

**无锡市（县、区）供电公司 10（20）千伏公用配变  
电源可开放容量信息  
（2026 年第2季度）**

截至 2026 年 3 月 31 日，无锡市（县、区）公司 10（20）千伏公用配变共有 56964 台，发生倒送的有 8948 台，占比 15.71%。其中，公用配变电源（分布式光伏）容量具备可开放条件的共有 56909 台，占比 99.90%；公用配变电源（分布式光伏）容量受限的共有 55 台，占比 0.10%。公用配变电源（分布式光伏）可开放容量清单及电源（分布式光伏）容量受限清单分别如下。

**表 1 公用配变电源可开放容量清单**

| 序号 | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|----|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1  | 市区     | 10kV 诸家 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2  | 市区     | 印械厂配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3  | 市区     | 陈巷乙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4  | 市区     | 10kV 裕景澜园 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5  | 市区     | 供电库配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6  | 市区     | 10kV 仁家 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7  | 市区     | 10kV 仁家 1#站 T2   | 10       | 800       | 612          | 612             |
| 8  | 市区     | 10kV 红园 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9  | 市区     | 10kV 红园 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号 | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|----|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10 | 市区     | 10kV 红园 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11 | 市区     | 10kV 红园 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12 | 市区     | 10kV 红园 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13 | 市区     | 10kV 红园 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14 | 市区     | 10kV 红园 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15 | 市区     | 10kV 红园 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16 | 市区     | 天地 1#箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17 | 市区     | 天地 2#箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18 | 市区     | 天地 3#箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19 | 市区     | 天地 4#箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 20 | 市区     | 锦绣东苑配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21 | 市区     | 10kV 天域 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22 | 市区     | 10kV 天域 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23 | 市区     | 10kV 天域 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24 | 市区     | 10kV 天域 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25 | 市区     | 10kV 天域 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26 | 市区     | 10kV 天域 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27 | 市区     | 10kV 东晶 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28 | 市区     | 10kV 东晶 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29 | 市区     | 10kV 东晶 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30 | 市区     | 10kV 东晶 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31 | 市区     | 10kV 东晶 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32 | 市区     | 10kV 东晶 2#站 T4 | 10       | 800       | 626          | 626             |

| 序号 | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|----|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33 | 市区     | 前张巷乙配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34 | 市区     | 上马叁十配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35 | 市区     | 伯浣桥肆配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36 | 市区     | 明鸿苑 1#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37 | 市区     | 明鸿苑 1#站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38 | 市区     | 张东二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39 | 市区     | 10kV 龙塘家园 11#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40 | 市区     | 10kV 龙塘家园 12#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 41 | 市区     | 10kV 龙塘家园 13#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42 | 市区     | 10kV 邱巷 36#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43 | 市区     | 10kV 天域 3#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44 | 市区     | 10kV 天域 3#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 45 | 市区     | 10kV 天域 3#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46 | 市区     | 10kV 天域 3#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47 | 市区     | 10kV 小天鹅 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48 | 市区     | 小天鹅 7#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49 | 市区     | 10kV 小天鹅 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50 | 市区     | 10kV 小天鹅 8#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51 | 市区     | 小天鹅 7#站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52 | 市区     | 小天鹅 7#站 T3        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53 | 市区     | 10kV 小天鹅 8#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54 | 市区     | 小天鹅 7#站 T4        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55 | 市区     | 10kV 小天鹅 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号 | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|----|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56 | 市区     | 10kV 小天鹅 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 57 | 市区     | 10kV 小天鹅 6#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 58 | 市区     | 10kV 小天鹅 6#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 59 | 市区     | 通照明配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 60 | 市区     | 沁园二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 61 | 市区     | 刘巷北配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 62 | 市区     | 谈巷四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 63 | 市区     | 蒋家湾二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 64 | 市区     | 10kV 观庭 7#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 65 | 市区     | 10kV 观庭 7#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 66 | 市区     | 10kV 惠农 6#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 67 | 市区     | 前张巷箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 68 | 市区     | 10kV 君和 1#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 69 | 市区     | 10kV 君和 1#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 70 | 市区     | 10kV 君和 2#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 71 | 市区     | 10kV 君和 2#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 72 | 市区     | 10kV 君和 2#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 73 | 市区     | 10kV 百乐 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 74 | 市区     | 20kV 城南 2#站 T1  | 20       | 800       | 597          | 597             |
| 75 | 市区     | 20kV 城南 2#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 76 | 市区     | 20kV 城南 3#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 77 | 市区     | 20kV 城南 3#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 78 | 市区     | 20kV 城南 3#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |



| 序号  | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 79  | 市区     | 20kV 城南 3#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 80  | 市区     | 20kV 城南 4#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 81  | 市区     | 20kV 城南 4#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 82  | 市区     | 10kV 百乐 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 83  | 市区     | 10kV 百乐 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 84  | 市区     | 10kV 百乐 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 85  | 市区     | 10kV 百乐 2#站 T4 | 10       | 800       | 619          | 619             |
| 86  | 市区     | 10kV 百乐 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 87  | 市区     | 20kV 城南 6#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 88  | 市区     | 20kV 城南 6#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 89  | 市区     | 20kV 城南 6#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 90  | 市区     | 20kV 城南 6#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 91  | 市区     | 20kV 城南 7#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 92  | 市区     | 20kV 城南 7#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 93  | 市区     | 20kV 城南 4#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 94  | 市区     | 20kV 城南 4#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 95  | 市区     | 20kV 城南 5#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 96  | 市区     | 20kV 城南 5#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 97  | 市区     | 20kV 城南 5#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 98  | 市区     | 20kV 城南 5#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 99  | 市区     | 20kV 城南 8#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 100 | 市区     | 20kV 城南 8#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 101 | 市区     | 20kV 城南 8#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 102 | 市区     | 20kV 城南 8#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 103 | 市区     | 20kV 九龙仓 11#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 104 | 市区     | 20kV 九龙仓 11#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 105 | 市区     | 20kV 九龙仓 11#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 106 | 市区     | 20kV 九龙仓 11#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 107 | 市区     | 20kV 九龙仓 12#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 108 | 市区     | 20kV 九龙仓 12#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 109 | 市区     | 20kV 九龙仓 12#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 110 | 市区     | 20kV 九龙仓 12#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 111 | 市区     | 西陈东配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 112 | 市区     | 西陈北配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 113 | 市区     | 任巷丙二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 114 | 市区     | 桥湾弄三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 115 | 市区     | 后巷甲配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 116 | 市区     | 20kV 梨花苑 2#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 117 | 市区     | 20kV 梨花苑 2#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 118 | 市区     | 20kV 梨花苑 2#站 T3  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 119 | 市区     | 20kV 梨花苑 3#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 120 | 市区     | 20kV 梨花苑 3#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 121 | 市区     | 20kV 梨花苑 3#站 T3  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 122 | 市区     | 嘉源丙配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 123 | 市区     | 10kV 小天鹅 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 124 | 市区     | 10kV 小天鹅 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 125 | 市区     | 10kV 小天鹅 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 126 | 市区     | 10kV 小天鹅 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 127 | 市区     | 电镀厂三配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 128 | 市区     | 船泵配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 129 | 市区     | 市广告配变           | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 130 | 市区     | 欢桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 131 | 市区     | 10kV 欧风 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 132 | 市区     | 10kV 欧风 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 133 | 市区     | 10kV 欧风 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 134 | 市区     | 10kV 欧风 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 135 | 市区     | 10kV 欧风 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 136 | 市区     | 10kV 欧风 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 137 | 市区     | 10kV 欧风 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 138 | 市区     | 10kV 欧风 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 139 | 市区     | 20kV 金域 5#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 140 | 市区     | 20kV 金域 5#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 141 | 市区     | 20kV 西水东 5#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 142 | 市区     | 20kV 西水东 5#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 143 | 市区     | 邹南配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 144 | 市区     | 10kV 仁家 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 145 | 市区     | 10kV 仁家 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 146 | 市区     | 10kV 仁家 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 147 | 市区     | 10kV 仁家 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 148 | 市区     | 10kV 仁家 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 149 | 市区     | 10kV 仁家 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 150 | 市区     | 悦诚 2#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 151 | 市区     | 悦诚 2#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 152 | 市区     | 悦诚 2#站 T3       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 153 | 市区     | 悦诚 3#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 154 | 市区     | 悦诚 3#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 155 | 市区     | 悦诚 3#站 T3       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 156 | 市区     | 悦诚 3#站 T4       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 157 | 市区     | 10kV 扬名 7#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 158 | 市区     | 10kV 扬名 7#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 159 | 市区     | 10kV 扬名 8#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 160 | 市区     | 10kV 扬名 8#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 161 | 市区     | 10kV 扬名 8#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 162 | 市区     | 10kV 扬名 8#站 T4  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 163 | 市区     | 10kV 通汇 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 164 | 市区     | 20kV 金阁 1#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 165 | 市区     | 20kV 金阁 1#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 166 | 市区     | 20kV 金阁 2#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 167 | 市区     | 20kV 金阁 2#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 168 | 市区     | 20kV 金阁 3#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 169 | 市区     | 20kV 金阁 3#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 170 | 市区     | 悦诚 2#站 T4       | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 171 | 市区     | 欧风 4#站 T1         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 172 | 市区     | 10kV 欧风 4#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 173 | 市区     | 10kV 欧风 5#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 174 | 市区     | 10kV 欧风 5#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 175 | 市区     | 10kV 欧风 6#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 176 | 市区     | 10kV 欧风 6#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 177 | 市区     | 10kV 申新站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 178 | 市区     | 10kV 申新站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 179 | 市区     | 南徐巷二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 180 | 市区     | 新苑小区二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 181 | 市区     | 10kV 锦树里站 T1      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 182 | 市区     | 20kV 西水东 17#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 183 | 市区     | 北禅寺站 T2           | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 184 | 市区     | 10kV 金扬怡庭 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 185 | 市区     | 金星路灯配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 186 | 市区     | 10kV 耕读锦绣院 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 187 | 市区     | 10kV 柴巷 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 188 | 市区     | 惠峰一配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 189 | 市区     | 盛乙配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 190 | 市区     | 盛一乙配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 191 | 市区     | 惠峰二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 192 | 市区     | 10kV 水秀 33#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 193 | 市区     | 10kV 天域华园 6#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 194 | 市区     | 电子一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 195 | 市区     | 曹婆桥乙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 196 | 市区     | 曹张六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 197 | 市区     | 新江南 2 号站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 198 | 市区     | 新江南 2 号站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 199 | 市区     | 新江南 2 号站 T3      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 200 | 市区     | 10kV 西水晶舍 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 201 | 市区     | 10kV 大绛 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 202 | 市区     | 10kV 天渝尊园 8#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 203 | 市区     | 金字临配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 204 | 市区     | 过巷二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 205 | 市区     | 湖光四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 206 | 市区     | 10kV 大运华府 9#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 207 | 市区     | 10kV 兰苑 3#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 208 | 市区     | 广瑞壹三配变           | 10       | 400       | 318          | 318             |
| 209 | 市区     | 10kV 瑞雪 7#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 210 | 市区     | 10kV 瑞雪 7#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 211 | 市区     | 10kV 瑞雪 7#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 212 | 市区     | 10kV 瑞雪 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 213 | 市区     | 10kV 瑞雪 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 214 | 市区     | 10kV 瑞雪 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 215 | 市区     | 10kV 瑞雪 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 216 | 市区     | 10kV 稻村 12#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 217 | 市区     | 10kV 融禾 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 218 | 市区     | 10kV 锡源尚院 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 219 | 市区     | 10kV 运河苑 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 220 | 市区     | 10kV 运河苑 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 221 | 市区     | 10kV 运河苑 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 222 | 市区     | 10kV 运河苑 4#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 223 | 市区     | 10kV 瑞雪 6#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 224 | 市区     | 10kV 瑞雪 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 225 | 市区     | 10kV 瑞雪 6#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 226 | 市区     | 10kV 瑞雪 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 227 | 市区     | 10kV 运河苑 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 228 | 市区     | 10kV 运河苑 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 229 | 市区     | 10kV 运河苑 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 230 | 市区     | 10kV 运河苑 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 231 | 市区     | 10kV 黄石嘉园 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 232 | 市区     | 10kV 大绛 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 233 | 市区     | 10kV 东岭 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 234 | 市区     | 10kV 西泾 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 235 | 市区     | 光明集团配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 236 | 市区     | 10kV 金扬怡庭 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 237 | 市区     | 10kV 前张 2#箱变 T1  | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 238 | 市区     | 10kV 前张 3#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 239 | 市区     | 10kV 红园 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 240 | 市区     | 10kV 红园 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 241 | 市区     | 10kV 天一华府 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 242 | 市区     | 10kV 邱巷 38#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 243 | 市区     | 10kV 汀澜雅居 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 244 | 市区     | 10kV 前张 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 245 | 市区     | 10kV 广丰 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 246 | 市区     | 10kV 横街站 T1      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 247 | 市区     | 10kV 横街站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 248 | 市区     | 10kV 九悦雅筑 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 249 | 市区     | 10kV 红园 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 250 | 市区     | 10kV 红园 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 251 | 市区     | 10kV 黄石嘉园 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 252 | 市区     | 瓦屑坝二配变           | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 253 | 市区     | 10kV 大塘御园 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 254 | 市区     | 10kV 红园 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 255 | 市区     | 10kV 红园 5#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 256 | 市区     | 10kV 黄石嘉园 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 257 | 市区     | 10kV 上棠雅园 1#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 258 | 市区     | 10kV 江湾 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 259 | 市区     | 新华配变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 260 | 市区     | 20kV 范巷 2#站 T1   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 261 | 市区     | 20kV 范巷 2#站 T2   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 262 | 市区     | 10kV 人民 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |



| 序号  | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 263 | 市区     | 任巷东二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 264 | 市区     | 南街南配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 265 | 市区     | 双河朱巷配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 266 | 市区     | 20kV 西水东 2#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 267 | 市区     | 20kV 西水东 2#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 268 | 市区     | 20kV 西水东 3#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 269 | 市区     | 20kV 西水东 3#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 270 | 市区     | 10kV 小天鹅#1 站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 271 | 市区     | 10kV 小天鹅#1 站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 272 | 市区     | 10kV 小天鹅 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 273 | 市区     | 10kV 小天鹅 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 274 | 市区     | 金太湖 3 # 站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 275 | 市区     | 金太湖 3 # 站 T1    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 276 | 市区     | 桥高配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 277 | 市区     | 桥湾弄二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 278 | 市区     | 10kV 凤凰城 2#站 T2 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 279 | 市区     | 10kV 凤凰城 2#站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 280 | 市区     | 10kV 凤凰城 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 281 | 市区     | 10kV 凤凰城 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 282 | 市区     | 10kV 凤凰城 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 283 | 市区     | 10kV 凤凰城 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 284 | 市区     | 野花园三配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 285 | 市区     | 20kV 范巷 1#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 286 | 市区     | 20kV 范巷 1#站 T2   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 287 | 市区     | 许湾里甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 288 | 市区     | 江苏胜利配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 289 | 市区     | 10kV 新惠 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 290 | 市区     | 10kV 新惠 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 291 | 市区     | 10kV 新惠 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 292 | 市区     | 10kV 新惠 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 293 | 市区     | 10kV 新惠 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 294 | 市区     | 10kV 新惠 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 295 | 市区     | 古运配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 296 | 市区     | 沁园 II 线 5 号箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 297 | 市区     | 沁园 II 线 6 号箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 298 | 市区     | 10kV 湖滨杰座站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 299 | 市区     | 10kV 湖滨杰座站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 300 | 市区     | 沁园 II 线 7 号箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 301 | 市区     | 纪湾里乙配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 302 | 市区     | 金山园配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 303 | 市区     | 宁区二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 304 | 市区     | 宁区一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 305 | 市区     | 10kV 古运河 1#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 306 | 市区     | 10kV 古运河 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 307 | 市区     | 西前村甲配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 308 | 市区     | 清盛灯配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 309 | 市区     | 郁巷村北配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 310 | 市区     | 消防基建配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 311 | 市区     | 民丰里二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 312 | 市区     | 10kV 康臣 5#站 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 313 | 市区     | 10kV 康臣 5#站 T2  | 10       | 630       | 483          | 483             |
| 314 | 市区     | 龙塘家园 10# 站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 315 | 市区     | 朱巷东配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 316 | 市区     | 大庄三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 317 | 市区     | 旺安北配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 318 | 市区     | 10kV 尤巷 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 319 | 市区     | 南谢巷配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 320 | 市区     | 周家湾二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 321 | 市区     | 五星 12# 站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 322 | 市区     | 五星 12# 站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 323 | 市区     | 五星 12# 站 T3     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 324 | 市区     | 五星 13# 站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 325 | 市区     | 五星 13# 站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 326 | 市区     | 邵巷 2# 站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 327 | 市区     | 邵巷 2# 站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 328 | 市区     | 10kV 诺卡 1# 站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 329 | 市区     | 10kV 诺卡 1# 站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 330 | 市区     | 诺卡 2# 站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 331 | 市区     | 东大巷配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 332 | 市区     | 10kV 鲍巷 2#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 333 | 市区     | 10kV 映山湖 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 334 | 市区     | 公司通信站 T1         | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 335 | 市区     | 民丰 2# 站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 336 | 市区     | 10kV 世贸 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 337 | 市区     | 10kV 世贸 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 338 | 市区     | 10kV 世贸 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 339 | 市区     | 10kV 世贸 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 340 | 市区     | 10kV 世贸 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 341 | 市区     | 10kV 世贸 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 342 | 市区     | 10kV 世贸 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 343 | 市区     | 10kV 世贸 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 344 | 市区     | 振奋路站 T1          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 345 | 市区     | 振奋路站 T2          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 346 | 市区     | 民丰 2# 站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 347 | 市区     | 民丰 2# 站 T3       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 348 | 市区     | 民丰 3# 站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 349 | 市区     | 民丰 3# 站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 350 | 市区     | 大竹园三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 351 | 市区     | 泡塑               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 352 | 市区     | 10kV 康臣 1#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 353 | 市区     | 10kV 康臣 1#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 354 | 市区     | 10kV 康臣 2#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 355 | 市区     | 10kV 康臣 2#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 356 | 市区     | 10kV 康臣 3#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 357 | 市区     | 10kV 康臣 3#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 358 | 市区     | 10kV 康臣 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 359 | 市区     | 10kV 康臣 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 360 | 市区     | 10kV 新惠 4#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 361 | 市区     | 10kV 新惠 4#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 362 | 市区     | 10kV 新惠 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 363 | 市区     | 10kV 新惠 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 364 | 市区     | 红星桥路灯配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 365 | 市区     | 10kV 礼樾馨园 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 366 | 市区     | 10kV 阅山 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 367 | 市区     | 10kV 阅山 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 368 | 市区     | 泰隆站 T1           | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 369 | 市区     | 泰隆站 T2           | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 370 | 市区     | 10kV 晓团悦园 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 371 | 市区     | 水榭 4 # 站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 372 | 市区     | 水榭 4 # 站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 373 | 市区     | 10kV 向阳 19#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 374 | 市区     | 10kV 中桥 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 375 | 市区     | 10kV 辰上南园 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 376 | 市区     | 10kV 二泉 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 377 | 市区     | 10kV 二泉 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 378 | 市区     | 10kV 二泉 3#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 379 | 市区     | 10kV 二泉 4#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 380 | 市区     | 10kV 二泉 5#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 381 | 市区     | 秀菜七配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 382 | 市区     | 10kV 西漳 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 383 | 市区     | 10kV 稻村 7#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 384 | 市区     | 置煤浜箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 385 | 市区     | 10kV 丰涵 2#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 386 | 市区     | 10kV 丰涵 2#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 387 | 市区     | 10kV 丰涵 2#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 388 | 市区     | 10kV 丰涵 3#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 389 | 市区     | 10kV 丰涵 3#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 390 | 市区     | 白水荡站 T1         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 391 | 市区     | 白水荡站 T2         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 392 | 市区     | 白水荡站 T3         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 393 | 市区     | 白水荡站 T4         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 394 | 市区     | 10kV 丰涵 4#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 395 | 市区     | 10kV 丰涵 4#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 396 | 市区     | 10kV 丰涵 4#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 397 | 市区     | 10kV 丰涵 5#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 398 | 市区     | 10kV 丰涵 5#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 399 | 市区     | 10kV 丰涵 5#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 400 | 市区     | 10kV 丰涵 6#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 401 | 市区     | 10kV 丰涵 6#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 402 | 市区     | 10kV 丰涵 6#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 403 | 市区     | 10kV 朗诗 3#站 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 404 | 市区     | 10kV 朗诗 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 405 | 市区     | 10kV 朗诗 3#站 T2   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 406 | 市区     | 10kV 朗诗 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 407 | 市区     | 10kV 惠景 2#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 408 | 市区     | 10kV 惠景 2#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 409 | 市区     | 10kV 惠景 3#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 410 | 市区     | 10kV 惠景 3#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 411 | 市区     | 绿园 1#站 T2        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 412 | 市区     | 绿园 1#站 T1        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 413 | 市区     | 绿园 2#站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 414 | 市区     | 绿园 2#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 415 | 市区     | 绿园 3#站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 416 | 市区     | 绿园 3#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 417 | 市区     | 10kV 高泾村箱变 T1    | 10       | 630       | 480          | 480             |
| 418 | 市区     | 七彩配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 419 | 市区     | 10kV 悦禧家园 7#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 420 | 市区     | 郑巷东甲配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 421 | 市区     | 10kV 水樾澜庭 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 422 | 市区     | 10kV 九悦雅筑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 423 | 市区     | 10kV 逸境铭筑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 424 | 市区     | 秀菜四配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 425 | 市区     | 10kV 青塘雅苑 4#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 426 | 市区     | 10kV 稻村 11#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 427 | 市区     | 广勤中学配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 428 | 市区     | 10kV 水秀 12#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 429 | 市区     | 10kV 鑫悦华府 6#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 430 | 市区     | 20kV 金域 12#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 431 | 市区     | 10kV 稻村 16#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 432 | 市区     | 20kV 金桂 6#站 T4    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 433 | 市区     | 10kV 锦数双河苑 7#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 434 | 市区     | 宁海里四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 435 | 市区     | 10kV 熙祥雅苑 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 436 | 市区     | 宁海里十一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 437 | 市区     | 宁海里十二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 438 | 市区     | 宁海里十三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 439 | 市区     | 10kV 崇安府 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 440 | 市区     | 曹乐三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 441 | 市区     | 10kV 北庄 5#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 442 | 市区     | 春晖二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 443 | 市区     | 大运华府 5#站 T4       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 444 | 市区     | 10kV 兴源 6#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 445 | 市区     | 新巷四配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 446 | 市区     | 10kV 置煤 5#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |



| 序号  | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 447 | 市区     | 10kV 水秀 25#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 448 | 市区     | 10kV 天域华园 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 449 | 市区     | 北禅寺站 T1          | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 450 | 市区     | 10kV 天镜铭筑 2#站 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 451 | 市区     | 10kV 金叶 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 452 | 市区     | 10kV 裕景澜园 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 453 | 市区     | 路西站 T1           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 454 | 市区     | 10kV 教育 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 455 | 市区     | 10kV 映山湖 5#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 456 | 市区     | 山明江南配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 457 | 市区     | 10kV 文澜雅苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 458 | 市区     | 10kV 天域华园 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 459 | 市区     | 10kV 崇安府 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 460 | 市区     | 10kV 体育场 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 461 | 市区     | 10kV 鲍巷 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 462 | 市区     | 塔影九配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 463 | 市区     | 黄巷辛配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 464 | 市区     | 益多花园 1#箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 465 | 市区     | 黄巷庚配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 466 | 市区     | 益多花园 T1          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 467 | 市区     | 20kV 城南 15#站 T1  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 468 | 市区     | 宁海里五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 469 | 市区     | 10kV 南长 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 470 | 市区     | 10kV 南长 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 471 | 市区     | 10kV 亭子桥 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 472 | 市区     | 10kV 交电 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 473 | 市区     | 10kV 鑫悦华府 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 474 | 市区     | 秀菜九配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 475 | 市区     | 石天配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 476 | 市区     | 10kV 龙潭 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 477 | 市区     | 10kV 金叶 4#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 478 | 市区     | 10kV 靖海 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 479 | 市区     | 双河十二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 480 | 市区     | 10kV 北创 8#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 481 | 市区     | 益多花园 T1          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 482 | 市区     | 10kV 锡源尚院 8#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 483 | 市区     | 10kV 青韵璟园 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 484 | 市区     | 10kV 红星 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 485 | 市区     | 10kV 金山 9#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 486 | 市区     | 10kV 孔雀 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 487 | 市区     | 10kV 礼樾馨园 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 488 | 市区     | 和平村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 489 | 市区     | 10kV 紫金 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 490 | 市区     | 10kV 孔雀 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 491 | 市区     | 10kV 孔雀 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 492 | 市区     | 10kV 孔雀 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 493 | 市区     | 10kV 瑞雪 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 494 | 市区     | 10kV 瑞雪 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 495 | 市区     | 10kV 瑞雪 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 496 | 市区     | 10kV 瑞雪 5#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 497 | 市区     | 10kV 瑞雪 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 498 | 市区     | 10kV 瑞雪 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 499 | 市区     | 10kV 源溪悦庭站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 500 | 市区     | 10kV 瑞雪 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 501 | 市区     | 10kV 瑞雪 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 502 | 市区     | 10kV 瑞雪 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 503 | 市区     | 10kV 瑞雪 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 504 | 市区     | 10kV 瑞雪 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 505 | 市区     | 10kV 西汀苑 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 506 | 市区     | 10kV 稻香 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 507 | 市区     | 10kV 山北 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 508 | 市区     | 20kV 金域 12#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 509 | 市区     | 10kV 西汀苑 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 510 | 市区     | 庆丰桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 511 | 市区     | 10kV 悦珑湾 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 512 | 市区     | 10kV 天卒 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 513 | 市区     | 10kV 锡源尚院 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 514 | 市区     | 10kV 大塘御园 6#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 515 | 市区     | 10kV 融禾 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 516 | 市区     | 10kV 天渝骄园二期 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 517 | 市区     | 10kV 水樾澜庭 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 518 | 市区     | 惠古 2#站 T1          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 519 | 市区     | 惠古 2#站 T2          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 520 | 市区     | 10kV 悦珑湾 7#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 521 | 市区     | 10kV 融禾 5#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 522 | 市区     | 10kV 融禾 12#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 523 | 市区     | 10kV 龙塘园 4#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 524 | 市区     | 10kV 龙塘园 4#站 T3    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 525 | 市区     | 10kV 龙塘园 4#站 T4    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 526 | 市区     | 10kV 龙塘园 4#站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 527 | 市区     | 10kV 逸境铭筑 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 528 | 市区     | 10kV 未来城 6#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 529 | 市区     | 10kV 未来城 6#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 530 | 市区     | 10kV 未来城 6#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 531 | 市区     | 10kV 未来城 6#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 532 | 市区     | 10kV 稻村 27#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 533 | 市区     | 10kV 龙塘园 2#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 534 | 市区     | 10kV 龙塘园 2#站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 535 | 市区     | 10kV 龙塘园 3#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 536 | 市区     | 10kV 龙塘园 3#站 T3    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 537 | 市区     | 10kV 龙塘园 3#站 T4    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 538 | 市区     | 10kV 龙塘园 3#站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 539 | 市区     | 10kV 裕景澜园 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 540 | 市区     | 10kV 许运 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 541 | 市区     | 10kV 和新 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 542 | 市区     | 10kV 彩乐居 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 543 | 市区     | 10kV 天镜铭筑 2#站 T3 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 544 | 市区     | 大亚鞋配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 545 | 市区     | 10kV 悦禧家园 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 546 | 市区     | 丰二乙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 547 | 市区     | 10kV 江花 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 548 | 市区     | 扬北 1#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 549 | 市区     | 10kV 滨河雅园 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 550 | 市区     | 10kV 大运华府 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 551 | 市区     | 刘潭叁一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 552 | 市区     | 10kV 邱巷 21#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 553 | 市区     | 秀菜十一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 554 | 市区     | 10kV 邱巷 23#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 555 | 市区     | 10kV 天渝尊园 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 556 | 市区     | 刘潭壹一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 557 | 市区     | 10kV 龙塘园 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 558 | 市区     | 10kV 龙塘园 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 559 | 市区     | 10kV 龙塘园 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 560 | 市区     | 10kV 龙塘园 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 561 | 市区     | 10kV 龙塘园 6#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 562 | 市区     | 10kV 龙塘园 6#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 563 | 市区     | 10kV 龙塘园 6#站 T4  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 564 | 市区     | 10kV 龙塘园 6#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 565 | 市区     | 10kV 东河花园站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 566 | 市区     | 10kV 悦禧家园 9#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 567 | 市区     | 益多花园 T1          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 568 | 市区     | 益多花园 T1          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 569 | 市区     | 群众影配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 570 | 市区     | 10kV 文澜雅苑 1#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 571 | 市区     | 畅舜苑 5#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 572 | 市区     | 江海贰一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 573 | 市区     | 10kV 震泽 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 574 | 市区     | 锡惠里箱变 T1         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 575 | 市区     | 10kV 青韵璟园 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 576 | 市区     | 10kV 融禾 10#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 577 | 市区     | 益多花园 T1          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 578 | 市区     | 10kV 置煤 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 579 | 市区     | 孙家桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 580 | 市区     | 10kV 道长 3#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 581 | 市区     | 10kV 邱巷 29#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 582 | 市区     | 10kV 向阳 8#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 583 | 市区     | 10kV 未来城 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 584 | 市区     | 10kV 未来城 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 585 | 市区     | 10kV 未来城 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 586 | 市区     | 10kV 未来城 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 587 | 市区     | 10KV 金科 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 588 | 市区     | 10kV 邱巷 45#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 589 | 市区     | 吴单配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 590 | 市区     | 10kV 绿塔 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 591 | 市区     | 10kV 道长 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 592 | 市区     | 10kV 天一华府 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 593 | 市区     | 10kV 大塘御园 9#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 594 | 市区     | 向阳 10#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 595 | 市区     | 10kV 薛湾 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 596 | 市区     | 金瑞三配变            | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 597 | 市区     | 物惠资产配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 598 | 市区     | 叙康 4#箱变 01       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 599 | 市区     | 10kV 惠景线 4#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 600 | 市区     | 10kV 惠景 5#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 601 | 市区     | 10kV 惠景线 5#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 602 | 市区     | 10kV 惠景线 5#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 603 | 市区     | 10kV 惠景线 6#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 604 | 市区     | 10kV 惠景 6#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 605 | 市区     | 10kV 惠景线 6#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 606 | 市区     | 10kV 惠景 7#站 T2   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 607 | 市区     | 10kV 惠景 7#站 T1   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 608 | 市区     | 10kV 惠景 7#站 T3    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 609 | 市区     | 10kV 诺卡 7#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 610 | 市区     | 10kV 诺卡 7#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 611 | 市区     | 10kV 诺卡 8#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 612 | 市区     | 10kV 诺卡 8#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 613 | 市区     | 10kV 水榭 5#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 614 | 市区     | 10kV 水榭 5#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 615 | 市区     | 10kV 水榭 6#站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 616 | 市区     | 10kV 水榭 6#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 617 | 市区     | 10kV 海角 5#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 618 | 市区     | 10kV 月秀东园 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 619 | 市区     | 10kV 月秀东园 3#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 620 | 市区     | 10kV 惠景 4#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 621 | 市区     | 10kV 惠景线 4#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 622 | 市区     | 苗圃九配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 623 | 市区     | 苗圃七配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 624 | 市区     | 10kV 叶片 6#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 625 | 市区     | 10kV 叶片 5#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 626 | 市区     | 10kV 尚城 2#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 627 | 市区     | 黄试验二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 628 | 市区     | 金置广场站 T1          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 629 | 市区     | 10kV 严家 6#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 630 | 市区     | 10kV 纳新 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |



| 序号  | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 631 | 市区     | 刘潭叁六配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 632 | 市区     | 刘潭叁八配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 633 | 市区     | 刘潭单十二配变           | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 634 | 市区     | 10kV 瑞星家园 7#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 635 | 市区     | 10kV 瑞星家园 7#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 636 | 市区     | 10kV 瑞星家园 7#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 637 | 市区     | 10kV 瑞星家园 8#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 638 | 市区     | 10kV 瑞星家园 8#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 639 | 市区     | 10kV 瑞星家园 9#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 640 | 市区     | 10kV 瑞星家园 9#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 641 | 市区     | 10kV 瑞星家园 10#站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 642 | 市区     | 10kV 瑞星家园 10#站 T3 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 643 | 市区     | 盐栈配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 644 | 市区     | 庄夹里配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 645 | 市区     | 五星 1#站 T4         | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 646 | 市区     | 广瑞壹乙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 647 | 市区     | 益明花园 T1           | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 648 | 市区     | 益明花园 1#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 649 | 市区     | 勤俭配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 650 | 市区     | 九龙公交配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 651 | 市区     | 航管站               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 652 | 市区     | 路管处配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 653 | 市区     | 陆巷四配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 654 | 市区     | 大朱巷丁配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 655 | 市区     | 花园弄一配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 656 | 市区     | 前宋巷二配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 657 | 市区     | 庄基浜甲配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 658 | 市区     | 10kV 金海苑站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 659 | 市区     | 10kV 金海苑站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 660 | 市区     | 10kV 金海苑站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 661 | 市区     | 第四招待所配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 662 | 市区     | 前计巷配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 663 | 市区     | 高速路配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 664 | 市区     | 裕旺村北配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 665 | 市区     | 向繁场配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 666 | 市区     | 陈巷村四配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 667 | 市区     | 半塘寺          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 668 | 市区     | 前家桥配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 669 | 市区     | 溪南构件配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 670 | 市区     | 三毛舍配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 671 | 市区     | 丁阳间配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 672 | 市区     | 大众家舍配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 673 | 市区     | 广瑞壹一配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 674 | 市区     | 刘巷头临配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 675 | 市区     | 宁海里七配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 676 | 市区     | 沁园一期 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 677 | 市区     | 沁园一期 3#箱变 T1       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 678 | 市区     | 10kV 沁园一期 4#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 679 | 市区     | 沁园一期 5#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 680 | 市区     | 沁园一期 6#箱变 T1       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 681 | 市区     | 沁园一期 7#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 682 | 市区     | 沁园一期 8#箱变 T1       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 683 | 市区     | 沁园一期 9#箱变 T1       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 684 | 市区     | 10kV 沁园一期 10#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 685 | 市区     | 沁园一期 11#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 686 | 市区     | 沁园一期 12#箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 687 | 市区     | 沁园一期 13#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 688 | 市区     | 沁园一期 14#箱变 T1      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 689 | 市区     | 沁园一期 15#箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 690 | 市区     | 沁园一期 16#箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 691 | 市区     | 泰吴置业配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 692 | 市区     | 广瑞壹二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 693 | 市区     | 威解困配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 694 | 市区     | 锡沪弄乙配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 695 | 市区     | 胜丰村六配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 696 | 市区     | 塔影桥三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 697 | 市区     | 轻纺舍配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 698 | 市区     | 锡澄二乙配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 699 | 市区     | 锡澄三配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 700 | 市区     | 锡澄二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 701 | 市区     | 胜电二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 702 | 市区     | 冯巷口配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 703 | 市区     | 苏豪 1#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 704 | 市区     | 苏豪 2#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 705 | 市区     | 10kV 五河苑 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 706 | 市区     | 10kV 五河苑 1#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 707 | 市区     | 10kV 五河苑 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 708 | 市区     | 10kV 五河苑 2#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 709 | 市区     | 10kV 五河苑 3#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 710 | 市区     | 10kV 五河苑 3#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 711 | 市区     | 10kV 五河苑 4#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 712 | 市区     | 10kV 五河苑 4#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 713 | 市区     | 10kV 五河苑 4#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 714 | 市区     | 丁村 2#箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 715 | 市区     | 星海房产二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 716 | 市区     | 星海房产三配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 717 | 市区     | 星海房产四配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 718 | 市区     | 星海房产一配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 719 | 市区     | 丁村 4#箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 720 | 市区     | 丁村 5#箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 721 | 市区     | 胜电三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 722 | 市区     | 胜电五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 723 | 市区     | 胜电一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 724 | 市区     | 锦明六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 725 | 市区     | 胜电四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 726 | 市区     | 梨庄小学配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 727 | 市区     | 青山集配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 728 | 市区     | 冯巷十六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 729 | 市区     | 胜利十配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 730 | 市区     | 上余巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 731 | 市区     | 西漳 4#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 732 | 市区     | 后芮配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 733 | 市区     | 槐古三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 734 | 市区     | 10kV 尤渡苑 3# 站 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 735 | 市区     | 10kV 尤渡苑 3# 站 T2 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 736 | 市区     | 10kV 尤渡苑 4# 站 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 737 | 市区     | 10kV 尤渡苑 4# 站 T2 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 738 | 市区     | 10kV 工运 1#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 739 | 市区     | 10kV 工运 1#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 740 | 市区     | 庄前巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 741 | 市区     | 沁园一期 17#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 742 | 市区     | 沁园一期 18#箱变 T1    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 743 | 市区     | 沁园一期 19#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 744 | 市区     | 西漳 3#箱变 T1       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 745 | 市区     | 锦明村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 746 | 市区     | 金马站 T1           | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 747 | 市区     | 10kV 紫金门 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 748 | 市区     | 10kV 紫金门 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 749 | 市区     | 10kV 紫金门 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 750 | 市区     | 紫金门 6#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 751 | 市区     | 10kV 紫金门 1#站 T2  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 752 | 市区     | 益明苑 2#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 753 | 市区     | 益明苑 1#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 754 | 市区     | 10kV 益明苑 3#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 755 | 市区     | 10kV 益明苑 4#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 756 | 市区     | 胡村壹一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 757 | 市区     | 瑞陈丙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 758 | 市区     | 瑞陈叁二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 759 | 市区     | 10kV 民丰西苑 2#站 T2 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 760 | 市区     | 10kV 紫金门 2#站 T2  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 761 | 市区     | 瑞陈肆二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 762 | 市区     | 瑞陈肆一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 763 | 市区     | 瑞陈伍一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 764 | 市区     | 瑞陈伍二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 765 | 市区     | 瑞陈陆一配变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 766 | 市区     | 瑞陈陆二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 767 | 市区     | 大王庙配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 768 | 市区     | 庄前村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 769 | 市区     | 三周东配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 770 | 市区     | 五星 6#站 T1        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 771 | 市区     | 五星 6#站 T2        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 772 | 市区     | 五星 6#站 T3        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 773 | 市区     | 五星 9#站 T1        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 774 | 市区     | 五星 9#站 T3        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 775 | 市区     | 五星 9#站 T2        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 776 | 市区     | 五星 10 号站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 777 | 市区     | 五星 10 号站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 778 | 市区     | 五星 10 号站 T3      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 779 | 市区     | 五星 11#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 780 | 市区     | 10kV 尚城 2#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 781 | 市区     | 10kV 瑞景 1 # 站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 782 | 市区     | 五星 11#站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 783 | 市区     | 优族联盟站 T2         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 784 | 市区     | 优族联盟站 T4         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 785 | 市区     | 10kV 自治路配电所 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 786 | 市区     | 映山河小区配电所 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 787 | 市区     | 10kV 杨木桥站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 788 | 市区     | 前宋巷一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 789 | 市区     | 吴桥东配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 790 | 市区     | 尚城 1 # 站 T4      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 791 | 市区     | 10kV 尚城 2#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 792 | 市区     | 县航舍乙配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 793 | 市区     | 瑞江花园箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 794 | 市区     | 吴桥泵站配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 795 | 市区     | 陈巷村五配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 796 | 市区     | 后芮夹配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 797 | 市区     | 村委旁配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 798 | 市区     | 前村南街配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 799 | 市区     | 县航舍甲配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 800 | 市区     | 锡澄叁三配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 801 | 市区     | 荷叶村四配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 802 | 市区     | 锡澄叁二配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 803 | 市区     | 锡澄惠配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 804 | 市区     | 锡澄叁四配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 805 | 市区     | 锡澄叁六配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 806 | 市区     | 双河尖丙配变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 807 | 市区     | 御墅 1# 站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 808 | 市区     | 御墅 1# 站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 809 | 市区     | 御墅 1# 站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 810 | 市区     | 10kV 无锡监狱站 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 811 | 市区     | 前村后巷二配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 812 | 市区     | 桥湾弄配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 813 | 市区     | 桥湾弄四配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 814 | 市区     | 丁道桥南配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号  | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 815 | 市区     | 锡沪路配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 816 | 市区     | 锡澄叁五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 817 | 市区     | 10kV 梨花苑 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 818 | 市区     | 10kV 梨花苑 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 819 | 市区     | 龙翔网吧配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 820 | 市区     | 安全基站配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 821 | 市区     | 10kV 杨木桥站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 822 | 市区     | 10kV 杨木桥站 T3     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 823 | 市区     | 林巷配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 824 | 市区     | 双河东庄一配变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 825 | 市区     | 东塘二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 826 | 市区     | 东塘一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 827 | 市区     | 水默头配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 828 | 市区     | 东塘巷乙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 829 | 市区     | 邵巷路灯配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 830 | 市区     | 五星林果配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 831 | 市区     | 五星新村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 832 | 市区     | 沁园一配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 833 | 市区     | 豫康路泵配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 834 | 市区     | 10kV 黄金站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 835 | 市区     | 10kV 黄金站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 836 | 市区     | 康桥 2#站 3#        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 837 | 市区     | 10kV 康桥 3#站 T4   | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 838 | 市区     | 芦荡 2#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 839 | 市区     | 10kV 紫金门 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 840 | 市区     | 10kV 紫金门 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 841 | 市区     | 10kV 紫金门 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 842 | 市区     | 紫金门 6#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 843 | 市区     | 10kV 摩天站 T4     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 844 | 市区     | 宋巷配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 845 | 市区     | 10kV 镇巷站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 846 | 市区     | 10kV 镇巷站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 847 | 市区     | 10kV 黄金站 T3     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 848 | 市区     | 周堂里甲配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 849 | 市区     | 黄泥泵配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 850 | 市区     | 向阳村委二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 851 | 市区     | 荷叶村北配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 852 | 市区     | 10kV 半塘 1#箱变 T1 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 853 | 市区     | 10kV 半塘 3#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 854 | 市区     | 锡沙路灯配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 855 | 市区     | 建仪二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 856 | 市区     | 建仪一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 857 | 市区     | 菜花墩配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 858 | 市区     | 建行备配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 859 | 市区     | 星晟 1#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 860 | 市区     | 上马叁十一配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 861 | 市区     | 火炬 1#箱变 T1       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 862 | 市区     | 中恒汽配配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 863 | 市区     | 陆巷贰村配变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 864 | 市区     | 蠡成新村二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 865 | 市区     | 崇宁路三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 866 | 市区     | 江海肆甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 867 | 市区     | 10kV 邱巷 11#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 868 | 市区     | 10kV 未来城 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 869 | 市区     | 10kV 未来城 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 870 | 市区     | 10kV 未来城 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 871 | 市区     | 10kV 未来城 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 872 | 市区     | 10kV 未来城 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 873 | 市区     | 10kV 景熙雅苑 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 874 | 市区     | 10kV 稻村 15#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 875 | 市区     | 通扬一六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 876 | 市区     | 10kV 鑫悦华府 8#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 877 | 市区     | 10kV 凤凰城 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 878 | 市区     | 10kV 融禾 13#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 879 | 市区     | 10kV 新苏 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 880 | 市区     | 10kV 江湾 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 881 | 市区     | 10kV 滨河雅园 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 882 | 市区     | 10kV 观塘奕居 1#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 883 | 市区     | 10kV 彩乐居 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 884 | 市区     | 20kV 城南 11#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 885 | 市区     | 10kV 体中 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 886 | 市区     | 20kV 城南 11#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 887 | 市区     | 20kV 城南 11#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 888 | 市区     | 20kV 城南 11#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 889 | 市区     | 10kV 兴宸嘉苑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 890 | 市区     | 10kV 邱巷 15#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 891 | 市区     | 丁巷五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 892 | 市区     | 10kV 兴源 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 893 | 市区     | 10kV 裕旺 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 894 | 市区     | 10kV 彩乐居 7#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 895 | 市区     | 10kV 天域华园 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 896 | 市区     | 20kV 城南 12#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 897 | 市区     | 20kV 城南 12#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 898 | 市区     | 20kV 城南 12#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 899 | 市区     | 20kV 城南 12#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 900 | 市区     | 20kV 城南 13#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 901 | 市区     | 20kV 城南 13#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 902 | 市区     | 20kV 城南 13#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 903 | 市区     | 20kV 城南 13#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 904 | 市区     | 20kV 城南 14#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 905 | 市区     | 10kV 融禾 7#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 906 | 市区     | 10kV 天渝尊园 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 907 | 市区     | 中桥一村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 908 | 市区     | 10kV 邱巷 14#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 909 | 市区     | 10kV 稻香 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 910 | 市区     | 10kV 耕读锦绣院 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 911 | 市区     | 20kV 城南 14#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 912 | 市区     | 10kV 邱巷 39#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 913 | 市区     | 10kV 稻村 17#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 914 | 市区     | 刘潭叁四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 915 | 市区     | 10kV 置煤 10#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 916 | 市区     | 10kV 悦珑湾 6#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 917 | 市区     | 10kV 邱巷 10#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 918 | 市区     | 10kV 凤凰城 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 919 | 市区     | 10kV 凤凰城 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 920 | 市区     | 10kV 凤凰城 5#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 921 | 市区     | 建东丙配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 922 | 市区     | 长善坊泵配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 923 | 市区     | 清名四配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 924 | 市区     | 清名五配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 925 | 市区     | 中桥三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 926 | 市区     | 10kV 景熙雅苑 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 927 | 市区     | 20kV 黄泥头佳苑 2#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 928 | 市区     | 10kV 崇安府 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 929 | 市区     | 孙蒋十四配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 930 | 市区     | 10kV 青韵璟园 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 931 | 市区     | 10kV 悦珑湾 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 932 | 市区     | 10kV 稻村 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 933 | 市区     | 10kV 大塘御园 6#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 934 | 市区     | 10kV 春熙雅苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 935 | 市区     | 10kV 多加 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 936 | 市区     | 秀菜八配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 937 | 市区     | 10kV 孔雀 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 938 | 市区     | 10kV 孔雀 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 939 | 市区     | 10kV 孔雀 6#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 940 | 市区     | 10kV 孔雀 6#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 941 | 市区     | 金星苑甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 942 | 市区     | 10kV 广石 10#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 943 | 市区     | 10kV 广石 10#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 944 | 市区     | 10kV 广石 10#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 945 | 市区     | 10kV 广石 10#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 946 | 市区     | 10kV 逸境铭筑 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 947 | 市区     | 10kV 悦蓉雅苑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 948 | 市区     | 10kV 大塘御园 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 949 | 市区     | 10kV 向阳 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 950 | 市区     | 10kV 滨河雅园 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 951 | 市区     | 10kV 北创 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 952 | 市区     | 10kV 水秀 20#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 953 | 市区     | 10kV 邱巷 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 954 | 市区     | 黄泥泵站配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 955 | 市区     | 刘潭叁三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 956 | 市区     | 10kV 裕旺 6#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 957 | 市区     | 10kV 水秀 40#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 958 | 市区     | 建设村三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 959 | 市区     | 建设丁配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 960 | 市区     | 安全局配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 961 | 市区     | 20kV 西水东 18#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 962 | 市区     | 10kV 北大街 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 963 | 市区     | 10kV 西泾 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 964 | 市区     | 10kV 孔雀 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 965 | 市区     | 10KV 孔雀 8#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 966 | 市区     | 10KV 孔雀 8#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 967 | 市区     | 10KV 孔雀 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 968 | 市区     | 10kV 邱巷 32#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 969 | 市区     | 五河三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 970 | 市区     | 10kV 悦珑湾 7#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 971 | 市区     | 10kV 青韵璟园 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 972 | 市区     | 10kV 映山湖 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 973 | 市区     | 西大岸配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 974 | 市区     | 10kV 彩乐居 7#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 975 | 市区     | 10kV 金科 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号  | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-----|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 976 | 市区     | 10kV 金科 5#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 977 | 市区     | 10kV 金科 5#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 978 | 市区     | 10kV 金科 5#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 979 | 市区     | 听松坊一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 980 | 市区     | 10kV 邱巷 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 981 | 市区     | 10kV 孔雀 7#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 982 | 市区     | 10kV 孔雀 7#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 983 | 市区     | 10kV 锦数双河苑 7#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 984 | 市区     | 10kV 天卒 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 985 | 市区     | 10kV 锦数双河苑 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 986 | 市区     | 10kV 悦珑湾 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 987 | 市区     | 10kV 彩乐居 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 988 | 市区     | 丽新路灯配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 989 | 市区     | 电子二配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 990 | 市区     | 电子三配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 991 | 市区     | 10kV 惠澜佳园 1#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 992 | 市区     | 解放新村站 T1          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 993 | 市区     | 10kV 孔雀 5#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 994 | 市区     | 10kV 孔雀 5#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 995 | 市区     | 10kV 孔雀 5#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 996 | 市区     | 10kV 孔雀 5#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 997 | 市区     | 10kV 崇安府 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 998 | 市区     | 柴机三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 999  | 市区     | 曹星四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1000 | 市区     | 10kV 大运华府 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1001 | 市区     | 10kV 金扬怡庭 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1002 | 市区     | 广益集配变            | 10       | 400       | 190          | 190             |
| 1003 | 市区     | 西坝头六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1004 | 市区     | 中联二十配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1005 | 市区     | 10kV 邱巷 26#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1006 | 市区     | 10kV 置煤 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1007 | 市区     | 庄贰二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1008 | 市区     | 10kV 九悦雅筑 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1009 | 市区     | 10kV 文澜雅苑 1#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1010 | 市区     | 竹园配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1011 | 市区     | 10kV 运河苑 11#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1012 | 市区     | 10kV 运河苑 11#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1013 | 市区     | 10kV 运河苑 11#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1014 | 市区     | 10kV 运河苑 11#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1015 | 市区     | 中南新配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1016 | 市区     | 10kV 江花 7#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1017 | 市区     | 10kV 锡源尚院 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1018 | 市区     | 丁巷西配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1019 | 市区     | 10kV 万旺 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1020 | 市区     | 10kV 民新 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1021 | 市区     | 杨木桥后巷配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1022 | 市区     | 10kV 观塘奕居 1#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1023 | 市区     | 10kV 广益 1#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1024 | 市区     | 10kV 广益 1#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1025 | 市区     | 10kV 广益 1#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1026 | 市区     | 10kV 广益 1#站 T4   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1027 | 市区     | 吉巷浜乙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1028 | 市区     | 郁巷新村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1029 | 市区     | 新街巷 1#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1030 | 市区     | 健康里 2#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1031 | 市区     | 10kV 拱北 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1032 | 市区     | 10kV 江湾 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1033 | 市区     | 造船三配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1034 | 市区     | 造船一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1035 | 市区     | 10kV 御庭 9#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1036 | 市区     | 小娄巷横街箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1037 | 市区     | 10KV 运河苑 10#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1038 | 市区     | 10KV 运河苑 10#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1039 | 市区     | 10KV 运河苑 10#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1040 | 市区     | 10KV 运河苑 10#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1041 | 市区     | 10kV 吉宝 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1042 | 市区     | 10kV 吉宝 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1043 | 市区     | 10kV 锦绣花园站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1044 | 市区     | 10kV 吉宝 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1045 | 市区     | 10kV 吉宝 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1046 | 市区     | 10kV 锦绣花园站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1047 | 市区     | 扬名路配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1048 | 市区     | 10kV 黄石嘉园 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1049 | 市区     | 10kV 水秀 24#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1050 | 市区     | 10kV 悦禧家园 9#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1051 | 市区     | 上马墩七配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1052 | 市区     | 大运华府 5#站 T3      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1053 | 市区     | 中南商场配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1054 | 市区     | 10kV 海角 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1055 | 市区     | 金星 2#箱变 T1       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1056 | 市区     | 20kV 西水东 17#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 1057 | 市区     | 石子边配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1058 | 市区     | 10kV 荟溪锦园 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1059 | 市区     | 大降巷甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1060 | 市区     | 五河支路配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1061 | 市区     | 五河桥一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1062 | 市区     | 10kV 锡沙 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1063 | 市区     | 10kV 西泾 10#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1064 | 市区     | 10kV 景熙雅苑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1065 | 市区     | 10kV 北庄 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1066 | 市区     | 过巷甲配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1067 | 市区     | 双河七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1068 | 市区     | 10kV 广石 9#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1069 | 市区     | 10kV 广石 9#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1070 | 市区     | 10kV 塑料 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1071 | 市区     | 10kV 鑫悦华府 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1072 | 市区     | 10kV 茂业城 6#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1073 | 市区     | 20/10kV 富城湾 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1074 | 市区     | 20/10kV 富城湾 3#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 1075 | 市区     | 20/10kV 富城湾 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1076 | 市区     | 20/10kV 富城湾 4#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 1077 | 市区     | 20/10kV 富城湾 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1078 | 市区     | 20/10kV 富城湾 5#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 1079 | 市区     | 10kV 水仙里 1#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1080 | 市区     | 10kV 水仙里 1#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1081 | 市区     | 庄前乙配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1082 | 市区     | 庄贰五配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1083 | 市区     | 庄壹三配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1084 | 市区     | 松梅配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1085 | 市区     | 10kV 新惠 6#站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1086 | 市区     | 10kV 新惠 6#站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1087 | 市区     | 10kV 新惠 7#站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1088 | 市区     | 10kV 新惠 7#站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1089 | 市区     | 10kV 新惠 7#站 T3     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1090 | 市区     | 教育 2#箱变 T1         | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1091 | 市区     | 10kV 新惠 8#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1092 | 市区     | 10kV 新惠 8#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1093 | 市区     | 10kV 新乐苑 1#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1094 | 市区     | 10kV 新乐苑 1#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1095 | 市区     | 10kV 新乐苑 1#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1096 | 市区     | 10kV 新乐苑 2#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1097 | 市区     | 10kV 新乐苑 2#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1098 | 市区     | 10KV 孔城 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1099 | 市区     | 10kV 惠麓苑 1#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1100 | 市区     | 10kV 惠麓苑 1#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1101 | 市区     | 10kV 惠麓苑 1#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1102 | 市区     | 10kV 惠麓苑 2#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1103 | 市区     | 10kV 惠麓苑 2#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1104 | 市区     | 20kV 九龙仓 2 号站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 1105 | 市区     | 20kV 九龙仓 2 号站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 1106 | 市区     | 20kV 九龙仓 3 号站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 1107 | 市区     | 20kV 九龙仓 3 号站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 1108 | 市区     | 20kV 九龙仓 4#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 1109 | 市区     | 20kV 九龙仓 4 号站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 1110 | 市区     | 锡钢特钢配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1111 | 市区     | 西汀桥乙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1112 | 市区     | 10kV 地税 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1113 | 市区     | 张夹里泵             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1114 | 市区     | 10kV 南长 11#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1115 | 市区     | 10kV 扬名 6#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1116 | 市区     | 10kV 扬名 6#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1117 | 市区     | 10kV 扬名 6#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1118 | 市区     | 10kV 朗诗 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1119 | 市区     | 10kV 朗诗 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1120 | 市区     | 观庭 5#站 T1        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1121 | 市区     | 观庭 5#站 T2        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1122 | 市区     | 观庭 6#站 T1        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1123 | 市区     | 观庭 6#站 T2        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1124 | 市区     | 20kV 黄泥头 3#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 1125 | 市区     | 20kV 黄泥头 3#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 1126 | 市区     | 苗圃六配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1127 | 市区     | 10kV 御墅 5#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1128 | 市区     | 10kV 御墅 5#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1129 | 市区     | 10kV 御墅 6#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1130 | 市区     | 10kV 御墅 6#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1131 | 市区     | 盛世 1#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1132 | 市区     | 教工家舍配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1133 | 市区     | 江舍配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1134 | 市区     | 惠盛路丁配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1135 | 市区     | 朝阳 1#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1136 | 市区     | 柴机 1#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1137 | 市区     | 柴机 2#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1138 | 市区     | 柴机 3#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1139 | 市区     | 柴机 4#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1140 | 市区     | 兴竹 3#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1141 | 市区     | 兴竹 4#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1142 | 市区     | 道长 2#箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1143 | 市区     | 盛世 1#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1144 | 市区     | 盛世 2#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1145 | 市区     | 盛世 2#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1146 | 市区     | 盛世 3#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1147 | 市区     | 盛世 3#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1148 | 市区     | 盛世 4#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1149 | 市区     | 盛世 4#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1150 | 市区     | 惠盛路配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1151 | 市区     | 10kV 惠麓苑 3#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1152 | 市区     | 10kV 惠麓苑 3#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1153 | 市区     | 10kV 惠麓苑 3#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1154 | 市区     | 10kV 惠麓苑 4#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1155 | 市区     | 10kV 惠麓苑 4#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1156 | 市区     | 佳洲处理配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1157 | 市区     | 高墩上乙配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1158 | 市区     | 10kV 阅山 3#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1159 | 市区     | 10kV 阅山 3#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1160 | 市区     | 刘潭叁二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1161 | 市区     | 10kV 诺卡 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1162 | 市区     | 10kV 诺卡 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1163 | 市区     | 10kV 诺卡 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1164 | 市区     | 奇士缘配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1165 | 市区     | 崇建园林配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1166 | 市区     | 新村二五            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1167 | 市区     | 敬老院             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1168 | 市区     | 金太湖 1#站 T1      | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 1169 | 市区     | 金太湖 2#站 T1      | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 1170 | 市区     | 金太湖 1#站 T2      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1171 | 市区     | 金太湖 2#站 T2      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1172 | 市区     | 10kV 惠农 5#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1173 | 市区     | 惠钱三戌配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1174 | 市区     | 10kV 环宇 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1175 | 市区     | 10kV 广晟苑 1#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1176 | 市区     | 10kV 广晟苑 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1177 | 市区     | 10kV 诺卡 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1178 | 市区     | 10kV 诺卡 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1179 | 市区     | 10kV 诺卡 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1180 | 市区     | 10kV 广晟苑 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1181 | 市区     | 10kV 广晟苑 2#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1182 | 市区     | 10kV 广晟苑 3#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1183 | 市区     | 10kV 广晟苑 3#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1184 | 市区     | 中花苑乙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1185 | 市区     | 10kV 丁降里 1#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1186 | 市区     | 温巷配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1187 | 市区     | 五里 1 号站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1188 | 市区     | 五里 1 号站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1189 | 市区     | 五里 2 号站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1190 | 市区     | 湖光三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1191 | 市区     | 姚巷配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1192 | 市区     | 惠钱弄配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1193 | 市区     | 李家底配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1194 | 市区     | 听松坊二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1195 | 市区     | 一零一医舍配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1196 | 市区     | 蓄水路配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1197 | 市区     | 风雷四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1198 | 市区     | 羊角皂乙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1199 | 市区     | 元五舍配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1200 | 市区     | 元舍壹配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1201 | 市区     | 羊角皂配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1202 | 市区     | 羊角皂甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1203 | 市区     | 苗泾浜配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1204 | 市区     | 苗金浜配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1205 | 市区     | 广石 2#站 T1        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1206 | 市区     | 广石 3#站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1207 | 市区     | 广石 4#站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1208 | 市区     | 大降桥配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1209 | 市区     | 俭德路甲配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1210 | 市区     | 通德桥配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1211 | 市区     | 五爱人防站 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1212 | 市区     | 庄贰四配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1213 | 市区     | 棉花巷站 T1   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1214 | 市区     | 庄前四配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1215 | 市区     | 庄贰三配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1216 | 市区     | 庄前卯配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1217 | 市区     | 华通一配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1218 | 市区     | 华通二配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1219 | 市区     | 惠畅里一配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1220 | 市区     | 惠畅里二配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1221 | 市区     | 黄田桥配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1222 | 市区     | 惠畅里四配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1223 | 市区     | 惠畅里三配变    | 10       | 200       | 155          | 155             |
| 1224 | 市区     | 部队二配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1225 | 市区     | 黄岸头中配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1226 | 市区     | 潭捌一配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1227 | 市区     | 潭捌二配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1228 | 市区     | 潭玖配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1229 | 市区     | 潭柴一配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1230 | 市区     | 嘉源乙配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1231 | 市区     | 杨木临时配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1232 | 市区     | 中富纺织配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1233 | 市区     | 十间头配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1234 | 市区     | 10kV 塔影苑站 T2      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1235 | 市区     | 益多花园 2#箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1236 | 市区     | 益多花园 4#箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1237 | 市区     | 益多花园 3#箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1238 | 市区     | 10kV 益多花园 5#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1239 | 市区     | 老轻院七配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1240 | 市区     | 老轻院十二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1241 | 市区     | 新苑小区配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1242 | 市区     | 沈巷村配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1243 | 市区     | 庄前甲配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1244 | 市区     | 庄壹一配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1245 | 市区     | 路东站 T1            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1246 | 市区     | 10kV 西横街站 T1      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1247 | 市区     | 天丰酒家配变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 1248 | 市区     | 南街队配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1249 | 市区     | 塘头镇配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1250 | 市区     | 锡山桥配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1251 | 市区     | 锡山李配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1252 | 市区     | 潭柒二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1253 | 市区     | 潭陆二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1254 | 市区     | 龙船浜泵配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1255 | 市区     | 潭伍二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1256 | 市区     | 外吊桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1257 | 市区     | 潭肆一配变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 1258 | 市区     | 潭肆二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1259 | 市区     | 兴隆苑 1#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1260 | 市区     | 10kV 兴隆苑 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1261 | 市区     | 潭叁一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1262 | 市区     | 潭叁二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1263 | 市区     | 10kV 范古 2#站 T4   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1264 | 市区     | 潭乙二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1265 | 市区     | 九间头甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1266 | 市区     | 九间头乙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1267 | 市区     | 建设乙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1268 | 市区     | 建设村二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1269 | 市区     | 通惠中配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1270 | 市区     | 建设村五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1271 | 市区     | 中学家舍配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1272 | 市区     | 利农西配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1273 | 市区     | 沈巷贰二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1274 | 市区     | 利农东配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1275 | 市区     | 沈巷贰三配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1276 | 市区     | 薛白配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1277 | 市区     | 沈巷壹一配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1278 | 市区     | 五河 1#箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1279 | 市区     | 10kV 凤园站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1280 | 市区     | 10kV 凤宾 2#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1281 | 市区     | 10KV 金星苑站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1282 | 市区     | 孙家桥二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1283 | 市区     | 蚂蝗桥配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1284 | 市区     | 西前村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1285 | 市区     | 10kV 金山 3#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1286 | 市区     | 东前村一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1287 | 市区     | 颂梅新村一配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1288 | 市区     | 嘉源甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1289 | 市区     | 东前村二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1290 | 市区     | 潭贰甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1291 | 市区     | 潭壹二配变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 1292 | 市区     | 潭壹配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1293 | 市区     | 俭德 1#箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1294 | 市区     | 西德路配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1295 | 市区     | 西德路乙配变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 1296 | 市区     | 任巷西配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1297 | 市区     | 坝桥下配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1298 | 市区     | 任巷甲配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1299 | 市区     | 惠工桥西配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1300 | 市区     | 建东甲配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1301 | 市区     | 建东乙配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1302 | 市区     | 顾巷上二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1303 | 市区     | 乌金桥二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1304 | 市区     | 荣家头丁配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1305 | 市区     | 荣家头丙配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1306 | 市区     | 荣家头甲配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1307 | 市区     | 荣家头乙配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1308 | 市区     | 锡山区丙配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1309 | 市区     | 锡山区乙配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1310 | 市区     | 前村后巷配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1311 | 市区     | 锡惠里站 T2 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 1312 | 市区     | 五爱配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1313 | 市区     | 永乐美配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1314 | 市区     | 广路灯东配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1315 | 市区     | 饭萝巷配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1316 | 市区     | 湖光六配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1317 | 市区     | 饭萝巷一配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1318 | 市区     | 孙姚巷配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1319 | 市区     | 红五月配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1320 | 市区     | 武警舍配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1321 | 市区     | 杨沟水配变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 1322 | 市区     | 振奋周巷配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1323 | 市区     | 塔影二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1324 | 市区     | 塔影十配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1325 | 市区     | 8720 部队箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1326 | 市区     | 西康路配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1327 | 市区     | 凤翔科技配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1328 | 市区     | 徐象巷东配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1329 | 市区     | 水沟头配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1330 | 市区     | 万德福配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1331 | 市区     | 10kV 范古 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1332 | 市区     | 10kV 范古 3#站 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1333 | 市区     | 刘潭三一配变         | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1334 | 市区     | 刘潭单三三配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1335 | 市区     | 刘潭三四配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1336 | 市区     | 刘潭单十四配变        | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1337 | 市区     | 唐木湾配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1338 | 市区     | 美达配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1339 | 市区     | 胜丰村委配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1340 | 市区     | 格林 1#站 T4      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1341 | 市区     | 10kV 格林 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1342 | 市区     | 民主街乙配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1343 | 市区     | 扬北 5#箱变 T1     | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1344 | 市区     | 振新路配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1345 | 市区     | 刘潭单十五配变          | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1346 | 市区     | 刘潭单六配变           | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1347 | 市区     | 刘潭单八配变           | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1348 | 市区     | 电热厂配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1349 | 市区     | 10KV 金星苑站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1350 | 市区     | 青蒲配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1351 | 市区     | 杨木桥 2# 站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1352 | 市区     | 10kV 梨庄站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1353 | 市区     | 吴巷七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1354 | 市区     | 高泾 1#箱变 T1       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1355 | 市区     | 望宾路灯配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1356 | 市区     | 文隆配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1357 | 市区     | 姚浜甲配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1358 | 市区     | 木栖新村配变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 1359 | 市区     | 木栖苑 1#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1360 | 市区     | 方巷乙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1361 | 市区     | 民丰里一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1362 | 市区     | 民丰里乙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1363 | 市区     | 民丰里丙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1364 | 市区     | 10kV 民丰家园 3#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1365 | 市区     | 10kV 民丰家园 2#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1366 | 市区     | 刘潭 1#箱变 T1       | 10       | 200       | 160          | 160             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1367 | 市区     | 村路灯配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1368 | 市区     | 谢巷北配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1369 | 市区     | 张姆泾泵配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1370 | 市区     | 文艺大楼配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1371 | 市区     | 木栖厅二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1372 | 市区     | 天乐园配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1373 | 市区     | 南阳六配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1374 | 市区     | 南阳五配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1375 | 市区     | 高巷三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1376 | 市区     | 逸常桥一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1377 | 市区     | 惠龙甲三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1378 | 市区     | 南基站配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1379 | 市区     | 刘潭壹二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1380 | 市区     | 五河南配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1381 | 市区     | 诸巷甲配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1382 | 市区     | 诸巷乙配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1383 | 市区     | 10kV 标准花园 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1384 | 市区     | 诸巷三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1385 | 市区     | 10kV 标准花园 1#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1386 | 市区     | 风网点配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1387 | 市区     | 马巷一配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1388 | 市区     | 五河四配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1389 | 市区     | 许巷一配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1390 | 市区     | 五河贰一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1391 | 市区     | 六角亭配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1392 | 市区     | 清扬甲二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1393 | 市区     | 五星苑巷配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1394 | 市区     | 清单一配变           | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1395 | 市区     | 清单二配变           | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1396 | 市区     | 清单三配变           | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1397 | 市区     | 清单四配变           | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1398 | 市区     | 刘潭二五配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1399 | 市区     | 刘潭二村 1#箱变 T1    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1400 | 市区     | 10kV 高路 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1401 | 市区     | 民丰桥堍配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1402 | 市区     | 盛岸配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1403 | 市区     | 柴机八配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1404 | 市区     | 柴机七配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1405 | 市区     | 五河乙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1406 | 市区     | 柴机六配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1407 | 市区     | 柴机五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1408 | 市区     | 五河壹一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1409 | 市区     | 上马叁十二配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1410 | 市区     | 五河甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1411 | 市区     | 五河丙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1412 | 市区     | 后阳巷一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1413 | 市区     | 五河叁二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1414 | 市区     | 五河肆二配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1415 | 市区     | 翠云六配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1416 | 市区     | 翠云乙配变   | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 1417 | 市区     | 交控配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1418 | 市区     | 邓湾里配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1419 | 市区     | 扬名翠云配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1420 | 市区     | 翠云丙配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1421 | 市区     | 翠云七配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1422 | 市区     | 锡园一配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1423 | 市区     | 锡园二配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1424 | 市区     | 民丰小区一配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1425 | 市区     | 民丰小区二配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1426 | 市区     | 民丰小区三配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1427 | 市区     | 荷花塘配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1428 | 市区     | 电子贸配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1429 | 市区     | 县化轻配变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 1430 | 市区     | 县物舍配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1431 | 市区     | 胜丰村新区配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1432 | 市区     | 胜丰村七配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1433 | 市区     | 风雷桥配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1434 | 市区     | 明达家舍配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1435 | 市区     | 中南西配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1436 | 市区     | 翠云丁配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1437 | 市区     | 翠云甲配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1438 | 市区     | 水仙里甲配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1439 | 市区     | 清严配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1440 | 市区     | 清扬十配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1441 | 市区     | 清扬九配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1442 | 市区     | 水仙里乙配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1443 | 市区     | 清扬十一变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1444 | 市区     | 清扬一二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1445 | 市区     | 清扬一三配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1446 | 市区     | 清扬一四配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1447 | 市区     | 虞湾里配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1448 | 市区     | 清扬一五配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1449 | 市区     | 清单八配变   | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1450 | 市区     | 清单九配变   | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1451 | 市区     | 清单十配变   | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1452 | 市区     | 清单十一配变  | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1453 | 市区     | 金属制品三配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1454 | 市区     | 庄前泵配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1455 | 市区     | 庄前二村丁配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1456 | 市区     | 庄前二村戊配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1457 | 市区     | 庄前二村乙配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1458 | 市区     | 庙头配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1459 | 市区     | 王巷十一配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1460 | 市区     | 园林舍四配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1461 | 市区     | 中一村配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1462 | 市区     | 10kV 金凤凰站 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1463 | 市区     | 大车口甲配变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 1464 | 市区     | 大车口乙配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1465 | 市区     | 水仙里配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1466 | 市区     | 清扬七配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1467 | 市区     | 清扬八配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1468 | 市区     | 清扬六配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1469 | 市区     | 清扬丙一配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1470 | 市区     | 清单十二配变       | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1471 | 市区     | 清单十三配变       | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1472 | 市区     | 清单十四配变       | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1473 | 市区     | 清单十六配变       | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1474 | 市区     | 清单十五配变       | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1475 | 市区     | 清单十七配变       | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1476 | 市区     | 清单十八配变       | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1477 | 市区     | 清扬丙二配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1478 | 市区     | 清扬丙三配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1479 | 市区     | 庄前二村丙配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1480 | 市区     | 庄前二村甲配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1481 | 市区     | 庄前五配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1482 | 市区     | 庄前贰配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1483 | 市区     | 凤翔花苑 1#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1484 | 市区     | 凤翔花苑 3#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1485 | 市区     | 老轻院十五配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1486 | 市区     | 老轻院八配变       | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 1487 | 市区     | 老轻院十四配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1488 | 市区     | 老轻院十配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1489 | 市区     | 南塘岸排配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1490 | 市区     | 惠盛路乙配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1491 | 市区     | 凤翔花苑 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1492 | 市区     | 黄巷六配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1493 | 市区     | 农贸公司配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1494 | 市区     | 强巷配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1495 | 市区     | 三棉舍配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1496 | 市区     | 惠畅里乙配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1497 | 市区     | 惠畅里甲配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1498 | 市区     | 永单四配变        | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1499 | 市区     | 永单三配变        | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1500 | 市区     | 永单二配变        | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1501 | 市区     | 永单一配变        | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1502 | 市区     | 永单五配变        | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1503 | 市区     | 永单六配变        | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1504 | 市区     | 永单七配变        | 10       | 80        | 64           | 64              |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1505 | 市区     | 永单八配变  | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1506 | 市区     | 庄前叁配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1507 | 市区     | 北茅峰配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1508 | 市区     | 园林舍配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1509 | 市区     | 李巷园配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1510 | 市区     | 惠钱四配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1511 | 市区     | 万旺配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1512 | 市区     | 石门下配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1513 | 市区     | 干休所一配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1514 | 市区     | 惠叁一配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1515 | 市区     | 惠叁二配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1516 | 市区     | 永单九配变  | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1517 | 市区     | 永单十配变  | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1518 | 市区     | 永单十一配变 | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1519 | 市区     | 永单十二配变 | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1520 | 市区     | 永单十四配变 | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1521 | 市区     | 永单十五配变 | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1522 | 市区     | 永单十六配变 | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1523 | 市区     | 永单十八配变 | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1524 | 市区     | 永单十九配变 | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1525 | 市区     | 惠叁三配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1526 | 市区     | 惠钱三丙配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1527 | 市区     | 惠叁五配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1528 | 市区     | 惠叁六配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1529 | 市区     | 惠钱三甲配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1530 | 市区     | 惠钱三乙配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1531 | 市区     | 干休所甲配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1532 | 市区     | 梅泾岸配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1533 | 市区     | 惠钱三丁配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1534 | 市区     | 群制鞋配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1535 | 市区     | 盛巷二配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1536 | 市区     | 盛岸里三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1537 | 市区     | 田屠里三配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1538 | 市区     | 田屠里二配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1539 | 市区     | 景观配变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1540 | 市区     | 花明配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1541 | 市区     | 蓉湖六配变              | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 1542 | 市区     | 10kV 香榭 1#站 T4     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1543 | 市区     | 蓉湖一配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1544 | 市区     | 丽舍站 T2             | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1545 | 市区     | 蓉湖四配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1546 | 市区     | 10kV 金马国际花园 3#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1547 | 市区     | 蓉湖二配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1548 | 市区     | 黄巷站配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1549 | 市区     | 一零一家舍配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1550 | 市区     | 一零一家舍甲配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1551 | 市区     | 杨沟水甲配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1552 | 市区     | 雷二期三配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1553 | 市区     | 风二期二配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1554 | 市区     | 风二期三配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1555 | 市区     | 风二期一配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1556 | 市区     | 小王巷南配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1557 | 市区     | 风雷一配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1558 | 市区     | 风雷二配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1559 | 市区     | 雷壹甲配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1560 | 市区     | 雷壹乙配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1561 | 市区     | 风雷三配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1562 | 市区     | 五爱家园 3 号站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1563 | 市区     | 五爱家园 4 号站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1564 | 市区     | 五爱家园 2#站 T4  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1565 | 市区     | 五爱家园 1 号站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1566 | 市区     | 广石 1#站 T3    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1567 | 市区     | 百花苑一配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1568 | 市区     | 百花苑三配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1569 | 市区     | 百花苑二配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1570 | 市区     | 水墨头乙配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1571 | 市区     | 水墨头三配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1572 | 市区     | 水墨头二配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1573 | 市区     | 水墨头北配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1574 | 市区     | 南沁二配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1575 | 市区     | 南长环卫配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1576 | 市区     | 锦明七配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1577 | 市区     | 锦明四配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1578 | 市区     | 九里基二配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1579 | 市区     | 远东动画配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1580 | 市区     | 清邵路配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1581 | 市区     | 扬名乡配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1582 | 市区     | 沁花园一配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1583 | 市区     | 广南桥配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1584 | 市区     | 计算器配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1585 | 市区     | 桥东甲配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1586 | 市区     | 尤河西配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1587 | 市区     | 尤桥北配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1588 | 市区     | 上三村乙配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1589 | 市区     | 清名桥配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1590 | 市区     | 民单十配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1591 | 市区     | 运东口配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1592 | 市区     | 锡沪弄配变      | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 1593 | 市区     | 德源站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1594 | 市区     | 开源 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1595 | 市区     | 广益供电配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1596 | 市区     | 雷壹丙配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1597 | 市区     | 10kV 康馨苑站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1598 | 市区     | 健康路甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1599 | 市区     | 康馨配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1600 | 市区     | 建筑甲配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1601 | 市区     | 建筑乙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1602 | 市区     | 水利照配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1603 | 市区     | 10kV 民丰西苑 3#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1604 | 市区     | 10kV 民丰西苑 4#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1605 | 市区     | 10kV 永定配电所 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1606 | 市区     | 华夏配电所 T1         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1607 | 市区     | 学前街甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1608 | 市区     | 学前街站 T2          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1609 | 市区     | 10kV 学前 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1610 | 市区     | 埝桥下配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1611 | 市区     | 市教委配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1612 | 市区     | 丛崑钢管配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1613 | 市区     | 星海房产五配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1614 | 市区     | 化工泵站             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1615 | 市区     | 旺佳瑞配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1616 | 市区     | 清明 1#箱变 T1       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1617 | 市区     | 清明 2#箱变 T1       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1618 | 市区     | 清三村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1619 | 市区     | 10kV 西横街站 T2     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1620 | 市区     | 10kV 嘉禾 1#站 T4   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1621 | 市区     | 10kV 嘉禾 1#站 T2   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1622 | 市区     | 秦桥配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1623 | 市区     | 10kV 保利广场 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1624 | 市区     | 双河苑站 T1          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1625 | 市区     | 维也纳站 T1          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1626 | 市区     | 五星 14#站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1627 | 市区     | 五爱家园 1 号站 T3     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1628 | 市区     | 五河单四二配变          | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1629 | 市区     | 五河单四三配变          | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1630 | 市区     | 五河单四四配变          | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1631 | 市区     | 荷叶一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1632 | 市区     | 五里芮二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1633 | 市区     | 荷叶二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1634 | 市区     | 荷安配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1635 | 市区     | 荷叶三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1636 | 市区     | 民单一配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1637 | 市区     | 民单三配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1638 | 市区     | 锡澄 1#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1639 | 市区     | 山墩凹乙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1640 | 市区     | 山墩凹甲配变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 1641 | 市区     | 山墩凹三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1642 | 市区     | 上马叁七配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1643 | 市区     | 上马叁八配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1644 | 市区     | 上马叁十四配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1645 | 市区     | 上马叁一配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1646 | 市区     | 靖海四配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1647 | 市区     | 靖海肆一配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1648 | 市区     | 黄巷八配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1649 | 市区     | 黄巷巳配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1650 | 市区     | 苗圃二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1651 | 市区     | 苗圃三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1652 | 市区     | 苗圃四配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1653 | 市区     | 苗圃十配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1654 | 市区     | 苗圃五配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1655 | 市区     | 10kV 中大 1#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1656 | 市区     | 中大 2#站 T4      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1657 | 市区     | 10kV 中大 3#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1658 | 市区     | 扬北 4#箱变 T1     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1659 | 市区     | 映山河 2#站 2#     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1660 | 市区     | 10kV 和泰苑站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1661 | 市区     | 五星 15#站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1662 | 市区     | 五星 16#站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1663 | 市区     | 五爱家园 2#站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1664 | 市区     | 五星 4#站 T4      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1665 | 市区     | 五爱家园 3 号站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1666 | 市区     | 五爱家园 4 号站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1667 | 市区     | 紫园站 T1           | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1668 | 市区     | 五星 1#站 T1        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1669 | 市区     | 五星小区 C 块 2 号站 T2 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1670 | 市区     | 锡惠里站 T1          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1671 | 市区     | 10kV 香榭 1#站 T1   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1672 | 市区     | 蒋家湾站 T3          | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1673 | 市区     | 五河单四五配变          | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1674 | 市区     | 五河单四六配变          | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1675 | 市区     | 五河单四七配变          | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1676 | 市区     | 阳光 6#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1677 | 市区     | 阳光 7#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1678 | 市区     | 阳光 8#站 T1        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1679 | 市区     | 阳光 9#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1680 | 市区     | 10kV 范古 1#站 T4   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1681 | 市区     | 五河新村箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1682 | 市区     | 五河壹二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1683 | 市区     | 尚城 1# 站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1684 | 市区     | 荷叶四配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1685 | 市区     | 孙蒋乔巷配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1686 | 市区     | 孙蒋李巷配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1687 | 市区     | 荷叶七配变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 1688 | 市区     | 荷叶十一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1689 | 市区     | 荷叶八配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1690 | 市区     | 上马叁三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1691 | 市区     | 上马叁四配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1692 | 市区     | 上马叁六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1693 | 市区     | 庙湾新配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1694 | 市区     | 苗湾里配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1695 | 市区     | 靖海十一配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1696 | 市区     | 靖海贰二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1697 | 市区     | 靖海一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1698 | 市区     | 靖海壹一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1699 | 市区     | 靖海壹二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1700 | 市区     | 靖海贰一配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1701 | 市区     | 靖海五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1702 | 市区     | 林埕桥甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1703 | 市区     | 江海配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1704 | 市区     | 10kV 民丰家园 3#站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1705 | 市区     | 南徐桥一单配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1706 | 市区     | 木栖苑 4#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1707 | 市区     | 10kV 石子街小区箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1708 | 市区     | 东城风景 2#          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1709 | 市区     | 康桥 1#站 4#        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1710 | 市区     | 站前 2# 站 T2       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1711 | 市区     | 站前 2# 站 T3       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1712 | 市区     | 茂新站 T2         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1713 | 市区     | 10kV 康馨苑站 T1   | 10       | 1000      | 682          | 682             |
| 1714 | 市区     | 10kV 仁和 2#站 T3 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1715 | 市区     | 10kV 健康站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1716 | 市区     | 10kV 仁和 1#站 T3 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1717 | 市区     | 南洋花园站 T3       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1718 | 市区     | 新世纪 4#站 T1     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1719 | 市区     | 10kV 金乐站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1720 | 市区     | 永德站 T2         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1721 | 市区     | 林埝桥配变          | 10       | 400       | 268          | 268             |
| 1722 | 市区     | 毛巷西二配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1723 | 市区     | 郑巷东配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1724 | 市区     | 五河单二十配变        | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1725 | 市区     | 五河单二一配变        | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1726 | 市区     | 五河单二二配变        | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1727 | 市区     | 五河单三一配变        | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1728 | 市区     | 五河单三二配变        | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1729 | 市区     | 五河单三三配变        | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1730 | 市区     | 五河单三四配变        | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1731 | 市区     | 五河单三五配变        | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1732 | 市区     | 五河单三六配变        | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1733 | 市区     | 五河单三七配变        | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1734 | 市区     | 五河单三八配变        | 10       | 80        | 64           | 64              |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1735 | 市区     | 五河单三九配变          | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1736 | 市区     | 五河单四十配变          | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1737 | 市区     | 五河单四一配变          | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1738 | 市区     | 10kV 嘉禾 2#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1739 | 市区     | 10kV 新世纪 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1740 | 市区     | 新江南 3#站 T1       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1741 | 市区     | 兴盛站 T1           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1742 | 市区     | 10kV 新联家园 1#站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1743 | 市区     | 10kV 新联家园 2#站 T4 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1744 | 市区     | 10kV 欧典 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1745 | 市区     | 10kV 新联家园 3#站 T4 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1746 | 市区     | 欧典 8#箱变 800kVA   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1747 | 市区     | 欧典 9#箱变 800kVA   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1748 | 市区     | 欧典 10#箱变 800kVA  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1749 | 市区     | 学前街站 T1          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1750 | 市区     | 二泉东园站 T1         | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1751 | 市区     | 10kV 塔影苑站 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1752 | 市区     | 五星#7 站 T4        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1753 | 市区     | 金阳大厦站 T2         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1754 | 市区     | 五河桥二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1755 | 市区     | 江阴物管配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1756 | 市区     | 10kV 博苑 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1757 | 市区     | 10kV 博苑 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1758 | 市区     | 荷叶九配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1759 | 市区     | 荷叶十配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1760 | 市区     | 上马墩三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1761 | 市区     | 上马墩五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1762 | 市区     | 靖海浴配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1763 | 市区     | 上马墩乙配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1764 | 市区     | 电仪房开配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1765 | 市区     | 扬名花园 T4          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1766 | 市区     | 前宋巷乙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1767 | 市区     | 健康桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1768 | 市区     | 靖海六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1769 | 市区     | 靖海七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1770 | 市区     | 靖海二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1771 | 市区     | 靖海叁一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1772 | 市区     | 靖海九配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1773 | 市区     | 塔影 2#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1774 | 市区     | 10kV 民丰家园 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1775 | 市区     | 10kV 凤宾站 T3      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1776 | 市区     | 10kV 汇金站 T3      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1777 | 市区     | 五星小区 C 块 2 号站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1778 | 市区     | 10KV 华侨城 1 号站 T2 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1779 | 市区     | 新世纪 3 号站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1780 | 市区     | 新世纪 3 号站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1781 | 市区     | 10kV 新世纪 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1782 | 市区     | 财富站 T4          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1783 | 市区     | 标准站 T1          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1784 | 市区     | 10kV 扬北站 T2     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1785 | 市区     | 德源站 T2          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1786 | 市区     | 民丰北苑 1# 站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1787 | 市区     | 民丰北苑 2# 站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1788 | 市区     | 民丰北苑 3# 站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1789 | 市区     | 五河新村配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1790 | 市区     | 东汀路北配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1791 | 市区     | 刘潭叁七配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1792 | 市区     | 刘潭单九配变          | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1793 | 市区     | 刘潭单十配变          | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 1794 | 市区     | 吴桥泵甲配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1795 | 市区     | 杨木桥 2# 站 T3     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1796 | 市区     | 阳光 2#站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1797 | 市区     | 红星 1#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1798 | 市区     | 鑫茂苑站 T2         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1799 | 市区     | 10kV 阳光 1#站 T3  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1800 | 市区     | 阳光二期 2#站 T4     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1801 | 市区     | 10kV 阳光 1#站 T1  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1802 | 市区     | 10kV 博苑 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1803 | 市区     | 10kV 博苑 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1804 | 市区     | 李巷桥配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1805 | 市区     | 上马墩村甲配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1806 | 市区     | 一棉舍配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1807 | 市区     | 靖塔 1#箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1808 | 市区     | 塔影 3#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1809 | 市区     | 长庆大厦 2#箱变 T1    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1810 | 市区     | 鑫茂苑站 1#变 1000   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1811 | 市区     | 10kV 宁海里北站 T2   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1812 | 市区     | 宁海二一配变          | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 1813 | 市区     | 芦庄 3#站 T3       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1814 | 市区     | 五星 4#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1815 | 市区     | 五星#7 站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1816 | 市区     | 五里 2 号站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1817 | 市区     | 阳光二期 3#站 T1     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1818 | 市区     | 芦庄 2#站 T2       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1819 | 市区     | 10kV 五星 18#站 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1820 | 市区     | 五星沁园#2 站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1821 | 市区     | 盛新苑站 T2         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1822 | 市区     | 饭巷西配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1823 | 市区     | 10kV 东河头巷站 T1   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1824 | 市区     | 10kV 东河头巷站 T2   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1825 | 市区     | 阳光二期 3#站 T4     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1826 | 市区     | 阳光二期 4#站 T1     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1827 | 市区     | 金门灯             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1828 | 市区     | 阳光二期 4#站 T4     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1829 | 市区     | 银辉站 2#          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1830 | 市区     | 银仁站 T1          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1831 | 市区     | 江南大厦 T1         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1832 | 市区     | 春晖七配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1833 | 市区     | 春晖四配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1834 | 市区     | 春晖一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1835 | 市区     | 塔影十三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1836 | 市区     | 10kV 宁海里北站 T1   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1837 | 市区     | 槐古南站 T2         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1838 | 市区     | 水落基滨泵配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1839 | 市区     | 大朱巷乙配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1840 | 市区     | 大朱巷丙配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1841 | 市区     | 大朱巷甲配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1842 | 市区     | 10kV 军医院站 T2    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1843 | 市区     | 红星 1#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1844 | 市区     | 10kV 中大 3#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1845 | 市区     | 10kV 五星 17#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1846 | 市区     | 中大 2#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1847 | 市区     | 10kV 中大 1#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1848 | 市区     | 10kV 置业 2#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1849 | 市区     | 10kV 置业 3#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1850 | 市区     | 10kV 置业 4#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1851 | 市区     | 10kV 置业 5#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1852 | 市区     | 10kV 尤渡苑站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1853 | 市区     | 站前 2# 站 T1     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1854 | 市区     | 站前 3# 站 T2     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1855 | 市区     | 尤渡新村甲配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1856 | 市区     | 尤村东配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1857 | 市区     | 康电子配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1858 | 市区     | 凌夹里甲配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1859 | 市区     | 张夹里泵配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1860 | 市区     | 洞桥头甲配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1861 | 市区     | 沪东装饰配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1862 | 市区     | 柴巷四配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1863 | 市区     | 李巷四配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1864 | 市区     | 毛巷东一配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1865 | 市区     | 毛巷西配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1866 | 市区     | 南徐巷配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1867 | 市区     | 东单叁配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1868 | 市区     | 盛新苑站 T1        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1869 | 市区     | 新联苑 1#站 T3     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1870 | 市区     | 新联苑 1#站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1871 | 市区     | 阳光 2#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1872 | 市区     | 瑞希苑站 T2        | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1873 | 市区     | 芦庄 7#站 T2    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1874 | 市区     | 宋巷五配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1875 | 市区     | 邵巷 1# 站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1876 | 市区     | 邵巷 1# 站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1877 | 市区     | 红星 2#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1878 | 市区     | 标准站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1879 | 市区     | 站前 3# 站 T3   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1880 | 市区     | 10kV 鱼腥巷站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1881 | 市区     | 新桥泵配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1882 | 市区     | 柴巷一配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1883 | 市区     | 柴巷二配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1884 | 市区     | 李巷二配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1885 | 市区     | 李巷三配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1886 | 市区     | 柏庄九配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1887 | 市区     | 10kV 聚江苑站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1888 | 市区     | 柏庄一配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1889 | 市区     | 柏庄十配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1890 | 市区     | 柏庄七配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1891 | 市区     | 南方市场配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1892 | 市区     | 南方市场甲配变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 1893 | 市区     | 东陆巷配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1894 | 市区     | 浦新公司配变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 1895 | 市区     | 景泰公司配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1896 | 市区     | 天隆钢材配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1897 | 市区     | 兴中兴甲配变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 1898 | 市区     | 五星 C 块 3#站 T4  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1899 | 市区     | 10kV 凯宾站 T2    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1900 | 市区     | 10kV 合成站 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1901 | 市区     | 合成 2#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1902 | 市区     | 田基浜甲配变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 1903 | 市区     | 田基浜乙配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1904 | 市区     | 曹阳二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1905 | 市区     | 西前村北配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1906 | 市区     | 德福站 T2         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1907 | 市区     | 10kV 东方时代站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1908 | 市区     | 10kV 范古 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1909 | 市区     | 10kV 嘉禾 2#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1910 | 市区     | 槐古一配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1911 | 市区     | 槐古二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1912 | 市区     | 槐古坊四配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1913 | 市区     | 高速分析一配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1914 | 市区     | 中房槐配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1915 | 市区     | 槐古二一配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1916 | 市区     | 槐古配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1917 | 市区     | 槐谢三配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1918 | 市区     | 槐古坊二配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1919 | 市区     | 槐古坊三配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1920 | 市区     | 槐谢巷配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1921 | 市区     | 蔬菜批发配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1922 | 市区     | 槐古坊一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1923 | 市区     | 10kV 吉庆苑站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1924 | 市区     | 广南交东配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1925 | 市区     | 叙康 2# 箱变 T1     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1926 | 市区     | 欧典家园 11# T1     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1927 | 市区     | 欧典家园 12# T1     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1928 | 市区     | 丁村 1#箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1929 | 市区     | 叙康 1# 箱变 T1     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1930 | 市区     | 10kV 向阳 1#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1931 | 市区     | 10kV 聚江苑站 T3    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1932 | 市区     | 10kV 聚江苑站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1933 | 市区     | 10kV 双子星 1#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1934 | 市区     | 格林 1#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1935 | 市区     | 10kV 格林 2#站 T4  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1936 | 市区     | 五星沁园 1#站 T3     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1937 | 市区     | 嘉德站 T2          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1938 | 市区     | 嘉德站 T4          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1939 | 市区     | 新街巷 2# 箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1940 | 市区     | 七尺场配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1941 | 市区     | 南阳十一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1942 | 市区     | 10kV 凤园站 T4    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1943 | 市区     | 财富站 T1         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1944 | 市区     | 广石 1#站 T1      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1945 | 市区     | 10kV 凤宾站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1946 | 市区     | 10kV 凤宾站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1947 | 市区     | 10kV 凤宾 2#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1948 | 市区     | 广石 2#站 T3      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1949 | 市区     | 广石 3#站 T3      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1950 | 市区     | 广石 4#站 T3      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1951 | 市区     | 10kV 槐古北站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1952 | 市区     | 惠泉 1#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1953 | 市区     | 五星 5#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1954 | 市区     | 五星 5#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1955 | 市区     | 梁溪苑配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1956 | 市区     | 机床三配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1957 | 市区     | 机床四配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1958 | 市区     | 机床十配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1959 | 市区     | 双河一配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1960 | 市区     | 健康里 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1961 | 市区     | 健康里 3#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1962 | 市区     | 风王巷二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1963 | 市区     | 规监队配变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 1964 | 市区     | 东泾桥甲配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1965 | 市区     | 东塘巷二配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1966 | 市区     | 西梁溪一变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 1967 | 市区     | 惠泉 2#站 T4    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1968 | 市区     | 惠泉 3#站 T4    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1969 | 市区     | 惠泉 4#站 T4    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1970 | 市区     | 惠泉 5#站 T3    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1971 | 市区     | 嘉锡大厦站 T2     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1972 | 市区     | 惠泉 6#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1973 | 市区     | 家乐 1 号站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1974 | 市区     | 10kV 汇金站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1975 | 市区     | 10kV 金鼎站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1976 | 市区     | 家乐 2 号站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1977 | 市区     | 10kV 金凤凰站 T2 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1978 | 市区     | 10kV 金乐站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1979 | 市区     | 金马 1#站 T4    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1980 | 市区     | 阳光 6#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1981 | 市区     | 阳光 7#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1982 | 市区     | 阳光 8#站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 1983 | 市区     | 阳光 9#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 1984 | 市区     | 蠡灯配变         | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 1985 | 市区     | 阳光 3#站 T2    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1986 | 市区     | 机床二配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1987 | 市区     | 机床一配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1988 | 市区     | 机床八配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1989 | 市区     | 机床九配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1990 | 市区     | 机床六配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 1991 | 市区     | 芦荡 3#箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1992 | 市区     | 芦荡 1#箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 1993 | 市区     | 芦庄 6#站 T2      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1994 | 市区     | 芦庄 6#站 T1      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1995 | 市区     | 二泉东园站 T2       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 1996 | 市区     | 上三村甲配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1997 | 市区     | 崇安人防配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1998 | 市区     | 教育设备配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 1999 | 市区     | 小木桥箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2000 | 市区     | 中二村六配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2001 | 市区     | 金马 1#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2002 | 市区     | 金马 2#站 T3      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2003 | 市区     | 金马 2#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2004 | 市区     | 金马国际花园 3 号站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2005 | 市区     | 金匱苑#1 站 T4     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2006 | 市区     | 金匱苑#2 站 T4     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2007 | 市区     | 金匱苑 3#站 T3     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2008 | 市区     | 蠡成新村一配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2009 | 市区     | 五爱三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2010 | 市区     | 10kV 仁和 1#站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2011 | 市区     | 10kV 仁和 2#站 T1  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2012 | 市区     | 五里四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2013 | 市区     | 益明花园 T3         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2014 | 市区     | 10kV 古运河 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2015 | 市区     | 10kV 古运河 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2016 | 市区     | 10kV 仁和 4#站 T3  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2017 | 市区     | 10kV 仁和 4#站 T1  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2018 | 市区     | 仁和 3#站 T3       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2019 | 市区     | 仁和 3#站 T1       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2020 | 市区     | 照高桥配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2021 | 市区     | 菜场街配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2022 | 市区     | 紫园站 T3          | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2023 | 市区     | 10kV 凯宾站 T1     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2024 | 市区     | 康桥 1#站 1#       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2025 | 市区     | 10kV 梨庄站 T3     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2026 | 市区     | 康桥 2#站 2#       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2027 | 市区     | 丽舍站 T1          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2028 | 市区     | 10kV 康桥 3#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2029 | 市区     | 路东站 T2          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2030 | 市区     | 10kV 绿洲站 T3     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2031 | 市区     | 10kV 民丰 1#站 T3  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2032 | 市区     | 民丰北苑 1#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2033 | 市区     | 10kV 明珠站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2034 | 市区     | 10kV 明珠站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2035 | 市区     | 刘扬巷配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2036 | 市区     | 华晶家舍一配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2037 | 市区     | 华晶家舍二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2038 | 市区     | 浜头二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2039 | 市区     | 宝车配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2040 | 市区     | 朱巷配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2041 | 市区     | 10kV 古运河 3#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2042 | 市区     | 塘泵配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2043 | 市区     | 槐古二四配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2044 | 市区     | 民丰北苑 2#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2045 | 市区     | 10kV 明珠站 T3     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2046 | 市区     | 民丰北苑 3#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2047 | 市区     | 10kV 摩天站 T1     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2048 | 市区     | 欧典 1#站 T3       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2049 | 市区     | 欧典 2#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2050 | 市区     | 欧典 2#站 T3       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2051 | 市区     | 10kV 瑞江 1#站 T4  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2052 | 市区     | 10kV 瑞江 2#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2053 | 市区     | 10kV 双子星 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2054 | 市区     | 10kV 双子星 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2055 | 市区     | 宁海里箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2056 | 市区     | 10kV 华侨城站 T2    | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2057 | 市区     | 10kV 二泉 1 号站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2058 | 市区     | 10kV 道长巷站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2059 | 市区     | 蠡桥村二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2060 | 市区     | 物资舍甲配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2061 | 市区     | 物资舍乙配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2062 | 市区     | 物资舍丙配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2063 | 市区     | 金星新村配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2064 | 市区     | 潘巷              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2065 | 市区     | 人大舍配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2066 | 市区     | 盛北配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2067 | 市区     | 路灯建配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2068 | 市区     | 向阳桥配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2069 | 市区     | 冯巷增压配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2070 | 市区     | 桥东一配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2071 | 市区     | 卜卦桥配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2072 | 市区     | 八卦桥配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2073 | 市区     | 移动配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2074 | 市区     | 春晖阁配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2075 | 市区     | 范古 5#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2076 | 市区     | 海角 1#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2077 | 市区     | 北桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2078 | 市区     | 10kV 西河站 T3     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2079 | 市区     | 10kV 航运 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2080 | 市区     | 10kV 水曲巷站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2081 | 市区     | 10kV 唐周巷 10#站 T2 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2082 | 市区     | 唐周巷 2#站 T3       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2083 | 市区     | 唐周巷 3#站 T3       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2084 | 市区     | 唐周巷 9#站 T4       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2085 | 市区     | 唐周巷 4#站 T2       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2086 | 市区     | 唐周巷 8#站 T4       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2087 | 市区     | 10kV 道长巷站 T3     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2088 | 市区     | 映山河 2#站 T4       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2089 | 市区     | 槐古南站 T1          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2090 | 市区     | 范古 3#站 T2        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2091 | 市区     | 10kV 范古 4#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2092 | 市区     | 10kV 汇利站 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2093 | 市区     | 10kV 二泉 2 号站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2094 | 市区     | 10kV 二泉 3 号站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2095 | 市区     | 10kV 合成站 T2      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2096 | 市区     | 合成 2#站 T2        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2097 | 市区     | 棉花巷站 T2          | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2098 | 市区     | 柏庄八配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2099 | 市区     | 卜古桥中配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2100 | 市区     | 高泾桥北配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2101 | 市区     | 高水产配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2102 | 市区     | 北禅寺 1#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2103 | 市区     | 羊腰湾 1# 箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2104 | 市区     | 羊腰湾 2# 箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2105 | 市区     | 星晟 1#站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2106 | 市区     | 星晟 1#站 T3    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2107 | 市区     | 10kV 槐古北站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2108 | 市区     | 尤渡苑 2#站 1#   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2109 | 市区     | 尤渡苑 2#站 2#   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2110 | 市区     | 10kV 尤渡苑站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2111 | 市区     | 老轻院一配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2112 | 市区     | 龙佰管业配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2113 | 市区     | 石门路配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2114 | 市区     | 五里芮配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2115 | 市区     | 唐周巷 5#站 T3   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2116 | 市区     | 新世纪 4#站 T2   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2117 | 市区     | 工运 2#站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2118 | 市区     | 置业 1#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2119 | 市区     | 10kV 兴江站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2120 | 市区     | 10kV 兴江站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2121 | 市区     | 10kV 兴江站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2122 | 市区     | 民丰里三配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2123 | 市区     | 宋巷五三配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2124 | 市区     | 东塘巷丙配变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 2125 | 市区     | 广路灯西配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2126 | 市区     | 龙塘岸川前配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2127 | 市区     | 新西泵配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2128 | 市区     | 上场东配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2129 | 市区     | 勤学苑站 T1         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2130 | 市区     | 10kV 宁海里南站 T1   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2131 | 市区     | 10kV 宁海里南站 T2   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2132 | 市区     | 10kV 金海里 1#站 T2 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2133 | 市区     | 10kV 金海里 2#站 T2 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2134 | 市区     | 和园站 2#          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2135 | 市区     | 小娄巷箱式变 T1       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 2136 | 市区     | 崇宁路二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2137 | 市区     | 崇宁路一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2138 | 市区     | 悦华亮化配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2139 | 市区     | 进士坊配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2140 | 市区     | 景开发配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2141 | 市区     | 10kV 古运河 3#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2142 | 市区     | 杨巷 1#箱变 630kVA  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2143 | 市区     | 杨巷 3#箱变 630kVA  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2144 | 市区     | 杨巷 5#箱变 630kVA  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2145 | 市区     | 杨巷 6#箱变 630kVA  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2146 | 市区     | 唐周巷 6#站 T3      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2147 | 市区     | 10kV 唐周巷 7#站 T3 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2148 | 市区     | 双河苑站 T2         | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2149 | 市区     | 五星 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2150 | 市区     | 民单十二配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2151 | 市区     | 民单十三配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2152 | 市区     | 民单九配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2153 | 市区     | 民单十一配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2154 | 市区     | 民单七配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2155 | 市区     | 民单八配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2156 | 市区     | 民单四配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2157 | 市区     | 民单五配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2158 | 市区     | 民单六配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2159 | 市区     | 农喷灌配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2160 | 市区     | 莫后配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2161 | 市区     | 周桐配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2162 | 市区     | 船厂泵配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2163 | 市区     | 黄巷小学配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2164 | 市区     | 黄巷甲配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2165 | 市区     | 黄巷三配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2166 | 市区     | 黄巷戊配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2167 | 市区     | 黄巷乙配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2168 | 市区     | 扬名 4# 站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2169 | 市区     | 扬名 4# 站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2170 | 市区     | 扬名 5# 站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2171 | 市区     | 扬名 5# 站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2172 | 市区     | 江尖站 T2           | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2173 | 市区     | 龙塘家园 8# 站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2174 | 市区     | 龙塘家园 9# 站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2175 | 市区     | 10KV 中联 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2176 | 市区     | 棉花巷箱变 T1         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2177 | 市区     | 华清 1# 箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2178 | 市区     | 华清 3# 箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2179 | 市区     | 宋巷 1#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2180 | 市区     | 宋巷 2#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2181 | 市区     | 观庭 1# 站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2182 | 市区     | 观庭 2# 站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2183 | 市区     | 观庭 3# 站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2184 | 市区     | 10kV 丁降里 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2185 | 市区     | 三号桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2186 | 市区     | 御墅 3# 站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2187 | 市区     | 御墅 3# 站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2188 | 市区     | 御墅 4# 站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2189 | 市区     | 御墅 4# 站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2190 | 市区     | 10kV 瑞星 1#站 T1   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2191 | 市区     | 10kV 瑞星 1#站 T3   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2192 | 市区     | 10kV 瑞星家园 3#站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2193 | 市区     | 10kV 瑞星家园 3#站 T3 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2194 | 市区     | 10kV 瑞星家园 4#站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2195 | 市区     | 10kV 瑞星家园 4#站 T3 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2196 | 市区     | 10kV 瑞星家园 5#站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2197 | 市区     | 10kV 瑞星家园 5#站 T3 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2198 | 市区     | 10kV 瑞星家园 6#站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2199 | 市区     | 10kV 瑞星家园 6#站 T3 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2200 | 市区     | 10kV 瑞星家园 2#站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2201 | 市区     | 10kV 瑞星家园 2#站 T3 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2202 | 市区     | 10kV 凤凰城 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2203 | 市区     | 10kV 凤凰城 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2204 | 市区     | 世家 1#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2205 | 市区     | 世家 1#站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2206 | 市区     | 世家 2#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2207 | 市区     | 世家 2#站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2208 | 市区     | 华硬灯配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2209 | 市区     | 10kV 范古 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2210 | 市区     | 范古 6#站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2211 | 市区     | 东门泵站配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2212 | 市区     | 10kV 勤新苑 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2213 | 市区     | 10kV 勤新苑 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2214 | 市区     | 10kV 勤新苑 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2215 | 市区     | 10kV 新惠 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2216 | 市区     | 10kV 古韵坊 1#站 T1  | 10       | 800       | 620          | 620             |
| 2217 | 市区     | 茂业城 2#站 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2218 | 市区     | 茂业城 2#站 T2          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2219 | 市区     | 茂业城 3#站 T1          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2220 | 市区     | 茂业城 3#站 T2          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2221 | 市区     | 茂业城 4#站 T1          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2222 | 市区     | 茂业城 4#站 T2          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2223 | 市区     | 10kV 锦树里站 T2        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2224 | 市区     | 大麦巷一配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2225 | 市区     | 10kV 古韵坊 2#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2226 | 市区     | 龙管配变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2227 | 市区     | 郑巷二配变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2228 | 市区     | 水榭 1# 站 T1          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2229 | 市区     | 水榭 3# 站 T2          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2230 | 市区     | 10kV 景苑站 T2         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2231 | 市区     | 泰山 1#箱变 T1          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2232 | 市区     | 20/10kV 尤渡苑 6# 站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 2233 | 市区     | 20/10kV 尤渡苑 6# 站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 2234 | 市区     | 20/10kV 尤渡苑 6# 站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2235 | 市区     | 20/10kV 尤渡苑 7# 站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2236 | 市区     | 20/10kV 尤渡苑 7# 站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 2237 | 市区     | 20/10kV 尤渡苑 8# 站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 2238 | 市区     | 20/10kV 尤渡苑 8# 站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 2239 | 市区     | 20/10kV 尤渡苑 8# 站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2240 | 市区     | 20kV 金域 11#站 T1     | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2241 | 市区     | 孙巷八配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2242 | 市区     | 五星制闸配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2243 | 市区     | 民丰家园 1# 站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2244 | 市区     | 民丰家园 1# 站 T3     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2245 | 市区     | 观庭 1# 站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2246 | 市区     | 观庭 2# 站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2247 | 市区     | 观庭 3# 站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2248 | 市区     | 10kV 勤新苑 1#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2249 | 市区     | 10kV 悦蓉雅苑 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2250 | 市区     | 10kV 孙家 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2251 | 市区     | 荣家 1#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2252 | 市区     | 德溪 1# 箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2253 | 市区     | 德溪 2#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2254 | 市区     | 德溪 3# 箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2255 | 市区     | 阳光 10#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2256 | 市区     | 阳光 10#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2257 | 市区     | 水榭 2# 站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2258 | 市区     | 水榭 1# 站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2259 | 市区     | 水榭 2# 站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2260 | 市区     | 水榭 3# 站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2261 | 市区     | 阳光 11#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2262 | 市区     | 阳光 11#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2263 | 市区     | 阳光 12#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2264 | 市区     | 阳光 12#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2265 | 市区     | 阳光 13#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2266 | 市区     | 阳光 13#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2267 | 市区     | 总体家舍配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2268 | 市区     | 龙山湾村配变           | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 2269 | 市区     | 尤渡 1# 箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2270 | 市区     | 10kV 邱巷 50#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2271 | 市区     | 10kV 鑫悦华府 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2272 | 市区     | 10kV 向阳 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2273 | 市区     | 陆巷四二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2274 | 市区     | 敬老院十七配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2275 | 市区     | 10kV 九悦雅筑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2276 | 市区     | 向阳丙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2277 | 市区     | 任巷丙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2278 | 市区     | 上马叁十三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2279 | 市区     | 10kV 水秀 14#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2280 | 市区     | 柏庄三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2281 | 市区     | 柏庄十一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2282 | 市区     | 10kV 北庄 11#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2283 | 市区     | 10kV 悦蓉雅苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2284 | 市区     | 10kV 熙祥雅苑 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2285 | 市区     | 10kV 优雅 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2286 | 市区     | 10kV 御庭 9#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2287 | 市区     | 10kV 青韵璟园 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2288 | 市区     | 10kV 观河澜院站 T3    | 10       | 800       | 619          | 619             |
| 2289 | 市区     | 10kV 锡源尚院 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2290 | 市区     | 10kV 源溪悦庭站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2291 | 市区     | 10kV 天地 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2292 | 市区     | 10kV 仁家 9#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2293 | 市区     | 10kV 水秀 37#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2294 | 市区     | 柏庄二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2295 | 市区     | 10kV 彩乐居 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2296 | 市区     | 金瑞四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2297 | 市区     | 10kV 葛巷 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2298 | 市区     | 谢巷八配变            | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 2299 | 市区     | 10kV 崇宁路 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2300 | 市区     | 成敏五金配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2301 | 市区     | 曹张南四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2302 | 市区     | 曹星七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2303 | 市区     | 10kV 荟溪锦园 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2304 | 市区     | 10kV 邱巷 52#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2305 | 市区     | 10kV 融禾 9#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2306 | 市区     | 10kV 北创 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2307 | 市区     | 10kV 蔚观 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2308 | 市区     | 10kV 蔚观 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2309 | 市区     | 10kV 蔚观 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2310 | 市区     | 10kV 蔚观 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2311 | 市区     | 10kV 兴宸嘉苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2312 | 市区     | 笆斗弄二配变           | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 2313 | 市区     | 10kV 金扬怡庭 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2314 | 市区     | 10kV 康桥 3#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2315 | 市区     | 10kV 江花 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2316 | 市区     | 商检局配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2317 | 市区     | 10kV 西汀苑 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2318 | 市区     | 10kV 兴宸嘉苑 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2319 | 市区     | 10kV 天渝尊园 7#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2320 | 市区     | 长安桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2321 | 市区     | 10kV 上棠雅园 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2322 | 市区     | 10kV 惠景 8#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2323 | 市区     | 10kV 稻香 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2324 | 市区     | 10kV 西泾 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2325 | 市区     | 10kV 丰涵 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2326 | 市区     | 10kV 丰涵 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2327 | 市区     | 10kV 丰涵 8#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2328 | 市区     | 10kV 丰涵 8#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2329 | 市区     | 10kV 诸家 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2330 | 市区     | 南沁一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2331 | 市区     | 10kV 西水晶舍 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2332 | 市区     | 10kV 水秀 29#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2333 | 市区     | 塔水桥配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2334 | 市区     | 10kV 鑫悦华府 6#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2335 | 市区     | 靖海十配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2336 | 市区     | 上马叁五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2337 | 市区     | 高桥村配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2338 | 市区     | 10kV 邱巷 9#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2339 | 市区     | 10kV 人民 1#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2340 | 市区     | 10kV 东岭 4#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2341 | 市区     | 10kV 邱巷 43#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2342 | 市区     | 10kV 大运华府 4#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2343 | 市区     | 10kV 天域华园 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2344 | 市区     | 任巷 1#箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2345 | 市区     | 前村 3#箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2346 | 市区     | 10kV 彩乐居 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2347 | 市区     | 上马叁二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2348 | 市区     | 姚浜二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2349 | 市区     | 江南家舍配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2350 | 市区     | 交通局配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2351 | 市区     | 盛中学配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2352 | 市区     | 10kV 天卒 7#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2353 | 市区     | 勤学路二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2354 | 市区     | 10kV 耕读锦绣院 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2355 | 市区     | 风二期四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2356 | 市区     | 10kV 耕读锦绣院 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2357 | 市区     | 宁海里十配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2358 | 市区     | 10kV 悦惠雅苑 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2359 | 市区     | 胜丰公园配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2360 | 市区     | 10kV 水秀 16#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2361 | 市区     | 10kV 融禾 11#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2362 | 市区     | 10kV 悦珑湾 5#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2363 | 市区     | 10kV 江湾 5#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2364 | 市区     | 10kV 市北 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2365 | 市区     | 10kV 青塘雅苑 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2366 | 市区     | 广南 1#箱变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2367 | 市区     | 孙家桥四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2368 | 市区     | 10kV 稻香 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2369 | 市区     | 10kV 天悦 5#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2370 | 市区     | 10kV 天悦 5#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2371 | 市区     | 崇小泵配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2372 | 市区     | 10kV 震泽 13#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2373 | 市区     | 10kV 北创 6#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2374 | 市区     | 10kV 悦蓉雅苑 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2375 | 市区     | 10kV 黄石嘉园 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2376 | 市区     | 丰一甲配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2377 | 市区     | 10kV 辰上南园 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2378 | 市区     | 10kV 天域华园 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2379 | 市区     | 10kV 大塘御园 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2380 | 市区     | 10kV 水秀 31#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2381 | 市区     | 盛二五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2382 | 市区     | 高巷九配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2383 | 市区     | 丁道桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2384 | 市区     | 10kV 水秀 39#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2385 | 市区     | 10kV 江花 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2386 | 市区     | 大运华府 6#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2387 | 市区     | 10kV 邱巷 18#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2388 | 市区     | 10kV 全昌 5#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2389 | 市区     | 10kV 全昌 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2390 | 市区     | 10kV 全昌 2#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2391 | 市区     | 10kV 全昌 3#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2392 | 市区     | 10kV 全昌 4#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2393 | 市区     | 10kV 逸境铭筑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2394 | 市区     | 县航舍丙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2395 | 市区     | 10kV 惠澜佳园 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2396 | 市区     | 10kV 悦蓉雅苑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2397 | 市区     | 10kV 吉宝 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2398 | 市区     | 10kV 家州 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2399 | 市区     | 芦二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2400 | 市区     | 新苏三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2401 | 市区     | 10kV 惠岸 1#箱变 T1  | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2402 | 市区     | 10kV 锡源尚院 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2403 | 市区     | 10kV 水秀 26#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2404 | 市区     | 五河配电所 T2          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2405 | 市区     | 大运华府 7#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2406 | 市区     | 10kV 孔径 3#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2407 | 市区     | 10kV 孔径 3#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2408 | 市区     | 10kV 孔径 3#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2409 | 市区     | 10kV 孔径 3#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2410 | 市区     | 春嘉 2#站 T1         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2411 | 市区     | 10kV 稻村 19#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2412 | 市区     | 10kV 新民 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2413 | 市区     | 10kV 金扬怡庭 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2414 | 市区     | 10kV 滨河雅园 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2415 | 市区     | 10kV 大塘御园 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2416 | 市区     | 10kV 凤滨 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2417 | 市区     | 10kV 邱巷 22#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2418 | 市区     | 10kV 扬花苑 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2419 | 市区     | 10kV 震泽 5#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2420 | 市区     | 10kV 金扬怡庭 4#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2421 | 市区     | 锦明五配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2422 | 市区     | 秀菜五配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2423 | 市区     | 20kV 黄泥头佳苑 3#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 2424 | 市区     | 金星 1# 箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2425 | 市区     | 10kV 天域华园 6#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2426 | 市区     | 10kV 溪涧雅苑站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2427 | 市区     | 沪东装饰二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2428 | 市区     | 徐巷西配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2429 | 市区     | 10kV 晓团悦园 1#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2430 | 市区     | 10kV 融禾 12#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2431 | 市区     | 建华宅配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2432 | 市区     | 张家桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2433 | 市区     | 10kV 天域华园 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2434 | 市区     | 10kV 天域华园 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2435 | 市区     | 沈巷叁一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2436 | 市区     | 沈巷叁二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2437 | 市区     | 李巷东配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2438 | 市区     | 10kV 山北 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2439 | 市区     | 勤俭新村一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2440 | 市区     | 清明 3#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2441 | 市区     | 瑞陈叁一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2442 | 市区     | 10kV 天镜铭筑 2#站 T4 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2443 | 市区     | 庙头二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2444 | 市区     | 10kV 水秀 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2445 | 市区     | 10kV 山北 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2446 | 市区     | 10kV 鑫悦华府 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2447 | 市区     | 10kV 公安 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2448 | 市区     | 10kV 锦数双河苑 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2449 | 市区     | 10kV 江花 7#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2450 | 市区     | 10kV 天卒 11#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2451 | 市区     | 随想二配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2452 | 市区     | 10kV 民新 4#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2453 | 市区     | 后西溪戊配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2454 | 市区     | 槐古坊五配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2455 | 市区     | 槐古坊六配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2456 | 市区     | 10kV 周山浜 5#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2457 | 市区     | 部队一配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2458 | 市区     | 10kV 融禾 6#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2459 | 市区     | 10kV 金山 2#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2460 | 市区     | 杨巷上配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2461 | 市区     | 朝阳                 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2462 | 市区     | 横庄                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2463 | 市区     | 老轻院 1#站 T1         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2464 | 市区     | 老轻院 1#站 T2         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2465 | 市区     | 20/10kV 富城湾 1#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 2466 | 市区     | 10kV 富城湾 1#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2467 | 市区     | 20/10kV 富城湾 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2468 | 市区     | 20/10kV 富城湾 2#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 2469 | 市区     | 西新桥一配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2470 | 市区     | 20kV 金域 4#站 T1     | 20       | 1000      | 800          | 800             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2471 | 市区     | 20kV 金域 4#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 2472 | 市区     | 10kV 永定 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2473 | 市区     | 诸巷丙配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2474 | 市区     | 10kV 旅游局 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2475 | 市区     | 老干部金配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2476 | 市区     | 联桃园配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2477 | 市区     | 10kV 御庭 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2478 | 市区     | 陈巷东会配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2479 | 市区     | 10kV 御庭 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2480 | 市区     | 10kV 御庭 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2481 | 市区     | 10kV 御庭 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2482 | 市区     | 10kV 御庭 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2483 | 市区     | 10kV 御庭 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2484 | 市区     | 10kV 奕盛 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2485 | 市区     | 10kV 奕盛 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2486 | 市区     | 10kV 奕盛 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2487 | 市区     | 10kV 奕盛 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2488 | 市区     | 10kV 奕盛 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2489 | 市区     | 10kV 奕盛 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2490 | 市区     | 10kV 奕盛 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2491 | 市区     | 10kV 奕盛 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2492 | 市区     | 10kV 奕盛 6#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2493 | 市区     | 10kV 奕盛 6#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2494 | 市区     | 10kV 御庭 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2495 | 市区     | 10kV 御庭 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2496 | 市区     | 松梅叁配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2497 | 市区     | 电经部一配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2498 | 市区     | 输电仓库配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2499 | 市区     | 10kV 南长 10#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2500 | 市区     | 10kV 新民 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2501 | 市区     | 10kV 天悦 2#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2502 | 市区     | 10kV 天悦 2#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2503 | 市区     | 10kV 天域 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2504 | 市区     | 10kV 天域 8#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2505 | 市区     | 10kV 天域 8#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2506 | 市区     | 10kV 天域 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2507 | 市区     | 20kV 金域 2#站 T1   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 2508 | 市区     | 20kV 金域 2#站 T2   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 2509 | 市区     | 20kV 金域 3#站 T1   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 2510 | 市区     | 20kV 金域 3#站 T2   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 2511 | 市区     | 陈巷二一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2512 | 市区     | 10kV 梁开 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2513 | 市区     | 金河湾 1#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2514 | 市区     | 金河湾 1#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2515 | 市区     | 金河湾 2#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2516 | 市区     | 金河湾 2#站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2517 | 市区     | 金河湾 3#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2518 | 市区     | 金河湾 3#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2519 | 市区     | 金河湾 4#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2520 | 市区     | 五星#8 站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2521 | 市区     | 金河湾 4#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2522 | 市区     | 金河湾 5#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2523 | 市区     | 金河湾 5#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2524 | 市区     | 金河湾 6#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2525 | 市区     | 金河湾 6#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2526 | 市区     | 金河湾 7#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2527 | 市区     | 金河湾 7#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2528 | 市区     | 10kV 永泰 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2529 | 市区     | 10kV 金扬 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2530 | 市区     | 10kV 金扬 3#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2531 | 市区     | 广益十三配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2532 | 市区     | 广益十配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2533 | 市区     | 广益十二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2534 | 市区     | 广益十一配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2535 | 市区     | 宁海里三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2536 | 市区     | 10kV 中星苑 1#站 T1 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 2537 | 市区     | 凤南配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2538 | 市区     | 10kV 南长 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2539 | 市区     | 10kV 南长 6#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2540 | 市区     | 10kV 水曲 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2541 | 市区     | 10kV 水曲 2#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2542 | 市区     | 西陈桥叁配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2543 | 市区     | 鸣一                 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2544 | 市区     | 光隆站 T1             | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2545 | 市区     | 光隆站 T3             | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2546 | 市区     | 20/10kV 尤渡苑 9#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2547 | 市区     | 20/10kV 尤渡苑 9#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 2548 | 市区     | 农河配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2549 | 市区     | 丰二甲配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2550 | 市区     | 丰二庚配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2551 | 市区     | 工艺 1#箱变 T1         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2552 | 市区     | 工艺 2#箱变 T1         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2553 | 市区     | 工艺 3#箱变 T1         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2554 | 市区     | 五河苑 5#站 T2         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2555 | 市区     | 五河苑 5#站 T1         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2556 | 市区     | 五河苑 6#站 T1         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2557 | 市区     | 五河苑 6#站 T2         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2558 | 市区     | 10kV 阅山 2#站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2559 | 市区     | 10kV 西城 1#站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2560 | 市区     | 10kV 西城 1#站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2561 | 市区     | 10kV 西城 2#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2562 | 市区     | 10kV 西城 2#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2563 | 市区     | 10kV 西城 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2564 | 市区     | 10kV 西城 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2565 | 市区     | 10kV 西城 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2566 | 市区     | 10kV 西城 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2567 | 市区     | 10kV 西城 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2568 | 市区     | 10kV 西城 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2569 | 市区     | 10kV 奕盛 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2570 | 市区     | 10kV 奕盛 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2571 | 市区     | 运蓉灯配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2572 | 市区     | 会村一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2573 | 市区     | 会村二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2574 | 市区     | 小吴巷五配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2575 | 市区     | 小吴巷八配变         | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 2576 | 市区     | 小吴巷十二配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2577 | 市区     | 小吴巷四配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2578 | 市区     | 小吴巷三配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2579 | 市区     | 小吴巷配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2580 | 市区     | 惠龙甲四泵配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2581 | 市区     | 邹巷配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2582 | 市区     | 惠龙十二配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2583 | 市区     | 惠龙七配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2584 | 市区     | 惠龙六配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2585 | 市区     | 会龙桥南配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2586 | 市区     | 山北医院配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2587 | 市区     | 知足桥配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2588 | 市区     | 知足桥二配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2589 | 市区     | 尤唐桥配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2590 | 市区     | 知足桥四配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2591 | 市区     | 红星朱巷一配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2592 | 市区     | 蒋家湾甲配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2593 | 市区     | 蒋家湾泵配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2594 | 市区     | 锡航七配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2595 | 市区     | 玉泉新村二变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2596 | 市区     | 锡航甲配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2597 | 市区     | 锡航六配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2598 | 市区     | 谈巷一配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2599 | 市区     | 惠龙甲一配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2600 | 市区     | 邹巷北配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2601 | 市区     | 惠龙甲二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2602 | 市区     | 小吴巷二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2603 | 市区     | 吴巷新村配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2604 | 市区     | 大吴巷泵配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2605 | 市区     | 惠龙十四配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2606 | 市区     | 惠龙十五配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2607 | 市区     | 山北中学配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2608 | 市区     | 惠龙五配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2609 | 市区     | 惠龙二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2610 | 市区     | 惠龙三配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2611 | 市区     | 邹巷乙配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2612 | 市区     | 邹村丙配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2613 | 市区     | 惠泉 1#站 T3     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2614 | 市区     | 知足桥三配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2615 | 市区     | 伯渎桥贰配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2616 | 市区     | 伯渎桥配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2617 | 市区     | 伯渎桥叁配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2618 | 市区     | 大车口围墙配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2619 | 市区     | 塘泾泵配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2620 | 市区     | 钢铁桥配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2621 | 市区     | 大窑路配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2622 | 市区     | 陆青配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2623 | 市区     | 小吴巷十六配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2624 | 市区     | 10kV 永定配电所 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2625 | 市区     | 道长 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2626 | 市区     | 华夏配电所 T2      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2627 | 市区     | 新苏二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2628 | 市区     | 新苏一配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2629 | 市区     | 善泥坝乙配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2630 | 市区     | 建材舍二配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2631 | 市区     | 中南中配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2632 | 市区     | 中销舍配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2633 | 市区     | 初中舍配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2634 | 市区     | 市北高中配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2635 | 市区     | 新巷七配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2636 | 市区     | 青石路配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2637 | 市区     | 金匱苑#2 站 T2 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2638 | 市区     | 庙湾配变       | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 2639 | 市区     | 新生路一配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2640 | 市区     | 百岁坊二配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2641 | 市区     | 运输站配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2642 | 市区     | 永安市配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2643 | 市区     | 中花苑三配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2644 | 市区     | 中花苑一配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2645 | 市区     | 蚊香厂配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2646 | 市区     | 杨巷二配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2647 | 市区     | 盛南配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2648 | 市区     | 秀菜配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2649 | 市区     | 稻香超市配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2650 | 市区     | 水秀三一配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2651 | 市区     | 水秀三二配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2652 | 市区     | 北桥新村配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2653 | 市区     | 槐古桥配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2654 | 市区     | 顾桥泵配变      | 10       | 315       | 252          | 252             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2655 | 市区     | 荷叶村一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2656 | 市区     | 荷叶村二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2657 | 市区     | 荷叶村             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2658 | 市区     | 荷叶村三配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2659 | 市区     | 复兴路甲配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2660 | 市区     | 小尖泵配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2661 | 市区     | 10kV 芦庄 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2662 | 市区     | 教会配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2663 | 市区     | 八中基建配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2664 | 市区     | 姚巷三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2665 | 市区     | 复兴巷配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2666 | 市区     | 10kV 惠农 4#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2667 | 市区     | 10kV 沈果 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2668 | 市区     | 沈果 1#箱变 T1      | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 2669 | 市区     | 石化环网箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2670 | 市区     | 惠农 1#箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2671 | 市区     | 房产箱变 T1         | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 2672 | 市区     | 大会堂箱变 T1        | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 2673 | 市区     | 唐巷四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2674 | 市区     | 唐巷十配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2675 | 市区     | 井亭村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2676 | 市区     | 10kV 阅山 2#站 T2  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2677 | 市区     | 联桃园二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2678 | 市区     | 月秀 2 号站 T3       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2679 | 市区     | 10kV 月秀 2#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2680 | 市区     | 月秀 2 号站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2681 | 市区     | 月秀 1 号站 T3       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2682 | 市区     | 月秀 1 号站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2683 | 市区     | 月秀 3 号站 T3       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2684 | 市区     | 月秀 3 号站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2685 | 市区     | 月秀 3 号站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2686 | 市区     | 10kV 芦村线 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2687 | 市区     | 五星 14#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2688 | 市区     | 五星 15#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2689 | 市区     | 五星 16#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2690 | 市区     | 风雷唐巷配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2691 | 市区     | 典古桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2692 | 市区     | 饮片库配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2693 | 市区     | 絮绵厂配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2694 | 市区     | 风雷云配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2695 | 市区     | 新联苑 2#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2696 | 市区     | 诸家线#2 箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2697 | 市区     | 河埕农场配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2698 | 市区     | 芦村新村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2699 | 市区     | 芦配配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2700 | 市区     | 西金路灯配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2701 | 市区     | 风光里乙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2702 | 市区     | 风光里丙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2703 | 市区     | 风雷宋丙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2704 | 市区     | 苗金西浜配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2705 | 市区     | 雷二期六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2706 | 市区     | 丁巷十二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2707 | 市区     | 丁巷十一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2708 | 市区     | 真空管厂配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2709 | 市区     | 新联村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2710 | 市区     | 槐古 1#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2711 | 市区     | 10kV 槐古北站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2712 | 市区     | 时新巷 1#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2713 | 市区     | 10kV 兴源 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2714 | 市区     | 10kV 人民 3#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2715 | 市区     | 奥田配变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 2716 | 市区     | 双色织配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2717 | 市区     | 10kV 民丰西苑 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2718 | 市区     | 10kV 民丰西苑 1#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2719 | 市区     | 10kV 民丰西苑 2#站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2720 | 市区     | 10kV 民丰西苑 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2721 | 市区     | 10kV 民丰西苑 3#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2722 | 市区     | 10kV 民丰西苑 4#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2723 | 市区     | 工运 2#站 T1        | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2724 | 市区     | 德福站 T1          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2725 | 市区     | 10kV 东方时代站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2726 | 市区     | 县物资配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2727 | 市区     | 锡山财配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2728 | 市区     | 10kV 南桥 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2729 | 市区     | 诸家桥丙配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2730 | 市区     | 一里街四配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2731 | 市区     | 一里街一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2732 | 市区     | 山水湖滨 2#站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2733 | 市区     | 建筑弄配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2734 | 市区     | 绿塔路甲配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2735 | 市区     | 总休二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2736 | 市区     | 龙舜新村配变          | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 2737 | 市区     | 嘉锡大厦站 T1        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2738 | 市区     | 菜场十五            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2739 | 市区     | 新村十四            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2740 | 市区     | 沿河五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2741 | 市区     | 郑巷新村配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2742 | 市区     | 杨木桥中配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2743 | 市区     | 杨木桥巷配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2744 | 市区     | 杨木桥六配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2745 | 市区     | 杨木桥西配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2746 | 市区     | 杨木桥新配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2747 | 市区     | 五河北配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2748 | 市区     | 10kV 芦村 2#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2749 | 市区     | 荣威灯配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2750 | 市区     | 沈古巷配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2751 | 市区     | 勤新苑配变           | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 2752 | 市区     | 陈漕新村一配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2753 | 市区     | 绿塔路乙配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2754 | 市区     | 七院配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2755 | 市区     | 绿塔路丙配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2756 | 市区     | 绿塔路丁泵配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2757 | 市区     | 玉泉新村            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2758 | 市区     | 长庆 3#箱变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2759 | 市区     | 陈家单 2           | 10       | 50        | 40           | 40              |
| 2760 | 市区     | 杨木桥新三配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2761 | 市区     | 杨木新四配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2762 | 市区     | 丁巷二己配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2763 | 市区     | 明水里             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2764 | 市区     | 丁巷二乙配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2765 | 市区     | 丁巷二甲配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2766 | 市区     | 新桥东配变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 2767 | 市区     | 庄工业配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2768 | 市区     | 10kV 军医院站 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2769 | 市区     | 严巷四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2770 | 市区     | 向阳乙配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2771 | 市区     | 向阳甲配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2772 | 市区     | 向阳村二配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2773 | 市区     | 清扬甲一配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2774 | 市区     | 龙山巷配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2775 | 市区     | 8690 部队箱变 T1 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 2776 | 市区     | 三茅峰          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2777 | 市区     | 惠泉 4#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2778 | 市区     | 惠泉 3#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2779 | 市区     | 勤新梁鸿一配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2780 | 市区     | 勤新梁鸿二配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2781 | 市区     | 俞巷五配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2782 | 市区     | 乌金桥巷配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2783 | 市区     | 东风周配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2784 | 市区     | 清扬泵配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2785 | 市区     | 和平二配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2786 | 市区     | 书院弄三配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2787 | 市区     | 半寺西配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2788 | 市区     | 南洋滩          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2789 | 市区     | 电化北          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2790 | 市区     | 惠泉 2#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2791 | 市区     | 惠泉 6#站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2792 | 市区     | 惠泉 5#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2793 | 市区     | 长庆路配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2794 | 市区     | 熙春街一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2795 | 市区     | 10kV 双子星 2# 站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2796 | 市区     | 陈漕 1#箱变 T1       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2797 | 市区     | 10kV 吉庆苑站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2798 | 市区     | 五姓巷配电所 T2        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2799 | 市区     | 接官亭配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2800 | 市区     | 勤丰村              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2801 | 市区     | 菩堤浜泵配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2802 | 市区     | 10kV 和泰苑站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2803 | 市区     | 生活服务配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2804 | 市区     | 青石路 5# 箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2805 | 市区     | 青石路 2# 箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2806 | 市区     | 惠盛路甲配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2807 | 市区     | 马夹里配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2808 | 市区     | 庄甲里配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2809 | 市区     | 普济桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2810 | 市区     | 惠山公路配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2811 | 市区     | 芦庄 2#站 T1        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2812 | 市区     | 上庄浜一配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2813 | 市区     | 上庄浜二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2814 | 市区     | 新联花园配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2815 | 市区     | 上庄浜三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2816 | 市区     | 五星场配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2817 | 市区     | 肖巷配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2818 | 市区     | 清扬路配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2819 | 市区     | 映山河小区配电所 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2820 | 市区     | 龙山梢配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2821 | 市区     | 钱南部队配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2822 | 市区     | 东家巷配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2823 | 市区     | 上庄浜四配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2824 | 市区     | 许湾里三配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2825 | 市区     | 许湾里二配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2826 | 市区     | 兰苑 1#箱变 T1    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2827 | 市区     | 水秀小学配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2828 | 市区     | 五星 C 块 3#站 T2 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2829 | 市区     | 优族联盟站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2830 | 市区     | 映山河 2#站 1#    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2831 | 市区     | 瑞希苑站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2832 | 市区     | 芦庄 7#站 T1     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2833 | 市区     | 新苏六配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2834 | 市区     | 新苏五配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2835 | 市区     | 新苏四配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2836 | 市区     | 新苏旁配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2837 | 市区     | 新巷五配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2838 | 市区     | 金城二四配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2839 | 市区     | 金城二五配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2840 | 市区     | 中南十四配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2841 | 市区     | 中南十五配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2842 | 市区     | 中南十六配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2843 | 市区     | 中南东配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2844 | 市区     | 中三一配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2845 | 市区     | 中三二配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2846 | 市区     | 中三三配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2847 | 市区     | 中三四配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2848 | 市区     | 中三十一配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2849 | 市区     | 中三十配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2850 | 市区     | 野花园甲配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2851 | 市区     | 野花园二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2852 | 市区     | 县三招配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2853 | 市区     | 江南花园六配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2854 | 市区     | 江南花园五配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2855 | 市区     | 江南花园四配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2856 | 市区     | 中三九配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2857 | 市区     | 中三五配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2858 | 市区     | 中三六配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2859 | 市区     | 中三七配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2860 | 市区     | 中三八配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2861 | 市区     | 中联二配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2862 | 市区     | 中联四配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2863 | 市区     | 江南花园一配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2864 | 市区     | 江南花园二配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2865 | 市区     | 江南花园三配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2866 | 市区     | 丰一乙配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2867 | 市区     | 中联三配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2868 | 市区     | 中联五配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2869 | 市区     | 中联七配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2870 | 市区     | 中联六配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2871 | 市区     | 中联十配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2872 | 市区     | 中联九配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2873 | 市区     | 中联十一配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2874 | 市区     | 中联十二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2875 | 市区     | 中联十三配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2876 | 市区     | 中联二八配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2877 | 市区     | 中联二七配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2878 | 市区     | 中联二五配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2879 | 市区     | 丰一丙配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2880 | 市区     | 丰二丙配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2881 | 市区     | 质量监督配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2882 | 市区     | 瑞二甲配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2883 | 市区     | 中联二六配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2884 | 市区     | 中联二四配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2885 | 市区     | 中联二三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2886 | 市区     | 中联二二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2887 | 市区     | 中联十四配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2888 | 市区     | 中联十五配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2889 | 市区     | 中联十八配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2890 | 市区     | 中联十七配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2891 | 市区     | 中联十九配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2892 | 市区     | 中联二十一配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2893 | 市区     | 瑞二乙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2894 | 市区     | 瑞二戊配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2895 | 市区     | 县种舍配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2896 | 市区     | 瑞陈贰一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2897 | 市区     | 瑞陈壹一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2898 | 市区     | 瑞陈壹二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2899 | 市区     | 瑞陈贰二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2900 | 市区     | 10kV 广丰 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2901 | 市区     | 东城风景 1#         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2902 | 市区     | 杨村委配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2903 | 市区     | 高车头配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2904 | 市区     | 社福院配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2905 | 市区     | 广益村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2906 | 市区     | 广益七配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2907 | 市区     | 杨木桥北配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2908 | 市区     | 广益六配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2909 | 市区     | 广益五配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2910 | 市区     | 广益四配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2911 | 市区     | 广益三配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2912 | 市区     | 广益一配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2913 | 市区     | 广益二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2914 | 市区     | 管巷西配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2915 | 市区     | 丰三八配变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 2916 | 市区     | 商业贸配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2917 | 市区     | 凤翔南配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2918 | 市区     | 动力家舍配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2919 | 市区     | 丁村医配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2920 | 市区     | 黄巷集甲配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2921 | 市区     | 黄巷东二配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2922 | 市区     | 巡桥配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2923 | 市区     | 野岸排涝泵  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2924 | 市区     | 通江电信配变 | 10       | 400       | 257          | 257             |
| 2925 | 市区     | 施巷乙配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2926 | 市区     | 槐古二二配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2927 | 市区     | 永乐配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2928 | 市区     | 惠东二配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2929 | 市区     | 惠东四配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2930 | 市区     | 惠东五配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2931 | 市区     | 惠东六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2932 | 市区     | 10kV 嘉德花园 1#站 T3 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2933 | 市区     | 10kV 嘉德花园 2#站 T4 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2934 | 市区     | 新联家园 1#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2935 | 市区     | 银仁站 T2           | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 2936 | 市区     | 新联家园 2#站 T1      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2937 | 市区     | 新联家园 3#站 T1      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 2938 | 市区     | 河埭配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2939 | 市区     | 政舍一配变            | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 2940 | 市区     | 政舍二配变            | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 2941 | 市区     | 政舍三配变            | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 2942 | 市区     | 政舍六配变            | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 2943 | 市区     | 政舍七配变            | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 2944 | 市区     | 政舍十六配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2945 | 市区     | 政舍十三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2946 | 市区     | 政舍十四配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2947 | 市区     | 赵家浜北配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2948 | 市区     | 新联苑 2#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2949 | 市区     | 10kV 民丰 1#站 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2950 | 市区     | 五里十配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2951 | 市区     | 惠巷丁配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2952 | 市区     | 塔影苑#2 站 T2       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2953 | 市区     | 黄安#1 站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2954 | 市区     | 黄安#1站 T1          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2955 | 市区     | 黄安#2站 T2          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2956 | 市区     | 黄安#2站 T1          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2957 | 市区     | 广南交东二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2958 | 市区     | 10kV 西泾 9#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2959 | 市区     | 塔影苑#2站 T1         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2960 | 市区     | 民丰红配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2961 | 市区     | 10kV 锦数双河苑 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2962 | 市区     | 10kV 水秀 22#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2963 | 市区     | 20kV 黄泥头佳苑 4#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 2964 | 市区     | 盛二八配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2965 | 市区     | 上马叁九配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2966 | 市区     | 10kV 耕读锦绣院 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2967 | 市区     | 10kV 融禾 10#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2968 | 市区     | 10kV 锡源尚院 10#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2969 | 市区     | 10kV 锦数双河苑 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2970 | 市区     | 10kV 融禾 4#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2971 | 市区     | 10kV 江花 7#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2972 | 市区     | 风王巷三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2973 | 市区     | 周立交               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 2974 | 市区     | 风王巷甲配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2975 | 市区     | 10kV 大塘御园 10#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2976 | 市区     | 10kV 锦数双河苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 2977 | 市区     | 10kV 文澜雅苑 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2978 | 市区     | 10kV 汀澜雅居 1#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2979 | 市区     | 10kV 星海苑 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2980 | 市区     | 10kV 星海苑 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2981 | 市区     | 广丰 4#箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2982 | 市区     | 10kV 汀澜雅居 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2983 | 市区     | 毛巷甲配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2984 | 市区     | 惠龙华配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2985 | 市区     | 邹巷甲配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2986 | 市区     | 风光里甲配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2987 | 市区     | 10kV 梁中锦和 1#站 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2988 | 市区     | 10kV 鑫悦华府 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2989 | 市区     | 10kV 锦数双河苑 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2990 | 市区     | 10kV 震泽 14#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 2991 | 市区     | 刘潭十八配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2992 | 市区     | 10kV 青塘雅苑 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2993 | 市区     | 农机新村二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2994 | 市区     | 刘潭十九配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2995 | 市区     | 刘潭二十配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 2996 | 市区     | 10kV 天渝尊园 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2997 | 市区     | 10kV 锦数双河苑 9#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2998 | 市区     | 10kV 裕景澜园 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 2999 | 市区     | 10kV 大塘御园 9#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3000 | 市区     | 嘉源三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3001 | 市区     | 10kV 江花 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3002 | 市区     | 10kV 永泰 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3003 | 市区     | 芦庄 4#站 T1        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 3004 | 市区     | 芦庄 4#站 T2        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 3005 | 市区     | 芦庄 4#站 T3        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 3006 | 市区     | 10kV 塔影 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3007 | 市区     | 10kV 融禾 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3008 | 市区     | 10kV 亭子桥 3#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3009 | 市区     | 十一中配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3010 | 市区     | 10kV 扬花苑 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3011 | 市区     | 10kV 融禾 7#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3012 | 市区     | 10kV 九悦雅筑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3013 | 市区     | 大运华府 5#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3014 | 市区     | 10kV 晶晶 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3015 | 市区     | 10kV 水秀 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3016 | 市区     | 10kV 彩乐居 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3017 | 市区     | 10kV 御庭 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3018 | 市区     | 青石路 4#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3019 | 市区     | 10kV 上棠雅园 1#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3020 | 市区     | 10kV 天渝尊园 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3021 | 市区     | 10kV 马湾 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3022 | 市区     | 10kV 许艾 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3023 | 市区     | 10kV 许艾 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3024 | 市区     | 10kV 兴宸嘉苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3025 | 市区     | 笆斗弄一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3026 | 市区     | 10kV 范古 4#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3027 | 市区     | 10kV 荟溪锦园 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3028 | 市区     | 10kV 映山湖 4#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3029 | 市区     | 养基队配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3030 | 市区     | 靖海八配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3031 | 市区     | 10kV 和新 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3032 | 市区     | 10kV 水秀 8#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3033 | 市区     | 双河上配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3034 | 市区     | 红星西坝二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3035 | 市区     | 惠峰戊配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3036 | 市区     | 小吴巷十配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3037 | 市区     | 北塘临时配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3038 | 市区     | 井亭东配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3039 | 市区     | 10kV 稻村 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3040 | 市区     | 宪丰 1#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3041 | 市区     | 宪丰 3#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3042 | 市区     | 宪丰 4#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3043 | 市区     | 宪丰 5#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3044 | 市区     | 地质 5#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3045 | 市区     | 桥边 2#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3046 | 市区     | 桥边 3# 箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3047 | 市区     | 陈巷任巷南配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3048 | 市区     | 龙塘家园 7# 站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3049 | 市区     | 严家 1# 箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3050 | 市区     | 严家 2# 箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3051 | 市区     | 严家 5# 箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3052 | 市区     | 阅山 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3053 | 市区     | 阅山 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3054 | 市区     | 地质 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3055 | 市区     | 地质 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3056 | 市区     | 地质 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3057 | 市区     | 地质 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3058 | 市区     | 同仁 5# 箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3059 | 市区     | 永兴站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3060 | 市区     | 永兴站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3061 | 市区     | 永兴站 T3       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3062 | 市区     | 红光配变         | 10       | 400       | 230          | 230             |
| 3063 | 市区     | 金匱苑 4# 站 T4  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 3064 | 市区     | 随想配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3065 | 市区     | 石澄路灯配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3066 | 市区     | 孙蒋十五配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3067 | 市区     | 红光三队配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3068 | 市区     | 建筑丙配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3069 | 市区     | 扬北新村配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3070 | 市区     | 防汛配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3071 | 市区     | 尤渡苑 5# 站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3072 | 市区     | 10kV 御墅 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3073 | 市区     | 10kV 御墅 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3074 | 市区     | 利农南配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3075 | 市区     | 金阳大厦站 T1        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3076 | 市区     | 速达配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3077 | 市区     | 10kV 瑞景 1# 站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3078 | 市区     | 瑞景 2# 站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3079 | 市区     | 瑞景 2# 站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3080 | 市区     | 丁巷二新配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3081 | 市区     | 五星#8 站 T3       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3082 | 市区     | 凤盛灯配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3083 | 市区     | 苏豪 1#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3084 | 市区     | 苏豪 2#站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3085 | 市区     | 朗诗 1#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3086 | 市区     | 朗诗 1#站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3087 | 市区     | 朗诗 2# 站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3088 | 市区     | 朗诗 2# 站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3089 | 市区     | 10kV 南长 3#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3090 | 市区     | 南长 4#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3091 | 市区     | 10kV 叶片 7#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3092 | 市区     | 扬名 2#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3093 | 市区     | 扬名 3#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3094 | 市区     | 芦村 6#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3095 | 市区     | 芦村 8#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3096 | 市区     | 10kV 叶片 4#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3097 | 市区     | 10kV 叶片 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3098 | 市区     | 10kV 叶片 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3099 | 市区     | 10kV 诺卡 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3100 | 市区     | 10kV 诺卡 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3101 | 市区     | 10kV 诺卡 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3102 | 市区     | 清扬一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3103 | 市区     | 清扬二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3104 | 市区     | 清扬三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3105 | 市区     | 清扬四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3106 | 市区     | 塘泾一配变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 3107 | 市区     | 扬名西坝甲配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3108 | 市区     | 扬名西坝乙配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3109 | 市区     | 政舍十九配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3110 | 市区     | 塘泾三配变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 3111 | 市区     | 塘泾乙配变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 3112 | 市区     | 塘泾二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3113 | 市区     | 南洋花园站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3114 | 市区     | 南洋花园站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3115 | 市区     | 范古 5#站 T2          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3116 | 市区     | 前张巷甲配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3117 | 市区     | 桥边 1#箱变 T1         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3118 | 市区     | 风顺里 1#箱变 T1        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3119 | 市区     | 风顺里 4#箱变 T1        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3120 | 市区     | 凤加站 T1             | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3121 | 市区     | 金匱苑 4#站 T2         | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 3122 | 市区     | 10kV 景苑站 T1        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3123 | 市区     | 叙康 3#箱变 T1         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3124 | 市区     | 惠钱 1#箱变 T1         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3125 | 市区     | 学广路灯配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3126 | 市区     | 华新村 3              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3127 | 市区     | 军医 1#箱变 T1         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3128 | 市区     | 军医 2#箱变 T1         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3129 | 市区     | 军医 3#箱变 T1         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3130 | 市区     | 凤滨线 1#箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3131 | 市区     | 10kV 金山 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3132 | 市区     | 10kV 无锡监狱站 T2      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3133 | 市区     | 凤加站 T2             | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3134 | 市区     | 孙蒋十一配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3135 | 市区     | 谈巷六配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3136 | 市区     | 向阳 16#箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3137 | 市区     | 10kV 天渝骄园二期 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3138 | 市区     | 10kV 春熙雅苑 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3139 | 市区     | 10kV 崇安府 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3140 | 市区     | 10kV 邱巷 44#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3141 | 市区     | 10kV 青塘雅苑 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3142 | 市区     | 10kV 绿塔 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3143 | 市区     | 惠峰丁配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3144 | 市区     | 沈巷肆配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3145 | 市区     | 20kV 西水东 18#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 3146 | 市区     | 10kV 荟溪锦园 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3147 | 市区     | 10kV 天御 2#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3148 | 市区     | 10kV 天御 2#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3149 | 市区     | 10kV 春熙雅苑 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3150 | 市区     | 曹家浜二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3151 | 市区     | 泛华箱变 T1           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 3152 | 市区     | 锦明九配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3153 | 市区     | 10kV 天域华园 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3154 | 市区     | 10kV 鑫悦华府 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3155 | 市区     | 金盾配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3156 | 市区     | 10kV 耕读锦绣院 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3157 | 市区     | 10kV 稻村 5#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3158 | 市区     | 曹湾配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3159 | 市区     | 五里 1#箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3160 | 市区     | 10kV 大塘御园 9#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3161 | 市区     | 10kV 后张巷 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3162 | 市区     | 10kV 裕景澜园 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3163 | 市区     | 10kV 西泾 7#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3164 | 市区     | 后西溪丁配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3165 | 市区     | 10kV 天一华府 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3166 | 市区     | 10kV 融禾 11#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3167 | 市区     | 西漳 1#箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3168 | 市区     | 10kV 长庆大厦 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3169 | 市区     | 10kV 水秀 35#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3170 | 市区     | 东湖塘配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3171 | 市区     | 水墨头丁配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3172 | 市区     | 凤翔花苑 4#箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3173 | 市区     | 10kV 五河新村 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3174 | 市区     | 10kV 兴源 2#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3175 | 市区     | 10kV 彩乐居 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3176 | 市区     | 洞桥头乙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3177 | 市区     | 10kV 悦珑湾 7#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3178 | 市区     | 10kV 天渝尊园 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3179 | 市区     | 10kV 西水晶舍 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3180 | 市区     | 10kV 西水晶舍 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3181 | 市区     | 10kV 水秀 15#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3182 | 市区     | 10kV 兰苑 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3183 | 市区     | 百岁坊一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3184 | 市区     | 10kV 江溪 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3185 | 市区     | 10kV 邱巷 12#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3186 | 市区     | 新任巷配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3187 | 市区     | 谈巷泵配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3188 | 市区     | 10kV 梁中锦和 1#站 T2  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3189 | 市区     | 10kV 水秀 32#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3190 | 市区     | 华伍配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3191 | 市区     | 东塘巷甲配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3192 | 市区     | 10kV 悦蓉雅苑 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3193 | 市区     | 10kV 青塘雅苑 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3194 | 市区     | 10kV 悦蓉雅苑 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3195 | 市区     | 九曲基乙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3196 | 市区     | 10kV 东岭 2#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3197 | 市区     | 10kV 大运华府 10#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3198 | 市区     | 10kV 青塘雅苑 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3199 | 市区     | 10kV 悦禧家园 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3200 | 市区     | 10kV 江花 3#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3201 | 市区     | 10kV 海角 6#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3202 | 市区     | 10kV 天域华园 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3203 | 市区     | 10kV 惠澜佳园 1#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3204 | 市区     | 10kV 西水晶舍 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3205 | 市区     | 10kV 天卒 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3206 | 市区     | 后阳巷三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3207 | 市区     | 乌桥配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3208 | 市区     | 高桥天惠配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3209 | 市区     | 10kV 大运华府 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3210 | 市区     | 10kV 悦禧家园 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3211 | 市区     | 10kV 北庄 10#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3212 | 市区     | 10kV 崇安府 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3213 | 市区     | 10kV 唐周 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3214 | 市区     | 10kV 金科 2#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3215 | 市区     | 10kV 金科 2#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3216 | 市区     | 10kV 金科 2#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3217 | 市区     | 10kV 金科 2#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3218 | 市区     | 醉香园配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3219 | 市区     | 10kV 水秀 23#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3220 | 市区     | 10kV 黄石嘉园 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3221 | 市区     | 10kV 锡沙 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3222 | 市区     | 20kV 黄泥头佳苑 3#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 3223 | 市区     | 10kV 金扬怡庭 6#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3224 | 市区     | 10kV 蔚观 7#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3225 | 市区     | 10kV 蔚观 7#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3226 | 市区     | 10kV 蔚观 7#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3227 | 市区     | 10kV 蔚观 7#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3228 | 市区     | 扬帆副食配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3229 | 市区     | 大运华府 6#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3230 | 市区     | 10kV 锦数双河苑 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3231 | 市区     | 10kV 江花 4#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3232 | 市区     | 10kV 悦禧家园 7#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3233 | 市区     | 东泉花园配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3234 | 市区     | 10kV 溪涧雅苑站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3235 | 市区     | 10kV 悦惠雅苑 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3236 | 市区     | 10kV 悦禧家园 8#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3237 | 市区     | 10kV 耕读锦绣院 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3238 | 市区     | 10kV 金山 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3239 | 市区     | 10kV 香榭 1#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3240 | 市区     | 20kV 黄泥头佳苑 2#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 3241 | 市区     | 10kV 海角 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3242 | 市区     | 10kV 稻村 20#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3243 | 市区     | 10kV 西水晶舍 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3244 | 市区     | 黄巷七配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3245 | 市区     | 10kV 誉品 2#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3246 | 市区     | 10kV 誉品 2#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3247 | 市区     | 10kV 誉品 2#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3248 | 市区     | 10kV 誉品 2#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3249 | 市区     | 10kV 誉品 3#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3250 | 市区     | 10kV 誉品 3#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3251 | 市区     | 10kV 誉品 3#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3252 | 市区     | 10kV 誉品 3#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3253 | 市区     | 锡山区甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3254 | 市区     | 10kV 金山 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3255 | 市区     | 10kV 金山 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3256 | 市区     | 10kV 金山 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3257 | 市区     | 10kV 誉品 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3258 | 市区     | 10kV 誉品 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3259 | 市区     | 10kV 誉品 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3260 | 市区     | 10kV 誉品 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3261 | 市区     | 10kV 置煤 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3262 | 市区     | 惠畅里 5#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3263 | 市区     | 10kV 亭子桥 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3264 | 市区     | 10kV 天卒 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3265 | 市区     | 沁园 2 号站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3266 | 市区     | 沁园 2 号站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3267 | 市区     | 10kV 景熙雅苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3268 | 市区     | 10kV 许运 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3269 | 市区     | 10kV 悦禧家园 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3270 | 市区     | 大绛 1#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3271 | 市区     | 20kV 金域 11#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 3272 | 市区     | 10kV 天渝骄园 7#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3273 | 市区     | 红星苑 6#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3274 | 市区     | 10kV 靖海 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3275 | 市区     | 10kV 吉宝 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3276 | 市区     | 10kV 耕读锦绣院 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3277 | 市区     | 10kV 天渝骄园 7#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3278 | 市区     | 10kV 天渝尊园 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3279 | 市区     | 尤巷 1#箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3280 | 市区     | 10kV 大塘御园 11#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3281 | 市区     | 10kV 拱北 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3282 | 市区     | 10kV 北创 6#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3283 | 市区     | 10kV 锡源尚院 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3284 | 市区     | 20kV 黄泥头佳苑 2#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 3285 | 市区     | 10kV 震泽 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3286 | 市区     | 10kV 邱巷 27#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3287 | 市区     | 10kV 水秀 7#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3288 | 市区     | 界南四配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3289 | 市区     | 界南二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3290 | 市区     | 界南一配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3291 | 市区     | 10kV 耕读锦绣院 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3292 | 市区     | 10kV 东岭 5#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3293 | 市区     | 10kV 震泽 12#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3294 | 市区     | 10kV 江花 2#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3295 | 市区     | 10kV 彩乐居 7#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3296 | 市区     | 10kV 西水晶舍 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3297 | 市区     | 电仪房开二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3298 | 市区     | 大运华府 5#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3299 | 市区     | 10kV 客运 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3300 | 市区     | 10kV 鲍巷 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3301 | 市区     | 10kV 天域华园 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3302 | 市区     | 10kV 黄石嘉园 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3303 | 市区     | 10kV 天卒 9#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3304 | 市区     | 10kV 置煤 6#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3305 | 市区     | 10kV 大运华府 11#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3306 | 市区     | 10KV 金科 7#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3307 | 市区     | 五里 2#箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3308 | 市区     | 10kV 富岸 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3309 | 市区     | 向阳 18#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3310 | 市区     | 10kV 扬花苑 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3311 | 市区     | 勤俭新村二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3312 | 市区     | 圆通广场箱变 T1         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3313 | 市区     | 蒋家巷配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3314 | 市区     | 肚肠围配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3315 | 市区     | 西泾浜配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3316 | 市区     | 黄巷西泾配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3317 | 市区     | 南阳四配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3318 | 市区     | 南阳十配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3319 | 市区     | 南阳八配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3320 | 市区     | 南阳七配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3321 | 市区     | 堵巷二配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3322 | 市区     | 10kV 天渝尊园 8#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3323 | 市区     | 前盛里配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3324 | 市区     | 北人武配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3325 | 市区     | 红星朱巷配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3326 | 市区     | 姚巷浜泵配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3327 | 市区     | 蒋家湾站 T2          | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 3328 | 市区     | 双河三配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3329 | 市区     | 双河丁配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3330 | 市区     | 双河牌楼配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3331 | 市区     | 李巷泵配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3332 | 市区     | 双河十配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3333 | 市区     | 双河九配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3334 | 市区     | 双河十三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3335 | 市区     | 双河六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3336 | 市区     | 塔拾壹二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3337 | 市区     | 盛二九配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3338 | 市区     | 惠峰路南配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3339 | 市区     | 惠峰八配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3340 | 市区     | 惠峰九配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3341 | 市区     | 盛二十一配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3342 | 市区     | 惠峰五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3343 | 市区     | 惠峰六配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3344 | 市区     | 惠峰七配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3345 | 市区     | 惠峰四配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3346 | 市区     | 惠峰三配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3347 | 市区     | 惠峰乙配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3348 | 市区     | 惠峰十配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3349 | 市区     | 惠峰十一配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3350 | 市区     | 后盛岸配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3351 | 市区     | 造船二配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3352 | 市区     | 红五月一配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3353 | 市区     | 小学八配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3354 | 市区     | 新华四队配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3355 | 市区     | 唐周巷 8#站 T2  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 3356 | 市区     | 唐周巷 9#站 T2  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 3357 | 市区     | 长善坊一配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3358 | 市区     | 一中舍配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3359 | 市区     | 清名一配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3360 | 市区     | 清名二配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3361 | 市区     | 会龙垅配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3362 | 市区     | 扬名一六变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3363 | 市区     | 会龙姚巷配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3364 | 市区     | 新江南 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3365 | 市区     | 桥头巷配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3366 | 市区     | 10kV 永丰站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3367 | 市区     | 10kV 扬北站 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3368 | 市区     | 电仪房开四配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3369 | 市区     | 电仪房开三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3370 | 市区     | 10kV 瑞江 1#站 T3   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 3371 | 市区     | 10kV 瑞江 2#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3372 | 市区     | 兴源基建配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3373 | 市区     | 10kV 嘉德花园 1#站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 3374 | 市区     | 10kV 嘉德花园 2#站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 3375 | 市区     | 惠龙一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3376 | 市区     | 大庄浜配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3377 | 市区     | 大庄泵配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3378 | 市区     | 会龙桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3379 | 市区     | 双河二十一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3380 | 市区     | 双河十五配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3381 | 市区     | 双河十六配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3382 | 市区     | 惠峰丙配变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 3383 | 市区     | 惠峰干休配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3384 | 市区     | 上马墩四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3385 | 市区     | 盛三甲配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3386 | 市区     | 鲍家桥乙配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3387 | 市区     | 10kV 龙海苑站 T3     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3388 | 市区     | 家乐 2 号站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3389 | 市区     | 清名七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3390 | 市区     | 清名六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3391 | 市区     | 清名八配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3392 | 市区     | 清名十配变            | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 3393 | 市区     | 清名九配变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 3394 | 市区     | 永泰三配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3395 | 市区     | 永泰四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3396 | 市区     | 永泰五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3397 | 市区     | 永泰六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3398 | 市区     | 永泰二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3399 | 市区     | 界泾弄配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3400 | 市区     | 清名二四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3401 | 市区     | 清名二三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3402 | 市区     | 10kV 锡源尚院 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3403 | 市区     | 景华苑乙配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3404 | 市区     | 太湖龙配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3405 | 市区     | 小吴巷九配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3406 | 市区     | 小吴巷十一配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3407 | 市区     | 惠华一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3408 | 市区     | 双河十八配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3409 | 市区     | 双河二十配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3410 | 市区     | 双河东庄二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3411 | 市区     | 泾头配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3412 | 市区     | 新江南 2#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3413 | 市区     | 芦村公交配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3414 | 市区     | 五星路灯配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3415 | 市区     | 二校配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3416 | 市区     | 五星谢配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3417 | 市区     | 五星沁园 1#站 T1  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 3418 | 市区     | 扬名沁园配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3419 | 市区     | 沁花园三配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3420 | 市区     | 沁花园二配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3421 | 市区     | 惠龙甲六配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3422 | 市区     | 沁园一期 1#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3423 | 市区     | 沁苑一配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3424 | 市区     | 沁苑乙配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3425 | 市区     | 小朱巷四配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3426 | 市区     | 严巷配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3427 | 市区     | 欢庆桥二配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3428 | 市区     | 清名二一配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3429 | 市区     | 清名十一配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3430 | 市区     | 南阳一配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3431 | 市区     | 严巷五配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3432 | 市区     | 刘潭桥四配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3433 | 市区     | 翠云五配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3434 | 市区     | 永乐大厦箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3435 | 市区     | 南洋花园站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3436 | 市区     | 逸景苑站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3437 | 市区     | 新扬配变             | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 3438 | 市区     | 曹张七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3439 | 市区     | 宁海里十五配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3440 | 市区     | 气象台配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3441 | 市区     | 10kV 北庄 2#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3442 | 市区     | 10KV 华侨城 1 号站 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3443 | 市区     | 供电备配变            | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 3444 | 市区     | 惠华三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3445 | 市区     | 惠华四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3446 | 市区     | 惠华二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3447 | 市区     | 惠华新村泵配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3448 | 市区     | 山北手套配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3449 | 市区     | 盛三村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3450 | 市区     | 护渎浜配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3451 | 市区     | 严棚村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3452 | 市区     | 盛巷三配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3453 | 市区     | 10kV 二泉 1 号站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3454 | 市区     | 10kV 二泉 2 号站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3455 | 市区     | 10kV 二泉 3 号站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3456 | 市区     | 青龙桥宪配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3457 | 市区     | 红星西坝配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3458 | 市区     | 沁苑二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3459 | 市区     | 沁小二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3460 | 市区     | 沁小一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3461 | 市区     | 银辉站 1#           | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3462 | 市区     | 和园站 1#           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3463 | 市区     | 健康路华房箱变 T1       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3464 | 市区     | 文管委箱变 T1         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3465 | 市区     | 张巷浜甲配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3466 | 市区     | 张巷浜乙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3467 | 市区     | 五色家舍配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3468 | 市区     | 教育附中配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3469 | 市区     | 张巷二五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3470 | 市区     | 10kV 亭子桥 6#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3471 | 市区     | 风顺里一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3472 | 市区     | 朱角边甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3473 | 市区     | 风顺里四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3474 | 市区     | 惠巷乙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3475 | 市区     | 锡航桥甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3476 | 市区     | 站前 3# 站 T1       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 3477 | 市区     | 张巷乙配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3478 | 市区     | 张巷丙配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3479 | 市区     | 张巷丁配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3480 | 市区     | 李巷甲配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3481 | 市区     | 永丰甲配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3482 | 市区     | 锡园北配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3483 | 市区     | 永竹配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3484 | 市区     | 曹张五配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3485 | 市区     | 曹张四配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3486 | 市区     | 曹张三配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3487 | 市区     | 曹张二配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3488 | 市区     | 曹张一配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3489 | 市区     | 10kV 青韵璟园 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3490 | 市区     | 陈巷西配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3491 | 市区     | 陈巷丙配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3492 | 市区     | 惠巷丙配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3493 | 市区     | 东风桥甲配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3494 | 市区     | 东风桥乙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3495 | 市区     | 江海伍一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3496 | 市区     | 阳光二期 2#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3497 | 市区     | 风谢巷配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3498 | 市区     | 竹园里配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3499 | 市区     | 小吴巷六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3500 | 市区     | 曹婆桥丙配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3501 | 市区     | 曹婆桥甲配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3502 | 市区     | 畅舜苑 1#箱变 T1       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3503 | 市区     | 畅舜苑 2#箱变 T1       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3504 | 市区     | 畅舜苑 3#箱变 T1       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3505 | 市区     | 10kV 锦数双河苑 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3506 | 市区     | 10kV 稻村 10#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3507 | 市区     | 置业 1#站 T3        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3508 | 市区     | 10kV 置业 2#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3509 | 市区     | 10kV 置业 4#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3510 | 市区     | 10kV 置业 3#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3511 | 市区     | 10kV 置业 5#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3512 | 市区     | 红星苑 1#箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3513 | 市区     | 红星苑 2#箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3514 | 市区     | 红星苑 3#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3515 | 市区     | 江海肆乙配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3516 | 市区     | 风王巷一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3517 | 市区     | 大竹园二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3518 | 市区     | 大竹园四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3519 | 市区     | 大竹园一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3520 | 市区     | 柴机四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3521 | 市区     | 前扬巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3522 | 市区     | 金锡茶花苑 2#箱变 T1    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3523 | 市区     | 金锡茶花苑 1#箱变 T1    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3524 | 市区     | 南滨宅一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3525 | 市区     | 南滨宅二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3526 | 市区     | 牛弄二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3527 | 市区     | 区政府配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3528 | 市区     | 10kV 邱巷 28#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3529 | 市区     | 红星苑 4#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3530 | 市区     | 金星苑乙配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3531 | 市区     | 柴机二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3532 | 市区     | 柴机配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3533 | 市区     | 后阳巷二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3534 | 市区     | 县建库配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3535 | 市区     | 孙惠巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3536 | 市区     | 新民路甲配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3537 | 市区     | 新民路配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3538 | 市区     | 炒米浜配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3539 | 市区     | 炒米浜甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3540 | 市区     | 陶沙巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3541 | 市区     | 文化宫备配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3542 | 市区     | 医药站配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3543 | 市区     | 南巷上二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3544 | 市区     | 华新里配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3545 | 市区     | 南洋花园 1#箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3546 | 市区     | 南洋花园 2#箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3547 | 市区     | 清扬乙七配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3548 | 市区     | 10kV 天域华园 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3549 | 市区     | 10kV 晓团悦园 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3550 | 市区     | 10kV 惠景 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3551 | 市区     | 绿塔三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3552 | 市区     | 绿塔四配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3553 | 市区     | 县建舍配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3554 | 市区     | 金星苑丙配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3555 | 市区     | 弄里二配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3556 | 市区     | 农机新村配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3557 | 市区     | 中南路甲配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3558 | 市区     | 浦发银行配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3559 | 市区     | 中二村七配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3560 | 市区     | 中二村四配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3561 | 市区     | 中二村三配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3562 | 市区     | 中二村一配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3563 | 市区     | 中桥二村二配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3564 | 市区     | 中二村五配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3565 | 市区     | 政舍十七配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3566 | 市区     | 溪南五配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3567 | 市区     | 老村北配变      | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 3568 | 市区     | 双河十七配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3569 | 市区     | 黄泥绛箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3570 | 市区     | 永德站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3571 | 市区     | 家乐 1 号站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3572 | 市区     | 田禾浜配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3573 | 市区     | 吴桥西配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3574 | 市区     | 航道站泵配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3575 | 市区     | 扬名一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3576 | 市区     | 10kV 辰上南园 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3577 | 市区     | 石街区一配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3578 | 市区     | 石街区二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3579 | 市区     | 市场配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3580 | 市区     | 前张巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3581 | 市区     | 中二村二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3582 | 市区     | 二村四居委配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3583 | 市区     | 中桥二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3584 | 市区     | 中派出所配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3585 | 市区     | 中桥一配变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 3586 | 市区     | 中桥新配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3587 | 市区     | 倪桥头三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3588 | 市区     | 欧典 1#站 T1        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3589 | 市区     | 旺安二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3590 | 市区     | 旺安南配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3591 | 市区     | 水秀三三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3592 | 市区     | 溪南三十配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3593 | 市区     | 水秀四十配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3594 | 市区     | 孔泾里配变            | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 3595 | 市区     | 浜头配变             | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 3596 | 市区     | 岸惠灯              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3597 | 市区     | 园林舍三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3598 | 市区     | 扬名二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3599 | 市区     | 扬名三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3600 | 市区     | 扬名四配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3601 | 市区     | 扬名五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3602 | 市区     | 扬名六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3603 | 市区     | 扬名八配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3604 | 市区     | 唐周巷 2#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3605 | 市区     | 唐周巷 3#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3606 | 市区     | 10kV 向阳 20#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3607 | 市区     | 20kV 城南 15#站 T2  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 3608 | 市区     | 石街区三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3609 | 市区     | 石街区四配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3610 | 市区     | 耕读桥一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3611 | 市区     | 耕读桥三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3612 | 市区     | 耕读桥二配变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 3613 | 市区     | 大桥中学师生箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3614 | 市区     | 木栖苑 3#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3615 | 市区     | 风顺里甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3616 | 市区     | 包巷甲配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3617 | 市区     | 包巷乙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3618 | 市区     | 风顺里乙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3619 | 市区     | 唐周巷 4#站 T4       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 3620 | 市区     | 唐周巷 5#站 T4       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3621 | 市区     | 唐周巷 6#站 T1        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3622 | 市区     | 10kV 唐周巷 7#站 T1   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 3623 | 市区     | 10kV 唐周巷 10#站 T4  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 3624 | 市区     | 10kV 沁园 II1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3625 | 市区     | 10kV 沁园 II4#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3626 | 市区     | 沁园 II 线 3 号箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3627 | 市区     | 沁园 II 线 2 号箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3628 | 市区     | 东塘巷一配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3629 | 市区     | 东塘巷三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3630 | 市区     | 沁园三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3631 | 市区     | 民单二十配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3632 | 市区     | 干休所二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3633 | 市区     | 东风张巷丁配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3634 | 市区     | 风顺里丙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3635 | 市区     | 风顺里 3#箱变 T1       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3636 | 市区     | 风顺里 2#箱变 T1       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3637 | 市区     | 东张巷三配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3638 | 市区     | 陆小娘配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3639 | 市区     | 马陆巷西配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3640 | 市区     | 金海里一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3641 | 市区     | 金海里二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3642 | 市区     | 金海里三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3643 | 市区     | 金海里四配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3644 | 市区     | 金海里丙配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3645 | 市区     | 后芮二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3646 | 市区     | 10kV 任巷 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3647 | 市区     | 曹阳一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3648 | 市区     | 曹阳五配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3649 | 市区     | 曹张南九配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3650 | 市区     | 曹张南六配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3651 | 市区     | 曹张南一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3652 | 市区     | 曹张南三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3653 | 市区     | 曹张南五配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3654 | 市区     | 曹张南二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3655 | 市区     | 黄草可配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3656 | 市区     | 杨横浜配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3657 | 市区     | 曹乐一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3658 | 市区     | 曹星十二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3659 | 市区     | 前后芮配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3660 | 市区     | 曹乐二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3661 | 市区     | 曹运四配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3662 | 市区     | 曹运三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3663 | 市区     | 10kV 金海里 1#站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 3664 | 市区     | 10kV 金海里 2#站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 3665 | 市区     | 金海里六配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3666 | 市区     | 金海里七配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3667 | 市区     | 腐乳浜泵配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3668 | 市区     | 船泊校配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3669 | 市区     | 木栖苑 2#箱变 T1    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3670 | 市区     | 路西站 T2         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3671 | 市区     | 10KV 金科 7#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3672 | 市区     | 曹运二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3673 | 市区     | 曹运一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3674 | 市区     | 曹星二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3675 | 市区     | 曹星一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3676 | 市区     | 曹星三配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3677 | 市区     | 曹星五配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3678 | 市区     | 曹星六配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3679 | 市区     | 曹星八配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3680 | 市区     | 曹星九配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3681 | 市区     | 曹星十配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3682 | 市区     | 东张巷一配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3683 | 市区     | 江海壹一配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3684 | 市区     | 江海五配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3685 | 市区     | 前包巷配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3686 | 市区     | 江海三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3687 | 市区     | 江海新村配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3688 | 市区     | 江海叁二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3689 | 市区     | 邓周巷一配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3690 | 市区     | 邓周巷二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3691 | 市区     | 邓周一三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3692 | 市区     | 江海壹二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3693 | 市区     | 金海里五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3694 | 市区     | 金海里八配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3695 | 市区     | 金海里九配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3696 | 市区     | 金海里十配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3697 | 市区     | 民丰里五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3698 | 市区     | 通扬一七配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3699 | 市区     | 扬名一八配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3700 | 市区     | 扬名九配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3701 | 市区     | 扬名十配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3702 | 市区     | 扬名一二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3703 | 市区     | 通扬三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3704 | 市区     | 通扬四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3705 | 市区     | 大庄村二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3706 | 市区     | 通扬一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3707 | 市区     | 通扬一二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3708 | 市区     | 北头巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3709 | 市区     | 扬名新村 1#箱变 T1     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 3710 | 市区     | 南阳二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3711 | 市区     | 牛弄配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3712 | 市区     | 10kV 亭子桥 4#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3713 | 市区     | 永乐路配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3714 | 市区     | 市委农工配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3715 | 市区     | 玩具厂配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3716 | 市区     | 运河邨配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3717 | 市区     | 运河新村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3718 | 市区     | 木栖 3#箱变 T1        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3719 | 市区     | 木栖站 T1            | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3720 | 市区     | 10kV 金鼎站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3721 | 市区     | 丰二丁配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3722 | 市区     | 丰涵桥配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3723 | 市区     | 蔬菜场配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3724 | 市区     | 曙光龙配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3725 | 市区     | 交通贸配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3726 | 市区     | 会西唐巷甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3727 | 市区     | 二院家舍配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3728 | 市区     | 建业路配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3729 | 市区     | 南阳九配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3730 | 市区     | 丁巷二丁配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3731 | 市区     | 10kV 邱巷 37#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3732 | 市区     | 10kV 锦数双河苑 9#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3733 | 市区     | 老轻院十三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3734 | 市区     | 老轻院九配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3735 | 市区     | 长城配变              | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3736 | 市区     | 锦明苑四配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3737 | 市区     | 锡沙 6#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3738 | 市区     | 锡沙 7#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3739 | 市区     | 周山浜 2#箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3740 | 市区     | 周山浜 3#箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3741 | 市区     | 周山浜 4#箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3742 | 市区     | 10kV 龙潭 2#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3743 | 市区     | 小木桥三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3744 | 市区     | 俭德路丙配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3745 | 市区     | 迎龙桥配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3746 | 市区     | 西新桥二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3747 | 市区     | 10kV 紫金门 2#站 T3 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 3748 | 市区     | 10kV 紫金门 1#站 T3 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 3749 | 市区     | 柏庄五配变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 3750 | 市区     | 10kV 高路 3#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3751 | 市区     | 惠龙四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3752 | 市区     | 小木桥站 T1         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3753 | 市区     | 银杏苑 3#箱变 T1     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3754 | 市区     | 扬名花园 T2         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3755 | 市区     | 幼儿园七配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3756 | 市区     | 山水湖滨 2#站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3757 | 市区     | 茂新站 T1          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3758 | 市区     | 申新线 1#箱变 T1     | 10       | 200       | 160          | 160             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3759 | 市区     | 申新线 2#箱变 T1      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3760 | 市区     | 10kV 诸家 4#箱变 T1  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 3761 | 市区     | 上庄 1#箱变 T1       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 3762 | 市区     | 梁丁 1#箱变 T1       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3763 | 市区     | 10kV 申新线 3#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3764 | 市区     | 刘潭单五配变           | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 3765 | 市区     | 刘潭单十一配变          | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 3766 | 市区     | 刘潭单七配变           | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 3767 | 市区     | 刘潭单十三配变          | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 3768 | 市区     | 许壹配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3769 | 市区     | 金叶 3#箱变 T1       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 3770 | 市区     | 金叶 1#箱变 T1       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 3771 | 市区     | 朝家桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3772 | 市区     | 西顾巷丙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3773 | 市区     | 西顾巷甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3774 | 市区     | 大地名扬配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3775 | 市区     | 薛夹里乙配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3776 | 市区     | 薛夹里四配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3777 | 市区     | 新电二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3778 | 市区     | 西顾巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3779 | 市区     | 沁园集配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3780 | 市区     | 清零二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3781 | 市区     | 清零一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3782 | 市区     | 扬单三配变       | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 3783 | 市区     | 扬单二配变       | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 3784 | 市区     | 扬单一配变       | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 3785 | 市区     | 扬单十二配变      | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 3786 | 市区     | 扬单十一配变      | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 3787 | 市区     | 扬单八配变       | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 3788 | 市区     | 扬单九配变       | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 3789 | 市区     | 扬单十配变       | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 3790 | 市区     | 扬单六配变       | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 3791 | 市区     | 扬单五配变       | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 3792 | 市区     | 堵巷 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3793 | 市区     | 大巷上配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3794 | 市区     | 10kV 绿洲站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 3795 | 市区     | 巡桥 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3796 | 市区     | 巡桥 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3797 | 市区     | 扬单七配变       | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 3798 | 市区     | 扬单四配变       | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 3799 | 市区     | 清扬十六配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3800 | 市区     | 勤俭新村三配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3801 | 市区     | 清扬乙一配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3802 | 市区     | 清扬乙二配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3803 | 市区     | 清扬乙四配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3804 | 市区     | 清扬乙三配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3805 | 市区     | 清扬乙五配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3806 | 市区     | 清扬五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3807 | 市区     | 清扬乙六配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3808 | 市区     | 巡桥 4# 箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3809 | 市区     | 巡桥 5# 箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3810 | 市区     | 绿洲 1# 箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3811 | 市区     | 绿洲 2# 箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3812 | 市区     | 10kV 刘渔 1#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3813 | 市区     | 星晟 2#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3814 | 市区     | 北大街配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3815 | 市区     | 江尖桥配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3816 | 市区     | 江尖站 T1          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3817 | 市区     | 10kV 自治路配电所 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3818 | 市区     | 金匱苑 3#站 T1      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 3819 | 市区     | 金匱苑#1 站 T1      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 3820 | 市区     | 10kV 龙海苑站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3821 | 市区     | 灯管理配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3822 | 市区     | 民生站 T2          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3823 | 市区     | 民生站 T1          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3824 | 市区     | 小木桥站 T2         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3825 | 市区     | 解困甲配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3826 | 市区     | 水车 1#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3827 | 市区     | 荷叶六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3828 | 市区     | 盛二一泵配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3829 | 市区     | 尤渡苑 5#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3830 | 市区     | 朱巷丙配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3831 | 市区     | 锡航丁配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3832 | 市区     | 扬名一九配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3833 | 市区     | 畅舜苑 4#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3834 | 市区     | 畅舜苑 6#箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3835 | 市区     | 10kV 泰翔站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3836 | 市区     | 东方云顶站 2#         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3837 | 市区     | 东方云顶站 1#         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3838 | 市区     | 10kV 河北 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3839 | 市区     | 10kV 天渝尊园 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3840 | 市区     | 10kV 青峰 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3841 | 市区     | 10kV 天域华园 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3842 | 市区     | 10kV 邱巷 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3843 | 市区     | 10kV 吉宝 5#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3844 | 市区     | 10kV 中北 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3845 | 市区     | 10kV 东岭 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3846 | 市区     | 棉花巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3847 | 市区     | 10KV 金科 7#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3848 | 市区     | 10kV 文澜雅苑 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3849 | 市区     | 10kV 锡源尚院 7#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3850 | 市区     | 10kV 北庄 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3851 | 市区     | 10kV 邱巷 53#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3852 | 市区     | 10kV 锡源尚院 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3853 | 市区     | 10kV 西汀苑 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3854 | 市区     | 刘潭贰三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3855 | 市区     | 10kV 稻村 26#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3856 | 市区     | 沿河二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3857 | 市区     | 10kV 崇安府 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3858 | 市区     | 10kV 春嘉 2#站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3859 | 市区     | 黄石桥配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3860 | 市区     | 10kV 黄石嘉园 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3861 | 市区     | 10kV 扬花苑 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3862 | 市区     | 10kV 锦数双河苑 8#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3863 | 市区     | 10kV 鲍巷 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3864 | 市区     | 10kV 大塘御园 9#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3865 | 市区     | 10kV 西汀 1#箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3866 | 市区     | 10kV 锡源尚院 9#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3867 | 市区     | 10kV 江湾 5#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3868 | 市区     | 10kV 大塘御园 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3869 | 市区     | 10kV 水樾澜庭 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3870 | 市区     | 10kV 黄巷站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3871 | 市区     | 10kV 导航 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3872 | 市区     | 10kV 地税 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3873 | 市区     | 五里五配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3874 | 市区     | 路灯处配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3875 | 市区     | 住友苑 1# 箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3876 | 市区     | 秀菜六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3877 | 市区     | 10kV 观塘奕居 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3878 | 市区     | 10kV 天紫 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3879 | 市区     | 10kV 天紫 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3880 | 市区     | 10kV 西水晶舍 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3881 | 市区     | 住友苑 2# 箱变 T1     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3882 | 市区     | 住友苑 3# 箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3883 | 市区     | 住友苑 4# 箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3884 | 市区     | 孙蒋十配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3885 | 市区     | 孙蒋三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3886 | 市区     | 孙蒋二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3887 | 市区     | 孙蒋浜一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3888 | 市区     | 孙蒋浜二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3889 | 市区     | 10kV 融禾 12#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3890 | 市区     | 20kV 金桂 4 号站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 3891 | 市区     | 20kV 金桂 4 号站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 3892 | 市区     | 孙蒋浜三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3893 | 市区     | 孙蒋集贸配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3894 | 市区     | 孙蒋水产配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3895 | 市区     | 孙蒋四配变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 3896 | 市区     | 孙蒋五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3897 | 市区     | 住友家甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3898 | 市区     | 住友家乙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3899 | 市区     | 孙蒋六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3900 | 市区     | 孙菜场一配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3901 | 市区     | 孙菜场二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3902 | 市区     | 10kV 江湾 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3903 | 市区     | 10kV 江湾 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3904 | 市区     | 10kV 江湾 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3905 | 市区     | 10kV 江湾 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3906 | 市区     | 10kV 熙祥雅苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3907 | 市区     | 10kV 震泽 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3908 | 市区     | 10kV 天渝尊园 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3909 | 市区     | 凤翔花苑 T1          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3910 | 市区     | 10kV 天域华园 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3911 | 市区     | 10kV 云麓铭筑 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3912 | 市区     | 10kV 御庭 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3913 | 市区     | 孙蒋八配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3914 | 市区     | 整治配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3915 | 市区     | 大成浜配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3916 | 市区     | 孙蒋九配变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 3917 | 市区     | 水泵配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3918 | 市区     | 大成村一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3919 | 市区     | 向阳 15#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3920 | 市区     | 10kV 教育 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3921 | 市区     | 10kV 天一华府 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3922 | 市区     | 10kV 天一华府 1#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3923 | 市区     | 10kV 天一华府 1#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3924 | 市区     | 10kV 天一华府 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3925 | 市区     | 10kV 天一华府 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3926 | 市区     | 10kV 天一华府 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3927 | 市区     | 10kV 观河澜院站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3928 | 市区     | 10kV 天渝骄园 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3929 | 市区     | 曹张八配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3930 | 市区     | 10kV 大运华府 9#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3931 | 市区     | 10kV 工艺 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3932 | 市区     | 10kV 天一华府 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3933 | 市区     | 10kV 天一华府 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3934 | 市区     | 10kV 稻村 21#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3935 | 市区     | 10kV 锡源尚院 10#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3936 | 市区     | 10kV 环宇 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3937 | 市区     | 10kV 大塘御园 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3938 | 市区     | 解放新村站 T2          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3939 | 市区     | 南徐桥四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3940 | 市区     | 永香                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3941 | 市区     | 10kV 裕景澜园 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3942 | 市区     | 10kV 天卒 8#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3943 | 市区     | 10kV 稻香 5#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3944 | 市区     | 10kV 天卒 12#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3945 | 市区     | 10kV 水樾澜庭 1#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3946 | 市区     | 10kV 耕读锦绣院 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3947 | 市区     | 钱桥街道配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3948 | 市区     | 水车湾站 T1           | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 3949 | 市区     | 10kV 锡源尚院 9#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3950 | 市区     | 颂梅新村三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3951 | 市区     | 雷二期五配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 3952 | 市区     | 10kV 交电 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3953 | 市区     | 兴源照明配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3954 | 市区     | 10kV 世贸 1#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3955 | 市区     | 10kV 邱巷 5#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3956 | 市区     | 10kV 大塘御园 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3957 | 市区     | 10kV 北创 6#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3958 | 市区     | 10kV 天紫 4#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3959 | 市区     | 10kV 天紫 4#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3960 | 市区     | 10kV 鑫悦华府 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3961 | 市区     | 10kV 天紫 3#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3962 | 市区     | 10kV 天紫 3#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3963 | 市区     | 10kV 天紫 3#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3964 | 市区     | 10kV 天紫 3#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3965 | 市区     | 双河十四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3966 | 市区     | 20kV 金域 12#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 3967 | 市区     | 仙蠡涝配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3968 | 市区     | 10kV 优雅 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3969 | 市区     | 20kV 金桂 2#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 3970 | 市区     | 20kV 金桂 2#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 3971 | 市区     | 10kV 未来城 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3972 | 市区     | 20kV 金桂 3#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 3973 | 市区     | 20kV 金桂 3#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 3974 | 市区     | 大全机配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3975 | 市区     | 10kV 水樾澜庭 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3976 | 市区     | 10kV 裕景澜园 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3977 | 市区     | 10kV 邱巷 35#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3978 | 市区     | 南江贸配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3979 | 市区     | 10kV 北庄 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3980 | 市区     | 10kV 惠景 8#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3981 | 市区     | 10kV 裕景澜园 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3982 | 市区     | 10kV 锡源尚院 7#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3983 | 市区     | 10kV 融禾 12#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3984 | 市区     | 10kV 金科 6#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3985 | 市区     | 20kV 金桂 5#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 3986 | 市区     | 20kV 金桂 5#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 3987 | 市区     | 10kV 锦数双河苑 8#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3988 | 市区     | 双河五配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 3989 | 市区     | 10kV 多加 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3990 | 市区     | 10kV 辰上南园 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3991 | 市区     | 10kV 裕景澜园 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3992 | 市区     | 10kV 百乐 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3993 | 市区     | 10kV 百乐 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3994 | 市区     | 10kV 稻村 14#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 3995 | 市区     | 诸家线#1 箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3996 | 市区     | 顾巷线 1#箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 3997 | 市区     | 10kV 百乐 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3998 | 市区     | 10kV 百乐 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 3999 | 市区     | 10kV 百乐 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4000 | 市区     | 10kV 百乐 5#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4001 | 市区     | 10kV 百乐 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4002 | 市区     | 10kV 百乐 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4003 | 市区     | 10kV 百乐 6#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4004 | 市区     | 10kV 百乐 6#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4005 | 市区     | 红星舍甲配变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 4006 | 市区     | 红星舍乙配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4007 | 市区     | 锡山区丁配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4008 | 市区     | 西新乐配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4009 | 市区     | 五里一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4010 | 市区     | 蠡桥村委配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4011 | 市区     | 永泰一配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4012 | 市区     | 后周巷配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4013 | 市区     | 春晖三配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4014 | 市区     | 春晖五配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4015 | 市区     | 塔影三配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4016 | 市区     | 塔影十二配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4017 | 市区     | 塔影五配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4018 | 市区     | 塔影十四配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4019 | 市区     | 扬中农配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4020 | 市区     | 扬队配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4021 | 市区     | 五里二配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4022 | 市区     | 五里三配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4023 | 市区     | 前宋巷站 T3      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4024 | 市区     | 10kV 前宋巷站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4025 | 市区     | 梁园 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4026 | 市区     | 梁园 2#箱变 T1   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 4027 | 市区     | 纳新桥甲配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4028 | 市区     | 纳新舍乙配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4029 | 市区     | 康居配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4030 | 市区     | 宁海里二配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4031 | 市区     | 宁海里一配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4032 | 市区     | 银杏苑 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4033 | 市区     | 宁海二二配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4034 | 市区     | 宁海二三配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4035 | 市区     | 照相厂配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4036 | 市区     | 宁海二四配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4037 | 市区     | 许巷甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4038 | 市区     | 红星桥配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4039 | 市区     | 东朝巷甲配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4040 | 市区     | 10kV 世纪苑 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4041 | 市区     | 10kV 世纪苑 1#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4042 | 市区     | 10kV 世纪苑 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4043 | 市区     | 10kV 世纪苑 2#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4044 | 市区     | 20kV 西水东 4#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4045 | 市区     | 20kV 西水东 4#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4046 | 市区     | 铁路南配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4047 | 市区     | 青石三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4048 | 市区     | 10kV 惠苑 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4049 | 市区     | 10kV 惠苑 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4050 | 市区     | 10kV 惠苑 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4051 | 市区     | 10kV 惠苑 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4052 | 市区     | 10kV 惠苑 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4053 | 市区     | 10kV 惠苑 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4054 | 市区     | 10kV 五爱 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4055 | 市区     | 10kV 五爱 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4056 | 市区     | 10kV 五爱 2#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4057 | 市区     | 10kV 五爱 2#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4058 | 市区     | 二号桥配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4059 | 市区     | 10kV 水仙里 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4060 | 市区     | 10kV 水仙里 2#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4061 | 市区     | 10kV 香榭 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4062 | 市区     | 10kV 香榭 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4063 | 市区     | 10kV 家乐 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4064 | 市区     | 10kV 家乐 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4065 | 市区     | 20kV 黄泥头 2#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 4066 | 市区     | 20kV 黄泥头 2#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 4067 | 市区     | 20kV 黄泥头 2#站 T3 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 4068 | 市区     | 尤村配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4069 | 市区     | 锦明八配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4070 | 市区     | 桥头巷甲配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4071 | 市区     | 后杨木桥配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4072 | 市区     | 10kV 梁丁 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4073 | 市区     | 健康路乙配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4074 | 市区     | 10kV 五里 3#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4075 | 市区     | 曹星十一配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4076 | 市区     | 金城二三配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4077 | 市区     | 建乐居委变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4078 | 市区     | 制板厂配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4079 | 市区     | 10kV 誉品 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4080 | 市区     | 10kV 誉品 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4081 | 市区     | 10kV 誉品 5#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4082 | 市区     | 10kV 誉品 5#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4083 | 市区     | 向阳 13#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4084 | 市区     | 卜古桥东配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4085 | 市区     | 20kV 九龙仓 20#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4086 | 市区     | 20kV 九龙仓 20#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4087 | 市区     | 10kV 誉品 6#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4088 | 市区     | 10kV 誉品 6#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4089 | 市区     | 10kV 誉品 6#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4090 | 市区     | 10kV 誉品 6#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4091 | 市区     | 10kV 尤巷 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4092 | 市区     | 10kV 誉品 7#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4093 | 市区     | 10kV 誉品 7#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4094 | 市区     | 10kV 誉品 7#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4095 | 市区     | 10kV 誉品 7#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4096 | 市区     | 社区卫生配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4097 | 市区     | 10kV 北庄 8#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4098 | 市区     | 10kV 锦数双河苑 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4099 | 市区     | 10kV 鑫悦华府 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4100 | 市区     | 小王巷三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4101 | 市区     | 10kV 金扬怡庭 6#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4102 | 市区     | 20kV 九龙仓 19#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4103 | 市区     | 20kV 九龙仓 19#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4104 | 市区     | 20kV 九龙仓 19#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4105 | 市区     | 20kV 九龙仓 19#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4106 | 市区     | 锡桥路灯配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4107 | 市区     | 沈巷壹三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4108 | 市区     | 10kV 文澜雅苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4109 | 市区     | 10kV 弘阳 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4110 | 市区     | 10kV 弘阳 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4111 | 市区     | 20kV 西水东 17#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4112 | 市区     | 10kV 黄石嘉园 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4113 | 市区     | 10kV 锡源尚院 7#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4114 | 市区     | 10kV 震泽 9#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4115 | 市区     | 盛一西配变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 4116 | 市区     | 盛一中配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4117 | 市区     | 盛一北配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4118 | 市区     | 盛岸村一配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4119 | 市区     | 盛岸新村配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4120 | 市区     | 盛二十二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4121 | 市区     | 盛岸农贸配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4122 | 市区     | 盛二三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4123 | 市区     | 盛二四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4124 | 市区     | 盛二十四配变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 4125 | 市区     | 盛二七配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4126 | 市区     | 10kV 天御 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4127 | 市区     | 10kV 天御 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4128 | 市区     | 10kV 天御 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4129 | 市区     | 10kV 天御 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4130 | 市区     | 10kV 锡源尚院 8#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4131 | 市区     | 10kV 天域华园 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4132 | 市区     | 10kV 悦珑湾 7#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4133 | 市区     | 凌源机械配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4134 | 市区     | 10kV 和新 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4135 | 市区     | 红卫家舍配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4136 | 市区     | 10kV 东岭 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4137 | 市区     | 10kV 大运华府 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4138 | 市区     | 10kV 邱巷 49#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4139 | 市区     | 张巷二四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4140 | 市区     | 东张巷二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4141 | 市区     | 箕业配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4142 | 市区     | 建设丁二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4143 | 市区     | 10kV 稻村 18#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4144 | 市区     | 10kV 稻村 22#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4145 | 市区     | 10kV 青塘雅苑 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4146 | 市区     | 10kV 天渝骄园 6#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4147 | 市区     | 振新路四变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4148 | 市区     | 小吴巷十三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4149 | 市区     | 通扬二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4150 | 市区     | 红旗泵配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4151 | 市区     | 芦庄 3#站 T1        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 4152 | 市区     | 芦庄 3#站 T2        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 4153 | 市区     | 10kV 震泽 10#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4154 | 市区     | 10kV 邱巷 30#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4155 | 市区     | 10kV 裕景澜园 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4156 | 市区     | 公司通信站 T2         | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 4157 | 市区     | 10kV 北庄 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4158 | 市区     | 10kV 金扬怡庭 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4159 | 市区     | 20kV 金桂 6#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4160 | 市区     | 东风村 2#箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4161 | 市区     | 丰涵 1#箱变 T1       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4162 | 市区     | 塔拾贰一配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4163 | 市区     | 10kV 西汀苑 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4164 | 市区     | 10kV 邱巷 8#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4165 | 市区     | 10kV 天渝骄园 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4166 | 市区     | 10kV 溪涧雅苑站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4167 | 市区     | 盛岸里四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4168 | 市区     | 建筑二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4169 | 市区     | 10kV 彩乐居 7#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4170 | 市区     | 江海伍二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4171 | 市区     | 10kV 金扬怡庭 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4172 | 市区     | 对面巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4173 | 市区     | 10kV 大运华府 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4174 | 市区     | 周山浜 1#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4175 | 市区     | 10kV 西水晶舍 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4176 | 市区     | 10kV 水秀 19#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4177 | 市区     | 10kV 和新 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4178 | 市区     | 10kV 彩乐居 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4179 | 市区     | 20kV 西水东 11#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4180 | 市区     | 20kV 西水东 11#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4181 | 市区     | 10kV 西汀苑 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4182 | 市区     | 10kV 锦数双河苑 7#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4183 | 市区     | 10kV 水樾澜庭 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4184 | 市区     | 惠龙十三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4185 | 市区     | 城建家舍配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4186 | 市区     | 10kV 逸境铭筑 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4187 | 市区     | 九里基配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4188 | 市区     | 清名三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4189 | 市区     | 10kV 海关 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4190 | 市区     | 10kV 圆通站 T3       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4191 | 市区     | 10kV 东岭 1#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4192 | 市区     | 绿塔一配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4193 | 市区     | 10kV 天域华园 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4194 | 市区     | 公园配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4195 | 市区     | 10KV 邱巷线 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4196 | 市区     | 10KV 邱巷线 2# 箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4197 | 市区     | 10kV 未来城 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4198 | 市区     | 10kV 未来城 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4199 | 市区     | 10kV 未来城 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4200 | 市区     | 10kV 未来城 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4201 | 市区     | 10kV 桥悦 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4202 | 市区     | 10kV 风光里 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4203 | 市区     | 10kV 风光里 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4204 | 市区     | 机床七配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4205 | 市区     | 10kV 香榭 3#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4206 | 市区     | 10kV 香榭 3#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4207 | 市区     | 华新配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4208 | 市区     | 10kV 香榭 3#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4209 | 市区     | 10kV 香榭 3#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4210 | 市区     | 风网点一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4211 | 市区     | 曹阳三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4212 | 市区     | 10kV 天镜铭筑 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4213 | 市区     | 小桥头乙配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4214 | 市区     | 金盛苑一配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4215 | 市区     | 槐谢一配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4216 | 市区     | 利港电配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4217 | 市区     | 小桥头四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4218 | 市区     | 小桥头丁配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4219 | 市区     | 小桥头丙配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4220 | 市区     | 10KV 锡星 1#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4221 | 市区     | 薛湾里二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4222 | 市区     | 薛湾里一配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4223 | 市区     | 污水泵站二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4224 | 市区     | 维也纳站 T2           | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4225 | 市区     | 10kV 吉品花苑 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4226 | 市区     | 10kV 吉品花苑 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4227 | 市区     | 金字苑 1#箱变 T1       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4228 | 市区     | 金字苑 2#箱变 T1       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4229 | 市区     | 金字苑 3#箱变 T1       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4230 | 市区     | 嘉德站 T1            | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4231 | 市区     | 建业路甲配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4232 | 市区     | 党校配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4233 | 市区     | 建业路乙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4234 | 市区     | 建业路丁配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4235 | 市区     | 建业路丙配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4236 | 市区     | 修理厂配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4237 | 市区     | 10kV 新民 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4238 | 市区     | 10kV 天渝骄园 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4239 | 市区     | 20kV 西水东 16#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4240 | 市区     | 10kV 北创 3#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4241 | 市区     | 10kV 天渝骄园 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4242 | 市区     | 西顾巷丁配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4243 | 市区     | 10kV 天渝骄园 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4244 | 市区     | 10kV 悦珑湾 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4245 | 市区     | 10kV 小天鹅 12#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4246 | 市区     | 10kV 春熙雅苑 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4247 | 市区     | 10kV 春熙雅苑 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4248 | 市区     | 10kV 天渝骄园 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4249 | 市区     | 20kV 金域 9#站 T2    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 4250 | 市区     | 10kV 绿地观澜 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4251 | 市区     | 20kV 金域 9#站 T1    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 4252 | 市区     | 10kV 茂业城 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4253 | 市区     | 10kV 悦珑湾 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4254 | 市区     | 10kV 永泰 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4255 | 市区     | 10kV 西前 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4256 | 市区     | 10kV 多加 1#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4257 | 市区     | 10kV 大塘锦园 4#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4258 | 市区     | 大运华府 7#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4259 | 市区     | 10kV 小天鹅 12#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4260 | 市区     | 20kV 九龙仓 22#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4261 | 市区     | 10kV 惠飞大厦#2 箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4262 | 市区     | 20kV 西水东 15#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4263 | 市区     | 20kV 金域 8#站 T2    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 4264 | 市区     | 10kV 天渝骄园 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4265 | 市区     | 10kV 绿地观澜 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4266 | 市区     | 10kV 北创 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4267 | 市区     | 20kV 西水东 16#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4268 | 市区     | 10kV 马湾 2#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4269 | 市区     | 10kV 兴竹 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4270 | 市区     | 10kV 悦珑湾 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4271 | 市区     | 10kV 云麓铭筑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4272 | 市区     | 10kV 大塘锦园 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4273 | 市区     | 辛惠配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4274 | 市区     | 10kV 茂业城 7#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4275 | 市区     | 20kV 九龙仓 23#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4276 | 市区     | 10kV 小天鹅 12#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4277 | 市区     | 10KV 运河苑 9#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4278 | 市区     | 10kV 悦珑湾 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4279 | 市区     | 10kV 茂业城 7#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4280 | 市区     | 10kV 北创 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4281 | 市区     | 10kV 凤翔 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4282 | 市区     | 20kV 九龙仓 23#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4283 | 市区     | 10kV 仙泵 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4284 | 市区     | 荣家头配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4285 | 市区     | 伯渎桥伍配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4286 | 市区     | 10kV 大塘锦园 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4287 | 市区     | 10kV 悦珑湾 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4288 | 市区     | 10kV 悦珑湾 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4289 | 市区     | 10kV 绿地观澜 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4290 | 市区     | 10kV 芦村家园 2#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4291 | 市区     | 10kV 融禾 4#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4292 | 市区     | 10kV 芦村家园 2#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4293 | 市区     | 10kV 北创 3#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4294 | 市区     | 20kV 西水东 16#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4295 | 市区     | 10kV 惠飞大厦#1 箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4296 | 市区     | 10kV 全昌 6#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4297 | 市区     | 10kV 凤翔 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4298 | 市区     | 20kV 九龙仓 22#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4299 | 市区     | 10kV 天渝骄园 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4300 | 市区     | 10kV 西泾 1#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4301 | 市区     | 10kV 天渝骄园 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4302 | 市区     | 10kV 兴竹 6#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4303 | 市区     | 10kV 市北 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4304 | 市区     | 10kV 小天鹅 12#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4305 | 市区     | 丁巷配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4306 | 市区     | 10kV 北创 5#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4307 | 市区     | 10kV 天渝骄园 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4308 | 市区     | 侨谊小学配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4309 | 市区     | 10kV 中桥 2#箱变 T1   | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 4310 | 市区     | 10kV 北创 4#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4311 | 市区     | 10kV 悦珑湾 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4312 | 市区     | 10kV 大塘锦园 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4313 | 市区     | 10kV 北创 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4314 | 市区     | 孙蒋三十配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4315 | 市区     | 10kV 大塘锦园 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4316 | 市区     | 10KV 运河苑 9#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4317 | 市区     | 10kV 北创 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4318 | 市区     | 大窑路三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4319 | 市区     | 10kV 绿地观澜 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4320 | 市区     | 10kV 悦珑湾 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4321 | 市区     | 10kV 悦珑湾 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4322 | 市区     | 10kV 悦珑湾 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4323 | 市区     | 20kV 九龙仓 22#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4324 | 市区     | 10kV 悦珑湾 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4325 | 市区     | 小吴巷十四配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4326 | 市区     | 10kV 大塘锦园 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4327 | 市区     | 10kV 悦珑湾 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4328 | 市区     | 10kV 天渝骄园 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4329 | 市区     | 20kV 金域 8#站 T1   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 4330 | 市区     | 10kV 芦村家园 2#站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4331 | 市区     | 新中三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4332 | 市区     | 20kV 九龙仓 22#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4333 | 市区     | 银杏苑 2#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4334 | 市区     | 20kV 西水东 16#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4335 | 市区     | 10kV 芦村家园 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4336 | 市区     | 20kV 西水东 15#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4337 | 市区     | 春申并网配变           | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 4338 | 市区     | 前盛岸西配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4339 | 市区     | 石门路甲配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4340 | 市区     | 20kV 梨花苑 1#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 4341 | 市区     | 20kV 梨花苑 1#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 4342 | 市区     | 20kV 梨花苑 1#站 T3  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 4343 | 市区     | 20KV 梨花苑 4#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 4344 | 市区     | 20KV 梨花苑 4#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 4345 | 市区     | 20KV 梨花苑 4#站 T3  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 4346 | 市区     | 20KV 梨花苑 5#站 T1  | 20       | 500       | 400          | 400             |
| 4347 | 市区     | 20KV 梨花苑 5#站 T2  | 20       | 500       | 400          | 400             |
| 4348 | 市区     | 高泾李东配变           | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 4349 | 市区     | 盛一一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4350 | 市区     | 盛一二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4351 | 市区     | 盛一南配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4352 | 市区     | 盛一三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4353 | 市区     | 盛一四配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4354 | 市区     | 盛一五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4355 | 市区     | 盛一甲配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4356 | 市区     | 10kV 北庄 1 号箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4357 | 市区     | 10kV 天一华府 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4358 | 市区     | 10kV 礼樾馨园 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4359 | 市区     | 凤翔花苑 2#箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4360 | 市区     | 10kV 中联 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4361 | 市区     | 10kV 桥边 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4362 | 市区     | 10kV 金扬怡庭 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4363 | 市区     | 梁溪桥路灯配变          | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 4364 | 市区     | 10kV 天渝骄园 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4365 | 市区     | 储运配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4366 | 市区     | 10kV 大运华府 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4367 | 市区     | 10kV 大运华府 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4368 | 市区     | 10kV 邱巷 20#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4369 | 市区     | 10kV 天卒 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4370 | 市区     | 10kV 向阳 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4371 | 市区     | 10kV 青塘雅苑 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4372 | 市区     | 谢巷东配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4373 | 市区     | 10kV 悦惠雅苑 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4374 | 市区     | 张巷戊配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4375 | 市区     | 曹张南八配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4376 | 市区     | 中花苑二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4377 | 市区     | 岸里北配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4378 | 市区     | 曹张南七配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4379 | 市区     | 西乌路灯配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4380 | 市区     | 老乌浜乙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4381 | 市区     | 永丰乙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4382 | 市区     | 中南路乙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4383 | 市区     | 李巷四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4384 | 市区     | 10kV 交电 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4385 | 市区     | 10kV 江花 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4386 | 市区     | 槐古二三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4387 | 市区     | 田基浜丙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4388 | 市区     | 10kV 水秀 13#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4389 | 市区     | 10kV 景熙雅苑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4390 | 市区     | 永乐二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4391 | 市区     | 10kV 鑫悦华府 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4392 | 市区     | 曹婆桥丁配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4393 | 市区     | 10kV 置煤 8#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4394 | 市区     | 10kV 鑫悦华府 8#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4395 | 市区     | 10kV 御墅 11#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4396 | 市区     | 10kV 御墅 11#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4397 | 市区     | 10kV 御墅 11#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4398 | 市区     | 10kV 御墅 11#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4399 | 市区     | 10kV 江花 7#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4400 | 市区     | 10kV 悦珑湾 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4401 | 市区     | 倪桥头              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4402 | 市区     | 10kV 悦蓉雅苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4403 | 市区     | 10kV 锡源尚院 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4404 | 市区     | 10kV 彩乐居 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4405 | 市区     | 10kV 亭子桥 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4406 | 市区     | 塔影七配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4407 | 市区     | 10kV 水秀 10#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4408 | 市区     | 10kV 西泾 11#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4409 | 市区     | 10kV 震泽 8#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4410 | 市区     | 10kV 悦诚 6#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4411 | 市区     | 10kV 悦诚 6#站 T1    | 10       | 800       | 617          | 617             |
| 4412 | 市区     | 10kV 悦诚 7#站 T1    | 10       | 800       | 619          | 619             |
| 4413 | 市区     | 10kV 五河新村 3#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4414 | 市区     | 10kV 青韵璟园 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4415 | 市区     | 10kV 大塘御园 10#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4416 | 市区     | 10kV 悦诚 7#站 T2    | 10       | 800       | 600          | 600             |
| 4417 | 市区     | 10kV 源溪悦庭站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4418 | 市区     | 杨巷十三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4419 | 市区     | 风度汽车配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4420 | 市区     | 颐养园配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4421 | 市区     | 10kV 西水晶舍 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4422 | 市区     | 10kV 兴宸嘉苑 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4423 | 市区     | 市政地配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4424 | 市区     | 10kV 兴源 4#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4425 | 市区     | 10kV 天渝尊园 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4426 | 市区     | 10kV 稻村 25#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4427 | 市区     | 10kV 锡沙 3#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4428 | 市区     | 10kV 优雅 2#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4429 | 市区     | 10kV 鑫悦华府 7#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4430 | 市区     | 10kV 融禾 9#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4431 | 市区     | 税务家舍配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4432 | 市区     | 10kV 芦 I 线 2#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4433 | 市区     | 重点处配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4434 | 市区     | 10kV 阅山 4#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4435 | 市区     | 10kV 阅山 4#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4436 | 市区     | 杨木新五配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4437 | 市区     | 10kV 大运华府 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4438 | 市区     | 惠山孙巷配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4439 | 市区     | 10kV 兴宸嘉苑 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4440 | 市区     | 10kV 悦惠雅苑 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4441 | 市区     | 10kV 交电 4#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4442 | 市区     | 10kV 融禾 13#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4443 | 市区     | 10kV 小天鹅 11#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4444 | 市区     | 10kV 小天鹅 11#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4445 | 市区     | 10kV 小天鹅 11#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4446 | 市区     | 10kV 小天鹅 11#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4447 | 市区     | 10kV 庄木 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4448 | 市区     | 10kV 震泽 3#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4449 | 市区     | 物资局配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4450 | 市区     | 五河叁一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4451 | 市区     | 养牛场配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4452 | 市区     | 10kV 水秀 34#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4453 | 市区     | 10kV 观庭 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4454 | 市区     | 10kV 观庭 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4455 | 市区     | 外事客运配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4456 | 市区     | 10kV 盛世 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4457 | 市区     | 10kV 盛世 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4458 | 市区     | 10kV 盛世 6#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4459 | 市区     | 10kV 盛世 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4460 | 市区     | 10kV 盛世 7#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4461 | 市区     | 10kV 盛世 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4462 | 市区     | 10kV 盛世 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4463 | 市区     | 10kV 吉宝 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4464 | 市区     | 水车湾站 T2          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4465 | 市区     | 20kV 建乐苑 1#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 4466 | 市区     | 20kV 建乐苑 1#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 4467 | 市区     | 20kV 建乐苑 1#站 T3  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 4468 | 市区     | 20kV 建乐苑 2#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 4469 | 市区     | 20kV 建乐苑 2#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 4470 | 市区     | 20kV 建乐苑 3#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 4471 | 市区     | 20kV 建乐苑 3#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4472 | 市区     | 20kV 九龙仓 5#站 T1    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 4473 | 市区     | 20kV 九龙仓 5#站 T2    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 4474 | 市区     | 20kV 九龙仓 6#站 T1    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 4475 | 市区     | 20kV 九龙仓 6#站 T2    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 4476 | 市区     | 20kV 九龙仓 7#站 T1    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 4477 | 市区     | 20kV 九龙仓 7#站 T2    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 4478 | 市区     | 20kV 九龙仓 8#站 T1    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 4479 | 市区     | 20kV 九龙仓 8#站 T2    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 4480 | 市区     | 20kV 九龙仓 9#站 T1    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 4481 | 市区     | 20kV 九龙仓 9#站 T2    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 4482 | 市区     | 10kV 御墅 7#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4483 | 市区     | 10kV 御墅 7#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4484 | 市区     | 10kV 御墅 8#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4485 | 市区     | 10kV 御墅 8#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4486 | 市区     | 20/10kV 金太湖 4#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4487 | 市区     | 20/10kV 金太湖 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4488 | 市区     | 20/10 金太湖 5#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4489 | 市区     | 20/10 金太湖 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4490 | 市区     | 20/10 金太湖 6#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4491 | 市区     | 20/10 金太湖 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4492 | 市区     | 石皮巷箱变 T1           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4493 | 市区     | 民单二配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4494 | 市区     | 刘潭医院配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4495 | 市区     | 吴巷东二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4496 | 市区     | 丁道桥东配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4497 | 市区     | 胜丰佳美配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4498 | 市区     | 10kV 人民 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4499 | 市区     | 10kV 北禅寺 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4500 | 市区     | 向阳 12#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4501 | 市区     | 20kV 九龙仓 17#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 4502 | 市区     | 20kV 九龙仓 17#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 4503 | 市区     | 10kV 梧桐 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4504 | 市区     | 10kV 梧桐 6#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4505 | 市区     | 10kV 梧桐 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4506 | 市区     | 荷叶十二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4507 | 市区     | 10kV 锡源尚院 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4508 | 市区     | 10kV 薛湾 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4509 | 市区     | 木栖新村二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4510 | 市区     | 20kV 西水东 10#站 T2 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 4511 | 市区     | 20kV 西水东 10#站 T1 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 4512 | 市区     | 10kV 梧桐 7#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4513 | 市区     | 10kV 梧桐 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4514 | 市区     | 10kV 梧桐 6#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4515 | 市区     | 10kV 梧桐 7#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4516 | 市区     | 10kV 梧桐 7#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4517 | 市区     | 10kV 鑫悦华府 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4518 | 市区     | 10kV 仁家 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4519 | 市区     | 10kV 仁家 7#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4520 | 市区     | 10kV 仁家 7#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4521 | 市区     | 10kV 仁家 7#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4522 | 市区     | 10kV 仁家 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4523 | 市区     | 10kV 仁家 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4524 | 市区     | 双甲乙配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4525 | 市区     | 10kV 弘阳 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4526 | 市区     | 10kV 弘阳 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4527 | 市区     | 范巷二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4528 | 市区     | 慈善物资配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4529 | 市区     | 孙蒋十二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4530 | 市区     | 10kV 悦禧家园 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4531 | 市区     | 10kV 天悦 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4532 | 市区     | 10kV 天悦 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4533 | 市区     | 10kV 天悦 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4534 | 市区     | 10kV 天悦 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4535 | 市区     | 10kV 滨河雅园 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4536 | 市区     | 10kV 天悦 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4537 | 市区     | 10kV 天悦 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4538 | 市区     | 10kV 天悦 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4539 | 市区     | 10kV 天悦 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4540 | 市区     | 10kV 会龙 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4541 | 市区     | 10kV 悦禧家园 7#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4542 | 市区     | 10kV 唐周巷 1#站 2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4543 | 市区     | 10kV 唐周巷 1#站 4   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4544 | 市区     | 10kV 溪南里 2#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4545 | 市区     | 10kV 溪南里 3#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4546 | 市区     | 10kV 溪南里 4#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4547 | 市区     | 10kV 溪南里 5#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4548 | 市区     | 10kV 溪南里 5#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4549 | 市区     | 10kV 溪南里 3#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4550 | 市区     | 10kV 溪南里 2#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4551 | 市区     | 10kV 溪南里 4#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4552 | 市区     | 10kV 塘泾里 1#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4553 | 市区     | 10kV 塘泾里 1#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4554 | 市区     | 10kV 惠澜佳园 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4555 | 市区     | 10kV 悦禧家园 8#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4556 | 市区     | 10kV 西漳 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4557 | 市区     | 政舍十八配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4558 | 市区     | 复兴路 2#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4559 | 市区     | 永丰七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4560 | 市区     | 10kV 北创 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4561 | 市区     | 豆品配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4562 | 市区     | 孙家桥三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4563 | 市区     | 10kV 天渝骄园 6#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4564 | 市区     | 五金厂六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4565 | 市区     | 10kV 唐巷站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4566 | 市区     | 10kV 鑫悦华府 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4567 | 市区     | 10kV 唐巷站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4568 | 市区     | 10kV 运河苑 7#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4569 | 市区     | 10kV 运河苑 7#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4570 | 市区     | 上马墩六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4571 | 市区     | 10kV 锡沙 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4572 | 市区     | 10kV 锡源尚院 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4573 | 市区     | 10kV 裕旺 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4574 | 市区     | 10kV 叙康 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4575 | 市区     | 置煤浜四配变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4576 | 市区     | 10kV 向阳 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4577 | 市区     | 10kV 体中 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4578 | 市区     | 10kV 鑫悦华府 8#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4579 | 市区     | 东风村 3#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4580 | 市区     | 东风村 1#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4581 | 市区     | 卹黄配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4582 | 市区     | 宁海里八配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4583 | 市区     | 宁海里六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4584 | 市区     | 宁海里九配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4585 | 市区     | 10kV 许湾 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4586 | 市区     | 20kV 金域 11#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4587 | 市区     | 通沙灯配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4588 | 市区     | 蒋家二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4589 | 市区     | 郎闻配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4590 | 市区     | 10kV 悦珑湾 6#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4591 | 市区     | 泾头西配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4592 | 市区     | 10kV 邱巷 51#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4593 | 市区     | 教育 1#箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4594 | 市区     | 新巷北配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4595 | 市区     | 庄前村旁配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4596 | 市区     | 10kV 金城 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4597 | 市区     | 10kV 半塘 7#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4598 | 市区     | 谈巷五配变             | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 4599 | 市区     | 10kV 锦数双河苑 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4600 | 市区     | 曲泾南配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4601 | 市区     | 蒋家湾乙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4602 | 市区     | 会龙村配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4603 | 市区     | 10kV 西泾 5#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4604 | 市区     | 永安市二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4605 | 市区     | 10kV 车站 1#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4606 | 市区     | 20kV 黄泥头佳苑 2#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4607 | 市区     | 10kV 总参 1#站 T1    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4608 | 市区     | 10kV 大塘御园 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4609 | 市区     | 10kV 稻香 6#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4610 | 市区     | 10kV 水樾澜庭 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4611 | 市区     | 10kV 辰上南园 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4612 | 市区     | 10kV 桥悦 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4613 | 市区     | 10kV 天一华府 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4614 | 市区     | 10kV 锡源尚院 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4615 | 市区     | 塔影四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4616 | 市区     | 塔影壹二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4617 | 市区     | 10kV 任巷 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4618 | 市区     | 10kV 教育 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4619 | 市区     | 10kV 青塘雅苑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4620 | 市区     | 10kV 教育 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4621 | 市区     | 10kV 锡源尚院 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4622 | 市区     | 10kV 盛世 6#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4623 | 市区     | 塔影壹一配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4624 | 市区     | 塔影十一配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4625 | 市区     | 塔影一配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4626 | 市区     | 塔拾壹一配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4627 | 市区     | 塔影六配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4628 | 市区     | 春晖六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4629 | 市区     | 益明花园 2#箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4630 | 市区     | 塔影八配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4631 | 市区     | 界南三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4632 | 市区     | 潭陆一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4633 | 市区     | 潭伍一配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4634 | 市区     | 时新巷 2# 箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4635 | 市区     | 10kV 天渝尊园 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4636 | 市区     | 盛二十五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4637 | 市区     | 尤巷九配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4638 | 市区     | 10kV 塘南 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4639 | 市区     | 10kV 天卒 5#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4640 | 市区     | 南钱泵站配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4641 | 市区     | 听松坊三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4642 | 市区     | 惠峰甲配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4643 | 市区     | 20kV 黄泥头佳苑 4#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4644 | 市区     | 10kV 许湾 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4645 | 市区     | 宋巷五二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4646 | 市区     | 10kV 东岭 5#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4647 | 市区     | 10kV 春熙雅苑 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4648 | 市区     | 塔拾贰二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4649 | 市区     | 10kV 塔影 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 498          | 498             |
| 4650 | 市区     | 10kV 逸境铭筑 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4651 | 市区     | 10kV 映山湖 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4652 | 市区     | 10kV 稻村 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4653 | 市区     | 10kV 裕景澜园 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4654 | 市区     | 10kV 稻香 8#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4655 | 市区     | 诸巷西配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4656 | 市区     | 施巷二泵配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4657 | 市区     | 中南十三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4658 | 市区     | 10kV 邱巷 48#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4659 | 市区     | 吴巷八配变             | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 4660 | 市区     | 公共交通配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4661 | 市区     | 10kV 天渝尊园 6#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4662 | 市区     | 10kV 葛巷 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4663 | 市区     | 10kV 邱巷 16#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4664 | 市区     | 10kV 大运华府 11#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4665 | 市区     | 10kV 云麓铭筑 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4666 | 市区     | 10kV 东河花园站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4667 | 市区     | 10kV 天渝尊园 8#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4668 | 市区     | 10kV 邱巷 34#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4669 | 市区     | 华昌焊配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4670 | 市区     | 10kV 水秀 38#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4671 | 市区     | 中联十六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4672 | 市区     | 江海叁一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4673 | 市区     | 江海贰二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4674 | 市区     | 10kV 裕景澜园 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4675 | 市区     | 新村二七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4676 | 市区     | 10kV 青韵璟园 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4677 | 市区     | 10kV 桥边 5#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4678 | 市区     | 10kV 熙祥雅苑 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4679 | 市区     | 诸家线#3 箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4680 | 市区     | 10kV 交电 2#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4681 | 市区     | 10kV 兴源 3#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4682 | 市区     | 五河路灯配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4683 | 市区     | 10kV 北禅寺 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4684 | 市区     | 清明二配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4685 | 市区     | 10kV 新惠 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4686 | 市区     | 10kV 地质 6#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4687 | 市区     | 邹巷南配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4688 | 市区     | 10kV 地质 7#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4689 | 市区     | 10kV 东岭 3#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4690 | 市区     | 杨思桥二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4691 | 市区     | 10kV 沁园一期 20#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4692 | 市区     | 10kV 稻村 9#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4693 | 市区     | 10kV 柯兰公寓箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4694 | 市区     | 10kV 红星 3#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4695 | 市区     | 朱巷线 1#箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4696 | 市区     | 10kV 融禾 8#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4697 | 市区     | 10kV 金扬怡庭 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4698 | 市区     | 10kV 邱巷 46#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4699 | 市区     | 10kV 红星 2#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4700 | 市区     | 10kV 山北 2#箱变 T1    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4701 | 市区     | 10kV 黄巷站 T3        | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4702 | 市区     | 10kV 辰上南园 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4703 | 市区     | 10kV 地质 8#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4704 | 市区     | 五河贰二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4705 | 市区     | 小吴巷七配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4706 | 市区     | 10kV 邱巷 31#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4707 | 市区     | 向阳 14#箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4708 | 市区     | 10kV 木栖 4#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4709 | 市区     | 10kV 彩乐居 2#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4710 | 市区     | 五河肆三配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4711 | 市区     | 10kV 天镜铭筑 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4712 | 市区     | 10kV 金科 6#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4713 | 市区     | 云资配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4714 | 市区     | 10kV 江湾 6#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4715 | 市区     | 10kV 天渝骄园二期 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4716 | 市区     | 10kV 上棠雅园 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4717 | 市区     | 10kV 滨河雅园 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4718 | 市区     | 10kV 水秀 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4719 | 市区     | 孙蒋七配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4720 | 市区     | 瓦屑坝一配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4721 | 市区     | 10kV 江花 2#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4722 | 市区     | 医院充电配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4723 | 市区     | 扬北桥一配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4724 | 市区     | 10kV 邱巷 47#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4725 | 市区     | 10kV 江湾 6#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4726 | 市区     | 10kV 溪涧雅苑站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4727 | 市区     | 10kV 水秀 28#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4728 | 市区     | 10kV 兴宸嘉苑 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4729 | 市区     | 许湾里五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4730 | 市区     | 10kV 吴桥 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4731 | 市区     | 10kV 融禾 7#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4732 | 市区     | 芦庄 5#站 T1        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 4733 | 市区     | 芦庄 5#站 T2        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 4734 | 市区     | 中转家舍配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4735 | 市区     | 10kV 江花 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4736 | 市区     | 10kV 运河苑 8#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4737 | 市区     | 10kV 运河苑 8#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4738 | 市区     | 10kV 运河苑 8#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4739 | 市区     | 10kV 运河苑 8#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4740 | 市区     | 10kV 广丰 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4741 | 市区     | 苗圃八配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4742 | 市区     | 精神卫生配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4743 | 市区     | 槐谢二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4744 | 市区     | 10kV 融禾 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4745 | 市区     | 10kV 向阳 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4746 | 市区     | 新巷二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4747 | 市区     | 10kV 桥悦 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4748 | 市区     | 10kV 鑫悦华府 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4749 | 市区     | 10kV 裕景澜园 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4750 | 市区     | 10kV 莲蓉 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4751 | 市区     | 芦庄 5#站 T3         | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 4752 | 市区     | 风雷五配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4753 | 市区     | 胜丰村肆配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4754 | 市区     | 惠东十配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4755 | 市区     | 曹家浜甲配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4756 | 市区     | 10kV 锦数双河苑 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4757 | 市区     | 10kV 西水晶舍 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4758 | 市区     | 10kV 天域华园 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4759 | 市区     | 10kV 天渝骄园 7#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4760 | 市区     | 10kV 文澜雅苑 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4761 | 市区     | 10kV 民新 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4762 | 市区     | 10kV 观河澜院站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4763 | 市区     | 西泾一配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4764 | 市区     | 供电库二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4765 | 市区     | 盛中南配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4766 | 市区     | 水秀三六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4767 | 市区     | 溪南三一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4768 | 市区     | 扬北 2#箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4769 | 市区     | 10kV 大运华府 8#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4770 | 市区     | 10kV 天渝尊园 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4771 | 市区     | 10kV 融禾 11#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4772 | 市区     | 10kV 水星 2#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4773 | 市区     | 10kV 悦惠雅苑 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4774 | 市区     | 纳新舍丙配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4775 | 市区     | 10kV 地税 2#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4776 | 市区     | 10kV 锦熙府站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4777 | 市区     | 10kV 锦熙府站 T3       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4778 | 市区     | 10kV 锦熙府站 T4       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4779 | 市区     | 10kV 锦熙府站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4780 | 市区     | 惠华 T1              | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4781 | 市区     | 10kV 天渝尊园 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4782 | 市区     | 10kV 金扬怡庭 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4783 | 市区     | 10kV 东联 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4784 | 市区     | 10kV 锦数双河苑 10#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4785 | 市区     | 10kV 孔泾 1#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4786 | 市区     | 10kV 孔泾 1#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4787 | 市区     | 10kV 孔泾 1#站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4788 | 市区     | 10kV 孔泾 1#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4789 | 市区     | 10kV 融禾 9#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4790 | 市区     | 10kV 天渝尊园 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4791 | 市区     | 山明 3#箱变 T1         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4792 | 市区     | 10KV 山明线 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4793 | 市区     | 10kV 永泰 3#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4794 | 市区     | 10kV 震泽 11#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4795 | 市区     | 10kV 大塘御园 8#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4796 | 市区     | 10kV 天渝骄园 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4797 | 市区     | 10kV 地税 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4798 | 市区     | 10kV 逸境铭筑 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4799 | 市区     | 10kV 春熙雅苑 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4800 | 市区     | 10kV 荟溪锦园 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4801 | 市区     | 10kV 悦蓉雅苑 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4802 | 市区     | 10kV 邱巷 41#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4803 | 市区     | 10kV 东岭 2#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4804 | 市区     | 金瑞家园 2#T1         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4805 | 市区     | 10kV 天渝尊园 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4806 | 市区     | 10kV 金扬怡庭 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4807 | 市区     | 10kV 景熙雅苑 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4808 | 市区     | 10kV 南市桥巷站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4809 | 市区     | 10kV 南尖站 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4810 | 市区     | 10kV 青塘雅苑 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4811 | 市区     | 10kV 邱巷 40#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4812 | 市区     | 10kV 大运华府 10#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4813 | 市区     | 10kV 天渝尊园 6#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4814 | 市区     | 10kV 芦村 13#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4815 | 市区     | 新世纪 1 号站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4816 | 市区     | 新世纪 1 号站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4817 | 市区     | 10kV 康桥 3#站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4818 | 市区     | 20kV 金域 11#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4819 | 市区     | 10kV 青韵璟园 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4820 | 市区     | 10kV 源溪悦庭站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4821 | 市区     | 10kV 彩乐居 4#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4822 | 市区     | 10kV 水秀 27#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4823 | 市区     | 10kV 教育 6#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4824 | 市区     | 10kV 中北 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4825 | 市区     | 勤学路灯配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4826 | 市区     | 10kV 天域华园 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4827 | 市区     | 钢舍配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4828 | 市区     | 10kV 北创 8#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4829 | 市区     | 10kV 稻香 4#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4830 | 市区     | 10kV 大运华府 10#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4831 | 市区     | 10kV 宪丰 2#箱变 T1    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4832 | 市区     | 木栖 2#箱变 T1         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4833 | 市区     | 芦庄 1 号站 T1         | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 4834 | 市区     | 芦庄 1 号站 T2         | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 4835 | 市区     | 10kV 天渝尊园 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4836 | 市区     | 10kV 天渝骄园二期 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4837 | 市区     | 10kV 黄石嘉园 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4838 | 市区     | 10kV 悦禧家园#2 站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4839 | 市区     | 10kV 悦禧家园#2 站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4840 | 市区     | 10kV 水秀 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4841 | 市区     | 10kV 悦禧家园#4 站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4842 | 市区     | 10kV 悦禧家园#4 站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4843 | 市区     | 10kV 悦禧家园#4 站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4844 | 市区     | 10kV 悦禧家园#4 站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4845 | 市区     | 10kV 水秀 18#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4846 | 市区     | 10kV 金扬怡庭 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4847 | 市区     | 10kV 观塘奕居 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4848 | 市区     | 10kV 悦禧家园#3 站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4849 | 市区     | 10kV 悦禧家园#3 站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4850 | 市区     | 10kV 悦禧家园#3 站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4851 | 市区     | 10kV 悦禧家园#3 站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4852 | 市区     | 10kV 滨河雅园 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4853 | 市区     | 10kV 运河苑 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4854 | 市区     | 10kV 运河苑 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4855 | 市区     | 10kV 水秀 11#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4856 | 市区     | 10kV 邱巷 19#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4857 | 市区     | 10kV 大运华府 11#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4858 | 市区     | 乔巷二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4859 | 市区     | 向阳 11#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4860 | 市区     | 孙蒋一配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4861 | 市区     | 惠峰十三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4862 | 市区     | 水墨头一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4863 | 市区     | 10kV 稻村 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4864 | 市区     | 10kV 天地 6#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4865 | 市区     | 10kV 吉宝 6#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4866 | 市区     | 鲲鹏营销配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4867 | 市区     | 10kV 大塘御园 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4868 | 市区     | 10kV 体中 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4869 | 市区     | 10kV 香榭 1#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4870 | 市区     | 10kV 西水晶舍 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4871 | 市区     | 五河六配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4872 | 市区     | 10kV 西泾 8#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4873 | 市区     | 10kV 置煤 9#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4874 | 市区     | 10kV 崇安府 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4875 | 市区     | 10kV 九悦雅筑 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4876 | 市区     | 置煤浜一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4877 | 市区     | 扬名新村 2#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4878 | 市区     | 泵立配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4879 | 市区     | 曹婆乙一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4880 | 市区     | 10kV 拱北 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4881 | 市区     | 10kV 汀澜雅居 1#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4882 | 市区     | 10kV 大运华府 11#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4883 | 市区     | 20kV 金桂 6#站 T3    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4884 | 市区     | 10kV 水榭澜庭 1#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4885 | 市区     | 颂梅新村二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4886 | 市区     | 槐古四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4887 | 市区     | 赛达配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4888 | 市区     | 梅泾村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4889 | 市区     | 盛二十配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4890 | 市区     | 10kV 文澜雅苑 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4891 | 市区     | 10kV 稻村 24#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4892 | 市区     | 10kV 邱巷 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4893 | 市区     | 10kV 融禾 9#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4894 | 市区     | 10kV 莲蓉 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4895 | 市区     | 10kV 悦禧家园 8#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4896 | 市区     | 10kV 桥边 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4897 | 市区     | 10kV 晓团悦园 1#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4898 | 市区     | 10kV 惠景 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4899 | 市区     | 虞湾里甲配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 4900 | 市区     | 10kV 大塘御园 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4901 | 市区     | 10kV 向阳 9#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4902 | 市区     | 10kV 礼樾馨园 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4903 | 市区     | 10kV 大塘锦园 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4904 | 市区     | 10kV 大塘锦园 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4905 | 市区     | 10kV 稻村 23#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4906 | 市区     | 10kV 大塘锦园 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4907 | 市区     | 10kV 大塘锦园 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4908 | 市区     | 10kV 大塘锦园 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4909 | 市区     | 10kV 大塘锦园 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4910 | 市区     | 10kV 桥边 6#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4911 | 市区     | 广国路灯配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4912 | 市区     | 10kV 大塘御园 8#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4913 | 市区     | 10kV 向阳 7#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4914 | 市区     | 10kV 锦数双河苑 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4915 | 市区     | 10kV 天悦 6#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4916 | 市区     | 10kV 天悦 6#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4917 | 市区     | 10kV 天悦 6#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4918 | 市区     | 10kV 吉宝 2#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4919 | 市区     | 10kV 吉宝 2#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4920 | 市区     | 10kV 北创 7#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4921 | 市区     | 10kV 叶片 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4922 | 市区     | 10kV 天悦 6#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4923 | 市区     | 10kV 桥悦 5#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4924 | 市区     | 盛一六配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4925 | 市区     | 10kV 融禾 4#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4926 | 市区     | 10kV 悦禧家园 8#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4927 | 市区     | 10kV 邱巷 33#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4928 | 市区     | 10kV 西水晶舍 4#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4929 | 市区     | 10kV 观河澜院站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4930 | 市区     | 盛二二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4931 | 市区     | 10kV 悦禧家园 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4932 | 市区     | 10kV 青峰 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4933 | 市区     | 10kV 融禾 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4934 | 市区     | 10kV 吉宝 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4935 | 市区     | 10kV 锡源尚院 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4936 | 市区     | 五河配电所 T1         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4937 | 市区     | 10kV 天镜铭筑 2#站 T2 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4938 | 市区     | 东林书院配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4939 | 市区     | 10kV 裕景澜园 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4940 | 市区     | 10kV 水秀 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4941 | 市区     | 10kV 莲蓉 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4942 | 市区     | 10kV 水秀 21#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4943 | 市区     | 10kV 新惠 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4944 | 市区     | 10kV 裕旺 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4945 | 市区     | 10kV 教育 9#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4946 | 市区     | 薛夹里丁配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4947 | 市区     | 薛夹里三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4948 | 市区     | 10kV 海角 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4949 | 市区     | 10kV 逸境铭筑 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4950 | 市区     | 10kV 未来城 7#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4951 | 市区     | 10kV 未来城 7#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4952 | 市区     | 10kV 鑫悦华府 8#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4953 | 市区     | 10kV 仁家 9#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4954 | 市区     | 10kV 荟溪锦园 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4955 | 市区     | 10kV 水秀 17#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4956 | 市区     | 10kV 未来城 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4957 | 市区     | 10kV 未来城 8#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4958 | 市区     | 10kV 未来城 8#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4959 | 市区     | 10kV 未来城 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4960 | 市区     | 10kV 惠澜佳园 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4961 | 市区     | 薛夹里丙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4962 | 市区     | 10kV 天渝骄园 7#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4963 | 市区     | 五河十三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4964 | 市区     | 五河二七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4965 | 市区     | 五河二四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4966 | 市区     | 五河十六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4967 | 市区     | 五河十四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4968 | 市区     | 10kV 御庭 7#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4969 | 市区     | 田基浜配电所 T1         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4970 | 市区     | 田基浜配电所 T2         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4971 | 市区     | 10kV 融禾 10#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4972 | 市区     | 10kV 诸家 5#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4973 | 市区     | 10kV 惠澜佳园 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4974 | 市区     | 10kV 耕读锦绣院 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4975 | 市区     | 浜头一配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4976 | 市区     | 会龙李配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4977 | 市区     | 10kV 天渝骄园 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 4978 | 市区     | 10kV 锦数双河苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4979 | 市区     | 10kV 黄石嘉园 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4980 | 市区     | 清单六配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4981 | 市区     | 10kV 震泽 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4982 | 市区     | 10kV 大塘御园 11#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4983 | 市区     | 20kV 黄泥头佳苑 4#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4984 | 市区     | 20kV 西水东 12#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4985 | 市区     | 20kV 西水东 12#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4986 | 市区     | 20kV 西水东 12#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4987 | 市区     | 20kV 西水东 12#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4988 | 市区     | 20kV 西水东 13#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4989 | 市区     | 20kV 西水东 13#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4990 | 市区     | 20kV 西水东 13#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4991 | 市区     | 20kV 西水东 13#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 4992 | 市区     | 10kV 新江南 1#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4993 | 市区     | 10kV 大绛 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4994 | 市区     | 10kV 新江南 1#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 4995 | 市区     | 盛岸里二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4996 | 市区     | 10kV 中联 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 4997 | 市区     | 谈巷二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 4998 | 市区     | 10kV 天域华园 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 4999 | 市区     | 10kV 震泽 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5000 | 市区     | 前河庄配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5001 | 市区     | 10kV 教育 8#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5002 | 市区     | 10kV 天渝尊园 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5003 | 市区     | 10kV 耕读锦绣院 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5004 | 市区     | 10kV 悦禧家园 7#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5005 | 市区     | 三棉舍二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5006 | 市区     | 向阳 17#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5007 | 市区     | 10kV 天渝尊园 7#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5008 | 市区     | 10kV 大运华府 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5009 | 市区     | 10kV 水秀 6#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5010 | 市区     | 10kV 芦村 12#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5011 | 市区     | 崇安卫生配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5012 | 市区     | 10kV 江湾 6#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5013 | 市区     | 10kV 悦蓉雅苑 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5014 | 市区     | 10kV 云麓铭筑 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5015 | 市区     | 10kV 悦惠雅苑 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5016 | 市区     | 扬名七配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5017 | 市区     | 涇头东配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5018 | 市区     | 芦庄 6#站 T3         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5019 | 市区     | 绿塔二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5020 | 市区     | 双河二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5021 | 市区     | 机床五配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5022 | 市区     | 10kV 大塘御园 7#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5023 | 市区     | 沈巷壹二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5024 | 市区     | 沈巷贰一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5025 | 市区     | 毛纺二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5026 | 市区     | 10kV 半塘 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5027 | 市区     | 10kV 邱巷 24#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5028 | 市区     | 10kV 天渝尊园 8#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5029 | 市区     | 10kV 鑫悦华府 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5030 | 市区     | 10kV 天渝尊园 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5031 | 市区     | 北皋桥泵配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5032 | 市区     | 10kV 荣家 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5033 | 市区     | 10kV 锡沙 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5034 | 市区     | 10kV 蔚观 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5035 | 市区     | 10kV 蔚观 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5036 | 市区     | 盛岸路配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5037 | 市区     | 10kV 孔雀 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5038 | 市区     | 10kV 孔雀 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5039 | 市区     | 10kV 孔雀 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5040 | 市区     | 10kV 孔雀 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5041 | 市区     | 柏庄四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5042 | 市区     | 10kV 小天鹅 9#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5043 | 市区     | 10kV 小天鹅 9#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5044 | 市区     | 10kV 小天鹅 9#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5045 | 市区     | 10kV 小天鹅 9#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5046 | 市区     | 10kV 天域 10#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5047 | 市区     | 10kV 江花 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5048 | 市区     | 10kV 天域 9#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5049 | 市区     | 10kV 天域 9#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5050 | 市区     | 10kV 天域 10#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5051 | 市区     | 10kV 天域 10#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5052 | 市区     | 10kV 天域 10#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5053 | 市区     | 10kV 江花 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5054 | 市区     | 曹许配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5055 | 市区     | 月秀 1 号站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5056 | 市区     | 10kV 孔雀 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5057 | 市区     | 10kV 孔雀 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5058 | 市区     | 10kV 孔雀 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5059 | 市区     | 10kV 孔雀 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5060 | 市区     | 尤岸基站配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5061 | 市区     | 10kV 黄石嘉园 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5062 | 市区     | 10kV 邱巷 42#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5063 | 市区     | 10kV 小天鹅 10#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5064 | 市区     | 10kV 小天鹅 10#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5065 | 市区     | 10kV 小天鹅 10#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5066 | 市区     | 10kV 小天鹅 10#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5067 | 市区     | 靖海叁二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5068 | 市区     | 伯桥配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5069 | 市区     | 中派北配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5070 | 市区     | 中村南配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5071 | 市区     | 金星配套配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5072 | 市区     | 中桥四配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5073 | 市区     | 中桥二村一配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5074 | 市区     | 双河二十二配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5075 | 市区     | 高速分析二配变        | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 5076 | 市区     | 10kV 道长巷站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5077 | 市区     | 10kV 南市桥巷站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5078 | 市区     | 建坝配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5079 | 市区     | 锦明苑七配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5080 | 市区     | 汤巷配电所 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5081 | 市区     | 汤巷配电所 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5082 | 市区     | 建业南配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5083 | 市区     | 大庄村一配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5084 | 市区     | 五姓巷配电所 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5085 | 市区     | 孙巷配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5086 | 市区     | 老滨南配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5087 | 市区     | 景华苑甲配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5088 | 市区     | 景华苑丙配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5089 | 市区     | 10kV 世国 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5090 | 市区     | 10kV 世国 2#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5091 | 市区     | 10kV 世国 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5092 | 市区     | 10kV 世国 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5093 | 市区     | 10kV 世国 3#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5094 | 市区     | 10kV 世国 3#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5095 | 市区     | 10kV 世国 4#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5096 | 市区     | 10kV 世国 4#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5097 | 市区     | 10kV 世国 4#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5098 | 市区     | 10kV 世国 4#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5099 | 市区     | 阳光                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5100 | 市区     | 建设村一配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5101 | 市区     | 建设村四配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5102 | 市区     | 五里八配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5103 | 市区     | 水秀三九配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5104 | 市区     | 瓦南配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5105 | 市区     | 扬名二二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5106 | 市区     | 扬名二三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5107 | 市区     | 扬名二十配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5108 | 市区     | 扬名二一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5109 | 市区     | 下周山配变             | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 5110 | 市区     | 10kV 鑫悦华府 6#站 T1  | 10       | 800       | 611          | 611             |
| 5111 | 市区     | 10kV 融禾 2#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5112 | 市区     | 10kV 稻村 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5113 | 市区     | 10kV 锦数双河苑 7#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5114 | 市区     | 环宇站 T2            | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5115 | 市区     | 10kV 彩乐居 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5116 | 市区     | 10kV 邱巷 13#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5117 | 市区     | 10kV 天卒 10#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5118 | 市区     | 10kV 融禾 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5119 | 市区     | 10kV 融禾 11#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5120 | 市区     | 10kV 融禾 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5121 | 市区     | 10kV 融禾 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5122 | 市区     | 10kV 融禾 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5123 | 市区     | 10kV 融禾 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5124 | 市区     | 10kV 水秀 30#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5125 | 市区     | 10kV 会龙 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5126 | 市区     | 10kV 大塘御园 7#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5127 | 市区     | 高泾李巷配变           | 10       | 200       | 112          | 112             |
| 5128 | 市区     | 10kV 青韵璟园 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5129 | 市区     | 邹巷三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5130 | 市区     | 庄贰配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5131 | 市区     | 庄壹二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5132 | 市区     | 10kV 水曲巷站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5133 | 市区     | 前西溪乙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5134 | 市区     | 10kV 西河站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5135 | 市区     | 10kV 摩天站 T3      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 5136 | 市区     | 崇安寺站 1#          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5137 | 市区     | 10kV 鱼腥巷站 T2     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 5138 | 市区     | 阳光 3#站 T1        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5139 | 市区     | 会北陈甲配变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 5140 | 市区     | 东泾桥乙配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5141 | 市区     | 西泾桥配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5142 | 市区     | 唐湾里配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5143 | 市区     | 会陈巷配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5144 | 市区     | 会北基配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5145 | 市区     | 崇宁路丙配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5146 | 市区     | 市政协配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5147 | 市区     | 前西溪甲配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5148 | 市区     | 盛二十三配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5149 | 市区     | 繁殖场配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5150 | 市区     | 盛岸路乙配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5151 | 市区     | 盛加油配变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 5152 | 市区     | 惠华五配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5153 | 市区     | 铸冶巷 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5154 | 市区     | 铸冶巷 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5155 | 市区     | 10kV 汇利站 T2 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5156 | 市区     | 惠龙甲五配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5157 | 市区     | 太极舍配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5158 | 市区     | 南阳新村二配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5159 | 市区     | 南阳新村配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5160 | 市区     | 人大线 1#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5161 | 市区     | 大会堂 2#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5162 | 市区     | 南市巷乙配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5163 | 市区     | 扬名福利配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5164 | 市区     | 勤学路配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5165 | 市区     | 10kV 悦珑湾 5#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5166 | 市区     | 会西郁巷配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5167 | 市区     | 10kV 锦数双河苑 10#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5168 | 市区     | 10kV 北庄 9#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5169 | 市区     | 中市桥配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5170 | 市区     | 饭萝后巷配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5171 | 市区     | 盛岸里配变              | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 5172 | 市区     | 东河头配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5173 | 市区     | 盛一八配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5174 | 市区     | 盛一七配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5175 | 市区     | 红五月乙配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5176 | 市区     | 盛一东配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5177 | 市区     | 红五月甲配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5178 | 市区     | 后西溪乙配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5179 | 市区     | 盛二六配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5180 | 市区     | 盛岸村二配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5181 | 市区     | 校办司配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5182 | 市区     | 20kV 金城 12#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5183 | 市区     | 10kV 邱巷 17#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5184 | 市区     | 10kV 融禾 10#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5185 | 市区     | 10kV 大运华府 10#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5186 | 市区     | 10kV 保利广场 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5187 | 市区     | 10kV 泰翔站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5188 | 市区     | 东方云顶站 3#          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5189 | 市区     | 大娄巷箱变 800KVA      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5190 | 市区     | 文渊坊 1#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5191 | 市区     | 文渊坊 2#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5192 | 市区     | 文渊坊 3#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5193 | 市区     | 解放新村站 T3          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5194 | 市区     | 10kV 前西溪站 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5195 | 市区     | 10kV 前西溪站 T2      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5196 | 市区     | 10KV 江阴巷站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5197 | 市区     | 10KV 江阴巷站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5198 | 市区     | 10kV 金园 2#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5199 | 市区     | 10kV 金园 2#站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5200 | 市区     | 10kV 金园 3#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5201 | 市区     | 10kV 金园 3#站 T3    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5202 | 市区     | 10kV 金园 3#站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5203 | 市区     | 10kV 金园 3#站 T4    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5204 | 市区     | 10kV 金园 4#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5205 | 市区     | 10kV 金园 4#站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5206 | 市区     | 10kV 金园 5#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5207 | 市区     | 10kV 金园 5#站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5208 | 市区     | 10kV 江湾 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5209 | 市区     | 10kV 江湾 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5210 | 市区     | 10kV 江湾 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5211 | 市区     | 10kV 江湾 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5212 | 市区     | 10kV 江湾 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5213 | 市区     | 10kV 江湾 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5214 | 市区     | 10kV 江湾 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5215 | 市区     | 10kV 江湾 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5216 | 市区     | 南街二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5217 | 市区     | 20kV 九龙仓 15#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5218 | 市区     | 20kV 九龙仓 15#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5219 | 市区     | 20kV 九龙仓 15#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5220 | 市区     | 20kV 九龙仓 15#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5221 | 市区     | 20kV 九龙仓 16#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5222 | 市区     | 20kV 九龙仓 16#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5223 | 市区     | 20kV 九龙仓 16#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5224 | 市区     | 20kV 九龙仓 16#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5225 | 市区     | 建设丙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5226 | 市区     | 10kV 东宝 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5227 | 市区     | 10kV 东宝 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5228 | 市区     | 10kV 东宝 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5229 | 市区     | 10kV 东宝 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5230 | 市区     | 10kV 东宝 5#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5231 | 市区     | 10kV 东宝 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5232 | 市区     | 20kV 金域 7#站 T1   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 5233 | 市区     | 20kV 金域 7#站 T2   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 5234 | 市区     | 金鹏配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5235 | 市区     | 文隆二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5236 | 市区     | 会龙桥二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5237 | 市区     | 10kV 西水晶舍 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5238 | 市区     | 沈巷新村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5239 | 市区     | 三周巷配变            | 10       | 400       | 272          | 272             |
| 5240 | 市区     | 10kV 春熙雅苑 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5241 | 市区     | 西坝头五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5242 | 市区     | 10kV 彩乐居 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5243 | 市区     | 张东配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5244 | 市区     | 向阳村东配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5245 | 市区     | 尤王配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5246 | 市区     | 红卫桥北配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5247 | 市区     | 10kV 御庭 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5248 | 市区     | 10kV 水秀 36#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5249 | 市区     | 10kV 水秀 9#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5250 | 市区     | 风雷陈配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5251 | 市区     | 10kV 兴宸嘉苑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5252 | 市区     | 广益丙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5253 | 市区     | 邓周巷三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5254 | 市区     | 美极超声配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5255 | 市区     | 10kV 金扬怡庭 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5256 | 市区     | 10kV 荟溪锦园 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5257 | 市区     | 10kV 锦数双河苑 10#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5258 | 市区     | 10kV 金科 3#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5259 | 市区     | 10kV 金科 3#站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5260 | 市区     | 10kV 金科 3#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5261 | 市区     | 10kV 金科 3#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5262 | 市区     | 10kV 金科 4#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5263 | 市区     | 10kV 金科 4#站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5264 | 市区     | 10kV 金科 4#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5265 | 市区     | 10kV 金科 4#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5266 | 市区     | 10kV 华宇开闭所 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5267 | 市区     | 10kV 滨河雅园 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5268 | 市区     | 风雷村配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5269 | 市区     | 10kV 置煤 3#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5270 | 市区     | 10kV 南洋 3#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5271 | 市区     | 10kV 北创 8#站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5272 | 市区     | 10kV 锦数双河苑 10#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5273 | 市区     | 10kV 润泽 3#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5274 | 市区     | 10kV 润泽 3#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5275 | 市区     | 10kV 润泽 3#站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5276 | 市区     | 10kV 润泽 3#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5277 | 市区     | 10kV 天元 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5278 | 市区     | 九龙仓 14#站 T4     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5279 | 市区     | 10kV 诺卡 10#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5280 | 市区     | 10kV 诺卡 10#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5281 | 市区     | 10kV 诺卡 9#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5282 | 市区     | 10kV 诺卡 9#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5283 | 市区     | 10kV 诺卡 11#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5284 | 市区     | 10kV 诺卡 11#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5285 | 市区     | 10kV 世纪苑 3#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5286 | 市区     | 10kV 世纪苑 3#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5287 | 市区     | 10kV 世纪苑 4#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5288 | 市区     | 10kV 世纪苑 4#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5289 | 市区     | 10kV 永通 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5290 | 市区     | 10kV 永通 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5291 | 市区     | 民丰里四配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5292 | 市区     | 10kV 天元 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5293 | 市区     | 10kV 晶品 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5294 | 市区     | 10kV 晶品 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5295 | 市区     | 10kV 晶品 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5296 | 市区     | 10kV 晶品 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5297 | 市区     | 10kV 晶品 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5298 | 市区     | 10kV 广晟苑 4#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5299 | 市区     | 10kV 广晟苑 4#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5300 | 市区     | 10kV 蔚观 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5301 | 市区     | 10kV 蔚观 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5302 | 市区     | 10kV 蔚观 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5303 | 市区     | 10kV 蔚观 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5304 | 市区     | 10kV 蔚观 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5305 | 市区     | 10kV 蔚观 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5306 | 市区     | 10kV 蔚观 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5307 | 市区     | 10kV 蔚观 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5308 | 市区     | 20kV 西水东 6#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5309 | 市区     | 20kV 西水东 6#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5310 | 市区     | 20kV 西水东 7#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5311 | 市区     | 20kV 西水东 7#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5312 | 市区     | 20kV 西水东 8#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5313 | 市区     | 20kV 西水东 8#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5314 | 市区     | 20kV 西水东 8#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5315 | 市区     | 20kV 西水东 8#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5316 | 市区     | 10kV 广晟苑 4#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5317 | 市区     | 10kV 广晟苑 4#站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5318 | 市区     | 惠古 3#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5319 | 市区     | 惠古 3#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5320 | 市区     | 惠古 3#站 T3       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5321 | 市区     | 惠古 3#站 T4       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5322 | 市区     | 10kV 蔚蓝 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5323 | 市区     | 曹家配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5324 | 市区     | 清明三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5325 | 市区     | 惠峰一二配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5326 | 市区     | 10kV 丰涵 7#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5327 | 市区     | 10kV 丰涵 7#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5328 | 市区     | 10kV 丰涵 7#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5329 | 市区     | 20kV 金域 6#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 5330 | 市区     | 20kV 金域 6#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 5331 | 市区     | 10kV 丰涵 7#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5332 | 市区     | 20kV 清扬 1#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 5333 | 市区     | 20kV 清扬 1#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 5334 | 市区     | 20kV 清扬 2#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 5335 | 市区     | 20kV 清扬 2#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 5336 | 市区     | 20kV 清扬 3#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 5337 | 市区     | 20kV 清扬 3#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 5338 | 市区     | 10kV 御庭 5#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5339 | 市区     | 10kV 御庭 5#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5340 | 市区     | 10kV 梧桐 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5341 | 市区     | 10kV 梧桐 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5342 | 市区     | 10kV 梧桐 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5343 | 市区     | 10kV 梧桐 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5344 | 市区     | 10kV 梧桐 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5345 | 市区     | 10kV 梧桐 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5346 | 市区     | 10kV 梧桐 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5347 | 市区     | 10kV 观庭 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5348 | 市区     | 10kV 观庭 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5349 | 市区     | 10kV 五河苑 7#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5350 | 市区     | 10kV 梧桐 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5351 | 市区     | 10kV 梧桐 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5352 | 市区     | 10kV 梧桐 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5353 | 市区     | 10kV 梧桐 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5354 | 市区     | 10kV 梧桐 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5355 | 市区     | 10kV 梧桐 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5356 | 市区     | 10kV 梧桐 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5357 | 市区     | 10kV 梧桐 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5358 | 市区     | 孔泾 2#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5359 | 市区     | 孔泾 2#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5360 | 市区     | 孔泾 2#站 T3       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5361 | 市区     | 孔泾 2#站 T4       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5362 | 市区     | 10kV 五河苑 7#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5363 | 市区     | 10kV 五河苑 7#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5364 | 市区     | 10kV 五河苑 8#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5365 | 市区     | 10kV 五河苑 8#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5366 | 市区     | 10kV 梧桐 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5367 | 市区     | 10kV 惠麓苑 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5368 | 市区     | 10kV 惠麓苑 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5369 | 市区     | 10kV 广益 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5370 | 市区     | 10kV 广益 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5371 | 市区     | 10kV 广益 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5372 | 市区     | 10kV 广益 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5373 | 市区     | 槐古二五配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5374 | 市区     | 锡澄四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5375 | 市区     | 10kV 惠农 3#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5376 | 市区     | 10kV 润泽 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5377 | 市区     | 10kV 润泽 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5378 | 市区     | 10kV 润泽 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5379 | 市区     | 10kV 润泽 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5380 | 市区     | 10kV 润泽 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5381 | 市区     | 10kV 润泽 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5382 | 市区     | 20kV 西水东 9#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5383 | 市区     | 20kV 西水东 9#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5384 | 市区     | 小吴巷南配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5385 | 市区     | 名邸 1#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5386 | 市区     | 名邸 1#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5387 | 市区     | 名邸 1#站 T3       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5388 | 市区     | 名邸 1#站 T4       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5389 | 市区     | 金瑞家园 1#T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5390 | 市区     | 10kV 天元 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5391 | 市区     | 10kV 天元 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5392 | 市区     | 10kV 天元 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5393 | 市区     | 10kV 天元 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5394 | 市区     | 10kV 御墅 9#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5395 | 市区     | 10kV 御墅 9#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5396 | 市区     | 10kV 御墅 10#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5397 | 市区     | 10kV 御墅 10#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5398 | 市区     | 九龙仓 13#站 T1     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5399 | 市区     | 九龙仓 13#站 T2     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5400 | 市区     | 九龙仓 13#站 T3     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5401 | 市区     | 九龙仓 13#站 T4     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5402 | 市区     | 九龙仓 14#站 T1     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5403 | 市区     | 九龙仓 14#站 T2     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5404 | 市区     | 九龙仓 14#站 T3     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5405 | 市区     | 20kV 城南 9#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5406 | 市区     | 20kV 城南 9#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5407 | 市区     | 20kV 城南 10#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5408 | 市区     | 20kV 城南 10#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5409 | 市区     | 20kV 城南 10#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5410 | 市区     | 20kV 城南 10#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5411 | 市区     | 10kV 东宝 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5412 | 市区     | 10kV 东宝 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5413 | 市区     | 10kV 东宝 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5414 | 市区     | 10kV 东宝 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5415 | 市区     | 10kV 东宝 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5416 | 市区     | 10kV 东宝 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5417 | 市区     | 10kV 向阳苑 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5418 | 市区     | 10kV 向阳苑 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5419 | 市区     | 10kV 向阳苑 1#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5420 | 市区     | 10kV 仁家 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5421 | 市区     | 10kV 仁家 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5422 | 市区     | 10kV 仁家 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5423 | 市区     | 10kV 仁家 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5424 | 市区     | 10kV 悦诚 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5425 | 市区     | 10kV 悦诚 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5426 | 市区     | 10kV 悦诚 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5427 | 市区     | 10kV 悦诚 4#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5428 | 市区     | 10kV 悦诚 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5429 | 市区     | 10kV 悦诚 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5430 | 市区     | 10kV 悦诚 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5431 | 市区     | 10kV 悦诚 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5432 | 市区     | 10kV 惠苑 3#变 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5433 | 市区     | 10kV 惠苑 3#变 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5434 | 市区     | 罗巷二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5435 | 市区     | 西桥头六配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5436 | 市区     | 防空配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5437 | 市区     | 瑞陈陆三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5438 | 市区     | 10kV 震泽 1#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5439 | 市区     | 10kV 震泽 1#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5440 | 市区     | 20/10kV 富城湾 6#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5441 | 市区     | 20/10kV 富城湾 7#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5442 | 市区     | 20/10kV 富城湾 8#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5443 | 市区     | 20/10kV 富城湾 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5444 | 市区     | 20/10kV 富城湾 7#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5445 | 市区     | 20/10kV 富城湾 8#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5446 | 市区     | 10kV 蔚观 5#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5447 | 市区     | 10kV 蔚观 5#站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5448 | 市区     | 10kV 天域 4#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5449 | 市区     | 10kV 天域 4#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5450 | 市区     | 10kV 天域 4#站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5451 | 市区     | 10kV 天域 4#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5452 | 市区     | 10kV 天域 5#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5453 | 市区     | 10kV 天域 5#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5454 | 市区     | 10kV 天域 5#站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5455 | 市区     | 10kV 天域 5#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5456 | 市区     | 10kV 天域 6#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5457 | 市区     | 10kV 天域 6#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5458 | 市区     | 10kV 天域 7#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5459 | 市区     | 10kV 天域 7#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5460 | 市区     | 10kV 蔚观 5#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5461 | 市区     | 10kV 蔚观 5#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5462 | 市区     | 10kV 蔚观 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5463 | 市区     | 10kV 蔚观 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5464 | 市区     | 辅沁路灯配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5465 | 市区     | 20kV 苏宁 2#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5466 | 市区     | 20kV 苏宁 2#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5467 | 市区     | 20kV 苏宁 3#站 T2   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 5468 | 市区     | 20kV 苏宁 3#站 T1   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 5469 | 市区     | 沈巷东配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5470 | 市区     | 10kV 晶品 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5471 | 市区     | 10kV 晶品 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5472 | 市区     | 10kV 晶品 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5473 | 市区     | 10kV 晶品 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5474 | 市区     | 10kV 晶品 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5475 | 市区     | 10kV 晶品 5#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5476 | 市区     | 10kV 运河苑 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5477 | 市区     | 10kV 运河苑 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5478 | 市区     | 10kV 运河苑 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5479 | 市区     | 10kV 运河苑 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5480 | 市区     | 塘头三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5481 | 市区     | 10kV 高路 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5482 | 市区     | 10kV 荟溪锦园 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5483 | 市区     | 雷二期四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5484 | 市区     | 10kV 和新 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5485 | 市区     | 10kV 稻村 8#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5486 | 市区     | 20kV 九龙仓 18#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5487 | 市区     | 20kV 九龙仓 18#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5488 | 市区     | 秀菜十配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5489 | 市区     | 10kV 天一华府 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5490 | 市区     | 10kV 天渝尊园 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5491 | 市区     | 10kV 江花 2#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5492 | 市区     | 中花苑四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5493 | 市区     | 苏宏电器配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5494 | 市区     | 惠鑫金属配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5495 | 市区     | 中联二九配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5496 | 市区     | 10kV 锦数双河苑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5497 | 市区     | 10kV 红星苑 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5498 | 市区     | 10kV 彩乐居 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5499 | 市区     | 10kV 大运华府 8#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5500 | 市区     | 20kV 西水东 17#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5501 | 市区     | 10kV 兰苑 4#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5502 | 市区     | 10kV 丁村 6#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5503 | 市区     | 10kV 兴源 5#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5504 | 市区     | 10kV 锡源尚院 7#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5505 | 市区     | 九龙仓 21#站 T1       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5506 | 市区     | 九龙仓 21#站 T2       | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5507 | 市区     | 九龙仓 21#站 T3       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5508 | 市区     | 九龙仓 21#站 T4       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5509 | 市区     | 曹阳四配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5510 | 市区     | 20kV 黄泥头佳苑 4#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5511 | 市区     | 20kV 金桂 6#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5512 | 市区     | 10kV 邱巷 25#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5513 | 市区     | 10kV 江花 5#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5514 | 市区     | 10kV 立泵 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5515 | 市区     | 10kV 拱北 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5516 | 市区     | 10kV 许湾 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5517 | 市区     | 10kV 西泾 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5518 | 市区     | 10kV 稻村 13#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5519 | 市区     | 双河十九配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5520 | 市区     | 10kV 鑫悦华府 7#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5521 | 市区     | 大圩田配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5522 | 市区     | 20kV 立信 2#站 T3    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5523 | 市区     | 10kV 李高 6#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5524 | 市区     | 餐友供应配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5525 | 市区     | 小袁巷乙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5526 | 市区     | 白水塘西              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5527 | 市区     | 陈西二配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5528 | 市区     | 敬老院东              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5529 | 市区     | 20kV 水乡苑 23#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5530 | 市区     | 香樟园 4#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5531 | 市区     | 香樟园 5#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5532 | 市区     | 香樟园 5#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5533 | 市区     | 香樟园 5#站 T3      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5534 | 市区     | 香樟园 5#站 T4      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5535 | 市区     | 香樟园 6#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5536 | 市区     | 香樟园 6#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5537 | 市区     | 香樟园 6#站 T3      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5538 | 市区     | 香樟园 6#站 T4      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5539 | 市区     | 香樟园 7#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5540 | 市区     | 香樟园 7#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5541 | 市区     | 香樟园 7#站 T3      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5542 | 市区     | 香樟园 7#站 T4      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5543 | 市区     | 法马配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5544 | 市区     | 胡埭商贸配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5545 | 市区     | 檀招待二            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5546 | 市区     | 10kV 方泉 10#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5547 | 市区     | 10kV 方泉 10#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5548 | 市区     | 10kV 方泉 11#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5549 | 市区     | 10kV 方泉 11#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5550 | 市区     | 10kV 方泉 12#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5551 | 市区     | 10kV 方泉 12#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5552 | 市区     | 10kV 方泉 12#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5553 | 市区     | 10kV 泰康苑 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5554 | 市区     | 10kV 泰康苑 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5555 | 市区     | 马安乌鹊配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5556 | 市区     | 蠡溪苑 4#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5557 | 市区     | 蠡溪苑 4#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5558 | 市区     | 蠡溪苑 4#站 T3       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5559 | 市区     | 蠡溪苑 4#站 T4       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5560 | 市区     | 蠡溪苑 5#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5561 | 市区     | 蠡溪苑 5#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5562 | 市区     | 蠡溪苑 5#站 T3       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5563 | 市区     | 蠡溪苑 5#站 T4       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5564 | 市区     | 履丰苑 2#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5565 | 市区     | 履丰苑 2#站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5566 | 市区     | 履丰苑 2#站 T3       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5567 | 市区     | 履丰苑 2#站 T4       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5568 | 市区     | 履丰苑 3#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5569 | 市区     | 履丰苑 3#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5570 | 市区     | 履丰苑 3#站 T3       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5571 | 市区     | 履丰苑 3#站 T4       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5572 | 市区     | 履丰苑 4#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5573 | 市区     | 履丰苑 4#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5574 | 市区     | 履丰苑 4#站 T3       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5575 | 市区     | 履丰苑 4#站 T4       | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5576 | 市区     | 履丰苑 5#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5577 | 市区     | 履丰苑 5#站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5578 | 市区     | 香樟园 4#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5579 | 市区     | 10kV 聆湖美墅 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5580 | 市区     | 10kV 青山 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5581 | 市区     | 10kV 方泉 12#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5582 | 市区     | 豪达石化             | 10       | 200       | 63           | 63              |
| 5583 | 市区     | 20kV 水乡苑 20#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5584 | 市区     | 20kV 水乡苑 20#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5585 | 市区     | 20kV 水乡苑 20#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5586 | 市区     | 20kV 水乡苑 20#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5587 | 市区     | 20kV 水乡苑 21#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5588 | 市区     | 20kV 水乡苑 21#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5589 | 市区     | 20kV 水乡苑 21#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5590 | 市区     | 20kV 水乡苑 21#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5591 | 市区     | 20kV 水乡苑 22#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5592 | 市区     | 20kV 水乡苑 22#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5593 | 市区     | 20kV 水乡苑 22#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5594 | 市区     | 20kV 水乡苑 22#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5595 | 市区     | 万佳               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5596 | 市区     | 碧波               | 10       | 400       | 204          | 204             |
| 5597 | 市区     | 雪柴配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5598 | 市区     | 孟村三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5599 | 市区     | 沙滩村二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5600 | 市区     | 大渲村二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5601 | 市区     | 蠡湖南二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5602 | 市区     | 吴巷乙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5603 | 市区     | 10kV 云景 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5604 | 市区     | 10kV 云景 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5605 | 市区     | 10kV 云景 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5606 | 市区     | 10kV 云景 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5607 | 市区     | 荣青山二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5608 | 市区     | 集贤一队配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5609 | 市区     | 乐山苑四配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5610 | 市区     | 10kV 大池 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5611 | 市区     | 10kV 住友 1#柜 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5612 | 市区     | 10kV 住友 1#柜 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5613 | 市区     | 10kV 住友 2#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5614 | 市区     | 10kV 住友 2#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5615 | 市区     | 湖山队北配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5616 | 市区     | 10kV 宇晖 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5617 | 市区     | 20kV 信诚花园 1#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5618 | 市区     | 20kV 信诚花园 1#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5619 | 市区     | 20kV 信诚花园 1#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5620 | 市区     | 20kV 信诚花园 1#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5621 | 市区     | 20kV 魅力 4#站 T1   | 20       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5622 | 市区     | 20kV 魅力 4#站 T2   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 5623 | 市区     | 10kV 太康 1#站 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5624 | 市区     | 10kV 住友 2#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5625 | 市区     | 10kV 圣芭芭拉 6#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5626 | 市区     | 仙浪配变             | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 5627 | 市区     | 10kV 张舍苑 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5628 | 市区     | 10kV 张舍苑 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5629 | 市区     | 10kV 张舍苑 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5630 | 市区     | 10kV 太康 1#站 T2   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5631 | 市区     | 后湖山中配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5632 | 市区     | 香料厂三             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5633 | 市区     | 10kV 中南 5#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5634 | 市区     | 10kV 中南 5#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5635 | 市区     | 10kV 中南 5#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5636 | 市区     | 10kV 中南 6#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5637 | 市区     | 10kV 中南 6#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5638 | 市区     | 10kV 中南 6#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5639 | 市区     | 10kV 中南 7#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5640 | 市区     | 10kV 中南 7#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5641 | 市区     | 10kV 中南 8#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5642 | 市区     | 10kV 中南 8#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5643 | 市区     | 10kV 张舍苑 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5644 | 市区     | 10kV 张舍苑 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5645 | 市区     | 10kV 张舍苑 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5646 | 市区     | 吴都配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5647 | 市区     | 10kV 尚锦 10#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5648 | 市区     | 10kV 尚锦 10#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5649 | 市区     | 10kV 尚锦 11#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5650 | 市区     | 10kV 尚锦 11#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5651 | 市区     | 宇翔化纤            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5652 | 市区     | 永和苑             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5653 | 市区     | 众驰              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5654 | 市区     | 湖滨壹号 4 号站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5655 | 市区     | 湖滨壹号 4 号站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5656 | 市区     | 隽园 1#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5657 | 市区     | 隽园 1#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5658 | 市区     | 隽园 1#站 T3       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5659 | 市区     | 隽园 1#站 T4       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5660 | 市区     | 10kV 英郡 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5661 | 市区     | 10kV 英郡 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5662 | 市区     | 10kV 英郡 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5663 | 市区     | 10kV 英郡 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5664 | 市区     | 盛巷东配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5665 | 市区     | 盛巷西二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5666 | 市区     | 江南构造配变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 5667 | 市区     | 水龙灯             | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5668 | 市区     | 溪北村二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5669 | 市区     | 20kV 鸿基 13#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5670 | 市区     | 20kV 鸿基 13#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5671 | 市区     | 20kV 鸿基 13#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5672 | 市区     | 20kV 鸿基 13#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5673 | 市区     | 20kV 鸿基 14#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5674 | 市区     | 20kV 鸿基 14#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5675 | 市区     | 20kV 鸿基 15#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5676 | 市区     | 20kV 鸿基 15#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5677 | 市区     | 20kV 鸿基 15#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5678 | 市区     | 20kV 鸿基 15#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5679 | 市区     | 碧波路配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5680 | 市区     | 服装厂三             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5681 | 市区     | 碧波村乙             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5682 | 市区     | 莲杆楼配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5683 | 市区     | 西格玛              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5684 | 市区     | 乐山甲配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5685 | 市区     | 锦湖配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5686 | 市区     | 绿化队配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5687 | 市区     | 朝霞新村四            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5688 | 市区     | 10kV 圣芭芭拉 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5689 | 市区     | 10kV 圣芭芭拉 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5690 | 市区     | 10kV 圣芭芭拉 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5691 | 市区     | 10kV 圣芭芭拉 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5692 | 市区     | 10kV 圣芭芭拉 6#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5693 | 市区     | 经济城东             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5694 | 市区     | 丰产方东配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5695 | 市区     | 派出所三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5696 | 市区     | 10kV 天鹅 19#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5697 | 市区     | 10kV 天鹅 19#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5698 | 市区     | 峰影八              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5699 | 市区     | 10kV 美湖 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5700 | 市区     | 10kV 小箕 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5701 | 市区     | 亿盛钢模             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5702 | 市区     | 桥后二              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5703 | 市区     | 花汇西队二            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5704 | 市区     | 叶家桥东配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5705 | 市区     | 胡埭老桥             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5706 | 市区     | 龙爪路配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5707 | 市区     | 博凯二              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5708 | 市区     | 乐山苑七配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5709 | 市区     | 南山下三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5710 | 市区     | 芮巷西              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5711 | 市区     | 南新街中             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5712 | 市区     | 曹巷三配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5713 | 市区     | 10kV 美湖 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5714 | 市区     | 10kV 美湖 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5715 | 市区     | 10kV 美湖 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5716 | 市区     | 10kV 美湖 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5717 | 市区     | 10kV 美湖 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5718 | 市区     | 10kV 美湖 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5719 | 市区     | 10kV 美湖 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5720 | 市区     | 10kV 美湖 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5721 | 市区     | 林果场站 T1          | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 5722 | 市区     | 20kV 魅力 7#站 T1   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 5723 | 市区     | 金通四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5724 | 市区     | 20kV 魅力 7#站 T2   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 5725 | 市区     | 20kV 雪溪苑 9#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5726 | 市区     | 20kV 雪溪苑 9#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5727 | 市区     | 20kV 雪溪苑 9#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5728 | 市区     | 20kV 雪溪苑 9#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5729 | 市区     | 20kV 雪溪苑 10#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5730 | 市区     | 20kV 雪溪苑 10#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5731 | 市区     | 20kV 雪溪苑 10#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5732 | 市区     | 20kV 雪溪苑 10#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5733 | 市区     | 20kV 信诚 2#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5734 | 市区     | 20kV 信诚 2#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5735 | 市区     | 20kV 信诚 2#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5736 | 市区     | 20kV 信诚 2#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5737 | 市区     | 20kV 信诚 3#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5738 | 市区     | 20kV 信诚 3#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5739 | 市区     | 10kV 英郡 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5740 | 市区     | 10kV 英郡 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5741 | 市区     | 10kV 英郡 6#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5742 | 市区     | 10kV 英郡 6#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5743 | 市区     | 前王家湾配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5744 | 市区     | 后张野配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5745 | 市区     | 张桥北              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5746 | 市区     | 大河降西             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5747 | 市区     | 倪巷上配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5748 | 市区     | 20kV 太湖佳园 1#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5749 | 市区     | 20kV 太湖佳园 1#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5750 | 市区     | 20kV 太湖佳园 2#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5751 | 市区     | 20kV 太湖佳园 2#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5752 | 市区     | 20kV 太湖佳园 2#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5753 | 市区     | 20kV 太湖佳园 2#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5754 | 市区     | 20kV 太湖佳园 3#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5755 | 市区     | 20kV 太湖佳园 3#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5756 | 市区     | 20kV 太湖佳园 3#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5757 | 市区     | 20kV 太湖佳园 3#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5758 | 市区     | 20kV 太湖佳园 4#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5759 | 市区     | 20kV 太湖佳园 4#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5760 | 市区     | 20kV 太湖佳园 4#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5761 | 市区     | 20kV 太湖佳园 4#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5762 | 市区     | 10KV 澜岸 5#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5763 | 市区     | 10kV 晨光 6#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5764 | 市区     | 10kV 凤屿和院 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5765 | 市区     | 10kV 蒋浜 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5766 | 市区     | 10kV 幸福里 7#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5767 | 市区     | 10kV 马波 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5768 | 市区     | 青龙村三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5769 | 市区     | 印务配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5770 | 市区     | 10kV 凤乐馨兰 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5771 | 市区     | 10kV 小箕 6#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5772 | 市区     | 20kV 清源听澜居 7#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5773 | 市区     | 10kV 西园 6#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5774 | 市区     | 10kV 普睿 6#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5775 | 市区     | 10kV 落霞苑 11#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5776 | 市区     | 10kV 文旅城 13#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5777 | 市区     | 10kV 文旅城 13#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5778 | 市区     | 景丽苑 2#站 T2        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5779 | 市区     | 20kV 雅居乐 6#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5780 | 市区     | 邓湾里二              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5781 | 市区     | 20kV 雪新苑 4#站 T1   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 5782 | 市区     | 20kV 雪新苑 4#站 T2   | 20       | 1000      | 800          | 800             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5783 | 市区     | 20kV 雪新苑 5#站 T1   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 5784 | 市区     | 20kV 清源听澜居 5#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5785 | 市区     | 20kV 雪新苑 5#站 T2   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 5786 | 市区     | 20kV 雪新苑 6#站 T2   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 5787 | 市区     | 20kV 雪新苑 6#站 T1   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 5788 | 市区     | 10kV 聆湖美墅 4#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5789 | 市区     | 10kV 大渲 5#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5790 | 市区     | 20kV 吴都雅苑 6#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5791 | 市区     | 10kV 芳华名庭 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5792 | 市区     | 20kV 愉樾雅居 6#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5793 | 市区     | 10kV 素兰 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5794 | 市区     | 10kV 方泉 18#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5795 | 市区     | 10kV 典基 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5796 | 市区     | 橙心配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5797 | 市区     | 10kV 方泉 19#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5798 | 市区     | 10kV 方泉 20#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5799 | 市区     | 10kV 方泉 20#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5800 | 市区     | 10kV 方泉 18#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5801 | 市区     | 10kV 方泉 19#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5802 | 市区     | 10kV 方泉 20#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5803 | 市区     | 10kV 方泉 20#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5804 | 市区     | 南苑安居              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5805 | 市区     | 10kV 小南湾 2#站 T1   | 10       | 800       | 630          | 630             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5806 | 市区     | 20kV 和喜瑞园 3#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5807 | 市区     | 10kV 建华 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5808 | 市区     | 龙延西电二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5809 | 市区     | 20kV 辰风云庭 3#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5810 | 市区     | 10kV 周新苑 25#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5811 | 市区     | 北新村              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5812 | 市区     | 10kV 周新苑 28#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5813 | 市区     | 10kV 周新苑 28#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5814 | 市区     | 10kV 周新苑 28#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5815 | 市区     | 前惠巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5816 | 市区     | 彭公桥              | 10       | 400       | 231          | 231             |
| 5817 | 市区     | 张舍街配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5818 | 市区     | 10kV 周新苑 26#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5819 | 市区     | 10kV 周新苑 26#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5820 | 市区     | 10kV 周新苑 26#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5821 | 市区     | 10kV 周新苑 27#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5822 | 市区     | 10kV 周新苑 27#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5823 | 市区     | 10kV 丁昌桥 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5824 | 市区     | 10kV 丁昌桥 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5825 | 市区     | 前东二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5826 | 市区     | 博凯               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5827 | 市区     | 10kV 周新苑 25#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5828 | 市区     | 10kV 梅梁苑 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5829 | 市区     | 10kV 梅梁苑 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5830 | 市区     | 10kV 梅梁苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5831 | 市区     | 10kV 梅梁苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5832 | 市区     | 10kV 梅梁苑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5833 | 市区     | 10kV 梅梁苑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5834 | 市区     | 油车巷四配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5835 | 市区     | 张舍楼配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5836 | 市区     | 10kV 锦园 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5837 | 市区     | 10kV 锦园 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5838 | 市区     | 10kV 锦园 6#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5839 | 市区     | 10kV 锦园 6#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5840 | 市区     | 张舍老街配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5841 | 市区     | 湖山北             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5842 | 市区     | 新熠              | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 5843 | 市区     | 落霞苑配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5844 | 市区     | 落霞苑二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5845 | 市区     | 落霞苑四配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5846 | 市区     | 西泉配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5847 | 市区     | 10kV 美湖 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5848 | 市区     | 10kV 美湖 2#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5849 | 市区     | 沙滩漕头            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5850 | 市区     | 花汇东队配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5851 | 市区     | 沙滩西庄            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5852 | 市区     | 10kV 万科 11#站 T1  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 5853 | 市区     | 10kV 万科 11#站 T3  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 5854 | 市区     | 滨湖渎东             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5855 | 市区     | 晓阳               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5856 | 市区     | 明丰               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5857 | 市区     | 惠泽桥配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5858 | 市区     | 路口 1             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5859 | 市区     | 10kV 大丁 1#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5860 | 市区     | 10kV 大丁 1#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5861 | 市区     | 10kV 大丁佳苑 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5862 | 市区     | 10kV 栖云苑 2#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5863 | 市区     | 西街北配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5864 | 市区     | 10kV 大丁佳苑 2#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5865 | 市区     | 10kV 大丁佳苑 3#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5866 | 市区     | 10kV 大丁佳苑 3#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5867 | 市区     | 10kV 大丁佳苑 5#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5868 | 市区     | 10kV 大丁佳苑 5#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5869 | 市区     | 10kV 大丁佳苑 6#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5870 | 市区     | 10kV 大丁佳苑 6#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5871 | 市区     | 10kV 大丁佳苑 4#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5872 | 市区     | 10kV 大丁佳苑 4#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5873 | 市区     | 10kV 大丁佳苑 7#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5874 | 市区     | 10kV 大丁佳苑 7#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5875 | 市区     | 杰鑫工艺               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5876 | 市区     | 10kV 栖云苑 2#站 T4    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5877 | 市区     | 10kV 大箕山 8#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5878 | 市区     | 10kV 大箕山 8#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5879 | 市区     | 10kV 大箕山 8#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5880 | 市区     | 鸿基 1#站 T2          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5881 | 市区     | 鸿基 2#站 T2          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5882 | 市区     | 腾达万向               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5883 | 市区     | 10kV 奥林花园 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5884 | 市区     | 10kV 奥林花园 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5885 | 市区     | 10kV 蠡湖 1#站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5886 | 市区     | 10kV 集景 1#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5887 | 市区     | 10kV 集景 1#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5888 | 市区     | 10kV 集景 2#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5889 | 市区     | 10kV 集景 2#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5890 | 市区     | 10kV 集景 3#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5891 | 市区     | 10kV 集景 3#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5892 | 市区     | 阡甲里配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5893 | 市区     | 20/10kV 大箕山 5#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 5894 | 市区     | 20/10kV 大箕山 6#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 5895 | 市区     | 20/10kV 大箕山 6#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 5896 | 市区     | 20/10kV 大箕山 7#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 5897 | 市区     | 20/10kV 大箕山 7#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5898 | 市区     | 张巷上配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5899 | 市区     | 10kV 水乡苑 6#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5900 | 市区     | 市镇东 1           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5901 | 市区     | 西社新村            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5902 | 市区     | 排水管理            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5903 | 市区     | 南新街             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5904 | 市区     | 10kV 蠡湖 1#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5905 | 市区     | 10kV 鸿基 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5906 | 市区     | 10kV 鸿基 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5907 | 市区     | 大浮南村二变          | 10       | 200       | 117          | 117             |
| 5908 | 市区     | 小园一村            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5909 | 市区     | 谈巷              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5910 | 市区     | 小园              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5911 | 市区     | 路耿下二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5912 | 市区     | 20kV 蠡溪苑 1#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5913 | 市区     | 20kV 蠡溪苑 1#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5914 | 市区     | 20kV 蠡溪苑 2#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5915 | 市区     | 20kV 蠡溪苑 2#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 5916 | 市区     | 10kV 月溪苑 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5917 | 市区     | 10kV 月溪苑 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5918 | 市区     | 10kV 月溪苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5919 | 市区     | 10kV 月溪苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5920 | 市区     | 10kV 月溪苑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5921 | 市区     | 10kV 月溪苑 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5922 | 市区     | 10kV 月溪苑 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5923 | 市区     | 10kV 月溪苑 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5924 | 市区     | 10kV 瑜憬湾 5#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5925 | 市区     | 10kV 瑜憬湾 5#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5926 | 市区     | 10kV 瑜憬湾 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5927 | 市区     | 10kV 瑜憬湾 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5928 | 市区     | 10kV 仙河苑 10#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5929 | 市区     | 10kV 仙河苑 10#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5930 | 市区     | 10kV 仙河苑 11#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5931 | 市区     | 10kV 仙河苑 11#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5932 | 市区     | 中龙潭二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5933 | 市区     | 10kV 南苑 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5934 | 市区     | 军照明              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5935 | 市区     | 10kV 夏家 1#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5936 | 市区     | 10kV 夏家 2#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5937 | 市区     | 10kV 夏家 2#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5938 | 市区     | 10kV 夏家 1#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5939 | 市区     | 10kV 夏家 2#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5940 | 市区     | 10kV 蠡湖 2#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5941 | 市区     | 10kV 蠡湖 2#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5942 | 市区     | 10kV 蠡湖 3#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5943 | 市区     | 10kV 蠡湖 3#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5944 | 市区     | 10kV 蠡湖 4#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5945 | 市区     | 10kV 蠡湖 4#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5946 | 市区     | 10kV 蠡湖 5#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5947 | 市区     | 10kV 蠡湖 5#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5948 | 市区     | 10kV 蠡湖 6#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5949 | 市区     | 10kV 蠡湖 6#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5950 | 市区     | 10kV 蠡湖 7#站 T1  | 10       | 1000      | 783          | 783             |
| 5951 | 市区     | 10kV 蠡湖 8#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5952 | 市区     | 10kV 山语 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5953 | 市区     | 10kV 山语 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5954 | 市区     | 10kV 南苑 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5955 | 市区     | 10kV 南苑 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5956 | 市区     | 金星配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5957 | 市区     | 永丰              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5958 | 市区     | 段庄配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5959 | 市区     | 10kV 逸泉 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5960 | 市区     | 10kV 逸泉 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5961 | 市区     | 10kV 逸泉 2#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5962 | 市区     | 10kV 逸泉 2#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5963 | 市区     | 10kV 仙河苑 8#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5964 | 市区     | 10kV 仙河苑 8#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5965 | 市区     | 10kV 仙河苑 9#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5966 | 市区     | 10kV 仙河苑 9#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5967 | 市区     | 10kV 仙河苑 12#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5968 | 市区     | 10kV 仙河苑 12#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5969 | 市区     | 公园路东配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5970 | 市区     | 华润燃气配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5971 | 市区     | 10kV 水乡苑 6#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5972 | 市区     | 10kV 水乡苑 6#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5973 | 市区     | 博澳配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5974 | 市区     | 10kV 蠡湖公馆 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5975 | 市区     | 10kV 蠡湖公馆 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5976 | 市区     | 10kV 蠡湖公馆 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5977 | 市区     | 10kV 蠡湖公馆 2#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5978 | 市区     | 钱甲 1#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5979 | 市区     | 大通路二配            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5980 | 市区     | 圩田 1#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 5981 | 市区     | 八棉家舍             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5982 | 市区     | 凯夫制药配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5983 | 市区     | 瑞富               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5984 | 市区     | 古竹               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5985 | 市区     | 贝迪生物配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5986 | 市区     | 青松               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5987 | 市区     | 生物               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 5988 | 市区     | 10kV 尚锦 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5989 | 市区     | 10kV 尚锦 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 5990 | 市区     | 10kV 尚锦 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5991 | 市区     | 10kV 环湖苑 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5992 | 市区     | 10kV 环湖苑 1#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5993 | 市区     | 10kV 环湖苑 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5994 | 市区     | 10kV 环湖苑 2#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 5995 | 市区     | 贝尔森             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 5996 | 市区     | 10kV 尚锦 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5997 | 市区     | 10kV 尚锦 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5998 | 市区     | 10kV 尚锦 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 5999 | 市区     | 10kV 尚锦 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6000 | 市区     | 10kV 尚锦 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6001 | 市区     | 10kV 尚锦 5#站 T1  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 6002 | 市区     | 10kV 尚锦 5#站 T2  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 6003 | 市区     | 10kV 尚锦 6#站 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6004 | 市区     | 10kV 尚锦 6#站 T2  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6005 | 市区     | 徐村配变            | 10       | 400       | 145          | 145             |
| 6006 | 市区     | 城南二一配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6007 | 市区     | 金城二八配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6008 | 市区     | 金城二十配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6009 | 市区     | 中南十九配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6010 | 市区     | 10kV 天马站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6011 | 市区     | 10kV 天马站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6012 | 市区     | 10kV 凯发站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6013 | 市区     | 10kV 圣芭芭拉 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6014 | 市区     | 10kV 圣芭芭拉 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6015 | 市区     | 10kV 圣芭芭拉 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6016 | 市区     | 10kV 圣芭芭拉 4#站 T2 | 10       | 800       | 632          | 632             |
| 6017 | 市区     | 周新苑 8#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6018 | 市区     | 周新苑 8#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6019 | 市区     | 对安嘴北配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6020 | 市区     | 周新苑 9#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6021 | 市区     | 周新苑 9#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6022 | 市区     | 下沿               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6023 | 市区     | 曹巷四配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6024 | 市区     | 20kV 鸿基 38#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6025 | 市区     | 10kV 熙华雅苑 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6026 | 市区     | 10kV 雁栖园 4#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6027 | 市区     | 朝霞新村             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6028 | 市区     | 生态农业配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6029 | 市区     | 乌鹊村配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6030 | 市区     | 华庄小区一变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6031 | 市区     | 20kV 万达 1#站 T1   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6032 | 市区     | 20kV 万达 1#站 T2   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6033 | 市区     | 10kV 天鹅 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6034 | 市区     | 10kV 天鹅 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6035 | 市区     | 花汇小区 4           | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6036 | 市区     | 10kV 文旅城 28#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6037 | 市区     | 10kV 博润站 T1      | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 6038 | 市区     | 10kV 东蠡湖 4#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6039 | 市区     | 10kV 东蠡湖 4#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6040 | 市区     | 10kV 东蠡湖 4#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6041 | 市区     | 10kV 天鹅 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6042 | 市区     | 10kV 天鹅 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6043 | 市区     | 10kV 天鹅 7#站 T1   | 10       | 1000      | 777          | 777             |
| 6044 | 市区     | 真武行宫配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6045 | 市区     | 10kV 天鹅 7#站 T2   | 10       | 1000      | 778          | 778             |
| 6046 | 市区     | 10kV 富安 1#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6047 | 市区     | 10kV 富安 1#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6048 | 市区     | 10kV 富安 2#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6049 | 市区     | 10kV 富安 2#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6050 | 市区     | 10kV 富安 3#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6051 | 市区     | 10kV 富安 3#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6052 | 市区     | 10kV 富安 3#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6053 | 市区     | 10kV 锦园#1 站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6054 | 市区     | 10kV 锦园#1 站 T2   | 10       | 800       | 596          | 596             |
| 6055 | 市区     | 20kV 万达 2#站 T1   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6056 | 市区     | 20kV 万达 2#站 T2   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6057 | 市区     | 20kV 万达 3#站 T1   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6058 | 市区     | 20kV 万达 3#站 T2   | 20       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6059 | 市区     | 10kV 张舍苑 3#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6060 | 市区     | 10kV 张舍苑 3#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6061 | 市区     | 10kV 张舍苑 3#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6062 | 市区     | 天骄 2#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6063 | 市区     | 10kV 瑞仕 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6064 | 市区     | 汇丰巷              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6065 | 市区     | 10kV 锦园 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6066 | 市区     | 10kV 锦园 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6067 | 市区     | 10kV 锦园 3#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6068 | 市区     | 10kV 锦园 3#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6069 | 市区     | 10kV 锦园 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6070 | 市区     | 10kV 锦园 4#站 T2   | 10       | 800       | 609          | 609             |
| 6071 | 市区     | 10kV 文旅城 28#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6072 | 市区     | 张舍村配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6073 | 市区     | 10kV 铂庭 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6074 | 市区     | 20kV 愉樾雅居 6#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6075 | 市区     | 20kV 韵月华苑 2#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6076 | 市区     | 20kV 香馨苑 8#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6077 | 市区     | 20kV 香馨苑 8#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6078 | 市区     | 10kV 典基 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6079 | 市区     | 10kV 东降 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6080 | 市区     | 10kV 文旅城 27#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6081 | 市区     | 20kV 信诚 9#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6082 | 市区     | 20kV 香馨苑 7#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6083 | 市区     | 20kV 信诚 9#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6084 | 市区     | 20kV 信诚 9#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6085 | 市区     | 20kV 信诚 9#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6086 | 市区     | 10kV 青山 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6087 | 市区     | 10kV 姚湾 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6088 | 市区     | 人民西路             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6089 | 市区     | 20kV 辰风云庭 2#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6090 | 市区     | 20kV 愉樾雅居 2#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6091 | 市区     | 10kV 马波 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6092 | 市区     | 10kV 湖晓兰庭 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6093 | 市区     | 10kV 柴塘 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6094 | 市区     | 10kV 水乡 2#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6095 | 市区     | 和平村丙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6096 | 市区     | 10kV 凤乐馨兰 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6097 | 市区     | 20kV 金匱里 6#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6098 | 市区     | 10kV 逸坤雅园 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6099 | 市区     | 10kV 映湖玖园 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6100 | 市区     | 大丁村三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6101 | 市区     | 10kV 凤屿和院 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6102 | 市区     | 20kV 和悦澜庭 3#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6103 | 市区     | 客运站二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6104 | 市区     | 20kV 星湖雅园 3#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6105 | 市区     | 10kV 宝界 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6106 | 市区     | 10kV 陆栖居 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6107 | 市区     | 20kV 太湖华府 1#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6108 | 市区     | 20kV 太湖华府 1#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6109 | 市区     | 10kV 澜岸 2#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6110 | 市区     | 10kV 澜岸 2#站 T2    | 10       | 800       | 633          | 633             |
| 6111 | 市区     | 江宁家舍配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6112 | 市区     | 10kV 文旅城 21#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6113 | 市区     | 20kV 龙渚天澜居 4#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6114 | 市区     | 10kV 栖庭 4#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6115 | 市区     | 20kV 太湖华府 2#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6116 | 市区     | 20kV 太湖华府 2#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6117 | 市区     | 20kV 太湖华府 2#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6118 | 市区     | 20kV 太湖华府 2#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6119 | 市区     | 杨巷十               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6120 | 市区     | 10kV 澜岸 3#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6121 | 市区     | 10kV 文旅城 25#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6122 | 市区     | 20kV 金匱里 7#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6123 | 市区     | 10kV 水乡 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6124 | 市区     | 10kV 逸坤雅园 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6125 | 市区     | 10kV 澜岸 3#站 T2    | 10       | 800       | 618          | 618             |
| 6126 | 市区     | 20kV 雪新苑 1#站 T1   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6127 | 市区     | 20kV 雪新苑 1#站 T2   | 20       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6128 | 市区     | 20kV 玖玖世家 6#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6129 | 市区     | 恒源塑二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6130 | 市区     | 板桥市镇二变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6131 | 市区     | 10kV 凤屿和院 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6132 | 市区     | 10kV 李高 15#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6133 | 市区     | 10kV 康悦熙园 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6134 | 市区     | 新盛配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6135 | 市区     | 20kV 玖玖世家 6#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6136 | 市区     | 20kV 雪新苑 2#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6137 | 市区     | 20kV 雪新苑 2#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6138 | 市区     | 20kV 玖玖世家 7#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6139 | 市区     | 20kV 玖玖世家 7#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6140 | 市区     | 20kV 雪新苑 3#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6141 | 市区     | 20kV 雪新苑 3#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6142 | 市区     | 20kV 玖玖世家 7#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6143 | 市区     | 20kV 玖玖世家 7#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6144 | 市区     | 伟星配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6145 | 市区     | 10kV 澜岸 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6146 | 市区     | 10kV 澜岸 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6147 | 市区     | 紫金机器配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6148 | 市区     | 10KV 澜岸 5#站 T1   | 10       | 800       | 603          | 603             |
| 6149 | 市区     | 10KV 澜岸 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6150 | 市区     | 10kV 圣芭 11#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6151 | 市区     | 20kV 明月澜庭 2#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6152 | 市区     | 20kV 云萃澜庭 2#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6153 | 市区     | 20kV 钰璟尚贤居 4#站 T4 | 20       | 800       | 618          | 618             |
| 6154 | 市区     | 10kV 杨工 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6155 | 市区     | 10kV 铁巷 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6156 | 市区     | 10kV 海泰雅苑 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6157 | 市区     | 20kV 玖玖世家 8#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6158 | 市区     | 20kV 玖玖世家 8#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6159 | 市区     | 20kV 玖玖世家 8#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6160 | 市区     | 20kV 玖玖世家 8#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6161 | 市区     | 10kV 海泰雅苑 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6162 | 市区     | 10kV 海泰雅苑 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6163 | 市区     | 10kV 海泰雅苑 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6164 | 市区     | 10kV 海泰雅苑 1#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6165 | 市区     | 10kV 海泰雅苑 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6166 | 市区     | 10kV 海泰雅苑 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6167 | 市区     | 10kV 海泰雅苑 1#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6168 | 市区     | 晨光 4#箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6169 | 市区     | 许舍二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6170 | 市区     | 20kV 辰风云庭 4#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6171 | 市区     | 10kV 幸福里 7#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6172 | 市区     | 杨张配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6173 | 市区     | 10kV 槟园 3#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6174 | 市区     | 10kV 文旅城 21#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6175 | 市区     | 20kV 金匮里 9#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6176 | 市区     | 10kV 圣芭 9#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6177 | 市区     | 20kV 愉樾雅居 8#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6178 | 市区     | 10kV 瑞仕 10#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6179 | 市区     | 金城二九配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6180 | 市区     | 10kV 普睿 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6181 | 市区     | 10kV 旺安佳园 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6182 | 市区     | 10kV 河庄 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6183 | 市区     | 20kV 愉樾雅居 5#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6184 | 市区     | 锦明十配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6185 | 市区     | 电迅二变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6186 | 市区     | 沪联机械配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6187 | 市区     | 10kV 住友 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6188 | 市区     | 10kV 住友 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6189 | 市区     | 10kV 住友 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6190 | 市区     | 10kV 住友 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6191 | 市区     | 20kV 和悦澜庭 9#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6192 | 市区     | 10kV 康悦熙园 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6193 | 市区     | 20kV 愉樾雅居 7#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6194 | 市区     | 10kV 雁栖园 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6195 | 市区     | 10kV 凤屿和院 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6196 | 市区     | 20kV 山水澜园 4#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6197 | 市区     | 10kV 维依 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6198 | 市区     | 10kV 西郊佳苑 2#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6199 | 市区     | 20kV 山水澜园 5#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6200 | 市区     | 10kV 瑞扬 2#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6201 | 市区     | 10kV 瑞扬 3#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6202 | 市区     | 20kV 舟悦万顺居 2#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6203 | 市区     | 10kV 湖湾意境 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6204 | 市区     | 20kV 悦园 4#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6205 | 市区     | 10kV 梅梁 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6206 | 市区     | 20kV 海岸城 10#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6207 | 市区     | 20kV 海岸城 10#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6208 | 市区     | 20kV 和顺玖园 2#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6209 | 市区     | 10kV 青山 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6210 | 市区     | 10kV 王巷 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6211 | 市区     | 20kV 悦园 4#站 T3    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6212 | 市区     | 20kV 悦园 4#站 T4    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6213 | 市区     | 20kV 悦园 4#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6214 | 市区     | 西桥头三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6215 | 市区     | 20kV 海岸城 8#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6216 | 市区     | 20kV 海岸城 8#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6217 | 市区     | 20kV 海岸城 8#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6218 | 市区     | 20kV 海岸城 8#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6219 | 市区     | 严唐巷丙一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6220 | 市区     | 20kV 山水澜园 3#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6221 | 市区     | 10kV 文旅城 27#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6222 | 市区     | 10kV 文旅城 21#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6223 | 市区     | 20kV 铂晨名筑 5#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6224 | 市区     | 20kV 星湖雅园 3#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6225 | 市区     | 20kV 海岸城 9#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6226 | 市区     | 20kV 海岸城 9#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6227 | 市区     | 20kV 海岸城 9#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6228 | 市区     | 20kV 海岸城 9#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6229 | 市区     | 20kV 吴都雅苑 5#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6230 | 市区     | 10kV 瑞仕 3#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6231 | 市区     | 20kV 明月澜庭 3#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6232 | 市区     | 10kV 瑞仕 5#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6233 | 市区     | 20kV 清源听澜居 2#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6234 | 市区     | 10kV 瑞仕 8#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6235 | 市区     | 10kV 幸福里 9#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6236 | 市区     | 20kV 龙渚天澜居 5#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6237 | 市区     | 10kV 铁巷 7#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6238 | 市区     | 20kV 云萃澜庭 2#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6239 | 市区     | 10kV 翡翠湾雅园 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6240 | 市区     | 10kV 翡翠湾雅园 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6241 | 市区     | 10kV 西郊佳苑 2#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6242 | 市区     | 20kV 愉樾雅居 2#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6243 | 市区     | 20kV 清源听澜居 4#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6244 | 市区     | 华英阀业配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6245 | 市区     | 贾村配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6246 | 市区     | 20kV 星湖雅园 2#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6247 | 市区     | 20kV 吴都雅苑 4#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6248 | 市区     | 10kV 映湖玖园 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6249 | 市区     | 10kV 圣芭 10#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6250 | 市区     | 20kV 钰璟尚贤居 4#站 T3 | 20       | 800       | 625          | 625             |
| 6251 | 市区     | 10kV 栖庭 4#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6252 | 市区     | 陈巷                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6253 | 市区     | 龙爪桥前配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6254 | 市区     | 20kV 吴都雅苑 6#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6255 | 市区     | 10kV 闽江 3#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6256 | 市区     | 10kV 映湖玖园 3#站     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6257 | 市区     | 合欢配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6258 | 市区     | 10kV 庙圩 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6259 | 市区     | 10kV 分校 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6260 | 市区     | 10kV 钱隆 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6261 | 市区     | 20kV 愉樾雅居 9#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6262 | 市区     | 10kV 盛荣雅园 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6263 | 市区     | 陶瓷厂二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6264 | 市区     | 10kV 湖悦佳园 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6265 | 市区     | 江苏银行              | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6266 | 市区     | 上头巷二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6267 | 市区     | 10kV 富润 2#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6268 | 市区     | 10kV 富润 2#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6269 | 市区     | 10kV 富润 2#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6270 | 市区     | 10kV 富润 3#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6271 | 市区     | 10kV 富润 3#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6272 | 市区     | 10kV 富润 4#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6273 | 市区     | 10kV 富润 4#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6274 | 市区     | 10kV 富润 5#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6275 | 市区     | 10kV 富润 5#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6276 | 市区     | 10kV 富润 5#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6277 | 市区     | 10kV 富润 6#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6278 | 市区     | 10kV 富润 6#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6279 | 市区     | 10kV 富润 6#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6280 | 市区     | 10kV 富润 7#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6281 | 市区     | 10kV 富润 7#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6282 | 市区     | 10kV 富润 7#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6283 | 市区     | 10kV 富润 4#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6284 | 市区     | 20kV 玖玖世家 1#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6285 | 市区     | 20kV 玖玖世家 1#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6286 | 市区     | 20kV 玖玖世家 2#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6287 | 市区     | 20kV 玖玖世家 2#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6288 | 市区     | 20kV 玖玖世家 2#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6289 | 市区     | 10kV 湖香 1#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6290 | 市区     | 10kV 湖香 1#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6291 | 市区     | 10kV 富安华庭 1#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6292 | 市区     | 10kV 富安华庭 1#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6293 | 市区     | 20kV 湖山湾 5#站 T1    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6294 | 市区     | 浩特                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6295 | 市区     | 20kV 湖山湾 5#站 T2    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6296 | 市区     | 20kV 湖山湾 6#站 T1    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6297 | 市区     | 20kV 湖山湾 6#站 T2    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6298 | 市区     | 鸿翔丰产配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6299 | 市区     | 下湾三配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6300 | 市区     | 10kV 同心 1#箱变 01002 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6301 | 市区     | 朝东北                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6302 | 市区     | 20kV 湖山湾 1#站 T1    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6303 | 市区     | 20kV 湖山湾 1#站 T2    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6304 | 市区     | 20kV 湖山湾 2#站 T2    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6305 | 市区     | 20kV 湖山湾 2#站 T1    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6306 | 市区     | 20kV 湖山湾 3#站 T2    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6307 | 市区     | 20kV 湖山湾 3#站 T1    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6308 | 市区     | 20kV 湖山湾 4#站 T2    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6309 | 市区     | 20kV 湖山湾 4#站 T1    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6310 | 市区     | 20kV 湖山湾 4#站 T3    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6311 | 市区     | 10kV 奥林花园 6#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6312 | 市区     | 10kV 奥林花园 6#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6313 | 市区     | 10kV 丁昌桥 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6314 | 市区     | 10kV 丁昌桥 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6315 | 市区     | 10kV 丁昌桥 3#站 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6316 | 市区     | 10kV 丁昌桥 3#站 T2  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6317 | 市区     | 藏西               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6318 | 市区     | 马安村委二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6319 | 市区     | 胡埭南岸             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6320 | 市区     | 胜利九配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6321 | 市区     | 胜利四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6322 | 市区     | 江宁舍三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6323 | 市区     | 江宁舍二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6324 | 市区     | 江宁舍五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6325 | 市区     | 粮科舍配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6326 | 市区     | 青山湾二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6327 | 市区     | 锡山谢配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6328 | 市区     | 下余巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6329 | 市区     | 下余巷甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6330 | 市区     | 10kV 荣军 2#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6331 | 市区     | 胜利三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6332 | 市区     | 胜利六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6333 | 市区     | 胜利五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6334 | 市区     | 胜利七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6335 | 市区     | 江宁舍一配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6336 | 市区     | 江宁舍四配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6337 | 市区     | 蠡湖 9#站 T2 | 10       | 800       | 628          | 628             |
| 6338 | 市区     | 连秆村一配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6339 | 市区     | 连秆村二配变    | 10       | 400       | 187          | 187             |
| 6340 | 市区     | 龙延后吴      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6341 | 市区     | 前楼下二变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6342 | 市区     | 前巷塔       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6343 | 市区     | 龙延西庄      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6344 | 市区     | 姚家后       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6345 | 市区     | 弯头厂配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6346 | 市区     | 严巷三配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6347 | 市区     | 怡园一村二变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6348 | 市区     | 金泰新村变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6349 | 市区     | 姚蔡巷       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6350 | 市区     | 水单一       | 10       | 50        | 40           | 40              |
| 6351 | 市区     | 影剧院六      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6352 | 市区     | 水管站       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6353 | 市区     | 邮局三变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6354 | 市区     | 公园河       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6355 | 市区     | 沈南一配变     | 10       | 50        | 40           | 40              |
| 6356 | 市区     | 川金配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6357 | 市区     | 青山东一配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6358 | 市区     | 青山村二配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6359 | 市区     | 青山东二配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6360 | 市区     | 团结一配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6361 | 市区     | 10kV 团结站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6362 | 市区     | 团结三配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6363 | 市区     | 团结四配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6364 | 市区     | 团结七配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6365 | 市区     | 育才花园 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6366 | 市区     | 育才花园 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6367 | 市区     | 团结二配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6368 | 市区     | 溪北旁配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6369 | 市区     | 溪北乙配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6370 | 市区     | 溪北配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6371 | 市区     | 溪北己配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6372 | 市区     | 溪北八配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6373 | 市区     | 周山嘴配变        | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 6374 | 市区     | 化工厂六配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6375 | 市区     | 迎辉配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6376 | 市区     | 后朱巷配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6377 | 市区     | 锦明一配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6378 | 市区     | 锦明二配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6379 | 市区     | 锦明三配变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 6380 | 市区     | 溪北庚配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6381 | 市区     | 溪北丙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6382 | 市区     | 溪北二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6383 | 市区     | 溪北丁配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6384 | 市区     | 低田甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6385 | 市区     | 低田丙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6386 | 市区     | 低田乙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6387 | 市区     | 低田配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6388 | 市区     | 溪北戊配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6389 | 市区     | 胡埭工业园公配所 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6390 | 市区     | 上仓头配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6391 | 市区     | 永丰四             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6392 | 市区     | 金色江南 1#站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6393 | 市区     | 金色江南 2#站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6394 | 市区     | 金色江南 2#站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6395 | 市区     | 汇景站 T2          | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 6396 | 市区     | 10kV 荣军 3#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6397 | 市区     | 团结五配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6398 | 市区     | 张舍苑 2#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6399 | 市区     | 张舍苑 2#站 T3      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6400 | 市区     | 胡埭大桥            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6401 | 市区     | 人民路西配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6402 | 市区     | 鸿翔张村配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6403 | 市区     | 长镇二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6404 | 市区     | 干燥机厂        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6405 | 市区     | 寺后 2        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6406 | 市区     | 奚巷配变        | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 6407 | 市区     | 大箕工仪配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6408 | 市区     | 青山公园配变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 6409 | 市区     | 亨达机械        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6410 | 市区     | 立源电器配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6411 | 市区     | 花村北配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6412 | 市区     | 金色水岸#2 站 T3 | 10       | 1000      | 784          | 784             |
| 6413 | 市区     | 金色水岸#2 站 T1 | 10       | 1000      | 781          | 781             |
| 6414 | 市区     | 万科 8#站 T1   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 6415 | 市区     | 龙延马巷        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6416 | 市区     | 万科 8#站 T3   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 6417 | 市区     | 大箕山站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6418 | 市区     | 大箕山站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6419 | 市区     | 梁青站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6420 | 市区     | 后张村西配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6421 | 市区     | 龙爪桥后配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6422 | 市区     | 佳华电器        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6423 | 市区     | 民丰          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6424 | 市区     | 预制厂二变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6425 | 市区     | 脱水厂         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6426 | 市区     | 新大楼         | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6427 | 市区     | 金甲里       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6428 | 市区     | 孙蒋路配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6429 | 市区     | 方泰钢板配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6430 | 市区     | 唐家旦东      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6431 | 市区     | 瑞和        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6432 | 市区     | 山西上配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6433 | 市区     | 许巷        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6434 | 市区     | 建筑公司      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6435 | 市区     | 怡园北配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6436 | 市区     | 粉末厂配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6437 | 市区     | 排水公司变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6438 | 市区     | 何家桥东配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6439 | 市区     | 江宁舍六配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6440 | 市区     | 凯发路灯      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6441 | 市区     | 基康里丁配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6442 | 市区     | 杨巷西       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6443 | 市区     | 山庄二变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6444 | 市区     | 康山南       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6445 | 市区     | 后湾二变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6446 | 市区     | 安西二变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6447 | 市区     | 塘曹村甲      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6448 | 市区     | 红山 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6449 | 市区     | 鹏程站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6450 | 市区     | 蠡溪甲配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6451 | 市区     | 泰康一配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6452 | 市区     | 泰康四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6453 | 市区     | 泰康甲配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6454 | 市区     | 黄巷东              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6455 | 市区     | 东肖变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6456 | 市区     | 金鑫村              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6457 | 市区     | 黄巷丙              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6458 | 市区     | 10kV 奥林花园 4#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6459 | 市区     | 塘曹村丙配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6460 | 市区     | 郊民政配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6461 | 市区     | 邱巷三配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6462 | 市区     | 溪南五队配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6463 | 市区     | 打油湾四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6464 | 市区     | 政治桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6465 | 市区     | 五家桥一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6466 | 市区     | 邱巷二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6467 | 市区     | 邱巷配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6468 | 市区     | 军转办二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6469 | 市区     | 军转办三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6470 | 市区     | 军转办四配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6471 | 市区     | 军转办六配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6472 | 市区     | 溪一队配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6473 | 市区     | 邱巷四配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6474 | 市区     | 泰康五配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6475 | 市区     | 泰康七配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6476 | 市区     | 泰康乙配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6477 | 市区     | 古竹南乙配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6478 | 市区     | 六建配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6479 | 市区     | 太湖大厦站 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6480 | 市区     | 张舍中路配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6481 | 市区     | 华轻机械     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6482 | 市区     | 是家旦      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6483 | 市区     | 淀溪新村     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6484 | 市区     | 前吴       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6485 | 市区     | 私营城      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6486 | 市区     | 前蔡巷配变    | 10       | 200       | 106          | 106             |
| 6487 | 市区     | 中湾茶厂配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6488 | 市区     | 中湾村配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6489 | 市区     | 锡马法兰配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6490 | 市区     | 北湾配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6491 | 市区     | 桃园七变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6492 | 市区     | 桃源一村变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6493 | 市区     | 桃园二村     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6494 | 市区     | 大邬甲      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6495 | 市区     | 车站华镇     | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6496 | 市区     | 怡园一村    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6497 | 市区     | 求精机械    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6498 | 市区     | 金属软管    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 6499 | 市区     | 谢湾里     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 6500 | 市区     | 谢湾      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6501 | 市区     | 环卫管理三配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6502 | 市区     | 朱宽桥配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6503 | 市区     | 侨联里桥配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6504 | 市区     | 后戈湾一配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6505 | 市区     | 金城一配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6506 | 市区     | 金城二配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6507 | 市区     | 金城三配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6508 | 市区     | 金城四配变   | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 6509 | 市区     | 金城五配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6510 | 市区     | 金城三一配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6511 | 市区     | 金城三二配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6512 | 市区     | 金城六配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6513 | 市区     | 金城八配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6514 | 市区     | 金城十四配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6515 | 市区     | 金城十五配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6516 | 市区     | 金城十六配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6517 | 市区     | 金城九配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6518 | 市区     | 金城十配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6519 | 市区     | 金城十二配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6520 | 市区     | 金城十一配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6521 | 市区     | 金城七配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6522 | 市区     | 金城十七配变 | 10       | 315       | 244          | 244             |
| 6523 | 市区     | 金城十八配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6524 | 市区     | 金城二六配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6525 | 市区     | 丰裕新村   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6526 | 市区     | 丰裕路    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6527 | 市区     | 陶墅村    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6528 | 市区     | 许道     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6529 | 市区     | 邮电局    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6530 | 市区     | 市镇文化   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6531 | 市区     | 家舍     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6532 | 市区     | 仙河 3   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6533 | 市区     | 仙河村委 2 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6534 | 市区     | 仙河村委 3 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6535 | 市区     | 别墅小区   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6536 | 市区     | 陶墅新村   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6537 | 市区     | 党校四    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 6538 | 市区     | 育才二村   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6539 | 市区     | 杨夹里变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 6540 | 市区     | 徐甲里    | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 6541 | 市区     | 教师楼    | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6542 | 市区     | 农具部        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6543 | 市区     | 华庄中学       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6544 | 市区     | 陆甲里        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 6545 | 市区     | 沈二村        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6546 | 市区     | 钱古桥        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6547 | 市区     | 农联变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6548 | 市区     | 柏树下        | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 6549 | 市区     | 农联         | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 6550 | 市区     | 农联村委       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6551 | 市区     | 电机新村       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6552 | 市区     | 朝东巷        | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 6553 | 市区     | 东湾里        | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 6554 | 市区     | 馒头山配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6555 | 市区     | 东泉配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6556 | 市区     | 桃坞配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6557 | 市区     | 小士配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6558 | 市区     | 大士配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6559 | 市区     | 隐秀苑 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6560 | 市区     | 隐秀苑 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6561 | 市区     | 隐秀苑 3#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6562 | 市区     | 勤风基建配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6563 | 市区     | 群丰住宅配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6564 | 市区     | 姚段配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6565 | 市区     | 古竹南配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6566 | 市区     | 西庄东              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6567 | 市区     | 古竹街配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6568 | 市区     | 吴巷上配变            | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 6569 | 市区     | 农民区配变            | 10       | 200       | 154          | 154             |
| 6570 | 市区     | 古竹西配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6571 | 市区     | 古竹村二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6572 | 市区     | 梅果配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6573 | 市区     | 10kV 檀溪 6#箱变 T1  | 10       | 500       | 384          | 384             |
| 6574 | 市区     | 檀溪湾 5#箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6575 | 市区     | 10kV 熙华雅苑 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6576 | 市区     | 10kV 山湖嘉院 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6577 | 市区     | 20kV 畅意雅院 5#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6578 | 市区     | 20kV 悦园 14#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6579 | 市区     | 10kV 文旅城 23#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6580 | 市区     | 20kV 明月澜庭 3#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6581 | 市区     | 20kV 绿郡 6#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6582 | 市区     | 20kV 绿郡 6#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6583 | 市区     | 20kV 绿郡 6#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6584 | 市区     | 20kV 绿郡 6#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6585 | 市区     | 20kV 云萃澜庭 1#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6586 | 市区     | 10kV 熙华雅苑 2#站 T3 | 10       | 800       | 613          | 613             |
| 6587 | 市区     | 20kV 悦喜瑞园 2#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6588 | 市区     | 20kV 和顺玖园 3#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6589 | 市区     | 大渲 3#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6590 | 市区     | 10kV 盛荣雅园 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6591 | 市区     | 20kV 和悦澜庭 5#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6592 | 市区     | 10kV 军福 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6593 | 市区     | 湖山减震配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6594 | 市区     | 20kV 凤凰璟园 2#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6595 | 市区     | 20kV 凤凰璟园 2#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6596 | 市区     | 20kV 凤凰璟园 2#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6597 | 市区     | 20kV 凤凰璟园 2#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6598 | 市区     | 20kV 凤凰璟园 3#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6599 | 市区     | 20kV 凤凰璟园 3#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6600 | 市区     | 20kV 凤凰璟园 3#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6601 | 市区     | 20kV 凤凰璟园 3#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6602 | 市区     | 10kV 湖悦佳园 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6603 | 市区     | 10kV 绿岛花苑 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6604 | 市区     | 10kV 蠡湖壹号 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6605 | 市区     | 北岸南二变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6606 | 市区     | 10kV 幸福里 8#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6607 | 市区     | 20kV 雅居乐 7#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6608 | 市区     | 20kV 雅居乐 6#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6609 | 市区     | 孙蒋巷二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6610 | 市区     | 西园 1#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6611 | 市区     | 10kV 南山 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6612 | 市区     | 大渲 1#箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6613 | 市区     | 大渲 2#箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6614 | 市区     | 盛锻配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6615 | 市区     | 10kV 翡翠湾雅园 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6616 | 市区     | 10kV 铁巷 8#箱变 T1   | 10       | 630       | 496          | 496             |
| 6617 | 市区     | 20kV 和顺玖园 2#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6618 | 市区     | 10kV 山水嘉庭 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6619 | 市区     | 20kV 吴都雅苑 3#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6620 | 市区     | 20kV 吴都雅苑 8#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6621 | 市区     | 10kV 翡翠湾雅园 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6622 | 市区     | 20kV 凤凰璟园 12#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6623 | 市区     | 20kV 凤凰璟园 12#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6624 | 市区     | 10kV 黄湾 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6625 | 市区     | 10kV 西郊佳苑 2#站 T4  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6626 | 市区     | 10kV 桃山 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6627 | 市区     | 10kV 福安状元里 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6628 | 市区     | 10kV 蠡湖壹号 7#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6629 | 市区     | 20kV 凤凰璟园 9#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6630 | 市区     | 20kV 凤凰璟园 9#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6631 | 市区     | 20kV 凤凰璟园 9#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6632 | 市区     | 20kV 凤凰璟园 9#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6633 | 市区     | 20kV 凤凰璟园 10#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6634 | 市区     | 20kV 凤凰璟园 10#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6635 | 市区     | 20kV 金匱里 11#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6636 | 市区     | 20kV 祥翼 4#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6637 | 市区     | 10kV 西园 15#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6638 | 市区     | 20kV 舟悦万顺居 2#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6639 | 市区     | 燕尾 1#箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6640 | 市区     | 20kV 凤凰璟园 11#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6641 | 市区     | 20kV 凤凰璟园 11#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6642 | 市区     | 20kV 香馨苑 7#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6643 | 市区     | 10kV 芳华名庭 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6644 | 市区     | 10kV 铂云溪院 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6645 | 市区     | 10kV 文旅城 18#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6646 | 市区     | 10kV 文旅城 23#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6647 | 市区     | 袁夫桥               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6648 | 市区     | 综治中心              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6649 | 市区     | 10kV 凤乐馨兰 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6650 | 市区     | 10kV 圩田 2#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6651 | 市区     | 10kV 铂云溪院 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6652 | 市区     | 20kV 星元 4#站 T4    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6653 | 市区     | 10kV 蠡湖壹号 7#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6654 | 市区     | 20kV 清源听澜居 3#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6655 | 市区     | 10kV 分校 6#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6656 | 市区     | 10kV 板桥 6#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6657 | 市区     | 10kV 方泉苑六期 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6658 | 市区     | 20kV 瓯颐湾 1#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6659 | 市区     | 20kV 瓯颐湾 1#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6660 | 市区     | 10kV 建华 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6661 | 市区     | 10kV 华著澜庭 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6662 | 市区     | 芙蓉北               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6663 | 市区     | 10kV 普睿 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6664 | 市区     | 20kV 愉樾雅居 4#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6665 | 市区     | 10kV 分校 8#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6666 | 市区     | 10kV 菩提 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6667 | 市区     | 东站基变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6668 | 市区     | 20kV 博大 2#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6669 | 市区     | 20kV 博大 2#站 T3    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6670 | 市区     | 20kV 博大 2#站 T4    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6671 | 市区     | 20kV 博大 2#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6672 | 市区     | 10kV 铂云溪院 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6673 | 市区     | 10kV 华镇 5#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6674 | 市区     | 杨巷甲配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6675 | 市区     | 20kV 仙河苑 30#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6676 | 市区     | 10kV 蒋浜 5#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6677 | 市区     | 晨光 2#箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6678 | 市区     | 建行配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6679 | 市区     | 中鲍巷               | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6680 | 市区     | 20kV 仙河苑 30#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6681 | 市区     | 20kV 星元 6#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6682 | 市区     | 20kV 仙河苑 29#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6683 | 市区     | 20kV 仙河苑 29#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6684 | 市区     | 20kV 仙河苑 28#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6685 | 市区     | 20kV 仙河苑 28#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6686 | 市区     | 10kV 珺悦雅苑 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6687 | 市区     | 10kV 铂云溪院 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6688 | 市区     | 10kV 盛荣雅园 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6689 | 市区     | 永丰三               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6690 | 市区     | 电迅一配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6691 | 市区     | 10kV 凤屿和院 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6692 | 市区     | 20kV 钰璟尚贤居 3#站 T2 | 20       | 800       | 621          | 621             |
| 6693 | 市区     | 10kV 福安状元里 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6694 | 市区     | 市镇翁家里             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6695 | 市区     | 10kV 华镇 7#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6696 | 市区     | 20kV 海和清舒院 2#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6697 | 市区     | 10kV 柒塘 3#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6698 | 市区     | 20kV 瑗颐湾 2#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6699 | 市区     | 20kV 瑗颐湾 2#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6700 | 市区     | 20kV 瑗颐湾 2#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6701 | 市区     | 20kV 瑗颐湾 2#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6702 | 市区     | 园艺中心配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6703 | 市区     | 20kV 立信 5#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6704 | 市区     | 20kV 金匱里 11#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6705 | 市区     | 20kV 畅意雅院 3#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6706 | 市区     | 10kV 青山 5#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6707 | 市区     | 20kV 仙河苑 31#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6708 | 市区     | 20kV 仙河苑 31#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6709 | 市区     | 10kV 逸坤雅园 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6710 | 市区     | 市镇中配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6711 | 市区     | 南新街二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6712 | 市区     | 戈湾四配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6713 | 市区     | 戈湾三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6714 | 市区     | 10kV 金茂府 8#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6715 | 市区     | 安西南二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6716 | 市区     | 10kV 圣芭 11#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6717 | 市区     | 10kV 澜岸 8#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6718 | 市区     | 20kV 雅居乐 9#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6719 | 市区     | 10kV 小南湾 3#站 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6720 | 市区     | 20kV 钰璟尚贤居 2#站 T2 | 20       | 800       | 627          | 627             |
| 6721 | 市区     | 青祁路甲配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6722 | 市区     | 10kV 翡翠湾雅园 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6723 | 市区     | 西吴塘               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6724 | 市区     | 10kV 新北 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6725 | 市区     | 20kV 星誉雅园 2#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6726 | 市区     | 仙河村委             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6727 | 市区     | 10kV 熙华雅苑 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6728 | 市区     | 10kV 百花 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6729 | 市区     | 10kV 蠡湖壹号 5#站 T1 | 10       | 800       | 554          | 554             |
| 6730 | 市区     | 20kV 悦喜瑞园 2#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6731 | 市区     | 龙延               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6732 | 市区     | 吴村西配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6733 | 市区     | 20kV 兴想 15#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6734 | 市区     | 村西配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6735 | 市区     | 10kV 史巷 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6736 | 市区     | 石巷二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6737 | 市区     | 新阳电器配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6738 | 市区     | 农服公司             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6739 | 市区     | 西桥头二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6740 | 市区     | 10kV 维依 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6741 | 市区     | 20kV 和悦澜庭 9#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6742 | 市区     | 10kV 方泉 14#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6743 | 市区     | 10kV 方泉 14#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6744 | 市区     | 10kV 方泉 15#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6745 | 市区     | 10kV 方泉 15#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6746 | 市区     | 10kV 方泉 16#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6747 | 市区     | 10kV 铂庭 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6748 | 市区     | 永兴寺配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6749 | 市区     | 20kV 和顺玖园 2#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6750 | 市区     | 10kV 逸坤雅园 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6751 | 市区     | 10kV 方泉 16#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6752 | 市区     | 团结新村十三配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6753 | 市区     | 青山寺二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6754 | 市区     | 10kV 西园 16#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6755 | 市区     | 10kV 富饶 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6756 | 市区     | 10kV 康悦熙园 1#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6757 | 市区     | 10kV 聆湖雅筑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6758 | 市区     | 园育苗配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6759 | 市区     | 20kV 和悦澜庭 2#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6760 | 市区     | 10kV 南镇 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 498          | 498             |
| 6761 | 市区     | 10kV 利农 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6762 | 市区     | 20kV 吴都雅苑 4#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6763 | 市区     | 10kV 庙桥 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6764 | 市区     | 南山富配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6765 | 市区     | 20kV 祥翼 2#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6766 | 市区     | 20kV 凤起和苑 4#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6767 | 市区     | 新宾馆              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6768 | 市区     | 10kV 雁栖园 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6769 | 市区     | 塘曹               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6770 | 市区     | 窑坑头配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6771 | 市区     | 塘曹村乙             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6772 | 市区     | 10kV 闽江 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6773 | 市区     | 太湖世家站 T1         | 10       | 1000      | 774          | 774             |
| 6774 | 市区     | 沙滩西庄二            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6775 | 市区     | 前家浜              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6776 | 市区     | 龙延红光             | 10       | 400       | 229          | 229             |
| 6777 | 市区     | 王典桥三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6778 | 市区     | 10kV 澜岸 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6779 | 市区     | 10kV 澜岸 7#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6780 | 市区     | 塘铁 3#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6781 | 市区     | 小糜湾配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6782 | 市区     | 20kV 悦喜瑞园 3#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6783 | 市区     | 20kV 星湖雅园 5#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6784 | 市区     | 10kV 淀溪 1#箱变 T1  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 6785 | 市区     | 10kV 瑞仕 10#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6786 | 市区     | 张甲里配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6787 | 市区     | 10kV 建华 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6788 | 市区     | 10kV 熙华雅苑 5#站 T3 | 10       | 800       | 626          | 626             |
| 6789 | 市区     | 机械综配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6790 | 市区     | 10kV 文旅城 26#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6791 | 市区     | 10kV 峰影 1#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6792 | 市区     | 10kV 峰影 1#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6793 | 市区     | 山槐东              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6794 | 市区     | 蠡湖湾铭邸 1#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6795 | 市区     | 10kV 峰影 2#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6796 | 市区     | 10kV 峰影 2#站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6797 | 市区     | 10kV 雁栖园 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6798 | 市区     | 别墅村               | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 6799 | 市区     | 10kV 方泉苑六期 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6800 | 市区     | 老年室               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6801 | 市区     | 西头四配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6802 | 市区     | 湖山二配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6803 | 市区     | 20kV 渔港 5#站 T2    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6804 | 市区     | 20kV 渔港 5#站 T3    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6805 | 市区     | 20kV 渔港 6#站 T1    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6806 | 市区     | 20kV 渔港 6#站 T2    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6807 | 市区     | 20kV 渔港 7#站 T1    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6808 | 市区     | 20kV 渔港 7#站 T2    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6809 | 市区     | 周新苑 18#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6810 | 市区     | 周新苑 18#站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6811 | 市区     | 周新苑 19#站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6812 | 市区     | 周新苑 19#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6813 | 市区     | 周新苑 20#站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6814 | 市区     | 周新苑 20#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6815 | 市区     | 周新苑 21#站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6816 | 市区     | 周新苑 21#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6817 | 市区     | 10kV 万鑫 1#站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6818 | 市区     | 10kV 万鑫 1#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6819 | 市区     | 10kV 鸿南 1#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6820 | 市区     | 10kV 鸿南 1#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6821 | 市区     | 10kV 鸿南 1#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6822 | 市区     | 周新苑 22#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6823 | 市区     | 周新苑 22#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6824 | 市区     | 20kV 东顾巷 2#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6825 | 市区     | 江南景园 3#箱变 03001  | 10       | 500       | 337          | 337             |
| 6826 | 市区     | 20kV 水乡苑 8#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6827 | 市区     | 20kV 水乡苑 8#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6828 | 市区     | 20kV 水乡苑 9#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6829 | 市区     | 20kV 水乡苑 9#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6830 | 市区     | 20kV 水乡苑 10#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6831 | 市区     | 20kV 水乡苑 10#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6832 | 市区     | 20kV 水乡苑 16#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6833 | 市区     | 周新苑 17#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6834 | 市区     | 周新苑 17#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6835 | 市区     | 20kV 河滨花园 2#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6836 | 市区     | 20kV 河滨花园 2#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6837 | 市区     | 20kV 河滨花园 3#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6838 | 市区     | 20kV 河滨花园 3#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6839 | 市区     | 20kV 水乡苑 16#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6840 | 市区     | 20kV 水乡苑 17#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6841 | 市区     | 20kV 水乡苑 17#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6842 | 市区     | 20kV 水乡苑 18#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6843 | 市区     | 20kV 水乡苑 18#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6844 | 市区     | 10kV 荣御山庄站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6845 | 市区     | 10kV 荣御山庄站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6846 | 市区     | 10kV 瑜憬湾 7#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6847 | 市区     | 10kV 瑜憬湾 7#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6848 | 市区     | 10kV 凯宾 1#站 T1   | 10       | 630       | 478          | 478             |
| 6849 | 市区     | 10kV 凯宾 2#站 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6850 | 市区     | 10kV 新蠡湖 3#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6851 | 市区     | 10kV 瑜憬湾 8#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6852 | 市区     | 10kV 瑜憬湾 8#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6853 | 市区     | 山照明配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6854 | 市区     | 10kV 新蠡湖 3#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6855 | 市区     | 10kV 新蠡湖 3#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6856 | 市区     | 10kV 新蠡湖 4#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6857 | 市区     | 10kV 新蠡湖 4#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6858 | 市区     | 章家配变             | 10       | 400       | 218          | 218             |
| 6859 | 市区     | 大张巷戊配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6860 | 市区     | 20kV 水乡苑 11#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6861 | 市区     | 20kV 水乡苑 11#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6862 | 市区     | 20kV 水乡苑 12#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6863 | 市区     | 20kV 水乡苑 12#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6864 | 市区     | 20kV 水乡苑 13#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6865 | 市区     | 20kV 水乡苑 13#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6866 | 市区     | 10kV 独月 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6867 | 市区     | 20kV 水乡苑 14#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6868 | 市区     | 20kV 水乡苑 14#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6869 | 市区     | 20kV 水乡苑 15#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6870 | 市区     | 20kV 水乡苑 15#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6871 | 市区     | 10kV 东山 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 6872 | 市区     | 10kV 御园站 T1      | 10       | 800       | 614          | 614             |
| 6873 | 市区     | 10kV 御园站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6874 | 市区     | 10kV 天鹅 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6875 | 市区     | 10kV 天鹅 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6876 | 市区     | 10kV 天鹅 9#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6877 | 市区     | 10kV 天鹅 9#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6878 | 市区     | 10kV 天鹅 10#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6879 | 市区     | 10kV 天鹅 10#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6880 | 市区     | 10kV 仙河苑 18#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6881 | 市区     | 10kV 仙河苑 19#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6882 | 市区     | 10kV 仙河苑 18#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6883 | 市区     | 10kV 仙河苑 19#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6884 | 市区     | 松坟头二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6885 | 市区     | 10kV 鸿基 7#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6886 | 市区     | 10kV 鸿基 7#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6887 | 市区     | 10kV 中南 3#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6888 | 市区     | 10kV 中南 3#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6889 | 市区     | 10kV 中南 3#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6890 | 市区     | 10kV 生科站 T1     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 6891 | 市区     | 10kV 中南 1#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6892 | 市区     | 10kV 中南 1#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6893 | 市区     | 10kV 中南 2#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6894 | 市区     | 10kV 中南 2#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6895 | 市区     | 10kV 中南 2#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6896 | 市区     | 10kV 富安 4#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6897 | 市区     | 10kV 富安 4#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6898 | 市区     | 10kV 富安 4#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6899 | 市区     | 10kV 富安 5#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6900 | 市区     | 10kV 富安 5#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6901 | 市区     | 胡埭模版配变          | 10       | 400       | 132          | 132             |
| 6902 | 市区     | 金凯利配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6903 | 市区     | 孟村礼宾配变          | 10       | 400       | 183          | 183             |
| 6904 | 市区     | 慕湾变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6905 | 市区     | 10kV 鸿基 8#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6906 | 市区     | 10kV 鸿基 8#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6907 | 市区     | 10kV 鸿基 9#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6908 | 市区     | 10kV 鸿基 9#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 6909 | 市区     | 10kV 新蠡湖 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6910 | 市区     | 10kV 新蠡湖 1#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6911 | 市区     | 10kV 新蠡湖 1#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6912 | 市区     | 10kV 新蠡湖 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6913 | 市区     | 10kV 新蠡湖 2#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6914 | 市区     | 10kV 大箕山 9#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6915 | 市区     | 10kV 住友 4#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6916 | 市区     | 10kV 大箕山 9#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6917 | 市区     | 20kV 万达 5#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6918 | 市区     | 20kV 万达 5#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6919 | 市区     | 20kV 万达 9#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6920 | 市区     | 西莲杆配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6921 | 市区     | 20KV 万达 6#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6922 | 市区     | 20kV 万达 6#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6923 | 市区     | 20KV 万达 7#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6924 | 市区     | 20kV 万达 7#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6925 | 市区     | 20KV 万达 8#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6926 | 市区     | 20kV 万达 8#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 6927 | 市区     | 10kV 方泉 2#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6928 | 市区     | 10kV 方泉 2#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6929 | 市区     | 10kV 方泉 2#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6930 | 市区     | 10kV 方泉 3#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6931 | 市区     | 10kV 方泉 3#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6932 | 市区     | 10kV 方泉 3#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6933 | 市区     | 20kV 万达 9#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6934 | 市区     | 20kV 万达 10#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6935 | 市区     | 20kV 万达 10#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6936 | 市区     | 10KV 白金站 T1     | 10       | 1000      | 765          | 765             |
| 6937 | 市区     | 周新苑 23#T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6938 | 市区     | 20kV 渔港 2#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6939 | 市区     | 20kV 渔港 2#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6940 | 市区     | 周新苑 23#站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6941 | 市区     | 周新苑 24#站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6942 | 市区     | 周新苑 24#站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6943 | 市区     | 20kV 渔港 3#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6944 | 市区     | 20kV 渔港 3#站 T3  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6945 | 市区     | 20kV 渔港 3#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6946 | 市区     | 周新苑 24#站 T3     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6947 | 市区     | 20kV 渔港 4#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6948 | 市区     | 20kV 渔港 4#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6949 | 市区     | 20kV 渔港 4#站 T3  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6950 | 市区     | 20kV 渔港 5#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 6951 | 市区     | 孟村二配变           | 10       | 400       | 143          | 143             |
| 6952 | 市区     | 10kV 白金站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6953 | 市区     | 10kV 香槟站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6954 | 市区     | 10kV 香槟站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6955 | 市区     | 邬甲里             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6956 | 市区     | 楼下二变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6957 | 市区     | 通用件厂       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6958 | 市区     | 巷塔里        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6959 | 市区     | 前家         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6960 | 市区     | 开来 2#箱变 T1 | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 6961 | 市区     | 葛巷甲配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6962 | 市区     | 中桥三角井      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6963 | 市区     | 葛巷丙配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6964 | 市区     | 中南农科配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6965 | 市区     | 新吉阔业配变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 6966 | 市区     | 友谊三        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6967 | 市区     | 排涝站一配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6968 | 市区     | 小园里        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6969 | 市区     | 侣江新村       | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 6970 | 市区     | 侣江新村       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6971 | 市区     | 人才楼二配变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 6972 | 市区     | 人才楼三配变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 6973 | 市区     | 秀景站 T1     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 6974 | 市区     | 洪二村配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6975 | 市区     | 葛埭桥配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6976 | 市区     | 高浮桥配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6977 | 市区     | 郑巷四配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6978 | 市区     | 王甲里        | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 6979 | 市区     | 葛埭老街配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6980 | 市区     | 许祥浜配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6981 | 市区     | 袁村西         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6982 | 市区     | 油车头         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6983 | 市区     | 李春湾         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6984 | 市区     | 金色江南 3#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6985 | 市区     | 金色江南 4#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 6986 | 市区     | 金色江南 5#站 T3 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 6987 | 市区     | 后湖山西        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6988 | 市区     | 上头巷配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6989 | 市区     | 茶场三配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6990 | 市区     | 前吴巷配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6991 | 市区     | 真意堂配变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 6992 | 市区     | 中学四         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6993 | 市区     | 小学七配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6994 | 市区     | 连秆村四配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6995 | 市区     | 马安村委配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6996 | 市区     | 马安化工配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 6997 | 市区     | 张巷二二配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 6998 | 市区     | 前张巷二配变      | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 6999 | 市区     | 蔡巷八配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7000 | 市区     | 采石场五配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7001 | 市区     | 中湾配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7002 | 市区     | 唯琼农庄配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7003 | 市区     | 采石厂二配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7004 | 市区     | 乌鹊浜配变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 7005 | 市区     | 江西里配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7006 | 市区     | 集贤配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7007 | 市区     | 集贤西队配变 | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 7008 | 市区     | 閤江口配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7009 | 市区     | 万顺路口   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7010 | 市区     | 税务所    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7011 | 市区     | 侣东新村   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7012 | 市区     | 北山子配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7013 | 市区     | 短沟上配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7014 | 市区     | 清水潭配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7015 | 市区     | 下湾配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7016 | 市区     | 虎弄配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7017 | 市区     | 油库閤配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7018 | 市区     | 杨家三配变  | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 7019 | 市区     | 杨家一配变  | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 7020 | 市区     | 桃花山配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7021 | 市区     | 东城配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7022 | 市区     | 湖山大队配变 | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 7023 | 市区     | 閤江牛弄配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7024 | 市区     | 神骏桥配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7025 | 市区     | 闽江新村配变      | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 7026 | 市区     | 铁培中心配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7027 | 市区     | 下基湾配变       | 10       | 50        | 40           | 40              |
| 7028 | 市区     | 红卫二         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7029 | 市区     | 华侨城 3 号站 T3 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7030 | 市区     | 景秀苑二配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7031 | 市区     | 景秀苑一配变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 7032 | 市区     | 南镇          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7033 | 市区     | 市镇西社        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7034 | 市区     | 镇幼儿园        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7035 | 市区     | 南尤巷         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7036 | 市区     | 市镇塘         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7037 | 市区     | 许仁          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7038 | 市区     | 市镇医院        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7039 | 市区     | 永福          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7040 | 市区     | 市镇中学        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7041 | 市区     | 兴隆          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7042 | 市区     | 前头浜         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7043 | 市区     | 电站设备二配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7044 | 市区     | 景蠡苑站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7045 | 市区     | 鲍家庄前        | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 7046 | 市区     | 鲍巷          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7047 | 市区     | 南邵          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7048 | 市区     | 东杜巷     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 7049 | 市区     | 高速指挥    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7050 | 市区     | 周巷      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7051 | 市区     | 陆巷七配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7052 | 市区     | 杭家边配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7053 | 市区     | 后董村     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7054 | 市区     | 双洋药配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7055 | 市区     | 景亭苑站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7056 | 市区     | 沁芳苑站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7057 | 市区     | 富长桥变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7058 | 市区     | 市镇      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7059 | 市区     | 特种电机配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7060 | 市区     | 北庄      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7061 | 市区     | 医院十二变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7062 | 市区     | 俞田二配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7063 | 市区     | 市镇法院配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7064 | 市区     | 市镇      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7065 | 市区     | 周新桥     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7066 | 市区     | 市镇      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7067 | 市区     | 焊接厂     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7068 | 市区     | 俞田里     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7069 | 市区     | 大桥村     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7070 | 市区     | 鸿翔电辅    | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7071 | 市区     | 汤巷二变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7072 | 市区     | 鸿翔法兰   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7073 | 市区     | 中心     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7074 | 市区     | 万寿     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7075 | 市区     | 马巷七变   | 10       | 400       | 157          | 157             |
| 7076 | 市区     | 前张村配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7077 | 市区     | 马巷     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7078 | 市区     | 马巷东配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7079 | 市区     | 塘行星配变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 7080 | 市区     | 马巷前配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7081 | 市区     | 拥宪鲍巷配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7082 | 市区     | 锦明配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7083 | 市区     | 鲍家庄桥配变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 7084 | 市区     | 鲍家吴巷配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7085 | 市区     | 钱家巷二配变 | 10       | 200       | 153          | 153             |
| 7086 | 市区     | 壬港村配变  | 10       | 200       | 150          | 150             |
| 7087 | 市区     | 万埠配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7088 | 市区     | 白水塘    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7089 | 市区     | 丰产二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7090 | 市区     | 泉家湾    | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 7091 | 市区     | 龙爪桥配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7092 | 市区     | 汪家配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7093 | 市区     | 张巷村二配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7094 | 市区     | 南山配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7095 | 市区     | 前李村配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7096 | 市区     | 李家二配变          | 10       | 400       | 254          | 254             |
| 7097 | 市区     | 仙河村二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7098 | 市区     | 南码头配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7099 | 市区     | 仙河村四配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7100 | 市区     | 后码头配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7101 | 市区     | 周泾塘配变          | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 7102 | 市区     | 伽兰寺配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7103 | 市区     | 小圩田二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7104 | 市区     | 农机厂东配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7105 | 市区     | 赵家湾配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7106 | 市区     | 铸铁配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7107 | 市区     | 王村庄配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7108 | 市区     | 后王村庄配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7109 | 市区     | 东京头配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7110 | 市区     | 10kV 南苑 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7111 | 市区     | 明园村配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7112 | 市区     | 王典桥            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7113 | 市区     | 合新             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7114 | 市区     | 山槐             | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 7115 | 市区     | 塘前             | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 7116 | 市区     | 西溪村二配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7117 | 市区     | 泥黄村    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7118 | 市区     | 黄泥田    | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 7119 | 市区     | 排灌站    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7120 | 市区     | 竹山村    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7121 | 市区     | 站头     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7122 | 市区     | 岸东配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7123 | 市区     | 王典桥四配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7124 | 市区     | 中巷九配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7125 | 市区     | 板桥市镇   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7126 | 市区     | 浣溪村    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7127 | 市区     | 沙滩北    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7128 | 市区     | 陈大巷配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7129 | 市区     | 蠡湖中学配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7130 | 市区     | 陈大巷南配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7131 | 市区     | 西头三变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7132 | 市区     | 西庄     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7133 | 市区     | 沙滩村    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7134 | 市区     | 华燕小区   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7135 | 市区     | 水利工程   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7136 | 市区     | 路耿下北村  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7137 | 市区     | 七零二四   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7138 | 市区     | 七零二五   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7139 | 市区     | 胡埭东街   | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7140 | 市区     | 青龙站一配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7141 | 市区     | 兴源配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7142 | 市区     | 奥顺毛纺配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7143 | 市区     | 青龙新村配变          | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 7144 | 市区     | 青布厂配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7145 | 市区     | 查巷一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7146 | 市区     | 南曹配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7147 | 市区     | 象山北             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7148 | 市区     | 杭巷              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7149 | 市区     | 叶巷二变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7150 | 市区     | 叶巷一变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7151 | 市区     | 铆焊厂二变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7152 | 市区     | 泰村二变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7153 | 市区     | 西陈              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7154 | 市区     | 何家桥西            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7155 | 市区     | 西林村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7156 | 市区     | 卫生院             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7157 | 市区     | 10kV 二期 6#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7158 | 市区     | 一期 3#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7159 | 市区     | 西堰变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7160 | 市区     | 二期 5#箱变 T1      | 10       | 630       | 492          | 492             |
| 7161 | 市区     | 听涛 2#箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7162 | 市区     | 湖山配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7163 | 市区     | 10kV 鑫龙 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7164 | 市区     | 周新苑 7#站 T4     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7165 | 市区     | 周新苑 7#站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7166 | 市区     | 万科 7#站 T1      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7167 | 市区     | 万科 2#站 T4      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7168 | 市区     | 金色江南 6# 站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7169 | 市区     | 万科 3#站 T3      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7170 | 市区     | 金色江南 6# 站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7171 | 市区     | 万科 4#站 T3      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7172 | 市区     | 小巷上            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7173 | 市区     | 花汇苑 6#站 T3     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7174 | 市区     | 花汇苑 4#站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7175 | 市区     | 花汇苑 4#站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7176 | 市区     | 万科 7#站 T3      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7177 | 市区     | 武警 8270 站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7178 | 市区     | 武警 8270 站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7179 | 市区     | 湖滨 1#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7180 | 市区     | 蠡湖人家 4#站 T1    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7181 | 市区     | 湖滨 1#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7182 | 市区     | 蠡湖人家 4#站 T2    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7183 | 市区     | 10kV 富安 5#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7184 | 市区     | 大箕新村配变         | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 7185 | 市区     | 管社山配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7186 | 市区     | 省疗院配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7187 | 市区     | 新梁溪人家 4#站 T4   | 10       | 1250      | 980          | 980             |
| 7188 | 市区     | 石柱西配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7189 | 市区     | 古竹西乙配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7190 | 市区     | 秀景站 T3         | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7191 | 市区     | 东蠡湖 2#站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7192 | 市区     | 东蠡湖 2#站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7193 | 市区     | 梅场三配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7194 | 市区     | 郑家旦配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7195 | 市区     | 祝家旦配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7196 | 市区     | 红山 2#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7197 | 市区     | 红山站 T1         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7198 | 市区     | 隐秀苑 6 号站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7199 | 市区     | 世纪湖滨站 T1       | 10       | 800       | 618          | 618             |
| 7200 | 市区     | 景鸿苑站 T3        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7201 | 市区     | 东蠡湖 1#站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7202 | 市区     | 景亭苑站 T1        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7203 | 市区     | 花村一队配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7204 | 市区     | 圣芭芭拉 1#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7205 | 市区     | 圣芭芭拉 1#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7206 | 市区     | 荣巷街道安居房 2#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7207 | 市区     | 荣巷 1#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7208 | 市区     | 麻风医院           | 10       | 100       | 80           | 80              |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7209 | 市区     | 羊岐新村配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7210 | 市区     | 柑桔场配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7211 | 市区     | 羊祁泵               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7212 | 市区     | 锡星苑 1#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7213 | 市区     | 奥林花园 2#站 T3       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7214 | 市区     | 花汇苑 2#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7215 | 市区     | 奥林花园 3#站 T2       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7216 | 市区     | 花汇苑 1#站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7217 | 市区     | 10kV 落霞苑三期 2#站 T2 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7218 | 市区     | 10kV 落霞苑三期 1#站 T2 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7219 | 市区     | 梁青站 T3            | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7220 | 市区     | 山水湖滨 1#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7221 | 市区     | 山水湖滨 1#站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7222 | 市区     | 张舍南街配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7223 | 市区     | 别墅区五变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7224 | 市区     | 西站基               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7225 | 市区     | 莱索 1#箱变 T1        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7226 | 市区     | 莱索 2#箱变 T1        | 10       | 630       | 469          | 469             |
| 7227 | 市区     | 莱索 4#箱变 T1        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7228 | 市区     | 莱索 5#箱变 T1        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7229 | 市区     | 莱索 6#箱变 T1        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7230 | 市区     | 10kV 蠡湖人家 3#站 T3  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7231 | 市区     | 10kV 蠡湖人家 1#站 T4  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7232 | 市区     | 蠡湖人家 2#站 T4     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7233 | 市区     | 周新苑 5#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7234 | 市区     | 周新苑 4#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7235 | 市区     | 周新苑 3#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7236 | 市区     | 永邦配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7237 | 市区     | 张舍苑 1#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7238 | 市区     | 农区丙配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7239 | 市区     | 周新苑#1 站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7240 | 市区     | 隐秀苑 1#站 T4      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7241 | 市区     | 隐秀苑 2#站 T4      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7242 | 市区     | 隐秀苑 3#站 T4      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7243 | 市区     | 隐秀苑 4 号站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7244 | 市区     | 太湖新城站 T1        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7245 | 市区     | 隐秀苑 5 号站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7246 | 市区     | 中独山配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7247 | 市区     | 大箕三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7248 | 市区     | 大箕山配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7249 | 市区     | 大箕山二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7250 | 市区     | 箕路灯配变           | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 7251 | 市区     | 10kV 环湖 3#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7252 | 市区     | 10kV 环湖 8#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7253 | 市区     | 10kV 环湖 9#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7254 | 市区     | 后新村配变           | 10       | 400       | 314          | 314             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7255 | 市区     | 星湖苑站 T1          | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7256 | 市区     | 星湖苑站 T2          | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7257 | 市区     | 10kV 南苑 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7258 | 市区     | 景丽东苑 2#站 T1      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7259 | 市区     | 10kV 景丽东苑 3#站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7260 | 市区     | 10kV 景丽东苑 3#站 T4 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7261 | 市区     | 景丽东苑 2#站 T3      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7262 | 市区     | 二期 4#箱变 T1       | 10       | 500       | 375          | 375             |
| 7263 | 市区     | 二期 3#箱变 T1       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 7264 | 市区     | 一期 7#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7265 | 市区     | 一期 8#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7266 | 市区     | 一期 6#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7267 | 市区     | 一期 4#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7268 | 市区     | 一期 5#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7269 | 市区     | 大通路              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7270 | 市区     | 徐巷配变             | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 7271 | 市区     | 徐巷四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7272 | 市区     | 菜田               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7273 | 市区     | 杨巷乙二配变           | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 7274 | 市区     | 路灯五配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7275 | 市区     | 杨巷八配变            | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 7276 | 市区     | 10kV 湖滨苑 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7277 | 市区     | 梁鸿站 T1           | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7278 | 市区     | 蠡湖人家 2#站 T1    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7279 | 市区     | 梅园仓库配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7280 | 市区     | 梁湖 3#站 T2      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7281 | 市区     | 周新苑#1 站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7282 | 市区     | 周新苑 3#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7283 | 市区     | 周新苑 4#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7284 | 市区     | 周新苑 5#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7285 | 市区     | 建东配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7286 | 市区     | 顾陈巷二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7287 | 市区     | 杨巷新村配变         | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 7288 | 市区     | 大渲村配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7289 | 市区     | 南古巷配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7290 | 市区     | 金色水岸站 T4       | 10       | 1000      | 779          | 779             |
| 7291 | 市区     | 金色水岸站 T3       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7292 | 市区     | 金色水岸站 T2       | 10       | 1000      | 788          | 788             |
| 7293 | 市区     | 金色水岸站 T1       | 10       | 1000      | 772          | 772             |
| 7294 | 市区     | 百花 1#箱变 T1     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7295 | 市区     | 万科 5#站 T3      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7296 | 市区     | 万科 5#站 T1      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7297 | 市区     | 10kV 万科 6#站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7298 | 市区     | 10kV 万科 6#站 T3 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7299 | 市区     | 新梁溪 1#站 T3     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7300 | 市区     | 博隆配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7301 | 市区     | 水乡苑 1 号站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7302 | 市区     | 水乡苑 1 号站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7303 | 市区     | 水乡苑 2 号站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7304 | 市区     | 长广村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7305 | 市区     | 长广村二配变          | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 7306 | 市区     | 路耿下路西配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7307 | 市区     | 七零二三            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7308 | 市区     | 七零二二            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7309 | 市区     | 七零二一            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7310 | 市区     | 瓜果集配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7311 | 市区     | 东横山北配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7312 | 市区     | 10kV 荣巷 6#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7313 | 市区     | 梁湖家园 1#站 T3     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7314 | 市区     | 刘费巷             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7315 | 市区     | 金巷东配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7316 | 市区     | 许舍北街配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7317 | 市区     | 宋巷三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7318 | 市区     | 南山东配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7319 | 市区     | 南横山             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7320 | 市区     | 西村甲二变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7321 | 市区     | 西村乙二变           | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 7322 | 市区     | 南边村乙            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7323 | 市区     | 和平北             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7324 | 市区     | 记者站配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7325 | 市区     | 308 部队配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7326 | 市区     | 新华印刷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7327 | 市区     | 徐巷五配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7328 | 市区     | 泰康六配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7329 | 市区     | 蠡鸿 1#箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7330 | 市区     | 蠡鸿 2#箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7331 | 市区     | 梁青路灯配变            | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 7332 | 市区     | 张舍苑 1#站 T1        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7333 | 市区     | 张舍苑 2#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7334 | 市区     | 袁家湾七队             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7335 | 市区     | 袁家湾二              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7336 | 市区     | 世纪湖滨箱变 T1         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7337 | 市区     | 建华村               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7338 | 市区     | 杜巷                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7339 | 市区     | 谢巷五               | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 7340 | 市区     | 古竹竹巷              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7341 | 市区     | 鸭潭头               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7342 | 市区     | 10kV 檀溪湾 12#箱变 T1 | 10       | 630       | 474          | 474             |
| 7343 | 市区     | 农区乙配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7344 | 市区     | 檀溪湾#11 箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7345 | 市区     | 檀溪湾#7 箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7346 | 市区     | 10kV 檀溪湾 8#箱变 T1  | 10       | 630       | 446          | 446             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7347 | 市区     | 檀溪湾#9 箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7348 | 市区     | 10kV 檀溪湾 10#箱变 T1 | 10       | 630       | 492          | 492             |
| 7349 | 市区     | 振兴北配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7350 | 市区     | 磁材厂配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7351 | 市区     | 湖滨路商业街站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7352 | 市区     | 金色江南 1#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7353 | 市区     | 金色江南 3#站 T3       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7354 | 市区     | 金色江南 4#站 T3       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7355 | 市区     | 金色江南 5#站 T1       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7356 | 市区     | 景鸿苑站 T1           | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7357 | 市区     | 金色江南四期 2#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7358 | 市区     | 金色江南四期 3#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7359 | 市区     | 景蠡苑站 T3           | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7360 | 市区     | 南湖苑 1#站 T1        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7361 | 市区     | 南湖苑 1#站 T3        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7362 | 市区     | 南湖苑 3#站 T1        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7363 | 市区     | 南湖苑 4#站 T1 *      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7364 | 市区     | 南湖苑 3#站 T3        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7365 | 市区     | 南湖苑 4#站 T3        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7366 | 市区     | 南湖苑 2#站 T1        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7367 | 市区     | 南湖苑 2#站 T3        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7368 | 市区     | 南湖苑 7#站 T1        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7369 | 市区     | 南湖苑 7#站 T4        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7370 | 市区     | 南湖苑 6# 站 T1      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7371 | 市区     | 南湖苑 6# 站 T3      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7372 | 市区     | 南湖苑 5#站 T1       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7373 | 市区     | 南湖苑 5#站 T3       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7374 | 市区     | 山门口西             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7375 | 市区     | 高浪南              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7376 | 市区     | 秦巷配变             | 10       | 200       | 151          | 151             |
| 7377 | 市区     | 杨墅圆              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7378 | 市区     | 南湾里              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7379 | 市区     | 照明处配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7380 | 市区     | 飞达化机配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7381 | 市区     | 西站头三             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7382 | 市区     | 吴塘三配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7383 | 市区     | 杨家里五变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7384 | 市区     | 金色江南四期 4#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7385 | 市区     | 梁鸿站 T2           | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7386 | 市区     | 落霞苑 4 号站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7387 | 市区     | 落霞苑 4 号站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7388 | 市区     | 落霞苑 3 号站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7389 | 市区     | 10kV 湖玺山庄 1#站 T2 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 7390 | 市区     | 10kV 湖玺山庄 1#站 T1 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 7391 | 市区     | 10kV 湖玺山庄 2#站 T2 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7392 | 市区     | 10kV 湖玺山庄 2#站 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7393 | 市区     | 学府 2#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7394 | 市区     | 汇塘               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7395 | 市区     | 红旗塑料配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7396 | 市区     | 群丰南配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7397 | 市区     | 小涧头配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7398 | 市区     | 许巷十一配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7399 | 市区     | 上山村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7400 | 市区     | 10kV 蠡湖人家 3#站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7401 | 市区     | 北岸南              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7402 | 市区     | 幼儿园              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7403 | 市区     | 大桥               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7404 | 市区     | 西街八              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7405 | 市区     | 落霞苑 3 号站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7406 | 市区     | 10kV 落霞苑 6#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7407 | 市区     | 10kV 落霞苑 6#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7408 | 市区     | 落霞苑 5 号站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7409 | 市区     | 落霞苑 5 号站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7410 | 市区     | 大池灯配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7411 | 市区     | 10kV 江大 3#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7412 | 市区     | 10kV 江大 3#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7413 | 市区     | 10kV 宝界站 T1      | 10       | 1000      | 766          | 766             |
| 7414 | 市区     | 虹桥花园站 T1         | 10       | 630       | 470          | 470             |
| 7415 | 市区     | 湖山北              | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7416 | 市区     | 百和花园箱变 T1        | 10       | 630       | 486          | 486             |
| 7417 | 市区     | 鲍家村              | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 7418 | 市区     | 路灯所              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7419 | 市区     | 学府 1#箱变 T1       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7420 | 市区     | 梁湖家园 1#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7421 | 市区     | 纺工四              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7422 | 市区     | 桃园站 T4           | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7423 | 市区     | 新梁溪人家 2#站 T1     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7424 | 市区     | 红山站 T4           | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7425 | 市区     | 华侨城 3 号站 T1      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7426 | 市区     | 新梁溪人家 3#站 T1     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7427 | 市区     | 太湖新城站 T2         | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7428 | 市区     | 新梁溪人家 4#站 T1     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7429 | 市区     | 商疗养              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7430 | 市区     | 10kV 蠡湖人家 1#站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7431 | 市区     | 石塘 1#箱变 T1       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7432 | 市区     | 一期 1#箱变 T1       | 10       | 630       | 475          | 475             |
| 7433 | 市区     | 一期 2#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7434 | 市区     | 天鹅 2#站 T1        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7435 | 市区     | 天鹅 3#站 T1        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7436 | 市区     | 太饭 1#箱变 T1       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7437 | 市区     | 白毛灯              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7438 | 市区     | 军水灯配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7439 | 市区     | 天鹅 1#站 T3        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7440 | 市区     | 天鹅 2#站 T3        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7441 | 市区     | 天鹅 3#站 T3        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7442 | 市区     | 万科 1#站 T3        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7443 | 市区     | 望山灯配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7444 | 市区     | 仙河 1#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7445 | 市区     | 仙河 1#站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7446 | 市区     | 20kV 畅意雅院 4#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7447 | 市区     | 20kV 畅意雅院 3#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7448 | 市区     | 20kV 吴都雅苑 7#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7449 | 市区     | 乡政府              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7450 | 市区     | 永新               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7451 | 市区     | 壬新配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7452 | 市区     | 鸿祥南路             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7453 | 市区     | 10kV 檀溪站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7454 | 市区     | 10kV 檀溪站 T3      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7455 | 市区     | 公园路西配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7456 | 市区     | 10kV 星海 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7457 | 市区     | 鲍家前              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7458 | 市区     | 西园站 T2           | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7459 | 市区     | 圣芭芭拉 2#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7460 | 市区     | 圣芭芭拉 2#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7461 | 市区     | 桃源人家站 T2         | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7462 | 市区     | 高级中学 1          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7463 | 市区     | 华清路灯            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7464 | 市区     | 南石基             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7465 | 市区     | 典基南             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7466 | 市区     | 五湖大道            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7467 | 市区     | 10kV 仙河苑 6#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7468 | 市区     | 10kV 蠡湖尚郡站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7469 | 市区     | 10kV 蠡湖尚郡站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7470 | 市区     | 10kV 蠡湖尚郡站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7471 | 市区     | 10kV 仙河苑 6#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7472 | 市区     | 10kV 仙河苑 6#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7473 | 市区     | 10kV 仙河苑 7#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7474 | 市区     | 10kV 军嶂 1#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7475 | 市区     | 10kV 军嶂 1#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7476 | 市区     | 10kV 仙河苑 7#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7477 | 市区     | 10kV 方泉 1#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7478 | 市区     | 方泉 1#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7479 | 市区     | 里弄配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7480 | 市区     | 东蠡湖 3#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7481 | 市区     | 东蠡湖 3#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7482 | 市区     | 周新苑 2#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7483 | 市区     | 水上加油配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7484 | 市区     | 鸿基 4#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7485 | 市区     | 鸿基 4#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7486 | 市区     | 兴华站 T2          | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 7487 | 市区     | 兴华站 T1          | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 7488 | 市区     | 10kV 开发 1#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7489 | 市区     | 高头上配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7490 | 市区     | 谢古新村            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7491 | 市区     | 马巷西             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7492 | 市区     | 怡路西             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7493 | 市区     | 路灯涛配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7494 | 市区     | 梁湖 1#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7495 | 市区     | 梁湖南苑 2#站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7496 | 市区     | 梁湖南苑 3#站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7497 | 市区     | 大箕山 3#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7498 | 市区     | 10kV 山语 1#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7499 | 市区     | 10kV 山语 2#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7500 | 市区     | 湖滨北站 T3         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7501 | 市区     | 湖滨北站 T1         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7502 | 市区     | 周新苑 2#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7503 | 市区     | 京江苑 2#箱变 T1     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7504 | 市区     | 华海配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7505 | 市区     | 10kV 大丁 1#箱变 T1 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 7506 | 市区     | 柴泉新村一配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7507 | 市区     | 西园站 T1          | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7508 | 市区     | 桃源人家站 T1          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7509 | 市区     | 桃源人家站 T3          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7510 | 市区     | 10kV 仙河苑 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7511 | 市区     | 10kV 仙河苑 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7512 | 市区     | 10kV 仙河苑 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7513 | 市区     | 10kV 仙河苑 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7514 | 市区     | 10kV 仙河苑 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7515 | 市区     | 青莲路配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7516 | 市区     | 神州佳苑 56 所 3#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7517 | 市区     | 10KV 银河湾 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7518 | 市区     | 10KV 银河湾 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7519 | 市区     | 10kV 仙河苑 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7520 | 市区     | 10kV 仙河苑 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7521 | 市区     | 10kV 仙河苑 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7522 | 市区     | 73801 部队站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7523 | 市区     | 艾尔特               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7524 | 市区     | 费村灯配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7525 | 市区     | 燕尾山庄 1#站 T1       | 10       | 800       | 578          | 578             |
| 7526 | 市区     | 10kV 银河湾 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7527 | 市区     | 10kV 银河湾 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7528 | 市区     | 梁湖南苑 4#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7529 | 市区     | 湖滨北站 T2           | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7530 | 市区     | 锡铁巷站 T1           | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7531 | 市区     | 锡铁巷站 T2            | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7532 | 市区     | 杨巷东                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7533 | 市区     | 梁湖 1#站 T2          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7534 | 市区     | 农行疗养               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7535 | 市区     | 黄巷公寓配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7536 | 市区     | 污水处理二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7537 | 市区     | 峰影三期 1#站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7538 | 市区     | 峰影三期 1#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7539 | 市区     | 燕尾山庄 2#站 T1        | 10       | 800       | 619          | 619             |
| 7540 | 市区     | 燕尾山庄 2#站 T2        | 10       | 800       | 590          | 590             |
| 7541 | 市区     | 徐祥村配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7542 | 市区     | 梁湖南苑 2#站 T2        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7543 | 市区     | 梁湖南苑 3#站 T2        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7544 | 市区     | 梁湖南苑 4#站 T2        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7545 | 市区     | 梁湖南苑 5#站 T1        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7546 | 市区     | 梁湖南苑 5#站 T2        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7547 | 市区     | 花村配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7548 | 市区     | 后龙潭配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7549 | 市区     | 20kV 雅居乐 8#站 T4    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7550 | 市区     | 10kV 百花 3#箱变 T1    | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 7551 | 市区     | 大箕山 2#站 T2         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7552 | 市区     | 20/10kV 大箕山 5#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7553 | 市区     | 20/10kV 大箕山 6#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7554 | 市区     | 20/10kV 大箕山 7#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7555 | 市区     | 10kV 周新苑 6#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7556 | 市区     | 10kV 周新苑 6#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7557 | 市区     | 荣华密封配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7558 | 市区     | 10kV 映湖玖园 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7559 | 市区     | 20kV 吴都雅苑 3#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7560 | 市区     | 大箕山 2#站 T1         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7561 | 市区     | 大箕山 4#站 T1         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7562 | 市区     | 大箕山 3#站 T1         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7563 | 市区     | 10kV 山语 1#站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7564 | 市区     | 10kV 山语 2#站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7565 | 市区     | 仙河路灯               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7566 | 市区     | 西街西配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7567 | 市区     | 张舍西街配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7568 | 市区     | 鸿基 5#站 T1          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7569 | 市区     | 鸿基 5#站 T2          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7570 | 市区     | 20kV 星誉雅园 2#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7571 | 市区     | 10kV 文旅城 18#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7572 | 市区     | 20kV 凤起和苑 5#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7573 | 市区     | 10kV 庙新 4#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7574 | 市区     | 10KV 星海 2#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7575 | 市区     | 汪家里配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7576 | 市区     | 丁巷七配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7577 | 市区     | 纺试中心配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7578 | 市区     | 东头配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7579 | 市区     | 索门口              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7580 | 市区     | 20kV 金匱里 6#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7581 | 市区     | 20kV 星湖雅园 6#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7582 | 市区     | 日之尧配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7583 | 市区     | 10kV 栖庭 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7584 | 市区     | 10kV 香槟街 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7585 | 市区     | 20kV 祥翼 3#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7586 | 市区     | 10kV 香槟街 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7587 | 市区     | 20kV 和顺玖园 4#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7588 | 市区     | 20kV 愉樾雅居 3#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7589 | 市区     | 10kV 板桥 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7590 | 市区     | 10kV 申梅苑 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7591 | 市区     | 20kV 凤起和苑 6#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7592 | 市区     | 鸣威               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7593 | 市区     | 10kV 闽江 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7594 | 市区     | 10KV 印湖线 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7595 | 市区     | 大浮西林             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7596 | 市区     | 10kV 幸福里 7#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7597 | 市区     | 县医药配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7598 | 市区     | 10kV 西园 8#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7599 | 市区     | 20kV 吴都雅苑 2#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7600 | 市区     | 10kV 栖庭 2#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7601 | 市区     | 铂晨名筑 3#站 T4       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7602 | 市区     | 20kV 玉兰 27#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7603 | 市区     | 20kV 玉兰 27#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7604 | 市区     | 10kV 美湖 5#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7605 | 市区     | 10kV 美湖 5#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7606 | 市区     | 10kV 美湖 5#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7607 | 市区     | 10kV 美湖 5#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7608 | 市区     | 20kV 龙渚天澜居 5#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7609 | 市区     | 春光二               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7610 | 市区     | 10kV 陆栖居 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7611 | 市区     | 振华纺织二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7612 | 市区     | 唐鸿                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7613 | 市区     | 鸿桥甲配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7614 | 市区     | 20kV 愉樾雅居 4#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7615 | 市区     | 20kV 星元 4#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7616 | 市区     | 大浮                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7617 | 市区     | 20kV 龙渚天澜居 2#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7618 | 市区     | 20kV 龙渚天澜居 4#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7619 | 市区     | 20kV 玉兰 25#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7620 | 市区     | 20kV 玉兰 25#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7621 | 市区     | 10kV 美湖 6#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7622 | 市区     | 10kV 美湖 6#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7623 | 市区     | 10kV 美湖 6#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7624 | 市区     | 10kV 美湖 6#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7625 | 市区     | 漕头西              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7626 | 市区     | 10kV 熙华雅苑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7627 | 市区     | 汪家二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7628 | 市区     | 20kV 韵月华苑 2#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7629 | 市区     | 10kV 旺安佳园 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7630 | 市区     | 望湖路二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7631 | 市区     | 东京头二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7632 | 市区     | 10kV 文旅城 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7633 | 市区     | 10kV 文旅城 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7634 | 市区     | 20kV 绿郡 4#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7635 | 市区     | 20kV 绿郡 4#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7636 | 市区     | 10kV 蠡湖壹号 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7637 | 市区     | 20kV 星湖雅园 6#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7638 | 市区     | 20kV 吴都雅苑 7#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7639 | 市区     | 10kV 溪岸 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7640 | 市区     | 10kV 溪岸 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7641 | 市区     | 10kV 溪岸 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7642 | 市区     | 10kV 溪岸 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7643 | 市区     | 杨巷六变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7644 | 市区     | 10kV 珺悦雅苑 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7645 | 市区     | 梁河湾              | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7646 | 市区     | 20kV 绿郡 5#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7647 | 市区     | 20kV 绿郡 5#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7648 | 市区     | 20kV 绿郡 5#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7649 | 市区     | 20kV 绿郡 5#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7650 | 市区     | 20kV 尚锦 15#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7651 | 市区     | 20kV 尚锦 15#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7652 | 市区     | 20kV 尚锦 15#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7653 | 市区     | 20kV 尚锦 15#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7654 | 市区     | 10kV 灵达 3#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7655 | 市区     | 20kV 兴想 15#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7656 | 市区     | 10kV 珺悦雅苑 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7657 | 市区     | 10kV 文旅城 16#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7658 | 市区     | 庄桥头配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7659 | 市区     | 10kV 华镇 8#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7660 | 市区     | 10kV 华著澜庭 1#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7661 | 市区     | 周新中路             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7662 | 市区     | 20kV 吴都雅苑 9#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7663 | 市区     | 侣江新村             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7664 | 市区     | 龙延小学             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7665 | 市区     | 古竹三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7666 | 市区     | 10kV 瑞仕 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7667 | 市区     | 20kV 和悦澜庭 3#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7668 | 市区     | 鲍家新村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7669 | 市区     | 20kV 雅居乐 6#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7670 | 市区     | 10kV 熙华雅苑 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7671 | 市区     | 20kV 吴都雅苑 9#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7672 | 市区     | 景丽苑 2#站 T1        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7673 | 市区     | 景丽苑 1#站 T1        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7674 | 市区     | 景丽苑 1#站 T2        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7675 | 市区     | 10kV 闽江 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7676 | 市区     | 20kV 和喜瑞园 4#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7677 | 市区     | 10kV 文旅城 16#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7678 | 市区     | 环湖 1#箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7679 | 市区     | 20kV 畅意雅院 5#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7680 | 市区     | 20kV 舟悦万顺居 3#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7681 | 市区     | 盘龙路配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7682 | 市区     | 大桥                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7683 | 市区     | 杜巷居               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7684 | 市区     | 水招配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7685 | 市区     | 10kV 逸坤雅园 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7686 | 市区     | 10kV 山水嘉庭 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7687 | 市区     | 团结新村十五配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7688 | 市区     | 20kV 海和清舒院 1#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7689 | 市区     | 10kV 铂云溪院 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7690 | 市区     | 10kV 分校 5#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7691 | 市区     | 三杨变               | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7692 | 市区     | 20kV 鸿基 38#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7693 | 市区     | 新村南配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7694 | 市区     | 20kV 和悦澜庭 5#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7695 | 市区     | 10kV 山湖嘉院 1#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7696 | 市区     | 10kV 方泉苑六期 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7697 | 市区     | 东横湾配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7698 | 市区     | 10kV 栖庭 2#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7699 | 市区     | 10kV 栖庭 2#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7700 | 市区     | 20kV 祥翼 5#站 T3    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7701 | 市区     | 蠡溪丁配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7702 | 市区     | 20kV 清源听澜居 3#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7703 | 市区     | 10kV 聆湖雅筑 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7704 | 市区     | 20kV 海悦花园 2#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7705 | 市区     | 10kV 文旅城 28#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7706 | 市区     | 20kV 海悦花园 2#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7707 | 市区     | 20kV 海悦花园 2#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7708 | 市区     | 20kV 海悦花园 2#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7709 | 市区     | 20kV 玉兰 26#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7710 | 市区     | 20kV 玉兰 26#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7711 | 市区     | 10kV 栖庭 3#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7712 | 市区     | 10kV 栖庭 3#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7713 | 市区     | 10kV 栖庭 3#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7714 | 市区     | 10kV 栖庭 3#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7715 | 市区     | 10kV 翡翠湾雅园 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7716 | 市区     | 10kV 维依 5#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7717 | 市区     | 蠡河东配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7718 | 市区     | 20kV 兴想 17#站 T3   | 20       | 800       | 597          | 597             |
| 7719 | 市区     | 20kV 玉兰 24#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7720 | 市区     | 20kV 玉兰 24#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7721 | 市区     | 忍草庵三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7722 | 市区     | 20kV 和喜瑞园 2#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7723 | 市区     | 10kV 西园 17#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7724 | 市区     | 10kV 分校 7#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7725 | 市区     | 团结新村十六配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7726 | 市区     | 10kV 金匱里 14#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7727 | 市区     | 10kV 澜岸 9#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7728 | 市区     | 20kV 兴想 12#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7729 | 市区     | 20kV 兴想 12#站 T2   | 20       | 800       | 604          | 604             |
| 7730 | 市区     | 20kV 兴想 12#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7731 | 市区     | 20kV 兴想 12#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7732 | 市区     | 10kV 文旅城 25#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7733 | 市区     | 20kV 雪新苑 11#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7734 | 市区     | 20kV 雪新苑 9#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7735 | 市区     | 康复院               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7736 | 市区     | 10kV 白旄 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7737 | 市区     | 20kV 海和清舒院 1#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7738 | 市区     | 20kV 雪新苑 11#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7739 | 市区     | 20kV 明月澜庭 2#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7740 | 市区     | 10KV 澜岸 5#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7741 | 市区     | 10kV 聆湖美墅 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7742 | 市区     | 10kV 文旅城 23#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7743 | 市区     | 10kV 檀溪湾 20#箱变 T1 | 10       | 630       | 488          | 488             |
| 7744 | 市区     | 10kV 聆湖雅筑 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7745 | 市区     | 10kV 檀溪湾 19#箱变 T1 | 10       | 630       | 477          | 477             |
| 7746 | 市区     | 10kV 方泉 21#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7747 | 市区     | 10kV 方泉 21#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7748 | 市区     | 10kV 方泉 21#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7749 | 市区     | 10kV 方泉 21#站 T4   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7750 | 市区     | 20kV 雪新苑 12#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7751 | 市区     | 六一四所一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7752 | 市区     | 龚巷六配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7753 | 市区     | 武警后勤配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7754 | 市区     | 20kV 和顺玖园 5#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7755 | 市区     | 10kV 大丁 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7756 | 市区     | 10kV 御园 3#站 T1    | 10       | 800       | 532          | 532             |
| 7757 | 市区     | 10kV 御园 3#站 T2    | 10       | 800       | 621          | 621             |
| 7758 | 市区     | 后张村西二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7759 | 市区     | 20kV 龙渚天澜居 2#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7760 | 市区     | 20kV 玉兰 20#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7761 | 市区     | 20kV 玉兰 20#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7762 | 市区     | 20kV 玉兰 20#站 T3    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7763 | 市区     | 20kV 玉兰 20#站 T4    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7764 | 市区     | 20kV 玉兰 21#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7765 | 市区     | 20kV 玉兰 21#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7766 | 市区     | 10kV 蠡园人才公寓 1#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7767 | 市区     | 10kV 文旅城 3#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7768 | 市区     | 10kV 文旅城 3#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7769 | 市区     | 10kV 文旅城 3#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7770 | 市区     | 10kV 文旅城 3#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7771 | 市区     | 20kV 和喜瑞园 4#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7772 | 市区     | 10kV 分校 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7773 | 市区     | 10kV 金茂府 6#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7774 | 市区     | 10kV 文旅城 17#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7775 | 市区     | 10KV 御园 4#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7776 | 市区     | 10KV 御园 4#站 T2     | 10       | 800       | 619          | 619             |
| 7777 | 市区     | 10kV 荣巷 1#箱变 T1    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7778 | 市区     | 10kV 荣巷 2#箱变 T1    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7779 | 市区     | 20kV 愉樾雅居 7#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7780 | 市区     | 20kV 玉兰 22#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7781 | 市区     | 20kV 玉兰 22#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7782 | 市区     | 20kV 玉兰 23#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7783 | 市区     | 20kV 玉兰 23#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7784 | 市区     | 20kV 玉兰 23#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7785 | 市区     | 20kV 玉兰 23#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7786 | 市区     | 10kV 聆湖雅筑 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7787 | 市区     | 双锦配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7788 | 市区     | 20kV 祥翼 5#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7789 | 市区     | 10kV 福安状元里 7#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7790 | 市区     | 家禽食品              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7791 | 市区     | 10kV 湖湾意境 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7792 | 市区     | 10kV 水榭天成 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7793 | 市区     | 20kV 立信 4#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7794 | 市区     | 20kV 立信 4#站 T3    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7795 | 市区     | 20kV 立信 4#站 T4    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7796 | 市区     | 20kV 立信 4#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7797 | 市区     | 20kV 韵月华苑 1#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7798 | 市区     | 20kV 愉樾雅居 10#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7799 | 市区     | 10kV 瑞仕 9#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7800 | 市区     | 五星临时配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7801 | 市区     | 10kV 金匱里 13#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7802 | 市区     | 10kV 西园 18#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7803 | 市区     | 10kV 湖晓兰庭 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7804 | 市区     | 10kV 柴塘 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7805 | 市区     | 10kV 逸坤雅园 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7806 | 市区     | 20kV 和悦澜庭 8#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7807 | 市区     | 黄巷丁               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7808 | 市区     | 大同起重              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7809 | 市区     | 娱南配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7810 | 市区     | 船厂浜二变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7811 | 市区     | 塘曹一配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7812 | 市区     | 10kV 钱甲 2#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7813 | 市区     | 20kV 钰璟尚贤居 2#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7814 | 市区     | 20kV 悦喜瑞园 2#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7815 | 市区     | 青松四配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7816 | 市区     | 10kV 环湖苑 3#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7817 | 市区     | 10kV 环湖苑 3#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7818 | 市区     | 10kV 江大 4#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7819 | 市区     | 10kV 江大 4#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7820 | 市区     | 20kV 大渲 1#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7821 | 市区     | 20kV 大渲 1#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7822 | 市区     | 禄权配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7823 | 市区     | 环服务配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7824 | 市区     | 新西街配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7825 | 市区     | 10kV 英郡 1#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7826 | 市区     | 10kV 英郡 1#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7827 | 市区     | 10kV 英郡 2#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7828 | 市区     | 10kV 英郡 2#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7829 | 市区     | 10kV 英郡 3#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7830 | 市区     | 10kV 英郡 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7831 | 市区     | 10kV 英郡 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7832 | 市区     | 10kV 英郡 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7833 | 市区     | 10kV 万科 10#站 T1  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7834 | 市区     | 10kV 万科 10#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7835 | 市区     | 10kV 万科 10#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7836 | 市区     | 10kV 万科 10#站 T3  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7837 | 市区     | 姚段甲配变            | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 7838 | 市区     | 吴巷甲配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7839 | 市区     | 10kV 湖滨壹号 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7840 | 市区     | 10kV 湖滨壹号 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7841 | 市区     | 人民政府配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7842 | 市区     | 10kV 锡海 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7843 | 市区     | 胡埭村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7844 | 市区     | 20kV 万达 4#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7845 | 市区     | 20kV 万达 4#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 7846 | 市区     | 10kV 夏家 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7847 | 市区     | 10kV 水星 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7848 | 市区     | 10kV 嘉园 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7849 | 市区     | 10kV 嘉园 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7850 | 市区     | 10kV 嘉园 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7851 | 市区     | 10kV 嘉园 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7852 | 市区     | 10kV 嘉园 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7853 | 市区     | 10kV 嘉园 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7854 | 市区     | 10kV 嘉园 4#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7855 | 市区     | 10kV 嘉园 4#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7856 | 市区     | 为民经营             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7857 | 市区     | 锦鱼配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7858 | 市区     | 10kV 惠河 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7859 | 市区     | 10kV 惠河 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7860 | 市区     | 10kV 荣军 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 7861 | 市区     | 20kV 仙蠡苑 2#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 7862 | 市区     | 20kV 仙蠡苑 2#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 7863 | 市区     | 20kV 仙蠡苑 3#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 7864 | 市区     | 20kV 仙蠡苑 3#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 7865 | 市区     | 20kV 仙蠡苑 4#站 T3  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 7866 | 市区     | 20kV 仙蠡苑 4#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 7867 | 市区     | 20kV 仙蠡苑 4#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 7868 | 市区     | 10kV 桃源居 1#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7869 | 市区     | 10kV 桃源居 1#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7870 | 市区     | 孙巷三配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7871 | 市区     | 10kV 仙河苑 13#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7872 | 市区     | 10kV 仙河苑 14#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7873 | 市区     | 10kV 山语 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7874 | 市区     | 10kV 山语 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7875 | 市区     | 10kV 山语 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7876 | 市区     | 10kV 山语 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7877 | 市区     | 10kV 山语 6#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7878 | 市区     | 10kV 山语 6#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7879 | 市区     | 10kV 周新苑 10#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7880 | 市区     | 10kV 周新苑 10#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7881 | 市区     | 10kV 周新苑 11#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7882 | 市区     | 10kV 周新苑 11#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7883 | 市区     | 10kV 周新苑 11#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7884 | 市区     | 10kV 周新苑 12#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7885 | 市区     | 10kV 周新苑 12#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7886 | 市区     | 10kV 周新苑 13#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7887 | 市区     | 10kV 周新苑 13#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7888 | 市区     | 10kV 周新苑 14#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7889 | 市区     | 10kV 周新苑 14#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7890 | 市区     | 10kV 周新苑 15#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7891 | 市区     | 10kV 周新苑 15#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7892 | 市区     | 10kV 周新苑 16#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7893 | 市区     | 10kV 周新苑 16#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7894 | 市区     | 10kV 仙河苑 15#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7895 | 市区     | 10kV 仙河苑 16#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7896 | 市区     | 10kV 仙河苑 17#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7897 | 市区     | 10kV 仙河苑 13#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7898 | 市区     | 10kV 仙河苑 14#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7899 | 市区     | 10kV 仙河苑 15#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7900 | 市区     | 10kV 仙河苑 16#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7901 | 市区     | 10kV 仙河苑 17#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7902 | 市区     | 前家浜东             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7903 | 市区     | 联灯配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7904 | 市区     | 10kV 湖滨苑 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7905 | 市区     | 10kV 湖滨苑 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7906 | 市区     | 10kV 广场 1#箱变 T1  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7907 | 市区     | 10kV 剑桥 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7908 | 市区     | 10kV 剑桥 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7909 | 市区     | 10kV 剑桥 5#站 T2   | 10       | 800       | 632          | 632             |
| 7910 | 市区     | 章家二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7911 | 市区     | 巷后               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7912 | 市区     | 中张村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7913 | 市区     | 寺后乙              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7914 | 市区     | 公益南配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7915 | 市区     | 公益一配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7916 | 市区     | 公益二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7917 | 市区     | 公益三配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7918 | 市区     | 公益八配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7919 | 市区     | 荣巷新村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7920 | 市区     | 明芳路西             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7921 | 市区     | 章里巷配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7922 | 市区     | 苏锡路口   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7923 | 市区     | 蠡湖六队   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7924 | 市区     | 溪北口配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7925 | 市区     | 孙蒋巷一配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7926 | 市区     | 度假区    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7927 | 市区     | 马法庭    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7928 | 市区     | 荣菜配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7929 | 市区     | 上荣巷乙配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7930 | 市区     | 上荣巷甲配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7931 | 市区     | 华晶新村配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7932 | 市区     | 华晶乙配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7933 | 市区     | 荣巷一配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7934 | 市区     | 黄西二    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7935 | 市区     | 钱隆桥    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7936 | 市区     | 荣巷二配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7937 | 市区     | 东肖     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7938 | 市区     | 戴巷五变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7939 | 市区     | 韩巷二    | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 7940 | 市区     | 典基上配变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 7941 | 市区     | 祝台桥北配变 | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 7942 | 市区     | 蒋洞邮电   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7943 | 市区     | 蒋洞南配变  | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 7944 | 市区     | 化工厂    | 10       | 250       | 200          | 200             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7945 | 市区     | 周潭村         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7946 | 市区     | 南漕头配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7947 | 市区     | 岸里五配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7948 | 市区     | 村后街配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7949 | 市区     | 和平村甲        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7950 | 市区     | 华新彩板        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7951 | 市区     | 周潭村二变       | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 7952 | 市区     | 东宋          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7953 | 市区     | 东宋村         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7954 | 市区     | 周潭朱巷        | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 7955 | 市区     | 托改厂         | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 7956 | 市区     | 周潭桥东        | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 7957 | 市区     | 桥西变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7958 | 市区     | 菜南 1 号单     | 10       | 50        | 40           | 40              |
| 7959 | 市区     | 菜南 2 号单     | 10       | 50        | 40           | 40              |
| 7960 | 市区     | 锡后          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7961 | 市区     | 周潭锡西        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7962 | 市区     | 桥后          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7963 | 市区     | 谢埝一变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7964 | 市区     | 鸿翔村委        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7965 | 市区     | 花汇里         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7966 | 市区     | 路灯变一配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7967 | 市区     | 胡埭工业园公配所 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7968 | 市区     | 洪洪           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7969 | 市区     | 新梁溪人家 2#站 T4 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7970 | 市区     | 新梁溪人家 3#站 T4 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 7971 | 市区     | 新梁溪 1#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 7972 | 市区     | 朝霞新村         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7973 | 市区     | 朝霞新村         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7974 | 市区     | 区政府          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7975 | 市区     | 六纺器          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7976 | 市区     | 陶瓷厂配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7977 | 市区     | 大塘里配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7978 | 市区     | 恒昌胶带配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7979 | 市区     | 别墅区二配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7980 | 市区     | 后张村          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7981 | 市区     | 唐村配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7982 | 市区     | 友谊活塞         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 7983 | 市区     | 印涂           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7984 | 市区     | 唐家旦配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7985 | 市区     | 华成漆          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7986 | 市区     | 善埝桥甲配变       | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 7987 | 市区     | 路灯变二         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7988 | 市区     | 世达配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 7989 | 市区     | 梅梁中学配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7990 | 市区     | 邮电局十四配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 7991 | 市区     | 客运站配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7992 | 市区     | 乐山市场配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7993 | 市区     | 培训处配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7994 | 市区     | 乐山新村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7995 | 市区     | 振兴路配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7996 | 市区     | 花汇苑 1#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7997 | 市区     | 花汇苑 2#站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 7998 | 市区     | 汤巷西               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 7999 | 市区     | 农机站四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8000 | 市区     | 电力站五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8001 | 市区     | 花村二配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8002 | 市区     | 公园路配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8003 | 市区     | 花汇配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8004 | 市区     | 花汇小区配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8005 | 市区     | 大河绛配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8006 | 市区     | 东蠡湖 1#站 T1        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 8007 | 市区     | 杜家安居一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8008 | 市区     | 范新村配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8009 | 市区     | 范新村二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8010 | 市区     | 10kV 落霞苑三期 2#站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 8011 | 市区     | 10kV 落霞苑三期 1#站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 8012 | 市区     | 老乌桥配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8013 | 市区     | 谢湾北配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8014 | 市区     | 北岸配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8015 | 市区     | 邮电支局配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8016 | 市区     | 10kV 梁湖家园 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 8017 | 市区     | 10kV 梁湖家园 2#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 8018 | 市区     | 连大桥              | 10       | 200       | 154          | 154             |
| 8019 | 市区     | 溪北四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8020 | 市区     | 酒市场配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8021 | 市区     | 华晶四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8022 | 市区     | 华晶三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8023 | 市区     | 华晶六配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8024 | 市区     | 华晶五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8025 | 市区     | 杜家安居四配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8026 | 市区     | 杜家安居三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8027 | 市区     | 杜家安居五配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8028 | 市区     | 杜甲里配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8029 | 市区     | 郑湾配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8030 | 市区     | 鸿翔路东             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8031 | 市区     | 旺安村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8032 | 市区     | 新村塘西配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8033 | 市区     | 惠甲里              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8034 | 市区     | 社员村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8035 | 市区     | 信和               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8036 | 市区     | 蠡二配变             | 10       | 200       | 148          | 148             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8037 | 市区     | 东沿塘配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8038 | 市区     | 高甲里配变       | 10       | 400       | 144          | 144             |
| 8039 | 市区     | 许家配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8040 | 市区     | 林湖          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8041 | 市区     | 梅花 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8042 | 市区     | 隐秀苑 6 号站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8043 | 市区     | 二钢配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8044 | 市区     | 马安铸钢配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8045 | 市区     | 10kV 奥林站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 8046 | 市区     | 大丁 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8047 | 市区     | 溪北七配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8048 | 市区     | 桃园 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8049 | 市区     | 北溪北甲配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8050 | 市区     | 北溪北戊配变      | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 8051 | 市区     | 北溪北乙配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8052 | 市区     | 溪北新村配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8053 | 市区     | 北溪北丙配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8054 | 市区     | 北溪北丁配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8055 | 市区     | 河埭浜配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8056 | 市区     | 泰康苑配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8057 | 市区     | 锦明公司配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8058 | 市区     | 芮巷          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8059 | 市区     | 军转办一配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8060 | 市区     | 周巷西二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8061 | 市区     | 席古庄     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8062 | 市区     | 后湾钱     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8063 | 市区     | 江大舍配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8064 | 市区     | 孙楼巷二配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8065 | 市区     | 大张巷甲配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8066 | 市区     | 大张巷丁配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8067 | 市区     | 大张巷乙配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8068 | 市区     | 东浜七配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8069 | 市区     | 新桥头二配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8070 | 市区     | 东浜配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8071 | 市区     | 蔡村西队配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8072 | 市区     | 上荣一配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8073 | 市区     | 威玛制衣配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8074 | 市区     | 上荣二配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8075 | 市区     | 河乡府配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8076 | 市区     | 西太湖站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 8077 | 市区     | 上蒋乙配变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 8078 | 市区     | 太湖站配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8079 | 市区     | 水压站乙配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8080 | 市区     | 蠡溪路配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8081 | 市区     | 蠡溪丙配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8082 | 市区     | 南降巷甲配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8083 | 市区     | 横山 3# 箱变 T1     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8084 | 市区     | 惠浜配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8085 | 市区     | 龙渚电站            | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 8086 | 市区     | 唐甲里配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8087 | 市区     | 新菜场             | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 8088 | 市区     | 夏慕湾配变           | 10       | 50        | 40           | 40              |
| 8089 | 市区     | 徐巷村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8090 | 市区     | 翠园三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8091 | 市区     | 天宇配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8092 | 市区     | 翠园二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8093 | 市区     | 翠园一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8094 | 市区     | 翠园四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8095 | 市区     | 翠园五配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8096 | 市区     | 翠园九配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8097 | 市区     | 东浜 1# 箱变 T1     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8098 | 市区     | 翠园六配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8099 | 市区     | 东浜 2# 箱变 T1     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8100 | 市区     | 翠园八配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8101 | 市区     | 东山 1# 箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8102 | 市区     | 10kV 梅花 3#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8103 | 市区     | 龙城 1#箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8104 | 市区     | 龙城 2#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8105 | 市区     | 横山 1# 箱变 T1     | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8106 | 市区     | 重点泵站配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8107 | 市区     | 杨木桥四配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8108 | 市区     | 水养场一配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8109 | 市区     | 沙滩桥     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8110 | 市区     | 龙村二变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8111 | 市区     | 东塘村     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8112 | 市区     | 康兴钢板    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8113 | 市区     | 南达石化配变  | 10       | 200       | 0            | 0               |
| 8114 | 市区     | 窑厂配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8115 | 市区     | 水处理     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8116 | 市区     | 金城湾一配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8117 | 市区     | 金城湾乙配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8118 | 市区     | 翠园十配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8119 | 市区     | 翠园十一配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8120 | 市区     | 翠园十二配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8121 | 市区     | 翠园十三配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8122 | 市区     | 扬树头乙配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8123 | 市区     | 加油站北配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8124 | 市区     | 产山甲配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8125 | 市区     | 青山东三配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8126 | 市区     | 江海园配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8127 | 市区     | 上里东十三配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8128 | 市区     | 上里东十四配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8129 | 市区     | 水压站甲配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8130 | 市区     | 杨木桥一配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8131 | 市区     | 牛弄三配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8132 | 市区     | 壤桥头配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8133 | 市区     | 同步带配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8134 | 市区     | 前村五配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8135 | 市区     | 后湖山     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 8136 | 市区     | 河西村联社配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8137 | 市区     | 宏净配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8138 | 市区     | 中路生态配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8139 | 市区     | 麦特福     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8140 | 市区     | 周巷六配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8141 | 市区     | 沙滩村委配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8142 | 市区     | 明珠      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8143 | 市区     | 东后街一配变  | 10       | 50        | 40           | 40              |
| 8144 | 市区     | 张舍市镇配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8145 | 市区     | 负来桥配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8146 | 市区     | 杨巷十五配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8147 | 市区     | 杨巷四配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8148 | 市区     | 忍草庵四配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8149 | 市区     | 忍草庵乙配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8150 | 市区     | 忍草庵丙配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8151 | 市区     | 忍草庵丁配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8152 | 市区     | 轻院舍配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8153 | 市区     | 青山路甲配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8154 | 市区     | 青山三村 1#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8155 | 市区     | 青山三村 2#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8156 | 市区     | 桃园二配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8157 | 市区     | 桃园三配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8158 | 市区     | 桃园四配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8159 | 市区     | 王巷二配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8160 | 市区     | 王巷三配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8161 | 市区     | 王巷四配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8162 | 市区     | 王巷五配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8163 | 市区     | 王巷六配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8164 | 市区     | 弄里配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8165 | 市区     | 安西配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8166 | 市区     | 河西自然村配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8167 | 市区     | 青山路乙配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8168 | 市区     | 青松二配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8169 | 市区     | 青松三配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8170 | 市区     | 华晶一配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8171 | 市区     | 华晶家舍配变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 8172 | 市区     | 华晶二配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8173 | 市区     | 华晶七配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8174 | 市区     | 青山寺一配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8175 | 市区     | 起重厂配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8176 | 市区     | 青山寺三配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8177 | 市区     | 青山村配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8178 | 市区     | 上里东四配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8179 | 市区     | 上里东十配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8180 | 市区     | 上里东七配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8181 | 市区     | 上里东六配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8182 | 市区     | 上里东三配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8183 | 市区     | 上里东九配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8184 | 市区     | 明方南        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8185 | 市区     | 南边村        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8186 | 市区     | 和平村三变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8187 | 市区     | 和平村二       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8188 | 市区     | 采石场二变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8189 | 市区     | 万丰排灌       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8190 | 市区     | 植物园配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8191 | 市区     | 张桥 1#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8192 | 市区     | 桃园站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 8193 | 市区     | 张桥 2#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8194 | 市区     | 电站二变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8195 | 市区     | 蓓蕾二配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8196 | 市区     | 蓓蕾一配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8197 | 市区     | 钱巷二配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8198 | 市区     | 渔三队配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8199 | 市区     | 大孙巷配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8200 | 市区     | 蓓蕾甲配变         | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 8201 | 市区     | 檀溪 1#箱变 T1    | 10       | 500       | 367          | 367             |
| 8202 | 市区     | 檀溪湾 2#箱变 T1   | 10       | 500       | 382          | 382             |
| 8203 | 市区     | 后张村二配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8204 | 市区     | 中巷交配变         | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 8205 | 市区     | 新城            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8206 | 市区     | 庙下四配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8207 | 市区     | 码头配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8208 | 市区     | 樟青鱼池          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8209 | 市区     | 陈东二变          | 10       | 400       | 243          | 243             |
| 8210 | 市区     | 莲毅二变          | 10       | 400       | 249          | 249             |
| 8211 | 市区     | 莲毅配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8212 | 市区     | 檀溪湾 3#箱变 T1   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 8213 | 市区     | 檀溪 4#箱变 T1    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 8214 | 市区     | 石塘            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8215 | 市区     | 张庄巷配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8216 | 市区     | 中南四配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8217 | 市区     | 樟青四变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8218 | 市区     | 10kV 时代大酒店 T2 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 8219 | 市区     | 樟青五变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8220 | 市区     | 樟青三变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8221 | 市区     | 樟青一变     | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 8222 | 市区     | 前樟青      | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 8223 | 市区     | 樟青二变     | 10       | 400       | 221          | 221             |
| 8224 | 市区     | 龙泉养配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8225 | 市区     | 西村甲配变    | 10       | 400       | 271          | 271             |
| 8226 | 市区     | 西村锅炉     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8227 | 市区     | 冠峰厂      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8228 | 市区     | 89001 部队 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8229 | 市区     | 石塘新村     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8230 | 市区     | 中南七配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8231 | 市区     | 中南九配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8232 | 市区     | 中南十一配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8233 | 市区     | 中南十配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8234 | 市区     | 中南八配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8235 | 市区     | 中南五配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8236 | 市区     | 中南三配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8237 | 市区     | 中南十八配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8238 | 市区     | 后陆巷      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8239 | 市区     | 和平       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8240 | 市区     | 西村乙配变    | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 8241 | 市区     | 朱家绛      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8242 | 市区     | 和平泵      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8243 | 市区     | 牛塘二变配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8244 | 市区     | 和平村乙变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8245 | 市区     | 山路单二配变           | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 8246 | 市区     | 志成电炉             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8247 | 市区     | 周新西灯             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8248 | 市区     | 青松五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8249 | 市区     | 汇景站 T1           | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 8250 | 市区     | 荣巷街道安居房 2#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 8251 | 市区     | 中品配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8252 | 市区     | 荣巷街道安居房 3#站 T1   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 8253 | 市区     | 蠡湖大道             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8254 | 市区     | 金石路三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8255 | 市区     | 排水管理处            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8256 | 市区     | 工业物              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8257 | 市区     | 美特               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8258 | 市区     | 南兴配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8259 | 市区     | 20kV 星湖雅园 4#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8260 | 市区     | 10kV 凤屿和院 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8261 | 市区     | 20kV 星誉雅园 3#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8262 | 市区     | 怡路东              | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 8263 | 市区     | 10kV 文旅城 27#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8264 | 市区     | 10kV 逸坤雅园 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8265 | 市区     | 许巷南配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8266 | 市区     | 10kV 文旅城 19#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8267 | 市区     | 10kV 李高 11#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8268 | 市区     | 10kV 庙新 5#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8269 | 市区     | 20kV 太湖佳园 6#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8270 | 市区     | 扬名 3#站 T1         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8271 | 市区     | 周新东路配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8272 | 市区     | 文化馆配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8273 | 市区     | 20kV 太湖佳园 7#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8274 | 市区     | 20kV 钰璟尚贤居 4#站 T2 | 20       | 800       | 623          | 623             |
| 8275 | 市区     | 锡宜高架              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8276 | 市区     | 刘闾路配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8277 | 市区     | 10kV 金匮里 12#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8278 | 市区     | 20kV 龙渚天澜居 4#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8279 | 市区     | 团结六配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8280 | 市区     | 后湖山西二变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8281 | 市区     | 博凯三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8282 | 市区     | 10kV 华著澜庭 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8283 | 市区     | 10kV 逸坤雅园 4#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8284 | 市区     | 晨光 1#箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8285 | 市区     | 10kV 水榭天成 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8286 | 市区     | 10kV 文旅城 25#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8287 | 市区     | 20kV 星湖雅园 6#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8288 | 市区     | 10kV 金茂府 8#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8289 | 市区     | 10kV 翡翠湾雅园 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8290 | 市区     | 10kV 新北 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8291 | 市区     | 20kV 兴想 17#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8292 | 市区     | 蠡湖湾铭邸 2#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8293 | 市区     | 10kV 天鹅 4#站 T2    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 8294 | 市区     | 商业区二              | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 8295 | 市区     | 20kV 金匱里 8#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8296 | 市区     | 10kV 湖湾意境 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8297 | 市区     | 20kV 明月澜庭 4#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8298 | 市区     | 20kV 太湖佳园 7#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8299 | 市区     | 10kV 巡塘 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8300 | 市区     | 10kV 文旅城 24#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8301 | 市区     | 10kV 湖湾意境 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8302 | 市区     | 10kV 中央 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8303 | 市区     | 20kV 立信 3#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8304 | 市区     | 20kV 立信 3#站 T3    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8305 | 市区     | 20kV 立信 3#站 T4    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8306 | 市区     | 20kV 立信 3#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8307 | 市区     | 10kV 湖悦佳园 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8308 | 市区     | 20kV 立信 2#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8309 | 市区     | 20kV 立信 2#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8310 | 市区     | 20kV 和顺玖园 3#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8311 | 市区     | 20kV 清源听澜居 5#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8312 | 市区     | 10kV 秦甲 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8313 | 市区     | 太湖法兰配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8314 | 市区     | 20kV 吴都雅苑 4#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8315 | 市区     | 10kV 凤乐馨兰 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8316 | 市区     | 20kV 和悦澜庭 8#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8317 | 市区     | 10kV 瑞湖 5#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8318 | 市区     | 10kV 瑞湖 5#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8319 | 市区     | 10kV 瑞湖 5#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8320 | 市区     | 10kV 瑞湖 5#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8321 | 市区     | 10kV 瑞湖 4#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8322 | 市区     | 20kV 吴都雅苑 8#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8323 | 市区     | 恒源塑配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8324 | 市区     | 石埠甲配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8325 | 市区     | 排水管理配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8326 | 市区     | 10kV 东山 6#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8327 | 市区     | 10kV 湖晓兰庭 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8328 | 市区     | 10kV 瑞湖 4#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8329 | 市区     | 10kV 瑞湖 4#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8330 | 市区     | 10kV 瑞湖 4#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8331 | 市区     | 溪北三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8332 | 市区     | 10kV 华镇 9#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8333 | 市区     | 20kV 清源听澜居 3#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8334 | 市区     | 10kV 铂云溪院 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8335 | 市区     | 10kV 瑞仕 7#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8336 | 市区     | 10kV 聆湖美墅 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8337 | 市区     | 市镇六五配变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 8338 | 市区     | 20kV 雪新苑 11#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8339 | 市区     | 震球后配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8340 | 市区     | 20kV 愉樾雅居 5#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8341 | 市区     | 陶巷 1#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8342 | 市区     | 10kV 澜岸 7#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8343 | 市区     | 10kV 塘铁 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8344 | 市区     | 20kV 吴都雅苑 2#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8345 | 市区     | 10kV 铂云溪院 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8346 | 市区     | 峰影二              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8347 | 市区     | 虹桥花园站 T2         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8348 | 市区     | 扬名 2#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8349 | 市区     | 10kV 铂云溪院 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8350 | 市区     | 20kV 星湖雅园 2#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8351 | 市区     | 前吴巷二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8352 | 市区     | 10kV 京江苑 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8353 | 市区     | 南泉站 T2           | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 8354 | 市区     | 仙富               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8355 | 市区     | 市镇肆配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8356 | 市区     | 球墨铸铁             | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 8357 | 市区     | 洪涛配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8358 | 市区     | 冯湾里              | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8359 | 市区     | 度污配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8360 | 市区     | 10kV 霞村 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8361 | 市区     | 村北              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8362 | 市区     | 龙延村委            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8363 | 市区     | 10kV 奥林站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 8364 | 市区     | 奥林花园 2#站 T2     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 8365 | 市区     | 奥林花园 3#站 T1     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 8366 | 市区     | 奥林花园 4#站 T3     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 8367 | 市区     | 瑜憬湾 1 号站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8368 | 市区     | 瑜憬湾 2 号站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8369 | 市区     | 瑜憬湾 3 号站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8370 | 市区     | 瑜憬湾 4 号站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8371 | 市区     | 10kV 王巷 1#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8372 | 市区     | 红船 1#箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8373 | 市区     | 南泉站 T1          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 8374 | 市区     | 栖云苑 1#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 8375 | 市区     | 栖云苑 1#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 8376 | 市区     | 鸿基 3#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8377 | 市区     | 蠡湖人家 5#站 T1     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 8378 | 市区     | 蠡湖人家 5#站 T4     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 8379 | 市区     | 江南景园 1 # 箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8380 | 市区     | 江南景园 2 # 箱变 T1  | 10       | 500       | 357          | 357             |
| 8381 | 市区     | 张舍市场配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8382 | 市区     | 鸭绿桥              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8383 | 市区     | 南张北              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8384 | 市区     | 陆甲里东             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8385 | 市区     | 陆甲里西             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8386 | 市区     | 北桥头              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8387 | 市区     | 鸿基 1#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8388 | 市区     | 鸿基 2#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8389 | 市区     | 鸿基 3#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8390 | 市区     | 10kV 铂云溪院 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8391 | 市区     | 万科 9#站 T1        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 8392 | 市区     | 沙泾村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8393 | 市区     | 太湖北甲             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8394 | 市区     | 梅园东配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8395 | 市区     | 红山 2#站 T4        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 8396 | 市区     | 莫巷 1#箱变 T1       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8397 | 市区     | 花汇苑 5#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 8398 | 市区     | 花汇苑 5#站 T3       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 8399 | 市区     | 水乡苑 3 号站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 8400 | 市区     | 水乡苑 3 号站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 8401 | 市区     | 瑜憬湾 1 号站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8402 | 市区     | 瑜憬湾 2 号站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8403 | 市区     | 瑜憬湾 3 号站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8404 | 市区     | 瑜憬湾 4 号站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8405 | 市区     | 石柱贰             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8406 | 市区     | 柴泉苑 1#站 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8407 | 市区     | 柴泉苑 2#站 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8408 | 市区     | 医院十一变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8409 | 市区     | 污处配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8410 | 市区     | 锡星苑 3#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 8411 | 市区     | 锡星苑 3#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 8412 | 市区     | 山水名园站 T3        | 10       | 800       | 611          | 611             |
| 8413 | 市区     | 山水名园站 T2        | 10       | 800       | 603          | 603             |
| 8414 | 市区     | 山水名园站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8415 | 市区     | 湖滨壹号 2#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8416 | 市区     | 大箕山 4#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 8417 | 市区     | 青山配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8418 | 市区     | 戴巷一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8419 | 市区     | 农贸              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8420 | 市区     | 柏树上             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8421 | 市区     | 10kV 住友 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8422 | 市区     | 住友 2#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8423 | 市区     | 住友 3#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8424 | 市区     | 邓听配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8425 | 市区     | 香料厂一变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8426 | 市区     | 香料厂二变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8427 | 市区     | 水乡苑 4#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8428 | 市区     | 水乡苑 4#站 T2        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 8429 | 市区     | 水乡苑 5#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8430 | 市区     | 水乡苑 5#站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8431 | 市区     | 华镇 1#箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8432 | 市区     | 10kV 华镇 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8433 | 市区     | 华镇 3#箱变 T1        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8434 | 市区     | 天鹅 4#站 T1         | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 8435 | 市区     | 天鹅 4#站 T3         | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 8436 | 市区     | 庵西东配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8437 | 市区     | 大通路灯配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8438 | 市区     | 万顺灯               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8439 | 市区     | 万科 9#站 T3         | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 8440 | 市区     | 20kV 吴都雅苑 6#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8441 | 市区     | 北村巷变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8442 | 市区     | 10kV 申梅苑 1#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8443 | 市区     | 10kV 山湖嘉院 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8444 | 市区     | 10kV 康悦熙园 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8445 | 市区     | 20kV 和喜瑞园 5#T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8446 | 市区     | 10kV 福安状元里 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8447 | 市区     | 10kV 瑞仕 6#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8448 | 市区     | 上里东八配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8449 | 市区     | 10kV 文旅城 21#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8450 | 市区     | 20kV 和喜瑞园 2#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8451 | 市区     | 10kV 青山 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8452 | 市区     | 西村社区配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8453 | 市区     | 10kV 熙华雅苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 607          | 607             |
| 8454 | 市区     | 10kV 梅梁 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8455 | 市区     | 龙业配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8456 | 市区     | 20kV 愉樾雅居 9#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8457 | 市区     | 10kV 石街 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8458 | 市区     | 20kV 山水澜园 5#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8459 | 市区     | 迎辉五配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8460 | 市区     | 20kV 山水澜园 3#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8461 | 市区     | 鲍家庄配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8462 | 市区     | 10kV 文旅城 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8463 | 市区     | 10kV 文旅城 6#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8464 | 市区     | 10kV 文旅城 6#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8465 | 市区     | 10kV 文旅城 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8466 | 市区     | 路通电子配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8467 | 市区     | 水产场四配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8468 | 市区     | 星晨毛绒配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8469 | 市区     | 20kV 凤起和苑 5#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8470 | 市区     | 20kV 吴都雅苑 9#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8471 | 市区     | 10kV 文旅城 22#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8472 | 市区     | 工艺部配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8473 | 市区     | 裕村别墅             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8474 | 市区     | 10kV 文旅城 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8475 | 市区     | 10kV 文旅城 7#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8476 | 市区     | 10kV 文旅城 7#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8477 | 市区     | 10kV 文旅城 7#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8478 | 市区     | 松壹配变              | 10       | 200       | 82           | 82              |
| 8479 | 市区     | 胡埭一配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8480 | 市区     | 10kV 申梅苑 1#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8481 | 市区     | 20kV 雅居乐 8#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8482 | 市区     | 上里东十五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8483 | 市区     | 20kV 辰风云庭 2#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8484 | 市区     | 10kV 西园 9#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8485 | 市区     | 10kV 翡翠湾雅园 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8486 | 市区     | 10kV 铁巷 6#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8487 | 市区     | 10kV 军路 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8488 | 市区     | 10kV 塘前 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8489 | 市区     | 20kV 山水澜园 4#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8490 | 市区     | 20kV 祥翼 3#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8491 | 市区     | 加油站新村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8492 | 市区     | 10kV 横山 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8493 | 市区     | 10kV 湖滨 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8494 | 市区     | 10kV 峰湖 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8495 | 市区     | 20kV 海悦花园 5#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8496 | 市区     | 20kV 海悦花园 5#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8497 | 市区     | 20kV 海悦花园 5#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8498 | 市区     | 20kV 海悦花园 5#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8499 | 市区     | 20kV 立信 5#站 T4    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8500 | 市区     | 10kV 水星 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8501 | 市区     | 20kV 悦喜瑞园 3#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8502 | 市区     | 大张北配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8503 | 市区     | 环湖 2#箱变 T1        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8504 | 市区     | 梅园公墓配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8505 | 市区     | 古竹五配变             | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 8506 | 市区     | 20kV 清源听澜居 6#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8507 | 市区     | 10kV 映湖玖园 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8508 | 市区     | 20kV 和喜瑞园 6#T3    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8509 | 市区     | 20kV 凤起和苑 4#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8510 | 市区     | 10kV 瑞仕 4#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8511 | 市区     | 10kV 聆湖美墅 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8512 | 市区     | 10kV 雪嶂 1#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8513 | 市区     | 20kV 星湖雅园 5#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8514 | 市区     | 10kV 文旅城 19#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8515 | 市区     | 10kV 印湖 2#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8516 | 市区     | 20kV 和顺玖园 2#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8517 | 市区     | 10kV 福安状元里 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8518 | 市区     | 铂晨名筑 4#站 T1       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8519 | 市区     | 10kV 李高 10#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8520 | 市区     | 20kV 凤起和苑 4#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8521 | 市区     | 20kV 香馨苑 6#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8522 | 市区     | 20kV 和悦澜庭 6#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8523 | 市区     | 张舍村委             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8524 | 市区     | 10kV 雁栖园 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8525 | 市区     | 20kV 玉兰 18#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8526 | 市区     | 20kV 玉兰 18#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8527 | 市区     | 10kV 旺安佳园 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8528 | 市区     | 10kV 方泉 22#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8529 | 市区     | 10kV 普睿 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8530 | 市区     | 10kV 铁巷 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8531 | 市区     | 20kV 凤凰璟园 7#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8532 | 市区     | 20kV 凤凰璟园 7#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8533 | 市区     | 20kV 凤凰璟园 7#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8534 | 市区     | 20kV 凤凰璟园 7#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8535 | 市区     | 20kV 雪新苑 12#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8536 | 市区     | 山西下配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8537 | 市区     | 10kV 金匱里 12#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8538 | 市区     | 高车朵              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8539 | 市区     | 凯发苑五             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8540 | 市区     | 10kV 姚湾 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8541 | 市区     | 新华四变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8542 | 市区     | 10kV 翠景 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8543 | 市区     | 10kV 壬港 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8544 | 市区     | 幸福弄               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8545 | 市区     | 钱古桥东              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8546 | 市区     | 檀溪湾 14#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8547 | 市区     | 10kV 庙圩 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8548 | 市区     | 10kV 华著澜庭 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8549 | 市区     | 10kV 文旅城 24#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8550 | 市区     | 10kV 福安状元里 6#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8551 | 市区     | 东大堤路灯二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8552 | 市区     | 10kV 珺悦雅苑 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8553 | 市区     | 严唐巷一配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8554 | 市区     | 10kV 东大 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8555 | 市区     | 20kV 凤凰璟园 6#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8556 | 市区     | 20kV 凤凰璟园 6#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8557 | 市区     | 20kV 凤凰璟园 6#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8558 | 市区     | 20kV 凤凰璟园 6#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8559 | 市区     | 10kV 香槟 6#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8560 | 市区     | 10kV 香槟 6#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8561 | 市区     | 10kV 香槟 6#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8562 | 市区     | 10kV 香槟 6#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8563 | 市区     | 10kV 富雅 2#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8564 | 市区     | 10kV 富雅 2#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8565 | 市区     | 10kV 分校 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8566 | 市区     | 10kV 映湖玖园 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8567 | 市区     | 10kV 永翰 1#箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8568 | 市区     | 10kV 水榭天成 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8569 | 市区     | 10kV 福安状元里 6#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8570 | 市区     | 10kV 香槟 7#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8571 | 市区     | 10kV 香槟 7#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8572 | 市区     | 10kV 香槟 7#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8573 | 市区     | 10kV 香槟 7#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8574 | 市区     | 20kV 祥翼 5#站 T4    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8575 | 市区     | 20kV 辰风云庭 2#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8576 | 市区     | 科瑞兹配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8577 | 市区     | 10kV 文旅城 27#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8578 | 市区     | 20kV 金匱里 7#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8579 | 市区     | 10kV 青山 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 488          | 488             |
| 8580 | 市区     | 20kV 辰风云庭 5#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8581 | 市区     | 20kV 祥翼 3#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8582 | 市区     | 10kV 河庄 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8583 | 市区     | 20kV 韵月华苑 1#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8584 | 市区     | 20kV 龙渚天澜居 2#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8585 | 市区     | 10kV 杨工 1#箱变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8586 | 市区     | 华亨机械              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8587 | 市区     | 10kV 金茂府 6#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8588 | 市区     | 10kV 小溪 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8589 | 市区     | 10kV 铁巷 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8590 | 市区     | 凯发苑四             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8591 | 市区     | 10kV 黄湾 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8592 | 市区     | 20kV 悦园 8#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8593 | 市区     | 20kV 悦园 8#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8594 | 市区     | 20kV 悦园 9#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8595 | 市区     | 20kV 悦园 9#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8596 | 市区     | 20kV 悦园 9#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8597 | 市区     | 20kV 悦园 9#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8598 | 市区     | 20kV 愉樾雅居 2#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8599 | 市区     | 10kV 水榭天成 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8600 | 市区     | 20kV 悦园 10#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8601 | 市区     | 20kV 悦园 10#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8602 | 市区     | 20kV 悦园 10#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8603 | 市区     | 20kV 悦园 10#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8604 | 市区     | 20kV 悦园 11#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8605 | 市区     | 20kV 悦园 11#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8606 | 市区     | 路耿下村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8607 | 市区     | 兴隆二              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8608 | 市区     | 同苑新村二            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8609 | 市区     | 10kV 澜岸 7#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8610 | 市区     | 10kV 西郊佳苑 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 8611 | 市区     | 20kV 和璟蓝园 2#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8612 | 市区     | 20kV 愉樾雅居 5#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8613 | 市区     | 10kV 福安状元里 7#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8614 | 市区     | 10kV 华镇 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8615 | 市区     | 荣军 4#箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8616 | 市区     | 10kV 蒋浜 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8617 | 市区     | 李林巷               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8618 | 市区     | 10kV 文旅城 22#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8619 | 市区     | 10kV 西园 13#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8620 | 市区     | 裕村别墅二变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8621 | 市区     | 10kV 凤乐馨兰 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8622 | 市区     | 20kV 兴想 17#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8623 | 市区     | 20kV 吴都雅苑 2#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8624 | 市区     | 10kV 文旅城 17#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8625 | 市区     | 10kV 环湖 10#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8626 | 市区     | 20kV 清源听澜居 7#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8627 | 市区     | 10kV 澜岸 8#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8628 | 市区     | 10kV 幸福里 9#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8629 | 市区     | 20kV 星元 6#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8630 | 市区     | 10kV 湖悦佳园 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8631 | 市区     | 10kV 建华 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8632 | 市区     | 铂晨名筑 3#站 T1       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8633 | 市区     | 永兴配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8634 | 市区     | 10kV 板桥 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8635 | 市区     | 20kV 和喜瑞园 5#T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8636 | 市区     | 20kV 凤起和苑 5#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8637 | 市区     | 20kV 依联园 10#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8638 | 市区     | 20kV 和悦澜庭 4#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8639 | 市区     | 10kV 闽江 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8640 | 市区     | 迎辉新村三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8641 | 市区     | 迎辉新村四配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8642 | 市区     | 迎辉新村             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8643 | 市区     | 绳线厂配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8644 | 市区     | 北闸泵配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8645 | 市区     | 江溪桥配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8646 | 市区     | 基康里甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8647 | 市区     | 安活               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8648 | 市区     | 营业所配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8649 | 市区     | 西河头一配变           | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 8650 | 市区     | 塘降上配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8651 | 市区     | 西贡村              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8652 | 市区     | 10kV 蔡皇 2#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8653 | 市区     | 20kV 星誉雅园 2#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8654 | 市区     | 10kV 金茂府 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8655 | 市区     | 医院十五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8656 | 市区     | 部队油库             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8657 | 市区     | 裕村楼下四变           | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8658 | 市区     | 渔港村中配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8659 | 市区     | 蔡巷上              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8660 | 市区     | 化工厂五             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8661 | 市区     | 南山寺前             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8662 | 市区     | 蔡村东配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8663 | 市区     | 10kV 蠡湖壹号 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8664 | 市区     | 20kV 祥翼 2#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8665 | 市区     | 10kV 板桥 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8666 | 市区     | 20kV 铂晨名筑 5#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8667 | 市区     | 10kV 华侨 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8668 | 市区     | 机械               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8669 | 市区     | 20kV 吴都雅苑 5#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8670 | 市区     | 10kV 文旅城 18#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8671 | 市区     | 10kV 金匱里 14#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8672 | 市区     | 花汇西队             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8673 | 市区     | 20kV 凤凰璟园 4#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8674 | 市区     | 20kV 凤凰璟园 4#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8675 | 市区     | 20kV 凤凰璟园 4#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8676 | 市区     | 20kV 凤凰璟园 4#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8677 | 市区     | 10kV 文旅城 24#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8678 | 市区     | 10kV 幸福里 8#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8679 | 市区     | 乐山十配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8680 | 市区     | 20kV 凤凰璟园 5#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8681 | 市区     | 20kV 凤凰璟园 5#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8682 | 市区     | 20kV 凤凰璟园 5#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8683 | 市区     | 20kV 凤凰璟园 5#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8684 | 市区     | 蠡湖湾铭邸 1#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8685 | 市区     | 灯泡厂配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8686 | 市区     | 明丰二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8687 | 市区     | 市镇四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8688 | 市区     | 20kV 山水澜园 5#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8689 | 市区     | 20kV 和悦澜庭 6#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8690 | 市区     | 20kV 鸿基 38#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8691 | 市区     | 10kV 东坞 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8692 | 市区     | 学校二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8693 | 市区     | 东浜二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8694 | 市区     | 20kV 金匱里 10#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8695 | 市区     | 10kV 万湖 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8696 | 市区     | 20kV 山水澜园 3#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8697 | 市区     | 10kV 文旅城 16#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8698 | 市区     | 旺安村二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8699 | 市区     | 锡海桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8700 | 市区     | 彭公桥一变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8701 | 市区     | 王巷上配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8702 | 市区     | 起重厂二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8703 | 市区     | 开发区              | 10       | 250       | 200          | 200             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8704 | 市区     | 吴二湾             | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 8705 | 市区     | 长槽河配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8706 | 市区     | 前张野配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8707 | 市区     | 王家湾配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8708 | 市区     | 五号桥             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8709 | 市区     | 轻疗养配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8710 | 市区     | 龙延草屋配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8711 | 市区     | 碧波西             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8712 | 市区     | 轻农场             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8713 | 市区     | 新农场             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8714 | 市区     | 周巷上配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8715 | 市区     | 王巷七配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8716 | 市区     | 旺安配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8717 | 市区     | 落霞桥配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8718 | 市区     | 徐巷一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8719 | 市区     | 10kV 建筑 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8720 | 市区     | 电力厂配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8721 | 市区     | 乌叨咀配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8722 | 市区     | 杨巷配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8723 | 市区     | 上山配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8724 | 市区     | 部队农场配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8725 | 市区     | 三星钢球            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8726 | 市区     | 10kV 溪岸 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8727 | 市区     | 10kV 溪岸 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8728 | 市区     | 10kV 溪岸 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8729 | 市区     | 10kV 溪岸 5#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8730 | 市区     | 忍草庵一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8731 | 市区     | 农工商              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8732 | 市区     | 震湖桥              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8733 | 市区     | 万科 1#站 T1        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 8734 | 市区     | 万科 2#站 T1        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 8735 | 市区     | 万科 3#站 T1        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 8736 | 市区     | 万科 4#站 T1        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 8737 | 市区     | 鱼花路配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8738 | 市区     | 电站七配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8739 | 市区     | 裕村二配变            | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 8740 | 市区     | 韩巷配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8741 | 市区     | 高巷七配变            | 10       | 200       | 95           | 95              |
| 8742 | 市区     | 高村巷配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8743 | 市区     | 园区路灯配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8744 | 市区     | 万泉金属             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8745 | 市区     | 娱乐中心             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8746 | 市区     | 安全滑触线            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8747 | 市区     | 赵周浜              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8748 | 市区     | 10kV 珺悦雅苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8749 | 市区     | 李巷十三配变           | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8750 | 市区     | 湖服装             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 8751 | 市区     | 轧钢              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8752 | 市区     | 农实验配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8753 | 市区     | 景园路配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8754 | 市区     | 油泵配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8755 | 市区     | 环能配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8756 | 市区     | 湖滨苑 2#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8757 | 市区     | 湖滨苑 2#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8758 | 市区     | 10kV 湖滨苑 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8759 | 市区     | 茶场              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8760 | 市区     | 湖景村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8761 | 市区     | 孙家湾配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8762 | 市区     | 张伯桥南配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8763 | 市区     | 徐巷十七配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8764 | 市区     | 新兴泵厂配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8765 | 市区     | 查巷三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8766 | 市区     | 潘氏包装配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8767 | 市区     | 秦巷休配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8768 | 市区     | 查巷配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8769 | 市区     | 青龙山一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8770 | 市区     | 青龙村二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8771 | 市区     | 青龙村配变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 8772 | 市区     | 青龙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8773 | 市区     | 联合三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8774 | 市区     | 渔工商配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8775 | 市区     | 学基地配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8776 | 市区     | 茅城山配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8777 | 市区     | 师医院配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8778 | 市区     | 余坎山配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8779 | 市区     | 青龙山二配变          | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 8780 | 市区     | 湖景山林配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8781 | 市区     | 湖景队配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8782 | 市区     | 青桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8783 | 市区     | 方湖水车头配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8784 | 市区     | 花汇苑 3#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8785 | 市区     | 花汇苑 3#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8786 | 市区     | 龙延村             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8787 | 市区     | 漕头西 2           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8788 | 市区     | 西头二变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8789 | 市区     | 湖滨苑 3#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8790 | 市区     | 湖滨苑 3#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8791 | 市区     | 10kV 中皇 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8792 | 市区     | 10kV 中皇 3#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8793 | 市区     | 10kV 中皇 4#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8794 | 市区     | 灵山 6#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8795 | 市区     | 扬名 2#站 T2       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8796 | 市区     | 扬名 3#站 T3         | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 8797 | 市区     | 扬名 3#站 T2         | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 8798 | 市区     | 荣青山配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8799 | 市区     | 大箕西湾二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8800 | 市区     | 大箕村配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8801 | 市区     | 大箕新村一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8802 | 市区     | 地震站               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8803 | 市区     | 公园灯配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8804 | 市区     | 风景管理配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8805 | 市区     | 10kV 柏树 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8806 | 市区     | 扬名 2#站 T3         | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 8807 | 市区     | 素兰 1#箱变 T1        | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 8808 | 市区     | 汤巷东               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8809 | 市区     | 神州佳苑 56 所#1 箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8810 | 市区     | 神州佳苑 56 所#2 箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8811 | 市区     | 马巷南配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8812 | 市区     | 雪溪房产              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8813 | 市区     | 10kV 剑桥 1#站 T2    | 10       | 800       | 603          | 603             |
| 8814 | 市区     | 10kV 剑桥 1#站 T1    | 10       | 800       | 631          | 631             |
| 8815 | 市区     | 10kV 剑桥 3#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8816 | 市区     | 10kV 剑桥 2#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8817 | 市区     | 10kV 剑桥 2#站 T1    | 10       | 800       | 606          | 606             |
| 8818 | 市区     | 10kV 剑桥 4#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8819 | 市区     | 杜家安居二配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8820 | 市区     | 军民路南配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8821 | 市区     | 军民路北配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8822 | 市区     | 西山脚一配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8823 | 市区     | 西山脚二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8824 | 市区     | 梅场二配变   | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 8825 | 市区     | 洪口墩配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8826 | 市区     | 丁巷十三配变  | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 8827 | 市区     | 徐部队配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8828 | 市区     | 徐部队二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8829 | 市区     | 徐休所配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8830 | 市区     | 东街二变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8831 | 市区     | 农机厂     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8832 | 市区     | 胡埭镇     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8833 | 市区     | 粮站二变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8834 | 市区     | 丰收桥     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8835 | 市区     | 东盛巷     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8836 | 市区     | 丰收桥     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8837 | 市区     | 西溪变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8838 | 市区     | 后沙滩二变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8839 | 市区     | 石柱头甲    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8840 | 市区     | 下场西     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8841 | 市区     | 潘贵庄     | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8842 | 市区     | 鸿翔包装          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8843 | 市区     | 老别墅区配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8844 | 市区     | 洪翔村委丁配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8845 | 市区     | 塑料厂五配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8846 | 市区     | 物流配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8847 | 市区     | 鸿翔村委丙配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8848 | 市区     | 中弄潭配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8849 | 市区     | 西村丙配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8850 | 市区     | 钱古桥西          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8851 | 市区     | 杨木北溪          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8852 | 市区     | 朝东西           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8853 | 市区     | 南巷二           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8854 | 市区     | 田舍二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8855 | 市区     | 西太湖站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 8856 | 市区     | 隐秀苑 4 号站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8857 | 市区     | 隐秀苑 5 号站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8858 | 市区     | 龙世 3#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8859 | 市区     | 金色江南四期 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8860 | 市区     | 金色江南四期 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8861 | 市区     | 新村一配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8862 | 市区     | 太湖西           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 8863 | 市区     | 景丽东苑 1#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 8864 | 市区     | 湖滨路商业街站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8865 | 市区     | 金色江南四期 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8866 | 市区     | 荣巷 1#站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 8867 | 市区     | 陶巷 4#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8868 | 市区     | 陶巷 5#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8869 | 市区     | 孙巷九配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8870 | 市区     | 山路单三配变        | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 8871 | 市区     | 山路单四配变        | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 8872 | 市区     | 山路单五配变        | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 8873 | 市区     | 山路单六配变        | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 8874 | 市区     | 山路单七配变        | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 8875 | 市区     | 山路单八配变        | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 8876 | 市区     | 大浮南           | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 8877 | 市区     | 花汇苑 6#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 8878 | 市区     | 花汇新村          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8879 | 市区     | 花汇新村 3        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8880 | 市区     | 蔡巷东配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8881 | 市区     | 虎弄北配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8882 | 市区     | 钱家巷三配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8883 | 市区     | 查子巷配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8884 | 市区     | 西胡灯配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8885 | 市区     | 天鹅 1#站 T1     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 8886 | 市区     | 路灯科技东路配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8887 | 市区     | 山路单一配变        | 10       | 80        | 64           | 64              |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8888 | 市区     | 梁湖 3#站 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8889 | 市区     | 锡星苑 1#站 T4       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8890 | 市区     | 锡星苑 2#站 T1       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 8891 | 市区     | 景明房产 T1          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8892 | 市区     | 北横山配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8893 | 市区     | 20kV 太湖佳园 7#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8894 | 市区     | 石塘周配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8895 | 市区     | 20kV 明月澜庭 4#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8896 | 市区     | 10kV 芳华名庭 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8897 | 市区     | 杨木桥              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8898 | 市区     | 10kV 庙桥 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8899 | 市区     | 20kV 和喜瑞园 6#T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8900 | 市区     | 饭箩墩北配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8901 | 市区     | 东大池配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8902 | 市区     | 大池梁巷配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8903 | 市区     | 20kV 海悦花园 6#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8904 | 市区     | 20kV 海悦花园 6#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8905 | 市区     | 20kV 海悦花园 6#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8906 | 市区     | 20kV 海悦花园 6#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8907 | 市区     | 20kV 水乡苑 30#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8908 | 市区     | 20kV 水乡苑 30#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8909 | 市区     | 20kV 水乡苑 30#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8910 | 市区     | 团结新村十二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8911 | 市区     | 太湖助剂             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8912 | 市区     | 10kV 文旅城 16#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8913 | 市区     | 10kV 华著澜庭 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8914 | 市区     | 10kV 贝斯 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8915 | 市区     | 桃园新配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8916 | 市区     | 桃园五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8917 | 市区     | 东工地配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8918 | 市区     | 西工地配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8919 | 市区     | 大箕经配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8920 | 市区     | 10kV 蒋浜 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8921 | 市区     | 10kV 映湖玖园 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8922 | 市区     | 20kV 水乡苑 30#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8923 | 市区     | 20kV 海悦花园 7#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8924 | 市区     | 20kV 海悦花园 7#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8925 | 市区     | 渔工商二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8926 | 市区     | 20kV 吴都雅苑 3#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8927 | 市区     | 20kV 和顺玖园 4#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8928 | 市区     | 10kV 小箕 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8929 | 市区     | 20kV 水乡苑 29#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8930 | 市区     | 20kV 水乡苑 29#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8931 | 市区     | 20kV 水乡苑 29#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8932 | 市区     | 20kV 水乡苑 29#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8933 | 市区     | 20kV 雪新苑 10#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8934 | 市区     | 20kV 辰风云庭 5#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8935 | 市区     | 20kV 畅意雅院 2#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8936 | 市区     | 10kV 普睿 7#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8937 | 市区     | 太湖如院 6#站 T3       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8938 | 市区     | 10kV 聆湖雅筑 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8939 | 市区     | 20kV 太湖佳园 7#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8940 | 市区     | 10kV 庙圩 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8941 | 市区     | 20kV 金匱里 10#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8942 | 市区     | 20kV 清源听澜居 7#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8943 | 市区     | 连杆村六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8944 | 市区     | 徐巷二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8945 | 市区     | 10kV 时代大酒店 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 8946 | 市区     | 10kV 康悦熙园 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8947 | 市区     | 寺后底配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8948 | 市区     | 农贸市场              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8949 | 市区     | 20kV 传奇 2#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8950 | 市区     | 20kV 传奇 2#站 T3    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8951 | 市区     | 20kV 传奇 2#站 T4    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8952 | 市区     | 20kV 传奇 2#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8953 | 市区     | 20kV 传奇 3#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8954 | 市区     | 陆井丙配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8955 | 市区     | 鸿桥乙配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8956 | 市区     | 荣巷市场配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8957 | 市区     | 20kV 传奇 3#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8958 | 市区     | 20kV 传奇 3#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8959 | 市区     | 20kV 传奇 3#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8960 | 市区     | 20kV 传奇 1#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8961 | 市区     | 20kV 传奇 1#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8962 | 市区     | 杜家安居六配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8963 | 市区     | 张巷四配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8964 | 市区     | 10kV 铂庭 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8965 | 市区     | 10kV 小箕 4#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8966 | 市区     | 10kV 瑞仕 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8967 | 市区     | 10kV 香樟园 15#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8968 | 市区     | 20kV 依联园 10#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8969 | 市区     | 10kV 珺悦雅苑 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8970 | 市区     | 10kV 水榭天成 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8971 | 市区     | 扬锡店配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 8972 | 市区     | 10kV 安堂 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8973 | 市区     | 10kV 陆栖居 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8974 | 市区     | 10kV 天骄 3#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8975 | 市区     | 20kV 愉樾雅居 8#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8976 | 市区     | 10kV 澜岸 9#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8977 | 市区     | 20kV 辰风云庭 3#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8978 | 市区     | 20kV 铂晨名筑 5#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8979 | 市区     | 10kV 西园 10#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 8980 | 市区     | 10kV 九松 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8981 | 市区     | 10kV 铂庭 7#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8982 | 市区     | 20kV 雅居乐 7#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8983 | 市区     | 街伍配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8984 | 市区     | 10kV 聆湖雅筑 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8985 | 市区     | 20kV 贡湖苑 12#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8986 | 市区     | 景丽东苑 1#站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 8987 | 市区     | 10kV 文旅城 17#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8988 | 市区     | 太湖如院 6#站 T4       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8989 | 市区     | 20kV 雪新苑 10#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8990 | 市区     | 20kV 愉樾雅居 7#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8991 | 市区     | 20kV 龙渚天澜居 5#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 8992 | 市区     | 10kV 马波 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8993 | 市区     | 疗养院配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 8994 | 市区     | 上里东五配变            | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 8995 | 市区     | 10kV 西园 5#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 8996 | 市区     | 10kV 湖晓兰庭 1#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8997 | 市区     | 10kV 华著澜庭 1#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8998 | 市区     | 10kV 映湖玖园 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 8999 | 市区     | 20kV 雅居乐 7#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9000 | 市区     | 20kV 愉樾雅居 4#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9001 | 市区     | 10kV 珺悦雅苑 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9002 | 市区     | 10kV 香樟园 14#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9003 | 市区     | 10kV 香樟园 14#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9004 | 市区     | 王夹里甲              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9005 | 市区     | 10kV 山湖嘉院 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9006 | 市区     | 20kV 清源听澜居 4#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9007 | 市区     | 10kV 陆栖居 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9008 | 市区     | 10kV 圣芭 9#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9009 | 市区     | 10kV 姚湾 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9010 | 市区     | 沈甲里               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9011 | 市区     | 玉兰苑 2#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9012 | 市区     | 10kV 香樟园 13#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9013 | 市区     | 10kV 香樟园 13#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9014 | 市区     | 10kV 香樟园 13#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9015 | 市区     | 20kV 凤起和苑 6#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9016 | 市区     | 10kV 雪印 3#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9017 | 市区     | 20kV 悦园 15#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9018 | 市区     | 10kV 圩田 3#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9019 | 市区     | 10kV 香樟园 13#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9020 | 市区     | 玉兰苑 3#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9021 | 市区     | 晓阳二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9022 | 市区     | 10kV 香樟园 15#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9023 | 市区     | 10kV 香樟园 15#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9024 | 市区     | 10kV 香樟园 15#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9025 | 市区     | 秦甲里               | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9026 | 市区     | 新加路               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9027 | 市区     | 20kV 清源听澜居 2#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9028 | 市区     | 20kV 清源听澜居 4#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9029 | 市区     | 10kV 山水嘉庭 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9030 | 市区     | 弯头厂二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9031 | 市区     | 10kV 华著澜庭 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9032 | 市区     | 10kV 澜岸 9#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9033 | 市区     | 轴承厂三变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9034 | 市区     | 锡拖东               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9035 | 市区     | 汤巷                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9036 | 市区     | 锡拖西               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9037 | 市区     | 王夹里               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9038 | 市区     | 10kV 观山 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9039 | 市区     | 军民路               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9040 | 市区     | 龙渚村委              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9041 | 市区     | 20kV 钰璟尚贤居 3#站 T1 | 20       | 800       | 613          | 613             |
| 9042 | 市区     | 20kV 愉樾雅居 3#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9043 | 市区     | 太湖如院 6#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9044 | 市区     | 华庄小区二变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9045 | 市区     | 10kV 幸福里 10#站 T2  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9046 | 市区     | 怡园二               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9047 | 市区     | 孙巷二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9048 | 市区     | 建设变               | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9049 | 市区     | 怡园一              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9050 | 市区     | 20kV 畅意雅院 3#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9051 | 市区     | 10kV 翠园 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9052 | 市区     | 前湾               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9053 | 市区     | 郁巷               | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 9054 | 市区     | 后湾               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9055 | 市区     | 柑桔所              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9056 | 市区     | 漆塘小区东            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9057 | 市区     | 军六北队配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9058 | 市区     | 军六村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9059 | 市区     | 乐山苑十二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9060 | 市区     | 乐山苑九配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9061 | 市区     | 乐山苑八配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9062 | 市区     | 乐山四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9063 | 市区     | 梅梁新村八配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9064 | 市区     | 梅梁丙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9065 | 市区     | 时新纺配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9066 | 市区     | 梅梁桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9067 | 市区     | 振兴路二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9068 | 市区     | 雪云路灯             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9069 | 市区     | 黄泥岑下             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9070 | 市区     | 军南村              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9071 | 市区     | 浒水里              | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9072 | 市区     | 跃进茶     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9073 | 市区     | 芮巷南     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9074 | 市区     | 西林九队    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9075 | 市区     | 纺水队配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9076 | 市区     | 纺水产配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9077 | 市区     | 镇水产     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9078 | 市区     | 马商乙     | 10       | 50        | 40           | 40              |
| 9079 | 市区     | 马商甲     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9080 | 市区     | 马商业     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9081 | 市区     | 服务用品    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9082 | 市区     | 前龙潭配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9083 | 市区     | 乐山苑十一配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9084 | 市区     | 乐山苑十配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9085 | 市区     | 张沈古     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9086 | 市区     | 远田里     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9087 | 市区     | 塘前村     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9088 | 市区     | 杨张头     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9089 | 市区     | 船丰      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9090 | 市区     | 杨沈古     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9091 | 市区     | 沈古      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9092 | 市区     | 西站头     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9093 | 市区     | 金鸡岭配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9094 | 市区     | 星乐织配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9095 | 市区     | 西华路灯配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9096 | 市区     | 环卫管配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9097 | 市区     | 冯巷十五配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9098 | 市区     | 公安消防配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9099 | 市区     | 惠湾里甲配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9100 | 市区     | 肖巷二配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9101 | 市区     | 扬湾里配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9102 | 市区     | 许夹里配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9103 | 市区     | 南洋电器配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9104 | 市区     | 乐山苑五配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9105 | 市区     | 乐山苑六配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9106 | 市区     | 乐山苑一配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9107 | 市区     | 乐山六配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9108 | 市区     | 乐山五配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9109 | 市区     | 乐山苑二配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9110 | 市区     | 乐山苑三配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9111 | 市区     | 乐山七配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9112 | 市区     | 乐山配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9113 | 市区     | 翼铁配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9114 | 市区     | 赵巷五配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9115 | 市区     | 龙山寺配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9116 | 市区     | 薛夹里配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9117 | 市区     | 杨巷一变   | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9118 | 市区     | 张桥东     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9119 | 市区     | 张桥头三    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9120 | 市区     | 沙木桥配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9121 | 市区     | 毛纺贰配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9122 | 市区     | 化工械配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9123 | 市区     | 山庄头     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9124 | 市区     | 市镇八九配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9125 | 市区     | 茶场村配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9126 | 市区     | 梅梁新村一配变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 9127 | 市区     | 梅梁甲配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9128 | 市区     | 梅梁丁配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9129 | 市区     | 梅梁乙配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9130 | 市区     | 梅梁新村七配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9131 | 市区     | 梅梁新村六配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9132 | 市区     | 梅梁新村五配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9133 | 市区     | 梅梁新村二配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9134 | 市区     | 梅梁新村三配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9135 | 市区     | 梅梁新村十配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9136 | 市区     | 梅梁新村四配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9137 | 市区     | 上头巷三    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9138 | 市区     | 三通机械    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9139 | 市区     | 吴塘新建配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9140 | 市区     | 吴塘桥配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9141 | 市区     | 园上              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9142 | 市区     | 康山头             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9143 | 市区     | 康山西             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9144 | 市区     | 王村庄贰配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9145 | 市区     | 水厂              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9146 | 市区     | 西林街             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9147 | 市区     | 南巷五             | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 9148 | 市区     | 白旄东             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9149 | 市区     | 办事处配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9150 | 市区     | 乐山苑十三配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9151 | 市区     | 科茂塑胶配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9152 | 市区     | 金锡机械配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9153 | 市区     | 越祥机械配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9154 | 市区     | 振华纺织配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9155 | 市区     | 胜丰鞋材配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9156 | 市区     | 孙蒋巷三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9157 | 市区     | 20kV 东顾巷 3#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9158 | 市区     | 20kV 东顾巷 3#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9159 | 市区     | 20kV 东顾巷 3#站 T3 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9160 | 市区     | 20kV 东顾巷 4#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9161 | 市区     | 20kV 东顾巷 4#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9162 | 市区     | 20kV 东顾巷 5#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9163 | 市区     | 20kV 东顾巷 5#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9164 | 市区     | 20kV 东顾巷 5#站 T3  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9165 | 市区     | 20kV 仙河苑 21#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9166 | 市区     | 20kV 仙河苑 21#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9167 | 市区     | 20kV 仙河苑 22#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9168 | 市区     | 20kV 仙河苑 22#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9169 | 市区     | 东浜三配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9170 | 市区     | 方湖村委一            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9171 | 市区     | 20kV 丰裕苑 2#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9172 | 市区     | 20kV 丰裕苑 2#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9173 | 市区     | 20kV 丰裕苑 2#站 T3  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9174 | 市区     | 普明               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9175 | 市区     | 20kV 丰裕苑 3#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9176 | 市区     | 20kV 丰裕苑 3#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9177 | 市区     | 宠物中心             | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 9178 | 市区     | 10kV 瑜憬湾 10#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9179 | 市区     | 武警               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9180 | 市区     | 大浮后西             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9181 | 市区     | 20kV 蓝庭 2#站 T1   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9182 | 市区     | 20kV 蓝庭 2#站 T2   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9183 | 市区     | 裕村楼下一            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9184 | 市区     | 裕村楼下二            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9185 | 市区     | 裕村楼下三            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9186 | 市区     | 裕村村一             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9187 | 市区     | 裕村村二             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9188 | 市区     | 裕村村三             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9189 | 市区     | 西塘二变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9190 | 市区     | 建华二              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9191 | 市区     | 20kV 天鹅 12#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9192 | 市区     | 20kV 天鹅 12#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9193 | 市区     | 20kV 天鹅 13#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9194 | 市区     | 20kV 天鹅 13#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9195 | 市区     | 20kV 天鹅 14#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9196 | 市区     | 20kV 天鹅 14#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9197 | 市区     | 20kV 天鹅 14#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9198 | 市区     | 20kV 天鹅 14#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9199 | 市区     | 20kV 魅力 3#站 T1   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9200 | 市区     | 20kV 魅力 3#站 T2   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9201 | 市区     | 万家               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9202 | 市区     | 10kV 长广溪 1#站 T2  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 9203 | 市区     | 里华路二             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9204 | 市区     | 龙延后东             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9205 | 市区     | 10kV 独月 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9206 | 市区     | 10kV 瑜憬湾 9#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9207 | 市区     | 10kV 瑜憬湾 9#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9208 | 市区     | 10kV 瑜憬湾 10#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9209 | 市区     | 新建下配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9210 | 市区     | 金通三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9211 | 市区     | 金通一配变           | 10       | 200       | 123          | 123             |
| 9212 | 市区     | 南泉一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9213 | 市区     | 南泉二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9214 | 市区     | 南泉三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9215 | 市区     | 10kV 环湖 5#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9216 | 市区     | 20kV 魅力 2#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9217 | 市区     | 20kV 魅力 2#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9218 | 市区     | 20kV 天鹅 15#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9219 | 市区     | 20kV 天鹅 15#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9220 | 市区     | 20kV 天鹅 15#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9221 | 市区     | 20kV 天鹅 15#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9222 | 市区     | 20kV 天鹅 16#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9223 | 市区     | 20kV 天鹅 16#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9224 | 市区     | 北湾二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9225 | 市区     | 桃园路             | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 9226 | 市区     | 科工委配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9227 | 市区     | 康乐路             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9228 | 市区     | 朝霞新村三           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9229 | 市区     | 20kV 玉兰 2#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9230 | 市区     | 20kV 玉兰 2#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9231 | 市区     | 20kV 玉兰 3#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9232 | 市区     | 20kV 玉兰 3#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9233 | 市区     | 20kV 玉兰 4#站 T1    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9234 | 市区     | 20kV 玉兰 4#站 T2    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9235 | 市区     | 20kV 玉兰 5#站 T1    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9236 | 市区     | 20kV 玉兰 5#站 T2    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9237 | 市区     | 电培配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9238 | 市区     | 10kV 富安华庭 2#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9239 | 市区     | 10kV 富安华庭 2#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9240 | 市区     | 柴泉新村二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9241 | 市区     | 油巷配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9242 | 市区     | 轧辊变四              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9243 | 市区     | 轧辊变三              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9244 | 市区     | 轧辊变二              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9245 | 市区     | 轧辊变一              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9246 | 市区     | 胡埭西街              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9247 | 市区     | 10kV 落霞苑 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9248 | 市区     | 10kV 落霞苑 7#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9249 | 市区     | 20kV 钰璟尚贤居 2#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9250 | 市区     | 10kV 金匱里 14#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9251 | 市区     | 园育苗二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9252 | 市区     | 20kV 悦园 5#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9253 | 市区     | 20kV 悦园 5#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9254 | 市区     | 20kV 吴都雅苑 7#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9255 | 市区     | 海鹰配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9256 | 市区     | 轻院三配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9257 | 市区     | 20kV 悦园 7#站 T3    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9258 | 市区     | 10kV 聆湖美墅 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9259 | 市区     | 20kV 悦园 7#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9260 | 市区     | 20kV 悦园 7#站 T4    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9261 | 市区     | 敬老院十三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9262 | 市区     | 20kV 金匱里 7#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9263 | 市区     | 20kV 畅意雅院 2#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9264 | 市区     | 10kV 袁塘 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9265 | 市区     | 10kV 瑞仕 5#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9266 | 市区     | 板桥村               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9267 | 市区     | 20kV 和悦澜庭 8#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9268 | 市区     | 20kV 愉樾雅居 3#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9269 | 市区     | 10kV 中央 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9270 | 市区     | 20kV 悦园 6#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9271 | 市区     | 20kV 悦园 6#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9272 | 市区     | 青山东四配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9273 | 市区     | 10kV 福安状元里 7#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9274 | 市区     | 20kV 悦园 7#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9275 | 市区     | 20kV 玉兰 19#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9276 | 市区     | 20kV 玉兰 19#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9277 | 市区     | 20kV 玉兰 19#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9278 | 市区     | 20kV 玉兰 19#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9279 | 市区     | 蠡江配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9280 | 市区     | 侣港村配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9281 | 市区     | 20kV 信诚 8#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9282 | 市区     | 20kV 信诚 8#站 T3    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9283 | 市区     | 20kV 信诚 8#站 T4    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9284 | 市区     | 20kV 信诚 8#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9285 | 市区     | 10kV 凤屿和院 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9286 | 市区     | 20kV 清源听澜居 2#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9287 | 市区     | 20kV 雅居乐 7#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9288 | 市区     | 10kV 山湖嘉院 1#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9289 | 市区     | 10kV 铂云溪院 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9290 | 市区     | 10kV 福安状元里 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9291 | 市区     | 10kV 康悦熙园 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9292 | 市区     | 20kV 河滨 5#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9293 | 市区     | 20kV 河滨 5#站 T3    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9294 | 市区     | 20kV 河滨 5#站 T4    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9295 | 市区     | 20kV 河滨 5#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9296 | 市区     | 10kV 香樟园 9#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9297 | 市区     | 10kV 香樟园 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9298 | 市区     | 东堤路灯              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9299 | 市区     | 20kV 悦喜瑞园 3#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9300 | 市区     | 铂晨名筑 4#站 T4       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9301 | 市区     | 10kV 西园 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9302 | 市区     | 20kV 畅意雅院 2#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9303 | 市区     | 裕村楼下五配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9304 | 市区     | 20kV 祥翼 2#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9305 | 市区     | 10kV 凤屿和院 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9306 | 市区     | 10kV 庙圩 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9307 | 市区     | 10kV 英郡 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9308 | 市区     | 10kV 英郡 7#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9309 | 市区     | 迎辉新村一配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9310 | 市区     | 10kV 普睿 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9311 | 市区     | 10kV 落霞苑 9#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9312 | 市区     | 10kV 聆湖美墅 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9313 | 市区     | 10kV 金茂府 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9314 | 市区     | 启龙机床配变           | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 9315 | 市区     | 严唐巷四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9316 | 市区     | 铂晨名筑 2#站 T2      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9317 | 市区     | 黄巷乙              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9318 | 市区     | 20kV 雅居乐 8#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9319 | 市区     | 血防所配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9320 | 市区     | 铂晨名筑 3#站 T2      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9321 | 市区     | 20kV 韵月华苑 1#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9322 | 市区     | 10kV 方泉 22#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9323 | 市区     | 10kV 天鹅 4#站 T4   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 9324 | 市区     | 20kV 和喜瑞园 3#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9325 | 市区     | 10kV 蠡园人才公寓 1#站 T3 | 10       | 800       | 572          | 572             |
| 9326 | 市区     | 10kV 维依 3#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9327 | 市区     | 10kV 二钢 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9328 | 市区     | 20kV 龙渚天澜居 3#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9329 | 市区     | 20kV 愉樾雅居 3#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9330 | 市区     | 10kV 东降 2#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9331 | 市区     | 冷拉型钢配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9332 | 市区     | 青龙村甲配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9333 | 市区     | 兴龙业配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9334 | 市区     | 10kV 山水嘉庭 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9335 | 市区     | 20kV 星誉雅园 3#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9336 | 市区     | 20kV 凤起和苑 4#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9337 | 市区     | 灵秀茶场配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9338 | 市区     | 10kV 铂庭 7#站 T4     | 10       | 800       | 601          | 601             |
| 9339 | 市区     | 华瑞机械               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9340 | 市区     | 20kV 雅居乐 6#站 T4    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9341 | 市区     | 20kV 海岸城 5#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9342 | 市区     | 20kV 海岸城 5#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9343 | 市区     | 20kV 海岸城 6#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9344 | 市区     | 20kV 海岸城 6#站 T3    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9345 | 市区     | 20kV 海岸城 6#站 T4    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9346 | 市区     | 20kV 海岸城 6#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9347 | 市区     | 20kV 海岸城 7#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9348 | 市区     | 20kV 海岸城 7#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9349 | 市区     | 20kV 海岸城 7#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9350 | 市区     | 20kV 海岸城 7#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9351 | 市区     | 20kV 清源听澜居 2#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9352 | 市区     | 蠡湖湾铭邸 2#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9353 | 市区     | 10kV 东山 7#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9354 | 市区     | 10kV 瑞仕 4#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9355 | 市区     | 20kV 河滨 4#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9356 | 市区     | 20kV 河滨 4#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9357 | 市区     | 20kV 雪新苑 7#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9358 | 市区     | 20kV 雪新苑 7#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9359 | 市区     | 20kV 雪新苑 8#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9360 | 市区     | 20kV 雪新苑 8#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9361 | 市区     | 20kV 雪新苑 8#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9362 | 市区     | 20kV 雪新苑 8#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9363 | 市区     | 青山二村 2#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9364 | 市区     | 10kV 铂云溪院 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9365 | 市区     | 10kV 塘前 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9366 | 市区     | 10kV 瑞湖 2#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9367 | 市区     | 10kV 瑞湖 2#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9368 | 市区     | 10kV 瑞湖 3#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9369 | 市区     | 10kV 瑞湖 3#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9370 | 市区     | 10kV 瑞湖 3#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9371 | 市区     | 10kV 瑞湖 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9372 | 市区     | 20kV 愉樾雅居 8#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9373 | 市区     | 河埕中学配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9374 | 市区     | 军转办五配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9375 | 市区     | 河埕张桥配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9376 | 市区     | 20kV 凤起和苑 2#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9377 | 市区     | 20kV 凤起和苑 2#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9378 | 市区     | 20kV 吴都雅苑 5#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9379 | 市区     | 20kV 凤起和苑 2#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9380 | 市区     | 20kV 凤起和苑 2#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9381 | 市区     | 20kV 雪新苑 11#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9382 | 市区     | 20kV 依联园 8#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9383 | 市区     | 20kV 依联园 8#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9384 | 市区     | 20kV 依联园 8#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9385 | 市区     | 20kV 依联园 8#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9386 | 市区     | 20kV 凤起和苑 3#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9387 | 市区     | 20kV 凤起和苑 3#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9388 | 市区     | 20kV 凤起和苑 3#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9389 | 市区     | 20kV 凤起和苑 3#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9390 | 市区     | 10kV 圣芭 11#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9391 | 市区     | 10kV 金匮里 14#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9392 | 市区     | 20kV 依联园 9#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9393 | 市区     | 20kV 依联园 9#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9394 | 市区     | 20kV 依联园 9#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9395 | 市区     | 20kV 依联园 9#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9396 | 市区     | 10kV 九丰 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9397 | 市区     | 10kV 小南湾 3#站 T2 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9398 | 市区     | 10kV 鑫龙 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9399 | 市区     | 大庆渡假            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9400 | 市区     | 箸坞里             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9401 | 市区     | 停车场四            | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 9402 | 市区     | 南村路西            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9403 | 市区     | 新街十二            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9404 | 市区     | 谢古泵站            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9405 | 市区     | 大浮电站            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9406 | 市区     | 漆塘茶场            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9407 | 市区     | 漆塘新村乙变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 9408 | 市区     | 漆塘小区西           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9409 | 市区     | 漆塘新村            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9410 | 市区     | 漆塘外水配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9411 | 市区     | 林果场站 T4         | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 9412 | 市区     | 小袁巷甲配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9413 | 市区     | 兰化疗养            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9414 | 市区     | 严唐巷甲配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9415 | 市区     | 严唐巷乙配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9416 | 市区     | 严唐巷丙配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9417 | 市区     | 兽医站配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9418 | 市区     | 二市政甲配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9419 | 市区     | 二市政乙配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9420 | 市区     | 园艺桥     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9421 | 市区     | 二市政丙配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9422 | 市区     | 西桥头四配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9423 | 市区     | 奥林花园配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9424 | 市区     | 北村路东    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9425 | 市区     | 北村路西    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9426 | 市区     | 谢古桥     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9427 | 市区     | 漆塘谢古    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9428 | 市区     | 漆塘南村    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9429 | 市区     | 东山头     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9430 | 市区     | 漆塘街     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9431 | 市区     | 西村丁配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9432 | 市区     | 新街六     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9433 | 市区     | 宅休所配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9434 | 市区     | 麻袋厂配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9435 | 市区     | 医师院     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9436 | 市区     | 江南学院三配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9437 | 市区     | 江南学院二配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9438 | 市区     | 江南学院一配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9439 | 市区     | 许巷四配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9440 | 市区     | 上荣丙配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9441 | 市区     | 江大教师村公配所 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9442 | 市区     | 六一四所三配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9443 | 市区     | 六一四所二配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9444 | 市区     | 大池路乙配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9445 | 市区     | 龚村配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9446 | 市区     | 龚村乙配变       | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 9447 | 市区     | 拜香桥         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9448 | 市区     | 建筑设计配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9449 | 市区     | 联盟配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9450 | 市区     | 邵格里配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9451 | 市区     | 后边巷配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9452 | 市区     | 南双沟         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9453 | 市区     | 上仓桥配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9454 | 市区     | 上沿山配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9455 | 市区     | 张庄配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9456 | 市区     | 华藏寺东        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9457 | 市区     | 华藏部队        | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 9458 | 市区     | 军队          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9459 | 市区     | 华藏寺         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9460 | 市区     | 湖减震配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9461 | 市区     | 西巷头         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9462 | 市区     | 华藏西         | 10       | 200       | 160          | 160             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9463 | 市区     | 滨桥头配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9464 | 市区     | 村山村西配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9465 | 市区     | 场部               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9466 | 市区     | 孟湾配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9467 | 市区     | 西溪路灯配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9468 | 市区     | 西浜甲配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9469 | 市区     | 张巷浜配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9470 | 市区     | 产山 1#箱变 T1       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9471 | 市区     | 孙巷楼配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9472 | 市区     | 产山 2#箱变 T1       | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 9473 | 市区     | 锡星苑 2#站 T3       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 9474 | 市区     | 龙山橡胶             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9475 | 市区     | 20kV 辰风云庭 3#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9476 | 市区     | 10kV 盛荣雅园 1#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9477 | 市区     | 后巷十三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9478 | 市区     | 10kV 湖悦佳园 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9479 | 市区     | 10kV 文旅城 28#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9480 | 市区     | 10kV 天湖 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9481 | 市区     | 10kV 帝泊湾 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9482 | 市区     | 20kV 尚锦 18#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9483 | 市区     | 杜新配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9484 | 市区     | 10kV 开发 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9485 | 市区     | 20kV 香馨苑 3#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9486 | 市区     | 10kV 文旅城 8#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9487 | 市区     | 宏实配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9488 | 市区     | 恒通电表二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9489 | 市区     | 10kV 太湖如院 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9490 | 市区     | 10kV 蠡湖壹号 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9491 | 市区     | 10kV 文旅城 8#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9492 | 市区     | 10kV 文旅城 15#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9493 | 市区     | 10kV 柏树 3#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9494 | 市区     | 10kV 龙湖天璞 1#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9495 | 市区     | 10kV 天湖 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9496 | 市区     | 10kV 金茂府 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9497 | 市区     | 10kV 金茂府 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9498 | 市区     | 10kV 金茂府 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9499 | 市区     | 10kV 太湖如院 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9500 | 市区     | 10kV 太湖如院 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9501 | 市区     | 10kV 蠡湖壹号 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9502 | 市区     | 10kV 蠡湖壹号 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9503 | 市区     | 10kV 龙湖天璞 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9504 | 市区     | 管厂三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9505 | 市区     | 10kV 五庙 2#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9506 | 市区     | 20kV 香馨苑 4#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9507 | 市区     | 10kV 太湖如院 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9508 | 市区     | 正茂配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9509 | 市区     | 周巷上二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9510 | 市区     | 10kV 金茂府 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9511 | 市区     | 10kV 金茂府 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9512 | 市区     | 10kV 金茂府 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9513 | 市区     | 10kV 帝泊湾 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9514 | 市区     | 10kV 文旅城 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9515 | 市区     | 叶巷七配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9516 | 市区     | 长镇三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9517 | 市区     | 20kV 尚锦 18#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9518 | 市区     | 10kV 天湖 7#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9519 | 市区     | 10kV 天湖 6#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9520 | 市区     | 20kV 天禧 8#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9521 | 市区     | 20kV 愉樾雅居 10#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9522 | 市区     | 10kV 帝泊湾 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9523 | 市区     | 10kV 澜岸 6#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9524 | 市区     | 10kV 帝泊湾 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9525 | 市区     | 10kV 澜岸 6#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9526 | 市区     | 10kV 太湖如院 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9527 | 市区     | 20kV 星元 2#站 T3    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9528 | 市区     | 10kV 金茂府 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9529 | 市区     | 10kV 金茂府 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9530 | 市区     | 10kV 金茂府 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9531 | 市区     | 10kV 槟园 3#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9532 | 市区     | 10kV 天湖 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9533 | 市区     | 10kV 赤咀 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 207          | 207             |
| 9534 | 市区     | 10kV 梁溪警苑站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9535 | 市区     | 后李村配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9536 | 市区     | 10kV 天骄 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9537 | 市区     | 20kV 尚锦 18#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9538 | 市区     | 20kV 兴想 14#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9539 | 市区     | 杜家安居七配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9540 | 市区     | 20kV 香馨苑 3#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9541 | 市区     | 10kV 澜岸 6#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9542 | 市区     | 10kV 太湖如院 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9543 | 市区     | 皮电配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9544 | 市区     | 20kV 兴想 14#站 T1  | 20       | 800       | 628          | 628             |
| 9545 | 市区     | 20kV 仙河苑 32#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9546 | 市区     | 10kV 听涛 3#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9547 | 市区     | 20kV 香馨苑 5#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9548 | 市区     | 10kV 金茂府 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9549 | 市区     | 10kV 太湖如院 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9550 | 市区     | 10kV 太湖如院 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9551 | 市区     | 10kV 太湖如院 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9552 | 市区     | 10kV 槟园 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9553 | 市区     | 20kV 和璟蓝园 1#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9554 | 市区     | 10kV 澜岸 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9555 | 市区     | 20kV 香馨苑 5#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9556 | 市区     | 电培训配变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 9557 | 市区     | 10kV 帝泊湾 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9558 | 市区     | 20kV 琅石名筑 1#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9559 | 市区     | 20kV 星元 2#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9560 | 市区     | 仙河村五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9561 | 市区     | 10kV 天湖 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9562 | 市区     | 10kV 龙湖天璞 1#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9563 | 市区     | 10kV 太湖如院 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9564 | 市区     | 10kV 太湖如院 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9565 | 市区     | 10kV 文旅城 14#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9566 | 市区     | 马壹配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9567 | 市区     | 10kV 帝泊湾 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9568 | 市区     | 20kV 香馨苑 4#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9569 | 市区     | 永通配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9570 | 市区     | 20kV 星元 3#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9571 | 市区     | 玉兰苑 1#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9572 | 市区     | 芙蓉北二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9573 | 市区     | 10kV 剑桥 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9574 | 市区     | 10kV 文旅城 14#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9575 | 市区     | 20kV 仙河苑 34#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9576 | 市区     | 10kV 槟园 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9577 | 市区     | 20kV 星元 2#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9578 | 市区     | 群丰苑配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9579 | 市区     | 对安配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9580 | 市区     | 10kV 天湖 6#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9581 | 市区     | 10kV 太湖如院 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9582 | 市区     | 10kV 檀溪湾 16#箱变 T1 | 10       | 630       | 478          | 478             |
| 9583 | 市区     | 黄巷五配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9584 | 市区     | 十棉家舍配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9585 | 市区     | 窑厂三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9586 | 市区     | 雪派所配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9587 | 市区     | 10kV 文旅城 15#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9588 | 市区     | 20kV 星元 3#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9589 | 市区     | 军嶂居委配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9590 | 市区     | 10kV 帝泊湾 1#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9591 | 市区     | 10kV 文旅城 8#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9592 | 市区     | 10kV 金匱里 13#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9593 | 市区     | 10kV 柏树 4#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9594 | 市区     | 烟草                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9595 | 市区     | 20kV 香馨苑 5#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9596 | 市区     | 20kV 香馨苑 3#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9597 | 市区     | 20kV 仙河苑 32#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9598 | 市区     | 20kV 兴想 14#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9599 | 市区     | 20kV 星元 3#站 T4    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9600 | 市区     | 10kV 建清 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9601 | 市区     | 工艺部二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9602 | 市区     | 10kV 帝泊湾 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9603 | 市区     | 小学九配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9604 | 市区     | 10kV 龙湖天璞 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9605 | 市区     | 10kV 柏树 2#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9606 | 市区     | 10kV 龙湖天璞 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9607 | 市区     | 小圩田三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9608 | 市区     | 10kV 帝泊湾 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9609 | 市区     | 10kV 帝泊湾 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9610 | 市区     | 20kV 香馨苑 2#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9611 | 市区     | 20kV 香馨苑 5#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9612 | 市区     | 20kV 天禧 8#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9613 | 市区     | 20kV 兴想 13#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9614 | 市区     | 20kV 天禧 8#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9615 | 市区     | 吴巷丙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9616 | 市区     | 华丰配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9617 | 市区     | 20kV 星元 3#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9618 | 市区     | 20kV 香馨苑 2#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9619 | 市区     | 徐村二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9620 | 市区     | 10kV 蠡湖壹号 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9621 | 市区     | 10kV 文旅城 14#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9622 | 市区     | 10kV 帝泊湾 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9623 | 市区     | 10kV 东山 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9624 | 市区     | 太湖世家站 T3          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9625 | 市区     | 万禅配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9626 | 市区     | 10kV 帝泊湾 1#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9627 | 市区     | 10kV 太湖如院 4#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9628 | 市区     | 20kV 仙河苑 34#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9629 | 市区     | 20kV 仙河苑 35#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9630 | 市区     | 10kV 檀溪湾 18#箱变 T1 | 10       | 630       | 493          | 493             |
| 9631 | 市区     | 10kV 太湖 5#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9632 | 市区     | 10kV 文旅城 15#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9633 | 市区     | 华润燃气二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9634 | 市区     | 10kV 剑桥 9#站 T2    | 10       | 800       | 617          | 617             |
| 9635 | 市区     | 20kV 天禧 8#站 T3    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9636 | 市区     | 10kV 龙湖天璞 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9637 | 市区     | 10kV 太湖如院 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9638 | 市区     | 10kV 东山 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9639 | 市区     | 10kV 帝泊湾 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9640 | 市区     | 20kV 尚锦 18#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9641 | 市区     | 10kV 太湖如院 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9642 | 市区     | 20kV 香馨苑 3#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9643 | 市区     | 10kV 帝泊湾 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9644 | 市区     | 20kV 琅石名筑 1#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9645 | 市区     | 20kV 仙河苑 33#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9646 | 市区     | 20kV 海岸 1#箱变 T1   | 20       | 630       | 504          | 504             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9647 | 市区     | 20kV 仙河苑 35#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9648 | 市区     | 20kV 兴想 13#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9649 | 市区     | 10kV 五庙 1#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9650 | 市区     | 10kV 太湖如院 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9651 | 市区     | 10kV 文旅城 14#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9652 | 市区     | 10kV 山文 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9653 | 市区     | 10kV 剑桥 9#站 T1    | 10       | 800       | 560          | 560             |
| 9654 | 市区     | 10kV 霞村 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9655 | 市区     | 20kV 仙河苑 33#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9656 | 市区     | 10kV 耿湾 1#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9657 | 市区     | 10kV 檀溪湾 17#箱变 T1 | 10       | 630       | 477          | 477             |
| 9658 | 市区     | 10kV 文旅城 15#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9659 | 市区     | 田舍四配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9660 | 市区     | 20kV 兴想 14#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9661 | 市区     | 20kV 星元 2#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9662 | 市区     | 10kV 剑桥 8#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9663 | 市区     | 10kV 梁溪警苑站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9664 | 市区     | 蠡湖村配变             | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 9665 | 市区     | 西吴塘二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9666 | 市区     | 壬子港一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9667 | 市区     | 壬子港二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9668 | 市区     | 10kV 山水 1#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9669 | 市区     | 10kV 山水 1#站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9670 | 市区     | 10kV 山水 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9671 | 市区     | 10kV 山水 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9672 | 市区     | 10kV 山水 2#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9673 | 市区     | 10kV 山水 2#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9674 | 市区     | 10kV 山水 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9675 | 市区     | 10kV 山水 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9676 | 市区     | 新村乙配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9677 | 市区     | 吴村二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9678 | 市区     | 翼铁二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9679 | 市区     | 梅梁十二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9680 | 市区     | 梅梁十一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9681 | 市区     | 交警队配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9682 | 市区     | 10kV 鸿基 10#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9683 | 市区     | 10kV 鸿基 10#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9684 | 市区     | 柒塘西              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9685 | 市区     | 20kV 愉樾雅居 5#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9686 | 市区     | 20kV 金匱里 8#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9687 | 市区     | 20kV 立信 2#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9688 | 市区     | 10kV 东坞 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9689 | 市区     | 20kV 和顺玖园 4#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9690 | 市区     | 20kV 悦园 15#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9691 | 市区     | 王典桥五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9692 | 市区     | 万金配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9693 | 市区     | 20kV 金匮里 9#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9694 | 市区     | 20kV 辰风云庭 5#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9695 | 市区     | 20kV 辰风云庭 4#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9696 | 市区     | 前张野二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9697 | 市区     | 10kV 山湖嘉院 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9698 | 市区     | 10kV 凤屿和院 6#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9699 | 市区     | 10kV 华镇 10#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9700 | 市区     | 20kV 天禧 7#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9701 | 市区     | 20kV 天禧 7#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9702 | 市区     | 20kV 天禧 7#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9703 | 市区     | 永和塑料配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9704 | 市区     | 20kV 天禧 7#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9705 | 市区     | 10kV 北桥 5#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9706 | 市区     | 10kV 北桥 5#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9707 | 市区     | 20kV 星湖雅园 3#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9708 | 市区     | 10kV 幸福里 7#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9709 | 市区     | 20kV 和璟蓝园 1#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9710 | 市区     | 纺织机械配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9711 | 市区     | 10kV 新桥 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9712 | 市区     | 10kV 庙桥 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9713 | 市区     | 10kV 瑞仕 6#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9714 | 市区     | 20kV 悦喜瑞园 3#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9715 | 市区     | 10kV 珺悦雅苑 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9716 | 市区     | 20kV 星元 4#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9717 | 市区     | 上余巷二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9718 | 市区     | 龙延重工配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9719 | 市区     | 20kV 星誉雅园 2#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9720 | 市区     | 10kV 金茂府 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9721 | 市区     | 10kV 灵达 2#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9722 | 市区     | 尤巷               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9723 | 市区     | 10kV 文旅城 18#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9724 | 市区     | 20kV 山水澜园 5#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9725 | 市区     | 泰山村              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9726 | 市区     | 10kV 旺安佳园 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9727 | 市区     | 10kV 旺安佳园 1#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9728 | 市区     | 10kV 旺安佳园 1#站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9729 | 市区     | 10kV 旺安佳园 1#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9730 | 市区     | 10kV 旺安佳园 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9731 | 市区     | 20kV 愉樾雅居 2#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9732 | 市区     | 20kV 天禧 6#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9733 | 市区     | 20kV 天禧 6#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9734 | 市区     | 20kV 天禧 5#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9735 | 市区     | 20kV 天禧 5#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9736 | 市区     | 10kV 旺安佳园 2#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9737 | 市区     | 10kV 旺安佳园 2#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9738 | 市区     | 10kV 旺安佳园 2#站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9739 | 市区     | 美品配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9740 | 市区     | 10kV 瑞仕 9#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9741 | 市区     | 远鑫配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9742 | 市区     | 西溪村配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9743 | 市区     | 梅袜厂配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9744 | 市区     | 南泉四配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9745 | 市区     | 鸿联配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9746 | 市区     | 10kV 环湖 6#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9747 | 市区     | 10kV 瑞仕 8#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9748 | 市区     | 10kV 环湖 7#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9749 | 市区     | 10kV 福安状元里 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9750 | 市区     | 10kV 北桥 6#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9751 | 市区     | 20kV 祥翼 3#站 T4    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9752 | 市区     | 10kV 映湖玖园 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9753 | 市区     | 10kV 小箕 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9754 | 市区     | 10kV 铁巷 9#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9755 | 市区     | 10kV 蠡湖壹号 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9756 | 市区     | 小桥头五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9757 | 市区     | 10kV 蠡湖壹号 7#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9758 | 市区     | 楼下四               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9759 | 市区     | 徐巷六配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9760 | 市区     | 河乡府二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9761 | 市区     | 20kV 魅力 14#站 T1   | 20       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9762 | 市区     | 20kV 魅力 14#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9763 | 市区     | 20kV 和喜瑞园 3#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9764 | 市区     | 10kV 雁栖园 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9765 | 市区     | 20kV 星湖雅园 3#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9766 | 市区     | 白水塘西二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9767 | 市区     | 10kV 山水嘉庭 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9768 | 市区     | 10kV 落霞苑 9#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9769 | 市区     | 10kV 落霞苑 10#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9770 | 市区     | 10kV 落霞苑 10#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9771 | 市区     | 10kV 落霞苑 10#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9772 | 市区     | 10kV 落霞苑 10#站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9773 | 市区     | 10kV 落霞苑 11#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9774 | 市区     | 10kV 落霞苑 11#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9775 | 市区     | 10kV 落霞苑 11#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9776 | 市区     | 10kV 落霞苑 12#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9777 | 市区     | 10kV 落霞苑 12#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9778 | 市区     | 10kV 落霞苑 12#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9779 | 市区     | 10kV 落霞苑 12#站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9780 | 市区     | 后张村三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9781 | 市区     | 溪北六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9782 | 市区     | 低田丁配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9783 | 市区     | 20kV 雅居乐 2#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9784 | 市区     | 20kV 雅居乐 2#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9785 | 市区     | 20kV 雅居乐 3#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9786 | 市区     | 20kV 雅居乐 3#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9787 | 市区     | 20kV 雅居乐 3#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9788 | 市区     | 20kV 雅居乐 3#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9789 | 市区     | 20kV 雅居乐 4#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9790 | 市区     | 20kV 天禧 3#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9791 | 市区     | 20kV 天禧 3#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9792 | 市区     | 20kV 雅居乐 4#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9793 | 市区     | 20kV 雅居乐 4#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9794 | 市区     | 20kV 雅居乐 4#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9795 | 市区     | 20kV 天禧 4#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9796 | 市区     | 20kV 天禧 4#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9797 | 市区     | 南方电梯配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9798 | 市区     | 恒立液压配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9799 | 市区     | 苏盛汽车配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9800 | 市区     | 10kV 西园 14#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9801 | 市区     | 20kV 雅居乐 5#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9802 | 市区     | 20kV 雅居乐 5#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9803 | 市区     | 20kV 雅居乐 5#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9804 | 市区     | 20kV 雅居乐 5#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9805 | 市区     | 10kV 瑞仕 9#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9806 | 市区     | 金石路二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9807 | 市区     | 10kV 黄湾 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9808 | 市区     | 20kV 祥翼 6#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9809 | 市区     | 10kV 金茂府 7#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9810 | 市区     | 10kV 福安状元里 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9811 | 市区     | 10kV 华镇 6#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9812 | 市区     | 20kV 山水澜园 3#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9813 | 市区     | 20kV 和悦澜庭 7#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9814 | 市区     | 林格巷               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9815 | 市区     | 二期 2#箱变 T1        | 10       | 500       | 377          | 377             |
| 9816 | 市区     | 10kV 二期 1#箱变 T1   | 10       | 500       | 371          | 371             |
| 9817 | 市区     | 10kV 湖湾意境 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9818 | 市区     | 上里东十二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9819 | 市区     | 20kV 香馨苑 7#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9820 | 市区     | 江兴贸易配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9821 | 市区     | 20kV 雪新苑 9#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9822 | 市区     | 20kV 兴想 16#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9823 | 市区     | 吴塘队配变             | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 9824 | 市区     | 10kV 北桥 6#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9825 | 市区     | 20kV 悦喜瑞园 2#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9826 | 市区     | 10kV 幸福里 8#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9827 | 市区     | 10kV 军嶂 2#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9828 | 市区     | 10kV 军嶂 2#站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9829 | 市区     | 10kV 军嶂 2#站 T3    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9830 | 市区     | 10kV 军嶂 3#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |



| 序号   | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9831 | 市区     | 10kV 军嶂 3#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9832 | 市区     | 10kV 军嶂 3#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9833 | 市区     | 10kV 军嶂 4#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9834 | 市区     | 10kV 军嶂 4#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9835 | 市区     | 10kV 军嶂 4#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9836 | 市区     | 20kV 金星苑 2#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9837 | 市区     | 20kV 金星苑 2#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9838 | 市区     | 20kV 金星苑 2#站 T3 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9839 | 市区     | 10kV 雪墅 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9840 | 市区     | 10kV 尚锦 7#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9841 | 市区     | 10kV 尚锦 7#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9842 | 市区     | 10kV 尚锦 7#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9843 | 市区     | 10kV 尚锦 8#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9844 | 市区     | 10kV 尚锦 8#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9845 | 市区     | 10kV 尚锦 9#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9846 | 市区     | 10kV 尚锦 9#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9847 | 市区     | 20kV 仙蠡苑 5#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9848 | 市区     | 20kV 仙蠡苑 5#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9849 | 市区     | 20kV 仙蠡苑 5#站 T3 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9850 | 市区     | 10kV 长广溪 1#站 T1 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 9851 | 市区     | 20kV 仙蠡苑 6#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9852 | 市区     | 20kV 仙蠡苑 6#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9853 | 市区     | 20kV 仙蠡苑 6#站 T3 | 20       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9854 | 市区     | 华藏湾               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9855 | 市区     | 新冯巷配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9856 | 市区     | 10kV 福安状元里 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9857 | 市区     | 10kV 熙华雅苑 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9858 | 市区     | 20kV 愉樾雅居 4#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9859 | 市区     | 荣巷新村二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9860 | 市区     | 20kV 铂晨名筑 5#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9861 | 市区     | 20kV 和悦澜庭 5#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9862 | 市区     | 10kV 凯宾 1#站 T2    | 10       | 800       | 604          | 604             |
| 9863 | 市区     | 20kV 香馨苑 7#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9864 | 市区     | 10kV 塘铁 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 327          | 327             |
| 9865 | 市区     | 20kV 清源听澜居 6#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9866 | 市区     | 20kV 舟悦万顺居 3#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9867 | 市区     | 10kV 金茂府 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9868 | 市区     | 10kV 香阁豪庭 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9869 | 市区     | 10kV 李高 13#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9870 | 市区     | 中巷甲配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9871 | 市区     | 20kV 水乡苑 19#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9872 | 市区     | 20kV 水乡苑 19#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9873 | 市区     | 峰影四               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9874 | 市区     | 峰影五               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9875 | 市区     | 峰影六               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9876 | 市区     | 峰影七               | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9877 | 市区     | 峰影九              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9878 | 市区     | 峰影十              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9879 | 市区     | 消防队二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9880 | 市区     | 潘贵村              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9881 | 市区     | 10kV 蠡景苑 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 474          | 474             |
| 9882 | 市区     | 10kV 璋山 2#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9883 | 市区     | 10kV 璋山 2#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9884 | 市区     | 10kV 璋山 3#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9885 | 市区     | 10kV 璋山 3#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9886 | 市区     | 10kV 璋山 2#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9887 | 市区     | 10kV 璋山 2#站 T4   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9888 | 市区     | 10kV 璋山 3#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9889 | 市区     | 10kV 璋山 3#站 T4   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9890 | 市区     | 张桥变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9891 | 市区     | 10kV 溪雅 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9892 | 市区     | 10kV 溪雅 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9893 | 市区     | 10kV 溪雅 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9894 | 市区     | 太湖一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9895 | 市区     | 10kV 逸坤雅园 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9896 | 市区     | 10kV 凤屿和院 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9897 | 市区     | 10kV 建华 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9898 | 市区     | 10kV 铂云溪院 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9899 | 市区     | 西站头二变            | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9900 | 市区     | 钱家巷四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9901 | 市区     | 山创配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9902 | 市区     | 20kV 吴都雅苑 4#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9903 | 市区     | 连杆村五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9904 | 市区     | 西元桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9905 | 市区     | 排涝站二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9906 | 市区     | 10kV 文旅城 20#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9907 | 市区     | 20kV 绿郡 2#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9908 | 市区     | 杨树路配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9909 | 市区     | 20kV 绿郡 2#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9910 | 市区     | 20kV 绿郡 3#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9911 | 市区     | 20kV 绿郡 3#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9912 | 市区     | 20kV 绿郡 3#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9913 | 市区     | 20kV 绿郡 3#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9914 | 市区     | 20kV 绿郡 2#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9915 | 市区     | 20kV 绿郡 2#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9916 | 市区     | 二湾二配变            | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 9917 | 市区     | 10kV 文旅城 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9918 | 市区     | 10kV 文旅城 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9919 | 市区     | 10kV 文旅城 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9920 | 市区     | 朝阳三变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9921 | 市区     | 10kV 协民 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9922 | 市区     | 10kV 聆湖美墅 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9923 | 市区     | 械材汇配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9924 | 市区     | 10kV 李高 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9925 | 市区     | 10kV 李高 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9926 | 市区     | 10kV 李高 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 461          | 461             |
| 9927 | 市区     | 10kV 李高 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9928 | 市区     | 10kV 依联园 2#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9929 | 市区     | 10kV 依联园 2#站 T4  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9930 | 市区     | 10kV 依联园 2#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9931 | 市区     | 10kV 依联园 2#站 T3  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9932 | 市区     | 10kV 依联园 3#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9933 | 市区     | 10kV 文旅城 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9934 | 市区     | 10kV 湖晓兰庭 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9935 | 市区     | 20kV 雅居乐 8#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9936 | 市区     | 10kV 依联园 3#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9937 | 市区     | 10kV 依联园 4#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9938 | 市区     | 10kV 依联园 4#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9939 | 市区     | 10kV 依联园 5#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9940 | 市区     | 10kV 依联园 5#站 T4  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9941 | 市区     | 10kV 依联园 5#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9942 | 市区     | 10kV 依联园 5#站 T3  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9943 | 市区     | 10kV 依联园 6#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9944 | 市区     | 10kV 依联园 6#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9945 | 市区     | 10kV 依联园 7#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9946 | 市区     | 10kV 依联园 7#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 9947 | 市区     | 10kV 金茂府 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9948 | 市区     | 10kV 雁栖园 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9949 | 市区     | 后朱巷二配变           | 10       | 400       | 158          | 158             |
| 9950 | 市区     | 华泗变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9951 | 市区     | 10kV 渔梅 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9952 | 市区     | 20kV 和顺玖园 3#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9953 | 市区     | 尧歌二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9954 | 市区     | 10kV 芳华名庭 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9955 | 市区     | 牛塘配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9956 | 市区     | 10kV 方泉 13#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9957 | 市区     | 10kV 方泉 13#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 9958 | 市区     | 10kV 湖悦佳园 1#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9959 | 市区     | 10kV 瑞仕 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9960 | 市区     | 10kV 瑞仕 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9961 | 市区     | 10kV 蠡湖 12#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9962 | 市区     | 10kV 蠡湖 12#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9963 | 市区     | 建工住宅配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9964 | 市区     | 10kV 瑞仕 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9965 | 市区     | 10kV 瑞仕 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9966 | 市区     | 10kV 原筑 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9967 | 市区     | 10kV 原筑 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9968 | 市区     | 10kV 原筑 1#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号   | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9969 | 市区     | 10kV 原筑 1#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9970 | 市区     | 10kV 连大桥 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9971 | 市区     | 10kV 连大桥 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9972 | 市区     | 10kV 庙新 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9973 | 市区     | 10kV 晨光 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9974 | 市区     | 10kV 蠡湖 13#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9975 | 市区     | 10kV 蠡湖 13#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9976 | 市区     | 10kV 蠡湖 13#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9977 | 市区     | 10kV 蠡湖 13#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9978 | 市区     | 张浜八配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 9979 | 市区     | 10kV 连大桥 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9980 | 市区     | 10kV 连大桥 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9981 | 市区     | 20kV 信诚 7#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9982 | 市区     | 20kV 信诚 7#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9983 | 市区     | 20kV 信诚 7#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9984 | 市区     | 20kV 信诚 7#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9985 | 市区     | 10kV 蠡湖 14#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9986 | 市区     | 10kV 蠡湖 14#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9987 | 市区     | 10kV 蠡湖壹号 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9988 | 市区     | 测绘配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9989 | 市区     | 10kV 文旅城 20#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9990 | 市区     | 10kV 誉湖雅园 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9991 | 市区     | 10kV 瑞仕 7#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 9992  | 市区     | 10kV 铁巷 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9993  | 市区     | 20kV 和喜瑞园 5#T3    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 9994  | 市区     | 10kV 荣巷 5#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 9995  | 市区     | 10kV 荣巷 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 9996  | 市区     | 10kV 蠡湖壹号 7#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9997  | 市区     | 10kV 铂云溪院 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9998  | 市区     | 10kV 芳华名庭 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 9999  | 市区     | 龟背山配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10000 | 市区     | 10kV 山水嘉庭 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10001 | 市区     | 多加配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10002 | 市区     | 古溪巷二变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10003 | 市区     | 村委乙配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 10004 | 市区     | 木桥北甲              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10005 | 市区     | 振兴路四              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10006 | 市区     | 20kV 星元 5#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10007 | 市区     | 10kV 方泉苑六期 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10008 | 市区     | 南湾里二变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10009 | 市区     | 10kV 翠景 2#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10010 | 市区     | 10kV 雪印 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10011 | 市区     | 20kV 祥翼 2#站 T3    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10012 | 市区     | 20kV 兴想 16#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10013 | 市区     | 市镇医院 1            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10014 | 市区     | 10kV 柴塘 2#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10015 | 市区     | 易通配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10016 | 市区     | 10kV 湖悦佳园 1#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10017 | 市区     | 晨光 3#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10018 | 市区     | 10kV 李高 14#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10019 | 市区     | 10kV 文旅城 17#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10020 | 市区     | 10kV 铂庭 6#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10021 | 市区     | 10kV 盛荣雅园 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10022 | 市区     | 10kV 瑞仕 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10023 | 市区     | 杨巷村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10024 | 市区     | 10kV 大浮 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10025 | 市区     | 20kV 尚锦 16#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10026 | 市区     | 20kV 尚锦 16#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10027 | 市区     | 20kV 尚锦 16#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10028 | 市区     | 20kV 尚锦 16#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10029 | 市区     | 20kV 尚锦 17#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10030 | 市区     | 20kV 尚锦 17#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10031 | 市区     | 20kV 尚锦 17#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10032 | 市区     | 20kV 尚锦 17#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10033 | 市区     | 诚赐增压配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10034 | 市区     | 10kV 东降 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10035 | 市区     | 10kV 河庄 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10036 | 市区     | 裕西配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10037 | 市区     | 裕东二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10038 | 市区     | 20kV 清源听澜居 4#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10039 | 市区     | 20kV 鸿基 38#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10040 | 市区     | 10kV 盛荣雅园 1#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10041 | 市区     | 中板基建配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10042 | 市区     | 10kV 雁栖园 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10043 | 市区     | 10kV 碧波 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10044 | 市区     | 10kV 方泉苑六期 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10045 | 市区     | 大鸿配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10046 | 市区     | 20kV 龙渚天澜居 5#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10047 | 市区     | 10kV 华著澜庭 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10048 | 市区     | 周潭配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10049 | 市区     | 10kV 聆湖美墅 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10050 | 市区     | 20kV 祥翼 6#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10051 | 市区     | 20kV 和悦澜庭 7#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10052 | 市区     | 10kV 西园 11#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10053 | 市区     | 黄巷部队配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10054 | 市区     | 10kV 芳华名庭 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10055 | 市区     | 涂装厂配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10056 | 市区     | 善埕桥二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10057 | 市区     | 太湖如院 6#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10058 | 市区     | 蠡湖农科              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10059 | 市区     | 20kV 太湖佳园 6#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10060 | 市区     | 10kV 珺悦雅苑 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10061 | 市区     | 10kV 瑞仕 9#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10062 | 市区     | 20kV 明月澜庭 2#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10063 | 市区     | 上山湾配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10064 | 市区     | 20kV 和喜瑞园 6#T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10065 | 市区     | 10kV 珺悦雅苑 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10066 | 市区     | 10kV 熙华雅苑 2#站 T1  | 10       | 800       | 611          | 611             |
| 10067 | 市区     | 10kV 李高 5#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10068 | 市区     | 10kV 水乡 3#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10069 | 市区     | 农科队二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 10070 | 市区     | 20kV 明月澜庭 4#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10071 | 市区     | 10kV 金茂府 7#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10072 | 市区     | 10kV 东坞 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10073 | 市区     | 20kV 和悦澜庭 3#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10074 | 市区     | 10kV 东山 5#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10075 | 市区     | 10kV 翡翠湾雅园 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10076 | 市区     | 10kV 板桥 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10077 | 市区     | 20kV 星誉雅园 3#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10078 | 市区     | 20kV 香馨苑 8#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10079 | 市区     | 20kV 凤起和苑 6#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10080 | 市区     | 10kV 铂庭 6#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10081 | 市区     | 10kV 雁栖园 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10082 | 市区     | 20kV 和顺玖园 3#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10083 | 市区     | 龙村东配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10084 | 市区     | 10kV 东降 5#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10085 | 市区     | 10kV 凤乐馨兰 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10086 | 市区     | 渔港桥                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10087 | 市区     | 20kV 和悦澜庭 6#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10088 | 市区     | 10kV 文旅城 22#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10089 | 市区     | 308 部队一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10090 | 市区     | 军村西配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10091 | 市区     | 10kV 福安状元里 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10092 | 市区     | 长塘                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10093 | 市区     | 陈多加配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10094 | 市区     | 20kV 吴都雅苑 9#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10095 | 市区     | 寿长湾                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 10096 | 市区     | 10kV 熙华雅苑 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10097 | 市区     | 柯玛板业配变             | 10       | 400       | 182          | 182             |
| 10098 | 市区     | 中南十二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10099 | 市区     | 中南六配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10100 | 市区     | 中南二配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10101 | 市区     | 20kV 龙渚天澜居 3#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10102 | 市区     | 20kV 韵月华苑 1#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10103 | 市区     | 20kV 金匱里 11#站 T4   | 20       | 800       | 621          | 621             |
| 10104 | 市区     | 10kV 蠡园人才公寓 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10105 | 市区     | 龙渚二村               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10106 | 市区     | 杨木桥南               | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10107 | 市区     | 20kV 依联园 10#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10108 | 市区     | 10kV 西郊佳苑 3#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 10109 | 市区     | 10kV 分校 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10110 | 市区     | 10kV 西园 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10111 | 市区     | 10kV 锦绣 3#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10112 | 市区     | 10kV 锦绣 3#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10113 | 市区     | 乐市配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10114 | 市区     | 10kV 福安状元里 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10115 | 市区     | 20kV 祥翼 5#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10116 | 市区     | 20kV 辰风云庭 4#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10117 | 市区     | 铂晨名筑 4#站 T3       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10118 | 市区     | 10kV 湖悦佳园 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10119 | 市区     | 10kV 西园 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10120 | 市区     | 古溪巷               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10121 | 市区     | 南镇宾馆              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10122 | 市区     | 市镇东               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10123 | 市区     | 中压厂               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 10124 | 市区     | 10kV 渔花 1#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10125 | 市区     | 镇政府六              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10126 | 市区     | 20kV 依联园 10#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10127 | 市区     | 公园路二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10128 | 市区     | 10kV 文旅城 9#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10129 | 市区     | 10kV 文旅城 9#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10130 | 市区     | 10kV 文旅城 9#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10131 | 市区     | 10kV 文旅城 9#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10132 | 市区     | 20kV 云萃澜庭 1#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10133 | 市区     | 10kV 翡翠湾雅园 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10134 | 市区     | 10KV 落霞 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10135 | 市区     | 20kV 和悦澜庭 8#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10136 | 市区     | 20kV 辰风云庭 2#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10137 | 市区     | 20kV 和喜瑞园 3#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10138 | 市区     | 铂晨名筑 2#站 T1       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10139 | 市区     | 公益四配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10140 | 市区     | 金城十九配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10141 | 市区     | 10kV 湖湾意境 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10142 | 市区     | 10kV 庙新 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10143 | 市区     | 铂晨名筑 3#站 T3       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10144 | 市区     | 10kV 瑞扬 2#站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 10145 | 市区     | 10kV 瑞扬 3#站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 10146 | 市区     | 10kV 瑞扬 4#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 10147 | 市区     | 10kV 瑞扬 4#站 T3    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 10148 | 市区     | 10kV 瑞扬 4#站 T4    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 10149 | 市区     | 10kV 瑞扬 4#站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 10150 | 市区     | 10kV 文旅城 10#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10151 | 市区     | 10kV 文旅城 10#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10152 | 市区     | 10kV 文旅城 10#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10153 | 市区     | 10kV 文旅城 10#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10154 | 市区     | 10kV 文旅城 11#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10155 | 市区     | 10kV 文旅城 11#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10156 | 市区     | 10kV 文旅城 11#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10157 | 市区     | 10kV 文旅城 11#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10158 | 市区     | 20kV 雅居乐 9#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10159 | 市区     | 10kV 开来 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10160 | 市区     | 梁南苑 11#站 T1       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10161 | 市区     | 梁南苑 11#站 T2       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10162 | 市区     | 10kV 雪印 2#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10163 | 市区     | 乌鹊浜二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10164 | 市区     | 20kV 和悦澜庭 6#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10165 | 市区     | 20kV 吴都雅苑 8#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10166 | 市区     | 10kV 方泉 22#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10167 | 市区     | 20kV 雅居 7#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10168 | 市区     | 20kV 雅居 7#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10169 | 市区     | 20kV 雅居 7#站 T3    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10170 | 市区     | 20kV 雅居 7#站 T4    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10171 | 市区     | 20kV 雅居 8#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10172 | 市区     | 20kV 雅居 8#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10173 | 市区     | 20kV 雅居 8#站 T3    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10174 | 市区     | 20kV 雅居 8#站 T4    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10175 | 市区     | 10kV 福安状元里 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10176 | 市区     | 10kV 翠景 1#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10177 | 市区     | 20kV 凤起和苑 5#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10178 | 市区     | 10kV 山水嘉庭 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10179 | 市区     | 李春湾二变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10180 | 市区     | 20kV 畅意雅院 4#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10181 | 市区     | 10kV 福安状元里 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10182 | 市区     | 10kV 曹巷 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10183 | 市区     | 10kV 大渲 4#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10184 | 市区     | 20kV 和喜瑞园 6#T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10185 | 市区     | 20kV 辰风云庭 5#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10186 | 市区     | 10kV 塘舍 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10187 | 市区     | 10kV 康悦熙园 1#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10188 | 市区     | 20kV 雅居 6#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10189 | 市区     | 20kV 雅居 6#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10190 | 市区     | 20kV 吴都雅苑 6#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10191 | 市区     | 20kV 山水澜园 2#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10192 | 市区     | 星河口二变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10193 | 市区     | 金城三十配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10194 | 市区     | 10kV 瑞仕 7#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10195 | 市区     | 10kV 荣巷 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10196 | 市区     | 凯发苑三              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10197 | 市区     | 10kV 福安状元里 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10198 | 市区     | 公益五配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10199 | 市区     | 公益六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10200 | 市区     | 10kV 文旅城 23#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10201 | 市区     | 10kV 李高 12#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10202 | 市区     | 10kV 逸坤雅园 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10203 | 市区     | 20kV 立信 5#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10204 | 市区     | 10kV 申梅苑 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10205 | 市区     | 10kV 熙华雅苑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10206 | 市区     | 10kV 钱隆 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10207 | 市区     | 20kV 明月澜庭 4#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10208 | 市区     | 蓓蕾三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10209 | 市区     | 公益七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10210 | 市区     | 10kV 凤乐馨兰 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10211 | 市区     | 10kV 石塘 2#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10212 | 市区     | 10kV 圣芭 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10213 | 市区     | 10kV 旺安佳园 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10214 | 市区     | 威特配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10215 | 市区     | 氏机配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10216 | 市区     | 农机厂八             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10217 | 市区     | 10kV 雁栖园 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10218 | 市区     | 10kV 住友 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10219 | 市区     | 塑料三厂配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10220 | 市区     | 10kV 万景 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10221 | 市区     | 邮电局十七            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10222 | 市区     | 皮革厂配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10223 | 市区     | 10kV 映湖玖园 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10224 | 市区     | 金城二七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10225 | 市区     | 10kV 庙桥 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10226 | 市区     | 金城十三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10227 | 市区     | 10kV 湖湾意境 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10228 | 市区     | 10kV 翠景 2#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10229 | 市区     | 10kV 檀溪湾 21#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10230 | 市区     | 陶巷 3#箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10231 | 市区     | 10kV 湖山 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10232 | 市区     | 10kV 幸福里 10#站 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10233 | 市区     | 10kV 丹贝 1#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10234 | 市区     | 上里东十一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10235 | 市区     | 20kV 明月澜庭 3#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10236 | 市区     | 20kV 吴都雅苑 5#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10237 | 市区     | 10kV 姚湾 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10238 | 市区     | 扬帆液压配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10239 | 市区     | 10kV 凤屿和院 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10240 | 市区     | 10kV 麋巷 1#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10241 | 市区     | 铂晨名筑 4#站 T2       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10242 | 市区     | 20kV 吴都雅苑 8#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10243 | 市区     | 10kV 蒋浜 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10244 | 市区     | 溪鱼一配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10245 | 市区     | 10kV 塘舍 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10246 | 市区     | 科茂配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10247 | 市区     | 10kV 赤咀 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10248 | 市区     | 20kV 畅意雅院 4#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10249 | 市区     | 10kV 金茂府 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10250 | 市区     | 10kV 黄湾 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10251 | 市区     | 10kV 誉湖雅园 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10252 | 市区     | 10kV 铁巷 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10253 | 市区     | 20kV 和璟蓝园 2#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10254 | 市区     | 20kV 龙渚天澜居 2#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10255 | 市区     | 10kV 福安状元里 7#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10256 | 市区     | 10kV 凤屿和院 6#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10257 | 市区     | 10kV 东降 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10258 | 市区     | 10kV 美湖 7#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10259 | 市区     | 10kV 美湖 7#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10260 | 市区     | 10kV 美湖 7#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10261 | 市区     | 10kV 美湖 7#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10262 | 市区     | 10kV 琚悦雅苑 4#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10263 | 市区     | 10kV 袁塘 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10264 | 市区     | 泵站配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 10265 | 市区     | 20kV 星誉雅园 3#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10266 | 市区     | 10kV 小南湾 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10267 | 市区     | 20kV 辰风云庭 4#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10268 | 市区     | 10kV 普睿 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10269 | 市区     | 10kV 湖晓兰庭 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10270 | 市区     | 20kV 畅意雅院 2#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10271 | 市区     | 荣昌元筑配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10272 | 市区     | 10kV 雁栖园 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10273 | 市区     | 20kV 明月澜庭 2#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10274 | 市区     | 10kV 文旅城 24#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10275 | 市区     | 10kV 湖湾意境 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10276 | 市区     | 10kV 盛荣雅园 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10277 | 市区     | 10kV 山湖嘉院 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10278 | 市区     | 20kV 蓝庭 4#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10279 | 市区     | 20kV 蓝庭 4#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10280 | 市区     | 陶巷 6#箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10281 | 市区     | 10kV 山水嘉庭 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10282 | 市区     | 20kV 雪新苑 10#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10283 | 市区     | 10kV 铂庭 7#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10284 | 市区     | 下基湾二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 10285 | 市区     | 10kV 铂庭 6#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10286 | 市区     | 10kV 落霞 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10287 | 市区     | 10kV 澜岸 9#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10288 | 市区     | 10kV 文旅城 20#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10289 | 市区     | 10kV 庙新 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10290 | 市区     | 20kV 海和清舒院 2#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10291 | 市区     | 10kV 翡翠湾雅园 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10292 | 市区     | 20kV 瑗颐湾 6#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10293 | 市区     | 20kV 瑗颐湾 6#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10294 | 市区     | 20kV 瑗颐湾 6#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10295 | 市区     | 20kV 瑗颐湾 6#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10296 | 市区     | 10kV 赤咀 1#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10297 | 市区     | 10kV 赤咀 2#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10298 | 市区     | 10kV 西园 7#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10299 | 市区     | 20kV 钰璟尚贤居 2#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10300 | 市区     | 青农站配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10301 | 市区     | 10kV 聆湖雅筑 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10302 | 市区     | 10kV 翡翠湾雅园 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10303 | 市区     | 忍草庵二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10304 | 市区     | 鲍家村配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10305 | 市区     | 10kV 板桥 5#箱变 T1   | 10       | 630       | 495          | 495             |
| 10306 | 市区     | 王甲里二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10307 | 市区     | 10kV 金茂府 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10308 | 市区     | 10kV 天骄 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10309 | 市区     | 20kV 雪新苑 10#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10310 | 市区     | 20kV 星湖雅园 5#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10311 | 市区     | 20kV 山水澜园 2#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10312 | 市区     | 20kV 清源听澜居 3#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10313 | 市区     | 永通二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10314 | 市区     | 10kV 大渲 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10315 | 市区     | 10kV 金茂府 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10316 | 市区     | 10kV 誉湖雅园 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10317 | 市区     | 10kV 李高 8#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10318 | 市区     | 20kV 瑗颐湾 3#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10319 | 市区     | 20kV 瑗颐湾 3#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10320 | 市区     | 20kV 瑗颐湾 4#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10321 | 市区     | 20kV 瑗颐湾 4#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10322 | 市区     | 20kV 瑗颐湾 4#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10323 | 市区     | 20kV 瑗颐湾 4#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10324 | 市区     | 东山头南             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10325 | 市区     | 20kV 吴都雅苑 7#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10326 | 市区     | 20kV 金匱里 9#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10327 | 市区     | 10kV 溪雅 11#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10328 | 市区     | 10kV 溪雅 11#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10329 | 市区     | 10kV 溪雅 12#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10330 | 市区     | 20kV 瑗颐湾 5#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10331 | 市区     | 10kV 美湖 4#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10332 | 市区     | 10kV 雁栖园 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10333 | 市区     | 20kV 香馨苑 6#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10334 | 市区     | 10kV 铂云溪院 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10335 | 市区     | 10kV 溪雅 12#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10336 | 市区     | 10kV 溪雅 13#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10337 | 市区     | 10kV 溪雅 13#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10338 | 市区     | 10kV 檀溪湾 15#箱变 T1 | 10       | 630       | 497          | 497             |
| 10339 | 市区     | 10kV 聆湖雅筑 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10340 | 市区     | 10kV 溪雅 14#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10341 | 市区     | 10kV 溪雅 14#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10342 | 市区     | 20kV 愉樾雅居 8#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10343 | 市区     | 10kV 熙华雅苑 2#站 T4  | 10       | 800       | 586          | 586             |
| 10344 | 市区     | 10kV 溪雅 15#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10345 | 市区     | 10kV 溪雅 15#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10346 | 市区     | 20kV 和顺玖园 5#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10347 | 市区     | 10kV 福安状元里 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10348 | 市区     | 10kV 幸福里 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10349 | 市区     | 10kV 翡翠湾雅园 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10350 | 市区     | 10kV 栖庭 4#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10351 | 市区     | 大元                | 10       | 400       | 118          | 118             |
| 10352 | 市区     | 王典桥二              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10353 | 市区     | 10kV 铂云溪院 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10354 | 市区     | 10kV 方泉 22#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10355 | 市区     | 20kV 兴想 16#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10356 | 市区     | 20kV 悦园 14#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10357 | 市区     | 20kV 鸿基 37#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10358 | 市区     | 20kV 兴想 17#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10359 | 市区     | 20kV 立信 5#站 T3    | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10360 | 市区     | 马鞍社区配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10361 | 市区     | 20kV 悦园 13#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10362 | 市区     | 20kV 悦园 13#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10363 | 市区     | 20kV 悦园 13#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10364 | 市区     | 20kV 悦园 13#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10365 | 市区     | 20kV 悦园 12#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10366 | 市区     | 20kV 悦园 12#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10367 | 市区     | 20kV 清源听澜居 7#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10368 | 市区     | 10kV 青山二村 1#箱 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10369 | 市区     | 10kV 凤屿和院 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10370 | 市区     | 10kV 誉湖雅园 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10371 | 市区     | 20kV 畅意雅院 5#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10372 | 市区     | 20kV 瑗颐湾 5#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10373 | 市区     | 20kV 瑗颐湾 5#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10374 | 市区     | 20kV 瑗颐湾 5#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10375 | 市区     | 前张野一配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 10376 | 市区     | 10kV 姚湾 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10377 | 市区     | 10kV 铂庭 6#站 T2    | 10       | 800       | 594          | 594             |
| 10378 | 市区     | 10kV 嘉禾 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10379 | 市区     | 10kV 湖晓兰庭 1#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10380 | 市区     | 菜场北一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10381 | 市区     | 10kV 雁栖园 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10382 | 市区     | 20kV 金匱里 7#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10383 | 市区     | 20kV 和悦澜庭 4#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10384 | 市区     | 20kV 和喜瑞园 2#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10385 | 市区     | 天骄 5#箱变 T1        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10386 | 市区     | 20kV 海悦花园 3#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10387 | 市区     | 20kV 海悦花园 3#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10388 | 市区     | 20kV 海悦花园 3#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10389 | 市区     | 20kV 海悦花园 3#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10390 | 市区     | 20kV 海悦花园 4#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10391 | 市区     | 20kV 海悦花园 4#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10392 | 市区     | 20kV 海悦花园 4#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10393 | 市区     | 20kV 海悦花园 4#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10394 | 市区     | 20kV 畅意雅院 3#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10395 | 市区     | 20kV 钰璟尚贤居 4#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10396 | 市区     | 周巷房配变             | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 10397 | 市区     | 金石路泵站             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 10398 | 市区     | 兴隆三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10399 | 市区     | 10kV 香阁豪庭 1#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10400 | 市区     | 10kV 檀溪湾 22#箱变 T1 | 10       | 630       | 455          | 455             |
| 10401 | 市区     | 20kV 海和清舒院 2#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10402 | 市区     | 10kV 湖晓兰庭 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10403 | 市区     | 永丰六配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10404 | 市区     | 20kV 吴都雅苑 2#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10405 | 市区     | 10kV 西郊佳苑 3#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10406 | 市区     | 龙延西电配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10407 | 市区     | 辛光新村             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 10408 | 市区     | 10kV 苏锡 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10409 | 市区     | 10kV 铂庭 7#站 T1   | 10       | 800       | 588          | 588             |
| 10410 | 市区     | 20kV 金匮里 9#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10411 | 市区     | 水产公司             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10412 | 市区     | 10kV 大浮 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10413 | 市区     | 10kV 荣巷 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10414 | 市区     | 20kV 贡湖苑 12#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10415 | 市区     | 10kV 圣芭 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10416 | 市区     | 10kV 灵达 4#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10417 | 市区     | 10kV 瑞仕 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10418 | 市区     | 鲍家惠巷配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10419 | 市区     | 西林泵              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10420 | 市区     | 10kV 李高 9#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10421 | 市区     | 10kV 香樟园 9#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10422 | 市区     | 10kV 香樟园 9#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10423 | 市区     | 10kV 香樟园 9#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10424 | 市区     | 10kV 溪雅 9#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10425 | 市区     | 10kV 溪雅 9#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10426 | 市区     | 10kV 溪雅 9#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10427 | 市区     | 10kV 溪雅 9#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10428 | 市区     | 10kV 香樟园 8#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10429 | 市区     | 10kV 香樟园 8#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10430 | 市区     | 20kV 和喜瑞园 5#T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10431 | 市区     | 10kV 溪雅 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10432 | 市区     | 10kV 溪雅 8#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10433 | 市区     | 10kV 溪雅 8#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10434 | 市区     | 10kV 溪雅 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10435 | 市区     | 10kV 香樟园 10#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10436 | 市区     | 10kV 香樟园 10#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10437 | 市区     | 10kV 香樟园 10#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10438 | 市区     | 10kV 香樟园 10#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10439 | 市区     | 10kV 蠡湖壹号 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10440 | 市区     | 10kV 蠡湖壹号 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10441 | 市区     | 10kV 蠡湖壹号 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10442 | 市区     | 10kV 蠡湖壹号 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10443 | 市区     | 10kV 蠡湖壹号 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10444 | 市区     | 10kV 蠡湖壹号 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10445 | 市区     | 10kV 蠡湖壹号 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10446 | 市区     | 10kV 蠡湖壹号 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10447 | 市区     | 10kV 香樟园 11#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10448 | 市区     | 10kV 香樟园 11#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10449 | 市区     | 10kV 香樟园 11#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10450 | 市区     | 10kV 香樟园 11#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10451 | 市区     | 10kV 溪雅 10#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10452 | 市区     | 10kV 溪雅 10#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10453 | 市区     | 20kV 金匱里 11#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10454 | 市区     | 20kV 雪新苑 12#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10455 | 市区     | 20kV 水乡苑 25#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10456 | 市区     | 20kV 水乡苑 25#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10457 | 市区     | 20kV 水乡苑 26#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10458 | 市区     | 20kV 水乡苑 26#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10459 | 市区     | 20kV 水乡苑 26#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10460 | 市区     | 20kV 水乡苑 26#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10461 | 市区     | 20kV 水乡苑 27#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10462 | 市区     | 20kV 水乡苑 27#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10463 | 市区     | 20kV 水乡苑 27#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10464 | 市区     | 20kV 水乡苑 27#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10465 | 市区     | 20kV 鸿基 12#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10466 | 市区     | 20kV 鸿基 12#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10467 | 市区     | 10kV 军路 1#箱变 T1  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 10468 | 市区     | 20kV 兴想 9#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10469 | 市区     | 20kV 兴想 9#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10470 | 市区     | 20kV 兴想 9#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10471 | 市区     | 20kV 兴想 9#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10472 | 市区     | 10kV 荣裕 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10473 | 市区     | 10kV 荣裕 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10474 | 市区     | 10kV 荣裕 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10475 | 市区     | 10kV 荣裕 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10476 | 市区     | 翠园十四配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10477 | 市区     | 翠园七配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10478 | 市区     | 葛巷二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10479 | 市区     | 育才二村二          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10480 | 市区     | 鱼巷乙            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10481 | 市区     | 恒盛配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 10482 | 市区     | 连村配变           | 10       | 400       | 196          | 196             |
| 10483 | 市区     | 10kV 溪雅 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10484 | 市区     | 10kV 溪雅 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10485 | 市区     | 10kV 溪雅 7#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10486 | 市区     | 10kV 溪雅 7#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10487 | 市区     | 10kV 溪雅 7#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10488 | 市区     | 10kV 溪雅 7#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10489 | 市区     | 槟园#1 站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10490 | 市区     | 槟园#1 站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10491 | 市区     | 10kV 槟园 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10492 | 市区     | 10kV 槟园 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10493 | 市区     | 10kV 槟园 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10494 | 市区     | 10kV 槟园 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10495 | 市区     | 永丰五            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 10496 | 市区     | 隐秀路灯配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 10497 | 市区     | 幼儿园六           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10498 | 市区     | 太湖同步配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10499 | 市区     | 果园配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 10500 | 市区     | 20kV 太湖佳园 5#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10501 | 市区     | 20kV 太湖佳园 5#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10502 | 市区     | 工业园四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10503 | 市区     | 西桥头七配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10504 | 市区     | 路耿上配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10505 | 市区     | 20kV 雪溪苑 1#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10506 | 市区     | 20kV 雪溪苑 2#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10507 | 市区     | 20kV 雪溪苑 3#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10508 | 市区     | 20kV 雪溪苑 3#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10509 | 市区     | 20kV 雪溪苑 4#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10510 | 市区     | 20kV 雪溪苑 5#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10511 | 市区     | 20kV 雪溪苑 1#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10512 | 市区     | 20kV 雪溪苑 2#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10513 | 市区     | 20kV 雪溪苑 3#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10514 | 市区     | 20kV 雪溪苑 4#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10515 | 市区     | 20kV 雪溪苑 5#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10516 | 市区     | 10kV 星湖苑站 T3     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 10517 | 市区     | 10kV 星湖苑站 T4     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 10518 | 市区     | 张典桥二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 10519 | 市区     | 20kV 天禧 2#站 T1   | 20       | 800       | 625          | 625             |
| 10520 | 市区     | 20kV 天禧 2#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10521 | 市区     | 20kV 天禧 2#站 T3    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10522 | 市区     | 20kV 天禧 2#站 T4    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10523 | 市区     | 大张巷丙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10524 | 市区     | 20kV 鸿基 35#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10525 | 市区     | 20kV 鸿基 35#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10526 | 市区     | 20kV 鸿基 36#站 T1   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10527 | 市区     | 20kV 鸿基 36#站 T2   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10528 | 市区     | 许巷五配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10529 | 市区     | 龚巷村配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10530 | 市区     | 大池路甲配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10531 | 市区     | 张野配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10532 | 市区     | 10kV 溪雅 2#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10533 | 市区     | 10kV 溪雅 2#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10534 | 市区     | 10kV 溪雅 2#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10535 | 市区     | 10kV 溪雅 2#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10536 | 市区     | 10kV 溪雅 3#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10537 | 市区     | 10kV 溪雅 3#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10538 | 市区     | 10kV 溪雅 3#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10539 | 市区     | 10kV 溪雅 3#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10540 | 市区     | 10kV 溪雅 4#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10541 | 市区     | 20kV 雪新苑 12#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10542 | 市区     | 10kV 方泉苑六期 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10543 | 市区     | 10kV 圣芭 10#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10544 | 市区     | 20kV 星元 5#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10545 | 市区     | 10kV 熙华雅苑 5#站 T1  | 10       | 800       | 621          | 621             |
| 10546 | 市区     | 10kV 袁塘 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10547 | 市区     | 市镇医院四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10548 | 市区     | 上湾配变              | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 10549 | 市区     | 杨家旦二变             | 10       | 400       | 139          | 139             |
| 10550 | 市区     | 10kV 文旅城 20#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10551 | 市区     | 10kV 瑞仕 6#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10552 | 市区     | 10kV 金茂府 7#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10553 | 市区     | 20kV 和悦澜庭 2#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10554 | 市区     | 团结八配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10555 | 市区     | 二号桥               | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 10556 | 市区     | 北岸中配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 10557 | 市区     | 梁南大队配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10558 | 市区     | 运输大队配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10559 | 市区     | 张巷六配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10560 | 市区     | 汽车检测站             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 10561 | 市区     | 球钢配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10562 | 市区     | 大通公司配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10563 | 市区     | 电力站二              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10564 | 市区     | 排水管理三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 10565 | 市区     | 20kV 龙渚天澜居 4#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10566 | 市区     | 20kV 和悦澜庭 3#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10567 | 市区     | 后吴变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10568 | 市区     | 20kV 和悦澜庭 5#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10569 | 市区     | 10kV 文旅城 25#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10570 | 市区     | 马鞍苑配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10571 | 市区     | 10kV 梅花 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10572 | 市区     | 梁南曹巷配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10573 | 市区     | 10kV 翠园 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10574 | 市区     | 20kV 星元 4#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10575 | 市区     | 10kV 香阁豪庭 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10576 | 市区     | 10kV 山湖嘉院 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10577 | 市区     | 20kV 星湖雅园 6#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10578 | 市区     | 倪桥头二             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10579 | 市区     | 10kV 孙蒋 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10580 | 市区     | 农场               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10581 | 市区     | 恒通电表配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10582 | 市区     | 恒威洁具             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10583 | 市区     | 10kV 北桥 2#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 10584 | 市区     | 10kV 北桥 2#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 10585 | 市区     | 10kV 北桥 3#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 10586 | 市区     | 10kV 北桥 3#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 10587 | 市区     | 10kV 北桥 3#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 10588 | 市区     | 10kV 北桥 3#站 T4   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 10589 | 市区     | 10kV 北桥 4#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10590 | 市区     | 10kV 北桥 4#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 10591 | 市区     | 20kV 尚锦 13#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10592 | 市区     | 20kV 尚锦 13#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10593 | 市区     | 20kV 尚锦 13#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10594 | 市区     | 20kV 尚锦 13#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10595 | 市区     | 20kV 尚锦 14#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10596 | 市区     | 20kV 尚锦 14#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10597 | 市区     | 20kV 尚锦 14#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10598 | 市区     | 20kV 尚锦 14#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10599 | 市区     | 20kV 魅力 10#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10600 | 市区     | 20kV 魅力 10#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10601 | 市区     | 20kV 魅力 11#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10602 | 市区     | 20kV 魅力 11#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10603 | 市区     | 华谊配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10604 | 市区     | 和田               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 10605 | 市区     | 曹场配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10606 | 市区     | 20kV 和璟蓝园 2#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10607 | 市区     | 20kV 兴想 11#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10608 | 市区     | 20kV 兴想 11#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10609 | 市区     | 20kV 兴想 11#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10610 | 市区     | 20kV 香馨苑 8#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10611 | 市区     | 20kV 兴想 11#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10612 | 市区     | 20kV 鸿基 37#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10613 | 市区     | 10kV 聆湖美墅 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10614 | 市区     | 10kV 福安状元里 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10615 | 市区     | 10kV 塘前 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10616 | 市区     | 10kV 珺悦雅苑 4#站 T3  | 10       | 800       | 626          | 626             |
| 10617 | 市区     | 10kV 瑞仕 7#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10618 | 市区     | 啤酒园               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10619 | 市区     | 团村配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10620 | 市区     | 10kV 东降 3#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10621 | 市区     | 10kV 文旅城 26#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10622 | 市区     | 10kV 康悦熙园 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10623 | 市区     | 10kV 东大 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10624 | 市区     | 20kV 凤起和苑 6#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10625 | 市区     | 10kV 翡翠湾雅园 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10626 | 市区     | 湖山三配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 10627 | 市区     | 20kV 星湖雅园 4#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10628 | 市区     | 10kV 货运 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10629 | 市区     | 永丰二变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10630 | 市区     | 10kV 东降 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10631 | 市区     | 10kV 瑞仕 5#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10632 | 市区     | 20kV 玉兰 17#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10633 | 市区     | 20kV 玉兰 17#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10634 | 市区     | 20kV 魅力 12#站 T1   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10635 | 市区     | 20kV 魅力 12#站 T2   | 20       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10636 | 市区     | 20kV 魅力 13#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10637 | 市区     | 20kV 魅力 13#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10638 | 市区     | 龙飞食品配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10639 | 市区     | 山公墓配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10640 | 市区     | 10kV 龙盘 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10641 | 市区     | 10kV 雁栖园 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10642 | 市区     | 10kV 周潭 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10643 | 市区     | 20kV 水乡苑 23#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10644 | 市区     | 20kV 水乡苑 24#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10645 | 市区     | 20kV 水乡苑 24#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10646 | 市区     | 20kV 水乡苑 24#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10647 | 市区     | 20kV 水乡苑 24#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10648 | 市区     | 鲍家桥东             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 10649 | 市区     | 周潭老街             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 10650 | 市区     | 20kV 天鹅 20#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10651 | 市区     | 20kV 天鹅 20#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10652 | 市区     | 20kV 天鹅 20#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10653 | 市区     | 20kV 天鹅 20#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10654 | 市区     | 方泉 6#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10655 | 市区     | 方泉 6#站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10656 | 市区     | 方泉 7#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10657 | 市区     | 方泉 7#站 T3        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10658 | 市区     | 方泉 7#站 T4        | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10659 | 市区     | 方泉 7#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10660 | 市区     | 船校配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 10661 | 市区     | 10kV 幸福里 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10662 | 市区     | 10kV 幸福里 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10663 | 市区     | 10kV 幸福里 3#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 10664 | 市区     | 10kV 幸福里 3#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 10665 | 市区     | 10kV 幸福里 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10666 | 市区     | 10kV 幸福里 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10667 | 市区     | 10kV 幸福里 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10668 | 市区     | 10kV 幸福里 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10669 | 市区     | 20kV 天鹅 18#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10670 | 市区     | 20kV 天鹅 18#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10671 | 市区     | 20kV 天鹅 18#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10672 | 市区     | 20kV 天鹅 18#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10673 | 市区     | 20kV 天鹅 22#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10674 | 市区     | 20kV 天鹅 22#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10675 | 市区     | 20kV 天鹅 22#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10676 | 市区     | 20kV 天鹅 22#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10677 | 市区     | 20kV 天鹅 23#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10678 | 市区     | 20kV 天鹅 23#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10679 | 市区     | 20kV 天鹅 23#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10680 | 市区     | 20kV 天鹅 23#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10681 | 市区     | 10kV 大池 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 493          | 493             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10682 | 市区     | 10kV 大池 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10683 | 市区     | 10kV 大池 3#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10684 | 市区     | 10kV 大池 4#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10685 | 市区     | 10kV 香樟园 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10686 | 市区     | 方泉 8#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10687 | 市区     | 方泉 8#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10688 | 市区     | 10kV 鑫龙 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10689 | 市区     | 10kV 鑫龙 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10690 | 市区     | 10kV 鑫龙 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10691 | 市区     | 10kV 鑫龙 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10692 | 市区     | 10kV 鑫龙 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10693 | 市区     | 10kV 鑫龙 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10694 | 市区     | 10kV 鑫龙 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10695 | 市区     | 10kV 立人 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10696 | 市区     | 10kV 鑫龙 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10697 | 市区     | 10kV 香樟园 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10698 | 市区     | 10kV 香樟园 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10699 | 市区     | 10kV 香樟园 2#站 T2 | 10       | 800       | 627          | 627             |
| 10700 | 市区     | 10kV 香樟园 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10701 | 市区     | 飞达二             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10702 | 市区     | 暖通配变            | 10       | 400       | 173          | 173             |
| 10703 | 市区     | 武警二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 10704 | 市区     | 10kV 锡景苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10705 | 市区     | 10kV 锡景苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10706 | 市区     | 10kV 锡景苑 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10707 | 市区     | 10kV 锡景苑 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10708 | 市区     | 10kV 锡景苑 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10709 | 市区     | 10kV 锡景苑 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10710 | 市区     | 20kV 雪溪苑 6#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10711 | 市区     | 20kV 雪溪苑 6#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10712 | 市区     | 20kV 雪溪苑 6#站 T3 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10713 | 市区     | 20kV 雪溪苑 7#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10714 | 市区     | 20kV 天鹅 24#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10715 | 市区     | 20kV 天鹅 24#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10716 | 市区     | 蠡湖 9#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10717 | 市区     | 铂庭 2#站 T1       | 10       | 800       | 631          | 631             |
| 10718 | 市区     | 铂庭 2#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10719 | 市区     | 铂庭 3#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10720 | 市区     | 铂庭 3#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10721 | 市区     | 10kV 香槟 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10722 | 市区     | 10kV 香槟 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10723 | 市区     | 10kV 香槟 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10724 | 市区     | 10kV 香槟 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10725 | 市区     | 10kV 香槟 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10726 | 市区     | 10kV 香槟 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10727 | 市区     | 20kV 雪溪苑 7#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10728 | 市区     | 20kV 玉兰 6#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10729 | 市区     | 20kV 玉兰 6#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10730 | 市区     | 20kV 玉兰 6#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10731 | 市区     | 20kV 玉兰 6#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10732 | 市区     | 方泰配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 10733 | 市区     | 金匮里 2#站 T1      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10734 | 市区     | 金匮里 2#站 T2      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10735 | 市区     | 金匮里 2#站 T3      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10736 | 市区     | 金匮里 2#站 T4      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10737 | 市区     | 金匮里 3#站 T1      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10738 | 市区     | 金匮里 3#站 T2      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10739 | 市区     | 金匮里 3#站 T3      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10740 | 市区     | 金匮里 3#站 T4      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10741 | 市区     | 10kV 逸泉 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10742 | 市区     | 10kV 逸泉 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10743 | 市区     | 20kV 玉兰 7#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10744 | 市区     | 20kV 玉兰 7#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10745 | 市区     | 20kV 玉兰 8#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10746 | 市区     | 20kV 玉兰 8#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10747 | 市区     | 20kV 玉兰 9#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10748 | 市区     | 20kV 玉兰 9#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10749 | 市区     | 20kV 玉兰 10#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10750 | 市区     | 20kV 玉兰 10#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10751 | 市区     | 20kV 玉兰 11#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10752 | 市区     | 20kV 玉兰 11#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10753 | 市区     | 金匮里 4#站 T1      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10754 | 市区     | 金匮里 4#站 T2      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10755 | 市区     | 金匮里 4#站 T3      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10756 | 市区     | 金匮里 4#站 T4      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10757 | 市区     | 金匮里 5#站 T1      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10758 | 市区     | 金匮里 5#站 T2      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10759 | 市区     | 胡埭小学配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10760 | 市区     | 蠡湖 10#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10761 | 市区     | 蠡湖 10#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10762 | 市区     | 蠡湖 11#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10763 | 市区     | 20kV 观山 1#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10764 | 市区     | 20kV 观山 1#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10765 | 市区     | 20kV 魅力 5#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10766 | 市区     | 20kV 魅力 5#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10767 | 市区     | 20kV 魅力 6#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10768 | 市区     | 20kV 魅力 6#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10769 | 市区     | 蠡湖 11#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10770 | 市区     | 梁南苑 2#站 T1      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10771 | 市区     | 梁南苑 2#站 T2      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10772 | 市区     | 梁南苑 3#站 T1      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10773 | 市区     | 梁南苑 3#站 T2      | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10774 | 市区     | 梁南苑 4#站 T1       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10775 | 市区     | 梁南苑 4#站 T2       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10776 | 市区     | 梁南苑 4#站 T3       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10777 | 市区     | 梁南苑 4#站 T4       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10778 | 市区     | 梁南苑 5#站 T1       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10779 | 市区     | 梁南苑 5#站 T2       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10780 | 市区     | 梁南苑 6#站 T1       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10781 | 市区     | 梁南苑 6#站 T2       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10782 | 市区     | 梁南苑 6#站 T3       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10783 | 市区     | 梁南苑 6#站 T4       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10784 | 市区     | 梁南苑 7#站 T1       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10785 | 市区     | 梁南苑 7#站 T2       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10786 | 市区     | 蠡园开发一配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 10787 | 市区     | 梁南苑 8#站 T1       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10788 | 市区     | 梁南苑 8#站 T2       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10789 | 市区     | 梁南苑 9#站 T1       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10790 | 市区     | 梁南苑 9#站 T2       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10791 | 市区     | 梁南苑 10#站 T1      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10792 | 市区     | 梁南苑 10#站 T2      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10793 | 市区     | 梁南苑 12#站 T1      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10794 | 市区     | 梁南苑 12#站 T2      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10795 | 市区     | 蠡园开发二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10796 | 市区     | 10kV 蠡景苑 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 495          | 495             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10797 | 市区     | 20kV 仙河苑 24#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10798 | 市区     | 20kV 仙河苑 23#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10799 | 市区     | 20kV 仙河苑 23#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10800 | 市区     | 20kV 仙河苑 24#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10801 | 市区     | 20kV 仙河苑 23#站 T3 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10802 | 市区     | 20kV 仙河苑 25#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10803 | 市区     | 20kV 仙河苑 25#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10804 | 市区     | 20kV 鸿基 17#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10805 | 市区     | 20kV 鸿基 17#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10806 | 市区     | 20kV 鸿基 18#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10807 | 市区     | 20kV 鸿基 18#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10808 | 市区     | 20kV 鸿基 19#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10809 | 市区     | 20kV 鸿基 19#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10810 | 市区     | 20kV 鸿基 20#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10811 | 市区     | 20kV 鸿基 20#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10812 | 市区     | 20kV 鸿基 21#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10813 | 市区     | 20kV 鸿基 21#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10814 | 市区     | 贡湖苑 7#站 T1       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10815 | 市区     | 溪岸 3#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10816 | 市区     | 溪岸 3#站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10817 | 市区     | 溪岸 3#站 T3        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10818 | 市区     | 溪岸 3#站 T4        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10819 | 市区     | 加油站二             | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10820 | 市区     | 贡湖苑 7#站 T2      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10821 | 市区     | 贡湖苑 8#站 T1      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10822 | 市区     | 贡湖苑 8#站 T2      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10823 | 市区     | 贡湖苑 8#站 T3      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10824 | 市区     | 贡湖苑 8#站 T4      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10825 | 市区     | 西桥头五配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10826 | 市区     | 20kV 魅力 8#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10827 | 市区     | 大河降东配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10828 | 市区     | 20kV 丰裕苑 4#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10829 | 市区     | 20kV 丰裕苑 4#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10830 | 市区     | 20kV 丰裕苑 4#站 T3 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10831 | 市区     | 10kV 方泉 4#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 10832 | 市区     | 10kV 方泉 4#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 10833 | 市区     | 10kV 方泉 5#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 10834 | 市区     | 10kV 方泉 5#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 10835 | 市区     | 10kV 栖云苑 4#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 10836 | 市区     | 10kV 栖云苑 4#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 10837 | 市区     | 10kV 栖云苑 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10838 | 市区     | 10kV 栖云苑 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10839 | 市区     | 10kV 栖云苑 6#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 10840 | 市区     | 10kV 栖云苑 6#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 10841 | 市区     | 10kV 栖云苑 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10842 | 市区     | 20kV 魅力 8#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10843 | 市区     | 20kV 玖玖世家 4#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10844 | 市区     | 20kV 玖玖世家 4#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10845 | 市区     | 20kV 玖玖世家 4#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10846 | 市区     | 20kV 玖玖世家 4#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10847 | 市区     | 20kV 玖玖世家 5#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10848 | 市区     | 20kV 玖玖世家 5#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10849 | 市区     | 20kV 玖玖世家 5#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10850 | 市区     | 20kV 玖玖世家 5#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10851 | 市区     | 古竹市场配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 10852 | 市区     | 10kV 立人 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10853 | 市区     | 10kV 立人 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10854 | 市区     | 10kV 立人 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10855 | 市区     | 10kV 立人 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10856 | 市区     | 10kV 立人 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10857 | 市区     | 10kV 立人 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10858 | 市区     | 10kV 立人 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10859 | 市区     | 10kV 立人 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10860 | 市区     | 10kV 立人 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10861 | 市区     | 10kV 立人 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10862 | 市区     | 10kV 立人 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10863 | 市区     | 10kV 立人 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10864 | 市区     | 10kV 栖云苑 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10865 | 市区     | 10kV 栖云苑 7#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10866 | 市区     | 10kV 栖云苑 7#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10867 | 市区     | 10kV 栖云苑 7#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10868 | 市区     | 10kV 栖云苑 7#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10869 | 市区     | 20kV 雪溪苑 11#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10870 | 市区     | 20kV 雪溪苑 11#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10871 | 市区     | 20kV 雪溪苑 12#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10872 | 市区     | 20kV 雪溪苑 12#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10873 | 市区     | 20kV 雪溪苑 12#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10874 | 市区     | 20kV 雪溪苑 12#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10875 | 市区     | 20kV 雪溪苑 13#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10876 | 市区     | 20kV 雪溪苑 13#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10877 | 市区     | 20kV 雪溪苑 14#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10878 | 市区     | 华盛苑 10#站 T1      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10879 | 市区     | 华盛苑 10#站 T2      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10880 | 市区     | 华盛苑 2#站 T1       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10881 | 市区     | 华盛苑 2#站 T2       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10882 | 市区     | 华盛苑 2#站 T3       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10883 | 市区     | 华盛苑 2#站 T4       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10884 | 市区     | 华盛苑 3#站 T1       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10885 | 市区     | 华盛苑 3#站 T2       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10886 | 市区     | 华盛苑 3#站 T3       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10887 | 市区     | 华盛苑 3#站 T4       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10888 | 市区     | 华盛苑 4#站 T1       | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10889 | 市区     | 华盛苑 4#站 T2      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10890 | 市区     | 华盛苑 5#站 T1      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10891 | 市区     | 华盛苑 5#站 T2      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10892 | 市区     | 10kV 华盛苑 6#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10893 | 市区     | 10kV 华盛苑 6#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10894 | 市区     | 华盛苑 7#站 T1      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10895 | 市区     | 华盛苑 7#站 T2      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10896 | 市区     | 10kV 锦绣 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10897 | 市区     | 10kV 锦绣 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10898 | 市区     | 10kV 锦绣 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10899 | 市区     | 10kV 锦绣 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10900 | 市区     | 10kV 锦绣 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10901 | 市区     | 10kV 立人 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10902 | 市区     | 10kV 立人 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10903 | 市区     | 10kV 立人 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10904 | 市区     | 景秀苑乙            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 10905 | 市区     | 景秀苑甲配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 10906 | 市区     | 10kV 立人 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10907 | 市区     | 10kV 立人 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10908 | 市区     | 10kV 立人 6#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10909 | 市区     | 10kV 立人 6#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10910 | 市区     | 周甲里             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10911 | 市区     | 10kV 鸿基 16#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10912 | 市区     | 10kV 鸿基 16#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10913 | 市区     | 盘龙配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 10914 | 市区     | 20kV 雪溪苑 14#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10915 | 市区     | 10kV 铂庭 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10916 | 市区     | 10kV 铂庭 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10917 | 市区     | 20kV 华盛苑 8#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10918 | 市区     | 20kV 华盛苑 8#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10919 | 市区     | 华盛苑 9#站 T1       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10920 | 市区     | 华盛苑 9#站 T2       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10921 | 市区     | 10kV 锦绣 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10922 | 市区     | 鲍家菜场配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 10923 | 市区     | 袁家三              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 10924 | 市区     | 20kV 鸿基 22#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10925 | 市区     | 20kV 鸿基 22#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10926 | 市区     | 20kV 鸿基 23#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10927 | 市区     | 20kV 鸿基 23#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10928 | 市区     | 20kV 鸿基 24#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10929 | 市区     | 20kV 鸿基 24#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10930 | 市区     | 20kV 鸿基 25#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10931 | 市区     | 20kV 鸿基 25#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10932 | 市区     | 20kV 鸿基 26#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10933 | 市区     | 20kV 鸿基 26#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10934 | 市区     | 振华德裕             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10935 | 市区     | 海岸城 2#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10936 | 市区     | 海岸城 2#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10937 | 市区     | 海岸城 3#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10938 | 市区     | 海岸城 3#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10939 | 市区     | 海岸城 4#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10940 | 市区     | 海岸城 4#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10941 | 市区     | 海岸城 4#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10942 | 市区     | 海岸城 4#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10943 | 市区     | 贡湖苑 2#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10944 | 市区     | 贡湖苑 2#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10945 | 市区     | 贡湖苑 3#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10946 | 市区     | 贡湖苑 3#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10947 | 市区     | 贡湖苑 4#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10948 | 市区     | 贡湖苑 4#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10949 | 市区     | 贡湖苑 4#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10950 | 市区     | 贡湖苑 4#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10951 | 市区     | 贡湖苑 5#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10952 | 市区     | 贡湖苑 5#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10953 | 市区     | 贡湖苑 5#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10954 | 市区     | 贡湖苑 5#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10955 | 市区     | 贡湖苑 6#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10956 | 市区     | 贡湖苑 6#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10957 | 市区     | 贡湖苑 6#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10958 | 市区     | 贡湖苑 6#站 T4      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10959 | 市区     | 10kV 西杜 3#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10960 | 市区     | 10kV 西杜 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10961 | 市区     | 10kV 西杜 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10962 | 市区     | 轧钢厂 T1          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10963 | 市区     | 10kV 货运 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 10964 | 市区     | 20kV 兴想 7#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10965 | 市区     | 20kV 兴想 7#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10966 | 市区     | 20kV 兴想 7#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10967 | 市区     | 20kV 兴想 7#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10968 | 市区     | 20kV 兴想 8#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10969 | 市区     | 20kV 兴想 8#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10970 | 市区     | 20kV 兴想 8#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10971 | 市区     | 20kV 兴想 8#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10972 | 市区     | 二湾配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 10973 | 市区     | 20kV 蓝庭 3#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10974 | 市区     | 20kV 蓝庭 3#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10975 | 市区     | 20kV 观山 2#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10976 | 市区     | 20kV 观山 2#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 10977 | 市区     | 20kV 观山 3#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10978 | 市区     | 20kV 观山 3#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10979 | 市区     | 20kV 观山 4#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10980 | 市区     | 20kV 观山 4#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 10981 | 市区     | 20kV 观山 5#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10982 | 市区     | 20kV 观山 5#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10983 | 市区     | 鸿基 27#站 T1      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10984 | 市区     | 鸿基 27#站 T2      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10985 | 市区     | 鸿基 28#站 T1      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10986 | 市区     | 鸿基 28#站 T2      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10987 | 市区     | 鸿基 29#站 T1      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10988 | 市区     | 鸿基 29#站 T2      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10989 | 市区     | 鸿基 30#站 T1      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10990 | 市区     | 鸿基 30#站 T2      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10991 | 市区     | 鸿基 31#站 T1      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10992 | 市区     | 鸿基 31#站 T2      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 10993 | 市区     | 锡景苑 3#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10994 | 市区     | 锡景苑 3#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10995 | 市区     | 锡景苑 3#站 T3      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10996 | 市区     | 锡景苑 3#站 T4      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10997 | 市区     | 锡景苑 5#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10998 | 市区     | 锡景苑 5#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 10999 | 市区     | 10kV 龙城 3#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11000 | 市区     | 10kV 鑫龙 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11001 | 市区     | 10kV 鑫龙 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11002 | 市区     | 10kV 溪岸 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11003 | 市区     | 10kV 溪岸 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11004 | 市区     | 10kV 溪岸 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11005 | 市区     | 10kV 溪岸 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11006 | 市区     | 青山路灯配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11007 | 市区     | 10kV 瑞翔 1#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11008 | 市区     | 10kV 瑞翔 1#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11009 | 市区     | 乙杨配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11010 | 市区     | 工业三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11011 | 市区     | 10kV 剑桥 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11012 | 市区     | 10kV 剑桥 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11013 | 市区     | 10kV 马鞍苑 3#站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11014 | 市区     | 10kV 马鞍苑 4#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11015 | 市区     | 10kV 马鞍苑 4#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11016 | 市区     | 10kV 马鞍苑 4#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11017 | 市区     | 10kV 马鞍苑 4#站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11018 | 市区     | 10kV 马鞍苑 5#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11019 | 市区     | 10kV 马鞍苑 5#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11020 | 市区     | 10kV 马鞍苑 5#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11021 | 市区     | 10kV 马鞍苑 5#站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11022 | 市区     | 10kV 马鞍苑 7#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11023 | 市区     | 10kV 马鞍苑 7#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11024 | 市区     | 10kV 马鞍苑 7#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11025 | 市区     | 10kV 马鞍苑 7#站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11026 | 市区     | 10kV 马鞍苑 8#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11027 | 市区     | 10kV 马鞍苑 8#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11028 | 市区     | 10kV 马鞍苑 8#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11029 | 市区     | 10kV 马鞍苑 8#站 T4  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11030 | 市区     | 10kV 马鞍苑 9#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11031 | 市区     | 10kV 马鞍苑 9#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11032 | 市区     | 10kV 马鞍苑 10#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11033 | 市区     | 正明二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11034 | 市区     | 孟村               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11035 | 市区     | 朱巷北              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11036 | 市区     | 芮巷街              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11037 | 市区     | 10kV 马鞍苑 10#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11038 | 市区     | 10kV 马鞍苑 10#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11039 | 市区     | 10kV 马鞍苑 10#站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11040 | 市区     | 10kV 马鞍苑 11#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11041 | 市区     | 10kV 马鞍苑 11#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11042 | 市区     | 10kV 马鞍苑 11#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11043 | 市区     | 10kV 马鞍苑 11#站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11044 | 市区     | 派出所六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11045 | 市区     | 别墅区三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11046 | 市区     | 别墅区四配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11047 | 市区     | 锡西化机             | 10       | 400       | 243          | 243             |
| 11048 | 市区     | 龙渚三村             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11049 | 市区     | 新瑞               | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11050 | 市区     | 10kV 御园 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11051 | 市区     | 10kV 御园 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11052 | 市区     | 峰影三              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11053 | 市区     | 10kV 香槟 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11054 | 市区     | 10kV 香槟 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11055 | 市区     | 10kV 香槟 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11056 | 市区     | 10kV 香槟 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11057 | 市区     | 10kV 香槟 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11058 | 市区     | 10kV 香槟 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11059 | 市区     | 10kV 幸福里 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11060 | 市区     | 10kV 幸福里 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11061 | 市区     | 10kV 幸福里 6#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11062 | 市区     | 10kV 幸福里 6#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11063 | 市区     | 10kV 剑桥 7#站 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11064 | 市区     | 10kV 剑桥 7#站 T2   | 10       | 630       | 498          | 498             |
| 11065 | 市区     | 20kV 华憬佳园 1#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 11066 | 市区     | 20kV 华憬佳园 1#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 11067 | 市区     | 20kV 华憬佳园 3#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11068 | 市区     | 20kV 华憬佳园 3#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11069 | 市区     | 20kV 华憬佳园 2#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 11070 | 市区     | 20kV 华憬佳园 2#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 11071 | 市区     | 20kV 华憬佳园 2#站 T3 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 11072 | 市区     | 20kV 华憬佳园 2#站 T4 | 20       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11073 | 市区     | 徐仙桥二             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11074 | 市区     | 杨家旦北配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11075 | 市区     | 20kV 华憬佳园 4#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 11076 | 市区     | 20kV 华憬佳园 4#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 11077 | 市区     | 20kV 华憬佳园 4#站 T3 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 11078 | 市区     | 20kV 华憬佳园 4#站 T4 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 11079 | 市区     | 20kV 华憬佳园 5#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11080 | 市区     | 20kV 华憬佳园 5#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11081 | 市区     | 杭巷东              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11082 | 市区     | 文萃配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11083 | 市区     | 西林六队             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11084 | 市区     | 20kV 仙河苑 26#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 11085 | 市区     | 市镇六一配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11086 | 市区     | 别墅北桥             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11087 | 市区     | 10kV 天湖 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11088 | 市区     | 10kV 天湖 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11089 | 市区     | 10kV 天湖 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11090 | 市区     | 10kV 天湖 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11091 | 市区     | 10kV 天湖 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11092 | 市区     | 10kV 天湖 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11093 | 市区     | 10kV 天湖 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11094 | 市区     | 10kV 天湖 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11095 | 市区     | 20kV 仙河苑 26#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11096 | 市区     | 20kV 仙河苑 26#站 T3 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 11097 | 市区     | 20kV 雪溪苑 15#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11098 | 市区     | 20kV 雪溪苑 15#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11099 | 市区     | 长泰寺              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11100 | 市区     | 姣家变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11101 | 市区     | 10kV 马鞍苑 2#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11102 | 市区     | 10kV 马鞍苑 2#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11103 | 市区     | 10kV 马鞍苑 2#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11104 | 市区     | 10kV 马鞍苑 2#站 T4  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11105 | 市区     | 10kV 马鞍苑 3#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11106 | 市区     | 10kV 马鞍苑 3#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11107 | 市区     | 10kV 马鞍苑 3#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11108 | 市区     | 建南二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11109 | 市区     | 20kV 悦园 2#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11110 | 市区     | 20kV 悦园 2#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11111 | 市区     | 20kV 大渲 2#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11112 | 市区     | 20kV 大渲 2#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11113 | 市区     | 10kV 沙泾 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11114 | 市区     | 10kV 鸿基 32#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11115 | 市区     | 10kV 鸿基 32#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11116 | 市区     | 10kV 鸿基 33#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11117 | 市区     | 10kV 鸿基 33#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11118 | 市区     | 20kV 玉兰 13#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11119 | 市区     | 20kV 玉兰 13#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11120 | 市区     | 20kV 玉兰 14#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11121 | 市区     | 20kV 玉兰 14#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11122 | 市区     | 20kV 玉兰 15#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11123 | 市区     | 20kV 玉兰 15#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11124 | 市区     | 20kV 玉兰 15#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11125 | 市区     | 20kV 玉兰 15#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11126 | 市区     | 20kV 玉兰 16#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11127 | 市区     | 20kV 玉兰 16#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11128 | 市区     | 20kV 信诚 5#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11129 | 市区     | 20kV 信诚 5#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11130 | 市区     | 20kV 信诚 6#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11131 | 市区     | 20kV 信诚 6#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11132 | 市区     | 20kV 信诚 6#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11133 | 市区     | 20kV 信诚 6#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11134 | 市区     | 20kV 魅力 9#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 11135 | 市区     | 20kV 魅力 9#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 11136 | 市区     | 20kV 鸿基 34#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11137 | 市区     | 20kV 鸿基 34#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11138 | 市区     | 10kV 栖霞站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11139 | 市区     | 10kV 栖霞站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11140 | 市区     | 10kV 栖霞 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11141 | 市区     | 10kV 栖霞 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11142 | 市区     | 10kV 栖霞 3#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11143 | 市区     | 10kV 栖霞 3#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11144 | 市区     | 后沙滩               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11145 | 市区     | 20kV 贡湖苑 9#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11146 | 市区     | 20kV 贡湖苑 9#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11147 | 市区     | 20kV 贡湖苑 11#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 11148 | 市区     | 20kV 贡湖苑 11#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 11149 | 市区     | 20kV 贡湖苑 10#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11150 | 市区     | 20kV 贡湖苑 10#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11151 | 市区     | 20kV 贡湖苑 10#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11152 | 市区     | 20kV 贡湖苑 10#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11153 | 市区     | 金村二配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11154 | 市区     | 张巷四               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11155 | 市区     | 20kV 天鹅 25#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11156 | 市区     | 20kV 天鹅 25#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11157 | 市区     | 20kV 天鹅 25#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11158 | 市区     | 20kV 天鹅 25#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11159 | 市区     | 20kV 天鹅 26#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11160 | 市区     | 20kV 天鹅 26#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11161 | 市区     | 20kV 东顾巷 2#站 T2   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 11162 | 市区     | 10kV 檀溪湾 13#箱变 T1 | 10       | 630       | 477          | 477             |
| 11163 | 市区     | 10kV 凤屿和院 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11164 | 市区     | 孙楼巷三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11165 | 市区     | 10kV 香阁豪庭 1#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11166 | 市区     | 10kV 羊歧 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11167 | 市区     | 20kV 绿郡 7#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11168 | 市区     | 20kV 绿郡 7#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11169 | 市区     | 20kV 绿郡 7#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11170 | 市区     | 20kV 绿郡 7#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11171 | 市区     | 20kV 吴都雅苑 3#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11172 | 市区     | 荣院配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11173 | 市区     | 10kV 金茂府 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11174 | 市区     | 20kV 兴想 16#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11175 | 市区     | 10kV 圣芭 11#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11176 | 市区     | 20kV 畅意雅院 4#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11177 | 市区     | 20kV 和顺玖园 4#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11178 | 市区     | 10kV 灵达 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11179 | 市区     | 20kV 愉樾雅居 7#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11180 | 市区     | 软包配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11181 | 市区     | 南方物流配变           | 10       | 400       | 144          | 144             |
| 11182 | 市区     | 20kV 太湖佳园 6#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11183 | 市区     | 10kV 栖庭 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11184 | 市区     | 10kV 纺工 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 490          | 490             |
| 11185 | 市区     | 站头变二变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11186 | 市区     | 仙河村三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11187 | 市区     | 10kV 印湖 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11188 | 市区     | 10kV 印湖 3#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11189 | 市区     | 20kV 明月澜庭 3#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11190 | 市区     | 10kV 福安状元里 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11191 | 市区     | 10kV 印湖 4#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11192 | 市区     | 10kV 印湖 4#站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11193 | 市区     | 10kV 印湖 4#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11194 | 市区     | 20kV 和喜瑞园 2#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11195 | 市区     | 20kV 和璟蓝园 2#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11196 | 市区     | 20kV 太湖佳园 6#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11197 | 市区     | 10kV 印湖 4#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11198 | 市区     | 20kV 星湖雅园 5#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11199 | 市区     | 10kV 印湖 2#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11200 | 市区     | 张典桥配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11201 | 市区     | 10kV 灵达 6#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11202 | 市区     | 20kV 畅意雅院 5#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11203 | 市区     | 20kV 海和清舒院 2#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11204 | 市区     | 景秀苑                | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 11205 | 市区     | 陈多加二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11206 | 市区     | 10kV 水榭天成 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11207 | 市区     | 10kV 蠡园人才公寓 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11208 | 市区     | 10kV 铂庭 4#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11209 | 市区     | 20kV 祥翼 4#站 T2     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11210 | 市区     | 20kV 辰风云庭 3#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11211 | 市区     | 10kV 凤乐馨兰 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11212 | 市区     | 10kV 盛荣雅园 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11213 | 市区     | 10kV 蔡皇 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11214 | 市区     | 10kV 湖山 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11215 | 市区     | 10kV 西园 12#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11216 | 市区     | 梁溪市政工程配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11217 | 市区     | 20kV 悦园 3#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11218 | 市区     | 20kV 悦园 3#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11219 | 市区     | 20kV 悦园 3#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11220 | 市区     | 20kV 悦园 3#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 11221 | 市区     | 10kV 文旅城 22#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11222 | 市区     | 10kV 铂云溪院 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11223 | 市区     | 潭泾圩配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11224 | 市区     | 10kV 景苑 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11225 | 市区     | 10kV 铂悦名邸 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11226 | 市区     | 砖瓦厂五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11227 | 市区     | 严埭河北巷            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11228 | 市区     | 西大房三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11229 | 市区     | 晏家湾配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11230 | 市区     | 陆皮桥二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11231 | 市区     | 山前巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11232 | 市区     | 杨巷               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11233 | 市区     | 蓉鹿村青店巷           | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11234 | 市区     | 后斗配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11235 | 市区     | 斗北配变           | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 11236 | 市区     | 朱北二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11237 | 市区     | 10kV 羊尖 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11238 | 市区     | 10kV 羊尖 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11239 | 市区     | 巫东二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11240 | 市区     | 西场南配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11241 | 市区     | 圩库村委二配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11242 | 市区     | 春象树二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11243 | 市区     | 春合苑三           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11244 | 市区     | 10kV 羊尖 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11245 | 市区     | 10kV 羊尖 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11246 | 市区     | 三联村二配变         | 10       | 400       | 260          | 260             |
| 11247 | 市区     | 10kV 天郡 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11248 | 市区     | 10kV 天郡 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11249 | 市区     | 10kV 天郡 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11250 | 市区     | 10kV 天郡 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11251 | 市区     | 10kV 天郡 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11252 | 市区     | 市民广场           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11253 | 市区     | 江家塘            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11254 | 市区     | 10kV 天郡 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11255 | 市区     | 后张配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11256 | 市区     | 孙家圩配变          | 10       | 200       | 137          | 137             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11257 | 市区     | 何家坝              | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 11258 | 市区     | 宅基上              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11259 | 市区     | 田庄朗              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11260 | 市区     | 里河西              | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 11261 | 市区     | 10kV 尚书苑 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11262 | 市区     | 10kV 尚书苑 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11263 | 市区     | 严巷村              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11264 | 市区     | 10kV 尚书苑 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11265 | 市区     | 10kV 尚书苑 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11266 | 市区     | 周中配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11267 | 市区     | 10kV 云林苑 7#站 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11268 | 市区     | 10kV 云林苑 7#站 T2  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11269 | 市区     | 东张二配变            | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 11270 | 市区     | 汗庄桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11271 | 市区     | 三泾桥配变            | 10       | 400       | 180          | 180             |
| 11272 | 市区     | 朝东巷二变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11273 | 市区     | 嵩山巷二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11274 | 市区     | 窑场队配变            | 10       | 200       | 154          | 154             |
| 11275 | 市区     | 老东街              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11276 | 市区     | 10kV 明瑞花园 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11277 | 市区     | 10kV 明瑞花园 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11278 | 市区     | 甘露社区配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11279 | 市区     | 沈家庄二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11280 | 市区     | 市镇东三配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11281 | 市区     | 市镇东四配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11282 | 市区     | 许中配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11283 | 市区     | 昕湖坊 1#站 T2     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 11284 | 市区     | 10kV 香花 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11285 | 市区     | 10kV 香花 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11286 | 市区     | 杨树下四配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11287 | 市区     | 朱青庄三配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11288 | 市区     | 曹墩上二配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11289 | 市区     | 精装二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11290 | 市区     | 庙南配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11291 | 市区     | 冯南             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11292 | 市区     | 石河岸            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11293 | 市区     | 曹家塘三           | 10       | 200       | 123          | 123             |
| 11294 | 市区     | 大河头三配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11295 | 市区     | 钱西三配变          | 10       | 200       | 136          | 136             |
| 11296 | 市区     | 红星配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11297 | 市区     | 新区三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11298 | 市区     | 三育配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11299 | 市区     | 迎龙队配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11300 | 市区     | 沈家巷二           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11301 | 市区     | 顾家里二配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11302 | 市区     | 茅庄小街配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11303 | 市区     | 菜场十一配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11304 | 市区     | 高东配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11305 | 市区     | 谢埭塘二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11306 | 市区     | 坝头西配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11307 | 市区     | 顾更上            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11308 | 市区     | 10kV 芙蓉 6#站 T1 | 10       | 630       | 498          | 498             |
| 11309 | 市区     | 10kV 芙蓉 6#站 T2 | 10       | 630       | 492          | 492             |
| 11310 | 市区     | 10kV 芙蓉 7#站 T1 | 10       | 800       | 620          | 620             |
| 11311 | 市区     | 10kV 芙蓉 8#站 T1 | 10       | 800       | 625          | 625             |
| 11312 | 市区     | 羊严配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11313 | 市区     | 邬家西配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11314 | 市区     | 10kV 鹅湖 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11315 | 市区     | 10kV 鹅湖 2#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11316 | 市区     | 北街六配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11317 | 市区     | 田西巷            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11318 | 市区     | 蒋西配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11319 | 市区     | 毛东配变           | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 11320 | 市区     | 王家场二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11321 | 市区     | 王家塘二配变         | 10       | 200       | 66           | 66              |
| 11322 | 市区     | 夏更南配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11323 | 市区     | 南荡角配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11324 | 市区     | 邹更上二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11325 | 市区     | 窦北             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11326 | 市区     | 李家二             | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 11327 | 市区     | 牛塘变             | 10       | 400       | 272          | 272             |
| 11328 | 市区     | 新建电站配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11329 | 市区     | 城南配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11330 | 市区     | 陆南配变            | 10       | 200       | 127          | 127             |
| 11331 | 市区     | 宏诚 1#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11332 | 市区     | 宏诚 1#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11333 | 市区     | 横河陆家二配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11334 | 市区     | 居民二村三配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11335 | 市区     | 北南巷三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11336 | 市区     | 丽安社区配变          | 10       | 200       | 44           | 44              |
| 11337 | 市区     | 李巷十配变           | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 11338 | 市区     | 和薛配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11339 | 市区     | 摇唐东配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11340 | 市区     | 李巷九配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11341 | 市区     | 宝林配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11342 | 市区     | 殷西              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11343 | 市区     | 天东              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11344 | 市区     | 10kV 宏普 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11345 | 市区     | 10kV 怀仁 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11346 | 市区     | 10kV 怀仁 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11347 | 市区     | 10kV 怀仁 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11348 | 市区     | 10kV 怀仁 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11349 | 市区     | 10kV 怀仁 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11350 | 市区     | 10kV 怀仁 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11351 | 市区     | 严家庄二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11352 | 市区     | 黄土塘北配变          | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 11353 | 市区     | 居住区三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11354 | 市区     | 小桥头八配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11355 | 市区     | 鞋叁配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11356 | 市区     | 10kV 怡丰苑 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11357 | 市区     | 10kV 怡丰苑 1#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11358 | 市区     | 石浜配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11359 | 市区     | 沿东配变            | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 11360 | 市区     | 山庄配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11361 | 市区     | 姚家配变            | 10       | 400       | 268          | 268             |
| 11362 | 市区     | 廉家二配变           | 10       | 200       | 118          | 118             |
| 11363 | 市区     | 振新路二配变          | 10       | 400       | 279          | 279             |
| 11364 | 市区     | 10kV 港通 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11365 | 市区     | 谢家湾配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11366 | 市区     | 尤介里配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11367 | 市区     | 大珠桥配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11368 | 市区     | 张毛房配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11369 | 市区     | 双泾桥二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11370 | 市区     | 学前二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11371 | 市区     | 浩田里配变           | 10       | 200       | 101          | 101             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11372 | 市区     | 东湖一村配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11373 | 市区     | 农贸三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11374 | 市区     | 10kV 伯仕苑 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11375 | 市区     | 10kV 伯仕苑 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11376 | 市区     | 吴成              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11377 | 市区     | 新巷六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11378 | 市区     | 居住区四配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11379 | 市区     | 杨伞配变            | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 11380 | 市区     | 华野新村配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11381 | 市区     | 荷花池二配变          | 10       | 400       | 206          | 206             |
| 11382 | 市区     | 10kV 山河 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11383 | 市区     | 东陈新村            | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 11384 | 市区     | 鸿景 3#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11385 | 市区     | 鸿景 3#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11386 | 市区     | 鸿景 4#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11387 | 市区     | 河东八配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11388 | 市区     | 惠巷上二            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11389 | 市区     | 氧化锌厂配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11390 | 市区     | 蚕种场三配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11391 | 市区     | 甘虞配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11392 | 市区     | 唐东配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11393 | 市区     | 河北巷二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11394 | 市区     | 丰田 4#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11395 | 市区     | 丰田 4#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11396 | 市区     | 丰田 5#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11397 | 市区     | 丰田 5#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11398 | 市区     | 丰田 6#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11399 | 市区     | 丰田 6#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11400 | 市区     | 10kV 丰田 7#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11401 | 市区     | 10kV 丰田 7#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11402 | 市区     | 丰田 8#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11403 | 市区     | 丰田 8#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11404 | 市区     | 世锦 2#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11405 | 市区     | 世锦 2#站 T2      | 10       | 800       | 615          | 615             |
| 11406 | 市区     | 世锦 3#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11407 | 市区     | 世锦 3#站 T2      | 10       | 800       | 624          | 624             |
| 11408 | 市区     | 董家里三配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11409 | 市区     | 高田上三配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11410 | 市区     | 西巷三            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11411 | 市区     | 张步桥配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11412 | 市区     | 肖家桥四配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11413 | 市区     | 界河             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11414 | 市区     | 塘中西配变          | 10       | 200       | 110          | 110             |
| 11415 | 市区     | 鸿景 4#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11416 | 市区     | 水岸 11#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11417 | 市区     | 水岸 11#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11418 | 市区     | 水岸 11#站 T3      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11419 | 市区     | 水岸 11#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11420 | 市区     | 水岸 12#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11421 | 市区     | 水岸 12#站 T3      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11422 | 市区     | 水岸 12#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11423 | 市区     | 水岸 12#站 T4      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11424 | 市区     | 水岸 13#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11425 | 市区     | 水岸 13#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11426 | 市区     | 水岸 14#站 T3      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11427 | 市区     | 水岸 14#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11428 | 市区     | 水岸 14#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11429 | 市区     | 水岸 14#站 T4      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11430 | 市区     | 水岸 15#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11431 | 市区     | 水岸 15#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11432 | 市区     | 豪普二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11433 | 市区     | 10kV 宏普 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11434 | 市区     | 泾变配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11435 | 市区     | 河东九配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11436 | 市区     | 人民桥配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11437 | 市区     | 朱家里一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11438 | 市区     | 立新五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11439 | 市区     | 河北四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11440 | 市区     | 周北配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11441 | 市区     | 10kV 周家角 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11442 | 市区     | 育秧厂二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11443 | 市区     | 10kV 泉商#1 站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11444 | 市区     | 10kV 泉商#1 站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11445 | 市区     | 10kV 泉商#2 站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11446 | 市区     | 10kV 泉商#2 站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11447 | 市区     | 安镇充配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11448 | 市区     | 10kV 丰泰 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11449 | 市区     | 10kV 广电 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11450 | 市区     | 10kV 山泉 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11451 | 市区     | 10kV 雷鑫 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11452 | 市区     | 10kV 鸿雅 3#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11453 | 市区     | 10kV 蔚蓝 1#站 T3    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11454 | 市区     | 马泾桥三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11455 | 市区     | 10kV 芙蓉 13#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11456 | 市区     | 10kV 翡翠文华 6#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11457 | 市区     | 10kV 羊尖 5#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11458 | 市区     | 庄桥村               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11459 | 市区     | 苏巷                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11460 | 市区     | 10kV 春光苑三期 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11461 | 市区     | 临壹配变              | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 11462 | 市区     | 10kV 东港 3#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11463 | 市区     | 10kV 东港 3#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11464 | 市区     | 10kV 东港 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11465 | 市区     | 桑达园五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11466 | 市区     | 桑达一区配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11467 | 市区     | 10kV 水榭 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11468 | 市区     | 10kV 查镇 11#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11469 | 市区     | 10kV 水岸五区 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11470 | 市区     | 10kV 金锡苑 3#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11471 | 市区     | 10kV 山河福邸 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11472 | 市区     | 10kV 春和景明 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11473 | 市区     | 菲妮服饰配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11474 | 市区     | 10kV 山南 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11475 | 市区     | 10kV 苏巷 8#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11476 | 市区     | 毛条一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11477 | 市区     | 新泾坝配变            | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 11478 | 市区     | 10kV 璟星雅苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11479 | 市区     | 市镇西桥二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11480 | 市区     | 山联村泵站配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11481 | 市区     | 10kV 团北 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11482 | 市区     | 星光锁厂配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11483 | 市区     | 10kV 璟星雅苑 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11484 | 市区     | 北舍三配变            | 10       | 400       | 234          | 234             |
| 11485 | 市区     | 10kV 汇智科创站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11486 | 市区     | 老街学配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11487 | 市区     | 张南三变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11488 | 市区     | 何家桥              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11489 | 市区     | 庄湾 1#            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11490 | 市区     | 东山村二配变           | 10       | 200       | 116          | 116             |
| 11491 | 市区     | 曹慕塘二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11492 | 市区     | 黄泥三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11493 | 市区     | 10kV 水岸五区 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11494 | 市区     | 10kV 竹园 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11495 | 市区     | 10kV 竹园 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11496 | 市区     | 10kV 竹园 6#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11497 | 市区     | 10kV 竹园 6#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11498 | 市区     | 通辉配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11499 | 市区     | 曹庄西巷配变           | 10       | 400       | 271          | 271             |
| 11500 | 市区     | 国奥服饰配变           | 10       | 400       | 143          | 143             |
| 11501 | 市区     | 杜铁村二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11502 | 市区     | 圩库村委一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11503 | 市区     | 南场二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11504 | 市区     | 旺巷配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11505 | 市区     | 港昌配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11506 | 市区     | 东盛二配变            | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 11507 | 市区     | 蒋梅棚配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11508 | 市区     | 北市弄配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11509 | 市区     | 渡外圩配变            | 10       | 200       | 132          | 132             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11510 | 市区     | 赵更上三配变           | 10       | 200       | 102          | 102             |
| 11511 | 市区     | 金露配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11512 | 市区     | 假山配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11513 | 市区     | 白洋里配变            | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 11514 | 市区     | 袁南配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11515 | 市区     | 兴前配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11516 | 市区     | 水庄东村配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11517 | 市区     | 电化村二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11518 | 市区     | 云林苑 6#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11519 | 市区     | 云林苑 6#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11520 | 市区     | 西坝头二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11521 | 市区     | 南窑二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11522 | 市区     | 坝头配变             | 10       | 200       | 118          | 118             |
| 11523 | 市区     | 南荡二配变            | 10       | 200       | 121          | 121             |
| 11524 | 市区     | 前湾四配变            | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 11525 | 市区     | 吴戴街配变            | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 11526 | 市区     | 10kV 蔚蓝 3 号站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11527 | 市区     | 10kV 蔚蓝 3 号站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11528 | 市区     | 10kV 蔚蓝 3 号站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11529 | 市区     | 张东               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11530 | 市区     | 桥头里二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11531 | 市区     | 10kV 杨亭 9#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11532 | 市区     | 10kV 杨亭 10#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11533 | 市区     | 杨陆巷新配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11534 | 市区     | 京西                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11535 | 市区     | 河西庄配变              | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 11536 | 市区     | 云林苑 5# 站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11537 | 市区     | 云林苑 5# 站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11538 | 市区     | 戴家塘二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11539 | 市区     | 短蛇巷                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11540 | 市区     | 王介场配变              | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 11541 | 市区     | 红新配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11542 | 市区     | 西周巷二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11543 | 市区     | 中东配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11544 | 市区     | 吴更上二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11545 | 市区     | 祝家里二配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11546 | 市区     | 高额电站配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11547 | 市区     | 摇金岸二配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11548 | 市区     | 菜场五配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11549 | 市区     | 菜场六配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11550 | 市区     | 前湾二变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11551 | 市区     | 东廊路                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11552 | 市区     | 天佑配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11553 | 市区     | 下连塘                | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 11554 | 市区     | 水岸 2#站 002003      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11555 | 市区     | 10kV 水岸 2#站 005004 | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11556 | 市区     | 安新壹配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11557 | 市区     | 10kV 水岸 3#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11558 | 市区     | 10kV 水岸 3#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11559 | 市区     | 渔业村一配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11560 | 市区     | 窑厂二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11561 | 市区     | 塘南陈家配变         | 10       | 200       | 124          | 124             |
| 11562 | 市区     | 养猪场配变          | 10       | 200       | 111          | 111             |
| 11563 | 市区     | 乔巷菜场配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11564 | 市区     | 前埝头配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11565 | 市区     | 王更巷一           | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 11566 | 市区     | 田七房配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11567 | 市区     | 王西配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11568 | 市区     | 后戴湾配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11569 | 市区     | 嵩山街二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11570 | 市区     | 云林苑一期 1 号站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11571 | 市区     | 云林苑一期 1 号站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11572 | 市区     | 云林苑一期 1 号站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11573 | 市区     | 云林苑一期 2 号站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11574 | 市区     | 云林苑一期 2 号站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11575 | 市区     | 云林苑一期 2 号站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11576 | 市区     | 10kV 嘉城 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11577 | 市区     | 泾南             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11578 | 市区     | 锡东大道配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11579 | 市区     | 斗山花园 1 号站 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11580 | 市区     | 前巷五配变        | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 11581 | 市区     | 泾南新村         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11582 | 市区     | 小庄里 1        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11583 | 市区     | 南寺头配变        | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 11584 | 市区     | 渔业大队配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11585 | 市区     | 杨家二配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11586 | 市区     | 杨树乙配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11587 | 市区     | 水产公司二配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11588 | 市区     | 春江花园 13#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11589 | 市区     | 春江花园 13#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11590 | 市区     | 洋河头          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11591 | 市区     | 肖庄南配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11592 | 市区     | 春江花园 14#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11593 | 市区     | 春江花园 14#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11594 | 市区     | 春江花园 15#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11595 | 市区     | 春江花园 15#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11596 | 市区     | 南华四配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11597 | 市区     | 香花苑站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11598 | 市区     | 张巷十四配变       | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 11599 | 市区     | 邵巷配变         | 10       | 200       | 122          | 122             |
| 11600 | 市区     | 唐家二配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11601 | 市区     | 望泥河配变        | 10       | 200       | 147          | 147             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11602 | 市区     | 菜一配变            | 10       | 400       | 248          | 248             |
| 11603 | 市区     | 舍河头             | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 11604 | 市区     | 濮更巷配变           | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 11605 | 市区     | 后庄巷配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11606 | 市区     | 东环二配变           | 20       | 200       | 160          | 160             |
| 11607 | 市区     | 学海东路配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11608 | 市区     | 鑫安花园 8 号站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11609 | 市区     | 鑫安花园 8 号站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11610 | 市区     | 鑫安花园 9 号站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11611 | 市区     | 鑫安花园 9 号站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11612 | 市区     | 鑫安花园 10 号站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11613 | 市区     | 鑫安花园 10 号站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11614 | 市区     | 鑫安花园 10 号站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11615 | 市区     | 红旗队配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11616 | 市区     | 锦湖苑站 T1         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11617 | 市区     | 10kV 新湖苑 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11618 | 市区     | 10kV 新湖苑 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11619 | 市区     | 10kV 新湖苑 1#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11620 | 市区     | 华乾配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11621 | 市区     | 10kV 新湖苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11622 | 市区     | 10kV 新湖苑 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11623 | 市区     | 浦巷二             | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 11624 | 市区     | 友谊 4# 箱变 T1     | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11625 | 市区     | 春江花园 16#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11626 | 市区     | 春江花园 16#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11627 | 市区     | 新塘西村朝东配变         | 20       | 400       | 274          | 274             |
| 11628 | 市区     | 土塘村委配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11629 | 市区     | 宿舍区              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11630 | 市区     | 思北配变             | 10       | 200       | 113          | 113             |
| 11631 | 市区     | 后桥二配变            | 10       | 200       | 150          | 150             |
| 11632 | 市区     | 袁土坝配变            | 10       | 200       | 149          | 149             |
| 11633 | 市区     | 马路里配变            | 10       | 200       | 68           | 68              |
| 11634 | 市区     | 锦旺苑 1 号站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11635 | 市区     | 锦旺苑 1 号站 T3      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11636 | 市区     | 锦旺苑 2 号站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11637 | 市区     | 锦旺苑 2 号站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11638 | 市区     | 锦旺苑 1 号站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11639 | 市区     | 金锡线 2#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11640 | 市区     | 10kV 悦山名邸 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11641 | 市区     | 10kV 厚德 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11642 | 市区     | 苗圃配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11643 | 市区     | 隆达苑配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11644 | 市区     | 10kV 东蕾苑 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11645 | 市区     | 10kV 玖里映月 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11646 | 市区     | 徐家巷配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11647 | 市区     | 河东配变             | 10       | 200       | 118          | 118             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11648 | 市区     | 唐家塘配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11649 | 市区     | 10kV 五彩 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11650 | 市区     | 10kV 五彩 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11651 | 市区     | 10kV 五彩 5#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11652 | 市区     | 10kV 五彩 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11653 | 市区     | 后前二配变            | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 11654 | 市区     | 活动室配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11655 | 市区     | 花木场配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11656 | 市区     | 杨树下二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11657 | 市区     | 朱青庄东配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11658 | 市区     | 陆家庄              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11659 | 市区     | 里泾配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11660 | 市区     | 斗中               | 10       | 400       | 239          | 239             |
| 11661 | 市区     | 楼下配变             | 10       | 400       | 247          | 247             |
| 11662 | 市区     | 松江里配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11663 | 市区     | 李家塘二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11664 | 市区     | 西庄变配变            | 10       | 200       | 127          | 127             |
| 11665 | 市区     | 永远配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11666 | 市区     | 开发配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11667 | 市区     | 西庄中配变            | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 11668 | 市区     | 隼府 4# 站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11669 | 市区     | 隼府 4# 站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11670 | 市区     | 10kV 塘悦雅苑 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11671 | 市区     | 隼府 5# 站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11672 | 市区     | 隼府 5# 站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11673 | 市区     | 10kV 水岸五区 10#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11674 | 市区     | 张泾小学              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11675 | 市区     | 10kV 锦明 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11676 | 市区     | 新庄小区配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11677 | 市区     | 东湖苑二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11678 | 市区     | 新屯村二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11679 | 市区     | 怡景苑 3 号站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11680 | 市区     | 怡景苑 3 号站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11681 | 市区     | 怡景苑 4 号站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11682 | 市区     | 怡景苑 4 号站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11683 | 市区     | 10kV 月溪花苑站 T1     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 11684 | 市区     | 10kV 月溪花苑站 T2     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 11685 | 市区     | 中窑 2              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11686 | 市区     | 10kV 玖里湾 7#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11687 | 市区     | 人武部配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11688 | 市区     | 杨家里九变配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11689 | 市区     | 10kV 熙尚锦园 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11690 | 市区     | 10kV 东璟 24#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11691 | 市区     | 俞更巷二配变            | 10       | 200       | 122          | 122             |
| 11692 | 市区     | 顺祥环保配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11693 | 市区     | 泾新范南二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11694 | 市区     | 10kV 熙尚锦园 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11695 | 市区     | 张更巷三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11696 | 市区     | 市镇三十六配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11697 | 市区     | 南底田配变            | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 11698 | 市区     | 10kV 云溪人家 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11699 | 市区     | 山联村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11700 | 市区     | 张马桥二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11701 | 市区     | 10kV 塘悦雅苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11702 | 市区     | 廊下镇二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11703 | 市区     | 桑达园一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11704 | 市区     | 居委三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11705 | 市区     | 东亭居委三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11706 | 市区     | 包巷配变             | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 11707 | 市区     | 荷花池四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11708 | 市区     | 柳更上四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11709 | 市区     | 吉飞配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11710 | 市区     | 10kV 源筑 10#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11711 | 市区     | 朱更配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11712 | 市区     | 10kV 春岸雅筑 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11713 | 市区     | 湾头上配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11714 | 市区     | 10kV 杨亭 11#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11715 | 市区     | 陆家巷贰甲配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11716 | 市区     | 工业               | 10       | 400       | 242          | 242             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11717 | 市区     | 10kV 兰香和园 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11718 | 市区     | 坝里桥宏达配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11719 | 市区     | 新屯村四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11720 | 市区     | 市镇中安配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11721 | 市区     | 10kV 水岸五区 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11722 | 市区     | 10kV 宏诚 6#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11723 | 市区     | 八队二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11724 | 市区     | 10kV 友谊 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11725 | 市区     | 中宅配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11726 | 市区     | 蒋东村配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11727 | 市区     | 市镇东十四配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11728 | 市区     | 10kV 美溪蓝庭 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11729 | 市区     | 10kV 璟星雅苑 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11730 | 市区     | 施东配变             | 10       | 400       | 236          | 236             |
| 11731 | 市区     | 宛北站配变            | 10       | 400       | 267          | 267             |
| 11732 | 市区     | 10kV 宏诚 9#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11733 | 市区     | 10kV 境湖雅庭 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11734 | 市区     | 10kV 新都苑 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11735 | 市区     | 10kV 新都苑 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11736 | 市区     | 10kV 新都苑 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11737 | 市区     | 10kV 新都苑 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11738 | 市区     | 10kV 玖里湾 6#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11739 | 市区     | 10kV 新都苑 7#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11740 | 市区     | 10kV 新都苑 7#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11741 | 市区     | 10kV 源筑 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11742 | 市区     | 10kV 源筑 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11743 | 市区     | 新桥二十配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11744 | 市区     | 10kV 悦山名邸 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11745 | 市区     | 10kV 春雷苑 8#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11746 | 市区     | 10kV 新都苑 8#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11747 | 市区     | 10kV 新都苑 8#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11748 | 市区     | 坟上浩桥配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11749 | 市区     | 10kV 映月 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11750 | 市区     | 10kV 源筑 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11751 | 市区     | 10kV 源筑 6#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11752 | 市区     | 10kV 源筑 6#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11753 | 市区     | 10kV 源筑 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11754 | 市区     | 新屯村五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11755 | 市区     | 10kV 东蕾苑 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11756 | 市区     | 柏桥二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11757 | 市区     | 洞桥浜三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11758 | 市区     | 五星一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11759 | 市区     | 10kV 明蕴 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11760 | 市区     | 庄里九配变            | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 11761 | 市区     | 10kV 映月 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11762 | 市区     | 10kV 仓实 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11763 | 市区     | 10kV 富村 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11764 | 市区     | 10kV 胜利 4#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11765 | 市区     | 庄桥小区四配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11766 | 市区     | 10kV 宛湖东苑 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11767 | 市区     | 10kV 东鹏 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11768 | 市区     | 10kV 映月 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11769 | 市区     | 10kV 映月 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11770 | 市区     | 福达三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11771 | 市区     | 松芝村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11772 | 市区     | 裕蓉名邸 2#站 T3      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11773 | 市区     | 医院八配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11774 | 市区     | 市镇月溪配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11775 | 市区     | 排涝乙配变            | 10       | 400       | 205          | 205             |
| 11776 | 市区     | 周家里一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11777 | 市区     | 居民新村三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11778 | 市区     | 10kV 安瑞 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11779 | 市区     | 10kV 安瑞 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11780 | 市区     | 10kV 安瑞 6#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11781 | 市区     | 10kV 安瑞 6#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11782 | 市区     | 10kV 映月 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11783 | 市区     | 10kV 映月 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11784 | 市区     | 东水渠配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11785 | 市区     | 荡里               | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11786 | 市区     | 10kV 悦山名邸 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11787 | 市区     | 10kV 东柏 10#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11788 | 市区     | 市镇十八配变           | 10       | 400       | 188          | 188             |
| 11789 | 市区     | 10kV 映月 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11790 | 市区     | 10kV 映月 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11791 | 市区     | 10kV 文辉逸园 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11792 | 市区     | 10kV 文辉逸园 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11793 | 市区     | 10kV 铂悦名邸 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11794 | 市区     | 10kV 富村 6#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11795 | 市区     | 胶东大队二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11796 | 市区     | 10kV 鑫泰苑 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11797 | 市区     | 10kV 鑫泰苑 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11798 | 市区     | 骆家巷二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11799 | 市区     | 10kV 尚书苑 11#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11800 | 市区     | 粮站十四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11801 | 市区     | 花家桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11802 | 市区     | 金三角二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11803 | 市区     | 村委十配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11804 | 市区     | 小陈巷五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11805 | 市区     | 胜利一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11806 | 市区     | 李巷六变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11807 | 市区     | 10kV 东港 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11808 | 市区     | 10kV 五彩 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11809 | 市区     | 10kV 五彩 2#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11810 | 市区     | 宿舍区三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11811 | 市区     | 裕蓉名邸 2#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11812 | 市区     | 10kV 水岸五区 10#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11813 | 市区     | 10kV 柳庄 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 469          | 469             |
| 11814 | 市区     | 10kV 蒲田 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11815 | 市区     | 10kV 五彩 3#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11816 | 市区     | 10kV 五彩 3#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11817 | 市区     | 石桥西               | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 11818 | 市区     | 曹更巷二配变            | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 11819 | 市区     | 10kV 万业 10#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11820 | 市区     | 衣服单六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11821 | 市区     | 羊严三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11822 | 市区     | 10kV 尤介 1#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11823 | 市区     | 10kV 云溪人家 6#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11824 | 市区     | 10kV 东柏 9#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11825 | 市区     | 浒塘三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11826 | 市区     | 10kV 香堤 3#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11827 | 市区     | 10kV 香堤 3#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11828 | 市区     | 10kV 香堤 3#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11829 | 市区     | 10kV 香堤 3#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11830 | 市区     | 建凌配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11831 | 市区     | 10kV 宏诚 8#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11832 | 市区     | 陆皮桥三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11833 | 市区     | 10kV 翡翠文华 9#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11834 | 市区     | 吴家沿三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11835 | 市区     | 10kV 苏巷 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11836 | 市区     | 10kV 苏巷 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11837 | 市区     | 斗星村甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11838 | 市区     | 10kV 苏巷 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11839 | 市区     | 10kV 苏巷 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11840 | 市区     | 乐易购配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11841 | 市区     | 10kV 锡亭诚园 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11842 | 市区     | 成胡一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11843 | 市区     | 10kV 书院河府 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11844 | 市区     | 镀锌配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11845 | 市区     | 沈更巷四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11846 | 市区     | 10kV 香颂 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11847 | 市区     | 大宅西              | 10       | 400       | 176          | 176             |
| 11848 | 市区     | 布厂三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11849 | 市区     | 10kV 香堤 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11850 | 市区     | 10kV 香堤 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11851 | 市区     | 10kV 香堤 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11852 | 市区     | 10kV 香堤 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11853 | 市区     | 10kV 香颂 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11854 | 市区     | 10kV 香颂 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11855 | 市区     | 10kV 香颂 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11856 | 市区     | 10kV 香颂 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11857 | 市区     | 10kV 香颂 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11858 | 市区     | 10kV 山河福邸 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11859 | 市区     | 10kV 山河福邸 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11860 | 市区     | 邹更上配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11861 | 市区     | 10kV 长楼 15#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11862 | 市区     | 天辉车场配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11863 | 市区     | 10kV 书院河府 4#T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11864 | 市区     | 李家庄              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11865 | 市区     | 万安桥              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11866 | 市区     | 裕蓉名邸 2#站 T4      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11867 | 市区     | 小桥巷二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11868 | 市区     | 欧诺托配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11869 | 市区     | 里浜               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11870 | 市区     | 10kV 和居雅苑 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11871 | 市区     | 春合苑箱变 T1         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11872 | 市区     | 临贰配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11873 | 市区     | 钱六房配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11874 | 市区     | 10kV 凯旋 8#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11875 | 市区     | 10kV 凯旋 8#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11876 | 市区     | 周更上              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11877 | 市区     | 猪场二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11878 | 市区     | 角上新村二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11879 | 市区     | 10kV 金牛苑三期 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11880 | 市区     | 顾巷头三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11881 | 市区     | 10kV 中兴隆 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11882 | 市区     | 10kV 春雷苑 10#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11883 | 市区     | 金色山联配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11884 | 市区     | 五联二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11885 | 市区     | 10kV 世锦 10#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11886 | 市区     | 10kV 世锦 10#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11887 | 市区     | 10kV 世锦 10#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11888 | 市区     | 10kV 世锦 10#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11889 | 市区     | 10kV 尚书苑 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11890 | 市区     | 10kV 世锦 11#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11891 | 市区     | 10kV 世锦 11#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11892 | 市区     | 陆家塘二变             | 10       | 400       | 267          | 267             |
| 11893 | 市区     | 安定电站二变            | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 11894 | 市区     | 东支巷二变             | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 11895 | 市区     | 高田上配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11896 | 市区     | 东房村西宅配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11897 | 市区     | 木城配变              | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 11898 | 市区     | 10kV 羊尖 5#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11899 | 市区     | 东五房配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11900 | 市区     | 新世纪配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11901 | 市区     | 10kV 新湖南苑 8#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11902 | 市区     | 10kV 金港嘉苑 6#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11903 | 市区     | 罗巷三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11904 | 市区     | 河西配变             | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 11905 | 市区     | 宝园二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11906 | 市区     | 10kV 源筑 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11907 | 市区     | 10kV 源筑 7#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11908 | 市区     | 10kV 源筑 7#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11909 | 市区     | 10kV 源筑 7#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11910 | 市区     | 金星制衣配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11911 | 市区     | 达美制衣配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11912 | 市区     | 宝园一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11913 | 市区     | 10kV 源筑 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11914 | 市区     | 10kV 源筑 8#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11915 | 市区     | 10kV 源筑 8#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11916 | 市区     | 10kV 源筑 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11917 | 市区     | 10kV 新湖南苑 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11918 | 市区     | 葛巷五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11919 | 市区     | 电工材料三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11920 | 市区     | 陈家塘四配变           | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 11921 | 市区     | 钱西四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11922 | 市区     | 10kV 悦山名邸 7#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11923 | 市区     | 步行街北配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11924 | 市区     | 一区三变配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11925 | 市区     | 10kV 境湖雅庭 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11926 | 市区     | 石积山配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11927 | 市区     | 钱二房配变            | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 11928 | 市区     | 布厂五二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11929 | 市区     | 枫桥配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11930 | 市区     | 10kV 中兴隆 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11931 | 市区     | 10kV 金锡 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11932 | 市区     | 万昌配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11933 | 市区     | 10kV 熙云雅筑 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11934 | 市区     | 10kV 玖里湾 9#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11935 | 市区     | 10kV 中和 1#站 T2   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11936 | 市区     | 10kV 中和 1#站 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11937 | 市区     | 杨树五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11938 | 市区     | 10kV 顶峰 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11939 | 市区     | 10kV 百和 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 11940 | 市区     | 夹板一变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11941 | 市区     | 东孟配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11942 | 市区     | 石皮场配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11943 | 市区     | 丰田苑 2#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11944 | 市区     | 丰田苑 2#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11945 | 市区     | 丰田苑 2#站 T3       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 11946 | 市区     | 陈市二配变            | 10       | 400       | 270          | 270             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11947 | 市区     | 昕湖坊 1#站 T1           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 11948 | 市区     | 周家塘二配变               | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 11949 | 市区     | 华夏彩印配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11950 | 市区     | 园地队二配变               | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 11951 | 市区     | 华家桥头配变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11952 | 市区     | 新杨十二配变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11953 | 市区     | 新桥十一配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11954 | 市区     | 柳更上二配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11955 | 市区     | 大坟上配变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11956 | 市区     | 居唐更配变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11957 | 市区     | 刘潭桥配变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11958 | 市区     | 安国 2#箱变 02001        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11959 | 市区     | 中心街二配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11960 | 市区     | 10kV 大诚苑 6#站 02001*  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11961 | 市区     | 10kV 大诚苑 6#站 02002   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11962 | 市区     | 10kV 大诚苑 6#站 02003   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11963 | 市区     | 10kV 大诚苑 7#站 03002   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11964 | 市区     | 10kV 大诚苑 7#站 03001*  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11965 | 市区     | 10kV 大诚苑 8#站 04001*  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11966 | 市区     | 10kV 大诚苑 8#站 04002   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11967 | 市区     | 10kV 大诚苑 9#站 05001** | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11968 | 市区     | 10kV 大诚苑 9#站 05002   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11969 | 市区     | 胶南路口配变               | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11970 | 市区     | 敬老院六配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11971 | 市区     | 泾达南路配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11972 | 市区     | 严家湾配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11973 | 市区     | 胶山电站配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11974 | 市区     | 和尚桥一配变             | 10       | 200       | 151          | 151             |
| 11975 | 市区     | 铸件厂三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11976 | 市区     | 尤长桥                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11977 | 市区     | 石村河北配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11978 | 市区     | 春江花园 11 号站 T3      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11979 | 市区     | 10kV 春江花园 12 号站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11980 | 市区     | 10kV 春江花园 12 号站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 11981 | 市区     | 包更上                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11982 | 市区     | 阜山配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11983 | 市区     | 子文配变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11984 | 市区     | 曹庄二配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11985 | 市区     | 三联村                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11986 | 市区     | 项南配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11987 | 市区     | 柏木苑 1#箱变 T1        | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 11988 | 市区     | 林更巷配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11989 | 市区     | 胶山配变               | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 11990 | 市区     | 采矿厂五配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11991 | 市区     | 荣家湾二配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11992 | 市区     | 李湾配变               | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 11993 | 市区     | 朱更上一配变  | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 11994 | 市区     | 陈更上二配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11995 | 市区     | 小更配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 11996 | 市区     | 花前      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11997 | 市区     | 丰达供销二配变 | 10       | 400       | 161          | 161             |
| 11998 | 市区     | 田埂二配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 11999 | 市区     | 华沙湾配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12000 | 市区     | 殷家场配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12001 | 市区     | 市镇华腾配变  | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 12002 | 市区     | 学海路配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12003 | 市区     | 香港街一配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12004 | 市区     | 马东三配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12005 | 市区     | 陈更巷三配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12006 | 市区     | 蚕种场配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12007 | 市区     | 夹山一     | 10       | 200       | 136          | 136             |
| 12008 | 市区     | 夹山二变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12009 | 市区     | 张西配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12010 | 市区     | 前进村     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12011 | 市区     | 新高树下    | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 12012 | 市区     | 严埭配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12013 | 市区     | 戏场头配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12014 | 市区     | 赵袁介配变   | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 12015 | 市区     | 寨门二变    | 10       | 400       | 226          | 226             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12016 | 市区     | 前进村高树下     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12017 | 市区     | 徐巷村何家      | 10       | 400       | 222          | 222             |
| 12018 | 市区     | 虎更         | 10       | 400       | 247          | 247             |
| 12019 | 市区     | 杨树甲配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12020 | 市区     | 庄前配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12021 | 市区     | 居民二村配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12022 | 市区     | 兴湖配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12023 | 市区     | 尤巷三配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12024 | 市区     | 梓旺花园四期站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 12025 | 市区     | 市镇八队配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12026 | 市区     | 东新西配变      | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 12027 | 市区     | 徐巷村李家      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12028 | 市区     | 西新张家       | 10       | 200       | 112          | 112             |
| 12029 | 市区     | 唐家四配变      | 10       | 200       | 22           | 22              |
| 12030 | 市区     | 万家坝配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12031 | 市区     | 周介塘配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12032 | 市区     | 许东一配变      | 10       | 400       | 168          | 168             |
| 12033 | 市区     | 大钱更二配变     | 10       | 200       | 82           | 82              |
| 12034 | 市区     | 丽南二变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12035 | 市区     | 范家塘二配变     | 10       | 400       | 202          | 202             |
| 12036 | 市区     | 泾西配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12037 | 市区     | 泾西西新配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12038 | 市区     | 庄上二变       | 10       | 200       | 142          | 142             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12039 | 市区     | 春江花园 4#站 T2      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 12040 | 市区     | 旺家头              | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 12041 | 市区     | 徐巷十变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12042 | 市区     | 铸件               | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 12043 | 市区     | 春江花园 6#站 T1      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 12044 | 市区     | 春江花园 7#站 T4      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 12045 | 市区     | 春江花园 8#站 T4      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 12046 | 市区     | 10kV 春江花园 9#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 12047 | 市区     | 路典配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12048 | 市区     | 长浜村配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12049 | 市区     | 云浦配变             | 10       | 200       | 121          | 121             |
| 12050 | 市区     | 周庄配变             | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 12051 | 市区     | 春江花园 10#站 T3     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 12052 | 市区     | 春江花园 10#站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 12053 | 市区     | 张村四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12054 | 市区     | 张巷十七配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12055 | 市区     | 市镇五六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12056 | 市区     | 泾南纺布配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12057 | 市区     | 居民区配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12058 | 市区     | 污水处理一配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12059 | 市区     | 龙后配变             | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 12060 | 市区     | 蒋家塘              | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 12061 | 市区     | 后罗村              | 10       | 200       | 119          | 119             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12062 | 市区     | 梓旺花园四期站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 12063 | 市区     | 速接系统           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12064 | 市区     | 张公桥乙           | 10       | 200       | 121          | 121             |
| 12065 | 市区     | 张公桥甲           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12066 | 市区     | 葛家巷            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12067 | 市区     | 张家二配变          | 10       | 200       | 63           | 63              |
| 12068 | 市区     | 椿树头配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12069 | 市区     | 姚更巷配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12070 | 市区     | 柳家里配变          | 10       | 200       | 111          | 111             |
| 12071 | 市区     | 达中配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12072 | 市区     | 油脂厂            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12073 | 市区     | 新村二十配变         | 10       | 400       | 214          | 214             |
| 12074 | 市区     | 诸巷四            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12075 | 市区     | 春合苑 2#         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12076 | 市区     | 尤介配变           | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 12077 | 市区     | 冷冻厂            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12078 | 市区     | 石桥头            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12079 | 市区     | 石桥浜            | 10       | 400       | 234          | 234             |
| 12080 | 市区     | 寨门市镇           | 10       | 400       | 250          | 250             |
| 12081 | 市区     | 何夹立配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12082 | 市区     | 孙巷乙配变          | 10       | 400       | 243          | 243             |
| 12083 | 市区     | 10kV 春合 1#站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 12084 | 市区     | 杜村村委一配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12085 | 市区     | 春合 2#站 T1    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 12086 | 市区     | 一分厂          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12087 | 市区     | 燃料公司配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12088 | 市区     | 化学试剂厂        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12089 | 市区     | 桥北四配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12090 | 市区     | 北东配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12091 | 市区     | 兴塘配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12092 | 市区     | 夹龙桥配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12093 | 市区     | 北虞前配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12094 | 市区     | 范家配变         | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 12095 | 市区     | 鑫安花园 3 号站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12096 | 市区     | 北塘岸一配变       | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 12097 | 市区     | 东村配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12098 | 市区     | 陆东配变         | 10       | 200       | 113          | 113             |
| 12099 | 市区     | 马西配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12100 | 市区     | 布厂家舍         | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 12101 | 市区     | 特种电器厂        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12102 | 市区     | 农服公司七        | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 12103 | 市区     | 集贸四村         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12104 | 市区     | 制线厂一配变       | 10       | 400       | 223          | 223             |
| 12105 | 市区     | 制线厂二配变       | 10       | 400       | 237          | 237             |
| 12106 | 市区     | 集贸二村配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12107 | 市区     | 毕家坝配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12108 | 市区     | 翠屏配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12109 | 市区     | 北光明刘巷            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12110 | 市区     | 光明肖庄             | 10       | 200       | 124          | 124             |
| 12111 | 市区     | 刘南               | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 12112 | 市区     | 朱潭巷配变            | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 12113 | 市区     | 陈巷五配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12114 | 市区     | 南新响墩配变           | 10       | 200       | 110          | 110             |
| 12115 | 市区     | 南风配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12116 | 市区     | 庙前四配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12117 | 市区     | 周更巷三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12118 | 市区     | 瞿家坝配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12119 | 市区     | 大河头配变            | 10       | 200       | 108          | 108             |
| 12120 | 市区     | 圩更上配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12121 | 市区     | 花园浜配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12122 | 市区     | 10kV 泉山花苑 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12123 | 市区     | 西店二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12124 | 市区     | 南光明一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12125 | 市区     | 陆介庄配变            | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 12126 | 市区     | 唐巷五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12127 | 市区     | 孙巷五配变            | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 12128 | 市区     | 南光明二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12129 | 市区     | 北光明水渠巷           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12130 | 市区     | 刘家庄配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12131 | 市区     | 丽南一变        | 10       | 400       | 198          | 198             |
| 12132 | 市区     | 王家村配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12133 | 市区     | 桑达园 1 号站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 12134 | 市区     | 志高配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12135 | 市区     | 春雷新村二配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12136 | 市区     | 广丰村二        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12137 | 市区     | 工业园二配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12138 | 市区     | 朱村头配变       | 10       | 400       | 259          | 259             |
| 12139 | 市区     | 周后配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12140 | 市区     | 钱四房配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12141 | 市区     | 东黄泥配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12142 | 市区     | 黄泥配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12143 | 市区     | 市镇十三配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12144 | 市区     | 达康自行车       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12145 | 市区     | 奶牛场三变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12146 | 市区     | 钱家塘二配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12147 | 市区     | 陆家塘         | 10       | 200       | 112          | 112             |
| 12148 | 市区     | 南庄三配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12149 | 市区     | 南周介配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12150 | 市区     | 蔡家貳配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12151 | 市区     | 陆皮桥配变       | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 12152 | 市区     | 杜家湾配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12153 | 市区     | 冷陈巷配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12154 | 市区     | 路西配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12155 | 市区     | 锡沪灯南配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12156 | 市区     | 隽府1号站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12157 | 市区     | 隽府1号站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12158 | 市区     | 隽府2号站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12159 | 市区     | 隽府2号站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12160 | 市区     | 隽府3号站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12161 | 市区     | 隽府3号站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12162 | 市区     | 塘子头      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12163 | 市区     | 祝更配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12164 | 市区     | 黄泥西配变    | 10       | 400       | 259          | 259             |
| 12165 | 市区     | 河里       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12166 | 市区     | 里桥大队一配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12167 | 市区     | 大巷九配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12168 | 市区     | 杨泉里配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12169 | 市区     | 顾旺桥配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12170 | 市区     | 三房       | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 12171 | 市区     | 刘更巷二     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12172 | 市区     | 勤丰配变     | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 12173 | 市区     | 界泾桥配变    | 10       | 200       | 127          | 127             |
| 12174 | 市区     | 东桥配变     | 10       | 400       | 316          | 316             |
| 12175 | 市区     | 许巷大队     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12176 | 市区     | 下廊底      | 10       | 400       | 295          | 295             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12177 | 市区     | 西巷电站    | 10       | 200       | 136          | 136             |
| 12178 | 市区     | 尖角村     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 12179 | 市区     | 许巷新村    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12180 | 市区     | 彭家新村    | 10       | 400       | 270          | 270             |
| 12181 | 市区     | 浦家湾     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12182 | 市区     | 李更巷二    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12183 | 市区     | 旺荒田     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12184 | 市区     | 旺更巷三配变  | 10       | 315       | 228          | 228             |
| 12185 | 市区     | 长浜三配变   | 10       | 400       | 270          | 270             |
| 12186 | 市区     | 河南东配变   | 10       | 400       | 272          | 272             |
| 12187 | 市区     | 湾里十二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12188 | 市区     | 市镇八五配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12189 | 市区     | 大里河村    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12190 | 市区     | 絮片厂配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12191 | 市区     | 粮站十三    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12192 | 市区     | 县良机械    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12193 | 市区     | 豪景苑站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 12194 | 市区     | 浦北配变    | 10       | 400       | 260          | 260             |
| 12195 | 市区     | 市镇七二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12196 | 市区     | 紫汀苑站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 12197 | 市区     | 福利厂     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12198 | 市区     | 奶牛场四变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12199 | 市区     | 南新三配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12200 | 市区     | 柏庄六配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12201 | 市区     | 玉树堂配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12202 | 市区     | 市镇一零四配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12203 | 市区     | 医院十配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12204 | 市区     | 制衣厂配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12205 | 市区     | 沈家里二配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12206 | 市区     | 过巷配变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 12207 | 市区     | 米厂配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12208 | 市区     | 电站三配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12209 | 市区     | 周更巷四配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12210 | 市区     | 新村六配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12211 | 市区     | 市镇一零七配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12212 | 市区     | 巷前       | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 12213 | 市区     | 沈更巷二配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12214 | 市区     | 章吕巷配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12215 | 市区     | 上山巷配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12216 | 市区     | 胜利配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12217 | 市区     | 南张巷配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12218 | 市区     | 龙凤村      | 10       | 200       | 86           | 86              |
| 12219 | 市区     | 鑫威苑箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12220 | 市区     | 胶西一配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12221 | 市区     | 胶西二配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12222 | 市区     | 施村配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12223 | 市区     | 北赵巷配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12224 | 市区     | 李湾里配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12225 | 市区     | 探花墩二配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12226 | 市区     | 倪更上配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12227 | 市区     | 万夹里配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12228 | 市区     | 北平巷配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12229 | 市区     | 敬老院十一配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12230 | 市区     | 私营工业园配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12231 | 市区     | 锡达      | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 12232 | 市区     | 许更上配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12233 | 市区     | 河西降     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12234 | 市区     | 赵陆更上配变  | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 12235 | 市区     | 资景路     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12236 | 市区     | 学士一变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12237 | 市区     | 尤巷四变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12238 | 市区     | 南站泵     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12239 | 市区     | 学士二变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12240 | 市区     | 东市镇     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12241 | 市区     | 中学路口配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12242 | 市区     | 华东小区配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12243 | 市区     | 鱼家塘配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12244 | 市区     | 锦安二村配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12245 | 市区     | 新村五配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12246 | 市区     | 春阳小区配变      | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 12247 | 市区     | 春阳小区二配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12248 | 市区     | 庄桥 3#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12249 | 市区     | 春阳配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12250 | 市区     | 路灯箱变 T1     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12251 | 市区     | 西市镇一变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12252 | 市区     | 大西桥东        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12253 | 市区     | 大桥东         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12254 | 市区     | 东路新村        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 12255 | 市区     | 春阳路灯        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12256 | 市区     | 庄桥家电        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12257 | 市区     | 钦家桥二        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12258 | 市区     | 庄桥小区一变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12259 | 市区     | 硕房桥配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12260 | 市区     | 外经委配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12261 | 市区     | 市镇变八配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12262 | 市区     | 锡东出入配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12263 | 市区     | 庄桥 4#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12264 | 市区     | 友谊 1#箱变 T1  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 12265 | 市区     | 友谊 2#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12266 | 市区     | 友谊 3#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12267 | 市区     | 10kV 芙五站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12268 | 市区     | 嵩山街三配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12269 | 市区     | 10kV 芙五站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12270 | 市区     | 10kV 天郡 6#站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12271 | 市区     | 10kV 天郡 6#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12272 | 市区     | 10kV 天郡 7#站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12273 | 市区     | 10kV 天郡 7#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12274 | 市区     | 夏更上三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12275 | 市区     | 伟业印刷配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12276 | 市区     | 10kV 长楼 10#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12277 | 市区     | 10kV 斗山花园 12#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12278 | 市区     | 10kV 世奥 2#站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12279 | 市区     | 10kV 熙尚锦园 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12280 | 市区     | 10kV 世奥 2#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12281 | 市区     | 10kV 玖里湾 7#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12282 | 市区     | 乡政府八配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12283 | 市区     | 大钱更三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12284 | 市区     | 鼎峰包装配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12285 | 市区     | 市镇新村配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12286 | 市区     | 10kV 友红 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12287 | 市区     | 10kV 玖里湾 6#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12288 | 市区     | 10kV 玖里映月 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12289 | 市区     | 南西街三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12290 | 市区     | 里桥大队四配变            | 10       | 400       | 99           | 99              |
| 12291 | 市区     | 袁二配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12292 | 市区     | 10kV 百郦华庭 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12293 | 市区     | 高邓配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12294 | 市区     | 东南二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12295 | 市区     | 10kV 水岸五区 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12296 | 市区     | 10kV 创智天地 1#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12297 | 市区     | 强世配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12298 | 市区     | 高巷十配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12299 | 市区     | 10kV 玖里湾 8#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12300 | 市区     | 10kV 陈更 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12301 | 市区     | 裕蓉名邸 3#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12302 | 市区     | 骆家里配变            | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 12303 | 市区     | 吴家沿四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12304 | 市区     | 10kV 山泉 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12305 | 市区     | 柳更二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12306 | 市区     | 10kV 鞋山 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12307 | 市区     | 10kV 胜利 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12308 | 市区     | 10kV 东港 4#站 T2   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12309 | 市区     | 严家桥弄配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12310 | 市区     | 10kV 南村 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12311 | 市区     | 10kV 玖里湾 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12312 | 市区     | 矿灯厂配变            | 10       | 400       | 191          | 191             |
| 12313 | 市区     | 小街二配变            | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 12314 | 市区     | 志海 1#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12315 | 市区     | 春光村配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12316 | 市区     | 砖瓦厂四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12317 | 市区     | 惠后                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12318 | 市区     | 虎更上巷              | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 12319 | 市区     | 刘家桥配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12320 | 市区     | 锡北充配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12321 | 市区     | 绿羊二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12322 | 市区     | 西高巷三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12323 | 市区     | 校直机厂二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12324 | 市区     | 石园六配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12325 | 市区     | 柳更上三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12326 | 市区     | 北虞后配变             | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 12327 | 市区     | 10kV 悦澜嘉园 1#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12328 | 市区     | 10kV 春光苑三期 6#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12329 | 市区     | 10kV 景苑 6#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12330 | 市区     | 新政 3#箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12331 | 市区     | 10kV 金港嘉苑 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12332 | 市区     | 华越彩印配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12333 | 市区     | 10kV 云溪人家 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12334 | 市区     | 10kV 兴塘 7#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12335 | 市区     | 港下敬老院配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12336 | 市区     | 10kV 水岸五区 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12337 | 市区     | 贾家里三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12338 | 市区     | 春象树三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12339 | 市区     | 杨家塘六配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12340 | 市区     | 10kV 凯旋 14#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12341 | 市区     | 10kV 凯旋 14#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12342 | 市区     | 10kV 凯旋 14#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12343 | 市区     | 10kV 凯旋 14#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12344 | 市区     | 10kV 东柏 14#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12345 | 市区     | 公安局配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12346 | 市区     | 胡家巷乙配变             | 10       | 400       | 221          | 221             |
| 12347 | 市区     | 10kV 斗山花园 11#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12348 | 市区     | 华李巷配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12349 | 市区     | 10kV 景苑 6#站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12350 | 市区     | 曹庄西二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12351 | 市区     | 色织厂配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12352 | 市区     | 10kV 书院河府 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12353 | 市区     | 10kV 茅梓 3#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12354 | 市区     | 10kV 茅梓 6#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12355 | 市区     | 10kV 宛溪雅居 1#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12356 | 市区     | 10kV 宛溪雅居 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12357 | 市区     | 10kV 广悦怡庭 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12358 | 市区     | 10kV 宛溪雅居 1#站 T2   | 10       | 800       | 631          | 631             |
| 12359 | 市区     | 10kV 宛溪雅居 1#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12360 | 市区     | 10kV 文晖铭苑 5#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12361 | 市区     | 邹北二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12362 | 市区     | 宅基配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12363 | 市区     | 10kV 春雨 5#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12364 | 市区     | 曹巷上二配变          | 10       | 400       | 229          | 229             |
| 12365 | 市区     | 辞家桥二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12366 | 市区     | 10kV 天郡 8#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12367 | 市区     | 10kV 天郡 8#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12368 | 市区     | 10kV 天郡 8#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12369 | 市区     | 10kV 天郡 8#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12370 | 市区     | 胜利二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12371 | 市区     | 线材厂二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12372 | 市区     | 裕蓉名邸 3#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12373 | 市区     | 曹庄小区配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12374 | 市区     | 丰田配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12375 | 市区     | 10kV 万花 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12376 | 市区     | 10kV 万花 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12377 | 市区     | 10kV 万花 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12378 | 市区     | 10kV 万花 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12379 | 市区     | 10kV 万花 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12380 | 市区     | 10kV 天郡 9#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12381 | 市区     | 10kV 天郡 9#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12382 | 市区     | 10kV 天郡 9#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12383 | 市区     | 10kV 天郡 9#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12384 | 市区     | 10kV 亭隆文化广场 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12385 | 市区     | 后胡村丁配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12386 | 市区     | 10kV 广悦怡庭 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12387 | 市区     | 10kV 熙东铭筑 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12388 | 市区     | 10kV 万花 3#站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12389 | 市区     | 何家二配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12390 | 市区     | 巨星塑胶配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12391 | 市区     | 10kV 路巷 5#箱变 T1    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12392 | 市区     | 德克赛配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12393 | 市区     | 10kV 凯旋 15#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12394 | 市区     | 10kV 凯旋 15#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12395 | 市区     | 斗西村五配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12396 | 市区     | 10kV 云溪人家 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12397 | 市区     | 夹板三配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12398 | 市区     | 湖塘桥三配变             | 10       | 400       | 149          | 149             |
| 12399 | 市区     | 周三房三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12400 | 市区     | 华杰电子配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12401 | 市区     | 10kV 张南 4#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12402 | 市区     | 刘更巷配变              | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 12403 | 市区     | 10kV 厚德 2#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12404 | 市区     | 顺家桥配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12405 | 市区     | 中村四配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12406 | 市区     | 联鑫汽配厂配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12407 | 市区     | 青庄配变              | 10       | 400       | 260          | 260             |
| 12408 | 市区     | 钱家庄肆              | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 12409 | 市区     | 华通                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12410 | 市区     | 南联二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12411 | 市区     | 朝阳二配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12412 | 市区     | 李家坝二配变            | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 12413 | 市区     | 关帝殿配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12414 | 市区     | 10kV 汇智科创站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12415 | 市区     | 西谢埭二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12416 | 市区     | 10kV 誉珑铭邸 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12417 | 市区     | 10kV 文晖铭苑 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12418 | 市区     | 10kV 翡翠文华 10#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12419 | 市区     | 10kV 龙西 6#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12420 | 市区     | 10kV 熙东铭筑 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12421 | 市区     | 10kV 百和花园 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12422 | 市区     | 春雷新村三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12423 | 市区     | 小高巷三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12424 | 市区     | 10kV 悦山名邸 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12425 | 市区     | 许巷新村二配变           | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 12426 | 市区     | 西巷头二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12427 | 市区     | 10kV 五七 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 440          | 440             |
| 12428 | 市区     | 泾西实业二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12429 | 市区     | 旺更二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12430 | 市区     | 石园七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12431 | 市区     | 10kV 山泉 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12432 | 市区     | 张巷十配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12433 | 市区     | 10kV 华亭苑 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12434 | 市区     | 10kV 华亭苑 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12435 | 市区     | 10kV 文怡苑站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12436 | 市区     | 10kV 悦山名邸 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12437 | 市区     | 10kV 翡翠文华 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12438 | 市区     | 10kV 育德苑 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12439 | 市区     | 盘龙墩配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12440 | 市区     | 老公社配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12441 | 市区     | 西戴巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12442 | 市区     | 10kV 尚书苑 10#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12443 | 市区     | 杨亭 1#箱变 T1       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12444 | 市区     | 10kV 璟星雅苑 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12445 | 市区     | 10kV 蔡湾 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12446 | 市区     | 10kV 丰泰 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12447 | 市区     | 10kV 春芯 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12448 | 市区     | 万扬塑料配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12449 | 市区     | 10kV 云溪人家 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12450 | 市区     | 10kV 御澜湾 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12451 | 市区     | 10kV 御澜湾 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12452 | 市区     | 荣家湾三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12453 | 市区     | 寨门三变             | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 12454 | 市区     | 管集二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12455 | 市区     | 居民新村四配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12456 | 市区     | 10kV 云溪人家 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12457 | 市区     | 曹庄中片三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12458 | 市区     | 豪普四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12459 | 市区     | 10kV 雍锦园 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12460 | 市区     | 10kV 雍锦园 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12461 | 市区     | 10kV 雍锦园 4#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12462 | 市区     | 南桥五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12463 | 市区     | 10kV 熙尚锦园 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12464 | 市区     | 10kV 万泉 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12465 | 市区     | 园塘下三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12466 | 市区     | 10kV 水岸五区 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12467 | 市区     | 新城配变             | 20       | 400       | 160          | 160             |
| 12468 | 市区     | 前方巷配变            | 10       | 400       | 219          | 219             |
| 12469 | 市区     | 10kV 玖里映月 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12470 | 市区     | 用电站              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12471 | 市区     | 10kV 雍锦园 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12472 | 市区     | 10kV 雍锦园 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12473 | 市区     | 10kV 雍锦园 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12474 | 市区     | 10kV 雍锦园 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12475 | 市区     | 10kV 雍锦园 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12476 | 市区     | 石园五配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12477 | 市区     | 10kV 雍锦园 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12478 | 市区     | 10kV 金牛苑三期 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12479 | 市区     | 10kV 誉珑铭邸 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12480 | 市区     | 车站二配变             | 10       | 400       | 218          | 218             |
| 12481 | 市区     | 10kV 宏诚 11#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12482 | 市区     | 机库印刷厂             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12483 | 市区     | 北阁                | 10       | 200       | 116          | 116             |
| 12484 | 市区     | 10kV 东港 4#站 T4    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12485 | 市区     | 10kV 悦山名邸 6#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12486 | 市区     | 10kV 雍锦园 6#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12487 | 市区     | 10kV 雍锦园 6#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12488 | 市区     | 10kV 雍锦园 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12489 | 市区     | 10kV 东柏 12#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12490 | 市区     | 西新河东配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12491 | 市区     | 周西三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12492 | 市区     | 10kV 春雷苑 9#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12493 | 市区     | 10kV 御澜湾 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12494 | 市区     | 10kV 御澜湾 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12495 | 市区     | 10kV 御澜湾 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12496 | 市区     | 10kV 御澜湾 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12497 | 市区     | 10kV 裕蓉名邸 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12498 | 市区     | 10kV 眉周 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12499 | 市区     | 宇仓配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12500 | 市区     | 10kV 熙东铭筑 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12501 | 市区     | 10kV 裕蓉名邸 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12502 | 市区     | 10kV 文晖铭苑 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12503 | 市区     | 电壹配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12504 | 市区     | 10kV 水府 2#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12505 | 市区     | 春星一配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12506 | 市区     | 10kV 水府 2#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12507 | 市区     | 吴更上四配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12508 | 市区     | 10kV 云溪人家 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12509 | 市区     | 10kV 斗山花园 9#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12510 | 市区     | 马古桥二变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12511 | 市区     | 混纺厂配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12512 | 市区     | 10kV 云溪人家 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12513 | 市区     | 10kV 金牛苑三期 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12514 | 市区     | 10kV 璟星雅苑 6#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12515 | 市区     | 10kV 东升 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12516 | 市区     | 10kV 东升 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12517 | 市区     | 10kV 东升 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12518 | 市区     | 10kV 金港嘉苑 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12519 | 市区     | 镇排涝站配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12520 | 市区     | 10kV 新湖南苑 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12521 | 市区     | 10kV 里国 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12522 | 市区     | 10kV 中兴隆 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12523 | 市区     | 丰田苑 1#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 12524 | 市区     | 丰田苑 1#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 12525 | 市区     | 重楼 1#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12526 | 市区     | 重楼 2#箱变 T1      | 10       | 630       | 492          | 492             |
| 12527 | 市区     | 庙北配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12528 | 市区     | 安国 1#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12529 | 市区     | 大诚苑 5#站 01002   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 12530 | 市区     | 大诚苑 5#站 01003   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 12531 | 市区     | 庄里六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12532 | 市区     | 长大厦 1#箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12533 | 市区     | 安中新村配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12534 | 市区     | 钱更上八配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12535 | 市区     | 李湾 2#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12536 | 市区     | 新中二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12537 | 市区     | 10kV 杨亭 8#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12538 | 市区     | 10kV 杨亭 7#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12539 | 市区     | 10kV 杨亭 6#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12540 | 市区     | 鞋山路口配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12541 | 市区     | 下山巷配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12542 | 市区     | 黄介桥二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12543 | 市区     | 小街三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12544 | 市区     | 李湾里二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12545 | 市区     | 富羊 1#站 T1    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 12546 | 市区     | 富羊 1#站 T3    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 12547 | 市区     | 南丰村配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12548 | 市区     | 木渎墩二配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12549 | 市区     | 青虹路          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12550 | 市区     | 西巷上配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12551 | 市区     | 支家塘          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12552 | 市区     | 水墩上配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12553 | 市区     | 彭东配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12554 | 市区     | 前东           | 10       | 400       | 260          | 260             |
| 12555 | 市区     | 舍东配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12556 | 市区     | 胡家巷配变        | 10       | 200       | 122          | 122             |
| 12557 | 市区     | 黄东一配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12558 | 市区     | 小钱巷          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12559 | 市区     | 孙更巷三配变       | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 12560 | 市区     | 大马巷西一配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12561 | 市区     | 毛条厂二配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12562 | 市区     | 姚更巷二配变       | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 12563 | 市区     | 商贸 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12564 | 市区     | 北西配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12565 | 市区     | 10kV 朱桥 1#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12566 | 市区     | 10kV 朱桥 2#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12567 | 市区     | 10kV 朱桥 3#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12568 | 市区     | 村东四配变          | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 12569 | 市区     | 北南巷二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12570 | 市区     | 斗山北配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12571 | 市区     | 斗西基建变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12572 | 市区     | 章家湾三变          | 10       | 200       | 136          | 136             |
| 12573 | 市区     | 黄家桥配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12574 | 市区     | 三羊             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12575 | 市区     | 20kV 博苑 3#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 12576 | 市区     | 20kV 博苑 3#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 12577 | 市区     | 20kV 博苑 3#站 T3 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 12578 | 市区     | 20kV 博苑 4#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 12579 | 市区     | 20kV 博苑 4#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 12580 | 市区     | 20kV 博苑 5#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 12581 | 市区     | 20kV 博苑 5#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 12582 | 市区     | 安西路配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12583 | 市区     | 东廊配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12584 | 市区     | 工业 1#箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12585 | 市区     | 工业 2#箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12586 | 市区     | 工业 3#箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12587 | 市区     | 工业 4#箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12588 | 市区     | 工业 5#箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12589 | 市区     | 工业 6#箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12590 | 市区     | 秦西配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12591 | 市区     | 李更巷         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12592 | 市区     | 烫花厂配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12593 | 市区     | 谢埭塘配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12594 | 市区     | 东浜南配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12595 | 市区     | 东浜村配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12596 | 市区     | 荣家湾配变       | 10       | 200       | 92           | 92              |
| 12597 | 市区     | 老五房配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12598 | 市区     | 北横东队配变      | 10       | 250       | 141          | 141             |
| 12599 | 市区     | 谢家桥配变       | 10       | 200       | 136          | 136             |
| 12600 | 市区     | 谢埭桥二配变      | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 12601 | 市区     | 中片配变        | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 12602 | 市区     | 尤岸泵配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12603 | 市区     | 长大厦 1       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12604 | 市区     | 下岸配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12605 | 市区     | 渔业村八配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12606 | 市区     | 春光苑 4#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12607 | 市区     | 春光苑 3#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12608 | 市区     | 曹介里配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12609 | 市区     | 春光苑 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12610 | 市区     | 春光苑 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12611 | 市区     | 大船头配变       | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 12612 | 市区     | 张干嘴配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12613 | 市区     | 姚巷二配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12614 | 市区     | 映山桥配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12615 | 市区     | 石埭桥一配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12616 | 市区     | 河北巷配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12617 | 市区     | 中巷配变    | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 12618 | 市区     | 锡山开发办配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12619 | 市区     | 钱介庄村一配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12620 | 市区     | 仙盈配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12621 | 市区     | 小陈巷三配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12622 | 市区     | 横泾配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12623 | 市区     | 后桥头配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12624 | 市区     | 钱介配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12625 | 市区     | 月溪桥配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12626 | 市区     | 凤溪苑配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12627 | 市区     | 朱更上六配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12628 | 市区     | 陈介里二配变  | 10       | 200       | 150          | 150             |
| 12629 | 市区     | 东石园配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12630 | 市区     | 肖家桥配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12631 | 市区     | 摩配厂配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12632 | 市区     | 朱更巷配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12633 | 市区     | 山二电站二配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12634 | 市区     | 邓更巷配变   | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 12635 | 市区     | 蒋梅栅配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12636 | 市区     | 牛尖角配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12637 | 市区     | 华歧中配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12638 | 市区     | 徐介里配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12639 | 市区     | 后丁巷配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12640 | 市区     | 丁巷电站配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12641 | 市区     | 潘巷七配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12642 | 市区     | 东张巷五配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12643 | 市区     | 迎龙村泵配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12644 | 市区     | 诸巷配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12645 | 市区     | 龙前配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12646 | 市区     | 南山头配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12647 | 市区     | 山南巷配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12648 | 市区     | 粮站四配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12649 | 市区     | 汽配厂配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12650 | 市区     | 复合厂配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12651 | 市区     | 彩桥东前头配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12652 | 市区     | 新泾巷配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12653 | 市区     | 彩桥村新泾巷配变 | 10       | 200       | 116          | 116             |
| 12654 | 市区     | 长塘圩大巷配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12655 | 市区     | 市镇一零二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12656 | 市区     | 彩桥南配变    | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 12657 | 市区     | 市桥配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12658 | 市区     | 蔡桥配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12659 | 市区     | 彩桥东配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12660 | 市区     | 北南桥配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12661 | 市区     | 南舍配变     | 10       | 200       | 121          | 121             |
| 12662 | 市区     | 吊沟浜排配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12663 | 市区     | 彩桥村田头巷配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12664 | 市区     | 南虞巷配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12665 | 市区     | 吴家桥二配变   | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 12666 | 市区     | 山三配变     | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 12667 | 市区     | 八医配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12668 | 市区     | 矮步圩东配变   | 10       | 200       | 132          | 132             |
| 12669 | 市区     | 城南村陆西配变  | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 12670 | 市区     | 陆更上五配变   | 10       | 200       | 97           | 97              |
| 12671 | 市区     | 东店四      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12672 | 市区     | 东店       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12673 | 市区     | 新石基配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12674 | 市区     | 建材厂配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12675 | 市区     | 茅庄排涝配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12676 | 市区     | 茅庄配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12677 | 市区     | 翁家里三配变   | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 12678 | 市区     | 小园里四配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12679 | 市区     | 春晖东路配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12680 | 市区     | 东和尚圩配变   | 10       | 400       | 165          | 165             |
| 12681 | 市区     | 茅庄顾家里配变  | 10       | 200       | 150          | 150             |
| 12682 | 市区     | 茅庄村茅东配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12683 | 市区     | 春鑫      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12684 | 市区     | 周巷二变    | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 12685 | 市区     | 路灯乙配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12686 | 市区     | 马家庄配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12687 | 市区     | 菜场十四配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12688 | 市区     | 农服公司二配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12689 | 市区     | 尤西三配变   | 10       | 200       | 150          | 150             |
| 12690 | 市区     | 蔡湾村外湾配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12691 | 市区     | 坝头上配变   | 10       | 400       | 110          | 110             |
| 12692 | 市区     | 木桥头配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12693 | 市区     | 朱更上二变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12694 | 市区     | 黄塘桥配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12695 | 市区     | 东新河配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12696 | 市区     | 上浜巷一配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12697 | 市区     | 杨亭配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12698 | 市区     | 骆庄配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12699 | 市区     | 农服单一配变  | 10       | 50        | 40           | 40              |
| 12700 | 市区     | 农服单二配变  | 10       | 50        | 40           | 40              |
| 12701 | 市区     | 机械厂四配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12702 | 市区     | 中学三配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12703 | 市区     | 新桥村配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12704 | 市区     | 柏木苑配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12705 | 市区     | 市镇六八配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12706 | 市区     | 大公场配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12707 | 市区     | 袜厂配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12708 | 市区     | 柳更上一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12709 | 市区     | 殷家坝配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12710 | 市区     | 石灰厂配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12711 | 市区     | 余家桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12712 | 市区     | 大钱更配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12713 | 市区     | 翁家里四配变           | 10       | 200       | 149          | 149             |
| 12714 | 市区     | 市镇东七配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12715 | 市区     | 市镇八六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12716 | 市区     | 10kV 龙西线 1#箱变 T1 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 12717 | 市区     | 新村二四             | 10       | 200       | 115          | 115             |
| 12718 | 市区     | 10kV 龙西线 2#箱变 T1 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 12719 | 市区     | 南市镇一配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12720 | 市区     | 晨钟二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12721 | 市区     | 石埭桥二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12722 | 市区     | 芙蓉十配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12723 | 市区     | 刘川桥配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12724 | 市区     | 林果场二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12725 | 市区     | 湖塘桥二配变           | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 12726 | 市区     | 大库头配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12727 | 市区     | 东前头二配变           | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 12728 | 市区     | 电机路灯配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12729 | 市区     | 顾巷十二    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12730 | 市区     | 浩上村配变   | 10       | 400       | 226          | 226             |
| 12731 | 市区     | 新桥三配变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 12732 | 市区     | 坟上村配变   | 10       | 400       | 156          | 156             |
| 12733 | 市区     | 坟上谢家湾配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12734 | 市区     | 北王配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12735 | 市区     | 庆安桥配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12736 | 市区     | 东浜村二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12737 | 市区     | 新屯配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12738 | 市区     | 云林新村    | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 12739 | 市区     | 云林二     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12740 | 市区     | 云林三     | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 12741 | 市区     | 钱家庄伍    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 12742 | 市区     | 胶山总表配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12743 | 市区     | 姚更上四配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12744 | 市区     | 车站新村    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12745 | 市区     | 冯家桥二变   | 10       | 400       | 265          | 265             |
| 12746 | 市区     | 新光四配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12747 | 市区     | 胶东大队配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12748 | 市区     | 陆介降配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12749 | 市区     | 第七针织配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12750 | 市区     | 北南巷配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12751 | 市区     | 包更巷配变   | 10       | 400       | 308          | 308             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12752 | 市区     | 红星化工配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12753 | 市区     | 丝织厂二配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12754 | 市区     | 寺脚下     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12755 | 市区     | 杜巷五     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12756 | 市区     | 杨家里     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12757 | 市区     | 杨树园     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12758 | 市区     | 东新配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12759 | 市区     | 九队配变    | 10       | 400       | 248          | 248             |
| 12760 | 市区     | 渔业村四配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12761 | 市区     | 南塘村对中配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12762 | 市区     | 楼子下配变   | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 12763 | 市区     | 陆家里二配变  | 10       | 200       | 123          | 123             |
| 12764 | 市区     | 勒更巷一配变  | 10       | 400       | 279          | 279             |
| 12765 | 市区     | 长沿头二配变  | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 12766 | 市区     | 谢荡村配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12767 | 市区     | 三砖配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12768 | 市区     | 塘坊乙配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12769 | 市区     | 消防器材厂配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12770 | 市区     | 何更巷配变   | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 12771 | 市区     | 张村三配变   | 10       | 200       | 58           | 58              |
| 12772 | 市区     | 潘市配变    | 10       | 200       | 116          | 116             |
| 12773 | 市区     | 大孔庄配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12774 | 市区     | 乔巷东配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12775 | 市区     | 汪湖上配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12776 | 市区     | 胶二周更上配变      | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 12777 | 市区     | 胶二小孔庄配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12778 | 市区     | 新光六配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12779 | 市区     | 安西许更配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12780 | 市区     | 新光五配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12781 | 市区     | 汤介里          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12782 | 市区     | 钢窗厂配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12783 | 市区     | 元亨小区         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12784 | 市区     | 大房村贰配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12785 | 市区     | 夏更一配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12786 | 市区     | 10kV 芙蓉苑站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 12787 | 市区     | 通达石油配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12788 | 市区     | 西大房配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12789 | 市区     | 黄中配变         | 10       | 400       | 249          | 249             |
| 12790 | 市区     | 东泰投资配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12791 | 市区     | 朝阳河二配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12792 | 市区     | 茅庄黄泥头配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12793 | 市区     | 茅庄西配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12794 | 市区     | 银行旁配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12795 | 市区     | 上塘弄配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12796 | 市区     | 屠更上二配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12797 | 市区     | 新坝村配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12798 | 市区     | 勒更巷二配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12799 | 市区     | 2 号箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12800 | 市区     | 外浜三配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12801 | 市区     | 长江路灯配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12802 | 市区     | 年余村外浜配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12803 | 市区     | 后仓村配变       | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 12804 | 市区     | 浦介塘配变       | 10       | 200       | 152          | 152             |
| 12805 | 市区     | 锦阳 1# 箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12806 | 市区     | 大马桥南配变      | 10       | 315       | 171          | 171             |
| 12807 | 市区     | 中心小学一配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12808 | 市区     | 万坝三配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12809 | 市区     | 协新房产公司      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12810 | 市区     | 春雨 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12811 | 市区     | 兴盛毛条配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12812 | 市区     | 陈东配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12813 | 市区     | 雅居站 T2      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 12814 | 市区     | 金色庭院站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12815 | 市区     | 金色庭院站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12816 | 市区     | 钱家庄陆        | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 12817 | 市区     | 廊下徐汇桥配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12818 | 市区     | 尤家湾配变       | 10       | 200       | 110          | 110             |
| 12819 | 市区     | 宾馆五配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12820 | 市区     | 周巷西配变       | 10       | 315       | 230          | 230             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12821 | 市区     | 荣星配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12822 | 市区     | 燕军 1#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12823 | 市区     | 博宇科技配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12824 | 市区     | 莫介塘          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12825 | 市区     | 黄泥桥一配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12826 | 市区     | 宅前二配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12827 | 市区     | 安更上配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12828 | 市区     | 梁家湾二配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12829 | 市区     | 尤湾里          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12830 | 市区     | 朝辉新村配变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 12831 | 市区     | 10kV 芙蓉苑站 T3 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 12832 | 市区     | 育府 1#站 3 号主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 12833 | 市区     | 河南配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12834 | 市区     | 马古桥三配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12835 | 市区     | 马介里配变        | 10       | 200       | 125          | 125             |
| 12836 | 市区     | 吴塘二配变        | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 12837 | 市区     | 北荡角配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12838 | 市区     | 牛车桥          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12839 | 市区     | 小成配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12840 | 市区     | 粮管所七配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12841 | 市区     | 万坝二配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12842 | 市区     | 西大桥配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12843 | 市区     | 戴巷四配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12844 | 市区     | 东新西片配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12845 | 市区     | 尤渡里配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12846 | 市区     | 花苑新村一配变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 12847 | 市区     | 街北二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12848 | 市区     | 万巷配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12849 | 市区     | 斗西配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12850 | 市区     | 棉织厂配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12851 | 市区     | 辛巷配变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 12852 | 市区     | 桥梁工程            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12853 | 市区     | 茅梓 1# 箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12854 | 市区     | 10kV 茅梓 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12855 | 市区     | 春雨 2# 箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12856 | 市区     | 10kV 春雨 3#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12857 | 市区     | 路巷 1# 箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12858 | 市区     | 路巷 2# 箱变 T1     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12859 | 市区     | 梅元配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12860 | 市区     | 刘北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12861 | 市区     | 跳板桥二            | 10       | 200       | 113          | 113             |
| 12862 | 市区     | 市镇              | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 12863 | 市区     | 勤丰新村二变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12864 | 市区     | 天塔寺 2           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12865 | 市区     | 湖光二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12866 | 市区     | 万坝六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12867 | 市区     | 湖光配变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 12868 | 市区     | 湖光七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12869 | 市区     | 更巷配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12870 | 市区     | 荡西陈三房配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12871 | 市区     | 东前头配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12872 | 市区     | 紫汀苑 1 号箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12873 | 市区     | 张巷西配变            | 10       | 400       | 222          | 222             |
| 12874 | 市区     | 后大河配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12875 | 市区     | 10kV 蔚蓝 1#站 T4   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 12876 | 市区     | 10kV 蔚蓝 2#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 12877 | 市区     | 鹅湖花苑站 T4         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12878 | 市区     | 10kV 云南 2#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 12879 | 市区     | 10kV 云南 2#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 12880 | 市区     | 10kV 云林苑 1#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 12881 | 市区     | 10kV 云林苑 2#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 12882 | 市区     | 豪景苑站 T4          | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 12883 | 市区     | 紫汀苑站 T3          | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 12884 | 市区     | 云林苑西区 1 号站 2 号主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12885 | 市区     | 云林苑西区 2 号站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12886 | 市区     | 龙潭浜二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12887 | 市区     | 塘坊甲配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12888 | 市区     | 张家塘二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12889 | 市区     | 杨家塘二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12890 | 市区     | 杨新配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12891 | 市区     | 中窑配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12892 | 市区     | 西巷新村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12893 | 市区     | 东阳院配变            | 10       | 200       | 112          | 112             |
| 12894 | 市区     | 10kV 春江花园 7#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 12895 | 市区     | 10kV 春江花园 8#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 12896 | 市区     | 春江花园 9#站 T4      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 12897 | 市区     | 日辉桥配变            | 10       | 400       | 177          | 177             |
| 12898 | 市区     | 杜家桥配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12899 | 市区     | 塘西杜家配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12900 | 市区     | 谷里配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12901 | 市区     | 关黄桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12902 | 市区     | 亚光变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12903 | 市区     | 春风村斗山配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12904 | 市区     | 东房后辛巷配变          | 10       | 200       | 127          | 127             |
| 12905 | 市区     | 山小村配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12906 | 市区     | 西下脚北配变           | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 12907 | 市区     | 10kV 泉山花苑 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12908 | 市区     | 10kV 金锡苑 1#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 12909 | 市区     | 金锡苑 2#站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 12910 | 市区     | 10kV 金锡苑 3#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 12911 | 市区     | 北前头甲配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12912 | 市区     | 斗山花园 4#箱变 1#     | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12913 | 市区     | 川桥配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12914 | 市区     | 后巷三配变            | 10       | 200       | 154          | 154             |
| 12915 | 市区     | 红豆杉药业配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12916 | 市区     | 建港配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12917 | 市区     | 锡沙灯七配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12918 | 市区     | 陆家巷配变            | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 12919 | 市区     | 黄青庄配变            | 10       | 400       | 213          | 213             |
| 12920 | 市区     | 北桥头配变            | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 12921 | 市区     | 杜东配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12922 | 市区     | 正大轴承配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12923 | 市区     | 万安新村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12924 | 市区     | 杨河头配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12925 | 市区     | 九宫浜配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12926 | 市区     | 10kV 金锡苑 4#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 12927 | 市区     | 10kV 春合 1#站 T3   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 12928 | 市区     | 春合 2#站 T2        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 12929 | 市区     | 10kV 春江花园 6#站 T2 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 12930 | 市区     | 东叁配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12931 | 市区     | 里泾贰              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12932 | 市区     | 市镇老菜场配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12933 | 市区     | 泾西农西             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12934 | 市区     | 曹庄中片配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12935 | 市区     | 建设夏二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12936 | 市区     | 育才 2#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12937 | 市区     | 孙更巷配变            | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 12938 | 市区     | 育才 1#箱变 T1       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12939 | 市区     | 10kV 尚书苑 1# 站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 12940 | 市区     | 市镇商贸配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12941 | 市区     | 辛家塘              | 10       | 200       | 93           | 93              |
| 12942 | 市区     | 徐巷菜场配变           | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 12943 | 市区     | 农林局二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12944 | 市区     | 肖后               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12945 | 市区     | 石柱头二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12946 | 市区     | 汤介塘              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12947 | 市区     | 后桥三配变            | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 12948 | 市区     | 高更巷配变            | 10       | 400       | 267          | 267             |
| 12949 | 市区     | 育府 1#站 1 号主变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 12950 | 市区     | 彭祖河配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12951 | 市区     | 东太华苑 2#箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12952 | 市区     | 东太华苑 1#箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 12953 | 市区     | 10kV 云林北站 T1     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 12954 | 市区     | 北七配变             | 10       | 315       | 199          | 199             |
| 12955 | 市区     | 浒塘姚金岸配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12956 | 市区     | 溪塘下配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12957 | 市区     | 荣巷四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12958 | 市区     | 对中配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12959 | 市区     | 梦卡迪配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12960 | 市区     | 刘西配变    | 10       | 400       | 201          | 201             |
| 12961 | 市区     | 宋家桥配变   | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 12962 | 市区     | 政府二配变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 12963 | 市区     | 锡沙灯十七配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12964 | 市区     | 市镇八八配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12965 | 市区     | 善更巷     | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 12966 | 市区     | 东船坊     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12967 | 市区     | 南宅基配变   | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 12968 | 市区     | 陆介弄配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12969 | 市区     | 华歧东配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12970 | 市区     | 蒋家配变    | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 12971 | 市区     | 马树下二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12972 | 市区     | 马树下配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12973 | 市区     | 浒塘配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12974 | 市区     | 浒塘村配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12975 | 市区     | 印刷厂配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12976 | 市区     | 长青乐园配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12977 | 市区     | 邮电局八配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12978 | 市区     | 蓉达新村配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12979 | 市区     | 通新路配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12980 | 市区     | 蓉北大街配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12981 | 市区     | 影剧院四配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 12982 | 市区     | 市镇三五配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12983 | 市区     | 斗北四房桥配变      | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 12984 | 市区     | 派出所配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12985 | 市区     | 斗星村配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12986 | 市区     | 八士镇配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12987 | 市区     | 毕家坝陈配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12988 | 市区     | 东街八配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12989 | 市区     | 潘巷五配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12990 | 市区     | 戴点中配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12991 | 市区     | 胶阳路四配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12992 | 市区     | 北街五配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12993 | 市区     | 蒋巷十四配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12994 | 市区     | 旗峰水渠配变       | 10       | 400       | 259          | 259             |
| 12995 | 市区     | 许更上二配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 12996 | 市区     | 张皮桥 2        | 10       | 200       | 112          | 112             |
| 12997 | 市区     | 圣鑫科技         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12998 | 市区     | 嵩林配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 12999 | 市区     | 华夏豪门 1 号站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13000 | 市区     | 邱家湾          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13001 | 市区     | 基场路灯         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13002 | 市区     | 秦巷五配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13003 | 市区     | 费家塘二配变       | 10       | 200       | 136          | 136             |
| 13004 | 市区     | 大陈巷三配变       | 10       | 200       | 128          | 128             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13005 | 市区     | 林业徐巷配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13006 | 市区     | 汤东配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13007 | 市区     | 林业四配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13008 | 市区     | 陆家弄村配变 | 10       | 200       | 0            | 0               |
| 13009 | 市区     | 新村三配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13010 | 市区     | 走马塘配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13011 | 市区     | 塘南六配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13012 | 市区     | 前进配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13013 | 市区     | 杜铁村    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13014 | 市区     | 凌云闸配变  | 10       | 200       | 124          | 124             |
| 13015 | 市区     | 沈巷二配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13016 | 市区     | 八士二村配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13017 | 市区     | 八士村配变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 13018 | 市区     | 三羊二变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13019 | 市区     | 湖明配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13020 | 市区     | 茶林场配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13021 | 市区     | 姚家二配变  | 10       | 200       | 117          | 117             |
| 13022 | 市区     | 山林电站配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13023 | 市区     | 廉家配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13024 | 市区     | 陈北房配变  | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 13025 | 市区     | 辛界山配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13026 | 市区     | 杨更上二配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13027 | 市区     | 德冠化工   | 10       | 400       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13028 | 市区     | 丁虞巷 2              | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 13029 | 市区     | 新桥                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13030 | 市区     | 大徐巷                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13031 | 市区     | 义北配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13032 | 市区     | 10kV 华夏 2#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13033 | 市区     | 华夏 3 号站 T2         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13034 | 市区     | 厦介塘                | 10       | 400       | 243          | 243             |
| 13035 | 市区     | 东支巷                | 10       | 200       | 113          | 113             |
| 13036 | 市区     | 凤桥村                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13037 | 市区     | 曹巷                 | 10       | 400       | 272          | 272             |
| 13038 | 市区     | 倪家塘                | 10       | 400       | 225          | 225             |
| 13039 | 市区     | 二砖配变               | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 13040 | 市区     | 殷更巷配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13041 | 市区     | 何家店配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13042 | 市区     | 蒋家里配变              | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 13043 | 市区     | 长沿头配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13044 | 市区     | 水利站一配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13045 | 市区     | 谢家塘                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13046 | 市区     | 斗山花园 5#箱变 1#630    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 13047 | 市区     | 斗山花园 6#箱变 1#630KVA | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 13048 | 市区     | 斗山花园 7#箱变 1#630KVA | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 13049 | 市区     | 斗山花园 8#箱变 1#630KVA | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 13050 | 市区     | 石利甲配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13051 | 市区     | 牛塘庵配变            | 10       | 200       | 153          | 153             |
| 13052 | 市区     | 杜家坝二配变           | 10       | 400       | 164          | 164             |
| 13053 | 市区     | 前上山配变            | 10       | 200       | 111          | 111             |
| 13054 | 市区     | 杨园里配变            | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 13055 | 市区     | 北街七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13056 | 市区     | 葛巷配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13057 | 市区     | 电炉厂配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13058 | 市区     | 东南配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13059 | 市区     | 石家浜二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13060 | 市区     | 斗住基配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13061 | 市区     | 木勺配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13062 | 市区     | 石家浜谈家配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13063 | 市区     | 石家浜配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13064 | 市区     | 第二砖厂配变           | 10       | 400       | 48           | 48              |
| 13065 | 市区     | 塘里配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13066 | 市区     | 唐介浜配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13067 | 市区     | 陆更上三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13068 | 市区     | 10kV 梓旺三期 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13069 | 市区     | 10kV 梓旺三期 1#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13070 | 市区     | 羊尖政府三配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13071 | 市区     | 胶阳路三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13072 | 市区     | 菜场十三             | 10       | 400       | 267          | 267             |
| 13073 | 市区     | 东廊路灯             | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13074 | 市区     | 建东二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13075 | 市区     | 蔡桥北配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13076 | 市区     | 灰扒泾    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13077 | 市区     | 丁家塘配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13078 | 市区     | 章家塘    | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 13079 | 市区     | 杨家弄    | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 13080 | 市区     | 农贸配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13081 | 市区     | 市镇新区   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13082 | 市区     | 东阳电站   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13083 | 市区     | 唐更巷配变  | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 13084 | 市区     | 乡政府九配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13085 | 市区     | 后巷十一   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13086 | 市区     | 河南新村   | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 13087 | 市区     | 西街     | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 13088 | 市区     | 界河路灯   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13089 | 市区     | 塘家新配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13090 | 市区     | 小桥头三变  | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 13091 | 市区     | 堂前配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13092 | 市区     | 田都里    | 10       | 400       | 260          | 260             |
| 13093 | 市区     | 任家塘    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13094 | 市区     | 广丰队配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13095 | 市区     | 广丰村配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13096 | 市区     | 杨陆巷配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13097 | 市区     | 新杨陆巷配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13098 | 市区     | 石桥头二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13099 | 市区     | 福人配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13100 | 市区     | 六橡胶配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13101 | 市区     | 10kV 水榭 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 13102 | 市区     | 10kV 水榭 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 13103 | 市区     | 补水站四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13104 | 市区     | 中巷十配变            | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 13105 | 市区     | 三房巷配变            | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 13106 | 市区     | 东房桥配变            | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 13107 | 市区     | 毛条二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13108 | 市区     | 斗西火烧厂配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13109 | 市区     | 斗西村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13110 | 市区     | 化工厂七配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13111 | 市区     | 东房桥东配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13112 | 市区     | 沈巷四配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13113 | 市区     | 巫东配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13114 | 市区     | 10kV 鑫安花园 1#站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 13115 | 市区     | 10kV 鑫安花园 2#站 T4 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 13116 | 市区     | 太芙二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13117 | 市区     | 章家湾四配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13118 | 市区     | 五联三配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13119 | 市区     | 顾旺村配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13120 | 市区     | 胶阳路 2            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13121 | 市区     | 锡沙灯八配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13122 | 市区     | 黄沙圩              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13123 | 市区     | 蒋庄电站配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13124 | 市区     | 张南二              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13125 | 市区     | 铜材厂              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13126 | 市区     | 10kV 泉山花苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13127 | 市区     | 10kV 泉山花苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13128 | 市区     | 育秧厂一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13129 | 市区     | 雷巷村              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13130 | 市区     | 潘家塘              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13131 | 市区     | 平家塘              | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 13132 | 市区     | 天塔寺              | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 13133 | 市区     | 水厂二变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13134 | 市区     | 市镇南街             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13135 | 市区     | 无线电二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13136 | 市区     | 粮站三变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13137 | 市区     | 山林陆队配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13138 | 市区     | 龚巷五配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13139 | 市区     | 陆庄配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13140 | 市区     | 陆水庄配变            | 10       | 400       | 142          | 142             |
| 13141 | 市区     | 李台配变             | 10       | 200       | 114          | 114             |
| 13142 | 市区     | 西河头明配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13143 | 市区     | 斗北村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13144 | 市区     | 斗北村龙潭浜配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13145 | 市区     | 水渠里五配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13146 | 市区     | 谢家塘配变           | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 13147 | 市区     | 斗北村陆家配变         | 10       | 400       | 212          | 212             |
| 13148 | 市区     | 田地巷 2           | 10       | 200       | 99           | 99              |
| 13149 | 市区     | 10kV 大诚苑 1#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13150 | 市区     | 大诚苑 2#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13151 | 市区     | 大诚苑 3#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13152 | 市区     | 大诚苑 4#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13153 | 市区     | 鑫安花园 6 号站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13154 | 市区     | 鑫安花园 6 号站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13155 | 市区     | 鑫安花园 6 号站 T3    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13156 | 市区     | 鑫安花园 7 号站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13157 | 市区     | 鑫安花园 7 号站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13158 | 市区     | 10kV 南窑 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 13159 | 市区     | 市镇七九配变          | 10       | 400       | 268          | 268             |
| 13160 | 市区     | 舍上配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13161 | 市区     | 倪家弄三配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13162 | 市区     | 张家貳配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13163 | 市区     | 柏木南苑 1#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13164 | 市区     | 柏木南苑 1#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13165 | 市区     | 金锡苑 5 号站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13166 | 市区     | 金锡苑 5 号站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13167 | 市区     | 砖瓦厂七配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13168 | 市区     | 铜材二配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13169 | 市区     | 冯更二配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13170 | 市区     | 大许更配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13171 | 市区     | 中学二配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13172 | 市区     | 刘东配变        | 10       | 200       | 136          | 136             |
| 13173 | 市区     | 陈西巷         | 10       | 200       | 69           | 69              |
| 13174 | 市区     | 冯家桥三配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13175 | 市区     | 坟上配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13176 | 市区     | 季家湾南配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13177 | 市区     | 铜材一配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13178 | 市区     | 冯家桥配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13179 | 市区     | 刑家湾配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13180 | 市区     | 西河桥配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13181 | 市区     | 梁家湾一配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13182 | 市区     | 北横南配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13183 | 市区     | 怡景苑 1 号站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13184 | 市区     | 怡景苑 1 号站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13185 | 市区     | 怡景苑 2 号站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13186 | 市区     | 怡景苑 2 号站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13187 | 市区     | 西联          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13188 | 市区     | 毛纺变         | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13189 | 市区     | 路灯八配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13190 | 市区     | 南前配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13191 | 市区     | 锦隆软管            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13192 | 市区     | 贡家庄配变           | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 13193 | 市区     | 小宅基配变           | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 13194 | 市区     | 鲁家塘配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13195 | 市区     | 王家巷配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13196 | 市区     | 贡家塘配变           | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 13197 | 市区     | 毛巷六配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13198 | 市区     | 参里桥配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13199 | 市区     | 龙更上配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13200 | 市区     | 10kV 国信 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13201 | 市区     | 10kV 国信 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13202 | 市区     | 10kV 国信 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13203 | 市区     | 10kV 国信 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13204 | 市区     | 10kV 国信 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13205 | 市区     | 10kV 国信 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13206 | 市区     | 10kV 国信 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13207 | 市区     | 10kV 国信 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13208 | 市区     | 10kV 国信 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13209 | 市区     | 10kV 国信 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13210 | 市区     | 东盛塘配变           | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 13211 | 市区     | 10kV 大诚苑 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13212 | 市区     | 河北海配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13213 | 市区     | 奥运配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13214 | 市区     | 六曹头下配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13215 | 市区     | 大树下四配变         | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 13216 | 市区     | 大诚苑 2# 站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13217 | 市区     | 邹陈             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13218 | 市区     | 陆家巷二配变         | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 13219 | 市区     | 谈家宅基配变         | 10       | 200       | 73           | 73              |
| 13220 | 市区     | 张家宅基配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13221 | 市区     | 大诚苑 3# 站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13222 | 市区     | 汤家浜配变          | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 13223 | 市区     | 大诚苑 4# 站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13224 | 市区     | 10kV 云中 1#站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 13225 | 市区     | 10kV 云中 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13226 | 市区     | 10kV 云中 1#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13227 | 市区     | 10kV 云中 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13228 | 市区     | 10kV 云中 2#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13229 | 市区     | 东阳配变           | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 13230 | 市区     | 后头巷配变          | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 13231 | 市区     | 张舍             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13232 | 市区     | 天主堂配变          | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 13233 | 市区     | 街东配变           | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 13234 | 市区     | 芙蓉配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13235 | 市区     | 江南坊3号站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13236 | 市区     | 江南坊3号站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13237 | 市区     | 后东村配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13238 | 市区     | 英格配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13239 | 市区     | 西宅西配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13240 | 市区     | 胶山灯一配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13241 | 市区     | 胶山灯二配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13242 | 市区     | 蓉阳1#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13243 | 市区     | 蓉阳1#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13244 | 市区     | 蓉阳2#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13245 | 市区     | 蓉阳2#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13246 | 市区     | 创新针纺配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13247 | 市区     | 唐更巷二配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13248 | 市区     | 北头配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13249 | 市区     | 后市村配变     | 10       | 200       | 127          | 127             |
| 13250 | 市区     | 明山配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13251 | 市区     | 李巷一配变     | 10       | 400       | 184          | 184             |
| 13252 | 市区     | 菜场十六配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13253 | 市区     | 北小配变      | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 13254 | 市区     | 湾泾河配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13255 | 市区     | 桥河东配变     | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 13256 | 市区     | 黄胶壹配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13257 | 市区     | 庄湾二配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13258 | 市区     | 羊尖大桥        | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 13259 | 市区     | 寨张          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13260 | 市区     | 路灯          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13261 | 市区     | 大坝头配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13262 | 市区     | 窦南二变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13263 | 市区     | 西街三配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13264 | 市区     | 金锡苑 6# 站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13265 | 市区     | 金锡苑 6# 站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13266 | 市区     | 金锡苑 6# 站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13267 | 市区     | 庄里二配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13268 | 市区     | 西浜南配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13269 | 市区     | 河南街配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13270 | 市区     | 三善堂配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13271 | 市区     | 袁家塘二配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13272 | 市区     | 石皮桥配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13273 | 市区     | 河更上配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13274 | 市区     | 东南坊站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13275 | 市区     | 东南坊站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13276 | 市区     | 金锡房产箱变 T1   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 13277 | 市区     | 塘南十三配变      | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 13278 | 市区     | 钱毛更配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13279 | 市区     | 西前头二配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13280 | 市区     | 小更上配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13281 | 市区     | 蔡更上配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13282 | 市区     | 南柏桥配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13283 | 市区     | 南横头配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13284 | 市区     | 顾家里配变           | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 13285 | 市区     | 春雷南配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13286 | 市区     | 10kV 雅居站 T3     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 13287 | 市区     | 王家里             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13288 | 市区     | 陈家里四配变          | 10       | 200       | 114          | 114             |
| 13289 | 市区     | 泾新村             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13290 | 市区     | 邓前配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13291 | 市区     | 东横头             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13292 | 市区     | 10kV 东港 4#站 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 13293 | 市区     | 10kV 南村 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 13294 | 市区     | 蒋湾电站配变          | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 13295 | 市区     | 俞介巷配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13296 | 市区     | 林介巷配变           | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 13297 | 市区     | 新南村二配变          | 10       | 200       | 127          | 127             |
| 13298 | 市区     | 浦家湾二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13299 | 市区     | 东浜头二配变          | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 13300 | 市区     | 张更巷二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13301 | 市区     | 马东二配变           | 10       | 400       | 225          | 225             |
| 13302 | 市区     | 新陆更配变           | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 13303 | 市区     | 吴巷配变            | 10       | 400       | 309          | 309             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13304 | 市区     | 辛家二配变            | 10       | 400       | 273          | 273             |
| 13305 | 市区     | 金斗巷配变            | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 13306 | 市区     | 北七二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13307 | 市区     | 紫藤苑配变            | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 13308 | 市区     | 龙底头一配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13309 | 市区     | 龙底头二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13310 | 市区     | 赛维拉 1#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13311 | 市区     | 赛维拉 1#站 T4       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13312 | 市区     | 10kV 广悦怡庭 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13313 | 市区     | 赛维拉 3#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13314 | 市区     | 赛维拉 3#站 T4       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13315 | 市区     | 10kV 蔚蓝 1#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13316 | 市区     | 张巷十三配变           | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 13317 | 市区     | 徐家廊下配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13318 | 市区     | 塘下桥配变            | 10       | 200       | 132          | 132             |
| 13319 | 市区     | 汤家湾配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13320 | 市区     | 国奥配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13321 | 市区     | 里南配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13322 | 市区     | 造桥圩南配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13323 | 市区     | 斗里二配变            | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 13324 | 市区     | 北站二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13325 | 市区     | 盛更上配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13326 | 市区     | 前辛巷配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13327 | 市区     | 邵家二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13328 | 市区     | 10kV 名花 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13329 | 市区     | 10kV 名花 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13330 | 市区     | 10kV 名花 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13331 | 市区     | 10kV 名花 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13332 | 市区     | 旺更巷              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13333 | 市区     | 许家湾配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13334 | 市区     | 10kV 名花 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13335 | 市区     | 10kV 名花 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13336 | 市区     | 东向巷南             | 10       | 400       | 255          | 255             |
| 13337 | 市区     | 10kV 新湖南苑 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13338 | 市区     | 电厂配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13339 | 市区     | 10kV 御澜湾 8#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13340 | 市区     | 中堂 1 # 站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13341 | 市区     | 中堂 1 # 站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13342 | 市区     | 中堂 2 # 站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13343 | 市区     | 中堂 2 # 站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13344 | 市区     | 10kV 丰泰苑 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13345 | 市区     | 10kV 五彩 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13346 | 市区     | 10kV 五彩 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13347 | 市区     | 10kV 五彩 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13348 | 市区     | 邓家弄二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13349 | 市区     | 10kV 金港嘉苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13350 | 市区     | 蚂蚁桥配变            | 10       | 200       | 149          | 149             |
| 13351 | 市区     | 10kV 誉珑铭邸 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13352 | 市区     | 五联四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13353 | 市区     | 茅岳配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13354 | 市区     | 10kV 瑚畔名筑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13355 | 市区     | 10kV 友谊 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 13356 | 市区     | 西巷四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13357 | 市区     | 源泉一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13358 | 市区     | 10kV 谢埭荡 1#站 T1  | 10       | 1000      | 783          | 783             |
| 13359 | 市区     | 新街配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13360 | 市区     | 宛山村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13361 | 市区     | 汤介里三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13362 | 市区     | 云庆寺二配变           | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 13363 | 市区     | 东廊二配变            | 10       | 400       | 202          | 202             |
| 13364 | 市区     | 10kV 塘悦雅苑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13365 | 市区     | 农机厂四配变           | 10       | 400       | 146          | 146             |
| 13366 | 市区     | 山湾里配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13367 | 市区     | 中学一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13368 | 市区     | 国禄配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13369 | 市区     | 10kV 蒲田 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 13370 | 市区     | 外浜二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13371 | 市区     | 朝阳四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13372 | 市区     | 康柏配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13373 | 市区     | 殷巷四配变            | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 13374 | 市区     | 10kV 塘悦雅苑 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13375 | 市区     | 靳家里二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13376 | 市区     | 10kV 万业 10#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13377 | 市区     | 华航配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13378 | 市区     | 10kV 书院河府 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13379 | 市区     | 中联三二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13380 | 市区     | 曹更巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13381 | 市区     | 赵家塘五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13382 | 市区     | 附件厂配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13383 | 市区     | 10kV 东亭 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 13384 | 市区     | 新光三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13385 | 市区     | 蒋庄三配变            | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 13386 | 市区     | 旺更巷六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13387 | 市区     | 10kV 锦河雅苑站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13388 | 市区     | 马宗浜配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13389 | 市区     | 金更上配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13390 | 市区     | 包装厂五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13391 | 市区     | 电缆厂三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13392 | 市区     | 油车巷三配变           | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 13393 | 市区     | 蔡桥二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13394 | 市区     | 10kV 熙东铭筑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13395 | 市区     | 10kV 广悦怡庭 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13396 | 市区     | 10kV 宏诚 9#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13397 | 市区     | 10kV 云林北站 T2     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 13398 | 市区     | 10kV 东柏 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 13399 | 市区     | 10kV 荡口 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13400 | 市区     | 金鸡墩二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13401 | 市区     | 上陈巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13402 | 市区     | 上陈巷四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13403 | 市区     | 10kV 张泾 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 13404 | 市区     | 钱更上十配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13405 | 市区     | 10kV 新都苑 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13406 | 市区     | 10kV 新都苑 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13407 | 市区     | 工业一变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13408 | 市区     | 10kV 铂悦名邸 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13409 | 市区     | 顾油车配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13410 | 市区     | 友红曹东配变           | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 13411 | 市区     | 前进村山南河界          | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 13412 | 市区     | 龙西配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13413 | 市区     | 10kV 百郦华庭 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13414 | 市区     | 外浜四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13415 | 市区     | 10kV 兴塘 8#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 13416 | 市区     | 10kV 云溪人家 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13417 | 市区     | 10kV 万业 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13418 | 市区     | 10kV 泾虹 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13419 | 市区     | 10kV 春和景明 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13420 | 市区     | 市镇一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13421 | 市区     | 市镇十六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13422 | 市区     | 许家湾二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13423 | 市区     | 谢埭桥配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13424 | 市区     | 徐西配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13425 | 市区     | 周巷西三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13426 | 市区     | 后孙巷配变            | 10       | 400       | 256          | 256             |
| 13427 | 市区     | 文化小学配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13428 | 市区     | 九洲彩印配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13429 | 市区     | 10kV 春芯 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 437          | 437             |
| 13430 | 市区     | 苏舍村小桥头配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13431 | 市区     | 10kV 誉珑铭邸 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13432 | 市区     | 精装配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13433 | 市区     | 10kV 东朔 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 13434 | 市区     | 新屯村六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13435 | 市区     | 一号临时配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13436 | 市区     | 华夏房产箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 13437 | 市区     | 巨富汽车配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13438 | 市区     | 裕蓉名邸 2#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13439 | 市区     | 杜北丙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13440 | 市区     | 10kV 万业 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13441 | 市区     | 10kV 万业 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13442 | 市区     | 10kV 万业 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13443 | 市区     | 10kV 观澜府 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13444 | 市区     | 10kV 金港嘉苑 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13445 | 市区     | 罗更上配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13446 | 市区     | 10kV 锡亭诚园 1#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13447 | 市区     | 10kV 东蕾苑 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13448 | 市区     | 10kV 毛湾 11#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13449 | 市区     | 10kV 毛湾 11#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13450 | 市区     | 10kV 东璟 25#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13451 | 市区     | 10kV 富村 3#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13452 | 市区     | 徐巷村吴家配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13453 | 市区     | 10kV 尚书苑 7#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13454 | 市区     | 10kV 尚书苑 7#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13455 | 市区     | 10kV 嘉城 3#站 T1   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 13456 | 市区     | 10kV 嘉城 3#站 T2   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 13457 | 市区     | 太芙三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13458 | 市区     | 西塘一配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13459 | 市区     | 10kV 毛湾 13#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13460 | 市区     | 10kV 毛湾 13#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13461 | 市区     | 10kV 毛湾 13#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13462 | 市区     | 10kV 毛湾 13#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13463 | 市区     | 钱家庄配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13464 | 市区     | 朝东村配变            | 10       | 400       | 301          | 301             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13465 | 市区     | 10kV 水岸五区 9#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13466 | 市区     | 10kV 紫汀 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 13467 | 市区     | 10kV 金港嘉苑 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13468 | 市区     | 旺四房配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13469 | 市区     | 10kV 百和花园 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13470 | 市区     | 10kV 东蕾苑 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13471 | 市区     | 李南四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13472 | 市区     | 10kV 东璟 25#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13473 | 市区     | 湖明二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13474 | 市区     | 10kV 锡亭诚园 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13475 | 市区     | 10kV 走马 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 13476 | 市区     | 10kV 百郦华庭 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13477 | 市区     | 杨泉里二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13478 | 市区     | 10kV 御澜湾 7#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13479 | 市区     | 加弹厂              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13480 | 市区     | 10kV 毛湾 14#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13481 | 市区     | 10kV 毛湾 14#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13482 | 市区     | 10kV 毛湾 14#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13483 | 市区     | 10kV 毛湾 14#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13484 | 市区     | 范更上配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13485 | 市区     | 10kV 毛湾 15#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13486 | 市区     | 10kV 蔚蓝 2#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13487 | 市区     | 郡联配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13488 | 市区     | 小湾里五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13489 | 市区     | 渔新村配变            | 10       | 200       | 109          | 109             |
| 13490 | 市区     | 渔业十三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13491 | 市区     | 10kV 铂悦名邸 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13492 | 市区     | 渔业十六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13493 | 市区     | 10kV 广电 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 13494 | 市区     | 染色厂.             | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 13495 | 市区     | 复合厂二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13496 | 市区     | 10kV 悦山名邸 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13497 | 市区     | 新区二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13498 | 市区     | 10kV 毛湾 15#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13499 | 市区     | 10kV 毛湾 15#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13500 | 市区     | 10kV 毛湾 15#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13501 | 市区     | 朱家湾五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13502 | 市区     | 10kV 毛湾 16#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13503 | 市区     | 10kV 毛湾 16#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13504 | 市区     | 10kV 毛湾 16#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13505 | 市区     | 10kV 毛湾 16#站 T4  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13506 | 市区     | 钱介庄村五配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13507 | 市区     | 10kV 塘悦雅苑 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13508 | 市区     | 苏吴配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13509 | 市区     | 长浜二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13510 | 市区     | 石村南片             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13511 | 市区     | 源泉二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13512 | 市区     | 新杨树二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13513 | 市区     | 旺荒田甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13514 | 市区     | 10kV 胜利 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 13515 | 市区     | 雀家坝二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13516 | 市区     | 小后巷二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13517 | 市区     | 10kV 毛湾 17#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13518 | 市区     | 10kV 毛湾 17#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13519 | 市区     | 10kV 毛湾 17#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13520 | 市区     | 10kV 毛湾 17#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13521 | 市区     | 10kV 境湖雅庭 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13522 | 市区     | 塘南站二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13523 | 市区     | 丽萍配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13524 | 市区     | 10kV 香逸澜园 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13525 | 市区     | 10kV 港悦站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13526 | 市区     | 10kV 港悦站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13527 | 市区     | 10kV 育德苑 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13528 | 市区     | 章家湾五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13529 | 市区     | 10kV 春雷苑 9#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13530 | 市区     | 后丁巷二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13531 | 市区     | 10kV 美溪蓝庭 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13532 | 市区     | 赛维拉 2#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13533 | 市区     | 赛维拉 2#站 T4       | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13534 | 市区     | 丰田汽修配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13535 | 市区     | 10kV 东蕾苑 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13536 | 市区     | 10kV 玖里湾 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13537 | 市区     | 市镇桥配变            | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 13538 | 市区     | 龙亭苑二变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13539 | 市区     | 山二电站一配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13540 | 市区     | 10kV 花海 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13541 | 市区     | 10kV 花海 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13542 | 市区     | 山二二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13543 | 市区     | 杨家桥八配变           | 10       | 400       | 88           | 88              |
| 13544 | 市区     | 10kV 里国 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 13545 | 市区     | 10kV 翡翠文华 8#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13546 | 市区     | 10kV 庄桥 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 13547 | 市区     | 肖后二变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13548 | 市区     | 10kV 文晖铭苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13549 | 市区     | 10kV 团北 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 13550 | 市区     | 10kV 源筑 10#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13551 | 市区     | 10kV 五彩 6#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13552 | 市区     | 10kV 五彩 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13553 | 市区     | 10kV 神羊 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 13554 | 市区     | 10kV 御澜湾 7#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13555 | 市区     | 省庄村二变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13556 | 市区     | 10kV 顾头 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 431          | 431             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13557 | 市区     | 红岩阀门             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13558 | 市区     | 中渔服装厂            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13559 | 市区     | 10kV 景苑 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13560 | 市区     | 10kV 玖里映月 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13561 | 市区     | 10kV 水岸五区 8#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13562 | 市区     | 燕水庄一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13563 | 市区     | 二泉东路北配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13564 | 市区     | 田头巷二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13565 | 市区     | 10kV 尚书苑 7#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13566 | 市区     | 10kV 五彩 6#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13567 | 市区     | 10kV 五彩 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13568 | 市区     | 10kV 翡翠文华 7#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13569 | 市区     | 10kV 熙东铭筑 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13570 | 市区     | 10kV 五彩 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13571 | 市区     | 10kV 荡苏 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 13572 | 市区     | 10kV 百和花园 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13573 | 市区     | 10kV 绅泰苑 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 13574 | 市区     | 窦南四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13575 | 市区     | 小湾里三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13576 | 市区     | 柳更上五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13577 | 市区     | 申达彩印配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13578 | 市区     | 蓉鹿大队             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13579 | 市区     | 大成芦巷二配变          | 10       | 400       | 293          | 293             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13580 | 市区     | 惠后二变              | 10       | 400       | 128          | 128             |
| 13581 | 市区     | 蓉鹿配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13582 | 市区     | 三房巷三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13583 | 市区     | 10kV 熙东铭筑 4#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13584 | 市区     | 斗住基一配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13585 | 市区     | 陆更巷三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13586 | 市区     | 线材厂               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13587 | 市区     | 善家巷二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13588 | 市区     | 10kV 春光苑三期 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13589 | 市区     | 窦南三变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13590 | 市区     | 上陈巷三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13591 | 市区     | 10kV 泾东 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 442          | 442             |
| 13592 | 市区     | 芙蓉八变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13593 | 市区     | 10kV 长楼 11#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 13594 | 市区     | 中学旁配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13595 | 市区     | 格瑞斯配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13596 | 市区     | 横河头一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13597 | 市区     | 10kV 东升 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 460          | 460             |
| 13598 | 市区     | 10kV 春雨 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 13599 | 市区     | 10kV 谈村 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 13600 | 市区     | 10kV 东廊 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 13601 | 市区     | 绝缘一变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13602 | 市区     | 10kV 水岸五区 9#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13603 | 市区     | 中荡配变              | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 13604 | 市区     | 10kV 水岸五区 10#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13605 | 市区     | 巫东四配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13606 | 市区     | 10kV 熙云雅筑 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13607 | 市区     | 石桥浜二变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13608 | 市区     | 泾壹变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13609 | 市区     | 塘泗桥三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13610 | 市区     | 敬老院贰配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13611 | 市区     | 10kV 查镇 10#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 13612 | 市区     | 开发区二              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13613 | 市区     | 李更巷三变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13614 | 市区     | 前辛二配变             | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 13615 | 市区     | 杜北二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13616 | 市区     | 金家里一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13617 | 市区     | 胶阳路甲配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13618 | 市区     | 10kV 鹅湖 1#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13619 | 市区     | 10kV 鹅湖 1#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13620 | 市区     | 郭家里一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13621 | 市区     | 宅前一配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13622 | 市区     | 西塘北三配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13623 | 市区     | 泾新李东配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13624 | 市区     | 嘉荫园 1#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13625 | 市区     | 嘉荫园 1#站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13626 | 市区     | 嘉荫园 2#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13627 | 市区     | 嘉荫园 2#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13628 | 市区     | 嘉荫园 3#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13629 | 市区     | 嘉荫园 3#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13630 | 市区     | 朱家湾二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13631 | 市区     | 嘉荫园 4#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13632 | 市区     | 嘉荫园 4#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13633 | 市区     | 嘉荫园 4#站 T3      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13634 | 市区     | 10kV 泾悦站 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 13635 | 市区     | 10kV 泾悦站 T2     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 13636 | 市区     | 10kV 南湖苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13637 | 市区     | 交巷三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13638 | 市区     | 戴巷东配变           | 10       | 400       | 278          | 278             |
| 13639 | 市区     | 里东村西安斗          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13640 | 市区     | 社区配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13641 | 市区     | 王家湾洪配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13642 | 市区     | 金富南苑站 T1        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13643 | 市区     | 金富南苑站 T2        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13644 | 市区     | 响墩上三配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13645 | 市区     | 张更巷旺配变          | 10       | 200       | 12           | 12              |
| 13646 | 市区     | 芙蓉三             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13647 | 市区     | 西后二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13648 | 市区     | 旺家里东配变          | 10       | 400       | 295          | 295             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13649 | 市区     | 钱西巷配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13650 | 市区     | 锦安三村              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13651 | 市区     | 汪佃配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13652 | 市区     | 金太阳配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13653 | 市区     | 席巷三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13654 | 市区     | 惠更北配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13655 | 市区     | 杜家貳配变             | 10       | 200       | 42           | 42              |
| 13656 | 市区     | 华巷南配变             | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 13657 | 市区     | 电化村配变             | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 13658 | 市区     | 东亭老街              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13659 | 市区     | 砖厂配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13660 | 市区     | 思念配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13661 | 市区     | 10kV 鑫安 11#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13662 | 市区     | 10kV 鑫安 11#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13663 | 市区     | 10kV 鑫安 11#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13664 | 市区     | 10kV 鑫安花园 12#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13665 | 市区     | 10kV 鑫安花园 12#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13666 | 市区     | 10kV 鑫安花园 12#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13667 | 市区     | 10kV 鑫安花园 13#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13668 | 市区     | 10kV 鑫安花园 13#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13669 | 市区     | 10kV 鑫安花园 14#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13670 | 市区     | 10kV 鑫安花园 14#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13671 | 市区     | 10kV 鑫安花园 15#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13672 | 市区     | 10kV 鑫安花园 15#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13673 | 市区     | 南新陆北配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13674 | 市区     | 断塘桥配变             | 10       | 200       | 121          | 121             |
| 13675 | 市区     | 中角里配变             | 10       | 200       | 149          | 149             |
| 13676 | 市区     | 20kV 云林苑 4#站 T1   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 13677 | 市区     | 20kV 云林苑 4#站 T2   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 13678 | 市区     | 20kV 云林苑 4#站 T3   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 13679 | 市区     | 10kV 金牛苑 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13680 | 市区     | 10kV 金牛苑 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13681 | 市区     | 斗西村西宅配变           | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 13682 | 市区     | 花园厚桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13683 | 市区     | 周巷三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13684 | 市区     | 邹南队配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13685 | 市区     | 西谢埭配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13686 | 市区     | 源泉新村              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13687 | 市区     | 10kV 紫金苑站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13688 | 市区     | 新泾中配变             | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 13689 | 市区     | 人才楼四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13690 | 市区     | 育府 2# 站 T1        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13691 | 市区     | 育府 2# 站 T2        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 13692 | 市区     | 羊尖 1# 站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13693 | 市区     | 宜东苑站 T1           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 13694 | 市区     | 宜东苑站 T2           | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13695 | 市区     | 怡景苑 5# 站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13696 | 市区     | 怡景苑 5# 站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13697 | 市区     | 廉租房配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13698 | 市区     | 东头巷配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13699 | 市区     | 高巷五配变       | 10       | 400       | 261          | 261             |
| 13700 | 市区     | 戴巷二配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13701 | 市区     | 下甸桥一配变      | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 13702 | 市区     | 下田桥配变       | 10       | 200       | 101          | 101             |
| 13703 | 市区     | 北头巷二配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13704 | 市区     | 戴西配变        | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 13705 | 市区     | 沈耀庄         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13706 | 市区     | 南古庄配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13707 | 市区     | 西安斗         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13708 | 市区     | 南罗庄         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13709 | 市区     | 新电          | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 13710 | 市区     | 水渠里四        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13711 | 市区     | 水渠里 2       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13712 | 市区     | 杨家巷配变       | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 13713 | 市区     | 王家弄配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13714 | 市区     | 北古庄二配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13715 | 市区     | 北古村配变       | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 13716 | 市区     | 草河甲配变       | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 13717 | 市区     | 大泾头配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13718 | 市区     | 介巷村配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13719 | 市区     | 前渡泾配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13720 | 市区     | 里东村新电    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13721 | 市区     | 侯湾里      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13722 | 市区     | 草河上配变    | 10       | 200       | 84           | 84              |
| 13723 | 市区     | 五五电站配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13724 | 市区     | 中亚彩印     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13725 | 市区     | 陆西庄配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13726 | 市区     | 新红村李家桥配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13727 | 市区     | 制线厂三配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13728 | 市区     | 晶石一配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13729 | 市区     | 大宅基      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13730 | 市区     | 长洪岸二配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13731 | 市区     | 庙上配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13732 | 市区     | 长洪岸配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13733 | 市区     | 杨树下配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13734 | 市区     | 曹墩上配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13735 | 市区     | 西盛塘配变    | 10       | 200       | 151          | 151             |
| 13736 | 市区     | 东庄       | 10       | 200       | 52           | 52              |
| 13737 | 市区     | 喜巷       | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 13738 | 市区     | 里东电站     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13739 | 市区     | 桥前       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13740 | 市区     | 德中配变     | 10       | 400       | 289          | 289             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13741 | 市区     | 胡家巷甲配变  | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 13742 | 市区     | 横河头二配变  | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 13743 | 市区     | 摇塘圩     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13744 | 市区     | 鹅湖三配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13745 | 市区     | 马泾桥二配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13746 | 市区     | 烈士墓排泵配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13747 | 市区     | 皮件厂一配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13748 | 市区     | 葛巷四配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13749 | 市区     | 市镇曹配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13750 | 市区     | 泾五      | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 13751 | 市区     | 泾新中     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13752 | 市区     | 贴花厂配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13753 | 市区     | 后西泾     | 10       | 400       | 240          | 240             |
| 13754 | 市区     | 有机玻璃厂北  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13755 | 市区     | 南村里     | 10       | 400       | 270          | 270             |
| 13756 | 市区     | 朱桥头配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13757 | 市区     | 四方公司配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13758 | 市区     | 朝中巷配变   | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 13759 | 市区     | 天昊配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13760 | 市区     | 文教彩印配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13761 | 市区     | 周更上四配变  | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 13762 | 市区     | 东团泾配变   | 10       | 200       | 136          | 136             |
| 13763 | 市区     | 鹅湖一配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13764 | 市区     | 大胡巷配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13765 | 市区     | 曹庄新村配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13766 | 市区     | 小桥湾配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13767 | 市区     | 水产场二变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13768 | 市区     | 农行前配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13769 | 市区     | 菜场西配变  | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 13770 | 市区     | 包装厂配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13771 | 市区     | 倪家弄配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13772 | 市区     | 狄石电站配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13773 | 市区     | 市镇配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13774 | 市区     | 泾新中片配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13775 | 市区     | 沈家庄配变  | 10       | 400       | 258          | 258             |
| 13776 | 市区     | 尹家弄二配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13777 | 市区     | 角里配变   | 10       | 200       | 119          | 119             |
| 13778 | 市区     | 七房巷配变  | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 13779 | 市区     | 钱市桥    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13780 | 市区     | 费巷二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13781 | 市区     | 荡西村配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13782 | 市区     | 鹅湖路配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13783 | 市区     | 粮站七配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13784 | 市区     | 靳更巷二配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13785 | 市区     | 红卫一配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13786 | 市区     | 荡湾里配变  | 10       | 200       | 130          | 130             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13787 | 市区     | 郭家里二配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13788 | 市区     | 后西街二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13789 | 市区     | 荡北村珠西配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13790 | 市区     | 包家桥配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13791 | 市区     | 蒋庄二配变   | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 13792 | 市区     | 北光明一变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13793 | 市区     | 洪古桥配变   | 10       | 200       | 150          | 150             |
| 13794 | 市区     | 迎宾小区五配变 | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 13795 | 市区     | 锡洲小区一配变 | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 13796 | 市区     | 锡洲小区二配变 | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 13797 | 市区     | 锡洲小区三配变 | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 13798 | 市区     | 荡西村新村配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13799 | 市区     | 云林路配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13800 | 市区     | 狄石村配变   | 10       | 200       | 151          | 151             |
| 13801 | 市区     | 吴更上三配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13802 | 市区     | 查桥市镇配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13803 | 市区     | 南小桥配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13804 | 市区     | 乌土坝一配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13805 | 市区     | 北光明     | 10       | 400       | 206          | 206             |
| 13806 | 市区     | 小东浜配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13807 | 市区     | 柏庄南二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13808 | 市区     | 锡北二村    | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 13809 | 市区     | 桑达园四配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13810 | 市区     | 袁巷上     | 10       | 200       | 63           | 63              |
| 13811 | 市区     | 民主配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13812 | 市区     | 浦更上配变   | 10       | 200       | 97           | 97              |
| 13813 | 市区     | 二商街配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13814 | 市区     | 市镇十五配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13815 | 市区     | 学海小区配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13816 | 市区     | 裕巷村配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13817 | 市区     | 关帝殿二配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13818 | 市区     | 桃墩头配变   | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 13819 | 市区     | 南角配变    | 10       | 200       | 113          | 113             |
| 13820 | 市区     | 丁巷加工厂配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13821 | 市区     | 泾北乌土坝配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13822 | 市区     | 锡巍泡塑配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13823 | 市区     | 大孙介塘    | 10       | 400       | 231          | 231             |
| 13824 | 市区     | 泾新范南配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13825 | 市区     | 东亭居委二配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13826 | 市区     | 桑达园三配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13827 | 市区     | 桑达园二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13828 | 市区     | 桑园五配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13829 | 市区     | 桑园四配变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 13830 | 市区     | 陈市村桥圩配变 | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 13831 | 市区     | 大业二配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13832 | 市区     | 周家桥配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13833 | 市区     | 周家角二配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13834 | 市区     | 陆介庄二配变   | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 13835 | 市区     | 钱巷配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13836 | 市区     | 锡峰彩印配变   | 10       | 400       | 199          | 199             |
| 13837 | 市区     | 后孟巷配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13838 | 市区     | 尤巷村配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13839 | 市区     | 北方塑料配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13840 | 市区     | 灵浪电器配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13841 | 市区     | 苏巷配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13842 | 市区     | 芙蓉 4     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13843 | 市区     | 西后配变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 13844 | 市区     | 豪普配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13845 | 市区     | 电缆厂二配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13846 | 市区     | 小高巷二配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13847 | 市区     | 建筑公司二变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13848 | 市区     | 周家塘配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13849 | 市区     | 泾南村      | 10       | 400       | 213          | 213             |
| 13850 | 市区     | 小桥头二配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13851 | 市区     | 下旺北配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13852 | 市区     | 夏更二配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13853 | 市区     | 全巷泵      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13854 | 市区     | 梓旺富村配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13855 | 市区     | 铝合金五金厂配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13856 | 市区     | 东北塘大队配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13857 | 市区     | 市镇变十三   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13858 | 市区     | 河西新村    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13859 | 市区     | 抽水站     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13860 | 市区     | 老中学北    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13861 | 市区     | 东苑花园    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13862 | 市区     | 医疗用品    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13863 | 市区     | 教师新村    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13864 | 市区     | 东旺新村西   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13865 | 市区     | 晓峰配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13866 | 市区     | 徐家二配变   | 10       | 200       | 132          | 132             |
| 13867 | 市区     | 五星二配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13868 | 市区     | 石村一配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13869 | 市区     | 南润      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13870 | 市区     | 龙齐坝村配变  | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 13871 | 市区     | 圆通      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13872 | 市区     | 老街三配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13873 | 市区     | 邹家桥     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13874 | 市区     | 青荡村委配变  | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 13875 | 市区     | 夏更上配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13876 | 市区     | 湖光村红卫配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13877 | 市区     | 六步桥配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13878 | 市区     | 北庄东配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13879 | 市区     | 电工材料二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13880 | 市区     | 小陈巷配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13881 | 市区     | 西北塘排涝站配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13882 | 市区     | 大奶桥配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13883 | 市区     | 凤桥排涝站泵配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13884 | 市区     | 市镇西配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13885 | 市区     | 东风新村配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13886 | 市区     | 太钢管配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13887 | 市区     | 贝尔化工配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13888 | 市区     | 青虹中路配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13889 | 市区     | 青虹二配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13890 | 市区     | 鹅湖花苑站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 13891 | 市区     | 角上新村配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13892 | 市区     | 刘泾纸厂配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13893 | 市区     | 五金机械厂配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13894 | 市区     | 夏更巷配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13895 | 市区     | 龚巷新村配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13896 | 市区     | 河南巷二配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13897 | 市区     | 辉城配变     | 10       | 400       | 84           | 84              |
| 13898 | 市区     | 泾西石人配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13899 | 市区     | 费南配变     | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 13900 | 市区     | 泾南中坝配变   | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 13901 | 市区     | 生力纸业     | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13902 | 市区     | 友虹新村     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13903 | 市区     | 友红配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13904 | 市区     | 友红村角里配变  | 10       | 400       | 250          | 250             |
| 13905 | 市区     | 发酵甘油厂配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13906 | 市区     | 杨石泾配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13907 | 市区     | 西北塘二配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13908 | 市区     | 西北塘配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13909 | 市区     | 小园里六配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13910 | 市区     | 严埭天池巷配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13911 | 市区     | 严埭后孟巷配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13912 | 市区     | 通灵机械配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13913 | 市区     | 苏舍桥配变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 13914 | 市区     | 新红村四三房配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13915 | 市区     | 宏达彩印厂配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13916 | 市区     | 老村委配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13917 | 市区     | 杨家里十一配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13918 | 市区     | 校直机厂配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13919 | 市区     | 园地队配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13920 | 市区     | 农坝村配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13921 | 市区     | 农坝小徐配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13922 | 市区     | 新村九配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13923 | 市区     | 桃园小区配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13924 | 市区     | 邮电局三配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13925 | 市区     | 市镇一零八配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13926 | 市区     | 浜上       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13927 | 市区     | 布厂四配变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 13928 | 市区     | 百货公司配变   | 10       | 400       | 317          | 317             |
| 13929 | 市区     | 建工新村     | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 13930 | 市区     | 电站泵配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13931 | 市区     | 田家塘      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13932 | 市区     | 寿山坟配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13933 | 市区     | 华介湾配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13934 | 市区     | 新红村陆更上配变 | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 13935 | 市区     | 市镇四六配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13936 | 市区     | 医院十三配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13937 | 市区     | 供电所      | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 13938 | 市区     | 菜场北门     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13939 | 市区     | 有机玻璃厂中   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13940 | 市区     | 贾家里配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13941 | 市区     | 木梗       | 10       | 400       | 271          | 271             |
| 13942 | 市区     | 三联村仓厅配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13943 | 市区     | 邬家里配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13944 | 市区     | 南联村祝家湾配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13945 | 市区     | 白牛车头配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13946 | 市区     | 天更上配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13947 | 市区     | 虎更上配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13948 | 市区     | 新红村东巷配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13949 | 市区     | 新霞桥配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13950 | 市区     | 新霞村造家圩配变 | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 13951 | 市区     | 东蔡湾配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13952 | 市区     | 补水站      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13953 | 市区     | 高更巷二变    | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 13954 | 市区     | 供销器材     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13955 | 市区     | 橡塑厂      | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 13956 | 市区     | 木梗西      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13957 | 市区     | 粮站一配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13958 | 市区     | 市镇六十九    | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 13959 | 市区     | 木器厂一变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13960 | 市区     | 沿河三配变    | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 13961 | 市区     | 钱更巷三配变   | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 13962 | 市区     | 新霞桥南巷上配变 | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 13963 | 市区     | 新霞村陈更上配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13964 | 市区     | 南庄五配变    | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 13965 | 市区     | 新建村外浜配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13966 | 市区     | 节油设备厂配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13967 | 市区     | 冯家里配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13968 | 市区     | 新建二配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13969 | 市区     | 安介庄配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13970 | 市区     | 南二变      | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13971 | 市区     | 城南周家里配变 | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 13972 | 市区     | 大荡湾配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13973 | 市区     | 居民小区配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13974 | 市区     | 西路南配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13975 | 市区     | 泾西三变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13976 | 市区     | 猪场三配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13977 | 市区     | 安居四配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13978 | 市区     | 大三房二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13979 | 市区     | 蔡家坊配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13980 | 市区     | 漂染厂一变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13981 | 市区     | 邹北      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13982 | 市区     | 王小桥配变   | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 13983 | 市区     | 苏舍配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13984 | 市区     | 姚家湾二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13985 | 市区     | 周巷二十配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13986 | 市区     | 市镇单配变   | 10       | 50        | 40           | 40              |
| 13987 | 市区     | 寨门      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13988 | 市区     | 荡西村河亭上  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13989 | 市区     | 荡西      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13990 | 市区     | 苏舍郭家配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13991 | 市区     | 时家里配变   | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 13992 | 市区     | 林东配变    | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 13993 | 市区     | 东山村配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 13994 | 市区     | 北横配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13995 | 市区     | 赵更上配变        | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 13996 | 市区     | 电控厂          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 13997 | 市区     | 五农机          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13998 | 市区     | 农里三变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 13999 | 市区     | 宛北西站配变       | 10       | 400       | 222          | 222             |
| 14000 | 市区     | 施家浜配变        | 10       | 200       | 132          | 132             |
| 14001 | 市区     | 寿山配变         | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 14002 | 市区     | 宝城花园 4#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14003 | 市区     | 宛山新村配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14004 | 市区     | 胶二电站配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14005 | 市区     | 西张配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14006 | 市区     | 杨亭 4#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14007 | 市区     | 水渠里三配变       | 10       | 400       | 265          | 265             |
| 14008 | 市区     | 宛北东站配变       | 10       | 400       | 272          | 272             |
| 14009 | 市区     | 宛山奚介塘配变      | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 14010 | 市区     | 顾家塘配变        | 10       | 400       | 270          | 270             |
| 14011 | 市区     | 旺介桥配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14012 | 市区     | 旺湾配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14013 | 市区     | 陆更巷二配变       | 10       | 400       | 128          | 128             |
| 14014 | 市区     | 金家湾配变        | 10       | 400       | 207          | 207             |
| 14015 | 市区     | 北舍配变         | 10       | 200       | 69           | 69              |
| 14016 | 市区     | 宛山吕三房配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14017 | 市区     | 档案局配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14018 | 市区     | 马读湾配变           | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 14019 | 市区     | 老陆巷配变           | 10       | 400       | 268          | 268             |
| 14020 | 市区     | 10kV 金锡苑 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14021 | 市区     | 金锡苑 2#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14022 | 市区     | 10kV 金锡苑 4#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14023 | 市区     | 门楼 1#箱变 T1      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 14024 | 市区     | 门楼 2#箱变 T1      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 14025 | 市区     | 三房廊下配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14026 | 市区     | 廊下镇             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14027 | 市区     | 养路队             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14028 | 市区     | 麦芽厂配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14029 | 市区     | 后鱼池             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14030 | 市区     | 北灰洲             | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 14031 | 市区     | 毛介塘配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14032 | 市区     | 农贸市场北配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14033 | 市区     | 人才楼六配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14034 | 市区     | 小桥头十二配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14035 | 市区     | 交通一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14036 | 市区     | 园区变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14037 | 市区     | 杨家塘四            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14038 | 市区     | 市镇七五配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14039 | 市区     | 廊下库河头配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14040 | 市区     | 廊下新区配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14041 | 市区     | 农服公司三配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14042 | 市区     | 雀家坝配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14043 | 市区     | 万丰路配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14044 | 市区     | 汪西队配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14045 | 市区     | 殷家巷配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14046 | 市区     | 沈更巷配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14047 | 市区     | 开发办配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14048 | 市区     | 水厂一八变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14049 | 市区     | 山房施家塘配变 | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 14050 | 市区     | 谢介塘配变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 14051 | 市区     | 张羊路灯配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14052 | 市区     | 油车巷     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14053 | 市区     | 董家配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14054 | 市区     | 满房巷配变   | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 14055 | 市区     | 严南大降上配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14056 | 市区     | 南庄桥村配变  | 10       | 200       | 108          | 108             |
| 14057 | 市区     | 中心菜场南   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14058 | 市区     | 亭拆迁二变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14059 | 市区     | 菜场三配变   | 10       | 200       | 115          | 115             |
| 14060 | 市区     | 三房工业配变  | 10       | 400       | 166          | 166             |
| 14061 | 市区     | 前湾三     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14062 | 市区     | 北许巷     | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14063 | 市区     | 严北新站配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14064 | 市区     | 浦巷上配变      | 10       | 400       | 208          | 208             |
| 14065 | 市区     | 坟头巷四配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14066 | 市区     | 三房庄配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14067 | 市区     | 东前村三配变     | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 14068 | 市区     | 麻子丘配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14069 | 市区     | 杨亭 2#箱变 T1 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14070 | 市区     | 羊尖政府       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14071 | 市区     | 北壹配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14072 | 市区     | 钱家桥五配变     | 10       | 400       | 246          | 246             |
| 14073 | 市区     | 钱家桥四配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14074 | 市区     | 京西巷配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14075 | 市区     | 中街五配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14076 | 市区     | 锡东路灯配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14077 | 市区     | 西周二变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14078 | 市区     | 市镇公用       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14079 | 市区     | 锡洲东路配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14080 | 市区     | 东街丙三变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14081 | 市区     | 锡洲东路三变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14082 | 市区     | 塑料厂三配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14083 | 市区     | 团结中巫配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14084 | 市区     | 二泉东路       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14085 | 市区     | 北街八变       | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14086 | 市区     | 幼儿园配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14087 | 市区     | 新光二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14088 | 市区     | 10kV 竹苑 2#站 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14089 | 市区     | 10kV 竹苑 2#站 T2    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14090 | 市区     | 公路管理配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14091 | 市区     | 东方袜业配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14092 | 市区     | 久力材料配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14093 | 市区     | 洪更巷配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14094 | 市区     | 大巷十配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14095 | 市区     | 上陈巷二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14096 | 市区     | 标牌厂配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14097 | 市区     | 锦湖苑站 T2           | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14098 | 市区     | 王更上三配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14099 | 市区     | 10kV 春江花园 5#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14100 | 市区     | 10kV 春江花园 5#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14101 | 市区     | 10kV 春江花园 5#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14102 | 市区     | 10kV 宝城 13#柜 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14103 | 市区     | 普邦绝热配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14104 | 市区     | 唐巷三配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14105 | 市区     | 10kV 宏诚 11#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14106 | 市区     | 10kV 芙蓉 15#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14107 | 市区     | 10kV 翡翠文华 10#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14108 | 市区     | 河北西甲配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14109 | 市区     | 10kV 文辉逸园 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14110 | 市区     | 凯旋 11#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14111 | 市区     | 龙齐坝配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14112 | 市区     | 邵巷十配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14113 | 市区     | 张巷二三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14114 | 市区     | 芙蓉四              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14115 | 市区     | 周巷配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14116 | 市区     | 10kV 山河福邸 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14117 | 市区     | 10kV 水岸五区 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14118 | 市区     | 葛巷五二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14119 | 市区     | 10kV 翡翠文华 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14120 | 市区     | 凯旋 11#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14121 | 市区     | 凯旋 11#站 T3       | 10       | 800       | 578          | 578             |
| 14122 | 市区     | 凯旋 11#站 T4       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14123 | 市区     | 10kV 胜利 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 424          | 424             |
| 14124 | 市区     | 凯旋 12#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14125 | 市区     | 凯旋 12#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14126 | 市区     | 凯旋 12#站 T3       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14127 | 市区     | 凯旋 12#站 T4       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14128 | 市区     | 10kV 春岸雅筑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14129 | 市区     | 泾新配变             | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 14130 | 市区     | 10kV 万泉 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14131 | 市区     | 10kV 瑚畔名筑 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14132 | 市区     | 10kV 景苑 7#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14133 | 市区     | 凯旋 13#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14134 | 市区     | 凯旋 13#站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14135 | 市区     | 凯旋 13#站 T3        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14136 | 市区     | 殷西三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14137 | 市区     | 凯旋 13#站 T4        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14138 | 市区     | 谢埭塘四配变            | 10       | 400       | 101          | 101             |
| 14139 | 市区     | 10kV 龙西 9#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14140 | 市区     | 后四房配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14141 | 市区     | 10kV 谈村 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14142 | 市区     | 凯旋 10#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14143 | 市区     | 凯旋 10#站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14144 | 市区     | 汗庄桥三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14145 | 市区     | 10kV 翡翠文华 8#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14146 | 市区     | 10kV 云南 2#站 T4    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14147 | 市区     | 商贸二配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14148 | 市区     | 渔业十七配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14149 | 市区     | 豪门 2# 箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14150 | 市区     | 10kV 金牛苑三期 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14151 | 市区     | 烫花厂三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14152 | 市区     | 嵩山街四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14153 | 市区     | 建港二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14154 | 市区     | 10kV 陈更 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14155 | 市区     | 10kV 新湖南苑 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14156 | 市区     | 严北村委二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14157 | 市区     | 眉周               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14158 | 市区     | 10kV 融耀悦府 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14159 | 市区     | 10kV 融耀悦府 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14160 | 市区     | 10kV 融耀悦府 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14161 | 市区     | 10kV 融耀悦府 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14162 | 市区     | 市镇十九配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14163 | 市区     | 10kV 云溪人家 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14164 | 市区     | 10kV 融耀悦府 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14165 | 市区     | 10kV 融耀悦府 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14166 | 市区     | 10kV 融耀悦府 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14167 | 市区     | 10kV 融耀悦府 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14168 | 市区     | 10kV 融耀悦府 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14169 | 市区     | 10kV 融耀悦府 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14170 | 市区     | 10kV 新都苑 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14171 | 市区     | 10kV 新都苑 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14172 | 市区     | 10kV 新都苑 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14173 | 市区     | 10kV 新都苑 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14174 | 市区     | 10kV 新都苑 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14175 | 市区     | 曹家村二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14176 | 市区     | 10kV 玖里湾 9#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14177 | 市区     | 农林局一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14178 | 市区     | 10kV 新都苑 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14179 | 市区     | 10kV 新都苑 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14180 | 市区     | 10kV 新都苑 4#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14181 | 市区     | 10kV 尚书苑 9#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14182 | 市区     | 10kV 云溪人家 6#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14183 | 市区     | 10kV 广悦怡庭 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14184 | 市区     | 龙头嘴配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14185 | 市区     | 制衣配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14186 | 市区     | 戴巷西配变            | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 14187 | 市区     | 10kV 广悦怡庭 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14188 | 市区     | 龙墩配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14189 | 市区     | 10kV 裕蓉名邸 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14190 | 市区     | 七房巷四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14191 | 市区     | 杜北南配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14192 | 市区     | 电器厂一配变           | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 14193 | 市区     | 小后巷配变            | 10       | 400       | 163          | 163             |
| 14194 | 市区     | 陈巷十九配变           | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 14195 | 市区     | 南新陆北二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14196 | 市区     | 10kV 源筑 11#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14197 | 市区     | 徐介里二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14198 | 市区     | 泾南村甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14199 | 市区     | 东油车配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14200 | 市区     | 泾新范南三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14201 | 市区     | 张更巷四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14202 | 市区     | 10kV 美溪蓝庭 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14203 | 市区     | 10kV 锡亭诚园 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14204 | 市区     | 朱更上五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14205 | 市区     | 10kV 丰泰 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14206 | 市区     | 东新西二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14207 | 市区     | 王唐二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14208 | 市区     | 10kV 星邻里 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14209 | 市区     | 石埭胶木厂二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14210 | 市区     | 胡家坝配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14211 | 市区     | 群联荡上配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14212 | 市区     | 10kV 新湖南苑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14213 | 市区     | 庄东三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14214 | 市区     | 通业机械配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14215 | 市区     | 新桥十配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14216 | 市区     | 新蒋二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14217 | 市区     | 三坝村四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14218 | 市区     | 10kV 春和景明 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14219 | 市区     | 10kV 北新河 6#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14220 | 市区     | 10kV 北新河 6#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14221 | 市区     | 10kV 尚书苑 11#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14222 | 市区     | 10kV 北新河 7#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14223 | 市区     | 10kV 北新河 7#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14224 | 市区     | 10kV 北新河 8#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14225 | 市区     | 10kV 北新河 8#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14226 | 市区     | 10kV 北新河 9#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14227 | 市区     | 10kV 北新河 9#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14228 | 市区     | 10kV 北新河 10#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14229 | 市区     | 10kV 北新河 10#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14230 | 市区     | 飞翔配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14231 | 市区     | 10kV 尚书苑 9#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14232 | 市区     | 10kV 金港嘉苑 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14233 | 市区     | 北庄配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14234 | 市区     | 10kV 香逸澜园 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14235 | 市区     | 10kV 芙蓉 15#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14236 | 市区     | 包装厂四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14237 | 市区     | 10kV 中兴隆 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14238 | 市区     | 市镇北二             | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 14239 | 市区     | 包家桥泵一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14240 | 市区     | 三房巷四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14241 | 市区     | 10kV 世锦 4#站 T2   | 10       | 800       | 614          | 614             |
| 14242 | 市区     | 10kV 水岸五区 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14243 | 市区     | 张西二配变            | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 14244 | 市区     | 旺更巷二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14245 | 市区     | 东亚配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14246 | 市区     | 谢巷九配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14247 | 市区     | 10kV 嘉城 1#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14248 | 市区     | 旗杆下四变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14249 | 市区     | 友虹印刷配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14250 | 市区     | 河谷落配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14251 | 市区     | 唐家庄配变          | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 14252 | 市区     | 甘露苑站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14253 | 市区     | 甘露苑站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14254 | 市区     | 兴后配变           | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 14255 | 市区     | 南乔北配变          | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 14256 | 市区     | 金家里三配变         | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 14257 | 市区     | 华家桥配变          | 10       | 200       | 99           | 99              |
| 14258 | 市区     | 橡胶配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14259 | 市区     | 旺巷桥配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14260 | 市区     | 小桥头九配变         | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 14261 | 市区     | 东茅庄配变          | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 14262 | 市区     | 和尚圩配变          | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 14263 | 市区     | 金属加工厂配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14264 | 市区     | 恒丰             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14265 | 市区     | 小学             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14266 | 市区     | 荡供配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14267 | 市区     | 北界泾配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14268 | 市区     | 大成新配变          | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 14269 | 市区     | 村委四配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14270 | 市区     | 西西配变              | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 14271 | 市区     | 北庄三配变             | 10       | 400       | 265          | 265             |
| 14272 | 市区     | 陆家巷三配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14273 | 市区     | 河东五               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14274 | 市区     | 杨家湾               | 10       | 200       | 61           | 61              |
| 14275 | 市区     | 燕马村配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14276 | 市区     | 界东配变              | 10       | 200       | 153          | 153             |
| 14277 | 市区     | 陈家塘配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14278 | 市区     | 顾家巷配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14279 | 市区     | 新嘉苑站 T1           | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14280 | 市区     | 新嘉苑站 T2           | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14281 | 市区     | 新嘉苑站 T3           | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14282 | 市区     | 斗山花园 1#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14283 | 市区     | 10kV 斗山花园 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14284 | 市区     | 10kV 斗山花园 3#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14285 | 市区     | 10kV 春江花园 3#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14286 | 市区     | 春江花园 3#站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14287 | 市区     | 邹四房一配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14288 | 市区     | 罗庄配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14289 | 市区     | 10kV 泾秀苑站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14290 | 市区     | 10kV 泾秀苑站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14291 | 市区     | 10kV 泾秀苑站 T3      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14292 | 市区     | 10kV 春江花园 4#站 T1  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14293 | 市区     | 春江花园 3#站 T3       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14294 | 市区     | 大许更巷配变            | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 14295 | 市区     | 徐更上一配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14296 | 市区     | 何更配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14297 | 市区     | 万巷二配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14298 | 市区     | 章巷三变              | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 14299 | 市区     | 石村配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14300 | 市区     | 10kV 金牛苑 2 号站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14301 | 市区     | 10kV 金牛苑 2 号站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14302 | 市区     | 上村配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14303 | 市区     | 杜北东配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14304 | 市区     | 10kV 团北#2 箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14305 | 市区     | 云林西二变             | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 14306 | 市区     | 文八灯一配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14307 | 市区     | 文八灯二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14308 | 市区     | 向阳村三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14309 | 市区     | 10kV 尚书苑 2 # 站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14310 | 市区     | 10kV 尚书苑 3 # 站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14311 | 市区     | 10kV 尚书苑 3 # 站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14312 | 市区     | 10kV 尚书苑 3 # 站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14313 | 市区     | 赵东                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14314 | 市区     | 蒋荡坝配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14315 | 市区     | 陈更上配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14316 | 市区     | 吴巷上站            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14317 | 市区     | 东向巷站            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14318 | 市区     | 后迈斗站配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14319 | 市区     | 高田上二配变          | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 14320 | 市区     | 廊下花园 1 号站 T1    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 14321 | 市区     | 廊下花园 1 号站 T2    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 14322 | 市区     | 廊下花园 2 号站 T1    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 14323 | 市区     | 廊下花园 2 号站 T2    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 14324 | 市区     | 新路配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14325 | 市区     | 大会堂配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14326 | 市区     | 曹家湾站配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14327 | 市区     | 顾巷头站配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14328 | 市区     | 东廊路             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14329 | 市区     | 10kV 荣达 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14330 | 市区     | 中村甲配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14331 | 市区     | 北单配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14332 | 市区     | 庙前二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14333 | 市区     | 井亭              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14334 | 市区     | 后五二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14335 | 市区     | 西大房二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14336 | 市区     | 谈家一配变           | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 14337 | 市区     | 电炉厂二配变          | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 14338 | 市区     | 万塘浜三配变          | 10       | 400       | 254          | 254             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14339 | 市区     | 百利源配变           | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 14340 | 市区     | 勤丰二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14341 | 市区     | 金斗丙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14342 | 市区     | 建筑公司三配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14343 | 市区     | 里西村三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14344 | 市区     | 群合二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14345 | 市区     | 10kV 丰泰苑 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14346 | 市区     | 鞋捌配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14347 | 市区     | 旺更一配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14348 | 市区     | 宅前三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14349 | 市区     | 张巷五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14350 | 市区     | 10kV 汇智科创站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14351 | 市区     | 10kV 厚德 3#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14352 | 市区     | 红星三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14353 | 市区     | 万坝四配变           | 10       | 400       | 242          | 242             |
| 14354 | 市区     | 满房巷二配变          | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 14355 | 市区     | 谈更上二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14356 | 市区     | 毛线厂二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14357 | 市区     | 北前二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14358 | 市区     | 汤界舍一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14359 | 市区     | 南鲍圩二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14360 | 市区     | 塘头四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14361 | 市区     | 塘头上二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14362 | 市区     | 10kV 南林 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14363 | 市区     | 任家塘二变            | 10       | 400       | 236          | 236             |
| 14364 | 市区     | 倪介桥配变            | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 14365 | 市区     | 宛北西二配变           | 10       | 400       | 247          | 247             |
| 14366 | 市区     | 10kV 曹庄 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14367 | 市区     | 何更巷三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14368 | 市区     | 廊下小学二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14369 | 市区     | 10kV 五七 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14370 | 市区     | 10kV 大河 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14371 | 市区     | 群联三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14372 | 市区     | 10kV 锡亭诚园 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14373 | 市区     | 湾京配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14374 | 市区     | 君玥配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14375 | 市区     | 桥贰配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14376 | 市区     | 色织配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14377 | 市区     | 甘虞二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14378 | 市区     | 北街十配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14379 | 市区     | 久力材料二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14380 | 市区     | 10kV 能光 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14381 | 市区     | 电缆料厂配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14382 | 市区     | 10kV 美溪蓝庭 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14383 | 市区     | 10kV 书院河府 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14384 | 市区     | 10kV 锦旺苑 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14385 | 市区     | 10kV 锦旺苑 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14386 | 市区     | 10kV 锦旺苑 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14387 | 市区     | 10kV 锦旺苑 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14388 | 市区     | 10kV 熙云雅筑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14389 | 市区     | 10kV 东璟 25#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14390 | 市区     | 10kV 茅庄 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14391 | 市区     | 10kV 长楼 13#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14392 | 市区     | 10kV 翡翠文华 9#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14393 | 市区     | 10kV 熙云雅筑 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14394 | 市区     | 10kV 璟星雅苑 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14395 | 市区     | 10kV 宏诚 9#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14396 | 市区     | 10kV 杨亭 13#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14397 | 市区     | 力达配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14398 | 市区     | 水产厂              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14399 | 市区     | 10kV 文晖铭苑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14400 | 市区     | 10kV 誉珑铭邸 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14401 | 市区     | 廊下花园 1 号站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14402 | 市区     | 夹里配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14403 | 市区     | 抢水泾配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14404 | 市区     | 潘南二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14405 | 市区     | 李湾里三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14406 | 市区     | 南庄桥三变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14407 | 市区     | 宿舍区四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14408 | 市区     | 胶山二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14409 | 市区     | 宿舍区二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14410 | 市区     | 陈更巷二配变           | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 14411 | 市区     | 10kV 香逸澜园 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14412 | 市区     | 10kV 世锦 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14413 | 市区     | 10kV 世锦 8#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14414 | 市区     | 10kV 锦旺苑 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14415 | 市区     | 10kV 锦旺苑 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14416 | 市区     | 10kV 锦旺苑 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14417 | 市区     | 10kV 锦旺苑 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14418 | 市区     | 后巷十配变            | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 14419 | 市区     | 南杨树下配变           | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 14420 | 市区     | 乔巷三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14421 | 市区     | 南头树二变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14422 | 市区     | 安定电站三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14423 | 市区     | 周后二配变            | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 14424 | 市区     | 10kV 新红 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14425 | 市区     | 大坟头三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14426 | 市区     | 小马巷二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14427 | 市区     | 10kV 世锦 8#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14428 | 市区     | 10kV 世锦 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14429 | 市区     | 10kV 东蕾苑 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14430 | 市区     | 周中二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14431 | 市区     | 谢埭塘泵二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14432 | 市区     | 谢埭荡二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14433 | 市区     | 周更上三变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14434 | 市区     | 半棵下二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14435 | 市区     | 新诸巷二变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14436 | 市区     | 梅元二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14437 | 市区     | 10kV 海特 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14438 | 市区     | 10kV 东蕾苑 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14439 | 市区     | 燕水配变             | 10       | 200       | 136          | 136             |
| 14440 | 市区     | 10kV 宏诚 10#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14441 | 市区     | 10kV 宝来 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14442 | 市区     | 10kV 仓实 1#站 T2   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14443 | 市区     | 力克力配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14444 | 市区     | 10kV 汇智科创站 T3    | 10       | 800       | 629          | 629             |
| 14445 | 市区     | 莱斯克              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14446 | 市区     | 陆西庄三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14447 | 市区     | 10kV 铂悦名邸 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14448 | 市区     | 李东二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14449 | 市区     | 绅泰苑箱变 T1         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14450 | 市区     | 10kV 芙蓉 14#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14451 | 市区     | 泾秀 2#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14452 | 市区     | 市镇               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14453 | 市区     | 达康二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14454 | 市区     | 东前壹配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14455 | 市区     | 振新涂装配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14456 | 市区     | 10kV 新湖南苑 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14457 | 市区     | 10kV 瑚畔名筑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14458 | 市区     | 里西村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14459 | 市区     | 10kV 景苑 7#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14460 | 市区     | 10kV 世锦 9#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14461 | 市区     | 10kV 世锦 9#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14462 | 市区     | 10kV 世锦 9#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14463 | 市区     | 10kV 世锦 9#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14464 | 市区     | 光明村              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14465 | 市区     | 10kV 百郦华庭 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14466 | 市区     | 小余巷二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14467 | 市区     | 铁路浜配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14468 | 市区     | 10kV 文辉逸园 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14469 | 市区     | 10kV 新湖南苑 7#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14470 | 市区     | 界泾西配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14471 | 市区     | 丰盈起重配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14472 | 市区     | 10kV 晶石 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14473 | 市区     | 梅元三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14474 | 市区     | 曹庄中片二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14475 | 市区     | 10kV 文怡苑站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14476 | 市区     | 桑园配变             | 10       | 400       | 283          | 283             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14477 | 市区     | 迎宾小区三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14478 | 市区     | 迎宾小区七配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14479 | 市区     | 10kV 山河福邸 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14480 | 市区     | 新塘里五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14481 | 市区     | 后庄新村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14482 | 市区     | 菜厂配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14483 | 市区     | 芙蓉东四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14484 | 市区     | 10kV 仓实 2#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14485 | 市区     | 10kV 百郦华庭 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14486 | 市区     | 10kV 塘悦雅苑 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14487 | 市区     | 10kV 丰泰苑 6#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14488 | 市区     | 毛条厂三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14489 | 市区     | 10kV 长楼 18#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14490 | 市区     | 10kV 长楼 17#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14491 | 市区     | 10kV 翡翠文华 10#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14492 | 市区     | 10kV 誉珑铭邸 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14493 | 市区     | 辛界山二配变            | 10       | 400       | 261          | 261             |
| 14494 | 市区     | 10kV 熙东铭筑 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14495 | 市区     | 10kV 召乎 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 371          | 371             |
| 14496 | 市区     | 10kV 宛山湖 5#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14497 | 市区     | 彭家新村二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14498 | 市区     | 10kV 水府 1#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14499 | 市区     | 10kV 水府 1#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14500 | 市区     | 10kV 晶石 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 464          | 464             |
| 14501 | 市区     | 10kV 水榭 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14502 | 市区     | 10kV 芙蓉 15#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14503 | 市区     | 10kV 东蕾苑 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14504 | 市区     | 10kV 东璟 17#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14505 | 市区     | 10kV 东璟 17#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14506 | 市区     | 10kV 东璟 17#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14507 | 市区     | 10kV 东璟 17#站 T4  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14508 | 市区     | 10kV 东璟 18#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14509 | 市区     | 10kV 东璟 18#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14510 | 市区     | 东亚酒家二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14511 | 市区     | 10kV 东璟 16#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14512 | 市区     | 10kV 东璟 16#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14513 | 市区     | 后庄三配变            | 10       | 400       | 217          | 217             |
| 14514 | 市区     | 鲁家朱家配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14515 | 市区     | 10kV 春岸雅筑 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14516 | 市区     | 南园村三配变           | 10       | 400       | 226          | 226             |
| 14517 | 市区     | 10kV 悦山名邸 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14518 | 市区     | 10kV 悦山名邸 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14519 | 市区     | 小陈巷四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14520 | 市区     | 许巷大队三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14521 | 市区     | 安定电站             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14522 | 市区     | 10kV 红横 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14523 | 市区     | 10kV 东璟 16#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14524 | 市区     | 10kV 东璟 16#站 T4   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14525 | 市区     | 10kV 云南 1#站 T4    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14526 | 市区     | 10kV 蔡家 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14527 | 市区     | 10kV 金牛苑三期 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14528 | 市区     | 酸菜鱼配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14529 | 市区     | 夹龙桥六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14530 | 市区     | 木易二配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14531 | 市区     | 福华桥               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14532 | 市区     | 陆巷新村一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14533 | 市区     | 春合苑               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14534 | 市区     | 东璟 15#站 T1        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14535 | 市区     | 东璟 15#站 T2        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14536 | 市区     | 10kV 文辉逸园 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14537 | 市区     | 10kV 翡翠文华 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14538 | 市区     | 旺更巷五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14539 | 市区     | 大成路隧道二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14540 | 市区     | 10kV 翡翠文华 7#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14541 | 市区     | 10kV 熙云雅筑 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14542 | 市区     | 10kV 云溪人家 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14543 | 市区     | 10kV 长搂 20#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14544 | 市区     | 10kV 宛湖东苑 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14545 | 市区     | 10kV 宛湖东苑 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14546 | 市区     | 10kV 水岸五区 8#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14547 | 市区     | 10kV 书院河府 4#T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14548 | 市区     | 10kV 东蕾苑 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14549 | 市区     | 10kV 香花 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14550 | 市区     | 10kV 香花 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14551 | 市区     | 二分厂              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14552 | 市区     | 10kV 东蕾苑 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14553 | 市区     | 10kV 云林北站 T4     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 14554 | 市区     | 10kV 山河福邸 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14555 | 市区     | 朱潭巷三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14556 | 市区     | 新霞光村李家湾配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14557 | 市区     | 10kV 锡亭诚园 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14558 | 市区     | 10kV 创智天地 1#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14559 | 市区     | 双桥废品配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14560 | 市区     | 10kV 誉珑铭邸 6#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14561 | 市区     | 10kV 翡翠文华 8#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14562 | 市区     | 10kV 浒村 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14563 | 市区     | 河海水利配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14564 | 市区     | 10kV 百郦华庭 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14565 | 市区     | 西店三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14566 | 市区     | 10kV 源筑 10#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14567 | 市区     | 祝北塘配变            | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 14568 | 市区     | 嘉乙配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14569 | 市区     | 菜厂二配变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 14570 | 市区     | 金三角配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14571 | 市区     | 10kV 境湖雅庭 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14572 | 市区     | 弘奕农场配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14573 | 市区     | 渔业十八配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14574 | 市区     | 10kV 泉电 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14575 | 市区     | 嵩山四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14576 | 市区     | 通万配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14577 | 市区     | 安东大队二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14578 | 市区     | 金属加工二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14579 | 市区     | 徐家桥西配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14580 | 市区     | 董家里二配变           | 10       | 400       | 258          | 258             |
| 14581 | 市区     | 市镇北三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14582 | 市区     | 10kV 宏诚 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14583 | 市区     | 10kV 重楼 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14584 | 市区     | 周巷西五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14585 | 市区     | 10kV 香逸澜园 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14586 | 市区     | 10kV 东柏 11#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14587 | 市区     | 风佳木门配变           | 10       | 400       | 175          | 175             |
| 14588 | 市区     | 10kV 丰泰苑 7#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14589 | 市区     | 10kV 水岸五区 8#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14590 | 市区     | 南新二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14591 | 市区     | 10kV 金港嘉苑 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14592 | 市区     | 10kV 景苑 6#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14593 | 市区     | 市镇三十五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14594 | 市区     | 刘巷九配变             | 10       | 400       | 249          | 249             |
| 14595 | 市区     | 10kV 尚书苑 9#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14596 | 市区     | 10kV 金牛苑三期 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14597 | 市区     | 尚书排涝配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14598 | 市区     | 山泉金属配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14599 | 市区     | 石柱头配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14600 | 市区     | 10kV 熙尚锦园 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14601 | 市区     | 10kV 锡亭诚园 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14602 | 市区     | 10kV 璟星雅苑 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14603 | 市区     | 10kV 宛湖东苑 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14604 | 市区     | 10kV 长搂 25#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14605 | 市区     | 马舟二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14606 | 市区     | 10kV 孙钱 3#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14607 | 市区     | 元亨小区二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14608 | 市区     | 10kV 曹庄 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14609 | 市区     | 毛壹配变              | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 14610 | 市区     | 李家坝三配变            | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 14611 | 市区     | 10kV 境湖雅庭 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14612 | 市区     | 10kV 龙西 7#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14613 | 市区     | 外湾配变              | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 14614 | 市区     | 市镇西桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14615 | 市区     | 10kV 百郦华庭 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14616 | 市区     | 1 号箱变 T1         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14617 | 市区     | 10kV 红光 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14618 | 市区     | 山前小学配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14619 | 市区     | 荣威配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14620 | 市区     | 10kV 春合苑 7#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14621 | 市区     | 10kV 中兴隆 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14622 | 市区     | 埝头二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14623 | 市区     | 10kV 金港嘉苑 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14624 | 市区     | 10kV 水岸五区 7#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14625 | 市区     | 下庄村配变            | 10       | 400       | 259          | 259             |
| 14626 | 市区     | 李高配变             | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 14627 | 市区     | 南头树基             | 10       | 400       | 213          | 213             |
| 14628 | 市区     | 下庄东片配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14629 | 市区     | 下庄配变             | 10       | 400       | 247          | 247             |
| 14630 | 市区     | 杨树配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14631 | 市区     | 杨树下村田埂配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14632 | 市区     | 汤介巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14633 | 市区     | 钱巷贰配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14634 | 市区     | 市镇北四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14635 | 市区     | 东湖苑配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14636 | 市区     | 第二居民点配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14637 | 市区     | 刘巷三变             | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14638 | 市区     | 西单三配变           | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 14639 | 市区     | 陆夹里配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14640 | 市区     | 杨家桥六配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14641 | 市区     | 五房庄配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14642 | 市区     | 陆家里三配变          | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 14643 | 市区     | 新光配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14644 | 市区     | 西阳院配变           | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 14645 | 市区     | 邵北配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14646 | 市区     | 后歧配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14647 | 市区     | 老街东配变           | 10       | 400       | 253          | 253             |
| 14648 | 市区     | 荷花池配变           | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 14649 | 市区     | 大陈甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14650 | 市区     | 大成村配变           | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 14651 | 市区     | 大成配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14652 | 市区     | 东升浦田圩           | 10       | 200       | 79           | 79              |
| 14653 | 市区     | 南园新村配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14654 | 市区     | 市镇三八配变          | 10       | 400       | 224          | 224             |
| 14655 | 市区     | 杨树下村新村配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14656 | 市区     | 农科队配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14657 | 市区     | 广电 1#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14658 | 市区     | 南庄配变            | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 14659 | 市区     | 朱家配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14660 | 市区     | 10kV 云林苑 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14661 | 市区     | 10kV 云林苑 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14662 | 市区     | 马更上配变           | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 14663 | 市区     | 市镇九九配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14664 | 市区     | 市镇公用三配变         | 10       | 400       | 278          | 278             |
| 14665 | 市区     | 市镇七三配变          | 10       | 400       | 217          | 217             |
| 14666 | 市区     | 吴巷上三            | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 14667 | 市区     | 老四房             | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 14668 | 市区     | 张缪舍思前圩          | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 14669 | 市区     | 张缪舍东门巷          | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 14670 | 市区     | 斗东              | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 14671 | 市区     | 范巷六             | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 14672 | 市区     | 小桥巷             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14673 | 市区     | 北村头泵配变          | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 14674 | 市区     | 黄土塘老街配变         | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 14675 | 市区     | 老街一配变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 14676 | 市区     | 凤凰工艺配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14677 | 市区     | 戴点中二配变          | 10       | 400       | 236          | 236             |
| 14678 | 市区     | 能光线 1#箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14679 | 市区     | 新泾河配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14680 | 市区     | 城南陈介里配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14681 | 市区     | 塘头二配变           | 10       | 200       | 151          | 151             |
| 14682 | 市区     | 前浜二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14683 | 市区     | 城南村前浜配变         | 10       | 400       | 296          | 296             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14684 | 市区     | 港口配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14685 | 市区     | 外浜六配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14686 | 市区     | 张缪              | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 14687 | 市区     | 张缪舍后配变          | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 14688 | 市区     | 斗东二配变           | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 14689 | 市区     | 纸箱厂配变           | 10       | 400       | 177          | 177             |
| 14690 | 市区     | 西湖塘配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14691 | 市区     | 黄西村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14692 | 市区     | 黄西村二变           | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 14693 | 市区     | 北村头配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14694 | 市区     | 白更巷             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14695 | 市区     | 旗杆下配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14696 | 市区     | 集四一变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14697 | 市区     | 大桑园二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14698 | 市区     | 10kV 查镇 9#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14699 | 市区     | 低坝上配变           | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 14700 | 市区     | 外浜配变            | 10       | 200       | 121          | 121             |
| 14701 | 市区     | 唐西二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14702 | 市区     | 唐西五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14703 | 市区     | 唐西三配变           | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 14704 | 市区     | 中心小学十配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14705 | 市区     | 后西街配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14706 | 市区     | 宏亚配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14707 | 市区     | 水泥制品厂二配变         | 10       | 400       | 136          | 136             |
| 14708 | 市区     | 新荣配变             | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 14709 | 市区     | 研柴下二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14710 | 市区     | 夏家廊下配变           | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 14711 | 市区     | 抽水站二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14712 | 市区     | 旗杆下二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14713 | 市区     | 西高巷二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14714 | 市区     | 西高巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14715 | 市区     | 医院五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14716 | 市区     | 东园新村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14717 | 市区     | 坝里电站配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14718 | 市区     | 毛泾浜电站配变          | 10       | 400       | 220          | 220             |
| 14719 | 市区     | 10kV 东方名苑站 T1    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 14720 | 市区     | 10kV 东方名苑站 T3    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 14721 | 市区     | 通讯器材配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14722 | 市区     | 徐家配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14723 | 市区     | 10kV 塘悦雅苑 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14724 | 市区     | 陆家巷四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14725 | 市区     | 小余巷配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14726 | 市区     | 10kV 书院河府 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14727 | 市区     | 市镇八一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14728 | 市区     | 小斗里配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14729 | 市区     | 荡西三变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14730 | 市区     | 华四房配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14731 | 市区     | 居民区三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14732 | 市区     | 兴湖东街配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14733 | 市区     | 邮局四配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14734 | 市区     | 蒋庄配变             | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 14735 | 市区     | 朝阳水渠配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14736 | 市区     | 宁通紧固件厂配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14737 | 市区     | 门里配变             | 10       | 400       | 266          | 266             |
| 14738 | 市区     | 湖塘桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14739 | 市区     | 顾巷头配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14740 | 市区     | 小园里五配变           | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 14741 | 市区     | 顾巷头乙配变           | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 14742 | 市区     | 顾巷三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14743 | 市区     | 洪家庄配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14744 | 市区     | 10kV 芙蓉 15#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14745 | 市区     | 10kV 观澜府 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14746 | 市区     | 10kV 夏庄 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14747 | 市区     | 10kV 悦山名邸 6#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14748 | 市区     | 东石园二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14749 | 市区     | 晶石二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14750 | 市区     | 洞桥浜二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14751 | 市区     | 正达装潢配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14752 | 市区     | 湖塘村委配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14753 | 市区     | 钮家湾配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14754 | 市区     | 钮湾配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14755 | 市区     | 邮电局二二配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14756 | 市区     | 钢厂配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14757 | 市区     | 齿轮厂配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14758 | 市区     | 陈市村河南配变    | 10       | 400       | 317          | 317             |
| 14759 | 市区     | 河北配变       | 10       | 400       | 235          | 235             |
| 14760 | 市区     | 陈市南配变      | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 14761 | 市区     | 北窑配变       | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 14762 | 市区     | 南窑配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14763 | 市区     | 陈市村栅头配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14764 | 市区     | 陈市配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14765 | 市区     | 锦伦丝厂配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14766 | 市区     | 高田岸配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14767 | 市区     | 陈市村黄泥配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14768 | 市区     | 大新小配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14769 | 市区     | 春潮中路配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14770 | 市区     | 北街排涝泵      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14771 | 市区     | 东璟 14#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14772 | 市区     | 东璟 14#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14773 | 市区     | 洞桥浜配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14774 | 市区     | 柏桥配变       | 10       | 400       | 146          | 146             |
| 14775 | 市区     | 屠更上配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14776 | 市区     | 湖桥配变             | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 14777 | 市区     | 后仓配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14778 | 市区     | 燕水庄二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14779 | 市区     | 河西海配变            | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 14780 | 市区     | 白迷荡配变            | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 14781 | 市区     | 荡上村田配变           | 10       | 400       | 269          | 269             |
| 14782 | 市区     | 荡上制衣配变           | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 14783 | 市区     | 荡上村东配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14784 | 市区     | 排涝站泵配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14785 | 市区     | 西荡二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14786 | 市区     | 荡上南荡配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14787 | 市区     | 荡上西坝配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14788 | 市区     | 金锡房产             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14789 | 市区     | 香港街二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14790 | 市区     | 浦巷五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14791 | 市区     | 10kV 云溪人家 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14792 | 市区     | 10kV 长楼 24#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14793 | 市区     | 10kV 御澜湾 7#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14794 | 市区     | 黄土塘农机配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14795 | 市区     | 毕家坝三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14796 | 市区     | 鲍圩二配变            | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 14797 | 市区     | 北鲍圩配变            | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 14798 | 市区     | 南鲍圩三配变           | 10       | 200       | 121          | 121             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14799 | 市区     | 南鲍圩一配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14800 | 市区     | 常锡厂配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14801 | 市区     | 鹅场二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14802 | 市区     | 戏场电站配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14803 | 市区     | 西塘四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14804 | 市区     | 幸福圩二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14805 | 市区     | 孙大桥配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14806 | 市区     | 渔业八配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14807 | 市区     | 防腐设备厂配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14808 | 市区     | 杨家配变             | 10       | 200       | 150          | 150             |
| 14809 | 市区     | 华东饲料配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14810 | 市区     | 坝里桥电站配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14811 | 市区     | 坝里桥配变            | 10       | 400       | 273          | 273             |
| 14812 | 市区     | 坝里桥村配变           | 10       | 400       | 203          | 203             |
| 14813 | 市区     | 泾松浜配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14814 | 市区     | 祁大寺              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14815 | 市区     | 10kV 文晖铭苑 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14816 | 市区     | 10kV 创智天地 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14817 | 市区     | 10kV 港东 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14818 | 市区     | 人才楼五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14819 | 市区     | 周巷十配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14820 | 市区     | 邮电局十配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14821 | 市区     | 梓旺一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14822 | 市区     | 梓旺二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14823 | 市区     | 嵩山街村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14824 | 市区     | 黄介巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14825 | 市区     | 梓旺花园站 T2         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14826 | 市区     | 梓旺花园站 T3         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 14827 | 市区     | 梓旺花园二期 1 号站 T4   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 14828 | 市区     | 梓旺花园二期 1 号站 T1   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 14829 | 市区     | 小马巷一配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14830 | 市区     | 农里二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14831 | 市区     | 田六房二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14832 | 市区     | 王家塘三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14833 | 市区     | 晨钟配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14834 | 市区     | 10kV 东蕾苑 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14835 | 市区     | 10kV 长楼 21#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14836 | 市区     | 10kV 紫汀 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 14837 | 市区     | 10kV 金港嘉苑 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14838 | 市区     | 10kV 文晖铭苑 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14839 | 市区     | 阿沙泾配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14840 | 市区     | 春雷新村配变           | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 14841 | 市区     | 春雷南站二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14842 | 市区     | 南站配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14843 | 市区     | 黄胶二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14844 | 市区     | 省庄村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14845 | 市区     | 柳更配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14846 | 市区     | 亚光村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14847 | 市区     | 塘南二              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14848 | 市区     | 宅前四配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14849 | 市区     | 新屯村配变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 14850 | 市区     | 钦家桥配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14851 | 市区     | 小河头配变            | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 14852 | 市区     | 10kV 誉珑铭邸 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14853 | 市区     | 立介里配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14854 | 市区     | 五房桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14855 | 市区     | 西严巷              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14856 | 市区     | 横河陆家配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14857 | 市区     | 孙家里配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14858 | 市区     | 庄上四配变            | 10       | 315       | 231          | 231             |
| 14859 | 市区     | 杨树张家配变           | 10       | 200       | 24           | 24              |
| 14860 | 市区     | 万达电器             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14861 | 市区     | 朝阳村              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14862 | 市区     | 新港配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14863 | 市区     | 渔业村六变            | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 14864 | 市区     | 龚巷南配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14865 | 市区     | 市镇七十配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14866 | 市区     | 园塘下配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14867 | 市区     | 七东配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14868 | 市区     | 渔村陈更配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14869 | 市区     | 三水配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14870 | 市区     | 姚家里配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14871 | 市区     | 渔业村七配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14872 | 市区     | 李介里配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14873 | 市区     | 陈家桥四配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14874 | 市区     | 东亚酒家配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14875 | 市区     | 新光小区配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14876 | 市区     | 西巷二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14877 | 市区     | 东巷四配变           | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 14878 | 市区     | 中心小学二配变         | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 14879 | 市区     | 10kV 育德苑 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14880 | 市区     | 谈村村一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14881 | 市区     | 任港新村配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14882 | 市区     | 善家巷配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14883 | 市区     | 任巷龙木桥配变         | 10       | 200       | 112          | 112             |
| 14884 | 市区     | 尤木桥配变           | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 14885 | 市区     | 王庄配变            | 10       | 200       | 106          | 106             |
| 14886 | 市区     | 庙桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14887 | 市区     | 庙桥西配变           | 10       | 200       | 107          | 107             |
| 14888 | 市区     | 孟家里泵配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14889 | 市区     | 戴家塘配变           | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 14890 | 市区     | 秦家塘配变           | 10       | 400       | 152          | 152             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14891 | 市区     | 市镇六六配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14892 | 市区     | 小木桥配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14893 | 市区     | 市镇四三配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14894 | 市区     | 电力站四配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14895 | 市区     | 排涝站五配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14896 | 市区     | 邓家塘配变  | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 14897 | 市区     | 王家塘四配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14898 | 市区     | 郭家巷配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14899 | 市区     | 肖家坝配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14900 | 市区     | 西周巷配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14901 | 市区     | 任巷村配变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 14902 | 市区     | 磁材厂二配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14903 | 市区     | 任巷东配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14904 | 市区     | 夹龙桥五配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14905 | 市区     | 周三房二配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14906 | 市区     | 九房巷配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14907 | 市区     | 袁家塘配变  | 10       | 200       | 78           | 78              |
| 14908 | 市区     | 吴家基配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14909 | 市区     | 尹家弄配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14910 | 市区     | 李公圩配变  | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 14911 | 市区     | 陶家坝二配变 | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 14912 | 市区     | 华野二配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14913 | 市区     | 鲁家华野配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14914 | 市区     | 杨家塘三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14915 | 市区     | 朱家塘二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14916 | 市区     | 王家基配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14917 | 市区     | 毛墩配变             | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 14918 | 市区     | 塘家里配变            | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 14919 | 市区     | 10kV 文晖铭苑 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14920 | 市区     | 10kV 文晖铭苑 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 14921 | 市区     | 银湖配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14922 | 市区     | 交管所三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14923 | 市区     | 东南巷配变            | 10       | 200       | 105          | 105             |
| 14924 | 市区     | 自来水十一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14925 | 市区     | 村联社一配变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 14926 | 市区     | 村联社三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14927 | 市区     | 九房村委配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14928 | 市区     | 大成毛纺厂配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14929 | 市区     | 李家塘配变            | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 14930 | 市区     | 鲁家塘岸配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14931 | 市区     | 前戴湾配变            | 10       | 200       | 47           | 47              |
| 14932 | 市区     | 河头配变             | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 14933 | 市区     | 王岸圩配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14934 | 市区     | 指挥部配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14935 | 市区     | 北街一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14936 | 市区     | 北街小区配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14937 | 市区     | 北街小区二配变 | 10       | 315       | 236          | 236             |
| 14938 | 市区     | 杨树园三配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14939 | 市区     | 北街西周巷配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14940 | 市区     | 西田配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14941 | 市区     | 西单一配变   | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 14942 | 市区     | 西单二配变   | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 14943 | 市区     | 养路队二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14944 | 市区     | 杨园配变    | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 14945 | 市区     | 步行街中配变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 14946 | 市区     | 一区配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14947 | 市区     | 兴洪配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14948 | 市区     | 市镇东八配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14949 | 市区     | 市镇三四配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14950 | 市区     | 市镇六配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14951 | 市区     | 曹家村配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14952 | 市区     | 曹家塘沙配变  | 10       | 200       | 123          | 123             |
| 14953 | 市区     | 徐巷菜场三配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14954 | 市区     | 山二配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14955 | 市区     | 东升高田上配变 | 10       | 400       | 266          | 266             |
| 14956 | 市区     | 蔡庄配变    | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 14957 | 市区     | 下庄西二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14958 | 市区     | 镇西区配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14959 | 市区     | 减速机械配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14960 | 市区     | 新区配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14961 | 市区     | 大隆配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14962 | 市区     | 后塘湾配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14963 | 市区     | 老石基配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14964 | 市区     | 河西巷三配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14965 | 市区     | 席介巷配变  | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 14966 | 市区     | 山塘泾配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14967 | 市区     | 陈巷范庄配变 | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 14968 | 市区     | 油车巷二配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14969 | 市区     | 油车电站配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14970 | 市区     | 范庄配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14971 | 市区     | 塘东巷二配变 | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 14972 | 市区     | 塘东巷配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14973 | 市区     | 陈巷村三配变 | 10       | 400       | 259          | 259             |
| 14974 | 市区     | 庙湾里配变  | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 14975 | 市区     | 东亚电器配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14976 | 市区     | 后市配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14977 | 市区     | 彭庄配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14978 | 市区     | 南陈巷配变  | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 14979 | 市区     | 邵市二配变  | 10       | 200       | 98           | 98              |
| 14980 | 市区     | 陈巷村配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14981 | 市区     | 邵市配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14982 | 市区     | 赵家塘三配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 14983 | 市区     | 赵家塘二配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14984 | 市区     | 油车巷配变  | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 14985 | 市区     | 油车三配变  | 10       | 200       | 122          | 122             |
| 14986 | 市区     | 山前二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14987 | 市区     | 山前村配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14988 | 市区     | 冯家塘配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 14989 | 市区     | 邮局六配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14990 | 市区     | 希望配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14991 | 市区     | 江南包装厂  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14992 | 市区     | 河南庄村斗里 | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 14993 | 市区     | 村东居民配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14994 | 市区     | 后桥配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14995 | 市区     | 车头巷配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14996 | 市区     | 中巷五配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14997 | 市区     | 抽水站五配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14998 | 市区     | 后市菜场配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 14999 | 市区     | 河东庄配变  | 10       | 400       | 101          | 101             |
| 15000 | 市区     | 泡沫厂配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15001 | 市区     | 丰盈配变   | 10       | 200       | 99           | 99              |
| 15002 | 市区     | 戴东配变   | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 15003 | 市区     | 西居民点配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15004 | 市区     | 唐巷八配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15005 | 市区     | 烈士墓配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15006 | 市区     | 开发区四配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15007 | 市区     | 芙蓉九配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15008 | 市区     | 创新企业配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15009 | 市区     | 邱更上配变     | 10       | 400       | 278          | 278             |
| 15010 | 市区     | 后胡村甲配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15011 | 市区     | 后胡村乙配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15012 | 市区     | 南西街配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15013 | 市区     | 多服公司配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15014 | 市区     | 北小桥配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15015 | 市区     | 南园二配变     | 10       | 200       | 154          | 154             |
| 15016 | 市区     | 四房配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15017 | 市区     | 盛家桥村黄更上配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15018 | 市区     | 黄更上二配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15019 | 市区     | 东桥村委配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15020 | 市区     | 东桥村吴家坝配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15021 | 市区     | 村北陈巷配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15022 | 市区     | 俞家湾配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15023 | 市区     | 朱巷新宅基配变   | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 15024 | 市区     | 老西庄配变     | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 15025 | 市区     | 金桥配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15026 | 市区     | 朱巷桥配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15027 | 市区     | 谢埭桥村蔡家湾配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15028 | 市区     | 轮轱厂配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15029 | 市区     | 朱巷西场上配变  | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 15030 | 市区     | 新农配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15031 | 市区     | 东桥村花园浜配变 | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 15032 | 市区     | 市镇九配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15033 | 市区     | 市镇二十二配变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 15034 | 市区     | 市镇十二配变   | 10       | 400       | 247          | 247             |
| 15035 | 市区     | 市镇二配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15036 | 市区     | 东桥村配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15037 | 市区     | 水厂三配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15038 | 市区     | 旺介桥二配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15039 | 市区     | 私营管理二配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15040 | 市区     | 杜庄配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15041 | 市区     | 市镇九三配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15042 | 市区     | 苏单五配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15043 | 市区     | 县苗圃配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15044 | 市区     | 嵩山大巷配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15045 | 市区     | 大上巷配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15046 | 市区     | 许大房配变    | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 15047 | 市区     | 上水村配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15048 | 市区     | 浜沿上村配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15049 | 市区     | 孙上配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15050 | 市区     | 石利五配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15051 | 市区     | 长大河配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15052 | 市区     | 曹慕杜庄配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15053 | 市区     | 高更上配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15054 | 市区     | 朱翔坝配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15055 | 市区     | 曹壹配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15056 | 市区     | 曹慕塘小学配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15057 | 市区     | 蒋巷八配变            | 10       | 200       | 85           | 85              |
| 15058 | 市区     | 东三谢更配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15059 | 市区     | 周家角配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15060 | 市区     | 谢埭排涝配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15061 | 市区     | 谢埭塘泵配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15062 | 市区     | 东三谢埭配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15063 | 市区     | 谢埭大墩配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15064 | 市区     | 云庆寺配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15065 | 市区     | 梅园里配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15066 | 市区     | 锡太路六配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15067 | 市区     | 锡太路四配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15068 | 市区     | 锡太路五配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15069 | 市区     | 锡太路配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15070 | 市区     | 江南坊 1 号站 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15071 | 市区     | 江南坊 1 号站 T2      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15072 | 市区     | 江南坊 2 号站 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15073 | 市区     | 江南坊 2 号站 T2      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15074 | 市区     | 10kV 鑫安花园 1#站 T2 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15075 | 市区     | 10kV 鑫安花园 2#站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 15076 | 市区     | 10kV 云林北站 T3     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 15077 | 市区     | 苏巷 2#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15078 | 市区     | 新港二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15079 | 市区     | 群联企业配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15080 | 市区     | 群联二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15081 | 市区     | 群联配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15082 | 市区     | 陆家湾三配变           | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 15083 | 市区     | 村西东配变            | 10       | 400       | 210          | 210             |
| 15084 | 市区     | 潘家桥配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15085 | 市区     | 北站三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15086 | 市区     | 朱浦湾配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15087 | 市区     | 钦家村              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15088 | 市区     | 尤二房配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15089 | 市区     | 市镇七六配变           | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 15090 | 市区     | 河西北配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15091 | 市区     | 塑料厂六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15092 | 市区     | 市镇八二配变           | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 15093 | 市区     | 春阳西配变            | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 15094 | 市区     | 陈更上五配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15095 | 市区     | 靳家里配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15096 | 市区     | 锡沙灯 9            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15097 | 市区     | 春江花园 2#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15098 | 市区     | 10kV 春江花园 2#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15099 | 市区     | 10kV 春江花园 2#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15100 | 市区     | 公路处              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15101 | 市区     | 杜更巷配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15102 | 市区     | 陈塘桥配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15103 | 市区     | 后前配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15104 | 市区     | 五房二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15105 | 市区     | 鑫安花园 4 号站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15106 | 市区     | 鑫安花园 4 号站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15107 | 市区     | 鑫安花园 5 号站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15108 | 市区     | 鑫安花园 5 号站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15109 | 市区     | 居民区二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15110 | 市区     | 居民区一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15111 | 市区     | 新杨泵站配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15112 | 市区     | 大利巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15113 | 市区     | 锡洲小区四配变          | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 15114 | 市区     | 污水处理四配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15115 | 市区     | 泾新村二             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15116 | 市区     | 锡沙灯十配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15117 | 市区     | 锡沙灯一变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15118 | 市区     | 凌云站 T1           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15119 | 市区     | 凌云站 T2           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15120 | 市区     | 绿羊配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15121 | 市区     | 东港泵站             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15122 | 市区     | 锡沙灯八变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15123 | 市区     | 锡沙灯二十变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15124 | 市区     | 锡沙灯四配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15125 | 市区     | 新桥头配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15126 | 市区     | 新屯村三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15127 | 市区     | 锡沙灯二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15128 | 市区     | 锡沙灯五配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15129 | 市区     | 雄狮配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15130 | 市区     | 甘虞泵站配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15131 | 市区     | 曹家里配变            | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 15132 | 市区     | 朱巷桥二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15133 | 市区     | 10kV 金锡 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15134 | 市区     | 胶阳路一配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15135 | 市区     | 柳庄村配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15136 | 市区     | 污水处理三配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15137 | 市区     | 石桥泵站配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15138 | 市区     | 花园村四配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15139 | 市区     | 锡沙灯六配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15140 | 市区     | 锡沙灯三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15141 | 市区     | 锡沙灯九配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15142 | 市区     | 10kV 金牛苑 1# 站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15143 | 市区     | 10kV 金牛苑 1# 站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15144 | 市区     | 市镇二十配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15145 | 市区     | 邮电局二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15146 | 市区     | 市镇十配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15147 | 市区     | 陈巷二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15148 | 市区     | 医院四配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15149 | 市区     | 市镇三二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15150 | 市区     | 粮管所三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15151 | 市区     | 厚桥河北配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15152 | 市区     | 吊钩浜配变            | 10       | 400       | 273          | 273             |
| 15153 | 市区     | 10kV 竹苑二期站 1 号主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15154 | 市区     | 10kV 梓旺二村 1#站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 15155 | 市区     | 10kV 梓旺二村 1#站 T2 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 15156 | 市区     | 10kV 梓旺二村 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15157 | 市区     | 10kV 梓旺二村 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15158 | 市区     | 10kV 友谊家园站 T1    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 15159 | 市区     | 竹园 1#站 T1        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15160 | 市区     | 竹园 1#站 T3        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15161 | 市区     | 塘头上配变            | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 15162 | 市区     | 花园新村配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15163 | 市区     | 10kV 华夏 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15164 | 市区     | 10kV 华夏 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15165 | 市区     | 华夏 3 号站 1 号主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15166 | 市区     | 豪门 5# 箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15167 | 市区     | 10kV 豪门 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15168 | 市区     | 豪门 4# 箱变 T1     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15169 | 市区     | 燕军 2#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15170 | 市区     | 10kV 厚德 4#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15171 | 市区     | 10kV 春芯 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 452          | 452             |
| 15172 | 市区     | 高更补配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15173 | 市区     | 储舍乙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15174 | 市区     | 毛条三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15175 | 市区     | 10kV 浒塘 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15176 | 市区     | 10kV 观澜府 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15177 | 市区     | 10kV 蒲田 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15178 | 市区     | 10kV 长楼 8#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15179 | 市区     | 杨介宅基配变          | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 15180 | 市区     | 赵家塘一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15181 | 市区     | 陆介塘配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15182 | 市区     | 张家港配变           | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 15183 | 市区     | 陈家塘三配变          | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 15184 | 市区     | 周介巷配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15185 | 市区     | 王介坝             | 10       | 400       | 254          | 254             |
| 15186 | 市区     | 钱家塘三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15187 | 市区     | 李家坝配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15188 | 市区     | 焦吉村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15189 | 市区     | 益美绣品配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15190 | 市区     | 前西泾              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15191 | 市区     | 冯南甲配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15192 | 市区     | 10kV 南窑 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15193 | 市区     | 农行前二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15194 | 市区     | 10kV 香颂 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15195 | 市区     | 红光二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15196 | 市区     | 大马巷西三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15197 | 市区     | 10kV 爱齐 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15198 | 市区     | 红河新村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15199 | 市区     | 标达配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15200 | 市区     | 新旺村委配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15201 | 市区     | 浒塘五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15202 | 市区     | 黄石皮桥配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15203 | 市区     | 10kV 塘悦雅苑 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15204 | 市区     | 10kV 熙东铭筑 7#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15205 | 市区     | 总表二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15206 | 市区     | 宅基二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15207 | 市区     | 10kV 玖里湾 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15208 | 市区     | 10kV 振达 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15209 | 市区     | 农服公司八配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15210 | 市区     | 10kV 鸿泰 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15211 | 市区     | 人民桥二配变           | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 15212 | 市区     | 交管所一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15213 | 市区     | 南西街二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15214 | 市区     | 钱家庄七配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15215 | 市区     | 10kV 焦化 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15216 | 市区     | 10kV 金锡 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15217 | 市区     | 10kV 尚书苑 9#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15218 | 市区     | 10kV 富村 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15219 | 市区     | 10kV 铂悦名邸 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15220 | 市区     | 10kV 团北 3#箱变 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15221 | 市区     | 渔业七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15222 | 市区     | 里西村二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15223 | 市区     | 10kV 云溪人家 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15224 | 市区     | 10kV 仓实 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15225 | 市区     | 唐建村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15226 | 市区     | 南元前巷二配变          | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 15227 | 市区     | 中更一配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15228 | 市区     | 兴湖东街二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15229 | 市区     | 市镇三九配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15230 | 市区     | 李巷七配变            | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 15231 | 市区     | 荡里二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15232 | 市区     | 马泾桥五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15233 | 市区     | 水利站二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15234 | 市区     | 里东二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15235 | 市区     | 裕蓉名邸 3#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15236 | 市区     | 九房二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15237 | 市区     | 10kV 新湖南苑 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15238 | 市区     | 石园               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15239 | 市区     | 朝辉三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15240 | 市区     | 浦巷六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15241 | 市区     | 蓉达新村二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15242 | 市区     | 中学七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15243 | 市区     | 10kV 誉珑铭邸 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15244 | 市区     | 10kV 熙东铭筑 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15245 | 市区     | 马舟配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15246 | 市区     | 10kV 美溪蓝庭 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15247 | 市区     | 严家桥村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15248 | 市区     | 10kV 中梁四季 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15249 | 市区     | 10kV 中梁四季 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15250 | 市区     | 10kV 紫汀 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15251 | 市区     | 10kV 中梁四季 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15252 | 市区     | 10kV 中梁四季 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15253 | 市区     | 10kV 中梁四季 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15254 | 市区     | 10kV 中梁四季 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15255 | 市区     | 10kV 大河 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15256 | 市区     | 橡胶厂二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15257 | 市区     | 10kV 美溪蓝庭 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15258 | 市区     | 10kV 宏诚 5#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15259 | 市区     | 10kV 兴塘 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15260 | 市区     | 10kV 裕蓉名邸 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15261 | 市区     | 让西配变             | 10       | 200       | 22           | 22              |
| 15262 | 市区     | 让村西配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15263 | 市区     | 种田桥配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15264 | 市区     | 10kV 景湖美苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15265 | 市区     | 10kV 景湖美苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15266 | 市区     | 全生喷涂配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15267 | 市区     | 10kV 赛维拉 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15268 | 市区     | 10kV 景湖美苑 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15269 | 市区     | 10kV 景湖美苑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15270 | 市区     | 10kV 景湖美苑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15271 | 市区     | 10kV 景湖美苑 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15272 | 市区     | 泾西实业配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15273 | 市区     | 10kV 谈村 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15274 | 市区     | 10kV 兰香和园 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15275 | 市区     | 10kV 熙东铭筑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15276 | 市区     | 10kV 旺更 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 470          | 470             |
| 15277 | 市区     | 10kV 宛湖东苑 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15278 | 市区     | 10kV 泾北 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15279 | 市区     | 10kV 新湖南苑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15280 | 市区     | 10kV 召乎 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15281 | 市区     | 成胡二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15282 | 市区     | 谢蔡配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15283 | 市区     | 董家里配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15284 | 市区     | 送坟头配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15285 | 市区     | 电子元件厂配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15286 | 市区     | 小朱上配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15287 | 市区     | 天车配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15288 | 市区     | 志高二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15289 | 市区     | 倪家塘二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15290 | 市区     | 10kV 万业 9#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15291 | 市区     | 10kV 万业 9#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15292 | 市区     | 富达塑料厂            | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 15293 | 市区     | 泽凯纸业配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15294 | 市区     | 10kV 芙蓉 13#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15295 | 市区     | 10kV 长楼 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15296 | 市区     | 东新七队配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15297 | 市区     | 粮站八配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15298 | 市区     | 第一居民点配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15299 | 市区     | 10kV 重楼 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15300 | 市区     | 10kV 廊下 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15301 | 市区     | 羊小变              | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 15302 | 市区     | 10kV 南村 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 468          | 468             |
| 15303 | 市区     | 重楼 3#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15304 | 市区     | 10kV 广悦怡庭 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15305 | 市区     | 市镇一百一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15306 | 市区     | 10kV 和居雅苑 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15307 | 市区     | 10kV 前毛 2#箱变 T1    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15308 | 市区     | 宝林三配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15309 | 市区     | 电子机械厂配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15310 | 市区     | 许公桥配变              | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 15311 | 市区     | 中心小学三配变            | 10       | 400       | 105          | 105             |
| 15312 | 市区     | 补水站二配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15313 | 市区     | 居住区二配变             | 10       | 400       | 136          | 136             |
| 15314 | 市区     | 毛巾厂二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15315 | 市区     | 九队二配变              | 10       | 400       | 272          | 272             |
| 15316 | 市区     | 10kV 丰泰苑 7#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15317 | 市区     | 云林新村二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15318 | 市区     | 北街二配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15319 | 市区     | 10kV 泉山 2#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15320 | 市区     | 10kV 熙尚锦园 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15321 | 市区     | 10kV 斗山花园 10#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15322 | 市区     | 云林西                | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 15323 | 市区     | 10kV 春和景明 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15324 | 市区     | 10kV 长搂 22#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15325 | 市区     | 10kV 御澜湾 8#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15326 | 市区     | 园塘下二配变             | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 15327 | 市区     | 关帝殿三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15328 | 市区     | 10kV 芙蓉 14#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15329 | 市区     | 凯诚配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15330 | 市区     | 10kV 文晖铭苑 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15331 | 市区     | 10kV 景苑 7#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15332 | 市区     | 10kV 翡翠文华 8#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15333 | 市区     | 锡沙灯十一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15334 | 市区     | 10kV 厚桥 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15335 | 市区     | 10kV 观澜府 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15336 | 市区     | 惠巷星光配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15337 | 市区     | 10kV 廊羊 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 385          | 385             |
| 15338 | 市区     | 10kV 翡翠文华 6#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15339 | 市区     | 10kV 春光苑三期 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15340 | 市区     | 10kV 文怡苑站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15341 | 市区     | 10kV 境湖雅庭 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15342 | 市区     | 曲尺巷二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15343 | 市区     | 人民路北三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15344 | 市区     | 金家里四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15345 | 市区     | 10kV 玖里湾 6#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15346 | 市区     | 三羊四配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15347 | 市区     | 10kV 长楼 19#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15348 | 市区     | 佳乐二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15349 | 市区     | 10kV 鸿泰 1#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15350 | 市区     | 西巷 1#             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15351 | 市区     | 10kV 瑚畔名筑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15352 | 市区     | 制衣厂三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15353 | 市区     | 10kV 亿帆 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15354 | 市区     | 兴湖东街三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15355 | 市区     | 10kV 邵巷 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15356 | 市区     | 邵巷西配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15357 | 市区     | 10kV 东廊 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15358 | 市区     | 蓉北大街四配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15359 | 市区     | 公正配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15360 | 市区     | 下山巷二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15361 | 市区     | 环卫管理配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15362 | 市区     | 10kV 友谊家园站 T2    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 15363 | 市区     | 庄后一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15364 | 市区     | 金鹰彩印配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15365 | 市区     | 10kV 春合 2#站 T4   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 15366 | 市区     | 10kV 山河 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15367 | 市区     | 里桥大队二配变          | 10       | 400       | 243          | 243             |
| 15368 | 市区     | 华夏五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15369 | 市区     | 精密配变             | 10       | 400       | 204          | 204             |
| 15370 | 市区     | 林业新村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15371 | 市区     | 10kV 杨亭 12#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15372 | 市区     | 10kV 竹园 1#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15373 | 市区     | 夹板四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15374 | 市区     | 10kV 兰香和园 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15375 | 市区     | 10kV 熙东铭筑 6#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15376 | 市区     | 许家坝二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15377 | 市区     | 佳乐配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15378 | 市区     | 塘西西二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15379 | 市区     | 张巷十九配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15380 | 市区     | 10kV 水岸五区 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15381 | 市区     | 平氏机械配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15382 | 市区     | 窦北二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15383 | 市区     | 苏舍四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15384 | 市区     | 10kV 宏诚 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15385 | 市区     | 10kV 新湖南苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15386 | 市区     | 第三居民点配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15387 | 市区     | 南村里二变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15388 | 市区     | 春鑫二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15389 | 市区     | 王南村二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15390 | 市区     | 拉管厂配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15391 | 市区     | 柏庄南一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15392 | 市区     | 10kV 香颂 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15393 | 市区     | 10kV 庄桥 8#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15394 | 市区     | 东环南瑞配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15395 | 市区     | 刘家庄二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15396 | 市区     | 斗山配变             | 10       | 200       | 143          | 143             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15397 | 市区     | 潭塘桥二配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15398 | 市区     | 蔬菜场三变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15399 | 市区     | 西荷村配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15400 | 市区     | 毛岸村配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15401 | 市区     | 前毛岸南配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15402 | 市区     | 徐家桥配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15403 | 市区     | 三坝电站配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15404 | 市区     | 万安新村二配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15405 | 市区     | 新蒋配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15406 | 市区     | 三坝村配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15407 | 市区     | 三坝村壹配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15408 | 市区     | 万安       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15409 | 市区     | 陆巷十配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15410 | 市区     | 金星针织内衣配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15411 | 市区     | 张巷十六     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15412 | 市区     | 苗圃场二配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15413 | 市区     | 吕满房配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15414 | 市区     | 芙蓉开发区    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15415 | 市区     | 徐家桥二配变   | 10       | 200       | 64           | 64              |
| 15416 | 市区     | 张家里配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15417 | 市区     | 马古桥一变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 15418 | 市区     | 唐周电信     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15419 | 市区     | 冯南二配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15420 | 市区     | 唐巷二配变   | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 15421 | 市区     | 群合配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15422 | 市区     | 大坝上配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15423 | 市区     | 万塘浜配变   | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 15424 | 市区     | 后方巷配变   | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 15425 | 市区     | 基建配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15426 | 市区     | 席巷村坝配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15427 | 市区     | 斗山花苑配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15428 | 市区     | 席巷一配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15429 | 市区     | 浒家坝配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15430 | 市区     | 南巷八配变   | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 15431 | 市区     | 南庄桥配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15432 | 市区     | 许塘村镇南配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15433 | 市区     | 建筑公司一配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15434 | 市区     | 蓉吴配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15435 | 市区     | 周西二配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15436 | 市区     | 劳动所配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15437 | 市区     | 福达二配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15438 | 市区     | 金太阳二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15439 | 市区     | 新红桥配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15440 | 市区     | 旺更上配变   | 10       | 200       | 120          | 120             |
| 15441 | 市区     | 低坝上二配变  | 10       | 200       | 84           | 84              |
| 15442 | 市区     | 菜场北三配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15443 | 市区     | 浒塘村小吴巷          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15444 | 市区     | 东巷三             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15445 | 市区     | 严家桥村二配变         | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 15446 | 市区     | 严家桥三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15447 | 市区     | 严家桥四配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15448 | 市区     | 杨树下三配变          | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 15449 | 市区     | 五大房配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15450 | 市区     | 张西三配变           | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 15451 | 市区     | 东升二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15452 | 市区     | 荡小校办厂配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15453 | 市区     | 渔业六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15454 | 市区     | 渔业十二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15455 | 市区     | 10kV 新湖苑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15456 | 市区     | 10kV 新湖苑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15457 | 市区     | 10kV 新湖苑 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15458 | 市区     | 10kV 新湖苑 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15459 | 市区     | 10kV 新湖苑 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15460 | 市区     | 10kV 新湖苑 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15461 | 市区     | 10kV 新湖苑 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15462 | 市区     | 10kV 新湖苑 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15463 | 市区     | 10kV 隽府 6#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15464 | 市区     | 10kV 隽府 6#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15465 | 市区     | 10kV 隽府 7#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15466 | 市区     | 10kV 隽府 7#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15467 | 市区     | 嘉城 2#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15468 | 市区     | 嘉城 2#站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15469 | 市区     | 风机三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15470 | 市区     | 风机二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15471 | 市区     | 风机一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15472 | 市区     | 人民路南配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15473 | 市区     | 谈村 2#箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15474 | 市区     | 10kV 山韵 9#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15475 | 市区     | 10kV 山韵 9#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15476 | 市区     | 10kV 山韵 10#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15477 | 市区     | 10kV 山韵 10#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15478 | 市区     | 10kV 水岸 8#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15479 | 市区     | 10kV 水岸 8#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15480 | 市区     | 10kV 水岸 9#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15481 | 市区     | 10kV 水岸 9#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15482 | 市区     | 宏洋              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15483 | 市区     | 西沿泾配变           | 10       | 200       | 149          | 149             |
| 15484 | 市区     | 国奥二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15485 | 市区     | 10kV 宜东苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15486 | 市区     | 10kV 宜东苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15487 | 市区     | 10kV 宜东苑 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15488 | 市区     | 10kV 宜东苑 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15489 | 市区     | 10kV 山韵 4#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15490 | 市区     | 10kV 山韵 4#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15491 | 市区     | 10kV 山韵 4#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15492 | 市区     | 10kV 山韵 5#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15493 | 市区     | 10kV 山韵 5#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15494 | 市区     | 10kV 山韵 5#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15495 | 市区     | 双庙六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15496 | 市区     | 居民新村二配变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 15497 | 市区     | 西海巷配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15498 | 市区     | 新造桥配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15499 | 市区     | 史家圩配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15500 | 市区     | 章树巷配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15501 | 市区     | 南施村             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15502 | 市区     | 浒周变配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15503 | 市区     | 20kV 云林苑 8#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 15504 | 市区     | 20kV 云林苑 8#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 15505 | 市区     | 10kV 鸿景 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15506 | 市区     | 姚更巷三配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15507 | 市区     | 10kV 孟家苑 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15508 | 市区     | 10kV 孟家苑 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15509 | 市区     | 10kV 孟家苑 1#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15510 | 市区     | 10kV 鸿景 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15511 | 市区     | 10kV 鸿景 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15512 | 市区     | 10kV 鸿景 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15513 | 市区     | 10kV 芙蓉 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15514 | 市区     | 10kV 芙蓉 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15515 | 市区     | 10kV 芙蓉 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15516 | 市区     | 10kV 芙蓉 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15517 | 市区     | 10kV 芙蓉 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15518 | 市区     | 10kV 芙蓉 5#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15519 | 市区     | 10kV 水岸 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15520 | 市区     | 10kV 水岸 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15521 | 市区     | 10kV 水岸 5#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15522 | 市区     | 10kV 水岸 5#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15523 | 市区     | 10kV 水岸 7#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15524 | 市区     | 10kV 水岸 7#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15525 | 市区     | 10kV 水岸 6#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15526 | 市区     | 10kV 水岸 6#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15527 | 市区     | 10kV 孟家苑 1#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15528 | 市区     | 唐家庄三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15529 | 市区     | 雷北              | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 15530 | 市区     | 旺家塘配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15531 | 市区     | 后头巷二            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15532 | 市区     | 旺更巷四            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15533 | 市区     | 大河配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15534 | 市区     | 村委二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15535 | 市区     | 西中村二            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15536 | 市区     | 10kV 嵩山 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15537 | 市区     | 10kV 嵩山 3#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15538 | 市区     | 10kV 嵩山 4#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15539 | 市区     | 10kV 蔡湾 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15540 | 市区     | 10kV 蔡湾 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15541 | 市区     | 10kV 蔡湾 4#箱变 T1 | 10       | 630       | 490          | 490             |
| 15542 | 市区     | 衣服家舍配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15543 | 市区     | 上沙配变            | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 15544 | 市区     | 尤村西配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15545 | 市区     | 里国配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15546 | 市区     | 寿同庄配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15547 | 市区     | 10kV 山韵 2#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15548 | 市区     | 10kV 山韵 2#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15549 | 市区     | 10kV 山韵 3#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15550 | 市区     | 10kV 山韵 3#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15551 | 市区     | 北圣塘配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15552 | 市区     | 敬老院四配变          | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 15553 | 市区     | 10kV 山韵 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15554 | 市区     | 10kV 山韵 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15555 | 市区     | 10kV 山韵 7#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15556 | 市区     | 10kV 山韵 7#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15557 | 市区     | 10kV 山韵 8#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15558 | 市区     | 10kV 山韵 8#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15559 | 市区     | 万安桥二             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15560 | 市区     | 双桥村电站配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15561 | 市区     | 徐家桥南配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15562 | 市区     | 志高三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15563 | 市区     | 10kV 宏诚 9#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15564 | 市区     | 10kV 新湖南苑 7#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15565 | 市区     | 丽南四变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15566 | 市区     | 10kV 文晖铭苑 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15567 | 市区     | 10kV 锡亭诚园 1#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15568 | 市区     | 尹家弄三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15569 | 市区     | 安定二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15570 | 市区     | 10kV 大河 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15571 | 市区     | 10kV 东亚 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15572 | 市区     | 大通二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15573 | 市区     | 锡山安装配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15574 | 市区     | 陈家桥三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15575 | 市区     | 10kV 东港 4#站 T3   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15576 | 市区     | 河东七配变            | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 15577 | 市区     | 10kV 香逸澜园 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15578 | 市区     | 10kV 袁村 1#箱变 T1  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15579 | 市区     | 10kV 兰香和园 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15580 | 市区     | 前林二变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15581 | 市区     | 田埂上配变              | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 15582 | 市区     | 10kV 翡翠文华 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15583 | 市区     | 敬老院十配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15584 | 市区     | 五房泾配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15585 | 市区     | 灰扒泾二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15586 | 市区     | 10kV 和居雅苑 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15587 | 市区     | 七房巷五配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15588 | 市区     | 周巷九配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15589 | 市区     | 雅居站 T4             | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 15590 | 市区     | 10kV 青虹 2#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15591 | 市区     | 10kV 亭隆文化广场 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15592 | 市区     | 10kV 袁村 2#箱变 T1    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15593 | 市区     | 10kV 丰泰苑 7#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15594 | 市区     | 10kV 金牛苑三期 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15595 | 市区     | 西邵巷配变              | 10       | 400       | 278          | 278             |
| 15596 | 市区     | 砾石下配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15597 | 市区     | 10kV 明辉 2#箱变 T1    | 10       | 630       | 284          | 284             |
| 15598 | 市区     | 10kV 星邻里 2#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15599 | 市区     | 10kV 安怡 4#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15600 | 市区     | 小吴巷十五配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15601 | 市区     | 10kV 蜜园 2#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15602 | 市区     | 10kV 蜜园 2#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15603 | 市区     | 周家塘三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15604 | 市区     | 农贸市场四配变         | 10       | 400       | 266          | 266             |
| 15605 | 市区     | 庄桥 2#箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15606 | 市区     | 10kV 蜜园 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15607 | 市区     | 10kV 蜜园 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15608 | 市区     | 10kV 蜜园 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15609 | 市区     | 10kV 蜜园 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15610 | 市区     | 市镇一零九配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15611 | 市区     | 华容电器配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15612 | 市区     | 过介桥二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15613 | 市区     | 10kV 新街口 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15614 | 市区     | 10kV 新街口 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15615 | 市区     | 山峰村周巷配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15616 | 市区     | 顾家湾             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15617 | 市区     | 10kV 泾北 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15618 | 市区     | 10kV 亿帆 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15619 | 市区     | 10kV 万业 10#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15620 | 市区     | 泾南三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15621 | 市区     | 10kV 羊尖 6#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15622 | 市区     | 居民区五配变          | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 15623 | 市区     | 曹更配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15624 | 市区     | 10kV 泉电 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15625 | 市区     | 10kV 竹园 1#站 T4  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 15626 | 市区     | 蓉北大街三配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15627 | 市区     | 汤介里二变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15628 | 市区     | 10kV 商贸 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15629 | 市区     | 10kV 新街口 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15630 | 市区     | 10kV 新街口 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15631 | 市区     | 南庄桥二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15632 | 市区     | 荣达配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15633 | 市区     | 10kV 境湖雅庭 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15634 | 市区     | 10kV 张泾 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15635 | 市区     | 10kV 育德苑 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15636 | 市区     | 10kV 蜜园 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15637 | 市区     | 10kV 蜜园 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15638 | 市区     | 10kV 蜜园 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15639 | 市区     | 10kV 蜜园 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15640 | 市区     | 10kV 蜜园 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15641 | 市区     | 10kV 蜜园 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15642 | 市区     | 10kV 蜜园 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15643 | 市区     | 10kV 蜜园 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15644 | 市区     | 10kV 新湖南苑 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15645 | 市区     | 10kV 玖里映月 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15646 | 市区     | 10kV 安怡 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15647 | 市区     | 10kV 安怡 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15648 | 市区     | 10kV 安怡 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15649 | 市区     | 10kV 安怡 5#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15650 | 市区     | 10kV 安怡 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15651 | 市区     | 10kV 鸿雅 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15652 | 市区     | 10kV 鸿雅 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15653 | 市区     | 10kV 玖里湾 7#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15654 | 市区     | 10kV 兰香和园 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15655 | 市区     | 10kV 春合苑 4#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15656 | 市区     | 10kV 春合苑 5#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15657 | 市区     | 10kV 春合苑 6#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15658 | 市区     | 10kV 百郦华庭 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15659 | 市区     | 湖桥三配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15660 | 市区     | 10kV 文晖铭苑 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15661 | 市区     | 10kV 真荡 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15662 | 市区     | 新高树下二变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15663 | 市区     | 10kV 明蕴 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15664 | 市区     | 10kV 新街口 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15665 | 市区     | 10kV 新街口 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15666 | 市区     | 谢家塘三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15667 | 市区     | 李家庄配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15668 | 市区     | 分水墩              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15669 | 市区     | 10kV 尚书苑 11#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15670 | 市区     | 10kV 山河 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15671 | 市区     | 10kV 春合苑 3#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15672 | 市区     | 10kV 鸿雅 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15673 | 市区     | 10kV 鸿雅 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15674 | 市区     | 10kV 香逸澜园 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15675 | 市区     | 东南村孙巷配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15676 | 市区     | 10kV 春合苑 2#箱变 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15677 | 市区     | 里泾四配变            | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 15678 | 市区     | 10kV 宛湖东苑 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15679 | 市区     | 10kV 悦山名邸 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15680 | 市区     | 10kV 育才苑 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15681 | 市区     | 10kV 育才苑 2#站 T2  | 10       | 800       | 627          | 627             |
| 15682 | 市区     | 石村南片二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15683 | 市区     | 梅园里三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15684 | 市区     | 10kV 育才苑 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15685 | 市区     | 10kV 育才苑 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15686 | 市区     | 10kV 育才苑 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15687 | 市区     | 10kV 育才苑 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15688 | 市区     | 10kV 云溪人家 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15689 | 市区     | 10kV 境湖雅庭 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15690 | 市区     | 王夹里一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15691 | 市区     | 戴店配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15692 | 市区     | 市镇五二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15693 | 市区     | 邓更巷二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15694 | 市区     | 10kV 广悦怡庭 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15695 | 市区     | 尤岸一变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15696 | 市区     | 高田四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15697 | 市区     | 太芙胡更二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15698 | 市区     | 五号房二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15699 | 市区     | 市镇一零三配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15700 | 市区     | 嵩山大巷二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15701 | 市区     | 花园里四配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15702 | 市区     | 10kV 水岸五区 8#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15703 | 市区     | 10kV 文辉逸园 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15704 | 市区     | 10kV 浒周 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15705 | 市区     | 10kV 长楼 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15706 | 市区     | 山石机械配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15707 | 市区     | 窑厂四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15708 | 市区     | 东洲配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15709 | 市区     | 10kV 誉珑铭邸 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15710 | 市区     | 刘介宅基配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15711 | 市区     | 10kV 金港嘉苑 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15712 | 市区     | 毛家桥三配变           | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 15713 | 市区     | 柳村委配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15714 | 市区     | 柳庄窑厂配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15715 | 市区     | 朱家巷二配变           | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 15716 | 市区     | 诸更上二配变           | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 15717 | 市区     | 何更巷二配变           | 10       | 200       | 86           | 86              |
| 15718 | 市区     | 何更上配变            | 10       | 400       | 222          | 222             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15719 | 市区     | 柳庄电站配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15720 | 市区     | 柳家桥配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15721 | 市区     | 蔡计巷配变   | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 15722 | 市区     | 潘市包装厂配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15723 | 市区     | 高田岸二配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15724 | 市区     | 高岸头乙配变  | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 15725 | 市区     | 潘市二配变   | 10       | 400       | 265          | 265             |
| 15726 | 市区     | 潘市电站配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15727 | 市区     | 园村东配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15728 | 市区     | 曹庄配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15729 | 市区     | 徐巷八配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15730 | 市区     | 东荒田配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15731 | 市区     | 运河东配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15732 | 市区     | 王更巷     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15733 | 市区     | 电管站配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15734 | 市区     | 后堰头东配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15735 | 市区     | 工业公司二配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15736 | 市区     | 除尘设备厂配变 | 10       | 400       | 167          | 167             |
| 15737 | 市区     | 南元前巷配变  | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 15738 | 市区     | 南园村二配变  | 10       | 400       | 159          | 159             |
| 15739 | 市区     | 孟家桥配变   | 10       | 200       | 0            | 0               |
| 15740 | 市区     | 张家配变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 15741 | 市区     | 土山湾配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15742 | 市区     | 陆更巷配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15743 | 市区     | 新宅基配变           | 10       | 400       | 221          | 221             |
| 15744 | 市区     | 北瞿配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15745 | 市区     | 杨家桥七配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15746 | 市区     | 双庙四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15747 | 市区     | 陈更巷配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15748 | 市区     | 湫家廊下配变          | 10       | 400       | 249          | 249             |
| 15749 | 市区     | 杨木桥五配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15750 | 市区     | 东杨木桥配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15751 | 市区     | 长松降配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15752 | 市区     | 长松峰配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15753 | 市区     | 包家塘配变           | 10       | 200       | 109          | 109             |
| 15754 | 市区     | 汤更巷配变           | 10       | 200       | 123          | 123             |
| 15755 | 市区     | 黄一队配变           | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 15756 | 市区     | 中巷六配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15757 | 市区     | 蔡家塘配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15758 | 市区     | 马后配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15759 | 市区     | 新诸巷             | 10       | 400       | 237          | 237             |
| 15760 | 市区     | 10kV 胜利 5#箱变 T1 | 10       | 630       | 403          | 403             |
| 15761 | 市区     | 李巷十五配变          | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 15762 | 市区     | 前塘桥             | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 15763 | 市区     | 白荡头配变           | 10       | 400       | 225          | 225             |
| 15764 | 市区     | 10kV 富村 2#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15765 | 市区     | 蓝精灵配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15766 | 市区     | 10kV 香江 9#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15767 | 市区     | 10kV 宛溪雅居 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15768 | 市区     | 里桥大队三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15769 | 市区     | 10kV 福源华亭 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15770 | 市区     | 10kV 观澜府 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15771 | 市区     | 尤巷七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15772 | 市区     | 10kV 蓝光 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15773 | 市区     | 王更巷东二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15774 | 市区     | 明媛电子配变           | 10       | 400       | 237          | 237             |
| 15775 | 市区     | 10kV 景湖美苑 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15776 | 市区     | 10kV 玖里映月 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15777 | 市区     | 杜家配变             | 10       | 400       | 68           | 68              |
| 15778 | 市区     | 10kV 蓝光 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15779 | 市区     | 10kV 山河雅园 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15780 | 市区     | 10kV 杨家桥 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15781 | 市区     | 万坝五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15782 | 市区     | 10kV 天郡 10#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15783 | 市区     | 10kV 观澜府 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15784 | 市区     | 10kV 山河雅园 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15785 | 市区     | 10kV 观澜府 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15786 | 市区     | 10kV 红豆 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15787 | 市区     | 10kV 花溪樾 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15788 | 市区     | 10kV 书院河府 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15789 | 市区     | 10kV 春江花园 20#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15790 | 市区     | 10kV 天郡 11#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15791 | 市区     | 10kV 东柏 5#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15792 | 市区     | 东前队二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15793 | 市区     | 芙蓉八配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15794 | 市区     | 湖光印刷二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15795 | 市区     | 10kV 红豆 6#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15796 | 市区     | 金朋配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15797 | 市区     | 10kV 召乎 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15798 | 市区     | 10kV 蓝光 5#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15799 | 市区     | 10kV 山河雅园 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15800 | 市区     | 10kV 书院河府 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15801 | 市区     | 慧欣纤维配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15802 | 市区     | 10kV 百和花园 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15803 | 市区     | 10kV 宛溪雅居 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15804 | 市区     | 10kV 春江花园 20#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15805 | 市区     | 10kV 玖里湾 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15806 | 市区     | 河家塘二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15807 | 市区     | 10kV 香江 7#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15808 | 市区     | 10kV 大马巷 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15809 | 市区     | 东街九配变             | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 15810 | 市区     | 10kV 花溪樾 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15811 | 市区     | 汪佃三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15812 | 市区     | 张巷十五变             | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 15813 | 市区     | 10kV 春江花园 19#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15814 | 市区     | 10kV 万业 7#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15815 | 市区     | 10kV 书院河府 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15816 | 市区     | 10kV 书院河府 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15817 | 市区     | 10kV 宛溪雅居 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15818 | 市区     | 10kV 山河雅园 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15819 | 市区     | 南巷七配变             | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 15820 | 市区     | 10kV 雍锦园 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15821 | 市区     | 10kV 蓝光 6#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15822 | 市区     | 10kV 雍锦园 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15823 | 市区     | 10kV 土西 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15824 | 市区     | 10kV 花溪樾 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15825 | 市区     | 10kV 天郡 11#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15826 | 市区     | 10kV 东柏 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15827 | 市区     | 四房庄配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15828 | 市区     | 10kV 景湖美苑 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15829 | 市区     | 赵家塘六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15830 | 市区     | 竹苑箱变 T1           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15831 | 市区     | 北阁三配变             | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 15832 | 市区     | 10kV 宛溪雅居 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15833 | 市区     | 王家小桥二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15834 | 市区     | 10kV 宛溪雅居 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15835 | 市区     | 10kV 百和花园 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15836 | 市区     | 劳车配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15837 | 市区     | 10kV 蓝光 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15838 | 市区     | 朝新村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15839 | 市区     | 补水站三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15840 | 市区     | 10kV 花溪樾 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15841 | 市区     | 10kV 山河雅园 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15842 | 市区     | 浒塘四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15843 | 市区     | 集贸二村二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15844 | 市区     | 交通三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15845 | 市区     | 色织厂二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15846 | 市区     | 三坝电站三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15847 | 市区     | 10kV 蓝光 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15848 | 市区     | 10kV 花溪樾 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15849 | 市区     | 10kV 观澜府 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15850 | 市区     | 10kV 山河雅园 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15851 | 市区     | 湾里十配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15852 | 市区     | 集四二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15853 | 市区     | 唐巷十六配变           | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 15854 | 市区     | 10kV 天郡 10#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15855 | 市区     | 10kV 东柏 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15856 | 市区     | 巫东三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15857 | 市区     | 敬老院十八配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15858 | 市区     | 10kV 景湖美苑 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15859 | 市区     | 长泰壹配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15860 | 市区     | 10kV 花溪樾 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15861 | 市区     | 10kV 山河雅园 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15862 | 市区     | 10kV 雍锦园 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15863 | 市区     | 庄湾三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15864 | 市区     | 10kV 土西 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 475          | 475             |
| 15865 | 市区     | 10kV 山河雅园 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15866 | 市区     | 10kV 红豆 7#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15867 | 市区     | 10kV 万业 7#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15868 | 市区     | 中经配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15869 | 市区     | 夹龙桥三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15870 | 市区     | 10kV 玖里湾 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15871 | 市区     | 10kV 红豆 7#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15872 | 市区     | 10kV 香江 9#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15873 | 市区     | 10kV 土西 5#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15874 | 市区     | 10kV 春江花园 19#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15875 | 市区     | 10kV 东柏 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15876 | 市区     | 东张巷六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15877 | 市区     | 10kV 雍锦园 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15878 | 市区     | 浩浦威配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15879 | 市区     | 福得标牌配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15880 | 市区     | 10kV 山河雅园 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15881 | 市区     | 高田上岸三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15882 | 市区     | 10kV 香江 8#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15883 | 市区     | 10kV 山河雅园 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15884 | 市区     | 10kV 蓝光 6#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15885 | 市区     | 10kV 书院河府 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15886 | 市区     | 10kV 玖里湾 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15887 | 市区     | 10kV 天郡 10#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15888 | 市区     | 10kV 雍锦园 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15889 | 市区     | 10kV 建达 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15890 | 市区     | 居住区五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15891 | 市区     | 南村配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15892 | 市区     | 汇筑配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15893 | 市区     | 10kV 景湖美苑 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15894 | 市区     | 10kV 蓝光 4#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15895 | 市区     | 10kV 观澜府 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15896 | 市区     | 芙蓉开发区一配变          | 10       | 400       | 153          | 153             |
| 15897 | 市区     | 10kV 春江花园 20#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15898 | 市区     | 井亭二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15899 | 市区     | 港南村配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15900 | 市区     | 汪佃二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15901 | 市区     | 湾里六配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15902 | 市区     | 10kV 宛溪雅居 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15903 | 市区     | 10kV 万业 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15904 | 市区     | 10kV 蓝光 6#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15905 | 市区     | 10kV 蓝光 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15906 | 市区     | 农里五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15907 | 市区     | 10kV 观澜府 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15908 | 市区     | 10kV 香江 7#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15909 | 市区     | 丽南五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15910 | 市区     | 10kV 天郡 12#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15911 | 市区     | 10kV 玖里湾 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15912 | 市区     | 镀锌二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15913 | 市区     | 10kV 土西 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15914 | 市区     | 前西队二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15915 | 市区     | 10kV 路巷 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15916 | 市区     | 富达塑料厂二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15917 | 市区     | 10kV 书院河府 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15918 | 市区     | 10kV 新政 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15919 | 市区     | 小泾二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15920 | 市区     | 10kV 红豆 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15921 | 市区     | 10kV 浩桥 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15922 | 市区     | 龙齐坝二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15923 | 市区     | 10kV 玖里湾 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15924 | 市区     | 10kV 天郡 10#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15925 | 市区     | 10kV 宛溪雅居 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15926 | 市区     | 10kV 香江 7#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15927 | 市区     | 10kV 景湖美苑 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15928 | 市区     | 席巷四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15929 | 市区     | 10kV 花溪樾 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15930 | 市区     | 10kV 观澜府 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15931 | 市区     | 10kV 山河雅园 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15932 | 市区     | 北街十二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15933 | 市区     | 10kV 玖里湾 4#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15934 | 市区     | 殷西二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15935 | 市区     | 10kV 景湖美苑 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15936 | 市区     | 10kV 山河雅园 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15937 | 市区     | 10kV 玖里湾 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15938 | 市区     | 昶通配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15939 | 市区     | 10kV 玖里湾 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15940 | 市区     | 华东村委配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15941 | 市区     | 10kV 万业 7#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15942 | 市区     | 10kV 百和花园 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15943 | 市区     | 10kV 红豆 7#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15944 | 市区     | 湖晨石化配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15945 | 市区     | 10kV 山河雅园 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15946 | 市区     | 李更巷四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15947 | 市区     | 10kV 青虹 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15948 | 市区     | 10kV 蓝光 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15949 | 市区     | 精装三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15950 | 市区     | 长沿头五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15951 | 市区     | 10kV 观澜府 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15952 | 市区     | 夏更巷二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15953 | 市区     | 羊名防腐配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15954 | 市区     | 10kV 观澜府 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15955 | 市区     | 10kV 蓝光 3#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15956 | 市区     | 10kV 花溪樾 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15957 | 市区     | 10kV 香江 9#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15958 | 市区     | 斗北村二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15959 | 市区     | 北南巷四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15960 | 市区     | 10kV 书院河府 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15961 | 市区     | 云林北区配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15962 | 市区     | 石家浜贰配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15963 | 市区     | 10kV 玖里湾 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15964 | 市区     | 10kV 天郡 11#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15965 | 市区     | 10kV 春江花园 20#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15966 | 市区     | 10kV 天郡 12#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15967 | 市区     | 安镇大队三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15968 | 市区     | 10kV 兴塘 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15969 | 市区     | 三联村三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15970 | 市区     | 三羊三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15971 | 市区     | 10kV 路巷 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15972 | 市区     | 东南巷贰配变           | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 15973 | 市区     | 钱介庄村三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15974 | 市区     | 10kV 香江 9#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15975 | 市区     | 桥南八配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15976 | 市区     | 10kV 雍锦园 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15977 | 市区     | 学士三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15978 | 市区     | 建筑公司四配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 15979 | 市区     | 10kV 土西 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15980 | 市区     | 10kV 香江 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15981 | 市区     | 农里四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15982 | 市区     | 10kV 书院河府 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15983 | 市区     | 10kV 宛溪雅居 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15984 | 市区     | 10kV 玖里湾 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15985 | 市区     | 10kV 观澜府 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15986 | 市区     | 10kV 山河雅园 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15987 | 市区     | 10kV 雍锦园 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15988 | 市区     | 恒发纺织配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15989 | 市区     | 基南二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15990 | 市区     | 斗北四房桥贰配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15991 | 市区     | 10kV 杨家桥 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15992 | 市区     | 周巷西四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 15993 | 市区     | 10kV 香江 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15994 | 市区     | 前湾五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 15995 | 市区     | 10kV 山河雅园 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15996 | 市区     | 10kV 雍锦园 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15997 | 市区     | 10kV 新政 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 15998 | 市区     | 10kV 天郡 11#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 15999 | 市区     | 10kV 山河雅园 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16000 | 市区     | 10kV 福源华亭 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16001 | 市区     | 综合执法局配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16002 | 市区     | 北前头乙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16003 | 市区     | 雪诗情配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16004 | 市区     | 10kV 玖里湾 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16005 | 市区     | 10kV 大马巷 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16006 | 市区     | 10kV 玖里湾 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16007 | 市区     | 戴东二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16008 | 市区     | 李巷十七配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16009 | 市区     | 10kV 百和花园 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16010 | 市区     | 邵巷西二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16011 | 市区     | 老二房配变            | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 16012 | 市区     | 万巷三配变            | 10       | 400       | 252          | 252             |
| 16013 | 市区     | 光明基东             | 10       | 400       | 266          | 266             |
| 16014 | 市区     | 丰田里配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16015 | 市区     | 明扬配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16016 | 市区     | 10kV 豪景苑 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16017 | 市区     | 10kV 豪景苑 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16018 | 市区     | 大后配变           | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 16019 | 市区     | 王南村配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16020 | 市区     | 田头巷配变          | 10       | 200       | 107          | 107             |
| 16021 | 市区     | 寺家坝配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16022 | 市区     | 尹后配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16023 | 市区     | 10KV 和泽 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16024 | 市区     | 10KV 和泽 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16025 | 市区     | 古镇配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16026 | 市区     | 10KV 和泽 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 16027 | 市区     | 10KV 和泽 2#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 16028 | 市区     | 横泾桥配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16029 | 市区     | 高田上岸二配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16030 | 市区     | 祥里配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16031 | 市区     | 俞更巷配变          | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 16032 | 市区     | 春象树配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16033 | 市区     | 斗里三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16034 | 市区     | 新桥二            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16035 | 市区     | 港斗里配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16036 | 市区     | 北巷前            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16037 | 市区     | 羊勒配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16038 | 市区     | 陈家塘二配变         | 10       | 200       | 120          | 120             |
| 16039 | 市区     | 徐巷十二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16040 | 市区     | 长流村配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16041 | 市区     | 10kV 山河福邸 6#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16042 | 市区     | 邵巷七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16043 | 市区     | 10kV 百郦华庭 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16044 | 市区     | 10kV 悦澜嘉园 1#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16045 | 市区     | 田七房二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16046 | 市区     | 10kV 查镇 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16047 | 市区     | 10kV 查镇 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16048 | 市区     | 10kV 查镇 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16049 | 市区     | 10kV 查镇 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16050 | 市区     | 10kV 云溪人家 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16051 | 市区     | 10kV 陈更 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16052 | 市区     | 10kV 育才 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16053 | 市区     | 七房巷二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16054 | 市区     | 10kV 塘悦雅苑 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16055 | 市区     | 虹光二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16056 | 市区     | 中巷十二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16057 | 市区     | 10kV 熙云雅筑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16058 | 市区     | 10kV 龙西 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16059 | 市区     | 10kV 金锡 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16060 | 市区     | 10kV 宏诚 11#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16061 | 市区     | 前林三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16062 | 市区     | 10kV 张南 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 488          | 488             |
| 16063 | 市区     | 10kV 长楼 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16064 | 市区     | 10kV 张泾 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16065 | 市区     | 10kV 境湖雅庭 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16066 | 市区     | 洛卡五金配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16067 | 市区     | 10kV 世奥 2#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16068 | 市区     | 10kV 观澜府 5#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16069 | 市区     | 查家塘               | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 16070 | 市区     | 基家坝               | 10       | 400       | 272          | 272             |
| 16071 | 市区     | 龙光配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16072 | 市区     | 豪普三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16073 | 市区     | 石园二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16074 | 市区     | 10kV 庄桥 9#箱变 T1   | 10       | 400       | 279          | 279             |
| 16075 | 市区     | 大成路隧道一配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16076 | 市区     | 小街一配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16077 | 市区     | 10kV 东蕾苑 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16078 | 市区     | 10kV 春岸雅筑 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16079 | 市区     | 10kV 紫汀 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16080 | 市区     | 10kV 书院河府 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16081 | 市区     | 徐家四配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16082 | 市区     | 10kV 春光苑三期 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16083 | 市区     | 10kV 宏诚 11#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16084 | 市区     | 10kV 翡翠文华 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16085 | 市区     | 10kV 铂悦名邸 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16086 | 市区     | 兴塘二变              | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16087 | 市区     | 外浜甲配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16088 | 市区     | 10kV 水榭 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16089 | 市区     | 庙南二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16090 | 市区     | 秦西二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16091 | 市区     | 10kV 海特 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16092 | 市区     | 金锡三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16093 | 市区     | 10kV 春雨 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16094 | 市区     | 华盛配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16095 | 市区     | 袁四配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16096 | 市区     | 北周巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16097 | 市区     | 10kV 锡亭诚园 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16098 | 市区     | 宅基三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16099 | 市区     | 10kV 云南 1#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 16100 | 市区     | 10kV 云南 1#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 16101 | 市区     | 大厦贰配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16102 | 市区     | 东亚酒家四配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16103 | 市区     | 巷前甲配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16104 | 市区     | 泵站二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16105 | 市区     | 欧卡酷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16106 | 市区     | 10kV 张南 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 465          | 465             |
| 16107 | 市区     | 10kV 玖里湾 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16108 | 市区     | 10kV 尚书苑 7#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16109 | 市区     | 东石园三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16110 | 市区     | 10kV 玖里湾 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16111 | 市区     | 华家桥五配变            | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 16112 | 市区     | 王家小桥配变            | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 16113 | 市区     | 新桥头五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16114 | 市区     | 罗家桥               | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 16115 | 市区     | 旺家头二配变            | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 16116 | 市区     | 10kV 玖里湾 9#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16117 | 市区     | 前西甲配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16118 | 市区     | 西巷电站二配变           | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 16119 | 市区     | 10kV 悦澜嘉园 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16120 | 市区     | 许巷大队二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16121 | 市区     | 黄泥西二配变            | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 16122 | 市区     | 10kV 裕蓉名邸 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16123 | 市区     | 高巷配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16124 | 市区     | 坟堂上配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16125 | 市区     | 华家桥六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16126 | 市区     | 高更巷四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16127 | 市区     | 豪普五配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16128 | 市区     | 毛条四配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16129 | 市区     | 角南配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16130 | 市区     | 10kV 春光苑三期 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16131 | 市区     | 10kV 华亭苑 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16132 | 市区     | 夹龙桥七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16133 | 市区     | 10kV 翡翠文华 9#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16134 | 市区     | 10kV 华亭苑 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16135 | 市区     | 10kV 华亭苑 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16136 | 市区     | 10kV 华亭苑 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16137 | 市区     | 龙亭苑              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16138 | 市区     | 10kV 海特 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16139 | 市区     | 10kV 境湖雅庭 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16140 | 市区     | 10kV 世奥 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16141 | 市区     | 10kV 尚书苑 8#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16142 | 市区     | 庄桥 1#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16143 | 市区     | 宝城花园 5#箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16144 | 市区     | 席巷家配变            | 10       | 400       | 183          | 183             |
| 16145 | 市区     | 罗巷配变             | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 16146 | 市区     | 东南村新南配变          | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 16147 | 市区     | 10kV 境湖雅庭 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16148 | 市区     | 厚鑫配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16149 | 市区     | 10kV 金港嘉苑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16150 | 市区     | 里浜三配变            | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 16151 | 市区     | 10kV 百和花园 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16152 | 市区     | 市镇北              | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 16153 | 市区     | 巷门头配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16154 | 市区     | 朱青庄配变            | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 16155 | 市区     | 沿河配变             | 10       | 400       | 295          | 295             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16156 | 市区     | 鱼垦配变             | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 16157 | 市区     | 10kV 前毛 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16158 | 市区     | 田头巷三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16159 | 市区     | 朱巷二配变            | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 16160 | 市区     | 长房巷配变            | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 16161 | 市区     | 北站一配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16162 | 市区     | 10kV 璟星雅苑 6#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16163 | 市区     | 周家角三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16164 | 市区     | 周介巷二配变           | 10       | 400       | 259          | 259             |
| 16165 | 市区     | 谢家塘二配变           | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 16166 | 市区     | 庄桥小区             | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 16167 | 市区     | 10kV 东泰苑 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16168 | 市区     | 单更巷配变            | 10       | 400       | 240          | 240             |
| 16169 | 市区     | 张家塘配变            | 10       | 200       | 82           | 82              |
| 16170 | 市区     | 10kV 爱齐 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 341          | 341             |
| 16171 | 市区     | 10kV 宛山湖 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16172 | 市区     | 住基一配变            | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 16173 | 市区     | 马市配变             | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 16174 | 市区     | 鲍圩三配变            | 10       | 200       | 81           | 81              |
| 16175 | 市区     | 朱北配变             | 10       | 400       | 241          | 241             |
| 16176 | 市区     | 电单二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16177 | 市区     | 南联村门楼下配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16178 | 市区     | 10kV 春雷苑 8#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16179 | 市区     | 淡更配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16180 | 市区     | 袁巷二              | 10       | 400       | 41           | 41              |
| 16181 | 市区     | 章更巷              | 10       | 400       | 270          | 270             |
| 16182 | 市区     | 10kV 水岸五区 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16183 | 市区     | 10kV 云南 1#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 16184 | 市区     | 渔业村委二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16185 | 市区     | 梅园里四配变           | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 16186 | 市区     | 10kV 新红 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16187 | 市区     | 10kV 仓实 1#站 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16188 | 市区     | 大河二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16189 | 市区     | 10kV 境湖雅庭 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16190 | 市区     | 袁巷配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16191 | 市区     | 戴家三配变            | 10       | 400       | 271          | 271             |
| 16192 | 市区     | 横江防汛泵配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16193 | 市区     | 华乾二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16194 | 市区     | 兴东配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16195 | 市区     | 下庄三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16196 | 市区     | 低石桥配变            | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 16197 | 市区     | 西船坊配变            | 10       | 200       | 123          | 123             |
| 16198 | 市区     | 浜沿配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16199 | 市区     | 朱介坝配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16200 | 市区     | 贾家里二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16201 | 市区     | 薛家塘              | 10       | 200       | 126          | 126             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16202 | 市区     | 韩更上二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16203 | 市区     | 中学五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16204 | 市区     | 南新村配变           | 10       | 200       | 87           | 87              |
| 16205 | 市区     | 锡太路二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16206 | 市区     | 华昌二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16207 | 市区     | 后塘湾东配变          | 10       | 200       | 121          | 121             |
| 16208 | 市区     | 小湾里二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16209 | 市区     | 五东配变            | 10       | 200       | 107          | 107             |
| 16210 | 市区     | 益润电子二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16211 | 市区     | 万坝一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16212 | 市区     | 10kV 春雷苑 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 16213 | 市区     | 10kV 春雷苑 1#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 16214 | 市区     | 10kV 豪景苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16215 | 市区     | 10kV 豪景苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16216 | 市区     | 10kV 豪景苑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16217 | 市区     | 10kV 豪景苑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16218 | 市区     | 10kV 豪景苑 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16219 | 市区     | 大河三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16220 | 市区     | 安西许更三配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16221 | 市区     | 三房工业二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16222 | 市区     | 新泾河二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16223 | 市区     | 邮电局             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16224 | 市区     | 10kV 山河 3#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16225 | 市区     | 朱更上四配变           | 10       | 400       | 197          | 197             |
| 16226 | 市区     | 南桥三变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16227 | 市区     | 10kV 锦明 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16228 | 市区     | 10kV 丰泰苑 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16229 | 市区     | 曹慕塘配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16230 | 市区     | 振达配变             | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 16231 | 市区     | 高树下一变            | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 16232 | 市区     | 国羊玻纤配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16233 | 市区     | 10kV 美溪蓝庭 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16234 | 市区     | 吴更巷配变            | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 16235 | 市区     | 曹巷上一配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16236 | 市区     | 朱村头二配变           | 10       | 400       | 247          | 247             |
| 16237 | 市区     | 薛家湾配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16238 | 市区     | 新泾西二配变           | 10       | 400       | 99           | 99              |
| 16239 | 市区     | 屠更三配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16240 | 市区     | 范更上二配变           | 10       | 200       | 150          | 150             |
| 16241 | 市区     | 10kV 大诚苑 12#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16242 | 市区     | 10kV 大诚苑 12#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16243 | 市区     | 10kV 大诚苑 13#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16244 | 市区     | 10kV 大诚苑 13#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16245 | 市区     | 10kV 大诚苑 14#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16246 | 市区     | 10kV 大诚苑 14#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16247 | 市区     | 10kV 大诚苑 15#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16248 | 市区     | 10kV 大诚苑 15# 站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16249 | 市区     | 周巷二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16250 | 市区     | 塘里浜配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16251 | 市区     | 河西四配变             | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 16252 | 市区     | 老宅基配变             | 10       | 200       | 109          | 109             |
| 16253 | 市区     | 圩库配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16254 | 市区     | 北鲍一配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16255 | 市区     | 小河东庄配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16256 | 市区     | 东居民点配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16257 | 市区     | 安居三配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16258 | 市区     | 天福苑 2# 站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 16259 | 市区     | 天福苑 2# 站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 16260 | 市区     | 天福苑 3# 站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 16261 | 市区     | 天福苑 3# 站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 16262 | 市区     | 天福苑 4# 站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16263 | 市区     | 天福苑 4# 站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16264 | 市区     | 鞋山周中配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16265 | 市区     | 洪西配变              | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 16266 | 市区     | 10kV 大诚苑 11# 站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16267 | 市区     | 10kV 大诚苑 11# 站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16268 | 市区     | 羊发一配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16269 | 市区     | 大三房三配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16270 | 市区     | 10kV 源筑 4#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16271 | 市区     | 10kV 源筑 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16272 | 市区     | 10kV 蔚蓝 1#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 16273 | 市区     | 10kV 蔚蓝 2#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 16274 | 市区     | 钱家桥三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16275 | 市区     | 中巷十一配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16276 | 市区     | 陆南队配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16277 | 市区     | 新菜场三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16278 | 市区     | 曹家北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16279 | 市区     | 10kV 金瑚湾 4#站 T1  | 10       | 800       | 621          | 621             |
| 16280 | 市区     | 10kV 金瑚湾 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16281 | 市区     | 10kV 金瑚湾 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16282 | 市区     | 10kV 金瑚湾 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16283 | 市区     | 10kV 金瑚湾 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16284 | 市区     | 10kV 金瑚湾 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16285 | 市区     | 西村湾二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16286 | 市区     | 东降湾配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16287 | 市区     | 里泾三变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16288 | 市区     | 单更巷二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16289 | 市区     | 唐西七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16290 | 市区     | 10kV 悦山名邸 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16291 | 市区     | 10kV 璟星雅苑 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16292 | 市区     | 姚家湾一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16293 | 市区     | 10kV 毛湾 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16294 | 市区     | 10kV 毛湾 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16295 | 市区     | 10kV 毛湾 7#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16296 | 市区     | 10kV 毛湾 7#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16297 | 市区     | 10kV 毛湾 7#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16298 | 市区     | 10kV 毛湾 7#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16299 | 市区     | 10kV 毛湾 8#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16300 | 市区     | 10kV 毛湾 8#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16301 | 市区     | 10kV 毛湾 8#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16302 | 市区     | 10kV 毛湾 10#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 16303 | 市区     | 10kV 毛湾 10#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 16304 | 市区     | 10kV 毛湾 10#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 16305 | 市区     | 10kV 毛湾 10#站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 16306 | 市区     | 10kV 毛湾 9#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16307 | 市区     | 10kV 毛湾 9#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16308 | 市区     | 10kV 毛湾 9#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16309 | 市区     | 10kV 毛湾 9#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16310 | 市区     | 长沿头四变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16311 | 市区     | 10kV 查镇 8#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16312 | 市区     | 前方巷二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16313 | 市区     | 10kV 龙西 4#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16314 | 市区     | 泉山一配变           | 10       | 400       | 236          | 236             |
| 16315 | 市区     | 西塘北二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16316 | 市区     | 小朱桥配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16317 | 市区     | 10kV 毛湾 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16318 | 市区     | 杨家塘五变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16319 | 市区     | 10kV 广博 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16320 | 市区     | 10kV 广博 1#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16321 | 市区     | 10kV 广博 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16322 | 市区     | 10kV 广博 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16323 | 市区     | 10kV 广博 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16324 | 市区     | 10kV 广博 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16325 | 市区     | 10kV 广博 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16326 | 市区     | 西塘北一配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16327 | 市区     | 幸福圩一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16328 | 市区     | 10kV 云溪人家 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16329 | 市区     | 大巷五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16330 | 市区     | 北阁二变             | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 16331 | 市区     | 蠡河港配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16332 | 市区     | 电单一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16333 | 市区     | 华家桥四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16334 | 市区     | 10kV 广博 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16335 | 市区     | 10kV 广博 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16336 | 市区     | 10kV 广博 1#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16337 | 市区     | 10kV 广博 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16338 | 市区     | 10kV 广博 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16339 | 市区     | 10kV 尚书苑 2#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16340 | 市区     | 10kV 建港 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16341 | 市区     | 戴巷六变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16342 | 市区     | 沈巷八配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16343 | 市区     | 大坝东配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16344 | 市区     | 胡家店配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16345 | 市区     | 中东厂配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16346 | 市区     | 尤村北配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16347 | 市区     | 大巷北配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16348 | 市区     | 张家四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16349 | 市区     | 安更二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16350 | 市区     | 长浜村三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16351 | 市区     | 东升村变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16352 | 市区     | 厚小学配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16353 | 市区     | 石村北配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16354 | 市区     | 布厂六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16355 | 市区     | 姚更上五变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16356 | 市区     | 10kV 玖里湾 8#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16357 | 市区     | 杨木桥三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16358 | 市区     | 佳迪五金厂配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16359 | 市区     | 恒大纺织配变          | 10       | 400       | 197          | 197             |
| 16360 | 市区     | 杨家里十变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16361 | 市区     | 10kV 中兴隆 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16362 | 市区     | 泾南中坝二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16363 | 市区     | 10kV 东柏 13#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16364 | 市区     | 新光小区二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16365 | 市区     | 南国 1#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16366 | 市区     | 泾南中坝三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16367 | 市区     | 谢更上一配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16368 | 市区     | 徐巷十八配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16369 | 市区     | 10kV 羊尖 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16370 | 市区     | 创新配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16371 | 市区     | 谢埭塘三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16372 | 市区     | 严家湾二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16373 | 市区     | 小桥头一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16374 | 市区     | 荡西二变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16375 | 市区     | 交管七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16376 | 市区     | 坝头上北配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16377 | 市区     | 陈介配变             | 10       | 400       | 256          | 256             |
| 16378 | 市区     | 居民二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16379 | 市区     | 建材四配变            | 10       | 200       | 125          | 125             |
| 16380 | 市区     | 10kV 尚书苑 10#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16381 | 市区     | 祥里二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16382 | 市区     | 浦更上二配变           | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 16383 | 市区     | 曹东巷二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16384 | 市区     | 电站六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16385 | 市区     | 军区配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16386 | 市区     | 前西队配变           | 10       | 400       | 128          | 128             |
| 16387 | 市区     | 周巷十四配变          | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 16388 | 市区     | 10kV 山韵 12#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 16389 | 市区     | 10kV 山韵 12#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 16390 | 市区     | 10kV 山韵 12#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 16391 | 市区     | 10kV 山韵 12#站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 16392 | 市区     | 谢埭配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16393 | 市区     | 洞桥配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16394 | 市区     | 汽配厂二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16395 | 市区     | 10kV 山韵 13#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 16396 | 市区     | 10kV 山韵 13#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 16397 | 市区     | 10kV 香江 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16398 | 市区     | 10kV 香江 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16399 | 市区     | 10kV 香江 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16400 | 市区     | 10kV 香江 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16401 | 市区     | 浒塘二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16402 | 市区     | 10kV 山泉 3#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16403 | 市区     | 任巷村二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16404 | 市区     | 普及彩二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16405 | 市区     | 唐更上配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16406 | 市区     | 王巷十七配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16407 | 市区     | 10kV 景苑 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16408 | 市区     | 10kV 景苑 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16409 | 市区     | 10kV 景苑 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16410 | 市区     | 10kV 景苑 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16411 | 市区     | 10kV 景苑 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16412 | 市区     | 10kV 景苑 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16413 | 市区     | 10kV 景苑 4#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 16414 | 市区     | 10kV 景苑 4#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 16415 | 市区     | 10kV 景苑 4#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 16416 | 市区     | 10kV 景苑 4#站 T4   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 16417 | 市区     | 10kV 景苑 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16418 | 市区     | 10kV 景苑 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16419 | 市区     | 10kV 宛山湖 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16420 | 市区     | 红花泾变             | 10       | 400       | 243          | 243             |
| 16421 | 市区     | 10kV 蔡湾 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16422 | 市区     | 10kV 水榭 3#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16423 | 市区     | 10kV 美溪蓝庭 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16424 | 市区     | 鞋山周后配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16425 | 市区     | 姚更上配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16426 | 市区     | 10kV 万泉 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16427 | 市区     | 10kV 东苑 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16428 | 市区     | 邹介里配变            | 10       | 200       | 97           | 97              |
| 16429 | 市区     | 劳动局配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16430 | 市区     | 10kV 丰泰苑 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16431 | 市区     | 陆家巷西配变           | 10       | 400       | 305          | 305             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16432 | 市区     | 10kV 瑚畔名筑 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16433 | 市区     | 10kV 御澜湾 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16434 | 市区     | 10kV 御澜湾 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16435 | 市区     | 10kV 御澜湾 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16436 | 市区     | 10kV 御澜湾 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16437 | 市区     | 10kV 御澜湾 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16438 | 市区     | 10kV 御澜湾 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16439 | 市区     | 10kV 东璟 24#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16440 | 市区     | 徐家巷二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16441 | 市区     | 10kV 玖里湾 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16442 | 市区     | 沈更上三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16443 | 市区     | 10kV 兰香和园 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16444 | 市区     | 10kV 悦山名邸 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16445 | 市区     | 10kV 宛湖东苑 1#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16446 | 市区     | 10kV 璟星雅苑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16447 | 市区     | 集管配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16448 | 市区     | 10kV 茅梓 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16449 | 市区     | 10kV 春岸雅筑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16450 | 市区     | 10kV 羊尖 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16451 | 市区     | 钱介庄村四配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16452 | 市区     | 10kV 蔚蓝 2#站 T4   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 16453 | 市区     | 锡磨机床配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16454 | 市区     | 长风二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16455 | 市区     | 10kV 东璟 25#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16456 | 市区     | 10kV 书院河府 6#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16457 | 市区     | 大方抛轮配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16458 | 市区     | 10kV 水岸五区 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16459 | 市区     | 知青场配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16460 | 市区     | 后双河配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16461 | 市区     | 10kV 厚德 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16462 | 市区     | 10kV 悦山名邸 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16463 | 市区     | 响前配变             | 10       | 400       | 222          | 222             |
| 16464 | 市区     | 医院配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16465 | 市区     | 10kV 宏诚 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16466 | 市区     | 宏宝五金二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16467 | 市区     | 10kV 熙东铭筑 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16468 | 市区     | 东亭居委一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16469 | 市区     | 消防器材二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16470 | 市区     | 10kV 熙东铭筑 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16471 | 市区     | 里西厂二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16472 | 市区     | 10kV 誉珑铭邸 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16473 | 市区     | 五房三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16474 | 市区     | 三坝村三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16475 | 市区     | 晃山桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16476 | 市区     | 蓉阳橡塑配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16477 | 市区     | 10kV 新红 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16478 | 市区     | 10kV 蔡湾 8#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16479 | 市区     | 团结巫东配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16480 | 市区     | 陶巷四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16481 | 市区     | 北七三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16482 | 市区     | 益润电子配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16483 | 市区     | 10kV 翡翠文华 7#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16484 | 市区     | 10kV 月牙 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16485 | 市区     | 泉山四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16486 | 市区     | 东亭居委四配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16487 | 市区     | 东亭居委五配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16488 | 市区     | 小朱家湾二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16489 | 市区     | 盛头村二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16490 | 市区     | 斗西村三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16491 | 市区     | 斗中村邵介村配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16492 | 市区     | 育秧厂三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16493 | 市区     | 夹龙桥四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16494 | 市区     | 夏家塘配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16495 | 市区     | 廊下小学配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16496 | 市区     | 10kV 百郦华庭 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16497 | 市区     | 10kV 春和景明 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16498 | 市区     | 10kV 熙东铭筑 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16499 | 市区     | 村委三坝配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16500 | 市区     | 10kV 尚书苑 11#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16501 | 市区     | 10kV 曹庄 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16502 | 市区     | 10kV 玖里映月 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16503 | 市区     | 10kV 悦山名邸 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16504 | 市区     | 市镇三九三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16505 | 市区     | 10kV 熙东铭筑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16506 | 市区     | 10kV 查镇 12#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16507 | 市区     | 10kV 羊尖 6#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16508 | 市区     | 10kV 宏诚 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16509 | 市区     | 10kV 新湖南苑 8#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16510 | 市区     | 10kV 山河福邸 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16511 | 市区     | 10kV 金港嘉苑 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16512 | 市区     | 徐巷十五             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16513 | 市区     | 尤家里              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16514 | 市区     | 西浜配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16515 | 市区     | 欧力特配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16516 | 市区     | 10kV 熙东铭筑 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16517 | 市区     | 大上巷三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16518 | 市区     | 10kV 广悦怡庭 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16519 | 市区     | 10kV 茅梓 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16520 | 市区     | 杜南配变             | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 16521 | 市区     | 张巷二八配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16522 | 市区     | 10kV 万业 10#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16523 | 市区     | 锦阳配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16524 | 市区     | 渔业村九配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16525 | 市区     | 蒋梅棚二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16526 | 市区     | 10kV 尚书苑 10#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16527 | 市区     | 10kV 美溪蓝庭 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16528 | 市区     | 10kV 境湖雅庭 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16529 | 市区     | 周巷四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16530 | 市区     | 麦吉金配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16531 | 市区     | 南弄配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16532 | 市区     | 10kV 召乎 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16533 | 市区     | 10kV 书院河府 4#T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16534 | 市区     | 西浜南二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16535 | 市区     | 西浜甲二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16536 | 市区     | 颐康农业配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16537 | 市区     | 太芙成配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16538 | 市区     | 10kV 塘悦雅苑 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16539 | 市区     | 夹龙桥二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16540 | 市区     | 春江花园 11 号站 T2    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 16541 | 市区     | 10kV 芙蓉 13#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16542 | 市区     | 10kV 璟星雅苑 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16543 | 市区     | 杨树丁配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16544 | 市区     | 东后巷二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16545 | 市区     | 靳更巷三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16546 | 市区     | 10kV 张南 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16547 | 市区     | 10kV 金港嘉苑 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16548 | 市区     | 10kV 泉山 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16549 | 市区     | 矮步圩北配变            | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 16550 | 市区     | 联合火车浜配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16551 | 市区     | 濮家湾配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16552 | 市区     | 邹家里一配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16553 | 市区     | 中窑三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16554 | 市区     | 洪家湾配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16555 | 市区     | 布厂一配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16556 | 市区     | 10kV 士田 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16557 | 市区     | 塘南站配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16558 | 市区     | 10kV 广悦怡庭 4#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16559 | 市区     | 消防器材三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16560 | 市区     | 10kV 春光苑三期 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16561 | 市区     | 俞家湾二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16562 | 市区     | 新巷村配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16563 | 市区     | 东亭银幕              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16564 | 市区     | 10kV 玖里湾 8#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16565 | 市区     | 水渠里一配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16566 | 市区     | 10kV 亿帆 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16567 | 市区     | 10kV 蓉阳 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16568 | 市区     | 10kV 塘悦雅苑 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16569 | 市区     | 10kV 新湖南苑 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16570 | 市区     | 10kV 金港嘉苑 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16571 | 市区     | 10kV 春和景明 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16572 | 市区     | 花园浜三配变           | 10       | 200       | 85           | 85              |
| 16573 | 市区     | 10kV 锦河雅苑站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16574 | 市区     | 10kV 天郡 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16575 | 市区     | 10kV 天郡 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16576 | 市区     | 10kV 翡翠文华 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16577 | 市区     | 天佑二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16578 | 市区     | 影剧院七配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16579 | 市区     | 燃化公司二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16580 | 市区     | 联合五配变            | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 16581 | 市区     | 庆安桥南配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16582 | 市区     | 墙门配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16583 | 市区     | 五房庄南配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16584 | 市区     | 10kV 香逸澜园 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16585 | 市区     | 10kV 山河福邸 6#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16586 | 市区     | 李家庄二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16587 | 市区     | 沈更巷三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16588 | 市区     | 新塘里三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16589 | 市区     | 严家配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16590 | 市区     | 10kV 文辉逸园 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16591 | 市区     | 10kV 翡翠文华 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16592 | 市区     | 后庄               | 10       | 400       | 244          | 244             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16593 | 市区     | 10kV 翡翠文华 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16594 | 市区     | 10kV 文辉逸园 4#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16595 | 市区     | 10kV 天郡 6#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16596 | 市区     | 10kV 天郡 7#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16597 | 市区     | 绝缘三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16598 | 市区     | 范庄五配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16599 | 市区     | 10kV 云南 2#站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 16600 | 市区     | 10kV 新湖南苑 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16601 | 市区     | 新宇机械配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16602 | 市区     | 席巷二配变             | 10       | 400       | 267          | 267             |
| 16603 | 市区     | 10kV 春光苑三期 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16604 | 市区     | 织布厂二配变            | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 16605 | 市区     | 三房廊下二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16606 | 市区     | 10kV 百郦华庭 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16607 | 市区     | 彭东二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16608 | 市区     | 长流排涝站泵配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16609 | 市区     | 朱巷七配变             | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 16610 | 市区     | 私营管理三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16611 | 市区     | 10kV 查镇 7#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16612 | 市区     | 雀家坝三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16613 | 市区     | 北街十一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16614 | 市区     | 农贸五配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16615 | 市区     | 下甸桥二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16616 | 市区     | 严家桥五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16617 | 市区     | 胶南路口二变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16618 | 市区     | 马后三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16619 | 市区     | 10kV 云溪人家 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16620 | 市区     | 教师新村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16621 | 市区     | 兴后二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16622 | 市区     | 西店配变             | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 16623 | 市区     | 中坝               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16624 | 市区     | 10kV 悦澜嘉园 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16625 | 市区     | 建东变              | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 16626 | 市区     | 泾南二              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16627 | 市区     | 10kV 悦山名邸 7#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16628 | 市区     | 南头二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16629 | 市区     | 10kV 熙东铭筑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16630 | 市区     | 河南街二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16631 | 市区     | 10kV 厚桥 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 429          | 429             |
| 16632 | 市区     | 10kV 东蕾苑 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16633 | 市区     | 开元配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16634 | 市区     | 10kV 尚书苑 10#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16635 | 市区     | 振壹配变             | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 16636 | 市区     | 山三二配变            | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 16637 | 市区     | 北小厂配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16638 | 市区     | 港陈配变             | 10       | 400       | 129          | 129             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16639 | 市区     | 10kV 世奥 1#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16640 | 市区     | 陆家巷七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16641 | 市区     | 10kV 璟星雅苑 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16642 | 市区     | 10kV 芙蓉苑站 T2      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 16643 | 市区     | 10kV 誉珑铭邸 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16644 | 市区     | 西街四变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16645 | 市区     | 小朱家湾三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16646 | 市区     | 10kV 宏诚 7#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16647 | 市区     | 10kV 翡翠文华 10#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16648 | 市区     | 升达配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16649 | 市区     | 铝材一配变             | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 16650 | 市区     | 桑园三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16651 | 市区     | 西河二配变             | 10       | 400       | 258          | 258             |
| 16652 | 市区     | 朱巷新宅基二配变          | 10       | 400       | 260          | 260             |
| 16653 | 市区     | 10kV 金港嘉苑 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16654 | 市区     | 10kV 兰香和园 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16655 | 市区     | 10kV 长楼 23#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16656 | 市区     | 洋河头二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16657 | 市区     | 寨门四配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16658 | 市区     | 张巷十四变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16659 | 市区     | 勤新村菜场配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16660 | 市区     | 第二燃化配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16661 | 市区     | 10kV 璟星雅苑 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16662 | 市区     | 顾巷头二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16663 | 市区     | 包家塘三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16664 | 市区     | 龙木桥二配变           | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 16665 | 市区     | 谈家宅基二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16666 | 市区     | 陆家巷六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16667 | 市区     | 10kV 文怡苑站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16668 | 市区     | 10kV 翡翠文华 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16669 | 市区     | 羊尖政府二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16670 | 市区     | 10kV 源筑 11#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16671 | 市区     | 10kV 锡亭诚园 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16672 | 市区     | 10kV 春和景明 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16673 | 市区     | 路灯甲              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16674 | 市区     | 10kV 龙西 8#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16675 | 市区     | 10kV 五洲 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16676 | 市区     | 费家塘三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16677 | 市区     | 10kV 重楼 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16678 | 市区     | 10kV 境湖雅庭 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16679 | 市区     | 达康变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16680 | 市区     | 河南二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16681 | 市区     | 10kV 育德苑 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16682 | 市区     | 10kV 东璟 24#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16683 | 市区     | 10kV 悦山名邸 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16684 | 市区     | 10kV 星邻里 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16685 | 市区     | 东亚酒家三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16686 | 市区     | 杨家里六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16687 | 市区     | 三家村二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16688 | 市区     | 毛线厂三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16689 | 市区     | 市镇经贸配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16690 | 市区     | 新街二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16691 | 市区     | 10kV 璟星雅苑 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16692 | 市区     | 下庄二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16693 | 市区     | 底头配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16694 | 市区     | 10kV 杨亭 5#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16695 | 市区     | 10kV 蔡湾 6#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16696 | 市区     | 10kV 山河福邸 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16697 | 市区     | 10kV 花海 3#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16698 | 市区     | 永裕包装配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16699 | 市区     | 朱巷桥三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16700 | 市区     | 市镇八二甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16701 | 市区     | 10kV 裕蓉名邸 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16702 | 市区     | 10kV 五洲 3#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16703 | 市区     | 湖桥二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16704 | 市区     | 10kV 金牛苑三期 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16705 | 市区     | 10kV 誉珑铭邸 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16706 | 市区     | 10kV 宏诚 7#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16707 | 市区     | 10kV 金瑚湾 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16708 | 市区     | 10kV 金瑚湾 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16709 | 市区     | 10kV 金瑚湾 7#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16710 | 市区     | 10kV 金瑚湾 7#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16711 | 市区     | 10kV 金瑚湾 7#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16712 | 市区     | 10kV 金瑚湾 7#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16713 | 市区     | 亚光二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16714 | 市区     | 恒信商业配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16715 | 市区     | 塑机配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16716 | 市区     | 10kV 谈村 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16717 | 市区     | 市镇一零一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16718 | 市区     | 10kV 庄桥 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16719 | 市区     | 10kV 尚书苑 8#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16720 | 市区     | 10kV 紫汀 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16721 | 市区     | 10kV 花海 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16722 | 市区     | 10kV 花海 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16723 | 市区     | 10kV 花海 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16724 | 市区     | 10kV 宏诚 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16725 | 市区     | 10kV 玖里映月 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16726 | 市区     | 长风配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16727 | 市区     | 庙桥东配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16728 | 市区     | 中山新村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16729 | 市区     | 廊羊 1#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16730 | 市区     | 10kV 玖里映月 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16731 | 市区     | 10kV 锡亭诚园 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16732 | 市区     | 10kV 春岸雅筑 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16733 | 市区     | 尤村湾二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16734 | 市区     | 双庙七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16735 | 市区     | 10kV 山河福邸 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16736 | 市区     | 10kV 熙东铭筑 6#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16737 | 市区     | 八士村四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16738 | 市区     | 后斗二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16739 | 市区     | 10kV 御澜湾 7#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16740 | 市区     | 大房村配变            | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 16741 | 市区     | 王更巷东变            | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 16742 | 市区     | 五星村一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16743 | 市区     | 10kV 虎更 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16744 | 市区     | 南庄三二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16745 | 市区     | 杨家塘              | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 16746 | 市区     | 渔业队二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16747 | 市区     | 前西队三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16748 | 市区     | 10kV 玖里湾 7#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16749 | 市区     | 东大街一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16750 | 市区     | 老石基二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16751 | 市区     | 木渎墩一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16752 | 市区     | 三房巷六配变           | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 16753 | 市区     | 村西四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16754 | 市区     | 廊下村民配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16755 | 市区     | 南联村北前配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16756 | 市区     | 畅顺客运配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16757 | 市区     | 10kV 丰泰苑 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16758 | 市区     | 10kV 兴塘 5#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16759 | 市区     | 10kV 御澜湾 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16760 | 市区     | 浒塘闸配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16761 | 市区     | 市镇                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16762 | 市区     | 10kV 熙东铭筑 7#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16763 | 市区     | 10kV 源筑 10#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16764 | 市区     | 杨树丙配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16765 | 市区     | 污水处理厂             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16766 | 市区     | 10kV 春光苑三期 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16767 | 市区     | 天新配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16768 | 市区     | 10kV 玖里映月 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16769 | 市区     | 杨亭 3#箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16770 | 市区     | 10kV 雅居站 T1       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 16771 | 市区     | 10kV 和居雅苑 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16772 | 市区     | 速接配变              | 10       | 400       | 151          | 151             |
| 16773 | 市区     | 泾达南路二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16774 | 市区     | 湾东                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16775 | 市区     | 10kV 东蕾苑 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16776 | 市区     | 10kV 茅梓 5#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16777 | 市区     | 10kV 熙东铭筑 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16778 | 市区     | 范家二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16779 | 市区     | 坝上一配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16780 | 市区     | 桑园二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16781 | 市区     | 亚亨配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16782 | 市区     | 10kV 誉珑铭邸 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16783 | 市区     | 10kV 山河福邸 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16784 | 市区     | 花园新村五配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16785 | 市区     | 马泾桥四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16786 | 市区     | 10kV 新湖南苑 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16787 | 市区     | 10kV 云溪人家 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16788 | 市区     | 10kV 御澜湾 8#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16789 | 市区     | 10kV 长楼 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16790 | 市区     | 10kV 长楼 12#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16791 | 市区     | 10kV 张村 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16792 | 市区     | 10kV 宏诚 6#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16793 | 市区     | 10kV 丰泰苑 6#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16794 | 市区     | 10kV 明蕴 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16795 | 市区     | 老西庄二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16796 | 市区     | 华塑配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16797 | 市区     | 东店五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16798 | 市区     | 泾秀 1#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16799 | 市区     | 10kV 璟星雅苑 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16800 | 市区     | 宇通纺织配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16801 | 市区     | 10kV 悦山名邸 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16802 | 市区     | 夏更四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16803 | 市区     | 10kV 誉珑铭邸 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16804 | 市区     | 10kV 走马 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16805 | 市区     | 市镇五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16806 | 市区     | 10kV 东柏 8#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16807 | 市区     | 10kV 玖里映月 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16808 | 市区     | 市镇四四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16809 | 市区     | 10kV 塘悦雅苑 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16810 | 市区     | 10kV 泾秀 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16811 | 市区     | 市镇八三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16812 | 市区     | 10kV 熙云雅筑 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16813 | 市区     | 10kV 金港嘉苑 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16814 | 市区     | 扣板厂配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16815 | 市区     | 陈南村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16816 | 市区     | 苏舍三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16817 | 市区     | 10kV 陈更 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16818 | 市区     | 10kV 玖里映月 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16819 | 市区     | 羊民配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16820 | 市区     | 兴塘 4#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16821 | 市区     | 兴塘 1#箱变 T1       | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 16822 | 市区     | 兴塘 2#箱变 T1       | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16823 | 市区     | 10kV 熙尚锦园 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16824 | 市区     | 赵家塘四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16825 | 市区     | 10kV 山河福邸 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16826 | 市区     | 10kV 誉珑铭邸 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16827 | 市区     | 10kV 春雷苑 10#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16828 | 市区     | 10kV 春岸雅筑 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16829 | 市区     | 10kV 汴村 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16830 | 市区     | 10kV 兰香和园 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16831 | 市区     | 10kV 育德苑 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16832 | 市区     | 华美塑料配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16833 | 市区     | 双泾桥三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16834 | 市区     | 苏单六配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16835 | 市区     | 夏家庄配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16836 | 市区     | 东黄泥二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16837 | 市区     | 10kV 春光苑三期 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16838 | 市区     | 安东大队配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16839 | 市区     | 10kV 红光 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16840 | 市区     | 飞虹                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16841 | 市区     | 10kV 山河福邸 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16842 | 市区     | 10kV 水榭 6#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16843 | 市区     | 胶阳路二配变            | 10       | 400       | 143          | 143             |
| 16844 | 市区     | 10kV 港东 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16845 | 市区     | 周介巷三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16846 | 市区     | 五房四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16847 | 市区     | 大新三配变            | 10       | 400       | 258          | 258             |
| 16848 | 市区     | 杨树张家二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16849 | 市区     | 西前头配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16850 | 市区     | 宝骏冶金             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16851 | 市区     | 康柏二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16852 | 市区     | 海翔汽修配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16853 | 市区     | 徐家里配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16854 | 市区     | 大墩二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16855 | 市区     | 钱家塘配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16856 | 市区     | 10kV 悦山名邸 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16857 | 市区     | 五星三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16858 | 市区     | 斗西村四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16859 | 市区     | 宝林二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16860 | 市区     | 五东二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16861 | 市区     | 裕蓉名邸 3#站 T3      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16862 | 市区     | 10kV 东蕾苑 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16863 | 市区     | 靖益配变             | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 16864 | 市区     | 埃米顿配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16865 | 市区     | 10kV 和居雅苑 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16866 | 市区     | 惠前               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16867 | 市区     | 10kV 香逸澜园 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16868 | 市区     | 10kV 春岸雅筑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16869 | 市区     | 10kV 安瑞 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16870 | 市区     | 10kV 安瑞 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16871 | 市区     | 10kV 东璟 24#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16872 | 市区     | 留南四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16873 | 市区     | 10kV 安瑞 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16874 | 市区     | 10kV 神羊 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16875 | 市区     | 10kV 赛维拉 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16876 | 市区     | 庄后二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16877 | 市区     | 10kV 和居雅苑 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16878 | 市区     | 辞家桥三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16879 | 市区     | 10kV 文辉逸园 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16880 | 市区     | 湾泾河一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16881 | 市区     | 10kV 金港嘉苑 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16882 | 市区     | 10kV 荡海 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16883 | 市区     | 10kV 安瑞 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16884 | 市区     | 蒋巷十五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16885 | 市区     | 10kV 安瑞 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16886 | 市区     | 10kV 安瑞 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16887 | 市区     | 10kV 安瑞 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16888 | 市区     | 10kV 安瑞 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16889 | 市区     | 10kV 宏诚 10#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16890 | 市区     | 仙洲配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16891 | 市区     | 中东厂二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16892 | 市区     | 10kV 兰香和园 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16893 | 市区     | 10kV 安瑞 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16894 | 市区     | 10kV 安瑞 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16895 | 市区     | 10kV 星邻里 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16896 | 市区     | 10kV 景苑 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16897 | 市区     | 水渠北配变            | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 16898 | 市区     | 后北庄配变            | 10       | 400       | 261          | 261             |
| 16899 | 市区     | 斗西村二配变           | 10       | 400       | 219          | 219             |
| 16900 | 市区     | 西宅配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16901 | 市区     | 花苑新村贰配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16902 | 市区     | 东房新村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16903 | 市区     | 10kV 谈村 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 324          | 324             |
| 16904 | 市区     | 教育品厂配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16905 | 市区     | 10kV 百和花园 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16906 | 市区     | 10kV 百和花园 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16907 | 市区     | 10kV 景苑 7#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16908 | 市区     | 10kV 新湖南苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16909 | 市区     | 泾新范南四配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16910 | 市区     | 10kV 璟星雅苑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16911 | 市区     | 10kV 澳美 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16912 | 市区     | 市镇八十配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16913 | 市区     | 10kV 百和花园 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16914 | 市区     | 渔业村三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16915 | 市区     | 苗圃场配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16916 | 市区     | 蔡巷五配变            | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 16917 | 市区     | 10kV 熙尚锦园 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16918 | 市区     | 湖光五配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16919 | 市区     | 横河三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16920 | 市区     | 10kV 陈更 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16921 | 市区     | 艾科隆配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16922 | 市区     | 羊民二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16923 | 市区     | 10kV 先进 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16924 | 市区     | 10kV 东柏 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16925 | 市区     | 沈巷十一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16926 | 市区     | 10kV 金港嘉苑 6#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16927 | 市区     | 兴隆包装配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16928 | 市区     | 甘化配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16929 | 市区     | 万佳达纺织配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16930 | 市区     | 小湾里四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16931 | 市区     | 育秧厂四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16932 | 市区     | 南园村一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16933 | 市区     | 东九               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16934 | 市区     | 10kV 新湖南苑 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16935 | 市区     | 柏木苑 2#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16936 | 市区     | 小湾里配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16937 | 市区     | 10kV 春合 2#站 T3   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16938 | 市区     | 知青杨配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16939 | 市区     | 彭家塘              | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 16940 | 市区     | 冯更巷配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16941 | 市区     | 10kV 宏诚 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16942 | 市区     | 中窑四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16943 | 市区     | 10kV 东璟 20#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16944 | 市区     | 10kV 东璟 20#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16945 | 市区     | 杏花村              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16946 | 市区     | 南鲍配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16947 | 市区     | 10kV 东璟 21#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 16948 | 市区     | 10kV 东璟 21#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 16949 | 市区     | 10kV 东璟 21#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 16950 | 市区     | 10kV 东璟 21#站 T4  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 16951 | 市区     | 10kV 北方 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16952 | 市区     | 杜南二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16953 | 市区     | 抽水站柳配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16954 | 市区     | 10kV 长楼 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16955 | 市区     | 10kV 瑚畔名筑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16956 | 市区     | 10kV 东璟 22#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16957 | 市区     | 10kV 东璟 22#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16958 | 市区     | 宏伟电器配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16959 | 市区     | 10kV 东璟 23#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16960 | 市区     | 10kV 东璟 23#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16961 | 市区     | 七房巷一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16962 | 市区     | 10kV 新湖南苑 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16963 | 市区     | 10kV 观澜府 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16964 | 市区     | 10kV 御澜湾 9#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16965 | 市区     | 10kV 御澜湾 9#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16966 | 市区     | 10kV 御澜湾 10#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16967 | 市区     | 10kV 御澜湾 10#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16968 | 市区     | 10kV 陈更 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16969 | 市区     | 10kV 福源华亭 1#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16970 | 市区     | 10kV 福源华亭 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16971 | 市区     | 10kV 福源华亭 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16972 | 市区     | 10kV 福源华亭 1#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16973 | 市区     | 10kV 福源华亭 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16974 | 市区     | 10kV 福源华亭 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16975 | 市区     | 10kV 福源华亭 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16976 | 市区     | 10kV 福源华亭 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16977 | 市区     | 10kV 泉山 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 465          | 465             |
| 16978 | 市区     | 港东新城配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16979 | 市区     | 山前配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16980 | 市区     | 10kV 新湖南苑 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16981 | 市区     | 协新配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16982 | 市区     | 10kV 农关 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 16983 | 市区     | 10kV 和居雅苑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 16984 | 市区     | 马东配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16985 | 市区     | 10kV 锡亭诚园 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16986 | 市区     | 农星二变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16987 | 市区     | 10kV 世奥 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16988 | 市区     | 10kV 誉珑铭邸 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 16989 | 市区     | 机器厂配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16990 | 市区     | 荡泾排配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16991 | 市区     | 市镇二五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16992 | 市区     | 梅园里二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16993 | 市区     | 杜巷配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16994 | 市区     | 家坝一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16995 | 市区     | 肖后一              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16996 | 市区     | 基南变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 16997 | 市区     | 东房桥北配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16998 | 市区     | 敬老院配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 16999 | 市区     | 豪门 3# 箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17000 | 市区     | 美塑配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17001 | 市区     | 三育二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17002 | 市区     | 施浜配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17003 | 市区     | 10kV 圆上 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17004 | 市区     | 五金厂三变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17005 | 市区     | 寨张二变             | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 17006 | 市区     | 浩桥二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17007 | 市区     | 制镜厂二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17008 | 市区     | 10kV 文晖铭苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17009 | 市区     | 龚东配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17010 | 市区     | 蒋巷七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17011 | 市区     | 钱更上五配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17012 | 市区     | 10kV 玖里湾 9#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17013 | 市区     | 珍珠厂配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17014 | 市区     | 10kV 兰香和园 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17015 | 市区     | 10kV 文辉逸园 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17016 | 市区     | 陈巷变              | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 17017 | 市区     | 五三电站             | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 17018 | 市区     | 杨市里              | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 17019 | 市区     | 鲍圩配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17020 | 市区     | 预制厂三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17021 | 市区     | 大理石厂             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17022 | 市区     | 居民新村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17023 | 市区     | 菜场八配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17024 | 市区     | 庄桥小区五配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17025 | 市区     | 水庄西村配变           | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 17026 | 市区     | 西房巷配变            | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 17027 | 市区     | 范庄二配变            | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 17028 | 市区     | 惠介里配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17029 | 市区     | 万塘浜二配变           | 10       | 400       | 275          | 275             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17030 | 市区     | 华田配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17031 | 市区     | 10kV 水岸五区 10#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17032 | 市区     | 10kV 大通 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17033 | 市区     | 10kV 方巷 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17034 | 市区     | 广丰泵站配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17035 | 市区     | 10kV 明蕴 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17036 | 市区     | 10kV 熙东铭筑 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17037 | 市区     | 10kV 御澜湾 11#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17038 | 市区     | 10kV 御澜湾 11#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17039 | 市区     | 10kV 春光苑三期 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17040 | 市区     | 庄上一配变             | 10       | 400       | 257          | 257             |
| 17041 | 市区     | 谢埭发放配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17042 | 市区     | 宏力配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17043 | 市区     | 岸乙配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17044 | 市区     | 仓下中学配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17045 | 市区     | 新泾河三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17046 | 市区     | 石利新村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17047 | 市区     | 陈市村孙介配变           | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 17048 | 市区     | 10kV 丰泰 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17049 | 市区     | 长塘圩村后巷配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17050 | 市区     | 市镇集贸市场            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17051 | 市区     | 瑞峰精密配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17052 | 市区     | 三房巷二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17053 | 市区     | 铸铁厂配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17054 | 市区     | 虹光一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17055 | 市区     | 10kV 百和花园 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17056 | 市区     | 开发区东区配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17057 | 市区     | 周巷十七             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17058 | 市区     | 采矿配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17059 | 市区     | 10kV 书院河府 4#T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17060 | 市区     | 大陆寺配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17061 | 市区     | 10kV 山河福邸 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17062 | 市区     | 花园村六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17063 | 市区     | 建材三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17064 | 市区     | 陆北队配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17065 | 市区     | 市镇六三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17066 | 市区     | 10kV 美溪蓝庭 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17067 | 市区     | 10kV 蓝光 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17068 | 市区     | 10kV 蓝光 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17069 | 市区     | 杜村村委二配变          | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 17070 | 市区     | 10kV 裕蓉名邸 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17071 | 市区     | 皋山二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17072 | 市区     | 海默达配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17073 | 市区     | 10kV 晶石 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17074 | 市区     | 10kV 安国 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17075 | 市区     | 10kV 羊尖 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17076 | 市区     | 许公桥西配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17077 | 市区     | 三联村委配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17078 | 市区     | 毛东二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17079 | 市区     | 安怡 3#站 T3        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17080 | 市区     | 安怡 3#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17081 | 市区     | 安怡 3#站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17082 | 市区     | 安怡 3#站 T4        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17083 | 市区     | 费巷三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17084 | 市区     | 孙巷乙二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17085 | 市区     | 响墩上二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17086 | 市区     | 园区东配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17087 | 市区     | 10kV 誉珑铭邸 6#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17088 | 市区     | 10kV 长楼 9#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17089 | 市区     | 10kV 紫汀 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17090 | 市区     | 龙头嘴二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17091 | 市区     | 王湾里配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17092 | 市区     | 桑达 3# 箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17093 | 市区     | 友红乙配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17094 | 市区     | 苏舍二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17095 | 市区     | 10kV 安龙 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17096 | 市区     | 10kV 安龙 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17097 | 市区     | 10kV 安龙 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17098 | 市区     | 10kV 安龙 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17099 | 市区     | 10kV 安龙 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17100 | 市区     | 10kV 安龙 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17101 | 市区     | 10kV 鸿雅 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17102 | 市区     | 眉月乙            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17103 | 市区     | 10kV 鸿雅 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17104 | 市区     | 10kV 鸿雅 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17105 | 市区     | 陆家巷贰配变         | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 17106 | 市区     | 葛巷一配变          | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 17107 | 市区     | 周巷乙贰配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17108 | 市区     | 自介泾配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17109 | 市区     | 王介坝二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17110 | 市区     | 交通二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17111 | 市区     | 长益 2#箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17112 | 市区     | 金斗乙配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17113 | 市区     | 市镇七配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17114 | 市区     | 村西三配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17115 | 市区     | 后北二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17116 | 市区     | 龚巷七配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17117 | 市区     | 马泾桥配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17118 | 市区     | 振新路三配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17119 | 市区     | 闸东配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17120 | 市区     | 贺朱巷配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17121 | 市区     | 下大河二           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17122 | 市区     | 陆东二配变             | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 17123 | 市区     | 10kV 春江花园 18#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17124 | 市区     | 10kV 春江花园 18#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17125 | 市区     | 春江花园 17#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17126 | 市区     | 春江花园 17#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17127 | 市区     | 春江花园 17#站 T3      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17128 | 市区     | 春江花园 17#站 T4      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17129 | 市区     | 下庄西三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17130 | 市区     | 东大街配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17131 | 市区     | 市镇老街配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17132 | 市区     | 兴塘村配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17133 | 市区     | 10kV 馨华苑 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17134 | 市区     | 长沿头三配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17135 | 市区     | 10kV 馨华苑 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17136 | 市区     | 10kV 馨华苑 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17137 | 市区     | 10kV 馨华苑 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17138 | 市区     | 10kV 馨华苑 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17139 | 市区     | 10kV 馨华苑 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17140 | 市区     | 10kV 馨华苑 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17141 | 市区     | 10kV 馨华苑 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17142 | 市区     | 10kV 馨华苑 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17143 | 市区     | 10kV 馨华苑 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17144 | 市区     | 朱家五配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17145 | 市区     | 万安乙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17146 | 市区     | 丽南三             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17147 | 市区     | 车站一             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17148 | 市区     | 安定一             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17149 | 市区     | 钱介庄村二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17150 | 市区     | 毛岸泵二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17151 | 市区     | 马古桥二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17152 | 市区     | 花家乙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17153 | 市区     | 胜利八配变           | 10       | 400       | 255          | 255             |
| 17154 | 市区     | 华捷环保配变          | 10       | 400       | 170          | 170             |
| 17155 | 市区     | 泉山二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17156 | 市区     | 绿巷二             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17157 | 市区     | 生锦机械 T1         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17158 | 市区     | 渔业十四配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17159 | 市区     | 六步桥二配变          | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 17160 | 市区     | 冯家巷二            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17161 | 市区     | 农新加工二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17162 | 市区     | 农新加工配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17163 | 市区     | 10kV 东璟 12#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17164 | 市区     | 10kV 东璟 12#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17165 | 市区     | 10kV 东璟 11#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17166 | 市区     | 市镇六二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17167 | 市区     | 西浜四配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17168 | 市区     | 10kV 东璟 11#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17169 | 市区     | 10kV 东璟 10#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17170 | 市区     | 10kV 东璟 10#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17171 | 市区     | 10kV 东璟 9 站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17172 | 市区     | 10kV 东璟 9 站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17173 | 市区     | 10kV 东璟 8#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17174 | 市区     | 10kV 东璟 8#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17175 | 市区     | 10kV 东璟 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17176 | 市区     | 10kV 东璟 7#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17177 | 市区     | 三坝电站二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17178 | 市区     | 西村湾配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17179 | 市区     | 塘子头三             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17180 | 市区     | 宛山乙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17181 | 市区     | 绝壹乙变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17182 | 市区     | 线材变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17183 | 市区     | 朱巷厚桥配变           | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 17184 | 市区     | 周家湾三配变           | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 17185 | 市区     | 10kV 文晖铭苑 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17186 | 市区     | 10kV 裕蓉名邸 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17187 | 市区     | 井亭三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17188 | 市区     | 诸肆配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17189 | 市区     | 10kV 长楼 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17190 | 市区     | 10kV 翡翠文华 9#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17191 | 市区     | 10kV 庄桥 6#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17192 | 市区     | 李东三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17193 | 市区     | 10kV 曹庄 5#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17194 | 市区     | 减震器厂配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17195 | 市区     | 汗庄桥二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17196 | 市区     | 圩库二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17197 | 市区     | 10kV 书院河府 6#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17198 | 市区     | 李家三变              | 10       | 400       | 268          | 268             |
| 17199 | 市区     | 长大厦               | 10       | 400       | 240          | 240             |
| 17200 | 市区     | 施界塘配变             | 10       | 200       | 66           | 66              |
| 17201 | 市区     | 西荡配变              | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 17202 | 市区     | 摇塘圩二配变            | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 17203 | 市区     | 橡胶五配变             | 10       | 400       | 245          | 245             |
| 17204 | 市区     | 康达听诊配变            | 10       | 400       | 136          | 136             |
| 17205 | 市区     | 党校二配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17206 | 市区     | 建材五配变             | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 17207 | 市区     | 旺湾二配变             | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 17208 | 市区     | 沈巷五配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17209 | 市区     | 鹅场一配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17210 | 市区     | 毕家坝二配变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 17211 | 市区     | 10kV 春光苑三期 6#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17212 | 市区     | 10kV 龙西 5#箱变 T1   | 10       | 630       | 487          | 487             |
| 17213 | 市区     | 10kV 毛湾 12#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17214 | 市区     | 10kV 毛湾 12#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17215 | 市区     | 10kV 毛湾 12#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17216 | 市区     | 10kV 丰泰苑 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17217 | 市区     | 10kV 羊尖 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17218 | 市区     | 10kV 团北 6#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17219 | 市区     | 10kV 芙蓉 13#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17220 | 市区     | 旗杆下三配变          | 10       | 400       | 228          | 228             |
| 17221 | 市区     | 屯中巷西片           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17222 | 市区     | 芙蓉五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17223 | 市区     | 建屯排涝泵           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17224 | 市区     | 朱巷村二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17225 | 市区     | 京东园配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17226 | 市区     | 里北电站配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17227 | 市区     | 公路泵配变           | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 17228 | 市区     | 渔业村委            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17229 | 市区     | 渔业一〇            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17230 | 市区     | 建材二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17231 | 市区     | 农科站三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17232 | 市区     | 市镇东六配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17233 | 市区     | 芙蓉东 4 号         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17234 | 市区     | 10kV 柏北 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17235 | 市区     | 吴家沿二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17236 | 市区     | 双泾配变            | 10       | 200       | 106          | 106             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17237 | 市区     | 河南庄吴家沿配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17238 | 市区     | 吴家沿配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17239 | 市区     | 里西村盛头村配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17240 | 市区     | 村委五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17241 | 市区     | 里西厂配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17242 | 市区     | 东后巷配变            | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 17243 | 市区     | 云林苑西区 1 号站 1 号主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17244 | 市区     | 云林苑西区 2 号站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17245 | 市区     | 水利局泵             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17246 | 市区     | 预制场一             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17247 | 市区     | 尤巷八              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17248 | 市区     | 潘东村              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17249 | 市区     | 横林配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17250 | 市区     | 周冯配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17251 | 市区     | 里西村南周巷配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17252 | 市区     | 里西               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17253 | 市区     | 汽修厂              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17254 | 市区     | 大河巷              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17255 | 市区     | 朱家塘              | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 17256 | 市区     | 里西村冯家巷           | 10       | 400       | 317          | 317             |
| 17257 | 市区     | 后杨陆巷配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17258 | 市区     | 薛夹里桑配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17259 | 市区     | 过介桥三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17260 | 市区     | 谭塘桥二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17261 | 市区     | 纸箱厂二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17262 | 市区     | 宏达配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17263 | 市区     | 10kV 万业 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17264 | 市区     | 10kV 万业 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17265 | 市区     | 10kV 丰泰苑 7#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17266 | 市区     | 10kV 翡翠文华 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17267 | 市区     | 芙蓉东一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17268 | 市区     | 10kV 曹庄 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17269 | 市区     | 10kV 熙云雅筑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17270 | 市区     | 10kV 新湖南苑 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17271 | 市区     | 10kV 毛湾 12#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17272 | 市区     | 张巷一一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17273 | 市区     | 镇政府二             | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 17274 | 市区     | 港下村二区            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17275 | 市区     | 娱乐中心二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17276 | 市区     | 新庄配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17277 | 市区     | 普及彩印配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17278 | 市区     | 江南小区配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17279 | 市区     | 新庄二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17280 | 市区     | 10kV 芙蓉 10#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17281 | 市区     | 10kV 芙蓉 10#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17282 | 市区     | 10kV 芙蓉 11#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17283 | 市区     | 10kV 芙蓉 11#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17284 | 市区     | 10kV 红豆 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17285 | 市区     | 10kV 红豆 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17286 | 市区     | 10kV 红豆 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17287 | 市区     | 10kV 红豆 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17288 | 市区     | 邵巷九配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17289 | 市区     | 渔业副业配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17290 | 市区     | 西市镇二变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17291 | 市区     | 庄桥小区二变          | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 17292 | 市区     | 10kV 竹园#4 站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17293 | 市区     | 庄桥小区三变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17294 | 市区     | 10kV 竹园#4 站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17295 | 市区     | 水利彩印厂配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17296 | 市区     | 联合二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17297 | 市区     | 10kV 壹品 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17298 | 市区     | 10kV 壹品 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17299 | 市区     | 10kV 壹品 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17300 | 市区     | 10kV 壹品 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17301 | 市区     | 10kV 壹品 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17302 | 市区     | 10kV 壹品 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17303 | 市区     | 10kV 壹品 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17304 | 市区     | 10kV 壹品 4#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17305 | 市区     | 10kV 万业 2#站 T1  | 10       | 800       | 629          | 629             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17306 | 市区     | 10kV 万业 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17307 | 市区     | 10kV 万业 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17308 | 市区     | 10kV 万业 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17309 | 市区     | 10kV 万业 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17310 | 市区     | 10kV 万业 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17311 | 市区     | 10kV 万业 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17312 | 市区     | 10kV 万业 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17313 | 市区     | 10kV 怀仁 4#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17314 | 市区     | 10kV 怀仁 4#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17315 | 市区     | 10kV 怀仁 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17316 | 市区     | 10kV 怀仁 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17317 | 市区     | 10kV 怀仁 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17318 | 市区     | 10kV 怀仁 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17319 | 市区     | 10kV 凯旋 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17320 | 市区     | 10kV 凯旋 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17321 | 市区     | 10kV 凯旋 6#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17322 | 市区     | 10kV 凯旋 6#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17323 | 市区     | 10kV 凯旋 7#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17324 | 市区     | 10kV 凯旋 7#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17325 | 市区     | 10kV 凯旋 7#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17326 | 市区     | 10kV 凯旋 7#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17327 | 市区     | 10kV 凯旋 8#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17328 | 市区     | 10kV 凯旋 8#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17329 | 市区     | 10kV 香江 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17330 | 市区     | 10kV 香江 2#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17331 | 市区     | 10kV 香江 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17332 | 市区     | 10kV 香江 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17333 | 市区     | 10kV 香江 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17334 | 市区     | 10kV 香江 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17335 | 市区     | 10kV 红豆 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17336 | 市区     | 10kV 红豆 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17337 | 市区     | 辛家一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17338 | 市区     | 浒石配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17339 | 市区     | 10kV 芙蓉 9#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17340 | 市区     | 10kV 芙蓉 9#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17341 | 市区     | 徐村吴家           | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 17342 | 市区     | 朱桥乙配变          | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 17343 | 市区     | 东街桥配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17344 | 市区     | 杨园二配变          | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 17345 | 市区     | 东亭银幕二配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17346 | 市区     | 半棵下配变          | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 17347 | 市区     | 蓉北大街二配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17348 | 市区     | 化工厂三配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17349 | 市区     | 小吴巷三           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17350 | 市区     | 曹庄新村二配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17351 | 市区     | 包家塘二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17352 | 市区     | 后头巷三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17353 | 市区     | 渔业九配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17354 | 市区     | 10kV 水榭 8#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17355 | 市区     | 荣更上配变            | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 17356 | 市区     | 戴巷八变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17357 | 市区     | 10kV 熙东铭筑 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17358 | 市区     | 戴巷七变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17359 | 市区     | 10kV 东柏 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17360 | 市区     | 让村西三配变           | 10       | 400       | 253          | 253             |
| 17361 | 市区     | 贡家庄二配变           | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 17362 | 市区     | 让村西二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17363 | 市区     | 谭塘桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17364 | 市区     | 庆安桥二配变           | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 17365 | 市区     | 10kV 水岸五区 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17366 | 市区     | 10kV 谢埭荡 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17367 | 市区     | 10kV 港东 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17368 | 市区     | 春光新村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17369 | 市区     | 汤界舍二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17370 | 市区     | 荡口中学配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17371 | 市区     | 乡政府二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17372 | 市区     | 华联二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17373 | 市区     | 市镇西区配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17374 | 市区     | 尤村湾配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17375 | 市区     | 10kV 源筑 11#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17376 | 市区     | 陈巷六配变            | 10       | 400       | 260          | 260             |
| 17377 | 市区     | 港口二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17378 | 市区     | 润友配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17379 | 市区     | 金三角四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17380 | 市区     | 10kV 誉珑铭邸 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17381 | 市区     | 10kV 查镇 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17382 | 市区     | 10kV 水岸五区 7#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17383 | 市区     | 新万安配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17384 | 市区     | 10kV 北方 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17385 | 市区     | 陈巷三变             | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 17386 | 市区     | 安怡 2#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17387 | 市区     | 安怡 2#站 T3        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17388 | 市区     | 安怡 2#站 T4        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17389 | 市区     | 安怡 2#站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17390 | 市区     | 庄上三变             | 10       | 400       | 260          | 260             |
| 17391 | 市区     | 液化北配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17392 | 市区     | 大上巷二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17393 | 市区     | 孙孟巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17394 | 市区     | 中巷八配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17395 | 市区     | 10kV 长楼 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17396 | 市区     | 10kV 芙蓉苑站 T4     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 17397 | 市区     | 何更巷四配变           | 10       | 400       | 308          | 308             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17398 | 市区     | 汤东二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17399 | 市区     | 黄西村三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17400 | 市区     | 留南三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17401 | 市区     | 曹东配变             | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 17402 | 市区     | 陈家里五变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17403 | 市区     | 董家二配变            | 10       | 400       | 142          | 142             |
| 17404 | 市区     | 友虹新村二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17405 | 市区     | 埝田里二变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17406 | 市区     | 窑厂五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17407 | 市区     | 10kV 云溪人家 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17408 | 市区     | 10kV 金锡苑 7#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17409 | 市区     | 10kV 金锡苑 7#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17410 | 市区     | 10kV 金锡苑 7#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17411 | 市区     | 10kV 金锡苑 7#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17412 | 市区     | 曹更巷叁配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17413 | 市区     | 10kV 五洲 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17414 | 市区     | 10kV 五洲 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17415 | 市区     | 10kV 五洲 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17416 | 市区     | 10kV 五洲 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17417 | 市区     | 10kV 五洲 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17418 | 市区     | 10kV 五洲 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17419 | 市区     | 10kV 东璟 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17420 | 市区     | 10kV 东璟 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17421 | 市区     | 10kV 东璟 3#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17422 | 市区     | 10kV 东璟 3#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17423 | 市区     | 10kV 东璟 4#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17424 | 市区     | 10kV 东璟 4#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17425 | 市区     | 10kV 东璟 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17426 | 市区     | 10kV 东璟 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17427 | 市区     | 10kV 东璟 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17428 | 市区     | 10kV 东璟 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17429 | 市区     | 施更上配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17430 | 市区     | 10kV 法雷 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17431 | 市区     | 10kV 环翠苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17432 | 市区     | 10kV 环翠苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17433 | 市区     | 环翠苑 3#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17434 | 市区     | 环翠苑 3#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17435 | 市区     | 前林              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17436 | 市区     | 建达 1#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17437 | 市区     | 10kV 山南 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17438 | 市区     | 环翠苑 4#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17439 | 市区     | 环翠苑 4#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17440 | 市区     | 环翠苑 5#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17441 | 市区     | 环翠苑 5#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17442 | 市区     | 环翠苑 6#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17443 | 市区     | 环翠苑 6#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17444 | 市区     | 环翠苑 7#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17445 | 市区     | 环翠苑 7#站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17446 | 市区     | 云林苑 14#站 T1      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 17447 | 市区     | 云林苑 14#站 T2      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 17448 | 市区     | 20kV 云林苑 9#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 17449 | 市区     | 20kV 云林苑 9#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 17450 | 市区     | 20kV 云林苑 10#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 17451 | 市区     | 20kV 云林苑 10#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 17452 | 市区     | 20kV 云林苑 11#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 17453 | 市区     | 20kV 云林苑 11#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 17454 | 市区     | 20kV 云林苑 12#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 17455 | 市区     | 20kV 云林苑 12#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 17456 | 市区     | 10kV 金锡苑 9#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17457 | 市区     | 10kV 金锡苑 9#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17458 | 市区     | 10kV 金锡苑 10#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17459 | 市区     | 10kV 金锡苑 10#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17460 | 市区     | 10kV 金锡苑 10#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17461 | 市区     | 10kV 金锡苑 10#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17462 | 市区     | 北新河 2#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17463 | 市区     | 北新河 2#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17464 | 市区     | 北新河 3#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17465 | 市区     | 北新河 3#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17466 | 市区     | 北新河 4#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17467 | 市区     | 北新河 4#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17468 | 市区     | 北新河 5#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17469 | 市区     | 北新河 5#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17470 | 市区     | 20kV 云林苑 12#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 17471 | 市区     | 20kV 云林苑 12#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 17472 | 市区     | 南桥二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17473 | 市区     | 云林苑 13#站 T1      | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 17474 | 市区     | 云林苑 13#站 T2      | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 17475 | 市区     | 10kV 芙蓉 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17476 | 市区     | 10kV 芙蓉 5#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17477 | 市区     | 宏诚 2#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17478 | 市区     | 10kV 宏诚 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17479 | 市区     | 宏诚 3#站 T1        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17480 | 市区     | 10kV 宏诚 3#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17481 | 市区     | 孙钱 4#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17482 | 市区     | 孙钱 5#箱变 T1       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17483 | 市区     | 南园三配变            | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 17484 | 市区     | 西庄二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17485 | 市区     | 后辛巷二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17486 | 市区     | 大徐巷二             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17487 | 市区     | 东新西三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17488 | 市区     | 朱家巷三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17489 | 市区     | 小新桥配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17490 | 市区     | 杨家里七配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17491 | 市区     | 塘子头二            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17492 | 市区     | 10kV 凯旋 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17493 | 市区     | 10kV 春雷苑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17494 | 市区     | 10kV 春雷苑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17495 | 市区     | 10kV 春雷苑 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17496 | 市区     | 10kV 春雷苑 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17497 | 市区     | 10kV 春雷苑 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17498 | 市区     | 10kV 春雷苑 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17499 | 市区     | 唐西四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17500 | 市区     | 严埭殷巷配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17501 | 市区     | 周东二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17502 | 市区     | 供电所后            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17503 | 市区     | 隆达苑 1#站 T1      | 10       | 800       | 631          | 631             |
| 17504 | 市区     | 隆达苑 1#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17505 | 市区     | 10kV 凯旋 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17506 | 市区     | 10kV 凯旋 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17507 | 市区     | 10kV 凯旋 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17508 | 市区     | 10kV 凯旋 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17509 | 市区     | 10kV 凯旋 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17510 | 市区     | 10kV 凯旋 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17511 | 市区     | 10kV 凯旋 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17512 | 市区     | 10kV 凯旋 4#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17513 | 市区     | 10kV 凯旋 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17514 | 市区     | 10kV 凯旋 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17515 | 市区     | 10kV 凯旋 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17516 | 市区     | 10kV 凯旋 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17517 | 市区     | 10kV 凯旋 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17518 | 市区     | 10kV 金瑚湾 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17519 | 市区     | 10kV 金瑚湾 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17520 | 市区     | 10kV 金瑚湾 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17521 | 市区     | 10kV 金瑚湾 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17522 | 市区     | 10kV 金瑚湾 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17523 | 市区     | 10kV 金瑚湾 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17524 | 市区     | 10kV 金瑚湾 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17525 | 市区     | 10kV 金瑚湾 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17526 | 市区     | 大河巷二            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17527 | 市区     | 新塘里二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17528 | 市区     | 10kV 金碧苑 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17529 | 市区     | 10kV 金碧苑 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17530 | 市区     | 10kV 金碧苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17531 | 市区     | 10kV 金碧苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17532 | 市区     | 塘西配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17533 | 市区     | 10kV 万博 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17534 | 市区     | 10kV 万博 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17535 | 市区     | 10kV 万博 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17536 | 市区     | 辞家桥配变           | 10       | 400       | 264          | 264             |
| 17537 | 市区     | 10kV 厚德苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17538 | 市区     | 10kV 厚德苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17539 | 市区     | 10kV 厚德苑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17540 | 市区     | 10kV 厚德苑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17541 | 市区     | 10kV 厚德苑 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17542 | 市区     | 10kV 厚德苑 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17543 | 市区     | 10kV 厚德苑 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17544 | 市区     | 10kV 厚德苑 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17545 | 市区     | 10kV 厚德苑 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17546 | 市区     | 10kV 厚德苑 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17547 | 市区     | 10kV 厚德苑 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17548 | 市区     | 10kV 厚德苑 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17549 | 市区     | 10kV 厚德苑 6#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17550 | 市区     | 10kV 厚德苑 6#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17551 | 市区     | 柏木苑 2#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17552 | 市区     | 柏木苑 2#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17553 | 市区     | 陆更上七配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17554 | 市区     | 有机玻璃厂           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17555 | 市区     | 10kV 万博 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17556 | 市区     | 10kV 万博 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17557 | 市区     | 10kV 万博 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17558 | 市区     | 10kV 万博 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17559 | 市区     | 10kV 万博 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17560 | 市区     | 10kV 万博 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17561 | 市区     | 10kV 万博 4#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17562 | 市区     | 10kV 厚德苑 7#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17563 | 市区     | 10kV 厚德苑 7#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17564 | 市区     | 10kV 厚德苑 7#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17565 | 市区     | 10kV 厚德苑 7#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17566 | 市区     | 10kV 华亭苑 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17567 | 市区     | 10kV 华亭苑 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17568 | 市区     | 10kV 华亭苑 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17569 | 市区     | 10kV 华亭苑 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17570 | 市区     | 柏木苑 3#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17571 | 市区     | 柏木苑 3#站 T3      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17572 | 市区     | 柏木苑 3#站 T4      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17573 | 市区     | 柏木苑 3#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17574 | 市区     | 10kV 隆亭苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17575 | 市区     | 10kV 隆亭苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17576 | 市区     | 10kV 隆亭苑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17577 | 市区     | 10kV 隆亭苑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17578 | 市区     | 10kV 隆亭苑 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17579 | 市区     | 10kV 隆亭苑 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17580 | 市区     | 10kV 隆亭苑 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17581 | 市区     | 10kV 隆亭苑 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17582 | 市区     | 10kV 源筑 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17583 | 市区     | 10kV 源筑 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17584 | 市区     | 无锡市欣盛纸制品厂 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17585 | 市区     | 十队配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17586 | 市区     | 南弄二配变           | 10       | 400       | 317          | 317             |
| 17587 | 市区     | 10kV 源筑 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17588 | 市区     | 10kV 源筑 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17589 | 市区     | 10kV 红豆 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17590 | 市区     | 10kV 红豆 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17591 | 市区     | 10kV 红豆 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17592 | 市区     | 10kV 红豆 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17593 | 市区     | 里国工业区 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17594 | 市区     | 安西路口配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17595 | 市区     | 10kV 孙钱 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17596 | 市区     | 芙蓉六             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17597 | 市区     | 10kV 东港 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17598 | 市区     | 10kV 东港 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17599 | 市区     | 10kV 东港 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17600 | 市区     | 10kV 东港 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17601 | 市区     | 灵鸿 1#箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17602 | 市区     | 唐更南配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17603 | 市区     | 朝东巷六配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17604 | 市区     | 下庄四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17605 | 市区     | 老四房二            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17606 | 市区     | 荡上桥西            | 10       | 200       | 132          | 132             |
| 17607 | 市区     | 石东配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17608 | 市区     | 聚龙桥配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17609 | 市区     | 四房桥二配变          | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 17610 | 市区     | 草塘里配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17611 | 市区     | 渔业副业二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17612 | 市区     | 夹板二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17613 | 市区     | 河南巷一配变          | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 17614 | 市区     | 10kV 水岸 17#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17615 | 市区     | 10kV 水岸 17#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17616 | 市区     | 10kV 水岸 18#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17617 | 市区     | 10kV 水岸 18#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17618 | 市区     | 10kV 水岸 18#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17619 | 市区     | 下坝三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17620 | 市区     | 徐巷十六配变          | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 17621 | 市区     | 小园浜配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17622 | 市区     | 金星二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17623 | 市区     | 10kV 明瑞 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17624 | 市区     | 10kV 明瑞 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17625 | 市区     | 10kV 水岸 18#站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17626 | 市区     | 10kV 水岸 19#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17627 | 市区     | 10kV 水岸 19#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17628 | 市区     | 10kV 水岸 19#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17629 | 市区     | 10kV 水岸 19#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17630 | 市区     | 10kV 水岸 20#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17631 | 市区     | 10kV 水岸 20#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17632 | 市区     | 10kV 水岸 20#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17633 | 市区     | 10kV 水岸 20#站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17634 | 市区     | 10kV 水岸 21#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17635 | 市区     | 10kV 水岸 21#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17636 | 市区     | 10kV 水岸 21#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17637 | 市区     | 10kV 水岸 21#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17638 | 市区     | 沿河东配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17639 | 市区     | 橡胶三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17640 | 市区     | 黄泥二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17641 | 市区     | 山二南配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17642 | 市区     | 制镜厂三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17643 | 市区     | 邹陈二             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17644 | 市区     | 陆家河头配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17645 | 市区     | 浦巷七配变           | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 17646 | 市区     | 石皮场二配变          | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 17647 | 市区     | 燕马东配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17648 | 市区     | 朱家塘三配变          | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 17649 | 市区     | 大东              | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 17650 | 市区     | 10kV 毛湾 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17651 | 市区     | 10kV 毛湾 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17652 | 市区     | 10kV 毛湾 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17653 | 市区     | 10kV 毛湾 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17654 | 市区     | 10kV 毛湾 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17655 | 市区     | 10kV 毛湾 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17656 | 市区     | 10kV 毛湾 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17657 | 市区     | 10kV 毛湾 4#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17658 | 市区     | 10kV 毛湾 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17659 | 市区     | 10kV 毛湾 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17660 | 市区     | 10kV 毛湾 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17661 | 市区     | 10kV 毛湾 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17662 | 市区     | 10kV 团北 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 497          | 497             |
| 17663 | 市区     | 10kV 世锦 4#站 T1  | 10       | 800       | 608          | 608             |
| 17664 | 市区     | 10kV 世锦 5#站 T1  | 10       | 800       | 623          | 623             |
| 17665 | 市区     | 10kV 世锦 5#站 T2  | 10       | 800       | 626          | 626             |
| 17666 | 市区     | 10kV 世锦 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17667 | 市区     | 10kV 世锦 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17668 | 市区     | 谢家桥二配变          | 10       | 400       | 265          | 265             |
| 17669 | 市区     | 南巷南配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17670 | 市区     | 顾巷十三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17671 | 市区     | 浩田里二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17672 | 市区     | 小斗里二配变          | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 17673 | 市区     | 戴巷南配变           | 10       | 200       | 110          | 110             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17674 | 市区     | 10kV 安龙 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17675 | 市区     | 10kV 安龙 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17676 | 市区     | 10kV 安龙 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17677 | 市区     | 10kV 安龙 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17678 | 市区     | 10kV 安龙 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17679 | 市区     | 10kV 安龙 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17680 | 市区     | 许家坝三配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17681 | 市区     | 五房配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17682 | 市区     | 谢埭桥三配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17683 | 市区     | 对桥中村配变         | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 17684 | 市区     | 新杨树配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17685 | 市区     | 朱潭巷二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17686 | 市区     | 庄上五配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17687 | 市区     | 徐巷西一变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17688 | 市区     | 南头住基西          | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 17689 | 市区     | 中荡二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17690 | 市区     | 东街东            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17691 | 市区     | 黄青庄二配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17692 | 市区     | 西大桥二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17693 | 市区     | 市镇矿山二配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17694 | 市区     | 10kV 毛岸 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17695 | 市区     | 10kV 毛岸 2#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17696 | 市区     | 10kV 毛岸 2#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17697 | 市区     | 10kV 毛岸 2#站 T4  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17698 | 市区     | 10kV 毛岸 3#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17699 | 市区     | 10kV 毛岸 3#站 T4  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17700 | 市区     | 10kV 毛岸 3#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17701 | 市区     | 10kV 毛岸 3#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17702 | 市区     | 10kV 毛岸 4#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17703 | 市区     | 10kV 毛岸 4#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17704 | 市区     | 10kV 毛岸 4#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17705 | 市区     | 10kV 毛岸 4#站 T4  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17706 | 市区     | 朱更上三            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17707 | 市区     | 陆更西配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17708 | 市区     | 盛南二配变           | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 17709 | 市区     | 陶湾二             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17710 | 市区     | 盛家湾             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17711 | 市区     | 西北前配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17712 | 市区     | 西泾变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17713 | 市区     | 五七队             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17714 | 市区     | 泾铁配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17715 | 市区     | 江南小区二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17716 | 市区     | 小朱家湾            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17717 | 市区     | 外浜五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17718 | 市区     | 埭头配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17719 | 市区     | 10kV 厚德苑 8#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17720 | 市区     | 10kV 厚德苑 8#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17721 | 市区     | 10kV 厚德苑 9#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17722 | 市区     | 10kV 厚德苑 9#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17723 | 市区     | 10kV 厚德苑 10#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17724 | 市区     | 10kV 厚德苑 10#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17725 | 市区     | 10kV 丰泰苑 2#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17726 | 市区     | 10kV 丰泰苑 3#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17727 | 市区     | 10kV 厚德苑 10#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17728 | 市区     | 10kV 厚德苑 10#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17729 | 市区     | 10kV 厚德苑 11#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17730 | 市区     | 10kV 厚德苑 11#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17731 | 市区     | 10kV 厚德苑 11#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17732 | 市区     | 10kV 厚德苑 11#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17733 | 市区     | 锦华新村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17734 | 市区     | 10kV 丰泰苑 2#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17735 | 市区     | 10kV 丰泰苑 3#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17736 | 市区     | 鱼垦二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17737 | 市区     | 10kV 春雷苑 5#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17738 | 市区     | 10kV 春雷苑 5#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17739 | 市区     | 10kV 春雷苑 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17740 | 市区     | 10kV 春雷苑 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17741 | 市区     | 烫花厂二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17742 | 市区     | 周东一配变            | 10       | 400       | 295          | 295             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17743 | 市区     | 东新村种田桥配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17744 | 市区     | 徐巷菜场二           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17745 | 市区     | 农贸四配变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 17746 | 市区     | 10kV 宛山湖 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17747 | 市区     | 10kV 宛山湖 2#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17748 | 市区     | 10kV 宛山湖 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17749 | 市区     | 10kV 宛山湖 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17750 | 市区     | 10kV 宛山湖 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17751 | 市区     | 10kV 宛山湖 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17752 | 市区     | 长青乐园二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17753 | 市区     | 殷巷河配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17754 | 市区     | 石东二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17755 | 市区     | 10kV 天郡 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17756 | 市区     | 10kV 天郡 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17757 | 市区     | 10kV 天郡 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17758 | 市区     | 10kV 天郡 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17759 | 市区     | 塘泗桥二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17760 | 市区     | 双华配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17761 | 市区     | 曹家塘             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17762 | 市区     | 斗东村配变           | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 17763 | 市区     | 东前队配变           | 10       | 400       | 270          | 270             |
| 17764 | 市区     | 华巷西配变           | 10       | 400       | 161          | 161             |
| 17765 | 市区     | 曲尺巷配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17766 | 市区     | 沿河六配变            | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 17767 | 市区     | 10kV 创智天地 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17768 | 市区     | 七房巷三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17769 | 市区     | 西黄泥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17770 | 市区     | 友联村配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17771 | 市区     | 岳家弄              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17772 | 市区     | 苏巷 1#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17773 | 市区     | 羊尖桥二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17774 | 市区     | 10kV 眉周 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17775 | 市区     | 10kV 百郦华庭 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17776 | 市区     | 10kV 金港嘉苑 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17777 | 市区     | 10kV 誉珑铭邸 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17778 | 市区     | 10kV 明辉 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17779 | 市区     | 10kV 和居雅苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17780 | 市区     | 市镇桥二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17781 | 市区     | 探花墩配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17782 | 市区     | 探花墩三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17783 | 市区     | 竹园章村巷配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17784 | 市区     | 10kV 铂悦名邸 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17785 | 市区     | 10kV 宛山湖 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17786 | 市区     | 10kV 宛湖东苑 1#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17787 | 市区     | 沿河甲配变            | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 17788 | 市区     | 10kV 东蕾苑 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17789 | 市区     | 范家塘配变            | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 17790 | 市区     | 荡西后巷二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17791 | 市区     | 北街新村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17792 | 市区     | 下庄村二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17793 | 市区     | 木材市场配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17794 | 市区     | 10kV 嘉荫园 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17795 | 市区     | 10kV 嘉荫园 6#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17796 | 市区     | 10kV 嘉荫园 6#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17797 | 市区     | 浒村小学配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17798 | 市区     | 10kV 嘉荫园 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17799 | 市区     | 10KV 嘉荫园 7#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17800 | 市区     | 10KV 嘉荫园 7#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17801 | 市区     | 10KV 嘉荫园 7#站 T4  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17802 | 市区     | 10KV 嘉荫园 7#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17803 | 市区     | 10kV 山河福邸 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17804 | 市区     | 红益配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17805 | 市区     | 红旗新村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17806 | 市区     | 西周巷三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17807 | 市区     | 木渎墩三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17808 | 市区     | 西前配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17809 | 市区     | 10kV 仓实 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17810 | 市区     | 10kV 春和景明 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17811 | 市区     | 10kV 长楼 16#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17812 | 市区     | 西陈巷一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17813 | 市区     | 市镇鸿西配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17814 | 市区     | 严北村委配变          | 10       | 400       | 250          | 250             |
| 17815 | 市区     | 10kV 源筑 11#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17816 | 市区     | 徐长排配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17817 | 市区     | 朱家坝二配变          | 10       | 200       | 101          | 101             |
| 17818 | 市区     | 前李居配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17819 | 市区     | 冷降配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17820 | 市区     | 西漕村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17821 | 市区     | 党校五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17822 | 市区     | 邓巷八配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17823 | 市区     | 稍塘一代配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17824 | 市区     | 丁家一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17825 | 市区     | 前巷村委配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17826 | 市区     | 10kV 百大 5#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17827 | 市区     | 10kV 百大 5#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17828 | 市区     | 崔巷三配变           | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 17829 | 市区     | 钱威路灯配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17830 | 市区     | 南对三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17831 | 市区     | 老街北             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17832 | 市区     | 仓场东配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17833 | 市区     | 10kV 美林湖 7#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17834 | 市区     | 10kV 美林湖 7#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17835 | 市区     | 10kV 美林湖 7#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17836 | 市区     | 10kV 美林湖 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17837 | 市区     | 10kV 美林湖 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17838 | 市区     | 洋泾岸配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17839 | 市区     | 钻探一配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17840 | 市区     | 河西六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17841 | 市区     | 陈古一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17842 | 市区     | 张巷二九配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17843 | 市区     | 刘家头泵二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17844 | 市区     | 兴高配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17845 | 市区     | 新苑二村二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17846 | 市区     | 后强配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17847 | 市区     | 寄西配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17848 | 市区     | 汽车厂甲            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17849 | 市区     | 张巷西二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17850 | 市区     | 倪巷              | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 17851 | 市区     | 养殖配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17852 | 市区     | 吕港二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17853 | 市区     | 王庄巷 3           | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 17854 | 市区     | 秦村路             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17855 | 市区     | 祝巷三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17856 | 市区     | 贝沙桥             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17857 | 市区     | 渡水闸二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17858 | 市区     | 10kV 翡翠 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17859 | 市区     | 10kV 翡翠 1#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17860 | 市区     | 缪巷甲            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17861 | 市区     | 商所配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17862 | 市区     | 万里路配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17863 | 市区     | 漕北二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17864 | 市区     | 教师新村五          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17865 | 市区     | 前场配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17866 | 市区     | 朝南居配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17867 | 市区     | 洛玉路配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17868 | 市区     | 益康配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17869 | 市区     | 花园南配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17870 | 市区     | 田舍北配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17871 | 市区     | 尹城中配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17872 | 市区     | 秋居             | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 17873 | 市区     | 东降五配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17874 | 市区     | 许家四配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17875 | 市区     | 东降居配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17876 | 市区     | 医院九配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17877 | 市区     | 潘巷六配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17878 | 市区     | 益达配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17879 | 市区     | 藕塘新区           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17880 | 市区     | 10KV 嘉寓 7#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17881 | 市区     | 10KV 嘉寓 7#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17882 | 市区     | 新叁配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17883 | 市区     | 湖村二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17884 | 市区     | 汤许二配变           | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 17885 | 市区     | 永安南路二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17886 | 市区     | 南元              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17887 | 市区     | 西漳综合            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17888 | 市区     | 座圩西一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17889 | 市区     | 座圩西二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17890 | 市区     | 南三房二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17891 | 市区     | 水月浜配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17892 | 市区     | 敬老院九配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17893 | 市区     | 新村胶三            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17894 | 市区     | 大漕坝配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17895 | 市区     | 导航主配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17896 | 市区     | 10kV 新阳光 9#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17897 | 市区     | 10kV 新阳光 9#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17898 | 市区     | 10kV 新阳光 9#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17899 | 市区     | 10kV 新阳光 9#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17900 | 市区     | 10kV 堰新 5#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17901 | 市区     | 东严貳配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17902 | 市区     | 西张桥配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17903 | 市区     | 汽车厂乙            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17904 | 市区     | 汽车厂丙           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17905 | 市区     | 汽车厂丁           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17906 | 市区     | 10kV 新街 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17907 | 市区     | 10kV 新街 1#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17908 | 市区     | 10kV 新街 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17909 | 市区     | 10kV 新街 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17910 | 市区     | 10kV 新街 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17911 | 市区     | 10kV 新街 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17912 | 市区     | 10kV 新街 3#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17913 | 市区     | 10kV 新街 3#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17914 | 市区     | 10kV 新街 3#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17915 | 市区     | 奥化配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17916 | 市区     | 10kV 永利 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17917 | 市区     | 10kV 永利 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17918 | 市区     | 10kV 永利 5#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17919 | 市区     | 10kV 永利 5#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17920 | 市区     | 10kV 新街 3#站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17921 | 市区     | 10kV 新街 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17922 | 市区     | 10kV 新街 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17923 | 市区     | 10kV 新街 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17924 | 市区     | 10kV 新街 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17925 | 市区     | 10kV 新街 5#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17926 | 市区     | 10kV 新街 5#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17927 | 市区     | 10kV 新街 5#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17928 | 市区     | 10kV 新街 5#站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 17929 | 市区     | 潭东二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17930 | 市区     | 黄里配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17931 | 市区     | 玉泉街配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17932 | 市区     | 华杰配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17933 | 市区     | 陈家配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17934 | 市区     | 红农桥配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17935 | 市区     | 绿化二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17936 | 市区     | 周巷居配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17937 | 市区     | 老街四配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17938 | 市区     | 农机厂东二          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17939 | 市区     | 中新村配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17940 | 市区     | 前马配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17941 | 市区     | 木桥东配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17942 | 市区     | 东头村南           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17943 | 市区     | 赵家北配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17944 | 市区     | 油车里东配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17945 | 市区     | 晓丰电站配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17946 | 市区     | 前朱巷二           | 10       | 400       | 241          | 241             |
| 17947 | 市区     | 10kV 石塘安居站 T2  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 17948 | 市区     | 中心三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17949 | 市区     | 东湾里二配变         | 10       | 400       | 195          | 195             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17950 | 市区     | 10kV 藕乐园 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17951 | 市区     | 10kV 藕乐园 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17952 | 市区     | 10kV 藕乐园 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17953 | 市区     | 10kV 藕乐园 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17954 | 市区     | 10kV 藕乐园 7#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17955 | 市区     | 10kV 藕乐园 7#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17956 | 市区     | 新石一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17957 | 市区     | 新石二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17958 | 市区     | 党校西配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17959 | 市区     | 派出所四配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17960 | 市区     | 党校东一配变          | 10       | 400       | 234          | 234             |
| 17961 | 市区     | 党校东二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17962 | 市区     | 导航备配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17963 | 市区     | 东壹配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17964 | 市区     | 小元里二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17965 | 市区     | 大万巷二            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17966 | 市区     | 葑庄五配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17967 | 市区     | 万张一配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17968 | 市区     | 凯亚制衣            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17969 | 市区     | 宋巷西配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17970 | 市区     | 俞西巷二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17971 | 市区     | 仓邓配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17972 | 市区     | 林庄东             | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17973 | 市区     | 20kV 水韵园 1#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 17974 | 市区     | 20kV 水韵园 1#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 17975 | 市区     | 20kV 水韵园 1#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 17976 | 市区     | 20kV 水韵园 2#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 17977 | 市区     | 20kV 水韵园 2#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 17978 | 市区     | 20kV 水韵园 2#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 17979 | 市区     | 20kV 水韵园 3#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 17980 | 市区     | 20kV 水韵园 3#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 17981 | 市区     | 20kV 水韵园 3#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 17982 | 市区     | 牌楼配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17983 | 市区     | 保洛配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17984 | 市区     | 叶家旦配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17985 | 市区     | 范西配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17986 | 市区     | 礼舍前巷配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17987 | 市区     | 陈巷桥配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17988 | 市区     | 10kV 东学 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 17989 | 市区     | 鸿翔路配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17990 | 市区     | 群华村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17991 | 市区     | 冯村配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17992 | 市区     | 西漳九配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 17993 | 市区     | 桑园乙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 17994 | 市区     | 10kV 玉洲 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17995 | 市区     | 10kV 玉洲 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 17996 | 市区     | 10kV 玉洲 1#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17997 | 市区     | 10kV 玉洲 1#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17998 | 市区     | 10kV 玉洲 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 17999 | 市区     | 10kV 玉洲 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18000 | 市区     | 朝南二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18001 | 市区     | 礼舍村五配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18002 | 市区     | 汤古巷二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18003 | 市区     | 礼舍杨北配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18004 | 市区     | 走马岗配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18005 | 市区     | 李石配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18006 | 市区     | 马后二             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18007 | 市区     | 天水              | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 18008 | 市区     | 友新配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18009 | 市区     | 新庙下             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18010 | 市区     | 刘渡配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18011 | 市区     | 渔业北配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18012 | 市区     | 任家村二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18013 | 市区     | 康园              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18014 | 市区     | 20kV 水韵园 4#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 18015 | 市区     | 20kV 水韵园 4#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 18016 | 市区     | 20kV 水韵园 5#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 18017 | 市区     | 20kV 水韵园 5#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 18018 | 市区     | 20kV 水韵园 5#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18019 | 市区     | 堰坛               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18020 | 市区     | 刘师配变             | 10       | 400       | 146          | 146             |
| 18021 | 市区     | 姜家南配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18022 | 市区     | 新鲍巷              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18023 | 市区     | 10kV 新阳光 13#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18024 | 市区     | 10kV 新阳光 13#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18025 | 市区     | 10kV 新阳光 14#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18026 | 市区     | 10kV 新阳光 14#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18027 | 市区     | 10kV 新阳光 14#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18028 | 市区     | 10kV 新阳光 14#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18029 | 市区     | 10kV 新阳光 15#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18030 | 市区     | 10kV 新阳光 15#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18031 | 市区     | 10kV 宏润 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18032 | 市区     | 10kV 宏润 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18033 | 市区     | 炼染               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18034 | 市区     | 归山路配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18035 | 市区     | 梅车口配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18036 | 市区     | 中段配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18037 | 市区     | 秦巷幼儿园配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18038 | 市区     | 祠堂二配变            | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 18039 | 市区     | 芒巷二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18040 | 市区     | 鱼池东配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18041 | 市区     | 高达环境配变           | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18042 | 市区     | 邓巷七配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18043 | 市区     | 黄家二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18044 | 市区     | 10kV 北洋湖 2#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18045 | 市区     | 10kV 北洋湖 3#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18046 | 市区     | 金虾居               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18047 | 市区     | 东泾制革厂配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18048 | 市区     | 黄金坝四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18049 | 市区     | 10kV 金玥湾 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18050 | 市区     | 西漕村二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18051 | 市区     | 方东六配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18052 | 市区     | 10kV 悦阳上园 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18053 | 市区     | 10kV 璟西铭邸 1#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18054 | 市区     | 10kV 西羲里 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18055 | 市区     | 10kV 堰新 11#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18056 | 市区     | 10kV 惠漳家园 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18057 | 市区     | 10kV 北洋湖 10#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18058 | 市区     | 10kV 庙洛 8#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18059 | 市区     | 华源二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18060 | 市区     | 10kV 百邻 3#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18061 | 市区     | 10kV 百邻 3#站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18062 | 市区     | 杨树泵贰配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18063 | 市区     | 10kV 熙和雅园 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18064 | 市区     | 10kV 金玥湾 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18065 | 市区     | 桃溪中配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18066 | 市区     | 河亭下配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18067 | 市区     | 东顺苑 9#站 T3       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18068 | 市区     | 10kV 桃盛 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18069 | 市区     | 公园泵配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18070 | 市区     | 范巷八配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18071 | 市区     | 10kV 缦悦名邸 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18072 | 市区     | 新二标二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18073 | 市区     | 10kV 惠丰 9#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18074 | 市区     | 10kV 惠丰 9#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18075 | 市区     | 10kV 惠丰 10#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18076 | 市区     | 10kV 惠丰 10#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18077 | 市区     | 10kV 惠丰 10#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18078 | 市区     | 10kV 惠丰 10#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18079 | 市区     | 10kV 惠丰 11#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18080 | 市区     | 10kV 惠丰 11#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18081 | 市区     | 10kV 藕乐园 13#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18082 | 市区     | 10kV 藕乐园 13#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18083 | 市区     | 10kV 安阳 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18084 | 市区     | 10kV 润玉 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18085 | 市区     | 10kV 镇北 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18086 | 市区     | 10kV 长乐 12#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18087 | 市区     | 10kV 长乐 12#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18088 | 市区     | 10kV 长乐 13#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18089 | 市区     | 10kV 长乐 13#站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18090 | 市区     | 10kV 长乐 13#站 T3    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18091 | 市区     | 10kV 长乐 13#站 T4    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18092 | 市区     | 龙镇配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18093 | 市区     | 10kV 惠韵 5#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18094 | 市区     | 10kV 惠韵 5#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18095 | 市区     | 10kV 昕悦华庭 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18096 | 市区     | 10kV 都荟名邸 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18097 | 市区     | 10kV 浦巷 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18098 | 市区     | 火花二                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18099 | 市区     | 劳丰三配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18100 | 市区     | 10kV 凤栖雅苑 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18101 | 市区     | 10kV 晨光静园 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18102 | 市区     | 10kV 悦湖 6#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18103 | 市区     | 10kV 普照 3#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18104 | 市区     | 自强配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18105 | 市区     | 怡璇配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18106 | 市区     | 10kV 融兰玖园 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18107 | 市区     | 10kV 堰桥 2#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18108 | 市区     | 10kV 洋溪水岸雅筑 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18109 | 市区     | 蔡亭桥配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18110 | 市区     | 10kV 学府上院 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18111 | 市区     | 欣荣瓶盖配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18112 | 市区     | 城塘北二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18113 | 市区     | 国庆机械变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18114 | 市区     | 界泾村二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18115 | 市区     | 排涝站七配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18116 | 市区     | 隆顺座骑             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18117 | 市区     | 福鑫针织             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18118 | 市区     | 10kV 百邻 2#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18119 | 市区     | 宝盛机械             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18120 | 市区     | 10kV 学府上院 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18121 | 市区     | 拾房村四             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18122 | 市区     | 杨市新村             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18123 | 市区     | 10kV 凤天美庭 6#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18124 | 市区     | 10kV 枫荟溪苑 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18125 | 市区     | 10kV 中兴 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18126 | 市区     | 10kV 嘉利 12#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18127 | 市区     | 10kV 嘉利 12#站 T2  | 10       | 800       | 610          | 610             |
| 18128 | 市区     | 东村头配变            | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 18129 | 市区     | 鲍家.              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18130 | 市区     | 东沿河配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18131 | 市区     | 10kV 新阳光 32#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18132 | 市区     | 大陆巷配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18133 | 市区     | 东龙四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18134 | 市区     | 巷张二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18135 | 市区     | 社彩配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18136 | 市区     | 洛水路配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18137 | 市区     | 西村头四配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18138 | 市区     | 冯村巷配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18139 | 市区     | 南山下二变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18140 | 市区     | 九龙四变配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18141 | 市区     | 文明村配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18142 | 市区     | 强家湾配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18143 | 市区     | 南苑四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18144 | 市区     | 南苑五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18145 | 市区     | 纺织配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18146 | 市区     | 汤家配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18147 | 市区     | 向阳变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18148 | 市区     | 祠堂三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18149 | 市区     | 莲杆交校            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18150 | 市区     | 10kV 青城苑 3#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18151 | 市区     | 10kV 青城苑 3#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18152 | 市区     | 10kV 青城苑 3#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18153 | 市区     | 10kV 青城苑 4#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18154 | 市区     | 10kV 青城苑 4#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18155 | 市区     | 10kV 新阳光 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18156 | 市区     | 10kV 新阳光 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18157 | 市区     | 纸箱配变            | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 18158 | 市区     | 新桥十三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18159 | 市区     | 新桥十四配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18160 | 市区     | 新桥四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18161 | 市区     | 新桥五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18162 | 市区     | 新桥六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18163 | 市区     | 中街一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18164 | 市区     | 新桥七配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18165 | 市区     | 新桥八配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18166 | 市区     | 后巷六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18167 | 市区     | 10kV 新阳光 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18168 | 市区     | 10kV 新阳光 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18169 | 市区     | 西闸二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18170 | 市区     | 10kV 新阳光 7#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18171 | 市区     | 10kV 新阳光 7#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18172 | 市区     | 横唐桥配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18173 | 市区     | 张华二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18174 | 市区     | 润杨配变            | 10       | 200       | 17           | 17              |
| 18175 | 市区     | 杨东站配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18176 | 市区     | 10kV 绿地 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18177 | 市区     | 10kV 绿地 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18178 | 市区     | 10kV 绿地 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18179 | 市区     | 10kV 绿地 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18180 | 市区     | 10kV 绿地 6#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18181 | 市区     | 祁东配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18182 | 市区     | 大张巷五变          | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 18183 | 市区     | 东风农机配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18184 | 市区     | 富苑配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18185 | 市区     | 煤配厂配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18186 | 市区     | 石发路配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18187 | 市区     | 洋房区三配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18188 | 市区     | 秦东配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18189 | 市区     | 实业丙            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18190 | 市区     | 上梅配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18191 | 市区     | 梅秦路配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18192 | 市区     | 永固             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18193 | 市区     | 实业             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18194 | 市区     | 路下场巷配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18195 | 市区     | 后花园四配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18196 | 市区     | 黄金坝三配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18197 | 市区     | 濮巷配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18198 | 市区     | 山下配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18199 | 市区     | 芦桥村配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18200 | 市区     | 芦桥配变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 18201 | 市区     | 胡公配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18202 | 市区     | 洪桥村二配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18203 | 市区     | 前洪桥配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18204 | 市区     | 北街三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18205 | 市区     | 村委十一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18206 | 市区     | 西坝头配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18207 | 市区     | 后洪桥配变           | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 18208 | 市区     | 三香岸配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18209 | 市区     | 边巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18210 | 市区     | 顾巷泵             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18211 | 市区     | 华锦甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18212 | 市区     | 周家岭三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18213 | 市区     | 戈巷四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18214 | 市区     | 10kV 祥育苑 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18215 | 市区     | 10kV 祥育苑 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18216 | 市区     | 10kV 祥育苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18217 | 市区     | 10kV 祥育苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18218 | 市区     | 10kV 广石 6#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18219 | 市区     | 10kV 广石 6#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18220 | 市区     | 10kV 湖畔 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18221 | 市区     | 10kV 湖畔 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18222 | 市区     | 10kV 湖畔 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18223 | 市区     | 10kV 湖畔 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18224 | 市区     | 永兴染整配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18225 | 市区     | 陈西配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18226 | 市区     | 10kV 金都 3#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18227 | 市区     | 10kV 金都 3#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18228 | 市区     | 10kV 蓝城 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18229 | 市区     | 谢家村东配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18230 | 市区     | 王家宕配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18231 | 市区     | 10kV 藕乐园 1#站 T1  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 18232 | 市区     | 10kV 龙塘家园 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18233 | 市区     | 10kV 龙塘家园 1#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18234 | 市区     | 10kV 龙塘家园 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18235 | 市区     | 10kV 龙塘家园 2#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18236 | 市区     | 10kV 龙塘家园 3#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18237 | 市区     | 10kV 龙塘家园 3#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18238 | 市区     | 10kV 百大 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18239 | 市区     | 10kV 百大 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18240 | 市区     | 周家居配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18241 | 市区     | 甘大配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18242 | 市区     | 蓉北配变             | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 18243 | 市区     | 新任配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18244 | 市区     | 新陆配变             | 10       | 200       | 117          | 117             |
| 18245 | 市区     | 汤许配变             | 10       | 200       | 114          | 114             |
| 18246 | 市区     | 蓉西队配变            | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 18247 | 市区     | 水利农机站配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18248 | 市区     | 10kV 蓝城 7#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18249 | 市区     | 10kV 龙韵站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18250 | 市区     | 10kV 龙韵站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18251 | 市区     | 10kV 湖畔 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18252 | 市区     | 10kV 湖畔 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18253 | 市区     | 10kV 湖畔 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18254 | 市区     | 10kV 湖畔 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18255 | 市区     | 10kV 湖畔 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18256 | 市区     | 欣伟配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18257 | 市区     | 长巷二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18258 | 市区     | 六房村配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18259 | 市区     | 湖村配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18260 | 市区     | 姚家村配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18261 | 市区     | 10kV 新阳光 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18262 | 市区     | 渔业十九配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18263 | 市区     | 化工排配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18264 | 市区     | 鱼场居配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18265 | 市区     | 10kV 新阳光 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18266 | 市区     | 10kV 新阳光 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18267 | 市区     | 10kV 新阳光 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18268 | 市区     | 10kV 新阳光 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18269 | 市区     | 10kV 新阳光 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18270 | 市区     | 念四桥配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18271 | 市区     | 南周巷配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18272 | 市区     | 陈家弄配变           | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 18273 | 市区     | 殷巷六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18274 | 市区     | 陡门上配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18275 | 市区     | 站南配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18276 | 市区     | 南巷三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18277 | 市区     | 朱家四配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18278 | 市区     | 水墩配变            | 10       | 200       | 77           | 77              |
| 18279 | 市区     | 孙巷新村配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18280 | 市区     | 金龙虾 2           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18281 | 市区     | 朝南配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18282 | 市区     | 石人桥东配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18283 | 市区     | 10kV 苹果园 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18284 | 市区     | 10kV 苹果园 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18285 | 市区     | 10kV 蓝城 8#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18286 | 市区     | 10kV 蓝城 8#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18287 | 市区     | 10kV 蓝城 9#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18288 | 市区     | 10kV 蓝城 9#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18289 | 市区     | 10kV 华府 3#箱变 T1 | 10       | 630       | 497          | 497             |
| 18290 | 市区     | 10kV 华府 4#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18291 | 市区     | 10kV 华府 5#箱变 T1 | 10       | 630       | 493          | 493             |
| 18292 | 市区     | 10kV 华府 6#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18293 | 市区     | 费巷三             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18294 | 市区     | 庙下六配变           | 10       | 400       | 311          | 311             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18295 | 市区     | 河下配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18296 | 市区     | 戈巷一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18297 | 市区     | 林新路             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18298 | 市区     | 孙家弄             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18299 | 市区     | 金城巷             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18300 | 市区     | 蓉西七队配变          | 10       | 200       | 107          | 107             |
| 18301 | 市区     | 金虾龙             | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 18302 | 市区     | 尤家旦前巷配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18303 | 市区     | 钱巷三配变           | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 18304 | 市区     | 10kV 藕乐园 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18305 | 市区     | 10kV 藕乐园 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18306 | 市区     | 姜家湾配变           | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 18307 | 市区     | 金巷新配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18308 | 市区     | 戈巷甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18309 | 市区     | 10kV 藕乐园 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18310 | 市区     | 10kV 天河 1#站 T1  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 18311 | 市区     | 10kV 天河 1#站 T3  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 18312 | 市区     | 麦芽配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18313 | 市区     | 徐古岸配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18314 | 市区     | 10kV 钱大 1#箱变 T1 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18315 | 市区     | 10kV 胜丰 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18316 | 市区     | 10kV 胜丰 2#箱变 T1 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18317 | 市区     | 朱家一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18318 | 市区     | 王巷十配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18319 | 市区     | 张华村二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18320 | 市区     | 张华村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18321 | 市区     | 南章巷配变            | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 18322 | 市区     | 杨东配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18323 | 市区     | 唐家村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18324 | 市区     | 新村泵配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18325 | 市区     | 俞巷六配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18326 | 市区     | 大兴电站             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18327 | 市区     | 姚巷四配变            | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 18328 | 市区     | 姚巷一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18329 | 市区     | 邓巷四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18330 | 市区     | 邓西配变             | 10       | 400       | 269          | 269             |
| 18331 | 市区     | 松涛 3             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18332 | 市区     | 东方 3             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18333 | 市区     | 振业合金配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18334 | 市区     | 10kV 惠州安置 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18335 | 市区     | 10kV 惠州安置 1#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18336 | 市区     | 10kV 文湖苑 1#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18337 | 市区     | 10kV 文湖苑 1#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18338 | 市区     | 10kV 春惠苑 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18339 | 市区     | 10kV 春惠苑 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18340 | 市区     | 10kV 新阳光 39#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18341 | 市区     | 10kV 新藕苑 1#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18342 | 市区     | 10kV 新藕苑 1#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18343 | 市区     | 华新村委二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18344 | 市区     | 10kV 新藕苑 2#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18345 | 市区     | 10kV 新藕苑 2#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18346 | 市区     | 10kV 新藕苑 3#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18347 | 市区     | 10kV 新藕苑 3#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18348 | 市区     | 10kV 林业 2#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18349 | 市区     | 街北配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18350 | 市区     | 10kV 悦湖 7#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18351 | 市区     | 环卫处配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18352 | 市区     | 10kV 四季澜庭 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18353 | 市区     | 10kV 惠州安置 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18354 | 市区     | 10kV 惠州安置 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18355 | 市区     | 10kV 行星 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18356 | 市区     | 10kV 后畅 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18357 | 市区     | 东顺苑 7#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18358 | 市区     | 10kV 长乐 1#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18359 | 市区     | 10kV 长乐 1#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18360 | 市区     | 10kV 长乐 2#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18361 | 市区     | 10kV 长乐 2#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18362 | 市区     | 10kV 长乐 3#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18363 | 市区     | 10kV 长乐 3#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18364 | 市区     | 10kV 长乐 3#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18365 | 市区     | 10kV 长乐 4#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18366 | 市区     | 10kV 长乐 4#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18367 | 市区     | 10kV 长乐 4#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18368 | 市区     | 10kV 陆区苑 5#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18369 | 市区     | 10kV 陆区苑 5#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18370 | 市区     | 10kV 毓秀苑 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18371 | 市区     | 10kV 毓秀苑 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18372 | 市区     | 10kV 毓秀苑 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18373 | 市区     | 10kV 毓秀苑 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18374 | 市区     | 10kV 新盛花园站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18375 | 市区     | 10kV 新盛花园站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18376 | 市区     | 10kV 新盛花园站 T3    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18377 | 市区     | 政府西二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18378 | 市区     | 10kV 明桂雅庭 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18379 | 市区     | 10kV 悦湖 9#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18380 | 市区     | 毛厂二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18381 | 市区     | 朱二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18382 | 市区     | 蓉南小学配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18383 | 市区     | 10kV 柏翠春居 6#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18384 | 市区     | 10kV 新阳光 41#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18385 | 市区     | 陆西泵一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18386 | 市区     | 10kV 悦阳上园 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18387 | 市区     | 10kV 漫悦名邸 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18388 | 市区     | 秦家漕一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18389 | 市区     | 市镇一百配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18390 | 市区     | 丽豪苑              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18391 | 市区     | 艾之源配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18392 | 市区     | 10kV 堰新苑 18#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18393 | 市区     | 工农配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18394 | 市区     | 10kV 昕悦华庭 7#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18395 | 市区     | 10kV 德昌 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18396 | 市区     | 10kV 昕悦华庭 6#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18397 | 市区     | 伟申锻造配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18398 | 市区     | 花明桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18399 | 市区     | 陆西泵二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18400 | 市区     | 西貳配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18401 | 市区     | 10kV 云辉澜庭 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18402 | 市区     | 坚邦机械配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18403 | 市区     | 10kV 园区 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18404 | 市区     | 20KV 悦湖观邸 2#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 18405 | 市区     | 纺壹配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18406 | 市区     | 10kV 静学和鸣 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18407 | 市区     | 航管处配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18408 | 市区     | 10kV 文曲 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 484          | 484             |
| 18409 | 市区     | 10kV 姚家 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18410 | 市区     | 10kV 苏利 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18411 | 市区     | 10kV 新雅 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18412 | 市区     | 10kV 栖景澜园 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18413 | 市区     | 10kV 陈新 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18414 | 市区     | 10kV 晨光晓园 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18415 | 市区     | 10kV 熙和雅园 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18416 | 市区     | 10kV 西羲里 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18417 | 市区     | 10kV 陆区苑 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18418 | 市区     | 10kV 陆区苑 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18419 | 市区     | 10kV 金玥湾 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18420 | 市区     | 10kV 舜柯南园 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18421 | 市区     | 徐巷七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18422 | 市区     | 蓉中村委七配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18423 | 市区     | 西石贰配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18424 | 市区     | 10kV 惠丰 3#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18425 | 市区     | 副业二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18426 | 市区     | 10kV 惠丰 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18427 | 市区     | 10kV 惠丰 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18428 | 市区     | 10kV 上源名筑 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18429 | 市区     | 10kV 惠丰 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18430 | 市区     | 10kV 惠丰 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18431 | 市区     | 10kV 惠丰 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18432 | 市区     | 10kV 惠阳源筑 1#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18433 | 市区     | 10kV 漫悦名邸 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18434 | 市区     | 10kV 翔纺 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18435 | 市区     | 西村四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18436 | 市区     | 10kV 惠丰 5#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18437 | 市区     | 石园四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18438 | 市区     | 许巷居配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18439 | 市区     | 河西高配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18440 | 市区     | 松涛 1             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18441 | 市区     | 下底岸二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18442 | 市区     | 方东 4             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18443 | 市区     | 金属 2             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18444 | 市区     | 方东               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18445 | 市区     | 10kV 惠丰 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18446 | 市区     | 10kV 惠丰 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18447 | 市区     | 10kV 惠丰 6#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18448 | 市区     | 10kV 惠丰 6#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18449 | 市区     | 10kV 惠丰 7#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18450 | 市区     | 10kV 惠丰 7#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18451 | 市区     | 动世配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18452 | 市区     | 华家配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18453 | 市区     | 锡西配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18454 | 市区     | 城市配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18455 | 市区     | 中心小学七            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18456 | 市区     | 松涛 2             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18457 | 市区     | 张镇配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18458 | 市区     | 10kV 新洲七期 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18459 | 市区     | 山北配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18460 | 市区     | 10kV 贝张 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18461 | 市区     | 高乔山配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18462 | 市区     | 10kV 悦阳上园 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18463 | 市区     | 10kV 文湖苑 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18464 | 市区     | 藕坝头配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18465 | 市区     | 保健左右舍配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18466 | 市区     | 20kV 悦湖观邸 1#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 18467 | 市区     | 10kV 辰学雅园 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18468 | 市区     | 10kV 洋溪绿园 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18469 | 市区     | 10kV 春来 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18470 | 市区     | 10kV 缦悦名邸 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18471 | 市区     | 彩钢厂              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18472 | 市区     | 高田上甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18473 | 市区     | 华光乙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18474 | 市区     | 老街六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18475 | 市区     | 方西配变             | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 18476 | 市区     | 盛翠苑配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18477 | 市区     | 10kV 北洋湖 9#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18478 | 市区     | 10kV 范东 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18479 | 市区     | 10kV 寺头 21#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18480 | 市区     | 茧行二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18481 | 市区     | 缪巷二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18482 | 市区     | 采矿厂二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18483 | 市区     | 10kV 船帆 4#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18484 | 市区     | 10kV 栖景澜园 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18485 | 市区     | 西斗垵贰配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18486 | 市区     | 马排配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18487 | 市区     | 10kV 锦商 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18488 | 市区     | 10kV 锦商 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18489 | 市区     | 10kV 锦商 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18490 | 市区     | 10kV 锦商 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18491 | 市区     | 杨仓泵配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18492 | 市区     | 陶家坝配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18493 | 市区     | 西张七配变            | 10       | 400       | 239          | 239             |
| 18494 | 市区     | 西漳十配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18495 | 市区     | 10kV 锦翠 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18496 | 市区     | 10kV 芦桥 13#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18497 | 市区     | 10kV 锦翠 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18498 | 市区     | 10kV 锦翠 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18499 | 市区     | 东施家二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18500 | 市区     | 大东三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18501 | 市区     | 10kV 新阳光 40#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18502 | 市区     | 府村弄二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18503 | 市区     | 10kV 船帆 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18504 | 市区     | 10kV 芦桥 12#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18505 | 市区     | 范西二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18506 | 市区     | 10kV 美璟澜庭 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18507 | 市区     | 人民桥东二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18508 | 市区     | 10kV 汀兰溪苑 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18509 | 市区     | 前洪桥二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18510 | 市区     | 10kV 西羲里 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18511 | 市区     | 德法配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18512 | 市区     | 10kV 静学和鸣 6#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18513 | 市区     | 10kV 新阳光 43#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18514 | 市区     | 10kV 静学和鸣 6#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18515 | 市区     | 10kV 太平洋 9#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18516 | 市区     | 10kV 界经 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18517 | 市区     | 10kV 柏翠春居 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18518 | 市区     | 10kV 融兰玖园 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18519 | 市区     | 10kV 姚家 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18520 | 市区     | 塘西村西四配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18521 | 市区     | 10kV 文曲 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18522 | 市区     | 10kV 晨光晓园 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18523 | 市区     | 10kV 晨光和园 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18524 | 市区     | 丽豪苑二变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18525 | 市区     | 合金二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18526 | 市区     | 生态园二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18527 | 市区     | 渔业十五配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18528 | 市区     | 10kV 前洲 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18529 | 市区     | 10kV 前洲 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18530 | 市区     | 10kV 振染 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18531 | 市区     | 10kV 振染 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18532 | 市区     | 10kV 振染 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18533 | 市区     | 10kV 振染 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18534 | 市区     | 街贰二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18535 | 市区     | 10kV 振染 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18536 | 市区     | 锡凤停车配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18537 | 市区     | 10kV 锦绣广场 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18538 | 市区     | 10kV 辰学雅园 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18539 | 市区     | 10kV 和著雅苑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18540 | 市区     | 10kV 排巷 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18541 | 市区     | 10kV 排巷 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18542 | 市区     | 10kV 塘村 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 489          | 489             |
| 18543 | 市区     | 10kV 尹城 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18544 | 市区     | 农业公司配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18545 | 市区     | 10kV 园区 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18546 | 市区     | 10kV 庄朵 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18547 | 市区     | 10kV 姚安 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18548 | 市区     | 10kV 姚安 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18549 | 市区     | 10kV 姚安 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18550 | 市区     | 太湖油品配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18551 | 市区     | 10kV 云辉澜庭 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18552 | 市区     | 新民东配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18553 | 市区     | 20kV 德院 1#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 18554 | 市区     | 20kV 德院 2#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 18555 | 市区     | 10kV 明发 3#站 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18556 | 市区     | 市镇泵配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18557 | 市区     | 兴业工贸配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18558 | 市区     | 赵家西配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18559 | 市区     | 南漕配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18560 | 市区     | 宣沟北配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18561 | 市区     | 黄塘里一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18562 | 市区     | 前黄巷配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18563 | 市区     | 10kV 春来苑 1#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18564 | 市区     | 10kV 春来苑 1#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18565 | 市区     | 庄里南配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18566 | 市区     | 龙潭湾三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18567 | 市区     | 俞巷三配变            | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 18568 | 市区     | 水厂十二变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18569 | 市区     | 水厂十三变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18570 | 市区     | 10kV 明发 3#站 T2   | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18571 | 市区     | 10kV 明发 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18572 | 市区     | 后方西配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18573 | 市区     | 新民南配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18574 | 市区     | 西秦巷二配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18575 | 市区     | 匡南配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18576 | 市区     | 韩家巷二配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18577 | 市区     | 小学三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18578 | 市区     | 南桥配变           | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 18579 | 市区     | 杨幼配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18580 | 市区     | 六角井配变          | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 18581 | 市区     | 匡巷配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18582 | 市区     | 新华书店二配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18583 | 市区     | 健康一号配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18584 | 市区     | 三乡桥配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18585 | 市区     | 塘府村配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18586 | 市区     | 前沈配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18587 | 市区     | 枫杨路配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18588 | 市区     | 周巷五配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18589 | 市区     | 尤巷五配变          | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 18590 | 市区     | 楼下             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18591 | 市区     | 公路配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18592 | 市区     | 华家桥二配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18593 | 市区     | 毛绒配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18594 | 市区     | 北中配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18595 | 市区     | 盛巷村二配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18596 | 市区     | 安阳里配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18597 | 市区     | 火郭配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18598 | 市区     | 恒溢配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18599 | 市区     | 宋帝庙配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18600 | 市区     | 雅兴配变           | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 18601 | 市区     | 梅前             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18602 | 市区     | 徐湾里配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18603 | 市区     | 下段村二           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18604 | 市区     | 堰桥路五配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18605 | 市区     | 衬胶六配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18606 | 市区     | 南巷新村三配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18607 | 市区     | 华工配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18608 | 市区     | 绿庙配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18609 | 市区     | 杨树三配变          | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 18610 | 市区     | 小学             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18611 | 市区     | 染巷配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18612 | 市区     | 东朝配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18613 | 市区     | 工商三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18614 | 市区     | 10kV 融域 2#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18615 | 市区     | 10kV 融域 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18616 | 市区     | 10kV 复地 3#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18617 | 市区     | 10kV 复地 3#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18618 | 市区     | 浦家桥配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18619 | 市区     | 大联圩排配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18620 | 市区     | 10kV 乐泉花园站 T1    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 18621 | 市区     | 控江配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18622 | 市区     | 西漳房产配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18623 | 市区     | 刘潭贰四配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18624 | 市区     | 半夜浜配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18625 | 市区     | 高田上四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18626 | 市区     | 10kV 龙之韵 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18627 | 市区     | 刘潭贰六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18628 | 市区     | 铁路配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18629 | 市区     | 西秦单一配变           | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 18630 | 市区     | 站前单一配变           | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 18631 | 市区     | 星火三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18632 | 市区     | 润杨村民配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18633 | 市区     | 江胜桥桥西            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18634 | 市区     | 油压三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18635 | 市区     | 吴巷排泵二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18636 | 市区     | 岸里配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18637 | 市区     | 陆巷配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18638 | 市区     | 刘潭壹五配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18639 | 市区     | 普照西配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18640 | 市区     | 潭伍配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18641 | 市区     | 刘潭壹四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18642 | 市区     | 刘潭壹六配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18643 | 市区     | 华力纺机              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18644 | 市区     | 姚沈巷配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18645 | 市区     | 郑巷居配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18646 | 市区     | 唐巷一配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18647 | 市区     | 工农新村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18648 | 市区     | 洛社排配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18649 | 市区     | 邮局二配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18650 | 市区     | 前于巷二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18651 | 市区     | 冬青村丙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18652 | 市区     | 10kV 锦盛苑 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18653 | 市区     | 先沟配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18654 | 市区     | 冬青村配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18655 | 市区     | 10kV 锦盛苑 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18656 | 市区     | 杨木桥村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18657 | 市区     | 西张三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18658 | 市区     | 10kV 刘潭二村 3#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18659 | 市区     | 10kV 刘潭二村 2#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18660 | 市区     | 10kV 天一城 1#站 T1   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 18661 | 市区     | 红庙                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18662 | 市区     | 大坎居配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18663 | 市区     | 服务配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18664 | 市区     | 舜柯一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18665 | 市区     | 新东一配变           | 10       | 200       | 94           | 94              |
| 18666 | 市区     | 后叁二配变           | 10       | 200       | 149          | 149             |
| 18667 | 市区     | 邵巷上             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18668 | 市区     | 邓崔配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18669 | 市区     | 芒巷配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18670 | 市区     | 华七房二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18671 | 市区     | 狄家桥             | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 18672 | 市区     | 新苑二村配变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 18673 | 市区     | 排涝站泵三配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18674 | 市区     | 石漕东配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18675 | 市区     | 周管塘配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18676 | 市区     | 10kV 洛社 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18677 | 市区     | 前周配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18678 | 市区     | 蚁浜配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18679 | 市区     | 下院配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18680 | 市区     | 西张貳配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18681 | 市区     | 杨木桥二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18682 | 市区     | 舜柯二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18683 | 市区     | 振兴              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18684 | 市区     | 10kV 春来 1#箱变 T1 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 18685 | 市区     | 10kV 金龙公寓 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18686 | 市区     | 塘永一配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18687 | 市区     | 塘永二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18688 | 市区     | 南郁巷配变          | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 18689 | 市区     | 朱巷南配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18690 | 市区     | 商城甲配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18691 | 市区     | 商城乙配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18692 | 市区     | 东庄二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18693 | 市区     | 大康配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18694 | 市区     | 新渎二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18695 | 市区     | 上阳庄配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18696 | 市区     | 10kV 中威 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18697 | 市区     | 庄巷二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18698 | 市区     | 杨中配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18699 | 市区     | 横降村配变          | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 18700 | 市区     | 方西             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18701 | 市区     | 天主堂三配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18702 | 市区     | 大树庵配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18703 | 市区     | 北蒋巷配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18704 | 市区     | 庄古桥配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18705 | 市区     | 石人垛配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18706 | 市区     | 西张四配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18707 | 市区     | 漕村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18708 | 市区     | 周村二            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18709 | 市区     | 东巷配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18710 | 市区     | 祥缺里配变   | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 18711 | 市区     | 惠山法院    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18712 | 市区     | 圻头居配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18713 | 市区     | 后柒配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18714 | 市区     | 后叁锡配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18715 | 市区     | 宏大      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18716 | 市区     | 花岸居配变   | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 18717 | 市区     | 葑溪居配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18718 | 市区     | 衬胶一配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18719 | 市区     | 徐贵桥配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18720 | 市区     | 市镇医院东配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18721 | 市区     | 南路灯泵配变  | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 18722 | 市区     | 张镇桥宾馆配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18723 | 市区     | 张镇桥排配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18724 | 市区     | 齐坝配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18725 | 市区     | 香花桥三配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18726 | 市区     | 市镇东九配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18727 | 市区     | 陆园西配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18728 | 市区     | 冬青东配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18729 | 市区     | 溪南村委    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18730 | 市区     | 电机厂配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18731 | 市区     | 李家巷二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18732 | 市区     | 陆区药店配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18733 | 市区     | 市镇三七配变      | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 18734 | 市区     | 红旗配变        | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 18735 | 市区     | 中心小学六配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18736 | 市区     | 大世界歌厅配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18737 | 市区     | 安阳楼配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18738 | 市区     | 陆中南路配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18739 | 市区     | 钱威路灯二配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18740 | 市区     | 10kV 乐多站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18741 | 市区     | 211 工地      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18742 | 市区     | 10kV 乐多站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 18743 | 市区     | 金昊胶粘配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18744 | 市区     | 尹城南配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18745 | 市区     | 尹城北配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18746 | 市区     | 钢管甲         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18747 | 市区     | 钢管乙配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18748 | 市区     | 威华配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18749 | 市区     | 华歧强巷配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18750 | 市区     | 杭家旦配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18751 | 市区     | 齿轮厂三配变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 18752 | 市区     | 交管所二配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18753 | 市区     | 新高中配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18754 | 市区     | 王傲里配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18755 | 市区     | 许东二配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18756 | 市区     | 钱西配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18757 | 市区     | 锦绣苑配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18758 | 市区     | 邵前居配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18759 | 市区     | 油车里三配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18760 | 市区     | 国道配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18761 | 市区     | 汇龙新村配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18762 | 市区     | 钢管厂三配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18763 | 市区     | 许巷泵三配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18764 | 市区     | 冯巷六配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18765 | 市区     | 斯达电器配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18766 | 市区     | 刘邹配变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 18767 | 市区     | 寄巷三变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18768 | 市区     | 城塘中配变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 18769 | 市区     | 纵横变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18770 | 市区     | 南巷变配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18771 | 市区     | 丁家三配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18772 | 市区     | 后庄二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18773 | 市区     | 江湾里配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18774 | 市区     | 收费站二配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18775 | 市区     | 邵古桥配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18776 | 市区     | 南蒋巷配变  | 10       | 250       | 183          | 183             |
| 18777 | 市区     | 喷漆厂配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18778 | 市区     | 桃园八配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18779 | 市区     | 冯巷四配变            | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 18780 | 市区     | 炉件厂配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18781 | 市区     | 10kV 春满园 1#站 T1  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 18782 | 市区     | 船用辅机厂            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18783 | 市区     | 绫丰               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18784 | 市区     | 杨介村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18785 | 市区     | 新兴一村配变           | 10       | 315       | 226          | 226             |
| 18786 | 市区     | 徐贵桥排配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18787 | 市区     | 小陶配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18788 | 市区     | 新苑公司配变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 18789 | 市区     | 新苑公司二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18790 | 市区     | 10kV 花苑新村 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 18791 | 市区     | 供销公司配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18792 | 市区     | 正明路灯配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18793 | 市区     | 铸件厂配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18794 | 市区     | 正明村委配变           | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 18795 | 市区     | 新范二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18796 | 市区     | 10kV 馨城 3#站 T3   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 18797 | 市区     | 10kV 馨城 3#站 T1   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 18798 | 市区     | 10kV 馨城 4#站 T1   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 18799 | 市区     | 10kV 馨城 4#站 T4   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 18800 | 市区     | 邓李二配变            | 10       | 200       | 80           | 80              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18801 | 市区     | 邓李一配变   | 10       | 400       | 274          | 274             |
| 18802 | 市区     | 微管配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18803 | 市区     | 支巷南二    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18804 | 市区     | 预制场二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18805 | 市区     | 威武巷浦巷配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18806 | 市区     | 华苑新村配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18807 | 市区     | 新苑公司三配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18808 | 市区     | 许巷九配变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 18809 | 市区     | 冯巷十四配变  | 10       | 50        | 40           | 40              |
| 18810 | 市区     | 大栈岸泵配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18811 | 市区     | 岸底北     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18812 | 市区     | 长巷一配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18813 | 市区     | 新村十一配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18814 | 市区     | 葑庄一配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18815 | 市区     | 庄村二配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18816 | 市区     | 葑庄三配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18817 | 市区     | 玉东二配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18818 | 市区     | 东柳一配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18819 | 市区     | 后故里丙配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18820 | 市区     | 后故里甲配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18821 | 市区     | 塘村原配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18822 | 市区     | 前故里南配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18823 | 市区     | 前故里配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18824 | 市区     | 铸件厂二变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18825 | 市区     | 盛岸路灯配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18826 | 市区     | 天一机电配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18827 | 市区     | 冯巷三配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18828 | 市区     | 奥化二配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18829 | 市区     | 后叙配变   | 10       | 200       | 117          | 117             |
| 18830 | 市区     | 冬青西配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18831 | 市区     | 球铁北配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18832 | 市区     | 球铁南配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18833 | 市区     | 下院西配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18834 | 市区     | 范家巷二配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18835 | 市区     | 陆巷十二配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18836 | 市区     | 金降巷三配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18837 | 市区     | 尤巷六配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18838 | 市区     | 二闸口东配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18839 | 市区     | 蓉联四配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18840 | 市区     | 蓉联二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18841 | 市区     | 刘东二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18842 | 市区     | 范庄四配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18843 | 市区     | 范庄六配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18844 | 市区     | 范庄三配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18845 | 市区     | 降上二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18846 | 市区     | 曹家塘二   | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18847 | 市区     | 张村北配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18848 | 市区     | 对巷      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18849 | 市区     | 毛村      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18850 | 市区     | 华新村委    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18851 | 市区     | 周基头配变   | 10       | 250       | 188          | 188             |
| 18852 | 市区     | 肖尤配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18853 | 市区     | 下旺配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18854 | 市区     | 高架路灯二   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18855 | 市区     | 杨村配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18856 | 市区     | 油压一配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18857 | 市区     | 杨村泵配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18858 | 市区     | 油压成套配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18859 | 市区     | 油压二配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18860 | 市区     | 丁塔村配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18861 | 市区     | 锡北灯配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18862 | 市区     | 陈巷新村配变  | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 18863 | 市区     | 农贸市场加配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18864 | 市区     | 友联二配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18865 | 市区     | 杨西村     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18866 | 市区     | 大村配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18867 | 市区     | 永安配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18868 | 市区     | 中支路     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 18869 | 市区     | 东林      | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18870 | 市区     | 育才路    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 18871 | 市区     | 山下西    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18872 | 市区     | 山下二变配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18873 | 市区     | 南山下配变  | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 18874 | 市区     | 石柱岸西配变 | 10       | 400       | 169          | 169             |
| 18875 | 市区     | 六堡里配变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 18876 | 市区     | 六堡北配变  | 10       | 400       | 265          | 265             |
| 18877 | 市区     | 六堡西    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 18878 | 市区     | 盛巷配变   | 10       | 400       | 317          | 317             |
| 18879 | 市区     | 第一水厂配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18880 | 市区     | 庵东配变   | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 18881 | 市区     | 朝东二配变  | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 18882 | 市区     | 后巷八配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18883 | 市区     | 前巷六配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18884 | 市区     | 江西岸配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18885 | 市区     | 利农桥配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18886 | 市区     | 运动厂配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18887 | 市区     | 西三新村配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18888 | 市区     | 后降东配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18889 | 市区     | 降东二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18890 | 市区     | 鱼池南配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18891 | 市区     | 水利站三配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18892 | 市区     | 二场配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18893 | 市区     | 二养殖场配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18894 | 市区     | 宜兴岸配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18895 | 市区     | 大支路南    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18896 | 市区     | 西街中巷    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18897 | 市区     | 化工设备厂配变 | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 18898 | 市区     | 中胡庄配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18899 | 市区     | 公岸东配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18900 | 市区     | 丁吕配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18901 | 市区     | 吕巷刘配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18902 | 市区     | 管公岸配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18903 | 市区     | 丁塔东配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18904 | 市区     | 驳岸配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18905 | 市区     | 刁庄东岸配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18906 | 市区     | 西村刘     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18907 | 市区     | 刁庄桥配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18908 | 市区     | 花渡岸配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18909 | 市区     | 小岸里配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18910 | 市区     | 邵家配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18911 | 市区     | 盛巷西     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18912 | 市区     | 花园村配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18913 | 市区     | 堰桥村     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18914 | 市区     | 宾馆三变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18915 | 市区     | 花园里一配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18916 | 市区     | 汤家巷配变          | 10       | 400       | 258          | 258             |
| 18917 | 市区     | 杨树头配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18918 | 市区     | 石柱岸配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18919 | 市区     | 花园村二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18920 | 市区     | 刘西二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18921 | 市区     | 10kV 复地 1#站 T3 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 18922 | 市区     | 农科站二变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18923 | 市区     | 东徐巷配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18924 | 市区     | 前冯配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18925 | 市区     | 冯巷五配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18926 | 市区     | 顺昌配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18927 | 市区     | 阳山村委配变         | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 18928 | 市区     | 后李庄配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18929 | 市区     | 住基村湖西配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18930 | 市区     | 张庄二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18931 | 市区     | 旺房             | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 18932 | 市区     | 沈介里三配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18933 | 市区     | 住基鱼池配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18934 | 市区     | 淀粉配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18935 | 市区     | 大长圩二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18936 | 市区     | 毛公岸配变          | 10       | 400       | 172          | 172             |
| 18937 | 市区     | 新雅路二配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18938 | 市区     | 火炬徐城配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18939 | 市区     | 古西配变   | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 18940 | 市区     | 费北配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18941 | 市区     | 松林配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18942 | 市区     | 杨树岸泵配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18943 | 市区     | 火炬祁巷配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18944 | 市区     | 顾巷五配变  | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 18945 | 市区     | 火炬村配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18946 | 市区     | 东降六配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18947 | 市区     | 南洋湖配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18948 | 市区     | 养殖场配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18949 | 市区     | 南阳湖配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18950 | 市区     | 大舍头配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18951 | 市区     | 大长圩配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18952 | 市区     | 裕东配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18953 | 市区     | 刘巷配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18954 | 市区     | 西清路口   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18955 | 市区     | 后中配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18956 | 市区     | 后场二配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18957 | 市区     | 南街     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18958 | 市区     | 童徐巷    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 18959 | 市区     | 青联长巷配变 | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 18960 | 市区     | 杨家桥    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18961 | 市区     | 黄家巷    | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18962 | 市区     | 金属材料厂配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18963 | 市区     | 多科工程配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18964 | 市区     | 后刘配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18965 | 市区     | 烘漆厂配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18966 | 市区     | 东方红配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18967 | 市区     | 府村弄配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18968 | 市区     | 红旗排泵配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18969 | 市区     | 吕巷配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18970 | 市区     | 工贸配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18971 | 市区     | 戈巷三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18972 | 市区     | 冯巷二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18973 | 市区     | 仓桥配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18974 | 市区     | 卫家巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18975 | 市区     | 东降头配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18976 | 市区     | 堰新               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18977 | 市区     | 10kV 陈新 5#箱变 T1  | 10       | 200       | 155          | 155             |
| 18978 | 市区     | 10kV 大船桥 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18979 | 市区     | 奶粉厂配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18980 | 市区     | 10kV 大船桥 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 18981 | 市区     | 杨仓渡一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18982 | 市区     | 惠瑞净化配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18983 | 市区     | 藕塘派出所            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18984 | 市区     | 兰新包装             | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 18985 | 市区     | 东陈巷配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18986 | 市区     | 电缆专件    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18987 | 市区     | 渔业二配变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 18988 | 市区     | 北鱼配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18989 | 市区     | 南站二配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18990 | 市区     | 曙光电器厂配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18991 | 市区     | 东泾闸配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18992 | 市区     | 二闸泵配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18993 | 市区     | 电站五     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18994 | 市区     | 电配厂配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18995 | 市区     | 旺村      | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 18996 | 市区     | 贝沙桥二配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 18997 | 市区     | 匡桥头泵配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18998 | 市区     | 化工厂十配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 18999 | 市区     | 金巷三配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19000 | 市区     | 强巷排泵配变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 19001 | 市区     | 村前村配变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 19002 | 市区     | 新民村配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19003 | 市区     | 陈巷八配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19004 | 市区     | 金巷二配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19005 | 市区     | 高陈巷二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19006 | 市区     | 顾巷六配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19007 | 市区     | 朱巷泵     | 10       | 200       | 138          | 138             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19008 | 市区     | 水利服务配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19009 | 市区     | 朱新巷配变            | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 19010 | 市区     | 苏排泵配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19011 | 市区     | 丁西配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19012 | 市区     | 丁巷八配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19013 | 市区     | 范巷四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19014 | 市区     | 强家配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19015 | 市区     | 住基泵配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19016 | 市区     | 弄里三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19017 | 市区     | 10kV 书香桃苑 1#站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 19018 | 市区     | 东村二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19019 | 市区     | 农科站配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19020 | 市区     | 房产公司三配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19021 | 市区     | 老公房配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19022 | 市区     | 高车渡配变            | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 19023 | 市区     | 红星桥              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19024 | 市区     | 后夏配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19025 | 市区     | 天一村前夏配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19026 | 市区     | 吴巷六配变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 19027 | 市区     | 凤翔路配变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 19028 | 市区     | 麦芽厂泵配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19029 | 市区     | 市镇七一             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19030 | 市区     | 市镇八七             | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19031 | 市区     | 10kV 松竹苑站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19032 | 市区     | 10kV 林陆巷 1#站 T1  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 19033 | 市区     | 10kV 书香桃苑 2#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19034 | 市区     | 高陈巷配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19035 | 市区     | 钟巷配变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 19036 | 市区     | 钟巷二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19037 | 市区     | 育才新村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19038 | 市区     | 凤翔路口配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19039 | 市区     | 杨丰配变             | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 19040 | 市区     | 强家渡二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19041 | 市区     | 强家渡一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19042 | 市区     | 建工里配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19043 | 市区     | 新区一配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19044 | 市区     | 欣兴针织厂            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19045 | 市区     | 席巷排涝站            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19046 | 市区     | 天一大队             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19047 | 市区     | 排水处理处配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19048 | 市区     | 林陆巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19049 | 市区     | 华巷配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19050 | 市区     | 仁前配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19051 | 市区     | 马巷六变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19052 | 市区     | 市镇               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19053 | 市区     | 国庆配变             | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19054 | 市区     | 老街配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19055 | 市区     | 水厂十一配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19056 | 市区     | 医院六配变   | 10       | 400       | 272          | 272             |
| 19057 | 市区     | 火炬芦荡配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19058 | 市区     | 保健菜场配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19059 | 市区     | 邵巷五配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19060 | 市区     | 保健左舍里配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19061 | 市区     | 农药厂泵    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19062 | 市区     | 水厂六配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19063 | 市区     | 后潘配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19064 | 市区     | 出新电镀配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19065 | 市区     | 堰桥开发四变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19066 | 市区     | 南芦荡配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19067 | 市区     | 开元庄配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19068 | 市区     | 戴家二配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19069 | 市区     | 保健新村配变  | 10       | 400       | 274          | 274             |
| 19070 | 市区     | 田舍新配变   | 10       | 400       | 211          | 211             |
| 19071 | 市区     | 修配厂配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19072 | 市区     | 许巷十二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19073 | 市区     | 浜口桥配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19074 | 市区     | 支巷二配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19075 | 市区     | 潘后配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19076 | 市区     | 出新配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19077 | 市区     | 潘巷配变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 19078 | 市区     | 新区五配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19079 | 市区     | 公用三配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19080 | 市区     | 塘岸配变    | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 19081 | 市区     | 后丁庄配变   | 10       | 400       | 188          | 188             |
| 19082 | 市区     | 蒋巷水厂配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19083 | 市区     | 倪巷配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19084 | 市区     | 保健修甫配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19085 | 市区     | 水厂八配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19086 | 市区     | 王巷九配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19087 | 市区     | 夏家桥配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19088 | 市区     | 勤丰新村配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19089 | 市区     | 镇北新村二配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19090 | 市区     | 蔡西配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19091 | 市区     | 蔡前配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19092 | 市区     | 石岗上配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19093 | 市区     | 三好配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19094 | 市区     | 唐公岸西配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19095 | 市区     | 李前庄配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19096 | 市区     | 前介配变    | 10       | 400       | 231          | 231             |
| 19097 | 市区     | 杨家村配变   | 10       | 400       | 271          | 271             |
| 19098 | 市区     | 前杨湖配变   | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 19099 | 市区     | 古东配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19100 | 市区     | 西圩配变             | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 19101 | 市区     | 圩巷配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19102 | 市区     | 浜头三配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19103 | 市区     | 冯家岸泵配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19104 | 市区     | 10kV 惠丰 8#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19105 | 市区     | 10kV 惠丰 8#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19106 | 市区     | 金家岩配变            | 10       | 400       | 316          | 316             |
| 19107 | 市区     | 10kV 高潮 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 481          | 481             |
| 19108 | 市区     | 谢家尖泵配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19109 | 市区     | 10kV 悦湖 6#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19110 | 市区     | 上舍四变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19111 | 市区     | 10kV 美悦华庭 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19112 | 市区     | 10kV 新阳光 38#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19113 | 市区     | 高通配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19114 | 市区     | 10kV 高潮 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19115 | 市区     | 10kV 高潮 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19116 | 市区     | 10kV 陆邸站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19117 | 市区     | 10kV 陆邸站 T3      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19118 | 市区     | 10kV 陆邸站 T4      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19119 | 市区     | 10kV 陆邸站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19120 | 市区     | 10kV 文湖苑 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19121 | 市区     | 10kV 高潮 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19122 | 市区     | 10kV 高潮 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19123 | 市区     | 粮管所八配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19124 | 市区     | 10kV 高潮 6#箱变 T1  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19125 | 市区     | 10kV 昕悦华庭 7#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19126 | 市区     | 10kV 玉龙 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19127 | 市区     | 华歧村溪巷配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19128 | 市区     | 马卫甲二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19129 | 市区     | 10kV 太平洋 11#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19130 | 市区     | 10kV 新渎苑 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19131 | 市区     | 10kV 天锦 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19132 | 市区     | 10kV 孟里 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19133 | 市区     | 10kV 孟里 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19134 | 市区     | 10kV 孟里 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19135 | 市区     | 10kV 孟里 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19136 | 市区     | 10kV 孟里 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19137 | 市区     | 10kV 孟里 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19138 | 市区     | 10kV 孟里 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19139 | 市区     | 10kV 孟里 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19140 | 市区     | 10kV 孟里 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19141 | 市区     | 刘西南乙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19142 | 市区     | 10kV 新盛花苑 7#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19143 | 市区     | 10kV 舜柯南园 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19144 | 市区     | 崔巷配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19145 | 市区     | 锦塘配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19146 | 市区     | 10kV 铂雅澜庭 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19147 | 市区     | 10kV 塘头 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19148 | 市区     | 10kV 玉龙 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19149 | 市区     | 10kV 孟里 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19150 | 市区     | 10kV 孟里 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19151 | 市区     | 10kV 孟里 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19152 | 市区     | 10kV 孟里 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19153 | 市区     | 10kV 孟里 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19154 | 市区     | 10kV 孟里 5#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19155 | 市区     | 10kV 孟里 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19156 | 市区     | 宏瑋配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19157 | 市区     | 模范桥三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19158 | 市区     | 10kV 常春名邸 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19159 | 市区     | 天主堂二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19160 | 市区     | 10kV 东司 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 494          | 494             |
| 19161 | 市区     | 10kV 解放 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19162 | 市区     | 金鸡墩配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19163 | 市区     | 新叁二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19164 | 市区     | 10kV 太平洋 12#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19165 | 市区     | 10kV 悦湖 7#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19166 | 市区     | 星开配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19167 | 市区     | 10kV 范东 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19168 | 市区     | 10kV 洋溪华庭站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19169 | 市区     | 张祝巷配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19170 | 市区     | 线厂配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19171 | 市区     | 民主塑料二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19172 | 市区     | 小高巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19173 | 市区     | 10kV 晨光晓园 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19174 | 市区     | 10KV 振染 8#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19175 | 市区     | 长城色织厂            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19176 | 市区     | 南水渠新村配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19177 | 市区     | 10kV 陆区 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19178 | 市区     | 10kV 陆区 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19179 | 市区     | 10kV 陆区 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19180 | 市区     | 10kV 晨光和园 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19181 | 市区     | 10kV 新阳光 35#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19182 | 市区     | 10kV 新阳光 35#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19183 | 市区     | 10kV 新阳光 35#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19184 | 市区     | 10kV 新阳光 35#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19185 | 市区     | 杨后二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19186 | 市区     | 10kV 橡树湾 14#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19187 | 市区     | 10kV 刁庄 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19188 | 市区     | 10kV 隆祁 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19189 | 市区     | 10kV 东育 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 492          | 492             |
| 19190 | 市区     | 10kV 美悦华庭 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19191 | 市区     | 10kV 和著雅苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19192 | 市区     | 大利巷四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19193 | 市区     | 10kV 都荟名邸 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19194 | 市区     | 10kV 明桂雅庭 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19195 | 市区     | 10kV 新阳光 36#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19196 | 市区     | 王泵配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19197 | 市区     | 10kV 西羲里 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19198 | 市区     | 10kV 新阳光 36#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19199 | 市区     | 10kV 堰新苑 17#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19200 | 市区     | 10kV 新阳光 36#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19201 | 市区     | 10kV 新阳光 36#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19202 | 市区     | 佳年制衣             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19203 | 市区     | 华圻小学配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19204 | 市区     | 双庙村委配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19205 | 市区     | 10kV 绿化 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19206 | 市区     | 10kV 星麓名邸 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19207 | 市区     | 10kV 太平洋 12#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19208 | 市区     | 10kV 桃盛 9#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19209 | 市区     | 10kV 堰沃 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19210 | 市区     | 10kV 堰沃 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19211 | 市区     | 10kV 堰沃 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19212 | 市区     | 10kV 堰沃 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19213 | 市区     | 黄甘浜配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19214 | 市区     | 10kV 锡溪名邸 7#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19215 | 市区     | 10kV 亿丰 6#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19216 | 市区     | 葛巷三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19217 | 市区     | 10kV 端桥 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19218 | 市区     | 10kV 锦绣广场 1#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19219 | 市区     | 百兴毛绒配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19220 | 市区     | 10kV 铂雅澜庭 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19221 | 市区     | 10kV 茂桥 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19222 | 市区     | 10kV 云辉澜庭 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19223 | 市区     | 石园三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19224 | 市区     | 10kV 美璟澜庭 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19225 | 市区     | 市镇新配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19226 | 市区     | 10kV 亿丰 7#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19227 | 市区     | 回收站配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19228 | 市区     | 立志金属配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19229 | 市区     | 西栅三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19230 | 市区     | 10kV 金玥湾 7#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19231 | 市区     | 20kV 张镇桥 4#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 19232 | 市区     | 20kV 张镇桥 4#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 19233 | 市区     | 丰友配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19234 | 市区     | 站南壹配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19235 | 市区     | 10kV 北洋湖 8#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19236 | 市区     | 污联配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19237 | 市区     | 红联配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19238 | 市区     | 10kV 玉祁之家 1#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19239 | 市区     | 贾家巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19240 | 市区     | 10kV 惠漳家园 1#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19241 | 市区     | 装卸配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19242 | 市区     | 10kV 都荟名邸 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19243 | 市区     | 10kV 金玥湾 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19244 | 市区     | 10kV 堰新 13#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19245 | 市区     | 10kV 雍荣院 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19246 | 市区     | 10kV 晨光晓园 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19247 | 市区     | 10kV 雍荣院 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19248 | 市区     | 勤丰四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19249 | 市区     | 10kV 堰新苑 18#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19250 | 市区     | 尤巷               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19251 | 市区     | 10kV 都荟名邸 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19252 | 市区     | 10kV 前玉 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19253 | 市区     | 10kV 西羲里 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19254 | 市区     | 10kV 悦湖 9#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19255 | 市区     | 汤巷泵配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19256 | 市区     | 10kV 云溪名筑 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19257 | 市区     | 10kV 高渎 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19258 | 市区     | 城塘北一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19259 | 市区     | 跳前一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19260 | 市区     | 大龙三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19261 | 市区     | 耐力配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19262 | 市区     | 10kV 铂雅澜庭 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19263 | 市区     | 龚巷居配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19264 | 市区     | 邓西二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19265 | 市区     | 宇鼎机械配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19266 | 市区     | 10KV 振染 10#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19267 | 市区     | 10kV 新洲七期 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19268 | 市区     | 福汇配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19269 | 市区     | 容盛配变             | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 19270 | 市区     | 10kV 辰学雅园 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19271 | 市区     | 10kV 雍荣院 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19272 | 市区     | 10kV 绿地 2#站 T1   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 19273 | 市区     | 10kV 绿地 2#站 T2   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 19274 | 市区     | 跳前二配变            | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 19275 | 市区     | 10kV 北洋湖 6#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19276 | 市区     | 10kV 春光苑 8#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19277 | 市区     | 石壹南配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19278 | 市区     | 众丰配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19279 | 市区     | 梅泾二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19280 | 市区     | 新南居配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19281 | 市区     | 驳岸北配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19282 | 市区     | 波云机械配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19283 | 市区     | 10kV 辰学雅园 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19284 | 市区     | 二区配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19285 | 市区     | 洑巷南配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19286 | 市区     | 村委十二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19287 | 市区     | 跳后配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19288 | 市区     | 西头段配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19289 | 市区     | 新屋村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19290 | 市区     | 角落村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19291 | 市区     | 戴家头配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19292 | 市区     | 幼儿园九配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19293 | 市区     | 黄泥坝十五配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19294 | 市区     | 黄泥坝十六配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19295 | 市区     | 黄泥坝十七配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19296 | 市区     | 10kV 麓鸣雅苑 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19297 | 市区     | 10kV 栖景澜园 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19298 | 市区     | 10kV 凤栖雅苑 1#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19299 | 市区     | 10kV 西羲里 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19300 | 市区     | 华蓝配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19301 | 市区     | 胡貳配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19302 | 市区     | 王巷中二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19303 | 市区     | 10kV 栖景澜园 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19304 | 市区     | 10kV 正明 7#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19305 | 市区     | 西严配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19306 | 市区     | 东顺苑 9#站 T4       | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19307 | 市区     | 10kV 丁香 12#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19308 | 市区     | 10kV 丁香 12#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19309 | 市区     | 黄泥坝四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19310 | 市区     | 黄泥坝五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19311 | 市区     | 黄泥坝六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19312 | 市区     | 黄泥坝七配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19313 | 市区     | 黄泥坝十三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19314 | 市区     | 黄泥坝十四配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19315 | 市区     | 10kV 藕乐汇站 T1     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19316 | 市区     | 10kV 藕乐汇站 T2     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19317 | 市区     | 10kV 汀兰溪苑 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19318 | 市区     | 10kV 新华 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 481          | 481             |
| 19319 | 市区     | 10kV 新阳光 42#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19320 | 市区     | 杨家旦配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19321 | 市区     | 土方配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19322 | 市区     | 10kV 苏庙 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19323 | 市区     | 民壹乙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19324 | 市区     | 长巷三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19325 | 市区     | 菜场十八配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19326 | 市区     | 黄泥坝九配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19327 | 市区     | 黄泥坝十配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19328 | 市区     | 10kV 华圻 2#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19329 | 市区     | 球铁东配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19330 | 市区     | 钦阳配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19331 | 市区     | 10kV 静学和鸣 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19332 | 市区     | 春来竞丰配变           | 20       | 400       | 320          | 320             |
| 19333 | 市区     | 戴歧排泵配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19334 | 市区     | 10kV 正阳 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19335 | 市区     | 水厂十六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19336 | 市区     | 10kV 丁香 13#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19337 | 市区     | 10kV 丁香 13#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19338 | 市区     | 10kV 丁香 13#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19339 | 市区     | 10kV 丁香 13#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19340 | 市区     | 10kV 丁香 14#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19341 | 市区     | 10kV 丁香 14#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19342 | 市区     | 10kV 丁香 14#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19343 | 市区     | 10kV 丁香 14#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19344 | 市区     | 10kV 凤天美庭 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19345 | 市区     | 10kV 后村 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19346 | 市区     | 东顺苑 7#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19347 | 市区     | 10kV 缦悦名邸 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19348 | 市区     | 10kV 晨光静园 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19349 | 市区     | 10kV 锡溪名邸 9#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19350 | 市区     | 10kV 常隆 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19351 | 市区     | 10kV 枫荟溪苑 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19352 | 市区     | 10kV 复地 9#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19353 | 市区     | 10kV 复地 9#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19354 | 市区     | 10kV 复地 9#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19355 | 市区     | 10kV 复地 9#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19356 | 市区     | 10kV 后村 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19357 | 市区     | 华歧村强巷配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19358 | 市区     | 二心配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19359 | 市区     | 10kV 辰学雅园 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19360 | 市区     | 10kV 行星 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19361 | 市区     | 10kV 学府上院 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19362 | 市区     | 10kV 融域 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19363 | 市区     | 10kV 融域 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19364 | 市区     | 10kV 桃泉 12#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19365 | 市区     | 10kV 别墅 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 490          | 490             |
| 19366 | 市区     | 西漳六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19367 | 市区     | 砖场二配变            | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 19368 | 市区     | 10kV 亿丰 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19369 | 市区     | 10kV 晨光静园 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19370 | 市区     | 10kV 麓鸣雅苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19371 | 市区     | 10kV 麓鸣雅苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19372 | 市区     | 10kV 麓鸣雅苑 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19373 | 市区     | 拓新配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19374 | 市区     | 俞北配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19375 | 市区     | 村委六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19376 | 市区     | 机貳配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19377 | 市区     | 陆区北配变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19378 | 市区     | 西阳庄一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19379 | 市区     | 西阳庄二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19380 | 市区     | 周枕路二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19381 | 市区     | 陈巷村二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19382 | 市区     | 10kV 金岸 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19383 | 市区     | 10kV 金岸 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19384 | 市区     | 10kV 金岸世家 2#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19385 | 市区     | 10kV 金岸世家 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19386 | 市区     | 玉蓉配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19387 | 市区     | 新貳配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19388 | 市区     | 蓉联居配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19389 | 市区     | 南联配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19390 | 市区     | 东貳二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19391 | 市区     | 降南               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19392 | 市区     | 宋庄配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19393 | 市区     | 桥西三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19394 | 市区     | 前巷西配变            | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 19395 | 市区     | 寺头街              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19396 | 市区     | 10kV 百好锦园 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19397 | 市区     | 10kV 百好锦园 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19398 | 市区     | 10kV 嘉寓 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19399 | 市区     | 中鹏西配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19400 | 市区     | 唐家三              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19401 | 市区     | 胜利桥二             | 10       | 200       | 122          | 122             |
| 19402 | 市区     | 10kV 花苑新村 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19403 | 市区     | 10kV 嘉寓 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19404 | 市区     | 清水洞配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19405 | 市区     | 大滩配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19406 | 市区     | 天津岸配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19407 | 市区     | 后汤东              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19408 | 市区     | 火郭二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19409 | 市区     | 费家弄一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19410 | 市区     | 堰力配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19411 | 市区     | 10kV 新渎苑 1#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19412 | 市区     | 10kV 新渎苑 1#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19413 | 市区     | 五角场配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19414 | 市区     | 10kV 新阳光 4#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19415 | 市区     | 10kV 新阳光 4#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19416 | 市区     | 10kV 新阳光 4#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19417 | 市区     | 韩家巷配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19418 | 市区     | 街贰配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19419 | 市区     | 幼儿园四配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19420 | 市区     | 城西配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19421 | 市区     | 青城配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19422 | 市区     | 顾巷四配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19423 | 市区     | 20kV 洋溪 3#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 19424 | 市区     | 20kV 洋溪 3#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 19425 | 市区     | 三坝头配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19426 | 市区     | 10kV 嘉寓 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19427 | 市区     | 10kV 嘉寓 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19428 | 市区     | 10kV 嘉寓 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19429 | 市区     | 10kV 嘉寓 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19430 | 市区     | 10kV 嘉寓 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19431 | 市区     | 人民桥            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19432 | 市区     | 农中配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19433 | 市区     | 开壹配变           | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 19434 | 市区     | 10kV 顺驰 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19435 | 市区     | 10kV 顺驰 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19436 | 市区     | 10kV 顺驰 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19437 | 市区     | 10kV 顺驰 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19438 | 市区     | 10kV 顺驰 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19439 | 市区     | 10kV 顺驰 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19440 | 市区     | 10kV 嘉寓 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19441 | 市区     | 丁家郭配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19442 | 市区     | 10kV 顺驰 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19443 | 市区     | 龙潭三配变          | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 19444 | 市区     | 后蒋配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19445 | 市区     | 桃园西配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19446 | 市区     | 新街东配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19447 | 市区     | 蒋巷四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19448 | 市区     | 桥北三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19449 | 市区     | 吕家配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19450 | 市区     | 三电二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19451 | 市区     | 北环路二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19452 | 市区     | 田庄巷二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19453 | 市区     | 戏貳配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19454 | 市区     | 渔业四配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19455 | 市区     | 西园配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19456 | 市区     | 毛巷二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19457 | 市区     | 严一配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19458 | 市区     | 中心小学四配变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 19459 | 市区     | 20kV 新盛花园 2#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 19460 | 市区     | 10kV 百大 2#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19461 | 市区     | 10kV 蓝城 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19462 | 市区     | 10kV 蓝城 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19463 | 市区     | 10kV 蓝城 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19464 | 市区     | 10kV 蓝城 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19465 | 市区     | 20kV 新盛花园 2#站 T2 | 20       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 19466 | 市区     | 20kV 德院 1#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 19467 | 市区     | 20kV 德院 2#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19468 | 市区     | 20kV 德院 3#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 19469 | 市区     | 20kV 德院 3#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 19470 | 市区     | 费家弄二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19471 | 市区     | 费家弄三配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19472 | 市区     | 魏巷居配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19473 | 市区     | 烧窑巷配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19474 | 市区     | 堰桥路三配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19475 | 市区     | 堰桥路 4#         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19476 | 市区     | 10kV 高达 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19477 | 市区     | 10kV 高达 1#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19478 | 市区     | 路桥北配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19479 | 市区     | 后花园二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19480 | 市区     | 前三巷            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19481 | 市区     | 医院北配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19482 | 市区     | 钱供             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19483 | 市区     | 水埭上配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19484 | 市区     | 华新村委一变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19485 | 市区     | 排水配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19486 | 市区     | 北张配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19487 | 市区     | 北蚁浜配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19488 | 市区     | 10kV 明发 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19489 | 市区     | 10kV 明发 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19490 | 市区     | 10kV 明发 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19491 | 市区     | 10kV 明发 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19492 | 市区     | 浜斗配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19493 | 市区     | 10kV 堰新 1#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19494 | 市区     | 10kV 堰新 1#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19495 | 市区     | 光明西配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19496 | 市区     | 后严配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19497 | 市区     | 木桥配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19498 | 市区     | 前刘配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19499 | 市区     | 南杨树配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19500 | 市区     | 缪古配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19501 | 市区     | 10kV 康嘉苑站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19502 | 市区     | 10kV 康嘉苑站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19503 | 市区     | 西北巷配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19504 | 市区     | 10kV 堰新 2#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19505 | 市区     | 10kV 堰新 2#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19506 | 市区     | 10kV 堰新 3#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19507 | 市区     | 10kV 堰新 3#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19508 | 市区     | 10kV 堰新 4#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19509 | 市区     | 10kV 堰新 4#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19510 | 市区     | 10kV 恒电 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19511 | 市区     | 路曹许配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19512 | 市区     | 后尖岸配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19513 | 市区     | 住基南配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19514 | 市区     | 张庄中配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19515 | 市区     | 前杨家配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19516 | 市区     | 政府西配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19517 | 市区     | 张菜               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19518 | 市区     | 10kV 张镇桥 9#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19519 | 市区     | 10kV 张镇桥 9#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19520 | 市区     | 10kV 张镇桥 9#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19521 | 市区     | 10kV 张镇桥 10#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19522 | 市区     | 潘巷居配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19523 | 市区     | 10kV 张镇桥 11#站 T  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19524 | 市区     | 南降配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19525 | 市区     | 刁东配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19526 | 市区     | 刁庄村委配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19527 | 市区     | 莫叁配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19528 | 市区     | 河南三配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19529 | 市区     | 盛岸二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19530 | 市区     | 惠巷小学配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19531 | 市区     | 玉彩配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19532 | 市区     | 排涝站九配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19533 | 市区     | 佐村               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19534 | 市区     | 冯巷一配变            | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 19535 | 市区     | 下高配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19536 | 市区     | 倪巷二配变            | 10       | 400       | 308          | 308             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19537 | 市区     | 塘村一配变   | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 19538 | 市区     | 三浜排泵配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19539 | 市区     | 市镇二一配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19540 | 市区     | 蓉中村委六配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19541 | 市区     | 影剧院二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19542 | 市区     | 影剧院五配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19543 | 市区     | 周枕路一配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19544 | 市区     | 敬老院十二配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19545 | 市区     | 供电配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19546 | 市区     | 井塘头配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19547 | 市区     | 龙潭二配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19548 | 市区     | 电灌站配变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 19549 | 市区     | 吴巷十一配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19550 | 市区     | 红明排泵配变  | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 19551 | 市区     | 周巷四配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19552 | 市区     | 中心小学五配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19553 | 市区     | 北郁配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19554 | 市区     | 北七袁巷配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19555 | 市区     | 荷花径配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19556 | 市区     | 高家尖二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19557 | 市区     | 高家尖泵配变  | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 19558 | 市区     | 招待所配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19559 | 市区     | 市镇五四配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19560 | 市区     | 叶巷四配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19561 | 市区     | 玉祁西街配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19562 | 市区     | 杨树园配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19563 | 市区     | 新泾配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19564 | 市区     | 粮站      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19565 | 市区     | 水塘桥配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19566 | 市区     | 永谊配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19567 | 市区     | 华家田桥配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19568 | 市区     | 石幢排泵配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19569 | 市区     | 信文机械厂配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19570 | 市区     | 魏家排涝配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19571 | 市区     | 水利管理二配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19572 | 市区     | 化工厂四配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19573 | 市区     | 办公大楼    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19574 | 市区     | 周村变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19575 | 市区     | 蒋巷十一配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19576 | 市区     | 周外圩配变   | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 19577 | 市区     | 白荡圩配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19578 | 市区     | 胡巷三配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19579 | 市区     | 邓巷三配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19580 | 市区     | 兴华机械二   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19581 | 市区     | 鑫机械     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19582 | 市区     | 余浩配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19583 | 市区     | 勤新园区    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19584 | 市区     | 华盛彩印    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19585 | 市区     | 中学六配变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 19586 | 市区     | 太湖电表配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19587 | 市区     | 天成防火    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19588 | 市区     | 吴氏医药    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19589 | 市区     | 勤新村委    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19590 | 市区     | 魏家村配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19591 | 市区     | 新吴巷配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19592 | 市区     | 吴巷排泵配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19593 | 市区     | 中降配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19594 | 市区     | 周前巷配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19595 | 市区     | 杨仓泵一配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19596 | 市区     | 卫马巷配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19597 | 市区     | 自来水厂三配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19598 | 市区     | 正明村东配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19599 | 市区     | 街南配变    | 10       | 400       | 316          | 316             |
| 19600 | 市区     | 第二中学配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19601 | 市区     | 仓场配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19602 | 市区     | 华七房配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19603 | 市区     | 老戏场配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19604 | 市区     | 曹西二配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19605 | 市区     | 水门配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19606 | 市区     | 西村三配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19607 | 市区     | 后塘巷配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19608 | 市区     | 中圩配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19609 | 市区     | 汽车站三配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19610 | 市区     | 市镇二三配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19611 | 市区     | 新村二变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19612 | 市区     | 公路养护   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19613 | 市区     | 禾田生物   | 10       | 400       | 233          | 233             |
| 19614 | 市区     | 乌金桥一   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19615 | 市区     | 新社配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19616 | 市区     | 南元机床   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19617 | 市区     | 朱巷十二   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19618 | 市区     | 红明泵    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19619 | 市区     | 叶巷五配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19620 | 市区     | 洛社排泵配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19621 | 市区     | 蔡巷六配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19622 | 市区     | 霞皋配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19623 | 市区     | 市镇六十配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19624 | 市区     | 绝缘材配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19625 | 市区     | 郭巷     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19626 | 市区     | 陈巷四变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19627 | 市区     | 织染厂配变  | 20       | 400       | 320          | 320             |
| 19628 | 市区     | 黄岸坝泵配变 | 20       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19629 | 市区     | 张巷二六配变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 19630 | 市区     | 刘巷四配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19631 | 市区     | 王巷十五配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19632 | 市区     | 前王巷配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19633 | 市区     | 村委变二配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19634 | 市区     | 永丰泵配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19635 | 市区     | 祝巷二配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19636 | 市区     | 元邦塑料配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19637 | 市区     | 前马路上配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19638 | 市区     | 马路上配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19639 | 市区     | 陈巷二十配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19640 | 市区     | 龙杰        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19641 | 市区     | 龙亨沟泵      | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 19642 | 市区     | 高石头配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19643 | 市区     | 铭洪五金机械厂配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19644 | 市区     | 邓巷村配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19645 | 市区     | 大诚配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19646 | 市区     | 大诚二配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19647 | 市区     | 惠泽配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19648 | 市区     | 供电所十一配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19649 | 市区     | 供电所九配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19650 | 市区     | 供电所八配变    | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 19651 | 市区     | 顾巷十四配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19652 | 市区     | 中圩村印配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19653 | 市区     | 教师新村二变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19654 | 市区     | 曹家巷配变  | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 19655 | 市区     | 潘家配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19656 | 市区     | 高渎排配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19657 | 市区     | 东街黄配变  | 10       | 200       | 150          | 150             |
| 19658 | 市区     | 降上配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19659 | 市区     | 黄石街配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19660 | 市区     | 降上四配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19661 | 市区     | 陈巷十三配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19662 | 市区     | 长浜配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19663 | 市区     | 南歧墩二配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19664 | 市区     | 南歧墩配变  | 10       | 400       | 231          | 231             |
| 19665 | 市区     | 杨巷七配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19666 | 市区     | 惠澄西配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19667 | 市区     | 王天堂配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19668 | 市区     | 柘堂浜二配变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 19669 | 市区     | 塘家圩配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19670 | 市区     | 街中配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19671 | 市区     | 张村二配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19672 | 市区     | 袁东配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19673 | 市区     | 邮局配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19674 | 市区     | 显像管厂配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19675 | 市区     | 胶粉厂配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19676 | 市区     | 市镇九四配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19677 | 市区     | 市镇四二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19678 | 市区     | 邓巷村二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19679 | 市区     | 铝薄厂配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19680 | 市区     | 拓塘浜村委配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19681 | 市区     | 拓塘浜配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19682 | 市区     | 鞋帽厂配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19683 | 市区     | 杨家桥村    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19684 | 市区     | 淀粉厂     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19685 | 市区     | 上乡巷     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19686 | 市区     | 陈巷十六配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19687 | 市区     | 迎龙桥二配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19688 | 市区     | 贝沙桥泵配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19689 | 市区     | 沈巷七     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19690 | 市区     | 龚巷配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19691 | 市区     | 因中      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19692 | 市区     | 唐角桥配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19693 | 市区     | 东蔡配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19694 | 市区     | 云海服饰    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19695 | 市区     | 五金巷配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19696 | 市区     | 洋房小区配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19697 | 市区     | 张公峰泵    | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19698 | 市区     | 林庄村     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19699 | 市区     | 林庄西     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19700 | 市区     | 庄巷      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 19701 | 市区     | 林庄泵     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 19702 | 市区     | 林村      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19703 | 市区     | 液化气站    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19704 | 市区     | 商业社配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19705 | 市区     | 营业所一配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19706 | 市区     | 营业所二配变  | 10       | 400       | 243          | 243             |
| 19707 | 市区     | 贝府配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19708 | 市区     | 石塘湾村配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19709 | 市区     | 东升配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19710 | 市区     | 宝庆配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19711 | 市区     | 市镇变五配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19712 | 市区     | 村上配变    | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 19713 | 市区     | 孟里配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19714 | 市区     | 锦绣花园二配变 | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 19715 | 市区     | 市镇三一配变  | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 19716 | 市区     | 陆巷葑配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19717 | 市区     | 秦巷西街配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19718 | 市区     | 祠堂巷配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19719 | 市区     | 秦巷菜场配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19720 | 市区     | 后底巷配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19721 | 市区     | 万佳变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19722 | 市区     | 市镇     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19723 | 市区     | 秋巷     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19724 | 市区     | 凯勋动力   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19725 | 市区     | 横街配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19726 | 市区     | 徐巷十四配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19727 | 市区     | 东泾大队配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19728 | 市区     | 李巷十六配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19729 | 市区     | 浜头四配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19730 | 市区     | 黄西降配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19731 | 市区     | 强巷电站配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19732 | 市区     | 后东配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19733 | 市区     | 晴棉染整配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19734 | 市区     | 五村配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19735 | 市区     | 煤栈配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19736 | 市区     | 里口桥泵配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19737 | 市区     | 排涝站八配变 | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 19738 | 市区     | 亿纺织    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19739 | 市区     | 抽水站三配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19740 | 市区     | 西张东配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19741 | 市区     | 东吴弦配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19742 | 市区     | 范家庄配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19743 | 市区     | 干戈头二配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19744 | 市区     | 10kV 别墅 5#箱变 T1 | 10       | 630       | 488          | 488             |
| 19745 | 市区     | 10kV 别墅 3#箱变 T1 | 10       | 630       | 499          | 499             |
| 19746 | 市区     | 10kV 别墅 6#箱变 T1 | 10       | 630       | 488          | 488             |
| 19747 | 市区     | 鑫洪材料配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19748 | 市区     | 环境配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19749 | 市区     | 10kV 加洲 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19750 | 市区     | 10kV 加洲 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19751 | 市区     | 10kV 堰新苑 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19752 | 市区     | 10kV 堰新苑 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19753 | 市区     | 桥东三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19754 | 市区     | 桥东四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19755 | 市区     | 航校配变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 19756 | 市区     | 沿河四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19757 | 市区     | 师古桥配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19758 | 市区     | 桥南六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19759 | 市区     | 交通学校配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19760 | 市区     | 李新配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19761 | 市区     | 东浜五配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19762 | 市区     | 晓星排涝            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19763 | 市区     | 正明村委二配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19764 | 市区     | 北环路配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19765 | 市区     | 街西配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19766 | 市区     | 针织机械配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19767 | 市区     | 恒利贸易配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19768 | 市区     | 雅肪丝织配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19769 | 市区     | 10kV 金都 2#站 T1    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 19770 | 市区     | 针织厂配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19771 | 市区     | 惠达环保配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19772 | 市区     | 朱东配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19773 | 市区     | 唐巷东配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19774 | 市区     | 南村头配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19775 | 市区     | 下高二号配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19776 | 市区     | 丰达供销配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19777 | 市区     | 中蒋二配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19778 | 市区     | 林庄居               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19779 | 市区     | 大路头配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19780 | 市区     | 10kV 春满园 1#站 T3   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 19781 | 市区     | 10kV 盛岸花园 2#站 T3  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 19782 | 市区     | 10kV 盛岸花园 1#站 T3  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 19783 | 市区     | 辰依针织配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19784 | 市区     | 劳丰二               | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 19785 | 市区     | 蒋巷                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19786 | 市区     | 10kV 金惠苑五期 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19787 | 市区     | 吕口桥居配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19788 | 市区     | 10kV 馨城 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19789 | 市区     | 10kV 馨城 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19790 | 市区     | 市镇箱变 T1           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19791 | 市区     | 10kV 馨城 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19792 | 市区     | 10kV 龙栖湾 1#站 T1   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 19793 | 市区     | 10kV 吉星家园 1#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19794 | 市区     | 10kV 吉星家园 1#站 T4  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19795 | 市区     | 10kV 金惠苑五期 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19796 | 市区     | 上梅巷配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19797 | 市区     | 下裕旺配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19798 | 市区     | 西村头配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19799 | 市区     | 袁六桥配变             | 10       | 200       | 157          | 157             |
| 19800 | 市区     | 北柳巷配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19801 | 市区     | 滤清器厂箱变 T1         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 19802 | 市区     | 10kV 新惠花园 2#站 T4  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19803 | 市区     | 10kV 新惠花园 1#站 T4  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19804 | 市区     | 10kV 长宁苑六期 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19805 | 市区     | 10kV 泰富 1#站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19806 | 市区     | 10kV 泰富 1#站 T3    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19807 | 市区     | 10kV 泰富 2#站 T4    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19808 | 市区     | 10kV 泰富 2#站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19809 | 市区     | 10kV 长宁 8#站 T3    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 19810 | 市区     | 华新电器配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19811 | 市区     | 泾头浜二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19812 | 市区     | 10kV 藕乐园 2#站 T1   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19813 | 市区     | 10kV 藕乐园 3#站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 19814 | 市区     | 吴巷九配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19815 | 市区     | 五金厂配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19816 | 市区     | 古北配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19817 | 市区     | 长四房配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19818 | 市区     | 兴洲配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19819 | 市区     | 桃园六配变           | 10       | 200       | 156          | 156             |
| 19820 | 市区     | 仓西房配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19821 | 市区     | 余巷一配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19822 | 市区     | 后场三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19823 | 市区     | 10kV 百大 2#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19824 | 市区     | 10kV 长宁 1#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19825 | 市区     | 10kV 长宁 2#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19826 | 市区     | 路巷四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19827 | 市区     | 10kV 长宁 3#站 T4  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19828 | 市区     | 10kV 长宁 4#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19829 | 市区     | 10kV 长宁 3#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19830 | 市区     | 10kV 长宁 5#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19831 | 市区     | 宏泰机械制造厂         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19832 | 市区     | 三电家舍配变          | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 19833 | 市区     | 10kV 天润站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19834 | 市区     | 塘村二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19835 | 市区     | 10kV 绿地 1#站 T1  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19836 | 市区     | 东升精密配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19837 | 市区     | 新达净化配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19838 | 市区     | 前浓沿二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19839 | 市区     | 10kV 长宁 6#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19840 | 市区     | 10kV 林陆巷 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19841 | 市区     | 10kV 林陆巷 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19842 | 市区     | 小张巷              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19843 | 市区     | 苏巷中配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19844 | 市区     | 徐巷十九配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19845 | 市区     | 球敏配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19846 | 市区     | 10kV 后沈安置箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19847 | 市区     | 10kV 春来苑 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19848 | 市区     | 10kV 加洲 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19849 | 市区     | 10kV 加洲 1#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19850 | 市区     | 10kV 安阳花园站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19851 | 市区     | 10kV 天润站 T4      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19852 | 市区     | 叶巷三配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19853 | 市区     | 宋坝配变             | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 19854 | 市区     | 构犬里配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19855 | 市区     | 陈家弄二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19856 | 市区     | 上舍头配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19857 | 市区     | 唐家坝配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19858 | 市区     | 苏排配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19859 | 市区     | 戈西配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19860 | 市区     | 开一配变            | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 19861 | 市区     | 徐前配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19862 | 市区     | 王前二配变           | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 19863 | 市区     | 浜口配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19864 | 市区     | 姚家浜二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19865 | 市区     | 锦绣四村配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19866 | 市区     | 10kV 复地 1#站 T1  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 19867 | 市区     | 邓巷六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19868 | 市区     | 中蒋配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19869 | 市区     | 石人桥三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19870 | 市区     | 能源设备厂           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19871 | 市区     | 10kV 隆泉园 1#站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19872 | 市区     | 10kV 隆泉园 2#站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19873 | 市区     | 10kV 翠竹园站 T3    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 19874 | 市区     | 杨后配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19875 | 市区     | 10kV 阳山安置站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19876 | 市区     | 永安南路配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19877 | 市区     | 县油泵厂配变          | 10       | 400       | 170          | 170             |
| 19878 | 市区     | 浜口排配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19879 | 市区     | 东降四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19880 | 市区     | 粮管所六变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19881 | 市区     | 东头村二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19882 | 市区     | 教师新村一变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19883 | 市区     | 新桥头四           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19884 | 市区     | 下旺队配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19885 | 市区     | 王后配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19886 | 市区     | 10kV 前洲商贸站 T1  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 19887 | 市区     | 10kV 金都站 T2    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 19888 | 市区     | 10kV 金都 2#站 T4 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 19889 | 市区     | 10kV 金惠 1#站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19890 | 市区     | 10kV 金惠 5#站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 19891 | 市区     | 10kV 金惠 2#站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19892 | 市区     | 朱中             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19893 | 市区     | 10kV 天润北区站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19894 | 市区     | 沈家配变           | 10       | 400       | 231          | 231             |
| 19895 | 市区     | 蓉丰村一配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19896 | 市区     | 陡门乙配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19897 | 市区     | 后长巷配变          | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 19898 | 市区     | 前长巷配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19899 | 市区     | 水产二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19900 | 市区     | 商城居配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19901 | 市区     | 李巷五配变          | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 19902 | 市区     | 10kV 石塘安居站 T1  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 19903 | 市区     | 10kV 金惠 3#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19904 | 市区     | 惠山路灯配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19905 | 市区     | 向阳二配变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19906 | 市区     | 10kV 金惠 4#站 T4       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 19907 | 市区     | 北丁塔                  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19908 | 市区     | 新长铁路三                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19909 | 市区     | 电力设备厂                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19910 | 市区     | 10kV 庙洛线电机分校 4#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19911 | 市区     | 10kV 长宁苑六期 1#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19912 | 市区     | 住基新村配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19913 | 市区     | 赵家旦配变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19914 | 市区     | 万里齿轮配变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19915 | 市区     | 世帮机械配变               | 10       | 400       | 0            | 0               |
| 19916 | 市区     | 星玛机件配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19917 | 市区     | 文团配变                 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19918 | 市区     | 陆巷二配变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19919 | 市区     | 范巷七配变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19920 | 市区     | 丁塔 2                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19921 | 市区     | 化工涂料配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19922 | 市区     | 俞巷                   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19923 | 市区     | 10kV 松竹苑站 T3         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19924 | 市区     | 利达机械配变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19925 | 市区     | 阳通机械配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19926 | 市区     | 山支头                  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19927 | 市区     | 水利服务二                | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19928 | 市区     | 市镇九六            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19929 | 市区     | 万巷 2 号          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19930 | 市区     | 山峰壹配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19931 | 市区     | 10kV 顺驰 3#站 T1  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 19932 | 市区     | 10kV 青城苑 1#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19933 | 市区     | 10kV 青城苑 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19934 | 市区     | 10kV 藕乐园 1#站 T3 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 19935 | 市区     | 10kV 藕乐园 2#站 T3 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 19936 | 市区     | 10kV 藕乐园 3#站 T3 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 19937 | 市区     | 新长铁路二变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19938 | 市区     | 10kV 百大 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19939 | 市区     | 10kV 百大 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19940 | 市区     | 大龙潭配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19941 | 市区     | 大龙              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19942 | 市区     | 收费站配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19943 | 市区     | 界泾村             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19944 | 市区     | 界泾村             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19945 | 市区     | 陈家村             | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 19946 | 市区     | 李巷十一            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19947 | 市区     | 电灌站泵配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19948 | 市区     | 天授大队配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19949 | 市区     | 殷邹巷             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19950 | 市区     | 蒋巷九配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19951 | 市区     | 东巷二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19952 | 市区     | 桃园新村配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19953 | 市区     | 后花园配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19954 | 市区     | 叶巷六配变           | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 19955 | 市区     | 远翔通信配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19956 | 市区     | 徐家巷三配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19957 | 市区     | 南巷六             | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 19958 | 市区     | 竞丰              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19959 | 市区     | 华机配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19960 | 市区     | 10kV 蓝城 3#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19961 | 市区     | 10kV 蓝城 3#站 T4  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19962 | 市区     | 10kV 清水湾 1#站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 19963 | 市区     | 10kV 清水湾 1#站 T2 | 10       | 1250      | 986          | 986             |
| 19964 | 市区     | 通鑫冷弯配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19965 | 市区     | 章基闸泵变           | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 19966 | 市区     | 陈家壹配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19967 | 市区     | 青龙桥配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19968 | 市区     | 贝前              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19969 | 市区     | 马巷十             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19970 | 市区     | 马巷              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19971 | 市区     | 小学              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19972 | 市区     | 五金厂七            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19973 | 市区     | 10kV 胶南 6#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19974 | 市区     | 10kV 长宁 7#站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19975 | 市区     | 10kV 长宁 5#站 T4    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 19976 | 市区     | 10kV 盛巷二期 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19977 | 市区     | 10kV 盛巷二期 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19978 | 市区     | 丁庄菜场配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19979 | 市区     | 后张庄配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19980 | 市区     | 上巷配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19981 | 市区     | 胡中一变配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19982 | 市区     | 10kV 金惠苑五期 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19983 | 市区     | 10kV 金惠苑五期 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 19984 | 市区     | 华润配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19985 | 市区     | 唐巷十五配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19986 | 市区     | 老街中配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19987 | 市区     | 费巷 1              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19988 | 市区     | 东浜 1              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19989 | 市区     | 长春头 1             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19990 | 市区     | 许家三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19991 | 市区     | 界泾村 2#            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19992 | 市区     | 天祥                | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 19993 | 市区     | 陈巷居二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 19994 | 市区     | 陈家岸配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19995 | 市区     | 10kV 春来苑 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 19996 | 市区     | 上薛配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 19997 | 市区     | 刘庄一配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19998 | 市区     | 丁庄东配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 19999 | 市区     | 桥西六配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20000 | 市区     | 锦绣装饰             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20001 | 市区     | 前庄配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20002 | 市区     | 南红旗配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20003 | 市区     | 10kV 文曲公寓 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20004 | 市区     | 10kV 文曲公寓 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20005 | 市区     | 10kV 文曲公寓 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20006 | 市区     | 单家坝              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20007 | 市区     | 美丽家具配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20008 | 市区     | 10kV 枫渡 3#箱变 T1  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 20009 | 市区     | 10kV 枫渡 2#箱变 T1  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 20010 | 市区     | 10kV 枫渡 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 471          | 471             |
| 20011 | 市区     | 10kV 别墅 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 497          | 497             |
| 20012 | 市区     | 10kV 别墅 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 493          | 493             |
| 20013 | 市区     | 10kV 万佳福邸站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20014 | 市区     | 10kV 万佳福邸站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20015 | 市区     | 10kV 馨城 1#站 T4   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 20016 | 市区     | 10kV 馨城 2#站 T2   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 20017 | 市区     | 超大配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20018 | 市区     | 10kV 天一城 1#站 T3  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 20019 | 市区     | 10kV 天一城 2#站 T3  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20020 | 市区     | 镇北村              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20021 | 市区     | 河献村 1#           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20022 | 市区     | 河献村              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20023 | 市区     | 东头村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20024 | 市区     | 印染厂一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20025 | 市区     | 10kV 金惠苑 8#站 T4  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20026 | 市区     | 10kV 金惠苑 7#站 T4  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20027 | 市区     | 10kV 金惠苑 6#站 T4  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20028 | 市区     | 西街北一变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20029 | 市区     | 10kV 盛巷站 T1      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 20030 | 市区     | 10kV 书香桃苑 2#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20031 | 市区     | 10kV 书香桃苑 1#站 T4 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 20032 | 市区     | 10kV 林陆巷 1#站 T2  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 20033 | 市区     | 10kV 恒源 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 20034 | 市区     | 广陌配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20035 | 市区     | 大墩头二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20036 | 市区     | 杨巷东福二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20037 | 市区     | 景盛路口             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20038 | 市区     | 蒋大队              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20039 | 市区     | 后长四房             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20040 | 市区     | 西蒋巷 2            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20041 | 市区     | 10kV 隆舜园 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20042 | 市区     | 10kV 隆舜园 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20043 | 市区     | 10kV 隆舜园 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20044 | 市区     | 10kV 隆舜园 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20045 | 市区     | 云芳里配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20046 | 市区     | 陆南二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20047 | 市区     | 10kV 塘基 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 20048 | 市区     | 10kV 刁庄 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 20049 | 市区     | 飞跃花园配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20050 | 市区     | 10kV 复地 2#站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20051 | 市区     | 10kV 复地 2#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20052 | 市区     | 山南配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20053 | 市区     | 电力南配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20054 | 市区     | 电力北配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20055 | 市区     | 星火                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20056 | 市区     | 魏巷二配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20057 | 市区     | 10kV 金惠苑五期 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20058 | 市区     | 10kV 金惠苑五期 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20059 | 市区     | 10kV 绿地 3#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20060 | 市区     | 10kV 陆缘站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20061 | 市区     | 10kV 陆缘站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20062 | 市区     | 黄泥居配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20063 | 市区     | 内燃机               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20064 | 市区     | 高田村配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20065 | 市区     | 黄金坝二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20066 | 市区     | 齐古旦配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20067 | 市区     | 10kV 隆舜园 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20068 | 市区     | 横河配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20069 | 市区     | 莫家一配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20070 | 市区     | 永安北路配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20071 | 市区     | 东正南配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20072 | 市区     | 阳光二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20073 | 市区     | 对桥巷加配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20074 | 市区     | 藕上舍配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20075 | 市区     | 华一              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20076 | 市区     | 佳士利             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20077 | 市区     | 花园配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20078 | 市区     | 溪南菜场配变          | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 20079 | 市区     | 朱巷新村            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20080 | 市区     | 西栅二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20081 | 市区     | 华场东配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20082 | 市区     | 前杨配变            | 10       | 200       | 153          | 153             |
| 20083 | 市区     | 前拓泾配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20084 | 市区     | 陆区镇东配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20085 | 市区     | 风雷棚户配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20086 | 市区     | 锡容电器配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20087 | 市区     | 刘古居配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20088 | 市区     | 芦前配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20089 | 市区     | 菜场十配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20090 | 市区     | 住基里配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20091 | 市区     | 阡头泵甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20092 | 市区     | 西浜三配变            | 10       | 200       | 124          | 124             |
| 20093 | 市区     | 许唐巷配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20094 | 市区     | 北徐居配变            | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 20095 | 市区     | 杭家旦居配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20096 | 市区     | 丁巷九配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20097 | 市区     | 陶蚌二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20098 | 市区     | 六房配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20099 | 市区     | 彭湾里配变            | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 20100 | 市区     | 小岸西配变            | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 20101 | 市区     | 市镇西六配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20102 | 市区     | 桥南居              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20103 | 市区     | 华子庄配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20104 | 市区     | 角落配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20105 | 市区     | 西村配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20106 | 市区     | 东圩配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20107 | 市区     | 街东四              | 10       | 400       | 246          | 246             |
| 20108 | 市区     | 10kV 龙塘家园 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20109 | 市区     | 10kV 龙塘家园 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20110 | 市区     | 10kV 龙塘家园 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20111 | 市区     | 行政变              | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20112 | 市区     | 尖东配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20113 | 市区     | 10kV 龙塘家园 5#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20114 | 市区     | 10kV 龙塘家园 5#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20115 | 市区     | 10kV 龙塘家园 6#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20116 | 市区     | 10kV 龙塘家园 6#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20117 | 市区     | 10kV 匹克 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20118 | 市区     | 10kV 匹克 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20119 | 市区     | 10kV 匹克 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20120 | 市区     | 10kV 匹克 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20121 | 市区     | 10kV 惠阳源筑 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20122 | 市区     | 10kV 百大 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20123 | 市区     | 10kV 百大 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20124 | 市区     | 10kV 加洲 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20125 | 市区     | 10kV 广石 5#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20126 | 市区     | 10kV 广石 5#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20127 | 市区     | 10kV 加洲 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20128 | 市区     | 林村二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20129 | 市区     | 惠新涤纶配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20130 | 市区     | 俞西巷三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20131 | 市区     | 下沿二配变            | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 20132 | 市区     | 10kV 美林湖站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20133 | 市区     | 10kV 美林湖站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20134 | 市区     | 10kV 鸿运坊站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20135 | 市区     | 10kV 鸿运坊站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20136 | 市区     | 万马村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20137 | 市区     | 晟阳配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20138 | 市区     | 打工楼二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20139 | 市区     | 10kV 缦悦名邸 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20140 | 市区     | 马盘居              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20141 | 市区     | 沟犬里配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20142 | 市区     | 万昌密封配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20143 | 市区     | 10kV 寺头 19#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20144 | 市区     | 华意德              | 10       | 400       | 217          | 217             |
| 20145 | 市区     | 夹江五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20146 | 市区     | 10kV 高山花园箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 20147 | 市区     | 绒线厂配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20148 | 市区     | 前巷配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20149 | 市区     | 后胡配变             | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 20150 | 市区     | 林业村三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20151 | 市区     | 小塘岸配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20152 | 市区     | 和尚岸配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20153 | 市区     | 后巷中西配变           | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 20154 | 市区     | 后巷中配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20155 | 市区     | 钱姚路一             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20156 | 市区     | 湖河配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20157 | 市区     | 拾房村三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20158 | 市区     | 东郑配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20159 | 市区     | 后于巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20160 | 市区     | 刘庄二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20161 | 市区     | 西堰南配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20162 | 市区     | 前一配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20163 | 市区     | 陈家湾配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20164 | 市区     | 10kV 顺驰 2#站 T1   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 20165 | 市区     | 10kV 顺驰 2#站 T3   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 20166 | 市区     | 大下冯三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20167 | 市区     | 民主桥东配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20168 | 市区     | 茧行配变             | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 20169 | 市区     | 人民中路配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20170 | 市区     | 10kV 北洋湖 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 20171 | 市区     | 20kV 金溪瑞府 2#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 20172 | 市区     | 10kV 星火 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 412          | 412             |
| 20173 | 市区     | 张明桥小学配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20174 | 市区     | 10kV 云辉澜庭 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20175 | 市区     | 10KV 橡树湾 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20176 | 市区     | 10KV 橡树湾 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20177 | 市区     | 10KV 橡树湾 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20178 | 市区     | 10KV 橡树湾 4#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20179 | 市区     | 10kV 北洋湖 7#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 20180 | 市区     | 华波               | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20181 | 市区     | 10kV 文曲 9#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 20182 | 市区     | 10kV 东育 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 20183 | 市区     | 扬树配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20184 | 市区     | 10kV 麓鸣雅苑 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20185 | 市区     | 百兴回收配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20186 | 市区     | 海杉林配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20187 | 市区     | 10kV 新阳光 42#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20188 | 市区     | 隆达电力配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20189 | 市区     | 和尚桥二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20190 | 市区     | 10KV 张镇桥 20#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20191 | 市区     | 10kV 张镇桥 20#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20192 | 市区     | 10kV 张镇桥 20#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20193 | 市区     | 10kV 张镇桥 20#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20194 | 市区     | 10kV 桃泉 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 20195 | 市区     | 10kV 洋溪华庭站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20196 | 市区     | 兄弟制衣有限公司         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20197 | 市区     | 10kV 新渎苑 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20198 | 市区     | 雨彤能源配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20199 | 市区     | 方家浜配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20200 | 市区     | 10kV 省锡 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20201 | 市区     | 菜场二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20202 | 市区     | 薛家场配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20203 | 市区     | 20kV 悦湖观邸 1#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20204 | 市区     | 10kV 昕悦华庭 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20205 | 市区     | 20kV 水韵园 6#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 20206 | 市区     | 西秦巷三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20207 | 市区     | 勤建村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20208 | 市区     | 10kV 洋溪绿园 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20209 | 市区     | 10kV 堰新 12#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20210 | 市区     | 10kV 顺驰 1#站 T1   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 20211 | 市区     | 10kV 顺驰 1#站 T3   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 20212 | 市区     | 10kV 凤天美庭 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20213 | 市区     | 10kV 玉祁之家 1#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20214 | 市区     | 金巷泵              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20215 | 市区     | 10kV 锡溪名邸 7#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20216 | 市区     | 10kV 桃泉 8#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 20217 | 市区     | 10kV 学府上院 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20218 | 市区     | 10kV 缦悦名邸 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20219 | 市区     | 华洋玻璃配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20220 | 市区     | 10kV 堰新 12#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20221 | 市区     | 10kV 丁香 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20222 | 市区     | 10kV 丁香 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20223 | 市区     | 10kV 庙洛 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 20224 | 市区     | 苏排泵二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20225 | 市区     | 锦光配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20226 | 市区     | 10kV 锦绣广场 1#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20227 | 市区     | 10kV 熙和雅园 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20228 | 市区     | 花园里              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20229 | 市区     | 10kV 橡树湾 13#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20230 | 市区     | 坝头变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20231 | 市区     | 刘西三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20232 | 市区     | 10kV 缦悦名邸 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20233 | 市区     | 富杰机械配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20234 | 市区     | 10kV 静学和鸣 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20235 | 市区     | 正明配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20236 | 市区     | 南头一配变            | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 20237 | 市区     | 10kV 常春名邸 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20238 | 市区     | 10kV 丁香 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20239 | 市区     | 10kV 丁香 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20240 | 市区     | 10kV 丁香 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20241 | 市区     | 10kV 丁香 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20242 | 市区     | 10kV 西羲里 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20243 | 市区     | 10kV 嘉利 16#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20244 | 市区     | 10kV 嘉利 16#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20245 | 市区     | 蒋巷十六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20246 | 市区     | 潘巷四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20247 | 市区     | 范家巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20248 | 市区     | 五牧五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20249 | 市区     | 曙光村排配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20250 | 市区     | 惠巷三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20251 | 市区     | 10kV 尹城 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 20252 | 市区     | 10kV 丁香 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20253 | 市区     | 10kV 丁香 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20254 | 市区     | 10kV 丁香 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20255 | 市区     | 10kV 丁香 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20256 | 市区     | 10kV 富寓 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20257 | 市区     | 10kV 绿化 3#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20258 | 市区     | 蔡巷东二变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20259 | 市区     | 10kV 堰沃 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20260 | 市区     | 10kV 堰沃 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20261 | 市区     | 10kV 堰沃 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20262 | 市区     | 10kV 堰沃 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20263 | 市区     | 10kV 缦悦名邸 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20264 | 市区     | 10kV 晨光晓园 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20265 | 市区     | 彩板配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20266 | 市区     | 10kV 锡溪名邸 9#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20267 | 市区     | 20kV 悦湖观邸 1#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 20268 | 市区     | 青云机械配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20269 | 市区     | 赵家旦四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20270 | 市区     | 20kV 港投 2#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 20271 | 市区     | 20kV 港投 2#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 20272 | 市区     | 太基配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20273 | 市区     | 10kV 堰沃 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20274 | 市区     | 10kV 堰沃 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20275 | 市区     | 10kV 春光苑 7#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20276 | 市区     | 10kV 晨光和园 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20277 | 市区     | 毛家二              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20278 | 市区     | 陆家庄三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20279 | 市区     | 10kV 顺通 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 20280 | 市区     | 10kV 堰沃 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20281 | 市区     | 10kV 堰沃 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20282 | 市区     | 香花桥二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20283 | 市区     | 东顺苑 6#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20284 | 市区     | 10kV 橡树湾 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20285 | 市区     | 10kV 橡树湾 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20286 | 市区     | 10kV 橡树湾 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20287 | 市区     | 10kV 橡树湾 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20288 | 市区     | 10kV 橡树湾 6#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20289 | 市区     | 10kV 橡树湾 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20290 | 市区     | 10kV 橡树湾 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20291 | 市区     | 10kV 橡树湾 6#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20292 | 市区     | 10kV 汀兰溪苑 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20293 | 市区     | 玉珍巷泵三变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20294 | 市区     | 10kV 亚星 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 20295 | 市区     | 10kV 熙和雅园 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20296 | 市区     | 刁庄桥二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20297 | 市区     | 10KV 海韵 2#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20298 | 市区     | 10KV 海韵 2#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20299 | 市区     | 10KV 海韵 2#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20300 | 市区     | 10KV 海韵 2#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20301 | 市区     | 金汇涂层配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20302 | 市区     | 10kV 张镇桥 19#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20303 | 市区     | 10kV 张镇桥 19#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20304 | 市区     | 10kV 凤栖雅苑 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20305 | 市区     | 10kV 缙悦名邸 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20306 | 市区     | 10kV 博桥 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 20307 | 市区     | 匡桥配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20308 | 市区     | 10kV 锡溪名邸 10#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20309 | 市区     | 石貳配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20310 | 市区     | 小龙潭配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20311 | 市区     | 10kV 仓渡 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 20312 | 市区     | 10kV 广汇 3#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20313 | 市区     | 10kV 广汇 3#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20314 | 市区     | 10kV 广汇 3#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20315 | 市区     | 10kV 广汇 3#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20316 | 市区     | 10kV 广汇 2#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20317 | 市区     | 10kV 广汇 2#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20318 | 市区     | 10kV 广汇 2#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20319 | 市区     | 10kV 广汇 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20320 | 市区     | 10kV 新洲七期 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20321 | 市区     | 10kV 美悦华庭 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20322 | 市区     | 10kV 雍荣院 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20323 | 市区     | 10kV 洋溪华庭站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20324 | 市区     | 10kV 桂语和风 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20325 | 市区     | 10kV 惠韵 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20326 | 市区     | 10kV 惠韵 6#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20327 | 市区     | 10kV 惠韵 6#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20328 | 市区     | 10kV 惠韵 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20329 | 市区     | 10kV 梅泾 1#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20330 | 市区     | 10kV 梅泾 1#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20331 | 市区     | 大普电子配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20332 | 市区     | 10kV 玉祁之家 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20333 | 市区     | 医院东三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20334 | 市区     | 范家庄居配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20335 | 市区     | 小徐巷东配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20336 | 市区     | 10kV 春光苑 8#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20337 | 市区     | 10kV 海韵 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20338 | 市区     | 10kV 海韵 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20339 | 市区     | 10kV 明桂雅庭 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20340 | 市区     | 10kV 东育 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 20341 | 市区     | 10kV 长馨 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20342 | 市区     | 10kV 凤天美庭 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20343 | 市区     | 20kV 湖园 2#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 20344 | 市区     | 20kV 湖园 2#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 20345 | 市区     | 20kV 湖园 2#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 20346 | 市区     | 20kV 湖园 2#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 20347 | 市区     | 10kV 四季澜庭 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20348 | 市区     | 刘潭贰一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20349 | 市区     | 勤建村委配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20350 | 市区     | 10kV 堰新苑 12#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20351 | 市区     | 10kV 堰新苑 12#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20352 | 市区     | 10kV 东学 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 20353 | 市区     | 10kV 玉龙 8#箱变 T1  | 10       | 630       | 495          | 495             |
| 20354 | 市区     | 交管二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20355 | 市区     | 10kV 桂语和风 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20356 | 市区     | 10kV 高渎 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 20357 | 市区     | 20kV 湖园 3#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 20358 | 市区     | 20kV 湖园 3#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 20359 | 市区     | 20kV 湖园 4#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 20360 | 市区     | 20kV 湖园 4#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 20361 | 市区     | 20kV 湖园 4#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 20362 | 市区     | 20kV 湖园 4#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 20363 | 市区     | 移动三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20364 | 市区     | 10kV 麓鸣雅苑 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20365 | 市区     | 10KV 振染 9#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 20366 | 市区     | 10kV 桃盛 9#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20367 | 市区     | 10kV 堰新苑 13#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20368 | 市区     | 10kV 堰新苑 13#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20369 | 市区     | 路灯十配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20370 | 市区     | 东严叁配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20371 | 市区     | 10kV 塘头 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 20372 | 市区     | 10kV 堰新苑 14#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20373 | 市区     | 10kV 堰新苑 14#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20374 | 市区     | 10kV 堰新苑 14#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20375 | 市区     | 10kV 堰新苑 14#站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20376 | 市区     | 10kV 堰新苑 15#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20377 | 市区     | 10kV 堰新苑 15#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20378 | 市区     | 10kV 堰新苑 15#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20379 | 市区     | 10kV 堰新苑 15#站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20380 | 市区     | 10kV 都荟名邸 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20381 | 市区     | 国人金贸             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20382 | 市区     | 桃村配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20383 | 市区     | 10kV 橡树湾 13#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20384 | 市区     | 10kV 云境华庭 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20385 | 市区     | 煤栈一配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20386 | 市区     | 蓉委乙配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20387 | 市区     | 10kV 柏翠春居 7#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20388 | 市区     | 10kV 静学和鸣 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20389 | 市区     | 蓉西队二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20390 | 市区     | 蓉西中片二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20391 | 市区     | 唐家尖二变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20392 | 市区     | 曙光四配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20393 | 市区     | 塘郁配变               | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 20394 | 市区     | 石中新村二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20395 | 市区     | 10kV 晨光晓园 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20396 | 市区     | 魏家村二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20397 | 市区     | 华西配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20398 | 市区     | 10kV 悦湖 8#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20399 | 市区     | 10kV 昕悦华庭 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20400 | 市区     | 10kV 洋溪水岸雅筑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20401 | 市区     | 惠丰配变               | 10       | 400       | 210          | 210             |
| 20402 | 市区     | 齐家社配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20403 | 市区     | 魏巷三配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20404 | 市区     | 制衣厂泵配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20405 | 市区     | 10kV 凯水 1#箱变 T1    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20406 | 市区     | 10kV 阳山 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 20407 | 市区     | 10kV 端桥 7#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 20408 | 市区     | 范巷配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20409 | 市区     | 季家湾一配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20410 | 市区     | 10kV 悦湖 6#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20411 | 市区     | 10kV 云溪名筑 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20412 | 市区     | 10kV 玉龙 10#箱变 T1 | 10       | 630       | 483          | 483             |
| 20413 | 市区     | 马路上二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20414 | 市区     | 阳山化工厂配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20415 | 市区     | 盛店街配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20416 | 市区     | 西坝二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20417 | 市区     | 10kV 青城苑 5#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20418 | 市区     | 10kV 青城苑 5#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20419 | 市区     | 龙享居配变            | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 20420 | 市区     | 陈家湾林配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20421 | 市区     | 黄圩岸配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20422 | 市区     | 农民园              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20423 | 市区     | 三电三变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20424 | 市区     | 特标二变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20425 | 市区     | 10kV 陆区苑 1#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20426 | 市区     | 10kV 陆区苑 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20427 | 市区     | 10kV 融域 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20428 | 市区     | 10kV 融域 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20429 | 市区     | 10kV 陆区苑 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20430 | 市区     | 太平庵配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20431 | 市区     | 南汀双配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20432 | 市区     | 10kV 绿地 4#站 T3   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 20433 | 市区     | 10kV 绿地 4#站 T1   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20434 | 市区     | 10kV 绿地 4#站 T2  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 20435 | 市区     | 保杨配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20436 | 市区     | 塘桥配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20437 | 市区     | 钱东南配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20438 | 市区     | 铝厂三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20439 | 市区     | 后背配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20440 | 市区     | 漕北配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20441 | 市区     | 东环蓉配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20442 | 市区     | 南横配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20443 | 市区     | 管家湾二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20444 | 市区     | 后村新配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20445 | 市区     | 振达居配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20446 | 市区     | 太平庵二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20447 | 市区     | 赵家二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20448 | 市区     | 10kV 嘉利 3#箱变 T1 | 10       | 630       | 490          | 490             |
| 20449 | 市区     | 冷冻              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20450 | 市区     | 海威农业配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20451 | 市区     | 10kV 嘉利 4#箱变 T1 | 10       | 630       | 491          | 491             |
| 20452 | 市区     | 10kV 嘉利 5#箱变 T1 | 10       | 630       | 480          | 480             |
| 20453 | 市区     | 10kV 嘉利 6#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 20454 | 市区     | 10kV 匹克 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20455 | 市区     | 10kV 匹克 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20456 | 市区     | 10kV 匹克 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20457 | 市区     | 10kV 匹克 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20458 | 市区     | 新村二六配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20459 | 市区     | 10kV 美林湖 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20460 | 市区     | 10kV 美林湖 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20461 | 市区     | 10kV 美林湖 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20462 | 市区     | 10kV 美林湖 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20463 | 市区     | 鱼池西配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20464 | 市区     | 万里村委配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20465 | 市区     | 林果配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20466 | 市区     | 西街五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20467 | 市区     | 蒋巷五配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20468 | 市区     | 戚巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20469 | 市区     | 冬青村丁配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20470 | 市区     | 谢家二配变           | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 20471 | 市区     | 南方二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20472 | 市区     | 刘村配变            | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 20473 | 市区     | 南季家配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20474 | 市区     | 医院七配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20475 | 市区     | 广场二配变           | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 20476 | 市区     | 沈叁配变            | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 20477 | 市区     | 10kV 堰新苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20478 | 市区     | 10kV 堰新苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20479 | 市区     | 20kV 张镇桥 5#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20480 | 市区     | 20kV 张镇桥 6#站 T1 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 20481 | 市区     | 20kV 张镇桥 7#站 T1 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 20482 | 市区     | 20kV 张镇桥 8#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 20483 | 市区     | 戴壹配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20484 | 市区     | 西后李配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20485 | 市区     | 沈家西配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20486 | 市区     | 中李庄配变           | 10       | 400       | 273          | 273             |
| 20487 | 市区     | 邵巷菜场配变          | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 20488 | 市区     | 姑里社区配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20489 | 市区     | 邵巷桥配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20490 | 市区     | 20kV 橙园 1#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 20491 | 市区     | 沈贰配变            | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 20492 | 市区     | 周家配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20493 | 市区     | 10kV 清水湾 2#站 T2 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 20494 | 市区     | 20kV 橙园 1#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 20495 | 市区     | 20kV 橙园 2#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 20496 | 市区     | 20kV 橙园 2#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 20497 | 市区     | 红卫居配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20498 | 市区     | 陈巷居配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20499 | 市区     | 10kV 清水湾 2#站 T5 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20500 | 市区     | 10kV 清水湾 2#站 T3 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 20501 | 市区     | 孙头居配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20502 | 市区     | 马巷居配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20503 | 市区     | 新中     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20504 | 市区     | 街里居配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20505 | 市区     | 渡水闸    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20506 | 市区     | 东村一变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20507 | 市区     | 沈巷居    | 10       | 200       | 149          | 149             |
| 20508 | 市区     | 石中新村配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20509 | 市区     | 中巷     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20510 | 市区     | 尚书湾配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20511 | 市区     | 寄巷 1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20512 | 市区     | 贾巷居配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20513 | 市区     | 老石街配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20514 | 市区     | 兴才配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20515 | 市区     | 石新蟆配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20516 | 市区     | 刘貳配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20517 | 市区     | 季巷配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20518 | 市区     | 机壹配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20519 | 市区     | 钱东福配变  | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 20520 | 市区     | 杨巷东福配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20521 | 市区     | 河东福配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20522 | 市区     | 周巷新配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20523 | 市区     | 殷士桥配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20524 | 市区     | 横降二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20525 | 市区     | 王泥岗配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20526 | 市区     | 10kV 春光苑 2#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20527 | 市区     | 10kV 春光苑 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20528 | 市区     | 10kV 春光苑 2#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20529 | 市区     | 杭家村配变           | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 20530 | 市区     | 北塘配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20531 | 市区     | 宪芝巷配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20532 | 市区     | 10kV 嘉寓 1#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20533 | 市区     | 10kV 嘉寓 1#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20534 | 市区     | 10kV 嘉寓 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20535 | 市区     | 10kV 嘉寓 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20536 | 市区     | 蓉西三队配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20537 | 市区     | 蓉湖小南坝           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20538 | 市区     | 蓉南村委配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20539 | 市区     | 新区四             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20540 | 市区     | 北街              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20541 | 市区     | 东吴巷             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20542 | 市区     | 玉东村委配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20543 | 市区     | 紧固件厂            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20544 | 市区     | 南水渠             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20545 | 市区     | 水渠              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20546 | 市区     | 南水渠芙巷           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20547 | 市区     | 藕塘徐巷            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20548 | 市区     | 南水渠浜顶           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20549 | 市区     | 小冯巷           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20550 | 市区     | 漳树巷           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20551 | 市区     | 市镇北街配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20552 | 市区     | 镇北            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20553 | 市区     | 前于巷一配变        | 10       | 400       | 201          | 201             |
| 20554 | 市区     | 隧道配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20555 | 市区     | 蓉中村四配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20556 | 市区     | 许家二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20557 | 市区     | 叶家墩配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20558 | 市区     | 许家村配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20559 | 市区     | 维维制锁配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20560 | 市区     | 自来水厂八配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20561 | 市区     | 郭庄二泵配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20562 | 市区     | 民主蒋巷配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20563 | 市区     | 范巷五配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20564 | 市区     | 市镇一零六配变       | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 20565 | 市区     | 西漳村           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20566 | 市区     | 三八圩           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20567 | 市区     | 朱巷三配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20568 | 市区     | 井亭小区配变        | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 20569 | 市区     | 西田舍配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20570 | 市区     | 南农场配变         | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 20571 | 市区     | 10kV 安阳花园站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20572 | 市区     | 农机厂三配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20573 | 市区     | 尹城西配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20574 | 市区     | 庙前变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20575 | 市区     | 市镇变泵配变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 20576 | 市区     | 吴湾里二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20577 | 市区     | 洛社初中配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20578 | 市区     | 蓉南东降配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20579 | 市区     | 龙坊岸泵配变  | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 20580 | 市区     | 朱村配变    | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 20581 | 市区     | 林业大阳山配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20582 | 市区     | 庙排居配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20583 | 市区     | 西石配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20584 | 市区     | 农服公司一配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20585 | 市区     | 老街五配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20586 | 市区     | 南对二配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20587 | 市区     | 市镇二六配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20588 | 市区     | 西王巷配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20589 | 市区     | 蓉中配变    | 10       | 200       | 37           | 37              |
| 20590 | 市区     | 蓉南村配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20591 | 市区     | 排涝站四配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20592 | 市区     | 孟家墩配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20593 | 市区     | 养殖厂三配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20594 | 市区     | 天虹环保    | 10       | 400       | 139          | 139             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20595 | 市区     | 西漳八配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20596 | 市区     | 林业二配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20597 | 市区     | 陆中二配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20598 | 市区     | 高降头配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20599 | 市区     | 坝头二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20600 | 市区     | 谅巷上配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20601 | 市区     | 季家里配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20602 | 市区     | 东北村配变  | 10       | 200       | 155          | 155             |
| 20603 | 市区     | 万新村配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20604 | 市区     | 朝南巷配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20605 | 市区     | 小园里三   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20606 | 市区     | 庙塘桥配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20607 | 市区     | 殷巷五配变  | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 20608 | 市区     | 庙塘村委配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20609 | 市区     | 庙塘排配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20610 | 市区     | 西山五配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20611 | 市区     | 盛巷站泵   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20612 | 市区     | 刘渎桥配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20613 | 市区     | 周巷一九配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20614 | 市区     | 朱巷八配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20615 | 市区     | 西漳七配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20616 | 市区     | 舜一配变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 20617 | 市区     | 安前配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20618 | 市区     | 东家井配变            | 10       | 200       | 114          | 114             |
| 20619 | 市区     | 马区村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20620 | 市区     | 10kV 盛岸三期 1#站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 20621 | 市区     | 西王巷二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20622 | 市区     | 南洋猪场配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20623 | 市区     | 服农配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20624 | 市区     | 鹅子岸二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20625 | 市区     | 锡西南配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20626 | 市区     | 小园里一变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20627 | 市区     | 鸿祥电站配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20628 | 市区     | 徐东二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20629 | 市区     | 前徐家旦配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20630 | 市区     | 徐西二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20631 | 市区     | 东沿配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20632 | 市区     | 周司里配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20633 | 市区     | 翁家桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20634 | 市区     | 田舍里二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20635 | 市区     | 海天船舶配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20636 | 市区     | 南西漳孙家            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20637 | 市区     | 东街               | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 20638 | 市区     | 西漳新村 1           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20639 | 市区     | 官下配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20640 | 市区     | 王巷里配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20641 | 市区     | 水厂房配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20642 | 市区     | 通用六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20643 | 市区     | 东南头配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20644 | 市区     | 通用七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20645 | 市区     | 10kV 翠竹园站 T1     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 20646 | 市区     | 周巷十九配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20647 | 市区     | 稍塘桥北配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20648 | 市区     | 章巷七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20649 | 市区     | 北工二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20650 | 市区     | 新南四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20651 | 市区     | 姚姑桥东配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20652 | 市区     | 高冯巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20653 | 市区     | 寺前配变             | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 20654 | 市区     | 坞家坝配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20655 | 市区     | 韩村一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20656 | 市区     | 章巷排泵配变           | 20       | 200       | 160          | 160             |
| 20657 | 市区     | 叶家坝              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20658 | 市区     | 高家旦二配变           | 10       | 50        | 40           | 40              |
| 20659 | 市区     | 装饰材料厂            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20660 | 市区     | 排洪配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20661 | 市区     | 10kV 盛岸花园 2#站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 20662 | 市区     | 10kV 盛岸花园 1#站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 20663 | 市区     | 10kV 隆泉园 2#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20664 | 市区     | 10kV 隆泉园 1#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20665 | 市区     | 前沈巷配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20666 | 市区     | 惠山大队配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20667 | 市区     | 减震机厂配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20668 | 市区     | 龚巷三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20669 | 市区     | 后肆配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20670 | 市区     | 裕旺路灯配变          | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 20671 | 市区     | 下旺南配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20672 | 市区     | 小村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20673 | 市区     | 设备厂二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20674 | 市区     | 照明厂配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20675 | 市区     | 蓉联十队配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20676 | 市区     | 湾里七配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20677 | 市区     | 溪家村配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20678 | 市区     | 10kV 盛巷站 T3     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 20679 | 市区     | 市镇西             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20680 | 市区     | 俞西巷配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20681 | 市区     | 东店二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20682 | 市区     | 青上桥配变           | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 20683 | 市区     | 陈村配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20684 | 市区     | 高田二变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20685 | 市区     | 时巷              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20686 | 市区     | 净水设备厂配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20687 | 市区     | 邓巷配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20688 | 市区     | 电力仪表配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20689 | 市区     | 张贵桥村配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20690 | 市区     | 高田配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20691 | 市区     | 贾巷配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20692 | 市区     | 渔业      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20693 | 市区     | 周古弄     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20694 | 市区     | 浦巷排涝站配变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 20695 | 市区     | 湾里十一配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20696 | 市区     | 唐家村二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20697 | 市区     | 刘古桥配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20698 | 市区     | 芦朱巷配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20699 | 市区     | 东环路二    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20700 | 市区     | 王家村二配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20701 | 市区     | 冯家村配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20702 | 市区     | 徐家村配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20703 | 市区     | 盛店配变    | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 20704 | 市区     | 新村变二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20705 | 市区     | 惠山西漳配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20706 | 市区     | 市镇菜场三配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20707 | 市区     | 毛家桥二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20708 | 市区     | 南横街二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20709 | 市区     | 横街徐巷配变  | 10       | 250       | 188          | 188             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20710 | 市区     | 立新四配变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 20711 | 市区     | 尤家旦新区配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20712 | 市区     | 张镇桥南配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20713 | 市区     | 尤街配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20714 | 市区     | 尤家旦小元配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20715 | 市区     | 朱家弄三配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20716 | 市区     | 自来水厂配变  | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 20717 | 市区     | 民丰秦巷配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20718 | 市区     | 曲轮厂配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20719 | 市区     | 齿轮厂二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20720 | 市区     | 运河路灯    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20721 | 市区     | 冷渡桥     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 20722 | 市区     | 北街多服公司  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20723 | 市区     | 三电四变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20724 | 市区     | 三电一变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20725 | 市区     | 藕苑村     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20726 | 市区     | 渔业村二变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20727 | 市区     | 市镇五十八变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20728 | 市区     | 周家岭     | 10       | 400       | 316          | 316             |
| 20729 | 市区     | 石驳岸配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20730 | 市区     | 联芋排泵配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20731 | 市区     | 长巷村配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20732 | 市区     | 王家村四配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20733 | 市区     | 蓉湖村配变  | 10       | 200       | 128          | 128             |
| 20734 | 市区     | 吴巷十二配变 | 10       | 400       | 271          | 271             |
| 20735 | 市区     | 张巷二十配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20736 | 市区     | 秦家漕配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20737 | 市区     | 毛绒厂配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20738 | 市区     | 苏嘉经贸配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20739 | 市区     | 水厂十配变  | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 20740 | 市区     | 西漳 1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20741 | 市区     | 西漳 2   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20742 | 市区     | 南达衬套配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20743 | 市区     | 周巷十一配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20744 | 市区     | 新开路口配变 | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 20745 | 市区     | 新开路灯配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20746 | 市区     | 新开河四配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20747 | 市区     | 新开河村配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20748 | 市区     | 新塘东配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20749 | 市区     | 谢巷新配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20750 | 市区     | 新范配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20751 | 市区     | 新长铁路配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20752 | 市区     | 苏巷八配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20753 | 市区     | 海骏液压配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20754 | 市区     | 北横河配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20755 | 市区     | 楼下六配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20756 | 市区     | 塑料厂九配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20757 | 市区     | 拾房村五配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20758 | 市区     | 拾房村二配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20759 | 市区     | 西漳 3   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20760 | 市区     | 西漳 4   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20761 | 市区     | 徐巷九配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20762 | 市区     | 缪巷配变   | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 20763 | 市区     | 水渠里配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20764 | 市区     | 岸里泵    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 20765 | 市区     | 南西漳排   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20766 | 市区     | 南西漳木排  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20767 | 市区     | 毛家     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20768 | 市区     | 朱巷十    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20769 | 市区     | 许巷配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20770 | 市区     | 张泾河泵配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20771 | 市区     | 可达配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20772 | 市区     | 老街二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20773 | 市区     | 直街配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20774 | 市区     | 公用六配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20775 | 市区     | 新开河二配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20776 | 市区     | 农场排涝配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20777 | 市区     | 苏巷四配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20778 | 市区     | 苏巷三配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20779 | 市区     | 黄泥泾配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20780 | 市区     | 缪巷三配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20781 | 市区     | 钢管厂配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20782 | 市区     | 机械厂配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20783 | 市区     | 市镇五十五配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20784 | 市区     | 西巷配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20785 | 市区     | 赵家旦二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20786 | 市区     | 供销社配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20787 | 市区     | 陶蚌配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20788 | 市区     | 寄巷      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20789 | 市区     | 寄庄里     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20790 | 市区     | 铁路村配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20791 | 市区     | 容中村委配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20792 | 市区     | 蓉东村配变   | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 20793 | 市区     | 朱家二配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20794 | 市区     | 冯家配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20795 | 市区     | 王巷十二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20796 | 市区     | 吴后配变    | 10       | 400       | 266          | 266             |
| 20797 | 市区     | 盛峰村委配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20798 | 市区     | 佳宝配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20799 | 市区     | 盛店桥二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20800 | 市区     | 沈巷泵配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20801 | 市区     | 恒三配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20802 | 市区     | 10kV 路灯专用箱变 T1 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20803 | 市区     | 塘泗桥            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20804 | 市区     | 农机厂七           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20805 | 市区     | 南巷新村二配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20806 | 市区     | 供电所七配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20807 | 市区     | 三电五配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20808 | 市区     | 钢丝厂配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20809 | 市区     | 元件厂配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20810 | 市区     | 铁路村委配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20811 | 市区     | 张巷八配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20812 | 市区     | 10kV 天润北区站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 20813 | 市区     | 火车站配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20814 | 市区     | 陆巷五配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20815 | 市区     | 小陆巷配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20816 | 市区     | 红军三二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20817 | 市区     | 许西配变           | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 20818 | 市区     | 水产二场配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20819 | 市区     | 新丰配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20820 | 市区     | 模具厂三配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20821 | 市区     | 丁家村配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20822 | 市区     | 市镇七四           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20823 | 市区     | 市镇三电           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20824 | 市区     | 阳山市镇北配变        | 10       | 160       | 128          | 128             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20825 | 市区     | 盛店桥配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20826 | 市区     | 国庆泵配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20827 | 市区     | 周巷十五配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20828 | 市区     | 后强新区配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20829 | 市区     | 下向配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20830 | 市区     | 张巷新区配变  | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 20831 | 市区     | 浜排配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20832 | 市区     | 雅西村配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20833 | 市区     | 盛店村三配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20834 | 市区     | 华丽达配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20835 | 市区     | 胜丰村委二配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20836 | 市区     | 市镇四五变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20837 | 市区     | 新街十一    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20838 | 市区     | 邵巷泵     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20839 | 市区     | 行星三变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20840 | 市区     | 浒泗桥配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20841 | 市区     | 褚巷配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20842 | 市区     | 杨巷五配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20843 | 市区     | 新华三配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20844 | 市区     | 新华机械配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20845 | 市区     | 唐西配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20846 | 市区     | 大树下三配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20847 | 市区     | 余丰化工配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20848 | 市区     | 建成配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20849 | 市区     | 稍塘村委配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20850 | 市区     | 邮电局七配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20851 | 市区     | 丁巷四配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20852 | 市区     | 林业大队配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20853 | 市区     | 阳山村委二配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20854 | 市区     | 阳庄泵配变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 20855 | 市区     | 中街配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20856 | 市区     | 管家旦配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20857 | 市区     | 东塘桥配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20858 | 市区     | 新兴东路配变  | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 20859 | 市区     | 肖家桥二配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20860 | 市区     | 新区路配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20861 | 市区     | 盛店村二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20862 | 市区     | 山峰配变    | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 20863 | 市区     | 村委八配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20864 | 市区     | 蔡西三配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20865 | 市区     | 金龙泵配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20866 | 市区     | 蓉丰排涝配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20867 | 市区     | 蓉丰五金配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20868 | 市区     | 塑料厂八配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20869 | 市区     | 新丰里配变   | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 20870 | 市区     | 徐巷十三配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20871 | 市区     | 林业     | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 20872 | 市区     | 八宝泵配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20873 | 市区     | 江区配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20874 | 市区     | 张巷村    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20875 | 市区     | 砖场一配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20876 | 市区     | 大花岸二配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20877 | 市区     | 大龙岸配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20878 | 市区     | 大陆岸头配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20879 | 市区     | 佳毅配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20880 | 市区     | 桃溪桥配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20881 | 市区     | 蔡巷三配变  | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 20882 | 市区     | 稍村委配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20883 | 市区     | 莫家村配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20884 | 市区     | 铝厂配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20885 | 市区     | 东降一配变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 20886 | 市区     | 沟南配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20887 | 市区     | 大洛头村配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20888 | 市区     | 中心二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20889 | 市区     | 姚家桥村配变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 20890 | 市区     | 贾山桥配变  | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 20891 | 市区     | 黄泥坝配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20892 | 市区     | 黄泥坝三配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20893 | 市区     | 浜口排泵配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20894 | 市区     | 成套厂配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20895 | 市区     | 螺栓配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20896 | 市区     | 张家响配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20897 | 市区     | 李巷十二            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20898 | 市区     | 蒲塘              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20899 | 市区     | 金家桥配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20900 | 市区     | 中街新村配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20901 | 市区     | 虎降头配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20902 | 市区     | 中街二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20903 | 市区     | 威武村唐家村配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20904 | 市区     | 10kV 胶南 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 20905 | 市区     | 10kV 胶南 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 20906 | 市区     | 10kV 胶南 3#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 20907 | 市区     | 10kV 胶南 4#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 20908 | 市区     | 10kV 胶南 5#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 20909 | 市区     | 龙潮浜配变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 20910 | 市区     | 龙浜变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20911 | 市区     | 先锋排涝配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20912 | 市区     | 老公岸配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20913 | 市区     | 顾陈巷配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20914 | 市区     | 胡家渡西闸配变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 20915 | 市区     | 10kV 胶南 7#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 20916 | 市区     | 10kV 胶南 8#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20917 | 市区     | 10kV 胶南 9#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 20918 | 市区     | 10kV 胶南 10#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 20919 | 市区     | 双庙五牧配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20920 | 市区     | 五牧二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20921 | 市区     | 夹江二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20922 | 市区     | 西栅四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20923 | 市区     | 东张配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20924 | 市区     | 10kV 新惠花园 3#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20925 | 市区     | 10kV 新惠花园 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20926 | 市区     | 绿化陆巷配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20927 | 市区     | 西栅配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20928 | 市区     | 邵巷六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20929 | 市区     | 胡家渡配变            | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 20930 | 市区     | 杨墅园配变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 20931 | 市区     | 胡中南配变            | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 20932 | 市区     | 南漕头二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20933 | 市区     | 南方三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20934 | 市区     | 庄家               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20935 | 市区     | 教仪厂              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20936 | 市区     | 西斗垛配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20937 | 市区     | 陆区村委配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20938 | 市区     | 工业公司配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20939 | 市区     | 乡镇府配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20940 | 市区     | 施家村二配变 | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 20941 | 市区     | 党校七配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20942 | 市区     | 施家岸配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20943 | 市区     | 花园村丙配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20944 | 市区     | 石新排泵配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20945 | 市区     | 陈巷十八配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20946 | 市区     | 衬胶二配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20947 | 市区     | 达基服装配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20948 | 市区     | 衬胶四配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20949 | 市区     | 衬胶五配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20950 | 市区     | 通用四配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20951 | 市区     | 万新村委配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20952 | 市区     | 异型材料配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20953 | 市区     | 鹅子岸配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20954 | 市区     | 鑫丰压铸配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20955 | 市区     | 农机站配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20956 | 市区     | 冬青村五配变 | 10       | 400       | 272          | 272             |
| 20957 | 市区     | 冬青村四配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20958 | 市区     | 灵光机件配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20959 | 市区     | 甘田上配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20960 | 市区     | 丁家旦配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20961 | 市区     | 谢巷七配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20962 | 市区     | 谢洪桥配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20963 | 市区     | 绿化印染配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20964 | 市区     | 镀膜厂二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20965 | 市区     | 田舍三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20966 | 市区     | 田舍里三配变           | 10       | 400       | 267          | 267             |
| 20967 | 市区     | 王家庄配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20968 | 市区     | 布厂八配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20969 | 市区     | 圪头上配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20970 | 市区     | 藕塘中学             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20971 | 市区     | 冯巷十配变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 20972 | 市区     | 绿化冯巷配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20973 | 市区     | 让巷配变             | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 20974 | 市区     | 梅巷配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20975 | 市区     | 下底岸配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20976 | 市区     | 10kV 金惠 3#站 T4   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20977 | 市区     | 10kV 金惠 5#站 T4   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 20978 | 市区     | 宋家坝配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20979 | 市区     | 容器厂配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20980 | 市区     | 后场配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20981 | 市区     | 岸田里配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20982 | 市区     | 双庙五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20983 | 市区     | 10kV 新惠花园 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 20984 | 市区     | 孙巷七配变            | 10       | 200       | 37           | 37              |
| 20985 | 市区     | 胜利桥配变            | 10       | 200       | 63           | 63              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 20986 | 市区     | 桃源福利厂配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20987 | 市区     | 野百亩泵配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20988 | 市区     | 唐古桥二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20989 | 市区     | 实业公司配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20990 | 市区     | 模范桥配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20991 | 市区     | 路灯园区配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20992 | 市区     | 梅泾排涝站配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20993 | 市区     | 10kV 胶南 11#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 20994 | 市区     | 10kV 胶南 12#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 20995 | 市区     | 下梅配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20996 | 市区     | 双壹配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20997 | 市区     | 藕塘政新             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 20998 | 市区     | 惠山法院二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 20999 | 市区     | 新民村一变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21000 | 市区     | 和缘纺织配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21001 | 市区     | 刘家宕配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21002 | 市区     | 污水泵站配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21003 | 市区     | 诺亚电器配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21004 | 市区     | 仁西配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21005 | 市区     | 农贸市场             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21006 | 市区     | 蓉九队配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21007 | 市区     | 华星开关配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21008 | 市区     | 净化空调配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21009 | 市区     | 丰明干燥配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21010 | 市区     | 10kV 洋溪绿园 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21011 | 市区     | 10kV 亿丰 7#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21012 | 市区     | 10kV 翔纺 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21013 | 市区     | 10kV 春满园 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21014 | 市区     | 10kV 春满园 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21015 | 市区     | 10kV 春满园 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21016 | 市区     | 10kV 绿地 1#站 T2   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 21017 | 市区     | 10kV 新街安置站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21018 | 市区     | 10kV 新街安置站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21019 | 市区     | 10kV 四季澜庭 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21020 | 市区     | 大万巷三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21021 | 市区     | 堰绵二配变            | 10       | 400       | 261          | 261             |
| 21022 | 市区     | 10kV 新街安置站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21023 | 市区     | 锡宜高速配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21024 | 市区     | 洛藕路配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21025 | 市区     | 10kV 蓝城 1#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21026 | 市区     | 10kV 蓝城 1#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21027 | 市区     | 10kV 蓝城 2#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21028 | 市区     | 10kV 蓝城 2#站 T4   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21029 | 市区     | 龙潭湾配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21030 | 市区     | 10kV 雍荣院 4#站 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21031 | 市区     | 10kV 勤新苑 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21032 | 市区     | 10kV 寺头 21#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21033 | 市区     | 南蒋巷二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21034 | 市区     | 10kV 橡树湾 13#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21035 | 市区     | 10kV 静学和鸣 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21036 | 市区     | 10kV 枫荟溪苑 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21037 | 市区     | 自来水厂五配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21038 | 市区     | 塘西村西三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21039 | 市区     | 10kV 上源名筑 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21040 | 市区     | 10kV 悦水园 7#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21041 | 市区     | 10kV 悦水园 7#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21042 | 市区     | 10kV 悦水园 8#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21043 | 市区     | 10kV 悦水园 8#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21044 | 市区     | 10kV 桃泉 17#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21045 | 市区     | 10kV 晴山 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21046 | 市区     | 10kV 勤新苑 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21047 | 市区     | 20kV 雅锦园 6#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 21048 | 市区     | 小桥头配变            | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 21049 | 市区     | 东顺苑 7#站 T3       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21050 | 市区     | 民主新村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21051 | 市区     | 10kV 太平洋 11#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21052 | 市区     | 尚丰金属配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21053 | 市区     | 10kV 新阳光 38#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21054 | 市区     | 镇北壹配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21055 | 市区     | 10kV 林业 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21056 | 市区     | 海新色织配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21057 | 市区     | 庄稼一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21058 | 市区     | 10kV 太平洋 7#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21059 | 市区     | 10kV 太平洋 7#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21060 | 市区     | 10kV 太平洋 7#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21061 | 市区     | 10kV 太平洋 7#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21062 | 市区     | 10kV 太平洋 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21063 | 市区     | 10kV 太平洋 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21064 | 市区     | 小巷里配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21065 | 市区     | 10kV 太平洋 10#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21066 | 市区     | 10kV 振染 12#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21067 | 市区     | 葑西配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21068 | 市区     | 周巷乙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21069 | 市区     | 10kV 中兴 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21070 | 市区     | 育钱配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21071 | 市区     | 10kV 船帆 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21072 | 市区     | 10kV 金玥湾 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21073 | 市区     | 10kV 太平洋 8#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21074 | 市区     | 10kV 太平洋 8#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21075 | 市区     | 金星农配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21076 | 市区     | 10kV 万宝 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21077 | 市区     | 10kV 静学和鸣 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21078 | 市区     | 10kV 惠阳源筑 1#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21079 | 市区     | 八宝泵二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21080 | 市区     | 10kV 翡翠 2#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21081 | 市区     | 10kV 翡翠 2#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21082 | 市区     | 10kV 和著雅苑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21083 | 市区     | 好力泵业配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21084 | 市区     | 10kV 汀兰溪苑 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21085 | 市区     | 10kV 丁香 9#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21086 | 市区     | 10kV 丁香 10#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21087 | 市区     | 10kV 丁香 10#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21088 | 市区     | 10kV 丁香 10#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21089 | 市区     | 10kV 丁香 10#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21090 | 市区     | 10kV 丁香 11#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21091 | 市区     | 10kV 丁香 11#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21092 | 市区     | 10kV 丁香 11#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21093 | 市区     | 10kV 丁香 11#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21094 | 市区     | 10kV 亿丰 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21095 | 市区     | 李巷配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21096 | 市区     | 10kV 玉龙 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 488          | 488             |
| 21097 | 市区     | 葑庄二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21098 | 市区     | 街里居二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21099 | 市区     | 10kV 学府上院 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21100 | 市区     | 10kV 桃盛 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21101 | 市区     | 10kV 丁香 9#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21102 | 市区     | 10kV 学府上院 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21103 | 市区     | 10kV 端桥 2#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21104 | 市区     | 永安北路二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21105 | 市区     | 10kV 桃盛 5#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21106 | 市区     | 大诚三配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21107 | 市区     | 10kV 橡树湾 14#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21108 | 市区     | 盛巷村泵配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21109 | 市区     | 车行配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21110 | 市区     | 10KV 桃盛 6#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21111 | 市区     | 10KV 桃盛 6#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21112 | 市区     | 10kV 金科集美 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21113 | 市区     | 10kV 玉祁之家 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21114 | 市区     | 金洲塑料配变             | 10       | 200       | 45           | 45              |
| 21115 | 市区     | 东龙二配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21116 | 市区     | 薛家弄配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21117 | 市区     | 10kV 华新苑站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21118 | 市区     | 10kV 洋溪水岸雅筑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21119 | 市区     | 10kV 柏翠春居 7#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21120 | 市区     | 青桥二配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21121 | 市区     | 10kV 正明 10#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21122 | 市区     | 10kV 悦湖 8#站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21123 | 市区     | 巨亿机械配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21124 | 市区     | 20kV 金溪瑞府 1#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 21125 | 市区     | 10kV 藕乐苑 12#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21126 | 市区     | 10kV 藕乐苑 12#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21127 | 市区     | 10kV 藕乐苑 12#站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21128 | 市区     | 友谊               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21129 | 市区     | 10kV 藕乐苑 12#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21130 | 市区     | 沈一配变             | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 21131 | 市区     | 村十队配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21132 | 市区     | 10kV 匹克 1#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21133 | 市区     | 10kV 匹克 1#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21134 | 市区     | 西村头三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21135 | 市区     | 高岗上配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21136 | 市区     | 东谅巷配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21137 | 市区     | 冬青配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21138 | 市区     | 东降三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21139 | 市区     | 10kV 平湖苑 1#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21140 | 市区     | 10kV 平湖苑 1#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21141 | 市区     | 朱巷后配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21142 | 市区     | 安庄配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21143 | 市区     | 南刘巷              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21144 | 市区     | 马四岸配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21145 | 市区     | 洋房区一配变           | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 21146 | 市区     | 小杨巷一配变           | 10       | 200       | 148          | 148             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21147 | 市区     | 保健村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21148 | 市区     | 后底桥配变            | 10       | 200       | 136          | 136             |
| 21149 | 市区     | 左一               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21150 | 市区     | 潘巷三配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21151 | 市区     | 10kV 碧波苑站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21152 | 市区     | 10kV 碧波苑站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21153 | 市区     | 建筑新村二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21154 | 市区     | 刘马配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21155 | 市区     | 10kV 顺驰 3#站 T3   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 21156 | 市区     | 徐巷十一配变           | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 21157 | 市区     | 王巷十三配变           | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 21158 | 市区     | 10kV 洋溪人家 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21159 | 市区     | 10kV 洋溪人家 1#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21160 | 市区     | 10kV 洋溪人家 1#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21161 | 市区     | 孙家队配变            | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 21162 | 市区     | 丁家二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21163 | 市区     | 北园巷配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21164 | 市区     | 小孙巷配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21165 | 市区     | 管家湾一配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21166 | 市区     | 端楷桥二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21167 | 市区     | 张巷九配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21168 | 市区     | 杨贰配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21169 | 市区     | 10kV 青城苑 2#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21170 | 市区     | 10kV 青城苑 2#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21171 | 市区     | 村委三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21172 | 市区     | 红军居配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21173 | 市区     | 大下冯二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21174 | 市区     | 朱巷上配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21175 | 市区     | 西环配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21176 | 市区     | 回家居配变           | 10       | 200       | 128          | 128             |
| 21177 | 市区     | 前塘配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21178 | 市区     | 富岸配变            | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 21179 | 市区     | 丁南配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21180 | 市区     | 张南配变            | 10       | 200       | 103          | 103             |
| 21181 | 市区     | 大岸配变            | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 21182 | 市区     | 胡东配变            | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 21183 | 市区     | 后漕配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21184 | 市区     | 前漕配变            | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 21185 | 市区     | 10kV 橄榄园 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21186 | 市区     | 10kV 橄榄园 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21187 | 市区     | 10kV 橄榄园 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21188 | 市区     | 10kV 橄榄园 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21189 | 市区     | 10kV 橄榄园 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21190 | 市区     | 10kV 橄榄园 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21191 | 市区     | 10kV 春光苑 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21192 | 市区     | 市镇一八配变          | 10       | 400       | 283          | 283             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21193 | 市区     | 小巷里三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21194 | 市区     | 镇北 2             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21195 | 市区     | 10kV 天奇 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21196 | 市区     | 10kV 张镇桥 1#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21197 | 市区     | 10kV 蓝城 4#站 T1   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 21198 | 市区     | 10kV 蓝城 4#站 T2   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 21199 | 市区     | 珠峰液压配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21200 | 市区     | 10kV 张镇桥 2#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21201 | 市区     | 10kV 张镇桥 2#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21202 | 市区     | 10kV 天奇 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21203 | 市区     | 10kV 天奇 3#站 T2   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21204 | 市区     | 朝东配变             | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 21205 | 市区     | 10kV 洛城上院 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21206 | 市区     | 10kV 洛城上院 1#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21207 | 市区     | 10kV 洛城上院 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21208 | 市区     | 10kV 洛城上院 2#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21209 | 市区     | 10kV 中威 1#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21210 | 市区     | 10kV 春光苑 1#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21211 | 市区     | 10kV 春光苑 1#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21212 | 市区     | 10kV 晓星 1#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21213 | 市区     | 10kV 晓星 1#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21214 | 市区     | 因果岸              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21215 | 市区     | 王庄巷              | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21216 | 市区     | 中巷四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21217 | 市区     | 七拾岸配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21218 | 市区     | 王庄巷 2           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21219 | 市区     | 庙陈巷             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21220 | 市区     | 苏巷九配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21221 | 市区     | 陶巷              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21222 | 市区     | 梅东配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21223 | 市区     | 东浜六配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21224 | 市区     | 10kV 龙栖湾 1#站 T3 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 21225 | 市区     | 周姚配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21226 | 市区     | 锦绣三村配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21227 | 市区     | 10kV 张镇桥 1#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21228 | 市区     | 10kV 张镇桥 2#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21229 | 市区     | 海春环保            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21230 | 市区     | 李仓配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21231 | 市区     | 10kV 橄榄园 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21232 | 市区     | 10kV 橄榄园 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21233 | 市区     | 10kV 橄榄园 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21234 | 市区     | 10kV 橄榄园 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21235 | 市区     | 前芦配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21236 | 市区     | 陈家庄三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21237 | 市区     | 马亩居配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21238 | 市区     | 老河东配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21239 | 市区     | 陈巷十七配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21240 | 市区     | 薛巷三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21241 | 市区     | 镇东配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21242 | 市区     | 崔巷西配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21243 | 市区     | 桃园九配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21244 | 市区     | 10kV 天奇 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21245 | 市区     | 10kV 天奇 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21246 | 市区     | 仓场南配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21247 | 市区     | 西湾圩配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21248 | 市区     | 10kV 天奇 3#站 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21249 | 市区     | 团结桥配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21250 | 市区     | 育东             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21251 | 市区     | 水产队配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21252 | 市区     | 河西二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21253 | 市区     | 贾东配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21254 | 市区     | 严家旦南配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21255 | 市区     | 石人垛西配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21256 | 市区     | 庄家东配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21257 | 市区     | 南冯一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21258 | 市区     | 吴巷二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21259 | 市区     | 东街十一配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21260 | 市区     | 会场配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21261 | 市区     | 下巷配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21262 | 市区     | 匡家配变             | 10       | 200       | 151          | 151             |
| 21263 | 市区     | 大东配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21264 | 市区     | 联丰二              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21265 | 市区     | 前东三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21266 | 市区     | 马大漕配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21267 | 市区     | 东施家配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21268 | 市区     | 东施单二配变           | 10       | 50        | 40           | 40              |
| 21269 | 市区     | 黄浦配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21270 | 市区     | 10kV 东旺 10#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21271 | 市区     | 10kV 东旺 11#箱变 T1 | 10       | 630       | 502          | 502             |
| 21272 | 市区     | 10kV 晨光和园 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21273 | 市区     | 南前巷二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21274 | 市区     | 秦村路二变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21275 | 市区     | 轻工材料泵配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21276 | 市区     | 10kV 堰西 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21277 | 市区     | 10kV 新盛花苑 4#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21278 | 市区     | 10kV 新盛花苑 4#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21279 | 市区     | 10kV 新盛花苑 4#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21280 | 市区     | 10kV 新盛花苑 4#站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21281 | 市区     | 10kV 新盛花苑 5#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21282 | 市区     | 10kV 新盛花苑 5#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21283 | 市区     | 10kV 新盛花苑 5#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21284 | 市区     | 10kV 新盛花苑 5#站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21285 | 市区     | 惠嘉达配变            | 10       | 400       | 212          | 212             |
| 21286 | 市区     | 蓉西中片六配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21287 | 市区     | 10kV 美璟澜庭 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21288 | 市区     | 灯具厂              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21289 | 市区     | 岸里贝配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21290 | 市区     | 10kV 东旺 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21291 | 市区     | 吴巷十配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21292 | 市区     | 溪家居配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21293 | 市区     | 巷张一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21294 | 市区     | 星美变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21295 | 市区     | 福鑫针织内衣厂          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21296 | 市区     | 10kV 雍荣院 4#站 T2  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21297 | 市区     | 徐排配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21298 | 市区     | 郑家宕贰配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21299 | 市区     | 10kV 香花 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21300 | 市区     | 10kV 常春名邸 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21301 | 市区     | 10kV 杨出 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21302 | 市区     | 街中东配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21303 | 市区     | 10kV 东旺 12#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21304 | 市区     | 10kV 东旺 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21305 | 市区     | 10kV 东旺 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21306 | 市区     | 大桥二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21307 | 市区     | 10kV 东旺 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21308 | 市区     | 10kV 东旺 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21309 | 市区     | 10kV 东旺 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21310 | 市区     | 10kV 东旺 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21311 | 市区     | 10kV 东旺 8#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21312 | 市区     | 10kV 东旺 9#箱变 T1  | 10       | 630       | 492          | 492             |
| 21313 | 市区     | 10kV 凤天美庭 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21314 | 市区     | 新祁配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21315 | 市区     | 10kV 学府上院 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21316 | 市区     | 10kV 卫星 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21317 | 市区     | 10kV 汀兰溪苑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21318 | 市区     | 10kV 太平洋 12#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21319 | 市区     | 10kV 蓉玉 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21320 | 市区     | 10kV 华城 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21321 | 市区     | 10kV 学府上院 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21322 | 市区     | 10kV 翔纺 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21323 | 市区     | 市镇四电配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21324 | 市区     | 新村十配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21325 | 市区     | 万里二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21326 | 市区     | 新村十二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21327 | 市区     | 新村十三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21328 | 市区     | 小岸里三配变           | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 21329 | 市区     | 双建液压配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21330 | 市区     | 庙桥二              | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21331 | 市区     | 庙桥三              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21332 | 市区     | 洑巷东配变            | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 21333 | 市区     | 10kV 雍荣院 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21334 | 市区     | 江岸北配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21335 | 市区     | 10kV 悦阳上园 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21336 | 市区     | 正明村东二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21337 | 市区     | 10kV 行星 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21338 | 市区     | 进发配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21339 | 市区     | 高山新村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21340 | 市区     | 10kV 桂语和风 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21341 | 市区     | 10kV 西羲里 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21342 | 市区     | 10kV 北洋湖 4#箱变 T1 | 10       | 630       | 494          | 494             |
| 21343 | 市区     | 大万巷              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21344 | 市区     | 10kV 西浜 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21345 | 市区     | 10kV 锡溪名邸 8#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21346 | 市区     | 溪南电站二变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21347 | 市区     | 10kV 堰新 12#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21348 | 市区     | 鱼池南二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21349 | 市区     | 10kV 晨光晓园 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21350 | 市区     | 10kV 缦悦名邸 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21351 | 市区     | 10kV 橡树湾 14#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21352 | 市区     | 抽水站四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21353 | 市区     | 10kV 洋溪绿园 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21354 | 市区     | 金马服饰             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21355 | 市区     | 10kV 静学和鸣 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21356 | 市区     | 10kV 船帆 3#箱变 T1  | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 21357 | 市区     | 10kV 春光苑 7#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21358 | 市区     | 10kV 中福 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21359 | 市区     | 花园梅配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21360 | 市区     | 北山下              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21361 | 市区     | 10kV 福山 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21362 | 市区     | 10kV 凤天美庭 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21363 | 市区     | 10kV 端桥 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21364 | 市区     | 10kV 学府上院 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21365 | 市区     | 溪南村二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21366 | 市区     | 东顺苑 5#站 T4       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21367 | 市区     | 10kV 堰新 13#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21368 | 市区     | 10kV 学府上院 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21369 | 市区     | 10kV 新洲七期 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21370 | 市区     | 10kV 云境华庭 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21371 | 市区     | 浦巷二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21372 | 市区     | 助剂厂              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21373 | 市区     | 10kV 新洲七期 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21374 | 市区     | 10kV 桃泉 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21375 | 市区     | 10kV 雍荣院 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21376 | 市区     | 邮电局十八配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21377 | 市区     | 10kV 新盛花苑 7#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21378 | 市区     | 助船居              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21379 | 市区     | 10kV 屯里 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21380 | 市区     | 翔龙焊业配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21381 | 市区     | 勤建村二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21382 | 市区     | 10kV 美悦华庭 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21383 | 市区     | 小岸变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21384 | 市区     | 10kV 馨城 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21385 | 市区     | 10kV 复地 7#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21386 | 市区     | 10kV 凤栖雅苑 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21387 | 市区     | 10kV 正明 9#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21388 | 市区     | 出新二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21389 | 市区     | 10kV 正明 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21390 | 市区     | 10kV 正明 10#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21391 | 市区     | 10kV 复地 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21392 | 市区     | 10kV 复地 7#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21393 | 市区     | 10kV 复地 7#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21394 | 市区     | 10kV 寺头 11#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21395 | 市区     | 10kV 寺头 11#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21396 | 市区     | 10kV 桃盛 9#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21397 | 市区     | 10kV 排巷 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21398 | 市区     | 10kV 麓鸣雅苑 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21399 | 市区     | 前马路二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21400 | 市区     | 10kV 美林湖 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21401 | 市区     | 10kV 美林湖 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21402 | 市区     | 10kV 美林湖 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21403 | 市区     | 10kV 美林湖 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21404 | 市区     | 庄里十配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21405 | 市区     | 桑园北二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21406 | 市区     | 小村二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21407 | 市区     | 二闸二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21408 | 市区     | 前金岸甲             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21409 | 市区     | 茶场北              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21410 | 市区     | 10kV 缙悦名邸 6#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21411 | 市区     | 10kV 平湖苑 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21412 | 市区     | 章巷六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21413 | 市区     | 10kV 长乐 15#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21414 | 市区     | 10kV 长乐 15#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21415 | 市区     | 10kV 长乐 15#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21416 | 市区     | 10kV 长乐 15#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21417 | 市区     | 10kV 碧波苑 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21418 | 市区     | 10kV 碧波苑 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21419 | 市区     | 10kV 碧波苑 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21420 | 市区     | 10kV 碧波苑 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21421 | 市区     | 10kV 茂桥 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21422 | 市区     | 10kV 辰学雅园 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21423 | 市区     | 彭丁桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21424 | 市区     | 大丰桥              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21425 | 市区     | 20kV 壹方 5#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 21426 | 市区     | 20kV 壹方 5#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 21427 | 市区     | 嘉业配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21428 | 市区     | 10kV 悦水园 10#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21429 | 市区     | 10kV 悦水园 10#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21430 | 市区     | 10kV 悦水园 10#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21431 | 市区     | 10kV 悦水园 10#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21432 | 市区     | 和畅二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21433 | 市区     | 惠洲二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21434 | 市区     | 和畅配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21435 | 市区     | 10kV 华圻 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21436 | 市区     | 奥斯卡配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21437 | 市区     | 10kV 新阳光 40#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21438 | 市区     | 10kV 巨正 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21439 | 市区     | 10kV 巨正 6#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21440 | 市区     | 10kV 巨正 6#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21441 | 市区     | 10kV 巨正 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21442 | 市区     | 赵家旦三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21443 | 市区     | 英立杰配变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 21444 | 市区     | 法维莱配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21445 | 市区     | 朱巷十四             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21446 | 市区     | 10kV 端桥 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21447 | 市区     | 大明起重配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21448 | 市区     | 10kV 天辰原筑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21449 | 市区     | 10kV 天辰原筑 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21450 | 市区     | 10kV 天辰原筑 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21451 | 市区     | 10kV 天辰原筑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21452 | 市区     | 10kV 天辰原筑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21453 | 市区     | 10kV 天辰原筑 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21454 | 市区     | 10kV 天辰原筑 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21455 | 市区     | 10kV 天辰原筑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21456 | 市区     | 10kV 云境华庭 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21457 | 市区     | 江胜泵振二变 1         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21458 | 市区     | 10kV 缙悦名邸 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21459 | 市区     | 10kV 春城 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21460 | 市区     | 10kV 长哥 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21461 | 市区     | 10kV 长哥 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21462 | 市区     | 10kV 长哥 1#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21463 | 市区     | 10kV 长哥 1#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21464 | 市区     | 刘家头泵三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21465 | 市区     | 唐亚英配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21466 | 市区     | 苏巷南配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21467 | 市区     | 坝巷一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21468 | 市区     | 农贸市场三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21469 | 市区     | 10kV 美璟澜庭 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21470 | 市区     | 10kV 华圻 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21471 | 市区     | 周贰配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21472 | 市区     | 水塘桥二配变           | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 21473 | 市区     | 殷邹庄              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21474 | 市区     | 10kV 星麓名邸 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21475 | 市区     | 10kV 振染 13#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21476 | 市区     | 舍得配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21477 | 市区     | 洋房配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21478 | 市区     | 10kV 凤天美庭 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21479 | 市区     | 辛裕配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21480 | 市区     | 10kV 凤天美庭 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21481 | 市区     | 10kV 凤天美庭 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21482 | 市区     | 10kV 凤天美庭 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21483 | 市区     | 10kV 凤天美庭 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21484 | 市区     | 10kV 姑金 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21485 | 市区     | 10kV 星麓名邸 1#站 T2 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21486 | 市区     | 10kV 排巷 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21487 | 市区     | 10kV 振染 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21488 | 市区     | 铝材厂二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21489 | 市区     | 10kV 庙洛 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21490 | 市区     | 10kV 前玉 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21491 | 市区     | 10kV 新华 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21492 | 市区     | 南漕二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21493 | 市区     | 10kV 镇北 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21494 | 市区     | 10kV 璟西铭邸 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21495 | 市区     | 诸巷排泵二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21496 | 市区     | 10kV 凤栖雅苑 2#站 T2 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21497 | 市区     | 10kV 凤天美庭 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21498 | 市区     | 10kV 凤天美庭 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21499 | 市区     | 10kV 凤天美庭 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21500 | 市区     | 10kV 凤天美庭 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21501 | 市区     | 10kV 晨光静园 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21502 | 市区     | 水厂拾捌配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21503 | 市区     | 10kV 凤栖雅苑 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21504 | 市区     | 10kV 张镇桥 3#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21505 | 市区     | 20kV 雅锦园 1#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 21506 | 市区     | 20kV 雅锦园 1#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 21507 | 市区     | 新貳三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21508 | 市区     | 10kV 西羲里 4#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21509 | 市区     | 10kV 蓝城 13#站 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21510 | 市区     | 10kV 蓝城 13#站 T2  | 10       | 630       | 481          | 481             |
| 21511 | 市区     | 10kV 蓝城 14#站 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21512 | 市区     | 10kV 巨正 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21513 | 市区     | 10kV 巨正 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21514 | 市区     | 西蒋巷配变            | 10       | 400       | 312          | 312             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21515 | 市区     | 10kV 后政 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21516 | 市区     | 10kV 麓鸣雅苑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21517 | 市区     | 西塘村十二配变          | 10       | 200       | 103          | 103             |
| 21518 | 市区     | 西塘村八配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21519 | 市区     | 西塘村一配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21520 | 市区     | 西塘村十一配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21521 | 市区     | 10kV 巨正 5#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21522 | 市区     | 10kV 巨正 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21523 | 市区     | 兴隆配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21524 | 市区     | 10kV 太平洋 11#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21525 | 市区     | 后故里甲二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21526 | 市区     | 10kV 汀兰溪苑 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21527 | 市区     | 10kV 辰学雅园 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21528 | 市区     | 西塘村十配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21529 | 市区     | 西塘村九配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21530 | 市区     | 西塘村七配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21531 | 市区     | 西塘村四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21532 | 市区     | 西塘村五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21533 | 市区     | 西塘村六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21534 | 市区     | 西塘村二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21535 | 市区     | 西塘村三配变           | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 21536 | 市区     | 白云配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21537 | 市区     | 10kV 金玥湾 7#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21538 | 市区     | 10kV 桃泉 10#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21539 | 市区     | 10kV 晨光和园 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21540 | 市区     | 宇子               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21541 | 市区     | 10kV 锡溪名邸 9#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21542 | 市区     | 后丁庄甲配变           | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 21543 | 市区     | 通用三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21544 | 市区     | 10kV 文湖苑 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21545 | 市区     | 10kV 云辉澜庭 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21546 | 市区     | 10kV 堰新 11#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21547 | 市区     | 10kV 正明 10#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21548 | 市区     | 10kV 姚安 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21549 | 市区     | 20kV 金溪瑞府 2#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 21550 | 市区     | 大工匠配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21551 | 市区     | 大唐焊割配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21552 | 市区     | 10kV 玉龙 11#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21553 | 市区     | 东顺苑 7#站 T4       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21554 | 市区     | 10kV 山浜 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21555 | 市区     | 天地康              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21556 | 市区     | 10kV 悦水园 9#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21557 | 市区     | 10kV 悦水园 9#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21558 | 市区     | 10kV 悦水园 9#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21559 | 市区     | 10kV 悦水园 9#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21560 | 市区     | 10kV 张镇桥 6#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21561 | 市区     | 10kV 悦湖 5#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21562 | 市区     | 10kV 云境华庭 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21563 | 市区     | 10kV 新盛花苑 7#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21564 | 市区     | 10kV 端桥 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21565 | 市区     | 肖东泵配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21566 | 市区     | 20kV 壹方 4#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 21567 | 市区     | 20kV 壹方 4#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 21568 | 市区     | 红桥配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21569 | 市区     | 西塘六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21570 | 市区     | 前村三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21571 | 市区     | 10kV 天奇 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21572 | 市区     | 10kV 天奇 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21573 | 市区     | 10kV 天奇 5#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21574 | 市区     | 10kV 天奇 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21575 | 市区     | 前村二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21576 | 市区     | 西塘五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21577 | 市区     | 惠洲配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21578 | 市区     | 刘介头配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21579 | 市区     | 刘家旦配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21580 | 市区     | 韩村排泵配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21581 | 市区     | 五牧配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21582 | 市区     | 球铁厂配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21583 | 市区     | 礼舍村二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21584 | 市区     | 小杨巷二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21585 | 市区     | 朝东村二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21586 | 市区     | 塑料二厂配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21587 | 市区     | 伟博金属            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21588 | 市区     | 岸里排涝            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21589 | 市区     | 黄西              | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 21590 | 市区     | 秦唐配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21591 | 市区     | 10kV 安阳 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21592 | 市区     | 邓巷五配变           | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 21593 | 市区     | 李祥巷配变           | 10       | 400       | 316          | 316             |
| 21594 | 市区     | 缪公岸             | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 21595 | 市区     | 柘塘浜街里配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21596 | 市区     | 韩村二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21597 | 市区     | 五牧排泵配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21598 | 市区     | 下坝四配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21599 | 市区     | 盛店车站乙配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21600 | 市区     | 民主三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21601 | 市区     | 凤翔路旁配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21602 | 市区     | 前金岸泵            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21603 | 市区     | 10kV 西羲里 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21604 | 市区     | 石人桥四配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21605 | 市区     | 葑庄四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21606 | 市区     | 葑庄三队配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21607 | 市区     | 水厂十七配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21608 | 市区     | 纺配厂二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21609 | 市区     | 龚巷二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21610 | 市区     | 北湖排泵配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21611 | 市区     | 陈龙岸配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21612 | 市区     | 前向巷配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21613 | 市区     | 一心排涝站配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21614 | 市区     | 赵巷二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21615 | 市区     | 南巷配变             | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 21616 | 市区     | 严家塘配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21617 | 市区     | 航测厂配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21618 | 市区     | 10kV 金科集美 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21619 | 市区     | 玉西缪巷配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21620 | 市区     | 魏家塘配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21621 | 市区     | 上场配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21622 | 市区     | 西南巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21623 | 市区     | 北巷配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21624 | 市区     | 西单排泵二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21625 | 市区     | 洋溪村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21626 | 市区     | 联圩排泵配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21627 | 市区     | 礼舍闸配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21628 | 市区     | 万里模板局配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21629 | 市区     | 小胡公岸排涝           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21630 | 市区     | 周古巷配变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 21631 | 市区     | 水厂七配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21632 | 市区     | 玉东新村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21633 | 市区     | 前五桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21634 | 市区     | 前旺桥配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21635 | 市区     | 大徐巷三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21636 | 市区     | 10kV 明桂雅庭 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21637 | 市区     | 彩印五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21638 | 市区     | 长浜村二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21639 | 市区     | 争丰泵二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21640 | 市区     | 西牌楼配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21641 | 市区     | 东柳排配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21642 | 市区     | 农机配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21643 | 市区     | 新巷配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21644 | 市区     | 缪巷泵配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21645 | 市区     | 10kV 陈新 8#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21646 | 市区     | 东顺苑 6#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21647 | 市区     | 费巷四              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21648 | 市区     | 庄稼二变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21649 | 市区     | 上秦               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21650 | 市区     | 钱乔采石             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21651 | 市区     | 陈漕南              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21652 | 市区     | 张巷十二变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21653 | 市区     | 支巷南配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21654 | 市区     | 配件厂配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21655 | 市区     | 才巷配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21656 | 市区     | 桥北配变             | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 21657 | 市区     | 轴承厂二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21658 | 市区     | 新村八配变            | 10       | 400       | 167          | 167             |
| 21659 | 市区     | 10kV 长东 13#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21660 | 市区     | 新民新村三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21661 | 市区     | 岸里二              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21662 | 市区     | 海瑞路配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21663 | 市区     | 市镇水厂配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21664 | 市区     | 民壹甲配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21665 | 市区     | 育才路三配变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 21666 | 市区     | 育才小区二配变          | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 21667 | 市区     | 下毛二配变            | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 21668 | 市区     | 当街               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21669 | 市区     | 欣欣苑配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21670 | 市区     | 华家巷三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21671 | 市区     | 新核特殊钢配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21672 | 市区     | 义村电灌配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21673 | 市区     | 曙光村委配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21674 | 市区     | 庙浜配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21675 | 市区     | 市镇房产二变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21676 | 市区     | 公用二变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21677 | 市区     | 10kV 长馨 8#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21678 | 市区     | 东街七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21679 | 市区     | 王鑫新村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21680 | 市区     | 公用变八             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21681 | 市区     | 北冯               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21682 | 市区     | 唐巷十一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21683 | 市区     | 何巷二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21684 | 市区     | 曙光村配变            | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 21685 | 市区     | 槽纺二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21686 | 市区     | 市镇变六             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21687 | 市区     | 液化气站 2#          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21688 | 市区     | 市镇四变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21689 | 市区     | 镇南配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21690 | 市区     | 10kV 昕悦华庭 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21691 | 市区     | 10kV 卫家 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21692 | 市区     | 甘戈头排涝配变          | 20       | 400       | 320          | 320             |
| 21693 | 市区     | 西刘庄一配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21694 | 市区     | 桥东二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21695 | 市区     | 民主新区配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21696 | 市区     | 玉东下毛配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21697 | 市区     | 蓉联九队配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21698 | 市区     | 会议中心配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21699 | 市区     | 中联配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21700 | 市区     | 郑家宕配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21701 | 市区     | 大下冯配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21702 | 市区     | 小下冯配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21703 | 市区     | 苏庙沈巷配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21704 | 市区     | 电讯厂配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21705 | 市区     | 邵巷南变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21706 | 市区     | 华润家舍配变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 21707 | 市区     | 10kV1 文曲 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21708 | 市区     | 洛城大道配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21709 | 市区     | 乌家塘配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21710 | 市区     | 中心桥配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21711 | 市区     | 蓉新排泵配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21712 | 市区     | 河东二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21713 | 市区     | 任家村河东配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21714 | 市区     | 裕旺村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21715 | 市区     | 麻歧村配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21716 | 市区     | 麻西东配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21717 | 市区     | 10kV 春来 2#箱变 T1  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 21718 | 市区     | 迎龙配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21719 | 市区     | 新民新村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21720 | 市区     | 10kV 正阳 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21721 | 市区     | 10kV 寺头 22#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21722 | 市区     | 陆家湾二            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21723 | 市区     | 马山片配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21724 | 市区     | 10kV 文曲 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21725 | 市区     | 纺织厂配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21726 | 市区     | 曙光配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21727 | 市区     | 利得配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21728 | 市区     | 县丝线配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21729 | 市区     | 秦巷六配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21730 | 市区     | 林场配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21731 | 市区     | 西秦巷配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21732 | 市区     | 油墨厂配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21733 | 市区     | 归山头配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21734 | 市区     | 潭东配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21735 | 市区     | 黄巷配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21736 | 市区     | 联圩排             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21737 | 市区     | 石家旦配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21738 | 市区     | 新鑫机械配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21739 | 市区     | 天授村配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21740 | 市区     | 华苑配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21741 | 市区     | 八一菜场配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21742 | 市区     | 杨小配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21743 | 市区     | 溪南电站配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21744 | 市区     | 毛村电站配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21745 | 市区     | 10kV 塘头 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21746 | 市区     | 10kV 堰新苑 18#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21747 | 市区     | 10kV 新阳光 30#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21748 | 市区     | 10kV 金科集美 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21749 | 市区     | 10kV 新阳光 30#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21750 | 市区     | 并铁厂              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21751 | 市区     | 小巷里二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21752 | 市区     | 赤湖岩配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21753 | 市区     | 新队配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21754 | 市区     | 刘巷七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21755 | 市区     | 绝缘材料厂配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21756 | 市区     | 溪南村配变            | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 21757 | 市区     | 龚巷四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21758 | 市区     | 华烨配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21759 | 市区     | 东顺苑 8#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21760 | 市区     | 兴蒋配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21761 | 市区     | 高木桥              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21762 | 市区     | 前楼上              | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 21763 | 市区     | 南冯二配变            | 10       | 200       | 151          | 151             |
| 21764 | 市区     | 唐明闸一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21765 | 市区     | 唐明闸二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21766 | 市区     | 民主闸泵配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21767 | 市区     | 横锻居配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21768 | 市区     | 中兴压铸配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21769 | 市区     | 埭上配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21770 | 市区     | 埭二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21771 | 市区     | 10kV 桃泉 14#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21772 | 市区     | 后街配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21773 | 市区     | 印桥配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21774 | 市区     | 凯城配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21775 | 市区     | 10kV 锡溪名邸 8#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21776 | 市区     | 10kV 静学和鸣 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21777 | 市区     | 刘家巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21778 | 市区     | 猛将庙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21779 | 市区     | 庵北配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21780 | 市区     | 雅西居配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21781 | 市区     | 任家村配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21782 | 市区     | 蓉新二配变            | 10       | 200       | 81           | 81              |
| 21783 | 市区     | 蓉西中片配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21784 | 市区     | 蓉西中片四配变          | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 21785 | 市区     | 友好               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21786 | 市区     | 蓉新四配变            | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 21787 | 市区     | 朱家坝配变            | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 21788 | 市区     | 蓉西陈古配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21789 | 市区     | 秦家村配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21790 | 市区     | 双丽配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21791 | 市区     | 邮电局十六配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21792 | 市区     | 粘带厂泵配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21793 | 市区     | 张华村一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21794 | 市区     | 林达制衣配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21795 | 市区     | 鼎鑫电器配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21796 | 市区     | 10kV 长宁 7#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21797 | 市区     | 10kV 长宁 8#站 T1    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 21798 | 市区     | 10kV 长宁苑六期 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21799 | 市区     | 10kV 长宁 4#站 T4    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21800 | 市区     | 10kV 长宁 6#站 T4    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 21801 | 市区     | 麻雀园配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21802 | 市区     | 古庄新村配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21803 | 市区     | 密封件厂              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21804 | 市区     | 永佳设备              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21805 | 市区     | 古庄二配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21806 | 市区     | 古庄排泵配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21807 | 市区     | 湾斗里配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21808 | 市区     | 河东四配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21809 | 市区     | 水厂九配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21810 | 市区     | 前石桥配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21811 | 市区     | 市镇九八              | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 21812 | 市区     | 镇区                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21813 | 市区     | 许家五配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21814 | 市区     | 东俞巷配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21815 | 市区     | 商业楼一变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21816 | 市区     | 商业楼二变           | 10       | 50        | 40           | 40              |
| 21817 | 市区     | 优妮可             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21818 | 市区     | 鼎欣包装            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21819 | 市区     | 万巷杨树园           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21820 | 市区     | 万巷泵             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21821 | 市区     | 锁厂              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21822 | 市区     | 上舍巷             | 10       | 400       | 261          | 261             |
| 21823 | 市区     | 华勋织带            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21824 | 市区     | 玉珍巷泵            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21825 | 市区     | 上舍泵             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21826 | 市区     | 上舍华巷            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21827 | 市区     | 华巷二             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21828 | 市区     | 大利减震配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21829 | 市区     | 风鸿机械配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21830 | 市区     | 沈氏焊管配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21831 | 市区     | 西漳新村配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21832 | 市区     | 上舍配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21833 | 市区     | 10kV 嘉利 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 462          | 462             |
| 21834 | 市区     | 10kV 嘉利 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 491          | 491             |
| 21835 | 市区     | 乙铨精件            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21836 | 市区     | 高巷四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21837 | 市区     | 正中制衣配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21838 | 市区     | 三毛纺配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21839 | 市区     | 名尧电液配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21840 | 市区     | 华城印刷             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21841 | 市区     | 新塘里村象大房配变        | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 21842 | 市区     | 新塘里村花园里配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21843 | 市区     | 排涝站三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21844 | 市区     | 魏东一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21845 | 市区     | 春满园变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21846 | 市区     | 塘村冯巷配变           | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 21847 | 市区     | 苏巷西配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21848 | 市区     | 胜定桥二配变           | 10       | 315       | 206          | 206             |
| 21849 | 市区     | 山下居配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21850 | 市区     | 纬山灯配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21851 | 市区     | 后坝居              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21852 | 市区     | 街东二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21853 | 市区     | 10kV 盛巷二期 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21854 | 市区     | 10kV 盛巷二期 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21855 | 市区     | 费南二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21856 | 市区     | 塘南配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21857 | 市区     | 小桥头十一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21858 | 市区     | 火炬配变             | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 21859 | 市区     | 塘路配变             | 10       | 200       | 112          | 112             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21860 | 市区     | 红星             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21861 | 市区     | 市镇北桥配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21862 | 市区     | 西前章配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21863 | 市区     | 坝巷泵            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21864 | 市区     | 胡巷配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21865 | 市区     | 胡巷东泵           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21866 | 市区     | 鞋厂             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21867 | 市区     | 江大毛纺           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21868 | 市区     | 新开河居配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21869 | 市区     | 西村二变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21870 | 市区     | 桥西居配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21871 | 市区     | 花尖             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21872 | 市区     | 大杨巷配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21873 | 市区     | 史古巷配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21874 | 市区     | 蔡公岸北配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21875 | 市区     | 通风设备配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21876 | 市区     | 沟里配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21877 | 市区     | 西环灯配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21878 | 市区     | 10kV 馨城 1#站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 21879 | 市区     | 10kV 馨城 2#站 T3 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 21880 | 市区     | 北曹配变           | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 21881 | 市区     | 曹西三配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21882 | 市区     | 陶家村配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21883 | 市区     | 溪家配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21884 | 市区     | 王家二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21885 | 市区     | 赵家配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21886 | 市区     | 王村配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21887 | 市区     | 农服东配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21888 | 市区     | 顾北村配变            | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 21889 | 市区     | 利达喷塑配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21890 | 市区     | 鸿日用品配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21891 | 市区     | 胜定桥一配变           | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 21892 | 市区     | 桃园配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21893 | 市区     | 10kV 商业 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21894 | 市区     | 10kV 晨光晓园 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21895 | 市区     | 10kV 陆区苑 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21896 | 市区     | 10kV 陆区苑 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21897 | 市区     | 10kV 陆区苑 4#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21898 | 市区     | 10kV 陆区苑 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21899 | 市区     | 力盛配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21900 | 市区     | 10kV 洋溪绿园 1#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21901 | 市区     | 雪妍针纺配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21902 | 市区     | 蔡巷十配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21903 | 市区     | 农服壹配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21904 | 市区     | 邹巷二配变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 21905 | 市区     | 锦绣二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21906 | 市区     | 孙巷白二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21907 | 市区     | 荣达膜配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21908 | 市区     | 万巷上舍二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21909 | 市区     | 秦巷村委配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21910 | 市区     | 后拓泾配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21911 | 市区     | 何巷五配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21912 | 市区     | 10kV 云溪名筑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21913 | 市区     | 浜口新村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21914 | 市区     | 正明移动配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21915 | 市区     | 10kV 新洲七期 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21916 | 市区     | 10kV 新阳光 39#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21917 | 市区     | 东张巷四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21918 | 市区     | 10kV 金科集美 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21919 | 市区     | 大利巷五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21920 | 市区     | 10kV 缦悦名邸 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21921 | 市区     | 10kV 融兰玖园 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21922 | 市区     | 10kV 静学和鸣 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21923 | 市区     | 民主新西配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21924 | 市区     | 10kV 锡溪名邸 8#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21925 | 市区     | 金时捷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21926 | 市区     | 下旺厂专用配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21927 | 市区     | 10kV 雅苑 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21928 | 市区     | 邵巷八配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21929 | 市区     | 蒋巷十配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21930 | 市区     | 10kV 桃泉 15#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21931 | 市区     | 10kV 缦悦名邸 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21932 | 市区     | 钱街配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21933 | 市区     | 祝巷一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21934 | 市区     | 张祝巷二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21935 | 市区     | 王巷庙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21936 | 市区     | 锡钟机电配变           | 10       | 400       | 236          | 236             |
| 21937 | 市区     | 10kV 新庄 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21938 | 市区     | 10kV 栖景澜园 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21939 | 市区     | 10kV 长宁苑 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21940 | 市区     | 10kV 晨光和园 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21941 | 市区     | 涂料配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21942 | 市区     | 10kV 美悦华庭 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21943 | 市区     | 10kV 枫荟溪苑 1#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21944 | 市区     | 金梅老街配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21945 | 市区     | 10kV 西羲里 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21946 | 市区     | 10kV 铂雅澜庭 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21947 | 市区     | 邵巷泵二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21948 | 市区     | 工商所              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21949 | 市区     | 勤新               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21950 | 市区     | 装饰材料二变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21951 | 市区     | 天泉配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21952 | 市区     | 恒通石油配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21953 | 市区     | 赵西二配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21954 | 市区     | 10kV 华新苑 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21955 | 市区     | 新街十配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21956 | 市区     | 10kV 枫荟溪苑 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21957 | 市区     | 10kV 悦湖 7#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21958 | 市区     | 10kV 庙洛 6#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21959 | 市区     | 东顺苑 5#站 T1         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21960 | 市区     | 10kV 锡溪名邸 8#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21961 | 市区     | 姚家浜一配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21962 | 市区     | 帆鑫机械配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21963 | 市区     | 万张泵配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21964 | 市区     | 10kV 文曲 10#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21965 | 市区     | 张华村三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21966 | 市区     | 园诚配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21967 | 市区     | 桑园北四配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21968 | 市区     | 洛社大队二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21969 | 市区     | 东严配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21970 | 市区     | 10kV 洋溪水岸雅筑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21971 | 市区     | 堰绵三配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21972 | 市区     | 10kV 麻歧 1#箱变 T1    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21973 | 市区     | 10kV 桃泉 16#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21974 | 市区     | 县外贸配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21975 | 市区     | 麻歧排泵配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21976 | 市区     | 五七泵配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21977 | 市区     | 古庄村泵配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21978 | 市区     | 前缪巷              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21979 | 市区     | 新长铁路四配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21980 | 市区     | 净化滤材配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21981 | 市区     | 10kV 悦湖 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21982 | 市区     | 10kV 美璟澜庭 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21983 | 市区     | 镇北村二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21984 | 市区     | 10kV 云辉澜庭 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21985 | 市区     | 秦家庄配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21986 | 市区     | 朝东巷三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21987 | 市区     | 市镇二九配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21988 | 市区     | 10kV 西隆 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21989 | 市区     | 夹江四配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21990 | 市区     | 王家居配变            | 10       | 400       | 152          | 152             |
| 21991 | 市区     | 10kV 金玥湾 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21992 | 市区     | 10kV 雅洛 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21993 | 市区     | 宁壹二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21994 | 市区     | 井亭小区二变配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 21995 | 市区     | 10kV 柏翠春居 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 21996 | 市区     | 华场头三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 21997 | 市区     | 10kV 铂雅澜庭 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 21998 | 市区     | 10kV 中兴 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 21999 | 市区     | 10kV 和著雅苑 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22000 | 市区     | 孙家村泵配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22001 | 市区     | 10kV 庙洛 9#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22002 | 市区     | 10kV 杨市 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22003 | 市区     | 10kV 文湖苑 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22004 | 市区     | 20kV 金溪瑞府 2#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 22005 | 市区     | 红明村三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22006 | 市区     | 华云钢管             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22007 | 市区     | 天健塑业配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22008 | 市区     | 10kV 凤天美庭 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22009 | 市区     | 10kV 庙洛 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22010 | 市区     | 10kV 青城苑 19#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22011 | 市区     | 10kV 青城苑 19#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22012 | 市区     | 10kV 青城苑 19#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22013 | 市区     | 10kV 青城苑 19#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22014 | 市区     | 10kV 青城苑 18#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22015 | 市区     | 10kV 青城苑 18#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22016 | 市区     | 10kV 龙世站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22017 | 市区     | 10kV 龙世站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22018 | 市区     | 任家村河西配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22019 | 市区     | 10kV 堰新苑 17#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22020 | 市区     | 东南头二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22021 | 市区     | 10kV 新洲七期 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22022 | 市区     | 大龙潭二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22023 | 市区     | 10kV 青城苑 16#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22024 | 市区     | 10kV 青城苑 16#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22025 | 市区     | 10kV 青城苑 16#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22026 | 市区     | 10kV 青城苑 16#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22027 | 市区     | 10kV 青城苑 17#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22028 | 市区     | 10kV 青城苑 17#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22029 | 市区     | 10kV 青城苑 17#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22030 | 市区     | 10kV 青城苑 17#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22031 | 市区     | 盛源汽车配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22032 | 市区     | 红联二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22033 | 市区     | 10kV 铂雅澜庭 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22034 | 市区     | 10kV 美悦华庭 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22035 | 市区     | 10kV 勤新苑 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22036 | 市区     | 刘巷村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22037 | 市区     | 丁旦北配变            | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 22038 | 市区     | 蔡西二配变            | 10       | 400       | 279          | 279             |
| 22039 | 市区     | 兴业路配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22040 | 市区     | 10kV 美悦华庭 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22041 | 市区     | 印家宕三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22042 | 市区     | 10kV 凤栖雅苑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22043 | 市区     | 陈家桥二             | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22044 | 市区     | 堰安配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22045 | 市区     | 李家巷配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22046 | 市区     | 10kV 铂雅澜庭 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22047 | 市区     | 高巷八配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22048 | 市区     | 10kV 锡通花园 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22049 | 市区     | 永勤机械              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22050 | 市区     | 前浓沿               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22051 | 市区     | 奔达制衣              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22052 | 市区     | 田堵里二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22053 | 市区     | 南胡站泵配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22054 | 市区     | 大利针织              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22055 | 市区     | 万巷上舍              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22056 | 市区     | 华润服饰              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22057 | 市区     | 长安村               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22058 | 市区     | 长宏色织              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22059 | 市区     | 长安小学              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22060 | 市区     | 飞美针织厂             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22061 | 市区     | 建达制衣              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22062 | 市区     | 松山                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22063 | 市区     | 10kV 长宁苑 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22064 | 市区     | 西华巷泵配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22065 | 市区     | 前朱巷配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22066 | 市区     | 市镇五三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22067 | 市区     | 大墩头    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22068 | 市区     | 市镇变九   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 22069 | 市区     | 正伟制品   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22070 | 市区     | 华仁制衣   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22071 | 市区     | 双惠印染   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22072 | 市区     | 红卫四配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22073 | 市区     | 沿塘泵配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22074 | 市区     | 上东村二   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22075 | 市区     | 陆家庄二   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22076 | 市区     | 公用变五   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22077 | 市区     | 邮电局二一  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22078 | 市区     | 渔业队配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22079 | 市区     | 曙光三配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22080 | 市区     | 王家庄泵配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22081 | 市区     | 大会堂三   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22082 | 市区     | 赵巷三配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22083 | 市区     | 赵巷四    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22084 | 市区     | 西漳孙家   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22085 | 市区     | 市镇九七配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22086 | 市区     | 马巷排泵配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22087 | 市区     | 陆家村配变  | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 22088 | 市区     | 张村配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22089 | 市区     | 张村站泵配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22090 | 市区     | 勤荣针织制衣厂          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22091 | 市区     | 居委               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22092 | 市区     | 西横河配变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 22093 | 市区     | 第二奶牛场配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22094 | 市区     | 10kV 长宁 1#站 T4   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22095 | 市区     | 10kV 长宁 2#站 T4   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22096 | 市区     | 新西二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22097 | 市区     | 10kV 长宁苑 4#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22098 | 市区     | 10kV 长宁苑 3#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22099 | 市区     | 后姑里泵配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22100 | 市区     | 方舟               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22101 | 市区     | 上东村变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22102 | 市区     | 太平路              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22103 | 市区     | 长安村              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22104 | 市区     | 联通公司配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22105 | 市区     | 朱巷五配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22106 | 市区     | 后姑里配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22107 | 市区     | 华巷新村二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22108 | 市区     | 张巷泵配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22109 | 市区     | 邵巷四配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22110 | 市区     | 邵巷三配变            | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 22111 | 市区     | 10kV 匹克 6#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22112 | 市区     | 陡门甲              | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22113 | 市区     | 楼下五              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22114 | 市区     | 李坦桥              | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 22115 | 市区     | 郑家弄配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22116 | 市区     | 曹家坝              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22117 | 市区     | 谢巷三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22118 | 市区     | 华家桥三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22119 | 市区     | 敬老院七配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22120 | 市区     | 中场配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22121 | 市区     | 10kV 华府 9#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22122 | 市区     | 10kV 嘉利 9#箱变 T1  | 10       | 630       | 495          | 495             |
| 22123 | 市区     | 郑家弄二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22124 | 市区     | 新贝来              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22125 | 市区     | 10kV 金岸世家 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22126 | 市区     | 10kV 金岸世家 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22127 | 市区     | 10kV 金岸世家 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22128 | 市区     | 加工厂二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22129 | 市区     | 开河小学配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22130 | 市区     | 村东二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22131 | 市区     | 龚巷北配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22132 | 市区     | 玉东七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22133 | 市区     | 玉东四配变            | 10       | 400       | 140          | 140             |
| 22134 | 市区     | 玉东五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22135 | 市区     | 玉东六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22136 | 市区     | 蒋巷六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22137 | 市区     | 大西配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22138 | 市区     | 小洋房配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22139 | 市区     | 吴巷五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22140 | 市区     | 黄家配变            | 10       | 200       | 150          | 150             |
| 22141 | 市区     | 东安二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22142 | 市区     | 10kV 顺驰 8#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22143 | 市区     | 10kV 顺驰 8#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22144 | 市区     | 10kV 顺驰 9#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22145 | 市区     | 10kV 顺驰 9#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22146 | 市区     | 10kV 顺驰 10#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22147 | 市区     | 10kV 顺驰 10#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22148 | 市区     | 钱洛配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22149 | 市区     | 10kV 松竹苑 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22150 | 市区     | 10kV 松竹苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22151 | 市区     | 10kV 松竹苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22152 | 市区     | 林巷二配变           | 10       | 315       | 223          | 223             |
| 22153 | 市区     | 20kV 橙园 3#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 22154 | 市区     | 20kV 橙园 3#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 22155 | 市区     | 10kV 新阳光 8#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22156 | 市区     | 10kV 新阳光 8#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22157 | 市区     | 10kV 新阳光 8#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22158 | 市区     | 10kV 新阳光 8#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22159 | 市区     | 10kV 蓝城 10#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22160 | 市区     | 10kV 蓝城 10#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22161 | 市区     | 10kV 蓝城 11#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22162 | 市区     | 10kV 蓝城 11#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22163 | 市区     | 10kV 榭丽苑 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22164 | 市区     | 10kV 榭丽苑 1#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22165 | 市区     | 10kV 榭丽苑 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22166 | 市区     | 10kV 榭丽苑 2#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22167 | 市区     | 10kV 榭丽苑 3#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22168 | 市区     | 10kV 榭丽苑 3#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22169 | 市区     | 20kV 橙园 4#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 22170 | 市区     | 20kV 橙园 4#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 22171 | 市区     | 10kV 复地 4#站 T2  | 10       | 800       | 611          | 611             |
| 22172 | 市区     | 中壹配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22173 | 市区     | 10kV 蓝城 12#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22174 | 市区     | 10kV 蓝城 12#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22175 | 市区     | 暂住区配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22176 | 市区     | 特丰配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22177 | 市区     | 戴巷甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22178 | 市区     | 濮巷桥配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22179 | 市区     | 曹家坝二            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22180 | 市区     | 电抗器厂配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22181 | 市区     | 强巷电站二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22182 | 市区     | 五村二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22183 | 市区     | 10kV 榭丽苑 4#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22184 | 市区     | 10kV 榭丽苑 4#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22185 | 市区     | 大东二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22186 | 市区     | 拉链厂二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22187 | 市区     | 前洲排二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22188 | 市区     | 朱后二              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22189 | 市区     | 沈巷十配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22190 | 市区     | 南砖配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22191 | 市区     | 南镁配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22192 | 市区     | 10kV 寺头家园 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22193 | 市区     | 10kV 寺头家园 1#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22194 | 市区     | 10kV 寺头 2#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22195 | 市区     | 10kV 寺头 2#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22196 | 市区     | 10kV 寺头 3#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22197 | 市区     | 10kV 寺头 3#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22198 | 市区     | 10kV 寺头 4#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22199 | 市区     | 10kV 寺头 4#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22200 | 市区     | 10kV 寺头 4#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22201 | 市区     | 10kV 苹果园 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22202 | 市区     | 10kV 苹果园 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22203 | 市区     | 梅西配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22204 | 市区     | 10kV 永利 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22205 | 市区     | 10kV 永利 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22206 | 市区     | 10kV 永利 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22207 | 市区     | 10kV 永利 2#站 T2 | 10       | 800       | 616          | 616             |
| 22208 | 市区     | 10kV 永利 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22209 | 市区     | 10kV 永利 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22210 | 市区     | 程宇物资二配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22211 | 市区     | 西村居变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22212 | 市区     | 玉东九配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22213 | 市区     | 恒昌配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22214 | 市区     | 大鼎配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22215 | 市区     | 包装厂三配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22216 | 市区     | 羊绒厂配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22217 | 市区     | 张镇村乙配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22218 | 市区     | 佐材配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22219 | 市区     | 皮革化工配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22220 | 市区     | 新二标配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22221 | 市区     | 不锈钢厂配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22222 | 市区     | 东风社区配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22223 | 市区     | 东亚焊管配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22224 | 市区     | 蒋巷村二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22225 | 市区     | 蒋巷村一配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22226 | 市区     | 10kV 匹克 6#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22227 | 市区     | 前村一变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22228 | 市区     | 10kV 福山 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22229 | 市区     | 10kV 裕通 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22230 | 市区     | 东顺苑 9#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22231 | 市区     | 魏家排涝二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22232 | 市区     | 争峰泵一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22233 | 市区     | 10kV 白荡 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 476          | 476             |
| 22234 | 市区     | 东顺苑 8#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22235 | 市区     | 10kV 晨光晓园 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22236 | 市区     | 冯巷桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22237 | 市区     | 河西               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22238 | 市区     | 新生路市镇配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22239 | 市区     | 10kV 阳山 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22240 | 市区     | 冷暖器配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22241 | 市区     | 10kV 洛龙 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22242 | 市区     | 10kV 洛龙 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22243 | 市区     | 10kV 洛龙 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22244 | 市区     | 10kV 洛龙 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22245 | 市区     | 10kV 枫杨 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22246 | 市区     | 10kV 洛龙 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22247 | 市区     | 10kV 洛龙 3#站 T3   | 10       | 800       | 631          | 631             |
| 22248 | 市区     | 10kV 洛龙 3#站 T2   | 10       | 800       | 634          | 634             |
| 22249 | 市区     | 10kV 和著雅苑 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22250 | 市区     | 禾丰二村             | 10       | 400       | 297          | 297             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22251 | 市区     | 10kV 橡树湾 13#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22252 | 市区     | 10kV 嘉利 11#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22253 | 市区     | 10kV 嘉利 11#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22254 | 市区     | 10kV 寺头 13#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22255 | 市区     | 10kV 寺头 13#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22256 | 市区     | 10kV 寺头 13#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22257 | 市区     | 10kV 寺头 13#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22258 | 市区     | 邓巷十一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22259 | 市区     | 海洲二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22260 | 市区     | 10kV 舜柯南园 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22261 | 市区     | 10kV 新华 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 496          | 496             |
| 22262 | 市区     | 10kV 浜口 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22263 | 市区     | 蓉联六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22264 | 市区     | 10kV 常春名邸 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22265 | 市区     | 谢家村东二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22266 | 市区     | 新铁二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22267 | 市区     | 南圩村委配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22268 | 市区     | 苏庙二房配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22269 | 市区     | 10kV 晨光晓园 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22270 | 市区     | 金岸新村             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22271 | 市区     | 孟家村              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22272 | 市区     | 镇政府四变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22273 | 市区     | 桥弄里配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22274 | 市区     | 电镀厂二             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22275 | 市区     | 10kV 昕悦华庭 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22276 | 市区     | 10kV 明桂雅庭 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22277 | 市区     | 10kV 百好锦园 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22278 | 市区     | 金顺               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22279 | 市区     | 10kV 张镇桥 5#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22280 | 市区     | 苏南二变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22281 | 市区     | 南苑三配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22282 | 市区     | 惠山西漳二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22283 | 市区     | 彩印四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22284 | 市区     | 刘杨配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22285 | 市区     | 10kV 山浜 2#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22286 | 市区     | 能元轴承配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22287 | 市区     | 东栅排泵配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22288 | 市区     | 10kV 巨正 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22289 | 市区     | 10kV 巨正 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22290 | 市区     | 10kV 巨正 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22291 | 市区     | 10kV 巨正 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22292 | 市区     | 10kV 洋溪绿园 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22293 | 市区     | 10kV 绿化 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22294 | 市区     | 洋溪村委             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22295 | 市区     | 溪南村委二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22296 | 市区     | 大汤公配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22297 | 市区     | 10kV 高石 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22298 | 市区     | 10kV 柏翠春居 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22299 | 市区     | 10kV 洛龙 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22300 | 市区     | 10kV 洛龙 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22301 | 市区     | 10kV 堰桥 1#箱 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22302 | 市区     | 10kV 美悦华庭 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22303 | 市区     | 10kV 站头 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22304 | 市区     | 10kV 站头 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22305 | 市区     | 江胜泵振             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22306 | 市区     | 10kV 明桂雅庭 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22307 | 市区     | 顾巷天配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22308 | 市区     | 锡亚暖通配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22309 | 市区     | 渡岸北二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22310 | 市区     | 10kV 洛龙 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22311 | 市区     | 10kV 洛龙 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22312 | 市区     | 惠汕冷钢             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22313 | 市区     | 下段村              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22314 | 市区     | 10kV 惠丰 3#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22315 | 市区     | 20kV 丽都 2#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 22316 | 市区     | 20kV 丽都 2#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 22317 | 市区     | 新苑公司九配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22318 | 市区     | 三乡桥二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22319 | 市区     | 10kV 都荟名邸 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22320 | 市区     | 10kV 璟西铭邸 1#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22321 | 市区     | 庄里十一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22322 | 市区     | 10kV 桂语和风 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22323 | 市区     | 10kV 枫荟溪苑 1#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22324 | 市区     | 10kV 太平洋 12#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22325 | 市区     | 10kV 云境华庭 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22326 | 市区     | 古庄三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22327 | 市区     | 10kV 正明 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22328 | 市区     | 10kV 陆区苑 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22329 | 市区     | 10kV 陆区苑 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22330 | 市区     | 10kV 昕悦华庭 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22331 | 市区     | 10kV 博桥 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22332 | 市区     | 长金针织配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22333 | 市区     | 东浜               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22334 | 市区     | 农场三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22335 | 市区     | 10kV 陈新 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22336 | 市区     | 10kV 融兰玖园 1#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22337 | 市区     | 槽纺三配变            | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 22338 | 市区     | 20kV 壹方 2#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 22339 | 市区     | 20kV 壹方 2#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 22340 | 市区     | 20kV 壹方 3#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 22341 | 市区     | 20kV 壹方 3#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 22342 | 市区     | 20kV 丽都 3#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22343 | 市区     | 20kV 丽都 3#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 22344 | 市区     | 20kV 丽都 3#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 22345 | 市区     | 20kV 丽都 3#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 22346 | 市区     | 10kV 刘仓 8#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22347 | 市区     | 座圩东一配变           | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 22348 | 市区     | 10kV 昕悦华庭 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22349 | 市区     | 10kV 百好锦园 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22350 | 市区     | 10kV 湖畔 9#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22351 | 市区     | 10kV 湖畔 9#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22352 | 市区     | 10kV 湖畔 9#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22353 | 市区     | 10kV 湖畔 9#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22354 | 市区     | 小南坝一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22355 | 市区     | 10kV 春光苑 7#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22356 | 市区     | 前楼下配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22357 | 市区     | 缪言章              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22358 | 市区     | 缪巷               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22359 | 市区     | 袁巷梅配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22360 | 市区     | 白石沟配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22361 | 市区     | 模范桥二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22362 | 市区     | 戴巷三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22363 | 市区     | 磨盘桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22364 | 市区     | 周巷岸配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22365 | 市区     | 南蒋巷泵配变           | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22366 | 市区     | 华胜园配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22367 | 市区     | 黄金坝一配变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 22368 | 市区     | 大浜头    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22369 | 市区     | 朱巷十三配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22370 | 市区     | 街西五配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22371 | 市区     | 道生浜    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22372 | 市区     | 倪巷四    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22373 | 市区     | 郁巷二配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22374 | 市区     | 孙巷四配变  | 10       | 400       | 255          | 255             |
| 22375 | 市区     | 大利巷二配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22376 | 市区     | 陡门电站配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22377 | 市区     | 倪巷甲配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22378 | 市区     | 亿力配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22379 | 市区     | 种猪厂配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22380 | 市区     | 中巷梅配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22381 | 市区     | 湖纺配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22382 | 市区     | 亨达配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22383 | 市区     | 桥南四配变  | 10       | 400       | 266          | 266             |
| 22384 | 市区     | 华家桥村配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22385 | 市区     | 铁路局配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22386 | 市区     | 梅泾配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22387 | 市区     | 排蓬头配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22388 | 市区     | 梅泾顾巷配变 | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22389 | 市区     | 顾巷十一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22390 | 市区     | 大岸里配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22391 | 市区     | 淀粉厂三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22392 | 市区     | 降东西配变            | 10       | 400       | 317          | 317             |
| 22393 | 市区     | 10kV 嘉利 8#箱变 T1  | 10       | 630       | 495          | 495             |
| 22394 | 市区     | 10kV 华府 8#箱变 T1  | 10       | 630       | 488          | 488             |
| 22395 | 市区     | 10kV 惠漳家园 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22396 | 市区     | 10kV 常隆 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22397 | 市区     | 凤翔路二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22398 | 市区     | 校办厂              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22399 | 市区     | 10kV 杨出 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22400 | 市区     | 10kV 万新 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22401 | 市区     | 10kV 亿丰 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22402 | 市区     | 10kV 柏翠春居 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22403 | 市区     | 10kV 华城 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22404 | 市区     | 10kV 柏翠春居 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22405 | 市区     | 10kV 常顺 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22406 | 市区     | 10kV 亿丰 5#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22407 | 市区     | 10kV 洋溪绿园 1#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22408 | 市区     | 重工配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22409 | 市区     | 10kV 辰学雅园 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22410 | 市区     | 10kV 橡树湾 12#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22411 | 市区     | 10kV 锡溪名邸 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22412 | 市区     | 新胜利桥二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22413 | 市区     | 西张五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22414 | 市区     | 10kV 橡树湾 12#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22415 | 市区     | 10kV 万新 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22416 | 市区     | 龙潭四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22417 | 市区     | 五牧排配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22418 | 市区     | 顺达二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22419 | 市区     | 10kV 柏翠春居 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22420 | 市区     | 五角场二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22421 | 市区     | 10kV 玉龙 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22422 | 市区     | 10kV 拾房 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22423 | 市区     | 10kV 桃泉 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22424 | 市区     | 东顺苑 8#站 T4       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22425 | 市区     | 支巷               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22426 | 市区     | 北顺配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22427 | 市区     | 10kV 亿丰 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22428 | 市区     | 10kV 玉麒会 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22429 | 市区     | 10kV 天辰原筑 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22430 | 市区     | 10kV 柏翠春居 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22431 | 市区     | 10kV 巨正 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22432 | 市区     | 胜利十一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22433 | 市区     | 10kV 巨正 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22434 | 市区     | 水务配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22435 | 市区     | 降貳配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22436 | 市区     | 10kV 锡溪名邸 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22437 | 市区     | 10kV 巨正 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22438 | 市区     | 南西排涝配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22439 | 市区     | 龙壹配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22440 | 市区     | 10kV 寺头 20#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22441 | 市区     | 10kV 锡溪名邸 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22442 | 市区     | 10kV 巨正 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22443 | 市区     | 10kV 堰新 9#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22444 | 市区     | 锐可传动二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22445 | 市区     | 10kV 柏翠春居 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22446 | 市区     | 10kV 天辰原筑 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22447 | 市区     | 红星桥三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22448 | 市区     | 钱高二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22449 | 市区     | 上东村三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22450 | 市区     | 五牧六配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22451 | 市区     | 10kV 橡树湾 11#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22452 | 市区     | 10kV 华新苑 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22453 | 市区     | 10kV 龙湖天钜 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22454 | 市区     | 新东配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22455 | 市区     | 10kV 柏翠春居 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22456 | 市区     | 上舍巷二配变           | 10       | 400       | 189          | 189             |
| 22457 | 市区     | 10kV 锡溪名邸 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22458 | 市区     | 10kV 巨正 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22459 | 市区     | 10kV 锡溪名邸 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22460 | 市区     | 10kV 龙湖天钜 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22461 | 市区     | 梅秦路二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22462 | 市区     | 唐古桥三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22463 | 市区     | 10kV 龙湖天钜 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22464 | 市区     | 稍塘乙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22465 | 市区     | 10kV 龙湖天钜 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22466 | 市区     | 10kV 锡溪名邸 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22467 | 市区     | 林中园配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22468 | 市区     | 10kV 亿丰 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22469 | 市区     | 10kV 锡溪名邸 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22470 | 市区     | 10kV 龙湖天钜 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22471 | 市区     | 10kV 拾房 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22472 | 市区     | 华洋干燥二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22473 | 市区     | 10kV 藕乐汇 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22474 | 市区     | 10kV 柏翠春居 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22475 | 市区     | 10kV 天辰原筑 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22476 | 市区     | 交舜配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22477 | 市区     | 10kV 勤新苑 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22478 | 市区     | 10kV 湖畔 10#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22479 | 市区     | 20kV 水韵园 6#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 22480 | 市区     | 西恒配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22481 | 市区     | 10kV 浜口 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22482 | 市区     | 10kV 勤新苑 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22483 | 市区     | 10kV 湖畔 10#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22484 | 市区     | 电抗器二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22485 | 市区     | 10kV 锡溪名邸 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22486 | 市区     | 10kV 桃泉 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22487 | 市区     | 10kV 理想城市站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22488 | 市区     | 10kV 拾房 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22489 | 市区     | 10kV 万新 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22490 | 市区     | 10kV 玉兰公馆 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22491 | 市区     | 10kV 亿丰 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22492 | 市区     | 10kV 亿丰 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22493 | 市区     | 10kV 龙湖天钜 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22494 | 市区     | 10kV 龙湖天钜 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22495 | 市区     | 10kV 天辰原筑 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22496 | 市区     | 10kV 柏翠春居 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22497 | 市区     | 钢管丁配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22498 | 市区     | 10kV 天辰原筑 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22499 | 市区     | 兴业工贸二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22500 | 市区     | 杨巷居五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22501 | 市区     | 10kV 理想城市站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22502 | 市区     | 10kV 锡溪名邸 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22503 | 市区     | 10kV 龙湖天钜 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22504 | 市区     | 10kV 勤新苑 4#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22505 | 市区     | 10kV 勤新苑 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22506 | 市区     | 孙家居二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22507 | 市区     | 10kV 龙湖天钜 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22508 | 市区     | 10kV 柏翠春居 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22509 | 市区     | 10kV 亿丰 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22510 | 市区     | 10kV 殷惠 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22511 | 市区     | 10kV 玉麒会 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22512 | 市区     | 周姚二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22513 | 市区     | 10kV 玉兰公馆 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22514 | 市区     | 10kV 昕悦华庭 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22515 | 市区     | 新油压二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22516 | 市区     | 前洪桥三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22517 | 市区     | 10kV 湖畔 10#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22518 | 市区     | 蓉西中片五配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22519 | 市区     | 住阳配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22520 | 市区     | 10kV 亿丰 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22521 | 市区     | 10kV 杨市 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22522 | 市区     | 10kV 龙湖天钜 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22523 | 市区     | 10kV 龙湖天钜 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22524 | 市区     | 10kV 锡溪名邸 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22525 | 市区     | 10kV 拾房 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22526 | 市区     | 10kV 藕乐汇 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22527 | 市区     | 10kV 翔纺 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22528 | 市区     | 钱东二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22529 | 市区     | 绿苑配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22530 | 市区     | 10kV 行星 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22531 | 市区     | 10kV 玉兰公馆 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22532 | 市区     | 10kV 天辰原筑 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22533 | 市区     | 冬青村二配变           | 10       | 400       | 164          | 164             |
| 22534 | 市区     | 10kV 柏翠春居 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22535 | 市区     | 10kV 锡溪名邸 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22536 | 市区     | 10kV 东旺 13#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22537 | 市区     | 杨家五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22538 | 市区     | 10kV 玉麒会 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22539 | 市区     | 桑蓉配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22540 | 市区     | 加工厂配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22541 | 市区     | 10kV 橡树湾 11#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22542 | 市区     | 10kV 湖畔 10#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22543 | 市区     | 10kV 锡溪名邸 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22544 | 市区     | 10kV 行星 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22545 | 市区     | 10kV 亿丰 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22546 | 市区     | 北环路四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22547 | 市区     | 10kV 亿丰 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22548 | 市区     | 10kV 芦桥 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22549 | 市区     | 10kV 万新 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22550 | 市区     | 10kV 柏翠春居 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22551 | 市区     | 后严二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22552 | 市区     | 10kV 理想城市站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22553 | 市区     | 10kV 理想城市站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22554 | 市区     | 油压五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22555 | 市区     | 衬胶十配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22556 | 市区     | 10kV 巨正 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22557 | 市区     | 10kV 龙湖天钜 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22558 | 市区     | 10kV 玉兰公馆 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22559 | 市区     | 顾巷居二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22560 | 市区     | 10kV 堰新 9#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22561 | 市区     | 10kV 巨正 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22562 | 市区     | 10kV 橡树湾 11#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22563 | 市区     | 蓉联五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22564 | 市区     | 10kV 橡树湾 12#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22565 | 市区     | 10kV 锡溪名邸 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22566 | 市区     | 10kV 亿丰 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22567 | 市区     | 10kV 亿丰 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22568 | 市区     | 10kV 天辰原筑 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22569 | 市区     | 10kV 橡树湾 11#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22570 | 市区     | 彭村乙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22571 | 市区     | 泡棉配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22572 | 市区     | 10kV 玉麒会 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22573 | 市区     | 礼舍电器厂二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22574 | 市区     | 10kV 杨市 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22575 | 市区     | 10kV 玉兰公馆 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22576 | 市区     | 蓉玉配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22577 | 市区     | 10kV 锡溪名邸 6#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22578 | 市区     | 10kV 锡溪名邸 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22579 | 市区     | 公安分局二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22580 | 市区     | 10kV 巨正 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22581 | 市区     | 10kV 天辰原筑 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22582 | 市区     | 10kV 亿丰 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22583 | 市区     | 10kV 玉兰公馆 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22584 | 市区     | 10kV 锡溪名邸 6#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22585 | 市区     | 缪巷四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22586 | 市区     | 10kV 柏翠春居 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22587 | 市区     | 10kV 亿丰 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22588 | 市区     | 10kV 橡树湾 12#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22589 | 市区     | 干壹配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22590 | 市区     | 邓徐配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22591 | 市区     | 石壹配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22592 | 市区     | 运河北路二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22593 | 市区     | 秦巷南二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22594 | 市区     | 欣欣居配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22595 | 市区     | 小岸里二配变           | 10       | 200       | 148          | 148             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22596 | 市区     | 北庄甲配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22597 | 市区     | 中街北配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22598 | 市区     | 殷邹               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22599 | 市区     | 殷邹甲              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22600 | 市区     | 雅西甲配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22601 | 市区     | 育才路配电区           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22602 | 市区     | 新华书店             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22603 | 市区     | 邮电局九变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22604 | 市区     | 岸上配变             | 20       | 400       | 320          | 320             |
| 22605 | 市区     | 春来公园配变           | 20       | 400       | 320          | 320             |
| 22606 | 市区     | 小学二变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22607 | 市区     | 钱桥中学             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22608 | 市区     | 前洲一品配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22609 | 市区     | 10kV 凤天美庭 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22610 | 市区     | 强壹配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22611 | 市区     | 10kV 四季澜庭 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22612 | 市区     | 10kV 星麓名邸 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22613 | 市区     | 燕裕配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22614 | 市区     | 10kV 红明 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22615 | 市区     | 花居配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22616 | 市区     | 10kV 熙和雅园 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22617 | 市区     | 10kV 柏翠春居 8#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22618 | 市区     | 二闸口配变            | 10       | 400       | 297          | 297             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22619 | 市区     | 10kV 春惠 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 402          | 402             |
| 22620 | 市区     | 10kV 后新 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22621 | 市区     | 10kV 春惠 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22622 | 市区     | 10kV 晨光和园 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22623 | 市区     | 10kV 融兰玖园 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22624 | 市区     | 南蒋巷泵二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22625 | 市区     | 10kV 蓝力 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22626 | 市区     | 10kV 缦悦名邸 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22627 | 市区     | 10kV 新阳光 34#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22628 | 市区     | 10kV 新阳光 34#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22629 | 市区     | 10kV 新阳光 34#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22630 | 市区     | 10kV 新阳光 34#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22631 | 市区     | 10kV 新阳光 33#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22632 | 市区     | 10kV 新阳光 33#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22633 | 市区     | 润弘配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22634 | 市区     | 10kV 西羲里 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22635 | 市区     | 油并浜配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22636 | 市区     | 电镀厂配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22637 | 市区     | 10kV 麓鸣雅苑 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22638 | 市区     | 10kV 洋溪绿园 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22639 | 市区     | 20KV 悦湖观邸 2#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 22640 | 市区     | 10kV 景观 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22641 | 市区     | 10kV 陈新 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22642 | 市区     | 庙下               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22643 | 市区     | 邵龙泵配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22644 | 市区     | 10kV 柏翠春居 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22645 | 市区     | 10kV 塘头 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22646 | 市区     | 开元庄二配变           | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 22647 | 市区     | 10kV 文曲 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22648 | 市区     | 10kV 凤天美庭 6#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22649 | 市区     | 建筑新村一变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22650 | 市区     | 捷驰精密             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22651 | 市区     | 东街十二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22652 | 市区     | 10kV 晨光和园 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22653 | 市区     | 20kV 悦湖观邸 1#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 22654 | 市区     | 10kV 太平洋 10#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22655 | 市区     | 市镇西七配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22656 | 市区     | 10kV 西羲里 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22657 | 市区     | 前村四配变            | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 22658 | 市区     | 南巷新村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22659 | 市区     | 下旺泵配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22660 | 市区     | 出新村三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22661 | 市区     | 20kV 雅锦园 6#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 22662 | 市区     | 10kV 缦悦名邸 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22663 | 市区     | 10kV 金玥湾 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22664 | 市区     | 钱东配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22665 | 市区     | 10kV 春光苑 7#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22666 | 市区     | 10kV 悦湖 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22667 | 市区     | 10kV 寺头 20#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22668 | 市区     | 西安庄二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22669 | 市区     | 仓渡北配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22670 | 市区     | 唐南配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22671 | 市区     | 新村二二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22672 | 市区     | 张刘.              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22673 | 市区     | 电抗器一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22674 | 市区     | 冬青中配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22675 | 市区     | 10kV 嘉利 10#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22676 | 市区     | 10kV 嘉利 10#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22677 | 市区     | 10kV 正明 9#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22678 | 市区     | 10kV 嘉利 11#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22679 | 市区     | 江南起重配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22680 | 市区     | 10kV 嘉利 11#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22681 | 市区     | 10kV 桃泉 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22682 | 市区     | 浜口排泵二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22683 | 市区     | 马巷十二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22684 | 市区     | 10kV 枫荟溪苑 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22685 | 市区     | 西漳五变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22686 | 市区     | 南兴涂料厂配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22687 | 市区     | 冷轧               | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22688 | 市区     | 10kV 都荟名邸 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22689 | 市区     | 藕塘检察             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22690 | 市区     | 戴氏超声             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22691 | 市区     | 杨市配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22692 | 市区     | 赵旦配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22693 | 市区     | 10kV 花都 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22694 | 市区     | 邮电局十三变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22695 | 市区     | 茶场变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22696 | 市区     | 黄泥坝二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22697 | 市区     | 10kV 新阳光 39#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22698 | 市区     | 埭桥               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22699 | 市区     | 潭伍四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22700 | 市区     | 潭伍三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22701 | 市区     | 刘潭贰二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22702 | 市区     | 10kV 正明 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22703 | 市区     | 刘潭壹七配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22704 | 市区     | 苏降排涝三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22705 | 市区     | 刘潭四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22706 | 市区     | 刘潭五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22707 | 市区     | 刘潭六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22708 | 市区     | 刘潭七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22709 | 市区     | 20kV 壹方 8#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 22710 | 市区     | 20kV 壹方 8#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22711 | 市区     | 20kV 壹方 7#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 22712 | 市区     | 20kV 壹方 7#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 22713 | 市区     | 10kV 杨出 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22714 | 市区     | 10kV 柏翠春居 6#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22715 | 市区     | 10kV 悦湖 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22716 | 市区     | 10kV 绿地 15#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22717 | 市区     | 10kV 绿地 15#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22718 | 市区     | 10kV 绿地 16#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22719 | 市区     | 10kV 绿地 16#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22720 | 市区     | 10kV 美悦华庭 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22721 | 市区     | 10kV 渔业 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22722 | 市区     | 纺织甲配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22723 | 市区     | 环卫管理二            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22724 | 市区     | 朱赵巷二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22725 | 市区     | 南华配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22726 | 市区     | 公用配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22727 | 市区     | 宏杰配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22728 | 市区     | 20kV 雅锦园 4#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 22729 | 市区     | 20kV 雅锦园 5#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 22730 | 市区     | 20kV 雅锦园 5#站 T3  | 20       | 800       | 622          | 622             |
| 22731 | 市区     | 20kV 雅锦园 5#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 22732 | 市区     | 20kV 雅锦园 4#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 22733 | 市区     | 20kV 雅锦园 5#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22734 | 市区     | 10kV 金科集美 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22735 | 市区     | 粮管所四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22736 | 市区     | 风雷棚二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22737 | 市区     | 佳利达化工配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22738 | 市区     | 高家旦三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22739 | 市区     | 10kV 昕悦华庭 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22740 | 市区     | 玉西一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22741 | 市区     | 南官配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22742 | 市区     | 10kV 勤新苑 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22743 | 市区     | 祁北配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22744 | 市区     | 10kV 奥凯 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22745 | 市区     | 10kV 奥凯 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22746 | 市区     | 大合圩配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22747 | 市区     | 湾里三配变            | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 22748 | 市区     | 德氟隆              | 10       | 400       | 124          | 124             |
| 22749 | 市区     | 谢家配变             | 10       | 200       | 116          | 116             |
| 22750 | 市区     | 张镇村丙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22751 | 市区     | 10kV 汀兰溪苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22752 | 市区     | 孙家七队配变           | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 22753 | 市区     | 10kV 都荟名邸 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22754 | 市区     | 老古潭配变            | 10       | 400       | 317          | 317             |
| 22755 | 市区     | 10kV 怡和站 T1      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 22756 | 市区     | 10kV 怡和站 T2      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22757 | 市区     | 10kV 四季澜庭 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22758 | 市区     | 10kV 玉龙 5#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22759 | 市区     | 10kV 太平洋 10#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22760 | 市区     | 10kV 埃姆 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22761 | 市区     | 10kV 缦悦名邸 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22762 | 市区     | 10kV 橡树湾 14#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22763 | 市区     | 10kV 洋溪水岸雅筑 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22764 | 市区     | 10kV 浜口 2#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22765 | 市区     | 10kV 西羲里 3#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22766 | 市区     | 晓丰配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22767 | 市区     | 10kV 麓鸣雅苑 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22768 | 市区     | 10kV 铂雅澜庭 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22769 | 市区     | 杨思桥配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22770 | 市区     | 威武二配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22771 | 市区     | 电容甲配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22772 | 市区     | 桥南九配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22773 | 市区     | 蔡居配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22774 | 市区     | 薛家弄二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22775 | 市区     | 10kV 安阳 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22776 | 市区     | 西于巷配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22777 | 市区     | 住基二配变              | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 22778 | 市区     | 禧航源配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22779 | 市区     | 10kV 新阳光 39#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22780 | 市区     | 10kV 金玥湾 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22781 | 市区     | 10kV 缦悦名邸 6#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22782 | 市区     | 10kV 惠漳家园 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22783 | 市区     | 10kV 藕乐园 14#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22784 | 市区     | 10kV 藕乐园 14#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22785 | 市区     | 10kV 藕乐园 14#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22786 | 市区     | 10kV 藕乐园 14#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22787 | 市区     | 管岸配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22788 | 市区     | 10kV 藕乐园 15#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22789 | 市区     | 10kV 藕乐园 15#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22790 | 市区     | 10kV 星火 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22791 | 市区     | 10kV 西羲里 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22792 | 市区     | 10kV 塘村 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22793 | 市区     | 刘潭一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22794 | 市区     | 10kV 美悦华庭 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22795 | 市区     | 10kV 嘉利 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22796 | 市区     | 10kV 嘉利 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22797 | 市区     | 10kV 华府 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 481          | 481             |
| 22798 | 市区     | 10kV 嘉利 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 494          | 494             |
| 22799 | 市区     | 卫马居配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22800 | 市区     | 新生路三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22801 | 市区     | 喷漆甲配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22802 | 市区     | 小岸南配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22803 | 市区     | 奚家村一配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22804 | 市区     | 村四队配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22805 | 市区     | 蓉联村配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22806 | 市区     | 陶家村二配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22807 | 市区     | 小南坝二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22808 | 市区     | 欣欣小区配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22809 | 市区     | 工商银行           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22810 | 市区     | 10kV 锦翠 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22811 | 市区     | 10kV 锦翠 1#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22812 | 市区     | 师范配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22813 | 市区     | 周巷排泵配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22814 | 市区     | 前貳配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22815 | 市区     | 利农配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22816 | 市区     | 古庄一变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22817 | 市区     | 新民村北变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22818 | 市区     | 下洋湖泵配变         | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 22819 | 市区     | 群胜村配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22820 | 市区     | 舜一二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22821 | 市区     | 灯泡厂白配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22822 | 市区     | 群胜村二配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22823 | 市区     | 长胜岸泵配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22824 | 市区     | 戴巷白配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22825 | 市区     | 电容器厂配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22826 | 市区     | 彭村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22827 | 市区     | 双庙港东配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22828 | 市区     | 杨村排泵配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22829 | 市区     | 花渡谢巷            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22830 | 市区     | 华场头配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22831 | 市区     | 惠发特             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22832 | 市区     | 李巷八变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22833 | 市区     | 顺达一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22834 | 市区     | 浒泗桥二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22835 | 市区     | 五牧四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22836 | 市区     | 工农四配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22837 | 市区     | 蓉中居配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22838 | 市区     | 敬老院三配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22839 | 市区     | 高潮变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22840 | 市区     | 岸里三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22841 | 市区     | 明隆变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22842 | 市区     | 10kV 悦水园 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22843 | 市区     | 10kV 悦水园 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22844 | 市区     | 10kV 悦水园 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22845 | 市区     | 10kV 悦水园 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22846 | 市区     | 10kV 悦水园 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22847 | 市区     | 10kV 悦水园 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22848 | 市区     | 惠巷六配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22849 | 市区     | 10kV 桃盛 7#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22850 | 市区     | 10kV 桃盛 7#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22851 | 市区     | 五金二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22852 | 市区     | 灯泡厂二配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22853 | 市区     | 唐家尖            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22854 | 市区     | 小沙头配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22855 | 市区     | 胡地变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22856 | 市区     | 春来公园二配变        | 20       | 200       | 160          | 160             |
| 22857 | 市区     | 工商二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22858 | 市区     | 蒋巷水厂二配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22859 | 市区     | 前朱巷二配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22860 | 市区     | 古西二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22861 | 市区     | 横唐桥一配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22862 | 市区     | 刘家头一变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22863 | 市区     | 瑞晶配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22864 | 市区     | 陆巷十一配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22865 | 市区     | 华东南配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22866 | 市区     | 前叶配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22867 | 市区     | 10kV 拾房 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22868 | 市区     | 10kV 拾房 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22869 | 市区     | 邵巷桥三配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22870 | 市区     | 小桥头十六配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22871 | 市区     | 南村头三配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22872 | 市区     | 正明移动二配变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 22873 | 市区     | 村上二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22874 | 市区     | 后街三配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22875 | 市区     | 秦家村二配变           | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 22876 | 市区     | 西于巷二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22877 | 市区     | 弄桥配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22878 | 市区     | 10kV 拾房 3#站 T1   | 10       | 800       | 631          | 631             |
| 22879 | 市区     | 10kV 拾房 3#站 T2   | 10       | 800       | 614          | 614             |
| 22880 | 市区     | 10kV 拾房 4#站 T1   | 10       | 800       | 624          | 624             |
| 22881 | 市区     | 10kV 拾房 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22882 | 市区     | 下洋二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22883 | 市区     | 北横河二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22884 | 市区     | 黄巷二变配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22885 | 市区     | 周村三变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22886 | 市区     | 10kV 长东 10#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22887 | 市区     | 10kV 长东 11#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22888 | 市区     | 10kV 长东 12#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22889 | 市区     | 10kV 长东 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22890 | 市区     | 10kV 长东 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22891 | 市区     | 水浜一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22892 | 市区     | 水浜二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22893 | 市区     | 水浜三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22894 | 市区     | 庙角一配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22895 | 市区     | 10kV 凤栖雅苑 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22896 | 市区     | 10kV 长东 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22897 | 市区     | 10kV 长东 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22898 | 市区     | 10kV 长东 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22899 | 市区     | 10kV 长东 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22900 | 市区     | 10kV 长东 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22901 | 市区     | 10kV 长东 8#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22902 | 市区     | 10kV 长东 9#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22903 | 市区     | 10kV 长馨 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22904 | 市区     | 中圩村一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22905 | 市区     | 革新配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22906 | 市区     | 10kV 栖景澜园 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22907 | 市区     | 谢巷二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22908 | 市区     | 峰村变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22909 | 市区     | 沈涛配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22910 | 市区     | 沁怡配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22911 | 市区     | 机械六变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22912 | 市区     | 西张六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22913 | 市区     | 黄金坝五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22914 | 市区     | 10kV 大唐 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22915 | 市区     | 10kV 大唐 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22916 | 市区     | 10kV 大唐 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22917 | 市区     | 10kV 大唐 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22918 | 市区     | 二闸口三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22919 | 市区     | 10kV 美悦华庭 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22920 | 市区     | 南汀一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22921 | 市区     | 支巷浜泵配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22922 | 市区     | 惠州配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22923 | 市区     | 城塘东居配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22924 | 市区     | 大龙二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22925 | 市区     | 刘西南配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22926 | 市区     | 下洋一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22927 | 市区     | 10kV 百邻 2#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22928 | 市区     | 10kV 辰学雅园 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22929 | 市区     | 10kV 星麓名邸 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22930 | 市区     | 10kV 榭丽苑 12#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22931 | 市区     | 10kV 榭丽苑 12#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22932 | 市区     | 刁庄一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22933 | 市区     | 10kV 桃盛 2#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22934 | 市区     | 10kV 桃盛 2#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22935 | 市区     | 10kV 桃盛 3#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22936 | 市区     | 10kV 桃盛 3#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22937 | 市区     | 10kV 明桂雅庭 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22938 | 市区     | 10kV 桃盛 4#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22939 | 市区     | 10kV 桃盛 4#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 22940 | 市区     | 10kV 中兴 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22941 | 市区     | 10kV 嘉阳 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22942 | 市区     | 10kV 嘉阳 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22943 | 市区     | 10kV 学府上院 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22944 | 市区     | 金岸新村二变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22945 | 市区     | 10kV 麓鸣雅苑 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22946 | 市区     | 10kV 黄石 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22947 | 市区     | 洋湖桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22948 | 市区     | 兴洲二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22949 | 市区     | 鹏程植绒配变           | 10       | 400       | 146          | 146             |
| 22950 | 市区     | 华洋干燥配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22951 | 市区     | 20kV 金溪瑞府 1#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 22952 | 市区     | 10kV 绿化 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22953 | 市区     | 10kV 张镇桥 4#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22954 | 市区     | 10kV 景悦 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 497          | 497             |
| 22955 | 市区     | 10kV 景悦 8#箱变 T1  | 10       | 630       | 500          | 500             |
| 22956 | 市区     | 10kV 景悦 9#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22957 | 市区     | 广场三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22958 | 市区     | 10kV 端桥 8#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22959 | 市区     | 帝庙配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22960 | 市区     | 盛店桥三变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22961 | 市区     | 刘马二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22962 | 市区     | 道浜               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22963 | 市区     | 家旦配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22964 | 市区     | 10kV 麓鸣雅苑 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22965 | 市区     | 10kV 亿丰 6#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22966 | 市区     | 上沿配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22967 | 市区     | 10kV 丁香 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22968 | 市区     | 10kV 丁香 7#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22969 | 市区     | 10kV 丁香 7#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22970 | 市区     | 10kV 丁香 7#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22971 | 市区     | 10kV 四季澜庭 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22972 | 市区     | 10kV 红明 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22973 | 市区     | 10kV 嘉利 14#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22974 | 市区     | 10kV 嘉利 14#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22975 | 市区     | 莫家二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22976 | 市区     | 宏达电机             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22977 | 市区     | 10kV 悦湖 9#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22978 | 市区     | 朱三配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 22979 | 市区     | 10kV 熙和雅园 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22980 | 市区     | 10kV 御景名仕 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22981 | 市区     | 10kV 御景名仕 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22982 | 市区     | 10kV 御景名仕 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22983 | 市区     | 降上三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22984 | 市区     | 华东冷湾配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22985 | 市区     | 东顺苑 5#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22986 | 市区     | 10kV 常春名邸 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 22987 | 市区     | 10kV 总参 1#站 T2   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22988 | 市区     | 时南配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22989 | 市区     | 10kV 亿丰 7#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22990 | 市区     | 10kV 新阳光 44#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22991 | 市区     | 10kV 振染 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 22992 | 市区     | 尖岸配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22993 | 市区     | 10kV 惠漳家园 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22994 | 市区     | 10kV 嘉利 15#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22995 | 市区     | 10kV 嘉利 15#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22996 | 市区     | 西蔡村委配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22997 | 市区     | 荣芝耀配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 22998 | 市区     | 10kV 雍荣院 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 22999 | 市区     | 10kV 锡溪名邸 7#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23000 | 市区     | 10kV 御景名仕 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23001 | 市区     | 盛店村四变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23002 | 市区     | 尹城北二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23003 | 市区     | 礼北配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23004 | 市区     | 10kV 安阳 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23005 | 市区     | 浜排二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23006 | 市区     | 国庆泵二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23007 | 市区     | 10kV 麓鸣雅苑 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23008 | 市区     | 10kV 天奇 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23009 | 市区     | 10kV 天奇 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23010 | 市区     | 10kV 橡树湾 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23011 | 市区     | 10kV 橡树湾 8#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23012 | 市区     | 10kV 橡树湾 8#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23013 | 市区     | 10kV 橡树湾 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23014 | 市区     | 10kV 亿丰 6#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23015 | 市区     | 锦苑二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23016 | 市区     | 强巷电站三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23017 | 市区     | 10kV 常春名邸 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23018 | 市区     | 锐可传动配变            | 10       | 400       | 232          | 232             |
| 23019 | 市区     | 张道泾泵配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23020 | 市区     | 10kV 雅苑 16#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23021 | 市区     | 10kV 常春名邸 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23022 | 市区     | 10kV 锡溪名邸 10#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23023 | 市区     | 建中纸塑配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23024 | 市区     | 10kV 博桥 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23025 | 市区     | 广益十四变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23026 | 市区     | 中吴巷配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23027 | 市区     | 隆盛配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23028 | 市区     | 前花园配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23029 | 市区     | 杨桥北配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23030 | 市区     | 陈古二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23031 | 市区     | 10kV 明桂雅庭 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23032 | 市区     | 新貳二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23033 | 市区     | 村十队二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23034 | 市区     | 手联社二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23035 | 市区     | 敬老院二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23036 | 市区     | 普中配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23037 | 市区     | 10kV 铂雅澜庭 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23038 | 市区     | 10kV 云境华庭 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23039 | 市区     | 东宣沟配变            | 10       | 400       | 151          | 151             |
| 23040 | 市区     | 10kV 义村 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23041 | 市区     | 陈巷二十一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23042 | 市区     | 华锦乙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23043 | 市区     | 10kV 寺头 19#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23044 | 市区     | 10kV 雍荣院 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23045 | 市区     | 10kV 雅苑 17#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23046 | 市区     | 10kV 桃盛 9#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23047 | 市区     | 10kV 新西 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23048 | 市区     | 10kV 云溪名筑 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23049 | 市区     | 威武三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23050 | 市区     | 威武配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23051 | 市区     | 10kV 晨光和园 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23052 | 市区     | 10kV 栖景澜园 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23053 | 市区     | 文博配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23054 | 市区     | 河西七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23055 | 市区     | 10kV 卫家 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23056 | 市区     | 铁路南二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23057 | 市区     | 刘巷五配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23058 | 市区     | 西环桥东配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23059 | 市区     | 桥西七配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23060 | 市区     | 天京配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23061 | 市区     | 10kV 普照 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23062 | 市区     | 永丰闸泵配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23063 | 市区     | 渡桥配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23064 | 市区     | 吴台泾排配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23065 | 市区     | 东泾排涝配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23066 | 市区     | 10kV 雅苑 17#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23067 | 市区     | 10kV 明桂雅庭 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23068 | 市区     | 10kV 锡通花园 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23069 | 市区     | 10kV 行星 5#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23070 | 市区     | 10kV 新阳光 38#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23071 | 市区     | 10kV 雅苑 18#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23072 | 市区     | 10kV 雅苑 18#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23073 | 市区     | 10kV 雅苑 18#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23074 | 市区     | 10kV 新盛花苑 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23075 | 市区     | 染厂配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23076 | 市区     | 10kV 星麓名邸 1#站 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23077 | 市区     | 朱后配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23078 | 市区     | 10kV 杨湖 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23079 | 市区     | 健康新村配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23080 | 市区     | 后庄四配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23081 | 市区     | 市镇三配变              | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 23082 | 市区     | 10kV 文曲 8#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23083 | 市区     | 芦岸配变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23084 | 市区     | 10kV 园区 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23085 | 市区     | 市镇二四配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23086 | 市区     | 10kV 洋溪水岸雅筑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23087 | 市区     | 10kV 长馨 8#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23088 | 市区     | 中兴配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23089 | 市区     | 10kV 锡溪名邸 10#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23090 | 市区     | 前洲建设配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23091 | 市区     | 10kV 晨光静园 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23092 | 市区     | 丁东二配变              | 10       | 400       | 217          | 217             |
| 23093 | 市区     | 双赢机械配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23094 | 市区     | 祠堂五配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23095 | 市区     | 10kV 晨光和园 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23096 | 市区     | 汤家巷公配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23097 | 市区     | 10kV 都荟名邸 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23098 | 市区     | 10kV 静学和鸣 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23099 | 市区     | 花园村三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23100 | 市区     | 10kV 塘头 3#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23101 | 市区     | 10kV 振染 11#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23102 | 市区     | 陈家岸贰配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23103 | 市区     | 高岗上二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23104 | 市区     | 港航事业配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23105 | 市区     | 柘堂浜一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23106 | 市区     | 10kV 翔纺 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23107 | 市区     | 东顺苑 9#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23108 | 市区     | 10kV 雅苑 19#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23109 | 市区     | 10kV 雅苑 19#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23110 | 市区     | 谢巷四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23111 | 市区     | 莫家村二配变           | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 23112 | 市区     | 10kV 熙和雅园 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23113 | 市区     | 县中四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23114 | 市区     | 10kV 长安 1#箱变 T1  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23115 | 市区     | 秦巷村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23116 | 市区     | 10kV 五牧 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23117 | 市区     | 10kV 白荡 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23118 | 市区     | 虞巷二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23119 | 市区     | 10kV 桂语和风 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23120 | 市区     | 南水二变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23121 | 市区     | 10kV 锦巷 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23122 | 市区     | 西栅五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23123 | 市区     | 刘巷枫配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23124 | 市区     | 威华二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23125 | 市区     | 10kV 锦绣广场 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23126 | 市区     | 10kV 上源名筑 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23127 | 市区     | 福利厂二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23128 | 市区     | 新苑二村三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23129 | 市区     | 油压四配变            | 10       | 400       | 169          | 169             |
| 23130 | 市区     | 10kV 静学和鸣 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23131 | 市区     | 10KV 橡树湾 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23132 | 市区     | 10KV 橡树湾 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23133 | 市区     | 10kV 云溪名筑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23134 | 市区     | 10kV 常春名邸 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23135 | 市区     | 10kV 美璟澜庭 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23136 | 市区     | 德地配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23137 | 市区     | 水产四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23138 | 市区     | 10kV 东育 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 493          | 493             |
| 23139 | 市区     | 10kV 学府上院 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23140 | 市区     | 10kV 前洲 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23141 | 市区     | 方寸工具配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23142 | 市区     | 永安南路叁配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23143 | 市区     | 左舍里配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23144 | 市区     | 10kV 都荟名邸 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23145 | 市区     | 市镇菜场六配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23146 | 市区     | 10kV 西浜 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23147 | 市区     | 10kV 太平洋 11#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23148 | 市区     | 10kV 晨光静园 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23149 | 市区     | 张皋庄后庄配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23150 | 市区     | 大诚四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23151 | 市区     | 双庙五牧二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23152 | 市区     | 东蓉环二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23153 | 市区     | 10kV 锡溪名邸 9#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23154 | 市区     | 10KV 橡树湾 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23155 | 市区     | 10KV 橡树湾 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23156 | 市区     | 10KV 橡树湾 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23157 | 市区     | 10KV 橡树湾 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23158 | 市区     | 金耐特配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23159 | 市区     | 10kV 惠医 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23160 | 市区     | 10kV 仓渡 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23161 | 市区     | 市镇九二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23162 | 市区     | 10kV 绿化 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23163 | 市区     | 10kV 辰学雅园 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23164 | 市区     | 10kV 洋溪华庭站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23165 | 市区     | 杨巷九              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23166 | 市区     | 纸品二厂             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23167 | 市区     | 10kV 舜柯南园 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23168 | 市区     | 桥东五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23169 | 市区     | 10kV 云境华庭 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23170 | 市区     | 10kV 船帆 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23171 | 市区     | 10kV 金玥湾 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23172 | 市区     | 布厂七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23173 | 市区     | 塘府村二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23174 | 市区     | 龙泽服饰             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23175 | 市区     | 10kV 和著雅苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23176 | 市区     | 10kV 栖景澜园 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23177 | 市区     | 10kV 常春名邸 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23178 | 市区     | 钱洲化工配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23179 | 市区     | 10kV 正明 10#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23180 | 市区     | 革新二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23181 | 市区     | 邓巷十配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23182 | 市区     | 10kV 寺头 21#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23183 | 市区     | 10kV 堰新 11#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23184 | 市区     | 赵家旦五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23185 | 市区     | 10kV 晨光静园 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23186 | 市区     | 10kV 栖景澜园 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23187 | 市区     | 福运配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23188 | 市区     | 10kV 玉祁之家 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23189 | 市区     | 10kV 悦湖 8#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23190 | 市区     | 10kV 陈新 9#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23191 | 市区     | 10kV 都荟名邸 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23192 | 市区     | 翔冀金属配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23193 | 市区     | 10kV 景悦 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23194 | 市区     | 10kV 璟西铭邸 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23195 | 市区     | 宏益甲配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23196 | 市区     | 10kV 桃泉 9#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23197 | 市区     | 张巷泵二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23198 | 市区     | 10kV 汀兰溪苑 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23199 | 市区     | 前石桥二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23200 | 市区     | 10kV 堰新 13#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23201 | 市区     | 车垛配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23202 | 市区     | 10kV 玉西 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23203 | 市区     | 市镇三三变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23204 | 市区     | 10kV 星麓名邸 1#站 T3 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23205 | 市区     | 欣诚服饰配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23206 | 市区     | 10kV 玉兰公馆 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23207 | 市区     | 10kV 玉兰公馆 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23208 | 市区     | 10kV 玉兰公馆 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23209 | 市区     | 10kV 玉兰公馆 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23210 | 市区     | 魏巷一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23211 | 市区     | 10kV 玉兰公馆 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23212 | 市区     | 10kV 玉兰公馆 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23213 | 市区     | 10kV 玉兰公馆 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23214 | 市区     | 10kV 玉兰公馆 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23215 | 市区     | 10kV 玉祁之家 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23216 | 市区     | 香花桥四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23217 | 市区     | 10kV 丁香 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23218 | 市区     | 10kV 丁香 6#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23219 | 市区     | 10kV 丁香 6#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23220 | 市区     | 10kV 丁香 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23221 | 市区     | 10kV 丁香 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23222 | 市区     | 10kV 凤栖雅苑 2#站 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23223 | 市区     | 10kV 晨光晓园 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23224 | 市区     | 蚕桑队配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23225 | 市区     | 10kV 景悦 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23226 | 市区     | 10kV 橡树湾 7#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23227 | 市区     | 10kV 橡树湾 7#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23228 | 市区     | 毛家桥四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23229 | 市区     | 10kV 华新苑 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23230 | 市区     | 10kV 昕悦华庭 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23231 | 市区     | 10kV 新华 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23232 | 市区     | 10kV 后村 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23233 | 市区     | 10kV 后村 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23234 | 市区     | 国壹配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23235 | 市区     | 10kV 堰新苑 18#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23236 | 市区     | 长春头              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23237 | 市区     | 10kV 缦悦名邸 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23238 | 市区     | 20kV 金溪瑞府 2#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 23239 | 市区     | 10kV 柏翠春居 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23240 | 市区     | 10kV 常春名邸 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23241 | 市区     | 10kV 丁香 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23242 | 市区     | 后故里乙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23243 | 市区     | 10kV 铂雅澜庭 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23244 | 市区     | 新雅路配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23245 | 市区     | 新开河三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23246 | 市区     | 10kV 景悦 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23247 | 市区     | 10kV 景悦 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23248 | 市区     | 10kV 景悦 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23249 | 市区     | 10kV 景悦 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23250 | 市区     | 稍塘特种配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23251 | 市区     | 稍塘周巷配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23252 | 市区     | 10kV 锡溪名邸 7#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23253 | 市区     | 10kV 新阳光 44#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23254 | 市区     | 新西四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23255 | 市区     | 爱普尔化工厂配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23256 | 市区     | 10kV 麓鸣雅苑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23257 | 市区     | 10kV 晨光静园 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23258 | 市区     | 10kV 新阳光 43#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23259 | 市区     | 10kV 悦湖 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23260 | 市区     | 小杨巷坝             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23261 | 市区     | 10kV 新阳光 38#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23262 | 市区     | 10kV 云辉澜庭 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23263 | 市区     | 10kV 博约 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23264 | 市区     | 10kV 博约 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23265 | 市区     | 10kV 博约 3#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23266 | 市区     | 10kV 胡家 1#箱 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23267 | 市区     | 10kV 塘头 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23268 | 市区     | 朱恒配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23269 | 市区     | 10kV 都荟名邸 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23270 | 市区     | 10kV 栖景澜园 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23271 | 市区     | 10kV 新阳光 41#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23272 | 市区     | 强家渡三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23273 | 市区     | 10kV 环镇 1#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23274 | 市区     | 10kV 锡溪名邸 10#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23275 | 市区     | 三乡岸配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23276 | 市区     | 君晟天弘配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23277 | 市区     | 10kV 桃泉 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23278 | 市区     | 10kV 辰学雅园 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23279 | 市区     | 10kV 太平洋 10#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23280 | 市区     | 新兴村配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23281 | 市区     | 10kV 上源名筑 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23282 | 市区     | 10kV 金玥湾 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23283 | 市区     | 南水渠三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23284 | 市区     | 陈村八变配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23285 | 市区     | 10kV 文曲 11#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23286 | 市区     | 生活配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23287 | 市区     | 10kV 静学和鸣 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23288 | 市区     | 花渡宾馆配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23289 | 市区     | 花明路配变            | 10       | 400       | 224          | 224             |
| 23290 | 市区     | 东铁机械配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23291 | 市区     | 东龙桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23292 | 市区     | 花明桥二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23293 | 市区     | 新星电工配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23294 | 市区     | 村委七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23295 | 市区     | 大树庵二配变           | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 23296 | 市区     | 10kV 堰新 12#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23297 | 市区     | 10kV 新西 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23298 | 市区     | 10kV 西羲里 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23299 | 市区     | 10kV 天一 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23300 | 市区     | 西塘村十三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23301 | 市区     | 10kV 新盛花苑 7#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23302 | 市区     | 大渎巷泵配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23303 | 市区     | 横渔居配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23304 | 市区     | 10kV 姚家 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23305 | 市区     | 马卫甲一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23306 | 市区     | 10kV 美悦华庭 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23307 | 市区     | 10kV 桃泉 11#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23308 | 市区     | 10kV 玉龙 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23309 | 市区     | 堰桥石粉配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23310 | 市区     | 10kV 惠漳家园 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23311 | 市区     | 10kV 平湖苑 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23312 | 市区     | 10kV 明桂雅庭 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23313 | 市区     | 山下三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23314 | 市区     | 10kV 舜柯南园 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23315 | 市区     | 10kV 金玥湾 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23316 | 市区     | 夹江配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23317 | 市区     | 绿化配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23318 | 市区     | 10kV 裕通 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23319 | 市区     | 10kV 星麓名邸 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23320 | 市区     | 10kV 学府上院 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23321 | 市区     | 王家三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23322 | 市区     | 陈巷泵配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23323 | 市区     | 10kV 熙和雅园 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23324 | 市区     | 10kV 后石 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23325 | 市区     | 10kV 张镇桥 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23326 | 市区     | 10kV 枫荟溪苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23327 | 市区     | 振祁路配变            | 10       | 400       | 251          | 251             |
| 23328 | 市区     | 10kV 金玥湾 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23329 | 市区     | 10kV 寺头 21#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23330 | 市区     | 10kV 玉龙 9#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23331 | 市区     | 唐家旦二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23332 | 市区     | 上舍巷三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23333 | 市区     | 10kV 桃泉 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23334 | 市区     | 10kV 红明 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23335 | 市区     | 10kV 堰新 11#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23336 | 市区     | 10kV 博桥 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23337 | 市区     | 南渠芙蓉             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23338 | 市区     | 10kV 长哥 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23339 | 市区     | 10kV 钱桥 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23340 | 市区     | 10kV 钱桥 2#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23341 | 市区     | 10kV 华城 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23342 | 市区     | 10kV 雅苑 18#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23343 | 市区     | 10kV 雅苑 16#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23344 | 市区     | 新苑公司十配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23345 | 市区     | 10kV 堰新 13#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23346 | 市区     | 10kV 高雄 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23347 | 市区     | 10kV 上源名筑 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23348 | 市区     | 齐家社二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23349 | 市区     | 10kV 玉祁之家 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23350 | 市区     | 10kV 柏翠春居 8#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23351 | 市区     | 10kV 芦桥 14#箱变 T1 | 10       | 630       | 490          | 490             |
| 23352 | 市区     | 10kV 惠医 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23353 | 市区     | 10kV 桃泉 13#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23354 | 市区     | 禾丰三村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23355 | 市区     | 10kV 金科集美 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23356 | 市区     | 10kV 都荟名邸 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23357 | 市区     | 10kV 堰新苑 9#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23358 | 市区     | 10kV 堰新苑 9#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23359 | 市区     | 10kV 堰新苑 10#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23360 | 市区     | 10kV 堰新苑 10#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23361 | 市区     | 10kV 堰新苑 11#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23362 | 市区     | 10kV 晨光晓园 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23363 | 市区     | 10kV 都荟名邸 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23364 | 市区     | 10kV 惠漳家园 1#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23365 | 市区     | 东顺苑 5#站 T3       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23366 | 市区     | 10kV 静学和鸣 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23367 | 市区     | 10kV 昕悦华庭 6#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23368 | 市区     | 10kV 堰新苑 11#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23369 | 市区     | 10kV 阳山 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23370 | 市区     | 田壹配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23371 | 市区     | 10kV 渔业 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23372 | 市区     | 10kV 半岛 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23373 | 市区     | 10kV 半岛 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23374 | 市区     | 建城冷弯配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23375 | 市区     | 10kV 悠山#4 站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23376 | 市区     | 10kV 悠山 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23377 | 市区     | 孙家村二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23378 | 市区     | 杨树园四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23379 | 市区     | 10kV 福山 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23380 | 市区     | 特丰二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23381 | 市区     | 10kV 上源名筑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23382 | 市区     | 蓉委丙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23383 | 市区     | 10KV 盛店 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23384 | 市区     | 10kV 新洲七期 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23385 | 市区     | 10kV 橡树湾 9#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23386 | 市区     | 10kV 橡树湾 9#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23387 | 市区     | 10kV 橡树湾 9#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23388 | 市区     | 10kV 橡树湾 9#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23389 | 市区     | 尹城东二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23390 | 市区     | 10kV 塘基 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23391 | 市区     | 10kV 半岛 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23392 | 市区     | 10kV 半岛 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23393 | 市区     | 10kV 半岛 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23394 | 市区     | 10kV 半岛 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23395 | 市区     | 光明电站配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23396 | 市区     | 10kV 惠韵 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23397 | 市区     | 10kV 惠韵 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23398 | 市区     | 林业村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23399 | 市区     | 10kV 悦湖 9#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23400 | 市区     | 10kV 半岛 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23401 | 市区     | 10kV 半岛 1#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23402 | 市区     | 10kV 半岛 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23403 | 市区     | 10kV 半岛 1#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23404 | 市区     | 10kV 惠韵 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23405 | 市区     | 10kV 惠韵 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23406 | 市区     | 10kV 惠韵 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23407 | 市区     | 10kV 惠韵 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23408 | 市区     | 10kV 惠韵 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23409 | 市区     | 10kV 惠韵 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23410 | 市区     | 10kV 桂语和风 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23411 | 市区     | 虞巷配变             | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 23412 | 市区     | 10kV 文曲 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23413 | 市区     | 10kV 惠漳家园 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23414 | 市区     | 10kV 美悦华庭 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23415 | 市区     | 东浜八配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23416 | 市区     | 刁庄里配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23417 | 市区     | 10kV 太平洋 9#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23418 | 市区     | 科机二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23419 | 市区     | 10kV 玉龙 12#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23420 | 市区     | 10kV 洛社 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23421 | 市区     | 下薛宕配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23422 | 市区     | 三友变配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23423 | 市区     | 采石场三             | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23424 | 市区     | 10kV 普照 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23425 | 市区     | 马大漕一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23426 | 市区     | 10kV 都荟名邸 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23427 | 市区     | 10kV 东育 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23428 | 市区     | 10kV 明湖 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23429 | 市区     | 10kV 明湖 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23430 | 市区     | 10kV 明湖 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23431 | 市区     | 10kV 明湖 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23432 | 市区     | 10kV 明湖 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23433 | 市区     | 10kV 明湖 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23434 | 市区     | 丁巷六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23435 | 市区     | 邵巷新配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23436 | 市区     | 10kV 明湖 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23437 | 市区     | 马四岸二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23438 | 市区     | 10kV 明湖 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23439 | 市区     | 10kV 明湖 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23440 | 市区     | 10kV 明湖 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23441 | 市区     | 东宣沟二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23442 | 市区     | 前金岸甲二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23443 | 市区     | 10kV 西矿 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23444 | 市区     | 10kV 都荟名邸 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23445 | 市区     | 10kV 东架 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23446 | 市区     | 10kV 张镇桥 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23447 | 市区     | 10kV 文汇 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23448 | 市区     | 邵巷十一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23449 | 市区     | 凯龙机械配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23450 | 市区     | 日用器材配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23451 | 市区     | 10kV 桃盛 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23452 | 市区     | 索立工具配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23453 | 市区     | 针织二厂             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23454 | 市区     | 10kV 汀兰溪苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23455 | 市区     | 邮电局十五配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23456 | 市区     | 10kV 庙洛 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23457 | 市区     | 开元庄三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23458 | 市区     | 10kV 蓉陶 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23459 | 市区     | 华美塑料二            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23460 | 市区     | 10kV 西矿 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23461 | 市区     | 10kV 苏利 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23462 | 市区     | 城塘村委配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23463 | 市区     | 金燕冷饮配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23464 | 市区     | 恒顺针织             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23465 | 市区     | 10kV 玉龙 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 480          | 480             |
| 23466 | 市区     | 10kV 云辉澜庭 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23467 | 市区     | 朱巷十五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23468 | 市区     | 陈巷十四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23469 | 市区     | 周池里配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23470 | 市区     | 港务处二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23471 | 市区     | 10kV 悦湖 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23472 | 市区     | 杨贰甲              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23473 | 市区     | 龙花配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23474 | 市区     | 10kV 榭丽苑 15#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23475 | 市区     | 10kV 明旭 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23476 | 市区     | 星月配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23477 | 市区     | 拾房村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23478 | 市区     | 10kV 榭丽苑 15#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23479 | 市区     | 10kV 融兰玖园 1#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23480 | 市区     | 浦一队配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23481 | 市区     | 拓发自控配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23482 | 市区     | 10kV 云境华庭 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23483 | 市区     | 10kV 榭丽苑 13#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23484 | 市区     | 10kV 榭丽苑 13#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23485 | 市区     | 10kV 榭丽苑 14#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23486 | 市区     | 10kV 榭丽苑 14#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23487 | 市区     | 小朱巷三配变           | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 23488 | 市区     | 10kV 寺头 6#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23489 | 市区     | 10kV 寺头 6#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23490 | 市区     | 10kV 寺头 7#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23491 | 市区     | 10kV 寺头 7#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23492 | 市区     | 10kV 寺头 8#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23493 | 市区     | 10kV 寺头 8#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23494 | 市区     | 10kV 寺头 8#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23495 | 市区     | 10kV 寺头 8#站 T4  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23496 | 市区     | 10kV 寺头 9#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23497 | 市区     | 严叁配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23498 | 市区     | 北山下一            | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 23499 | 市区     | 单家坝东            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23500 | 市区     | 金巷南配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23501 | 市区     | 10kV 寺头 9#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23502 | 市区     | 10kV 寺头 9#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23503 | 市区     | 10kV 寺头 9#站 T4  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23504 | 市区     | 10kV 东顺苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23505 | 市区     | 10kV 东顺苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23506 | 市区     | 10kV 东顺苑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23507 | 市区     | 10kV 东顺苑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23508 | 市区     | 10kV 东顺苑 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23509 | 市区     | 10kV 东顺苑 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23510 | 市区     | 10kV 东顺苑 4#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23511 | 市区     | 10kV 东顺苑 4#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23512 | 市区     | 10kV 东顺苑 4#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23513 | 市区     | 10kV 东顺苑 4#站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23514 | 市区     | 10kV 润秀苑 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23515 | 市区     | 10kV 润秀苑 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23516 | 市区     | 10kV 润秀苑 7#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23517 | 市区     | 10kV 润秀苑 7#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23518 | 市区     | 10kV 润秀苑 7#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23519 | 市区     | 10kV 润秀苑 7#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23520 | 市区     | 神陆机件配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23521 | 市区     | 10kV 堰新 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23522 | 市区     | 10kV 堰新 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23523 | 市区     | 10kV 堰新 7#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23524 | 市区     | 10kV 堰新 7#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23525 | 市区     | 10kV 堰新 7#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23526 | 市区     | 10kV 堰新 7#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23527 | 市区     | 赵巷一             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23528 | 市区     | 10kV 堰新 8#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23529 | 市区     | 10kV 堰新 8#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23530 | 市区     | 铝厂二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23531 | 市区     | 南官二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23532 | 市区     | 双庙北庄配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23533 | 市区     | 尹城东一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23534 | 市区     | 溪南二一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23535 | 市区     | 10kV 悦湖 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23536 | 市区     | 10kV 悦湖 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23537 | 市区     | 钱高配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23538 | 市区     | 10kV 悦湖 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23539 | 市区     | 10kV 悦湖 3#站 T2  | 10       | 800       | 624          | 624             |
| 23540 | 市区     | 10kV 悦湖 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23541 | 市区     | 10kV 悦湖 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23542 | 市区     | 高田上乙配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23543 | 市区     | 霜叶一             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23544 | 市区     | 蓉西中片三配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23545 | 市区     | 庄西配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23546 | 市区     | 永邦一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23547 | 市区     | 金梅乙             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23548 | 市区     | 周巷十二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23549 | 市区     | 蓉新三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23550 | 市区     | 城塘西泵配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23551 | 市区     | 小马巷泵配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23552 | 市区     | 南降乙配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23553 | 市区     | 10kV 新藕苑 7#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23554 | 市区     | 10kV 新藕苑 7#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23555 | 市区     | 恒溢路配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23556 | 市区     | 堰翔配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23557 | 市区     | 锦箕              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23558 | 市区     | 农场四配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23559 | 市区     | 庙叁一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23560 | 市区     | 锦苑配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23561 | 市区     | 新高配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23562 | 市区     | 火炬二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23563 | 市区     | 徐杨家配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23564 | 市区     | 周家岭二            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23565 | 市区     | 前姑里东泵配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23566 | 市区     | 姑里后巷配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23567 | 市区     | 华巷新村配变          | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 23568 | 市区     | 10kV 溪秀苑 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23569 | 市区     | 10kV 溪秀苑 2#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23570 | 市区     | 10kV 溪秀苑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23571 | 市区     | 10kV 溪秀苑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23572 | 市区     | 10kV 溪秀苑 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23573 | 市区     | 10kV 溪秀苑 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23574 | 市区     | 马卫甲配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23575 | 市区     | 秦家一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23576 | 市区     | 东降二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23577 | 市区     | 润丰乙             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23578 | 市区     | 曹家李配变           | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 23579 | 市区     | 服务公司配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23580 | 市区     | 长丰漂染厂           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23581 | 市区     | 鹏樱铎             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23582 | 市区     | 大华制衣            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23583 | 市区     | 副业              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23584 | 市区     | 蓉许配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23585 | 市区     | 钢管丙配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23586 | 市区     | 李巷十四配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23587 | 市区     | 下坝一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23588 | 市区     | 兆丰配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23589 | 市区     | 桑瑞配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23590 | 市区     | 官渎配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23591 | 市区     | 食品厂配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23592 | 市区     | 福昌机械配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23593 | 市区     | 时巷二             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23594 | 市区     | 10kV 新藕苑 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23595 | 市区     | 10kV 新藕苑 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23596 | 市区     | 10kV 新藕苑 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23597 | 市区     | 10kV 新藕苑 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23598 | 市区     | 水塘桥三配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23599 | 市区     | 83421 部队配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23600 | 市区     | 华强配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23601 | 市区     | 路犬配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23602 | 市区     | 村湾配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23603 | 市区     | 前洋配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23604 | 市区     | 修排配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23605 | 市区     | 寄铁配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23606 | 市区     | 介发配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23607 | 市区     | 10kV 新藕苑 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23608 | 市区     | 10kV 新藕苑 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23609 | 市区     | 10kV 新藕苑 6#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23610 | 市区     | 10kV 新藕苑 6#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23611 | 市区     | 茶场               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23612 | 市区     | 职中               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23613 | 市区     | 车站三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23614 | 市区     | 农场矿厂配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23615 | 市区     | 大展电子配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23616 | 市区     | 庙双配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23617 | 市区     | 杨介配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23618 | 市区     | 10kV 新阳光 23#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23619 | 市区     | 10kV 新阳光 23#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23620 | 市区     | 10kV 新阳光 24#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23621 | 市区     | 欧丰配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23622 | 市区     | 10kV 新阳光 24#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23623 | 市区     | 10kV 新阳光 24#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23624 | 市区     | 10kV 新阳光 24#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23625 | 市区     | 10kV 新阳光 25#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23626 | 市区     | 10kV 新阳光 25#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23627 | 市区     | 10kV 新阳光 26#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23628 | 市区     | 10kV 新阳光 26#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23629 | 市区     | 天授村二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23630 | 市区     | 洛中配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23631 | 市区     | 印高配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23632 | 市区     | 正旺配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23633 | 市区     | 水利泵配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23634 | 市区     | 胡公排配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23635 | 市区     | 东乔配变            | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 23636 | 市区     | 胜利巷配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23637 | 市区     | 10kV 绿地 13#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23638 | 市区     | 10kV 绿地 13#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23639 | 市区     | 10kV 绿地 14#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23640 | 市区     | 10kV 绿地 14#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23641 | 市区     | 北圩村配变           | 10       | 400       | 212          | 212             |
| 23642 | 市区     | 仓北配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23643 | 市区     | 农药乙             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23644 | 市区     | 金巷四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23645 | 市区     | 镇杨叁配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23646 | 市区     | 渔业二十配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23647 | 市区     | 刘家槽配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23648 | 市区     | 田堵里三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23649 | 市区     | 宏达电机二变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23650 | 市区     | 出新村二变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23651 | 市区     | 10kV 绿地 17#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23652 | 市区     | 10kV 绿地 17#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23653 | 市区     | 10kV 绿地 17#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23654 | 市区     | 10kV 绿地 17#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23655 | 市区     | 10kV 春满园 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23656 | 市区     | 10kV 春满园 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23657 | 市区     | 10kV 春满园 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23658 | 市区     | 10kV 东学 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23659 | 市区     | 郁巷四配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23660 | 市区     | 王前配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23661 | 市区     | 10kV 正明 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23662 | 市区     | 10kV 正明 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23663 | 市区     | 10kV 正明 5#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23664 | 市区     | 10kV 长乐 14#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23665 | 市区     | 10kV 长乐 14#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23666 | 市区     | 10kV 长乐 14#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23667 | 市区     | 10kV 长乐 14#站 T4  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23668 | 市区     | 10kV 春满园 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23669 | 市区     | 10kV 端桥 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23670 | 市区     | 10kV 中兴 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23671 | 市区     | 沈巷九配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23672 | 市区     | 10kV 星麓名邸 1#站 T4 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23673 | 市区     | 10kV 御景名仕 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23674 | 市区     | 10kV 御景名仕 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23675 | 市区     | 10kV 美悦华庭 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23676 | 市区     | 10kV 昕悦华庭 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23677 | 市区     | 10kV 常春名邸 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23678 | 市区     | 10kV 铂雅澜庭 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23679 | 市区     | 10kV 正明 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23680 | 市区     | 10kV 北洋湖 5#箱变 T1 | 10       | 630       | 479          | 479             |
| 23681 | 市区     | 10kV 美璟澜庭 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23682 | 市区     | 10kV 铂雅澜庭 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23683 | 市区     | 20kV 雅锦园 3#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 23684 | 市区     | 20kV 雅锦园 3#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 23685 | 市区     | 20kV 雅锦园 3#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 23686 | 市区     | 20kV 雅锦园 3#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 23687 | 市区     | 公寓三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23688 | 市区     | 兰溪岸配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23689 | 市区     | 张巷               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23690 | 市区     | 刁庄二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23691 | 市区     | 农场二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23692 | 市区     | 庙桥四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23693 | 市区     | 出新村              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23694 | 市区     | 郑徐巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23695 | 市区     | 勤丰三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23696 | 市区     | 振益配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23697 | 市区     | 新胜利桥配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23698 | 市区     | 刘家头泵配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23699 | 市区     | 唐家坝村             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23700 | 市区     | 永安构件           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23701 | 市区     | 种羊场            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23702 | 市区     | 预制厂            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23703 | 市区     | 新村廿三配变         | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 23704 | 市区     | 惠巷二配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23705 | 市区     | 南前巷配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23706 | 市区     | 华忻配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23707 | 市区     | 刘壹泵配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23708 | 市区     | 一心配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23709 | 市区     | 农机厂白配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23710 | 市区     | 惠水处理配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23711 | 市区     | 芮巷变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23712 | 市区     | 翔华             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23713 | 市区     | 前巷二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23714 | 市区     | 田舍             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23715 | 市区     | 林业北配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23716 | 市区     | 新圩中心河          | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 23717 | 市区     | 运河配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23718 | 市区     | 牌楼村配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23719 | 市区     | 村陆配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23720 | 市区     | 和尚桥三配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23721 | 市区     | 朝东排配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23722 | 市区     | 10kV 金惠 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23723 | 市区     | 10kV 金惠 2#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23724 | 市区     | 10kV 金惠 4#站 T1   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 23725 | 市区     | 市镇安居配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23726 | 市区     | 新安东庄配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23727 | 市区     | 10kV 金惠苑 7#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23728 | 市区     | 10kV 金惠苑 8#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23729 | 市区     | 龙舌头泵配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23730 | 市区     | 10kV 华府 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23731 | 市区     | 10kV 华府 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 492          | 492             |
| 23732 | 市区     | 公寓二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23733 | 市区     | 种子站配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23734 | 市区     | 林业三              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23735 | 市区     | 历村采石             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23736 | 市区     | 锁厂配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23737 | 市区     | 田舍一变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23738 | 市区     | 彩印一厂             | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 23739 | 市区     | 黄泥桥              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23740 | 市区     | 施巷               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23741 | 市区     | 西桥配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23742 | 市区     | 后叁配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23743 | 市区     | 下坝二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23744 | 市区     | 三队配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23745 | 市区     | 10kV 银河紫苑 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23746 | 市区     | 10kV 银河紫苑 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23747 | 市区     | 10kV 四季澜庭 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23748 | 市区     | 10kV 太平洋 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23749 | 市区     | 10kV 太平洋 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23750 | 市区     | 10kV 太平洋 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23751 | 市区     | 10kV 太平洋 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23752 | 市区     | 新宇配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23753 | 市区     | 玉东八配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23754 | 市区     | 10kV 太平洋 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23755 | 市区     | 10kV 太平洋 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23756 | 市区     | 10kV 太平洋 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23757 | 市区     | 10kV 太平洋 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23758 | 市区     | 10kV 天一城 8#站 T1  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 23759 | 市区     | 10kV 天一城 4#站 T1  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 23760 | 市区     | 10kV 天一城 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23761 | 市区     | 10kV 天一城 2#站 T1  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 23762 | 市区     | 10kV 天一城 3#站 T1  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 23763 | 市区     | 10kV 天一城 5#站 T1  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 23764 | 市区     | 10kV 天一城 7#站 T1  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 23765 | 市区     | 10kV 金都站 T1      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 23766 | 市区     | 10kV 银河紫苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23767 | 市区     | 10kV 银河紫苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23768 | 市区     | 10kV 银河紫苑 3#站 T1 | 10       | 800       | 621          | 621             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23769 | 市区     | 10kV 银河紫苑 3#站 T2 | 10       | 800       | 596          | 596             |
| 23770 | 市区     | 10kV 柏翠春居 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23771 | 市区     | 盛业铸造配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23772 | 市区     | 上头巷四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23773 | 市区     | 农场变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23774 | 市区     | 南巷上配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23775 | 市区     | 10kV 金惠苑 6#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23776 | 市区     | 10kV 太平洋 4#站 T1  | 10       | 800       | 630          | 630             |
| 23777 | 市区     | 10kV 太平洋 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23778 | 市区     | 10kV 太平洋 5#站 T1  | 10       | 800       | 618          | 618             |
| 23779 | 市区     | 20kV 雅锦园 2#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 23780 | 市区     | 20kV 雅锦园 2#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 23781 | 市区     | 10kV 太平洋 5#站 T3  | 10       | 800       | 598          | 598             |
| 23782 | 市区     | 10kV 太平洋 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23783 | 市区     | 10kV 太平洋 5#站 T4  | 10       | 800       | 600          | 600             |
| 23784 | 市区     | 10kV 寺头 22#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23785 | 市区     | 藕塘村委             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23786 | 市区     | 市镇               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23787 | 市区     | 吴巷三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23788 | 市区     | 双庙沈巷配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23789 | 市区     | 苏降排泵配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23790 | 市区     | 10kV 张镇桥 14#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23791 | 市区     | 10kV 张镇桥 14#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23792 | 市区     | 10kV 张镇桥 14#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23793 | 市区     | 10kV 张镇桥 14#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23794 | 市区     | 10kV 张镇桥 15#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23795 | 市区     | 10kV 张镇桥 15#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23796 | 市区     | 10kV 张镇桥 15#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23797 | 市区     | 10kV 张镇桥 15#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23798 | 市区     | 10kV 张镇桥 16#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23799 | 市区     | 10kV 张镇桥 16#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23800 | 市区     | 10kV 榭丽苑 9#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23801 | 市区     | 10kV 榭丽苑 9#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23802 | 市区     | 10kV 榭丽苑 10#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23803 | 市区     | 10kV 榭丽苑 10#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23804 | 市区     | 10kV 榭丽苑 11#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23805 | 市区     | 10kV 榭丽苑 11#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23806 | 市区     | 戒毒所              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23807 | 市区     | 10kV 张镇桥 16#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23808 | 市区     | 10kV 张镇桥 16#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23809 | 市区     | 10kV 张镇桥 17#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23810 | 市区     | 10kV 张镇桥 17#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23811 | 市区     | 10kV 张镇桥 17#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23812 | 市区     | 10kV 张镇桥 17#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23813 | 市区     | 10kV 张镇桥 18#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23814 | 市区     | 10kV 张镇桥 18#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23815 | 市区     | 10kV 雅苑 12#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23816 | 市区     | 10kV 雅苑 12#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23817 | 市区     | 10kV 雅苑 13#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23818 | 市区     | 10kV 雅苑 13#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23819 | 市区     | 10kV 雅苑 14#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23820 | 市区     | 10kV 雅苑 14#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23821 | 市区     | 10kV 雅苑 15#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23822 | 市区     | 10kV 雅苑 15#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23823 | 市区     | 10kV 桃香苑 9#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23824 | 市区     | 10kV 桃香苑 9#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23825 | 市区     | 10kV 桃香苑 10#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23826 | 市区     | 10kV 桃香苑 10#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23827 | 市区     | 10kV 桃香苑 10#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23828 | 市区     | 10kV 桃香苑 10#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23829 | 市区     | 10kV 桃香苑 11#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23830 | 市区     | 10kV 桃香苑 11#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23831 | 市区     | 10kV 桃香苑 11#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23832 | 市区     | 10kV 桃香苑 11#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23833 | 市区     | 10kV 桃香苑 12#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23834 | 市区     | 10kV 桃香苑 12#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23835 | 市区     | 10kV 桃香苑 12#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23836 | 市区     | 10kV 桃香苑 12#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23837 | 市区     | 10kV 金龙 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23838 | 市区     | 10kV 金龙 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23839 | 市区     | 10kV 长馨 5#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23840 | 市区     | 10kV 长馨 5#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23841 | 市区     | 10kV 长馨 6#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23842 | 市区     | 10kV 长馨 6#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23843 | 市区     | 10kV 长馨 6#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23844 | 市区     | 10kV 长馨 6#站 T4   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23845 | 市区     | 10kV 长馨 7#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23846 | 市区     | 10kV 长馨 7#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23847 | 市区     | 10kV 长馨 7#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23848 | 市区     | 20kV 张镇桥 12#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 23849 | 市区     | 10kV 长馨 7#站 T4   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23850 | 市区     | 20kV 张镇桥 12#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 23851 | 市区     | 20kV 张镇桥 12#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 23852 | 市区     | 彭村甲配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23853 | 市区     | 20kV 张镇桥 12#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 23854 | 市区     | 玉祁西街二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23855 | 市区     | 龙山合作配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23856 | 市区     | 10kV 青城苑 10#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23857 | 市区     | 10kV 青城苑 10#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23858 | 市区     | 10kV 青城苑 11#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23859 | 市区     | 10kV 青城苑 11#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23860 | 市区     | 10kV 青城苑 11#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23861 | 市区     | 10kV 青城苑 11#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23862 | 市区     | 10kV 青城苑 12#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23863 | 市区     | 10kV 青城苑 12#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23864 | 市区     | 10kV 青城苑 13#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23865 | 市区     | 10kV 青城苑 13#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23866 | 市区     | 10kV 青城苑 14#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23867 | 市区     | 10kV 青城苑 14#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23868 | 市区     | 10kV 青城苑 15#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23869 | 市区     | 10kV 青城苑 15#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23870 | 市区     | 10kV 青城苑 8#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23871 | 市区     | 10kV 青城苑 8#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23872 | 市区     | 10kV 青城苑 9#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23873 | 市区     | 10kV 青城苑 9#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23874 | 市区     | 10kV 林陆巷 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23875 | 市区     | 10kV 林陆巷 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23876 | 市区     | 10kV 林陆巷 5#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23877 | 市区     | 10kV 林陆巷 5#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23878 | 市区     | 10kV 维盛 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23879 | 市区     | 10kV 维盛 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23880 | 市区     | 10kV 维盛 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23881 | 市区     | 10kV 维盛 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23882 | 市区     | 10kV 维盛 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23883 | 市区     | 10kV 维盛 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23884 | 市区     | 10kV 维盛 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23885 | 市区     | 10kV 维盛 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23886 | 市区     | 10kV 维盛 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23887 | 市区     | 10kV 维盛 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23888 | 市区     | 佐村西配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23889 | 市区     | 10kV 东学 2#箱变 T1  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 23890 | 市区     | 10kV 礼舍 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23891 | 市区     | 10kV 润秀苑 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23892 | 市区     | 10kV 润秀苑 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23893 | 市区     | 10kV 润秀苑 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23894 | 市区     | 10kV 润秀苑 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23895 | 市区     | 10kV 润秀苑 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23896 | 市区     | 10kV 润秀苑 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23897 | 市区     | 10kV 悠山 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23898 | 市区     | 10kV 悠山 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23899 | 市区     | 10kV 悠山 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23900 | 市区     | 10kV 悠山 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23901 | 市区     | 10kV 洛龙 3#站 T4   | 10       | 800       | 627          | 627             |
| 23902 | 市区     | 后朱村配变            | 10       | 200       | 154          | 154             |
| 23903 | 市区     | 新区 2             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23904 | 市区     | 惠巷               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23905 | 市区     | 陈巷北配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23906 | 市区     | 10kV 铂雅澜庭 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23907 | 市区     | 新区南配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23908 | 市区     | 立新二配变            | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 23909 | 市区     | 10kV 前洲 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23910 | 市区     | 王家旦三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23911 | 市区     | 石漕头二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23912 | 市区     | 胡公二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23913 | 市区     | 10kV 嘉利 9#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23914 | 市区     | 10kV 嘉利 9#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23915 | 市区     | 10kV 嘉利 9#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23916 | 市区     | 10kV 嘉利 9#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23917 | 市区     | 10kV 金玥湾 7#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23918 | 市区     | 10kV 新盛花苑 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23919 | 市区     | 乡政府配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23920 | 市区     | 钱巷村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23921 | 市区     | 协航配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23922 | 市区     | 北樟配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23923 | 市区     | 10kV 解放 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23924 | 市区     | 正明村委三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23925 | 市区     | 10kV 美璟澜庭 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23926 | 市区     | 10kV 塘基 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 23927 | 市区     | 10kV 汀兰溪苑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23928 | 市区     | 10kV 兰亭站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23929 | 市区     | 10kV 兰亭站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23930 | 市区     | 10kV 寺头 12#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23931 | 市区     | 10kV 寺头 12#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23932 | 市区     | 10kV 寺头 14#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23933 | 市区     | 10kV 寺头 14#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23934 | 市区     | 10kV 寺头 14#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23935 | 市区     | 10kV 寺头 14#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23936 | 市区     | 10kV 辰学雅园 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23937 | 市区     | 衬胶 3#            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23938 | 市区     | 10kV 寺头 15#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23939 | 市区     | 10kV 寺头 15#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23940 | 市区     | 10kV 寺头 15#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23941 | 市区     | 10kV 寺头 15#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23942 | 市区     | 10kV 复地 8#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23943 | 市区     | 10kV 复地 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23944 | 市区     | 10kV 复地 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23945 | 市区     | 10kV 复地 8#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23946 | 市区     | 10kV 寺头 16#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23947 | 市区     | 10kV 寺头 16#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23948 | 市区     | 10kV 寺头 16#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23949 | 市区     | 10kV 寺头 16#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23950 | 市区     | 礼舍村四             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23951 | 市区     | 宋庄三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23952 | 市区     | 苏巷二配变            | 10       | 400       | 308          | 308             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23953 | 市区     | 大马巷村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23954 | 市区     | 易尔易配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23955 | 市区     | 润村配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23956 | 市区     | 10kV 天一城 11#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23957 | 市区     | 10kV 天一城 11#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23958 | 市区     | 东柳二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23959 | 市区     | 10kV 天一城 13#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23960 | 市区     | 10kV 天一城 13#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23961 | 市区     | 10kV 天一城 13#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23962 | 市区     | 10kV 天一城 13#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23963 | 市区     | 10kV 天一城 12#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23964 | 市区     | 10kV 天一城 12#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23965 | 市区     | 10kV 天一城 12#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23966 | 市区     | 10kV 天一城 12#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23967 | 市区     | 贝尔乐配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23968 | 市区     | 花园村五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 23969 | 市区     | 10kV 金都 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23970 | 市区     | 10kV 金都 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23971 | 市区     | 10kV 金都 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23972 | 市区     | 10kV 金都 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23973 | 市区     | 10kV 悠山 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23974 | 市区     | 10kV 悠山 2#站 T2   | 10       | 800       | 624          | 624             |
| 23975 | 市区     | 10kV 龙栖湾 2#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23976 | 市区     | 10kV 龙栖湾 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23977 | 市区     | 10kV 青城苑 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23978 | 市区     | 10kV 青城苑 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23979 | 市区     | 10kV 青城苑 6#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23980 | 市区     | 10kV 青城苑 6#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23981 | 市区     | 10kV 复地 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23982 | 市区     | 10kV 复地 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23983 | 市区     | 信达配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23984 | 市区     | 10kV 苹果园 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23985 | 市区     | 10kV 苹果园 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23986 | 市区     | 10kV 苹果园 4#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23987 | 市区     | 10kV 苹果园 4#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 23988 | 市区     | 10kV 桃香苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23989 | 市区     | 10kV 桃香苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23990 | 市区     | 孙家居             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 23991 | 市区     | 10kV 盈科站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23992 | 市区     | 10kV 盈科站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23993 | 市区     | 10kV 盈科站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23994 | 市区     | 10kV 盈科站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23995 | 市区     | 10kV 雅苑 10#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23996 | 市区     | 10kV 雅苑 10#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23997 | 市区     | 10kV 雅苑 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 23998 | 市区     | 10kV 雅苑 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 23999 | 市区     | 10kV 雅苑 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24000 | 市区     | 10kV 雅苑 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24001 | 市区     | 10kV 雅苑 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24002 | 市区     | 10kV 雅苑 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24003 | 市区     | 10kV 雅苑 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24004 | 市区     | 10kV 雅苑 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24005 | 市区     | 10kV 雅苑 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24006 | 市区     | 10kV 雅苑 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24007 | 市区     | 10kV 雅苑 7#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24008 | 市区     | 10kV 雅苑 7#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24009 | 市区     | 10kV 雅苑 8#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24010 | 市区     | 10kV 雅苑 8#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24011 | 市区     | 10kV 雅苑 9#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24012 | 市区     | 山峰三配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24013 | 市区     | 10kV 绿地 10#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24014 | 市区     | 10kV 绿地 10#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24015 | 市区     | 10kV 绿地 11#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24016 | 市区     | 10kV 绿地 11#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24017 | 市区     | 10kV 桃香苑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24018 | 市区     | 10kV 桃香苑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24019 | 市区     | 10kV 桃香苑 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24020 | 市区     | 10kV 桃香苑 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24021 | 市区     | 10kV 桃香苑 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24022 | 市区     | 10kV 桃香苑 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24023 | 市区     | 10kV 长乐 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24024 | 市区     | 10kV 长乐 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24025 | 市区     | 10kV 长乐 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24026 | 市区     | 10kV 长乐 7#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24027 | 市区     | 10kV 堰新苑 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24028 | 市区     | 10kV 堰新苑 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24029 | 市区     | 10kV 堰新苑 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24030 | 市区     | 10kV 堰新苑 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24031 | 市区     | 10kV 堰新苑 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24032 | 市区     | 蓉新居配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24033 | 市区     | 南漳配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24034 | 市区     | 10kV 新阳光 10#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24035 | 市区     | 10kV 新阳光 10#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24036 | 市区     | 10kV 新阳光 10#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24037 | 市区     | 10kV 新阳光 10#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24038 | 市区     | 10kV 雅苑 9#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24039 | 市区     | 10kV 堰新 5#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24040 | 市区     | 10kV 堰新苑 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24041 | 市区     | 10kV 堰新苑 7#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24042 | 市区     | 10kV 堰新苑 7#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24043 | 市区     | 10kV 碧波苑 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24044 | 市区     | 10kV 碧波苑 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24045 | 市区     | 10kV 碧波苑 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24046 | 市区     | 10kV 碧波苑 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24047 | 市区     | 10kV 悦水园 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24048 | 市区     | 10kV 悦水园 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24049 | 市区     | 10kV 悦水园 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24050 | 市区     | 10kV 悦水园 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24051 | 市区     | 10kV 悦水园 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24052 | 市区     | 10kV 悦水园 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24053 | 市区     | 村贰配变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24054 | 市区     | 10kV 站头 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24055 | 市区     | 10kV 站头 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24056 | 市区     | 10kV 站头 1#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24057 | 市区     | 10kV 站头 1#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24058 | 市区     | 10kV 新阳光 12#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24059 | 市区     | 10kV 新阳光 12#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24060 | 市区     | 10kV 惠丰 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24061 | 市区     | 10kV 惠丰 1#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24062 | 市区     | 10kV 惠丰 1#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24063 | 市区     | 10kV 惠丰 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24064 | 市区     | 开发公司配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24065 | 市区     | 老年活动配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24066 | 市区     | 稍塘社区配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24067 | 市区     | 10kV 湖畔 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24068 | 市区     | 10kV 湖畔 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24069 | 市区     | 10kV 湖畔 7#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24070 | 市区     | 10kV 湖畔 7#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24071 | 市区     | 10kV 湖畔 8#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24072 | 市区     | 10kV 湖畔 8#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24073 | 市区     | 金壹配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24074 | 市区     | 10kV 优博 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24075 | 市区     | 10kV 优博 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24076 | 市区     | 10kV 顺驰 15#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24077 | 市区     | 10kV 顺驰 15#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24078 | 市区     | 10kV 顺驰 15#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24079 | 市区     | 10kV 顺驰 15#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24080 | 市区     | 10kV 惠达 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24081 | 市区     | 10kV 惠达 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24082 | 市区     | 10kV 惠达 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24083 | 市区     | 10kV 惠达 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24084 | 市区     | 10kV 惠达 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24085 | 市区     | 10kV 惠达 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24086 | 市区     | 新村十五配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24087 | 市区     | 10kV 春光苑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24088 | 市区     | 10kV 春光苑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24089 | 市区     | 10kV 春光苑 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24090 | 市区     | 10kV 春光苑 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24091 | 市区     | 10kV 春光苑 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24092 | 市区     | 10kV 春光苑 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24093 | 市区     | 10kV 春光苑 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24094 | 市区     | 10kV 春光苑 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24095 | 市区     | 十一队配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24096 | 市区     | 大漕坝二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24097 | 市区     | 雅西中吴配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24098 | 市区     | 杨巷居三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24099 | 市区     | 新村十六配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24100 | 市区     | 新村十八配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24101 | 市区     | 轴承配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24102 | 市区     | 20kV 洋溪 4#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24103 | 市区     | 20kV 洋溪 4#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24104 | 市区     | 20kV 洋溪 4#站 T3  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24105 | 市区     | 20kV 洋溪 5#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24106 | 市区     | 20kV 洋溪 5#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24107 | 市区     | 20kV 洋溪 5#站 T3  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24108 | 市区     | 10kV 榭丽苑 5#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24109 | 市区     | 10kV 榭丽苑 5#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24110 | 市区     | 10kV 榭丽苑 6#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24111 | 市区     | 10kV 榭丽苑 6#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24112 | 市区     | 10kV 榭丽苑 7#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24113 | 市区     | 10kV 榭丽苑 7#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24114 | 市区     | 20kV 新河 1#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24115 | 市区     | 20kV 新河 1#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24116 | 市区     | 20kV 新河 2#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24117 | 市区     | 20kV 新河 2#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24118 | 市区     | 20kV 新河 2#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24119 | 市区     | 20kV 新河 2#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24120 | 市区     | 刘南二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24121 | 市区     | 教工四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24122 | 市区     | 周巷十八配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24123 | 市区     | 10kV 顺驰 12#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24124 | 市区     | 10kV 顺驰 12#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24125 | 市区     | 10kV 顺驰 13#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24126 | 市区     | 10kV 顺驰 13#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24127 | 市区     | 10kV 顺驰 13#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24128 | 市区     | 10kV 顺驰 13#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24129 | 市区     | 春来苑             | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 24130 | 市区     | 苏南配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24131 | 市区     | 10kV 绿地 7#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24132 | 市区     | 10kV 绿地 7#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24133 | 市区     | 10kV 绿地 7#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24134 | 市区     | 10kV 绿地 8#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24135 | 市区     | 10kV 绿地 8#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24136 | 市区     | 10kV 绿地 8#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24137 | 市区     | 下毛居配变            | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 24138 | 市区     | 桥西居二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24139 | 市区     | 10kV 宏润 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24140 | 市区     | 10kV 宏润 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24141 | 市区     | 10kV 宏润 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24142 | 市区     | 10kV 顺驰 16#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24143 | 市区     | 10kV 顺驰 16#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24144 | 市区     | 10kV 顺驰 17#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24145 | 市区     | 10kV 顺驰 17#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24146 | 市区     | 10kV 顺驰 17#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24147 | 市区     | 10kV 顺驰 17#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24148 | 市区     | 华宝配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24149 | 市区     | 南降一配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24150 | 市区     | 彩印二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24151 | 市区     | 10kV 宏润 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24152 | 市区     | 溪南赋和 T1          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24153 | 市区     | 科创苑配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24154 | 市区     | 长巷居配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24155 | 市区     | 林庄北              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24156 | 市区     | 杨墅园二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24157 | 市区     | 10kV 新阳光 11#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24158 | 市区     | 10kV 新阳光 11#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24159 | 市区     | 10kV 文湖苑 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24160 | 市区     | 10kV 文湖苑 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24161 | 市区     | 10kV 嘉利 3#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24162 | 市区     | 10kV 嘉利 3#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24163 | 市区     | 10kV 嘉利 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24164 | 市区     | 10kV 顺驰 14#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24165 | 市区     | 10kV 顺驰 14#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24166 | 市区     | 乐博配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24167 | 市区     | 水利管理 T1          | 10       | 2000      | 1600         | 1600            |
| 24168 | 市区     | 西漳焊管厂 T1         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24169 | 市区     | 10kV 文湖苑 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24170 | 市区     | 10kV 文湖苑 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24171 | 市区     | 10kV 百好锦园 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24172 | 市区     | 10kV 百好锦园 2#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24173 | 市区     | 10kV 天力苑 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24174 | 市区     | 10kV 天力苑 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24175 | 市区     | 10kV 广石 7#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24176 | 市区     | 10kV 广石 7#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24177 | 市区     | 10kV 悠山 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24178 | 市区     | 10kV 悠山 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24179 | 市区     | 10kV 悠山 1#站 T3   | 10       | 800       | 632          | 632             |
| 24180 | 市区     | 10kV 悠山 1#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24181 | 市区     | 10kV 康顺园 1#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24182 | 市区     | 10kV 康顺园 1#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24183 | 市区     | 10kV 康顺园 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24184 | 市区     | 上巷二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24185 | 市区     | 10kV 金苏 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24186 | 市区     | 10kV 金苏 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24187 | 市区     | 10kV 金苏 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24188 | 市区     | 10kV 金苏 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24189 | 市区     | 朝西巷配变           | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 24190 | 市区     | 沟东配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24191 | 市区     | 渡岸北配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24192 | 市区     | 场南配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24193 | 市区     | 新联配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24194 | 市区     | 后花园三配变          | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 24195 | 市区     | 向阳四配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24196 | 市区     | 诸巷六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24197 | 市区     | 安庄二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24198 | 市区     | 志新配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24199 | 市区     | 锦丰配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24200 | 市区     | 10kV 桃香苑 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24201 | 市区     | 10kV 桃香苑 7#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24202 | 市区     | 10kV 桃香苑 8#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24203 | 市区     | 10kV 桃香苑 8#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24204 | 市区     | 10kV 桃香苑 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24205 | 市区     | 10kV 桃香苑 7#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24206 | 市区     | 10kV 桃香苑 8#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24207 | 市区     | 10kV 桃香苑 8#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24208 | 市区     | 陈古居配变           | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 24209 | 市区     | 市镇二二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24210 | 市区     | 太基二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24211 | 市区     | 前婆墩配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24212 | 市区     | 10kV 长安 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24213 | 市区     | 10kV 长安 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24214 | 市区     | 10kV 长安 1#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24215 | 市区     | 10kV 长安 1#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24216 | 市区     | 10kV 顺驰 18#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24217 | 市区     | 10kV 顺驰 18#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24218 | 市区     | 10kV 顺驰 19#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24219 | 市区     | 10kV 顺驰 19#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24220 | 市区     | 10kV 顺驰 20#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24221 | 市区     | 10kV 顺驰 20#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24222 | 市区     | 10kV 顺驰 21#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24223 | 市区     | 10kV 顺驰 18#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24224 | 市区     | 10kV 顺驰 18#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24225 | 市区     | 10kV 顺驰 19#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24226 | 市区     | 10kV 顺驰 19#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24227 | 市区     | 10kV 顺驰 20#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24228 | 市区     | 10kV 顺驰 20#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24229 | 市区     | 10kV 顺驰 21#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24230 | 市区     | 顾巷九配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24231 | 市区     | 水产三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24232 | 市区     | 生态园              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24233 | 市区     | 让壹配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24234 | 市区     | 让贰配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24235 | 市区     | 东前配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24236 | 市区     | 小桥头十三            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24237 | 市区     | 后楼               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24238 | 市区     | 藕塘幼儿园            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24239 | 市区     | 东街十              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24240 | 市区     | 10kV 长馨 2#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24241 | 市区     | 10kV 长馨 2#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24242 | 市区     | 10kV 长馨 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24243 | 市区     | 10kV 长馨 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24244 | 市区     | 10kV 长馨 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24245 | 市区     | 10kV 长乐 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24246 | 市区     | 10kV 长乐 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24247 | 市区     | 10kV 长乐 9#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24248 | 市区     | 10kV 长乐 9#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24249 | 市区     | 10kV 长乐 10#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24250 | 市区     | 10kV 藕乐园 10#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24251 | 市区     | 10kV 藕乐园 10#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24252 | 市区     | 10kV 藕乐园 11#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24253 | 市区     | 10kV 藕乐园 11#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24254 | 市区     | 10kV 溪畔 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24255 | 市区     | 10kV 溪畔 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24256 | 市区     | 10kV 溪畔 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24257 | 市区     | 10kV 溪畔 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24258 | 市区     | 10kV 溪畔 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24259 | 市区     | 10kV 溪畔 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24260 | 市区     | 10kV 长馨 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24261 | 市区     | 10kV 长馨 4#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24262 | 市区     | 10kV 长馨 4#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24263 | 市区     | 张皋庄配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24264 | 市区     | 10kV 后乐 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24265 | 市区     | 10kV 长乐 10#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24266 | 市区     | 10kV 长乐 10#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24267 | 市区     | 10kV 长乐 10#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24268 | 市区     | 化工配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24269 | 市区     | 10kV 藕乐园 9#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24270 | 市区     | 10kV 藕乐园 9#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24271 | 市区     | 10kV 藕乐园 9#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24272 | 市区     | 10kV 藕乐园 9#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24273 | 市区     | 10kV 藕乐园 10#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24274 | 市区     | 10kV 藕乐园 10#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24275 | 市区     | 东漕配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24276 | 市区     | 王巷中配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24277 | 市区     | 官东配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24278 | 市区     | 徐后配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24279 | 市区     | 东赵家配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24280 | 市区     | 邵家东配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24281 | 市区     | 西马漕配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24282 | 市区     | 洋房区二配变         | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 24283 | 市区     | 幼儿园八配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24284 | 市区     | 机电家舍配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24285 | 市区     | 海瑞居配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24286 | 市区     | 孙家配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24287 | 市区     | 10kV 复地 4#站 T1 | 10       | 800       | 606          | 606             |
| 24288 | 市区     | 东南三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24289 | 市区     | 勤余配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24290 | 市区     | 余丰化工二配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24291 | 市区     | 彩印三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24292 | 市区     | 建宏配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24293 | 市区     | 沈东配变           | 10       | 400       | 317          | 317             |
| 24294 | 市区     | 龙桥配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24295 | 市区     | 江胜桥            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24296 | 市区     | 10kV 复地 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24297 | 市区     | 10kV 复地 6#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24298 | 市区     | 10kV 复地 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24299 | 市区     | 10kV 复地 6#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24300 | 市区     | 10kV 逸湾苑 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24301 | 市区     | 10kV 逸湾苑 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24302 | 市区     | 10kV 逸湾苑 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24303 | 市区     | 10kV 逸湾苑 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24304 | 市区     | 10kV 逸湾苑 5#站 T1 | 10       | 800       | 604          | 604             |
| 24305 | 市区     | 10kV 逸湾苑 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24306 | 市区     | 10kV 逸湾苑 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24307 | 市区     | 10kV 逸湾苑 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24308 | 市区     | 化壹配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24309 | 市区     | 河村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24310 | 市区     | 龙四              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24311 | 市区     | 吴里配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24312 | 市区     | 10kV 润秀苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24313 | 市区     | 10kV 润秀苑 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24314 | 市区     | 10kV 润秀苑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24315 | 市区     | 10kV 润秀苑 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24316 | 市区     | 10kV 润秀苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24317 | 市区     | 10kV 润秀苑 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24318 | 市区     | 10kV 润秀苑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24319 | 市区     | 10kV 润秀苑 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24320 | 市区     | 10kV 恒泰 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24321 | 市区     | 10kV 恒泰 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24322 | 市区     | 镇北徐巷上配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24323 | 市区     | 10kV 新阳光 19#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24324 | 市区     | 10kV 新阳光 19#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24325 | 市区     | 10kV 新阳光 20#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24326 | 市区     | 10kV 新阳光 20#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24327 | 市区     | 10kV 新阳光 20#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24328 | 市区     | 10kV 新阳光 20#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24329 | 市区     | 10kV 新阳光 21#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24330 | 市区     | 10kV 新阳光 21#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24331 | 市区     | 10kV 新阳光 22#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24332 | 市区     | 10kV 新阳光 22#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24333 | 市区     | 堰绵配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24334 | 市区     | 10kV 泰富 1#站 T4   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24335 | 市区     | 10kV 泰富 1#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24336 | 市区     | 让巷二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24337 | 市区     | 斜桥二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24338 | 市区     | 斜桥三配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24339 | 市区     | 庄家二              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24340 | 市区     | 锦绣一村三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24341 | 市区     | 万里一配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24342 | 市区     | 浦巷三              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24343 | 市区     | 茶场五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24344 | 市区     | 10kV 新阳光 16#站 T1 | 10       | 800       | 614          | 614             |
| 24345 | 市区     | 10kV 新阳光 16#站 T2 | 10       | 800       | 621          | 621             |
| 24346 | 市区     | 下沿桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24347 | 市区     | 10kV 刘仓 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24348 | 市区     | 10kV 刘仓 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24349 | 市区     | 10kV 刘仓 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24350 | 市区     | 10kV 刘仓 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24351 | 市区     | 10kV 刘仓 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24352 | 市区     | 10kV 刘仓 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24353 | 市区     | 10kV 刘仓 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24354 | 市区     | 前巷南配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24355 | 市区     | 藕上舍二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24356 | 市区     | 北环路三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24357 | 市区     | 上舍二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24358 | 市区     | 杨墅东配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24359 | 市区     | 10kV 赵巷 1#箱变 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24360 | 市区     | 10kV 新渎苑 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24361 | 市区     | 10kV 新渎苑 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24362 | 市区     | 10kV 嘉利 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24363 | 市区     | 10kV 嘉利 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24364 | 市区     | 10kV 嘉利 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24365 | 市区     | 10kV 嘉利 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24366 | 市区     | 10kV 嘉利 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24367 | 市区     | 10kV 嘉利 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24368 | 市区     | 10kV 嘉利 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24369 | 市区     | 10kV 嘉利 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24370 | 市区     | 10kV 嘉利 6#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24371 | 市区     | 10kV 嘉利 6#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24372 | 市区     | 10kV 嘉利 7#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24373 | 市区     | 10kV 嘉利 7#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24374 | 市区     | 溪南社区配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24375 | 市区     | 10kV 逸湾苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24376 | 市区     | 10kV 逸湾苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24377 | 市区     | 10KV 逸湾苑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24378 | 市区     | 10KV 逸湾苑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24379 | 市区     | 10KV 逸湾苑 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24380 | 市区     | 10KV 逸湾苑 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24381 | 市区     | 10kV 绿地 12#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24382 | 市区     | 10kV 绿地 12#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24383 | 市区     | 10kV 绿地 12#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24384 | 市区     | 10kV 绿地 12#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24385 | 市区     | 中学东             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24386 | 市区     | 陈东配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24387 | 市区     | 桑园甲配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24388 | 市区     | 10kV 浜口 4#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24389 | 市区     | 宁宁服饰配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24390 | 市区     | 新圩田配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24391 | 市区     | 10kV 学府上院 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24392 | 市区     | 10kV 常春名邸 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24393 | 市区     | 10kV 嘉利 13#站 T1  | 10       | 800       | 619          | 619             |
| 24394 | 市区     | 10kV 嘉利 13#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24395 | 市区     | 10kV 徐贵桥箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24396 | 市区     | 玩具厂二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24397 | 市区     | 10kV 四季澜庭 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24398 | 市区     | 秦巷七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24399 | 市区     | 庙巷配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24400 | 市区     | 10kV 春光苑 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24401 | 市区     | 10kV 春光苑 6#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24402 | 市区     | 10kV 春光苑 6#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24403 | 市区     | 10kV 春光苑 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24404 | 市区     | 蒋巷配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24405 | 市区     | 沈巷三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24406 | 市区     | 秦巷四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24407 | 市区     | 10kV 正明 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24408 | 市区     | 10kV 正明 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24409 | 市区     | 10kV 正明 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24410 | 市区     | 10kV 正明 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24411 | 市区     | 祠堂巷二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24412 | 市区     | 对桥巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24413 | 市区     | 大花岸配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24414 | 市区     | 10kV 正明 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24415 | 市区     | 东泾居配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24416 | 市区     | 10kV 正明 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24417 | 市区     | 10kV 正明 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24418 | 市区     | 10kV 正明 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24419 | 市区     | 10kV 新阳光 31#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24420 | 市区     | 10kV 新阳光 31#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24421 | 市区     | 10kV 新阳光 31#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24422 | 市区     | 10kV 正明 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24423 | 市区     | 10kV 新阳光 31#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24424 | 市区     | 10kV 正明 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24425 | 市区     | 10kV 正明 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24426 | 市区     | 10kV 正明 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24427 | 市区     | 薛东二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24428 | 市区     | 10kV 新阳光 32#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24429 | 市区     | 10kV 凤栖雅苑 1#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24430 | 市区     | 10kV 金玥湾 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24431 | 市区     | 香花园配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24432 | 市区     | 10kV 玉祁之家 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24433 | 市区     | 10kV 悦湖 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24434 | 市区     | 10kV 文曲 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24435 | 市区     | 华立实业配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24436 | 市区     | 管道厂配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24437 | 市区     | 10kV 铂雅澜庭 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24438 | 市区     | 10kV 昕悦华庭 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24439 | 市区     | 10kV 星麓名邸 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24440 | 市区     | 三电配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24441 | 市区     | 礼舍配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24442 | 市区     | 邬家居配变            | 10       | 400       | 91           | 91              |
| 24443 | 市区     | 10kV 牌楼 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24444 | 市区     | 10kV 云溪名筑 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24445 | 市区     | 桥西二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24446 | 市区     | 双鹰配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24447 | 市区     | 华场头二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24448 | 市区     | 10kV 玉兰公馆 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24449 | 市区     | 10kV 玉兰公馆 6#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24450 | 市区     | 10kV 玉兰公馆 6#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24451 | 市区     | 10kV 玉兰公馆 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24452 | 市区     | 10kV 玉兰公馆 7#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24453 | 市区     | 10kV 玉兰公馆 7#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24454 | 市区     | 10kV 静学和鸣 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24455 | 市区     | 新普西配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24456 | 市区     | 10kV 舜柯南园 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24457 | 市区     | 宏烨核电配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24458 | 市区     | 10kV 村前 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24459 | 市区     | 桥南七配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24460 | 市区     | 中福轴承配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24461 | 市区     | 10kV 惠阳源筑 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24462 | 市区     | 10kV 新洲七期 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24463 | 市区     | 县中二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24464 | 市区     | 10kV 新洲七期 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24465 | 市区     | 10kV 新阳光 29#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24466 | 市区     | 10kV 新阳光 29#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24467 | 市区     | 10kV 新阳光 28#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24468 | 市区     | 10kV 新阳光 28#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24469 | 市区     | 东顺苑 8#站 T3       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24470 | 市区     | 10kV 新阳光 30#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24471 | 市区     | 10kV 新阳光 30#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24472 | 市区     | 上舍五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24473 | 市区     | 10kV 新阳光 29#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24474 | 市区     | 10kV 新阳光 29#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24475 | 市区     | 20kV 新光 10#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24476 | 市区     | 10kV 鸿运苑 28#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24477 | 市区     | 南木配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24478 | 市区     | 10kV 双联 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24479 | 市区     | 顾家浜配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24480 | 市区     | 10kV 叙丰 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24481 | 市区     | 10kV 叙丰 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24482 | 市区     | 10kV 叙丰 7#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24483 | 市区     | 10kV 叙丰 7#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24484 | 市区     | 10kV 叙丰 7#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24485 | 市区     | 10kV 叙丰 8#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24486 | 市区     | 10kV 叙丰 8#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24487 | 市区     | 10kV 叙丰 8#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24488 | 市区     | 10kV 叙丰 8#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24489 | 市区     | 10kV 叙丰 9#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24490 | 市区     | 10kV 叙丰 9#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24491 | 市区     | 10kV 叙丰 9#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24492 | 市区     | 10kV 叙丰 9#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24493 | 市区     | 上乡乙配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24494 | 市区     | 古市桥二配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24495 | 市区     | 后巷十二配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24496 | 市区     | 10KV 尚苑 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24497 | 市区     | 10KV 尚苑 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24498 | 市区     | 10KV 尚苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24499 | 市区     | 10KV 尚苑 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24500 | 市区     | 10KV 尚苑 2#站 T4 | 10       | 800       | 626          | 626             |
| 24501 | 市区     | 10KV 尚苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24502 | 市区     | 荷花井一配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24503 | 市区     | 10kV 叙丰 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24504 | 市区     | 10kV 香楠 9#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24505 | 市区     | 10kV 香楠 9#站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24506 | 市区     | 东河头二               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24507 | 市区     | 假日 1#箱变 T1         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24508 | 市区     | 10kV 观邸 1#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24509 | 市区     | 10kV 观邸 1#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24510 | 市区     | 10kV 观邸 2#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24511 | 市区     | 10kV 观邸 2#站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24512 | 市区     | 10kV 观邸 2#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24513 | 市区     | 10kV 观邸 2#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24514 | 市区     | 10kV 鸿瑞苑 4#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24515 | 市区     | 10kV 文萃雅苑 1#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24516 | 市区     | 20kV 新安佳苑二期 3#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24517 | 市区     | 10kV 鸿欣苑 5#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24518 | 市区     | 夹里变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24519 | 市区     | 10KV 君域 1#站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24520 | 市区     | 10KV 君域 1#站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24521 | 市区     | 10KV 君域 2#站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24522 | 市区     | 10KV 君域 2#站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24523 | 市区     | 鸿声桥                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24524 | 市区     | 10kV 时代 2#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24525 | 市区     | 10kV 时代 2#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24526 | 市区     | 月台三                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24527 | 市区     | 20kV 空港 2#站 T2     | 20       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24528 | 市区     | 20kV 空港 2#站 T1  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 24529 | 市区     | 20kV 空港 3#站 T1  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 24530 | 市区     | 20kV 空港 3#站 T2  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 24531 | 市区     | 10kV 梅荆 10#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24532 | 市区     | 10kV 梅荆 10#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24533 | 市区     | 20kV 天骄 2#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24534 | 市区     | 20kV 天骄 2#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24535 | 市区     | 20kV 天骄 2#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24536 | 市区     | 20kV 天骄 2#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24537 | 市区     | 20kV 天骄 3#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24538 | 市区     | 20kV 天骄 3#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24539 | 市区     | 10kV 梅荆 11#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24540 | 市区     | 10kV 梅荆 11#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24541 | 市区     | 20kV 泓园 2#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24542 | 市区     | 20kV 泓园 2#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24543 | 市区     | 观湖湾 2#站 T1      | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24544 | 市区     | 20kV 观湖湾 2#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24545 | 市区     | 观湖湾 3#站 T1      | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24546 | 市区     | 20kV 观湖湾 3#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24547 | 市区     | 观湖湾 4#站 T1      | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24548 | 市区     | 20kV 观湖湾 4#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24549 | 市区     | 10kV 香茶 1#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24550 | 市区     | 10kV 红力 1#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24551 | 市区     | 20kV 空港 5#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24552 | 市区     | 20kV 空港 5#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24553 | 市区     | 20kV 空港 6#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24554 | 市区     | 20kV 空港 6#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24555 | 市区     | 10kV 融辉 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24556 | 市区     | 10kV 融辉 1#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24557 | 市区     | 10kV 融辉 1#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24558 | 市区     | 10kV 融辉 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24559 | 市区     | 10kV 融辉 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24560 | 市区     | 10kV 融辉 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24561 | 市区     | 10kV 融辉 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24562 | 市区     | 10kV 融辉 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24563 | 市区     | 20kV 新光 2#站 T1  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 24564 | 市区     | 20kV 新光 2#站 T2  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 24565 | 市区     | 20kV 新光 3#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24566 | 市区     | 20kV 新光 3#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24567 | 市区     | 20kV 新光 3#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24568 | 市区     | 20kV 新光 3#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24569 | 市区     | 20kV 丽景苑 5#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24570 | 市区     | 20kV 丽景苑 5#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24571 | 市区     | 20kV 丽景苑 5#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24572 | 市区     | 20kV 丽景苑 5#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24573 | 市区     | 20kV 丽景苑 6#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24574 | 市区     | 20kV 丽景苑 6#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24575 | 市区     | 20kV 丽景苑 7#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24576 | 市区     | 20kV 丽景苑 7#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24577 | 市区     | 20kV 丽景苑 8#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24578 | 市区     | 20kV 丽景苑 8#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24579 | 市区     | 20kV 丽景苑 9#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24580 | 市区     | 20kV 丽景苑 9#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24581 | 市区     | 20kV 丽景苑 11#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24582 | 市区     | 20kV 丽景苑 11#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24583 | 市区     | 20kV 丽景苑 11#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24584 | 市区     | 20kV 丽景苑 11#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24585 | 市区     | 鸿泰苑 15#站 T2        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24586 | 市区     | 鸿泰苑 15#站 T1        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24587 | 市区     | 鸿泰苑 16#站 T1        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24588 | 市区     | 鸿泰苑 16#站 T2        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24589 | 市区     | 20kV 悦府 3#站 T2     | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24590 | 市区     | 20kV 悦府 3#站 T1     | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24591 | 市区     | 20kV 悦府 4#站 T2     | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24592 | 市区     | 20kV 悦府 4#站 T1     | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24593 | 市区     | 10kV 长欣公寓 B1 箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24594 | 市区     | 长欣公寓 A 箱变 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24595 | 市区     | 20kV 丽景苑 10#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24596 | 市区     | 20kV 丽景苑 10#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24597 | 市区     | 20kV 丽景苑 12#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24598 | 市区     | 10kV 华府 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24599 | 市区     | 10kV 华府 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24600 | 市区     | 10kV 华府 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24601 | 市区     | 10kV 华府 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24602 | 市区     | 10kV 中邦 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24603 | 市区     | 10kV 中邦 7#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24604 | 市区     | 10kV 中邦 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24605 | 市区     | 10kV 中邦 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24606 | 市区     | 10kV 中邦 9#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24607 | 市区     | 10kV 中邦 9#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24608 | 市区     | 10kV 中邦 9#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24609 | 市区     | 10kV 中邦 9#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24610 | 市区     | 20kV 丽景苑 12#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24611 | 市区     | 20kV 丽景苑 13#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24612 | 市区     | 20kV 丽景苑 13#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24613 | 市区     | 20kV 金色 7#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24614 | 市区     | 20kV 金色 7#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24615 | 市区     | 20kV 金色 7#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24616 | 市区     | 金马四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24617 | 市区     | 20kV 金色 7#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24618 | 市区     | 20kV 金色 8#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24619 | 市区     | 20kV 金色 8#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24620 | 市区     | 20kV 金色 8#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24621 | 市区     | 20kV 金色 8#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24622 | 市区     | 路灯管理三           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24623 | 市区     | 10kV 常嘉 2#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24624 | 市区     | 10kV 常嘉 2#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24625 | 市区     | 10kV 常嘉 3#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24626 | 市区     | 10kV 常嘉 3#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24627 | 市区     | 10kV 常嘉 4#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24628 | 市区     | 10kV 常嘉 4#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24629 | 市区     | 方家巷             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24630 | 市区     | 石园村配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24631 | 市区     | 渔业村五配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24632 | 市区     | 凤鸣 2#站 T1       | 10       | 800       | 610          | 610             |
| 24633 | 市区     | 凤鸣 2#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24634 | 市区     | 凤鸣 3#站 T3       | 10       | 800       | 548          | 548             |
| 24635 | 市区     | 凤鸣 3#站 T4       | 10       | 800       | 597          | 597             |
| 24636 | 市区     | 凤鸣 3#站 T2       | 10       | 800       | 524          | 524             |
| 24637 | 市区     | 凤鸣 4#站 T1       | 10       | 800       | 573          | 573             |
| 24638 | 市区     | 凤鸣 4#站 T2       | 10       | 800       | 593          | 593             |
| 24639 | 市区     | 10kV 联心苑 7#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24640 | 市区     | 10kV 联心苑 7#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24641 | 市区     | 史家里三            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24642 | 市区     | 10kV 尚东 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24643 | 市区     | 10kV 尚东 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24644 | 市区     | 绿色 2#站 T1       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24645 | 市区     | 绿色 2#站 T2       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24646 | 市区     | 绿色 3#站 T1       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24647 | 市区     | 绿色 3#站 T2       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24648 | 市区     | 绿色 3#站 T3       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24649 | 市区     | 绿色 3#站 T4       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24650 | 市区     | 10kV 尚东 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24651 | 市区     | 10kV 尚东 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24652 | 市区     | 10kV 尚东 6#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24653 | 市区     | 10kV 尚东 6#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24654 | 市区     | 10kV 尚东 7#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24655 | 市区     | 10kV 尚东 7#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24656 | 市区     | 江家上             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24657 | 市区     | 吴三配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24658 | 市区     | 20kV 锦硕苑 1#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24659 | 市区     | 20kV 锦硕苑 1#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24660 | 市区     | 20kV 锦硕苑 2#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24661 | 市区     | 20kV 锦硕苑 2#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24662 | 市区     | 20kV 锦硕苑 4#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24663 | 市区     | 20kV 锦硕苑 4#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24664 | 市区     | 20kV 锦硕苑 4#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24665 | 市区     | 前步街二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24666 | 市区     | 薛家配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24667 | 市区     | 10kV 尚东 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24668 | 市区     | 10kV 尚东 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24669 | 市区     | 杨家浜二           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24670 | 市区     | 周大房            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24671 | 市区     | 徐更上三           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24672 | 市区     | 君域 3#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24673 | 市区     | 君域 3#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24674 | 市区     | 10KV 君域 4#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24675 | 市区     | 10KV 君域 4#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24676 | 市区     | 新北二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24677 | 市区     | 20kV 东风 3#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24678 | 市区     | 20kV 东风 3#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24679 | 市区     | 20kV 东风 3#站 T3 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24680 | 市区     | 20kV 东风 4#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24681 | 市区     | 20kV 东风 4#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24682 | 市区     | 20kV 东风 4#站 T3 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24683 | 市区     | 20kV 东风 5#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24684 | 市区     | 20kV 东风 5#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24685 | 市区     | 20kV 东风 5#站 T3 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24686 | 市区     | 20kV 东风 6#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24687 | 市区     | 20kV 东风 6#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24688 | 市区     | 20kV 东风 7#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24689 | 市区     | 20kV 东风 7#站 T2     | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24690 | 市区     | 20kV 东风 8#站 T1     | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24691 | 市区     | 20kV 东风 8#站 T2     | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24692 | 市区     | 凤鸣 3#站 T1          | 10       | 800       | 602          | 602             |
| 24693 | 市区     | 10kV 春丰佳苑 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24694 | 市区     | 10kV 河韵 4#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24695 | 市区     | 10kV 梅里名苑 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24696 | 市区     | 10kV 曙光 3#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24697 | 市区     | 10kV 新溪雅园 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24698 | 市区     | 20kV 新安佳苑 2#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24699 | 市区     | 20kV 新安佳苑 2#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24700 | 市区     | 20kV 申芯华庭 5#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24701 | 市区     | 白吐桥二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24702 | 市区     | 10kV 和鸿嘉苑 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24703 | 市区     | 跨塘 1#箱变 T1         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24704 | 市区     | 10kV 春丰佳苑 5#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24705 | 市区     | 10kV 江南府 10#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24706 | 市区     | 10kV 凤鸣 6#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24707 | 市区     | 20kV 新安佳苑三区 1#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24708 | 市区     | 10k 春丰 6#箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24709 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24710 | 市区     | 10kV 季景铭邸 9#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24711 | 市区     | 10kV 春潮二期 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24712 | 市区     | 10kV 春潮二期 8#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24713 | 市区     | 10kV 文萃雅苑 1#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24714 | 市区     | 20kV 琥珀 4#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24715 | 市区     | 20kV 琥珀 4#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24716 | 市区     | 20kV 琥珀 3#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24717 | 市区     | 20kV 琥珀 3#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24718 | 市区     | 20kV 琥珀 3#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24719 | 市区     | 20kV 琥珀 3#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24720 | 市区     | 10kV 九里雅园 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24721 | 市区     | 10kV 春潮二期 9#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24722 | 市区     | 10kV 春潮二期 9#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24723 | 市区     | 10kV 春潮二期 9#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24724 | 市区     | 10kV 春潮二期 9#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24725 | 市区     | 10kV 友雪 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24726 | 市区     | 10kV 滨河景园 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24727 | 市区     | 10kV 锦硕苑 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24728 | 市区     | 10kV 紫兰园 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24729 | 市区     | 20kV 琥珀 2#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24730 | 市区     | 20kV 琥珀 2#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24731 | 市区     | 20kV 琥珀 2#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24732 | 市区     | 20kV 琥珀 2#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24733 | 市区     | 10kV 紫郡 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24734 | 市区     | 10kV 紫郡 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24735 | 市区     | 10kV 紫郡 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24736 | 市区     | 10kV 紫郡 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24737 | 市区     | 10kV 紫郡 6#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24738 | 市区     | 10kV 紫郡 6#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24739 | 市区     | 10kV 季景铭邸 7#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24740 | 市区     | 10kV 金色 14#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24741 | 市区     | 10kV 金色 14#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24742 | 市区     | 10kV 金色 14#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24743 | 市区     | 10kV 金色 14#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24744 | 市区     | 竹园五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24745 | 市区     | 廊下东二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24746 | 市区     | 10kV 新芳 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24747 | 市区     | 10kV 春丰佳苑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24748 | 市区     | 10kV 祥园 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24749 | 市区     | 10kV 龙谦嘉园 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24750 | 市区     | 10kV 时代 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24751 | 市区     | 10kV 时代 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24752 | 市区     | 小学巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24753 | 市区     | 大通桥              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24754 | 市区     | 10kV 梅里 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24755 | 市区     | 10kV 梅里 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24756 | 市区     | 10kV 香梅 6#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24757 | 市区     | 10kV 香梅 6#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24758 | 市区     | 10kV 香梅 7#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24759 | 市区     | 10kV 香梅 7#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24760 | 市区     | 10kV 香梅 7#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24761 | 市区     | 泰伯 10#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24762 | 市区     | 泰伯 10#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24763 | 市区     | 泰伯 11#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24764 | 市区     | 泰伯 11#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24765 | 市区     | 石街上配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24766 | 市区     | 10kV 泰伯 12#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24767 | 市区     | 10kV 泰伯 12#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24768 | 市区     | 泰伯 13#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24769 | 市区     | 10kV 泰伯 13#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24770 | 市区     | 10kV 泰伯 14#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24771 | 市区     | 10kV 泰伯 14#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24772 | 市区     | 杨湾              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24773 | 市区     | 水家桥             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24774 | 市区     | 20kV 五爱南 2#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24775 | 市区     | 20kV 五爱南 2#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24776 | 市区     | 20kV 五爱南 2#站 T3 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24777 | 市区     | 20kV 五爱南 3#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24778 | 市区     | 20kV 五爱南 3#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24779 | 市区     | 20kV 五爱南 3#站 T3 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24780 | 市区     | 20kV 五爱南 4#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24781 | 市区     | 20kV 五爱南 4#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24782 | 市区     | 20kV 五爱南 5#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24783 | 市区     | 20kV 五爱南 5#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24784 | 市区     | 陶家里             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24785 | 市区     | 吉祥 5 # 站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24786 | 市区     | 吉祥 5 # 站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24787 | 市区     | 吉祥 6 # 站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24788 | 市区     | 吉祥 6#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24789 | 市区     | 吉祥 7#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24790 | 市区     | 吉祥 7#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24791 | 市区     | 张舍小街配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24792 | 市区     | 浜斗上四配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24793 | 市区     | 品丰配变            | 10       | 400       | 237          | 237             |
| 24794 | 市区     | 大巷四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24795 | 市区     | 20kV 兴竹 2#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24796 | 市区     | 20kV 兴竹 2#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24797 | 市区     | 20kV 兴竹 3#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24798 | 市区     | 20kV 兴竹 3#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24799 | 市区     | 20kV 兴竹 3#站 T3  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24800 | 市区     | 20kV 兴竹 4#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24801 | 市区     | 20kV 兴竹 4#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24802 | 市区     | 20kV 兴竹 4#站 T3  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24803 | 市区     | 华丰 1 # 箱变 T1    | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24804 | 市区     | 20kV 雅园 1# 站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24805 | 市区     | 20kV 雅园 1# 站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24806 | 市区     | 梅里 1# 站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24807 | 市区     | 梅里 2# 站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24808 | 市区     | 梅里 2# 站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24809 | 市区     | 润硕苑 4# 站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24810 | 市区     | 前黄              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24811 | 市区     | 朱家里             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24812 | 市区     | 电力所             | 10       | 200       | 152          | 152             |
| 24813 | 市区     | 黄泥降变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24814 | 市区     | 锡梅 3# 站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24815 | 市区     | 锡梅 3# 站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24816 | 市区     | 锡梅花园 4# 站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24817 | 市区     | 锡梅花园 4# 站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24818 | 市区     | 万裕苑 6#站 T3      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 24819 | 市区     | 梅育路站 T1         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24820 | 市区     | 梅育路站 T2         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24821 | 市区     | 20kV 雅园 2# 站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24822 | 市区     | 20kV 雅园 2# 站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24823 | 市区     | 20kV 雅园 3# 站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24824 | 市区     | 20kV 雅园 3# 站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24825 | 市区     | 新安花苑 12# 站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24826 | 市区     | 新安花苑 12# 站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24827 | 市区     | 新安花苑 13# 站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24828 | 市区     | 新安花苑 13# 站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24829 | 市区     | 新安花苑 14# 站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24830 | 市区     | 新安花苑 14# 站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24831 | 市区     | 20kV 雅园 4# 站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24832 | 市区     | 20kV 雅园 4# 站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24833 | 市区     | 20kV 雅园 5# 站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24834 | 市区     | 20kV 雅园 5# 站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24835 | 市区     | 宝盛 1# 站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24836 | 市区     | 宝盛 1# 站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24837 | 市区     | 新开河             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24838 | 市区     | 玩具厂四            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24839 | 市区     | 东街三变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24840 | 市区     | 河北街             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24841 | 市区     | 河北街一变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24842 | 市区     | 市镇五五配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24843 | 市区     | 影剧院一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24844 | 市区     | 小菜场配变           | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 24845 | 市区     | 粮库              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24846 | 市区     | 唐家里             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24847 | 市区     | 明欣变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24848 | 市区     | 鸿泰苑 5 号站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24849 | 市区     | 鸿泰苑 5 号站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24850 | 市区     | 鸿泰苑 6 号站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24851 | 市区     | 鸿泰苑 6 号站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24852 | 市区     | 鸿泰苑 7 号站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24853 | 市区     | 鸿泰苑 7 号站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24854 | 市区     | 鸿泰苑 8 号站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24855 | 市区     | 章家湾配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24856 | 市区     | 塑料厂四配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24857 | 市区     | 市镇别墅区        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24858 | 市区     | 后中村配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24859 | 市区     | 鸿泰苑 8 号站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24860 | 市区     | 鸿泰苑 9 号站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24861 | 市区     | 鸿泰苑 9 号站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24862 | 市区     | 鸿泰苑 10 号站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24863 | 市区     | 鸿泰苑 10 号站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24864 | 市区     | 东鼎 1# 站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24865 | 市区     | 金润华庭 1 号站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24866 | 市区     | 金润华庭 1 号站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24867 | 市区     | 金润华庭 2 号站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24868 | 市区     | 金润华庭 2 号站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24869 | 市区     | 东鼎 1# 站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24870 | 市区     | 东鼎 2# 站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24871 | 市区     | 东鼎 2# 站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24872 | 市区     | 东鼎 3# 站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24873 | 市区     | 东鼎 3# 站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24874 | 市区     | 瑞城 3# 站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24875 | 市区     | 瑞城 3# 站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24876 | 市区     | 墙门 1#箱变 T1       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24877 | 市区     | 墙门 2#箱变 T1       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24878 | 市区     | 墙门 3#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24879 | 市区     | 墙门 4#箱变 T1       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24880 | 市区     | 墙门 5#箱变 T1       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24881 | 市区     | 墙门 6#箱变 T1       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24882 | 市区     | 兴隆 3#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24883 | 市区     | 兴隆 4#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24884 | 市区     | 10kV 绿科 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24885 | 市区     | 10kV 咏硕苑 5# 站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24886 | 市区     | 10kV 咏硕苑 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24887 | 市区     | 10kV 咏硕苑 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24888 | 市区     | 华东 1# 箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24889 | 市区     | 华东 2#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24890 | 市区     | 化工 4# 箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24891 | 市区     | 华红配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24892 | 市区     | 10kV 咏硕苑 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24893 | 市区     | 10kV 咏硕苑 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24894 | 市区     | 咏硕苑 4# 站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24895 | 市区     | 咏硕苑 4# 站 T4      | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24896 | 市区     | 咏硕苑 1# 站 T1        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24897 | 市区     | 咏硕苑 1# 站 T4        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24898 | 市区     | 高浪 5#站 T1          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24899 | 市区     | 高浪 5#站 T2          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24900 | 市区     | 高浪 8# 站 T1         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24901 | 市区     | 高浪 8#站 T2          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24902 | 市区     | 玫瑰 2# 站 T2         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24903 | 市区     | 玫瑰 3# 站 T1         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24904 | 市区     | 10kV 东望 7#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24905 | 市区     | 10kV 东望 7#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24906 | 市区     | 10kV 东望 7#站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24907 | 市区     | 10kV 东望 7#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24908 | 市区     | 叙丰家园 4# 站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24909 | 市区     | 叙丰家园 4# 站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24910 | 市区     | 10kV 红蕾佳苑二期 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24911 | 市区     | 川桥东配变              | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 24912 | 市区     | 20kV 观湖湾 9#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24913 | 市区     | 博客 1# 站 T1         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24914 | 市区     | 博客 1# 站 T2         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24915 | 市区     | 10kV 东望 6#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24916 | 市区     | 丝织甲配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24917 | 市区     | 20kV 雍华尚苑 2#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24918 | 市区     | 埝西配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24919 | 市区     | 10kV 景南 27#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24920 | 市区     | 10kV 新芳 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24921 | 市区     | 10kV 鸿畅苑 1#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24922 | 市区     | 梅里 1# 站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24923 | 市区     | 国际 4# 站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24924 | 市区     | 国际 4# 站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24925 | 市区     | 国际 5# 站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24926 | 市区     | 国际 5# 站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24927 | 市区     | 国际 6# 站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24928 | 市区     | 国际 6# 站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24929 | 市区     | 国际 7# 站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24930 | 市区     | 国际 7# 站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24931 | 市区     | 10kV 龙谦嘉园 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24932 | 市区     | 20kV 裕沁 9#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24933 | 市区     | 新友灯配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 24934 | 市区     | 10kV 滨河景园 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24935 | 市区     | 10kV 和韵上院 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24936 | 市区     | 10kV 东望 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24937 | 市区     | 10kV 东望 6#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24938 | 市区     | 10kV 东望 6#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24939 | 市区     | 和睦 1#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24940 | 市区     | 和睦 1#站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24941 | 市区     | 和睦 2#站 T1        | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24942 | 市区     | 和睦 2#站 T2          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 24943 | 市区     | 20kV 新安花园 26 号站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24944 | 市区     | 20kV 新安花园 26 号站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24945 | 市区     | 20kV 新安花园 27 号站 T3 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24946 | 市区     | 20kV 新安花园 27 号站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24947 | 市区     | 20kV 新安花园 27 号站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24948 | 市区     | 20kV 新安花园 28 号站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24949 | 市区     | 20kV 新安花园 28 号站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24950 | 市区     | 20kV 新安花园 29 号站 T3 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24951 | 市区     | 20kV 新安花园 29 号站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24952 | 市区     | 20kV 新安花园 29 号站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24953 | 市区     | 20kV 新安花园 30 号站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24954 | 市区     | 20kV 新安花园 30 号站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24955 | 市区     | 20kV 新安花园 31 号站 T3 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24956 | 市区     | 玫瑰 1# 站 T1         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24957 | 市区     | 玫瑰 1# 站 T2         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24958 | 市区     | 玫瑰 2# 站 T1         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24959 | 市区     | 20kV 新安花园 31 号站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24960 | 市区     | 20kV 新安花园 31 号站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24961 | 市区     | 20kV 新光 9#站 T1     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24962 | 市区     | 20kV 新光 9#站 T2     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24963 | 市区     | 20kV 新光 9#站 T3     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24964 | 市区     | 20kV 新光 9#站 T4     | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24965 | 市区     | 新印配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24966 | 市区     | 10kV 景粼雅苑 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24967 | 市区     | 10kV 九里雅园 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24968 | 市区     | 20kV 玖珑悦居 3#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24969 | 市区     | 10kV 景南 18#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24970 | 市区     | 20kV 新安 45#站 T3    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24971 | 市区     | 10kV 和韵上院 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24972 | 市区     | 10kV 奥锦雅苑 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24973 | 市区     | 10kV 和鸿嘉苑 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24974 | 市区     | 20kV 雍华尚苑 4#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24975 | 市区     | 10kV 杨普 4#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24976 | 市区     | 10kV 紫兰园 4#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24977 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24978 | 市区     | 10kV 奥锦雅苑 6#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24979 | 市区     | 10kV 鸿愉家园 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24980 | 市区     | 10kV 鸿瑞苑 4#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24981 | 市区     | 10kV 熙乐景园 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24982 | 市区     | 10kV 梅坞 14#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24983 | 市区     | 10kV 墙韵佳园三区 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24984 | 市区     | 10kV 和韵上院 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24985 | 市区     | 10kV 海雅锦园 10#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24986 | 市区     | 10kV 泰伯 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 24987 | 市区     | 20kV 新安 39#站 T1    | 20       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 24988 | 市区     | 20kV 新安 39#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24989 | 市区     | 20kV 新安 40#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24990 | 市区     | 20kV 新安 40#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24991 | 市区     | 20kV 新光 8#站 T1   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24992 | 市区     | 20kV 新光 8#站 T2   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 24993 | 市区     | 10kV 长泰 17#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24994 | 市区     | 10kV 群星 3#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 24995 | 市区     | 10kV 海雅锦园 9#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24996 | 市区     | 20kV 新安 41#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24997 | 市区     | 20kV 新安 41#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 24998 | 市区     | 10kV 国信 14#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 24999 | 市区     | 20kV 雍华尚苑 3#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25000 | 市区     | 20kV 耀春 1#箱变 T1  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 25001 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 29#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25002 | 市区     | 20kV 新安老街站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25003 | 市区     | 10kV 理想名筑 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25004 | 市区     | 10kV 熙悦府 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25005 | 市区     | 10kV 梅里花苑 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25006 | 市区     | 10kV 梅里花苑 1#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25007 | 市区     | 10kV 观澜 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25008 | 市区     | 10kV 观澜 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25009 | 市区     | 10kV 观澜 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25010 | 市区     | 10kV 观澜 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25011 | 市区     | 10kV 观澜 2#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25012 | 市区     | 10kV 观澜 2#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25013 | 市区     | 10kV 景南 26#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25014 | 市区     | 10kV 和韵上院 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25015 | 市区     | 10kV 水产 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25016 | 市区     | 20kV 青春 2#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25017 | 市区     | 20kV 青春 2#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25018 | 市区     | 20kV 青春 2#站 T3    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25019 | 市区     | 20kV 青春 2#站 T4    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25020 | 市区     | 10kV 远正 11#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25021 | 市区     | 20kV 天骄 7#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25022 | 市区     | 10kV 鸿瑞苑 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25023 | 市区     | 20kV 新光 10#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25024 | 市区     | 20kV 雍华尚苑 6#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25025 | 市区     | 20kV 天骄 7#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25026 | 市区     | 20kV 天骄 8#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25027 | 市区     | 20kV 天骄 8#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25028 | 市区     | 20kV 天骄 8#站 T3    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25029 | 市区     | 20kV 天骄 8#站 T4    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25030 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 27#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25031 | 市区     | 10kV 海雅锦园 7#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25032 | 市区     | 10kV 龙谦嘉园 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25033 | 市区     | 10kV 新光嘉园 12#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25034 | 市区     | 10kV 墙韵佳园三区 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25035 | 市区     | 10kV 金悦融庭 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25036 | 市区     | 太湖花园二期 4 号站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25037 | 市区     | 10kV 桐桥 7#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25038 | 市区     | 10kV 澜亭水苑 1#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25039 | 市区     | 10kV 康筑泓园 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25040 | 市区     | 10kV 上荣裕园 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25041 | 市区     | 10kV 南长华府 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25042 | 市区     | 10kV 星光 1#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25043 | 市区     | 10kV 泰伯 2#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25044 | 市区     | 10kV 龙谦嘉园 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25045 | 市区     | 10kV 星光 1#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25046 | 市区     | 10kV 金禧 4#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25047 | 市区     | 10kV 金禧 4#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25048 | 市区     | 许家桥二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25049 | 市区     | 10kV 跨塘 4#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25050 | 市区     | 10kV 鸿运苑 27#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25051 | 市区     | 10kV 金禧 5#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25052 | 市区     | 10kV 金禧 5#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25053 | 市区     | 10kV 金禧 5#站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25054 | 市区     | 10kV 金禧 5#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25055 | 市区     | 10kV 水产 2#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25056 | 市区     | 10kV 伯渎 4#箱变 T1    | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25057 | 市区     | 10kV 春丰佳苑 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25058 | 市区     | 20kV 岸芷澜庭 1#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25059 | 市区     | 10kV 鸿畅苑 2#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25060 | 市区     | 10kV 季景铭邸 9#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25061 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 5#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25062 | 市区     | 10kV 新佳园二期 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25063 | 市区     | 20kV 玖珑悦居 3#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25064 | 市区     | 10kV 紫兰园 4#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25065 | 市区     | 10kV 美卓华庭 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25066 | 市区     | 20kV 裕沁 9#站 T1     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25067 | 市区     | 20kV 新安佳苑二期 5#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25068 | 市区     | 10kV 泊月湾 2#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25069 | 市区     | 10kV 国际 13#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25070 | 市区     | 大巷十一配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25071 | 市区     | 10kV 新光嘉园 12#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25072 | 市区     | 10kV 红蕾佳苑 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25073 | 市区     | 史家里南配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25074 | 市区     | 10kV 丰荟玖园 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25075 | 市区     | 10kV 梅荆 16#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25076 | 市区     | 10kV 梅荆 16#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25077 | 市区     | 10kV 梅荆 16#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25078 | 市区     | 10kV 梅荆 16#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25079 | 市区     | 10kV 红蕾佳苑二期 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25080 | 市区     | 10kV 新光嘉园 15#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25081 | 市区     | 10kV 梅荆 17#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25082 | 市区     | 10kV 梅荆 17#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25083 | 市区     | 群星叁村二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25084 | 市区     | 10kV 梅坞 18#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25085 | 市区     | 10kV 上荣裕园 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25086 | 市区     | 20kV 新安佳苑三区 2#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25087 | 市区     | 10kV 龙业世家 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25088 | 市区     | 菜场东二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25089 | 市区     | 10kV 凤鸣 6#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25090 | 市区     | 10kV 曙光 5#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25091 | 市区     | 10kV 梅北 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25092 | 市区     | 10kV 景南 17#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25093 | 市区     | 10kV 墙韵佳园三区 7#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25094 | 市区     | 10kV 天樾雅苑 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25095 | 市区     | 10kV 季景铭邸 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25096 | 市区     | 胜境站 T1             | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25097 | 市区     | 10kV 墙韵佳园三区 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25098 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 29#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25099 | 市区     | 严家浜                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25100 | 市区     | 10kV 海雅锦园 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25101 | 市区     | 10k 河韵 3#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25102 | 市区     | 10kV 墙冶 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25103 | 市区     | 朱圆配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25104 | 市区     | 20kV 裕沁 9#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25105 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 9#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25106 | 市区     | 唐明园 3 号箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25107 | 市区     | 20kV 观湖湾 7#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25108 | 市区     | 10kV 景南 29#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25109 | 市区     | 探机 2#箱变 T1       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25110 | 市区     | 10kV 南长华府 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25111 | 市区     | 10kV 丰荟玖园 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25112 | 市区     | 10kV 熙悦府 8#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25113 | 市区     | 10kV 新巷 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25114 | 市区     | 10kV 杨普 12#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25115 | 市区     | 10kV 梅荆 26#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25116 | 市区     | 10kV 金悦福庭 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25117 | 市区     | 10kV 和鸿嘉苑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25118 | 市区     | 乔博配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25119 | 市区     | 10kV 长欣 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25120 | 市区     | 20kV 岸芷澜庭 3#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25121 | 市区     | 太湖花园二期 8 号站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25122 | 市区     | 10kV 春丰佳苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25123 | 市区     | 10kV 国际 12#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25124 | 市区     | 10kV 新芳 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25125 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 27#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25126 | 市区     | 停车场五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25127 | 市区     | 10kV 季景铭邸 7#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25128 | 市区     | 10kV 鸿瑞苑 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25129 | 市区     | 毛家弄北变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25130 | 市区     | 20kV 岁梅 4#箱变 T1   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 25131 | 市区     | 10kV 海雅锦园 10#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25132 | 市区     | 浜西变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25133 | 市区     | 10kV 文萃雅苑 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25134 | 市区     | 10kV 金悦福庭 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25135 | 市区     | 10kV 共泰 1#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25136 | 市区     | 10kV 共泰 2#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25137 | 市区     | 大桥角三变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25138 | 市区     | 谈更上一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25139 | 市区     | 丰茂机械配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25140 | 市区     | 10kV 宝通 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25141 | 市区     | 10kV 宝通 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25142 | 市区     | 10kV 凤张 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25143 | 市区     | 10kV 凤张 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 430          | 430             |
| 25144 | 市区     | 10kV 凤威 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25145 | 市区     | 玫瑰 4 # 站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25146 | 市区     | 玫瑰 4 # 站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25147 | 市区     | 玫瑰 5 # 站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25148 | 市区     | 玫瑰 5 # 站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25149 | 市区     | 华勋电器                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25150 | 市区     | 尤西西仓牛棚头              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25151 | 市区     | 金博配变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25152 | 市区     | 江溪曙光配变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25153 | 市区     | 10kV 香珺苑 1#站 07001   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25154 | 市区     | 10kV 香珺苑 1#站 07002   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25155 | 市区     | 10kV 香珺苑 2#站 1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25156 | 市区     | 10kV 香珺苑 2#站 2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25157 | 市区     | 里桥配变                 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25158 | 市区     | 陈华山二配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25159 | 市区     | 太湖花园 III 期 2#站 1 号主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25160 | 市区     | 太湖花园 III 期 2#站 3 号主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25161 | 市区     | 托尔配变                 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25162 | 市区     | 新丰苑 6#站一号主变          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25163 | 市区     | 10kV 尚东 4#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25164 | 市区     | 高浪 10#站 1 号主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25165 | 市区     | 高浪嘉园 10#站 2 号主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25166 | 市区     | 太阳城 1#站 1 号主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25167 | 市区     | 太阳城 1#站 2 号主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25168 | 市区     | 太阳城 2#站 1 号主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25169 | 市区     | 太阳城 2#站 2 号主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25170 | 市区     | 新丰苑 7#一号主变           | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25171 | 市区     | 许布桥配变                | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25172 | 市区     | 小桥头二十变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25173 | 市区     | 硕放二变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25174 | 市区     | 10kV 南禅站 T3    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25175 | 市区     | 10kV 南禅站 T2    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25176 | 市区     | 打工楼配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25177 | 市区     | 宇嘉             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25178 | 市区     | 菜场东配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25179 | 市区     | 娄下配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25180 | 市区     | 三房配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25181 | 市区     | 鸿运苑 3 号站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25182 | 市区     | 锡春站 T2         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25183 | 市区     | 俞巷二配变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 25184 | 市区     | 协丰村惠配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25185 | 市区     | 前进 1#箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25186 | 市区     | 唐巷十二           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25187 | 市区     | 春暖配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25188 | 市区     | 协丰三配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25189 | 市区     | 新裕配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25190 | 市区     | 香梅假日 5#站 2 号主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25191 | 市区     | 春潮 11# 站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25192 | 市区     | 春潮 12# 站 1 号主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25193 | 市区     | 引航桥配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25194 | 市区     | 陆家上一配变         | 10       | 400       | 299          | 299             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25195 | 市区     | 新丰苑 7#四号主变       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25196 | 市区     | 春丰四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25197 | 市区     | 鲍庙桥二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25198 | 市区     | 鲍庙桥三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25199 | 市区     | 高典 1#箱变 T1       | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 25200 | 市区     | 大圩               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25201 | 市区     | 梅北一变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25202 | 市区     | 朱家三配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25203 | 市区     | 硕桥               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25204 | 市区     | 润滑配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25205 | 市区     | 新都会站 T1          | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25206 | 市区     | 里下甸桥配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25207 | 市区     | 七房变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25208 | 市区     | 梅荆 1#站 1 号主变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25209 | 市区     | 南塘配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25210 | 市区     | 湾里西              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25211 | 市区     | 春潮一期 7#站 1#主变    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25212 | 市区     | 春潮一期 7#站 3#主变    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25213 | 市区     | 10kV 春潮一期 8#站 T3 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25214 | 市区     | 10kV 春潮一期 8#站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25215 | 市区     | 旺家门              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25216 | 市区     | 鸿经 1#箱变 T1       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25217 | 市区     | 荆同村              | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25218 | 市区     | 荆同村              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25219 | 市区     | 沿里庄配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25220 | 市区     | 村巷里三变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25221 | 市区     | 西小园一配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25222 | 市区     | 江明配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25223 | 市区     | 冷制作配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25224 | 市区     | 华腾配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25225 | 市区     | 许巷上配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25226 | 市区     | 新安花园 2#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25227 | 市区     | 墩西配变             | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 25228 | 市区     | 电信公司配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25229 | 市区     | 福曼               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25230 | 市区     | 新南苑园配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25231 | 市区     | 镀层厂配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25232 | 市区     | 兴龙塑料             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25233 | 市区     | 下场桥甲配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25234 | 市区     | 大坝厂              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25235 | 市区     | 冷作厂              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25236 | 市区     | 葛西配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25237 | 市区     | 永胜贰二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25238 | 市区     | 供电所十配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25239 | 市区     | 华丰 1#站三号主变 1000  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25240 | 市区     | 华丰 2#站 1#主变 1000 | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25241 | 市区     | 叙丰家园 3#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25242 | 市区     | 周家湾一变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25243 | 市区     | 张公桥村杨家湾          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25244 | 市区     | 杨家贰              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25245 | 市区     | 杨家叁配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25246 | 市区     | 砖瓦厂六配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25247 | 市区     | 华光村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25248 | 市区     | 西宅周巷             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25249 | 市区     | 针织厂一配变           | 10       | 400       | 173          | 173             |
| 25250 | 市区     | 下沿河配变            | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 25251 | 市区     | 群力村柏树下配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25252 | 市区     | 唯一食品             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25253 | 市区     | 周巷               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25254 | 市区     | 城南路灯             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25255 | 市区     | 路灯春阳             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25256 | 市区     | 新光村一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25257 | 市区     | 三墩巷配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25258 | 市区     | 上浦巷甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25259 | 市区     | 严家庄乙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25260 | 市区     | 运河变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25261 | 市区     | 10kV 季景铭邸 9#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25262 | 市区     | 坊前塑料厂二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25263 | 市区     | 10kV 润园 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25264 | 市区     | 10kV 润园 1#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25265 | 市区     | 10kV 润园 1#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25266 | 市区     | 10kV 润园 1#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25267 | 市区     | 10kV 熙乐景园 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25268 | 市区     | 菜场西三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25269 | 市区     | 10kV 春丰佳苑 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25270 | 市区     | 10kV 南长华府 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25271 | 市区     | 10kV 春建#1 箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25272 | 市区     | 10kV 康筑泓园 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25273 | 市区     | 10kV 永乐云筑 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25274 | 市区     | 10kV 友雪 5#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25275 | 市区     | 新石三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25276 | 市区     | 10kV 吴越花园 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25277 | 市区     | 10kV 红旗 1#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25278 | 市区     | 10kV 鸿愉家园 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25279 | 市区     | 10kV 河韵 2#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25280 | 市区     | 10kV 咏硕苑 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25281 | 市区     | 10kV 海雅锦园 17#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25282 | 市区     | 20kV 申芯华庭 3#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25283 | 市区     | 10kV 鸿声家园 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25284 | 市区     | 10kV 丰荟玖园 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25285 | 市区     | 10kV 九里雅园 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25286 | 市区     | 10kV 美卓华庭 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25287 | 市区     | 10kV 梅荆 23#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25288 | 市区     | 20kV 新安佳苑二期 4#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25289 | 市区     | 大巷六配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25290 | 市区     | 10kV 江南府 10#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25291 | 市区     | 10kV 龙业世家 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25292 | 市区     | 打锡巷二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25293 | 市区     | 10kV 季景铭邸 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25294 | 市区     | 20kV 雍华尚苑 6#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25295 | 市区     | 10kV 海雅锦园 17#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25296 | 市区     | 20kV 观湖湾 5#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25297 | 市区     | 10kV 伯渎雅园 5#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25298 | 市区     | 从心农业配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25299 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 10#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25300 | 市区     | 10kV 九里雅园 6#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25301 | 市区     | 10kV 祥园 3#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25302 | 市区     | 10kV 龙谦嘉园 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25303 | 市区     | 10kV 泊月湾 6#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25304 | 市区     | 10kV 熙乐景园 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25305 | 市区     | 10kV 鸿声家园 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25306 | 市区     | 大巷七配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25307 | 市区     | 大巷八配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25308 | 市区     | 20kV 雍华尚苑 6#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25309 | 市区     | 10kV 香楠 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25310 | 市区     | 10kV 季景铭邸 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25311 | 市区     | 20kV 新安佳苑二期 6#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25312 | 市区     | 10kV 新洲雅苑 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25313 | 市区     | 10kV 新洲雅苑 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25314 | 市区     | 10kV 水产 4#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25315 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 6#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25316 | 市区     | 10kV 新洲雅苑 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25317 | 市区     | 10kV 新洲雅苑 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25318 | 市区     | 10kV 景南 23#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25319 | 市区     | 杨湾里二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25320 | 市区     | 东桥角                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25321 | 市区     | 10kV 墙韵佳园三区 7#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25322 | 市区     | 旺家里                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25323 | 市区     | 10kV 季景铭邸 9#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25324 | 市区     | 10kV 红蕾佳苑二期 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25325 | 市区     | 蓝天轻工配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25326 | 市区     | 20kV 雍华尚苑 5#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25327 | 市区     | 10kV 梅都府 2#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25328 | 市区     | 菜场新村配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25329 | 市区     | 10kV 绿景 15#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25330 | 市区     | 10kV 绿景 15#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25331 | 市区     | 10kV 绿景 15#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25332 | 市区     | 10kV 绿景 15#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25333 | 市区     | 10kV 东望 4#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25334 | 市区     | 10kV 东望 5#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25335 | 市区     | 10kV 东望 5#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25336 | 市区     | 10kV 龙谦嘉园 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25337 | 市区     | 10kV 理想名筑 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25338 | 市区     | 10kV 理想名筑 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25339 | 市区     | 10kV 理想名筑 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25340 | 市区     | 10kV 理想名筑 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25341 | 市区     | 20kV 申芯华庭 5#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25342 | 市区     | 10kV 南站花园一期 1#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25343 | 市区     | 10kV 红蕾佳苑 5#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25344 | 市区     | 10kV 锦河 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25345 | 市区     | 10kV 美卓华庭 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25346 | 市区     | 10kV 绿景 13#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25347 | 市区     | 10kV 绿景 13#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25348 | 市区     | 10kV 绿景 16#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25349 | 市区     | 10kV 绿景 16#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25350 | 市区     | 10kV 绿景 14#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25351 | 市区     | 10kV 绿景 14#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25352 | 市区     | 10kV 绿景 14#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25353 | 市区     | 10kV 绿景 14#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25354 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 27#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25355 | 市区     | 10kV 桐桥 9#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25356 | 市区     | 杨家里八配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25357 | 市区     | 10kV 春风南岸 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25358 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25359 | 市区     | 10kV 海雅锦园 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25360 | 市区     | 10kV 江南府 9#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25361 | 市区     | 10kV 新溪雅园 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25362 | 市区     | 20kV 新安佳苑二期 7#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25363 | 市区     | 10kV 宝通 5#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25364 | 市区     | 10kV 九里雅园 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25365 | 市区     | 10kV 太湖花园二期 9#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25366 | 市区     | 20kV 新安 45#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25367 | 市区     | 廊下东配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25368 | 市区     | 10kV 鸿瑞苑 2#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25369 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 11#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25370 | 市区     | 春潮一期 2 号站 T1       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25371 | 市区     | 春潮一期 2 号站 T3       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25372 | 市区     | 永胜伍一配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25373 | 市区     | 20kV 玖珑悦居 5#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25374 | 市区     | 10kV 金悦福庭 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25375 | 市区     | 10kV 鸿愉家园 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25376 | 市区     | 10kV 跃进 6#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25377 | 市区     | 金马变二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25378 | 市区     | 市镇九十               | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25379 | 市区     | 维金               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25380 | 市区     | 西湾               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25381 | 市区     | 10kV 岷山 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25382 | 市区     | 幕墙装饰             | 10       | 400       | 124          | 124             |
| 25383 | 市区     | 10kV 新丰苑 2#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25384 | 市区     | 10kV 熙悦府 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25385 | 市区     | 20kV 岸芷澜庭 2#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25386 | 市区     | 10kV 常嘉 12#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25387 | 市区     | 欧典 1# 箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25388 | 市区     | 10kV 锡贤璟园 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25389 | 市区     | 永胜贰一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25390 | 市区     | 塘南中学配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25391 | 市区     | 10kV 紫兰园 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25392 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 28#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25393 | 市区     | 春潮二期 2#站 T4      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25394 | 市区     | 10kV 滨河景园 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25395 | 市区     | 庙下十配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25396 | 市区     | 10kV 国信 14#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25397 | 市区     | 10kV 锡贤璟园 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25398 | 市区     | 春阳村委四配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25399 | 市区     | 10kV 锡典雅筑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25400 | 市区     | 湾里八配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25401 | 市区     | 20KV 香硕 3#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25402 | 市区     | 20KV 香硕 3#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25403 | 市区     | 10kV 海雅锦园 16#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25404 | 市区     | 10kV 上荣裕园 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25405 | 市区     | 10kV 红蕾佳苑 6#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25406 | 市区     | 陈更上三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25407 | 市区     | 20kV 香硕 4#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25408 | 市区     | 20kV 香硕 4#站 T3    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25409 | 市区     | 20kV 香硕 4#站 T4    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25410 | 市区     | 10kV 叙丰 10#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25411 | 市区     | 10kV 叙丰 10#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25412 | 市区     | 10kV 叙丰 10#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25413 | 市区     | 10kV 叙丰 10#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25414 | 市区     | 10kV 国信 13#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25415 | 市区     | 20kV 香硕 4#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25416 | 市区     | 10kV 伯渎 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25417 | 市区     | 20kV 璞悦雅苑 4#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25418 | 市区     | 后中村二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25419 | 市区     | 10kV 九里雅园 7#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25420 | 市区     | 锡南站 T1            | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25421 | 市区     | 20kV 耀春 2#箱变 T1   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 25422 | 市区     | 国道酒店配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25423 | 市区     | 10kV 新安 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25424 | 市区     | 10kV 熙悦府 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25425 | 市区     | 10kV 墙裕 4#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25426 | 市区     | 10kV 锡贤璟园 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25427 | 市区     | 10kV 和韵上院 7#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25428 | 市区     | 10kV 新光嘉园 13#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25429 | 市区     | 住基上               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25430 | 市区     | 运河充配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25431 | 市区     | 10kV 荡东 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25432 | 市区     | 10kV 上荣裕园 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25433 | 市区     | 20kV 裕沁 10#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25434 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 6#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25435 | 市区     | 20kV 香硕 5#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25436 | 市区     | 20kV 香硕 5#站 T3    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25437 | 市区     | 20kV 香硕 5#站 T4    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25438 | 市区     | 20kV 香硕 5#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25439 | 市区     | 10kV 远正 8#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25440 | 市区     | 鑫申纺器二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25441 | 市区     | 10kV 鸿愉家园 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25442 | 市区     | 10kV 紫兰园 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25443 | 市区     | 广盈集团配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25444 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 11#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25445 | 市区     | 10kV 鸿声家园 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25446 | 市区     | 10kV 梅荆 29#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25447 | 市区     | 春潮一期 5# 站三号主变     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25448 | 市区     | 春潮一期 5# 站一号主变    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25449 | 市区     | 泰伯花园 1#站 T3      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25450 | 市区     | 老干部配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25451 | 市区     | 10kV 春潮 4#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25452 | 市区     | 真裕配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25453 | 市区     | 太湖花园一期 2 号站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25454 | 市区     | 20kV 凯发 12#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25455 | 市区     | 金家里五配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25456 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 28#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25457 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 29#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25458 | 市区     | 10kV 瑞佳 4#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25459 | 市区     | 10kV 吴锦嘉苑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25460 | 市区     | 10kV 杨普 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25461 | 市区     | 10kV 东望 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25462 | 市区     | 20kV 观湖湾 7#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25463 | 市区     | 10kV 梅坞 19#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25464 | 市区     | 10kV 上荣裕园 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25465 | 市区     | 10kV 理想名筑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25466 | 市区     | 10kV 理想名筑 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25467 | 市区     | 10kV 理想名筑 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25468 | 市区     | 10kV 理想名筑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25469 | 市区     | 20kV 观湖湾 9#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25470 | 市区     | 10kV 月城 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25471 | 市区     | 10kV 景南 10#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25472 | 市区     | 10kV 新都会 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25473 | 市区     | 10kV 新都会 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25474 | 市区     | 春城 6#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25475 | 市区     | 春城 6#站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25476 | 市区     | 春城 6#站 T3        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25477 | 市区     | 春城 6#站 T4        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25478 | 市区     | 20kV 凯发 3#站 T2   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 25479 | 市区     | 20kV 凯发 3#站 T1   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 25480 | 市区     | 10kV 鸿运苑 9#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25481 | 市区     | 10kV 鸿运苑 9#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25482 | 市区     | 10kV 鸿运苑 9#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25483 | 市区     | 10kV 鸿运苑 10#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25484 | 市区     | 10kV 鸿运苑 10#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25485 | 市区     | 20KV 凯发 4#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25486 | 市区     | 20KV 凯发 4#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25487 | 市区     | 20KV 凯发 4#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25488 | 市区     | 20KV 凯发 5#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25489 | 市区     | 20KV 凯发 5#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25490 | 市区     | 20KV 凯发 5#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25491 | 市区     | 管委 1#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25492 | 市区     | 叙丰家园 5#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25493 | 市区     | 叙丰家园 5#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25494 | 市区     | 叙丰家园 5#站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25495 | 市区     | 10kV 南徐 1#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25496 | 市区     | 20kV 金色 5#站 T2  | 20       | 1000      | 736          | 736             |
| 25497 | 市区     | 20kV 金色 5#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 25498 | 市区     | 20kV 金色 4#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 25499 | 市区     | 20kV 金色 4#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 25500 | 市区     | 大桥头配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25501 | 市区     | 大窑 1#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25502 | 市区     | 金桥 1#箱变 1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25503 | 市区     | 金桥 2#箱变 1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25504 | 市区     | 金桥 4#箱变 1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25505 | 市区     | 10kV 宋公 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25506 | 市区     | 春明 2#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25507 | 市区     | 梅村 1#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25508 | 市区     | 梅村 3#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25509 | 市区     | 新安 1#箱变 1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25510 | 市区     | 春丰 2#箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25511 | 市区     | 万荣 1#箱变 1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25512 | 市区     | 寺湾下             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25513 | 市区     | 石桥一变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25514 | 市区     | 庄里 1#箱变 1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25515 | 市区     | 万荣 2#箱变 1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25516 | 市区     | 鸿泰苑 12#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25517 | 市区     | 鸿泰苑 12#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25518 | 市区     | 华丰 2#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25519 | 市区     | 鸿泰苑 12#站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25520 | 市区     | 催家东             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25521 | 市区     | 帆布              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25522 | 市区     | 铭城 1#站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25523 | 市区     | 铭城 1#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25524 | 市区     | 铭城 2#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25525 | 市区     | 铭城 2#站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25526 | 市区     | 松幸电子配变          | 20       | 200       | 160          | 160             |
| 25527 | 市区     | 20kV 具区 1#箱变 T1 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 25528 | 市区     | 田岸 1#箱变 1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25529 | 市区     | 联心苑 2#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25530 | 市区     | 联心苑 2#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25531 | 市区     | 联心苑 3#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25532 | 市区     | 联心苑 3#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25533 | 市区     | 联心苑 4#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25534 | 市区     | 联心苑 4#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25535 | 市区     | 联心苑 4#站 T3      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25536 | 市区     | 20kV 建惠 1#箱变 T1 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 25537 | 市区     | 20kV 天沿 1#箱变 T1 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 25538 | 市区     | 张前变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25539 | 市区     | 20kV 金色 2#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25540 | 市区     | 20kV 金色 3#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 25541 | 市区     | 20kV 金色 3#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 25542 | 市区     | 香楠 5#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25543 | 市区     | 香楠 5#站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25544 | 市区     | 香楠 6#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25545 | 市区     | 香楠 6#站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25546 | 市区     | 香楠 7#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25547 | 市区     | 香楠 7#站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25548 | 市区     | 香楠 8#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25549 | 市区     | 香楠 8#站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25550 | 市区     | 东尤家弄            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25551 | 市区     | 高浪 11#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25552 | 市区     | 高浪 11#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25553 | 市区     | 10kV 飞马 4#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25554 | 市区     | 10kV 飞马 5#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25555 | 市区     | 探机 3#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25556 | 市区     | 前进 10#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25557 | 市区     | 前进 10#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25558 | 市区     | 前进 11#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25559 | 市区     | 前进 11#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25560 | 市区     | 钱更上配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25561 | 市区     | 华三房贰配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25562 | 市区     | 石园里配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25563 | 市区     | 金家里二         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25564 | 市区     | 泰伯花苑 2#T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25565 | 市区     | 泰伯花苑 3#T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25566 | 市区     | 泰伯花苑 4#站 T1  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25567 | 市区     | 基建二变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25568 | 市区     | 东潘巷          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25569 | 市区     | 夹板厂          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25570 | 市区     | 唐明园 2 号箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25571 | 市区     | 唐明园 4 号箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25572 | 市区     | 梅林大队配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25573 | 市区     | 拌料厂          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25574 | 市区     | 梅西新村二        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25575 | 市区     | 梅西新村         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25576 | 市区     | 五河浜一配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25577 | 市区     | 实验小学配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25578 | 市区     | 角更上配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25579 | 市区     | 杨家桥配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25580 | 市区     | 尤西           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25581 | 市区     | 西仓浦家湾配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25582 | 市区     | 塘家桥          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25583 | 市区     | 马家里村北舍       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25584 | 市区     | 李家弄          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25585 | 市区     | 马甲里村朱小渠      | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25586 | 市区     | 马夹里村东庄巷    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25587 | 市区     | 西仓马更上      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25588 | 市区     | 鸿西村        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25589 | 市区     | 机械器        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25590 | 市区     | 陆家上三配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25591 | 市区     | 陆更上六配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25592 | 市区     | 和平船厂配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25593 | 市区     | 新梅东路       | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 25594 | 市区     | 光印厂        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25595 | 市区     | 西义灯        | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 25596 | 市区     | 小坝头        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25597 | 市区     | 荆同村        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25598 | 市区     | 荆发配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25599 | 市区     | 新梅路灯       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25600 | 市区     | 小村北        | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 25601 | 市区     | 海泰机械       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25602 | 市区     | 万裕苑 5#站 T3 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25603 | 市区     | 前墩         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25604 | 市区     | 木桥新        | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 25605 | 市区     | 新北四变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25606 | 市区     | 新北三配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25607 | 市区     | 上乡一配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25608 | 市区     | 田头宕配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25609 | 市区     | 锦宅箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25610 | 市区     | 花朵园配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25611 | 市区     | 鸿山景苑站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25612 | 市区     | 鸿山景苑站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25613 | 市区     | 中心小学八变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25614 | 市区     | 锦宅 2 号   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25615 | 市区     | 新南埝下     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 25616 | 市区     | 锦宅 1 号   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25617 | 市区     | 农贸甲      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25618 | 市区     | 绿色网络配变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25619 | 市区     | 甘路口二配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25620 | 市区     | 甘路口一配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25621 | 市区     | 南水电配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25622 | 市区     | 喻松五配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25623 | 市区     | 输电堆场配变   | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 25624 | 市区     | 喻松六配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25625 | 市区     | 喻松桥南配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25626 | 市区     | 喻松二配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25627 | 市区     | 马巷十一配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25628 | 市区     | 兴源路配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25629 | 市区     | 货运路配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25630 | 市区     | 塘南七配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25631 | 市区     | 塘南八配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25632 | 市区     | 探机 1#箱变 T1     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25633 | 市区     | 永胜叁配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25634 | 市区     | 永胜肆一配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25635 | 市区     | 永胜肆二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25636 | 市区     | 锡鸿配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25637 | 市区     | 徐家弄配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25638 | 市区     | 后巷配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25639 | 市区     | 花园里五配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25640 | 市区     | 利民一弄配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25641 | 市区     | 南苑一配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25642 | 市区     | 南苑二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25643 | 市区     | 太湖大道 9#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25644 | 市区     | 高步沿二配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25645 | 市区     | 马场上配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25646 | 市区     | 万裕苑 6#站 T1     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25647 | 市区     | 陈华山配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25648 | 市区     | 春潮 7#站 T2      | 10       | 1000      | 767          | 767             |
| 25649 | 市区     | 10kV 春潮 2#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25650 | 市区     | 10kV 春潮 1#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25651 | 市区     | 10kV 春潮 8#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25652 | 市区     | 春潮 6#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25653 | 市区     | 新光大厦站 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25654 | 市区     | 长欣 1#站 2#      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25655 | 市区     | 10kV 春潮 4#站 T2  | 10       | 1000      | 731          | 731             |
| 25656 | 市区     | 春潮 3#站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25657 | 市区     | 春潮 3#站 T3       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25658 | 市区     | 长欣公寓 1#站 1#主变   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25659 | 市区     | 南星苑 4#站 T4      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25660 | 市区     | 10kV 南星苑 5#站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25661 | 市区     | 10kV 南星苑 5#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25662 | 市区     | 南星苑 6#站 T3      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25663 | 市区     | 石家沿头变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 25664 | 市区     | 吴大坟             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25665 | 市区     | 新安 5#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25666 | 市区     | 新安 5#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25667 | 市区     | 万裕苑 5#站 T1      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25668 | 市区     | 新安花园 8#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25669 | 市区     | 新安花园 8#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25670 | 市区     | 新安花园 9#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25671 | 市区     | 新安花园 9#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25672 | 市区     | 吴越之星 1#站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25673 | 市区     | 吴越之星 2#站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25674 | 市区     | 新安花园 10#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25675 | 市区     | 新安花园 10#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25676 | 市区     | 春丰 1#箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25677 | 市区     | 南星苑 6#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25678 | 市区     | 南星苑 7#站 T3    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25679 | 市区     | 南星苑 7#站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25680 | 市区     | 南星苑 8#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25681 | 市区     | 南星苑 8#站 T4    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25682 | 市区     | 南星苑 9#站 T4    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25683 | 市区     | 南星苑 9#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25684 | 市区     | 南星苑 10#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25685 | 市区     | 南星苑 10#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25686 | 市区     | 长欣公寓 2#站 1#主变 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25687 | 市区     | 南星苑 12#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25688 | 市区     | 南星苑 12#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25689 | 市区     | 长欣公寓 5#站 2#主变 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25690 | 市区     | 东郡 1# 站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25691 | 市区     | 东郡 2# 站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25692 | 市区     | 东郡 3# 站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25693 | 市区     | 东郡 4# 站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25694 | 市区     | 城南灯配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25695 | 市区     | 水利农机配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25696 | 市区     | 香梅假日 2#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25697 | 市区     | 香梅假日 3#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25698 | 市区     | 香梅假日 4#站 T4   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25699 | 市区     | 新安花园 11#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25700 | 市区     | 新安花园 11#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25701 | 市区     | 新丰苑 5# T4        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25702 | 市区     | 香梅假日 5#站 T4      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25703 | 市区     | 10kV 长欣公寓 4#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25704 | 市区     | 10kV 长欣公寓 3#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25705 | 市区     | 10kV 长欣公寓 3#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25706 | 市区     | 粮站六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25707 | 市区     | 东盛木业             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25708 | 市区     | 春金灯              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25709 | 市区     | 欧典 6# 箱变 800kVA  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25710 | 市区     | 张更上一配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25711 | 市区     | 鸿运苑 2 号站 T1      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25712 | 市区     | 鸿运苑 1 号站 T3      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25713 | 市区     | 河南湾              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25714 | 市区     | 永动轴承配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25715 | 市区     | 新安花园 2#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25716 | 市区     | 东郡 1# 站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25717 | 市区     | 东郡 2# 站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25718 | 市区     | 东郡 3# 站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25719 | 市区     | 10kV 南星苑 3#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25720 | 市区     | 10kV 南星苑 3#站 T4  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25721 | 市区     | 10kV 南星苑 2#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25722 | 市区     | 10kV 南星苑 2#站 T4  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25723 | 市区     | 泰伯 1#站 3#主变 1000 | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25724 | 市区     | 泰伯 4#站 3 号主变 1000 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25725 | 市区     | 泰伯 3#站 3 号主变 1000 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25726 | 市区     | 张更上配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25727 | 市区     | 丽景苑 1 # 站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25728 | 市区     | 东郡 4 # 站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25729 | 市区     | 一方站 T2            | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25730 | 市区     | 银河站 1 号主变         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25731 | 市区     | 新佳苑 1 # 站一号主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25732 | 市区     | 新佳苑 2 # 站一号主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25733 | 市区     | 丽景苑 3 # 站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25734 | 市区     | 丽景苑 3 # 站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25735 | 市区     | 后华巷甲配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25736 | 市区     | 发展配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25737 | 市区     | 里下甸叁配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25738 | 市区     | 里下甸贰配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25739 | 市区     | 后华巷配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25740 | 市区     | 李夹里甲配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25741 | 市区     | 红旗村配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25742 | 市区     | 祥二房配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25743 | 市区     | 新力大队              | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 25744 | 市区     | 吴更上一变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25745 | 市区     | 前进 1#站 T2         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25746 | 市区     | 里下甸壹配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25747 | 市区     | 丽景苑 1# 站 T2           | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25748 | 市区     | 丽景苑 2# 站 T1           | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25749 | 市区     | 丽景苑 2# 站 T2           | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25750 | 市区     | 太湖花园 III 期 1# 站 3 号主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25751 | 市区     | 步行街站 1 号主变            | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25752 | 市区     | 步行街站 3 号主变            | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25753 | 市区     | 步行街站 4 号主变            | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25754 | 市区     | 步行街站 2 号主变            | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25755 | 市区     | 南井潭配变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25756 | 市区     | 二端桥配变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25757 | 市区     | 蔡夹里乙配变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25758 | 市区     | 农科队四配变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25759 | 市区     | 华丰 1#站一号主变 1000       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25760 | 市区     | 华丰 2#站 3# 主变 1000     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25761 | 市区     | 鸿运苑 1 号站 T1           | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25762 | 市区     | 鸿运苑 2 号站 T3           | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25763 | 市区     | 前进 2#站 4#主变 1000      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25764 | 市区     | 前进 3#站 4#主变 1000      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25765 | 市区     | 前进 4#站 4#主变 1000      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25766 | 市区     | 锡鸿市场                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25767 | 市区     | 吉冈精密                  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25768 | 市区     | 红旗路灯配变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25769 | 市区     | 旺庄中学配变                | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25770 | 市区     | 荣巷三配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25771 | 市区     | 李巷丙泵配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25772 | 市区     | 大尤巷甲配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25773 | 市区     | 陆巷壹村配变    | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 25774 | 市区     | 里下甸肆配变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25775 | 市区     | 长滨三配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25776 | 市区     | 长滨四配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25777 | 市区     | 长滨二配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25778 | 市区     | 小巷乙配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25779 | 市区     | 小朱巷二配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25780 | 市区     | 吕巷上配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25781 | 市区     | 中巷乙配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25782 | 市区     | 前进6#站二号主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25783 | 市区     | 前进6#站一号主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25784 | 市区     | 前进#7站二号主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25785 | 市区     | 前进#7站一号主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25786 | 市区     | 建锡桥北      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25787 | 市区     | 桐桥头       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25788 | 市区     | 三周塘       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25789 | 市区     | 塘南贰二配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25790 | 市区     | 塘南叁二配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25791 | 市区     | 塘南叁一配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25792 | 市区     | 塘南肆二配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25793 | 市区     | 塘南肆一配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25794 | 市区     | 塘南四配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25795 | 市区     | 塘南五配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25796 | 市区     | 秦巷二配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25797 | 市区     | 朝阳泵                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25798 | 市区     | 槐古路                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25799 | 市区     | 叙丰家园 3#站 T3        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25800 | 市区     | 长江国际 1#站 2#主变 1000 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25801 | 市区     | 长江国际 1#站 4#主变 1000 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25802 | 市区     | 春丰 3#箱变 T1         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25803 | 市区     | 春雷苑站 T2            | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25804 | 市区     | 春雷苑站 T1            | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25805 | 市区     | 南星苑 13#站 T1        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25806 | 市区     | 南星苑 14#站 T1        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25807 | 市区     | 南星苑 15#站 T1        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25808 | 市区     | 多友站 3#主变           | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25809 | 市区     | 10kV 南星苑 21#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25810 | 市区     | 槐树下一配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25811 | 市区     | 吴桥浜配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25812 | 市区     | 槐树下 2              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25813 | 市区     | 坊桥粮库               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25814 | 市区     | 印象#3站 T2           | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25815 | 市区     | 私企业                | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25816 | 市区     | 苏雪降                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25817 | 市区     | 欧典 4# 箱变 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25818 | 市区     | 欧典 3# 箱变 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25819 | 市区     | 欧典 2# 箱变 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25820 | 市区     | 鸿泰苑二期站 T1          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25821 | 市区     | 长江国际 2#站 2#主变 1000 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25822 | 市区     | 长江国际 2#站 4#主变 1000 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25823 | 市区     | 党校一配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25824 | 市区     | 曹家里泵               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25825 | 市区     | 格尔顿配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25826 | 市区     | 娄上二                | 10       | 200       | 153          | 153             |
| 25827 | 市区     | 杨更上一               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25828 | 市区     | 10kV 南星苑 21#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25829 | 市区     | 10kV 南星苑 22#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25830 | 市区     | 10kV 南星苑 22#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25831 | 市区     | 润硕苑 2# 站 T2        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25832 | 市区     | 润硕苑 2# 站 T4        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25833 | 市区     | 雪梅灯配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25834 | 市区     | 印象#3 站 T1          | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25835 | 市区     | 长江站 T1             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25836 | 市区     | 新佳苑 1# 站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25837 | 市区     | 新佳苑 2# 站二号主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25838 | 市区     | 国际 1# 站 3 号主变      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25839 | 市区     | 国际 2# 站 3 号主变   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25840 | 市区     | 10kV 星尔 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 25841 | 市区     | 10kV 南星苑 3#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25842 | 市区     | 金粤站 1#主变 1000   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25843 | 市区     | 金粤站 2#主变 1000   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25844 | 市区     | 金岸站 T3          | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25845 | 市区     | 国际 3# 站 3 号主变   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25846 | 市区     | 朝阳新村一配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25847 | 市区     | 新丰苑 5#T1        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25848 | 市区     | 硕放电信二配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25849 | 市区     | 奕淳 2# 站 2# 主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25850 | 市区     | 金粤站 3#主变        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25851 | 市区     | 金粤站 4#主变        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25852 | 市区     | 车站二变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25853 | 市区     | 土产库配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25854 | 市区     | 高浪渡乙配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25855 | 市区     | 垠下乙变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25856 | 市区     | 大木桥村子呈祥巷        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25857 | 市区     | 小桥下泵配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25858 | 市区     | 世嵩配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25859 | 市区     | 秦村电信配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25860 | 市区     | 里路灯             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25861 | 市区     | 高浪渡村配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25862 | 市区     | 垠下甲变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25863 | 市区     | 垠下丙变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25864 | 市区     | 垠下丙二变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25865 | 市区     | 琅下新村          | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 25866 | 市区     | 塘南十二配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25867 | 市区     | 国道Ⅳ线 1#箱变 T1  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25868 | 市区     | 国道Ⅳ线 3#箱变 T1  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25869 | 市区     | 国道Ⅳ线 2#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25870 | 市区     | 照城            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25871 | 市区     | 塘南邱巷配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25872 | 市区     | 叙丰家园 1# 站 T3  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25873 | 市区     | 叙丰家园 2# 站 T3  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25874 | 市区     | 新安花园#3 站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25875 | 市区     | 新安花园#4 站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25876 | 市区     | 商城 2# 站 1#    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25877 | 市区     | 吉祥 1#站 T1     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25878 | 市区     | 吉祥 2#站 T3     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25879 | 市区     | 泰伯花苑 1#T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25880 | 市区     | 泰伯花苑 2#T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25881 | 市区     | 泰伯花苑 3#T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25882 | 市区     | 印象 1# 站 1 号主变 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25883 | 市区     | 印象 2# 站 1 号主变 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25884 | 市区     | 银座站 T3        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25885 | 市区     | 红旗花园 A 期 1#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25886 | 市区     | 红旗花园 A 期 1#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25887 | 市区     | 香梅假日 5#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25888 | 市区     | 泰伯花苑 1#T2         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25889 | 市区     | 香梅假日 4#站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25890 | 市区     | 梅荆 1#站 3#主变       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25891 | 市区     | 香梅假日 2#站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25892 | 市区     | 新安花园 25#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25893 | 市区     | 新安花园 25#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25894 | 市区     | 10kV 水晶城站 T1      | 10       | 1600      | 1280         | 1280            |
| 25895 | 市区     | 10kV 水晶城站 T2      | 10       | 1600      | 1280         | 1280            |
| 25896 | 市区     | 一方站 T4            | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25897 | 市区     | 红旗花园 B 区 1#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25898 | 市区     | 泰伯 5#站 T1         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25899 | 市区     | 泰伯 5#站 T2         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25900 | 市区     | 泰伯 5#站 T3         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25901 | 市区     | 泰伯 6#站 T1         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25902 | 市区     | 泰伯 6#站 T2         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25903 | 市区     | 泰伯 7#站 T1         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25904 | 市区     | 泰伯 7#站 T2         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25905 | 市区     | 太湖花园 III 期 1#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25906 | 市区     | 泰伯花苑 4#站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25907 | 市区     | 新港 1#站 T1         | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25908 | 市区     | 新港 2# 站 T3       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25909 | 市区     | 多友站 1#           | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25910 | 市区     | 润硕苑 3# 站 2#      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25911 | 市区     | 润硕苑 3# 站 3#      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25912 | 市区     | 润硕苑 3# 站 4#      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25913 | 市区     | 润硕苑 1# 站 2# 主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25914 | 市区     | 润硕苑 1# 站 4# 主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25915 | 市区     | 国际 1# 站 1 号主变    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25916 | 市区     | 国际 2# 站 1 号主变    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25917 | 市区     | 国际 3# 站 1 号主变    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 25918 | 市区     | 新安花园 6#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25919 | 市区     | 新安花园 6#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25920 | 市区     | 新安花园 7#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25921 | 市区     | 新安花园 7#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25922 | 市区     | 徐家湾              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25923 | 市区     | 吉祥 3# 站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25924 | 市区     | 吉祥 3# 站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25925 | 市区     | 20kV 玖珑悦居 5#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 25926 | 市区     | 春城 4# 站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25927 | 市区     | 春城 4# 站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25928 | 市区     | 春城 5# 站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25929 | 市区     | 春城 5# 站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25930 | 市区     | 宾家酒店配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25931 | 市区     | 豪邦配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25932 | 市区     | 谢家桥          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25933 | 市区     | 东和苑 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25934 | 市区     | 新安花园 20#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25935 | 市区     | 新安花园 20#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25936 | 市区     | 东和苑 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25937 | 市区     | 新安花园 21#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25938 | 市区     | 新安花园 21#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25939 | 市区     | 新安花园 22#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25940 | 市区     | 新安花园 22#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25941 | 市区     | 新安花园 23#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25942 | 市区     | 新安花园 23#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25943 | 市区     | 新安花园 24#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25944 | 市区     | 新安花园 24#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25945 | 市区     | 陈家里二变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25946 | 市区     | 丰硕苑 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25947 | 市区     | 刘湖沿配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25948 | 市区     | 淩西配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25949 | 市区     | 吴家桥四         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25950 | 市区     | 东路二弄配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25951 | 市区     | 曹西           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25952 | 市区     | 鸿泰苑 1 号站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25953 | 市区     | 鸿泰苑 1 号站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25954 | 市区     | 沈典巷配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 25955 | 市区     | 龚更             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25956 | 市区     | 东南前            | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 25957 | 市区     | 鸿泰苑 2 号站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25958 | 市区     | 鸿泰苑 2 号站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25959 | 市区     | 鸿泰苑 2 号站 T3    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25960 | 市区     | 鸿泰苑 3 号站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25961 | 市区     | 鸿泰苑 3 号站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25962 | 市区     | 鸿泰苑 4 号站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25963 | 市区     | 鸿泰苑 4 号站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25964 | 市区     | 东和苑 1 # 站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25965 | 市区     | 东和苑 2 # 站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25966 | 市区     | 泰伯 8#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25967 | 市区     | 泰伯 8#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25968 | 市区     | 泰伯 9#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25969 | 市区     | 泰伯 9#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25970 | 市区     | 10kV 春潮 1#站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25971 | 市区     | 10kV 春潮 2#站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25972 | 市区     | 春潮 3#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25973 | 市区     | 春潮 3#站 T4      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25974 | 市区     | 10kV 春潮 4#站 T4 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25975 | 市区     | 吉祥 4 # 站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25976 | 市区     | 吉祥 4 # 站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 25977 | 市区     | 梅荆 2# 站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25978 | 市区     | 梅荆 2# 站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25979 | 市区     | 新学士桥配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 25980 | 市区     | 新安 15# 站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25981 | 市区     | 新安 15# 站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25982 | 市区     | 前进 9# 站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25983 | 市区     | 前进 9# 站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 25984 | 市区     | 万裕苑 9# 站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25985 | 市区     | 新安花园 16# 站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25986 | 市区     | 新安花园 16# 站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25987 | 市区     | 新安花园 17# 站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25988 | 市区     | 新安花园 17# 站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25989 | 市区     | 新安花园 18# 站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25990 | 市区     | 新安花园 18# 站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25991 | 市区     | 新安花园 19# 站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25992 | 市区     | 新安花园 19# 站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25993 | 市区     | 万裕苑 9# 站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25994 | 市区     | 万裕苑 10# 站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25995 | 市区     | 万裕苑 10# 站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25996 | 市区     | 万裕苑 11# 站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25997 | 市区     | 万裕苑 11# 站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25998 | 市区     | 万裕苑 11# 站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 25999 | 市区     | 春潮 12# 站 2 号主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26000 | 市区     | 春潮 6#站 4T4       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26001 | 市区     | 春潮 7#站 T4        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26002 | 市区     | 10kV 春潮 8#站 T4   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26003 | 市区     | 建锡桥南             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26004 | 市区     | 协村一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26005 | 市区     | 一甲               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26006 | 市区     | 利民 1#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26007 | 市区     | 利民 4# 箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26008 | 市区     | 利民 5# 箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26009 | 市区     | 陆泾桥一变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26010 | 市区     | 10kV 天樾雅苑 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26011 | 市区     | 10kV 梅荆 23#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26012 | 市区     | 奕淳 3# 站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26013 | 市区     | 奕淳 4# 站 T2       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26014 | 市区     | 奕淳 5# 站 T2       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26015 | 市区     | 梅荆花园 12#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26016 | 市区     | 梅荆花园 13#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26017 | 市区     | 梅荆花园 14#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26018 | 市区     | 蔬菜场二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26019 | 市区     | 陆泾               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26020 | 市区     | 前房巷配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26021 | 市区     | 东郡 5# 站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26022 | 市区     | 东郡 5# 站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26023 | 市区     | 城色 1# 站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26024 | 市区     | 城色 1# 站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26025 | 市区     | 城色 1# 站 T3       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26026 | 市区     | 10kV 春丰佳苑 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26027 | 市区     | 梅荆花园 15#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26028 | 市区     | 梅荆花园 16#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26029 | 市区     | 梅荆花园 17#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26030 | 市区     | 梅荆花园 18#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26031 | 市区     | 梅荆花园 19#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26032 | 市区     | 梅荆花园 1# 箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26033 | 市区     | 梅荆花园 2# 箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26034 | 市区     | 梅荆花园 3# 箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26035 | 市区     | 梅荆花园 4# 箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26036 | 市区     | 梅荆花园 5# 箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26037 | 市区     | 梅荆花园 6# 箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26038 | 市区     | 梅荆花园 7# 箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26039 | 市区     | 梅荆花园 8# 箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26040 | 市区     | 梅荆花园 9# 箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26041 | 市区     | 梅荆花园 10# 箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26042 | 市区     | 梅荆花园 11# 箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26043 | 市区     | 春丰 4#箱变 T1       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 26044 | 市区     | 春丰 5#箱变 T1       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 26045 | 市区     | 万裕苑 2# 站 T1      | 10       | 1600      | 1280         | 1280            |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26046 | 市区     | 万裕苑 2# 站 T2        | 10       | 1600      | 1280         | 1280            |
| 26047 | 市区     | 10kV 万裕苑 3# 站 T1   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 26048 | 市区     | 10kV 万裕苑 3# 站 T2   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 26049 | 市区     | 万裕苑 4# 站 T1        | 10       | 1600      | 1280         | 1280            |
| 26050 | 市区     | 万裕苑 4# 站 T2        | 10       | 1600      | 1280         | 1280            |
| 26051 | 市区     | 万裕苑 8# 站 T1        | 10       | 1600      | 1280         | 1280            |
| 26052 | 市区     | 桥南                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26053 | 市区     | 高田路 2# 箱变 T1       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 26054 | 市区     | 士胶木业配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26055 | 市区     | 湾里四变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26056 | 市区     | 乐器厂配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26057 | 市区     | 梁巷里配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26058 | 市区     | 20kV 新安佳苑二期 4#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26059 | 市区     | 10kV 鸿瑞苑 4#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26060 | 市区     | 香熙苑 1# 站 T1        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26061 | 市区     | 香熙苑 1# 站 T2        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26062 | 市区     | 香熙苑 1# 站 T3        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26063 | 市区     | 长欣 1#站 3 号主变       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 26064 | 市区     | 盛业 1# 站 2 号主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26065 | 市区     | 20KV 申芯华庭 2#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26066 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26067 | 市区     | 20kV 裕沁 7#站 T1     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26068 | 市区     | 20kV 裕沁 7#站 T2     | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26069 | 市区     | 10kV 许布 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26070 | 市区     | 10kV 梅荆 26#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26071 | 市区     | 10kV 和鸿嘉苑 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26072 | 市区     | 10kV 新安 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26073 | 市区     | 南香山配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26074 | 市区     | 下甸桥 1#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26075 | 市区     | 10kV 运河上府 8#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26076 | 市区     | 10kV 新溪雅园 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26077 | 市区     | 10kV 鸿运苑 28#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26078 | 市区     | 10kV 熙悦府 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26079 | 市区     | 10kV 景粼雅苑 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26080 | 市区     | 10kV 金梅 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26081 | 市区     | 10kV 阳光 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26082 | 市区     | 10kV 金悦融庭 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26083 | 市区     | 10kV 曙光 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26084 | 市区     | 20kV 申芯华庭 4#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26085 | 市区     | 10kV 瑞佳 3#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26086 | 市区     | 浜西二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26087 | 市区     | 10kV 国信 14#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26088 | 市区     | 20KV 裕沁 3#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26089 | 市区     | 10kV 江南府 8#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26090 | 市区     | 10kV 天樾雅苑 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26091 | 市区     | 20KV 申芯华庭 2#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26092 | 市区     | 10kV 龙业世家 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26093 | 市区     | 20kV 观湖湾 11#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26094 | 市区     | 20kV 新安老街站 T4    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26095 | 市区     | 10kV 伯渎雅园 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26096 | 市区     | 20KV 裕沁 3#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26097 | 市区     | 20KV 裕沁 4#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26098 | 市区     | 20KV 裕沁 4#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26099 | 市区     | 20KV 裕沁 4#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26100 | 市区     | 20KV 裕沁 4#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26101 | 市区     | 20KV 裕沁 5#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26102 | 市区     | 20KV 裕沁 5#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26103 | 市区     | 新发用户箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26104 | 市区     | 20KV 裕沁 5#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26105 | 市区     | 20KV 裕沁 5#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26106 | 市区     | 10kV 长泰 18#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26107 | 市区     | 10kV 墙裕 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26108 | 市区     | 20kV 岸芷澜庭 1#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26109 | 市区     | 20kV 耀春 3#箱变 T1  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 26110 | 市区     | 10kV 国信 13#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26111 | 市区     | 10kV 伯渎雅园 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26112 | 市区     | 春潮一期 10#站三号主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26113 | 市区     | 10kV 长泰 18#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26114 | 市区     | 10kV 鸿运苑 28#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26115 | 市区     | 10kV 奥锦雅苑 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26116 | 市区     | 20kV 匏里 1#箱变 T1    | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 26117 | 市区     | 10kV 景南 8#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26118 | 市区     | 10kV 龙业世家 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26119 | 市区     | 10kV 新溪雅园 1#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26120 | 市区     | 10kV 尚东 11#站 T1    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26121 | 市区     | 邵家湾二               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26122 | 市区     | 10kV 尚东 11#站 T2    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26123 | 市区     | 蒋南配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26124 | 市区     | 10kV 红蕾佳苑二期 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26125 | 市区     | 南五房配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26126 | 市区     | 10kV 美卓华庭 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26127 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 10#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26128 | 市区     | 10kV 和韵上院 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26129 | 市区     | 10kV 红蕾佳苑 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26130 | 市区     | 10kV 玺悦珑庭 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26131 | 市区     | 10kV 滨河景园 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26132 | 市区     | 上乡二配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26133 | 市区     | 10kV 和鸿嘉苑 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26134 | 市区     | 10kV 杨普 9#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26135 | 市区     | 20kV 凯发 7#站 T1     | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 26136 | 市区     | 20kV 凯发 7#站 T2     | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 26137 | 市区     | 20kV 凯发 8#站 T1     | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26138 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26139 | 市区     | 10kV 季景铭邸 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26140 | 市区     | 10kV 紫郡 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26141 | 市区     | 10kV 紫郡 7#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26142 | 市区     | 10kV 紫郡 7#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26143 | 市区     | 10kV 紫郡 7#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26144 | 市区     | 10kV 紫郡 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26145 | 市区     | 10kV 春风南岸 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26146 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26147 | 市区     | 东浜桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26148 | 市区     | 10kV 锦叙苑站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26149 | 市区     | 10kV 鸿愉家园 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26150 | 市区     | 20kV 凯发 8#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26151 | 市区     | 20kV 凯发 8#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26152 | 市区     | 20kV 凯发 8#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26153 | 市区     | 20kV 凯发 9#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26154 | 市区     | 20kV 凯发 9#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26155 | 市区     | 20kV 凯发 9#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26156 | 市区     | 20kV 凯发 9#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26157 | 市区     | 20kV 凯发 10#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26158 | 市区     | 20kV 凯发 10#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26159 | 市区     | 20kV 凯发 10#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26160 | 市区     | 伟惠配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26161 | 市区     | 10kV 梅都府 1#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26162 | 市区     | 20kV 岸芷澜庭 2#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26163 | 市区     | 10kV 紫郡 8#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26164 | 市区     | 10kV 紫郡 9#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26165 | 市区     | 10kV 紫郡 9#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26166 | 市区     | 10kV 景南 25#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26167 | 市区     | 20kV 新安佳苑二期 2#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26168 | 市区     | 市镇五九配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26169 | 市区     | 10kV 长泰 6#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26170 | 市区     | 10kV 长泰 6#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26171 | 市区     | 10kV 长泰 6#站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26172 | 市区     | 20kV 凯发 10#站 T4    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26173 | 市区     | 春潮一期 9#站一号主变       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26174 | 市区     | 10kV 新光嘉园 13#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26175 | 市区     | 10kV 海雅锦园 16#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26176 | 市区     | 南都花园               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26177 | 市区     | 10kV 海雅锦园 11#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26178 | 市区     | 10kV 桐桥 3#箱变 T1    | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 26179 | 市区     | 10kV 长泰 6#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26180 | 市区     | 10kV 长泰 7#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26181 | 市区     | 10kV 庄里 2#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26182 | 市区     | 10kV 长泰 7#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26183 | 市区     | 20kV 璞悦雅苑 3#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26184 | 市区     | 10kV 梅荆 13#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26185 | 市区     | 10kV 梅荆 13#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26186 | 市区     | 10kV 梅荆 14#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26187 | 市区     | 10kV 梅荆 14#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26188 | 市区     | 10kV 熙乐景园 1#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26189 | 市区     | 薛家里配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26190 | 市区     | 10kV 红蕾佳苑二期 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26191 | 市区     | 10kV 和韵上院 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26192 | 市区     | 20kV 裕沁 6#站 T1     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26193 | 市区     | 20kV 裕沁 6#站 T2     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26194 | 市区     | 10kV 理想名筑 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26195 | 市区     | 10kV 杨普 7#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26196 | 市区     | 10kV 海雅锦园 17#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26197 | 市区     | 10kV 福润轩 1#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26198 | 市区     | 10kV 福润轩 1#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26199 | 市区     | 10kV 福润轩 1#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26200 | 市区     | 10kV 深港 2#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26201 | 市区     | 20kV 裕沁 10#站 T3    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26202 | 市区     | 西头三房配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26203 | 市区     | 10kV 农机 3#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26204 | 市区     | 20kV 观湖湾 8#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26205 | 市区     | 20kV 新安佳苑二期 5#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26206 | 市区     | 10kV 春风南岸 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26207 | 市区     | 20kV 新安老街站 T2      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26208 | 市区     | 10kV 尚苑 5#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26209 | 市区     | 20kV 玖珑悦居 4#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26210 | 市区     | 10kV 锦硕苑 6#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26211 | 市区     | 10kV 红蕾佳苑二期 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26212 | 市区     | 10kV 福润轩 1#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26213 | 市区     | 10kV 龙谦嘉园 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26214 | 市区     | 东甲头丙配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26215 | 市区     | 通用机                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26216 | 市区     | 10kV 远正 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26217 | 市区     | 10kV 梅坞 20#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26218 | 市区     | 制造园配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26219 | 市区     | 10kV 运河上府 10#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26220 | 市区     | 兴隆 2#箱变 T1         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26221 | 市区     | 10kV 尚东 8#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26222 | 市区     | 10kV 尚东 8#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26223 | 市区     | 10kV 尚东 9#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26224 | 市区     | 10kV 尚东 9#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26225 | 市区     | 10kV 尚东 10#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26226 | 市区     | 10kV 尚东 10#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26227 | 市区     | 10kV 荡东 2#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26228 | 市区     | 鸣腾建设配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26229 | 市区     | 10kV 曙光 6#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26230 | 市区     | 10kV 河韵 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26231 | 市区     | 10kV 景粼雅苑 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26232 | 市区     | 10kV 新芳 4#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26233 | 市区     | 10kV 桐桥 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26234 | 市区     | 10kV 南徐 5#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26235 | 市区     | 村委配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26236 | 市区     | 20kV 岁梅 3#箱变 T1  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 26237 | 市区     | 10kV 红蕾佳苑 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26238 | 市区     | 瀚炜特配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26239 | 市区     | 10kV 红蕾佳苑 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26240 | 市区     | 跨塘 3#箱变 T1       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26241 | 市区     | 10kV 奥锦雅苑 6#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26242 | 市区     | 20kV 申芯华庭 4#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26243 | 市区     | 10kV 伯渎雅园 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26244 | 市区     | 10kV 景粼雅苑 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26245 | 市区     | 秦前二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26246 | 市区     | 10kV 南徐 4#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26247 | 市区     | 陆泾二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26248 | 市区     | 10kV 远正 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26249 | 市区     | 10kV 鸿瑞苑 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26250 | 市区     | 10kV 梅都府 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26251 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26252 | 市区     | 10kV 奥锦雅苑 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26253 | 市区     | 10kV 锦硕苑 5#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26254 | 市区     | 太湖花园二期 2 号站 T3     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26255 | 市区     | 10kV 春丰佳苑 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26256 | 市区     | 20kV 雍华尚苑 5#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26257 | 市区     | 10kV 红蕾佳苑二期 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26258 | 市区     | 20kV 璞悦雅苑 2#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26259 | 市区     | 10kV 西仓 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26260 | 市区     | 10kV 墙南 2#箱变 T1    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26261 | 市区     | 香平针织配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26262 | 市区     | 喻松一配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26263 | 市区     | 20kV 申芯华庭 5#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26264 | 市区     | 20kV 新安佳苑二期 5#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26265 | 市区     | 喻松三配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26266 | 市区     | 10kV 南长华府 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26267 | 市区     | 蔬菜场四配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26268 | 市区     | 10kV 龙谦嘉园 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26269 | 市区     | 南商三                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26270 | 市区     | 10kV 荡东 6#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26271 | 市区     | 10kV 春丰 7#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26272 | 市区     | 10kV 吴越花园 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26273 | 市区     | 10kV 梅荆 27#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26274 | 市区     | 10kV 和鸿嘉苑 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26275 | 市区     | 叙丰里配电所 T1          | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26276 | 市区     | 10kV 鸿愉家园 4#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26277 | 市区     | 10kV 春风南岸 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26278 | 市区     | 10kV 庄西 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26279 | 市区     | 10kV 和韵上院 6#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26280 | 市区     | 供电三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26281 | 市区     | 10kV 跃进 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26282 | 市区     | 10kV 杨普 10#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26283 | 市区     | 20kV 新安佳苑 3#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26284 | 市区     | 10kV 尚苑 4#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26285 | 市区     | 荷花井配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26286 | 市区     | 10kV 墙南 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26287 | 市区     | 10kV 锡典雅筑 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26288 | 市区     | 20kV 玖珑悦居 3#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26289 | 市区     | 10kV 鸿欣苑 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26290 | 市区     | 20kV 玖珑悦居 5#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26291 | 市区     | 10kV 海雅锦园 15#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26292 | 市区     | 大坝头二变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26293 | 市区     | 太湖花园一期 3 号站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26294 | 市区     | 10kV 鸿瑞苑 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26295 | 市区     | 叙丰家园 1#箱变 T1      | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 26296 | 市区     | 叙丰家园 2#箱变 2       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26297 | 市区     | 新锦园 1#站 T1        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26298 | 市区     | 新锦园 1#站 T2        | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26299 | 市区     | 新锦园 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26300 | 市区     | 新锦园 2#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26301 | 市区     | 新锦园 3#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26302 | 市区     | 新锦园 3#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26303 | 市区     | 梅荆 4#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26304 | 市区     | 梅荆 4#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26305 | 市区     | 梅荆 4#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26306 | 市区     | 赵介湾配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26307 | 市区     | 春阳张夫桥      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 26308 | 市区     | 东风 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26309 | 市区     | 东风 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26310 | 市区     | 金锡桥        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26311 | 市区     | 东黄更        | 10       | 200       | 155          | 155             |
| 26312 | 市区     | 龚更上        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26313 | 市区     | 东杨更        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26314 | 市区     | 永定桥        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26315 | 市区     | 沈介里二配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26316 | 市区     | 西黄更        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26317 | 市区     | 红豆树配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26318 | 市区     | 湾里尤        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26319 | 市区     | 东风 2#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26320 | 市区     | 东风 2#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26321 | 市区     | 塘明桥东       | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26322 | 市区     | 谷里             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26323 | 市区     | 唐明苑 1#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26324 | 市区     | 唐明苑 1#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26325 | 市区     | 唐明苑 2#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26326 | 市区     | 唐明苑 2#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26327 | 市区     | 唐明苑 3#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26328 | 市区     | 华方二变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26329 | 市区     | 唐明苑 3#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26330 | 市区     | 10kV 星都 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26331 | 市区     | 10kV 星都 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26332 | 市区     | 鸿泰苑 11#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26333 | 市区     | 鸿泰苑 11#站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26334 | 市区     | 瑞城 4# 站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26335 | 市区     | 瑞城 4# 站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26336 | 市区     | 瑞城 5#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26337 | 市区     | 瑞城 6#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26338 | 市区     | 瑞城 6#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26339 | 市区     | 瑞城 5#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26340 | 市区     | 停车场三配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26341 | 市区     | 塘东配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26342 | 市区     | 欧典 3#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26343 | 市区     | 欧典 3#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26344 | 市区     | 欧典 4#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26345 | 市区     | 欧典 4#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26346 | 市区     | 10kV 南禅站 T1    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 26347 | 市区     | 10kV 南禅站 T4    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 26348 | 市区     | 香楠 4#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26349 | 市区     | 香楠 4#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26350 | 市区     | 香楠 1#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26351 | 市区     | 香楠 1#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26352 | 市区     | 香楠 2#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26353 | 市区     | 香楠 2#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26354 | 市区     | 香楠 3#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26355 | 市区     | 香楠 3#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26356 | 市区     | 10kV 星都 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26357 | 市区     | 10kV 星都 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26358 | 市区     | 10kV 星都 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26359 | 市区     | 10kV 星都 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26360 | 市区     | 10kV 星都 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26361 | 市区     | 10kV 中邦 2#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26362 | 市区     | 10kV 中邦 2#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26363 | 市区     | 10kV 中邦 3#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26364 | 市区     | 10kV 中邦 3#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26365 | 市区     | 10kV 中邦 4#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26366 | 市区     | 10kV 中邦 4#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26367 | 市区     | 10kV 中邦 5#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26368 | 市区     | 10kV 中邦 5#站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26369 | 市区     | 10kV 中邦 6#站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26370 | 市区     | 10kV 中邦 6#站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26371 | 市区     | 20kV 新安花园 32 号站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 26372 | 市区     | 20kV 新安花园 32 号站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 26373 | 市区     | 20kV 新安花园 33 号站 T3 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 26374 | 市区     | 20kV 新安花园 33 号站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 26375 | 市区     | 20kV 新安花园 33 号站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 26376 | 市区     | 20kV 新安花园 34 号站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 26377 | 市区     | 20kV 新安花园 34 号站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 26378 | 市区     | 20kV 新安花园 35 号站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 26379 | 市区     | 20kV 新安花园 35 号站 T3 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 26380 | 市区     | 20kV 新安花园 35 号站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 26381 | 市区     | 塔西村                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26382 | 市区     | 毛塔桥                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26383 | 市区     | 梅荆 3#站 T1          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26384 | 市区     | 梅荆 3#站 T2          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26385 | 市区     | 西魏巷配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26386 | 市区     | 老大房配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26387 | 市区     | 吴三房配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26388 | 市区     | 松华液压配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26389 | 市区     | 黄贵桥                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26390 | 市区     | 梅新村华更配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26391 | 市区     | 新路灯配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26392 | 市区     | 汽运公司        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26393 | 市区     | 市镇公柴        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26394 | 市区     | 春建村委        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26395 | 市区     | 红光村配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26396 | 市区     | 县农科站        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26397 | 市区     | 农丰机械厂       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26398 | 市区     | 里降          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26399 | 市区     | 苏雪二         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26400 | 市区     | 苏雪一         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26401 | 市区     | 锻造厂一变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26402 | 市区     | 苏雪三配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26403 | 市区     | 太平路灯配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26404 | 市区     | 五香配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26405 | 市区     | 华更乙配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26406 | 市区     | 梅育路灯配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26407 | 市区     | 华家里配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26408 | 市区     | 外场配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26409 | 市区     | 金村          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26410 | 市区     | 石桥头一变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26411 | 市区     | 红力路 1#箱变 T1 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 26412 | 市区     | 红力路 2#箱变 T1 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 26413 | 市区     | 殷家桥配变       | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26414 | 市区     | 联心甲配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26415 | 市区     | 娄上配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26416 | 市区     | 大陆塑料配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26417 | 市区     | 高步沿配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26418 | 市区     | 银座站 1#           | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 26419 | 市区     | 南安桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26420 | 市区     | 西港湾              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26421 | 市区     | 曹家湾配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26422 | 市区     | 联昌工控             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26423 | 市区     | 个私丙              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26424 | 市区     | 红力上              | 10       | 400       | 73           | 73              |
| 26425 | 市区     | 法院               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26426 | 市区     | 春丰丙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26427 | 市区     | 长欣公寓 1#站 2#主变    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 26428 | 市区     | 10kV 长欣公寓 4#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26429 | 市区     | 长欣公寓 5#站 1#主变    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 26430 | 市区     | 长欣公寓 2#站 2#主变    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 26431 | 市区     | 盛业 1# 站 1#主变 630 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26432 | 市区     | 长欣公寓箱变 T1        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26433 | 市区     | 许家桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26434 | 市区     | 个私乙              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26435 | 市区     | 沿沟陈巷配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26436 | 市区     | 春丰乙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26437 | 市区     | 上乡甲配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26438 | 市区     | 姜巷二配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26439 | 市区     | 新区贤灯      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26440 | 市区     | 范巷一配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26441 | 市区     | 农科所       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26442 | 市区     | 锡山稻麦良种场   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26443 | 市区     | 个私甲       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26444 | 市区     | 张浜斗       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26445 | 市区     | 梅北二配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26446 | 市区     | 川闸配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26447 | 市区     | 新屋里配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26448 | 市区     | 山羊巷       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26449 | 市区     | 后巷十四配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26450 | 市区     | 吉祥 1#站 T3 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 26451 | 市区     | 康裕一变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 26452 | 市区     | 振法公寓一变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26453 | 市区     | 康裕二变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 26454 | 市区     | 市镇丙配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26455 | 市区     | 市镇戌配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26456 | 市区     | 市镇乙配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26457 | 市区     | 市镇甲配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26458 | 市区     | 市镇老街二配变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26459 | 市区     | 江家里       | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26460 | 市区     | 南苑歌配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26461 | 市区     | 春丰朱巷配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26462 | 市区     | 陈更上四配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26463 | 市区     | 陆更上二配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26464 | 市区     | 唐巷十七配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26465 | 市区     | 外下甸队配变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 26466 | 市区     | 热单一配变          | 10       | 50        | 40           | 40              |
| 26467 | 市区     | 张巷配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26468 | 市区     | 打锡巷配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26469 | 市区     | 新洲花园 1 # 箱变 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26470 | 市区     | 新洲花园 4 # 箱变 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26471 | 市区     | 新洲花园 5 # 箱变 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26472 | 市区     | 新洲花园 6 # 箱变 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26473 | 市区     | 新洲花园 9 # 箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26474 | 市区     | 新洲花园 2 # 箱变 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26475 | 市区     | 新洲花园 3 # 箱变 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26476 | 市区     | 新洲花园 7 # 箱变 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26477 | 市区     | 机场路灯 2         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26478 | 市区     | 中华电信           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26479 | 市区     | 陈家里乙           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26480 | 市区     | 陆叉口            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26481 | 市区     | 环利配变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 26482 | 市区     | 打锡巷甲配变         | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26483 | 市区     | 新光伊夹配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26484 | 市区     | 尹夹里二配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26485 | 市区     | 石场三变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26486 | 市区     | 新洲花园 10#箱变 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26487 | 市区     | 新洲花园 8#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26488 | 市区     | 新洲花园 11#箱变 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26489 | 市区     | 金岸站 T1        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 26490 | 市区     | 吴家桥三          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26491 | 市区     | 曹家里二配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26492 | 市区     | 润硕苑 3#站 1#    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26493 | 市区     | 新桥头三配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26494 | 市区     | 顾家浜乙配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26495 | 市区     | 民众配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26496 | 市区     | 高浪渡丙配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26497 | 市区     | 自来水厂十         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26498 | 市区     | 庙下七           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26499 | 市区     | 个私丁           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26500 | 市区     | 良友动力          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26501 | 市区     | 百宏传动          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 26502 | 市区     | 停车场配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26503 | 市区     | 供电所二配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26504 | 市区     | 市镇丁配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26505 | 市区     | 帆布厂           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26506 | 市区     | 郭巷二配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26507 | 市区     | 苏家湾配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26508 | 市区     | 双场塑料配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26509 | 市区     | 外场三配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26510 | 市区     | 市镇七七配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26511 | 市区     | 塘南路配变      | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 26512 | 市区     | 川乔头泵配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26513 | 市区     | 邮电局十一配变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26514 | 市区     | 庙下貳配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26515 | 市区     | 菜场西二配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26516 | 市区     | 香一村配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26517 | 市区     | 宝城 6#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26518 | 市区     | 五号配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26519 | 市区     | 望虞河配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26520 | 市区     | 坊德居民配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26521 | 市区     | 桥头弄配变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26522 | 市区     | 顾巷上一配变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26523 | 市区     | 硕桥巷        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26524 | 市区     | 曙光后埭配变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26525 | 市区     | 川桥头配变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 26526 | 市区     | 老市镇配变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26527 | 市区     | 西仓         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26528 | 市区     | 锡东灯        | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26529 | 市区     | 钱更巷二配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26530 | 市区     | 施方园配变        | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 26531 | 市区     | 何家里配变        | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 26532 | 市区     | 锡太灯配变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26533 | 市区     | 江南路桥         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26534 | 市区     | 健奥生物配变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26535 | 市区     | 南星苑 13#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26536 | 市区     | 南星苑 13#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26537 | 市区     | 南星苑 14#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26538 | 市区     | 南星苑 14#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26539 | 市区     | 南星苑 15#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26540 | 市区     | 南星苑 15#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26541 | 市区     | 春潮一期 1#站三号主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26542 | 市区     | 鸿运苑 3 号站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26543 | 市区     | 鸿运苑 4 号站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26544 | 市区     | 鸿运苑 4 号站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26545 | 市区     | 鸿运苑 5 号站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26546 | 市区     | 鸿运苑 5 号站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26547 | 市区     | 鸿运苑 6 号站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26548 | 市区     | 鸿运苑 6 号站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26549 | 市区     | 新港 2#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26550 | 市区     | 新港 1#站 T3    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26551 | 市区     | 奕淳 1#站 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26552 | 市区     | 马桥二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26553 | 市区     | 20kV 沿中 1#箱变 T1  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 26554 | 市区     | 10kV 奥锦雅苑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26555 | 市区     | 10kV 吴锦嘉苑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26556 | 市区     | 10kV 运河上府 9#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26557 | 市区     | 林牧场              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26558 | 市区     | 河南巷南配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26559 | 市区     | 10kV 新丰苑 7#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26560 | 市区     | 10kV 南长华府 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26561 | 市区     | 10kV 荡东 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26562 | 市区     | 10kV 天樾雅苑 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26563 | 市区     | 10kV 伯渎 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26564 | 市区     | 10kV 春潮一期 3#站 T2 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 26565 | 市区     | 10kV 沿头 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26566 | 市区     | 10kV 丰荟玖园 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26567 | 市区     | 10kV 欣旺广场 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26568 | 市区     | 10kV 泊月湾 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26569 | 市区     | 庙下八配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26570 | 市区     | 市政东街             | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 26571 | 市区     | 10kV 鸿声家园 6#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26572 | 市区     | 10kV 季景铭邸 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26573 | 市区     | 10kV 罗益 2#箱变 T1  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 26574 | 市区     | 10kV 梅坞 16#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26575 | 市区     | 10kV 滨河景园 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26576 | 市区     | 10kV 香山 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26577 | 市区     | 10kV 田岸 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26578 | 市区     | 机电甲配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26579 | 市区     | 10kV 尚苑 5#站 T3    | 10       | 800       | 631          | 631             |
| 26580 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 27#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26581 | 市区     | 白吐桥配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26582 | 市区     | 10kV 世凯 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26583 | 市区     | 10kV 丰荟玖园 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26584 | 市区     | 10kV 海雅锦园 15#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26585 | 市区     | 顺通五配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26586 | 市区     | 10kV 理想名筑 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26587 | 市区     | 10kV 景南 14#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26588 | 市区     | 10kV 红蕾佳苑 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26589 | 市区     | 10kV 和韵上院 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26590 | 市区     | 前步街三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26591 | 市区     | 10kV 裕丰 3#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26592 | 市区     | 10kV 鸿声家园 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26593 | 市区     | 10kV 金悦福庭 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26594 | 市区     | 10kV 天纺 2#箱变 T1   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 26595 | 市区     | 桥头二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26596 | 市区     | 10kV 光生 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26597 | 市区     | 10kV 鸿畅苑 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26598 | 市区     | 振法公寓三变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26599 | 市区     | 税务配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26600 | 市区     | 杨家湾                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26601 | 市区     | 20kV 慧谷 1#箱变 T1    | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 26602 | 市区     | 10kV 红蕾佳苑 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26603 | 市区     | 20kV 裕沁 10#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26604 | 市区     | 10kV 熙乐景园 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26605 | 市区     | 庙下                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26606 | 市区     | 20kV 新安佳苑三区 2#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26607 | 市区     | 10kV 和韵上院 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26608 | 市区     | 10kV 鸿运苑 28#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26609 | 市区     | 10kV 常嘉 12#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26610 | 市区     | 10kV 海雅锦园 7#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26611 | 市区     | 10kV 桐桥 8#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26612 | 市区     | 西码                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26613 | 市区     | 10kV 鸿欣苑 4#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26614 | 市区     | 10kV 春明 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26615 | 市区     | 下浦巷乙配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26616 | 市区     | 博雅德配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26617 | 市区     | 10kV 墙韵佳园三区 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26618 | 市区     | 10kV 梅荆 29#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26619 | 市区     | 10kV 熙悦府 6#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26620 | 市区     | 10kV 和韵上院 6#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26621 | 市区     | 10kV 鸿畅苑 1#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26622 | 市区     | 10kV 泊月湾 2#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26623 | 市区     | 10kV 景粼雅苑 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26624 | 市区     | 10kV 景南 15#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26625 | 市区     | 10kV 春风南岸 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26626 | 市区     | 10kV 墙韵佳园三区 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26627 | 市区     | 10kV 墙韵佳园三区 7#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26628 | 市区     | 新阳配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26629 | 市区     | 印象 1#站 3 号主变       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 26630 | 市区     | 印象 2#站 3 号主变       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 26631 | 市区     | 10kV 吴越花园 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26632 | 市区     | 10kV 熙悦府 7#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26633 | 市区     | 10kV 锡典雅筑 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26634 | 市区     | 周更配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26635 | 市区     | 明欣变 2              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26636 | 市区     | 春潮二期 4 号站 T2       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 26637 | 市区     | 春潮二期 4 号站 T4       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 26638 | 市区     | 10kV 春潮二期 5#站 T2   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 26639 | 市区     | 瑞城 1#站 T1          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26640 | 市区     | 瑞城 1#站 T2          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26641 | 市区     | 瑞城 2#站 T2          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26642 | 市区     | 瑞城 2#站 T1          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26643 | 市区     | 飞达配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26644 | 市区     | 上下场                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26645 | 市区     | 中心巷                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26646 | 市区     | 苏锡巷                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26647 | 市区     | 10kV 春潮二期 5#站 T4   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 26648 | 市区     | 春潮二期 6 号站 T1       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 26649 | 市区     | 春潮二期 6 号站 T2       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 26650 | 市区     | 金马灯二配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26651 | 市区     | 金马灯一变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26652 | 市区     | 新都会 2#站 T4         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26653 | 市区     | 10kV 春潮一期 3#站 T1   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 26654 | 市区     | 春潮一期 4#站 三号主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26655 | 市区     | 春潮一期 4#站 一号主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26656 | 市区     | 新都会 2#站 T2         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26657 | 市区     | 锡梅花园 2#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26658 | 市区     | 锡梅花园 2#站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26659 | 市区     | 港欣站一号主变            | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26660 | 市区     | 港欣站二号主变            | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26661 | 市区     | 甘露上一变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26662 | 市区     | 春潮 5#站 T3          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26663 | 市区     | 杨家湾北配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26664 | 市区     | 隐秀站一号主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26665 | 市区     | 10kV 墙韵佳园三区 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26666 | 市区     | 黄金沙 2              | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26667 | 市区     | 锡春站 T1             | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26668 | 市区     | 新港路灯               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26669 | 市区     | 香山 1# 站 1# 主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26670 | 市区     | 香山 2#站 T1          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26671 | 市区     | 泰伯 2#站 2 号主变       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26672 | 市区     | 10kV 跃进 1#箱变 T1    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26673 | 市区     | 南桥巷配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26674 | 市区     | 万裕苑 7# 站 1# 主变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26675 | 市区     | 万裕苑 7# 站 2# 主变*    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26676 | 市区     | 万裕苑 7# 站 3# 主变*    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26677 | 市区     | 南塘村配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26678 | 市区     | 鸿运苑 7 号站 T1        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26679 | 市区     | 鸿运苑 8 号站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26680 | 市区     | 鸿运苑 8 号站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26681 | 市区     | 新风路配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26682 | 市区     | 鸿山园区一变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26683 | 市区     | 宋更上                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26684 | 市区     | 通贤灯                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26685 | 市区     | 太湖花园二期 2 号站 T1     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 26686 | 市区     | 太湖花园二期 7 号站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26687 | 市区     | 太湖花园二期 7 号站 T3     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26688 | 市区     | 10kV 太湖花园二期 3#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26689 | 市区     | 10kV 太湖花园二期 3#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26690 | 市区     | 奕淳 3# 站 T1         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26691 | 市区     | 奕淳 4# 站 T1         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26692 | 市区     | 奕淳 5# 站 T1         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26693 | 市区     | 香山 1# 站二号主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26694 | 市区     | 香山 2#站 T2          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26695 | 市区     | 10kV 太湖花园二期 5#站 T3 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 26696 | 市区     | 前进 8# 站一号主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26697 | 市区     | 前进 8# 站二号主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26698 | 市区     | 春潮二期 1#站 T4        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26699 | 市区     | 春潮二期 1#站 T2        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 26700 | 市区     | 春潮二期 7# 站 T3       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 26701 | 市区     | 春潮二期 7# 站 T2       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 26702 | 市区     | 春潮二期 2#站 T2        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 26703 | 市区     | 新都会站 T4            | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 26704 | 市区     | 春城 1# 站 T1         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26705 | 市区     | 春城 1# 站 T2         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26706 | 市区     | 春城 2# 站 T1         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26707 | 市区     | 春城 2# 站 T2         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26708 | 市区     | 春城 3# 站 T1         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26709 | 市区     | 春城 3# 站 T2         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26710 | 市区     | 南星苑 16# 站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26711 | 市区     | 南星苑 16# 站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26712 | 市区     | 春潮二期 3#站 T2        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26713 | 市区     | 春潮二期 3#站 T4       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 26714 | 市区     | 奕淳 1#站 一号主变       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26715 | 市区     | 奕淳 2#站 三号主变       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26716 | 市区     | 春潮 11#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26717 | 市区     | 村巷里二变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26718 | 市区     | 10kV 春风南岸 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26719 | 市区     | 10kV 南长华府 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26720 | 市区     | 20kV 汇融 1#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26721 | 市区     | 10kV 鸿欣苑 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26722 | 市区     | 10kV 玺悦珑庭 1#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26723 | 市区     | 10kV 海雅锦园 16#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26724 | 市区     | 马桥五配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26725 | 市区     | 20kV 雍华尚苑 3#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26726 | 市区     | 10kV 国信 13#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26727 | 市区     | 浜斗上三变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26728 | 市区     | 10kV 丰荟玖园 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26729 | 市区     | 10kV 河韵 6#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26730 | 市区     | 10kV 鸿欣苑 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26731 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 8#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26732 | 市区     | 10kV 运河上府 10#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26733 | 市区     | 10kV 吴锦嘉苑 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26734 | 市区     | 步行街中二变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26735 | 市区     | 春阳东配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26736 | 市区     | 硕放立交配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26737 | 市区     | 10kV 龙业世家 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26738 | 市区     | 10kV 墙韵佳园三区 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26739 | 市区     | 马巷南二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26740 | 市区     | 20kV 雍华尚苑 2#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26741 | 市区     | 10kV 季景铭邸 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26742 | 市区     | 10kV 龙业世家 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26743 | 市区     | 曙光二配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26744 | 市区     | 路灯新中配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26745 | 市区     | 工业园三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26746 | 市区     | 10kV 滨河景园 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26747 | 市区     | 市镇民巷配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26748 | 市区     | 10kV 江南府 8#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26749 | 市区     | 亨沃机配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26750 | 市区     | 10kV 天樾雅苑 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26751 | 市区     | 10kV 熙悦府 3#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26752 | 市区     | 承兴服饰               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26753 | 市区     | 10kV 刘桥 2#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26754 | 市区     | 10kV 鸿声家园 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26755 | 市区     | 金家浜边二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26756 | 市区     | 10kV 和鸿嘉苑 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26757 | 市区     | 外下甸村配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26758 | 市区     | 20kV 青春 3#站 T1     | 20       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26759 | 市区     | 20kV 青春 3#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26760 | 市区     | 20kV 青春 3#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26761 | 市区     | 20kV 青春 3#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26762 | 市区     | 市镇甲二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26763 | 市区     | 10kV 新溪雅园 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26764 | 市区     | 10kV 春潮 4#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26765 | 市区     | 新丰苑 4#站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26766 | 市区     | 10kV 荡东 7#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26767 | 市区     | 10kV 丰荟玖园 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26768 | 市区     | 10kV 米兰 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26769 | 市区     | 10kV 米兰 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26770 | 市区     | 10kV 米兰 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26771 | 市区     | 10kV 米兰 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26772 | 市区     | 10kV 米兰 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26773 | 市区     | 10kV 米兰 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26774 | 市区     | 10kV 米兰 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26775 | 市区     | 10kV 米兰 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26776 | 市区     | 徐家桥变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26777 | 市区     | 10kV 锡贤璟园 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26778 | 市区     | 协丰一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26779 | 市区     | 农民公园二            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26780 | 市区     | 徐家桥              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26781 | 市区     | 10kV 长泰 18#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26782 | 市区     | 湾里二配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26783 | 市区     | 梅西贰                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26784 | 市区     | 10kV 运河上府 9#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26785 | 市区     | 10kV 曙光 4#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26786 | 市区     | 10kV 伯渎 5#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26787 | 市区     | 10kV 天樾雅苑 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26788 | 市区     | 下沿湾二变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26789 | 市区     | 20kV 观湖湾 5#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26790 | 市区     | 电线厂二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26791 | 市区     | 牌楼下配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26792 | 市区     | 10kV 奥锦雅苑 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26793 | 市区     | 10kV 春风南岸 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26794 | 市区     | 陆埂上二变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26795 | 市区     | 大新村配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26796 | 市区     | 10kV 安科 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26797 | 市区     | 10kV 墙韵佳园三区 8#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26798 | 市区     | 10kV 海雅锦园 14#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26799 | 市区     | 10kV 康筑泓园 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26800 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26801 | 市区     | 10kV 桐桥 4#箱变 T1    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26802 | 市区     | 10kV 伯渎雅园 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26803 | 市区     | 10kV 鸿畅苑 1#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26804 | 市区     | 10kV 上荣裕园 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26805 | 市区     | 10kV 新佳园二期 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26806 | 市区     | 10kV 裕后 1#箱变 T1    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26807 | 市区     | 东头湾                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26808 | 市区     | 10kV 滨河景园 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26809 | 市区     | 10kV 玺悦珑庭 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26810 | 市区     | 10kV 金色 13#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26811 | 市区     | 10kV 金色 13#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26812 | 市区     | 10kV 梅都府 2#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26813 | 市区     | 10kV 嘉悦园 4#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26814 | 市区     | 10kV 嘉悦园 4#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26815 | 市区     | 10kV 嘉悦园 4#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26816 | 市区     | 10kV 嘉悦园 4#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26817 | 市区     | 10kV 鸿运苑 27#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26818 | 市区     | 20kV 新安佳苑二期 6#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26819 | 市区     | 10kV 凤鸣 5#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26820 | 市区     | 20kV 新光 10#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26821 | 市区     | 10kV 紫兰园 3#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26822 | 市区     | 10kV 江南府 10#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26823 | 市区     | 10kV 龙业世家 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26824 | 市区     | 顺通四配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26825 | 市区     | 10KV 君域 6#站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26826 | 市区     | 10KV 君域 6#站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26827 | 市区     | 10KV 君域 5#站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26828 | 市区     | 10KV 君域 5#站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26829 | 市区     | 10kV 新安 2#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26830 | 市区     | 10kV 墙韵佳园三区 8#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26831 | 市区     | 20kV 新安佳苑三区 1#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26832 | 市区     | 10kV 华府 4#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26833 | 市区     | 10kV 华府 4#站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26834 | 市区     | 10kV 华府 4#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26835 | 市区     | 10kV 华府 4#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26836 | 市区     | 10kV 玫瑰 9#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26837 | 市区     | 10kV 玫瑰 9#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26838 | 市区     | 10kV 玫瑰 9#站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26839 | 市区     | 10kV 玫瑰 9#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26840 | 市区     | 10kV 梅荆 27#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26841 | 市区     | 苏州农大配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26842 | 市区     | 尤西二变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26843 | 市区     | 10kV 九里雅园 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26844 | 市区     | 10kV 华府 3#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26845 | 市区     | 10kV 华府 3#站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26846 | 市区     | 10kV 华府 3#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26847 | 市区     | 10kV 华府 3#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26848 | 市区     | 10kV 鸿运苑 14#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26849 | 市区     | 10kV 鸿运苑 15#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26850 | 市区     | 10kV 鸿运苑 15#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26851 | 市区     | 10kV 鸿运苑 16#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26852 | 市区     | 10kV 鸿运苑 16#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26853 | 市区     | 10kV 鸿运苑 16#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26854 | 市区     | 10kV 鸿运苑 17#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26855 | 市区     | 10kV 海雅锦园 15#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26856 | 市区     | 20kV 观湖湾 7#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26857 | 市区     | 华力神配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26858 | 市区     | 月城三配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26859 | 市区     | 10kV 春丰佳苑 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26860 | 市区     | 10kV 鸿运苑 17#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26861 | 市区     | 20kV 费湾 1#箱变 T1   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 26862 | 市区     | 浜山东站配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26863 | 市区     | 10kV 新溪雅园 1#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26864 | 市区     | 20kV 岁梅 1#箱变 T1   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 26865 | 市区     | 20kV 丽景苑 20#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26866 | 市区     | 10kV 吴越花园 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26867 | 市区     | 10kV 常嘉 9#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26868 | 市区     | 10kV 常嘉 9#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26869 | 市区     | 10kV 常嘉 9#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26870 | 市区     | 10kV 常嘉 9#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26871 | 市区     | 20kV 丽景苑 20#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26872 | 市区     | 20kV 丽景苑 20#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26873 | 市区     | 20kV 丽景苑 20#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26874 | 市区     | 10kV 天樾雅苑 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26875 | 市区     | 鸿南路二               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26876 | 市区     | 恒丰锁                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26877 | 市区     | 10kV 九里雅园 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26878 | 市区     | 10kV 锦硕苑 6#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26879 | 市区     | 10kV 景南 11#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26880 | 市区     | 10kV 康筑泓园 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26881 | 市区     | 利百嘉配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26882 | 市区     | 10kV 伯渎雅园 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26883 | 市区     | 20kV 新安佳苑二期 7#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26884 | 市区     | 10kV 锦硕苑 5#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26885 | 市区     | 10kV 庄西 4#箱变 T1    | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 26886 | 市区     | 10kV 康筑泓园 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26887 | 市区     | 20kV 观湖湾 9#站 T4    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26888 | 市区     | 10kV 和鸿嘉苑 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26889 | 市区     | 10kV 锡典雅筑 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26890 | 市区     | 10kV 锡贤璟园 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26891 | 市区     | 群居民配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26892 | 市区     | 10kV 澜亭水苑 1#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26893 | 市区     | 大木桥配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26894 | 市区     | 10kV 九里雅园 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26895 | 市区     | 20kV 丽景苑 19#站 T1   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 26896 | 市区     | 20kV 丽景苑 19#站 T2   | 20       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26897 | 市区     | 10kV 伯渎雅园 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26898 | 市区     | 10kV 海雅锦园 11#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26899 | 市区     | 10kV 友雪 3#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26900 | 市区     | 20kV 丽景苑 21#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26901 | 市区     | 20kV 丽景苑 21#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26902 | 市区     | 20kV 丽景苑 21#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26903 | 市区     | 10kV 伯渎雅园 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26904 | 市区     | 姜越五金配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26905 | 市区     | 10kV 能汇 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26906 | 市区     | 昊瑞塑胶配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26907 | 市区     | 10kV 季景铭邸 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26908 | 市区     | 东塘街                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26909 | 市区     | 10kV 墙韵佳园三区 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26910 | 市区     | 10kV 常嘉 10#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26911 | 市区     | 10kV 常嘉 10#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26912 | 市区     | 10kV 常嘉 10#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26913 | 市区     | 10kV 常嘉 10#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26914 | 市区     | 20kV 新安佳苑 4#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26915 | 市区     | 10kV 春明 3#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26916 | 市区     | 20kV 新安佳苑三区 1#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26917 | 市区     | 10kV 春风南岸 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26918 | 市区     | 10kV 海雅锦园 8#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26919 | 市区     | 10kV 墙韵佳园三区 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26920 | 市区     | 10kV 季景铭邸 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26921 | 市区     | 10kV 季景铭邸 7#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26922 | 市区     | 10kV 远正 5#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26923 | 市区     | 10kV 南长华府 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26924 | 市区     | 10kV 季景铭邸 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26925 | 市区     | 10kV 墙韵佳园三区 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26926 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 9#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26927 | 市区     | 20kV 玖珑悦居 4#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26928 | 市区     | 10kV 裕丰 4#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26929 | 市区     | 10kV 新光嘉园 15#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26930 | 市区     | 10kV 康筑泓园 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26931 | 市区     | 10kV 奥锦雅苑 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26932 | 市区     | 10kV 九里雅园 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26933 | 市区     | 10kV 鸿愉家园 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26934 | 市区     | 10kV 朱更 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26935 | 市区     | 谈更上三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26936 | 市区     | 外浜泵                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26937 | 市区     | 庄里七                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26938 | 市区     | 外浜二泵变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26939 | 市区     | 梅北三配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26940 | 市区     | 友创机                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26941 | 市区     | 方更貳配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26942 | 市区     | 开利配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26943 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26944 | 市区     | 金马五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26945 | 市区     | 鸿铝配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26946 | 市区     | 西小园二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26947 | 市区     | 佳机械配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26948 | 市区     | 旺盛粘土配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26949 | 市区     | 扬巷十四配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26950 | 市区     | 海光               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26951 | 市区     | 南平配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26952 | 市区     | 勤丰电站配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26953 | 市区     | 陈德屋              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26954 | 市区     | 帅龙服饰配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26955 | 市区     | 里河村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26956 | 市区     | 10kV 丰荟玖园 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26957 | 市区     | 10kV 群星 2#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26958 | 市区     | 10kV 理想名筑 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26959 | 市区     | 新设路灯             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26960 | 市区     | 金西               | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 26961 | 市区     | 电力站十             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26962 | 市区     | 张塘桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26963 | 市区     | 陈家里配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26964 | 市区     | 张塘桥村店里桥          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26965 | 市区     | 张塘桥村圩田湾          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26966 | 市区     | 浜斗上              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26967 | 市区     | 建新助剂厂配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26968 | 市区     | 市镇医院三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26969 | 市区     | 黄金甲配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26970 | 市区     | 鸿泰苑二期站 T2        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26971 | 市区     | 鸿泰苑 1#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26972 | 市区     | 鸿泰苑 4#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26973 | 市区     | 鸿泰苑 2#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26974 | 市区     | 鸿泰苑 3#箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26975 | 市区     | 鸿泰苑 5#箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26976 | 市区     | 协丰东配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26977 | 市区     | 新丰苑 6#站四号主变      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 26978 | 市区     | 市镇               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26979 | 市区     | 10kV 滨河景园 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26980 | 市区     | 桥头一配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26981 | 市区     | 桥头五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26982 | 市区     | 协新村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26983 | 市区     | 钱夹里              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26984 | 市区     | 机床电器配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26985 | 市区     | 杨家桥一变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26986 | 市区     | 硕放桥配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26987 | 市区     | 10kV 墙冶 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 26988 | 市区     | 10kV 凤鸣 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 26989 | 市区     | 10kV 鸿欣苑 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26990 | 市区     | 远盛体育配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26991 | 市区     | 10kV 常嘉 13#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26992 | 市区     | 南丰路灯配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26993 | 市区     | 曙光队配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26994 | 市区     | 盈鑫机械             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 26995 | 市区     | 王道人巷             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26996 | 市区     | 华尔               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 26997 | 市区     | 20kV 汇融 1#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 26998 | 市区     | 10kV 康筑泓园 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 26999 | 市区     | 新南徐配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27000 | 市区     | 南洋化工             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27001 | 市区     | 西街六配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27002 | 市区     | 福仕德              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27003 | 市区     | 下沿湾              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27004 | 市区     | 杨家一路             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 27005 | 市区     | 隆昌电子             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27006 | 市区     | 河北三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27007 | 市区     | 大朱家配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27008 | 市区     | 王家桥乙配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27009 | 市区     | 10kV 江南府 10#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27010 | 市区     | 10kV 红蕾佳苑 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27011 | 市区     | 10kV 季景铭邸 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27012 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27013 | 市区     | 用电配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27014 | 市区     | 史东配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27015 | 市区     | 火车配变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27016 | 市区     | 中巷七配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27017 | 市区     | 10kV 江南府 11#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27018 | 市区     | 10kV 金悦融庭 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27019 | 市区     | 10kV 泊月湾 4#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27020 | 市区     | 商城 2# 站 3#         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27021 | 市区     | 日弛                 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27022 | 市区     | 南下园配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27023 | 市区     | 陈五房配变              | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 27024 | 市区     | 10kV 秦泰 2#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27025 | 市区     | 10kV 远正 7#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27026 | 市区     | 10kV 红蕾佳苑二期 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27027 | 市区     | 公用变九               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27028 | 市区     | 旺庄东灯配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27029 | 市区     | 鸿南路配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27030 | 市区     | 七西                 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27031 | 市区     | 联丰配变               | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 27032 | 市区     | 黄家湾                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27033 | 市区     | 河沿头村六房上            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27034 | 市区     | 冰箱厂                | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27035 | 市区     | 大达渡贰配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27036 | 市区     | 田堵里配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27037 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27038 | 市区     | 10kV 金桥 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27039 | 市区     | 10kV 上荣裕园 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27040 | 市区     | 新芳园              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27041 | 市区     | 朝阳新村二            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27042 | 市区     | 贤洲灯配变            | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 27043 | 市区     | 阿沙泾二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27044 | 市区     | 吉祥 2#站 T1        | 10       | 1250      | 981          | 981             |
| 27045 | 市区     | 经济厂              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27046 | 市区     | 坊前塑料厂配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27047 | 市区     | 金空一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27048 | 市区     | 春暖实业配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27049 | 市区     | 协新小桥头配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27050 | 市区     | 佰渎船闸配变           | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 27051 | 市区     | 新丰苑 1#站 T1       | 10       | 1600      | 1280         | 1280            |
| 27052 | 市区     | 10kV 新丰苑 2#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27053 | 市区     | 新丰苑 4#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27054 | 市区     | 马桥配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27055 | 市区     | 机电站              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27056 | 市区     | 湾里九配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27057 | 市区     | 南省滩配变            | 10       | 200       | 129          | 129             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27058 | 市区     | 华庄桥配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27059 | 市区     | 精纺厂配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27060 | 市区     | 东轩坟             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27061 | 市区     | 墙西村             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27062 | 市区     | 香花桥             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27063 | 市区     | 服装厂配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27064 | 市区     | 华三房             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27065 | 市区     | 10kV 锦叙苑站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27066 | 市区     | 布桥变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27067 | 市区     | 齐香配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27068 | 市区     | 10kV 世凯 2#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27069 | 市区     | 10kV 世凯 4#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27070 | 市区     | 10kV 世凯 6#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27071 | 市区     | 10kV 世凯 3#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27072 | 市区     | 马桥吴家配变          | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 27073 | 市区     | 王更上一配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27074 | 市区     | 香山一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27075 | 市区     | 香西              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27076 | 市区     | 东城变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27077 | 市区     | 东家湾二变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27078 | 市区     | 东家湾             | 10       | 400       | 228          | 228             |
| 27079 | 市区     | 庙下三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27080 | 市区     | 钱三房             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27081 | 市区     | 庙下                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27082 | 市区     | 西唐街               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27083 | 市区     | 许家里配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27084 | 市区     | 鸿东                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27085 | 市区     | 泰伯 4#站 1 号主变 1000 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27086 | 市区     | 泰伯 2#站 1 号主变 1000 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27087 | 市区     | 泰伯 1#站 1#主变 1000  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27088 | 市区     | 泰伯 3#站 1 号主变 1000 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27089 | 市区     | 陆家湾配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27090 | 市区     | 汤介桥二              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27091 | 市区     | 10kV 经一 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27092 | 市区     | 10kV 梅荆 15#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27093 | 市区     | 10kV 梅荆 15#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27094 | 市区     | 钢盛厂               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27095 | 市区     | 东塘北               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27096 | 市区     | 香山村滨南配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27097 | 市区     | 新光大厦站 1# 主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27098 | 市区     | 何介里砖瓦厂            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 27099 | 市区     | 徐更上二变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27100 | 市区     | 春潮一期 1#站一号主变      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27101 | 市区     | 建农配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27102 | 市区     | 春阳村委二             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27103 | 市区     | 协新村许布桥            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27104 | 市区     | 旺二房桥               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27105 | 市区     | 春路灯变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27106 | 市区     | 陈家浜配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27107 | 市区     | 陈东三变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27108 | 市区     | 永丰五金厂              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27109 | 市区     | 天惠物资               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27110 | 市区     | 周介角                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27111 | 市区     | 龙择餐饮配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27112 | 市区     | 供电所五变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27113 | 市区     | 新宅里                | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 27114 | 市区     | 洪中                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27115 | 市区     | 电线厂                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27116 | 市区     | 邵家坝                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27117 | 市区     | 长江国际 1#站 1#主变 1000 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27118 | 市区     | 长江国际 2#站 1#主变 1000 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27119 | 市区     | 长江国际 3#站 4#主变 1000 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27120 | 市区     | 长江国际 3#站 2#主变 1000 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27121 | 市区     | 长江国际 3#站 1#主变 1000 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27122 | 市区     | 沈巷上配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27123 | 市区     | 贤梅灯配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27124 | 市区     | 10kV 春丰佳苑 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27125 | 市区     | 姚更                 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27126 | 市区     | 胜宝配变               | 10       | 200       | 160          | 160             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27127 | 市区     | 机光电配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27128 | 市区     | 锡井汽配配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27129 | 市区     | 前进 4#站 1#主变 1000 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27130 | 市区     | 前进 3#站 1#主变 1000 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27131 | 市区     | 前进 2#站 1#主变 1000 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27132 | 市区     | 前进 1#站 T1        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27133 | 市区     | 前进 5#站 3#主变 1000 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27134 | 市区     | 叶夹里配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27135 | 市区     | 电工厂              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27136 | 市区     | 田舍里              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27137 | 市区     | 严家庄配变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 27138 | 市区     | 张更薛              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27139 | 市区     | 陈更配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27140 | 市区     | 朝阳南配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27141 | 市区     | 三喜配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27142 | 市区     | 华科配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27143 | 市区     | 梅叁配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27144 | 市区     | 群星贰村三配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27145 | 市区     | 群星叁村配变           | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 27146 | 市区     | 群星贰村贰配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27147 | 市区     | 鲍庙桥配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27148 | 市区     | 大巷一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27149 | 市区     | 雷顿               | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27150 | 市区     | 锡西灯                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27151 | 市区     | 庄里八                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27152 | 市区     | 银河站 2 号主变          | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 27153 | 市区     | 华中                 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27154 | 市区     | 锡梅花园 1#站 T2        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27155 | 市区     | 锡梅花园 1#站 T1        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27156 | 市区     | 塘金湾配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27157 | 市区     | 秦后配变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27158 | 市区     | 前步街配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27159 | 市区     | 秦前一配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27160 | 市区     | 双曹                 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27161 | 市区     | 新安花园#3 站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27162 | 市区     | 新安花园#4 站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27163 | 市区     | 叙丰家园 2# 站 T1       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 27164 | 市区     | 前进 5#站 1 # 主变 1000 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27165 | 市区     | 叙丰家园 1# 站 T1       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 27166 | 市区     | 丁更上                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27167 | 市区     | 方介门前               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27168 | 市区     | 蒋巷十二配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27169 | 市区     | 高浪 6 # 站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27170 | 市区     | 高浪 6 # 站 T1        | 10       | 800       | 560          | 560             |
| 27171 | 市区     | 高浪 9#站 T1          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27172 | 市区     | 高浪 9#站 T2          | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27173 | 市区     | 高浪 7#站 1#          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27174 | 市区     | 高浪嘉园 7#站 2#        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27175 | 市区     | 网船巷                | 10       | 400       | 198          | 198             |
| 27176 | 市区     | 西月                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27177 | 市区     | 长江站 T2             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27178 | 市区     | 春潮 5#站 T2          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27179 | 市区     | 下塘巷                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27180 | 市区     | 新南二配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27181 | 市区     | 春雷嘉苑站 2# 主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27182 | 市区     | 春雷嘉苑站 1# 主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27183 | 市区     | 花园甲配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27184 | 市区     | 大物配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27185 | 市区     | 西头二房配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27186 | 市区     | 勇力制品配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27187 | 市区     | 10kV 泊月湾 3#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27188 | 市区     | 10kV 南站花园一期 1#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27189 | 市区     | 10kV 新洲雅苑 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27190 | 市区     | 10kV 新洲雅苑 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27191 | 市区     | 10kV 上荣裕园 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27192 | 市区     | 柴峰钢材配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27193 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 26#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27194 | 市区     | 10kV 融辉 5#站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27195 | 市区     | 10kV 融辉 5#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27196 | 市区     | 10kV 融辉 6#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27197 | 市区     | 10kV 融辉 6#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27198 | 市区     | 10kV 融辉 6#站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27199 | 市区     | 10kV 融辉 6#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27200 | 市区     | 10kV 融辉 7#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27201 | 市区     | 10kV 融辉 7#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27202 | 市区     | 10kV 融辉 7#站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27203 | 市区     | 10kV 融辉 7#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27204 | 市区     | 10kV 春丰佳苑 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27205 | 市区     | 10kV 融辉 8#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27206 | 市区     | 10kV 融辉 8#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27207 | 市区     | 10kV 和鸿嘉苑 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27208 | 市区     | 10kV 裕安 1#箱变 T1    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27209 | 市区     | 鑫艳配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27210 | 市区     | 10kV 鸿愉家园 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27211 | 市区     | 10kV 康筑泓园 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27212 | 市区     | 10kV 梅荆 24#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27213 | 市区     | 10kV 江南府 7#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27214 | 市区     | 居民用                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27215 | 市区     | 10kV 融辉 8#站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27216 | 市区     | 10kV 融辉 8#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27217 | 市区     | 20kV 新安佳苑二期 4#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27218 | 市区     | 10kV 江南府 9#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27219 | 市区     | 10kV 景南 13#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27220 | 市区     | 10kV 红蕾佳苑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27221 | 市区     | 10kV 罗益 1#箱变 T1  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 27222 | 市区     | 10kV 前绿 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27223 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27224 | 市区     | 10kV 九里雅园 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27225 | 市区     | 10kV 远正 12#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27226 | 市区     | 20kV 璞悦雅苑 3#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27227 | 市区     | 10kV 清锦 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27228 | 市区     | 10kV 清锦 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27229 | 市区     | 10kV 清锦 5#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27230 | 市区     | 10kV 清锦 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27231 | 市区     | 10kV 美卓华庭 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27232 | 市区     | 10kV 丰荟玖园 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27233 | 市区     | 10kV 河韵 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27234 | 市区     | 10kV 瑞佳 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27235 | 市区     | 姚青圩变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27236 | 市区     | 10kV 景粼雅苑 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27237 | 市区     | 10kV 景南 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27238 | 市区     | 10kV 鸿畅苑 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27239 | 市区     | 10kV 美卓华庭 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27240 | 市区     | 20kV 玖珑悦居 4#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27241 | 市区     | 10kV 理想名筑 5#站 T4 | 10       | 800       | 619          | 619             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27242 | 市区     | 10kV 深港 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27243 | 市区     | 10kV 伯渎雅园 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27244 | 市区     | 10kV 澜亭水苑 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27245 | 市区     | 二端桥二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27246 | 市区     | 茅桥配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27247 | 市区     | 弗兰德配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27248 | 市区     | 10kV 桐桥 5#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27249 | 市区     | 10kV 丰荟玖园 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27250 | 市区     | 协新村委配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27251 | 市区     | 前黄甲              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27252 | 市区     | 10kV 西荷 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27253 | 市区     | 20kV 玖珑悦居 5#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27254 | 市区     | 新中纺              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27255 | 市区     | 10kV 红蕾佳苑 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27256 | 市区     | 10kV 梅荆 24#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27257 | 市区     | 10kV 红蕾佳苑 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27258 | 市区     | 10kV 化工 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27259 | 市区     | 陆家上二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27260 | 市区     | 尚德配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27261 | 市区     | 10kV 梅坞 17#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27262 | 市区     | 10kV 清锦 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27263 | 市区     | 10kV 清锦 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27264 | 市区     | 10kV 清锦 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27265 | 市区     | 10kV 清锦 2#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27266 | 市区     | 10kV 清锦 3#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27267 | 市区     | 10kV 清锦 3#站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27268 | 市区     | 10kV 清锦 3#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27269 | 市区     | 10kV 清锦 3#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27270 | 市区     | 亿丰变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27271 | 市区     | 10kV 墙韵佳园三区 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27272 | 市区     | 外场二配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27273 | 市区     | 10kV 经一 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27274 | 市区     | 永胜伍二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27275 | 市区     | 10kV 季景铭邸 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27276 | 市区     | 兴宅一配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27277 | 市区     | 10kV 鸿声家园 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27278 | 市区     | 东泉 1#箱变 T1         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27279 | 市区     | 10kV 奥锦雅苑 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27280 | 市区     | 10kV 梅荆 26#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27281 | 市区     | 20kV 观湖湾 10#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27282 | 市区     | 10kV 紫兰园 5#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27283 | 市区     | 10kV 远正 9#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27284 | 市区     | 10kV 康筑泓园 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27285 | 市区     | 10kV 锡典雅筑 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27286 | 市区     | 10kV 红蕾佳苑二期 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27287 | 市区     | 10kV 清锦 4#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27288 | 市区     | 10kV 清锦 4#站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27289 | 市区     | 10kV 清锦 4#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27290 | 市区     | 10kV 清锦 4#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27291 | 市区     | 10kV 春丰佳苑 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27292 | 市区     | 10kV 鸿愉家园 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27293 | 市区     | 10kV 奥锦雅苑 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27294 | 市区     | 10kV 鸿声家园 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27295 | 市区     | 明协                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27296 | 市区     | 10kV 鸿声家园 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27297 | 市区     | 20kV 岸芷澜庭 1#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27298 | 市区     | 10kV 新巷 1#站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27299 | 市区     | 10kV 鸿瑞苑 5#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27300 | 市区     | 10kV 尚苑 5#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27301 | 市区     | 宝顺手套配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27302 | 市区     | 蚂蟥泵                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27303 | 市区     | 10kV 梅荆 29#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27304 | 市区     | 10kV 泊月湾 5#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27305 | 市区     | 10kV 鸿声家园 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27306 | 市区     | 10kV 海雅锦园 17#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27307 | 市区     | 10kV 长泰 17#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27308 | 市区     | 10kV 南站花园一期 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27309 | 市区     | 20kV 观湖湾 6#站 T4    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27310 | 市区     | 10kV 瑞佳 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27311 | 市区     | 许巷口配变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27312 | 市区     | 机场路灯配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27313 | 市区     | 10kV 景南 22#箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27314 | 市区     | 大尤巷二配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27315 | 市区     | 10kV 公利 2#箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27316 | 市区     | 10kV 鸿声家园 6#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27317 | 市区     | 10kV 荡东 4#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27318 | 市区     | 10kV 红旗花园 B 区 2#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27319 | 市区     | 沿湾二配变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27320 | 市区     | 20kV 金色 2#站 T1       | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 27321 | 市区     | 南周配变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27322 | 市区     | 10kV 丰荟玖园 2#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27323 | 市区     | 10kV 季景铭邸 5#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27324 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 26#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27325 | 市区     | 10kV 海雅锦园 14#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27326 | 市区     | 顺庆二配变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27327 | 市区     | 10kV 海雅锦园 7#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27328 | 市区     | 10kV 九里雅园 8#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27329 | 市区     | 10kV 管委 7#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27330 | 市区     | 10kV 丰荟玖园 5#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27331 | 市区     | 10kV 景南 6#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27332 | 市区     | 10kV 欣风家园 1#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27333 | 市区     | 10kV 墙韵佳园三区 8#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27334 | 市区     | 10kV 理想名筑 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27335 | 市区     | 10kV 融辉 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27336 | 市区     | 10kV 融辉 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27337 | 市区     | 路灯管理配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27338 | 市区     | 星尚 1#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27339 | 市区     | 10kV 梅荆 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27340 | 市区     | 10kV 梅荆 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27341 | 市区     | 星尚 1#站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27342 | 市区     | 东桥角二             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27343 | 市区     | 火车浜              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27344 | 市区     | 金家湾二             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27345 | 市区     | 里浜二              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27346 | 市区     | 20kV 滢澜 1#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27347 | 市区     | 20kV 滢澜 1#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27348 | 市区     | 20kV 滢澜 2#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27349 | 市区     | 20kV 滢澜 2#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27350 | 市区     | 20kV 滢澜 3#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27351 | 市区     | 20kV 滢澜 3#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27352 | 市区     | 20kV 影苑 1#站 T2   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 27353 | 市区     | 20kV 影苑 1#站 T1   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 27354 | 市区     | 20kV 影苑 2#站 T2   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 27355 | 市区     | 20kV 影苑 2#站 T1   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 27356 | 市区     | 10kV 梅里 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27357 | 市区     | 10kV 梅里 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27358 | 市区     | 重庆路              | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 27359 | 市区     | 中弄二              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27360 | 市区     | 10kV 荣盛 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27361 | 市区     | 10kV 荣盛 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27362 | 市区     | 下湾二              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27363 | 市区     | 10kV 鸿运苑 11#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27364 | 市区     | 10kV 鸿运苑 11#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27365 | 市区     | 10kV 鸿运苑 12#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27366 | 市区     | 10kV 鸿运苑 12#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27367 | 市区     | 10kV 鸿运苑 13#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27368 | 市区     | 10kV 鸿运苑 13#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27369 | 市区     | 10kV 鸿运苑 14#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27370 | 市区     | 喷涂二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27371 | 市区     | 10kV 梅荆 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27372 | 市区     | 陈家村二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27373 | 市区     | 10kV 梅荆 7#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27374 | 市区     | 10kV 梅荆 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27375 | 市区     | 10kV 梅荆 9#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27376 | 市区     | 10kV 梅荆 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27377 | 市区     | 10kV 梅荆 9#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27378 | 市区     | 阿沙泾三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27379 | 市区     | 伯壹配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27380 | 市区     | 陈湾里乙配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27381 | 市区     | 浜底头变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27382 | 市区     | 北舍二               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27383 | 市区     | 钦家湾二配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27384 | 市区     | 10KV 鸿泰苑 13#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27385 | 市区     | 10KV 鸿泰苑 13#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27386 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 14#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27387 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 14#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27388 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 14#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27389 | 市区     | 20KV 金色 6#站 T2    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 27390 | 市区     | 20KV 金色 6#站 T1    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 27391 | 市区     | 10kV 和韵上院 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27392 | 市区     | 春建村委二变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27393 | 市区     | 10kV 吴越花园 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27394 | 市区     | 10kV 吴锦嘉苑 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27395 | 市区     | 10kV 泊月湾 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27396 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 11#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27397 | 市区     | 20kV 雍华尚苑 5#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27398 | 市区     | 20kV 岸芷澜庭 4#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27399 | 市区     | 20kV 岸芷澜庭 3#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27400 | 市区     | 10kV 季景铭邸 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27401 | 市区     | 10kV 天樾雅苑 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27402 | 市区     | 10kV 新芳 7#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27403 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27404 | 市区     | 10kV 龙业世家 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27405 | 市区     | 10kV 和韵上院 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27406 | 市区     | 10kV 九里雅园 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27407 | 市区     | 10kV 西格玛 1#箱变 T1 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27408 | 市区     | 20kV 璞悦雅苑 2#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27409 | 市区     | 10kV 金悦福庭 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27410 | 市区     | 10kV 梅荆 25#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27411 | 市区     | 电门               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27412 | 市区     | 大新               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27413 | 市区     | 20kV 玖珑悦居 2#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27414 | 市区     | 新金配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27415 | 市区     | 石家湾              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27416 | 市区     | 10kV 和韵上院 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27417 | 市区     | 10kV 康筑泓园 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27418 | 市区     | 10kV 群星 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27419 | 市区     | 10kV 锡贤璟园 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27420 | 市区     | 10kV 红蕾佳苑 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27421 | 市区     | 新力大队二变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27422 | 市区     | 向前一              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27423 | 市区     | 顺庆配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27424 | 市区     | 10kV 美卓华庭 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27425 | 市区     | 10kV 常嘉 8#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27426 | 市区     | 10kV 常嘉 8#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27427 | 市区     | 10kV 常嘉 7#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27428 | 市区     | 10kV 常嘉 7#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27429 | 市区     | 20kV 岸芷澜庭 3#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27430 | 市区     | 10kV 锡贤璟园 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27431 | 市区     | 沪光袜业             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27432 | 市区     | 10kV 熙乐景园 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27433 | 市区     | 10KV 绿景 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27434 | 市区     | 10kV 伯渎雅园 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27435 | 市区     | 溶剂厂              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27436 | 市区     | 20kV 丽景苑 14#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 27437 | 市区     | 20kV 和风 5#站 T1   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 27438 | 市区     | 20kV 和风 5#站 T2   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 27439 | 市区     | 20kV 和风 6#站 T1   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 27440 | 市区     | 20kV 和风 6#站 T3   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 27441 | 市区     | 20kV 和风 6#站 T4   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 27442 | 市区     | 20kV 和风 6#站 T2   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 27443 | 市区     | 20kV 新安 42#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27444 | 市区     | 20kV 新安 42#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27445 | 市区     | 20kV 新安 42#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27446 | 市区     | 20kV 新安 42#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27447 | 市区     | 顺通三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27448 | 市区     | 10kV 远正 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27449 | 市区     | 10kV 常嘉 5#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27450 | 市区     | 10kV 常嘉 5#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27451 | 市区     | 10kV 常嘉 6#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27452 | 市区     | 10kV 常嘉 6#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27453 | 市区     | 10kV 常嘉 6#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27454 | 市区     | 10kV 锡钢浜 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27455 | 市区     | 20kV 丽景苑 14#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 27456 | 市区     | 20kV 天骄 9#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27457 | 市区     | 20kV 天骄 9#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27458 | 市区     | 20kV 天骄 9#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27459 | 市区     | 20kV 天骄 9#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27460 | 市区     | 20kV 丽景苑 16#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 27461 | 市区     | 20kV 丽景苑 16#站 T3 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 27462 | 市区     | 20kV 丽景苑 16#站 T4 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 27463 | 市区     | 20kV 丽景苑 16#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 27464 | 市区     | 塘南三变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27465 | 市区     | 10kV 常嘉 5#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27466 | 市区     | 10kV 瑞港 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27467 | 市区     | 10kV 运河上府 8#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27468 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 29#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27469 | 市区     | 10kV 杨普 11#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27470 | 市区     | 10kV 金悦福庭 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27471 | 市区     | 10kV 香山 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27472 | 市区     | 富泰尔配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27473 | 市区     | 10kV 梅都府 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27474 | 市区     | 20kV 丽景苑 17#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 27475 | 市区     | 20kV 丽景苑 17#站 T3 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 27476 | 市区     | 20kV 丽景苑 17#站 T4 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 27477 | 市区     | 20kV 丽景苑 17#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 27478 | 市区     | 20kV 丽景苑 15#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 27479 | 市区     | 金更上二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27480 | 市区     | 陆叉口二变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27481 | 市区     | 20kV 丽景苑 15#站 T3 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 27482 | 市区     | 20kV 丽景苑 15#站 T4 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 27483 | 市区     | 20kV 丽景苑 15#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 27484 | 市区     | 长泰 10#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27485 | 市区     | 长泰 10#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27486 | 市区     | 10kV 益群 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27487 | 市区     | 20kV 雍华尚苑 2#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27488 | 市区     | 20kV 新安 43#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27489 | 市区     | 20kV 新安 43#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27490 | 市区     | 10kV 绿景 10#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27491 | 市区     | 10kV 绿景 10#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27492 | 市区     | 10kV 绿景 10#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27493 | 市区     | 10kV 绿景 10#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27494 | 市区     | 10kV 绿景 11#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27495 | 市区     | 10kV 绿景 11#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27496 | 市区     | 10kV 绿景 11#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27497 | 市区     | 10kV 绿景 11#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27498 | 市区     | 20kV 天骄 10#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27499 | 市区     | 20kV 天骄 10#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27500 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 23#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27501 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 23#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27502 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 23#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27503 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 23#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27504 | 市区     | 10kV 鸿声家园 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27505 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 24#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27506 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 24#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27507 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 24#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27508 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 24#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27509 | 市区     | 中心小学九配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27510 | 市区     | 10kV 鸿欣苑 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27511 | 市区     | 20kV 裕沁 10#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27512 | 市区     | 20kV 新安 44#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27513 | 市区     | 20kV 新安 44#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27514 | 市区     | 20kV 新安 44#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27515 | 市区     | 20kV 新安 44#站 T4  | 20       | 800       | 570          | 570             |
| 27516 | 市区     | 10kV 鸿欣苑 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27517 | 市区     | 10kV 龙业世家 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27518 | 市区     | 群星贰村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27519 | 市区     | 10kV 景南 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27520 | 市区     | 10kV 春潮 8#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27521 | 市区     | 20kV 凯发 12#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27522 | 市区     | 10kV 远正 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27523 | 市区     | 10kV 锦叙苑站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27524 | 市区     | 10kV 熙悦府 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27525 | 市区     | 10kV 紫兰园 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27526 | 市区     | 10kV 景南 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27527 | 市区     | 10kV 运河上府 8#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27528 | 市区     | 10kV 美卓华庭 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27529 | 市区     | 10kV 锡典雅筑 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27530 | 市区     | 10kV 景南 21#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27531 | 市区     | 10kV 阳光 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27532 | 市区     | 南加油配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27533 | 市区     | 塘南五二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27534 | 市区     | 渔业对配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27535 | 市区     | 永新石街配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27536 | 市区     | 朱家弄二             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27537 | 市区     | 大尤巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27538 | 市区     | 西古巷              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27539 | 市区     | 东甲头              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27540 | 市区     | 下甸桥              | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27541 | 市区     | 谈更上荡配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27542 | 市区     | 寺湾里北   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27543 | 市区     | 章家浜    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27544 | 市区     | 赵更上    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27545 | 市区     | 大桥角三配变 | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 27546 | 市区     | 永新村吴大坟 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27547 | 市区     | 永新村    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27548 | 市区     | 吴大坟贰   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27549 | 市区     | 大桥角四配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27550 | 市区     | 大桥南    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27551 | 市区     | 华方     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27552 | 市区     | 杨家里三   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27553 | 市区     | 朱塘桥配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27554 | 市区     | 陆更上    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27555 | 市区     | 陆更上九配变 | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 27556 | 市区     | 七大里配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27557 | 市区     | 石家里    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27558 | 市区     | 吴袁     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27559 | 市区     | 金更上三   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27560 | 市区     | 东新桥配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27561 | 市区     | 西上浜二配变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27562 | 市区     | 水西二配变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27563 | 市区     | 周更加配变  | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27564 | 市区     | 工具厂一配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27565 | 市区     | 张公路配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27566 | 市区     | 梅新村桥西湾             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27567 | 市区     | 群星贰村五配变            | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 27568 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27569 | 市区     | 新宅里二变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27570 | 市区     | 10kV 佳美 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27571 | 市区     | 10kV 龙谦嘉园 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27572 | 市区     | 林牧场二变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27573 | 市区     | 10kV 嘉悦园 6#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27574 | 市区     | 10kV 嘉悦园 7#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27575 | 市区     | 10kV 长泰 15#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27576 | 市区     | 10kV 马桥 4#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27577 | 市区     | 10kV 运河上府 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27578 | 市区     | 10kV 嘉悦园 8#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27579 | 市区     | 10kV 荣盛 4#站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27580 | 市区     | 10kV 马桥 2#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27581 | 市区     | 20kV 君悦府 2#站 T3    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27582 | 市区     | 唐明园 1 号箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27583 | 市区     | 10kV 嘉悦园 5#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27584 | 市区     | 10kV 鸿山紫庭 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27585 | 市区     | 10kV 太湖花园二期 5#站 T1 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 27586 | 市区     | 10kV 嘉悦园 8#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27587 | 市区     | 10kV 荣盛 5#站 T2     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27588 | 市区     | 10kV 长泰 13#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27589 | 市区     | 10kV 时代 5#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27590 | 市区     | 10kV 运河上府 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27591 | 市区     | 10kV 江南府#3 站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27592 | 市区     | 20kV 君悦府 1#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27593 | 市区     | 10kV 新佳园二期 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27594 | 市区     | 20kV 璞悦雅苑 2#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27595 | 市区     | 10kV 嘉悦园 7#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27596 | 市区     | 10kV 嘉悦园 3#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27597 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 22#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27598 | 市区     | 10kV 嘉悦园 3#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27599 | 市区     | 10kV 嘉悦园 5#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27600 | 市区     | 10kV 运河上府 6#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27601 | 市区     | 10kV 马桥 3#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27602 | 市区     | 20kV 新安佳苑二期 2#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27603 | 市区     | 10kV 金禧家园#5 站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27604 | 市区     | 10kV 江南府#2 站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27605 | 市区     | 10KV 江南府#4 站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27606 | 市区     | 周家湾四配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27607 | 市区     | 10kV 嘉悦园 8#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27608 | 市区     | 10kV 彩旸 2#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27609 | 市区     | 10kV 彩旸 2#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27610 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 22#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27611 | 市区     | 10kV 探机 6#箱变 T1    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27612 | 市区     | 10kV 江南府#2 站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27613 | 市区     | 10kV 荣盛 5#站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27614 | 市区     | 10kV 太湖花园二期 4#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27615 | 市区     | 20kV 君悦府 3#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27616 | 市区     | 10kV 江南府#3 站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27617 | 市区     | 10kV 长泰 16#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27618 | 市区     | 10kV 长泰 16#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27619 | 市区     | 20kV 君悦府 2#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27620 | 市区     | 10kV 鸿山紫庭 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27621 | 市区     | 10kV 运河上府 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27622 | 市区     | 10KV 江南府#4 站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27623 | 市区     | 10kV 时代 5#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27624 | 市区     | 10kV 荣盛 4#站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27625 | 市区     | 10kV 红蕾佳苑 6#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27626 | 市区     | 10kV 嘉悦园 7#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27627 | 市区     | 10kV 运河上府 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27628 | 市区     | 10kV 鸿山紫庭 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27629 | 市区     | 东安一配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27630 | 市区     | 20kV 裕沁 8#站 T3     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27631 | 市区     | 10kV 运河上府 5#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27632 | 市区     | 10kV 江南府#2 站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27633 | 市区     | 10kV 鸿山紫庭 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27634 | 市区     | 10kV 长泰 16#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27635 | 市区     | 10kV 嘉悦园 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27636 | 市区     | 20kV 丽景苑 21#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27637 | 市区     | 10kV 时代 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27638 | 市区     | 10kV 运河上府 2#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27639 | 市区     | 10kV 梅荆 18#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27640 | 市区     | 10kV 运河上府 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27641 | 市区     | 10kV 运河上府 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27642 | 市区     | 10kV 运河上府 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27643 | 市区     | 10kV 荣盛 6#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27644 | 市区     | 20kV 君悦府 1#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27645 | 市区     | 10kV 江南府#3 站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27646 | 市区     | 10kV 运河上府 7#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27647 | 市区     | 20kV 裕沁 8#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27648 | 市区     | 10kV 运河上府 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27649 | 市区     | 姆堰配变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27650 | 市区     | 10kV 运河上府 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27651 | 市区     | 20kV 裕沁 8#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27652 | 市区     | 10kV 探机 8#柜 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27653 | 市区     | 10kV 金禧家园#5 站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27654 | 市区     | 10kV 嘉悦园 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27655 | 市区     | 10kV 嘉悦园 8#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27656 | 市区     | 10kV 鸿山紫庭 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27657 | 市区     | 10kV 江南府#3 站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27658 | 市区     | 10kV 嘉悦园 6#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27659 | 市区     | 10kV 长泰 16#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27660 | 市区     | 10kV 梅荆 19#站 T1  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27661 | 市区     | 10kV 长泰 14#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27662 | 市区     | 10kV 彩旸 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27663 | 市区     | 10kV 金禧家园#5 站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27664 | 市区     | 20kV 君悦府 2#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27665 | 市区     | 10kV 运河上府 7#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27666 | 市区     | 10kV 运河上府 7#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27667 | 市区     | 10kV 鸿山紫庭 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27668 | 市区     | 10kV 嘉悦园 7#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27669 | 市区     | 10kV 长泰 14#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27670 | 市区     | 20kV 君悦府 2#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27671 | 市区     | 20kV 君悦府 4#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27672 | 市区     | 20kV 君悦府 3#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27673 | 市区     | 10kV 鸿山紫庭 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27674 | 市区     | 10kV 运河上府 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27675 | 市区     | 10kV 运河上府 7#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27676 | 市区     | 10kV 荣盛 7#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27677 | 市区     | 10kV 运河上府 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27678 | 市区     | 10kV 梅荆 19#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27679 | 市区     | 10kV 长泰 15#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27680 | 市区     | 10kV 运河上府 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27681 | 市区     | 10kV 长泰 13#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27682 | 市区     | 10kV 鸿山紫庭 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27683 | 市区     | 10kV 嘉悦园 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27684 | 市区     | 10kV 运河上府 5#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27685 | 市区     | 10kV 运河上府 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27686 | 市区     | 10kV 长泰 15#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27687 | 市区     | 20kV 君悦府 4#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27688 | 市区     | 10kV 运河上府 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27689 | 市区     | 10kV 时代 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27690 | 市区     | 太湖花园二期 8 号站 T2   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 27691 | 市区     | 10kV 嘉悦园 6#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27692 | 市区     | 20kV 裕沁 8#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27693 | 市区     | 10kV 荣盛 7#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27694 | 市区     | 10kV 梅荆 18#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27695 | 市区     | 10kV 荣盛 6#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27696 | 市区     | 10kV 长泰 15#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27697 | 市区     | 10kV 鸿山紫庭 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27698 | 市区     | 10kV 运河上府 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27699 | 市区     | 10kV 金禧家园#5 站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27700 | 市区     | 10kV 嘉悦园 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27701 | 市区     | 10kV 彩旸 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27702 | 市区     | 10kV 江南府#2 站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27703 | 市区     | 10kV 鸿山紫庭 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27704 | 市区     | 10kV 嘉悦园 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27705 | 市区     | 10kV 运河上府 6#站 T3 | 10       | 800       | 561          | 561             |
| 27706 | 市区     | 太湖花园二期 6 号站 T3   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 27707 | 市区     | 白吐巷配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27708 | 市区     | 新北五配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27709 | 市区     | 东尤家弄二变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27710 | 市区     | 陆荒田              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27711 | 市区     | 东园村蒋巷配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27712 | 市区     | 高田东路             | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 27713 | 市区     | 20kV 观湖湾 6#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27714 | 市区     | 20kV 璞悦雅苑 2#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27715 | 市区     | 10kV 锡典雅筑 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27716 | 市区     | 10kV 东望 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27717 | 市区     | 10kV 东望 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27718 | 市区     | 银禧#3 站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27719 | 市区     | 银禧#3 站 T3        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27720 | 市区     | 银禧#3 站 T4        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27721 | 市区     | 银禧#3 站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27722 | 市区     | 百灵配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27723 | 市区     | 寺前街配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27724 | 市区     | 20kV 观湖湾 11#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27725 | 市区     | 10kV 金桥 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27726 | 市区     | 20kV 雍华尚苑 2#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27727 | 市区     | 薛家里三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27728 | 市区     | 10kV 滨河景园 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27729 | 市区     | 10kV 天纺 1#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27730 | 市区     | 严家庄乙二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27731 | 市区     | 10kV 滨河景园 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27732 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 28#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27733 | 市区     | 10kV 玺悦珑庭 1#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27734 | 市区     | 南湖巷               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27735 | 市区     | 10kV 银禧 2#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27736 | 市区     | 10kV 银禧 2#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27737 | 市区     | 10kV 银禧 2#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27738 | 市区     | 10kV 和韵上院 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27739 | 市区     | 硕放建设配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27740 | 市区     | 10kV 上荣裕园 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27741 | 市区     | 10kV 新溪雅园 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27742 | 市区     | 10kV 银禧 2#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27743 | 市区     | 10kV 秦泰 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27744 | 市区     | 20kV 裕沁 9#站 T3    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27745 | 市区     | 10kV 天罗 1#箱变 T1   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 27746 | 市区     | 10kV 墙裕 3#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27747 | 市区     | 10kV 海雅锦园 10#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27748 | 市区     | 10kV 季景铭邸 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27749 | 市区     | 10kV 梅荆 24#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27750 | 市区     | 太湖花园一期 1 号站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27751 | 市区     | 10kV 常嘉 13#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27752 | 市区     | 10kV 江南府 11#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27753 | 市区     | 10kV 泊月湾 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27754 | 市区     | 储运库               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27755 | 市区     | 10kV 金悦融庭 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27756 | 市区     | 10kV 金悦福庭 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27757 | 市区     | 10kV 康筑泓园 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27758 | 市区     | 20kV 雍华尚苑 3#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27759 | 市区     | 10kV 和鸿嘉苑 1#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27760 | 市区     | 10kV 尚苑 4#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27761 | 市区     | 10kV 海雅锦园 13#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27762 | 市区     | 10kV 龙业世家 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27763 | 市区     | 太湖花园一期 1 号站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27764 | 市区     | 10kV 海雅锦园 13#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27765 | 市区     | 20kV 湖景 1#箱变 T1   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 27766 | 市区     | 沟家湾               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27767 | 市区     | 10kV 锦河 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27768 | 市区     | 10kV 新光嘉园 12#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27769 | 市区     | 春丰乙二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27770 | 市区     | 10kV 南长华府 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27771 | 市区     | 沿钩陈巷乙配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27772 | 市区     | 上乡三配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27773 | 市区     | 10kV 和韵上院 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27774 | 市区     | 10kV 墙韵佳园三区 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27775 | 市区     | 周巷甲二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27776 | 市区     | 20kV 新安佳苑二期 4#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27777 | 市区     | 10kV 南长华府 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27778 | 市区     | 君山 1#箱变 T1         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27779 | 市区     | 10kV 跨塘 5#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27780 | 市区     | 10kV 金悦融庭 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27781 | 市区     | 10kV 景南 12#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27782 | 市区     | 10kV 金悦福庭 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27783 | 市区     | 10kV 南徐 2#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27784 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 8#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27785 | 市区     | 10kV 墙韵佳园三区 8#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27786 | 市区     | 10kV 鸿欣苑 4#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27787 | 市区     | 西路灯配变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27788 | 市区     | 10kV 招路 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27789 | 市区     | 10kV 卫服 1#箱变 T1    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27790 | 市区     | 10kV 鸿声家园 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27791 | 市区     | 红旗花园 B 区 2#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27792 | 市区     | 10kV 管委 4#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27793 | 市区     | 10kV 梅里名苑 1#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27794 | 市区     | 电站四                | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 27795 | 市区     | 10kV 远正 4#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27796 | 市区     | 20KV 申芯华庭 2#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27797 | 市区     | 10kV 太湖花园二期 9#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27798 | 市区     | 10kV 荡东 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27799 | 市区     | 10kV 九里雅园 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27800 | 市区     | 南湖巷二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27801 | 市区     | 10kV 美卓华庭 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27802 | 市区     | 10kV 青荡线 1#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27803 | 市区     | 10kV 洪山线 1#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27804 | 市区     | 10kV 洪山线 2#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27805 | 市区     | 春潮一期 6#站一号主变       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 27806 | 市区     | 10kV 鸿瑞苑 3#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27807 | 市区     | 春潮一期 6#站三号主变       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 27808 | 市区     | 群力西前头配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27809 | 市区     | 塘南九配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27810 | 市区     | 10kV 联心苑 5#站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27811 | 市区     | 10kV 联心苑 5#站 T3    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27812 | 市区     | 10kV 联心苑 6#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27813 | 市区     | 南都超市配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27814 | 市区     | 顺通配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27815 | 市区     | 沿湾                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27816 | 市区     | 小沿湾                | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27817 | 市区     | 10kV 联心苑 5#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27818 | 市区     | 10kV 联心苑 6#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27819 | 市区     | 北张村                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27820 | 市区     | 革西二配变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27821 | 市区     | 顺通二配变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27822 | 市区     | 10kV 泊月湾 4#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27823 | 市区     | 10kV 新光嘉园 14#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27824 | 市区     | 金小里                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27825 | 市区     | 墙里配变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27826 | 市区     | 10kV 金禧 6#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27827 | 市区     | 10kV 金禧 6#站 T3       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27828 | 市区     | 10kV 金禧 6#站 T4       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27829 | 市区     | 10kV 金禧 6#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27830 | 市区     | 10kV 泊月湾 6#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27831 | 市区     | 10kV 天樾雅苑 3#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27832 | 市区     | 10kV 海雅锦园 8#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27833 | 市区     | 20kV 雍华尚苑 3#站 T3     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27834 | 市区     | 20kV 玖珑悦居 3#站 T3     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27835 | 市区     | 太湖花园一期 3 号站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27836 | 市区     | 10kV 丰荟玖园 4#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27837 | 市区     | 10kV 九里雅园 6#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27838 | 市区     | 10kV 红旗花园 B 区 2#站 T3 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27839 | 市区     | 10kV 景南 2#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27840 | 市区     | 10kV 滨河景园 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27841 | 市区     | 10kV 国际 12#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27842 | 市区     | 跨塘 2# 箱变 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27843 | 市区     | 信用社配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27844 | 市区     | 新农二配变            | 10       | 400       | 156          | 156             |
| 27845 | 市区     | 农服中心配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27846 | 市区     | 大河头二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27847 | 市区     | 墙西巷              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27848 | 市区     | 10kV 荣盛 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27849 | 市区     | 10kV 荣盛 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27850 | 市区     | 10kV 荣盛 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27851 | 市区     | 10kV 荣盛 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27852 | 市区     | 10kV 玫瑰 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27853 | 市区     | 10kV 玫瑰 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27854 | 市区     | 钢管 1             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27855 | 市区     | 牌楼下二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27856 | 市区     | 10kV 吉祥 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27857 | 市区     | 10kV 吉祥 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27858 | 市区     | 20kV 璞悦雅苑 4#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27859 | 市区     | 叙丰村委配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27860 | 市区     | 姚更上七配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27861 | 市区     | 高迁桥二变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27862 | 市区     | 20kV 新光 4#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27863 | 市区     | 20kV 新光 4#站 T2     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27864 | 市区     | 20kV 新光 5#站 T1     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27865 | 市区     | 20kV 新光 5#站 T2     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27866 | 市区     | 20kV 新光 6#站 T1     | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 27867 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 11#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27868 | 市区     | 20kV 新光 6#站 T2     | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 27869 | 市区     | 20kV 新光 7#站 T1     | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 27870 | 市区     | 20kV 新光 7#站 T2     | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 27871 | 市区     | 孙介里二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27872 | 市区     | 10kV 伯渎 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27873 | 市区     | 南甲头变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27874 | 市区     | 农贸乙                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27875 | 市区     | 10kV 金禧 2#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27876 | 市区     | 10kV 金禧 2#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27877 | 市区     | 新丰变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27878 | 市区     | 20kV 泓园 6#站 T2     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27879 | 市区     | 20kV 泓园 6#站 T4     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27880 | 市区     | 20kV 泓园 6#站 T1     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27881 | 市区     | 20kV 泓园 6#站 T3     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27882 | 市区     | 20kV 新安佳苑二期 5#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27883 | 市区     | 莫家三配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27884 | 市区     | 大巷乙配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27885 | 市区     | 许家里 2              | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27886 | 市区     | 张三房配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27887 | 市区     | 朱小渠二变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27888 | 市区     | 10kV 大方桥 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27889 | 市区     | 坊桥村委变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27890 | 市区     | 鸿声苑变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27891 | 市区     | 20kV 岸芷澜庭 2#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27892 | 市区     | 10kV 熙悦府 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27893 | 市区     | 黄家湾二变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27894 | 市区     | 10kV 南星苑 1#站 T2  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27895 | 市区     | 10kV 南星苑 1#站 T3  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27896 | 市区     | 10kV 南星苑 1#站 T4  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27897 | 市区     | 荡东乙变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27898 | 市区     | 10kV 梅荆 22#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27899 | 市区     | 嘉灵变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27900 | 市区     | 金马三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27901 | 市区     | 10kV 龙业世家 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27902 | 市区     | 梅里一配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27903 | 市区     | 旺庄市镇配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27904 | 市区     | 塘南伍一配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27905 | 市区     | 薛家里二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27906 | 市区     | 周更上二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27907 | 市区     | 10kV 景粼雅苑 4#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27908 | 市区     | 10kV 许布 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27909 | 市区     | 10kV 田岸 3#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27910 | 市区     | 鸿口变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27911 | 市区     | 灌区变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27912 | 市区     | 10kV 金色 11#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27913 | 市区     | 10kV 金色 11#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27914 | 市区     | 10kV 金色 11#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27915 | 市区     | 10kV 金色 11#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27916 | 市区     | 10kV 金色 12#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27917 | 市区     | 10kV 金色 12#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27918 | 市区     | 10kV 金色 12#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27919 | 市区     | 10kV 金色 12#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27920 | 市区     | 10kV 春丰佳苑 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27921 | 市区     | 20kV 新安佳苑三区 2#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 27922 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 10#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27923 | 市区     | 10kV 欣旺广场 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27924 | 市区     | 春潮一期 10#站一号主变      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27925 | 市区     | 10kV 澜亭水苑 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27926 | 市区     | 月台 2               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27927 | 市区     | 10kV 鸿经 3#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27928 | 市区     | 青石桥甲二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27929 | 市区     | 10kV 国际 13#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27930 | 市区     | 新民村渔业池             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27931 | 市区     | 10kV 九里雅园 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27932 | 市区     | 锦江苑配电所 T1         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27933 | 市区     | 锦江苑配电所 T2         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27934 | 市区     | 锦江苑配电所 T3         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27935 | 市区     | 10kV 季景铭邸 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27936 | 市区     | 10kV 锦硕苑 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27937 | 市区     | 10kV 美卓华庭 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27938 | 市区     | 10kV 景南 24#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27939 | 市区     | 10kV 春丰佳苑 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27940 | 市区     | 10kV 熙乐景园 1#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27941 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 9#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27942 | 市区     | 兴宅二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27943 | 市区     | 10kV 曙光 1#箱变 T1   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27944 | 市区     | 锡梅五金配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27945 | 市区     | 大巷二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27946 | 市区     | 陆更上               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27947 | 市区     | 10kV 新巷 1#站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 27948 | 市区     | 南苑六配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27949 | 市区     | 10kV 俞尚 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27950 | 市区     | 10kV 伯渎雅园 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27951 | 市区     | 金拓机械配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27952 | 市区     | 10kV 海雅锦园 13#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27953 | 市区     | 10kV 泊月湾 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27954 | 市区     | 10kV 慈善 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27955 | 市区     | 10kV 和谐 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27956 | 市区     | 10kV 春丰佳苑 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27957 | 市区     | 巷大配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27958 | 市区     | 正杨造纸               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 27959 | 市区     | 10kV 龙业世家 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27960 | 市区     | 10kV 墙韵佳园三区 7#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27961 | 市区     | 10kV 双象 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27962 | 市区     | 10kV 熙悦府 7#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27963 | 市区     | 朱家里变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27964 | 市区     | 10kV 景粼雅苑 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27965 | 市区     | 10kV 锡贤璟园 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27966 | 市区     | 10kV 景粼雅苑 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27967 | 市区     | 10kV 海雅锦园 11#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27968 | 市区     | 10kV 南长华府 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27969 | 市区     | 10kV 融辉 1#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27970 | 市区     | 10kV 融辉 3#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27971 | 市区     | 10kV 融辉 3#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27972 | 市区     | 10kV 融辉 3#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27973 | 市区     | 菜场十七配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27974 | 市区     | 10kV 海雅锦园 11#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27975 | 市区     | 大巷四二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27976 | 市区     | 10kV 运河上府 9#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27977 | 市区     | 欧典 5# 箱变 T1        | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 27978 | 市区     | 后宅幼儿园配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27979 | 市区     | 20kV 耘生 1#站 T1    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 27980 | 市区     | 20kV 耘生 1#站 T2    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 27981 | 市区     | 10kV 文台变箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27982 | 市区     | 10kV 新巷 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27983 | 市区     | 木盘场配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27984 | 市区     | 西陈巷配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27985 | 市区     | 抽水站配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27986 | 市区     | 10kV 奥锦雅苑 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27987 | 市区     | 荆同村五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27988 | 市区     | 金马六配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27989 | 市区     | 10kV 河韵 4#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27990 | 市区     | 10kV 美卓华庭 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27991 | 市区     | 荆同村四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 27992 | 市区     | 10kV 鸿愉家园 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27993 | 市区     | 20kV 中电 1#箱变 T1   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 27994 | 市区     | 10kV 鸿欣苑 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27995 | 市区     | 沙场变               | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 27996 | 市区     | 10kV 海雅锦园 10#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27997 | 市区     | 10kV 国际 12#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 27998 | 市区     | 10kV 公利 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 27999 | 市区     | 打锡巷四配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28000 | 市区     | 10kV 和韵上院 4#站 T4  | 10       | 800       | 624          | 624             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28001 | 市区     | 10kV 锡贤璟园 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28002 | 市区     | 10kV 公沿 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28003 | 市区     | 锦宅三号变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28004 | 市区     | 沙墩一配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28005 | 市区     | 大巷三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28006 | 市区     | 20kV 雍华尚苑 6#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28007 | 市区     | 10kV 管委 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 491          | 491             |
| 28008 | 市区     | 10kV 运河上府 9#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28009 | 市区     | 10kV 梅荆 28#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28010 | 市区     | 10kV 咏硕苑 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28011 | 市区     | 10kV 金竣苑 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28012 | 市区     | 10kV 金竣苑 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28013 | 市区     | 10kV 玺悦珑庭 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28014 | 市区     | 秦巷乙二配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28015 | 市区     | 10kV 河韵 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28016 | 市区     | 10kV 宝品 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28017 | 市区     | 20kV 村河 1#箱变 T1  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 28018 | 市区     | 10kV 新丰苑 3#站 T2  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 28019 | 市区     | 10kV 国信 14#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28020 | 市区     | 10kV 江南府 9#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28021 | 市区     | 10kV 梅荆 26#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28022 | 市区     | 塘南五三配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28023 | 市区     | 20kV 观湖湾 10#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28024 | 市区     | 10kV 锡贤璟园 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28025 | 市区     | 10kV 管委 5#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28026 | 市区     | 10kV 金悦福庭 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28027 | 市区     | 10kV 金竣苑 2#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28028 | 市区     | 10kV 海雅锦园 14#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28029 | 市区     | 10kV 景南 20#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28030 | 市区     | 10kV 河韵 2#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28031 | 市区     | 20kV 新光 10#站 T3    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28032 | 市区     | 10kV 欣风家园 1#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28033 | 市区     | 春潮一期 11#站 T3       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 28034 | 市区     | 10kV 红蕾佳苑二期 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28035 | 市区     | 春潮一期 9#站三号主变       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 28036 | 市区     | 丰硕苑 T1             | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28037 | 市区     | 10kV 裕丰 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28038 | 市区     | 10kV 农机 1#箱变 T1    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28039 | 市区     | 10kV 紫兰园 3#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28040 | 市区     | 10kV 梅荆 25#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28041 | 市区     | 10kV 北平 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28042 | 市区     | 10kV 绿景 4#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28043 | 市区     | 10KV 绿景 5#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28044 | 市区     | 姚更上六配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28045 | 市区     | 10kV 和鸿嘉苑 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28046 | 市区     | 10kV 金悦融庭 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28047 | 市区     | 10kV 金竣苑 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28048 | 市区     | 10kV 金竣苑 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28049 | 市区     | 10kV 金竣苑 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28050 | 市区     | 10kV 锡钢浜 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28051 | 市区     | 10kV 咏硕苑 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28052 | 市区     | 10kV 新光嘉园 14#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28053 | 市区     | 10kV 伯渎 6#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28054 | 市区     | 10kV 新峰站 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28055 | 市区     | 10kV 世凯 5#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28056 | 市区     | 10kV 新芳 3#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28057 | 市区     | 10kV 康筑泓园 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28058 | 市区     | 10kV 奥锦雅苑 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28059 | 市区     | 10kV 滨河景园 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28060 | 市区     | 西仓尤家弄配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28061 | 市区     | 10kV 凤鸣 5#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28062 | 市区     | 10kV 绿景 5#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28063 | 市区     | 10kV 香梅假日 3#站 T2  | 10       | 1000      | 720          | 720             |
| 28064 | 市区     | 10kV 绿景 6#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28065 | 市区     | 10kV 绿景 6#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28066 | 市区     | 10kV 绿景 6#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28067 | 市区     | 10kV 绿景 6#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28068 | 市区     | 10kV 绿景 7#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28069 | 市区     | 10kV 绿景 7#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28070 | 市区     | 10kV 绿景 8#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28071 | 市区     | 10kV 熙悦府 7#站 T3      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28072 | 市区     | 10kV 绿景 8#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28073 | 市区     | 10kV 绿景 9#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28074 | 市区     | 10kV 绿景 9#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28075 | 市区     | 巨神电力                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28076 | 市区     | 10kV 熙悦府 7#站 T2      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28077 | 市区     | 10kV 陆家 1#箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28078 | 市区     | 20kV 新安佳苑 3#站 T1     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28079 | 市区     | 10kV 鸿欣苑 3#站 T4      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28080 | 市区     | 10kV 海雅锦园 14#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28081 | 市区     | 10kV 泰伯 15#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28082 | 市区     | 10kV 泰伯 15#站 T2      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28083 | 市区     | 月城一配变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28084 | 市区     | 工业乙配变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28085 | 市区     | 10kV 康筑泓园 3#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28086 | 市区     | 10kV 光群 1#箱变 T1      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28087 | 市区     | 10kV 九里雅园 2#站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28088 | 市区     | 10kV 梅荆 22#站 T1      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28089 | 市区     | 10kV 新恒 1#箱变 T1      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28090 | 市区     | 10kV 夏湾 II 线 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28091 | 市区     | 10kV 远正 13#箱变 T1     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28092 | 市区     | 20kV 璞悦雅苑 4#站 T2     | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28093 | 市区     | 10kV 海雅锦园 15#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28094 | 市区     | 溢民针织绒配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28095 | 市区     | 20kV 凯发 11#站 T2    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28096 | 市区     | 10kV 季景铭邸 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28097 | 市区     | 10kV 河韵 6#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28098 | 市区     | 10kV 尚苑 3#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28099 | 市区     | 10kV 尚苑 3#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28100 | 市区     | 蔡介坝                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28101 | 市区     | 10kV 宝德 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28102 | 市区     | 亿广优配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28103 | 市区     | 10kV 杨普 5#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28104 | 市区     | 10kV 鸿声家园 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28105 | 市区     | 10kV 理想名筑 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28106 | 市区     | 10kV 新光嘉园 14#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28107 | 市区     | 10kV 龙业世家 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28108 | 市区     | 10kV 金悦融庭 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28109 | 市区     | 联友汽贸配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28110 | 市区     | 民众二配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28111 | 市区     | 20kV 建惠 2#箱变 T1    | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 28112 | 市区     | 20kV 新安佳苑三区 1#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28113 | 市区     | 10kV 丰荟玖园 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28114 | 市区     | 10kV 龙业世家 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28115 | 市区     | 10kV 欣风家园 1#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28116 | 市区     | 10kV 欣旺广场 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28117 | 市区     | 下浦巷甲配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28118 | 市区     | 动轴               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28119 | 市区     | 10kV 龙业世家 6#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28120 | 市区     | 10kV 文萃雅苑 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28121 | 市区     | 20kV 玖珑悦居 2#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28122 | 市区     | 长泰 2#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28123 | 市区     | 长泰 2#站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28124 | 市区     | 长泰 3#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28125 | 市区     | 长泰 3#站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28126 | 市区     | 长泰 3#站 T3        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28127 | 市区     | 长泰 3#站 T4        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28128 | 市区     | 长泰 4#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28129 | 市区     | 长泰 4#站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28130 | 市区     | 长泰 4#站 T3        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28131 | 市区     | 长泰 4#站 T4        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28132 | 市区     | 长泰 5#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28133 | 市区     | 10kV 梅里名苑 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28134 | 市区     | 10kV 月城 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28135 | 市区     | 10kV 和鸿嘉苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28136 | 市区     | 10kV 慈善 1#箱变 T1  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 28137 | 市区     | 10kV 吴锦嘉苑 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28138 | 市区     | 10kV 上荣裕园 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28139 | 市区     | 10kV 春潮 2#站 T3     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28140 | 市区     | 严家浜二               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28141 | 市区     | 20kV 新安佳苑 5#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28142 | 市区     | 长泰 5#站 T2          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28143 | 市区     | 长泰 5#站 T3          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28144 | 市区     | 长泰 5#站 T4          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28145 | 市区     | 10kV 欣风家园 1#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28146 | 市区     | 新明新村配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28147 | 市区     | 10kV 锡钢浜 2#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28148 | 市区     | 10kV 常嘉 11#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28149 | 市区     | 20kV 新安佳苑二期 3#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28150 | 市区     | 10kV 季景铭邸 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28151 | 市区     | 10kV 龙业世家 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28152 | 市区     | 10kV 季景铭邸 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28153 | 市区     | 10kV 景南 19#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28154 | 市区     | 重庆路二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28155 | 市区     | 10kV 锡贤璟园 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28156 | 市区     | 硕放中学配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28157 | 市区     | 凌克配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28158 | 市区     | 10kV 鸿声家园 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28159 | 市区     | 10kV 利民 3#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28160 | 市区     | 鸿运                 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 28161 | 市区     | 君茂机械配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28162 | 市区     | 10kV 九里雅园 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28163 | 市区     | 旺二房桥二配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28164 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28165 | 市区     | 10kV 新巷 3#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28166 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 26#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28167 | 市区     | 10kV 石通 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28168 | 市区     | 10kV 墙南 1#箱变 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28169 | 市区     | 10kV 长泰 18#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28170 | 市区     | 10kV 和鸿嘉苑 1#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28171 | 市区     | 10kV 梅荆 24#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28172 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 8#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28173 | 市区     | 10kV 泊月湾 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28174 | 市区     | 20kV 申芯华庭 3#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28175 | 市区     | 10kV 锦硕苑 6#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28176 | 市区     | 10kV 熙悦府 8#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28177 | 市区     | 10kV 长泰 17#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28178 | 市区     | 10kV 九里雅园 7#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28179 | 市区     | 10kV 长欣 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28180 | 市区     | 10kV 管委 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28181 | 市区     | 张夏冲压配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28182 | 市区     | 10kV 春丰佳苑 6#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28183 | 市区     | 10kV 紫兰园 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28184 | 市区     | 10kV 春潮一期 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28185 | 市区     | 10kV 鸿瑞苑 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28186 | 市区     | 20kV 新安 45#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28187 | 市区     | 10kV 玫瑰 11#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28188 | 市区     | 10kV 玫瑰 11#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28189 | 市区     | 10kV 玫瑰 11#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28190 | 市区     | 10kV 玫瑰 11#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28191 | 市区     | 依盛纺织             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28192 | 市区     | 10kV 春风南岸 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28193 | 市区     | 点点               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28194 | 市区     | 朝阳五配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28195 | 市区     | 太湖花园一期 2 号站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28196 | 市区     | 10kV 美卓华庭 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28197 | 市区     | 10kV 鸿经 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28198 | 市区     | 10kV 海雅锦园 9#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28199 | 市区     | 10kV 江南府 7#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28200 | 市区     | 10kV 泊月湾 4#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28201 | 市区     | 10kV 长泰 17#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28202 | 市区     | 10kV 江南府 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28203 | 市区     | 10kV 江南府 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28204 | 市区     | 10kV 江南府 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28205 | 市区     | 10kV 江南府 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28206 | 市区     | 10kV 阳光 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28207 | 市区     | 10kV 九里雅园 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28208 | 市区     | 10kV 锡典雅筑 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28209 | 市区     | 打工楼三配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28210 | 市区     | 10kV 西格玛 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28211 | 市区     | 10kV 季景铭邸 7#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28212 | 市区     | 10kV 友雪 4#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28213 | 市区     | 20kV 璞悦雅苑 3#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28214 | 市区     | 20kV 湖风 1#箱变 T1    | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 28215 | 市区     | 10kV 国际 12#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28216 | 市区     | 10kV 春风南岸 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28217 | 市区     | 10kV 金悦融庭 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28218 | 市区     | 10kV 锡贤璟园 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28219 | 市区     | 10kV 红蕾佳苑 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28220 | 市区     | 10kV 天樾雅苑 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28221 | 市区     | 10kV 南站花园一期 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28222 | 市区     | 10kV 梅坞 21#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28223 | 市区     | 10kV 桐桥 2#箱变 T1    | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 28224 | 市区     | 10kV 新光嘉园 15#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28225 | 市区     | 10kV 许布 2#箱变 T1    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 28226 | 市区     | 10kV 鸿愉家园 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28227 | 市区     | 10kV 海雅锦园 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28228 | 市区     | 10kV 海雅锦园 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28229 | 市区     | 10kV 海雅锦园 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28230 | 市区     | 10kV 海雅锦园 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28231 | 市区     | 10kV 微密 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28232 | 市区     | 10kV 鸿声家园 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28233 | 市区     | 20kV 岁梅 2#箱变 T1   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 28234 | 市区     | 10kV 太湖 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28235 | 市区     | 10kV 海雅锦园 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28236 | 市区     | 10kV 海雅锦园 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28237 | 市区     | 10kV 海雅锦园 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28238 | 市区     | 10kV 海雅锦园 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28239 | 市区     | 10kV 海雅锦园 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28240 | 市区     | 10kV 海雅锦园 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28241 | 市区     | 10kV 海雅锦园 4#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28242 | 市区     | 10kV 海雅锦园 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28243 | 市区     | 后亚桥配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28244 | 市区     | 霞洲路灯配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 28245 | 市区     | 10kV 和韵上院 7#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28246 | 市区     | 10kV 金桥 8#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28247 | 市区     | 10kV 梅荆 29#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28248 | 市区     | 20kV 申芯华庭 5#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28249 | 市区     | 10kV 新佳园二期 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28250 | 市区     | 10kV 春潮 8#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28251 | 市区     | 10kV 泊月湾 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28252 | 市区     | 10kV 鸿畅苑 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28253 | 市区     | 高田路 1#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28254 | 市区     | 10kV 玺悦珑庭 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28255 | 市区     | 10kV 鸿声家园 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28256 | 市区     | 10kV 运河上府 8#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28257 | 市区     | 10kV 玺悦珑庭 1#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28258 | 市区     | 10kV 鸿运苑 27#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28259 | 市区     | 10kV 海雅锦园 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28260 | 市区     | 10kV 海雅锦园 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28261 | 市区     | 10kV 鸿愉家园 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28262 | 市区     | 外商用户 2#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28263 | 市区     | 20kV 璞悦雅苑 4#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28264 | 市区     | 10kV 鸿运苑 27#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28265 | 市区     | 10kV 跃进 2#箱变 T1    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28266 | 市区     | 10kV 新光嘉园 15#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28267 | 市区     | 10kV 永乐云筑 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28268 | 市区     | 10kV 天樾雅苑 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28269 | 市区     | 10kV 玺悦珑庭 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28270 | 市区     | 塘南贰一配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28271 | 市区     | 中纺厂配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28272 | 市区     | 村上浜二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28273 | 市区     | 10kV 紫兰园 2#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28274 | 市区     | 10kV 海雅锦园 9#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28275 | 市区     | 10kV 祥园 2#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28276 | 市区     | 10kV 红蕾佳苑二期 4#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28277 | 市区     | 10kV 九里雅园 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28278 | 市区     | 10kV 红蕾佳苑二期 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28279 | 市区     | 20KV 申芯华庭 2#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28280 | 市区     | 10kV 伯渎雅园 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28281 | 市区     | 马制配变               | 10       | 400       | 239          | 239             |
| 28282 | 市区     | 10kV 上荣裕园 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28283 | 市区     | 10kV 墙南 4#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28284 | 市区     | 20kV 耘生 2#站 T1     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28285 | 市区     | 20kV 耘生 2#站 T2     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28286 | 市区     | 10kV 梅坞 15#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28287 | 市区     | 10kV 凤鸣 5#站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28288 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 10#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28289 | 市区     | 鸿山园区配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28290 | 市区     | 陆家桥                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28291 | 市区     | 20kV 观湖湾 6#站 T3    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28292 | 市区     | 10kV 梅荆 25#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28293 | 市区     | 10kV 龙业世家 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28294 | 市区     | 10kV 春风南岸 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28295 | 市区     | 10kV 紫兰园 5#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28296 | 市区     | 10kV 上荣裕园 5#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28297 | 市区     | 邵家坝二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28298 | 市区     | 东园村东园北站            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28299 | 市区     | 东园村二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28300 | 市区     | 新丰苑 3#站 T1        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 28301 | 市区     | 10kV 九里雅园 6#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28302 | 市区     | 10kV 景南 28#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28303 | 市区     | 20kV 岸芷澜庭 2#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28304 | 市区     | 20kV 五爱南 6#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28305 | 市区     | 20kV 五爱南 6#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28306 | 市区     | 20kV 五爱南 6#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28307 | 市区     | 20kV 五爱南 6#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28308 | 市区     | 10kV 秦泰 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28309 | 市区     | 10kV 友雪 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28310 | 市区     | 10kV 新佳园二期 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28311 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 28#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28312 | 市区     | 20kV 岸芷澜庭 4#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28313 | 市区     | 20kV 五爱南 7#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28314 | 市区     | 20kV 五爱南 7#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28315 | 市区     | 20kV 五爱南 7#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28316 | 市区     | 20kV 五爱南 7#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28317 | 市区     | 10kV 奥锦雅苑 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28318 | 市区     | 10kV 吴越花园 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28319 | 市区     | 南储运               | 10       | 400       | 71           | 71              |
| 28320 | 市区     | 20kV 雍华尚苑 5#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28321 | 市区     | 10kV 锦鸿 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28322 | 市区     | 10kV 锦叙苑站 T4      | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28323 | 市区     | 10kV 熙悦府 3#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28324 | 市区     | 10kV 景南 4#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28325 | 市区     | 10kV 金禧家园#6 站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28326 | 市区     | 10kV 金禧家园#6 站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28327 | 市区     | 10kV 金禧家园#6 站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28328 | 市区     | 10kV 金禧家园#6 站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28329 | 市区     | 10kV 和韵上院 5#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28330 | 市区     | 10kV 路威 1#箱变 T1    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28331 | 市区     | 里降二配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28332 | 市区     | 太湖花园二期 1 号站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28333 | 市区     | 10kV 奥锦雅苑 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28334 | 市区     | 10kV 鸿畅苑 2#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28335 | 市区     | 10kV 鸿经 4#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28336 | 市区     | 10kV 新光嘉园 12#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28337 | 市区     | 太湖花园二期 1 号站 T3     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28338 | 市区     | 10kV 康筑泓园 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28339 | 市区     | 叙丰里配电所 T2          | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 28340 | 市区     | 10kV 景粼雅苑 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28341 | 市区     | 圣博爱配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28342 | 市区     | 10kV 鸿声家园 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28343 | 市区     | 10kV 墙韵佳园三区 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28344 | 市区     | 10kV 龙业世家 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28345 | 市区     | 10kV 长欣公寓 B2 箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28346 | 市区     | 10kV 和韵上院 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28347 | 市区     | 10kV 美卓华庭 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28348 | 市区     | 10kV 天樾雅苑 5#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28349 | 市区     | 10kV 欣旺广场 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28350 | 市区     | 10kV 美卓华庭 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28351 | 市区     | 太湖花园二期 6 号站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28352 | 市区     | 10kV 桐桥 6#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28353 | 市区     | 20kV 观湖湾 6#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28354 | 市区     | 10kV 梅荆 28#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28355 | 市区     | 10kV 裕丰 2#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28356 | 市区     | 10kV 天樾雅苑 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28357 | 市区     | 10kV 时代 6#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28358 | 市区     | 10kV 时代 6#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28359 | 市区     | 10kV 丰荟玖园 5#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28360 | 市区     | 墙门里               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28361 | 市区     | 10kV 伯渎雅园 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28362 | 市区     | 20kV 观湖湾 7#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28363 | 市区     | 10kV 景粼雅苑 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28364 | 市区     | 10kV 和鸿嘉苑 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28365 | 市区     | 杨家庄三配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28366 | 市区     | 10kV 海雅锦园 13#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28367 | 市区     | 10kV 齐心 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28368 | 市区     | 10kV 时代 4#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28369 | 市区     | 10kV 时代 4#站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28370 | 市区     | 10kV 时代 4#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28371 | 市区     | 10kV 时代 4#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28372 | 市区     | 10kV 梅都府 2#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28373 | 市区     | 20kV 耀春 4#箱变 T1    | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 28374 | 市区     | 20kV 雍华尚苑 4#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28375 | 市区     | 10kV 红蕾佳苑二期 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28376 | 市区     | 10kV 景南 9#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28377 | 市区     | 20kV 新安佳苑二期 7#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28378 | 市区     | 10kV 公沿 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28379 | 市区     | 10kV 鸿声家园 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28380 | 市区     | 20kV 新安老街站 T3      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28381 | 市区     | 10kV 杨普 8#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28382 | 市区     | 10kV 滨河景园 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28383 | 市区     | 莫家湾配变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28384 | 市区     | 10kV 熙乐景园 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28385 | 市区     | 10kV 新溪雅园 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28386 | 市区     | 妙光苑 2# 主变          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28387 | 市区     | 10kV 伯渎雅园 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28388 | 市区     | 范巷变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 28389 | 市区     | 食品机                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28390 | 市区     | 妙光苑 1# 主变          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28391 | 市区     | 大桥角二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28392 | 市区     | 振兴路二              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28393 | 市区     | 天赐                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28394 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 26#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28395 | 市区     | 10kV 新光嘉园 14#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28396 | 市区     | 10kV 红蕾佳苑 6#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28397 | 市区     | 10kV 海雅锦园 9#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28398 | 市区     | 10kV 上荣裕园 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28399 | 市区     | 谈介里三变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28400 | 市区     | 10kV 金禧 7#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28401 | 市区     | 10kV 金禧 7#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28402 | 市区     | 10kV 金禧 7#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28403 | 市区     | 10kV 金禧 7#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28404 | 市区     | 10kV 季景铭邸 8#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28405 | 市区     | 东塘南一配变            | 10       | 400       | 195          | 195             |
| 28406 | 市区     | 堰下一               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 28407 | 市区     | 帆布巷               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28408 | 市区     | 庙下乙               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28409 | 市区     | 10kV 吴月 2#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28410 | 市区     | 10kV 吴月 2#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28411 | 市区     | 10kV 吴月 3#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28412 | 市区     | 10kV 吴月 3#站 T2    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28413 | 市区     | 10kV 吴月 4#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28414 | 市区     | 10kV 吴月 4#站 T2    | 10       | 800       | 621          | 621             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28415 | 市区     | 10kV 吴月 4#站 T3   | 10       | 800       | 629          | 629             |
| 28416 | 市区     | 10kV 吴月 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28417 | 市区     | 10kV 吴月 5#站 T1   | 10       | 1000      | 771          | 771             |
| 28418 | 市区     | 10kV 吴月 5#站 T2   | 10       | 1000      | 749          | 749             |
| 28419 | 市区     | 10kV 国信 11#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28420 | 市区     | 10kV 国信 11#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28421 | 市区     | 10kV 国信 12#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28422 | 市区     | 10kV 国信 12#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28423 | 市区     | 10kV 国信 12#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28424 | 市区     | 10kV 国信 12#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28425 | 市区     | 10kV 鸿运苑 22#站 T1 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28426 | 市区     | 10kV 鸿运苑 22#站 T2 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28427 | 市区     | 10kV 鸿运苑 23#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28428 | 市区     | 10kV 鸿运苑 23#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28429 | 市区     | 10kV 鸿运苑 23#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28430 | 市区     | 10kV 鸿运苑 23#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28431 | 市区     | 10kV 鸿运苑 24#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28432 | 市区     | 10kV 鸿运苑 24#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28433 | 市区     | 10kV 鸿运苑 24#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28434 | 市区     | 10kV 鸿运苑 24#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28435 | 市区     | 10kV 鸿运苑 25#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28436 | 市区     | 10kV 鸿运苑 25#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28437 | 市区     | 10kV 鸿运苑 25#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28438 | 市区     | 10kV 鸿运苑 25#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28439 | 市区     | 北叶               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28440 | 市区     | 10kV 鸿运苑 26#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28441 | 市区     | 10kV 鸿运苑 26#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28442 | 市区     | 20kV 产电 1#箱变 T1  | 20       | 400       | 320          | 320             |
| 28443 | 市区     | 10kV 观邸 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28444 | 市区     | 10kV 观邸 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28445 | 市区     | 10kV 观邸 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28446 | 市区     | 10kV 观邸 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28447 | 市区     | 10kV 观邸 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28448 | 市区     | 10kV 观邸 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28449 | 市区     | 蔡家桥              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28450 | 市区     | 机电配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28451 | 市区     | 陆巷叁村配变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28452 | 市区     | 农民公园             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28453 | 市区     | 章家浜 2#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28454 | 市区     | 华光北              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 28455 | 市区     | 10kV 鸿运苑 19#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28456 | 市区     | 陈华山乙配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 28457 | 市区     | 冷制作二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 28458 | 市区     | 10kV 鸿运苑 19#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28459 | 市区     | 10kV 鸿运苑 20#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28460 | 市区     | 10kV 鸿运苑 20#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28461 | 市区     | 10kV 鸿运苑 20#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28462 | 市区     | 10kV 鸿运苑 20#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28463 | 市区     | 10kV 鸿运苑 21#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28464 | 市区     | 10kV 鸿运苑 21#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28465 | 市区     | 10kV 鸿运苑 21#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28466 | 市区     | 10kV 鸿运苑 21#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28467 | 市区     | 10kV 米兰 9#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28468 | 市区     | 10kV 米兰 9#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28469 | 市区     | 冰箱厂二              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 28470 | 市区     | 10kV 行创 1#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28471 | 市区     | 里下甸伍配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28472 | 市区     | 10kV 常嘉 11#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28473 | 市区     | 20kV 璞悦雅苑 3#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28474 | 市区     | 10kV 江南府 9#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28475 | 市区     | 10kV 康筑泓园 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28476 | 市区     | 10kV 清枫 1#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28477 | 市区     | 10kV 清枫 1#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28478 | 市区     | 10kV 景南 16#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28479 | 市区     | 10kV 清枫 2#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28480 | 市区     | 10kV 海雅锦园 16#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28481 | 市区     | 10kV 丰荟玖园 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28482 | 市区     | 10kV 河韵 5#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28483 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28484 | 市区     | 10kV 吴锦嘉苑 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28485 | 市区     | 10kV 鸿瑞苑 4#站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28486 | 市区     | 10kV 清枫 2#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28487 | 市区     | 老干部二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28488 | 市区     | 20kV 新安佳苑二期 7#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28489 | 市区     | 10kV 吴越花园 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28490 | 市区     | 河沿头村南前             | 10       | 200       | 79           | 79              |
| 28491 | 市区     | 10kV 景粼雅苑 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28492 | 市区     | 10kV 远正 10#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28493 | 市区     | 10kV 吴越花园 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28494 | 市区     | 10kV 新佳园二期 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28495 | 市区     | 杨介浜                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 28496 | 市区     | 陆更上一变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 28497 | 市区     | 通用电器               | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 28498 | 市区     | 姚更上东               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28499 | 市区     | 姚更上                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28500 | 市区     | 天龙胶                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28501 | 市区     | 南星苑 4#站 T3         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28502 | 市区     | 10kV 南星苑 5#站 T3    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28503 | 市区     | 长丘头                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 28504 | 市区     | 金马配变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28505 | 市区     | 大业                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28506 | 市区     | 朱家湾                | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28507 | 市区     | 孙介里配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 28508 | 市区     | 夏介上配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 28509 | 市区     | 古市桥配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 28510 | 市区     | 排涝站六配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 28511 | 市区     | 大新配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28512 | 市区     | 东河头泵配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28513 | 市区     | 西码头             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28514 | 市区     | 李更上             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 28515 | 市区     | 陆埂上             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28516 | 市区     | 市村配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28517 | 市区     | 新农路             | 10       | 50        | 40           | 40              |
| 28518 | 市区     | 吴越之星 1#站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28519 | 市区     | 吴越之星 2#站 T1     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28520 | 市区     | 永华助剂配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28521 | 市区     | 新农村             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28522 | 市区     | 小栅里             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28523 | 市区     | 陆家里             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28524 | 市区     | 黄金沙             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28525 | 市区     | 金东配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28526 | 市区     | 供电所 4#          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 28527 | 市区     | 左家桥             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28528 | 市区     | 10kV 水产 3#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28529 | 市区     | 10kV 鸿瑞苑 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28530 | 市区     | 唐庄村配变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 28531 | 市区     | 10kV 锡钢浜 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28532 | 市区     | 前墩二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28533 | 市区     | 长泰 11#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28534 | 市区     | 长泰 11#站 T3       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28535 | 市区     | 南星苑 9#站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28536 | 市区     | 南星苑 6#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28537 | 市区     | 南星苑 8#站 T2       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28538 | 市区     | 南星苑 7#站 T1       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28539 | 市区     | 南星苑 11#站 1#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28540 | 市区     | 南星苑 12#站 T1      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28541 | 市区     | 豪邦二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28542 | 市区     | 长泰 11#站 T4       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28543 | 市区     | 长泰 11#站 T2       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28544 | 市区     | 10kV 金桥 7#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28545 | 市区     | 长泰 12#站 T1       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28546 | 市区     | 长泰 12#站 T2       | 10       | 800       | 614          | 614             |
| 28547 | 市区     | 10kV 鸿瑞苑 5#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28548 | 市区     | 20kV 岸芷澜庭 1#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28549 | 市区     | 10kV 康筑泓园 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28550 | 市区     | 沿沟配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28551 | 市区     | 10kV 九里雅园 7#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28552 | 市区     | 联金配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28553 | 市区     | 10kV 春风南岸 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28554 | 市区     | 南石园村西河头          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28555 | 市区     | 20kV 绿色 5#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28556 | 市区     | 20kV 绿色 5#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28557 | 市区     | 20kV 绿色 5#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28558 | 市区     | 20kV 绿色 5#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28559 | 市区     | 10kV 花郡 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28560 | 市区     | 10kV 花郡 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28561 | 市区     | 10kV 花郡 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28562 | 市区     | 10kV 花郡 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28563 | 市区     | 10kV 花郡 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28564 | 市区     | 10kV 花郡 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28565 | 市区     | 10kV 花郡 5#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28566 | 市区     | 10kV 花郡 5#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28567 | 市区     | 10kV 大东 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28568 | 市区     | 10kV 玫瑰 7#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28569 | 市区     | 10kV 玫瑰 7#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28570 | 市区     | 10kV 玫瑰 7#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28571 | 市区     | 10kV 玫瑰 7#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28572 | 市区     | 10kV 玫瑰 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28573 | 市区     | 10kV 玫瑰 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28574 | 市区     | 10kV 杨普 1#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28575 | 市区     | 10kV 杨普 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28576 | 市区     | 10kV 景南 1#箱变 T1    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28577 | 市区     | 10kV 金世 1#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28578 | 市区     | 10kV 金世 1#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28579 | 市区     | 10kV 金世 1#站 T3     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28580 | 市区     | 10kV 金世 1#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28581 | 市区     | 10kV 银禧 4 号站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28582 | 市区     | 10kV 银禧 4 号站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28583 | 市区     | 10kV 银禧 4 号站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28584 | 市区     | 10kV 银禧 4 号站 T4    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28585 | 市区     | 钱家桥二配变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28586 | 市区     | 建锡桥北二变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28587 | 市区     | 10kV 锡贤璟园 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28588 | 市区     | 10kV 尚苑 5#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28589 | 市区     | 油车里二变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28590 | 市区     | 20kV 观湖湾 8#站 T1    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28591 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28592 | 市区     | 10kV 海雅锦园 8#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28593 | 市区     | 10kV 鸿愉家园 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28594 | 市区     | 10kV 九里雅园 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28595 | 市区     | 10kV 庄西 3#箱变 T1    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28596 | 市区     | 10kV 红蕾佳苑二期 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28597 | 市区     | 10kV 鸿愉家园 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28598 | 市区     | 10kV 泊月湾 5#站 T2    | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28599 | 市区     | 10kV 天樾雅苑 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28600 | 市区     | 10kV 玫瑰 10#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28601 | 市区     | 10kV 玫瑰 10#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28602 | 市区     | 10kV 咏硕苑 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28603 | 市区     | 20kV 泓园 7#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28604 | 市区     | 20kV 泓园 7#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28605 | 市区     | 20kV 泓园 7#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28606 | 市区     | 20kV 泓园 7#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28607 | 市区     | 10kV 金禧 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28608 | 市区     | 10kV 金禧 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28609 | 市区     | 10kV 金禧 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28610 | 市区     | 10kV 金禧 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28611 | 市区     | 10kV 熙悦府 5#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28612 | 市区     | 20kV 新安 45#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28613 | 市区     | 10kV 梅里名苑 1#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28614 | 市区     | 20kV 凯发 11#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28615 | 市区     | 20kV 新安佳苑 5#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28616 | 市区     | 20kV 臻园 1#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28617 | 市区     | 20kV 臻园 1#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28618 | 市区     | 20kV 臻园 2#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28619 | 市区     | 20kV 臻园 2#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28620 | 市区     | 春建工业园            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28621 | 市区     | 田舍变              | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28622 | 市区     | 春暖工业园配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 28623 | 市区     | 10kV 米兰 6#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28624 | 市区     | 10kV 米兰 6#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28625 | 市区     | 10kV 米兰 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28626 | 市区     | 10kV 米兰 7#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28627 | 市区     | 10kV 米兰 7#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28628 | 市区     | 10kV 米兰 7#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28629 | 市区     | 10kV 米兰 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28630 | 市区     | 10kV 米兰 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28631 | 市区     | 10kV 米兰 8#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28632 | 市区     | 10kV 米兰 8#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28633 | 市区     | 10kV 新丰苑 9#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28634 | 市区     | 10kV 新丰苑 9#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28635 | 市区     | 10kV 新丰苑 10#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28636 | 市区     | 10kV 新丰苑 10#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28637 | 市区     | 10kV 新丰苑 10#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28638 | 市区     | 10kV 新丰苑 10#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28639 | 市区     | 10kV 新丰苑 11#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28640 | 市区     | 10kV 新丰苑 11#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28641 | 市区     | 10kV 新丰苑 11#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28642 | 市区     | 10kV 新丰苑 11#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28643 | 市区     | 10kV 新丰苑 12#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28644 | 市区     | 10kV 新丰苑 12#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28645 | 市区     | 10kV 国际 9#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28646 | 市区     | 10kV 国际 9#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28647 | 市区     | 10kV 国际 9#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28648 | 市区     | 10kV 国际 9#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28649 | 市区     | 10kV 国际 10#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28650 | 市区     | 10kV 国际 10#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28651 | 市区     | 10kV 国际 10#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28652 | 市区     | 10kV 国际 10#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28653 | 市区     | 10kV 国际 11#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28654 | 市区     | 10kV 国际 11#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28655 | 市区     | 10kV 国际 11#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28656 | 市区     | 10kV 国际 11#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28657 | 市区     | 10kV 春城 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28658 | 市区     | 10kV 春城 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28659 | 市区     | 10kV 春城 8#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28660 | 市区     | 10kV 春城 8#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28661 | 市区     | 10kV 春城 9#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28662 | 市区     | 10kV 春城 9#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28663 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 19#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28664 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 19#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28665 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 20#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28666 | 市区     | 20kV 泓园 2#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28667 | 市区     | 20kV 泓园 2#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28668 | 市区     | 20kV 泓园 3#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28669 | 市区     | 20kV 泓园 3#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28670 | 市区     | 20kV 泓园 3#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28671 | 市区     | 20kV 泓园 3#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28672 | 市区     | 花郡 2#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28673 | 市区     | 花郡 2#站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28674 | 市区     | 花郡 2#站 T3        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28675 | 市区     | 花郡 2#站 T4        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28676 | 市区     | 花郡 3#站 T1        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28677 | 市区     | 花郡 3#站 T2        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28678 | 市区     | 花郡 3#站 T3        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28679 | 市区     | 花郡 3#站 T4        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28680 | 市区     | 20kV 滢澜 6#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28681 | 市区     | 20kV 滢澜 6#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28682 | 市区     | 20kV 滢澜 6#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28683 | 市区     | 20kV 滢澜 6#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28684 | 市区     | 20kV 滢澜 7#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28685 | 市区     | 20kV 滢澜 7#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28686 | 市区     | 10kV 春城 10#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28687 | 市区     | 10kV 春城 10#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28688 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 20#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28689 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 20#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28690 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 20#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28691 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 18#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28692 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 18#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28693 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 18#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28694 | 市区     | 10kV 鸿泰苑 18#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28695 | 市区     | 10kV 尚东 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28696 | 市区     | 20kV 滢澜 5#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28697 | 市区     | 20kV 滢澜 5#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28698 | 市区     | 20kV 滢澜 4#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28699 | 市区     | 20kV 滢澜 4#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28700 | 市区     | 20kV 滢澜 4#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28701 | 市区     | 10kV 瑞城 7#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28702 | 市区     | 10kV 瑞城 7#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28703 | 市区     | 10kV 金梅苑 1#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28704 | 市区     | 10kV 金梅苑 1#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28705 | 市区     | 春潮一期 11#站 T1     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28706 | 市区     | 春潮一期 11#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28707 | 市区     | 古爱 1#站 T1        | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28708 | 市区     | 古爱 1#站 T2        | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28709 | 市区     | 古爱 4#站 T1        | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28710 | 市区     | 古爱 4#站 T2        | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28711 | 市区     | 古爱 4#站 T3        | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28712 | 市区     | 古爱 4#站 T4        | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28713 | 市区     | 古爱 6#站 T1        | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28714 | 市区     | 10kV 尚东 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28715 | 市区     | 10kV 尚东 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28716 | 市区     | 10kV 尚东 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28717 | 市区     | 10kV 尚东 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28718 | 市区     | 10kV 尚东 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28719 | 市区     | 10kV 尚东 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28720 | 市区     | 10kV 尚东 3#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28721 | 市区     | 10kV 尚东 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28722 | 市区     | 10kV 尚东 4#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28723 | 市区     | 10kV 尚东 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28724 | 市区     | 10kV 紫郡 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28725 | 市区     | 10kV 紫郡 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28726 | 市区     | 10kV 紫郡 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28727 | 市区     | 10kV 紫郡 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28728 | 市区     | 古爱 6#站 T2       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28729 | 市区     | 古爱 6#站 T3       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28730 | 市区     | 古爱 6#站 T4       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28731 | 市区     | 10kV 跃进 5#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28732 | 市区     | 10kV 紫郡 4#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28733 | 市区     | 10kV 紫郡 4#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28734 | 市区     | 10kV 紫郡 4#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28735 | 市区     | 10kV 紫郡 4#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28736 | 市区     | 10kV 探机 4#箱变 T  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28737 | 市区     | 10kV 探机 5#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28738 | 市区     | 10kV 国信 7#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28739 | 市区     | 10kV 国信 7#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28740 | 市区     | 10kV 国信 7#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28741 | 市区     | 10kV 国信 9#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28742 | 市区     | 10kV 国信 7#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28743 | 市区     | 10kV 国信 9#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28744 | 市区     | 10kV 国信 8#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28745 | 市区     | 10kV 国信 10#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28746 | 市区     | 10kV 国信 8#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28747 | 市区     | 10kV 国信 10#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28748 | 市区     | 10kV 国信 10#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28749 | 市区     | 10kV 国信 10#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28750 | 市区     | 10kV 吴越之星 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28751 | 市区     | 10kV 吴越之星 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28752 | 市区     | 10kV 吴越之星 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28753 | 市区     | 10kV 吴越之星 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28754 | 市区     | 20kV 天骄 6#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28755 | 市区     | 20kV 天骄 6#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28756 | 市区     | 20kV 天骄 6#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28757 | 市区     | 20kV 天骄 6#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28758 | 市区     | 20kV 悦府 1#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28759 | 市区     | 20kV 悦府 1#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28760 | 市区     | 20kV 悦府 2#站 T1   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 28761 | 市区     | 20kV 悦府 2#站 T2   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 28762 | 市区     | 10kV 香梅 8#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28763 | 市区     | 10kV 香梅 8#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28764 | 市区     | 10kV 香梅 9#站 T1   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28765 | 市区     | 10kV 香梅 9#站 T2   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28766 | 市区     | 10kV 新丰苑 13#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28767 | 市区     | 10kV 新丰苑 13#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28768 | 市区     | 10kV 新丰苑 13#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28769 | 市区     | 10kV 新丰苑 13#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28770 | 市区     | 10kV 新丰苑 14#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28771 | 市区     | 10kV 新丰苑 14#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28772 | 市区     | 10kV 新丰苑 14#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28773 | 市区     | 10kV 新丰苑 14#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28774 | 市区     | 10kV 香楠 9#站 T3   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28775 | 市区     | 10kV 东望 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28776 | 市区     | 10kV 东望 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28777 | 市区     | 10kV 东望 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28778 | 市区     | 10kV 东望 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28779 | 市区     | 10kV 东望 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28780 | 市区     | 10kV 东望 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28781 | 市区     | 20kV 天骄 5#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28782 | 市区     | 20kV 天骄 5#站 T2   | 20       | 800       | 632          | 632             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28783 | 市区     | 20kV 天骄 4#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28784 | 市区     | 20kV 天骄 4#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28785 | 市区     | 20kV 天骄 4#站 T3  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28786 | 市区     | 20kV 天骄 4#站 T4  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28787 | 市区     | 10kV 农丰 1#箱变 T1 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28788 | 市区     | 20kV 悦府 5#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28789 | 市区     | 20kV 悦府 5#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28790 | 市区     | 20kV 空港 4#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28791 | 市区     | 20kV 空港 4#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28792 | 市区     | 20kV 空港 4#站 T3  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 28793 | 市区     | 20kV 影苑 3#站 T1  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 28794 | 市区     | 20kV 影苑 3#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 28795 | 市区     | 20kV 影苑 3#站 T3  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 28796 | 市区     | 江家              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28797 | 市区     | 后朱配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28798 | 市区     | 20kV 新安 36#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28799 | 市区     | 20kV 新安 36#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28800 | 市区     | 20kV 新安 38#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28801 | 市区     | 20kV 新安 38#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28802 | 市区     | 20kV 新安 37#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28803 | 市区     | 20kV 新安 37#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28804 | 市区     | 20kV 新安 37#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28805 | 市区     | 20kV 新安 37#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28806 | 市区     | 春阳村委三配变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28807 | 市区     | 20kV 泓园 4#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28808 | 市区     | 20kV 泓园 4#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28809 | 市区     | 20kV 泓园 4#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28810 | 市区     | 20kV 泓园 4#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28811 | 市区     | 20kV 泓园 5#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28812 | 市区     | 20kV 泓园 5#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28813 | 市区     | 20kV 泓园 5#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28814 | 市区     | 20kV 泓园 5#站 T4 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28815 | 市区     | 后宅供电           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28816 | 市区     | 新芳 1#箱变 T1     | 10       | 630       | 497          | 497             |
| 28817 | 市区     | 永心配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 28818 | 市区     | 20kV 奕翔 1#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28819 | 市区     | 20kV 奕翔 1#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28820 | 市区     | 20kV 奕翔 2#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28821 | 市区     | 20kV 奕翔 2#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28822 | 市区     | 20kV 奕翔 3#站 T1 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28823 | 市区     | 20kV 奕翔 3#站 T2 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28824 | 市区     | 用电上配变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28825 | 市区     | 缪家里配变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 28826 | 市区     | 20kV 和风 1#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 28827 | 市区     | 20kV 和风 1#站 T2 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 28828 | 市区     | 20kV 和风 2#站 T1 | 20       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28829 | 市区     | 20kV 和风 2#站 T2  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 28830 | 市区     | 20kV 和风 3#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28831 | 市区     | 20kV 和风 3#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28832 | 市区     | 20kV 和风 4#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28833 | 市区     | 20kV 和风 4#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28834 | 市区     | 村委九配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 28835 | 市区     | 农科              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28836 | 市区     | 梅新              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 28837 | 市区     | 群星贰村四配变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28838 | 市区     | 10kV 天萃苑 1#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28839 | 市区     | 10kV 天萃苑 1#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28840 | 市区     | 10kV 天萃苑 1#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28841 | 市区     | 10kV 天萃苑 1#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28842 | 市区     | 10kV 跃进 2#柜 T1  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28843 | 市区     | 20kV 绿色 4#站 T1  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28844 | 市区     | 20kV 绿色 4#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28845 | 市区     | 10kV 香溢 2#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28846 | 市区     | 10kV 香溢 2#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28847 | 市区     | 10kV 香溢 2#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28848 | 市区     | 10kV 香溢 2#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28849 | 市区     | 10kV 香溢 3#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28850 | 市区     | 10kV 香溢 3#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28851 | 市区     | 10kV 香溢 3#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28852 | 市区     | 10kV 香溢 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28853 | 市区     | 10kV 香溢 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28854 | 市区     | 10kV 香溢 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28855 | 市区     | 10kV 香溢 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28856 | 市区     | 10kV 香溢 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28857 | 市区     | 10kV 香溢 5#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28858 | 市区     | 10kV 香溢 5#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28859 | 市区     | 10kV 金色 9#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28860 | 市区     | 10kV 金色 9#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28861 | 市区     | 10kV 联心苑 8#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28862 | 市区     | 10kV 联心苑 9#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28863 | 市区     | 10kV 联心苑 10#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28864 | 市区     | 10kV 联心苑 10#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28865 | 市区     | 10kV 联心苑 11#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28866 | 市区     | 10kV 联心苑 11#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28867 | 市区     | 10kV 联心苑 12#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28868 | 市区     | 10kV 金色 9#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28869 | 市区     | 10kV 金色 9#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28870 | 市区     | 10kV 联心苑 12#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28871 | 市区     | 10kV 联心苑 8#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28872 | 市区     | 10kV 联心苑 9#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28873 | 市区     | 10kV 联心苑 10#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28874 | 市区     | 10kV 联心苑 10#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28875 | 市区     | 10kV 联心苑 11#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28876 | 市区     | 10kV 联心苑 11#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28877 | 市区     | 10kV 联心苑 12#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28878 | 市区     | 10kV 联心苑 12#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28879 | 市区     | 马家桥二配变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 28880 | 市区     | 20kV 裕沁 2#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28881 | 市区     | 20kV 裕沁 2#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28882 | 市区     | 20kV 裕沁 2#站 T3   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28883 | 市区     | 20kV 裕沁 2#站 T4   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28884 | 市区     | 20kV 古爱 2#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28885 | 市区     | 20kV 古爱 3#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28886 | 市区     | 20kV 古爱 5#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28887 | 市区     | 20kV 古爱 2#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28888 | 市区     | 20kV 古爱 3#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28889 | 市区     | 20kV 古爱 5#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28890 | 市区     | 郭更上二             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 28891 | 市区     | 20kV 香硕 1#站 T1   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28892 | 市区     | 20kV 香硕 1#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28893 | 市区     | 10kV 绿景 2#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28894 | 市区     | 10kV 绿景 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28895 | 市区     | 10kV 绿景 3#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28896 | 市区     | 10kV 绿景 3#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28897 | 市区     | 10kV 绿景 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28898 | 市区     | 10kV 绿景 3#站 T4     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28899 | 市区     | 10kV 墙韵佳园三区 5#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28900 | 市区     | 10kV 国信 13#站 T1    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28901 | 市区     | 20kV 新安佳苑三区 2#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28902 | 市区     | 红旗花园 B 区 2#站 T4    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28903 | 市区     | 红旗花园 B 区 1#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28904 | 市区     | 10kV 河韵 4#站 T2     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28905 | 市区     | 10kV 美卓华庭 3#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28906 | 市区     | 10kV 桐桥 10#箱变 T1   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28907 | 市区     | 外商用户 1#箱变 T1       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28908 | 市区     | 10kV 金禧家园 4#站 T1   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28909 | 市区     | 10kV 鸿欣苑 2#站 T3    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28910 | 市区     | 10kV 金禧家园 4#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28911 | 市区     | 10kV 金禧家园 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28912 | 市区     | 10kV 金禧家园 4#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28913 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 9#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28914 | 市区     | 10kV 锡贤璟园 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28915 | 市区     | 20kV 新安佳苑 4#站 T2   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28916 | 市区     | 10kV 墙韵佳园 4#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28917 | 市区     | 10kV 金禧家园 2#站 T3   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28918 | 市区     | 10kV 金禧家园 2#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28919 | 市区     | 10kV 金禧家园 2#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28920 | 市区     | 10kV 季景铭邸 3#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28921 | 市区     | 10kV 金禧家园 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28922 | 市区     | 太湖大道 11#箱变 T1    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28923 | 市区     | 10kV 理想名筑 4#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28924 | 市区     | 10kV 杨普 6#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28925 | 市区     | 10kV 金悦福庭 2#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28926 | 市区     | 10kV 上荣裕园 5#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28927 | 市区     | 10kV 利民 2#箱变 T1  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 28928 | 市区     | 10kV 金禧家园 3#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28929 | 市区     | 10kV 金禧家园 3#站 T3 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28930 | 市区     | 10kV 金禧家园 3#站 T4 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28931 | 市区     | 10kV 金禧家园 3#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28932 | 市区     | 10kV 美卓华庭 5#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28933 | 市区     | 20kV 观湖湾 9#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28934 | 市区     | 20kV 岸芷澜庭 3#站 T3 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28935 | 市区     | 10kV 龙谦嘉园 4#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28936 | 市区     | 10kV 滨河景园 2#站 T2 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28937 | 市区     | 10KV 梅荆 20#站 T1  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28938 | 市区     | 10KV 梅荆 20#站 T3  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28939 | 市区     | 10KV 梅荆 20#站 T4  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28940 | 市区     | 10KV 梅荆 20#站 T2  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28941 | 市区     | 10kV 鸿声家园 2#站 T1 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28942 | 市区     | 月城二配变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28943 | 市区     | 10kV 招路 2#箱变 T1  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28944 | 市区     | 10kV 锦硕苑 5#站 T4   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28945 | 市区     | 10kV 梅荆 25#站 T2   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28946 | 市区     | 20kV 玖珑悦居 4#站 T2  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28947 | 市区     | 10kV 春潮 2#站 T1    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28948 | 江阴     | 金童路 118#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28949 | 江阴     | 永昌南站              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 28950 | 江阴     | 金茂变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28951 | 江阴     | 云麓花园 1#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28952 | 江阴     | 吉家村东变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28953 | 江阴     | 尚澜名筑 10#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28954 | 江阴     | 晨韵箱变主变            | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 28955 | 江阴     | 明清变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28956 | 江阴     | 簪村 3#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28957 | 江阴     | 紫运一村 3#配 2#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28958 | 江阴     | 周家东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28959 | 江阴     | 爱家名邸 122#配电所 2#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28960 | 江阴     | 南蒲田南变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 28961 | 江阴     | 任前南变              | 10       | 200       | 93           | 93              |
| 28962 | 江阴     | 爱家名邸 140#配电所 1#主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 28963 | 江阴     | 爱家名邸 140#配电所 3#主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 28964 | 江阴     | 爱家名邸 140#配电所 4#主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 28965 | 江阴     | 爱家名邸 140#配电所 2#主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 28966 | 江阴     | 爱家名邸 136#配电所 4#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28967 | 江阴     | 爱家名邸 136#配电所 2#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28968 | 江阴     | 爱家名邸 136#配电所 1#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28969 | 江阴     | 爱家名邸 136#配电所 3#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28970 | 江阴     | 丹芙春城 8#配电所 1#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28971 | 江阴     | 丹芙春城 8#配电所 2#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28972 | 江阴     | 丹芙春城 8#配电所 3#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28973 | 江阴     | 山水绿城 1#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28974 | 江阴     | 山水绿城 1#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28975 | 江阴     | 山水绿城 10#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28976 | 江阴     | 中江华庭 45#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28977 | 江阴     | 中江华庭 45#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28978 | 江阴     | 中江华庭 45#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28979 | 江阴     | 中江华庭 45#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28980 | 江阴     | 汇南西变              | 10       | 200       | 116          | 116             |
| 28981 | 江阴     | 灶木弄变              | 10       | 400       | 236          | 236             |
| 28982 | 江阴     | 中海花苑 1#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28983 | 江阴     | 中海花苑 1#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 28984 | 江阴     | 倪家巷三集中 2#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28985 | 江阴     | 倪家巷三集中 3#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 28986 | 江阴     | 唐东巷变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28987 | 江阴     | 七房巷变              | 10       | 400       | 233          | 233             |
| 28988 | 江阴     | 狮子山南变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 28989 | 江阴     | 簪村西变              | 10       | 315       | 221          | 221             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 28990 | 江阴     | 金江花苑 54#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28991 | 江阴     | 金江花苑 72#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28992 | 江阴     | 金江花苑 72#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 28993 | 江阴     | 洁具变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 28994 | 江阴     | 花果北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28995 | 江阴     | 黄墅变               | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 28996 | 江阴     | 长泾镇菜场南变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 28997 | 江阴     | 爱家名邸 118#配电所 1#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28998 | 江阴     | 爱家名邸 118#配电所 3#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 28999 | 江阴     | 爱家名邸 118#配电所 4#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 29000 | 江阴     | 爱家名邸 118#配电所 2#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 29001 | 江阴     | 爱家名邸 122#配电所 1#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 29002 | 江阴     | 爱家名邸 122#配电所 3#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 29003 | 江阴     | 路灯 2 号变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29004 | 江阴     | 爱家名邸 122#配电所 4#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 29005 | 江阴     | 港欣花苑 7#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29006 | 江阴     | 港欣花苑 7#配电所 2#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29007 | 江阴     | 孙家弄东变             | 10       | 200       | 123          | 123             |
| 29008 | 江阴     | 摩尔大厦配电所 1#主变      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29009 | 江阴     | 鲍庄中变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29010 | 江阴     | 摩尔大厦配电所 2#主变      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29011 | 江阴     | 山水绿城 10#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29012 | 江阴     | 御峰花园 1#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29013 | 江阴     | 名门公寓 10#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29014 | 江阴     | 名门公寓 10#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29015 | 江阴     | 名门公寓 10#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29016 | 江阴     | 名门公寓 10#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29017 | 江阴     | 双桥中变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29018 | 江阴     | 名门公寓 16#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29019 | 江阴     | 名门公寓 16#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29020 | 江阴     | 名门公寓 16#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29021 | 江阴     | 名门公寓 16#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29022 | 江阴     | 新世界商业广场 30#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29023 | 江阴     | 新村北箱变 1#主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29024 | 江阴     | 中江华庭 34#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29025 | 江阴     | 中江华庭 34#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29026 | 江阴     | 称心阁花园 4#配电所 1#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29027 | 江阴     | 称心阁花园 4#配电所 2#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29028 | 江阴     | 陈墅花苑 124#配电所 1#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29029 | 江阴     | 陈墅花苑 124#配电所 3#主变*  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29030 | 江阴     | 陈墅花苑 124#配电所 4#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29031 | 江阴     | 陈墅花苑 124#配电所 2#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29032 | 江阴     | 陈墅花苑 149#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29033 | 江阴     | 陈墅花苑 149#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29034 | 江阴     | 中江华庭 34#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29035 | 江阴     | 中江华庭 34#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29036 | 江阴     | 中海花苑 3#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29037 | 江阴     | 於王南变             | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 29038 | 江阴     | 官桥西变             | 10       | 200       | 107          | 107             |
| 29039 | 江阴     | 泗河南北变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29040 | 江阴     | 泾西北变             | 10       | 400       | 257          | 257             |
| 29041 | 江阴     | 西槐南变             | 10       | 200       | 72           | 72              |
| 29042 | 江阴     | 三房南变             | 10       | 200       | 1            | 1               |
| 29043 | 江阴     | 红光贺家埭西变          | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 29044 | 江阴     | 红光许家村西变          | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 29045 | 江阴     | 馒头村 2#变          | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 29046 | 江阴     | 姚家北变             | 10       | 200       | 72           | 72              |
| 29047 | 江阴     | 丁沟上南变            | 10       | 315       | 51           | 51              |
| 29048 | 江阴     | 一方城 5#配电所 4#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29049 | 江阴     | 中海花苑 3#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29050 | 江阴     | 中海花苑 3#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29051 | 江阴     | 中海花苑 3#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29052 | 江阴     | 山水绿城 1#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29053 | 江阴     | 山水绿城 1#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29054 | 江阴     | 山水绿城 10#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29055 | 江阴     | 山水绿城 10#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29056 | 江阴     | 港欣花苑 61#配电所 3#主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 29057 | 江阴     | 港欣花苑 61#配电所 1#主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 29058 | 江阴     | 港欣花苑 61#配电所 2#主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29059 | 江阴     | 港欣花苑 61#配电所 4#主变    | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 29060 | 江阴     | 胡家湾东变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29061 | 江阴     | 富春江箱变主变             | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 29062 | 江阴     | 顾家墩东变               | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 29063 | 江阴     | 新世界商业广场 30#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29064 | 江阴     | 上由名邸 10#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29065 | 江阴     | 上由名邸 10#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29066 | 江阴     | 上由名邸 10#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29067 | 江阴     | 上由名邸 10#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29068 | 江阴     | 上由名邸 4#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29069 | 江阴     | 上由名邸 4#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29070 | 江阴     | 上由名邸 4#配电所 4#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29071 | 江阴     | 上由名邸 4#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29072 | 江阴     | 涂镇南西变               | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 29073 | 江阴     | 东场南变                | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 29074 | 江阴     | 花家南变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29075 | 江阴     | 上山南变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29076 | 江阴     | 白玉变                 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29077 | 江阴     | 夏垫南西变               | 10       | 200       | 118          | 118             |
| 29078 | 江阴     | 金江花苑 54#配电所 1#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29079 | 江阴     | 祝塘楼下变               | 10       | 200       | 77           | 77              |
| 29080 | 江阴     | 郡庭花园 140#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29081 | 江阴     | 江悦尚院 64#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29082 | 江阴     | 河湘西变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29083 | 江阴     | 新生中路变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29084 | 江阴     | 潘龙山变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29085 | 江阴     | 社渎北变         | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 29086 | 江阴     | 利港花园变        | 10       | 200       | 82           | 82              |
| 29087 | 江阴     | 钱家湾变         | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 29088 | 江阴     | 老桥圩南变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29089 | 江阴     | 红豆陆家变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29090 | 江阴     | 红豆园变         | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 29091 | 江阴     | 东歧龙潭圩北变      | 10       | 400       | 111          | 111             |
| 29092 | 江阴     | 王南变          | 10       | 200       | 63           | 63              |
| 29093 | 江阴     | 永吉变          | 10       | 400       | 150          | 150             |
| 29094 | 江阴     | 银行新村变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29095 | 江阴     | 港欣大厦配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29096 | 江阴     | 永安圩西变        | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 29097 | 江阴     | 西刘市变         | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 29098 | 江阴     | 陈南变          | 10       | 315       | 196          | 196             |
| 29099 | 江阴     | 西湖南变         | 10       | 200       | 46           | 46              |
| 29100 | 江阴     | 水潭头变         | 10       | 200       | 30           | 30              |
| 29101 | 江阴     | 李家宕北变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29102 | 江阴     | 经宿南公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29103 | 江阴     | 林家村变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29104 | 江阴     | 沿山变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29105 | 江阴     | 长山路南变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 29106 | 江阴     | 贯庄东变            | 10       | 400       | 266          | 266             |
| 29107 | 江阴     | 龙岸北变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29108 | 江阴     | 朱家村北变           | 10       | 250       | 163          | 163             |
| 29109 | 江阴     | 兴利二村南变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29110 | 江阴     | 皮弄徐家西变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29111 | 江阴     | 华苑 3#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29112 | 江阴     | 天福里公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29113 | 江阴     | 蔡家头变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29114 | 江阴     | 心泾村三兴公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29115 | 江阴     | 城东工业园 3#变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29116 | 江阴     | 徐家谷北变           | 10       | 200       | 79           | 79              |
| 29117 | 江阴     | 阳光公寓箱变主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29118 | 江阴     | 富华箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29119 | 江阴     | 璜土新世纪三期配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29120 | 江阴     | 璜土新世纪三期配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29121 | 江阴     | 璜土新世纪三期配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29122 | 江阴     | 璜土新世纪三期配电所 4#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29123 | 江阴     | 中村西变            | 10       | 200       | 150          | 150             |
| 29124 | 江阴     | 峭岐新街村变          | 10       | 400       | 160          | 160             |
| 29125 | 江阴     | 计家村变            | 10       | 400       | 231          | 231             |
| 29126 | 江阴     | 曹家庄南变           | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 29127 | 江阴     | 徐巷北变            | 10       | 400       | 195          | 195             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29128 | 江阴     | 金牛 2#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29129 | 江阴     | 何家庄北变             | 10       | 400       | 107          | 107             |
| 29130 | 江阴     | 阳光威尼斯 11#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29131 | 江阴     | 阳光威尼斯 11#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29132 | 江阴     | 钱家头南变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29133 | 江阴     | 阳光威尼斯 4#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29134 | 江阴     | 阳光威尼斯 4#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29135 | 江阴     | 阳光威尼斯 7#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29136 | 江阴     | 阳光威尼斯 7#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29137 | 江阴     | 阳光威尼斯 7#配电所 3#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29138 | 江阴     | 北村里东变             | 10       | 200       | 85           | 85              |
| 29139 | 江阴     | 璜土李家湾变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29140 | 江阴     | 前江市变              | 10       | 400       | 252          | 252             |
| 29141 | 江阴     | 新沟变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29142 | 江阴     | 西维常东变             | 10       | 200       | 90           | 90              |
| 29143 | 江阴     | 浦家村西变             | 10       | 200       | 96           | 96              |
| 29144 | 江阴     | 大园 5#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29145 | 江阴     | 百世桥变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29146 | 江阴     | 生资变               | 10       | 400       | 268          | 268             |
| 29147 | 江阴     | 金秋变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29148 | 江阴     | 邓家弄变              | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 29149 | 江阴     | 梁家基东变             | 10       | 400       | 137          | 137             |
| 29150 | 江阴     | 陆新夏家巷北变           | 10       | 315       | 102          | 102             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29151 | 江阴     | 后鲍庄变              | 10       | 200       | 64           | 64              |
| 29152 | 江阴     | 中心村 11#变          | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 29153 | 江阴     | 新生 2#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29154 | 江阴     | 东源花苑配电所 1#主变      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29155 | 江阴     | 锦湖苑一村配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29156 | 江阴     | 锦湖苑一村配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29157 | 江阴     | 金色嘉苑 8#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29158 | 江阴     | 金色嘉苑 8#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29159 | 江阴     | 长隆香榭丽 13#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29160 | 江阴     | 长隆香榭丽 13#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29161 | 江阴     | 长隆香榭丽 8#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29162 | 江阴     | 长隆香榭丽 8#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29163 | 江阴     | 锦湖苑二村 9#配电所 1#主变  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 29164 | 江阴     | 锦湖苑二村 9#配电所 2#主变  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 29165 | 江阴     | 锦湖苑二村 22#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29166 | 江阴     | 锦湖苑二村 22#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29167 | 江阴     | 绿苑居 252#箱变主变      | 10       | 630       | 481          | 481             |
| 29168 | 江阴     | 水韵华庭箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29169 | 江阴     | 天福苑箱变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 29170 | 江阴     | 文化路 270#箱变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29171 | 江阴     | 新都苑二村 65#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29172 | 江阴     | 名豪山庄 604#箱变主变     | 20       | 500       | 400          | 400             |
| 29173 | 江阴     | 名豪山庄 708#箱变主变     | 20       | 500       | 400          | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29174 | 江阴     | 名豪山庄 306#箱变主变      | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 29175 | 江阴     | 名豪山庄 502#箱变主变      | 20       | 500       | 400          | 400             |
| 29176 | 江阴     | 名豪山庄 321#箱变主变      | 20       | 500       | 400          | 400             |
| 29177 | 江阴     | 夏东苑 35#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29178 | 江阴     | 新港花苑 135#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29179 | 江阴     | 新港花苑 142#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29180 | 江阴     | 环城南路 362#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29181 | 江阴     | 闸西变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29182 | 江阴     | 港隆苑 5#配电所 1#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29183 | 江阴     | 港隆苑 5#配电所 2#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29184 | 江阴     | 港隆苑 9#配电所 1#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29185 | 江阴     | 港隆苑 9#配电所 2#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29186 | 江阴     | 东方金科大院 61#配电所 1#主变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 29187 | 江阴     | 东方金科大院 61#配电所 2#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 29188 | 江阴     | 幸福新村 5#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29189 | 江阴     | 幸福新村 5#配电所 2#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29190 | 江阴     | 东方金科大院 89#配电所 1#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 29191 | 江阴     | 东方金科大院 89#配电所 2#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 29192 | 江阴     | 东方金科大院 89#配电所 3#主变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 29193 | 江阴     | 幸福新村 8#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29194 | 江阴     | 幸福新村 8#配电所 2#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29195 | 江阴     | 金都华庭 1#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29196 | 江阴     | 金都华庭 15#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29197 | 江阴     | 金都华庭 51#箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29198 | 江阴     | 南苑二村 16#配电所 1#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29199 | 江阴     | 贯庄一村 48#配电所 1#主变      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29200 | 江阴     | 贯庄一村 48#配电所 2#主变      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29201 | 江阴     | 南苑二村 16#配电所 2#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29202 | 江阴     | 10kV 西景花苑 15#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29203 | 江阴     | 10kV 西景花苑 15#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29204 | 江阴     | 10kV 西景花苑 5#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29205 | 江阴     | 10kV 西景花苑 5#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29206 | 江阴     | 10kV 西景花苑 5#配电所 3#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29207 | 江阴     | 新华变                   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29208 | 江阴     | 大汶村北变                 | 10       | 200       | 103          | 103             |
| 29209 | 江阴     | 金鹅南变                  | 10       | 400       | 155          | 155             |
| 29210 | 江阴     | 蒋巷东变                  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 29211 | 江阴     | 弘建国际配电所 1#主变          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29212 | 江阴     | 弘建国际配电所 2#主变          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29213 | 江阴     | 弘建国际配电所 3#主变          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29214 | 江阴     | 贯庄一村 33#配电所 1#主变      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29215 | 江阴     | 贯庄一村 33#配电所 2#主变      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29216 | 江阴     | 迎秀花园配电所 1#主变          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29217 | 江阴     | 迎秀花园配电所 2#主变          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29218 | 江阴     | 贯庄一村 35#箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29219 | 江阴     | 远望花园箱变主变              | 10       | 500       | 400          | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29220 | 江阴     | 香樟花园 1#箱变主变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29221 | 江阴     | 敌山湾花园 76#配电所 1#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 29222 | 江阴     | 敌山湾花园 76#配电所 2#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 29223 | 江阴     | 敌山湾花园 76#配电所 3#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 29224 | 江阴     | 青水阳光 19#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29225 | 江阴     | 青水阳光 19#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29226 | 江阴     | 敌山湾花园 3#箱变主变      | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 29227 | 江阴     | 敌山湾花园 4#箱变主变      | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 29228 | 江阴     | 世纪花苑 229#箱变主变     | 10       | 630       | 497          | 497             |
| 29229 | 江阴     | 世纪花苑 339#箱变主变     | 10       | 630       | 453          | 453             |
| 29230 | 江阴     | 中江大院配电所 1#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29231 | 江阴     | 中江大院配电所 2#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29232 | 江阴     | 博爱路 20#箱变主变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 29233 | 江阴     | 和院 295#配电所 1#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29234 | 江阴     | 和院 295#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29235 | 江阴     | 和院 295#配电所 3#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29236 | 江阴     | 和院 295#配电所 4#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29237 | 江阴     | 观山上山变             | 10       | 250       | 178          | 178             |
| 29238 | 江阴     | 香叶公寓配电所 2#主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29239 | 江阴     | 周庄村商铺 1#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29240 | 江阴     | 周庄村商铺 2#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29241 | 江阴     | 美地山庄 60#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29242 | 江阴     | 美地山庄 60#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29243 | 江阴     | 化闸南变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29244 | 江阴     | 美地山庄 5#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29245 | 江阴     | 美地山庄 68#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29246 | 江阴     | 启港路 211#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 29247 | 江阴     | 启港路 285#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29248 | 江阴     | 申浦路箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29249 | 江阴     | 启港路 356#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29250 | 江阴     | 陶然居 285#箱变主变 | 10       | 630       | 490          | 490             |
| 29251 | 江阴     | 澄常路箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29252 | 江阴     | 新颜路 363#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29253 | 江阴     | 香树湾 260#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29254 | 江阴     | 香树湾 131#箱变主变 | 10       | 630       | 492          | 492             |
| 29255 | 江阴     | 香树湾 152#箱变主变 | 10       | 630       | 465          | 465             |
| 29256 | 江阴     | 香树湾 255#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29257 | 江阴     | 香树湾 273#箱变主变 | 10       | 630       | 491          | 491             |
| 29258 | 江阴     | 明珠花苑箱变主变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 29259 | 江阴     | 香树湾 313#箱变主变 | 10       | 630       | 303          | 303             |
| 29260 | 江阴     | 香树湾 287#箱变主变 | 10       | 630       | 333          | 333             |
| 29261 | 江阴     | 狮子山变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29262 | 江阴     | 莫城北变         | 10       | 400       | 254          | 254             |
| 29263 | 江阴     | 南庄西变         | 10       | 250       | 188          | 188             |
| 29264 | 江阴     | 新南洋东变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29265 | 江阴     | 金玉变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29266 | 江阴     | 翡翠城 8#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29267 | 江阴     | 翡翠城 8#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29268 | 江阴     | 翡翠城 1#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29269 | 江阴     | 立新加工厂变            | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 29270 | 江阴     | 水芸苑 45#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29271 | 江阴     | 水芸苑 45#配电所 3#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29272 | 江阴     | 水芸苑 9#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29273 | 江阴     | 水芸苑 9#配电所 2#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29274 | 江阴     | 水芸苑 10#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29275 | 江阴     | 水芸苑 10#配电所 2#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29276 | 江阴     | 水芸苑 38#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29277 | 江阴     | 水芸苑 38#配电所 2#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29278 | 江阴     | 水芸苑 38#配电所 3#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29279 | 江阴     | 新世纪变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29280 | 江阴     | 影剧院变              | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 29281 | 江阴     | 香树湾 318#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29282 | 江阴     | 香树湾 282#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29283 | 江阴     | 香树湾 11#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29284 | 江阴     | 陈市花苑 71#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29285 | 江阴     | 陈市花苑 71#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29286 | 江阴     | 陈市花苑 113#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29287 | 江阴     | 陈市花苑 113#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29288 | 江阴     | 陈市花苑 121#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29289 | 江阴     | 陈市花苑 121#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29290 | 江阴     | 小湖新村 67#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29291 | 江阴     | 小湖新村 67#配电所 2#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29292 | 江阴     | 小湖新村 57#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29293 | 江阴     | 小湖新村 57#配电所 2#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29294 | 江阴     | 长何街 85#箱变主变         | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 29295 | 江阴     | 长何街 119#箱变主变        | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 29296 | 江阴     | 南苑二村 29#配电所 1#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29297 | 江阴     | 新都苑二村 30#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29298 | 江阴     | 南苑二村 17#配电所 1#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29299 | 江阴     | 南苑二村 17#配电所 2#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29300 | 江阴     | 启港路 418#箱变主变        | 10       | 630       | 470          | 470             |
| 29301 | 江阴     | 陆新花园配电所 1#主变        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29302 | 江阴     | 水芸苑 38#配电所 4#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29303 | 江阴     | 阳光假日花园 100#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29304 | 江阴     | 阳光假日花园 100#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29305 | 江阴     | 阳光假日花园 100#配电所 3#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29306 | 江阴     | 阳光假日花园 100#配电所 4#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29307 | 江阴     | 永昌南变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29308 | 江阴     | 华中西站                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29309 | 江阴     | 金宸国际花园 27#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29310 | 江阴     | 金宸国际花园 27#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29311 | 江阴     | 金宸国际花园 20#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29312 | 江阴     | 金宸国际花园 20#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29313 | 江阴     | 长乐路变               | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 29314 | 江阴     | 长乐配电所 2#主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29315 | 江阴     | 长山南路路灯变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29316 | 江阴     | 澄杨路路灯 31#变         | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 29317 | 江阴     | 澄杨路路灯 32#变         | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 29318 | 江阴     | 28#路灯变             | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 29319 | 江阴     | 李家村西公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29320 | 江阴     | 松桥东路灯变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29321 | 江阴     | 世纪公变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29322 | 江阴     | 忠巷新村变              | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 29323 | 江阴     | 长寿村变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29324 | 江阴     | 新华苑 177#箱变主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29325 | 江阴     | 幸福新村 50#箱变主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29326 | 江阴     | 南苑二村 4#配电所 2#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29327 | 江阴     | 新世纪花园 21#配电所 1#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29328 | 江阴     | 新世纪花园 21#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29329 | 江阴     | 双牌一村 37#箱变主变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29330 | 江阴     | 石牌二村 24#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29331 | 江阴     | 石牌二村 24#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29332 | 江阴     | 石牌二村 38#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29333 | 江阴     | 石牌二村 38#配电所 2#主变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 29334 | 江阴     | 绿苑居 168#箱变主变       | 10       | 630       | 489          | 489             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29335 | 江阴     | 绿苑居 266#箱变主变       | 10       | 630       | 427          | 427             |
| 29336 | 江阴     | 环东路小区 329#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29337 | 江阴     | 环东路小区 427#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29338 | 江阴     | 环东路小区 396#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29339 | 江阴     | 华苑配电所 1#主变         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29340 | 江阴     | 华苑配电所 2#主变         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29341 | 江阴     | 江南景苑配电所 1#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29342 | 江阴     | 江南景苑配电所 2#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29343 | 江阴     | 东吴苑配电所 1#主变        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29344 | 江阴     | 东吴苑配电所 2#主变        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29345 | 江阴     | 兴西花苑 26#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29346 | 江阴     | 轻纺变                | 10       | 400       | 180          | 180             |
| 29347 | 江阴     | 广电变                | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 29348 | 江阴     | 黄山路 4#路灯变          | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 29349 | 江阴     | 天华锦园 6#配电所 1#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29350 | 江阴     | 铂领公馆 1#配电所 1#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29351 | 江阴     | 铂领公馆 1#配电所 2#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29352 | 江阴     | 璜土龙江变              | 10       | 160       | 84           | 84              |
| 29353 | 江阴     | 水岸新都 131#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29354 | 江阴     | 兴利箱变主变             | 10       | 630       | 396          | 396             |
| 29355 | 江阴     | 江南中站变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29356 | 江阴     | 兴西花苑 26#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29357 | 江阴     | 兴西花苑 22#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29358 | 江阴     | 兴西花苑 22#配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29359 | 江阴     | 陈市花苑 108#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29360 | 江阴     | 富琛苑 12#箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29361 | 江阴     | 富琛苑 30#箱变主变           | 10       | 630       | 408          | 408             |
| 29362 | 江阴     | 大洋桥西路灯变               | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 29363 | 江阴     | 东苑 5#配电所 1#主变         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29364 | 江阴     | 东苑 5#配电所 2#主变         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29365 | 江阴     | 双牌二村 26#箱变主变          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29366 | 江阴     | 长福花苑配电所 1#主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29367 | 江阴     | 长福花苑配电所 2#主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29368 | 江阴     | 山泉村三置换安置小区 2#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29369 | 江阴     | 黄山 5#变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29370 | 江阴     | 袁堂弄变                  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 29371 | 江阴     | 澄张路灯 6#变              | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 29372 | 江阴     | 澄张路灯 7#变              | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 29373 | 江阴     | 长寿汤家巷变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29374 | 江阴     | 无名箱变主变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29375 | 江阴     | 三砖变                   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 29376 | 江阴     | 圩田湾变                  | 10       | 200       | 112          | 112             |
| 29377 | 江阴     | 峭岐杨家村变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29378 | 江阴     | 水岸华府 89#配电所 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29379 | 江阴     | 水岸华府 89#配电所 3#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29380 | 江阴     | 水岸华府 89#配电所 4#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29381 | 江阴     | 水岸华府 89#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29382 | 江阴     | 漫水南站             | 10       | 400       | 105          | 105             |
| 29383 | 江阴     | 九思村变             | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 29384 | 江阴     | 钱介宕变             | 10       | 200       | 110          | 110             |
| 29385 | 江阴     | 龚家宕变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29386 | 江阴     | 云开 9#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29387 | 江阴     | 陆家村北变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 29388 | 江阴     | 巨轮村徐家村变          | 10       | 400       | 177          | 177             |
| 29389 | 江阴     | 西安路灯变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29390 | 江阴     | 养殖场变             | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 29391 | 江阴     | 新丰站西变            | 10       | 200       | 86           | 86              |
| 29392 | 江阴     | 新藏巷变             | 10       | 400       | 254          | 254             |
| 29393 | 江阴     | 泾西吕家村北变          | 10       | 315       | 214          | 214             |
| 29394 | 江阴     | 戴庄新村变            | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 29395 | 江阴     | 欧锦花都 2#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29396 | 江阴     | 欧锦花都 2#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29397 | 江阴     | 欧锦花都 2#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29398 | 江阴     | 木材东变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29399 | 江阴     | 水岸华府 85#箱变主变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29400 | 江阴     | 红豆佳苑配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29401 | 江阴     | 红豆佳苑配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29402 | 江阴     | 水韵华庭配电所 1#主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 29403 | 江阴     | 水韵华庭配电所 2#主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29404 | 江阴     | 红豆佳苑 1#配电所 1#主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29405 | 江阴     | 红豆佳苑二期 6#配电所 1#主变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29406 | 江阴     | 香山大厦配电所 1#主变          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29407 | 江阴     | 南新家园配电所 1#主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29408 | 江阴     | 南新家园配电所 2#主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29409 | 江阴     | 新住基北变                 | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 29410 | 江阴     | 山泉村三置换安置小区 1#配电所 1#主变 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 29411 | 江阴     | 山泉花园配电所 1#主变          | 10       | 1000      | 500          | 500             |
| 29412 | 江阴     | 文化新村 16#箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29413 | 江阴     | 贯庄二村 8#配电所 1#主变       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29414 | 江阴     | 贯庄二村 8#配电所 2#主变       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29415 | 江阴     | 陆丰家园配电所 2#主变          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29416 | 江阴     | 朱家南变                  | 10       | 400       | 238          | 238             |
| 29417 | 江阴     | 常家丹变                  | 10       | 400       | 267          | 267             |
| 29418 | 江阴     | 黄河 2#变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29419 | 江阴     | 政府北变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29420 | 江阴     | 府前配电所 1#主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29421 | 江阴     | 府前配电所 2#主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29422 | 江阴     | 红苗周家基 4#变             | 10       | 250       | 192          | 192             |
| 29423 | 江阴     | 巷口南变                  | 10       | 400       | 261          | 261             |
| 29424 | 江阴     | 石庄东街变                 | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 29425 | 江阴     | 周家头东变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29426 | 江阴     | 河弯变                   | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29427 | 江阴     | 绿城帝景 3#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29428 | 江阴     | 绿城帝景 3#配电所 2#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29429 | 江阴     | 绿城帝景 7#配电所 1#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29430 | 江阴     | 绿城帝景 7#配电所 2#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29431 | 江阴     | 绿城帝景 7#配电所 3#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29432 | 江阴     | 利港缪家村变            | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 29433 | 江阴     | 欧锦花都 17#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29434 | 江阴     | 前野田变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29435 | 江阴     | 融科原筑 54#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29436 | 江阴     | 融科原筑 54#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29437 | 江阴     | 亚泰华富 22#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29438 | 江阴     | 西阳西站              | 10       | 315       | 202          | 202             |
| 29439 | 江阴     | 锦和花苑 2#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29440 | 江阴     | 融科原筑 54#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29441 | 江阴     | 融科原筑 54#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29442 | 江阴     | 中海大院 6#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29443 | 江阴     | 中海大院 6#配电所 2#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29444 | 江阴     | 如意滩箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29445 | 江阴     | 唐家村南变             | 10       | 400       | 248          | 248             |
| 29446 | 江阴     | 查家东变              | 10       | 200       | 112          | 112             |
| 29447 | 江阴     | 高家西变              | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 29448 | 江阴     | 港郦花苑 A27#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29449 | 江阴     | 港郦花苑 A27#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29450 | 江阴     | 三宝中村东变            | 10       | 200       | 85           | 85              |
| 29451 | 江阴     | 周金 2#变            | 10       | 400       | 228          | 228             |
| 29452 | 江阴     | 公园 1#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29453 | 江阴     | 公园 2#变            | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 29454 | 江阴     | 王巷东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29455 | 江阴     | 倪巷别墅 4#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29456 | 江阴     | 西陆 2#变            | 10       | 250       | 174          | 174             |
| 29457 | 江阴     | 廖南变               | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 29458 | 江阴     | 天笃北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29459 | 江阴     | 河北箱变主变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29460 | 江阴     | 低田里北变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29461 | 江阴     | 戴巷南变              | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 29462 | 江阴     | 耿家村变              | 10       | 200       | 97           | 97              |
| 29463 | 江阴     | 超辰花园 18#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29464 | 江阴     | 超辰花园 18 配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29465 | 江阴     | 超辰花园 12 配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29466 | 江阴     | 超辰花园 12 配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29467 | 江阴     | 北欧印象 31#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29468 | 江阴     | 港郦花苑 A10#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29469 | 江阴     | 下王典变              | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 29470 | 江阴     | 新宕蒋家村变            | 10       | 200       | 56           | 56              |
| 29471 | 江阴     | 紫金花园 362#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29472 | 江阴     | 紫金花园 323#箱变主变     | 10       | 630       | 492          | 492             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29473 | 江阴     | 紫金花园 610#箱变主变    | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 29474 | 江阴     | 黄山路 288#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29475 | 江阴     | 黄山路 288#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29476 | 江阴     | 紫金花园 655#箱变主变    | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 29477 | 江阴     | 新华苑配电所 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29478 | 江阴     | 华府家园南配电所 1#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29479 | 江阴     | 华府家园南配电所 2#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29480 | 江阴     | 华府家园北配电所 1#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29481 | 江阴     | 华府家园北配电所 2#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29482 | 江阴     | 海达箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29483 | 江阴     | 文化新村 13#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29484 | 江阴     | 黄山路 112#箱变主变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 29485 | 江阴     | 紫金苑 6#箱变主变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 29486 | 江阴     | 紫金苑 5#箱变主变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 29487 | 江阴     | 水墨江南玉园 15#箱变主变   | 10       | 500       | 366          | 366             |
| 29488 | 江阴     | 水墨江南玉园 71#箱变主变   | 10       | 630       | 473          | 473             |
| 29489 | 江阴     | 宋北变              | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 29490 | 江阴     | 新街排涝站变           | 10       | 400       | 247          | 247             |
| 29491 | 江阴     | 元泾站变             | 10       | 250       | 113          | 113             |
| 29492 | 江阴     | 霞客路灯变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29493 | 江阴     | 金达配电所 1#主变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 29494 | 江阴     | 世纪花苑配电所 1#主变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29495 | 江阴     | 花园路 88#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29496 | 江阴     | 王家村陆家堂变            | 10       | 200       | 124          | 124             |
| 29497 | 江阴     | 三房巷世纪公寓 1#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29498 | 江阴     | 三房巷世纪公寓 2#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29499 | 江阴     | 三房巷世纪公寓 3#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29500 | 江阴     | 三房巷世纪公寓 4#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29501 | 江阴     | 三房巷世纪公寓 6#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29502 | 江阴     | 三房巷世纪公寓 7#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29503 | 江阴     | 三房巷世纪公寓 8#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29504 | 江阴     | 三房巷世纪公寓 9#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29505 | 江阴     | 三房巷世纪公寓 10#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29506 | 江阴     | 三房巷世纪公寓 11#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29507 | 江阴     | 停塘降东变              | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 29508 | 江阴     | 万达住宅 5#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29509 | 江阴     | 万达住宅 5#配电所 3#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29510 | 江阴     | 万达住宅 5#配电所 4#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29511 | 江阴     | 万达住宅 5#配电所 2#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29512 | 江阴     | 周庄菜场变              | 10       | 400       | 216          | 216             |
| 29513 | 江阴     | 三塘村东变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29514 | 江阴     | 书香苑 4#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29515 | 江阴     | 书香苑 4#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29516 | 江阴     | 紫金路灯变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29517 | 江阴     | 上海花园洋房 70#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 628          | 628             |
| 29518 | 江阴     | 上海花园洋房 70#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 623          | 623             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29519 | 江阴     | 上海花园洋房 120#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29520 | 江阴     | 上海花园洋房 120#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 632          | 632             |
| 29521 | 江阴     | 上海花园洋房 28#箱变主变      | 10       | 500       | 381          | 381             |
| 29522 | 江阴     | 上海花园洋房 1#箱变主变       | 10       | 250       | 194          | 194             |
| 29523 | 江阴     | 上海花园洋房 212#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29524 | 江阴     | 上海花园洋房 102#箱变主变     | 10       | 630       | 496          | 496             |
| 29525 | 江阴     | 斜泾周家变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29526 | 江阴     | 东方华府 206#配电所 1#主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 29527 | 江阴     | 东方华府 206#配电所 2#主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 29528 | 江阴     | 上场变                 | 10       | 200       | 82           | 82              |
| 29529 | 江阴     | 万安桥东变               | 10       | 400       | 201          | 201             |
| 29530 | 江阴     | 巨轮村变                | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 29531 | 江阴     | 永丰南变                | 10       | 400       | 239          | 239             |
| 29532 | 江阴     | 申港路灯变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29533 | 江阴     | 彭蒿西 2#变             | 10       | 250       | 168          | 168             |
| 29534 | 江阴     | 利港何家圩变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29535 | 江阴     | 北庙 2#变              | 10       | 315       | 211          | 211             |
| 29536 | 江阴     | 万达住宅 1#配电所 4#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29537 | 江阴     | 万达住宅 1#配电所 2#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29538 | 江阴     | 万达住宅 1#配电所 1#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29539 | 江阴     | 万达住宅 1#配电所 3#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29540 | 江阴     | 薛家墩变                | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 29541 | 江阴     | 万达住宅 2#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29542 | 江阴     | 万达住宅 2#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29543 | 江阴     | 万达住宅 2#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29544 | 江阴     | 万达住宅 2#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29545 | 江阴     | 朱家湾南变             | 10       | 315       | 192          | 192             |
| 29546 | 江阴     | 居杨村菜场变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29547 | 江阴     | 徐家村北变             | 10       | 400       | 246          | 246             |
| 29548 | 江阴     | 南苑 28#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29549 | 江阴     | 南苑 35#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29550 | 江阴     | 南苑 35#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29551 | 江阴     | 南苑小区 46#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29552 | 江阴     | 南苑小区 46#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29553 | 江阴     | 南苑小区 52#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29554 | 江阴     | 南苑小区 52#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29555 | 江阴     | 普惠苑 105#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29556 | 江阴     | 普惠苑 105#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29557 | 江阴     | 三元公寓配电所 1#主变      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29558 | 江阴     | 东方华府 235#配电所 2#主变 | 20       | 800       | 628          | 628             |
| 29559 | 江阴     | 东方华府 245#配电所 4#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 29560 | 江阴     | 东方华府 245#配电所 2#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 29561 | 江阴     | 东方华府 245#配电所 1#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 29562 | 江阴     | 东方华府 245#配电所 3#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 29563 | 江阴     | 映像江南配电所 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29564 | 江阴     | 映像江南配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29565 | 江阴     | 映像江南 82#箱变主变      | 10       | 630       | 482          | 482             |
| 29566 | 江阴     | 锦湖苑二村 10#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29567 | 江阴     | 锦湖苑二村 10#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29568 | 江阴     | 璜溪绿洲北配电所 1#主变     | 10       | 500       | 390          | 390             |
| 29569 | 江阴     | 璜溪绿洲北配电所 2#主变     | 10       | 500       | 374          | 374             |
| 29570 | 江阴     | 璜溪绿洲南配电所 1#主变     | 10       | 1000      | 779          | 779             |
| 29571 | 江阴     | 万达住宅 3#配电所 4#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29572 | 江阴     | 万达住宅 3#配电所 2#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29573 | 江阴     | 青阳吴家村西变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29574 | 江阴     | 万达住宅 3#配电所 3#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29575 | 江阴     | 万达住宅 3#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29576 | 江阴     | 小兆村变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29577 | 江阴     | 云新二村 41#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29578 | 江阴     | 云新二村 41#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29579 | 江阴     | 新藏巷南变             | 10       | 315       | 86           | 86              |
| 29580 | 江阴     | 香树湾 350#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29581 | 江阴     | 香树湾 350#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29582 | 江阴     | 双喜苑配电所 1#主变       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29583 | 江阴     | 双喜苑配电所 2#主变       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29584 | 江阴     | 三元公寓配电所 2#主变      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29585 | 江阴     | 文化路路灯变            | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 29586 | 江阴     | 璜溪绿洲南配电所 2#主变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29587 | 江阴     | 金都华庭配电所 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29588 | 江阴     | 金都华庭配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29589 | 江阴     | 利城大队变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29590 | 江阴     | 花园北配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29591 | 江阴     | 李家北变             | 10       | 250       | 171          | 171             |
| 29592 | 江阴     | 陆桥东街 53#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29593 | 江阴     | 龙山花园 1#配电所 1#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29594 | 江阴     | 龙山花园 29#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 474          | 474             |
| 29595 | 江阴     | 天富小区配电所 1#主变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29596 | 江阴     | 岸桥头西变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29597 | 江阴     | 七亩变              | 10       | 200       | 90           | 90              |
| 29598 | 江阴     | 小诸家巷南变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29599 | 江阴     | 蒋北变              | 10       | 250       | 187          | 187             |
| 29600 | 江阴     | 九曲王家湾变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29601 | 江阴     | 金童电站             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29602 | 江阴     | 程巷东变             | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 29603 | 江阴     | 创新村高庄南变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29604 | 江阴     | 爱家名邸 1#配电所 1#主变  | 20       | 630       | 454          | 454             |
| 29605 | 江阴     | 爱家名邸 1#配电所 2#主变  | 20       | 630       | 486          | 486             |
| 29606 | 江阴     | 王家头变             | 10       | 250       | 181          | 181             |
| 29607 | 江阴     | 爱家名邸 7#配电所 1#主变  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 29608 | 江阴     | 爱家名邸 7#配电所 2#主变  | 20       | 630       | 458          | 458             |
| 29609 | 江阴     | 殷家庄变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29610 | 江阴     | 周巷上变             | 10       | 200       | 145          | 145             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29611 | 江阴     | 许家丹西变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29612 | 江阴     | 镇西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29613 | 江阴     | 新庄路西变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29614 | 江阴     | 花果东变            | 10       | 400       | 195          | 195             |
| 29615 | 江阴     | 长南四房桥变          | 10       | 400       | 250          | 250             |
| 29616 | 江阴     | 云新 7#变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 29617 | 江阴     | 景开 2#变          | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 29618 | 江阴     | 朴树头变            | 10       | 315       | 231          | 231             |
| 29619 | 江阴     | 璜塘沈家村变          | 10       | 250       | 154          | 154             |
| 29620 | 江阴     | 陈家港变            | 10       | 400       | 130          | 130             |
| 29621 | 江阴     | 戴巷新村变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 29622 | 江阴     | 云顾变             | 10       | 250       | 187          | 187             |
| 29623 | 江阴     | 万达住宅 4#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29624 | 江阴     | 万达住宅 4#配电所 3#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29625 | 江阴     | 万达住宅 4#配电所 4#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29626 | 江阴     | 万达住宅 4#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29627 | 江阴     | 泾西路灯变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29628 | 江阴     | 省渡桥东变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29629 | 江阴     | 四本堂南变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29630 | 江阴     | 唐家圩南变           | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 29631 | 江阴     | 中杏北变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29632 | 江阴     | 南河头东变           | 10       | 200       | 149          | 149             |
| 29633 | 江阴     | 格方圩东变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29634 | 江阴     | 锦昌变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29635 | 江阴     | 蔡家埭南变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29636 | 江阴     | 新都苑二村 91#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29637 | 江阴     | 农行变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29638 | 江阴     | 港欣大厦配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29639 | 江阴     | 夏东苑 1#配电所 2#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29640 | 江阴     | 夏东苑 1#配电所 4#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29641 | 江阴     | 夏东苑 2#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29642 | 江阴     | 夏东苑 2#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29643 | 江阴     | 夏东苑 25#配电所 2#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29644 | 江阴     | 夏东苑 25#配电所 4#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29645 | 江阴     | 夏东苑 35#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29646 | 江阴     | 天富小区配电所 2#主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29647 | 江阴     | 胜景嘉苑 13#配电所 1#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29648 | 江阴     | 胜景嘉苑 13#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29649 | 江阴     | 胜景嘉苑 6#配电所 1#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29650 | 江阴     | 胜景嘉苑 6#配电所 2#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29651 | 江阴     | 香樟花园 8#配电所 1#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29652 | 江阴     | 香樟花园 8#配电所 2#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29653 | 江阴     | 和泰苑 5#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29654 | 江阴     | 六保新村 406#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29655 | 江阴     | 江湾配电所 1#主变        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29656 | 江阴     | 江湾配电所 2#主变        | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29657 | 江阴     | 顾北家园配电所 1#主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29658 | 江阴     | 顾北家园配电所 2#主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29659 | 江阴     | 明清配电所 1#主变          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29660 | 江阴     | 明清配电所 2#主变          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29661 | 江阴     | 康宁小区 8#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29662 | 江阴     | 明清配电所 3#主变          | 10       | 1000      | 793          | 793             |
| 29663 | 江阴     | 康宁小区 8#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29664 | 江阴     | 幸福新村配电所 1#主变        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29665 | 江阴     | 幸福新村配电所 2#主变        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29666 | 江阴     | 文马变                 | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 29667 | 江阴     | 文林马东变               | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 29668 | 江阴     | 华昌路 4#变             | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 29669 | 江阴     | 假日花园 196-1#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29670 | 江阴     | 假日花园 196-1#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29671 | 江阴     | 假日花园 196-1#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29672 | 江阴     | 假日花园 196-1#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29673 | 江阴     | 万达办公 2#配电所 1#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29674 | 江阴     | 万达办公 2#配电所 3#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29675 | 江阴     | 万达办公 2#配电所 4#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29676 | 江阴     | 万达办公 2#配电所 2#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29677 | 江阴     | 青阳张家村北变             | 10       | 315       | 71           | 71              |
| 29678 | 江阴     | 昌盛商贸城箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 29679 | 江阴     | 社渎前杨南变              | 10       | 200       | 142          | 142             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29680 | 江阴     | 长南村北宅北变               | 10       | 200       | 104          | 104             |
| 29681 | 江阴     | 林达变                   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29682 | 江阴     | 锁业变                   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29683 | 江阴     | 夹江变                   | 10       | 400       | 147          | 147             |
| 29684 | 江阴     | 筑塘变                   | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 29685 | 江阴     | 黄山公园 1#箱变主变           | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 29686 | 江阴     | 黄山公园 2#箱变主变           | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 29687 | 江阴     | 延陵路路灯变                | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 29688 | 江阴     | 万达商铺 1#配电所 2#主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29689 | 江阴     | 万达办公 3#配电所 4#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29690 | 江阴     | 万达办公 3#配电所 2#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29691 | 江阴     | 山泉村三置换安置小区 1#配电所 2#主变 | 10       | 1250      | 777          | 777             |
| 29692 | 江阴     | 山泉村三置换安置小区 2#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 332          | 332             |
| 29693 | 江阴     | 云顾路 16#路灯变            | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 29694 | 江阴     | 云顾路 15#路灯变            | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 29695 | 江阴     | 南园路 A#箱变主变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29696 | 江阴     | 南园路 B#箱变主变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29697 | 江阴     | 钱巷东变                  | 10       | 200       | 84           | 84              |
| 29698 | 江阴     | 工业 7#变                | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 29699 | 江阴     | 月东路箱变主变               | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29700 | 江阴     | 鸡龙山 1#箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29701 | 江阴     | 鸡龙山 2#箱变主变            | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 29702 | 江阴     | 宗言村 1#箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29703 | 江阴     | 宗言村 2#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29704 | 江阴     | 电力站 2#变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29705 | 江阴     | 赤岸蒋巷东变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29706 | 江阴     | 姜家基东变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 29707 | 江阴     | 大弄西变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29708 | 江阴     | 黄小西公变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 29709 | 江阴     | 健民公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29710 | 江阴     | 创业 4#变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 29711 | 江阴     | 里旺里塑料厂南变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29712 | 江阴     | 龙城福第 18#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29713 | 江阴     | 龙城福第 18#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29714 | 江阴     | 高北变              | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 29715 | 江阴     | 龙城福第 18#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29716 | 江阴     | 龙城福第 18#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29717 | 江阴     | 香雪海梅园 14#箱变主变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29718 | 江阴     | 启港路北 519 箱变主变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 29719 | 江阴     | 开发园区 8#变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 29720 | 江阴     | 南闸电力电站变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29721 | 江阴     | 谈西变              | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 29722 | 江阴     | 云新路 28#配电所 1#主变  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 29723 | 江阴     | 华富花苑箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29724 | 江阴     | 富昌变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29725 | 江阴     | 石牌一村 58#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29726 | 江阴     | 石牌一村 58#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29727 | 江阴     | 唐家村东变             | 10       | 400       | 149          | 149             |
| 29728 | 江阴     | 邱家巷西变             | 10       | 200       | 94           | 94              |
| 29729 | 江阴     | 陆新花园配电所 2#主变      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29730 | 江阴     | 东方华府 12#配电所 1#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 29731 | 江阴     | 东方华府 151#配电所 1#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 29732 | 江阴     | 东方华府 151#配电所 3#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 29733 | 江阴     | 吴浦村公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29734 | 江阴     | 东方华府 152#配电所 1#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 29735 | 江阴     | 东方华府 152#配电所 2#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 29736 | 江阴     | 东方华府 151#配电所 4#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 29737 | 江阴     | 东方华府 151#配电所 2#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 29738 | 江阴     | 东方华府 12#配电所 2#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 29739 | 江阴     | 万达办公 3#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29740 | 江阴     | 万达办公 3#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29741 | 江阴     | 万达办公 4#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29742 | 江阴     | 万达办公 4#配电所 3#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29743 | 江阴     | 万达商铺 1#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29744 | 江阴     | 万达商铺 1#配电所 3#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29745 | 江阴     | 万达商铺 2#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29746 | 江阴     | 万达商铺 2#配电所 3#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29747 | 江阴     | 万达商铺 3#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29748 | 江阴     | 万达商铺 3#配电所 3#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29749 | 江阴     | 万达商铺 3#配电所 4#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29750 | 江阴     | 万达商铺 3#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29751 | 江阴     | 万达商铺 2#配电所 4#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29752 | 江阴     | 万达商铺 2#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29753 | 江阴     | 万达办公 4#配电所 4#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29754 | 江阴     | 万达办公 4#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29755 | 江阴     | 万达商铺 1#配电所 4#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29756 | 江阴     | 长南村谭家北变          | 10       | 200       | 122          | 122             |
| 29757 | 江阴     | 环城北路 28#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29758 | 江阴     | 季东变              | 10       | 200       | 65           | 65              |
| 29759 | 江阴     | 上村变              | 10       | 200       | 64           | 64              |
| 29760 | 江阴     | 长泾孙家巷南变          | 10       | 315       | 245          | 245             |
| 29761 | 江阴     | 马泾桥变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29762 | 江阴     | 红光张家村变           | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 29763 | 江阴     | 红光毛西变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29764 | 江阴     | 内衣东变             | 10       | 400       | 241          | 241             |
| 29765 | 江阴     | 红光东站变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29766 | 江阴     | 环城北路 28#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29767 | 江阴     | 长和馨园配电所 1#主变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29768 | 江阴     | 长和馨园配电所 2#主变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29769 | 江阴     | 金龙 2#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29770 | 江阴     | 东区 3#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29771 | 江阴     | 双泾闸变             | 10       | 400       | 259          | 259             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29772 | 江阴     | 文林套闸变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29773 | 江阴     | 桐岐车站变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29774 | 江阴     | 周庄老住基西变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 29775 | 江阴     | 忠巷新村北变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29776 | 江阴     | 文化新村 50#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29777 | 江阴     | 文化新村 50#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29778 | 江阴     | 新华苑 240#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29779 | 江阴     | 泾新南变             | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 29780 | 江阴     | 邱岗片变             | 10       | 400       | 155          | 155             |
| 29781 | 江阴     | 湖塘东变             | 10       | 400       | 137          | 137             |
| 29782 | 江阴     | 东方北变             | 10       | 400       | 274          | 274             |
| 29783 | 江阴     | 万达办公 1#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29784 | 江阴     | 万达办公 1#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29785 | 江阴     | 万达办公 1#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29786 | 江阴     | 万达办公 1#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29787 | 江阴     | 镇区东区变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29788 | 江阴     | 华巷东变             | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 29789 | 江阴     | 瓠岱西站             | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 29790 | 江阴     | 石桥北变             | 10       | 250       | 190          | 190             |
| 29791 | 江阴     | 沈家基站             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29792 | 江阴     | 马桥电站变            | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 29793 | 江阴     | 祝塘孔西庄变           | 10       | 400       | 42           | 42              |
| 29794 | 江阴     | 何赵家基站            | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29795 | 江阴     | 徐巷变                  | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 29796 | 江阴     | 颜家变                  | 10       | 400       | 0            | 0               |
| 29797 | 江阴     | 水景花苑 63#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29798 | 江阴     | 河湘路变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29799 | 江阴     | 紫悦花苑 52#配电所 4#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29800 | 江阴     | 云景花园 9#配电所 1#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29801 | 江阴     | 嘉悦澜庭 13#101 配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29802 | 江阴     | 小三房东 2#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29803 | 江阴     | 华诚悦庭 25#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29804 | 江阴     | 华诚悦庭 25#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29805 | 江阴     | 华诚悦庭 70#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29806 | 江阴     | 华诚悦庭 70#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29807 | 江阴     | 华诚悦庭 70#配电所 4#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29808 | 江阴     | 华诚悦庭 70#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29809 | 江阴     | 金域广场 10-2#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29810 | 江阴     | 申港东街南变               | 10       | 400       | 316          | 316             |
| 29811 | 江阴     | 毛纺 2 号变              | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 29812 | 江阴     | 春风景苑 13#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29813 | 江阴     | 西园一村箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29814 | 江阴     | 裕珑花园 61#配电所 4#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29815 | 江阴     | 万花景苑 71#配电所 4#主变     | 10       | 800       | 585          | 585             |
| 29816 | 江阴     | 御鑫苑 54#配电所 4#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29817 | 江阴     | 紫悦花苑 40#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29818 | 江阴     | 上品璟苑 179#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29819 | 江阴     | 朱蒋巷东变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29820 | 江阴     | 和成配电所 1#主变          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29821 | 江阴     | 和成配电所 2#主变          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29822 | 江阴     | 荣熙花园 22#配电所 2#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29823 | 江阴     | 杜家巷中变               | 10       | 400       | 104          | 104             |
| 29824 | 江阴     | 圣母箱变主变              | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29825 | 江阴     | 惠家村变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29826 | 江阴     | 韵湖澜山花园 10#配电所 3#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29827 | 江阴     | 西庄村村站西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29828 | 江阴     | 坝头上北变               | 10       | 400       | 215          | 215             |
| 29829 | 江阴     | 紫运一村 7#配 1#主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29830 | 江阴     | 平巷变                 | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 29831 | 江阴     | 新渡箱变主变              | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29832 | 江阴     | 万花商业广场 43#变电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29833 | 江阴     | 龙砂 1 号箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29834 | 江阴     | 朱家湾花园二村 12#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29835 | 江阴     | 朱家湾花园二村 12#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29836 | 江阴     | 朱家湾花园二村 12#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29837 | 江阴     | 朱家湾花园二村 12#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29838 | 江阴     | 朱家湾花园二村 16#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29839 | 江阴     | 朱家湾花园二村 16#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29840 | 江阴     | 朱家湾花园二村 16#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29841 | 江阴     | 朱家湾花园二村 16#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29842 | 江阴     | 灯塔一林场变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29843 | 江阴     | 金域广场 11#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29844 | 江阴     | 盎桥南变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29845 | 江阴     | 王家村卢东变              | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 29846 | 江阴     | 万花景苑 84#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29847 | 江阴     | 云景花园 28#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29848 | 江阴     | 凝景苑 14#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29849 | 江阴     | 泾南张家宕南变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29850 | 江阴     | 天敌雅苑 28#配电所 4#主变    | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 29851 | 江阴     | 东技变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29852 | 江阴     | 国营站变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29853 | 江阴     | 城市嘉园 37#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29854 | 江阴     | 城市嘉园 37#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29855 | 江阴     | 城市嘉园 37#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29856 | 江阴     | 城市嘉园 37#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29857 | 江阴     | 雅澜名苑二区 12#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29858 | 江阴     | 星悦河湾花园 37#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29859 | 江阴     | 韵湖澜山花园 48#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29860 | 江阴     | 蔡化朱家巷 3#变           | 10       | 400       | 265          | 265             |
| 29861 | 江阴     | 古塘工业南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29862 | 江阴     | 万水桥西变               | 10       | 400       | 224          | 224             |
| 29863 | 江阴     | 朗韵嘉园 14#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29864 | 江阴     | 城市嘉园 75#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29865 | 江阴     | 浪尼莎变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29866 | 江阴     | 水云间花园 43#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29867 | 江阴     | 跨江东箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29868 | 江阴     | 星赋花园三区 12#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29869 | 江阴     | 凤凰路北变              | 10       | 200       | 132          | 132             |
| 29870 | 江阴     | 澜景雅苑 7#配电所 3#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29871 | 江阴     | 城市嘉园 75#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29872 | 江阴     | 城市嘉园 75#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29873 | 江阴     | 城市嘉园 75#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29874 | 江阴     | 尚源名筑 9#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29875 | 江阴     | 瑞新花苑 14#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29876 | 江阴     | 创新大道 77#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29877 | 江阴     | 山棠雅园 8-2#配电所 1#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 29878 | 江阴     | 东隆南变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29879 | 江阴     | 敬樾花园南园 402#配 2#主变  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 29880 | 江阴     | 璟庭花苑 4#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29881 | 江阴     | 朱家湾花园二村 6#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29882 | 江阴     | 朱家湾花园二村 6#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29883 | 江阴     | 蔡泾村工农路 8 号北变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29884 | 江阴     | 白玉二村 4#配电所 3#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29885 | 江阴     | 泉能路 22#配电所 2#主变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29886 | 江阴     | 山棠雅园 10#配电所 1#主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29887 | 江阴     | 水芸苑 74#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29888 | 江阴     | 高铁箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29889 | 江阴     | 星赋花园二区 13#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29890 | 江阴     | 丰源北变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29891 | 江阴     | 马镇河南变              | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 29892 | 江阴     | 庄家巷西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29893 | 江阴     | 李富田变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29894 | 江阴     | 寨里西变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29895 | 江阴     | 南头村东变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29896 | 江阴     | 南苑新村 49#箱变主变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29897 | 江阴     | 杨巷村北变              | 10       | 200       | 128          | 128             |
| 29898 | 江阴     | 泾北村南变              | 10       | 400       | 159          | 159             |
| 29899 | 江阴     | 朱家巷中变              | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 29900 | 江阴     | 湖滨佳苑一村 7#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29901 | 江阴     | 鸿运箱变主变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29902 | 江阴     | 杨庄园区变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29903 | 江阴     | 物流北变               | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 29904 | 江阴     | 环村南路 1#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29905 | 江阴     | 金湾南箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29906 | 江阴     | 沈家湾北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29907 | 江阴     | 东徐路南变              | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 29908 | 江阴     | 蒋庄变                | 10       | 250       | 187          | 187             |
| 29909 | 江阴     | 云栖雅院 11#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29910 | 江阴     | 悦庭花园二期 24#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29911 | 江阴     | 灯塔茶歧西变             | 10       | 400       | 271          | 271             |
| 29912 | 江阴     | 爻桥中变               | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 29913 | 江阴     | 盛介凹公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29914 | 江阴     | 茶岐公变               | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 29915 | 江阴     | 东喊西变               | 10       | 400       | 194          | 194             |
| 29916 | 江阴     | 梅压北变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29917 | 江阴     | 召其公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29918 | 江阴     | 小陆家基变              | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 29919 | 江阴     | 张家基变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29920 | 江阴     | 港邾花苑 28#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29921 | 江阴     | 港邾花苑 28#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29922 | 江阴     | 港邾花苑 27#配电所 1#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29923 | 江阴     | 府前小区 18#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29924 | 江阴     | 马家巷西变              | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 29925 | 江阴     | 文林加油变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29926 | 江阴     | 胡家宕变               | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 29927 | 江阴     | 潭家村东变              | 10       | 400       | 0            | 0               |
| 29928 | 江阴     | 西门楼下变              | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 29929 | 江阴     | 中心桥公变              | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 29930 | 江阴     | 埝北变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29931 | 江阴     | 夏东苑 2#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29932 | 江阴     | 夏东苑 2#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29933 | 江阴     | 梅隆变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29934 | 江阴     | 祝塘张家坝变            | 10       | 400       | 65           | 65              |
| 29935 | 江阴     | 东新变               | 10       | 200       | 115          | 115             |
| 29936 | 江阴     | 蒲市村北站变            | 10       | 200       | 98           | 98              |
| 29937 | 江阴     | 二环路变              | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 29938 | 江阴     | 邮电变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29939 | 江阴     | 张家村北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29940 | 江阴     | 石牌三村 41#配电所 1#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29941 | 江阴     | 石牌三村 41#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29942 | 江阴     | 嘉华豪庭 28#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29943 | 江阴     | 新都苑一村 20#配电所 1#主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 29944 | 江阴     | 新都苑一村 20#配电所 2#主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 29945 | 江阴     | 泾水苑箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 29946 | 江阴     | 圩里新村 5#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29947 | 江阴     | 圩里新村 5#配电所 2#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29948 | 江阴     | 黄家村 2#变           | 10       | 200       | 97           | 97              |
| 29949 | 江阴     | 新西变               | 10       | 200       | 59           | 59              |
| 29950 | 江阴     | 王家场 2#变           | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 29951 | 江阴     | 石洞坝 2#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29952 | 江阴     | 三房庄 2#变           | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 29953 | 江阴     | 石家庄 2#变           | 10       | 400       | 272          | 272             |
| 29954 | 江阴     | 沿塘桥北变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29955 | 江阴     | 沿塘街变              | 10       | 200       | 147          | 147             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29956 | 江阴     | 百丈东变              | 10       | 200       | 33           | 33              |
| 29957 | 江阴     | 青龙箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29958 | 江阴     | 小学箱变主变            | 10       | 630       | 412          | 412             |
| 29959 | 江阴     | 正行路变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29960 | 江阴     | 环西路 2#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29961 | 江阴     | 南库变               | 10       | 250       | 175          | 175             |
| 29962 | 江阴     | 闸东南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29963 | 江阴     | 金湾丽景 4#配电所 1#主变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 29964 | 江阴     | 金湾丽景 4#配电所 2#主变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 29965 | 江阴     | 倪家丹北变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 29966 | 江阴     | 塘林北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29967 | 江阴     | 南长房变              | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 29968 | 江阴     | 郁家箱变主变            | 10       | 630       | 463          | 463             |
| 29969 | 江阴     | 曙光祥西北变            | 10       | 200       | 123          | 123             |
| 29970 | 江阴     | 对洞桥排涝站变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29971 | 江阴     | 志圩里南变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29972 | 江阴     | 包子圩变              | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 29973 | 江阴     | 夏港新北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29974 | 江阴     | 南头变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29975 | 江阴     | 申龙南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29976 | 江阴     | 建义上蒋村变            | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 29977 | 江阴     | 坊前新村 329#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29978 | 江阴     | 坊前新村 329#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 29979 | 江阴     | 新都苑一村 1#配电所 1#主变  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 29980 | 江阴     | 创新一村 7#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29981 | 江阴     | 宦巷变               | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 29982 | 江阴     | 吴家巷东变             | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 29983 | 江阴     | 陈家冲西变             | 10       | 200       | 72           | 72              |
| 29984 | 江阴     | 龙城福第 8#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29985 | 江阴     | 龙城福第 8#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 29986 | 江阴     | 龙城福第 8#配电所 3#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 29987 | 江阴     | 山下西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 29988 | 江阴     | 龙城福第 93#箱变主变      | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 29989 | 江阴     | 盛巷东变              | 10       | 400       | 216          | 216             |
| 29990 | 江阴     | 龙城福第 211#箱变主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 29991 | 江阴     | 龙城福第 159#箱主变      | 10       | 500       | 395          | 395             |
| 29992 | 江阴     | 龙城福第 205#箱变主变     | 10       | 500       | 381          | 381             |
| 29993 | 江阴     | 霞客苑 2#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29994 | 江阴     | 霞客苑 2#配电所 2#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29995 | 江阴     | 南园路 1#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29996 | 江阴     | 嘉华豪庭 1#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 29997 | 江阴     | 双保村变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 29998 | 江阴     | 贡家变               | 10       | 200       | 85           | 85              |
| 29999 | 江阴     | 管巷变               | 10       | 200       | 29           | 29              |
| 30000 | 江阴     | 锦湖苑三村 18#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30001 | 江阴     | 锦湖苑三村 18#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30002 | 江阴     | 锦湖苑三村 7#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30003 | 江阴     | 锦湖苑三村 7#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30004 | 江阴     | 山泉安置房 1#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30005 | 江阴     | 山泉安置房 2#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 646          | 646             |
| 30006 | 江阴     | 山泉安置房 2#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30007 | 江阴     | 陈东变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30008 | 江阴     | 江家变              | 10       | 250       | 161          | 161             |
| 30009 | 江阴     | 洪流加工厂变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 30010 | 江阴     | 叶南变              | 10       | 200       | 93           | 93              |
| 30011 | 江阴     | 楼下北变             | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 30012 | 江阴     | 文林圩田变            | 10       | 400       | 219          | 219             |
| 30013 | 江阴     | 上横河变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30014 | 江阴     | 承家巷南变            | 10       | 400       | 229          | 229             |
| 30015 | 江阴     | 应天河南变            | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 30016 | 江阴     | 钱家湾北箱主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30017 | 江阴     | 黄玉台西变            | 10       | 250       | 81           | 81              |
| 30018 | 江阴     | 申港口南变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30019 | 江阴     | 西周巷南变            | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 30020 | 江阴     | 青阳南街南变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30021 | 江阴     | 李庄中站变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30022 | 江阴     | 夏东石柱头变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30023 | 江阴     | 邓家村东变            | 10       | 315       | 191          | 191             |
| 30024 | 江阴     | 环西北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30025 | 江阴     | 榨头东变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 30026 | 江阴     | 夏东苑 1#配电所 1#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30027 | 江阴     | 夏东苑 1#配电所 3#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30028 | 江阴     | 许姚村马介西变         | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 30029 | 江阴     | 康须南变            | 10       | 400       | 243          | 243             |
| 30030 | 江阴     | 格方于站            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30031 | 江阴     | 狄桥站             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30032 | 江阴     | 石庄花港 A 区 3#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30033 | 江阴     | 果老园变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30034 | 江阴     | 申兴村河北变          | 10       | 200       | 67           | 67              |
| 30035 | 江阴     | 长小西变            | 10       | 315       | 236          | 236             |
| 30036 | 江阴     | 缪家埭南变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30037 | 江阴     | 环信变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30038 | 江阴     | 石庄花港 A 区 6#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30039 | 江阴     | 北湾新村变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 30040 | 江阴     | 双漏里变            | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 30041 | 江阴     | 杨宕西变            | 10       | 250       | 176          | 176             |
| 30042 | 江阴     | 须毛园东变           | 10       | 315       | 198          | 198             |
| 30043 | 江阴     | 胡赵南变            | 10       | 250       | 178          | 178             |
| 30044 | 江阴     | 北蒋巷变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30045 | 江阴     | 祥东变             | 10       | 315       | 246          | 246             |
| 30046 | 江阴     | 水墩 2#变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 30047 | 江阴     | 璜村袁家村变          | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30048 | 江阴     | 颜家河头变            | 10       | 400       | 133          | 133             |
| 30049 | 江阴     | 丁家村西变            | 10       | 200       | 109          | 109             |
| 30050 | 江阴     | 居家村变变            | 10       | 315       | 228          | 228             |
| 30051 | 江阴     | 灯塔茶岐东变           | 10       | 200       | 105          | 105             |
| 30052 | 江阴     | 广电中心箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30053 | 江阴     | 电力大厦箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30054 | 江阴     | 金湾花苑配电所 1#主变     | 10       | 800       | 627          | 627             |
| 30055 | 江阴     | 金湾花苑配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30056 | 江阴     | 石家村公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30057 | 江阴     | 云南路路灯 2#变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30058 | 江阴     | 中庄变              | 10       | 400       | 32           | 32              |
| 30059 | 江阴     | 吴巷路 1#变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30060 | 江阴     | 南苑小区 1#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30061 | 江阴     | 周庄新庄上变           | 10       | 400       | 50           | 50              |
| 30062 | 江阴     | 毛家基北变            | 10       | 315       | 209          | 209             |
| 30063 | 江阴     | 沈巷北变             | 10       | 400       | 0            | 0               |
| 30064 | 江阴     | 王天于巷西变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 30065 | 江阴     | 新桥花园 36#箱变主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 30066 | 江阴     | 新桥花园 39#箱变主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 30067 | 江阴     | 小马介箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30068 | 江阴     | 永安一村 22#箱变主变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30069 | 江阴     | 农培变箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30070 | 江阴     | 长江国际 14#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30071 | 江阴     | 长江国际 14#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30072 | 江阴     | 长江国际 14#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30073 | 江阴     | 长江国际 5#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30074 | 江阴     | 长江国际 5#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30075 | 江阴     | 知青北变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30076 | 江阴     | 西街西变             | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 30077 | 江阴     | 环政变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30078 | 江阴     | 大丰站              | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 30079 | 江阴     | 长寿二中变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30080 | 江阴     | 锦南配电所 1#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30081 | 江阴     | 西新排涝变            | 10       | 315       | 197          | 197             |
| 30082 | 江阴     | 石庄花港 A 区 15#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30083 | 江阴     | 长寿环西变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30084 | 江阴     | 高头上 2#变          | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 30085 | 江阴     | 新野站              | 10       | 200       | 110          | 110             |
| 30086 | 江阴     | 长寿医院变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 30087 | 江阴     | 梅谢公变             | 10       | 250       | 122          | 122             |
| 30088 | 江阴     | 前村变              | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 30089 | 江阴     | 五云家园 3#箱变主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30090 | 江阴     | 下庄南变             | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 30091 | 江阴     | 石庄花港 A 区 21#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30092 | 江阴     | 戴君桥变             | 10       | 250       | 134          | 134             |
| 30093 | 江阴     | 申兴变              | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30094 | 江阴     | 刘莘庄北变            | 10       | 250       | 90           | 90              |
| 30095 | 江阴     | 石池南变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30096 | 江阴     | 徐巷陈家变            | 10       | 250       | 174          | 174             |
| 30097 | 江阴     | 梅家湾变             | 10       | 400       | 204          | 204             |
| 30098 | 江阴     | 石庄花港 A 区 24#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30099 | 江阴     | 横塘村陈家村变          | 10       | 200       | 66           | 66              |
| 30100 | 江阴     | 新庄西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30101 | 江阴     | 洪年小站变            | 10       | 400       | 201          | 201             |
| 30102 | 江阴     | 石庄花港 B 区 11#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30103 | 江阴     | 野田里变             | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 30104 | 江阴     | 赵庄北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30105 | 江阴     | 许园 5#变           | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 30106 | 江阴     | 沟西南变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30107 | 江阴     | 澄张路灯 8#变         | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 30108 | 江阴     | 长南新村变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 30109 | 江阴     | 申兴杨园里变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30110 | 江阴     | 石庄花港 B 区 15#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30111 | 江阴     | 东元村变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30112 | 江阴     | 十字坝北变            | 10       | 200       | 63           | 63              |
| 30113 | 江阴     | 刘康里变             | 10       | 400       | 255          | 255             |
| 30114 | 江阴     | 陈家冲变             | 10       | 400       | 134          | 134             |
| 30115 | 江阴     | 阳光国际花园 55#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30116 | 江阴     | 名人国际配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30117 | 江阴     | 名人国际配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30118 | 江阴     | 春江华庭 80#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30119 | 江阴     | 春江华庭 80#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30120 | 江阴     | 春江华庭 80#配电所 3#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30121 | 江阴     | 春江华庭 69#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30122 | 江阴     | 春江华庭 69#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30123 | 江阴     | 凤凰城配电所 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30124 | 江阴     | 凤凰城配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30125 | 江阴     | 西新中变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30126 | 江阴     | 徐家埭变             | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 30127 | 江阴     | 三元西站变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30128 | 江阴     | 后八甲变             | 10       | 400       | 84           | 84              |
| 30129 | 江阴     | 后八甲西变            | 10       | 400       | 257          | 257             |
| 30130 | 江阴     | 石庄花港 B 区 24#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30131 | 江阴     | 蒋庄南变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30132 | 江阴     | 石庄花港 B 区 30#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30133 | 江阴     | 须家降变             | 10       | 200       | 125          | 125             |
| 30134 | 江阴     | 小刘家南变            | 10       | 400       | 268          | 268             |
| 30135 | 江阴     | 西街箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30136 | 江阴     | 幼儿园箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30137 | 江阴     | 镇政府箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30138 | 江阴     | 东站箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30139 | 江阴     | 十字坝变             | 10       | 400       | 101          | 101             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30140 | 江阴     | 石庄花港 C 区 9#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30141 | 江阴     | 石庄花港 C 区 13#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30142 | 江阴     | 凝秀华庭 5#箱变主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30143 | 江阴     | 大坝上南变            | 10       | 250       | 177          | 177             |
| 30144 | 江阴     | 长禄变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30145 | 江阴     | 西高头东变            | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 30146 | 江阴     | 潘六房变             | 10       | 400       | 208          | 208             |
| 30147 | 江阴     | 文林工商变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 30148 | 江阴     | 西张南变             | 10       | 250       | 160          | 160             |
| 30149 | 江阴     | 王家村变             | 10       | 400       | 255          | 255             |
| 30150 | 江阴     | 茂市桥变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30151 | 江阴     | 赵大巷 2#变          | 10       | 315       | 237          | 237             |
| 30152 | 江阴     | 锡沙路灯 5#变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30153 | 江阴     | 香墩庄 2#变          | 10       | 315       | 215          | 215             |
| 30154 | 江阴     | 宝池 2#变           | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 30155 | 江阴     | 坊前北 2#变          | 10       | 315       | 184          | 184             |
| 30156 | 江阴     | 华士公安变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 30157 | 江阴     | 通渡南路灯变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30158 | 江阴     | 上下村变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 30159 | 江阴     | 葛李村变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 30160 | 江阴     | 邬墩北变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30161 | 江阴     | 六房变              | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 30162 | 江阴     | 赵家湾变             | 10       | 315       | 61           | 61              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30163 | 江阴     | 石庄花港 C 区 16#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30164 | 江阴     | 鼎峰变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30165 | 江阴     | 凝秀华庭 20#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30166 | 江阴     | 大坝变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30167 | 江阴     | 双泾变              | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 30168 | 江阴     | 小三房东变            | 10       | 315       | 209          | 209             |
| 30169 | 江阴     | 油车变              | 10       | 250       | 16           | 16              |
| 30170 | 江阴     | 长中东变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 30171 | 江阴     | 大刘变              | 10       | 250       | 18           | 18              |
| 30172 | 江阴     | 农贸变              | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 30173 | 江阴     | 卧龙变              | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 30174 | 江阴     | 顾家变              | 10       | 200       | 114          | 114             |
| 30175 | 江阴     | 石庄花港 C 区 28#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30176 | 江阴     | 居民新村配电所 1#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30177 | 江阴     | 后河变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30178 | 江阴     | 大坝上村东变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30179 | 江阴     | 中河西变             | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 30180 | 江阴     | 江家村西变            | 10       | 400       | 208          | 208             |
| 30181 | 江阴     | 长寿西街变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 30182 | 江阴     | 长新小学变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30183 | 江阴     | 蒋家中心站            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 30184 | 江阴     | 石庄花港 C 区 29#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30185 | 江阴     | 新生站变             | 10       | 400       | 212          | 212             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30186 | 江阴     | 长寿倪家巷变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30187 | 江阴     | 石庄花港 C 区 31#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30188 | 江阴     | 长小北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30189 | 江阴     | 南工公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30190 | 江阴     | 北巷变              | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 30191 | 江阴     | 中河变              | 10       | 400       | 223          | 223             |
| 30192 | 江阴     | 金家湾变             | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 30193 | 江阴     | 戴家村变             | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 30194 | 江阴     | 金高变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30195 | 江阴     | 前河东变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 30196 | 江阴     | 洗菜沟变             | 10       | 400       | 61           | 61              |
| 30197 | 江阴     | 夏村变              | 10       | 200       | 0            | 0               |
| 30198 | 江阴     | 后栗中变             | 10       | 400       | 211          | 211             |
| 30199 | 江阴     | 承家巷东变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30200 | 江阴     | 王家巷中变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30201 | 江阴     | 胡介昌公变            | 10       | 250       | 119          | 119             |
| 30202 | 江阴     | 张家变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30203 | 江阴     | 申庄砖厂变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30204 | 江阴     | 郭家巷南变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30205 | 江阴     | 香樟花园 10#配电所—1#变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30206 | 江阴     | 香樟花园 10#配电所—2#变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30207 | 江阴     | 香樟花园 10#配电所—3#变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30208 | 江阴     | 创业 3#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30209 | 江阴     | 创业 5#箱变主变         | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 30210 | 江阴     | 灯塔王庄站 2 号变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30211 | 江阴     | 香槟花园 373#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30212 | 江阴     | 香槟花园 373#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30213 | 江阴     | 香槟花园 373#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30214 | 江阴     | 香槟花园 373#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30215 | 江阴     | 大园 7 号变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30216 | 江阴     | 创业 6#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30217 | 江阴     | 香槟花园 304#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30218 | 江阴     | 山泉唐家巷变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30219 | 江阴     | 馨悦花园西区 6#配电所 4#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30220 | 江阴     | 周庄南房巷东变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30221 | 江阴     | 包家基 2#变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 30222 | 江阴     | 镇区东方变箱变主变         | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 30223 | 江阴     | 桃港变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30224 | 江阴     | 新村西箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30225 | 江阴     | 新村箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30226 | 江阴     | 双良变               | 10       | 400       | 74           | 74              |
| 30227 | 江阴     | 苏家坝东变             | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 30228 | 江阴     | 毗山西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30229 | 江阴     | 秦家宕东变             | 10       | 200       | 0            | 0               |
| 30230 | 江阴     | 郑家巷东变             | 10       | 200       | 89           | 89              |
| 30231 | 江阴     | 旧庄桥变              | 10       | 200       | 58           | 58              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30232 | 江阴     | 阳光变                | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 30233 | 江阴     | 北国一队变              | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 30234 | 江阴     | 利港邮电北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30235 | 江阴     | 陆桥陈家 2#变           | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 30236 | 江阴     | 应天河南 2#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30237 | 江阴     | 兴塘二村箱变主变           | 10       | 500       | 387          | 387             |
| 30238 | 江阴     | 鑫茂悦园 217#配 3#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30239 | 江阴     | 陶新南变               | 10       | 400       | 243          | 243             |
| 30240 | 江阴     | 开发 2#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30241 | 江阴     | 钱家湾东变              | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 30242 | 江阴     | 陈西变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30243 | 江阴     | 浜上北变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30244 | 江阴     | 刘市新村变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30245 | 江阴     | 张家桥变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30246 | 江阴     | 滨河家园二期 46#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30247 | 江阴     | 芙蓉新村 1#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30248 | 江阴     | 海岸城 1#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30249 | 江阴     | 海岸城 1#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30250 | 江阴     | 海岸城 1#配电所 4#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30251 | 江阴     | 海岸城 1#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30252 | 江阴     | 敌樾花园南园 23#配电所 4#主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 30253 | 江阴     | 汤家庄北变              | 10       | 200       | 82           | 82              |
| 30254 | 江阴     | 皋岸变                | 10       | 250       | 124          | 124             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30255 | 江阴     | 迎宾 2#变              | 10       | 400       | 217          | 217             |
| 30256 | 江阴     | 物流 2#变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30257 | 江阴     | 物流 1#变              | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 30258 | 江阴     | 昌里东变                | 10       | 200       | 30           | 30              |
| 30259 | 江阴     | 杨后浜北变               | 10       | 400       | 134          | 134             |
| 30260 | 江阴     | 北渚菜场变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30261 | 江阴     | 北降东变                | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 30262 | 江阴     | 巷口西变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30263 | 江阴     | 林顶桥变                | 10       | 200       | 114          | 114             |
| 30264 | 江阴     | 郭家巷 2#变             | 10       | 400       | 181          | 181             |
| 30265 | 江阴     | 飞燕东变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30266 | 江阴     | 尤家店变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30267 | 江阴     | 水池里变                | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 30268 | 江阴     | 梅园新村 34#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30269 | 江阴     | 郁家南箱变主变             | 10       | 630       | 353          | 353             |
| 30270 | 江阴     | 泗河东村东变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30271 | 江阴     | 兰樾雅院 6-102#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30272 | 江阴     | 建文变                 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30273 | 江阴     | 新岭 2 队变             | 10       | 400       | 261          | 261             |
| 30274 | 江阴     | 徐家堂西变               | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 30275 | 江阴     | 河塘新村 1#变            | 10       | 315       | 237          | 237             |
| 30276 | 江阴     | 张西公变                | 10       | 400       | 215          | 215             |
| 30277 | 江阴     | 赵家东变                | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30278 | 江阴     | 月城路灯 2#变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30279 | 江阴     | 东胥林变               | 10       | 250       | 130          | 130             |
| 30280 | 江阴     | 缪家变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30281 | 江阴     | 隆家堂东变              | 10       | 200       | 116          | 116             |
| 30282 | 江阴     | 毛三巷变               | 10       | 400       | 133          | 133             |
| 30283 | 江阴     | 马家村变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30284 | 江阴     | 小南庄北变              | 10       | 400       | 166          | 166             |
| 30285 | 江阴     | 新巷西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30286 | 江阴     | 夏家店南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30287 | 江阴     | 锦隆五村 16#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30288 | 江阴     | 创智天地配电所 1#主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30289 | 江阴     | 创智天地配电所 2#主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30290 | 江阴     | 金湾大厦配电所 1#主变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30291 | 江阴     | 长山村北变              | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 30292 | 江阴     | 云亭云长 3#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30293 | 江阴     | 联立西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30294 | 江阴     | 凤凰城配电所 3#主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30295 | 江阴     | 西湖宕变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30296 | 江阴     | 江家北变               | 10       | 200       | 111          | 111             |
| 30297 | 江阴     | 沿山村梁家村变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30298 | 江阴     | 沿山村沿山北变            | 10       | 400       | 239          | 239             |
| 30299 | 江阴     | 珺和雅苑一期 18#配电所 4#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30300 | 江阴     | 璜塘医院箱变主变           | 10       | 630       | 485          | 485             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30301 | 江阴     | 红豆村委北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30302 | 江阴     | 万花景苑二区 14#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30303 | 江阴     | 华富名园 7#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30304 | 江阴     | 华富名园 7#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30305 | 江阴     | 港欣花苑二村 61#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30306 | 江阴     | 云亭新市民 6 号变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30307 | 江阴     | 渡江一村 1#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30308 | 江阴     | 金门路变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30309 | 江阴     | 香花桥西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30310 | 江阴     | 石塘桥中变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30311 | 江阴     | 殷家巷变               | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 30312 | 江阴     | 韵湖澜山花园 36#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30313 | 江阴     | 荷花泾南变              | 10       | 200       | 71           | 71              |
| 30314 | 江阴     | 五星电站北变             | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 30315 | 江阴     | 紫运一村 3#配 4#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30316 | 江阴     | 绿城水岸 11#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30317 | 江阴     | 绿城水岸 11#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30318 | 江阴     | 朱家住基南变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30319 | 江阴     | 西湾头工业变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30320 | 江阴     | 东桥 1#箱变主变          | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 30321 | 江阴     | 菜场 1#箱变主变          | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 30322 | 江阴     | 十一房西变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30323 | 江阴     | 长泾赵家湾变             | 10       | 400       | 280          | 280             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30324 | 江阴     | 菜场 2#箱变主变            | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 30325 | 江阴     | 中桥 1#箱变主变            | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 30326 | 江阴     | 老二房南变                | 10       | 200       | 41           | 41              |
| 30327 | 江阴     | 七房庄西变                | 10       | 200       | 113          | 113             |
| 30328 | 江阴     | 璟庭花苑 4#配电所 3#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30329 | 江阴     | 春麓苑 45#配电所 4#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30330 | 江阴     | 小南市南变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30331 | 江阴     | 邓巷东变                 | 10       | 200       | 61           | 61              |
| 30332 | 江阴     | 李家村南变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30333 | 江阴     | 文泽苑 7#配电所 2#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30334 | 江阴     | 春风景苑 14#配电所 4#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30335 | 江阴     | 棠樾锦园 71#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30336 | 江阴     | 天敌雅苑 1#配电所 2#主变      | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 30337 | 江阴     | 尤车变                  | 10       | 400       | 266          | 266             |
| 30338 | 江阴     | 敌光雅苑北区 18-1 配电所 2#主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 30339 | 江阴     | 东圩北 1#变              | 10       | 400       | 216          | 216             |
| 30340 | 江阴     | 张家头南变                | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 30341 | 江阴     | 西石桥变                 | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 30342 | 江阴     | 水云间花园 33#配电所 3#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30343 | 江阴     | 双友北变                 | 10       | 400       | 146          | 146             |
| 30344 | 江阴     | 五市东变                 | 10       | 200       | 26           | 26              |
| 30345 | 江阴     | 韩家村东变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30346 | 江阴     | 芙蓉新村 9#箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30347 | 江阴     | 桃源名筑 192#配电所 2#主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 30348 | 江阴     | 富南西变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30349 | 江阴     | 璜土迎宾 2#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30350 | 江阴     | 韩家头北变               | 10       | 200       | 109          | 109             |
| 30351 | 江阴     | 朝阳河南变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30352 | 江阴     | 御景花园 11#-1 配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30353 | 江阴     | 御景花园 11#-1 配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30354 | 江阴     | 御景花园 11#-2 配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30355 | 江阴     | 御景花园 11#-2 配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30356 | 江阴     | 南宅东变                | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 30357 | 江阴     | 丹桂颐园 3#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30358 | 江阴     | 夏港菜场箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30359 | 江阴     | 小陆家基 2#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30360 | 江阴     | 龙城福第二期 235#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30361 | 江阴     | 御景花园 17#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30362 | 江阴     | 御景花园 17#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30363 | 江阴     | 邬墩南变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30364 | 江阴     | 江东七村北变              | 10       | 400       | 53           | 53              |
| 30365 | 江阴     | 东街西变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30366 | 江阴     | 定山电站北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30367 | 江阴     | 河龙湾南变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30368 | 江阴     | 称心阁北区 11#配电所 1#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30369 | 江阴     | 称心阁北区 11#配电所 4#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30370 | 江阴     | 称心阁北区 11#配电所 2#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30371 | 江阴     | 称心阁北区 11#配电所 3#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30372 | 江阴     | 尚澜名筑 10#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30373 | 江阴     | 新秀园三期 26#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30374 | 江阴     | 东苑新村 68#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30375 | 江阴     | 黄思巷 4#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30376 | 江阴     | 交警北箱变主变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30377 | 江阴     | 港欣花苑二村 44#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30378 | 江阴     | 前坞墩西变               | 10       | 400       | 220          | 220             |
| 30379 | 江阴     | 赵港北变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30380 | 江阴     | 双泾新农村 76#配电所 2#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30381 | 江阴     | 铂润九里雅园三区 5#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30382 | 江阴     | 昕悦府 41#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30383 | 江阴     | 陶城蒋巷变               | 10       | 400       | 213          | 213             |
| 30384 | 江阴     | 新泾箱变主变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30385 | 江阴     | 兴隆箱变主变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30386 | 江阴     | 新泾北箱变主变             | 10       | 400       | 317          | 317             |
| 30387 | 江阴     | 长东缪家巷路里箱变主变         | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 30388 | 江阴     | 二中变箱变主变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30389 | 江阴     | 缪家巷西箱变主变            | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 30390 | 江阴     | 蚕种箱变主变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30391 | 江阴     | 裕珑花园 162#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30392 | 江阴     | 方业变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30393 | 江阴     | 斜河村变                | 10       | 400       | 272          | 272             |
| 30394 | 江阴     | 欧诺亚城市花园 25#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30395 | 江阴     | 欧诺亚城市花园 25#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30396 | 江阴     | 韵湖澜山花园 48#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30397 | 江阴     | 新桥张家巷北变             | 10       | 400       | 256          | 256             |
| 30398 | 江阴     | 蒋巷上东变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30399 | 江阴     | 悦庭花园二期 24#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30400 | 江阴     | 何家庄村变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30401 | 江阴     | 宕东东变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30402 | 江阴     | 嘉悦华庭 25-2#配电所 1#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30403 | 江阴     | 蟠龙工业园 5#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30404 | 江阴     | 鑫茂悦园 268#配 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30405 | 江阴     | 宋家庄变                | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 30406 | 江阴     | 华宏箱变主变              | 10       | 630       | 466          | 466             |
| 30407 | 江阴     | 黄巷南变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30408 | 江阴     | 长顺西变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30409 | 江阴     | 长寿二村 6#配电所 1#主变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30410 | 江阴     | 长寿二村 6#配电所 2#主变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30411 | 江阴     | 称心阁北区 9#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30412 | 江阴     | 称心阁北区 9#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30413 | 江阴     | 称心阁北区 9#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30414 | 江阴     | 称心阁北区 9#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30415 | 江阴     | 姚东箱变主变              | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30416 | 江阴     | 卢巷里中变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30417 | 江阴     | 鑫茂悦园 150#配 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30418 | 江阴     | 申裕箱变主变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30419 | 江阴     | 徐家谷变              | 10       | 400       | 140          | 140             |
| 30420 | 江阴     | 陶城村变              | 10       | 200       | 18           | 18              |
| 30421 | 江阴     | 东房巷西 2#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30422 | 江阴     | 明清东箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30423 | 江阴     | 祝塘东庄南变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30424 | 江阴     | 峭用 6#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30425 | 江阴     | 蒲家桥中变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30426 | 江阴     | 古塘桥北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30427 | 江阴     | 新世纪花园 46#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30428 | 江阴     | 新世纪花园 46#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30429 | 江阴     | 新世纪花园 47#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30430 | 江阴     | 新世纪花园 47#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30431 | 江阴     | 城南雅院 11#配电所 3#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30432 | 江阴     | 铂光澜庭 25#配电所 4#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30433 | 江阴     | 后区里北变             | 10       | 200       | 132          | 132             |
| 30434 | 江阴     | 璟尚佳苑 103#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30435 | 江阴     | 峭粮北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30436 | 江阴     | 天敌雅苑 119#配电所 1#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 30437 | 江阴     | 王家头南变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30438 | 江阴     | 新马园区变             | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30439 | 江阴     | 朱家湾花园二村 1#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30440 | 江阴     | 朱家湾花园二村 1#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30441 | 江阴     | 启港苑 A 区 30#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30442 | 江阴     | 澜岸花苑 4#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30443 | 江阴     | 一品花园 6#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30444 | 江阴     | 一品花园 7#东箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30445 | 江阴     | 一品花园 7#西箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30446 | 江阴     | 朱家宕 1#箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30447 | 江阴     | 瀚瑞华筑 21#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30448 | 江阴     | 尚澜名筑 7#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30449 | 江阴     | 华苑小区 240#配电所 1#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30450 | 江阴     | 华苑小区 240#配电所 2#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30451 | 江阴     | 瑞庭花园 27#配电所 2#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30452 | 江阴     | 璟庭花苑 4#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30453 | 江阴     | 长寿新村箱变主变            | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 30454 | 江阴     | 创富路 1 号 5#配电所 4#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30455 | 江阴     | 杨泾大桥变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30456 | 江阴     | 珺和雅苑一期 2#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30457 | 江阴     | 夏圩西变                | 10       | 200       | 125          | 125             |
| 30458 | 江阴     | 春华家苑 9#配电所 1#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30459 | 江阴     | 文林新杰变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30460 | 江阴     | 江悦尚院 94#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30461 | 江阴     | 青阳菜场公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30462 | 江阴     | 叶家村南变             | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 30463 | 江阴     | 泗河张家村北变           | 10       | 400       | 237          | 237             |
| 30464 | 江阴     | 塘头桥加工厂南变          | 10       | 400       | 231          | 231             |
| 30465 | 江阴     | 丁家头南变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30466 | 江阴     | 新桥北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30467 | 江阴     | 东翎雅苑 10#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30468 | 江阴     | 于门北变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30469 | 江阴     | 陆南村 2#变           | 10       | 315       | 161          | 161             |
| 30470 | 江阴     | 湖山庭 37#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30471 | 江阴     | 湖山庭 37#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30472 | 江阴     | 上品璟苑 115#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30473 | 江阴     | 华苑新村 1#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30474 | 江阴     | 创业北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30475 | 江阴     | 湖山庭 65#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30476 | 江阴     | 湖山庭 65#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30477 | 江阴     | 水潭排涝站变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30478 | 江阴     | 霞客苑 B 地块 1#配 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30479 | 江阴     | 云亭顾家村变            | 10       | 200       | 117          | 117             |
| 30480 | 江阴     | 山棠雅园 8-2#配电所 3#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 30481 | 江阴     | 湖山庭 9#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30482 | 江阴     | 湖山庭 9#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30483 | 江阴     | 东新万家宕变            | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 30484 | 江阴     | 南苑新村 39#箱变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30485 | 江阴     | 安居西变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30486 | 江阴     | 馨悦花园 10#变电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30487 | 江阴     | 邮电北变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30488 | 江阴     | 金域广场 10-2#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30489 | 江阴     | 沈家村东变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30490 | 江阴     | 铂润九里雅园三区 4#配电所 3#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30491 | 江阴     | 乌鹊堂南变               | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 30492 | 江阴     | 多利果变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30493 | 江阴     | 大夏家东变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30494 | 江阴     | 一诺变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30495 | 江阴     | 联水公变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30496 | 江阴     | 塘头桥电站变              | 10       | 200       | 95           | 95              |
| 30497 | 江阴     | 荣熙花园 22#配电所 3#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30498 | 江阴     | 鸡龙山村龙都新村三期 1#箱变主变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30499 | 江阴     | 昕悦府 99#配电所 3#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30500 | 江阴     | 江建 2#箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30501 | 江阴     | 水云间花园 33#配电所 4#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30502 | 江阴     | 苏果超市变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30503 | 江阴     | 铂润九里雅园三区 18#配 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30504 | 江阴     | 华盈佳苑 15#配电所 2#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30505 | 江阴     | 周庄永安西变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30506 | 江阴     | 双平变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30507 | 江阴     | 良彩里变                | 10       | 400       | 309          | 309             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30508 | 江阴     | 祝塘钱家圩变             | 10       | 400       | 199          | 199             |
| 30509 | 江阴     | 敌光雅苑北区 26#配电所 1#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 30510 | 江阴     | 慕义庄中变              | 10       | 200       | 119          | 119             |
| 30511 | 江阴     | 东麓花园 4#配电所 3#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30512 | 江阴     | 璟尚佳苑 105#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30513 | 江阴     | 瀚棠华筑 14#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30514 | 江阴     | 云禧苑 638-2#配电所 4#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30515 | 江阴     | 新圩路变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30516 | 江阴     | 新红卫箱变主变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30517 | 江阴     | 建义李家村变             | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 30518 | 江阴     | 徐家南变               | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 30519 | 江阴     | 春麓苑 27#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30520 | 江阴     | 前刘庄变               | 10       | 200       | 153          | 153             |
| 30521 | 江阴     | 杨家西变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30522 | 江阴     | 长北山站变              | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 30523 | 江阴     | 城东夏家村变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30524 | 江阴     | 心泾村公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30525 | 江阴     | 华宏新区 1#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30526 | 江阴     | 悟空张家村变             | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 30527 | 江阴     | 黄墅西变               | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 30528 | 江阴     | 云亭中街北 1 号变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30529 | 江阴     | 潘家桥公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30530 | 江阴     | 农药公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30531 | 江阴     | 田头村变               | 10       | 200       | 119          | 119             |
| 30532 | 江阴     | 峭岐杨家村东变            | 10       | 400       | 278          | 278             |
| 30533 | 江阴     | 蔚蓝璟苑 26#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30534 | 江阴     | 东支公交车站变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30535 | 江阴     | 长安河塘变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30536 | 江阴     | 月港湾花园 3#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30537 | 江阴     | 月港湾花园 3#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30538 | 江阴     | 月港湾花园 9#配电所 1#主变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 30539 | 江阴     | 月港湾花园 9#配电所 2#主变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 30540 | 江阴     | 月港湾花园 9#配电所 3#主变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 30541 | 江阴     | 北庙变                | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 30542 | 江阴     | 南塘坊变               | 10       | 400       | 255          | 255             |
| 30543 | 江阴     | 浦田圩东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30544 | 江阴     | 天韵雅苑 9 配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30545 | 江阴     | 耿家巷北变              | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 30546 | 江阴     | 青阳公园西箱变主变          | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 30547 | 江阴     | 藏品裕院 77#配电所 1#主变   | 20       | 630       | 495          | 495             |
| 30548 | 江阴     | 法尔赛花园 62#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30549 | 江阴     | 戴庄新苑配电所主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30550 | 江阴     | 悦港路 100#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30551 | 江阴     | 创富路 1 号 6#配电所 4#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30552 | 江阴     | 鑫茂悦园 217#配 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30553 | 江阴     | 卜家弄 6#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30554 | 江阴     | 翡翠花苑 119#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30555 | 江阴     | 月港湾花园 9#配电所 4#主变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 30556 | 江阴     | 石佛变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30557 | 江阴     | 南闸金三角 1#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30558 | 江阴     | 花园雅居 56#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30559 | 江阴     | 滨河家园 23#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30560 | 江阴     | 南闸金三角 1#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30561 | 江阴     | 花园雅居 56#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30562 | 江阴     | 金童一村 10#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30563 | 江阴     | 滨河家园 23#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30564 | 江阴     | 南闸金三角 1#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30565 | 江阴     | 花园雅居 53#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30566 | 江阴     | 南闸金三角 1#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30567 | 江阴     | 金童一村 10#配电所 2#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30568 | 江阴     | 星悦河湾花园 49#配电所 3#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30569 | 江阴     | 法尔赛花园 75#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30570 | 江阴     | 藏品裕院 77#配电所 2#主变   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 30571 | 江阴     | 法尔赛花园 106#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30572 | 江阴     | 悦港路 100#配电所 2#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30573 | 江阴     | 藏品裕院 77#配电所 3#主变   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 30574 | 江阴     | 天福苑 7#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30575 | 江阴     | 藏品裕院 77#配电所 4#主变   | 20       | 630       | 494          | 494             |
| 30576 | 江阴     | 新港花苑箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30577 | 江阴     | 法尔赛花园 106#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30578 | 江阴     | 山棠雅园 10#配电所 4#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 30579 | 江阴     | 天福苑 7#配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30580 | 江阴     | 港隆苑 18#箱变主变         | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 30581 | 江阴     | 春华家苑 7#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30582 | 江阴     | 茂龙村委北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30583 | 江阴     | 虎头村箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30584 | 江阴     | 里新江家村变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30585 | 江阴     | 振新华府 28#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30586 | 江阴     | 振新华府 28#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30587 | 江阴     | 振新华府 28#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30588 | 江阴     | 振新华府 28#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30589 | 江阴     | 振新华府 2#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30590 | 江阴     | 振新华府 2#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 611          | 611             |
| 30591 | 江阴     | 上海花园二期 288#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30592 | 江阴     | 尚仁南箱变主变             | 10       | 630       | 486          | 486             |
| 30593 | 江阴     | 滨河家园 45#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30594 | 江阴     | 南苑五村 9#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30595 | 江阴     | 南闸金三角 2#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30596 | 江阴     | 花园雅居 37#配电所 2#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30597 | 江阴     | 滨河家园 45#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30598 | 江阴     | 金童一村 19#配电所 1#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30599 | 江阴     | 花园雅居 37#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30600 | 江阴     | 南闸金三角 2#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30601 | 江阴     | 狮子山中变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30602 | 江阴     | 南苑五村 9#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30603 | 江阴     | 花园雅居 37#配电所 3#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30604 | 江阴     | 南闸金三角 3#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30605 | 江阴     | 南闸金三角 3#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30606 | 江阴     | 金童一村 31#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30607 | 江阴     | 花园雅居 37#配电所 4#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30608 | 江阴     | 南苑五村 5#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30609 | 江阴     | 边检箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30610 | 江阴     | 春麓苑 45#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30611 | 江阴     | 戴庄电站变              | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 30612 | 江阴     | 天茂雅苑 19#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30613 | 江阴     | 大汶村变               | 10       | 400       | 241          | 241             |
| 30614 | 江阴     | 电力站专件变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30615 | 江阴     | 创富路 1 号 5#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30616 | 江阴     | 棉纺配电所 1#主变         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30617 | 江阴     | 新秀园三期 26#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30618 | 江阴     | 文化新村 75#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30619 | 江阴     | 文化新村 75#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30620 | 江阴     | 创业双源变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30621 | 江阴     | 小徐家变               | 10       | 400       | 112          | 112             |
| 30622 | 江阴     | 南悦家苑 20#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30623 | 江阴     | 徐家埭中变             | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 30624 | 江阴     | 南闸金三角 3#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30625 | 江阴     | 金童一村 31#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30626 | 江阴     | 南闸金三角 3#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30627 | 江阴     | 新民箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30628 | 江阴     | 白屈港西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30629 | 江阴     | 金童一村 31#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30630 | 江阴     | 南苑五村 5#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30631 | 江阴     | 南闸金三角 4#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30632 | 江阴     | 南闸金三角 4#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30633 | 江阴     | 南闸金三角 4#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30634 | 江阴     | 金童一村 38#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30635 | 江阴     | 南苑五村 5#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30636 | 江阴     | 南闸金三角 4#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30637 | 江阴     | 金童一村 38#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30638 | 江阴     | 万花景苑二区 5#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30639 | 江阴     | 扬子华都 19#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30640 | 江阴     | 扬子华都 19#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30641 | 江阴     | 扬子华都 19#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30642 | 江阴     | 扬子华都 19#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30643 | 江阴     | 龙山变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30644 | 江阴     | 万安佳苑 2#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30645 | 江阴     | 扬子华都 32#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30646 | 江阴     | 扬子华都 32#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30647 | 江阴     | 扬子华都 32#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30648 | 江阴     | 扬子华都 32#配电所 4#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30649 | 江阴     | 石埭西站                 | 10       | 200       | 113          | 113             |
| 30650 | 江阴     | 赤岸东庄变                | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 30651 | 江阴     | 启港路 347 号 5#配电所 4#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30652 | 江阴     | 檀悦花园 10#配电所 2#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30653 | 江阴     | 七里庄变                 | 10       | 200       | 102          | 102             |
| 30654 | 江阴     | 融城苑 182#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30655 | 江阴     | 花园五村 21#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30656 | 江阴     | 敌馊花园 12#配电所 2#主变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 30657 | 江阴     | 堵家村东变                | 10       | 400       | 256          | 256             |
| 30658 | 江阴     | 花园三村 8#箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30659 | 江阴     | 陆家村南变                | 10       | 315       | 40           | 40              |
| 30660 | 江阴     | 太平桥西变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30661 | 江阴     | 金三角路 5#配电所 1#主变      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30662 | 江阴     | 南苑五村 5#配电所 4#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30663 | 江阴     | 金童一村 38#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30664 | 江阴     | 金三角路 5#配电所 2#主变      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30665 | 江阴     | 金童一村 7#配电所 1#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30666 | 江阴     | 人民南路南箱变主变            | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 30667 | 江阴     | 南苑二村 4#配电所 1#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30668 | 江阴     | 金童一村 7#配电所 2#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30669 | 江阴     | 敌馊花园中园 73#配电所 4#主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 30670 | 江阴     | 璜塘老住基变             | 10       | 400       | 94           | 94              |
| 30671 | 江阴     | 丽都 151#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30672 | 江阴     | 丽都 151#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30673 | 江阴     | 丽都 151#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30674 | 江阴     | 扬子华都 4#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30675 | 江阴     | 扬子华都 4#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30676 | 江阴     | 扬子华都 4#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30677 | 江阴     | 扬子华都 4#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30678 | 江阴     | 老庄上变               | 10       | 400       | 224          | 224             |
| 30679 | 江阴     | 新江尖变               | 10       | 250       | 136          | 136             |
| 30680 | 江阴     | 桃源名筑 134#配电所 2 主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 30681 | 江阴     | 孙家村南变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30682 | 江阴     | 徐霞客小学变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30683 | 江阴     | 公馆变                | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 30684 | 江阴     | 朱家宕 3#箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30685 | 江阴     | 河西 2#变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30686 | 江阴     | 计委箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30687 | 江阴     | 星辉苑 8#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30688 | 江阴     | 河南北变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30689 | 江阴     | 钮巷南变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30690 | 江阴     | 银宇南箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30691 | 江阴     | 双桥路 1#变            | 10       | 400       | 111          | 111             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30692 | 江阴     | 友谊桥西变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30693 | 江阴     | 霞栖苑 64#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30694 | 江阴     | 长泾富贝东变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30695 | 江阴     | 村委变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30696 | 江阴     | 润博苑 15#箱变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30697 | 江阴     | 润博苑 16#箱变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30698 | 江阴     | 北国幼儿园箱变主变        | 10       | 630       | 391          | 391             |
| 30699 | 江阴     | 省降中变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30700 | 江阴     | 南庄东变             | 10       | 400       | 160          | 160             |
| 30701 | 江阴     | 泾新中苏巷变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30702 | 江阴     | 花家巷东变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 30703 | 江阴     | 扬子华都 9#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30704 | 江阴     | 扬子华都 9#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30705 | 江阴     | 扬子华都 9#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30706 | 江阴     | 扬子华都 9#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30707 | 江阴     | 孔家巷东变            | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 30708 | 江阴     | 水景花苑 3#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30709 | 江阴     | 水景花苑 3#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30710 | 江阴     | 檀悦花园 10#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30711 | 江阴     | 长寿周家巷变           | 10       | 400       | 78           | 78              |
| 30712 | 江阴     | 茂财富变             | 10       | 200       | 68           | 68              |
| 30713 | 江阴     | 符祥巷变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30714 | 江阴     | 云顾公变箱变主变         | 10       | 630       | 488          | 488             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30715 | 江阴     | 香缇半岛花园 15#配电所 1#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30716 | 江阴     | 富民园区 1#北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30717 | 江阴     | 双桥北站变                  | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 30718 | 江阴     | 文林向阳西变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30719 | 江阴     | 新街村南变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30720 | 江阴     | 茅场里东变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30721 | 江阴     | 华宏新区 2#变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30722 | 江阴     | 峭岐刘家村西变                | 10       | 400       | 259          | 259             |
| 30723 | 江阴     | 华宏新区 3#变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30724 | 江阴     | 敌光雅苑南区 AB 区 6#配电所 2#主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 30725 | 江阴     | 珺和雅苑一期 82-1#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30726 | 江阴     | 南野东变                   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30727 | 江阴     | 云景花园 28#配电所 1#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30728 | 江阴     | 泾西余家村变                 | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 30729 | 江阴     | 上暨西变                   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30730 | 江阴     | 庄基南变                   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30731 | 江阴     | 范安桥 2#变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30732 | 江阴     | 四三房变                   | 10       | 400       | 242          | 242             |
| 30733 | 江阴     | 鑫茂悦园 150#配 1#主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30734 | 江阴     | 蔡桥顾家堂变                 | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 30735 | 江阴     | 史家巷站变                  | 10       | 400       | 243          | 243             |
| 30736 | 江阴     | 新颜家变                   | 10       | 200       | 43           | 43              |
| 30737 | 江阴     | 缪巷西变                   | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30738 | 江阴     | 马镇环北变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30739 | 江阴     | 野埭山变                 | 10       | 200       | 110          | 110             |
| 30740 | 江阴     | 祝塘吴家基变               | 10       | 400       | 270          | 270             |
| 30741 | 江阴     | 草荡电站                 | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 30742 | 江阴     | 民营变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30743 | 江阴     | 青阳锡澄路商城北箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30744 | 江阴     | 石塘湾西变                | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 30745 | 江阴     | 华士环西路 1#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30746 | 江阴     | 上品璟苑 72#配电所 2#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30747 | 江阴     | 星赋花园一区 13-2#配电所 4#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30748 | 江阴     | 大路东变                 | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 30749 | 江阴     | 霞客大住基南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30750 | 江阴     | 塘下路变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30751 | 江阴     | 里新桥公变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30752 | 江阴     | 三期箱变主变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30753 | 江阴     | 星赋花园三区 11#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30754 | 江阴     | 兰馨雅苑 5#配电所 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30755 | 江阴     | 翡翠花苑 72#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30756 | 江阴     | 雅澜名苑二区 32#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30757 | 江阴     | 太平桥 1 号变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30758 | 江阴     | 广电南变                 | 10       | 400       | 279          | 279             |
| 30759 | 江阴     | 申兴箱变 1#主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30760 | 江阴     | 山棠雅园 8-2#配电所 2#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30761 | 江阴     | 八房西变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30762 | 江阴     | 江悦尚院 24#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30763 | 江阴     | 长江丁家村变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30764 | 江阴     | 知青变                | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 30765 | 江阴     | 璜塘新璜变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30766 | 江阴     | 祝陆路西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30767 | 江阴     | 黄巷西变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30768 | 江阴     | 芦家东变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30769 | 江阴     | 尚源名筑东区 27#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30770 | 江阴     | 电力西站               | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 30771 | 江阴     | 馨悦花园西区 8#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30772 | 江阴     | 南闸水电箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30773 | 江阴     | 柏西东变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30774 | 江阴     | 雪家桥东变              | 10       | 400       | 215          | 215             |
| 30775 | 江阴     | 郡庭花园 140#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30776 | 江阴     | 霞客苑 36#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30777 | 江阴     | 蒲市庄上变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30778 | 江阴     | 后巷北站变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30779 | 江阴     | 元房村南变              | 10       | 400       | 207          | 207             |
| 30780 | 江阴     | 至公南箱变主变            | 10       | 630       | 455          | 455             |
| 30781 | 江阴     | 汉皇西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30782 | 江阴     | 凝景苑 14#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30783 | 江阴     | 顾家跳中变              | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30784 | 江阴     | 鉴清潭巷变                  | 10       | 200       | 123          | 123             |
| 30785 | 江阴     | 春风景苑 14#配电所 3#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30786 | 江阴     | 文林马家村变                 | 10       | 400       | 243          | 243             |
| 30787 | 江阴     | 利港北街东变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30788 | 江阴     | 小兆其北变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30789 | 江阴     | 王大坝变                   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30790 | 江阴     | 蛇窝里公变                  | 10       | 400       | 213          | 213             |
| 30791 | 江阴     | 上品璟苑 320#配电所 2#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30792 | 江阴     | 湖滨佳苑一村 25#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30793 | 江阴     | 塘下桥西变                  | 10       | 400       | 269          | 269             |
| 30794 | 江阴     | 悦庭花园一期 14#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30795 | 江阴     | 谭家村 4#变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30796 | 江阴     | 汤家湾东变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30797 | 江阴     | 瑞澄名筑 8#配电所 2#主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30798 | 江阴     | 于门开发 4#变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30799 | 江阴     | 散光雅苑南区 AB 区 6#配电所 4#主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 30800 | 江阴     | 新城北公变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30801 | 江阴     | 严读桥东变                  | 10       | 400       | 257          | 257             |
| 30802 | 江阴     | 泰和江南 7#配电所 1#主变        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30803 | 江阴     | 泰和江南 7#配电所 2#主变        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30804 | 江阴     | 陈高变                    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30805 | 江阴     | 水秀变                    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30806 | 江阴     | 璜塘陆西变                  | 10       | 400       | 213          | 213             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30807 | 江阴     | 南阳变                 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30808 | 江阴     | 锡金西变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30809 | 江阴     | 沈家南变                | 10       | 400       | 216          | 216             |
| 30810 | 江阴     | 石南变                 | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 30811 | 江阴     | 丹芙春城 2#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30812 | 江阴     | 丹芙春城 2#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30813 | 江阴     | 丹芙春城 2#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30814 | 江阴     | 黄龙二村 22#配电所 1#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30815 | 江阴     | 黄龙二村 22#配电所 2#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30816 | 江阴     | 黄龙二村 24#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30817 | 江阴     | 黄龙二村 24#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30818 | 江阴     | 黄龙二村 24#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30819 | 江阴     | 长江国际花园 67#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30820 | 江阴     | 钟家堂变                | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 30821 | 江阴     | 长江国际花园 134#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30822 | 江阴     | 弘建 6#箱变主变           | 10       | 500       | 250          | 250             |
| 30823 | 江阴     | 弘建 55#箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30824 | 江阴     | 弘建国际 120#箱变主变       | 10       | 500       | 368          | 368             |
| 30825 | 江阴     | 二圩北变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30826 | 江阴     | 后苏巷变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30827 | 江阴     | 东青变                 | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 30828 | 江阴     | 弘建国际 77#箱变 1#主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 30829 | 江阴     | 戴庄新苑 10#箱变主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30830 | 江阴     | 迎秀花园 36#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30831 | 江阴     | 迎秀花园 36#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30832 | 江阴     | 虹桥大厦配电所 1#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30833 | 江阴     | 虹桥大厦配电所 2#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30834 | 江阴     | 环北路 1#箱变主变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30835 | 江阴     | 华东大站变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30836 | 江阴     | 巷路里南变            | 10       | 400       | 258          | 258             |
| 30837 | 江阴     | 府前沁园 46#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30838 | 江阴     | 府前沁园 46#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30839 | 江阴     | 石牌三村 24#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30840 | 江阴     | 石牌三村 24#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30841 | 江阴     | 石牌三村 21#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30842 | 江阴     | 黄河二村 5#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30843 | 江阴     | 黄河二村 5#配电所 1#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30844 | 江阴     | 黄河二村 1#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30845 | 江阴     | 黄河二村 11#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30846 | 江阴     | 花路巷变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30847 | 江阴     | 府前沁园 22#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30848 | 江阴     | 府前沁园 22#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30849 | 江阴     | 府前沁园 22#配电所 3#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30850 | 江阴     | 府前沁园 3#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30851 | 江阴     | 迎秀花园 30#箱主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30852 | 江阴     | 迎秀花园 41#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30853 | 江阴     | 迎秀花园 41#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30854 | 江阴     | 水平北变                | 10       | 315       | 239          | 239             |
| 30855 | 江阴     | 薛家坝西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30856 | 江阴     | 环球变                 | 10       | 400       | 175          | 175             |
| 30857 | 江阴     | 柏树下变                | 10       | 400       | 96           | 96              |
| 30858 | 江阴     | 冀中箱变主变              | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30859 | 江阴     | 朝阳二村 27#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30860 | 江阴     | 朝阳二村 27#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30861 | 江阴     | 朝阳二村 2#配电所 1#主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 30862 | 江阴     | 朝阳二村 2#配电所 2#主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 30863 | 江阴     | 文林富贝花苑小区 7#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30864 | 江阴     | 文林富贝花苑小区 7#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30865 | 江阴     | 孔西庄东变               | 10       | 200       | 82           | 82              |
| 30866 | 江阴     | 周庄芙蓉变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30867 | 江阴     | 格方圩西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30868 | 江阴     | 南街南变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30869 | 江阴     | 永定圩西变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30870 | 江阴     | 幼儿园变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30871 | 江阴     | 敬老院东变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30872 | 江阴     | 中河东变                | 10       | 400       | 200          | 200             |
| 30873 | 江阴     | 锦绣庄园 14#配电所 1#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30874 | 江阴     | 锦绣庄园 81#箱变主变        | 10       | 630       | 493          | 493             |
| 30875 | 江阴     | 锦绣庄园 93#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30876 | 江阴     | 苏龙苑 92#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30877 | 江阴     | 苏龙苑 92#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30878 | 江阴     | 苏龙苑 92#配电所 3#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30879 | 江阴     | 后区里西变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30880 | 江阴     | 苏龙苑 81#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30881 | 江阴     | 苏龙苑 81#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30882 | 江阴     | 苏龙苑 87#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30883 | 江阴     | 苏龙苑 5#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 629          | 629             |
| 30884 | 江阴     | 东横街南变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30885 | 江阴     | 寺背后变             | 10       | 400       | 271          | 271             |
| 30886 | 江阴     | 立埭中变             | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 30887 | 江阴     | 双牌南变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30888 | 江阴     | 双牌西变             | 10       | 200       | 116          | 116             |
| 30889 | 江阴     | 璜土前巷变            | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 30890 | 江阴     | 中街中变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30891 | 江阴     | 东巷变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30892 | 江阴     | 曹家头北变            | 10       | 400       | 202          | 202             |
| 30893 | 江阴     | 金江花苑 69#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30894 | 江阴     | 金江花苑 69#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30895 | 江阴     | 六保新村 4#变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30896 | 江阴     | 新龚小区 18#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30897 | 江阴     | 新龚小区 18#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30898 | 江阴     | 新龚小区 2#箱变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30899 | 江阴     | 陆桥商城变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30900 | 江阴     | 王家头北变   | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 30901 | 江阴     | 季庄电站变   | 10       | 400       | 228          | 228             |
| 30902 | 江阴     | 行政变     | 10       | 400       | 232          | 232             |
| 30903 | 江阴     | 下庄坝公变   | 10       | 400       | 246          | 246             |
| 30904 | 江阴     | 孙家庙头变   | 10       | 200       | 65           | 65              |
| 30905 | 江阴     | 开发 5#变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 30906 | 江阴     | 小青阳村站变  | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 30907 | 江阴     | 塘家桥变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30908 | 江阴     | 江东六村西变  | 10       | 400       | 97           | 97              |
| 30909 | 江阴     | 普照丁家村变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30910 | 江阴     | 里旺里施介村变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30911 | 江阴     | 小青阳排涝站变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30912 | 江阴     | 东风电站变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30913 | 江阴     | 付业场公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30914 | 江阴     | 蒯介圩站变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30915 | 江阴     | 楼至电站变   | 10       | 315       | 221          | 221             |
| 30916 | 江阴     | 荒田变     | 10       | 400       | 187          | 187             |
| 30917 | 江阴     | 荒田里东变   | 10       | 200       | 86           | 86              |
| 30918 | 江阴     | 东风加工厂变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30919 | 江阴     | 金介浜变    | 10       | 400       | 199          | 199             |
| 30920 | 江阴     | 金介浜站变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30921 | 江阴     | 普照章家村变  | 10       | 200       | 139          | 139             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30922 | 江阴     | 下庄坝电站变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30923 | 江阴     | 东方华府 235#配电所 1#主变 | 20       | 800       | 610          | 610             |
| 30924 | 江阴     | 鸭宕圩变              | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 30925 | 江阴     | 安西电站变             | 10       | 400       | 231          | 231             |
| 30926 | 江阴     | 安西公变              | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 30927 | 江阴     | 陈大岸公变             | 10       | 200       | 23           | 23              |
| 30928 | 江阴     | 泗河张家村变            | 10       | 400       | 165          | 165             |
| 30929 | 江阴     | 吴家弄变              | 10       | 400       | 215          | 215             |
| 30930 | 江阴     | 吴世弄变              | 10       | 400       | 180          | 180             |
| 30931 | 江阴     | 王典变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30932 | 江阴     | 公园路变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30933 | 江阴     | 陈家庵变              | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 30934 | 江阴     | 峭粮变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30935 | 江阴     | 环南变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30936 | 江阴     | 黄承村西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30937 | 江阴     | 西海村变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30938 | 江阴     | 邱塘东变              | 10       | 400       | 145          | 145             |
| 30939 | 江阴     | 停塘降北变             | 10       | 400       | 162          | 162             |
| 30940 | 江阴     | 佛光公变              | 10       | 250       | 31           | 31              |
| 30941 | 江阴     | 后高岸圩变             | 10       | 250       | 105          | 105             |
| 30942 | 江阴     | 马桥 2#变            | 10       | 250       | 163          | 163             |
| 30943 | 江阴     | 府前景园 9#配电所—1#变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30944 | 江阴     | 府前景园 9#配电所—2#变    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30945 | 江阴     | 贯庄二村 30#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30946 | 江阴     | 贯庄二村 30#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30947 | 江阴     | 启港路 78#箱变主变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 30948 | 江阴     | 贯庄二村 20#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30949 | 江阴     | 贯庄二村 20#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30950 | 江阴     | 紫金花园 599#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30951 | 江阴     | 紫金花园 599#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30952 | 江阴     | 春申庄园 119#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 30953 | 江阴     | 春申庄园 119#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 676          | 676             |
| 30954 | 江阴     | 春申庄园 88#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 564          | 564             |
| 30955 | 江阴     | 春申庄园 88#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30956 | 江阴     | 朝阳关南路 88#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 30957 | 江阴     | 周家北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30958 | 江阴     | 王家南变              | 10       | 315       | 161          | 161             |
| 30959 | 江阴     | 澄扬路路灯 3#变         | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 30960 | 江阴     | 澄扬路路灯 4#变         | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 30961 | 江阴     | 华士教师新村 2#变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30962 | 江阴     | 谈家宕北变             | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 30963 | 江阴     | 安家巷变              | 10       | 200       | 82           | 82              |
| 30964 | 江阴     | 倪家巷南变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30965 | 江阴     | 黄家园北变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 30966 | 江阴     | 风尖里西变             | 10       | 315       | 78           | 78              |
| 30967 | 江阴     | 邬墩东变              | 10       | 250       | 186          | 186             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30968 | 江阴     | 祝塘国土变    | 10       | 400       | 223          | 223             |
| 30969 | 江阴     | 园区天翔 2#变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30970 | 江阴     | 大坎西站变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30971 | 江阴     | 西湖村委东变   | 10       | 315       | 228          | 228             |
| 30972 | 江阴     | 苏市桥 2#变  | 10       | 400       | 3            | 3               |
| 30973 | 江阴     | 小兆电站变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 30974 | 江阴     | 出水流站变    | 10       | 100       | 61           | 61              |
| 30975 | 江阴     | 郁介村站变    | 10       | 250       | 159          | 159             |
| 30976 | 江阴     | 泗河北变     | 10       | 400       | 231          | 231             |
| 30977 | 江阴     | 滩头上变     | 10       | 200       | 125          | 125             |
| 30978 | 江阴     | 二站变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30979 | 江阴     | 泗河口变     | 10       | 400       | 179          | 179             |
| 30980 | 江阴     | 倪家巷公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30981 | 江阴     | 高僧桥东变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30982 | 江阴     | 寺前村南变    | 10       | 400       | 278          | 278             |
| 30983 | 江阴     | 渔东变      | 10       | 200       | 101          | 101             |
| 30984 | 江阴     | 田里变      | 10       | 400       | 261          | 261             |
| 30985 | 江阴     | 宋南变      | 10       | 250       | 105          | 105             |
| 30986 | 江阴     | 袁家南变     | 10       | 250       | 113          | 113             |
| 30987 | 江阴     | 体仁公变     | 10       | 315       | 243          | 243             |
| 30988 | 江阴     | 环保变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30989 | 江阴     | 谢南北后滕东变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 30990 | 江阴     | 西槐村变     | 10       | 250       | 200          | 200             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 30991 | 江阴     | 水墩东变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 30992 | 江阴     | 小诸家巷西变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 30993 | 江阴     | 潘赵家基变            | 10       | 400       | 267          | 267             |
| 30994 | 江阴     | 龙潭东变             | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 30995 | 江阴     | 下庄坝东变            | 10       | 200       | 151          | 151             |
| 30996 | 江阴     | 王家巷南变            | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 30997 | 江阴     | 怡江城 162#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30998 | 江阴     | 怡江城 162#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 30999 | 江阴     | 怡江城 162#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31000 | 江阴     | 西苑一村 4#配电所—1#变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31001 | 江阴     | 西苑一村 4#配电所—2#变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31002 | 江阴     | 璜石变              | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 31003 | 江阴     | 学前变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31004 | 江阴     | 西苑二村 37#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31005 | 江阴     | 西苑二村 37#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31006 | 江阴     | 华益配电所 1#主变       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 31007 | 江阴     | 镇西 2#变           | 10       | 315       | 86           | 86              |
| 31008 | 江阴     | 建安 2#变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31009 | 江阴     | 幸福 2#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31010 | 江阴     | 散湖配电所散湖村配电所—1#变  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 31011 | 江阴     | 散湖配电所散湖村配电所—2#变  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 31012 | 江阴     | 西苑二村 24#箱变主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 31013 | 江阴     | 孙家村公变            | 10       | 250       | 189          | 189             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31014 | 江阴     | 小兆蒋家村变          | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 31015 | 江阴     | 沈介村变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31016 | 江阴     | 桐岐影院公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31017 | 江阴     | 小兆村排涝站变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31018 | 江阴     | 建义花站变           | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 31019 | 江阴     | 东浜头公变           | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 31020 | 江阴     | 上岸村变            | 10       | 200       | 83           | 83              |
| 31021 | 江阴     | 吉家村变            | 10       | 160       | 24           | 24              |
| 31022 | 江阴     | 蒋家桥新区变          | 10       | 400       | 0            | 0               |
| 31023 | 江阴     | 朱家楼下东变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31024 | 江阴     | 汤家变             | 10       | 400       | 260          | 260             |
| 31025 | 江阴     | 勤丰高头上变          | 10       | 400       | 255          | 255             |
| 31026 | 江阴     | 东苑西变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31027 | 江阴     | 芬燕变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31028 | 江阴     | 张家巷北变           | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 31029 | 江阴     | 华士外宿变           | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 31030 | 江阴     | 榨树头北变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31031 | 江阴     | 三河公变            | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 31032 | 江阴     | 仲巷西变            | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 31033 | 江阴     | 西苑二村 8#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31034 | 江阴     | 西苑二村 18#配电所—1#变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31035 | 江阴     | 西苑二村 18#配电所—2#变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31036 | 江阴     | 西苑二村 6#配电所—1#变  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31037 | 江阴     | 西苑二村 6#配电所—2#变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31038 | 江阴     | 新港花苑 52#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 31039 | 江阴     | 新港花苑 52#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 31040 | 江阴     | 邓阳周村变            | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 31041 | 江阴     | 小坟上变             | 10       | 400       | 246          | 246             |
| 31042 | 江阴     | 薛介庄西变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31043 | 江阴     | 薛介庄公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31044 | 江阴     | 东岐村委变            | 10       | 250       | 138          | 138             |
| 31045 | 江阴     | 滨江路路灯 3#变        | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 31046 | 江阴     | 广场变              | 10       | 315       | 244          | 244             |
| 31047 | 江阴     | 鲤岸变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31048 | 江阴     | 北国友谊变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31049 | 江阴     | 红豆水渠变            | 10       | 400       | 133          | 133             |
| 31050 | 江阴     | 前进 2#变           | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 31051 | 江阴     | 习礼村蒋巷上变          | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 31052 | 江阴     | 大巷变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31053 | 江阴     | 赵庄东变             | 10       | 250       | 138          | 138             |
| 31054 | 江阴     | 秦巷北变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31055 | 江阴     | 环南路中变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31056 | 江阴     | 北新路变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31057 | 江阴     | 姚东变              | 10       | 250       | 166          | 166             |
| 31058 | 江阴     | 平家坝变             | 10       | 200       | 84           | 84              |
| 31059 | 江阴     | 向阳路灯变            | 10       | 50        | 40           | 40              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31060 | 江阴     | 澄杨路 11#路灯变   | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 31061 | 江阴     | 石牌一村 18#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31062 | 江阴     | 贯巷南站变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31063 | 江阴     | 河南老站变        | 10       | 400       | 226          | 226             |
| 31064 | 江阴     | 十字坝南变        | 10       | 400       | 69           | 69              |
| 31065 | 江阴     | 芦塘村变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31066 | 江阴     | 邓阳中变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31067 | 江阴     | 坊前东公变        | 10       | 200       | 125          | 125             |
| 31068 | 江阴     | 邓阳蚂义浜站变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31069 | 江阴     | 邓阳荷花泾公变      | 10       | 200       | 103          | 103             |
| 31070 | 江阴     | 青阳十一房站变      | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 31071 | 江阴     | 桐岐湾里变        | 10       | 315       | 199          | 199             |
| 31072 | 江阴     | 南街变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31073 | 江阴     | 王大坝北变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31074 | 江阴     | 吴家场变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31075 | 江阴     | 惠房巷变         | 10       | 250       | 126          | 126             |
| 31076 | 江阴     | 河头北变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31077 | 江阴     | 蔡西黄家村变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31078 | 江阴     | 白石山变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31079 | 江阴     | 西庄任家村公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31080 | 江阴     | 杨庄孙家村变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31081 | 江阴     | 芦塘电站变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31082 | 江阴     | 昌里十一房变       | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31083 | 江阴     | 昌里路基村变     | 10       | 200       | 93           | 93              |
| 31084 | 江阴     | 昌李村李介村变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31085 | 江阴     | 黄家弄南变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31086 | 江阴     | 中队变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31087 | 江阴     | 九五配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 31088 | 江阴     | 九五配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 31089 | 江阴     | 东巷北变       | 10       | 400       | 278          | 278             |
| 31090 | 江阴     | 中站变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31091 | 江阴     | 镇区汤家村变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31092 | 江阴     | 跃进南站变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31093 | 江阴     | 泗河村委变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31094 | 江阴     | 泗河东村变      | 10       | 200       | 101          | 101             |
| 31095 | 江阴     | 冷冻机厂变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31096 | 江阴     | 承家巷变       | 10       | 400       | 273          | 273             |
| 31097 | 江阴     | 南楼电站变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31098 | 江阴     | 俞家降变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31099 | 江阴     | 南楼村变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31100 | 江阴     | 悟空桥变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31101 | 江阴     | 悟空南变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31102 | 江阴     | 浦家堂东变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31103 | 江阴     | 马镇农贸变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31104 | 江阴     | 周家弄西变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31105 | 江阴     | 南北降变       | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31106 | 江阴     | 小陆变             | 10       | 250       | 181          | 181             |
| 31107 | 江阴     | 政府公变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31108 | 江阴     | 袁家堂变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31109 | 江阴     | 云顾路灯 1#变        | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 31110 | 江阴     | 周家坝变            | 10       | 400       | 251          | 251             |
| 31111 | 江阴     | 长虹变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31112 | 江阴     | 纱管变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31113 | 江阴     | 毛家桥南变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31114 | 江阴     | 小街变             | 10       | 250       | 191          | 191             |
| 31115 | 江阴     | 周南公变            | 10       | 400       | 163          | 163             |
| 31116 | 江阴     | 大园 4#变          | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 31117 | 江阴     | 广电箱变主变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31118 | 江阴     | 政府箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31119 | 江阴     | 姚家村南变           | 10       | 400       | 153          | 153             |
| 31120 | 江阴     | 天潮华都 12#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31121 | 江阴     | 万岁桥变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31122 | 江阴     | 启港苑 C 区 10#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31123 | 江阴     | 天潮华都 17#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31124 | 江阴     | 柞树南变            | 10       | 250       | 163          | 163             |
| 31125 | 江阴     | 天潮华都 22#箱变主变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31126 | 江阴     | 严家住基变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31127 | 江阴     | 谭家变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31128 | 江阴     | 峭岐丁家村变          | 10       | 400       | 183          | 183             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31129 | 江阴     | 河西变        | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 31130 | 江阴     | 梅树巷变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31131 | 江阴     | 孙家庄变       | 10       | 400       | 210          | 210             |
| 31132 | 江阴     | 岐南北变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31133 | 江阴     | 朱杨耿变       | 10       | 250       | 38           | 38              |
| 31134 | 江阴     | 九房村变       | 10       | 200       | 62           | 62              |
| 31135 | 江阴     | 云顾路 14#路灯变 | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 31136 | 江阴     | 马路上北变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31137 | 江阴     | 华方变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31138 | 江阴     | 西张村站变      | 10       | 315       | 203          | 203             |
| 31139 | 江阴     | 桐岐周家村变     | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 31140 | 江阴     | 桐岐二村变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31141 | 江阴     | 对河村变       | 10       | 400       | 224          | 224             |
| 31142 | 江阴     | 童家南变       | 10       | 200       | 65           | 65              |
| 31143 | 江阴     | 皋岸镇变       | 10       | 200       | 153          | 153             |
| 31144 | 江阴     | 计家西变       | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 31145 | 江阴     | 博爱变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31146 | 江阴     | 峭岐政府变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31147 | 江阴     | 西周家巷变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31148 | 江阴     | 西周家巷东变     | 10       | 400       | 232          | 232             |
| 31149 | 江阴     | 长寿西庄变      | 10       | 400       | 241          | 241             |
| 31150 | 江阴     | 张家巷变       | 10       | 400       | 273          | 273             |
| 31151 | 江阴     | 张家巷东变      | 10       | 400       | 150          | 150             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31152 | 江阴     | 周家村变     | 10       | 250       | 191          | 191             |
| 31153 | 江阴     | 邓阳电站变    | 10       | 400       | 247          | 247             |
| 31154 | 江阴     | 潘家村变     | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 31155 | 江阴     | 环北变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31156 | 江阴     | 佳利变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31157 | 江阴     | 电厂路变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31158 | 江阴     | 园区 2 号变  | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 31159 | 江阴     | 树家电站变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31160 | 江阴     | 桐工路 1#变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31161 | 江阴     | 冯介圩站变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31162 | 江阴     | 元上站变     | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 31163 | 江阴     | 渔业公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31164 | 江阴     | 斜河排涝站变   | 10       | 250       | 182          | 182             |
| 31165 | 江阴     | 泗河胶鞋厂变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31166 | 江阴     | 中山 6#单相变 | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 31167 | 江阴     | 舒家村北变    | 10       | 400       | 201          | 201             |
| 31168 | 江阴     | 峭岐兴隆变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31169 | 江阴     | 汤家北变     | 10       | 400       | 269          | 269             |
| 31170 | 江阴     | 康乐变      | 10       | 400       | 208          | 208             |
| 31171 | 江阴     | 镀锌铁丝厂变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31172 | 江阴     | 章家库变     | 10       | 400       | 162          | 162             |
| 31173 | 江阴     | 大沈家村站    | 10       | 250       | 171          | 171             |
| 31174 | 江阴     | 水墩村变     | 10       | 315       | 149          | 149             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31175 | 江阴     | 东方南站变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31176 | 江阴     | 悟空何家村变   | 10       | 400       | 245          | 245             |
| 31177 | 江阴     | 塘头桥排涝站变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31178 | 江阴     | 悟空曹家村变   | 10       | 200       | 96           | 96              |
| 31179 | 江阴     | 嘴角村站变    | 10       | 200       | 115          | 115             |
| 31180 | 江阴     | 西庄露天浜变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31181 | 江阴     | 西庄塑料厂变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31182 | 江阴     | 西庄村村站变   | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 31183 | 江阴     | 新建村变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31184 | 江阴     | 泗河排涝站变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31185 | 江阴     | 双漏东变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31186 | 江阴     | 西双流河排涝站变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31187 | 江阴     | 泗河口村委变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31188 | 江阴     | 邱塘村变     | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 31189 | 江阴     | 赵家村变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31190 | 江阴     | 沈家冲东变    | 10       | 200       | 53           | 53              |
| 31191 | 江阴     | 迎宾变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31192 | 江阴     | 河墩上变     | 10       | 160       | 71           | 71              |
| 31193 | 江阴     | 芦青村变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31194 | 江阴     | 峭岐文化变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31195 | 江阴     | 舒家村变     | 10       | 400       | 73           | 73              |
| 31196 | 江阴     | 峭岐后村变    | 10       | 200       | 114          | 114             |
| 31197 | 江阴     | 毗南村变     | 10       | 400       | 219          | 219             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31198 | 江阴     | 峭用 3#变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31199 | 江阴     | 北迁电站变   | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 31200 | 江阴     | 桐岐树家村变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31201 | 江阴     | 塘头桥橡胶厂变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31202 | 江阴     | 毛庄村东变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31203 | 江阴     | 毛庄村西变   | 10       | 200       | 102          | 102             |
| 31204 | 江阴     | 连墩桥变    | 10       | 315       | 229          | 229             |
| 31205 | 江阴     | 渔业村变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 31206 | 江阴     | 昌里排涝站变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31207 | 江阴     | 洋外口电站变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31208 | 江阴     | 昌发公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31209 | 江阴     | 综利公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31210 | 江阴     | 黄泥电站变   | 10       | 400       | 240          | 240             |
| 31211 | 江阴     | 季介所站变   | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 31212 | 江阴     | 陆家滩公变   | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 31213 | 江阴     | 东绛公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31214 | 江阴     | 柏木桥南变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31215 | 江阴     | 黄泥南变    | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 31216 | 江阴     | 童家村变    | 10       | 400       | 153          | 153             |
| 31217 | 江阴     | 峭岐曹家变   | 10       | 400       | 233          | 233             |
| 31218 | 江阴     | 孔家浜变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31219 | 江阴     | 柏木变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 31220 | 江阴     | 东缪村变    | 10       | 200       | 41           | 41              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31221 | 江阴     | 峭岐唐家村变   | 10       | 400       | 243          | 243             |
| 31222 | 江阴     | 唐曹变      | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 31223 | 江阴     | 电力站医院变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31224 | 江阴     | 河塘电力北站变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31225 | 江阴     | 楼下南变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31226 | 江阴     | 银宇变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31227 | 江阴     | 长山金塘里变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31228 | 江阴     | 长山新站北变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31229 | 江阴     | 缪家埭变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31230 | 江阴     | 滨江路后段路灯变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31231 | 江阴     | 邢家店变     | 10       | 400       | 137          | 137             |
| 31232 | 江阴     | 华士种子场变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31233 | 江阴     | 慕西变      | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 31234 | 江阴     | 路岐浜联站变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31235 | 江阴     | 南头村变     | 10       | 200       | 123          | 123             |
| 31236 | 江阴     | 万殖场排涝站变  | 10       | 200       | 88           | 88              |
| 31237 | 江阴     | 铁丝厂北变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31238 | 江阴     | 繁殖场变     | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 31239 | 江阴     | 联合电站变    | 10       | 250       | 199          | 199             |
| 31240 | 江阴     | 西谢村变     | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 31241 | 江阴     | 黄观电站变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31242 | 江阴     | 宋家渡公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31243 | 江阴     | 东后塘变     | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31244 | 江阴     | 周浜里变   | 10       | 200       | 96           | 96              |
| 31245 | 江阴     | 塘南公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31246 | 江阴     | 新河滩变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31247 | 江阴     | 谢介村站变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31248 | 江阴     | 树家毛庄变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31249 | 江阴     | 桐岐陆家村变 | 10       | 400       | 225          | 225             |
| 31250 | 江阴     | 岐南村变   | 10       | 400       | 134          | 134             |
| 31251 | 江阴     | 东缪南变   | 10       | 400       | 245          | 245             |
| 31252 | 江阴     | 邱五房变   | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 31253 | 江阴     | 河南村变   | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 31254 | 江阴     | 西周巷变   | 10       | 315       | 154          | 154             |
| 31255 | 江阴     | 中山变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31256 | 江阴     | 中山西变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31257 | 江阴     | 水塘村变   | 10       | 400       | 60           | 60              |
| 31258 | 江阴     | 南缪村变   | 10       | 200       | 0            | 0               |
| 31259 | 江阴     | 峭岐谢家村变 | 10       | 200       | 51           | 51              |
| 31260 | 江阴     | 孔家村变   | 10       | 200       | 11           | 11              |
| 31261 | 江阴     | 冷冻变    | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 31262 | 江阴     | 峭用 1#变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31263 | 江阴     | 黄北沟变   | 10       | 315       | 2            | 2               |
| 31264 | 江阴     | 峭用 2#变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31265 | 江阴     | 峭岐吴家村变 | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 31266 | 江阴     | 峭岐马家村变 | 10       | 400       | 58           | 58              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31267 | 江阴     | 三房变          | 10       | 200       | 121          | 121             |
| 31268 | 江阴     | 塑加变          | 10       | 400       | 235          | 235             |
| 31269 | 江阴     | 小沈变          | 10       | 400       | 171          | 171             |
| 31270 | 江阴     | 水宕里变         | 10       | 400       | 202          | 202             |
| 31271 | 江阴     | 贡家村变         | 10       | 400       | 268          | 268             |
| 31272 | 江阴     | 东黄家变         | 10       | 250       | 94           | 94              |
| 31273 | 江阴     | 香东公变         | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 31274 | 江阴     | 何庄南变         | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 31275 | 江阴     | 徐家港变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31276 | 江阴     | 天潮华都 26#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31277 | 江阴     | 天潮华都 27#箱变主变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31278 | 江阴     | 董家变          | 10       | 200       | 95           | 95              |
| 31279 | 江阴     | 天潮华都 31#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31280 | 江阴     | 坝头上变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31281 | 江阴     | 张农公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31282 | 江阴     | 天潮华都 32#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31283 | 江阴     | 天潮华都 36#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 31284 | 江阴     | 天潮华都 37#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31285 | 江阴     | 华庄公变         | 10       | 200       | 83           | 83              |
| 31286 | 江阴     | 天潮华都 41#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 31287 | 江阴     | 天潮华都 5#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31288 | 江阴     | 栗山南变         | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 31289 | 江阴     | 天潮华都配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31290 | 江阴     | 天潮华都配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31291 | 江阴     | 倪家丹变         | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 31292 | 江阴     | 长乐配电所 1#主变   | 10       | 630       | 481          | 481             |
| 31293 | 江阴     | 贯庄变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31294 | 江阴     | 周海村变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31295 | 江阴     | 长寿广电变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31296 | 江阴     | 长寿电力老站变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31297 | 江阴     | 电力站          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31298 | 江阴     | 长山路灯变        | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 31299 | 江阴     | 南沙变          | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 31300 | 江阴     | 张家湾西变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31301 | 江阴     | 东庄变          | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 31302 | 江阴     | 黄丹西变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31303 | 江阴     | 同心东变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31304 | 江阴     | 东刘西变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31305 | 江阴     | 章家北变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31306 | 江阴     | 文林叶家村变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31307 | 江阴     | 水池巷西变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31308 | 江阴     | 西周宕公变        | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 31309 | 江阴     | 塘头桥加工厂变      | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 31310 | 江阴     | 蒋家村东变        | 10       | 200       | 121          | 121             |
| 31311 | 江阴     | 塘加变          | 10       | 400       | 248          | 248             |
| 31312 | 江阴     | 塘头桥新排涝站变     | 10       | 250       | 145          | 145             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31313 | 江阴     | 庙前村变              | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 31314 | 江阴     | 西尖圩公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31315 | 江阴     | 马介村公变             | 10       | 200       | 125          | 125             |
| 31316 | 江阴     | 前墙门变              | 10       | 315       | 218          | 218             |
| 31317 | 江阴     | 王介浜电站变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31318 | 江阴     | 西后塘变              | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 31319 | 江阴     | 曹塘圩变              | 10       | 200       | 77           | 77              |
| 31320 | 江阴     | 马路上变              | 10       | 250       | 85           | 85              |
| 31321 | 江阴     | 赵宕村公变             | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 31322 | 江阴     | 居家浜变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31323 | 江阴     | 云亭中街北变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31324 | 江阴     | 谢介迁电站             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31325 | 江阴     | 水塘上变              | 10       | 250       | 71           | 71              |
| 31326 | 江阴     | 团塘湾变              | 10       | 400       | 234          | 234             |
| 31327 | 江阴     | 峭岐七房庄变            | 10       | 400       | 147          | 147             |
| 31328 | 江阴     | 宦巷东变              | 10       | 400       | 231          | 231             |
| 31329 | 江阴     | 李家宕变              | 10       | 200       | 97           | 97              |
| 31330 | 江阴     | 云东变               | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31331 | 江阴     | 芦家南变              | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 31332 | 江阴     | 心泾北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31333 | 江阴     | 春江华庭 300#箱变主变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31334 | 江阴     | 春江华庭 328#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 31335 | 江阴     | 春江华庭 328#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31336 | 江阴     | 春江华庭 338#配电所 1#主变 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 31337 | 江阴     | 春江华庭 338#配电所 2#主变 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 31338 | 江阴     | 府前景园 8#配电所—1#变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 31339 | 江阴     | 府前景园 8#配电所—2#变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 31340 | 江阴     | 韩家村变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31341 | 江阴     | 观西芦岐南变            | 10       | 200       | 105          | 105             |
| 31342 | 江阴     | 何家庄西变             | 10       | 400       | 15           | 15              |
| 31343 | 江阴     | 门楼下北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31344 | 江阴     | 纺居变               | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31345 | 江阴     | 花园单 1#变           | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 31346 | 江阴     | 花园单 2#变           | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 31347 | 江阴     | 雷西变               | 10       | 200       | 114          | 114             |
| 31348 | 江阴     | 油车里变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31349 | 江阴     | 高庄西变              | 10       | 400       | 174          | 174             |
| 31350 | 江阴     | 桐岐王家村变            | 10       | 250       | 185          | 185             |
| 31351 | 江阴     | 青阳周家村变            | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 31352 | 江阴     | 新安底南变             | 10       | 400       | 268          | 268             |
| 31353 | 江阴     | 综合厂变              | 10       | 250       | 186          | 186             |
| 31354 | 江阴     | 吴巷中变              | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31355 | 江阴     | 新安张家村变            | 10       | 200       | 12           | 12              |
| 31356 | 江阴     | 王虎里公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31357 | 江阴     | 小桥东变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31358 | 江阴     | 蒲市杨家浜变            | 10       | 400       | 236          | 236             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31359 | 江阴     | 陆家塘变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31360 | 江阴     | 耿家住基北变        | 10       | 315       | 111          | 111             |
| 31361 | 江阴     | 新住基变          | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 31362 | 江阴     | 马镇园区南变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31363 | 江阴     | 磬园北箱变主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31364 | 江阴     | 绿园箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31365 | 江阴     | 蒲市叶新站变        | 10       | 200       | 103          | 103             |
| 31366 | 江阴     | 蒲市低坝头变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31367 | 江阴     | 蒲市南站变         | 10       | 400       | 203          | 203             |
| 31368 | 江阴     | 蒲市章家堂变        | 10       | 200       | 112          | 112             |
| 31369 | 江阴     | 磬园南箱变主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31370 | 江阴     | 蒲市里变          | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 31371 | 江阴     | 蒲市大坝头变        | 10       | 400       | 253          | 253             |
| 31372 | 江阴     | 蒲市东海住基变       | 10       | 200       | 97           | 97              |
| 31373 | 江阴     | 蒲市前庄变         | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 31374 | 江阴     | 蒲市蒋巷上变        | 10       | 400       | 125          | 125             |
| 31375 | 江阴     | 丽都花园 106#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31376 | 江阴     | 丽都 17#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31377 | 江阴     | 丽都 85#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31378 | 江阴     | 丽都 89#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31379 | 江阴     | 丽都 84#箱变主变    | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 31380 | 江阴     | 蒲市西变          | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 31381 | 江阴     | 华昱配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31382 | 江阴     | 华昱配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31383 | 江阴     | 黄山路南路灯变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 31384 | 江阴     | 璜大站变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31385 | 江阴     | 省田村变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31386 | 江阴     | 璜大东变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31387 | 江阴     | 汽车城公变       | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 31388 | 江阴     | 王大北变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31389 | 江阴     | 三产园区 1#变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31390 | 江阴     | 五里亭西变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31391 | 江阴     | 青果配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31392 | 江阴     | 斜泾陈家变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31393 | 江阴     | 南区 2#变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31394 | 江阴     | 南区 1#变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31395 | 江阴     | 丽都 162#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31396 | 江阴     | 南区 4#变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31397 | 江阴     | 颐和绿苑 3#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31398 | 江阴     | 星虹苑 2#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31399 | 江阴     | 星虹苑 12#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31400 | 江阴     | 新华园区 1 号变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31401 | 江阴     | 河塘张巷上变      | 10       | 400       | 240          | 240             |
| 31402 | 江阴     | 王家钱巷上变      | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 31403 | 江阴     | 王家殷家宕变      | 10       | 200       | 80           | 80              |
| 31404 | 江阴     | 新华园区 2 号变   | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31405 | 江阴     | 王家钱巷北站变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31406 | 江阴     | 新华园区 4 号变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31407 | 江阴     | 王家钱巷变             | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 31408 | 江阴     | 新华园区 5 号变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31409 | 江阴     | 交警箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31410 | 江阴     | 新华园区 7 号变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31411 | 江阴     | 王家钱巷南站变           | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 31412 | 江阴     | 新华园区 8 号变         | 10       | 400       | 133          | 133             |
| 31413 | 江阴     | 新园路灯变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31414 | 江阴     | 延陵路 535 号 10#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31415 | 江阴     | 王家范钱西庄变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31416 | 江阴     | 延陵路 535 号 9#箱变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31417 | 江阴     | 王家殷家宕西变           | 10       | 200       | 67           | 67              |
| 31418 | 江阴     | 新南庄变              | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 31419 | 江阴     | 王家巷头上变            | 10       | 400       | 206          | 206             |
| 31420 | 江阴     | 河塘医院变             | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 31421 | 江阴     | 卢家坝北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31422 | 江阴     | 陆桥小刘家变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31423 | 江阴     | 河糖苏青变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31424 | 江阴     | 蔡桥高家宕变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31425 | 江阴     | 河塘新南站变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31426 | 江阴     | 蔡桥金巷上变            | 10       | 200       | 122          | 122             |
| 31427 | 江阴     | 河塘巷上变             | 10       | 400       | 275          | 275             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31428 | 江阴     | 河塘化闸变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31429 | 江阴     | 丁家宕变    | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 31430 | 江阴     | 河塘唐澄变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31431 | 江阴     | 蔡桥南站变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31432 | 江阴     | 河塘郁家宕变  | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 31433 | 江阴     | 蔡桥季家坝变  | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 31434 | 江阴     | 蔡桥草河岸变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31435 | 江阴     | 河塘南站变   | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 31436 | 江阴     | 河塘富贝西变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31437 | 江阴     | 蔡桥北站变   | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 31438 | 江阴     | 河塘富贝变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31439 | 江阴     | 陶家弄变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31440 | 江阴     | 河塘福利变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31441 | 江阴     | 金巷西变    | 10       | 400       | 272          | 272             |
| 31442 | 江阴     | 东闸变     | 10       | 200       | 149          | 149             |
| 31443 | 江阴     | 河塘河塘桥变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31444 | 江阴     | 蔡家桥变    | 10       | 200       | 54           | 54              |
| 31445 | 江阴     | 许姚村许家公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31446 | 江阴     | 如意变     | 10       | 400       | 194          | 194             |
| 31447 | 江阴     | 河塘如意西变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31448 | 江阴     | 河塘西南站变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31449 | 江阴     | 天成公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31450 | 江阴     | 河塘电力南站变 | 10       | 315       | 205          | 205             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31451 | 江阴     | 河塘影剧院变      | 10       | 315       | 147          | 147             |
| 31452 | 江阴     | 河塘南街变       | 10       | 250       | 173          | 173             |
| 31453 | 江阴     | 水洞头变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31454 | 江阴     | 王家钱巷小学变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31455 | 江阴     | 河塘河南变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31456 | 江阴     | 河塘门楼下变      | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 31457 | 江阴     | 蔡桥方北变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31458 | 江阴     | 贯庄村变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31459 | 江阴     | 绮山王家变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31460 | 江阴     | 绮下公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31461 | 江阴     | 君山新村箱变主变    | 10       | 800       | 619          | 619             |
| 31462 | 江阴     | 海澜配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31463 | 江阴     | 肖新公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31464 | 江阴     | 绮山公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31465 | 江阴     | 肖家村变        | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 31466 | 江阴     | 新华三村 2#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31467 | 江阴     | 吴家岩变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31468 | 江阴     | 君山 76 弄箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31469 | 江阴     | 蒲市范庄变       | 10       | 250       | 140          | 140             |
| 31470 | 江阴     | 叶桥北站变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31471 | 江阴     | 徐家塘变        | 10       | 400       | 121          | 121             |
| 31472 | 江阴     | 蒲市范庄南站      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31473 | 江阴     | 叶桥东站变       | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31474 | 江阴     | 蒲市范庄北站变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31475 | 江阴     | 叶桥南站变      | 10       | 250       | 114          | 114             |
| 31476 | 江阴     | 蒲市范庄西变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31477 | 江阴     | 长河湾变       | 10       | 400       | 265          | 265             |
| 31478 | 江阴     | 蒲市排涝西变     | 10       | 250       | 171          | 171             |
| 31479 | 江阴     | 叶桥西站变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31480 | 江阴     | 刑家宕变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31481 | 江阴     | 叶桥永达变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31482 | 江阴     | 王家东站变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31483 | 江阴     | 花园巷箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31484 | 江阴     | 蒲市南巷上变     | 10       | 200       | 94           | 94              |
| 31485 | 江阴     | 蒲市竹园浜变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31486 | 江阴     | 三元箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31487 | 江阴     | 刑家宕南变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31488 | 江阴     | 百货配电所 1#主变 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 31489 | 江阴     | 长河路 1#单相变  | 10       | 50        | 40           | 40              |
| 31490 | 江阴     | 泾东东圩里变     | 10       | 400       | 121          | 121             |
| 31491 | 江阴     | 泾东东站变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31492 | 江阴     | 暨阳西路箱变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31493 | 江阴     | 黄石桥东变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31494 | 江阴     | 澄山南变       | 10       | 400       | 168          | 168             |
| 31495 | 江阴     | 许姚马介村变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31496 | 江阴     | 贯庄黄家宕变     | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31497 | 江阴     | 水利枢纽箱变主变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31498 | 江阴     | 友谊桥变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31499 | 江阴     | 薛家东变        | 10       | 200       | 110          | 110             |
| 31500 | 江阴     | 丽都 102#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31501 | 江阴     | 中街配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 31502 | 江阴     | 泾东张家巷变      | 10       | 400       | 270          | 270             |
| 31503 | 江阴     | 中街配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 31504 | 江阴     | 呢绒城变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31505 | 江阴     | 商城变         | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 31506 | 江阴     | 新东站变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31507 | 江阴     | 长泾村蔡巷上变     | 10       | 315       | 224          | 224             |
| 31508 | 江阴     | 长泾三队变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31509 | 江阴     | 共青变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31510 | 江阴     | 云顾路路灯 6#变   | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 31511 | 江阴     | 蔡巷南变        | 10       | 315       | 86           | 86              |
| 31512 | 江阴     | 山墩变         | 10       | 200       | 89           | 89              |
| 31513 | 江阴     | 河塘村油车巷变     | 10       | 250       | 182          | 182             |
| 31514 | 江阴     | 王家王介电站变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31515 | 江阴     | 蒲市东区 1 号变   | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 31516 | 江阴     | 山观南新变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31517 | 江阴     | 君永路 1#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31518 | 江阴     | 谢北公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31519 | 江阴     | 查家宕变        | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31520 | 江阴     | 丽都 108#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31521 | 江阴     | 教育公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31522 | 江阴     | 丽都 114#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31523 | 江阴     | 教育西变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31524 | 江阴     | 电力站成教变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31525 | 江阴     | 城东工业园 1#变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31526 | 江阴     | 梅园路路灯变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31527 | 江阴     | 环东路 98#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31528 | 江阴     | 蒲市小夏家变       | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 31529 | 江阴     | 蒲市蒲巷上变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31530 | 江阴     | 蒲市河东南站变      | 10       | 315       | 210          | 210             |
| 31531 | 江阴     | 王家南山电站变      | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 31532 | 江阴     | 蒲市河东东站变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31533 | 江阴     | 河塘颜家里变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31534 | 江阴     | 蔡桥新站变        | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 31535 | 江阴     | 蒲市河东西站变      | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 31536 | 江阴     | 王家王介宕变       | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 31537 | 江阴     | 君山路 12 弄箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 31538 | 江阴     | 南村头变         | 10       | 400       | 235          | 235             |
| 31539 | 江阴     | 蒲市庵后头西变      | 10       | 200       | 149          | 149             |
| 31540 | 江阴     | 王家村卢巷上变      | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 31541 | 江阴     | 蒲市庵后头变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31542 | 江阴     | 王家村谢庄变       | 10       | 400       | 178          | 178             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31543 | 江阴     | 蒲市刑巷上变      | 10       | 200       | 121          | 121             |
| 31544 | 江阴     | 南山公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31545 | 江阴     | 南山西站变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31546 | 江阴     | 八家桥变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31547 | 江阴     | 北庄站变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31548 | 江阴     | 丽都 109#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31549 | 江阴     | 东桥南变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31550 | 江阴     | 丽都 59#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31551 | 江阴     | 尹范村西变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31552 | 江阴     | 铺头变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31553 | 江阴     | 东横塘北变       | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 31554 | 江阴     | 钱家巷变        | 10       | 400       | 225          | 225             |
| 31555 | 江阴     | 尹范村变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31556 | 江阴     | 横塘开发区       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31557 | 江阴     | 申浦开发变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31558 | 江阴     | 申港菜场变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31559 | 江阴     | 电力站 7#变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31560 | 江阴     | 季中变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31561 | 江阴     | 邵家基变        | 10       | 200       | 154          | 154             |
| 31562 | 江阴     | 王家巷西变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31563 | 江阴     | 澄南排涝站       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31564 | 江阴     | 澄南变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31565 | 江阴     | 五四站变        | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31566 | 江阴     | 苏家店南变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31567 | 江阴     | 塘林村变          | 10       | 200       | 96           | 96              |
| 31568 | 江阴     | 申港东街变         | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 31569 | 江阴     | 西横塘中变         | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 31570 | 江阴     | 张家桥东变         | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 31571 | 江阴     | 西横塘南变         | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 31572 | 江阴     | 向阳站           | 10       | 200       | 81           | 81              |
| 31573 | 江阴     | 何巷村排涝站        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31574 | 江阴     | 邵家圩变          | 10       | 400       | 232          | 232             |
| 31575 | 江阴     | 中南花苑箱变主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31576 | 江阴     | 局标准厂房 6#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31577 | 江阴     | 染三变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31578 | 江阴     | 双牌四村 30#箱变主变  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 31579 | 江阴     | 有线箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31580 | 江阴     | 园庵公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31581 | 江阴     | 张介巷西变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31582 | 江阴     | 双牌四村 45#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31583 | 江阴     | 张中公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31584 | 江阴     | 园区 5#变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31585 | 江阴     | 五联配电所 2#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 31586 | 江阴     | 五联配电所 3#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 31587 | 江阴     | 紫金花园 127#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31588 | 江阴     | 联华配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31589 | 江阴     | 景巷变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31590 | 江阴     | 倪家巷北变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31591 | 江阴     | 别墅区东变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31592 | 江阴     | 蒋家宕箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31593 | 江阴     | 龙潭村北变        | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 31594 | 江阴     | 龙潭村变         | 10       | 400       | 242          | 242             |
| 31595 | 江阴     | 别墅区北变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31596 | 江阴     | 电灌站变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31597 | 江阴     | 倪家巷中变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31598 | 江阴     | 暨阳配电所 1#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 31599 | 江阴     | 名都公寓箱变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31600 | 江阴     | 于门村东变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31601 | 江阴     | 双牌四村 8#箱变主变  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 31602 | 江阴     | 八商场箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31603 | 江阴     | 长山路 1 号变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31604 | 江阴     | 习里沟西站变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31605 | 江阴     | 宝柏变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31606 | 江阴     | 红光排涝站变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31607 | 江阴     | 园通公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31608 | 江阴     | 双牌四村 19#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31609 | 江阴     | 贺家埭变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31610 | 江阴     | 石子公变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31611 | 江阴     | 红光许家村变       | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31612 | 江阴     | 双牌四村 7#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31613 | 江阴     | 联华配电所 2#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31614 | 江阴     | 庙巷配电所 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31615 | 江阴     | 庙巷配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31616 | 江阴     | 文富花园变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31617 | 江阴     | 偶家东变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31618 | 江阴     | 偶家西变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31619 | 江阴     | 司马箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31620 | 江阴     | 卞家村变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31621 | 江阴     | 车辆箱变主变          | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 31622 | 江阴     | 许家北变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31623 | 江阴     | 消特变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31624 | 江阴     | 城中箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31625 | 江阴     | 璜塘套闸变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31626 | 江阴     | 西横街 31 号 7#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31627 | 江阴     | 澄张路灯变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31628 | 江阴     | 双牌二村 56#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31629 | 江阴     | 双牌二村 25#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31630 | 江阴     | 张家湾变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31631 | 江阴     | 城管箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31632 | 江阴     | 暨阳箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31633 | 江阴     | 东海二期配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31634 | 江阴     | 东海二期配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31635 | 江阴     | 国税箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31636 | 江阴     | 长新变          | 10       | 400       | 316          | 316             |
| 31637 | 江阴     | 谢家村变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31638 | 江阴     | 西庄塘下桥变       | 10       | 315       | 203          | 203             |
| 31639 | 江阴     | 九圩西变         | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 31640 | 江阴     | 下庄西公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31641 | 江阴     | 老夏港河北闸变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31642 | 江阴     | 长达北变         | 10       | 315       | 216          | 216             |
| 31643 | 江阴     | 长达变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31644 | 江阴     | 红光牛奶场变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31645 | 江阴     | 双牌四村 21#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31646 | 江阴     | 叶家村变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31647 | 江阴     | 双牌四村 36#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 31648 | 江阴     | 澄张公路 4 号路灯   | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 31649 | 江阴     | 园通西变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31650 | 江阴     | 南皂荚村变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31651 | 江阴     | 尤车浜公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31652 | 江阴     | 寿山新站变        | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 31653 | 江阴     | 岐北公变         | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 31654 | 江阴     | 北山公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31655 | 江阴     | 电站公变         | 10       | 250       | 188          | 188             |
| 31656 | 江阴     | 双牌二村 41#箱变主变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31657 | 江阴     | 岸桥头变         | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31658 | 江阴     | 湖南中变          | 10       | 315       | 207          | 207             |
| 31659 | 江阴     | 双牌二村 5#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31660 | 江阴     | 浮桥赵家变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31661 | 江阴     | 钱家湾西变         | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 31662 | 江阴     | 东海配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31663 | 江阴     | 紫金花园 183#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31664 | 江阴     | 钱家湾中变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31665 | 江阴     | 健康箱变主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31666 | 江阴     | 薛家桥变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31667 | 江阴     | 虹二 4#公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31668 | 江阴     | 低田里东变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31669 | 江阴     | 低田里变          | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 31670 | 江阴     | 朱家住基西变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31671 | 江阴     | 卢巷里东变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31672 | 江阴     | 鸡龙山村九队变       | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 31673 | 江阴     | 唐家巷西变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31674 | 江阴     | 周庄东方红变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31675 | 江阴     | 长小变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31676 | 江阴     | 园区新村 2#箱变主变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 31677 | 江阴     | 滨江西路路灯变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31678 | 江阴     | 宋家圩变          | 10       | 315       | 135          | 135             |
| 31679 | 江阴     | 野鸡村变          | 10       | 315       | 238          | 238             |
| 31680 | 江阴     | 宏伟站           | 10       | 200       | 117          | 117             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31681 | 江阴     | 前横南变          | 10       | 400       | 269          | 269             |
| 31682 | 江阴     | 红光路灯公变        | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 31683 | 江阴     | 张岐山南变         | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 31684 | 江阴     | 花八箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31685 | 江阴     | 红光刘家村变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31686 | 江阴     | 张岐西公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31687 | 江阴     | 蒋家桥公变         | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 31688 | 江阴     | 张岐山北变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31689 | 江阴     | 紫金花园 170#箱变主变 | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 31690 | 江阴     | 三房巷吴家巷变       | 10       | 400       | 0            | 0               |
| 31691 | 江阴     | 加油变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31692 | 江阴     | 李家巷变          | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 31693 | 江阴     | 周庄村新区变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31694 | 江阴     | 科委箱变主变        | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 31695 | 江阴     | 桑田东变          | 10       | 250       | 158          | 158             |
| 31696 | 江阴     | 至公东变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31697 | 江阴     | 周庄村红卫变        | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 31698 | 江阴     | 史村东变          | 10       | 400       | 259          | 259             |
| 31699 | 江阴     | 贝贝箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31700 | 江阴     | 周庄中学变         | 10       | 250       | 155          | 155             |
| 31701 | 江阴     | 鸡龙山村生活变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31702 | 江阴     | 希望箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31703 | 江阴     | 卢巷里南变         | 10       | 250       | 200          | 200             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31704 | 江阴     | 唐家巷南变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31705 | 江阴     | 观南公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31706 | 江阴     | 支巷变          | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 31707 | 江阴     | 山泉村薛家桥变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31708 | 江阴     | 电力站东街变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31709 | 江阴     | 薛家桥南变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31710 | 江阴     | 朝阳路 260#箱变主变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31711 | 江阴     | 石弄里南变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31712 | 江阴     | 石弄里变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31713 | 江阴     | 赵家浜东变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31714 | 江阴     | 七房桥变         | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 31715 | 江阴     | 高庄变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31716 | 江阴     | 赵家浜南变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31717 | 江阴     | 花园五村 68#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31718 | 江阴     | 杜家巷东变        | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 31719 | 江阴     | 千禧 19#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31720 | 江阴     | 小金家巷变        | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 31721 | 江阴     | 千禧 4#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31722 | 江阴     | 千禧 13#箱变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31723 | 江阴     | 南庄南变         | 10       | 400       | 238          | 238             |
| 31724 | 江阴     | 周家港变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31725 | 江阴     | 于西变          | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 31726 | 江阴     | 华西公寓 1#变     | 10       | 200       | 160          | 160             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31727 | 江阴     | 滨江路灯 1#变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31728 | 江阴     | 利达变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31729 | 江阴     | 长东变          | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 31730 | 江阴     | 东达变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31731 | 江阴     | 自卫村变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31732 | 江阴     | 培元变          | 10       | 400       | 317          | 317             |
| 31733 | 江阴     | 海口变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31734 | 江阴     | 富荣变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31735 | 江阴     | 供销变          | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 31736 | 江阴     | 周庄村沈家巷变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31737 | 江阴     | 邮政箱变主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31738 | 江阴     | 居民二村 3#箱变主变  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 31739 | 江阴     | 商贸变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31740 | 江阴     | 下都东变         | 10       | 400       | 232          | 232             |
| 31741 | 江阴     | 世纪大道北变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31742 | 江阴     | 对门变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31743 | 江阴     | 江阴大桥南变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31744 | 江阴     | 滨江三村 59#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31745 | 江阴     | 永安西变         | 10       | 200       | 132          | 132             |
| 31746 | 江阴     | 胡家湾北变        | 10       | 400       | 66           | 66              |
| 31747 | 江阴     | 门楼下中变        | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 31748 | 江阴     | 长东箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31749 | 江阴     | 东林章家桥变       | 10       | 250       | 46           | 46              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31750 | 江阴     | 新村公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31751 | 江阴     | 朱家住基变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31752 | 江阴     | 东居变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31753 | 江阴     | 门楼下南变       | 10       | 400       | 267          | 267             |
| 31754 | 江阴     | 高庄南变        | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 31755 | 江阴     | 北山头大站变      | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 31756 | 江阴     | 寿山东加工厂      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31757 | 江阴     | 上村里变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31758 | 江阴     | 澄张公路 2 号路灯  | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 31759 | 江阴     | 澄张公路 3 号路灯  | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 31760 | 江阴     | 双良小区 1#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31761 | 江阴     | 承西桥南变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31762 | 江阴     | 承西桥变        | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 31763 | 江阴     | 刘家住基变       | 10       | 315       | 143          | 143             |
| 31764 | 江阴     | 陶城蒋家坝变      | 10       | 400       | 71           | 71              |
| 31765 | 江阴     | 山观陆家村变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31766 | 江阴     | 下沙里变        | 10       | 400       | 273          | 273             |
| 31767 | 江阴     | 王天于巷东变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31768 | 江阴     | 大金家巷变       | 10       | 400       | 43           | 43              |
| 31769 | 江阴     | 东林蒋巷上变      | 10       | 400       | 220          | 220             |
| 31770 | 江阴     | 居民变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31771 | 江阴     | 东林庄家巷变      | 10       | 400       | 0            | 0               |
| 31772 | 江阴     | 西街北变        | 10       | 400       | 311          | 311             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31773 | 江阴     | 西街东变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31774 | 江阴     | 颐和绿苑 5#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31775 | 江阴     | 君山箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31776 | 江阴     | 颐和绿苑 10#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31777 | 江阴     | 颐和绿苑 18#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31778 | 江阴     | 颐和绿苑 25#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 31779 | 江阴     | 南站公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31780 | 江阴     | 张沙堡公变        | 10       | 400       | 269          | 269             |
| 31781 | 江阴     | 红光朱家村变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31782 | 江阴     | 马家村公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31783 | 江阴     | 王朝配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31784 | 江阴     | 塔灯下变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31785 | 江阴     | 凤介村变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31786 | 江阴     | 红光蒋家村变       | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 31787 | 江阴     | 陈桥南变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31788 | 江阴     | 山观徐家村变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31789 | 江阴     | 青化巷变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31790 | 江阴     | 滨江二村 70#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31791 | 江阴     | 戴东公变         | 10       | 315       | 192          | 192             |
| 31792 | 江阴     | 滨江二村 90#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31793 | 江阴     | 老住基东变        | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 31794 | 江阴     | 下村东变         | 10       | 400       | 244          | 244             |
| 31795 | 江阴     | 老住基中变        | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31796 | 江阴     | 景巷南变     | 10       | 200       | 60           | 60              |
| 31797 | 江阴     | 老住基北变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31798 | 江阴     | 金湾小朱家巷变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31799 | 江阴     | 梅园南变     | 10       | 250       | 35           | 35              |
| 31800 | 江阴     | 梅园北变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31801 | 江阴     | 梅园东变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31802 | 江阴     | 山观电力站变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31803 | 江阴     | 路口桥变     | 10       | 400       | 251          | 251             |
| 31804 | 江阴     | 利康基建箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31805 | 江阴     | 冶金变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31806 | 江阴     | 华士农机变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31807 | 江阴     | 墩北巷变     | 10       | 200       | 101          | 101             |
| 31808 | 江阴     | 用电站北站变   | 10       | 315       | 242          | 242             |
| 31809 | 江阴     | 八丈径变     | 10       | 400       | 174          | 174             |
| 31810 | 江阴     | 城东菜场公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31811 | 江阴     | 宗言团结变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31812 | 江阴     | 汤家湾变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31813 | 江阴     | 小诸家巷变    | 10       | 200       | 114          | 114             |
| 31814 | 江阴     | 袁家高头西变   | 10       | 400       | 20           | 20              |
| 31815 | 江阴     | 小诸家巷北变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31816 | 江阴     | 陶城杨园里变   | 10       | 400       | 240          | 240             |
| 31817 | 江阴     | 田堵里北变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31818 | 江阴     | 花家巷变     | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31819 | 江阴     | 田堵里西变         | 10       | 400       | 217          | 217             |
| 31820 | 江阴     | 西街南变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31821 | 江阴     | 申港中街变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31822 | 江阴     | 电力 9#变        | 10       | 315       | 240          | 240             |
| 31823 | 江阴     | 电力 10#变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31824 | 江阴     | 申港电力 1#变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31825 | 江阴     | 教工南变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31826 | 江阴     | 电力 2#变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31827 | 江阴     | 申浦变           | 10       | 400       | 224          | 224             |
| 31828 | 江阴     | 颐和绿苑 28#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31829 | 江阴     | 东桥电站          | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 31830 | 江阴     | 姚家庄变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31831 | 江阴     | 寿山南公变         | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 31832 | 江阴     | 蟠龙路 2#变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31833 | 江阴     | 双牌四村 40#箱变主变  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 31834 | 江阴     | 谢介桥电灌站变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31835 | 江阴     | 东定路 2#公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31836 | 江阴     | 仓另电站          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31837 | 江阴     | 武装部配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31838 | 江阴     | 大桥三村 103#箱变主变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31839 | 江阴     | 小梅园变          | 10       | 400       | 142          | 142             |
| 31840 | 江阴     | 忠巷东变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31841 | 江阴     | 忠巷南变          | 10       | 315       | 165          | 165             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31842 | 江阴     | 宗言殷家庄变  | 10       | 315       | 185          | 185             |
| 31843 | 江阴     | 下都西变    | 10       | 400       | 184          | 184             |
| 31844 | 江阴     | 严下场变    | 10       | 400       | 259          | 259             |
| 31845 | 江阴     | 仓储南变    | 10       | 400       | 0            | 0               |
| 31846 | 江阴     | 锦纶变     | 10       | 400       | 274          | 274             |
| 31847 | 江阴     | 白蛇变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31848 | 江阴     | 仓储北变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31849 | 江阴     | 南后塍南变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31850 | 江阴     | 锦苑东变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31851 | 江阴     | 锦园变     | 10       | 315       | 251          | 251             |
| 31852 | 江阴     | 田堵里东变   | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 31853 | 江阴     | 何家庄东变   | 10       | 250       | 3            | 3               |
| 31854 | 江阴     | 宋家巷变    | 10       | 200       | 10           | 10              |
| 31855 | 江阴     | 田庄巷 2#变 | 10       | 250       | 165          | 165             |
| 31856 | 江阴     | 林场村变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31857 | 江阴     | 戴巷头西变   | 10       | 400       | 166          | 166             |
| 31858 | 江阴     | 泾北南站变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 31859 | 江阴     | 陶新变     | 10       | 400       | 0            | 0               |
| 31860 | 江阴     | 马家店公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31861 | 江阴     | 耿家住基西变  | 10       | 250       | 129          | 129             |
| 31862 | 江阴     | 微微公变    | 10       | 400       | 135          | 135             |
| 31863 | 江阴     | 何家庄中变   | 10       | 400       | 229          | 229             |
| 31864 | 江阴     | 孟家店公变   | 10       | 400       | 290          | 290             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31865 | 江阴     | 沿河变          | 10       | 315       | 84           | 84              |
| 31866 | 江阴     | 钱家巷公变        | 10       | 400       | 270          | 270             |
| 31867 | 江阴     | 城头上变         | 10       | 400       | 128          | 128             |
| 31868 | 江阴     | 纺配厂变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31869 | 江阴     | 陶城村唐家巷变      | 10       | 400       | 109          | 109             |
| 31870 | 江阴     | 泾西港下村变       | 10       | 400       | 266          | 266             |
| 31871 | 江阴     | 电力 3#变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31872 | 江阴     | 职校公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31873 | 江阴     | 缪家村东变        | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 31874 | 江阴     | 金山 1#变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31875 | 江阴     | 东发变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31876 | 江阴     | 电力 6#变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31877 | 江阴     | 水淹桥变         | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 31878 | 江阴     | 澄江排涝站变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31879 | 江阴     | 水池巷北站变       | 10       | 250       | 138          | 138             |
| 31880 | 江阴     | 绮山南变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31881 | 江阴     | 北谭村西变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31882 | 江阴     | 澄江焦家村变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31883 | 江阴     | 缪家村西变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31884 | 江阴     | 司马配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31885 | 江阴     | 三产业园 4#变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31886 | 江阴     | 大桥三村 14#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31887 | 江阴     | 司马配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31888 | 江阴     | 北野山咀公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31889 | 江阴     | 环城箱变主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31890 | 江阴     | 黄岐南变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31891 | 江阴     | 大桥三村 97#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31892 | 江阴     | 山观许园 2#变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31893 | 江阴     | 王家巷村变         | 10       | 315       | 172          | 172             |
| 31894 | 江阴     | 宗言沈家巷变        | 10       | 400       | 175          | 175             |
| 31895 | 江阴     | 滨江二村 63#箱变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31896 | 江阴     | 云新 2#变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31897 | 江阴     | 滨江二村 23#箱变主变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31898 | 江阴     | 西郊菜场变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31899 | 江阴     | 湖南南变          | 10       | 400       | 253          | 253             |
| 31900 | 江阴     | 孙园变           | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 31901 | 江阴     | 集装公变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31902 | 江阴     | 新街公变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31903 | 江阴     | 金山 2#变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31904 | 江阴     | 湖南东变          | 10       | 400       | 235          | 235             |
| 31905 | 江阴     | 天福世纪城配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31906 | 江阴     | 西纺公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31907 | 江阴     | 赵港巷东变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31908 | 江阴     | 建税变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31909 | 江阴     | 夏家店变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31910 | 江阴     | 新政府变          | 10       | 250       | 200          | 200             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31911 | 江阴     | 夏家店东变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31912 | 江阴     | 新丰站变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31913 | 江阴     | 于门开发 1#变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31914 | 江阴     | 于门开发 2#变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31915 | 江阴     | 于门新站变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31916 | 江阴     | 东街东变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31917 | 江阴     | 于菜变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31918 | 江阴     | 水淹桥南变         | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 31919 | 江阴     | 千禧 16#箱变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31920 | 江阴     | 南区 3#变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31921 | 江阴     | 南区 5#变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31922 | 江阴     | 斜泾路灯变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31923 | 江阴     | 大桥三村 19#箱变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 31924 | 江阴     | 大桥二村 66#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31925 | 江阴     | 大桥二村 108#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31926 | 江阴     | 北顾巷变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31927 | 江阴     | 邬墩西变          | 10       | 315       | 219          | 219             |
| 31928 | 江阴     | 宦巷南变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31929 | 江阴     | 宦巷中变          | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 31930 | 江阴     | 宦巷北变          | 10       | 400       | 228          | 228             |
| 31931 | 江阴     | 金文变           | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 31932 | 江阴     | 于门开发变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31933 | 江阴     | 江家场变          | 10       | 400       | 285          | 285             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31934 | 江阴     | 三甲里变         | 10       | 400       | 269          | 269             |
| 31935 | 江阴     | 三联张家村变       | 10       | 400       | 109          | 109             |
| 31936 | 江阴     | 景开 1#变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31937 | 江阴     | 新徐村变         | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 31938 | 江阴     | 大路村变         | 10       | 400       | 254          | 254             |
| 31939 | 江阴     | 景贤西站变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31940 | 江阴     | 三官殿变         | 10       | 400       | 240          | 240             |
| 31941 | 江阴     | 景贤中变         | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 31942 | 江阴     | 景贤东变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31943 | 江阴     | 跃进站          | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 31944 | 江阴     | 创新村高庄变       | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 31945 | 江阴     | 河头变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31946 | 江阴     | 杨家塘变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31947 | 江阴     | 前杨变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31948 | 江阴     | 后杨变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31949 | 江阴     | 三联村变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31950 | 江阴     | 龙南南站变        | 10       | 315       | 226          | 226             |
| 31951 | 江阴     | 江峰排涝变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31952 | 江阴     | 大桥二村 80#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31953 | 江阴     | 大桥二村 93#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31954 | 江阴     | 偶家中变         | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 31955 | 江阴     | 澄杨路 16#路灯变   | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 31956 | 江阴     | 澄杨路 15#路灯变   | 10       | 80        | 64           | 64              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31957 | 江阴     | 通运排涝变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31958 | 江阴     | 澄杨路 20#路灯变 | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 31959 | 江阴     | 三板桥变       | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 31960 | 江阴     | 澄杨路 19#路灯变 | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 31961 | 江阴     | 华宏村蒋巷变     | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 31962 | 江阴     | 陆家巷中变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31963 | 江阴     | 云顾路路灯变 7#变 | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 31964 | 江阴     | 夏东北站变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31965 | 江阴     | 小陆家巷变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31966 | 江阴     | 华宏村陆家巷变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31967 | 江阴     | 通运张家变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31968 | 江阴     | 陆家巷东变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31969 | 江阴     | 澄江南站变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31970 | 江阴     | 通运包家变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31971 | 江阴     | 友谊变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31972 | 江阴     | 张家店变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31973 | 江阴     | 三联东变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31974 | 江阴     | 三联村委变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31975 | 江阴     | 星火站        | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 31976 | 江阴     | 宏益变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31977 | 江阴     | 东刘村公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31978 | 江阴     | 静堂里电站变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31979 | 江阴     | 茅场里变       | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 31980 | 江阴     | 申港开发 2#变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31981 | 江阴     | 西茅场变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31982 | 江阴     | 伍星站          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31983 | 江阴     | 申港开发 1#变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31984 | 江阴     | 育新电站变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 31985 | 江阴     | 西伍西变         | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 31986 | 江阴     | 小庄变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31987 | 江阴     | 西伍北变         | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 31988 | 江阴     | 红阳变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31989 | 江阴     | 缪庄桥电站变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 31990 | 江阴     | 革新南河站变       | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 31991 | 江阴     | 外贸箱变主变       | 10       | 630       | 464          | 464             |
| 31992 | 江阴     | 桐歧箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31993 | 江阴     | 大桥二村 8#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31994 | 江阴     | 大桥二村 53#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31995 | 江阴     | 大桥二村 3#箱变主变  | 10       | 630       | 493          | 493             |
| 31996 | 江阴     | 大桥二村 18#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 31997 | 江阴     | 阮庄桥变         | 10       | 200       | 132          | 132             |
| 31998 | 江阴     | 西影公变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 31999 | 江阴     | 大桥一村箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32000 | 江阴     | 芙蓉 3#变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32001 | 江阴     | 林家西变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32002 | 江阴     | 工农公变         | 10       | 250       | 200          | 200             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32003 | 江阴     | 通运西站变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32004 | 江阴     | 四房庄变    | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 32005 | 江阴     | 煤机公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32006 | 江阴     | 四房庄东变   | 10       | 315       | 170          | 170             |
| 32007 | 江阴     | 澄江徐家村变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32008 | 江阴     | 澄南大道路灯变 | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 32009 | 江阴     | 文富村变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32010 | 江阴     | 香山汤介弄站  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32011 | 江阴     | 璜圻村变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32012 | 江阴     | 农贸南变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32013 | 江阴     | 山观香山变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 32014 | 江阴     | 陶家巷变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32015 | 江阴     | 新城东变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32016 | 江阴     | 西伍东变    | 10       | 250       | 158          | 158             |
| 32017 | 江阴     | 梅压变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32018 | 江阴     | 王家店变    | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 32019 | 江阴     | 巨轮变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32020 | 江阴     | 小沙上变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32021 | 江阴     | 省降村变    | 10       | 400       | 157          | 157             |
| 32022 | 江阴     | 西毛变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32023 | 江阴     | 周家店北变   | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 32024 | 江阴     | 矿山变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32025 | 江阴     | 刘家桥变    | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32026 | 江阴     | 刘家桥北变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32027 | 江阴     | 符家店变         | 10       | 200       | 113          | 113             |
| 32028 | 江阴     | 申西村向阳站       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32029 | 江阴     | 杨家桥东变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32030 | 江阴     | 南毛变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32031 | 江阴     | 申西村南庄中变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32032 | 江阴     | 严村变          | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 32033 | 江阴     | 崇文路西变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32034 | 江阴     | 砂长箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32035 | 江阴     | 李介北变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32036 | 江阴     | 蟠龙路路灯变       | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 32037 | 江阴     | 计家湾站变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32038 | 江阴     | 张家湾站变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32039 | 江阴     | 大桥一村配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32040 | 江阴     | 文富公变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32041 | 江阴     | 国际商务配电所 1#主变 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 32042 | 江阴     | 大桥一村 29#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 32043 | 江阴     | 芙蓉 2#变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32044 | 江阴     | 联运公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32045 | 江阴     | 大桥一村 59#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32046 | 江阴     | 大桥一村 40#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32047 | 江阴     | 五星公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32048 | 江阴     | 大桥一村 41#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32049 | 江阴     | 大桥一村 37#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32050 | 江阴     | 大桥一村 33#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32051 | 江阴     | 船底变          | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 32052 | 江阴     | 鼎立公变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32053 | 江阴     | 张胡埭公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32054 | 江阴     | 孙家弄公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32055 | 江阴     | 鸡笼山马家巷变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32056 | 江阴     | 山泉新村变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32057 | 江阴     | 方家村东变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32058 | 江阴     | 仓另中村站        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32059 | 江阴     | 夏寺变          | 10       | 200       | 73           | 73              |
| 32060 | 江阴     | 私营工业园 5#变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32061 | 江阴     | 下庄变          | 10       | 315       | 234          | 234             |
| 32062 | 江阴     | 榨树头变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32063 | 江阴     | 田里四房变        | 10       | 315       | 182          | 182             |
| 32064 | 江阴     | 宗言跃进站        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32065 | 江阴     | 东港花苑 4#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32066 | 江阴     | 周施场西变        | 10       | 400       | 270          | 270             |
| 32067 | 江阴     | 缪家村变         | 10       | 400       | 200          | 200             |
| 32068 | 江阴     | 申新 1#变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32069 | 江阴     | 东港花苑 8#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32070 | 江阴     | 工业路 3#变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32071 | 江阴     | 稷山张家巷变       | 10       | 400       | 150          | 150             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32072 | 江阴     | 环保箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32073 | 江阴     | 前进公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32074 | 江阴     | 南野山路灯变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32075 | 江阴     | 创新周家湾西变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32076 | 江阴     | 十方庵变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32077 | 江阴     | 塘前东变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32078 | 江阴     | 朝阳加工厂变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32079 | 江阴     | 朝阳喷灌站变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32080 | 江阴     | 陈家谷北变   | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 32081 | 江阴     | 肖西变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32082 | 江阴     | 旺湾里南公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32083 | 江阴     | 西庄任家村东变 | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 32084 | 江阴     | 立新林家村变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32085 | 江阴     | 西镇南变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32086 | 江阴     | 庄家公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32087 | 江阴     | 郑泾公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32088 | 江阴     | 五星北变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32089 | 江阴     | 郑泾西变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32090 | 江阴     | 西镇公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32091 | 江阴     | 沿河箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32092 | 江阴     | 芙蓉 1#变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32093 | 江阴     | 开关公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32094 | 江阴     | 中北箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32095 | 江阴     | 郑泾东变         | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 32096 | 江阴     | 澄杨路 13#路灯变   | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 32097 | 江阴     | 澄杨路 14#路灯变   | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 32098 | 江阴     | 仓另凤凰变        | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 32099 | 江阴     | 澄鹿东变         | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 32100 | 江阴     | 金童村朝东变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32101 | 江阴     | 河东村变         | 10       | 315       | 116          | 116             |
| 32102 | 江阴     | 金童路 1#变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32103 | 江阴     | 金童路 2#变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32104 | 江阴     | 恒峰公变         | 10       | 400       | 196          | 196             |
| 32105 | 江阴     | 金童村色织厂       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32106 | 江阴     | 杨家庄北变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32107 | 江阴     | 杨家庄南变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32108 | 江阴     | 金童村姚介埭变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32109 | 江阴     | 滨江开发 2#变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32110 | 江阴     | 东港花苑 12#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 32111 | 江阴     | 稷山张家巷东变      | 10       | 400       | 93           | 93              |
| 32112 | 江阴     | 明珠 1#变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32113 | 江阴     | 新庄变          | 10       | 200       | 2            | 2               |
| 32114 | 江阴     | 明珠 2#变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32115 | 江阴     | 明珠 3#变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32116 | 江阴     | 明珠 4#变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32117 | 江阴     | 申新 2#变       | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32118 | 江阴     | 明珠 5#变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32119 | 江阴     | 尤家埭变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32120 | 江阴     | 杨岸公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32121 | 江阴     | 澄张 16/17 号路灯变 | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 32122 | 江阴     | 道村公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32123 | 江阴     | 澄张 18/19 号路灯变 | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 32124 | 江阴     | 双牌一村 5#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32125 | 江阴     | 澄张路灯 9 号变     | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 32126 | 江阴     | 肖家埭变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32127 | 江阴     | 双牌一村 29#箱变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32128 | 江阴     | 陈皮弄西变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32129 | 江阴     | 通运顾家变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32130 | 江阴     | 城东电力新变        | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 32131 | 江阴     | 双牌一村 18#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32132 | 江阴     | 富民园区 1#变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32133 | 江阴     | 杏二公变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32134 | 江阴     | 周西村楼下变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32135 | 江阴     | 汤介庄变          | 10       | 200       | 102          | 102             |
| 32136 | 江阴     | 幼托变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32137 | 江阴     | 至公西变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32138 | 江阴     | 大西街变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32139 | 江阴     | 花家浜变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32140 | 江阴     | 江东二村 2#单相变    | 10       | 80        | 64           | 64              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32141 | 江阴     | 虹八箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32142 | 江阴     | 江东二村 1#单相变   | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 32143 | 江阴     | 严家巷变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32144 | 江阴     | 小王家巷变        | 10       | 400       | 176          | 176             |
| 32145 | 江阴     | 卞龙桥变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32146 | 江阴     | 园区三#变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32147 | 江阴     | 心泾村费介桥变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32148 | 江阴     | 双牌一村 33#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32149 | 江阴     | 通运陈家变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32150 | 江阴     | 潘家降变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32151 | 江阴     | 双牌一村 44#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32152 | 江阴     | 邵村站变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32153 | 江阴     | 城东工业园 4#变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32154 | 江阴     | 一招箱变主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32155 | 江阴     | 园区 6#变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32156 | 江阴     | 肖新西变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32157 | 江阴     | 双牌二村 55#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32158 | 江阴     | 西托公变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32159 | 江阴     | 西郊北变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32160 | 江阴     | 新兰箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32161 | 江阴     | 汪家跳变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32162 | 江阴     | 南房巷西变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32163 | 江阴     | 华昌路 2#变      | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32164 | 江阴     | 滨江路路灯 1#变 | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 32165 | 江阴     | 周庄村张家巷变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32166 | 江阴     | 沈店东变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32167 | 江阴     | 周前村公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32168 | 江阴     | 黄家竹园变     | 10       | 315       | 132          | 132             |
| 32169 | 江阴     | 东刘村排涝站变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32170 | 江阴     | 西新河变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32171 | 江阴     | 申西变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32172 | 江阴     | 李沟头中变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32173 | 江阴     | 申港中街北变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32174 | 江阴     | 朝阳电站变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32175 | 江阴     | 申成巷变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32176 | 江阴     | 申成巷东变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 32177 | 江阴     | 东林陆家巷变    | 10       | 400       | 81           | 81              |
| 32178 | 江阴     | 杜家巷变      | 10       | 400       | 132          | 132             |
| 32179 | 江阴     | 大树下变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32180 | 江阴     | 工业路 5#变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32181 | 江阴     | 华西公寓 2#变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32182 | 江阴     | 工业路 2#变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32183 | 江阴     | 杜家巷西变     | 10       | 400       | 225          | 225             |
| 32184 | 江阴     | 工业路 4#变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32185 | 江阴     | 璜小西变      | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 32186 | 江阴     | 青鱼塘变      | 10       | 400       | 0            | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32187 | 江阴     | 白峰变          | 10       | 400       | 98           | 98              |
| 32188 | 江阴     | 工业路 1#变      | 10       | 400       | 190          | 190             |
| 32189 | 江阴     | 双牌一村 48 箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32190 | 江阴     | 双牌一村 14#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32191 | 江阴     | 中北 17#公变     | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 32192 | 江阴     | 徐吴杨加工厂变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32193 | 江阴     | 双牌一村 23#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32194 | 江阴     | 界达公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32195 | 江阴     | 黄泥坝变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32196 | 江阴     | 车宿 1#变       | 10       | 50        | 40           | 40              |
| 32197 | 江阴     | 车宿 3#变       | 10       | 50        | 40           | 40              |
| 32198 | 江阴     | 车宿 4#变       | 10       | 50        | 40           | 40              |
| 32199 | 江阴     | 金云港变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32200 | 江阴     | 车宿 2#变       | 10       | 50        | 40           | 40              |
| 32201 | 江阴     | 双牌二村 39#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32202 | 江阴     | 塑料公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32203 | 江阴     | 双牌二村 12#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32204 | 江阴     | 澄张公路 5 号路灯   | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 32205 | 江阴     | 双牌二村 29#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32206 | 江阴     | 周庄村杨家庄变      | 10       | 315       | 34           | 34              |
| 32207 | 江阴     | 史村北变         | 10       | 400       | 93           | 93              |
| 32208 | 江阴     | 锦隆四村 4#箱变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32209 | 江阴     | 前高家基变        | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32210 | 江阴     | 双平北变               | 10       | 400       | 194          | 194             |
| 32211 | 江阴     | 璟尚佳苑 103#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32212 | 江阴     | 东发南变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32213 | 江阴     | 郁桥老街 3#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32214 | 江阴     | 天韵雅苑 9 配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32215 | 江阴     | 瑞富花园 13#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32216 | 江阴     | 万花景苑 94#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32217 | 江阴     | 瀚棠华筑 14#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32218 | 江阴     | 观山村宏图路东变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32219 | 江阴     | 卧龙村委变              | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 32220 | 江阴     | 陆房村变               | 10       | 400       | 117          | 117             |
| 32221 | 江阴     | 雅澜名苑二区 35#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32222 | 江阴     | 建南村农机箱变主变          | 10       | 400       | 266          | 266             |
| 32223 | 江阴     | 安巷中心变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32224 | 江阴     | 谢家村北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32225 | 江阴     | 停车场箱变主变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32226 | 江阴     | 安巷新东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32227 | 江阴     | 城管变箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32228 | 江阴     | 蛇窝里东变              | 10       | 400       | 223          | 223             |
| 32229 | 江阴     | 小梅园东变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32230 | 江阴     | 鼎峰西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32231 | 江阴     | 能家村变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32232 | 江阴     | 星赋花园四区 8#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32233 | 江阴     | 后王西变            | 10       | 200       | 132          | 132             |
| 32234 | 江阴     | 街西公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32235 | 江阴     | 同干基 2#变         | 10       | 200       | 98           | 98              |
| 32236 | 江阴     | 张庄西变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32237 | 江阴     | 孙家巷东变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32238 | 江阴     | 大弄口公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32239 | 江阴     | 全广变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32240 | 江阴     | 长沟河公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32241 | 江阴     | 星光苑 7#配电所 1#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32242 | 江阴     | 芷家弄公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32243 | 江阴     | 小乔公变            | 10       | 400       | 106          | 106             |
| 32244 | 江阴     | 石牌路变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32245 | 江阴     | 港尚名筑 2#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32246 | 江阴     | 七里庙变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32247 | 江阴     | 鑫茂悦园 150#配 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32248 | 江阴     | 东舜湖箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32249 | 江阴     | 君巫路箱变主变         | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 32250 | 江阴     | 新友东变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32251 | 江阴     | 君巫箱变主变          | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 32252 | 江阴     | 下沙里东变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32253 | 江阴     | 华士电力中 2#变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32254 | 江阴     | 北房南变            | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 32255 | 江阴     | 新丰排涝北变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32256 | 江阴     | 天悦家园 6#配电所 3#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32257 | 江阴     | 南湖村西变                | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 32258 | 江阴     | 铂润九里雅园四区 5#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32259 | 江阴     | 小桥排上村变               | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 32260 | 江阴     | 港欣花苑二村 32#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32261 | 江阴     | 港欣花苑二村 32#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32262 | 江阴     | 港欣花苑二村 32#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32263 | 江阴     | 港欣花苑二村 32#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32264 | 江阴     | 港欣花苑二村 7#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32265 | 江阴     | 港欣花苑二村 7#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32266 | 江阴     | 港欣花苑二村 7#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32267 | 江阴     | 港欣花苑二村 7#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32268 | 江阴     | 须毛园南变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32269 | 江阴     | 船户南变                 | 10       | 400       | 178          | 178             |
| 32270 | 江阴     | 宝辉公寓变                | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 32271 | 江阴     | 姚家村南 1 号变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32272 | 江阴     | 汤家丹变                 | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 32273 | 江阴     | 祝塘渔猎变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32274 | 江阴     | 迅达 3#变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32275 | 江阴     | 陈墅花苑 84#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32276 | 江阴     | 翡翠花苑 55#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32277 | 江阴     | 立达箱变主变               | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 32278 | 江阴     | 馨悦花园南区 10-2#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32279 | 江阴     | 人民北路箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32280 | 江阴     | 陈徐家港南变           | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 32281 | 江阴     | 环北西路变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32282 | 江阴     | 劳训箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 32283 | 江阴     | 缪家圩箱变主变          | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 32284 | 江阴     | 茂市桥西变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32285 | 江阴     | 荣熙花园 20#配电所 4#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32286 | 江阴     | 南区南变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32287 | 江阴     | 红卫箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 32288 | 江阴     | 尚源名筑 11#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32289 | 江阴     | 纸塑箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 32290 | 江阴     | 霞映景苑 6#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32291 | 江阴     | 华隆广场 3#配电所 4#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32292 | 江阴     | 黄丹公变             | 10       | 400       | 261          | 261             |
| 32293 | 江阴     | 大坝西变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32294 | 江阴     | 华益村 51#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 32295 | 江阴     | 华益村 51#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 32296 | 江阴     | 新港大街箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32297 | 江阴     | 朗悦嘉园 4#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32298 | 江阴     | 满房里西变            | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 32299 | 江阴     | 观澜雅苑 28#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32300 | 江阴     | 观澜雅苑 28#配电所 3#主变 | 10       | 630       | 489          | 489             |
| 32301 | 江阴     | 观澜雅苑 28#配电所 4#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32302 | 江阴     | 观澜雅苑 28#配电所 2#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32303 | 江阴     | 坝头上东变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32304 | 江阴     | 博爱 2#变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32305 | 江阴     | 东翎雅苑 24-2#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32306 | 江阴     | 定山路 12#箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32307 | 江阴     | 戴巷头北变                | 10       | 400       | 208          | 208             |
| 32308 | 江阴     | 璜土农场南变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32309 | 江阴     | 华裕雅园 35#配 4#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32310 | 江阴     | 王大坝南变                | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 32311 | 江阴     | 南湫站变                 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32312 | 江阴     | 澜景雅苑 7#配电所 2#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32313 | 江阴     | 翡翠花苑 64#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32314 | 江阴     | 后五市变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32315 | 江阴     | 高头上西变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32316 | 江阴     | 沈家巷南变                | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 32317 | 江阴     | 星赋花园二区 14-2#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32318 | 江阴     | 同福变                  | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 32319 | 江阴     | 山下东箱变主变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32320 | 江阴     | 瑞名雅苑 9#配电所 3#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32321 | 江阴     | 尚泽名筑 4#配电所 2#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32322 | 江阴     | 星赋花园四区 37-2#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32323 | 江阴     | 华家宕北变                | 10       | 400       | 170          | 170             |
| 32324 | 江阴     | 华隆广场 19#配电所 3#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32325 | 江阴     | 朱家湾北变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32326 | 江阴     | 河北巷变                | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 32327 | 江阴     | 呈彩桥变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32328 | 江阴     | 东嶽殿变                | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 32329 | 江阴     | 北庄北变                | 10       | 400       | 267          | 267             |
| 32330 | 江阴     | 王庄上西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32331 | 江阴     | 君珠变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32332 | 江阴     | 瑞府园 23#配 4#主变       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 32333 | 江阴     | 富南中变                | 10       | 400       | 198          | 198             |
| 32334 | 江阴     | 铂润九里雅园三区 4#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32335 | 江阴     | 长安利伟变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32336 | 江阴     | 新桥头站变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32337 | 江阴     | 慕义庄东变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32338 | 江阴     | 灰罗变                 | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 32339 | 江阴     | 景阳村车站箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32340 | 江阴     | 华宏路 1#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32341 | 江阴     | 尚品华府 10#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32342 | 江阴     | 尚品华府 10#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32343 | 江阴     | 尚品华府 10#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32344 | 江阴     | 尚品华府 10#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32345 | 江阴     | 申浦路北箱变主变            | 10       | 630       | 492          | 492             |
| 32346 | 江阴     | 馨悦花园 22#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32347 | 江阴     | 渡江一村 5#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32348 | 江阴     | 万花景苑 94#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32349 | 江阴     | 濮家宕东变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32350 | 江阴     | 田家基 2#变          | 10       | 200       | 53           | 53              |
| 32351 | 江阴     | 林湾花苑 3#配电所 1#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32352 | 江阴     | 采矿南变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32353 | 江阴     | 西陵北变             | 10       | 400       | 245          | 245             |
| 32354 | 江阴     | 蔡家桥东变            | 10       | 200       | 76           | 76              |
| 32355 | 江阴     | 敌栖雅苑 30#配电所 4#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 32356 | 江阴     | 老桥圩中变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32357 | 江阴     | 金谷里南变            | 10       | 200       | 87           | 87              |
| 32358 | 江阴     | 张宕浜变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32359 | 江阴     | 青税公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32360 | 江阴     | 绍墓公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32361 | 江阴     | 杨家庄西变            | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 32362 | 江阴     | 工业园 3#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32363 | 江阴     | 圩里变              | 10       | 200       | 34           | 34              |
| 32364 | 江阴     | 江东七村南变           | 10       | 400       | 267          | 267             |
| 32365 | 江阴     | 沙湖里 2#变          | 10       | 200       | 113          | 113             |
| 32366 | 江阴     | 观澜雅苑 88#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32367 | 江阴     | 观澜雅苑 88#配电所 3#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32368 | 江阴     | 观澜雅苑 88#配电所 4#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32369 | 江阴     | 观澜雅苑 88#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32370 | 江阴     | 美宸雅苑 43#配电所 3#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32371 | 江阴     | 霞客中村西变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32372 | 江阴     | 星赋花园二区 13#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32373 | 江阴     | 罗家湾箱变主变            | 10       | 200       | 124          | 124             |
| 32374 | 江阴     | 兴港新村南箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32375 | 江阴     | 丹桂颐园 3#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32376 | 江阴     | 雅澜名苑 78#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32377 | 江阴     | 北何家桥变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32378 | 江阴     | 勤丰新村 1#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32379 | 江阴     | 天阙雅苑 7#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32380 | 江阴     | 山棠雅园 2#配电所 1#主变    | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 32381 | 江阴     | 峭岐医院变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32382 | 江阴     | 璟尚佳苑 104#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32383 | 江阴     | 富家村西变              | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 32384 | 江阴     | 林湾花苑 3#配电所 2#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32385 | 江阴     | 影剧东变               | 10       | 400       | 233          | 233             |
| 32386 | 江阴     | 楼下西变               | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 32387 | 江阴     | 大宅西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32388 | 江阴     | 敌樾花园 7#配电所 2#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 32389 | 江阴     | 新沟村委变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32390 | 江阴     | 梅园新村 9#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32391 | 江阴     | 霞映景苑 17#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32392 | 江阴     | 东翎雅苑 10#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32393 | 江阴     | 舜丰花园 2 号变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32394 | 江阴     | 顺源雅园 9#配电所 2#主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32395 | 江阴     | 上品璟苑 72#配电所 3#主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32396 | 江阴     | 甲弄 2#变                 | 10       | 200       | 37           | 37              |
| 32397 | 江阴     | 金色阳光馨苑 5#-101 配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32398 | 江阴     | 金色阳光馨苑 5#-101 配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32399 | 江阴     | 金色阳光馨苑 5#-101 配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32400 | 江阴     | 金色阳光馨苑 5#-101 配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32401 | 江阴     | 向阳路东变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32402 | 江阴     | 东翎雅苑 19#配电所 4#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32403 | 江阴     | 东支农场变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32404 | 江阴     | 瑞富花园 13#配电所 2#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32405 | 江阴     | 紫悦花苑 40#配电所 1#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32406 | 江阴     | 尚仁变                    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32407 | 江阴     | 南陈吴家湾变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32408 | 江阴     | 富民路北变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32409 | 江阴     | 散光雅苑南区 AB 区 7#配电所 2#主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 32410 | 江阴     | 晓月美庐 58#配电所 2#主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32411 | 江阴     | 尚城国际花园 42#配电所 1#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32412 | 江阴     | 尚城国际花园 42#配电所 3#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32413 | 江阴     | 尚城国际花园 42#配电所 4#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32414 | 江阴     | 尚城国际花园 42#配电所 2#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32415 | 江阴     | 江悦尚院 32#配电所 4#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32416 | 江阴     | 春麓苑 27#配电所 2#主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32417 | 江阴     | 陆西路 3#变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32418 | 江阴     | 敌光雅苑南区 AB 区 25#配电所 1#主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 32419 | 江阴     | 皋岸南变                    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32420 | 江阴     | 福海箱变主变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32421 | 江阴     | 汪家村 1#变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32422 | 江阴     | 元上北变                    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32423 | 江阴     | 朱家庙西变                   | 10       | 400       | 269          | 269             |
| 32424 | 江阴     | 佘城村委变                   | 10       | 400       | 227          | 227             |
| 32425 | 江阴     | 馨悦花园 22#配电所 3#主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32426 | 江阴     | 珺和雅苑一期 18#配电所 2#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32427 | 江阴     | 田堵里 1#变                 | 10       | 400       | 157          | 157             |
| 32428 | 江阴     | 星赋花园二区 14-2#配电所 3#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32429 | 江阴     | 春申路 96#配电所 1#主变         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32430 | 江阴     | 春申路 96#配电所 2#主变         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32431 | 江阴     | 敌馊花园南园 402#配 4#主变       | 20       | 630       | 466          | 466             |
| 32432 | 江阴     | 朝阳配电所 1#主变              | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32433 | 江阴     | 十房村变                    | 10       | 400       | 224          | 224             |
| 32434 | 江阴     | 芙蓉新村 7#箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32435 | 江阴     | 城南雅院 11#配电所 2#主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32436 | 江阴     | 工业园区 3#变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32437 | 江阴     | 景巷北变                    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32438 | 江阴     | 大桥西变                    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32439 | 江阴     | 外环西变                    | 10       | 400       | 308          | 308             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32440 | 江阴     | 祝塘西园变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32441 | 江阴     | 长泾村西站变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32442 | 江阴     | 太平路3号变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32443 | 江阴     | 马镇刘家村西变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32444 | 江阴     | 李家桥村委变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32445 | 江阴     | 言子湖东变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32446 | 江阴     | 蔚蓝璟苑26#配电所3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32447 | 江阴     | 珺和雅苑一期81#配电所3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32448 | 江阴     | 闻书苑5#配电所4#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32449 | 江阴     | 瀚瑞华筑21#配电所3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32450 | 江阴     | 邓洪家3#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32451 | 江阴     | 伊人变              | 10       | 400       | 183          | 183             |
| 32452 | 江阴     | 澜景雅苑7#配电所1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32453 | 江阴     | 上村里西箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32454 | 江阴     | 星辉苑10#配电所2#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32455 | 江阴     | 仲家巷中变            | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 32456 | 江阴     | 辉旺变              | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 32457 | 江阴     | 东刘市南变            | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 32458 | 江阴     | 芙东箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32459 | 江阴     | 包家基多层1#箱变主变      | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 32460 | 江阴     | 夏港文化站变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32461 | 江阴     | 鑫茂悦园153#配2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32462 | 江阴     | 小湖新村东区12#配2#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32463 | 江阴     | 珞和雅苑一期 82-1#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32464 | 江阴     | 夏南时家村北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32465 | 江阴     | 交运西变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32466 | 江阴     | 紫金花园 239#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32467 | 江阴     | 五区一号箱变主变             | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 32468 | 江阴     | 紫金花园 260#箱变主变        | 10       | 630       | 487          | 487             |
| 32469 | 江阴     | 陆家宕西变                | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 32470 | 江阴     | 紫金花园 273#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32471 | 江阴     | 友谊北变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32472 | 江阴     | 铂润九里雅园四区 16#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32473 | 江阴     | 花山路 1064#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32474 | 江阴     | 花山路 1064#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32475 | 江阴     | 花山路 1064#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32476 | 江阴     | 花山路 1064#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32477 | 江阴     | 申菜南变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32478 | 江阴     | 杜家店北变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32479 | 江阴     | 云筑雅苑 36#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32480 | 江阴     | 天敌雅苑 1#配电所 3#主变      | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 32481 | 江阴     | 西伍箱变主变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32482 | 江阴     | 森源溪岸花园 29#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32483 | 江阴     | 森源溪岸花园 29#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32484 | 江阴     | 五区二号箱变主变             | 10       | 400       | 279          | 279             |
| 32485 | 江阴     | 霞栖苑 52#配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32486 | 江阴     | 长南村长荣路 86 号安置房 1#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32487 | 江阴     | 长南村长荣路 86 号安置房 2#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32488 | 江阴     | 春柱头北 2#变              | 10       | 400       | 254          | 254             |
| 32489 | 江阴     | 雅澜名苑二区 17#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32490 | 江阴     | 金水园 12#配电所 1#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32491 | 江阴     | 金水园 12#配电所 2#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32492 | 江阴     | 紫悦花苑 34#配电所 4#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32493 | 江阴     | 华夏箱变主变                | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 32494 | 江阴     | 裕珑花园 61#配电所 3#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32495 | 江阴     | 北潮路 296#配电所 1#主变      | 10       | 630       | 493          | 493             |
| 32496 | 江阴     | 北潮路 296#配电所 3#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32497 | 江阴     | 北潮路 296#配电所 2#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32498 | 江阴     | 北潮路 296#配电所 4#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32499 | 江阴     | 南方景园 130#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 633          | 633             |
| 32500 | 江阴     | 南方景园 130#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 623          | 623             |
| 32501 | 江阴     | 雅澜名苑 247#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 624          | 624             |
| 32502 | 江阴     | 湾里 2#变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32503 | 江阴     | 耿家住基南变                | 10       | 400       | 255          | 255             |
| 32504 | 江阴     | 高城墩东变                 | 10       | 200       | 122          | 122             |
| 32505 | 江阴     | 周北变                   | 10       | 400       | 274          | 274             |
| 32506 | 江阴     | 泓临阁 40#配电所 1#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32507 | 江阴     | 瀚瑞华筑 6#配电所 1#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32508 | 江阴     | 昕悦府 34#配电所 2#主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32509 | 江阴     | 刘家基北变             | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 32510 | 江阴     | 玫瑰园 128#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32511 | 江阴     | 天瑞苑 20#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32512 | 江阴     | 中河村委变             | 10       | 400       | 249          | 249             |
| 32513 | 江阴     | 孙家宕变              | 10       | 400       | 256          | 256             |
| 32514 | 江阴     | 春风佳苑 11#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32515 | 江阴     | 雅澜名苑 247#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32516 | 江阴     | 雅澜名苑 247#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 622          | 622             |
| 32517 | 江阴     | 雅澜名苑 247#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32518 | 江阴     | 谢家头北变             | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 32519 | 江阴     | 南方景园 129#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32520 | 江阴     | 南方景园 129#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32521 | 江阴     | 南方景园 129#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 623          | 623             |
| 32522 | 江阴     | 南方景园 129#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 624          | 624             |
| 32523 | 江阴     | 习礼村小区 1#变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32524 | 江阴     | 南方景园 128#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 620          | 620             |
| 32525 | 江阴     | 东舜华府 72#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32526 | 江阴     | 吴家湾南变             | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 32527 | 江阴     | 富园南变              | 10       | 400       | 190          | 190             |
| 32528 | 江阴     | 私营工业园 12 号变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32529 | 江阴     | 泾新金家宕变            | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 32530 | 江阴     | 贝塔变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32531 | 江阴     | 黄北沟东变             | 10       | 200       | 64           | 64              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32532 | 江阴     | 龙居箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32533 | 江阴     | 新河湾锦苑 1#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32534 | 江阴     | 新河湾锦苑 1#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32535 | 江阴     | 新河湾锦苑 1#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32536 | 江阴     | 新河湾锦苑 1#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32537 | 江阴     | 瑞府园 34#配 3#主变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 32538 | 江阴     | 新河湾锦苑 2#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32539 | 江阴     | 新河湾锦苑 2#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32540 | 江阴     | 祝塘朱家堂变            | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 32541 | 江阴     | 里泾坝西变             | 10       | 400       | 267          | 267             |
| 32542 | 江阴     | 南方景园 128#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 612          | 612             |
| 32543 | 江阴     | 南六房南变             | 10       | 400       | 207          | 207             |
| 32544 | 江阴     | 益民 3#变            | 10       | 400       | 219          | 219             |
| 32545 | 江阴     | 建南村云顾路变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32546 | 江阴     | 云景花园 29#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 627          | 627             |
| 32547 | 江阴     | 长茂变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32548 | 江阴     | 长泾唐家巷西变           | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 32549 | 江阴     | 于门开发 6#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32550 | 江阴     | 供运变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32551 | 江阴     | 泓临阁 40#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32552 | 江阴     | 泓临阁 40#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32553 | 江阴     | 泓临阁 40#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32554 | 江阴     | 电力北站 2#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32555 | 江阴     | 悦庭花园一期 7#配电所 3#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32556 | 江阴     | 新河湾锦苑 2#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32557 | 江阴     | 新河湾锦苑 2#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32558 | 江阴     | 新河湾锦苑 3#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32559 | 江阴     | 新河湾锦苑 3#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32560 | 江阴     | 新河湾锦苑 3#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32561 | 江阴     | 新河湾锦苑 3#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32562 | 江阴     | 馨悦花园西区 8#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32563 | 江阴     | 北大街箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32564 | 江阴     | 赵家塘西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32565 | 江阴     | 祝塘李家堂变            | 10       | 400       | 191          | 191             |
| 32566 | 江阴     | 瀚棠华筑 14#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32567 | 江阴     | 王苍培变              | 10       | 400       | 169          | 169             |
| 32568 | 江阴     | 吴家店变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32569 | 江阴     | 裕珑花园 68#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32570 | 江阴     | 孙巷上变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32571 | 江阴     | 盛墩弄变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32572 | 江阴     | 丰路南变              | 10       | 400       | 243          | 243             |
| 32573 | 江阴     | 苏家墩北 2#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32574 | 江阴     | 桃江 1#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32575 | 江阴     | 新民北箱变主变           | 10       | 630       | 448          | 448             |
| 32576 | 江阴     | 利城中变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32577 | 江阴     | 湾里箱变主变            | 10       | 630       | 446          | 446             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32578 | 江阴     | 陈家仓中变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32579 | 江阴     | 上品璟苑 320#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32580 | 江阴     | 桃源名筑 231#配电所 1#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 32581 | 江阴     | 创新大道 77#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32582 | 江阴     | 水芸苑 74#配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32583 | 江阴     | 江悦尚院 32#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32584 | 江阴     | 菜场变                  | 10       | 400       | 261          | 261             |
| 32585 | 江阴     | 朗韵嘉园 14#配电所 4#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32586 | 江阴     | 创富路 1 号 8#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32587 | 江阴     | 漫水桥变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32588 | 江阴     | 新秀园一期 12#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32589 | 江阴     | 长寿电力北变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32590 | 江阴     | 里旺里华夏箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32591 | 江阴     | 兴公庄西变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32592 | 江阴     | 小河西变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32593 | 江阴     | 霞栖苑 45#配电所 4#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32594 | 江阴     | 刘介变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32595 | 江阴     | 铂润九里雅园四区 17#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32596 | 江阴     | 西伍站变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32597 | 江阴     | 蔚蓝璟苑 26#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32598 | 江阴     | 馨云雅居 7#配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32599 | 江阴     | 云亭季庄东变               | 10       | 400       | 49           | 49              |
| 32600 | 江阴     | 双泾新农村 76#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32601 | 江阴     | 三河口西变             | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 32602 | 江阴     | 李家桥西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32603 | 江阴     | 墩北巷西变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32604 | 江阴     | 香庄 2#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32605 | 江阴     | 朱家坝变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32606 | 江阴     | 黄家庄公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32607 | 江阴     | 璜土菜场变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32608 | 江阴     | 西角庄变              | 10       | 400       | 237          | 237             |
| 32609 | 江阴     | 超宇变               | 10       | 400       | 158          | 158             |
| 32610 | 江阴     | 云景花园 6#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32611 | 江阴     | 江悦尚院 68#配电所 3#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32612 | 江阴     | 金南 1#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32613 | 江阴     | 望隆花苑 1#配电所 4#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32614 | 江阴     | 怡诚变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32615 | 江阴     | 顾山下庄变             | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 32616 | 江阴     | 民企变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32617 | 江阴     | 天敌雅苑 119#配电所 2#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 32618 | 江阴     | 陈家村中变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32619 | 江阴     | 电力北站 1#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32620 | 江阴     | 北塘庄变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32621 | 江阴     | 塘庄变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32622 | 江阴     | 西横街变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32623 | 江阴     | 梧村北 2#变           | 10       | 400       | 233          | 233             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32624 | 江阴     | 南苑村委变                | 10       | 400       | 216          | 216             |
| 32625 | 江阴     | 俞巷西变                 | 10       | 250       | 180          | 180             |
| 32626 | 江阴     | 散光雅苑北区 18-1 配电所 4#主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 32627 | 江阴     | 小南市东箱变主变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32628 | 江阴     | 天敌雅苑 1#配电所 1#主变      | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 32629 | 江阴     | 江悦尚院 24#配电所 2#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32630 | 江阴     | 永兴公变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32631 | 江阴     | 二中公变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32632 | 江阴     | 北前头东站                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32633 | 江阴     | 南新公变                 | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 32634 | 江阴     | 孔西庄北站                | 10       | 400       | 139          | 139             |
| 32635 | 江阴     | 祝塘戴家变                | 10       | 400       | 20           | 20              |
| 32636 | 江阴     | 沿塘北杨庄变               | 10       | 400       | 212          | 212             |
| 32637 | 江阴     | 茶安头变                 | 10       | 400       | 212          | 212             |
| 32638 | 江阴     | 北邵村变                 | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 32639 | 江阴     | 小村箱变主变               | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32640 | 江阴     | 南陈电站变                | 10       | 400       | 278          | 278             |
| 32641 | 江阴     | 新安底西变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32642 | 江阴     | 周海南变                 | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 32643 | 江阴     | 薛家基 2#变              | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32644 | 江阴     | 国际箱变主变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32645 | 江阴     | 月翔路西变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32646 | 江阴     | 童家北变                 | 10       | 400       | 273          | 273             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32647 | 江阴     | 祝塘镇人民南路 1#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32648 | 江阴     | 雅澜名苑二区 17#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32649 | 江阴     | 秀江南名苑 5#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32650 | 江阴     | 创客空间大厦 13#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32651 | 江阴     | 创客空间大厦 13#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32652 | 江阴     | 创客空间大厦 13#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32653 | 江阴     | 创客空间大厦 13#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32654 | 江阴     | 王家谷南箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32655 | 江阴     | 周山路变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32656 | 江阴     | 桐岐新村变              | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 32657 | 江阴     | 四三房南变              | 10       | 200       | 112          | 112             |
| 32658 | 江阴     | 住基北变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32659 | 江阴     | 严家村东变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32660 | 江阴     | 云栖雅院 11#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32661 | 江阴     | 星赋花园四区 20#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32662 | 江阴     | 孙家庄西变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32663 | 江阴     | 芦塘五房村变             | 10       | 400       | 269          | 269             |
| 32664 | 江阴     | 镇区东区 2#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32665 | 江阴     | 金阳公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32666 | 江阴     | 张介坝公变              | 10       | 400       | 235          | 235             |
| 32667 | 江阴     | 通达西变               | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 32668 | 江阴     | 唐曹西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32669 | 江阴     | 山棠雅园 8-2#配电所 4#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32670 | 江阴     | 薛家基 3#变              | 10       | 250       | 174          | 174             |
| 32671 | 江阴     | 璟庭花苑 12#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32672 | 江阴     | 绮山雅园西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32673 | 江阴     | 新秀园一期 10#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32674 | 江阴     | 邓阳九房浜站变              | 10       | 200       | 42           | 42              |
| 32675 | 江阴     | 医院东变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32676 | 江阴     | 夏港西街南变               | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 32677 | 江阴     | 自由 1 号变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32678 | 江阴     | 万花景苑三区 67#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32679 | 江阴     | 陈家谷东变                | 10       | 200       | 88           | 88              |
| 32680 | 江阴     | 运河南变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32681 | 江阴     | 中杏西变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32682 | 江阴     | 阳光假日花园 172#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 32683 | 江阴     | 南悦家苑 15#配电所 4#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32684 | 江阴     | 铂润九里雅园三区 13#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32685 | 江阴     | 荡南碧泓苑 2#箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32686 | 江阴     | 香缇半岛花园 15#配电所 4#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32687 | 江阴     | 霞客周家村东 2#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32688 | 江阴     | 昕悦府 9#配电所 2#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32689 | 江阴     | 启港路 347 号 5#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32690 | 江阴     | 李沟头西变                | 10       | 400       | 201          | 201             |
| 32691 | 江阴     | 小铺头南变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32692 | 江阴     | 泾东花园 18#配电所 1#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32693 | 江阴     | 泾东花园 18#配电所 3#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32694 | 江阴     | 泾东花园 18#配电所 4#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32695 | 江阴     | 泾东花园 18#配电所 2#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32696 | 江阴     | 尚城国际花园 26#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32697 | 江阴     | 尚城国际花园 26#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32698 | 江阴     | 尚城国际花园 32#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32699 | 江阴     | 尚城国际花园 32#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32700 | 江阴     | 郡庭花园 142#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32701 | 江阴     | 星光苑 9#配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32702 | 江阴     | 星赋花园四区 20#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32703 | 江阴     | 万安佳苑 2#配电所 3#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32704 | 江阴     | 阳光假日花园 172#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 32705 | 江阴     | 阳光假日花园 172#配电所 3#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 32706 | 江阴     | 阳光假日花园 172#配电所 4#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 32707 | 江阴     | 祝塘环南路变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32708 | 江阴     | 三元公寓西箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32709 | 江阴     | 金宸国际花园 4#配电所 1#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 32710 | 江阴     | 金宸国际花园 4#配电所 2#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 32711 | 江阴     | 金宸国际花园 4#配电所 3#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 32712 | 江阴     | 张家基 2#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32713 | 江阴     | 郭庄 4#变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32714 | 江阴     | 周家村东 1#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32715 | 江阴     | 西张村东变               | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32716 | 江阴     | 电力站箱变主变   | 10       | 500       | 394          | 394             |
| 32717 | 江阴     | 祝塘西街变     | 10       | 400       | 242          | 242             |
| 32718 | 江阴     | 泗河村委东变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32719 | 江阴     | 马东变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32720 | 江阴     | 河东房变      | 10       | 250       | 186          | 186             |
| 32721 | 江阴     | 云长桥南变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32722 | 江阴     | 供电所变      | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 32723 | 江阴     | 荡南坝头变     | 10       | 400       | 259          | 259             |
| 32724 | 江阴     | 月城徐家村变    | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 32725 | 江阴     | 东方红变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32726 | 江阴     | 建北变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32727 | 江阴     | 璜塘夏西变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32728 | 江阴     | 邱家西变      | 10       | 200       | 4            | 4               |
| 32729 | 江阴     | 李家巷箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32730 | 江阴     | 李沟头站变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32731 | 江阴     | 小山头西变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32732 | 江阴     | 云亭工商变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32733 | 江阴     | 虹六 13 东公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32734 | 江阴     | 庙头箱变主变    | 10       | 630       | 386          | 386             |
| 32735 | 江阴     | 金湾箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32736 | 江阴     | 东房巷西变     | 10       | 400       | 244          | 244             |
| 32737 | 江阴     | 医东变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32738 | 江阴     | 乐丰变       | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32739 | 江阴     | 梅花墩变        | 10       | 400       | 173          | 173             |
| 32740 | 江阴     | 马池变         | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 32741 | 江阴     | 张家圩变        | 10       | 315       | 230          | 230             |
| 32742 | 江阴     | 文林富南变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32743 | 江阴     | 赵家弄东变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32744 | 江阴     | 长新长浜变       | 10       | 250       | 161          | 161             |
| 32745 | 江阴     | 西伍南变        | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 32746 | 江阴     | 滨江开发 4#变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32747 | 江阴     | 三上桥南变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32748 | 江阴     | 周家湾西变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32749 | 江阴     | 胡家湾中变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32750 | 江阴     | 龙运夏垫西变      | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 32751 | 江阴     | 金湾永昌变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32752 | 江阴     | 光孝公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32753 | 江阴     | 观东村观庄变      | 10       | 400       | 46           | 46              |
| 32754 | 江阴     | 沈家湾变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32755 | 江阴     | 学园变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32756 | 江阴     | 丽都 190#箱变主变 | 10       | 500       | 383          | 383             |
| 32757 | 江阴     | 丽都 218#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 32758 | 江阴     | 丽都 232#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32759 | 江阴     | 丽都 160#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32760 | 江阴     | 丽都 126#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 32761 | 江阴     | 丽都 120#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32762 | 江阴     | 丽都 115#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32763 | 江阴     | 丽都 118#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32764 | 江阴     | 岐峰南变        | 10       | 315       | 208          | 208             |
| 32765 | 江阴     | 南闸菜场北变      | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 32766 | 江阴     | 中街变         | 10       | 315       | 161          | 161             |
| 32767 | 江阴     | 徐家住基南变      | 10       | 400       | 208          | 208             |
| 32768 | 江阴     | 朱家庙北变       | 10       | 400       | 207          | 207             |
| 32769 | 江阴     | 蒲市陈家住基变     | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 32770 | 江阴     | 新市民 4#变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32771 | 江阴     | 仲巷北变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32772 | 江阴     | 利明小站变       | 10       | 200       | 49           | 49              |
| 32773 | 江阴     | 镇区北街变       | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 32774 | 江阴     | 永新 2#变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32775 | 江阴     | 长寿沿河变       | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 32776 | 江阴     | 长泾村孙家巷      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32777 | 江阴     | 丽都 97#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32778 | 江阴     | 丽都 125#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 32779 | 江阴     | 丽都 93#箱变主变  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 32780 | 江阴     | 丽都 98#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32781 | 江阴     | 悟空顾家村变      | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 32782 | 江阴     | 月汽北变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32783 | 江阴     | 名流变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32784 | 江阴     | 吴家变         | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32785 | 江阴     | 东风变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32786 | 江阴     | 兴澄锦苑 9#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32787 | 江阴     | 兴澄锦苑 9#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32788 | 江阴     | 兴澄锦苑 9#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32789 | 江阴     | 兴澄锦苑 13#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32790 | 江阴     | 兴澄锦苑 13#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32791 | 江阴     | 兴澄锦苑 13#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32792 | 江阴     | 汤东变              | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32793 | 江阴     | 安居变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32794 | 江阴     | 大沈变              | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 32795 | 江阴     | 西村西变             | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 32796 | 江阴     | 黄南变              | 10       | 200       | 152          | 152             |
| 32797 | 江阴     | 官南变              | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 32798 | 江阴     | 镇区供电所变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32799 | 江阴     | 施元缪家西变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32800 | 江阴     | 施元缪家村变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32801 | 江阴     | 李元北变             | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 32802 | 江阴     | 罗庄变              | 10       | 250       | 171          | 171             |
| 32803 | 江阴     | 银杏树变             | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 32804 | 江阴     | 大路北变             | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 32805 | 江阴     | 老菜场变             | 10       | 315       | 230          | 230             |
| 32806 | 江阴     | 巷路东变             | 10       | 250       | 154          | 154             |
| 32807 | 江阴     | 庄上南变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32808 | 江阴     | 龙城花园配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 32809 | 江阴     | 电缆厂北变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32810 | 江阴     | 西范中变         | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 32811 | 江阴     | 金家坝变         | 10       | 315       | 221          | 221             |
| 32812 | 江阴     | 卡口变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32813 | 江阴     | 荣裕变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32814 | 江阴     | 陈家弄变         | 10       | 200       | 116          | 116             |
| 32815 | 江阴     | 角里北变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32816 | 江阴     | 杨弓变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32817 | 江阴     | 官泾变          | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 32818 | 江阴     | 风尖里变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32819 | 江阴     | 万安变          | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 32820 | 江阴     | 三元东变         | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 32821 | 江阴     | 陆家桥东变        | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 32822 | 江阴     | 王家庄变         | 10       | 250       | 101          | 101             |
| 32823 | 江阴     | 万兴村委变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32824 | 江阴     | 定北箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32825 | 江阴     | 定波箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32826 | 江阴     | 定波 33#箱变主变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32827 | 江阴     | 红柳箱变主变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32828 | 江阴     | 先锋箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32829 | 江阴     | 汝南西变         | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 32830 | 江阴     | 红卫变          | 10       | 400       | 156          | 156             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32831 | 江阴     | 曙光张家村西变           | 10       | 200       | 31           | 31              |
| 32832 | 江阴     | 涂镇 4#变            | 10       | 200       | 35           | 35              |
| 32833 | 江阴     | 黄桥东变              | 10       | 200       | 132          | 132             |
| 32834 | 江阴     | 先宅箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32835 | 江阴     | 航宿箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32836 | 江阴     | 环西箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32837 | 江阴     | 五云家园配电所 1#主变      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 32838 | 江阴     | 虹桥南路 168#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 32839 | 江阴     | 虹桥南路 168#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 32840 | 江阴     | 贾家巷箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32841 | 江阴     | 环周南箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32842 | 江阴     | 沿山南变              | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 32843 | 江阴     | 天新嘉苑 10#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32844 | 江阴     | 天新嘉苑 10#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32845 | 江阴     | 天新嘉苑 10#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32846 | 江阴     | 天新嘉苑 15#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32847 | 江阴     | 天新嘉苑 15#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32848 | 江阴     | 天新嘉苑 21#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 32849 | 江阴     | 天新嘉苑 21#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 32850 | 江阴     | 菜场箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32851 | 江阴     | 鉴青周家堂变            | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 32852 | 江阴     | 棉纺变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32853 | 江阴     | 新港北变              | 10       | 400       | 313          | 313             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32854 | 江阴     | 孔家庄西变                | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 32855 | 江阴     | 曹祥桥变                 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32856 | 江阴     | 朱长巷下变                | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 32857 | 江阴     | 闸东变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32858 | 江阴     | 普惠路 288 号 3#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 32859 | 江阴     | 普惠路 288 号 3#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 32860 | 江阴     | 普惠路 288 号 3#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32861 | 江阴     | 普惠路 288 号 9#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 32862 | 江阴     | 普惠路 288 号 9#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 32863 | 江阴     | 名都城 52#配电所 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32864 | 江阴     | 名都城 52#配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32865 | 江阴     | 名都城 52#配电所 3#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32866 | 江阴     | 幸福新村 4#箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32867 | 江阴     | 名都城 12#配电所 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32868 | 江阴     | 名都城 12#配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32869 | 江阴     | 名都城 30#配电所 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32870 | 江阴     | 名都城 30#配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32871 | 江阴     | 周家村南变                | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 32872 | 江阴     | 黄梅变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32873 | 江阴     | 马镇唐家村变               | 10       | 250       | 139          | 139             |
| 32874 | 江阴     | 高田西变                 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32875 | 江阴     | 镇区粮站变                | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32876 | 江阴     | 永新花苑 4#箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32877 | 江阴     | 石牌二村 10#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32878 | 江阴     | 苍山电站变            | 10       | 315       | 171          | 171             |
| 32879 | 江阴     | 纺塑西变             | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 32880 | 江阴     | 北田头变             | 10       | 200       | 152          | 152             |
| 32881 | 江阴     | 青塑公变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32882 | 江阴     | 鉴青南变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32883 | 江阴     | 苏圩西站变            | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 32884 | 江阴     | 后宅北变             | 10       | 250       | 159          | 159             |
| 32885 | 江阴     | 渔猎 2 号变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32886 | 江阴     | 九曲新农村变           | 10       | 315       | 198          | 198             |
| 32887 | 江阴     | 迎秀花园 7#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32888 | 江阴     | 迎秀花园 7#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32889 | 江阴     | 商中变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32890 | 江阴     | 於王北变             | 10       | 200       | 119          | 119             |
| 32891 | 江阴     | 石牌三村 31#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32892 | 江阴     | 石牌三村 31#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32893 | 江阴     | 石牌三村 31#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32894 | 江阴     | 迎秀花园 13#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 32895 | 江阴     | 食品站变             | 10       | 250       | 127          | 127             |
| 32896 | 江阴     | 典当西变             | 10       | 200       | 104          | 104             |
| 32897 | 江阴     | 水岸新都 1#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32898 | 江阴     | 水岸新都 2#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32899 | 江阴     | 水岸新都 3#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32900 | 江阴     | 水岸新都 4#箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32901 | 江阴     | 水岸新都 5#箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32902 | 江阴     | 水岸新都 6#箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32903 | 江阴     | 水岸新都 7#箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32904 | 江阴     | 水岸新都 8#箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32905 | 江阴     | 水岸新都 9#箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32906 | 江阴     | 水岸新都 10#箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32907 | 江阴     | 水岸新都 11#箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32908 | 江阴     | 水岸新都 12#箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32909 | 江阴     | 私营工业园 10 号变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32910 | 江阴     | 周家基 3#变               | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32911 | 江阴     | 锦纶西变                  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32912 | 江阴     | 海达变                   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32913 | 江阴     | 中房北变                  | 10       | 250       | 122          | 122             |
| 32914 | 江阴     | 丰路变                   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32915 | 江阴     | 长兴东变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32916 | 江阴     | 南闸影剧院变                | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32917 | 江阴     | 南运新上河变                | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 32918 | 江阴     | 申裕街 180 号 3#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32919 | 江阴     | 申裕街 180 号 3#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32920 | 江阴     | 申裕街 180 号 10#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 32921 | 江阴     | 申裕街 180 号 10#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 32922 | 江阴     | 龙运模具变                 | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32923 | 江阴     | 华中陈家基变              | 10       | 250       | 116          | 116             |
| 32924 | 江阴     | 窑港站                 | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 32925 | 江阴     | 长兴变                 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32926 | 江阴     | 石弄里北变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32927 | 江阴     | 山泉村村变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32928 | 江阴     | 红苗新村南变              | 10       | 315       | 235          | 235             |
| 32929 | 江阴     | 东方大院 71#配电所 1#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 32930 | 江阴     | 东方大院 71#配电所 2#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 32931 | 江阴     | 夏尧桥东变               | 10       | 200       | 56           | 56              |
| 32932 | 江阴     | 菜场南变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32933 | 江阴     | 马家桥变                | 10       | 400       | 274          | 274             |
| 32934 | 江阴     | 水岸新都 415-2 配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32935 | 江阴     | 水岸新都 415-1 配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32936 | 江阴     | 水岸新都 415-1 配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32937 | 江阴     | 侯士巷 2#变             | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 32938 | 江阴     | 南门变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32939 | 江阴     | 房桥北变                | 10       | 400       | 169          | 169             |
| 32940 | 江阴     | 江东 1#变              | 10       | 315       | 85           | 85              |
| 32941 | 江阴     | 史村南变                | 10       | 400       | 254          | 254             |
| 32942 | 江阴     | 博爱路 199#箱变主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32943 | 江阴     | 干部楼 4#单相变           | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 32944 | 江阴     | 老住南变                | 10       | 315       | 196          | 196             |
| 32945 | 江阴     | 瑞达变                 | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32946 | 江阴     | 大元里加工厂          | 10       | 400       | 270          | 270             |
| 32947 | 江阴     | 西村东变            | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 32948 | 江阴     | 泾西刘都埭变          | 10       | 400       | 253          | 253             |
| 32949 | 江阴     | 普惠苑 11#箱变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32950 | 江阴     | 寨门变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32951 | 江阴     | 陈塘朱家基变          | 10       | 315       | 205          | 205             |
| 32952 | 江阴     | 林塘东场变           | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 32953 | 江阴     | 三倒渡站变           | 10       | 200       | 64           | 64              |
| 32954 | 江阴     | 国贸箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32955 | 江阴     | 杨家巷变            | 10       | 200       | 125          | 125             |
| 32956 | 江阴     | 镇区金龙变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32957 | 江阴     | 朱家巷变            | 10       | 400       | 217          | 217             |
| 32958 | 江阴     | 滴水广场箱变主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32959 | 江阴     | 西弄变             | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 32960 | 江阴     | 野四甲变            | 10       | 400       | 216          | 216             |
| 32961 | 江阴     | 青东花苑 9#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 32962 | 江阴     | 刘市西站变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32963 | 江阴     | 陶家降村变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32964 | 江阴     | 陈家西变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 32965 | 江阴     | 云顾路灯 3#变        | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 32966 | 江阴     | 船户变             | 10       | 400       | 273          | 273             |
| 32967 | 江阴     | 镇区华阳变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32968 | 江阴     | 教师新村西变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32969 | 江阴     | 环西新村北箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32970 | 江阴     | 兴港新村 25#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32971 | 江阴     | 新颜路 1#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32972 | 江阴     | 姚家头变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32973 | 江阴     | 灯塔茶中变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32974 | 江阴     | 镇区三村变        | 10       | 315       | 238          | 238             |
| 32975 | 江阴     | 观山陆家巷变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32976 | 江阴     | 观山南站变        | 10       | 315       | 235          | 235             |
| 32977 | 江阴     | 西陆房变         | 10       | 400       | 270          | 270             |
| 32978 | 江阴     | 甲弄里变         | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 32979 | 江阴     | 镇区上河变        | 10       | 315       | 210          | 210             |
| 32980 | 江阴     | 华都南配电所 1#变   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 32981 | 江阴     | 普惠苑 26#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 32982 | 江阴     | 陆家基东变        | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 32983 | 江阴     | 华都南配电所 2#变   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 32984 | 江阴     | 观山门变         | 10       | 400       | 258          | 258             |
| 32985 | 江阴     | 南新夏村变        | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 32986 | 江阴     | 南新何家场变       | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 32987 | 江阴     | 塑料变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32988 | 江阴     | 龙江变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32989 | 江阴     | 香山七村变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32990 | 江阴     | 大住基变         | 10       | 400       | 137          | 137             |
| 32991 | 江阴     | 马镇新村变        | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 32992 | 江阴     | 飞马变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32993 | 江阴     | 顾山张家巷变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32994 | 江阴     | 渣家头变     | 10       | 400       | 227          | 227             |
| 32995 | 江阴     | 黄沙场变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 32996 | 江阴     | 李家角变     | 10       | 315       | 75           | 75              |
| 32997 | 江阴     | 香草中站     | 10       | 200       | 90           | 90              |
| 32998 | 江阴     | 镇澄路灯 1#变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 32999 | 江阴     | 北漫水站     | 10       | 200       | 91           | 91              |
| 33000 | 江阴     | 郁家变      | 10       | 200       | 107          | 107             |
| 33001 | 江阴     | 黄山 2 路灯变 | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 33002 | 江阴     | 横河站变     | 10       | 160       | 90           | 90              |
| 33003 | 江阴     | 南河头变     | 10       | 400       | 232          | 232             |
| 33004 | 江阴     | 利港中街变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33005 | 江阴     | 璜土周家头西变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33006 | 江阴     | 土管变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33007 | 江阴     | 丁市东变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33008 | 江阴     | 西祥丘变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 33009 | 江阴     | 南河西变     | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 33010 | 江阴     | 胡家桥变     | 10       | 400       | 265          | 265             |
| 33011 | 江阴     | 璜土开发 1#变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33012 | 江阴     | 东兴变      | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 33013 | 江阴     | 马鞍桥变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 33014 | 江阴     | 漫水站      | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33015 | 江阴     | 北山头变   | 10       | 400       | 90           | 90              |
| 33016 | 江阴     | 祝塘孟家堂变 | 10       | 400       | 34           | 34              |
| 33017 | 江阴     | 火烧沟站变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33018 | 江阴     | 丁市站变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33019 | 江阴     | 金南变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33020 | 江阴     | 园堂变    | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 33021 | 江阴     | 常泽桥东变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33022 | 江阴     | 璜土新丰站变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33023 | 江阴     | 四房巷变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33024 | 江阴     | 陆梧南变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33025 | 江阴     | 春柱头变   | 10       | 250       | 136          | 136             |
| 33026 | 江阴     | 北顾家变   | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 33027 | 江阴     | 石匠圩变   | 10       | 400       | 244          | 244             |
| 33028 | 江阴     | 蒋家变    | 10       | 400       | 156          | 156             |
| 33029 | 江阴     | 苏士桥变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 33030 | 江阴     | 夏家庄变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33031 | 江阴     | 蒋家坝变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33032 | 江阴     | 河北四房变  | 10       | 250       | 109          | 109             |
| 33033 | 江阴     | 沈舍村委变  | 10       | 400       | 230          | 230             |
| 33034 | 江阴     | 树家村变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 33035 | 江阴     | 土管北变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33036 | 江阴     | 陈小变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33037 | 江阴     | 陈巷东变   | 10       | 250       | 150          | 150             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33038 | 江阴     | 王岸上变         | 10       | 400       | 251          | 251             |
| 33039 | 江阴     | 治安变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33040 | 江阴     | 永昌路灯变        | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 33041 | 江阴     | 华巷变          | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 33042 | 江阴     | 祝塘地税变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33043 | 江阴     | 银杏西变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33044 | 江阴     | 兴港新村 14#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33045 | 江阴     | 祝塘公园变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33046 | 江阴     | 董巷西变         | 10       | 400       | 224          | 224             |
| 33047 | 江阴     | 北塘坊变         | 10       | 400       | 25           | 25              |
| 33048 | 江阴     | 新颜路 21#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33049 | 江阴     | 永星变          | 10       | 400       | 206          | 206             |
| 33050 | 江阴     | 新颜路 123#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33051 | 江阴     | 界圩新村变        | 10       | 200       | 153          | 153             |
| 33052 | 江阴     | 李家桥变         | 10       | 315       | 217          | 217             |
| 33053 | 江阴     | 黄家基变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33054 | 江阴     | 马家头变         | 10       | 315       | 203          | 203             |
| 33055 | 江阴     | 王家巷变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33056 | 江阴     | 三上桥变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33057 | 江阴     | 小桥子变         | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 33058 | 江阴     | 兴港新村 38#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33059 | 江阴     | 万福变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33060 | 江阴     | 李介东路灯变       | 10       | 250       | 200          | 200             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33061 | 江阴     | 大陶家变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33062 | 江阴     | 小后宅变         | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 33063 | 江阴     | 朱家村变         | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 33064 | 江阴     | 徐家堂变         | 10       | 200       | 80           | 80              |
| 33065 | 江阴     | 郭庄 2#变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33066 | 江阴     | 庆达变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33067 | 江阴     | 金鹅墩村委变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33068 | 江阴     | 龙河水墩变        | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 33069 | 江阴     | 瓦沿变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33070 | 江阴     | 兴港新村 32#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33071 | 江阴     | 园艺场变         | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 33072 | 江阴     | 泾西刘都埭北变      | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 33073 | 江阴     | 园区周龙变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33074 | 江阴     | 施元场变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33075 | 江阴     | 泾西东前变        | 10       | 400       | 317          | 317             |
| 33076 | 江阴     | 龙游王家村变       | 10       | 400       | 169          | 169             |
| 33077 | 江阴     | 紫金社区南变       | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 33078 | 江阴     | 灯塔茶岐南变       | 10       | 400       | 269          | 269             |
| 33079 | 江阴     | 普惠苑 22#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33080 | 江阴     | 革新南箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33081 | 江阴     | 赵家基变         | 10       | 160       | 56           | 56              |
| 33082 | 江阴     | 泾西职校南变       | 10       | 400       | 257          | 257             |
| 33083 | 江阴     | 白玉一村 23#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33084 | 江阴     | 大坝头 1 号变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33085 | 江阴     | 兴港新村 30#箱变主变 | 10       | 630       | 482          | 482             |
| 33086 | 江阴     | 紫金花园 87#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33087 | 江阴     | 紫金花园 89#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33088 | 江阴     | 丁沟上变         | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 33089 | 江阴     | 白玉一村 4#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33090 | 江阴     | 陆丰陆家基南变      | 10       | 200       | 87           | 87              |
| 33091 | 江阴     | 观山门西变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33092 | 江阴     | 永安二村 15#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 33093 | 江阴     | 观山高家变        | 10       | 250       | 181          | 181             |
| 33094 | 江阴     | 镇区二村变        | 10       | 315       | 188          | 188             |
| 33095 | 江阴     | 普惠苑 30#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33096 | 江阴     | 灯塔爻桥公变       | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 33097 | 江阴     | 滨江三村 32#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33098 | 江阴     | 观山山嘴村南变      | 10       | 250       | 147          | 147             |
| 33099 | 江阴     | 灯塔顾家变        | 10       | 200       | 61           | 61              |
| 33100 | 江阴     | 滨江三村 42#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33101 | 江阴     | 灯塔王庄站变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33102 | 江阴     | 普惠苑 42#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33103 | 江阴     | 观山山嘴村北变      | 10       | 200       | 106          | 106             |
| 33104 | 江阴     | 观山璜村加工厂变     | 10       | 400       | 165          | 165             |
| 33105 | 江阴     | 观山璜村东变       | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 33106 | 江阴     | 观山社区变        | 10       | 315       | 210          | 210             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33107 | 江阴     | 立新站变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33108 | 江阴     | 长丰变          | 10       | 400       | 171          | 171             |
| 33109 | 江阴     | 耿家巷西变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33110 | 江阴     | 观山陈家塘变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33111 | 江阴     | 耿家巷变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33112 | 江阴     | 林塘焦家塘变       | 10       | 250       | 134          | 134             |
| 33113 | 江阴     | 新丰排涝变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33114 | 江阴     | 敬老院箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33115 | 江阴     | 江阴沈巷北变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33116 | 江阴     | 白玉一村 14#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33117 | 江阴     | 前马桥南变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33118 | 江阴     | 小湖村西变        | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 33119 | 江阴     | 白玉一村 31#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33120 | 江阴     | 紫金商贸箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33121 | 江阴     | 老阳岐变         | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 33122 | 江阴     | 观东村新变        | 10       | 315       | 132          | 132             |
| 33123 | 江阴     | 观东沈家角变       | 10       | 200       | 22           | 22              |
| 33124 | 江阴     | 蔡西赵家村变       | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 33125 | 江阴     | 镇区美华变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33126 | 江阴     | 供销北变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33127 | 江阴     | 蔡西聂家北变       | 10       | 400       | 30           | 30              |
| 33128 | 江阴     | 普惠苑 46#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33129 | 江阴     | 观东东风变        | 10       | 400       | 191          | 191             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33130 | 江阴     | 蔡西陈家村变       | 10       | 400       | 225          | 225             |
| 33131 | 江阴     | 观东排涝变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33132 | 江阴     | 蔡泾曹沈村变       | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 33133 | 江阴     | 双桥南站变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33134 | 江阴     | 戴巷头变         | 10       | 200       | 87           | 87              |
| 33135 | 江阴     | 汤家埭箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33136 | 江阴     | 白玉二村配电所 1#变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33137 | 江阴     | 白玉二村 34#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33138 | 江阴     | 白玉二村 38#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33139 | 江阴     | 马镇南巷变        | 10       | 400       | 273          | 273             |
| 33140 | 江阴     | 周家头变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33141 | 江阴     | 宦桥变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33142 | 江阴     | 韩家头变         | 10       | 400       | 268          | 268             |
| 33143 | 江阴     | 蒲家桥东变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33144 | 江阴     | 电力站公园变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33145 | 江阴     | 蔡西丁家村变       | 10       | 200       | 115          | 115             |
| 33146 | 江阴     | 南运南庄变        | 10       | 400       | 272          | 272             |
| 33147 | 江阴     | 蔡西丁家村西变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33148 | 江阴     | 龙运种子场变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33149 | 江阴     | 大洋河站变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33150 | 江阴     | 蔡西聂家村变       | 10       | 400       | 166          | 166             |
| 33151 | 江阴     | 南新村华昌变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33152 | 江阴     | 凤戈南变         | 10       | 200       | 24           | 24              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33153 | 江阴     | 耿家巷东变    | 10       | 400       | 242          | 242             |
| 33154 | 江阴     | 蔡东蒋家村变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33155 | 江阴     | 璜村西变     | 10       | 400       | 248          | 248             |
| 33156 | 江阴     | 慕义庄北变    | 10       | 400       | 250          | 250             |
| 33157 | 江阴     | 徐村变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33158 | 江阴     | 滨江村跃进站变  | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 33159 | 江阴     | 龙运林塘变    | 10       | 400       | 248          | 248             |
| 33160 | 江阴     | 魏家村变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33161 | 江阴     | 申港口西变    | 10       | 400       | 198          | 198             |
| 33162 | 江阴     | 林塘菱西变    | 10       | 315       | 205          | 205             |
| 33163 | 江阴     | 申港口闸变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33164 | 江阴     | 申港口公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33165 | 江阴     | 南运孙家村变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 33166 | 江阴     | 江海排涝站变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33167 | 江阴     | 龙运东场西变   | 10       | 200       | 39           | 39              |
| 33168 | 江阴     | 周家头西变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33169 | 江阴     | 顾西西站变    | 10       | 400       | 156          | 156             |
| 33170 | 江阴     | 界泾桥变     | 10       | 400       | 112          | 112             |
| 33171 | 江阴     | 潘龙山西变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 33172 | 江阴     | 王祥住基变    | 10       | 400       | 156          | 156             |
| 33173 | 江阴     | 滨江路灯 3#变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33174 | 江阴     | 华润变      | 10       | 315       | 248          | 248             |
| 33175 | 江阴     | 祝塘王家巷变   | 10       | 400       | 168          | 168             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33176 | 江阴     | 蒲家桥西变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33177 | 江阴     | 南巷路变  | 10       | 400       | 185          | 185             |
| 33178 | 江阴     | 双桥西变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33179 | 江阴     | 郁家南变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33180 | 江阴     | 双桥公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33181 | 江阴     | 塘头巷西站 | 10       | 200       | 110          | 110             |
| 33182 | 江阴     | 十八亩桥变 | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 33183 | 江阴     | 双桥东变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33184 | 江阴     | 兴塘变   | 10       | 315       | 234          | 234             |
| 33185 | 江阴     | 老北庄变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33186 | 江阴     | 何家巷变  | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 33187 | 江阴     | 沈舍西变  | 10       | 400       | 217          | 217             |
| 33188 | 江阴     | 松降头变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33189 | 江阴     | 西小湾变  | 10       | 200       | 63           | 63              |
| 33190 | 江阴     | 王安桥变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33191 | 江阴     | 小湾西变  | 10       | 400       | 270          | 270             |
| 33192 | 江阴     | 牧达变   | 10       | 400       | 90           | 90              |
| 33193 | 江阴     | 王安桥西变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33194 | 江阴     | 须家弄变  | 10       | 400       | 151          | 151             |
| 33195 | 江阴     | 茂龙北站  | 10       | 400       | 256          | 256             |
| 33196 | 江阴     | 陶家降西变 | 10       | 250       | 152          | 152             |
| 33197 | 江阴     | 洋景北变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33198 | 江阴     | 祝塘东庄变 | 10       | 400       | 241          | 241             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33199 | 江阴     | 徐巷上变            | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 33200 | 江阴     | 新龚开发区变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33201 | 江阴     | 青东花苑 3#箱变主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 33202 | 江阴     | 塘头巷大站           | 10       | 250       | 151          | 151             |
| 33203 | 江阴     | 祝塘曹家庄变          | 10       | 400       | 167          | 167             |
| 33204 | 江阴     | 祝塘东庄巷变          | 10       | 400       | 146          | 146             |
| 33205 | 江阴     | 金巷小学变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33206 | 江阴     | 薛家浜变            | 10       | 400       | 220          | 220             |
| 33207 | 江阴     | 塘头巷东站           | 10       | 400       | 206          | 206             |
| 33208 | 江阴     | 杨元湾变            | 10       | 200       | 83           | 83              |
| 33209 | 江阴     | 富家村变            | 10       | 400       | 248          | 248             |
| 33210 | 江阴     | 龚家堂变            | 10       | 400       | 245          | 245             |
| 33211 | 江阴     | 顾家墩变            | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 33212 | 江阴     | 草荡小站            | 10       | 200       | 0            | 0               |
| 33213 | 江阴     | 新作坝变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33214 | 江阴     | 庙墩上变            | 10       | 400       | 218          | 218             |
| 33215 | 江阴     | 北王家变            | 10       | 100       | 2            | 2               |
| 33216 | 江阴     | 董巷上变            | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 33217 | 江阴     | 云顾路灯变           | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 33218 | 江阴     | 青东花苑 9#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33219 | 江阴     | 李家湾变            | 10       | 200       | 84           | 84              |
| 33220 | 江阴     | 富家村北变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33221 | 江阴     | 长泾红旗变           | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33222 | 江阴     | 长寿黄家浜变   | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 33223 | 江阴     | 滨江路灯 2#变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33224 | 江阴     | 史家巷村站变   | 10       | 400       | 228          | 228             |
| 33225 | 江阴     | 邱家巷路里变   | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 33226 | 江阴     | 塘头巷变     | 10       | 250       | 45           | 45              |
| 33227 | 江阴     | 广场排涝箱变主变 | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 33228 | 江阴     | 旺家桥变     | 10       | 200       | 48           | 48              |
| 33229 | 江阴     | 三房基变     | 10       | 400       | 251          | 251             |
| 33230 | 江阴     | 王家基变     | 10       | 250       | 148          | 148             |
| 33231 | 江阴     | 王家基北变    | 10       | 250       | 132          | 132             |
| 33232 | 江阴     | 龙章里变     | 10       | 400       | 226          | 226             |
| 33233 | 江阴     | 苗头北变     | 10       | 200       | 112          | 112             |
| 33234 | 江阴     | 陆家基变     | 10       | 400       | 257          | 257             |
| 33235 | 江阴     | 陆桥老住基变   | 10       | 250       | 44           | 44              |
| 33236 | 江阴     | 孟河湾变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33237 | 江阴     | 苗头南站变    | 10       | 400       | 268          | 268             |
| 33238 | 江阴     | 吴泾圩变     | 10       | 315       | 192          | 192             |
| 33239 | 江阴     | 菜桥公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33240 | 江阴     | 钢幼公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33241 | 江阴     | 今生公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33242 | 江阴     | 经宿公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33243 | 江阴     | 设计公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33244 | 江阴     | 外经公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33245 | 江阴     | 卫校公变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33246 | 江阴     | 口防公变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33247 | 江阴     | 任社庄北变        | 10       | 400       | 206          | 206             |
| 33248 | 江阴     | 龙城花园配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 33249 | 江阴     | 工农桥变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33250 | 江阴     | 北降变          | 10       | 400       | 238          | 238             |
| 33251 | 江阴     | 北降北变         | 10       | 400       | 168          | 168             |
| 33252 | 江阴     | 砂山电站变        | 10       | 400       | 266          | 266             |
| 33253 | 江阴     | 小王家头变        | 10       | 200       | 50           | 50              |
| 33254 | 江阴     | 永昌变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33255 | 江阴     | 后区里加工厂变      | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 33256 | 江阴     | 西陇变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33257 | 江阴     | 曹家头变         | 10       | 315       | 197          | 197             |
| 33258 | 江阴     | 北湖西加工厂变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33259 | 江阴     | 砂山西站变        | 10       | 250       | 75           | 75              |
| 33260 | 江阴     | 东隆变          | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 33261 | 江阴     | 北湖西变         | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 33262 | 江阴     | 张家头变         | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 33263 | 江阴     | 峭岐后旺东变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33264 | 江阴     | 前扬变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33265 | 江阴     | 李家变          | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 33266 | 江阴     | 习里沟沙田变       | 10       | 400       | 269          | 269             |
| 33267 | 江阴     | 小湖 16#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33268 | 江阴     | 习里沟老站变     | 10       | 400       | 157          | 157             |
| 33269 | 江阴     | 习里沟东站变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 33270 | 江阴     | 小湖 19#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33271 | 江阴     | 习里沟变       | 10       | 315       | 237          | 237             |
| 33272 | 江阴     | 利港曹家变      | 10       | 200       | 30           | 30              |
| 33273 | 江阴     | 小湖 24#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33274 | 江阴     | 薛家丹变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33275 | 江阴     | 璜塘上变       | 10       | 400       | 205          | 205             |
| 33276 | 江阴     | 梅家变        | 10       | 250       | 188          | 188             |
| 33277 | 江阴     | 富阳中心站      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33278 | 江阴     | 东丁墅变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33279 | 江阴     | 小湖 28#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33280 | 江阴     | 杨庄变        | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 33281 | 江阴     | 永丰圩变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33282 | 江阴     | 窑港闸变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33283 | 江阴     | 美佳园 1#变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33284 | 江阴     | 美佳园 2#变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33285 | 江阴     | 安祥变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33286 | 江阴     | 长征村村变      | 10       | 200       | 136          | 136             |
| 33287 | 江阴     | 合兴公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33288 | 江阴     | 山北小区 2#变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33289 | 江阴     | 硕桥东站变      | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 33290 | 江阴     | 开发区 12#公变  | 10       | 100       | 80           | 80              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33291 | 江阴     | 芦墩村委西变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33292 | 江阴     | 硕桥西站变           | 10       | 400       | 257          | 257             |
| 33293 | 江阴     | 虹六 11 公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33294 | 江阴     | 殷家墙门变           | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 33295 | 江阴     | 兴祥变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33296 | 江阴     | 璜土开发园区 5#变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33297 | 江阴     | 璜土开发园区 1#变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33298 | 江阴     | 中山路 39 号 2#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 33299 | 江阴     | 冯溪花园箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33300 | 江阴     | 苗泾变             | 10       | 400       | 211          | 211             |
| 33301 | 江阴     | 王家典当变           | 10       | 315       | 145          | 145             |
| 33302 | 江阴     | 梧村西变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33303 | 江阴     | 小朱家变            | 10       | 400       | 279          | 279             |
| 33304 | 江阴     | 陆桥戴巷上变          | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 33305 | 江阴     | 长泾村东站变          | 10       | 400       | 178          | 178             |
| 33306 | 江阴     | 朱家变             | 10       | 400       | 215          | 215             |
| 33307 | 江阴     | 小刘家 2#变         | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 33308 | 江阴     | 徐家基变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33309 | 江阴     | 周金变             | 10       | 250       | 110          | 110             |
| 33310 | 江阴     | 海关公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33311 | 江阴     | 海绵公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33312 | 江阴     | 蒯南新变            | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 33313 | 江阴     | 通达变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33314 | 江阴     | 头山变          | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 33315 | 江阴     | 健民 24#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33316 | 江阴     | 百业配电所 1#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 33317 | 江阴     | 江家冲东变        | 10       | 400       | 191          | 191             |
| 33318 | 江阴     | 西缪南变         | 10       | 200       | 47           | 47              |
| 33319 | 江阴     | 孟家头东变        | 10       | 400       | 156          | 156             |
| 33320 | 江阴     | 璜土东变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33321 | 江阴     | 石柱头变         | 10       | 400       | 244          | 244             |
| 33322 | 江阴     | 石桥变          | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 33323 | 江阴     | 二中箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33324 | 江阴     | 申港明珠 26#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 33325 | 江阴     | 北航公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33326 | 江阴     | 璜土段路灯        | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 33327 | 江阴     | 华峰变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33328 | 江阴     | 富阳新村变        | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 33329 | 江阴     | 西范电站         | 10       | 250       | 65           | 65              |
| 33330 | 江阴     | 东野塘变         | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 33331 | 江阴     | 华昌路 3#变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33332 | 江阴     | 六房村变         | 10       | 400       | 266          | 266             |
| 33333 | 江阴     | 新南西变         | 10       | 400       | 152          | 152             |
| 33334 | 江阴     | 费家变          | 10       | 400       | 251          | 251             |
| 33335 | 江阴     | 小湖 43#箱变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33336 | 江阴     | 文林村北电站       | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33337 | 江阴     | 新南村变         | 10       | 400       | 271          | 271             |
| 33338 | 江阴     | 须毛变          | 10       | 200       | 115          | 115             |
| 33339 | 江阴     | 新桥变          | 10       | 200       | 0            | 0               |
| 33340 | 江阴     | 北环变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33341 | 江阴     | 西范里变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33342 | 江阴     | 璜东变          | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 33343 | 江阴     | 团结桥变         | 10       | 200       | 123          | 123             |
| 33344 | 江阴     | 合兴排变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33345 | 江阴     | 三队变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33346 | 江阴     | 协北河排涝站       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33347 | 江阴     | 更新圩排涝站       | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 33348 | 江阴     | 新圩变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33349 | 江阴     | 利港江海公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33350 | 江阴     | 北干东箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33351 | 江阴     | 小圩变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33352 | 江阴     | 北干箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33353 | 江阴     | 辰苑箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33354 | 江阴     | 南方公寓配电所 1#主变 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 33355 | 江阴     | 兴港新村 4#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33356 | 江阴     | 璜土开发园区 3#变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33357 | 江阴     | 璜土开发园区 2#变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33358 | 江阴     | 蒋家头西变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33359 | 江阴     | 通运钱家变        | 10       | 250       | 200          | 200             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33360 | 江阴     | 瑞鑫公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33361 | 江阴     | 潘家头 1#变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33362 | 江阴     | 金家头公变        | 10       | 315       | 224          | 224             |
| 33363 | 江阴     | 潘家头站变        | 10       | 315       | 215          | 215             |
| 33364 | 江阴     | 香草苑 9#箱变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33365 | 江阴     | 朱蒋巷大站变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33366 | 江阴     | 朱蒋巷变         | 10       | 400       | 189          | 189             |
| 33367 | 江阴     | 南缪家变         | 10       | 400       | 238          | 238             |
| 33368 | 江阴     | 园区三维变        | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 33369 | 江阴     | 益健东公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33370 | 江阴     | 周家基 2#变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33371 | 江阴     | 花园四村箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33372 | 江阴     | 胡家头变         | 10       | 400       | 259          | 259             |
| 33373 | 江阴     | 电力北站变        | 10       | 400       | 260          | 260             |
| 33374 | 江阴     | 桃江变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33375 | 江阴     | 华庄大队变        | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 33376 | 江阴     | 龚巷大站变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33377 | 江阴     | 华庄北变         | 10       | 400       | 270          | 270             |
| 33378 | 江阴     | 申港明珠配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33379 | 江阴     | 璜土河东变        | 10       | 315       | 190          | 190             |
| 33380 | 江阴     | 跨西变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33381 | 江阴     | 徐祥巷变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33382 | 江阴     | 常泽西村变        | 10       | 400       | 178          | 178             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33383 | 江阴     | 华庄北站         | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 33384 | 江阴     | 杨家圩变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33385 | 江阴     | 申港明珠配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33386 | 江阴     | 璜土广场变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33387 | 江阴     | 文林楼下变        | 10       | 400       | 200          | 200             |
| 33388 | 江阴     | 利港工业 1 号变    | 10       | 400       | 253          | 253             |
| 33389 | 江阴     | 璜塘林家村变       | 10       | 200       | 63           | 63              |
| 33390 | 江阴     | 柏木壹队站变       | 10       | 315       | 183          | 183             |
| 33391 | 江阴     | 北陈家村变        | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 33392 | 江阴     | 璜塘陆家村变       | 10       | 200       | 35           | 35              |
| 33393 | 江阴     | 三宝西站变        | 10       | 250       | 165          | 165             |
| 33394 | 江阴     | 小梅变          | 10       | 400       | 266          | 266             |
| 33395 | 江阴     | 小湖 48#箱变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33396 | 江阴     | 澄通箱变主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33397 | 江阴     | 公园箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33398 | 江阴     | 兴利新村变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33399 | 江阴     | 吴家村公变        | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 33400 | 江阴     | 仁和路灯变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33401 | 江阴     | 寿山箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33402 | 江阴     | 利港北闸         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33403 | 江阴     | 医药箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33404 | 江阴     | 金色家园配电所 1#主变 | 10       | 2000      | 1600         | 1600            |
| 33405 | 江阴     | 金色家园配电所 2#主变 | 10       | 2000      | 1600         | 1600            |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33406 | 江阴     | 牛桥站变         | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 33407 | 江阴     | 后梅南站变        | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 33408 | 江阴     | 蒋家头变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33409 | 江阴     | 树家桥东变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33410 | 江阴     | 祝塘池家巷变       | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 33411 | 江阴     | 香草加工厂变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33412 | 江阴     | 祝陆变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33413 | 江阴     | 锦江变          | 10       | 400       | 192          | 192             |
| 33414 | 江阴     | 林家墩变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33415 | 江阴     | 省降北变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33416 | 江阴     | 生态变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33417 | 江阴     | 红卫站          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33418 | 江阴     | 史家埭箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33419 | 江阴     | 西王埭箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33420 | 江阴     | 姚家埭箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33421 | 江阴     | 西园一村 20#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33422 | 江阴     | 龚巷朱家巷变       | 10       | 200       | 75           | 75              |
| 33423 | 江阴     | 电力变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33424 | 江阴     | 花园 3#变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33425 | 江阴     | 栗山变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33426 | 江阴     | 张天降南变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33427 | 江阴     | 钢厂箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33428 | 江阴     | 西园一村 31#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33429 | 江阴     | 定心圩变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33430 | 江阴     | 金谷里变         | 10       | 160       | 100          | 100             |
| 33431 | 江阴     | 定心圩西变        | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 33432 | 江阴     | 园艺场西变        | 10       | 200       | 78           | 78              |
| 33433 | 江阴     | 西园一村 59#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33434 | 江阴     | 同心排涝站变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33435 | 江阴     | 金港箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33436 | 江阴     | 石家坝变         | 10       | 400       | 214          | 214             |
| 33437 | 江阴     | 黄墅村南变        | 10       | 400       | 234          | 234             |
| 33438 | 江阴     | 小据树湾变        | 10       | 400       | 236          | 236             |
| 33439 | 江阴     | 三宝东变         | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 33440 | 江阴     | 王家湾变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33441 | 江阴     | 谢北变          | 10       | 400       | 251          | 251             |
| 33442 | 江阴     | 张胡变          | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 33443 | 江阴     | 中村北变         | 10       | 400       | 246          | 246             |
| 33444 | 江阴     | 康后变          | 10       | 250       | 188          | 188             |
| 33445 | 江阴     | 丁岸桥变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33446 | 江阴     | 小湖 52#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33447 | 江阴     | 严季家变         | 10       | 200       | 19           | 19              |
| 33448 | 江阴     | 后梅北站变        | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 33449 | 江阴     | 高家带变         | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 33450 | 江阴     | 前横变          | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 33451 | 江阴     | 张定岸公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33452 | 江阴     | 邹家弄变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33453 | 江阴     | 西小变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33454 | 江阴     | 公平路变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33455 | 江阴     | 倪家巷东箱变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33456 | 江阴     | 祝塘杜家巷变       | 10       | 315       | 56           | 56              |
| 33457 | 江阴     | 祝塘新住基变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33458 | 江阴     | 云蝠配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33459 | 江阴     | 云蝠配电所 2#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33460 | 江阴     | 翟家头变         | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 33461 | 江阴     | 东白土变         | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 33462 | 江阴     | 西园一村 62#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33463 | 江阴     | 夹降变          | 10       | 250       | 182          | 182             |
| 33464 | 江阴     | 徐市变          | 10       | 400       | 232          | 232             |
| 33465 | 江阴     | 李家湾东变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33466 | 江阴     | 龚家巷变         | 10       | 400       | 210          | 210             |
| 33467 | 江阴     | 申港明珠 36#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 33468 | 江阴     | 北村里西变        | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 33469 | 江阴     | 璜土刘家头变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33470 | 江阴     | 黄丹路灯变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33471 | 江阴     | 野塘里变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33472 | 江阴     | 电力 2 号变      | 10       | 400       | 271          | 271             |
| 33473 | 江阴     | 龚巷南变         | 10       | 200       | 83           | 83              |
| 33474 | 江阴     | 曹家村变         | 10       | 200       | 110          | 110             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33475 | 江阴     | 璜塘姚家湾变       | 10       | 200       | 89           | 89              |
| 33476 | 江阴     | 璜塘朱家变        | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 33477 | 江阴     | 璜塘戴家村变       | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 33478 | 江阴     | 公交变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33479 | 江阴     | 苍山桥变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33480 | 江阴     | 安利桥箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33481 | 江阴     | 交警变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33482 | 江阴     | 税务公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33483 | 江阴     | 铁匠巷变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33484 | 江阴     | 兴西变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33485 | 江阴     | 政府变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33486 | 江阴     | 利港河西变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33487 | 江阴     | 街南变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33488 | 江阴     | 利港电力站变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33489 | 江阴     | 山观村变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33490 | 江阴     | 城东箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33491 | 江阴     | 花园新三村箱变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33492 | 江阴     | 金澄箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33493 | 江阴     | 汽运箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33494 | 江阴     | 千禧 7#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33495 | 江阴     | 花园三村配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33496 | 江阴     | 花园三村配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33497 | 江阴     | 周庄陈家巷变       | 10       | 400       | 306          | 306             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33498 | 江阴     | 周庄张家巷变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33499 | 江阴     | 周庄袁家巷变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33500 | 江阴     | 上村里北变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33501 | 江阴     | 花园西配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33502 | 江阴     | 云丰配电所 1#主变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33503 | 江阴     | 云丰配电所 2#主变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33504 | 江阴     | 云顾路路灯 4#变    | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 33505 | 江阴     | 云都苑 3#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33506 | 江阴     | 云都苑 7#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33507 | 江阴     | 闸板村变         | 10       | 400       | 222          | 222             |
| 33508 | 江阴     | 闸板南变         | 10       | 315       | 160          | 160             |
| 33509 | 江阴     | 利港邮电变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33510 | 江阴     | 利港电力西站变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33511 | 江阴     | 西中变          | 10       | 400       | 222          | 222             |
| 33512 | 江阴     | 西中西变         | 10       | 400       | 128          | 128             |
| 33513 | 江阴     | 西中南变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33514 | 江阴     | 利港电力新站变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33515 | 江阴     | 加油路灯变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33516 | 江阴     | 建安变          | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 33517 | 江阴     | 西桥站变         | 10       | 250       | 174          | 174             |
| 33518 | 江阴     | 江南花园 31#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33519 | 江阴     | 红豆沈家堂变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33520 | 江阴     | 秦家变          | 10       | 250       | 200          | 200             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33521 | 江阴     | 塘南北变         | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 33522 | 江阴     | 春柱头北变        | 10       | 250       | 180          | 180             |
| 33523 | 江阴     | 东白土加工厂变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33524 | 江阴     | 红卫场东变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33525 | 江阴     | 江南花园 32#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33526 | 江阴     | 工业园区变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33527 | 江阴     | 张定岸西变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33528 | 江阴     | 山庄上变         | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 33529 | 江阴     | 方沟站变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33530 | 江阴     | 江南花园 24#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33531 | 江阴     | 奚市东变         | 10       | 400       | 186          | 186             |
| 33532 | 江阴     | 西园一村 60#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33533 | 江阴     | 申港明珠 32#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 33534 | 江阴     | 红旗路变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33535 | 江阴     | 璜土电力东站变      | 10       | 200       | 150          | 150             |
| 33536 | 江阴     | 璜土电力南站变      | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 33537 | 江阴     | 野四甲北变        | 10       | 200       | 56           | 56              |
| 33538 | 江阴     | 贯巷东变         | 10       | 400       | 270          | 270             |
| 33539 | 江阴     | 西园一村 21#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33540 | 江阴     | 周港巷郎变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33541 | 江阴     | 西园一村 23#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33542 | 江阴     | 光明箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33543 | 江阴     | 渣沟东变         | 10       | 200       | 126          | 126             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33544 | 江阴     | 柏木东站                     | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 33545 | 江阴     | 施家村变                     | 10       | 200       | 0            | 0               |
| 33546 | 江阴     | 利港电力东站变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33547 | 江阴     | 益名配电所 1#主变               | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33548 | 江阴     | 利港电力南站变                  | 10       | 400       | 272          | 272             |
| 33549 | 江阴     | 白玉二村配电所 2#变              | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33550 | 江阴     | 水产场南变                    | 10       | 315       | 196          | 196             |
| 33551 | 江阴     | 西渔变                      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33552 | 江阴     | 白齐岸变                     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33553 | 江阴     | 云新配电所 2#主变               | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33554 | 江阴     | 自配厂变                     | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 33555 | 江阴     | 锦绣家园配电所周庄锦绣家园配电所一<br>1#变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 33556 | 江阴     | 锦绣家园配电所周庄锦绣家园配电所一<br>2#变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 33557 | 江阴     | 花园西配电所 2#主变              | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33558 | 江阴     | 花园西配电所 3#主变              | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33559 | 江阴     | 金澄配电所 1#主变               | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33560 | 江阴     | 金澄配电所 2#主变               | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33561 | 江阴     | 峨山配电所 1#主变               | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33562 | 江阴     | 创新箱变主变                   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 33563 | 江阴     | 春晓箱变主变                   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 33564 | 江阴     | 利港敬老院变                   | 10       | 400       | 312          | 312             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33565 | 江阴     | 观西顾家村变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33566 | 江阴     | 观西冷却变       | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 33567 | 江阴     | 孟岸排涝变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33568 | 江阴     | 观西东芦岐变      | 10       | 400       | 244          | 244             |
| 33569 | 江阴     | 泗河焦山南变      | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 33570 | 江阴     | 泗河陈士岸变      | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 33571 | 江阴     | 观山恒通变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33572 | 江阴     | 灯塔旻桥西变      | 10       | 200       | 136          | 136             |
| 33573 | 江阴     | 东新门村变       | 10       | 250       | 159          | 159             |
| 33574 | 江阴     | 习礼河东变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33575 | 江阴     | 夏家巷北变       | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 33576 | 江阴     | 习礼夏家巷变      | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 33577 | 江阴     | 花果魏家村变      | 10       | 200       | 95           | 95              |
| 33578 | 江阴     | 长安西变        | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 33579 | 江阴     | 东街北变        | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 33580 | 江阴     | 金杯变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33581 | 江阴     | 黄桥变         | 10       | 160       | 51           | 51              |
| 33582 | 江阴     | 胡家桥北变       | 10       | 200       | 97           | 97              |
| 33583 | 江阴     | 曹庄变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33584 | 江阴     | 东北巷变        | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 33585 | 江阴     | 三官殿公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33586 | 江阴     | 青龙桥西变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33587 | 江阴     | 江南花园 7#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33588 | 江阴     | 沙湖里变         | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 33589 | 江阴     | 新区变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33590 | 江阴     | 卞家桥站变        | 10       | 250       | 173          | 173             |
| 33591 | 江阴     | 江南花园 6#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33592 | 江阴     | 陆家头站变        | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 33593 | 江阴     | 江南花园 59#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33594 | 江阴     | 前周老站变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33595 | 江阴     | 西园一村 29#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33596 | 江阴     | 前周新站变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33597 | 江阴     | 西园一村 6#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33598 | 江阴     | 金家头变         | 10       | 250       | 180          | 180             |
| 33599 | 江阴     | 后场变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33600 | 江阴     | 后野田变         | 10       | 400       | 247          | 247             |
| 33601 | 江阴     | 柏木电站         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33602 | 江阴     | 苍墩西站变        | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 33603 | 江阴     | 幸福变          | 10       | 400       | 122          | 122             |
| 33604 | 江阴     | 盛家变          | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 33605 | 江阴     | 利西路灯         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33606 | 江阴     | 杨家变          | 10       | 250       | 116          | 116             |
| 33607 | 江阴     | 杨山沟变         | 10       | 250       | 134          | 134             |
| 33608 | 江阴     | 虹六箱变主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33609 | 江阴     | 小徐巷变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33610 | 江阴     | 虹桥七村箱变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33611 | 江阴     | 富阳老站             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33612 | 江阴     | 黄山湖别墅 28#箱变主变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33613 | 江阴     | 黄山湖别墅 67#箱变主变    | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 33614 | 江阴     | 庆达房变             | 10       | 100       | 64           | 64              |
| 33615 | 江阴     | 黄山箱变主变           | 10       | 630       | 463          | 463             |
| 33616 | 江阴     | 文林南颜家变           | 10       | 400       | 81           | 81              |
| 33617 | 江阴     | 君巫路 256#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33618 | 江阴     | 颜家中心站            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33619 | 江阴     | 普惠苑 57#箱变主变      | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 33620 | 江阴     | 普惠苑 61#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33621 | 江阴     | 普惠苑 65#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33622 | 江阴     | 普惠苑 75#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33623 | 江阴     | 普惠苑 77#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33624 | 江阴     | 普惠苑 82#箱变主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33625 | 江阴     | 普惠苑 126#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33626 | 江阴     | 普惠苑 126#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33627 | 江阴     | 普惠苑 132#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33628 | 江阴     | 普惠苑 132#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33629 | 江阴     | 普惠苑 96#配电所 1#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33630 | 江阴     | 普惠苑 96#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33631 | 江阴     | 锦隆配电所 1#主变       | 10       | 1600      | 1280         | 1280            |
| 33632 | 江阴     | 锦隆配电所 2#主变       | 10       | 1600      | 1280         | 1280            |
| 33633 | 江阴     | 习礼北站变            | 10       | 400       | 190          | 190             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33634 | 江阴     | 习礼河南圩变       | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 33635 | 江阴     | 习礼范家角变       | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 33636 | 江阴     | 东新北站变        | 10       | 400       | 189          | 189             |
| 33637 | 江阴     | 东新界下变        | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 33638 | 江阴     | 界后变          | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 33639 | 江阴     | 习礼南站变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33640 | 江阴     | 龙灯变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33641 | 江阴     | 东园公变         | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 33642 | 江阴     | 大字变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33643 | 江阴     | 杨后浜变         | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 33644 | 江阴     | 江南花园 52#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33645 | 江阴     | 石家村西变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33646 | 江阴     | 江南花园 61#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 33647 | 江阴     | 周施场变         | 10       | 315       | 199          | 199             |
| 33648 | 江阴     | 西园一村 5#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33649 | 江阴     | 郭庄南站变        | 10       | 100       | 50           | 50              |
| 33650 | 江阴     | 西园一村 15#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33651 | 江阴     | 东圩北变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33652 | 江阴     | 郭庄村中变        | 10       | 315       | 237          | 237             |
| 33653 | 江阴     | 郭庄西站变        | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 33654 | 江阴     | 毗巷配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33655 | 江阴     | 后梅新村变        | 10       | 400       | 177          | 177             |
| 33656 | 江阴     | 毗巷配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33657 | 江阴     | 东支东站        | 10       | 250       | 184          | 184             |
| 33658 | 江阴     | 东支北站        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33659 | 江阴     | 易发城配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33660 | 江阴     | 东支南站        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33661 | 江阴     | 易发城配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33662 | 江阴     | 张家丹西变       | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 33663 | 江阴     | 东支西变        | 10       | 400       | 247          | 247             |
| 33664 | 江阴     | 高田变         | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 33665 | 江阴     | 高田公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33666 | 江阴     | 严家巷南变       | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 33667 | 江阴     | 江家湾变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33668 | 江阴     | 东街南变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33669 | 江阴     | 大桥公园南箱变主变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 33670 | 江阴     | 新华东箱变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33671 | 江阴     | 龙胜箱变主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33672 | 江阴     | 颜家桥变        | 10       | 400       | 146          | 146             |
| 33673 | 江阴     | 石埭北站        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33674 | 江阴     | 文林钱家堂变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33675 | 江阴     | 刘墅村变        | 10       | 200       | 17           | 17              |
| 33676 | 江阴     | 刘墅北变        | 10       | 400       | 234          | 234             |
| 33677 | 江阴     | 林巷上变        | 10       | 315       | 210          | 210             |
| 33678 | 江阴     | 文林徐家村变      | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 33679 | 江阴     | 陈铁湾变        | 10       | 315       | 32           | 32              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33680 | 江阴     | 富阳北站           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33681 | 江阴     | 南都苑 10#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33682 | 江阴     | 老桥圩变           | 10       | 315       | 197          | 197             |
| 33683 | 江阴     | 永安二村 7#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33684 | 江阴     | 翠园新村 3#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33685 | 江阴     | 梅园箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33686 | 江阴     | 五云家园 8#箱变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33687 | 江阴     | 中街 45 弄箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33688 | 江阴     | 旌阳花苑 9#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33689 | 江阴     | 旌阳花苑配电所 1#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 33690 | 江阴     | 旌阳花园配电所 2#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 33691 | 江阴     | 农营变            | 10       | 400       | 197          | 197             |
| 33692 | 江阴     | 南油车南站变         | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 33693 | 江阴     | 长寿南油车变         | 10       | 400       | 179          | 179             |
| 33694 | 江阴     | 潘家巷变           | 10       | 400       | 265          | 265             |
| 33695 | 江阴     | 阳光加洲 7#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33696 | 江阴     | 阳光加洲花园 35#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33697 | 江阴     | 云新一村 38#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33698 | 江阴     | 安庆桥变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33699 | 江阴     | 云新一村 41#箱变主变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 33700 | 江阴     | 苏家墩变           | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 33701 | 江阴     | 云都 2#箱变主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33702 | 江阴     | 岳圩变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33703 | 江阴     | 云都 5#箱变主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33704 | 江阴     | 华西三村 3#变         | 10       | 315       | 245          | 245             |
| 33705 | 江阴     | 马镇曾家村变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33706 | 江阴     | 江南花园 46#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33707 | 江阴     | 云新一村 32#箱变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33708 | 江阴     | 云新配电所 1#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33709 | 江阴     | 青东花苑 15#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 33710 | 江阴     | 北降红旗变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33711 | 江阴     | 申兴路箱变主变          | 10       | 630       | 490          | 490             |
| 33712 | 江阴     | 江南东站变            | 10       | 400       | 147          | 147             |
| 33713 | 江阴     | 东圩变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33714 | 江阴     | 姚家变              | 10       | 315       | 232          | 232             |
| 33715 | 江阴     | 西园一村 46#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33716 | 江阴     | 桑田变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33717 | 江阴     | 马西轮变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33718 | 江阴     | 阚家丹变             | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 33719 | 江阴     | 大巷箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33720 | 江阴     | 环东路变             | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 33721 | 江阴     | 程家丹变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33722 | 江阴     | 南库北变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33723 | 江阴     | 青果路 130 号箱变主变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33724 | 江阴     | 阚家头变             | 10       | 400       | 66           | 66              |
| 33725 | 江阴     | 安祥排涝站变           | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33726 | 江阴     | 青果路 139 号 11#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33727 | 江阴     | 渔业队变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33728 | 江阴     | 青果路 139 号 17#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33729 | 江阴     | 中街东变              | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33730 | 江阴     | 上宅基变              | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 33731 | 江阴     | 肖山农贸变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33732 | 江阴     | 周东庄西变             | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 33733 | 江阴     | 西三房变              | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 33734 | 江阴     | 大松园变              | 10       | 400       | 248          | 248             |
| 33735 | 江阴     | 南庄变               | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 33736 | 江阴     | 十房基变              | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 33737 | 江阴     | 华中东站              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33738 | 江阴     | 王家宅基变             | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 33739 | 江阴     | 贡北庄 2#变           | 10       | 315       | 57           | 57              |
| 33740 | 江阴     | 新生变               | 10       | 315       | 244          | 244             |
| 33741 | 江阴     | 五房巷东变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33742 | 江阴     | 华士王家场变            | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 33743 | 江阴     | 中心村变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33744 | 江阴     | 邓巷变               | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33745 | 江阴     | 新和变               | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33746 | 江阴     | 新和北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33747 | 江阴     | 文林北街变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33748 | 江阴     | 新华一村 17#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33749 | 江阴     | 新华一村 19#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33750 | 江阴     | 新华一村 3#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33751 | 江阴     | 新华一村 6#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33752 | 江阴     | 杨家村箱变主变        | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 33753 | 江阴     | 潘巷北变           | 10       | 400       | 235          | 235             |
| 33754 | 江阴     | 颜家北站           | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 33755 | 江阴     | 茂墅北站           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33756 | 江阴     | 文林包家村变         | 10       | 200       | 71           | 71              |
| 33757 | 江阴     | 埝东变            | 10       | 250       | 142          | 142             |
| 33758 | 江阴     | 老桥圩东变          | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 33759 | 江阴     | 小河口变           | 10       | 400       | 236          | 236             |
| 33760 | 江阴     | 陆家堂变           | 10       | 200       | 65           | 65              |
| 33761 | 江阴     | 赵家堂变           | 10       | 400       | 175          | 175             |
| 33762 | 江阴     | 俞家堂变           | 10       | 315       | 123          | 123             |
| 33763 | 江阴     | 丁家堂变           | 10       | 400       | 250          | 250             |
| 33764 | 江阴     | 成家宕变           | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 33765 | 江阴     | 邓家坝变           | 10       | 400       | 99           | 99              |
| 33766 | 江阴     | 曹家堂变           | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 33767 | 江阴     | 阳光加洲花园 72#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33768 | 江阴     | 球庄东站变          | 10       | 400       | 233          | 233             |
| 33769 | 江阴     | 球庄西站变          | 10       | 400       | 269          | 269             |
| 33770 | 江阴     | 球庄南站           | 10       | 400       | 267          | 267             |
| 33771 | 江阴     | 江市南站变          | 10       | 200       | 111          | 111             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33772 | 江阴     | 江市北站            | 10       | 315       | 181          | 181             |
| 33773 | 江阴     | 唐家变             | 10       | 250       | 65           | 65              |
| 33774 | 江阴     | 陈家头变            | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 33775 | 江阴     | 利港朱家变           | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 33776 | 江阴     | 江市西站变           | 10       | 400       | 220          | 220             |
| 33777 | 江阴     | 凌沟变             | 10       | 400       | 219          | 219             |
| 33778 | 江阴     | 许家变             | 10       | 400       | 186          | 186             |
| 33779 | 江阴     | 钟家变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33780 | 江阴     | 钟家北变            | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 33781 | 江阴     | 规划箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33782 | 江阴     | 鲇鱼港路 8 号 3#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33783 | 江阴     | 东支北变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33784 | 江阴     | 消防公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33785 | 江阴     | 中天北箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33786 | 江阴     | 黄桥西变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33787 | 江阴     | 奚市东站            | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 33788 | 江阴     | 璜塘教师新村变         | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 33789 | 江阴     | 奚市西站变           | 10       | 250       | 137          | 137             |
| 33790 | 江阴     | 沙湖里北变           | 10       | 400       | 273          | 273             |
| 33791 | 江阴     | 中天南箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33792 | 江阴     | 任九新区 1#变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33793 | 江阴     | 破圩变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33794 | 江阴     | 黄门北变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33795 | 江阴     | 任九新区 2#变         | 10       | 400       | 273          | 273             |
| 33796 | 江阴     | 黄门公变             | 10       | 400       | 274          | 274             |
| 33797 | 江阴     | 环东路 41#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33798 | 江阴     | 开发区变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33799 | 江阴     | 河埭变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33800 | 江阴     | 长寿河东变            | 10       | 200       | 116          | 116             |
| 33801 | 江阴     | 西城变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33802 | 江阴     | 潘家头公变            | 10       | 200       | 123          | 123             |
| 33803 | 江阴     | 前小河变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33804 | 江阴     | 西园一村 43#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33805 | 江阴     | 西园一村 53#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33806 | 江阴     | 马镇冯家村变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33807 | 江阴     | 夏家变              | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 33808 | 江阴     | 新街北站变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33809 | 江阴     | 青果路 139 号 2#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33810 | 江阴     | 青果路 139 号 6#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33811 | 江阴     | 小江家村变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33812 | 江阴     | 青果路 139 号 7#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33813 | 江阴     | 双桥五队             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33814 | 江阴     | 东双桥变             | 10       | 200       | 104          | 104             |
| 33815 | 江阴     | 商城箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33816 | 江阴     | 田肚变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33817 | 江阴     | 老新街变             | 10       | 250       | 200          | 200             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33818 | 江阴     | 东维常西变    | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 33819 | 江阴     | 祝家花园箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33820 | 江阴     | 东林沟站     | 10       | 315       | 227          | 227             |
| 33821 | 江阴     | 龙岸变      | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 33822 | 江阴     | 西单变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33823 | 江阴     | 老罗家堂变    | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 33824 | 江阴     | 峭用 4#变   | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 33825 | 江阴     | 针织新村变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33826 | 江阴     | 东三房公变    | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 33827 | 江阴     | 新生西变     | 10       | 400       | 273          | 273             |
| 33828 | 江阴     | 界泾岸变     | 10       | 200       | 108          | 108             |
| 33829 | 江阴     | 姜家基变     | 10       | 315       | 222          | 222             |
| 33830 | 江阴     | 红豆东变     | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 33831 | 江阴     | 陈俞家宕变    | 10       | 400       | 206          | 206             |
| 33832 | 江阴     | 永安东变     | 10       | 250       | 175          | 175             |
| 33833 | 江阴     | 华中别墅变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33834 | 江阴     | 三房庄变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33835 | 江阴     | 朱家堂变     | 10       | 200       | 81           | 81              |
| 33836 | 江阴     | 钱家宕变     | 10       | 200       | 69           | 69              |
| 33837 | 江阴     | 勤丰路 2#变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33838 | 江阴     | 中心村 3#变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33839 | 江阴     | 健民巷箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33840 | 江阴     | 工行箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33841 | 江阴     | 鲇鱼港箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 33842 | 江阴     | 少年宫箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33843 | 江阴     | 健民巷北箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33844 | 江阴     | 谢北钱家西变            | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 33845 | 江阴     | 花园六村 12#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33846 | 江阴     | 花园六村 24#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33847 | 江阴     | 花园六村 26#箱变主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33848 | 江阴     | 花园六村 6#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33849 | 江阴     | 花园六村 8#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33850 | 江阴     | 花园七村 2#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33851 | 江阴     | 花园七村 4#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33852 | 江阴     | 私营工业园 9 号变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33853 | 江阴     | 花园 1#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33854 | 江阴     | 花园 2#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33855 | 江阴     | 盍桥变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33856 | 江阴     | 税务变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33857 | 江阴     | 沿河基北变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33858 | 江阴     | 建设变               | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33859 | 江阴     | 公园变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33860 | 江阴     | 朱家丹变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33861 | 江阴     | 徐家丹变              | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 33862 | 江阴     | 新都苑二村 35 配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 33863 | 江阴     | 蔡家巷变              | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33864 | 江阴     | 云顾路路灯 5#变    | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 33865 | 江阴     | 冷家圩变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33866 | 江阴     | 朱庄村变         | 10       | 400       | 0            | 0               |
| 33867 | 江阴     | 聚兴圩变         | 10       | 400       | 165          | 165             |
| 33868 | 江阴     | 陆桥种子场变       | 10       | 400       | 258          | 258             |
| 33869 | 江阴     | 东盛花苑配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 33870 | 江阴     | 东盛花苑配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 33871 | 江阴     | 新世纪配电所 1#主变  | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 33872 | 江阴     | 小河变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33873 | 江阴     | 巨轮南站变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33874 | 江阴     | 前鲍庄变         | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 33875 | 江阴     | 新世纪配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 33876 | 江阴     | 彭蒿北变         | 10       | 200       | 85           | 85              |
| 33877 | 江阴     | 朱庄电站变        | 10       | 400       | 240          | 240             |
| 33878 | 江阴     | 上蟹塘变         | 10       | 400       | 26           | 26              |
| 33879 | 江阴     | 夏家塘公变        | 10       | 400       | 217          | 217             |
| 33880 | 江阴     | 薛家基变         | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 33881 | 江阴     | 顺沟变          | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 33882 | 江阴     | 东巷口变         | 10       | 400       | 185          | 185             |
| 33883 | 江阴     | 卜家头变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33884 | 江阴     | 园艺场东变        | 10       | 400       | 226          | 226             |
| 33885 | 江阴     | 东巷口北变        | 10       | 250       | 167          | 167             |
| 33886 | 江阴     | 尚贤堂变         | 10       | 400       | 314          | 314             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33887 | 江阴     | 马镇新西变          | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 33888 | 江阴     | 利港潘家变          | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 33889 | 江阴     | 小刘家村变          | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 33890 | 江阴     | 范家变            | 10       | 200       | 100          | 100             |
| 33891 | 江阴     | 姚家堂东变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33892 | 江阴     | 陈市加工厂变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33893 | 江阴     | 西陵变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33894 | 江阴     | 橡胶厂变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33895 | 江阴     | 小朱家丹东变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33896 | 江阴     | 永安村变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33897 | 江阴     | 中心村 5 号变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33898 | 江阴     | 须家变            | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 33899 | 江阴     | 文富花园二区配电所 1#主变 | 10       | 1600      | 1280         | 1280            |
| 33900 | 江阴     | 大石基变           | 10       | 200       | 103          | 103             |
| 33901 | 江阴     | 红星路变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33902 | 江阴     | 祝文路 3#变        | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 33903 | 江阴     | 花园五村 12#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33904 | 江阴     | 花园五村 18#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33905 | 江阴     | 花园五村 47#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33906 | 江阴     | 花园北配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33907 | 江阴     | 香叶公寓配电所 1#主变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 33908 | 江阴     | 南石桥变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33909 | 江阴     | 云龙 3#箱变主变      | 10       | 500       | 400          | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33910 | 江阴     | 私营工业园 7 号变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33911 | 江阴     | 私营工业园 6 号变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33912 | 江阴     | 车服箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33913 | 江阴     | 张天降站变           | 10       | 200       | 60           | 60              |
| 33914 | 江阴     | 小坎南站变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33915 | 江阴     | 绮山路 74 弄 3#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33916 | 江阴     | 排河变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33917 | 江阴     | 明珠配电所 1#主变      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 33918 | 江阴     | 明珠配电所 2#主变      | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 33919 | 江阴     | 启港苑 C 区 3#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33920 | 江阴     | 启港苑 C 区 2#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33921 | 江阴     | 启港苑 B 区 34#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33922 | 江阴     | 启港苑 B 区 32#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33923 | 江阴     | 启港苑 B 区 27#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33924 | 江阴     | 启港苑 B 区 14#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33925 | 江阴     | 启港苑 B 区 10#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33926 | 江阴     | 启港苑 B 区 7#箱变主变  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 33927 | 江阴     | 启港苑 B 区 5#箱变主变  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 33928 | 江阴     | 严家住基东变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33929 | 江阴     | 瓦沿站变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33930 | 江阴     | 远医箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33931 | 江阴     | 精品配电所 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33932 | 江阴     | 精品配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33933 | 江阴     | 港西北变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33934 | 江阴     | 徐村工业变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33935 | 江阴     | 高家湾变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33936 | 江阴     | 园丁北变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33937 | 江阴     | 花果曲立北变    | 10       | 200       | 67           | 67              |
| 33938 | 江阴     | 西巷口变      | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 33939 | 江阴     | 百脚沟站变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33940 | 江阴     | 园艺场北变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33941 | 江阴     | 巨轮公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33942 | 江阴     | 文化新村配电所主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 33943 | 江阴     | 砂山南站变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33944 | 江阴     | 河南东站变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33945 | 江阴     | 石家村变      | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 33946 | 江阴     | 社渎电站变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33947 | 江阴     | 黄河变       | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 33948 | 江阴     | 小湖 3#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 33949 | 江阴     | 马镇刘家村变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 33950 | 江阴     | 姚家堂变      | 10       | 400       | 253          | 253             |
| 33951 | 江阴     | 公安变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33952 | 江阴     | 兴利一村变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33953 | 江阴     | 龙圩变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33954 | 江阴     | 安吉圩变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33955 | 江阴     | 别墅变       | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33956 | 江阴     | 车站变         | 10       | 400       | 197          | 197             |
| 33957 | 江阴     | 北沟变         | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 33958 | 江阴     | 利港河东变       | 10       | 200       | 93           | 93              |
| 33959 | 江阴     | 王家丹变        | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 33960 | 江阴     | 滨江变         | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 33961 | 江阴     | 云顾路灯 2#变    | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 33962 | 江阴     | 橡胶园变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33963 | 江阴     | 大河头变        | 10       | 315       | 150          | 150             |
| 33964 | 江阴     | 三条降变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33965 | 江阴     | 南都苑 4#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33966 | 江阴     | 南都苑 13#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33967 | 江阴     | 南都苑 20#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 33968 | 江阴     | 祝塘江南变       | 10       | 400       | 212          | 212             |
| 33969 | 江阴     | 江南东变        | 10       | 315       | 170          | 170             |
| 33970 | 江阴     | 四房基变        | 10       | 400       | 234          | 234             |
| 33971 | 江阴     | 河南住基变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33972 | 江阴     | 二大房变        | 10       | 200       | 67           | 67              |
| 33973 | 江阴     | 永昌大站        | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 33974 | 江阴     | 南房北变        | 10       | 200       | 48           | 48              |
| 33975 | 江阴     | 祝塘满房里变      | 10       | 400       | 166          | 166             |
| 33976 | 江阴     | 永昌小学变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33977 | 江阴     | 生态园变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33978 | 江阴     | 滨江路路灯 2#变   | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 33979 | 江阴     | 许家丹站变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33980 | 江阴     | 石庄高家丹变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33981 | 江阴     | 东头圩变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33982 | 江阴     | 东排变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 33983 | 江阴     | 璜土政府变        | 10       | 400       | 318          | 318             |
| 33984 | 江阴     | 中心公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33985 | 江阴     | 开发区 10#公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33986 | 江阴     | 开发区 11#公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 33987 | 江阴     | 开发园区 16#变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33988 | 江阴     | 安成变          | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 33989 | 江阴     | 汇南农水变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33990 | 江阴     | 河南西站变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33991 | 江阴     | 下蟹塘变         | 10       | 400       | 157          | 157             |
| 33992 | 江阴     | 河南弯里变        | 10       | 400       | 155          | 155             |
| 33993 | 江阴     | 下蟹塘中变        | 10       | 200       | 72           | 72              |
| 33994 | 江阴     | 沿沟站变         | 10       | 200       | 118          | 118             |
| 33995 | 江阴     | 建南村环南变       | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 33996 | 江阴     | 马镇公路 2#路灯    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33997 | 江阴     | 丰达变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 33998 | 江阴     | 小湖 7#箱变主变    | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 33999 | 江阴     | 北街变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 34000 | 江阴     | 何家圩变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34001 | 江阴     | 天福世纪城配电所 2#变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34002 | 江阴     | 大河头南变        | 10       | 315       | 103          | 103             |
| 34003 | 江阴     | 塘前变          | 10       | 250       | 138          | 138             |
| 34004 | 江阴     | 网船头变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34005 | 江阴     | 埭西变          | 10       | 400       | 256          | 256             |
| 34006 | 江阴     | 石牌二村 14#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34007 | 江阴     | 龚家村变         | 10       | 400       | 256          | 256             |
| 34008 | 江阴     | 石牌二村 4#箱变主变  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 34009 | 江阴     | 南都苑 22#箱变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34010 | 江阴     | 河二 2#变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 34011 | 江阴     | 南都苑 34#箱变主变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34012 | 江阴     | 南都苑 42#箱变主变  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 34013 | 江阴     | 庞家变          | 10       | 200       | 55           | 55              |
| 34014 | 江阴     | 周王家变         | 10       | 400       | 137          | 137             |
| 34015 | 江阴     | 祝塘良彩里南变      | 10       | 400       | 148          | 148             |
| 34016 | 江阴     | 祝塘楼子下变       | 10       | 400       | 222          | 222             |
| 34017 | 江阴     | 桥里变          | 10       | 400       | 229          | 229             |
| 34018 | 江阴     | 祝塘周家巷变       | 10       | 400       | 225          | 225             |
| 34019 | 江阴     | 虹一 5#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34020 | 江阴     | 祝塘广电变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34021 | 江阴     | 青钟刘家丹变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34022 | 江阴     | 普惠苑 116#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 34023 | 江阴     | 普惠苑 118#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34024 | 江阴     | 园区联欣变        | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34025 | 江阴     | 江城家园 19#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 34026 | 江阴     | 江城家园 25#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34027 | 江阴     | 江城家园 47#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34028 | 江阴     | 江城家园 53#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34029 | 江阴     | 黄山 2#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34030 | 江阴     | 黄山 6#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34031 | 江阴     | 黄山 10#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34032 | 江阴     | 龙江站变         | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 34033 | 江阴     | 黄丹江家变        | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 34034 | 江阴     | 利城村王家头变      | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 34035 | 江阴     | 邹家丹变         | 10       | 400       | 210          | 210             |
| 34036 | 江阴     | 北村里变         | 10       | 400       | 184          | 184             |
| 34037 | 江阴     | 单家丹变         | 10       | 400       | 63           | 63              |
| 34038 | 江阴     | 大后宅变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34039 | 江阴     | 三毛变          | 10       | 200       | 39           | 39              |
| 34040 | 江阴     | 璜土开发园区 6#变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34041 | 江阴     | 南何家变         | 10       | 250       | 92           | 92              |
| 34042 | 江阴     | 石牌一村 10#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34043 | 江阴     | 石牌一村 24#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 34044 | 江阴     | 石牌一村 30#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34045 | 江阴     | 石牌一村 40#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34046 | 江阴     | 石牌一村 50#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34047 | 江阴     | 石牌一村 7#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34048 | 江阴     | 任西变          | 10       | 400       | 211          | 211             |
| 34049 | 江阴     | 祝塘浦家堂变       | 10       | 315       | 169          | 169             |
| 34050 | 江阴     | 老虎墩变         | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 34051 | 江阴     | 新庄上变         | 10       | 400       | 265          | 265             |
| 34052 | 江阴     | 吴家口变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34053 | 江阴     | 袁庄 2#变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 34054 | 江阴     | 章家路灯变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34055 | 江阴     | 北前南站         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34056 | 江阴     | 东岐园区变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34057 | 江阴     | 南都苑 31#箱变主变  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 34058 | 江阴     | 刘伶巷 86#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34059 | 江阴     | 南都苑 40#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34060 | 江阴     | 颐新华都 1#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34061 | 江阴     | 北头变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34062 | 江阴     | 坟头颜家变        | 10       | 200       | 67           | 67              |
| 34063 | 江阴     | 黄山 11#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34064 | 江阴     | 上丰箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34065 | 江阴     | 电力南变箱变主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 34066 | 江阴     | 黄河二村配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34067 | 江阴     | 湘北南变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 34068 | 江阴     | 章家桥西变        | 10       | 250       | 150          | 150             |
| 34069 | 江阴     | 泾西村前东变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34070 | 江阴     | 常泽南变         | 10       | 400       | 233          | 233             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34071 | 江阴     | 璜土高家头变       | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 34072 | 江阴     | 榨机站变         | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 34073 | 江阴     | 戴家丹变         | 10       | 400       | 230          | 230             |
| 34074 | 江阴     | 后王公变         | 10       | 400       | 199          | 199             |
| 34075 | 江阴     | 东陵变          | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 34076 | 江阴     | 汇头上变         | 10       | 400       | 259          | 259             |
| 34077 | 江阴     | 黄墅站变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34078 | 江阴     | 后区里变         | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 34079 | 江阴     | 中隆变          | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 34080 | 江阴     | 包家头变         | 10       | 200       | 109          | 109             |
| 34081 | 江阴     | 常江巷变         | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 34082 | 江阴     | 小朱家丹变        | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 34083 | 江阴     | 利港南站         | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 34084 | 江阴     | 北前头西站        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 34085 | 江阴     | 北前头大站        | 10       | 400       | 246          | 246             |
| 34086 | 江阴     | 颐新华都 10#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34087 | 江阴     | 颐新华都 17#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34088 | 江阴     | 颐新华都 19#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34089 | 江阴     | 颐新华都 23#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34090 | 江阴     | 颐新华都 29#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34091 | 江阴     | 王家巷北变        | 10       | 250       | 153          | 153             |
| 34092 | 江阴     | 南巷路北变        | 10       | 400       | 157          | 157             |
| 34093 | 江阴     | 慈航桥变         | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34094 | 江阴     | 江李家变    | 10       | 400       | 161          | 161             |
| 34095 | 江阴     | 陆桥南园变   | 10       | 315       | 218          | 218             |
| 34096 | 江阴     | 文一甲公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34097 | 江阴     | 陆东公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34098 | 江阴     | 土管公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 34099 | 江阴     | 文东公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34100 | 江阴     | 文中公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 34101 | 江阴     | 信托公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 34102 | 江阴     | 二弄公变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 34103 | 江阴     | 二弄南公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34104 | 江阴     | 泾东电力北站变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34105 | 江阴     | 镇区菜场变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34106 | 江阴     | 镇区电力中站变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34107 | 江阴     | 长泾二村变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34108 | 江阴     | 三村北变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34109 | 江阴     | 镇区电力西站变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34110 | 江阴     | 种子场排涝站变 | 10       | 250       | 173          | 173             |
| 34111 | 江阴     | 北野里变    | 10       | 250       | 181          | 181             |
| 34112 | 江阴     | 黄墅村北变   | 10       | 200       | 113          | 113             |
| 34113 | 江阴     | 新兴变     | 10       | 400       | 189          | 189             |
| 34114 | 江阴     | 邹家头变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34115 | 江阴     | 永乐变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34116 | 江阴     | 文学变     | 10       | 200       | 109          | 109             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34117 | 江阴     | 砂山大站变     | 10       | 400       | 176          | 176             |
| 34118 | 江阴     | 后区里南站     | 10       | 200       | 150          | 150             |
| 34119 | 江阴     | 延陵村变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34120 | 江阴     | 华庄南站变     | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 34121 | 江阴     | 延陵排涝站变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 34122 | 江阴     | 锦达变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34123 | 江阴     | 建明新村变     | 10       | 400       | 245          | 245             |
| 34124 | 江阴     | 建南西站      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34125 | 江阴     | 宏多变       | 10       | 400       | 197          | 197             |
| 34126 | 江阴     | 檀树降西变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34127 | 江阴     | 永安变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34128 | 江阴     | 龚巷北站变     | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 34129 | 江阴     | 电力南站      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34130 | 江阴     | 祝塘小学变     | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 34131 | 江阴     | 圩田西变      | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 34132 | 江阴     | 丁工变       | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 34133 | 江阴     | 丁工 2 号变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34134 | 江阴     | 滨江排涝站     | 10       | 250       | 171          | 171             |
| 34135 | 江阴     | 窑港排变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34136 | 江阴     | 水淹桥东变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34137 | 江阴     | 璜土开发区 9#变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34138 | 江阴     | 坊前南变      | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 34139 | 江阴     | 山北小区 1#变  | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34140 | 江阴     | 颐新华都 34#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34141 | 江阴     | 颐新华都 4#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34142 | 江阴     | 颐新华都 9#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34143 | 江阴     | 国际商务配电所 2#主变     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 34144 | 江阴     | 中山路 39 号 1#箱变主变  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 34145 | 江阴     | 油车基南变            | 10       | 250       | 151          | 151             |
| 34146 | 江阴     | 陆西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34147 | 江阴     | 陆梧变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34148 | 江阴     | 陆桥钱家巷变           | 10       | 250       | 134          | 134             |
| 34149 | 江阴     | 云新 6#变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 34150 | 江阴     | 新塘变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34151 | 江阴     | 陆桥徐家住基变          | 10       | 400       | 183          | 183             |
| 34152 | 江阴     | 东徐家变             | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 34153 | 江阴     | 苗头东变             | 10       | 315       | 228          | 228             |
| 34154 | 江阴     | 河北东变             | 10       | 250       | 181          | 181             |
| 34155 | 江阴     | 沈家基变             | 10       | 315       | 237          | 237             |
| 34156 | 江阴     | 志圩里变             | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 34157 | 江阴     | 寨门东变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34158 | 江阴     | 黄丹东变             | 10       | 400       | 273          | 273             |
| 34159 | 江阴     | 定山徐家变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 34160 | 江阴     | 翡翠花苑 55#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34161 | 江阴     | 翡翠花苑 64#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34162 | 江阴     | 馨悦花园 10#变电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34163 | 江阴     | 姚蒋变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34164 | 江阴     | 港监变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34165 | 江阴     | 宏基花园 71#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34166 | 江阴     | 宏基花园 71#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34167 | 江阴     | 宏基花园 37#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34168 | 江阴     | 宏基花园 37#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34169 | 江阴     | 宏基花园 28#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 606          | 606             |
| 34170 | 江阴     | 宏基花园 28#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34171 | 江阴     | 怡江城 386#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34172 | 江阴     | 泾西村委变            | 10       | 400       | 113          | 113             |
| 34173 | 江阴     | 万安北变             | 10       | 200       | 106          | 106             |
| 34174 | 江阴     | 苏市菜场变            | 10       | 315       | 0            | 0               |
| 34175 | 江阴     | 南下庄变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34176 | 江阴     | 七圩东变             | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 34177 | 江阴     | 谢北韩家西变           | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 34178 | 江阴     | 胡家湾西变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34179 | 江阴     | 中片新村变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 34180 | 江阴     | 朱蒋巷南变            | 10       | 400       | 246          | 246             |
| 34181 | 江阴     | 徐家西变             | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 34182 | 江阴     | 薛家西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34183 | 江阴     | 申裕苑配电所 1#主变      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34184 | 江阴     | 文富花苑一区 14#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34185 | 江阴     | 小陆房基变            | 10       | 200       | 65           | 65              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34186 | 江阴     | 沈家堂变          | 10       | 250       | 74           | 74              |
| 34187 | 江阴     | 前横西变          | 10       | 400       | 179          | 179             |
| 34188 | 江阴     | 龙沟口东变         | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 34189 | 江阴     | 泾西村蒯南变        | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 34190 | 江阴     | 陶北庄北变         | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 34191 | 江阴     | 野南变           | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 34192 | 江阴     | 新宅变           | 10       | 400       | 94           | 94              |
| 34193 | 江阴     | 朋林变           | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 34194 | 江阴     | 新兴圩东变         | 10       | 200       | 94           | 94              |
| 34195 | 江阴     | 谢家西头变         | 10       | 250       | 193          | 193             |
| 34196 | 江阴     | 丽岛华都 188#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 34197 | 江阴     | 丽岛华都 190#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34198 | 江阴     | 丽岛华都 196#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 34199 | 江阴     | 文林花苑配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34200 | 江阴     | 申裕变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34201 | 江阴     | 西新西变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34202 | 江阴     | 居民南变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34203 | 江阴     | 颐安雅苑 27#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34204 | 江阴     | 颐安雅苑 15#箱变主变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34205 | 江阴     | 颐安雅苑 21#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34206 | 江阴     | 颐安雅苑 18#箱变主变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34207 | 江阴     | 孟家村南变         | 10       | 400       | 121          | 121             |
| 34208 | 江阴     | 桃园里变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34209 | 江阴     | 王沙圩变                  | 10       | 200       | 107          | 107             |
| 34210 | 江阴     | 长南村下庄变                | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 34211 | 江阴     | 茅家巷变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34212 | 江阴     | 史家庄变                  | 10       | 200       | 46           | 46              |
| 34213 | 江阴     | 丽岛 201#配电所 1#主变       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34214 | 江阴     | 丽岛 201#配电所 2#主变       | 10       | 1000      | 703          | 703             |
| 34215 | 江阴     | 丽岛 201#配电所 3#主变       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34216 | 江阴     | 丽岛 207#配电所 1#主变       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34217 | 江阴     | 丽岛 207#配电所 2#主变       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34218 | 江阴     | 金庄变                   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34219 | 江阴     | 平达变                   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34220 | 江阴     | 独家变                   | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 34221 | 江阴     | 长影箱变主变                | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34222 | 江阴     | 友谊箱变主变                | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34223 | 江阴     | 农研箱变主变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34224 | 江阴     | 青果箱变主变                | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34225 | 江阴     | 后头巷北变                 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 34226 | 江阴     | 严家巷东变                 | 10       | 400       | 22           | 22              |
| 34227 | 江阴     | 崎山路 238 号 21#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34228 | 江阴     | 崎山路 238 号 21#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34229 | 江阴     | 崎山路 238 号 21#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34230 | 江阴     | 崎山路 238 号 7#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34231 | 江阴     | 崎山路 238 号 7#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34232 | 江阴     | 崎山路 238 号 7#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34233 | 江阴     | 新雅都变                 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 34234 | 江阴     | 建义排涝站变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34235 | 江阴     | 灯塔万达变                | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 34236 | 江阴     | 吴家湾北变                | 10       | 200       | 112          | 112             |
| 34237 | 江阴     | 龙运花家村变               | 10       | 250       | 159          | 159             |
| 34238 | 江阴     | 唐家村西变                | 10       | 400       | 264          | 264             |
| 34239 | 江阴     | 徐官变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34240 | 江阴     | 山庄上 2#变              | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 34241 | 江阴     | 雷下花园东区 7#配电所 1#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34242 | 江阴     | 新都苑二村 17#配电所 1#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34243 | 江阴     | 新都苑二村 25#配电所 1#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34244 | 江阴     | 新都苑二村 25#配电所 2#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34245 | 江阴     | 新都苑二村 31#配电所 1#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34246 | 江阴     | 新桥花园 46#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34247 | 江阴     | 新桥花园配电所 1#主变         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34248 | 江阴     | 新桥花园配电所 2#主变         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34249 | 江阴     | 新桥花园配电所 3#主变         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34250 | 江阴     | 新桥花园配电所 4#主变         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34251 | 江阴     | 康宁 25#箱变主变           | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34252 | 江阴     | 绿苑居配电所 3#主变          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34253 | 江阴     | 新桥花园 2#箱变主变          | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 34254 | 江阴     | 新桥花园 23#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34255 | 江阴     | 新桥花园 7#箱变主变        | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 34256 | 江阴     | 新都苑一村 14 配电所 1#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34257 | 江阴     | 新都苑一村 14 配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34258 | 江阴     | 振新公寓 8#箱变主变        | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 34259 | 江阴     | 刘南公变               | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 34260 | 江阴     | 水产场变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34261 | 江阴     | 庞家村变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34262 | 江阴     | 革新北箱变主变            | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34263 | 江阴     | 岸桥头东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34264 | 江阴     | 和平西 2#变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 34265 | 江阴     | 和平东 2#变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 34266 | 江阴     | 矿机新村西变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 34267 | 江阴     | 华都北配电所 1#主变        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 34268 | 江阴     | 华都北配电所 2#主变        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 34269 | 江阴     | 新馨花苑 1#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34270 | 江阴     | 香草苑 10#箱变主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34271 | 江阴     | 香草苑 6#箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34272 | 江阴     | 展家村西变              | 10       | 250       | 190          | 190             |
| 34273 | 江阴     | 马镇曾家村西变            | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 34274 | 江阴     | 星赋花园三区 11#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34275 | 江阴     | 忠巷中变               | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 34276 | 江阴     | 杨树里 2#变            | 10       | 315       | 222          | 222             |
| 34277 | 江阴     | 怀西村西变              | 10       | 160       | 90           | 90              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34278 | 江阴     | 金阳东变               | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 34279 | 江阴     | 南闸寨里北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34280 | 江阴     | 绿苑居配电所 1#主变        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34281 | 江阴     | 林家变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34282 | 江阴     | 张家坝东变              | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 34283 | 江阴     | 马镇北环路路灯变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34284 | 江阴     | 龙城福第 58#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34285 | 江阴     | 金沙汇商业大厦 1#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34286 | 江阴     | 中介坝北变              | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 34287 | 江阴     | 瑞富花园 13#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34288 | 江阴     | 青阳汽市南箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34289 | 江阴     | 路其村南变              | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 34290 | 江阴     | 陈四房庄北变             | 10       | 400       | 246          | 246             |
| 34291 | 江阴     | 锦绣豪庭配电所 2#变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34292 | 江阴     | 景贤唐家村变             | 10       | 400       | 199          | 199             |
| 34293 | 江阴     | 园区北变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34294 | 江阴     | 璜溪变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34295 | 江阴     | 夏家庄箱变主变            | 10       | 500       | 329          | 329             |
| 34296 | 江阴     | 龙河村新农村前金湾变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34297 | 江阴     | 夏家庄东箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 34298 | 江阴     | 罗庄西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34299 | 江阴     | 同心变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34300 | 江阴     | 陆家基南变              | 10       | 400       | 262          | 262             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34301 | 江阴     | 卢家坝南变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34302 | 江阴     | 金江花苑 2#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34303 | 江阴     | 金江花苑 2#配电所 2#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34304 | 江阴     | 海澜配电所 2#主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34305 | 江阴     | 晓月美庐 58#配电所 4#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34306 | 江阴     | 陈介庄南变             | 10       | 400       | 168          | 168             |
| 34307 | 江阴     | 璟尚佳苑 104#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34308 | 江阴     | 朱三房变              | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 34309 | 江阴     | 金江花苑 14#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34310 | 江阴     | 金江花苑 14#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34311 | 江阴     | 金江花苑 41#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34312 | 江阴     | 金江花苑 41#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34313 | 江阴     | 金江花苑 27#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34314 | 江阴     | 金江花苑 27#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34315 | 江阴     | 金江花苑 43#配电所 1#主变  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 34316 | 江阴     | 金江花苑 43#配电所 2#主变  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 34317 | 江阴     | 蔡家南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34318 | 江阴     | 周家店变              | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 34319 | 江阴     | 长浜北变              | 10       | 250       | 186          | 186             |
| 34320 | 江阴     | 利港陆家变             | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 34321 | 江阴     | 文林南街变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 34322 | 江阴     | 十房基 2#变           | 10       | 315       | 242          | 242             |
| 34323 | 江阴     | 镇区东新街变            | 10       | 315       | 237          | 237             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34324 | 江阴     | 季家庄变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34325 | 江阴     | 云亭陶家村南变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34326 | 江阴     | 船坞西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34327 | 江阴     | 东盛路变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34328 | 江阴     | 金润苑 2#配电所 1#主变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 34329 | 江阴     | 北前路箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34330 | 江阴     | 金润苑 2#配电所 2#主变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 34331 | 江阴     | 金润苑 2#配电所 3#主变   | 10       | 500       | 334          | 334             |
| 34332 | 江阴     | 金润苑 2#配电所 4#主变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 34333 | 江阴     | 梅园西公变            | 10       | 250       | 163          | 163             |
| 34334 | 江阴     | 瓦雪墩 2#变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 34335 | 江阴     | 曙光吴家村西变          | 10       | 200       | 103          | 103             |
| 34336 | 江阴     | 灯塔南高变            | 10       | 250       | 161          | 161             |
| 34337 | 江阴     | 泗河南西变            | 10       | 315       | 230          | 230             |
| 34338 | 江阴     | 孟岸石歧里变           | 10       | 250       | 185          | 185             |
| 34339 | 江阴     | 赵宕村南变            | 10       | 250       | 131          | 131             |
| 34340 | 江阴     | 沿山西泾村变           | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 34341 | 江阴     | 沿山村汪家村变          | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 34342 | 江阴     | 北街中变             | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 34343 | 江阴     | 云亭农机变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34344 | 江阴     | 春风景苑 13#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34345 | 江阴     | 景贤村大路南变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34346 | 江阴     | 红豆低田里变           | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34347 | 江阴     | 华隆广场 3#配电所 2#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34348 | 江阴     | 翡翠花苑 114#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34349 | 江阴     | 泾东工业园箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34350 | 江阴     | 郭家宅基南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34351 | 江阴     | 鸡龙山 10 队变           | 10       | 400       | 162          | 162             |
| 34352 | 江阴     | 华苑 4#变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34353 | 江阴     | 启港苑 A 区 30#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34354 | 江阴     | 新塘 1#变              | 10       | 250       | 178          | 178             |
| 34355 | 江阴     | 东舜花苑 11#配电所 3#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34356 | 江阴     | 瀚瑞华筑 21#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34357 | 江阴     | 长泾刘家桥北变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34358 | 江阴     | 长泾公园箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34359 | 江阴     | 向阳路 1#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34360 | 江阴     | 大村南变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34361 | 江阴     | 东方叶介村变              | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 34362 | 江阴     | 昕悦府 79#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34363 | 江阴     | 庙东箱变 1#主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34364 | 江阴     | 渡江路中变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34365 | 江阴     | 郁桥老街 1#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34366 | 江阴     | 西苑一村 16#配电所 1#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34367 | 江阴     | 西苑一村 16#配电所 2#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34368 | 江阴     | 绿城东苑一区 60#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34369 | 江阴     | 华盈佳苑 15#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34370 | 江阴     | 西苑一村 26#配电所 1#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34371 | 江阴     | 绿城东苑一区 60#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34372 | 江阴     | 东苑新村 93#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34373 | 江阴     | 西苑一村 26#配电所 2#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34374 | 江阴     | 绿城东苑一区 1#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34375 | 江阴     | 石牌四村 25#配电所 1#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34376 | 江阴     | 东苑新村 93#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34377 | 江阴     | 绿城东苑一区 1#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34378 | 江阴     | 西苑一村 34#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34379 | 江阴     | 石牌四村 25#配电所 2#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34380 | 江阴     | 东苑新村 93#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34381 | 江阴     | 益民 4#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34382 | 江阴     | 华裕雅园 35#配 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34383 | 江阴     | 璟尚佳苑 105#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34384 | 江阴     | 县前箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34385 | 江阴     | 任村南变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34386 | 江阴     | 荣熙花园 20#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34387 | 江阴     | 老徐巷变               | 10       | 400       | 188          | 188             |
| 34388 | 江阴     | 天韵雅苑 9 配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34389 | 江阴     | 璜塘许周变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34390 | 江阴     | 西街中变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34391 | 江阴     | 陆西 2#变             | 10       | 400       | 189          | 189             |
| 34392 | 江阴     | 庄上变                | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34393 | 江阴     | 裕珑花园 68#配电所 3#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34394 | 江阴     | 赵家弄东箱变主变           | 10       | 500       | 392          | 392             |
| 34395 | 江阴     | 申港高头上变             | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 34396 | 江阴     | 东江小区 3#箱变主变        | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 34397 | 江阴     | 王臣里东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34398 | 江阴     | 山北小区 4 号变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34399 | 江阴     | 青阳公园北箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34400 | 江阴     | 青阳公园箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34401 | 江阴     | 澄鹿中变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34402 | 江阴     | 皋岸桥变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34403 | 江阴     | 门楼下北箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 34404 | 江阴     | 澄鹿西变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34405 | 江阴     | 宦巷西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34406 | 江阴     | 高僧桥变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34407 | 江阴     | 绿城东苑三期 52#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34408 | 江阴     | 绿城东苑三期 52#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34409 | 江阴     | 悟空薛家村变             | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 34410 | 江阴     | 绿城馨院 31#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34411 | 江阴     | 绿城馨院 31#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34412 | 江阴     | 绿城馨院 31#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34413 | 江阴     | 绿城馨院 31#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34414 | 江阴     | 开花电站               | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 34415 | 江阴     | 星宇北变               | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34416 | 江阴     | 悦澜花园 11#配电所 1#主变   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 34417 | 江阴     | 悦澜花园 11#配电所 3#主变   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 34418 | 江阴     | 悦澜花园 11#配电所 4#主变   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 34419 | 江阴     | 悦澜花园 11#配电所 2#主变   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 34420 | 江阴     | 春麓苑 45#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34421 | 江阴     | 楼子新村箱变主变           | 10       | 500       | 393          | 393             |
| 34422 | 江阴     | 天悦家园 3#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34423 | 江阴     | 御鑫苑 54#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34424 | 江阴     | 长阅花园 3#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34425 | 江阴     | 绿城东苑一区 31#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34426 | 江阴     | 西苑一村 34#配电所 2#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34427 | 江阴     | 东苑新村 93#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34428 | 江阴     | 石牌四村 38#配电所 1#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34429 | 江阴     | 绿城东苑一区 31#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34430 | 江阴     | 可园 43#配电所 1#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34431 | 江阴     | 西苑一村 40#配电所 1#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34432 | 江阴     | 石牌四村 38#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34433 | 江阴     | 金域广场 11#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34434 | 江阴     | 可园 43#配电所 2#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34435 | 江阴     | 可园 43#配电所 3#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34436 | 江阴     | 石牌四村 38#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34437 | 江阴     | 可园 43#配电所 4#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34438 | 江阴     | 可园西街 49#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34439 | 江阴     | 石牌四村 38#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34440 | 江阴     | 镇西 3#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34441 | 江阴     | 下庄东变               | 10       | 400       | 248          | 248             |
| 34442 | 江阴     | 杜家巷北变              | 10       | 400       | 185          | 185             |
| 34443 | 江阴     | 余巷西变               | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 34444 | 江阴     | 杨园里南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34445 | 江阴     | 祝塘富达变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34446 | 江阴     | 南陈柏树头变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34447 | 江阴     | 建二箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34448 | 江阴     | 花山阳光变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34449 | 江阴     | 建新南箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34450 | 江阴     | 旌阳苑 5#变箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34451 | 江阴     | 旌阳苑 3#变箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34452 | 江阴     | 旌阳苑 4#变箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34453 | 江阴     | 华隆广场 19#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34454 | 江阴     | 绿城东苑三期 69#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34455 | 江阴     | 绿城东苑三期 69#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34456 | 江阴     | 祝塘邱家变              | 10       | 200       | 73           | 73              |
| 34457 | 江阴     | 通飞箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34458 | 江阴     | 河西 1#变             | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 34459 | 江阴     | 百乐箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34460 | 江阴     | 谢北西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34461 | 江阴     | 马镇高家村变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34462 | 江阴     | 可园西街 49#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34463 | 江阴     | 石牌四村 8#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34464 | 江阴     | 可园 54#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34465 | 江阴     | 东方华府 159#配电所 1#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 34466 | 江阴     | 石牌四村 8#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34467 | 江阴     | 可园 54#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34468 | 江阴     | 东方华府 159#配电所 2#主变 | 20       | 800       | 635          | 635             |
| 34469 | 江阴     | 可园 54#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34470 | 江阴     | 新梅华府 7#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34471 | 江阴     | 可园 54#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34472 | 江阴     | 景贤北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34473 | 江阴     | 新梅华府 7#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34474 | 江阴     | 可园 1#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34475 | 江阴     | 新梅华府 8#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34476 | 江阴     | 新梅华府 8#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34477 | 江阴     | 新梅华府 8#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34478 | 江阴     | 新梅华府 8#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34479 | 江阴     | 新龚华源路箱变主变         | 10       | 500       | 283          | 283             |
| 34480 | 江阴     | 海口西箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 34481 | 江阴     | 海阅雅园 4#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34482 | 江阴     | 世纪花苑 1081#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34483 | 江阴     | 新南洋南箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34484 | 江阴     | 永昌东站              | 10       | 200       | 134          | 134             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34485 | 江阴     | 湾坝上变             | 10       | 400       | 65           | 65              |
| 34486 | 江阴     | 华宏新区变            | 10       | 400       | 165          | 165             |
| 34487 | 江阴     | 潘圩变              | 10       | 400       | 251          | 251             |
| 34488 | 江阴     | 东房巷 3#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34489 | 江阴     | 叶桥中站变            | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 34490 | 江阴     | 澄南徐家村箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34491 | 江阴     | 尚品华府 17#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34492 | 江阴     | 尚品华府 17#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34493 | 江阴     | 尚品华府 17#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34494 | 江阴     | 尚品华府 17#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34495 | 江阴     | 江悦尚院 94#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34496 | 江阴     | 石牌四村 31#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34497 | 江阴     | 石牌四村 31#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34498 | 江阴     | 邵家圩东变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34499 | 江阴     | 化纤新村箱变主变         | 10       | 500       | 328          | 328             |
| 34500 | 江阴     | 陆家浜东变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34501 | 江阴     | 鑫湖湾 6#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34502 | 江阴     | 鑫湖湾 6#配电所 2#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34503 | 江阴     | 万家富公寓 6#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34504 | 江阴     | 万家富公寓 6#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34505 | 江阴     | 鑫湖湾 6#配电所 3#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34506 | 江阴     | 万家富公寓 6#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34507 | 江阴     | 鑫湖湾 6#配电所 4#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34508 | 江阴     | 万家富公寓 6#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34509 | 江阴     | 鑫湖湾 22#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34510 | 江阴     | 鑫湖湾 22#配电所 2#主变    | 10       | 630       | 496          | 496             |
| 34511 | 江阴     | 要塞幼小公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34512 | 江阴     | 红星村委北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34513 | 江阴     | 功臣 1#箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34514 | 江阴     | 德福南箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34515 | 江阴     | 华宏村委变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34516 | 江阴     | 二圩变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34517 | 江阴     | 五重金北变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34518 | 江阴     | 东圩南变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34519 | 江阴     | 东花园变               | 10       | 400       | 279          | 279             |
| 34520 | 江阴     | 蔚蓝璟苑 11#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34521 | 江阴     | 后巷德亿变              | 10       | 400       | 130          | 130             |
| 34522 | 江阴     | 尤家店东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34523 | 江阴     | 恒和中央璟园 85#配电所 3#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34524 | 江阴     | 敌樾花园 12#配电所 1#主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 34525 | 江阴     | 镇北路箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34526 | 江阴     | 澄堡 7#配电所 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34527 | 江阴     | 澄堡 7#配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34528 | 江阴     | 四房桥东变              | 10       | 400       | 272          | 272             |
| 34529 | 江阴     | 东横树变               | 10       | 400       | 260          | 260             |
| 34530 | 江阴     | 璜塘影院箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34531 | 江阴     | 老住基南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34532 | 江阴     | 金域广场 10-2#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34533 | 江阴     | 邓阳村变               | 10       | 400       | 256          | 256             |
| 34534 | 江阴     | 金域广场 11#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34535 | 江阴     | 环北箱变主变             | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 34536 | 江阴     | 东麓花园 17#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34537 | 江阴     | 龙潭头南变              | 10       | 400       | 230          | 230             |
| 34538 | 江阴     | 富荣南变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34539 | 江阴     | 周庄头北变              | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 34540 | 江阴     | 环北 2#箱变主变          | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 34541 | 江阴     | 戴君北变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34542 | 江阴     | 鑫湖湾 22#配电所 3#主变    | 10       | 630       | 478          | 478             |
| 34543 | 江阴     | 鑫湖湾 22#配电所 4#主变    | 10       | 630       | 475          | 475             |
| 34544 | 江阴     | 松降头南变              | 10       | 400       | 200          | 200             |
| 34545 | 江阴     | 农修南箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34546 | 江阴     | 华士连心路变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34547 | 江阴     | 棠樾锦园 26#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34548 | 江阴     | 尚澜名筑 7#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34549 | 江阴     | 东舜花苑 11#配电所 4#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34550 | 江阴     | 星赋花园三区 11#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34551 | 江阴     | 东苑新村 68#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34552 | 江阴     | 尚澜名筑 7#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34553 | 江阴     | 尚品华府 27#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34554 | 江阴     | 尚品华府 27#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34555 | 江阴     | 尚品华府 27#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34556 | 江阴     | 尚品华府 27#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34557 | 江阴     | 创富路 1 号 6#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34558 | 江阴     | 景阳东街箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34559 | 江阴     | 小坊前北变              | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 34560 | 江阴     | 柴场里变               | 10       | 400       | 141          | 141             |
| 34561 | 江阴     | 邓阳坊前村变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34562 | 江阴     | 昌里仁社庄变             | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 34563 | 江阴     | 青阳敬老院箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34564 | 江阴     | 蔚蓝璟苑 41#配电所 4#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34565 | 江阴     | 昌里村变               | 10       | 400       | 242          | 242             |
| 34566 | 江阴     | 南环西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34567 | 江阴     | 寿山村周姚东变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34568 | 江阴     | 通飞南箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34569 | 江阴     | 民企 2#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34570 | 江阴     | 湖滨箱变主变             | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 34571 | 江阴     | 薛家村电站变             | 10       | 200       | 75           | 75              |
| 34572 | 江阴     | 天韵雅苑 9 配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34573 | 江阴     | 澄 1 东公变            | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 34574 | 江阴     | 尚澜名筑 10#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34575 | 江阴     | 悦庭花园一期 14#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34576 | 江阴     | 杜家巷南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34577 | 江阴     | 星悦河湾花园 31#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34578 | 江阴     | 听悦府 34#配电所 3#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34579 | 江阴     | 汤村桥变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34580 | 江阴     | 创富路 1 号 7#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34581 | 江阴     | 侯士巷西变              | 10       | 400       | 166          | 166             |
| 34582 | 江阴     | 云影变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34583 | 江阴     | 下支巷变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34584 | 江阴     | 蔚蓝璟苑 11#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34585 | 江阴     | 李沟头南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34586 | 江阴     | 石塘桥北 1 号变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34587 | 江阴     | 教师新村北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34588 | 江阴     | 影剧院南路箱变主变          | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 34589 | 江阴     | 绿城馨院 3#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34590 | 江阴     | 绿城馨院 3#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34591 | 江阴     | 绿城馨院 3#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34592 | 江阴     | 绿城馨院 3#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34593 | 江阴     | 南门首府 9#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34594 | 江阴     | 南门首府 9#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34595 | 江阴     | 南门首府 9#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34596 | 江阴     | 南门首府 9#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34597 | 江阴     | 尚源名筑 11#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34598 | 江阴     | 馨悦花园西区 6#配电所 1#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34599 | 江阴     | 君巫东箱变主变            | 10       | 500       | 400          | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34600 | 江阴     | 君巫中箱变主变            | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 34601 | 江阴     | 芙蓉箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34602 | 江阴     | 桃源名筑 134#配电所 1#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 34603 | 江阴     | 普惠苑 87#箱变 1#主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 34604 | 江阴     | 如意 2#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34605 | 江阴     | 馨悦花园 23#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34606 | 江阴     | 尚城国际花园 11#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34607 | 江阴     | 尚城国际花园 11#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34608 | 江阴     | 新华园区 9#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34609 | 江阴     | 璟庭花苑 12#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34610 | 江阴     | 茂龙村委西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34611 | 江阴     | 长中南变               | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 34612 | 江阴     | 游圣箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34613 | 江阴     | 天悦家园 3#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34614 | 江阴     | 上品璟苑 278#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34615 | 江阴     | 恒和中央璟园 73#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34616 | 江阴     | 顾山朱家巷北变            | 10       | 400       | 185          | 185             |
| 34617 | 江阴     | 马介村 5#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34618 | 江阴     | 时家村变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34619 | 江阴     | 顾家基 2#变            | 10       | 200       | 151          | 151             |
| 34620 | 江阴     | 郁桥老街 2#箱变主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34621 | 江阴     | 陆镇大桥东变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34622 | 江阴     | 永安南箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34623 | 江阴     | 紫运一村 7#配 2#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34624 | 江阴     | 虹桥箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34625 | 江阴     | 雅澜名苑 85#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34626 | 江阴     | 敌馊花园中园 73#配电所 1#主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 34627 | 江阴     | 三房北变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34628 | 江阴     | 尚城国际花园 19#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34629 | 江阴     | 尚城国际花园 19#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34630 | 江阴     | 尚城国际花园 7#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34631 | 江阴     | 尚城国际花园 7#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34632 | 江阴     | 尚城国际花园 7#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34633 | 江阴     | 尚城国际花园 7#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34634 | 江阴     | 恒和中央璟园 73#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34635 | 江阴     | 恒和中央璟园 73#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34636 | 江阴     | 恒和中央璟园 73#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34637 | 江阴     | 恒和中央璟园 83#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34638 | 江阴     | 恒和中央璟园 83#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34639 | 江阴     | 林瑞变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34640 | 江阴     | 史家北变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34641 | 江阴     | 香缇半岛花园 15#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34642 | 江阴     | 永安箱变主变             | 10       | 630       | 439          | 439             |
| 34643 | 江阴     | 西头巷箱变主变            | 10       | 500       | 376          | 376             |
| 34644 | 江阴     | 少年宫 2#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34645 | 江阴     | 北村变                | 10       | 315       | 234          | 234             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34646 | 江阴     | 宁福苑 1#配电所 1#主变          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34647 | 江阴     | 谭家村 1#变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34648 | 江阴     | 春风佳苑 10#配电所 3#主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34649 | 江阴     | 邵家圩南变                   | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 34650 | 江阴     | 倪家湾变                    | 10       | 250       | 174          | 174             |
| 34651 | 江阴     | 沿河基变                    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34652 | 江阴     | 窑墩头变                    | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 34653 | 江阴     | 朗悦嘉园 5#配电所 3#主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34654 | 江阴     | 敌光雅苑南区 AB 区 19#配电所 1#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 34655 | 江阴     | 万花商业广场 43#变电所 3#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34656 | 江阴     | 工业区 5#变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34657 | 江阴     | 春风佳苑 11#配电所 2#主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34658 | 江阴     | 胡子小镇箱变主变                | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34659 | 江阴     | 三元 1#变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34660 | 江阴     | 雷陈圩南变                   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34661 | 江阴     | 里旺里塑料厂变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34662 | 江阴     | 九庆圩站变                   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34663 | 江阴     | 沈店东箱变主变                 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34664 | 江阴     | 嘉悦华庭 25-2#配电所 3#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34665 | 江阴     | 应天河套闸变                  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34666 | 江阴     | 戴巷头东变                   | 10       | 400       | 204          | 204             |
| 34667 | 江阴     | 宁福苑 1#配电所 2#主变          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34668 | 江阴     | 上支巷变                    | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34669 | 江阴     | 长新同悦变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34670 | 江阴     | 杨园里变               | 10       | 400       | 215          | 215             |
| 34671 | 江阴     | 封家村南变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34672 | 江阴     | 戴家南变               | 10       | 315       | 91           | 91              |
| 34673 | 江阴     | 西新东变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34674 | 江阴     | 香缇半岛花园 16#配电所 4#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34675 | 江阴     | 景阳华府南区 27#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34676 | 江阴     | 利民箱变主变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34677 | 江阴     | 瑞庭花园 101#配电所 3#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34678 | 江阴     | 天瑞苑 6#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34679 | 江阴     | 水路沟东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34680 | 江阴     | 君珠南变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34681 | 江阴     | 创富路 1 号 5#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34682 | 江阴     | 敌光雅苑北区 25#配电所 4#主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 34683 | 江阴     | 别墅西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34684 | 江阴     | 华士种子场 3#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34685 | 江阴     | 江悦尚院 68#配电所 4#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34686 | 江阴     | 兰亭乐府 18#配电所 1#主变   | 20       | 800       | 580          | 580             |
| 34687 | 江阴     | 兰亭乐府 18#配电所 2#主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 34688 | 江阴     | 香墩庄 4 号变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34689 | 江阴     | 要敬箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34690 | 江阴     | 西三房东变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34691 | 江阴     | 刘家桥西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34692 | 江阴     | 架空东箱变主变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34693 | 江阴     | 施毛变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34694 | 江阴     | 星赋花园四区 20#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34695 | 江阴     | 荣熙花园 21#配电所 3#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34696 | 江阴     | 霞客吴家坝变               | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 34697 | 江阴     | 小陆房基 2#变             | 10       | 200       | 23           | 23              |
| 34698 | 江阴     | 龙定路北变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34699 | 江阴     | 苗头 2#变               | 10       | 400       | 233          | 233             |
| 34700 | 江阴     | 梅园 4#箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34701 | 江阴     | 社渎西变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34702 | 江阴     | 龙河水墩 2 号变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34703 | 江阴     | 建南苑 56#配电所 2#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34704 | 江阴     | 星悦河湾花园 31#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34705 | 江阴     | 东麓花园 20#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34706 | 江阴     | 星赋花园四区 37-2#配电所 3#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34707 | 江阴     | 卢墩村委南变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34708 | 江阴     | 黄泥墩北变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34709 | 江阴     | 郁桥市镇东变               | 10       | 400       | 210          | 210             |
| 34710 | 江阴     | 新秀园一期 12#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34711 | 江阴     | 孟家村北变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34712 | 江阴     | 邱五房东变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34713 | 江阴     | 王巷东 2 号变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34714 | 江阴     | 龙潭坝变                 | 10       | 400       | 250          | 250             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34715 | 江阴     | 七圩北变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34716 | 江阴     | 苗泾 2#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34717 | 江阴     | 马镇周家村西变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34718 | 江阴     | 鸡龙山村生活西变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34719 | 江阴     | 马嘶桥南变              | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 34720 | 江阴     | 璜塘人民桥变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34721 | 江阴     | 鑫茂悦园 268#配 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34722 | 江阴     | 雅澜名苑 64#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34723 | 江阴     | 景阳华府南区 27#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34724 | 江阴     | 张家庄东变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34725 | 江阴     | 朱蒋巷南 1#变           | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 34726 | 江阴     | 查徐巷东变              | 10       | 160       | 90           | 90              |
| 34727 | 江阴     | 戴庄新村南变             | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 34728 | 江阴     | 胡家湾变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34729 | 江阴     | 石柱头西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34730 | 江阴     | 查徐巷 2#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34731 | 江阴     | 蒲市排涝变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34732 | 江阴     | 星光苑 4#配电所 3#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34733 | 江阴     | 凹塘里东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34734 | 江阴     | 中行箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34735 | 江阴     | 府前锦苑 16#配电所 1#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34736 | 江阴     | 府前锦苑 16#配电所 2#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34737 | 江阴     | 榨田西箱变主变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34738 | 江阴     | 东翎雅苑 2#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34739 | 江阴     | 南村头东变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34740 | 江阴     | 黄家堂东变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34741 | 江阴     | 定五北公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34742 | 江阴     | 五洲国际 52#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34743 | 江阴     | 五洲国际 52#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34744 | 江阴     | 中山北变              | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 34745 | 江阴     | 渔猎苑变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34746 | 江阴     | 天茂雅苑 19#配电所 3#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34747 | 江阴     | 山北小区 3#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34748 | 江阴     | 敌光雅苑北区 5#配电所 1#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 34749 | 江阴     | 霞客苑配电所 2#主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34750 | 江阴     | 璜塘中学箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34751 | 江阴     | 马西轮北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34752 | 江阴     | 许家村北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34753 | 江阴     | 华西二村 5#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34754 | 江阴     | 格方圩中变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34755 | 江阴     | 水城花园 20#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34756 | 江阴     | 文秀路箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 34757 | 江阴     | 南门首府 8#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34758 | 江阴     | 南门首府 8#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34759 | 江阴     | 雅澜名苑 78#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34760 | 江阴     | 青苑箱变主变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34761 | 江阴     | 华巷 2#变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34762 | 江阴     | 青阳大酒店箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34763 | 江阴     | 铂润九里雅园三区 4#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34764 | 江阴     | 益澄开发箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34765 | 江阴     | 青中东箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34766 | 江阴     | 郡庭花园 140#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34767 | 江阴     | 何家庄上变               | 10       | 400       | 223          | 223             |
| 34768 | 江阴     | 砂山南站 3#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34769 | 江阴     | 西横塘新村 15#箱变主变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34770 | 江阴     | 小园后巷凯达变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34771 | 江阴     | 园区西变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34772 | 江阴     | 电力 8#变              | 10       | 400       | 270          | 270             |
| 34773 | 江阴     | 皋岸河东变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34774 | 江阴     | 万花景苑 94#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34775 | 江阴     | 陶家村北变               | 10       | 200       | 20           | 20              |
| 34776 | 江阴     | 长阅花园 3#配电所 3#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34777 | 江阴     | 河口西变                | 10       | 400       | 163          | 163             |
| 34778 | 江阴     | 悦澜花园 3#配电所 2#主变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 34779 | 江阴     | 悦澜花园 3#配电所 1#主变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 34780 | 江阴     | 悦澜花园 14#配电所 1#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 34781 | 江阴     | 悦澜花园 14#配电所 2#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 34782 | 江阴     | 塘头巷 2#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34783 | 江阴     | 敌樾花园中园 165#配电所 3#主变 | 20       | 630       | 479          | 479             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34784 | 江阴     | 建南苑 56#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34785 | 江阴     | 圩里新村 51#配电所 1#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34786 | 江阴     | 圩里新村 51#配电所 2#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34787 | 江阴     | 大坝头 2 号变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34788 | 江阴     | 雅澜名苑二区 32#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34789 | 江阴     | 西田头变               | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 34790 | 江阴     | 青小箱变主变             | 10       | 630       | 498          | 498             |
| 34791 | 江阴     | 青阳农贸箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34792 | 江阴     | 三河口东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34793 | 江阴     | 开发 7#变箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34794 | 江阴     | 馨悦花园南区 9#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34795 | 江阴     | 杨发 1#变箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34796 | 江阴     | 建新箱变主变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34797 | 江阴     | 云亭山庄公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34798 | 江阴     | 荣熙花园 20#配电所 2#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34799 | 江阴     | 南六房变               | 10       | 400       | 273          | 273             |
| 34800 | 江阴     | 香五箱变主变             | 10       | 630       | 484          | 484             |
| 34801 | 江阴     | 瑞名雅苑 3#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34802 | 江阴     | 东张北变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34803 | 江阴     | 瑞庭花园 101#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34804 | 江阴     | 临港新城中心站变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34805 | 江阴     | 悦澜花园 31#配电所 1#主变   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 34806 | 江阴     | 悦澜花园 31#配电所 3#主变   | 20       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34807 | 江阴     | 悦澜花园 31#配电所 4#主变  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 34808 | 江阴     | 悦澜花园 31#配电所 2#主变  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 34809 | 江阴     | 鑫澜花苑 7#配电所 4#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34810 | 江阴     | 金鹏箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34811 | 江阴     | 天茂雅苑 10#配电所 3#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34812 | 江阴     | 勤丰东 2#变           | 10       | 200       | 80           | 80              |
| 34813 | 江阴     | 星辉苑 20#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34814 | 江阴     | 文泽苑 4#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34815 | 江阴     | 渡江三村 2#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34816 | 江阴     | 兴源路变              | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 34817 | 江阴     | 慕义庄变              | 10       | 400       | 191          | 191             |
| 34818 | 江阴     | 过家巷变              | 10       | 400       | 119          | 119             |
| 34819 | 江阴     | 龙岸东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34820 | 江阴     | 南工配电所 1#主变        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34821 | 江阴     | 新塘 2#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34822 | 江阴     | 朱家坝花园 37#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34823 | 江阴     | 云景花园 6#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34824 | 江阴     | 融城苑 228#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34825 | 江阴     | 赵家浜西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34826 | 江阴     | 人民路南变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34827 | 江阴     | 江东 1#变箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34828 | 江阴     | 爱家尊邸 78#配电所 1#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 34829 | 江阴     | 爱家尊邸 78#配电所 3#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34830 | 江阴     | 爱家尊邸 78#配电所 4#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 34831 | 江阴     | 爱家尊邸 78#配电所 2#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 34832 | 江阴     | 爱家尊邸 43#配 1#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 34833 | 江阴     | 爱家尊邸 43#配 3#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 34834 | 江阴     | 爱家尊邸 43#配 4#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 34835 | 江阴     | 爱家尊邸 43#配 2#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 34836 | 江阴     | 北降中变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34837 | 江阴     | 周南西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34838 | 江阴     | 紫悦花苑 34#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34839 | 江阴     | 立新河变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34840 | 江阴     | 新龚工业园变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34841 | 江阴     | 鑫霞湾 83#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34842 | 江阴     | 鑫霞湾 83#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34843 | 江阴     | 鑫霞湾 83#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34844 | 江阴     | 鑫霞湾 83#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34845 | 江阴     | 庄头南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34846 | 江阴     | 新秀园一期 10#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34847 | 江阴     | 瓠岱西 3#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34848 | 江阴     | 晓月美庐 63#配电所 3#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34849 | 江阴     | 顺源雅园 9#配电所 3#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34850 | 江阴     | 邓巷西变              | 10       | 400       | 138          | 138             |
| 34851 | 江阴     | 朱蒋巷西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34852 | 江阴     | 孟巷西箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34853 | 江阴     | 南顾巷箱变主变              | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34854 | 江阴     | 尚源名筑东区 27#配电所 3#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34855 | 江阴     | 祝塘红旗变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34856 | 江阴     | 铂润九里雅园三区 18#配 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34857 | 江阴     | 顾北工业箱变主变             | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 34858 | 江阴     | 薛培山变                 | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 34859 | 江阴     | 福利东变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34860 | 江阴     | 消防北箱变主变              | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34861 | 江阴     | 吴新村变                 | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 34862 | 江阴     | 周庄杜家巷中变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34863 | 江阴     | 长江世纪广场 10#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34864 | 江阴     | 长江世纪广场 10#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34865 | 江阴     | 长江世纪广场 10#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34866 | 江阴     | 长江世纪广场 10#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34867 | 江阴     | 富南东变                 | 10       | 400       | 174          | 174             |
| 34868 | 江阴     | 周庄高庄中变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34869 | 江阴     | 长江世纪广场 4#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34870 | 江阴     | 长江世纪广场 4#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34871 | 江阴     | 敌光雅苑北区 18-1 配电所 3#主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 34872 | 江阴     | 璜塘夏家变                | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 34873 | 江阴     | 新城东中行箱变主变            | 10       | 630       | 422          | 422             |
| 34874 | 江阴     | 香墩庄 3#变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34875 | 江阴     | 长陆路变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34876 | 江阴     | 嘉悦澜庭 12#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34877 | 江阴     | 紫运一村 3#配 1#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34878 | 江阴     | 尚源名筑东区 10#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34879 | 江阴     | 华昌路西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34880 | 江阴     | 华苑新村 2#箱变主变        | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 34881 | 江阴     | 春风雅苑 26#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34882 | 江阴     | 铂光澜庭 25#配电所 3#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34883 | 江阴     | 雅澜名苑二区 17#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34884 | 江阴     | 上品璟苑 222#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34885 | 江阴     | 瑞府园 34#配 1#主变      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 34886 | 江阴     | 铂光澜庭 14#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34887 | 江阴     | 苏家墩北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34888 | 江阴     | 昕悦府 34#配电所 4#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34889 | 江阴     | 东舜豪庭 18#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34890 | 江阴     | 东舜豪庭 18#配电所 3#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34891 | 江阴     | 东舜豪庭 18#配电所 4#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34892 | 江阴     | 东舜豪庭 18#配电所 2#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34893 | 江阴     | 长寿培元箱变主变           | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 34894 | 江阴     | 东舜豪庭 79#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34895 | 江阴     | 东舜豪庭 79#配电所 3#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34896 | 江阴     | 东舜豪庭 79#配电所 4#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34897 | 江阴     | 东舜豪庭 79#配电所 2#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34898 | 江阴     | 鑫霞湾 95#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34899 | 江阴     | 鑫霞湾 95#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34900 | 江阴     | 紫悦花苑 34#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34901 | 江阴     | 孟巷箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34902 | 江阴     | 爱家尊邸 58#配电所 1#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 34903 | 江阴     | 爱家尊邸 58#配电所 2#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 34904 | 江阴     | 澄中箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34905 | 江阴     | 国韵华府 47#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34906 | 江阴     | 国韵华府 47#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34907 | 江阴     | 鑫霞湾 91#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34908 | 江阴     | 鑫霞湾 91#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34909 | 江阴     | 国韵华府 5#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34910 | 江阴     | 国韵华府 5#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34911 | 江阴     | 国韵华府 5#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34912 | 江阴     | 国韵华府 5#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34913 | 江阴     | 下都北箱变主变          | 10       | 630       | 473          | 473             |
| 34914 | 江阴     | 祝塘菜场东变           | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 34915 | 江阴     | 明清西箱变主变          | 10       | 400       | 317          | 317             |
| 34916 | 江阴     | 如一变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34917 | 江阴     | 湖南南箱变主变          | 10       | 500       | 364          | 364             |
| 34918 | 江阴     | 兴国路变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34919 | 江阴     | 御峰花园 6#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34920 | 江阴     | 御峰花园 6#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34921 | 江阴     | 下沙里南变            | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34922 | 江阴     | 工业路 6#变          | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 34923 | 江阴     | 泰和江南 18#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34924 | 江阴     | 泰和江南 18#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34925 | 江阴     | 民主西变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34926 | 江阴     | 倪家巷西变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34927 | 江阴     | 峭岐太平桥变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34928 | 江阴     | 石塘桥南变            | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 34929 | 江阴     | 三元北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34930 | 江阴     | 徐市西变             | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 34931 | 江阴     | 薛北村变             | 10       | 400       | 206          | 206             |
| 34932 | 江阴     | 丹芙春城 1#配电所 1#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34933 | 江阴     | 丹芙春城 1#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34934 | 江阴     | 梅家西变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34935 | 江阴     | 野西变              | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 34936 | 江阴     | 吴李村变             | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 34937 | 江阴     | 花果范家埭东变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34938 | 江阴     | 花果曲立东变           | 10       | 200       | 91           | 91              |
| 34939 | 江阴     | 曙光马泾新变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34940 | 江阴     | 矿山新公变箱变主变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 34941 | 江阴     | 钱家巷东变            | 10       | 250       | 166          | 166             |
| 34942 | 江阴     | 泗河南野新变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 34943 | 江阴     | 江家冲西变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34944 | 江阴     | 利明村变             | 10       | 400       | 312          | 312             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34945 | 江阴     | 镇北公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34946 | 江阴     | 望隆花苑 1#配电所 3#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34947 | 江阴     | 东林王家村变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 34948 | 江阴     | 河东村西变           | 10       | 400       | 163          | 163             |
| 34949 | 江阴     | 小王家基变           | 10       | 200       | 122          | 122             |
| 34950 | 江阴     | 滨江路灯 4#变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34951 | 江阴     | 陆桥网船头变          | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 34952 | 江阴     | 小梅园北变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34953 | 江阴     | 幸福 3#变          | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 34954 | 江阴     | 祝塘钱家北变          | 10       | 400       | 182          | 182             |
| 34955 | 江阴     | 团结变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34956 | 江阴     | 蔡庄村委变           | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 34957 | 江阴     | 对门北变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34958 | 江阴     | 南花变             | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 34959 | 江阴     | 新街变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34960 | 江阴     | 李家角西变           | 10       | 400       | 38           | 38              |
| 34961 | 江阴     | 蒲宕里变            | 10       | 200       | 80           | 80              |
| 34962 | 江阴     | 夏南张家村变          | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 34963 | 江阴     | 泾东村变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34964 | 江阴     | 西巷口南变           | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 34965 | 江阴     | 观东沈家角北变         | 10       | 200       | 48           | 48              |
| 34966 | 江阴     | 新天地配电所 1#主变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34967 | 江阴     | 航空箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34968 | 江阴     | 电力西箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34969 | 江阴     | 黄山路 1#路灯变           | 10       | 50        | 40           | 40              |
| 34970 | 江阴     | 宏基名城花园 55#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34971 | 江阴     | 宏基名城花园 55#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34972 | 江阴     | 宏基名城花园 55#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 34973 | 江阴     | 宏基名城花园 197#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34974 | 江阴     | 宏基名城花园 197#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34975 | 江阴     | 新市民 2#变             | 10       | 400       | 201          | 201             |
| 34976 | 江阴     | 新市民 1#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34977 | 江阴     | 孟岸是家门东变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 34978 | 江阴     | 沈巷西变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34979 | 江阴     | 凤窠变                 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 34980 | 江阴     | 南沿河公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34981 | 江阴     | 汇东变                 | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 34982 | 江阴     | 璜土姚家头变              | 10       | 200       | 102          | 102             |
| 34983 | 江阴     | 种子场变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34984 | 江阴     | 天马箱变主变              | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34985 | 江阴     | 高家箱变主变              | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 34986 | 江阴     | 埠桥路 3#配电所 1#主变      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34987 | 江阴     | 埠桥路 3#配电所 2#主变      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 34988 | 江阴     | 陶湾北变                | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 34989 | 江阴     | 金鹅墩变                | 10       | 315       | 177          | 177             |
| 34990 | 江阴     | 河口南变                | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 34991 | 江阴     | 坟头东变              | 10       | 200       | 103          | 103             |
| 34992 | 江阴     | 戴巷头中变             | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 34993 | 江阴     | 北山南变              | 10       | 315       | 86           | 86              |
| 34994 | 江阴     | 王天于巷北变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34995 | 江阴     | 毗北变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34996 | 江阴     | 璜土西街变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34997 | 江阴     | 中心村 8#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34998 | 江阴     | 巷路里东变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 34999 | 江阴     | 澄福配电所 1#主变        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 35000 | 江阴     | 泓佳尊园 13#箱变主变      | 10       | 500       | 395          | 395             |
| 35001 | 江阴     | 泓佳尊园 58#箱变主变      | 10       | 500       | 384          | 384             |
| 35002 | 江阴     | 南降变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35003 | 江阴     | 南降西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35004 | 江阴     | 石牌三村 7#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 35005 | 江阴     | 石牌三村 7#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 35006 | 江阴     | 石牌三村 1#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 35007 | 江阴     | 石牌四村 1#箱变主变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 35008 | 江阴     | 长江国际 153#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 35009 | 江阴     | 长江国际 153#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 35010 | 江阴     | 长江国际 123#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 35011 | 江阴     | 长江国际 102#箱变主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 35012 | 江阴     | 阳光国际 58#箱变主变      | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 35013 | 江阴     | 黄山路 3#路灯变         | 10       | 100       | 80           | 80              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35014 | 江阴     | 山庄变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35015 | 江阴     | 刘桥菜场变            | 10       | 400       | 137          | 137             |
| 35016 | 江阴     | 寨门南变             | 10       | 200       | 74           | 74              |
| 35017 | 江阴     | 文化西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35018 | 江阴     | 祝塘高家堂变           | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 35019 | 江阴     | 文林文学变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35020 | 江阴     | 南闸陆新变            | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 35021 | 江阴     | 灯塔王新变            | 10       | 400       | 272          | 272             |
| 35022 | 江阴     | 龙运耿西变            | 10       | 200       | 48           | 48              |
| 35023 | 江阴     | 马家丹变             | 10       | 315       | 187          | 187             |
| 35024 | 江阴     | 田肚南变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35025 | 江阴     | 阳光国际 49#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 35026 | 江阴     | 阳光国际 76#箱变主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 35027 | 江阴     | 阳光国际 63#箱变主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 35028 | 江阴     | 埠桥路 3#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 35029 | 江阴     | 泰和江南 11#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 35030 | 江阴     | 泰和江南 11#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 35031 | 江阴     | 红旗楼子下变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35032 | 江阴     | 文林马家堂变           | 10       | 200       | 123          | 123             |
| 35033 | 江阴     | 铝箔公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35034 | 江阴     | 孔西庄西站            | 10       | 400       | 179          | 179             |
| 35035 | 江阴     | 包家西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35036 | 江阴     | 苍山中变             | 10       | 200       | 83           | 83              |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35037 | 江阴     | 宝宇大厦配电所 1#主变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 35038 | 江阴     | 东桥箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 35039 | 江阴     | 中桥箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 35040 | 江阴     | 学前箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 35041 | 江阴     | 善北变              | 10       | 315       | 237          | 237             |
| 35042 | 江阴     | 西湖东变             | 10       | 315       | 241          | 241             |
| 35043 | 江阴     | 西湖西变             | 10       | 250       | 185          | 185             |
| 35044 | 江阴     | 许北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35045 | 江阴     | 长泾张家巷北变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35046 | 江阴     | 任祠变              | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 35047 | 江阴     | 蒲介西变             | 10       | 400       | 279          | 279             |
| 35048 | 江阴     | 环菜公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35049 | 江阴     | 苍头东变             | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 35050 | 江阴     | 白洋变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35051 | 江阴     | 东方大院 33#配电所 1#主变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 35052 | 江阴     | 东方大院 33#配电所 2#主变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 35053 | 江阴     | 绮加箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 35054 | 江阴     | 环二 14#公变         | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35055 | 江阴     | 塔南村公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35056 | 江阴     | 环二 13#公变         | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35057 | 江阴     | 澄南 3#公变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35058 | 江阴     | 君山路 30 弄变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35059 | 江阴     | 红星公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35060 | 江阴     | 钢材市场 3#变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35061 | 江阴     | 新街村变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35062 | 江阴     | 园区中变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35063 | 江阴     | 汪家变      | 10       | 160       | 110          | 110             |
| 35064 | 江阴     | 建义马家村变   | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 35065 | 江阴     | 王介村站变    | 10       | 400       | 239          | 239             |
| 35066 | 江阴     | 建义朱家庄变   | 10       | 400       | 116          | 116             |
| 35067 | 江阴     | 钱家埭公变    | 10       | 400       | 52           | 52              |
| 35068 | 江阴     | 双友变      | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 35069 | 江阴     | 灰墩变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35070 | 江阴     | 黄天荡排涝站变  | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35071 | 江阴     | 钓岐缪家村变   | 10       | 400       | 162          | 162             |
| 35072 | 江阴     | 下沿河变     | 10       | 400       | 192          | 192             |
| 35073 | 江阴     | 淦家村变     | 10       | 400       | 154          | 154             |
| 35074 | 江阴     | 峭岐富贝变    | 10       | 400       | 261          | 261             |
| 35075 | 江阴     | 益健中公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35076 | 江阴     | 益介埭公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35077 | 江阴     | 居民公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35078 | 江阴     | 益南公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35079 | 江阴     | 南干西公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35080 | 江阴     | 南街东公变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35081 | 江阴     | 南街公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35082 | 江阴     | 东岐龙潭圩变   | 10       | 400       | 183          | 183             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35083 | 江阴     | 山观张岐中公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35084 | 江阴     | 秦湾变     | 10       | 315       | 208          | 208             |
| 35085 | 江阴     | 刘辛庄变    | 10       | 200       | 25           | 25              |
| 35086 | 江阴     | 洑家庄变    | 10       | 400       | 215          | 215             |
| 35087 | 江阴     | 白荡桥浜变   | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 35088 | 江阴     | 石池东变    | 10       | 400       | 197          | 197             |
| 35089 | 江阴     | 贝钢公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35090 | 江阴     | 蒋家村公变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35091 | 江阴     | 大元里新站   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35092 | 江阴     | 大元里工业变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35093 | 江阴     | 大元里西变   | 10       | 400       | 167          | 167             |
| 35094 | 江阴     | 云开 5#变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35095 | 江阴     | 云开 6#变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35096 | 江阴     | 冯泾排涝站变  | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35097 | 江阴     | 蒋家巷公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35098 | 江阴     | 袁家桥变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35099 | 江阴     | 沈家圩站变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35100 | 江阴     | 陆家湾变    | 10       | 400       | 239          | 239             |
| 35101 | 江阴     | 元泾陈家村变  | 10       | 200       | 132          | 132             |
| 35102 | 江阴     | 陆家村变    | 10       | 250       | 58           | 58              |
| 35103 | 江阴     | 何家变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35104 | 江阴     | 耐波特变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35105 | 江阴     | 月城村郝泾变  | 10       | 200       | 137          | 137             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35106 | 江阴     | 锡澄路路灯变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35107 | 江阴     | 夜叉浜变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35108 | 江阴     | 西街加工厂公变 | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35109 | 江阴     | 中介坝公变   | 10       | 250       | 165          | 165             |
| 35110 | 江阴     | 开发北变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35111 | 江阴     | 庙头村变    | 10       | 200       | 106          | 106             |
| 35112 | 江阴     | 街西苍头变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35113 | 江阴     | 花南变     | 10       | 400       | 206          | 206             |
| 35114 | 江阴     | 陶小庄变    | 10       | 200       | 111          | 111             |
| 35115 | 江阴     | 大村上西变   | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 35116 | 江阴     | 大桥南变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35117 | 江阴     | 峭花路灯变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35118 | 江阴     | 黄家跳变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35119 | 江阴     | 滨总公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35120 | 江阴     | 南粮公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35121 | 江阴     | 西南公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35122 | 江阴     | 西派公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35123 | 江阴     | 东歧坝头上变  | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 35124 | 江阴     | 张黄家宕变   | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 35125 | 江阴     | 洋景变     | 10       | 250       | 124          | 124             |
| 35126 | 江阴     | 石池西变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35127 | 江阴     | 屈巷变     | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 35128 | 江阴     | 安全村西变   | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35129 | 江阴     | 澄 1 南公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35130 | 江阴     | 澄 1 北公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35131 | 江阴     | 皇家变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35132 | 江阴     | 安全村南变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35133 | 江阴     | 大元里村变   | 10       | 400       | 264          | 264             |
| 35134 | 江阴     | 云开 2#变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35135 | 江阴     | 云亭电力北站  | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 35136 | 江阴     | 云亭小钱家村变 | 10       | 400       | 218          | 218             |
| 35137 | 江阴     | 李家村变    | 10       | 400       | 186          | 186             |
| 35138 | 江阴     | 蔡村电站变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35139 | 江阴     | 工业园 1#变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35140 | 江阴     | 朱家庙变    | 10       | 250       | 161          | 161             |
| 35141 | 江阴     | 扬子公变    | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 35142 | 江阴     | 昌盛 2#变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35143 | 江阴     | 昌盛变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35144 | 江阴     | 新南洋变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35145 | 江阴     | 官家变     | 10       | 315       | 117          | 117             |
| 35146 | 江阴     | 朱家坝东变   | 10       | 400       | 278          | 278             |
| 35147 | 江阴     | 航船埠头变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35148 | 江阴     | 牛头桥变    | 10       | 400       | 270          | 270             |
| 35149 | 江阴     | 曙光祥西西变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35150 | 江阴     | 黄泥西变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35151 | 江阴     | 元桥公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35152 | 江阴     | 开发 3#变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35153 | 江阴     | 罗介库变     | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 35154 | 江阴     | 三小变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35155 | 江阴     | 停塘排涝站变   | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 35156 | 江阴     | 副业场变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35157 | 江阴     | 新益电站变    | 10       | 200       | 123          | 123             |
| 35158 | 江阴     | 兴业村西滩变   | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 35159 | 江阴     | 开发园 17#变 | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 35160 | 江阴     | 新益村公变    | 10       | 250       | 10           | 10              |
| 35161 | 江阴     | 停塘降变     | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 35162 | 江阴     | 龙潭圩变     | 10       | 400       | 237          | 237             |
| 35163 | 江阴     | 蒲市杨鲍家变   | 10       | 200       | 115          | 115             |
| 35164 | 江阴     | 龙潭圩北变    | 10       | 400       | 268          | 268             |
| 35165 | 江阴     | 九庆圩变     | 10       | 200       | 100          | 100             |
| 35166 | 江阴     | 峭岐江家村变   | 10       | 250       | 48           | 48              |
| 35167 | 江阴     | 利明村东变    | 10       | 315       | 62           | 62              |
| 35168 | 江阴     | 峭岐韩家村变   | 10       | 400       | 134          | 134             |
| 35169 | 江阴     | 后旺东变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35170 | 江阴     | 东槐村变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35171 | 江阴     | 刘家村变     | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 35172 | 江阴     | 陈铁村变     | 10       | 200       | 103          | 103             |
| 35173 | 江阴     | 楼下村变     | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 35174 | 江阴     | 大桥东变     | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35175 | 江阴     | 潘家东变     | 10       | 400       | 239          | 239             |
| 35176 | 江阴     | 中房变      | 10       | 400       | 216          | 216             |
| 35177 | 江阴     | 王家圩变     | 10       | 160       | 108          | 108             |
| 35178 | 江阴     | 新桥王家巷变   | 10       | 200       | 104          | 104             |
| 35179 | 江阴     | 泾北四本堂变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35180 | 江阴     | 黄河大站变    | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 35181 | 江阴     | 刘桥村东边变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35182 | 江阴     | 新桥孙家庄变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35183 | 江阴     | 刘桥村老庄变   | 10       | 250       | 174          | 174             |
| 35184 | 江阴     | 长泾刘家桥变   | 10       | 315       | 161          | 161             |
| 35185 | 江阴     | 刘桥村太平桥变  | 10       | 400       | 31           | 31              |
| 35186 | 江阴     | 屈家宕变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35187 | 江阴     | 冯家宕变     | 10       | 250       | 149          | 149             |
| 35188 | 江阴     | 中南公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35189 | 江阴     | 晶体公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35190 | 江阴     | 虹二 14#公变 | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35191 | 江阴     | 虹二 18#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35192 | 江阴     | 泾西吕家村变   | 10       | 315       | 224          | 224             |
| 35193 | 江阴     | 虹二 7#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35194 | 江阴     | 虹五 39 公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35195 | 江阴     | 虹五 40 公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35196 | 江阴     | 虹五 53 公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35197 | 江阴     | 虹三 12#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35198 | 江阴     | 虹五 5 公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35199 | 江阴     | 虹三 15#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35200 | 江阴     | 工业园 3 号变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35201 | 江阴     | 漳浜变       | 10       | 400       | 205          | 205             |
| 35202 | 江阴     | 电力东变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35203 | 江阴     | 安全村北变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35204 | 江阴     | 实业公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35205 | 江阴     | 气象公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35206 | 江阴     | 滨路变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35207 | 江阴     | 双牌加工厂     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35208 | 江阴     | 白沙村变压器    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35209 | 江阴     | 东宏变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35210 | 江阴     | 医院公变      | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 35211 | 江阴     | 许园 1#变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35212 | 江阴     | 蟠龙工业园 3#变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35213 | 江阴     | 高介岗变      | 10       | 400       | 257          | 257             |
| 35214 | 江阴     | 定山村委变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35215 | 江阴     | 云亭太平桥变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35216 | 江阴     | 巷头上变      | 10       | 400       | 0            | 0               |
| 35217 | 江阴     | 工业区 4#变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35218 | 江阴     | 陶家村公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35219 | 江阴     | 陶家村西变     | 10       | 315       | 236          | 236             |
| 35220 | 江阴     | 陈家村变      | 10       | 400       | 314          | 314             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35221 | 江阴     | 浦家村变      | 10       | 200       | 107          | 107             |
| 35222 | 江阴     | 善泾村变      | 10       | 250       | 170          | 170             |
| 35223 | 江阴     | 东臧变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35224 | 江阴     | 中坝西变      | 10       | 400       | 231          | 231             |
| 35225 | 江阴     | 汤家村变      | 10       | 400       | 85           | 85              |
| 35226 | 江阴     | 远望公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35227 | 江阴     | 青阳电力公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35228 | 江阴     | 三塘工业园区变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35229 | 江阴     | 邹家桥变      | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 35230 | 江阴     | 里旺里杨家村变   | 10       | 400       | 88           | 88              |
| 35231 | 江阴     | 外宕变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35232 | 江阴     | 水渠变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35233 | 江阴     | 汽市中变      | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 35234 | 江阴     | 王介村变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35235 | 江阴     | 王家村北变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35236 | 江阴     | 新益刘盘里变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35237 | 江阴     | 芦塘谢家村变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35238 | 江阴     | 里泾坝变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35239 | 江阴     | 周家弄变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35240 | 江阴     | 锡澄路加油站路灯变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35241 | 江阴     | 汪家降变      | 10       | 200       | 99           | 99              |
| 35242 | 江阴     | 峭岐大村上变    | 10       | 400       | 213          | 213             |
| 35243 | 江阴     | 石家庄变      | 10       | 400       | 234          | 234             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35244 | 江阴     | 园区 4 号变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35245 | 江阴     | 红凌塘变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35246 | 江阴     | 园区 5 号变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35247 | 江阴     | 利明南变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35248 | 江阴     | 对桥村变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35249 | 江阴     | 后旺北变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35250 | 江阴     | 园区 6 号变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35251 | 江阴     | 岐峰村变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35252 | 江阴     | 对桥村北变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35253 | 江阴     | 郭家变      | 10       | 160       | 108          | 108             |
| 35254 | 江阴     | 刘桥刘中变    | 10       | 400       | 224          | 224             |
| 35255 | 江阴     | 刘桥南站变    | 10       | 400       | 224          | 224             |
| 35256 | 江阴     | 刘桥圩灯站变   | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 35257 | 江阴     | 泾东陈典桥变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35258 | 江阴     | 泾东后路上变   | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 35259 | 江阴     | 虹三 20#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35260 | 江阴     | 虹三 22#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35261 | 江阴     | 虹三 26#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35262 | 江阴     | 虹三 28#公变 | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35263 | 江阴     | 东宏南变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35264 | 江阴     | 江阴环东路变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35265 | 江阴     | 虹三 4#公变  | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 35266 | 江阴     | 虹三 7#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35267 | 江阴     | 虹一 1#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35268 | 江阴     | 检察公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35269 | 江阴     | 工业 B 区变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35270 | 江阴     | 检察南公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35271 | 江阴     | 陆家园公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35272 | 江阴     | 陆南公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35273 | 江阴     | 健菜公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35274 | 江阴     | 绿园公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35275 | 江阴     | 虹一 8#公变 | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35276 | 江阴     | 邮电公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35277 | 江阴     | 塑封公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35278 | 江阴     | 北国公园变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35279 | 江阴     | 商业变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35280 | 江阴     | 书院弄变    | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 35281 | 江阴     | 双牌公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35282 | 江阴     | 百胜公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35283 | 江阴     | 城东中学变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35284 | 江阴     | 城东新站变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35285 | 江阴     | 医院北变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35286 | 江阴     | 三塘站变    | 10       | 250       | 179          | 179             |
| 35287 | 江阴     | 三塘北站变   | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 35288 | 江阴     | 惠济桥变    | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 35289 | 江阴     | 降里村变    | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35290 | 江阴     | 新胜河变   | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 35291 | 江阴     | 彭家变    | 10       | 400       | 241          | 241             |
| 35292 | 江阴     | 双泾电站变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35293 | 江阴     | 黄港五站变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35294 | 江阴     | 黄港站变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35295 | 江阴     | 西湖村变   | 10       | 400       | 260          | 260             |
| 35296 | 江阴     | 贡赵家东变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35297 | 江阴     | 华光河站变  | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35298 | 江阴     | 中坝河北变  | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35299 | 江阴     | 湾河头变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35300 | 江阴     | 张东变    | 10       | 400       | 264          | 264             |
| 35301 | 江阴     | 张家村变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35302 | 江阴     | 刘介浜站变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35303 | 江阴     | 丁家村变   | 10       | 250       | 169          | 169             |
| 35304 | 江阴     | 北沿河变   | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 35305 | 江阴     | 纺塑公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35306 | 江阴     | 苏介坝站变  | 10       | 315       | 160          | 160             |
| 35307 | 江阴     | 夏场村变   | 10       | 400       | 238          | 238             |
| 35308 | 江阴     | 峭岐商城变  | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 35309 | 江阴     | 新宕南变   | 10       | 400       | 254          | 254             |
| 35310 | 江阴     | 封家村变   | 10       | 200       | 83           | 83              |
| 35311 | 江阴     | 峭岐三家村变 | 10       | 200       | 10           | 10              |
| 35312 | 江阴     | 中行北变   | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35313 | 江阴     | 薛家村变     | 10       | 400       | 123          | 123             |
| 35314 | 江阴     | 中行变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35315 | 江阴     | 园区 7 号变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35316 | 江阴     | 任家坝变     | 10       | 160       | 22           | 22              |
| 35317 | 江阴     | 园区 8 号变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35318 | 江阴     | 邓家村变     | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 35319 | 江阴     | 廖庄变      | 10       | 400       | 238          | 238             |
| 35320 | 江阴     | 唐头浜变     | 10       | 400       | 224          | 224             |
| 35321 | 江阴     | 夏芙变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35322 | 江阴     | 讯达变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35323 | 江阴     | 许家弄变     | 10       | 400       | 270          | 270             |
| 35324 | 江阴     | 峭岐水产场变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35325 | 江阴     | 庙基浜变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35326 | 江阴     | 汤家桥变     | 10       | 400       | 254          | 254             |
| 35327 | 江阴     | 三村变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35328 | 江阴     | 云都变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35329 | 江阴     | 后巷村南站变   | 10       | 400       | 267          | 267             |
| 35330 | 江阴     | 澄南公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35331 | 江阴     | 澄南 13#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35332 | 江阴     | 南中变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35333 | 江阴     | 酒仙公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35334 | 江阴     | 澄南 25#变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35335 | 江阴     | 新南公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35336 | 江阴     | 南菜公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35337 | 江阴     | 小河路公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35338 | 江阴     | 虹八 7 公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35339 | 江阴     | 虹五 25 公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35340 | 江阴     | 保险公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35341 | 江阴     | 剪金公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35342 | 江阴     | 计生公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35343 | 江阴     | 剪金南公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35344 | 江阴     | 健康公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35345 | 江阴     | 康乐公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35346 | 江阴     | 李家埭 2#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35347 | 江阴     | 李家埭公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35348 | 江阴     | 唐巷变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35349 | 江阴     | 文化公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35350 | 江阴     | 锡剧公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35351 | 江阴     | 严读桥变     | 10       | 315       | 142          | 142             |
| 35352 | 江阴     | 曹家宕变     | 10       | 160       | 116          | 116             |
| 35353 | 江阴     | 万兴东变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35354 | 江阴     | 解放东变     | 10       | 400       | 278          | 278             |
| 35355 | 江阴     | 稻香变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35356 | 江阴     | 西庄村变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35357 | 江阴     | 北国医院变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35358 | 江阴     | 美富变      | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35359 | 江阴     | 蒋家庄变     | 10       | 400       | 154          | 154             |
| 35360 | 江阴     | 堵家村变     | 10       | 400       | 191          | 191             |
| 35361 | 江阴     | 沟西东变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35362 | 江阴     | 新坝头公变    | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 35363 | 江阴     | 丁家山站变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35364 | 江阴     | 河岸加工厂变   | 10       | 400       | 267          | 267             |
| 35365 | 江阴     | 张公桥变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35366 | 江阴     | 马圩排涝站变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35367 | 江阴     | 河岸韩家村变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35368 | 江阴     | 钱介闸站变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35369 | 江阴     | 曾家变      | 10       | 400       | 255          | 255             |
| 35370 | 江阴     | 北头浜变     | 10       | 250       | 1            | 1               |
| 35371 | 江阴     | 曙光徐家村变   | 10       | 315       | 104          | 104             |
| 35372 | 江阴     | 白马村唐家村变  | 10       | 315       | 111          | 111             |
| 35373 | 江阴     | 严家村变     | 10       | 400       | 254          | 254             |
| 35374 | 江阴     | 南湖村变     | 10       | 400       | 240          | 240             |
| 35375 | 江阴     | 花园北变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35376 | 江阴     | 开发 1#变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35377 | 江阴     | 月城路灯 3#变 | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 35378 | 江阴     | 木材公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35379 | 江阴     | 峭岐汤家村变   | 10       | 200       | 32           | 32              |
| 35380 | 江阴     | 五一变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35381 | 江阴     | 圩塘村变     | 10       | 400       | 198          | 198             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35382 | 江阴     | 张国良变     | 10       | 200       | 19           | 19              |
| 35383 | 江阴     | 邱陆花变     | 10       | 400       | 57           | 57              |
| 35384 | 江阴     | 圩塘排涝站变   | 10       | 400       | 201          | 201             |
| 35385 | 江阴     | 峭岐吉家村变   | 10       | 250       | 106          | 106             |
| 35386 | 江阴     | 一达变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35387 | 江阴     | 袁家庄变     | 10       | 400       | 228          | 228             |
| 35388 | 江阴     | 钓岐黄家村变   | 10       | 250       | 35           | 35              |
| 35389 | 江阴     | 北楼下变     | 10       | 400       | 204          | 204             |
| 35390 | 江阴     | 峭岐二中变    | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 35391 | 江阴     | 赵港巷变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35392 | 江阴     | 郁桥北站变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35393 | 江阴     | 郁桥市镇变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35394 | 江阴     | 郁桥西站变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35395 | 江阴     | 新桥高头上变   | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 35396 | 江阴     | 戴家湾变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35397 | 江阴     | 小幼变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35398 | 江阴     | 小河 20#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35399 | 江阴     | 河三 9#变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35400 | 江阴     | 澄南 4#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35401 | 江阴     | 澄南 16#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35402 | 江阴     | 澄南 18#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35403 | 江阴     | 万水桥变     | 10       | 400       | 186          | 186             |
| 35404 | 江阴     | 庄头变      | 10       | 400       | 296          | 296             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35405 | 江阴     | 夏家宕变       | 10       | 160       | 99           | 99              |
| 35406 | 江阴     | 秦巷变        | 10       | 100       | 42           | 42              |
| 35407 | 江阴     | 邱家弄变       | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 35408 | 江阴     | 万兴西变       | 10       | 400       | 226          | 226             |
| 35409 | 江阴     | 陈家堂变       | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 35410 | 江阴     | 鉴清西变       | 10       | 200       | 121          | 121             |
| 35411 | 江阴     | 鉴青水渠变      | 10       | 200       | 125          | 125             |
| 35412 | 江阴     | 复兴东变       | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 35413 | 江阴     | 黄巷小学变      | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 35414 | 江阴     | 北庄河变       | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 35415 | 江阴     | 湾树桥变       | 10       | 400       | 257          | 257             |
| 35416 | 江阴     | 宾馆变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35417 | 江阴     | 彩香变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35418 | 江阴     | 国东北变       | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 35419 | 江阴     | 国东袁家堂变     | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 35420 | 江阴     | 双马公变       | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35421 | 江阴     | 澄杨路 18#路灯变 | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 35422 | 江阴     | 白屈港公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35423 | 江阴     | 车站西变       | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35424 | 江阴     | 同心村变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35425 | 江阴     | 沿山村变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35426 | 江阴     | 幼儿园公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35427 | 江阴     | 云亭陆家村变     | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35428 | 江阴     | 居扬村西变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35429 | 江阴     | 朱家流变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35430 | 江阴     | 青阳健康公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35431 | 江阴     | 马圩排涝站北变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35432 | 江阴     | 陆家变       | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 35433 | 江阴     | 青医公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35434 | 江阴     | 唐家村排涝站变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35435 | 江阴     | 姚介场公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35436 | 江阴     | 新丰河站变     | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 35437 | 江阴     | 青阳南街公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35438 | 江阴     | 北兆电站变     | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 35439 | 江阴     | 金家变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35440 | 江阴     | 青阳高田公变    | 10       | 315       | 240          | 240             |
| 35441 | 江阴     | 青阳南环公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35442 | 江阴     | 黄桥站变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35443 | 江阴     | 黄桥工业园 2#变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35444 | 江阴     | 高远变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35445 | 江阴     | 旌阳苑 2#变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35446 | 江阴     | 黄承村变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35447 | 江阴     | 峭岐十房村变    | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 35448 | 江阴     | 花木场变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35449 | 江阴     | 峭岐南楼下变    | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 35450 | 江阴     | 东新村变      | 10       | 400       | 313          | 313             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35451 | 江阴     | 双钱变      | 10       | 400       | 251          | 251             |
| 35452 | 江阴     | 西张村变     | 10       | 400       | 180          | 180             |
| 35453 | 江阴     | 廖新变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35454 | 江阴     | 钓鱼北变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35455 | 江阴     | 新农村变     | 10       | 315       | 1            | 1               |
| 35456 | 江阴     | 西缪村变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35457 | 江阴     | 峭岐园区 3#变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35458 | 江阴     | 大新东变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35459 | 江阴     | 新宅基变     | 10       | 400       | 222          | 222             |
| 35460 | 江阴     | 鉴青姚家堂变   | 10       | 400       | 121          | 121             |
| 35461 | 江阴     | 中北 12#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35462 | 江阴     | 黄巷变      | 10       | 200       | 92           | 92              |
| 35463 | 江阴     | 国南张家堂变   | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 35464 | 江阴     | 暨君公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35465 | 江阴     | 中北 13#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35466 | 江阴     | 新伍菜场 3#变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35467 | 江阴     | 暨西公变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35468 | 江阴     | 肖圩变      | 10       | 400       | 241          | 241             |
| 35469 | 江阴     | 凌家坝北变    | 10       | 400       | 316          | 316             |
| 35470 | 江阴     | 许巷西变     | 10       | 400       | 230          | 230             |
| 35471 | 江阴     | 泥塘变      | 10       | 400       | 251          | 251             |
| 35472 | 江阴     | 蔡巷西变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35473 | 江阴     | 赤岸南变     | 10       | 400       | 289          | 289             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35474 | 江阴     | 排涝公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35475 | 江阴     | 赤岸东变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35476 | 江阴     | 解放蔡巷变    | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 35477 | 江阴     | 解放北变     | 10       | 315       | 234          | 234             |
| 35478 | 江阴     | 唐家圩变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35479 | 江阴     | 江阴长山路路灯变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35480 | 江阴     | 渡江三村变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35481 | 江阴     | 石牌路路灯变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35482 | 江阴     | 泡沫厂西变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35483 | 江阴     | 城东河南村变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35484 | 江阴     | 城东菜场变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35485 | 江阴     | 吴巷里变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35486 | 江阴     | 徐介村变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35487 | 江阴     | 朱家湾变     | 10       | 315       | 163          | 163             |
| 35488 | 江阴     | 黄台村站     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35489 | 江阴     | 奚城坡北变    | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 35490 | 江阴     | 奚城坡南变    | 10       | 400       | 193          | 193             |
| 35491 | 江阴     | 余城西站     | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 35492 | 江阴     | 吴謬公变     | 10       | 315       | 171          | 171             |
| 35493 | 江阴     | 余城头变     | 10       | 250       | 161          | 161             |
| 35494 | 江阴     | 余城村变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35495 | 江阴     | 黄桥杨家村站变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35496 | 江阴     | 田里村变     | 10       | 250       | 152          | 152             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35497 | 江阴     | 旌阳苑 1#变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35498 | 江阴     | 黄桥西站变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35499 | 江阴     | 连州南变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35500 | 江阴     | 南园变     | 10       | 315       | 239          | 239             |
| 35501 | 江阴     | 安基变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35502 | 江阴     | 北兆村变    | 10       | 200       | 118          | 118             |
| 35503 | 江阴     | 毛家村变    | 10       | 250       | 166          | 166             |
| 35504 | 江阴     | 前高岸圩变   | 10       | 250       | 111          | 111             |
| 35505 | 江阴     | 高岸圩变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35506 | 江阴     | 炮台公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35507 | 江阴     | 健康变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35508 | 江阴     | 峭岐镇西变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35509 | 江阴     | 杨南变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35510 | 江阴     | 创业变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35511 | 江阴     | 新农变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35512 | 江阴     | 李元头变    | 10       | 200       | 86           | 86              |
| 35513 | 江阴     | 陈子村变    | 10       | 400       | 221          | 221             |
| 35514 | 江阴     | 峭岐石家村变  | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 35515 | 江阴     | 范家园变    | 10       | 400       | 88           | 88              |
| 35516 | 江阴     | 振新新村变   | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 35517 | 江阴     | 峭岐顾家村变  | 10       | 400       | 100          | 100             |
| 35518 | 江阴     | 陈子南变    | 10       | 200       | 52           | 52              |
| 35519 | 江阴     | 旺家变     | 10       | 200       | 106          | 106             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35520 | 江阴     | 振新大站变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35521 | 江阴     | 许家村变    | 10       | 400       | 95           | 95              |
| 35522 | 江阴     | 沿河东公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35523 | 江阴     | 德明村站变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35524 | 江阴     | 健民南公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35525 | 江阴     | 中北 5#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35526 | 江阴     | 东歧三房庄变  | 10       | 200       | 87           | 87              |
| 35527 | 江阴     | 查陆家堂变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35528 | 江阴     | 南吴巷变    | 10       | 315       | 96           | 96              |
| 35529 | 江阴     | 电气东公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35530 | 江阴     | 电气公变    | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 35531 | 江阴     | 复兴西变    | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 35532 | 江阴     | 南杨家堂变   | 10       | 400       | 271          | 271             |
| 35533 | 江阴     | 朝阳河变    | 10       | 400       | 221          | 221             |
| 35534 | 江阴     | 郑家巷变    | 10       | 400       | 252          | 252             |
| 35535 | 江阴     | 蒋巷西变    | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 35536 | 江阴     | 崔家湾变    | 10       | 400       | 218          | 218             |
| 35537 | 江阴     | 东蒋巷变    | 10       | 400       | 266          | 266             |
| 35538 | 江阴     | 谭家宅基变   | 10       | 200       | 114          | 114             |
| 35539 | 江阴     | 解放工业园变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35540 | 江阴     | 西蒋巷变    | 10       | 400       | 279          | 279             |
| 35541 | 江阴     | 汝南变     | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 35542 | 江阴     | 坝头变     | 10       | 315       | 221          | 221             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35543 | 江阴     | 长山房产变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35544 | 江阴     | 川电公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35545 | 江阴     | 胜利村新亚变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35546 | 江阴     | 澄江东路路灯 3#变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35547 | 江阴     | 云长 2#变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35548 | 江阴     | 新中变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35549 | 江阴     | 云亭中街变      | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 35550 | 江阴     | 丰产方变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35551 | 江阴     | 云亭中街南变     | 10       | 250       | 134          | 134             |
| 35552 | 江阴     | 小杨介变       | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35553 | 江阴     | 那巷 1#变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35554 | 江阴     | 云亭老住基变     | 10       | 200       | 48           | 48              |
| 35555 | 江阴     | 毗山新站变      | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 35556 | 江阴     | 那巷电站变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35557 | 江阴     | 蔡村变        | 10       | 400       | 237          | 237             |
| 35558 | 江阴     | 蔡村南变       | 10       | 400       | 190          | 190             |
| 35559 | 江阴     | 缪家宕变       | 10       | 400       | 138          | 138             |
| 35560 | 江阴     | 周家降北变      | 10       | 250       | 134          | 134             |
| 35561 | 江阴     | 周家降南变      | 10       | 400       | 204          | 204             |
| 35562 | 江阴     | 南降站变       | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 35563 | 江阴     | 南寺公变       | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35564 | 江阴     | 胥林村张家村变    | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 35565 | 江阴     | 胥林站变       | 10       | 200       | 139          | 139             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35566 | 江阴     | 浦介村变     | 10       | 315       | 227          | 227             |
| 35567 | 江阴     | 南新桥变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35568 | 江阴     | 张家庄变     | 10       | 250       | 89           | 89              |
| 35569 | 江阴     | 锡金南变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35570 | 江阴     | 虹粮桥变     | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 35571 | 江阴     | 峭岐张家巷变   | 10       | 250       | 175          | 175             |
| 35572 | 江阴     | 峭岐夏家村变   | 10       | 200       | 16           | 16              |
| 35573 | 江阴     | 大新村变     | 10       | 400       | 218          | 218             |
| 35574 | 江阴     | 湾里变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35575 | 江阴     | 皋岸东变     | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 35576 | 江阴     | 仁家村变     | 10       | 400       | 44           | 44              |
| 35577 | 江阴     | 7 队公变    | 10       | 250       | 181          | 181             |
| 35578 | 江阴     | 长板牵变     | 10       | 400       | 279          | 279             |
| 35579 | 江阴     | 甘家谷变     | 10       | 200       | 28           | 28              |
| 35580 | 江阴     | 杨园坝变     | 10       | 400       | 260          | 260             |
| 35581 | 江阴     | 德兴村站变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35582 | 江阴     | 德兴新村变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35583 | 江阴     | 北曹庄东变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35584 | 江阴     | 寒塘坝变     | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 35585 | 江阴     | 锡沙路灯 7#变 | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35586 | 江阴     | 义庄变      | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 35587 | 江阴     | 塘角变      | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 35588 | 江阴     | 赤岸西变     | 10       | 200       | 139          | 139             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35589 | 江阴     | 赤岸西街变   | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 35590 | 江阴     | 赤岸北变    | 10       | 200       | 127          | 127             |
| 35591 | 江阴     | 沈介圩变    | 10       | 200       | 108          | 108             |
| 35592 | 江阴     | 刘家堂变    | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 35593 | 江阴     | 6 队变    | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 35594 | 江阴     | 黄思巷 1#变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35595 | 江阴     | 云开 8#变  | 10       | 400       | 239          | 239             |
| 35596 | 江阴     | 吴巷南变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35597 | 江阴     | 毗山北变    | 10       | 400       | 210          | 210             |
| 35598 | 江阴     | 后巷变     | 10       | 400       | 181          | 181             |
| 35599 | 江阴     | 云亭前巷变   | 10       | 400       | 84           | 84              |
| 35600 | 江阴     | 云新 8#变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35601 | 江阴     | 季庄南站    | 10       | 400       | 61           | 61              |
| 35602 | 江阴     | 横村桥公变   | 10       | 400       | 157          | 157             |
| 35603 | 江阴     | 季庄北变    | 10       | 400       | 0            | 0               |
| 35604 | 江阴     | 云亭牛奶场变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35605 | 江阴     | 赵家变     | 10       | 200       | 45           | 45              |
| 35606 | 江阴     | 花东村电站   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35607 | 江阴     | 花山电站变   | 10       | 400       | 259          | 259             |
| 35608 | 江阴     | 下厍公变    | 10       | 400       | 318          | 318             |
| 35609 | 江阴     | 东弄公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35610 | 江阴     | 青阳农贸北变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35611 | 江阴     | 青阳电力站变  | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35612 | 江阴     | 小新村变     | 10       | 400       | 139          | 139             |
| 35613 | 江阴     | 翻水站变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35614 | 江阴     | 朝阳新村 4#变 | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 35615 | 江阴     | 树家桥变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35616 | 江阴     | 新街东变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35617 | 江阴     | 皋岸河北变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35618 | 江阴     | 计新变      | 10       | 400       | 247          | 247             |
| 35619 | 江阴     | 四本堂西变    | 10       | 400       | 230          | 230             |
| 35620 | 江阴     | 冯家坝变     | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 35621 | 江阴     | 顾家跳变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35622 | 江阴     | 鉴青村委变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35623 | 江阴     | 祝华北变     | 10       | 400       | 240          | 240             |
| 35624 | 江阴     | 邓东南变     | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 35625 | 江阴     | 许庄变      | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 35626 | 江阴     | 蔡家堂变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35627 | 江阴     | 钟蔡家堂变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35628 | 江阴     | 解放许巷变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35629 | 江阴     | 北国环南路变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35630 | 江阴     | 农机新村变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35631 | 江阴     | 北国东方变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35632 | 江阴     | 镇南小学变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35633 | 江阴     | 华夏变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35634 | 江阴     | 工业园 2 号变 | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35635 | 江阴     | 工业园 1 号变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35636 | 江阴     | 云长 1#变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35637 | 江阴     | 鲍家堂变     | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 35638 | 江阴     | 国东西变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35639 | 江阴     | 华丰公变     | 10       | 400       | 160          | 160             |
| 35640 | 江阴     | 小山头北变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35641 | 江阴     | 小山头变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35642 | 江阴     | 周家湾北变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35643 | 江阴     | 松桥小学变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35644 | 江阴     | 定山高头上变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35645 | 江阴     | 高家墩西变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35646 | 江阴     | 高家墩电站变   | 10       | 400       | 58           | 58              |
| 35647 | 江阴     | 杨宕头变     | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 35648 | 江阴     | 周庄圩变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35649 | 江阴     | 峭岐汪家村变   | 10       | 250       | 159          | 159             |
| 35650 | 江阴     | 六保变      | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35651 | 江阴     | 汪东变      | 10       | 400       | 0            | 0               |
| 35652 | 江阴     | 东张村变     | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 35653 | 江阴     | 陈家谷西变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35654 | 江阴     | 陈家谷变     | 10       | 400       | 250          | 250             |
| 35655 | 江阴     | 峭岐金家村变   | 10       | 250       | 136          | 136             |
| 35656 | 江阴     | 电力新村变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35657 | 江阴     | 北国李家桥变   | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35658 | 江阴     | 东清河变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35659 | 江阴     | 周介宅基变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35660 | 江阴     | 锡沙路灯 6#变 | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35661 | 江阴     | 红豆西变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35662 | 江阴     | 煤排公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35663 | 江阴     | 双龙公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35664 | 江阴     | 引航公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35665 | 江阴     | 金塔变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35666 | 江阴     | 虹六 13 公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35667 | 江阴     | 虹六 2 公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35668 | 江阴     | 秦皇村秦望变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35669 | 江阴     | 虹六五公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35670 | 江阴     | 虹六八公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35671 | 江阴     | 虹八公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35672 | 江阴     | 财发公变     | 10       | 315       | 234          | 234             |
| 35673 | 江阴     | 何家宕公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35674 | 江阴     | 虹七公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35675 | 江阴     | 黄纺公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35676 | 江阴     | 交行公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35677 | 江阴     | 华文变      | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 35678 | 江阴     | 陆丰陆家基变   | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 35679 | 江阴     | 朱家巷南变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35680 | 江阴     | 新伍排涝站    | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35681 | 江阴     | 大众变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35682 | 江阴     | 山庄东变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35683 | 江阴     | 瓶盖厂站变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35684 | 江阴     | 花山村变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35685 | 江阴     | 面粉变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35686 | 江阴     | 蒋家村变     | 10       | 400       | 191          | 191             |
| 35687 | 江阴     | 月发路 1#变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35688 | 江阴     | 北环东公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35689 | 江阴     | 建新西变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35690 | 江阴     | 蔡庄新站变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35691 | 江阴     | 杨巷变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35692 | 江阴     | 建新二村 1#变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35693 | 江阴     | 金牛变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35694 | 江阴     | 芭斗桥变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35695 | 江阴     | 生态 2 号变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35696 | 江阴     | 金家村北变    | 10       | 400       | 248          | 248             |
| 35697 | 江阴     | 大新西变     | 10       | 400       | 99           | 99              |
| 35698 | 江阴     | 石机新村变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35699 | 江阴     | 徐家北变     | 10       | 400       | 72           | 72              |
| 35700 | 江阴     | 陈子西变     | 10       | 400       | 118          | 118             |
| 35701 | 江阴     | 小夏家变     | 10       | 250       | 178          | 178             |
| 35702 | 江阴     | 姚家村变     | 10       | 400       | 110          | 110             |
| 35703 | 江阴     | 虹四 18 公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35704 | 江阴     | 虹四 3 公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35705 | 江阴     | 虹四 1 公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35706 | 江阴     | 君巫西公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35707 | 江阴     | 北国金家湾变   | 10       | 400       | 252          | 252             |
| 35708 | 江阴     | 北国村东变    | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 35709 | 江阴     | 运河西变     | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 35710 | 江阴     | 北国村站变    | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 35711 | 江阴     | 澄法公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35712 | 江阴     | 环西 14 公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35713 | 江阴     | 环西 22 公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35714 | 江阴     | 环西 24 公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35715 | 江阴     | 环西 3 公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35716 | 江阴     | 何家塘西公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35717 | 江阴     | 环西 9 公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35718 | 江阴     | 虹五 10 公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35719 | 江阴     | 蒋家巷变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35720 | 江阴     | 微南公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35721 | 江阴     | 江阴敬老院变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35722 | 江阴     | 南仪公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35723 | 江阴     | 云新 4#变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35724 | 江阴     | 云新 3#变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35725 | 江阴     | 云东村      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35726 | 江阴     | 路灯变      | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35727 | 江阴     | 定山电站     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35728 | 江阴     | 老庄上公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35729 | 江阴     | 定山朱家巷变   | 10       | 400       | 24           | 24              |
| 35730 | 江阴     | 脱水港变     | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 35731 | 江阴     | 吴家巷变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35732 | 江阴     | 日照变      | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 35733 | 江阴     | 钱殷家村变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35734 | 江阴     | 上化变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35735 | 江阴     | 何庄村排涝站变  | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 35736 | 江阴     | 月城路灯 1#变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35737 | 江阴     | 殷家村变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35738 | 江阴     | 梅介浜站变    | 10       | 200       | 124          | 124             |
| 35739 | 江阴     | 黄观电站南变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35740 | 江阴     | 薛介庄东变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35741 | 江阴     | 严北变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35742 | 江阴     | 建新二村 4#变 | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 35743 | 江阴     | 建新二村 5#变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35744 | 江阴     | 陈河岸变     | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 35745 | 江阴     | 西陈变      | 10       | 200       | 108          | 108             |
| 35746 | 江阴     | 西街变      | 10       | 250       | 189          | 189             |
| 35747 | 江阴     | 青阳电力东变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35748 | 江阴     | 杨新桥变     | 10       | 400       | 244          | 244             |
| 35749 | 江阴     | 双泾村站变    | 10       | 250       | 200          | 200             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35750 | 江阴     | 峭岐建安变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35751 | 江阴     | 峭岐幸福变    | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 35752 | 江阴     | 刘家桥南变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35753 | 江阴     | 何巷东变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35754 | 江阴     | 四南公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35755 | 江阴     | 虹四 21 公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35756 | 江阴     | 虹四 23 公变 | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35757 | 江阴     | 北煤公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35758 | 江阴     | 虹四 29 公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35759 | 江阴     | 相圩变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35760 | 江阴     | 北国段路灯变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35761 | 江阴     | 浦家宕变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35762 | 江阴     | 二房里变     | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 35763 | 江阴     | 野猫洞变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35764 | 江阴     | 施家弄公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35765 | 江阴     | 云开 7#变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35766 | 江阴     | 云新 1#变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35767 | 江阴     | 北街东变     | 10       | 400       | 251          | 251             |
| 35768 | 江阴     | 云新 5#变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35769 | 江阴     | 21#路灯变   | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 35770 | 江阴     | 电力站东变    | 10       | 315       | 221          | 221             |
| 35771 | 江阴     | 月城唐家村变   | 10       | 200       | 125          | 125             |
| 35772 | 江阴     | 冯家村变     | 10       | 400       | 5            | 5               |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35773 | 江阴     | 潜龙变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35774 | 江阴     | 卧龙北变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35775 | 江阴     | 徐家场变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35776 | 江阴     | 云亭蒋家村变 | 10       | 315       | 161          | 161             |
| 35777 | 江阴     | 团结闸    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35778 | 江阴     | 市镇变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35779 | 江阴     | 潘家变    | 10       | 250       | 178          | 178             |
| 35780 | 江阴     | 东房巷南变  | 10       | 200       | 127          | 127             |
| 35781 | 江阴     | 日化公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35782 | 江阴     | 石塘湾变   | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 35783 | 江阴     | 物流变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35784 | 江阴     | 新胜河排涝站 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35785 | 江阴     | 北庄西变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35786 | 江阴     | 花塘村变   | 10       | 200       | 33           | 33              |
| 35787 | 江阴     | 六站变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35788 | 江阴     | 小刘家变   | 10       | 400       | 189          | 189             |
| 35789 | 江阴     | 宋家坝变   | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 35790 | 江阴     | 杨家村变   | 10       | 200       | 109          | 109             |
| 35791 | 江阴     | 青联变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35792 | 江阴     | 邱家村变   | 10       | 400       | 185          | 185             |
| 35793 | 江阴     | 建行公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35794 | 江阴     | 倪家村变   | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 35795 | 江阴     | 徐家村变   | 10       | 250       | 200          | 200             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35796 | 江阴     | 影剧公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35797 | 江阴     | 日化变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35798 | 江阴     | 教师变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35799 | 江阴     | 钓鱼墩变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35800 | 江阴     | 老街变      | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 35801 | 江阴     | 河家墩变     | 10       | 400       | 199          | 199             |
| 35802 | 江阴     | 东木桥变     | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 35803 | 江阴     | 峭岐种子场变   | 10       | 200       | 0            | 0               |
| 35804 | 江阴     | 岐西村变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35805 | 江阴     | 六保大站变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35806 | 江阴     | 马嘶桥变     | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 35807 | 江阴     | 严郁庄变     | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 35808 | 江阴     | 住北变      | 10       | 250       | 126          | 126             |
| 35809 | 江阴     | 长北公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35810 | 江阴     | 虹四 36 公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35811 | 江阴     | 虹四 5 公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35812 | 江阴     | 孟家村西变    | 10       | 200       | 66           | 66              |
| 35813 | 江阴     | 虹四 6 公变  | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35814 | 江阴     | 虹四公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35815 | 江阴     | 钱家堂变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35816 | 江阴     | 吐头变      | 10       | 200       | 111          | 111             |
| 35817 | 江阴     | 香花桥变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35818 | 江阴     | 老桥浜变     | 10       | 400       | 265          | 265             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35819 | 江阴     | 李乔西变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35820 | 江阴     | 吴巷变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35821 | 江阴     | 任家宕变   | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 35822 | 江阴     | 北国电力南变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35823 | 江阴     | 黄检公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35824 | 江阴     | 黄家塘公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35825 | 江阴     | 22#路灯变 | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 35826 | 江阴     | 新伍别墅公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35827 | 江阴     | 建设南站   | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 35828 | 江阴     | 新伍村变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35829 | 江阴     | 陈家村南变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35830 | 江阴     | 云新陈家村变 | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 35831 | 江阴     | 花园变    | 10       | 315       | 244          | 244             |
| 35832 | 江阴     | 黄桥北变   | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 35833 | 江阴     | 镇政府变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35834 | 江阴     | 余家港变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35835 | 江阴     | 定中变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35836 | 江阴     | 南环公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35837 | 江阴     | 云亭陆望桥变 | 10       | 315       | 207          | 207             |
| 35838 | 江阴     | 陈介庄电站  | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35839 | 江阴     | 马家弄变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35840 | 江阴     | 汪家村变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35841 | 江阴     | 青阳世纪公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35842 | 江阴     | 沈家村变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35843 | 江阴     | 绿岛公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35844 | 江阴     | 货站变      | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35845 | 江阴     | 渔池变      | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 35846 | 江阴     | 潘家村公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35847 | 江阴     | 刘桥电站变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35848 | 江阴     | 雷家村变     | 10       | 400       | 38           | 38              |
| 35849 | 江阴     | 建义电站变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35850 | 江阴     | 月城小桥头变   | 10       | 200       | 87           | 87              |
| 35851 | 江阴     | 文政路变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35852 | 江阴     | 陶家村变     | 10       | 400       | 228          | 228             |
| 35853 | 江阴     | 莫家弄变     | 10       | 400       | 101          | 101             |
| 35854 | 江阴     | 高头上南变    | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 35855 | 江阴     | 旱沟上变     | 10       | 400       | 219          | 219             |
| 35856 | 江阴     | 马嘶东站变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35857 | 江阴     | 菜南变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35858 | 江阴     | 杨园圩变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35859 | 江阴     | 周江站变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35860 | 江阴     | 阳光公寓 2#变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35861 | 江阴     | 华塘变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35862 | 江阴     | 太阳公寓变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35863 | 江阴     | 强巷上变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35864 | 江阴     | 峰北公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35865 | 江阴     | 黄龙村公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35866 | 江阴     | 君派公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35867 | 江阴     | 君山二队公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35868 | 江阴     | 黄田公变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35869 | 江阴     | 李桥秦家堂变  | 10       | 250       | 104          | 104             |
| 35870 | 江阴     | 吴巷西变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35871 | 江阴     | 太平变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35872 | 江阴     | 赵庄变     | 10       | 315       | 199          | 199             |
| 35873 | 江阴     | 运河变     | 10       | 400       | 316          | 316             |
| 35874 | 江阴     | 渔业变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35875 | 江阴     | 北国黄家堂变  | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 35876 | 江阴     | 李桥园区变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35877 | 江阴     | 张家堂变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35878 | 江阴     | 徐家桥西变   | 10       | 250       | 105          | 105             |
| 35879 | 江阴     | 北国电力北变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35880 | 江阴     | 多服变     | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 35881 | 江阴     | 潘家堂变    | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 35882 | 江阴     | 环北公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35883 | 江阴     | 刘家村东变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35884 | 江阴     | 文一 7#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35885 | 江阴     | 肖山北站    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35886 | 江阴     | 文一公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35887 | 江阴     | 白屈港管理所  | 10       | 250       | 200          | 200             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35888 | 江阴     | 肖山村南变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35889 | 江阴     | 文增 1#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35890 | 江阴     | 文增 2#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35891 | 江阴     | 卢家村变    | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 35892 | 江阴     | 新伍路灯变   | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 35893 | 江阴     | 黄思巷 2#变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35894 | 江阴     | 西湾头变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35895 | 江阴     | 夏家村变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35896 | 江阴     | 虎塘里变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35897 | 江阴     | 龙砂变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35898 | 江阴     | 三河口公变   | 10       | 400       | 216          | 216             |
| 35899 | 江阴     | 朱家巷东变   | 10       | 400       | 253          | 253             |
| 35900 | 江阴     | 染整变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35901 | 江阴     | 白工变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35902 | 江阴     | 定五公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35903 | 江阴     | 南区变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35904 | 江阴     | 陈四房庄变   | 10       | 400       | 268          | 268             |
| 35905 | 江阴     | 松窑公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35906 | 江阴     | 客站变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35907 | 江阴     | 三里加工厂变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35908 | 江阴     | 大夏村变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35909 | 江阴     | 青璜公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35910 | 江阴     | 连州变     | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35911 | 江阴     | 花塘站变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35912 | 江阴     | 小桥大村上变   | 10       | 315       | 196          | 196             |
| 35913 | 江阴     | 薛家弄变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35914 | 江阴     | 红洋变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35915 | 江阴     | 小桥张介村变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35916 | 江阴     | 沿塘大队变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35917 | 江阴     | 北环路公变    | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 35918 | 江阴     | 凌介弄变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35919 | 江阴     | 刘家庄变     | 10       | 400       | 115          | 115             |
| 35920 | 江阴     | 湖塘北变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35921 | 江阴     | 峭岐预制场变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35922 | 江阴     | 富贝东变     | 10       | 400       | 148          | 148             |
| 35923 | 江阴     | 峭岐江家冲变   | 10       | 315       | 131          | 131             |
| 35924 | 江阴     | 花山变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35925 | 江阴     | 冯戈庄变     | 10       | 400       | 139          | 139             |
| 35926 | 江阴     | 峭岐高头上变   | 10       | 400       | 271          | 271             |
| 35927 | 江阴     | 李家村公变    | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 35928 | 江阴     | 江宿公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35929 | 江阴     | 定波 14 公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35930 | 江阴     | 定波 16 公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35931 | 江阴     | 定波 18 公变 | 10       | 400       | 317          | 317             |
| 35932 | 江阴     | 粮站公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35933 | 江阴     | 长丝公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35934 | 江阴     | 七村公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35935 | 江阴     | 澄康桥公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35936 | 江阴     | 大观园公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35937 | 江阴     | 花山河中变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35938 | 江阴     | 西刘圩变    | 10       | 200       | 109          | 109             |
| 35939 | 江阴     | 阮湾变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35940 | 江阴     | 长房庄变    | 10       | 400       | 278          | 278             |
| 35941 | 江阴     | 东岐冯家堂变  | 10       | 400       | 227          | 227             |
| 35942 | 江阴     | 白荡桥变    | 10       | 400       | 236          | 236             |
| 35943 | 江阴     | 北国电力西变  | 10       | 315       | 200          | 200             |
| 35944 | 江阴     | 莲墩变     | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 35945 | 江阴     | 东岐上变    | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 35946 | 江阴     | 文增 3#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35947 | 江阴     | 用电公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35948 | 江阴     | 陶家埭公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35949 | 江阴     | 峭岐刘家村东变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35950 | 江阴     | 新城南公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35951 | 江阴     | 水悦公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35952 | 江阴     | 云亭陆望桥西变 | 10       | 400       | 217          | 217             |
| 35953 | 江阴     | 石塘桥变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35954 | 江阴     | 云新顾家巷变  | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 35955 | 江阴     | 花东北站    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35956 | 江阴     | 大元里东变   | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35957 | 江阴     | 石塘桥西变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35958 | 江阴     | 云开 1#变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35959 | 江阴     | 电力站南站    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35960 | 江阴     | 华宏公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35961 | 江阴     | 严家降变     | 10       | 400       | 139          | 139             |
| 35962 | 江阴     | 生态公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35963 | 江阴     | 北区变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35964 | 江阴     | 周钱巷站     | 10       | 400       | 209          | 209             |
| 35965 | 江阴     | 八站       | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35966 | 江阴     | 上东变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35967 | 江阴     | 角里变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35968 | 江阴     | 小兆其头站变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35969 | 江阴     | 月汽变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35970 | 江阴     | 黄家角变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35971 | 江阴     | 顾介桥公变    | 10       | 250       | 109          | 109             |
| 35972 | 江阴     | 闵家场变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35973 | 江阴     | 供电公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35974 | 江阴     | 余介浜变     | 10       | 400       | 266          | 266             |
| 35975 | 江阴     | 锡澄路灯变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35976 | 江阴     | 街西北高头变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35977 | 江阴     | 钢材市场 1#变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 35978 | 江阴     | 叶家村西变    | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 35979 | 江阴     | 蔡桥村委变    | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 35980 | 江阴     | 白石山东变            | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 35981 | 江阴     | 朱家楼下变            | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 35982 | 江阴     | 泾南张家宕变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35983 | 江阴     | 苏家圩变             | 10       | 400       | 211          | 211             |
| 35984 | 江阴     | 南园站变             | 10       | 250       | 125          | 125             |
| 35985 | 江阴     | 不夜城变             | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 35986 | 江阴     | 前八房巷变            | 10       | 315       | 223          | 223             |
| 35987 | 江阴     | 鲇鱼港路 8 号 7#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 35988 | 江阴     | 徐呢桥变             | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 35989 | 江阴     | 鲇鱼港路 8 号 12#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 35990 | 江阴     | 苏圩南站变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 35991 | 江阴     | 田头村南变            | 10       | 400       | 257          | 257             |
| 35992 | 江阴     | 杨家庄北站变           | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 35993 | 江阴     | 璜土北站             | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 35994 | 江阴     | 田头村北变            | 10       | 400       | 232          | 232             |
| 35995 | 江阴     | 夏东村路灯变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 35996 | 江阴     | 徐家变              | 10       | 315       | 52           | 52              |
| 35997 | 江阴     | 汤沟公变             | 10       | 315       | 206          | 206             |
| 35998 | 江阴     | 长寿谭家变            | 10       | 400       | 261          | 261             |
| 35999 | 江阴     | 刘家基西变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36000 | 江阴     | 新华二村 63#箱变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36001 | 江阴     | 车站箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36002 | 江阴     | 牌楼变              | 10       | 400       | 55           | 55              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36003 | 江阴     | 鲃鱼港路 8 号 16#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36004 | 江阴     | 苏市西站变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36005 | 江阴     | 苏市桥变             | 10       | 400       | 168          | 168             |
| 36006 | 江阴     | 新联沈巷上变           | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 36007 | 江阴     | 远望箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36008 | 江阴     | 沿河西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36009 | 江阴     | 凌介坝变             | 10       | 400       | 233          | 233             |
| 36010 | 江阴     | 虎山站变             | 10       | 400       | 271          | 271             |
| 36011 | 江阴     | 三元村南变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36012 | 江阴     | 汤沟排涝站            | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 36013 | 江阴     | 汤沟北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36014 | 江阴     | 前巷变              | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 36015 | 江阴     | 申新 4#变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36016 | 江阴     | 於王村变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36017 | 江阴     | 田由变              | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36018 | 江阴     | 苏市东站变            | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 36019 | 江阴     | 黄家巷变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36020 | 江阴     | 安巷村北站变           | 10       | 315       | 226          | 226             |
| 36021 | 江阴     | 东孟庄变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36022 | 江阴     | 新桥南园东变           | 10       | 400       | 261          | 261             |
| 36023 | 江阴     | 张家巷站变            | 10       | 400       | 268          | 268             |
| 36024 | 江阴     | 静塘排涝站变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36025 | 江阴     | 跨越箱变主变           | 10       | 250       | 200          | 200             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36026 | 江阴     | 金家浜排涝站       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36027 | 江阴     | 夏南南变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36028 | 江阴     | 东元中变         | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 36029 | 江阴     | 镇区湾里变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36030 | 江阴     | 前庄变          | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 36031 | 江阴     | 茶安变          | 10       | 315       | 237          | 237             |
| 36032 | 江阴     | 蔡东庄基村变       | 10       | 200       | 99           | 99              |
| 36033 | 江阴     | 高家村变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36034 | 江阴     | 蔡东袁洛村变       | 10       | 400       | 254          | 254             |
| 36035 | 江阴     | 夏南严家村变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36036 | 江阴     | 凤凰变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36037 | 江阴     | 蔡东中心路变       | 10       | 200       | 101          | 101             |
| 36038 | 江阴     | 蔡东何头村变       | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 36039 | 江阴     | 茂龙村委变        | 10       | 400       | 260          | 260             |
| 36040 | 江阴     | 虹桥四村 20#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36041 | 江阴     | 凤凰 2#变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36042 | 江阴     | 金多来变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36043 | 江阴     | 马家宕变         | 10       | 400       | 231          | 231             |
| 36044 | 江阴     | 友佳变          | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 36045 | 江阴     | 安巷新村变        | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 36046 | 江阴     | 长新村电站变       | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 36047 | 江阴     | 西戴巷变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36048 | 江阴     | 夏南西变         | 10       | 250       | 200          | 200             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36049 | 江阴     | 北宅变     | 10       | 400       | 253          | 253             |
| 36050 | 江阴     | 西大河变    | 10       | 400       | 155          | 155             |
| 36051 | 江阴     | 刘村变     | 10       | 400       | 165          | 165             |
| 36052 | 江阴     | 葫桥南站变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36053 | 江阴     | 葫桥村变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36054 | 江阴     | 蔡东宋家村南变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36055 | 江阴     | 葫桥中站变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36056 | 江阴     | 徐家埭北变   | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 36057 | 江阴     | 蔡东新变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36058 | 江阴     | 红苗新村变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 36059 | 江阴     | 徐家埭东变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36060 | 江阴     | 塔南箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36061 | 江阴     | 徐家埭站变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36062 | 江阴     | 文八路西变   | 10       | 315       | 229          | 229             |
| 36063 | 江阴     | 安巷村南站变  | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 36064 | 江阴     | 长东吴家坝变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36065 | 江阴     | 花园村西花园变 | 10       | 315       | 203          | 203             |
| 36066 | 江阴     | 路灯 11#变 | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 36067 | 江阴     | 长寿电力南站  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36068 | 江阴     | 交运变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36069 | 江阴     | 孙家弄变    | 10       | 250       | 139          | 139             |
| 36070 | 江阴     | 孙家弄北变   | 10       | 400       | 255          | 255             |
| 36071 | 江阴     | 南运花家桥变  | 10       | 315       | 179          | 179             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36072 | 江阴     | 付家村变         | 10       | 400       | 242          | 242             |
| 36073 | 江阴     | 南运牌楼下北变      | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 36074 | 江阴     | 吴申村变         | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 36075 | 江阴     | 柳家沙变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36076 | 江阴     | 兴国箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36077 | 江阴     | 南运村牌楼下变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36078 | 江阴     | 夏南时家村变       | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 36079 | 江阴     | 夏南村变         | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 36080 | 江阴     | 泾西余高南变       | 10       | 400       | 274          | 274             |
| 36081 | 江阴     | 花园电站变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36082 | 江阴     | 花园新村变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36083 | 江阴     | 刘家宕变         | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 36084 | 江阴     | 东张家巷变        | 10       | 400       | 66           | 66              |
| 36085 | 江阴     | 华西三村 1#变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 36086 | 江阴     | 小徐介村配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36087 | 江阴     | 华西三村 2#变     | 10       | 315       | 245          | 245             |
| 36088 | 江阴     | 季巷上变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36089 | 江阴     | 长中变          | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 36090 | 江阴     | 华西三村 4#变     | 10       | 250       | 164          | 164             |
| 36091 | 江阴     | 华西三村 5#变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36092 | 江阴     | 塔南新村 17#箱变主变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36093 | 江阴     | 文林电力东站       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36094 | 江阴     | 泾西杨吴村变       | 10       | 400       | 274          | 274             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36095 | 江阴     | 泾西排涝变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36096 | 江阴     | 二房基变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36097 | 江阴     | 后巷村徐家宕变  | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 36098 | 江阴     | 后巷村中站变   | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 36099 | 江阴     | 后巷桥变     | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 36100 | 江阴     | 顾家巷变     | 10       | 400       | 235          | 235             |
| 36101 | 江阴     | 市中箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36102 | 江阴     | 孔家巷站变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 36103 | 江阴     | 寿山坟变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36104 | 江阴     | 李元村桥头巷变  | 10       | 200       | 111          | 111             |
| 36105 | 江阴     | 李元村杨元浜变  | 10       | 400       | 272          | 272             |
| 36106 | 江阴     | 李元西站变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36107 | 江阴     | 华西三村 6#变 | 10       | 250       | 135          | 135             |
| 36108 | 江阴     | 华西三村 7#变 | 10       | 250       | 173          | 173             |
| 36109 | 江阴     | 顾家基变     | 10       | 250       | 192          | 192             |
| 36110 | 江阴     | 工业园区 1#变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36111 | 江阴     | 大坝上北变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36112 | 江阴     | 小三房变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36113 | 江阴     | 普惠南站变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36114 | 江阴     | 顾山房桥变    | 10       | 250       | 189          | 189             |
| 36115 | 江阴     | 红苗周家基变   | 10       | 400       | 196          | 196             |
| 36116 | 江阴     | 普惠中站变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36117 | 江阴     | 河东变      | 10       | 400       | 298          | 298             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36118 | 江阴     | 周家基西变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36119 | 江阴     | 夏东东街变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36120 | 江阴     | 普惠北站变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36121 | 江阴     | 镇东变       | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 36122 | 江阴     | 普新变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36123 | 江阴     | 商乐变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36124 | 江阴     | 红苗湾里变     | 10       | 400       | 210          | 210             |
| 36125 | 江阴     | 青山商城变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36126 | 江阴     | 七房基变      | 10       | 315       | 218          | 218             |
| 36127 | 江阴     | 商北变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36128 | 江阴     | 长泾镇镇区利达变  | 10       | 400       | 116          | 116             |
| 36129 | 江阴     | 利东变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36130 | 江阴     | 东升变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36131 | 江阴     | 烟草箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36132 | 江阴     | 图书馆箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36133 | 江阴     | 北缪家变      | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 36134 | 江阴     | 陆桥曹家庄变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36135 | 江阴     | 俞家变       | 10       | 200       | 93           | 93              |
| 36136 | 江阴     | 曹家庄北变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36137 | 江阴     | 周家村西变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36138 | 江阴     | 华西三村 11#变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36139 | 江阴     | 分水墩中站变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36140 | 江阴     | 华西三村 10#变 | 10       | 315       | 207          | 207             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36141 | 江阴     | 华西三村 9#变     | 10       | 315       | 217          | 217             |
| 36142 | 江阴     | 商南变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36143 | 江阴     | 红苗新村东变       | 10       | 315       | 217          | 217             |
| 36144 | 江阴     | 青纺变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36145 | 江阴     | 商西变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36146 | 江阴     | 青山电站变        | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 36147 | 江阴     | 蔡家埭变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36148 | 江阴     | 陆桥电力东站       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36149 | 江阴     | 镇澄路灯变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36150 | 江阴     | 沈巷上变         | 10       | 315       | 242          | 242             |
| 36151 | 江阴     | 新庄预制场变       | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 36152 | 江阴     | 额塘头变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36153 | 江阴     | 渔猎变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36154 | 江阴     | 河北圩变         | 10       | 250       | 111          | 111             |
| 36155 | 江阴     | 泾南村北环变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36156 | 江阴     | 华馨园箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36157 | 江阴     | 季家园箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36158 | 江阴     | 长泾村三房桥变      | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 36159 | 江阴     | 长泾村司家湾变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36160 | 江阴     | 通园变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36161 | 江阴     | 镇区通达变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36162 | 江阴     | 华西三村 8#变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36163 | 江阴     | 新华二村 50#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36164 | 江阴     | 下蔡湾变         | 10       | 400       | 214          | 214             |
| 36165 | 江阴     | 新华二村 65#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36166 | 江阴     | 新华二村 52#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36167 | 江阴     | 康须中站变        | 10       | 400       | 209          | 209             |
| 36168 | 江阴     | 康须西站变        | 10       | 250       | 166          | 166             |
| 36169 | 江阴     | 长寿沈家村变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36170 | 江阴     | 和平北站变        | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 36171 | 江阴     | 和平南站变        | 10       | 400       | 251          | 251             |
| 36172 | 江阴     | 和平夏家巷变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36173 | 江阴     | 和平新联变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36174 | 江阴     | 百花园箱变主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36175 | 江阴     | 馨苑东变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36176 | 江阴     | 馨苑西变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36177 | 江阴     | 学东变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36178 | 江阴     | 镇区工商变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36179 | 江阴     | 长泾长中变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36180 | 江阴     | 长泾曹家弄变       | 10       | 315       | 243          | 243             |
| 36181 | 江阴     | 长江路路灯箱变主变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 36182 | 江阴     | 新华三村 32#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36183 | 江阴     | 郭家村变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36184 | 江阴     | 须璜变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36185 | 江阴     | 新华三村 20#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36186 | 江阴     | 新华三村 10#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36187 | 江阴     | 高家巷变         | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 36188 | 江阴     | 水池巷中站变       | 10       | 400       | 98           | 98              |
| 36189 | 江阴     | 新华三村 23#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36190 | 江阴     | 兴利二村变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36191 | 江阴     | 九房巷变         | 10       | 200       | 16           | 16              |
| 36192 | 江阴     | 荷花变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36193 | 江阴     | 新庄电站变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36194 | 江阴     | 新庄后村西变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36195 | 江阴     | 新庄石家塘变       | 10       | 400       | 235          | 235             |
| 36196 | 江阴     | 地板上变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36197 | 江阴     | 长东电站变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36198 | 江阴     | 红旗北站变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36199 | 江阴     | 镇区北街 2#变     | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 36200 | 江阴     | 邹南变          | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 36201 | 江阴     | 王家袁家宕变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36202 | 江阴     | 王家华家宕变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36203 | 江阴     | 邓洪家变         | 10       | 400       | 224          | 224             |
| 36204 | 江阴     | 新华三村 13#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36205 | 江阴     | 浜上变          | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 36206 | 江阴     | 瓦屑坝变         | 10       | 200       | 124          | 124             |
| 36207 | 江阴     | 瓦屑坝东变        | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 36208 | 江阴     | 新华二村 67#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36209 | 江阴     | 洪家基变         | 10       | 315       | 189          | 189             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36210 | 江阴     | 东方变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36211 | 江阴     | 陆桥繁殖场变       | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 36212 | 江阴     | 前新庄东变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36213 | 江阴     | 贯庄一村 7#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36214 | 江阴     | 荷花新村变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36215 | 江阴     | 贯庄一村 10#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36216 | 江阴     | 前新庄南变        | 10       | 400       | 56           | 56              |
| 36217 | 江阴     | 新庄中变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36218 | 江阴     | 贯庄一村 12#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 36219 | 江阴     | 贯庄一村 17#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36220 | 江阴     | 园区东能变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36221 | 江阴     | 红旗参桥变        | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 36222 | 江阴     | 和平严东变        | 10       | 400       | 119          | 119             |
| 36223 | 江阴     | 红旗董庄桥变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36224 | 江阴     | 和平严家庄变       | 10       | 250       | 76           | 76              |
| 36225 | 江阴     | 蒋家村北变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36226 | 江阴     | 红旗南国变        | 10       | 400       | 243          | 243             |
| 36227 | 江阴     | 花园村南站        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36228 | 江阴     | 泾北北站变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36229 | 江阴     | 泾北村站变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36230 | 江阴     | 陶北庄变         | 10       | 315       | 229          | 229             |
| 36231 | 江阴     | 谈家宕变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36232 | 江阴     | 泾北吴家湾变       | 10       | 400       | 259          | 259             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36233 | 江阴     | 周家宕          | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 36234 | 江阴     | 泾北仲巷变        | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 36235 | 江阴     | 石家湾变         | 10       | 400       | 226          | 226             |
| 36236 | 江阴     | 长泾镇泾北公变      | 10       | 400       | 205          | 205             |
| 36237 | 江阴     | 新华二村 58#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36238 | 江阴     | 周月变          | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 36239 | 江阴     | 夏港西街变        | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 36240 | 江阴     | 新华三村 35#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36241 | 江阴     | 高成变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36242 | 江阴     | 新华三村 30#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36243 | 江阴     | 园区三友变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36244 | 江阴     | 园区锻造北变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36245 | 江阴     | 陆粮变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36246 | 江阴     | 园区福海变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36247 | 江阴     | 南闸陆家沟变       | 10       | 250       | 162          | 162             |
| 36248 | 江阴     | 劳化浜变         | 10       | 250       | 21           | 21              |
| 36249 | 江阴     | 陆桥开发变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36250 | 江阴     | 陆桥商城西变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36251 | 江阴     | 南闸拉丝变        | 10       | 250       | 174          | 174             |
| 36252 | 江阴     | 和平益巷头变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36253 | 江阴     | 红旗南天岸变       | 10       | 200       | 95           | 95              |
| 36254 | 江阴     | 红旗南站变        | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 36255 | 江阴     | 和平邹家巷变       | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36256 | 江阴     | 红旗千家丈变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36257 | 江阴     | 红旗新村变        | 10       | 250       | 141          | 141             |
| 36258 | 江阴     | 新桥小站变        | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 36259 | 江阴     | 红旗徐家角变       | 10       | 250       | 151          | 151             |
| 36260 | 江阴     | 污水处理变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36261 | 江阴     | 红旗中心变        | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 36262 | 江阴     | 钢绳小区配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36263 | 江阴     | 李元沈家宕变       | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 36264 | 江阴     | 泾南唐家巷变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36265 | 江阴     | 李元东站变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36266 | 江阴     | 刘桥村夏圩变       | 10       | 200       | 81           | 81              |
| 36267 | 江阴     | 蒋家电站变        | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 36268 | 江阴     | 旺家坝变         | 10       | 400       | 220          | 220             |
| 36269 | 江阴     | 蒋家北站         | 10       | 315       | 223          | 223             |
| 36270 | 江阴     | 兴园变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36271 | 江阴     | 蒲市南庄变        | 10       | 200       | 127          | 127             |
| 36272 | 江阴     | 新开弄变         | 10       | 400       | 215          | 215             |
| 36273 | 江阴     | 前河变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36274 | 江阴     | 服装变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36275 | 江阴     | 新华三村 5#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36276 | 江阴     | 育才变          | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 36277 | 江阴     | 虹六四公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36278 | 江阴     | 新华三村 17#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36279 | 江阴     | 夏港中街变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36280 | 江阴     | 江南变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36281 | 江阴     | 路灯 13#变      | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 36282 | 江阴     | 新华三村 34#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36283 | 江阴     | 南闸寨里变        | 10       | 400       | 77           | 77              |
| 36284 | 江阴     | 陆新小桥头变       | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 36285 | 江阴     | 洪年大站变        | 10       | 250       | 160          | 160             |
| 36286 | 江阴     | 南闸村变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36287 | 江阴     | 连三基变         | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 36288 | 江阴     | 泾新电站变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36289 | 江阴     | 李家庄变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36290 | 江阴     | 泾新工业园变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36291 | 江阴     | 李元里变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36292 | 江阴     | 李元南园变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36293 | 江阴     | 雷下小站变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36294 | 江阴     | 长南登家宕变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36295 | 江阴     | 雷下中站变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36296 | 江阴     | 长顺变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36297 | 江阴     | 泾新李巷上变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36298 | 江阴     | 雷下北站变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36299 | 江阴     | 桐岐菜场变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36300 | 江阴     | 南许变          | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 36301 | 江阴     | 北前变          | 10       | 250       | 63           | 63              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36302 | 江阴     | 北华家村变   | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 36303 | 江阴     | 陆桥菜场变   | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 36304 | 江阴     | 老住基村变   | 10       | 400       | 245          | 245             |
| 36305 | 江阴     | 磨盘桥变    | 10       | 400       | 267          | 267             |
| 36306 | 江阴     | 杨元变     | 10       | 250       | 176          | 176             |
| 36307 | 江阴     | 陆桥西街变   | 10       | 400       | 224          | 224             |
| 36308 | 江阴     | 路灯 12 变 | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 36309 | 江阴     | 长山西变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36310 | 江阴     | 夏港电力站变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36311 | 江阴     | 北国中学变   | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 36312 | 江阴     | 南巷变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36313 | 江阴     | 夏港菜场变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36314 | 江阴     | 橡胶变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36315 | 江阴     | 南闸许家村变  | 10       | 315       | 225          | 225             |
| 36316 | 江阴     | 张家圩北站变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36317 | 江阴     | 南闸沙家村变  | 10       | 250       | 115          | 115             |
| 36318 | 江阴     | 陆东大站变   | 10       | 315       | 231          | 231             |
| 36319 | 江阴     | 南闸唐家村变  | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 36320 | 江阴     | 侯士巷南变   | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 36321 | 江阴     | 陆新夏家巷变  | 10       | 400       | 257          | 257             |
| 36322 | 江阴     | 涂镇村涂镇变  | 10       | 400       | 251          | 251             |
| 36323 | 江阴     | 马家堂南变   | 10       | 250       | 143          | 143             |
| 36324 | 江阴     | 涂镇中心变   | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36325 | 江阴     | 李元夏尧桥变   | 10       | 200       | 82           | 82              |
| 36326 | 江阴     | 长南韩家宕变   | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 36327 | 江阴     | 泾新前苏巷变   | 10       | 400       | 206          | 206             |
| 36328 | 江阴     | 长南九房巷变   | 10       | 400       | 188          | 188             |
| 36329 | 江阴     | 大桥变      | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 36330 | 江阴     | 泾新团结站变   | 10       | 315       | 225          | 225             |
| 36331 | 江阴     | 雷下新村变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36332 | 江阴     | 长南内衣变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36333 | 江阴     | 雷下新村 2#变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36334 | 江阴     | 长南南站变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36335 | 江阴     | 新联村村站变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36336 | 江阴     | 长南墙东变    | 10       | 400       | 131          | 131             |
| 36337 | 江阴     | 新联费东庄变   | 10       | 400       | 234          | 234             |
| 36338 | 江阴     | 长寿刘家基变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36339 | 江阴     | 沿港变      | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 36340 | 江阴     | 申南村牌楼下变  | 10       | 400       | 252          | 252             |
| 36341 | 江阴     | 老住基村委变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36342 | 江阴     | 牌楼下东变    | 10       | 400       | 268          | 268             |
| 36343 | 江阴     | 电力站变     | 10       | 400       | 316          | 316             |
| 36344 | 江阴     | 长山站变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36345 | 江阴     | 圩田变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36346 | 江阴     | 七圩南变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36347 | 江阴     | 杨家庄中站变   | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36348 | 江阴     | 影院变       | 10       | 400       | 222          | 222             |
| 36349 | 江阴     | 教工箱变主变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36350 | 江阴     | 陈家圩变      | 10       | 200       | 38           | 38              |
| 36351 | 江阴     | 陈家坝变      | 10       | 400       | 129          | 129             |
| 36352 | 江阴     | 镇区季家村变    | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 36353 | 江阴     | 赵庄西变      | 10       | 250       | 113          | 113             |
| 36354 | 江阴     | 陆新赵庄变     | 10       | 400       | 139          | 139             |
| 36355 | 江阴     | 龙游龙沟口南变   | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 36356 | 江阴     | 王仕庄变      | 10       | 400       | 226          | 226             |
| 36357 | 江阴     | 龙游龙沟口变    | 10       | 200       | 77           | 77              |
| 36358 | 江阴     | 元湾里变      | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 36359 | 江阴     | 邓巷站变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36360 | 江阴     | 长医变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36361 | 江阴     | 新联洪家宕变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 36362 | 江阴     | 苏圩加工变     | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 36363 | 江阴     | 镇区车站变     | 10       | 400       | 216          | 216             |
| 36364 | 江阴     | 长泾村老住基变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36365 | 江阴     | 沈巷东变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36366 | 江阴     | 冯门变       | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 36367 | 江阴     | 新联王家变     | 10       | 200       | 116          | 116             |
| 36368 | 江阴     | 澄杨路路灯 1#变 | 10       | 50        | 40           | 40              |
| 36369 | 江阴     | 泾南村许巷变    | 10       | 315       | 157          | 157             |
| 36370 | 江阴     | 泾南岳家宕变    | 10       | 400       | 250          | 250             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36371 | 江阴     | 澄杨路路灯 2#变    | 10       | 50        | 40           | 40              |
| 36372 | 江阴     | 七圩变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36373 | 江阴     | 田头村排涝站变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36374 | 江阴     | 杨家庄南站变       | 10       | 400       | 271          | 271             |
| 36375 | 江阴     | 何家基变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36376 | 江阴     | 七圩西变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36377 | 江阴     | 移山变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36378 | 江阴     | 蓝天嘉苑配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36379 | 江阴     | 杨家庄变         | 10       | 400       | 170          | 170             |
| 36380 | 江阴     | 商乐西变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36381 | 江阴     | 西横街配电所 1#主变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36382 | 江阴     | 新璜变          | 10       | 400       | 257          | 257             |
| 36383 | 江阴     | 供电箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36384 | 江阴     | 任家变          | 10       | 400       | 264          | 264             |
| 36385 | 江阴     | 龙游龙沟口北变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36386 | 江阴     | 镇区金三角西变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36387 | 江阴     | 龙游龙西变        | 10       | 400       | 160          | 160             |
| 36388 | 江阴     | 龙游夏垫变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36389 | 江阴     | 龙游变          | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 36390 | 江阴     | 龙游中变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36391 | 江阴     | 国土变          | 10       | 400       | 217          | 217             |
| 36392 | 江阴     | 园区植绒变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36393 | 江阴     | 南闸政府变        | 10       | 400       | 262          | 262             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36394 | 江阴     | 普惠苑 4#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36395 | 江阴     | 施元王庄村变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36396 | 江阴     | 峰南公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36397 | 江阴     | 陈市花苑 42#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36398 | 江阴     | 西维常南变        | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 36399 | 江阴     | 长乐变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36400 | 江阴     | 蒋家巷南变        | 10       | 400       | 107          | 107             |
| 36401 | 江阴     | 观山璜冠桥变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36402 | 江阴     | 龙运车木变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36403 | 江阴     | 万安桥变         | 10       | 400       | 234          | 234             |
| 36404 | 江阴     | 心泾桥公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36405 | 江阴     | 凯博线工业园 3#变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36406 | 江阴     | 城东工业园 2#变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36407 | 江阴     | 竹园东站变        | 10       | 315       | 214          | 214             |
| 36408 | 江阴     | 缪家墩变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36409 | 江阴     | 蒲市东站变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36410 | 江阴     | 璜土健康变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36411 | 江阴     | 立埭北变         | 10       | 200       | 80           | 80              |
| 36412 | 江阴     | 秦家村变         | 10       | 250       | 185          | 185             |
| 36413 | 江阴     | 戴庄新站变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36414 | 江阴     | 赵行头变         | 10       | 400       | 141          | 141             |
| 36415 | 江阴     | 何家村变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36416 | 江阴     | 新港变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36417 | 江阴     | 香树湾 87#箱变主变      | 10       | 630       | 490          | 490             |
| 36418 | 江阴     | 香树湾 19#箱变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36419 | 江阴     | 香树湾 207#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36420 | 江阴     | 香树湾 38#箱变主变      | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 36421 | 江阴     | 亿达变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36422 | 江阴     | 香树湾 59#箱变主变      | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 36423 | 江阴     | 香树湾 78#箱变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36424 | 江阴     | 徐家桥变             | 10       | 250       | 58           | 58              |
| 36425 | 江阴     | 红星村委变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36426 | 江阴     | 薛南变              | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 36427 | 江阴     | 九州变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36428 | 江阴     | 电力路灯变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36429 | 江阴     | 华西二村 3#变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36430 | 江阴     | 苏家店变             | 10       | 200       | 19           | 19              |
| 36431 | 江阴     | 锡沙路灯 4# 变        | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 36432 | 江阴     | 紫金社区变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36433 | 江阴     | 凤凰路东变            | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 36434 | 江阴     | 怡江城 151#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 36435 | 江阴     | 怡江城 151#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 36436 | 江阴     | 芦塘五星电站变          | 10       | 250       | 180          | 180             |
| 36437 | 江阴     | 花果弥陀村变           | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 36438 | 江阴     | 怡江城 120#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36439 | 江阴     | 周庄杜家巷西变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36440 | 江阴     | 怡江城 120#配电所 2#主变                  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36441 | 江阴     | 怡江城 120#配电所 3#主变                  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36442 | 江阴     | 花果花南变                             | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 36443 | 江阴     | 大桥三村 131#箱变主变                     | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 36444 | 江阴     | 谢南苏家村变                            | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 36445 | 江阴     | 贡北庄变                              | 10       | 315       | 86           | 86              |
| 36446 | 江阴     | 曙光加工变                             | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 36447 | 江阴     | 璜塘新苑配电所 1#主变                      | 10       | 800       | 628          | 628             |
| 36448 | 江阴     | 长寿新村配电所 1#主变                      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36449 | 江阴     | 长寿新村配电所 2#主变                      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36450 | 江阴     | 璜土新世纪花园 5#配电所新世纪花园 5#<br>配电所 1#变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36451 | 江阴     | 璜土新世纪花园 5#配电所新世纪花园 5#<br>配电所 2#变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36452 | 江阴     | 璜土新世纪花园 16#配电所新世纪花园<br>16#配电所 1#变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36453 | 江阴     | 璜土新世纪花园 16#配电所新世纪花园<br>16#配电所 2#变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36454 | 江阴     | 劳家头变                              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36455 | 江阴     | 兴西花苑 7#箱变主变                       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36456 | 江阴     | 兴西花苑 5#箱变主变                       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36457 | 江阴     | 兴西花苑 3#箱变主变                       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36458 | 江阴     | 兴西花苑 1#箱变主变                       | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36459 | 江阴     | 徐家村变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36460 | 江阴     | 丽岛 175#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36461 | 江阴     | 丽岛 163#箱变主变  | 10       | 630       | 485          | 485             |
| 36462 | 江阴     | 丽岛 136#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36463 | 江阴     | 丽岛 108#箱变主变  | 10       | 630       | 492          | 492             |
| 36464 | 江阴     | 丽岛 90#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36465 | 江阴     | 丽岛 81#箱变主变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 36466 | 江阴     | 丽岛 43#箱变主变   | 10       | 630       | 482          | 482             |
| 36467 | 江阴     | 东新配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36468 | 江阴     | 东新配电所 2#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36469 | 江阴     | 湾上变          | 10       | 400       | 51           | 51              |
| 36470 | 江阴     | 巷口变          | 10       | 400       | 243          | 243             |
| 36471 | 江阴     | 东王家巷变        | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 36472 | 江阴     | 丽岛华都配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 36473 | 江阴     | 丽岛华都配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 36474 | 江阴     | 汇丰配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36475 | 江阴     | 汇丰配电所 2#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36476 | 江阴     | 霞客苑配电所 1#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36477 | 江阴     | 教工 3#单相变     | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 36478 | 江阴     | 马夫沟 1#单相变    | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 36479 | 江阴     | 马夫沟 2#单相变    | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 36480 | 江阴     | 商业街 1#单相变    | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 36481 | 江阴     | 商业街 2#单相变    | 10       | 80        | 64           | 64              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36482 | 江阴     | 三分场变                 | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 36483 | 江阴     | 虹七 18#公变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36484 | 江阴     | 史家巷西变                | 10       | 315       | 200          | 200             |
| 36485 | 江阴     | 三河南站变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36486 | 江阴     | 永安圩变                 | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 36487 | 江阴     | 小周公变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36488 | 江阴     | 嘉悦澜庭 13#101 配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36489 | 江阴     | 海阅雅园 8#配电所 3#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36490 | 江阴     | 雅澜名苑二区 12#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36491 | 江阴     | 马文路西变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36492 | 江阴     | 检查南箱变主变              | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36493 | 江阴     | 颐安雅苑 32#配电所 1#主变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 36494 | 江阴     | 颐安雅苑 32#配电所 2#主变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 36495 | 江阴     | 颐安雅苑 8#配电所 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36496 | 江阴     | 馨悦花园西区 5#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36497 | 江阴     | 颐安雅苑 8#配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36498 | 江阴     | 鑫茂悦园 269#配 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36499 | 江阴     | 前立埭变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36500 | 江阴     | 长泾沿河变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36501 | 江阴     | 花园路变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36502 | 江阴     | 南闸泗河新桥头变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36503 | 江阴     | 陶湾变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36504 | 江阴     | 南新村北变                | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36505 | 江阴     | 东南新村变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36506 | 江阴     | 敌械花园中园 73#配电所 2#主变   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 36507 | 江阴     | 东环南变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36508 | 江阴     | 龙岸南变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36509 | 江阴     | 春风雅苑 3#配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36510 | 江阴     | 华裕雅园 35#配 1#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36511 | 江阴     | 五市变                  | 10       | 400       | 147          | 147             |
| 36512 | 江阴     | 铂润九里雅园四区 17#配电所 4#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36513 | 江阴     | 鑫茂悦园 269#配 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36514 | 江阴     | 星赋花园一区 14#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36515 | 江阴     | 滨河家园二期 46#配电所 4#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36516 | 江阴     | 雷下二村 23#配电所 3#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36517 | 江阴     | 邱塘南变                 | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 36518 | 江阴     | 阳光国际 28#配电所 1#主变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 36519 | 江阴     | 阳光国际 28#配电所 2#主变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 36520 | 江阴     | 阳光国际 28#配电所 3#主变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 36521 | 江阴     | 水云间花园 33#配电所 2#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36522 | 江阴     | 工业路 10#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36523 | 江阴     | 立埭桥南变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36524 | 江阴     | 敌栖雅苑 5#配电所 1#主变      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 36525 | 江阴     | 山棠雅园 2#配电所 2#主变      | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 36526 | 江阴     | 茂龙村委南变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36527 | 江阴     | 江悦尚院 64#配电所 2#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36528 | 江阴     | 后头巷西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36529 | 江阴     | 敬樾花园南园 402#配 1#主变  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 36530 | 江阴     | 江悦尚院 32#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36531 | 江阴     | 张黄家西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36532 | 江阴     | 创新变                | 10       | 315       | 167          | 167             |
| 36533 | 江阴     | 南悦家苑 15#配电所 2#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36534 | 江阴     | 王家村菜场变             | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 36535 | 江阴     | 雍锦园 35#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 625          | 625             |
| 36536 | 江阴     | 外宿 1#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36537 | 江阴     | 教师新村变              | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 36538 | 江阴     | 河湘路南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36539 | 江阴     | 万花景苑三区 64#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36540 | 江阴     | 水城花园 20#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36541 | 江阴     | 江诚变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36542 | 江阴     | 茂市桥南变              | 10       | 400       | 242          | 242             |
| 36543 | 江阴     | 上品璟苑 278#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36544 | 江阴     | 云栖雅院 11#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36545 | 江阴     | 须家弄西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36546 | 江阴     | 顾北工业变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36547 | 江阴     | 泗河焦山变              | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 36548 | 江阴     | 福景园 4#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 597          | 597             |
| 36549 | 江阴     | 福景园 4#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36550 | 江阴     | 渡江四村 19#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36551 | 江阴     | 花园路箱变主变             | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 36552 | 江阴     | 芦墩村委东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36553 | 江阴     | 菜场西变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36554 | 江阴     | 文泽苑 4#配电所 4#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36555 | 江阴     | 黄山华都 22#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36556 | 江阴     | 黄山华都 22#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36557 | 江阴     | 黄山华都 22#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36558 | 江阴     | 福景园 4#配电所 3#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36559 | 江阴     | 薛家村南变               | 10       | 400       | 272          | 272             |
| 36560 | 江阴     | 福景园 4#配电所 4#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36561 | 江阴     | 云亭团结桥变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36562 | 江阴     | 焦山西变                | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 36563 | 江阴     | 汤家村西变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36564 | 江阴     | 花东南站                | 10       | 400       | 146          | 146             |
| 36565 | 江阴     | 谭家村 7#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36566 | 江阴     | 铂润九里雅园四区 6#配电所 4#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36567 | 江阴     | 蔚蓝璟苑 11#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36568 | 江阴     | 川桥头变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36569 | 江阴     | 西园三村 5#配电所 1#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36570 | 江阴     | 黄山华都 22#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36571 | 江阴     | 黄山华都 7#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36572 | 江阴     | 黄山华都 7#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36573 | 江阴     | 黄山华都 7#配电所 4#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36574 | 江阴     | 黄山华都 7#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36575 | 江阴     | 欧诺亚城市花园 76#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36576 | 江阴     | 欧诺亚城市花园 76#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36577 | 江阴     | 欧诺亚城市花园 76#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36578 | 江阴     | 欧诺亚城市花园 76#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36579 | 江阴     | 霞栖苑 45#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36580 | 江阴     | 霞栖苑 45#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36581 | 江阴     | 新塘 3#变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36582 | 江阴     | 薛家村北变               | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 36583 | 江阴     | 谢家冲变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36584 | 江阴     | 黄山华都 10#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36585 | 江阴     | 黄山华都 10#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36586 | 江阴     | 黄山华都 10#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36587 | 江阴     | 黄山华都 10#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36588 | 江阴     | 滨河家园二期 46#配电所 3#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36589 | 江阴     | 陈巷上变                | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 36590 | 江阴     | 候士巷北箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36591 | 江阴     | 南巷路南变               | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 36592 | 江阴     | 纺织城西箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36593 | 江阴     | 虹五 11 号变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36594 | 江阴     | 爱家尊邸 18#配电所 2#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 36595 | 江阴     | 东风东变                | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 36596 | 江阴     | 万悦城 25#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36597 | 江阴     | 万悦城 25#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36598 | 江阴     | 万悦城 25#配电所 4#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36599 | 江阴     | 万悦城 25#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36600 | 江阴     | 星悦河湾花园 49#配电所 1#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36601 | 江阴     | 黄山华都 26#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36602 | 江阴     | 黄山华都 26#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36603 | 江阴     | 北航公 1 号变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36604 | 江阴     | 蒋家巷中变               | 10       | 400       | 265          | 265             |
| 36605 | 江阴     | 刘后村箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36606 | 江阴     | 天茂雅苑 10#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36607 | 江阴     | 停排东变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36608 | 江阴     | 桃源名筑 193#配电所 2#主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 36609 | 江阴     | 爱家尊邸 18#配电所 1#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 36610 | 江阴     | 万悦城 22#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36611 | 江阴     | 万悦城 22#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36612 | 江阴     | 东苑新村 96#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36613 | 江阴     | 东苑新村 96#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36614 | 江阴     | 瑞富花园 14#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36615 | 江阴     | 璜塘沈家村西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36616 | 江阴     | 品尊名邸 4#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36617 | 江阴     | 龙城福第二期 298#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36618 | 江阴     | 悦庭花园一期 14#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36619 | 江阴     | 瀚棠华筑 50#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36620 | 江阴     | 后河北变               | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 36621 | 江阴     | 铂光澜庭 14#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36622 | 江阴     | 馨悦花园南区 9#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36623 | 江阴     | 港欣花苑二村 71#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36624 | 江阴     | 通港路西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36625 | 江阴     | 文富箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36626 | 江阴     | 前马桥变               | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 36627 | 江阴     | 华舜雅园 10#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36628 | 江阴     | 薛家村东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36629 | 江阴     | 凝景苑 14#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36630 | 江阴     | 文林人民路变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36631 | 江阴     | 车站北变               | 10       | 400       | 274          | 274             |
| 36632 | 江阴     | 周庄砂山大道中变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36633 | 江阴     | 晓月美庐 63#配电所 4#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36634 | 江阴     | 云亭敬老院东变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36635 | 江阴     | 梧村北 3#变            | 10       | 400       | 162          | 162             |
| 36636 | 江阴     | 瑞新花苑 33#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36637 | 江阴     | 蟠龙工业园 7#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36638 | 江阴     | 韵湖澜山花园 48#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36639 | 江阴     | 上品璟苑 319#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36640 | 江阴     | 小九亩西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36641 | 江阴     | 富贝制线西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36642 | 江阴     | 水城花园 10#配电所 3#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36643 | 江阴     | 尚源名筑 22#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36644 | 江阴     | 港欣花苑二村 61#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36645 | 江阴     | 峨山佳苑 9#配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36646 | 江阴     | 秀江南名苑 5#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36647 | 江阴     | 任九房变                 | 10       | 400       | 70           | 70              |
| 36648 | 江阴     | 东张家巷东变               | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 36649 | 江阴     | 北国村南变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36650 | 江阴     | 蒋家村中变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36651 | 江阴     | 勤丰新村 8#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36652 | 江阴     | 勤丰新村 4#变             | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 36653 | 江阴     | 雅澜名苑 85#配电所 4#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36654 | 江阴     | 陆家庄箱变主变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36655 | 江阴     | 星光苑 4#配电所 1#主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36656 | 江阴     | 黄山华都 32#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36657 | 江阴     | 黄山华都 32#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36658 | 江阴     | 黄山华都 32#配电所 4#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36659 | 江阴     | 黄山华都 32#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36660 | 江阴     | 兴公庄变                 | 10       | 400       | 205          | 205             |
| 36661 | 江阴     | 朝阳河中变                | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 36662 | 江阴     | 瑞府园 34#配 2#主变        | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 36663 | 江阴     | 水城花园 10#配电所 4#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36664 | 江阴     | 铂润九里雅园三区 12#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36665 | 江阴     | 铂光澜庭 25#配电所 1#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36666 | 江阴     | 石家村西 1#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36667 | 江阴     | 建明南变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36668 | 江阴     | 阳光国际花园 5#配电所 1#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 36669 | 江阴     | 恒生府邸 6#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36670 | 江阴     | 恒生府邸 6#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36671 | 江阴     | 雪家桥西北变              | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 36672 | 江阴     | 文泽苑 4#配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36673 | 江阴     | 兴利北变                | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 36674 | 江阴     | 云亭中街 2#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36675 | 江阴     | 听悦府 99#配电所 2#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36676 | 江阴     | 朱蒋巷西 2#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36677 | 江阴     | 鸡龙山村龙都新村三期 2#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36678 | 江阴     | 敌光雅苑北区 26#配电所 3#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 36679 | 江阴     | 欧诺亚城市花园 80#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36680 | 江阴     | 欧诺亚城市花园 80#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36681 | 江阴     | 欧诺亚城市花园 80#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36682 | 江阴     | 欧诺亚城市花园 80#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36683 | 江阴     | 天敌雅苑 16#配电所 1#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 36684 | 江阴     | 环南路东箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36685 | 江阴     | 阳光国际 16#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36686 | 江阴     | 观山新农村 2 号变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36687 | 江阴     | 陶湾南山变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36688 | 江阴     | 顾家村西变               | 10       | 200       | 160          | 160             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36689 | 江阴     | 黄家桥箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36690 | 江阴     | 渡口变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36691 | 江阴     | 香缇半岛花园 16#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36692 | 江阴     | 恒生府邸 6#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36693 | 江阴     | 恒生府邸 6#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36694 | 江阴     | 阳光国际花园 5#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 36695 | 江阴     | 阳光国际花园 5#配电所 3#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 36696 | 江阴     | 唐巷西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36697 | 江阴     | 阳光国际 16#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36698 | 江阴     | 阳光国际花园 17#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 36699 | 江阴     | 阳光国际花园 17#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 36700 | 江阴     | 阳光国际花园 17#配电所 3#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 36701 | 江阴     | 长青路变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36702 | 江阴     | 阳光国际 16#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36703 | 江阴     | 许家丹中变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36704 | 江阴     | 马镇北庄变              | 10       | 400       | 171          | 171             |
| 36705 | 江阴     | 金沙汇商业大厦 1#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36706 | 江阴     | 后马变                | 10       | 250       | 183          | 183             |
| 36707 | 江阴     | 花山中变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36708 | 江阴     | 小坊前变               | 10       | 400       | 256          | 256             |
| 36709 | 江阴     | 雅澜名苑二区 35#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36710 | 江阴     | 颐安雅苑 5#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36711 | 江阴     | 颐安雅苑 5#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36712 | 江阴     | 品尊名邸 45#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36713 | 江阴     | 品尊名邸 45#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36714 | 江阴     | 品尊名邸 45#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36715 | 江阴     | 品尊名邸 45#配电所 4#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36716 | 江阴     | 天瑞苑 6#配电所 2#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36717 | 江阴     | 新长江路 289#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36718 | 江阴     | 东苑新村 44#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36719 | 江阴     | 春麓苑 13#配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36720 | 江阴     | 东苑新村 44#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36721 | 江阴     | 金三角路 1 号 37#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36722 | 江阴     | 东苑新村 44#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36723 | 江阴     | 金三角路 1 号 37#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36724 | 江阴     | 东苑新村 44#配电所 4#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36725 | 江阴     | 金三角路 1 号 37#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36726 | 江阴     | 山棠雅园 2#配电所 4#主变      | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 36727 | 江阴     | 香雪海梅园 4#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36728 | 江阴     | 金三角路 1 号 41#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36729 | 江阴     | 香雪海梅园 4#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36730 | 江阴     | 璟庭花苑 4#配电所 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36731 | 江阴     | 中山 8#变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36732 | 江阴     | 红联站变                 | 10       | 400       | 242          | 242             |
| 36733 | 江阴     | 天敌雅苑 1#配电所 4#主变      | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 36734 | 江阴     | 陈墅花苑 84#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36735 | 江阴     | 张九房箱变主变              | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36736 | 江阴     | 新长江路 289#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36737 | 江阴     | 金三角路 1 号 37#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36738 | 江阴     | 春麓苑 13#配电所 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36739 | 江阴     | 金三角路 1 号 41#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36740 | 江阴     | 香雪海梅园 4#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36741 | 江阴     | 金三角路 1 号 41#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36742 | 江阴     | 香雪海梅园 4#配电所 4#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36743 | 江阴     | 金三角路 1 号 41#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36744 | 江阴     | 西苑新村 111#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36745 | 江阴     | 东苑新村 76#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36746 | 江阴     | 西苑新村 111#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36747 | 江阴     | 金三角路 1 号 10#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36748 | 江阴     | 东苑新村 76#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36749 | 江阴     | 西苑新村 111#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36750 | 江阴     | 东苑新村 76#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36751 | 江阴     | 西苑新村 111#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36752 | 江阴     | 雅澜名苑二区 11#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36753 | 江阴     | 铂光澜庭 25#配电所 2#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36754 | 江阴     | 锦隆五村 17#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36755 | 江阴     | 被单箱变主变               | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36756 | 江阴     | 板桥箱变主变               | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36757 | 江阴     | 圣庭苑 62#配电所 1#主变      | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36758 | 江阴     | 圣庭苑 62#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 36759 | 江阴     | 云新三村 19#箱变主变    | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 36760 | 江阴     | 云新一村 53#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36761 | 江阴     | 云新三村 28#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36762 | 江阴     | 云新三村 49#箱变主变    | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 36763 | 江阴     | 云新三村 58#箱变主变    | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 36764 | 江阴     | 云新三村 45#箱变主变    | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 36765 | 江阴     | 云新三村 25#箱变主变    | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 36766 | 江阴     | 云新三村 61#箱变主变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36767 | 江阴     | 云新三村 21#箱变主变    | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 36768 | 江阴     | 云新三村 66#箱变主变    | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 36769 | 江阴     | 云新三村 63#箱变主变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36770 | 江阴     | 云新三村 48#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36771 | 江阴     | 云新三村 34#箱变主变    | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 36772 | 江阴     | 云新三村 52#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36773 | 江阴     | 云新三村 5#箱变主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 36774 | 江阴     | 云新三村 42#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36775 | 江阴     | 云新三村 38#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36776 | 江阴     | 云新三村 1#箱变主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 36777 | 江阴     | 圣廷苑 68#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36778 | 江阴     | 圣廷苑 68#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36779 | 江阴     | 圣庭苑 72#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36780 | 江阴     | 圣庭苑 72#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36781 | 江阴     | 祝塘水墩变             | 10       | 315       | 242          | 242             |
| 36782 | 江阴     | 湾上西变              | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 36783 | 江阴     | 王家村西变             | 10       | 250       | 41           | 41              |
| 36784 | 江阴     | 黄家基西变             | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 36785 | 江阴     | 古塘园区变             | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 36786 | 江阴     | 前浜变               | 10       | 250       | 132          | 132             |
| 36787 | 江阴     | 环南路 4#变           | 10       | 315       | 240          | 240             |
| 36788 | 江阴     | 特电公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36789 | 江阴     | 梧村北变              | 10       | 400       | 219          | 219             |
| 36790 | 江阴     | 杨岸 79#配电所 1#主变    | 10       | 500       | 334          | 334             |
| 36791 | 江阴     | 前杨北变              | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 36792 | 江阴     | 金谷里西变             | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 36793 | 江阴     | 沙湖里南变             | 10       | 250       | 106          | 106             |
| 36794 | 江阴     | 薛家基西变             | 10       | 250       | 28           | 28              |
| 36795 | 江阴     | 新港花苑 135#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36796 | 江阴     | 新港花苑 135#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36797 | 江阴     | 新港花苑 142#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 36798 | 江阴     | 大园 1#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36799 | 江阴     | 大园 2#变            | 10       | 400       | 224          | 224             |
| 36800 | 江阴     | 大园 3#变            | 10       | 315       | 179          | 179             |
| 36801 | 江阴     | 澄东路箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36802 | 江阴     | 宏联站变              | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 36803 | 江阴     | 五房浜变              | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36804 | 江阴     | 杨跑家西变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36805 | 江阴     | 陈家丹变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36806 | 江阴     | 电力站南河西变          | 10       | 160       | 96           | 96              |
| 36807 | 江阴     | 东龚家变             | 10       | 200       | 62           | 62              |
| 36808 | 江阴     | 中花园变             | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 36809 | 江阴     | 黄泥降变             | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 36810 | 江阴     | 阳光新村配电所—1#变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36811 | 江阴     | 阳岐变              | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 36812 | 江阴     | 黄观朱家村变           | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 36813 | 江阴     | 中街北变             | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 36814 | 江阴     | 邱南公变             | 10       | 200       | 32           | 32              |
| 36815 | 江阴     | 东街变              | 10       | 250       | 128          | 128             |
| 36816 | 江阴     | 西苑新村 24#箱变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36817 | 江阴     | 西苑新村 41#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36818 | 江阴     | 西苑新村 48#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36819 | 江阴     | 新华箱变主变           | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36820 | 江阴     | 旌阳花苑 4#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36821 | 江阴     | 金三角路 1 号 1#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36822 | 江阴     | 东苑新村 76#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36823 | 江阴     | 东苑新村 81#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 36824 | 江阴     | 石牌四村 30#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36825 | 江阴     | 石牌四村 30#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36826 | 江阴     | 西苑新村 100#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36827 | 江阴     | 韩顾西变         | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 36828 | 江阴     | 泗河口东变        | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 36829 | 江阴     | 教师新村东变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36830 | 江阴     | 王家堂变         | 10       | 400       | 265          | 265             |
| 36831 | 江阴     | 小河一村 2#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36832 | 江阴     | 小河一村 4#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36833 | 江阴     | 定波 28#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36834 | 江阴     | 文化新村 23#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36835 | 江阴     | 文化新村 26#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36836 | 江阴     | 江南花园 19#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36837 | 江阴     | 云新三村 11#箱变主变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36838 | 江阴     | 云新三村 24#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 36839 | 江阴     | 云新三村 4#箱变主变  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 36840 | 江阴     | 云新三村 20#箱变主变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36841 | 江阴     | 云新三村 13#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 36842 | 江阴     | 云新三村 16#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 36843 | 江阴     | 云新三村 6#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36844 | 江阴     | 云新三村 36#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 36845 | 江阴     | 云新二村 1#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36846 | 江阴     | 新馨花苑 43#箱变主变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36847 | 江阴     | 新馨花苑 48#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36848 | 江阴     | 花园雅居配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36849 | 江阴     | 花园雅居配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36850 | 江阴     | 银杏花苑配电所 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36851 | 江阴     | 银杏花苑配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36852 | 江阴     | 夕阳红配电所 1#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36853 | 江阴     | 夕阳红 48#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36854 | 江阴     | 夕阳红 14#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36855 | 江阴     | 金港花苑配电所 1#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36856 | 江阴     | 金港花苑配电所 2#主变      | 10       | 630       | 478          | 478             |
| 36857 | 江阴     | 上品璟苑 115#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36858 | 江阴     | 石牌四村 30#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36859 | 江阴     | 石牌四村 30#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36860 | 江阴     | 定波 21#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36861 | 江阴     | 夏港电厂箱变主变          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36862 | 江阴     | 观山东盟 1# 变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36863 | 江阴     | 海罄花苑配电所 1#主变      | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 36864 | 江阴     | 华明箱变主变            | 10       | 630       | 467          | 467             |
| 36865 | 江阴     | 锦隆三村 11#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36866 | 江阴     | 云新二村 14#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36867 | 江阴     | 大桥一村 77#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36868 | 江阴     | 大桥一村 77#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36869 | 江阴     | 大桥一村 71#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 36870 | 江阴     | 贵滨 2 号变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36871 | 江阴     | 云新二村 24#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36872 | 江阴     | 云新二村 28#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36873 | 江阴     | 云新二村 30#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36874 | 江阴     | 云新二村 32#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36875 | 江阴     | 云新二村 37#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36876 | 江阴     | 云新二村 19#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36877 | 江阴     | 云新二村 5#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36878 | 江阴     | 云新二村 11#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36879 | 江阴     | 云新二村 3#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36880 | 江阴     | 云新二村 15#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36881 | 江阴     | 云新一村 64#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36882 | 江阴     | 云新一村 60#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36883 | 江阴     | 云新一村 58#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36884 | 江阴     | 云新一村 55#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36885 | 江阴     | 水湾里 2#变           | 10       | 200       | 44           | 44              |
| 36886 | 江阴     | 利港中街西箱变主变         | 10       | 630       | 482          | 482             |
| 36887 | 江阴     | 敬老院 2#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36888 | 江阴     | 陶城新村变             | 10       | 400       | 123          | 123             |
| 36889 | 江阴     | 瑞名雅苑 3#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36890 | 江阴     | 孟家浜变              | 10       | 400       | 189          | 189             |
| 36891 | 江阴     | 晓月美庐 58#配电所 3#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36892 | 江阴     | 泰和江南家苑 2#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36893 | 江阴     | 泰和江南家苑 2#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36894 | 江阴     | 泰和江南家苑 2#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36895 | 江阴     | 泰和江南家苑 2#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36896 | 江阴     | 天敌雅苑 28#配电所 2#主变   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 36897 | 江阴     | 华宏村北庄南箱变主变         | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 36898 | 江阴     | 申港缪家村北变            | 10       | 400       | 240          | 240             |
| 36899 | 江阴     | 建设路 2#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36900 | 江阴     | 东新路变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36901 | 江阴     | 振华变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36902 | 江阴     | 晓月美庐 63#配电所 2#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36903 | 江阴     | 工业园区 4#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36904 | 江阴     | 瑞府园 23#配 3#主变      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 36905 | 江阴     | 云亭云长 4#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36906 | 江阴     | 西园三村 8#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36907 | 江阴     | 檀悦花园 27#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36908 | 江阴     | 桐岐毛家村变             | 10       | 400       | 166          | 166             |
| 36909 | 江阴     | 对河村西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36910 | 江阴     | 宗言殷家庄南变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36911 | 江阴     | 万花景苑 94#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36912 | 江阴     | 东来箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36913 | 江阴     | 龙江西变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36914 | 江阴     | 张定岸箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36915 | 江阴     | 金域广场 10-2#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36916 | 江阴     | 古塘新村 14#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 493          | 493             |
| 36917 | 江阴     | 仲巷东变               | 10       | 400       | 205          | 205             |
| 36918 | 江阴     | 新市民 5 号变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36919 | 江阴     | 爱家尊邸 73#配电所 1#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 36920 | 江阴     | 爱家尊邸 73#配电所 3#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 36921 | 江阴     | 爱家尊邸 73#配电所 4#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 36922 | 江阴     | 爱家尊邸 73#配电所 2#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 36923 | 江阴     | 山棠雅园 10#配电所 2#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 36924 | 江阴     | 黄家浜南变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36925 | 江阴     | 职校南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36926 | 江阴     | 泉能路 22#配电所 1#主变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36927 | 江阴     | 运河世家 116#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36928 | 江阴     | 金港豪庭 12#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36929 | 江阴     | 金港豪庭 12#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36930 | 江阴     | 金港豪庭 28#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36931 | 江阴     | 金港豪庭 28#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36932 | 江阴     | 金港豪庭 28#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36933 | 江阴     | 金港豪庭 28#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36934 | 江阴     | 夏东苑 25#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36935 | 江阴     | 夏东苑 25#配电所 3#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36936 | 江阴     | 夏东苑 35#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36937 | 江阴     | 夏东苑 35#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36938 | 江阴     | 梅隆一村 73#箱变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36939 | 江阴     | 广源华都 2#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36940 | 江阴     | 广源华都 2#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36941 | 江阴     | 陈家村北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36942 | 江阴     | 兴利 2#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36943 | 江阴     | 虹五 19 号变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36944 | 江阴     | 河豚箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36945 | 江阴     | 创业路东变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36946 | 江阴     | 港尚名筑 2#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36947 | 江阴     | 东舜华府 72#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36948 | 江阴     | 桃源名筑 193#配电所 4#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 36949 | 江阴     | 运河世家 116#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36950 | 江阴     | 澄南路 332#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36951 | 江阴     | 御景花园 24#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36952 | 江阴     | 御景花园 24#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36953 | 江阴     | 常泽桥 2 号变           | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 36954 | 江阴     | 涂镇西变               | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 36955 | 江阴     | 涂镇崔家埭北变            | 10       | 400       | 199          | 199             |
| 36956 | 江阴     | 华宏世纪苑 87#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 36957 | 江阴     | 华宏世纪苑 87#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 36958 | 江阴     | 云开 3#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36959 | 江阴     | 下都中变               | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 36960 | 江阴     | 雅澜名苑二区 35#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36961 | 江阴     | 兴利居委变              | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 36962 | 江阴     | 华舜雅园 10#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36963 | 江阴     | 丁沟中变               | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 36964 | 江阴     | 海港变                | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36965 | 江阴     | 汤家湾北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36966 | 江阴     | 花南邱家村变             | 10       | 400       | 154          | 154             |
| 36967 | 江阴     | 青阳陶家村变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36968 | 江阴     | 城南雅院 11#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 36969 | 江阴     | 申港河变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36970 | 江阴     | 御景花园 4#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36971 | 江阴     | 御景花园 4#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36972 | 江阴     | 御景花园 4#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36973 | 江阴     | 御景花园 4#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36974 | 江阴     | 新南村北变              | 10       | 200       | 70           | 70              |
| 36975 | 江阴     | 对门北箱变主变            | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 36976 | 江阴     | 长隆香榭丽 6#配电所 1#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 36977 | 江阴     | 长隆香榭丽 6#配电所 2#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 36978 | 江阴     | 长隆香榭丽 6#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36979 | 江阴     | 南郊变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36980 | 江阴     | 侯士巷变               | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 36981 | 江阴     | 白马站变               | 10       | 315       | 185          | 185             |
| 36982 | 江阴     | 万花景苑三区 67#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36983 | 江阴     | 芦沟南变               | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 36984 | 江阴     | 翠园北变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36985 | 江阴     | 北花山嘴西变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36986 | 江阴     | 大坝头东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36987 | 江阴     | 徐官 1 号变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 36988 | 江阴     | 霞栖苑 45#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 36989 | 江阴     | 簪村 1#变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 36990 | 江阴     | 双牌北变               | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 36991 | 江阴     | 浦家湾变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36992 | 江阴     | 黄山北变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36993 | 江阴     | 费家巷南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36994 | 江阴     | 康馨苑变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36995 | 江阴     | 何巷园区 4#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36996 | 江阴     | 东方金科大院 92#配电所 1#主变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 36997 | 江阴     | 环宇南变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36998 | 江阴     | 华家弄变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 36999 | 江阴     | 三菱家园箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37000 | 江阴     | 陶城戴巷头北变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37001 | 江阴     | 徐庄桥 1 号变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37002 | 江阴     | 胡赵家北变              | 10       | 200       | 83           | 83              |
| 37003 | 江阴     | 建南加油站变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37004 | 江阴     | 南房巷 3 号变           | 10       | 400       | 250          | 250             |
| 37005 | 江阴     | 上品璟苑 319#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37006 | 江阴     | 俞家村北变              | 10       | 200       | 101          | 101             |
| 37007 | 江阴     | 叶林变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37008 | 江阴     | 祁庄南变               | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 37009 | 江阴     | 东方金科大院 92#配电所 2#主变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 37010 | 江阴     | 南国村周家变             | 10       | 400       | 305          | 305             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37011 | 江阴     | 人和变              | 10       | 400       | 167          | 167             |
| 37012 | 江阴     | 泾西杨家村变           | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 37013 | 江阴     | 永福苑 6#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37014 | 江阴     | 永福苑 6#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37015 | 江阴     | 永福苑 6#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37016 | 江阴     | 永福苑 6#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37017 | 江阴     | 广澜变              | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37018 | 江阴     | 自卫村南变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37019 | 江阴     | 徐村西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37020 | 江阴     | 东舜华府 72#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37021 | 江阴     | 华益杨家基 2#变箱变主变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37022 | 江阴     | 东华佳苑 6#配电所 3#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37023 | 江阴     | 南房巷 2#变          | 10       | 400       | 134          | 134             |
| 37024 | 江阴     | 澄南路 332#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37025 | 江阴     | 前新庄北变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37026 | 江阴     | 四房庄南变            | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 37027 | 江阴     | 郭庄 1#变           | 10       | 200       | 151          | 151             |
| 37028 | 江阴     | 璜塘税务箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37029 | 江阴     | 井上变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37030 | 江阴     | 东麓花园 17#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37031 | 江阴     | 石家塘北变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37032 | 江阴     | 供电东变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37033 | 江阴     | 龙游夏垫新变           | 10       | 315       | 215          | 215             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37034 | 江阴     | 王北变                | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 37035 | 江阴     | 百丈北站               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37036 | 江阴     | 敌栖雅苑 6#配电所 1#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 37037 | 江阴     | 峭岐新住基变             | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 37038 | 江阴     | 惠济桥北变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37039 | 江阴     | 祝塘曹家变              | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 37040 | 江阴     | 祝塘东沿河变             | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 37041 | 江阴     | 天敌雅苑 122#配电所 2#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 37042 | 江阴     | 马岐村变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37043 | 江阴     | 听悦府 60#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37044 | 江阴     | 广达公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37045 | 江阴     | 蔡家埭西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37046 | 江阴     | 双牌四村 11#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37047 | 江阴     | 陈家基变               | 10       | 400       | 170          | 170             |
| 37048 | 江阴     | 天敌雅苑 16#配电所 2#主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 37049 | 江阴     | 大桥路 1#箱变主变         | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 37050 | 江阴     | 瑞新花苑 33#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37051 | 江阴     | 赵庄新北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37052 | 江阴     | 农机东变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37053 | 江阴     | 朱家宕 2#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37054 | 江阴     | 东方金科大院 92#配电所 3#主变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 37055 | 江阴     | 东方金科大院 92#配电所 4#主变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 37056 | 江阴     | 戈家村变               | 10       | 250       | 163          | 163             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37057 | 江阴     | 陶家村东变             | 10       | 400       | 70           | 70              |
| 37058 | 江阴     | 花山社区变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37059 | 江阴     | 宏岐陶家村东变           | 10       | 400       | 62           | 62              |
| 37060 | 江阴     | 莫家北变              | 10       | 400       | 99           | 99              |
| 37061 | 江阴     | 长沟东变              | 10       | 400       | 223          | 223             |
| 37062 | 江阴     | 桥下变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37063 | 江阴     | 西谢南变              | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 37064 | 江阴     | 二房基 2#变           | 10       | 200       | 122          | 122             |
| 37065 | 江阴     | 斗台新村变             | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 37066 | 江阴     | 杨庄村委变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37067 | 江阴     | 祝塘医院变             | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 37068 | 江阴     | 大河梢东变             | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 37069 | 江阴     | 油车里 2#变           | 10       | 400       | 94           | 94              |
| 37070 | 江阴     | 霞客苑 34#配电所 2#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37071 | 江阴     | 茂龙变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37072 | 江阴     | 胡家湾南变             | 10       | 400       | 177          | 177             |
| 37073 | 江阴     | 星辉苑 20#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37074 | 江阴     | 华苑新村 1#变          | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 37075 | 江阴     | 赵午桥变              | 10       | 200       | 39           | 39              |
| 37076 | 江阴     | 鑫茂悦园 269#配 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37077 | 江阴     | 港尚名筑 22#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37078 | 江阴     | 运河世家 116#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37079 | 江阴     | 运河世家 116#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37080 | 江阴     | 澜岸花苑 8#配电所 2#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37081 | 江阴     | 陈家庄变               | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 37082 | 江阴     | 南街新村变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37083 | 江阴     | 中心寺箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37084 | 江阴     | 景阳路变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37085 | 江阴     | 钱巷村委变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37086 | 江阴     | 棠樾锦园 59-2#配电所 4#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37087 | 江阴     | 顾山园区 3#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37088 | 江阴     | 官桥东变               | 10       | 400       | 274          | 274             |
| 37089 | 江阴     | 馨悦花园南区 3#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37090 | 江阴     | 新宕东变               | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 37091 | 江阴     | 韵湖澜山花园 48#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37092 | 江阴     | 江家东变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37093 | 江阴     | 云禧苑 638-2#配电所 3#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37094 | 江阴     | 洪家基 2#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37095 | 江阴     | 创富路 1 号 8#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37096 | 江阴     | 环北 2#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37097 | 江阴     | 商城 1#单相变           | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 37098 | 江阴     | 水芝苑 47#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37099 | 江阴     | 水芝苑 47#配电所 2#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37100 | 江阴     | 水芝苑 47#配电所 3#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37101 | 江阴     | 水芝苑 47#配电所 4#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37102 | 江阴     | 兴利 7#变             | 10       | 400       | 310          | 310             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37103 | 江阴     | 林巷东变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37104 | 江阴     | 水芝苑 64#配电所 3#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37105 | 江阴     | 水芝苑 64#配电所 4#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37106 | 江阴     | 水芝苑 64#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37107 | 江阴     | 东街开发箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37108 | 江阴     | 水城花园 10#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37109 | 江阴     | 茶岐南变               | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 37110 | 江阴     | 浦田圩站               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37111 | 江阴     | 璟庭花苑 23#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37112 | 江阴     | 桃源名筑 1#配电所 1#主变    | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 37113 | 江阴     | 坊前西变               | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 37114 | 江阴     | 张家新村变              | 10       | 200       | 124          | 124             |
| 37115 | 江阴     | 汝南北变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37116 | 江阴     | 龙禧花园 29#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37117 | 江阴     | 龙禧花园 29#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37118 | 江阴     | 星赋花园三区 13#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37119 | 江阴     | 东翎雅苑 2#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37120 | 江阴     | 水芸苑 74#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37121 | 江阴     | 陈家港西变              | 10       | 400       | 254          | 254             |
| 37122 | 江阴     | 水芝苑 64#配电所 2#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37123 | 江阴     | 环镇东村箱变主变           | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 37124 | 江阴     | 芭斗桥北变              | 10       | 400       | 32           | 32              |
| 37125 | 江阴     | 创富路 1 号 7#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37126 | 江阴     | 翡翠花苑 87#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37127 | 江阴     | 金江家变               | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 37128 | 江阴     | 周施场北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37129 | 江阴     | 万花景苑二区 14#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37130 | 江阴     | 邓洪南变               | 10       | 200       | 117          | 117             |
| 37131 | 江阴     | 东支公交车站南变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37132 | 江阴     | 雅澜名苑 23#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37133 | 江阴     | 雅澜名苑 23#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37134 | 江阴     | 新秀园三期 35#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37135 | 江阴     | 雅澜名苑 39#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37136 | 江阴     | 雅澜名苑 39#配电所 2#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37137 | 江阴     | 雅澜名苑 39#配电所 3#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37138 | 江阴     | 雅澜名苑 39#配电所 4#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37139 | 江阴     | 申港金杯变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37140 | 江阴     | 澜岸花苑 8#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37141 | 江阴     | 蔚蓝璟苑 41#配电所 3#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37142 | 江阴     | 万花景苑二区 14#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37143 | 江阴     | 兴西路 8 号 4#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37144 | 江阴     | 兴西路 8 号 4#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37145 | 江阴     | 大元里新站 2#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37146 | 江阴     | 瑞庭花园 31#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37147 | 江阴     | 天茂雅苑 25#配电所 2#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37148 | 江阴     | 山观小学箱变主变           | 10       | 630       | 485          | 485             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37149 | 江阴     | 万花景苑 71#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37150 | 江阴     | 雅澜名苑 38#配电所 1#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37151 | 江阴     | 雅澜名苑 38#配电所 3#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37152 | 江阴     | 雅澜名苑 38#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37153 | 江阴     | 雅澜名苑 38#配电所 4#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37154 | 江阴     | 马镇中行弄变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37155 | 江阴     | 运河世家 102#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37156 | 江阴     | 运河世家 102#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37157 | 江阴     | 运河世家 102#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37158 | 江阴     | 运河世家 102#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37159 | 江阴     | 运河世家 1#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37160 | 江阴     | 运河世家 112#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37161 | 江阴     | 河东湾东变             | 10       | 400       | 271          | 271             |
| 37162 | 江阴     | 瑞府园 23#配 2#主变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 37163 | 江阴     | 谭家村 3#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37164 | 江阴     | 芙蓉新村 4#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37165 | 江阴     | 火车站西路灯变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37166 | 江阴     | 毛家住基变             | 10       | 315       | 50           | 50              |
| 37167 | 江阴     | 临港翟家头变            | 10       | 400       | 140          | 140             |
| 37168 | 江阴     | 龙禧花园 57#配电所 1#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37169 | 江阴     | 龙禧花园 57#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37170 | 江阴     | 龙禧花园 57#配电所 3#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37171 | 江阴     | 龙禧花园 57#配电所 4#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37172 | 江阴     | 五房北变                 | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 37173 | 江阴     | 文林西街 5#箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37174 | 江阴     | 韵湖澜山花园 10#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37175 | 江阴     | 敌馊花园 12#配电所 4#主变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 37176 | 江阴     | 五星箱变主变               | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37177 | 江阴     | 青祝河套闸变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37178 | 江阴     | 七房庄中变                | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 37179 | 江阴     | 祝璜路路灯变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37180 | 江阴     | 铂润九里雅园四区 16#配电所 4#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37181 | 江阴     | 云麓花园 11#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37182 | 江阴     | 江悦尚院 94#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37183 | 江阴     | 泰山南变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37184 | 江阴     | 侯士巷南 2 号变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37185 | 江阴     | 璜土公安变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37186 | 江阴     | 荣熙花园 22#配电所 4#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37187 | 江阴     | 上品璟苑 179#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37188 | 江阴     | 老虎墩南变                | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 37189 | 江阴     | 浦南变                  | 10       | 400       | 264          | 264             |
| 37190 | 江阴     | 晴山路箱变主变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37191 | 江阴     | 孔家巷北变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37192 | 江阴     | 刘村西变                 | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 37193 | 江阴     | 塘家桥西变                | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 37194 | 江阴     | 秦家村东变                | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37195 | 江阴     | 洋外口南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37196 | 江阴     | 棠樾锦园 59-2#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37197 | 江阴     | 教场南变               | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 37198 | 江阴     | 璜塘电力西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37199 | 江阴     | 后旺 1 号变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37200 | 江阴     | 翡翠花苑 114#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37201 | 江阴     | 地板上 4#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37202 | 江阴     | 大宅里变               | 10       | 400       | 271          | 271             |
| 37203 | 江阴     | 上品璟苑 335#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37204 | 江阴     | 尚东花苑 34#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37205 | 江阴     | 尚东花苑 34#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 621          | 621             |
| 37206 | 江阴     | 开发 1#箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37207 | 江阴     | 尚东花苑 38#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37208 | 江阴     | 尚东花苑 38#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37209 | 江阴     | 尚东花苑 38#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37210 | 江阴     | 尚东花苑 38#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37211 | 江阴     | 敌樾花园南园 23#配电所 3#主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 37212 | 江阴     | 馨悦花园 18#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37213 | 江阴     | 鑫澜花苑 7#配电所 2#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37214 | 江阴     | 田二房变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37215 | 江阴     | 苏市桥 3#变            | 10       | 400       | 216          | 216             |
| 37216 | 江阴     | 北环东南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37217 | 江阴     | 钻石广场配电所 1#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37218 | 江阴     | 钻石广场配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37219 | 江阴     | 钻石广场配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37220 | 江阴     | 蒲市北站变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37221 | 江阴     | 皋岸北变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37222 | 江阴     | 三星变             | 10       | 250       | 177          | 177             |
| 37223 | 江阴     | 长青南变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37224 | 江阴     | 云亭七望庄变          | 10       | 400       | 264          | 264             |
| 37225 | 江阴     | 水淹桥西变           | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 37226 | 江阴     | 花家桥变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37227 | 江阴     | 中塑变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37228 | 江阴     | 徐市箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37229 | 江阴     | 西田头南变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37230 | 江阴     | 百兴澜庭 7#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37231 | 江阴     | 百兴澜庭 7#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37232 | 江阴     | 百兴澜庭 7#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37233 | 江阴     | 百兴澜庭 7#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37234 | 江阴     | 月发路箱变主变         | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 37235 | 江阴     | 三联西变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37236 | 江阴     | 门楼下东箱变主变台区      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37237 | 江阴     | 商贸城变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37238 | 江阴     | 湖村里南变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37239 | 江阴     | 钻石广场配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37240 | 江阴     | 西村南变            | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37241 | 江阴     | 毛家堂东变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37242 | 江阴     | 月城镇政府箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37243 | 江阴     | 青阳车站箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37244 | 江阴     | 星赋花园三区 11#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37245 | 江阴     | 港尚名筑 22#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37246 | 江阴     | 江南南变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37247 | 江阴     | 桃源名筑 193#配电所 1#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 37248 | 江阴     | 建设路 1#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37249 | 江阴     | 上品璟苑 72#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37250 | 江阴     | 天安数码城 9#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37251 | 江阴     | 天安数码城 9#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37252 | 江阴     | 天安数码城 9#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37253 | 江阴     | 天安数码城 9#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37254 | 江阴     | 天安数码城 7#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37255 | 江阴     | 天安数码城 7#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37256 | 江阴     | 敌栖雅苑 5#配电所 2#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 37257 | 江阴     | 李元柏树下变             | 10       | 400       | 207          | 207             |
| 37258 | 江阴     | 新庄任前头变             | 10       | 400       | 259          | 259             |
| 37259 | 江阴     | 路贯村北变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37260 | 江阴     | 云筑雅苑 36#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37261 | 江阴     | 环湖路变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37262 | 江阴     | 星辉苑 20#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37263 | 江阴     | 丁家村北箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37264 | 江阴     | 东麓花园 5#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37265 | 江阴     | 顺源雅园 10#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37266 | 江阴     | 三元铁匠巷变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37267 | 江阴     | 朱家坝花园 37#配电所 3#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37268 | 江阴     | 凌介弄东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37269 | 江阴     | 北邵村南变              | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 37270 | 江阴     | 华隆广场 19#配电所 4#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37271 | 江阴     | 薛家坝北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37272 | 江阴     | 梅花墩 2#变            | 10       | 400       | 90           | 90              |
| 37273 | 江阴     | 叶北箱变主变             | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 37274 | 江阴     | 邵巷南箱变主变            | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 37275 | 江阴     | 许家丹变               | 10       | 400       | 248          | 248             |
| 37276 | 江阴     | 车站北箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37277 | 江阴     | 星赋花园三区 12#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37278 | 江阴     | 嘉悦华庭 36#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37279 | 江阴     | 江城家园二期 75#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37280 | 江阴     | 江城家园二期 75#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37281 | 江阴     | 江城家园二期 75#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37282 | 江阴     | 江城家园二期 75#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37283 | 江阴     | 塘下北变               | 10       | 400       | 179          | 179             |
| 37284 | 江阴     | 馨悦花园西区 6#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37285 | 江阴     | 江城家园二期 80#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37286 | 江阴     | 江城家园二期 80#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37287 | 江阴     | 翡翠花苑 64#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37288 | 江阴     | 环南箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37289 | 江阴     | 华士西石 2#变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37290 | 江阴     | 水城花园 20#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37291 | 江阴     | 后吴家基变            | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 37292 | 江阴     | 支家浜变             | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 37293 | 江阴     | 庞庄公变             | 10       | 200       | 108          | 108             |
| 37294 | 江阴     | 普照周家村变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37295 | 江阴     | 南楼下北变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37296 | 江阴     | 天瑞苑 20#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37297 | 江阴     | 火车站货运路灯变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37298 | 江阴     | 利明小站东变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37299 | 江阴     | 瞿巷 3#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37300 | 江阴     | 八房村西变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37301 | 江阴     | 花家基东变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37302 | 江阴     | 星光苑 4#配电所 2#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37303 | 江阴     | 贝虹变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37304 | 江阴     | 文富东变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37305 | 江阴     | 南悦家苑 15#配电所 3#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37306 | 江阴     | 向墩站              | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 37307 | 江阴     | 叶家村东变            | 10       | 400       | 271          | 271             |
| 37308 | 江阴     | 河降南变             | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 37309 | 江阴     | 斜泾排涝站变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37310 | 江阴     | 倪家丹东变               | 10       | 400       | 235          | 235             |
| 37311 | 江阴     | 芙蓉新村 3#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37312 | 江阴     | 檀悦花园 10#配电所 3#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37313 | 江阴     | 江悦尚院 68#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37314 | 江阴     | 如意 1#变              | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 37315 | 江阴     | 天鹤南配电所 1#主变         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 37316 | 江阴     | 镇区黄土金变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37317 | 江阴     | 四小村变                | 10       | 400       | 255          | 255             |
| 37318 | 江阴     | 南苑新村 31#箱变主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37319 | 江阴     | 申耐变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37320 | 江阴     | 开花变                 | 10       | 200       | 77           | 77              |
| 37321 | 江阴     | 小青阳南公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37322 | 江阴     | 蒯家圩南变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37323 | 江阴     | 榨田浜变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37324 | 江阴     | 杨加变                 | 10       | 400       | 170          | 170             |
| 37325 | 江阴     | 邓阳徐家村变              | 10       | 400       | 243          | 243             |
| 37326 | 江阴     | 东麓花园 20#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37327 | 江阴     | 和平西 3#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37328 | 江阴     | 东华佳苑 6#配电所 2#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37329 | 江阴     | 雅澜名苑二区 159#配电所 4#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37330 | 江阴     | 雅澜名苑 86#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37331 | 江阴     | 东元村西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37332 | 江阴     | 季子变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37333 | 江阴     | 御景雅园 12#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37334 | 江阴     | 御景雅园 12#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37335 | 江阴     | 御景雅园 12#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37336 | 江阴     | 御景雅园 12#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37337 | 江阴     | 王家场箱变主变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37338 | 江阴     | 御景雅园 4#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37339 | 江阴     | 御景雅园 4#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37340 | 江阴     | 御景雅园 4#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37341 | 江阴     | 御景雅园 4#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37342 | 江阴     | 东苑新村 68#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37343 | 江阴     | 兽医变箱变主变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37344 | 江阴     | 商场 1 号箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37345 | 江阴     | 王安桥中变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37346 | 江阴     | 金童北变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37347 | 江阴     | 星辉苑 10#配电所 4#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37348 | 江阴     | 郭庄村中东变             | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 37349 | 江阴     | 团结站南变              | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 37350 | 江阴     | 周江箱变主变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37351 | 江阴     | 丽都 143#配电所—1#变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37352 | 江阴     | 万花景苑三区 67#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37353 | 江阴     | 馨悦花园南区 3#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37354 | 江阴     | 宗言中箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37355 | 江阴     | 丽都 143#配电所—2#变     | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37356 | 江阴     | 丽都 143#配电所—3#变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37357 | 江阴     | 李沟头东箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37358 | 江阴     | 夏家店西变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37359 | 江阴     | 鼎尚花园 19#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37360 | 江阴     | 鼎尚花园 19#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37361 | 江阴     | 星赋花园一区 13-2#配电所 3#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37362 | 江阴     | 荣熙花园 19#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37363 | 江阴     | 鼎尚花园 29#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37364 | 江阴     | 鼎尚花园 29#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37365 | 江阴     | 鼎尚花园 29#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37366 | 江阴     | 鼎尚花园 29#配电所 4#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37367 | 江阴     | 顾西庄南变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37368 | 江阴     | 新秀园三期 35#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37369 | 江阴     | 璟庭花苑 23#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37370 | 江阴     | 倪家巷虎跑苑变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37371 | 江阴     | 王家坝变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37372 | 江阴     | 苍头西变                 | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 37373 | 江阴     | 港邨花苑 84#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37374 | 江阴     | 敌械花园中园 73#配电所 3#主变   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 37375 | 江阴     | 雅澜名苑 86#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37376 | 江阴     | 南闸泗河野山嘴北变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37377 | 江阴     | 三联中变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37378 | 江阴     | 浦家坝西变                | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37379 | 江阴     | 御鑫苑 54#配电所 3#主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37380 | 江阴     | 翡翠花苑 72#配电所 1#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37381 | 江阴     | 二村南变                   | 10       | 400       | 205          | 205             |
| 37382 | 江阴     | 云景花园 29#配电所 2#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37383 | 江阴     | 瑞庭花园 31#配电所 3#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37384 | 江阴     | 古塘新村 14#配电所 2#主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37385 | 江阴     | 华隆广场 3#配电所 1#主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37386 | 江阴     | 杨村里箱变主变                | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37387 | 江阴     | 敌光雅苑南区 AB 区 7#配电所 1#主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 37388 | 江阴     | 贯东绮山村变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37389 | 江阴     | 开发区 19#变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37390 | 江阴     | 泾东商南变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37391 | 江阴     | 孙家巷北变                  | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 37392 | 江阴     | 万花景苑二区 14#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37393 | 江阴     | 紫运一村 7#配 4#主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37394 | 江阴     | 尚澜名筑 10#配电所 3#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37395 | 江阴     | 荣熙花园 19#配电所 2#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37396 | 江阴     | 新南北公变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37397 | 江阴     | 馨悦花园 22#配电所 2#主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37398 | 江阴     | 珺和雅苑一期 81#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37399 | 江阴     | 天悦家园 6#配电所 2#主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37400 | 江阴     | 瑞新花苑 52#配电所 1#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37401 | 江阴     | 水云间花园 44#配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37402 | 江阴     | 前进 3#变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37403 | 江阴     | 老阳岐南变                | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 37404 | 江阴     | 春风雅苑 3#配电所 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37405 | 江阴     | 顾北工业西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37406 | 江阴     | 泾鹿箱变主变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37407 | 江阴     | 星赋花园二区 14-2#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37408 | 江阴     | 棠樾锦园 71#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37409 | 江阴     | 杜巷北变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37410 | 江阴     | 敌光雅苑北区 26#配电所 2#主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 37411 | 江阴     | 金杯 1 号变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37412 | 江阴     | 景阳华府南区 27#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37413 | 江阴     | 翁家基 2 号变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37414 | 江阴     | 张家湾南变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37415 | 江阴     | 花家基北变                | 10       | 200       | 128          | 128             |
| 37416 | 江阴     | 东维常东变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37417 | 江阴     | 青阳公园南箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37418 | 江阴     | 新桥南变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37419 | 江阴     | 李家湾南变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37420 | 江阴     | 陶中房 3#变              | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 37421 | 江阴     | 巨轮村委变                | 10       | 400       | 178          | 178             |
| 37422 | 江阴     | 青阳开发 6#箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37423 | 江阴     | 江建 1#箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37424 | 江阴     | 湖滨佳苑一村 7#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37425 | 江阴     | 港邨花苑 84#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37426 | 江阴     | 雅澜名苑 85#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37427 | 江阴     | 万花景苑三区 64#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37428 | 江阴     | 符家基 2#变            | 10       | 400       | 176          | 176             |
| 37429 | 江阴     | 西阳歧北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37430 | 江阴     | 中村东变               | 10       | 400       | 245          | 245             |
| 37431 | 江阴     | 雅澜名苑二区 32#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37432 | 江阴     | 云亭政府箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37433 | 江阴     | 徐巷里箱变主变            | 10       | 500       | 375          | 375             |
| 37434 | 江阴     | 华裕雅园 7#配 4#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37435 | 江阴     | 建南苑 31#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37436 | 江阴     | 建南苑 31#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37437 | 江阴     | 东苑新村 29#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37438 | 江阴     | 建安西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37439 | 江阴     | 河东湾西变              | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 37440 | 江阴     | 勤丰新村 5#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37441 | 江阴     | 角上东变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37442 | 江阴     | 悦庭花园二期 24#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37443 | 江阴     | 金家宕北变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37444 | 江阴     | 私营工业园澄发箱变主变        | 10       | 630       | 464          | 464             |
| 37445 | 江阴     | 孟家店北变              | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 37446 | 江阴     | 华隆广场 9#配电所 3#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37447 | 江阴     | 龙岸西变               | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37448 | 江阴     | 赵大巷 3#变            | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 37449 | 江阴     | 红苗新村南 2#变          | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 37450 | 江阴     | 石家浜西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37451 | 江阴     | 建南苑 44#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37452 | 江阴     | 建南苑 44#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37453 | 江阴     | 新桥头北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37454 | 江阴     | 敌光雅苑北区 25#配电所 3#主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 37455 | 江阴     | 澄南南变               | 10       | 200       | 97           | 97              |
| 37456 | 江阴     | 天阙雅苑 7#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37457 | 江阴     | 灯塔新变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37458 | 江阴     | 钱巷西北变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37459 | 江阴     | 万花景苑二区 13#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37460 | 江阴     | 金石路北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37461 | 江阴     | 大河梢南变              | 10       | 200       | 151          | 151             |
| 37462 | 江阴     | 水城花园 20#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37463 | 江阴     | 芦埠港变               | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37464 | 江阴     | 陈市新村南变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37465 | 江阴     | 大河二渡 2#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37466 | 江阴     | 吴家岩北变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37467 | 江阴     | 敌樾花园 7#配电所 4#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 37468 | 江阴     | 邵巷北箱变主变            | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 37469 | 江阴     | 舜丰花园 1 号变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37470 | 江阴     | 蒲市北海住基箱变主变         | 10       | 400       | 275          | 275             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37471 | 江阴     | 蒲东箱变主变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37472 | 江阴     | 泾南邵巷上箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37473 | 江阴     | 万安佳苑 14#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37474 | 江阴     | 翡翠花苑 74#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37475 | 江阴     | 雅澜名苑二区 11#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37476 | 江阴     | 卢墩村委变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37477 | 江阴     | 陈小西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37478 | 江阴     | 春风景苑 13#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37479 | 江阴     | 电力东站箱变 1#主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37480 | 江阴     | 二村箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37481 | 江阴     | 陈大岸南变              | 10       | 400       | 204          | 204             |
| 37482 | 江阴     | 融城苑 182#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37483 | 江阴     | 顾山东街箱变 1#主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37484 | 江阴     | 顾山菜场箱变 1#主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37485 | 江阴     | 宗言南箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37486 | 江阴     | 环亚箱变主变             | 10       | 630       | 445          | 445             |
| 37487 | 江阴     | 云筑雅苑 25#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37488 | 江阴     | 刘万市箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37489 | 江阴     | 陆家桥箱变主变            | 10       | 630       | 489          | 489             |
| 37490 | 江阴     | 三村箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37491 | 江阴     | 红敌雅苑 126#配电所 1#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 37492 | 江阴     | 昕悦府 60#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37493 | 江阴     | 红敌雅苑 126#配电所 3#主变  | 20       | 800       | 632          | 632             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37494 | 江阴     | 红敌雅苑 126#配电所 4#主变    | 20       | 800       | 558          | 558             |
| 37495 | 江阴     | 红敌雅苑 126#配电所 2#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 37496 | 江阴     | 红敌雅苑 247#配电所 1#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 37497 | 江阴     | 红敌雅苑 247#配电所 3#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 37498 | 江阴     | 红敌雅苑 247#配电所 4#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 37499 | 江阴     | 红敌雅苑 247#配电所 2#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 37500 | 江阴     | 周泾团 1#箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37501 | 江阴     | 周泾团 2#箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37502 | 江阴     | 红敌雅苑 254#配电所 1#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 37503 | 江阴     | 红敌雅苑 254#配电所 3#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 37504 | 江阴     | 红敌雅苑 254#配电所 4#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 37505 | 江阴     | 红敌雅苑 254#配电所 2#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 37506 | 江阴     | 红敌雅苑 112#配电所 1#主变    | 20       | 800       | 611          | 611             |
| 37507 | 江阴     | 南区 7#变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37508 | 江阴     | 大丰北变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37509 | 江阴     | 铂润九里雅园三区 12#配电所 3#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37510 | 江阴     | 元房村变                 | 10       | 200       | 59           | 59              |
| 37511 | 江阴     | 红敌雅苑 112#配电所 3#主变    | 20       | 800       | 622          | 622             |
| 37512 | 江阴     | 红敌雅苑 112#配电所 4#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 37513 | 江阴     | 红敌雅苑 112#配电所 2#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 37514 | 江阴     | 华隆广场 3#配电所 3#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37515 | 江阴     | 新丰河东变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37516 | 江阴     | 翡翠花苑 87#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37517 | 江阴     | 红敌雅苑 244#配电所 1#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 37518 | 江阴     | 红敌雅苑 244#配电所 3#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 37519 | 江阴     | 红敌雅苑 244#配电所 4#主变  | 20       | 800       | 626          | 626             |
| 37520 | 江阴     | 红敌雅苑 244#配电所 2#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 37521 | 江阴     | 黄河一村 53#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37522 | 江阴     | 黄河一村 53#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37523 | 江阴     | 云亭陶家中变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37524 | 江阴     | 府前雅园 2#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37525 | 江阴     | 后降圩箱变主变            | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 37526 | 江阴     | 天敌雅苑 88#配电所 2#主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 37527 | 江阴     | 星悦河湾花园 49#配电所 4#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37528 | 江阴     | 华士曙新路变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37529 | 江阴     | 翡翠花苑 64#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37530 | 江阴     | 敌栖雅苑 30#配电所 2#主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 37531 | 江阴     | 马家西变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37532 | 江阴     | 茂墅西变               | 10       | 400       | 14           | 14              |
| 37533 | 江阴     | 泓临阁 37#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37534 | 江阴     | 泓临阁 37#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37535 | 江阴     | 南环路向阳箱变主变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37536 | 江阴     | 富顺村茂荡路变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37537 | 江阴     | 敌栖雅苑 30#配电所 1#主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 37538 | 江阴     | 新龚嘉福变              | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 37539 | 江阴     | 雅澜名苑 85#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37540 | 江阴     | 顺源雅园 10#配电所 2#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37541 | 江阴     | 文南路南变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37542 | 江阴     | 上品璟苑 320#配电所 4#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37543 | 江阴     | 六房基 2#变                | 10       | 400       | 235          | 235             |
| 37544 | 江阴     | 陈家变                    | 10       | 250       | 155          | 155             |
| 37545 | 江阴     | 金凤苑箱变主变                | 10       | 500       | 369          | 369             |
| 37546 | 江阴     | 复兴变                    | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 37547 | 江阴     | 天瑞苑 20#配电所 4#主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37548 | 江阴     | 瓦沿南变                   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37549 | 江阴     | 嘉悦华庭 36#配电所 2#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37550 | 江阴     | 江南东北巷 2#变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37551 | 江阴     | 祝塘钱家东变                 | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 37552 | 江阴     | 黄天荡变                   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 37553 | 江阴     | 钱庄变                    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37554 | 江阴     | 马镇大村上北变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37555 | 江阴     | 敬光雅苑南区 AB 区 6#配电所 3#主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 37556 | 江阴     | 棠樾锦园 59-2#配电所 3#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37557 | 江阴     | 御鑫苑 54#配电所 2#主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37558 | 江阴     | 昌里村西变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37559 | 江阴     | 霞客苑 36#配电所 2#主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37560 | 江阴     | 北山头北站                  | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 37561 | 江阴     | 君山巷公变                  | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 37562 | 江阴     | 同兴公变                   | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37563 | 江阴     | 小桥公变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37564 | 江阴     | 闸菜公变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37565 | 江阴     | 北大街公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37566 | 江阴     | 凤安桥变            | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 37567 | 江阴     | 江阴高头南变          | 10       | 200       | 85           | 85              |
| 37568 | 江阴     | 鑫茂悦园 268#配 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37569 | 江阴     | 华裕雅园 7#配 3#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37570 | 江阴     | 姜北变             | 10       | 200       | 55           | 55              |
| 37571 | 江阴     | 文定一村箱变主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37572 | 江阴     | 文定三村 16#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37573 | 江阴     | 朝阳关新村 14#箱变主变   | 10       | 630       | 492          | 492             |
| 37574 | 江阴     | 新桥花园 18#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37575 | 江阴     | 贯庄西变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37576 | 江阴     | 贯庄农水变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37577 | 江阴     | 贯庄东变            | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 37578 | 江阴     | 贯庄北变            | 10       | 250       | 182          | 182             |
| 37579 | 江阴     | 立埭变             | 10       | 400       | 257          | 257             |
| 37580 | 江阴     | 常泽村变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37581 | 江阴     | 青春电站变           | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 37582 | 江阴     | 芦墩西变            | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 37583 | 江阴     | 石庄谢家头变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37584 | 江阴     | 西肖庄变            | 10       | 250       | 190          | 190             |
| 37585 | 江阴     | 石庄中村变           | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37586 | 江阴     | 桂家变            | 10       | 250       | 138          | 138             |
| 37587 | 江阴     | 马镇浜上变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37588 | 江阴     | 下村里变           | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 37589 | 江阴     | 五市加工厂变         | 10       | 315       | 60           | 60              |
| 37590 | 江阴     | 张子头变           | 10       | 200       | 115          | 115             |
| 37591 | 江阴     | 周团村变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37592 | 江阴     | 西苑新村 38#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37593 | 江阴     | 黄泥头南变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37594 | 江阴     | 马镇五房村变         | 10       | 400       | 278          | 278             |
| 37595 | 江阴     | 精养塘变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37596 | 江阴     | 朱朝东变           | 10       | 400       | 180          | 180             |
| 37597 | 江阴     | 俞朝变            | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 37598 | 江阴     | 山观西苑新村 98#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37599 | 江阴     | 陆房庄变           | 10       | 200       | 128          | 128             |
| 37600 | 江阴     | 薛家头站变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37601 | 江阴     | 立埭南站变          | 10       | 250       | 174          | 174             |
| 37602 | 江阴     | 住基变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37603 | 江阴     | 臧家头站变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37604 | 江阴     | 许家头变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37605 | 江阴     | 周庄头变           | 10       | 400       | 269          | 269             |
| 37606 | 江阴     | 倪巷变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37607 | 江阴     | 马巷上变           | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 37608 | 江阴     | 冶坊桥南变          | 10       | 315       | 252          | 252             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37609 | 江阴     | 杨村里变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37610 | 江阴     | 范朝东变           | 10       | 400       | 243          | 243             |
| 37611 | 江阴     | 大二房变           | 10       | 400       | 241          | 241             |
| 37612 | 江阴     | 大村上变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37613 | 江阴     | 桥下西变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37614 | 江阴     | 祝家桥变           | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 37615 | 江阴     | 花园一村箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37616 | 江阴     | 谈家住基变          | 10       | 400       | 279          | 279             |
| 37617 | 江阴     | 西苑新村 54#箱变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37618 | 江阴     | 环南路变           | 10       | 400       | 196          | 196             |
| 37619 | 江阴     | 文八路北变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37620 | 江阴     | 花园一村配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37621 | 江阴     | 花园一村配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37622 | 江阴     | 山观西苑新村 90#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37623 | 江阴     | 文小变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37624 | 江阴     | 麦家变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37625 | 江阴     | 富林变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37626 | 江阴     | 文林朱家住基变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37627 | 江阴     | 文八路变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37628 | 江阴     | 环南路 3#变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37629 | 江阴     | 文林周家村变         | 10       | 315       | 211          | 211             |
| 37630 | 江阴     | 文医变            | 10       | 315       | 97           | 97              |
| 37631 | 江阴     | 西环变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37632 | 江阴     | 文南新村变        | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 37633 | 江阴     | 文西路变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37634 | 江阴     | 文南东站         | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 37635 | 江阴     | 花园三村 13#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37636 | 江阴     | 文林西站         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37637 | 江阴     | 文林余巷变        | 10       | 400       | 246          | 246             |
| 37638 | 江阴     | 花园三村 7#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37639 | 江阴     | 文林成教变        | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 37640 | 江阴     | 河湘南变         | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 37641 | 江阴     | 综合北变         | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 37642 | 江阴     | 综合变          | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 37643 | 江阴     | 湘南中心站        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37644 | 江阴     | 文林中街变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37645 | 江阴     | 周家堂变         | 10       | 315       | 224          | 224             |
| 37646 | 江阴     | 文林南站         | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 37647 | 江阴     | 花园南配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37648 | 江阴     | 朱家堂北变        | 10       | 200       | 28           | 28              |
| 37649 | 江阴     | 文林河南包家变      | 10       | 400       | 242          | 242             |
| 37650 | 江阴     | 文林山庄变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37651 | 江阴     | 花园南配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37652 | 江阴     | 湘南东变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37653 | 江阴     | 湘南变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37654 | 江阴     | 花园南配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37655 | 江阴     | 文中变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37656 | 江阴     | 文林皮服变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37657 | 江阴     | 文林四房巷变         | 10       | 250       | 132          | 132             |
| 37658 | 江阴     | 四房巷北变          | 10       | 400       | 259          | 259             |
| 37659 | 江阴     | 上青莲变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37660 | 江阴     | 蟠龙工业园 2#变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37661 | 江阴     | 孟家头公变          | 10       | 400       | 229          | 229             |
| 37662 | 江阴     | 通渡花苑二区 37#箱变主变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37663 | 江阴     | 石庄村委变          | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 37664 | 江阴     | 友谊砖瓦厂变         | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 37665 | 江阴     | 通渡花苑二区 28#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37666 | 江阴     | 前巷西变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37667 | 江阴     | 私营工业园 1#变      | 10       | 400       | 235          | 235             |
| 37668 | 江阴     | 私营工业园 2#变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37669 | 江阴     | 吴家丹变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37670 | 江阴     | 通渡花苑二区 26#箱变主变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37671 | 江阴     | 文林车站西变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37672 | 江阴     | 文林车站变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37673 | 江阴     | 东环变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37674 | 江阴     | 小厅变            | 10       | 315       | 113          | 113             |
| 37675 | 江阴     | 小厅站            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37676 | 江阴     | 后栗南变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37677 | 江阴     | 后栗北变           | 10       | 250       | 165          | 165             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37678 | 江阴     | 河北街 238 号 3#箱变主变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37679 | 江阴     | 供电所南站变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37680 | 江阴     | 石庄中学变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37681 | 江阴     | 小商品变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37682 | 江阴     | 前巷油坊变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37683 | 江阴     | 申港文化变            | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 37684 | 江阴     | 胜利电站变            | 10       | 400       | 232          | 232             |
| 37685 | 江阴     | 花园广场配电所 1#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37686 | 江阴     | 后栗西变             | 10       | 250       | 93           | 93              |
| 37687 | 江阴     | 石庄周家村变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37688 | 江阴     | 后栗东变             | 10       | 200       | 118          | 118             |
| 37689 | 江阴     | 焦家变              | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 37690 | 江阴     | 东风桥变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37691 | 江阴     | 河北街 238 号 4#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37692 | 江阴     | 通渡花苑二区 35#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37693 | 江阴     | 大王庙变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37694 | 江阴     | 胡家桥东变            | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 37695 | 江阴     | 蟠龙工业园 1#变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37696 | 江阴     | 戴家桥变             | 10       | 200       | 119          | 119             |
| 37697 | 江阴     | 花园二村箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37698 | 江阴     | 花园二村配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37699 | 江阴     | 花园二村配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37700 | 江阴     | 天鹤六村配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37701 | 江阴     | 天鹤六村配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37702 | 江阴     | 大桥路高层配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37703 | 江阴     | 馨苑 8#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37704 | 江阴     | 馨苑 42#箱变主变      | 10       | 500       | 386          | 386             |
| 37705 | 江阴     | 河北街配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37706 | 江阴     | 馨苑 76#箱变主变      | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 37707 | 江阴     | 大桥公园北箱变主变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37708 | 江阴     | 通渡花苑二区 65#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37709 | 江阴     | 通渡花苑二区 63#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37710 | 江阴     | 通渡花苑二区 47#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37711 | 江阴     | 通渡花苑二区 44#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37712 | 江阴     | 文定三村 33 箱变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37713 | 江阴     | 通渡花园 5#箱变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37714 | 江阴     | 文定四村 21 箱变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37715 | 江阴     | 通渡花园二区 16#箱变主变  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 37716 | 江阴     | 通渡花园二区 102#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37717 | 江阴     | 延陵商住箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37718 | 江阴     | 文定四村 23 箱变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37719 | 江阴     | 通渡花园 9#箱变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37720 | 江阴     | 延陵配电所 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37721 | 江阴     | 延陵配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37722 | 江阴     | 通渡花园二区 100#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37723 | 江阴     | 天鹤三村 22 箱变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37724 | 江阴     | 通渡花园二区 109#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37725 | 江阴     | 通渡花园二区 111#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37726 | 江阴     | 文定四村 47#箱变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37727 | 江阴     | 通渡花园 14#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37728 | 江阴     | 通渡花园 20#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37729 | 江阴     | 通渡花园 21#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37730 | 江阴     | 文定四村 22#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37731 | 江阴     | 通渡花苑二区 70#箱变主变  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 37732 | 江阴     | 通渡花园二区 72#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37733 | 江阴     | 文定三村 29#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37734 | 江阴     | 通渡花园二区 85#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37735 | 江阴     | 文定三村 20#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37736 | 江阴     | 华宏世纪苑配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37737 | 江阴     | 通渡花园二区 87#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37738 | 江阴     | 华宏世纪苑配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37739 | 江阴     | 天鹤人医箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37740 | 江阴     | 蒲桥公寓箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37741 | 江阴     | 华宏世纪苑南配电所 1#主变  | 10       | 800       | 616          | 616             |
| 37742 | 江阴     | 天鹤南配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37743 | 江阴     | 华宏世纪苑南配电所 2#主变  | 10       | 800       | 618          | 618             |
| 37744 | 江阴     | 蒲黄配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37745 | 江阴     | 蒲黄配电所 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37746 | 江阴     | 三房巷箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37747 | 江阴     | 倪家巷西箱变主变         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37748 | 江阴     | 天鹤东配电所一2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37749 | 江阴     | 黄龙三村 25#箱变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37750 | 江阴     | 黄龙配电所 1#主变       | 10       | 1600      | 1280         | 1280            |
| 37751 | 江阴     | 天鹤北配电所 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37752 | 江阴     | 黄龙花苑箱变主变         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37753 | 江阴     | 黄龙福地箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37754 | 江阴     | 天鹤七村 18#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37755 | 江阴     | 云盛商住 1#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37756 | 江阴     | 名豪山庄 8#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37757 | 江阴     | 天鹤五村 7#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37758 | 江阴     | 名豪山庄 88#箱变主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 37759 | 江阴     | 名豪山庄 40#箱变主变     | 10       | 630       | 492          | 492             |
| 37760 | 江阴     | 天鹤三村 10#箱变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37761 | 江阴     | 名豪山庄 179#箱变主变    | 10       | 630       | 465          | 465             |
| 37762 | 江阴     | 塘前路 250 号 7#箱变主变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37763 | 江阴     | 名豪山庄 62#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37764 | 江阴     | 天鹤五村 18#箱变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37765 | 江阴     | 名豪山庄 76#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37766 | 江阴     | 名豪山庄 143#箱变主变    | 10       | 630       | 488          | 488             |
| 37767 | 江阴     | 塘前路 250#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37768 | 江阴     | 天鹤人医北箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37769 | 江阴     | 天鹤七村 11#箱变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37770 | 江阴     | 南方花园配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37771 | 江阴     | 天鹤三村 18#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37772 | 江阴     | 城南菜场箱变主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 37773 | 江阴     | 南方箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37774 | 江阴     | 文定北配电所—1#变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37775 | 江阴     | 文定北配电所—2#变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37776 | 江阴     | 东方箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37777 | 江阴     | 文定南配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 37778 | 江阴     | 蒲桥箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37779 | 江阴     | 阳光配电所 1#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 37780 | 江阴     | 阳光配电所 2#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 37781 | 江阴     | 绿园配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37782 | 江阴     | 绿园配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37783 | 江阴     | 光华箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37784 | 江阴     | 邵圩变          | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 37785 | 江阴     | 华士毛纺变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37786 | 江阴     | 前进变          | 10       | 315       | 244          | 244             |
| 37787 | 江阴     | 马桥别墅变        | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 37788 | 江阴     | 史家基变         | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 37789 | 江阴     | 西巷东站变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37790 | 江阴     | 西巷西站变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37791 | 江阴     | 西巷别墅变        | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 37792 | 江阴     | 塔家基变         | 10       | 200       | 147          | 147             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37793 | 江阴     | 周庄村委变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37794 | 江阴     | 东亚西变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37795 | 江阴     | 小坟北变     | 10       | 200       | 42           | 42              |
| 37796 | 江阴     | 文富路路灯变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37797 | 江阴     | 华士商城变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37798 | 江阴     | 矿机新村变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37799 | 江阴     | 架空变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37800 | 江阴     | 革新排涝站变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 37801 | 江阴     | 澄山河变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37802 | 江阴     | 杨树里变     | 10       | 315       | 212          | 212             |
| 37803 | 江阴     | 东巷东变     | 10       | 200       | 22           | 22              |
| 37804 | 江阴     | 锡沙路灯 3#变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37805 | 江阴     | 谢园 2#变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37806 | 江阴     | 世纪路灯变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 37807 | 江阴     | 西湖中变     | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 37808 | 江阴     | 创新东变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37809 | 江阴     | 长新陶家庄变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37810 | 江阴     | 花北 3#变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37811 | 江阴     | 黄土金变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 37812 | 江阴     | 龙游北变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37813 | 江阴     | 孟岸电站变    | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 37814 | 江阴     | 涂镇北变     | 10       | 400       | 259          | 259             |
| 37815 | 江阴     | 镇区电力南变   | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37816 | 江阴     | 涂镇村村委变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37817 | 江阴     | 园区培发变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37818 | 江阴     | 陈市新村变           | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 37819 | 江阴     | 迎九公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37820 | 江阴     | 沈家田公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37821 | 江阴     | 沈南公变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37822 | 江阴     | 镇区西弄西变          | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 37823 | 江阴     | 顾家村变            | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 37824 | 江阴     | 北国电力中变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37825 | 江阴     | 七房北变            | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 37826 | 江阴     | 桐岐政府公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37827 | 江阴     | 古塘东变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37828 | 江阴     | 老二房变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37829 | 江阴     | 侯官桥变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37830 | 江阴     | 百丈南站            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37831 | 江阴     | 人民公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37832 | 江阴     | 电力北公变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37833 | 江阴     | 小学变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37834 | 江阴     | 沟西电站            | 10       | 250       | 90           | 90              |
| 37835 | 江阴     | 宗言配电所 1#主变      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 37836 | 江阴     | 霞栖苑 14#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 759          | 759             |
| 37837 | 江阴     | 霞栖苑 3#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 37838 | 江阴     | 霞栖苑 21#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37839 | 江阴     | 霞栖苑 21#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37840 | 江阴     | 前周桥东变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37841 | 江阴     | 大岸变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37842 | 江阴     | 簪村西站变           | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 37843 | 江阴     | 新区箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37844 | 江阴     | 璜土电力 4#变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37845 | 江阴     | 航运变             | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 37846 | 江阴     | 范庄东变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37847 | 江阴     | 簪村北变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37848 | 江阴     | 常泽中变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37849 | 江阴     | 簪村村南变           | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 37850 | 江阴     | 15 大队加工厂站变      | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 37851 | 江阴     | 簪村东变            | 10       | 400       | 228          | 228             |
| 37852 | 江阴     | 永利桥变            | 10       | 400       | 202          | 202             |
| 37853 | 江阴     | 红旗排涝站变          | 10       | 400       | 187          | 187             |
| 37854 | 江阴     | 前周桥变            | 10       | 400       | 269          | 269             |
| 37855 | 江阴     | 大岸东变            | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 37856 | 江阴     | 贯庄南变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37857 | 江阴     | 永汇站变            | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 37858 | 江阴     | 双牌村变            | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 37859 | 江阴     | 虎塘站变            | 10       | 200       | 98           | 98              |
| 37860 | 江阴     | 璜土农场变           | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 37861 | 江阴     | 跃进农场变           | 10       | 200       | 125          | 125             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37862 | 江阴     | 郭庄变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37863 | 江阴     | 郭庄站变         | 10       | 315       | 180          | 180             |
| 37864 | 江阴     | 郭庄南变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37865 | 江阴     | 郭庄加工厂变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37866 | 江阴     | 西贯站变         | 10       | 315       | 171          | 171             |
| 37867 | 江阴     | 锦隆三村 41#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37868 | 江阴     | 利港西街变        | 10       | 315       | 241          | 241             |
| 37869 | 江阴     | 高家丹变         | 10       | 400       | 268          | 268             |
| 37870 | 江阴     | 后村变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37871 | 江阴     | 西范南变         | 10       | 400       | 110          | 110             |
| 37872 | 江阴     | 安子圩变         | 10       | 200       | 98           | 98              |
| 37873 | 江阴     | 永定圩变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37874 | 江阴     | 西安村变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37875 | 江阴     | 西安村北变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37876 | 江阴     | 陈市东站变        | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 37877 | 江阴     | 智宏变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37878 | 江阴     | 五寨沟变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37879 | 江阴     | 龙港 1#变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37880 | 江阴     | 奚市北站变        | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 37881 | 江阴     | 创业园变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37882 | 江阴     | 西贯变          | 10       | 315       | 182          | 182             |
| 37883 | 江阴     | 十四大队变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37884 | 江阴     | 高家头西变        | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37885 | 江阴     | 高家头变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37886 | 江阴     | 焦家头变            | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 37887 | 江阴     | 常泽桥站变           | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 37888 | 江阴     | 常泽桥西变           | 10       | 250       | 185          | 185             |
| 37889 | 江阴     | 贯庄公变            | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 37890 | 江阴     | 钱家头变            | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 37891 | 江阴     | 龙港 2#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37892 | 江阴     | 龙港 4#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37893 | 江阴     | 龙港 5#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37894 | 江阴     | 滨江路灯变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37895 | 江阴     | 大桥一村配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37896 | 江阴     | 渣沟变             | 10       | 250       | 133          | 133             |
| 37897 | 江阴     | 三沟变             | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 37898 | 江阴     | 汉墩变             | 10       | 400       | 274          | 274             |
| 37899 | 江阴     | 云亭江家冲南变         | 10       | 400       | 185          | 185             |
| 37900 | 江阴     | 圣廷苑 3#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 37901 | 江阴     | 圣廷苑 3#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 37902 | 江阴     | 圣廷苑 3#配电所 3#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 37903 | 江阴     | 圣廷苑 10#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37904 | 江阴     | 矿机新村东变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37905 | 江阴     | 巷路里变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37906 | 江阴     | 陈家巷南变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37907 | 江阴     | 圣廷苑 10#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37908 | 江阴     | 圣庭苑 10#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37909 | 江阴     | 圣庭苑 32#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 37910 | 江阴     | 圣庭苑 32#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 37911 | 江阴     | 圣庭苑 32#配电所 3#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 37912 | 江阴     | 周南花苑四村 16#箱变主变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 37913 | 江阴     | 周南花苑四村 36#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37914 | 江阴     | 沈店南变             | 10       | 400       | 65           | 65              |
| 37915 | 江阴     | 衡山变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37916 | 江阴     | 希望广场配电所 1#主变     | 10       | 1600      | 1280         | 1280            |
| 37917 | 江阴     | 希望广场配电所 2#主变     | 10       | 1600      | 1280         | 1280            |
| 37918 | 江阴     | 新华二村 56#箱变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37919 | 江阴     | 长寿东新变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37920 | 江阴     | 金水湾 28#箱变主变      | 10       | 630       | 488          | 488             |
| 37921 | 江阴     | 金水湾 79#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37922 | 江阴     | 桥头变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37923 | 江阴     | 金水湾 39#箱变主变      | 10       | 630       | 498          | 498             |
| 37924 | 江阴     | 延陵北箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37925 | 江阴     | 上山变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37926 | 江阴     | 新港西箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37927 | 江阴     | 港城名邸 7#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 37928 | 江阴     | 港城名邸 7#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 37929 | 江阴     | 港城名邸 7#配电所 3#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 37930 | 江阴     | 港城名邸 16#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37931 | 江阴     | 港城名邸 16#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 37932 | 江阴     | 港城名邸 16#配电所 3#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 37933 | 江阴     | 港城名邸 9#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 37934 | 江阴     | 港城名邸 9#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 37935 | 江阴     | 港城名邸 9#配电所 3#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 37936 | 江阴     | 陈市花苑 B 区 42#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37937 | 江阴     | 潘家滩变             | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 37938 | 江阴     | 陈市花苑 A 区 13#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37939 | 江阴     | 陈市花苑 A 区 7#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37940 | 江阴     | 小兆陈家巷变           | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 37941 | 江阴     | 陈市花苑 100#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37942 | 江阴     | 陈市花苑 99#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37943 | 江阴     | 陈市花苑 56#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37944 | 江阴     | 陈市花苑 55#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37945 | 江阴     | 陈市花苑 43#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37946 | 江阴     | 兴利自来水厂变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37947 | 江阴     | 管家丹变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37948 | 江阴     | 丁家头变             | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 37949 | 江阴     | 临港徐家埭变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37950 | 江阴     | 周庄青化巷西变          | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 37951 | 江阴     | 马泾焦家村变           | 10       | 200       | 106          | 106             |
| 37952 | 江阴     | 金水湾 40#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37953 | 江阴     | 华联配电所 2#主变       | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37954 | 江阴     | 紫金花园 513#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 37955 | 江阴     | 紫金花园 513#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 37956 | 江阴     | 紫金花园 513#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37957 | 江阴     | 紫金花园 536#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37958 | 江阴     | 紫金花园 536#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37959 | 江阴     | 陈家仓变               | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 37960 | 江阴     | 七房桥东变              | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 37961 | 江阴     | 高德桥变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37962 | 江阴     | 徐庄桥南变              | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 37963 | 江阴     | 林场东变               | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 37964 | 江阴     | 潘家巷西变              | 10       | 200       | 47           | 47              |
| 37965 | 江阴     | 三板桥东变              | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 37966 | 江阴     | 申兴村戴东变             | 10       | 250       | 108          | 108             |
| 37967 | 江阴     | 白鹭湾花园东区 4#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37968 | 江阴     | 白鹭湾花园东区 4#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37969 | 江阴     | 白鹭湾花园东区 4#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37970 | 江阴     | 兰樾雅院 12#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37971 | 江阴     | 万花景苑三区 64#配电所 4#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37972 | 江阴     | 星辉苑 10#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37973 | 江阴     | 戴巷头南变              | 10       | 400       | 259          | 259             |
| 37974 | 江阴     | 雅澜名苑 262#配电所 4#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37975 | 江阴     | 周庄南房巷变             | 10       | 400       | 144          | 144             |
| 37976 | 江阴     | 梧塍变                | 10       | 400       | 259          | 259             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 37977 | 江阴     | 低坝头东南变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37978 | 江阴     | 花园路 194#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37979 | 江阴     | 花园路 194#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37980 | 江阴     | 任家堂南变            | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 37981 | 江阴     | 马介村 1#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37982 | 江阴     | 建南车站箱变主变         | 10       | 400       | 246          | 246             |
| 37983 | 江阴     | 华达箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37984 | 江阴     | 农商箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37985 | 江阴     | 祝塘宾馆箱变主变         | 10       | 630       | 481          | 481             |
| 37986 | 江阴     | 谭家村 2#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37987 | 江阴     | 星辉苑 10#配电所 3#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37988 | 江阴     | 东塔变              | 10       | 400       | 227          | 227             |
| 37989 | 江阴     | 太平桥 2#变          | 10       | 200       | 86           | 86              |
| 37990 | 江阴     | 滨江一村箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 37991 | 江阴     | 赵大巷东 2#变         | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 37992 | 江阴     | 罗庄北变             | 10       | 400       | 158          | 158             |
| 37993 | 江阴     | 万兴堆场变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 37994 | 江阴     | 红旗楼子下东变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37995 | 江阴     | 姚介埭东变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37996 | 江阴     | 红星村委西变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 37997 | 江阴     | 四季花城 3#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37998 | 江阴     | 四季花城 3#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 37999 | 江阴     | 四季花城 3#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38000 | 江阴     | 四季花城 3#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38001 | 江阴     | 桃江 2#变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38002 | 江阴     | 天敌雅苑 94#配电所 1#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 38003 | 江阴     | 凹塘里南变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38004 | 江阴     | 河湾里变                | 10       | 400       | 97           | 97              |
| 38005 | 江阴     | 赵头巷变                | 10       | 400       | 136          | 136             |
| 38006 | 江阴     | 树巷路变                | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 38007 | 江阴     | 南新村变                | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 38008 | 江阴     | 竹园西站变               | 10       | 250       | 175          | 175             |
| 38009 | 江阴     | 用电组变                | 10       | 400       | 251          | 251             |
| 38010 | 江阴     | 高头巷变                | 10       | 400       | 91           | 91              |
| 38011 | 江阴     | 红苗西变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38012 | 江阴     | 马泾徐家村南变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38013 | 江阴     | 界下东变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38014 | 江阴     | 品尊名邸 17#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38015 | 江阴     | 西大街花园 34#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38016 | 江阴     | 上海花园二期 297#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38017 | 江阴     | 桃源名筑 40#配电所 3#主变    | 20       | 630       | 487          | 487             |
| 38018 | 江阴     | 开发箱变主变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38019 | 江阴     | 文北桥南变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38020 | 江阴     | 夏芙北变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38021 | 江阴     | 后马北变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38022 | 江阴     | 云麓花园 1#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38023 | 江阴     | 长安万福变             | 10       | 400       | 187          | 187             |
| 38024 | 江阴     | 停塘降南变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38025 | 江阴     | 新秀园一期 10#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38026 | 江阴     | 浮桥箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38027 | 江阴     | 邓阳村西变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38028 | 江阴     | 西杜家东变             | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 38029 | 江阴     | 东元塘变              | 10       | 200       | 109          | 109             |
| 38030 | 江阴     | 塘饼圩站变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38031 | 江阴     | 田堵里南变             | 10       | 400       | 170          | 170             |
| 38032 | 江阴     | 耿家住基东变            | 10       | 400       | 201          | 201             |
| 38033 | 江阴     | 青阳法院箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38034 | 江阴     | 金山变箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38035 | 江阴     | 三兴 1#变            | 10       | 400       | 119          | 119             |
| 38036 | 江阴     | 帝景花园 48#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38037 | 江阴     | 帝景花园 48#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38038 | 江阴     | 澜岸花苑 4#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38039 | 江阴     | 桐岐影院西变            | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 38040 | 江阴     | 城东中学南变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38041 | 江阴     | 帝景花园 52#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38042 | 江阴     | 东舜华府 41#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38043 | 江阴     | 东舜华府 41#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38044 | 江阴     | 东舜华府 41#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38045 | 江阴     | 东舜华府 41#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38046 | 江阴     | 新桥客运站箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38047 | 江阴     | 芭斗桥东变             | 10       | 315       | 174          | 174             |
| 38048 | 江阴     | 蔡化朱家巷变            | 10       | 250       | 88           | 88              |
| 38049 | 江阴     | 华士北站变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38050 | 江阴     | 南蒲田站变             | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 38051 | 江阴     | 三余巷变              | 10       | 160       | 9            | 9               |
| 38052 | 江阴     | 水潭大站变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38053 | 江阴     | 唐家巷东变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38054 | 江阴     | 金牡丹变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38055 | 江阴     | 周家变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38056 | 江阴     | 华北东站变             | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 38057 | 江阴     | 乌牛泾变              | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 38058 | 江阴     | 顾山电力西变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38059 | 江阴     | 彭蒿西站变             | 10       | 250       | 27           | 27              |
| 38060 | 江阴     | 西大街花园 34#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38061 | 江阴     | 西大街花园 34#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38062 | 江阴     | 西大街花园 34#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38063 | 江阴     | 费东庄南变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38064 | 江阴     | 西大街花园 35#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38065 | 江阴     | 西大街花园 35#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38066 | 江阴     | 西大街花园 35#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38067 | 江阴     | 西大街花园 35#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38068 | 江阴     | 西大街花园 46#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38069 | 江阴     | 西大街花园 46#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38070 | 江阴     | 西大街花园 46#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38071 | 江阴     | 西大街花园 46#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38072 | 江阴     | 雅澜名苑二区 159#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38073 | 江阴     | 上品璟苑 115#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38074 | 江阴     | 梅树巷东变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38075 | 江阴     | 大坝上变                | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 38076 | 江阴     | 曹家村北变               | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 38077 | 江阴     | 上品璟苑 319#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38078 | 江阴     | 周家宕东变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38079 | 江阴     | 蔡巷北变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38080 | 江阴     | 华庄西变                | 10       | 400       | 196          | 196             |
| 38081 | 江阴     | 幸福 4#变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38082 | 江阴     | 徐家宕南变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38083 | 江阴     | 张家油车东变              | 10       | 400       | 242          | 242             |
| 38084 | 江阴     | 馨苑中变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38085 | 江阴     | 河塘市镇菜场箱变主变          | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 38086 | 江阴     | 翡翠花苑 74#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38087 | 江阴     | 宋家圩北变               | 10       | 400       | 72           | 72              |
| 38088 | 江阴     | 安巷新农村变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38089 | 江阴     | 河塘商城箱变主变            | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 38090 | 江阴     | 海阅雅园 8#配电所 2#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38091 | 江阴     | 闻书苑 5#配电所 2#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38092 | 江阴     | 创业 9#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38093 | 江阴     | 毛三巷北变            | 10       | 400       | 143          | 143             |
| 38094 | 江阴     | 帝景花园 52#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38095 | 江阴     | 帝景花园 52#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38096 | 江阴     | 帝景花园 52#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38097 | 江阴     | 医院 1#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38098 | 江阴     | 冯溪花园 77#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38099 | 江阴     | 地税南箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38100 | 江阴     | 彭蒿大站变            | 10       | 400       | 151          | 151             |
| 38101 | 江阴     | 东山变              | 10       | 250       | 161          | 161             |
| 38102 | 江阴     | 万安桥北变            | 10       | 400       | 239          | 239             |
| 38103 | 江阴     | 彭蒿金湾里变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38104 | 江阴     | 大宅东变             | 10       | 315       | 229          | 229             |
| 38105 | 江阴     | 刘万市南变            | 10       | 400       | 170          | 170             |
| 38106 | 江阴     | 银杏变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38107 | 江阴     | 银杏北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38108 | 江阴     | 镇北路东箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38109 | 江阴     | 景阳村菜场箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38110 | 江阴     | 镇北路西变箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38111 | 江阴     | 祝塘政府箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38112 | 江阴     | 景阳世纪箱变主变         | 10       | 630       | 388          | 388             |
| 38113 | 江阴     | 景阳村成教箱变主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38114 | 江阴     | 连洋变箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38115 | 江阴     | 建南村环卫箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38116 | 江阴     | 湖滨佳苑一村 25#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38117 | 江阴     | 江悦尚院 1#配电所 1#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38118 | 江阴     | 绿城水岸 121#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38119 | 江阴     | 绿城水岸 121#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38120 | 江阴     | 绿城水岸 121#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 632          | 632             |
| 38121 | 江阴     | 棠樾锦园 17#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38122 | 江阴     | 范前东箱变主变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38123 | 江阴     | 河塘新村 2#箱变主变         | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 38124 | 江阴     | 西园三村 8#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38125 | 江阴     | 澄江徐家村西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38126 | 江阴     | 园区 1#箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38127 | 江阴     | 雅澜名苑二区 35#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38128 | 江阴     | 峭岐村委变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38129 | 江阴     | 马镇渔业箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38130 | 江阴     | 铂润九里雅园三区 5#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38131 | 江阴     | 蒲市东青河变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38132 | 江阴     | 裕珑花园 68#配电所 4#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38133 | 江阴     | 海岸城 3#配电所 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38134 | 江阴     | 海岸城 3#配电所 3#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38135 | 江阴     | 海岸城 3#配电所 4#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38136 | 江阴     | 海岸城 3#配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38137 | 江阴     | 上青莲 1#变             | 10       | 400       | 152          | 152             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38138 | 江阴     | 海岸城 6#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38139 | 江阴     | 海岸城 6#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38140 | 江阴     | 海岸城 6#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38141 | 江阴     | 海岸城 6#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38142 | 江阴     | 扬子华都 37#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38143 | 江阴     | 后高家基变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38144 | 江阴     | 龙达变               | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38145 | 江阴     | 兴港新村 68#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38146 | 江阴     | 绿城水岸 121#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38147 | 江阴     | 延陵路 535 号 2#箱变主变  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 38148 | 江阴     | 巷路里 3#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38149 | 江阴     | 巷路里 2#变           | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 38150 | 江阴     | 延陵路 535 号 4#箱变主变  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 38151 | 江阴     | 绿城水岸 123#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38152 | 江阴     | 绿城水岸 123#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38153 | 江阴     | 绿城水岸 123#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38154 | 江阴     | 绿城水岸 123#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38155 | 江阴     | 郭家巷南 2#变          | 10       | 400       | 224          | 224             |
| 38156 | 江阴     | 高家宕西变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38157 | 江阴     | 敌樾花园南园 402#配 3#主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 38158 | 江阴     | 后巷菜场东变            | 10       | 400       | 145          | 145             |
| 38159 | 江阴     | 徐家塘北变             | 10       | 200       | 88           | 88              |
| 38160 | 江阴     | 云顾东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38161 | 江阴     | 孔寺变              | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 38162 | 江阴     | 西范开发南变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38163 | 江阴     | 文林恩庄西变           | 10       | 400       | 172          | 172             |
| 38164 | 江阴     | 南苑新村 38#箱变主变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38165 | 江阴     | 长达 2#变           | 10       | 315       | 185          | 185             |
| 38166 | 江阴     | 扬子华都 37#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38167 | 江阴     | 扬子华都 38#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38168 | 江阴     | 扬子华都 38#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38169 | 江阴     | 扬子华都 38#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38170 | 江阴     | 扬子华都 38#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38171 | 江阴     | 君鲋南变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38172 | 江阴     | 大宅南变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38173 | 江阴     | 兴港新村 59#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38174 | 江阴     | 交管变              | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 38175 | 江阴     | 草巷桥头 3#变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38176 | 江阴     | 和平西弄变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38177 | 江阴     | 高峰东 2#变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38178 | 江阴     | 高家湾西变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38179 | 江阴     | 天风变              | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 38180 | 江阴     | 刘家头北变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38181 | 江阴     | 朱家宕 4#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38182 | 江阴     | 后旺西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38183 | 江阴     | 谭家村 6#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38184 | 江阴     | 朱家 2#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38185 | 江阴     | 锦苑西箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38186 | 江阴     | 瑞新花苑 14#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38187 | 江阴     | 向阳三渡 2#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38188 | 江阴     | 草塘变               | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 38189 | 江阴     | 雍锦园 58#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38190 | 江阴     | 云顾路 10#路灯变        | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 38191 | 江阴     | 兴港新村 57#箱变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38192 | 江阴     | 高家头东变             | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 38193 | 江阴     | 黄墅 1#变            | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 38194 | 江阴     | 胡家头东变             | 10       | 200       | 127          | 127             |
| 38195 | 江阴     | 春华家苑 7#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38196 | 江阴     | 文林砖瓦南变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38197 | 江阴     | 朱家坝花园 37#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38198 | 江阴     | 祝塘南街南变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38199 | 江阴     | 果园变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38200 | 江阴     | 安上西 2#变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38201 | 江阴     | 林达西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38202 | 江阴     | 华士高头上 2#变         | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 38203 | 江阴     | 祝塘钱家西变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38204 | 江阴     | 水芸苑 74#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38205 | 江阴     | 璜联变               | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 38206 | 江阴     | 新唐家村变             | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38207 | 江阴     | 顺源雅园 9#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38208 | 江阴     | 周村南变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38209 | 江阴     | 东岐上西变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38210 | 江阴     | 华裕雅园 7#配 1#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38211 | 江阴     | 建达变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38212 | 江阴     | 环西新村南箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38213 | 江阴     | 顾家基东变              | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 38214 | 江阴     | 嘉悦澜庭 6#配电所 2#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38215 | 江阴     | 华宏南苑 23#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38216 | 江阴     | 华宏南苑 23#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38217 | 江阴     | 华宏南苑 31#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38218 | 江阴     | 华宏南苑 31#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38219 | 江阴     | 益健路公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38220 | 江阴     | 蒋家桥变               | 10       | 400       | 243          | 243             |
| 38221 | 江阴     | 江悦尚院 1#配电所 2#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38222 | 江阴     | 唐家圩东变              | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 38223 | 江阴     | 霞映景苑 17#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38224 | 江阴     | 星悦河湾花园 37#配电所 4#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38225 | 江阴     | 幸福北变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38226 | 江阴     | 听悦府 10#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38227 | 江阴     | 农宿箱变主变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38228 | 江阴     | 停塘降西变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38229 | 江阴     | 塘头桥排涝站北变           | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38230 | 江阴     | 新华园区 10 号变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38231 | 江阴     | 称心变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38232 | 江阴     | 大巷西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38233 | 江阴     | 文林花苑配电所 1#主变      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38234 | 江阴     | 兴港新村 13#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38235 | 江阴     | 华馨苑 37#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38236 | 江阴     | 澄福配电所 2#主变        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38237 | 江阴     | 西大街花园 56#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38238 | 江阴     | 西大街花园 56#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38239 | 江阴     | 西大街花园 56#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38240 | 江阴     | 西大街花园 56#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38241 | 江阴     | 瑞庭花园 31#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38242 | 江阴     | 新秀园一期 24#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38243 | 江阴     | 渡江三村 4#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38244 | 江阴     | 昕悦府 79#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38245 | 江阴     | 三宝中村变             | 10       | 400       | 269          | 269             |
| 38246 | 江阴     | 和平村南变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38247 | 江阴     | 小桥头西变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38248 | 江阴     | 沈巷南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38249 | 江阴     | 河塘新村箱变主变          | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 38250 | 江阴     | 霞客薛家村东变           | 10       | 315       | 177          | 177             |
| 38251 | 江阴     | 顾山南街变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38252 | 江阴     | 荣熙花园 19#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38253 | 江阴     | 蔡西排涝变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38254 | 江阴     | 排河北变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38255 | 江阴     | 施家门箱变主变              | 10       | 630       | 408          | 408             |
| 38256 | 江阴     | 香庄变                  | 10       | 400       | 137          | 137             |
| 38257 | 江阴     | 同福东变                 | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 38258 | 江阴     | 西阳桥西变                | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 38259 | 江阴     | 璜塘小桥头变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38260 | 江阴     | 璟尚佳苑 105#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38261 | 江阴     | 馨悦花园南区 10-2#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38262 | 江阴     | 徐家角南变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38263 | 江阴     | 朱蒋巷 2#变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38264 | 江阴     | 赵巷上 2#变              | 10       | 400       | 240          | 240             |
| 38265 | 江阴     | 翻身村北变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38266 | 江阴     | 上品璟苑 319#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38267 | 江阴     | 雅澜名苑二区 11#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38268 | 江阴     | 祝塘镇人民南路 1#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38269 | 江阴     | 水云间花园 44#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38270 | 江阴     | 天茂雅苑 25#配电所 4#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38271 | 江阴     | 西小北变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38272 | 江阴     | 港欣花苑二村 61#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38273 | 江阴     | 河塘政府箱变主变             | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 38274 | 江阴     | 水云间花园 14#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38275 | 江阴     | 蒲市村 1#箱变主变           | 10       | 500       | 291          | 291             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38276 | 江阴     | 康宁小区 14#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38277 | 江阴     | 华盈佳苑 24#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38278 | 江阴     | 观山村上山东变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38279 | 江阴     | 何家村西变               | 10       | 400       | 121          | 121             |
| 38280 | 江阴     | 同心西变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38281 | 江阴     | 向阳中变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38282 | 江阴     | 幸福新村 3#配电所 1#主变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38283 | 江阴     | 幸福新村 3#配电所 2#主变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38284 | 江阴     | 云亭牛奶场南变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38285 | 江阴     | 融城苑 228#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38286 | 江阴     | 上海花园二期 297#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38287 | 江阴     | 维常村委变               | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 38288 | 江阴     | 湖滨佳苑一村 7#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38289 | 江阴     | 湖滨佳苑一村 42#配电所 1#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38290 | 江阴     | 春风景苑 13#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38291 | 江阴     | 向阳南变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38292 | 江阴     | 朗韵嘉园 8#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38293 | 江阴     | 荣熙花园 21#配电所 4#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38294 | 江阴     | 紫运一村 3#配 3#主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38295 | 江阴     | 霞映景苑 8#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38296 | 江阴     | 港欣花苑二村 71#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38297 | 江阴     | 鸡龙山村龙都新村三期 4#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38298 | 江阴     | 卢巷北箱变主变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38299 | 江阴     | 兴利 16#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38300 | 江阴     | 刘庄西箱变主变            | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 38301 | 江阴     | 蒲市村 2#箱变主变         | 10       | 500       | 243          | 243             |
| 38302 | 江阴     | 蒲市老住基箱变主变          | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 38303 | 江阴     | 冯溪花园 77#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38304 | 江阴     | 北叶家变               | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 38305 | 江阴     | 湖滨佳苑一村 42#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38306 | 江阴     | 七房堂变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38307 | 江阴     | 长泾食品站变             | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 38308 | 江阴     | 树家村南变              | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 38309 | 江阴     | 翡翠花苑 119#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38310 | 江阴     | 白玉二村 4#配电所 4#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38311 | 江阴     | 卜家弄 2#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38312 | 江阴     | 二化变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38313 | 江阴     | 水景花苑 63#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38314 | 江阴     | 雅澜名苑二区 11#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38315 | 江阴     | 南方豪庭 32#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38316 | 江阴     | 星五变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38317 | 江阴     | 龙城福第 1#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38318 | 江阴     | 龙城福第 1#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38319 | 江阴     | 龙城福第 9#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38320 | 江阴     | 龙城福第 9#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38321 | 江阴     | 秀江南名苑 4#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38322 | 江阴     | 创富路 1 号 5#配电所 3#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38323 | 江阴     | 瀚瑞华筑 21#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38324 | 江阴     | 三医南变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38325 | 江阴     | 邮电新村变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38326 | 江阴     | 新潭变                  | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 38327 | 江阴     | 香槟花园 304#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38328 | 江阴     | 任村变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38329 | 江阴     | 华西二村 2 号变            | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 38330 | 江阴     | 周庄村新农村 17#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38331 | 江阴     | 万花景苑二区 13#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38332 | 江阴     | 铂润九里雅园四区 5#配电所 1#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38333 | 江阴     | 启港路 347 号 5#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38334 | 江阴     | 江悦尚院 50#配电所 2#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38335 | 江阴     | 新北变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38336 | 江阴     | 龙城福第 9#配电所 4#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38337 | 江阴     | 龙城福第 9#配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38338 | 江阴     | 鑫茂悦园 153#配 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38339 | 江阴     | 河家滩东变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38340 | 江阴     | 王家西变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38341 | 江阴     | 自来水厂北变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38342 | 江阴     | 和平中站变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38343 | 江阴     | 嬷嬷堂变                 | 10       | 200       | 149          | 149             |
| 38344 | 江阴     | 奇松变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38345 | 江阴     | 北村里 1#变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38346 | 江阴     | 时装公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38347 | 江阴     | 小桥头变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38348 | 江阴     | 碗墩山变               | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 38349 | 江阴     | 贯巷北变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38350 | 江阴     | 向墩南变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38351 | 江阴     | 白蛇东变               | 10       | 400       | 160          | 160             |
| 38352 | 江阴     | 公平路南箱变主变           | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 38353 | 江阴     | 新秀园一期 10#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38354 | 江阴     | 马圩排涝站西变箱变主变        | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 38355 | 江阴     | 新南箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38356 | 江阴     | 蔡河陶家基变             | 10       | 400       | 129          | 129             |
| 38357 | 江阴     | 谷里 2#变             | 10       | 200       | 26           | 26              |
| 38358 | 江阴     | 瑞庭花园 27#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38359 | 江阴     | 万花景苑二区 5#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38360 | 江阴     | 万水桥北变              | 10       | 400       | 258          | 258             |
| 38361 | 江阴     | 白鹭湾花园东区 8#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38362 | 江阴     | 白鹭湾花园东区 8#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38363 | 江阴     | 白鹭湾花园东区 8#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38364 | 江阴     | 白鹭湾花园东区 8#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38365 | 江阴     | 云亭建设南站南变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38366 | 江阴     | 融城苑 36#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38367 | 江阴     | 融城苑 36#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38368 | 江阴     | 新安电站变               | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 38369 | 江阴     | 高德桥南变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38370 | 江阴     | 日化北变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38371 | 江阴     | 排河南变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38372 | 江阴     | 常泽桥 1#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38373 | 江阴     | 河口变                 | 10       | 400       | 0            | 0               |
| 38374 | 江阴     | 璜土农场东变              | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 38375 | 江阴     | 满堂里 2#变             | 10       | 200       | 157          | 157             |
| 38376 | 江阴     | 芦墩村委箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38377 | 江阴     | 富贝中变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38378 | 江阴     | 西维常西变               | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 38379 | 江阴     | 双和变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38380 | 江阴     | 霞栖苑 64#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38381 | 江阴     | 瀚瑞华筑 6#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38382 | 江阴     | 兴隆北箱变主变             | 10       | 630       | 441          | 441             |
| 38383 | 江阴     | 新世纪花园 39#箱变主变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38384 | 江阴     | 福加变                 | 10       | 400       | 180          | 180             |
| 38385 | 江阴     | 黄山路路灯箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38386 | 江阴     | 鑫茂悦园 150#配 4#主变     | 10       | 800       | 626          | 626             |
| 38387 | 江阴     | 水池里 2#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38388 | 江阴     | 白鹭湾花园东区 10#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38389 | 江阴     | 白鹭湾花园东区 10#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38390 | 江阴     | 那巷 2#变              | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38391 | 江阴     | 江豚变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38392 | 江阴     | 白鹭湾花园东区 1#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38393 | 江阴     | 白鹭湾花园东区 1#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38394 | 江阴     | 白鹭湾花园东区 4#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38395 | 江阴     | 金沙汇商业大厦 1#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38396 | 江阴     | 卞家桥西变              | 10       | 200       | 80           | 80              |
| 38397 | 江阴     | 雅澜名苑 256#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38398 | 江阴     | 雅澜名苑 256#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38399 | 江阴     | 雅澜名苑 256#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38400 | 江阴     | 雅澜名苑 256#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38401 | 江阴     | 邓洪西 3#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38402 | 江阴     | 万安佳苑 14#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38403 | 江阴     | 汇西变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38404 | 江阴     | 赌家村北变              | 10       | 400       | 49           | 49              |
| 38405 | 江阴     | 雅澜名苑 262#配电所 1#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38406 | 江阴     | 雅澜名苑 262#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38407 | 江阴     | 雅澜名苑 262#配电所 3#主变  | 10       | 630       | 488          | 488             |
| 38408 | 江阴     | 云景花园 28#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38409 | 江阴     | 玫瑰园 129#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 596          | 596             |
| 38410 | 江阴     | 花园弄箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38411 | 江阴     | 黄五房变               | 10       | 400       | 170          | 170             |
| 38412 | 江阴     | 华三场变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38413 | 江阴     | 天鹤路 22#箱变主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38414 | 江阴     | 徐庄桥西变             | 10       | 400       | 225          | 225             |
| 38415 | 江阴     | 锦绣变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38416 | 江阴     | 晴纺变               | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38417 | 江阴     | 璜塘幸福变             | 10       | 315       | 244          | 244             |
| 38418 | 江阴     | 金风苑变              | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 38419 | 江阴     | 璜塘环南变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38420 | 江阴     | 工商变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38421 | 江阴     | 顾西庄北变             | 10       | 315       | 98           | 98              |
| 38422 | 江阴     | 曙旦变               | 10       | 315       | 166          | 166             |
| 38423 | 江阴     | 新湾里变              | 10       | 400       | 266          | 266             |
| 38424 | 江阴     | 角上变               | 10       | 200       | 38           | 38              |
| 38425 | 江阴     | 人民东路 123 号 4#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38426 | 江阴     | 永联箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38427 | 江阴     | 文富花园一区 8#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38428 | 江阴     | 上游南站变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38429 | 江阴     | 章华变               | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 38430 | 江阴     | 湖塘村委变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38431 | 江阴     | 俞巷东变              | 10       | 315       | 134          | 134             |
| 38432 | 江阴     | 牛奶场变              | 10       | 400       | 202          | 202             |
| 38433 | 江阴     | 南楼下变              | 10       | 200       | 29           | 29              |
| 38434 | 江阴     | 唐家巷变              | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 38435 | 江阴     | 符家变               | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 38436 | 江阴     | 任东变               | 10       | 200       | 76           | 76              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38437 | 江阴     | 杨淮头变          | 10       | 200       | 82           | 82              |
| 38438 | 江阴     | 沙山变           | 10       | 200       | 80           | 80              |
| 38439 | 江阴     | 俞巷变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38440 | 江阴     | 章园里南变         | 10       | 250       | 119          | 119             |
| 38441 | 江阴     | 璜塘油车里变        | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 38442 | 江阴     | 顾西庄变          | 10       | 250       | 169          | 169             |
| 38443 | 江阴     | 松岗变           | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 38444 | 江阴     | 滩上变           | 10       | 200       | 96           | 96              |
| 38445 | 江阴     | 滩上西变          | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 38446 | 江阴     | 黄河一村北配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38447 | 江阴     | 水厂变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38448 | 江阴     | 上暨变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38449 | 江阴     | 黄河一村北配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38450 | 江阴     | 北房北变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38451 | 江阴     | 孙家变           | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 38452 | 江阴     | 华昌路中变         | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 38453 | 江阴     | 红星东站          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38454 | 江阴     | 文林新庄变         | 10       | 400       | 180          | 180             |
| 38455 | 江阴     | 官庄变           | 10       | 315       | 175          | 175             |
| 38456 | 江阴     | 桃花巷 1#变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38457 | 江阴     | 官庄西变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38458 | 江阴     | 锦绣豪庭配电所 1#变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38459 | 江阴     | 文富花苑一区 2#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38460 | 江阴     | 贯庄电站变            | 10       | 200       | 84           | 84              |
| 38461 | 江阴     | 桃花巷 2#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38462 | 江阴     | 西湖电站变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38463 | 江阴     | 西湖村委西变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38464 | 江阴     | 大桥南路 3 号 10#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38465 | 江阴     | 师古墩变             | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 38466 | 江阴     | 杨园变              | 10       | 400       | 152          | 152             |
| 38467 | 江阴     | 要塞箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38468 | 江阴     | 西房东变             | 10       | 250       | 150          | 150             |
| 38469 | 江阴     | 石庄医院变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38470 | 江阴     | 南陈家村变            | 10       | 250       | 183          | 183             |
| 38471 | 江阴     | 石庄车站变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38472 | 江阴     | 石庄中街变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38473 | 江阴     | 塘前路 245#箱变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38474 | 江阴     | 实验小学变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38475 | 江阴     | 薛家变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38476 | 江阴     | 薛家北变             | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 38477 | 江阴     | 环西路 1#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38478 | 江阴     | 红星老站             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38479 | 江阴     | 环北路变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38480 | 江阴     | 宕里变              | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 38481 | 江阴     | 文北变              | 10       | 400       | 195          | 195             |
| 38482 | 江阴     | 李巷上变             | 10       | 400       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38483 | 江阴     | 大龚家变             | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 38484 | 江阴     | 南房变              | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 38485 | 江阴     | 新雅居变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38486 | 江阴     | 建义新站变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38487 | 江阴     | 北湾中心站            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38488 | 江阴     | 张巷变              | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 38489 | 江阴     | 祝塘任家变            | 10       | 400       | 240          | 240             |
| 38490 | 江阴     | 南特变              | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38491 | 江阴     | 青墩变              | 10       | 400       | 149          | 149             |
| 38492 | 江阴     | 文林西王家变           | 10       | 315       | 221          | 221             |
| 38493 | 江阴     | 大桥南路 3 号 14#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38494 | 江阴     | 岸头上变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38495 | 江阴     | 银都配电所 1#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38496 | 江阴     | 大坎五队             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38497 | 江阴     | 大桥南路 3 号 20#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38498 | 江阴     | 大坎南站变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38499 | 江阴     | 银都配电所 2#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38500 | 江阴     | 文南东新村变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38501 | 江阴     | 高城墩变             | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 38502 | 江阴     | 文南村委变            | 10       | 315       | 240          | 240             |
| 38503 | 江阴     | 大坎变              | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 38504 | 江阴     | 璜土中心南变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38505 | 江阴     | 大桥南路 3 号 4#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38506 | 江阴     | 刘家头变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38507 | 江阴     | 富德变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38508 | 江阴     | 商场变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38509 | 江阴     | 杨木桥变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38510 | 江阴     | 盘龙路灯变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38511 | 江阴     | 章园里变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38512 | 江阴     | 浩里变    | 10       | 200       | 106          | 106             |
| 38513 | 江阴     | 东常变    | 10       | 200       | 32           | 32              |
| 38514 | 江阴     | 包家村变   | 10       | 200       | 51           | 51              |
| 38515 | 江阴     | 璜塘新村变  | 10       | 400       | 202          | 202             |
| 38516 | 江阴     | 吕家村变   | 10       | 400       | 130          | 130             |
| 38517 | 江阴     | 宕东变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38518 | 江阴     | 龙潭南变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38519 | 江阴     | 孔家变    | 10       | 400       | 270          | 270             |
| 38520 | 江阴     | 展家村变   | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 38521 | 江阴     | 香山变    | 10       | 200       | 107          | 107             |
| 38522 | 江阴     | 姚东湾变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38523 | 江阴     | 马镇龙潭北变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38524 | 江阴     | 界石头变   | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 38525 | 江阴     | 外环北变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38526 | 江阴     | 龙潭头变   | 10       | 400       | 268          | 268             |
| 38527 | 江阴     | 摇车径变   | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 38528 | 江阴     | 文南路变   | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38529 | 江阴     | 顶好变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 38530 | 江阴     | 富达变    | 10       | 400       | 176          | 176             |
| 38531 | 江阴     | 东毛庄变   | 10       | 400       | 223          | 223             |
| 38532 | 江阴     | 文林王家村变 | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 38533 | 江阴     | 赵丁桥变   | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 38534 | 江阴     | 曾家村变   | 10       | 200       | 95           | 95              |
| 38535 | 江阴     | 小九亩变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38536 | 江阴     | 大王家庄变  | 10       | 400       | 271          | 271             |
| 38537 | 江阴     | 冶坊桥变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38538 | 江阴     | 璜塘顾家村变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38539 | 江阴     | 湖塘变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38540 | 江阴     | 文北中心站  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38541 | 江阴     | 新联变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38542 | 江阴     | 北湾南站   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38543 | 江阴     | 璜塘薛家村变 | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 38544 | 江阴     | 石庄敬老院变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38545 | 江阴     | 文南西站   | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 38546 | 江阴     | 文林新塘变  | 10       | 315       | 211          | 211             |
| 38547 | 江阴     | 岐南中变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38548 | 江阴     | 达江变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38549 | 江阴     | 庙巷变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38550 | 江阴     | 后申变    | 10       | 250       | 154          | 154             |
| 38551 | 江阴     | 日新变    | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38552 | 江阴     | 兴农变            | 10       | 50        | 40           | 40              |
| 38553 | 江阴     | 文富花苑一区 11#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38554 | 江阴     | 永安四村 13#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38555 | 江阴     | 石庄电力站变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38556 | 江阴     | 三房村站           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38557 | 江阴     | 石庄菜场变          | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 38558 | 江阴     | 三房东站           | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 38559 | 江阴     | 澄丰变            | 10       | 400       | 9            | 9               |
| 38560 | 江阴     | 永安四村 19#箱变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38561 | 江阴     | 东三房变           | 10       | 400       | 225          | 225             |
| 38562 | 江阴     | 上许变            | 10       | 200       | 111          | 111             |
| 38563 | 江阴     | 孔北变            | 10       | 400       | 266          | 266             |
| 38564 | 江阴     | 杜典变            | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 38565 | 江阴     | 教场变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38566 | 江阴     | 马镇吴家村变         | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 38567 | 江阴     | 璜塘周家村变         | 10       | 250       | 135          | 135             |
| 38568 | 江阴     | 璜塘许家变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38569 | 江阴     | 璜塘河东变          | 10       | 200       | 149          | 149             |
| 38570 | 江阴     | 后朱巷变           | 10       | 250       | 142          | 142             |
| 38571 | 江阴     | 旺家村变           | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 38572 | 江阴     | 三号桥变           | 10       | 250       | 54           | 54              |
| 38573 | 江阴     | 老住基西变          | 10       | 315       | 23           | 23              |
| 38574 | 江阴     | 潘巷南变           | 10       | 400       | 290          | 290             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38575 | 江阴     | 大水宕变           | 10       | 400       | 193          | 193             |
| 38576 | 江阴     | 璜塘新住基变         | 10       | 200       | 119          | 119             |
| 38577 | 江阴     | 祠堂村变           | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 38578 | 江阴     | 凤凰村变           | 10       | 400       | 256          | 256             |
| 38579 | 江阴     | 王村西变           | 10       | 250       | 169          | 169             |
| 38580 | 江阴     | 八房村变           | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 38581 | 江阴     | 文林大茂墅变         | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 38582 | 江阴     | 团子头北变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38583 | 江阴     | 文林小茂墅变         | 10       | 400       | 209          | 209             |
| 38584 | 江阴     | 杨傅变            | 10       | 200       | 11           | 11              |
| 38585 | 江阴     | 恽家村公变          | 10       | 400       | 244          | 244             |
| 38586 | 江阴     | 三房中心站          | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 38587 | 江阴     | 东横街变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38588 | 江阴     | 鸿雁配电所 1#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38589 | 江阴     | 文富花园二区配电所 2#主变 | 10       | 1600      | 1280         | 1280            |
| 38590 | 江阴     | 老三房变           | 10       | 400       | 260          | 260             |
| 38591 | 江阴     | 徐庄桥变           | 10       | 200       | 121          | 121             |
| 38592 | 江阴     | 东街 1#变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38593 | 江阴     | 永安四村 2#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38594 | 江阴     | 西湖村委变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38595 | 江阴     | 王金浜变           | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 38596 | 江阴     | 前巷村变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38597 | 江阴     | 文富花园二区 30#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38598 | 江阴     | 沪江配电所主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38599 | 江阴     | 孙五房变        | 10       | 400       | 207          | 207             |
| 38600 | 江阴     | 青钟站变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38601 | 江阴     | 小坎北电站变      | 10       | 315       | 137          | 137             |
| 38602 | 江阴     | 河家滩变        | 10       | 200       | 116          | 116             |
| 38603 | 江阴     | 永安四村 7#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38604 | 江阴     | 华村变         | 10       | 250       | 124          | 124             |
| 38605 | 江阴     | 下滨变         | 10       | 200       | 71           | 71              |
| 38606 | 江阴     | 璜塘许北变       | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 38607 | 江阴     | 李油车变        | 10       | 400       | 112          | 112             |
| 38608 | 江阴     | 金丝娘变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38609 | 江阴     | 璜塘开发北变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38610 | 江阴     | 金巷上变        | 10       | 400       | 234          | 234             |
| 38611 | 江阴     | 璜塘陆家变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38612 | 江阴     | 季家村变        | 10       | 250       | 164          | 164             |
| 38613 | 江阴     | 璜塘张家村变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38614 | 江阴     | 塘下徐家变       | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 38615 | 江阴     | 红雪里变        | 10       | 400       | 164          | 164             |
| 38616 | 江阴     | 茂墅南变        | 10       | 315       | 157          | 157             |
| 38617 | 江阴     | 茂墅中心站变      | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 38618 | 江阴     | 乌鹊堂变        | 10       | 250       | 121          | 121             |
| 38619 | 江阴     | 文林邓家村变      | 10       | 400       | 126          | 126             |
| 38620 | 江阴     | 永高村变        | 10       | 400       | 234          | 234             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38621 | 江阴     | 马文桥变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38622 | 江阴     | 邓家村西变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38623 | 江阴     | 坝头南站           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38624 | 江阴     | 囊里变            | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 38625 | 江阴     | 元塘南变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38626 | 江阴     | 坝头加工厂变         | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 38627 | 江阴     | 元塘变            | 10       | 250       | 166          | 166             |
| 38628 | 江阴     | 西阳东站           | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 38629 | 江阴     | 孙七房变           | 10       | 400       | 243          | 243             |
| 38630 | 江阴     | 永安四村综合箱变主变     | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 38631 | 江阴     | 文西路西变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38632 | 江阴     | 文富花园二区 48#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38633 | 江阴     | 水产变            | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 38634 | 江阴     | 文林毛庄变          | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 38635 | 江阴     | 文富花园二区 32#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38636 | 江阴     | 西阳新村变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38637 | 江阴     | 文富花园二区 50#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38638 | 江阴     | 路灯 3 号变        | 10       | 200       | 120          | 120             |
| 38639 | 江阴     | 湘北服饰变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38640 | 江阴     | 璜塘王家巷变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38641 | 江阴     | 皇母桥变           | 10       | 200       | 109          | 109             |
| 38642 | 江阴     | 船形变            | 10       | 200       | 102          | 102             |
| 38643 | 江阴     | 文林蒋巷变          | 10       | 200       | 113          | 113             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38644 | 江阴     | 璜塘张家坝变       | 10       | 250       | 158          | 158             |
| 38645 | 江阴     | 明珠西箱变主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38646 | 江阴     | 西庄变          | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 38647 | 江阴     | 油东变          | 10       | 400       | 241          | 241             |
| 38648 | 江阴     | 璜塘华新变        | 10       | 250       | 188          | 188             |
| 38649 | 江阴     | 云顾路 310#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 38650 | 江阴     | 新村北变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38651 | 江阴     | 北房西变         | 10       | 250       | 117          | 117             |
| 38652 | 江阴     | 璜塘楼下变        | 10       | 400       | 155          | 155             |
| 38653 | 江阴     | 张五房变         | 10       | 400       | 264          | 264             |
| 38654 | 江阴     | 坝头西站         | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 38655 | 江阴     | 马家村北变        | 10       | 400       | 260          | 260             |
| 38656 | 江阴     | 西元塘变         | 10       | 400       | 244          | 244             |
| 38657 | 江阴     | 天笃变          | 10       | 400       | 209          | 209             |
| 38658 | 江阴     | 元塘北站变        | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 38659 | 江阴     | 马镇石塘桥变       | 10       | 250       | 138          | 138             |
| 38660 | 江阴     | 西杜家变         | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 38661 | 江阴     | 工业南变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38662 | 江阴     | 吐头西变         | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 38663 | 江阴     | 红星变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38664 | 江阴     | 龙运南中变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38665 | 江阴     | 马镇周家村变       | 10       | 315       | 194          | 194             |
| 38666 | 江阴     | 上高头变         | 10       | 250       | 200          | 200             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38667 | 江阴     | 百丈中站               | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 38668 | 江阴     | 顾家堂变               | 10       | 200       | 123          | 123             |
| 38669 | 江阴     | 百丈里变               | 10       | 400       | 223          | 223             |
| 38670 | 江阴     | 通宝变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38671 | 江阴     | 姚家公变               | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 38672 | 江阴     | 后庄变                | 10       | 315       | 213          | 213             |
| 38673 | 江阴     | 姚家南变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38674 | 江阴     | 章家村变               | 10       | 200       | 65           | 65              |
| 38675 | 江阴     | 新周变                | 10       | 200       | 64           | 64              |
| 38676 | 江阴     | 璜塘周家巷变             | 10       | 400       | 189          | 189             |
| 38677 | 江阴     | 三房中站               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38678 | 江阴     | 庄家巷变               | 10       | 400       | 264          | 264             |
| 38679 | 江阴     | 绮山箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38680 | 江阴     | 华特东路变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38681 | 江阴     | 东进变                | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38682 | 江阴     | 消防变                | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38683 | 江阴     | 电力南街变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38684 | 江阴     | 人民东路 123 号 11#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 38685 | 江阴     | 杨家河头变              | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 38686 | 江阴     | 高金浜变               | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 38687 | 江阴     | 王村变                | 10       | 400       | 213          | 213             |
| 38688 | 江阴     | 人民东路 123 号 13#箱变主变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38689 | 江阴     | 吉家变                | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38690 | 江阴     | 荡南东站        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38691 | 江阴     | 碾城变         | 10       | 200       | 111          | 111             |
| 38692 | 江阴     | 小湖东区 4#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38693 | 江阴     | 须毛庄变        | 10       | 400       | 278          | 278             |
| 38694 | 江阴     | 冯家变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38695 | 江阴     | 雷下花园 5#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38696 | 江阴     | 王家湾北变       | 10       | 200       | 27           | 27              |
| 38697 | 江阴     | 於庄变         | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 38698 | 江阴     | 戴南变         | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 38699 | 江阴     | 雷下花园 6#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38700 | 江阴     | 小湖东区 6#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38701 | 江阴     | 江家冲北变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38702 | 江阴     | 文林周家湾变      | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 38703 | 江阴     | 东方配电所 1#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38704 | 江阴     | 祁庄变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38705 | 江阴     | 陆家宕变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38706 | 江阴     | 西阳南变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38707 | 江阴     | 璜塘南村头变      | 10       | 400       | 237          | 237             |
| 38708 | 江阴     | 西阳桥变        | 10       | 400       | 267          | 267             |
| 38709 | 江阴     | 湖粮变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38710 | 江阴     | 马文变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38711 | 江阴     | 阎王坝变        | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 38712 | 江阴     | 黄公坝变        | 10       | 160       | 114          | 114             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38713 | 江阴     | 新高变                | 10       | 400       | 231          | 231             |
| 38714 | 江阴     | 璜塘陆家村北变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38715 | 江阴     | 安上变                | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 38716 | 江阴     | 祝塘中学变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38717 | 江阴     | 景阳北变               | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 38718 | 江阴     | 雷下花园 12#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38719 | 江阴     | 邓洪西变               | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38720 | 江阴     | 西庄北站变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38721 | 江阴     | 王三元变               | 10       | 315       | 240          | 240             |
| 38722 | 江阴     | 法庭变                | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 38723 | 江阴     | 雷下花园 13#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38724 | 江阴     | 景阳南变               | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 38725 | 江阴     | 祝塘中街变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38726 | 江阴     | 贸易新村变              | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 38727 | 江阴     | 通江公变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38728 | 江阴     | 湘南新村变              | 10       | 315       | 244          | 244             |
| 38729 | 江阴     | 雷下花园东区 11#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38730 | 江阴     | 景阳西变               | 10       | 315       | 209          | 209             |
| 38731 | 江阴     | 小湖营业房箱变主变          | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 38732 | 江阴     | 南宅新村变              | 10       | 400       | 257          | 257             |
| 38733 | 江阴     | 璜塘大住基变             | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 38734 | 江阴     | 浆纱变                | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38735 | 江阴     | 大住基东变              | 10       | 315       | 240          | 240             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38736 | 江阴     | 文化路北变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38737 | 江阴     | 璜塘夏家庄变  | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 38738 | 江阴     | 王臣里变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38739 | 江阴     | 白宕变     | 10       | 200       | 124          | 124             |
| 38740 | 江阴     | 前坞墩变    | 10       | 400       | 141          | 141             |
| 38741 | 江阴     | 文北新村变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38742 | 江阴     | 白宕西变    | 10       | 400       | 258          | 258             |
| 38743 | 江阴     | 文北南站    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38744 | 江阴     | 史家塘变    | 10       | 315       | 240          | 240             |
| 38745 | 江阴     | 野周家变    | 10       | 200       | 109          | 109             |
| 38746 | 江阴     | 嘉纺变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38747 | 江阴     | 塘下变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38748 | 江阴     | 赵家塘变    | 10       | 315       | 237          | 237             |
| 38749 | 江阴     | 华昌路 1#变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38750 | 江阴     | 祝文路 2#变 | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 38751 | 江阴     | 河东湾北变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38752 | 江阴     | 文林周家变   | 10       | 250       | 72           | 72              |
| 38753 | 江阴     | 孟河湾 2#变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38754 | 江阴     | 河东湾变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38755 | 江阴     | 璜塘湾里变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38756 | 江阴     | 璜塘缪家变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38757 | 江阴     | 杜巷变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38758 | 江阴     | 湘北北站    | 10       | 400       | 263          | 263             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38759 | 江阴     | 范钱路变              | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38760 | 江阴     | 环西新变              | 10       | 200       | 0            | 0               |
| 38761 | 江阴     | 林巷北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38762 | 江阴     | 电力南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38763 | 江阴     | 交管所变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38764 | 江阴     | 河湘桥变              | 10       | 400       | 256          | 256             |
| 38765 | 江阴     | 璜塘后场变             | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 38766 | 江阴     | 璜塘环西变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38767 | 江阴     | 电力北站              | 10       | 315       | 242          | 242             |
| 38768 | 江阴     | 富湘路变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38769 | 江阴     | 园区变               | 10       | 315       | 236          | 236             |
| 38770 | 江阴     | 金电北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38771 | 江阴     | 建西变               | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 38772 | 江阴     | 人民东路 123 号 3#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38773 | 江阴     | 荡南加工厂变            | 10       | 100       | 53           | 53              |
| 38774 | 江阴     | 澄山配电所 1#主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38775 | 江阴     | 澄山配电所 2#主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38776 | 江阴     | 荡南西站              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38777 | 江阴     | 璜塘电力东变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38778 | 江阴     | 三房西站              | 10       | 400       | 192          | 192             |
| 38779 | 江阴     | 璜塘农贸变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38780 | 江阴     | 惠澄变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38781 | 江阴     | 湘北中心站             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38782 | 江阴     | 船坞变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38783 | 江阴     | 璜塘小商品变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38784 | 江阴     | 湘北变            | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 38785 | 江阴     | 北房变            | 10       | 400       | 130          | 130             |
| 38786 | 江阴     | 电力中站变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38787 | 江阴     | 建工变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38788 | 江阴     | 黄河一村南配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38789 | 江阴     | 五房村变           | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 38790 | 江阴     | 黄河一村南配电所 1#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38791 | 江阴     | 高头变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38792 | 江阴     | 文林富贝变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38793 | 江阴     | 璜塘朝阳变          | 10       | 400       | 266          | 266             |
| 38794 | 江阴     | 陆云卓变           | 10       | 200       | 93           | 93              |
| 38795 | 江阴     | 春江华庭箱变主变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 38796 | 江阴     | 美丽花苑箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38797 | 江阴     | 陆东变            | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 38798 | 江阴     | 新五房变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38799 | 江阴     | 文林政府变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38800 | 江阴     | 璜塘健康变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 38801 | 江阴     | 文化路变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38802 | 江阴     | 文化路 1#变        | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 38803 | 江阴     | 一方城 1#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38804 | 江阴     | 一方城 1#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38805 | 江阴     | 一方城 1#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38806 | 江阴     | 柏木桥变             | 10       | 200       | 85           | 85              |
| 38807 | 江阴     | 一方城 3#配电所 1#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38808 | 江阴     | 一方城 3#配电所 2#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38809 | 江阴     | 一方城 5#配电所 1#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38810 | 江阴     | 一方城 5#配电所 2#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38811 | 江阴     | 一方城 5#配电所 3#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38812 | 江阴     | 怡景嘉苑 3#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38813 | 江阴     | 利南街 127#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38814 | 江阴     | 利南街 127#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38815 | 江阴     | 北欧印象 31#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38816 | 江阴     | 北欧印象 15#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38817 | 江阴     | 医东箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38818 | 江阴     | 顾家村箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38819 | 江阴     | 朝阳二村 32#配电所 1#主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 38820 | 江阴     | 冯溪花园 47#配电所 1#主变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38821 | 江阴     | 冯溪花园 47#配电所 2#主变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38822 | 江阴     | 霞客苑 20#配电所 1#主变  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 38823 | 江阴     | 霞客苑 29#配电所 1#主变  | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 38824 | 江阴     | 霞栖苑 41#配电所 1#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38825 | 江阴     | 霞栖苑 41#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38826 | 江阴     | 霞栖苑 41#配电所 3#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38827 | 江阴     | 君邻世家 1#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38828 | 江阴     | 君邻世家 1#配电所 2#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38829 | 江阴     | 君邻世家 2#配电所 1#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38830 | 江阴     | 君邻世家 2#配电所 2#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38831 | 江阴     | 君邻世家 2#配电所 3#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38832 | 江阴     | 高家带南变             | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 38833 | 江阴     | 双牌三村 21#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38834 | 江阴     | 双牌三村 21#配电所 3#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38835 | 江阴     | 双牌三村 21#配电所 4#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38836 | 江阴     | 双牌三村 16#配电所 1#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38837 | 江阴     | 双牌三村 16#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38838 | 江阴     | 双牌三村 16#配电所 3#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38839 | 江阴     | 双牌三村 16#配电所 4#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38840 | 江阴     | 御峰花园 1#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38841 | 江阴     | 御峰花园 1#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38842 | 江阴     | 双牌三村 3#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38843 | 江阴     | 双牌四村 27#配电所 1#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38844 | 江阴     | 双牌四村 27#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38845 | 江阴     | 秀江南花园 15#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38846 | 江阴     | 秀江南花园 15#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38847 | 江阴     | 秀江南 55#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 628          | 628             |
| 38848 | 江阴     | 秀江南花园 83#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 493          | 493             |
| 38849 | 江阴     | 秀江南花园 83#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 485          | 485             |
| 38850 | 江阴     | 方园一村 56#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38851 | 江阴     | 方园一村 56#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38852 | 江阴     | 方园一村 56#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38853 | 江阴     | 方园一村 91#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38854 | 江阴     | 方园小区配电所 1#主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38855 | 江阴     | 方园小区配电所 2#主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38856 | 江阴     | 秀江南花园 51#配电所 1#主变   | 10       | 1000      | 722          | 722             |
| 38857 | 江阴     | 秀江南花园 51#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 619          | 619             |
| 38858 | 江阴     | 钱江路 6#配电所 1#主变      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38859 | 江阴     | 钱江路 6#配电所 2#主变      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38860 | 江阴     | 钱江路 6#配电所 3#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38861 | 江阴     | 文化箱变主变              | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38862 | 江阴     | 百业箱变主变              | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38863 | 江阴     | 水厂箱变主变              | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38864 | 江阴     | 双平箱变主变              | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38865 | 江阴     | 宏基名城花园 230#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38866 | 江阴     | 宏基名城花园 230#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38867 | 江阴     | 双牌三村 21#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38868 | 江阴     | 环南路 53#配电所 1#主变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38869 | 江阴     | 环南路 53#配电所 2#主变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38870 | 江阴     | 环南路 51#配电所 1#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38871 | 江阴     | 环南路 51#配电所 2#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38872 | 江阴     | 庆家宕变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38873 | 江阴     | 和平东村变               | 10       | 400       | 305          | 305             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38874 | 江阴     | 金湾丽景 56#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38875 | 江阴     | 金湾丽景 56#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38876 | 江阴     | 金湾丽景 56#配电所 3#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38877 | 江阴     | 胡山桥箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38878 | 江阴     | 祝塘巷路东变           | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 38879 | 江阴     | 峭岐商城北变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38880 | 江阴     | 虹四 7#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38881 | 江阴     | 别墅东 2#变          | 10       | 400       | 317          | 317             |
| 38882 | 江阴     | 华馨苑 13#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38883 | 江阴     | 华馨苑 13#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38884 | 江阴     | 华馨苑 13#配电所 3#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38885 | 江阴     | 华馨苑 10#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38886 | 江阴     | 华馨苑 10#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38887 | 江阴     | 华馨苑 10#配电所 3#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38888 | 江阴     | 华馨苑 23#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38889 | 江阴     | 幸福华都 26#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38890 | 江阴     | 幸福华都 26#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38891 | 江阴     | 花园南变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38892 | 江阴     | 华馨苑 15#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38893 | 江阴     | 计家湾西变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38894 | 江阴     | 西贯西变             | 10       | 400       | 316          | 316             |
| 38895 | 江阴     | 周家村东变            | 10       | 400       | 234          | 234             |
| 38896 | 江阴     | 幸福华都 9#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38897 | 江阴     | 幸福华都 9#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38898 | 江阴     | 盘龙山变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38899 | 江阴     | 居家湾变              | 10       | 200       | 84           | 84              |
| 38900 | 江阴     | 岸头上南变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38901 | 江阴     | 中心南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38902 | 江阴     | 东奚市西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38903 | 江阴     | 水产北变              | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 38904 | 江阴     | 月房湾变              | 10       | 400       | 248          | 248             |
| 38905 | 江阴     | 环城南路 362#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38906 | 江阴     | 月东路北变             | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 38907 | 江阴     | 卧龙南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38908 | 江阴     | 长寿老住基西变           | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 38909 | 江阴     | 兴宇变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38910 | 江阴     | 赵宕塑料厂南变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38911 | 江阴     | 顾家站               | 10       | 315       | 40           | 40              |
| 38912 | 江阴     | 张家村南变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38913 | 江阴     | 秦望东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38914 | 江阴     | 黄东变               | 10       | 400       | 264          | 264             |
| 38915 | 江阴     | 水岸新都 147#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38916 | 江阴     | 水岸新都 147#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38917 | 江阴     | 水岸新都 140#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38918 | 江阴     | 水岸新都 140#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 626          | 626             |
| 38919 | 江阴     | 降里陈家村变            | 10       | 200       | 100          | 100             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38920 | 江阴     | 南陈陈家村变                  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38921 | 江阴     | 水岸新都 128#箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38922 | 江阴     | 水岸新都 137#箱变主变           | 10       | 630       | 487          | 487             |
| 38923 | 江阴     | 金都豪庭 25#配电所 1#主变        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38924 | 江阴     | 金都豪庭 25#配电所 2#主变        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38925 | 江阴     | 金都豪庭 25#配电所 3#主变        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 38926 | 江阴     | 泾西余高北变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38927 | 江阴     | 蔡泾宋家村变                  | 10       | 400       | 195          | 195             |
| 38928 | 江阴     | 龙运耿东变                   | 10       | 315       | 186          | 186             |
| 38929 | 江阴     | 龙运林塘北变                  | 10       | 400       | 147          | 147             |
| 38930 | 江阴     | 球庄中变                    | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 38931 | 江阴     | 黄家变                     | 10       | 200       | 114          | 114             |
| 38932 | 江阴     | 红豆南庄南变                  | 10       | 200       | 125          | 125             |
| 38933 | 江阴     | 墙门南变                    | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 38934 | 江阴     | 永安桥北变                   | 10       | 400       | 268          | 268             |
| 38935 | 江阴     | 寒塘坝南变                   | 10       | 200       | 108          | 108             |
| 38936 | 江阴     | 光辉变                     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38937 | 江阴     | 城南雅院 11#配电所 4#主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38938 | 江阴     | 悦庭花园二期 21#配电所 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38939 | 江阴     | 敌光雅苑南区 AB 区 25#配电所 2#主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 38940 | 江阴     | 敌樾花园 7#配电所 3#主变         | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 38941 | 江阴     | 东苑新村 35#箱变主变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38942 | 江阴     | 星赋花园二区 14-2#配电所 4#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38943 | 江阴     | 万安佳苑 2#配电所 4#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38944 | 江阴     | 南闸张家桥变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38945 | 江阴     | 永昌北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38946 | 江阴     | 昕悦府 10#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38947 | 江阴     | 桃源名筑 231#配电所 2#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 38948 | 江阴     | 水墩 4 号变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38949 | 江阴     | 金盘商务中心 1#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38950 | 江阴     | 金盘商务中心 1#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38951 | 江阴     | 金盘商务中心 1#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38952 | 江阴     | 金盘商务中心 1#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38953 | 江阴     | 金盘苑 3#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38954 | 江阴     | 金盘苑 3#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38955 | 江阴     | 金盘苑 3#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38956 | 江阴     | 金盘苑 3#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38957 | 江阴     | 顾山朱家巷南变           | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 38958 | 江阴     | 北庄变               | 10       | 315       | 108          | 108             |
| 38959 | 江阴     | 虹五 17 号变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38960 | 江阴     | 须毛庄西变             | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 38961 | 江阴     | 新城府邸箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38962 | 江阴     | 柳家沙南变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38963 | 江阴     | 新安村委变             | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 38964 | 江阴     | 丹桂园 87#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38965 | 江阴     | 南街东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38966 | 江阴     | 山棠雅园 10#配电所 3#主变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 38967 | 江阴     | 文林林科变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38968 | 江阴     | 丹桂园 87#配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38969 | 江阴     | 曹庄南变                 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 38970 | 江阴     | 景阳小区 98#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38971 | 江阴     | 景阳小区 98#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38972 | 江阴     | 新秀园一期 24#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38973 | 江阴     | 馨云雅居 8#配电所 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38974 | 江阴     | 馨悦花园西区 7#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38975 | 江阴     | 长小东变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38976 | 江阴     | 星悦河湾花园 51#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38977 | 江阴     | 富民路东变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38978 | 江阴     | 敌光雅苑北区 5#配电所 2#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 38979 | 江阴     | 寺西村变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38980 | 江阴     | 华苑新村 2#变             | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 38981 | 江阴     | 海阅雅园 4#配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38982 | 江阴     | 星赋花园四区 37-2#配电所 4#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38983 | 江阴     | 郡庭花园 140#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38984 | 江阴     | 东麓花园 4#配电所 2#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38985 | 江阴     | 华馨苑 37#配电所 4#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38986 | 江阴     | 林家墩南变                | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 38987 | 江阴     | 陆家堂东变                | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 38988 | 江阴     | 南弄北箱变主变              | 10       | 630       | 502          | 502             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 38989 | 江阴     | 敌樾花园南园 23#配电所 2#主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 38990 | 江阴     | 华林路 90#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38991 | 江阴     | 华林路 90#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38992 | 江阴     | 云筑雅苑 25#配电所 3#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 38993 | 江阴     | 昕悦府 9#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38994 | 江阴     | 新秀园一期 12#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38995 | 江阴     | 万花景苑 71#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38996 | 江阴     | 水云间花园 14#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38997 | 江阴     | 东翎雅苑 24-2#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 38998 | 江阴     | 税务北变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 38999 | 江阴     | 高峰南 2#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39000 | 江阴     | 瑞府园 63#配 2#主变      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 39001 | 江阴     | 南方豪庭 7#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39002 | 江阴     | 南方豪庭 7#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39003 | 江阴     | 南方豪庭 7#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39004 | 江阴     | 沈家浜路 1#变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 39005 | 江阴     | 顾山内衣东变             | 10       | 400       | 252          | 252             |
| 39006 | 江阴     | 南方豪庭 7#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39007 | 江阴     | 南方豪庭 32#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39008 | 江阴     | 天茂雅苑 19#配电所 4#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39009 | 江阴     | 玫瑰园 128#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 578          | 578             |
| 39010 | 江阴     | 瓦沿站箱变主变            | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 39011 | 江阴     | 陈南南变               | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39012 | 江阴     | 富尔肯变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39013 | 江阴     | 季家堂西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39014 | 江阴     | 瑞庭花园 44#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39015 | 江阴     | 顾山严家巷东变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39016 | 江阴     | 天瑞苑 19-2#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39017 | 江阴     | 范家巷北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39018 | 江阴     | 鸡龙山村变              | 10       | 315       | 190          | 190             |
| 39019 | 江阴     | 新利变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39020 | 江阴     | 嘉悦澜庭 6#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39021 | 江阴     | 风尖里北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39022 | 江阴     | 裕珑花园 162#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 631          | 631             |
| 39023 | 江阴     | 周西路变               | 10       | 400       | 194          | 194             |
| 39024 | 江阴     | 顾家跳北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39025 | 江阴     | 御龙湾花园 15#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39026 | 江阴     | 御龙湾花园 15#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39027 | 江阴     | 御龙湾花园 158#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39028 | 江阴     | 御龙湾花园 158#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39029 | 江阴     | 御龙湾花园 158#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39030 | 江阴     | 御龙湾花园 158#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39031 | 江阴     | 御龙湾花园 45#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39032 | 江阴     | 御龙湾花园 45#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39033 | 江阴     | 御龙湾花园 45#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39034 | 江阴     | 御龙湾花园 45#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39035 | 江阴     | 西郊公变               | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 39036 | 江阴     | 定山路 1#箱变主变         | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 39037 | 江阴     | 赵家弄变               | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 39038 | 江阴     | 大后宅西变              | 10       | 200       | 152          | 152             |
| 39039 | 江阴     | 石家村东变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 39040 | 江阴     | 云亭村委变              | 10       | 400       | 223          | 223             |
| 39041 | 江阴     | 同福新村变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39042 | 江阴     | 岐峰西变               | 10       | 400       | 167          | 167             |
| 39043 | 江阴     | 公园路南变              | 10       | 250       | 139          | 139             |
| 39044 | 江阴     | 夏港江南北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39045 | 江阴     | 申浦开发东变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39046 | 江阴     | 渡江四村 1 号公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39047 | 江阴     | 华舜雅园 10#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39048 | 江阴     | 星赋花园二区 13#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39049 | 江阴     | 丁岸桥南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39050 | 江阴     | 上品璟苑 222#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39051 | 江阴     | 翡翠花苑 74#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39052 | 江阴     | 东圩东变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39053 | 江阴     | 水畔兰庭 110#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39054 | 江阴     | 水畔兰庭 110#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39055 | 江阴     | 水畔兰庭 110#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39056 | 江阴     | 水畔兰庭 110#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39057 | 江阴     | 渡江二村 5#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39058 | 江阴     | 三房庄北变              | 10       | 200       | 73           | 73              |
| 39059 | 江阴     | 星光苑 7#配电所 2#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39060 | 江阴     | 草巷桥头 2#变           | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 39061 | 江阴     | 星赋花园一区 14#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39062 | 江阴     | 赵家浜变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39063 | 江阴     | 翟家头西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39064 | 江阴     | 周家头中变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39065 | 江阴     | 地板西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39066 | 江阴     | 涂镇 5#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39067 | 江阴     | 周家湾中变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39068 | 江阴     | 水畔兰庭 115#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39069 | 江阴     | 水畔兰庭 115#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39070 | 江阴     | 瀚棠华筑 50#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39071 | 江阴     | 小吴巷 1#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39072 | 江阴     | 上品璟苑 115#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39073 | 江阴     | 水景花苑 63#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39074 | 江阴     | 茅场里北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39075 | 江阴     | 华士大厦 2#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39076 | 江阴     | 小庄圩变               | 10       | 400       | 201          | 201             |
| 39077 | 江阴     | 水畔兰庭 115#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39078 | 江阴     | 水畔兰庭 115#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39079 | 江阴     | 星悦河湾花园 37#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39080 | 江阴     | 西横街西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39081 | 江阴     | 石匠圩东变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39082 | 江阴     | 滨江菜场变             | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 39083 | 江阴     | 郁家西变              | 10       | 200       | 124          | 124             |
| 39084 | 江阴     | 陆西路2号变            | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 39085 | 江阴     | 勤丰新村11号变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39086 | 江阴     | 散樾花园中园165#配电所2#主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 39087 | 江阴     | 谢家头变              | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 39088 | 江阴     | 六房西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39089 | 江阴     | 成家堂北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39090 | 江阴     | 东奚市变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39091 | 江阴     | 上海花园二期297#配电所4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39092 | 江阴     | 龙泉1#箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39093 | 江阴     | 朱家基北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39094 | 江阴     | 龙泉2#箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39095 | 江阴     | 夏南严家村南变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39096 | 江阴     | 唐家巷北箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39097 | 江阴     | 江缪家基箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39098 | 江阴     | 璜塘河岸箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39099 | 江阴     | 南苑新村48#箱变主变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39100 | 江阴     | 桃源名筑40#配电所2#主变    | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 39101 | 江阴     | 蔚蓝璟苑11#配电所1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39102 | 江阴     | 五一北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39103 | 江阴     | 西奚墅变              | 10       | 400       | 272          | 272             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39104 | 江阴     | 渡江三村 6#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39105 | 江阴     | 申浦北变               | 10       | 400       | 229          | 229             |
| 39106 | 江阴     | 棠樾锦园 26#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39107 | 江阴     | 谭家村 5#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39108 | 江阴     | 周庄村杨家庄南变           | 10       | 400       | 33           | 33              |
| 39109 | 江阴     | 李市头变               | 10       | 400       | 268          | 268             |
| 39110 | 江阴     | 文林南街东变             | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 39111 | 江阴     | 金泽花园一区 22#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39112 | 江阴     | 金泽花园一区 22#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39113 | 江阴     | 金泽花园一区 22#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39114 | 江阴     | 金泽花园一区 22#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39115 | 江阴     | 华馨苑 37#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39116 | 江阴     | 小康路 4 号变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39117 | 江阴     | 星赋花园四区 20#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39118 | 江阴     | 云亭巡线站箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39119 | 江阴     | 霞映景苑 8#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39120 | 江阴     | 育才西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39121 | 江阴     | 老住基南箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39122 | 江阴     | 新秀园三期 26#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39123 | 江阴     | 敌光雅苑北区 5#配电所 3#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 39124 | 江阴     | 南苑新村 37#箱变主变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39125 | 江阴     | 金庄路变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39126 | 江阴     | 嘉悦华庭 25-2#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39127 | 江阴     | 种子场北变             | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 39128 | 江阴     | 花山南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39129 | 江阴     | 周庄杨家庄西变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 39130 | 江阴     | 紫运一村 7#配 3#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39131 | 江阴     | 璟尚佳苑 103#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39132 | 江阴     | 忠巷东箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39133 | 江阴     | 周庄前巷西变            | 10       | 200       | 109          | 109             |
| 39134 | 江阴     | 忠巷新村箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39135 | 江阴     | 卞家村北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39136 | 江阴     | 唐家巷东箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39137 | 江阴     | 山泉新村北箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39138 | 江阴     | 孙家宕箱变主变           | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 39139 | 江阴     | 峭岐政府北变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39140 | 江阴     | 忠巷中箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39141 | 江阴     | 澜景雅苑 7#配电所 4#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39142 | 江阴     | 团塘湾北变             | 10       | 400       | 102          | 102             |
| 39143 | 江阴     | 张介坝西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39144 | 江阴     | 梅介村东变             | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 39145 | 江阴     | 东翎雅苑 19#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39146 | 江阴     | 东翎雅苑 10#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39147 | 江阴     | 东舜华府 50#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39148 | 江阴     | 东舜华府 50#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39149 | 江阴     | 南弄箱变主变            | 10       | 630       | 492          | 492             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39150 | 江阴     | 劲松箱变主变                  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39151 | 江阴     | 星悦河湾花园 51#配电所 4#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39152 | 江阴     | 簪村 2#变                  | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 39153 | 江阴     | 野鸡村南变                   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39154 | 江阴     | 天瑞苑 19-2#配电所 3#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39155 | 江阴     | 西贯北变                    | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 39156 | 江阴     | 水畔兰庭 118#配电所 1#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39157 | 江阴     | 水畔兰庭 118#配电所 3#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39158 | 江阴     | 水畔兰庭 118#配电所 2#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39159 | 江阴     | 水畔兰庭 118#配电所 4#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39160 | 江阴     | 璟尚佳苑 104#配电所 1#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39161 | 江阴     | 王家村南变                   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39162 | 江阴     | 马镇园区东变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39163 | 江阴     | 范庄工业变                   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39164 | 江阴     | 新南庄北变                   | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 39165 | 江阴     | 利港政府东变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39166 | 江阴     | 上品璟苑 335#配电所 4#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39167 | 江阴     | 红雪里南变                   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39168 | 江阴     | 私营工业园 11 号箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39169 | 江阴     | 万花景苑二区 5#配电所 2#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39170 | 江阴     | 敌光雅苑北区 25#配电所 1#主变      | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 39171 | 江阴     | 敌光雅苑南区 AB 区 25#配电所 4#主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 39172 | 江阴     | 霞客园区中变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39173 | 江阴     | 天鹤北配电所 2#主变        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 39174 | 江阴     | 璜土前巷南变             | 10       | 400       | 265          | 265             |
| 39175 | 江阴     | 东支村变               | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 39176 | 江阴     | 李庄变                | 10       | 400       | 238          | 238             |
| 39177 | 江阴     | 虎塘 1#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39178 | 江阴     | 沙田箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39179 | 江阴     | 沿河街变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39180 | 江阴     | 云禧苑 638-2#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39181 | 江阴     | 修东变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39182 | 江阴     | 章家村西箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39183 | 江阴     | 俭益新村 3#变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 39184 | 江阴     | 新颜 2#箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39185 | 江阴     | 电力 11#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39186 | 江阴     | 西园三村 5#配电所 4#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39187 | 江阴     | 雅澜名苑 86#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39188 | 江阴     | 环北西路东变             | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 39189 | 江阴     | 瀚棠华筑 14#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39190 | 江阴     | 金湾里变               | 10       | 400       | 101          | 101             |
| 39191 | 江阴     | 巷路里东 2#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39192 | 江阴     | 长福新苑 3#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39193 | 江阴     | 长福新苑 3#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39194 | 江阴     | 长福新苑 3#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39195 | 江阴     | 长福新苑 3#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39196 | 江阴     | 瀚瑞华筑 6#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39197 | 江阴     | 长和新天地 10#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39198 | 江阴     | 范巷变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39199 | 江阴     | 坟头庄东变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39200 | 江阴     | 小村东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39201 | 江阴     | 贝卡箱变主变            | 10       | 630       | 459          | 459             |
| 39202 | 江阴     | 瞿巷变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39203 | 江阴     | 南宅上变              | 10       | 400       | 206          | 206             |
| 39204 | 江阴     | 大河大站变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 39205 | 江阴     | 大河东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39206 | 江阴     | 陶家桥变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39207 | 江阴     | 大河西变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 39208 | 江阴     | 龙河顾家变             | 10       | 315       | 204          | 204             |
| 39209 | 江阴     | 袁庄湾变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39210 | 江阴     | 陶中房变              | 10       | 200       | 121          | 121             |
| 39211 | 江阴     | 观西社区变             | 10       | 400       | 264          | 264             |
| 39212 | 江阴     | 劳化东变              | 10       | 400       | 120          | 120             |
| 39213 | 江阴     | 锦安南箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39214 | 江阴     | 小康路 3#变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 39215 | 江阴     | 路墩东变              | 10       | 250       | 190          | 190             |
| 39216 | 江阴     | 翁家基变              | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 39217 | 江阴     | 普惠苑 143#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39218 | 江阴     | 石洞坝变              | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39219 | 江阴     | 锦祥北箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39220 | 江阴     | 陶家基变       | 10       | 315       | 160          | 160             |
| 39221 | 江阴     | 观山村委南变     | 10       | 250       | 161          | 161             |
| 39222 | 江阴     | 华南南站变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39223 | 江阴     | 六房基变       | 10       | 400       | 254          | 254             |
| 39224 | 江阴     | 华南大站       | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 39225 | 江阴     | 锦祥南箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39226 | 江阴     | 凤凰路变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39227 | 江阴     | 环卫变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 39228 | 江阴     | 龙运耿家村公变    | 10       | 250       | 166          | 166             |
| 39229 | 江阴     | 袁庄 1#变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 39230 | 江阴     | 锦和北箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39231 | 江阴     | 中心村 4#变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39232 | 江阴     | 华新南站       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 39233 | 江阴     | 锦和南箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39234 | 江阴     | 朝西变        | 10       | 400       | 101          | 101             |
| 39235 | 江阴     | 袁庄新村变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 39236 | 江阴     | 宜文南站变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39237 | 江阴     | 锦泰北箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39238 | 江阴     | 华士工业园区 1#变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39239 | 江阴     | 凤凰路西变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39240 | 江阴     | 东房巷变       | 10       | 400       | 268          | 268             |
| 39241 | 江阴     | 工业园区 2#变   | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39242 | 江阴     | 锦泰南箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39243 | 江阴     | 陆南顾家变        | 10       | 400       | 245          | 245             |
| 39244 | 江阴     | 宝池变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39245 | 江阴     | 锦隆二村 8#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39246 | 江阴     | 桥西变          | 10       | 200       | 51           | 51              |
| 39247 | 江阴     | 锦隆二村 20#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39248 | 江阴     | 桥西北变         | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 39249 | 江阴     | 锦隆二村 4#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39250 | 江阴     | 南房巷变         | 10       | 400       | 31           | 31              |
| 39251 | 江阴     | 陆桥南变         | 10       | 200       | 46           | 46              |
| 39252 | 江阴     | 锦隆二村 15#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39253 | 江阴     | 天福广场配电所 1#主变 | 10       | 1600      | 1280         | 1280            |
| 39254 | 江阴     | 张家丹电站变       | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 39255 | 江阴     | 陆南村变         | 10       | 400       | 257          | 257             |
| 39256 | 江阴     | 灯塔盛家凹变       | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 39257 | 江阴     | 锦隆三村 2#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39258 | 江阴     | 坝里变          | 10       | 400       | 253          | 253             |
| 39259 | 江阴     | 锦隆三村 4#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39260 | 江阴     | 赵大巷变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 39261 | 江阴     | 面店巷变         | 10       | 400       | 32           | 32              |
| 39262 | 江阴     | 泗河外湾南变       | 10       | 315       | 186          | 186             |
| 39263 | 江阴     | 锦隆三村 9#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39264 | 江阴     | 大住基南变        | 10       | 400       | 170          | 170             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39265 | 江阴     | 草巷桥头变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39266 | 江阴     | 勤丰东变         | 10       | 400       | 248          | 248             |
| 39267 | 江阴     | 泗河阿塔圩变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39268 | 江阴     | 飞燕变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39269 | 江阴     | 吴家基变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39270 | 江阴     | 勤丰巷路里变       | 10       | 200       | 111          | 111             |
| 39271 | 江阴     | 锦隆三村 13#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39272 | 江阴     | 泗河南野虎变       | 10       | 250       | 164          | 164             |
| 39273 | 江阴     | 郁家北变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39274 | 江阴     | 泗河花家凹变       | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 39275 | 江阴     | 锦隆三村 15#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39276 | 江阴     | 后头巷变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39277 | 江阴     | 勤丰水墩变        | 10       | 400       | 270          | 270             |
| 39278 | 江阴     | 马泾橡胶变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 39279 | 江阴     | 张庄变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39280 | 江阴     | 泗河外湾变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39281 | 江阴     | 锦隆三村 21#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39282 | 江阴     | 祝塘钱家湾变       | 10       | 400       | 133          | 133             |
| 39283 | 江阴     | 赵巷上站变        | 10       | 315       | 222          | 222             |
| 39284 | 江阴     | 泗河里湾变        | 10       | 200       | 75           | 75              |
| 39285 | 江阴     | 马泾朱家村变       | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 39286 | 江阴     | 祝塘南街变        | 10       | 400       | 252          | 252             |
| 39287 | 江阴     | 二验箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39288 | 江阴     | 泗河西河南变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39289 | 江阴     | 安上西变         | 10       | 400       | 196          | 196             |
| 39290 | 江阴     | 孔西庄南站        | 10       | 400       | 51           | 51              |
| 39291 | 江阴     | 燕家变          | 10       | 250       | 157          | 157             |
| 39292 | 江阴     | 俭益许巷变        | 10       | 315       | 149          | 149             |
| 39293 | 江阴     | 华西二村 4#变     | 10       | 250       | 173          | 173             |
| 39294 | 江阴     | 路墩西变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39295 | 江阴     | 益民大站变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39296 | 江阴     | 俭益北变         | 10       | 250       | 151          | 151             |
| 39297 | 江阴     | 金鹅墩二站        | 10       | 400       | 201          | 201             |
| 39298 | 江阴     | 陶湾中山凹变       | 10       | 400       | 261          | 261             |
| 39299 | 江阴     | 马泾徐家村变       | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 39300 | 江阴     | 王赵变          | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 39301 | 江阴     | 马泾上下村变       | 10       | 200       | 128          | 128             |
| 39302 | 江阴     | 锦隆三村 44#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39303 | 江阴     | 陶湾南变         | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 39304 | 江阴     | 曙光灰罗圩南变      | 10       | 200       | 123          | 123             |
| 39305 | 江阴     | 锦隆三村 47#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39306 | 江阴     | 曙光灰罗圩北变      | 10       | 400       | 268          | 268             |
| 39307 | 江阴     | 新桥河头变        | 10       | 400       | 181          | 181             |
| 39308 | 江阴     | 河头西变         | 10       | 400       | 165          | 165             |
| 39309 | 江阴     | 锦隆三村 50#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39310 | 江阴     | 曙光祥西变        | 10       | 400       | 306          | 306             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39311 | 江阴     | 锦隆三村 53#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 39312 | 江阴     | 华西二村 1#变     | 10       | 315       | 236          | 236             |
| 39313 | 江阴     | 普惠苑 139#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39314 | 江阴     | 小康路 1#变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 39315 | 江阴     | 跃进馒头村变       | 10       | 250       | 181          | 181             |
| 39316 | 江阴     | 锦安北箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39317 | 江阴     | 伍达变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39318 | 江阴     | 小康路 2#变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 39319 | 江阴     | 俭益东变         | 10       | 400       | 213          | 213             |
| 39320 | 江阴     | 泗河周家村变       | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 39321 | 江阴     | 泗河黄家山变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 39322 | 江阴     | 刁家站变         | 10       | 400       | 248          | 248             |
| 39323 | 江阴     | 锦隆五村 10#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39324 | 江阴     | 泾西东前北变       | 10       | 400       | 254          | 254             |
| 39325 | 江阴     | 梁家基变         | 10       | 400       | 148          | 148             |
| 39326 | 江阴     | 金鹅墩一站变       | 10       | 200       | 132          | 132             |
| 39327 | 江阴     | 锦隆五村 2#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39328 | 江阴     | 曙光南后滕北变      | 10       | 250       | 189          | 189             |
| 39329 | 江阴     | 符家基变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39330 | 江阴     | 周家基变         | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 39331 | 江阴     | 锦隆四村 13#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 39332 | 江阴     | 中心村 6#变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 39333 | 江阴     | 马泾老庄变        | 10       | 200       | 138          | 138             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39334 | 江阴     | 锦隆四村 9#箱变主变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 39335 | 江阴     | 向阳三渡站变        | 10       | 200       | 155          | 155             |
| 39336 | 江阴     | 民发变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39337 | 江阴     | 刘家坟变          | 10       | 250       | 178          | 178             |
| 39338 | 江阴     | 太石桥 3#变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 39339 | 江阴     | 凹塘里变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 39340 | 江阴     | 华顺变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39341 | 江阴     | 高峰东站变         | 10       | 400       | 252          | 252             |
| 39342 | 江阴     | 向阳新村东变        | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 39343 | 江阴     | 祝塘新北变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39344 | 江阴     | 徐家埭南变         | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 39345 | 江阴     | 马泾张家村变        | 10       | 200       | 26           | 26              |
| 39346 | 江阴     | 澄杨路 12#路灯变    | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 39347 | 江阴     | 新巷路变          | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 39348 | 江阴     | 曙光花山河西变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39349 | 江阴     | 内衣厂变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39350 | 江阴     | 建南园区变         | 10       | 400       | 205          | 205             |
| 39351 | 江阴     | 殷家庄中变         | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 39352 | 江阴     | 园区南变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39353 | 江阴     | 殷家庄西变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39354 | 江阴     | 古塘村变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39355 | 江阴     | 章家桥变          | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 39356 | 江阴     | 周南花苑一村 8#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39357 | 江阴     | 马家巷变           | 10       | 200       | 132          | 132             |
| 39358 | 江阴     | 查徐巷新村变         | 10       | 400       | 258          | 258             |
| 39359 | 江阴     | 郭家宅基西变         | 10       | 315       | 237          | 237             |
| 39360 | 江阴     | 周南花苑一村 22#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39361 | 江阴     | 曹庄新村变          | 10       | 400       | 239          | 239             |
| 39362 | 江阴     | 曙光花山河东变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39363 | 江阴     | 顾北东变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39364 | 江阴     | 外宿 3#变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39365 | 江阴     | 后李庄变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 39366 | 江阴     | 祝塘园区北变         | 10       | 400       | 176          | 176             |
| 39367 | 江阴     | 曙光吴家村东变        | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 39368 | 江阴     | 外宿 2#变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39369 | 江阴     | 包家变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39370 | 江阴     | 马泾鲤鱼塘变         | 10       | 400       | 148          | 148             |
| 39371 | 江阴     | 向阳西变           | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 39372 | 江阴     | 中杏变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 39373 | 江阴     | 平巷 2#变         | 10       | 400       | 168          | 168             |
| 39374 | 江阴     | 蔡河严家基变         | 10       | 250       | 179          | 179             |
| 39375 | 江阴     | 向阳殷家庄变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 39376 | 江阴     | 中杏南变           | 10       | 400       | 184          | 184             |
| 39377 | 江阴     | 谢南五金变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39378 | 江阴     | 向阳大站变          | 10       | 400       | 239          | 239             |
| 39379 | 江阴     | 锡沙路灯 2#变       | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39380 | 江阴     | 浜东变           | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 39381 | 江阴     | 华士大厦变         | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 39382 | 江阴     | 香山一村变         | 10       | 315       | 233          | 233             |
| 39383 | 江阴     | 和平街 2#变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 39384 | 江阴     | 水墩变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39385 | 江阴     | 周南花苑四村 5#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39386 | 江阴     | 加油站变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39387 | 江阴     | 自由街变          | 10       | 400       | 274          | 274             |
| 39388 | 江阴     | 云顾路路灯 9#变     | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 39389 | 江阴     | 周南花苑二村 1#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39390 | 江阴     | 东山泾变          | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 39391 | 江阴     | 香山西路灯变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39392 | 江阴     | 高峰大站变         | 10       | 400       | 223          | 223             |
| 39393 | 江阴     | 小南市变          | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 39394 | 江阴     | 长何街 65#箱变主变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 39395 | 江阴     | 水湾北变          | 10       | 400       | 47           | 47              |
| 39396 | 江阴     | 大南市变          | 10       | 400       | 268          | 268             |
| 39397 | 江阴     | 太石桥 2#变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39398 | 江阴     | 太石桥变          | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 39399 | 江阴     | 谢南成正源变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39400 | 江阴     | 向阳公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39401 | 江阴     | 向阳河东变         | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 39402 | 江阴     | 花果中村西变        | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39403 | 江阴     | 高头上变   | 10       | 315       | 240          | 240             |
| 39404 | 江阴     | 花果中村变  | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 39405 | 江阴     | 花果坎家村变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 39406 | 江阴     | 花果村委变  | 10       | 315       | 109          | 109             |
| 39407 | 江阴     | 硕桥小站变  | 10       | 315       | 205          | 205             |
| 39408 | 江阴     | 金帆变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39409 | 江阴     | 花果排涝变  | 10       | 200       | 81           | 81              |
| 39410 | 江阴     | 牛桥变    | 10       | 400       | 248          | 248             |
| 39411 | 江阴     | 徐南房变   | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 39412 | 江阴     | 西前头变   | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 39413 | 江阴     | 大南市西变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39414 | 江阴     | 肖家浜变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 39415 | 江阴     | 花果南谭南变 | 10       | 400       | 214          | 214             |
| 39416 | 江阴     | 陈家巷新村变 | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 39417 | 江阴     | 桑家堂变   | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 39418 | 江阴     | 花果范家埭变 | 10       | 250       | 181          | 181             |
| 39419 | 江阴     | 桑家堂北变  | 10       | 250       | 172          | 172             |
| 39420 | 江阴     | 花果南谭村变 | 10       | 400       | 259          | 259             |
| 39421 | 江阴     | 花果曲立变  | 10       | 400       | 199          | 199             |
| 39422 | 江阴     | 花果知青变  | 10       | 400       | 216          | 216             |
| 39423 | 江阴     | 关桥变    | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 39424 | 江阴     | 河头巷变   | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 39425 | 江阴     | 硕桥南变   | 10       | 400       | 257          | 257             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39426 | 江阴     | 永安二村 9#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39427 | 江阴     | 种子场 2#变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39428 | 江阴     | 俭益新村变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 39429 | 江阴     | 毛家堂变          | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 39430 | 江阴     | 田庄巷变          | 10       | 315       | 239          | 239             |
| 39431 | 江阴     | 砖瓦厂变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39432 | 江阴     | 杨家基变          | 10       | 400       | 240          | 240             |
| 39433 | 江阴     | 西村里变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39434 | 江阴     | 砂山新村变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39435 | 江阴     | 水南巷公变         | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 39436 | 江阴     | 李家堂变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 39437 | 江阴     | 周南花苑二村 5#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39438 | 江阴     | 徐巷陈家基变        | 10       | 400       | 182          | 182             |
| 39439 | 江阴     | 顾北严家巷变        | 10       | 315       | 137          | 137             |
| 39440 | 江阴     | 澄扬路 8#路灯变     | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 39441 | 江阴     | 龙河 3#变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39442 | 江阴     | 巷门头变          | 10       | 400       | 265          | 265             |
| 39443 | 江阴     | 胡家基变          | 10       | 200       | 127          | 127             |
| 39444 | 江阴     | 俭益公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39445 | 江阴     | 陆新马家堂变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39446 | 江阴     | 中学南变          | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 39447 | 江阴     | 环南路 2#变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 39448 | 江阴     | 永安二村 19#箱变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39449 | 江阴     | 周南花苑二村 9#箱变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39450 | 江阴     | 后墙门变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39451 | 江阴     | 龙河新村 1#变       | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 39452 | 江阴     | 电力站河西变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 39453 | 江阴     | 小曹庄变           | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 39454 | 江阴     | 周南花苑二村 13#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39455 | 江阴     | 华士敬老院变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39456 | 江阴     | 华苑 1#变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 39457 | 江阴     | 毛圩变            | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 39458 | 江阴     | 黄花墩变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39459 | 江阴     | 龙河新村 2#变       | 10       | 400       | 244          | 244             |
| 39460 | 江阴     | 周南一村 7#箱变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39461 | 江阴     | 大河二渡站变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 39462 | 江阴     | 高峰二渡站变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39463 | 江阴     | 翻身村西变          | 10       | 400       | 220          | 220             |
| 39464 | 江阴     | 华苑 2#变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 39465 | 江阴     | 徐巷电站变          | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 39466 | 江阴     | 花家基变           | 10       | 315       | 139          | 139             |
| 39467 | 江阴     | 华士中村 1#变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39468 | 江阴     | 华山变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 39469 | 江阴     | 华士中村 2#变       | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 39470 | 江阴     | 龙南大站变          | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 39471 | 江阴     | 自由街 1#变        | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39472 | 江阴     | 华东大住基变         | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 39473 | 江阴     | 西陈巷新村变         | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 39474 | 江阴     | 江东三村变          | 10       | 400       | 225          | 225             |
| 39475 | 江阴     | 南村西变           | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 39476 | 江阴     | 永安二村 35#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39477 | 江阴     | 硕桥杨园里变         | 10       | 250       | 197          | 197             |
| 39478 | 江阴     | 南村变            | 10       | 400       | 243          | 243             |
| 39479 | 江阴     | 华士李家巷变         | 10       | 400       | 253          | 253             |
| 39480 | 江阴     | 新港 2#箱变主变      | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 39481 | 江阴     | 苏家基变           | 10       | 250       | 184          | 184             |
| 39482 | 江阴     | 永安二村 37#箱变主变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39483 | 江阴     | 澄扬路 7#路灯变      | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 39484 | 江阴     | 华士上渡变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39485 | 江阴     | 周南花苑四村 14#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39486 | 江阴     | 和平街 4#变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 39487 | 江阴     | 周南花苑四村 24#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39488 | 江阴     | 沈舍里变           | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 39489 | 江阴     | 和平街 3#变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 39490 | 江阴     | 陈家埭箱变主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39491 | 江阴     | 周南花苑四村 28#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39492 | 江阴     | 华士东区 1#变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39493 | 江阴     | 龙南上渡站变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39494 | 江阴     | 徐巷郎变           | 10       | 400       | 40           | 40              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39495 | 江阴     | 环东变          | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 39496 | 江阴     | 新港公寓 6#箱变主变  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 39497 | 江阴     | 华士东区 2#变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39498 | 江阴     | 永安二村 3#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39499 | 江阴     | 华士东区 3#变     | 10       | 315       | 212          | 212             |
| 39500 | 江阴     | 瓦雪墩 1#变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 39501 | 江阴     | 新港公寓 12#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39502 | 江阴     | 蔡河赵大巷变       | 10       | 400       | 254          | 254             |
| 39503 | 江阴     | 蔡河大站         | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 39504 | 江阴     | 环西路灯变        | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 39505 | 江阴     | 永安二村 31#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 39506 | 江阴     | 华士西村 1#变     | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 39507 | 江阴     | 华士西村 2#变     | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 39508 | 江阴     | 满堂里变         | 10       | 400       | 192          | 192             |
| 39509 | 江阴     | 新港公寓 23#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39510 | 江阴     | 蔡河小站变        | 10       | 250       | 69           | 69              |
| 39511 | 江阴     | 东片新村变        | 10       | 250       | 184          | 184             |
| 39512 | 江阴     | 永安二村 27#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39513 | 江阴     | 太平桥变         | 10       | 315       | 231          | 231             |
| 39514 | 江阴     | 杨澄路 10#路灯变   | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 39515 | 江阴     | 赵大巷东变        | 10       | 315       | 223          | 223             |
| 39516 | 江阴     | 华明别墅变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39517 | 江阴     | 谷里变          | 10       | 400       | 79           | 79              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39518 | 江阴     | 新港公寓 25#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39519 | 江阴     | 香墩庄变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39520 | 江阴     | 华明三渡站变       | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 39521 | 江阴     | 满堂里北变        | 10       | 400       | 257          | 257             |
| 39522 | 江阴     | 永安一村 20#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39523 | 江阴     | 东升大站变        | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 39524 | 江阴     | 澄扬路 6#路灯变    | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 39525 | 江阴     | 永安二村 46#箱变主变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39526 | 江阴     | 华士电力站西变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39527 | 江阴     | 澄扬路 5#路灯变    | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 39528 | 江阴     | 华士人民路西变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39529 | 江阴     | 东王巷变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39530 | 江阴     | 利中街 130#箱变主变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39531 | 江阴     | 杨家堂变         | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 39532 | 江阴     | 省渡桥南变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 39533 | 江阴     | 水南巷变         | 10       | 400       | 237          | 237             |
| 39534 | 江阴     | 隆介堂变         | 10       | 400       | 183          | 183             |
| 39535 | 江阴     | 人民路变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39536 | 江阴     | 五房巷变         | 10       | 315       | 227          | 227             |
| 39537 | 江阴     | 省渡桥中变        | 10       | 400       | 251          | 251             |
| 39538 | 江阴     | 华士电力中变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39539 | 江阴     | 长江花园北箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39540 | 江阴     | 塘村里变         | 10       | 200       | 105          | 105             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39541 | 江阴     | 牌楼下变    | 10       | 400       | 81           | 81              |
| 39542 | 江阴     | 文里巷变    | 10       | 400       | 159          | 159             |
| 39543 | 江阴     | 赵介堂变    | 10       | 400       | 177          | 177             |
| 39544 | 江阴     | 新生东变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 39545 | 江阴     | 省渡桥北变   | 10       | 400       | 260          | 260             |
| 39546 | 江阴     | 观西下村变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39547 | 江阴     | 观西西芦岐变  | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 39548 | 江阴     | 南宅北变    | 10       | 400       | 216          | 216             |
| 39549 | 江阴     | 孟岸陶家村变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39550 | 江阴     | 恩庄变     | 10       | 250       | 165          | 165             |
| 39551 | 江阴     | 勤丰西站变   | 10       | 400       | 227          | 227             |
| 39552 | 江阴     | 孟岸河屯基变  | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 39553 | 江阴     | 孟岸陶家村北变 | 10       | 400       | 229          | 229             |
| 39554 | 江阴     | 孟岸圩站变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 39555 | 江阴     | 宏达变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39556 | 江阴     | 红卫站变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 39557 | 江阴     | 纸箱厂变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 39558 | 江阴     | 华士镇政府变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 39559 | 江阴     | 税务箱变主变  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 39560 | 江阴     | 化工厂变    | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 39561 | 江阴     | 染织公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39562 | 江阴     | 祥伟公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39563 | 江阴     | 三家村变    | 10       | 400       | 287          | 287             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39564 | 江阴     | 和平南变           | 10       | 400       | 252          | 252             |
| 39565 | 江阴     | 东小湾变           | 10       | 100       | 43           | 43              |
| 39566 | 江阴     | 红豆曹家堂变         | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 39567 | 江阴     | 长江花园南箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39568 | 江阴     | 和平东变           | 10       | 315       | 217          | 217             |
| 39569 | 江阴     | 后金湾变           | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 39570 | 江阴     | 翻身村变           | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 39571 | 江阴     | 澄杨路 9#路灯变      | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 39572 | 江阴     | 协和变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39573 | 江阴     | 檀树降南变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 39574 | 江阴     | 灵达变            | 10       | 315       | 238          | 238             |
| 39575 | 江阴     | 跨江箱变主变         | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 39576 | 江阴     | 祝塘锦绣变          | 10       | 400       | 164          | 164             |
| 39577 | 江阴     | 高峰南变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39578 | 江阴     | 云顾路路灯 8#变      | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 39579 | 江阴     | 新村西变           | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 39580 | 江阴     | 影剧新村变          | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 39581 | 江阴     | 民福变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39582 | 江阴     | 程厅弄变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 39583 | 江阴     | 周南花苑一村 24#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39584 | 江阴     | 查徐巷西变          | 10       | 315       | 85           | 85              |
| 39585 | 江阴     | 陈家巷变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39586 | 江阴     | 古塘巷变           | 10       | 400       | 298          | 298             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39587 | 江阴     | 和平西变               | 10       | 400       | 179          | 179             |
| 39588 | 江阴     | 冯家堂变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39589 | 江阴     | 塘西变                | 10       | 400       | 278          | 278             |
| 39590 | 江阴     | 周南花苑三村 5#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39591 | 江阴     | 陈家巷北变              | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 39592 | 江阴     | 郭家宅基变              | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 39593 | 江阴     | 查徐巷 3#变            | 10       | 200       | 98           | 98              |
| 39594 | 江阴     | 项家堂变               | 10       | 315       | 238          | 238             |
| 39595 | 江阴     | 周南花苑三村 14#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39596 | 江阴     | 河北街 238 号 8#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39597 | 江阴     | 村办厂变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39598 | 江阴     | 东巷口 2#变            | 10       | 400       | 218          | 218             |
| 39599 | 江阴     | 黄沈基变               | 10       | 400       | 85           | 85              |
| 39600 | 江阴     | 毗山南站变              | 10       | 200       | 76           | 76              |
| 39601 | 江阴     | 杨园里北变              | 10       | 200       | 87           | 87              |
| 39602 | 江阴     | 苍山村委变              | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 39603 | 江阴     | 宏基国际花园 18#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 618          | 618             |
| 39604 | 江阴     | 电力新站箱变主变           | 10       | 630       | 483          | 483             |
| 39605 | 江阴     | 蒋巷变                | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 39606 | 江阴     | 蔡湾变                | 10       | 400       | 218          | 218             |
| 39607 | 江阴     | 中心村 12#变           | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 39608 | 江阴     | 六合大站               | 10       | 400       | 124          | 124             |
| 39609 | 江阴     | 农商行箱变主变            | 10       | 400       | 307          | 307             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39610 | 江阴     | 奚城坡西变            | 10       | 250       | 130          | 130             |
| 39611 | 江阴     | 寺前村变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39612 | 江阴     | 金山公寓 3#变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39613 | 江阴     | 顾西路变             | 10       | 400       | 152          | 152             |
| 39614 | 江阴     | 西村北变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 39615 | 江阴     | 曹庄村委变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39616 | 江阴     | 孟巷东箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39617 | 江阴     | 品尊名邸 63#配 4#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39618 | 江阴     | 西大街花园 6#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39619 | 江阴     | 西大街花园 6#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39620 | 江阴     | 西大街花园 6#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39621 | 江阴     | 西大街花园 6#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39622 | 江阴     | 洪塔变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39623 | 江阴     | 璜塘车站变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39624 | 江阴     | 贵滨 1 号北变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39625 | 江阴     | 敬老院变             | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 39626 | 江阴     | 龙城福第 42#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39627 | 江阴     | 后旺南变             | 10       | 400       | 98           | 98              |
| 39628 | 江阴     | 康须北站变            | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 39629 | 江阴     | 澄堡 622#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39630 | 江阴     | 澄堡 622#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39631 | 江阴     | 马镇韩家村箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39632 | 江阴     | 海事箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39633 | 江阴     | 三甲里南变               | 10       | 400       | 264          | 264             |
| 39634 | 江阴     | 龙城福第 42#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39635 | 江阴     | 忠巷北箱变主变             | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 39636 | 江阴     | 自由街 7#箱变主变          | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 39637 | 江阴     | 龙城福第三期 226#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39638 | 江阴     | 黄山 3 队箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39639 | 江阴     | 朱蒋巷南 2#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39640 | 江阴     | 建设西变                | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 39641 | 江阴     | 青龙西箱变主变             | 10       | 500       | 350          | 350             |
| 39642 | 江阴     | 云亭太平路 1#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39643 | 江阴     | 江东花苑 3#配电所 4#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39644 | 江阴     | 创新大道 77#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39645 | 江阴     | 丹桂颐园 7#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39646 | 江阴     | 青阳车站西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39647 | 江阴     | 冯泾电站变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 39648 | 江阴     | 滨江北配电所主变            | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 39649 | 江阴     | 滨江南配电所 1#主变         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39650 | 江阴     | 澄堡 14#配电所 1#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39651 | 江阴     | 澄堡 14#配电所 3#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39652 | 江阴     | 坊前新村 2#配电所 2#主变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 39653 | 江阴     | 江东花苑 15#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39654 | 江阴     | 山棠雅园 2#配电所 3#主变     | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 39655 | 江阴     | 西新村 1#箱变主变          | 10       | 630       | 458          | 458             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39656 | 江阴     | 澄堡 14#配电所 4#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39657 | 江阴     | 澄堡 14#配电所 2#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39658 | 江阴     | 金御华府 221#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39659 | 江阴     | 金御华府 221#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39660 | 江阴     | 敌山湾花园 108#配电所 2#主变  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 39661 | 江阴     | 云亭太平路 2#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39662 | 江阴     | 江东花苑 3#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39663 | 江阴     | 江东花苑 3#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39664 | 江阴     | 薛家坝西箱变主变            | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 39665 | 江阴     | 云台路 2#箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39666 | 江阴     | 敌山湾花园 108#配电所 1#主变  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 39667 | 江阴     | 宗言街箱变主变             | 10       | 500       | 377          | 377             |
| 39668 | 江阴     | 龙城福第 34#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39669 | 江阴     | 周山路北箱变主变            | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 39670 | 江阴     | 江东花苑 15#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39671 | 江阴     | 龙城福第三期 226#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39672 | 江阴     | 龙城福第 31#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39673 | 江阴     | 小学西箱变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39674 | 江阴     | 龙城福第 31#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39675 | 江阴     | 港东箱变主变              | 10       | 500       | 369          | 369             |
| 39676 | 江阴     | 龙城福第 34#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39677 | 江阴     | 陶城张家巷变              | 10       | 400       | 130          | 130             |
| 39678 | 江阴     | 长峭路变                | 10       | 400       | 249          | 249             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39679 | 江阴     | 北新箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 39680 | 江阴     | 宏云箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39681 | 江阴     | 西区箱变主变           | 10       | 630       | 476          | 476             |
| 39682 | 江阴     | 长乐箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 39683 | 江阴     | 江东花苑 3#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39684 | 江阴     | 花东水厂箱变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39685 | 江阴     | 龙河新村 4#变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 39686 | 江阴     | 云亭敬老院箱变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39687 | 江阴     | 永新路箱变主变          | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 39688 | 江阴     | 江东花苑 15#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39689 | 江阴     | 华宏村北庄箱变主变        | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 39690 | 江阴     | 野中变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 39691 | 江阴     | 倪家巷 7#箱变主变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39692 | 江阴     | 路墩西 2#变          | 10       | 400       | 246          | 246             |
| 39693 | 江阴     | 江东花苑 15#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39694 | 江阴     | 柞树下变             | 10       | 200       | 70           | 70              |
| 39695 | 江阴     | 陶城张家巷北变          | 10       | 200       | 95           | 95              |
| 39696 | 江阴     | 何蒋变              | 10       | 200       | 97           | 97              |
| 39697 | 江阴     | 沿山桥变             | 10       | 400       | 274          | 274             |
| 39698 | 江阴     | 西元塘南变            | 10       | 400       | 147          | 147             |
| 39699 | 江阴     | 榨树下西变            | 10       | 315       | 173          | 173             |
| 39700 | 江阴     | 江阴蔡巷西变           | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 39701 | 江阴     | 泗三房 2 号变         | 10       | 400       | 173          | 173             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39702 | 江阴     | 宝辉中箱变主变           | 10       | 400       | 247          | 247             |
| 39703 | 江阴     | 贡北庄 4#变           | 10       | 200       | 15           | 15              |
| 39704 | 江阴     | 北山头电站             | 10       | 400       | 108          | 108             |
| 39705 | 江阴     | 苏士桥北变             | 10       | 250       | 130          | 130             |
| 39706 | 江阴     | 老庄上中变             | 10       | 400       | 226          | 226             |
| 39707 | 江阴     | 刘桥北站变             | 10       | 400       | 129          | 129             |
| 39708 | 江阴     | 东张家巷南变            | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 39709 | 江阴     | 南区公变              | 10       | 400       | 266          | 266             |
| 39710 | 江阴     | 花山姚家村变            | 10       | 400       | 259          | 259             |
| 39711 | 江阴     | 后场东变              | 10       | 400       | 260          | 260             |
| 39712 | 江阴     | 陆桥苗头 1#变          | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 39713 | 江阴     | 田堵里变              | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 39714 | 江阴     | 东舜湖花园 50#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39715 | 江阴     | 东舜湖花园 50#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39716 | 江阴     | 东舜湖花园 90#箱变主变     | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 39717 | 江阴     | 东舜湖花园 59#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39718 | 江阴     | 河南东变              | 10       | 200       | 149          | 149             |
| 39719 | 江阴     | 计家村北变             | 10       | 200       | 136          | 136             |
| 39720 | 江阴     | 农行箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39721 | 江阴     | 青阳工行箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39722 | 江阴     | 自由街 4#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39723 | 江阴     | 桃园新居 1#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39724 | 江阴     | 桃园新居 1#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39725 | 江阴     | 装机公变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39726 | 江阴     | 新华苑 399#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39727 | 江阴     | 染织 2#变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39728 | 江阴     | 文林老街变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39729 | 江阴     | 大西街东变                | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 39730 | 江阴     | 钱龙西变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39731 | 江阴     | 运河世家 203#箱变主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39732 | 江阴     | 桃源名筑 193#配电所 3#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 39733 | 江阴     | 富璜变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39734 | 江阴     | 海阅雅园 8#配电所 1#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39735 | 江阴     | 运河世家 205#箱变主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39736 | 江阴     | 内衣中变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39737 | 江阴     | 长和新天地 10#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39738 | 江阴     | 金家头南变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39739 | 江阴     | 万翔箱变主变               | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 39740 | 江阴     | 开发园区 18#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39741 | 江阴     | 铂润九里雅园四区 11#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39742 | 江阴     | 运河世家 228#箱变主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39743 | 江阴     | 东麓花园 4#配电所 4#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39744 | 江阴     | 运河世家 253#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39745 | 江阴     | 天瑞苑 20#配电所 3#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39746 | 江阴     | 周家基 4#变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39747 | 江阴     | 下都东箱变主变              | 10       | 400       | 310          | 310             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39748 | 江阴     | 郡庭花园 142#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39749 | 江阴     | 韵湖澜山花园 10#配电所 4#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39750 | 江阴     | 陶新东变               | 10       | 400       | 278          | 278             |
| 39751 | 江阴     | 港欣花苑二村 71#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39752 | 江阴     | 运河世家 253#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39753 | 江阴     | 运河世家 253#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39754 | 江阴     | 运河世家 253#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39755 | 江阴     | 于门开发 7#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39756 | 江阴     | 金帆西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39757 | 江阴     | 玫瑰园 129#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 622          | 622             |
| 39758 | 江阴     | 环西路箱变主变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39759 | 江阴     | 长寿新村 1#箱变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39760 | 江阴     | 蔚蓝璟苑 41#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39761 | 江阴     | 朗悦嘉园 4#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39762 | 江阴     | 檀巷路变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39763 | 江阴     | 礼新变箱变主变            | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 39764 | 江阴     | 运河世家 245#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39765 | 江阴     | 运河世家 245#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39766 | 江阴     | 运河世家 245#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39767 | 江阴     | 运河世家 245#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39768 | 江阴     | 运河世家 231#箱变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39769 | 江阴     | 东街南箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39770 | 江阴     | 尚泽名筑 4#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39771 | 江阴     | 周家港南变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 39772 | 江阴     | 铂润九里雅园三区 18#配 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39773 | 江阴     | 瑞澄名筑 8#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39774 | 江阴     | 一品花园 58#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39775 | 江阴     | 铂润九里雅园三区 4#配电所 4#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39776 | 江阴     | 一品花园 58#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39777 | 江阴     | 一品花园 61#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39778 | 江阴     | 云麓花园 11#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39779 | 江阴     | 泾西吕家中变              | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 39780 | 江阴     | 青阳交警箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39781 | 江阴     | 利港河东南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39782 | 江阴     | 万花景苑三区 64#配电所 3#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39783 | 江阴     | 一品花园 61#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39784 | 江阴     | 南区 1#东变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39785 | 江阴     | 一品花园 62#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39786 | 江阴     | 朱徐巷徐家变              | 10       | 200       | 91           | 91              |
| 39787 | 江阴     | 一品花园 62#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39788 | 江阴     | 天瑞苑 19-2#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39789 | 江阴     | 徐家西 4#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39790 | 江阴     | 山泉路 38#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39791 | 江阴     | 圩塘南变                | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 39792 | 江阴     | 尚澜名筑 7#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39793 | 江阴     | 晓月美庐 58#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39794 | 江阴     | 冯家坝北变              | 10       | 200       | 113          | 113             |
| 39795 | 江阴     | 春风佳苑 10#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39796 | 江阴     | 梅介村变               | 10       | 315       | 81           | 81              |
| 39797 | 江阴     | 敌樾花园 12#配电所 3#主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 39798 | 江阴     | 景阳华府南区 27#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39799 | 江阴     | 大元里西 1#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39800 | 江阴     | 霞栖苑 64#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39801 | 江阴     | 翡翠花苑 55#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39802 | 江阴     | 霞客建设变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39803 | 江阴     | 邱夏家变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39804 | 江阴     | 文鑫苑 16#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39805 | 江阴     | 文鑫苑 16#配电所 3#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39806 | 江阴     | 文鑫苑 16#配电所 4#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39807 | 江阴     | 文鑫苑 16#配电所 2#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39808 | 江阴     | 文鑫苑 10#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39809 | 江阴     | 尚泽名筑 4#配电所 4#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39810 | 江阴     | 新龚村委变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39811 | 江阴     | 敌樾花园 7#配电所 1#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 39812 | 江阴     | 西周巷西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39813 | 江阴     | 雅澜名苑 64#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39814 | 江阴     | 上品璟苑 320#配电所 3#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39815 | 江阴     | 文鑫苑 10#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39816 | 江阴     | 文鑫苑 10#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39817 | 江阴     | 文鑫苑 18#配电所 1#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39818 | 江阴     | 文鑫苑 10#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39819 | 江阴     | 曙光花山河东 2 号变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39820 | 江阴     | 文鑫苑 18#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39821 | 江阴     | 文鑫苑 18#配电所 4#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39822 | 江阴     | 文鑫苑 18#配电所 3#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39823 | 江阴     | 勤丰新村 2#变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39824 | 江阴     | 大卖场 1#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39825 | 江阴     | 开发 2#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39826 | 江阴     | 万花景苑 84#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39827 | 江阴     | 渔业塑料厂变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39828 | 江阴     | 林洋变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39829 | 江阴     | 东支中村变            | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 39830 | 江阴     | 顾山广电变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39831 | 江阴     | 梧村西 2#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39832 | 江阴     | 丰路箱变主变           | 10       | 500       | 243          | 243             |
| 39833 | 江阴     | 水景花苑 63#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39834 | 江阴     | 振宇箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39835 | 江阴     | 下蔡湾西变            | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 39836 | 江阴     | 邓洪西 2#变          | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 39837 | 江阴     | 听悦府 99#配电所 1#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39838 | 江阴     | 长寿农行箱变主变         | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 39839 | 江阴     | 恒美变              | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39840 | 江阴     | 川电西变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39841 | 江阴     | 云景花园 9#配电所 4#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39842 | 江阴     | 朱家住基中变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39843 | 江阴     | 云景花园 28#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39844 | 江阴     | 下庄西变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39845 | 江阴     | 青东嘉苑 28#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39846 | 江阴     | 青东嘉苑 28#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39847 | 江阴     | 青东嘉苑 28#配电所 4#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39848 | 江阴     | 青东嘉苑 28#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39849 | 江阴     | 融城苑 28#配电所 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39850 | 江阴     | 融城苑 28#配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39851 | 江阴     | 融城苑 32#配电所 1#主变      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 39852 | 江阴     | 吴家头变                 | 10       | 400       | 257          | 257             |
| 39853 | 江阴     | 融城苑 32#配电所 2#主变      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 39854 | 江阴     | 青东嘉苑 20#配电所 1#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39855 | 江阴     | 青东嘉苑 20#配电所 2#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39856 | 江阴     | 青东嘉苑 20#配电所 3#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39857 | 江阴     | 青东嘉苑 20#配电所 4#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39858 | 江阴     | 申南村新红站变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39859 | 江阴     | 珺和雅苑一期 82-1#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39860 | 江阴     | 计家变                  | 10       | 200       | 67           | 67              |
| 39861 | 江阴     | 南头村站变                | 10       | 400       | 227          | 227             |
| 39862 | 江阴     | 教工西变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39863 | 江阴     | 江海南箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39864 | 江阴     | 李元沈家宕西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39865 | 江阴     | 馨悦花园 23#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39866 | 江阴     | 后贯巷变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39867 | 江阴     | 玫瑰园 128#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39868 | 江阴     | 南苑西变                | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 39869 | 江阴     | 华馨苑 37#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39870 | 江阴     | 雅澜名苑二区 159#配电所 3#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39871 | 江阴     | 敌樾花园中园 165#配电所 4#主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 39872 | 江阴     | 云亭陶家巷变              | 10       | 400       | 152          | 152             |
| 39873 | 江阴     | 友谊桥公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39874 | 江阴     | 品尊名邸 63#配 3#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39875 | 江阴     | 西园三村 5#配电所 3#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39876 | 江阴     | 戴巷新村 1 号变           | 10       | 400       | 255          | 255             |
| 39877 | 江阴     | 东翎雅苑 10#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39878 | 江阴     | 老住基中箱变主变            | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 39879 | 江阴     | 木材南变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39880 | 江阴     | 港尚名筑 2#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39881 | 江阴     | 上海花园二期 288#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39882 | 江阴     | 星辉苑 20#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39883 | 江阴     | 东麓花园 5#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39884 | 江阴     | 东苑新村 68#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39885 | 江阴     | 永福圩变                | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39886 | 江阴     | 德福东箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39887 | 江阴     | 袁家高头变              | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 39888 | 江阴     | 汇南村委变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39889 | 江阴     | 雷家湾变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 39890 | 江阴     | 双前巷变               | 10       | 315       | 77           | 77              |
| 39891 | 江阴     | 星赋花园二区 13#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39892 | 江阴     | 墩上变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39893 | 江阴     | 卜家弄 5#箱变主变         | 10       | 630       | 469          | 469             |
| 39894 | 江阴     | 范钱路东变              | 10       | 400       | 197          | 197             |
| 39895 | 江阴     | 建设北站箱变主变           | 10       | 500       | 383          | 383             |
| 39896 | 江阴     | 石岐里北变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 39897 | 江阴     | 江悦尚院 11#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39898 | 江阴     | 繁殖场北变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 39899 | 江阴     | 铺头南变               | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 39900 | 江阴     | 珺和雅苑一期 81#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39901 | 江阴     | 云麓花园 11#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39902 | 江阴     | 檀悦花园 10#配电所 4#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39903 | 江阴     | 棠樾锦园 17#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39904 | 江阴     | 村办厂南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39905 | 江阴     | 祝塘东街中变             | 10       | 400       | 236          | 236             |
| 39906 | 江阴     | 何家庄南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39907 | 江阴     | 瑞府园 63#配 1#主变      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 39908 | 江阴     | 瑞府园 34#配 4#主变      | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39909 | 江阴     | 谢北南公变            | 10       | 400       | 139          | 139             |
| 39910 | 江阴     | 春风景苑 14#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39911 | 江阴     | 月发路 3#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39912 | 江阴     | 黄桥村陆家村变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39913 | 江阴     | 河南变              | 10       | 200       | 78           | 78              |
| 39914 | 江阴     | 永利桥西变            | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 39915 | 江阴     | 章家库南变            | 10       | 200       | 149          | 149             |
| 39916 | 江阴     | 立埭 1 号变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39917 | 江阴     | 付家村北变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 39918 | 江阴     | 稻香箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 39919 | 江阴     | 雅澜名苑 78#配电所 4#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39920 | 江阴     | 水城花园 10#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39921 | 江阴     | 雅澜名苑 9#配电所 1#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39922 | 江阴     | 雅澜名苑 9#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39923 | 江阴     | 雅澜名苑 9#配电所 3#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39924 | 江阴     | 雅澜名苑 9#配电所 4#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39925 | 江阴     | 张家圩西变            | 10       | 250       | 5            | 5               |
| 39926 | 江阴     | 大卖场变             | 10       | 315       | 75           | 75              |
| 39927 | 江阴     | 勤丰路变             | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 39928 | 江阴     | 中心村 2#变          | 10       | 315       | 242          | 242             |
| 39929 | 江阴     | 桥外变              | 10       | 400       | 151          | 151             |
| 39930 | 江阴     | 油车基变             | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 39931 | 江阴     | 上青坝变             | 10       | 250       | 143          | 143             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39932 | 江阴     | 华家基变                 | 10       | 400       | 93           | 93              |
| 39933 | 江阴     | 绿苑居配电所 2#主变          | 10       | 1000      | 778          | 778             |
| 39934 | 江阴     | 金瀚变                  | 10       | 400       | 278          | 278             |
| 39935 | 江阴     | 品尊名邸 63#配 1#主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39936 | 江阴     | 文化路 3#变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39937 | 江阴     | 西胖官变                 | 10       | 200       | 30           | 30              |
| 39938 | 江阴     | 新巷路北变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39939 | 江阴     | 星赋花园一区 13-2#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39940 | 江阴     | 庄家村变                 | 10       | 400       | 230          | 230             |
| 39941 | 江阴     | 庄西变                  | 10       | 200       | 52           | 52              |
| 39942 | 江阴     | 秦家宕变                 | 10       | 315       | 236          | 236             |
| 39943 | 江阴     | 油车巷变                 | 10       | 400       | 261          | 261             |
| 39944 | 江阴     | 长泾菜场变                | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 39945 | 江阴     | 李元村石家浜变              | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 39946 | 江阴     | 王家协进电站               | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 39947 | 江阴     | 蒲市北施村西变              | 10       | 400       | 273          | 273             |
| 39948 | 江阴     | 安巷张家湾变               | 10       | 400       | 85           | 85              |
| 39949 | 江阴     | 后巷村小园里变              | 10       | 200       | 76           | 76              |
| 39950 | 江阴     | 长泾张家油车变              | 10       | 400       | 248          | 248             |
| 39951 | 江阴     | 王家姜家庄变               | 10       | 400       | 220          | 220             |
| 39952 | 江阴     | 河塘蒋家西站变              | 10       | 315       | 219          | 219             |
| 39953 | 江阴     | 蒲市刘庄变                | 10       | 200       | 125          | 125             |
| 39954 | 江阴     | 王家河南宅变               | 10       | 400       | 296          | 296             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39955 | 江阴     | 顾三房变            | 10       | 200       | 117          | 117             |
| 39956 | 江阴     | 河塘粮站变           | 10       | 315       | 218          | 218             |
| 39957 | 江阴     | 周庄公安变           | 10       | 400       | 212          | 212             |
| 39958 | 江阴     | 仲家巷变            | 10       | 400       | 192          | 192             |
| 39959 | 江阴     | 长乐孔家变           | 10       | 250       | 46           | 46              |
| 39960 | 江阴     | 大坝中变            | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 39961 | 江阴     | 塘新变             | 10       | 400       | 247          | 247             |
| 39962 | 江阴     | 宏光站变            | 10       | 400       | 258          | 258             |
| 39963 | 江阴     | 须毛园变            | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 39964 | 江阴     | 长寿赵家村变          | 10       | 400       | 246          | 246             |
| 39965 | 江阴     | 庞湾变             | 10       | 400       | 202          | 202             |
| 39966 | 江阴     | 施固桥变            | 10       | 200       | 94           | 94              |
| 39967 | 江阴     | 俭益油车里变          | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 39968 | 江阴     | 沈舍东变            | 10       | 400       | 34           | 34              |
| 39969 | 江阴     | 龙运袁沟西变          | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 39970 | 江阴     | 东新南站变           | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 39971 | 江阴     | 费西变             | 10       | 400       | 109          | 109             |
| 39972 | 江阴     | 邱夏家北变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39973 | 江阴     | 璜塘北楼下变          | 10       | 400       | 157          | 157             |
| 39974 | 江阴     | 桃源名筑 1#配电所 2#主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 39975 | 江阴     | 环城南路箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39976 | 江阴     | 泗三房变            | 10       | 315       | 0            | 0               |
| 39977 | 江阴     | 路口桥西变           | 10       | 400       | 180          | 180             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 39978 | 江阴     | 烟墩头变               | 10       | 400       | 245          | 245             |
| 39979 | 江阴     | 天敌雅苑 7#配电所 1#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 39980 | 江阴     | 新颜箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 39981 | 江阴     | 香山村变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 39982 | 江阴     | 电力站 3 号变           | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 39983 | 江阴     | 花果知青西箱变主变          | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 39984 | 江阴     | 南云箱变主变             | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 39985 | 江阴     | 蒲市北施村变             | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 39986 | 江阴     | 王家王家里变             | 10       | 250       | 114          | 114             |
| 39987 | 江阴     | 蒲市低坝头东变            | 10       | 200       | 94           | 94              |
| 39988 | 江阴     | 姚家宕变               | 10       | 400       | 253          | 253             |
| 39989 | 江阴     | 下村北变               | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 39990 | 江阴     | 玫瑰园 127-2#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39991 | 江阴     | 玫瑰园 127-2#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39992 | 江阴     | 玫瑰园 127-2#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 39993 | 江阴     | 沈家冲西变              | 10       | 400       | 261          | 261             |
| 39994 | 江阴     | 邱家降变               | 10       | 200       | 57           | 57              |
| 39995 | 江阴     | 宗城变                | 10       | 400       | 158          | 158             |
| 39996 | 江阴     | 中河南变               | 10       | 200       | 36           | 36              |
| 39997 | 江阴     | 应天河变               | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 39998 | 江阴     | 胡家巷变               | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 39999 | 江阴     | 刘家基变               | 10       | 400       | 241          | 241             |
| 40000 | 江阴     | 三房基 1#变            | 10       | 200       | 82           | 82              |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40001 | 江阴     | 长寿李家巷变              | 10       | 400       | 257          | 257             |
| 40002 | 江阴     | 郭家巷变                | 10       | 400       | 260          | 260             |
| 40003 | 江阴     | 勤丰杨家基变              | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 40004 | 江阴     | 下湖塘变                | 10       | 400       | 86           | 86              |
| 40005 | 江阴     | 劳化大站变               | 10       | 400       | 191          | 191             |
| 40006 | 江阴     | 贡赵家站变               | 10       | 400       | 273          | 273             |
| 40007 | 江阴     | 朱家基变                | 10       | 315       | 105          | 105             |
| 40008 | 江阴     | 孙家巷变                | 10       | 250       | 149          | 149             |
| 40009 | 江阴     | 滨法箱变主变              | 10       | 630       | 499          | 499             |
| 40010 | 江阴     | 大河小学变               | 10       | 315       | 211          | 211             |
| 40011 | 江阴     | 塘北变                 | 10       | 400       | 200          | 200             |
| 40012 | 江阴     | 曹庄西变                | 10       | 200       | 114          | 114             |
| 40013 | 江阴     | 徐巷南变                | 10       | 400       | 165          | 165             |
| 40014 | 江阴     | 田家基变                | 10       | 200       | 78           | 78              |
| 40015 | 江阴     | 朱家尖变                | 10       | 250       | 33           | 33              |
| 40016 | 江阴     | 玫瑰园 127-2#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40017 | 江阴     | 水塔坝变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40018 | 江阴     | 紫悦花苑 52#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40019 | 江阴     | 兰樾雅院 6-102#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40020 | 江阴     | 秀江南名苑 5#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40021 | 江阴     | 文林砖瓦变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40022 | 江阴     | 徐巷徐家基变              | 10       | 400       | 174          | 174             |
| 40023 | 江阴     | 和平街变                | 10       | 400       | 299          | 299             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40024 | 江阴     | 浦桥站变              | 10       | 400       | 124          | 124             |
| 40025 | 江阴     | 茂墅北变              | 10       | 315       | 29           | 29              |
| 40026 | 江阴     | 后程巷变              | 10       | 400       | 125          | 125             |
| 40027 | 江阴     | 陆桥老住基北变           | 10       | 315       | 149          | 149             |
| 40028 | 江阴     | 新联北站变             | 10       | 250       | 22           | 22              |
| 40029 | 江阴     | 杨家村南变             | 10       | 250       | 105          | 105             |
| 40030 | 江阴     | 濮家宕变              | 10       | 200       | 85           | 85              |
| 40031 | 江阴     | 馨悦花园西区 8#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40032 | 江阴     | 夏庄桥变              | 10       | 400       | 177          | 177             |
| 40033 | 江阴     | 蔡化排涝站变            | 10       | 400       | 201          | 201             |
| 40034 | 江阴     | 西阳歧变              | 10       | 400       | 229          | 229             |
| 40035 | 江阴     | 后横头变              | 10       | 250       | 137          | 137             |
| 40036 | 江阴     | 园湾里变              | 10       | 400       | 243          | 243             |
| 40037 | 江阴     | 苏士桥西变             | 10       | 400       | 183          | 183             |
| 40038 | 江阴     | 梅家基变              | 10       | 400       | 34           | 34              |
| 40039 | 江阴     | 刘常王变              | 10       | 400       | 250          | 250             |
| 40040 | 江阴     | 鱼池变               | 10       | 400       | 235          | 235             |
| 40041 | 江阴     | 金浜变               | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 40042 | 江阴     | 新湾里东变             | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 40043 | 江阴     | 八房村东变             | 10       | 400       | 175          | 175             |
| 40044 | 江阴     | 文林恩庄变             | 10       | 315       | 172          | 172             |
| 40045 | 江阴     | 文林环南路 2#变         | 10       | 315       | 40           | 40              |
| 40046 | 江阴     | 夏东菜场变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40047 | 江阴     | 融城苑 72#配电所 4#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40048 | 江阴     | 融城苑 72#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40049 | 江阴     | 望江花园怡江城 13#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40050 | 江阴     | 望江花园怡江城 13#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40051 | 江阴     | 裕珑花园 162#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40052 | 江阴     | 渡江一村 2#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40053 | 江阴     | 敌樾花园中园 165#配电所 1#主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 40054 | 江阴     | 文林蔡巷变               | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 40055 | 江阴     | 小诸巷东变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40056 | 江阴     | 宗言东变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40057 | 江阴     | 孔家庄东变               | 10       | 200       | 116          | 116             |
| 40058 | 江阴     | 皇冠花园 8#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40059 | 江阴     | 皇冠花园 12#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40060 | 江阴     | 皇冠花园 38#箱变主变        | 10       | 630       | 484          | 484             |
| 40061 | 江阴     | 皇冠花园 47#箱变主变        | 10       | 630       | 491          | 491             |
| 40062 | 江阴     | 华新变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40063 | 江阴     | 金域广场 11#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40064 | 江阴     | 梦东方西箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40065 | 江阴     | 华士卡口变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40066 | 江阴     | 南苑四期 8#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40067 | 江阴     | 南苑四期 8#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40068 | 江阴     | 南苑四期 18#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40069 | 江阴     | 南苑四期 18#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40070 | 江阴     | 长阅花园 3#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40071 | 江阴     | 张家桥北变            | 10       | 200       | 38           | 38              |
| 40072 | 江阴     | 北降红旗西变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40073 | 江阴     | 北降西变             | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 40074 | 江阴     | 肖东变              | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 40075 | 江阴     | 五房南变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40076 | 江阴     | 谢中变              | 10       | 200       | 20           | 20              |
| 40077 | 江阴     | 西新村变             | 10       | 400       | 251          | 251             |
| 40078 | 江阴     | 西尖圩南变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40079 | 江阴     | 柳家沙东变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40080 | 江阴     | 郁桥南房巷变           | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 40081 | 江阴     | 东林陆家巷北变          | 10       | 400       | 81           | 81              |
| 40082 | 江阴     | 团子头变             | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 40083 | 江阴     | 天茂雅苑 25#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40084 | 江阴     | 听悦府 41#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40085 | 江阴     | 冯家圩南箱变主变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40086 | 江阴     | 铂光澜庭 14#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40087 | 江阴     | 美宸雅苑 43#配电所 4#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40088 | 江阴     | 金高南变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40089 | 江阴     | 馨云雅居 7#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40090 | 江阴     | 朱家场西变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40091 | 江阴     | 后巷桥西变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40092 | 江阴     | 金苑 3#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40093 | 江阴     | 金苑 3#配电所 3#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40094 | 江阴     | 金苑 3#配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40095 | 江阴     | 金苑 3#配电所 4#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40096 | 江阴     | 渡江路西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40097 | 江阴     | 华宏世纪苑 1#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40098 | 江阴     | 瑞庭花园 101#配电所 4#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40099 | 江阴     | 瑞富花园 13#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40100 | 江阴     | 御鑫苑 19#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40101 | 江阴     | 御鑫苑 19#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40102 | 江阴     | 星辉苑 8#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40103 | 江阴     | 霞客苑 34#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40104 | 江阴     | 宝宏寺变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40105 | 江阴     | 敌光雅苑北区 26#配电所 4#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 40106 | 江阴     | 明佳变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40107 | 江阴     | 蟠龙工业园 6#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40108 | 江阴     | 港郦花苑 135#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40109 | 江阴     | 裕珑花园 68#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40110 | 江阴     | 同心路北箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40111 | 江阴     | 华士菜场 2#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40112 | 江阴     | 御鑫苑 30#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40113 | 江阴     | 御鑫苑 30#配电所 2#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40114 | 江阴     | 御鑫苑 30#配电所 3#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40115 | 江阴     | 御鑫苑 30#配电所 4#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40116 | 江阴     | 御鑫苑 20#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40117 | 江阴     | 御鑫苑 20#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40118 | 江阴     | 御鑫苑 20#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40119 | 江阴     | 御鑫苑 20#配电所 4#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40120 | 江阴     | 悦庭花园一期 14#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40121 | 江阴     | 解放巷路里箱变主变           | 10       | 630       | 468          | 468             |
| 40122 | 江阴     | 星赋花园三区 12#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40123 | 江阴     | 西园三村 5#配电所 2#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40124 | 江阴     | 璟庭花苑 23#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40125 | 江阴     | 南新村 1#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40126 | 江阴     | 南新村 2#变             | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 40127 | 江阴     | 金陵箱变主变              | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 40128 | 江阴     | 河塘油南变               | 10       | 200       | 99           | 99              |
| 40129 | 江阴     | 汇金公馆配电所 1#主变        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40130 | 江阴     | 汇金公馆配电所 2#主变        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40131 | 江阴     | 前旺村变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40132 | 江阴     | 雅澜名苑二区 159#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40133 | 江阴     | 康定南箱变主变             | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 40134 | 江阴     | 东舜公馆 2#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40135 | 江阴     | 东舜公馆 2#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40136 | 江阴     | 东舜公馆 6#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40137 | 江阴     | 东舜公馆 6#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40138 | 江阴     | 东舜公馆 6#配电所 4#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40139 | 江阴     | 东舜公馆 6#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40140 | 江阴     | 望江花园怡江城 11#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40141 | 江阴     | 望江花园怡江城 11#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40142 | 江阴     | 望江花园怡江城 16#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40143 | 江阴     | 望江花园怡江城 16#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40144 | 江阴     | 望江花园怡江城 16#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40145 | 江阴     | 望江花园怡江城 16#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40146 | 江阴     | 融城苑 132#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40147 | 江阴     | 融城苑 132#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40148 | 江阴     | 望江花园怡江城 19#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40149 | 江阴     | 望江花园怡江城 19#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40150 | 江阴     | 望江花园怡江城 11#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40151 | 江阴     | 望江花园怡江城 11#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40152 | 江阴     | 新区 2#箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40153 | 江阴     | 望江花园怡江城 3#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40154 | 江阴     | 望江花园怡江城 3#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40155 | 江阴     | 望江花园怡江城 3#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40156 | 江阴     | 望江花园怡江城 3#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40157 | 江阴     | 融城苑 72#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40158 | 江阴     | 融城苑 72#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40159 | 江阴     | 文化新村 69#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40160 | 江阴     | 文化新村 69#配电所 2#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40161 | 江阴     | 大宅中变                | 10       | 400       | 286          | 286             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40162 | 江阴     | 祝塘中街北变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40163 | 江阴     | 远望花园 3#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40164 | 江阴     | 远望花园 3#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40165 | 江阴     | 永盛变             | 10       | 200       | 81           | 81              |
| 40166 | 江阴     | 殷家村北变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40167 | 江阴     | 吕家变             | 10       | 315       | 238          | 238             |
| 40168 | 江阴     | 长泾新村东变          | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 40169 | 江阴     | 花果坎家东变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40170 | 江阴     | 大钱家村西变          | 10       | 400       | 68           | 68              |
| 40171 | 江阴     | 前巷东变            | 10       | 200       | 100          | 100             |
| 40172 | 江阴     | 马泾朱家村北变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40173 | 江阴     | 电力西站变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 40174 | 江阴     | 新徐东变            | 10       | 400       | 225          | 225             |
| 40175 | 江阴     | 绿海香洲 6#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40176 | 江阴     | 绿海香洲 6#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40177 | 江阴     | 绿海香洲 6#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40178 | 江阴     | 绿海香洲 8#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40179 | 江阴     | 绿海香洲 8#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40180 | 江阴     | 绿海香洲 8#配电所 3#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40181 | 江阴     | 景翠园箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40182 | 江阴     | 钱家村变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40183 | 江阴     | 私营工业园 4#变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40184 | 江阴     | 革新箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40185 | 江阴     | 涂镇潮河排涝变                | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 40186 | 江阴     | 滨江开发 5#变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40187 | 江阴     | 阳光假日花园 155#配电所 1#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40188 | 江阴     | 阳光假日花园 155#配电所 2#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40189 | 江阴     | 阳光假日花园 155#配电所 3#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40190 | 江阴     | 阳光假日花园 155#配电所 4#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40191 | 江阴     | 阳光假日花园 128#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40192 | 江阴     | 阳光假日花园 128#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40193 | 江阴     | 阳光假日花园 128#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40194 | 江阴     | 阳光假日花园 128#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40195 | 江阴     | 府前路 208 号 130#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40196 | 江阴     | 府前路 208 号 130#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40197 | 江阴     | 府前路 208 号 72#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 615          | 615             |
| 40198 | 江阴     | 府前路 208 号 72#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40199 | 江阴     | 府前路 208 号 72#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40200 | 江阴     | 府前路 208 号 72#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 610          | 610             |
| 40201 | 江阴     | 府前路 208 号 130#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40202 | 江阴     | 府前路 208 号 130#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40203 | 江阴     | 范家巷变                   | 10       | 400       | 208          | 208             |
| 40204 | 江阴     | 富康路变                   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40205 | 江阴     | 内衣西变                   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40206 | 江阴     | 宏基国际花园 72#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40207 | 江阴     | 宏基国际花园 72#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40208 | 江阴     | 宏基国际花园 77#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40209 | 江阴     | 宏基国际花园 77#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40210 | 江阴     | 庆通变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40211 | 江阴     | 华顺北变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40212 | 江阴     | 冯家村北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40213 | 江阴     | 景阳花园配电所 1#箱变主变     | 10       | 630       | 480          | 480             |
| 40214 | 江阴     | 云新 9#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40215 | 江阴     | 宏基国际花园 72#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40216 | 江阴     | 宏基国际花园 72#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40217 | 江阴     | 宏基国际花园 77#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40218 | 江阴     | 宏基国际花园 77#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40219 | 江阴     | 王家竹园变              | 10       | 200       | 34           | 34              |
| 40220 | 江阴     | 楼下村南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40221 | 江阴     | 周海北变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40222 | 江阴     | 金茂花园 2#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40223 | 江阴     | 金茂花园 2#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40224 | 江阴     | 蟠龙工业园 4#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40225 | 江阴     | 贾家头变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40226 | 江阴     | 长泾沈巷北变             | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 40227 | 江阴     | 汇雁城 48#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40228 | 江阴     | 汇雁城 48#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40229 | 江阴     | 汇雁城 48#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40230 | 江阴     | 汇雁城 52#配电所 3#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40231 | 江阴     | 汇雁城 52#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40232 | 江阴     | 汇雁城 52#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40233 | 江阴     | 汇雁城 52#配电所 4#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40234 | 江阴     | 聚谊家园 5#变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40235 | 江阴     | 供电变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40236 | 江阴     | 东木桥南变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40237 | 江阴     | 兰樾雅院 12#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40238 | 江阴     | 梅园新村 9#配电所 3#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40239 | 江阴     | 南悦家苑 20#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40240 | 江阴     | 闸中变              | 10       | 315       | 196          | 196             |
| 40241 | 江阴     | 南门首府 3#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40242 | 江阴     | 南门首府 3#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40243 | 江阴     | 南门首府 1#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40244 | 江阴     | 南门首府 1#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40245 | 江阴     | 南门首府 3#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40246 | 江阴     | 南门首府 3#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40247 | 江阴     | 南门首府 1#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40248 | 江阴     | 南门首府 1#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40249 | 江阴     | 华宏村陆家巷西变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40250 | 江阴     | 永安路 250#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40251 | 江阴     | 陈子中变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40252 | 江阴     | 邓东西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40253 | 江阴     | 薛培山北变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40254 | 江阴     | 小诸家巷西箱变主变          | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 40255 | 江阴     | 电力老站西箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40256 | 江阴     | 沈家村南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40257 | 江阴     | 须璜西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40258 | 江阴     | 顾北家园 23#配电所 2#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40259 | 江阴     | 顾北家园 23#配电所 1#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40260 | 江阴     | 天阙雅苑 7#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40261 | 江阴     | 周东庄东箱变主变           | 10       | 630       | 420          | 420             |
| 40262 | 江阴     | 听悦府 99#配电所 4#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40263 | 江阴     | 富贝名门 3#配电所 1#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40264 | 江阴     | 富贝名门 3#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40265 | 江阴     | 富贝名门 3#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40266 | 江阴     | 石家村北变              | 10       | 400       | 317          | 317             |
| 40267 | 江阴     | 霞客周家村东变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40268 | 江阴     | 新世纪变箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40269 | 江阴     | 铂润九里雅园三区 18#配 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40270 | 江阴     | 华中村变               | 10       | 400       | 183          | 183             |
| 40271 | 江阴     | 利达箱变主变             | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 40272 | 江阴     | 兴港新村 106#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40273 | 江阴     | 朴树东变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40274 | 江阴     | 陆桥开发 2#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40275 | 江阴     | 富贝名门 3#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40276 | 江阴     | 三房桥北变              | 10       | 400       | 218          | 218             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40277 | 江阴     | 岐西东变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40278 | 江阴     | 峭岐中变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40279 | 江阴     | 苏青西变               | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 40280 | 江阴     | 叶桥宋家湾变             | 10       | 200       | 121          | 121             |
| 40281 | 江阴     | 周施场东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40282 | 江阴     | 河塘村影剧院西变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40283 | 江阴     | 三里桥变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40284 | 江阴     | 夏家塘东变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40285 | 江阴     | 汇雁城 4#配电所 1#主变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40286 | 江阴     | 汇雁城 4#配电所 2#主变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40287 | 江阴     | 渡江四村 2 号公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40288 | 江阴     | 星悦河湾花园 49#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40289 | 江阴     | 红旗新村北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40290 | 江阴     | 上湖塘变               | 10       | 200       | 40           | 40              |
| 40291 | 江阴     | 华士陶家基变             | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 40292 | 江阴     | 小梅园南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40293 | 江阴     | 南闸菱塘沟东变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40294 | 江阴     | 云亭小学箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 40295 | 江阴     | 聚谊家园 6#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40296 | 江阴     | 嘉悦华庭 25-2#配电所 4#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40297 | 江阴     | 塔南花园 5#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40298 | 江阴     | 塔南花园 5#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40299 | 江阴     | 塔南花园 5#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40300 | 江阴     | 塔南花园 5#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40301 | 江阴     | 徐家西 2#变            | 10       | 400       | 227          | 227             |
| 40302 | 江阴     | 长隆广场 21#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40303 | 江阴     | 长隆广场 21#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40304 | 江阴     | 长隆广场 21#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40305 | 江阴     | 长隆广场 21#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40306 | 江阴     | 泗河石岐里东变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40307 | 江阴     | 万花景苑二区 5#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40308 | 江阴     | 顾家堂北变              | 10       | 200       | 97           | 97              |
| 40309 | 江阴     | 硕桥 2#变             | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 40310 | 江阴     | 韵湖澜山花园 36#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40311 | 江阴     | 河东村南变              | 10       | 400       | 159          | 159             |
| 40312 | 江阴     | 西渔东变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40313 | 江阴     | 长隆广场 162#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40314 | 江阴     | 长隆广场 162#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40315 | 江阴     | 王家村祝文变             | 10       | 315       | 166          | 166             |
| 40316 | 江阴     | 苗头 1#变             | 10       | 200       | 96           | 96              |
| 40317 | 江阴     | 电料变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40318 | 江阴     | 花家基北 2#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40319 | 江阴     | 马镇文化箱变主变           | 10       | 630       | 407          | 407             |
| 40320 | 江阴     | 老陶家基 2#变           | 10       | 400       | 242          | 242             |
| 40321 | 江阴     | 长泾龚家宕变             | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 40322 | 江阴     | 电力箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40323 | 江阴     | 正行路西变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40324 | 江阴     | 仲巷东北变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 40325 | 江阴     | 南苑新村 47#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40326 | 江阴     | 范巷西变            | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 40327 | 江阴     | 西庄东变            | 10       | 200       | 86           | 86              |
| 40328 | 江阴     | 太湖庄北变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40329 | 江阴     | 顾家东变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 40330 | 江阴     | 任九新区 3#变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40331 | 江阴     | 九曲张家湾变          | 10       | 160       | 71           | 71              |
| 40332 | 江阴     | 怡福新村变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40333 | 江阴     | 工业园 4#变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 40334 | 江阴     | 寿山坟南变           | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 40335 | 江阴     | 汇雁城 11#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40336 | 江阴     | 汇雁城 11#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40337 | 江阴     | 门楼箱变主变          | 10       | 630       | 467          | 467             |
| 40338 | 江阴     | 汇雁城 13#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40339 | 江阴     | 汇雁城 13#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40340 | 江阴     | 汇雁城 13#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40341 | 江阴     | 汇雁城 13#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40342 | 江阴     | 西巷 2#变          | 10       | 400       | 158          | 158             |
| 40343 | 江阴     | 澜岸花苑 8#配电所 4#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40344 | 江阴     | 迎宾 1#变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40345 | 江阴     | 王家巷箱变主变         | 10       | 500       | 383          | 383             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40346 | 江阴     | 晓月美庐 63#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40347 | 江阴     | 医院箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40348 | 江阴     | 陶中房 2#变          | 10       | 315       | 236          | 236             |
| 40349 | 江阴     | 华士东区 4#变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40350 | 江阴     | 雷家湾北箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40351 | 江阴     | 墙门西变             | 10       | 400       | 158          | 158             |
| 40352 | 江阴     | 包家小区箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40353 | 江阴     | 农贸西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40354 | 江阴     | 赵家湾北变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40355 | 江阴     | 东横塘站             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40356 | 江阴     | 万润变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40357 | 江阴     | 五东变              | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 40358 | 江阴     | 镇南路西变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40359 | 江阴     | 御鑫苑 43#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40360 | 江阴     | 御鑫苑 43#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40361 | 江阴     | 御鑫苑 43#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40362 | 江阴     | 御鑫苑 43#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40363 | 江阴     | 汇雁城 19#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40364 | 江阴     | 汇雁城 19#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40365 | 江阴     | 新桥文化西箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40366 | 江阴     | 永汇 1 号变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40367 | 江阴     | 雅澜名苑 86#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40368 | 江阴     | 后巷浜变             | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40369 | 江阴     | 缪家村北变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40370 | 江阴     | 建南路变              | 10       | 400       | 169          | 169             |
| 40371 | 江阴     | 浮桥家苑 74#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40372 | 江阴     | 浮桥家苑 281#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40373 | 江阴     | 浮桥家苑 281#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40374 | 江阴     | 浮桥家苑 67#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40375 | 江阴     | 浮桥家苑 74#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40376 | 江阴     | 浮桥家苑 281#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40377 | 江阴     | 浮桥家苑 281#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40378 | 江阴     | 浮桥家苑 67#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40379 | 江阴     | 额塘头 2#变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40380 | 江阴     | 庙巷北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40381 | 江阴     | 源发变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40382 | 江阴     | 美丽华都 7#配电所 1#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40383 | 江阴     | 美丽华都 7#配电所 2#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40384 | 江阴     | 美丽华都 17#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40385 | 江阴     | 美丽华都 17#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40386 | 江阴     | 美丽华都 33#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40387 | 江阴     | 美丽华都 33#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40388 | 江阴     | 美丽华都 33#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40389 | 江阴     | 蟠龙湾花园 22#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40390 | 江阴     | 蟠龙湾花园 22#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40391 | 江阴     | 美丽华都 33#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40392 | 江阴     | 美丽华都 50#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40393 | 江阴     | 美丽华都 50#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40394 | 江阴     | 美丽华都 49#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40395 | 江阴     | 汇雁城 34#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40396 | 江阴     | 汇雁城 34#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40397 | 江阴     | 文泽苑 7#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40398 | 江阴     | 卢家村北变            | 10       | 400       | 279          | 279             |
| 40399 | 江阴     | 诚富变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40400 | 江阴     | 新市民 3#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40401 | 江阴     | 汇雁城 39#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40402 | 江阴     | 汇雁城 39#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40403 | 江阴     | 冯溪家苑 8#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40404 | 江阴     | 冯溪家苑 23#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40405 | 江阴     | 冯溪家苑 8#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40406 | 江阴     | 冯溪家苑 23#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40407 | 江阴     | 冯溪家苑 23#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40408 | 江阴     | 冯溪家苑 23#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40409 | 江阴     | 冯溪家苑 8#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40410 | 江阴     | 冯溪家苑 8#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40411 | 江阴     | 冯溪家苑 14#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40412 | 江阴     | 冯溪家苑 14#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40413 | 江阴     | 美丽华都 49#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40414 | 江阴     | 美丽华都 50#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40415 | 江阴     | 美丽华都 50#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40416 | 江阴     | 美丽华都 49#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40417 | 江阴     | 美丽华都 49#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40418 | 江阴     | 新生东村箱变主变           | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 40419 | 江阴     | 蟠龙湾花园 22#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40420 | 江阴     | 蟠龙湾花园 22#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40421 | 江阴     | 蟠龙湾花园 32#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40422 | 江阴     | 蟠龙湾花园 32#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40423 | 江阴     | 蟠龙湾花园 32#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40424 | 江阴     | 蟠龙湾花园 32#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40425 | 江阴     | 蟠龙湾花园 187#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40426 | 江阴     | 蟠龙湾花园 187#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40427 | 江阴     | 安上 2#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40428 | 江阴     | 高峰北 2#变            | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 40429 | 江阴     | 汇雁城 25#配电所 1#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40430 | 江阴     | 汇雁城 25#配电所 2#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40431 | 江阴     | 丁沟 1 号变            | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 40432 | 江阴     | 朱家巷西变              | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 40433 | 江阴     | 西王家变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40434 | 江阴     | 中村潘家桥站             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40435 | 江阴     | 云锦花苑 19#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40436 | 江阴     | 云锦花苑 19#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40437 | 江阴     | 云锦花苑 19#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40438 | 江阴     | 云锦花苑 19#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40439 | 江阴     | 西乡顾变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40440 | 江阴     | 赶船墩变                | 10       | 400       | 114          | 114             |
| 40441 | 江阴     | 设计西公变               | 10       | 400       | 247          | 247             |
| 40442 | 江阴     | 西王庄变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40443 | 江阴     | 港龙商业广场 153#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40444 | 江阴     | 港龙商业广场 153#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40445 | 江阴     | 兰亭乐府 83#配电所 1#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 40446 | 江阴     | 兰亭乐府 106#配电所 1#主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 40447 | 江阴     | 兰亭乐府 106#配电所 3#主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 40448 | 江阴     | 兰亭乐府 95#配电所 1#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 40449 | 江阴     | 港龙商业广场 153#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40450 | 江阴     | 港龙商业广场 153#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40451 | 江阴     | 兰亭乐府 95#配电所 3#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 40452 | 江阴     | 兰亭乐府 83#配电所 2#主变    | 20       | 800       | 583          | 583             |
| 40453 | 江阴     | 兰亭乐府 106#配电所 4#主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 40454 | 江阴     | 兰亭乐府 106#配电所 2#主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 40455 | 江阴     | 工业园 6#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40456 | 江阴     | 西河降变                | 10       | 400       | 279          | 279             |
| 40457 | 江阴     | 聚谊家园 7#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40458 | 江阴     | 颜家里西变               | 10       | 315       | 222          | 222             |
| 40459 | 江阴     | 聚谊家园 1#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40460 | 江阴     | 紫悦花苑 52#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40461 | 江阴     | 鑫澜花苑 7#配电所 3#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40462 | 江阴     | 兰亭乐府 95#配电所 4#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 40463 | 江阴     | 兰亭乐府 95#配电所 2#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 40464 | 江阴     | 聚谊家园 2#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40465 | 江阴     | 农贸北箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40466 | 江阴     | 兴中变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40467 | 江阴     | 聚谊家园 3#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40468 | 江阴     | 顾山中队变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40469 | 江阴     | 顾山朱家坝变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40470 | 江阴     | 彭蒿西 4#变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40471 | 江阴     | 环政南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40472 | 江阴     | 电力开发新村变箱变主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40473 | 江阴     | 北缪家 2#变           | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 40474 | 江阴     | 杨家庄东变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40475 | 江阴     | 大园 6#变            | 10       | 400       | 138          | 138             |
| 40476 | 江阴     | 丰源变               | 10       | 400       | 10           | 10              |
| 40477 | 江阴     | 峭岐大村上北变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40478 | 江阴     | 建安东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40479 | 江阴     | 康丽变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40480 | 江阴     | 聚谊家园 4#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40481 | 江阴     | 瑞新花苑 14#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40482 | 江阴     | 汇雁城 48#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40483 | 江阴     | 上品璟苑 335#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40484 | 江阴     | 祝塘钱家湾东变            | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 40485 | 江阴     | 茂龙村委东变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40486 | 江阴     | 莫城变                | 10       | 400       | 265          | 265             |
| 40487 | 江阴     | 益民 2#变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40488 | 江阴     | 天敌雅苑 94#配电所 2#主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 40489 | 江阴     | 御景雅园 33#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40490 | 江阴     | 御景雅园 33#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40491 | 江阴     | 御景雅园 33#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40492 | 江阴     | 御景雅园 33#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40493 | 江阴     | 南国桥南变              | 10       | 400       | 0            | 0               |
| 40494 | 江阴     | 东方花苑 78#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40495 | 江阴     | 东方花苑 78#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40496 | 江阴     | 东方花苑 78#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40497 | 江阴     | 东方花苑 78#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40498 | 江阴     | 森源溪岸花园 63#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40499 | 江阴     | 森源溪岸花园 63#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40500 | 江阴     | 森源溪岸花园 63#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40501 | 江阴     | 森源溪岸花园 63#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40502 | 江阴     | 龙城福第 58#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40503 | 江阴     | 曹家庄西变              | 10       | 400       | 149          | 149             |
| 40504 | 江阴     | 璟尚佳苑 103#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40505 | 江阴     | 雪家桥中变              | 10       | 400       | 210          | 210             |
| 40506 | 江阴     | 香草东站               | 10       | 400       | 223          | 223             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40507 | 江阴     | 庄家变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40508 | 江阴     | 金湾里 2#变            | 10       | 200       | 123          | 123             |
| 40509 | 江阴     | 荷花路北变              | 10       | 315       | 234          | 234             |
| 40510 | 江阴     | 二窑变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40511 | 江阴     | 湾坝南变               | 10       | 400       | 208          | 208             |
| 40512 | 江阴     | 前高岸圩东变             | 10       | 200       | 120          | 120             |
| 40513 | 江阴     | 曙新外宿变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40514 | 江阴     | 街中箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40515 | 江阴     | 七村北箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40516 | 江阴     | 顾山成教箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40517 | 江阴     | 后巷 2#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40518 | 江阴     | 顾山东新村箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40519 | 江阴     | 顾山宾馆箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40520 | 江阴     | 陶家弄西变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40521 | 江阴     | 镇南路箱变主变            | 10       | 400       | 179          | 179             |
| 40522 | 江阴     | 高峰北变               | 10       | 400       | 184          | 184             |
| 40523 | 江阴     | 钱龙东箱变主变            | 10       | 630       | 490          | 490             |
| 40524 | 江阴     | 后栗 1#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40525 | 江阴     | 珺和雅苑一期 81#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40526 | 江阴     | 新秀园一期 24#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40527 | 江阴     | 澄园 1#配电所 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40528 | 江阴     | 澄园 1#配电所 3#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40529 | 江阴     | 春风佳苑 10#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40530 | 江阴     | 裕珑花园 162#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40531 | 江阴     | 云幼箱变主变             | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 40532 | 江阴     | 华裕雅园 35#配 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40533 | 江阴     | 香山六村箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40534 | 江阴     | 韵湖澜山花园 10#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40535 | 江阴     | 香翠园箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40536 | 江阴     | 香山四村箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40537 | 江阴     | 天敌雅苑 28#配电所 1#主变   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 40538 | 江阴     | 燕庄箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40539 | 江阴     | 孟河湾 1#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40540 | 江阴     | 菜桥西站箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40541 | 江阴     | 万悦城 7#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40542 | 江阴     | 万悦城 7#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40543 | 江阴     | 瞿巷 2#变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 40544 | 江阴     | 万安佳苑 14#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40545 | 江阴     | 虎塘里北变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40546 | 江阴     | 繁殖场西变              | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 40547 | 江阴     | 四季花城 19#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40548 | 江阴     | 四季花城 19#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40549 | 江阴     | 四季花城 19#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40550 | 江阴     | 四季花城 19#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40551 | 江阴     | 五市 1#东变            | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 40552 | 江阴     | 高头上南 2#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40553 | 江阴     | 谢家头南变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40554 | 江阴     | 瑞名雅苑 3#配电所 4#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40555 | 江阴     | 桃源名筑 40#配电所 1#主变     | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 40556 | 江阴     | 平达北变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40557 | 江阴     | 树家桥西变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40558 | 江阴     | 霞客苑 34#配电所 4#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40559 | 江阴     | 芙蓉新村 5#箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40560 | 江阴     | 东湾头变                 | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 40561 | 江阴     | 高田岸 2#变              | 10       | 315       | 80           | 80              |
| 40562 | 江阴     | 新秀园三期 26#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40563 | 江阴     | 鉴清工业变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40564 | 江阴     | 青阳锡澄路商城箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40565 | 江阴     | 上品璟苑 179#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40566 | 江阴     | 珺和雅苑一期 82-1#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40567 | 江阴     | 益民大 3#变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40568 | 江阴     | 朝阳农家变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40569 | 江阴     | 云亭金家村变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40570 | 江阴     | 洪流电灌站变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40571 | 江阴     | 芦岐南山变                | 10       | 200       | 136          | 136             |
| 40572 | 江阴     | 刘庄东变                 | 10       | 200       | 152          | 152             |
| 40573 | 江阴     | 铂润九里雅园四区 11#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40574 | 江阴     | 高家头 1 号变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40575 | 江阴     | 霞客苑 36#配电所 4#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40576 | 江阴     | 南宅西变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40577 | 江阴     | 水云间花园 33#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40578 | 江阴     | 南国村委南变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40579 | 江阴     | 地税箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40580 | 江阴     | 香山北路箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40581 | 江阴     | 顾山电力站箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40582 | 江阴     | 顾山商城箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40583 | 江阴     | 澄园 1#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40584 | 江阴     | 澄园 1#配电所 4#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40585 | 江阴     | 蔡河龙山路 2#变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40586 | 江阴     | 澄园 14#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40587 | 江阴     | 澄园 14#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40588 | 江阴     | 澄园 14#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40589 | 江阴     | 澄园 14#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40590 | 江阴     | 河岸韩家村东变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40591 | 江阴     | 万兴堆场北变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 40592 | 江阴     | 龙皇基变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40593 | 江阴     | 尚源名筑 22#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40594 | 江阴     | 税务西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40595 | 江阴     | 藏品裕院 32#配电所 1#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 40596 | 江阴     | 藏品裕院 32#配电所 3#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 40597 | 江阴     | 藏品裕院 32#配电所 4#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 40598 | 江阴     | 藏品裕院 32#配电所 2#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40599 | 江阴     | 藏品裕院 93#配电所 1#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 40600 | 江阴     | 藏品裕院 93#配电所 3#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 40601 | 江阴     | 藏品裕院 93#配电所 4#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 40602 | 江阴     | 藏品裕院 93#配电所 2#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 40603 | 江阴     | 东华佳苑 6#配电所 4#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40604 | 江阴     | 棠樾锦园 71#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40605 | 江阴     | 馨云雅居 7#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40606 | 江阴     | 澜岸花苑 8#配电所 3#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40607 | 江阴     | 尚源名筑东区 9#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40608 | 江阴     | 望隆花苑 1#配电所 2#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40609 | 江阴     | 花家浜东箱变主变          | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 40610 | 江阴     | 尚源名筑 22#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40611 | 江阴     | 申港开发 4#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40612 | 江阴     | 周庄医院箱变主变          | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 40613 | 江阴     | 尚源名筑 22#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40614 | 江阴     | 王巷箱变主变            | 10       | 630       | 378          | 378             |
| 40615 | 江阴     | 陆桥宾馆箱变主变          | 10       | 630       | 468          | 468             |
| 40616 | 江阴     | 陆桥政府箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40617 | 江阴     | 龙潭圩西变             | 10       | 400       | 203          | 203             |
| 40618 | 江阴     | 龙潭圩东变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40619 | 江阴     | 九庆圩东变             | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 40620 | 江阴     | 东苑新村 25#箱变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40621 | 江阴     | 海洲御园 41#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40622 | 江阴     | 海洲御园 41#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40623 | 江阴     | 海洲御园 41#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40624 | 江阴     | 海洲御园 41#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40625 | 江阴     | 茶安头北变              | 10       | 400       | 254          | 254             |
| 40626 | 江阴     | 青阳兴达公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40627 | 江阴     | 渡江二村 2#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40628 | 江阴     | 倪家巷北箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 40629 | 江阴     | 顾山塑料厂箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40630 | 江阴     | 上场头箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40631 | 江阴     | 香山西路箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40632 | 江阴     | 计生箱变主变             | 10       | 630       | 441          | 441             |
| 40633 | 江阴     | 朗悦嘉园 5#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40634 | 江阴     | 香山三村箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40635 | 江阴     | 南苑 1#箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40636 | 江阴     | 宝池南变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40637 | 江阴     | 勤丰东 3#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40638 | 江阴     | 海洲御园 16#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40639 | 江阴     | 海洲御园 16#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40640 | 江阴     | 海洲御园 8#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40641 | 江阴     | 海洲御园 8#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40642 | 江阴     | 尚源名筑东区 27#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40643 | 江阴     | 河湘苑 6#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40644 | 江阴     | 河湘苑 6#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40645 | 江阴     | 金凤变箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40646 | 江阴     | 陆家基西变            | 10       | 400       | 223          | 223             |
| 40647 | 江阴     | 岳南变箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40648 | 江阴     | 黄桥村委变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40649 | 江阴     | 徐油车变             | 10       | 200       | 107          | 107             |
| 40650 | 江阴     | 鑫茂悦园 217#配 4#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40651 | 江阴     | 万安佳苑 14#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40652 | 江阴     | 兴隆南箱变主变          | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 40653 | 江阴     | 龙西箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 40654 | 江阴     | 周庄海事箱变主变         | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 40655 | 江阴     | 周庄车站箱变主变         | 10       | 500       | 357          | 357             |
| 40656 | 江阴     | 鑫茂悦园 269#配 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40657 | 江阴     | 商品箱变主变           | 10       | 500       | 386          | 386             |
| 40658 | 江阴     | 春风景苑 14#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40659 | 江阴     | 北环东路箱变主变         | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 40660 | 江阴     | 沿山公寓楼 8#变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40661 | 江阴     | 沿山新村变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40662 | 江阴     | 沿山公寓楼 2#变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40663 | 江阴     | 璜土西湖南变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 40664 | 江阴     | 龙东路变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40665 | 江阴     | 东翎雅苑 19#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40666 | 江阴     | 建明南箱变主变          | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 40667 | 江阴     | 洪年西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40668 | 江阴     | 宗言村殷家庄西变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40669 | 江阴     | 金石路变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40670 | 江阴     | 水云间花园 43#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40671 | 江阴     | 斜河北变               | 10       | 200       | 107          | 107             |
| 40672 | 江阴     | 瑞府园 23#配 1#主变      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 40673 | 江阴     | 小陆家基 3#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40674 | 江阴     | 苍墩北变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40675 | 江阴     | 河岸加工厂西变            | 10       | 200       | 79           | 79              |
| 40676 | 江阴     | 陶湾西变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40677 | 江阴     | 倪家宕变               | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 40678 | 江阴     | 雅盛家园西区 2#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40679 | 江阴     | 雅盛家园西区 2#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40680 | 江阴     | 雅盛家园西区 2#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40681 | 江阴     | 雅盛家园西区 2#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40682 | 江阴     | 春麓苑 45#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40683 | 江阴     | 珺和雅苑一期 18#配电所 3#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40684 | 江阴     | 王天于巷变              | 10       | 400       | 269          | 269             |
| 40685 | 江阴     | 沿山公寓楼 10#变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40686 | 江阴     | 沿山公寓楼 6#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40687 | 江阴     | 东亚箱变主变             | 10       | 500       | 285          | 285             |
| 40688 | 江阴     | 胡介昌北变              | 10       | 400       | 193          | 193             |
| 40689 | 江阴     | 九州西变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40690 | 江阴     | 双人变                | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40691 | 江阴     | 新河南北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40692 | 江阴     | 小坎路1号箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40693 | 江阴     | 东翎雅苑19#配电所3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40694 | 江阴     | 德鑫镀液箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 40695 | 江阴     | 万花景苑二区13#配电所4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40696 | 江阴     | 新庄路东箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 40697 | 江阴     | 景阳东村箱变主变           | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 40698 | 江阴     | 文定南配电所3#主变         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40699 | 江阴     | 忠巷西箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40700 | 江阴     | 雅澜名苑64#配电所4#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40701 | 江阴     | 铂润九里雅园四区17#配电所3#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40702 | 江阴     | 汉墩北变               | 10       | 400       | 261          | 261             |
| 40703 | 江阴     | 顾山工业园2#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40704 | 江阴     | 夕阳红公寓配电所1#主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40705 | 江阴     | 夕阳红公寓配电所2#主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40706 | 江阴     | 尤家坝变               | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 40707 | 江阴     | 祝塘环南路东变            | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 40708 | 江阴     | 璜塘高家村变             | 10       | 400       | 187          | 187             |
| 40709 | 江阴     | 天茂雅苑25#配电所3#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40710 | 江阴     | 金山箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40711 | 江阴     | 松岗南变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40712 | 江阴     | 鑫茂悦园217#配2#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40713 | 江阴     | 红豆村委箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40714 | 江阴     | 黄家基南变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40715 | 江阴     | 瑞新花苑 33#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40716 | 江阴     | 珺和雅苑一期 2#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40717 | 江阴     | 丹桂颐园 7#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40718 | 江阴     | 孟河湾 3#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40719 | 江阴     | 恒和中央璟园 85#配电所 1#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40720 | 江阴     | 果园路 12#箱变主变         | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 40721 | 江阴     | 龙游西变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40722 | 江阴     | 港邶花苑 135#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40723 | 江阴     | 春风佳苑 11#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40724 | 江阴     | 兰樾雅院 6-102#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40725 | 江阴     | 云筑雅苑 36#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40726 | 江阴     | 华家基 2#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40727 | 江阴     | 金瀚北变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40728 | 江阴     | 教育小区 3#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40729 | 江阴     | 教育小区 1#变            | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 40730 | 江阴     | 马家宕南变               | 10       | 200       | 49           | 49              |
| 40731 | 江阴     | 教育小区 4#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40732 | 江阴     | 瀚瑞华筑 6#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40733 | 江阴     | 鑫澜花苑 7#配电所 1#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40734 | 江阴     | 创富路 1 号 7#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40735 | 江阴     | 兴港南变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40736 | 江阴     | 虹五 9 号变             | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40737 | 江阴     | 七房基 2#箱变主变          | 10       | 400       | 179          | 179             |
| 40738 | 江阴     | 龙庭花苑 18#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40739 | 江阴     | 龙庭花苑 18#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40740 | 江阴     | 龙庭花苑 18#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40741 | 江阴     | 龙庭花苑 18#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40742 | 江阴     | 许家南变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40743 | 江阴     | 龙庭花苑 9#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40744 | 江阴     | 田由 2#变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40745 | 江阴     | 祝塘顾家基变              | 10       | 400       | 269          | 269             |
| 40746 | 江阴     | 环村南路 3#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40747 | 江阴     | 顾山南庄北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40748 | 江阴     | 峭岐通达西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40749 | 江阴     | 澜岸花苑 4#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40750 | 江阴     | 东舜花苑 11#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40751 | 江阴     | 芙蓉新村 8#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40752 | 江阴     | 小南庄西变               | 10       | 315       | 142          | 142             |
| 40753 | 江阴     | 五星西变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40754 | 江阴     | 渡江四村 4#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40755 | 江阴     | 铂润九里雅园四区 6#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40756 | 江阴     | 门楼下西变               | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 40757 | 江阴     | 文政路 1 号变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40758 | 江阴     | 大西街北箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40759 | 江阴     | 新胜河北变               | 10       | 200       | 139          | 139             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40760 | 江阴     | 皋岸镇南变                | 10       | 250       | 167          | 167             |
| 40761 | 江阴     | 教育小区 2#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40762 | 江阴     | 凤凰南变                 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40763 | 江阴     | 青阳黄泥头变               | 10       | 400       | 225          | 225             |
| 40764 | 江阴     | 柏木东变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40765 | 江阴     | 白鹭湾花园西区 53#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40766 | 江阴     | 白鹭湾花园西区 53#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40767 | 江阴     | 白鹭湾花园西区 53#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40768 | 江阴     | 白鹭湾花园西区 53#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40769 | 江阴     | 梅园新村 9#配电所 2#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40770 | 江阴     | 红豆树变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40771 | 江阴     | 下沙里中变                | 10       | 400       | 279          | 279             |
| 40772 | 江阴     | 港尚名筑 22#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40773 | 江阴     | 政府 1#箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40774 | 江阴     | 创富路 1 号 7#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40775 | 江阴     | 龙庭花苑 9#配电所 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40776 | 江阴     | 龙庭花苑 9#配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40777 | 江阴     | 龙庭花苑 9#配电所 4#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40778 | 江阴     | 蔚蓝璟苑 26#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40779 | 江阴     | 铂润九里雅园四区 17#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40780 | 江阴     | 小吴巷 2#变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40781 | 江阴     | 天阙雅苑 7#配电所 3#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40782 | 江阴     | 夏港张家村南变              | 10       | 400       | 246          | 246             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40783 | 江阴     | 小河 17#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40784 | 江阴     | 澄常路北箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40785 | 江阴     | 蒋庄西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40786 | 江阴     | 卢巷里西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40787 | 江阴     | 新庄预制场南变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40788 | 江阴     | 东刘市变               | 10       | 400       | 106          | 106             |
| 40789 | 江阴     | 孟家村变               | 10       | 400       | 269          | 269             |
| 40790 | 江阴     | 中村变                | 10       | 400       | 213          | 213             |
| 40791 | 江阴     | 云亭蒋家村东变            | 10       | 250       | 146          | 146             |
| 40792 | 江阴     | 三元变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40793 | 江阴     | 紫悦花苑 52#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40794 | 江阴     | 峭岐钱家村变             | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 40795 | 江阴     | 云禧苑 638-2#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40796 | 江阴     | 雍锦园 58#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40797 | 江阴     | 春风雅苑 26#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40798 | 江阴     | 于门园区箱变主变           | 10       | 500       | 223          | 223             |
| 40799 | 江阴     | 尚源名筑东区 9#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40800 | 江阴     | 霞栖苑 52#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40801 | 江阴     | 港欣花苑二村 71#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40802 | 江阴     | 石池北变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40803 | 江阴     | 支巷新村南变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40804 | 江阴     | 御景花园 19#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40805 | 江阴     | 御景花园 19#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40806 | 江阴     | 御景花园 19#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40807 | 江阴     | 御景花园 19#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40808 | 江阴     | 御景花园 25#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40809 | 江阴     | 御景花园 25#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40810 | 江阴     | 窑墩头东变               | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 40811 | 江阴     | 顾家基南变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40812 | 江阴     | 嘉悦澜庭 12#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40813 | 江阴     | 浦家堂北变               | 10       | 200       | 70           | 70              |
| 40814 | 江阴     | 世纪花苑配电所 2#主变        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40815 | 江阴     | 陈乔箱变主变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40816 | 江阴     | 唐里巷箱变主变             | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 40817 | 江阴     | 文化 1#变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40818 | 江阴     | 白鹭湾花园西区 55#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40819 | 江阴     | 白鹭湾花园西区 55#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40820 | 江阴     | 白鹭湾花园西区 55#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40821 | 江阴     | 白鹭湾花园西区 55#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40822 | 江阴     | 水淹桥北变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40823 | 江阴     | 融城苑 228#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40824 | 江阴     | 铂光澜庭 14#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40825 | 江阴     | 东麓花园 4#配电所 1#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40826 | 江阴     | 月城教工箱变主变            | 10       | 500       | 394          | 394             |
| 40827 | 江阴     | 东升南 2#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40828 | 江阴     | 东翎雅苑 2#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40829 | 江阴     | 丹桂嘉园 95#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40830 | 江阴     | 丹桂嘉园 95#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40831 | 江阴     | 丹桂嘉园 95#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40832 | 江阴     | 丹桂嘉园 95#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40833 | 江阴     | 丹桂嘉园 99#配电所 3#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40834 | 江阴     | 丹桂嘉园 99#配电所 1#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40835 | 江阴     | 公园南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40836 | 江阴     | 北庄东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40837 | 江阴     | 云景花园 29#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40838 | 江阴     | 华隆广场 9#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40839 | 江阴     | 金家湾北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40840 | 江阴     | 东升南站变             | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 40841 | 江阴     | 万安佳苑 2#配电所 2#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40842 | 江阴     | 南村头西变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40843 | 江阴     | 王家大河梢变            | 10       | 200       | 91           | 91              |
| 40844 | 江阴     | 馨云雅居 8#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40845 | 江阴     | 锦缎变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40846 | 江阴     | 雅澜名苑 64#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40847 | 江阴     | 长和新天地 10#配电所 4#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40848 | 江阴     | 御景花园 29#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40849 | 江阴     | 御景花园 29#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40850 | 江阴     | 春华家苑 7#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40851 | 江阴     | 江悦尚院 68#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40852 | 江阴     | 天成雅苑箱变主变                | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40853 | 江阴     | 万花商业广场 43#变电所 4#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40854 | 江阴     | 富康路北变                   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40855 | 江阴     | 柏西变                     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 40856 | 江阴     | 华家基 3#变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40857 | 江阴     | 石塘桥北变                   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40858 | 江阴     | 峭岐人民路 91 号变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40859 | 江阴     | 张家基 3#变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40860 | 江阴     | 创富路 1 号 6#配电所 2#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40861 | 江阴     | 潘家头南变                   | 10       | 400       | 212          | 212             |
| 40862 | 江阴     | 瑞新花苑 33#配电所 2#主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40863 | 江阴     | 微微南变                    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40864 | 江阴     | 悦庭花园一期 7#配电所 2#主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40865 | 江阴     | 染整南变                    | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 40866 | 江阴     | 8 队变箱变主变                | 10       | 630       | 320          | 320             |
| 40867 | 江阴     | 港欣花苑二村 61#配电所 3#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40868 | 江阴     | 雷下二村 23#配电所 4#主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40869 | 江阴     | 苗头 3#变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40870 | 江阴     | 敌光雅苑南区 AB 区 25#配电所 3#主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 40871 | 江阴     | 邹家丹东变                   | 10       | 400       | 94           | 94              |
| 40872 | 江阴     | 江悦尚院 32#配电所 2#主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40873 | 江阴     | 西谢家变                    | 10       | 400       | 246          | 246             |
| 40874 | 江阴     | 供销社箱变主变                 | 10       | 630       | 448          | 448             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40875 | 江阴     | 滨河家园二期 46#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40876 | 江阴     | 湖滨佳苑一村 25#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40877 | 江阴     | 何赵家 2#变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40878 | 江阴     | 霞映景苑 6#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40879 | 江阴     | 江悦尚院 11#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40880 | 江阴     | 渔业村南变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40881 | 江阴     | 镇东南箱变主变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40882 | 江阴     | 竹园里西变              | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 40883 | 江阴     | 扬子华都 3#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40884 | 江阴     | 扬子华都 3#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40885 | 江阴     | 祝塘幸福变              | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 40886 | 江阴     | 那巷 3#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40887 | 江阴     | 通运包家西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40888 | 江阴     | 建材南变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40889 | 江阴     | 扬子华都 23#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40890 | 江阴     | 扬子华都 23#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40891 | 江阴     | 申南村张家村变            | 10       | 400       | 278          | 278             |
| 40892 | 江阴     | 预制场北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40893 | 江阴     | 天瑞苑 6#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40894 | 江阴     | 丹桂嘉园 99#配电所 2#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40895 | 江阴     | 丹桂嘉园 99#配电所 4#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40896 | 江阴     | 望龙变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40897 | 江阴     | 桐岐幼儿园变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40898 | 江阴     | 前球庄变                   | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 40899 | 江阴     | 郭庄村变                   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40900 | 江阴     | 朝阳新村北变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40901 | 江阴     | 小坟东变                   | 10       | 400       | 198          | 198             |
| 40902 | 江阴     | 云西桥北箱变主变               | 10       | 500       | 371          | 371             |
| 40903 | 江阴     | 九方广场 268-B1-1#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40904 | 江阴     | 九方广场 268-B1-1#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40905 | 江阴     | 九方广场 268-B1-1#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40906 | 江阴     | 九方广场 268-B1-1#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40907 | 江阴     | 北街西箱变主变                | 10       | 630       | 477          | 477             |
| 40908 | 江阴     | 馨悦花园南区 3#配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40909 | 江阴     | 九方广场 286#配电所 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40910 | 江阴     | 九方广场 286#配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40911 | 江阴     | 九方广场 286#配电所 3#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40912 | 江阴     | 九方广场 286#配电所 4#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40913 | 江阴     | 棠樾锦园 71#配电所 1#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40914 | 江阴     | 星悦河湾花园 51#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40915 | 江阴     | 一航变                    | 10       | 400       | 147          | 147             |
| 40916 | 江阴     | 加压变                    | 10       | 400       | 155          | 155             |
| 40917 | 江阴     | 新秀园三期 35#配电所 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40918 | 江阴     | 东舜花苑 11#配电所 2#主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40919 | 江阴     | 习礼村小区 2#变              | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 40920 | 江阴     | 范巷上 2#变                | 10       | 400       | 270          | 270             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40921 | 江阴     | 西阳桥北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40922 | 江阴     | 苏港睦邻中心 56#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40923 | 江阴     | 苏港睦邻中心 56#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40924 | 江阴     | 苏港睦邻中心 56#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40925 | 江阴     | 苏港睦邻中心 56#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40926 | 江阴     | 郡庭花园 142#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40927 | 江阴     | 银杏路北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40928 | 江阴     | 郭庄东变               | 10       | 400       | 233          | 233             |
| 40929 | 江阴     | 东江小区 1#北箱变 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40930 | 江阴     | 许北箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40931 | 江阴     | 星赋花园一区 14#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40932 | 江阴     | 东江小区 2#南箱变 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40933 | 江阴     | 扬子华都 23#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40934 | 江阴     | 扬子华都 23#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40935 | 江阴     | 后八甲北变              | 10       | 400       | 252          | 252             |
| 40936 | 江阴     | 海阅雅园 8#配电所 4#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40937 | 江阴     | 制线东变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40938 | 江阴     | 西园二村 19#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40939 | 江阴     | 西园二村 19#配电所 3#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40940 | 江阴     | 西园二村 19#配电所 2#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40941 | 江阴     | 西园二村 19#配电所 4#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40942 | 江阴     | 小吴巷路东变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40943 | 江阴     | 长东村西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40944 | 江阴     | 余家巷东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40945 | 江阴     | 陶家北变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40946 | 江阴     | 渡江一村 4#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40947 | 江阴     | 三期朱家湾花园 6#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40948 | 江阴     | 三期朱家湾花园 6#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40949 | 江阴     | 三期朱家湾花园 6#配电所 3#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40950 | 江阴     | 三期朱家湾花园 6#配电所 4#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40951 | 江阴     | 馨悦花园 22#配电所 4#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40952 | 江阴     | 瑞澄名筑 8#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40953 | 江阴     | 小湖新村东区 12#配 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40954 | 江阴     | 三期朱家湾花园 9#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40955 | 江阴     | 三期朱家湾花园 9#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40956 | 江阴     | 杨家庄中变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40957 | 江阴     | 顾山塘前西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40958 | 江阴     | 荣裕西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40959 | 江阴     | 砂山南 2#变            | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 40960 | 江阴     | 高家带西变              | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 40961 | 江阴     | 石池站变               | 10       | 315       | 137          | 137             |
| 40962 | 江阴     | 大巷北变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40963 | 江阴     | 幸福庄南变              | 10       | 400       | 190          | 190             |
| 40964 | 江阴     | 璜土高家头东变            | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 40965 | 江阴     | 开发园区 13#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40966 | 江阴     | 人民路东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40967 | 江阴     | 西双桥西变                 | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 40968 | 江阴     | 九方广场 29#配电所 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40969 | 江阴     | 九方广场 29#配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40970 | 江阴     | 九方广场 29#配电所 3#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40971 | 江阴     | 九方广场 29#配电所 4#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40972 | 江阴     | 九方广场 79-B1-1#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40973 | 江阴     | 九方广场 79-B1-1#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40974 | 江阴     | 九方广场 79-B1-1#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40975 | 江阴     | 九方广场 79-B1-1#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40976 | 江阴     | 马镇南巷北变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40977 | 江阴     | 莱克箱变主变                | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 40978 | 江阴     | 华盈佳苑 15#配电所 4#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40979 | 江阴     | 九方广场 79-B1-2#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40980 | 江阴     | 九方广场 79-B1-2#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40981 | 江阴     | 九方广场 79-B1-2#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40982 | 江阴     | 九方广场 79-B1-2#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40983 | 江阴     | 富格箱变主变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 40984 | 江阴     | 桑田北变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40985 | 江阴     | 双佳变                   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40986 | 江阴     | 兰樾雅院 6-102#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 40987 | 江阴     | 菜北变                   | 10       | 200       | 10           | 10              |
| 40988 | 江阴     | 夏港北站箱变主变              | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40989 | 江阴     | 金山路 1#变               | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 40990 | 江阴     | 大桥路 2#箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 40991 | 江阴     | 龙潭小学变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40992 | 江阴     | 锡金箱变主变               | 10       | 630       | 495          | 495             |
| 40993 | 江阴     | 吴家村南变                | 10       | 200       | 102          | 102             |
| 40994 | 江阴     | 精养塘北变                | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 40995 | 江阴     | 品尊名邸 63#配 2#主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 40996 | 江阴     | 潘家村南变                | 10       | 400       | 273          | 273             |
| 40997 | 江阴     | 桥下南变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 40998 | 江阴     | 文定南配电所 1#主变          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 40999 | 江阴     | 于南变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41000 | 江阴     | 滩头上东变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41001 | 江阴     | 新安底东变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41002 | 江阴     | 西园二村 3#配电所 1#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41003 | 江阴     | 西园二村 3#配电所 3#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41004 | 江阴     | 西园二村 3#配电所 2#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41005 | 江阴     | 西园二村 3#配电所 4#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41006 | 江阴     | 铂润九里雅园四区 16#配电所 3#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41007 | 江阴     | 林湾花苑 3#配电所 3#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41008 | 江阴     | 蔡家基变                 | 10       | 400       | 222          | 222             |
| 41009 | 江阴     | 狄家巷变                 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41010 | 江阴     | 尚源名筑 9#配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41011 | 江阴     | 马镇园区南 1#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41012 | 江阴     | 潘家南变                 | 10       | 400       | 288          | 288             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41013 | 江阴     | 铂润九里雅园四区 16#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41014 | 江阴     | 尚泽名筑 6#配电所 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41015 | 江阴     | 马家店东变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41016 | 江阴     | 三期朱家湾花园 9#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41017 | 江阴     | 三期朱家湾花园 9#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41018 | 江阴     | 雪家桥北变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41019 | 江阴     | 严家基 2#变              | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 41020 | 江阴     | 朱家湾花园 130#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41021 | 江阴     | 朱家湾花园 130#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41022 | 江阴     | 朱家湾花园 130#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41023 | 江阴     | 朱家湾花园 130#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41024 | 江阴     | 朱家湾花园 53#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41025 | 江阴     | 朱家湾花园 53#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41026 | 江阴     | 朱家湾花园 53#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41027 | 江阴     | 忆达南变                 | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 41028 | 江阴     | 广场 2#箱变主变            | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 41029 | 江阴     | 秦家北变                 | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 41030 | 江阴     | 顾山陶湾变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41031 | 江阴     | 程家丹东变                | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 41032 | 江阴     | 任家堂西变                | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 41033 | 江阴     | 社渎村变                 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41034 | 江阴     | 朱家住基北变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41035 | 江阴     | 祥人巷变                 | 10       | 200       | 150          | 150             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41036 | 江阴     | 老西街变                 | 10       | 400       | 279          | 279             |
| 41037 | 江阴     | 湖滨佳苑一村 7#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41038 | 江阴     | 东翎雅苑 2#配电所 3#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41039 | 江阴     | 月城文化箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41040 | 江阴     | 树家桥北变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41041 | 江阴     | 德福箱变主变               | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41042 | 江阴     | 天笃东变                 | 10       | 400       | 48           | 48              |
| 41043 | 江阴     | 栗山 1#箱变主变            | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 41044 | 江阴     | 环卫箱变主变               | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 41045 | 江阴     | 西亭家园 89#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41046 | 江阴     | 西亭家园 89#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41047 | 江阴     | 西亭家园 43#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41048 | 江阴     | 西亭家园 43#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 627          | 627             |
| 41049 | 江阴     | 西亭家园 95#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41050 | 江阴     | 西亭家园 95#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41051 | 江阴     | 鸿亚变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41052 | 江阴     | 星赋花园一区 13-2#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41053 | 江阴     | 商贸灯塔下 1 号变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41054 | 江阴     | 瑞名雅苑 9#配电所 4#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41055 | 江阴     | 章家变                  | 10       | 200       | 6            | 6               |
| 41056 | 江阴     | 中隆南变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41057 | 江阴     | 渡江四村 3#箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41058 | 江阴     | 广澜南变                 | 10       | 250       | 200          | 200             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41059 | 江阴     | 袁家高头中变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41060 | 江阴     | 馨云雅居 7#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41061 | 江阴     | 御景雅园 24#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41062 | 江阴     | 御景雅园 24#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41063 | 江阴     | 御景雅园 24#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41064 | 江阴     | 御景雅园 24#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41065 | 江阴     | 张巷西变              | 10       | 315       | 205          | 205             |
| 41066 | 江阴     | 宕里南变              | 10       | 250       | 137          | 137             |
| 41067 | 江阴     | 兴塘路 21#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41068 | 江阴     | 兴塘路 21#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41069 | 江阴     | 兴塘路 21#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41070 | 江阴     | 兴塘路 21#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41071 | 江阴     | 蔡化朱家巷 2#变         | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 41072 | 江阴     | 季家村南变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41073 | 江阴     | 渡江二村 3#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41074 | 江阴     | 棠樾锦园 17#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41075 | 江阴     | 星光苑 4#配电所 4#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41076 | 江阴     | 太平路南变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41077 | 江阴     | 方砖湾西变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41078 | 江阴     | 尚泽名筑 4#配电所 3#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41079 | 江阴     | 金巷南变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41080 | 江阴     | 江悦尚院 24#配电所 4#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41081 | 江阴     | 朱家湾花园 53#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41082 | 江阴     | 利港华兴路变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41083 | 江阴     | 龙庭花苑 2#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41084 | 江阴     | 龙庭花苑 2#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41085 | 江阴     | 白玉二村 4#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41086 | 江阴     | 要塞路 1#箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41087 | 江阴     | 朝阳箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41088 | 江阴     | 临港王家头南变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41089 | 江阴     | 东庄南变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41090 | 江阴     | 田肚西变               | 10       | 315       | 224          | 224             |
| 41091 | 江阴     | 硕桥 3#变             | 10       | 200       | 102          | 102             |
| 41092 | 江阴     | 杨家头变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41093 | 江阴     | 马家住基变              | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 41094 | 江阴     | 东肖庄变               | 10       | 400       | 232          | 232             |
| 41095 | 江阴     | 勤丰杨家基 2#变          | 10       | 200       | 97           | 97              |
| 41096 | 江阴     | 利康路西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41097 | 江阴     | 瓦雪墩 4#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41098 | 江阴     | 三宝西村变              | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 41099 | 江阴     | 华士新开弄 2#变          | 10       | 400       | 227          | 227             |
| 41100 | 江阴     | 云景花园 29#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41101 | 江阴     | 华新西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41102 | 江阴     | 秀江南名苑 4#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41103 | 江阴     | 万花景苑二区 13#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41104 | 江阴     | 黄桥西 2#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41105 | 江阴     | 塘头桥村委变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41106 | 江阴     | 馨悦花园西区 8#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41107 | 江阴     | 天敌雅苑 119#配电所 3#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 41108 | 江阴     | 北沟北变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41109 | 江阴     | 蟠龙村河西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41110 | 江阴     | 西湖北变                 | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 41111 | 江阴     | 遥径岸变                 | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 41112 | 江阴     | 沿塘站变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41113 | 江阴     | 赵介浜电站变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41114 | 江阴     | 西范开发北变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41115 | 江阴     | 张家埭箱变主变              | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41116 | 江阴     | 铂润九里雅园四区 11#配电所 3#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41117 | 江阴     | 小后宅西变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41118 | 江阴     | 融城苑 182#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41119 | 江阴     | 馨悦花园南区 9#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41120 | 江阴     | 卞家桥 1#变              | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 41121 | 江阴     | 品尊名邸 17#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41122 | 江阴     | 环东路公变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41123 | 江阴     | 健民箱变主变               | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41124 | 江阴     | 园区宏达箱变主变             | 10       | 500       | 247          | 247             |
| 41125 | 江阴     | 云景花园 6#配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41126 | 江阴     | 蒋庄北变                 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41127 | 江阴     | 门村西变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41128 | 江阴     | 朝阳路东变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41129 | 江阴     | 孙园南变                 | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 41130 | 江阴     | 长航箱变主变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41131 | 江阴     | 仲家巷北变                | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 41132 | 江阴     | 朝东村变                 | 10       | 200       | 38           | 38              |
| 41133 | 江阴     | 霞映景苑 17#配电所 4#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41134 | 江阴     | 新闸变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41135 | 江阴     | 邓阳王家西变               | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 41136 | 江阴     | 十一房南变                | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 41137 | 江阴     | 星赋花园四区 37-2#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41138 | 江阴     | 成教变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41139 | 江阴     | 孟岸是家门变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41140 | 江阴     | 三河北站变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41141 | 江阴     | 下圻村中村变               | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 41142 | 江阴     | 林家村南变                | 10       | 400       | 219          | 219             |
| 41143 | 江阴     | 须家跳变                 | 10       | 400       | 166          | 166             |
| 41144 | 江阴     | 安乐桥变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41145 | 江阴     | 唐家村变                 | 10       | 400       | 253          | 253             |
| 41146 | 江阴     | 江家村变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41147 | 江阴     | 施家门变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41148 | 江阴     | 月发路 2#变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41149 | 江阴     | 月照变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41150 | 江阴     | 美宸雅苑 43#配电所 1#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41151 | 江阴     | 府前雅园 1#箱变 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41152 | 江阴     | 三房庄南变            | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 41153 | 江阴     | 痘寺塘 3#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41154 | 江阴     | 新郁箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41155 | 江阴     | 兴西南变             | 10       | 400       | 278          | 278             |
| 41156 | 江阴     | 港欣花苑 75#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 41157 | 江阴     | 修家村变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41158 | 江阴     | 江家西变             | 10       | 400       | 279          | 279             |
| 41159 | 江阴     | 阳岐东变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41160 | 江阴     | 东支路灯变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41161 | 江阴     | 杨树沟变             | 10       | 400       | 231          | 231             |
| 41162 | 江阴     | 临港华家店变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41163 | 江阴     | 申浦开发西变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41164 | 江阴     | 怀家村电站变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41165 | 江阴     | 小陆家村变            | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 41166 | 江阴     | 瓦碎坝公变            | 10       | 250       | 176          | 176             |
| 41167 | 江阴     | 滨江开发 1#变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41168 | 江阴     | 水平南变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41169 | 江阴     | 金家湾东变            | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 41170 | 江阴     | 程家丹北变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41171 | 江阴     | 周巷上 2#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41172 | 江阴     | 湖南变              | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 41173 | 江阴     | 瑞名雅苑 3#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41174 | 江阴     | 雷下二村 23#配电所 2#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41175 | 江阴     | 云亭菜场箱变主变             | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 41176 | 江阴     | 观山新农村 1 号变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41177 | 江阴     | 鑫茂悦园 234#配 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41178 | 江阴     | 馨悦花园西区 5#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41179 | 江阴     | 孙家巷站变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41180 | 江阴     | 彭家降变                 | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 41181 | 江阴     | 朋林南变                 | 10       | 200       | 127          | 127             |
| 41182 | 江阴     | 梅园新村 49#配电所 2#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41183 | 江阴     | 东徐箱变主变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41184 | 江阴     | 启港苑 C 区 C16#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 41185 | 江阴     | 启港苑 C 区 C16#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 41186 | 江阴     | 御景雅园 27#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41187 | 江阴     | 翡翠花苑 87#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41188 | 江阴     | 望隆花苑 1#配电所 1#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41189 | 江阴     | 三房桥南变                | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 41190 | 江阴     | 河塘家园 1#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41191 | 江阴     | 南山头北变                | 10       | 200       | 109          | 109             |
| 41192 | 江阴     | 白峰东变                 | 10       | 400       | 118          | 118             |
| 41193 | 江阴     | 徐家住基变                | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 41194 | 江阴     | 河塘家园 2#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41195 | 江阴     | 张家坝南变                | 10       | 400       | 231          | 231             |
| 41196 | 江阴     | 东发西变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41197 | 江阴     | 西新河东箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41198 | 江阴     | 昌元路变               | 10       | 400       | 133          | 133             |
| 41199 | 江阴     | 蔡西赵家村北变            | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 41200 | 江阴     | 龙运龙新变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41201 | 江阴     | 西陈南变               | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 41202 | 江阴     | 南陈村站变              | 10       | 400       | 233          | 233             |
| 41203 | 江阴     | 桐岐商城公变             | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 41204 | 江阴     | 桐岐税务公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41205 | 江阴     | 和平街 5#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41206 | 江阴     | 王介弄公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41207 | 江阴     | 怀家村变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41208 | 江阴     | 黄观加工厂变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41209 | 江阴     | 八房变                | 10       | 400       | 249          | 249             |
| 41210 | 江阴     | 郡庭花园 142#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41211 | 江阴     | 杨北变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41212 | 江阴     | 天鹤一村 2#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41213 | 江阴     | 老阳岐东变              | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 41214 | 江阴     | 王庄上变               | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 41215 | 江阴     | 万花景苑 84#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41216 | 江阴     | 青阳菜场箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 41217 | 江阴     | 马镇王家村变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41218 | 江阴     | 野长泾变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41219 | 江阴     | 东翎雅苑 24-2#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41220 | 江阴     | 祝塘塑料厂变           | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 41221 | 江阴     | 顾北村委变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41222 | 江阴     | 西新宅基变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 41223 | 江阴     | 临港姚家南变           | 10       | 400       | 243          | 243             |
| 41224 | 江阴     | 葫桥陆家村变           | 10       | 250       | 192          | 192             |
| 41225 | 江阴     | 任家堂北变            | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 41226 | 江阴     | 河北变              | 10       | 315       | 241          | 241             |
| 41227 | 江阴     | 盛巷上变             | 10       | 400       | 261          | 261             |
| 41228 | 江阴     | 于门开发 3#变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41229 | 江阴     | 季家宕变             | 10       | 200       | 72           | 72              |
| 41230 | 江阴     | 渔业西变             | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 41231 | 江阴     | 澄张路 4#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41232 | 江阴     | 万悦城 11#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41233 | 江阴     | 万悦城 11#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41234 | 江阴     | 万悦城 11#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41235 | 江阴     | 万悦城 11#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41236 | 江阴     | 春风雅苑 26#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41237 | 江阴     | 史家庄 2#变          | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 41238 | 江阴     | 协进北站变            | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 41239 | 江阴     | 后路上北变            | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 41240 | 江阴     | 南庄北变             | 10       | 400       | 104          | 104             |
| 41241 | 江阴     | 馨云雅居 8#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41242 | 江阴     | 绮峰公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41243 | 江阴     | 周庄广电 2#箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41244 | 江阴     | 青龙西变                   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41245 | 江阴     | 镇区车站 1 号箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 41246 | 江阴     | 耿家变                    | 10       | 200       | 115          | 115             |
| 41247 | 江阴     | 南降新村变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41248 | 江阴     | 敌光雅苑南区 AB 区 6#配电所 1#主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 41249 | 江阴     | 耿家南变                   | 10       | 200       | 91           | 91              |
| 41250 | 江阴     | 卢家坝村站变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41251 | 江阴     | 东常西变                   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41252 | 江阴     | 曹家基变                   | 10       | 400       | 247          | 247             |
| 41253 | 江阴     | 冯北变                    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41254 | 江阴     | 长寿马路上变                 | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 41255 | 江阴     | 御景雅园 27#配电所 2#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41256 | 江阴     | 御景雅园 27#配电所 3#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41257 | 江阴     | 御景雅园 27#配电所 4#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41258 | 江阴     | 御景雅园 28#配电所 1#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41259 | 江阴     | 御景雅园 28#配电所 2#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41260 | 江阴     | 御景雅园 28#配电所 3#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41261 | 江阴     | 御景雅园 28#配电所 4#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41262 | 江阴     | 光辉路 3#箱变主变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41263 | 江阴     | 尚源名筑东区 27#配电所 4#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41264 | 江阴     | 东苑新村 23#箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41265 | 江阴     | 公园 4#变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41266 | 江阴     | 森源溪岸花园 43#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41267 | 江阴     | 森源溪岸花园 43#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41268 | 江阴     | 龚巷南 2#变            | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 41269 | 江阴     | 顾三房东变              | 10       | 200       | 111          | 111             |
| 41270 | 江阴     | 王土墩变               | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 41271 | 江阴     | 斜泾周家西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41272 | 江阴     | 湖滨佳苑一村 42#配电所 3#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41273 | 江阴     | 河塘西站变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41274 | 江阴     | 天茂雅苑 10#配电所 4#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41275 | 江阴     | 霍家巷变               | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 41276 | 江阴     | 西山头变               | 10       | 400       | 166          | 166             |
| 41277 | 江阴     | 霍家巷北变              | 10       | 400       | 244          | 244             |
| 41278 | 江阴     | 科发公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41279 | 江阴     | 黄家浜变               | 10       | 400       | 267          | 267             |
| 41280 | 江阴     | 种子二场变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41281 | 江阴     | 党校变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41282 | 江阴     | 芙蓉西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41283 | 江阴     | 勤丰新村 10 号变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41284 | 江阴     | 周中箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41285 | 江阴     | 康后西变               | 10       | 400       | 58           | 58              |
| 41286 | 江阴     | 梅园新村 9#配电所 4#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41287 | 江阴     | 潘家西变               | 10       | 200       | 88           | 88              |
| 41288 | 江阴     | 张宕浜南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41289 | 江阴     | 青阳菜场南变               | 10       | 400       | 255          | 255             |
| 41290 | 江阴     | 荣熙花园 20#配电所 3#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41291 | 江阴     | 敌馐花园南园 23#配电所 1#主变   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 41292 | 江阴     | 兴利 5#变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41293 | 江阴     | 瑞新花苑 14#配电所 4#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41294 | 江阴     | 杨园里西变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41295 | 江阴     | 水云间花园 14#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41296 | 江阴     | 顾山水厂箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41297 | 江阴     | 璜土叶家桥变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41298 | 江阴     | 天福箱变主变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41299 | 江阴     | 嘉悦澜庭 13#101 配电所 3#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41300 | 江阴     | 建义朱家庄南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41301 | 江阴     | 西石桥梅家西变              | 10       | 400       | 177          | 177             |
| 41302 | 江阴     | 私营工业园 3 号变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 41303 | 江阴     | 周浜里东变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41304 | 江阴     | 小吴巷变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41305 | 江阴     | 二站东变                 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41306 | 江阴     | 蒋家村南变                | 10       | 400       | 256          | 256             |
| 41307 | 江阴     | 蒯家圩西变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41308 | 江阴     | 金家村西变                | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 41309 | 江阴     | 小南庄变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41310 | 江阴     | 顾家基北变                | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 41311 | 江阴     | 江悦尚院 24#配电所 3#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41312 | 江阴     | 天虹苑 9#配电所 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41313 | 江阴     | 天虹苑 9#配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41314 | 江阴     | 天虹苑 9#配电所 3#主变      | 10       | 800       | 611          | 611             |
| 41315 | 江阴     | 天虹苑 9#配电所 4#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41316 | 江阴     | 白荡桥西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41317 | 江阴     | 查徐巷 1#变             | 10       | 400       | 214          | 214             |
| 41318 | 江阴     | 金源变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41319 | 江阴     | 龙城福第二期 235#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41320 | 江阴     | 灰罗圩东变               | 10       | 200       | 113          | 113             |
| 41321 | 江阴     | 南降东变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41322 | 江阴     | 和谐苑小区二区 117#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41323 | 江阴     | 和谐苑小区二区 124#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41324 | 江阴     | 霞映景苑 17#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41325 | 江阴     | 霞栖苑 64#配电所 4#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41326 | 江阴     | 白玉二村 4#配电所 2#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41327 | 江阴     | 南泰变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41328 | 江阴     | 花山西变                | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 41329 | 江阴     | 丹桂颐园 3#配电所 4#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41330 | 江阴     | 恒方变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41331 | 江阴     | 融城苑 228#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41332 | 江阴     | 泾西村蒯家村变             | 10       | 400       | 185          | 185             |
| 41333 | 江阴     | 棠樾锦园 59-2#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41334 | 江阴     | 虹三 4 号西公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41335 | 江阴     | 荣熙花园 19#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41336 | 江阴     | 低坝头南变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41337 | 江阴     | 春华家苑 7#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41338 | 江阴     | 唐曹东变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41339 | 江阴     | 水湾里变             | 10       | 400       | 0            | 0               |
| 41340 | 江阴     | 腾飞变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41341 | 江阴     | 支巷新村北变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41342 | 江阴     | 西石桥菜场箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41343 | 江阴     | 陆苑路变             | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 41344 | 江阴     | 华诚悦庭 1#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 628          | 628             |
| 41345 | 江阴     | 渡江四村 12#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41346 | 江阴     | 水芙蓉 35#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41347 | 江阴     | 水芙蓉 35#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41348 | 江阴     | 水芙蓉 35#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41349 | 江阴     | 水芙蓉 35#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41350 | 江阴     | 紫悦花苑 34#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41351 | 江阴     | 云开 4#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41352 | 江阴     | 黄墅 2#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41353 | 江阴     | 石家村西 2#变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41354 | 江阴     | 华诚悦庭 1#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 634          | 634             |
| 41355 | 江阴     | 朱家庄东变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41356 | 江阴     | 汤介村变             | 10       | 400       | 164          | 164             |
| 41357 | 江阴     | 谢南五金 2#变         | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41358 | 江阴     | 老庄南变      | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 41359 | 江阴     | 东盟 2#变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41360 | 江阴     | 南花山嘴变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41361 | 江阴     | 青阳徐家村西变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41362 | 江阴     | 运河东变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41363 | 江阴     | 北渚驾校变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41364 | 江阴     | 青苑南箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41365 | 江阴     | 侯士巷 3 号变  | 10       | 400       | 261          | 261             |
| 41366 | 江阴     | 澄张路 2#变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41367 | 江阴     | 峭岐朝东村变    | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 41368 | 江阴     | 工业路变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41369 | 江阴     | 小九亩北变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 41370 | 江阴     | 梅家角变      | 10       | 400       | 132          | 132             |
| 41371 | 江阴     | 灯塔石粉变     | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 41372 | 江阴     | 西渔公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41373 | 江阴     | 龙游虞家村变    | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 41374 | 江阴     | 里泾坝电站变    | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 41375 | 江阴     | 观山东变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41376 | 江阴     | 小周家村公变    | 10       | 400       | 272          | 272             |
| 41377 | 江阴     | 长山变基建变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41378 | 江阴     | 新城中公变     | 10       | 400       | 316          | 316             |
| 41379 | 江阴     | 钱家西变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41380 | 江阴     | 港东 1#箱变主变 | 10       | 630       | 489          | 489             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41381 | 江阴     | 钱家东变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41382 | 江阴     | 长寿翻水站变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41383 | 江阴     | 敌栖雅苑 30#配电所 3#主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 41384 | 江阴     | 滨江开发 6#变           | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 41385 | 江阴     | 前野田东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41386 | 江阴     | 俞家村变               | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 41387 | 江阴     | 星赋花园四区 8#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41388 | 江阴     | 璜塘后场东箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41389 | 江阴     | 万花商业广场 43#变电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41390 | 江阴     | 费家巷西变              | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 41391 | 江阴     | 天敌雅苑 28#配电所 3#主变   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 41392 | 江阴     | 竹港变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41393 | 江阴     | 虹五 13 号变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41394 | 江阴     | 凝景苑 14#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41395 | 江阴     | 长宁路变               | 10       | 400       | 246          | 246             |
| 41396 | 江阴     | 工业路 9#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41397 | 江阴     | 雍锦园 35#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41398 | 江阴     | 水芙蓉苑 36#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41399 | 江阴     | 水芙蓉苑 36#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41400 | 江阴     | 水芙蓉苑 36#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41401 | 江阴     | 水芙蓉苑 36#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41402 | 江阴     | 建义猪桑场箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41403 | 江阴     | 西陈巷变               | 10       | 400       | 204          | 204             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41404 | 江阴     | 东苑新村 40#箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41405 | 江阴     | 悦庭花园一期 7#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41406 | 江阴     | 散光雅苑北区 18-1 配电所 1#主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 41407 | 江阴     | 玫瑰园 128#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 612          | 612             |
| 41408 | 江阴     | 云顾 2#箱变主变            | 10       | 500       | 366          | 366             |
| 41409 | 江阴     | 于菜西变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41410 | 江阴     | 星赋花园四区 8#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41411 | 江阴     | 璜塘菜场变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41412 | 江阴     | 金溢变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41413 | 江阴     | 申裕苑配电所 2#主变          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 41414 | 江阴     | 春华家苑 9#配电所 2#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41415 | 江阴     | 馨悦花园 18#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41416 | 江阴     | 上青莲东变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41417 | 江阴     | 雷下二村 23#配电所 1#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41418 | 江阴     | 华盈佳苑 15#配电所 3#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41419 | 江阴     | 水云间花园 14#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41420 | 江阴     | 环北西路西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41421 | 江阴     | 天虹苑 2#配电所 3#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41422 | 江阴     | 天虹苑 2#配电所 4#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41423 | 江阴     | 天虹苑 2#配电所 1#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41424 | 江阴     | 天瑞苑 19-2#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41425 | 江阴     | 天虹苑 2#配电所 2#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41426 | 江阴     | 丽都 133#配电所 1#主变      | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41427 | 江阴     | 丽都 133#配电所 2#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 41428 | 江阴     | 丽都 133#配电所 3#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41429 | 江阴     | 敬老院 3#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41430 | 江阴     | 西渔北变              | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 41431 | 江阴     | 大洋桥变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41432 | 江阴     | 梅园新村 49#配电所 3#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41433 | 江阴     | 王家头中变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41434 | 江阴     | 云栖雅院 9#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41435 | 江阴     | 大新村北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41436 | 江阴     | 新村东箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41437 | 江阴     | 新村南箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41438 | 江阴     | 博爱路 165#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41439 | 江阴     | 博爱路 165#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41440 | 江阴     | 长小 1#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41441 | 江阴     | 薛家浜新村变            | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 41442 | 江阴     | 兰樾雅院 12#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41443 | 江阴     | 丰产巷箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41444 | 江阴     | 星赋花园四区 8#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41445 | 江阴     | 博爱路南变             | 10       | 400       | 179          | 179             |
| 41446 | 江阴     | 闻书苑 5#配电所 3#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41447 | 江阴     | 杨园里 2#变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41448 | 江阴     | 新都苑 52#配电所 1#主变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 41449 | 江阴     | 新都苑 52#配电所 2#主变   | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41450 | 江阴     | 龙山路 1#变               | 10       | 400       | 138          | 138             |
| 41451 | 江阴     | 散光雅苑北区金云街 46#配电所 2#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 41452 | 江阴     | 电力 4#箱变主变             | 10       | 630       | 484          | 484             |
| 41453 | 江阴     | 陶家庄北变                 | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 41454 | 江阴     | 陶家村南变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41455 | 江阴     | 小湖市场 1#箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41456 | 江阴     | 陈铁西变                  | 10       | 200       | 106          | 106             |
| 41457 | 江阴     | 金家村南变                 | 10       | 200       | 121          | 121             |
| 41458 | 江阴     | 新坝头西变                 | 10       | 400       | 64           | 64              |
| 41459 | 江阴     | 芙蓉新村 6#箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41460 | 江阴     | 长板牵西变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41461 | 江阴     | 曹庄北变                  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41462 | 江阴     | 长阅花园 3#配电所 4#主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41463 | 江阴     | 华苑新村 3#变              | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 41464 | 江阴     | 月发路东变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41465 | 江阴     | 文化新村 31#箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41466 | 江阴     | 商品 2#箱变主变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41467 | 江阴     | 远望南变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41468 | 江阴     | 荡南碧泓苑 3#箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41469 | 江阴     | 吴泾圩 2#变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41470 | 江阴     | 永利变                   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41471 | 江阴     | 君悦华府 505#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41472 | 江阴     | 君悦华府 505#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41473 | 江阴     | 君悦华府 505#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 631          | 631             |
| 41474 | 江阴     | 君悦华府 505#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41475 | 江阴     | 尚源名筑东区 10#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41476 | 江阴     | 胡子小镇南变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41477 | 江阴     | 虹五 15 号变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41478 | 江阴     | 长山路北箱变主变             | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 41479 | 江阴     | 渡江二村 4#箱变主变          | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 41480 | 江阴     | 红阳东箱变主变              | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41481 | 江阴     | 三联村南箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41482 | 江阴     | 法庭箱变主变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41483 | 江阴     | 馨悦花园南区 9#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41484 | 江阴     | 川房基 2#变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41485 | 江阴     | 霞客苑 B 地块 1#配 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41486 | 江阴     | 香缇半岛花园 15#配电所 3#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41487 | 江阴     | 铂润九里雅园三区 12#配电所 4#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41488 | 江阴     | 嘉悦华庭 13#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41489 | 江阴     | 史村中变                 | 10       | 400       | 155          | 155             |
| 41490 | 江阴     | 天敌雅苑 88#配电所 1#主变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 41491 | 江阴     | 环宇变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41492 | 江阴     | 星光苑 9#配电所 1#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41493 | 江阴     | 新秀园一期 12#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41494 | 江阴     | 卢巷里北变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41495 | 江阴     | 香缇半岛花园 16#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41496 | 江阴     | 幸福新村 5#箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41497 | 江阴     | 璟庭花苑 23#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41498 | 江阴     | 长安东变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41499 | 江阴     | 承西桥东变               | 10       | 400       | 0            | 0               |
| 41500 | 江阴     | 周庄村红卫南变             | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 41501 | 江阴     | 桐岐宾馆西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41502 | 江阴     | 铂润九里雅园四区 6#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41503 | 江阴     | 东舜华府 72#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41504 | 江阴     | 南闸中心街北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41505 | 江阴     | 朗韵嘉园 14#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41506 | 江阴     | 瑞庭花园 9#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41507 | 江阴     | 璜塘上东变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41508 | 江阴     | 七社里变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41509 | 江阴     | 檀悦花园 27#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41510 | 江阴     | 聚义路 1#箱变主变          | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 41511 | 江阴     | 璜塘幸福北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41512 | 江阴     | 师古墩北变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41513 | 江阴     | 南新 1#变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41514 | 江阴     | 赶船墩北变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41515 | 江阴     | 华隆广场 19#配电所 2#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41516 | 江阴     | 工商箱变主变              | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41517 | 江阴     | 悦庭花园二期 21#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41518 | 江阴     | 云栖雅院 9#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41519 | 江阴     | 兰樾雅院 12#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41520 | 江阴     | 瑞庭花园 101#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41521 | 江阴     | 迎宾路 29 号变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41522 | 江阴     | 天敌雅苑 122#配电所 1#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 41523 | 江阴     | 璟庭花苑 12#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41524 | 江阴     | 杨木桥南变             | 10       | 200       | 101          | 101             |
| 41525 | 江阴     | 梅园新村 34#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41526 | 江阴     | 高城墩西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41527 | 江阴     | 汪家村西变             | 10       | 400       | 257          | 257             |
| 41528 | 江阴     | 华隆广场 9#配电所 2#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41529 | 江阴     | 黄墅 3#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41530 | 江阴     | 丰产方西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41531 | 江阴     | 渡江三村 5#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41532 | 江阴     | 云景花园 6#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41533 | 江阴     | 西坝头站变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41534 | 江阴     | 五重金电站变            | 10       | 315       | 220          | 220             |
| 41535 | 江阴     | 益民大 2#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41536 | 江阴     | 泗河钱家村变            | 10       | 200       | 62           | 62              |
| 41537 | 江阴     | 南庄南站              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41538 | 江阴     | 敌栖雅苑 6#配电所 2#主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 41539 | 江阴     | 周庄村张家巷南变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41540 | 江阴     | 庄家村东变             | 10       | 200       | 53           | 53              |
| 41541 | 江阴     | 季家宕南变             | 10       | 400       | 277          | 277             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41542 | 江阴     | 月城蔡家村变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41543 | 江阴     | 顾山赵庄西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41544 | 江阴     | 鲤鱼港东箱变主变             | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 41545 | 江阴     | 铂润九里雅园三区 13#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41546 | 江阴     | 李家巷 1#变              | 10       | 400       | 268          | 268             |
| 41547 | 江阴     | 地板 2#变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41548 | 江阴     | 秀江南名苑 5#配电所 4#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41549 | 江阴     | 顾家基西变                | 10       | 400       | 231          | 231             |
| 41550 | 江阴     | 梁家基北变                | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 41551 | 江阴     | 祝璜路变                 | 10       | 400       | 193          | 193             |
| 41552 | 江阴     | 龙西西变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41553 | 江阴     | 加油站西变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41554 | 江阴     | 北国水厂箱变主变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41555 | 江阴     | 幸福南路箱变主变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41556 | 江阴     | 鲤鱼港箱变主变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41557 | 江阴     | 瑞庭花园 44#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41558 | 江阴     | 敌光雅苑北区 25#配电所 2#主变   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 41559 | 江阴     | 开发 1#东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41560 | 江阴     | 秦家堂南变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41561 | 江阴     | 韵湖澜山花园 36#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41562 | 江阴     | 水上箱变主变               | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41563 | 江阴     | 建义新站北变               | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 41564 | 江阴     | 水天变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41565 | 江阴     | 璜土前村变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41566 | 江阴     | 南北降南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41567 | 江阴     | 星悦河湾花园 37#配电所 3#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41568 | 江阴     | 星赋花园三区 12#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41569 | 江阴     | 泾东花园 7#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41570 | 江阴     | 泾东花园 7#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41571 | 江阴     | 闻书苑 5#配电所 1#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41572 | 江阴     | 王介弄西变              | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 41573 | 江阴     | 向阳 2#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41574 | 江阴     | 霞客苑 36#配电所 3#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41575 | 江阴     | 小乔北变               | 10       | 400       | 246          | 246             |
| 41576 | 江阴     | 灯塔茶岐东排变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41577 | 江阴     | 金鹅墩东变              | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 41578 | 江阴     | 红旗西站变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41579 | 江阴     | 郑泾中变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41580 | 江阴     | 蒲南西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41581 | 江阴     | 河三公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41582 | 江阴     | 上品璟苑 222#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 618          | 618             |
| 41583 | 江阴     | 梅园新村 34#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41584 | 江阴     | 天鹤东配电所-1#变         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 41585 | 江阴     | 泗河石岐里西变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41586 | 江阴     | 白峰南变               | 10       | 400       | 250          | 250             |
| 41587 | 江阴     | 品尊名邸 4#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41588 | 江阴     | 金湾村箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41589 | 江阴     | 红洋南变              | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 41590 | 江阴     | 金湾西箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 41591 | 江阴     | 瑞新花苑 52#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41592 | 江阴     | 李家巷东箱变主变          | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 41593 | 江阴     | 薛家坝箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 41594 | 江阴     | 向阳东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41595 | 江阴     | 王家协进西站            | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 41596 | 江阴     | 戴君东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41597 | 江阴     | 小王家巷北变            | 10       | 400       | 214          | 214             |
| 41598 | 江阴     | 勤丰新村 7#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41599 | 江阴     | 西横塘新村 44#箱变主变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41600 | 江阴     | 农业园区变             | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 41601 | 江阴     | 杜家店箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41602 | 江阴     | 云筑雅苑 25#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41603 | 江阴     | 桐岐税务西变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41604 | 江阴     | 静堂里村箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41605 | 江阴     | 新街南变              | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 41606 | 江阴     | 夏家村东变             | 10       | 200       | 124          | 124             |
| 41607 | 江阴     | 牛头桥西变             | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 41608 | 江阴     | 东新三维变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41609 | 江阴     | 新秀园一期 24#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41610 | 江阴     | 香槟花园 304#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41611 | 江阴     | 水路沟箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41612 | 江阴     | 积庆街东变              | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 41613 | 江阴     | 悦庭花园一期 7#配电所 4#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41614 | 江阴     | 富民路变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41615 | 江阴     | 老虎墩北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41616 | 江阴     | 环南路中箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41617 | 江阴     | 文泽苑 4#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41618 | 江阴     | 墓东变                | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 41619 | 江阴     | 云景花园 9#配电所 2#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41620 | 江阴     | 二区一号箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41621 | 江阴     | 旱沟东变               | 10       | 200       | 26           | 26              |
| 41622 | 江阴     | 华裕雅园 7#配 2#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41623 | 江阴     | 维宇变                | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 41624 | 江阴     | 东翎雅苑 24-2#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41625 | 江阴     | 纺织西箱变主变            | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 41626 | 江阴     | 纺织变箱变主变            | 10       | 400       | 254          | 254             |
| 41627 | 江阴     | 龙西北箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41628 | 江阴     | 小吴巷路 1#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41629 | 江阴     | 北街箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41630 | 江阴     | 尚澜名筑 33#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41631 | 江阴     | 普照章家村北变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41632 | 江阴     | 汤介庄东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41633 | 江阴     | 一区一号箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41634 | 江阴     | 梅园新村 49#配电所 4#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41635 | 江阴     | 陈家冲南变             | 10       | 200       | 40           | 40              |
| 41636 | 江阴     | 马介村东变             | 10       | 400       | 131          | 131             |
| 41637 | 江阴     | 尚澜名筑 33#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41638 | 江阴     | 江南西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41639 | 江阴     | 缪家墩北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41640 | 江阴     | 李元西变              | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 41641 | 江阴     | 荣熙花园 21#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41642 | 江阴     | 扬名变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41643 | 江阴     | 前八房东变             | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 41644 | 江阴     | 中科蓝郡 98#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 624          | 624             |
| 41645 | 江阴     | 中队南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41646 | 江阴     | 华隆广场 9#配电所 4#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41647 | 江阴     | 裕盛变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41648 | 江阴     | 桃源名筑 40#配电所 4#主变  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 41649 | 江阴     | 中科蓝郡 98#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41650 | 江阴     | 长隆广场 185#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41651 | 江阴     | 长隆广场 185#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41652 | 江阴     | 长隆广场 185#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41653 | 江阴     | 长隆广场 185#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41654 | 江阴     | 中科蓝郡 133#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41655 | 江阴     | 中科蓝郡 133#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41656 | 江阴     | 中科蓝郡 243#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 625          | 625             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41657 | 江阴     | 中科蓝郡 243#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41658 | 江阴     | 天敌雅苑 7#配电所 2#主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 41659 | 江阴     | 李巷西变              | 10       | 250       | 191          | 191             |
| 41660 | 江阴     | 江杨变               | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 41661 | 江阴     | 安西西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41662 | 江阴     | 香山东路变             | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 41663 | 江阴     | 北国菜场变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41664 | 江阴     | 河北桥变              | 10       | 400       | 265          | 265             |
| 41665 | 江阴     | 听悦府 34#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41666 | 江阴     | 百乐配电所 1#主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41667 | 江阴     | 瑞庭花园 27#配电所 4#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41668 | 江阴     | 南蒲田东变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41669 | 江阴     | 嘴角村西变             | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 41670 | 江阴     | 庙前北变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41671 | 江阴     | 利明村委箱变主变          | 10       | 630       | 467          | 467             |
| 41672 | 江阴     | 孔家村东变             | 10       | 400       | 269          | 269             |
| 41673 | 江阴     | 潘家桥东变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41674 | 江阴     | 天茂雅苑 19#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41675 | 江阴     | 璟庭花苑 12#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41676 | 江阴     | 观澜雅苑 101#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41677 | 江阴     | 陆家弄变              | 10       | 200       | 27           | 27              |
| 41678 | 江阴     | 顾山龙潭圩西变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41679 | 江阴     | 排上北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41680 | 江阴     | 柏树头西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41681 | 江阴     | 唐头浜南变             | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 41682 | 江阴     | 观澜雅苑 101#配电所 3#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41683 | 江阴     | 观澜雅苑 101#配电所 4#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41684 | 江阴     | 观澜雅苑 101#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41685 | 江阴     | 宗言箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41686 | 江阴     | 观澜雅苑 82#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 619          | 619             |
| 41687 | 江阴     | 观澜雅苑 82#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41688 | 江阴     | 西庄桥变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41689 | 江阴     | 税务南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41690 | 江阴     | 春风佳苑 11#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41691 | 江阴     | 闸板东变              | 10       | 400       | 271          | 271             |
| 41692 | 江阴     | 东刘村村委变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41693 | 江阴     | 春阳花苑 20#配电所 1#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41694 | 江阴     | 春阳花苑 20#配电所 3#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41695 | 江阴     | 春阳花苑 20#配电所 4#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41696 | 江阴     | 春阳花苑 20#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41697 | 江阴     | 忠巷南箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41698 | 江阴     | 马嘶站箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41699 | 江阴     | 雅澜名苑 78#配电所 3#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41700 | 江阴     | 范家角北变             | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 41701 | 江阴     | 野四甲东变             | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 41702 | 江阴     | 峭岐预制场北变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41703 | 江阴     | 东横街 2 号箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41704 | 江阴     | 刘家宕南变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41705 | 江阴     | 春阳花苑 30#配电所 1#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41706 | 江阴     | 春阳花苑 30#配电所 3#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41707 | 江阴     | 春阳花苑 30#配电所 4#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41708 | 江阴     | 春阳花苑 30#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41709 | 江阴     | 云亭红光桥变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41710 | 江阴     | 尚泽名筑 6#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41711 | 江阴     | 渡江二村 1#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41712 | 江阴     | 新南洋西箱变主变          | 10       | 500       | 372          | 372             |
| 41713 | 江阴     | 荡南碧泓苑 1#箱变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41714 | 江阴     | 上品璟苑 179#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41715 | 江阴     | 季中东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41716 | 江阴     | 天敌雅苑 101#配电所 2#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 41717 | 江阴     | 小徐介村公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41718 | 江阴     | 果老园东变             | 10       | 315       | 240          | 240             |
| 41719 | 江阴     | 青阳汽市箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41720 | 江阴     | 龙港 6#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41721 | 江阴     | 华苑新村 4#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41722 | 江阴     | 天茂雅苑 10#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41723 | 江阴     | 顾北村委南变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41724 | 江阴     | 山泉村薛家桥中变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41725 | 江阴     | 云栖雅院 11#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41726 | 江阴     | 痘寺塘 2#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41727 | 江阴     | 天敌雅苑 119#配电所 4#主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 41728 | 江阴     | 英伦尚郡 60#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41729 | 江阴     | 英伦尚郡 60#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41730 | 江阴     | 蒲市村委东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41731 | 江阴     | 定山路 3#箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41732 | 江阴     | 长青顺昌变               | 10       | 400       | 193          | 193             |
| 41733 | 江阴     | 高田村变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41734 | 江阴     | 创富路 1 号 6#配电所 3#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41735 | 江阴     | 修家村南变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41736 | 江阴     | 兴港新村 1#箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41737 | 江阴     | 服装箱变主变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41738 | 江阴     | 雅澜名苑二区 32#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41739 | 江阴     | 上品璟苑 335#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41740 | 江阴     | 华特变                 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41741 | 江阴     | 昕悦府 80#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41742 | 江阴     | 绿园商城箱变主变            | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41743 | 江阴     | 瑞澄名筑 8#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41744 | 江阴     | 陈家坝 2#变             | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 41745 | 江阴     | 铂润九里雅园四区 6#配电所 3#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41746 | 江阴     | 小吴巷路中变              | 10       | 400       | 179          | 179             |
| 41747 | 江阴     | 降下村北变               | 10       | 200       | 82           | 82              |
| 41748 | 江阴     | 罗家变                 | 10       | 200       | 143          | 143             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41749 | 江阴     | 门前变                  | 10       | 400       | 269          | 269             |
| 41750 | 江阴     | 澄怡配电所 1#主变           | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41751 | 江阴     | 悦庭花园二期 24#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41752 | 江阴     | 星赋花园三区 13#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41753 | 江阴     | 宜文南 2#变              | 10       | 400       | 168          | 168             |
| 41754 | 江阴     | 鑫茂悦园 268#配 3#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41755 | 江阴     | 朗韵嘉园 9#配电所 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41756 | 江阴     | 勤丰新村 9#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41757 | 江阴     | 澄怡配电所 2#主变           | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41758 | 江阴     | 龙运村委东变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41759 | 江阴     | 万花景苑三区 67#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41760 | 江阴     | 张家巷南变                | 10       | 400       | 188          | 188             |
| 41761 | 江阴     | 跨越东箱变主变              | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41762 | 江阴     | 祝塘王家基变               | 10       | 400       | 267          | 267             |
| 41763 | 江阴     | 南赵村东变                | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 41764 | 江阴     | 南弄东箱变主变              | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41765 | 江阴     | 峭岐潘家南变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41766 | 江阴     | 东定路西箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41767 | 江阴     | 启港路 347 号 5#配电所 3#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41768 | 江阴     | 大坎东变                 | 10       | 200       | 84           | 84              |
| 41769 | 江阴     | 蔡家埭北变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41770 | 江阴     | 星赋花园一区 14#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41771 | 江阴     | 双泾新农村 76#配电所 3#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41772 | 江阴     | 毓秀园 13#配电所 1#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 41773 | 江阴     | 毓秀园 13#配电所 3#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 41774 | 江阴     | 毓秀园 13#配电所 4#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 41775 | 江阴     | 毓秀园 13#配电所 2#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 41776 | 江阴     | 泾南变箱变主变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41777 | 江阴     | 南悦家苑 15#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41778 | 江阴     | 毓秀园 62#配电所 1#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 41779 | 江阴     | 毓秀园 62#配电所 3#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 41780 | 江阴     | 毓秀园 62#配电所 4#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 41781 | 江阴     | 毓秀园 62#配电所 2#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 41782 | 江阴     | 陆房东变               | 10       | 250       | 124          | 124             |
| 41783 | 江阴     | 路灯箱变主变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41784 | 江阴     | 雅澜名苑二区 17#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41785 | 江阴     | 大元里新站 1 号变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41786 | 江阴     | 港欣花苑 34#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41787 | 江阴     | 港欣花苑 34#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41788 | 江阴     | 康定箱变主变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41789 | 江阴     | 港欣花苑 75#配电所 2#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 41790 | 江阴     | 璟尚佳苑 104#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41791 | 江阴     | 新村变                | 10       | 250       | 152          | 152             |
| 41792 | 江阴     | 仲巷中变               | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 41793 | 江阴     | 春风佳苑 10#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41794 | 江阴     | 学前新村 2#变           | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41795 | 江阴     | 金星箱变主变                  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41796 | 江阴     | 河塘老街变                   | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 41797 | 江阴     | 学前新村变                   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41798 | 江阴     | 星悦河湾花园 51#配电所 3#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41799 | 江阴     | 刘长巷变                    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41800 | 江阴     | 毓秀园 1#配电所 1#主变          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 41801 | 江阴     | 毓秀园 1#配电所 3#主变          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 41802 | 江阴     | 毓秀园 1#配电所 4#主变          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 41803 | 江阴     | 毓秀园 1#配电所 2#主变          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 41804 | 江阴     | 陆家浜变                    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41805 | 江阴     | 朗韵嘉园 9#配电所 2#主变         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41806 | 江阴     | 敌光雅苑南区 AB 区 19#配电所 2#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 41807 | 江阴     | 钱王路变                    | 10       | 200       | 94           | 94              |
| 41808 | 江阴     | 北山头西箱变主变                | 10       | 630       | 448          | 448             |
| 41809 | 江阴     | 新龚朱家巷变                  | 10       | 400       | 203          | 203             |
| 41810 | 江阴     | 金阳西变                    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41811 | 江阴     | 花园雅居 75#配电所 4#主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41812 | 江阴     | 花园雅居 75#配电所 2#主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41813 | 江阴     | 世新路 258#配电所 1#主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41814 | 江阴     | 世新路 258#配电所 3#主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41815 | 江阴     | 世新路 258#配电所 4#主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41816 | 江阴     | 世新路 258#配电所 2#主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41817 | 江阴     | 李巷东变                    | 10       | 400       | 297          | 297             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41818 | 江阴     | 中房巷变              | 10       | 200       | 14           | 14              |
| 41819 | 江阴     | 红豆新宅基变            | 10       | 250       | 173          | 173             |
| 41820 | 江阴     | 袁家西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41821 | 江阴     | 孙家堂变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41822 | 江阴     | 须家西变              | 10       | 200       | 100          | 100             |
| 41823 | 江阴     | 邵家堂变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41824 | 江阴     | 刘桥村委变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41825 | 江阴     | 堵家村西变             | 10       | 400       | 227          | 227             |
| 41826 | 江阴     | 于门开发 5#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41827 | 江阴     | 青阳黄泥坝变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41828 | 江阴     | 高僧桥西变             | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 41829 | 江阴     | 花园东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41830 | 江阴     | 西包家变              | 10       | 200       | 128          | 128             |
| 41831 | 江阴     | 通运村变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41832 | 江阴     | 开南东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41833 | 江阴     | 前新庄新变             | 10       | 400       | 115          | 115             |
| 41834 | 江阴     | 汽车文化城 83#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41835 | 江阴     | 汽车文化城 83#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41836 | 江阴     | 汽车文化城 85#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41837 | 江阴     | 汽车文化城 85#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41838 | 江阴     | 汽车文化城 39#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41839 | 江阴     | 汽车文化城 18#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41840 | 江阴     | 汽车文化城 67#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41841 | 江阴     | 汽车文化城 67#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41842 | 江阴     | 汽车文化城 83#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41843 | 江阴     | 汽车文化城 83#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41844 | 江阴     | 汽车文化城 85#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41845 | 江阴     | 汽车文化城 85#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41846 | 江阴     | 北前路东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41847 | 江阴     | 赵丁桥北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41848 | 江阴     | 龙亭路变               | 10       | 400       | 211          | 211             |
| 41849 | 江阴     | 税务东变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41850 | 江阴     | 牛桥南变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41851 | 江阴     | 曙新村 3#变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41852 | 江阴     | 太平桥东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41853 | 江阴     | 常家丹东变              | 10       | 200       | 128          | 128             |
| 41854 | 江阴     | 杜典南变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41855 | 江阴     | 尚贤北变               | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 41856 | 江阴     | 江阴西街变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41857 | 江阴     | 朱家场变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41858 | 江阴     | 南降北变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41859 | 江阴     | 绿城东苑二区 15#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 41860 | 江阴     | 绿城东苑二区 15#配电所 3#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 41861 | 江阴     | 绿城东苑二区 15#配电所 4#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 41862 | 江阴     | 绿城东苑二区 15#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 41863 | 江阴     | 蟠龙山庄 39#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41864 | 江阴     | 蟠龙山庄 39#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41865 | 江阴     | 蟠龙山庄 39#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41866 | 江阴     | 绿城东苑二区 20#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 41867 | 江阴     | 蟠龙山庄 39#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41868 | 江阴     | 余家巷变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41869 | 江阴     | 绿城东苑二区 20#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 41870 | 江阴     | 东方华府 129#配电所 1#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 41871 | 江阴     | 东方华府 129#配电所 3#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 41872 | 江阴     | 东方华府 129#配电所 4#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 41873 | 江阴     | 东方华府 129#配电所 2#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 41874 | 江阴     | 南苑七村 12#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41875 | 江阴     | 南苑七村 12#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41876 | 江阴     | 南苑七村 21#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41877 | 江阴     | 南苑七村 21#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41878 | 江阴     | 南苑七村 21#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41879 | 江阴     | 南苑七村 21#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41880 | 江阴     | 南苑六村 3#配电所 1#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 41881 | 江阴     | 南苑六村 3#配电所 3#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 41882 | 江阴     | 南苑六村 3#配电所 4#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 41883 | 江阴     | 南苑六村 3#配电所 2#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 41884 | 江阴     | 申新 3#变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41885 | 江阴     | 黄墅中变               | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 41886 | 江阴     | 江阴陈家西变             | 10       | 400       | 254          | 254             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41887 | 江阴     | 璜土张家头变          | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 41888 | 江阴     | 杨树弄变            | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 41889 | 江阴     | 三队南变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41890 | 江阴     | 邹家头东变           | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 41891 | 江阴     | 陈铁湾南变           | 10       | 400       | 172          | 172             |
| 41892 | 江阴     | 北湖西村变           | 10       | 200       | 151          | 151             |
| 41893 | 江阴     | 北田头南变           | 10       | 200       | 51           | 51              |
| 41894 | 江阴     | 河塘村委东变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41895 | 江阴     | 南苑六村 8#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41896 | 江阴     | 南苑六村 8#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41897 | 江阴     | 南苑六村 8#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41898 | 江阴     | 南苑六村 8#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41899 | 江阴     | 南苑六村 6#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41900 | 江阴     | 南苑六村 6#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41901 | 江阴     | 盛裕变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41902 | 江阴     | 刘墅西变            | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 41903 | 江阴     | 埝南变             | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 41904 | 江阴     | 松桥东变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41905 | 江阴     | 陶家巷北变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41906 | 江阴     | 青税东变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41907 | 江阴     | 东新北变            | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 41908 | 江阴     | 林达东变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41909 | 江阴     | 林恩变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41910 | 江阴     | 锡达变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41911 | 江阴     | 紫旌西变             | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 41912 | 江阴     | 雪家桥变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41913 | 江阴     | 马介北变             | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 41914 | 江阴     | 蒲市村范庄南 1#变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41915 | 江阴     | 塘里变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41916 | 江阴     | 宝柏东变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41917 | 江阴     | 农药西变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41918 | 江阴     | 教工变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41919 | 江阴     | 利港中街南变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41920 | 江阴     | 东闸西变             | 10       | 250       | 190          | 190             |
| 41921 | 江阴     | 幸福里 8#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41922 | 江阴     | 桐商东变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41923 | 江阴     | 幸福里 7#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41924 | 江阴     | 翎航城 39#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41925 | 江阴     | 川房基变             | 10       | 400       | 225          | 225             |
| 41926 | 江阴     | 翎航城 39#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41927 | 江阴     | 塔南家苑 3#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 41928 | 江阴     | 塔南家苑 3#配电所 3#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 41929 | 江阴     | 融科原筑 68#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41930 | 江阴     | 融科原筑 68#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 602          | 602             |
| 41931 | 江阴     | 融科原筑 68#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 470          | 470             |
| 41932 | 江阴     | 融科原筑 68#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41933 | 江阴     | 塔南家苑 3#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 41934 | 江阴     | 塔南家苑 3#配电所 4#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 41935 | 江阴     | 融科原筑 57#箱变 1#主变 | 10       | 630       | 473          | 473             |
| 41936 | 江阴     | 卞家南变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41937 | 江阴     | 电力 5#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41938 | 江阴     | 王赵南变            | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 41939 | 江阴     | 解放西变            | 10       | 400       | 248          | 248             |
| 41940 | 江阴     | 江阴孙家弄变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41941 | 江阴     | 富华 2#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41942 | 江阴     | 马镇中学箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41943 | 江阴     | 塔南美苑 3#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41944 | 江阴     | 塔南美苑 3#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41945 | 江阴     | 季庄前巷北变          | 10       | 400       | 33           | 33              |
| 41946 | 江阴     | 塔南美苑 3#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41947 | 江阴     | 塔南美苑 3#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41948 | 江阴     | 翎航城 45#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41949 | 江阴     | 翎航城 45#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41950 | 江阴     | 幸福里 8#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41951 | 江阴     | 翎航城 45#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41952 | 江阴     | 翎航城 45#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41953 | 江阴     | 幸福里 7#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41954 | 江阴     | 翎航城 5#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41955 | 江阴     | 翎航城 5#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41956 | 江阴     | 翎航城 5#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41957 | 江阴     | 翎航城 5#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41958 | 江阴     | 蔡化唐家巷变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41959 | 江阴     | 商业南变              | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 41960 | 江阴     | 汽车文化城 39#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41961 | 江阴     | 汽车文化城 18#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41962 | 江阴     | 叶家桥变              | 10       | 315       | 162          | 162             |
| 41963 | 江阴     | 汽车文化城 67#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41964 | 江阴     | 汽车文化城 67#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41965 | 江阴     | 林薛家变              | 10       | 315       | 120          | 120             |
| 41966 | 江阴     | 共青北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41967 | 江阴     | 杨家浜南变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41968 | 江阴     | 许巷东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41969 | 江阴     | 许庄南变              | 10       | 250       | 85           | 85              |
| 41970 | 江阴     | 庆家宕南变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 41971 | 江阴     | 邹家巷北变             | 10       | 400       | 131          | 131             |
| 41972 | 江阴     | 水渠里变              | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 41973 | 江阴     | 南闸沈家南变            | 10       | 315       | 164          | 164             |
| 41974 | 江阴     | 三友 2#变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 41975 | 江阴     | 高家村西变             | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 41976 | 江阴     | 锦河街配电所 2#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41977 | 江阴     | 锦河街配电所 4#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41978 | 江阴     | 锦河街配电所 1#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 41979 | 江阴     | 锦河街配电所 3#主变         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41980 | 江阴     | 谢南铁路西变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 41981 | 江阴     | 花园 4#变              | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 41982 | 江阴     | 黄丹村变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41983 | 江阴     | 翠园变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41984 | 江阴     | 水韵江南花园 151#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41985 | 江阴     | 水韵江南花园 151#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41986 | 江阴     | 水韵江南花园 47#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41987 | 江阴     | 水韵江南花园 151#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41988 | 江阴     | 水韵江南花园 151#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41989 | 江阴     | 水韵江南花园 47#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 41990 | 江阴     | 祝塘环西箱变主变            | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 41991 | 江阴     | 盛峰变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41992 | 江阴     | 加油站箱变主变             | 10       | 500       | 277          | 277             |
| 41993 | 江阴     | 团子村变                | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 41994 | 江阴     | 南闸村东变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41995 | 江阴     | 宝龙箱变主变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41996 | 江阴     | 商城西箱变主变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 41997 | 江阴     | 祝塘商城箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 41998 | 江阴     | 联立箱变主变              | 10       | 630       | 387          | 387             |
| 41999 | 江阴     | 尤家村变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42000 | 江阴     | 刘斗新变                | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 42001 | 江阴     | 大河变                 | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42002 | 江阴     | 蒯家村 2#变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42003 | 江阴     | 景阳弄变            | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 42004 | 江阴     | 谢家堂变            | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 42005 | 江阴     | 小徐家村东变          | 10       | 200       | 59           | 59              |
| 42006 | 江阴     | 新庄东箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42007 | 江阴     | 西园变             | 10       | 400       | 222          | 222             |
| 42008 | 江阴     | 长顺南变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42009 | 江阴     | 沈家宕南变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42010 | 江阴     | 董巷变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 42011 | 江阴     | 高巷上变            | 10       | 200       | 83           | 83              |
| 42012 | 江阴     | 天星变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 42013 | 江阴     | 文林西街变           | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 42014 | 江阴     | 西新南变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42015 | 江阴     | 锡文路变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42016 | 江阴     | 向阳变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42017 | 江阴     | 临港创新变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 42018 | 江阴     | 百川东变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 42019 | 江阴     | 张庄北变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42020 | 江阴     | 余巷东变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42021 | 江阴     | 丹桂园 74#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42022 | 江阴     | 丹桂园 74#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42023 | 江阴     | 丹桂园 74#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42024 | 江阴     | 丹桂园 74#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42025 | 江阴     | 东方金港 323#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42026 | 江阴     | 东方金港 323#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42027 | 江阴     | 方园一村 123#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42028 | 江阴     | 方园一村 123#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42029 | 江阴     | 方园一村 123#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42030 | 江阴     | 方园一村 123#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 615          | 615             |
| 42031 | 江阴     | 丰源东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42032 | 江阴     | 后塘北变              | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 42033 | 江阴     | 发达变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42034 | 江阴     | 谭家东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42035 | 江阴     | 丹芙春城 76#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42036 | 江阴     | 丹芙春城 76#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42037 | 江阴     | 丹芙春城 82#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42038 | 江阴     | 丹芙春城 82#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42039 | 江阴     | 卧龙湖花苑 77#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42040 | 江阴     | 卧龙湖花苑 69#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42041 | 江阴     | 朱家巷北变             | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 42042 | 江阴     | 影剧小区箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42043 | 江阴     | 巷南变               | 10       | 400       | 166          | 166             |
| 42044 | 江阴     | 二圩南变              | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 42045 | 江阴     | 参桥东变              | 10       | 200       | 95           | 95              |
| 42046 | 江阴     | 小园南变              | 10       | 200       | 94           | 94              |
| 42047 | 江阴     | 华宏世纪苑 94#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42048 | 江阴     | 华宏世纪苑 94#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42049 | 江阴     | 夹江里变               | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 42050 | 江阴     | 夏建变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42051 | 江阴     | 景阳花苑配电所 6#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42052 | 江阴     | 黄花墩 2#变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 42053 | 江阴     | 青龙寺变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42054 | 江阴     | 袁落村东变              | 10       | 200       | 136          | 136             |
| 42055 | 江阴     | 庄基北变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42056 | 江阴     | 何头村东变              | 10       | 400       | 195          | 195             |
| 42057 | 江阴     | 计家南变               | 10       | 400       | 247          | 247             |
| 42058 | 江阴     | 大梅园东变              | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 42059 | 江阴     | 西海北变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42060 | 江阴     | 海棠湾花园 10#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 584          | 584             |
| 42061 | 江阴     | 河头东变               | 10       | 400       | 270          | 270             |
| 42062 | 江阴     | 海棠湾花园 105#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42063 | 江阴     | 海棠湾花园 105#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42064 | 江阴     | 海棠湾花园 105#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42065 | 江阴     | 海棠湾花园 105#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42066 | 江阴     | 海棠湾花园 96#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42067 | 江阴     | 海棠湾花园 96#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42068 | 江阴     | 蔡东蔬菜变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 42069 | 江阴     | 罗家厍南变              | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 42070 | 江阴     | 高远北变               | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42071 | 江阴     | 敬老院北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42072 | 江阴     | 青东花苑 34#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42073 | 江阴     | 青东花苑 34#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42074 | 江阴     | 青东花苑 34#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42075 | 江阴     | 青东花苑 34#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42076 | 江阴     | 花园雅居 75#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42077 | 江阴     | 花园雅居 75#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42078 | 江阴     | 海棠湾花园 96#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42079 | 江阴     | 海棠湾花园 96#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42080 | 江阴     | 米兰阳光花苑 19#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42081 | 江阴     | 米兰阳光花苑 19#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42082 | 江阴     | 米兰阳光花苑 6#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42083 | 江阴     | 米兰阳光花苑 6#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42084 | 江阴     | 米兰阳光花苑 6#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42085 | 江阴     | 米兰阳光花苑 6#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42086 | 江阴     | 米兰阳光花苑 27#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42087 | 江阴     | 米兰阳光花苑 27#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42088 | 江阴     | 米兰阳光花苑 27#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42089 | 江阴     | 米兰阳光花苑 27#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42090 | 江阴     | 青东花苑 25#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42091 | 江阴     | 青东花苑 25#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42092 | 江阴     | 南村头小苑 5#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42093 | 江阴     | 南村头小苑 5#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42094 | 江阴     | 小幼变北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42095 | 江阴     | 观庄 2#变             | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 42096 | 江阴     | 石牌路西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42097 | 江阴     | 檀树变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 42098 | 江阴     | 祝塘东新变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42099 | 江阴     | 文林油车变              | 10       | 200       | 60           | 60              |
| 42100 | 江阴     | 长寿郁家变              | 10       | 200       | 89           | 89              |
| 42101 | 江阴     | 马镇敬老院东变            | 10       | 400       | 166          | 166             |
| 42102 | 江阴     | 永福路变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42103 | 江阴     | 陆家基东 2#变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 42104 | 江阴     | 朗韵嘉园 14#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42105 | 江阴     | 新住基南变              | 10       | 400       | 240          | 240             |
| 42106 | 江阴     | 建材变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42107 | 江阴     | 塘头巷北站              | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 42108 | 江阴     | 兴达变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42109 | 江阴     | 村委北箱变主变            | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 42110 | 江阴     | 瑞庭花园 27#配电所 3#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42111 | 江阴     | 宏基国际花园 18#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 625          | 625             |
| 42112 | 江阴     | 馨悦花园西区 6#配电所 3#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42113 | 江阴     | 门楼下箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42114 | 江阴     | 霞客苑 34#配电所 3#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42115 | 江阴     | 瑞庭花园 31#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42116 | 江阴     | 漫水东变               | 10       | 200       | 58           | 58              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42117 | 江阴     | 谈家住基东变           | 10       | 400       | 279          | 279             |
| 42118 | 江阴     | 上品璟苑 72#配电所 4#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42119 | 江阴     | 界达箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42120 | 江阴     | 澄堡 9#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42121 | 江阴     | 澄堡 9#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42122 | 江阴     | 澄堡 9#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42123 | 江阴     | 兴塘东变             | 10       | 400       | 190          | 190             |
| 42124 | 江阴     | 天瑞苑 6#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42125 | 江阴     | 澄堡 9#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42126 | 江阴     | 西周家巷北变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42127 | 江阴     | 顺达变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42128 | 江阴     | 新圩路东变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42129 | 江阴     | 刁家基变             | 10       | 200       | 108          | 108             |
| 42130 | 江阴     | 商城北变             | 10       | 400       | 271          | 271             |
| 42131 | 江阴     | 呼啦啦变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42132 | 江阴     | 浦巷南变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 42133 | 江阴     | 澄堡 3#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42134 | 江阴     | 澄堡 3#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42135 | 江阴     | 澄堡 3#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42136 | 江阴     | 澄堡 3#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42137 | 江阴     | 邵巷上西变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42138 | 江阴     | 荣熙花园 22#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42139 | 江阴     | 创新大道 77#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42140 | 江阴     | 嘉悦华庭 13#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42141 | 江阴     | 冯顾家变               | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 42142 | 江阴     | 华盈佳苑 24#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42143 | 江阴     | 璜塘开发箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42144 | 江阴     | 香缇半岛花园 16#配电所 3#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42145 | 江阴     | 勤丰新村 3#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42146 | 江阴     | 西石变                | 10       | 200       | 0            | 0               |
| 42147 | 江阴     | 苏介坝北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42148 | 江阴     | 珂恒变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42149 | 江阴     | 小吴家变               | 10       | 200       | 38           | 38              |
| 42150 | 江阴     | 陆东大街箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42151 | 江阴     | 胖官里变               | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 42152 | 江阴     | 金童路 118#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42153 | 江阴     | 金童路 118#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42154 | 江阴     | 金童路 118#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42155 | 江阴     | 珺和雅苑一期 18#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42156 | 江阴     | 大河滩变               | 10       | 400       | 139          | 139             |
| 42157 | 江阴     | 墓东北变               | 10       | 400       | 260          | 260             |
| 42158 | 江阴     | 湖南西箱变主变            | 10       | 630       | 488          | 488             |
| 42159 | 江阴     | 后头巷东变              | 10       | 400       | 250          | 250             |
| 42160 | 江阴     | 门楼南变               | 10       | 400       | 251          | 251             |
| 42161 | 江阴     | 吕家基变               | 10       | 400       | 156          | 156             |
| 42162 | 江阴     | 劳服箱变主变             | 10       | 400       | 283          | 283             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42163 | 江阴     | 黄泥墩变    | 10       | 400       | 204          | 204             |
| 42164 | 江阴     | 顾家墩西变   | 10       | 400       | 188          | 188             |
| 42165 | 江阴     | 鉴清东变    | 10       | 400       | 257          | 257             |
| 42166 | 江阴     | 十房坝变    | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 42167 | 江阴     | 缪三房桥变   | 10       | 400       | 222          | 222             |
| 42168 | 江阴     | 国东高头上变  | 10       | 400       | 239          | 239             |
| 42169 | 江阴     | 赤岸荷花变   | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 42170 | 江阴     | 黄家浜岸变   | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 42171 | 江阴     | 茶安嘴变    | 10       | 200       | 108          | 108             |
| 42172 | 江阴     | 大钱家村变   | 10       | 200       | 88           | 88              |
| 42173 | 江阴     | 蔡村北站    | 10       | 400       | 73           | 73              |
| 42174 | 江阴     | 云亭江家冲变  | 10       | 400       | 236          | 236             |
| 42175 | 江阴     | 黄玉台村变   | 10       | 200       | 94           | 94              |
| 42176 | 江阴     | 月山变     | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 42177 | 江阴     | 戴庄村站变   | 10       | 200       | 123          | 123             |
| 42178 | 江阴     | 高家墩东变   | 10       | 400       | 234          | 234             |
| 42179 | 江阴     | 崔巷变     | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 42180 | 江阴     | 南陈南赵村公变 | 10       | 315       | 242          | 242             |
| 42181 | 江阴     | 塘小公变    | 10       | 250       | 141          | 141             |
| 42182 | 江阴     | 新安底变    | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 42183 | 江阴     | 王家变     | 10       | 200       | 114          | 114             |
| 42184 | 江阴     | 庄北变     | 10       | 400       | 177          | 177             |
| 42185 | 江阴     | 徐家圩变    | 10       | 400       | 287          | 287             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42186 | 江阴     | 七姓村变                | 10       | 400       | 224          | 224             |
| 42187 | 江阴     | 元塘西变                | 10       | 250       | 107          | 107             |
| 42188 | 江阴     | 严家基变                | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 42189 | 江阴     | 谭家村公变               | 10       | 200       | 105          | 105             |
| 42190 | 江阴     | 何巷园区 5#变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 42191 | 江阴     | 河塘楼下变               | 10       | 315       | 200          | 200             |
| 42192 | 江阴     | 徐家基南变               | 10       | 200       | 0            | 0               |
| 42193 | 江阴     | 香槟花园 304#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 631          | 631             |
| 42194 | 江阴     | 观音堂变                | 10       | 250       | 102          | 102             |
| 42195 | 江阴     | 鲤岸北变                | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 42196 | 江阴     | 翡翠花苑 119#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42197 | 江阴     | 湖滨佳苑一村 25#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42198 | 江阴     | 东林蒋巷上中变             | 10       | 400       | 139          | 139             |
| 42199 | 江阴     | 南干公变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42200 | 江阴     | 上海花园二期 297#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42201 | 江阴     | 兴隆中箱变主变             | 10       | 630       | 479          | 479             |
| 42202 | 江阴     | 要塞路 2#箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42203 | 江阴     | 云筑雅苑 25#配电所 4#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42204 | 江阴     | 江悦尚院 94#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42205 | 江阴     | 罐头厂变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42206 | 江阴     | 临港江海西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42207 | 江阴     | 申港口东变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42208 | 江阴     | 景阳华府 7#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42209 | 江阴     | 景阳华府 7#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42210 | 江阴     | 景阳华府 7#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42211 | 江阴     | 景阳华府 7#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42212 | 江阴     | 夏港港城箱变主变           | 10       | 630       | 433          | 433             |
| 42213 | 江阴     | 朗悦嘉园 5#配电所 2#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42214 | 江阴     | 金沙汇商业大厦 1#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42215 | 江阴     | 三医箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42216 | 江阴     | 翡翠花苑 74#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42217 | 江阴     | 吴家巷西变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 42218 | 江阴     | 水塘东变               | 10       | 400       | 183          | 183             |
| 42219 | 江阴     | 天敌雅苑 101#配电所 1#主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 42220 | 江阴     | 蟠龙山庄 86#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42221 | 江阴     | 蟠龙山庄 86#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42222 | 江阴     | 蟠龙山庄 86#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42223 | 江阴     | 周庄村汤家巷变            | 10       | 400       | 235          | 235             |
| 42224 | 江阴     | 永安二村 1#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42225 | 江阴     | 绿城锦园 58#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42226 | 江阴     | 兴港变                | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 42227 | 江阴     | 五洲国际 8#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42228 | 江阴     | 五洲国际 8#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42229 | 江阴     | 五洲国际 8#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42230 | 江阴     | 五洲国际 8#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42231 | 江阴     | 五洲国际 10#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42232 | 江阴     | 五洲国际 10#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42233 | 江阴     | 五洲国际 10#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42234 | 江阴     | 五洲国际 10#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42235 | 江阴     | 五洲国际 4#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42236 | 江阴     | 绿城锦园 58#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42237 | 江阴     | 绿城锦园 58#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42238 | 江阴     | 绿城锦园 58#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42239 | 江阴     | 永安二村 1#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42240 | 江阴     | 冯溪花园小区配电所 2#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42241 | 江阴     | 冯溪花园小区配电所 1#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42242 | 江阴     | 伟达变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42243 | 江阴     | 宏宇变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42244 | 江阴     | 云开变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42245 | 江阴     | 邹家桥北变            | 10       | 200       | 106          | 106             |
| 42246 | 江阴     | 五洲国际 4#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42247 | 江阴     | 月城蒋家村南变          | 10       | 200       | 51           | 51              |
| 42248 | 江阴     | 榨树头西变            | 10       | 400       | 248          | 248             |
| 42249 | 江阴     | 曙新小学变            | 10       | 250       | 183          | 183             |
| 42250 | 江阴     | 华士环南路 3#变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 42251 | 江阴     | 农机 2#变           | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 42252 | 江阴     | 商城东变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42253 | 江阴     | 上蟹塘 2#变          | 10       | 160       | 40           | 40              |
| 42254 | 江阴     | 孙家庄东变            | 10       | 200       | 73           | 73              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42255 | 江阴     | 惠济桥西变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 42256 | 江阴     | 夕阳红配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42257 | 江阴     | 公园路箱变主变          | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 42258 | 江阴     | 上城二区 12#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42259 | 江阴     | 上城二区 12#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42260 | 江阴     | 上城二区 12#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42261 | 江阴     | 铺头东变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42262 | 江阴     | 高田岸变             | 10       | 400       | 259          | 259             |
| 42263 | 江阴     | 南顾家变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 42264 | 江阴     | 黄家浜西变            | 10       | 200       | 127          | 127             |
| 42265 | 江阴     | 圣旺变              | 10       | 400       | 219          | 219             |
| 42266 | 江阴     | 河湘村文林富河变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42267 | 江阴     | 上城二区 12#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42268 | 江阴     | 方园一村 77#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42269 | 江阴     | 上城二区 16#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42270 | 江阴     | 上城二区 16#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42271 | 江阴     | 上城二区 16#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42272 | 江阴     | 上城二区 16#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42273 | 江阴     | 方园一村 77#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42274 | 江阴     | 乐湖居 13#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42275 | 江阴     | 乐湖居 13#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42276 | 江阴     | 乐湖居 13#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42277 | 江阴     | 乐湖居 13#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42278 | 江阴     | 乐湖居 16#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42279 | 江阴     | 乐湖居 16#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42280 | 江阴     | 民建箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42281 | 江阴     | 朝阳关箱变主变          | 10       | 500       | 383          | 383             |
| 42282 | 江阴     | 外轮箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42283 | 江阴     | 党校箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42284 | 江阴     | 度假村箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42285 | 江阴     | 百合箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42286 | 江阴     | 华士中村 3#变         | 10       | 315       | 217          | 217             |
| 42287 | 江阴     | 绿海香洲 94#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42288 | 江阴     | 绿海香洲 94#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42289 | 江阴     | 绿海香洲 94#配电所 3#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42290 | 江阴     | 香山八村箱变主变         | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 42291 | 江阴     | 六保新村 1#箱变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42292 | 江阴     | 环南路箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42293 | 江阴     | 六保新村 2#箱变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42294 | 江阴     | 中学箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42295 | 江阴     | 六保新村 3#主变箱变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42296 | 江阴     | 振新新村箱变主变         | 10       | 630       | 487          | 487             |
| 42297 | 江阴     | 六保新村 5#箱变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42298 | 江阴     | 农机公寓箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42299 | 江阴     | 菜东箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42300 | 江阴     | 华南北站箱变主变         | 10       | 630       | 483          | 483             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42301 | 江阴     | 中心村 7#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42302 | 江阴     | 乐湖居 16#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42303 | 江阴     | 乐湖居 16#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42304 | 江阴     | 乐湖居 19#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42305 | 江阴     | 乐湖居 19#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42306 | 江阴     | 乐湖居 19#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42307 | 江阴     | 华诚悦府 3#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42308 | 江阴     | 乐湖居 19#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42309 | 江阴     | 华诚悦府 3#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42310 | 江阴     | 华诚悦府 5#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42311 | 江阴     | 华诚悦府 5#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42312 | 江阴     | 华诚悦府 8#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42313 | 江阴     | 华诚悦府 8#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42314 | 江阴     | 华诚悦府 8#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42315 | 江阴     | 华诚悦府 8#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42316 | 江阴     | 林家墩西变            | 10       | 400       | 179          | 179             |
| 42317 | 江阴     | 青年广场 20#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42318 | 江阴     | 青年广场 20#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42319 | 江阴     | 塔南美苑 18#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42320 | 江阴     | 塔南美苑 18#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42321 | 江阴     | 塔南美苑 18#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42322 | 江阴     | 塔南美苑 18#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42323 | 江阴     | 邢家宕变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42324 | 江阴     | 农贸箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42325 | 江阴     | 利港南街箱变主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42326 | 江阴     | 福汇公变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 42327 | 江阴     | 锦湖苑 21#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42328 | 江阴     | 锦湖苑 21#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42329 | 江阴     | 华兴路 34#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42330 | 江阴     | 华兴路 34#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42331 | 江阴     | 锦湖苑 40#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42332 | 江阴     | 华兴路 34#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42333 | 江阴     | 华兴路 34#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42334 | 江阴     | 锦湖苑 40#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42335 | 江阴     | 锦湖苑 40#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42336 | 江阴     | 锦湖苑 40#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42337 | 江阴     | 霞客朝阳变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42338 | 江阴     | 周庄教师新村变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42339 | 江阴     | 新生南变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42340 | 江阴     | 东街箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42341 | 江阴     | 方家村变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42342 | 江阴     | 常泽变             | 10       | 400       | 255          | 255             |
| 42343 | 江阴     | 吕家村东变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42344 | 江阴     | 河西新变            | 10       | 200       | 109          | 109             |
| 42345 | 江阴     | 利港电力老站箱变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42346 | 江阴     | 百兴澜庭 1#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42347 | 江阴     | 章家桥南变            | 10       | 400       | 125          | 125             |
| 42348 | 江阴     | 协兴圩变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42349 | 江阴     | 小陶家变             | 10       | 400       | 222          | 222             |
| 42350 | 江阴     | 下村西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42351 | 江阴     | 花八公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42352 | 江阴     | 浮桥家苑 53#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42353 | 江阴     | 浮桥家苑 53#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42354 | 江阴     | 百兴澜庭 1#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42355 | 江阴     | 百兴澜庭 3#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 624          | 624             |
| 42356 | 江阴     | 百兴澜庭 3#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42357 | 江阴     | 百兴澜庭 3#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42358 | 江阴     | 百兴澜庭 3#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42359 | 江阴     | 浮桥家苑 53#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42360 | 江阴     | 浮桥家苑 53#配电所 4#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42361 | 江阴     | 浮桥家苑 55#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42362 | 江阴     | 浮桥家苑 55#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42363 | 江阴     | 浮桥家苑 55#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42364 | 江阴     | 浮桥家苑 55#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42365 | 江阴     | 安巷村公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42366 | 江阴     | 碧桂园 10#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42367 | 江阴     | 碧桂园 10#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42368 | 江阴     | 碧桂园 10#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42369 | 江阴     | 碧桂园 10#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42370 | 江阴     | 后巷南变                 | 10       | 400       | 192          | 192             |
| 42371 | 江阴     | 北庄新村变                | 10       | 400       | 189          | 189             |
| 42372 | 江阴     | 坊前新村 2#配电所 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42373 | 江阴     | 丹芙春城 73#配电所 1#主变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42374 | 江阴     | 丹芙春城 73#配电所 2#主变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42375 | 江阴     | 丹芙春城 73#配电所 4#主变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42376 | 江阴     | 王家基南变                | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 42377 | 江阴     | 澄南路 229#-4 配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42378 | 江阴     | 碧桂园 5#配电所 3#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42379 | 江阴     | 碧桂园 5#配电所 1#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42380 | 江阴     | 碧桂园 5#配电所 2#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42381 | 江阴     | 碧桂园 5#配电所 4#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42382 | 江阴     | 丽景花园 103#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42383 | 江阴     | 丽景花园 103#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42384 | 江阴     | 绿城锦园 59#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42385 | 江阴     | 澄南路 229#-4 配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42386 | 江阴     | 澄南路 229#-4 配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42387 | 江阴     | 小桥头东变                | 10       | 315       | 19           | 19              |
| 42388 | 江阴     | 澄南路 229#-4 配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42389 | 江阴     | 澄南花苑 16#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42390 | 江阴     | 协和西变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42391 | 江阴     | 澄南花苑 16#配电所 4#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42392 | 江阴     | 澄南路 229#-19 配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42393 | 江阴     | 澄南路 229#-19 配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42394 | 江阴     | 墩上北变                 | 10       | 200       | 22           | 22              |
| 42395 | 江阴     | 澄南路 229#-19 配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42396 | 江阴     | 澄南路 229#-19 配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42397 | 江阴     | 张家巷西变                | 10       | 315       | 62           | 62              |
| 42398 | 江阴     | 澄南路 229#-23 配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42399 | 江阴     | 澄南路 229#-23 配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42400 | 江阴     | 澄南路 229#-23 配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42401 | 江阴     | 澄南路 229#-23 配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42402 | 江阴     | 澄南路 229#-9 配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42403 | 江阴     | 澄南路 229#-9 配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42404 | 江阴     | 绿城锦园 59#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42405 | 江阴     | 绿城锦园 59#配电所 4#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42406 | 江阴     | 绿城锦园 59#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 631          | 631             |
| 42407 | 江阴     | 丽景花园 115#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42408 | 江阴     | 丽景花园 115#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42409 | 江阴     | 绿城锦园 65#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42410 | 江阴     | 绿城锦园 65#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42411 | 江阴     | 绿城锦园 65#配电所 4#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42412 | 江阴     | 绿城锦园 65#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42413 | 江阴     | 丽景花园 115#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42414 | 江阴     | 丽景花园 115#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42415 | 江阴     | 澄南路 229#-9 配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42416 | 江阴     | 澄南路 229#-9 配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42417 | 江阴     | 澄南花苑 16#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42418 | 江阴     | 澄南花苑 16#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42419 | 江阴     | 澄南花苑 3#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42420 | 江阴     | 澄南花苑 3#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42421 | 江阴     | 澄南花苑 3#配电所 4#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42422 | 江阴     | 澄南花苑 3#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42423 | 江阴     | 澄南花苑 9#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42424 | 江阴     | 澄南花苑 9#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42425 | 江阴     | 澄南花苑 45#配电所 2#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42426 | 江阴     | 澄南花苑 45#配电所 4#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42427 | 江阴     | 澄南花苑 45#配电所 1#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42428 | 江阴     | 澄南花苑 45#配电所 3#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42429 | 江阴     | 凤栖苑 21#配电所 1#主变     | 10       | 1000      | 730          | 730             |
| 42430 | 江阴     | 凤栖苑 21#配电所 3#主变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42431 | 江阴     | 凤栖苑 21#配电所 4 主变     | 10       | 1000      | 720          | 720             |
| 42432 | 江阴     | 凤栖苑 21#配电所 2#主变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42433 | 江阴     | 藏品裕院 66#配电所 1#主变    | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 42434 | 江阴     | 南苑五村 28#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42435 | 江阴     | 藏品裕院 66#配电所 3#主变    | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 42436 | 江阴     | 南苑五村 28#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42437 | 江阴     | 藏品裕院 66#配电所 4#主变    | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 42438 | 江阴     | 藏品裕院 66#配电所 2#主变    | 20       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42439 | 江阴     | 藏品裕院 83#配电所 1#主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 42440 | 江阴     | 藏品裕院 83#配电所 3#主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 42441 | 江阴     | 藏品裕院 83#配电所 4#主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 42442 | 江阴     | 渔池村北变              | 10       | 400       | 253          | 253             |
| 42443 | 江阴     | 蟠龙湾花园 9#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42444 | 江阴     | 蟠龙湾花园 9#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42445 | 江阴     | 蟠龙湾花园 9#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42446 | 江阴     | 蟠龙湾花园 9#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42447 | 江阴     | 蟠龙湾花园 122#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 634          | 634             |
| 42448 | 江阴     | 蟠龙湾花园 122#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42449 | 江阴     | 汇龙街 82#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42450 | 江阴     | 汇龙街 82#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42451 | 江阴     | 汇龙街 82#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42452 | 江阴     | 汇龙街 82#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42453 | 江阴     | 龙踞巷 22#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42454 | 江阴     | 龙踞巷 22#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42455 | 江阴     | 龙踞巷 22#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42456 | 江阴     | 藏品裕院 83#配电所 2#主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 42457 | 江阴     | 龙踞巷 22#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42458 | 江阴     | 华府名邸 22#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42459 | 江阴     | 华府名邸 22#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42460 | 江阴     | 华府名邸 117#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42461 | 江阴     | 华府名邸 117#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 612          | 612             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42462 | 江阴     | 蟠龙山庄 87#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42463 | 江阴     | 蟠龙山庄 87#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42464 | 江阴     | 蟠龙山庄 87#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42465 | 江阴     | 蟠龙山庄 87#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42466 | 江阴     | 蟠龙山庄 86#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42467 | 江阴     | 河塘村陶北庄南变           | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 42468 | 江阴     | 灯塔南庄东变             | 10       | 200       | 152          | 152             |
| 42469 | 江阴     | 大住基 2#变            | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 42470 | 江阴     | 刘康里西变              | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 42471 | 江阴     | 海棠湾花园 10#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 610          | 610             |
| 42472 | 江阴     | 西陆 3#变             | 10       | 400       | 224          | 224             |
| 42473 | 江阴     | 陆西路箱变主变            | 10       | 630       | 396          | 396             |
| 42474 | 江阴     | 兰馨雅苑 5#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42475 | 江阴     | 三分厂变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42476 | 江阴     | 梅园新村 34#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42477 | 江阴     | 文北路北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42478 | 江阴     | 河北街箱变主变            | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 42479 | 江阴     | 长和新天地 10#配电所 3#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42480 | 江阴     | 瑞富花园 14#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42481 | 江阴     | 郁金香箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42482 | 江阴     | 荣熙花园 21#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42483 | 江阴     | 港欣花苑二村 44#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42484 | 江阴     | 自由街南 2#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42485 | 江阴     | 天悦家园 6#配电所 4#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42486 | 江阴     | 龙禧花园 9#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42487 | 江阴     | 龙禧花园 9#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42488 | 江阴     | 龙禧花园 9#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42489 | 江阴     | 龙禧花园 9#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42490 | 江阴     | 姚家堂南变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42491 | 江阴     | 桃源名筑 192#配电所 1#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 42492 | 江阴     | 双泾新农村 76#配电所 4#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42493 | 江阴     | 鲍庄东变              | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 42494 | 江阴     | 高田岸 3#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42495 | 江阴     | 红豆马家堂变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 42496 | 江阴     | 徐家西 3#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42497 | 江阴     | 姚东湾南变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42498 | 江阴     | 峨山佳苑 9#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42499 | 江阴     | 三家村东变             | 10       | 200       | 120          | 120             |
| 42500 | 江阴     | 塘头桥电站北变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 42501 | 江阴     | 新颜 1 号变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 42502 | 江阴     | 马家巷箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 42503 | 江阴     | 宝池 3#变            | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 42504 | 江阴     | 郭庄 3#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42505 | 江阴     | 翡翠花苑 119#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42506 | 江阴     | 朗韵嘉园 8#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42507 | 江阴     | 馨云雅居 8#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42508 | 江阴     | 何家头变                | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 42509 | 江阴     | 瑞名雅苑 9#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42510 | 江阴     | 棠樾锦园 17#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42511 | 江阴     | 倪家巷三集中 1#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42512 | 江阴     | 恒和中央璟园 89#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42513 | 江阴     | 恒和中央璟园 89#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42514 | 江阴     | 恒和中央璟园 89#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42515 | 江阴     | 恒和中央璟园 89#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42516 | 江阴     | 龙禧花园 61#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42517 | 江阴     | 龙禧花园 61#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42518 | 江阴     | 龙禧花园 61#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42519 | 江阴     | 龙禧花园 61#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42520 | 江阴     | 东横树东变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42521 | 江阴     | 顺源雅园 9#配电所 4#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42522 | 江阴     | 沈家头变                | 10       | 200       | 127          | 127             |
| 42523 | 江阴     | 翡翠花苑 87#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42524 | 江阴     | 梅园新村 49#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42525 | 江阴     | 姚介埭西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42526 | 江阴     | 港尚名筑 2#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42527 | 江阴     | 翡翠花苑 55#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42528 | 江阴     | 华新南 2 号变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42529 | 江阴     | 龙城福第二期 298#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42530 | 江阴     | 云亭村委东变              | 10       | 400       | 286          | 286             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42531 | 江阴     | 裕龙变                   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42532 | 江阴     | 嘉禾华庭箱变主变              | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42533 | 江阴     | 金沙江箱变主变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42534 | 江阴     | 敌光雅苑北区金云街 46#配电所 1#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 42535 | 江阴     | 港尚名筑 22#配电所 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42536 | 江阴     | 工业路 8#变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42537 | 江阴     | 塘林东变                  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 42538 | 江阴     | 云筑雅苑 36#配电所 3#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42539 | 江阴     | 祝塘水墩南变                | 10       | 400       | 247          | 247             |
| 42540 | 江阴     | 马家堂变                  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 42541 | 江阴     | 金域天下花园 3#配电所 1#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42542 | 江阴     | 香树湾 361#箱变主变          | 10       | 500       | 389          | 389             |
| 42543 | 江阴     | 五市南变                  | 10       | 200       | 58           | 58              |
| 42544 | 江阴     | 紫竹苑 10#配电所 1#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42545 | 江阴     | 双牌三村 3#配电所 2#主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42546 | 江阴     | 水芸苑 45#配电所 2#主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42547 | 江阴     | 水芸苑 45#配电所 4#主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42548 | 江阴     | 天福广场配电所 2#主变          | 10       | 1600      | 1280         | 1280            |
| 42549 | 江阴     | 五云家园配电所 2#主变          | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42550 | 江阴     | 新港花苑 52#配电所 3#主变      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42551 | 江阴     | 新天地配电所 2#主变           | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42552 | 江阴     | 亚泰华富 22#配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42553 | 江阴     | 杨岸 79#配电所 2#主变        | 10       | 500       | 400          | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42554 | 江阴     | 益名配电所 2#主变            | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42555 | 江阴     | 芙蓉华都 31#配电所 4#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42556 | 江阴     | 芙蓉华都 31#配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42557 | 江阴     | 农修箱变主变                | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42558 | 江阴     | 凯虹广场 4#配电所 1#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42559 | 江阴     | 上城一区 5#配电所 1#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42560 | 江阴     | 上城一区 5#配电所 3#主变       | 10       | 800       | 626          | 626             |
| 42561 | 江阴     | 嘉华御庭 6#配电所 1#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42562 | 江阴     | 嘉华御庭 6#配电所 3#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42563 | 江阴     | 嘉华御庭 6#配电所 4#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42564 | 江阴     | 嘉华御庭 6#配电所 2#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42565 | 江阴     | 水畔兰庭 21#配电所 1#主变      | 10       | 800       | 620          | 620             |
| 42566 | 江阴     | 水畔兰庭 21#配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42567 | 江阴     | 水畔兰庭 100#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42568 | 江阴     | 水畔兰庭 100#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42569 | 江阴     | 水畔兰庭 100#配电所 4#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42570 | 江阴     | 水畔兰庭 100#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42571 | 江阴     | 周庄至公东路南侧安置房 1#箱变 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42572 | 江阴     | 周庄东风路东侧安置房 1#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42573 | 江阴     | 金海花园 2#配电所 1#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42574 | 江阴     | 金海花园 2#配电所 2#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42575 | 江阴     | 周庄至公东路南侧安置房 2#箱变 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42576 | 江阴     | 周庄东风路东侧安置房 2#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42577 | 江阴     | 小湖新村 78#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42578 | 江阴     | 长江御园 16#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42579 | 江阴     | 长江御园 16#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42580 | 江阴     | 长江御园 16#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42581 | 江阴     | 长江御园 16#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42582 | 江阴     | 长江御园 24#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42583 | 江阴     | 长江御园 24#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42584 | 江阴     | 长江御园 24#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42585 | 江阴     | 长江御园 24#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42586 | 江阴     | 长江御园 20#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42587 | 江阴     | 长江御园 22#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42588 | 江阴     | 申成巷西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42589 | 江阴     | 宝顺变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42590 | 江阴     | 钱家埭东变             | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 42591 | 江阴     | 御峰花园 1#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42592 | 江阴     | 御峰花园 6#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42593 | 江阴     | 御峰花园 6#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42594 | 江阴     | 朱家湾花园 39#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42595 | 江阴     | 朱家湾花园 39#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42596 | 江阴     | 格宾变               | 10       | 315       | 114          | 114             |
| 42597 | 江阴     | 凯虹广场 4#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42598 | 江阴     | 上城一区 5#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42599 | 江阴     | 上城一区 5#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42600 | 江阴     | 天新嘉苑 31#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42601 | 江阴     | 天新嘉苑 31#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42602 | 江阴     | 小湖新村 78#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42603 | 江阴     | 湖滨佳苑一村 18#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42604 | 江阴     | 湖滨佳苑一村 18#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42605 | 江阴     | 湖滨佳苑一村 18#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42606 | 江阴     | 湖滨佳苑一村 18#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42607 | 江阴     | 新都苑二村 77#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42608 | 江阴     | 新都苑二村 77#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42609 | 江阴     | 湖滨佳苑一村 58#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42610 | 江阴     | 锦绣天城锦园 17#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42611 | 江阴     | 锦绣天城锦园 17#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42612 | 江阴     | 和院 40#箱变主变         | 10       | 630       | 434          | 434             |
| 42613 | 江阴     | 和院 276#箱变主变        | 10       | 630       | 441          | 441             |
| 42614 | 江阴     | 和院 228#箱变主变        | 10       | 630       | 421          | 421             |
| 42615 | 江阴     | 和院 156#箱变主变        | 10       | 500       | 355          | 355             |
| 42616 | 江阴     | 和院 151#箱变主变        | 10       | 500       | 317          | 317             |
| 42617 | 江阴     | 和院 137#箱变主变        | 10       | 630       | 422          | 422             |
| 42618 | 江阴     | 锦绣天城锦园 16#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42619 | 江阴     | 锦绣天城锦园 16#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42620 | 江阴     | 和院 113#箱变主变        | 10       | 500       | 310          | 310             |
| 42621 | 江阴     | 和院 1#箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42622 | 江阴     | 采矿变                | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42623 | 江阴     | 假日花园 188#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42624 | 江阴     | 假日花园 188#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42625 | 江阴     | 假日花园 188#配电所 3#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42626 | 江阴     | 园区天翔变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42627 | 江阴     | 敌山嶺秀花园 40#配电所 1#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 42628 | 江阴     | 湖滨佳苑一村 58#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42629 | 江阴     | 湖滨佳苑一村 58#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42630 | 江阴     | 湖滨佳苑一村 58#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42631 | 江阴     | 河北街 123#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42632 | 江阴     | 河北街 123#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42633 | 江阴     | 金美林 1#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42634 | 江阴     | 金美林 1#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42635 | 江阴     | 金美林 1#配电所 4#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42636 | 江阴     | 金美林 1#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42637 | 江阴     | 金美林 13#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42638 | 江阴     | 金美林 13#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42639 | 江阴     | 金美林 13#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42640 | 江阴     | 金美林 13#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42641 | 江阴     | 锦绣天城 7#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42642 | 江阴     | 锦绣天城 18#配电所 1#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42643 | 江阴     | 锦绣天城 10#配电所 1#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42644 | 江阴     | 锦绣天城 10#配电所 2#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42645 | 江阴     | 沈店西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42646 | 江阴     | 青龙变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 42647 | 江阴     | 假日花园 188#配电所 4#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42648 | 江阴     | 陆丰家园配电所 1#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42649 | 江阴     | 敌山嶺秀花园 40#配电所 3#主变 | 20       | 800       | 552          | 552             |
| 42650 | 江阴     | 敌山嶺秀花园 40#配电所 4#主变 | 20       | 800       | 615          | 615             |
| 42651 | 江阴     | 敌山嶺秀花园 40#配电所 2#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 42652 | 江阴     | 敌山嶺秀 49#配电所 1#主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 42653 | 江阴     | 敌山嶺秀 49#配电所 2#主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 42654 | 江阴     | 鸿和变                | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 42655 | 江阴     | 文林富贝东变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42656 | 江阴     | 爱尔变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42657 | 江阴     | 文林红卫变              | 10       | 400       | 188          | 188             |
| 42658 | 江阴     | 江南花园 4#配电所 1#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42659 | 江阴     | 江南花园 4#配电所 2#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42660 | 江阴     | 江南花园 4#配电所 3#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42661 | 江阴     | 江南花园 11#配电所 1#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42662 | 江阴     | 江南花园 11#配电所 2#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42663 | 江阴     | 江南花园 11#配电所 3#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42664 | 江阴     | 紫竹苑 10#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42665 | 江阴     | 紫竹苑 3#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42666 | 江阴     | 朱家湾花园 9#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42667 | 江阴     | 朱家湾花园 9#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42668 | 江阴     | 朱家湾花园 9#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42669 | 江阴     | 朱家湾花园 9#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42670 | 江阴     | 朱家湾花园 39#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42671 | 江阴     | 朱家湾花园 39#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42672 | 江阴     | 朱家湾花园 24#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42673 | 江阴     | 朱家湾花园 24#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42674 | 江阴     | 朱家湾花园 24#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42675 | 江阴     | 朱家湾花园 24#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42676 | 江阴     | 花园北配电所 1#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42677 | 江阴     | 兴澄锦苑 6#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42678 | 江阴     | 兴澄锦苑 6#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42679 | 江阴     | 兴澄锦苑 6#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42680 | 江阴     | 圣庭苑 72#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42681 | 江阴     | 紫竹苑 3#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42682 | 江阴     | 紫竹苑 3#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42683 | 江阴     | 紫竹苑 3#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42684 | 江阴     | 东方华府 141#配电所 1#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 42685 | 江阴     | 东方华府 141#配电所 2#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 42686 | 江阴     | 倪巷别墅 6#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42687 | 江阴     | 何蒋南变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 42688 | 江阴     | 申港口北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42689 | 江阴     | 江东二村变             | 10       | 400       | 0            | 0               |
| 42690 | 江阴     | 汤家北站              | 10       | 400       | 200          | 200             |
| 42691 | 江阴     | 南苑小区 12#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42692 | 江阴     | 南苑小区 12#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42693 | 江阴     | 南苑小区 20#配电所 1#主变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 42694 | 江阴     | 南苑小区 20#配电所 2#主变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 42695 | 江阴     | 利康路 191#4#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42696 | 江阴     | 银信雅园箱变主变           | 10       | 630       | 484          | 484             |
| 42697 | 江阴     | 弘建国际 200#箱变主变      | 10       | 500       | 383          | 383             |
| 42698 | 江阴     | 弘建国际 260#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42699 | 江阴     | 建材东变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42700 | 江阴     | 弘建国际 271#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42701 | 江阴     | 书香门第配电所 1#主变       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42702 | 江阴     | 书香门第配电所 2#主变       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42703 | 江阴     | 海罄花苑配电所 2#主变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 42704 | 江阴     | 大桥路高层配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42705 | 江阴     | 敌山嶺秀花园 52#配电所 1#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 42706 | 江阴     | 敌山嶺秀花园 52#配电所 2#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 42707 | 江阴     | 金美林 32#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42708 | 江阴     | 金美林 32#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42709 | 江阴     | 金美林 38#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42710 | 江阴     | 金美林 38#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42711 | 江阴     | 金美林 49#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42712 | 江阴     | 金美林 49#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42713 | 江阴     | 弘建国际 271#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42714 | 江阴     | 弘建国际 275#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42715 | 江阴     | 弘建国际 275#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42716 | 江阴     | 迎秀花园 50#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42717 | 江阴     | 迎秀花园 50#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42718 | 江阴     | 迎秀花园 50#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42719 | 江阴     | 澄杨箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42720 | 江阴     | 要用箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42721 | 江阴     | 长南村拆迁安置房箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42722 | 江阴     | 青年广场 24#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42723 | 江阴     | 青年广场 24#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42724 | 江阴     | 青年广场 24#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42725 | 江阴     | 金美林 49#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42726 | 江阴     | 金美林 49#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42727 | 江阴     | 朱家湾花园 104#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42728 | 江阴     | 朱家湾花园 104#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42729 | 江阴     | 朱家湾花园 104#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42730 | 江阴     | 朱家湾花园 104#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42731 | 江阴     | 香树湾花园 359#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42732 | 江阴     | 香树湾花园 359#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42733 | 江阴     | 利宿变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42734 | 江阴     | 幸福华都 130#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42735 | 江阴     | 幸福华都 130#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42736 | 江阴     | 幸福华都 130#配电所 3#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42737 | 江阴     | 报社箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42738 | 江阴     | 杏春箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42739 | 江阴     | 五金箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42740 | 江阴     | 金都御庭 39#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42741 | 江阴     | 金都御庭 9#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42742 | 江阴     | 金都御庭 9#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42743 | 江阴     | 金都御庭 9#配电所 3#主变    | 10       | 1000      | 769          | 769             |
| 42744 | 江阴     | 五联配电所 1#主变         | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42745 | 江阴     | 青年广场 24#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42746 | 江阴     | 青年广场 15#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42747 | 江阴     | 青年广场 15#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42748 | 江阴     | 青年广场 15#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42749 | 江阴     | 青年广场 15#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42750 | 江阴     | 王圩变                | 10       | 400       | 259          | 259             |
| 42751 | 江阴     | 朱家湾花园 129#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42752 | 江阴     | 朱家湾花园 129#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42753 | 江阴     | 世新家园 14#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42754 | 江阴     | 世新家园 14#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42755 | 江阴     | 世新家园 14#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42756 | 江阴     | 世新家园 14#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42757 | 江阴     | 世新家园 96#配电所 4#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42758 | 江阴     | 世新家园 96#配电所 2#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42759 | 江阴     | 世新家园 96#配电所 1#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42760 | 江阴     | 世新家园 96#配电所 3#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42761 | 江阴     | 世新家园 147#配电所 3#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42762 | 江阴     | 世新家园 147#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42763 | 江阴     | 世新家园 147#配电所 4#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42764 | 江阴     | 世新家园 147#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42765 | 江阴     | 启港苑 A 区 3#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42766 | 江阴     | 启港苑 A 区 8#箱变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42767 | 江阴     | 启港苑 A 区 19#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42768 | 江阴     | 启港苑 A 区 17#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42769 | 江阴     | 启港苑 A 区 25#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42770 | 江阴     | 新谊村站变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42771 | 江阴     | 金都御庭 1#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42772 | 江阴     | 金都御庭 1#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42773 | 江阴     | 金都御庭 1#配电所 3#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42774 | 江阴     | 江南花园 10#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42775 | 江阴     | 江南花园 10#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42776 | 江阴     | 江南花园 10#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42777 | 江阴     | 红旗箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42778 | 江阴     | 世新家园 121#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42779 | 江阴     | 世新家园 121#配电所 3#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42780 | 江阴     | 世新家园 121#配电所 4#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42781 | 江阴     | 世新家园 121#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42782 | 江阴     | 朱家湾花园 129#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42783 | 江阴     | 朱家湾花园 129#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42784 | 江阴     | 顾家北变               | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 42785 | 江阴     | 长江国际 165#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42786 | 江阴     | 长江国际 165#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42787 | 江阴     | 长江国际 165#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42788 | 江阴     | 长江国际 171#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42789 | 江阴     | 长江国际 171#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42790 | 江阴     | 长江国际 175#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42791 | 江阴     | 长江国际 175#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42792 | 江阴     | 金域天下花园 14#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42793 | 江阴     | 金域天下花园 14#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42794 | 江阴     | 金域天下花园 11#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42795 | 江阴     | 金域天下花园 11#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42796 | 江阴     | 金域天下花园 11#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42797 | 江阴     | 金域天下花园 11#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42798 | 江阴     | 浮桥家苑 25#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42799 | 江阴     | 浮桥家苑 25#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42800 | 江阴     | 富达花园 13#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42801 | 江阴     | 富达花园 13#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42802 | 江阴     | 绿城东苑一区 41#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42803 | 江阴     | 富达花园 13#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42804 | 江阴     | 绿城东苑一区 41#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42805 | 江阴     | 富达花园 13#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42806 | 江阴     | 朱家湾花园 85#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42807 | 江阴     | 朱家湾花园 85#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42808 | 江阴     | 朱家湾花园 85#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42809 | 江阴     | 朱家湾花园 85#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42810 | 江阴     | 富达花园 34#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42811 | 江阴     | 富达花园 34#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42812 | 江阴     | 朱家湾花园 92#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42813 | 江阴     | 富达花园 34#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42814 | 江阴     | 富达花园 34#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42815 | 江阴     | 朱家湾花园 92#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42816 | 江阴     | 贯庄一村 63#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42817 | 江阴     | 朱家湾花园 92#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42818 | 江阴     | 国韵华府 63#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42819 | 江阴     | 国韵华府 63#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42820 | 江阴     | 国韵华府 63#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42821 | 江阴     | 国韵华府 63#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42822 | 江阴     | 浮桥家苑 25#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42823 | 江阴     | 浮桥家苑 25#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42824 | 江阴     | 浮桥家苑 13#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42825 | 江阴     | 浮桥家苑 13#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42826 | 江阴     | 阳光箱变主变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42827 | 江阴     | 绿精箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42828 | 江阴     | 天鹤箱变主变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42829 | 江阴     | 金域天下花园 3#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42830 | 江阴     | 朱家湾花园 92#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42831 | 江阴     | 贯庄一村 63#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42832 | 江阴     | 前高头变              | 10       | 400       | 204          | 204             |
| 42833 | 江阴     | 自来水箱变 1#主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42834 | 江阴     | 澄杨路 24#路灯变        | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 42835 | 江阴     | 澄杨路 23#路灯变        | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 42836 | 江阴     | 时代观邸 41#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42837 | 江阴     | 时代观邸 41#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42838 | 江阴     | 商业箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42839 | 江阴     | 江南西站变             | 10       | 250       | 156          | 156             |
| 42840 | 江阴     | 广场南变              | 10       | 400       | 223          | 223             |
| 42841 | 江阴     | 金宸国际 34#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42842 | 江阴     | 金宸国际 34#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42843 | 江阴     | 金宸国际 34#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42844 | 江阴     | 金宸国际 38#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42845 | 江阴     | 金宸国际 38#配电所 3#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42846 | 江阴     | 金宸国际 38#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42847 | 江阴     | 金宸国际 38#配电所 4#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42848 | 江阴     | 新中北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42849 | 江阴     | 丹桂园 22#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42850 | 江阴     | 丹桂园 22#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42851 | 江阴     | 丹桂园 22#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42852 | 江阴     | 丹桂园 22#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42853 | 江阴     | 马介村 2#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42854 | 江阴     | 盈红变              | 10       | 250       | 187          | 187             |
| 42855 | 江阴     | 新龚朱家巷东变          | 10       | 315       | 214          | 214             |
| 42856 | 江阴     | 园塘夏南变            | 10       | 400       | 94           | 94              |
| 42857 | 江阴     | 时代观邸 38#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42858 | 江阴     | 时代观邸 38#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42859 | 江阴     | 山湾水榭 1#箱变主变      | 20       | 400       | 320          | 320             |
| 42860 | 江阴     | 山湾水榭 12#配电所 1#主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 42861 | 江阴     | 山湾水榭 13#配电所 1#主变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 42862 | 江阴     | 山湾水榭 13#配电所 2#主变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 42863 | 江阴     | 山湾水榭 13#配电所 3#主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 42864 | 江阴     | 紫馨苑 18#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42865 | 江阴     | 紫馨苑 18#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42866 | 江阴     | 英伦尚郡 49#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42867 | 江阴     | 英伦尚郡 49#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42868 | 江阴     | 黄河一村 49#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42869 | 江阴     | 黄河一村 49#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42870 | 江阴     | 黄河一村 39#配电所 1#主变 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 42871 | 江阴     | 黄河一村 39#配电所 2#主变 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 42872 | 江阴     | 黄河一村 39#配电所 3#主变 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 42873 | 江阴     | 英伦尚郡 5#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42874 | 江阴     | 创智家园 5#配电所 3#主变  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 42875 | 江阴     | 创智家园 5#配电所 1#主变  | 20       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42876 | 江阴     | 创智家园 5#配电所 2#主变   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 42877 | 江阴     | 创智家园 5#配电所 4#主变   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 42878 | 江阴     | 聂家村东变             | 10       | 200       | 68           | 68              |
| 42879 | 江阴     | 石塘湾北变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 42880 | 江阴     | 邵庄东变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 42881 | 江阴     | 五星 2#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42882 | 江阴     | 瑞府园 2#配电所 1#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 42883 | 江阴     | 瑞府园 2#配电所 2#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 42884 | 江阴     | 中学西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42885 | 江阴     | 河塘北站变             | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 42886 | 江阴     | 泾西东前新变            | 10       | 250       | 177          | 177             |
| 42887 | 江阴     | 藏品裕院 63#箱变主变      | 20       | 400       | 304          | 304             |
| 42888 | 江阴     | 藏品裕院 45#箱变主变      | 20       | 630       | 493          | 493             |
| 42889 | 江阴     | 藏品裕院 26#箱变主变      | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 42890 | 江阴     | 迎秀湖箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42891 | 江阴     | 锦绣庄园 14#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42892 | 江阴     | 东舜湖花园 98#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42893 | 江阴     | 东舜湖花园 98#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42894 | 江阴     | 东舜湖花园 98#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42895 | 江阴     | 东舜湖花园 59#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42896 | 江阴     | 东舜湖花园 100#箱变主变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 42897 | 江阴     | 英伦尚郡 11#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42898 | 江阴     | 英伦尚郡 59#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42899 | 江阴     | 英伦尚郡 54#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42900 | 江阴     | 立新喷灌站变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 42901 | 江阴     | 美地山庄 105#配电所 3#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42902 | 江阴     | 美地山庄 105#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42903 | 江阴     | 美地山庄 105#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42904 | 江阴     | 创智家园 9#配电所 3#主变    | 20       | 500       | 400          | 400             |
| 42905 | 江阴     | 创智家园 9#配电所 1#主变    | 20       | 500       | 400          | 400             |
| 42906 | 江阴     | 创智家园 9#配电所 2#主变    | 20       | 500       | 400          | 400             |
| 42907 | 江阴     | 创智家园 9#配电所 4#主变    | 20       | 500       | 400          | 400             |
| 42908 | 江阴     | 高家堂北变              | 10       | 400       | 183          | 183             |
| 42909 | 江阴     | 阳光假日花园 85#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 478          | 478             |
| 42910 | 江阴     | 阳光假日花园 9#配电所 1#主变  | 10       | 630       | 472          | 472             |
| 42911 | 江阴     | 阳光假日花园 35#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42912 | 江阴     | 新都路 299#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42913 | 江阴     | 新都路 299#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42914 | 江阴     | 佳兆业广场 12#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42915 | 江阴     | 佳兆业广场 12#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42916 | 江阴     | 佳兆业广场 12#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42917 | 江阴     | 佳兆业广场 12#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42918 | 江阴     | 佳兆业广场 13#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42919 | 江阴     | 佳兆业广场 13#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42920 | 江阴     | 丽景花园 23#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42921 | 江阴     | 丽景花园 23#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42922 | 江阴     | 丽景花园 23#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42923 | 江阴     | 丽景花园 23#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42924 | 江阴     | 佳兆业广场 13#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42925 | 江阴     | 佳兆业广场 13#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42926 | 江阴     | 丽景花园 2#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42927 | 江阴     | 大南市北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42928 | 江阴     | 丁家南变              | 10       | 315       | 64           | 64              |
| 42929 | 江阴     | 九曲桥变              | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 42930 | 江阴     | 首府花园 2#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42931 | 江阴     | 瑞府园 7#配电所 3#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 42932 | 江阴     | 运河北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42933 | 江阴     | 瑞府园 7#配电所 1#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 42934 | 江阴     | 贵滨 1 号变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42935 | 江阴     | 瑞府园 7#配电所 2#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 42936 | 江阴     | 天安数码城 6#配电所 4#主变  | 10       | 630       | 484          | 484             |
| 42937 | 江阴     | 瑞府园 7#配电所 4#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 42938 | 江阴     | 胡赵家变              | 10       | 400       | 224          | 224             |
| 42939 | 江阴     | 天安数码城 6#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42940 | 江阴     | 首府花园 2#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42941 | 江阴     | 袁家巷变              | 10       | 400       | 98           | 98              |
| 42942 | 江阴     | 毗山变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42943 | 江阴     | 天安数码城 2#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42944 | 江阴     | 天安数码城 2#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42945 | 江阴     | 龙砂苑 2#配电所 1#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42946 | 江阴     | 龙砂苑 2#配电所 2#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42947 | 江阴     | 龙砂苑 1#配电所 1#主变    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 42948 | 江阴     | 龙砂苑 1#配电所 2#主变    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 42949 | 江阴     | 龙砂苑 1#配电所 3#主变    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 42950 | 江阴     | 龙砂苑 1#配电所 4#主变    | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 42951 | 江阴     | 戴庄新苑 12#箱变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 42952 | 江阴     | 东方花园 55#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42953 | 江阴     | 东方花园 55#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42954 | 江阴     | 东方花园 55#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42955 | 江阴     | 东方花园 55#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42956 | 江阴     | 东方花园 15#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42957 | 江阴     | 东方花园 15#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42958 | 江阴     | 颐康名苑 75#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42959 | 江阴     | 颐康名苑 75#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42960 | 江阴     | 澄江西路 230#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42961 | 江阴     | 澄江西路 230#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42962 | 江阴     | 红苗苑小区配电所 1#主变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 42963 | 江阴     | 中街 49#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42964 | 江阴     | 中街 49#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42965 | 江阴     | 芙蓉华都 15#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42966 | 江阴     | 芙蓉华都 15#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42967 | 江阴     | 芙蓉华都 19#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42968 | 江阴     | 芙蓉华都 19#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42969 | 江阴     | 芙蓉华都 19#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42970 | 江阴     | 芙蓉华都 19#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42971 | 江阴     | 上城一区 98#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 629          | 629             |
| 42972 | 江阴     | 上城一区 98#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42973 | 江阴     | 芙蓉华都 31#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42974 | 江阴     | 芙蓉华都 31#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42975 | 江阴     | 丽景花园 2#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42976 | 江阴     | 丽景花园 2#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42977 | 江阴     | 丽景花园 2#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42978 | 江阴     | 佳兆业广场 9#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42979 | 江阴     | 佳兆业广场 9#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42980 | 江阴     | 佳兆业广场 3#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42981 | 江阴     | 佳兆业广场 3#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42982 | 江阴     | 佳兆业广场 3#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42983 | 江阴     | 佳兆业广场 3#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42984 | 江阴     | 天安数码城 6#配电所 3#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42985 | 江阴     | 天安数码城 6#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 42986 | 江阴     | 天安数码城 2#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42987 | 江阴     | 天安数码城 2#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42988 | 江阴     | 首府花园 2#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42989 | 江阴     | 首府花园 2#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42990 | 江阴     | 首府花园 63#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 42991 | 江阴     | 首府花园 63#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42992 | 江阴     | 首府花园 63#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42993 | 江阴     | 首府花园 63#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42994 | 江阴     | 建滔裕花园 4#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42995 | 江阴     | 建滔裕花园 2#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42996 | 江阴     | 建滔裕花园 2#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42997 | 江阴     | 建滔裕花园 4#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42998 | 江阴     | 建滔裕花园 2#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 42999 | 江阴     | 建滔裕花园 2#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43000 | 江阴     | 首府花园 62#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43001 | 江阴     | 首府花园 62#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43002 | 江阴     | 颐康名苑 53#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43003 | 江阴     | 颐康名苑 28#配电所 1#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43004 | 江阴     | 颐康名苑 28#配电所 3#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43005 | 江阴     | 颐康名苑 75#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43006 | 江阴     | 颐康名苑 75#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43007 | 江阴     | 颐康名苑 53#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43008 | 江阴     | 颐康名苑 28#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43009 | 江阴     | 颐康名苑 28#配电所 4#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43010 | 江阴     | 颐康名苑 3#配电所 2#主变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43011 | 江阴     | 颐康名苑 3#配电所 1#主变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43012 | 江阴     | 璜石南箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43013 | 江阴     | 璜石北箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43014 | 江阴     | 红梅箱变主变            | 10       | 630       | 435          | 435             |
| 43015 | 江阴     | 长江国际 123#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43016 | 江阴     | 河北街配电所 2#主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43017 | 江阴     | 花园广场配电所 2#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43018 | 江阴     | 华联配电所 1#主变        | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 43019 | 江阴     | 锦江花园 19#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 43020 | 江阴     | 锦江花园 19#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 43021 | 江阴     | 黄龙配电所 2#主变        | 10       | 1600      | 1280         | 1280            |
| 43022 | 江阴     | 锦江花园 45#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 43023 | 江阴     | 锦江花园 45#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 43024 | 江阴     | 嘉华豪庭 28#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43025 | 江阴     | 锦和花苑 2#配电所 2#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43026 | 江阴     | 九五配电所 3#主变        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 43027 | 江阴     | 居民新村配电所 2#主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43028 | 江阴     | 蓝天嘉苑配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43029 | 江阴     | 美地山庄 60#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43030 | 江阴     | 南方公寓配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43031 | 江阴     | 朱家基西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43032 | 江阴     | 文林敬老变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43033 | 江阴     | 大坝头中变             | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 43034 | 江阴     | 迎宾东变              | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 43035 | 江阴     | 郭庄西变              | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 43036 | 江阴     | 时代名邸 15#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43037 | 江阴     | 时代名邸 15#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43038 | 江阴     | 顾山徐巷南变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43039 | 江阴     | 芬燕北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43040 | 江阴     | 勤丰路北箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43041 | 江阴     | 鑫顺景苑 1#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43042 | 江阴     | 鑫顺景苑 1#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43043 | 江阴     | 鑫顺景苑 1#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43044 | 江阴     | 鑫顺景苑 1#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43045 | 江阴     | 文林东街变            | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 43046 | 江阴     | 育才路变             | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 43047 | 江阴     | 世新家园 84#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43048 | 江阴     | 世新家园 84#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43049 | 江阴     | 世新家园 84#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43050 | 江阴     | 世新家园 84#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43051 | 江阴     | 世新家园 69#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43052 | 江阴     | 世新家园 69#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43053 | 江阴     | 世新家园 69#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43054 | 江阴     | 世新家园 69#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43055 | 江阴     | 查家村变             | 10       | 200       | 64           | 64              |
| 43056 | 江阴     | 东街中变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43057 | 江阴     | 体育场变             | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 43058 | 江阴     | 中转变              | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 43059 | 江阴     | 吴家村变             | 10       | 400       | 303          | 303             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43060 | 江阴     | 章家宕变             | 10       | 200       | 84           | 84              |
| 43061 | 江阴     | 庄北 2#变           | 10       | 250       | 19           | 19              |
| 43062 | 江阴     | 痘寺塘变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43063 | 江阴     | 东房巷 2#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43064 | 江阴     | 下厍北变             | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 43065 | 江阴     | 缪家南变             | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 43066 | 江阴     | 双马变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43067 | 江阴     | 化工变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43068 | 江阴     | 新友变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43069 | 江阴     | 东苑新村 13#配电所 1#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 43070 | 江阴     | 东苑新村 13#配电所 2#主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 43071 | 江阴     | 璜溪西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43072 | 江阴     | 杨加北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43073 | 江阴     | 胡介昌南变            | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 43074 | 江阴     | 南降南变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43075 | 江阴     | 陈家塘变             | 10       | 200       | 89           | 89              |
| 43076 | 江阴     | 中转西变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43077 | 江阴     | 立新变              | 10       | 200       | 128          | 128             |
| 43078 | 江阴     | 小湖箱变 1#主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43079 | 江阴     | 小湖西箱变 1#主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43080 | 江阴     | 开发区箱变 1#主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43081 | 江阴     | 贤庄北箱变 1#主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43082 | 江阴     | 孙五南变             | 10       | 200       | 104          | 104             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43083 | 江阴     | 澄杨路 17#路灯变         | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 43084 | 江阴     | 范东变                | 10       | 400       | 104          | 104             |
| 43085 | 江阴     | 卢巷里变               | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 43086 | 江阴     | 广场箱变主变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43087 | 江阴     | 水厂箱变 1#主变          | 10       | 630       | 488          | 488             |
| 43088 | 江阴     | 贤庄村箱变 1#主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43089 | 江阴     | 谢家头东箱变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43090 | 江阴     | 薛家头箱变 1#主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43091 | 江阴     | 徐南房北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43092 | 江阴     | 东青西变               | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 43093 | 江阴     | 徐家村西变              | 10       | 400       | 150          | 150             |
| 43094 | 江阴     | 上隆嘉园 15#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43095 | 江阴     | 上隆嘉园 15#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43096 | 江阴     | 上隆嘉园 15#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43097 | 江阴     | 上隆嘉园 15#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43098 | 江阴     | 马镇公路 1#路灯          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43099 | 江阴     | 时代名邸 2#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43100 | 江阴     | 泾新北变               | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 43101 | 江阴     | 敌山湾花园 221#配电所 3#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43102 | 江阴     | 敌山湾花园 221#配电所 1#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43103 | 江阴     | 陶家庄西变              | 10       | 250       | 152          | 152             |
| 43104 | 江阴     | 敌山湾花园 221#配电所 2#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43105 | 江阴     | 敌山湾花园 221#配电所 4#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43106 | 江阴     | 时代名邸 18#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43107 | 江阴     | 时代名邸 18#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43108 | 江阴     | 潘巷上变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43109 | 江阴     | 时代名邸 18#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43110 | 江阴     | 宏杰变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43111 | 江阴     | 迅达变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43112 | 江阴     | 三甲里北变            | 10       | 400       | 219          | 219             |
| 43113 | 江阴     | 颜北变              | 10       | 250       | 24           | 24              |
| 43114 | 江阴     | 河湘东变             | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 43115 | 江阴     | 方达变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43116 | 江阴     | 云梦变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43117 | 江阴     | 汤李变              | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 43118 | 江阴     | 灵光变              | 10       | 400       | 219          | 219             |
| 43119 | 江阴     | 包家新村公寓 131#箱变主变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43120 | 江阴     | 十房坝北变            | 10       | 200       | 117          | 117             |
| 43121 | 江阴     | 吴家坝变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43122 | 江阴     | 包家新村公寓 132#箱变主变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43123 | 江阴     | 镇区季新变            | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 43124 | 江阴     | 长城箱变             | 10       | 630       | 458          | 458             |
| 43125 | 江阴     | 贯庄 1#变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43126 | 江阴     | 龙河华都 10#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43127 | 江阴     | 龙河华都 10#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43128 | 江阴     | 龙河华都 10#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43129 | 江阴     | 龙河华都 10#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43130 | 江阴     | 时代名邸 18#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43131 | 江阴     | 敌山湾花园 215#配电所 3#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43132 | 江阴     | 敌山湾花园 215#配电所 1#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43133 | 江阴     | 东苑新村 62#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43134 | 江阴     | 敌山湾花园 215#配电所 2#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43135 | 江阴     | 敌山湾花园 215#配电所 4#主变 | 20       | 800       | 631          | 631             |
| 43136 | 江阴     | 东苑新村 62#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43137 | 江阴     | 敌山湾花园 156#配电所 1#主变 | 20       | 800       | 586          | 586             |
| 43138 | 江阴     | 敌山湾花园 156#配电所 2#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43139 | 江阴     | 东苑新村 62#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43140 | 江阴     | 东苑新村 62#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43141 | 江阴     | 东苑新村 43#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43142 | 江阴     | 东苑新村 43#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43143 | 江阴     | 东苑新村 43#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43144 | 江阴     | 东苑新村 43#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43145 | 江阴     | 西范开发号变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43146 | 江阴     | 红苗北变               | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 43147 | 江阴     | 秦望箱变主变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43148 | 江阴     | 园丁变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43149 | 江阴     | 江东二村南变             | 10       | 400       | 4            | 4               |
| 43150 | 江阴     | 周家头北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43151 | 江阴     | 江东七村变              | 10       | 400       | 0            | 0               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43152 | 江阴     | 江东六村东变       | 10       | 400       | 100          | 100             |
| 43153 | 江阴     | 新区 2#变       | 10       | 400       | 0            | 0               |
| 43154 | 江阴     | 唐曹北变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43155 | 江阴     | 勤丰路 251#箱变主变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43156 | 江阴     | 勤丰路 295#箱变主变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43157 | 江阴     | 教工 1#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43158 | 江阴     | 陆新王家基变       | 10       | 250       | 139          | 139             |
| 43159 | 江阴     | 同干基变         | 10       | 400       | 206          | 206             |
| 43160 | 江阴     | 江南北变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43161 | 江阴     | 新城东西街变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43162 | 江阴     | 医院新村变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43163 | 江阴     | 之宝变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43164 | 江阴     | 教场北变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43165 | 江阴     | 后栗公变         | 10       | 315       | 130          | 130             |
| 43166 | 江阴     | 徐家桥北变        | 10       | 200       | 86           | 86              |
| 43167 | 江阴     | 刘家坟东变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43168 | 江阴     | 小路巷变         | 10       | 400       | 197          | 197             |
| 43169 | 江阴     | 花园菜场东变       | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 43170 | 江阴     | 沿港南变         | 10       | 400       | 256          | 256             |
| 43171 | 江阴     | 青龙桥变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43172 | 江阴     | 渔池南变         | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 43173 | 江阴     | 华文北变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43174 | 江阴     | 树家村东变        | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43175 | 江阴     | 昌里村辛李变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43176 | 江阴     | 后场西变            | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 43177 | 江阴     | 邓阳王家变           | 10       | 200       | 117          | 117             |
| 43178 | 江阴     | 赤岸变             | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 43179 | 江阴     | 蔡桥方砖湾变          | 10       | 400       | 267          | 267             |
| 43180 | 江阴     | 鲍家堂西变           | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 43181 | 江阴     | 商城中变            | 10       | 400       | 234          | 234             |
| 43182 | 江阴     | 朱三房南变           | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 43183 | 江阴     | 晨阳变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43184 | 江阴     | 西影北变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 43185 | 江阴     | 华府家园 29#箱变主变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43186 | 江阴     | 华府家园 31#箱变主变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43187 | 江阴     | 实验广场东变箱变主变      | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 43188 | 江阴     | 港东 2#变          | 10       | 250       | 169          | 169             |
| 43189 | 江阴     | 云亭上塘湾变          | 10       | 400       | 25           | 25              |
| 43190 | 江阴     | 沿塘西变            | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 43191 | 江阴     | 郭庄中变            | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 43192 | 江阴     | 赵家宕变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43193 | 江阴     | 贝克变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43194 | 江阴     | 王家丹西变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43195 | 江阴     | 振新新村 3#变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43196 | 江阴     | 许园 8#变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43197 | 江阴     | 夏东苑 45#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43198 | 江阴     | 夏东苑 45#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43199 | 江阴     | 夏东苑 45#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43200 | 江阴     | 水华苑 40#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43201 | 江阴     | 水华苑 40#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43202 | 江阴     | 申裕街 3#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43203 | 江阴     | 申裕街 3#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43204 | 江阴     | 阳光水岸花苑 6#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43205 | 江阴     | 阳光水岸花苑 6#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43206 | 江阴     | 水华苑 16#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43207 | 江阴     | 水华苑 16#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43208 | 江阴     | 水华苑 16#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43209 | 江阴     | 水华苑 16#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43210 | 江阴     | 水华苑 2#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43211 | 江阴     | 水华苑 2#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43212 | 江阴     | 水华苑 26#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43213 | 江阴     | 水华苑 26#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43214 | 江阴     | 水芝苑 16#配电所 1#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 43215 | 江阴     | 水芝苑 16#配电所 2#主变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 43216 | 江阴     | 水芝苑 5#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43217 | 江阴     | 水芝苑 5#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43218 | 江阴     | 水芝苑 5#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43219 | 江阴     | 水芝苑 5#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43220 | 江阴     | 兴澄银座 128#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43221 | 江阴     | 兴澄银座 128#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43222 | 江阴     | 兴澄银座 128#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43223 | 江阴     | 兴澄银座 128#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43224 | 江阴     | 维常村变              | 10       | 400       | 168          | 168             |
| 43225 | 江阴     | 地板东变              | 10       | 400       | 278          | 278             |
| 43226 | 江阴     | 建设 4 队变           | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 43227 | 江阴     | 高沈家基变             | 10       | 400       | 236          | 236             |
| 43228 | 江阴     | 夏东苑 45#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43229 | 江阴     | 夏东苑 43#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43230 | 江阴     | 夏东苑 43#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43231 | 江阴     | 夏东苑 43#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43232 | 江阴     | 夏东苑 43#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43233 | 江阴     | 生态园南变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43234 | 江阴     | 利城东变              | 10       | 315       | 229          | 229             |
| 43235 | 江阴     | 王家头西变             | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 43236 | 江阴     | 文林周家村东变           | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 43237 | 江阴     | 西房变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43238 | 江阴     | 锦绣北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43239 | 江阴     | 梁家南变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43240 | 江阴     | 文北桥变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43241 | 江阴     | 功臣变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43242 | 江阴     | 蟠龙华都 38#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43243 | 江阴     | 蟠龙华都 38#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43244 | 江阴     | 蟠龙华都 19#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43245 | 江阴     | 蟠龙华都 19#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43246 | 江阴     | 蟠龙华都 19#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43247 | 江阴     | 蟠龙华都 19#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43248 | 江阴     | 蟠龙华都 46#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43249 | 江阴     | 蟠龙华都 46#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43250 | 江阴     | 蟠龙华都 46#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43251 | 江阴     | 蟠龙华都 46#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43252 | 江阴     | 蟠龙华都 41#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43253 | 江阴     | 蟠龙华都 41#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43254 | 江阴     | 蟠龙华都 41#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43255 | 江阴     | 蟠龙华都 41#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43256 | 江阴     | 蟠龙华都 36#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43257 | 江阴     | 蟠龙华都 36#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43258 | 江阴     | 蟠龙华都 36#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43259 | 江阴     | 长江路 260#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43260 | 江阴     | 长江路 260#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43261 | 江阴     | 埠路桥北箱变 1#主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43262 | 江阴     | 埠路桥南箱变 1#主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43263 | 江阴     | 蟠龙华都 36#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43264 | 江阴     | 蟠龙华都 6#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43265 | 江阴     | 蟠龙华都 6#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43266 | 江阴     | 蟠龙华都 6#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43267 | 江阴     | 蟠龙华都 6#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43268 | 江阴     | 朱家住基东变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43269 | 江阴     | 东支开发变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43270 | 江阴     | 祝塘王家变             | 10       | 200       | 20           | 20              |
| 43271 | 江阴     | 高田东变              | 10       | 400       | 227          | 227             |
| 43272 | 江阴     | 文林佳乐变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43273 | 江阴     | 宝辉北变              | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 43274 | 江阴     | 蔡港河排涝变箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43275 | 江阴     | 电力站西苑箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43276 | 江阴     | 槐树变               | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 43277 | 江阴     | 镇区薛家巷变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43278 | 江阴     | 五寨沟南变             | 10       | 400       | 238          | 238             |
| 43279 | 江阴     | 金家巷变              | 10       | 400       | 259          | 259             |
| 43280 | 江阴     | 恽家东变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43281 | 江阴     | 太湖庄变              | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 43282 | 江阴     | 杨家村东变             | 10       | 400       | 247          | 247             |
| 43283 | 江阴     | 何家场西变             | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 43284 | 江阴     | 俞家村南变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43285 | 江阴     | 刘家村北变             | 10       | 400       | 212          | 212             |
| 43286 | 江阴     | 长泾油车巷西变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43287 | 江阴     | 水岸名邸 6#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43288 | 江阴     | 朱家坝花园 21#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43289 | 江阴     | 朱家坝花园 21#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43290 | 江阴     | 朱家坝花园 21#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43291 | 江阴     | 申裕街 5#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43292 | 江阴     | 朱家坝花园 21#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43293 | 江阴     | 香颂里 1#配电所 1#主变    | 20       | 800       | 609          | 609             |
| 43294 | 江阴     | 申裕街 5#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43295 | 江阴     | 香颂里 1#配电所 3#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43296 | 江阴     | 朱家坝花园 11#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43297 | 江阴     | 朱家坝花园 11#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43298 | 江阴     | 朱家坝花园 11#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43299 | 江阴     | 朱家坝花园 11#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43300 | 江阴     | 申裕街 5#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43301 | 江阴     | 申裕街 5#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43302 | 江阴     | 香颂里 5#配电所 1#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43303 | 江阴     | 香颂里 9#配电所 1#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43304 | 江阴     | 香颂里 16#配电所 1#主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43305 | 江阴     | 南新排涝站箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43306 | 江阴     | 纺织城箱变主变           | 10       | 630       | 470          | 470             |
| 43307 | 江阴     | 北新西箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43308 | 江阴     | 四期箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43309 | 江阴     | 阳光花园 1#箱变主变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43310 | 江阴     | 阳光花园 2#箱变主变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 43311 | 江阴     | 香颂里 1#配电所 2#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43312 | 江阴     | 香颂里 1#配电所 4#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43313 | 江阴     | 香颂里 5#配电所 2#主变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43314 | 江阴     | 香颂里 9#配电所 2#主变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43315 | 江阴     | 香颂里 16#配电所 2#主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43316 | 江阴     | 北欧印象寓所 40#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43317 | 江阴     | 北欧印象寓所 40#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43318 | 江阴     | 北欧印象寓所 40#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43319 | 江阴     | 北欧印象寓所 40#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43320 | 江阴     | 江东商城箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 43321 | 江阴     | 文教变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43322 | 江阴     | 上河北变               | 10       | 400       | 225          | 225             |
| 43323 | 江阴     | 观庄北变               | 10       | 400       | 120          | 120             |
| 43324 | 江阴     | 春麓苑 1#配电所 4#主变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 43325 | 江阴     | 春麓苑 1#配电所 2#主变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 43326 | 江阴     | 春麓苑 1#配电所 1#主变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 43327 | 江阴     | 春麓苑 1#配电所 3#主变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 43328 | 江阴     | 何巷园区 1#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43329 | 江阴     | 通惠花苑 30#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43330 | 江阴     | 通惠花苑 30#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43331 | 江阴     | 通惠花苑 30#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43332 | 江阴     | 通惠花苑 30#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43333 | 江阴     | 通惠花苑 1#配电所 2#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 43334 | 江阴     | 通惠花苑 1#配电所 1#主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 43335 | 江阴     | 和院 292#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43336 | 江阴     | 和院 292#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43337 | 江阴     | 和院 292#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43338 | 江阴     | 季庄后巷东变          | 10       | 400       | 266          | 266             |
| 43339 | 江阴     | 锡金北变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43340 | 江阴     | 翰庭 2#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43341 | 江阴     | 翰庭 2#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43342 | 江阴     | 翰庭 2#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43343 | 江阴     | 翰庭 2#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43344 | 江阴     | 翰庭 10#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43345 | 江阴     | 翰庭 10#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43346 | 江阴     | 翰庭 10#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43347 | 江阴     | 翰庭 10#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43348 | 江阴     | 翰庭 9#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43349 | 江阴     | 翰庭 9#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43350 | 江阴     | 翰庭 9#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 629          | 629             |
| 43351 | 江阴     | 翰庭 9#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43352 | 江阴     | 兽医站公变           | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 43353 | 江阴     | 兴泉变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 43354 | 江阴     | 黄思巷 3#变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43355 | 江阴     | 毗陵路变电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43356 | 江阴     | 毗陵路变电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43357 | 江阴     | 霞客马路上北变         | 10       | 200       | 65           | 65              |
| 43358 | 江阴     | 蒋家村西变           | 10       | 400       | 233          | 233             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43359 | 江阴     | 璜冠桥北变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43360 | 江阴     | 长寿公安变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 43361 | 江阴     | 庄家东变             | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 43362 | 江阴     | 长达路 159#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43363 | 江阴     | 长达路 159#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43364 | 江阴     | 簪村中变             | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 43365 | 江阴     | 马家头南变            | 10       | 200       | 123          | 123             |
| 43366 | 江阴     | 栗山中变             | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 43367 | 江阴     | 长达路 155#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43368 | 江阴     | 珠江路 10#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43369 | 江阴     | 长达路 155#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43370 | 江阴     | 珠江路 10#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43371 | 江阴     | 祝塘南街西变           | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 43372 | 江阴     | 蔡巷东变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43373 | 江阴     | 薛家堂变             | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 43374 | 江阴     | 黄河南站箱变 1#主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43375 | 江阴     | 姚南线 1#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43376 | 江阴     | 杨巷里箱变 1#主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43377 | 江阴     | 外湾北变             | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 43378 | 江阴     | 姚南线 2#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43379 | 江阴     | 芦岐北变             | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 43380 | 江阴     | 姚南线 3#箱变主变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 43381 | 江阴     | 积庆变              | 10       | 400       | 279          | 279             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43382 | 江阴     | 祝塘菜场南变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43383 | 江阴     | 香山北路 32#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43384 | 江阴     | 自由街南变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 43385 | 江阴     | 香山北路 32#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43386 | 江阴     | 杨树里 3#变           | 10       | 400       | 279          | 279             |
| 43387 | 江阴     | 俭益新村东变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43388 | 江阴     | 绿城新天地 22#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43389 | 江阴     | 绿城新天地 22#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43390 | 江阴     | 绿城新天地 23#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43391 | 江阴     | 绿城新天地 23#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43392 | 江阴     | 绿城新天地 23#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43393 | 江阴     | 富特变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43394 | 江阴     | 文林渔业变             | 10       | 400       | 260          | 260             |
| 43395 | 江阴     | 渔猎村 3#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43396 | 江阴     | 君恒变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43397 | 江阴     | 石庄南街变             | 10       | 400       | 230          | 230             |
| 43398 | 江阴     | 团结花园 43#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 43399 | 江阴     | 团结花园 43#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 43400 | 江阴     | 团结花园 54#配电所 1#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 43401 | 江阴     | 团结花园 54#配电所 2#主变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 43402 | 江阴     | 团结花园 9#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43403 | 江阴     | 团结花园 9#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43404 | 江阴     | 团结花园 9#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43405 | 江阴     | 团结花园 9#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43406 | 江阴     | 团结花园 26#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43407 | 江阴     | 团结花园 26#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43408 | 江阴     | 团结花园 26#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43409 | 江阴     | 团结花园 26#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43410 | 江阴     | 绿城新天地 23#配电所 4#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43411 | 江阴     | 老二房北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43412 | 江阴     | 黄山湖公寓 3#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43413 | 江阴     | 黄山湖公寓 3#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43414 | 江阴     | 黄山湖公寓 3#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43415 | 江阴     | 黄山湖公寓 3#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43416 | 江阴     | 黄山湖公寓 8#配电所 1#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43417 | 江阴     | 黄山湖公寓 8#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43418 | 江阴     | 黄山湖公寓 8#配电所 4#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43419 | 江阴     | 黄山湖公寓 8#配电所 2#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43420 | 江阴     | 坊前 2#变            | 10       | 315       | 220          | 220             |
| 43421 | 江阴     | 申裕街 3#配电所 3#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43422 | 江阴     | 申裕街 3#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43423 | 江阴     | 水芝苑 40#配电所 1#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43424 | 江阴     | 水芝苑 40#配电所 2#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43425 | 江阴     | 阳光水岸花苑 6#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43426 | 江阴     | 阳光水岸花苑 6#配电所 3#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43427 | 江阴     | 长寿小圩变             | 10       | 200       | 135          | 135             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43428 | 江阴     | 和平村新联西变              | 10       | 315       | 219          | 219             |
| 43429 | 江阴     | 通园西变                 | 10       | 400       | 152          | 152             |
| 43430 | 江阴     | 蒋家坝北变                | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 43431 | 江阴     | 张五房南变                | 10       | 400       | 267          | 267             |
| 43432 | 江阴     | 黄玉台东变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43433 | 江阴     | 长南内南变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43434 | 江阴     | 铂润九里雅园三区 12#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43435 | 江阴     | 渡江一村 3#箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43436 | 江阴     | 瑞名雅苑 9#配电所 1#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43437 | 江阴     | 西双桥东变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43438 | 江阴     | 朱家坝花园 37#配电所 4#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43439 | 江阴     | 河北庄变                 | 10       | 400       | 232          | 232             |
| 43440 | 江阴     | 阳庄菜园变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43441 | 江阴     | 前坞墩东变                | 10       | 400       | 251          | 251             |
| 43442 | 江阴     | 天鹤二村 3#箱变主变          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43443 | 江阴     | 天生港变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43444 | 江阴     | 交管所东变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43445 | 江阴     | 澜岸花苑 4#配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43446 | 江阴     | 交通箱变主变               | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43447 | 江阴     | 裕珑花园 61#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43448 | 江阴     | 环村南路 2 号变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43449 | 江阴     | 华光河西变                | 10       | 200       | 118          | 118             |
| 43450 | 江阴     | 西湖村八队变               | 10       | 200       | 119          | 119             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43451 | 江阴     | 刘常王东变              | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 43452 | 江阴     | 后坞墩变               | 10       | 400       | 239          | 239             |
| 43453 | 江阴     | 云麓花园 11#配电所 4#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43454 | 江阴     | 天悦家园 6#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43455 | 江阴     | 创智泓家 13#配电所 1#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43456 | 江阴     | 创智泓家 13#配电所 2#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43457 | 江阴     | 创智泓家 13#配电所 3#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43458 | 江阴     | 创智泓家 13#配电所 4#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43459 | 江阴     | 江市老站变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43460 | 江阴     | 痘寺塘 4#变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43461 | 江阴     | 万花景苑 71#配电所 3#主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43462 | 江阴     | 俞王变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43463 | 江阴     | 肖头巷变               | 10       | 400       | 51           | 51              |
| 43464 | 江阴     | 恒和中央璟园 85#配电所 2#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43465 | 江阴     | 朱家降变               | 10       | 250       | 140          | 140             |
| 43466 | 江阴     | 夏尧桥南变              | 10       | 400       | 202          | 202             |
| 43467 | 江阴     | 雷陈圩变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43468 | 江阴     | 茂龙电站               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43469 | 江阴     | 石弄里箱变主变            | 10       | 630       | 493          | 493             |
| 43470 | 江阴     | 丹桂颐园 3#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43471 | 江阴     | 南漫水站               | 10       | 400       | 141          | 141             |
| 43472 | 江阴     | 美宸雅苑 43#配电所 2#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43473 | 江阴     | 沈舍北变               | 10       | 200       | 16           | 16              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43474 | 江阴     | 云亭前巷西变              | 10       | 400       | 266          | 266             |
| 43475 | 江阴     | 电力东 2#变             | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 43476 | 江阴     | 峭用 5#变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43477 | 江阴     | 红苗后巷变               | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 43478 | 江阴     | 金电变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43479 | 江阴     | 天门村变                | 10       | 400       | 264          | 264             |
| 43480 | 江阴     | 官泾南变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43481 | 江阴     | 峭岐陆家村变              | 10       | 400       | 238          | 238             |
| 43482 | 江阴     | 通渡花苑二区 117#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43483 | 江阴     | 通渡花苑二区 117#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43484 | 江阴     | 湖塘西变                | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 43485 | 江阴     | 龚家巷 2#变             | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 43486 | 江阴     | 通渡花苑二区 120#配电所 1#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43487 | 江阴     | 通渡花苑二区 120#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43488 | 江阴     | 润华路变                | 10       | 400       | 181          | 181             |
| 43489 | 江阴     | 蒋庄东变                | 10       | 200       | 22           | 22              |
| 43490 | 江阴     | 恒和中央璟园 85#配电所 4#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43491 | 江阴     | 大圩变                 | 10       | 200       | 62           | 62              |
| 43492 | 江阴     | 强北变                 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43493 | 江阴     | 泾鹿 2#箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43494 | 江阴     | 迅达 2#变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43495 | 江阴     | 裕珑花园 61#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43496 | 江阴     | 秦湾西变                | 10       | 200       | 160          | 160             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43497 | 江阴     | 薛珠巷变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43498 | 江阴     | 罐头厂西变箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43499 | 江阴     | 满头堂变               | 10       | 400       | 266          | 266             |
| 43500 | 江阴     | 石洞坝北变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43501 | 江阴     | 昕悦府 80#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43502 | 江阴     | 北横河变               | 10       | 200       | 95           | 95              |
| 43503 | 江阴     | 观东邵庄变              | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 43504 | 江阴     | 漫水南变               | 10       | 400       | 231          | 231             |
| 43505 | 江阴     | 东华佳苑 6#配电所 1#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43506 | 江阴     | 鸡龙山村龙都新村三期 3#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43507 | 江阴     | 毛纺箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43508 | 江阴     | 塘下徐家南变             | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 43509 | 江阴     | 芙蓉新村 2#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43510 | 江阴     | 林湾花苑 3#配电所 4#主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43511 | 江阴     | 三小西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43512 | 江阴     | 馨悦花园南区 3#配电所 3#主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43513 | 江阴     | 勤丰新村 6#变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43514 | 江阴     | 韵湖澜山花园 36#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43515 | 江阴     | 戴家弄箱变主变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43516 | 江阴     | 鑫茂悦园 234#配 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43517 | 江阴     | 兴泉西变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43518 | 江阴     | 澄小箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43519 | 江阴     | 朱家坝西变              | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43520 | 江阴     | 宏澄箱变主变               | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43521 | 江阴     | 教场东变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43522 | 江阴     | 上品璟苑 222#配电所 4#主变    | 10       | 800       | 621          | 621             |
| 43523 | 江阴     | 新秀园三期 35#配电所 2#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43524 | 江阴     | 湖塘南变                 | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 43525 | 江阴     | 融城苑 182#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43526 | 江阴     | 文林黄家变                | 10       | 200       | 21           | 21              |
| 43527 | 江阴     | 南园东变                 | 10       | 400       | 198          | 198             |
| 43528 | 江阴     | 华舜雅园 10#配电所 2#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43529 | 江阴     | 嘉悦澜庭 13#101 配电所 4#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43530 | 江阴     | 江悦尚院 50#配电所 1#主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43531 | 江阴     | 铂润九里雅园四区 11#配电所 4#主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43532 | 江阴     | 南国西变                 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 43533 | 江阴     | 明达变                  | 10       | 400       | 184          | 184             |
| 43534 | 江阴     | 璟尚佳苑 105#配电所 1#主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43535 | 江阴     | 马镇敬老院变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43536 | 江阴     | 湖滨佳苑一村 42#配电所 4#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43537 | 江阴     | 万花景苑 84#配电所 1#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43538 | 江阴     | 文化东变                 | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 43539 | 江阴     | 春风雅苑 26#配电所 3#主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43540 | 江阴     | 瑞庭花园 9#配电所 2#主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43541 | 江阴     | 红星公变箱变主变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43542 | 江阴     | 渡江三村 3#变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43543 | 江阴     | 北前南变              | 10       | 400       | 205          | 205             |
| 43544 | 江阴     | 谢南桥北变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43545 | 江阴     | 鸡龙山村东变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43546 | 江阴     | 季家村东变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43547 | 江阴     | 云景花园 9#配电所 3#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43548 | 江阴     | 申龙变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43549 | 江阴     | 龙岸中变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43550 | 江阴     | 敌光雅苑北区 5#配电所 4#主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43551 | 江阴     | 蔚蓝璟苑 41#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43552 | 江阴     | 创智泓家 32#配电所 1#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43553 | 江阴     | 创智泓家 32#配电所 2#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43554 | 江阴     | 创智泓家 32#配电所 3#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43555 | 江阴     | 创智泓家 32#配电所 4#主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43556 | 江阴     | 前河南变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43557 | 江阴     | 袁家高头南变            | 10       | 400       | 130          | 130             |
| 43558 | 江阴     | 园区植绒 2#变          | 10       | 400       | 272          | 272             |
| 43559 | 江阴     | 朗悦嘉园 5#配电所 4#主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43560 | 江阴     | 祝塘陆家基变            | 10       | 400       | 233          | 233             |
| 43561 | 江阴     | 馨悦花园西区 7#配电所 2#主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43562 | 宜兴     | 宫前村东公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43563 | 宜兴     | 夏姜公路公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43564 | 宜兴     | 秧西公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43565 | 宜兴     | 振业 30#楼北箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43566 | 宜兴     | 南漕沟南 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43567 | 宜兴     | 南漕裴家 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43568 | 宜兴     | 碧水华庭 2#箱变       | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 43569 | 宜兴     | 荷塘食品公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43570 | 宜兴     | 查林前村公变          | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 43571 | 宜兴     | 蜀山安置 4#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43572 | 宜兴     | 蜀山安置 5#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43573 | 宜兴     | 蜀山安置 6#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43574 | 宜兴     | 永红团结 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43575 | 宜兴     | 金桂苑 1#站 1#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43576 | 宜兴     | 金桂苑 1#站 2#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43577 | 宜兴     | 金桂苑 5#箱变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43578 | 宜兴     | 金沙府邸 1#站 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43579 | 宜兴     | 金沙府邸 1#站 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43580 | 宜兴     | 蝶水风情园 8#箱变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43581 | 宜兴     | 蝶水风情园 10#箱变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43582 | 宜兴     | 蝶水风情园 12#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43583 | 宜兴     | 茶局健康路箱变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43584 | 宜兴     | 健康路路灯箱变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43585 | 宜兴     | 和桥大树人家 1#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43586 | 宜兴     | 和桥大树人家 1#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43587 | 宜兴     | 和桥大树人家 2#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43588 | 宜兴     | 和桥大树人家 2#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43589 | 宜兴     | 和桥大树人家 2#站 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43590 | 宜兴     | 和桥大树人家 2#站 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43591 | 宜兴     | 宜乐雅园 1#站 1#所变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 43592 | 宜兴     | 宜乐雅园 1#站 2#所变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 43593 | 宜兴     | 宜乐雅园 2#站 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43594 | 宜兴     | 宜乐雅园 2#站 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43595 | 宜兴     | 前阳加工公变          | 10       | 200       | 121          | 121             |
| 43596 | 宜兴     | 圣园公变            | 10       | 200       | 108          | 108             |
| 43597 | 宜兴     | 相公南公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43598 | 宜兴     | 岷山 4#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43599 | 宜兴     | 金色阳光 3#站 4#所变   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 43600 | 宜兴     | 尚湖苑 5#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43601 | 宜兴     | 尚湖苑 6#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43602 | 宜兴     | 尚湖苑 7#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43603 | 宜兴     | 尚湖苑 8#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43604 | 宜兴     | 尚湖苑 9#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43605 | 宜兴     | 金桂苑 4#箱变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43606 | 宜兴     | 华东石材市场 19#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43607 | 宜兴     | 台西 4#箱变         | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 43608 | 宜兴     | 金桂苑 3#箱变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43609 | 宜兴     | 金桂苑 2#箱变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43610 | 宜兴     | 金桂苑 1#箱变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43611 | 宜兴     | 都山三村 4#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43612 | 宜兴     | 都山三村 5#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43613 | 宜兴     | 都山三村 6#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43614 | 宜兴     | 都市港湾 C 区 1#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43615 | 宜兴     | 都市港湾 C 区 1#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43616 | 宜兴     | 都市港湾 C 区 2#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43617 | 宜兴     | 都市港湾 C 区 2#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43618 | 宜兴     | 都市港湾 C 区 3#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43619 | 宜兴     | 都市港湾 C 区 3#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43620 | 宜兴     | 闵家场箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43621 | 宜兴     | 金沙府邸 1#箱变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43622 | 宜兴     | 金沙府邸 2#箱变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43623 | 宜兴     | 万石西园 9#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43624 | 宜兴     | 万石西园 10#箱变        | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 43625 | 宜兴     | 誉珑湖滨 1#站 1#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43626 | 宜兴     | 誉珑湖滨 1#站 2#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43627 | 宜兴     | 誉珑湖滨 1#站 3#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43628 | 宜兴     | 誉珑湖滨 1#站 4#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43629 | 宜兴     | 誉珑湖滨 2#站 1#所变     | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 43630 | 宜兴     | 誉珑湖滨 2#站 2#所变     | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 43631 | 宜兴     | 誉珑湖滨 2#站 3#所变     | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 43632 | 宜兴     | 誉珑湖滨 2#站 4#所变     | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 43633 | 宜兴     | 誉珑湖滨 3#站 1#所变     | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 43634 | 宜兴     | 誉珑湖滨 3#站 2#所变     | 20       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43635 | 宜兴     | 誉珑湖滨 3#站 3#所变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 43636 | 宜兴     | 誉珑湖滨 3#站 4#所变 | 20       | 630       | 491          | 491             |
| 43637 | 宜兴     | 誉珑湖滨 4#站 1#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43638 | 宜兴     | 誉珑湖滨 4#站 2#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43639 | 宜兴     | 誉珑湖滨 4#站 3#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43640 | 宜兴     | 誉珑湖滨 4#站 4#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43641 | 宜兴     | 景湖天成 1#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43642 | 宜兴     | 景湖天成 1#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43643 | 宜兴     | 景湖天成 2#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43644 | 宜兴     | 景湖天成 2#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43645 | 宜兴     | 景湖天成 3#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43646 | 宜兴     | 景湖天成 3#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43647 | 宜兴     | 景湖天成 3#站 3#所变 | 10       | 800       | 615          | 615             |
| 43648 | 宜兴     | 景湖天成 3#站 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43649 | 宜兴     | 景湖天成 4#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43650 | 宜兴     | 景湖天成 4#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43651 | 宜兴     | 景湖天成 4#站 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43652 | 宜兴     | 景湖天成 4#站 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43653 | 宜兴     | 景湖天成 5#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43654 | 宜兴     | 景湖天成 5#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43655 | 宜兴     | 景湖天成 5#站 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43656 | 宜兴     | 景湖天成 5#站 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43657 | 宜兴     | 铜山村 2#公变      | 10       | 250       | 153          | 153             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43658 | 宜兴     | 林场危旧安置房箱变主变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43659 | 宜兴     | 金色阳光 2#站 1#所变   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 43660 | 宜兴     | 金色阳光 2#站 2#所变   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 43661 | 宜兴     | 金色阳光 3#站 1#所变   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 43662 | 宜兴     | 金色阳光 3#站 2#所变   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 43663 | 宜兴     | 金色阳光 3#站 3#所变   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 43664 | 宜兴     | 东氿一号 3#站 4#所变   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 43665 | 宜兴     | 电力站预制场公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 43666 | 宜兴     | 迎宾路 1#箱变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 43667 | 宜兴     | 迎宾路 2#箱变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43668 | 宜兴     | 五星花园五期 5#室 1#所变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43669 | 宜兴     | 五星花园五期 5#室 2#所变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43670 | 宜兴     | 川埠恒丰 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43671 | 宜兴     | 水浮 1#箱变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43672 | 宜兴     | 蔡家公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43673 | 宜兴     | 金水名都 1#箱变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43674 | 宜兴     | 西一西二公变          | 10       | 200       | 115          | 115             |
| 43675 | 宜兴     | 观渎北公变           | 10       | 315       | 245          | 245             |
| 43676 | 宜兴     | 天氿御城 6#站 1#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43677 | 宜兴     | 天氿御城 6#站 2#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43678 | 宜兴     | 天氿御城 6#站 3#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43679 | 宜兴     | 天氿御城 6#站 4#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43680 | 宜兴     | 天氿御城 4#站 1#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43681 | 宜兴     | 天沭御城 4#站 2#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43682 | 宜兴     | 天沭御城 7#站 1#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43683 | 宜兴     | 天沭御城 7#站 2#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43684 | 宜兴     | 天沭御城 7#站 3#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43685 | 宜兴     | 天沭御城 7#站 4#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43686 | 宜兴     | 天沭御城 8#站 1#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43687 | 宜兴     | 天沭御城 8#站 2#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43688 | 宜兴     | 天沭御城 8#站 3#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43689 | 宜兴     | 兴杨花园二期 1#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43690 | 宜兴     | 决东站 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43691 | 宜兴     | 军山组 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43692 | 宜兴     | 横塘箱变              | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43693 | 宜兴     | 彭庄 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43694 | 宜兴     | 西园 5#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43695 | 宜兴     | 紫溪公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43696 | 宜兴     | 魏家双峰公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43697 | 宜兴     | 丝宿 1#箱变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43698 | 宜兴     | 后庄东公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43699 | 宜兴     | 南园村部公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43700 | 宜兴     | 沈家公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43701 | 宜兴     | 后蒲西公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43702 | 宜兴     | 琅玕村南公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43703 | 宜兴     | 窑山公变              | 10       | 200       | 93           | 93              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43704 | 宜兴     | 珠墩 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43705 | 宜兴     | 前笪村 3#公变      | 10       | 200       | 122          | 122             |
| 43706 | 宜兴     | 庄余背公变         | 10       | 200       | 58           | 58              |
| 43707 | 宜兴     | 碧水华庭 1#站 1#所变 | 20       | 1000      | 783          | 783             |
| 43708 | 宜兴     | 碧水华庭 1#站 2#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 43709 | 宜兴     | 碧水华庭 1#站 3#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 43710 | 宜兴     | 碧水华庭 1#站 4#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 43711 | 宜兴     | 碧水华庭 1#箱变     | 20       | 630       | 492          | 492             |
| 43712 | 宜兴     | 青龙三庄公变        | 10       | 315       | 240          | 240             |
| 43713 | 宜兴     | 芳桥西村 2#公变     | 10       | 200       | 30           | 30              |
| 43714 | 宜兴     | 小村公变          | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 43715 | 宜兴     | 宜漕路路灯箱变主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 43716 | 宜兴     | 红旗圩公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43717 | 宜兴     | 青口村东公变        | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 43718 | 宜兴     | 蛟桥 2#箱变       | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 43719 | 宜兴     | 汎滨广场箱变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43720 | 宜兴     | 下漳路灯箱变        | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 43721 | 宜兴     | 学前街公变         | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 43722 | 宜兴     | 余庄村公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43723 | 宜兴     | 白泥 3#公变       | 10       | 400       | 218          | 218             |
| 43724 | 宜兴     | 体育场路灯箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43725 | 宜兴     | 九南路路灯箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43726 | 宜兴     | 下邱 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43727 | 宜兴     | 下邱公变          | 10       | 200       | 97           | 97              |
| 43728 | 宜兴     | 教育路绿化箱变       | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 43729 | 宜兴     | 联运箱变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43730 | 宜兴     | 观前箱变          | 10       | 630       | 464          | 464             |
| 43731 | 宜兴     | 官林商城箱变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43732 | 宜兴     | 幸福箱变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43733 | 宜兴     | 供销箱变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43734 | 宜兴     | 信用箱变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43735 | 宜兴     | 官林幼儿园箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43736 | 宜兴     | 官林菜场箱变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43737 | 宜兴     | 农行公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43738 | 宜兴     | 水产村南公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43739 | 宜兴     | 寺前公变          | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 43740 | 宜兴     | 陈家公变          | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 43741 | 宜兴     | 振兴南路公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43742 | 宜兴     | 茶亭小区 9#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43743 | 宜兴     | 茶亭 8#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43744 | 宜兴     | 育才箱变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43745 | 宜兴     | 凌北箱变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43746 | 宜兴     | 吕东 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43747 | 宜兴     | 丰村公变          | 10       | 400       | 272          | 272             |
| 43748 | 宜兴     | 嘉华广场 1#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 43749 | 宜兴     | 嘉华广场 1#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43750 | 宜兴     | 驼龙湾公变       | 10       | 200       | 94           | 94              |
| 43751 | 宜兴     | 竹海西村公变      | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 43752 | 宜兴     | 思家庄公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43753 | 宜兴     | 下窑公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43754 | 宜兴     | 毫阳东公变       | 10       | 200       | 65           | 65              |
| 43755 | 宜兴     | 毫阳南公变       | 10       | 200       | 64           | 64              |
| 43756 | 宜兴     | 李家南公变       | 10       | 200       | 95           | 95              |
| 43757 | 宜兴     | 阳泉茶场公变      | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 43758 | 宜兴     | 新庄供电所 13#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 43759 | 宜兴     | 新庄菜场箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43760 | 宜兴     | 新东苑 1#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43761 | 宜兴     | 毛巾村 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43762 | 宜兴     | 新东苑 2#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43763 | 宜兴     | 塘林公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 43764 | 宜兴     | 烟山庙头公变      | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 43765 | 宜兴     | 三木桥公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43766 | 宜兴     | 华美公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43767 | 宜兴     | 河北公变        | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 43768 | 宜兴     | 扶风教工宿舍公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43769 | 宜兴     | 临津荡公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43770 | 宜兴     | 教工宿舍 3#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 43771 | 宜兴     | 东岭茶场公变      | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 43772 | 宜兴     | 镇北樊荣公变      | 10       | 400       | 308          | 308             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43773 | 宜兴     | 黄墩桥公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43774 | 宜兴     | 金和圩公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43775 | 宜兴     | 张公红星 2#公变     | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 43776 | 宜兴     | 王母陈家公变        | 10       | 200       | 122          | 122             |
| 43777 | 宜兴     | 雪家 4#公变       | 10       | 200       | 103          | 103             |
| 43778 | 宜兴     | 九岭大沟 2#公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43779 | 宜兴     | 前簃下兆 2#公变     | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 43780 | 宜兴     | 西街西公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43781 | 宜兴     | 闸口湾里公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43782 | 宜兴     | 闸口双坝公变        | 10       | 200       | 45           | 45              |
| 43783 | 宜兴     | 圩田 2#公变       | 10       | 200       | 68           | 68              |
| 43784 | 宜兴     | 港北许家公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43785 | 宜兴     | 蒋富一组公变        | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 43786 | 宜兴     | 蒋富八组公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43787 | 宜兴     | 水坞芥公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43788 | 宜兴     | 祥和佳苑 1#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43789 | 宜兴     | 夏西组公变         | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 43790 | 宜兴     | 敬老院公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43791 | 宜兴     | 东卫西公变         | 10       | 200       | 115          | 115             |
| 43792 | 宜兴     | 尚福公寓 1#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43793 | 宜兴     | 尚福公寓 1#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43794 | 宜兴     | 尚福公寓 2#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43795 | 宜兴     | 尚福公寓 2#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43796 | 宜兴     | 尚福公寓 2#站 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43797 | 宜兴     | 尚福公寓 2#站 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43798 | 宜兴     | 小东安公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43799 | 宜兴     | 刘家塘 2#公变      | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 43800 | 宜兴     | 中范 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43801 | 宜兴     | 南河沿公变         | 10       | 200       | 152          | 152             |
| 43802 | 宜兴     | 烟台东公变         | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 43803 | 宜兴     | 座庄公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43804 | 宜兴     | 教堂公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43805 | 宜兴     | 潘南工业 1#公变     | 10       | 315       | 146          | 146             |
| 43806 | 宜兴     | 潘南工业 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43807 | 宜兴     | 华东石材市场 18#箱变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43808 | 宜兴     | 金家湾公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43809 | 宜兴     | 田老干公变         | 10       | 200       | 54           | 54              |
| 43810 | 宜兴     | 浦西农行 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43811 | 宜兴     | 冯家村公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43812 | 宜兴     | 东氿一号 1#站 1#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 43813 | 宜兴     | 东氿一号 1#站 2#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 43814 | 宜兴     | 东氿一号 1#站 3#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 43815 | 宜兴     | 东氿一号 2#站 1#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 43816 | 宜兴     | 东氿一号 2#站 2#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 43817 | 宜兴     | 东氿一号 2#站 3#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 43818 | 宜兴     | 东氿一号 6#箱变     | 20       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43819 | 宜兴     | 东氿一号 7#箱变    | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 43820 | 宜兴     | 岭西东山 2#公变    | 10       | 200       | 99           | 99              |
| 43821 | 宜兴     | 银湖路公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43822 | 宜兴     | 映山湖公变        | 10       | 200       | 87           | 87              |
| 43823 | 宜兴     | 丁蜀新城 4#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43824 | 宜兴     | 新建塘头公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43825 | 宜兴     | 中里西公变        | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 43826 | 宜兴     | 珍里公变         | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 43827 | 宜兴     | 新南门村公变       | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 43828 | 宜兴     | 谭家冲箱变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43829 | 宜兴     | 潜洛安置小区 1#箱变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43830 | 宜兴     | 潜洛安置小区 2#箱变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43831 | 宜兴     | 南淋西公变        | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 43832 | 宜兴     | 钮家西公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43833 | 宜兴     | 路庄 3#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43834 | 宜兴     | 白鹤洞公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43835 | 宜兴     | 新庄供电所 15#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43836 | 宜兴     | 聚和苑 1#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43837 | 宜兴     | 聚和苑 1#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43838 | 宜兴     | 聚和苑 1#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43839 | 宜兴     | 聚和苑 2#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43840 | 宜兴     | 新建北新桥公变      | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 43841 | 宜兴     | 聚和苑 2#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43842 | 宜兴     | 聚和苑 2#站 3#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43843 | 宜兴     | 聚和苑 2#站 4#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43844 | 宜兴     | 尚湖苑 1#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43845 | 宜兴     | 尚湖苑 2#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43846 | 宜兴     | 尚湖苑 3#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43847 | 宜兴     | 尚湖苑 4#公变      | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 43848 | 宜兴     | 青疗宿舍公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43849 | 宜兴     | 周墅安置房公变       | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 43850 | 宜兴     | 天沭御城 1#站 2#所变 | 20       | 800       | 636          | 636             |
| 43851 | 宜兴     | 天沭御城 2#站 1#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43852 | 宜兴     | 天沭御城 2#站 2#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 43853 | 宜兴     | 金兰陈家公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43854 | 宜兴     | 干戈阳公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43855 | 宜兴     | 果园公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43856 | 宜兴     | 水文站公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43857 | 宜兴     | 张家圩公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43858 | 宜兴     | 洋溪电力站 7#公变    | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 43859 | 宜兴     | 浯仕公变          | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 43860 | 宜兴     | 洪巷北公变         | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 43861 | 宜兴     | 杭坑村公变         | 10       | 400       | 257          | 257             |
| 43862 | 宜兴     | 北塘尖上公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43863 | 宜兴     | 官塘 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43864 | 宜兴     | 石材市场东公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43865 | 宜兴     | 丁蜀新城 9#箱变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43866 | 宜兴     | 下邳桥公变           | 10       | 200       | 45           | 45              |
| 43867 | 宜兴     | 五洞庆丰公变          | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 43868 | 宜兴     | 钱家村公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43869 | 宜兴     | 轴宿 3#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43870 | 宜兴     | 御景豪庭 1#变电所 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43871 | 宜兴     | 御景豪庭 1#变电所 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43872 | 宜兴     | 五圣万家公变          | 10       | 200       | 119          | 119             |
| 43873 | 宜兴     | 粮库公变            | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 43874 | 宜兴     | 澄渎北公变           | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 43875 | 宜兴     | 沈家桥公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43876 | 宜兴     | 万石南湾公变          | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 43877 | 宜兴     | 安康三期 1#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43878 | 宜兴     | 陶都路 6 号 1#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43879 | 宜兴     | 陶都路 6 号 2#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43880 | 宜兴     | 西锄电站 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43881 | 宜兴     | 御景豪庭 2#变电所 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43882 | 宜兴     | 御景豪庭 2#变电所 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43883 | 宜兴     | 御景豪庭 3#变电所 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43884 | 宜兴     | 御景豪庭 3#变电所 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43885 | 宜兴     | 御景豪庭 3#变电所 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43886 | 宜兴     | 御景豪庭 3#变电所 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43887 | 宜兴     | 曲东公变            | 10       | 250       | 200          | 200             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43888 | 宜兴     | 土城 3#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43889 | 宜兴     | 师渎 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43890 | 宜兴     | 毛中公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43891 | 宜兴     | 川埠 7#公变       | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 43892 | 宜兴     | 寺前东公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43893 | 宜兴     | 前元坝头公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43894 | 宜兴     | 兴业安置 3#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43895 | 宜兴     | 万丽明珠 4#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43896 | 宜兴     | 万丽明珠 4#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43897 | 宜兴     | 万丽明珠 5#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43898 | 宜兴     | 万丽明珠 5#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43899 | 宜兴     | 鱼池沿公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43900 | 宜兴     | 明珠箱变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43901 | 宜兴     | 吴家渎 4#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43902 | 宜兴     | 新兴公变          | 10       | 400       | 198          | 198             |
| 43903 | 宜兴     | 浜俐东村站公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43904 | 宜兴     | 阳羨茶场 3#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43905 | 宜兴     | 阳羨茶场 4#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43906 | 宜兴     | 湖东圩园公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43907 | 宜兴     | 阳羨茶场 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43908 | 宜兴     | 高安 1#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43909 | 宜兴     | 五洞桥头公变        | 10       | 200       | 82           | 82              |
| 43910 | 宜兴     | 三洞安置 3#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43911 | 宜兴     | 省庄新华 2#公变    | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 43912 | 宜兴     | 小会 2#公变      | 10       | 400       | 316          | 316             |
| 43913 | 宜兴     | 和桥镇政府 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43914 | 宜兴     | 康乐新村公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43915 | 宜兴     | 胥东公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43916 | 宜兴     | 架弓山公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43917 | 宜兴     | 华阳刘家公变       | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 43918 | 宜兴     | 镇南彭干村小区 5#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43919 | 宜兴     | 镇南彭干村小区 3#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43920 | 宜兴     | 镇南彭干村小区 2#箱变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43921 | 宜兴     | 镇南彭干村小区 1#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43922 | 宜兴     | 白塔横塘公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43923 | 宜兴     | 永兴大会 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43924 | 宜兴     | 张公馆公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43925 | 宜兴     | 兴业安置 1#箱变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43926 | 宜兴     | 兴业安置 2#箱变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43927 | 宜兴     | 任墅西山前公变      | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 43928 | 宜兴     | 后元南公变        | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 43929 | 宜兴     | 皇新金紫村西公变     | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 43930 | 宜兴     | 八房村 3#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43931 | 宜兴     | 杨巷菜场公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43932 | 宜兴     | 杭北公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43933 | 宜兴     | 双湖水产公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43934 | 宜兴     | 顾家公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43935 | 宜兴     | 上西庄公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43936 | 宜兴     | 后塘新村 1#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43937 | 宜兴     | 后塘新村 2#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43938 | 宜兴     | 后塘新村 3#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43939 | 宜兴     | 后塘新村 4#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43940 | 宜兴     | 和桥公安分局 2#公变   | 10       | 200       | 77           | 77              |
| 43941 | 宜兴     | 永兴小南公变        | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 43942 | 宜兴     | 兴业街公变         | 10       | 400       | 122          | 122             |
| 43943 | 宜兴     | 双龙依云 1#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43944 | 宜兴     | 双龙依云 1#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43945 | 宜兴     | 双龙依云 2#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43946 | 宜兴     | 双龙依云 2#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43947 | 宜兴     | 后塘新村 5#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43948 | 宜兴     | 太华山庄 1#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43949 | 宜兴     | 太华山庄 1#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43950 | 宜兴     | 太华山庄 1#站 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43951 | 宜兴     | 太华山庄 1#站 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43952 | 宜兴     | 华利达 2#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43953 | 宜兴     | 柴山 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43954 | 宜兴     | 东湖公馆 1#站 1#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 43955 | 宜兴     | 东湖公馆 1#站 2#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 43956 | 宜兴     | 金盆 2#公变       | 10       | 400       | 290          | 290             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43957 | 宜兴     | 三庄 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43958 | 宜兴     | 双龙依云 1#箱变     | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 43959 | 宜兴     | 双龙依云 2#箱变     | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 43960 | 宜兴     | 河南新村 1#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43961 | 宜兴     | 河南新村 2#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43962 | 宜兴     | 河南新村 3#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43963 | 宜兴     | 东湖公馆 1#站 3#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 43964 | 宜兴     | 东湖公馆 2#站 1#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 43965 | 宜兴     | 东湖公馆 2#站 2#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 43966 | 宜兴     | 东湖公馆 2#站 3#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 43967 | 宜兴     | 东湖公馆 3#站 1#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 43968 | 宜兴     | 东湖公馆 3#站 2#所变 | 20       | 1000      | 775          | 775             |
| 43969 | 宜兴     | 东湖公馆 3#站 3#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 43970 | 宜兴     | 桥二组 2#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43971 | 宜兴     | 下塘 2#公变       | 10       | 400       | 264          | 264             |
| 43972 | 宜兴     | 东木 2#公变       | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 43973 | 宜兴     | 河西 4#公变       | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 43974 | 宜兴     | 龙背山庄二期 7#箱变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 43975 | 宜兴     | 中兴家园 1#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43976 | 宜兴     | 中兴家园 1#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43977 | 宜兴     | 中兴家园 2#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43978 | 宜兴     | 中兴家园 2#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 43979 | 宜兴     | 西锄新村 1#公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 43980 | 宜兴     | 闻家石田箱变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43981 | 宜兴     | 前亭塘河箱变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43982 | 宜兴     | 老菜场箱变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43983 | 宜兴     | 骏马小区箱变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 43984 | 宜兴     | 交管所箱变主变         | 10       | 630       | 491          | 491             |
| 43985 | 宜兴     | 故居路箱变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43986 | 宜兴     | 高墩 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43987 | 宜兴     | 塍里黄泥 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43988 | 宜兴     | 王婆蒋巷箱变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43989 | 宜兴     | 东氿一号 3#站 1#所变   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 43990 | 宜兴     | 东氿一号 3#站 2#所变   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 43991 | 宜兴     | 东氿一号 3#站 3#所变   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 43992 | 宜兴     | 港河 2#公变         | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 43993 | 宜兴     | 朱康桥公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43994 | 宜兴     | 小商品市场 2#箱变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43995 | 宜兴     | 太华红豆杉公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 43996 | 宜兴     | 楼下村 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 43997 | 宜兴     | 桥涯龙珠公变          | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 43998 | 宜兴     | 西锄东站 2#公变       | 10       | 200       | 45           | 45              |
| 43999 | 宜兴     | 三千公变            | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 44000 | 宜兴     | 上高公变            | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 44001 | 宜兴     | 中星湖滨城 14#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44002 | 宜兴     | 中星湖滨城 14#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44003 | 宜兴     | 中星湖滨城 14#站 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44004 | 宜兴     | 中星湖滨城 14#站 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44005 | 宜兴     | 中星湖滨城 15#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44006 | 宜兴     | 中星湖滨城 15#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44007 | 宜兴     | 大东翻山堠公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44008 | 宜兴     | 中星湖滨城 15#站 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44009 | 宜兴     | 中星湖滨城 15#站 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44010 | 宜兴     | 中星湖滨城 16#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44011 | 宜兴     | 韶东村公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44012 | 宜兴     | 中星湖滨城 16#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44013 | 宜兴     | 中星湖滨城 16#站 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44014 | 宜兴     | 中星湖滨城 16#站 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44015 | 宜兴     | 中星湖滨城 17#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44016 | 宜兴     | 中星湖滨城 17#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44017 | 宜兴     | 南溪西公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44018 | 宜兴     | 中星湖滨城 18#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44019 | 宜兴     | 中星湖滨城 18#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44020 | 宜兴     | 中星湖滨城 19#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44021 | 宜兴     | 中星湖滨城 19#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44022 | 宜兴     | 中星湖滨城 19#站 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44023 | 宜兴     | 中星湖滨城 19#站 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44024 | 宜兴     | 滕美公寓 1#站 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44025 | 宜兴     | 滕美公寓 1#站 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44026 | 宜兴     | 儒林北公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44027 | 宜兴     | 阳光小区公变        | 10       | 400       | 265          | 265             |
| 44028 | 宜兴     | 五星花园 2#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44029 | 宜兴     | 五星花园 2#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44030 | 宜兴     | 滕美公寓 1#箱变主变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44031 | 宜兴     | 九古墩公变         | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 44032 | 宜兴     | 埭南公变          | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 44033 | 宜兴     | 蒋典 4#公变       | 10       | 200       | 114          | 114             |
| 44034 | 宜兴     | 墅后 2#公变       | 10       | 200       | 43           | 43              |
| 44035 | 宜兴     | 胡家塘南公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44036 | 宜兴     | 东街东公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44037 | 宜兴     | 五星花园 4#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44038 | 宜兴     | 五星花园 4#站 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44039 | 宜兴     | 五星花园 4#站 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44040 | 宜兴     | 五星花园 4#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44041 | 宜兴     | 五星花园 5#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44042 | 宜兴     | 五星花园 3#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44043 | 宜兴     | 五星花园 1#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44044 | 宜兴     | 五星花园 6#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44045 | 宜兴     | 五星花园 2#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44046 | 宜兴     | 五星花园 4#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44047 | 宜兴     | 临津桥公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44048 | 宜兴     | 杨桥电站 2#公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44049 | 宜兴     | 新建刘家西 2#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44050 | 宜兴     | 前曲坊 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44051 | 宜兴     | 新河安置 1#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44052 | 宜兴     | 新河安置 2#箱变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44053 | 宜兴     | 名豪佳园 2#站 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44054 | 宜兴     | 名豪佳园 2#站 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44055 | 宜兴     | 何南 2#公变         | 10       | 400       | 227          | 227             |
| 44056 | 宜兴     | 怡景华庭 1#箱变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44057 | 宜兴     | 怡景华庭 2#箱变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44058 | 宜兴     | 怡景华庭 3#箱变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44059 | 宜兴     | 怡景华庭 4#箱变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44060 | 宜兴     | 沈家南公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44061 | 宜兴     | 河东塘北公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44062 | 宜兴     | 前元陆家 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44063 | 宜兴     | 横山家苑 1#箱变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44064 | 宜兴     | 横山家苑 2#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44065 | 宜兴     | 横山家苑 3#箱变       | 10       | 630       | 494          | 494             |
| 44066 | 宜兴     | 横山家苑 4#箱变       | 10       | 630       | 501          | 501             |
| 44067 | 宜兴     | 横山家苑 5#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44068 | 宜兴     | 横山家苑 6#箱变       | 10       | 630       | 486          | 486             |
| 44069 | 宜兴     | 横山家苑 7#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44070 | 宜兴     | 座庄圩北公变          | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 44071 | 宜兴     | 皇新小学公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44072 | 宜兴     | 五星花园 1#站 1#所变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44073 | 宜兴     | 五星花园 1#站 2#所变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44074 | 宜兴     | 五星花园 3#站 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44075 | 宜兴     | 五星花园 3#站 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44076 | 宜兴     | 名豪佳园 1#站 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44077 | 宜兴     | 名豪佳园 1#站 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44078 | 宜兴     | 万丽明珠 3#站 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44079 | 宜兴     | 万丽明珠 3#站 3#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44080 | 宜兴     | 万丽明珠 3#站 4#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44081 | 宜兴     | 万丽明珠 3#站 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44082 | 宜兴     | 华侨饭店 1#站 1#所变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44083 | 宜兴     | 华侨饭店 1#站 2#所变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44084 | 宜兴     | 北新新村公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44085 | 宜兴     | 闸家王家组 2#公变      | 10       | 400       | 261          | 261             |
| 44086 | 宜兴     | 大河电站公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44087 | 宜兴     | 永兴小区公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44088 | 宜兴     | 闸口永兴 2#公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44089 | 宜兴     | 和桥永兴小区 4#公变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 44090 | 宜兴     | 闸口永兴 3#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44091 | 宜兴     | 金兰住基公变          | 10       | 200       | 108          | 108             |
| 44092 | 宜兴     | 和兴路公变           | 10       | 315       | 250          | 250             |
| 44093 | 宜兴     | 竺隐溪院 5#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44094 | 宜兴     | 碓坊 1#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44095 | 宜兴     | 培源西 1#箱变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44096 | 宜兴     | 振业 10#楼北箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44097 | 宜兴     | 碓坊 7#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44098 | 宜兴     | 碓坊 8#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44099 | 宜兴     | 华虹公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44100 | 宜兴     | 曹家村部公变            | 10       | 400       | 181          | 181             |
| 44101 | 宜兴     | 金楼箱变主变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44102 | 宜兴     | 雅达望月坊 4#箱变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44103 | 宜兴     | 钱家村 3#公变          | 10       | 400       | 40           | 40              |
| 44104 | 宜兴     | 电工综合楼公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44105 | 宜兴     | 三门干 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44106 | 宜兴     | 新边庄小区 3#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44107 | 宜兴     | 船厂宿舍 1#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44108 | 宜兴     | 振业 39#楼东箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44109 | 宜兴     | 茗秀馨院 2#室 4#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44110 | 宜兴     | 凌霞箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44111 | 宜兴     | 湖民电站公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44112 | 宜兴     | 鹏鹞制造 13#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44113 | 宜兴     | 新都府 4#室 4#所变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44114 | 宜兴     | 三角桥 1#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44115 | 宜兴     | 雅达健康生态园 18#室 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44116 | 宜兴     | 苏缆新村 4#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44117 | 宜兴     | 辰华汎府 2#室 4#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44118 | 宜兴     | 金城花园 3#室 4#所变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44119 | 宜兴     | 同里桑场 3#公变           | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 44120 | 宜兴     | 新农 3#公变             | 10       | 400       | 182          | 182             |
| 44121 | 宜兴     | 熙和府 3#室 1#所变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44122 | 宜兴     | 茶圣庭园 1#站 1#所变主变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44123 | 宜兴     | 查林新河 3#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44124 | 宜兴     | 一线天箱变主变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44125 | 宜兴     | 新城曹家公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44126 | 宜兴     | 上千 4#公变             | 10       | 400       | 92           | 92              |
| 44127 | 宜兴     | 湖悦名邸 7#室 1#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44128 | 宜兴     | 鹅洲公馆二期 2#室 3#所变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44129 | 宜兴     | 朝阳新村 3#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44130 | 宜兴     | 洋渚小学 3#公变           | 10       | 400       | 236          | 236             |
| 44131 | 宜兴     | 新建影剧院箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44132 | 宜兴     | 金龙名都 6#室 2#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44133 | 宜兴     | 东山新村 11#箱变主变        | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 44134 | 宜兴     | 川埠茶场 3#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44135 | 宜兴     | 城典排涝站公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44136 | 宜兴     | 百合红庙 2#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44137 | 宜兴     | 桃溪梦想商业广场 4#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44138 | 宜兴     | 省庄金家村小区 2#箱变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44139 | 宜兴     | 机电 2#公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44140 | 宜兴     | 西山岗 3#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44141 | 宜兴     | 陶机丁港宿舍 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44142 | 宜兴     | 天辰府 3#室 1#所变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44143 | 宜兴     | 南门 2#箱变主变           | 10       | 630       | 493          | 493             |
| 44144 | 宜兴     | 岳堤小区箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44145 | 宜兴     | 华新东路 7#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44146 | 宜兴     | 熙和府 4#室 1#所变主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44147 | 宜兴     | 丰台鱼塘公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44148 | 宜兴     | 盛泽东元公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44149 | 宜兴     | 新田房公变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44150 | 宜兴     | 庄西站 1#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44151 | 宜兴     | 阳羨教宿 1#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44152 | 宜兴     | 三坛北公变               | 10       | 200       | 0            | 0               |
| 44153 | 宜兴     | 南林电站公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44154 | 宜兴     | 溢润新城 1#站 1#所变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44155 | 宜兴     | 溢润新城 1#站 2#所变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44156 | 宜兴     | 溢润新城 1#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44157 | 宜兴     | 溢润新城 2#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44158 | 宜兴     | 溢润新城 3#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44159 | 宜兴     | 溢润新城 4#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44160 | 宜兴     | 渚东粮管所公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44161 | 宜兴     | 湖光珑樾府 4#室 1#所变主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 44162 | 宜兴     | 任墅工业园区 3#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44163 | 宜兴     | 阳羨湖旅游度假小镇 15#室 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44164 | 宜兴     | 客运站充电桩 3#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44165 | 宜兴     | 伏西箱变配电变压器       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 44166 | 宜兴     | 颐悦府 1#站 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44167 | 宜兴     | 南溪田舍公变          | 10       | 200       | 90           | 90              |
| 44168 | 宜兴     | 鼎尚花园 3#室 2#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 44169 | 宜兴     | 龙池小区 4#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44170 | 宜兴     | 合心圩公变           | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 44171 | 宜兴     | 龙池小区 4#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44172 | 宜兴     | 分水太湖头公变         | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 44173 | 宜兴     | 民南四工区 2#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44174 | 宜兴     | 上坝 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44175 | 宜兴     | 金紫五庄公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44176 | 宜兴     | 陈家斗鱼塘公变         | 10       | 200       | 151          | 151             |
| 44177 | 宜兴     | 龙泽苑一期 10#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44178 | 宜兴     | 西渚黄泥塘公变         | 10       | 200       | 97           | 97              |
| 44179 | 宜兴     | 西坞 3#公变         | 10       | 400       | 186          | 186             |
| 44180 | 宜兴     | 山林庄北公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44181 | 宜兴     | 白塔横塘 4#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44182 | 宜兴     | 红庙公变            | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 44183 | 宜兴     | 兴村 3#公变         | 10       | 200       | 120          | 120             |
| 44184 | 宜兴     | 紫霞菜场公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44185 | 宜兴     | 汇龙东公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44186 | 宜兴     | 周潭北公变           | 10       | 200       | 133          | 133             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44187 | 宜兴     | 分水北街公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44188 | 宜兴     | 贝斯特 1#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44189 | 宜兴     | 后洋组公变     | 10       | 400       | 274          | 274             |
| 44190 | 宜兴     | 前徐 2#公变   | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 44191 | 宜兴     | 董家公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44192 | 宜兴     | 宋家公变      | 10       | 200       | 123          | 123             |
| 44193 | 宜兴     | 宝寿河公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44194 | 宜兴     | 工业炉公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44195 | 宜兴     | 芳桥路灯 1#公变 | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 44196 | 宜兴     | 中山园 1#公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44197 | 宜兴     | 江南市场 4#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44198 | 宜兴     | 潜洛安置 1#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44199 | 宜兴     | 潜洛安置 2#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44200 | 宜兴     | 潜洛安置 3#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44201 | 宜兴     | 潜洛安置 4#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44202 | 宜兴     | 潜洛安置 5#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44203 | 宜兴     | 潜洛安置 6#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44204 | 宜兴     | 潜洛安置 7#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44205 | 宜兴     | 头阳村公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44206 | 宜兴     | 长征龙凤公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44207 | 宜兴     | 前墅 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44208 | 宜兴     | 丁山饭店公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44209 | 宜兴     | 大东方商厦公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44210 | 宜兴     | 蒋笠静乐公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44211 | 宜兴     | 医药公司公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44212 | 宜兴     | 陶机 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44213 | 宜兴     | 陶机 1#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44214 | 宜兴     | 胜利徐家公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44215 | 宜兴     | 公园东路 2#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44216 | 宜兴     | 台西前江组公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44217 | 宜兴     | 上坝 1#公变     | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 44218 | 宜兴     | 通蜀西路 3#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44219 | 宜兴     | 景桥公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44220 | 宜兴     | 镁炭窑炉公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44221 | 宜兴     | 双庙加工公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44222 | 宜兴     | 三洞安置 2#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44223 | 宜兴     | 通蜀西路 1#公变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 44224 | 宜兴     | 紫京 1#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44225 | 宜兴     | 新屋 2#公变     | 10       | 200       | 47           | 47              |
| 44226 | 宜兴     | 紫京 1#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44227 | 宜兴     | 紫京 1#站 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44228 | 宜兴     | 紫京 1#站 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44229 | 宜兴     | 楚山公变        | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 44230 | 宜兴     | 赵庄三组公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44231 | 宜兴     | 大埠头公变       | 10       | 400       | 212          | 212             |
| 44232 | 宜兴     | 白泥村公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44233 | 宜兴     | 红卫 6#公变      | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 44234 | 宜兴     | 潜洛村安置小区 2#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44235 | 宜兴     | 闸西公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44236 | 宜兴     | 木塘公变         | 10       | 200       | 114          | 114             |
| 44237 | 宜兴     | 航运宿舍 1#公变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 44238 | 宜兴     | 汤蜀 2#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44239 | 宜兴     | 雪蓑公变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44240 | 宜兴     | 湖头 3#公变      | 10       | 200       | 128          | 128             |
| 44241 | 宜兴     | 侍北公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44242 | 宜兴     | 后元西公变        | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 44243 | 宜兴     | 胜利村公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44244 | 宜兴     | 东下桃园公变       | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 44245 | 宜兴     | 水埠社区公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44246 | 宜兴     | 七里庙公变        | 10       | 200       | 57           | 57              |
| 44247 | 宜兴     | 珠藤公变         | 10       | 200       | 52           | 52              |
| 44248 | 宜兴     | 沙田圩公变        | 10       | 100       | 38           | 38              |
| 44249 | 宜兴     | 新市南公变        | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 44250 | 宜兴     | 沙塘八组公变       | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 44251 | 宜兴     | 兴达公变         | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 44252 | 宜兴     | 宜城电磁公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44253 | 宜兴     | 观可公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44254 | 宜兴     | 宜城农机公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44255 | 宜兴     | 官林桥箱变        | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44256 | 宜兴     | 西湖岭公变           | 10       | 200       | 57           | 57              |
| 44257 | 宜兴     | 刘家公变            | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 44258 | 宜兴     | 交通路灯公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44259 | 宜兴     | 乐祺西路灯公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44260 | 宜兴     | 轸村 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44261 | 宜兴     | 黄家塘公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44262 | 宜兴     | 巷里公变            | 10       | 200       | 83           | 83              |
| 44263 | 宜兴     | 后洪村 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44264 | 宜兴     | 红卫新区 6#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44265 | 宜兴     | 新田公变            | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 44266 | 宜兴     | 中星湖滨城 9#站 1#所变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44267 | 宜兴     | 南塍公变            | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 44268 | 宜兴     | 中园公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44269 | 宜兴     | 中星湖滨城 9#站 2#所变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44270 | 宜兴     | 中星湖滨城 9#站 3#所变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44271 | 宜兴     | 中星湖滨城 10 站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44272 | 宜兴     | 中星湖滨城 10 站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44273 | 宜兴     | 中星湖滨城 10 站 3#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44274 | 宜兴     | 中星湖滨城 10 站 4#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44275 | 宜兴     | 中星湖滨城 11#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44276 | 宜兴     | 中星湖滨城 11#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44277 | 宜兴     | 中星湖滨城 11#站 3#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44278 | 宜兴     | 中星湖滨城 11#站 4#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44279 | 宜兴     | 西中周家公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44280 | 宜兴     | 中星湖滨城 12#站 1#所变主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44281 | 宜兴     | 和兴路路灯公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44282 | 宜兴     | 东石桥渎 1#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44283 | 宜兴     | 水产大滩公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44284 | 宜兴     | 屺山建材公变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44285 | 宜兴     | 后黄庄公变             | 10       | 200       | 0            | 0               |
| 44286 | 宜兴     | 牛胡沟上公变            | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 44287 | 宜兴     | 中星湖滨城 12#站 2#所变主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44288 | 宜兴     | 中星湖滨城 12#站 3#所变主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44289 | 宜兴     | 中星湖滨城 12#站 4#所变主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44290 | 宜兴     | 中星湖滨城 13#站 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44291 | 宜兴     | 中星湖滨城 13#站 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44292 | 宜兴     | 紫京 2#站 1#所变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44293 | 宜兴     | 紫京 2#站 2#所变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44294 | 宜兴     | 沙家公变              | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 44295 | 宜兴     | 金犊新村 1#箱变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44296 | 宜兴     | 浦西影剧箱变            | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 44297 | 宜兴     | 金犊新村 2#箱变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44298 | 宜兴     | 静乐农场箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44299 | 宜兴     | 青年农场公变            | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 44300 | 宜兴     | 锡宜公路公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44301 | 宜兴     | 张兰桥 2#公变          | 10       | 200       | 141          | 141             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44302 | 宜兴     | 川埠工业 5#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44303 | 宜兴     | 教工公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44304 | 宜兴     | 王家西箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44305 | 宜兴     | 分水桥东公变     | 10       | 400       | 111          | 111             |
| 44306 | 宜兴     | 港北西公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44307 | 宜兴     | 万石西园 1#箱变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44308 | 宜兴     | 万石西园 2#箱变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44309 | 宜兴     | 万石西园 3#箱变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44310 | 宜兴     | 万石西园 4#箱变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44311 | 宜兴     | 万石西园 5#箱变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44312 | 宜兴     | 清南公变       | 10       | 200       | 76           | 76              |
| 44313 | 宜兴     | 万石供电所 6#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44314 | 宜兴     | 坝窠公变       | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 44315 | 宜兴     | 四方商厦公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44316 | 宜兴     | 镇区 10#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44317 | 宜兴     | 万石西园 6#箱变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44318 | 宜兴     | 万石西园 7#箱变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44319 | 宜兴     | 环电箱变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44320 | 宜兴     | 万石西园 8#箱变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44321 | 宜兴     | 夏塘桥公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44322 | 宜兴     | 街小公变       | 10       | 160       | 10           | 10              |
| 44323 | 宜兴     | 何家村 2#公变   | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 44324 | 宜兴     | 潼渚村 2#公变   | 10       | 400       | 292          | 292             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44325 | 宜兴     | 近林坝头公变    | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 44326 | 宜兴     | 元前公变      | 10       | 100       | 67           | 67              |
| 44327 | 宜兴     | 菜花桥公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44328 | 宜兴     | 余庄汤家公变    | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 44329 | 宜兴     | 善塘 2#公变   | 10       | 200       | 101          | 101             |
| 44330 | 宜兴     | 倪家公变      | 10       | 400       | 208          | 208             |
| 44331 | 宜兴     | 余庄河西 2#公变 | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 44332 | 宜兴     | 新庄杨家公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44333 | 宜兴     | 大田西公变     | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 44334 | 宜兴     | 蒋林公变      | 10       | 200       | 105          | 105             |
| 44335 | 宜兴     | 蜀古八组公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44336 | 宜兴     | 儿童乐园公变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 44337 | 宜兴     | 薛家渎西公变    | 10       | 250       | 119          | 119             |
| 44338 | 宜兴     | 新老窑 2#公变  | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 44339 | 宜兴     | 周铁任家公变    | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 44340 | 宜兴     | 芳庄南阳圩村公变  | 10       | 200       | 64           | 64              |
| 44341 | 宜兴     | 横圩公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44342 | 宜兴     | 金兰医院公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44343 | 宜兴     | 大埝组公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44344 | 宜兴     | 生活园区 1#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44345 | 宜兴     | 生活园区 2#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44346 | 宜兴     | 后园渎公变     | 10       | 315       | 229          | 229             |
| 44347 | 宜兴     | 海航公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44348 | 宜兴     | 新天地 2#站 3#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44349 | 宜兴     | 新天地 2#站 4#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44350 | 宜兴     | 新芳敬老院公变      | 10       | 200       | 112          | 112             |
| 44351 | 宜兴     | 东庄 2#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44352 | 宜兴     | 陆科村公变        | 10       | 400       | 273          | 273             |
| 44353 | 宜兴     | 潘墩 2#公变      | 10       | 315       | 224          | 224             |
| 44354 | 宜兴     | 沧浜 1#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44355 | 宜兴     | 沧浜 2#箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44356 | 宜兴     | 东方嘉园 9#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44357 | 宜兴     | 东方嘉园 10#箱变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 44358 | 宜兴     | 东方嘉园 11#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44359 | 宜兴     | 东方嘉园 12#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44360 | 宜兴     | 东方嘉园 13#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44361 | 宜兴     | 东方嘉园 14#箱变   | 10       | 630       | 464          | 464             |
| 44362 | 宜兴     | 查林护林公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44363 | 宜兴     | 黄塍圩公变        | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 44364 | 宜兴     | 西渚红星公变       | 10       | 315       | 194          | 194             |
| 44365 | 宜兴     | 新芳野田公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44366 | 宜兴     | 斜漕河公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44367 | 宜兴     | 涧北菜场 2#公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44368 | 宜兴     | 龙山豪庭 5#箱变    | 10       | 630       | 453          | 453             |
| 44369 | 宜兴     | 电力站公园公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44370 | 宜兴     | 白茫村委公变       | 10       | 400       | 294          | 294             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44371 | 宜兴     | 埭头自来水公变    | 10       | 100       | 26           | 26              |
| 44372 | 宜兴     | 黄干公变       | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 44373 | 宜兴     | 东塘门公变      | 10       | 200       | 91           | 91              |
| 44374 | 宜兴     | 新芳棚上公变     | 10       | 200       | 125          | 125             |
| 44375 | 宜兴     | 红旗小区 4#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44376 | 宜兴     | 奔马 24#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44377 | 宜兴     | 奔马 25#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44378 | 宜兴     | 奔马 26#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44379 | 宜兴     | 奔马 27#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44380 | 宜兴     | 奔马 28#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44381 | 宜兴     | 奔马 29#公变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 44382 | 宜兴     | 前桥公变       | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 44383 | 宜兴     | 南园泽南公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44384 | 宜兴     | 北大圻公变      | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 44385 | 宜兴     | 北塘村 4#公变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 44386 | 宜兴     | 南新菜场公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44387 | 宜兴     | 文东花园 9#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44388 | 宜兴     | 文东花园 10#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44389 | 宜兴     | 都山三村 1#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44390 | 宜兴     | 都山三村 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44391 | 宜兴     | 都山三村 3#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44392 | 宜兴     | 三洲公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44393 | 宜兴     | 南塍桥南公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44394 | 宜兴     | 茶亭小区三期 1#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44395 | 宜兴     | 茶亭小区三期 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44396 | 宜兴     | 茶亭小区三期 3#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44397 | 宜兴     | 茶亭小区三期 4#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44398 | 宜兴     | 戈口桥公变        | 10       | 200       | 80           | 80              |
| 44399 | 宜兴     | 陈家桥公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44400 | 宜兴     | 聚贤公变         | 10       | 200       | 15           | 15              |
| 44401 | 宜兴     | 和桥蒋家公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44402 | 宜兴     | 老官庄公变        | 10       | 200       | 94           | 94              |
| 44403 | 宜兴     | 老陈桥公变        | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 44404 | 宜兴     | 田二公变         | 10       | 200       | 97           | 97              |
| 44405 | 宜兴     | 太华山庄 3#公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44406 | 宜兴     | 数码城 1#站 1#所变 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 44407 | 宜兴     | 数码城 2#站 1#所变 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 44408 | 宜兴     | 数码城 1#站 2#所变 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 44409 | 宜兴     | 数码城 1#站 3#所变 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 44410 | 宜兴     | 数码城 1#站 4#所变 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 44411 | 宜兴     | 数码 1#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44412 | 宜兴     | 数码 2#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44413 | 宜兴     | 数码城 2#站 2#所变 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 44414 | 宜兴     | 数码城 2#站 3#所变 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 44415 | 宜兴     | 远东置业 1#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44416 | 宜兴     | 远东置业 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44417 | 宜兴     | 远东置业 3#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44418 | 宜兴     | 远东置业 4#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44419 | 宜兴     | 滕里建东公变      | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 44420 | 宜兴     | 太华山庄 4#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44421 | 宜兴     | 太华山庄 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44422 | 宜兴     | 六十亩公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44423 | 宜兴     | 坝上 2#公变     | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 44424 | 宜兴     | 蛟桥 1#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44425 | 宜兴     | 共和 3#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44426 | 宜兴     | 共和 1#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44427 | 宜兴     | 共和 2#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44428 | 宜兴     | 蛟桥 3#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44429 | 宜兴     | 蛟桥 4#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44430 | 宜兴     | 共和 4#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44431 | 宜兴     | 共和 5#箱变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44432 | 宜兴     | 紫京三期小区 1#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44433 | 宜兴     | 紫京三期小区 2#公变 | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 44434 | 宜兴     | 楝树新村 1#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44435 | 宜兴     | 西塘村 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44436 | 宜兴     | 新庄水产公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44437 | 宜兴     | 洞山圩公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44438 | 宜兴     | 黄家圩北公变      | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 44439 | 宜兴     | 周潭村公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44440 | 宜兴     | 新和公变      | 10       | 400       | 264          | 264             |
| 44441 | 宜兴     | 尖圩公变      | 10       | 200       | 116          | 116             |
| 44442 | 宜兴     | 方钱周庄圩公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44443 | 宜兴     | 张浦路公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44444 | 宜兴     | 宜丰金家公变    | 10       | 200       | 110          | 110             |
| 44445 | 宜兴     | 汽水桥公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44446 | 宜兴     | 宜丰陈北公变    | 10       | 200       | 18           | 18              |
| 44447 | 宜兴     | 陵上北公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44448 | 宜兴     | 宣庄东公变     | 10       | 200       | 95           | 95              |
| 44449 | 宜兴     | 凌南南公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44450 | 宜兴     | 祝科里公变     | 10       | 200       | 60           | 60              |
| 44451 | 宜兴     | 集房组公变     | 10       | 400       | 252          | 252             |
| 44452 | 宜兴     | 西锄东公变     | 10       | 200       | 102          | 102             |
| 44453 | 宜兴     | 西高路公变     | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 44454 | 宜兴     | 黄家桥公变     | 10       | 315       | 167          | 167             |
| 44455 | 宜兴     | 南新周家组公变   | 10       | 400       | 136          | 136             |
| 44456 | 宜兴     | 橡塑机械公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44457 | 宜兴     | 燕山公变      | 10       | 200       | 65           | 65              |
| 44458 | 宜兴     | 鼎盛花苑 3#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44459 | 宜兴     | 鼎盛花苑 1#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44460 | 宜兴     | 官庄村公变     | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 44461 | 宜兴     | 丰义车站公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44462 | 宜兴     | 仪表公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44463 | 宜兴     | 西锄电站公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44464 | 宜兴     | 田干组公变     | 10       | 400       | 243          | 243             |
| 44465 | 宜兴     | 丰义小学公变    | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 44466 | 宜兴     | 五家村公变     | 10       | 200       | 88           | 88              |
| 44467 | 宜兴     | 西四组公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44468 | 宜兴     | 人行公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44469 | 宜兴     | 南新塘东公变    | 10       | 160       | 35           | 35              |
| 44470 | 宜兴     | 塘渎沽公变     | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 44471 | 宜兴     | 卫星圩公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44472 | 宜兴     | 张渚西街 2#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44473 | 宜兴     | 久隆华府 1#箱变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 44474 | 宜兴     | 久隆华府 2#箱变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 44475 | 宜兴     | 诸桥大村公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44476 | 宜兴     | 岷亭敬老院公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44477 | 宜兴     | 紫京二期 1#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44478 | 宜兴     | 紫京二期 2#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44479 | 宜兴     | 紫京二期 3#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44480 | 宜兴     | 紫京二期 4#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44481 | 宜兴     | 紫京二期 5#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44482 | 宜兴     | 紫京二期 6#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44483 | 宜兴     | 江南名苑 1#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44484 | 宜兴     | 江南名苑 2#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44485 | 宜兴     | 江南名苑 3#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44486 | 宜兴     | 江南名苑 5#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44487 | 宜兴     | 龙山豪庭 1#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44488 | 宜兴     | 建筑宿舍公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44489 | 宜兴     | 石材市场西公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44490 | 宜兴     | 龙山豪庭 2#箱变   | 10       | 630       | 329          | 329             |
| 44491 | 宜兴     | 龙山豪庭 3#箱变   | 10       | 630       | 422          | 422             |
| 44492 | 宜兴     | 龙山豪庭 4#箱变   | 10       | 630       | 411          | 411             |
| 44493 | 宜兴     | 塘北圩公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44494 | 宜兴     | 马家桥公变       | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 44495 | 宜兴     | 后渚古公变       | 10       | 200       | 80           | 80              |
| 44496 | 宜兴     | 张家村公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44497 | 宜兴     | 蜀山新东公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44498 | 宜兴     | 任墅新村 6#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44499 | 宜兴     | 任墅新村 7#公变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 44500 | 宜兴     | 苏南 1#箱变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44501 | 宜兴     | 南棚公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44502 | 宜兴     | 干西公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44503 | 宜兴     | 新丰中公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44504 | 宜兴     | 中行 1#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44505 | 宜兴     | 中行 2#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44506 | 宜兴     | 中行 3#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44507 | 宜兴     | 五星小区一期 1#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44508 | 宜兴     | 供电所 5#公变    | 10       | 200       | 136          | 136             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44509 | 宜兴     | 古庄村公变        | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 44510 | 宜兴     | 蒲塘公变         | 10       | 200       | 101          | 101             |
| 44511 | 宜兴     | 来村南公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44512 | 宜兴     | 张五渎南公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44513 | 宜兴     | 丰义菜场公变       | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 44514 | 宜兴     | 五星小区一期 9#公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44515 | 宜兴     | 五星小区一期 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44516 | 宜兴     | 五星小区一期 10#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44517 | 宜兴     | 五星小区一期 11#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44518 | 宜兴     | 五星小区一期 17#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44519 | 宜兴     | 五星小区一期 3#公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44520 | 宜兴     | 五星小区一期 13#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44521 | 宜兴     | 五星小区一期 14#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44522 | 宜兴     | 五星小区一期 16#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44523 | 宜兴     | 五星小区一期 15#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44524 | 宜兴     | 闻家公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44525 | 宜兴     | 阳羨中路公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44526 | 宜兴     | 东街北公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44527 | 宜兴     | 怡丰 1#箱变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44528 | 宜兴     | 锦园 1#站 1#所变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44529 | 宜兴     | 锦园 1#站 2#所变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44530 | 宜兴     | 锦园 1#箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44531 | 宜兴     | 阳羨中路 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44532 | 宜兴     | 塘里组公变        | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 44533 | 宜兴     | 南新楼下组公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44534 | 宜兴     | 塘北村公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44535 | 宜兴     | 和桥南洋桥公变      | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 44536 | 宜兴     | 东芦公变         | 10       | 200       | 37           | 37              |
| 44537 | 宜兴     | 曲北公变         | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 44538 | 宜兴     | 五星小区一期 12#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44539 | 宜兴     | 白土墩公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44540 | 宜兴     | 鹅山街公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44541 | 宜兴     | 朝阳新区公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44542 | 宜兴     | 胡家站公变        | 10       | 200       | 70           | 70              |
| 44543 | 宜兴     | 文卫 2#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44544 | 宜兴     | 红卫桃园 1#公变    | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 44545 | 宜兴     | 川埠市场 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44546 | 宜兴     | 川埠市场 3#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44547 | 宜兴     | 川埠市场 4#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44548 | 宜兴     | 川埠市场 5#公变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 44549 | 宜兴     | 杨安组公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44550 | 宜兴     | 川埠市场 7#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44551 | 宜兴     | 川埠市场 8#公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44552 | 宜兴     | 三协公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44553 | 宜兴     | 南中五组公变       | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 44554 | 宜兴     | 东门 1#箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44555 | 宜兴     | 南新桥 4#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44556 | 宜兴     | 阳羨桥公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44557 | 宜兴     | 阳羨东路公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44558 | 宜兴     | 古庄西公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44559 | 宜兴     | 西下低公变       | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 44560 | 宜兴     | 铁家圩公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44561 | 宜兴     | 官林人民东路公变    | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 44562 | 宜兴     | 地基公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44563 | 宜兴     | 西渚唐家公变      | 10       | 160       | 71           | 71              |
| 44564 | 宜兴     | 庄前路公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44565 | 宜兴     | 东门 2#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44566 | 宜兴     | 东门 3#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44567 | 宜兴     | 东门 4#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44568 | 宜兴     | 东门 5#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44569 | 宜兴     | 随和苑小区 5#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44570 | 宜兴     | 随和苑小区 7#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44571 | 宜兴     | 随和苑小区 6#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44572 | 宜兴     | 翔阳公变        | 10       | 400       | 251          | 251             |
| 44573 | 宜兴     | 善卷洞风景区 2#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44574 | 宜兴     | 沙场公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44575 | 宜兴     | 随和苑小区 3#公变  | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 44576 | 宜兴     | 随和苑小区 4#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44577 | 宜兴     | 中袁小区 1#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44578 | 宜兴     | 中袁小区 2#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44579 | 宜兴     | 中袁小区 3#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44580 | 宜兴     | 中袁小区 4#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44581 | 宜兴     | 都市港湾南区 8#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44582 | 宜兴     | 都市港湾南区 6#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44583 | 宜兴     | 都市港湾南区 7#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44584 | 宜兴     | 都市港湾南区 5#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44585 | 宜兴     | 都市港湾南区 9#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44586 | 宜兴     | 夏芳 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44587 | 宜兴     | 宋庄东公变          | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 44588 | 宜兴     | 新天地 1#站 1#所变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44589 | 宜兴     | 新天地 1#站 2#所变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44590 | 宜兴     | 新天地 1#站 3#所变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44591 | 宜兴     | 新天地 1#站 4#所变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44592 | 宜兴     | 新天地 2#站 1#所变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44593 | 宜兴     | 新天地 2#站 2#所变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44594 | 宜兴     | 白茫 2#公变        | 10       | 250       | 92           | 92              |
| 44595 | 宜兴     | 沈家村公变          | 10       | 200       | 122          | 122             |
| 44596 | 宜兴     | 善卷 1#箱变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44597 | 宜兴     | 茶亭小区二期 1#公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44598 | 宜兴     | 茶亭小区二期 2#公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44599 | 宜兴     | 国营茶场公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44600 | 宜兴     | 中星湖滨城 5#站 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44601 | 宜兴     | 中星湖滨城 5#站 2#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44602 | 宜兴     | 中星湖滨城 5#站 1#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44603 | 宜兴     | 中星湖滨城 6#站 2#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44604 | 宜兴     | 中星湖滨城 6#站 1#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44605 | 宜兴     | 中星湖滨城 7#站 2#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44606 | 宜兴     | 中星湖滨城 7#站 1#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44607 | 宜兴     | 中星湖滨城 8#站 1#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44608 | 宜兴     | 富家苑 1#公变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44609 | 宜兴     | 富家苑 2#公变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44610 | 宜兴     | 东山新村 10#箱变主变        | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 44611 | 宜兴     | 南协公变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44612 | 宜兴     | 川埠中学小区 4#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44613 | 宜兴     | 川埠中学小区 3#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44614 | 宜兴     | 川埠中学小区 2#公变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44615 | 宜兴     | 川埠中学小区 1#公变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44616 | 宜兴     | 烟山杨圩公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44617 | 宜兴     | 胜天 2#公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44618 | 宜兴     | 宋庄南公变               | 10       | 400       | 237          | 237             |
| 44619 | 宜兴     | 雅达健康生态园 17#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44620 | 宜兴     | 东干渎 2#公变            | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 44621 | 宜兴     | 望湖美筑 3#室 2#所变       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 44622 | 宜兴     | 开发区供电所箱变主变          | 20       | 400       | 320          | 320             |
| 44623 | 宜兴     | 周铁南塘箱变主变            | 10       | 500       | 400          | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44624 | 宜兴     | 西南公变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44625 | 宜兴     | 函亭小区 1#公变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44626 | 宜兴     | 函亭小区 2#公变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 44627 | 宜兴     | 浪门箱变主变             | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 44628 | 宜兴     | 华新东路 11#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44629 | 宜兴     | 祝陵村 2#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44630 | 宜兴     | 翡翠四季花园 3#室 4#所变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 44631 | 宜兴     | 临津桥南公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44632 | 宜兴     | 洋塔 2#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44633 | 宜兴     | 聚缘名居 1#箱变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44634 | 宜兴     | 聚缘名居 2#箱变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44635 | 宜兴     | 聚缘名居 3#箱变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44636 | 宜兴     | 聚缘名居 4#箱变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44637 | 宜兴     | 聚缘名居 5#箱变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44638 | 宜兴     | 聚缘名居 6#箱变          | 10       | 500       | 388          | 388             |
| 44639 | 宜兴     | 聚缘名居 7#箱变          | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 44640 | 宜兴     | 凤鸣山晓尊邸 3#室 4#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44641 | 宜兴     | 大栗园 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44642 | 宜兴     | 雅达健康生态园 2#室 1#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44643 | 宜兴     | 洛涧 7#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44644 | 宜兴     | 埭头桥中公变             | 10       | 200       | 150          | 150             |
| 44645 | 宜兴     | 车站西公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44646 | 宜兴     | 颐悦府 1#站 3#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44647 | 宜兴     | 新芳野田东公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44648 | 宜兴     | 教育路箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44649 | 宜兴     | 联运 2#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44650 | 宜兴     | 东郊花园三期 4#室 2#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 44651 | 宜兴     | 余圩西公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44652 | 宜兴     | 华悦汎峰 4#室 1#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 44653 | 宜兴     | 华悦汎峰 4#室 3#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 44654 | 宜兴     | 华悦汎峰 4#室 4#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 44655 | 宜兴     | 华悦汎峰 4#室 2#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 44656 | 宜兴     | 查林安置 3#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44657 | 宜兴     | 尚城学府 5#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44658 | 宜兴     | 合兴 2#公变         | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 44659 | 宜兴     | 名豪佳园 3#室 4#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44660 | 宜兴     | 华悦汎峰 5#站 1#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 44661 | 宜兴     | 华悦汎峰 5#站 2#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 44662 | 宜兴     | 翔云 1#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44663 | 宜兴     | 翔云 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44664 | 宜兴     | 翔云 3#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44665 | 宜兴     | 翔云 4#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44666 | 宜兴     | 翔云 5#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44667 | 宜兴     | 翔云 6#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44668 | 宜兴     | 前庄 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44669 | 宜兴     | 汇龙小桥头公变         | 10       | 200       | 143          | 143             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44670 | 宜兴     | 白巷村 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44671 | 宜兴     | 石材市场 77#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44672 | 宜兴     | 华悦汎峰 6#室 1#所变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 44673 | 宜兴     | 华悦汎峰 6#室 3#所变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 44674 | 宜兴     | 华悦汎峰 6#室 4#所变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 44675 | 宜兴     | 华悦汎峰 6#室 2#所变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 44676 | 宜兴     | 铜山车头岭公变        | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 44677 | 宜兴     | 竺西 4#箱变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44678 | 宜兴     | 竺西 3#箱变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44679 | 宜兴     | 竺西 2#箱变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44680 | 宜兴     | 竺西 1#箱变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44681 | 宜兴     | 新源城市花园 1#箱变    | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 44682 | 宜兴     | 汇上公变           | 10       | 315       | 232          | 232             |
| 44683 | 宜兴     | 漳渎太湖 2#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44684 | 宜兴     | 铜山石莹公变         | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 44685 | 宜兴     | 天辰府 2#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44686 | 宜兴     | 荆溪人家 1#站 1#所变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44687 | 宜兴     | 荆溪人家 1#站 2#所变  | 10       | 1000      | 771          | 771             |
| 44688 | 宜兴     | 荆溪人家 2#站 3#所变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44689 | 宜兴     | 荆溪人家 2#站 4#所变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44690 | 宜兴     | 荆溪人家 2#站 5#所变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44691 | 宜兴     | 荆溪人家 2#站 6#所变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44692 | 宜兴     | 兴业安置小区公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44693 | 宜兴     | 南中农家乐箱变主变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 44694 | 宜兴     | 荆阳 3#箱变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44695 | 宜兴     | 西村电站箱变          | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 44696 | 宜兴     | 龙运天城珺府 5#室 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44697 | 宜兴     | 大尖公变            | 10       | 200       | 128          | 128             |
| 44698 | 宜兴     | 大生新村 3#箱变主变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44699 | 宜兴     | 西山岗 4#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44700 | 宜兴     | 逸品尚东 2#站 1#所变   | 20       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 44701 | 宜兴     | 万石新街 2#箱变主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 44702 | 宜兴     | 熙山院 4#室 4#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44703 | 宜兴     | 东方紫园 3#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44704 | 宜兴     | 石牛 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44705 | 宜兴     | 夹渎桥 2#公变        | 10       | 200       | 97           | 97              |
| 44706 | 宜兴     | 逸品尚东 1#箱变       | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 44707 | 宜兴     | 逸品尚东 2#箱变       | 20       | 630       | 485          | 485             |
| 44708 | 宜兴     | 逸品尚东 3#箱变       | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 44709 | 宜兴     | 逸品尚东 4#箱变       | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 44710 | 宜兴     | 新源城市花园 2#箱变     | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 44711 | 宜兴     | 新源城市花园 3#箱变     | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 44712 | 宜兴     | 新源城市花园 4#箱变     | 20       | 500       | 400          | 400             |
| 44713 | 宜兴     | 新源城市花园 6#箱变主变   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 44714 | 宜兴     | 新源城市花园 7#箱变     | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 44715 | 宜兴     | 新源城市花园 8#箱变     | 20       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44716 | 宜兴     | 新源城市花园 9#箱变   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 44717 | 宜兴     | 新源城市花园 10#箱变  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 44718 | 宜兴     | 新源城市花园 11#箱变  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 44719 | 宜兴     | 七里亭公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44720 | 宜兴     | 陆平车站西公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44721 | 宜兴     | 东溪望族 2#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44722 | 宜兴     | 东溪望族 2#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44723 | 宜兴     | 东溪望族 2#站 4#所变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 44724 | 宜兴     | 东溪望族 2#站 3#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44725 | 宜兴     | 清溪雅苑 2#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44726 | 宜兴     | 清溪雅苑 3#箱变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 44727 | 宜兴     | 清溪雅苑 5#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44728 | 宜兴     | 清溪雅苑 4#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44729 | 宜兴     | 清溪雅苑 1#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44730 | 宜兴     | 上东 4#公变       | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 44731 | 宜兴     | 西木四组公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44732 | 宜兴     | 数码城 2#站 4#所变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 44733 | 宜兴     | 茭渚南公变         | 10       | 200       | 110          | 110             |
| 44734 | 宜兴     | 家属区公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44735 | 宜兴     | 芙蓉宿舍公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44736 | 宜兴     | 仓浦 1#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44737 | 宜兴     | 仓浦 2#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44738 | 宜兴     | 仓浦 3#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44739 | 宜兴     | 仓浦 4#箱变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44740 | 宜兴     | 仓浦 5#箱变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44741 | 宜兴     | 仓浦 6#箱变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44742 | 宜兴     | 仓浦 7#箱变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44743 | 宜兴     | 仓浦 8#箱变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44744 | 宜兴     | 丁山小区 1#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44745 | 宜兴     | 西河 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44746 | 宜兴     | 卡口 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44747 | 宜兴     | 官林武警公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44748 | 宜兴     | 蒲墅荡公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44749 | 宜兴     | 西渚新建 3#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44750 | 宜兴     | 塔头箱变主变          | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 44751 | 宜兴     | 金泉 8#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44752 | 宜兴     | 大众街 1#箱变主变      | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 44753 | 宜兴     | 大众街 2#箱变主变      | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 44754 | 宜兴     | 大众街 3#箱变主变      | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 44755 | 宜兴     | 大众街 4#箱变主变      | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 44756 | 宜兴     | 临泽人家 4#室 1#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 44757 | 宜兴     | 烟山杨家桥公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44758 | 宜兴     | 城泽家园 1#箱变主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 44759 | 宜兴     | 东山新村 9#箱变主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 44760 | 宜兴     | 张兰桥 4#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44761 | 宜兴     | 宜北边庄公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44762 | 宜兴     | 总厂宿舍箱变主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44763 | 宜兴     | 芳阳公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44764 | 宜兴     | 前城郭家公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44765 | 宜兴     | 姚顶北公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44766 | 宜兴     | 尚城学府 7#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44767 | 宜兴     | 黄岳村公变           | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 44768 | 宜兴     | 宁西组 1#公变        | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 44769 | 宜兴     | 凌云府 8#室 3#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44770 | 宜兴     | 高塍充电桩 1#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44771 | 宜兴     | 临津寺公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44772 | 宜兴     | 小毛家东公变          | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 44773 | 宜兴     | 上干 9#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44774 | 宜兴     | 前山 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44775 | 宜兴     | 芳庄电力站 5#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44776 | 宜兴     | 任墅西村公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44777 | 宜兴     | 永康 2#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44778 | 宜兴     | 西元 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44779 | 宜兴     | 岭南路边公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44780 | 宜兴     | 安乐桥公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44781 | 宜兴     | 南村碑公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44782 | 宜兴     | 亭子下公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44783 | 宜兴     | 农贸 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44784 | 宜兴     | 龙玺太湖湾 1#箱变      | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44785 | 宜兴     | 滨水新城 3#站 1#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44786 | 宜兴     | 熙山院 3#室 1#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44787 | 宜兴     | 福聚公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44788 | 宜兴     | 滨溪金悦府 1#站 4#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44789 | 宜兴     | 新建幼儿园充电桩箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44790 | 宜兴     | 烟山菜场公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44791 | 宜兴     | 尚城学府 6#室 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44792 | 宜兴     | 石材市场 63#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44793 | 宜兴     | 浦南东村 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44794 | 宜兴     | 璟和园 2#室 2#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44795 | 宜兴     | 一号桥箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44796 | 宜兴     | 茶圣家园 2#室 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44797 | 宜兴     | 钰澜云溪府 3#室 4#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44798 | 宜兴     | 湖畔澜庭院 7#室 2#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44799 | 宜兴     | 花园小区 7#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44800 | 宜兴     | 华都花园 1#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44801 | 宜兴     | 永康 3#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44802 | 宜兴     | 中长圩公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44803 | 宜兴     | 吴圩村 3#公变          | 10       | 200       | 81           | 81              |
| 44804 | 宜兴     | 一号桥 2#箱变主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44805 | 宜兴     | 鹅洲公馆二期 2#室 4#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44806 | 宜兴     | 小街箱变              | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44807 | 宜兴     | 中鑫商务广场 1#室 4#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44808 | 宜兴     | 龙渎河北公变           | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 44809 | 宜兴     | 文庄柏树箱变主变         | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 44810 | 宜兴     | 悦龙台 4#室 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44811 | 宜兴     | 前龙铁路西公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44812 | 宜兴     | 花园小区 8#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44813 | 宜兴     | 花园小区 9#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44814 | 宜兴     | 竹海岭上 5#室 1#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44815 | 宜兴     | 白土电站 2#公变        | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 44816 | 宜兴     | 茗岭村 2#箱变主变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44817 | 宜兴     | 映山湖雅居 1#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44818 | 宜兴     | 城北公交站 1#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44819 | 宜兴     | 西埏 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44820 | 宜兴     | 夏江电站 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44821 | 宜兴     | 龙眼小区 3#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44822 | 宜兴     | 西匡 2#公变          | 10       | 160       | 113          | 113             |
| 44823 | 宜兴     | 前白塔西公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44824 | 宜兴     | 誉珑湖滨 12#室 3#所变主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 44825 | 宜兴     | 溪隐府 10#室 2#所变    | 10       | 800       | 621          | 621             |
| 44826 | 宜兴     | 溪隐府 10#室 1#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44827 | 宜兴     | 湖悦天境 6#室 3#所变主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 44828 | 宜兴     | 花溪苑 3#室 1#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44829 | 宜兴     | 龙庭溪府 2#室 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44830 | 宜兴     | 立诚箱变             | 10       | 500       | 400          | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44831 | 宜兴     | 鹅洲公馆二期 3#室 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44832 | 宜兴     | 桃林北公变             | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 44833 | 宜兴     | 凤鸣山晓尊邸 5#室 4#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44834 | 宜兴     | 省庄新建 3#公变         | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 44835 | 宜兴     | 湖悦名邸 7#室 4#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44836 | 宜兴     | 东木箱变主变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44837 | 宜兴     | 潜洛新苑 3#室 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44838 | 宜兴     | 屠家 2#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44839 | 宜兴     | 张泽土桥村箱变主变         | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 44840 | 宜兴     | 钰澜洵溪府 4#室 2#所变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44841 | 宜兴     | 观澜府 5#室 4#所变主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 44842 | 宜兴     | 龙运天城珺府 5#室 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44843 | 宜兴     | 龙运天城珺府 4#室 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44844 | 宜兴     | 邵东牌楼箱变主变          | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 44845 | 宜兴     | 龙山桥下 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44846 | 宜兴     | 鹏鹞智造 4#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44847 | 宜兴     | 白塔村部 2#箱变主变       | 10       | 630       | 477          | 477             |
| 44848 | 宜兴     | 冷家公变              | 10       | 200       | 110          | 110             |
| 44849 | 宜兴     | 六亩圩 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44850 | 宜兴     | 民北凌家公变            | 10       | 200       | 110          | 110             |
| 44851 | 宜兴     | 鑫陶广场 3#室 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44852 | 宜兴     | 逸时代广场 3#室 3#所变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44853 | 宜兴     | 夏姜塘南公变            | 10       | 200       | 66           | 66              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44854 | 宜兴     | 圯亭王家组 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44855 | 宜兴     | 潘东村委公变            | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 44856 | 宜兴     | 栖汎云璟苑 2#室 3#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44857 | 宜兴     | 临泽人家 5#室 1#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 44858 | 宜兴     | 誉湖郡 7#室 1#所变主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 44859 | 宜兴     | 烟山埝头公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44860 | 宜兴     | 刘家家具厂公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44861 | 宜兴     | 后村夏芳 3#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44862 | 宜兴     | 梧桐人家 2#室 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44863 | 宜兴     | 张公车站公变            | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 44864 | 宜兴     | 春晓江南南苑 4#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44865 | 宜兴     | 毛市后巷 3#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44866 | 宜兴     | 观澜府 5#室 2#所变主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 44867 | 宜兴     | 戈庄村 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44868 | 宜兴     | 北塍西公变             | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 44869 | 宜兴     | 颐养公寓 1#站 4#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44870 | 宜兴     | 兰东 2#公变           | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 44871 | 宜兴     | 孔家公变              | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 44872 | 宜兴     | 冶金 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44873 | 宜兴     | 亚溪鱼塘公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44874 | 宜兴     | 钰澜珑溪府 3#室 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44875 | 宜兴     | 逸湾嘉苑 2#室 1#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 44876 | 宜兴     | 汎璋景园 3#室 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44877 | 宜兴     | 岳堤苑 3#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44878 | 宜兴     | 汎著景园 2#室 4#所变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44879 | 宜兴     | 汎悦湖山雅府 2#室 2#所变主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 44880 | 宜兴     | 和桥教堂 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44881 | 宜兴     | 四季府 3#室 1#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44882 | 宜兴     | 官林车站 2#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44883 | 宜兴     | 清雅嘉苑 2#室 1#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44884 | 宜兴     | 南漕储家塘 2#公变         | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 44885 | 宜兴     | 雅达健康生态园 8#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44886 | 宜兴     | 前巷汽校 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44887 | 宜兴     | 尚城学府 7#室 2#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44888 | 宜兴     | 太平东公变              | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 44889 | 宜兴     | 花溪邸 3#室 3#所变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44890 | 宜兴     | 凌云府 8#室 2#所变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44891 | 宜兴     | 南漕裴家 3#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44892 | 宜兴     | 镇丰公变               | 10       | 200       | 149          | 149             |
| 44893 | 宜兴     | 赵家村公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44894 | 宜兴     | 宜丰徐家桥公变            | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 44895 | 宜兴     | 汎著景园 3#室 2#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44896 | 宜兴     | 秧圩村公变              | 10       | 400       | 279          | 279             |
| 44897 | 宜兴     | 誉珑湖滨 13#室 1#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 44898 | 宜兴     | 永兴塘家桥公变            | 10       | 400       | 270          | 270             |
| 44899 | 宜兴     | 金水名都 1#站 1#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44900 | 宜兴     | 金水名都 1#站 3#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44901 | 宜兴     | 金水名都 1#站 4#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44902 | 宜兴     | 圩田河东公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44903 | 宜兴     | 太婆圩 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44904 | 宜兴     | 鼎尚花园 2#室 2#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 44905 | 宜兴     | 丁山小区 3#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44906 | 宜兴     | 紫郡东府 3#室 4#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 44907 | 宜兴     | 建陶宿舍 3#公变       | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 44908 | 宜兴     | 金水名都 1#站 2#所变   | 10       | 800       | 515          | 515             |
| 44909 | 宜兴     | 金水名都 2#站 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44910 | 宜兴     | 金水名都 2#站 3#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44911 | 宜兴     | 金水名都 2#站 4#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44912 | 宜兴     | 金水名都 2#站 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44913 | 宜兴     | 高塍中行公变          | 10       | 400       | 258          | 258             |
| 44914 | 宜兴     | 振业 56#楼东箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44915 | 宜兴     | 万丽明珠 6#站 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44916 | 宜兴     | 万丽明珠 6#站 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44917 | 宜兴     | 陆平车站南公变         | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 44918 | 宜兴     | 塘头 4#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44919 | 宜兴     | 新都府 5#室 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44920 | 宜兴     | 胜利村 2#公变        | 10       | 200       | 41           | 41              |
| 44921 | 宜兴     | 大坝头 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44922 | 宜兴     | 钱家村 4#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44923 | 宜兴     | 西渚荷花公变          | 10       | 400       | 228          | 228             |
| 44924 | 宜兴     | 浪门 2#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44925 | 宜兴     | 山水洑城 4#室 4#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 44926 | 宜兴     | 前巷杏洞东公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44927 | 宜兴     | 洛涧 6#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44928 | 宜兴     | 和喜洑府 4#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44929 | 宜兴     | 龙兴箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44930 | 宜兴     | 洑韵福邸 2#室 4#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44931 | 宜兴     | 寿桃山公变           | 10       | 200       | 112          | 112             |
| 44932 | 宜兴     | 和桥蒋家 2#公变       | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 44933 | 宜兴     | 岭下官地公变          | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 44934 | 宜兴     | 金龙名都 6#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44935 | 宜兴     | 金兰中巷 2#公变       | 10       | 200       | 132          | 132             |
| 44936 | 宜兴     | 洑里景园 3#室 2#所变主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 44937 | 宜兴     | 浦西农行 3#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44938 | 宜兴     | 东方安居 1#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44939 | 宜兴     | 宜城岳南新村 2#箱变主变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 44940 | 宜兴     | 金龙名都 6#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44941 | 宜兴     | 石材市场 47#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44942 | 宜兴     | 石材市场 48#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44943 | 宜兴     | 书香澜庭 3#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44944 | 宜兴     | 振杨路 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44945 | 宜兴     | 西溪鱼塘公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44946 | 宜兴     | 和桥杨家西公变             | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 44947 | 宜兴     | 清雅嘉苑 2#室 2#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44948 | 宜兴     | 苏家小区 3#站 2#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44949 | 宜兴     | 新用电站 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44950 | 宜兴     | 木桥 3#公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44951 | 宜兴     | 春晖新村 2#室 3#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44952 | 宜兴     | 化宿箱变主变              | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 44953 | 宜兴     | 春晓江南南苑 4#室 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44954 | 宜兴     | 誉湖郡 6#室 2#所变主变      | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 44955 | 宜兴     | 育才新村 1#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44956 | 宜兴     | 桃溪梦想商业广场 5#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44957 | 宜兴     | 新四军纪念馆 1#箱变主变       | 10       | 630       | 485          | 485             |
| 44958 | 宜兴     | 育才新村 3#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44959 | 宜兴     | 紫郡东府 5#室 4#所变       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 44960 | 宜兴     | 石材市场 70#公变          | 10       | 400       | 11           | 11              |
| 44961 | 宜兴     | 东山新村 5#箱变主变         | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 44962 | 宜兴     | 湖悦名邸三区 2#室 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44963 | 宜兴     | 申兴路 5#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44964 | 宜兴     | 中庄圩鱼塘公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44965 | 宜兴     | 湖悦天境 6#室 4#所变主变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 44966 | 宜兴     | 蒋典南公变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44967 | 宜兴     | 纺织小区 3#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44968 | 宜兴     | 铜山村 1#箱变            | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44969 | 宜兴     | 湖悦名邸 3#室 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44970 | 宜兴     | 华宜箱变主变            | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 44971 | 宜兴     | 赵庄五组箱变主变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44972 | 宜兴     | 大山界 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44973 | 宜兴     | 清白村南公变            | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 44974 | 宜兴     | 蒋笠小金山公变           | 10       | 200       | 149          | 149             |
| 44975 | 宜兴     | 岳堤苑 2#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44976 | 宜兴     | 西山岗 5#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44977 | 宜兴     | 前巷汽校 3#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44978 | 宜兴     | 大浦港爆气站公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44979 | 宜兴     | 西山堡 2#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44980 | 宜兴     | 马草东公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44981 | 宜兴     | 洛涧雅居 3#室 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44982 | 宜兴     | 洵韵福邸 2#室 1#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44983 | 宜兴     | 天安逸品花园 2#室 2#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44984 | 宜兴     | 钰澜珑溪府 2#室 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44985 | 宜兴     | 海伦华府 3#室 3#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44986 | 宜兴     | 人力资源市场 1#箱变主变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44987 | 宜兴     | 前巷湾地 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44988 | 宜兴     | 省庄庙桥 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44989 | 宜兴     | 溪稍水产公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44990 | 宜兴     | 大石界 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44991 | 宜兴     | 清南鱼塘公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 44992 | 宜兴     | 市一中 1#箱变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44993 | 宜兴     | 逸时代广场 2#室 1#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 44994 | 宜兴     | 东横头公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44995 | 宜兴     | 巷头张家箱变主变        | 10       | 630       | 451          | 451             |
| 44996 | 宜兴     | 查林中桥公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 44997 | 宜兴     | 外小圩公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 44998 | 宜兴     | 茶圣家园 5#室 1#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 44999 | 宜兴     | 龙墅箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45000 | 宜兴     | 东风新村 1#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45001 | 宜兴     | 丁耐宿舍 3#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45002 | 宜兴     | 小桥头鱼塘公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45003 | 宜兴     | 南溪 5#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45004 | 宜兴     | 西渚石罗墩公变         | 10       | 200       | 98           | 98              |
| 45005 | 宜兴     | 珺睿府 3#室 1#所变主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 45006 | 宜兴     | 珺睿府 3#室 3#所变主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 45007 | 宜兴     | 珺睿府 3#室 4#所变主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 45008 | 宜兴     | 珺睿府 3#室 2#所变主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 45009 | 宜兴     | 黄花岗公变           | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 45010 | 宜兴     | 祝陵桃园公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45011 | 宜兴     | 珺睿府 2#室 1#所变主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 45012 | 宜兴     | 珺睿府 2#室 2#所变主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 45013 | 宜兴     | 珺睿府 4#室 1#所变主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 45014 | 宜兴     | 珺睿府 4#室 3#所变主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45015 | 宜兴     | 珺睿府 4#室 4#所变主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 45016 | 宜兴     | 珺睿府 4#室 2#所变主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 45017 | 宜兴     | 新区 2#箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45018 | 宜兴     | 川埠工业东区公变          | 10       | 400       | 248          | 248             |
| 45019 | 宜兴     | 戴里 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45020 | 宜兴     | 凌霞游乐广场 1#站 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 45021 | 宜兴     | 南溪 4#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45022 | 宜兴     | 南溪 3#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45023 | 宜兴     | 南溪 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45024 | 宜兴     | 南溪 1#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45025 | 宜兴     | 充电桩 1#箱变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45026 | 宜兴     | 外国语学校 1#箱变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45027 | 宜兴     | 板桥 3#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45028 | 宜兴     | 范道广场公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45029 | 宜兴     | 宜丰公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45030 | 宜兴     | 施荡老村部公变           | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 45031 | 宜兴     | 塘头 5#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45032 | 宜兴     | 鹏鹞制造 11#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45033 | 宜兴     | 金城花园 3#室 1#所变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 45034 | 宜兴     | 褚家 2#公变           | 10       | 200       | 58           | 58              |
| 45035 | 宜兴     | 鲸塘后村公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45036 | 宜兴     | 锦溪豪庭 3#室 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 45037 | 宜兴     | 汎悦湖山雅府 2#室 1#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45038 | 宜兴     | 尖北公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45039 | 宜兴     | 誉湖郡 5#室 3#所变主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 45040 | 宜兴     | 叠翠公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45041 | 宜兴     | 桥北 1#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45042 | 宜兴     | 金龙名都 4#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 45043 | 宜兴     | 桂芳渔塘公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45044 | 宜兴     | 西长圩鱼塘公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45045 | 宜兴     | 誉湖郡 2#室 3#所变主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 45046 | 宜兴     | 仇圩村西公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45047 | 宜兴     | 红卫二垛 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45048 | 宜兴     | 梅南公变            | 10       | 400       | 269          | 269             |
| 45049 | 宜兴     | 学府路充电桩箱变主变      | 20       | 400       | 320          | 320             |
| 45050 | 宜兴     | 上厂公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45051 | 宜兴     | 铜山南村 3#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45052 | 宜兴     | 定化五庄 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45053 | 宜兴     | 天力路公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45054 | 宜兴     | 荆西 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45055 | 宜兴     | 师渎厂区公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45056 | 宜兴     | 熙岸阳光 3#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 45057 | 宜兴     | 西渚吾桥东山 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45058 | 宜兴     | 新庄供电所 3#箱变主变    | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 45059 | 宜兴     | 漕南工业 4#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45060 | 宜兴     | 天谷院墅 1#室 2#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45061 | 宜兴     | 颐养公寓 1#站 1#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45062 | 宜兴     | 南漕电力站 3#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45063 | 宜兴     | 岭下大村 2#公变       | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 45064 | 宜兴     | 紫京小区三期 1#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45065 | 宜兴     | 振业 20#楼西箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45066 | 宜兴     | 大会东公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45067 | 宜兴     | 袁家王家组 2#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45068 | 宜兴     | 张兰桥 3#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45069 | 宜兴     | 紫京小区三期 2#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45070 | 宜兴     | 书香澜庭 3#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 45071 | 宜兴     | 伏西村西 2#箱变主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 45072 | 宜兴     | 湖父教堂箱变主变        | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 45073 | 宜兴     | 吴墟桥北公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45074 | 宜兴     | 野猫塘箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45075 | 宜兴     | 蜀山北街 4#箱变主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 45076 | 宜兴     | 汤渡电影院公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45077 | 宜兴     | 查林 11 组 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45078 | 宜兴     | 倒砍头 2#箱变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45079 | 宜兴     | 芳圩三组公变          | 10       | 200       | 37           | 37              |
| 45080 | 宜兴     | 振华路 3#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45081 | 宜兴     | 溪稍电站公变          | 10       | 400       | 252          | 252             |
| 45082 | 宜兴     | 华美北公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45083 | 宜兴     | 华利山庄 4#箱变       | 10       | 500       | 400          | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45084 | 宜兴     | 蜀山安置 1#箱变  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 45085 | 宜兴     | 蜀山安置 2#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45086 | 宜兴     | 蜀山安置 3#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45087 | 宜兴     | 南新北沙塘公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45088 | 宜兴     | 方西公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45089 | 宜兴     | 毛旗许家 2#公变  | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 45090 | 宜兴     | 兰疗 1#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45091 | 宜兴     | 画溪桥公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45092 | 宜兴     | 青龙山公变      | 10       | 200       | 93           | 93              |
| 45093 | 宜兴     | 磨山西公变      | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 45094 | 宜兴     | 瑞金公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45095 | 宜兴     | 飞里 2#公变    | 10       | 200       | 95           | 95              |
| 45096 | 宜兴     | 查林明玉公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45097 | 宜兴     | 南新河北公变     | 10       | 200       | 65           | 65              |
| 45098 | 宜兴     | 银河公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45099 | 宜兴     | 后圩西公变      | 10       | 200       | 97           | 97              |
| 45100 | 宜兴     | 南和佳苑 1#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45101 | 宜兴     | 南和佳苑 2#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45102 | 宜兴     | 南和佳苑 3#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45103 | 宜兴     | 南和佳苑 4#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45104 | 宜兴     | 南兴公变       | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 45105 | 宜兴     | 南漕电力站 6#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45106 | 宜兴     | 典巷西公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45107 | 宜兴     | 闸北 2#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45108 | 宜兴     | 红塔新苑 1#箱变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45109 | 宜兴     | 红塔新苑 2#箱变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45110 | 宜兴     | 红塔新苑 3#箱变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45111 | 宜兴     | 红塔新苑 4#箱变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45112 | 宜兴     | 茭渚河北公变       | 10       | 200       | 98           | 98              |
| 45113 | 宜兴     | 沙塘三队公变       | 10       | 200       | 81           | 81              |
| 45114 | 宜兴     | 塍上河南 2#公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45115 | 宜兴     | 潜洛村安置小区 1#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45116 | 宜兴     | 川埠工业 4#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45117 | 宜兴     | 路灯 2#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45118 | 宜兴     | 竹舍东 2#公变     | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 45119 | 宜兴     | 儒芳 1#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45120 | 宜兴     | 顺伟 C 区 2#箱变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45121 | 宜兴     | 蒋墅电站公变       | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 45122 | 宜兴     | 新街 2#公变      | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 45123 | 宜兴     | 海事公变         | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 45124 | 宜兴     | 庄东公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45125 | 宜兴     | 蔬菜办公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45126 | 宜兴     | 高塍中桥公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45127 | 宜兴     | 杨家 2#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45128 | 宜兴     | 和桥沈家 2#公变    | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 45129 | 宜兴     | 前谢小桥公变       | 10       | 400       | 150          | 150             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45130 | 宜兴     | 和桥高家公变      | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 45131 | 宜兴     | 解放中路公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45132 | 宜兴     | 宜北粉末公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45133 | 宜兴     | 开发区陆家线材公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45134 | 宜兴     | 塘田公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45135 | 宜兴     | 金色阳光 1#箱变   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 45136 | 宜兴     | 金色阳光 2#箱变   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 45137 | 宜兴     | 金色阳光 3#箱变   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 45138 | 宜兴     | 金色阳光 4#箱变   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 45139 | 宜兴     | 殷家 2#公变     | 10       | 200       | 90           | 90              |
| 45140 | 宜兴     | 联群村 2#公变    | 10       | 200       | 132          | 132             |
| 45141 | 宜兴     | 乌泥箱变        | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 45142 | 宜兴     | 官林东虹路公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45143 | 宜兴     | 中堂 1#站 1#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 45144 | 宜兴     | 中堂 1#站 2#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 45145 | 宜兴     | 中堂 1#站 3#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 45146 | 宜兴     | 中堂 1#站 4#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 45147 | 宜兴     | 中堂 2#站 1#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 45148 | 宜兴     | 中堂 2#站 2#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 45149 | 宜兴     | 中堂 2#站 3#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 45150 | 宜兴     | 中堂 2#站 4#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 45151 | 宜兴     | 新建义庄西公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45152 | 宜兴     | 植物园公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45153 | 宜兴     | 路东 2#公变   | 10       | 400       | 261          | 261             |
| 45154 | 宜兴     | 马干公变      | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 45155 | 宜兴     | 马庄村公变     | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 45156 | 宜兴     | 长园公变      | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 45157 | 宜兴     | 涧口公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45158 | 宜兴     | 乾元中村公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45159 | 宜兴     | 乾南公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45160 | 宜兴     | 尤前村公变     | 10       | 400       | 222          | 222             |
| 45161 | 宜兴     | 制药公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45162 | 宜兴     | 杨店新村公变    | 10       | 400       | 272          | 272             |
| 45163 | 宜兴     | 堂前河北 2#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45164 | 宜兴     | 铜峰茶场公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45165 | 宜兴     | 尤后 1#公变   | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 45166 | 宜兴     | 尤后村公变     | 10       | 400       | 185          | 185             |
| 45167 | 宜兴     | 茶西 5#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45168 | 宜兴     | 张泽土桥 2#公变 | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 45169 | 宜兴     | 马草西公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45170 | 宜兴     | 马草污工泵公变   | 10       | 250       | 179          | 179             |
| 45171 | 宜兴     | 税务所公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45172 | 宜兴     | 港西村 2#公变  | 10       | 400       | 226          | 226             |
| 45173 | 宜兴     | 南湾冶炼公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45174 | 宜兴     | 常胜新村 2#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45175 | 宜兴     | 常胜新村 1#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45176 | 宜兴     | 施荡电站公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45177 | 宜兴     | 南湾电站公变    | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 45178 | 宜兴     | 安泰 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45179 | 宜兴     | 常胜大队公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45180 | 宜兴     | 施荡 1#公变   | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 45181 | 宜兴     | 施荡 2#公变   | 10       | 400       | 211          | 211             |
| 45182 | 宜兴     | 南湾油车公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45183 | 宜兴     | 杏花西村 1#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45184 | 宜兴     | 施荡加工公变    | 10       | 400       | 244          | 244             |
| 45185 | 宜兴     | 施荡排涝公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45186 | 宜兴     | 南湾湾南公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45187 | 宜兴     | 粮机宿舍公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45188 | 宜兴     | 茶东 1#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45189 | 宜兴     | 茶东 5#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45190 | 宜兴     | 茶东 4#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45191 | 宜兴     | 茶东 3#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45192 | 宜兴     | 双庙双北公变    | 10       | 200       | 149          | 149             |
| 45193 | 宜兴     | 茶东 7#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45194 | 宜兴     | 茶东 6#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45195 | 宜兴     | 陆平水库公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45196 | 宜兴     | 陆平水西公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45197 | 宜兴     | 陆平一组公变    | 10       | 250       | 108          | 108             |
| 45198 | 宜兴     | 水浮桥公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45199 | 宜兴     | 陆平林家公变    | 10       | 400       | 264          | 264             |
| 45200 | 宜兴     | 陆平红旗桥公变   | 10       | 200       | 57           | 57              |
| 45201 | 宜兴     | 陆平加工公变    | 10       | 250       | 129          | 129             |
| 45202 | 宜兴     | 陆平村公变     | 10       | 400       | 243          | 243             |
| 45203 | 宜兴     | 陆平南新圩公变   | 10       | 160       | 112          | 112             |
| 45204 | 宜兴     | 新河沿黄家圩公变  | 10       | 315       | 147          | 147             |
| 45205 | 宜兴     | 省庄韭菜岭公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45206 | 宜兴     | 民张公变      | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 45207 | 宜兴     | 蒋家庄公变     | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 45208 | 宜兴     | 佳乐园 1#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45209 | 宜兴     | 佳乐园 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45210 | 宜兴     | 张泽许家公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45211 | 宜兴     | 浦西农行公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45212 | 宜兴     | 浦西希望 2#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45213 | 宜兴     | 浦西希望 1#公变 | 10       | 250       | 180          | 180             |
| 45214 | 宜兴     | 浦西泽园公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45215 | 宜兴     | 浦西迎宾公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45216 | 宜兴     | 浦西小学公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45217 | 宜兴     | 张泽土桥村公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45218 | 宜兴     | 太平 3#公变   | 10       | 400       | 224          | 224             |
| 45219 | 宜兴     | 砺山公变      | 10       | 200       | 56           | 56              |
| 45220 | 宜兴     | 闸口南路公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45221 | 宜兴     | 流白干公变     | 10       | 400       | 173          | 173             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45222 | 宜兴     | 茂花公变       | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 45223 | 宜兴     | 归径电力站 1#公变 | 10       | 400       | 271          | 271             |
| 45224 | 宜兴     | 栅村路南公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45225 | 宜兴     | 东虹桥 1#公变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 45226 | 宜兴     | 庵头公变       | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 45227 | 宜兴     | 毛市西村公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45228 | 宜兴     | 杨桥新站公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45229 | 宜兴     | 周潭公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45230 | 宜兴     | 杨桥东塘公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45231 | 宜兴     | 上城圩公变      | 10       | 400       | 151          | 151             |
| 45232 | 宜兴     | 徐丰公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45233 | 宜兴     | 青龙白果树公变    | 10       | 400       | 318          | 318             |
| 45234 | 宜兴     | 上坝 56 组公变  | 10       | 200       | 60           | 60              |
| 45235 | 宜兴     | 浦西蠡园 1#公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45236 | 宜兴     | 浦西蠡园 2#公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45237 | 宜兴     | 学前公变       | 10       | 315       | 191          | 191             |
| 45238 | 宜兴     | 浦西蠡园 3#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45239 | 宜兴     | 浦西蠡园 4#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45240 | 宜兴     | 漳渎花园公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45241 | 宜兴     | 三洞安置 1#公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45242 | 宜兴     | 洋岸村部公变     | 10       | 200       | 114          | 114             |
| 45243 | 宜兴     | 玉女 2#公变    | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 45244 | 宜兴     | 叶塘村 2#公变   | 10       | 200       | 125          | 125             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45245 | 宜兴     | 蒋笠七组公变      | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 45246 | 宜兴     | 圩头山公变       | 10       | 200       | 51           | 51              |
| 45247 | 宜兴     | 大水潭公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45248 | 宜兴     | 苏塘公变        | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 45249 | 宜兴     | 查林工业区 3#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45250 | 宜兴     | 查林工业区 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45251 | 宜兴     | 鼎盛花苑 2#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45252 | 宜兴     | 周桥公变        | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 45253 | 宜兴     | 割板公变        | 10       | 400       | 264          | 264             |
| 45254 | 宜兴     | 圣欧公变        | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 45255 | 宜兴     | 查林工业公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45256 | 宜兴     | 查林 3#公变     | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 45257 | 宜兴     | 川埠工业区 3#公变  | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 45258 | 宜兴     | 川埠工业区 1#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45259 | 宜兴     | 川埠工业区 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45260 | 宜兴     | 下西庄公变       | 10       | 200       | 0            | 0               |
| 45261 | 宜兴     | 范道菜场公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45262 | 宜兴     | 新建新城花园 2#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45263 | 宜兴     | 新建新城花园 3#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45264 | 宜兴     | 新建新城花园 4#箱变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 45265 | 宜兴     | 新建新城花园 5#箱变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 45266 | 宜兴     | 新建新城花园 6#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45267 | 宜兴     | 泽福苑 4#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45268 | 宜兴     | 泽福苑 5#箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45269 | 宜兴     | 泽福苑 6#箱变      | 10       | 630       | 453          | 453             |
| 45270 | 宜兴     | 泽福苑 8#箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45271 | 宜兴     | 柏山教工宿舍公变      | 10       | 315       | 201          | 201             |
| 45272 | 宜兴     | 栅村枫林公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45273 | 宜兴     | 东虹桥公变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45274 | 宜兴     | 广汇花园 1#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45275 | 宜兴     | 广汇花园 2#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45276 | 宜兴     | 广汇花园 3#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45277 | 宜兴     | 广汇花园 4#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45278 | 宜兴     | 广汇花园 5#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45279 | 宜兴     | 广汇花园 6#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45280 | 宜兴     | 广汇花园 7#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45281 | 宜兴     | 广汇花园 8#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45282 | 宜兴     | 广汇花园 9#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45283 | 宜兴     | 广汇花园 10#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45284 | 宜兴     | 广汇花园 11#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45285 | 宜兴     | 东风苑 1#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45286 | 宜兴     | 广汇花园 12#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45287 | 宜兴     | 东风苑 2#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45288 | 宜兴     | 广汇花园 13#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45289 | 宜兴     | 瑞德康城 1#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45290 | 宜兴     | 瑞德康城 1#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45291 | 宜兴     | 瑞德康城 2#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45292 | 宜兴     | 周铁李湊公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45293 | 宜兴     | 岳家公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45294 | 宜兴     | 丰北东公变         | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 45295 | 宜兴     | 湖光小区 1#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45296 | 宜兴     | 湖光小区 2#公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45297 | 宜兴     | 湖光小区 3#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45298 | 宜兴     | 上头村 3#公变      | 10       | 400       | 143          | 143             |
| 45299 | 宜兴     | 秀才公变          | 10       | 200       | 108          | 108             |
| 45300 | 宜兴     | 浦西小区 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45301 | 宜兴     | 祥圈公变          | 10       | 200       | 119          | 119             |
| 45302 | 宜兴     | 田干东组公变        | 10       | 400       | 253          | 253             |
| 45303 | 宜兴     | 塘田组公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45304 | 宜兴     | 邓家组公变         | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 45305 | 宜兴     | 湖民东组公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45306 | 宜兴     | 五交化 1#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45307 | 宜兴     | 西大街 4#箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45308 | 宜兴     | 西大街 5#箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45309 | 宜兴     | 西大街 2#箱变      | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 45310 | 宜兴     | 西大街 3#箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45311 | 宜兴     | 泽福苑 7#箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45312 | 宜兴     | 泽福苑 9#箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45313 | 宜兴     | 泽福苑 10#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45314 | 宜兴     | 滨水花园 4#公变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 45315 | 宜兴     | 滨水花园 2#公变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 45316 | 宜兴     | 滨水花园 3#公变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 45317 | 宜兴     | 滨水花园 1#公变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 45318 | 宜兴     | 祥和花园东侧箱变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 45319 | 宜兴     | 东方嘉园 1#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45320 | 宜兴     | 海德名园 1#站 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 45321 | 宜兴     | 海德名园 1#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45322 | 宜兴     | 海德名园 1#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 45323 | 宜兴     | 百合山庄 1#箱变     | 10       | 630       | 492          | 492             |
| 45324 | 宜兴     | 百合山庄 2#箱变     | 10       | 500       | 391          | 391             |
| 45325 | 宜兴     | 百合山庄 3#箱变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 45326 | 宜兴     | 百合山庄 4#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45327 | 宜兴     | 百合山庄 5#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45328 | 宜兴     | 百合山庄 6#箱变     | 10       | 630       | 498          | 498             |
| 45329 | 宜兴     | 长岗岭公变         | 10       | 160       | 41           | 41              |
| 45330 | 宜兴     | 北渠前巷公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45331 | 宜兴     | 尹家塘公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45332 | 宜兴     | 瑞德康城 2#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45333 | 宜兴     | 广汇花园 26#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45334 | 宜兴     | 广汇花园 27#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45335 | 宜兴     | 广汇花园 28#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45336 | 宜兴     | 广汇花园 29#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45337 | 宜兴     | 广汇花园 30#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45338 | 宜兴     | 广汇花园 31#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45339 | 宜兴     | 林业队公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45340 | 宜兴     | 东圩村北公变      | 10       | 400       | 247          | 247             |
| 45341 | 宜兴     | 高塍车站公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45342 | 宜兴     | 新芳人民路公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45343 | 宜兴     | 五交化 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45344 | 宜兴     | 五交化 3#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45345 | 宜兴     | 药店公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45346 | 宜兴     | 和桥供销社公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45347 | 宜兴     | 三协 2#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45348 | 宜兴     | 宜金 1#公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45349 | 宜兴     | 徐兴公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45350 | 宜兴     | 竹东公变        | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 45351 | 宜兴     | 川陶头庄 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45352 | 宜兴     | 小圩新村 5#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45353 | 宜兴     | 小圩新村 6#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45354 | 宜兴     | 百合山庄 7#箱变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 45355 | 宜兴     | 百合山庄 8#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45356 | 宜兴     | 新建新城花园 7#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45357 | 宜兴     | 新建新城花园 8#箱变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 45358 | 宜兴     | 龙泽苑商住楼箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45359 | 宜兴     | 新东虹三期 1#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45360 | 宜兴     | 新东虹三期 2#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45361 | 宜兴     | 西花园一村 1#箱变    | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 45362 | 宜兴     | 谢桥家园 1#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45363 | 宜兴     | 谢桥家园 2#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45364 | 宜兴     | 谢桥家园 3#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45365 | 宜兴     | 海德名园 1#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45366 | 宜兴     | 海德名园 2#箱变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 45367 | 宜兴     | 嘉华广场 1#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45368 | 宜兴     | 嘉华广场 2#箱变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 45369 | 宜兴     | 嘉华广场 3#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45370 | 宜兴     | 嘉华广场 4#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45371 | 宜兴     | 嘉华广场 5#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45372 | 宜兴     | 水产西村公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45373 | 宜兴     | 朱渭排涝公变        | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 45374 | 宜兴     | 朱渭朱家公变        | 10       | 160       | 102          | 102             |
| 45375 | 宜兴     | 厚和电站公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45376 | 宜兴     | 朱渭村 3#公变      | 10       | 400       | 259          | 259             |
| 45377 | 宜兴     | 洋渚五庄公变        | 10       | 315       | 211          | 211             |
| 45378 | 宜兴     | 洋渚四庄公变        | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 45379 | 宜兴     | 侍渎圩新公变        | 10       | 400       | 256          | 256             |
| 45380 | 宜兴     | 常胜 2#公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45381 | 宜兴     | 沧屋里 1#公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45382 | 宜兴     | 锦绣江南 1#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45383 | 宜兴     | 西大街 1#箱变    | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 45384 | 宜兴     | 怡人苑 1#公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45385 | 宜兴     | 怡人苑 2#公变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 45386 | 宜兴     | 怡人苑 3#公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45387 | 宜兴     | 小场公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45388 | 宜兴     | 丁建综合楼公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45389 | 宜兴     | 涧众村公变       | 10       | 315       | 237          | 237             |
| 45390 | 宜兴     | 烟山河东公变      | 10       | 200       | 73           | 73              |
| 45391 | 宜兴     | 诚庄公变        | 10       | 200       | 86           | 86              |
| 45392 | 宜兴     | 前中公变        | 10       | 200       | 114          | 114             |
| 45393 | 宜兴     | 燕山街东公变      | 10       | 315       | 230          | 230             |
| 45394 | 宜兴     | 前元东 2#公变    | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 45395 | 宜兴     | 胥藏 2#公变     | 10       | 200       | 0            | 0               |
| 45396 | 宜兴     | 北堰公变        | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 45397 | 宜兴     | 雪家 3#公变     | 10       | 200       | 123          | 123             |
| 45398 | 宜兴     | 赋村 3 号公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45399 | 宜兴     | 建设新村 1#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45400 | 宜兴     | 建设新村 3#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45401 | 宜兴     | 大圩村北公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45402 | 宜兴     | 徐西公变        | 10       | 200       | 109          | 109             |
| 45403 | 宜兴     | 球中公变        | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 45404 | 宜兴     | 书画院箱变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45405 | 宜兴     | 许家 2#公变     | 10       | 200       | 110          | 110             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45406 | 宜兴     | 建设新村 2#箱变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45407 | 宜兴     | 嘉华广场 6#箱变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 45408 | 宜兴     | 南郊花园三期 1#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45409 | 宜兴     | 南郊花园三期 2#箱变 | 10       | 800       | 633          | 633             |
| 45410 | 宜兴     | 东方嘉园 1#箱变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 45411 | 宜兴     | 东方嘉园 2#箱变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 45412 | 宜兴     | 东方嘉园 3#箱变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 45413 | 宜兴     | 广汇花园 20#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45414 | 宜兴     | 广汇花园 21#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45415 | 宜兴     | 广汇花园 22#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45416 | 宜兴     | 广汇花园 23#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45417 | 宜兴     | 广汇花园 24#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45418 | 宜兴     | 广汇花园 25#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45419 | 宜兴     | 广汇花园 14#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45420 | 宜兴     | 广汇花园 15#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45421 | 宜兴     | 广汇花园 16#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45422 | 宜兴     | 广汇花园 17#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45423 | 宜兴     | 广汇花园 18#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45424 | 宜兴     | 广汇花园 19#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45425 | 宜兴     | 浦渚路公变       | 10       | 400       | 266          | 266             |
| 45426 | 宜兴     | 湖头 2#公变     | 10       | 400       | 234          | 234             |
| 45427 | 宜兴     | 林庄村公变       | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 45428 | 宜兴     | 湖头 1#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45429 | 宜兴     | 漳渎村 2#公变  | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 45430 | 宜兴     | 高塍健康 2#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45431 | 宜兴     | 蒲墅驼山公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45432 | 宜兴     | 蒲墅南公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45433 | 宜兴     | 蒲墅二组公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45434 | 宜兴     | 水产东村公变    | 10       | 250       | 157          | 157             |
| 45435 | 宜兴     | 蒲墅山窑头公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45436 | 宜兴     | 八庄公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45437 | 宜兴     | 厚和后村公变    | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 45438 | 宜兴     | 运东组公变     | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 45439 | 宜兴     | 蒲墅西公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45440 | 宜兴     | 楝树张家公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45441 | 宜兴     | 万家 1#公变   | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 45442 | 宜兴     | 钱家圩公变     | 10       | 400       | 233          | 233             |
| 45443 | 宜兴     | 沧屋里 2#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45444 | 宜兴     | 栅村西南公变    | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 45445 | 宜兴     | 潜洛七庄公变    | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 45446 | 宜兴     | 洑滨电站公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45447 | 宜兴     | 方东后村公变    | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 45448 | 宜兴     | 康佳苑 1#公变  | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 45449 | 宜兴     | 康佳苑 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45450 | 宜兴     | 康佳苑 5#公变  | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 45451 | 宜兴     | 康佳苑 4#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45452 | 宜兴     | 康佳苑 3#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45453 | 宜兴     | 申家公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45454 | 宜兴     | 车站公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45455 | 宜兴     | 圣家公变      | 10       | 100       | 64           | 64              |
| 45456 | 宜兴     | 浦南北村公变    | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 45457 | 宜兴     | 川埠联建房公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45458 | 宜兴     | 丁山公安分局公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45459 | 宜兴     | 南宅公变      | 10       | 200       | 149          | 149             |
| 45460 | 宜兴     | 南中公变      | 10       | 200       | 116          | 116             |
| 45461 | 宜兴     | 新城圩田公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45462 | 宜兴     | 桃香楼 1#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45463 | 宜兴     | 桃香楼 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45464 | 宜兴     | 桃香楼 3#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45465 | 宜兴     | 桃香楼 4#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45466 | 宜兴     | 桃香楼 5#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45467 | 宜兴     | 东庙巷 2#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45468 | 宜兴     | 东庙巷 1#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45469 | 宜兴     | 高塍顾家 3#公变 | 10       | 200       | 89           | 89              |
| 45470 | 宜兴     | 派出所箱变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 45471 | 宜兴     | 陶仁欣苑 1#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45472 | 宜兴     | 陶仁欣苑 2#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45473 | 宜兴     | 陶仁欣苑 5#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45474 | 宜兴     | 陶仁欣苑 6#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45475 | 宜兴     | 东珠巷 2#箱变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 45476 | 宜兴     | 东珠巷 1#箱变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 45477 | 宜兴     | 劝业箱变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 45478 | 宜兴     | 东珠巷 3#箱变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45479 | 宜兴     | 师家圩电站公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45480 | 宜兴     | 华利达公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45481 | 宜兴     | 供电所 7#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45482 | 宜兴     | 闸口电力站 1#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45483 | 宜兴     | 青溪路公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45484 | 宜兴     | 积丰 4#公变    | 10       | 200       | 121          | 121             |
| 45485 | 宜兴     | 高塍新庄村公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45486 | 宜兴     | 范道供电所 1#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45487 | 宜兴     | 阳山公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45488 | 宜兴     | 兰东公变       | 10       | 400       | 269          | 269             |
| 45489 | 宜兴     | 团结街 2#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45490 | 宜兴     | 累枝山公变      | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 45491 | 宜兴     | 归美河西公变     | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 45492 | 宜兴     | 楝树电站公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45493 | 宜兴     | 下梁公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45494 | 宜兴     | 聚龙 1#公变    | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 45495 | 宜兴     | 聚龙张家公变     | 10       | 400       | 265          | 265             |
| 45496 | 宜兴     | 聚龙 2#公变    | 10       | 400       | 156          | 156             |
| 45497 | 宜兴     | 聚龙顾家公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45498 | 宜兴     | 谈家圩公变       | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 45499 | 宜兴     | 潘家塘公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45500 | 宜兴     | 柏树下公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45501 | 宜兴     | 栅村东南公变      | 10       | 200       | 65           | 65              |
| 45502 | 宜兴     | 周母公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45503 | 宜兴     | 南园泽东公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45504 | 宜兴     | 朝阳新村 1#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45505 | 宜兴     | 万福刘家公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45506 | 宜兴     | 钟溪三庄公变      | 10       | 315       | 212          | 212             |
| 45507 | 宜兴     | 前徐公变        | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 45508 | 宜兴     | 南新后村 2#公变   | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 45509 | 宜兴     | 桃巷 I 期 1#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45510 | 宜兴     | 南肖公变        | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 45511 | 宜兴     | 红塔港东公变      | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 45512 | 宜兴     | 南高小区箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45513 | 宜兴     | 湖小 2#公变     | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 45514 | 宜兴     | 东建队公变       | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 45515 | 宜兴     | 桃香楼 6#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45516 | 宜兴     | 桃香楼 7#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45517 | 宜兴     | 桃香楼 8#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45518 | 宜兴     | 桃香楼 9#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45519 | 宜兴     | 前龙大庙公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45520 | 宜兴     | 小马岭西公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45521 | 宜兴     | 查林 11 组公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45522 | 宜兴     | 南新港北公变      | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 45523 | 宜兴     | 埭西公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45524 | 宜兴     | 锦绣三村 3#箱变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 45525 | 宜兴     | 正新嘉苑 2#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45526 | 宜兴     | 潼渚棚山公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45527 | 宜兴     | 东溪望族 1#箱变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 45528 | 宜兴     | 龙庆东路公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45529 | 宜兴     | 西圩村公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45530 | 宜兴     | 东溪望族 2#箱变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 45531 | 宜兴     | 东溪望族 3#箱变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 45532 | 宜兴     | 兴和花园 1#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45533 | 宜兴     | 兴和花园 2#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45534 | 宜兴     | 范道供电所 2#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45535 | 宜兴     | 范道供电所 12#公变 | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 45536 | 宜兴     | 乡政府基建公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45537 | 宜兴     | 积丰 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45538 | 宜兴     | 永康农场公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45539 | 宜兴     | 范道供电所 3#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45540 | 宜兴     | 远东公寓 1#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45541 | 宜兴     | 远东公寓 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45542 | 宜兴     | 大荡公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45543 | 宜兴     | 北真基公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45544 | 宜兴     | 北真基 2#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45545 | 宜兴     | 金色华庭 2#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45546 | 宜兴     | 潭家公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45547 | 宜兴     | 宜北新城 1#站 4#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45548 | 宜兴     | 宜北新城 1#站 3#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45549 | 宜兴     | 宜北新城 1#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45550 | 宜兴     | 宜北新城 1#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45551 | 宜兴     | 宜北新城 2#站 4#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45552 | 宜兴     | 宜北新城 2#站 3#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45553 | 宜兴     | 宜北新城 2#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45554 | 宜兴     | 宜北新城 2#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45555 | 宜兴     | 万石电力站 1#公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45556 | 宜兴     | 杨巷安西公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45557 | 宜兴     | 渎南公变          | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 45558 | 宜兴     | 蜀山村 4#公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45559 | 宜兴     | 蜀山村 3#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45560 | 宜兴     | 步行街 1#站 1#所变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45561 | 宜兴     | 紫薇苑 1#箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45562 | 宜兴     | 紫薇苑 2#箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45563 | 宜兴     | 紫薇苑 3#箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45564 | 宜兴     | 紫薇苑 4#箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45565 | 宜兴     | 紫薇苑 5#箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45566 | 宜兴     | 绿园二村 1#箱变     | 10       | 500       | 400          | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45567 | 宜兴     | 绿园二村 2#箱变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 45568 | 宜兴     | 绿园二村 3#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45569 | 宜兴     | 新盛花苑 9#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45570 | 宜兴     | 新盛花苑 10#箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45571 | 宜兴     | 新盛花苑 11#箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45572 | 宜兴     | 新盛花苑 12#箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45573 | 宜兴     | 新盛花苑 1#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45574 | 宜兴     | 宜北新城 1#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45575 | 宜兴     | 和润新村 1#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45576 | 宜兴     | 和润新村 2#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45577 | 宜兴     | 和润新村 3#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45578 | 宜兴     | 八仕河北公变          | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 45579 | 宜兴     | 屺亭窑上公变          | 10       | 160       | 88           | 88              |
| 45580 | 宜兴     | 潘家坝小学公变         | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 45581 | 宜兴     | 田舍公变            | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 45582 | 宜兴     | 步行街 1#站 2#所变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45583 | 宜兴     | 步行街 1#站 3#所变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45584 | 宜兴     | 步行街 1#站 4#所变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45585 | 宜兴     | 广汇花园南块 2#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45586 | 宜兴     | 广汇花园南块 2#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45587 | 宜兴     | 广汇花园南块 2#站 3#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45588 | 宜兴     | 广汇花园南块 2#站 4#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45589 | 宜兴     | 兴和花园 1#站 2#所变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45590 | 宜兴     | 兴和花园 1#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45591 | 宜兴     | 兴和花园 2#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45592 | 宜兴     | 兴和花园 2#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45593 | 宜兴     | 今日星城 3#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45594 | 宜兴     | 今日星城 3#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45595 | 宜兴     | 今日星城 3#站 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 45596 | 宜兴     | 今日星城 4#站 4#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45597 | 宜兴     | 今日星城 4#站 3#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45598 | 宜兴     | 今日星城 4#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45599 | 宜兴     | 今日星城 4#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45600 | 宜兴     | 今日星城 5#站 4#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45601 | 宜兴     | 洛润 5#公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45602 | 宜兴     | 八房八一组公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45603 | 宜兴     | 储家公变          | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 45604 | 宜兴     | 芳庄南湾公变        | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 45605 | 宜兴     | 徐舍芳中公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45606 | 宜兴     | 临津溪南公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45607 | 宜兴     | 下邳车站公变        | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 45608 | 宜兴     | 百合路 2#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45609 | 宜兴     | 周迈庄公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45610 | 宜兴     | 青瓷宿舍 1#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45611 | 宜兴     | 杭上 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45612 | 宜兴     | 王干西公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45613 | 宜兴     | 渎西 2#公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45614 | 宜兴     | 周迈庄 2#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45615 | 宜兴     | 阳山 2#公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45616 | 宜兴     | 阳光小区箱变     | 10       | 630       | 492          | 492             |
| 45617 | 宜兴     | 白巷大巷公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45618 | 宜兴     | 南园新站公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45619 | 宜兴     | 山林村公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45620 | 宜兴     | 大树上毛公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45621 | 宜兴     | 杜家公变       | 10       | 400       | 198          | 198             |
| 45622 | 宜兴     | 大树肖家公变     | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 45623 | 宜兴     | 大树村部公变     | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 45624 | 宜兴     | 南漕派出所公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45625 | 宜兴     | 兴隆 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45626 | 宜兴     | 杨里公变       | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 45627 | 宜兴     | 申兴中路公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45628 | 宜兴     | 供电营业所 5#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45629 | 宜兴     | 张家坝公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45630 | 宜兴     | 白巷大桥公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45631 | 宜兴     | 大树仓上公变     | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 45632 | 宜兴     | 白巷西村公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45633 | 宜兴     | 大树公路公变     | 10       | 400       | 267          | 267             |
| 45634 | 宜兴     | 岸头桥公变      | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 45635 | 宜兴     | 西坞 2#公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45636 | 宜兴     | 武进九队公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45637 | 宜兴     | 机电公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45638 | 宜兴     | 舍楼下公变       | 10       | 315       | 165          | 165             |
| 45639 | 宜兴     | 南漕粮管所公变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 45640 | 宜兴     | 省庄金家公变      | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 45641 | 宜兴     | 所 13#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45642 | 宜兴     | 丰收路公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45643 | 宜兴     | 省庄红岭公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45644 | 宜兴     | 座庄供电所 11#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45645 | 宜兴     | 所 5#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45646 | 宜兴     | 老滩新站公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45647 | 宜兴     | 南岳 2#公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45648 | 宜兴     | 漕桥村公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45649 | 宜兴     | 南漕漕东公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45650 | 宜兴     | 石灰湾 2#公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45651 | 宜兴     | 南漕人民东路公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45652 | 宜兴     | 南漕新河公变      | 10       | 200       | 87           | 87              |
| 45653 | 宜兴     | 芦漕村公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45654 | 宜兴     | 南漕蒋家公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45655 | 宜兴     | 万福邵家公变      | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 45656 | 宜兴     | 王母新站公变      | 10       | 315       | 207          | 207             |
| 45657 | 宜兴     | 集镇 6#公变     | 10       | 315       | 227          | 227             |
| 45658 | 宜兴     | 万福十组公变      | 10       | 400       | 315          | 315             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45659 | 宜兴     | 南漕电力站公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45660 | 宜兴     | 河滨路公变         | 10       | 200       | 115          | 115             |
| 45661 | 宜兴     | 百合村公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45662 | 宜兴     | 今日星城 5#站 3#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45663 | 宜兴     | 今日星城 5#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45664 | 宜兴     | 今日星城 5#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45665 | 宜兴     | 今日星城 6#站 3#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45666 | 宜兴     | 今日星城 6#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45667 | 宜兴     | 今日星城 6#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45668 | 宜兴     | 高滕吴家公变        | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 45669 | 宜兴     | 广汇北块 1#站 4#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45670 | 宜兴     | 广汇北块 1#站 3#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45671 | 宜兴     | 广汇北块 1#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45672 | 宜兴     | 广汇北块 1#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 45673 | 宜兴     | 南新新圩公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45674 | 宜兴     | 和润新村 4#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45675 | 宜兴     | 和润新村 5#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45676 | 宜兴     | 华兴花园 3#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45677 | 宜兴     | 溪隐新村 1#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45678 | 宜兴     | 溪隐新村 10#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45679 | 宜兴     | 溪隐新村 2#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45680 | 宜兴     | 溪隐新村 3#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45681 | 宜兴     | 溪隐新村 4#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45682 | 宜兴     | 溪隐新村 5#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45683 | 宜兴     | 溪隐新村 6#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45684 | 宜兴     | 溪隐新村 7#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45685 | 宜兴     | 溪隐新村 8#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45686 | 宜兴     | 溪隐新村 9#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45687 | 宜兴     | 西花园五村 1#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45688 | 宜兴     | 西花园五村 10#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45689 | 宜兴     | 西花园五村 11#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45690 | 宜兴     | 西花园五村 12#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45691 | 宜兴     | 西花园五村 2#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45692 | 宜兴     | 西花园五村 3#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45693 | 宜兴     | 漳渎村公变       | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 45694 | 宜兴     | 石子街 2#公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45695 | 宜兴     | 汤渎村公变       | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 45696 | 宜兴     | 渭渎电站公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45697 | 宜兴     | 范道供电所 4#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45698 | 宜兴     | 积丰电站公变      | 10       | 400       | 237          | 237             |
| 45699 | 宜兴     | 积丰 3#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45700 | 宜兴     | 侍渎圩污工泵公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45701 | 宜兴     | 老滩站公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45702 | 宜兴     | 后大潭公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45703 | 宜兴     | 供电营业所公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45704 | 宜兴     | 集镇 3#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45705 | 宜兴     | 杨家地公变        | 10       | 200       | 79           | 79              |
| 45706 | 宜兴     | 毛市后巷公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45707 | 宜兴     | 荷花湾公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45708 | 宜兴     | 毛市村公变        | 10       | 400       | 235          | 235             |
| 45709 | 宜兴     | 杨桥电站公变       | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 45710 | 宜兴     | 民南村东公变       | 10       | 400       | 243          | 243             |
| 45711 | 宜兴     | 民南村公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45712 | 宜兴     | 徐舍芳北公变       | 10       | 200       | 83           | 83              |
| 45713 | 宜兴     | 欣阳苑 1#站 1#所变 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 45714 | 宜兴     | 埂上公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45715 | 宜兴     | 中村组公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45716 | 宜兴     | 良西公变         | 10       | 160       | 94           | 94              |
| 45717 | 宜兴     | 盛埂公变         | 10       | 200       | 98           | 98              |
| 45718 | 宜兴     | 前漫渎公变        | 10       | 160       | 114          | 114             |
| 45719 | 宜兴     | 后漫渎公变        | 10       | 160       | 77           | 77              |
| 45720 | 宜兴     | 新山 2#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45721 | 宜兴     | 庆子干公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45722 | 宜兴     | 神龙 2#公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45723 | 宜兴     | 西花园五村 4#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45724 | 宜兴     | 西花园五村 5#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45725 | 宜兴     | 西花园五村 6#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45726 | 宜兴     | 西花园五村 7#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45727 | 宜兴     | 西花园五村 8#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45728 | 宜兴     | 西花园五村 9#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45729 | 宜兴     | 华兴花园 4#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45730 | 宜兴     | 新盛花苑 2#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45731 | 宜兴     | 新盛花苑 3#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45732 | 宜兴     | 新盛花苑 4#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45733 | 宜兴     | 新盛花苑 5#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45734 | 宜兴     | 新盛花苑 6#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45735 | 宜兴     | 新盛花苑 7#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45736 | 宜兴     | 新盛花苑 8#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45737 | 宜兴     | 西花园二村 4#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45738 | 宜兴     | 西花园二村 5#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45739 | 宜兴     | 西花园二村 6#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45740 | 宜兴     | 钟溪东村公变      | 10       | 200       | 84           | 84              |
| 45741 | 宜兴     | 南仓村 4#公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45742 | 宜兴     | 钟溪村公变       | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 45743 | 宜兴     | 皇问东路东公变     | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 45744 | 宜兴     | 企泉公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45745 | 宜兴     | 百合村北公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45746 | 宜兴     | 柏山路灯 2#公变   | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 45747 | 宜兴     | 长岗老虎洞公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45748 | 宜兴     | 彭庄南公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45749 | 宜兴     | 百合岳东公变      | 10       | 200       | 120          | 120             |
| 45750 | 宜兴     | 上前公变        | 10       | 160       | 106          | 106             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45751 | 宜兴     | 裴家皂公变      | 10       | 160       | 117          | 117             |
| 45752 | 宜兴     | 周铁村西公变     | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 45753 | 宜兴     | 马前公变       | 10       | 200       | 122          | 122             |
| 45754 | 宜兴     | 棠西公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45755 | 宜兴     | 泉桥东公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45756 | 宜兴     | 西花园二村 7#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45757 | 宜兴     | 西花园二村 8#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45758 | 宜兴     | 兴和花园 3#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45759 | 宜兴     | 兴和花园 4#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45760 | 宜兴     | 下漳花园 1#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45761 | 宜兴     | 下漳花园 10#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45762 | 宜兴     | 下漳花园 11#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45763 | 宜兴     | 下漳花园 12#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45764 | 宜兴     | 下漳花园 13#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45765 | 宜兴     | 下漳花园 14#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45766 | 宜兴     | 下漳花园 2#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45767 | 宜兴     | 下漳花园 3#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45768 | 宜兴     | 下漳花园 4#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45769 | 宜兴     | 下漳花园 5#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45770 | 宜兴     | 下漳花园 6#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45771 | 宜兴     | 下漳花园 7#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45772 | 宜兴     | 下漳花园 8#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45773 | 宜兴     | 阳家荡 1#公变   | 10       | 400       | 296          | 296             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45774 | 宜兴     | 归径农电培训基地公变 | 10       | 200       | 132          | 132             |
| 45775 | 宜兴     | 归径皇问东路公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45776 | 宜兴     | 归径茶亭公变     | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 45777 | 宜兴     | 归径人民南路公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45778 | 宜兴     | 前姜公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45779 | 宜兴     | 长岗半山组公变    | 10       | 200       | 125          | 125             |
| 45780 | 宜兴     | 民南四工区公变    | 10       | 200       | 111          | 111             |
| 45781 | 宜兴     | 毛市东村公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45782 | 宜兴     | 胡油 2#公变    | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 45783 | 宜兴     | 大家桥公变      | 10       | 200       | 98           | 98              |
| 45784 | 宜兴     | 蒲荡 2#公变    | 10       | 200       | 84           | 84              |
| 45785 | 宜兴     | 岷山 3#公变    | 10       | 200       | 132          | 132             |
| 45786 | 宜兴     | 旧渎 3#公变    | 10       | 200       | 76           | 76              |
| 45787 | 宜兴     | 西渚山岗公变     | 10       | 315       | 183          | 183             |
| 45788 | 宜兴     | 西渚杨家组公变    | 10       | 200       | 153          | 153             |
| 45789 | 宜兴     | 蒋湾公变       | 10       | 200       | 89           | 89              |
| 45790 | 宜兴     | 吕家公变       | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 45791 | 宜兴     | 夏庄公变       | 10       | 400       | 185          | 185             |
| 45792 | 宜兴     | 湖渎公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45793 | 宜兴     | 聚龙马家公变     | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 45794 | 宜兴     | 周铁陆家公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45795 | 宜兴     | 响山滨公变      | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 45796 | 宜兴     | 张家东 2#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45797 | 宜兴     | 新渎河南公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45798 | 宜兴     | 王干河南公变      | 10       | 400       | 175          | 175             |
| 45799 | 宜兴     | 新渎电站公变      | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 45800 | 宜兴     | 下漳花园 9#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45801 | 宜兴     | 中心新村Ⅱ期 1#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45802 | 宜兴     | 中心新村Ⅱ期 2#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45803 | 宜兴     | 丁山蠡园 1#箱变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 45804 | 宜兴     | 丁山蠡园 2#箱变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 45805 | 宜兴     | 枫庭苑 1#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45806 | 宜兴     | 枫庭苑 2#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45807 | 宜兴     | 枫庭苑 3#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45808 | 宜兴     | 枫庭苑 4#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45809 | 宜兴     | 泽福苑 1#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45810 | 宜兴     | 泽福苑 2#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45811 | 宜兴     | 泽福苑 3#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45812 | 宜兴     | 新建新城花园 1#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 45813 | 宜兴     | 茶场黄沙山公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45814 | 宜兴     | 茶场三队公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45815 | 宜兴     | 牛屎岗公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45816 | 宜兴     | 归径紫霞公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45817 | 宜兴     | 八仕东庄公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45818 | 宜兴     | 体育场公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45819 | 宜兴     | 大人巷公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45820 | 宜兴     | 桥涯桥丰公变  | 10       | 200       | 100          | 100             |
| 45821 | 宜兴     | 石世龙公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45822 | 宜兴     | 炮台公变    | 10       | 80        | 64           | 64              |
| 45823 | 宜兴     | 石门电站公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45824 | 宜兴     | 路下公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45825 | 宜兴     | 朱家排涝公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45826 | 宜兴     | 墙门公变    | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 45827 | 宜兴     | 张泽新安公变  | 10       | 400       | 234          | 234             |
| 45828 | 宜兴     | 宜丰前庄公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45829 | 宜兴     | 王家坝公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45830 | 宜兴     | 堰中公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45831 | 宜兴     | 琅玕山公变   | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 45832 | 宜兴     | 宜丰埝南公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45833 | 宜兴     | 长福村公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45834 | 宜兴     | 烟山荆南公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45835 | 宜兴     | 埝口公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45836 | 宜兴     | 华冶公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45837 | 宜兴     | 宜丰新圩公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45838 | 宜兴     | 砺山派出所公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45839 | 宜兴     | 荒山北公变   | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 45840 | 宜兴     | 南庄圩公变   | 10       | 400       | 248          | 248             |
| 45841 | 宜兴     | 仲家公变    | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 45842 | 宜兴     | 上棚公变    | 10       | 400       | 151          | 151             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45843 | 宜兴     | 桥亭村公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45844 | 宜兴     | 新亚电站公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45845 | 宜兴     | 南漕大桥公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45846 | 宜兴     | 南漕王家塘公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45847 | 宜兴     | 河西组公变    | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 45848 | 宜兴     | 东渔场公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45849 | 宜兴     | 宜丰大圩公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45850 | 宜兴     | 并利污空泵公变  | 10       | 400       | 270          | 270             |
| 45851 | 宜兴     | 临津河东公变   | 10       | 400       | 251          | 251             |
| 45852 | 宜兴     | 富家公变     | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 45853 | 宜兴     | 张家村西公变   | 10       | 315       | 40           | 40              |
| 45854 | 宜兴     | 仇圩村 2#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45855 | 宜兴     | 桥二组公变    | 10       | 200       | 122          | 122             |
| 45856 | 宜兴     | 临津西滕公变   | 10       | 200       | 66           | 66              |
| 45857 | 宜兴     | 横岭公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45858 | 宜兴     | 并俐村公变    | 10       | 315       | 239          | 239             |
| 45859 | 宜兴     | 公园路 2#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45860 | 宜兴     | 大岭公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45861 | 宜兴     | 太华大亩界公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45862 | 宜兴     | 前巷组公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45863 | 宜兴     | 水中村 2#公变 | 10       | 400       | 192          | 192             |
| 45864 | 宜兴     | 水中后村公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45865 | 宜兴     | 杨树下公变    | 10       | 200       | 131          | 131             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45866 | 宜兴     | 北庄麻纺公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45867 | 宜兴     | 和桥北庄村公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45868 | 宜兴     | 鹅州公变    | 10       | 400       | 316          | 316             |
| 45869 | 宜兴     | 鑫龙公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45870 | 宜兴     | 韶巷北公变   | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 45871 | 宜兴     | 安桥公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45872 | 宜兴     | 前元黄家公变  | 10       | 200       | 125          | 125             |
| 45873 | 宜兴     | 韶西站公变   | 10       | 315       | 209          | 209             |
| 45874 | 宜兴     | 畜牧场公变   | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 45875 | 宜兴     | 东风村公变   | 10       | 100       | 44           | 44              |
| 45876 | 宜兴     | 新埝组公变   | 10       | 200       | 136          | 136             |
| 45877 | 宜兴     | 白土电站公变  | 10       | 315       | 240          | 240             |
| 45878 | 宜兴     | 黄泥台公变   | 10       | 400       | 271          | 271             |
| 45879 | 宜兴     | 路家组公变   | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 45880 | 宜兴     | 北庄河口组公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45881 | 宜兴     | 南庄电站公变  | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 45882 | 宜兴     | 高楼电站公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45883 | 宜兴     | 赵家组公变   | 10       | 400       | 257          | 257             |
| 45884 | 宜兴     | 前元顾家公变  | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 45885 | 宜兴     | 土墩 1#公变 | 10       | 200       | 119          | 119             |
| 45886 | 宜兴     | 虎渎顶公变   | 10       | 400       | 234          | 234             |
| 45887 | 宜兴     | 土墩 2#公变 | 10       | 200       | 87           | 87              |
| 45888 | 宜兴     | 南庄北公变   | 10       | 400       | 288          | 288             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45889 | 宜兴     | 永兴公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45890 | 宜兴     | 石材市场 7#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45891 | 宜兴     | 石材市场 40#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45892 | 宜兴     | 石材市场 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45893 | 宜兴     | 清东公变       | 10       | 160       | 110          | 110             |
| 45894 | 宜兴     | 和兴家园 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45895 | 宜兴     | 大南公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45896 | 宜兴     | 永昌路北公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45897 | 宜兴     | 蒋家渎西公变     | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 45898 | 宜兴     | 庄家渎北公变     | 10       | 315       | 225          | 225             |
| 45899 | 宜兴     | 轻机公变       | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 45900 | 宜兴     | 健康新村公变     | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 45901 | 宜兴     | 庄家渎南公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45902 | 宜兴     | 北施亩公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45903 | 宜兴     | 庄家渎东公变     | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 45904 | 宜兴     | 张家村部公变     | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 45905 | 宜兴     | 镜片公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45906 | 宜兴     | 宜丰陈家公变     | 10       | 400       | 180          | 180             |
| 45907 | 宜兴     | 王家桥公变      | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 45908 | 宜兴     | 和兴家园 1#公变  | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 45909 | 宜兴     | 和兴家园 3#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45910 | 宜兴     | 湖渎 2#公变    | 10       | 315       | 170          | 170             |
| 45911 | 宜兴     | 上窑公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45912 | 宜兴     | 临津万圩公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45913 | 宜兴     | 石材市场 1#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45914 | 宜兴     | 新亚村公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45915 | 宜兴     | 孟家公变        | 10       | 200       | 122          | 122             |
| 45916 | 宜兴     | 后贝公变        | 10       | 160       | 96           | 96              |
| 45917 | 宜兴     | 苏宣公变        | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 45918 | 宜兴     | 永昌路公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45919 | 宜兴     | 宝塔中心小区 1#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45920 | 宜兴     | 永昌路南公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45921 | 宜兴     | 苏宣大桥公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45922 | 宜兴     | 宝塔中心小区 2#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45923 | 宜兴     | 蒋家渎公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45924 | 宜兴     | 宝塔中心小区 3#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45925 | 宜兴     | 大南东公变       | 10       | 400       | 260          | 260             |
| 45926 | 宜兴     | 东岳村公变       | 10       | 315       | 178          | 178             |
| 45927 | 宜兴     | 新城兴达公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45928 | 宜兴     | 农工商公变       | 10       | 400       | 239          | 239             |
| 45929 | 宜兴     | 茶亭 5#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45930 | 宜兴     | 茶亭 6#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45931 | 宜兴     | 茶亭 7#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45932 | 宜兴     | 万石新街公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45933 | 宜兴     | 万兴公变        | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 45934 | 宜兴     | 万石高田公变      | 10       | 315       | 238          | 238             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45935 | 宜兴     | 茶亭 1#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45936 | 宜兴     | 南荡公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45937 | 宜兴     | 大滕排涝站公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45938 | 宜兴     | 茶亭 4#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45939 | 宜兴     | 鹅洲西路公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45940 | 宜兴     | 地税所公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45941 | 宜兴     | 和桥建行公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45942 | 宜兴     | 闻家建材公变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 45943 | 宜兴     | 陵上公变      | 10       | 200       | 104          | 104             |
| 45944 | 宜兴     | 瑶塘公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45945 | 宜兴     | 建新路公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45946 | 宜兴     | 唐角东公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45947 | 宜兴     | 大南村公变     | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 45948 | 宜兴     | 周家浜南 2#公变 | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 45949 | 宜兴     | 洋塘公变      | 10       | 200       | 116          | 116             |
| 45950 | 宜兴     | 芝果污工泵公变   | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 45951 | 宜兴     | 曹家西公变     | 10       | 315       | 155          | 155             |
| 45952 | 宜兴     | 曹家无机公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45953 | 宜兴     | 曹家井背公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45954 | 宜兴     | 曹家东公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45955 | 宜兴     | 周西公变      | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 45956 | 宜兴     | 芳东电站公变    | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 45957 | 宜兴     | 南大西公变     | 10       | 200       | 149          | 149             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45958 | 宜兴     | 南大东公变     | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 45959 | 宜兴     | 杨巷水产新村公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45960 | 宜兴     | 新芳信用社公变   | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 45961 | 宜兴     | 上塘河东公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45962 | 宜兴     | 制钉公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45963 | 宜兴     | 建材市场公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45964 | 宜兴     | 阳泉新村 6#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 45965 | 宜兴     | 花园小区公变    | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 45966 | 宜兴     | 柏树村公变     | 10       | 400       | 259          | 259             |
| 45967 | 宜兴     | 华兴小区 2#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45968 | 宜兴     | 文里电站公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45969 | 宜兴     | 楝树新村 2#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45970 | 宜兴     | 南大组公变     | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 45971 | 宜兴     | 安桥电站公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45972 | 宜兴     | 路北公变      | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 45973 | 宜兴     | 南新人民路公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45974 | 宜兴     | 南阳电站公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45975 | 宜兴     | 和闸 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45976 | 宜兴     | 南阳排涝公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45977 | 宜兴     | 双木桥公变     | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 45978 | 宜兴     | 石材市场 4#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45979 | 宜兴     | 圩田东公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45980 | 宜兴     | 建禾村公变     | 10       | 315       | 151          | 151             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 45981 | 宜兴     | 宜丰西村公变     | 10       | 200       | 30           | 30              |
| 45982 | 宜兴     | 和桥朱家公变     | 10       | 200       | 112          | 112             |
| 45983 | 宜兴     | 文里宗家公变     | 10       | 200       | 128          | 128             |
| 45984 | 宜兴     | 石路沈家公变     | 10       | 400       | 274          | 274             |
| 45985 | 宜兴     | 后庄巷东公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45986 | 宜兴     | 阳家洞山圩公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45987 | 宜兴     | 汇龙横塘公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 45988 | 宜兴     | 南新中路公变     | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 45989 | 宜兴     | 河南组公变      | 10       | 400       | 161          | 161             |
| 45990 | 宜兴     | 万石油塘公变     | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 45991 | 宜兴     | 和桥南新路公变    | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 45992 | 宜兴     | 南新六房组公变    | 10       | 200       | 49           | 49              |
| 45993 | 宜兴     | 夏芳公变       | 10       | 250       | 190          | 190             |
| 45994 | 宜兴     | 南新用电站 1#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 45995 | 宜兴     | 新芳南站公变     | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 45996 | 宜兴     | 新丰公变       | 10       | 400       | 265          | 265             |
| 45997 | 宜兴     | 庆圩公变       | 10       | 200       | 108          | 108             |
| 45998 | 宜兴     | 建团圩公变      | 10       | 400       | 140          | 140             |
| 45999 | 宜兴     | 宜丰南圩公变     | 10       | 250       | 151          | 151             |
| 46000 | 宜兴     | 五渎对方圩公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46001 | 宜兴     | 临津下圩公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46002 | 宜兴     | 后潘公变       | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 46003 | 宜兴     | 贝西公变       | 10       | 200       | 88           | 88              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46004 | 宜兴     | 和兴家园 5#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46005 | 宜兴     | 贝市电站公变    | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 46006 | 宜兴     | 隔湖桥公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46007 | 宜兴     | 和建许家公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46008 | 宜兴     | 陈司巷公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46009 | 宜兴     | 北庄村王家组公变  | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 46010 | 宜兴     | 北庄石坝公变    | 10       | 200       | 100          | 100             |
| 46011 | 宜兴     | 和兴家园 6#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46012 | 宜兴     | 和兴家园 7#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46013 | 宜兴     | 灯头组公变     | 10       | 200       | 57           | 57              |
| 46014 | 宜兴     | 半夜组公变     | 10       | 200       | 102          | 102             |
| 46015 | 宜兴     | 南塘电站公变    | 10       | 250       | 108          | 108             |
| 46016 | 宜兴     | 南坝头公变     | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 46017 | 宜兴     | 荷塘塘桥公变    | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 46018 | 宜兴     | 黄家头公变     | 10       | 200       | 120          | 120             |
| 46019 | 宜兴     | 黄泥墩公变     | 10       | 200       | 72           | 72              |
| 46020 | 宜兴     | 革新电站公变    | 10       | 400       | 237          | 237             |
| 46021 | 宜兴     | 农科园公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46022 | 宜兴     | 革新加工公变    | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 46023 | 宜兴     | 地堡公变      | 10       | 400       | 230          | 230             |
| 46024 | 宜兴     | 临津和尚圩公变   | 10       | 315       | 189          | 189             |
| 46025 | 宜兴     | 唐角中公变     | 10       | 200       | 111          | 111             |
| 46026 | 宜兴     | 唐角西浜公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46027 | 宜兴     | 临泽北埭公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46028 | 宜兴     | 杨路桥公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46029 | 宜兴     | 沿前浜公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46030 | 宜兴     | 南淋黄沙渚公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46031 | 宜兴     | 渔池公变       | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 46032 | 宜兴     | 电站公变       | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 46033 | 宜兴     | 桥渚公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46034 | 宜兴     | 黄沙渚北公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46035 | 宜兴     | 和兴家园 8#公变  | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 46036 | 宜兴     | 中兴电站公变     | 10       | 200       | 89           | 89              |
| 46037 | 宜兴     | 和兴家园 10#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46038 | 宜兴     | 前姜 2#公变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 46039 | 宜兴     | 和闸路 1#公变   | 10       | 315       | 202          | 202             |
| 46040 | 宜兴     | 宁西组公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46041 | 宜兴     | 洗马潭公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46042 | 宜兴     | 汤家组公变      | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 46043 | 宜兴     | 顾家桥公变      | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 46044 | 宜兴     | 和兴家园 11#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46045 | 宜兴     | 和桥杨家公变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 46046 | 宜兴     | 上俸 2#公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46047 | 宜兴     | 祥下电站公变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 46048 | 宜兴     | 湾斗公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46049 | 宜兴     | 阡塘村公变      | 10       | 400       | 299          | 299             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46050 | 宜兴     | 孟阳公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46051 | 宜兴     | 佳顺公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46052 | 宜兴     | 南大房公变     | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 46053 | 宜兴     | 仇圩站公变     | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 46054 | 宜兴     | 蒲圩公变      | 10       | 200       | 120          | 120             |
| 46055 | 宜兴     | 文安公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46056 | 宜兴     | 曲流村 2#公变  | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 46057 | 宜兴     | 前蒲圩公变     | 10       | 315       | 164          | 164             |
| 46058 | 宜兴     | 城典公变      | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 46059 | 宜兴     | 新芳石坝头公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46060 | 宜兴     | 新芳野田污公变   | 10       | 400       | 274          | 274             |
| 46061 | 宜兴     | 吴圩村公变     | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 46062 | 宜兴     | 西大公变      | 10       | 200       | 90           | 90              |
| 46063 | 宜兴     | 新丰彭庄公变    | 10       | 200       | 156          | 156             |
| 46064 | 宜兴     | 吴圩村 2#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46065 | 宜兴     | 新芳茶亭公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46066 | 宜兴     | 三淡公变      | 10       | 400       | 136          | 136             |
| 46067 | 宜兴     | 生圩电站公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46068 | 宜兴     | 临津姚家公变    | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 46069 | 宜兴     | 汇龙化纤公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46070 | 宜兴     | 汇龙村公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46071 | 宜兴     | 洋塘 2#公变   | 10       | 200       | 106          | 106             |
| 46072 | 宜兴     | 大塍新镇 2#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46073 | 宜兴     | 铝材公变      | 10       | 315       | 230          | 230             |
| 46074 | 宜兴     | 生圩山北公变    | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 46075 | 宜兴     | 下生圩公变     | 10       | 400       | 213          | 213             |
| 46076 | 宜兴     | 埭兴组公变     | 10       | 200       | 104          | 104             |
| 46077 | 宜兴     | 埭兴污工泵公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46078 | 宜兴     | 庄里组 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46079 | 宜兴     | 庄里组公变     | 10       | 200       | 74           | 74              |
| 46080 | 宜兴     | 宜滨新村 1#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46081 | 宜兴     | 宜滨新村 2#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46082 | 宜兴     | 西木 1#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46083 | 宜兴     | 西木 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46084 | 宜兴     | 九滨新村公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46085 | 宜兴     | 九滨新村 1#公变 | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 46086 | 宜兴     | 车站新村 4#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46087 | 宜兴     | 车站新村 3#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46088 | 宜兴     | 岗下园公变     | 10       | 200       | 88           | 88              |
| 46089 | 宜兴     | 学圩电站公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46090 | 宜兴     | 大荡圩公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46091 | 宜兴     | 王婆扶桥公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46092 | 宜兴     | 杨南公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46093 | 宜兴     | 孙家圩公变     | 10       | 200       | 65           | 65              |
| 46094 | 宜兴     | 西溪路公变     | 10       | 315       | 146          | 146             |
| 46095 | 宜兴     | 车站新村 1#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46096 | 宜兴     | 东虹 1#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46097 | 宜兴     | 苏缆 5#公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46098 | 宜兴     | 阳羨小学公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46099 | 宜兴     | 砺山新农村公变  | 10       | 400       | 105          | 105             |
| 46100 | 宜兴     | 楼下村公变    | 10       | 315       | 38           | 38              |
| 46101 | 宜兴     | 砺山杨家村公变  | 10       | 200       | 15           | 15              |
| 46102 | 宜兴     | 水产综合楼公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46103 | 宜兴     | 新华电站公变   | 10       | 400       | 208          | 208             |
| 46104 | 宜兴     | 长山组公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46105 | 宜兴     | 见花公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46106 | 宜兴     | 三阳西塍公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46107 | 宜兴     | 王婆临泽电站公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46108 | 宜兴     | 临泽西村公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46109 | 宜兴     | 见花岗公变    | 10       | 200       | 116          | 116             |
| 46110 | 宜兴     | 赵圩污工泵公变  | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 46111 | 宜兴     | 王婆前墅电站公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46112 | 宜兴     | 宜丰砖桥公变   | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 46113 | 宜兴     | 阳羨西路公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46114 | 宜兴     | 秧东公变     | 10       | 200       | 84           | 84              |
| 46115 | 宜兴     | 宜丰街北公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46116 | 宜兴     | 汇龙南公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46117 | 宜兴     | 太婆圩公变    | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 46118 | 宜兴     | 宜丰芦家公变   | 10       | 400       | 282          | 282             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46119 | 宜兴     | 宜丰用电站 1#公变 | 10       | 160       | 110          | 110             |
| 46120 | 宜兴     | 后元北公变      | 10       | 400       | 254          | 254             |
| 46121 | 宜兴     | 丰南南公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46122 | 宜兴     | 同里桑场公变     | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 46123 | 宜兴     | 上山公变       | 10       | 400       | 266          | 266             |
| 46124 | 宜兴     | 红星站公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46125 | 宜兴     | 前元田舍公变     | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 46126 | 宜兴     | 聚贤新站公变     | 10       | 200       | 121          | 121             |
| 46127 | 宜兴     | 三家村公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46128 | 宜兴     | 景山公变       | 10       | 400       | 227          | 227             |
| 46129 | 宜兴     | 涧头公变       | 10       | 315       | 250          | 250             |
| 46130 | 宜兴     | 西渚彭家公变     | 10       | 400       | 265          | 265             |
| 46131 | 宜兴     | 独庄公变       | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 46132 | 宜兴     | 白塔横塘 3#公变  | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 46133 | 宜兴     | 南新金家公变     | 10       | 315       | 145          | 145             |
| 46134 | 宜兴     | 和桥隔南村公变    | 10       | 315       | 225          | 225             |
| 46135 | 宜兴     | 叶家公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46136 | 宜兴     | 云阳胡家公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46137 | 宜兴     | 云阳村公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46138 | 宜兴     | 云阳凌潭公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46139 | 宜兴     | 云阳环保公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46140 | 宜兴     | 宜丰中学公变     | 10       | 315       | 209          | 209             |
| 46141 | 宜兴     | 大埏站公变      | 10       | 400       | 270          | 270             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46142 | 宜兴     | 小如亩公变        | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 46143 | 宜兴     | 戈滕电站公变       | 10       | 315       | 194          | 194             |
| 46144 | 宜兴     | 义亩桥北公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46145 | 宜兴     | 义亩桥公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46146 | 宜兴     | 前元陆家公变       | 10       | 315       | 239          | 239             |
| 46147 | 宜兴     | 河东村公变        | 10       | 400       | 266          | 266             |
| 46148 | 宜兴     | 桃林公变         | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 46149 | 宜兴     | 河东塘公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46150 | 宜兴     | 压渚站公变        | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 46151 | 宜兴     | 韶巷站公变        | 10       | 100       | 61           | 61              |
| 46152 | 宜兴     | 压渚村公变        | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 46153 | 宜兴     | 压渚南公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46154 | 宜兴     | 兴隆 3#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46155 | 宜兴     | 南漕供电所 2#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46156 | 宜兴     | 和桥健康路 公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46157 | 宜兴     | 胜利 5#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46158 | 宜兴     | 叶塘村旺山 2#公变   | 10       | 400       | 140          | 140             |
| 46159 | 宜兴     | 朱家南站 2#公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46160 | 宜兴     | 蜀山新菜场 2#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46161 | 宜兴     | 陈家皂公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46162 | 宜兴     | 吕东公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46163 | 宜兴     | 沙塘蓝藻箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46164 | 宜兴     | 太阳城 1#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46165 | 宜兴     | 黄泥沟公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46166 | 宜兴     | 郭家村公变           | 10       | 400       | 104          | 104             |
| 46167 | 宜兴     | 九包东公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46168 | 宜兴     | 马草摊圩公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46169 | 宜兴     | 石坝头公变           | 10       | 200       | 149          | 149             |
| 46170 | 宜兴     | 北山村油榨 2#公变      | 10       | 200       | 19           | 19              |
| 46171 | 宜兴     | 集镇南 2#公变        | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 46172 | 宜兴     | 清水村西公变          | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 46173 | 宜兴     | 蒲墅南 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46174 | 宜兴     | 长山新民 3#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46175 | 宜兴     | 新街坝上 3#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46176 | 宜兴     | 北角落公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46177 | 宜兴     | 龙运天城和府 3#室 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46178 | 宜兴     | 魏家华贸公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46179 | 宜兴     | 蜀风圩公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46180 | 宜兴     | 广电站 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46181 | 宜兴     | 新建 2#公变         | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 46182 | 宜兴     | 新建 2#公变         | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 46183 | 宜兴     | 鲸塘街西公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46184 | 宜兴     | 石材市场 73#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46185 | 宜兴     | 下漳新村公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46186 | 宜兴     | 马家七组公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46187 | 宜兴     | 芳庄菜场公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46188 | 宜兴     | 红旗宿舍 1#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46189 | 宜兴     | 桃溪梦想商业广场 3#室 4#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46190 | 宜兴     | 蒋笠十四组公变             | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 46191 | 宜兴     | 金城花园 3#室 2#所变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46192 | 宜兴     | 付业队公变               | 10       | 200       | 150          | 150             |
| 46193 | 宜兴     | 后彭新村 2#箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46194 | 宜兴     | 钱家桥 2#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46195 | 宜兴     | 小涧铁龙山公变             | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 46196 | 宜兴     | 东夹浜 2#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46197 | 宜兴     | 新源商业广场 1#站 2#所变     | 20       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 46198 | 宜兴     | 新源商业广场 1#站 1#所变     | 20       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 46199 | 宜兴     | 桃溪梦想商业广场 3#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46200 | 宜兴     | 新源商业广场 2#站 1#所变     | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 46201 | 宜兴     | 单家 2#公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46202 | 宜兴     | 高塍路灯箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46203 | 宜兴     | 鹅洲东路南公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46204 | 宜兴     | 观澜府 3#室 4#所变主变      | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 46205 | 宜兴     | 虞墅 2#公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46206 | 宜兴     | 轮运公司宿舍公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46207 | 宜兴     | 宜兴商场 1#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46208 | 宜兴     | 鑫陶广场 3#室 2#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46209 | 宜兴     | 粮宿公变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46210 | 宜兴     | 旧阳村西公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46211 | 宜兴     | 洪巷太湖公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46212 | 宜兴     | 徐舍安前箱变主变        | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 46213 | 宜兴     | 北郊公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46214 | 宜兴     | 中兴新村 4#箱变主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 46215 | 宜兴     | 大圩河南公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46216 | 宜兴     | 前笪村路北 2#公变      | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 46217 | 宜兴     | 宸章府 3#室 3#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46218 | 宜兴     | 海格莱特箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46219 | 宜兴     | 河塘 2#公变         | 10       | 400       | 254          | 254             |
| 46220 | 宜兴     | 塔漏沟公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46221 | 宜兴     | 南漕漕东 4#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46222 | 宜兴     | 金龙名都 7#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46223 | 宜兴     | 云景台 1#站 3#所变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46224 | 宜兴     | 公园路南中公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46225 | 宜兴     | 铜山四五组 2#公变      | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 46226 | 宜兴     | 铜山村 3#公变        | 10       | 200       | 150          | 150             |
| 46227 | 宜兴     | 西河公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46228 | 宜兴     | 馨悦府 3#室 4#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46229 | 宜兴     | 珠墩 3#公变         | 10       | 200       | 100          | 100             |
| 46230 | 宜兴     | 徐舍充电桩 1#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46231 | 宜兴     | 砖瓦组公变           | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 46232 | 宜兴     | 怡然居 3#室 1#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46233 | 宜兴     | 怡然居 3#室 3#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46234 | 宜兴     | 怡然居 3#室 2#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46235 | 宜兴     | 怡然居 3#室 4#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46236 | 宜兴     | 龙山桥上公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46237 | 宜兴     | 阳山 3#公变           | 10       | 200       | 103          | 103             |
| 46238 | 宜兴     | 宜春箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46239 | 宜兴     | 川埠九组箱变主变          | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 46240 | 宜兴     | 滨溪金悦府 2#室 3#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46241 | 宜兴     | 新城公寓 2#箱变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46242 | 宜兴     | 品尚花园 2#室 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46243 | 宜兴     | 陶里文化广场 5#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46244 | 宜兴     | 陶里文化广场 5#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46245 | 宜兴     | 陶里文化广场 3#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46246 | 宜兴     | 陶里文化广场 3#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46247 | 宜兴     | 陶里文化广场 3#室 4#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46248 | 宜兴     | 陶里文化广场 3#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46249 | 宜兴     | 陶里文化广场 4#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46250 | 宜兴     | 陶里文化广场 4#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46251 | 宜兴     | 陶里文化广场 4#室 4#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46252 | 宜兴     | 陶里文化广场 4#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46253 | 宜兴     | 高级中学公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46254 | 宜兴     | 湖畔澜庭院 4#室 2#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46255 | 宜兴     | 湖悦天境 4#室 4#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 46256 | 宜兴     | 桥北公变              | 10       | 400       | 271          | 271             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46257 | 宜兴     | 金丰果园公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46258 | 宜兴     | 归美公变            | 10       | 400       | 239          | 239             |
| 46259 | 宜兴     | 水产陈家 1#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46260 | 宜兴     | 大水潭 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46261 | 宜兴     | 镁炭窑炉 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46262 | 宜兴     | 南漕大桥 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46263 | 宜兴     | 杨家组公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46264 | 宜兴     | 东苑小区 1#北公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46265 | 宜兴     | 杨巷充电桩 1#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46266 | 宜兴     | 洞众团山公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46267 | 宜兴     | 航道处箱变主变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46268 | 宜兴     | 西渚西庵闸站公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46269 | 宜兴     | 熙山院 2#室 1#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46270 | 宜兴     | 大圩渔场公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46271 | 宜兴     | 扶南 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46272 | 宜兴     | 湾地路灯公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46273 | 宜兴     | 棟杨路箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46274 | 宜兴     | 竹雨轩 2#室 1#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46275 | 宜兴     | 阳山南公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46276 | 宜兴     | 美陶家院 1#站 1#所变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46277 | 宜兴     | 乾元华陀寺箱变主变       | 10       | 630       | 490          | 490             |
| 46278 | 宜兴     | 洿韵福邸 3#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46279 | 宜兴     | 前庄新站公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46280 | 宜兴     | 永丰 2#公变           | 10       | 400       | 246          | 246             |
| 46281 | 宜兴     | 六田西湾公变            | 10       | 200       | 128          | 128             |
| 46282 | 宜兴     | 北渠朱家组 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46283 | 宜兴     | 竹胶板厂 1#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46284 | 宜兴     | 凤鸣山晓尊邸 2#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46285 | 宜兴     | 凌云府 7#室 3#所变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46286 | 宜兴     | 湖悦名邸 3#室 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46287 | 宜兴     | 悦龙台 2#室 1#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46288 | 宜兴     | 新老窑 1#公变          | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 46289 | 宜兴     | 逸时代广场 2#室 2#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46290 | 宜兴     | 东山新村 1#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46291 | 宜兴     | 新老窑公变             | 10       | 200       | 102          | 102             |
| 46292 | 宜兴     | 飞里下庄 3#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46293 | 宜兴     | 桃花村部 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46294 | 宜兴     | 熙山院 4#室 3#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46295 | 宜兴     | 小村 2#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46296 | 宜兴     | 闸口圩田公变            | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 46297 | 宜兴     | 小村 3#公变           | 10       | 200       | 114          | 114             |
| 46298 | 宜兴     | 朱家东 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46299 | 宜兴     | 横塘南公变             | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 46300 | 宜兴     | 淦里上村 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46301 | 宜兴     | 塘门宋家西公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46302 | 宜兴     | 新中北路 3#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46303 | 宜兴     | 熙和府 4#室 4#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46304 | 宜兴     | 南山坞 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46305 | 宜兴     | 高塍宋家公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46306 | 宜兴     | 分水沈家公变           | 10       | 200       | 125          | 125             |
| 46307 | 宜兴     | 湖悦名邸 3#室 3#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46308 | 宜兴     | 逸湾嘉苑 5#站 1#所变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 46309 | 宜兴     | 东方紫园 4#室 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46310 | 宜兴     | 宁杭路灯 3#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46311 | 宜兴     | 芳庄杨家村公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46312 | 宜兴     | 扶西 3#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46313 | 宜兴     | 金兰电力站 3#公变       | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 46314 | 宜兴     | 铜山寺前 2#公变        | 10       | 200       | 117          | 117             |
| 46315 | 宜兴     | 大生村 5#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46316 | 宜兴     | 竹胶板厂 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46317 | 宜兴     | 龙华苑 3#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46318 | 宜兴     | 漳南 3#公变          | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 46319 | 宜兴     | 誉珑湖滨 11#室 1#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 46320 | 宜兴     | 太华中心小学公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46321 | 宜兴     | 营业所公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46322 | 宜兴     | 降西村 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46323 | 宜兴     | 商业公司宿舍 2#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46324 | 宜兴     | 泉水坝 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46325 | 宜兴     | 怡然居 2#站 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46326 | 宜兴     | 怡然居 2#站 2#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46327 | 宜兴     | 杏里村 2#公变          | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 46328 | 宜兴     | 下东龙塘 3#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46329 | 宜兴     | 杨巷小学公变            | 10       | 400       | 319          | 319             |
| 46330 | 宜兴     | 天安逸品花园 3#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46331 | 宜兴     | 和桥大村公变            | 10       | 400       | 167          | 167             |
| 46332 | 宜兴     | 安居路灯公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46333 | 宜兴     | 姚林庄公变             | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 46334 | 宜兴     | 赋村西公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46335 | 宜兴     | 芳庄坝头公变            | 10       | 400       | 261          | 261             |
| 46336 | 宜兴     | 银河 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46337 | 宜兴     | 洋坝西公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46338 | 宜兴     | 广场公变              | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 46339 | 宜兴     | 双庙菜场公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46340 | 宜兴     | 临泽人家 4#室 2#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 46341 | 宜兴     | 南园新村公变            | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 46342 | 宜兴     | 创业路 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46343 | 宜兴     | 东山堡 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46344 | 宜兴     | 洋溪广场公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46345 | 宜兴     | 阳泉新村 10#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46346 | 宜兴     | 张渚凤凰村委公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46347 | 宜兴     | 华山张家塘公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46348 | 宜兴     | 边庄新站公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46349 | 宜兴     | 美二 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46350 | 宜兴     | 欧家 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46351 | 宜兴     | 蔬菜市场公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46352 | 宜兴     | 韶西公变            | 10       | 200       | 123          | 123             |
| 46353 | 宜兴     | 洋渚西站 3#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46354 | 宜兴     | 管家路灯公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46355 | 宜兴     | 福地桃溪 3#室 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46356 | 宜兴     | 福地桃溪 3#室 3#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46357 | 宜兴     | 福地桃溪 3#室 4#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46358 | 宜兴     | 福地桃溪 3#室 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46359 | 宜兴     | 东风新村 2#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46360 | 宜兴     | 湖悦名邸 6#室 1#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46361 | 宜兴     | 篱笆园箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46362 | 宜兴     | 花溪山庭 2#室 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46363 | 宜兴     | 徐渎厂区公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46364 | 宜兴     | 侍渎圩河西公变         | 10       | 400       | 264          | 264             |
| 46365 | 宜兴     | 东岗北公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46366 | 宜兴     | 傍杏西公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46367 | 宜兴     | 烟山安西公变          | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 46368 | 宜兴     | 翰林邨 1#站 2#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46369 | 宜兴     | 团山公变            | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 46370 | 宜兴     | 周家桥箱变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 46371 | 宜兴     | 熙岸阳光 2#室 4#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46372 | 宜兴     | 龙池岗公变               | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 46373 | 宜兴     | 殷家庄东公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46374 | 宜兴     | 西林公变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46375 | 宜兴     | 箭岭公变                | 10       | 400       | 99           | 99              |
| 46376 | 宜兴     | 后方鱼塘公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46377 | 宜兴     | 永丰桥公变               | 10       | 200       | 111          | 111             |
| 46378 | 宜兴     | 梧桐人家 2#室 4#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46379 | 宜兴     | 钰澜云溪府 2#室 2#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46380 | 宜兴     | 雅达健康生态园 16#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46381 | 宜兴     | 义庄北 2#箱变主变          | 10       | 500       | 391          | 391             |
| 46382 | 宜兴     | 芳庄坝头 2#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46383 | 宜兴     | 鑫陶广场 2#室 4#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46384 | 宜兴     | 南仓村 2#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46385 | 宜兴     | 南小 2#公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46386 | 宜兴     | 向阳 7#公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46387 | 宜兴     | 宜城电站公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46388 | 宜兴     | 凌云府 7#室 2#所变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46389 | 宜兴     | 芝果公变                | 10       | 400       | 191          | 191             |
| 46390 | 宜兴     | 新杏公变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46391 | 宜兴     | 上袁村 6#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46392 | 宜兴     | 茗秀馨院 2#室 1#所变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46393 | 宜兴     | 东下团山 3#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46394 | 宜兴     | 蠡蜀巷 2#箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46395 | 宜兴     | 大生村 6#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46396 | 宜兴     | 凤鸣府 4#室 4#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46397 | 宜兴     | 兴漕北路 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46398 | 宜兴     | 福华公变            | 10       | 400       | 260          | 260             |
| 46399 | 宜兴     | 岭达电子科技箱变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46400 | 宜兴     | 春晖新村 2#室 4#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46401 | 宜兴     | 宜乐雅园 5#室 2#所变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46402 | 宜兴     | 洪宕 2#公变         | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 46403 | 宜兴     | 汪洋污工泵 2#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46404 | 宜兴     | 布台底东公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46405 | 宜兴     | 紫郡东府 2#室 1#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 46406 | 宜兴     | 竺隐溪院 5#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46407 | 宜兴     | 里黄渎北公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46408 | 宜兴     | 庄家组东公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46409 | 宜兴     | 善卷安置小区 4#公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46410 | 宜兴     | 善卷安置小区 2#公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46411 | 宜兴     | 诚庄村西公变          | 10       | 200       | 74           | 74              |
| 46412 | 宜兴     | 河东巷 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46413 | 宜兴     | 凤鸣府 3#室 1#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46414 | 宜兴     | 和桥兴达公变          | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 46415 | 宜兴     | 南新街路 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46416 | 宜兴     | 白宕大桥箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46417 | 宜兴     | 商业公司宿舍箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46418 | 宜兴     | 璟和园 2#室 3#所变主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46419 | 宜兴     | 天一度假公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46420 | 宜兴     | 上下场圩 7#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46421 | 宜兴     | 誉珑湖滨 12#室 1#所变主变    | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 46422 | 宜兴     | 张渚中东山 2#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46423 | 宜兴     | 欣陶公寓 2#室 2#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46424 | 宜兴     | 凤凰北棚 3#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46425 | 宜兴     | 芳东前村东公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46426 | 宜兴     | 汪洋北公变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46427 | 宜兴     | 石材市场 78#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46428 | 宜兴     | 宜武 3#公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46429 | 宜兴     | 三支岗 2#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46430 | 宜兴     | 大生新村 2#箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46431 | 宜兴     | 阳羨湖旅游度假小镇 14#室 2#所变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46432 | 宜兴     | 翔皮界公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46433 | 宜兴     | 仪表宿舍 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46434 | 宜兴     | 红星后村鱼塘公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46435 | 宜兴     | 善卷电力站 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46436 | 宜兴     | 卞家公变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46437 | 宜兴     | 客运站充电桩 8#箱变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46438 | 宜兴     | 龙运天城和府 5#室 3#所变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46439 | 宜兴     | 东氿公园 3#箱变主变         | 20       | 400       | 320          | 320             |
| 46440 | 宜兴     | 黄墅村公变               | 10       | 200       | 129          | 129             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46441 | 宜兴     | 轩圩 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46442 | 宜兴     | 东山二村 3#箱变主变      | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 46443 | 宜兴     | 绿城公寓 1#箱变配电变压器   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46444 | 宜兴     | 文昌花园二期 1#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46445 | 宜兴     | 新和双桥公变           | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 46446 | 宜兴     | 龙庭溪府 2#室 1#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46447 | 宜兴     | 义庄村委公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46448 | 宜兴     | 桥涯路西 3#箱变主变      | 10       | 630       | 445          | 445             |
| 46449 | 宜兴     | 竹海岭上 3#室 2#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46450 | 宜兴     | 东下 3#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46451 | 宜兴     | 万石菜场公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46452 | 宜兴     | 万石大桥公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46453 | 宜兴     | 大新宿舍箱变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46454 | 宜兴     | 山前弄箱变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46455 | 宜兴     | 锦绣二村 4#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46456 | 宜兴     | 尚城学府 3#室 1#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46457 | 宜兴     | 三洞 5#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46458 | 宜兴     | 圣前 2#公变          | 10       | 400       | 246          | 246             |
| 46459 | 宜兴     | 飞里路 1#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46460 | 宜兴     | 红卫四组公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46461 | 宜兴     | 湖畔澜庭院 5#室 4#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46462 | 宜兴     | 化工市场 3#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46463 | 宜兴     | 高墩箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46464 | 宜兴     | 万石楼下电站公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46465 | 宜兴     | 东山新村 12#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46466 | 宜兴     | 省南公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46467 | 宜兴     | 钰澜珑溪府 3#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46468 | 宜兴     | 华都花园 3#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46469 | 宜兴     | 海伦华府 3#室 2#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46470 | 宜兴     | 景达小区 8#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46471 | 宜兴     | 黄潭圩公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46472 | 宜兴     | 钰澜云溪府 3#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46473 | 宜兴     | 湖悦名邸 7#室 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46474 | 宜兴     | 青梅 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46475 | 宜兴     | 尹家湾南公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46476 | 宜兴     | 梅家桥公变            | 10       | 400       | 259          | 259             |
| 46477 | 宜兴     | 尹家湾东公变           | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 46478 | 宜兴     | 朝阳和建公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46479 | 宜兴     | 钰澜汎溪府 2#室 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46480 | 宜兴     | 宸章府 3#室 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46481 | 宜兴     | 洛涧雅居 2#室 1#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46482 | 宜兴     | 紫郡东府 5#室 3#所变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 46483 | 宜兴     | 范道健康公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46484 | 宜兴     | 赵家组 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46485 | 宜兴     | 振业 7#楼西箱变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46486 | 宜兴     | 誉珑湖滨 11#室 3#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46487 | 宜兴     | 河南埂公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46488 | 宜兴     | 庄家渎港公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46489 | 宜兴     | 傍杏村公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46490 | 宜兴     | 金兰尹家 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46491 | 宜兴     | 西圩西组公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46492 | 宜兴     | 北山村压榨鱼塘公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46493 | 宜兴     | 石材市场 44#箱变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46494 | 宜兴     | 石材市场 45#箱变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46495 | 宜兴     | 东坡小学停车场公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46496 | 宜兴     | 湖悦名邸三区 3#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46497 | 宜兴     | 铜锣山庄 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46498 | 宜兴     | 南禾佳苑 1#站 2#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46499 | 宜兴     | 花溪邸 5#室 1#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46500 | 宜兴     | 宸章府 3#室 2#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46501 | 宜兴     | 魏家路口公变            | 10       | 400       | 264          | 264             |
| 46502 | 宜兴     | 建陶小区 1#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46503 | 宜兴     | 建陶小区 3#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46504 | 宜兴     | 百果园公变             | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 46505 | 宜兴     | 明塘地公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46506 | 宜兴     | 盛泽村西公变            | 10       | 400       | 274          | 274             |
| 46507 | 宜兴     | 南新电站西公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46508 | 宜兴     | 怡然居 4#室 2#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46509 | 宜兴     | 蒋笠 13 队 2#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46510 | 宜兴     | 上垛公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46511 | 宜兴     | 悦澜名邸 3#室 3#所变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46512 | 宜兴     | 邵家村公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46513 | 宜兴     | 白泥西渡桥公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46514 | 宜兴     | 东来国际 1#站 3#所变      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 46515 | 宜兴     | 高兴四队公变             | 10       | 200       | 100          | 100             |
| 46516 | 宜兴     | 大田电站公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46517 | 宜兴     | 杨巷刘家公变             | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 46518 | 宜兴     | 玉山罗家庄公变            | 10       | 200       | 124          | 124             |
| 46519 | 宜兴     | 兴漕南路箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46520 | 宜兴     | 雅达健康生态园 7#站 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46521 | 宜兴     | 魏家 3#公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46522 | 宜兴     | 金紫金村东宅西公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46523 | 宜兴     | 葛山黄家冲 3#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46524 | 宜兴     | 杜家头公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46525 | 宜兴     | 张渚南环路公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46526 | 宜兴     | 栖汎云璟苑 4#室 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46527 | 宜兴     | 东尧村委公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46528 | 宜兴     | 上塘东公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46529 | 宜兴     | 东方安居 2#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46530 | 宜兴     | 珍东公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46531 | 宜兴     | 查林安置 1#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46532 | 宜兴     | 后蒲圩公变              | 10       | 400       | 299          | 299             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46533 | 宜兴     | 生圩黄土山公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46534 | 宜兴     | 查林安置 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46535 | 宜兴     | 鹅洲公馆二期 2#室 1#所变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46536 | 宜兴     | 洪塘组 2#公变            | 10       | 400       | 252          | 252             |
| 46537 | 宜兴     | 雅达健康生态园 15#站 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46538 | 宜兴     | 聚缘名居 11#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46539 | 宜兴     | 黄墅永兴公变              | 10       | 400       | 210          | 210             |
| 46540 | 宜兴     | 海伦华府 3#室 4#所变主变     | 10       | 630       | 496          | 496             |
| 46541 | 宜兴     | 云巢北公变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46542 | 宜兴     | 珑璟苑 2#室 3#所变主变      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 46543 | 宜兴     | 王木村公变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46544 | 宜兴     | 毛市河东公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46545 | 宜兴     | 湖畔澜庭院 8#室 4#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46546 | 宜兴     | 艺蝶箱变主变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46547 | 宜兴     | 中兴新村 2#箱变主变         | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 46548 | 宜兴     | 凌霞游乐广场 1#站 4#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46549 | 宜兴     | 云景台 1#站 2#所变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46550 | 宜兴     | 金龙名都 3#站 1#所变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46551 | 宜兴     | 金龙名都 3#站 3#所变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46552 | 宜兴     | 金龙名都 3#站 4#所变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46553 | 宜兴     | 金龙名都 3#站 2#所变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46554 | 宜兴     | 联群 3#公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46555 | 宜兴     | 前龙村公变               | 10       | 400       | 272          | 272             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46556 | 宜兴     | 东山新村 7#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46557 | 宜兴     | 芳庄南圩鱼塘公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46558 | 宜兴     | 大芦圩站公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46559 | 宜兴     | 上干 1#公变             | 10       | 400       | 0            | 0               |
| 46560 | 宜兴     | 滕上河北 2#公变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46561 | 宜兴     | 天樾庭 3#室 1#所变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46562 | 宜兴     | 钰澜珑溪府 3#室 4#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46563 | 宜兴     | 长圩公变                | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 46564 | 宜兴     | 沧浜 5#箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46565 | 宜兴     | 涧北菜场 3#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46566 | 宜兴     | 东下桃园 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46567 | 宜兴     | 上东村 2#箱变主变          | 10       | 400       | 273          | 273             |
| 46568 | 宜兴     | 广电箱变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46569 | 宜兴     | 翔阳小村公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46570 | 宜兴     | 上塘新河公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46571 | 宜兴     | 五家圩公变               | 10       | 200       | 109          | 109             |
| 46572 | 宜兴     | 中巷路灯公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46573 | 宜兴     | 桃溪梦想商业广场 2#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46574 | 宜兴     | 蒋圩桥公变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46575 | 宜兴     | 闸上信用社公变             | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 46576 | 宜兴     | 东下圩北公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46577 | 宜兴     | 凤鸣山晓尊邸 2#室 3#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46578 | 宜兴     | 兴樾府 2#室 4#所变主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46579 | 宜兴     | 悦龙台 2#室 3#所变主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46580 | 宜兴     | 尹家太湖 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46581 | 宜兴     | 丁墅 2#公变             | 10       | 200       | 113          | 113             |
| 46582 | 宜兴     | 韶巷村 2#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46583 | 宜兴     | 官林增压公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46584 | 宜兴     | 芳西村箱变               | 10       | 630       | 252          | 252             |
| 46585 | 宜兴     | 花溪邸 5#室 2#所变主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46586 | 宜兴     | 和桥宗家 2# 公变          | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 46587 | 宜兴     | 龙山桥下公变              | 10       | 400       | 316          | 316             |
| 46588 | 宜兴     | 曲流村公变               | 10       | 315       | 201          | 201             |
| 46589 | 宜兴     | 钱家站公变               | 10       | 315       | 173          | 173             |
| 46590 | 宜兴     | 白巷电站公变              | 10       | 200       | 111          | 111             |
| 46591 | 宜兴     | 新街村 2#公变            | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 46592 | 宜兴     | 金龙名都 8#室 1#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46593 | 宜兴     | 桃溪梦想商业广场 2#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46594 | 宜兴     | 栖汎云璟苑 3#室 1#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46595 | 宜兴     | 新华 2#公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46596 | 宜兴     | 马西公变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46597 | 宜兴     | 湖畔澜庭院 6#室 2#所变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46598 | 宜兴     | 西渚电影院 2#公变          | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 46599 | 宜兴     | 石材市场 66#公变          | 10       | 400       | 2            | 2               |
| 46600 | 宜兴     | 汎悦湖山雅府 1#室 2#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 46601 | 宜兴     | 前亭新村箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46602 | 宜兴     | 化酷公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46603 | 宜兴     | 上干 8#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46604 | 宜兴     | 华洲公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46605 | 宜兴     | 花园小区 3#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46606 | 宜兴     | 供电所箱变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46607 | 宜兴     | 花园小区 4#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46608 | 宜兴     | 红光路 2#箱变主变        | 10       | 630       | 407          | 407             |
| 46609 | 宜兴     | 春晓江南南苑 3#室 4#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46610 | 宜兴     | 欣陶公寓 3#室 4#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46611 | 宜兴     | 干西西公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46612 | 宜兴     | 泉佐周家公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46613 | 宜兴     | 丁耐新村箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46614 | 宜兴     | 孟干 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46615 | 宜兴     | 誉珑湖滨花园 7#室 1#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 46616 | 宜兴     | 杨店邵西公变            | 10       | 400       | 200          | 200             |
| 46617 | 宜兴     | 鼎尚花园 2#室 1#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 46618 | 宜兴     | 竹海新区 7#公变         | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 46619 | 宜兴     | 鹏鹞智造 3#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46620 | 宜兴     | 观澜府 3#室 1#所变主变    | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 46621 | 宜兴     | 静堂公变              | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 46622 | 宜兴     | 翡翠四季花园 2#室 4#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 46623 | 宜兴     | 渚镇余家公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46624 | 宜兴     | 新屋 3#公变           | 10       | 200       | 125          | 125             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46625 | 宜兴     | 建筑站公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46626 | 宜兴     | 东风张家村 3#箱变主变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 46627 | 宜兴     | 上毫渎公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46628 | 宜兴     | 金紫东宜城圩公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46629 | 宜兴     | 誉珑湖滨花园 10#室 1#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 46630 | 宜兴     | 查林村 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46631 | 宜兴     | 屯桥中公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46632 | 宜兴     | 庄头西公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46633 | 宜兴     | 尖东 2#公变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46634 | 宜兴     | 赵圩村东公变             | 10       | 200       | 151          | 151             |
| 46635 | 宜兴     | 张泽邵家公变             | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 46636 | 宜兴     | 丰泽苑东区 1#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46637 | 宜兴     | 长山五队公变             | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 46638 | 宜兴     | 邮电公变               | 10       | 400       | 211          | 211             |
| 46639 | 宜兴     | 逸湾嘉苑 4#室 3#所变      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 46640 | 宜兴     | 烟山溪东公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46641 | 宜兴     | 专桥西公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46642 | 宜兴     | 南新大村公变             | 10       | 400       | 270          | 270             |
| 46643 | 宜兴     | 北新新站 3#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46644 | 宜兴     | 褚店西公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46645 | 宜兴     | 后巷 2#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46646 | 宜兴     | 碧水雅居 2#室 4#所变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46647 | 宜兴     | 花园小区 1#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46648 | 宜兴     | 滕里建墩 2#箱变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 46649 | 宜兴     | 花园小区 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46650 | 宜兴     | 骏马 6#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46651 | 宜兴     | 港南 2#公变         | 10       | 400       | 200          | 200             |
| 46652 | 宜兴     | 锦丰西路公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46653 | 宜兴     | 紫溪桥公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46654 | 宜兴     | 杭窑 3#公变         | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 46655 | 宜兴     | 小前孙家公变          | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 46656 | 宜兴     | 春晓江南北苑 2#室 3#所变 | 10       | 800       | 624          | 624             |
| 46657 | 宜兴     | 大团西村公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46658 | 宜兴     | 王家肖家公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46659 | 宜兴     | 下庄村 2#公变        | 10       | 200       | 96           | 96              |
| 46660 | 宜兴     | 芳镇 8#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46661 | 宜兴     | 供销 2#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46662 | 宜兴     | 颐养公寓 1#站 2#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46663 | 宜兴     | 奔马小区 34#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46664 | 宜兴     | 海伦华府 2#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46665 | 宜兴     | 三坛西公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46666 | 宜兴     | 凌云府 6#室 1#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46667 | 宜兴     | 定化村部箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46668 | 宜兴     | 珑璟苑 2#室 1#所变主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 46669 | 宜兴     | 花园小区 5#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46670 | 宜兴     | 金张渚住宅公变         | 10       | 400       | 275          | 275             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46671 | 宜兴     | 路家西公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46672 | 宜兴     | 宜兴恒佳房地产箱变主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46673 | 宜兴     | 皇新汤家公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46674 | 宜兴     | 新建野田 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46675 | 宜兴     | 誉湖郡 8#室 2#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 46676 | 宜兴     | 北城南公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46677 | 宜兴     | 董安坞公变            | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 46678 | 宜兴     | 良庄 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46679 | 宜兴     | 座庄供电所 10#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46680 | 宜兴     | 下干组公变            | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 46681 | 宜兴     | 华都花园 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46682 | 宜兴     | 谈墅荡 3#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46683 | 宜兴     | 时光汎樾府 3#室 4#所变主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 46684 | 宜兴     | 华东石材市场 51#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46685 | 宜兴     | 丁圩村东公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46686 | 宜兴     | 辰华汎府 2#室 3#所变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 46687 | 宜兴     | 龙运天城珺府 5#室 3#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46688 | 宜兴     | 太婆塘公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46689 | 宜兴     | 张桥组 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46690 | 宜兴     | 善卷安置小区 1#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46691 | 宜兴     | 奔马小区 37#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46692 | 宜兴     | 奔马小区 38#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46693 | 宜兴     | 奔马小区 36#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46694 | 宜兴     | 福地桃溪 1#站 1#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46695 | 宜兴     | 福地桃溪 1#站 2#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46696 | 宜兴     | 福地桃溪 1#站 3#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46697 | 宜兴     | 福地桃溪 1#站 4#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46698 | 宜兴     | 陶都路 3#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46699 | 宜兴     | 快活岭安置小区公变          | 10       | 400       | 272          | 272             |
| 46700 | 宜兴     | 店前公变               | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 46701 | 宜兴     | 兴达商厦箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46702 | 宜兴     | 西界箱变主变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46703 | 宜兴     | 汇龙中公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46704 | 宜兴     | 花园小区 6#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46705 | 宜兴     | 和桥朱家 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46706 | 宜兴     | 夏泽东公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46707 | 宜兴     | 石材市场 72#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46708 | 宜兴     | 东宅北 2#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46709 | 宜兴     | 后庄西站 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46710 | 宜兴     | 蜀山南街 3#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46711 | 宜兴     | 东宅南公变              | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 46712 | 宜兴     | 前墅古龙窑箱变 F101       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46713 | 宜兴     | 辰华洸府 3#室 4#所变主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 46714 | 宜兴     | 雅达健康生态园 5#室 2#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46715 | 宜兴     | 东彭干公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46716 | 宜兴     | 元田砖桥公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46717 | 宜兴     | 朱河东公变         | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 46718 | 宜兴     | 育才 1#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46719 | 宜兴     | 羊婆潭公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46720 | 宜兴     | 一线公变          | 10       | 200       | 76           | 76              |
| 46721 | 宜兴     | 高级中学 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46722 | 宜兴     | 华润景城 1#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46723 | 宜兴     | 华润景城 1#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46724 | 宜兴     | 华润景城 2#站 1#所变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46725 | 宜兴     | 华润景城 2#站 2#所变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46726 | 宜兴     | 米厂公变          | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 46727 | 宜兴     | 环岛 2#公变       | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 46728 | 宜兴     | 郁金香 1#箱变      | 10       | 630       | 471          | 471             |
| 46729 | 宜兴     | 郁金香 2#箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46730 | 宜兴     | 郁金香 3#箱变      | 10       | 630       | 494          | 494             |
| 46731 | 宜兴     | 郁金香 4#箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46732 | 宜兴     | 郁金香 5#箱变      | 10       | 630       | 422          | 422             |
| 46733 | 宜兴     | 郁金香 6#箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46734 | 宜兴     | 郁金香 7#箱变      | 10       | 630       | 494          | 494             |
| 46735 | 宜兴     | 郁金香 9#箱变      | 10       | 630       | 503          | 503             |
| 46736 | 宜兴     | 郁金香 10#箱变     | 10       | 630       | 481          | 481             |
| 46737 | 宜兴     | 郁金香 11#箱变     | 10       | 630       | 485          | 485             |
| 46738 | 宜兴     | 归径蒋家公变        | 10       | 315       | 235          | 235             |
| 46739 | 宜兴     | 春华制冷公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46740 | 宜兴     | 毛旗后村公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46741 | 宜兴     | 郁金香庄园 1#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 46742 | 宜兴     | 逸品尚东 3#站 1#所变  | 20       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 46743 | 宜兴     | 逸品尚东 3#站 2#所变  | 20       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 46744 | 宜兴     | 逸品尚东 3#站 3#所变  | 20       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 46745 | 宜兴     | 逸品尚东 4#站 1#所变  | 20       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 46746 | 宜兴     | 逸品尚东 4#站 2#所变  | 20       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 46747 | 宜兴     | 逸品尚东 4#站 3#所变  | 20       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 46748 | 宜兴     | 尚河丽景苑 1#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 46749 | 宜兴     | 尚河丽景苑 1#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 46750 | 宜兴     | 尚河丽景苑 1#站 3#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 46751 | 宜兴     | 三分场西公变         | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 46752 | 宜兴     | 乡渔场东污公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46753 | 宜兴     | 三分场公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46754 | 宜兴     | 官林公园公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46755 | 宜兴     | 乡渔场东公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46756 | 宜兴     | 湖管委污工泵公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46757 | 宜兴     | 洵玖城 1#站 2#所变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 46758 | 宜兴     | 洵玖城 1#站 1#所变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 46759 | 宜兴     | 洵玖城 1#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46760 | 宜兴     | 洵玖城 3#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46761 | 宜兴     | 洵玖城 2#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46762 | 宜兴     | 洵玖城 4#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46763 | 宜兴     | 洵玖城 6#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46764 | 宜兴     | 洵玖城 5#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46765 | 宜兴     | 东洵一号 1#箱变  | 20       | 500       | 400          | 400             |
| 46766 | 宜兴     | 东洵一号 2#箱变  | 20       | 500       | 400          | 400             |
| 46767 | 宜兴     | 东洵一号 3#箱变  | 20       | 500       | 400          | 400             |
| 46768 | 宜兴     | 东洵一号 4#箱变  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 46769 | 宜兴     | 东洵一号 5#箱变  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 46770 | 宜兴     | 五星二期 23#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46771 | 宜兴     | 五星二期 24#公变 | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 46772 | 宜兴     | 加油站公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46773 | 宜兴     | 怡丰别墅公变     | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 46774 | 宜兴     | 农场 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46775 | 宜兴     | 南东洵一号 1#箱变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 46776 | 宜兴     | 后埠头公变      | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 46777 | 宜兴     | 荷花寺公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46778 | 宜兴     | 新幼 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46779 | 宜兴     | 赵庄一组 1#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46780 | 宜兴     | 赵庄一组 2#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46781 | 宜兴     | 赵庄一组 3#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46782 | 宜兴     | 赵庄一组 4#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46783 | 宜兴     | 赵庄一组 5#公变  | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 46784 | 宜兴     | 赵庄一组 6#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46785 | 宜兴     | 埭西组公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46786 | 宜兴     | 司徒庙公变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46787 | 宜兴     | 葛渎东公变         | 10       | 400       | 126          | 126             |
| 46788 | 宜兴     | 蒋家北公变         | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 46789 | 宜兴     | 丁蜀新城 2#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46790 | 宜兴     | 丁蜀新城 1#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46791 | 宜兴     | 丁蜀新城 3#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46792 | 宜兴     | 丁蜀新城 6#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46793 | 宜兴     | 丁蜀新城 7#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46794 | 宜兴     | 丁蜀新城 8#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46795 | 宜兴     | 长征安置 1#公变     | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 46796 | 宜兴     | 安桥路 4#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46797 | 宜兴     | 安桥路 2#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46798 | 宜兴     | 安桥路公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46799 | 宜兴     | 菜场 3#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46800 | 宜兴     | 黄家上村 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46801 | 宜兴     | 邮电路 2#公变      | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 46802 | 宜兴     | 镇东 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46803 | 宜兴     | 新芳农机公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46804 | 宜兴     | 百贤村五大桥公变      | 10       | 400       | 240          | 240             |
| 46805 | 宜兴     | 长征安置 2#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46806 | 宜兴     | 东郊花园 1#站 1#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 46807 | 宜兴     | 东郊花园 1#站 2#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 46808 | 宜兴     | 锦绣三村 1#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46809 | 宜兴     | 富卓苑 1#箱变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46810 | 宜兴     | 洋高炉公变         | 10       | 200       | 124          | 124             |
| 46811 | 宜兴     | 丰泽 2#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46812 | 宜兴     | 新建高家公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46813 | 宜兴     | 都市港湾南区 10#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46814 | 宜兴     | 都市港湾南区 14#箱变  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 46815 | 宜兴     | 蜀风东公变         | 10       | 200       | 60           | 60              |
| 46816 | 宜兴     | 云海间 1#站 1#所变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 46817 | 宜兴     | 云海间 1#站 2#所变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 46818 | 宜兴     | 肖家埠公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46819 | 宜兴     | 南漕杨家 2#公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46820 | 宜兴     | 九岭陈家公变        | 10       | 200       | 128          | 128             |
| 46821 | 宜兴     | 大垅公变          | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 46822 | 宜兴     | 双庙小区 1#公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46823 | 宜兴     | 长征窑头 2#公变     | 10       | 315       | 241          | 241             |
| 46824 | 宜兴     | 上百日 2#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46825 | 宜兴     | 怡和花园 1#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 46826 | 宜兴     | 怡和花园 1#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 46827 | 宜兴     | 都市港湾南区 11#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46828 | 宜兴     | 都市港湾南区 12#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46829 | 宜兴     | 都市港湾南区 13#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46830 | 宜兴     | 丰原公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46831 | 宜兴     | 五星小区一期 20#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46832 | 宜兴     | 五星小区一期 18#公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46833 | 宜兴     | 五星小区一期 19#公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46834 | 宜兴     | 西渚老街公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46835 | 宜兴     | 西渚圣农公变        | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 46836 | 宜兴     | 华东石材市场 10#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46837 | 宜兴     | 华东石材市场 11#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46838 | 宜兴     | 华东石材市场 12#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46839 | 宜兴     | 华东石材市场 13#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46840 | 宜兴     | 逸品尚东 2#站 3#所变 | 20       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 46841 | 宜兴     | 逸品尚东 2#站 2#所变 | 20       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 46842 | 宜兴     | 逸品尚东 1#站 1#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 46843 | 宜兴     | 逸品尚东 1#站 2#所变 | 20       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 46844 | 宜兴     | 逸品尚东 1#站 3#所变 | 20       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 46845 | 宜兴     | 逸品尚东 1#站 4#所变 | 20       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 46846 | 宜兴     | 扬富公变          | 10       | 400       | 251          | 251             |
| 46847 | 宜兴     | 蒋笠石矿公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46848 | 宜兴     | 水竹登公变         | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 46849 | 宜兴     | 常胜路灯公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46850 | 宜兴     | 人民北路路灯公变      | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 46851 | 宜兴     | 总工会公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46852 | 宜兴     | 元上 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46853 | 宜兴     | 姜家公变          | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 46854 | 宜兴     | 青龙水产村公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46855 | 宜兴     | 燕山粮管所公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46856 | 宜兴     | 华东石材市场 14#箱变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46857 | 宜兴     | 茶庄宾馆公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46858 | 宜兴     | 西木桥西公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46859 | 宜兴     | 宝塔路路灯公变       | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 46860 | 宜兴     | 阳羨中路路灯公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46861 | 宜兴     | 东兴七里公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46862 | 宜兴     | 阳羨水泵房公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46863 | 宜兴     | 阳羨场部公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46864 | 宜兴     | 阳羨八一公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46865 | 宜兴     | 荆溪北路路灯公变      | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 46866 | 宜兴     | 高塍人民路公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46867 | 宜兴     | 民北村公变         | 10       | 200       | 53           | 53              |
| 46868 | 宜兴     | 吴家渎北公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46869 | 宜兴     | 渔池东公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46870 | 宜兴     | 贤岭箱变主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46871 | 宜兴     | 高塍别墅公变        | 10       | 200       | 152          | 152             |
| 46872 | 宜兴     | 胜利公变          | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 46873 | 宜兴     | 渭渎港湾公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46874 | 宜兴     | 帮丁公变          | 10       | 200       | 128          | 128             |
| 46875 | 宜兴     | 久隆华府 1#站 1#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 46876 | 宜兴     | 久隆华府 1#站 2#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 46877 | 宜兴     | 久隆华府 1#站 3#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46878 | 宜兴     | 久隆华府 1#站 4#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 46879 | 宜兴     | 徐芳西公变         | 10       | 200       | 94           | 94              |
| 46880 | 宜兴     | 临津天乐公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46881 | 宜兴     | 丰义中学公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46882 | 宜兴     | 东头公变          | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 46883 | 宜兴     | 白塘 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46884 | 宜兴     | 英伦华庭 1#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 46885 | 宜兴     | 英伦华庭 1#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46886 | 宜兴     | 英伦华庭 2#箱变     | 10       | 630       | 491          | 491             |
| 46887 | 宜兴     | 英伦华庭 3#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46888 | 宜兴     | 林庄村 1#公变      | 10       | 160       | 82           | 82              |
| 46889 | 宜兴     | 新庄村公变         | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 46890 | 宜兴     | 西渚野毛嘴公变       | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 46891 | 宜兴     | 大树 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46892 | 宜兴     | 后塘北公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46893 | 宜兴     | 南新渔池西公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46894 | 宜兴     | 东民胜公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46895 | 宜兴     | 桃巷花园 1#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46896 | 宜兴     | 鲸西公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46897 | 宜兴     | 桃巷花园 2#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46898 | 宜兴     | 北门 2#公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46899 | 宜兴     | 北门 1#公变       | 10       | 315       | 238          | 238             |
| 46900 | 宜兴     | 诚庄北站公变        | 10       | 400       | 236          | 236             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46901 | 宜兴     | 诚庄田干公变    | 10       | 200       | 80           | 80              |
| 46902 | 宜兴     | 盛家西站公变    | 10       | 315       | 214          | 214             |
| 46903 | 宜兴     | 西河桥公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46904 | 宜兴     | 西渚粮管所公变   | 10       | 400       | 266          | 266             |
| 46905 | 宜兴     | 宋桥村公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46906 | 宜兴     | 大会公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46907 | 宜兴     | 金兰中巷公变    | 10       | 200       | 112          | 112             |
| 46908 | 宜兴     | 诚庄窑公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46909 | 宜兴     | 盛家东站公变    | 10       | 200       | 110          | 110             |
| 46910 | 宜兴     | 烟山西舍公变    | 10       | 200       | 115          | 115             |
| 46911 | 宜兴     | 新后圩公变     | 10       | 200       | 61           | 61              |
| 46912 | 宜兴     | 部队宿舍 2#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46913 | 宜兴     | 高兴公变      | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 46914 | 宜兴     | 万渚 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46915 | 宜兴     | 南和佳苑 2#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46916 | 宜兴     | 烟山新南公变    | 10       | 315       | 231          | 231             |
| 46917 | 宜兴     | 万渚 3#公变   | 10       | 400       | 232          | 232             |
| 46918 | 宜兴     | 高兴村公变     | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 46919 | 宜兴     | 柯家圩公变     | 10       | 200       | 72           | 72              |
| 46920 | 宜兴     | 舍头公变      | 10       | 400       | 0            | 0               |
| 46921 | 宜兴     | 浪圩站公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46922 | 宜兴     | 陆平水西 2#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46923 | 宜兴     | 土城 5#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46924 | 宜兴     | 分水站公变       | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 46925 | 宜兴     | 镇河南公变       | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 46926 | 宜兴     | 同仁 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46927 | 宜兴     | 南郊花园 1#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46928 | 宜兴     | 陆家湾公变       | 10       | 200       | 113          | 113             |
| 46929 | 宜兴     | 烟林电站公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46930 | 宜兴     | 烟林公变        | 10       | 400       | 259          | 259             |
| 46931 | 宜兴     | 烟山埭南公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46932 | 宜兴     | 华宜公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46933 | 宜兴     | 西庄邵家公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46934 | 宜兴     | 崇岗公变        | 10       | 200       | 93           | 93              |
| 46935 | 宜兴     | 公园路公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46936 | 宜兴     | 河西小村公变      | 10       | 200       | 29           | 29              |
| 46937 | 宜兴     | 南漕村公变       | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 46938 | 宜兴     | 南沙公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46939 | 宜兴     | 黄家北 2#公变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 46940 | 宜兴     | 银湖花园 1#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46941 | 宜兴     | 黄家中村公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46942 | 宜兴     | 西渚丁家公变      | 10       | 400       | 269          | 269             |
| 46943 | 宜兴     | 芳圩北公变       | 10       | 400       | 261          | 261             |
| 46944 | 宜兴     | 茶前建行公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46945 | 宜兴     | 付业公变        | 10       | 200       | 83           | 83              |
| 46946 | 宜兴     | 东溪埂公变       | 10       | 200       | 45           | 45              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46947 | 宜兴     | 袁店公变      | 10       | 200       | 19           | 19              |
| 46948 | 宜兴     | 公园路南东公变   | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 46949 | 宜兴     | 至溪公变      | 10       | 200       | 46           | 46              |
| 46950 | 宜兴     | 河西 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46951 | 宜兴     | 荷塘上村公变    | 10       | 400       | 210          | 210             |
| 46952 | 宜兴     | 肇富 2#公变   | 10       | 160       | 46           | 46              |
| 46953 | 宜兴     | 杨巷沈家电站公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46954 | 宜兴     | 河西新村公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46955 | 宜兴     | 烟山顾家公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46956 | 宜兴     | 西墟公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46957 | 宜兴     | 神通村公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46958 | 宜兴     | 锦绣四村 1#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46959 | 宜兴     | 浮里公变      | 10       | 200       | 27           | 27              |
| 46960 | 宜兴     | 万石南塍公变    | 10       | 315       | 150          | 150             |
| 46961 | 宜兴     | 公园路北东公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46962 | 宜兴     | 万石立新公变    | 10       | 200       | 121          | 121             |
| 46963 | 宜兴     | 屯田公变      | 10       | 160       | 76           | 76              |
| 46964 | 宜兴     | 公园路北中公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46965 | 宜兴     | 鲍埂组公变     | 10       | 200       | 90           | 90              |
| 46966 | 宜兴     | 烟山陈家公变    | 10       | 200       | 149          | 149             |
| 46967 | 宜兴     | 上浩公变      | 10       | 200       | 101          | 101             |
| 46968 | 宜兴     | 张渚职高门口公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46969 | 宜兴     | 西墟 2#公变   | 10       | 200       | 117          | 117             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46970 | 宜兴     | 燕山吴家公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46971 | 宜兴     | 河西 3#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46972 | 宜兴     | 毛家公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46973 | 宜兴     | 洪桥公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46974 | 宜兴     | 马家村公变     | 10       | 315       | 186          | 186             |
| 46975 | 宜兴     | 绿苑新村 8#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46976 | 宜兴     | 省庄阳山 2#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46977 | 宜兴     | 犊溪小区 4#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46978 | 宜兴     | 犊溪小区 3#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46979 | 宜兴     | 锦绣三村 2#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 46980 | 宜兴     | 燕山桥南公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46981 | 宜兴     | 后尹公变      | 10       | 400       | 154          | 154             |
| 46982 | 宜兴     | 下苏公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 46983 | 宜兴     | 闻家新区公变    | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 46984 | 宜兴     | 沃渎公变      | 10       | 400       | 187          | 187             |
| 46985 | 宜兴     | 安康 2#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46986 | 宜兴     | 燕山蒋家 2#公变 | 10       | 400       | 220          | 220             |
| 46987 | 宜兴     | 土城 6#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46988 | 宜兴     | 蒋家 1#公变   | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 46989 | 宜兴     | 土城 2#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46990 | 宜兴     | 安康 4#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46991 | 宜兴     | 徐张公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46992 | 宜兴     | 芦长圩公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 46993 | 宜兴     | 赤兴公变      | 10       | 200       | 103          | 103             |
| 46994 | 宜兴     | 绿苑新村 7#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46995 | 宜兴     | 绿苑新村 1#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 46996 | 宜兴     | 大儒公变      | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 46997 | 宜兴     | 绿苑新村 4#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 46998 | 宜兴     | 烟山黄家公变    | 10       | 160       | 115          | 115             |
| 46999 | 宜兴     | 绿苑新村 2#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47000 | 宜兴     | 绿苑新村 5#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47001 | 宜兴     | 河西街公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47002 | 宜兴     | 烟山新河公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47003 | 宜兴     | 东迈步公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47004 | 宜兴     | 座庄电站公变    | 10       | 100       | 60           | 60              |
| 47005 | 宜兴     | 六田村公变     | 10       | 200       | 94           | 94              |
| 47006 | 宜兴     | 河西村公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47007 | 宜兴     | 河西村 2#公变  | 10       | 400       | 156          | 156             |
| 47008 | 宜兴     | 南星西迈公变    | 10       | 315       | 235          | 235             |
| 47009 | 宜兴     | 河西西村公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47010 | 宜兴     | 新世界公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47011 | 宜兴     | 芳庄杨西公变    | 10       | 200       | 108          | 108             |
| 47012 | 宜兴     | 西破圩公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47013 | 宜兴     | 河西站公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47014 | 宜兴     | 汤泉电站公变    | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 47015 | 宜兴     | 新东公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47016 | 宜兴     | 新河 2#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47017 | 宜兴     | 荆东公变      | 10       | 200       | 81           | 81              |
| 47018 | 宜兴     | 犊溪小区 2#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47019 | 宜兴     | 何家坝站公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47020 | 宜兴     | 何家坝公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47021 | 宜兴     | 犊溪小区 1#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47022 | 宜兴     | 何家坝 2#公变  | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 47023 | 宜兴     | 堰头农机公变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 47024 | 宜兴     | 巢庄公变      | 10       | 250       | 191          | 191             |
| 47025 | 宜兴     | 六田站公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47026 | 宜兴     | 中队公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47027 | 宜兴     | 太华商场公变    | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 47028 | 宜兴     | 张家公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47029 | 宜兴     | 新河南塍公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47030 | 宜兴     | 卞渎排涝站公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47031 | 宜兴     | 男留村公变     | 10       | 200       | 87           | 87              |
| 47032 | 宜兴     | 湫东中学公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47033 | 宜兴     | 街镇六公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47034 | 宜兴     | 白泥村 2#公变  | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 47035 | 宜兴     | 白泥荡公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47036 | 宜兴     | 函东 2#公变   | 10       | 200       | 110          | 110             |
| 47037 | 宜兴     | 上坝安置 1#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47038 | 宜兴     | 白煤家舍公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47039 | 宜兴     | 白泥 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47040 | 宜兴     | 白泥村 4#公变  | 10       | 400       | 270          | 270             |
| 47041 | 宜兴     | 前元东公变     | 10       | 315       | 236          | 236             |
| 47042 | 宜兴     | 种猪场公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47043 | 宜兴     | 王母老站公变    | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 47044 | 宜兴     | 三角桥公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47045 | 宜兴     | 新桥十六份公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47046 | 宜兴     | 王母渔场公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47047 | 宜兴     | 团结圩北站公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47048 | 宜兴     | 红星圩公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47049 | 宜兴     | 前元西公变     | 10       | 400       | 238          | 238             |
| 47050 | 宜兴     | 南新水产 2#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47051 | 宜兴     | 前元南公变     | 10       | 200       | 88           | 88              |
| 47052 | 宜兴     | 洋滩公变      | 10       | 250       | 107          | 107             |
| 47053 | 宜兴     | 后元东公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47054 | 宜兴     | 梅园公变      | 10       | 200       | 132          | 132             |
| 47055 | 宜兴     | 涧前公变      | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 47056 | 宜兴     | 王力公变      | 10       | 200       | 0            | 0               |
| 47057 | 宜兴     | 百亩前村公变    | 10       | 200       | 45           | 45              |
| 47058 | 宜兴     | 丰南站公变     | 10       | 400       | 152          | 152             |
| 47059 | 宜兴     | 百亩公变      | 10       | 400       | 213          | 213             |
| 47060 | 宜兴     | 徐港公变      | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 47061 | 宜兴     | 白泥村 3#公变  | 10       | 400       | 265          | 265             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47062 | 宜兴     | 前元站公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47063 | 宜兴     | 前元老街公变   | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 47064 | 宜兴     | 丰南东公变    | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 47065 | 宜兴     | 丰北村公变    | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 47066 | 宜兴     | 丰北站公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47067 | 宜兴     | 丰东村公变    | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 47068 | 宜兴     | 丰东站公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47069 | 宜兴     | 前元水产公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47070 | 宜兴     | 丰北村渔塘公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47071 | 宜兴     | 金泉 1#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47072 | 宜兴     | 祥圩董家公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47073 | 宜兴     | 水产东公变    | 10       | 400       | 229          | 229             |
| 47074 | 宜兴     | 宋家桥 2#公变 | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 47075 | 宜兴     | 麻田里公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47076 | 宜兴     | 后洪村公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47077 | 宜兴     | 于桥北站公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47078 | 宜兴     | 于桥南站公变   | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 47079 | 宜兴     | 万石丁家公变   | 10       | 400       | 256          | 256             |
| 47080 | 宜兴     | 南小公变     | 10       | 200       | 95           | 95              |
| 47081 | 宜兴     | 大前公变     | 10       | 400       | 279          | 279             |
| 47082 | 宜兴     | 金山公变     | 10       | 200       | 40           | 40              |
| 47083 | 宜兴     | 祥圩站公变    | 10       | 400       | 221          | 221             |
| 47084 | 宜兴     | 洑东集镇公变   | 10       | 400       | 309          | 309             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47085 | 宜兴     | 金泉 2#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47086 | 宜兴     | 祥圩大圩公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47087 | 宜兴     | 前东村公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47088 | 宜兴     | 临津红星公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47089 | 宜兴     | 临津丁家村公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47090 | 宜兴     | 亚溪亚岳公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47091 | 宜兴     | 万石田舍公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47092 | 宜兴     | 后洪村杨家公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47093 | 宜兴     | 殷家庄公变   | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 47094 | 宜兴     | 五塘埂公变   | 10       | 400       | 190          | 190             |
| 47095 | 宜兴     | 中巷桥东公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47096 | 宜兴     | 溪埂公变    | 10       | 400       | 170          | 170             |
| 47097 | 宜兴     | 中巷石桥公变  | 10       | 200       | 63           | 63              |
| 47098 | 宜兴     | 金兰史家公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47099 | 宜兴     | 亚溪村东公变  | 10       | 160       | 99           | 99              |
| 47100 | 宜兴     | 分水东塍公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47101 | 宜兴     | 分东公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47102 | 宜兴     | 刘家城镇公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47103 | 宜兴     | 西渚花园公变  | 10       | 200       | 119          | 119             |
| 47104 | 宜兴     | 陈家组公变   | 10       | 200       | 107          | 107             |
| 47105 | 宜兴     | 民胜南站公变  | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 47106 | 宜兴     | 马桥组公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47107 | 宜兴     | 北纬公变    | 10       | 100       | 80           | 80              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47108 | 宜兴     | 周家浜北公变      | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 47109 | 宜兴     | 南新蒋家公变      | 10       | 400       | 122          | 122             |
| 47110 | 宜兴     | 后圩公变        | 10       | 200       | 68           | 68              |
| 47111 | 宜兴     | 分南公变        | 10       | 400       | 259          | 259             |
| 47112 | 宜兴     | 分水立新公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47113 | 宜兴     | 前范公变        | 10       | 200       | 123          | 123             |
| 47114 | 宜兴     | 北新电站公变      | 10       | 200       | 105          | 105             |
| 47115 | 宜兴     | 双墩组公变       | 10       | 200       | 0            | 0               |
| 47116 | 宜兴     | 毫阳站公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47117 | 宜兴     | 毫阳西公变       | 10       | 200       | 111          | 111             |
| 47118 | 宜兴     | 民胜大村公变      | 10       | 400       | 269          | 269             |
| 47119 | 宜兴     | 民胜窑头公变      | 10       | 400       | 265          | 265             |
| 47120 | 宜兴     | 尹家新站公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47121 | 宜兴     | 湾里公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47122 | 宜兴     | 尹家中心小区公变    | 10       | 200       | 153          | 153             |
| 47123 | 宜兴     | 里黄渎公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47124 | 宜兴     | 尹家村 1#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47125 | 宜兴     | 龙背山庄 5#箱变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 47126 | 宜兴     | 龙背山庄 1#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47127 | 宜兴     | 龙背山庄 2#箱变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47128 | 宜兴     | 龙背山庄 3#箱变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 47129 | 宜兴     | 南郊花园 2#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47130 | 宜兴     | 南郊花园 3#箱变   | 10       | 500       | 400          | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47131 | 宜兴     | 南郊花园 4#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47132 | 宜兴     | 南郊花园 5#箱变   | 10       | 500       | 383          | 383             |
| 47133 | 宜兴     | 南郊花园 6#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47134 | 宜兴     | 南郊花园 7#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47135 | 宜兴     | 六田二组公变      | 10       | 200       | 115          | 115             |
| 47136 | 宜兴     | 远东路 1#公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47137 | 宜兴     | 水北村南公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47138 | 宜兴     | 杨舍东公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47139 | 宜兴     | 前积公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47140 | 宜兴     | 粉华公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47141 | 宜兴     | 临津头庄公变      | 10       | 200       | 125          | 125             |
| 47142 | 宜兴     | 大南鱼塘公变      | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 47143 | 宜兴     | 梅东新村公变      | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 47144 | 宜兴     | 辈塔公变        | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 47145 | 宜兴     | 乔头公变        | 10       | 400       | 279          | 279             |
| 47146 | 宜兴     | 石坝村公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47147 | 宜兴     | 红塔车站公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47148 | 宜兴     | 文庄 1#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47149 | 宜兴     | 马安公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47150 | 宜兴     | 周墅公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47151 | 宜兴     | 小张墅公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47152 | 宜兴     | 紫竹小区 10#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47153 | 宜兴     | 紫竹小区 5#箱变   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47154 | 宜兴     | 紫竹小区 7#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47155 | 宜兴     | 紫竹小区 8#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47156 | 宜兴     | 紫竹小区 9#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47157 | 宜兴     | 上海新苑 1#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47158 | 宜兴     | 紫竹小区 1#箱变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47159 | 宜兴     | 紫竹小区 2#箱变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47160 | 宜兴     | 风机公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47161 | 宜兴     | 电工公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47162 | 宜兴     | 高塍振兴公变      | 10       | 400       | 223          | 223             |
| 47163 | 宜兴     | 鲍庄西站公变      | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 47164 | 宜兴     | 双环公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47165 | 宜兴     | 小江河公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47166 | 宜兴     | 吕大桥公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47167 | 宜兴     | 高塍加工公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47168 | 宜兴     | 合兴牌楼公变      | 10       | 160       | 71           | 71              |
| 47169 | 宜兴     | 合兴村公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47170 | 宜兴     | 羊子岗发电站公变    | 10       | 200       | 53           | 53              |
| 47171 | 宜兴     | 里墅东区公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47172 | 宜兴     | 葛山村 1#公变    | 10       | 315       | 189          | 189             |
| 47173 | 宜兴     | 里墅菜场公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47174 | 宜兴     | 装璜材料公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47175 | 宜兴     | 上葛山公变       | 10       | 400       | 217          | 217             |
| 47176 | 宜兴     | 红旗 1#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47177 | 宜兴     | 丁中宿舍公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47178 | 宜兴     | 东贤北路路灯公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47179 | 宜兴     | 民营一条街 1#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47180 | 宜兴     | 景达小区 7#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47181 | 宜兴     | 景达小区 9#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47182 | 宜兴     | 红旗宿舍 6#公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47183 | 宜兴     | 陶机宿舍 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47184 | 宜兴     | 川埠 1#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47185 | 宜兴     | 紫砂宿舍 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47186 | 宜兴     | 木石 1#公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47187 | 宜兴     | 紫砂宿舍 1#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47188 | 宜兴     | 中兴公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47189 | 宜兴     | 川埠村五组公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47190 | 宜兴     | 双庙村 3#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47191 | 宜兴     | 供电所北公变     | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 47192 | 宜兴     | 新建新区公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47193 | 宜兴     | 青龙冯家组公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47194 | 宜兴     | 青龙塘西公变     | 10       | 400       | 253          | 253             |
| 47195 | 宜兴     | 八房村公变      | 10       | 400       | 240          | 240             |
| 47196 | 宜兴     | 住家船公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47197 | 宜兴     | 八房 2#公变    | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 47198 | 宜兴     | 景头公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47199 | 宜兴     | 乌溪村 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47200 | 宜兴     | 望湖小区箱变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47201 | 宜兴     | 南苑小区 1#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47202 | 宜兴     | 南苑小区 2#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47203 | 宜兴     | 家和花园 1#站 2#所变 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 47204 | 宜兴     | 家和花园 1#站 1#所变 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 47205 | 宜兴     | 上海新苑 1#站 3#所变 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 47206 | 宜兴     | 上海新苑 1#站 2#所变 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 47207 | 宜兴     | 上海新苑 1#站 1#所变 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 47208 | 宜兴     | 上海新苑 2#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47209 | 宜兴     | 上海新苑 2#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47210 | 宜兴     | 上海新苑 3#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 47211 | 宜兴     | 上海新苑 3#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 47212 | 宜兴     | 洋渚小学公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47213 | 宜兴     | 朱渭朱北公变        | 10       | 200       | 136          | 136             |
| 47214 | 宜兴     | 渔业公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47215 | 宜兴     | 桃园公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47216 | 宜兴     | 东岳 3#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47217 | 宜兴     | 杨树 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47218 | 宜兴     | 农综 1#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47219 | 宜兴     | 农综 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47220 | 宜兴     | 金犊 3#公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47221 | 宜兴     | 金犊 4#公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47222 | 宜兴     | 金犊 5#公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47223 | 宜兴     | 金犊 6#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47224 | 宜兴     | 陈家站公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47225 | 宜兴     | 张渚茶元村公变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 47226 | 宜兴     | 丰泽苑 1#箱变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47227 | 宜兴     | 茶元黄家村公变     | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 47228 | 宜兴     | 江竹园公变       | 10       | 315       | 198          | 198             |
| 47229 | 宜兴     | 白马公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47230 | 宜兴     | 上海新苑 2#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47231 | 宜兴     | 紫竹小区 3#箱变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47232 | 宜兴     | 紫竹小区 4#箱变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47233 | 宜兴     | 中兴二村 3#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47234 | 宜兴     | 鲍庄窑公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47235 | 宜兴     | 洩西公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47236 | 宜兴     | 红塔桥南 1#公变   | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 47237 | 宜兴     | 鲍庄村公变       | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 47238 | 宜兴     | 高塍剧院公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47239 | 宜兴     | 滕民广场北公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47240 | 宜兴     | 庄家公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47241 | 宜兴     | 吴家南站公变      | 10       | 400       | 260          | 260             |
| 47242 | 宜兴     | 段家公变        | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 47243 | 宜兴     | 祠堂圩公变       | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 47244 | 宜兴     | 电炉 2#公变     | 10       | 315       | 247          | 247             |
| 47245 | 宜兴     | 里墅东路 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47246 | 宜兴     | 南方商住楼公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47247 | 宜兴     | 食品站公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47248 | 宜兴     | 外油车公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47249 | 宜兴     | 航运 2#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47250 | 宜兴     | 旧阳东村公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47251 | 宜兴     | 旧庄公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47252 | 宜兴     | 滕里村东公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47253 | 宜兴     | 滕里 1#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47254 | 宜兴     | 查林方圆公变      | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 47255 | 宜兴     | 涧众新区公变      | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 47256 | 宜兴     | 查林 8#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47257 | 宜兴     | 林家 1#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47258 | 宜兴     | 石子街公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47259 | 宜兴     | 涧众 3#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47260 | 宜兴     | 查村 5#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47261 | 宜兴     | 林家陈家公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47262 | 宜兴     | 川埠 5#公变     | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 47263 | 宜兴     | 太滂花苑 1#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47264 | 宜兴     | 留住老站公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47265 | 宜兴     | 前留住公变       | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 47266 | 宜兴     | 太滂花苑 2#箱变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 47267 | 宜兴     | 双庙耐火公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47268 | 宜兴     | 太滂花苑 3#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47269 | 宜兴     | 双庙黄家斗公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47270 | 宜兴     | 任墅 8#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47271 | 宜兴     | 任墅村 3#公变  | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 47272 | 宜兴     | 渭渎港湾 2#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47273 | 宜兴     | 南酷公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47274 | 宜兴     | 粮贸新村 1#箱变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 47275 | 宜兴     | 工业园公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47276 | 宜兴     | 粮贸新村 2#箱变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 47277 | 宜兴     | 盛隆花园箱变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47278 | 宜兴     | 头阳头庄公变    | 10       | 400       | 170          | 170             |
| 47279 | 宜兴     | 茶叶小区箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47280 | 宜兴     | 楠木厅箱变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47281 | 宜兴     | 阳山新公变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 47282 | 宜兴     | 阳山村公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47283 | 宜兴     | 周铁西村电站公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47284 | 宜兴     | 蒋巷 1#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47285 | 宜兴     | 蒋巷 2#公变   | 10       | 200       | 91           | 91              |
| 47286 | 宜兴     | 万安小区 5#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47287 | 宜兴     | 万安小区 6#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47288 | 宜兴     | 万安小区 7#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47289 | 宜兴     | 张四房公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47290 | 宜兴     | 亚中公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47291 | 宜兴     | 东园 3#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47292 | 宜兴     | 前龙西山公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47293 | 宜兴     | 大埠头 1#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47294 | 宜兴     | 后新荷公变       | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 47295 | 宜兴     | 芳镇 6#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47296 | 宜兴     | 只家公变        | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 47297 | 宜兴     | 金犊 7#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47298 | 宜兴     | 金犊 1#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47299 | 宜兴     | 金犊 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47300 | 宜兴     | 刘家巷公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47301 | 宜兴     | 江庄圩公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47302 | 宜兴     | 浦西车站公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47303 | 宜兴     | 梅东南站公变      | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 47304 | 宜兴     | 石灰湾公变       | 10       | 400       | 261          | 261             |
| 47305 | 宜兴     | 藕池北塍公变      | 10       | 200       | 111          | 111             |
| 47306 | 宜兴     | 许家坝西公变      | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 47307 | 宜兴     | 王木污公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47308 | 宜兴     | 皇新站公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47309 | 宜兴     | 清水潭 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47310 | 宜兴     | 中兴二村 4#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47311 | 宜兴     | 中兴二村 1#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47312 | 宜兴     | 中兴二村 2#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47313 | 宜兴     | 东方花苑 1#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47314 | 宜兴     | 东方花苑 2#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47315 | 宜兴     | 东方花苑 3#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47316 | 宜兴     | 东方花苑 5#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47317 | 宜兴     | 东方花苑 4#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47318 | 宜兴     | 东方花苑 7#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47319 | 宜兴     | 东方花苑 6#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47320 | 宜兴     | 鹏鹞生态公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47321 | 宜兴     | 枫林芥公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47322 | 宜兴     | 犊山村公变       | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 47323 | 宜兴     | 前笪下兆公变      | 10       | 200       | 132          | 132             |
| 47324 | 宜兴     | 前笪村 1#公变    | 10       | 200       | 111          | 111             |
| 47325 | 宜兴     | 九岭村公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47326 | 宜兴     | 九岭肖家公变      | 10       | 400       | 234          | 234             |
| 47327 | 宜兴     | 北门罗家湾公变     | 10       | 200       | 121          | 121             |
| 47328 | 宜兴     | 北门增产垛公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47329 | 宜兴     | 张公村 4#公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47330 | 宜兴     | 湖父张公向阳 2#公变 | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 47331 | 宜兴     | 南山村公变       | 10       | 200       | 96           | 96              |
| 47332 | 宜兴     | 林家 4#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47333 | 宜兴     | 旧阳 3 组公变    | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 47334 | 宜兴     | 查林 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47335 | 宜兴     | 大浦渔港 2#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47336 | 宜兴     | 林家 3#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47337 | 宜兴     | 查林村 1#公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47338 | 宜兴     | 查林新河公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47339 | 宜兴     | 紫砂村公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47340 | 宜兴     | 黄墅水库公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47341 | 宜兴     | 林家 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47342 | 宜兴     | 汤渡新村公变    | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 47343 | 宜兴     | 头阳村部公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47344 | 宜兴     | 潜洛四庄公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47345 | 宜兴     | 赵庄 3#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47346 | 宜兴     | 紫砂花园公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47347 | 宜兴     | 顺伟 E 区公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47348 | 宜兴     | 轮运 2#公变   | 10       | 315       | 234          | 234             |
| 47349 | 宜兴     | 南大荒 1#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47350 | 宜兴     | 南大荒 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47351 | 宜兴     | 正新 2#公变   | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 47352 | 宜兴     | 东贤南路 4#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47353 | 宜兴     | 通蜀西路 2#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47354 | 宜兴     | 正新 3#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47355 | 宜兴     | 正新 1#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47356 | 宜兴     | 花园国母公变    | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 47357 | 宜兴     | 周铁中巷公变    | 10       | 200       | 124          | 124             |
| 47358 | 宜兴     | 大港马家公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47359 | 宜兴     | 兰山荷花 2#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47360 | 宜兴     | 兰山山南公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47361 | 宜兴     | 祝塘 2#公变   | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 47362 | 宜兴     | 祝塘电站公变    | 10       | 200       | 91           | 91              |
| 47363 | 宜兴     | 宋庄电站公变    | 10       | 200       | 115          | 115             |
| 47364 | 宜兴     | 杨树园公变     | 10       | 200       | 106          | 106             |
| 47365 | 宜兴     | 大埠头陈家公变   | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 47366 | 宜兴     | 后村 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47367 | 宜兴     | 石兴公变      | 10       | 200       | 127          | 127             |
| 47368 | 宜兴     | 金兰红旗公变    | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 47369 | 宜兴     | 蚕种场公变     | 10       | 315       | 192          | 192             |
| 47370 | 宜兴     | 周前公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47371 | 宜兴     | 学前路公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47372 | 宜兴     | 华埝公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47373 | 宜兴     | 云巢电站公变    | 10       | 200       | 103          | 103             |
| 47374 | 宜兴     | 云巢公变      | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 47375 | 宜兴     | 芳镇 1#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47376 | 宜兴     | 庙渎桥 2#公变  | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 47377 | 宜兴     | 夏阳公变      | 10       | 200       | 136          | 136             |
| 47378 | 宜兴     | 大河电站 2#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47379 | 宜兴     | 张母公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47380 | 宜兴     | 王干 2#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47381 | 宜兴     | 王干电站公变    | 10       | 200       | 127          | 127             |
| 47382 | 宜兴     | 王干新村公变    | 10       | 200       | 125          | 125             |
| 47383 | 宜兴     | 东下田公变     | 10       | 400       | 288          | 288             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47384 | 宜兴     | 潜浩电站公变    | 10       | 400       | 215          | 215             |
| 47385 | 宜兴     | 潜浩新公变     | 10       | 200       | 105          | 105             |
| 47386 | 宜兴     | 港河公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47387 | 宜兴     | 金兰裴家公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47388 | 宜兴     | 钱家公变      | 10       | 315       | 239          | 239             |
| 47389 | 宜兴     | 双濠农网公变    | 10       | 315       | 228          | 228             |
| 47390 | 宜兴     | 金兰桥西公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47391 | 宜兴     | 潜浩排涝公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47392 | 宜兴     | 新港湾 4#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47393 | 宜兴     | 新港湾 3#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47394 | 宜兴     | 百亩场公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47395 | 宜兴     | 现代包装公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47396 | 宜兴     | 下北公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47397 | 宜兴     | 临津周家公变    | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 47398 | 宜兴     | 富民公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47399 | 宜兴     | 汪东公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47400 | 宜兴     | 茶前场上公变    | 10       | 200       | 132          | 132             |
| 47401 | 宜兴     | 皇新东村公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47402 | 宜兴     | 皇新南城公变    | 10       | 400       | 203          | 203             |
| 47403 | 宜兴     | 香樟花园 5#箱变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47404 | 宜兴     | 临溪花园 1#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47405 | 宜兴     | 香樟花园 7#箱变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47406 | 宜兴     | 临溪花园 2#箱变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47407 | 宜兴     | 香樟花园 6#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47408 | 宜兴     | 红塔杨家公变     | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 47409 | 宜兴     | 久隆碧云天 1#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47410 | 宜兴     | 屺亭后村公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47411 | 宜兴     | 临溪花园 3#箱变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47412 | 宜兴     | 临溪花园 4#箱变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47413 | 宜兴     | 临溪花园 5#箱变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47414 | 宜兴     | 里木公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47415 | 宜兴     | 临溪花园 6#箱变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47416 | 宜兴     | 临溪花园 7#箱变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47417 | 宜兴     | 临溪花园 10#箱变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47418 | 宜兴     | 凤凰北棚公变     | 10       | 200       | 35           | 35              |
| 47419 | 宜兴     | 百家珠墩公变     | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 47420 | 宜兴     | 上头村 2#公变   | 10       | 200       | 59           | 59              |
| 47421 | 宜兴     | 叶塘石坝公变     | 10       | 200       | 100          | 100             |
| 47422 | 宜兴     | 叶塘村 1#公变   | 10       | 200       | 23           | 23              |
| 47423 | 宜兴     | 太阳城 2#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47424 | 宜兴     | 太阳城 3#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47425 | 宜兴     | 三门干公变      | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 47426 | 宜兴     | 北山村压榨公变    | 10       | 200       | 127          | 127             |
| 47427 | 宜兴     | 犊山村庄余公变    | 10       | 315       | 191          | 191             |
| 47428 | 宜兴     | 太湖电气公变     | 10       | 200       | 93           | 93              |
| 47429 | 宜兴     | 土管所公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47430 | 宜兴     | 银湖花园小区 2#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47431 | 宜兴     | 银湖小区 2#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47432 | 宜兴     | 黄墅木连公变      | 10       | 200       | 100          | 100             |
| 47433 | 宜兴     | 圩东组公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47434 | 宜兴     | 圩东 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47435 | 宜兴     | 龙溪花园 1#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47436 | 宜兴     | 孙家村公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47437 | 宜兴     | 葛坝村公变       | 10       | 160       | 105          | 105             |
| 47438 | 宜兴     | 长征八组公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47439 | 宜兴     | 南坝 1#公变     | 10       | 200       | 20           | 20              |
| 47440 | 宜兴     | 龙池村部南公变     | 10       | 200       | 109          | 109             |
| 47441 | 宜兴     | 龙溪花园 2#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47442 | 宜兴     | 民营一条街 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47443 | 宜兴     | 小圩电站公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47444 | 宜兴     | 景达小区 6#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47445 | 宜兴     | 玉山五家墩公变     | 10       | 400       | 272          | 272             |
| 47446 | 宜兴     | 镇委宿舍公变      | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 47447 | 宜兴     | 建陶厂 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47448 | 宜兴     | 建陶宿舍公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47449 | 宜兴     | 团氿花园 1#箱变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47450 | 宜兴     | 团氿花园 2#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47451 | 宜兴     | 氿滨大道 1#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47452 | 宜兴     | 团氿新村箱变      | 10       | 500       | 400          | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47453 | 宜兴     | 费家组公变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47454 | 宜兴     | 团结街 1#公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47455 | 宜兴     | 滕南新村 4#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47456 | 宜兴     | 滕南新村 3#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47457 | 宜兴     | 滕南新村 2#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47458 | 宜兴     | 滕南新村 1#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47459 | 宜兴     | 振兴路公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47460 | 宜兴     | 陈大村公变         | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 47461 | 宜兴     | 环南路公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47462 | 宜兴     | 曹家坝公变         | 10       | 400       | 197          | 197             |
| 47463 | 宜兴     | 高塍中心小区 1#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47464 | 宜兴     | 紫薇苑 1#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47465 | 宜兴     | 紫薇苑 2#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47466 | 宜兴     | 镇区 9#公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47467 | 宜兴     | 镇区 6#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47468 | 宜兴     | 镇区 4#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47469 | 宜兴     | 镇区 5#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47470 | 宜兴     | 镇区 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47471 | 宜兴     | 服装小区箱变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47472 | 宜兴     | 久隆碧云天 2#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47473 | 宜兴     | 华兴花园 1#站 1#所变 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 47474 | 宜兴     | 华兴花园 1#站 2#所变 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 47475 | 宜兴     | 金碧苑 1#箱变主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47476 | 宜兴     | 金碧苑 2#箱变主变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 47477 | 宜兴     | 洺滨国际 1#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 47478 | 宜兴     | 洺滨国际 1#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 47479 | 宜兴     | 洺滨国际 1#站 3#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 47480 | 宜兴     | 洺滨国际 1#站 4#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 47481 | 宜兴     | 紫荆小区 2#箱变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47482 | 宜兴     | 紫荆小区 1#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47483 | 宜兴     | 洺滨国际 2#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47484 | 宜兴     | 洺滨国际 2#站 2#所变 | 10       | 800       | 626          | 626             |
| 47485 | 宜兴     | 洺滨国际 3#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47486 | 宜兴     | 洺滨国际 3#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47487 | 宜兴     | 集镇 1#公变       | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 47488 | 宜兴     | 西渚供销社公变       | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 47489 | 宜兴     | 沙坂电站公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47490 | 宜兴     | 沙坊公变          | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 47491 | 宜兴     | 沙坊 2#公变       | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 47492 | 宜兴     | 金兰西塍公变        | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 47493 | 宜兴     | 梅后 2#公变       | 10       | 200       | 70           | 70              |
| 47494 | 宜兴     | 梅前公变          | 10       | 400       | 271          | 271             |
| 47495 | 宜兴     | 殷家公变          | 10       | 200       | 122          | 122             |
| 47496 | 宜兴     | 新建丁庄西 3#公变    | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 47497 | 宜兴     | 南野田公变         | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 47498 | 宜兴     | 下塘坝公变         | 10       | 200       | 47           | 47              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47499 | 宜兴     | 窑庄东公变    | 10       | 315       | 225          | 225             |
| 47500 | 宜兴     | 韶巷中公变    | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 47501 | 宜兴     | 头阳圩田公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47502 | 宜兴     | 美二公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47503 | 宜兴     | 岱山 3#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47504 | 宜兴     | 岱山 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47505 | 宜兴     | 岱山 1#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47506 | 宜兴     | 临津镇北公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47507 | 宜兴     | 山西公变     | 10       | 200       | 86           | 86              |
| 47508 | 宜兴     | 大冲公变     | 10       | 200       | 95           | 95              |
| 47509 | 宜兴     | 蒲墅新苑公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47510 | 宜兴     | 许家塘公变    | 10       | 200       | 151          | 151             |
| 47511 | 宜兴     | 王家塘 2#公变 | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 47512 | 宜兴     | 胜天丁前公变   | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 47513 | 宜兴     | 汪洋后公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47514 | 宜兴     | 红卫五组公变   | 10       | 400       | 250          | 250             |
| 47515 | 宜兴     | 芳南 2#公变  | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 47516 | 宜兴     | 红卫村 4#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47517 | 宜兴     | 红卫三组公变   | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 47518 | 宜兴     | 红塔河东公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47519 | 宜兴     | 长征七组公变   | 10       | 250       | 174          | 174             |
| 47520 | 宜兴     | 红卫 7#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47521 | 宜兴     | 黄家渡假村公变  | 10       | 400       | 302          | 302             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47522 | 宜兴     | 临溪花园 8#箱变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47523 | 宜兴     | 临溪花园 9#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47524 | 宜兴     | 家和花园 2#箱变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47525 | 宜兴     | 家和花园 1#箱变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 47526 | 宜兴     | 家和花园 3#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47527 | 宜兴     | 新东虹 2#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47528 | 宜兴     | 今日星城 1#箱变    | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 47529 | 宜兴     | 新东虹 1#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47530 | 宜兴     | 新东虹二期 1#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47531 | 宜兴     | 今日星城 2#箱变    | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 47532 | 宜兴     | 新东虹二期 2#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47533 | 宜兴     | 今日星城 4#箱变    | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 47534 | 宜兴     | 小前村公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47535 | 宜兴     | 阳光花苑 1#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47536 | 宜兴     | 新庄喜美公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47537 | 宜兴     | 高塍陆家公变       | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 47538 | 宜兴     | 桂西 3#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47539 | 宜兴     | 松坟公变         | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 47540 | 宜兴     | 犍山前犍公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47541 | 宜兴     | 犍山村杨家公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47542 | 宜兴     | 新茶东 1#箱变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 47543 | 宜兴     | 顺伟 B 区公变     | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 47544 | 宜兴     | 教工宿舍 1#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47545 | 宜兴     | 青龙教宿公变      | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 47546 | 宜兴     | 周墅职校公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47547 | 宜兴     | 玉山村公变       | 10       | 400       | 203          | 203             |
| 47548 | 宜兴     | 青龙清水潭公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47549 | 宜兴     | 长征小东公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47550 | 宜兴     | 长征村公变       | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 47551 | 宜兴     | 周墅村公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47552 | 宜兴     | 芙蓉茶林场公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47553 | 宜兴     | 古塔公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47554 | 宜兴     | 洛涧 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47555 | 宜兴     | 玉山林业队公变     | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 47556 | 宜兴     | 塘头五组公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47557 | 宜兴     | 朝阳小区公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47558 | 宜兴     | 高塍中心小区 2#公变 | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 47559 | 宜兴     | 中心小区 7#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47560 | 宜兴     | 中心小区 8#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47561 | 宜兴     | 中心小区 6#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47562 | 宜兴     | 中心 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47563 | 宜兴     | 高塍中心小区 4#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47564 | 宜兴     | 花苑小区 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47565 | 宜兴     | 花苑小区 5#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47566 | 宜兴     | 南航弄 2#公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47567 | 宜兴     | 陶批站宿舍公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47568 | 宜兴     | 丁中公变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47569 | 宜兴     | 大会堂公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47570 | 宜兴     | 丁山小区 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47571 | 宜兴     | 丁山小区 4#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47572 | 宜兴     | 洺滨国际 3#站 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47573 | 宜兴     | 洺滨国际 3#站 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47574 | 宜兴     | 港西公变          | 10       | 400       | 207          | 207             |
| 47575 | 宜兴     | 沙塘西公变         | 10       | 400       | 255          | 255             |
| 47576 | 宜兴     | 分水沙田公变        | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 47577 | 宜兴     | 西元电站公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47578 | 宜兴     | 东干渎公变         | 10       | 400       | 278          | 278             |
| 47579 | 宜兴     | 丁舍公变          | 10       | 160       | 90           | 90              |
| 47580 | 宜兴     | 分水龙亭公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47581 | 宜兴     | 分水陆家公变        | 10       | 400       | 254          | 254             |
| 47582 | 宜兴     | 牛胡村公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47583 | 宜兴     | 许司公变          | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 47584 | 宜兴     | 分水楼下公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47585 | 宜兴     | 周墅电站公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47586 | 宜兴     | 汇浜村公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47587 | 宜兴     | 马巷公变          | 10       | 200       | 152          | 152             |
| 47588 | 宜兴     | 西桥化工公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47589 | 宜兴     | 西桥河北公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47590 | 宜兴     | 中和公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47591 | 宜兴     | 合兴公变       | 10       | 200       | 85           | 85              |
| 47592 | 宜兴     | 塘门桥公变      | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 47593 | 宜兴     | 鳌头公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47594 | 宜兴     | 窑头公变       | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 47595 | 宜兴     | 川埠市场 1#公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47596 | 宜兴     | 沙塘污工泵公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47597 | 宜兴     | 河东公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47598 | 宜兴     | 马家西村公变     | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 47599 | 宜兴     | 邮电路公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47600 | 宜兴     | 锦绣四村 2#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47601 | 宜兴     | 新港村 3#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47602 | 宜兴     | 大港太湖组公变    | 10       | 400       | 148          | 148             |
| 47603 | 宜兴     | 后梅公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47604 | 宜兴     | 芳南公变       | 10       | 400       | 203          | 203             |
| 47605 | 宜兴     | 岸塘桥公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47606 | 宜兴     | 芳庄电力站 3#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47607 | 宜兴     | 湖滨水产新村公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47608 | 宜兴     | 召圩公变       | 10       | 400       | 245          | 245             |
| 47609 | 宜兴     | 金家浜公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47610 | 宜兴     | 芳西新站公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47611 | 宜兴     | 轸北公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47612 | 宜兴     | 大江 2#公变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 47613 | 宜兴     | 东周墅公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47614 | 宜兴     | 三里田公变       | 10       | 200       | 124          | 124             |
| 47615 | 宜兴     | 新建棚上公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47616 | 宜兴     | 毫兴桥公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47617 | 宜兴     | 朝西草包圩公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47618 | 宜兴     | 新茶东 2#箱变    | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 47619 | 宜兴     | 新茶东 3#箱变    | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 47620 | 宜兴     | 紫荆公寓 1#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47621 | 宜兴     | 紫荆公寓 2#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47622 | 宜兴     | 外贸综合楼箱变主变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 47623 | 宜兴     | 华兴西区 1#箱变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47624 | 宜兴     | 周墅 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47625 | 宜兴     | 塘头 1#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47626 | 宜兴     | 水产桥东公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47627 | 宜兴     | 头阳头庄 5#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47628 | 宜兴     | 北埝公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47629 | 宜兴     | 塘头 3#公变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 47630 | 宜兴     | 三洞 1#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47631 | 宜兴     | 塘头七组 2#公变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 47632 | 宜兴     | 三洞河东公变      | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 47633 | 宜兴     | 长征新村公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47634 | 宜兴     | 桥东组公变       | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 47635 | 宜兴     | 头阳 2#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47636 | 宜兴     | 红旗宿舍 5#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47637 | 宜兴     | 长征八组 2#公变    | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 47638 | 宜兴     | 建陶小区 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47639 | 宜兴     | 三洞 4#公变      | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 47640 | 宜兴     | 万安小区 1#公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47641 | 宜兴     | 万安小区 3#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47642 | 宜兴     | 万安小区 4#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47643 | 宜兴     | 善卷电力站公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47644 | 宜兴     | 兴东村公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47645 | 宜兴     | 华兴花园 1#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47646 | 宜兴     | 华兴花园 2#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47647 | 宜兴     | 北斗圩公变        | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 47648 | 宜兴     | 茭渚排公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47649 | 宜兴     | 馨兰苑箱变        | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 47650 | 宜兴     | 南准西公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47651 | 宜兴     | 湖滨上闸公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47652 | 宜兴     | 中南电站公变       | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 47653 | 宜兴     | 竹器市场公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47654 | 宜兴     | 东贤西板块 1#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47655 | 宜兴     | 东贤西板块 2#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47656 | 宜兴     | 周铁桑场公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47657 | 宜兴     | 分水杨树公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47658 | 宜兴     | 分水南街公变       | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 47659 | 宜兴     | 周铁港北公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47660 | 宜兴     | 古场公变     | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 47661 | 宜兴     | 谢桥安置箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47662 | 宜兴     | 大栗园公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47663 | 宜兴     | 黄亩岗公变    | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 47664 | 宜兴     | 岭下涧边公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47665 | 宜兴     | 岭下大塘公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47666 | 宜兴     | 岭下老鸦芥公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47667 | 宜兴     | 岭山天香坝公变  | 10       | 400       | 253          | 253             |
| 47668 | 宜兴     | 塍头公变     | 10       | 200       | 21           | 21              |
| 47669 | 宜兴     | 烟山陆家公变   | 10       | 100       | 19           | 19              |
| 47670 | 宜兴     | 烟山后塘公变   | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 47671 | 宜兴     | 巷头电站公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47672 | 宜兴     | 西渚梅家公变   | 10       | 200       | 149          | 149             |
| 47673 | 宜兴     | 大港 1#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47674 | 宜兴     | 大港 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47675 | 宜兴     | 前龙 1#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47676 | 宜兴     | 前龙 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47677 | 宜兴     | 芳庄芳北公变   | 10       | 160       | 97           | 97              |
| 47678 | 宜兴     | 高科公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47679 | 宜兴     | 芳北 2#公变  | 10       | 400       | 231          | 231             |
| 47680 | 宜兴     | 五胜圩 2#公变 | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 47681 | 宜兴     | 五胜圩公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47682 | 宜兴     | 渡船头公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47683 | 宜兴     | 埭头站公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47684 | 宜兴     | 埭头村公变       | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 47685 | 宜兴     | 东西圩公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47686 | 宜兴     | 新建义庄村公变     | 10       | 400       | 272          | 272             |
| 47687 | 宜兴     | 中圩公变        | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 47688 | 宜兴     | 泉桥公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47689 | 宜兴     | 泉桥站公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47690 | 宜兴     | 新建野田公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47691 | 宜兴     | 红塔桥南公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47692 | 宜兴     | 毫村新桥公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47693 | 宜兴     | 新庄邵东组公变     | 10       | 200       | 136          | 136             |
| 47694 | 宜兴     | 高塍村韩家组公变    | 10       | 315       | 202          | 202             |
| 47695 | 宜兴     | 李家定东公变      | 10       | 200       | 62           | 62              |
| 47696 | 宜兴     | 新庄邵家公变      | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 47697 | 宜兴     | 毫村电站公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47698 | 宜兴     | 船埠头公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47699 | 宜兴     | 华兴西区 2#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47700 | 宜兴     | 杏花新村 1#箱变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 47701 | 宜兴     | 杏花新村 2#箱变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 47702 | 宜兴     | 华兴西区 3#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47703 | 宜兴     | 富丽花园 1#箱变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 47704 | 宜兴     | 杏花新村 3#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 47705 | 宜兴     | 青龙庄西公变      | 10       | 400       | 313          | 313             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47706 | 宜兴     | 紫藤小区 1#箱变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47707 | 宜兴     | 前墅村公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47708 | 宜兴     | 川埠茶场公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47709 | 宜兴     | 紫藤小区 2#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47710 | 宜兴     | 涧众后村公变    | 10       | 200       | 136          | 136             |
| 47711 | 宜兴     | 滕里西元帆公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47712 | 宜兴     | 蒋笠 13 队公变 | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 47713 | 宜兴     | 湖光路公变     | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 47714 | 宜兴     | 水车泵公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47715 | 宜兴     | 东瓦窑公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47716 | 宜兴     | 潜洛六组公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47717 | 宜兴     | 滕里南山 1#公变 | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 47718 | 宜兴     | 潜洛 3#公变   | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 47719 | 宜兴     | 新村水北组公变   | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 47720 | 宜兴     | 塘头双场 1#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47721 | 宜兴     | 川陶新村 2#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47722 | 宜兴     | 前圩公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47723 | 宜兴     | 前阳村公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47724 | 宜兴     | 虞山村公      | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 47725 | 宜兴     | 虞山 2#公变   | 10       | 400       | 279          | 279             |
| 47726 | 宜兴     | 新北村公变     | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 47727 | 宜兴     | 洩西村公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47728 | 宜兴     | 洩西电站公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47729 | 宜兴     | 工业小区公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47730 | 宜兴     | 龙眼公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47731 | 宜兴     | 金兰张家公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47732 | 宜兴     | 华阳村公变  | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 47733 | 宜兴     | 水洞公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47734 | 宜兴     | 太平公变   | 10       | 315       | 244          | 244             |
| 47735 | 宜兴     | 茶亭五组公变 | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 47736 | 宜兴     | 长山新民公变 | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 47737 | 宜兴     | 洑滨北路箱变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47738 | 宜兴     | 临津梅家公变 | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 47739 | 宜兴     | 毛村公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47740 | 宜兴     | 响山红公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47741 | 宜兴     | 田沙边公变  | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 47742 | 宜兴     | 岭下新村公变 | 10       | 400       | 180          | 180             |
| 47743 | 宜兴     | 岭下山岗公变 | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 47744 | 宜兴     | 苑坞公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47745 | 宜兴     | 浪门公变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 47746 | 宜兴     | 大长公变   | 10       | 400       | 189          | 189             |
| 47747 | 宜兴     | 杨圩冲公变  | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 47748 | 宜兴     | 西渚埭北公变 | 10       | 100       | 35           | 35              |
| 47749 | 宜兴     | 高速公路公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47750 | 宜兴     | 西渚侯家公变 | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 47751 | 宜兴     | 连家公变   | 10       | 200       | 82           | 82              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47752 | 宜兴     | 荆溪居委会 1#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47753 | 宜兴     | 荆溪居委会 2#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47754 | 宜兴     | 荆溪居委会 3#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47755 | 宜兴     | 珠潭村公变      | 10       | 400       | 140          | 140             |
| 47756 | 宜兴     | 港里组公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47757 | 宜兴     | 珠潭后村公变     | 10       | 200       | 28           | 28              |
| 47758 | 宜兴     | 巷东公变       | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 47759 | 宜兴     | 西渚吾桥公变     | 10       | 315       | 73           | 73              |
| 47760 | 宜兴     | 药材场公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47761 | 宜兴     | 新园 1#公变    | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 47762 | 宜兴     | 蒋家坝公变      | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 47763 | 宜兴     | 河塘下公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47764 | 宜兴     | 下圩 2#公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47765 | 宜兴     | 芳庄万圩公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47766 | 宜兴     | 毫村尹家组公变    | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 47767 | 宜兴     | 高塍龚家公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47768 | 宜兴     | 高塍农机公变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 47769 | 宜兴     | 针织公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47770 | 宜兴     | 花园小村 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47771 | 宜兴     | 毫村陈家公变     | 10       | 200       | 109          | 109             |
| 47772 | 宜兴     | 李家村公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47773 | 宜兴     | 高塍冯家组公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47774 | 宜兴     | 王木桥公变      | 10       | 250       | 200          | 200             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47775 | 宜兴     | 杭上村公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47776 | 宜兴     | 芦东公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47777 | 宜兴     | 杭上大村公变      | 10       | 315       | 147          | 147             |
| 47778 | 宜兴     | 大涧桥西公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47779 | 宜兴     | 龙坊公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47780 | 宜兴     | 北街磁性公变      | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 47781 | 宜兴     | 胜利小桥公变      | 10       | 400       | 243          | 243             |
| 47782 | 宜兴     | 富丽花园 2#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47783 | 宜兴     | 富丽花园 3#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47784 | 宜兴     | 龙河花园 1#箱变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47785 | 宜兴     | 龙河花园 2#箱变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47786 | 宜兴     | 杏花新村 4#箱变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 47787 | 宜兴     | 红卫二组 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47788 | 宜兴     | 里庄 1#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47789 | 宜兴     | 三洞 3#公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47790 | 宜兴     | 滕里南山 2#公变   | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 47791 | 宜兴     | 洛涧思池公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47792 | 宜兴     | 南中 1#公变     | 10       | 315       | 248          | 248             |
| 47793 | 宜兴     | 老虎墩公变       | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 47794 | 宜兴     | 芙蓉马家公变      | 10       | 200       | 107          | 107             |
| 47795 | 宜兴     | 小金山 6#公变    | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 47796 | 宜兴     | 前墅 3#公变     | 10       | 400       | 242          | 242             |
| 47797 | 宜兴     | 方溪九组公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47798 | 宜兴     | 虞墅 3#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47799 | 宜兴     | 东下向阳公变        | 10       | 200       | 35           | 35              |
| 47800 | 宜兴     | 东下青龙公变        | 10       | 400       | 188          | 188             |
| 47801 | 宜兴     | 周铁冯家公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47802 | 宜兴     | 前观电站公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47803 | 宜兴     | 华兴东区 1#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47804 | 宜兴     | 华兴东区 2#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47805 | 宜兴     | 华兴东区 3#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47806 | 宜兴     | 家和花园 5#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47807 | 宜兴     | 家和花园 5#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 47808 | 宜兴     | 今日星城 3#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47809 | 宜兴     | 金丽城市 1#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47810 | 宜兴     | 金丽城市 2#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47811 | 宜兴     | 今日星城 1#站 3#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 47812 | 宜兴     | 今日星城 1#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 47813 | 宜兴     | 今日星城 1#站 1#所变 | 10       | 1000      | 789          | 789             |
| 47814 | 宜兴     | 毛渎电站公变        | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 47815 | 宜兴     | 今日星城 2#站 3#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 47816 | 宜兴     | 今日星城 2#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 47817 | 宜兴     | 今日星城 2#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 47818 | 宜兴     | 褚店公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47819 | 宜兴     | 欧午 1#公变       | 10       | 160       | 116          | 116             |
| 47820 | 宜兴     | 画溪小区 1#箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47821 | 宜兴     | 红卫新区 4#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47822 | 宜兴     | 前白塔公变      | 10       | 315       | 238          | 238             |
| 47823 | 宜兴     | 西渚陈家公变     | 10       | 200       | 80           | 80              |
| 47824 | 宜兴     | 牛山公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47825 | 宜兴     | 烟山杨家公变     | 10       | 160       | 27           | 27              |
| 47826 | 宜兴     | 寺庄组公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47827 | 宜兴     | 港里村公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47828 | 宜兴     | 芳庄下圩公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47829 | 宜兴     | 任赵公变       | 10       | 160       | 87           | 87              |
| 47830 | 宜兴     | 高滕后庄公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47831 | 宜兴     | 汤杏公变       | 10       | 250       | 138          | 138             |
| 47832 | 宜兴     | 西村组公变      | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 47833 | 宜兴     | 高滕农贸公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47834 | 宜兴     | 西尤场箱变主变    | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 47835 | 宜兴     | 中心公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47836 | 宜兴     | 瑞德康城 1#箱变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47837 | 宜兴     | 瑞德康城 2#箱变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47838 | 宜兴     | 瑞德康城 3#箱变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47839 | 宜兴     | 瑞德康城 4#箱变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47840 | 宜兴     | 瑞德康城 5#箱变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 47841 | 宜兴     | 张公山南 2#公变  | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 47842 | 宜兴     | 白马 2#公变    | 10       | 250       | 114          | 114             |
| 47843 | 宜兴     | 南河商住楼 1#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47844 | 宜兴     | 南河商住楼 2#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47845 | 宜兴     | 后管组公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47846 | 宜兴     | 南河马兰公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47847 | 宜兴     | 绿苑小区 1#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47848 | 宜兴     | 绿苑小区 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47849 | 宜兴     | 龙华苑 5#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47850 | 宜兴     | 龙华苑 6#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47851 | 宜兴     | 丝绸花园 2#公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47852 | 宜兴     | 南埠路灯公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47853 | 宜兴     | 宜钢公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47854 | 宜兴     | 沁园 1#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47855 | 宜兴     | 沁园 2#箱变主变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47856 | 宜兴     | 南埠东陆 1#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47857 | 宜兴     | 虞墅 1#公变    | 10       | 400       | 244          | 244             |
| 47858 | 宜兴     | 虞墅六组公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47859 | 宜兴     | 郁家组公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47860 | 宜兴     | 金帆小区 2#公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47861 | 宜兴     | 紫渎桥公变      | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 47862 | 宜兴     | 洛涧 3#公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47863 | 宜兴     | 青瓷 2#公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47864 | 宜兴     | 滕里石矿公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47865 | 宜兴     | 汤渡汤北公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47866 | 宜兴     | 何家公变       | 10       | 315       | 226          | 226             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47867 | 宜兴     | 汤渡 1#公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47868 | 宜兴     | 建陶花园 1#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47869 | 宜兴     | 建陶花园 2#公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47870 | 宜兴     | 精陶 3#公变       | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 47871 | 宜兴     | 东贤中路 3#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47872 | 宜兴     | 小圩新村 4#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47873 | 宜兴     | 木石庄蜀公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47874 | 宜兴     | 小圩新村 3#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47875 | 宜兴     | 下田桥公变         | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 47876 | 宜兴     | 水龙土墙头公变       | 10       | 200       | 95           | 95              |
| 47877 | 宜兴     | 水龙新庄公变        | 10       | 200       | 23           | 23              |
| 47878 | 宜兴     | 水龙白土界公变       | 10       | 200       | 90           | 90              |
| 47879 | 宜兴     | 水龙新丰公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47880 | 宜兴     | 水龙村赤山公变       | 10       | 200       | 67           | 67              |
| 47881 | 宜兴     | 欧午公变          | 10       | 200       | 23           | 23              |
| 47882 | 宜兴     | 欧午电站公变        | 10       | 200       | 122          | 122             |
| 47883 | 宜兴     | 荷南公变          | 10       | 200       | 98           | 98              |
| 47884 | 宜兴     | 家和花园 3#站 2#所变 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 47885 | 宜兴     | 家和花园 3#站 1#所变 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 47886 | 宜兴     | 陈桥电站公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47887 | 宜兴     | 浜口公变          | 10       | 160       | 80           | 80              |
| 47888 | 宜兴     | 陈东公变          | 10       | 315       | 173          | 173             |
| 47889 | 宜兴     | 家和花园 4#站 2#所变 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47890 | 宜兴     | 家和花园 4#站 1#所变 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 47891 | 宜兴     | 临溪花园 1#站 2#所变 | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 47892 | 宜兴     | 周铁洪湖公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47893 | 宜兴     | 阳光花苑 1#站 1#所变 | 10       | 2000      | 1600         | 1600            |
| 47894 | 宜兴     | 阳光花苑 1#站 2#所变 | 10       | 2000      | 1600         | 1600            |
| 47895 | 宜兴     | 阳光花苑 1#站 3#所变 | 10       | 1600      | 1280         | 1280            |
| 47896 | 宜兴     | 阳光花苑 1#站 4#所变 | 10       | 2000      | 1600         | 1600            |
| 47897 | 宜兴     | 东方明珠 1#站 1#所变 | 10       | 2500      | 2000         | 2000            |
| 47898 | 宜兴     | 东方明珠 1#站 2#所变 | 10       | 2500      | 2000         | 2000            |
| 47899 | 宜兴     | 团氿花园二期 2#箱变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 47900 | 宜兴     | 西花园三村 5#箱变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47901 | 宜兴     | 紫竹小区 11#箱变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47902 | 宜兴     | 八房安置小区 1#公变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 47903 | 宜兴     | 八房安置小区 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47904 | 宜兴     | 横吾 1#公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47905 | 宜兴     | 横吾 2#公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47906 | 宜兴     | 尹家安置小区 1#公变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 47907 | 宜兴     | 尹家安置小区 2#公变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 47908 | 宜兴     | 浦南东村公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47909 | 宜兴     | 青龙头庄 2#公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47910 | 宜兴     | 定跨 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47911 | 宜兴     | 红卫 8#公变       | 10       | 315       | 213          | 213             |
| 47912 | 宜兴     | 大埠头 4#公变      | 10       | 400       | 308          | 308             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47913 | 宜兴     | 大埠头 2#公变    | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 47914 | 宜兴     | 申兴公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47915 | 宜兴     | 芳庄排涝站公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47916 | 宜兴     | 胥井米家公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47917 | 宜兴     | 阳泉新山组公变     | 10       | 200       | 63           | 63              |
| 47918 | 宜兴     | 国山村公变       | 10       | 315       | 217          | 217             |
| 47919 | 宜兴     | 黄申坝电站公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47920 | 宜兴     | 国山河南公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47921 | 宜兴     | 高塍天乐公变      | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 47922 | 宜兴     | 下东 2#公变     | 10       | 400       | 249          | 249             |
| 47923 | 宜兴     | 胥井村公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47924 | 宜兴     | 胥井上姚公变      | 10       | 315       | 129          | 129             |
| 47925 | 宜兴     | 文昌花园 1#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47926 | 宜兴     | 文昌花园 2#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47927 | 宜兴     | 文昌花园 4#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47928 | 宜兴     | 文昌花园 3#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47929 | 宜兴     | 文昌花园二期 2#箱变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47930 | 宜兴     | 文昌花园二期 3#箱变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47931 | 宜兴     | 文昌花园二期 4#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47932 | 宜兴     | 丝绸花园 1#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47933 | 宜兴     | 丝绸花园 2#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47934 | 宜兴     | 南虹河 3#箱变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47935 | 宜兴     | 南虹河 4#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47936 | 宜兴     | 张渚犊山村万石公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47937 | 宜兴     | 小圩新村 9#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47938 | 宜兴     | 红旗小区 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47939 | 宜兴     | 小圩新村 11#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47940 | 宜兴     | 小圩新村 10#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47941 | 宜兴     | 汤渡 2#公变    | 10       | 315       | 238          | 238             |
| 47942 | 宜兴     | 小圩新村 12#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47943 | 宜兴     | 小圩新村 7#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47944 | 宜兴     | 常安村公变      | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 47945 | 宜兴     | 小圩新村 8#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47946 | 宜兴     | 东风宿舍 1#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47947 | 宜兴     | 农机预制公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47948 | 宜兴     | 通蜀东路 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47949 | 宜兴     | 东风综合楼公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47950 | 宜兴     | 东坡西路公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47951 | 宜兴     | 黄墅茶场公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47952 | 宜兴     | 顺伟二村 1#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47953 | 宜兴     | 分水中村公变     | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 47954 | 宜兴     | 东桥公变       | 10       | 400       | 267          | 267             |
| 47955 | 宜兴     | 分水前村公变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 47956 | 宜兴     | 周东公变       | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 47957 | 宜兴     | 分水李湊公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47958 | 宜兴     | 顺伟二村 5#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47959 | 宜兴     | 分水电力站 2#公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47960 | 宜兴     | 分水电力站 6#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47961 | 宜兴     | 洋溪电力站 4#公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47962 | 宜兴     | 洋溪电力站 2#公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47963 | 宜兴     | 洋溪菜场公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47964 | 宜兴     | 洋溪电力站 5#公变    | 10       | 400       | 233          | 233             |
| 47965 | 宜兴     | 洋溪电力站 1#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47966 | 宜兴     | 苗塘公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47967 | 宜兴     | 洋溪电力站 3#公变    | 10       | 315       | 225          | 225             |
| 47968 | 宜兴     | 儒林公变          | 10       | 400       | 228          | 228             |
| 47969 | 宜兴     | 三洞村公变         | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 47970 | 宜兴     | 蒋庄蒋家公变        | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 47971 | 宜兴     | 蒋庄后东公变        | 10       | 200       | 102          | 102             |
| 47972 | 宜兴     | 长山村公变         | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 47973 | 宜兴     | 蒋庄庄巷公变        | 10       | 200       | 19           | 19              |
| 47974 | 宜兴     | 长山江古山公变       | 10       | 200       | 94           | 94              |
| 47975 | 宜兴     | 乔子门公变         | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 47976 | 宜兴     | 蒋庄电站公变        | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 47977 | 宜兴     | 方田公变          | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 47978 | 宜兴     | 包装公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47979 | 宜兴     | 物资公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47980 | 宜兴     | 东方明珠 1#站 3#所变 | 10       | 2500      | 2000         | 2000            |
| 47981 | 宜兴     | 半岛花园 1#站 1#所变 | 10       | 800       | 617          | 617             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 47982 | 宜兴     | 半岛花园箱变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47983 | 宜兴     | 新港湾 1#站 2#所变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 47984 | 宜兴     | 城市嘉苑 1#站 1#所变 | 10       | 1000      | 786          | 786             |
| 47985 | 宜兴     | 新港湾 1#站 1#所变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 47986 | 宜兴     | 城市嘉苑 1#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 47987 | 宜兴     | 团氿花园二期 4#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47988 | 宜兴     | 团氿花园二期 3#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47989 | 宜兴     | 团氿花园二期 1#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47990 | 宜兴     | 涧北小桥公变        | 10       | 315       | 128          | 128             |
| 47991 | 宜兴     | 上百日公变         | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 47992 | 宜兴     | 小林场公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47993 | 宜兴     | 小山公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47994 | 宜兴     | 任墅金桥公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 47995 | 宜兴     | 芳东前村公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 47996 | 宜兴     | 荷塘老街公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 47997 | 宜兴     | 正新嘉苑 1#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47998 | 宜兴     | 正新嘉苑 3#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 47999 | 宜兴     | 正新嘉苑 4#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48000 | 宜兴     | 芳东污公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48001 | 宜兴     | 窑背公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48002 | 宜兴     | 景马公变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48003 | 宜兴     | 景桥 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48004 | 宜兴     | 骆家圩公变         | 10       | 400       | 285          | 285             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48005 | 宜兴     | 南阳圩公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48006 | 宜兴     | 东夹浜公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48007 | 宜兴     | 胡家圩公变     | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 48008 | 宜兴     | 兴乾公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48009 | 宜兴     | 西湖公变      | 10       | 400       | 230          | 230             |
| 48010 | 宜兴     | 西埂电站公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48011 | 宜兴     | 东梅村公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48012 | 宜兴     | 芳庄南塘公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48013 | 宜兴     | 潘先圩公变     | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 48014 | 宜兴     | 金色年华 1#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48015 | 宜兴     | 金色年华 2#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48016 | 宜兴     | 姚后公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48017 | 宜兴     | 阳羨新苑 1#箱变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 48018 | 宜兴     | 阳羨新苑 2#箱变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 48019 | 宜兴     | 香樟花园 1#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48020 | 宜兴     | 香樟花园 2#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48021 | 宜兴     | 香樟花园 3#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48022 | 宜兴     | 前贩公变      | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 48023 | 宜兴     | 香樟花园 4#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48024 | 宜兴     | 滕东肖东组公变   | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 48025 | 宜兴     | 金兰袁家公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48026 | 宜兴     | 北谢公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48027 | 宜兴     | 湖家公变      | 10       | 400       | 311          | 311             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48028 | 宜兴     | 湖陵村公变      | 10       | 400       | 229          | 229             |
| 48029 | 宜兴     | 胥井西村公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48030 | 宜兴     | 志泉备战圩公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48031 | 宜兴     | 水产村部公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48032 | 宜兴     | 红旗圩北站公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48033 | 宜兴     | 高塍陈家 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48034 | 宜兴     | 高塍沈家电站公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48035 | 宜兴     | 志泉被丰公变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 48036 | 宜兴     | 沈家富渎公变     | 10       | 400       | 273          | 273             |
| 48037 | 宜兴     | 志泉薛家公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48038 | 宜兴     | 志泉西站公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48039 | 宜兴     | 志泉楼下公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48040 | 宜兴     | 百家蒋渡公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48041 | 宜兴     | 百家排涝站公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48042 | 宜兴     | 沧浜苑 1#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48043 | 宜兴     | 沧浜苑 2#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48044 | 宜兴     | 景塘家园箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48045 | 宜兴     | 磨坊公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48046 | 宜兴     | 荆溪大厦箱变     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 48047 | 宜兴     | 建工大厦箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48048 | 宜兴     | 马家污水排涝公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48049 | 宜兴     | 红旗小区 3#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48050 | 宜兴     | 三洞村部 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48051 | 宜兴     | 仪表宿舍 1#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48052 | 宜兴     | 通蜀南路公变     | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 48053 | 宜兴     | 土杂商住楼 1#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48054 | 宜兴     | 圣禅寺公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48055 | 宜兴     | 陶器市场公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48056 | 宜兴     | 神马家园箱变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48057 | 宜兴     | 蜀古电站公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48058 | 宜兴     | 奔马小区 13#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48059 | 宜兴     | 汤渡环岛公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48060 | 宜兴     | 西望新区公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48061 | 宜兴     | 交警宿舍公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48062 | 宜兴     | 小圩新村 1#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48063 | 宜兴     | 胜利宿舍 1#公变  | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 48064 | 宜兴     | 顺伟二村 4#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48065 | 宜兴     | 顺伟二村 3#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48066 | 宜兴     | 顺伟二村 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48067 | 宜兴     | 转山头 3#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48068 | 宜兴     | 花苑小区 3#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48069 | 宜兴     | 飞里村前村公变    | 10       | 200       | 59           | 59              |
| 48070 | 宜兴     | 东贤中路 1#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48071 | 宜兴     | 螺丝坞公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48072 | 宜兴     | 芳西公变       | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 48073 | 宜兴     | 栈大公变       | 10       | 200       | 136          | 136             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48074 | 宜兴     | 西干站公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48075 | 宜兴     | 周铁安前公变           | 10       | 200       | 86           | 86              |
| 48076 | 宜兴     | 宋庄公变             | 10       | 400       | 264          | 264             |
| 48077 | 宜兴     | 国山七组公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48078 | 宜兴     | 三坛公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48079 | 宜兴     | 冶金公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48080 | 宜兴     | 周家浜南公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48081 | 宜兴     | 怡心雅筑 1#箱变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48082 | 宜兴     | 万圣达公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48083 | 宜兴     | 怡心雅筑 2#箱变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48084 | 宜兴     | 烟草别墅公变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48085 | 宜兴     | 陶都路 3#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48086 | 宜兴     | 金色年华 1#站 1#所变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 48087 | 宜兴     | 金色年华 1#站 2#所变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 48088 | 宜兴     | 金色年华 1#站 3#所变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 48089 | 宜兴     | 金色年华 1#站 4#所变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 48090 | 宜兴     | 江南春天 1#箱变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48091 | 宜兴     | 江南春天 2#箱变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48092 | 宜兴     | 江南春天 3#箱变        | 10       | 800       | 618          | 618             |
| 48093 | 宜兴     | 岳堤南苑商住楼 1#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 48094 | 宜兴     | 江南春天 4#箱变        | 10       | 800       | 620          | 620             |
| 48095 | 宜兴     | 江南春天 5#箱变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48096 | 宜兴     | 下邳公变             | 10       | 400       | 268          | 268             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48097 | 宜兴     | 公安宿舍公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48098 | 宜兴     | 赵渎公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48099 | 宜兴     | 银苑 1#公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48100 | 宜兴     | 银苑 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48101 | 宜兴     | 徐渎湖滨公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48102 | 宜兴     | 水岸豪庭 1#站 3#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 48103 | 宜兴     | 水岸豪庭 1#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 48104 | 宜兴     | 蒲圩 2#公变       | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 48105 | 宜兴     | 正新嘉苑 5#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48106 | 宜兴     | 正新嘉苑 6#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48107 | 宜兴     | 正新嘉苑 7#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48108 | 宜兴     | 正新嘉苑 8#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48109 | 宜兴     | 君悦商业 1#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48110 | 宜兴     | 丁香花园 2#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48111 | 宜兴     | 丁香花园 1#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48112 | 宜兴     | 丁香花园 3#箱变     | 10       | 630       | 498          | 498             |
| 48113 | 宜兴     | 君悦商业 2#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48114 | 宜兴     | 君悦商业 3#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48115 | 宜兴     | 欣阳苑 1#箱变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48116 | 宜兴     | 欣阳苑 6#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48117 | 宜兴     | 欣阳苑 2#箱变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48118 | 宜兴     | 欣阳苑 3#箱变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48119 | 宜兴     | 欣阳苑 5#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48120 | 宜兴     | 欣阳苑 4#箱变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48121 | 宜兴     | 大路埂公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48122 | 宜兴     | 向阳桥公变      | 10       | 250       | 171          | 171             |
| 48123 | 宜兴     | 宜城东城公变     | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 48124 | 宜兴     | 景码公变       | 10       | 400       | 255          | 255             |
| 48125 | 宜兴     | 金色年华 4#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48126 | 宜兴     | 金色年华 3#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48127 | 宜兴     | 金色年华 5#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48128 | 宜兴     | 金色年华 6#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48129 | 宜兴     | 元田里干公变     | 10       | 400       | 232          | 232             |
| 48130 | 宜兴     | 元田磁性公变     | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 48131 | 宜兴     | 西木公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48132 | 宜兴     | 前肖公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48133 | 宜兴     | 王家顾家公变     | 10       | 400       | 278          | 278             |
| 48134 | 宜兴     | 高塍人民东路公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48135 | 宜兴     | 新港湾 1#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48136 | 宜兴     | 新港湾 2#箱变   | 10       | 500       | 296          | 296             |
| 48137 | 宜兴     | 小张墅宿舍公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48138 | 宜兴     | 王家村部公变     | 10       | 200       | 92           | 92              |
| 48139 | 宜兴     | 丁家村塘田公变    | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 48140 | 宜兴     | 高塍丁家村公变    | 10       | 400       | 247          | 247             |
| 48141 | 宜兴     | 下干村公变      | 10       | 400       | 274          | 274             |
| 48142 | 宜兴     | 兴村蒋天公变     | 10       | 250       | 149          | 149             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48143 | 宜兴     | 下干北站公变     | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 48144 | 宜兴     | 九苞西站公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48145 | 宜兴     | 志泉东站公变     | 10       | 200       | 114          | 114             |
| 48146 | 宜兴     | 志泉南站公变     | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 48147 | 宜兴     | 湖陵新站公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48148 | 宜兴     | 高塍刘家公变     | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 48149 | 宜兴     | 田干后村公变     | 10       | 400       | 213          | 213             |
| 48150 | 宜兴     | 胥井坂上公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48151 | 宜兴     | 田中组公变      | 10       | 315       | 126          | 126             |
| 48152 | 宜兴     | 湖陵电站公变     | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 48153 | 宜兴     | 坂上 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48154 | 宜兴     | 湖陵大村公变     | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 48155 | 宜兴     | 胥井姚家公变     | 10       | 250       | 127          | 127             |
| 48156 | 宜兴     | 胥井电站公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48157 | 宜兴     | 胥井黄家组公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48158 | 宜兴     | 蜀古村公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48159 | 宜兴     | 汤南 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48160 | 宜兴     | 奔马小区 23#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48161 | 宜兴     | 公园东路 3#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48162 | 宜兴     | 兴隆花园 1#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48163 | 宜兴     | 公园东路 5#公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48164 | 宜兴     | 兴隆花园 2#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48165 | 宜兴     | 滕里西瓦窑 2#公变 | 10       | 400       | 284          | 284             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48166 | 宜兴     | 城建周转房公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48167 | 宜兴     | 公园东路 1#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48168 | 宜兴     | 设计院公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48169 | 宜兴     | 西望菜场公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48170 | 宜兴     | 顺伟 A 区 1#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48171 | 宜兴     | 西望一组公变        | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 48172 | 宜兴     | 顺伟 A 区 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48173 | 宜兴     | 东贤新村公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48174 | 宜兴     | 分水河南公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48175 | 宜兴     | 河南电站公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48176 | 宜兴     | 分水西沟公变        | 10       | 400       | 189          | 189             |
| 48177 | 宜兴     | 青店公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48178 | 宜兴     | 周铁芦家 1#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48179 | 宜兴     | 东湖电站公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48180 | 宜兴     | 盛渎公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48181 | 宜兴     | 东山新村 10#公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48182 | 宜兴     | 东山 7#公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48183 | 宜兴     | 东山 8#公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48184 | 宜兴     | 东山 9#公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48185 | 宜兴     | 马蒋家公变         | 10       | 200       | 47           | 47              |
| 48186 | 宜兴     | 教育路 2#箱变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48187 | 宜兴     | 水岸豪庭 1#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 48188 | 宜兴     | 和渎西公变         | 10       | 200       | 89           | 89              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48189 | 宜兴     | 徐渎排涝公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48190 | 宜兴     | 王干排涝公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48191 | 宜兴     | 久隆碧云天 1#站 2#所变 | 10       | 2500      | 2000         | 2000            |
| 48192 | 宜兴     | 久隆碧云天 1#站 1#所变 | 10       | 2500      | 2000         | 2000            |
| 48193 | 宜兴     | 君悦府邸 1#箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48194 | 宜兴     | 君悦府邸 2#箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48195 | 宜兴     | 君悦府邸 3#箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48196 | 宜兴     | 君悦府邸 4#箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48197 | 宜兴     | 君悦府邸 5#箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48198 | 宜兴     | 文昌花园三期箱变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48199 | 宜兴     | 紫薇苑 6#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48200 | 宜兴     | 紫薇苑 7#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48201 | 宜兴     | 紫薇苑 8#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48202 | 宜兴     | 紫薇苑 9#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48203 | 宜兴     | 紫薇苑 10#箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48204 | 宜兴     | 旧渎公变           | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 48205 | 宜兴     | 向阳渔场公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48206 | 宜兴     | 龙背山庄二期 4#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48207 | 宜兴     | 龙背山庄二期 5#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48208 | 宜兴     | 龙背山庄二期 6#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48209 | 宜兴     | 楼下 2#公变        | 10       | 400       | 245          | 245             |
| 48210 | 宜兴     | 临津赵家公变         | 10       | 250       | 0            | 0               |
| 48211 | 宜兴     | 临津镇西公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48212 | 宜兴     | 坝豪公变       | 10       | 160       | 80           | 80              |
| 48213 | 宜兴     | 南溪村公变      | 10       | 250       | 120          | 120             |
| 48214 | 宜兴     | 埂南公变       | 10       | 400       | 268          | 268             |
| 48215 | 宜兴     | 兴丰公变       | 10       | 100       | 8            | 8               |
| 48216 | 宜兴     | 西湾公变       | 10       | 200       | 115          | 115             |
| 48217 | 宜兴     | 海兴花园 1#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48218 | 宜兴     | 后广桥公变      | 10       | 200       | 116          | 116             |
| 48219 | 宜兴     | 黄泥台北公变     | 10       | 200       | 136          | 136             |
| 48220 | 宜兴     | 大北东公变      | 10       | 200       | 114          | 114             |
| 48221 | 宜兴     | 浪圩村公变      | 10       | 400       | 52           | 52              |
| 48222 | 宜兴     | 丰义用电站公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48223 | 宜兴     | 襄阳电站公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48224 | 宜兴     | 岳堤南苑箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48225 | 宜兴     | 前巷湾地公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48226 | 宜兴     | 玻纤小区 2#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48227 | 宜兴     | 玻纤小区 1#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48228 | 宜兴     | 东后姜公变      | 10       | 400       | 257          | 257             |
| 48229 | 宜兴     | 后九苞公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48230 | 宜兴     | 紫竹小区 14#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48231 | 宜兴     | 赋村 2#公变    | 10       | 315       | 218          | 218             |
| 48232 | 宜兴     | 紫竹小区 15#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48233 | 宜兴     | 紫竹小区 20#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48234 | 宜兴     | 赋村村部公变     | 10       | 200       | 128          | 128             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48235 | 宜兴     | 丰泽苑西区 5#箱变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48236 | 宜兴     | 丰泽苑西区 6#箱变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48237 | 宜兴     | 丰泽苑西区 4#箱变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48238 | 宜兴     | 前九苞公变      | 10       | 160       | 81           | 81              |
| 48239 | 宜兴     | 丰泽苑西区 3#箱变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 48240 | 宜兴     | 丰泽苑西区 1#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48241 | 宜兴     | 紫竹小区 13#箱变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48242 | 宜兴     | 下东村 1#公变   | 10       | 315       | 208          | 208             |
| 48243 | 宜兴     | 红塔九房公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48244 | 宜兴     | 下东龙塘公变     | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 48245 | 宜兴     | 红旗圩渔场公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48246 | 宜兴     | 五洞村公变      | 10       | 400       | 273          | 273             |
| 48247 | 宜兴     | 浜里 3#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48248 | 宜兴     | 五洞板桥公变     | 10       | 200       | 66           | 66              |
| 48249 | 宜兴     | 沈家塘公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48250 | 宜兴     | 后庄西站公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48251 | 宜兴     | 王婆农贸公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48252 | 宜兴     | 后庄渔池公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48253 | 宜兴     | 高塍北塘公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48254 | 宜兴     | 王婆南公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48255 | 宜兴     | 塍南路公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48256 | 宜兴     | 国山村双桥公变    | 10       | 400       | 232          | 232             |
| 48257 | 宜兴     | 小康公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48258 | 宜兴     | 周家排涝站公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48259 | 宜兴     | 顺伟 A 区 3#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48260 | 宜兴     | 边庄公变        | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 48261 | 宜兴     | 湖光 4#公变     | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 48262 | 宜兴     | 丁蜀电力站公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48263 | 宜兴     | 蜀古石粉公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48264 | 宜兴     | 胜利宿舍 4#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48265 | 宜兴     | 湖光 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48266 | 宜兴     | 西望十组公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48267 | 宜兴     | 湖光 1#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48268 | 宜兴     | 西望巷北公变      | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 48269 | 宜兴     | 水木桥公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48270 | 宜兴     | 建新 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48271 | 宜兴     | 建新村公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48272 | 宜兴     | 河墅公变        | 10       | 200       | 121          | 121             |
| 48273 | 宜兴     | 陈墅公变        | 10       | 315       | 237          | 237             |
| 48274 | 宜兴     | 分水东村公变      | 10       | 400       | 255          | 255             |
| 48275 | 宜兴     | 东方明珠 1#箱变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48276 | 宜兴     | 东方明珠 2#箱变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 48277 | 宜兴     | 东方明珠 3#箱变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 48278 | 宜兴     | 东方明珠 4#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48279 | 宜兴     | 东方明珠 5#箱变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 48280 | 宜兴     | 杨巷公变        | 10       | 200       | 142          | 142             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48281 | 宜兴     | 查村金田公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48282 | 宜兴     | 车站小区 2#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48283 | 宜兴     | 后窑电站 1#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48284 | 宜兴     | 神马公寓箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48285 | 宜兴     | 木材加工公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48286 | 宜兴     | 彝园小区 4#箱变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48287 | 宜兴     | 芳镇 9#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48288 | 宜兴     | 芳镇 4#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48289 | 宜兴     | 彝园小区 5#箱变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48290 | 宜兴     | 彝园小区 3#箱变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48291 | 宜兴     | 彝园小区 1#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48292 | 宜兴     | 彝园小区 2#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48293 | 宜兴     | 蓝天小区二期 1#箱变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48294 | 宜兴     | 蓝天小区二期 2#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48295 | 宜兴     | 蓝天小区 11#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48296 | 宜兴     | 蓝天小区 10#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48297 | 宜兴     | 蓝天小区 14#箱变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 48298 | 宜兴     | 向阳村公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48299 | 宜兴     | 张家塘公变       | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 48300 | 宜兴     | 渎边杨家公变      | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 48301 | 宜兴     | 洋溪村公变       | 10       | 400       | 259          | 259             |
| 48302 | 宜兴     | 北淮二组公变      | 10       | 315       | 203          | 203             |
| 48303 | 宜兴     | 洋坝公变        | 10       | 315       | 199          | 199             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48304 | 宜兴     | 周铁马家公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48305 | 宜兴     | 马家圩 1#公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48306 | 宜兴     | 马家 2#公变     | 10       | 200       | 0            | 0               |
| 48307 | 宜兴     | 宜丰庄前公变      | 10       | 400       | 0            | 0               |
| 48308 | 宜兴     | 丰泽苑公变       | 10       | 400       | 273          | 273             |
| 48309 | 宜兴     | 犊山村 2#公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48310 | 宜兴     | 教育路 3#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48311 | 宜兴     | 教育路 4#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48312 | 宜兴     | 龙背山庄二期 1#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48313 | 宜兴     | 龙背山庄二期 2#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48314 | 宜兴     | 龙背山庄二期 3#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48315 | 宜兴     | 龙潭新村 9#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48316 | 宜兴     | 海兴花园 2#箱变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 48317 | 宜兴     | 湾埂 2#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48318 | 宜兴     | 中范公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48319 | 宜兴     | 临津薛家公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48320 | 宜兴     | 余圩中心公变      | 10       | 400       | 227          | 227             |
| 48321 | 宜兴     | 庙头公变        | 10       | 400       | 269          | 269             |
| 48322 | 宜兴     | 上圩下城公变      | 10       | 200       | 23           | 23              |
| 48323 | 宜兴     | 分西公变        | 10       | 400       | 188          | 188             |
| 48324 | 宜兴     | 小圩公变        | 10       | 200       | 118          | 118             |
| 48325 | 宜兴     | 南庄公变        | 10       | 200       | 118          | 118             |
| 48326 | 宜兴     | 夏姜紫云公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48327 | 宜兴     | 建新公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48328 | 宜兴     | 后白塔西公变   | 10       | 315       | 221          | 221             |
| 48329 | 宜兴     | 富康 1#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48330 | 宜兴     | 富康 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48331 | 宜兴     | 赵渎 1#公变  | 10       | 315       | 120          | 120             |
| 48332 | 宜兴     | 邾渎河北公变   | 10       | 315       | 209          | 209             |
| 48333 | 宜兴     | 邾渎电站公变   | 10       | 200       | 79           | 79              |
| 48334 | 宜兴     | 徐渎 2#公变  | 10       | 400       | 270          | 270             |
| 48335 | 宜兴     | 西庄站公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48336 | 宜兴     | 郭家排涝公变   | 10       | 200       | 122          | 122             |
| 48337 | 宜兴     | 毫渎西公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48338 | 宜兴     | 张五渎联圩公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48339 | 宜兴     | 张五渎 3#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48340 | 宜兴     | 张五渎 2#公变 | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 48341 | 宜兴     | 张五渎公变    | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 48342 | 宜兴     | 铜山丫枝岭公变  | 10       | 315       | 189          | 189             |
| 48343 | 宜兴     | 西后姜公变    | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 48344 | 宜兴     | 花灯公变     | 10       | 400       | 242          | 242             |
| 48345 | 宜兴     | 南塘东公变    | 10       | 400       | 272          | 272             |
| 48346 | 宜兴     | 南塘站公变    | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 48347 | 宜兴     | 单家公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48348 | 宜兴     | 后仁公变     | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 48349 | 宜兴     | 后仁 2#公变  | 10       | 200       | 70           | 70              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48350 | 宜兴     | 上宅公变       | 10       | 200       | 117          | 117             |
| 48351 | 宜兴     | 竹舍王家公变     | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 48352 | 宜兴     | 富卓苑 2#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48353 | 宜兴     | 富卓苑 3#箱变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48354 | 宜兴     | 富卓苑 4#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48355 | 宜兴     | 富卓苑 5#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48356 | 宜兴     | 丰泽苑 2#箱变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48357 | 宜兴     | 兴村村公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48358 | 宜兴     | 李前公变       | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 48359 | 宜兴     | 紫竹小区 19#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48360 | 宜兴     | 下干河南公变     | 10       | 200       | 113          | 113             |
| 48361 | 宜兴     | 紫竹小区 22#箱变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48362 | 宜兴     | 紫竹小区 21#箱变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48363 | 宜兴     | 滕民广场南公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48364 | 宜兴     | 江南新村公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48365 | 宜兴     | 高滕村公变      | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 48366 | 宜兴     | 飞里西山公变     | 10       | 200       | 5            | 5               |
| 48367 | 宜兴     | 飞里村公变      | 10       | 400       | 220          | 220             |
| 48368 | 宜兴     | 高滕田舍公变     | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 48369 | 宜兴     | 曹家电站公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48370 | 宜兴     | 飞里下庄公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48371 | 宜兴     | 塔山公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48372 | 宜兴     | 涌金南路公变     | 10       | 400       | 293          | 293             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48373 | 宜兴     | 周家小窑公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48374 | 宜兴     | 建新宿舍 2#公变  | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 48375 | 宜兴     | 兴隆公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48376 | 宜兴     | 任墅村 4#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48377 | 宜兴     | 蜀古 4#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48378 | 宜兴     | 蜀山村 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48379 | 宜兴     | 中元袁福圩公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48380 | 宜兴     | 建新宿舍 1#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48381 | 宜兴     | 林庄赵庄公变     | 10       | 200       | 91           | 91              |
| 48382 | 宜兴     | 建新光明桥公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48383 | 宜兴     | 东方明珠 6#箱变  | 10       | 400       | 254          | 254             |
| 48384 | 宜兴     | 东方明珠 7#箱变  | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 48385 | 宜兴     | 分水电力站 1#公变 | 10       | 315       | 228          | 228             |
| 48386 | 宜兴     | 东方明珠 8#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48387 | 宜兴     | 东方明珠 9#箱变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48388 | 宜兴     | 新城苑二期 1#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48389 | 宜兴     | 新城苑二期 2#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48390 | 宜兴     | 新城苑二期 3#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48391 | 宜兴     | 老站公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48392 | 宜兴     | 新城苑二期 4#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48393 | 宜兴     | 俄师公变       | 10       | 400       | 267          | 267             |
| 48394 | 宜兴     | 新城苑二期 5#箱变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 48395 | 宜兴     | 新城苑二期 6#箱变 | 10       | 500       | 400          | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48396 | 宜兴     | 分水镇区 3#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48397 | 宜兴     | 新城苑二期 7#箱变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 48398 | 宜兴     | 分水新桥公变     | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 48399 | 宜兴     | 电力 4#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48400 | 宜兴     | 育才小区 2#公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48401 | 宜兴     | 蓝天小区 9#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48402 | 宜兴     | 育才小区 1#公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48403 | 宜兴     | 虞家 2#公变    | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 48404 | 宜兴     | 育才小区 3#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48405 | 宜兴     | 蓝天小区 12#箱变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48406 | 宜兴     | 蓝天小区 13#箱变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48407 | 宜兴     | 蓝天小区 3#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48408 | 宜兴     | 蓝天小区 4#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48409 | 宜兴     | 蓝天小区 1#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48410 | 宜兴     | 蓝天小区 2#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48411 | 宜兴     | 蓝天小区 5#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48412 | 宜兴     | 蓝天小区 6#箱变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48413 | 宜兴     | 蓝天小区 7#箱变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48414 | 宜兴     | 蓝天小区 8#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48415 | 宜兴     | 竹舍南洋桥公变    | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 48416 | 宜兴     | 刘主公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48417 | 宜兴     | 智义庄公变      | 10       | 200       | 104          | 104             |
| 48418 | 宜兴     | 黄沙漕公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48419 | 宜兴     | 周铁许家公变  | 10       | 315       | 179          | 179             |
| 48420 | 宜兴     | 汤埭公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48421 | 宜兴     | 周阳公变    | 10       | 200       | 150          | 150             |
| 48422 | 宜兴     | 龙渎公变    | 10       | 400       | 193          | 193             |
| 48423 | 宜兴     | 洋溪电站公变  | 10       | 200       | 121          | 121             |
| 48424 | 宜兴     | 溪南村公变   | 10       | 315       | 17           | 17              |
| 48425 | 宜兴     | 北淮村公变   | 10       | 400       | 244          | 244             |
| 48426 | 宜兴     | 周铁新渎公变  | 10       | 400       | 244          | 244             |
| 48427 | 宜兴     | 韶庄站公变   | 10       | 315       | 190          | 190             |
| 48428 | 宜兴     | 北小圩公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48429 | 宜兴     | 英驻汽配公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48430 | 宜兴     | 英驻村公变   | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 48431 | 宜兴     | 英驻电站公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48432 | 宜兴     | 蒋市桥公变   | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 48433 | 宜兴     | 新芳西沟公变  | 10       | 200       | 120          | 120             |
| 48434 | 宜兴     | 山东头公变   | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 48435 | 宜兴     | 新芳曹家塘公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48436 | 宜兴     | 琅山黄石矿公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48437 | 宜兴     | 琅圩站公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48438 | 宜兴     | 圩里公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48439 | 宜兴     | 青龙周家公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48440 | 宜兴     | 渔港公变    | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 48441 | 宜兴     | 北景桥公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48442 | 宜兴     | 大码公变       | 10       | 250       | 159          | 159             |
| 48443 | 宜兴     | 上坝村 2#公变   | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 48444 | 宜兴     | 富卓苑 6#箱变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48445 | 宜兴     | 富卓苑 7#箱变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48446 | 宜兴     | 富卓苑 8#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48447 | 宜兴     | 富卓苑 9#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48448 | 宜兴     | 富卓苑 10#箱变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48449 | 宜兴     | 蒋笠 1#公变    | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 48450 | 宜兴     | 蒋笠村公变      | 10       | 315       | 196          | 196             |
| 48451 | 宜兴     | 蒋笠码头公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48452 | 宜兴     | 十七队公变      | 10       | 200       | 61           | 61              |
| 48453 | 宜兴     | 蒋笠一组公变     | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 48454 | 宜兴     | 清墩 2#公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48455 | 宜兴     | 蒋笠村 2#公变   | 10       | 400       | 248          | 248             |
| 48456 | 宜兴     | 蒋笠 5#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48457 | 宜兴     | 丰泽苑西区 2#箱变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48458 | 宜兴     | 丰泽苑西区 8#箱变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48459 | 宜兴     | 丰泽苑西区 7#箱变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 48460 | 宜兴     | 雪庄后坂公变     | 10       | 250       | 191          | 191             |
| 48461 | 宜兴     | 紫竹小区 23#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48462 | 宜兴     | 祝陵村公变      | 10       | 400       | 268          | 268             |
| 48463 | 宜兴     | 祝陵路北公变     | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 48464 | 宜兴     | 侍南公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48465 | 宜兴     | 阳羨向阳公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48466 | 宜兴     | 善中公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48467 | 宜兴     | 志泉湾里公变    | 10       | 250       | 130          | 130             |
| 48468 | 宜兴     | 善卷西路公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48469 | 宜兴     | 高塍新渎公变    | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 48470 | 宜兴     | 戚家二号公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48471 | 宜兴     | 高塍顾家 2#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48472 | 宜兴     | 阳羨石牛山公变   | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 48473 | 宜兴     | 吴家北站公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48474 | 宜兴     | 浜里 2#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48475 | 宜兴     | 高塍木桥公变    | 10       | 200       | 106          | 106             |
| 48476 | 宜兴     | 洋灌电站公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48477 | 宜兴     | 塍里公墓山公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48478 | 宜兴     | 任墅新区 5#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48479 | 宜兴     | 中袁宿舍公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48480 | 宜兴     | 任墅新区 3#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48481 | 宜兴     | 通蜀东路 1#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48482 | 宜兴     | 任墅新区 4#公变 | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 48483 | 宜兴     | 任墅新区 2#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48484 | 宜兴     | 蜀山村 1#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48485 | 宜兴     | 西施路公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48486 | 宜兴     | 紫砂东坡宿舍公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48487 | 宜兴     | 庙前公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48488 | 宜兴     | 建新宿舍 3#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48489 | 宜兴     | 新安 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48490 | 宜兴     | 相公庙公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48491 | 宜兴     | 分水医院公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48492 | 宜兴     | 官山坞公变      | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 48493 | 宜兴     | 分水教育公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48494 | 宜兴     | 分水电力站 5#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48495 | 宜兴     | 小圩村公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48496 | 宜兴     | 水产村 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48497 | 宜兴     | 前墅电站公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48498 | 宜兴     | 新庄北公变      | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 48499 | 宜兴     | 双桥村公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48500 | 宜兴     | 双桥 3#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48501 | 宜兴     | 茶局 3#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48502 | 宜兴     | 土城商住楼箱变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48503 | 宜兴     | 君悦府邸 6#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48504 | 宜兴     | 竹舍埝头公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48505 | 宜兴     | 琅圩西村公变     | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 48506 | 宜兴     | 丰南中公变      | 10       | 160       | 106          | 106             |
| 48507 | 宜兴     | 蒋家渎污公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48508 | 宜兴     | 陵上西公变      | 10       | 400       | 242          | 242             |
| 48509 | 宜兴     | 和桥和新路公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48510 | 宜兴     | 东站 2#公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48511 | 宜兴     | 杨巷渔池西公变    | 10       | 315       | 234          | 234             |
| 48512 | 宜兴     | 扶巷公变       | 10       | 160       | 105          | 105             |
| 48513 | 宜兴     | 远东职工楼公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48514 | 宜兴     | 远东路 2#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48515 | 宜兴     | 湖头西公变      | 10       | 200       | 125          | 125             |
| 48516 | 宜兴     | 范道湖滩公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48517 | 宜兴     | 积丰 6#公变    | 10       | 200       | 150          | 150             |
| 48518 | 宜兴     | 北庄新村公变     | 10       | 315       | 222          | 222             |
| 48519 | 宜兴     | 西环公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48520 | 宜兴     | 凌霞村公变      | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 48521 | 宜兴     | 滨河水产村公变    | 10       | 315       | 188          | 188             |
| 48522 | 宜兴     | 用电站宿舍公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48523 | 宜兴     | 华家公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48524 | 宜兴     | 屠家公变       | 10       | 315       | 244          | 244             |
| 48525 | 宜兴     | 开发区杏里杨家公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48526 | 宜兴     | 陆家站公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48527 | 宜兴     | 轸村公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48528 | 宜兴     | 薛家西站公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48529 | 宜兴     | 紫竹小区 18#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48530 | 宜兴     | 紫竹小区 16#箱变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48531 | 宜兴     | 新建电力站 1#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48532 | 宜兴     | 雪庄村公变      | 10       | 400       | 217          | 217             |
| 48533 | 宜兴     | 紫竹小区 17#箱变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48534 | 宜兴     | 华昌电力站 2#公变 | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 48535 | 宜兴     | 雪家 2#公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48536 | 宜兴     | 雪庄电站公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48537 | 宜兴     | 雪庄振华公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48538 | 宜兴     | 赋村马王公变     | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 48539 | 宜兴     | 雪庄雪家公变     | 10       | 400       | 197          | 197             |
| 48540 | 宜兴     | 紫竹小区 6#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48541 | 宜兴     | 桂西公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48542 | 宜兴     | 九包塑料公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48543 | 宜兴     | 紫竹小区 12#箱变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48544 | 宜兴     | 邱庄新电站公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48545 | 宜兴     | 毫村沙滩组公变    | 10       | 200       | 97           | 97              |
| 48546 | 宜兴     | 高塍邱新圩鱼塘公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48547 | 宜兴     | 花园河南公变     | 10       | 250       | 56           | 56              |
| 48548 | 宜兴     | 小前电站公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48549 | 宜兴     | 花园小村公变     | 10       | 400       | 214          | 214             |
| 48550 | 宜兴     | 庵山公变       | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 48551 | 宜兴     | 吴家电站公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48552 | 宜兴     | 兴海公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48553 | 宜兴     | 南荡排涝站公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48554 | 宜兴     | 花园电站公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48555 | 宜兴     | 花园村公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48556 | 宜兴     | 花园余象组公变    | 10       | 315       | 213          | 213             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48557 | 宜兴     | 拉刚公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48558 | 宜兴     | 高塍电力站公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48559 | 宜兴     | 东街 1#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48560 | 宜兴     | 东坡公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48561 | 宜兴     | 大浦太湖公变          | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 48562 | 宜兴     | 景达小区 1#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48563 | 宜兴     | 稻香公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48564 | 宜兴     | 董家湾公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48565 | 宜兴     | 景达小区 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48566 | 宜兴     | 景达小区 3#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48567 | 宜兴     | 闸上北公变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48568 | 宜兴     | 今日星城 5#箱变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48569 | 宜兴     | 景达小区 4#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48570 | 宜兴     | 红卫塘贡公变          | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 48571 | 宜兴     | 大塍新镇 1#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48572 | 宜兴     | 景达小区 5#公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48573 | 宜兴     | 菜批充电桩 3#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48574 | 宜兴     | 鹅洲公馆二期 3#室 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48575 | 宜兴     | 油车接待箱变主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48576 | 宜兴     | 奔马财富广场 1#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48577 | 宜兴     | 奔马财富广场 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48578 | 宜兴     | 新港村公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48579 | 宜兴     | 朝阳新村 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48580 | 宜兴     | 万石电力站公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48581 | 宜兴     | 降西村公变       | 10       | 315       | 184          | 184             |
| 48582 | 宜兴     | 芳东中村公变      | 10       | 400       | 273          | 273             |
| 48583 | 宜兴     | 丰东公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48584 | 宜兴     | 座庄圩 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48585 | 宜兴     | 高遥公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48586 | 宜兴     | 后斌公变        | 10       | 400       | 207          | 207             |
| 48587 | 宜兴     | 和兴家园 4#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48588 | 宜兴     | 张渚浜公变       | 10       | 200       | 151          | 151             |
| 48589 | 宜兴     | 邱庄蒋庄公变      | 10       | 400       | 234          | 234             |
| 48590 | 宜兴     | 和桥李家公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48591 | 宜兴     | 红旗许家公变      | 10       | 100       | 41           | 41              |
| 48592 | 宜兴     | 兴村 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48593 | 宜兴     | 杨祠公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48594 | 宜兴     | 表画公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48595 | 宜兴     | 康佳苑 6#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48596 | 宜兴     | 康佳苑 7#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48597 | 宜兴     | 五桥公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48598 | 宜兴     | 家和花园 4#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48599 | 宜兴     | 家和花园 5#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48600 | 宜兴     | 奔马财富广场 3#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48601 | 宜兴     | 奔马财富广场 4#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48602 | 宜兴     | 奔马财富广场 5#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48603 | 宜兴     | 奔马财富广场 6#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48604 | 宜兴     | 奔马财富广场 7#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48605 | 宜兴     | 奔马财富广场 8#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48606 | 宜兴     | 富兴苑箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48607 | 宜兴     | 新神马小区箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48608 | 宜兴     | 将军苑 1#公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48609 | 宜兴     | 将军苑 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48610 | 宜兴     | 将军苑 3#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48611 | 宜兴     | 通达机械公变      | 10       | 400       | 180          | 180             |
| 48612 | 宜兴     | 查林 4#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48613 | 宜兴     | 黄家蒋家公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48614 | 宜兴     | 高塍小学公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48615 | 宜兴     | 上庄公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48616 | 宜兴     | 富渎闸站公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48617 | 宜兴     | 船厂公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48618 | 宜兴     | 推婆头公变       | 10       | 160       | 111          | 111             |
| 48619 | 宜兴     | 黎明街公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48620 | 宜兴     | 后庄圩公变       | 10       | 200       | 67           | 67              |
| 48621 | 宜兴     | 尹家巷东公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48622 | 宜兴     | 定化五庄公变      | 10       | 200       | 153          | 153             |
| 48623 | 宜兴     | 王河公变        | 10       | 200       | 110          | 110             |
| 48624 | 宜兴     | 竹舍杨家公变      | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 48625 | 宜兴     | 赵庄九组 1#公变   | 10       | 400       | 288          | 288             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48626 | 宜兴     | 盛南公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48627 | 宜兴     | 戈庄北公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48628 | 宜兴     | 前山组公变    | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 48629 | 宜兴     | 山潭组公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48630 | 宜兴     | 任墅 6#公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48631 | 宜兴     | 东大街 1#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48632 | 宜兴     | 东大街 2#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48633 | 宜兴     | 东大街 3#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48634 | 宜兴     | 东大街 4#公变 | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 48635 | 宜兴     | 东大街 5#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48636 | 宜兴     | 东大街 6#公变 | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 48637 | 宜兴     | 东大街 7#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48638 | 宜兴     | 杨舍西公变    | 10       | 315       | 212          | 212             |
| 48639 | 宜兴     | 群英苑 1#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48640 | 宜兴     | 群英苑 2#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48641 | 宜兴     | 群英苑 3#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48642 | 宜兴     | 群英苑 4#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48643 | 宜兴     | 旧渎 2#公变  | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 48644 | 宜兴     | 徐坝公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48645 | 宜兴     | 红塔田干公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48646 | 宜兴     | 文庄公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48647 | 宜兴     | 东窑电站公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48648 | 宜兴     | 里蜀路东公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48649 | 宜兴     | 伏东安置小区公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48650 | 宜兴     | 六田一组公变     | 10       | 200       | 92           | 92              |
| 48651 | 宜兴     | 芳庄长东公变     | 10       | 200       | 62           | 62              |
| 48652 | 宜兴     | 长南公变       | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 48653 | 宜兴     | 陆家村公变      | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 48654 | 宜兴     | 湖父镇政府公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48655 | 宜兴     | 张公宫前 1#公变  | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 48656 | 宜兴     | 塘头组公变      | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 48657 | 宜兴     | 民胜村 1#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48658 | 宜兴     | 余家公变       | 10       | 200       | 102          | 102             |
| 48659 | 宜兴     | 集义渎南公变     | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 48660 | 宜兴     | 南新沈家公变     | 10       | 200       | 11           | 11              |
| 48661 | 宜兴     | 窑北公变       | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 48662 | 宜兴     | 金苑小区 1#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48663 | 宜兴     | 黄渎村公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48664 | 宜兴     | 上坝小码公变     | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 48665 | 宜兴     | 万塔西公变      | 10       | 200       | 24           | 24              |
| 48666 | 宜兴     | 家和花园 6#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48667 | 宜兴     | 徐舍电力站 5#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48668 | 宜兴     | 杨巷影剧院公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48669 | 宜兴     | 杨巷杨西公变     | 10       | 315       | 191          | 191             |
| 48670 | 宜兴     | 西渚街南公变     | 10       | 315       | 238          | 238             |
| 48671 | 宜兴     | 广汇二期 1#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48672 | 宜兴     | 广汇二期 2#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48673 | 宜兴     | 广汇二期 3#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48674 | 宜兴     | 广汇二期 4#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48675 | 宜兴     | 广汇二期 1#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 48676 | 宜兴     | 广汇二期 1#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 48677 | 宜兴     | 广汇二期 2#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 48678 | 宜兴     | 分水安置 3#公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48679 | 宜兴     | 丁塘里公变         | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 48680 | 宜兴     | 张来公变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48681 | 宜兴     | 西花园二村 9#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48682 | 宜兴     | 西花园二村 10#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48683 | 宜兴     | 镇北村 2#公变      | 10       | 200       | 132          | 132             |
| 48684 | 宜兴     | 后上墅公变         | 10       | 200       | 112          | 112             |
| 48685 | 宜兴     | 宗家边公变         | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 48686 | 宜兴     | 马塘沟公变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48687 | 宜兴     | 宋安公变          | 10       | 200       | 67           | 67              |
| 48688 | 宜兴     | 竹海 1#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48689 | 宜兴     | 太平村 2#公变      | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 48690 | 宜兴     | 夏姜荷花公变        | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 48691 | 宜兴     | 临津幼儿园公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48692 | 宜兴     | 临津工商公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48693 | 宜兴     | 后谈公变          | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 48694 | 宜兴     | 千中公变          | 10       | 200       | 129          | 129             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48695 | 宜兴     | 水中公变          | 10       | 200       | 118          | 118             |
| 48696 | 宜兴     | 鹅西公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48697 | 宜兴     | 潘东公变          | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 48698 | 宜兴     | 龙潭公变          | 10       | 200       | 20           | 20              |
| 48699 | 宜兴     | 北斗门公变         | 10       | 200       | 132          | 132             |
| 48700 | 宜兴     | 马石公变          | 10       | 200       | 95           | 95              |
| 48701 | 宜兴     | 广汇二期 2#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 48702 | 宜兴     | 广汇二期 5#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48703 | 宜兴     | 广汇二期 6#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48704 | 宜兴     | 义庄 2#公变       | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 48705 | 宜兴     | 红星嘉苑 1#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 48706 | 宜兴     | 红星嘉苑 1#站 2#所变 | 10       | 1000      | 767          | 767             |
| 48707 | 宜兴     | 红星嘉苑 1#站 3#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 48708 | 宜兴     | 红星嘉苑 1#站 4#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 48709 | 宜兴     | 蒋笠龙头山公变       | 10       | 200       | 127          | 127             |
| 48710 | 宜兴     | 新村马家公变        | 10       | 200       | 156          | 156             |
| 48711 | 宜兴     | 滨湖小区二期 1#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48712 | 宜兴     | 滨湖小区二期 2#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48713 | 宜兴     | 滨湖小区二期 3#箱变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 48714 | 宜兴     | 滨湖小区二期 4#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48715 | 宜兴     | 滨湖小区二期 5#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48716 | 宜兴     | 滨湖小区二期 7#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48717 | 宜兴     | 滨湖小区二期 6#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48718 | 宜兴     | 新岳小区 1#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48719 | 宜兴     | 新岳小区 2#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48720 | 宜兴     | 新岳小区 3#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48721 | 宜兴     | 新岳小区 4#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48722 | 宜兴     | 谈家公变       | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 48723 | 宜兴     | 和桥东坝公变     | 10       | 200       | 100          | 100             |
| 48724 | 宜兴     | 大浦村部公变     | 10       | 315       | 235          | 235             |
| 48725 | 宜兴     | 下垛公变       | 10       | 200       | 69           | 69              |
| 48726 | 宜兴     | 新乐村公变      | 10       | 315       | 233          | 233             |
| 48727 | 宜兴     | 汪洋西村公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48728 | 宜兴     | 徐塘田 2#公变   | 10       | 200       | 70           | 70              |
| 48729 | 宜兴     | 西坞公变       | 10       | 400       | 268          | 268             |
| 48730 | 宜兴     | 欣和花园公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48731 | 宜兴     | 岳阳苑二期 1#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48732 | 宜兴     | 岳阳苑二期 2#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48733 | 宜兴     | 岳阳苑二期 3#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48734 | 宜兴     | 岳阳苑二期 6#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48735 | 宜兴     | 岳阳苑二期 4#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48736 | 宜兴     | 岳阳苑二期 5#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48737 | 宜兴     | 香圩公变       | 10       | 200       | 69           | 69              |
| 48738 | 宜兴     | 谈墅荡 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48739 | 宜兴     | 新岳小区 5#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48740 | 宜兴     | 新岳小区 6#箱变  | 10       | 630       | 489          | 489             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48741 | 宜兴     | 新岳小区 9#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48742 | 宜兴     | 新岳小区 8#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48743 | 宜兴     | 新岳小区 7#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48744 | 宜兴     | 四条岭 1#公变  | 10       | 250       | 174          | 174             |
| 48745 | 宜兴     | 四条岭 2#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48746 | 宜兴     | 薛家站公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48747 | 宜兴     | 高遥 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48748 | 宜兴     | 兴隆小区 8#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48749 | 宜兴     | 兴隆小区 7#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48750 | 宜兴     | 兴隆小区 6#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48751 | 宜兴     | 兴隆小区 5#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48752 | 宜兴     | 芦北公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48753 | 宜兴     | 省西公变      | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 48754 | 宜兴     | 琅干中村公变    | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 48755 | 宜兴     | 阳家圩公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48756 | 宜兴     | 潢潼花园 1#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48757 | 宜兴     | 潢潼花园 2#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48758 | 宜兴     | 潢潼花园 3#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48759 | 宜兴     | 潢潼花园 4#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48760 | 宜兴     | 潢潼花园 5#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48761 | 宜兴     | 潢潼花园 6#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48762 | 宜兴     | 潢潼花园 7#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48763 | 宜兴     | 潢潼花园 8#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48764 | 宜兴     | 潢潼花园 9#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48765 | 宜兴     | 潢潼花园 10#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48766 | 宜兴     | 潢潼花园 11#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48767 | 宜兴     | 潢潼花园 12#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48768 | 宜兴     | 潢潼花园 13#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48769 | 宜兴     | 潢潼花园 14#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48770 | 宜兴     | 新庄朱家公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48771 | 宜兴     | 庄家组公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48772 | 宜兴     | 尹家新村小区 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48773 | 宜兴     | 阳羨东风公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48774 | 宜兴     | 家和花园 2#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48775 | 宜兴     | 家和花园 2#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 48776 | 宜兴     | 双桥 4#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48777 | 宜兴     | 港南公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48778 | 宜兴     | 洋溪教宿公变        | 10       | 250       | 187          | 187             |
| 48779 | 宜兴     | 祝塘公变          | 10       | 200       | 123          | 123             |
| 48780 | 宜兴     | 川埠西村 1#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48781 | 宜兴     | 川埠西村 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48782 | 宜兴     | 潢潼花园 15#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48783 | 宜兴     | 芦荡口公变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48784 | 宜兴     | 海德名园 2#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 48785 | 宜兴     | 海德名园 2#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 48786 | 宜兴     | 海德名园 2#站 3#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48787 | 宜兴     | 海德名园 3#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 48788 | 宜兴     | 海德名园 3#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 48789 | 宜兴     | 海德名园 3#站 3#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 48790 | 宜兴     | 水母公变          | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 48791 | 宜兴     | 富康公变          | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 48792 | 宜兴     | 周铁周家公变        | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 48793 | 宜兴     | 周铁头庄公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48794 | 宜兴     | 竺西 1#公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48795 | 宜兴     | 竺西 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48796 | 宜兴     | 华利山庄 1#箱变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 48797 | 宜兴     | 华利山庄 2#箱变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 48798 | 宜兴     | 华利山庄 3#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48799 | 宜兴     | 渚东茶亭公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48800 | 宜兴     | 新下公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48801 | 宜兴     | 公园东路公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48802 | 宜兴     | 胜利宿舍 3#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48803 | 宜兴     | 胜利宿舍 2#公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48804 | 宜兴     | 汤渡窑上公变        | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 48805 | 宜兴     | 涧众 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48806 | 宜兴     | 象牙山公变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48807 | 宜兴     | 苏庄公变          | 10       | 400       | 171          | 171             |
| 48808 | 宜兴     | 乾极公变          | 10       | 400       | 248          | 248             |
| 48809 | 宜兴     | 多赢公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48810 | 宜兴     | 南新后村公变    | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 48811 | 宜兴     | 后双墩公变     | 10       | 315       | 219          | 219             |
| 48812 | 宜兴     | 鲍庄蒋天 2#公变 | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 48813 | 宜兴     | 兴业综合箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48814 | 宜兴     | 土干商住楼公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48815 | 宜兴     | 城南 3#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48816 | 宜兴     | 城南 4#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48817 | 宜兴     | 石后电站 2#公变 | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 48818 | 宜兴     | 汤渡建筑站公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48819 | 宜兴     | 滕里 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48820 | 宜兴     | 金张渚商场公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48821 | 宜兴     | 航运办公楼公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48822 | 宜兴     | 东贤新村 2#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48823 | 宜兴     | 水产路公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48824 | 宜兴     | 红旗宿舍 3#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48825 | 宜兴     | 双庙新村公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48826 | 宜兴     | 红旗 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48827 | 宜兴     | 周铁庄前公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48828 | 宜兴     | 东渚公变      | 10       | 200       | 96           | 96              |
| 48829 | 宜兴     | 漳南公变      | 10       | 400       | 222          | 222             |
| 48830 | 宜兴     | 圩底村西公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48831 | 宜兴     | 儒芳公变      | 10       | 200       | 82           | 82              |
| 48832 | 宜兴     | 镇区 3#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48833 | 宜兴     | 竺西 3#公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48834 | 宜兴     | 竺西 4#公变      | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 48835 | 宜兴     | 竺西 5#公变      | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 48836 | 宜兴     | 竺西 7#公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48837 | 宜兴     | 竺西 6#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48838 | 宜兴     | 青龙公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48839 | 宜兴     | 上东公变         | 10       | 200       | 116          | 116             |
| 48840 | 宜兴     | 埂北公变         | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 48841 | 宜兴     | 东山新村 13#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 48842 | 宜兴     | 南华圩公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48843 | 宜兴     | 屯桥 2#公变      | 10       | 200       | 59           | 59              |
| 48844 | 宜兴     | 张渚祖山花茶公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48845 | 宜兴     | 嘉华苑西区 2#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48846 | 宜兴     | 嘉华苑西区 1#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48847 | 宜兴     | 嘉华苑西区 4#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48848 | 宜兴     | 嘉华苑西区 3#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48849 | 宜兴     | 南塍 2#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48850 | 宜兴     | 竺西 8#公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48851 | 宜兴     | 竺西 10#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48852 | 宜兴     | 竺西 9#公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48853 | 宜兴     | 镇政府公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48854 | 宜兴     | 镇区 7#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48855 | 宜兴     | 小南公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48856 | 宜兴     | 河东巷公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48857 | 宜兴     | 沙塘电站公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48858 | 宜兴     | 川埠电力站 2#公变  | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 48859 | 宜兴     | 车站综合楼公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48860 | 宜兴     | 民主路公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48861 | 宜兴     | 周墅古南公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48862 | 宜兴     | 赵庄 7#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48863 | 宜兴     | 紫砂宿舍公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48864 | 宜兴     | 东山堡公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48865 | 宜兴     | 边庄东公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48866 | 宜兴     | 清白东公变       | 10       | 200       | 114          | 114             |
| 48867 | 宜兴     | 钟溪湖滩公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48868 | 宜兴     | 金苑小区 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48869 | 宜兴     | 和桥安置小区 1#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48870 | 宜兴     | 和桥安置小区 2#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48871 | 宜兴     | 和桥安置小区 3#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48872 | 宜兴     | 和桥安置小区 4#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48873 | 宜兴     | 和桥安置小区 5#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48874 | 宜兴     | 和桥安置小区 6#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48875 | 宜兴     | 都市港湾 1#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48876 | 宜兴     | 都市港湾 2#箱变   | 10       | 630       | 495          | 495             |
| 48877 | 宜兴     | 都市港湾 3#箱变   | 10       | 630       | 495          | 495             |
| 48878 | 宜兴     | 都市港湾 4#箱变   | 10       | 630       | 450          | 450             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48879 | 宜兴     | 都市港湾 5#箱变    | 10       | 630       | 492          | 492             |
| 48880 | 宜兴     | 双庙排涝站公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48881 | 宜兴     | 荷花塘 2#箱变主变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48882 | 宜兴     | 东风张家村 2#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48883 | 宜兴     | 头阳连建公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48884 | 宜兴     | 徐渎公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48885 | 宜兴     | 北淮一组公变       | 10       | 315       | 187          | 187             |
| 48886 | 宜兴     | 兰疗 2#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48887 | 宜兴     | 新港村 1#公变     | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 48888 | 宜兴     | 集镇西公变        | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 48889 | 宜兴     | 集镇东 1#公变     | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 48890 | 宜兴     | 川埠菜场公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48891 | 宜兴     | 龙园路北公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48892 | 宜兴     | 棠下 2#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48893 | 宜兴     | 兰前公变         | 10       | 400       | 177          | 177             |
| 48894 | 宜兴     | 协河公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48895 | 宜兴     | 芳庄南圩公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48896 | 宜兴     | 杨巷敬老院公变      | 10       | 400       | 231          | 231             |
| 48897 | 宜兴     | 都市港湾 6#箱变    | 10       | 630       | 487          | 487             |
| 48898 | 宜兴     | 滨河义庄东公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48899 | 宜兴     | 南漕荷花 2#公变    | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 48900 | 宜兴     | 竹海 2#箱变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48901 | 宜兴     | 北大电站公变       | 10       | 200       | 129          | 129             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48902 | 宜兴     | 茭渚北公变            | 10       | 200       | 111          | 111             |
| 48903 | 宜兴     | 龙潭新村 5#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48904 | 宜兴     | 西和花园 1#室 1#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48905 | 宜兴     | 龙潭新村 1#公变        | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 48906 | 宜兴     | 湖光珑樾府 4#室 2#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 48907 | 宜兴     | 蔡家巷公变            | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 48908 | 宜兴     | 高塍安置 1#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48909 | 宜兴     | 气象局箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48910 | 宜兴     | 熙山院 4#室 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48911 | 宜兴     | 凌云府 7#室 4#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48912 | 宜兴     | 中心小区 5#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48913 | 宜兴     | 茶东 8#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48914 | 宜兴     | 中孙家塘公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48915 | 宜兴     | 锦溪豪庭 2#室 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48916 | 宜兴     | 悦澜名邸 3#室 2#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48917 | 宜兴     | 祥和花园 4#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48918 | 宜兴     | 奔马小区 33#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48919 | 宜兴     | 奔马小区 35#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48920 | 宜兴     | 祥和花园 5#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48921 | 宜兴     | 渚东粮管所 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48922 | 宜兴     | 东昌桥公变            | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 48923 | 宜兴     | 山水怡和 2#室 1#所变主变  | 10       | 800       | 604          | 604             |
| 48924 | 宜兴     | 山水怡和 2#室 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48925 | 宜兴     | 龙运天城和府 4#室 3#所变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48926 | 宜兴     | 龙池小区 2#室 1#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48927 | 宜兴     | 龙池小区 2#室 2#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48928 | 宜兴     | 隔湖农场公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48929 | 宜兴     | 新司路东公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48930 | 宜兴     | 魏家机械厂公变             | 10       | 400       | 250          | 250             |
| 48931 | 宜兴     | 馨悦府 3#室 3#所变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48932 | 宜兴     | 粮油小区公变              | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 48933 | 宜兴     | 金紫生态园公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48934 | 宜兴     | 百亩东公变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48935 | 宜兴     | 多赢茶厂公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48936 | 宜兴     | 阳羡湖旅游度假小镇 15#室 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48937 | 宜兴     | 红梅园 2#公变            | 10       | 400       | 143          | 143             |
| 48938 | 宜兴     | 邱西组公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48939 | 宜兴     | 茶圣家园 2#室 2#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48940 | 宜兴     | 高塍派出所公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48941 | 宜兴     | 上干公变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48942 | 宜兴     | 金龙名都 7#室 3#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48943 | 宜兴     | 南漕贾家公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48944 | 宜兴     | 悦龙台 4#室 1#所变主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48945 | 宜兴     | 誉湖郡 5#室 1#所变主变      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 48946 | 宜兴     | 东湖嘉园 1#站 1#所变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48947 | 宜兴     | 东湖嘉园 1#站 3#所变       | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48948 | 宜兴     | 东湖嘉园 1#站 4#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48949 | 宜兴     | 东湖嘉园 1#站 2#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48950 | 宜兴     | 上圩村 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48951 | 宜兴     | 城北邮电箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48952 | 宜兴     | 雅达健康生态园 19#室 1#所变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48953 | 宜兴     | 汎宸天境府 2#室 2#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 48954 | 宜兴     | 竹雨轩 4#室 1#所变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48955 | 宜兴     | 柯家圩渔塘箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48956 | 宜兴     | 塘北漕公变              | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 48957 | 宜兴     | 二十六份公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48958 | 宜兴     | 小商品市场公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48959 | 宜兴     | 誉珑湖滨花园 10#室 2#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 48960 | 宜兴     | 镇政府 2#箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48961 | 宜兴     | 尚城学府 4#室 1#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48962 | 宜兴     | 中心幼儿园 3#箱变主变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48963 | 宜兴     | 寺西和苑 1#室 1#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48964 | 宜兴     | 民南村西公变             | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 48965 | 宜兴     | 临泽人家 4#室 3#所变主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 48966 | 宜兴     | 客运站充电桩 1#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48967 | 宜兴     | 永兴古桥头公变            | 10       | 400       | 205          | 205             |
| 48968 | 宜兴     | 韶巷村委公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48969 | 宜兴     | 石材市场 50#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48970 | 宜兴     | 紫郡东府 5#室 2#所变      | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48971 | 宜兴     | 凤凰台 3#室 1#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48972 | 宜兴     | 凤凰台 3#室 3#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48973 | 宜兴     | 凤凰台 3#室 4#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48974 | 宜兴     | 义庄闸公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48975 | 宜兴     | 龙运天城和府 2#室 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48976 | 宜兴     | 李湊东公变           | 10       | 200       | 90           | 90              |
| 48977 | 宜兴     | 凤鸣府 2#室 1#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48978 | 宜兴     | 杞亭信用社箱变主变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 48979 | 宜兴     | 杞亭中行箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48980 | 宜兴     | 杞亭电力站 2#箱变主变    | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 48981 | 宜兴     | 杞亭电力站箱变主变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 48982 | 宜兴     | 工业路公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48983 | 宜兴     | 鑫陶广场 2#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48984 | 宜兴     | 中队北公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48985 | 宜兴     | 誉湖郡 6#室 3#所变主变  | 20       | 630       | 497          | 497             |
| 48986 | 宜兴     | 竹海国际会议中心箱变主变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48987 | 宜兴     | 宜武电站公变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 48988 | 宜兴     | 祥和花园 6#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48989 | 宜兴     | 祥和花园 7#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48990 | 宜兴     | 奔马小区 39#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 48991 | 宜兴     | 祥和花园 8#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 48992 | 宜兴     | 奔马小区 40#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48993 | 宜兴     | 祥和花园 10#箱变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 48994 | 宜兴     | 溪隐府 8#室 1#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48995 | 宜兴     | 溪隐府 8#室 2#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48996 | 宜兴     | 南坝水库公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 48997 | 宜兴     | 龙池小区 3#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48998 | 宜兴     | 龙池小区 3#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 48999 | 宜兴     | 万渔村 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49000 | 宜兴     | 清雅嘉苑 3#室 4#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49001 | 宜兴     | 紫郡东府 3#室 1#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 49002 | 宜兴     | 凤凰台 3#室 2#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49003 | 宜兴     | 召富电站公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49004 | 宜兴     | 浦东医院 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49005 | 宜兴     | 新都府 7#室 1#所变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49006 | 宜兴     | 屺亭街南箱变主变        | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 49007 | 宜兴     | 南漕刘家公变          | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 49008 | 宜兴     | 下东 5#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49009 | 宜兴     | 水西公变            | 10       | 200       | 86           | 86              |
| 49010 | 宜兴     | 洋渚西站公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49011 | 宜兴     | 奔马小区 41#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49012 | 宜兴     | 胜利徐家 3#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49013 | 宜兴     | 祥和花园 11#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49014 | 宜兴     | 祥和花园 12#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49015 | 宜兴     | 高兴鱼塘公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49016 | 宜兴     | 金紫新基公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49017 | 宜兴     | 西村鱼塘公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49018 | 宜兴     | 溪隐府 9#室 1#所变    | 10       | 800       | 622          | 622             |
| 49019 | 宜兴     | 溪隐府 9#室 2#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49020 | 宜兴     | 滨河东环公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49021 | 宜兴     | 尚城学府 4#室 4#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49022 | 宜兴     | 白茫北公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49023 | 宜兴     | 王府 1#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49024 | 宜兴     | 凤鸣府 4#室 1#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49025 | 宜兴     | 长青界公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49026 | 宜兴     | 钰澜洵溪府 3#室 1#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49027 | 宜兴     | 湖悦天境 2#室 2#所变   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 49028 | 宜兴     | 新司路箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49029 | 宜兴     | 望湖美筑 2#室 1#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 49030 | 宜兴     | 和桥永兴电站 2#公变     | 10       | 400       | 150          | 150             |
| 49031 | 宜兴     | 芙蓉影剧院公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49032 | 宜兴     | 王干渎公变           | 10       | 400       | 234          | 234             |
| 49033 | 宜兴     | 龙泽苑一期 1#箱变主变    | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 49034 | 宜兴     | 通蜀安置 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49035 | 宜兴     | 东山新村 8#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49036 | 宜兴     | 通蜀安置 6#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49037 | 宜兴     | 通蜀安置 3#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49038 | 宜兴     | 竺隐溪院 4#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49039 | 宜兴     | 金和圩东公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49040 | 宜兴     | 春晓江南北苑 2#室 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49041 | 宜兴     | 吴家湾公变           | 10       | 200       | 150          | 150             |
| 49042 | 宜兴     | 龙潭路 1#箱变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49043 | 宜兴     | 蒋家小学公变          | 10       | 200       | 76           | 76              |
| 49044 | 宜兴     | 龙山坳箱变主变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49045 | 宜兴     | 王泥坝 3#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49046 | 宜兴     | 龙庭溪府 2#室 4#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49047 | 宜兴     | 芙蓉村 2#公变        | 10       | 200       | 85           | 85              |
| 49048 | 宜兴     | 志泉村公变           | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 49049 | 宜兴     | 熙山院 3#室 3#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49050 | 宜兴     | 斛里公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49051 | 宜兴     | 金兰新河公变          | 10       | 200       | 107          | 107             |
| 49052 | 宜兴     | 雪东箱变主变          | 10       | 630       | 437          | 437             |
| 49053 | 宜兴     | 奔马小区 30#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49054 | 宜兴     | 奔马小区 31#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49055 | 宜兴     | 龙山涧东箱变主变        | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 49056 | 宜兴     | 燕子圩公变           | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 49057 | 宜兴     | 洵麓花园 2#站 3#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49058 | 宜兴     | 洵麓花园 2#站 4#所变   | 10       | 800       | 531          | 531             |
| 49059 | 宜兴     | 鹏鹞制造 10#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49060 | 宜兴     | 预制场公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49061 | 宜兴     | 南河商住楼 3#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49062 | 宜兴     | 古瑶南公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49063 | 宜兴     | 通蜀安置 7#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49064 | 宜兴     | 北渠前巷 2#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49065 | 宜兴     | 沙坊 3#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49066 | 宜兴     | 三支岗卡口公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49067 | 宜兴     | 杨家园 2#公变          | 10       | 400       | 162          | 162             |
| 49068 | 宜兴     | 跃进桥北公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49069 | 宜兴     | 望湖美筑 4#站 2#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 49070 | 宜兴     | 葛坝村 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49071 | 宜兴     | 红卫新区 5#公变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49072 | 宜兴     | 辰华洙府 3#室 3#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 49073 | 宜兴     | 春晓江南南苑 2#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49074 | 宜兴     | 湖悦名邸 2#站 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49075 | 宜兴     | 竺隐溪院 3#室 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49076 | 宜兴     | 竺隐溪院 3#室 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49077 | 宜兴     | 丰台农场公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49078 | 宜兴     | 电力站集镇 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49079 | 宜兴     | 九龙 4#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49080 | 宜兴     | 砺山派出所 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49081 | 宜兴     | 南漕漕东 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49082 | 宜兴     | 奔马小区 3#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49083 | 宜兴     | 奔马小区 43#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49084 | 宜兴     | 潘南村 3#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49085 | 宜兴     | 玉山林业队 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49086 | 宜兴     | 奔马小区 1#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49087 | 宜兴     | 奔马小区 5#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49088 | 宜兴     | 翡翠四季花园 3#室 2#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 49089 | 宜兴     | 新田房 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49090 | 宜兴     | 玉山五家墩 2#公变      | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 49091 | 宜兴     | 西渚供电所箱变主变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 49092 | 宜兴     | 绿洲南路 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49093 | 宜兴     | 紫金城 2#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49094 | 宜兴     | 通蜀供电所箱变主变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 49095 | 宜兴     | 赋村赵家公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49096 | 宜兴     | 尤前村排涝站公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49097 | 宜兴     | 钱墅都荟 1#室 2#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 49098 | 宜兴     | 苗下圩西公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49099 | 宜兴     | 毛旗公路 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49100 | 宜兴     | 镇东村北站箱变         | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 49101 | 宜兴     | 和喜汎府 3#室 4#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49102 | 宜兴     | 烟山水产鱼塘公变        | 10       | 400       | 230          | 230             |
| 49103 | 宜兴     | 安乐东村公变          | 10       | 400       | 254          | 254             |
| 49104 | 宜兴     | 转水 3#公变         | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 49105 | 宜兴     | 祖山花茶 2#公变       | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 49106 | 宜兴     | 通贞观路箱变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49107 | 宜兴     | 新建丁庄西 2#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49108 | 宜兴     | 园林箱变            | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49109 | 宜兴     | 春晓江南北苑 4#室 3#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49110 | 宜兴     | 湖父教堂 2#箱变主变       | 10       | 500       | 376          | 376             |
| 49111 | 宜兴     | 高塍葡萄圩 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49112 | 宜兴     | 皇问东路南公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49113 | 宜兴     | 洛涧陈家坳 2#箱变主变      | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 49114 | 宜兴     | 漳渎村 3#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49115 | 宜兴     | 璟悦华府 1#站 2#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49116 | 宜兴     | 金家湾西公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49117 | 宜兴     | 龙池嘉园 1#箱变主变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49118 | 宜兴     | 上村排涝站公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49119 | 宜兴     | 黄泥坝公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49120 | 宜兴     | 师渎西公变             | 10       | 400       | 214          | 214             |
| 49121 | 宜兴     | 中鑫商务广场 1#室 1#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49122 | 宜兴     | 陶都路 1#箱变主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49123 | 宜兴     | 翁家头西公变            | 10       | 200       | 107          | 107             |
| 49124 | 宜兴     | 宜乐雅园 5#室 1#所变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49125 | 宜兴     | 丁山路赵庄公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49126 | 宜兴     | 谢桥 2#箱变主变         | 10       | 400       | 217          | 217             |
| 49127 | 宜兴     | 哺坊公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49128 | 宜兴     | 天樾庭 2#室 1#所变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49129 | 宜兴     | 永兴弯里公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49130 | 宜兴     | 滨河电力站东公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49131 | 宜兴     | 埂南 3#公变           | 10       | 400       | 242          | 242             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49132 | 宜兴     | 蓄电池公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49133 | 宜兴     | 海伦华府 4#室 4#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49134 | 宜兴     | 莲花圩 3#公变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49135 | 宜兴     | 中宇圩公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49136 | 宜兴     | 御景豪庭 4#室 1#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49137 | 宜兴     | 张公向阳 4#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49138 | 宜兴     | 梧桐人家 2#室 1#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49139 | 宜兴     | 南洋桥东箱变主变            | 10       | 630       | 497          | 497             |
| 49140 | 宜兴     | 解放中路 1#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49141 | 宜兴     | 奔马小区 42#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49142 | 宜兴     | 龙华苑 2#箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49143 | 宜兴     | 钰澜珑溪府 4#室 2#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49144 | 宜兴     | 雅达健康生态园 17#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49145 | 宜兴     | 柯北公变                | 10       | 200       | 52           | 52              |
| 49146 | 宜兴     | 洛涧工业区 6#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49147 | 宜兴     | 鹏鹞智造公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49148 | 宜兴     | 花溪苑 5#室 4#所变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49149 | 宜兴     | 石材市场 49#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49150 | 宜兴     | 时光汎樾府 4#室 2#所变主变    | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 49151 | 宜兴     | 湖光珑樾府 4#室 3#所变主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 49152 | 宜兴     | 万丽明珠 7#站 2#所变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49153 | 宜兴     | 翡翠四季花园 4#室 4#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 49154 | 宜兴     | 新景花园 1#箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49155 | 宜兴     | 新景花园 2#箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49156 | 宜兴     | 新景花园 3#箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49157 | 宜兴     | 新景花园 4#箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49158 | 宜兴     | 新景花园 5#箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49159 | 宜兴     | 新景花园 6#箱变主变         | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 49160 | 宜兴     | 新景花园 7#箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49161 | 宜兴     | 新景花园 8#箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49162 | 宜兴     | 誉湖郡 2#室 2#所变主变      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 49163 | 宜兴     | 琅玕村南西公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49164 | 宜兴     | 荆阳 2#公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49165 | 宜兴     | 璟溪翰府 1#室 4#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49166 | 宜兴     | 阳羡湖旅游度假小镇 13#室 2#所变 | 10       | 800       | 531          | 531             |
| 49167 | 宜兴     | 东黄墅 2#公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49168 | 宜兴     | 八仕西河浜公变             | 10       | 200       | 81           | 81              |
| 49169 | 宜兴     | 官林寺前公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49170 | 宜兴     | 筱王 2#公变             | 10       | 400       | 228          | 228             |
| 49171 | 宜兴     | 沪宁路边公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49172 | 宜兴     | 荆邑北桥箱变主变            | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 49173 | 宜兴     | 四季府 2#室 1#所变主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49174 | 宜兴     | 南禾佳苑 1#站 3#所变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49175 | 宜兴     | 金龙名都 4#室 4#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49176 | 宜兴     | 黄渎港爆气站公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49177 | 宜兴     | 西渚肖家村公变             | 10       | 200       | 120          | 120             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49178 | 宜兴     | 西山堡 9#公变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49179 | 宜兴     | 化工市场 4#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49180 | 宜兴     | 湖光珑樾府 4#室 4#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 49181 | 宜兴     | 新都府 3#室 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49182 | 宜兴     | 芙蓉新庄 2#公变        | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 49183 | 宜兴     | 湖渎 3#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49184 | 宜兴     | 新城嘉园三期 1#室 2#所变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49185 | 宜兴     | 观澜府 3#室 2#所变主变   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 49186 | 宜兴     | 虞山水泵公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49187 | 宜兴     | 安西夏芳 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49188 | 宜兴     | 荆阳 1#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49189 | 宜兴     | 南门村 1#箱变主变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49190 | 宜兴     | 龙眼浮山公变           | 10       | 400       | 266          | 266             |
| 49191 | 宜兴     | 红塔新苑 5#站 2#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49192 | 宜兴     | 云岭路公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49193 | 宜兴     | 庆丰箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49194 | 宜兴     | 悦龙台 3#室 2#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49195 | 宜兴     | 郭家排涝 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49196 | 宜兴     | 施荡公路 2#公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49197 | 宜兴     | 汤渎太湖 3#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49198 | 宜兴     | 龙山桥上 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49199 | 宜兴     | 永兴 3#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49200 | 宜兴     | 变电所公变            | 10       | 400       | 187          | 187             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49201 | 宜兴     | 陈家新村公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49202 | 宜兴     | 龙运天城和府 5#室 1#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49203 | 宜兴     | 紫郡东府 2#室 4#所变      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 49204 | 宜兴     | 遗踪新桥公变             | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 49205 | 宜兴     | 上边 2#公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49206 | 宜兴     | 民望 2#箱变主变          | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 49207 | 宜兴     | 金墩公变               | 10       | 200       | 95           | 95              |
| 49208 | 宜兴     | 金兰石矿 2#公变          | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 49209 | 宜兴     | 王茂袁家公变             | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 49210 | 宜兴     | 湾港 3#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49211 | 宜兴     | 河北组公变              | 10       | 400       | 234          | 234             |
| 49212 | 宜兴     | 金星河南 2#公变          | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 49213 | 宜兴     | 兴宇路公变              | 10       | 400       | 165          | 165             |
| 49214 | 宜兴     | 洋溪 2#公变            | 10       | 400       | 79           | 79              |
| 49215 | 宜兴     | 红塔新苑 5#站 1#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49216 | 宜兴     | 长乐鱼塘公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49217 | 宜兴     | 誉珑湖滨花园 5#室 2#所变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 49218 | 宜兴     | 红旗鱼塘公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49219 | 宜兴     | 查林明玉 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49220 | 宜兴     | 任墅 2#箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49221 | 宜兴     | 雅达健康生态园 18#室 2#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49222 | 宜兴     | 雅达健康生态园 8#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49223 | 宜兴     | 湖悦名邸 4#室 2#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49224 | 宜兴     | 高桥公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49225 | 宜兴     | 汎珑云起府 2#室 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49226 | 宜兴     | 春晓江南南苑 2#室 3#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49227 | 宜兴     | 溢润新城 2#室 1#所变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49228 | 宜兴     | 溢润新城 2#室 3#所变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49229 | 宜兴     | 溢润新城 2#室 4#所变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49230 | 宜兴     | 溢润新城 2#室 2#所变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49231 | 宜兴     | 谈家 2#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49232 | 宜兴     | 誉珑湖滨花园 10#室 4#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 49233 | 宜兴     | 春华制冷 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49234 | 宜兴     | 和光屿湖悦府 2#室 3#所变主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 49235 | 宜兴     | 尹家 3#公变            | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 49236 | 宜兴     | 锦溪豪庭 4#室 1#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49237 | 宜兴     | 新下 2#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49238 | 宜兴     | 绿洲南路公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49239 | 宜兴     | 天辰府 3#室 4#所变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49240 | 宜兴     | 隔湖水产 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49241 | 宜兴     | 龙运天城和府 5#室 4#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49242 | 宜兴     | 鲸塘电站公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49243 | 宜兴     | 诚庄鱼塘公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49244 | 宜兴     | 宜丰南圩鱼塘公变           | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 49245 | 宜兴     | 金家 2#公变            | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 49246 | 宜兴     | 乾元农 2#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49247 | 宜兴     | 逸时代广场 3#室 2#所变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49248 | 宜兴     | 后双墩 2#箱变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49249 | 宜兴     | 东陆 3#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49250 | 宜兴     | 省庄村部箱变主变        | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 49251 | 宜兴     | 洛涧雅居 4#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49252 | 宜兴     | 汎璋景园 2#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49253 | 宜兴     | 神马花苑 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49254 | 宜兴     | 神马花苑 1#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49255 | 宜兴     | 阳羨东路 1#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49256 | 宜兴     | 文山 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49257 | 宜兴     | 龙潭新村 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49258 | 宜兴     | 一号井 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49259 | 宜兴     | 沙塘一队公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49260 | 宜兴     | 城南小区箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49261 | 宜兴     | 景桥梁家组公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49262 | 宜兴     | 草鞋山西公变          | 10       | 200       | 66           | 66              |
| 49263 | 宜兴     | 后仁 4#公变         | 10       | 315       | 203          | 203             |
| 49264 | 宜兴     | 草鞋山东公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49265 | 宜兴     | 花溪邸 3#室 4#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49266 | 宜兴     | 西渚立新西公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49267 | 宜兴     | 湖悦天境 6#室 2#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 49268 | 宜兴     | 阳泉新村箱变主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49269 | 宜兴     | 中兴新村 1#箱变主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49270 | 宜兴     | 稍渎村 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49271 | 宜兴     | 兴业小区西公变          | 10       | 400       | 245          | 245             |
| 49272 | 宜兴     | 一号井公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49273 | 宜兴     | 李渎鱼塘公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49274 | 宜兴     | 梅东村部 2#公变        | 10       | 400       | 86           | 86              |
| 49275 | 宜兴     | 红卫桃园 4#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49276 | 宜兴     | 镇人民箱变主变          | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 49277 | 宜兴     | 誉湖郡 2#室 1#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 49278 | 宜兴     | 阳家南塍公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49279 | 宜兴     | 新建邮电局箱变 F101 主变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49280 | 宜兴     | 大塍村公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49281 | 宜兴     | 天樾庭 2#室 2#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49282 | 宜兴     | 葛山黄家冲 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49283 | 宜兴     | 向阳桥 2#公变         | 10       | 200       | 128          | 128             |
| 49284 | 宜兴     | 分水小新居公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49285 | 宜兴     | 张泽培训箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49286 | 宜兴     | 山前路 1#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49287 | 宜兴     | 金榜华府 1#站 1#所变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49288 | 宜兴     | 毛旗村东 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49289 | 宜兴     | 新边庄小区 2#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49290 | 宜兴     | 湖畔澜庭院 6#室 4#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49291 | 宜兴     | 彦升家院 1#站 2#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49292 | 宜兴     | 川埠恒丰 3#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49293 | 宜兴     | 悦澜名邸 3#室 1#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49294 | 宜兴     | 丰泽苑东区 4#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49295 | 宜兴     | 张渚羊山 2#公变        | 10       | 200       | 122          | 122             |
| 49296 | 宜兴     | 誉珑湖滨 11#室 2#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 49297 | 宜兴     | 花溪邸 2#室 3#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49298 | 宜兴     | 通蜀安置 4#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49299 | 宜兴     | 通蜀安置 8#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49300 | 宜兴     | 李渎荡 2#公变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49301 | 宜兴     | 四季景苑 1#站 4#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49302 | 宜兴     | 清雅嘉苑 3#室 3#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49303 | 宜兴     | 通蜀安置 5#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49304 | 宜兴     | 通蜀安置 9#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49305 | 宜兴     | 通蜀安置 10#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49306 | 宜兴     | 宸章府 2#室 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49307 | 宜兴     | 山水怡和 4#室 1#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49308 | 宜兴     | 进修 2#箱变主变        | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 49309 | 宜兴     | 阳羨教宿公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49310 | 宜兴     | 张渚后墙门箱变主变        | 10       | 500       | 354          | 354             |
| 49311 | 宜兴     | 分水西庄公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49312 | 宜兴     | 汤泉鱼塘公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49313 | 宜兴     | 滨河义庄村箱变主变        | 10       | 630       | 387          | 387             |
| 49314 | 宜兴     | 梁家公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49315 | 宜兴     | 九如城护理院箱变主变       | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49316 | 宜兴     | 凌云府 3#室 3#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49317 | 宜兴     | 生圩黄土山 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49318 | 宜兴     | 凌云府 3#室 2#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49319 | 宜兴     | 镇龙专桥南公变          | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 49320 | 宜兴     | 沧浜 7#箱变主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49321 | 宜兴     | 新南东公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49322 | 宜兴     | 乌溪港爆气站公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49323 | 宜兴     | 东山新村 14#箱变主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 49324 | 宜兴     | 汎岸华府 3#室 1#所变主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 49325 | 宜兴     | 汎岸华府 3#室 3#所变主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 49326 | 宜兴     | 汎岸华府 3#室 4#所变主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 49327 | 宜兴     | 红南公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49328 | 宜兴     | 汎珑云起府 3#室 4#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49329 | 宜兴     | 肖庄公变             | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 49330 | 宜兴     | 田舍东公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49331 | 宜兴     | 金泉 7#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49332 | 宜兴     | 潜洛新苑 3#室 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49333 | 宜兴     | 祥和花园 3#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49334 | 宜兴     | 奔马小区 32#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49335 | 宜兴     | 山水怡和 4#室 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49336 | 宜兴     | 客运站充电桩 7#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49337 | 宜兴     | 进修 1#箱变主变        | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 49338 | 宜兴     | 崔家东公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49339 | 宜兴     | 汎岸华府 3#室 2#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 49340 | 宜兴     | 潘家白芹公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49341 | 宜兴     | 鹏鹞智造 5#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49342 | 宜兴     | 悦龙台 3#室 1#所变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49343 | 宜兴     | 金水湖畔雅苑 1#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49344 | 宜兴     | 湖畔澜庭院 4#室 1#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49345 | 宜兴     | 栖汎云璟苑 4#室 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49346 | 宜兴     | 石材市场 53#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49347 | 宜兴     | 查林六组 4#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49348 | 宜兴     | 兴宇路 3#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49349 | 宜兴     | 午干渎公变             | 10       | 400       | 188          | 188             |
| 49350 | 宜兴     | 三阳南塍公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49351 | 宜兴     | 港口村公变             | 10       | 400       | 265          | 265             |
| 49352 | 宜兴     | 刁家组 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49353 | 宜兴     | 葛北公变              | 10       | 400       | 200          | 200             |
| 49354 | 宜兴     | 南门公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49355 | 宜兴     | 土城 7#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49356 | 宜兴     | 塔渚公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49357 | 宜兴     | 螺岩山庄公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49358 | 宜兴     | 沙塘东公变             | 10       | 400       | 256          | 256             |
| 49359 | 宜兴     | 和桥教堂 3#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49360 | 宜兴     | 蒋家塘公变             | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 49361 | 宜兴     | 蜀风北公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49362 | 宜兴     | 新芳电力站 1#公变       | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 49363 | 宜兴     | 东下新山公变           | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 49364 | 宜兴     | 象牙山 2#公变         | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 49365 | 宜兴     | 隔南路公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49366 | 宜兴     | 新市 2#公变          | 10       | 400       | 194          | 194             |
| 49367 | 宜兴     | 蒲琅电站公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49368 | 宜兴     | 东石村公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49369 | 宜兴     | 烟山石矿公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49370 | 宜兴     | 杨桥花园公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49371 | 宜兴     | 通蜀安置三期 1#箱变主变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49372 | 宜兴     | 木石董家公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49373 | 宜兴     | 通蜀安置三期 2#箱变主变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49374 | 宜兴     | 井背北公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49375 | 宜兴     | 杨店人家 1#站 4#所变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 49376 | 宜兴     | 杨店人家 1#站 2#所变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49377 | 宜兴     | 城北公交站 2#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49378 | 宜兴     | 海伦华府 4#室 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49379 | 宜兴     | 凌云府 8#室 1#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49380 | 宜兴     | 书香澜庭 2#室 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49381 | 宜兴     | 栖汎云璟苑 2#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49382 | 宜兴     | 赵圩东公变            | 10       | 400       | 260          | 260             |
| 49383 | 宜兴     | 赵圩南公变            | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 49384 | 宜兴     | 电力站南公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49385 | 宜兴     | 蔡塘公变              | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 49386 | 宜兴     | 洛涧梅梁公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49387 | 宜兴     | 水中村 1#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49388 | 宜兴     | 南漕裴家公变            | 10       | 200       | 114          | 114             |
| 49389 | 宜兴     | 红塔商业中心 3#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49390 | 宜兴     | 玉女路箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49391 | 宜兴     | 棠下村公变             | 10       | 200       | 98           | 98              |
| 49392 | 宜兴     | 钰澜洵溪府 4#室 4#所变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49393 | 宜兴     | 三洲土桥 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49394 | 宜兴     | 马圩鱼塘公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49395 | 宜兴     | 逸湾嘉苑 2#室 3#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 49396 | 宜兴     | 陶瓷大楼公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49397 | 宜兴     | 万石南塍 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49398 | 宜兴     | 荆溪人家 3#站 4#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49399 | 宜兴     | 观澜府 5#室 3#所变主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 49400 | 宜兴     | 下田舍 3#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49401 | 宜兴     | 荆溪 7#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49402 | 宜兴     | 小北队公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49403 | 宜兴     | 潜洛污水排涝公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49404 | 宜兴     | 前庄河西公变            | 10       | 200       | 30           | 30              |
| 49405 | 宜兴     | 北门 6#公变           | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 49406 | 宜兴     | 上东村 3#公变          | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 49407 | 宜兴     | 西周坞 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49408 | 宜兴     | 茶前建行 2#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49409 | 宜兴     | 钰澜洿溪府 4#室 1#所变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49410 | 宜兴     | 查林六组 2#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49411 | 宜兴     | 白泥塘公变          | 10       | 315       | 174          | 174             |
| 49412 | 宜兴     | 飞里路公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49413 | 宜兴     | 誉湖郡 6#室 4#所变主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 49414 | 宜兴     | 川埠卫生院公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49415 | 宜兴     | 西娄桥南村公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49416 | 宜兴     | 前城后高田公变        | 10       | 200       | 153          | 153             |
| 49417 | 宜兴     | 沈家村部公变         | 10       | 400       | 257          | 257             |
| 49418 | 宜兴     | 长岗村部公变         | 10       | 400       | 205          | 205             |
| 49419 | 宜兴     | 横棟组 2#公变       | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 49420 | 宜兴     | 塘山桥公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49421 | 宜兴     | 卜家公变           | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 49422 | 宜兴     | 万石戴家公变         | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 49423 | 宜兴     | 上苏公变           | 10       | 100       | 62           | 62              |
| 49424 | 宜兴     | 前墅西村公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49425 | 宜兴     | 港口医院公变         | 10       | 400       | 251          | 251             |
| 49426 | 宜兴     | 渚东新桥 2#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49427 | 宜兴     | 定化马家公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49428 | 宜兴     | 蒋笠铁路公变         | 10       | 400       | 236          | 236             |
| 49429 | 宜兴     | 小金山公变          | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 49430 | 宜兴     | 西山口公变          | 10       | 400       | 283          | 283             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49431 | 宜兴     | 稻香村公变          | 10       | 200       | 150          | 150             |
| 49432 | 宜兴     | 丰西公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49433 | 宜兴     | 浪二公变           | 10       | 160       | 80           | 80              |
| 49434 | 宜兴     | 烟山西高田公变        | 10       | 100       | 46           | 46              |
| 49435 | 宜兴     | 仙灵圩公变          | 10       | 200       | 122          | 122             |
| 49436 | 宜兴     | 墅前 2#公变        | 10       | 200       | 76           | 76              |
| 49437 | 宜兴     | 蒋典 3#公变        | 10       | 315       | 242          | 242             |
| 49438 | 宜兴     | 湖滨小区二期 3#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49439 | 宜兴     | 兴业路公变          | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 49440 | 宜兴     | 润和 1#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49441 | 宜兴     | 闸口镇东公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49442 | 宜兴     | 润禾 3#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49443 | 宜兴     | 龙窑河东公变         | 10       | 200       | 79           | 79              |
| 49444 | 宜兴     | 钮家菜场公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49445 | 宜兴     | 小区公变           | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 49446 | 宜兴     | 上干 5#公变        | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 49447 | 宜兴     | 港北马家公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49448 | 宜兴     | 万石电力站 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49449 | 宜兴     | 蒋渡 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49450 | 宜兴     | 王木桥 2#公变       | 10       | 400       | 266          | 266             |
| 49451 | 宜兴     | 马坞 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49452 | 宜兴     | 南东沭一号 1#站 1#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 49453 | 宜兴     | 南东沭一号 1#站 2#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49454 | 宜兴     | 三协东公变     | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 49455 | 宜兴     | 华山公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49456 | 宜兴     | 浦西桥北公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49457 | 宜兴     | 李渎荡公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49458 | 宜兴     | 史家塘公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49459 | 宜兴     | 堰下公变      | 10       | 200       | 78           | 78              |
| 49460 | 宜兴     | 张目塘公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49461 | 宜兴     | 洋渚菜场公变    | 10       | 400       | 225          | 225             |
| 49462 | 宜兴     | 后巷西村 2#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49463 | 宜兴     | 中塘北公变     | 10       | 200       | 15           | 15              |
| 49464 | 宜兴     | 和桥南新冯家公变  | 10       | 200       | 105          | 105             |
| 49465 | 宜兴     | 蠡蜀巷公变     | 10       | 400       | 319          | 319             |
| 49466 | 宜兴     | 土城西公变     | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 49467 | 宜兴     | 任墅荒山公变    | 10       | 200       | 97           | 97              |
| 49468 | 宜兴     | 山脚下公变     | 10       | 200       | 67           | 67              |
| 49469 | 宜兴     | 骆驼桥公变     | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 49470 | 宜兴     | 龙眼潭公变     | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 49471 | 宜兴     | 王住 2#公变   | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 49472 | 宜兴     | 芳庄大桥公变    | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 49473 | 宜兴     | 范道东公变     | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 49474 | 宜兴     | 范道西公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49475 | 宜兴     | 高塍吴家砖场公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49476 | 宜兴     | 老派出所公变    | 10       | 400       | 303          | 303             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49477 | 宜兴     | 中阳河南公变      | 10       | 400       | 162          | 162             |
| 49478 | 宜兴     | 大西干 2#公变    | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 49479 | 宜兴     | 屠家头公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49480 | 宜兴     | 五星二期 1#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49481 | 宜兴     | 新建路 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49482 | 宜兴     | 庄巷公变        | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 49483 | 宜兴     | 南园沙氏公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49484 | 宜兴     | 梅林 2#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49485 | 宜兴     | 太华敬老院公变     | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 49486 | 宜兴     | 仇圩东塍公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49487 | 宜兴     | 临津街西公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49488 | 宜兴     | 涧众新村公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49489 | 宜兴     | 西楼桥东村公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49490 | 宜兴     | 任墅公变        | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 49491 | 宜兴     | 丁山水泥宿舍 9#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49492 | 宜兴     | 临津陈北公变      | 10       | 200       | 99           | 99              |
| 49493 | 宜兴     | 五星二期 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49494 | 宜兴     | 五星二期 3#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49495 | 宜兴     | 五星二期 4#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49496 | 宜兴     | 五星二期 5#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49497 | 宜兴     | 五星二期 6#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49498 | 宜兴     | 五星二期 7#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49499 | 宜兴     | 五星二期 8#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49500 | 宜兴     | 五星二期 9#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49501 | 宜兴     | 五星二期 10#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49502 | 宜兴     | 五星二期 11#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49503 | 宜兴     | 五星二期 12#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49504 | 宜兴     | 五星二期 13#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49505 | 宜兴     | 五星二期 14#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49506 | 宜兴     | 五星二期 15#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49507 | 宜兴     | 五星二期 16#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49508 | 宜兴     | 五星二期 17#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49509 | 宜兴     | 五星二期 18#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49510 | 宜兴     | 五星二期 19#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49511 | 宜兴     | 五星二期 20#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49512 | 宜兴     | 五星二期 21#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49513 | 宜兴     | 五星二期 22#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49514 | 宜兴     | 铜峰 1#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49515 | 宜兴     | 东新 1#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49516 | 宜兴     | 谢桥 1#箱变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49517 | 宜兴     | 梅林 3#箱变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49518 | 宜兴     | 长征村五组公变    | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 49519 | 宜兴     | 中袁 2#公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49520 | 宜兴     | 南河头 3#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49521 | 宜兴     | 正新宿舍公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49522 | 宜兴     | 建新 3#公变    | 10       | 400       | 294          | 294             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49523 | 宜兴     | 聚缘名居 8#箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49524 | 宜兴     | 聚缘名居 9#箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49525 | 宜兴     | 聚缘名居 10#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49526 | 宜兴     | 村北公变           | 10       | 200       | 118          | 118             |
| 49527 | 宜兴     | 许家坝中公变         | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 49528 | 宜兴     | 师渎公变           | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 49529 | 宜兴     | 颐悦府 1#站 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 49530 | 宜兴     | 社沟 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49531 | 宜兴     | 城中小区 5#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49532 | 宜兴     | 城中小区 4#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49533 | 宜兴     | 城中小区 3#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49534 | 宜兴     | 金华 1#箱变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49535 | 宜兴     | 龙山公变           | 10       | 200       | 48           | 48              |
| 49536 | 宜兴     | 梅园 1#箱变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49537 | 宜兴     | 丰泽 1#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49538 | 宜兴     | 新城花园 2#箱变主变    | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 49539 | 宜兴     | 南虹公寓 1#箱变      | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 49540 | 宜兴     | 南虹公寓 2#箱变      | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 49541 | 宜兴     | 尚水佳苑 1#站 1#所变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 49542 | 宜兴     | 尚水佳苑 1#站 2#所变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 49543 | 宜兴     | 西村北公变          | 10       | 200       | 101          | 101             |
| 49544 | 宜兴     | 邮塘街公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49545 | 宜兴     | 水北公变           | 10       | 200       | 56           | 56              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49546 | 宜兴     | 金属拉丝公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49547 | 宜兴     | 地税 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49548 | 宜兴     | 聚贤山庄 11#箱变 | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 49549 | 宜兴     | 楝树河西公变     | 10       | 400       | 273          | 273             |
| 49550 | 宜兴     | 土桥公路公变     | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 49551 | 宜兴     | 朱家道人墩公变    | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 49552 | 宜兴     | 新果 2#公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49553 | 宜兴     | 城中小区 2#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49554 | 宜兴     | 城中小区 1#公变  | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 49555 | 宜兴     | 金色港湾 1#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49556 | 宜兴     | 金色港湾 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49557 | 宜兴     | 金色港湾 3#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49558 | 宜兴     | 金色港湾 4#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49559 | 宜兴     | 金色港湾 5#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49560 | 宜兴     | 金色港湾 6#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49561 | 宜兴     | 金色港湾 7#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49562 | 宜兴     | 金色港湾 8#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49563 | 宜兴     | 金色港湾 9#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49564 | 宜兴     | 金色港湾 10#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49565 | 宜兴     | 金色港湾 11#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49566 | 宜兴     | 金色港湾 12#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49567 | 宜兴     | 南和佳苑 1#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49568 | 宜兴     | 浦东医院公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49569 | 宜兴     | 宜丰埭北公变        | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 49570 | 宜兴     | 华阳公变          | 10       | 315       | 240          | 240             |
| 49571 | 宜兴     | 烟山西村公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49572 | 宜兴     | 南山坞公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49573 | 宜兴     | 前巷汽校公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49574 | 宜兴     | 岗下小学公变        | 10       | 315       | 122          | 122             |
| 49575 | 宜兴     | 分水西街公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49576 | 宜兴     | 青龙菜场公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49577 | 宜兴     | 洋坝北公变         | 10       | 200       | 111          | 111             |
| 49578 | 宜兴     | 小杨家公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49579 | 宜兴     | 张南公变          | 10       | 200       | 76           | 76              |
| 49580 | 宜兴     | 清溪小区 1#箱变     | 10       | 630       | 492          | 492             |
| 49581 | 宜兴     | 城典西公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49582 | 宜兴     | 西渚新村公变        | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 49583 | 宜兴     | 景和人家 1#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 49584 | 宜兴     | 博爱公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49585 | 宜兴     | 蒋庄 3#公变       | 10       | 200       | 76           | 76              |
| 49586 | 宜兴     | 竹海源公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49587 | 宜兴     | 水利站公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49588 | 宜兴     | 供销社 2#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49589 | 宜兴     | 郭家村北公变        | 10       | 200       | 91           | 91              |
| 49590 | 宜兴     | 毛旗陈家公变        | 10       | 200       | 74           | 74              |
| 49591 | 宜兴     | 街中公变          | 10       | 400       | 279          | 279             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49592 | 宜兴     | 吾桥 1#箱变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49593 | 宜兴     | 滕里建东桥公变     | 10       | 200       | 110          | 110             |
| 49594 | 宜兴     | 上闸 2#公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49595 | 宜兴     | 油车公变        | 10       | 200       | 0            | 0               |
| 49596 | 宜兴     | 房管所公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49597 | 宜兴     | 褚家公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49598 | 宜兴     | 朝阳小区二期公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49599 | 宜兴     | 和桥村 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49600 | 宜兴     | 科技 1#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49601 | 宜兴     | 新城花园 1#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 49602 | 宜兴     | 水利农机公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49603 | 宜兴     | 九南 1#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49604 | 宜兴     | 藕南公变        | 10       | 400       | 265          | 265             |
| 49605 | 宜兴     | 清西公变        | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 49606 | 宜兴     | 李家段西公变      | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 49607 | 宜兴     | 新桥头公变       | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 49608 | 宜兴     | 湾东公变        | 10       | 400       | 258          | 258             |
| 49609 | 宜兴     | 西渚姚家公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49610 | 宜兴     | 紫霞 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49611 | 宜兴     | 归径新苑 1#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49612 | 宜兴     | 归径新苑 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49613 | 宜兴     | 安头南公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49614 | 宜兴     | 北渠高家公变      | 10       | 200       | 142          | 142             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49615 | 宜兴     | 双庙小区 2#公变  | 10       | 200       | 122          | 122             |
| 49616 | 宜兴     | 双庙村部公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49617 | 宜兴     | 汤南公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49618 | 宜兴     | 洛涧祥苑 1#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49619 | 宜兴     | 洛涧祥苑 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49620 | 宜兴     | 干沟公变       | 10       | 400       | 253          | 253             |
| 49621 | 宜兴     | 江南名苑 4#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49622 | 宜兴     | 东郊花园 14#箱变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 49623 | 宜兴     | 东郊花园 13#箱变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 49624 | 宜兴     | 东郊花园 15#箱变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 49625 | 宜兴     | 东郊花园 16#箱变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 49626 | 宜兴     | 东郊花园 1#箱变  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 49627 | 宜兴     | 东郊花园 2#箱变  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 49628 | 宜兴     | 东郊花园 3#箱变  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 49629 | 宜兴     | 东郊花园 4#箱变  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 49630 | 宜兴     | 东郊花园 5#箱变  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 49631 | 宜兴     | 东郊花园 6#箱变  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 49632 | 宜兴     | 东郊花园 7#箱变  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 49633 | 宜兴     | 东郊花园 8#箱变  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 49634 | 宜兴     | 东郊花园 9#箱变  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 49635 | 宜兴     | 东郊花园 10#箱变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 49636 | 宜兴     | 东郊花园 11#箱变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 49637 | 宜兴     | 东郊花园 12#箱变 | 20       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49638 | 宜兴     | 竹海新区 1#公变     | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 49639 | 宜兴     | 竹海新区 5#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49640 | 宜兴     | 英驻高家公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49641 | 宜兴     | 东岸新村 1#箱变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 49642 | 宜兴     | 东岸新村 2#箱变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49643 | 宜兴     | 红塔塘西公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49644 | 宜兴     | 万石冯家公变        | 10       | 200       | 92           | 92              |
| 49645 | 宜兴     | 南双公变          | 10       | 200       | 32           | 32              |
| 49646 | 宜兴     | 新港公变          | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 49647 | 宜兴     | 万石立新 2#公变     | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 49648 | 宜兴     | 绿洲公变          | 10       | 400       | 69           | 69              |
| 49649 | 宜兴     | 西山菜场公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49650 | 宜兴     | 鑫圩公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49651 | 宜兴     | 任墅前村公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49652 | 宜兴     | 太华张家公变        | 10       | 200       | 121          | 121             |
| 49653 | 宜兴     | 民北公变          | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 49654 | 宜兴     | 横塘公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49655 | 宜兴     | 古庄公变          | 10       | 200       | 123          | 123             |
| 49656 | 宜兴     | 西滩公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49657 | 宜兴     | 景和人家 1#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 49658 | 宜兴     | 景和人家 2#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 49659 | 宜兴     | 景和人家 2#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 49660 | 宜兴     | 景和人家 3#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49661 | 宜兴     | 景和人家 3#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 49662 | 宜兴     | 景和人家 3#站 3#所变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49663 | 宜兴     | 红岗背公变         | 10       | 200       | 123          | 123             |
| 49664 | 宜兴     | 大浦顾家公变        | 10       | 400       | 252          | 252             |
| 49665 | 宜兴     | 双庙双南公变        | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 49666 | 宜兴     | 南湾安后公变        | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 49667 | 宜兴     | 浦南村公变         | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 49668 | 宜兴     | 北皂斗公变         | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 49669 | 宜兴     | 汤庄盛渎公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49670 | 宜兴     | 芳庄北塍公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49671 | 宜兴     | 新城 1#箱变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49672 | 宜兴     | 头阳三庄公变        | 10       | 400       | 265          | 265             |
| 49673 | 宜兴     | 新农 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49674 | 宜兴     | 北庙沟公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49675 | 宜兴     | 珠园公变          | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 49676 | 宜兴     | 永兴西公变         | 10       | 200       | 106          | 106             |
| 49677 | 宜兴     | 格力公变          | 10       | 400       | 170          | 170             |
| 49678 | 宜兴     | 湖陵闸站公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49679 | 宜兴     | 北大儒公变         | 10       | 200       | 112          | 112             |
| 49680 | 宜兴     | 烟山河南公变        | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 49681 | 宜兴     | 贾大会公变         | 10       | 100       | 49           | 49              |
| 49682 | 宜兴     | 东毫阳公变         | 10       | 200       | 69           | 69              |
| 49683 | 宜兴     | 东下 1#箱变       | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49684 | 宜兴     | 东下 2#箱变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49685 | 宜兴     | 洛涧新村公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49686 | 宜兴     | 梅林 1#箱变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49687 | 宜兴     | 白泥李家公变    | 10       | 200       | 88           | 88              |
| 49688 | 宜兴     | 洑东牌楼公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49689 | 宜兴     | 马塔公变      | 10       | 200       | 4            | 4               |
| 49690 | 宜兴     | 舍田圩公变     | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 49691 | 宜兴     | 广通路公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49692 | 宜兴     | 杨巷派出所公变   | 10       | 400       | 264          | 264             |
| 49693 | 宜兴     | 山东西村公变    | 10       | 200       | 39           | 39              |
| 49694 | 宜兴     | 怡丰 2#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 49695 | 宜兴     | 神通东村公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49696 | 宜兴     | 徐渎六组公变    | 10       | 200       | 63           | 63              |
| 49697 | 宜兴     | 舍丁圩公变     | 10       | 200       | 58           | 58              |
| 49698 | 宜兴     | 东尤场 5#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49699 | 宜兴     | 新舍 4#公变   | 10       | 200       | 68           | 68              |
| 49700 | 宜兴     | 陈家滨公变     | 10       | 200       | 113          | 113             |
| 49701 | 宜兴     | 洋埏村东公变    | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 49702 | 宜兴     | 北塘官斗公变    | 10       | 160       | 91           | 91              |
| 49703 | 宜兴     | 北塘新站公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49704 | 宜兴     | 前漕公变      | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 49705 | 宜兴     | 地税公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49706 | 宜兴     | 吉利公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49707 | 宜兴     | 城北工商所公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49708 | 宜兴     | 漕南工业公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49709 | 宜兴     | 大坝桥公变   | 10       | 160       | 119          | 119             |
| 49710 | 宜兴     | 西圩元件公变  | 10       | 200       | 99           | 99              |
| 49711 | 宜兴     | 闸口镇北公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49712 | 宜兴     | 新街西公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49713 | 宜兴     | 滕上殷家公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49714 | 宜兴     | 袁东公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49715 | 宜兴     | 滕上河北公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49716 | 宜兴     | 袁家村公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49717 | 宜兴     | 道化新村公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49718 | 宜兴     | 浦南张家圩公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49719 | 宜兴     | 大浦毛旗圩公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49720 | 宜兴     | 方家河东公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49721 | 宜兴     | 方家河西公变  | 10       | 400       | 233          | 233             |
| 49722 | 宜兴     | 袁家王家组公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49723 | 宜兴     | 北六公变    | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 49724 | 宜兴     | 方家电站公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49725 | 宜兴     | 滕上河南公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49726 | 宜兴     | 钱家村北公变  | 10       | 400       | 109          | 109             |
| 49727 | 宜兴     | 陈店组公变   | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 49728 | 宜兴     | 太华中学公变  | 10       | 400       | 252          | 252             |
| 49729 | 宜兴     | 金星村公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49730 | 宜兴     | 柏山柏果树公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49731 | 宜兴     | 金星董家公变    | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 49732 | 宜兴     | 岗楼公变      | 10       | 200       | 75           | 75              |
| 49733 | 宜兴     | 金星河南公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49734 | 宜兴     | 施荡新村公变    | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 49735 | 宜兴     | 桃花洞公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49736 | 宜兴     | 桃花新村 1#公变 | 10       | 400       | 253          | 253             |
| 49737 | 宜兴     | 桃花村部公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49738 | 宜兴     | 施荡钢塑公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49739 | 宜兴     | 安乐浜里公变    | 10       | 400       | 225          | 225             |
| 49740 | 宜兴     | 漕南电站公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49741 | 宜兴     | 安乐 4#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49742 | 宜兴     | 南漕邵家塘公变   | 10       | 200       | 123          | 123             |
| 49743 | 宜兴     | 潜龙公变      | 10       | 200       | 53           | 53              |
| 49744 | 宜兴     | 钱家村 2#公变  | 10       | 400       | 207          | 207             |
| 49745 | 宜兴     | 浦南电站公变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 49746 | 宜兴     | 杨桥公变      | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 49747 | 宜兴     | 新街坝上公变    | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 49748 | 宜兴     | 下坝村公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49749 | 宜兴     | 林义渎公变     | 10       | 400       | 271          | 271             |
| 49750 | 宜兴     | 新街湾里公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49751 | 宜兴     | 浦东街南公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49752 | 宜兴     | 殷天门公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49753 | 宜兴     | 百合新村公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49754 | 宜兴     | 南漕顾家组公变    | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 49755 | 宜兴     | 万华 2#公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49756 | 宜兴     | 大浦汤家公变     | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 49757 | 宜兴     | 高田 2#公变    | 10       | 400       | 244          | 244             |
| 49758 | 宜兴     | 堂前河北公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49759 | 宜兴     | 锦欣苑新村 1#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49760 | 宜兴     | 锦欣苑新村 2#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49761 | 宜兴     | 锦欣苑新村 3#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49762 | 宜兴     | 锦欣苑新村 4#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49763 | 宜兴     | 马跪塘公变      | 10       | 400       | 134          | 134             |
| 49764 | 宜兴     | 三洲破界公变     | 10       | 200       | 97           | 97              |
| 49765 | 宜兴     | 南漕湾里公变     | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 49766 | 宜兴     | 振东 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49767 | 宜兴     | 栅村压铸公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49768 | 宜兴     | 堂前联群公变     | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 49769 | 宜兴     | 浦东供电所公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49770 | 宜兴     | 浦南康盛公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49771 | 宜兴     | 鼎球公变       | 10       | 315       | 212          | 212             |
| 49772 | 宜兴     | 中宿公变       | 10       | 250       | 149          | 149             |
| 49773 | 宜兴     | 南漕供电所 7#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49774 | 宜兴     | 吴墟贵圩公变     | 10       | 200       | 116          | 116             |
| 49775 | 宜兴     | 紫砂小区公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49776 | 宜兴     | 北渠新站公变     | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 49777 | 宜兴     | 供电住宅公变     | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 49778 | 宜兴     | 潼渚山官塘公变    | 10       | 160       | 104          | 104             |
| 49779 | 宜兴     | 八仕荒田圩公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49780 | 宜兴     | 大涧桥头公变     | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 49781 | 宜兴     | 吴墟村公变      | 10       | 200       | 120          | 120             |
| 49782 | 宜兴     | 港西电站公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49783 | 宜兴     | 双庙 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49784 | 宜兴     | 港西村 3#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49785 | 宜兴     | 贵圩北公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49786 | 宜兴     | 徐西电灌站公变    | 10       | 400       | 232          | 232             |
| 49787 | 宜兴     | 漕南村公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49788 | 宜兴     | 沙桥公变       | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 49789 | 宜兴     | 青溪公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49790 | 宜兴     | 大浦渔港 1#公变  | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 49791 | 宜兴     | 范道供电所 6#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49792 | 宜兴     | 天生圩村公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49793 | 宜兴     | 东干町公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49794 | 宜兴     | 胥锦涧南公变     | 10       | 400       | 273          | 273             |
| 49795 | 宜兴     | 单家塔公变      | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 49796 | 宜兴     | 大涧荷花 2#公变  | 10       | 200       | 127          | 127             |
| 49797 | 宜兴     | 锦学小区公变     | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 49798 | 宜兴     | 分界岭公变      | 10       | 400       | 228          | 228             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49799 | 宜兴     | 分界岭 2#公变 | 10       | 400       | 279          | 279             |
| 49800 | 宜兴     | 润北村公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49801 | 宜兴     | 门头桥公变    | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 49802 | 宜兴     | 淦里横路口公变  | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 49803 | 宜兴     | 淦里村部公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49804 | 宜兴     | 振山坳公变    | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 49805 | 宜兴     | 徐西徐家圩公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49806 | 宜兴     | 襄阳公变     | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 49807 | 宜兴     | 沙滩电站公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49808 | 宜兴     | 浦南西村公变   | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 49809 | 宜兴     | 万锦电站公变   | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 49810 | 宜兴     | 万锦村委公变   | 10       | 400       | 245          | 245             |
| 49811 | 宜兴     | 严庄组公变    | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 49812 | 宜兴     | 富康新南公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49813 | 宜兴     | 严庄 2#公变  | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 49814 | 宜兴     | 方钱港北公变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 49815 | 宜兴     | 石后电站公变   | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 49816 | 宜兴     | 浦北集镇公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49817 | 宜兴     | 东高头公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49818 | 宜兴     | 大同小区公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49819 | 宜兴     | 朱家渚 3#公变 | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 49820 | 宜兴     | 下大涧公变    | 10       | 400       | 199          | 199             |
| 49821 | 宜兴     | 三支岗公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49822 | 宜兴     | 油车村公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49823 | 宜兴     | 大涧村公变    | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 49824 | 宜兴     | 银杏公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49825 | 宜兴     | 毛巾公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49826 | 宜兴     | 浦西中学公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49827 | 宜兴     | 苍坞 3#公变  | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 49828 | 宜兴     | 栅村北公变    | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 49829 | 宜兴     | 高老地公变    | 10       | 200       | 119          | 119             |
| 49830 | 宜兴     | 栅村小圩公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49831 | 宜兴     | 沙滩村公变    | 10       | 200       | 94           | 94              |
| 49832 | 宜兴     | 西沙公变     | 10       | 200       | 82           | 82              |
| 49833 | 宜兴     | 朱家渎 1#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49834 | 宜兴     | 朱家渎 2#公变 | 10       | 315       | 195          | 195             |
| 49835 | 宜兴     | 黄山公变     | 10       | 200       | 111          | 111             |
| 49836 | 宜兴     | 张泽教堂公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49837 | 宜兴     | 一里桥公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49838 | 宜兴     | 市山公变     | 10       | 200       | 62           | 62              |
| 49839 | 宜兴     | 西街村公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49840 | 宜兴     | 西街石矿公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49841 | 宜兴     | 张公村 3#公变 | 10       | 315       | 245          | 245             |
| 49842 | 宜兴     | 西街白洋公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49843 | 宜兴     | 磬山寺公变    | 10       | 315       | 186          | 186             |
| 49844 | 宜兴     | 任墅岗下村公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49845 | 宜兴     | 万家园公变    | 10       | 200       | 117          | 117             |
| 49846 | 宜兴     | 铜山南村公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49847 | 宜兴     | 铜山村公变    | 10       | 400       | 251          | 251             |
| 49848 | 宜兴     | 铜山四五组公变  | 10       | 400       | 146          | 146             |
| 49849 | 宜兴     | 中山公变     | 10       | 250       | 187          | 187             |
| 49850 | 宜兴     | 港北村公变    | 10       | 400       | 218          | 218             |
| 49851 | 宜兴     | 鼎球小区公变   | 10       | 400       | 265          | 265             |
| 49852 | 宜兴     | 南新潘家公变   | 10       | 315       | 240          | 240             |
| 49853 | 宜兴     | 港北谈家公变   | 10       | 400       | 254          | 254             |
| 49854 | 宜兴     | 宣阳电站公变   | 10       | 400       | 210          | 210             |
| 49855 | 宜兴     | 西横塘公变    | 10       | 200       | 92           | 92              |
| 49856 | 宜兴     | 新春组 2#公变 | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 49857 | 宜兴     | 闸口北沙滩公变  | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 49858 | 宜兴     | 和田舍公变    | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 49859 | 宜兴     | 陆圩村 4#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49860 | 宜兴     | 张坞界公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49861 | 宜兴     | 大涧荷花公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49862 | 宜兴     | 盛泽 3#公变  | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 49863 | 宜兴     | 平元赤山公变   | 10       | 200       | 26           | 26              |
| 49864 | 宜兴     | 扶风 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49865 | 宜兴     | 平原村部公变   | 10       | 400       | 207          | 207             |
| 49866 | 宜兴     | 干冲公变     | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 49867 | 宜兴     | 洋岸村西公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49868 | 宜兴     | 龙池村部公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49869 | 宜兴     | 洋岸村公变     | 10       | 315       | 171          | 171             |
| 49870 | 宜兴     | 民周公变      | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 49871 | 宜兴     | 宜北路公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49872 | 宜兴     | 白云岗公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49873 | 宜兴     | 红凌塘公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49874 | 宜兴     | 板桥路公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49875 | 宜兴     | 陆家塘 2#公变  | 10       | 200       | 63           | 63              |
| 49876 | 宜兴     | 东马 3#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49877 | 宜兴     | 陆圩村公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49878 | 宜兴     | 东马电站公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49879 | 宜兴     | 东马小学公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49880 | 宜兴     | 太华大涧村公变   | 10       | 315       | 84           | 84              |
| 49881 | 宜兴     | 花蛇山公变     | 10       | 400       | 279          | 279             |
| 49882 | 宜兴     | 贺家渎河西公变   | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 49883 | 宜兴     | 贺家渎河东公变   | 10       | 200       | 122          | 122             |
| 49884 | 宜兴     | 桥北 2#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49885 | 宜兴     | 桥北石灰公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49886 | 宜兴     | 任墅红星公变    | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 49887 | 宜兴     | 小涧石矿公变    | 10       | 400       | 249          | 249             |
| 49888 | 宜兴     | 洋渚村公变     | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 49889 | 宜兴     | 洋渚祠堂 2#公变 | 10       | 400       | 224          | 224             |
| 49890 | 宜兴     | 竹海新区 3#公变 | 10       | 400       | 309          | 309             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49891 | 宜兴     | 铸钢 2#公变   | 10       | 400       | 279          | 279             |
| 49892 | 宜兴     | 润南公变      | 10       | 400       | 213          | 213             |
| 49893 | 宜兴     | 东岭村公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49894 | 宜兴     | 太滂新村 2#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49895 | 宜兴     | 朱树下公变     | 10       | 200       | 20           | 20              |
| 49896 | 宜兴     | 太滂新村 4#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49897 | 宜兴     | 下岗公变      | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 49898 | 宜兴     | 太华太平公变    | 10       | 315       | 110          | 110             |
| 49899 | 宜兴     | 太滂新村 9#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49900 | 宜兴     | 太滂新村 1#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49901 | 宜兴     | 新庄镇西公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49902 | 宜兴     | 繁殖场公变     | 10       | 200       | 128          | 128             |
| 49903 | 宜兴     | 南酷村公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49904 | 宜兴     | 东庄公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49905 | 宜兴     | 小黄山 2#公变  | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 49906 | 宜兴     | 集镇沙滩公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49907 | 宜兴     | 硬质合金公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49908 | 宜兴     | 集贸市场公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49909 | 宜兴     | 新用电站公变    | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 49910 | 宜兴     | 贺家渎南公变    | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 49911 | 宜兴     | 贺家渎 4#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49912 | 宜兴     | 祠山公变      | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 49913 | 宜兴     | 教工宿舍公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49914 | 宜兴     | 大石界公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49915 | 宜兴     | 工业园区公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49916 | 宜兴     | 湖滢小学公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49917 | 宜兴     | 中心村花园公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49918 | 宜兴     | 积石 3#公变    | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 49919 | 宜兴     | 涧坞靠街公变     | 10       | 315       | 237          | 237             |
| 49920 | 宜兴     | 朱家东公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49921 | 宜兴     | 东红路东组公变    | 10       | 200       | 69           | 69              |
| 49922 | 宜兴     | 洋渚太湖公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49923 | 宜兴     | 省庄庙桥公变     | 10       | 400       | 318          | 318             |
| 49924 | 宜兴     | 洋渚西站 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49925 | 宜兴     | 永红村公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49926 | 宜兴     | 洋渚东湾公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49927 | 宜兴     | 港西西村公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49928 | 宜兴     | 太漈新村 6#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49929 | 宜兴     | 黄泥山岗公变     | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 49930 | 宜兴     | 太漈新村 8#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49931 | 宜兴     | 岗窑界公变      | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 49932 | 宜兴     | 太漈新村 10#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49933 | 宜兴     | 太漈新村 5#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49934 | 宜兴     | 板桥 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49935 | 宜兴     | 太漈新村 12#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49936 | 宜兴     | 太漈新村 11#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49937 | 宜兴     | 农贸市场公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49938 | 宜兴     | 乾元涧口公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49939 | 宜兴     | 三洲土桥公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49940 | 宜兴     | 银鑫小区公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49941 | 宜兴     | 北川村公变    | 10       | 400       | 259          | 259             |
| 49942 | 宜兴     | 任墅水车头公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49943 | 宜兴     | 堂前村 2#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49944 | 宜兴     | 彭庄村公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49945 | 宜兴     | 桥亭北公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49946 | 宜兴     | 湖滏集镇公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49947 | 宜兴     | 任墅供销社公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49948 | 宜兴     | 集镇农机公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49949 | 宜兴     | 东街村公变    | 10       | 400       | 261          | 261             |
| 49950 | 宜兴     | 南耐公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49951 | 宜兴     | 东虹牧场公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49952 | 宜兴     | 东兴牧场公变   | 10       | 200       | 153          | 153             |
| 49953 | 宜兴     | 东红村公变    | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 49954 | 宜兴     | 石家村公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49955 | 宜兴     | 永红 2#公变  | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 49956 | 宜兴     | 团结公变     | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 49957 | 宜兴     | 遗踪村公变    | 10       | 250       | 165          | 165             |
| 49958 | 宜兴     | 遗踪南圩公变   | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 49959 | 宜兴     | 东圩村公变    | 10       | 400       | 294          | 294             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49960 | 宜兴     | 陆平车站公变      | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 49961 | 宜兴     | 茶局 1#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49962 | 宜兴     | 茶局 5#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49963 | 宜兴     | 胥锦涧北公变      | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 49964 | 宜兴     | 塘西站公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49965 | 宜兴     | 太滂新村 3#公变   | 10       | 315       | 246          | 246             |
| 49966 | 宜兴     | 新芳太平公变      | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 49967 | 宜兴     | 安乐扎石公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49968 | 宜兴     | 新庄供电所 6#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49969 | 宜兴     | 草鞋山公变       | 10       | 200       | 98           | 98              |
| 49970 | 宜兴     | 新庄供电所 12#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49971 | 宜兴     | 医药公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 49972 | 宜兴     | 周家公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49973 | 宜兴     | 迎宾公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49974 | 宜兴     | 分别桥公变       | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 49975 | 宜兴     | 茶场一七队公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49976 | 宜兴     | 大东山南公变      | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 49977 | 宜兴     | 青龙垛公变       | 10       | 315       | 232          | 232             |
| 49978 | 宜兴     | 大东村公变       | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 49979 | 宜兴     | 湖东村公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49980 | 宜兴     | 朱北公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49981 | 宜兴     | 梅堂公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49982 | 宜兴     | 吴家渎 2#公变    | 10       | 315       | 210          | 210             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 49983 | 宜兴     | 梅家渎北公变  | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 49984 | 宜兴     | 梅家渎西公变  | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 49985 | 宜兴     | 潼渚桥西公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49986 | 宜兴     | 桥涯路西公变  | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 49987 | 宜兴     | 桥涯桥西公变  | 10       | 400       | 160          | 160             |
| 49988 | 宜兴     | 砺洋公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49989 | 宜兴     | 桥涯新北公变  | 10       | 400       | 273          | 273             |
| 49990 | 宜兴     | 东家路公变   | 10       | 400       | 179          | 179             |
| 49991 | 宜兴     | 伙巷公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49992 | 宜兴     | 龙华公变    | 10       | 400       | 271          | 271             |
| 49993 | 宜兴     | 北塍村公变   | 10       | 250       | 146          | 146             |
| 49994 | 宜兴     | 北塍 3#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 49995 | 宜兴     | 张泽余家公变  | 10       | 400       | 224          | 224             |
| 49996 | 宜兴     | 锡宜路公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 49997 | 宜兴     | 新安蒋家公变  | 10       | 200       | 92           | 92              |
| 49998 | 宜兴     | 闸口电站公变  | 10       | 315       | 231          | 231             |
| 49999 | 宜兴     | 分别村公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50000 | 宜兴     | 南漕龚家公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50001 | 宜兴     | 坟三组公变   | 10       | 200       | 60           | 60              |
| 50002 | 宜兴     | 马庄电站公变  | 10       | 200       | 157          | 157             |
| 50003 | 宜兴     | 簏头公变    | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 50004 | 宜兴     | 南漕储家塘公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50005 | 宜兴     | 平元涧二公变  | 10       | 200       | 150          | 150             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50006 | 宜兴     | 水北涧桥公变     | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 50007 | 宜兴     | 梅家渎村公变     | 10       | 200       | 58           | 58              |
| 50008 | 宜兴     | 太华山庄 1#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50009 | 宜兴     | 太华教育公变     | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 50010 | 宜兴     | 拉钢北公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50011 | 宜兴     | 范道永兴 4#公变  | 10       | 250       | 188          | 188             |
| 50012 | 宜兴     | 大众小区公变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 50013 | 宜兴     | 北塘张家公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50014 | 宜兴     | 洋埏西公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50015 | 宜兴     | 端圩河南公变     | 10       | 400       | 274          | 274             |
| 50016 | 宜兴     | 北塘西南公变     | 10       | 200       | 60           | 60              |
| 50017 | 宜兴     | 北塘老站公变     | 10       | 200       | 89           | 89              |
| 50018 | 宜兴     | 北塘排涝公变     | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 50019 | 宜兴     | 端圩 3#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50020 | 宜兴     | 一号桥综合楼公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50021 | 宜兴     | 新庄供电所 8#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50022 | 宜兴     | 后庄巷西公变     | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 50023 | 宜兴     | 安乐东公变      | 10       | 200       | 112          | 112             |
| 50024 | 宜兴     | 曹家滩公变      | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 50025 | 宜兴     | 海棠组公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50026 | 宜兴     | 振华路公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50027 | 宜兴     | 上大涧公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50028 | 宜兴     | 野凌塘公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50029 | 宜兴     | 华新公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50030 | 宜兴     | 葫芦圩电站公变  | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 50031 | 宜兴     | 吴家渎 5#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50032 | 宜兴     | 水北竹簑桥公变  | 10       | 400       | 243          | 243             |
| 50033 | 宜兴     | 水北电站公变   | 10       | 315       | 230          | 230             |
| 50034 | 宜兴     | 端圩 2#公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50035 | 宜兴     | 端圩电站公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50036 | 宜兴     | 范道永兴电站公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50037 | 宜兴     | 毛旗公路公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50038 | 宜兴     | 大圩河北公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50039 | 宜兴     | 毛旗村西公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50040 | 宜兴     | 永兴污工泵公变  | 10       | 200       | 149          | 149             |
| 50041 | 宜兴     | 毛旗 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50042 | 宜兴     | 范道永兴村公变  | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 50043 | 宜兴     | 毛旗许家公变   | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 50044 | 宜兴     | 安乐下村公变   | 10       | 400       | 190          | 190             |
| 50045 | 宜兴     | 安乐电站公变   | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 50046 | 宜兴     | 闸口楼下公变   | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 50047 | 宜兴     | 东珠桥公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50048 | 宜兴     | 唐家坝公变    | 10       | 315       | 215          | 215             |
| 50049 | 宜兴     | 大浦加工公变   | 10       | 400       | 113          | 113             |
| 50050 | 宜兴     | 大浦老站公变   | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 50051 | 宜兴     | 浦南太湖公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50052 | 宜兴     | 新芳高家公变   | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 50053 | 宜兴     | 杨树科村公变   | 10       | 200       | 87           | 87              |
| 50054 | 宜兴     | 水北陆平圩公变  | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 50055 | 宜兴     | 八仕冯道圩公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50056 | 宜兴     | 吴家渎 1#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50057 | 宜兴     | 吴家渎 3#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50058 | 宜兴     | 夏姜霞墅公变   | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 50059 | 宜兴     | 桥涯村公变    | 10       | 400       | 164          | 164             |
| 50060 | 宜兴     | 高塍洋埭村公变  | 10       | 400       | 94           | 94              |
| 50061 | 宜兴     | 毛旗村部公变   | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 50062 | 宜兴     | 大圩村公变    | 10       | 400       | 254          | 254             |
| 50063 | 宜兴     | 朱家圩公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50064 | 宜兴     | 郭家夏家公变   | 10       | 400       | 170          | 170             |
| 50065 | 宜兴     | 大圩新公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50066 | 宜兴     | 盛渎 2#公变  | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 50067 | 宜兴     | 陈塘桥公变    | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 50068 | 宜兴     | 大圩污工泵公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50069 | 宜兴     | 王府 2#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50070 | 宜兴     | 安乐西站公变   | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 50071 | 宜兴     | 唐角村公变    | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 50072 | 宜兴     | 山丫公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50073 | 宜兴     | 后庄村公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50074 | 宜兴     | 西圩村东公变   | 10       | 200       | 116          | 116             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50075 | 宜兴     | 东方安居 3#公变 | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 50076 | 宜兴     | 宏博东路公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50077 | 宜兴     | 石庄公变      | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 50078 | 宜兴     | 塘门公变      | 10       | 400       | 155          | 155             |
| 50079 | 宜兴     | 社坛公变      | 10       | 400       | 132          | 132             |
| 50080 | 宜兴     | 西古瑶公变     | 10       | 200       | 29           | 29              |
| 50081 | 宜兴     | 东古瑶公变     | 10       | 400       | 232          | 232             |
| 50082 | 宜兴     | 新电 6#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50083 | 宜兴     | 涧北菜场公变    | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 50084 | 宜兴     | 汤渎排涝公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50085 | 宜兴     | 许家黄土山公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50086 | 宜兴     | 北渠电站公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50087 | 宜兴     | 汤渎圩底公变    | 10       | 200       | 54           | 54              |
| 50088 | 宜兴     | 闸口幼儿园公变   | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 50089 | 宜兴     | 阳羨茶场三期公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50090 | 宜兴     | 新幼公变      | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 50091 | 宜兴     | 润和 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50092 | 宜兴     | 堂前村公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50093 | 宜兴     | 道化电站公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50094 | 宜兴     | 新街村公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50095 | 宜兴     | 夏姜村公变     | 10       | 315       | 71           | 71              |
| 50096 | 宜兴     | 夏尖圩公变     | 10       | 400       | 194          | 194             |
| 50097 | 宜兴     | 木连场公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50098 | 宜兴     | 上街公变      | 10       | 200       | 109          | 109             |
| 50099 | 宜兴     | 万渔 3#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50100 | 宜兴     | 朱家圩 1#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50101 | 宜兴     | 高滕渔岸圩公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50102 | 宜兴     | 东尤场 1#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50103 | 宜兴     | 郭家新庄公变    | 10       | 160       | 97           | 97              |
| 50104 | 宜兴     | 东尤场 2#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50105 | 宜兴     | 新舍电站公变    | 10       | 250       | 159          | 159             |
| 50106 | 宜兴     | 鼎球综合楼公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50107 | 宜兴     | 万圩 5#公变   | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 50108 | 宜兴     | 省岸圩公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50109 | 宜兴     | 卞渎电站公变    | 10       | 400       | 274          | 274             |
| 50110 | 宜兴     | 水产小滩公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50111 | 宜兴     | 育中村公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50112 | 宜兴     | 和桥建筑站公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50113 | 宜兴     | 北塘组公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50114 | 宜兴     | 东石清明公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50115 | 宜兴     | 东苑 4#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50116 | 宜兴     | 西寺桥公变     | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 50117 | 宜兴     | 函圩公变      | 10       | 200       | 89           | 89              |
| 50118 | 宜兴     | 河东菜场 1#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50119 | 宜兴     | 石家圩公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50120 | 宜兴     | 东苑 1#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50121 | 宜兴     | 西庄村公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50122 | 宜兴     | 水汤公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50123 | 宜兴     | 新庄供电所 5#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50124 | 宜兴     | 北壕头公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50125 | 宜兴     | 大树组公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50126 | 宜兴     | 余山公变       | 10       | 200       | 153          | 153             |
| 50127 | 宜兴     | 江南市场公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50128 | 宜兴     | 卞渎东公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50129 | 宜兴     | 洪巷村公变      | 10       | 200       | 91           | 91              |
| 50130 | 宜兴     | 新中路南公变     | 10       | 315       | 229          | 229             |
| 50131 | 宜兴     | 后塘北 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50132 | 宜兴     | 坝壕公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50133 | 宜兴     | 河东菜场 2#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50134 | 宜兴     | 和桥农机所公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50135 | 宜兴     | 河东菜场 4#公变  | 10       | 250       | 176          | 176             |
| 50136 | 宜兴     | 安居小区北公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50137 | 宜兴     | 环北东路公变     | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 50138 | 宜兴     | 河东菜场 3#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50139 | 宜兴     | 李家坝公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50140 | 宜兴     | 杨巷中桥公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50141 | 宜兴     | 供电所南站公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50142 | 宜兴     | 供电所新站公变    | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 50143 | 宜兴     | 新庄供电所 2#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50144 | 宜兴     | 云海金家公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50145 | 宜兴     | 相公电站公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50146 | 宜兴     | 万塔公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50147 | 宜兴     | 新庄供电所 1#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50148 | 宜兴     | 大地公变       | 10       | 200       | 83           | 83              |
| 50149 | 宜兴     | 中窑公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50150 | 宜兴     | 新庄供电所 4#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50151 | 宜兴     | 筱王陈家公变     | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 50152 | 宜兴     | 窑墩公变       | 10       | 200       | 88           | 88              |
| 50153 | 宜兴     | 神山公变       | 10       | 315       | 178          | 178             |
| 50154 | 宜兴     | 龙泉公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50155 | 宜兴     | 太漏广场公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50156 | 宜兴     | 轴宿 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50157 | 宜兴     | 轴承宿舍公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50158 | 宜兴     | 石路电站公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50159 | 宜兴     | 姚塔村公变      | 10       | 400       | 235          | 235             |
| 50160 | 宜兴     | 酱后公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50161 | 宜兴     | 姚塔电站公变     | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 50162 | 宜兴     | 筱王公变       | 10       | 315       | 193          | 193             |
| 50163 | 宜兴     | 万石电站公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50164 | 宜兴     | 育才公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50165 | 宜兴     | 中巷南站公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50166 | 宜兴     | 电力站集镇公变    | 10       | 400       | 305          | 305             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50167 | 宜兴     | 广电站公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50168 | 宜兴     | 宜兴商场 3#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50169 | 宜兴     | 健康东路公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50170 | 宜兴     | 大尖电站公变    | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 50171 | 宜兴     | 东苑 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50172 | 宜兴     | 东苑 3#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50173 | 宜兴     | 和建村部公变    | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 50174 | 宜兴     | 西前 1#公变   | 10       | 250       | 160          | 160             |
| 50175 | 宜兴     | 西前 2#公变   | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 50176 | 宜兴     | 中巷北站公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50177 | 宜兴     | 汤盘李家公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50178 | 宜兴     | 南新蒋庄公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50179 | 宜兴     | 农工行公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50180 | 宜兴     | 东岸南公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50181 | 宜兴     | 和桥村公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50182 | 宜兴     | 东岸泵站公变    | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 50183 | 宜兴     | 中巷邵家公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50184 | 宜兴     | 西中管家公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50185 | 宜兴     | 汤盘圩公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50186 | 宜兴     | 西中村公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50187 | 宜兴     | 凌南村公变     | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 50188 | 宜兴     | 鲸鱼公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50189 | 宜兴     | 南斗公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50190 | 宜兴     | 官渎中公变      | 10       | 315       | 241          | 241             |
| 50191 | 宜兴     | 万石河东公变     | 10       | 200       | 98           | 98              |
| 50192 | 宜兴     | 东苑小区 5#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50193 | 宜兴     | 万石坝头公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50194 | 宜兴     | 东苑小区 6#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50195 | 宜兴     | 和建公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50196 | 宜兴     | 杨象南站公变     | 10       | 400       | 152          | 152             |
| 50197 | 宜兴     | 男留前村公变     | 10       | 315       | 213          | 213             |
| 50198 | 宜兴     | 南漕振兴公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50199 | 宜兴     | 万石北街公变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 50200 | 宜兴     | 凌家浜公变      | 10       | 250       | 172          | 172             |
| 50201 | 宜兴     | 汤澄西公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50202 | 宜兴     | 澄渎西公变      | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 50203 | 宜兴     | 六科电站公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50204 | 宜兴     | 汤澄中心公变     | 10       | 315       | 240          | 240             |
| 50205 | 宜兴     | 澄渎公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50206 | 宜兴     | 西马塘公变      | 10       | 160       | 108          | 108             |
| 50207 | 宜兴     | 南准东公变      | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 50208 | 宜兴     | 和小东公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50209 | 宜兴     | 杨象北站公变     | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 50210 | 宜兴     | 东苑小区 3#西公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50211 | 宜兴     | 函东污工泵公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50212 | 宜兴     | 房西公变       | 10       | 200       | 69           | 69              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50213 | 宜兴     | 南皂公变       | 10       | 200       | 109          | 109             |
| 50214 | 宜兴     | 东苑小区 2#南公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50215 | 宜兴     | 荷塘村公变      | 10       | 315       | 242          | 242             |
| 50216 | 宜兴     | 万石西园公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50217 | 宜兴     | 万石派出所公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50218 | 宜兴     | 苏家公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50219 | 宜兴     | 老窑公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50220 | 宜兴     | 石牛公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50221 | 宜兴     | 黄土村公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50222 | 宜兴     | 和兴家园 9#公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50223 | 宜兴     | 朱家组公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50224 | 宜兴     | 荷塘下庄公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50225 | 宜兴     | 弋庄西村公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50226 | 宜兴     | 社渚公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50227 | 宜兴     | 专桥公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50228 | 宜兴     | 黄家圩公变      | 10       | 200       | 124          | 124             |
| 50229 | 宜兴     | 前渚水产公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50230 | 宜兴     | 茭渚中公变      | 10       | 315       | 248          | 248             |
| 50231 | 宜兴     | 镇龙公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50232 | 宜兴     | 茭渚东公变      | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 50233 | 宜兴     | 小园公变       | 10       | 100       | 7            | 7               |
| 50234 | 宜兴     | 东菜场公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50235 | 宜兴     | 余境张家组公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50236 | 宜兴     | 和兴家园 12#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50237 | 宜兴     | 双坝村公变      | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 50238 | 宜兴     | 和兴家园 13#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50239 | 宜兴     | 和兴家园 14#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50240 | 宜兴     | 万石杨树公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50241 | 宜兴     | 万石东坝公变     | 10       | 400       | 133          | 133             |
| 50242 | 宜兴     | 小沿河公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50243 | 宜兴     | 西渚石门公变     | 10       | 400       | 129          | 129             |
| 50244 | 宜兴     | 倒砍头公变      | 10       | 200       | 109          | 109             |
| 50245 | 宜兴     | 独口公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50246 | 宜兴     | 大山头公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50247 | 宜兴     | 文山公变       | 10       | 200       | 116          | 116             |
| 50248 | 宜兴     | 恩公岭公变      | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 50249 | 宜兴     | 江家公变       | 10       | 200       | 75           | 75              |
| 50250 | 宜兴     | 土桥头公变      | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 50251 | 宜兴     | 下蔡塘公变      | 10       | 200       | 93           | 93              |
| 50252 | 宜兴     | 西庄坝公变      | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 50253 | 宜兴     | 毛桥头公变      | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 50254 | 宜兴     | 西渚集镇 1#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50255 | 宜兴     | 吾孟公变       | 10       | 200       | 85           | 85              |
| 50256 | 宜兴     | 张山岭公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50257 | 宜兴     | 和桥公安分局公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50258 | 宜兴     | 永兴村杨树下公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50259 | 宜兴     | 和桥电力站公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50260 | 宜兴     | 和桥永兴 2#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50261 | 宜兴     | 何南公变      | 10       | 315       | 160          | 160             |
| 50262 | 宜兴     | 何家村东公变    | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 50263 | 宜兴     | 钟溪庄前公变    | 10       | 400       | 232          | 232             |
| 50264 | 宜兴     | 和桥戴家公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50265 | 宜兴     | 荷塘庄头公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50266 | 宜兴     | 葛家村公变     | 10       | 200       | 114          | 114             |
| 50267 | 宜兴     | 桐梓电站公变    | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 50268 | 宜兴     | 桐梓桥东公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50269 | 宜兴     | 开发公司公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50270 | 宜兴     | 南新桥 3#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50271 | 宜兴     | 白巷坝头 2#公变 | 10       | 400       | 203          | 203             |
| 50272 | 宜兴     | 和桥永兴 4#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50273 | 宜兴     | 和桥钢材市场公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50274 | 宜兴     | 和桥永兴电站公变  | 10       | 315       | 234          | 234             |
| 50275 | 宜兴     | 和桥永兴村公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50276 | 宜兴     | 钟溪湿地公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50277 | 宜兴     | 和桥村刘家公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50278 | 宜兴     | 花家公变      | 10       | 200       | 87           | 87              |
| 50279 | 宜兴     | 金兰蒋家公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50280 | 宜兴     | 金兰徐家公变    | 10       | 200       | 103          | 103             |
| 50281 | 宜兴     | 郁家公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50282 | 宜兴     | 祥门公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50283 | 宜兴     | 得胜路公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50284 | 宜兴     | 三庄小学公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50285 | 宜兴     | 荷塘石车坝公变  | 10       | 200       | 150          | 150             |
| 50286 | 宜兴     | 安坝公变     | 10       | 200       | 123          | 123             |
| 50287 | 宜兴     | 用电站 2#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50288 | 宜兴     | 竹塘公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50289 | 宜兴     | 龙芳公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50290 | 宜兴     | 荷塘李家公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50291 | 宜兴     | 东城组 1#公变 | 10       | 200       | 0            | 0               |
| 50292 | 宜兴     | 弋庄公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50293 | 宜兴     | 北庄村小区公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50294 | 宜兴     | 得胜路北公变   | 10       | 200       | 132          | 132             |
| 50295 | 宜兴     | 王母路公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50296 | 宜兴     | 东街组公变    | 10       | 250       | 171          | 171             |
| 50297 | 宜兴     | 吴家浜公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50298 | 宜兴     | 后隔组公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50299 | 宜兴     | 何家村公变    | 10       | 400       | 256          | 256             |
| 50300 | 宜兴     | 钟溪新村公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50301 | 宜兴     | 何家电站公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50302 | 宜兴     | 东城电站公变   | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 50303 | 宜兴     | 夹渎桥公变    | 10       | 160       | 108          | 108             |
| 50304 | 宜兴     | 黄沟公变     | 10       | 200       | 143          | 143             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50305 | 宜兴     | 鹅州东路公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50306 | 宜兴     | 北庄小区公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50307 | 宜兴     | 和桥教工宿舍公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50308 | 宜兴     | 供电所木公变    | 10       | 400       | 139          | 139             |
| 50309 | 宜兴     | 金兰宗家公变    | 10       | 200       | 85           | 85              |
| 50310 | 宜兴     | 余庄村张家组公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50311 | 宜兴     | 金兰村公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50312 | 宜兴     | 长征圩 3#公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50313 | 宜兴     | 万石河西公变    | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 50314 | 宜兴     | 周家村东公变    | 10       | 200       | 55           | 55              |
| 50315 | 宜兴     | 尚堡公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50316 | 宜兴     | 方正苑公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50317 | 宜兴     | 方正服装公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50318 | 宜兴     | 鹅州东路路灯公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50319 | 宜兴     | 西塘村小桥公变   | 10       | 200       | 53           | 53              |
| 50320 | 宜兴     | 蒲荡公变      | 10       | 400       | 214          | 214             |
| 50321 | 宜兴     | 万石田干公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50322 | 宜兴     | 南新渔场 2#公变 | 10       | 400       | 109          | 109             |
| 50323 | 宜兴     | 屺山菜场公变    | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 50324 | 宜兴     | 万石闵家公变    | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 50325 | 宜兴     | 屺山村公变     | 10       | 400       | 254          | 254             |
| 50326 | 宜兴     | 下漳小区公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50327 | 宜兴     | 东虹 7#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50328 | 宜兴     | 月龙河公变     | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 50329 | 宜兴     | 迎宾饭店公变    | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 50330 | 宜兴     | 清水村公变     | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 50331 | 宜兴     | 禾辉广场公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50332 | 宜兴     | 余庄电站公变    | 10       | 400       | 235          | 235             |
| 50333 | 宜兴     | 周公公变      | 10       | 200       | 97           | 97              |
| 50334 | 宜兴     | 善塘组公变     | 10       | 315       | 205          | 205             |
| 50335 | 宜兴     | 快活岭公变     | 10       | 200       | 98           | 98              |
| 50336 | 宜兴     | 金兰柏树公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50337 | 宜兴     | 高塍公变      | 10       | 200       | 106          | 106             |
| 50338 | 宜兴     | 农贸路公变     | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 50339 | 宜兴     | 朝阳综合公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50340 | 宜兴     | 劳动新村小区公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50341 | 宜兴     | 石桥公变      | 10       | 250       | 138          | 138             |
| 50342 | 宜兴     | 燕滩公变      | 10       | 200       | 97           | 97              |
| 50343 | 宜兴     | 杨巷北庄村公变   | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 50344 | 宜兴     | 南新桥 2#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50345 | 宜兴     | 浯泗村公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50346 | 宜兴     | 浯泗崔家公变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 50347 | 宜兴     | 洪巷东公变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 50348 | 宜兴     | 春华制冷 4#公变 | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 50349 | 宜兴     | 乌溪村公变     | 10       | 400       | 178          | 178             |
| 50350 | 宜兴     | 乌溪村 3#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50351 | 宜兴     | 定化新站公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50352 | 宜兴     | 定化头庄公变    | 10       | 400       | 274          | 274             |
| 50353 | 宜兴     | 定化 3#公变   | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 50354 | 宜兴     | 集镇东 2#公变  | 10       | 315       | 234          | 234             |
| 50355 | 宜兴     | 新芳镇西公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50356 | 宜兴     | 路口公变      | 10       | 200       | 132          | 132             |
| 50357 | 宜兴     | 洋塔公变      | 10       | 400       | 29           | 29              |
| 50358 | 宜兴     | 蒋圩公变      | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 50359 | 宜兴     | 邵家路灯公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50360 | 宜兴     | 洋岸白岳圩公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50361 | 宜兴     | 电力站 4#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50362 | 宜兴     | 南门新村公变    | 10       | 200       | 108          | 108             |
| 50363 | 宜兴     | 文东花园 3#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50364 | 宜兴     | 文东花园 4#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50365 | 宜兴     | 文东花园 5#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50366 | 宜兴     | 文东花园 6#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50367 | 宜兴     | 文东花园 7#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50368 | 宜兴     | 文东花园 8#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50369 | 宜兴     | 坝上公变      | 10       | 160       | 57           | 57              |
| 50370 | 宜兴     | 金兰河南公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50371 | 宜兴     | 张母电站公变    | 10       | 200       | 153          | 153             |
| 50372 | 宜兴     | 大港田舍公变    | 10       | 400       | 169          | 169             |
| 50373 | 宜兴     | 池潭公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50374 | 宜兴     | 查林新区 1#公变             | 10       | 315       | 235          | 235             |
| 50375 | 宜兴     | 查林新区 2#公变             | 10       | 315       | 235          | 235             |
| 50376 | 宜兴     | 西望河东公变                | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50377 | 宜兴     | 查林新区 4#公变             | 10       | 315       | 232          | 232             |
| 50378 | 宜兴     | 祝塘浜公变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50379 | 宜兴     | 魏家公变                  | 10       | 315       | 17           | 17              |
| 50380 | 宜兴     | 丁建综合楼 1#公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50381 | 宜兴     | 西渚下干公变                | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 50382 | 宜兴     | 荷塘李家北公变               | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 50383 | 宜兴     | 头阳村部 2#公变             | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 50384 | 宜兴     | 门头桥 2#公变              | 10       | 400       | 0            | 0               |
| 50385 | 宜兴     | 花溪邸 2#室 4#所变主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50386 | 宜兴     | 杨桥电站西公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50387 | 宜兴     | 下大涧 2#公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50388 | 宜兴     | 凤鸣山晓尊邸 4#室 2#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50389 | 宜兴     | 燕山韩家渡公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50390 | 宜兴     | 鑫盛嘉苑 3#室 3#所变         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50391 | 宜兴     | 阳羡湖旅游度假小镇 11#室 2#所变主变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50392 | 宜兴     | 艾干东村公变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50393 | 宜兴     | 下南村 2#公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50394 | 宜兴     | 大破圩公变                 | 10       | 200       | 49           | 49              |
| 50395 | 宜兴     | 长福电站公变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50396 | 宜兴     | 鑫盛嘉苑 3#室 4#所变         | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50397 | 宜兴     | 太华教堂公变            | 10       | 400       | 230          | 230             |
| 50398 | 宜兴     | 丁建宿舍公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50399 | 宜兴     | 丁山商厦公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50400 | 宜兴     | 烟糖批发公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50401 | 宜兴     | 青龙河西箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50402 | 宜兴     | 文卫 1#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50403 | 宜兴     | 兴业小区四期 2#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50404 | 宜兴     | 城北公交站 3#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50405 | 宜兴     | 通挤桥南公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50406 | 宜兴     | 熙和府 2#室 2#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50407 | 宜兴     | 宜兴商场 4#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50408 | 宜兴     | 纺织小区 2#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50409 | 宜兴     | 洋渭电站公变            | 10       | 400       | 243          | 243             |
| 50410 | 宜兴     | 里坞介西公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50411 | 宜兴     | 木石 2#箱变主变         | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 50412 | 宜兴     | 宜城岳南新村 3#箱变主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 50413 | 宜兴     | 八仕村 2#公变          | 10       | 400       | 269          | 269             |
| 50414 | 宜兴     | 晶德路灯公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50415 | 宜兴     | 蒋家浜公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50416 | 宜兴     | 黄亩岗 1#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50417 | 宜兴     | 璀璨天宸花园 3#室 1#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 50418 | 宜兴     | 誉珑湖滨花园 7#室 4#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 50419 | 宜兴     | 馨悦府 3#室 2#所变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50420 | 宜兴     | 浦东新苑 1#室 1#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50421 | 宜兴     | 浦东新苑 1#室 2#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50422 | 宜兴     | 白巷大桥 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50423 | 宜兴     | 柳溪新村 4#公变        | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 50424 | 宜兴     | 柳溪新村 5#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50425 | 宜兴     | 铜峰 1#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50426 | 宜兴     | 镇政府 2#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50427 | 宜兴     | 鹏鹞智造 6#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50428 | 宜兴     | 兴宇路 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50429 | 宜兴     | 上干 7#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50430 | 宜兴     | 聚贤新站 3#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50431 | 宜兴     | 安盛公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50432 | 宜兴     | 蒋富西公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50433 | 宜兴     | 孟塘 3#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50434 | 宜兴     | 积丰 7#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50435 | 宜兴     | 龙头山五团 3#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50436 | 宜兴     | 殷家圩公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50437 | 宜兴     | 南斗东公变            | 10       | 200       | 96           | 96              |
| 50438 | 宜兴     | 后村 4#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50439 | 宜兴     | 湖光珑樾府 3#室 2#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 50440 | 宜兴     | 徐渎村公变            | 10       | 400       | 108          | 108             |
| 50441 | 宜兴     | 天谷院墅 1#室 3#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50442 | 宜兴     | 南新公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50443 | 宜兴     | 东山荆南公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50444 | 宜兴     | 璟和园 2#室 4#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50445 | 宜兴     | 闸口幼儿园 2#公变         | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 50446 | 宜兴     | 后谈村东公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50447 | 宜兴     | 河西 1#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50448 | 宜兴     | 紫霞排涝公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50449 | 宜兴     | 港东鱼塘公变             | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 50450 | 宜兴     | 马草村公变              | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 50451 | 宜兴     | 轩圩公变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50452 | 宜兴     | 飞里桃源公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50453 | 宜兴     | 徐坝前渚河公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50454 | 宜兴     | 秀才 2#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50455 | 宜兴     | 东方紫园 3#室 2#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50456 | 宜兴     | 上东湾花园 1#站 1#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 50457 | 宜兴     | 上东湾花园 1#站 3#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 50458 | 宜兴     | 上东湾花园 1#站 4#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 50459 | 宜兴     | 上东湾花园 1#站 2#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 50460 | 宜兴     | 后村 6#公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50461 | 宜兴     | 后村 5#箱变主变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50462 | 宜兴     | 余家舍 3#箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50463 | 宜兴     | 东方新城公变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50464 | 宜兴     | 兴村 4#公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50465 | 宜兴     | 芳南苑二期安置 1#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50466 | 宜兴     | 芳南苑二期安置 1#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50467 | 宜兴     | 芳南苑二期安置 1#室 4#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50468 | 宜兴     | 芳南苑二期安置 1#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50469 | 宜兴     | 魏家 5#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50470 | 宜兴     | 上东湾花园 2#室 1#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 50471 | 宜兴     | 上东湾花园 2#室 2#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 50472 | 宜兴     | 湫东小学公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50473 | 宜兴     | 汤家 3#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50474 | 宜兴     | 街镇二公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50475 | 宜兴     | 竹海志方公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50476 | 宜兴     | 埭头西村公变             | 10       | 200       | 119          | 119             |
| 50477 | 宜兴     | 省庄金家村小区 1#箱变主变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50478 | 宜兴     | 夏阳西公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50479 | 宜兴     | 双庙河渎墩 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50480 | 宜兴     | 宜兴商场 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50481 | 宜兴     | 新庄供电所 9#箱变主变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 50482 | 宜兴     | 安置 2#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50483 | 宜兴     | 前城苗下圩公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50484 | 宜兴     | 上袁村 5#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50485 | 宜兴     | 大埠头朱坞组公变           | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 50486 | 宜兴     | 洋渚菜场 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50487 | 宜兴     | 宜丰陈北 2#公变          | 10       | 200       | 152          | 152             |
| 50488 | 宜兴     | 时光汎樾府 4#室 3#所变主变   | 20       | 630       | 504          | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50489 | 宜兴     | 供销新村箱变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50490 | 宜兴     | 前笪村 4#公变         | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 50491 | 宜兴     | 冯家组 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50492 | 宜兴     | 钰澜珑溪府 2#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50493 | 宜兴     | 查林集中区 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50494 | 宜兴     | 山水怡和 3#室 1#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50495 | 宜兴     | 山水怡和 3#室 3#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50496 | 宜兴     | 山水怡和 3#室 4#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50497 | 宜兴     | 山水怡和 3#室 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50498 | 宜兴     | 尹家塘 3#公变         | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 50499 | 宜兴     | 省东公变             | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 50500 | 宜兴     | 黄家塘北公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50501 | 宜兴     | 董家坳公变 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50502 | 宜兴     | 庄西 3#公变          | 10       | 400       | 235          | 235             |
| 50503 | 宜兴     | 建筑箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50504 | 宜兴     | 山水怡和 1#站 1#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50505 | 宜兴     | 山水怡和 1#站 3#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50506 | 宜兴     | 北门 4#箱变主变        | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 50507 | 宜兴     | 书香澜庭 2#室 1#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50508 | 宜兴     | 栖汎云璟苑 2#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50509 | 宜兴     | 教育路 1#箱变主变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50510 | 宜兴     | 山水怡和 1#站 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50511 | 宜兴     | 山水怡和 1#站 4#所变主变  | 10       | 800       | 632          | 632             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50512 | 宜兴     | 湖畔澜庭院 3#室 2#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50513 | 宜兴     | 洋渚电站公变            | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 50514 | 宜兴     | 凤鸣府 4#室 3#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50515 | 宜兴     | 转水 2#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50516 | 宜兴     | 大儒村 1#箱变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50517 | 宜兴     | 锦溪豪庭 4#室 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50518 | 宜兴     | 凤鸣山晓尊邸 5#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50519 | 宜兴     | 扶峰东公变             | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 50520 | 宜兴     | 冯家组 3#公变          | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 50521 | 宜兴     | 前梅路东公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50522 | 宜兴     | 杭上大村 1#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50523 | 宜兴     | 金沙矿公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50524 | 宜兴     | 湖父小路头箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50525 | 宜兴     | 邮堂小学公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50526 | 宜兴     | 尚城学府 5#室 4#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50527 | 宜兴     | 溪隐府 6#室 1#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50528 | 宜兴     | 溪隐府 6#室 2#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50529 | 宜兴     | 马草村 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50530 | 宜兴     | 红塔黄家箱变主变          | 10       | 500       | 390          | 390             |
| 50531 | 宜兴     | 龙糠坞 3#公变          | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 50532 | 宜兴     | 北埭 3#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50533 | 宜兴     | 南埠和平公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50534 | 宜兴     | 得胜路 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50535 | 宜兴     | 钢材市场公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50536 | 宜兴     | 璟和园 2#室 1#所变主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50537 | 宜兴     | 雅达健康生态园 17#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50538 | 宜兴     | 杨桥花园 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50539 | 宜兴     | 孙家南公变               | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 50540 | 宜兴     | 溪隐府 7#室 1#所变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50541 | 宜兴     | 溪隐府 7#室 2#所变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50542 | 宜兴     | 山水汎城 4#室 2#所变主变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 50543 | 宜兴     | 锦溪豪庭 4#室 4#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50544 | 宜兴     | 鼎尚花园 2#室 4#所变主变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 50545 | 宜兴     | 书香澜庭 3#室 4#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50546 | 宜兴     | 兴陶公变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50547 | 宜兴     | 凤鸣山晓尊邸 2#室 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50548 | 宜兴     | 红旗宿舍 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50549 | 宜兴     | 海伦华府 4#室 3#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50550 | 宜兴     | 紫煊宸尚花园 1#站 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50551 | 宜兴     | 振业 5#楼西箱变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50552 | 宜兴     | 谢桥北 2#箱变主变          | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 50553 | 宜兴     | 城东充电桩箱变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50554 | 宜兴     | 伍圩村公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50555 | 宜兴     | 石路 3#公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50556 | 宜兴     | 变电所 2#公变            | 10       | 400       | 221          | 221             |
| 50557 | 宜兴     | 天谷院墅 1#室 1#所变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50558 | 宜兴     | 鹏鹞制造 12#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50559 | 宜兴     | 环南公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50560 | 宜兴     | 吴墟村 2#公变         | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 50561 | 宜兴     | 西湖劳动桥箱变主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50562 | 宜兴     | 碓坊 2#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50563 | 宜兴     | 谈墅鱼塘公变           | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 50564 | 宜兴     | 洑珑云起府 2#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50565 | 宜兴     | 闻家电站公变           | 10       | 400       | 267          | 267             |
| 50566 | 宜兴     | 归径茶亭 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50567 | 宜兴     | 振业 52#楼东箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50568 | 宜兴     | 周铁群英箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50569 | 宜兴     | 竹海西村 2#公变        | 10       | 400       | 254          | 254             |
| 50570 | 宜兴     | 积丰 5#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50571 | 宜兴     | 高隐 2#箱变主变        | 10       | 630       | 319          | 319             |
| 50572 | 宜兴     | 闸南公变             | 10       | 400       | 272          | 272             |
| 50573 | 宜兴     | 省庄庙桥 3#公变        | 10       | 400       | 317          | 317             |
| 50574 | 宜兴     | 干塘村公变            | 10       | 400       | 256          | 256             |
| 50575 | 宜兴     | 潜洛一组公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50576 | 宜兴     | 木石蒋阳圩公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50577 | 宜兴     | 新建李家公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50578 | 宜兴     | 张公宫前公变           | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 50579 | 宜兴     | 西街 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50580 | 宜兴     | 镇西路 1#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50581 | 宜兴     | 山南 1#公变         | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 50582 | 宜兴     | 张公村部公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50583 | 宜兴     | 司法局箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50584 | 宜兴     | 港口大桥箱变主变        | 10       | 400       | 144          | 144             |
| 50585 | 宜兴     | 东新 2#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50586 | 宜兴     | 誉湖郡 5#室 2#所变主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 50587 | 宜兴     | 龙运天城悦府 3#室 2#所变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50588 | 宜兴     | 薛家圩公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50589 | 宜兴     | 吴圩街西公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50590 | 宜兴     | 北塘组 3#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50591 | 宜兴     | 蒲圩污公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50592 | 宜兴     | 龙华苑 1#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50593 | 宜兴     | 商场公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50594 | 宜兴     | 邵墅 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50595 | 宜兴     | 乐琪 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50596 | 宜兴     | 安乐电站北公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50597 | 宜兴     | 乐琪 1#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50598 | 宜兴     | 后尹 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50599 | 宜兴     | 谈墅 3#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50600 | 宜兴     | 永康 1#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50601 | 宜兴     | 尚城学府 6#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50602 | 宜兴     | 新征茶场 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50603 | 宜兴     | 新街湾里 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50604 | 宜兴     | 余圩村部公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50605 | 宜兴     | 和光屿湖悦府 3#室 4#所变主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 50606 | 宜兴     | 洑里景园 2#室 4#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 50607 | 宜兴     | 北庄欧家公变            | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 50608 | 宜兴     | 北庄邓家公变            | 10       | 200       | 114          | 114             |
| 50609 | 宜兴     | 和桥教堂公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50610 | 宜兴     | 永昌新村公变            | 10       | 315       | 242          | 242             |
| 50611 | 宜兴     | 华鑫公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50612 | 宜兴     | 蠡斯巷公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50613 | 宜兴     | 大坞公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50614 | 宜兴     | 浦东集镇公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50615 | 宜兴     | 艾干公变              | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 50616 | 宜兴     | 西郊 3#公变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50617 | 宜兴     | 西郊 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50618 | 宜兴     | 西郊 1#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50619 | 宜兴     | 圩东公变              | 10       | 400       | 259          | 259             |
| 50620 | 宜兴     | 和兴佳苑 1#箱变主变       | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 50621 | 宜兴     | 和兴佳苑 2#箱变主变       | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 50622 | 宜兴     | 和兴佳苑 3#箱变         | 20       | 500       | 400          | 400             |
| 50623 | 宜兴     | 和兴佳苑 6#箱变         | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 50624 | 宜兴     | 和兴佳苑 5#箱变         | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 50625 | 宜兴     | 岷亭北环公变            | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 50626 | 宜兴     | 付家公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50627 | 宜兴     | 南新新街公变     | 10       | 400       | 260          | 260             |
| 50628 | 宜兴     | 和兴佳苑 7#箱变  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 50629 | 宜兴     | 和兴佳苑 8#箱变  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 50630 | 宜兴     | 和兴佳苑 9#箱变  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 50631 | 宜兴     | 和兴佳苑 10#箱变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 50632 | 宜兴     | 和兴佳苑 11#箱变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 50633 | 宜兴     | 和兴佳苑 12#箱变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 50634 | 宜兴     | 和兴佳苑 13#箱变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 50635 | 宜兴     | 和兴佳苑 14#箱变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 50636 | 宜兴     | 凌霞王家 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50637 | 宜兴     | 和兴佳苑 15#箱变 | 20       | 500       | 400          | 400             |
| 50638 | 宜兴     | 和兴佳苑 16#箱变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 50639 | 宜兴     | 和兴佳苑 17#箱变 | 20       | 630       | 495          | 495             |
| 50640 | 宜兴     | 和兴佳苑 18#箱变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 50641 | 宜兴     | 和兴佳苑 19#箱变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 50642 | 宜兴     | 和兴佳苑 20#箱变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 50643 | 宜兴     | 和兴佳苑 21#箱变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 50644 | 宜兴     | 和兴佳苑 22#箱变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 50645 | 宜兴     | 和兴佳苑 23#箱变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 50646 | 宜兴     | 和兴佳苑 4#箱变  | 20       | 500       | 400          | 400             |
| 50647 | 宜兴     | 上干 3#公变    | 10       | 400       | 49           | 49              |
| 50648 | 宜兴     | 师鲁公变       | 10       | 200       | 123          | 123             |
| 50649 | 宜兴     | 东管庄公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50650 | 宜兴     | 洋溪西公变         | 10       | 200       | 86           | 86              |
| 50651 | 宜兴     | 董塘前山公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50652 | 宜兴     | 兴隆小区 1#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50653 | 宜兴     | 兴隆小区 2#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50654 | 宜兴     | 兴隆小区 3#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50655 | 宜兴     | 兴隆小区 4#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50656 | 宜兴     | 前巷石坝公变        | 10       | 200       | 121          | 121             |
| 50657 | 宜兴     | 清溪小区 1#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50658 | 宜兴     | 清溪小区 2#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50659 | 宜兴     | 清溪小区 3#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50660 | 宜兴     | 清溪小区 4#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50661 | 宜兴     | 清溪小区公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50662 | 宜兴     | 金三角公变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50663 | 宜兴     | 航运公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50664 | 宜兴     | 新镇电力 7#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50665 | 宜兴     | 玉山小岭公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50666 | 宜兴     | 芙蓉路口公变        | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 50667 | 宜兴     | 宜北新城 3#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 50668 | 宜兴     | 宜北新城 3#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 50669 | 宜兴     | 宜北新城 4#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 50670 | 宜兴     | 宜北新城 4#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 50671 | 宜兴     | 宜北新城 4#站 3#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 50672 | 宜兴     | 宜北新城 4#站 4#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50673 | 宜兴     | 东陆 2#公变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50674 | 宜兴     | 中袁二组公变          | 10       | 315       | 242          | 242             |
| 50675 | 宜兴     | 蒋虹公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50676 | 宜兴     | 下东 3#公变         | 10       | 315       | 205          | 205             |
| 50677 | 宜兴     | 红卫桃园 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50678 | 宜兴     | 蠡园小区 1#站 1#所变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 50679 | 宜兴     | 东方嘉园 4#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50680 | 宜兴     | 东方嘉园 5#箱变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 50681 | 宜兴     | 彭渎河北公变          | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 50682 | 宜兴     | 三里亭 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50683 | 宜兴     | 石灰冲公变           | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 50684 | 宜兴     | 兴安公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50685 | 宜兴     | 张渚敬老院公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50686 | 宜兴     | 陆家塘 1#公变        | 10       | 315       | 223          | 223             |
| 50687 | 宜兴     | 杨显桥公变           | 10       | 200       | 112          | 112             |
| 50688 | 宜兴     | 许家组公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50689 | 宜兴     | 都山新村 1#站 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50690 | 宜兴     | 薛家公变            | 10       | 200       | 78           | 78              |
| 50691 | 宜兴     | 都山新村 2#站 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50692 | 宜兴     | 都山新村 2#站 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50693 | 宜兴     | 蒋笠三组公变          | 10       | 200       | 113          | 113             |
| 50694 | 宜兴     | 东溪望族 1#站 1#所变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 50695 | 宜兴     | 东溪望族 1#站 2#所变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50696 | 宜兴     | 小学 2#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50697 | 宜兴     | 高塍菜场 2#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50698 | 宜兴     | 六庄村公变       | 10       | 315       | 243          | 243             |
| 50699 | 宜兴     | 黄泥塘 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50700 | 宜兴     | 被丰 2#公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50701 | 宜兴     | 浯泗排公变       | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 50702 | 宜兴     | 红梅公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50703 | 宜兴     | 小龙亭公变       | 10       | 200       | 7            | 7               |
| 50704 | 宜兴     | 湾里 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50705 | 宜兴     | 河东组公变       | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 50706 | 宜兴     | 汤大桥公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50707 | 宜兴     | 五家公变        | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 50708 | 宜兴     | 胜利桥公变       | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 50709 | 宜兴     | 百丰圩公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50710 | 宜兴     | 茭渚港公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50711 | 宜兴     | 东方嘉园 6#箱变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 50712 | 宜兴     | 东方嘉园 7#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50713 | 宜兴     | 东方嘉园 8#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50714 | 宜兴     | 任墅新华公变      | 10       | 400       | 214          | 214             |
| 50715 | 宜兴     | 陶仁欣苑 7#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50716 | 宜兴     | 陶仁欣苑 8#箱变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 50717 | 宜兴     | 都市港湾南区 1#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50718 | 宜兴     | 都市港湾南区 2#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50719 | 宜兴     | 都市港湾南区 3#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50720 | 宜兴     | 都市港湾南区 4#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50721 | 宜兴     | 雅筑山庄 1#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50722 | 宜兴     | 郭家排涝 3#公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50723 | 宜兴     | 湖滨小区 4#公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50724 | 宜兴     | 湖滨小区 1#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50725 | 宜兴     | 湖滨小区 2#公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50726 | 宜兴     | 湖滨小区 3#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50727 | 宜兴     | 顺伟二村 1#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 50728 | 宜兴     | 漏沟公变          | 10       | 315       | 214          | 214             |
| 50729 | 宜兴     | 玉山东村公变        | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 50730 | 宜兴     | 丁航宿舍 3#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50731 | 宜兴     | 庄南南公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50732 | 宜兴     | 查林新区 3#公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50733 | 宜兴     | 新建河东公变        | 10       | 160       | 115          | 115             |
| 50734 | 宜兴     | 前埝头公变         | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 50735 | 宜兴     | 毛市周家公变        | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 50736 | 宜兴     | 大巷 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50737 | 宜兴     | 明昌路公变         | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 50738 | 宜兴     | 钟溪沟南公变        | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 50739 | 宜兴     | 芳北 3#公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50740 | 宜兴     | 浯泗西公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50741 | 宜兴     | 沈家浜公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50742 | 宜兴     | 东溪望族 4#箱变  | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 50743 | 宜兴     | 东溪望族 5#箱变  | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 50744 | 宜兴     | 东溪望族 6#箱变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50745 | 宜兴     | 尚水佳苑 1#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50746 | 宜兴     | 尚水佳苑 2#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50747 | 宜兴     | 尚水佳苑 3#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50748 | 宜兴     | 尚水佳苑 4#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50749 | 宜兴     | 黄石安公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50750 | 宜兴     | 沙亭公变       | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 50751 | 宜兴     | 西渚石北公变     | 10       | 400       | 250          | 250             |
| 50752 | 宜兴     | 西渚李家公变     | 10       | 200       | 65           | 65              |
| 50753 | 宜兴     | 韦家公变       | 10       | 200       | 149          | 149             |
| 50754 | 宜兴     | 水产村北公变     | 10       | 315       | 228          | 228             |
| 50755 | 宜兴     | 柏树新村公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50756 | 宜兴     | 龙糠坞 2#公变   | 10       | 200       | 132          | 132             |
| 50757 | 宜兴     | 周铁安置 11#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50758 | 宜兴     | 周铁安置 12#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50759 | 宜兴     | 周铁安置 5#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50760 | 宜兴     | 周铁安置 6#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50761 | 宜兴     | 周铁安置 7#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50762 | 宜兴     | 周铁安置 8#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50763 | 宜兴     | 周铁安置 9#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50764 | 宜兴     | 周铁安置 1#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50765 | 宜兴     | 周铁安置 2#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50766 | 宜兴     | 周铁安置 3#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50767 | 宜兴     | 周铁安置 4#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50768 | 宜兴     | 影城箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50769 | 宜兴     | 饮食城 1#箱变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50770 | 宜兴     | 饮食城 2#箱变  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 50771 | 宜兴     | 青云巷箱变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50772 | 宜兴     | 光明东路 1#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50773 | 宜兴     | 光明东路 2#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50774 | 宜兴     | 书院巷 1#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50775 | 宜兴     | 朝阳路 1#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50776 | 宜兴     | 光荣东路 1#箱变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50777 | 宜兴     | 光荣东路 2#箱变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50778 | 宜兴     | 陶仁欣苑 3#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50779 | 宜兴     | 陶仁欣苑 4#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50780 | 宜兴     | 临津南河公变    | 10       | 200       | 84           | 84              |
| 50781 | 宜兴     | 烟山前村公变    | 10       | 200       | 49           | 49              |
| 50782 | 宜兴     | 金兰陈家 2#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50783 | 宜兴     | 孟桥 2#公变   | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 50784 | 宜兴     | 西渚农贸公变    | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 50785 | 宜兴     | 张泽下庄公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50786 | 宜兴     | 建云公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50787 | 宜兴     | 芳西 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50788 | 宜兴     | 庄费公变          | 10       | 315       | 230          | 230             |
| 50789 | 宜兴     | 贵圩九组公变        | 10       | 160       | 109          | 109             |
| 50790 | 宜兴     | 南新水产 3#公变     | 10       | 315       | 207          | 207             |
| 50791 | 宜兴     | 金色华庭 4#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50792 | 宜兴     | 分水安置 1#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50793 | 宜兴     | 分水安置 2#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50794 | 宜兴     | 雅筑山庄 1#站 1#所变 | 10       | 800       | 551          | 551             |
| 50795 | 宜兴     | 雅筑山庄 1#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50796 | 宜兴     | 南巷公变          | 10       | 400       | 229          | 229             |
| 50797 | 宜兴     | 查林工业区 1#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50798 | 宜兴     | 靠洞 2#公变       | 10       | 400       | 205          | 205             |
| 50799 | 宜兴     | 虞墅村中公变        | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 50800 | 宜兴     | 农林场 1#公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50801 | 宜兴     | 农林场 2#公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50802 | 宜兴     | 农林场 3#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50803 | 宜兴     | 厚和太湖公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50804 | 宜兴     | 金色华庭 3#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50805 | 宜兴     | 金色华庭 1#箱变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 50806 | 宜兴     | 金色华庭 5#箱变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 50807 | 宜兴     | 金色华庭 6#箱变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 50808 | 宜兴     | 毫渎北公变         | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 50809 | 宜兴     | 香花湾公变         | 10       | 100       | 65           | 65              |
| 50810 | 宜兴     | 小尖公变          | 10       | 200       | 9            | 9               |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50811 | 宜兴     | 扶风 3#公变   | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 50812 | 宜兴     | 大场公变      | 10       | 315       | 222          | 222             |
| 50813 | 宜兴     | 南新街路公变    | 10       | 315       | 242          | 242             |
| 50814 | 宜兴     | 潘山公变      | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 50815 | 宜兴     | 应家公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50816 | 宜兴     | 西渚田舍公变    | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 50817 | 宜兴     | 后庄河东组公变   | 10       | 315       | 162          | 162             |
| 50818 | 宜兴     | 十里亭公变     | 10       | 200       | 87           | 87              |
| 50819 | 宜兴     | 西渚戴家公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50820 | 宜兴     | 西渚东村公变    | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 50821 | 宜兴     | 新渡公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50822 | 宜兴     | 洋渚四庄 2#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50823 | 宜兴     | 下东庄公变     | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 50824 | 宜兴     | 志泉南泉公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50825 | 宜兴     | 聚贤山庄 2#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50826 | 宜兴     | 聚贤山庄 3#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50827 | 宜兴     | 聚贤山庄 6#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50828 | 宜兴     | 和桥五沙公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50829 | 宜兴     | 城河公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50830 | 宜兴     | 港船公变      | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 50831 | 宜兴     | 万福 2#公变   | 10       | 315       | 211          | 211             |
| 50832 | 宜兴     | 荷塘教堂公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50833 | 宜兴     | 聚贤山庄 7#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50834 | 宜兴     | 聚贤山庄 10#箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50835 | 宜兴     | 聚贤山庄 9#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50836 | 宜兴     | 聚贤山庄 8#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50837 | 宜兴     | 聚贤山庄 5#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50838 | 宜兴     | 聚贤山庄 4#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50839 | 宜兴     | 李渎 2#公变         | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 50840 | 宜兴     | 中庄圩公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50841 | 宜兴     | 供梢社公变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50842 | 宜兴     | 聆书苑小区公变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50843 | 宜兴     | 小埠头公变           | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 50844 | 宜兴     | 许家村公变           | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 50845 | 宜兴     | 周铁工商公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50846 | 宜兴     | 王西公变            | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 50847 | 宜兴     | 分水李家公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50848 | 宜兴     | 尚城学府 6#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50849 | 宜兴     | 杞亭加工厂公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50850 | 宜兴     | 田浪村东公变          | 10       | 200       | 80           | 80              |
| 50851 | 宜兴     | 琴台公变            | 10       | 400       | 105          | 105             |
| 50852 | 宜兴     | 龚家塘公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50853 | 宜兴     | 南大儒公变           | 10       | 400       | 249          | 249             |
| 50854 | 宜兴     | 郑家公变            | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 50855 | 宜兴     | 宝鸡箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50856 | 宜兴     | 龙运天城珺府 3#室 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50857 | 宜兴     | 华港石材箱变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50858 | 宜兴     | 水汤 2#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50859 | 宜兴     | 湖陵新站 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50860 | 宜兴     | 巷头 2#箱变主变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50861 | 宜兴     | 西山堡 7#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50862 | 宜兴     | 烟山湾里公变     | 10       | 200       | 119          | 119             |
| 50863 | 宜兴     | 建墩公变       | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 50864 | 宜兴     | 湾里万前公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50865 | 宜兴     | 后窑新公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50866 | 宜兴     | 祝陵东村公变     | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 50867 | 宜兴     | 排涝泵公变      | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 50868 | 宜兴     | 闸口中学公变     | 10       | 400       | 201          | 201             |
| 50869 | 宜兴     | 浜里公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50870 | 宜兴     | 靠老圩公变      | 10       | 200       | 94           | 94              |
| 50871 | 宜兴     | 纯水公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50872 | 宜兴     | 西沙滩公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50873 | 宜兴     | 独角公变       | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 50874 | 宜兴     | 南新后巷组公变    | 10       | 400       | 153          | 153             |
| 50875 | 宜兴     | 邱新蒋庄 2#公变  | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 50876 | 宜兴     | 北方公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50877 | 宜兴     | 后庄电站公变     | 10       | 200       | 113          | 113             |
| 50878 | 宜兴     | 水产陈家公变     | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 50879 | 宜兴     | 烟山吴家组公变    | 10       | 200       | 134          | 134             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50880 | 宜兴     | 施家村公变         | 10       | 400       | 49           | 49              |
| 50881 | 宜兴     | 烟台万东公变        | 10       | 200       | 13           | 13              |
| 50882 | 宜兴     | 大同小区 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50883 | 宜兴     | 烟台孙家公变        | 10       | 400       | 217          | 217             |
| 50884 | 宜兴     | 范道水产公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50885 | 宜兴     | 万渚 1#公变       | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 50886 | 宜兴     | 万珍公变          | 10       | 400       | 279          | 279             |
| 50887 | 宜兴     | 董家坳公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50888 | 宜兴     | 泗墅站西公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50889 | 宜兴     | 后尖圩公变         | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 50890 | 宜兴     | 石硬桥东公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50891 | 宜兴     | 大长村公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50892 | 宜兴     | 五洞前村公变        | 10       | 400       | 232          | 232             |
| 50893 | 宜兴     | 黄渎 3#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50894 | 宜兴     | 英伦尊邸 5#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50895 | 宜兴     | 英伦尊邸 5#站 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50896 | 宜兴     | 英伦尊邸 5#站 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50897 | 宜兴     | 英伦尊邸 5#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50898 | 宜兴     | 大北西公变         | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 50899 | 宜兴     | 大周公变          | 10       | 200       | 104          | 104             |
| 50900 | 宜兴     | 10kV 张阳箱变主变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50901 | 宜兴     | 金城花园 4#室 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50902 | 宜兴     | 北周村公变         | 10       | 400       | 234          | 234             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50903 | 宜兴     | 涧一 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50904 | 宜兴     | 誉珑湖滨花园 6#室 1#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 50905 | 宜兴     | 地堡西公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50906 | 宜兴     | 誉珑湖滨花园 6#室 3#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 50907 | 宜兴     | 港电鱼塘公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50908 | 宜兴     | 庄东南公变             | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 50909 | 宜兴     | 张渚大鹏公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50910 | 宜兴     | 杨店人家 1#站 1#所变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50911 | 宜兴     | 杨店人家 1#站 3#所变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 50912 | 宜兴     | 落坝 2#公变           | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 50913 | 宜兴     | 分水埭下公变            | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 50914 | 宜兴     | 芳镇 5#箱变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50915 | 宜兴     | 褚店车站公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50916 | 宜兴     | 杨店村公变             | 10       | 400       | 260          | 260             |
| 50917 | 宜兴     | 凌云府 4#室 4#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50918 | 宜兴     | 洛涧雅居 4#室 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50919 | 宜兴     | 海伦华府 4#室 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50920 | 宜兴     | 上下场圩 5#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50921 | 宜兴     | 鹅锅山公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50922 | 宜兴     | 李家塘公变             | 10       | 400       | 239          | 239             |
| 50923 | 宜兴     | 里山公变              | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 50924 | 宜兴     | 云溪路 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50925 | 宜兴     | 马祥公变              | 10       | 400       | 269          | 269             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50926 | 宜兴     | 中准河北公变            | 10       | 400       | 250          | 250             |
| 50927 | 宜兴     | 浦西小区公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50928 | 宜兴     | 王干二组公变            | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 50929 | 宜兴     | 荷塘中村公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50930 | 宜兴     | 中准西公变             | 10       | 200       | 51           | 51              |
| 50931 | 宜兴     | 杨巷车站公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50932 | 宜兴     | 宜乐雅园 4#室 2#所变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50933 | 宜兴     | 邹家北公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50934 | 宜兴     | 竹塘南公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50935 | 宜兴     | 秧圩 2#公变           | 10       | 200       | 152          | 152             |
| 50936 | 宜兴     | 三里亭 4#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50937 | 宜兴     | 柏树南小区 1#公变        | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 50938 | 宜兴     | 宏博东路 2#公变         | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 50939 | 宜兴     | 许家坝南公变            | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 50940 | 宜兴     | 大塍镇西公变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 50941 | 宜兴     | 十一组公变             | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 50942 | 宜兴     | 紫煊宸尚花园 1#站 4#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50943 | 宜兴     | 储巷新村箱变主变          | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 50944 | 宜兴     | 南东沆一号 2#站 2#所变    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 50945 | 宜兴     | 南东沆一号 2#站 3#所变    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 50946 | 宜兴     | 南东沆一号 2#站 4#所变    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 50947 | 宜兴     | 南东沆一号 2#站 5#所变    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 50948 | 宜兴     | 后窑组公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50949 | 宜兴     | 双桥村 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50950 | 宜兴     | 范祀公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50951 | 宜兴     | 预制场 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50952 | 宜兴     | 大西干公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50953 | 宜兴     | 兴东村 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50954 | 宜兴     | 周铁东街公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50955 | 宜兴     | 朱家南站公变          | 10       | 400       | 214          | 214             |
| 50956 | 宜兴     | 潘家塘 3#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50957 | 宜兴     | 周铁李家公变          | 10       | 400       | 251          | 251             |
| 50958 | 宜兴     | 芳镇 10#公变        | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 50959 | 宜兴     | 闸口新安电站公变        | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 50960 | 宜兴     | 沙塘 1#公变         | 10       | 400       | 279          | 279             |
| 50961 | 宜兴     | 广电中心箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50962 | 宜兴     | 茗岭电力站箱变主变       | 10       | 630       | 494          | 494             |
| 50963 | 宜兴     | 东贤南路 1#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50964 | 宜兴     | 梅岭公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50965 | 宜兴     | 北山村公变           | 10       | 400       | 189          | 189             |
| 50966 | 宜兴     | 丁家组公变           | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 50967 | 宜兴     | 北山永新公变          | 10       | 200       | 48           | 48              |
| 50968 | 宜兴     | 和喜汎府 2#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50969 | 宜兴     | 南山东山公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50970 | 宜兴     | 港下公变            | 10       | 200       | 117          | 117             |
| 50971 | 宜兴     | 宜乐雅园 7#室 2#所变   | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50972 | 宜兴     | 张渚南山羊山公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50973 | 宜兴     | 颐景东方 1#站 1#所变    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 50974 | 宜兴     | 颐景东方 1#站 2#所变    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 50975 | 宜兴     | 颐景东方 1#站 3#所变    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 50976 | 宜兴     | 颐景东方 1#站 4#所变    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 50977 | 宜兴     | 颐景东方 1#箱变        | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 50978 | 宜兴     | 颐景东方 2#箱变        | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 50979 | 宜兴     | 颐景东方 4#箱变        | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 50980 | 宜兴     | 周铁南塘北公变          | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 50981 | 宜兴     | 丝绸花园 3#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50982 | 宜兴     | 马家河北公变           | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 50983 | 宜兴     | 竹舍东公变            | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 50984 | 宜兴     | 丝绸花园 4#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50985 | 宜兴     | 丝绸花园 7#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50986 | 宜兴     | 湖畔澜庭院 8#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50987 | 宜兴     | 金龙名都 8#室 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50988 | 宜兴     | 丝绸花园 8#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50989 | 宜兴     | 丝宿 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 50990 | 宜兴     | 悦龙台 2#室 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 50991 | 宜兴     | 丁家西公变            | 10       | 160       | 81           | 81              |
| 50992 | 宜兴     | 港口 1#公变          | 10       | 200       | 106          | 106             |
| 50993 | 宜兴     | 怀谷轩 2#室 1#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 50994 | 宜兴     | 青龙公园西箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 50995 | 宜兴     | 前头村公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 50996 | 宜兴     | 水龙路山公变       | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 50997 | 宜兴     | 水龙七 0 砂公变    | 10       | 200       | 127          | 127             |
| 50998 | 宜兴     | 黄家冲公变        | 10       | 200       | 111          | 111             |
| 50999 | 宜兴     | 吾桥北公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51000 | 宜兴     | 琅玕山东公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51001 | 宜兴     | 东下东下组公变      | 10       | 400       | 237          | 237             |
| 51002 | 宜兴     | 新东路路灯公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51003 | 宜兴     | 袁家组公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51004 | 宜兴     | 端圩河北公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51005 | 宜兴     | 湖光桥公变        | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 51006 | 宜兴     | 西桥河东公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51007 | 宜兴     | 培源公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51008 | 宜兴     | 大港林场公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51009 | 宜兴     | 长山烂塘公变       | 10       | 200       | 1            | 1               |
| 51010 | 宜兴     | 尹家村公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51011 | 宜兴     | 长山三百亩公变      | 10       | 200       | 114          | 114             |
| 51012 | 宜兴     | 英驻南公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51013 | 宜兴     | 江南市场 5#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51014 | 宜兴     | 布台底公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51015 | 宜兴     | 杨巷黄家桥公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51016 | 宜兴     | 凤凰前山公变       | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 51017 | 宜兴     | 熙和府 3#室 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51018 | 宜兴     | 尹家 2#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51019 | 宜兴     | 水龙口轧石公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51020 | 宜兴     | 缪家北公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51021 | 宜兴     | 市桥 1#公变           | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 51022 | 宜兴     | 市桥 2#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51023 | 宜兴     | 长寿公变              | 10       | 200       | 96           | 96              |
| 51024 | 宜兴     | 庄北村公变             | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 51025 | 宜兴     | 归径电力站 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51026 | 宜兴     | 培庄公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51027 | 宜兴     | 北棚公变              | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 51028 | 宜兴     | 蒋家东公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51029 | 宜兴     | 周家西公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51030 | 宜兴     | 电力站西箱变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51031 | 宜兴     | 下笠渎北公变            | 10       | 200       | 153          | 153             |
| 51032 | 宜兴     | 义庄鱼塘公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51033 | 宜兴     | 荆溪 4#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51034 | 宜兴     | 璀璨天宸花园 2#室 2#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51035 | 宜兴     | 南埠和平 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51036 | 宜兴     | 小埠头 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51037 | 宜兴     | 桃花涧南公变            | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 51038 | 宜兴     | 滕里西瓦窑公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51039 | 宜兴     | 花溪苑 6#室 3#所变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51040 | 宜兴     | 百家水产村公变           | 10       | 400       | 294          | 294             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51041 | 宜兴     | 湖父凤凰组公变        | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 51042 | 宜兴     | 杨店大桥公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51043 | 宜兴     | 新芳太平南公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51044 | 宜兴     | 临津沈家公变         | 10       | 200       | 99           | 99              |
| 51045 | 宜兴     | 八仕村公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51046 | 宜兴     | 河浪圩公变          | 10       | 200       | 52           | 52              |
| 51047 | 宜兴     | 洋渭排涝公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51048 | 宜兴     | 仇圩北塍公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51049 | 宜兴     | 洋渭太湖公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51050 | 宜兴     | 厚和排涝公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51051 | 宜兴     | 余家舍 1#箱变主变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51052 | 宜兴     | 高家北公变          | 10       | 200       | 152          | 152             |
| 51053 | 宜兴     | 大塘公变           | 10       | 200       | 20           | 20              |
| 51054 | 宜兴     | 前徐广场公变         | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 51055 | 宜兴     | 六典公变           | 10       | 200       | 92           | 92              |
| 51056 | 宜兴     | 川煤 2#箱变主变      | 10       | 500       | 251          | 251             |
| 51057 | 宜兴     | 龙湖紫云台 4#站 1#所变 | 10       | 800       | 573          | 573             |
| 51058 | 宜兴     | 龙湖紫云台 4#站 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51059 | 宜兴     | 龙湖紫云台 4#站 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51060 | 宜兴     | 龙湖紫云台 4#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51061 | 宜兴     | 观澜府 2#室 4#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51062 | 宜兴     | 银湖小区 1#箱变      | 10       | 630       | 481          | 481             |
| 51063 | 宜兴     | 沁和公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51064 | 宜兴     | 涧坞 3#公变            | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 51065 | 宜兴     | 电力站公安公变            | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 51066 | 宜兴     | 广桥公变               | 10       | 400       | 255          | 255             |
| 51067 | 宜兴     | 扶桥浜公变              | 10       | 200       | 93           | 93              |
| 51068 | 宜兴     | 王母小村公变             | 10       | 200       | 105          | 105             |
| 51069 | 宜兴     | 潜洛安置小区 3#箱变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51070 | 宜兴     | 鸡龙山公变              | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 51071 | 宜兴     | 烟山朱家公变             | 10       | 400       | 47           | 47              |
| 51072 | 宜兴     | 花溪山庭 3#室 2#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51073 | 宜兴     | 健康 1#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51074 | 宜兴     | 马草南公变              | 10       | 200       | 100          | 100             |
| 51075 | 宜兴     | 湖头渔场公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51076 | 宜兴     | 沈家 1#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51077 | 宜兴     | 小前戚家公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51078 | 宜兴     | 鸿翔公变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51079 | 宜兴     | 梧渎桥公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51080 | 宜兴     | 芳桥水利站公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51081 | 宜兴     | 漕上公变               | 10       | 200       | 119          | 119             |
| 51082 | 宜兴     | 漕南工业 3#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51083 | 宜兴     | 和喜汎府 2#室 3#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51084 | 宜兴     | 玉女 3#公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51085 | 宜兴     | 阳羨湖旅游度假小镇 1#站 2#所变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51086 | 宜兴     | 茗湖路箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                   | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51087 | 宜兴     | 浦东新苑 2#箱变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51088 | 宜兴     | 任墅影剧院箱变主变              | 10       | 630       | 483          | 483             |
| 51089 | 宜兴     | 10kV 雅达健康生态园 14#站 2#所变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51090 | 宜兴     | 牌楼公变                   | 10       | 200       | 119          | 119             |
| 51091 | 宜兴     | 东埠公变                   | 10       | 200       | 84           | 84              |
| 51092 | 宜兴     | 洑璋景园 3#室 1#所变主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51093 | 宜兴     | 港北路公变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51094 | 宜兴     | 梧桐人家 3#室 3#所变主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51095 | 宜兴     | 派出所 2#公变               | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 51096 | 宜兴     | 田肚公变                   | 10       | 400       | 211          | 211             |
| 51097 | 宜兴     | 苗头组公变                  | 10       | 400       | 205          | 205             |
| 51098 | 宜兴     | 洑著景园 3#室 3#所变主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51099 | 宜兴     | 小金山南公变                 | 10       | 250       | 180          | 180             |
| 51100 | 宜兴     | 窑厂组公变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51101 | 宜兴     | 杨树下 2#公变               | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 51102 | 宜兴     | 优湖美地 1#箱变主变            | 20       | 400       | 320          | 320             |
| 51103 | 宜兴     | 人才公寓 2#室 1#所变          | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51104 | 宜兴     | 人才公寓 2#室 2#所变          | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51105 | 宜兴     | 优湖美地 1#站 1#所变          | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51106 | 宜兴     | 优湖美地 1#站 2#所变          | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51107 | 宜兴     | 优湖美地 4#室 1#所变          | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51108 | 宜兴     | 优湖美地 4#室 2#所变          | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51109 | 宜兴     | 五村站公变                  | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51110 | 宜兴     | 溪隐府 4#室 1#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51111 | 宜兴     | 溪隐府 4#室 2#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51112 | 宜兴     | 迎宾巷 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51113 | 宜兴     | 申兴东路公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51114 | 宜兴     | 青龙供销社公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51115 | 宜兴     | 鲸塘街北公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51116 | 宜兴     | 安乐新桥公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51117 | 宜兴     | 云家公变            | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 51118 | 宜兴     | 建禾鱼塘公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51119 | 宜兴     | 东夹浜 3#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51120 | 宜兴     | 潘先圩 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51121 | 宜兴     | 彭渎西公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51122 | 宜兴     | 北新新站 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51123 | 宜兴     | 民胜大村 3#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51124 | 宜兴     | 龙窑河东 2#公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51125 | 宜兴     | 尚水佳苑三期 1#室 1#所变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51126 | 宜兴     | 尚水佳苑三期 1#室 2#所变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51127 | 宜兴     | 鹅洲公馆 1#站 1#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51128 | 宜兴     | 鹅洲公馆 1#站 2#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51129 | 宜兴     | 白煤家舍 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51130 | 宜兴     | 洛涧雅居 2#室 4#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51131 | 宜兴     | 塘北圩 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51132 | 宜兴     | 人才公寓 3#室 1#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51133 | 宜兴     | 华谊公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51134 | 宜兴     | 南河头公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51135 | 宜兴     | 安乐西站北公变           | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 51136 | 宜兴     | 华阳新安公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51137 | 宜兴     | 青梅公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51138 | 宜兴     | 新世界 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51139 | 宜兴     | 红塔商业中心 3#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51140 | 宜兴     | 省庄新华箱变主变          | 10       | 400       | 259          | 259             |
| 51141 | 宜兴     | 虞家 1#公变           | 10       | 200       | 123          | 123             |
| 51142 | 宜兴     | 小圩南 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51143 | 宜兴     | 坛树北公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51144 | 宜兴     | 蒋浒村南公变            | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 51145 | 宜兴     | 天安逸品花园 2#室 4#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51146 | 宜兴     | 楼下云湖桥 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51147 | 宜兴     | 人才公寓 3#室 3#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51148 | 宜兴     | 人才公寓 3#室 4#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51149 | 宜兴     | 人才公寓 3#室 2#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51150 | 宜兴     | 张渚小亩界公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51151 | 宜兴     | 鹅洲公馆 2#室 1#所变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51152 | 宜兴     | 鹅洲公馆 2#室 2#所变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51153 | 宜兴     | 育才新村箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51154 | 宜兴     | 张泽安置二期 1#室 1#所变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51155 | 宜兴     | 张泽安置二期 1#室 2#所变   | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51156 | 宜兴     | 凤鸣山晓尊邸 3#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51157 | 宜兴     | 和桥教堂 4#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51158 | 宜兴     | 均陶商品 1#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51159 | 宜兴     | 阳泉东路路灯 1#箱变       | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 51160 | 宜兴     | 梅东南站 3#公变         | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 51161 | 宜兴     | 毛北公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51162 | 宜兴     | 夹沟北公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51163 | 宜兴     | 头阳头庄 3#公变         | 10       | 400       | 179          | 179             |
| 51164 | 宜兴     | 前笪村路北公变           | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 51165 | 宜兴     | 天安逸品花园 2#室 1#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51166 | 宜兴     | 韶巷老街公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51167 | 宜兴     | 洛涧雅居 4#室 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51168 | 宜兴     | 尹家塘 2#公变          | 10       | 400       | 206          | 206             |
| 51169 | 宜兴     | 美前箱变主变            | 10       | 400       | 272          | 272             |
| 51170 | 宜兴     | 核心村箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 51171 | 宜兴     | 兴建人家二期 1#室 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51172 | 宜兴     | 岳滩站西公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51173 | 宜兴     | 溪隐府 5#室 1#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51174 | 宜兴     | 溪隐府 5#室 2#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51175 | 宜兴     | 花溪苑 2#室 1#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51176 | 宜兴     | 王母新站 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51177 | 宜兴     | 西渚下街闸站公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51178 | 宜兴     | 潜洛村安置小区 4#公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51179 | 宜兴     | 沧浜 8#箱变主变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51180 | 宜兴     | 誉湖郡 2#室 4#所变主变        | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51181 | 宜兴     | 南园大山箱变主变              | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 51182 | 宜兴     | 丁南新村 2#公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51183 | 宜兴     | 绿洲中路公变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51184 | 宜兴     | 长安路箱变                 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51185 | 宜兴     | 长征圩 2#公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51186 | 宜兴     | 天沭御城 3#站 1#所变主变       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51187 | 宜兴     | 杨家园 3#公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51188 | 宜兴     | 新都府 5#室 1#所变主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51189 | 宜兴     | 常安 3#公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51190 | 宜兴     | 翰林苑 2#箱变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51191 | 宜兴     | 和桥小会箱变主变              | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51192 | 宜兴     | 溪隐府 3#室 1#所变          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51193 | 宜兴     | 溪隐府 3#室 2#所变          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51194 | 宜兴     | 岷亭公交场站充电桩 1#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51195 | 宜兴     | 溪隐府 1#室 1#所变          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51196 | 宜兴     | 溪隐府 1#室 2#所变          | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51197 | 宜兴     | 天沭御城 12#站 1#所变        | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51198 | 宜兴     | 天沭御城 12#站 2#所变        | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51199 | 宜兴     | 阳羨湖旅游度假小镇 12#室 1#所变主变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51200 | 宜兴     | 芙蓉村部公变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51201 | 宜兴     | 张公村部北公变               | 10       | 400       | 264          | 264             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51202 | 宜兴     | 望湖 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51203 | 宜兴     | 望湖 3#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51204 | 宜兴     | 璟悦华府 1#站 3#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51205 | 宜兴     | 东山三村箱变主变          | 10       | 500       | 291          | 291             |
| 51206 | 宜兴     | 洵著景园 2#室 1#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51207 | 宜兴     | 双场 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51208 | 宜兴     | 杨桥电站 3#公变         | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 51209 | 宜兴     | 望湖美筑 4#站 1#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51210 | 宜兴     | 南漕顾家 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51211 | 宜兴     | 大滕电站公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51212 | 宜兴     | 滨水新城 3#站 2#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51213 | 宜兴     | 天洳御城 14#室 1#所变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51214 | 宜兴     | 天洳御城 14#室 3#所变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51215 | 宜兴     | 天洳御城 14#室 4#所变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51216 | 宜兴     | 天洳御城 14#室 2#所变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51217 | 宜兴     | 高塍新庄村 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51218 | 宜兴     | 芳镇 7#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51219 | 宜兴     | 珑璟苑 2#室 2#所变主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51220 | 宜兴     | 西锄电站 4#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51221 | 宜兴     | 凤鸣山晓尊邸 4#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51222 | 宜兴     | 龙玺太湖湾 1#站 1#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51223 | 宜兴     | 龙玺太湖湾 1#站 2#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51224 | 宜兴     | 荆溪 8#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51225 | 宜兴     | 四季府 2#室 2#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51226 | 宜兴     | 溪隐府 2#室 1#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51227 | 宜兴     | 溪隐府 2#室 3#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51228 | 宜兴     | 溪隐府 2#室 4#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51229 | 宜兴     | 溪隐府 2#室 2#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51230 | 宜兴     | 春晓江南北苑 4#室 4#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51231 | 宜兴     | 芙蓉马家 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51232 | 宜兴     | 花溪苑 5#室 3#所变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51233 | 宜兴     | 古庄南公变             | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 51234 | 宜兴     | 雅达健康生态园 16#室 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51235 | 宜兴     | 水东污 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51236 | 宜兴     | 九龙依云 3#室 1#所变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51237 | 宜兴     | 九龙依云 3#室 3#所变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51238 | 宜兴     | 九龙依云 3#室 4#所变     | 10       | 630       | 488          | 488             |
| 51239 | 宜兴     | 九龙依云 3#室 2#所变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51240 | 宜兴     | 湖光珑樾府 2#室 4#所变主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51241 | 宜兴     | 芳西鱼塘公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51242 | 宜兴     | 汇上安置小区公变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51243 | 宜兴     | 施荡 3#公变           | 10       | 315       | 207          | 207             |
| 51244 | 宜兴     | 广电站箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51245 | 宜兴     | 白塔村部公变            | 10       | 400       | 189          | 189             |
| 51246 | 宜兴     | 玫园小区 3#箱变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51247 | 宜兴     | 南漕小学箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51248 | 宜兴     | 尚城学府 4#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51249 | 宜兴     | 潘南村公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51250 | 宜兴     | 菜批充电桩 1#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51251 | 宜兴     | 飞鹿公变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51252 | 宜兴     | 邮政宿舍公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51253 | 宜兴     | 山丫西公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51254 | 宜兴     | 分水张家公变          | 10       | 200       | 103          | 103             |
| 51255 | 宜兴     | 丰南西公变           | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 51256 | 宜兴     | 台西里西公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51257 | 宜兴     | 符渎港公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51258 | 宜兴     | 车站新村 5#箱变主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 51259 | 宜兴     | 冯家组 4#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51260 | 宜兴     | 申兴东路 2#公变       | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 51261 | 宜兴     | 隔南村 2#公变        | 10       | 200       | 103          | 103             |
| 51262 | 宜兴     | 融创洺园 1#站 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51263 | 宜兴     | 融创洺园 1#站 2#所变   | 10       | 800       | 512          | 512             |
| 51264 | 宜兴     | 融创洺园 1#箱变       | 10       | 400       | 265          | 265             |
| 51265 | 宜兴     | 融创洺园 2#箱变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51266 | 宜兴     | 融创洺园 3#箱变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51267 | 宜兴     | 融创洺园 4#箱变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51268 | 宜兴     | 万丽明珠 1#站 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51269 | 宜兴     | 万丽明珠 1#站 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51270 | 宜兴     | 万丽明珠 2#站 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51271 | 宜兴     | 万丽明珠 2#站 2#所变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51272 | 宜兴     | 万丽明珠 1#箱变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51273 | 宜兴     | 东方明珠 10#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51274 | 宜兴     | 局配电室箱变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51275 | 宜兴     | 团氿北侧湿地公园箱变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51276 | 宜兴     | 南东氿一号 2#站 1#所变    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 51277 | 宜兴     | 和渎电站公变            | 10       | 160       | 97           | 97              |
| 51278 | 宜兴     | 龙运天城珺府 5#室 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51279 | 宜兴     | 周家 2#公变           | 10       | 400       | 152          | 152             |
| 51280 | 宜兴     | 川埠市场 6#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51281 | 宜兴     | 北街磁性 2#公变         | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 51282 | 宜兴     | 和光屿湖悦府 2#室 4#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51283 | 宜兴     | 羊子岗矿山路公变          | 10       | 400       | 242          | 242             |
| 51284 | 宜兴     | 周分箱变主变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51285 | 宜兴     | 宜丰南圩 2#公变         | 10       | 200       | 48           | 48              |
| 51286 | 宜兴     | 金龙名都 7#室 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51287 | 宜兴     | 西塘东公变             | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 51288 | 宜兴     | 镜片 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51289 | 宜兴     | 鹏鹞智造 7#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51290 | 宜兴     | 振业 8#楼西箱变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51291 | 宜兴     | 华东石材市场 52#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51292 | 宜兴     | 石灰湾 3#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51293 | 宜兴     | 鹅洲公馆二期 2#室 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51294 | 宜兴     | 西和花园 1#室 2#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51295 | 宜兴     | 泥塘后庄鱼塘公变              | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 51296 | 宜兴     | 儿童乐园 2#公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51297 | 宜兴     | 新都府 6#室 1#所变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51298 | 宜兴     | 芳庄鱼塘公变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51299 | 宜兴     | 水北涧桥 2#公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51300 | 宜兴     | 西渚村东公变                | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 51301 | 宜兴     | 花溪苑 2#室 4#所变主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51302 | 宜兴     | 上笠渎村公变                | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 51303 | 宜兴     | 长岗转山墩公变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51304 | 宜兴     | 南淋东公变                 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51305 | 宜兴     | 阳羨湖旅游度假小镇 11#室 1#所变主变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51306 | 宜兴     | 戴家村东公变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51307 | 宜兴     | 袁家桥公变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51308 | 宜兴     | 芙林路公变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51309 | 宜兴     | 楼下正良公变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51310 | 宜兴     | 创业北路公变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51311 | 宜兴     | 一线西村公变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51312 | 宜兴     | 凌霞游乐广场 1#站 1#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51313 | 宜兴     | 马安 2#公变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51314 | 宜兴     | 纪家西公变                 | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 51315 | 宜兴     | 万石小桥 2#公变             | 10       | 200       | 16           | 16              |
| 51316 | 宜兴     | 海棠路箱变主变               | 10       | 630       | 478          | 478             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51317 | 宜兴     | 东舍公变                  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51318 | 宜兴     | 张渚镇政府箱变主变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51319 | 宜兴     | 河西西村北公变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51320 | 宜兴     | 新下 3#公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51321 | 宜兴     | 湖悦名邸 8#室 1#所变主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51322 | 宜兴     | 云溪路箱变主变               | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51323 | 宜兴     | 宜乐雅园 8#室 2#所变         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51324 | 宜兴     | 湖悦名邸三区 3#室 1#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51325 | 宜兴     | 邵家公变                  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51326 | 宜兴     | 中字圩南公变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51327 | 宜兴     | 蒋王山 2#公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51328 | 宜兴     | 雅达健康生态园 7#站 4#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51329 | 宜兴     | 朱家渎 5#公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51330 | 宜兴     | 朱渎村 2#公变              | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 51331 | 宜兴     | 余家舍 2#箱变主变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51332 | 宜兴     | 水清木华园 1#站 1#所变        | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51333 | 宜兴     | 周家小窑 2#箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 51334 | 宜兴     | 凌云府 4#室 3#所变主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51335 | 宜兴     | 玉山罗家庄 2#公变            | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 51336 | 宜兴     | 柏山路灯 1#公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51337 | 宜兴     | 陆平南新圩 3#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51338 | 宜兴     | 阳羨湖旅游度假小镇 12#室 2#所变主变 | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 51339 | 宜兴     | 杨家塘南公变                | 10       | 200       | 143          | 143             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51340 | 宜兴     | 霍家公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51341 | 宜兴     | 庄西站 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51342 | 宜兴     | 水清木华园 1#站 2#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51343 | 宜兴     | 元田里干 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51344 | 宜兴     | 张四房 1#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51345 | 宜兴     | 江南市场 3#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51346 | 宜兴     | 木工宿舍 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51347 | 宜兴     | 石灰冲 2#公变         | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 51348 | 宜兴     | 南淮站东公变           | 10       | 200       | 102          | 102             |
| 51349 | 宜兴     | 八房港箱变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51350 | 宜兴     | 粮油小区 2#箱变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51351 | 宜兴     | 环北路 2#箱变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51352 | 宜兴     | 洵里景园 3#室 4#所变主变  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 51353 | 宜兴     | 时光洵樾府 2#室 4#所变主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 51354 | 宜兴     | 石兴 1#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51355 | 宜兴     | 尤后东村公变           | 10       | 200       | 127          | 127             |
| 51356 | 宜兴     | 柴渎桥 3#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51357 | 宜兴     | 青瓷宿舍 3#公变        | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 51358 | 宜兴     | 周铁任家 1#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51359 | 宜兴     | 钢铁大厦 2#箱变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51360 | 宜兴     | 跑马场公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51361 | 宜兴     | 花园四组公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51362 | 宜兴     | 水清木华园 2#室 1#所变   | 20       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51363 | 宜兴     | 水清木华园 2#室 3#所变   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 51364 | 宜兴     | 环北路 3#箱变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51365 | 宜兴     | 粮油小区 1#箱变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51366 | 宜兴     | 建设新村 1#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51367 | 宜兴     | 大圩河北 1#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51368 | 宜兴     | 邦利 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51369 | 宜兴     | 红光路 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51370 | 宜兴     | 花果山公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51371 | 宜兴     | 湖光珑樾府 3#室 4#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51372 | 宜兴     | 龙眼潭 3#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51373 | 宜兴     | 高塍花园公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51374 | 宜兴     | 湖民东组 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51375 | 宜兴     | 水清木华园 2#室 4#所变   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 51376 | 宜兴     | 水清木华园 2#室 2#所变   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 51377 | 宜兴     | 前墅 4#公变          | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 51378 | 宜兴     | 丰泽苑东区 6#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51379 | 宜兴     | 誉珑湖滨花园 1#站 2#所变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51380 | 宜兴     | 誉珑湖滨花园 1#站 1#所变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51381 | 宜兴     | 宸章府 3#室 4#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51382 | 宜兴     | 龙山 2#公变          | 10       | 500       | 361          | 361             |
| 51383 | 宜兴     | 岭南箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51384 | 宜兴     | 上浩北公变            | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 51385 | 宜兴     | 袁家头公变            | 10       | 200       | 107          | 107             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51386 | 宜兴     | 东方星城 1#站 1#所变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51387 | 宜兴     | 东方星城 1#站 2#所变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51388 | 宜兴     | 北庄欧家 2#公变           | 10       | 400       | 266          | 266             |
| 51389 | 宜兴     | 桃溪梦想商业广场 2#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51390 | 宜兴     | 巨龙路 2#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51391 | 宜兴     | 天沭御城 1#站 1#所变       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51392 | 宜兴     | 誉珑湖滨 13#室 2#所变主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51393 | 宜兴     | 查林石龙公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51394 | 宜兴     | 中里西 2#公变            | 10       | 200       | 132          | 132             |
| 51395 | 宜兴     | 陆平南新圩 4#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51396 | 宜兴     | 东方紫园 2#室 1#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51397 | 宜兴     | 临津薛家 2#公变           | 10       | 400       | 189          | 189             |
| 51398 | 宜兴     | 新源城市花园 5#箱变         | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 51399 | 宜兴     | 翡翠四季花园 4#室 1#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51400 | 宜兴     | 证券公变箱变主变            | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 51401 | 宜兴     | 西望巷北 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51402 | 宜兴     | 蜀家阁公变               | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 51403 | 宜兴     | 九岭肖家 2#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51404 | 宜兴     | 国山碑公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51405 | 宜兴     | 临泽人家 5#室 4#所变主变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51406 | 宜兴     | 蒿山 2#公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51407 | 宜兴     | 兴杨花园二期 1#室 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51408 | 宜兴     | 观澜府 2#室 3#所变主变      | 20       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51409 | 宜兴     | 旱渎 2#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51410 | 宜兴     | 精陶 2#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51411 | 宜兴     | 张家塘 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51412 | 宜兴     | 浦南娄下圩公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51413 | 宜兴     | 太华教堂 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51414 | 宜兴     | 茶局 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51415 | 宜兴     | 北山村 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51416 | 宜兴     | 百合路东公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51417 | 宜兴     | 前元创业路公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51418 | 宜兴     | 天宸府 3#室 3#所变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51419 | 宜兴     | 璀璨天宸花园 3#室 2#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51420 | 宜兴     | 白煤家舍 5#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51421 | 宜兴     | 胜利徐家 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51422 | 宜兴     | 林场宿舍公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51423 | 宜兴     | 凤鸣山晓尊邸 2#室 4#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51424 | 宜兴     | 查林新区 5#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51425 | 宜兴     | 熙岸阳光 2#室 1#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51426 | 宜兴     | 学圩 2#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51427 | 宜兴     | 货场 1#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51428 | 宜兴     | 楼下云湖桥公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51429 | 宜兴     | 龙池山自行车公园箱变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51430 | 宜兴     | 仇圩村 3#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51431 | 宜兴     | 栖汎云璟苑 2#室 4#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51432 | 宜兴     | 悦澜名邸 2#室 1#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51433 | 宜兴     | 新庄供电所 11#箱变主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 51434 | 宜兴     | 前梅仓库公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51435 | 宜兴     | 五双路公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51436 | 宜兴     | 和桥永兴电站 3#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51437 | 宜兴     | 茶圣家园 6#室 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51438 | 宜兴     | 誉珑湖滨花园 9#室 2#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51439 | 宜兴     | 钰澜洵溪府 2#室 4#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51440 | 宜兴     | 港船 2#公变           | 10       | 200       | 124          | 124             |
| 51441 | 宜兴     | 南庄村东公变            | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 51442 | 宜兴     | 墩子组 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51443 | 宜兴     | 时光洵樾府 3#室 3#所变主变  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 51444 | 宜兴     | 蠡河花园 3#室 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51445 | 宜兴     | 蠡河花园 3#室 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51446 | 宜兴     | 堽坊箱变主变            | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 51447 | 宜兴     | 革新村委公变            | 10       | 200       | 1            | 1               |
| 51448 | 宜兴     | 张渚地税箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51449 | 宜兴     | 鼎球小区 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51450 | 宜兴     | 花溪邸 4#室 2#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51451 | 宜兴     | 东来国际 1#站 1#所变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 51452 | 宜兴     | 大坟山 3#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51453 | 宜兴     | 龙眼小区 5#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51454 | 宜兴     | 头庄小区公变            | 10       | 400       | 306          | 306             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51455 | 宜兴     | 湖光珑樾府 2#室 2#所变主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51456 | 宜兴     | 林场西箱变主变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51457 | 宜兴     | 龙庭溪府 2#室 3#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51458 | 宜兴     | 红光路 1#箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51459 | 宜兴     | 和桥汽修公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51460 | 宜兴     | 璟溪翰府 1#室 3#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51461 | 宜兴     | 紫郡东府 5#室 1#所变       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51462 | 宜兴     | 东方紫园 2#室 2#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51463 | 宜兴     | 隔南后塘组公变             | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 51464 | 宜兴     | 皇新村村民委员会公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51465 | 宜兴     | 义都路公变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51466 | 宜兴     | 建新杏家组箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 51467 | 宜兴     | 均陶宿舍公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51468 | 宜兴     | 鹏鹞中草药箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51469 | 宜兴     | 望湖美筑 3#室 4#所变       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51470 | 宜兴     | 欣陶公寓 2#室 1#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51471 | 宜兴     | 坝西箱变主变              | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51472 | 宜兴     | 大文基公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51473 | 宜兴     | 钰澜云溪府 3#室 1#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51474 | 宜兴     | 陆平杨树垛公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51475 | 宜兴     | 雅达健康生态园 12#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51476 | 宜兴     | 大田南公变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51477 | 宜兴     | 玫园小区 2#箱变           | 10       | 500       | 400          | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51478 | 宜兴     | 石材市场 65#公变        | 10       | 400       | 60           | 60              |
| 51479 | 宜兴     | 陶博街箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51480 | 宜兴     | 临津分水公变            | 10       | 200       | 121          | 121             |
| 51481 | 宜兴     | 云溪路 3#公变          | 10       | 200       | 113          | 113             |
| 51482 | 宜兴     | 绿园路箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51483 | 宜兴     | 凌云府 4#室 1#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51484 | 宜兴     | 蜀山南街箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51485 | 宜兴     | 洋岸村西 3#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51486 | 宜兴     | 荆溪人家 3#站 3#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51487 | 宜兴     | 花园公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51488 | 宜兴     | 新桥公变              | 10       | 400       | 121          | 121             |
| 51489 | 宜兴     | 卧龙桥箱变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51490 | 宜兴     | 凤鸣山晓尊邸 4#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51491 | 宜兴     | 前桥华光公变            | 10       | 400       | 162          | 162             |
| 51492 | 宜兴     | 誉珑湖滨花园 7#室 3#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51493 | 宜兴     | 苏家塘公变             | 10       | 400       | 19           | 19              |
| 51494 | 宜兴     | 龙山村箱变             | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 51495 | 宜兴     | 董塘站 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51496 | 宜兴     | 台西里西 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51497 | 宜兴     | 五牧村委公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51498 | 宜兴     | 表画 2#箱变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51499 | 宜兴     | 里高村公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51500 | 宜兴     | 圩里村西公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51501 | 宜兴     | 转山头 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51502 | 宜兴     | 杨巷杨农万家公变          | 10       | 200       | 125          | 125             |
| 51503 | 宜兴     | 新市电站公变            | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 51504 | 宜兴     | 芝果村箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51505 | 宜兴     | 凤凰村 2#公变          | 10       | 400       | 183          | 183             |
| 51506 | 宜兴     | 茭渚十队公变            | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 51507 | 宜兴     | 滨溪金悦府 1#站 3#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51508 | 宜兴     | 杉木 2#箱变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51509 | 宜兴     | 南里公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51510 | 宜兴     | 九岭村大沟公变           | 10       | 400       | 260          | 260             |
| 51511 | 宜兴     | 茗秀馨院 3#室 4#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51512 | 宜兴     | 临泽人家 2#站 1#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51513 | 宜兴     | 璟溪翰府 1#室 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51514 | 宜兴     | 红塔商业中心 3#室 4#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51515 | 宜兴     | 西渚倒庙公变            | 10       | 200       | 105          | 105             |
| 51516 | 宜兴     | 湖悦天境 4#室 3#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51517 | 宜兴     | 茶圣家园 3#室 1#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51518 | 宜兴     | 龙运天城和府 3#室 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51519 | 宜兴     | 红卫新村 1#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51520 | 宜兴     | 查林六组 6#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51521 | 宜兴     | 荆阳 4#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51522 | 宜兴     | 尚城学府 5#室 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51523 | 宜兴     | 转盘坳公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51524 | 宜兴     | 阳泉新村 5#箱变主变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51525 | 宜兴     | 洵韵福邸 2#室 2#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51526 | 宜兴     | 新河沿大浜 2#公变        | 10       | 200       | 102          | 102             |
| 51527 | 宜兴     | 宸章府 2#室 4#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51528 | 宜兴     | 骆家圩西公变            | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 51529 | 宜兴     | 春晓江南南苑 3#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51530 | 宜兴     | 洵著景园 2#室 2#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51531 | 宜兴     | 胡家东公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51532 | 宜兴     | 大新 3#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51533 | 宜兴     | 水西 3#公变           | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 51534 | 宜兴     | 临泽人家 5#室 3#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51535 | 宜兴     | 优湖美地 3#室 1#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51536 | 宜兴     | 优湖美地 3#室 3#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51537 | 宜兴     | 优湖美地 3#室 4#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51538 | 宜兴     | 优湖美地 3#室 2#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51539 | 宜兴     | 大团北公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51540 | 宜兴     | 优湖美地 2#室 1#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51541 | 宜兴     | 优湖美地 2#室 3#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51542 | 宜兴     | 优湖美地 2#室 4#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51543 | 宜兴     | 优湖美地 2#室 2#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 51544 | 宜兴     | 中巷 3#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51545 | 宜兴     | 万华公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51546 | 宜兴     | 怀谷轩 2#室 2#所变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51547 | 宜兴     | 蒋笠铜官山公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51548 | 宜兴     | 响子岭箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51549 | 宜兴     | 小滩西公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51550 | 宜兴     | 凤鸣府 2#室 2#所变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51551 | 宜兴     | 马庄 1#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51552 | 宜兴     | 南辛公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51553 | 宜兴     | 寺西公变             | 10       | 200       | 132          | 132             |
| 51554 | 宜兴     | 钰澜云溪府 3#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 51555 | 宜兴     | 建工小区公变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51556 | 宜兴     | 电力站建材公变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51557 | 宜兴     | 针纺 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51558 | 宜兴     | 储巷 2#公变          | 10       | 315       | 192          | 192             |
| 51559 | 宜兴     | 南方机械公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51560 | 宜兴     | 凌霞前庄公变           | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 51561 | 宜兴     | 石坝公变             | 10       | 200       | 118          | 118             |
| 51562 | 宜兴     | 柏树头公变            | 10       | 200       | 113          | 113             |
| 51563 | 宜兴     | 官林干北 1#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51564 | 宜兴     | 马家公变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51565 | 宜兴     | 陈巷公变             | 10       | 160       | 102          | 102             |
| 51566 | 宜兴     | 凌霞张家公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51567 | 宜兴     | 芳庄孙家公变           | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 51568 | 宜兴     | 姚家公变             | 10       | 200       | 128          | 128             |
| 51569 | 宜兴     | 马新公变             | 10       | 200       | 65           | 65              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51570 | 宜兴     | 北庄公变      | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 51571 | 宜兴     | 芳庄李渎公变    | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 51572 | 宜兴     | 迳圩村公变     | 10       | 250       | 178          | 178             |
| 51573 | 宜兴     | 墅东公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51574 | 宜兴     | 屺亭龙亭公变    | 10       | 160       | 86           | 86              |
| 51575 | 宜兴     | 西园 3#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51576 | 宜兴     | 蒋染桥公变     | 10       | 160       | 114          | 114             |
| 51577 | 宜兴     | 张公公变      | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 51578 | 宜兴     | 前洪电站公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51579 | 宜兴     | 张渚茶亭快活岭公变 | 10       | 200       | 88           | 88              |
| 51580 | 宜兴     | 小江公变      | 10       | 200       | 128          | 128             |
| 51581 | 宜兴     | 前姚组公变     | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 51582 | 宜兴     | 广桥 2#公变   | 10       | 400       | 273          | 273             |
| 51583 | 宜兴     | 白家公变      | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 51584 | 宜兴     | 西渚溪东公变    | 10       | 400       | 251          | 251             |
| 51585 | 宜兴     | 电力站西大街公变  | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 51586 | 宜兴     | 宗家村公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51587 | 宜兴     | 中心路公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51588 | 宜兴     | 胜天欧家公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51589 | 宜兴     | 王厦村公变     | 10       | 400       | 230          | 230             |
| 51590 | 宜兴     | 屺亭王家组公变   | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 51591 | 宜兴     | 屺亭红旗公变    | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 51592 | 宜兴     | 漫渎 2#公变   | 10       | 400       | 277          | 277             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51593 | 宜兴     | 漫渎电站公变    | 10       | 400       | 243          | 243             |
| 51594 | 宜兴     | 竹门公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51595 | 宜兴     | 红塔场上公变    | 10       | 400       | 158          | 158             |
| 51596 | 宜兴     | 云爱村公变     | 10       | 200       | 121          | 121             |
| 51597 | 宜兴     | 云爱三组公变    | 10       | 400       | 223          | 223             |
| 51598 | 宜兴     | 宋渎河北公变    | 10       | 315       | 237          | 237             |
| 51599 | 宜兴     | 蜀风公变      | 10       | 400       | 279          | 279             |
| 51600 | 宜兴     | 下滩公变      | 10       | 400       | 234          | 234             |
| 51601 | 宜兴     | 葡萄圩公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51602 | 宜兴     | 宋渎河南公变    | 10       | 315       | 217          | 217             |
| 51603 | 宜兴     | 凌霞桥头公变    | 10       | 400       | 251          | 251             |
| 51604 | 宜兴     | 宋渎电站公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51605 | 宜兴     | 毫村田桥公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51606 | 宜兴     | 周家浜公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51607 | 宜兴     | 诸桥许家公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51608 | 宜兴     | 和桥渔场公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51609 | 宜兴     | 后白塔公变     | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 51610 | 宜兴     | 元家公变      | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 51611 | 宜兴     | 湖滨电站公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51612 | 宜兴     | 西渚立新 2#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51613 | 宜兴     | 田浪公变      | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 51614 | 宜兴     | 滨河义庄村公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51615 | 宜兴     | 岷亭电影院公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51616 | 宜兴     | 庄鸡头公变       | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 51617 | 宜兴     | 屺亭农机公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51618 | 宜兴     | 集义渎西公变      | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 51619 | 宜兴     | 集义渎公变       | 10       | 315       | 228          | 228             |
| 51620 | 宜兴     | 集义渎村公变      | 10       | 315       | 194          | 194             |
| 51621 | 宜兴     | 集义渎组公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51622 | 宜兴     | 屺亭南街公变      | 10       | 400       | 240          | 240             |
| 51623 | 宜兴     | 谈里公变        | 10       | 400       | 98           | 98              |
| 51624 | 宜兴     | 路庄公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51625 | 宜兴     | 周家浜西公变      | 10       | 315       | 191          | 191             |
| 51626 | 宜兴     | 徐家村公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51627 | 宜兴     | 回图公变        | 10       | 400       | 278          | 278             |
| 51628 | 宜兴     | 安头公变        | 10       | 400       | 252          | 252             |
| 51629 | 宜兴     | 芦管委公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51630 | 宜兴     | 谈家电站公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51631 | 宜兴     | 墩子组公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51632 | 宜兴     | 斗门村 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51633 | 宜兴     | 西街公变        | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 51634 | 宜兴     | 抽村公变        | 10       | 200       | 128          | 128             |
| 51635 | 宜兴     | 丁山水泥宿舍 5#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51636 | 宜兴     | 丁山水泥宿舍 6#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51637 | 宜兴     | 丁耐宿舍 1#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51638 | 宜兴     | 水泥宿 1#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51639 | 宜兴     | 水泥宿 2#公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51640 | 宜兴     | 水泥宿 3#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51641 | 宜兴     | 胜天张家组公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51642 | 宜兴     | 田浪村公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51643 | 宜兴     | 下新公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51644 | 宜兴     | 青年闸公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51645 | 宜兴     | 前谢 1#公变     | 10       | 200       | 127          | 127             |
| 51646 | 宜兴     | 斗上公变        | 10       | 315       | 95           | 95              |
| 51647 | 宜兴     | 前谢北站公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51648 | 宜兴     | 大生村公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51649 | 宜兴     | 和桥庙桥组公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51650 | 宜兴     | 苗桥电站公变      | 10       | 400       | 259          | 259             |
| 51651 | 宜兴     | 路庄 2#公变     | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 51652 | 宜兴     | 前进桥 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51653 | 宜兴     | 白塘公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51654 | 宜兴     | 富康家园西区 1#箱变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 51655 | 宜兴     | 塘河南公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51656 | 宜兴     | 黄岳南公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51657 | 宜兴     | 新力公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51658 | 宜兴     | 后新公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51659 | 宜兴     | 前新公变        | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 51660 | 宜兴     | 武家电站公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51661 | 宜兴     | 新建蒋家公变      | 10       | 400       | 262          | 262             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51662 | 宜兴     | 新建丁西公变     | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 51663 | 宜兴     | 下田舍 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51664 | 宜兴     | 丁庄站公变      | 10       | 400       | 270          | 270             |
| 51665 | 宜兴     | 丁庄村公变      | 10       | 400       | 209          | 209             |
| 51666 | 宜兴     | 安基公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51667 | 宜兴     | 南环路 2#公变   | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 51668 | 宜兴     | 岳堤小区 2#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51669 | 宜兴     | 新建电力站 5#公变 | 10       | 400       | 264          | 264             |
| 51670 | 宜兴     | 岳堤小区 1#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51671 | 宜兴     | 下新污空公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51672 | 宜兴     | 鹅圩电站公变     | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 51673 | 宜兴     | 和桥寺前公变     | 10       | 160       | 111          | 111             |
| 51674 | 宜兴     | 寺坝公变       | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 51675 | 宜兴     | 南坝站公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51676 | 宜兴     | 街镇四公变      | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 51677 | 宜兴     | 金盆 1#公变    | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 51678 | 宜兴     | 贯庄公变       | 10       | 400       | 190          | 190             |
| 51679 | 宜兴     | 富强 1#公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51680 | 宜兴     | 菜批市场公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51681 | 宜兴     | 中百公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51682 | 宜兴     | 工行公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51683 | 宜兴     | 富强 2#公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51684 | 宜兴     | 电影院公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51685 | 宜兴     | 富强 3#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51686 | 宜兴     | 丁建综合楼 2#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51687 | 宜兴     | 刘家西公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51688 | 宜兴     | 新建刘家公变     | 10       | 400       | 48           | 48              |
| 51689 | 宜兴     | 紫泥沟公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51690 | 宜兴     | 新建大河边公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51691 | 宜兴     | 富强 4#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51692 | 宜兴     | 大酒店公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51693 | 宜兴     | 东卫 3#公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51694 | 宜兴     | 东卫东公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51695 | 宜兴     | 东卫北公变      | 10       | 315       | 239          | 239             |
| 51696 | 宜兴     | 水东污公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51697 | 宜兴     | 川埠恒丰公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51698 | 宜兴     | 水东村公变      | 10       | 200       | 112          | 112             |
| 51699 | 宜兴     | 兴村公变       | 10       | 400       | 92           | 92              |
| 51700 | 宜兴     | 和桥上水组公变    | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 51701 | 宜兴     | 姚家组公变      | 10       | 200       | 95           | 95              |
| 51702 | 宜兴     | 海关宿舍公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51703 | 宜兴     | 塘家圩公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51704 | 宜兴     | 东卫污工泵公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51705 | 宜兴     | 座庄圩公变      | 10       | 315       | 221          | 221             |
| 51706 | 宜兴     | 梧桐村公变      | 10       | 315       | 243          | 243             |
| 51707 | 宜兴     | 思古圩公变      | 10       | 400       | 186          | 186             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51708 | 宜兴     | 渚东小桥公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51709 | 宜兴     | 黄龙山公变     | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 51710 | 宜兴     | 米厂 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51711 | 宜兴     | 米厂 1#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51712 | 宜兴     | 新东桥公变     | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 51713 | 宜兴     | 木工宿舍公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51714 | 宜兴     | 马圩公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51715 | 宜兴     | 陈家斗公变     | 10       | 200       | 91           | 91              |
| 51716 | 宜兴     | 蒋笠 2#公变   | 10       | 200       | 125          | 125             |
| 51717 | 宜兴     | 合兴组公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51718 | 宜兴     | 合心圩电站公变   | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 51719 | 宜兴     | 斛里中村公变    | 10       | 200       | 132          | 132             |
| 51720 | 宜兴     | 红卫圩电站公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51721 | 宜兴     | 川埠 6#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51722 | 宜兴     | 卫陶宿舍公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51723 | 宜兴     | 川埠十二组公变   | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 51724 | 宜兴     | 华新东路 1#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51725 | 宜兴     | 城南 2#公变   | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 51726 | 宜兴     | 新大皇庙公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51727 | 宜兴     | 华新东路 2#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51728 | 宜兴     | 华新东路 3#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51729 | 宜兴     | 华新东路 4#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51730 | 宜兴     | 华新东路 5#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51731 | 宜兴     | 华新东路 8#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51732 | 宜兴     | 华新东路 9#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51733 | 宜兴     | 华新东路 10#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51734 | 宜兴     | 宜春公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51735 | 宜兴     | 新霞新村公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51736 | 宜兴     | 岳堤苑 5#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51737 | 宜兴     | 民主路中公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51738 | 宜兴     | 港区宿舍公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51739 | 宜兴     | 南园商城公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51740 | 宜兴     | 岳堤小区 4#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51741 | 宜兴     | 川埠十三组公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51742 | 宜兴     | 川埠 8#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51743 | 宜兴     | 南春园公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51744 | 宜兴     | 积梅 6#公变    | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 51745 | 宜兴     | 电力设备公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51746 | 宜兴     | 桃溪小学公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51747 | 宜兴     | 积梅 1#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51748 | 宜兴     | 大坟山 2#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51749 | 宜兴     | 大坟山 1#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51750 | 宜兴     | 凌霞东塘公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51751 | 宜兴     | 积梅 4#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51752 | 宜兴     | 贝斯特 2#公变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 51753 | 宜兴     | 钱家桥 1#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51754 | 宜兴     | 龙王口公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51755 | 宜兴     | 干北公变    | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 51756 | 宜兴     | 屺亭南河公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51757 | 宜兴     | 后亭村公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51758 | 宜兴     | 刘家东公变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 51759 | 宜兴     | 建材公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51760 | 宜兴     | 泥塘村公变   | 10       | 200       | 122          | 122             |
| 51761 | 宜兴     | 埠头村公变   | 10       | 200       | 118          | 118             |
| 51762 | 宜兴     | 茶亭抗旱站公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51763 | 宜兴     | 小桥头公变   | 10       | 400       | 221          | 221             |
| 51764 | 宜兴     | 丁东公变    | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 51765 | 宜兴     | 杨潭圩公变   | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 51766 | 宜兴     | 小南塘公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51767 | 宜兴     | 宣林东公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51768 | 宜兴     | 司马公变    | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 51769 | 宜兴     | 宣林西公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51770 | 宜兴     | 小符住公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51771 | 宜兴     | 江庄桥公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51772 | 宜兴     | 桂芳村公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51773 | 宜兴     | 夹沟村公变   | 10       | 400       | 265          | 265             |
| 51774 | 宜兴     | 北野田公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51775 | 宜兴     | 桂芳污公变   | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 51776 | 宜兴     | 夹沟污公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51777 | 宜兴     | 竹舍庙桥公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51778 | 宜兴     | 钮家水产村北公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51779 | 宜兴     | 典巷村公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51780 | 宜兴     | 典巷北公变      | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 51781 | 宜兴     | 后洋塘公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51782 | 宜兴     | 竹舍储家塘公变    | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 51783 | 宜兴     | 阳光小区 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51784 | 宜兴     | 阳光小区 1#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51785 | 宜兴     | 皇新小圩公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51786 | 宜兴     | 阳光小区 4#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51787 | 宜兴     | 金家公变       | 10       | 250       | 141          | 141             |
| 51788 | 宜兴     | 泉水坝公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51789 | 宜兴     | 大坝头公变      | 10       | 400       | 271          | 271             |
| 51790 | 宜兴     | 杞亭静堂公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51791 | 宜兴     | 泥塘后庄公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51792 | 宜兴     | 申门村公变      | 10       | 400       | 154          | 154             |
| 51793 | 宜兴     | 金山冲公变      | 10       | 200       | 90           | 90              |
| 51794 | 宜兴     | 大董公变       | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 51795 | 宜兴     | 马元公变       | 10       | 200       | 88           | 88              |
| 51796 | 宜兴     | 茶亭三里亭 1#公变 | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 51797 | 宜兴     | 岭西公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51798 | 宜兴     | 张渚茶亭龙糠坞公变  | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 51799 | 宜兴     | 白塔横塘 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51800 | 宜兴     | 屺亭东村公变    | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 51801 | 宜兴     | 莲河溪 1#公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51802 | 宜兴     | 莲河溪村公变    | 10       | 400       | 268          | 268             |
| 51803 | 宜兴     | 千朱公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51804 | 宜兴     | 千亩圩站公变    | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 51805 | 宜兴     | 千西公变      | 10       | 200       | 0            | 0               |
| 51806 | 宜兴     | 柴山公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51807 | 宜兴     | 铜排公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51808 | 宜兴     | 大田村公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51809 | 宜兴     | 大田村 2#公变  | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 51810 | 宜兴     | 凌霞北环公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51811 | 宜兴     | 电力站房管所公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51812 | 宜兴     | 岳堤教工宿舍公变  | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 51813 | 宜兴     | 潘家坝村公变    | 10       | 315       | 193          | 193             |
| 51814 | 宜兴     | 定庄公变      | 10       | 200       | 151          | 151             |
| 51815 | 宜兴     | 闸北公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51816 | 宜兴     | 丁蜀二中 2#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51817 | 宜兴     | 东河公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51818 | 宜兴     | 人民饭店公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51819 | 宜兴     | 一号楼公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51820 | 宜兴     | 公司舍公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51821 | 宜兴     | 财政小区公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51822 | 宜兴     | 城建办公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51823 | 宜兴     | 迎宾巷公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51824 | 宜兴     | 龙溪花园公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51825 | 宜兴     | 商业公司宿舍公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51826 | 宜兴     | 白宕南路小区公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51827 | 宜兴     | 9#楼公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51828 | 宜兴     | 黑疗区宿舍公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51829 | 宜兴     | 群乐商场 2#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51830 | 宜兴     | 群乐商场 1#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51831 | 宜兴     | 公园东路中区公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51832 | 宜兴     | 丁南新村 3#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51833 | 宜兴     | 水厂经营部公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51834 | 宜兴     | 阳光小区 5#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51835 | 宜兴     | 辅机公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51836 | 宜兴     | 潘北公变      | 10       | 400       | 151          | 151             |
| 51837 | 宜兴     | 芳庄新区公变    | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 51838 | 宜兴     | 官林南塍公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51839 | 宜兴     | 新区 2#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51840 | 宜兴     | 南塍河南公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51841 | 宜兴     | 西小村公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51842 | 宜兴     | 小坝电站公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51843 | 宜兴     | 小坝稻香公变    | 10       | 200       | 117          | 117             |
| 51844 | 宜兴     | 稻庄站公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51845 | 宜兴     | 钱圩电站公变    | 10       | 200       | 144          | 144             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51846 | 宜兴     | 西北公变     | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 51847 | 宜兴     | 尖东公变     | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 51848 | 宜兴     | 丰台公变     | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 51849 | 宜兴     | 观渎东公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51850 | 宜兴     | 排头公变     | 10       | 200       | 115          | 115             |
| 51851 | 宜兴     | 查林西公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51852 | 宜兴     | 王干公变     | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 51853 | 宜兴     | 上堡公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51854 | 宜兴     | 阳羨站公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51855 | 宜兴     | 另家北站公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51856 | 宜兴     | 大坟头公变    | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 51857 | 宜兴     | 凌家村公变    | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 51858 | 宜兴     | 钮家自来水公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51859 | 宜兴     | 桂庄公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51860 | 宜兴     | 小毛家公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51861 | 宜兴     | 西南组公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51862 | 宜兴     | 稻福乐公变    | 10       | 200       | 120          | 120             |
| 51863 | 宜兴     | 下笠渎东公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51864 | 宜兴     | 下笠渎村公变   | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 51865 | 宜兴     | 薛家渎污工泵公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51866 | 宜兴     | 姚家伙公变    | 10       | 200       | 57           | 57              |
| 51867 | 宜兴     | 庄家荡站公变   | 10       | 200       | 113          | 113             |
| 51868 | 宜兴     | 庄家荡 2#公变 | 10       | 400       | 273          | 273             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51869 | 宜兴     | 三协村公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51870 | 宜兴     | 邱家斗 3#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51871 | 宜兴     | 溪稍污空公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51872 | 宜兴     | 邱九队公变    | 10       | 250       | 180          | 180             |
| 51873 | 宜兴     | 凌霞山南公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51874 | 宜兴     | 凌霞蒋家公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51875 | 宜兴     | 西埝公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51876 | 宜兴     | 凌霞周家公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51877 | 宜兴     | 徐家桥东公变   | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 51878 | 宜兴     | 田舍村公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51879 | 宜兴     | 潘家桥公变    | 10       | 315       | 229          | 229             |
| 51880 | 宜兴     | 红塔新河公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51881 | 宜兴     | 钮家街公变    | 10       | 400       | 138          | 138             |
| 51882 | 宜兴     | 芦荡村公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51883 | 宜兴     | 杨舍村公变    | 10       | 315       | 214          | 214             |
| 51884 | 宜兴     | 凌霞新村公变   | 10       | 315       | 247          | 247             |
| 51885 | 宜兴     | 新建中行公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51886 | 宜兴     | 良种场公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51887 | 宜兴     | 后管公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51888 | 宜兴     | 凌霞王家公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51889 | 宜兴     | 凌霞别墅公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51890 | 宜兴     | 周巷公变     | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 51891 | 宜兴     | 丰台村公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51892 | 宜兴     | 陆坝公变       | 10       | 400       | 250          | 250             |
| 51893 | 宜兴     | 后管村公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51894 | 宜兴     | 元家 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51895 | 宜兴     | 杨庄公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51896 | 宜兴     | 一窑公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51897 | 宜兴     | 回坞公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51898 | 宜兴     | 碓坊 6#公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51899 | 宜兴     | 碓坊 5#公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51900 | 宜兴     | 下新圩公变      | 10       | 200       | 151          | 151             |
| 51901 | 宜兴     | 迎宾路 3#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51902 | 宜兴     | 邮堂电力站 4#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51903 | 宜兴     | 新建新区路公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51904 | 宜兴     | 迎宾南虹 1#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51905 | 宜兴     | 迎宾南虹 3#公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51906 | 宜兴     | 芳庄庄头公变     | 10       | 400       | 216          | 216             |
| 51907 | 宜兴     | 邮堂电力站 2#公变 | 10       | 250       | 165          | 165             |
| 51908 | 宜兴     | 韩家公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51909 | 宜兴     | 耐火公变       | 10       | 200       | 125          | 125             |
| 51910 | 宜兴     | 干塘公变       | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 51911 | 宜兴     | 邮堂电力站 6#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51912 | 宜兴     | 邮东公变       | 10       | 200       | 86           | 86              |
| 51913 | 宜兴     | 留住新站公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51914 | 宜兴     | 芳庄水车头公变    | 10       | 200       | 154          | 154             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51915 | 宜兴     | 留住村公变     | 10       | 315       | 207          | 207             |
| 51916 | 宜兴     | 五牧后村公变    | 10       | 400       | 194          | 194             |
| 51917 | 宜兴     | 竹舍西公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51918 | 宜兴     | 芳庄长乐 1#公变 | 10       | 200       | 127          | 127             |
| 51919 | 宜兴     | 新塘公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51920 | 宜兴     | 白石头公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51921 | 宜兴     | 后竹公变      | 10       | 400       | 269          | 269             |
| 51922 | 宜兴     | 五牧前村公变    | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 51923 | 宜兴     | 五牧站公变     | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 51924 | 宜兴     | 芳庄塘东 2#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51925 | 宜兴     | 西长圩站公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51926 | 宜兴     | 五泽公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51927 | 宜兴     | 前亭村公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51928 | 宜兴     | 蒋典 1#公变   | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 51929 | 宜兴     | 蒋典 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51930 | 宜兴     | 良庄 3#公变   | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 51931 | 宜兴     | 西村站公变     | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 51932 | 宜兴     | 决西公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51933 | 宜兴     | 西圩组公变     | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 51934 | 宜兴     | 隔家圩公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51935 | 宜兴     | 缪家公变      | 10       | 400       | 256          | 256             |
| 51936 | 宜兴     | 决东站公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51937 | 宜兴     | 墅中 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51938 | 宜兴     | 万家公变       | 10       | 400       | 268          | 268             |
| 51939 | 宜兴     | 新联圩公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51940 | 宜兴     | 培庄东公变      | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 51941 | 宜兴     | 徐舍电力站 1#公变 | 10       | 400       | 254          | 254             |
| 51942 | 宜兴     | 培庄村公变      | 10       | 315       | 213          | 213             |
| 51943 | 宜兴     | 徐舍电力站 3#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51944 | 宜兴     | 油坊西公变      | 10       | 200       | 111          | 111             |
| 51945 | 宜兴     | 谈墅 2#公变    | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 51946 | 宜兴     | 六店公变       | 10       | 200       | 92           | 92              |
| 51947 | 宜兴     | 冶炼公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51948 | 宜兴     | 和平公变       | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 51949 | 宜兴     | 油坊公变       | 10       | 160       | 101          | 101             |
| 51950 | 宜兴     | 土城公变       | 10       | 315       | 219          | 219             |
| 51951 | 宜兴     | 芳庄桥南公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51952 | 宜兴     | 洪塘电站公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51953 | 宜兴     | 姚顶公变       | 10       | 200       | 149          | 149             |
| 51954 | 宜兴     | 竹观门公变      | 10       | 160       | 16           | 16              |
| 51955 | 宜兴     | 乙字圩公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 51956 | 宜兴     | 西荡站公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51957 | 宜兴     | 蒋墅公变       | 10       | 315       | 163          | 163             |
| 51958 | 宜兴     | 东街公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51959 | 宜兴     | 芳庄大圩公变     | 10       | 200       | 117          | 117             |
| 51960 | 宜兴     | 沈芝滩公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51961 | 宜兴     | 芳庄丛圩公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51962 | 宜兴     | 斗门村污工泵公变     | 10       | 315       | 220          | 220             |
| 51963 | 宜兴     | 墅前公变         | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 51964 | 宜兴     | 谈墅荡公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51965 | 宜兴     | 胡家污公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 51966 | 宜兴     | 胡家北公变        | 10       | 200       | 88           | 88              |
| 51967 | 宜兴     | 唐家溪公变        | 10       | 200       | 95           | 95              |
| 51968 | 宜兴     | 五洞汪家公变       | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 51969 | 宜兴     | 文岗公变         | 10       | 100       | 29           | 29              |
| 51970 | 宜兴     | 南漕顾家 3#公变    | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 51971 | 宜兴     | 汽水公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51972 | 宜兴     | 青墩头公变        | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 51973 | 宜兴     | 沙塘河东公变       | 10       | 250       | 85           | 85              |
| 51974 | 宜兴     | 葛南公变         | 10       | 160       | 70           | 70              |
| 51975 | 宜兴     | 桃园电站公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51976 | 宜兴     | 桃园新公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51977 | 宜兴     | 后墙公变         | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 51978 | 宜兴     | 宜丰袁家公变       | 10       | 200       | 68           | 68              |
| 51979 | 宜兴     | 宜丰孙家公变       | 10       | 200       | 118          | 118             |
| 51980 | 宜兴     | 新城公寓 3#箱变    | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 51981 | 宜兴     | 龙泽苑一期 3#箱变   | 10       | 500       | 393          | 393             |
| 51982 | 宜兴     | 龙泽苑一期 4#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 51983 | 宜兴     | 怡丰苑 1#箱变     | 10       | 500       | 400          | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 51984 | 宜兴     | 龙泽苑一期 5#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 51985 | 宜兴     | 怡丰苑 2#箱变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 51986 | 宜兴     | 兴园大厦箱变       | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 51987 | 宜兴     | 龙泽苑一期 6#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51988 | 宜兴     | 西山堡 5#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51989 | 宜兴     | 西山堡 4#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51990 | 宜兴     | 西山堡 6#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51991 | 宜兴     | 化工市场 1#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51992 | 宜兴     | 化工市场 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51993 | 宜兴     | 巷头钢材市场公变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 51994 | 宜兴     | 芳庄小学公变       | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 51995 | 宜兴     | 柏树头 2#公变     | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 51996 | 宜兴     | 芳镇 12#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 51997 | 宜兴     | 张家园公变        | 10       | 200       | 115          | 115             |
| 51998 | 宜兴     | 白塔工业小区公变     | 10       | 400       | 246          | 246             |
| 51999 | 宜兴     | 杨木桥公变        | 10       | 400       | 207          | 207             |
| 52000 | 宜兴     | 龙泽苑一期 7#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52001 | 宜兴     | 龙泽苑一期 8#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52002 | 宜兴     | 天尽头公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52003 | 宜兴     | 龙泽苑一期 9#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52004 | 宜兴     | 新岳站公变        | 10       | 200       | 112          | 112             |
| 52005 | 宜兴     | 桥下圩公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52006 | 宜兴     | 岳滩村公变        | 10       | 400       | 210          | 210             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52007 | 宜兴     | 岳滩站公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52008 | 宜兴     | 下田公变        | 10       | 200       | 124          | 124             |
| 52009 | 宜兴     | 卡口公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52010 | 宜兴     | 陶瓷商城公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52011 | 宜兴     | 彩陶新区 5#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52012 | 宜兴     | 彩陶新区 4#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52013 | 宜兴     | 彩陶新村 3#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52014 | 宜兴     | 工商大楼公变      | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 52015 | 宜兴     | 彩陶小区 3#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52016 | 宜兴     | 龙泽苑二期 1#箱变  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 52017 | 宜兴     | 庄西站公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52018 | 宜兴     | 庄林公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52019 | 宜兴     | 龙泽苑二期 2#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52020 | 宜兴     | 竹舍庄西公变      | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 52021 | 宜兴     | 龙泽苑二期 3#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52022 | 宜兴     | 后街公变        | 10       | 315       | 178          | 178             |
| 52023 | 宜兴     | 龙泽苑二期 4#箱变  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 52024 | 宜兴     | 化机 C 区 1#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52025 | 宜兴     | 排楼下公变       | 10       | 400       | 317          | 317             |
| 52026 | 宜兴     | 化机 C 区 2#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52027 | 宜兴     | 龙泽苑二期 6#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52028 | 宜兴     | 龙泽苑二期 5#箱变  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 52029 | 宜兴     | 庄北站公变       | 10       | 400       | 301          | 301             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52030 | 宜兴     | 化机新村 1#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52031 | 宜兴     | 化机新村 2#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52032 | 宜兴     | 龙泽苑二期 7#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52033 | 宜兴     | 化机新村 3#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52034 | 宜兴     | 化机 B 区 2#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52035 | 宜兴     | 龙泽苑二期 8#箱变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52036 | 宜兴     | 竹舍新街公变      | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 52037 | 宜兴     | 化机 B 区 1#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52038 | 宜兴     | 任墅新区 6#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52039 | 宜兴     | 器件 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52040 | 宜兴     | 孟塘公变        | 10       | 200       | 127          | 127             |
| 52041 | 宜兴     | 芳庄占家公变      | 10       | 400       | 259          | 259             |
| 52042 | 宜兴     | 蒋巷 3#公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52043 | 宜兴     | 岷山 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52044 | 宜兴     | 上边公变        | 10       | 200       | 111          | 111             |
| 52045 | 宜兴     | 徐塘田公变       | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 52046 | 宜兴     | 夏芳村公变       | 10       | 400       | 225          | 225             |
| 52047 | 宜兴     | 周师公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52048 | 宜兴     | 夏芳后宅公变      | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 52049 | 宜兴     | 电力站 2#公变    | 10       | 315       | 228          | 228             |
| 52050 | 宜兴     | 百合红庙公变      | 10       | 400       | 264          | 264             |
| 52051 | 宜兴     | 陈西公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52052 | 宜兴     | 新沟顶公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52053 | 宜兴     | 石路 2#公变    | 10       | 400       | 252          | 252             |
| 52054 | 宜兴     | 钱家组公变      | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 52055 | 宜兴     | 丁家村丁家塘公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52056 | 宜兴     | 曲西公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52057 | 宜兴     | 闸口电力站 2#公变 | 10       | 315       | 209          | 209             |
| 52058 | 宜兴     | 丁蜀二中 1#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52059 | 宜兴     | 张水沟村公变     | 10       | 315       | 181          | 181             |
| 52060 | 宜兴     | 红塔桥东公变     | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 52061 | 宜兴     | 世纪别墅箱变主变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52062 | 宜兴     | 红领巾公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52063 | 宜兴     | 河头桥公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52064 | 宜兴     | 早渎公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52065 | 宜兴     | 光明公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52066 | 宜兴     | 前储巷公变      | 10       | 200       | 87           | 87              |
| 52067 | 宜兴     | 竹舍周家公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52068 | 宜兴     | 崔家公变       | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 52069 | 宜兴     | 储巷站公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52070 | 宜兴     | 江谷住公变      | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 52071 | 宜兴     | 宜城北公变      | 10       | 200       | 18           | 18              |
| 52072 | 宜兴     | 新城苑 1#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52073 | 宜兴     | 新城苑 2#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52074 | 宜兴     | 函东公园公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52075 | 宜兴     | 环北路公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52076 | 宜兴     | 毛纺公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52077 | 宜兴     | 黄家北公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52078 | 宜兴     | 黄家南公变       | 10       | 315       | 233          | 233             |
| 52079 | 宜兴     | 赵圩村公变       | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 52080 | 宜兴     | 赵圩中村公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52081 | 宜兴     | 万家 2#公变     | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 52082 | 宜兴     | 潘口塘 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52083 | 宜兴     | 安桥 2#公变     | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 52084 | 宜兴     | 前姜家公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52085 | 宜兴     | 南溪公变        | 10       | 160       | 91           | 91              |
| 52086 | 宜兴     | 反大圩公变       | 10       | 315       | 167          | 167             |
| 52087 | 宜兴     | 杨巷路家公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52088 | 宜兴     | 丰义供电所 6#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52089 | 宜兴     | 塘田村公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52090 | 宜兴     | 宋家塘公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52091 | 宜兴     | 西渚湾里公变      | 10       | 400       | 160          | 160             |
| 52092 | 宜兴     | 孟干公变        | 10       | 200       | 2            | 2               |
| 52093 | 宜兴     | 宝宜路灯公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52094 | 宜兴     | 档车公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52095 | 宜兴     | 水岸豪庭 1#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 52096 | 宜兴     | 水岸豪庭 2#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 52097 | 宜兴     | 水岸豪庭 3#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 52098 | 宜兴     | 水岸豪庭 4#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52099 | 宜兴     | 水岸豪庭 5#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 52100 | 宜兴     | 周桥头公变       | 10       | 200       | 88           | 88              |
| 52101 | 宜兴     | 万石姚家公变      | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 52102 | 宜兴     | 余境村 2#公变    | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 52103 | 宜兴     | 楼南村公变       | 10       | 200       | 59           | 59              |
| 52104 | 宜兴     | 南漕沟南公变      | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 52105 | 宜兴     | 东城 2#公变     | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 52106 | 宜兴     | 田庄公变        | 10       | 100       | 52           | 52              |
| 52107 | 宜兴     | 桥涯涧下公变      | 10       | 400       | 248          | 248             |
| 52108 | 宜兴     | 均陶公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52109 | 宜兴     | 岳阳苑 4#箱变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52110 | 宜兴     | 解西市政楼公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52111 | 宜兴     | 东山居委公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52112 | 宜兴     | 解放西路 1#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52113 | 宜兴     | 丁山西庄公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52114 | 宜兴     | 解放西路公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52115 | 宜兴     | 蛇墩公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52116 | 宜兴     | 积梅 2#公变     | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 52117 | 宜兴     | 解放西路 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52118 | 宜兴     | 均陶 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52119 | 宜兴     | 白宕小区 3#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52120 | 宜兴     | 白宕小区 2#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52121 | 宜兴     | 南漕高家公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52122 | 宜兴     | 里墅公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52123 | 宜兴     | 丁山供电所公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52124 | 宜兴     | 佳乐公变        | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 52125 | 宜兴     | 水岸豪庭 6#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 52126 | 宜兴     | 水岸豪庭 7#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 52127 | 宜兴     | 水岸豪庭 8#箱变主变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 52128 | 宜兴     | 水竹园公变       | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 52129 | 宜兴     | 西花园二村 1#箱变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52130 | 宜兴     | 西花园二村 2#箱变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52131 | 宜兴     | 新山公变        | 10       | 400       | 162          | 162             |
| 52132 | 宜兴     | 西花园二村 3#箱变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 52133 | 宜兴     | 梅园上公变       | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 52134 | 宜兴     | 西花园三村 1#箱变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52135 | 宜兴     | 西花园三村 2#箱变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52136 | 宜兴     | 梅园干公变       | 10       | 315       | 194          | 194             |
| 52137 | 宜兴     | 西花园三村 3#箱变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52138 | 宜兴     | 芙蓉新庄公变      | 10       | 200       | 112          | 112             |
| 52139 | 宜兴     | 潼渚村公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52140 | 宜兴     | 潼渚灵山公变      | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 52141 | 宜兴     | 陆平塘南圩公变     | 10       | 200       | 104          | 104             |
| 52142 | 宜兴     | 北庄组公变       | 10       | 315       | 147          | 147             |
| 52143 | 宜兴     | 任墅工业园 1#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52144 | 宜兴     | 任墅工业园 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52145 | 宜兴     | 任墅工业园 3#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52146 | 宜兴     | 范道沈家公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52147 | 宜兴     | 唐公公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52148 | 宜兴     | 孙家 2#公变    | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 52149 | 宜兴     | 高塍皂上公变     | 10       | 200       | 97           | 97              |
| 52150 | 宜兴     | 高塍庙桥公变     | 10       | 160       | 65           | 65              |
| 52151 | 宜兴     | 省庄清水潭公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52152 | 宜兴     | 观渎路西公变     | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 52153 | 宜兴     | 蒿山公变       | 10       | 200       | 119          | 119             |
| 52154 | 宜兴     | 马兰坳公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52155 | 宜兴     | 新村 4#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52156 | 宜兴     | 新村 3#公变    | 10       | 315       | 223          | 223             |
| 52157 | 宜兴     | 凌霞新村 2#公变  | 10       | 315       | 172          | 172             |
| 52158 | 宜兴     | 前旺公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52159 | 宜兴     | 万石吴家公变     | 10       | 400       | 319          | 319             |
| 52160 | 宜兴     | 舍楼下 2#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52161 | 宜兴     | 房管所 1#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52162 | 宜兴     | 房管所 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52163 | 宜兴     | 大新 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52164 | 宜兴     | 大新宿舍 1#公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52165 | 宜兴     | 洩南 1#公变    | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 52166 | 宜兴     | 新建供电所 8#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52167 | 宜兴     | 西花园三村 4#箱变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52168 | 宜兴     | 坝头公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52169 | 宜兴     | 龙坞 2#公变    | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 52170 | 宜兴     | 龙坞 1#公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52171 | 宜兴     | 梅东村部公变     | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 52172 | 宜兴     | 红塔电力站 4#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52173 | 宜兴     | 红塔电力站 3#公变 | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 52174 | 宜兴     | 部队医院箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52175 | 宜兴     | 庄只公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52176 | 宜兴     | 兴武家园箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52177 | 宜兴     | 烟草城公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52178 | 宜兴     | 金三角 6#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52179 | 宜兴     | 金三角 1#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52180 | 宜兴     | 金三角 2#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52181 | 宜兴     | 金三角 3#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52182 | 宜兴     | 金三角 4#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52183 | 宜兴     | 前巷路东公变     | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 52184 | 宜兴     | 宜红新村公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52185 | 宜兴     | 陈管口公变      | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 52186 | 宜兴     | 后窑电站公变     | 10       | 250       | 174          | 174             |
| 52187 | 宜兴     | 街头公变       | 10       | 400       | 209          | 209             |
| 52188 | 宜兴     | 台东公变       | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 52189 | 宜兴     | 新城绿苑 1#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52190 | 宜兴     | 新城绿苑 2#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52191 | 宜兴     | 岳阳苑 1#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52192 | 宜兴     | 岳阳苑 2#箱变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52193 | 宜兴     | 岳阳苑 3#箱变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52194 | 宜兴     | 前巷杏洞公变   | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 52195 | 宜兴     | 坳桥公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52196 | 宜兴     | 前巷大理石公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52197 | 宜兴     | 严家庄公变    | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 52198 | 宜兴     | 万珍老公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52199 | 宜兴     | 芳庄西园公变   | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 52200 | 宜兴     | 长河公变     | 10       | 200       | 106          | 106             |
| 52201 | 宜兴     | 横楦组公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52202 | 宜兴     | 新春组公变    | 10       | 200       | 98           | 98              |
| 52203 | 宜兴     | 荷花桥公变    | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 52204 | 宜兴     | 南新东路公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52205 | 宜兴     | 后漕组公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52206 | 宜兴     | 王家组 1#公变 | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 52207 | 宜兴     | 南漕朱家公变   | 10       | 200       | 92           | 92              |
| 52208 | 宜兴     | 南漕杨家公变   | 10       | 200       | 45           | 45              |
| 52209 | 宜兴     | 官林徐家桥公变  | 10       | 315       | 171          | 171             |
| 52210 | 宜兴     | 钮家村公变    | 10       | 400       | 249          | 249             |
| 52211 | 宜兴     | 西村东公变    | 10       | 200       | 150          | 150             |
| 52212 | 宜兴     | 西村西公变    | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 52213 | 宜兴     | 西村中公变    | 10       | 200       | 113          | 113             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52214 | 宜兴     | 李家段公变       | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 52215 | 宜兴     | 下圩站公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52216 | 宜兴     | 渔庄背污工泵公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52217 | 宜兴     | 下圩村公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52218 | 宜兴     | 渔庄公变        | 10       | 315       | 218          | 218             |
| 52219 | 宜兴     | 富康家园西区 2#箱变 | 10       | 1000      | 793          | 793             |
| 52220 | 宜兴     | 芳庄和尚圩公变     | 10       | 200       | 124          | 124             |
| 52221 | 宜兴     | 芳庄长乐 2#公变   | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 52222 | 宜兴     | 帮山川公变       | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 52223 | 宜兴     | 芳庄电力站 2#公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52224 | 宜兴     | 红塔电力站 1#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52225 | 宜兴     | 芳庄电力站 4#公变  | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 52226 | 宜兴     | 红卫村 1#公变    | 10       | 400       | 226          | 226             |
| 52227 | 宜兴     | 香山公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52228 | 宜兴     | 红卫村 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52229 | 宜兴     | 红卫新河公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52230 | 宜兴     | 红卫二垛公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52231 | 宜兴     | 西方桥公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52232 | 宜兴     | 芳庄加工公变      | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 52233 | 宜兴     | 红卫 3#公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52234 | 宜兴     | 涧众预制公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52235 | 宜兴     | 南漕田舍公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52236 | 宜兴     | 李家电站公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52237 | 宜兴     | 排上公变           | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 52238 | 宜兴     | 张桥组公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52239 | 宜兴     | 宜武 2#公变        | 10       | 200       | 152          | 152             |
| 52240 | 宜兴     | 朱东公变           | 10       | 400       | 256          | 256             |
| 52241 | 宜兴     | 中星湖滨城 1#站 2#所变 | 10       | 1000      | 783          | 783             |
| 52242 | 宜兴     | 中星湖滨城 1#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 52243 | 宜兴     | 潮音寺公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52244 | 宜兴     | 中星湖滨城 2#站 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52245 | 宜兴     | 中星湖滨城 2#站 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52246 | 宜兴     | 中星湖滨城 2#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52247 | 宜兴     | 中星湖滨城 2#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52248 | 宜兴     | 中星湖滨城 3#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52249 | 宜兴     | 中星湖滨城 3#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52250 | 宜兴     | 中星湖滨城 4#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52251 | 宜兴     | 中星湖滨城 4#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52252 | 宜兴     | 欣阳苑 1#站 2#所变   | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 52253 | 宜兴     | 苏缆新村 6#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52254 | 宜兴     | 富康家园西区 3#箱变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 52255 | 宜兴     | 富康家园东区 1#箱变    | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 52256 | 宜兴     | 富康家园东区 2#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52257 | 宜兴     | 富康家园东区 3#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52258 | 宜兴     | 富康家园东区 4#箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52259 | 宜兴     | 长征植物园公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52260 | 宜兴     | 澄潭公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52261 | 宜兴     | 川煤 1#公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52262 | 宜兴     | 施家坝公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52263 | 宜兴     | 芳庄电力站 1#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52264 | 宜兴     | 红卫 1#公变    | 10       | 250       | 189          | 189             |
| 52265 | 宜兴     | 苏缆新村 2#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52266 | 宜兴     | 苏缆新村 3#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52267 | 宜兴     | 苏缆新村 1#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52268 | 宜兴     | 税培 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52269 | 宜兴     | 税培 3#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52270 | 宜兴     | 大修公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52271 | 宜兴     | 税培 1#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52272 | 宜兴     | 新北电站公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52273 | 宜兴     | 金兰路家公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52274 | 宜兴     | 虞山电站公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52275 | 宜兴     | 前渚东公变      | 10       | 200       | 29           | 29              |
| 52276 | 宜兴     | 后渚公变       | 10       | 200       | 94           | 94              |
| 52277 | 宜兴     | 古都公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52278 | 宜兴     | 牛车垛公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52279 | 宜兴     | 张家村东公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52280 | 宜兴     | 坝塘新区公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52281 | 宜兴     | 桥东北公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52282 | 宜兴     | 荷塘王家公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称     | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52283 | 宜兴     | 贯东公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52284 | 宜兴     | 刘家西 3#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52285 | 宜兴     | 马埠公变     | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 52286 | 宜兴     | 杨埠村西公变   | 10       | 200       | 150          | 150             |
| 52287 | 宜兴     | 西河庄公变    | 10       | 200       | 24           | 24              |
| 52288 | 宜兴     | 杨埠污公变    | 10       | 200       | 108          | 108             |
| 52289 | 宜兴     | 晓苏桥公变    | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 52290 | 宜兴     | 荷塘南河公变   | 10       | 400       | 254          | 254             |
| 52291 | 宜兴     | 荷塘新南公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52292 | 宜兴     | 前渚村公变    | 10       | 200       | 95           | 95              |
| 52293 | 宜兴     | 埭兴大村公变   | 10       | 200       | 149          | 149             |
| 52294 | 宜兴     | 埭兴站公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52295 | 宜兴     | 泉东公变     | 10       | 250       | 160          | 160             |
| 52296 | 宜兴     | 孟塘 2#公变  | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 52297 | 宜兴     | 斛里电站公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52298 | 宜兴     | 缶头公变     | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 52299 | 宜兴     | 墙门 2#公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52300 | 宜兴     | 蒋后公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52301 | 宜兴     | 南圩公变     | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 52302 | 宜兴     | 烟山大圩公变   | 10       | 400       | 230          | 230             |
| 52303 | 宜兴     | 后塔公变     | 10       | 200       | 151          | 151             |
| 52304 | 宜兴     | 幼儿园公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52305 | 宜兴     | 营桥公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52306 | 宜兴     | 中下村公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52307 | 宜兴     | 湖滨小区二期 1#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52308 | 宜兴     | 湖滨小区二期 2#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52309 | 宜兴     | 浔溪苑 4#公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52310 | 宜兴     | 浔溪苑 1#公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52311 | 宜兴     | 浔溪苑 2#公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52312 | 宜兴     | 浔溪苑 3#公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52313 | 宜兴     | 桐梓西公变       | 10       | 200       | 95           | 95              |
| 52314 | 宜兴     | 三阳南公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52315 | 宜兴     | 所 14#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52316 | 宜兴     | 滨湖小区 1#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52317 | 宜兴     | 滨河小区 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52318 | 宜兴     | 滨河小区 3#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52319 | 宜兴     | 滨河小区 4#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52320 | 宜兴     | 滨河小区 5#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52321 | 宜兴     | 滨河小区 6#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52322 | 宜兴     | 滨河小区七号公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52323 | 宜兴     | 滨河小区 8#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52324 | 宜兴     | 紫京小区一号公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52325 | 宜兴     | 紫京小区 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52326 | 宜兴     | 紫京小区 3#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52327 | 宜兴     | 紫京小区 4#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52328 | 宜兴     | 紫京小区 5#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52329 | 宜兴     | 中南联圩公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52330 | 宜兴     | 红桑公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52331 | 宜兴     | 谢桥北箱变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 52332 | 宜兴     | 面砖公变      | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 52333 | 宜兴     | 全方头公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52334 | 宜兴     | 谢桥花园 1#箱变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 52335 | 宜兴     | 庄村公变      | 10       | 400       | 266          | 266             |
| 52336 | 宜兴     | 谢桥花园 2#箱变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 52337 | 宜兴     | 后方公变      | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 52338 | 宜兴     | 烟山木桥公变    | 10       | 160       | 50           | 50              |
| 52339 | 宜兴     | 永丰公变      | 10       | 400       | 261          | 261             |
| 52340 | 宜兴     | 庄村电站公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52341 | 宜兴     | 祥和花园 1#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52342 | 宜兴     | 新建前巷公变    | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 52343 | 宜兴     | 祥和花园 2#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52344 | 宜兴     | 新建 3#公变 1 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52345 | 宜兴     | 前周 2#公变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 52346 | 宜兴     | 祥和花园 9#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52347 | 宜兴     | 蒋王家公变     | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 52348 | 宜兴     | 劳动桥公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52349 | 宜兴     | 断桥涧公变     | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 52350 | 宜兴     | 街北公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52351 | 宜兴     | 方家圩西公变    | 10       | 160       | 128          | 128             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52352 | 宜兴     | 核心公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52353 | 宜兴     | 石桥头公变     | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 52354 | 宜兴     | 王茂小学公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52355 | 宜兴     | 章茂村公变     | 10       | 200       | 116          | 116             |
| 52356 | 宜兴     | 宝壕小区 1#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52357 | 宜兴     | 宝壕小区 2#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52358 | 宜兴     | 紫京小区 6#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52359 | 宜兴     | 紫京小区 7#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52360 | 宜兴     | 紫京小区 9#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52361 | 宜兴     | 紫京小区 8#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52362 | 宜兴     | 坝壕 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52363 | 宜兴     | 高塍高田公变    | 10       | 200       | 89           | 89              |
| 52364 | 宜兴     | 高塍王家 2#公变 | 10       | 200       | 136          | 136             |
| 52365 | 宜兴     | 前周电站公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52366 | 宜兴     | 下塘桥公变     | 10       | 160       | 112          | 112             |
| 52367 | 宜兴     | 江步公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52368 | 宜兴     | 后高田公变     | 10       | 200       | 112          | 112             |
| 52369 | 宜兴     | 新建义庄东公变   | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 52370 | 宜兴     | 屯桥村公变     | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 52371 | 宜兴     | 合星站公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52372 | 宜兴     | 王母浜公变     | 10       | 200       | 4            | 4               |
| 52373 | 宜兴     | 屯桥站公变     | 10       | 200       | 94           | 94              |
| 52374 | 宜兴     | 骆家巷公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52375 | 宜兴     | 谈家站公变       | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 52376 | 宜兴     | 南下圩公变       | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 52377 | 宜兴     | 锦绣二村 2#箱变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52378 | 宜兴     | 锦绣二村 3#箱变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 52379 | 宜兴     | 洙滨大道 2#箱变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52380 | 宜兴     | 南虹河 1#箱变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52381 | 宜兴     | 南虹河 2#箱变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52382 | 宜兴     | 高塍中心小区 3#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52383 | 宜兴     | 宝壕小区 3#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52384 | 宜兴     | 宝壕小区 4#公变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 52385 | 宜兴     | 宝壕小区 5#公变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 52386 | 宜兴     | 宝壕小区 6#公变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 52387 | 宜兴     | 宝壕小区 7#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52388 | 宜兴     | 宝壕小区 8#公变   | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 52389 | 宜兴     | 周铁下干公变      | 10       | 400       | 257          | 257             |
| 52390 | 宜兴     | 官庄 2#公变     | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 52391 | 宜兴     | 扶西 2#公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52392 | 宜兴     | 里高 2#公变     | 10       | 200       | 40           | 40              |
| 52393 | 宜兴     | 高塍邵家公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52394 | 宜兴     | 申家塘 2#公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52395 | 宜兴     | 高塍沈家 2#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52396 | 宜兴     | 水产渔家组公变     | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 52397 | 宜兴     | 邱庄 2#公变     | 10       | 160       | 83           | 83              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52398 | 宜兴     | 官林电力站东公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52399 | 宜兴     | 板桥公变      | 10       | 400       | 316          | 316             |
| 52400 | 宜兴     | 高塍东环公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52401 | 宜兴     | 北环路公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52402 | 宜兴     | 文化站公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52403 | 宜兴     | 蔡塘圩公变     | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 52404 | 宜兴     | 陈家 3#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52405 | 宜兴     | 杨头户 2#公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52406 | 宜兴     | 邱庄 3#公变   | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 52407 | 宜兴     | 迎宾公寓箱变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52408 | 宜兴     | 大树家园 1#箱变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52409 | 宜兴     | 大树家园 2#箱变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 52410 | 宜兴     | 大树家园 3#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52411 | 宜兴     | 绿城公寓 2#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52412 | 宜兴     | 新城公寓 1#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52413 | 宜兴     | 上袁一组公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52414 | 宜兴     | 上袁村 2#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52415 | 宜兴     | 上袁六组公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52416 | 宜兴     | 西山堡 3#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52417 | 宜兴     | 杏头新村公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52418 | 宜兴     | 漳东公变      | 10       | 200       | 110          | 110             |
| 52419 | 宜兴     | 漳水电站公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52420 | 宜兴     | 王泥坝公变     | 10       | 200       | 139          | 139             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52421 | 宜兴     | 扶南新站公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52422 | 宜兴     | 扶南公变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52423 | 宜兴     | 金兰电力站 1#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52424 | 宜兴     | 金兰丁家公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52425 | 宜兴     | 孟桥公变                | 10       | 200       | 116          | 116             |
| 52426 | 宜兴     | 洋溪公变                | 10       | 315       | 101          | 101             |
| 52427 | 宜兴     | 秧北公变                | 10       | 200       | 117          | 117             |
| 52428 | 宜兴     | 荷花荡公变               | 10       | 200       | 149          | 149             |
| 52429 | 宜兴     | 谢家塘公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52430 | 宜兴     | 桃园 4#公变             | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 52431 | 宜兴     | 西夹浜公变               | 10       | 200       | 114          | 114             |
| 52432 | 宜兴     | 桃园湖滩公变              | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 52433 | 宜兴     | 金泉 4#公变             | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 52434 | 宜兴     | 集镇 2#公变             | 10       | 400       | 317          | 317             |
| 52435 | 宜兴     | 韩家 2#公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52436 | 宜兴     | 西渚桑场公变              | 10       | 200       | 60           | 60              |
| 52437 | 宜兴     | 观渎中公变               | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 52438 | 宜兴     | 下圩南公变               | 10       | 200       | 112          | 112             |
| 52439 | 宜兴     | 水岸香榭 2#室 3#所变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52440 | 宜兴     | 振业 38#楼东箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52441 | 宜兴     | 大树上毛 2#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52442 | 宜兴     | 东木新桥公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52443 | 宜兴     | 雅达健康生态园 13#室 2#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52444 | 宜兴     | 信用社箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 52445 | 宜兴     | 岳家东公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52446 | 宜兴     | 钮家村委公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52447 | 宜兴     | 龙池山公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52448 | 宜兴     | 荷塘宝寿梁家公变          | 10       | 200       | 113          | 113             |
| 52449 | 宜兴     | 桥涯村 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52450 | 宜兴     | 太华兴业路公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52451 | 宜兴     | 清雅嘉苑 3#室 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52452 | 宜兴     | 芦长圩鱼塘公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52453 | 宜兴     | 竺隐溪院 2#室 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52454 | 宜兴     | 荷花塘 3#箱变主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52455 | 宜兴     | 长征林场公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52456 | 宜兴     | 兴乾鱼塘公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52457 | 宜兴     | 熙岸阳光 2#室 2#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52458 | 宜兴     | 春晓江南南苑 2#室 4#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52459 | 宜兴     | 漕桥村 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52460 | 宜兴     | 新建车站箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52461 | 宜兴     | 欧渎西公变             | 10       | 400       | 279          | 279             |
| 52462 | 宜兴     | 中东韭菜坞公变           | 10       | 400       | 278          | 278             |
| 52463 | 宜兴     | 芙蓉村公变             | 10       | 400       | 210          | 210             |
| 52464 | 宜兴     | 和光屿湖悦府 3#室 1#所变主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 52465 | 宜兴     | 杨巷北环路公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52466 | 宜兴     | 尤后前村公变            | 10       | 400       | 245          | 245             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52467 | 宜兴     | 中鑫商务广场 1#室 2#所变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52468 | 宜兴     | 桃溪建材公变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52469 | 宜兴     | 阳羨湖旅游度假区小镇 6#室 1#所变主变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52470 | 宜兴     | 阳羨湖旅游度假区小镇 6#室 2#所变主变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52471 | 宜兴     | 云湖福邸 1#室 1#所变主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52472 | 宜兴     | 云湖福邸 1#室 2#所变主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52473 | 宜兴     | 湖畔澜庭院 8#室 1#所变主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52474 | 宜兴     | 永康农场 2#公变             | 10       | 200       | 119          | 119             |
| 52475 | 宜兴     | 富家圩鱼塘公变               | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 52476 | 宜兴     | 丁山小学路南箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52477 | 宜兴     | 大东所前 2#箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 52478 | 宜兴     | 山货场公变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52479 | 宜兴     | 金鑫公变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52480 | 宜兴     | 大华酒店公变                | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52481 | 宜兴     | 花溪苑 2#室 2#所变主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52482 | 宜兴     | 便民中心停车场箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52483 | 宜兴     | 文庄粮管所公变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52484 | 宜兴     | 湖畔澜庭院 7#室 3#所变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52485 | 宜兴     | 洵麓花园 3#室 1#所变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52486 | 宜兴     | 洵麓花园 3#室 2#所变         | 10       | 630       | 418          | 418             |
| 52487 | 宜兴     | 余家舍排涝站公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52488 | 宜兴     | 桃溪梦想商业广场 3#室 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52489 | 宜兴     | 馨悦府 3#室 1#所变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52490 | 宜兴     | 钢材市场南公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52491 | 宜兴     | 馨悦府 2#室 2#所变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52492 | 宜兴     | 学圩村 3#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52493 | 宜兴     | 石材市场 46#箱变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52494 | 宜兴     | 实验中学公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52495 | 宜兴     | 河西南公变             | 10       | 200       | 66           | 66              |
| 52496 | 宜兴     | 于桥头公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52497 | 宜兴     | 誉珑湖滨花园 5#室 3#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 52498 | 宜兴     | 雅达健康生态园 15#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52499 | 宜兴     | 白茫东公变             | 10       | 200       | 78           | 78              |
| 52500 | 宜兴     | 凤鸣山晓尊邸 3#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52501 | 宜兴     | 福田圩西公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52502 | 宜兴     | 漳东 2#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52503 | 宜兴     | 誉湖郡 6#室 1#所变主变    | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 52504 | 宜兴     | 石龙新苑 1#室 1#所变主变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52505 | 宜兴     | 石龙新苑 1#室 2#所变主变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52506 | 宜兴     | 洛涧姚家 2#公变         | 10       | 400       | 244          | 244             |
| 52507 | 宜兴     | 汇浜西公变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52508 | 宜兴     | 钱家站 2#公变          | 10       | 400       | 245          | 245             |
| 52509 | 宜兴     | 风隐居箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52510 | 宜兴     | 闸上村 1#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52511 | 宜兴     | 望湖美筑 5#室 1#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 52512 | 宜兴     | 万善家园 1#站 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52513 | 宜兴     | 万善家园 1#站 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52514 | 宜兴     | 万善家园 2#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52515 | 宜兴     | 万善家园 2#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 630          | 630             |
| 52516 | 宜兴     | 万善家园 1#箱变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52517 | 宜兴     | 万善家园 2#箱变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52518 | 宜兴     | 西渚闸浜闸站公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52519 | 宜兴     | 曲流鱼塘公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52520 | 宜兴     | 竹海岭上 3#室 3#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52521 | 宜兴     | 西渚花园闸站公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52522 | 宜兴     | 镇北桥公变           | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 52523 | 宜兴     | 鲸塘村公变           | 10       | 315       | 206          | 206             |
| 52524 | 宜兴     | 临津河西公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52525 | 宜兴     | 西渚电影院公变         | 10       | 400       | 273          | 273             |
| 52526 | 宜兴     | 文北公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52527 | 宜兴     | 徐舍丁家桥公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52528 | 宜兴     | 徐舍中行公变          | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 52529 | 宜兴     | 西渚东山公变          | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 52530 | 宜兴     | 河边公变            | 10       | 200       | 63           | 63              |
| 52531 | 宜兴     | 镇小区公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52532 | 宜兴     | 新都府 4#室 3#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52533 | 宜兴     | 洵里景园 4#室 2#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 52534 | 宜兴     | 周铁湾里公变          | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 52535 | 宜兴     | 农畜场公变           | 10       | 200       | 119          | 119             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52536 | 宜兴     | 宜丰菜场公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52537 | 宜兴     | 魏家 4#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52538 | 宜兴     | 云溪路 1#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52539 | 宜兴     | 锦溪豪庭 2#室 3#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52540 | 宜兴     | 竹北公变             | 10       | 200       | 132          | 132             |
| 52541 | 宜兴     | 湖滨桥 3#箱变主变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52542 | 宜兴     | 芳庄墅后鱼塘公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52543 | 宜兴     | 蒋家渎南公变           | 10       | 400       | 239          | 239             |
| 52544 | 宜兴     | 潼渚沟头公变           | 10       | 200       | 108          | 108             |
| 52545 | 宜兴     | 新城嘉园三期 1#室 1#所变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52546 | 宜兴     | 潘南工业园 4#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52547 | 宜兴     | 茶圣家园 3#室 2#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52548 | 宜兴     | 龙眼小区 6#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52549 | 宜兴     | 杏里村公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52550 | 宜兴     | 岭峰公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52551 | 宜兴     | 万丽明珠 7#站 3#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52552 | 宜兴     | 南漕刘家 2#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52553 | 宜兴     | 镇云溪公变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52554 | 宜兴     | 健康 2#公变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52555 | 宜兴     | 徐舍镇政府公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52556 | 宜兴     | 竹雨轩 3#室 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52557 | 宜兴     | 滨溪金悦府 2#室 2#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52558 | 宜兴     | 田肚 1#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52559 | 宜兴     | 天安逸品花园 3#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52560 | 宜兴     | 蜀山南街 2#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52561 | 宜兴     | 鼎球小区 3#箱变主变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 52562 | 宜兴     | 临津剧院公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52563 | 宜兴     | 河南老街公变            | 10       | 400       | 258          | 258             |
| 52564 | 宜兴     | 文东花园 2#公变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52565 | 宜兴     | 上圩村公变             | 10       | 400       | 249          | 249             |
| 52566 | 宜兴     | 东方紫园 3#室 3#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52567 | 宜兴     | 融达新村箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52568 | 宜兴     | 上元瑞元箱变主变          | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 52569 | 宜兴     | 璟悦华府 1#站 1#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52570 | 宜兴     | 龙溪河南公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52571 | 宜兴     | 煤矸场公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52572 | 宜兴     | 针纺箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52573 | 宜兴     | 烟山桥东公变            | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 52574 | 宜兴     | 庄头桥公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52575 | 宜兴     | 品尚花园 1#站 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52576 | 宜兴     | 茶亭快活岭 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52577 | 宜兴     | 煤场箱变主变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52578 | 宜兴     | 查林六组 8#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52579 | 宜兴     | 春晓江南北苑 2#室 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52580 | 宜兴     | 文东花园 1#公变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52581 | 宜兴     | 火龙地公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52582 | 宜兴     | 龙湖紫云台 5#室 1#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52583 | 宜兴     | 龙湖紫云台 5#室 3#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52584 | 宜兴     | 龙湖紫云台 5#室 2#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52585 | 宜兴     | 龙湖紫云台 5#室 4#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52586 | 宜兴     | 熙山院 4#室 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52587 | 宜兴     | 民南村东 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52588 | 宜兴     | 新河黄舍公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52589 | 宜兴     | 汪家公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52590 | 宜兴     | 安康 3#公变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52591 | 宜兴     | 茗秀馨院 3#室 3#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52592 | 宜兴     | 金榜华府 1#站 2#所变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52593 | 宜兴     | 春华制冷 3#公变        | 10       | 400       | 153          | 153             |
| 52594 | 宜兴     | 浜里农业公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52595 | 宜兴     | 大招坞公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52596 | 宜兴     | 春江郦府 2#室 4#所变    | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 52597 | 宜兴     | 雅达望月坊 1#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52598 | 宜兴     | 新河沿高车垛 2#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52599 | 宜兴     | 和兴路 5#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52600 | 宜兴     | 丰泽苑东区 5#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52601 | 宜兴     | 二工区 3#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52602 | 宜兴     | 熙岸阳光 2#室 3#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52603 | 宜兴     | 尚岛豪庭 1#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52604 | 宜兴     | 刘家浜箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52605 | 宜兴     | 安康 1#公变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52606 | 宜兴     | 清水潭箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52607 | 宜兴     | 中袁六组箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52608 | 宜兴     | 章茂上头公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52609 | 宜兴     | 热电小区 1#箱变主变      | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 52610 | 宜兴     | 肇富 3#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52611 | 宜兴     | 中巷许家公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52612 | 宜兴     | 钰澜洵溪府 2#室 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52613 | 宜兴     | 渔业 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52614 | 宜兴     | 和喜洵府 2#室 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52615 | 宜兴     | 湖悦名邸 8#室 3#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52616 | 宜兴     | 洵珑云起府 3#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52617 | 宜兴     | 花溪山庭 2#室 2#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52618 | 宜兴     | 陈桥公变             | 10       | 200       | 89           | 89              |
| 52619 | 宜兴     | 誉湖郡 7#室 2#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 52620 | 宜兴     | 洵麓花园 4#室 1#所变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52621 | 宜兴     | 洵麓花园 4#室 3#所变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52622 | 宜兴     | 洵麓花园 4#室 2#所变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52623 | 宜兴     | 洵麓花园 4#室 4#所变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52624 | 宜兴     | 上坝窑厂公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52625 | 宜兴     | 陶机宿舍公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52626 | 宜兴     | 水东站公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52627 | 宜兴     | 潘西单变公变           | 10       | 160       | 128          | 128             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52628 | 宜兴     | 石材市场 75#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52629 | 宜兴     | 同里戈口桥 1#公变      | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 52630 | 宜兴     | 临泽人家 2#站 2#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 52631 | 宜兴     | 高铁充电 1#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52632 | 宜兴     | 高铁充电 2#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52633 | 宜兴     | 凌云府 8#室 4#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52634 | 宜兴     | 沧浜 6#箱变主变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52635 | 宜兴     | 善卷矿山路口公变        | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 52636 | 宜兴     | 和桥马桥组 2#公变      | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 52637 | 宜兴     | 国税 2#箱变主变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52638 | 宜兴     | 怀谷轩 3#室 2#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52639 | 宜兴     | 水西电站公变          | 10       | 200       | 132          | 132             |
| 52640 | 宜兴     | 鱼塘公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52641 | 宜兴     | 水岸香榭 2#室 1#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52642 | 宜兴     | 杨舍东 1#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52643 | 宜兴     | 大埭东场公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52644 | 宜兴     | 新建新桥 2#公变       | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 52645 | 宜兴     | 社沟公变            | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 52646 | 宜兴     | 屺亭街西箱变主变        | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 52647 | 宜兴     | 万石派出所 3#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52648 | 宜兴     | 永康农场箱变主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52649 | 宜兴     | 戈庄村公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52650 | 宜兴     | 张渚林场公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52651 | 宜兴     | 吴圩北塍公变          | 10       | 400       | 166          | 166             |
| 52652 | 宜兴     | 余境村 3#公变        | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 52653 | 宜兴     | 潘家坝公变           | 10       | 200       | 80           | 80              |
| 52654 | 宜兴     | 钰澜洵溪府 4#室 3#所变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52655 | 宜兴     | 山水洵城 4#室 3#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 52656 | 宜兴     | 黄娄公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52657 | 宜兴     | 新乐村 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52658 | 宜兴     | 舍头村北公变          | 10       | 200       | 20           | 20              |
| 52659 | 宜兴     | 临津供电所箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52660 | 宜兴     | 蜀山新安 3#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52661 | 宜兴     | 镇龙圩排涝站公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52662 | 宜兴     | 和桥金桥箱变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52663 | 宜兴     | 中鑫箱变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52664 | 宜兴     | 南新楼下组 2#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52665 | 宜兴     | 石路村 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52666 | 宜兴     | 后塘北 3#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52667 | 宜兴     | 塘东 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52668 | 宜兴     | 上东 5#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52669 | 宜兴     | 兴隆村 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52670 | 宜兴     | 韶巷下田桥公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52671 | 宜兴     | 查林工业区 4#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52672 | 宜兴     | 洛涧村 2#箱变主变      | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 52673 | 宜兴     | 凌云府 4#室 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52674 | 宜兴     | 杨潭圩北公变               | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 52675 | 宜兴     | 芳镇 2#箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52676 | 宜兴     | 函东排涝站公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52677 | 宜兴     | 张泽木桥箱变主变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52678 | 宜兴     | 后蒲圩东公变               | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 52679 | 宜兴     | 西渚秧圩浜闸站公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52680 | 宜兴     | 洋渭太湖 2#公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52681 | 宜兴     | 和桥农行箱变               | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52682 | 宜兴     | 园地村箱变                | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52683 | 宜兴     | 西横街箱变                | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52684 | 宜兴     | 粮油箱变                 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52685 | 宜兴     | 和桥中桥箱变               | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52686 | 宜兴     | 誉珑湖滨花园 11#室 1#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 52687 | 宜兴     | 宜兴水上服务区箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52688 | 宜兴     | 碧水雅居 2#室 2#所变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52689 | 宜兴     | 南庄桥公变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52690 | 宜兴     | 水凌沟公变                | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 52691 | 宜兴     | 五大桥 2#公变             | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 52692 | 宜兴     | 高隐箱变主变               | 10       | 500       | 293          | 293             |
| 52693 | 宜兴     | 茶亭五组 2#公变            | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 52694 | 宜兴     | 九龙 2#箱变主变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52695 | 宜兴     | 振东公变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52696 | 宜兴     | 阳羨湖旅游度假小镇 5#站 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52697 | 宜兴     | 阳羡湖旅游度假区小镇 5#站 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52698 | 宜兴     | 雅达健康生态园 11#站 2#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52699 | 宜兴     | 时光汎樾府 3#室 1#所变主变      | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 52700 | 宜兴     | 东尤场 4#公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52701 | 宜兴     | 茶亭东路 1#箱变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52702 | 宜兴     | 皇新北城公变                | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 52703 | 宜兴     | 青墩公园箱变主变              | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 52704 | 宜兴     | 品尚花园 1#站 2#所变主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52705 | 宜兴     | 东卫鱼塘公变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52706 | 宜兴     | 竹雨轩 3#室 1#所变主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52707 | 宜兴     | 滕里西元帆 2#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52708 | 宜兴     | 徐西徐家圩 2#公变            | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 52709 | 宜兴     | 王夏公变                  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52710 | 宜兴     | 悦澜名邸 3#室 4#所变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52711 | 宜兴     | 乾元乌山坎公变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52712 | 宜兴     | 金桂苑 6#箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52713 | 宜兴     | 闸口镇东 2#箱变主变           | 10       | 630       | 469          | 469             |
| 52714 | 宜兴     | 小龙山公变                 | 10       | 200       | 127          | 127             |
| 52715 | 宜兴     | 红卫五组 2#公变             | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 52716 | 宜兴     | 金龙名都 6#室 4#所变主变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52717 | 宜兴     | 黄沙矿箱变主变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52718 | 宜兴     | 金城花园 4#室 2#所变         | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52719 | 宜兴     | 五洞桥头 3#公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52720 | 宜兴     | 观澜府 4#室 4#所变主变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 52721 | 宜兴     | 临泽人家 4#室 4#所变主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 52722 | 宜兴     | 龙运天城和府 3#室 3#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52723 | 宜兴     | 春江郦府 3#室 2#所变      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 52724 | 宜兴     | 胜利徐家 4#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52725 | 宜兴     | 西圩元件 2#公变          | 10       | 200       | 100          | 100             |
| 52726 | 宜兴     | 洵岸华府 2#室 1#所变主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 52727 | 宜兴     | 洵岸华府 2#室 3#所变主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 52728 | 宜兴     | 洵岸华府 2#室 4#所变主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 52729 | 宜兴     | 洵岸华府 2#室 2#所变主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 52730 | 宜兴     | 闸口镇东箱变主变           | 10       | 630       | 480          | 480             |
| 52731 | 宜兴     | 郑家村北公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52732 | 宜兴     | 四季景苑 1#站 2#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52733 | 宜兴     | 白塔村部箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52734 | 宜兴     | 尹艺新村公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52735 | 宜兴     | 下东村 4#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52736 | 宜兴     | 蒋养兜公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52737 | 宜兴     | 雅达健康生态园 7#站 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52738 | 宜兴     | 鹏鹞智造 8#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52739 | 宜兴     | 五洞桥头 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52740 | 宜兴     | 誉珑湖滨 12#室 2#所变主变   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 52741 | 宜兴     | 南禾佳苑 1#站 4#所变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52742 | 宜兴     | 白鹤洞 2#箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52743 | 宜兴     | 石碑桥公变             | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 52744 | 宜兴     | 西木菜场箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52745 | 宜兴     | 观澜府 4#室 1#所变主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 52746 | 宜兴     | 志泉东 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52747 | 宜兴     | 中桥路箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52748 | 宜兴     | 查家公变              | 10       | 200       | 58           | 58              |
| 52749 | 宜兴     | 大树仓上 2#           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52750 | 宜兴     | 新征村路边 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52751 | 宜兴     | 李前 2#公变           | 10       | 200       | 127          | 127             |
| 52752 | 宜兴     | 西墟鱼塘公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52753 | 宜兴     | 胥藏公变              | 10       | 200       | 98           | 98              |
| 52754 | 宜兴     | 三洞钱家公变            | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 52755 | 宜兴     | 龙运天城悦府 3#室 3#所变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52756 | 宜兴     | 红塔高家公变            | 10       | 315       | 218          | 218             |
| 52757 | 宜兴     | 山潭组 3#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52758 | 宜兴     | 义亩桥南公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52759 | 宜兴     | 名豪佳园 3#室 3#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52760 | 宜兴     | 洛涧雅居 2#室 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52761 | 宜兴     | 兴业小区四期 2#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52762 | 宜兴     | 南漕顾家 4#公变         | 10       | 200       | 150          | 150             |
| 52763 | 宜兴     | 洛涧生态园 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52764 | 宜兴     | 杏里太平 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52765 | 宜兴     | 皇新鱼塘公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52766 | 宜兴     | 锦溪豪庭 3#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52767 | 宜兴     | 万福蒋家 3#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52768 | 宜兴     | 凤鸣府 3#室 4#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52769 | 宜兴     | 邮电宿舍箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52770 | 宜兴     | 公交住宅箱变主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52771 | 宜兴     | 前坝箱变箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52772 | 宜兴     | 竹海岭上 3#室 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52773 | 宜兴     | 寿心箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52774 | 宜兴     | 颖丰果园公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52775 | 宜兴     | 江南市场 2#公变       | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 52776 | 宜兴     | 江南市场 1#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52777 | 宜兴     | 赵庄 2#公变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52778 | 宜兴     | 赵庄 1#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52779 | 宜兴     | 东下义山号公变         | 10       | 200       | 108          | 108             |
| 52780 | 宜兴     | 东下黄泥岗公变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52781 | 宜兴     | 南街 7#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52782 | 宜兴     | 清白公变            | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 52783 | 宜兴     | 鲸塘水泵公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52784 | 宜兴     | 将军苑南公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52785 | 宜兴     | 稍渎村公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52786 | 宜兴     | 自来水公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52787 | 宜兴     | 鲸溪公变            | 10       | 400       | 261          | 261             |
| 52788 | 宜兴     | 兰后村公变           | 10       | 315       | 196          | 196             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52789 | 宜兴     | 下庄村公变      | 10       | 400       | 272          | 272             |
| 52790 | 宜兴     | 村西公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52791 | 宜兴     | 诚庄南站公变     | 10       | 200       | 99           | 99              |
| 52792 | 宜兴     | 下庄 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52793 | 宜兴     | 林场公变       | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 52794 | 宜兴     | 天生圩 3#公变   | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 52795 | 宜兴     | 座庄农场 1#公变  | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 52796 | 宜兴     | 来村中公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52797 | 宜兴     | 来村公变       | 10       | 315       | 240          | 240             |
| 52798 | 宜兴     | 将军苑北公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52799 | 宜兴     | 电力站丝织公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52800 | 宜兴     | 电力站宾馆公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52801 | 宜兴     | 电力站车站公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52802 | 宜兴     | 官林村 1#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52803 | 宜兴     | 南街 6#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52804 | 宜兴     | 电力站环岛 1#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52805 | 宜兴     | 黄渎 2#公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52806 | 宜兴     | 朱渎新公变      | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 52807 | 宜兴     | 夏姜公路 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52808 | 宜兴     | 胜天潘家公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52809 | 宜兴     | 农场污工泵公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52810 | 宜兴     | 官林龙潭 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52811 | 宜兴     | 阳光小区 3#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52812 | 宜兴     | 电磁公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52813 | 宜兴     | 牧场公变       | 10       | 315       | 207          | 207             |
| 52814 | 宜兴     | 阳光小区东 3#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52815 | 宜兴     | 阳光小区东 2#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52816 | 宜兴     | 山咀头公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52817 | 宜兴     | 阳光小区东 1#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52818 | 宜兴     | 阳光小区南 3#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52819 | 宜兴     | 阳光小区南 4#公变 | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 52820 | 宜兴     | 周家村西公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52821 | 宜兴     | 阳光花苑 2#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 52822 | 宜兴     | 电子宿舍公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52823 | 宜兴     | 育才路公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52824 | 宜兴     | 张渚幼儿园公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52825 | 宜兴     | 埭头街北公变     | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 52826 | 宜兴     | 荆西村公变      | 10       | 400       | 248          | 248             |
| 52827 | 宜兴     | 鸿湖环保公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52828 | 宜兴     | 官林村 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52829 | 宜兴     | 黄楼公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52830 | 宜兴     | 川埠商品房公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52831 | 宜兴     | 大山界公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52832 | 宜兴     | 电厂宿舍公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52833 | 宜兴     | 南村背房产公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52834 | 宜兴     | 阳光小区南 2#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52835 | 宜兴     | 荆西电站公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52836 | 宜兴     | 阳光小区南 1#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52837 | 宜兴     | 官林村 3#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52838 | 宜兴     | 后中里公变        | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 52839 | 宜兴     | 南街 5#公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52840 | 宜兴     | 中里村公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52841 | 宜兴     | 红星村公变        | 10       | 400       | 225          | 225             |
| 52842 | 宜兴     | 南街 4#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52843 | 宜兴     | 火烧浜公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52844 | 宜兴     | 竹园小区 1#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52845 | 宜兴     | 竹园小区 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52846 | 宜兴     | 潜洛村安置小区 5#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52847 | 宜兴     | 后储公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52848 | 宜兴     | 长安北公变        | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 52849 | 宜兴     | 张渚友工公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52850 | 宜兴     | 竹园小区 3#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52851 | 宜兴     | 竹园小区 4#公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52852 | 宜兴     | 薛家渎公变        | 10       | 315       | 232          | 232             |
| 52853 | 宜兴     | 华东精细化工公变     | 10       | 400       | 131          | 131             |
| 52854 | 宜兴     | 兴影化工公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52855 | 宜兴     | 张渚东下祖山公变     | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 52856 | 宜兴     | 东下团山公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52857 | 宜兴     | 南村组公变        | 10       | 400       | 247          | 247             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52858 | 宜兴     | 湖滨桥公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52859 | 宜兴     | 木石董家 2#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52860 | 宜兴     | 潜洛 4#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52861 | 宜兴     | 施荡鱼塘 2#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52862 | 宜兴     | 朱渭排涝 2#公变 | 10       | 400       | 234          | 234             |
| 52863 | 宜兴     | 邵墅村公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52864 | 宜兴     | 胜天花园 3#公变 | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 52865 | 宜兴     | 胜天花园 1#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52866 | 宜兴     | 皂上组公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52867 | 宜兴     | 三河公变      | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 52868 | 宜兴     | 鹅麓村公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52869 | 宜兴     | 蒋家公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52870 | 宜兴     | 中东牛头岗公变   | 10       | 400       | 192          | 192             |
| 52871 | 宜兴     | 集镇南公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52872 | 宜兴     | 下笠渎 3#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52873 | 宜兴     | 中东抗旱埭公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52874 | 宜兴     | 美达公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52875 | 宜兴     | 集镇北公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52876 | 宜兴     | 上笠渎南公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52877 | 宜兴     | 上笠渎村西公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52878 | 宜兴     | 朱渎村公变     | 10       | 400       | 238          | 238             |
| 52879 | 宜兴     | 蒲宕电站公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52880 | 宜兴     | 桂芳南公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52881 | 宜兴     | 杨家电站公变    | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 52882 | 宜兴     | 来村北公变     | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 52883 | 宜兴     | 南河 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52884 | 宜兴     | 二中公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52885 | 宜兴     | 花园别墅 1#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52886 | 宜兴     | 胜天 1#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52887 | 宜兴     | 油塘公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52888 | 宜兴     | 花园别墅 2#公变 | 10       | 315       | 243          | 243             |
| 52889 | 宜兴     | 南街 9#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52890 | 宜兴     | 屺亭 1#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52891 | 宜兴     | 屺亭 2#公变   | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 52892 | 宜兴     | 南街 3#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52893 | 宜兴     | 南街 2#公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52894 | 宜兴     | 米西公变      | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 52895 | 宜兴     | 大都市 1#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52896 | 宜兴     | 大都市 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52897 | 宜兴     | 四洲塘公变     | 10       | 200       | 37           | 37              |
| 52898 | 宜兴     | 乌泥岗公变     | 10       | 200       | 72           | 72              |
| 52899 | 宜兴     | 烟山村公变     | 10       | 400       | 72           | 72              |
| 52900 | 宜兴     | 热电公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52901 | 宜兴     | 南街 1#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52902 | 宜兴     | 南门 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52903 | 宜兴     | 胜山公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52904 | 宜兴     | 特种涂料公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52905 | 宜兴     | 张渚南门公变        | 10       | 315       | 148          | 148             |
| 52906 | 宜兴     | 安康小区 1#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52907 | 宜兴     | 南街 8#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52908 | 宜兴     | 川埠同乐新村公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52909 | 宜兴     | 水龙口 2#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52910 | 宜兴     | 同乐商住楼公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52911 | 宜兴     | 新宅基公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52912 | 宜兴     | 安康小区 2#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 52913 | 宜兴     | 中东村下东公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52914 | 宜兴     | 烟下联矿公变        | 10       | 250       | 177          | 177             |
| 52915 | 宜兴     | 桃园北公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52916 | 宜兴     | 黄泥岭公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52917 | 宜兴     | 滨水新城 1#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52918 | 宜兴     | 滨水新城 2#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52919 | 宜兴     | 滨水新城 3#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52920 | 宜兴     | 滨水新城 4#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52921 | 宜兴     | 滨水新城 5#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52922 | 宜兴     | 滨水新城 6#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52923 | 宜兴     | 滨水新城 7#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52924 | 宜兴     | 滨水新城 8#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52925 | 宜兴     | 白泥商业街公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52926 | 宜兴     | 钱墅人家 3#站 2#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52927 | 宜兴     | 钱墅人家 3#站 3#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 52928 | 宜兴     | 钱墅人家 3#站 4#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 52929 | 宜兴     | 新岳二期 2#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52930 | 宜兴     | 松林公变          | 10       | 200       | 85           | 85              |
| 52931 | 宜兴     | 悦和花园 1#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52932 | 宜兴     | 悦和花园 1#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52933 | 宜兴     | 悦和花园 2#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52934 | 宜兴     | 悦和花园 2#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52935 | 宜兴     | 悦和花园 1#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52936 | 宜兴     | 悦和花园 2#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52937 | 宜兴     | 桥南公变          | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 52938 | 宜兴     | 宜丰陈塘桥公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52939 | 宜兴     | 楝杨路 2#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52940 | 宜兴     | 彭庄村 2#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52941 | 宜兴     | 查林村 7#公变      | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 52942 | 宜兴     | 丁南巷公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52943 | 宜兴     | 任墅村西公变        | 10       | 315       | 241          | 241             |
| 52944 | 宜兴     | 西丰圩公变         | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 52945 | 宜兴     | 高塍牌楼公变        | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 52946 | 宜兴     | 广汇三期 1#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52947 | 宜兴     | 广汇三期 1#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52948 | 宜兴     | 广汇三期 2#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52949 | 宜兴     | 都山六村 1#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52950 | 宜兴     | 都山六村 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52951 | 宜兴     | 都山六村 3#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52952 | 宜兴     | 都山六村 4#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52953 | 宜兴     | 都山六村 5#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52954 | 宜兴     | 都山六村 6#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52955 | 宜兴     | 都山六村 7#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52956 | 宜兴     | 浦南排涝公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52957 | 宜兴     | 洋渚炼泥厂公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52958 | 宜兴     | 东下圩公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52959 | 宜兴     | 新岳二期 1#箱变主变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52960 | 宜兴     | 新岳二期 3#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52961 | 宜兴     | 新岳二期 4#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52962 | 宜兴     | 新岳二期 5#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52963 | 宜兴     | 新岳二期 6#箱变主变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52964 | 宜兴     | 钱墅人家 1#站 1#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 52965 | 宜兴     | 芙蓉风生公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 52966 | 宜兴     | 钱墅人家 1#站 2#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 52967 | 宜兴     | 钱墅人家 1#站 3#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 52968 | 宜兴     | 钱墅人家 1#站 4#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 52969 | 宜兴     | 钱墅人家 2#站 1#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 52970 | 宜兴     | 钱墅人家 2#站 2#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 52971 | 宜兴     | 钱墅人家 2#站 3#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 52972 | 宜兴     | 钱墅人家 2#站 4#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52973 | 宜兴     | 钱墅人家 3#站 1#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 52974 | 宜兴     | 广汇三期 2#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52975 | 宜兴     | 广汇三期 3#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52976 | 宜兴     | 广汇三期 3#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52977 | 宜兴     | 广汇三期 4#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52978 | 宜兴     | 广汇三期 4#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52979 | 宜兴     | 广汇三期 5#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52980 | 宜兴     | 广汇三期 5#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 52981 | 宜兴     | 广汇三期 1#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52982 | 宜兴     | 广汇三期 3#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52983 | 宜兴     | 广汇三期 4#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52984 | 宜兴     | 广汇三期 5#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52985 | 宜兴     | 广汇三期 6#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52986 | 宜兴     | 广汇三期 7#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52987 | 宜兴     | 广汇三期 8#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52988 | 宜兴     | 广汇三期 9#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52989 | 宜兴     | 广汇三期 10#箱变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52990 | 宜兴     | 大港南太湖公变       | 10       | 400       | 248          | 248             |
| 52991 | 宜兴     | 老菜场公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52992 | 宜兴     | 广汇三期 15#箱变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52993 | 宜兴     | 广汇三期 16#箱变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52994 | 宜兴     | 广汇三期 17#箱变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52995 | 宜兴     | 广汇三期 18#箱变    | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 52996 | 宜兴     | 广汇三期 11#箱变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52997 | 宜兴     | 广汇三期 12#箱变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52998 | 宜兴     | 广汇三期 13#箱变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 52999 | 宜兴     | 广汇三期 14#箱变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53000 | 宜兴     | 广汇三期 2#箱变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53001 | 宜兴     | 西黄墅公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53002 | 宜兴     | 国土箱变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53003 | 宜兴     | 虹溪路箱变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53004 | 宜兴     | 嘉华豪庭 1#站 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53005 | 宜兴     | 嘉华豪庭 1#站 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53006 | 宜兴     | 西望下场 1#公变       | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 53007 | 宜兴     | 康佳苑 8#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53008 | 宜兴     | 康佳苑 9#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53009 | 宜兴     | 康佳苑 10#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53010 | 宜兴     | 康家苑 11#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53011 | 宜兴     | 查林六组 3#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53012 | 宜兴     | 查林北区 3#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53013 | 宜兴     | 新沟公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53014 | 宜兴     | 镇排涝泵箱变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53015 | 宜兴     | 金色年华二期 1#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53016 | 宜兴     | 金色年华二期 1#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53017 | 宜兴     | 金色年华二期 1#站 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53018 | 宜兴     | 查林二期 1#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53019 | 宜兴     | 查林北区 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53020 | 宜兴     | 漫溪公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53021 | 宜兴     | 金色年华二期 1#站 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53022 | 宜兴     | 金色年华二期 1#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53023 | 宜兴     | 张家坞公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53024 | 宜兴     | 毛家山公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53025 | 宜兴     | 中学公变            | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 53026 | 宜兴     | 蒋南公变            | 10       | 200       | 132          | 132             |
| 53027 | 宜兴     | 尚城学府 7#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53028 | 宜兴     | 城塘公变            | 10       | 400       | 247          | 247             |
| 53029 | 宜兴     | 周铁中行公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53030 | 宜兴     | 辰华汎府 3#室 2#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53031 | 宜兴     | 岭下塘公变           | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 53032 | 宜兴     | 东组路公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53033 | 宜兴     | 西渚新建公变          | 10       | 400       | 282          | 282             |
| 53034 | 宜兴     | 富民路公变           | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 53035 | 宜兴     | 北庄麻纺 2#公变       | 10       | 400       | 241          | 241             |
| 53036 | 宜兴     | 社坛西公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53037 | 宜兴     | 新都府 5#室 4#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53038 | 宜兴     | 市桥电站公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53039 | 宜兴     | 长山五队 2#公变       | 10       | 200       | 151          | 151             |
| 53040 | 宜兴     | 马思桥公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53041 | 宜兴     | 南河教堂公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53042 | 宜兴     | 时光汎樾府 4#室 4#所变主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 53043 | 宜兴     | 堂前陈垛 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53044 | 宜兴     | 旧渎电站公变           | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 53045 | 宜兴     | 西渚长二公变           | 10       | 200       | 86           | 86              |
| 53046 | 宜兴     | 翡翠四季花园 5#室 2#所变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53047 | 宜兴     | 家乐公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53048 | 宜兴     | 金榜华府 1#站 4#所变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53049 | 宜兴     | 湖光珑樾府 3#室 1#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53050 | 宜兴     | 路昌桥公变            | 10       | 400       | 214          | 214             |
| 53051 | 宜兴     | 宜元公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53052 | 宜兴     | 下元公变             | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 53053 | 宜兴     | 里界园公变            | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 53054 | 宜兴     | 乾元村公变            | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 53055 | 宜兴     | 矿机箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53056 | 宜兴     | 芳阳路箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53057 | 宜兴     | 新河沿荷花埂公变         | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 53058 | 宜兴     | 龙眼小区 4#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53059 | 宜兴     | 俞家寨公变            | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 53060 | 宜兴     | 汎著景园 3#室 4#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53061 | 宜兴     | 观澜府 4#室 2#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53062 | 宜兴     | 百家排涝站 2#公变       | 10       | 400       | 256          | 256             |
| 53063 | 宜兴     | 湖畔澜庭院 4#室 3#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53064 | 宜兴     | 下东龙塘 4#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53065 | 宜兴     | 汤泉公变               | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 53066 | 宜兴     | 扶西公变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53067 | 宜兴     | 下沿公变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53068 | 宜兴     | 雅达健康生态园 3#室 1#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53069 | 宜兴     | 茶亭小区 1#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53070 | 宜兴     | 陈墅东公变              | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 53071 | 宜兴     | 东风村 2#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53072 | 宜兴     | 仇东公变               | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 53073 | 宜兴     | 胡油公变               | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 53074 | 宜兴     | 融达公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53075 | 宜兴     | 周桥 2#公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53076 | 宜兴     | 三玻璃钢公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53077 | 宜兴     | 洵麓花园 1#站 1#所变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53078 | 宜兴     | 洵麓花园 1#站 3#所变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53079 | 宜兴     | 洵麓花园 1#站 4#所变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53080 | 宜兴     | 洵麓花园 1#站 2#所变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53081 | 宜兴     | 洵麓花园 2#站 1#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53082 | 宜兴     | 洵麓花园 2#站 2#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53083 | 宜兴     | 金三角 5#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53084 | 宜兴     | 竺隐溪院 4#室 2#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53085 | 宜兴     | 长安北 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53086 | 宜兴     | 三湾公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53087 | 宜兴     | 方里站公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53088 | 宜兴     | 竹舍河西公变            | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 53089 | 宜兴     | 紫琅府 2#室 2#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53090 | 宜兴     | 万安小区 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53091 | 宜兴     | 锦溪豪庭 5#室 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53092 | 宜兴     | 新塍村部公变            | 10       | 200       | 122          | 122             |
| 53093 | 宜兴     | 供电调度公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53094 | 宜兴     | 誉珑湖滨 13#室 3#所变主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53095 | 宜兴     | 蒋笠村 3#公变          | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 53096 | 宜兴     | 东尤场 3#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53097 | 宜兴     | 苏北村箱变主变           | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 53098 | 宜兴     | 洋岸村西 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53099 | 宜兴     | 湖悦名邸 8#室 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53100 | 宜兴     | 湖悦名邸 4#室 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53101 | 宜兴     | 璀璨天宸花园 2#室 1#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53102 | 宜兴     | 丰台村 2#公变          | 10       | 200       | 121          | 121             |
| 53103 | 宜兴     | 邦利公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53104 | 宜兴     | 新建河东 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53105 | 宜兴     | 鹅洲公馆二期 3#室 3#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53106 | 宜兴     | 淦里新村公变            | 10       | 400       | 162          | 162             |
| 53107 | 宜兴     | 房东公变              | 10       | 200       | 73           | 73              |
| 53108 | 宜兴     | 金兰田舍公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53109 | 宜兴     | 余境村公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53110 | 宜兴     | 茶亭小区 3#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称        | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53111 | 宜兴     | 三六队公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53112 | 宜兴     | 幕后公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53113 | 宜兴     | 凌霞许家公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53114 | 宜兴     | 烟台三庄公变      | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 53115 | 宜兴     | 建筑 1#公变     | 10       | 200       | 100          | 100             |
| 53116 | 宜兴     | 上村头公变       | 10       | 400       | 258          | 258             |
| 53117 | 宜兴     | 茶元花园塘公变     | 10       | 400       | 183          | 183             |
| 53118 | 宜兴     | 小董公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53119 | 宜兴     | 善卷安置小区 3#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53120 | 宜兴     | 西界公变        | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 53121 | 宜兴     | 大水潭 1#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53122 | 宜兴     | 北门丰产埭公变     | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 53123 | 宜兴     | 采石公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53124 | 宜兴     | 黄沙地公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53125 | 宜兴     | 双桥南公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53126 | 宜兴     | 茶元九里湾公变     | 10       | 400       | 270          | 270             |
| 53127 | 宜兴     | 安前 2#公变     | 10       | 200       | 107          | 107             |
| 53128 | 宜兴     | 黄泥岗公变       | 10       | 400       | 278          | 278             |
| 53129 | 宜兴     | 茶元薛家山公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53130 | 宜兴     | 友谊村公变       | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 53131 | 宜兴     | 龙山脚公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53132 | 宜兴     | 石材市场 69#公变  | 10       | 400       | 17           | 17              |
| 53133 | 宜兴     | 西四东公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53134 | 宜兴     | 戴家村公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53135 | 宜兴     | 新四军纪念馆 2#箱变主变    | 10       | 630       | 447          | 447             |
| 53136 | 宜兴     | 珠园 2#公变          | 10       | 200       | 120          | 120             |
| 53137 | 宜兴     | 古瑶桥西公变           | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 53138 | 宜兴     | 西桥头公变            | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 53139 | 宜兴     | 钰澜云溪府 2#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53140 | 宜兴     | 春晖新村 2#室 1#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53141 | 宜兴     | 张渚荷花 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53142 | 宜兴     | 公园路北西公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53143 | 宜兴     | 龙玺太湖湾 3#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53144 | 宜兴     | 归径曹珠公变           | 10       | 400       | 127          | 127             |
| 53145 | 宜兴     | 莲河公变             | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 53146 | 宜兴     | 洛涧雅居 3#室 1#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53147 | 宜兴     | 平元东坞公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53148 | 宜兴     | 周和塘公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53149 | 宜兴     | 芳庄西舍公变           | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 53150 | 宜兴     | 福田圩公变            | 10       | 200       | 69           | 69              |
| 53151 | 宜兴     | 金帆小区 1#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53152 | 宜兴     | 兰右村 2#公变         | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 53153 | 宜兴     | 白巷 1 组公变         | 10       | 400       | 166          | 166             |
| 53154 | 宜兴     | 永昌路 1#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53155 | 宜兴     | 董家湾 2#箱变主变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53156 | 宜兴     | 和渎公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53157 | 宜兴     | 宸章府 2#室 3#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53158 | 宜兴     | 五星小区一期 4#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53159 | 宜兴     | 金盆 3#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53160 | 宜兴     | 五星小区一期 5#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53161 | 宜兴     | 五星小区一期 6#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53162 | 宜兴     | 杏园路公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53163 | 宜兴     | 西周 2#公变          | 10       | 200       | 104          | 104             |
| 53164 | 宜兴     | 乌溪桥南公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53165 | 宜兴     | 五星小区一期 7#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53166 | 宜兴     | 朱渭抗排 2#公变        | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 53167 | 宜兴     | 湖悦名邸 8#室 4#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53168 | 宜兴     | 安东新村公变           | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 53169 | 宜兴     | 时光汎樾府 3#室 2#所变主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 53170 | 宜兴     | 和桥赛峰公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53171 | 宜兴     | 南中五组 2#箱变主变      | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 53172 | 宜兴     | 前庄町公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53173 | 宜兴     | 五星小区一期 8#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53174 | 宜兴     | 台西村箱变主变          | 10       | 500       | 345          | 345             |
| 53175 | 宜兴     | 汤渎排涝 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53176 | 宜兴     | 红卫新区 7#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53177 | 宜兴     | 锦溪豪庭 6#室 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53178 | 宜兴     | 林庄花木场公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53179 | 宜兴     | 尚水佳苑 2#室 1#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53180 | 宜兴     | 尚水佳苑 2#室 3#所变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53181 | 宜兴     | 尚水佳苑 2#室 4#所变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53182 | 宜兴     | 尚水佳苑 2#室 2#所变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53183 | 宜兴     | 蜀山村 5#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53184 | 宜兴     | 和喜玖府 3#室 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53185 | 宜兴     | 郭家耐火公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53186 | 宜兴     | 花溪苑 3#室 2#所变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53187 | 宜兴     | 水洞 2#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53188 | 宜兴     | 新芳村委公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53189 | 宜兴     | 金水湖畔雅苑 1#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53190 | 宜兴     | 健康公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53191 | 宜兴     | 场上 2#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53192 | 宜兴     | 东塍公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53193 | 宜兴     | 邵巷南公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53194 | 宜兴     | 城北路公变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 53195 | 宜兴     | 上千 2#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53196 | 宜兴     | 柏树头 3#公变          | 10       | 400       | 225          | 225             |
| 53197 | 宜兴     | 钟楼公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53198 | 宜兴     | 茗秀馨院 3#室 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53199 | 宜兴     | 积梅 5#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53200 | 宜兴     | 和兴家园 16#公变        | 10       | 200       | 149          | 149             |
| 53201 | 宜兴     | 畎上公变              | 10       | 400       | 253          | 253             |
| 53202 | 宜兴     | 新建蒋家 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53203 | 宜兴     | 印刷公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53204 | 宜兴     | 大树秦家公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53205 | 宜兴     | 路东组公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53206 | 宜兴     | 夏芳电站公变          | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 53207 | 宜兴     | 省庄邓家公变          | 10       | 200       | 116          | 116             |
| 53208 | 宜兴     | 矿山 1#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53209 | 宜兴     | 长北公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53210 | 宜兴     | 木龙地公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53211 | 宜兴     | 红卫新村 2#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53212 | 宜兴     | 潜洛新苑 2#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53213 | 宜兴     | 农贸市场箱变主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53214 | 宜兴     | 观音组公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53215 | 宜兴     | 方里殷家公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53216 | 宜兴     | 阳羨度假区公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53217 | 宜兴     | 薛家渎顶上公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53218 | 宜兴     | 宜城岳南新村 1#箱变主变   | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 53219 | 宜兴     | 上棚 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53220 | 宜兴     | 港口东流圩公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53221 | 宜兴     | 车古箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53222 | 宜兴     | 湖头 4#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53223 | 宜兴     | 金兰杨家公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53224 | 宜兴     | 南中七组公变          | 10       | 200       | 93           | 93              |
| 53225 | 宜兴     | 岭下大村公变          | 10       | 400       | 284          | 284             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53226 | 宜兴     | 洪东村公变            | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 53227 | 宜兴     | 中巷桥东 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53228 | 宜兴     | 大山芥公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53229 | 宜兴     | 百家牛桥公变           | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 53230 | 宜兴     | 大树北庄公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53231 | 宜兴     | 北街公变             | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 53232 | 宜兴     | 横塘新区 3#箱变主变      | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 53233 | 宜兴     | 湖悦天境 3#室 1#所变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53234 | 宜兴     | 白宕小区 1#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53235 | 宜兴     | 前周村公变            | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 53236 | 宜兴     | 时光汎樾府 4#室 1#所变主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 53237 | 宜兴     | 劳动新村小区 3#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53238 | 宜兴     | 义北公变             | 10       | 400       | 265          | 265             |
| 53239 | 宜兴     | 湖光公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53240 | 宜兴     | 小河头公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53241 | 宜兴     | 大树顾家公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53242 | 宜兴     | 朱砂电站公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53243 | 宜兴     | 工陶新村箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53244 | 宜兴     | 桃园西山箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53245 | 宜兴     | 梅贺排涝泵公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53246 | 宜兴     | 前圩 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53247 | 宜兴     | 方里戴家村公变          | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 53248 | 宜兴     | 尚城学府 7#室 4#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53249 | 宜兴     | 白云顶公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53250 | 宜兴     | 潢潼红星公变           | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 53251 | 宜兴     | 大庙 3#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53252 | 宜兴     | 大南中公变            | 10       | 400       | 249          | 249             |
| 53253 | 宜兴     | 优湖美地 4#室 3#所变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53254 | 宜兴     | 优湖美地 4#室 4#所变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53255 | 宜兴     | 西渚公变             | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 53256 | 宜兴     | 南岳寺分场公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53257 | 宜兴     | 优湖美地 1#站 3#所变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53258 | 宜兴     | 南淋十队公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53259 | 宜兴     | 湖畔澜庭院 3#室 4#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53260 | 宜兴     | 琅山电站公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53261 | 宜兴     | 开发区公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53262 | 宜兴     | 后彭新村 1#箱变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53263 | 宜兴     | 紫琅府 2#室 3#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53264 | 宜兴     | 洵里景园 4#室 3#所变主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53265 | 宜兴     | 沙桥 1#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53266 | 宜兴     | 锦溪豪庭 2#室 1#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53267 | 宜兴     | 查家塘公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53268 | 宜兴     | 魏家 6#公变          | 10       | 400       | 183          | 183             |
| 53269 | 宜兴     | 华阳村箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53270 | 宜兴     | 芳西组 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53271 | 宜兴     | 凌云府 3#室 1#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53272 | 宜兴     | 锡宜路 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53273 | 宜兴     | 沧浜 4#箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53274 | 宜兴     | 干西桥东公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53275 | 宜兴     | 龙潭教宿 4#箱变主变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 53276 | 宜兴     | 胡家塘公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53277 | 宜兴     | 龙潭教宿 5#箱变主变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 53278 | 宜兴     | 阳泉白马公变            | 10       | 400       | 222          | 222             |
| 53279 | 宜兴     | 黄泥宕公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53280 | 宜兴     | 联圩汤盘圩闸站公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53281 | 宜兴     | 临津南坝公变            | 10       | 200       | 108          | 108             |
| 53282 | 宜兴     | 梧桐人家 3#室 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53283 | 宜兴     | 竹雨轩 4#室 2#所变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53284 | 宜兴     | 洵韵福邸 3#室 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53285 | 宜兴     | 彦升家院 1#站 1#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53286 | 宜兴     | 长山新民 4#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53287 | 宜兴     | 杨家地 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53288 | 宜兴     | 湖悦名邸三区 2#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53289 | 宜兴     | 白家 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53290 | 宜兴     | 栖汎云璟苑 3#室 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53291 | 宜兴     | 张公后村公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53292 | 宜兴     | 远程路公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53293 | 宜兴     | 徐西电灌站 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53294 | 宜兴     | 四季景苑 1#站 3#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53295 | 宜兴     | 东下青龙 3#公变          | 10       | 200       | 93           | 93              |
| 53296 | 宜兴     | 犊山大河边公变            | 10       | 200       | 149          | 149             |
| 53297 | 宜兴     | 宝山路 2#箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53298 | 宜兴     | 林庄电站公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53299 | 宜兴     | 锦溪豪庭 2#室 4#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53300 | 宜兴     | 誉湖郡 3#室 3#所变主变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53301 | 宜兴     | 前巷石坝 2#公变          | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 53302 | 宜兴     | 龙潭教宿 1#箱变主变        | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 53303 | 宜兴     | 茶圣家园 4#室 1#所变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53304 | 宜兴     | 寺前西公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53305 | 宜兴     | 洛涧雅居 2#室 3#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53306 | 宜兴     | 义庄塘公变              | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 53307 | 宜兴     | 新都府 7#室 2#所变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53308 | 宜兴     | 金兰陈家 3#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53309 | 宜兴     | 丰义供电所 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53310 | 宜兴     | 毫渎东公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53311 | 宜兴     | 周墅大河闸公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53312 | 宜兴     | 龙潭教宿 2#箱变主变        | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 53313 | 宜兴     | 优湖美地 1#站 4#所变      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53314 | 宜兴     | 誉珑湖滨花园 11#室 2#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53315 | 宜兴     | 农工商 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53316 | 宜兴     | 铜山村 2#箱变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53317 | 宜兴     | 西艾干后村公变            | 10       | 200       | 152          | 152             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53318 | 宜兴     | 潜洛 5#公变            | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 53319 | 宜兴     | 阳羨湖旅游度假小镇 7#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53320 | 宜兴     | 阳羨湖旅游度假小镇 7#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53321 | 宜兴     | 阳羨湖旅游度假小镇 8#室 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53322 | 宜兴     | 阳羨湖旅游度假小镇 8#室 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53323 | 宜兴     | 阳羨湖旅游度假小镇 9#室 1#所变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53324 | 宜兴     | 阳羨湖旅游度假小镇 9#室 2#所变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53325 | 宜兴     | 器件 3#箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53326 | 宜兴     | 和桥钢材市场 2#公变        | 10       | 400       | 193          | 193             |
| 53327 | 宜兴     | 电视台箱变主变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53328 | 宜兴     | 龙潭教宿 3#箱变主变        | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 53329 | 宜兴     | 洛涧陈家坳 3#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53330 | 宜兴     | 尚城学府 3#室 2#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53331 | 宜兴     | 集贸停车场箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53332 | 宜兴     | 锦溪豪庭 3#室 4#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53333 | 宜兴     | 翡翠四季花园 2#室 2#所变    | 20       | 800       | 623          | 623             |
| 53334 | 宜兴     | 韶丰路公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53335 | 宜兴     | 前圩 3#公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53336 | 宜兴     | 周家小窑 3#箱变主变        | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 53337 | 宜兴     | 查林西 3#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53338 | 宜兴     | 宜城西城公变             | 10       | 315       | 236          | 236             |
| 53339 | 宜兴     | 和桥沈家公变             | 10       | 400       | 303          | 303             |
| 53340 | 宜兴     | 干桥公变               | 10       | 400       | 306          | 306             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53341 | 宜兴     | 镇河西北公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53342 | 宜兴     | 蒋富站公变     | 10       | 200       | 150          | 150             |
| 53343 | 宜兴     | 蒋富村东公变    | 10       | 160       | 26           | 26              |
| 53344 | 宜兴     | 杨巷宗家公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53345 | 宜兴     | 四里桥公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53346 | 宜兴     | 杭窑公变      | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 53347 | 宜兴     | 和桥丁家公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53348 | 宜兴     | 尹家公变      | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 53349 | 宜兴     | 天和家苑 6#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53350 | 宜兴     | 宋桥站公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53351 | 宜兴     | 金兰石矿公变    | 10       | 400       | 221          | 221             |
| 53352 | 宜兴     | 里高电站公变    | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 53353 | 宜兴     | 新屋公变      | 10       | 200       | 102          | 102             |
| 53354 | 宜兴     | 李山站公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53355 | 宜兴     | 天和家苑 8#公变 | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 53356 | 宜兴     | 五茄公变      | 10       | 200       | 44           | 44              |
| 53357 | 宜兴     | 天和家苑 7#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 53358 | 宜兴     | 邹家公变      | 10       | 400       | 218          | 218             |
| 53359 | 宜兴     | 天和家苑 2#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53360 | 宜兴     | 虞家公变      | 10       | 200       | 119          | 119             |
| 53361 | 宜兴     | 天和家苑 1#公变 | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 53362 | 宜兴     | 金兰曹家公变    | 10       | 160       | 72           | 72              |
| 53363 | 宜兴     | 新安公变      | 10       | 200       | 24           | 24              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53364 | 宜兴     | 双场公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53365 | 宜兴     | 南高组公变     | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 53366 | 宜兴     | 南高小区公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 53367 | 宜兴     | 闻高公变      | 10       | 400       | 318          | 318             |
| 53368 | 宜兴     | 西苑小区公变    | 10       | 315       | 238          | 238             |
| 53369 | 宜兴     | 石路 1#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53370 | 宜兴     | 西山岗 1#公变  | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 53371 | 宜兴     | 北门村公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 53372 | 宜兴     | 塘山桥 3#公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53373 | 宜兴     | 建设新村 2#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53374 | 宜兴     | 华兴小区 1#公变 | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 53375 | 宜兴     | 华达小区公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53376 | 宜兴     | 安西电站公变    | 10       | 100       | 50           | 50              |
| 53377 | 宜兴     | 柏树新站公变    | 10       | 400       | 283          | 283             |
| 53378 | 宜兴     | 华兴小区 3#公变 | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 53379 | 宜兴     | 华兴小区公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53380 | 宜兴     | 闻家王家组公变   | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 53381 | 宜兴     | 潘高电站公变    | 10       | 200       | 102          | 102             |
| 53382 | 宜兴     | 庙桥路公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53383 | 宜兴     | 环卫所公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53384 | 宜兴     | 新建新村南公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53385 | 宜兴     | 新建新村公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53386 | 宜兴     | 天和家苑 3#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53387 | 宜兴     | 天和家苑 4#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53388 | 宜兴     | 六埂公变      | 10       | 200       | 117          | 117             |
| 53389 | 宜兴     | 天和家苑 5#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 53390 | 宜兴     | 新建新村北公变   | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 53391 | 宜兴     | 中巷村荷花公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 53392 | 宜兴     | 南新陈家公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53393 | 宜兴     | 和桥陆家公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53394 | 宜兴     | 小湾公变      | 10       | 400       | 274          | 274             |
| 53395 | 宜兴     | 芝果站公变     | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 53396 | 宜兴     | 北新桥公变     | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 53397 | 宜兴     | 丁圩公变      | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 53398 | 宜兴     | 汪洋站公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53399 | 宜兴     | 华西路 3#公变  | 10       | 315       | 246          | 246             |
| 53400 | 宜兴     | 华西路 4#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 53401 | 宜兴     | 新城 2#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53402 | 宜兴     | 西渚加工公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53403 | 宜兴     | 振元南 2#公变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53404 | 宜兴     | 振元南公变     | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 53405 | 宜兴     | 篁里公变      | 10       | 400       | 150          | 150             |
| 53406 | 宜兴     | 七组公变      | 10       | 315       | 185          | 185             |
| 53407 | 宜兴     | 西渚农机公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53408 | 宜兴     | 潘墩公变      | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 53409 | 宜兴     | 转水公变      | 10       | 200       | 127          | 127             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53410 | 宜兴     | 西渚蔡塘电站公变  | 10       | 200       | 97           | 97              |
| 53411 | 宜兴     | 元上公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53412 | 宜兴     | 上下街公变     | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 53413 | 宜兴     | 十里牌用电站公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 53414 | 宜兴     | 筱里村公变     | 10       | 400       | 176          | 176             |
| 53415 | 宜兴     | 九岭电炉公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53416 | 宜兴     | 窑庄公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53417 | 宜兴     | 周扬公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53418 | 宜兴     | 官林南新河站公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53419 | 宜兴     | 九岭砖瓦公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53420 | 宜兴     | 1 号井宿舍公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53421 | 宜兴     | 茶亭汤家村公变   | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 53422 | 宜兴     | 新华居民区公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53423 | 宜兴     | 渚东新桥公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53424 | 宜兴     | 木工公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53425 | 宜兴     | 九岭村腰塘公变   | 10       | 200       | 61           | 61              |
| 53426 | 宜兴     | 姜西公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53427 | 宜兴     | 湖滨村 2#公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53428 | 宜兴     | 五村村公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53429 | 宜兴     | 闸口水产公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53430 | 宜兴     | 毛家塘公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53431 | 宜兴     | 上下场圩 1#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53432 | 宜兴     | 上下场圩 3#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53433 | 宜兴     | 上下场圩 2#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53434 | 宜兴     | 上下场圩 4#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53435 | 宜兴     | 联丰圩公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53436 | 宜兴     | 韶巷村公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53437 | 宜兴     | 长田埂公变     | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 53438 | 宜兴     | 庄南公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53439 | 宜兴     | 桃溪一期公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53440 | 宜兴     | 桃溪二期公变    | 10       | 315       | 243          | 243             |
| 53441 | 宜兴     | 人民大街公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53442 | 宜兴     | 戈东公变      | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 53443 | 宜兴     | 戈西公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53444 | 宜兴     | 街镇三公变     | 10       | 315       | 232          | 232             |
| 53445 | 宜兴     | 烟山杨树公变    | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 53446 | 宜兴     | 凌霞石车坝公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53447 | 宜兴     | 街镇一公变     | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 53448 | 宜兴     | 华西路 5#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 53449 | 宜兴     | 华西路 6#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 53450 | 宜兴     | 华西路 7#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 53451 | 宜兴     | 鲸塘信用社公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53452 | 宜兴     | 西渚立新公变    | 10       | 400       | 207          | 207             |
| 53453 | 宜兴     | 街镇五公变     | 10       | 400       | 278          | 278             |
| 53454 | 宜兴     | 金紫污公变     | 10       | 315       | 217          | 217             |
| 53455 | 宜兴     | 华西路 8#公变  | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53456 | 宜兴     | 华西路 9#公变  | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 53457 | 宜兴     | 鲸塘小学公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53458 | 宜兴     | 新征村路边公变   | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 53459 | 宜兴     | 新征茶场公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53460 | 宜兴     | 金紫村东宅公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53461 | 宜兴     | 华西路 10#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 53462 | 宜兴     | 华西路 11#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 53463 | 宜兴     | 华西路 12#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 53464 | 宜兴     | 金紫电站公变    | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 53465 | 宜兴     | 皇新污公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53466 | 宜兴     | 燕山用电站公变   | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 53467 | 宜兴     | 新征村荷花公变   | 10       | 400       | 287          | 287             |
| 53468 | 宜兴     | 岭南公变      | 10       | 315       | 232          | 232             |
| 53469 | 宜兴     | 鲸塘前村公变    | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 53470 | 宜兴     | 新征村官塘公变   | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 53471 | 宜兴     | 南庄北站公变    | 10       | 200       | 110          | 110             |
| 53472 | 宜兴     | 华西路 13#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 53473 | 宜兴     | 华西路 14#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 53474 | 宜兴     | 华西路 15#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 53475 | 宜兴     | 华西路 16#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53476 | 宜兴     | 燕山砖桥公变    | 10       | 400       | 211          | 211             |
| 53477 | 宜兴     | 燕山水产公变    | 10       | 400       | 234          | 234             |
| 53478 | 宜兴     | 东下向阳 2#公变 | 10       | 200       | 141          | 141             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53479 | 宜兴     | 新芳镇东公变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 53480 | 宜兴     | 陆科加工公变          | 10       | 400       | 247          | 247             |
| 53481 | 宜兴     | 马公滩污公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53482 | 宜兴     | 大团村公变           | 10       | 400       | 235          | 235             |
| 53483 | 宜兴     | 泉佐电站公变          | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 53484 | 宜兴     | 泉佐村公变           | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 53485 | 宜兴     | 陶瓷商城 2#公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 53486 | 宜兴     | 华达小区 1#公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 53487 | 宜兴     | 王木公变            | 10       | 315       | 226          | 226             |
| 53488 | 宜兴     | 华达小区 2#公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 53489 | 宜兴     | 曲坊新村 3#公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 53490 | 宜兴     | 大生杨家公变          | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 53491 | 宜兴     | 巷头邵家公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53492 | 宜兴     | 永兴渎南公变          | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 53493 | 宜兴     | 和桥湾里公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53494 | 宜兴     | 前谢南站公变          | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 53495 | 宜兴     | 华西路 1#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53496 | 宜兴     | 华西路 2#公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 53497 | 宜兴     | 金都公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53498 | 宜兴     | 塘北圩 3#公变        | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 53499 | 宜兴     | 熙和府 4#室 3#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53500 | 宜兴     | 洛涧雅居 5#室 2#所变主变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53501 | 宜兴     | 洵璋景园 3#室 4#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53502 | 宜兴     | 淦里砖桥公变               | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 53503 | 宜兴     | 庙下公变                 | 10       | 400       | 207          | 207             |
| 53504 | 宜兴     | 红卫 5#公变              | 10       | 400       | 191          | 191             |
| 53505 | 宜兴     | 蠡墅中区箱变主变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53506 | 宜兴     | 大港河南公变               | 10       | 200       | 57           | 57              |
| 53507 | 宜兴     | 荷花塘 1#箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53508 | 宜兴     | 月家桥公变                | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 53509 | 宜兴     | 水北田螺村公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53510 | 宜兴     | 中心幼儿园 2#箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53511 | 宜兴     | 丁山紫砂文化创意街 1#室 1#所变主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 53512 | 宜兴     | 誉珑湖滨 8#室 3#所变        | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 53513 | 宜兴     | 扬富南公变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53514 | 宜兴     | 鑫盛嘉苑 3#室 2#所变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53515 | 宜兴     | 民北张家公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53516 | 宜兴     | 银祥公变                 | 10       | 400       | 254          | 254             |
| 53517 | 宜兴     | 紫煊宸尚花园 1#站 3#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53518 | 宜兴     | 南唐公变                 | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 53519 | 宜兴     | 阳山 1#公变              | 10       | 400       | 253          | 253             |
| 53520 | 宜兴     | 压渚北公变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53521 | 宜兴     | 西王干公变                | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 53522 | 宜兴     | 长征六组公变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53523 | 宜兴     | 西渚杨家公变               | 10       | 200       | 96           | 96              |
| 53524 | 宜兴     | 张基坝公变                | 10       | 200       | 125          | 125             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53525 | 宜兴     | 谈家干 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53526 | 宜兴     | 西渚沙田公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53527 | 宜兴     | 新征村路组 2#箱变      | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 53528 | 宜兴     | 琅玕桥公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53529 | 宜兴     | 邾渎村公变           | 10       | 400       | 11           | 11              |
| 53530 | 宜兴     | 潜洛新苑 2#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53531 | 宜兴     | 洵都花苑 1#站 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53532 | 宜兴     | 西渚任家公变          | 10       | 200       | 128          | 128             |
| 53533 | 宜兴     | 西坡圩 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53534 | 宜兴     | 岭下山岗 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53535 | 宜兴     | 上塘南公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53536 | 宜兴     | 大港村部公变          | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 53537 | 宜兴     | 宜丰西村 3#公变       | 10       | 200       | 128          | 128             |
| 53538 | 宜兴     | 廿三湾箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53539 | 宜兴     | 西园鱼塘公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53540 | 宜兴     | 高级中学 3#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53541 | 宜兴     | 誉珑湖滨 8#室 1#所变   | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 53542 | 宜兴     | 美博路灯箱变主变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53543 | 宜兴     | 高塍周家公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53544 | 宜兴     | 后庄箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53545 | 宜兴     | 马坞公变            | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 53546 | 宜兴     | 兴樾府 2#室 1#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53547 | 宜兴     | 新边庄小区 1#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                 | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53548 | 宜兴     | 南漕漕东 3#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53549 | 宜兴     | 民主小区 2#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53550 | 宜兴     | 东圩南公变                | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 53551 | 宜兴     | 路埂公变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53552 | 宜兴     | 蒲宕公变                 | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 53553 | 宜兴     | 周铁陈家公变               | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 53554 | 宜兴     | 长沟公变                 | 10       | 200       | 0            | 0               |
| 53555 | 宜兴     | 石材市场 54#公变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 53556 | 宜兴     | 丁山紫砂文化创意街 1#室 2#所变主变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 53557 | 宜兴     | 和桥派出所箱变主变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53558 | 宜兴     | 誉珑湖滨 8#室 2#所变        | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 53559 | 宜兴     | 誉珑湖滨 7#站 1#所变        | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53560 | 宜兴     | 誉珑湖滨 8#室 4#所变        | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 53561 | 宜兴     | 张渚菜场北箱变主变            | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 53562 | 宜兴     | 洛涧站前路南箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53563 | 宜兴     | 誉珑湖滨 9#室 2#所变主变      | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 53564 | 宜兴     | 供电宿舍箱变主变             | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 53565 | 宜兴     | 誉珑湖滨 7#站 2#所变        | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53566 | 宜兴     | 马草村 4#公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53567 | 宜兴     | 人才公寓 1#站 1#所变        | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53568 | 宜兴     | 人才公寓 1#站 2#所变        | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53569 | 宜兴     | 夏姜东胥渡公变              | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 53570 | 宜兴     | 周铁前村公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53571 | 宜兴     | 庆源大道 5#路灯 公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53572 | 宜兴     | 中巷夏家公变             | 10       | 400       | 10           | 10              |
| 53573 | 宜兴     | 庄里公变               | 10       | 200       | 108          | 108             |
| 53574 | 宜兴     | 横沟头公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53575 | 宜兴     | 前元彭家公变             | 10       | 200       | 53           | 53              |
| 53576 | 宜兴     | 红卫二组公变             | 10       | 400       | 269          | 269             |
| 53577 | 宜兴     | 永发小区箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53578 | 宜兴     | 安乐村委公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53579 | 宜兴     | 万华 3#公变            | 10       | 200       | 56           | 56              |
| 53580 | 宜兴     | 誉珑湖滨 9#室 1#所变主变    | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 53581 | 宜兴     | 钢铁宿舍 1#箱变主变        | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 53582 | 宜兴     | 大田东公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53583 | 宜兴     | 恒隆大厦商住楼 1#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53584 | 宜兴     | 恒隆大厦商住楼 1#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53585 | 宜兴     | 宋安北公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53586 | 宜兴     | 迎春路箱变主变            | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 53587 | 宜兴     | 中心幼儿园箱变主变          | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 53588 | 宜兴     | 大码 2#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53589 | 宜兴     | 交警中队箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53590 | 宜兴     | 和建杨家公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53591 | 宜兴     | 善东公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53592 | 宜兴     | 潢潼茶场公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53593 | 宜兴     | 新征村路组 1#箱变         | 10       | 500       | 400          | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53594 | 宜兴     | 南漕承家公变        | 10       | 200       | 121          | 121             |
| 53595 | 宜兴     | 亚溪庙西公变        | 10       | 200       | 80           | 80              |
| 53596 | 宜兴     | 丽璟花园 2#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53597 | 宜兴     | 丽璟花园 3#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53598 | 宜兴     | 丽璟花园 4#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53599 | 宜兴     | 紫金名都 1#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53600 | 宜兴     | 紫金名都 1#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53601 | 宜兴     | 紫金名都 1#站 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53602 | 宜兴     | 紫金名都 1#站 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53603 | 宜兴     | 长皂公变          | 10       | 200       | 77           | 77              |
| 53604 | 宜兴     | 刁家组公变         | 10       | 160       | 105          | 105             |
| 53605 | 宜兴     | 万亩茶场公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53606 | 宜兴     | 和桥下水公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53607 | 宜兴     | 下里坝公变         | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 53608 | 宜兴     | 卫星圩 2#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53609 | 宜兴     | 枫林芥 2#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53610 | 宜兴     | 芙蓉茶场公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53611 | 宜兴     | 丽璟花园 1#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53612 | 宜兴     | 新建村公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53613 | 宜兴     | 水西 2#公变       | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 53614 | 宜兴     | 千南公变          | 10       | 200       | 52           | 52              |
| 53615 | 宜兴     | 潘西公变          | 10       | 400       | 189          | 189             |
| 53616 | 宜兴     | 东西圩 3#公变      | 10       | 200       | 145          | 145             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53617 | 宜兴     | 南下圩 2#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53618 | 宜兴     | 昌巷公变                | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 53619 | 宜兴     | 荒田里公变               | 10       | 200       | 46           | 46              |
| 53620 | 宜兴     | 斗门西公变               | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 53621 | 宜兴     | 竹舍河西 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53622 | 宜兴     | 芦荡口 1#公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53623 | 宜兴     | 竹舍何家公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53624 | 宜兴     | 岷山管北公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53625 | 宜兴     | 长前公变                | 10       | 200       | 11           | 11              |
| 53626 | 宜兴     | 湾里组公变               | 10       | 200       | 54           | 54              |
| 53627 | 宜兴     | 六田东滕公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53628 | 宜兴     | 均陶商品 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53629 | 宜兴     | 裴西组公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53630 | 宜兴     | 东岸桥头村箱变             | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 53631 | 宜兴     | 吴墟村 3#公变            | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 53632 | 宜兴     | 雅达健康生态园 17#室 4#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53633 | 宜兴     | 土杂商住楼 2#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53634 | 宜兴     | 白莲组公变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53635 | 宜兴     | 芳庄镇东公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53636 | 宜兴     | 杏底里公变               | 10       | 200       | 89           | 89              |
| 53637 | 宜兴     | 凤鸣山晓尊邸 5#室 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53638 | 宜兴     | 大芦寺公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53639 | 宜兴     | 临泽人家 1#站 1#所变       | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53640 | 宜兴     | 官渎港公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53641 | 宜兴     | 汤渡 3#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53642 | 宜兴     | 毛杏沟公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53643 | 宜兴     | 临泽人家 1#站 4#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53644 | 宜兴     | 临泽人家 1#站 2#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53645 | 宜兴     | 临泽人家 3#室 1#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53646 | 宜兴     | 临泽人家 3#室 3#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53647 | 宜兴     | 临泽人家 3#室 4#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53648 | 宜兴     | 临泽人家 3#室 2#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53649 | 宜兴     | 谢家庄公变           | 10       | 400       | 264          | 264             |
| 53650 | 宜兴     | 荒山北 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53651 | 宜兴     | 临泽人家 1#站 3#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53652 | 宜兴     | 北庄许家公变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 53653 | 宜兴     | 龙眼潭路北公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53654 | 宜兴     | 尚城学府 3#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53655 | 宜兴     | 社渎西公变           | 10       | 200       | 116          | 116             |
| 53656 | 宜兴     | 停车场公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53657 | 宜兴     | 新河组公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53658 | 宜兴     | 白塔 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53659 | 宜兴     | 天沭御城 3#站 3#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53660 | 宜兴     | 天沭御城 3#站 2#所变主变 | 20       | 800       | 629          | 629             |
| 53661 | 宜兴     | 天沭御城 3#站 4#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53662 | 宜兴     | 老医院宿舍箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53663 | 宜兴     | 卞渎北公变            | 10       | 200       | 125          | 125             |
| 53664 | 宜兴     | 乾元村部箱变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53665 | 宜兴     | 宜乐雅园 4#室 1#所变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53666 | 宜兴     | 新征村荷花 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53667 | 宜兴     | 1 田头箱变主变 1       | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 53668 | 宜兴     | 振业 33#楼北箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53669 | 宜兴     | 南漕南湾公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53670 | 宜兴     | 砂滩圩鱼塘公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53671 | 宜兴     | 张兰桥公变            | 10       | 200       | 92           | 92              |
| 53672 | 宜兴     | 梧桐人家 3#室 4#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53673 | 宜兴     | 石门 2#公变          | 10       | 200       | 61           | 61              |
| 53674 | 宜兴     | 大生新村 4#箱变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53675 | 宜兴     | 悦龙台 3#室 3#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53676 | 宜兴     | 四季景苑 1#站 1#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53677 | 宜兴     | 谈墅村南公变           | 10       | 400       | 264          | 264             |
| 53678 | 宜兴     | 浦西医院公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53679 | 宜兴     | 观澜府 2#室 1#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53680 | 宜兴     | 元帆桥公变            | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 53681 | 宜兴     | 任墅供电所公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53682 | 宜兴     | 和桥荷花公变           | 10       | 200       | 17           | 17              |
| 53683 | 宜兴     | 站前路 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53684 | 宜兴     | 振华路 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53685 | 宜兴     | 洸宸天境府 1#站 1#所变主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53686 | 宜兴     | 农业园公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53687 | 宜兴     | 牧场 2#公变          | 10       | 200       | 84           | 84              |
| 53688 | 宜兴     | 浪埂圩公变            | 10       | 200       | 100          | 100             |
| 53689 | 宜兴     | 和兴路 3#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53690 | 宜兴     | 沿河公变             | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 53691 | 宜兴     | 沧浜 3#箱变主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53692 | 宜兴     | 西望六组箱变主变         | 10       | 500       | 324          | 324             |
| 53693 | 宜兴     | 湖悦天境 2#室 4#所变    | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 53694 | 宜兴     | 上阳公变             | 10       | 200       | 127          | 127             |
| 53695 | 宜兴     | 茶场四队公变           | 10       | 200       | 152          | 152             |
| 53696 | 宜兴     | 荷花圩公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53697 | 宜兴     | 回图东公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53698 | 宜兴     | 蒋笠 9#公变          | 10       | 400       | 255          | 255             |
| 53699 | 宜兴     | 浦东街北公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53700 | 宜兴     | 芳庄箱变             | 10       | 630       | 410          | 410             |
| 53701 | 宜兴     | 白土电站 3#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53702 | 宜兴     | 板桥新村公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53703 | 宜兴     | 西望大桥箱变主变         | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 53704 | 宜兴     | 汎宸天境府 2#室 4#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53705 | 宜兴     | 丰西村公变            | 10       | 400       | 271          | 271             |
| 53706 | 宜兴     | 高塍镇政府公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53707 | 宜兴     | 双庙河淩墩公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53708 | 宜兴     | 九方桥公变            | 10       | 200       | 140          | 140             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53709 | 宜兴     | 钱墅都荟 1#室 1#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53710 | 宜兴     | 塘田电站公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53711 | 宜兴     | 许家坝东箱变主变        | 10       | 630       | 459          | 459             |
| 53712 | 宜兴     | 热电小区 2#箱变主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 53713 | 宜兴     | 腾达公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53714 | 宜兴     | 竹海岭上 4#站 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53715 | 宜兴     | 誉珑湖滨花园 7#室 2#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53716 | 宜兴     | 熙和府 4#室 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53717 | 宜兴     | 凤凰村公变           | 10       | 400       | 72           | 72              |
| 53718 | 宜兴     | 竹舍河西 3#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53719 | 宜兴     | 塘头公变            | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 53720 | 宜兴     | 浦南电站 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53721 | 宜兴     | 邓家 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53722 | 宜兴     | 祝陵村 1#箱变主变      | 10       | 630       | 483          | 483             |
| 53723 | 宜兴     | 新老窑 3#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53724 | 宜兴     | 洵都花苑 1#站 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53725 | 宜兴     | 洵著景园 3#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53726 | 宜兴     | 东蔡塘公变           | 10       | 200       | 124          | 124             |
| 53727 | 宜兴     | 洋滩 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53728 | 宜兴     | 宁杭路灯 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53729 | 宜兴     | 红旗公变            | 10       | 200       | 102          | 102             |
| 53730 | 宜兴     | 白塔公变            | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 53731 | 宜兴     | 万石农行公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53732 | 宜兴     | 宜乐雅园 6#室 1#所变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53733 | 宜兴     | 后北庄公变             | 10       | 200       | 109          | 109             |
| 53734 | 宜兴     | 仇圩村中公变            | 10       | 400       | 253          | 253             |
| 53735 | 宜兴     | 新征混水 2#公变         | 10       | 200       | 82           | 82              |
| 53736 | 宜兴     | 双庙双南 2#公变         | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 53737 | 宜兴     | 黄金埂公变             | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 53738 | 宜兴     | 阳羨度假区箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53739 | 宜兴     | 逸时代广场 3#室 1#所变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53740 | 宜兴     | 汎悦湖山珺府 2#室 4#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53741 | 宜兴     | 中心新站公变            | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 53742 | 宜兴     | 汤澄东公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53743 | 宜兴     | 云湖福邸 1#室 3#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53744 | 宜兴     | 北塘村 5#公变          | 10       | 400       | 132          | 132             |
| 53745 | 宜兴     | 盛家桥公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53746 | 宜兴     | 蔬菜市场 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53747 | 宜兴     | 新东 2#公变           | 10       | 400       | 181          | 181             |
| 53748 | 宜兴     | 荆溪 3#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53749 | 宜兴     | 烟山菜场 2#公变         | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 53750 | 宜兴     | 联丰圩 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53751 | 宜兴     | 大贤岭公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53752 | 宜兴     | 云湖福邸 1#室 4#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53753 | 宜兴     | 宜丰孙家 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53754 | 宜兴     | 万石村公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53755 | 宜兴     | 查林北区 4#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53756 | 宜兴     | 省北公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53757 | 宜兴     | 花溪邸 3#室 1#所变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53758 | 宜兴     | 西埏 3#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53759 | 宜兴     | 春江郦府 2#室 2#所变     | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 53760 | 宜兴     | 东风张家村 1#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53761 | 宜兴     | 誉湖郡 3#室 1#所变主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53762 | 宜兴     | 葛山 2#公变           | 10       | 400       | 279          | 279             |
| 53763 | 宜兴     | 磨山公变              | 10       | 200       | 86           | 86              |
| 53764 | 宜兴     | 王家墩公变             | 10       | 400       | 272          | 272             |
| 53765 | 宜兴     | 西塘村公变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 53766 | 宜兴     | 梧桐人家 3#室 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53767 | 宜兴     | 倒砍头 3#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53768 | 宜兴     | 西渚雪家桥公变           | 10       | 200       | 114          | 114             |
| 53769 | 宜兴     | 万石宋家公变            | 10       | 400       | 267          | 267             |
| 53770 | 宜兴     | 荷花塘 4#箱变主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53771 | 宜兴     | 雅达健康生态园 14#站 1#所变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53772 | 宜兴     | 清溪人家 4#站 1#所变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 53773 | 宜兴     | 清溪人家 4#站 2#所变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 53774 | 宜兴     | 清溪人家 4#站 3#所变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 53775 | 宜兴     | 清溪人家 4#站 4#所变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 53776 | 宜兴     | 梦想城箱变主变           | 10       | 500       | 386          | 386             |
| 53777 | 宜兴     | 滕里赵庄组公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53778 | 宜兴     | 万石油塘 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53779 | 宜兴     | 西夹浜鱼塘公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53780 | 宜兴     | 分水田舍公变             | 10       | 200       | 102          | 102             |
| 53781 | 宜兴     | 下干河北公变             | 10       | 400       | 232          | 232             |
| 53782 | 宜兴     | 西庄桥头公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53783 | 宜兴     | 分水漕东公变             | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 53784 | 宜兴     | 义庄桥公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53785 | 宜兴     | 杨家园公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53786 | 宜兴     | 雅达健康生态园 19#室 2#所变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53787 | 宜兴     | 雅达健康生态园 2#室 2#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53788 | 宜兴     | 贺家渎河东 1#公变         | 10       | 200       | 111          | 111             |
| 53789 | 宜兴     | 西荷塘公变              | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 53790 | 宜兴     | 分水丁前公变             | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 53791 | 宜兴     | 北庄 2#公变            | 10       | 200       | 125          | 125             |
| 53792 | 宜兴     | 分水南塘公变             | 10       | 400       | 256          | 256             |
| 53793 | 宜兴     | 锡煤宿舍 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53794 | 宜兴     | 桥涯新北 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53795 | 宜兴     | 宜乐雅园 7#室 1#所变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53796 | 宜兴     | 寺前电站公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53797 | 宜兴     | 东苑小区 1#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53798 | 宜兴     | 种子场公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53799 | 宜兴     | 塍里 3#公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53800 | 宜兴     | 祥圩下谈公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53801 | 宜兴     | 铜山八九组公变        | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 53802 | 宜兴     | 临津水产公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53803 | 宜兴     | 铜山黄岗卡公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53804 | 宜兴     | 东岳村委公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53805 | 宜兴     | 犊山村杨家 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53806 | 宜兴     | 铜山寺前公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53807 | 宜兴     | 徐西姚家圩公变        | 10       | 200       | 105          | 105             |
| 53808 | 宜兴     | 铜山西山下公变        | 10       | 200       | 105          | 105             |
| 53809 | 宜兴     | 紫砂新村公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53810 | 宜兴     | 高科 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53811 | 宜兴     | 锡煤宿舍 3#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53812 | 宜兴     | 大同村公变          | 10       | 200       | 156          | 156             |
| 53813 | 宜兴     | 百合南站公变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 53814 | 宜兴     | 桃溪中学公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53815 | 宜兴     | 徐西谈家圩公变        | 10       | 200       | 116          | 116             |
| 53816 | 宜兴     | 熙山院 3#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53817 | 宜兴     | 马埠北公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53818 | 宜兴     | 梅家渎北 1#公变      | 10       | 200       | 17           | 17              |
| 53819 | 宜兴     | 西圩渔塘公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53820 | 宜兴     | 民主小区 3#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53821 | 宜兴     | 新芳棚上东公变        | 10       | 200       | 104          | 104             |
| 53822 | 宜兴     | 大树下公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53823 | 宜兴     | 芳庄北漕公变         | 10       | 200       | 66           | 66              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53824 | 宜兴     | 埭南后村公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53825 | 宜兴     | 杨巷南环路公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53826 | 宜兴     | 东氿广场 1#箱变主变      | 20       | 400       | 320          | 320             |
| 53827 | 宜兴     | 白果树 3#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53828 | 宜兴     | 东氿广场 2#箱变主变      | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 53829 | 宜兴     | 石材市场 68#公变       | 10       | 400       | 4            | 4               |
| 53830 | 宜兴     | 洑溪公园 2#箱变主变      | 20       | 400       | 320          | 320             |
| 53831 | 宜兴     | 熙山院 3#室 4#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53832 | 宜兴     | 洑溪公园 1#箱变主变      | 20       | 400       | 320          | 320             |
| 53833 | 宜兴     | 定化港公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53834 | 宜兴     | 桂芳村委公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53835 | 宜兴     | 春晓江南北苑 3#室 1#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53836 | 宜兴     | 锡煤宿舍 1#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53837 | 宜兴     | 湖畔澜庭院 4#室 4#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53838 | 宜兴     | 鲍家庄公变            | 10       | 400       | 270          | 270             |
| 53839 | 宜兴     | 鲍庄 2#公变          | 10       | 200       | 95           | 95              |
| 53840 | 宜兴     | 查林六组 5#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53841 | 宜兴     | 华要新村 3#箱变主变      | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 53842 | 宜兴     | 宜乐雅园 5#室 3#所变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53843 | 宜兴     | 湖悦名邸 3#室 4#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53844 | 宜兴     | 阳泉新村 2#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53845 | 宜兴     | 高墩 3#箱变主变        | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 53846 | 宜兴     | 桥涯村部公变           | 10       | 400       | 275          | 275             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53847 | 宜兴     | 西匡公变                | 10       | 400       | 277          | 277             |
| 53848 | 宜兴     | 洪塘组公变               | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 53849 | 宜兴     | 安居小区公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53850 | 宜兴     | 陆平一组 2#公变           | 10       | 200       | 108          | 108             |
| 53851 | 宜兴     | 岷亭北街公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53852 | 宜兴     | 张渚供电所箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 53853 | 宜兴     | 川埠 2#公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53854 | 宜兴     | 雅达健康生态园 11#站 3#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53855 | 宜兴     | 尚城学府 5#室 2#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53856 | 宜兴     | 东山西路 1#箱变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 53857 | 宜兴     | 凌霞游乐广场 1#站 3#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53858 | 宜兴     | 誉珑湖滨花园 10#室 3#所变主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53859 | 宜兴     | 夏江电站公变              | 10       | 200       | 127          | 127             |
| 53860 | 宜兴     | 鑫陶广场 2#室 2#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53861 | 宜兴     | 翡翠四季花园 2#室 1#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53862 | 宜兴     | 南河村公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53863 | 宜兴     | 乌溪高头公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53864 | 宜兴     | 朱家路灯公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53865 | 宜兴     | 东方紫园 2#室 3#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53866 | 宜兴     | 荆溪人家 3#站 2#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53867 | 宜兴     | 龙运天城和府 3#室 1#所变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53868 | 宜兴     | 润西 1#箱变             | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 53869 | 宜兴     | 塘门桥南公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53870 | 宜兴     | 下河组公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53871 | 宜兴     | 茶局 6#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53872 | 宜兴     | 后大潭 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53873 | 宜兴     | 省庄桥西公变            | 10       | 400       | 276          | 276             |
| 53874 | 宜兴     | 璀璨天宸花园 4#室 3#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53875 | 宜兴     | 下邳村公变             | 10       | 400       | 238          | 238             |
| 53876 | 宜兴     | 涧西箱变              | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 53877 | 宜兴     | 菜行 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53878 | 宜兴     | 电力站 10#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53879 | 宜兴     | 大头组公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53880 | 宜兴     | 昌干公变              | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 53881 | 宜兴     | 东岗公变              | 10       | 400       | 255          | 255             |
| 53882 | 宜兴     | 丁舍前村公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53883 | 宜兴     | 杨桥东塘 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53884 | 宜兴     | 安桥村公变             | 10       | 400       | 142          | 142             |
| 53885 | 宜兴     | 西庄窑山公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53886 | 宜兴     | 沙圩公变              | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 53887 | 宜兴     | 龙庭水岸 1#室 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53888 | 宜兴     | 水龙加工公变            | 10       | 200       | 18           | 18              |
| 53889 | 宜兴     | 集镇南 3#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53890 | 宜兴     | 河南组 1#公变          | 10       | 400       | 148          | 148             |
| 53891 | 宜兴     | 百合路 1#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53892 | 宜兴     | 云海金家 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53893 | 宜兴     | 蒋浒公变            | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 53894 | 宜兴     | 西溪公变            | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 53895 | 宜兴     | 西周公变            | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 53896 | 宜兴     | 分水圩田公变          | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 53897 | 宜兴     | 新桥组公变           | 10       | 200       | 79           | 79              |
| 53898 | 宜兴     | 远东环保公变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 53899 | 宜兴     | 仇东村北公变          | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 53900 | 宜兴     | 青瓷宿舍 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53901 | 宜兴     | 欣陶公寓 3#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53902 | 宜兴     | 斗门村公变           | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 53903 | 宜兴     | 龙运天城悦府 4#室 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53904 | 宜兴     | 后岗公变            | 10       | 200       | 115          | 115             |
| 53905 | 宜兴     | 余山 2#公变         | 10       | 200       | 116          | 116             |
| 53906 | 宜兴     | 洵著景园 2#室 3#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53907 | 宜兴     | 菜批充电桩箱变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53908 | 宜兴     | 青石坳 2#公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 53909 | 宜兴     | 滨水新城 3#站 3#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53910 | 宜兴     | 怀家公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53911 | 宜兴     | 立碑公变            | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 53912 | 宜兴     | 桃花新村 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53913 | 宜兴     | 归南公变            | 10       | 315       | 222          | 222             |
| 53914 | 宜兴     | 南漕陆家公变          | 10       | 400       | 150          | 150             |
| 53915 | 宜兴     | 西干公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53916 | 宜兴     | 前庄前公变            | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 53917 | 宜兴     | 台商别墅公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53918 | 宜兴     | 六田村 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53919 | 宜兴     | 前庄潘家公变           | 10       | 200       | 79           | 79              |
| 53920 | 宜兴     | 彩陶新村 4#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53921 | 宜兴     | 二十七房公变           | 10       | 200       | 86           | 86              |
| 53922 | 宜兴     | 燕山杨家桥 2#公变       | 10       | 200       | 99           | 99              |
| 53923 | 宜兴     | 彩陶新村 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53924 | 宜兴     | 湖畔澜庭院 3#室 1#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53925 | 宜兴     | 莫家公变             | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 53926 | 宜兴     | 任墅向阳 3#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53927 | 宜兴     | 董塘站公变            | 10       | 400       | 264          | 264             |
| 53928 | 宜兴     | 王婆曹家渎公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53929 | 宜兴     | 仇圩村东公变           | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 53930 | 宜兴     | 北渠河南公变           | 10       | 400       | 231          | 231             |
| 53931 | 宜兴     | 洋铁里公变            | 10       | 400       | 206          | 206             |
| 53932 | 宜兴     | 长兴干公变            | 10       | 400       | 124          | 124             |
| 53933 | 宜兴     | 杭襄公变             | 10       | 200       | 127          | 127             |
| 53934 | 宜兴     | 溪南西公变            | 10       | 400       | 198          | 198             |
| 53935 | 宜兴     | 洛涧雅居 4#室 4#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53936 | 宜兴     | 中准电站公变           | 10       | 400       | 273          | 273             |
| 53937 | 宜兴     | 小西干公变            | 10       | 200       | 125          | 125             |
| 53938 | 宜兴     | 大山公变             | 10       | 200       | 136          | 136             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53939 | 宜兴     | 企南公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53940 | 宜兴     | 民望公变            | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 53941 | 宜兴     | 邾洩河南公变          | 10       | 400       | 175          | 175             |
| 53942 | 宜兴     | 张生坝公变           | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 53943 | 宜兴     | 新河沿大浜公变         | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 53944 | 宜兴     | 北淮河北公变          | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 53945 | 宜兴     | 水北村北公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53946 | 宜兴     | 王家组 2#公变        | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 53947 | 宜兴     | 施家公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53948 | 宜兴     | 毫阳村公变           | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 53949 | 宜兴     | 誉珑湖滨花园 5#室 4#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53950 | 宜兴     | 辰华玖府 2#室 1#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53951 | 宜兴     | 中巷桥北公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53952 | 宜兴     | 新征混水公变          | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 53953 | 宜兴     | 官林车站 1#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53954 | 宜兴     | 聚贤山庄 1#箱变       | 10       | 630       | 477          | 477             |
| 53955 | 宜兴     | 前谈墅公变           | 10       | 200       | 123          | 123             |
| 53956 | 宜兴     | 茶山圩公变           | 10       | 200       | 0            | 0               |
| 53957 | 宜兴     | 皇东公变            | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 53958 | 宜兴     | 芳庄寺前公变          | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 53959 | 宜兴     | 碓坊桥公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53960 | 宜兴     | 皇甫 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53961 | 宜兴     | 鲁山公变            | 10       | 400       | 174          | 174             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53962 | 宜兴     | 芳北 1#公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53963 | 宜兴     | 民主小区 4#公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53964 | 宜兴     | 皇甫公变                  | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 53965 | 宜兴     | 阳羨湖旅游度假小镇 17#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 53966 | 宜兴     | 西渚村部公变                | 10       | 315       | 221          | 221             |
| 53967 | 宜兴     | 湖滨桥 2#公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53968 | 宜兴     | 民主小区 1#公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53969 | 宜兴     | 湖滨西区 1#箱变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53970 | 宜兴     | 新都府 4#室 2#所变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53971 | 宜兴     | 万丽明珠 7#站 1#所变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 53972 | 宜兴     | 叶塘村旺山公变               | 10       | 200       | 57           | 57              |
| 53973 | 宜兴     | 堵区公变                  | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 53974 | 宜兴     | 周铁杨家公变                | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 53975 | 宜兴     | 张家 2#公变               | 10       | 200       | 121          | 121             |
| 53976 | 宜兴     | 小江河 2#公变              | 10       | 315       | 243          | 243             |
| 53977 | 宜兴     | 司马庄公变                 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53978 | 宜兴     | 尤前 2#公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53979 | 宜兴     | 北准东公变                 | 10       | 200       | 85           | 85              |
| 53980 | 宜兴     | 段庄公变                  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53981 | 宜兴     | 马后公变                  | 10       | 200       | 60           | 60              |
| 53982 | 宜兴     | 官庄桥箱变主变               | 10       | 630       | 489          | 489             |
| 53983 | 宜兴     | 东艾干公变                 | 10       | 200       | 84           | 84              |
| 53984 | 宜兴     | 和渎河北公变                | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 53985 | 宜兴     | 方贤公变              | 10       | 400       | 248          | 248             |
| 53986 | 宜兴     | 新中北路 1#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53987 | 宜兴     | 周铁王家塘公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53988 | 宜兴     | 新河沿高车垛公变          | 10       | 400       | 206          | 206             |
| 53989 | 宜兴     | 大尖村杨家公变           | 10       | 400       | 179          | 179             |
| 53990 | 宜兴     | 西渚菜场公变            | 10       | 315       | 238          | 238             |
| 53991 | 宜兴     | 芳圩南公变             | 10       | 200       | 84           | 84              |
| 53992 | 宜兴     | 堰下组公变             | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 53993 | 宜兴     | 马公荡公变             | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 53994 | 宜兴     | 宅基公变              | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 53995 | 宜兴     | 紫郡东府 3#室 3#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 53996 | 宜兴     | 红南 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53997 | 宜兴     | 李家定东 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 53998 | 宜兴     | 双桥港公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 53999 | 宜兴     | 杨家田公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54000 | 宜兴     | 新征村官塘 3#公变        | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 54001 | 宜兴     | 花溪山庭 3#室 1#所变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54002 | 宜兴     | 梅东南站 2#公变         | 10       | 200       | 118          | 118             |
| 54003 | 宜兴     | 潜洛小学公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54004 | 宜兴     | 文昌路 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54005 | 宜兴     | 滕上村东公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54006 | 宜兴     | 春晓江南南苑 3#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54007 | 宜兴     | 杨巷新农村公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54008 | 宜兴     | 前梅公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54009 | 宜兴     | 东山新村 2#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54010 | 宜兴     | 健康 4#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54011 | 宜兴     | 新港村 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54012 | 宜兴     | 朱渭抗排公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54013 | 宜兴     | 墅中公变              | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 54014 | 宜兴     | 茶研宿舍公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54015 | 宜兴     | 朱渭花木场公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54016 | 宜兴     | 施荡村公变             | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 54017 | 宜兴     | 蒋笠 17 组公变         | 10       | 200       | 136          | 136             |
| 54018 | 宜兴     | 和桥大树人家二期 1#室 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54019 | 宜兴     | 和桥大树人家二期 1#室 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54020 | 宜兴     | 和桥大树人家二期 1#室 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54021 | 宜兴     | 和桥大树人家二期 1#室 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54022 | 宜兴     | 北塘裴家公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54023 | 宜兴     | 陈联董家公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54024 | 宜兴     | 官山坞 3#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54025 | 宜兴     | 毛旗庄前公变            | 10       | 400       | 198          | 198             |
| 54026 | 宜兴     | 陈店电站公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54027 | 宜兴     | 下新村公变             | 10       | 400       | 228          | 228             |
| 54028 | 宜兴     | 东南塘公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54029 | 宜兴     | 华阳石矿公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54030 | 宜兴     | 芳庄潘家公变            | 10       | 400       | 205          | 205             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54031 | 宜兴     | 戈西电站公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54032 | 宜兴     | 芳庄街东公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54033 | 宜兴     | 丰西南公变           | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 54034 | 宜兴     | 太华新华公变          | 10       | 200       | 83           | 83              |
| 54035 | 宜兴     | 丰北北公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54036 | 宜兴     | 西文公变            | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 54037 | 宜兴     | 顺伟 A 区 4#公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54038 | 宜兴     | 曹家公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54039 | 宜兴     | 中宿 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54040 | 宜兴     | 江南和院 1#站 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54041 | 宜兴     | 江南和院 1#站 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54042 | 宜兴     | 八连公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54043 | 宜兴     | 邱家斗公变           | 10       | 200       | 78           | 78              |
| 54044 | 宜兴     | 和喜汎府 3#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54045 | 宜兴     | 国山村 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54046 | 宜兴     | 西河 1#公变         | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 54047 | 宜兴     | 芳庄杨家桥公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54048 | 宜兴     | 邱家斗 2#公变        | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 54049 | 宜兴     | 龙眼小区 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54050 | 宜兴     | 建材宿舍公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54051 | 宜兴     | 南中 2#公变         | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 54052 | 宜兴     | 祥门 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54053 | 宜兴     | 江南和院 1#箱变       | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54054 | 宜兴     | 江南和院 2#箱变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54055 | 宜兴     | 荆邑山庄 1#站 1#所变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 54056 | 宜兴     | 荆邑山庄 1#站 2#所变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 54057 | 宜兴     | 九龙 3#箱变主变       | 10       | 400       | 271          | 271             |
| 54058 | 宜兴     | 定溪罗大公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54059 | 宜兴     | 滨河义庄西公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54060 | 宜兴     | 千东公变            | 10       | 200       | 45           | 45              |
| 54061 | 宜兴     | 蜀山北街 5#箱变主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 54062 | 宜兴     | 观渎西公变           | 10       | 200       | 97           | 97              |
| 54063 | 宜兴     | 潜洛四庄 2#公变       | 10       | 315       | 73           | 73              |
| 54064 | 宜兴     | 南埠塘西公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54065 | 宜兴     | 芳庄万东公变          | 10       | 200       | 149          | 149             |
| 54066 | 宜兴     | 高庄公变            | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 54067 | 宜兴     | 邾渎东公变           | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 54068 | 宜兴     | 旧渎村东公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54069 | 宜兴     | 周铁海事公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54070 | 宜兴     | 上后公变            | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 54071 | 宜兴     | 虞庄公变            | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 54072 | 宜兴     | 高庄 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54073 | 宜兴     | 金龙名都 4#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54074 | 宜兴     | 马桥公变            | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 54075 | 宜兴     | 赵庄东村 2#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54076 | 宜兴     | 九龙 1#箱变主变       | 10       | 200       | 134          | 134             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54077 | 宜兴     | 洵悦湖山雅府 2#室 4#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54078 | 宜兴     | 荆邑山庄 1#箱变         | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 54079 | 宜兴     | 荆邑山庄 2#箱变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54080 | 宜兴     | 荆邑山庄 3#箱变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54081 | 宜兴     | 荆邑山庄 4#箱变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54082 | 宜兴     | 荆邑山庄 5#箱变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54083 | 宜兴     | 荆邑山庄 6#箱变         | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 54084 | 宜兴     | 荆邑山庄 7#箱变         | 10       | 630       | 409          | 409             |
| 54085 | 宜兴     | 荆邑山庄 8#箱变         | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 54086 | 宜兴     | 健康新村北公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54087 | 宜兴     | 槐树下公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54088 | 宜兴     | 铸钢公变              | 10       | 400       | 260          | 260             |
| 54089 | 宜兴     | 兴业小区四期 2#室 4#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54090 | 宜兴     | 水利公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54091 | 宜兴     | 建新军山组公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54092 | 宜兴     | 美栖村公变             | 10       | 400       | 215          | 215             |
| 54093 | 宜兴     | 芳西 3#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54094 | 宜兴     | 三洲大粟园公变           | 10       | 400       | 221          | 221             |
| 54095 | 宜兴     | 芳西组公变             | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 54096 | 宜兴     | 许家坝站公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54097 | 宜兴     | 石材市场 6#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54098 | 宜兴     | 弯头公变              | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 54099 | 宜兴     | 水厂宿舍公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54100 | 宜兴     | 深洞磨界公变        | 10       | 400       | 144          | 144             |
| 54101 | 宜兴     | 宋江组公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54102 | 宜兴     | 深洞村公变         | 10       | 400       | 76           | 76              |
| 54103 | 宜兴     | 闸口吴家公变        | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 54104 | 宜兴     | 站前路公变         | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 54105 | 宜兴     | 前毛公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54106 | 宜兴     | 八房组公变         | 10       | 200       | 132          | 132             |
| 54107 | 宜兴     | 凌霞塘桥公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54108 | 宜兴     | 钱家桥 3#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54109 | 宜兴     | 五洞村 2#箱变主变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54110 | 宜兴     | 圩渡公变          | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 54111 | 宜兴     | 卫家公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54112 | 宜兴     | 任墅金桥 2#公变     | 10       | 200       | 91           | 91              |
| 54113 | 宜兴     | 徐一公变          | 10       | 200       | 117          | 117             |
| 54114 | 宜兴     | 太华大道公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54115 | 宜兴     | 籍亩里公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54116 | 宜兴     | 上圩电站公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54117 | 宜兴     | 运河花园 1#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54118 | 宜兴     | 运河花园 1#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54119 | 宜兴     | 小圩新村 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54120 | 宜兴     | 棟杨路 3#公变      | 10       | 200       | 149          | 149             |
| 54121 | 宜兴     | 烟山街西公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54122 | 宜兴     | 顺伟 E 区 2#公变   | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54123 | 宜兴     | 运河花园 2#室 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54124 | 宜兴     | 运河花园 2#室 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54125 | 宜兴     | 夹沟东公变           | 10       | 400       | 244          | 244             |
| 54126 | 宜兴     | 汤庄公变            | 10       | 400       | 258          | 258             |
| 54127 | 宜兴     | 东卫公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54128 | 宜兴     | 10kV 西街茶场箱变主变   | 10       | 200       | 122          | 122             |
| 54129 | 宜兴     | 肇富公变            | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 54130 | 宜兴     | 新荷公变            | 10       | 200       | 125          | 125             |
| 54131 | 宜兴     | 南园树西公变          | 10       | 200       | 149          | 149             |
| 54132 | 宜兴     | 沙亭 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54133 | 宜兴     | 五洞村 3#箱变主变      | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 54134 | 宜兴     | 上坝庵公变           | 10       | 200       | 72           | 72              |
| 54135 | 宜兴     | 水产桥东 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54136 | 宜兴     | 湖悦天境 4#室 1#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54137 | 宜兴     | 振业 51#楼东箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54138 | 宜兴     | 竹胶板厂 3#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54139 | 宜兴     | 10kV 玉女潭箱变主变    | 10       | 400       | 273          | 273             |
| 54140 | 宜兴     | 涧一公变            | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 54141 | 宜兴     | 下邳电站公变          | 10       | 400       | 267          | 267             |
| 54142 | 宜兴     | 曲流村 3#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54143 | 宜兴     | 杨中 2#公变         | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 54144 | 宜兴     | 纺织小区 1#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54145 | 宜兴     | 万亩 3#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54146 | 宜兴     | 山水氿城 4#室 1#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54147 | 宜兴     | 钢铁宿舍 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54148 | 宜兴     | 茗岭村 1#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54149 | 宜兴     | 徐渎二队公变          | 10       | 400       | 258          | 258             |
| 54150 | 宜兴     | 中淮渎公变           | 10       | 400       | 112          | 112             |
| 54151 | 宜兴     | 并俐村 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54152 | 宜兴     | 湖父伏西村西公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54153 | 宜兴     | 洋溪中公变           | 10       | 400       | 278          | 278             |
| 54154 | 宜兴     | 厚和电站 2#公变       | 10       | 400       | 260          | 260             |
| 54155 | 宜兴     | 璟悦华府 1#站 4#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54156 | 宜兴     | 汤庄西公变           | 10       | 200       | 107          | 107             |
| 54157 | 宜兴     | 中山园 2#公变        | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 54158 | 宜兴     | 奔马花园三期 1#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 54159 | 宜兴     | 天樾庭 3#室 2#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54160 | 宜兴     | 奔马花园三期 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54161 | 宜兴     | 奔马花园三期 3#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 54162 | 宜兴     | 奔马花园三期 4#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 54163 | 宜兴     | 奔马花园三期 5#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 54164 | 宜兴     | 奔马花园三期 6#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 54165 | 宜兴     | 奔马花园三期 7#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 54166 | 宜兴     | 奔马花园三期 8#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 54167 | 宜兴     | 奔马花园三期 9#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 54168 | 宜兴     | 奔马花园三期 10#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54169 | 宜兴     | 奔马花园三期 11#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54170 | 宜兴     | 奔马花园三期 12#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 54171 | 宜兴     | 奔马花园三期 13#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54172 | 宜兴     | 奔马花园三期 14#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54173 | 宜兴     | 奔马花园三期 15#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54174 | 宜兴     | 奔马花园三期 16#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54175 | 宜兴     | 奔马花园三期 17#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54176 | 宜兴     | 中兴新村 5#箱变主变  | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 54177 | 宜兴     | 奔马花园三期 18#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 54178 | 宜兴     | 奔马花园三期 19#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 54179 | 宜兴     | 奔马花园三期 20#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 54180 | 宜兴     | 奔马花园三期 21#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 54181 | 宜兴     | 奔马花园三期 22#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 54182 | 宜兴     | 奔马花园三期 23#公变 | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 54183 | 宜兴     | 皇新陆科南公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54184 | 宜兴     | 中字圩东公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54185 | 宜兴     | 白果树 2#公变     | 10       | 200       | 128          | 128             |
| 54186 | 宜兴     | 白巷桥南公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54187 | 宜兴     | 圩东 3#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54188 | 宜兴     | 蓝天公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54189 | 宜兴     | 菜场公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54190 | 宜兴     | 玻璃厂小区公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54191 | 宜兴     | 茶亭龙口公变       | 10       | 200       | 122          | 122             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54192 | 宜兴     | 鲸塘菜场公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54193 | 宜兴     | 中三田公变         | 10       | 200       | 102          | 102             |
| 54194 | 宜兴     | 东城 1#站 1#所变   | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 54195 | 宜兴     | 东城 1#站 2#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54196 | 宜兴     | 滕中花苑 1#站 1#所变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54197 | 宜兴     | 滕中花苑 1#站 2#所变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54198 | 宜兴     | 黄墅木连 2#公变     | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 54199 | 宜兴     | 庄幕公变          | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 54200 | 宜兴     | 芳庄塘南公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54201 | 宜兴     | 省庄水田公变        | 10       | 200       | 23           | 23              |
| 54202 | 宜兴     | 谢家庄 2#公变      | 10       | 200       | 108          | 108             |
| 54203 | 宜兴     | 水车头 2#公变      | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 54204 | 宜兴     | 具西公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54205 | 宜兴     | 义北 3#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54206 | 宜兴     | 金色阳光 1#站 1#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 54207 | 宜兴     | 金色阳光 1#站 2#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 54208 | 宜兴     | 金色阳光 1#站 3#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54209 | 宜兴     | 金色阳光 1#站 4#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54210 | 宜兴     | 潘家公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54211 | 宜兴     | 芳东南公变         | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 54212 | 宜兴     | 中戈庄公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54213 | 宜兴     | 交机公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54214 | 宜兴     | 王住东村公变        | 10       | 400       | 250          | 250             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54215 | 宜兴     | 欧渎河北公变        | 10       | 400       | 256          | 256             |
| 54216 | 宜兴     | 欧午北公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54217 | 宜兴     | 葛渎河南公变        | 10       | 400       | 192          | 192             |
| 54218 | 宜兴     | 东湖湾浜公变        | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 54219 | 宜兴     | 白土墩西公变        | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 54220 | 宜兴     | 韶巷南公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54221 | 宜兴     | 大埭坝西公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54222 | 宜兴     | 张公水厂公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54223 | 宜兴     | 马家河南公变        | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 54224 | 宜兴     | 水母东公变         | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 54225 | 宜兴     | 上塘公变          | 10       | 200       | 128          | 128             |
| 54226 | 宜兴     | 洋渚湖滨路公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54227 | 宜兴     | 双庙汤家公变        | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 54228 | 宜兴     | 龙华 2#公变       | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 54229 | 宜兴     | 查林 6#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54230 | 宜兴     | 苏家小区 1#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54231 | 宜兴     | 苏家小区 1#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54232 | 宜兴     | 苏家小区 2#室 1#所变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54233 | 宜兴     | 苏家小区 2#室 2#所变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54234 | 宜兴     | 张泽施荡桥公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54235 | 宜兴     | 苏家小区 2#室 3#所变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54236 | 宜兴     | 水北陆平圩 2#公变    | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 54237 | 宜兴     | 荷塘东村公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54238 | 宜兴     | 官林干西鱼塘公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54239 | 宜兴     | 赵圩北公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54240 | 宜兴     | 长征七组 2#公变         | 10       | 200       | 152          | 152             |
| 54241 | 宜兴     | 窑头 3#公变           | 10       | 200       | 128          | 128             |
| 54242 | 宜兴     | 水车泵 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54243 | 宜兴     | 胡家公变              | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 54244 | 宜兴     | 白泥场码头公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54245 | 宜兴     | 春晓江南南苑 3#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54246 | 宜兴     | 苏家小区 2#室 4#所变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54247 | 宜兴     | 牌楼 2#             | 10       | 400       | 260          | 260             |
| 54248 | 宜兴     | 善卷村部公变            | 10       | 400       | 265          | 265             |
| 54249 | 宜兴     | 金兰赵家 2#公变         | 10       | 200       | 136          | 136             |
| 54250 | 宜兴     | 杨巷中桥 2#箱变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54251 | 宜兴     | 天洧御城 13#室 1#所变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54252 | 宜兴     | 白泥商业街 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54253 | 宜兴     | 南漕南湾 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54254 | 宜兴     | 四条岭 3#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54255 | 宜兴     | 高塍王家公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54256 | 宜兴     | 天洧御城 13#室 3#所变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54257 | 宜兴     | 天洧御城 13#室 2#所变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54258 | 宜兴     | 天洧御城 13#室 4#所变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54259 | 宜兴     | 百街 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54260 | 宜兴     | 春晓江南北苑 3#室 4#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54261 | 宜兴     | 新华北站公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54262 | 宜兴     | 丰南村公变         | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 54263 | 宜兴     | 琅山山南头公变       | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 54264 | 宜兴     | 堂前人家 3#室 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54265 | 宜兴     | 堂前人家 3#室 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54266 | 宜兴     | 堂前人家 3#室 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54267 | 宜兴     | 堂前人家 2#室 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54268 | 宜兴     | 堂前人家 2#室 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54269 | 宜兴     | 堂前人家 2#室 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54270 | 宜兴     | 堂前人家 2#室 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54271 | 宜兴     | 金龙名都 1#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54272 | 宜兴     | 金龙名都 1#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54273 | 宜兴     | 金龙名都 1#站 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54274 | 宜兴     | 金龙名都 1#站 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54275 | 宜兴     | 金龙名都 2#室 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54276 | 宜兴     | 金龙名都 2#室 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54277 | 宜兴     | 堂前人家 3#室 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54278 | 宜兴     | 陶渊村部公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54279 | 宜兴     | 民北村 2#公变      | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 54280 | 宜兴     | 民北张家 2#公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54281 | 宜兴     | 高塍永兴东公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54282 | 宜兴     | 北塍南公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54283 | 宜兴     | 大岭 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54284 | 宜兴     | 蠡墅菜场箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54285 | 宜兴     | 新城路箱变主变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54286 | 宜兴     | 后元站公变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54287 | 宜兴     | 窑灶圩公变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54288 | 宜兴     | 里山 2#公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54289 | 宜兴     | 端圩 5#公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54290 | 宜兴     | 舍丁圩渔场公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54291 | 宜兴     | 聚贤新站 2#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54292 | 宜兴     | 北山大门 2#公变           | 10       | 200       | 149          | 149             |
| 54293 | 宜兴     | 大北站公变               | 10       | 200       | 125          | 125             |
| 54294 | 宜兴     | 烟山港东公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54295 | 宜兴     | 前元供电所 3#公变          | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 54296 | 宜兴     | 彭西公变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54297 | 宜兴     | 小杨家 2#公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54298 | 宜兴     | 富渎闸站 2#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54299 | 宜兴     | 水产渔场公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54300 | 宜兴     | 东下公变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54301 | 宜兴     | 雅达健康生态园 11#站 1#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54302 | 宜兴     | 城北西路路灯箱变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54303 | 宜兴     | 双庙闵家公变              | 10       | 400       | 251          | 251             |
| 54304 | 宜兴     | 陶瓷商城箱变              | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54305 | 宜兴     | 不锈钢箱变               | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54306 | 宜兴     | 湖陵渔场公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54307 | 宜兴     | 浜里渔场公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54308 | 宜兴     | 水东村 2#公变      | 10       | 200       | 85           | 85              |
| 54309 | 宜兴     | 东山新村 3#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54310 | 宜兴     | 竹海岭上 1#站 1#所变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54311 | 宜兴     | 竹海岭上 1#站 2#所变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54312 | 宜兴     | 竹海岭上 1#站 3#所变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54313 | 宜兴     | 竹海岭上 1#站 4#所变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54314 | 宜兴     | 阳山村 2#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54315 | 宜兴     | 浯泗东公变         | 10       | 200       | 156          | 156             |
| 54316 | 宜兴     | 宣林西 2#公变      | 10       | 200       | 57           | 57              |
| 54317 | 宜兴     | 曹家南公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54318 | 宜兴     | 金紫西鱼塘公变       | 10       | 200       | 0            | 0               |
| 54319 | 宜兴     | 三洞村部公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54320 | 宜兴     | 洋渚小学 2#公变     | 10       | 400       | 245          | 245             |
| 54321 | 宜兴     | 渚东小桥 2#公变     | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 54322 | 宜兴     | 吴家渎闸口公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54323 | 宜兴     | 宗家西公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54324 | 宜兴     | 楝树电站 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54325 | 宜兴     | 陆科东公变         | 10       | 200       | 152          | 152             |
| 54326 | 宜兴     | 李家圩南公变        | 10       | 200       | 72           | 72              |
| 54327 | 宜兴     | 新渎电站 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54328 | 宜兴     | 陆科北公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54329 | 宜兴     | 党员岭公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54330 | 宜兴     | 中巷南站 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54331 | 宜兴     | 裕虹新村箱变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54332 | 宜兴     | 三里桥箱变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54333 | 宜兴     | 都山小学公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54334 | 宜兴     | 竹舍王家 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54335 | 宜兴     | 南新供电所 4#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54336 | 宜兴     | 高塍洋埭南公变         | 10       | 200       | 127          | 127             |
| 54337 | 宜兴     | 红黄兰幼儿园箱变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54338 | 宜兴     | 杨潭圩东公变          | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 54339 | 宜兴     | 观渎港公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54340 | 宜兴     | 祥圩组公变           | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 54341 | 宜兴     | 洪巷村部公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54342 | 宜兴     | 洪巷泵房公变          | 10       | 200       | 64           | 64              |
| 54343 | 宜兴     | 金紫东城北公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54344 | 宜兴     | 家属区 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54345 | 宜兴     | 阳家圩东公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54346 | 宜兴     | 书香澜庭 2#室 4#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54347 | 宜兴     | 新和南公变           | 10       | 200       | 116          | 116             |
| 54348 | 宜兴     | 双桥河边公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54349 | 宜兴     | 陈家村公变           | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 54350 | 宜兴     | 湖滩 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54351 | 宜兴     | 岭南 2#公变         | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 54352 | 宜兴     | 西大鱼塘公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54353 | 宜兴     | 湖悦天境 6#室 1#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54354 | 宜兴     | 雪西箱变主变            | 10       | 630       | 454          | 454             |
| 54355 | 宜兴     | 法制公园箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54356 | 宜兴     | 蜀山北街 1#箱变主变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 54357 | 宜兴     | 前元供电所 4#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54358 | 宜兴     | 和桥许家 2#公变         | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 54359 | 宜兴     | 和光屿湖悦府 3#室 3#所变主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 54360 | 宜兴     | 山潭组 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54361 | 宜兴     | 蒲圩站西公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54362 | 宜兴     | 下生圩南公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54363 | 宜兴     | 新市北公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54364 | 宜兴     | 英驻高家西公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54365 | 宜兴     | 金兰村 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54366 | 宜兴     | 高塍街头 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54367 | 宜兴     | 乔西 2#公变           | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 54368 | 宜兴     | 小马岭东公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54369 | 宜兴     | 芙蓉新庄 3#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54370 | 宜兴     | 北庄河口组 2#公变        | 10       | 200       | 88           | 88              |
| 54371 | 宜兴     | 贺家渎北公变            | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 54372 | 宜兴     | 黄土山西公变            | 10       | 200       | 122          | 122             |
| 54373 | 宜兴     | 分别村 2#公变          | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 54374 | 宜兴     | 南淋南公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54375 | 宜兴     | 云巢东公变             | 10       | 200       | 132          | 132             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54376 | 宜兴     | 王母新村 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54377 | 宜兴     | 邵巷 2#公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54378 | 宜兴     | 水产桥西公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54379 | 宜兴     | 万石杨树 2#公变           | 10       | 200       | 91           | 91              |
| 54380 | 宜兴     | 英驻西公变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54381 | 宜兴     | 川埠教舍公变              | 10       | 400       | 157          | 157             |
| 54382 | 宜兴     | 民胜大村 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54383 | 宜兴     | 江庄圩南公变              | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 54384 | 宜兴     | 阳羡湖旅游度假小镇 14#室 4#所变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54385 | 宜兴     | 观澜府 4#室 3#所变主变      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54386 | 宜兴     | 中鑫商务广场 1#室 3#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54387 | 宜兴     | 石材市场 79#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54388 | 宜兴     | 犊山路城乡箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 54389 | 宜兴     | 杨象南站 2#公变           | 10       | 200       | 62           | 62              |
| 54390 | 宜兴     | 石坝头南公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54391 | 宜兴     | 塘门西公变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54392 | 宜兴     | 肖庄 1#公变             | 10       | 200       | 155          | 155             |
| 54393 | 宜兴     | 扶桥 2#公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54394 | 宜兴     | 尚夫箱变                | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54395 | 宜兴     | 竹舍新街 3#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54396 | 宜兴     | 航运新村 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54397 | 宜兴     | 柴渎桥 2#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54398 | 宜兴     | 沧屋里 3#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54399 | 宜兴     | 周母 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54400 | 宜兴     | 化机 B 区 3#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54401 | 宜兴     | 乙字圩西公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54402 | 宜兴     | 岳滩东公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54403 | 宜兴     | 转山头公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54404 | 宜兴     | 周家浜东公变          | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 54405 | 宜兴     | 后下圩公变           | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 54406 | 宜兴     | 张东公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54407 | 宜兴     | 屯桥北公变           | 10       | 200       | 122          | 122             |
| 54408 | 宜兴     | 斗门鱼塘公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54409 | 宜兴     | 沈芝滩北公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54410 | 宜兴     | 屯桥西公变           | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 54411 | 宜兴     | 植物园 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54412 | 宜兴     | 铜山南村 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54413 | 宜兴     | 侍东公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54414 | 宜兴     | 汤埭北公变           | 10       | 400       | 254          | 254             |
| 54415 | 宜兴     | 红岭路公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54416 | 宜兴     | 黄墅茶场 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54417 | 宜兴     | 西庄村西公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54418 | 宜兴     | 山水洑城 3#室 1#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54419 | 宜兴     | 山水洑城 3#室 2#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54420 | 宜兴     | 山水洑城 3#室 3#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54421 | 宜兴     | 山水洑城 3#室 4#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54422 | 宜兴     | 南新水产 5#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54423 | 宜兴     | 宣林北公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54424 | 宜兴     | 劳动新村小区 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54425 | 宜兴     | 龙眼潭 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54426 | 宜兴     | 大河边 3#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54427 | 宜兴     | 中袁一组 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54428 | 宜兴     | 大人巷 1#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54429 | 宜兴     | 漕南工业 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54430 | 宜兴     | 东山新村 4#箱变主变        | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 54431 | 宜兴     | 红卫三组 2#公变          | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 54432 | 宜兴     | 洛涧工业 3#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54433 | 宜兴     | 誉珑湖滨花园 9#室 1#所变主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54434 | 宜兴     | 茶亭小区 10#箱变主变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54435 | 宜兴     | 阳羡湖旅游度假小镇 4#室 1#所变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54436 | 宜兴     | 阳羡湖旅游度假小镇 4#室 2#所变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54437 | 宜兴     | 栖汎云璟苑 3#室 3#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54438 | 宜兴     | 凌霞杨圩公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54439 | 宜兴     | 潘南工业 3#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54440 | 宜兴     | 林义渎 2#公变           | 10       | 400       | 60           | 60              |
| 54441 | 宜兴     | 庄村溪西公变             | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 54442 | 宜兴     | 西渚立新 3#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54443 | 宜兴     | 湖悦名邸 6#室 2#所变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54444 | 宜兴     | 洛涧黄家坳箱变主变          | 10       | 200       | 153          | 153             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54445 | 宜兴     | 洛涧站前路北箱变主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54446 | 宜兴     | 时光汎樾府 2#室 3#所变主变  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 54447 | 宜兴     | 钰澜珑溪府 4#室 3#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54448 | 宜兴     | 百家排涝站 3#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54449 | 宜兴     | 洋岸白岳圩 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54450 | 宜兴     | 马家圩南公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54451 | 宜兴     | 南中东路北公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54452 | 宜兴     | 育才南路公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54453 | 宜兴     | 新河安置二期 1#站 2#所变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54454 | 宜兴     | 春晓江南南苑 4#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54455 | 宜兴     | 天安逸品花园 2#室 3#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54456 | 宜兴     | 湖丰路公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54457 | 宜兴     | 胥西公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54458 | 宜兴     | 川埠工业 7#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54459 | 宜兴     | 大人巷 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54460 | 宜兴     | 张山干公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54461 | 宜兴     | 西渚占家公变            | 10       | 400       | 260          | 260             |
| 54462 | 宜兴     | 誉湖郡 5#室 4#所变主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54463 | 宜兴     | 汎宸天境府 1#站 2#所变主变  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 54464 | 宜兴     | 下庄小窑公变            | 10       | 200       | 92           | 92              |
| 54465 | 宜兴     | 归径新河沿 2#公变        | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 54466 | 宜兴     | 东方紫园 4#室 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54467 | 宜兴     | 汎宸天境府 2#室 3#所变主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54468 | 宜兴     | 新渎港太湖蓝藻打捞公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54469 | 宜兴     | 陈联村公变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54470 | 宜兴     | 川埠 3#公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54471 | 宜兴     | 毗露寺公变               | 10       | 400       | 241          | 241             |
| 54472 | 宜兴     | 春晓江南南苑 2#室 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54473 | 宜兴     | 西施路东公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54474 | 宜兴     | 誉湖郡 3#室 4#所变主变      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54475 | 宜兴     | 誉湖郡 8#室 4#所变主变      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54476 | 宜兴     | 新庄供电所 10#箱变主变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 54477 | 宜兴     | 龙山涧南箱变主变            | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 54478 | 宜兴     | 逸湾嘉苑 4#室 2#所变       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54479 | 宜兴     | 振华路 1#公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54480 | 宜兴     | 洛涧陈家坳箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 54481 | 宜兴     | 新河沿荷花梗 2#公变         | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 54482 | 宜兴     | 白泥码头 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54483 | 宜兴     | 大浦社区公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54484 | 宜兴     | 塘桥组公变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54485 | 宜兴     | 黄暮西公变               | 10       | 200       | 88           | 88              |
| 54486 | 宜兴     | 翰林邨 1#站 1#所变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54487 | 宜兴     | 阳羨湖旅游度假小镇 14#室 1#所变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54488 | 宜兴     | 高塍李家公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54489 | 宜兴     | 宋渎渔塘公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54490 | 宜兴     | 新浩府箱变主变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54491 | 宜兴     | 万家北公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54492 | 宜兴     | 龙湖紫云台 6#室 1#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54493 | 宜兴     | 龙湖紫云台 6#室 3#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54494 | 宜兴     | 龙湖紫云台 6#室 4#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54495 | 宜兴     | 龙湖紫云台 6#室 2#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54496 | 宜兴     | 旧渎西公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54497 | 宜兴     | 永兴庄里组公变         | 10       | 400       | 249          | 249             |
| 54498 | 宜兴     | 振业 2#楼西箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54499 | 宜兴     | 隔湖水产 1#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54500 | 宜兴     | 怡东花园 1#室 1#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54501 | 宜兴     | 怡东花园 1#室 3#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54502 | 宜兴     | 怡东花园 1#室 4#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54503 | 宜兴     | 怡东花园 1#室 2#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54504 | 宜兴     | 前笪村 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54505 | 宜兴     | 夏圩公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54506 | 宜兴     | 半山溪畔 1#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 546          | 546             |
| 54507 | 宜兴     | 祝科里 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54508 | 宜兴     | 和桥公园路 1#箱变主变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54509 | 宜兴     | 逸湾嘉苑 5#站 2#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54510 | 宜兴     | 兴樾府 2#室 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54511 | 宜兴     | 璟和园 1#站 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54512 | 宜兴     | 白家塘公变           | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 54513 | 宜兴     | 荷塘野田公变          | 10       | 200       | 146          | 146             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54514 | 宜兴     | 五洲国际广场 1#室 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54515 | 宜兴     | 五洲国际广场 1#室 3#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54516 | 宜兴     | 五洲国际广场 1#室 4#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54517 | 宜兴     | 五洲国际广场 1#室 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54518 | 宜兴     | 马西 2#公变           | 10       | 200       | 24           | 24              |
| 54519 | 宜兴     | 融创洺园二期 1#站 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54520 | 宜兴     | 融创洺园二期 1#站 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54521 | 宜兴     | 融创洺园二期 1#站 3#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54522 | 宜兴     | 融创洺园二期 1#站 4#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54523 | 宜兴     | 徐渎四队公变            | 10       | 200       | 119          | 119             |
| 54524 | 宜兴     | 陆平加工 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54525 | 宜兴     | 茶泉路箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54526 | 宜兴     | 杨堤圩箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54527 | 宜兴     | 美栖村部              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54528 | 宜兴     | 华东石材市场 28#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54529 | 宜兴     | 万石村 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54530 | 宜兴     | 春晓江南南苑 4#室 4#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54531 | 宜兴     | 东岸东箱变主变           | 10       | 500       | 364          | 364             |
| 54532 | 宜兴     | 大山介 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54533 | 宜兴     | 客运站充电桩 5#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54534 | 宜兴     | 台东 3#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54535 | 宜兴     | 世纪花园 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54536 | 宜兴     | 工业 A 区 1#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54537 | 宜兴     | 天谷院墅 1#室 4#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54538 | 宜兴     | 梧桐人家 2#室 3#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54539 | 宜兴     | 华要新村 1#箱变主变      | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 54540 | 宜兴     | 土龙埂公变            | 10       | 400       | 185          | 185             |
| 54541 | 宜兴     | 云爱教堂公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54542 | 宜兴     | 北埭 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54543 | 宜兴     | 林场 1#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54544 | 宜兴     | 太华小岭公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54545 | 宜兴     | 茗秀馨院 3#室 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54546 | 宜兴     | 半山溪畔 1#室 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54547 | 宜兴     | 砺山荒山 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54548 | 宜兴     | 岳堤小区 3#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54549 | 宜兴     | 湖畔澜庭院 5#室 2#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54550 | 宜兴     | 保障箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54551 | 宜兴     | 陶研所箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54552 | 宜兴     | 白茫西公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54553 | 宜兴     | 五星花园五期 3#室 1#所变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54554 | 宜兴     | 五星花园五期 3#室 2#所变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54555 | 宜兴     | 电力站中箱变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54556 | 宜兴     | 山水洑城 2#室 1#所变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54557 | 宜兴     | 山水洑城 2#室 2#所变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54558 | 宜兴     | 新华书店公变           | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 54559 | 宜兴     | 吕巷公变             | 10       | 315       | 227          | 227             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54560 | 宜兴     | 桃溪理想商业广场 2#室 4#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54561 | 宜兴     | 南高许家公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54562 | 宜兴     | 万渚鱼塘公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54563 | 宜兴     | 尚城学府 3#室 4#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54564 | 宜兴     | 方贤站公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54565 | 宜兴     | 湖畔澜庭院 7#室 4#所变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54566 | 宜兴     | 下干村 2#公变            | 10       | 400       | 194          | 194             |
| 54567 | 宜兴     | 蒋笠 6#公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54568 | 宜兴     | 叶塘村 3#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54569 | 宜兴     | 凌云府 7#室 1#所变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54570 | 宜兴     | 陶都苑 1#站 1#所变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54571 | 宜兴     | 翡翠四季花园 3#室 3#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54572 | 宜兴     | 陆平五家圩公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54573 | 宜兴     | 归径新河沿公变             | 10       | 400       | 264          | 264             |
| 54574 | 宜兴     | 华东石材市场 29#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54575 | 宜兴     | 苑坞 2#公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54576 | 宜兴     | 楼新公变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54577 | 宜兴     | 淦里横路口 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54578 | 宜兴     | 湖光珑樾府 2#室 3#所变主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54579 | 宜兴     | 簪帽公变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54580 | 宜兴     | 世纪花园 3#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54581 | 宜兴     | 雅达健康生态园 6#室 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54582 | 宜兴     | 湖光路潜洛公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54583 | 宜兴     | 东下青龙 2#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54584 | 宜兴     | 凌云府 6#室 4#所变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54585 | 宜兴     | 荆西村东公变              | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 54586 | 宜兴     | 朱渭朱家 2#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54587 | 宜兴     | 涧北河北 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54588 | 宜兴     | 张家东湾公变              | 10       | 200       | 38           | 38              |
| 54589 | 宜兴     | 东卫排涝站公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54590 | 宜兴     | 湖光珑樾府 2#室 1#所变主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54591 | 宜兴     | 蒋圩水产公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54592 | 宜兴     | 煤矸场 2#公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54593 | 宜兴     | 雅达健康生态园 11#站 4#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54594 | 宜兴     | 宜乐雅园 6#室 3#所变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54595 | 宜兴     | 钱家站南公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54596 | 宜兴     | 阳羨湖旅游度假小镇 1#站 1#所变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54597 | 宜兴     | 英伦尊邸 1#站 3#所变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54598 | 宜兴     | 英伦尊邸 1#站 1#所变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54599 | 宜兴     | 英伦尊邸 1#站 2#所变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54600 | 宜兴     | 英伦尊邸 1#站 4#所变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54601 | 宜兴     | 五星花园五期 4#室 1#所变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54602 | 宜兴     | 五星花园五期 4#室 2#所变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54603 | 宜兴     | 西瓦窑箱变主变             | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 54604 | 宜兴     | 红旗小区 1#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54605 | 宜兴     | 唐角北箱变主变             | 10       | 500       | 400          | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54606 | 宜兴     | 黄亩岗 2#箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54607 | 宜兴     | 振业 41#楼东箱变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54608 | 宜兴     | 逸湾嘉苑 4#室 1#所变       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54609 | 宜兴     | 石材市场 67#公变          | 10       | 400       | 11           | 11              |
| 54610 | 宜兴     | 龙玺太湖湾 3#室 1#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54611 | 宜兴     | 凌霞杨家村箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54612 | 宜兴     | 中袁一组公变              | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 54613 | 宜兴     | 阳羨湖旅游度假小镇 13#室 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54614 | 宜兴     | 岭秀首府 5#室 1#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54615 | 宜兴     | 岭秀首府 5#室 2#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54616 | 宜兴     | 汎悦湖山雅府 2#室 3#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54617 | 宜兴     | 茶亭 3#公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54618 | 宜兴     | 蒲墅渔场公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54619 | 宜兴     | 翡翠四季花园 5#室 4#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54620 | 宜兴     | 龙山村 2#箱变主变          | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 54621 | 宜兴     | 龙头山五团公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54622 | 宜兴     | 誉珑湖滨花园 6#室 2#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54623 | 宜兴     | 洑东集镇 2#公变           | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 54624 | 宜兴     | 前新 2#公变             | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 54625 | 宜兴     | 华要新村 2#箱变主变         | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 54626 | 宜兴     | 中袁路 2#箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54627 | 宜兴     | 杨巷充电桩 2#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54628 | 宜兴     | 任墅田舍箱变主变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54629 | 宜兴     | 西园 6#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54630 | 宜兴     | 黄泥岗 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54631 | 宜兴     | 西锄电站 3#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54632 | 宜兴     | 史埂公变            | 10       | 200       | 57           | 57              |
| 54633 | 宜兴     | 台东 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54634 | 宜兴     | 紫金城箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54635 | 宜兴     | 张渚南门 2#公变       | 10       | 400       | 314          | 314             |
| 54636 | 宜兴     | 东岭村箱变主变         | 10       | 400       | 250          | 250             |
| 54637 | 宜兴     | 川埠大桥公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54638 | 宜兴     | 南新渔场公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54639 | 宜兴     | 城南 7#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54640 | 宜兴     | 悦龙台 2#室 4#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54641 | 宜兴     | 宜乐雅园 6#室 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54642 | 宜兴     | 定溪罗大 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54643 | 宜兴     | 上袁一组 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54644 | 宜兴     | 巷头 5#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54645 | 宜兴     | 南漕花园公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54646 | 宜兴     | 城南小区公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54647 | 宜兴     | 巷头 6#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54648 | 宜兴     | 巷头 7#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54649 | 宜兴     | 城泽家园 2#箱变主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 54650 | 宜兴     | 誉珑湖滨花园 5#室 1#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54651 | 宜兴     | 锦溪豪庭 6#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54652 | 宜兴     | 龙运天城和府 4#室 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54653 | 宜兴     | 东岸北箱变主变         | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 54654 | 宜兴     | 吴家浜 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54655 | 宜兴     | 誉湖郡 8#室 3#所变主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54656 | 宜兴     | 英伦尊邸 2#室 1#所变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54657 | 宜兴     | 英伦尊邸 2#室 2#所变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54658 | 宜兴     | 五星花园五期 2#室 1#所变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54659 | 宜兴     | 五星花园五期 2#室 2#所变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54660 | 宜兴     | 山花岭公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54661 | 宜兴     | 溇湖村委公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54662 | 宜兴     | 弋庄 2#公变         | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 54663 | 宜兴     | 凤鸣府 4#室 2#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54664 | 宜兴     | 紫郡东府 2#室 3#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54665 | 宜兴     | 潜洛村安置小区 6#公变    | 10       | 250       | 116          | 116             |
| 54666 | 宜兴     | 查林工业区 5#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54667 | 宜兴     | 查林六组 7#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54668 | 宜兴     | 俞家公变            | 10       | 200       | 4            | 4               |
| 54669 | 宜兴     | 祖山塘门公变          | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 54670 | 宜兴     | 上塘北公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54671 | 宜兴     | 翡翠四季花园 5#室 3#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54672 | 宜兴     | 杨树窝公变           | 10       | 200       | 71           | 71              |
| 54673 | 宜兴     | 堽坊东箱变主变         | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 54674 | 宜兴     | 城泽公变            | 10       | 400       | 278          | 278             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54675 | 宜兴     | 誉珑湖滨 13#室 4#所变主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54676 | 宜兴     | 凤凰北棚 2#公变           | 10       | 200       | 100          | 100             |
| 54677 | 宜兴     | 红塔商业中心 3#室 3#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54678 | 宜兴     | 岳堤苑 1#箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54679 | 宜兴     | 善卷建筑公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54680 | 宜兴     | 大江公变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54681 | 宜兴     | 新建中行箱变主变            | 10       | 400       | 264          | 264             |
| 54682 | 宜兴     | 同里桑场 2#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54683 | 宜兴     | 芳桥西村公变              | 10       | 200       | 102          | 102             |
| 54684 | 宜兴     | 荆溪 2#箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54685 | 宜兴     | 万福渔池公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54686 | 宜兴     | 西锄场部公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54687 | 宜兴     | 高铁嘉苑 2#室 1#所变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54688 | 宜兴     | 高铁嘉苑 2#室 3#所变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54689 | 宜兴     | 高铁嘉苑 2#室 4#所变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54690 | 宜兴     | 高铁嘉苑 2#室 2#所变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54691 | 宜兴     | 天沭御城 15#室 1#所变配电变压器 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54692 | 宜兴     | 天沭御城 15#室 2#所变配电变压器 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54693 | 宜兴     | 浜墩公变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54694 | 宜兴     | 邱庄 4#公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54695 | 宜兴     | 南园箱变                | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54696 | 宜兴     | 茶西 3#箱变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54697 | 宜兴     | 潜洛村安置小区 3#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54698 | 宜兴     | 东迈步鱼塘公变           | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 54699 | 宜兴     | 宜丰小学公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54700 | 宜兴     | 洪东村 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54701 | 宜兴     | 五圣万家 2#公变         | 10       | 200       | 114          | 114             |
| 54702 | 宜兴     | 朱渎村 3#公变          | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 54703 | 宜兴     | 丁山商厦箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54704 | 宜兴     | 丰南排涝站公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54705 | 宜兴     | 南新电站公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54706 | 宜兴     | 大儒村公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54707 | 宜兴     | 尚城学府 6#室 4#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54708 | 宜兴     | 桃花新村 4#公变         | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 54709 | 宜兴     | 紫郡东府 2#室 2#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54710 | 宜兴     | 洸悦湖山珺府 2#室 1#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54711 | 宜兴     | 潘南工业 5#公变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 54712 | 宜兴     | 岭秀首府 3#室 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54713 | 宜兴     | 岭秀首府 3#室 2#所变主变   | 10       | 800       | 621          | 621             |
| 54714 | 宜兴     | 二工区 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54715 | 宜兴     | 民胜窑头 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54716 | 宜兴     | 南禾佳苑 1#站 1#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54717 | 宜兴     | 璀璨天宸花园 4#室 1#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54718 | 宜兴     | 红旗宿舍 3#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54719 | 宜兴     | 西渚立新 4#公变         | 10       | 250       | 187          | 187             |
| 54720 | 宜兴     | 王住前村公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54721 | 宜兴     | 新都府 6#室 2#所变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54722 | 宜兴     | 浦东教工公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54723 | 宜兴     | 茶西 2#箱变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54724 | 宜兴     | 钰澜珑溪府 4#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54725 | 宜兴     | 滨溪金悦府 2#室 1#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54726 | 宜兴     | 湖畔澜庭院 5#室 3#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54727 | 宜兴     | 龙运天城和府 2#室 2#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54728 | 宜兴     | 前梅 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54729 | 宜兴     | 古塔 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54730 | 宜兴     | 杞亭南河 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54731 | 宜兴     | 茶西东 2#箱变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54732 | 宜兴     | 逸湾嘉苑 4#室 4#所变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54733 | 宜兴     | 洵里景园 3#室 1#所变主变  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 54734 | 宜兴     | 洋溪电力站 6#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54735 | 宜兴     | 翡翠四季花园 5#室 1#所变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54736 | 宜兴     | 茶元薛家山 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54737 | 宜兴     | 圆通园公变            | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 54738 | 宜兴     | 杞亭公交场站充电桩 3#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54739 | 宜兴     | 新庄街北 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54740 | 宜兴     | 安居 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54741 | 宜兴     | 奔马小区 4#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54742 | 宜兴     | 奔马小区 6#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54743 | 宜兴     | 枫林芥 3#公变         | 10       | 200       | 119          | 119             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54744 | 宜兴     | 方家圩 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54745 | 宜兴     | 岭秀首府 6#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54746 | 宜兴     | 岭秀首府 6#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54747 | 宜兴     | 岭秀首府 6#室 4#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54748 | 宜兴     | 岭秀首府 6#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54749 | 宜兴     | 芳圩鱼塘公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54750 | 宜兴     | 怀谷轩 3#室 1#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54751 | 宜兴     | 周铁村委公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54752 | 宜兴     | 荆溪人家 3#站 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54753 | 宜兴     | 许家坝北公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54754 | 宜兴     | 省庄新建 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54755 | 宜兴     | 御景豪庭 4#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54756 | 宜兴     | 后窑新 1#公变        | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 54757 | 宜兴     | 美栖花园箱变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54758 | 宜兴     | 东方紫园 2#室 4#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54759 | 宜兴     | 迎宾南虹 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54760 | 宜兴     | 誉珑湖滨花园 2#室 1#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54761 | 宜兴     | 誉珑湖滨花园 2#室 3#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54762 | 宜兴     | 誉珑湖滨花园 2#室 4#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54763 | 宜兴     | 誉珑湖滨花园 2#室 2#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54764 | 宜兴     | 咸家公变            | 10       | 200       | 114          | 114             |
| 54765 | 宜兴     | 大河边东公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54766 | 宜兴     | 戈滕电站 2#公变       | 10       | 200       | 111          | 111             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54767 | 宜兴     | 塘头 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54768 | 宜兴     | 欣陶公寓 3#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54769 | 宜兴     | 茶亭小区 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54770 | 宜兴     | 鹅洲公馆二期 3#室 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54771 | 宜兴     | 茶亭 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54772 | 宜兴     | 西山岗 2#公变        | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 54773 | 宜兴     | 卫生小区箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54774 | 宜兴     | 万福蒋家 2#公变       | 10       | 400       | 316          | 316             |
| 54775 | 宜兴     | 鲸塘村中公变          | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 54776 | 宜兴     | 珑璟苑 2#室 4#所变主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54777 | 宜兴     | 团结圩南站公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54778 | 宜兴     | 工业 A 区 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54779 | 宜兴     | 虞墅 5#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54780 | 宜兴     | 琥珀臻园 1#站 1#所变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54781 | 宜兴     | 琥珀臻园 1#站 2#所变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54782 | 宜兴     | 琥珀臻园 2#室 1#所变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54783 | 宜兴     | 琥珀臻园 2#室 2#所变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54784 | 宜兴     | 中兴 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54785 | 宜兴     | 紫金名都 1#箱变主变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54786 | 宜兴     | 方园煤园箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54787 | 宜兴     | 安基西村公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54788 | 宜兴     | 红梅 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54789 | 宜兴     | 安桥 11 组公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54790 | 宜兴     | 独自圩公变             | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 54791 | 宜兴     | 镇区 8#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54792 | 宜兴     | 北街工行箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54793 | 宜兴     | 丽锦花苑 3#室 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54794 | 宜兴     | 丽锦花苑 3#室 3#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54795 | 宜兴     | 丽锦花苑 3#室 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54796 | 宜兴     | 丽锦花苑 3#室 4#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54797 | 宜兴     | 五塘埂 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54798 | 宜兴     | 钰澜洄溪府 2#室 3#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54799 | 宜兴     | 山水怡和 A 区 1#箱变主变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54800 | 宜兴     | 陈联董家 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54801 | 宜兴     | 丰东排涝站公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54802 | 宜兴     | 阳羨茶场 1#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54803 | 宜兴     | 玫园小区 1#箱变         | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 54804 | 宜兴     | 芳庄丛圩 2#公变         | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 54805 | 宜兴     | 汇上 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54806 | 宜兴     | 黄龙山 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54807 | 宜兴     | 埭兴组西公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54808 | 宜兴     | 闭口坞公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54809 | 宜兴     | 凤鸣山晓尊邸 4#室 4#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54810 | 宜兴     | 宸章府 2#室 2#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54811 | 宜兴     | 时光洄樾府 2#室 2#所变主变  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 54812 | 宜兴     | 云景台 1#站 4#所变      | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54813 | 宜兴     | 和光屿湖悦府 2#室 1#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54814 | 宜兴     | 东山二村 6#箱变主变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 54815 | 宜兴     | 南园范家公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54816 | 宜兴     | 元田砖桥 2#公变         | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 54817 | 宜兴     | 丁墅 3#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54818 | 宜兴     | 湖畔澜庭院 6#室 1#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54819 | 宜兴     | 和桥菜场公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54820 | 宜兴     | 新街东公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54821 | 宜兴     | 桃花新村 3#公变         | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 54822 | 宜兴     | 省庄新建箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54823 | 宜兴     | 春晓江南北苑 4#室 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54824 | 宜兴     | 莲河溪村 2#公变         | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 54825 | 宜兴     | 张渚渚南快活岭公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54826 | 宜兴     | 蜀山北街 3#箱变主变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 54827 | 宜兴     | 前梅 3#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54828 | 宜兴     | 洵里景园 2#室 3#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54829 | 宜兴     | 和光屿湖悦府 3#室 2#所变主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 54830 | 宜兴     | 颐养公寓 1#站 3#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54831 | 宜兴     | 万丽明珠 7#站 4#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54832 | 宜兴     | 善卷村箱变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54833 | 宜兴     | 茶亭抗旱站南公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54834 | 宜兴     | 辰华洵府 3#室 1#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54835 | 宜兴     | 洛涧站前路西公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54836 | 宜兴     | 水岸香榭 2#室 2#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54837 | 宜兴     | 汎里景园 4#室 4#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54838 | 宜兴     | 宜丰西村 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54839 | 宜兴     | 村心桥箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54840 | 宜兴     | 川埠工业 8#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54841 | 宜兴     | 和喜汎府 2#室 4#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54842 | 宜兴     | 双庙村部 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54843 | 宜兴     | 服务区公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54844 | 宜兴     | 袁西公变            | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 54845 | 宜兴     | 检测中心箱变主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54846 | 宜兴     | 窑厂组 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54847 | 宜兴     | 白巷村公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54848 | 宜兴     | 油坊西 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54849 | 宜兴     | 花溪邸 3#室 2#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54850 | 宜兴     | 陶都路 4#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54851 | 宜兴     | 千西 2#公变         | 10       | 200       | 102          | 102             |
| 54852 | 宜兴     | 誉珑湖滨花园 3#室 1#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54853 | 宜兴     | 誉珑湖滨花园 3#室 3#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54854 | 宜兴     | 誉珑湖滨花园 3#室 4#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54855 | 宜兴     | 誉珑湖滨花园 3#室 2#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54856 | 宜兴     | 东埠 2#公变         | 10       | 200       | 24           | 24              |
| 54857 | 宜兴     | 红梅园公变           | 10       | 400       | 117          | 117             |
| 54858 | 宜兴     | 方家河东 2#公变       | 10       | 400       | 298          | 298             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54859 | 宜兴     | 南园生态园公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54860 | 宜兴     | 竹海岭上 4#站 1#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54861 | 宜兴     | 建家公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54862 | 宜兴     | 泗墅电站公变           | 10       | 200       | 113          | 113             |
| 54863 | 宜兴     | 竹海岭上 5#室 3#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54864 | 宜兴     | 水库公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54865 | 宜兴     | 马塘坝公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54866 | 宜兴     | 六十亩 3#箱变主变       | 10       | 630       | 449          | 449             |
| 54867 | 宜兴     | 时光汎樾府 2#室 1#所变主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 54868 | 宜兴     | 美东村箱变主变          | 10       | 400       | 230          | 230             |
| 54869 | 宜兴     | 周铁北塘公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54870 | 宜兴     | 誉湖郡 3#室 2#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54871 | 宜兴     | 洛涧站前路公变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 54872 | 宜兴     | 省田公变             | 10       | 400       | 255          | 255             |
| 54873 | 宜兴     | 悦龙台 3#室 4#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54874 | 宜兴     | 岭秀首府 4#室 1#所变主变  | 10       | 800       | 602          | 602             |
| 54875 | 宜兴     | 岭秀首府 4#室 2#所变主变  | 10       | 800       | 525          | 525             |
| 54876 | 宜兴     | 构件公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54877 | 宜兴     | 边庄车站公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54878 | 宜兴     | 临泽人家 5#室 2#所变主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54879 | 宜兴     | 万福刘家 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54880 | 宜兴     | 永丰村西公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54881 | 宜兴     | 锦溪豪庭 4#室 3#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54882 | 宜兴     | 千亩圩站鱼塘公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54883 | 宜兴     | 万丽明珠 2#箱变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54884 | 宜兴     | 油车 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54885 | 宜兴     | 春雁花园 1#站 1#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54886 | 宜兴     | 春雁花园 1#站 2#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54887 | 宜兴     | 逸湾嘉苑 2#室 4#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54888 | 宜兴     | 文安 2#公变         | 10       | 200       | 119          | 119             |
| 54889 | 宜兴     | 中心桥南公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54890 | 宜兴     | 南菜场公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54891 | 宜兴     | 春雁花园 3#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54892 | 宜兴     | 春雁花园 3#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54893 | 宜兴     | 通天炉公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54894 | 宜兴     | 和工房管所 2#公变      | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 54895 | 宜兴     | 寺家组公变           | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 54896 | 宜兴     | 马塘西公变           | 10       | 200       | 102          | 102             |
| 54897 | 宜兴     | 蜀古西桥头箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54898 | 宜兴     | 湾埂村鱼塘公变         | 10       | 400       | 270          | 270             |
| 54899 | 宜兴     | 马塘公变            | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 54900 | 宜兴     | 汪洋村公变           | 10       | 400       | 279          | 279             |
| 54901 | 宜兴     | 名豪佳园 3#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54902 | 宜兴     | 涧坞村 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54903 | 宜兴     | 云溪路 4#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54904 | 宜兴     | 芙蓉星辰花苑 1#所变     | 10       | 630       | 504          | 504             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54905 | 宜兴     | 芙蓉星辰花苑 3#所变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54906 | 宜兴     | 芙蓉星辰花苑 2#所变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54907 | 宜兴     | 芙蓉星辰花苑 4#所变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54908 | 宜兴     | 碧水雅居 2#室 3#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54909 | 宜兴     | 池东鱼塘公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54910 | 宜兴     | 分别村 1#公变          | 10       | 400       | 253          | 253             |
| 54911 | 宜兴     | 新庄供电所箱变主变         | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 54912 | 宜兴     | 红塔商业中心 2#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54913 | 宜兴     | 桃花村部 3#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54914 | 宜兴     | 龙运天城悦府 3#室 4#所变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54915 | 宜兴     | 龙背箱变主变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54916 | 宜兴     | 陶都路箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 54917 | 宜兴     | 五胜圩鱼塘公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54918 | 宜兴     | 邱庄蒋庄 4#公变         | 10       | 400       | 264          | 264             |
| 54919 | 宜兴     | 红星后村公变            | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 54920 | 宜兴     | 周沿公变              | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 54921 | 宜兴     | 干塘陈家公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54922 | 宜兴     | 省庄村部 2#箱变主变       | 10       | 630       | 453          | 453             |
| 54923 | 宜兴     | 龙庭水岸 1#室 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54924 | 宜兴     | 春雁花园 2#室 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54925 | 宜兴     | 春雁花园 2#室 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54926 | 宜兴     | 胥锦茶场公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54927 | 宜兴     | 桥亭北 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54928 | 宜兴     | 邾渎村西公变              | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 54929 | 宜兴     | 逸时代广场 3#室 4#所变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54930 | 宜兴     | 桥亭村 2#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54931 | 宜兴     | 南坝水库 2#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54932 | 宜兴     | 汪洋污工泵公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54933 | 宜兴     | 东新河闸公变              | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 54934 | 宜兴     | 邬泉村委公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54935 | 宜兴     | 桃溪梦想商业广场 3#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54936 | 宜兴     | 函东村委公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54937 | 宜兴     | 钟溪下塘 3#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54938 | 宜兴     | 璟和园 1#站 1#所变主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54939 | 宜兴     | 洙里景园 2#室 1#所变主变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54940 | 宜兴     | 金城花园 4#室 1#所变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54941 | 宜兴     | 后管西南公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54942 | 宜兴     | 洙麓花园 5#室 2#所变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54943 | 宜兴     | 蜀山新安箱变主变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54944 | 宜兴     | 雅达望月坊 2#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54945 | 宜兴     | 宝山路箱变主变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54946 | 宜兴     | 浦东新苑 3#箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54947 | 宜兴     | 分水菜场公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54948 | 宜兴     | 紫琅府 2#室 1#所变主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54949 | 宜兴     | 兴业小区四期 2#室 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54950 | 宜兴     | 陈墅河头公变              | 10       | 400       | 305          | 305             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54951 | 宜兴     | 芳庄杨舍公变           | 10       | 200       | 81           | 81              |
| 54952 | 宜兴     | 南漕村南公变           | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 54953 | 宜兴     | 五九组公变            | 10       | 400       | 291          | 291             |
| 54954 | 宜兴     | 苏廷公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54955 | 宜兴     | 路灯 3#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54956 | 宜兴     | 尚村公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54957 | 宜兴     | 前阳西公变            | 10       | 200       | 128          | 128             |
| 54958 | 宜兴     | 周铁集贸公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54959 | 宜兴     | 塘田村 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54960 | 宜兴     | 湖悦名邸 7#室 3#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54961 | 宜兴     | 周铁东湖湿地箱变主变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54962 | 宜兴     | 锦溪豪庭 3#室 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54963 | 宜兴     | 钱家站 3#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54964 | 宜兴     | 红星圩 3#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54965 | 宜兴     | 湖悦天境 2#室 3#所变    | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 54966 | 宜兴     | 寺西和苑 1#室 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54967 | 宜兴     | 葛山村公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54968 | 宜兴     | 茶圣家园 6#室 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54969 | 宜兴     | 王家墩 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54970 | 宜兴     | 川埠村部公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54971 | 宜兴     | 南河教堂 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54972 | 宜兴     | 誉珑湖滨 11#室 4#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 54973 | 宜兴     | 汤渡 4#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54974 | 宜兴     | 白煤家舍 3#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54975 | 宜兴     | 查林石龙驿站公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54976 | 宜兴     | 任墅工业南区 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54977 | 宜兴     | 茗秀馨院 2#室 3#所变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54978 | 宜兴     | 湖悦天境 2#室 1#所变       | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 54979 | 宜兴     | 池东公变                | 10       | 315       | 239          | 239             |
| 54980 | 宜兴     | 龙头山庄公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54981 | 宜兴     | 桃溪梦想商业广场 5#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54982 | 宜兴     | 四季府 3#室 2#所变主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54983 | 宜兴     | 茶元村 3#公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54984 | 宜兴     | 龙运天城和府 5#室 2#所变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54985 | 宜兴     | 岭秀首府 2#站 1#所变主变     | 10       | 800       | 619          | 619             |
| 54986 | 宜兴     | 岭秀首府 2#站 2#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54987 | 宜兴     | 书香澜庭 3#室 1#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54988 | 宜兴     | 奔马小区 2#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 54989 | 宜兴     | 龙运天城珺府 4#室 2#所变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54990 | 宜兴     | 凤鸣府 3#室 3#所变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 54991 | 宜兴     | 雅达健康生态园 3#室 2#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 54992 | 宜兴     | 圩底西 2#公变            | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 54993 | 宜兴     | 新南门村 2#公变           | 10       | 200       | 120          | 120             |
| 54994 | 宜兴     | 后塘湾里公变              | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 54995 | 宜兴     | 东街 2#公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 54996 | 宜兴     | 旅游用品公变              | 10       | 400       | 309          | 309             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 54997 | 宜兴     | 珠花园公变             | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 54998 | 宜兴     | 镇区 11#公变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 54999 | 宜兴     | 大塍电站 2#箱变主变       | 10       | 400       | 299          | 299             |
| 55000 | 宜兴     | 巨龙路公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55001 | 宜兴     | 蒋家组公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55002 | 宜兴     | 蒲荡 3#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55003 | 宜兴     | 花溪苑 5#室 1#所变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55004 | 宜兴     | 美栖鱼塘箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55005 | 宜兴     | 六科污工泵公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55006 | 宜兴     | 上坝虎头山公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55007 | 宜兴     | 龙潭新村 4#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55008 | 宜兴     | 龙潭新村 6#箱变主变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55009 | 宜兴     | 誉珑湖滨花园 6#室 4#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55010 | 宜兴     | 龙池路箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55011 | 宜兴     | 和渎港太湖蓝藻打捞箱变主变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55012 | 宜兴     | 乾极 2#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55013 | 宜兴     | 陆平车站西 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55014 | 宜兴     | 翡翠四季花园 4#室 3#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55015 | 宜兴     | 石盘山公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55016 | 宜兴     | 小谈里公变             | 10       | 200       | 114          | 114             |
| 55017 | 宜兴     | 水中村 3#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55018 | 宜兴     | 红塔电力站 5#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55019 | 宜兴     | 巷头西路箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55020 | 宜兴     | 清雅嘉苑 3#室 2#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55021 | 宜兴     | 大田河闸公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55022 | 宜兴     | 骆家闸站公变              | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 55023 | 宜兴     | 北门村充电桩公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55024 | 宜兴     | 潘南村 2#公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55025 | 宜兴     | 定化五庄 3#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55026 | 宜兴     | 雅达健康生态园 12#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55027 | 宜兴     | 兰山荷花 3#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55028 | 宜兴     | 龙运天城悦府 4#室 3#所变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55029 | 宜兴     | 潘山茶场公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55030 | 宜兴     | 任墅工业南区 1#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55031 | 宜兴     | 乾元农公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55032 | 宜兴     | 陆平杨树垛 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55033 | 宜兴     | 塘山桥 3#箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55034 | 宜兴     | 东山新村 6#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55035 | 宜兴     | 洵悦湖山珺府 2#室 2#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55036 | 宜兴     | 洋渚毛旗公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55037 | 宜兴     | 南塍东公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55038 | 宜兴     | 苏家小区 3#站 1#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55039 | 宜兴     | 南漕供电所 8#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55040 | 宜兴     | 美栖北西公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55041 | 宜兴     | 张公村嵩山公变             | 10       | 400       | 294          | 294             |
| 55042 | 宜兴     | 中袁八组箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55043 | 宜兴     | 陈司巷 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55044 | 宜兴     | 客运站充电桩 4#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55045 | 宜兴     | 金城花园 4#室 3#所变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55046 | 宜兴     | 振业 20#楼南箱变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55047 | 宜兴     | 集镇北 2#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55048 | 宜兴     | 龙运天城悦府 3#室 1#所变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55049 | 宜兴     | 中袁路 1#箱变主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55050 | 宜兴     | 千亩圩站南公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55051 | 宜兴     | 马家圩中公变            | 10       | 200       | 39           | 39              |
| 55052 | 宜兴     | 花溪邸 4#室 1#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55053 | 宜兴     | 金兰村 3#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55054 | 宜兴     | 湖悦名邸三区 3#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55055 | 宜兴     | 上坝茶场公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55056 | 宜兴     | 湖悦名邸三区 2#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55057 | 宜兴     | 埂南 2#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55058 | 宜兴     | 龙亨周家公变            | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 55059 | 宜兴     | 船埠头 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55060 | 宜兴     | 芦漕村 2#公变          | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 55061 | 宜兴     | 粉华 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55062 | 宜兴     | 东湖何家公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55063 | 宜兴     | 马塘干公变             | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 55064 | 宜兴     | 小黄山 1#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55065 | 宜兴     | 天马箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55066 | 宜兴     | 沈家村东公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55067 | 宜兴     | 新宅基 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55068 | 宜兴     | 社渚太湖公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55069 | 宜兴     | 凌云府 3#室 4#所变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55070 | 宜兴     | 石材市场 76#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55071 | 宜兴     | 西渚后圩北公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55072 | 宜兴     | 南山村 3#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55073 | 宜兴     | 望湖美筑 3#室 1#所变      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55074 | 宜兴     | 洺璋景园 2#室 1#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55075 | 宜兴     | 前龙大庙 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55076 | 宜兴     | 客运站充电桩 2#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55077 | 宜兴     | 宁杭路灯 4#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55078 | 宜兴     | 阳羡湖旅游度假小镇 3#室 1#所变 | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 55079 | 宜兴     | 阳羡湖旅游度假小镇 3#室 2#所变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55080 | 宜兴     | 胡家塘北公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55081 | 宜兴     | 南漕龚家 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55082 | 宜兴     | 解放垞公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55083 | 宜兴     | 南漕高田 3#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55084 | 宜兴     | 阳泉新村 1#箱变主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55085 | 宜兴     | 龙运天城和府 4#室 1#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55086 | 宜兴     | 洛涧梅梁山庄箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55087 | 宜兴     | 惠兴北路公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55088 | 宜兴     | 东园 1#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55089 | 宜兴     | 钢材市场 2#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55090 | 宜兴     | 梅家菜场公变         | 10       | 400       | 242          | 242             |
| 55091 | 宜兴     | 东园 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55092 | 宜兴     | 毫阳村 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55093 | 宜兴     | 南新陈家 2#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55094 | 宜兴     | 犊山大河边 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55095 | 宜兴     | 洛涧姚家公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55096 | 宜兴     | 新都府 3#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55097 | 宜兴     | 唐家坝 2#公变       | 10       | 315       | 145          | 145             |
| 55098 | 宜兴     | 绿苑新村 3#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55099 | 宜兴     | 庙下 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55100 | 宜兴     | 建墩 3#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55101 | 宜兴     | 汤盘南公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55102 | 宜兴     | 潜洛小学 2#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55103 | 宜兴     | 大东所前箱变主变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55104 | 宜兴     | 石材市场 74#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55105 | 宜兴     | 官林镇人民政府箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55106 | 宜兴     | 胡家圩桥公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55107 | 宜兴     | 石材市场 8#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55108 | 宜兴     | 上坝庵 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55109 | 宜兴     | 塘山桥 2#公变       | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 55110 | 宜兴     | 巷头徐家公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55111 | 宜兴     | 水浮 2#箱变        | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55112 | 宜兴     | 芳庄塘东公变             | 10       | 200       | 39           | 39              |
| 55113 | 宜兴     | 洛涧工业 5#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55114 | 宜兴     | 石材市场 9#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55115 | 宜兴     | 三阳社区公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55116 | 宜兴     | 逸湾嘉苑 2#室 2#所变      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55117 | 宜兴     | 西园 1#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55118 | 宜兴     | 海伦华府 3#室 1#所变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55119 | 宜兴     | 阳羨 3#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55120 | 宜兴     | 湖畔澜庭院 6#室 3#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55121 | 宜兴     | 老滩新站 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55122 | 宜兴     | 楼下电站 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55123 | 宜兴     | 玫瑰农居箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55124 | 宜兴     | 谈家圩 2#公变           | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 55125 | 宜兴     | 查家塘 2#公变           | 10       | 200       | 95           | 95              |
| 55126 | 宜兴     | 石材市场 5#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55127 | 宜兴     | 云溪花园 1#室 1#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55128 | 宜兴     | 云溪花园 1#室 3#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55129 | 宜兴     | 云溪花园 1#室 4#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55130 | 宜兴     | 云溪花园 1#室 2#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55131 | 宜兴     | 徐家桥西公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55132 | 宜兴     | 永昌路 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55133 | 宜兴     | 雅达健康生态园 7#站 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55134 | 宜兴     | 岷山 5#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55135 | 宜兴     | 宜浦路 1#箱变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55136 | 宜兴     | 洑里景园 3#室 3#所变主变 | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 55137 | 宜兴     | 鹏鹞智造 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55138 | 宜兴     | 田浪鱼塘公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55139 | 宜兴     | 后村 1#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55140 | 宜兴     | 双庙 3#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55141 | 宜兴     | 东黄墅 3#公变        | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 55142 | 宜兴     | 后村 3#箱变         | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 55143 | 宜兴     | 天辰府 2#室 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55144 | 宜兴     | 南漕小桥公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55145 | 宜兴     | 徐悲鸿广场箱变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55146 | 宜兴     | 乌峰岭公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55147 | 宜兴     | 严北公变            | 10       | 400       | 245          | 245             |
| 55148 | 宜兴     | 铁红厂公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55149 | 宜兴     | 沙山公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55150 | 宜兴     | 朝阳和建 1#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55151 | 宜兴     | 汤渡转盘箱变主变        | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55152 | 宜兴     | 水岸香榭 2#室 4#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55153 | 宜兴     | 庄西站 3#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55154 | 宜兴     | 前庄新站 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55155 | 宜兴     | 五洞村箱变主变         | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55156 | 宜兴     | 金龙名都 4#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55157 | 宜兴     | 三洞村部 1#公变       | 10       | 400       | 299          | 299             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55158 | 宜兴     | 师渎港太湖蓝藻打捞公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55159 | 宜兴     | 洋溪港太湖蓝藻打捞公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55160 | 宜兴     | 庙渎港公变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 55161 | 宜兴     | 鲸塘社区箱变主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55162 | 宜兴     | 钱家 3#公变         | 10       | 200       | 25           | 25              |
| 55163 | 宜兴     | 东湖桥公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55164 | 宜兴     | 民南村 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55165 | 宜兴     | 和喜汎府 3#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55166 | 宜兴     | 煤球箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55167 | 宜兴     | 荆溪路箱变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55168 | 宜兴     | 梅树公变            | 10       | 200       | 134          | 134             |
| 55169 | 宜兴     | 上场公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55170 | 宜兴     | 南河头箱变主变         | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55171 | 宜兴     | 南门村 3#箱变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55172 | 宜兴     | 汤渎村 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55173 | 宜兴     | 蜀古九组公变          | 10       | 200       | 120          | 120             |
| 55174 | 宜兴     | 宣林西 3#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55175 | 宜兴     | 查林工业区 6#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55176 | 宜兴     | 观澜府 2#室 2#所变主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55177 | 宜兴     | 塘头双场 3#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55178 | 宜兴     | 芦荡口 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55179 | 宜兴     | 中袁路 3#箱变主变      | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 55180 | 宜兴     | 菜场商住楼西公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55181 | 宜兴     | 黄泥岗 3#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55182 | 宜兴     | 旧渎港太湖蓝藻打捞公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55183 | 宜兴     | 后裴公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55184 | 宜兴     | 东下 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55185 | 宜兴     | 海伦华府 2#室 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55186 | 宜兴     | 西园 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55187 | 宜兴     | 滨溪金悦府 1#站 2#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55188 | 宜兴     | 琅圩站西公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55189 | 宜兴     | 横塘新区 2#箱变主变      | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55190 | 宜兴     | 省庄金家箱变主变         | 10       | 500       | 387          | 387             |
| 55191 | 宜兴     | 林家三组公变           | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 55192 | 宜兴     | 北山村 3#公变         | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 55193 | 宜兴     | 华要 5#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55194 | 宜兴     | 湖东圩园 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55195 | 宜兴     | 洛涧工业 4#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55196 | 宜兴     | 善塘 3#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55197 | 宜兴     | 乾元茶场公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55198 | 宜兴     | 高铁嘉苑 1#室 1#所变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55199 | 宜兴     | 高铁嘉苑 1#室 2#所变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55200 | 宜兴     | 阳羨教宿 2#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55201 | 宜兴     | 邱庄电站公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55202 | 宜兴     | 南星公变             | 10       | 400       | 259          | 259             |
| 55203 | 宜兴     | 联星路公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55204 | 宜兴     | 周家桥 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55205 | 宜兴     | 蒋店村北公变          | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 55206 | 宜兴     | 春晖新村 2#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55207 | 宜兴     | 马家桥北公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55208 | 宜兴     | 鹏鹞智造 9#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55209 | 宜兴     | 西花园二村 1#站 1#所变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55210 | 宜兴     | 西花园二村 1#站 2#所变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55211 | 宜兴     | 陶里文化广场 1#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55212 | 宜兴     | 陶里文化广场 1#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55213 | 宜兴     | 洛涧祥苑 1#站 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55214 | 宜兴     | 洛涧祥苑 1#站 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55215 | 宜兴     | 石材市场 56#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55216 | 宜兴     | 洛涧祥苑 2#室 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55217 | 宜兴     | 洛涧祥苑 2#室 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55218 | 宜兴     | 东贤南路 5#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55219 | 宜兴     | 洛涧祥苑 3#室 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55220 | 宜兴     | 洛涧祥苑 3#室 3#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55221 | 宜兴     | 洛涧祥苑 3#室 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55222 | 宜兴     | 洛涧祥苑 3#室 4#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55223 | 宜兴     | 东贤南路 3#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55224 | 宜兴     | 男留村 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55225 | 宜兴     | 川埠电力站 3#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55226 | 宜兴     | 石材市场 43#公变      | 10       | 400       | 67           | 67              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55227 | 宜兴     | 石材市场 42#公变        | 10       | 400       | 176          | 176             |
| 55228 | 宜兴     | 新河安置二期 1#站 1#所变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55229 | 宜兴     | 栖汎云璟苑 3#室 4#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55230 | 宜兴     | 长乐路箱变主变           | 20       | 400       | 105          | 105             |
| 55231 | 宜兴     | 蒋笠七组 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55232 | 宜兴     | 白鹤洞 3#公变          | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 55233 | 宜兴     | 凤凰村驾校公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55234 | 宜兴     | 白马 3#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55235 | 宜兴     | 三支岗竹木公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55236 | 宜兴     | 太华大道 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55237 | 宜兴     | 中队 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55238 | 宜兴     | 下笠渎南公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55239 | 宜兴     | 欧渎排涝公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55240 | 宜兴     | 茶圣庭园 1#站 2#所变主变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55241 | 宜兴     | 红塔商业中心 2#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55242 | 宜兴     | 庄家 2#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55243 | 宜兴     | 美陶家院 1#站 2#所变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55244 | 宜兴     | 前巷石坝 3#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55245 | 宜兴     | 茶亭抗旱站 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55246 | 宜兴     | 杏洞充电站公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55247 | 宜兴     | 湖畔澜庭院 8#室 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55248 | 宜兴     | 国山南山公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55249 | 宜兴     | 淦里上村公变            | 10       | 400       | 269          | 269             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55250 | 宜兴     | 夏阳西 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55251 | 宜兴     | 漳渎太湖公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55252 | 宜兴     | 红凌塘 2#公变         | 10       | 200       | 99           | 99              |
| 55253 | 宜兴     | 洋渚太湖 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55254 | 宜兴     | 兰右后村公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55255 | 宜兴     | 夏姜坝头公变           | 10       | 200       | 102          | 102             |
| 55256 | 宜兴     | 高铁站东公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55257 | 宜兴     | 水产东村 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55258 | 宜兴     | 乾圩公变             | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 55259 | 宜兴     | 芳镇 11#箱变主变       | 10       | 630       | 491          | 491             |
| 55260 | 宜兴     | 钰澜珑溪府 2#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55261 | 宜兴     | 南六置业 1#站 1#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55262 | 宜兴     | 南六置业 1#站 3#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55263 | 宜兴     | 南六置业 1#站 2#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55264 | 宜兴     | 南六置业 1#站 4#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55265 | 宜兴     | 下东龙塘 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55266 | 宜兴     | 碧水雅居 2#室 1#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55267 | 宜兴     | 冷家 2#公变          | 10       | 200       | 108          | 108             |
| 55268 | 宜兴     | 芙蓉监狱北公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55269 | 宜兴     | 凌家村 1#公变         | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 55270 | 宜兴     | 洛涧姚家 1#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55271 | 宜兴     | 东来国际 1#站 2#所变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 55272 | 宜兴     | 洛涧菜场箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55273 | 宜兴     | 庙桥东公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55274 | 宜兴     | 洛涧村箱变主变           | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 55275 | 宜兴     | 红卫塘贡 2#公变         | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 55276 | 宜兴     | 凤鸣山晓尊邸 5#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55277 | 宜兴     | 龙山涧东 2#箱变主变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55278 | 宜兴     | 湖光路大桥公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55279 | 宜兴     | 钰澜珑溪府 2#室 4#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55280 | 宜兴     | 楼新桥三组 2#公变        | 10       | 400       | 105          | 105             |
| 55281 | 宜兴     | 浦东新苑 1#箱变主变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55282 | 宜兴     | 龙泽苑一期 2#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55283 | 宜兴     | 小圩南公变             | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 55284 | 宜兴     | 新都府 5#室 3#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55285 | 宜兴     | 九鳞公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55286 | 宜兴     | 大东新村箱变主变          | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55287 | 宜兴     | 圣东公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55288 | 宜兴     | 水产新站公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55289 | 宜兴     | 东山二村 5#箱变主变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55290 | 宜兴     | 湖东 2#箱变主变         | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55291 | 宜兴     | 潜洛新苑 2#室 4#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55292 | 宜兴     | 花溪邸 2#室 2#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55293 | 宜兴     | 和渎河南公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55294 | 宜兴     | 建新中海公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55295 | 宜兴     | 锡宜澄 2#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55296 | 宜兴     | 隔家圩鱼塘公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55297 | 宜兴     | 湖光路潜洛 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55298 | 宜兴     | 茗岭电力站公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55299 | 宜兴     | 顺昌公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55300 | 宜兴     | 陶机丁港宿舍公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55301 | 宜兴     | 薛家村公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55302 | 宜兴     | 钱圩公变             | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 55303 | 宜兴     | 常安 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55304 | 宜兴     | 小圩电站 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55305 | 宜兴     | 绿苑新村 6#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55306 | 宜兴     | 费家组 1#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55307 | 宜兴     | 万石姚家 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55308 | 宜兴     | 东虹新村 3#箱变主变      | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55309 | 宜兴     | 公路公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55310 | 宜兴     | 东方紫园 3#室 4#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55311 | 宜兴     | 东虹新村 4#箱变主变      | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55312 | 宜兴     | 东虹新村 5#箱变主变      | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55313 | 宜兴     | 金龙名都 7#室 4#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55314 | 宜兴     | 石白坞公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55315 | 宜兴     | 湖畔澜庭院 3#室 3#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55316 | 宜兴     | 黄墅茶场 3#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55317 | 宜兴     | 金泉 5#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55318 | 宜兴     | 春江郦府 2#室 3#所变    | 20       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55319 | 宜兴     | 雅达健康生态园 13#室 1#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55320 | 宜兴     | 竺隐溪院 2#室 2#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55321 | 宜兴     | 翡翠四季花园 3#室 1#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55322 | 宜兴     | 西山堡公变               | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 55323 | 宜兴     | 曲坊新村 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55324 | 宜兴     | 离墨箱变主变              | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55325 | 宜兴     | 下漳水产箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55326 | 宜兴     | 旧阳 3#公变             | 10       | 400       | 268          | 268             |
| 55327 | 宜兴     | 芙蓉茶林场 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55328 | 宜兴     | 花溪苑 3#室 4#所变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55329 | 宜兴     | 文庄村北公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55330 | 宜兴     | 外厂公变                | 10       | 400       | 255          | 255             |
| 55331 | 宜兴     | 剧院路箱变主变             | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55332 | 宜兴     | 和桥菜场 1#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55333 | 宜兴     | 美陶宿舍公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55334 | 宜兴     | 翡翠四季花园 4#室 2#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55335 | 宜兴     | 鼎球小区 3#公变           | 10       | 400       | 227          | 227             |
| 55336 | 宜兴     | 逸湾嘉苑 3#室 1#所变       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55337 | 宜兴     | 百亩场东箱变主变            | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55338 | 宜兴     | 龙运天城悦府 4#室 1#所变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55339 | 宜兴     | 望湖美筑 5#室 2#所变       | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55340 | 宜兴     | 施荡渔塘公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55341 | 宜兴     | 南漕河东公变              | 10       | 200       | 130          | 130             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55342 | 宜兴     | 横塘新区 1#箱变主变         | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55343 | 宜兴     | 邱庄村公变               | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 55344 | 宜兴     | 陶瓷商城 3#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55345 | 宜兴     | 凌云府 6#室 3#所变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55346 | 宜兴     | 芙蓉马家 3#公变           | 10       | 200       | 113          | 113             |
| 55347 | 宜兴     | 花溪苑 6#室 4#所变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55348 | 宜兴     | 漳渎太湖 3#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55349 | 宜兴     | 栅村压铸 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55350 | 宜兴     | 创业路公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55351 | 宜兴     | 花溪苑 5#室 2#所变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55352 | 宜兴     | 振兴桥公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55353 | 宜兴     | 邵坞茶场公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55354 | 宜兴     | 璀璨天宸花园 4#室 4#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55355 | 宜兴     | 阳羨湖旅游度假小镇 14#室 3#所变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55356 | 宜兴     | 泥塘村 2#公变            | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 55357 | 宜兴     | 金都公寓 2#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55358 | 宜兴     | 新都府 3#室 2#所变主变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55359 | 宜兴     | 遗踪村 3#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55360 | 宜兴     | 东城上院 1#站 1#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55361 | 宜兴     | 东虹 1#箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55362 | 宜兴     | 东虹 2#箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55363 | 宜兴     | 东虹 3#箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55364 | 宜兴     | 向阳 5#箱变主变           | 10       | 500       | 400          | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55365 | 宜兴     | 向阳 6#箱变主变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55366 | 宜兴     | 锦绣二村 1#箱变主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55367 | 宜兴     | 周铁三洞桥公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55368 | 宜兴     | 东虹 4#箱变主变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55369 | 宜兴     | 东虹 6#箱变主变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55370 | 宜兴     | 东虹 7#箱变主变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55371 | 宜兴     | 东虹 5#箱变主变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55372 | 宜兴     | 分界岭 5#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55373 | 宜兴     | 大团东公变           | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 55374 | 宜兴     | 龙运天城悦府 4#室 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55375 | 宜兴     | 分界岭 4#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55376 | 宜兴     | 文昌路 3#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55377 | 宜兴     | 颐悦府 1#站 4#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55378 | 宜兴     | 文昌路 1#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55379 | 宜兴     | 钰澜洵溪府 3#室 2#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55380 | 宜兴     | 供电营业所 2#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55381 | 宜兴     | 龙池山门箱变主变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55382 | 宜兴     | 见花岗 2#公变        | 10       | 200       | 67           | 67              |
| 55383 | 宜兴     | 邾渎港太湖蓝藻打捞公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55384 | 宜兴     | 东圩村北 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55385 | 宜兴     | 馨悦府 2#室 1#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55386 | 宜兴     | 吴墟村前公变          | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 55387 | 宜兴     | 望湖美筑 3#室 3#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55388 | 宜兴     | 誉珑湖滨 12#室 4#所变主变  | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 55389 | 宜兴     | 临溪花园 1#站 1#所变     | 10       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 55390 | 宜兴     | 红星花园 4#站 1#所变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 55391 | 宜兴     | 红星花园 4#站 2#所变     | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 55392 | 宜兴     | 国税箱变主变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55393 | 宜兴     | 竹海岭上 5#室 4#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55394 | 宜兴     | 洵韵福邸 2#室 3#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55395 | 宜兴     | 南淋中公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55396 | 宜兴     | 长征八组新村公变          | 10       | 200       | 127          | 127             |
| 55397 | 宜兴     | 南城下公变             | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 55398 | 宜兴     | 四里桥 2#公变          | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 55399 | 宜兴     | 和光屿湖悦府 2#室 2#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55400 | 宜兴     | 沈家站公变             | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 55401 | 宜兴     | 和兴路 4#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55402 | 宜兴     | 东虹新村 1#箱变主变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55403 | 宜兴     | 东虹新村 2#箱变主变       | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55404 | 宜兴     | 芳庄墅后公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55405 | 宜兴     | 建新杏家组 2#箱变主变      | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55406 | 宜兴     | 归径蒋家 2#公变         | 10       | 200       | 107          | 107             |
| 55407 | 宜兴     | 竹雨轩 4#室 3#所变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55408 | 宜兴     | 洋渚三庄 1#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55409 | 宜兴     | 红星圩 4#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55410 | 宜兴     | 中兴新村 3#箱变主变       | 10       | 500       | 400          | 400             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                  | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55411 | 宜兴     | 姚顶北 2#公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55412 | 宜兴     | 雪庄公变                  | 10       | 200       | 125          | 125             |
| 55413 | 宜兴     | 埭头育才公变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55414 | 宜兴     | 南中三组公变                | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55415 | 宜兴     | 兴隆桥公变                 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55416 | 宜兴     | 新都府 3#室 4#所变主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55417 | 宜兴     | 春晓江南北苑 3#室 3#所变       | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55418 | 宜兴     | 下东六队公变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55419 | 宜兴     | 滨溪金悦府 2#室 4#所变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55420 | 宜兴     | 南荡 2#公变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55421 | 宜兴     | 见花 2#公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55422 | 宜兴     | 荷花浜公变                 | 10       | 200       | 101          | 101             |
| 55423 | 宜兴     | 珍香茶场公变                | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55424 | 宜兴     | 文里村公变                 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55425 | 宜兴     | 金水名都 2#箱变 400KVA      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55426 | 宜兴     | 雅达望月坊 3#箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55427 | 宜兴     | 平原村部 2#公变             | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 55428 | 宜兴     | 头阳头庄 4#公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55429 | 宜兴     | 世纪花园 1#箱变             | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55430 | 宜兴     | 阳羨湖旅游度假小镇 17#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55431 | 宜兴     | 紫琅府 2#室 4#所变主变        | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55432 | 宜兴     | 水泥宿 5#公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55433 | 宜兴     | 葛渎排涝公变                | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55434 | 宜兴     | 渔庄西公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55435 | 宜兴     | 凤鸣府 3#室 2#所变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55436 | 宜兴     | 朱家公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55437 | 宜兴     | 钢铁大厦箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55438 | 宜兴     | 和喜汎府 4#室 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55439 | 宜兴     | 万善东郡商业 1#箱变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55440 | 宜兴     | 湖畔澜庭院 5#室 1#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55441 | 宜兴     | 汎麓花园 5#室 1#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55442 | 宜兴     | 新都府 4#室 1#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55443 | 宜兴     | 恒瑞公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55444 | 宜兴     | 誉湖郡 8#室 1#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55445 | 宜兴     | 万善东郡商业 2#箱变主变    | 10       | 800       | 627          | 627             |
| 55446 | 宜兴     | 万善东郡 1#站 1#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55447 | 宜兴     | 万善东郡 1#站 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55448 | 宜兴     | 景湖天成 8#室 1#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55449 | 宜兴     | 景湖天成 8#室 2#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55450 | 宜兴     | 景湖天成 8#室 3#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55451 | 宜兴     | 景湖天成 8#室 4#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55452 | 宜兴     | 西瓦窑 3#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55453 | 宜兴     | 英伦尊邸 4#室 1#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55454 | 宜兴     | 英伦尊邸 4#室 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55455 | 宜兴     | 北山大门 3#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55456 | 宜兴     | 洪巷南公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55457 | 宜兴     | 双桥龙坊公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55458 | 宜兴     | 宜乐雅园 5#室 4#所变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55459 | 宜兴     | 新建蒋家 3#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55460 | 宜兴     | 诚庄北站 2#公变          | 10       | 200       | 57           | 57              |
| 55461 | 宜兴     | 塘田大桥箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55462 | 宜兴     | 丰泽苑东区 3#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55463 | 宜兴     | 洵珑云起府 3#室 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55464 | 宜兴     | 汤家箱变主变             | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 55465 | 宜兴     | 书香澜庭 2#室 3#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55466 | 宜兴     | 春晓江南北苑 3#室 2#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55467 | 宜兴     | 景湖天成 7#站 1#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55468 | 宜兴     | 景湖天成 7#站 2#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55469 | 宜兴     | 石材市场 71#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55470 | 宜兴     | 春晓江南北苑 2#室 4#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55471 | 宜兴     | 北门 3#箱变主变          | 10       | 630       | 500          | 500             |
| 55472 | 宜兴     | 蒋家桥公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55473 | 宜兴     | 周潭刘家公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55474 | 宜兴     | 茗秀馨院 2#室 2#所变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55475 | 宜兴     | 花溪邸 2#室 1#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55476 | 宜兴     | 堂前人家 4#室 1#所变 F112 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55477 | 宜兴     | 堂前人家 4#室 3#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55478 | 宜兴     | 堂前人家 4#室 4#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55479 | 宜兴     | 堂前人家 4#室 2#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55480 | 宜兴     | 闸口东沙滩公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55481 | 宜兴     | 滨水新城 3#站 4#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55482 | 宜兴     | 凌霞新桥公变            | 10       | 200       | 95           | 95              |
| 55483 | 宜兴     | 湖悦名邸三区 3#室 4#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55484 | 宜兴     | 熙和府 2#室 1#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55485 | 宜兴     | 春江郦府 3#室 1#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55486 | 宜兴     | 竹海岭上 5#室 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55487 | 宜兴     | 南坝 2#公变           | 10       | 400       | 249          | 249             |
| 55488 | 宜兴     | 钰澜珑溪府 3#室 1#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55489 | 宜兴     | 振华中路公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55490 | 宜兴     | 器件 1#箱变主变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55491 | 宜兴     | 堂前人家 5#室 1#所变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55492 | 宜兴     | 堂前人家 5#室 3#所变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55493 | 宜兴     | 堂前人家 5#室 4#所变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55494 | 宜兴     | 堂前人家 5#室 2#所变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55495 | 宜兴     | 新大皇庙箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55496 | 宜兴     | 建新工业路公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55497 | 宜兴     | 观澜府 5#室 1#所变主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55498 | 宜兴     | 湖光珑樾府 3#室 3#所变主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55499 | 宜兴     | 石臼坞 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55500 | 宜兴     | 观澜府 3#室 3#所变主变    | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 55501 | 宜兴     | 东城上院 1#站 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55502 | 宜兴     | 鑫盛嘉苑 3#室 1#所变     | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55503 | 宜兴     | 杏洞 3#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55504 | 宜兴     | 红卫桃园 3#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55505 | 宜兴     | 神山 2#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55506 | 宜兴     | 双濠农网 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55507 | 宜兴     | 谈家荡站公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55508 | 宜兴     | 横岭 2#箱变            | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 55509 | 宜兴     | 英伦尊邸 3#站 1#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55510 | 宜兴     | 英伦尊邸 3#站 2#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55511 | 宜兴     | 湖悦天境 4#室 2#所变主变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55512 | 宜兴     | 金城花园 3#室 3#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55513 | 宜兴     | 花溪苑 3#室 3#所变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55514 | 宜兴     | 胡油 3#公变            | 10       | 400       | 254          | 254             |
| 55515 | 宜兴     | 熙山院 2#室 2#所变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55516 | 宜兴     | 怡然居 1#站 2#所变       | 10       | 630       | 488          | 488             |
| 55517 | 宜兴     | 融创玖园二期 6#站 1#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55518 | 宜兴     | 融创玖园二期 6#站 2#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55519 | 宜兴     | 逸湾嘉苑 3#室 2#所变      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55520 | 宜兴     | 雅达健康生态园 5#室 1#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55521 | 宜兴     | 潜洛六庄 3#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55522 | 宜兴     | 宜乐雅园 8#室 1#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55523 | 宜兴     | 供电所箱变主变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55524 | 宜兴     | 余大圩公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55525 | 宜兴     | 兴樾府 2#室 3#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55526 | 宜兴     | 振山坳 3#公变           | 10       | 200       | 105          | 105             |
| 55527 | 宜兴     | 东来国际 1#站 4#所变      | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 55528 | 宜兴     | 湾埂村公变              | 10       | 400       | 258          | 258             |
| 55529 | 宜兴     | 悦澜名邸 2#室 2#所变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55530 | 宜兴     | 核心村 2#箱变主变         | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55531 | 宜兴     | 金三角招商城公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55532 | 宜兴     | 东山二村 4#箱变主变        | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55533 | 宜兴     | 云景台 1#站 1#所变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55534 | 宜兴     | 云巢南公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55535 | 宜兴     | 前巷路东 3#公变          | 10       | 200       | 151          | 151             |
| 55536 | 宜兴     | 西墟鱼塘 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55537 | 宜兴     | 阳羨湖旅游度假小镇 2#室 1#所变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55538 | 宜兴     | 阳羨湖旅游度假小镇 2#室 2#所变 | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 55539 | 宜兴     | 河东街公变              | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 55540 | 宜兴     | 万寿桥公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55541 | 宜兴     | 邵东 2#箱变主变          | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 55542 | 宜兴     | 川埠茶场 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55543 | 宜兴     | 师渎卞家公变             | 10       | 400       | 264          | 264             |
| 55544 | 宜兴     | 中兴家园 8#箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55545 | 宜兴     | 新南路公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55546 | 宜兴     | 和桥花园组公变            | 10       | 400       | 292          | 292             |
| 55547 | 宜兴     | 丝绸花园 6#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55548 | 宜兴     | 部队宿舍 1#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55549 | 宜兴     | 张家圩西公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55550 | 宜兴     | 洋溪陆家公变           | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 55551 | 宜兴     | 茶东 9#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55552 | 宜兴     | 茶东 10#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55553 | 宜兴     | 杨树科电站公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55554 | 宜兴     | 周铁溪南公变           | 10       | 400       | 255          | 255             |
| 55555 | 宜兴     | 茶东 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55556 | 宜兴     | 太滂新村 7#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55557 | 宜兴     | 师渎新村公变           | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 55558 | 宜兴     | 植保站公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55559 | 宜兴     | 累枝山东公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55560 | 宜兴     | 芳南 3#公变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 55561 | 宜兴     | 西尤场 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55562 | 宜兴     | 东下新山 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55563 | 宜兴     | 杏花西村 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55564 | 宜兴     | 天禧广场 2#室 1#所变主变  | 20       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 55565 | 宜兴     | 天禧广场 2#室 2#所变主变  | 20       | 1250      | 1000         | 1000            |
| 55566 | 宜兴     | 天禧广场 1#站 1#所变    | 20       | 1000      | 789          | 789             |
| 55567 | 宜兴     | 天禧广场 1#站 2#所变    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 55568 | 宜兴     | 下新圩 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55569 | 宜兴     | 10kV 洛涧姚家 2#箱变主变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55570 | 宜兴     | 黄家斗 3#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55571 | 宜兴     | 湖畔澜庭院 7#室 1#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55572 | 宜兴     | 西埂公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55573 | 宜兴     | 天禧广场 3#室 2#所变     | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 55574 | 宜兴     | 天禧广场 3#室 1#所变     | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 55575 | 宜兴     | 绿洲北路公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55576 | 宜兴     | 洵悦湖山雅府 1#室 1#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55577 | 宜兴     | 中兴家园 1#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55578 | 宜兴     | 洵里景园 4#室 1#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55579 | 宜兴     | 中兴家园 2#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55580 | 宜兴     | 中兴家园 3#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55581 | 宜兴     | 红塔塘南公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55582 | 宜兴     | 中兴家园 4#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55583 | 宜兴     | 中兴家园 5#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55584 | 宜兴     | 中兴家园 6#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55585 | 宜兴     | 中兴家园 7#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55586 | 宜兴     | 芳庄芳中箱变主变          | 10       | 630       | 469          | 469             |
| 55587 | 宜兴     | 旧渎东公变             | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 55588 | 宜兴     | 涧北村 2#公变          | 10       | 400       | 261          | 261             |
| 55589 | 宜兴     | 宋巷公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55590 | 宜兴     | 周潭 2#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55591 | 宜兴     | 长岗岭 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55592 | 宜兴     | 后曲坊公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55593 | 宜兴     | 夹沟西公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55594 | 宜兴     | 思古圩西公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55595 | 宜兴     | 九岭砖瓦 2#公变  | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 55596 | 宜兴     | 白茫南公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 55597 | 宜兴     | 思古圩桥公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55598 | 宜兴     | 双庙新村 1#公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55599 | 宜兴     | 会圩东公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55600 | 宜兴     | 宫东公变       | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 55601 | 宜兴     | 新城 3#公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55602 | 宜兴     | 桂芳东公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55603 | 宜兴     | 石硬桥公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55604 | 宜兴     | 太宗圩北公变     | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 55605 | 宜兴     | 金兰裴家 2#公变  | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55606 | 宜兴     | 华山西路公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55607 | 宜兴     | 桃溪豪庭 1#箱变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55608 | 宜兴     | 元上 3#公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55609 | 宜兴     | 安乐下村西公变    | 10       | 200       | 87           | 87              |
| 55610 | 宜兴     | 谈庄公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55611 | 宜兴     | 潢潼花园 16#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55612 | 宜兴     | 潢潼花园 17#箱变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55613 | 宜兴     | 五洞桥公变      | 10       | 400       | 305          | 305             |
| 55614 | 宜兴     | 玉山村 2#公变   | 10       | 200       | 79           | 79              |
| 55615 | 宜兴     | 陆家村 2#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55616 | 宜兴     | 芳北北塍公变     | 10       | 200       | 125          | 125             |
| 55617 | 宜兴     | 太滂花园 4#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55618 | 宜兴     | 太滂花园 5#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55619 | 宜兴     | 六埂 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55620 | 宜兴     | 杭窑 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55621 | 宜兴     | 中巷北公变         | 10       | 200       | 100          | 100             |
| 55622 | 宜兴     | 官渎东公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55623 | 宜兴     | 石车坝北公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55624 | 宜兴     | 北斗圩南公变        | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 55625 | 宜兴     | 志南箱变          | 10       | 400       | 289          | 289             |
| 55626 | 宜兴     | 天禧花园 1#站 1#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55627 | 宜兴     | 天禧花园 1#站 2#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55628 | 宜兴     | 天禧花园 2#室 1#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55629 | 宜兴     | 天禧花园 2#室 2#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55630 | 宜兴     | 天禧花园 2#室 3#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55631 | 宜兴     | 天禧花园 2#室 4#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55632 | 宜兴     | 天禧花园 3#室 1#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55633 | 宜兴     | 天禧花园 3#室 2#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55634 | 宜兴     | 天禧花园 3#室 3#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55635 | 宜兴     | 天禧花园 3#室 4#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55636 | 宜兴     | 杨梅岭公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55637 | 宜兴     | 翰林苑 1#站 1#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55638 | 宜兴     | 翰林苑 1#站 2#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55639 | 宜兴     | 翰林苑 2#室 1#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55640 | 宜兴     | 翰林苑 2#室 2#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55641 | 宜兴     | 翰林苑 3#室 1#所变  | 10       | 800       | 605          | 605             |
| 55642 | 宜兴     | 翰林苑 3#室 2#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55643 | 宜兴     | 赵庄新苑 3#室 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55644 | 宜兴     | 赵庄新苑 3#室 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55645 | 宜兴     | 赵庄新苑 4#室 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55646 | 宜兴     | 东岸中公变         | 10       | 200       | 123          | 123             |
| 55647 | 宜兴     | 北壕 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55648 | 宜兴     | 张渚西街 3#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55649 | 宜兴     | 张渚西街 4#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55650 | 宜兴     | 洛涧生态园公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55651 | 宜兴     | 车站新村公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55652 | 宜兴     | 百亩西公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55653 | 宜兴     | 赵庄新苑 4#室 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55654 | 宜兴     | 赵庄新苑 4#室 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55655 | 宜兴     | 赵庄新苑 4#室 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55656 | 宜兴     | 翰林苑 1#箱变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55657 | 宜兴     | 杨埠北公变         | 10       | 200       | 99           | 99              |
| 55658 | 宜兴     | 北新新村 2#公变     | 10       | 200       | 141          | 141             |
| 55659 | 宜兴     | 方会山公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55660 | 宜兴     | 新建阳光小区 3#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55661 | 宜兴     | 新建阳光小区 4#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55662 | 宜兴     | 东红村西公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55663 | 宜兴     | 场东公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称      | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55664 | 宜兴     | 小涧村西公变    | 10       | 200       | 149          | 149             |
| 55665 | 宜兴     | 涧坞北公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55666 | 宜兴     | 锦绣三村 4#箱变 | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55667 | 宜兴     | 蒋渎公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55668 | 宜兴     | 黄家圩南公变    | 10       | 200       | 128          | 128             |
| 55669 | 宜兴     | 卞渎西公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55670 | 宜兴     | 漏沟南公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55671 | 宜兴     | 下田舍后村公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55672 | 宜兴     | 浯泗太湖公变    | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 55673 | 宜兴     | 杨家东公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55674 | 宜兴     | 小坝里公变     | 10       | 400       | 264          | 264             |
| 55675 | 宜兴     | 芳庄南湾 2#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55676 | 宜兴     | 新渎三队公变    | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 55677 | 宜兴     | 灵山公变      | 10       | 400       | 182          | 182             |
| 55678 | 宜兴     | 徐渎排涝 2#公变 | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55679 | 宜兴     | 北塘组 2#公变  | 10       | 200       | 116          | 116             |
| 55680 | 宜兴     | 振山坳 2#公变  | 10       | 200       | 71           | 71              |
| 55681 | 宜兴     | 来村西公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 55682 | 宜兴     | 南大圩公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55683 | 宜兴     | 曹家北公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55684 | 宜兴     | 汇浜北公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55685 | 宜兴     | 西沽渎公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55686 | 宜兴     | 汤巷公变      | 10       | 200       | 113          | 113             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55687 | 宜兴     | 通蜀安置 1#公变     | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 55688 | 宜兴     | 伟隆公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55689 | 宜兴     | 碧桂园 6#室 1#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55690 | 宜兴     | 碧桂园 6#室 2#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55691 | 宜兴     | 锦绣一村 1#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55692 | 宜兴     | 锦绣一村 2#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55693 | 宜兴     | 朝阳祠箱变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55694 | 宜兴     | 中学 2#箱变       | 10       | 400       | 229          | 229             |
| 55695 | 宜兴     | 通蜀新村 1#室 1#所变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55696 | 宜兴     | 通蜀新村 1#室 2#所变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55697 | 宜兴     | 太婆圩敬老院公变      | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 55698 | 宜兴     | 汇龙西公变         | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 55699 | 宜兴     | 曹家华宝公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55700 | 宜兴     | 沈家浜东公变        | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 55701 | 宜兴     | 六化圩公变         | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 55702 | 宜兴     | 岗窑界 2#公变      | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 55703 | 宜兴     | 漳南 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55704 | 宜兴     | 朱渭村 4#公变      | 10       | 400       | 152          | 152             |
| 55705 | 宜兴     | 浦渚路 2#公变      | 10       | 400       | 223          | 223             |
| 55706 | 宜兴     | 装枪公变          | 10       | 200       | 121          | 121             |
| 55707 | 宜兴     | 东方一品 1#箱变     | 20       | 400       | 300          | 300             |
| 55708 | 宜兴     | 东方一品 2#箱变     | 20       | 400       | 320          | 320             |
| 55709 | 宜兴     | 东方一品 1#室 1#所变 | 20       | 800       | 614          | 614             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55710 | 宜兴     | 东方一品 1#室 2#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55711 | 宜兴     | 东方一品 1#室 3#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55712 | 宜兴     | 东方一品 1#室 4#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55713 | 宜兴     | 道人墩 2#公变      | 10       | 400       | 221          | 221             |
| 55714 | 宜兴     | 归径河公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55715 | 宜兴     | 铜山丫枝岭 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55716 | 宜兴     | 南圩西公变         | 10       | 200       | 113          | 113             |
| 55717 | 宜兴     | 浦南北村 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55718 | 宜兴     | 虬山岭公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55719 | 宜兴     | 华悦汎峰 1#站 1#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55720 | 宜兴     | 华悦汎峰 1#站 2#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55721 | 宜兴     | 乔西公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55722 | 宜兴     | 夏姜村西公变        | 10       | 200       | 79           | 79              |
| 55723 | 宜兴     | 彭东公变          | 10       | 200       | 49           | 49              |
| 55724 | 宜兴     | 西锄集房 2#公变     | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 55725 | 宜兴     | 华悦汎峰 2#室 1#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55726 | 宜兴     | 华悦汎峰 2#室 2#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55727 | 宜兴     | 华悦汎峰 3#室 1#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55728 | 宜兴     | 华悦汎峰 3#室 2#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55729 | 宜兴     | 华悦汎峰 3#室 3#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55730 | 宜兴     | 华悦汎峰 3#室 4#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55731 | 宜兴     | 西锄东站 3#公变     | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 55732 | 宜兴     | 誉珑湖滨 5#室 1#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55733 | 宜兴     | 誉珑湖滨 5#室 2#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55734 | 宜兴     | 誉珑湖滨 6#室 1#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55735 | 宜兴     | 誉珑湖滨 6#室 2#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55736 | 宜兴     | 周铁老街箱变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55737 | 宜兴     | 蒋巷 4#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55738 | 宜兴     | 塘林桥公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55739 | 宜兴     | 五星花园 86#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55740 | 宜兴     | 闸口水产 2#公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55741 | 宜兴     | 莲花 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55742 | 宜兴     | 南新菜场 2#公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55743 | 宜兴     | 纺织新苑 1#站 1#所变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55744 | 宜兴     | 纺织新苑 1#站 2#所变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55745 | 宜兴     | 洋渭港北公变        | 10       | 160       | 128          | 128             |
| 55746 | 宜兴     | 塘西公变          | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 55747 | 宜兴     | 神南公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55748 | 宜兴     | 圩东 4#公变       | 10       | 200       | 122          | 122             |
| 55749 | 宜兴     | 王木西公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55750 | 宜兴     | 周墅元大公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55751 | 宜兴     | 东氿一号 4#室 1#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 55752 | 宜兴     | 东氿一号 4#室 2#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 55753 | 宜兴     | 东氿一号 4#室 3#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 55754 | 宜兴     | 东氿一号 4#室 4#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 55755 | 宜兴     | 东氿一号 5#室 1#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55756 | 宜兴     | 东氿一号 5#室 2#所变  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 55757 | 宜兴     | 东氿一号 5#室 3#所变  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 55758 | 宜兴     | 东氿一号 5#室 4#所变  | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 55759 | 宜兴     | 丁圩东公变          | 10       | 200       | 108          | 108             |
| 55760 | 宜兴     | 陆科西公变          | 10       | 200       | 121          | 121             |
| 55761 | 宜兴     | 屺亭 4#公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 55762 | 宜兴     | 杨家塘南 2#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55763 | 宜兴     | 上头村 1#公变       | 10       | 400       | 228          | 228             |
| 55764 | 宜兴     | 南城西公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55765 | 宜兴     | 分水北漕公变         | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 55766 | 宜兴     | 凌家公变           | 10       | 400       | 206          | 206             |
| 55767 | 宜兴     | 新旦圩公变          | 10       | 200       | 131          | 131             |
| 55768 | 宜兴     | 白巷南路公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55769 | 宜兴     | 南淮横河公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55770 | 宜兴     | 南塘村公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55771 | 宜兴     | 阳羨中路 3#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55772 | 宜兴     | 花溪苑 2#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55773 | 宜兴     | 干冲 2#公变        | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 55774 | 宜兴     | 黄渎 4#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55775 | 宜兴     | 河塘下东公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55776 | 宜兴     | 塍头 2#公变        | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 55777 | 宜兴     | 野毛嘴排涝站公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55778 | 宜兴     | 岗楼 2#公变        | 10       | 200       | 96           | 96              |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55779 | 宜兴     | 蜀山北街 2#箱变主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55780 | 宜兴     | 狗头山公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55781 | 宜兴     | 南辛西公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55782 | 宜兴     | 石家组公变           | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 55783 | 宜兴     | 丽锦花苑 2#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55784 | 宜兴     | 丽锦花苑 2#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55785 | 宜兴     | 北圩排涝站公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55786 | 宜兴     | 西望新区箱变主变        | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55787 | 宜兴     | 邮电局箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55788 | 宜兴     | 宜丰砖桥北公变         | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 55789 | 宜兴     | 叶塘村 4#公变        | 10       | 200       | 111          | 111             |
| 55790 | 宜兴     | 南新渔场 5#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55791 | 宜兴     | 朝阳新村 4#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55792 | 宜兴     | 步行街公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55793 | 宜兴     | 南双 2#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55794 | 宜兴     | 福寿路公变           | 10       | 400       | 298          | 298             |
| 55795 | 宜兴     | 徐渎东公变           | 10       | 400       | 71           | 71              |
| 55796 | 宜兴     | 徐舍尤庄公变          | 10       | 200       | 135          | 135             |
| 55797 | 宜兴     | 隔湖农场 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55798 | 宜兴     | 胜山村中公变          | 10       | 200       | 123          | 123             |
| 55799 | 宜兴     | 王住公变            | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 55800 | 宜兴     | 南新水产 4#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55801 | 宜兴     | 东新河公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55802 | 宜兴     | 古庄东公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55803 | 宜兴     | 祥和佳苑 2#箱变主变     | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55804 | 宜兴     | 北新新站公变          | 10       | 400       | 248          | 248             |
| 55805 | 宜兴     | 兰西公变            | 10       | 315       | 187          | 187             |
| 55806 | 宜兴     | 闸口九房公变          | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 55807 | 宜兴     | 杨中公变            | 10       | 400       | 219          | 219             |
| 55808 | 宜兴     | 下塘公变            | 10       | 400       | 220          | 220             |
| 55809 | 宜兴     | 官林敬老院公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55810 | 宜兴     | 金埭新村 3#箱变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55811 | 宜兴     | 湾里中心公变          | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 55812 | 宜兴     | 九龙依云 4#室 1#所变   | 10       | 630       | 480          | 480             |
| 55813 | 宜兴     | 九龙依云 4#室 2#所变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55814 | 宜兴     | 辰华汎府 2#室 2#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55815 | 宜兴     | 川埠工业 6#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55816 | 宜兴     | 宜乐雅园 6#室 4#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55817 | 宜兴     | 潜洛新苑 2#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55818 | 宜兴     | 建新军山组 3#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55819 | 宜兴     | 振扬路公变           | 10       | 400       | 274          | 274             |
| 55820 | 宜兴     | 阳泉新村 4#公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 55821 | 宜兴     | 阳泉新村 3#公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 55822 | 宜兴     | 城北仓库公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55823 | 宜兴     | 阳泉新村 11#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55824 | 宜兴     | 阳泉新村 7#公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55825 | 宜兴     | 阳泉新村 8#公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 55826 | 宜兴     | 阳泉新村 9#公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 55827 | 宜兴     | 阳羨 7#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55828 | 宜兴     | 航运新村公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55829 | 宜兴     | 阳羨 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55830 | 宜兴     | 阳羨 4#公变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 55831 | 宜兴     | 华要 4#公变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 55832 | 宜兴     | 医宿公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55833 | 宜兴     | 华广公变            | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55834 | 宜兴     | 华要 6#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55835 | 宜兴     | 向阳 4#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55836 | 宜兴     | 向阳 3#公变         | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55837 | 宜兴     | 向阳 1#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55838 | 宜兴     | 向阳 2#公变         | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 55839 | 宜兴     | 向阳 8#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55840 | 宜兴     | 港北西 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55841 | 宜兴     | 谈墅荡鱼塘公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55842 | 宜兴     | 龙运天城和府 4#室 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55843 | 宜兴     | 湖光路潜洛 3#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55844 | 宜兴     | 和桥镇政府公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55845 | 宜兴     | 彭渎公变            | 10       | 400       | 290          | 290             |
| 55846 | 宜兴     | 葛渎公变            | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 55847 | 宜兴     | 阳羨 5#公变         | 10       | 315       | 252          | 252             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称                | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55848 | 宜兴     | 阳羨 9#公变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 55849 | 宜兴     | 阳羨 1#公变             | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 55850 | 宜兴     | 阳羨 8#公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55851 | 宜兴     | 万福村公变               | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 55852 | 宜兴     | 小会公变                | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 55853 | 宜兴     | 昌溪桥公变               | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55854 | 宜兴     | 河东村南公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55855 | 宜兴     | 赵渎电站公变              | 10       | 400       | 184          | 184             |
| 55856 | 宜兴     | 北街电站箱变主变            | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 55857 | 宜兴     | 周墅线港南 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55858 | 宜兴     | 东山 10#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55859 | 宜兴     | 巷头村公变               | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55860 | 宜兴     | 桃溪梦想商业广场 4#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55861 | 宜兴     | 锦溪豪庭 5#室 1#所变主变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55862 | 宜兴     | 陶都苑 1#站 2#所变主变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55863 | 宜兴     | 南埠西陆公变              | 10       | 400       | 248          | 248             |
| 55864 | 宜兴     | 凤凰台 2#室 1#所变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55865 | 宜兴     | 凤凰台 2#室 3#所变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55866 | 宜兴     | 凤凰台 2#室 4#所变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55867 | 宜兴     | 凤凰台 2#室 2#所变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55868 | 宜兴     | 春江郦府 2#室 1#所变       | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 55869 | 宜兴     | 蒋王山 1#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55870 | 宜兴     | 寺前 1#公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55871 | 宜兴     | 洵里景园 2#室 2#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55872 | 宜兴     | 龙头山五团 2#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55873 | 宜兴     | 金榜华府 1#站 3#所变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55874 | 宜兴     | 宜丰新村公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55875 | 宜兴     | 南庄南箱变           | 10       | 630       | 440          | 440             |
| 55876 | 宜兴     | 瑞富华庭 1#箱变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55877 | 宜兴     | 凌霞 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55878 | 宜兴     | 禾丰公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55879 | 宜兴     | 瑞富华庭 1#站 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55880 | 宜兴     | 瑞富华庭 1#站 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55881 | 宜兴     | 瑞富华庭 2#室 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55882 | 宜兴     | 瑞富华庭 2#室 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55883 | 宜兴     | 蒲塘坝公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55884 | 宜兴     | 西塘干公变           | 10       | 200       | 127          | 127             |
| 55885 | 宜兴     | 钱墅人家 4#站 1#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55886 | 宜兴     | 钱墅人家 4#站 2#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55887 | 宜兴     | 钱墅人家 4#站 3#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55888 | 宜兴     | 钱墅人家 4#站 4#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55889 | 宜兴     | 杏洞西公变           | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 55890 | 宜兴     | 社渎桥公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55891 | 宜兴     | 水白路公变           | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 55892 | 宜兴     | 中星湖滨城 24#室 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55893 | 宜兴     | 中星湖滨城 24#室 2#所变 | 10       | 800       | 617          | 617             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55894 | 宜兴     | 傍杏东公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55895 | 宜兴     | 毛渎河南公变          | 10       | 200       | 127          | 127             |
| 55896 | 宜兴     | 铜锣山公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55897 | 宜兴     | 下洋涧公变           | 10       | 200       | 129          | 129             |
| 55898 | 宜兴     | 东方雅园 1#站 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55899 | 宜兴     | 东方雅园 1#站 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55900 | 宜兴     | 东方雅园 1#站 3#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55901 | 宜兴     | 东方雅园 1#站 4#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55902 | 宜兴     | 东方雅园 2#室 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55903 | 宜兴     | 东方雅园 2#室 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55904 | 宜兴     | 水沟公变            | 10       | 200       | 151          | 151             |
| 55905 | 宜兴     | 多赢 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55906 | 宜兴     | 楼下桥公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55907 | 宜兴     | 乾坤农林公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55908 | 宜兴     | 楼下 3#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55909 | 宜兴     | 港区公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55910 | 宜兴     | 洋渚路公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55911 | 宜兴     | 东郊花园三期 2#室 1#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 55912 | 宜兴     | 东郊花园三期 2#室 2#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 55913 | 宜兴     | 东郊花园三期 2#室 3#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 55914 | 宜兴     | 东郊花园三期 2#室 4#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 55915 | 宜兴     | 东郊花园三期 3#室 1#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 55916 | 宜兴     | 东郊花园三期 3#室 2#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55917 | 宜兴     | 东郊花园三期 3#室 3#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 55918 | 宜兴     | 东郊花园三期 3#室 4#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 55919 | 宜兴     | 东郊花园三期 4#室 1#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 55920 | 宜兴     | 东郊花园三期 5#站 1#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 55921 | 宜兴     | 东郊花园三期 5#站 2#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 55922 | 宜兴     | 陆平南新圩 2#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55923 | 宜兴     | 东郊花园三期 5#站 4#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 55924 | 宜兴     | 东郊花园三期 6#室 1#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 55925 | 宜兴     | 东郊花园三期 6#室 2#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 55926 | 宜兴     | 东郊花园三期 6#室 3#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 55927 | 宜兴     | 东郊花园三期 6#室 4#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 55928 | 宜兴     | 东郊花园三期 7#室 3#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 55929 | 宜兴     | 东郊花园三期 7#室 2#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 55930 | 宜兴     | 东郊花园三期 7#室 1#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 55931 | 宜兴     | 东郊花园三期 7#室 4#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 55932 | 宜兴     | 东郊花园三期 8#室 1#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55933 | 宜兴     | 东郊花园三期 8#室 2#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 55934 | 宜兴     | 东郊花园三期 5#站 3#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 55935 | 宜兴     | 乌溪渔船公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55936 | 宜兴     | 周铁安置公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55937 | 宜兴     | 北真基 3#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55938 | 宜兴     | 桃园岛 1#室 1#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55939 | 宜兴     | 桃园岛 1#室 2#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55940 | 宜兴     | 中星湖滨城 20#站 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55941 | 宜兴     | 中星湖滨城 20#站 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55942 | 宜兴     | 中星湖滨城 21#室 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55943 | 宜兴     | 中星湖滨城 21#室 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55944 | 宜兴     | 中星湖滨城 21#室 3#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55945 | 宜兴     | 中星湖滨城 21#室 4#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55946 | 宜兴     | 中星湖滨城 22#室 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55947 | 宜兴     | 中星湖滨城 22#室 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55948 | 宜兴     | 中星湖滨城 23#室 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55949 | 宜兴     | 中星湖滨城 23#室 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55950 | 宜兴     | 荷花 2#公变           | 10       | 200       | 125          | 125             |
| 55951 | 宜兴     | 东黄墅公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55952 | 宜兴     | 东郊花园三期 1#站 1#所变主变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 55953 | 宜兴     | 东郊花园三期 1#站 2#所变主变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 55954 | 宜兴     | 东郊花园三期 1#站 3#所变主变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 55955 | 宜兴     | 东郊花园三期 1#站 4#所变主变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 55956 | 宜兴     | 华新 2#公变           | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 55957 | 宜兴     | 尹家太湖公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55958 | 宜兴     | 万珍 2#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55959 | 宜兴     | 后庄巷北公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55960 | 宜兴     | 长山新民 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55961 | 宜兴     | 杨店村 2#公变          | 10       | 400       | 225          | 225             |
| 55962 | 宜兴     | 香花墩公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55963 | 宜兴     | 前亭 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55964 | 宜兴     | 典巷新桥头公变       | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 55965 | 宜兴     | 朱家渎 4#公变      | 10       | 200       | 137          | 137             |
| 55966 | 宜兴     | 川陶新村 3#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55967 | 宜兴     | 上袁村 4#公变      | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 55968 | 宜兴     | 蒋塘公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55969 | 宜兴     | 上垞公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55970 | 宜兴     | 芳庄长北公变        | 10       | 200       | 123          | 123             |
| 55971 | 宜兴     | 馨沁御庭 1#室 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55972 | 宜兴     | 馨沁御庭 1#室 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55973 | 宜兴     | 馨沁御庭 1#室 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55974 | 宜兴     | 馨沁御庭 1#室 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 55975 | 宜兴     | 丽水花园 1#室 1#所变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55976 | 宜兴     | 丽水花园 1#室 2#所变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55977 | 宜兴     | 丽水花园 1#室 3#所变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55978 | 宜兴     | 丽水花园 1#室 4#所变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 55979 | 宜兴     | 章茂上垞公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55980 | 宜兴     | 虞墅 4#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55981 | 宜兴     | 南阳南公变         | 10       | 315       | 219          | 219             |
| 55982 | 宜兴     | 南阳北公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55983 | 宜兴     | 贝斯特 3#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55984 | 宜兴     | 天娥公变          | 10       | 200       | 66           | 66              |
| 55985 | 宜兴     | 张渚万石煤场公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 55986 | 宜兴     | 供销社东公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55987 | 宜兴     | 大塍镇东公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55988 | 宜兴     | 上坝北村公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 55989 | 宜兴     | 大尖村公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55990 | 宜兴     | 邓家公变          | 10       | 200       | 124          | 124             |
| 55991 | 宜兴     | 善卷菜场公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55992 | 宜兴     | 北山大门公变        | 10       | 200       | 60           | 60              |
| 55993 | 宜兴     | 善林路公变         | 10       | 200       | 66           | 66              |
| 55994 | 宜兴     | 西俄师公变         | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 55995 | 宜兴     | 徐渎河北公变        | 10       | 200       | 85           | 85              |
| 55996 | 宜兴     | 涧北河北公变        | 10       | 200       | 116          | 116             |
| 55997 | 宜兴     | 富康圩公变         | 10       | 200       | 124          | 124             |
| 55998 | 宜兴     | 西望新区 3#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 55999 | 宜兴     | 蛇墩桥公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56000 | 宜兴     | 社渎南公变         | 10       | 200       | 101          | 101             |
| 56001 | 宜兴     | 茭渎公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56002 | 宜兴     | 春莱花园 1#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56003 | 宜兴     | 春莱花园 1#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56004 | 宜兴     | 春莱花园 2#室 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56005 | 宜兴     | 春莱花园 2#室 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56006 | 宜兴     | 春莱花园 3#室 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56007 | 宜兴     | 春莱花园 3#室 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56008 | 宜兴     | 杏花村箱变主变       | 10       | 400       | 310          | 310             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56009 | 宜兴     | 分水北塘公变          | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 56010 | 宜兴     | 黄泥坝 2#公变        | 10       | 200       | 88           | 88              |
| 56011 | 宜兴     | 客运站充电桩 6#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56012 | 宜兴     | 虞墅西路公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56013 | 宜兴     | 安泰箱变            | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56014 | 宜兴     | 品尚花园 2#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56015 | 宜兴     | 新建供电所箱变主变       | 10       | 400       | 262          | 262             |
| 56016 | 宜兴     | 茶圣家园 4#室 2#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56017 | 宜兴     | 东风新村 3#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56018 | 宜兴     | 丰义菜场 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56019 | 宜兴     | 东贤南路 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56020 | 宜兴     | 阳羨 6#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56021 | 宜兴     | 南庄北塍公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56022 | 宜兴     | 精陶 1#箱变主变       | 10       | 630       | 486          | 486             |
| 56023 | 宜兴     | 南秧箱变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56024 | 宜兴     | 潜洛 1#公变         | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 56025 | 宜兴     | 花苑小区 1#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56026 | 宜兴     | 向阳排涝公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56027 | 宜兴     | 丁西北公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56028 | 宜兴     | 花苑小区 4#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56029 | 宜兴     | 丁塘里西公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56030 | 宜兴     | 丁塘里北公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56031 | 宜兴     | 鹏程桥公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56032 | 宜兴     | 埭兴组鱼塘公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56033 | 宜兴     | 潘家西公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56034 | 宜兴     | 蒲圩王家公变             | 10       | 200       | 117          | 117             |
| 56035 | 宜兴     | 马塘沟东公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56036 | 宜兴     | 赵圩村南公变             | 10       | 200       | 92           | 92              |
| 56037 | 宜兴     | 埭兴大村东公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56038 | 宜兴     | 宗家边东公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56039 | 宜兴     | 蒲圩 2#西公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56040 | 宜兴     | 隔湖农场 3#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56041 | 宜兴     | 曹家塘南公变             | 10       | 200       | 95           | 95              |
| 56042 | 宜兴     | 琅玕曹家公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56043 | 宜兴     | 蒋市桥东公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56044 | 宜兴     | 南塘公变               | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 56045 | 宜兴     | 石坝头南鱼塘公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56046 | 宜兴     | 英驻电站西公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56047 | 宜兴     | 坝塘村村民委员会公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56048 | 宜兴     | 璟溪翰府 1#室 2#所变主变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56049 | 宜兴     | 雅达健康生态园 6#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56050 | 宜兴     | 璀璨天宸花园 4#室 2#所变主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56051 | 宜兴     | 湖东 3#箱变主变          | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 56052 | 宜兴     | 太华镇政府箱变主变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56053 | 宜兴     | 蒋笠十四组 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56054 | 宜兴     | 洋渚六庄箱变主变           | 10       | 630       | 497          | 497             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56055 | 宜兴     | 竹海岭上 3#室 4#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56056 | 宜兴     | 汤渎太湖公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56057 | 宜兴     | 余家舍公变           | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 56058 | 宜兴     | 桥三组公变           | 10       | 400       | 247          | 247             |
| 56059 | 宜兴     | 兰山花园 1#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56060 | 宜兴     | 芳庄安前公变          | 10       | 200       | 125          | 125             |
| 56061 | 宜兴     | 远东窑具公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56062 | 宜兴     | 圣前公变            | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 56063 | 宜兴     | 陶家公变            | 10       | 400       | 259          | 259             |
| 56064 | 宜兴     | 农场公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56065 | 宜兴     | 砺山荒山公变          | 10       | 400       | 216          | 216             |
| 56066 | 宜兴     | 任赵 2#公变         | 10       | 200       | 96           | 96              |
| 56067 | 宜兴     | 多赢织厂公变          | 10       | 400       | 227          | 227             |
| 56068 | 宜兴     | 尚城学府 4#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56069 | 宜兴     | 曹家中公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56070 | 宜兴     | 小庄公变            | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 56071 | 宜兴     | 融创洺园二期 8#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56072 | 宜兴     | 融创洺园二期 8#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56073 | 宜兴     | 天辰府 3#室 2#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56074 | 宜兴     | 金兰姚家公变          | 10       | 200       | 136          | 136             |
| 56075 | 宜兴     | 石路组公变           | 10       | 400       | 300          | 300             |
| 56076 | 宜兴     | 南航弄 1#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56077 | 宜兴     | 毛家南公变           | 10       | 200       | 133          | 133             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56078 | 宜兴     | 绝热板公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56079 | 宜兴     | 白泥冶炼公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56080 | 宜兴     | 东贤中路 2#公变        | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 56081 | 宜兴     | 马塘北公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56082 | 宜兴     | 钰澜珑溪府 4#室 4#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56083 | 宜兴     | 滕里大村公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56084 | 宜兴     | 映山湖雅居 1#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56085 | 宜兴     | 龙华苑 1#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56086 | 宜兴     | 花园陶瓷公变           | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 56087 | 宜兴     | 龙华苑 2#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56088 | 宜兴     | 龙华苑 3#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56089 | 宜兴     | 龙华苑 4#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56090 | 宜兴     | 龙渎组公变            | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 56091 | 宜兴     | 丝绸花园 1#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56092 | 宜兴     | 红塔电力站 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56093 | 宜兴     | 丝绸花园 5#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56094 | 宜兴     | 红北公变             | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 56095 | 宜兴     | 汤蜀公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56096 | 宜兴     | 融创洺园二期 9#室 1#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56097 | 宜兴     | 融创洺园二期 9#室 2#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56098 | 宜兴     | 函东村公变            | 10       | 400       | 211          | 211             |
| 56099 | 宜兴     | 埝下圩公变            | 10       | 200       | 83           | 83              |
| 56100 | 宜兴     | 梅后公变             | 10       | 200       | 144          | 144             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56101 | 宜兴     | 前蒲圩北公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56102 | 宜兴     | 铁路西公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56103 | 宜兴     | 友谊荷花公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56104 | 宜兴     | 土城 8#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56105 | 宜兴     | 金星村 2#公变        | 10       | 200       | 35           | 35              |
| 56106 | 宜兴     | 茶圣家园 5#室 2#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56107 | 宜兴     | 新城 1#公变         | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 56108 | 宜兴     | 石门界公变           | 10       | 200       | 96           | 96              |
| 56109 | 宜兴     | 安居小区南公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56110 | 宜兴     | 土城 1#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56111 | 宜兴     | 五金市场箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56112 | 宜兴     | 大浦西娄桥公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56113 | 宜兴     | 太华加油站公变         | 10       | 400       | 139          | 139             |
| 56114 | 宜兴     | 白宕小区 4#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56115 | 宜兴     | 上袁村 1#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56116 | 宜兴     | 邵坞村箱变主变         | 10       | 400       | 309          | 309             |
| 56117 | 宜兴     | 加工厂箱变主变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56118 | 宜兴     | 宜丰新圩鱼塘公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56119 | 宜兴     | 紫郡东府 3#室 2#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56120 | 宜兴     | 万福蒋家东公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56121 | 宜兴     | 大生新村 1#箱变主变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56122 | 宜兴     | 荆溪 5#箱变主变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56123 | 宜兴     | 竹雨轩 4#室 4#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56124 | 宜兴     | 金泉 6#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56125 | 宜兴     | 龙湖紫云台 3#室 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56126 | 宜兴     | 龙湖紫云台 3#室 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56127 | 宜兴     | 龙湖紫云台 3#室 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56128 | 宜兴     | 龙湖紫云台 3#室 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56129 | 宜兴     | 龙玺太湖湾 2#室 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56130 | 宜兴     | 龙玺太湖湾 2#室 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56131 | 宜兴     | 桃溪人家 1#站 1#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56132 | 宜兴     | 桃溪人家 1#站 3#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56133 | 宜兴     | 桃溪人家 1#站 4#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56134 | 宜兴     | 桃溪人家 1#站 2#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56135 | 宜兴     | 花蛇山 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56136 | 宜兴     | 天沭御城 8#站 4#所变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56137 | 宜兴     | 天沭御城 5#站 1#所变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56138 | 宜兴     | 天沭御城 5#站 2#所变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56139 | 宜兴     | 誉珑岛 1#站 1#所变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 56140 | 宜兴     | 誉珑岛 1#站 2#所变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 56141 | 宜兴     | 誉珑岛 1#站 3#所变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 56142 | 宜兴     | 誉珑岛 2#站 1#所变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 56143 | 宜兴     | 誉珑岛 2#站 2#所变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 56144 | 宜兴     | 誉珑岛 2#站 3#所变   | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 56145 | 宜兴     | 春江花园 1#站 2#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56146 | 宜兴     | 春江花园 4#站 1#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56147 | 宜兴     | 春江花园 4#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56148 | 宜兴     | 春江花园 5#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56149 | 宜兴     | 春江花园 5#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56150 | 宜兴     | 春江花园 1#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56151 | 宜兴     | 唐角浜箱变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56152 | 宜兴     | 九龙依云 2#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56153 | 宜兴     | 九龙依云 2#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56154 | 宜兴     | 九龙依云 1#箱变     | 10       | 400       | 301          | 301             |
| 56155 | 宜兴     | 浅河公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56156 | 宜兴     | 革新村公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56157 | 宜兴     | 官林大明路公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56158 | 宜兴     | 兴洪公变          | 10       | 200       | 104          | 104             |
| 56159 | 宜兴     | 石材市场 15#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56160 | 宜兴     | 石材市场 16#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56161 | 宜兴     | 东岭村 2#公变      | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 56162 | 宜兴     | 九龙依云 2#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56163 | 宜兴     | 九龙依云 3#箱变     | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 56164 | 宜兴     | 九龙依云 4#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56165 | 宜兴     | 九龙依云 5#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56166 | 宜兴     | 九龙依云 6#箱变     | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 56167 | 宜兴     | 九龙依云 7#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56168 | 宜兴     | 九龙依云 8#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56169 | 宜兴     | 九龙依云 9#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56170 | 宜兴     | 镇西路 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56171 | 宜兴     | 邵东 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56172 | 宜兴     | 小涧村公变             | 10       | 400       | 293          | 293             |
| 56173 | 宜兴     | 西园二期 1#站 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56174 | 宜兴     | 西园二期 1#站 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56175 | 宜兴     | 西园二期 2#站 1#所变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56176 | 宜兴     | 西园二期 2#站 2#所变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56177 | 宜兴     | 丁蜀新城 5#箱变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56178 | 宜兴     | 丁蜀新城 10#箱变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56179 | 宜兴     | 木瓜坞公变             | 10       | 200       | 95           | 95              |
| 56180 | 宜兴     | 埂西公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56181 | 宜兴     | 培源西公变             | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 56182 | 宜兴     | 申家西公变             | 10       | 200       | 144          | 144             |
| 56183 | 宜兴     | 徐家东公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56184 | 宜兴     | 徐家北公变             | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 56185 | 宜兴     | 西花园五村二期 1#箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56186 | 宜兴     | 翔云 8#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56187 | 宜兴     | 翔云 7#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56188 | 宜兴     | 翔云 9#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56189 | 宜兴     | 石庄东公变             | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 56190 | 宜兴     | 东郊花园 B 区 2#站 1#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56191 | 宜兴     | 东郊花园 B 区 2#站 2#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56192 | 宜兴     | 东郊花园 B 区 2#站 3#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56193 | 宜兴     | 东郊花园 B 区 2#站 4#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56194 | 宜兴     | 东郊花园 B 区 3#站 1#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56195 | 宜兴     | 东郊花园 B 区 3#站 2#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56196 | 宜兴     | 东郊花园 B 区 3#站 3#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56197 | 宜兴     | 东郊花园 B 区 3#站 4#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56198 | 宜兴     | 东郊花园 B 区 4#站 1#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56199 | 宜兴     | 东郊花园 B 区 4#站 2#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56200 | 宜兴     | 东郊花园 B 区 4#站 3#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56201 | 宜兴     | 东郊花园 B 区 4#站 4#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56202 | 宜兴     | 东郊花园 B 区 5#站 1#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56203 | 宜兴     | 南山村 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56204 | 宜兴     | 夏芳促壁公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56205 | 宜兴     | 王泥坝 2#公变          | 10       | 200       | 151          | 151             |
| 56206 | 宜兴     | 坎下公变              | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 56207 | 宜兴     | 新渎桥公变             | 10       | 200       | 79           | 79              |
| 56208 | 宜兴     | 碧桂园 5#室 1#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56209 | 宜兴     | 碧桂园 5#室 2#所变      | 10       | 800       | 617          | 617             |
| 56210 | 宜兴     | 碧桂园 4#站 1#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56211 | 宜兴     | 碧桂园 4#站 2#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56212 | 宜兴     | 碧桂园 4#站 3#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56213 | 宜兴     | 碧桂园 4#站 4#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56214 | 宜兴     | 碧桂园 3#站 1#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56215 | 宜兴     | 碧桂园 3#站 2#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56216 | 宜兴     | 碧桂园 2#室 1#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56217 | 宜兴     | 碧桂园 2#室 2#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56218 | 宜兴     | 翔云 10#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56219 | 宜兴     | 翔云 11#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56220 | 宜兴     | 翔云 12#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56221 | 宜兴     | 翔云 13#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56222 | 宜兴     | 翔云 14#公变          | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 56223 | 宜兴     | 东郊花园 B 区 5#站 2#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56224 | 宜兴     | 东郊花园 B 区 5#站 3#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56225 | 宜兴     | 东郊花园 B 区 5#站 4#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56226 | 宜兴     | 浮山苑 1#站 1#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56227 | 宜兴     | 浮山苑 1#站 2#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56228 | 宜兴     | 浮山苑 1#箱变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56229 | 宜兴     | 浮山苑 2#箱变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56230 | 宜兴     | 浮山苑 3#箱变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56231 | 宜兴     | 浮山苑 4#箱变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56232 | 宜兴     | 三中三小公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56233 | 宜兴     | 星海公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56234 | 宜兴     | 烟山后村公变            | 10       | 200       | 150          | 150             |
| 56235 | 宜兴     | 天沅御城 1#箱变         | 20       | 400       | 320          | 320             |
| 56236 | 宜兴     | 天沅御城 2#箱变         | 20       | 400       | 278          | 278             |
| 56237 | 宜兴     | 吴家公变              | 10       | 200       | 99           | 99              |
| 56238 | 宜兴     | 笠渎桥公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56239 | 宜兴     | 东锦家园 1#箱变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56240 | 宜兴     | 东锦家园 2#箱变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56241 | 宜兴     | 东锦家园 3#箱变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56242 | 宜兴     | 庄头山公变            | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 56243 | 宜兴     | 杨家冲公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56244 | 宜兴     | 惠和苑西区 1#箱变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56245 | 宜兴     | 惠和苑西区 2#箱变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56246 | 宜兴     | 惠和苑西区 3#箱变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56247 | 宜兴     | 万达广场居住区 1#站 1#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56248 | 宜兴     | 万达广场居住区 1#站 2#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56249 | 宜兴     | 白马新区公变           | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 56250 | 宜兴     | 景湖人家 1#站 1#所变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56251 | 宜兴     | 景湖人家 1#站 2#所变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56252 | 宜兴     | 景湖人家 1#站 3#所变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56253 | 宜兴     | 景湖人家 1#站 4#所变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56254 | 宜兴     | 景湖人家 2#站 1#所变    | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56255 | 宜兴     | 精品商厦箱变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56256 | 宜兴     | 机砖公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56257 | 宜兴     | 金鹅公变             | 10       | 200       | 142          | 142             |
| 56258 | 宜兴     | 大巷公变             | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56259 | 宜兴     | 东锦家园 5#箱变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56260 | 宜兴     | 东锦家园 4#箱变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56261 | 宜兴     | 东锦家园 6#箱变        | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56262 | 宜兴     | 东锦家园 7#箱变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56263 | 宜兴     | 东锦家园 8#箱变        | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 56264 | 宜兴     | 东锦家园 9#箱变        | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 56265 | 宜兴     | 东锦家园 10#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56266 | 宜兴     | 东锦家园 11#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56267 | 宜兴     | 东锦家园 12#箱变       | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56268 | 宜兴     | 南山冲公变            | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 56269 | 宜兴     | 二工区公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56270 | 宜兴     | 浦南宁兴公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56271 | 宜兴     | 下南村公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56272 | 宜兴     | 朝东公变             | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 56273 | 宜兴     | 南和佳苑三期 1#箱变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56274 | 宜兴     | 南和佳苑三期 2#箱变      | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 56275 | 宜兴     | 南和佳苑三期 3#箱变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56276 | 宜兴     | 南和佳苑三期 5#箱变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56277 | 宜兴     | 南和佳苑三期 6#箱变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56278 | 宜兴     | 南和佳苑三期 4#箱变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56279 | 宜兴     | 南和佳苑三期 7#箱变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56280 | 宜兴     | 周迈庄 1#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56281 | 宜兴     | 戴里公变             | 10       | 200       | 6            | 6               |
| 56282 | 宜兴     | 万达广场居住区 1#站 3#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56283 | 宜兴     | 万达广场居住区 1#站 4#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56284 | 宜兴     | 万达广场居住区 2#站 1#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56285 | 宜兴     | 万达广场居住区 2#站 2#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56286 | 宜兴     | 万达广场居住区 2#站 3#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56287 | 宜兴     | 万达广场居住区 2#站 4#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56288 | 宜兴     | 万达广场居住区 3#站 1#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56289 | 宜兴     | 万达广场居住区 3#站 2#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56290 | 宜兴     | 万达广场居住区 3#站 3#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56291 | 宜兴     | 万达广场居住区 3#站 4#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56292 | 宜兴     | 万达广场居住区 4#站 1#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56293 | 宜兴     | 万达广场居住区 4#站 2#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56294 | 宜兴     | 万达广场居住区 4#站 3#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56295 | 宜兴     | 万达广场居住区 4#站 4#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56296 | 宜兴     | 澄渎东公变              | 10       | 200       | 143          | 143             |
| 56297 | 宜兴     | 澄渎东 2#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56298 | 宜兴     | 华东石材市场有限公司 25#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56299 | 宜兴     | 华东石材市场有限公司 26#箱变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56300 | 宜兴     | 景湖人家 2#站 2#所变      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56301 | 宜兴     | 景湖人家 2#站 3#所变      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56302 | 宜兴     | 景湖人家 2#站 4#所变      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56303 | 宜兴     | 景湖人家 4#站 1#所变      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56304 | 宜兴     | 景湖人家 4#站 2#所变      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56305 | 宜兴     | 景湖人家 3#站 1#所变      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56306 | 宜兴     | 景湖人家 3#站 2#所变      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56307 | 宜兴     | 景湖人家 5#站 1#所变      | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56308 | 宜兴     | 景湖人家 5#站 2#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56309 | 宜兴     | 景湖人家 5#站 3#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56310 | 宜兴     | 景湖人家 5#站 4#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56311 | 宜兴     | 景湖人家 6#站 1#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56312 | 宜兴     | 景湖人家 6#站 2#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56313 | 宜兴     | 景湖人家 7#站 1#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56314 | 宜兴     | 景湖人家 7#站 2#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56315 | 宜兴     | 景湖人家 7#站 3#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56316 | 宜兴     | 景湖人家 7#站 4#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56317 | 宜兴     | 景湖人家 8#站 1#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56318 | 宜兴     | 景湖人家 8#站 2#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56319 | 宜兴     | 景湖人家 9#站 1#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56320 | 宜兴     | 牛犊山公变         | 10       | 400       | 315          | 315             |
| 56321 | 宜兴     | 分水东浜公变        | 10       | 315       | 239          | 239             |
| 56322 | 宜兴     | 金兰高田公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56323 | 宜兴     | 云庄桥公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56324 | 宜兴     | 潜浩农网公变        | 10       | 400       | 196          | 196             |
| 56325 | 宜兴     | 金兰赵家公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56326 | 宜兴     | 窦家公变          | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 56327 | 宜兴     | 金兰唐家公变        | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 56328 | 宜兴     | 潘高公变          | 10       | 200       | 140          | 140             |
| 56329 | 宜兴     | 乐祺佳苑 1#箱变     | 10       | 400       | 261          | 261             |
| 56330 | 宜兴     | 乐祺佳苑 2#箱变     | 10       | 400       | 286          | 286             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56331 | 宜兴     | 儒林西公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56332 | 宜兴     | 安乐南公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56333 | 宜兴     | 乐祺佳苑 3#箱变          | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 56334 | 宜兴     | 滨水新城 9#箱变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56335 | 宜兴     | 滨水新城 10#箱变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56336 | 宜兴     | 凯凯公变               | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 56337 | 宜兴     | 华东石材市场有限公司 24#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56338 | 宜兴     | 融创洺园二期 4#站 1#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56339 | 宜兴     | 融创洺园二期 4#站 2#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56340 | 宜兴     | 融创洺园二期 4#站 3#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56341 | 宜兴     | 融创洺园二期 4#站 4#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56342 | 宜兴     | 融创洺园二期 5#站 1#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56343 | 宜兴     | 融创洺园二期 5#站 2#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56344 | 宜兴     | 景湖人家 9#站 2#所变      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56345 | 宜兴     | 景湖人家 9#站 3#所变      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56346 | 宜兴     | 景湖人家 9#站 4#所变      | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56347 | 宜兴     | 何家村西公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56348 | 宜兴     | 清溪人家 1#站 1#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56349 | 宜兴     | 清溪人家 1#站 2#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56350 | 宜兴     | 清溪人家 2#站 1#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56351 | 宜兴     | 清溪人家 2#站 2#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56352 | 宜兴     | 清溪人家 3#站 1#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56353 | 宜兴     | 清溪人家 3#站 2#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56354 | 宜兴     | 清溪人家 3#站 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56355 | 宜兴     | 清溪人家 3#站 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56356 | 宜兴     | 清溪人家 1#箱变主变   | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56357 | 宜兴     | 欣和花园 1#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56358 | 宜兴     | 欣和花园 2#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56359 | 宜兴     | 欣和花园 3#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56360 | 宜兴     | 欣和花园 4#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56361 | 宜兴     | 乐祺佳苑 4#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56362 | 宜兴     | 希望新村 1#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56363 | 宜兴     | 紫霞山庄 2#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56364 | 宜兴     | 紫霞山庄 2#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56365 | 宜兴     | 大码坞公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56366 | 宜兴     | 澳能公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56367 | 宜兴     | 西渚庙西公变        | 10       | 200       | 83           | 83              |
| 56368 | 宜兴     | 陆家 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56369 | 宜兴     | 竹海新区 6#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56370 | 宜兴     | 竹海新区 4#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56371 | 宜兴     | 竹海新区 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56372 | 宜兴     | 阳羨 10#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56373 | 宜兴     | 油站公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56374 | 宜兴     | 后庄门公变         | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 56375 | 宜兴     | 高安 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56376 | 宜兴     | 高安 3#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56377 | 宜兴     | 高安 4#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56378 | 宜兴     | 西渚塘芥公变          | 10       | 100       | 65           | 65              |
| 56379 | 宜兴     | 龙兴苑 1#站 1#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56380 | 宜兴     | 龙兴苑 1#站 2#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56381 | 宜兴     | 龙兴苑 1#箱变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56382 | 宜兴     | 龙兴苑 2#箱变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56383 | 宜兴     | 紫霞山庄 3#站 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56384 | 宜兴     | 紫霞山庄 3#站 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56385 | 宜兴     | 紫霞山庄 3#站 3#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56386 | 宜兴     | 紫霞山庄 3#站 4#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56387 | 宜兴     | 华东石材市场 27#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56388 | 宜兴     | 圣龙山庄 1#箱变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56389 | 宜兴     | 圣龙山庄 2#箱变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56390 | 宜兴     | 圣龙山庄 3#箱变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56391 | 宜兴     | 水岸豪庭东苑 1#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56392 | 宜兴     | 水岸豪庭东苑 1#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56393 | 宜兴     | 水岸豪庭东苑 1#站 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56394 | 宜兴     | 水岸豪庭东苑 1#站 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56395 | 宜兴     | 邵巷公变            | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 56396 | 宜兴     | 东山东路 3#箱变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56397 | 宜兴     | 海德名园 4#站 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56398 | 宜兴     | 海德名园 4#站 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56399 | 宜兴     | 彩虹未来城 1#站 1#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56400 | 宜兴     | 彩虹未来城 1#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56401 | 宜兴     | 彩虹未来城 2#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56402 | 宜兴     | 彩虹未来城 2#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56403 | 宜兴     | 紫霞山庄 4#站 1#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56404 | 宜兴     | 紫霞山庄 4#站 2#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56405 | 宜兴     | 紫霞山庄 4#站 3#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56406 | 宜兴     | 紫霞山庄 4#站 4#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56407 | 宜兴     | 紫霞山庄 5#站 1#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56408 | 宜兴     | 紫霞山庄 5#站 2#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56409 | 宜兴     | 紫霞山庄 5#站 3#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56410 | 宜兴     | 紫霞山庄 5#站 4#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56411 | 宜兴     | 山水怡和 1#箱变主变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56412 | 宜兴     | 墩上公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56413 | 宜兴     | 博古陶庄 1#箱变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56414 | 宜兴     | 博古陶庄 2#箱变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56415 | 宜兴     | 海德名园 5#站 1#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56416 | 宜兴     | 海德名园 5#站 2#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56417 | 宜兴     | 潜洛村菜场 1#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56418 | 宜兴     | 潜洛村菜场 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56419 | 宜兴     | 金兰柏树北公变        | 10       | 200       | 42           | 42              |
| 56420 | 宜兴     | 涧众码头公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56421 | 宜兴     | 杨岭公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56422 | 宜兴     | 安康安置 1#箱变      | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56423 | 宜兴     | 安康安置 2#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56424 | 宜兴     | 周铁朝阳公变        | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 56425 | 宜兴     | 西渚集镇 2#公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56426 | 宜兴     | 蝶水风情园 1#箱变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 56427 | 宜兴     | 蝶水风情园 2#箱变    | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 56428 | 宜兴     | 花园 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56429 | 宜兴     | 长龙山公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56430 | 宜兴     | 阳羨朝阳公变        | 10       | 200       | 76           | 76              |
| 56431 | 宜兴     | 马庄 2#公变       | 10       | 200       | 110          | 110             |
| 56432 | 宜兴     | 融创洺园 2#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56433 | 宜兴     | 融创洺园 2#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56434 | 宜兴     | 融创洺园 3#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56435 | 宜兴     | 融创洺园 3#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56436 | 宜兴     | 尹家新站 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56437 | 宜兴     | 百盛花园 1#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56438 | 宜兴     | 金城花园 1#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 56439 | 宜兴     | 金城花园 1#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 56440 | 宜兴     | 金城花园 2#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 56441 | 宜兴     | 金城花园 2#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 56442 | 宜兴     | 金城花园 2#站 3#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 56443 | 宜兴     | 金城花园 2#站 4#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 56444 | 宜兴     | 川埠土菜馆公变       | 10       | 400       | 272          | 272             |
| 56445 | 宜兴     | 石材市场 32#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56446 | 宜兴     | 石材市场 35#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56447 | 宜兴     | 石材市场 30#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56448 | 宜兴     | 石材市场 37#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56449 | 宜兴     | 石材市场 36#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56450 | 宜兴     | 官山坞 2#公变   | 10       | 200       | 154          | 154             |
| 56451 | 宜兴     | 川埠联建房 2#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56452 | 宜兴     | 石材市场 31#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56453 | 宜兴     | 碧水雅居 1#箱变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56454 | 宜兴     | 育才安置 1#箱变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56455 | 宜兴     | 东虹宝塔路公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56456 | 宜兴     | 龙头山 2#公变   | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56457 | 宜兴     | 育才安置 2#箱变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56458 | 宜兴     | 育才安置 3#箱变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56459 | 宜兴     | 元头公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56460 | 宜兴     | 百亩后村公变     | 10       | 200       | 115          | 115             |
| 56461 | 宜兴     | 川埠农行公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56462 | 宜兴     | 东岗牌楼公变     | 10       | 200       | 96           | 96              |
| 56463 | 宜兴     | 东潘公变       | 10       | 200       | 110          | 110             |
| 56464 | 宜兴     | 白圩公变       | 10       | 100       | 29           | 29              |
| 56465 | 宜兴     | 川埠电力站 1#公变 | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56466 | 宜兴     | 万亩 2#公变    | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56467 | 宜兴     | 磨盘公变       | 10       | 200       | 32           | 32              |
| 56468 | 宜兴     | 池母公变       | 10       | 200       | 148          | 148             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56469 | 宜兴     | 金渚体育场公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56470 | 宜兴     | 慕蠡洞公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56471 | 宜兴     | 甘泉公变          | 10       | 400       | 297          | 297             |
| 56472 | 宜兴     | 红星花园 1#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56473 | 宜兴     | 红星花园 1#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56474 | 宜兴     | 红星花园 2#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56475 | 宜兴     | 红星花园 2#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56476 | 宜兴     | 红星花园 2#站 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56477 | 宜兴     | 红星花园 2#站 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56478 | 宜兴     | 红星花园 3#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56479 | 宜兴     | 红星花园 3#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56480 | 宜兴     | 阳山南苑 1#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56481 | 宜兴     | 阳山南苑 2#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56482 | 宜兴     | 西城花园 1#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56483 | 宜兴     | 金兰新安 2#公变     | 10       | 200       | 5            | 5               |
| 56484 | 宜兴     | 上袁村 3#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56485 | 宜兴     | 查林码头公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56486 | 宜兴     | 滨水新城 1#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56487 | 宜兴     | 滨水新城 1#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56488 | 宜兴     | 滨水新城 2#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56489 | 宜兴     | 滨水新城 2#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56490 | 宜兴     | 金汇熙园 1#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56491 | 宜兴     | 金汇熙园 1#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称               | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|--------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56492 | 宜兴     | 金汇熙园 2#站 1#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56493 | 宜兴     | 金汇熙园 2#站 2#所变      | 10       | 800       | 622          | 622             |
| 56494 | 宜兴     | 金汇熙园 1#箱变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56495 | 宜兴     | 金汇熙园 2#箱变          | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 56496 | 宜兴     | 石材市场 21#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56497 | 宜兴     | 石材市场 20#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56498 | 宜兴     | 兴杨苑 1#箱变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56499 | 宜兴     | 兴杨苑 4#箱变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56500 | 宜兴     | 百盛花园 1#站 1#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56501 | 宜兴     | 百盛花园 1#站 2#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56502 | 宜兴     | 百盛花园 2#站 1#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56503 | 宜兴     | 百盛花园 2#站 2#所变      | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56504 | 宜兴     | 芳华苑 1#箱变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56505 | 宜兴     | 西城花园 2#箱变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56506 | 宜兴     | 东山东路 1#箱变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56507 | 宜兴     | 聚贤山庄 12#箱变         | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56508 | 宜兴     | 小雷山公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56509 | 宜兴     | 东山东路 2#箱变          | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 56510 | 宜兴     | 东山东路路灯箱变           | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 56511 | 宜兴     | 煤球 2#公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56512 | 宜兴     | 南庙沟公变              | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56513 | 宜兴     | 华东石村市场有限公司 17#箱变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56514 | 宜兴     | 车站新村 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56515 | 宜兴     | 红塔新苑 1#站 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56516 | 宜兴     | 红塔新苑 1#站 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56517 | 宜兴     | 红塔新苑 2#站 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56518 | 宜兴     | 红塔新苑 2#站 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56519 | 宜兴     | 红塔新苑 3#站 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56520 | 宜兴     | 红塔新苑 3#站 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56521 | 宜兴     | 红塔新苑 4#站 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56522 | 宜兴     | 红塔新苑 4#站 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56523 | 宜兴     | 红塔新苑 5#箱变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56524 | 宜兴     | 红塔新苑 6#箱变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56525 | 宜兴     | 兴杨苑 3#箱变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56526 | 宜兴     | 兴杨苑 2#箱变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56527 | 宜兴     | 芳桥镇政府公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56528 | 宜兴     | 融创东氿二期 2#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56529 | 宜兴     | 融创东氿二期 2#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56530 | 宜兴     | 融创东氿二期 2#站 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56531 | 宜兴     | 融创东氿二期 2#站 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56532 | 宜兴     | 融创东氿二期 3#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56533 | 宜兴     | 融创东氿二期 3#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56534 | 宜兴     | 融创东氿二期 3#站 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56535 | 宜兴     | 融创东氿二期 3#站 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56536 | 宜兴     | 储巷小区箱变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56537 | 宜兴     | 水产西村 2#公变       | 10       | 400       | 302          | 302             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56538 | 宜兴     | 春江花园 1#站 1#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56539 | 宜兴     | 湖滨安置 1#箱变主变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56540 | 宜兴     | 湖滨安置 2#箱变主变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56541 | 宜兴     | 湖滨安置 3#箱变主变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56542 | 宜兴     | 太宗圩公变          | 10       | 200       | 113          | 113             |
| 56543 | 宜兴     | 北虹桥 1#站 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56544 | 宜兴     | 北虹桥 1#站 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56545 | 宜兴     | 宜城南公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56546 | 宜兴     | 安桥南公变          | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 56547 | 宜兴     | 枫隐路 1#室 1#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56548 | 宜兴     | 枫隐路 1#室 2#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56549 | 宜兴     | 查林新河 2#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56550 | 宜兴     | 定庄后村公变         | 10       | 400       | 302          | 302             |
| 56551 | 宜兴     | 西埠公变           | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 56552 | 宜兴     | 天生圩 4#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56553 | 宜兴     | 西横河公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56554 | 宜兴     | 永兴北公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56555 | 宜兴     | 万渔村公变          | 10       | 200       | 111          | 111             |
| 56556 | 宜兴     | 黄沙渚西公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56557 | 宜兴     | 南淋北公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56558 | 宜兴     | 中心广场公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56559 | 宜兴     | 和渚东公变          | 10       | 200       | 128          | 128             |
| 56560 | 宜兴     | 马桥 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56561 | 宜兴     | 杏洞 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56562 | 宜兴     | 九龙龙背公变        | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 56563 | 宜兴     | 茶园村 2#公变      | 10       | 200       | 123          | 123             |
| 56564 | 宜兴     | 石材市场 41#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56565 | 宜兴     | 石材市场 34#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56566 | 宜兴     | 古庄北公变         | 10       | 200       | 127          | 127             |
| 56567 | 宜兴     | 西张头公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56568 | 宜兴     | 新西公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56569 | 宜兴     | 尚水佳苑 1#站 3#所变 | 10       | 1000      | 778          | 778             |
| 56570 | 宜兴     | 泥矿坞公变         | 10       | 200       | 151          | 151             |
| 56571 | 宜兴     | 塘下公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56572 | 宜兴     | 木石庄蜀 2#公变     | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 56573 | 宜兴     | 常安 4#公变       | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 56574 | 宜兴     | 石材市场 33#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56575 | 宜兴     | 苏北村 2#公变      | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 56576 | 宜兴     | 逸品尚东 5#箱变     | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 56577 | 宜兴     | 逸品尚东 6#箱变     | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 56578 | 宜兴     | 逸品尚东 7#箱变     | 20       | 630       | 504          | 504             |
| 56579 | 宜兴     | 逸品尚东 5#站 1#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 56580 | 宜兴     | 逸品尚东 5#站 2#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 56581 | 宜兴     | 西溪 2#公变       | 10       | 200       | 126          | 126             |
| 56582 | 宜兴     | 逸品尚东 5#站 3#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 56583 | 宜兴     | 逸品尚东 5#站 4#所变 | 20       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56584 | 宜兴     | 和桥杨家东公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56585 | 宜兴     | 红军桥公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56586 | 宜兴     | 湖背公变          | 10       | 200       | 114          | 114             |
| 56587 | 宜兴     | 贺家渎港东公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56588 | 宜兴     | 山岗 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56589 | 宜兴     | 太平 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56590 | 宜兴     | 箭岭 2#公变       | 10       | 200       | 82           | 82              |
| 56591 | 宜兴     | 唐角村 2#公变      | 10       | 200       | 114          | 114             |
| 56592 | 宜兴     | 南塍桥公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56593 | 宜兴     | 丁墅北公变         | 10       | 400       | 263          | 263             |
| 56594 | 宜兴     | 玉山村东公变        | 10       | 400       | 281          | 281             |
| 56595 | 宜兴     | 紫霞山庄 2#站 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56596 | 宜兴     | 紫霞山庄 2#站 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56597 | 宜兴     | 六十亩 2#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56598 | 宜兴     | 中心小学 2#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56599 | 宜兴     | 龙珠 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56600 | 宜兴     | 分界岭 3#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56601 | 宜兴     | 富贵顶公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56602 | 宜兴     | 六亩圩公变         | 10       | 400       | 280          | 280             |
| 56603 | 宜兴     | 湖滨西区 2#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56604 | 宜兴     | 蠡河花园 2#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 56605 | 宜兴     | 王家沟公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56606 | 宜兴     | 蠡河花园 2#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56607 | 宜兴     | 任墅新村部公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56608 | 宜兴     | 黄岳北公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56609 | 宜兴     | 里高 3#公变       | 10       | 200       | 150          | 150             |
| 56610 | 宜兴     | 颐景东方 3#箱变     | 20       | 630       | 429          | 429             |
| 56611 | 宜兴     | 蠡河花园 2#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 56612 | 宜兴     | 蠡河花园 2#站 3#所变 | 10       | 1000      | 789          | 789             |
| 56613 | 宜兴     | 蠡河花园 2#站 4#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 56614 | 宜兴     | 新庄花苑 1#箱变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56615 | 宜兴     | 蠡河花园 1#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56616 | 宜兴     | 蠡河花园 3#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56617 | 宜兴     | 岷亭 3#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56618 | 宜兴     | 茶亭八队公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56619 | 宜兴     | 碧桂园 1#箱变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56620 | 宜兴     | 前巷西山公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56621 | 宜兴     | 东前公变          | 10       | 400       | 123          | 123             |
| 56622 | 宜兴     | 琅干东公变         | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 56623 | 宜兴     | 南洋嘉苑 1#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56624 | 宜兴     | 南洋嘉苑 1#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56625 | 宜兴     | 南洋嘉苑 1#站 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56626 | 宜兴     | 南洋嘉苑 1#站 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56627 | 宜兴     | 农机 2#箱变       | 10       | 630       | 496          | 496             |
| 56628 | 宜兴     | 惠和苑 1#站 1#所变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 56629 | 宜兴     | 惠和苑 1#站 2#所变  | 10       | 1000      | 800          | 800             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56630 | 宜兴     | 茶亭施家公变        | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 56631 | 宜兴     | 万珍西公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56632 | 宜兴     | 魏家 2#公变       | 10       | 400       | 139          | 139             |
| 56633 | 宜兴     | 沧浦家苑 1#站 1#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 56634 | 宜兴     | 沧浦家苑 1#站 2#所变 | 10       | 1000      | 800          | 800             |
| 56635 | 宜兴     | 沧浦家苑 2#室 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56636 | 宜兴     | 沧浦家苑 2#室 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56637 | 宜兴     | 沧浦家苑 2#室 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56638 | 宜兴     | 沧浦家苑 2#室 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56639 | 宜兴     | 潼渚村河西公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56640 | 宜兴     | 碧桂园 1#室 1#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56641 | 宜兴     | 春江花园 2#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56642 | 宜兴     | 春江花园 2#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56643 | 宜兴     | 春江花园 3#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56644 | 宜兴     | 春江花园 3#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56645 | 宜兴     | 兴漕北路公变        | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 56646 | 宜兴     | 后仁 3#公变       | 10       | 400       | 279          | 279             |
| 56647 | 宜兴     | 碧桂园 1#室 2#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56648 | 宜兴     | 丁家桥公变         | 10       | 200       | 112          | 112             |
| 56649 | 宜兴     | 洩南桥公变         | 10       | 200       | 111          | 111             |
| 56650 | 宜兴     | 高塍顾家 4#公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56651 | 宜兴     | 隔湖水产公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56652 | 宜兴     | 郁金香 8#箱变      | 10       | 630       | 492          | 492             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56653 | 宜兴     | 新建西塘公变          | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 56654 | 宜兴     | 河头公变            | 10       | 200       | 121          | 121             |
| 56655 | 宜兴     | 西河沿公变           | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 56656 | 宜兴     | 大桥公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56657 | 宜兴     | 毫阳北公变           | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 56658 | 宜兴     | 张公小路公变          | 10       | 400       | 304          | 304             |
| 56659 | 宜兴     | 王木南公变           | 10       | 100       | 80           | 80              |
| 56660 | 宜兴     | 尚岛豪庭 1#站 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56661 | 宜兴     | 尚岛豪庭 1#站 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56662 | 宜兴     | 随和苑 1#箱变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56663 | 宜兴     | 随和苑 2#箱变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56664 | 宜兴     | 庄头 2#公变         | 10       | 200       | 133          | 133             |
| 56665 | 宜兴     | 西塘公变            | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 56666 | 宜兴     | 滨河水产村东公变        | 10       | 200       | 148          | 148             |
| 56667 | 宜兴     | 湖滨御景花园 1#站 1#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56668 | 宜兴     | 湖滨御景花园 1#站 2#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56669 | 宜兴     | 湖滨御景花园 1#站 3#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56670 | 宜兴     | 庄里组南公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56671 | 宜兴     | 宦家公变            | 10       | 200       | 139          | 139             |
| 56672 | 宜兴     | 前蒲南公变           | 10       | 200       | 37           | 37              |
| 56673 | 宜兴     | 蠡斯巷 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56674 | 宜兴     | 蠡河花园 1#室 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56675 | 宜兴     | 蠡河花园 1#室 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56676 | 宜兴     | 蠡河花园 1#室 3#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56677 | 宜兴     | 蠡河花园 1#室 4#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56678 | 宜兴     | 上山 2#公变         | 10       | 200       | 42           | 42              |
| 56679 | 宜兴     | 和桥建行 2#公变       | 10       | 400       | 275          | 275             |
| 56680 | 宜兴     | 湖滨御景花园 1#站 4#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56681 | 宜兴     | 湖滨御景花园 2#站 1#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56682 | 宜兴     | 小五家公变           | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 56683 | 宜兴     | 湖滨御景花园 2#站 2#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56684 | 宜兴     | 湖滨御景花园 2#站 3#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56685 | 宜兴     | 湖滨御景花园 2#站 4#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56686 | 宜兴     | 湖滨御景花园 3#站 1#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56687 | 宜兴     | 湖滨御景花园 3#站 2#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56688 | 宜兴     | 湖滨御景花园 3#站 3#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56689 | 宜兴     | 湖滨御景花园 3#站 4#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56690 | 宜兴     | 滕里赵庄 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56691 | 宜兴     | 生圩西公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56692 | 宜兴     | 双桥中心市场公变        | 10       | 400       | 310          | 310             |
| 56693 | 宜兴     | 洛涧工业 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56694 | 宜兴     | 洛涧工业 1#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56695 | 宜兴     | 滕里村部公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56696 | 宜兴     | 西锄新村 2#公变       | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 56697 | 宜兴     | 芳庄芳西 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56698 | 宜兴     | 渡船头 2#公变        | 10       | 200       | 109          | 109             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56699 | 宜兴     | 石基公变          | 10       | 200       | 108          | 108             |
| 56700 | 宜兴     | 白巷坝头公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56701 | 宜兴     | 双桥北公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56702 | 宜兴     | 小村上公变         | 10       | 200       | 150          | 150             |
| 56703 | 宜兴     | 金紫村委公变        | 10       | 200       | 120          | 120             |
| 56704 | 宜兴     | 田舍桥公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56705 | 宜兴     | 东宅北公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56706 | 宜兴     | 蒋北店公变         | 10       | 200       | 53           | 53              |
| 56707 | 宜兴     | 石材市场 3#公变     | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56708 | 宜兴     | 石材市场 38#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56709 | 宜兴     | 汤家 2#公变       | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 56710 | 宜兴     | 石罗墩公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56711 | 宜兴     | 烟山周家村公变       | 10       | 200       | 145          | 145             |
| 56712 | 宜兴     | 西甸公变          | 10       | 200       | 98           | 98              |
| 56713 | 宜兴     | 安坝桥公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56714 | 宜兴     | 石材市场 39#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56715 | 宜兴     | 石材市场 22#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56716 | 宜兴     | 石材市场 23#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56717 | 宜兴     | 闵家祠堂公变        | 10       | 200       | 130          | 130             |
| 56718 | 宜兴     | 南坝 3#公变       | 10       | 200       | 58           | 58              |
| 56719 | 宜兴     | 红塔东公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56720 | 宜兴     | 山水沆城 1#站 1#所变 | 20       | 800       | 628          | 628             |
| 56721 | 宜兴     | 山水沆城 1#站 2#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56722 | 宜兴     | 山水洑城 1#站 3#所变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56723 | 宜兴     | 山水洑城 1#站 4#所变  | 20       | 800       | 607          | 607             |
| 56724 | 宜兴     | 江南市场 6#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56725 | 宜兴     | 港监箱变           | 10       | 200       | 151          | 151             |
| 56726 | 宜兴     | 三鑫路公变          | 10       | 400       | 268          | 268             |
| 56727 | 宜兴     | 上俸电站公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56728 | 宜兴     | 伍圩村 2#公变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56729 | 宜兴     | 天洑御城 9#站 1#所变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56730 | 宜兴     | 天洑御城 9#站 2#所变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56731 | 宜兴     | 天洑御城 10#室 1#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56732 | 宜兴     | 天洑御城 10#室 2#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56733 | 宜兴     | 天洑御城 10#室 3#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56734 | 宜兴     | 天洑御城 10#室 4#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56735 | 宜兴     | 埭鲸马家村公变        | 10       | 200       | 68           | 68              |
| 56736 | 宜兴     | 查林集中区公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56737 | 宜兴     | 铜山黄岗卡 2#公变     | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56738 | 宜兴     | 下坝村 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56739 | 宜兴     | 陆平村 2#公变       | 10       | 200       | 11           | 11              |
| 56740 | 宜兴     | 欣和福地 1#箱变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56741 | 宜兴     | 双庙 4#公变        | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 56742 | 宜兴     | 淦里茶场公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56743 | 宜兴     | 天洑御城 11#室 1#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56744 | 宜兴     | 天洑御城 11#室 2#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56745 | 宜兴     | 天沭御城 11#室 3#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56746 | 宜兴     | 天沭御城 11#室 4#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56747 | 宜兴     | 荆溪 1#箱变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56748 | 宜兴     | 荆溪 6#箱变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56749 | 宜兴     | 五大院箱变          | 10       | 250       | 200          | 200             |
| 56750 | 宜兴     | 兴建人家 1#箱变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56751 | 宜兴     | 芙蓉河北公变         | 10       | 200       | 0            | 0               |
| 56752 | 宜兴     | 山水怡和 2#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56753 | 宜兴     | 山水怡和 3#箱变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56754 | 宜兴     | 茂花 2#公变        | 10       | 200       | 48           | 48              |
| 56755 | 宜兴     | 男留前村 2#公变      | 10       | 400       | 312          | 312             |
| 56756 | 宜兴     | 杨堤圩公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56757 | 宜兴     | 罗家庄公变          | 10       | 200       | 117          | 117             |
| 56758 | 宜兴     | 董渚公变           | 10       | 200       | 118          | 118             |
| 56759 | 宜兴     | 西河浜公变          | 10       | 200       | 150          | 150             |
| 56760 | 宜兴     | 山窑头桥东公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56761 | 宜兴     | 尚湖苑 12#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56762 | 宜兴     | 尚湖苑 13#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56763 | 宜兴     | 尚湖苑 10#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56764 | 宜兴     | 尚湖苑 11#公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56765 | 宜兴     | 黄家山公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56766 | 宜兴     | 永兴 2#公变        | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56767 | 宜兴     | 芳南苑 1#室 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56768 | 宜兴     | 芳南苑 1#室 2#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56769 | 宜兴     | 芳南苑 1#室 3#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56770 | 宜兴     | 芳南苑 1#室 4#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56771 | 宜兴     | 西巷公变          | 10       | 400       | 211          | 211             |
| 56772 | 宜兴     | 红星花园 1#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56773 | 宜兴     | 红星花园 2#箱变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56774 | 宜兴     | 景湖天成 6#室 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56775 | 宜兴     | 景湖天成 6#室 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56776 | 宜兴     | 景湖天成 6#室 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56777 | 宜兴     | 景湖天成 6#室 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56778 | 宜兴     | 里园 3#公变       | 10       | 200       | 147          | 147             |
| 56779 | 宜兴     | 百街公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56780 | 宜兴     | 大浦菜场公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56781 | 宜兴     | 周铁小学箱变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56782 | 宜兴     | 压渚桥公变         | 10       | 200       | 89           | 89              |
| 56783 | 宜兴     | 后木桥公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56784 | 宜兴     | 官林后年庄公变       | 10       | 200       | 138          | 138             |
| 56785 | 宜兴     | 陆家头公变         | 10       | 200       | 117          | 117             |
| 56786 | 宜兴     | 南门 3#公变       | 10       | 400       | 284          | 284             |
| 56787 | 宜兴     | 黄家西公变         | 10       | 200       | 132          | 132             |
| 56788 | 宜兴     | 滨水新城 11#箱变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56789 | 宜兴     | 烟山桥西公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56790 | 宜兴     | 郑家 2#公变       | 10       | 200       | 144          | 144             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56791 | 宜兴     | 五家桥公变           | 10       | 400       | 213          | 213             |
| 56792 | 宜兴     | 何家坝东公变          | 10       | 200       | 97           | 97              |
| 56793 | 宜兴     | 汤泉村公变           | 10       | 200       | 116          | 116             |
| 56794 | 宜兴     | 省庄韭菜岭 2#公变      | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56795 | 宜兴     | 融创洺园二期 7#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56796 | 宜兴     | 融创洺园二期 7#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56797 | 宜兴     | 尚佳花园 1#站 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56798 | 宜兴     | 尚佳花园 1#站 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56799 | 宜兴     | 尚佳花园 1#站 3#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56800 | 宜兴     | 尚佳花园 1#站 4#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56801 | 宜兴     | 东下团山 2#公变       | 10       | 200       | 146          | 146             |
| 56802 | 宜兴     | 广汇桥公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56803 | 宜兴     | 翁家头公变           | 10       | 200       | 96           | 96              |
| 56804 | 宜兴     | 景湖人家 10#站 1#所变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56805 | 宜兴     | 景湖人家 10#站 2#所变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56806 | 宜兴     | 景湖人家 11#室 1#所变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56807 | 宜兴     | 景湖人家 11#室 2#所变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56808 | 宜兴     | 景湖人家 12#室 1#所变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56809 | 宜兴     | 景湖人家 12#室 2#所变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56810 | 宜兴     | 景湖人家 13#室 1#所变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56811 | 宜兴     | 景湖人家 13#室 2#所变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56812 | 宜兴     | 新桥 3#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56813 | 宜兴     | 荷花公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56814 | 宜兴     | 都山六村三期 1#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56815 | 宜兴     | 都山六村三期 2#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56816 | 宜兴     | 都山六村三期 3#公变    | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56817 | 宜兴     | 龙湖紫云台 1#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56818 | 宜兴     | 龙湖紫云台 1#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56819 | 宜兴     | 龙湖紫云台 1#站 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56820 | 宜兴     | 景湖人家 13#室 3#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56821 | 宜兴     | 景湖人家 13#室 4#所变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56822 | 宜兴     | 遗踪村 2#公变       | 10       | 200       | 127          | 127             |
| 56823 | 宜兴     | 夏江霞墅 2#公变      | 10       | 200       | 89           | 89              |
| 56824 | 宜兴     | 砺山 2#公变        | 10       | 200       | 82           | 82              |
| 56825 | 宜兴     | 荷叶山公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56826 | 宜兴     | 国际环保城 1#站 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56827 | 宜兴     | 国际环保城 1#站 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56828 | 宜兴     | 国际环保城 1#站 3#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56829 | 宜兴     | 国际环保城 1#站 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56830 | 宜兴     | 赵庄新苑 1#站 1#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56831 | 宜兴     | 赵庄新苑 1#站 2#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56832 | 宜兴     | 赵庄新苑 2#室 1#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56833 | 宜兴     | 赵庄新苑 2#室 2#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56834 | 宜兴     | 龙湖紫云台 1#站 4#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56835 | 宜兴     | 龙湖紫云台 2#室 1#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56836 | 宜兴     | 龙湖紫云台 2#室 2#所变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56837 | 宜兴     | 龙湖紫云台 2#室 3#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56838 | 宜兴     | 龙湖紫云台 2#室 4#所变    | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56839 | 宜兴     | 长安北 3#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56840 | 宜兴     | 枫林水库公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56841 | 宜兴     | 金泉 3#公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56842 | 宜兴     | 茗岭嘉园 2#室 2#所变主变   | 10       | 800       | 537          | 537             |
| 56843 | 宜兴     | 茗岭嘉园 2#室 1#所变主变   | 10       | 800       | 596          | 596             |
| 56844 | 宜兴     | 山前路 2#箱变主变        | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 56845 | 宜兴     | 张渚中东山 1#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56846 | 宜兴     | 菜批充电桩 2#箱变主变      | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56847 | 宜兴     | 洵悦湖山珺府 2#室 3#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56848 | 宜兴     | 永康农场 3#公变         | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56849 | 宜兴     | 网具公变              | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56850 | 宜兴     | 南庄圩 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56851 | 宜兴     | 杨晓界公变             | 10       | 200       | 117          | 117             |
| 56852 | 宜兴     | 钮家水产村南公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56853 | 宜兴     | 翡翠四季花园 2#室 3#所变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56854 | 宜兴     | 湖悦天境 3#室 2#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56855 | 宜兴     | 竹舍西 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56856 | 宜兴     | 岷亭公交场站充电桩 2#箱变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56857 | 宜兴     | 望湖美筑 2#室 2#所变     | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56858 | 宜兴     | 杨树箱变主变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56859 | 宜兴     | 岭西东山公变            | 10       | 400       | 286          | 286             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56860 | 宜兴     | 路下 2#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56861 | 宜兴     | 茗岭嘉园 4#室 1#所变主变   | 10       | 800       | 629          | 629             |
| 56862 | 宜兴     | 茗岭嘉园 4#室 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56863 | 宜兴     | 宝山箱变主变            | 10       | 500       | 400          | 400             |
| 56864 | 宜兴     | 下生圩排涝站公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56865 | 宜兴     | 座庄圩东公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56866 | 宜兴     | 文东 4#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56867 | 宜兴     | 长山大理公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56868 | 宜兴     | 丰东湖渎桥公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56869 | 宜兴     | 汤盘泵站公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56870 | 宜兴     | 湖悦名邸三区 2#室 4#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56871 | 宜兴     | 凤鸣山晓尊邸 3#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56872 | 宜兴     | 水产港 2#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56873 | 宜兴     | 华隆桥公变             | 10       | 400       | 285          | 285             |
| 56874 | 宜兴     | 备战圩 2#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56875 | 宜兴     | 西圩村电站公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56876 | 宜兴     | 社沟东公变             | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56877 | 宜兴     | 燕滩排涝站公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56878 | 宜兴     | 百合林场公变            | 10       | 400       | 306          | 306             |
| 56879 | 宜兴     | 绿苑新村 9#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56880 | 宜兴     | 朱家 2#公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56881 | 宜兴     | 金水名都 4#室 1#所变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56882 | 宜兴     | 金水名都 4#室 2#所变     | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称              | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56883 | 宜兴     | 洵宸天境府 2#室 1#所变主变  | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56884 | 宜兴     | 紫煊宸尚花园 1#站 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56885 | 宜兴     | 古瑶电站公变            | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56886 | 宜兴     | 方贤南箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56887 | 宜兴     | 中阳公变              | 10       | 200       | 36           | 36              |
| 56888 | 宜兴     | 新建路灯公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56889 | 宜兴     | 丽锦花苑 1#站 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56890 | 宜兴     | 丽锦花苑 1#站 3#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56891 | 宜兴     | 丽锦花苑 1#站 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56892 | 宜兴     | 丽锦花苑 1#站 4#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56893 | 宜兴     | 新昌路箱变主变           | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56894 | 宜兴     | 熙岸阳光 3#室 2#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56895 | 宜兴     | 名豪佳园 3#室 1#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56896 | 宜兴     | 洵珑云起府 3#室 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56897 | 宜兴     | 南新水产 1#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56898 | 宜兴     | 花溪苑 6#室 1#所变主变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56899 | 宜兴     | 泉桥 3#公变           | 10       | 200       | 128          | 128             |
| 56900 | 宜兴     | 鼎尚花园 3#室 1#所变主变   | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56901 | 宜兴     | 南下圩 3#公变          | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56902 | 宜兴     | 三六队箱变主变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56903 | 宜兴     | 朝阳新村 5#公变         | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56904 | 宜兴     | 姚塔村北公变            | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56905 | 宜兴     | 洵璋景园 3#室 3#所变主变   | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称             | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56906 | 宜兴     | 万福 3#公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56907 | 宜兴     | 南门村 2#箱变主变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56908 | 宜兴     | 凌云府 6#室 2#所变主变   | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56909 | 宜兴     | 中巷深井公变           | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56910 | 宜兴     | 安乐村村民委员会公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56911 | 宜兴     | 壕上公变             | 10       | 400       | 279          | 279             |
| 56912 | 宜兴     | 洛涧雅居 5#室 1#所变主变  | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56913 | 宜兴     | 东方一品 2#室 1#所变    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 56914 | 宜兴     | 东方一品 2#室 3#所变    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 56915 | 宜兴     | 东方一品 2#室 4#所变    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 56916 | 宜兴     | 东方一品 2#室 2#所变    | 20       | 1000      | 800          | 800             |
| 56917 | 宜兴     | 华新东路 6#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56918 | 宜兴     | 红卫村 9#公变         | 10       | 400       | 295          | 295             |
| 56919 | 宜兴     | 合兴村 2#公变         | 10       | 400       | 212          | 212             |
| 56920 | 宜兴     | 怡然居 4#室 1#所变     | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56921 | 宜兴     | 白塔横塘 1#公变        | 10       | 400       | 308          | 308             |
| 56922 | 宜兴     | 春晓江南北苑 4#室 1#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56923 | 宜兴     | 丰泽苑东区 2#箱变主变     | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56924 | 宜兴     | 红卫新区 1#公变        | 10       | 400       | 296          | 296             |
| 56925 | 宜兴     | 龙运天城珺府 3#室 2#所变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56926 | 宜兴     | 毛渎港太湖蓝藻打捞公变      | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56927 | 宜兴     | 滨溪金悦府 1#站 1#所变主变 | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56928 | 宜兴     | 欣陶公寓 3#室 1#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |



| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56929 | 宜兴     | 竹雨轩 2#室 2#所变主变  | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56930 | 宜兴     | 鼎尚花园 2#室 3#所变主变 | 20       | 800       | 640          | 640             |
| 56931 | 宜兴     | 花溪苑 6#室 2#所变主变  | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56932 | 宜兴     | 金水名都 3#室 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56933 | 宜兴     | 城泽 4#箱变主变       | 10       | 200       | 160          | 160             |
| 56934 | 宜兴     | 桥涯路西 2#公变       | 10       | 400       | 146          | 146             |
| 56935 | 宜兴     | 单家巷箱变主变         | 10       | 400       | 286          | 286             |
| 56936 | 宜兴     | 义庄北箱变主变         | 10       | 500       | 365          | 365             |
| 56937 | 宜兴     | 金水名都 3#室 2#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56938 | 宜兴     | 湖悦名邸 2#站 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56939 | 宜兴     | 五圣公变            | 10       | 400       | 311          | 311             |
| 56940 | 宜兴     | 秀阳中公变           | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 56941 | 宜兴     | 西野田公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56942 | 宜兴     | 桥亭南公变           | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56943 | 宜兴     | 四洲塘 2#公变        | 10       | 400       | 288          | 288             |
| 56944 | 宜兴     | 光明桥 2#箱变主变      | 10       | 500       | 375          | 375             |
| 56945 | 宜兴     | 福地桃溪 2#室 1#所变   | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56946 | 宜兴     | 福地桃溪 2#室 2#所变   | 10       | 800       | 624          | 624             |
| 56947 | 宜兴     | 龙珠箱变主变          | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56948 | 宜兴     | 迎春 2#箱变主变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56949 | 宜兴     | 茗岭嘉园 3#室 3#所变主变 | 10       | 800       | 622          | 622             |
| 56950 | 宜兴     | 茗岭嘉园 3#室 2#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56951 | 宜兴     | 茗岭嘉园 3#室 4#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |

| 序号    | 市（县、区） | 台区名称            | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 电源可开放容量（kVA） | 分布式光伏可开放容量（kVA） |
|-------|--------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 56952 | 宜兴     | 茗岭嘉园 3#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56953 | 宜兴     | 查林西 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56954 | 宜兴     | 烟糖批发箱变主变        | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56955 | 宜兴     | 怡然居 1#站 1#所变    | 10       | 630       | 504          | 504             |
| 56956 | 宜兴     | 土桥头 2#公变        | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56957 | 宜兴     | 任墅新区 1#公变       | 10       | 400       | 313          | 313             |
| 56958 | 宜兴     | 张公苗圃公变          | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56959 | 宜兴     | 鑫陶广场 2#室 1#所变主变 | 10       | 800       | 640          | 640             |
| 56960 | 宜兴     | 长安北 4#公变        | 10       | 400       | 244          | 244             |
| 56961 | 宜兴     | 吴家砖场 2#公变       | 10       | 315       | 252          | 252             |
| 56962 | 宜兴     | 上袁村 7#公变        | 10       | 400       | 307          | 307             |
| 56963 | 宜兴     | 虞墅西路 2#公变       | 10       | 400       | 320          | 320             |
| 56964 | 宜兴     | 中心圩东排涝站公变       | 10       | 200       | 134          | 134             |

表 2 公用配变电源受限清单

| 序号 | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级（kV） | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|----|--------|------------|----------|-----------|----------|
| 1  | 市区     | 南达石化配变     | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 2  | 市区     | 陆家弄村配变（光伏） | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 3  | 市区     | 孟家桥配变（光伏）  | 10       | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4  | 市区     | 世帮机械配变     | 10       | 400       | 本级设备容量受限 |

| 序号 | 市（县、区） | 台区名称    | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|----|--------|---------|-----------|-----------|----------|
| 5  | 江阴     | 颜家变     | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 6  | 江阴     | 潭家村东变   | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 7  | 江阴     | 沈巷北变    | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 8  | 江阴     | 夏村变     | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 9  | 江阴     | 秦家宕东变   | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10 | 江阴     | 蒋家桥新区变  | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 11 | 江阴     | 南缪村变    | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 12 | 江阴     | 三房巷吴家巷变 | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 13 | 江阴     | 东林庄家巷变  | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 14 | 江阴     | 仓储南变    | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15 | 江阴     | 陶新变     | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16 | 江阴     | 青鱼塘变    | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17 | 江阴     | 草荡小站    | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 18 | 江阴     | 新桥变     | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 19 | 江阴     | 施家村变    | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 20 | 江阴     | 朱庄村变    | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21 | 江阴     | 苏市菜场变   | 10        | 315       | 本级设备容量受限 |
| 22 | 江阴     | 巷头上变    | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |

| 序号 | 市（县、区） | 台区名称          | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|----|--------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 23 | 江阴     | 季庄北变          | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 24 | 江阴     | 汪东变           | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25 | 江阴     | 峭岐种子场变        | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 26 | 江阴     | 河口变           | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 27 | 江阴     | 环西新变          | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 28 | 江阴     | 泗三房变          | 10        | 315       | 本级设备容量受限 |
| 29 | 江阴     | 南国桥南变         | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 30 | 江阴     | 水湾里变          | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 31 | 江阴     | 承西桥东变         | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 32 | 江阴     | 西石变           | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 33 | 江阴     | 徐家基南变         | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 34 | 江阴     | 江东二村变         | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 35 | 江阴     | 江东七村变         | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 36 | 江阴     | 新区 2#变        | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 37 | 宜兴     | 三坛北公变         | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 38 | 宜兴     | 后黄庄公变         | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 39 | 宜兴     | 下西庄公变         | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 40 | 宜兴     | 胥藏 2#公变（光伏并网） | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |

| 序号 | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|----|--------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 41 | 宜兴     | 上干 1#公变（光伏并网）  | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 42 | 宜兴     | 舍头公变           | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 43 | 宜兴     | 王力公变           | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 44 | 宜兴     | 双墩组公变          | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 45 | 宜兴     | 临津赵家公变         | 10        | 250       | 本级设备容量受限 |
| 46 | 宜兴     | 马家 2#公变        | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 47 | 宜兴     | 宜丰庄前公变（光伏并网）   | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 48 | 宜兴     | 油车公变           | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 49 | 宜兴     | 东城组 1#公变       | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 50 | 宜兴     | 门头桥 2#公变（光伏并网） | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 51 | 宜兴     | 千西公变           | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 52 | 宜兴     | 长沟公变（光伏并网）     | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 53 | 宜兴     | 茶山圩公变          | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 54 | 宜兴     | 金紫西鱼塘公变        | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 55 | 宜兴     | 芙蓉河北公变（光伏并网）   | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |

表 3 公用配变分布式光伏受限清单

| 序号 | 市（县、区） | 台区名称       | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|----|--------|------------|-----------|-----------|----------|
| 1  | 市区     | 南达石化配变     | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 2  | 市区     | 陆家弄村配变（光伏） | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 3  | 市区     | 孟家桥配变（光伏）  | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 4  | 市区     | 世帮机械配变     | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 5  | 江阴     | 颜家变        | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 6  | 江阴     | 潭家村东变      | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 7  | 江阴     | 沈巷北变       | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 8  | 江阴     | 夏村变        | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 9  | 江阴     | 秦家宕东变      | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 10 | 江阴     | 蒋家桥新区变     | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 11 | 江阴     | 南缪村变       | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 12 | 江阴     | 三房巷吴家巷变    | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 13 | 江阴     | 东林庄家巷变     | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 14 | 江阴     | 仓储南变       | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 15 | 江阴     | 陶新变        | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 16 | 江阴     | 青鱼塘变       | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 17 | 江阴     | 草荡小站       | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 18 | 江阴     | 新桥变        | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |

| 序号 | 市（县、区） | 台区名称   | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|----|--------|--------|-----------|-----------|----------|
| 19 | 江阴     | 施家村变   | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 20 | 江阴     | 朱庄村变   | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 21 | 江阴     | 苏市菜场变  | 10        | 315       | 本级设备容量受限 |
| 22 | 江阴     | 巷头上变   | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 23 | 江阴     | 季庄北变   | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 24 | 江阴     | 汪东变    | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 25 | 江阴     | 峭岐种子场变 | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 26 | 江阴     | 河口变    | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 27 | 江阴     | 环西新变   | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 28 | 江阴     | 泗三房变   | 10        | 315       | 本级设备容量受限 |
| 29 | 江阴     | 南国桥南变  | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 30 | 江阴     | 水湾里变   | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 31 | 江阴     | 承西桥东变  | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 32 | 江阴     | 西石变    | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 33 | 江阴     | 徐家基南变  | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 34 | 江阴     | 江东二村变  | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 35 | 江阴     | 江东七村变  | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 36 | 江阴     | 新区 2#变 | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |

| 序号 | 市（县、区） | 台区名称           | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|----|--------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 37 | 宜兴     | 三坛北公变          | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 38 | 宜兴     | 后黄庄公变          | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 39 | 宜兴     | 下西庄公变          | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 40 | 宜兴     | 胥藏 2#公变（光伏并网）  | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 41 | 宜兴     | 上干 1#公变（光伏并网）  | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 42 | 宜兴     | 舍头公变           | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 43 | 宜兴     | 王力公变           | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 44 | 宜兴     | 双墩组公变          | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 45 | 宜兴     | 临津赵家公变         | 10        | 250       | 本级设备容量受限 |
| 46 | 宜兴     | 马家 2#公变        | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 47 | 宜兴     | 宜丰庄前公变（光伏并网）   | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 48 | 宜兴     | 油车公变           | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 49 | 宜兴     | 东城组 1#公变       | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 50 | 宜兴     | 门头桥 2#公变（光伏并网） | 10        | 400       | 本级设备容量受限 |
| 51 | 宜兴     | 千西公变           | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 52 | 宜兴     | 长沟公变（光伏并网）     | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 53 | 宜兴     | 茶山圩公变          | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |



| 序号 | 市（县、区） | 台区名称         | 电压等级 (kV) | 额定容量（kVA） | 受限原因     |
|----|--------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 54 | 宜兴     | 金紫西鱼塘公变      | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |
| 55 | 宜兴     | 芙蓉河北公变（光伏并网） | 10        | 200       | 本级设备容量受限 |