

徐州市（县、区）供电公司 110、35 千伏公用变压器 负荷可开放容量信息 (2026 年第 2 季度)

截至 2026 年 3 月 31 日，徐州市（县、区）110、35 千伏公用变压器共有 428 台。其中，110、35 千伏公用变压器负荷容量具备可开放条件的共有 377 台，占比 88.08%；110、35 千伏公用变压器负荷容量受限的共有 51 台，占比 11.92%。110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

表 1 110、35 千伏公用变压器负荷可开放容量清单

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1	市区	不老河变	1 号主变	110	50000	13753
2	市区	不老河变	2 号主变	110	50000	14093
3	市区	东山变	1 号主变	110	63000	0
4	市区	东山变	2 号主变	110	63000	990
5	市区	仙桃变	1 号主变	110	50000	24274
6	市区	仙桃变	2 号主变	110	50000	14093
7	市区	佟村变	1 号主变	110	50000	0
8	市区	佟村变	3 号主变	110	50000	0
9	市区	刘湾变	1 号主变	110	63000	3497

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10	市区	刘湾变	2号主变	110	50000	0
11	市区	升辉变	1号主变	110	100000	34274
12	市区	升辉变	3号主变	110	100000	12651
13	市区	古彭变	1号主变	110	80000	22182
14	市区	古彭变	2号主变	110	80000	19168
15	市区	吴庄变	1号主变	110	80000	0
16	市区	吴庄变	2号主变	110	80000	19168
17	市区	响山变	2号主变	110	50000	6225
18	市区	响山变	3号主变	110	50000	3497
19	市区	堤北变	1号主变	110	80000	18822
20	市区	堤北变	2号主变	110	80000	17474
21	市区	复兴变	1号主变	110	40000	0
22	市区	复兴变	2号主变	110	40000	0
23	市区	大吴变	1号主变	110	50000	17184
24	市区	大吴变	2号主变	110	50000	18775
25	市区	大庙变	1号主变	110	63000	13894
26	市区	大庙变	2号主变	110	50000	0
27	市区	大杏沃变	1号主变	110	63000	13753
28	市区	大杏沃变	2号主变	110	63000	29487

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29	市区	大黄山变	1号主变	110	63000	30961
30	市区	大黄山变	2号主变	110	63000	28826
31	市区	奎山变	1号主变	110	80000	12651
32	市区	奎山变	2号主变	110	80000	23075
33	市区	安然变	1号主变	110	50000	0
34	市区	安然变	2号主变	110	50000	2313
35	市区	小坝山变	1号主变	110	63000	13385
36	市区	小坝山变	2号主变	110	63000	2313
37	市区	山南变	1号主变	110	50000	2313
38	市区	山南变	2号主变	110	50000	13894
39	市区	庆云桥变	1号主变	110	50000	0
40	市区	庆云桥变	2号主变	110	50000	13146
41	市区	庞庄变	1号主变	110	50000	19809
42	市区	庞庄变	2号主变	110	50000	27255
43	市区	开元变	1号主变	110	63000	29871
44	市区	开元变	2号主变	110	63000	0
45	市区	彭场变	1号主变	110	63000	17873
46	市区	彭场变	2号主变	110	50000	16392
47	市区	惠民变	2号主变	110	63000	54

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48	市区	惠民变	3号主变	110	63000	4496
49	市区	拾屯变	1号主变	110	50000	2727
50	市区	拾屯变	2号主变	110	50000	12974
51	市区	新桥变	1号主变	110	50000	13753
52	市区	新桥变	3号主变	110	50000	18100
53	市区	汴塘变	1号主变	110	50000	17416
54	市区	汴塘变	2号主变	110	31500	10429
55	市区	清洁园变	1号主变	110	50000	21317
56	市区	清洁园变	2号主变	110	50000	30638
57	市区	玉潭变	1号主变	110	100000	58705
58	市区	玉潭变	3号主变	110	50000	18183
59	市区	石桥变	1号主变	110	63000	650
60	市区	石桥变	2号主变	110	50000	0
61	市区	石桥变	3号主变	110	63000	17131
62	市区	祥和变	1号主变	110	50000	32785
63	市区	祥和变	3号主变	110	63000	19809
64	市区	统一变	1号主变	110	50000	0
65	市区	统一变	2号主变	110	50000	2162
66	市区	绿地变	1号主变	110	63000	4117

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67	市区	绿地变	2号主变	110	63000	2313
68	市区	翟山变	1号主变	110	63000	9431
69	市区	翟山变	2号主变	110	80000	19168
70	市区	花园变	1号主变	110	50000	16583
71	市区	花园变	2号主变	110	50000	8640
72	市区	茱萸变	1号主变	110	50000	25372
73	市区	茱萸变	2号主变	110	50000	0
74	市区	荆台变	1号主变	110	20000	8664
75	市区	荆台变	2号主变	110	50000	32386
76	市区	西郊变	1号主变	110	63000	0
77	市区	西郊变	2号主变	110	80000	2758
78	市区	青山泉变	1号主变	110	50000	25142
79	市区	青山泉变	2号主变	110	31500	14321
80	市区	龙湖变	1号主变	110	50000	2313
81	市区	龙湖变	2号主变	110	50000	26014
82	市区	九里山变	1号主变	35	20000	9287
83	市区	九里山变	2号主变	35	16000	5997
84	市区	塔山变	1号主变	35	20000	5021
85	市区	塔山变	2号主变	35	20000	3356

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
86	市区	夏桥变	1号主变	35	20000	0
87	市区	夏桥变	2号主变	35	20000	990
88	市区	屯头变	1号主变	35	20000	0
89	市区	屯头变	2号主变	35	25000	990
90	市区	庙山变	1号主变	35	16000	6119
91	市区	庙山变	2号主变	35	8000	3743
92	市区	建平变	2号主变	35	8000	3100
93	市区	建平变	1号主变	35	8000	3600
94	市区	房上变	1号主变	35	20000	9873
95	市区	房上变	2号主变	35	10000	6103
96	市区	江庄变	1号主变	35	16000	7290
97	市区	江庄变	2号主变	35	20000	6053
98	市区	泉河变	1号主变	35	10000	0
99	市区	泉河变	2号主变	35	5000	3
100	市区	耿集变	1号主变	35	20000	7555
101	市区	耿集变	2号主变	35	20000	1897
102	市区	龙山变	1号主变	35	8000	3002
103	市区	龙山变	2号主变	35	8000	3347
104	丰县	丰县变	1号主变	110	40000	3992

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
105	丰县	丰县变	2号主变	110	50000	0
106	丰县	于双楼变	1号主变	110	50000	3639
107	丰县	于双楼变	3号主变	110	50000	0
108	丰县	凤城变	1号主变	110	50000	0
109	丰县	凤城变	2号主变	110	50000	14146
110	丰县	史小桥变	1号主变	110	50000	23360
111	丰县	史小桥变	2号主变	110	50000	22183
112	丰县	大沙河变	1号主变	110	50000	24982
113	丰县	大沙河变	2号主变	110	50000	26674
114	丰县	套楼变	1号主变	110	50000	0
115	丰县	套楼变	2号主变	110	50000	26222
116	丰县	孙楼变	1号主变	110	63000	6696
117	丰县	孙楼变	2号主变	110	50000	11308
118	丰县	徐楼变	1号主变	110	50000	7261
119	丰县	徐楼变	2号主变	110	50000	6062
120	丰县	振丰变	1号主变	110	31500	17959
121	丰县	振丰变	2号主变	110	31500	0
122	丰县	梁寨变	1号主变	110	40000	0
123	丰县	梁寨变	2号主变	110	31500	11704

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
124	丰县	沙园变	1号主变	110	31500	0
125	丰县	沙园变	3号主变	110	80000	18760
126	丰县	郭楼变	1号主变	110	80000	0
127	丰县	郭楼变	2号主变	110	50000	0
128	丰县	金刘寨变	1号主变	110	50000	26285
129	丰县	金刘寨变	2号主变	110	20000	1417
130	丰县	顺河变	1号主变	110	63000	29312
131	丰县	顺河变	2号主变	110	50000	23593
132	丰县	首羨变	1号主变	110	31500	14300
133	丰县	首羨变	2号主变	110	31500	14800
134	丰县	刘王楼变	1号主变	35	10000	2278
135	丰县	刘王楼变	2号主变	35	20000	6696
136	丰县	单楼变	1号主变	35	20000	5746
137	丰县	单楼变	2号主变	35	20000	5512
138	丰县	和集变	1号主变	35	8000	4224
139	丰县	和集变	2号主变	35	12500	0
140	丰县	宋楼变	1号主变	35	16000	3704
141	丰县	宋楼变	2号主变	35	20000	4408
142	丰县	师寨变	1号主变	35	20000	6793

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
143	丰县	师寨变	2号主变	35	10000	205
144	丰县	张五楼变	1号主变	35	20000	2336
145	丰县	张五楼变	2号主变	35	20000	0
146	丰县	李寨变	1号主变	35	20000	3662
147	丰县	李寨变	2号主变	35	20000	0
148	丰县	范楼变	1号主变	35	20000	6019
149	丰县	范楼变	2号主变	35	20000	0
150	沛县	五段变	1号主变	110	50000	18770
151	沛县	五段变	2号主变	110	40000	2438
152	沛县	周庄变	1号主变	110	63000	29944
153	沛县	周庄变	2号主变	110	50000	32532
154	沛县	头堡变	1号主变	110	63000	3765
155	沛县	头堡变	2号主变	110	63000	1581
156	沛县	奚阁变	1号主变	110	50000	9246
157	沛县	奚阁变	2号主变	110	50000	25727
158	沛县	孔庄变	1号主变	110	50000	17265
159	沛县	孔庄变	2号主变	110	50000	26084
160	沛县	安和变	1号主变	110	50000	30628
161	沛县	安和变	2号主变	110	50000	20531

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
162	沛县	安国变	1号主变	110	50000	26329
163	沛县	安国变	2号主变	110	50000	24900
164	沛县	敬安变	1号主变	110	63000	32612
165	沛县	敬安变	2号主变	110	63000	26697
166	沛县	朱寨变	1号主变	110	50000	10663
167	沛县	朱寨变	2号主变	110	50000	26001
168	沛县	杨新变	1号主变	110	50000	17
169	沛县	杨新变	2号主变	110	50000	23775
170	沛县	栖山变	1号主变	110	50000	25052
171	沛县	栖山变	2号主变	110	50000	21274
172	沛县	歌风变	1号主变	110	50000	22286
173	沛县	歌风变	2号主变	110	50000	5300
174	沛县	汉城变	1号主变	110	50000	14034
175	沛县	汉城变	2号主变	110	50000	12148
176	沛县	汤沐变	1号主变	110	50000	27194
177	沛县	汤沐变	2号主变	110	20000	3893
178	沛县	沛县变	1号主变	110	63000	1738
179	沛县	沛县变	2号主变	110	63000	14227
180	沛县	滨城变	1号主变	110	50000	21010

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
181	沛县	滨城变	2号主变	110	50000	16764
182	沛县	范庄变	1号主变	110	50000	22686
183	沛县	范庄变	2号主变	110	50000	23690
184	沛县	鹿楼变	1号主变	110	50000	0
185	沛县	鹿楼变	2号主变	110	50000	22286
186	沛县	鹿湾变	1号主变	110	63000	34836
187	沛县	鹿湾变	2号主变	110	63000	15500
188	沛县	龙北变	2号主变	110	50000	22079
189	沛县	龙北变	3号主变	110	80000	38489
190	沛县	东关变	1号主变	35	20000	2872
191	沛县	东关变	2号主变	35	20000	1806
192	沛县	孟庄变	1号主变	35	10000	0
193	沛县	孟庄变	2号主变	35	16000	5909
194	沛县	沛县张庄变	1号主变	35	8000	2194
195	沛县	沛县张庄变	2号主变	35	8000	4860
196	沛县	沛县王庄变	1号主变	35	20000	6600
197	沛县	沛县王庄变	2号主变	35	20000	11900
198	沛县	湖西变	1号主变	35	8000	2287
199	沛县	湖西变	2号主变	35	8000	1955

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
200	沛县	肖庄变	1号主变	35	8000	6200
201	沛县	肖庄变	2号主变	35	10000	6300
202	沛县	胡寨变	1号主变	35	20000	4082
203	沛县	胡寨变	2号主变	35	8000	2621
204	沛县	魏庙变	1号主变	35	20000	2438
205	沛县	魏庙变	2号主变	35	16000	2546
206	沛县	黄井变	1号主变	35	20000	8000
207	沛县	黄井变	2号主变	35	20000	7600
208	邳州	二庙变	1号主变	110	63000	0
209	邳州	二庙变	2号主变	110	100000	3594
210	邳州	八义集变	1号主变	110	50000	10085
211	邳州	八义集变	2号主变	110	50000	20509
212	邳州	兴塘变	1号主变	110	31500	3185
213	邳州	兴塘变	2号主变	110	31500	7462
214	邳州	吴闸变	1号主变	110	50000	6178
215	邳州	吴闸变	2号主变	110	50000	10138
216	邳州	土山变	1号主变	110	50000	10085
217	邳州	土山变	2号主变	110	50000	21036
218	邳州	坊上变	2号主变	110	50000	18463

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
219	邳州	坊上变	3号主变	110	63000	21833
220	邳州	墩集变	2号主变	110	50000	967
221	邳州	墩集变	3号主变	110	50000	3513
222	邳州	大宋变	1号主变	110	100000	39226
223	邳州	大宋变	2号主变	110	50000	5029
224	邳州	宿羊山变	1号主变	110	50000	21893
225	邳州	宿羊山变	2号主变	110	63000	5215
226	邳州	富山变	1号主变	110	50000	29082
227	邳州	富山变	3号主变	110	50000	20576
228	邳州	戴圩变	1号主变	110	50000	6178
229	邳州	戴圩变	3号主变	110	50000	23590
230	邳州	戴庄变	1号主变	110	31500	6178
231	邳州	戴庄变	2号主变	110	50000	26264
232	邳州	杜村变	1号主变	110	63000	0
233	邳州	杜村变	2号主变	110	50000	0
234	邳州	汶河变	1号主变	110	40000	21400
235	邳州	汶河变	2号主变	110	40000	19300
236	邳州	河湾变	1号主变	110	100000	28091
237	邳州	河湾变	2号主变	110	50000	967

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
238	邳州	蒋庄变	1号主变	110	50000	35095
239	邳州	蒋庄变	2号主变	110	50000	3594
240	邳州	议堂变	1号主变	110	50000	10085
241	邳州	议堂变	2号主变	110	50000	25733
242	邳州	邢楼变	1号主变	110	20000	6100
243	邳州	邢楼变	2号主变	110	20000	8000
244	邳州	邳城变	1号主变	110	50000	28059
245	邳州	邳城变	2号主变	110	50000	6178
246	邳州	邳州变	1号主变	110	80000	6178
247	邳州	邳州变	2号主变	110	80000	10085
248	邳州	铁富变	1号主变	110	63000	0
249	邳州	铁富变	2号主变	110	50000	9701
250	邳州	八义集变	3号主变	35	8000	5
251	邳州	八义集变	4号主变	35	10000	1029
252	邳州	八路变	1号主变	35	20000	2918
253	邳州	八路变	2号主变	35	20000	1570
254	邳州	新集变	1号主变	35	16000	673
255	邳州	新集变	2号主变	35	20000	5607
256	邳州	柳家变	1号主变	35	25000	5595

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
257	邳州	柳家变	2号主变	35	20000	1688
258	邳州	港上变	1号主变	35	20000	0
259	邳州	港上变	2号主变	35	10000	659
260	邳州	车夫山变	1号主变	35	20000	3681
261	邳州	车夫山变	2号主变	35	20000	2510
262	邳州	邳州新桥变	1号主变	35	20000	4890
263	邳州	邳州新桥变	2号主变	35	10000	1550
264	邳州	邹庄变	1号主变	35	20000	0
265	邳州	邹庄变	2号主变	35	16000	3361
266	睢宁	凌城变	1号主变	110	50000	24571
267	睢宁	凌城变	2号主变	110	50000	8802
268	睢宁	双沟变	1号主变	110	50000	1840
269	睢宁	双沟变	2号主变	110	40000	41
270	睢宁	古邳变	1号主变	110	31500	6036
271	睢宁	古邳变	2号主变	110	31500	4005
272	睢宁	姚集变	1号主变	110	20000	970
273	睢宁	姚集变	2号主变	110	50000	25685
274	睢宁	安宁变	1号主变	110	50000	28698
275	睢宁	安宁变	2号主变	110	50000	846

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
276	睢宁	官山变	1号主变	110	50000	8579
277	睢宁	官山变	2号主变	110	50000	8802
278	睢宁	山水变	1号主变	110	50000	1840
279	睢宁	山水变	2号主变	110	50000	8582
280	睢宁	岚山变	1号主变	110	50000	29080
281	睢宁	岚山变	2号主变	110	50000	40000
282	睢宁	徐沙河变	1号主变	110	50000	1564
283	睢宁	徐沙河变	3号主变	110	50000	1840
284	睢宁	方杨变	1号主变	110	50000	1840
285	睢宁	方杨变	2号主变	110	50000	7871
286	睢宁	沙集变	1号主变	110	31500	1633
287	睢宁	沙集变	2号主变	110	50000	846
288	睢宁	潼泽变	1号主变	110	50000	5578
289	睢宁	潼泽变	2号主变	110	50000	6879
290	睢宁	睢宁变	1号主变	110	80000	0
291	睢宁	睢宁变	2号主变	110	80000	7037
292	睢宁	秦庄变	1号主变	110	50000	846
293	睢宁	秦庄变	2号主变	110	80000	9699
294	睢宁	空港变	1号主变	110	50000	25615

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
295	睢宁	空港变	2号主变	110	50000	1840
296	睢宁	联群变	1号主变	110	50000	0
297	睢宁	联群变	2号主变	110	50000	0
298	睢宁	腊园变	1号主变	110	50000	1840
299	睢宁	腊园变	2号主变	110	50000	8802
300	睢宁	高李变	2号主变	110	50000	23952
301	睢宁	高李变	3号主变	110	50000	8582
302	睢宁	鲁庙变	1号主变	110	31500	12603
303	睢宁	鲁庙变	2号主变	110	31500	6013
304	睢宁	九镜湖变	1号主变	35	20000	846
305	睢宁	九镜湖变	2号主变	35	20000	1840
306	睢宁	倪村变	4号主变	35	20000	6053
307	睢宁	张圩变	1号主变	35	10000	2502
308	睢宁	张圩变	2号主变	35	10000	396
309	睢宁	睢宁桃园变	1号主变	35	8000	846
310	睢宁	睢宁桃园变	2号主变	35	20000	846
311	睢宁	蒲棠变	1号主变	35	10000	1080
312	睢宁	蒲棠变	2号主变	35	10000	2251
313	睢宁	邱集变	1号主变	35	20000	229

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
314	睢宁	邱集变	2号主变	35	20000	4492
315	睢宁	高集变	1号主变	35	10000	846
316	睢宁	高集变	2号主变	35	6300	846
317	铜山	利国变	1号主变	110	63000	23680
318	铜山	利国变	2号主变	110	50000	16979
319	铜山	南郊变	1号主变	110	63000	12456
320	铜山	南郊变	2号主变	110	50000	259
321	铜山	台上变	1号主变	110	50000	259
322	铜山	台上变	2号主变	110	50000	32977
323	铜山	吕城变	1号主变	110	31500	6700
324	铜山	吕城变	2号主变	110	31500	0
325	铜山	周庙变	1号主变	110	20000	0
326	铜山	周庙变	2号主变	110	20000	48
327	铜山	大彭变	1号主变	110	50000	27187
328	铜山	大彭变	2号主变	110	50000	27255
329	铜山	大许变	1号主变	110	50000	14280
330	铜山	大许变	2号主变	110	63000	0
331	铜山	夹河变	1号主变	110	50000	10934
332	铜山	夹河变	2号主变	110	31500	278

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
333	铜山	孙庄变	1号主变	110	50000	9390
334	铜山	孙庄变	2号主变	110	50000	20141
335	铜山	张集变	1号主变	110	63000	17645
336	铜山	张集变	2号主变	110	50000	6077
337	铜山	新星变	1号主变	110	20000	722
338	铜山	新星变	2号主变	110	20000	461
339	铜山	檀山变	1号主变	110	40000	23179
340	铜山	檀山变	2号主变	110	40000	20077
341	铜山	檀山变	3号主变	110	31500	25200
342	铜山	檀山变	4号主变	110	31500	25200
343	铜山	焦山变	1号主变	110	50000	104
344	铜山	焦山变	2号主变	110	100000	259
345	铜山	物流变	1号主变	110	50000	5848
346	铜山	物流变	2号主变	110	50000	12651
347	铜山	琅溪变	1号主变	110	50000	54
348	铜山	琅溪变	2号主变	110	50000	259
349	铜山	田园变	1号主变	110	50000	16600
350	铜山	田园变	2号主变	110	31500	6600
351	铜山	郑集变	1号主变	110	50000	7900

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
352	铜山	郑集变	2号主变	110	50000	9100
353	铜山	马坡变	1号主变	110	50000	15692
354	铜山	马坡变	2号主变	110	50000	23186
355	铜山	马山变	1号主变	110	31500	5872
356	铜山	马山变	2号主变	110	31500	5983
357	铜山	高营变	1号主变	110	63000	259
358	铜山	高营变	2号主变	110	63000	13577
359	铜山	龙庄变	1号主变	110	50000	17309
360	铜山	龙庄变	2号主变	110	50000	16146
361	铜山	吴邵变	1号主变	35	10000	0
362	铜山	吴邵变	2号主变	35	20000	0
363	铜山	房村变	1号主变	35	20000	3490
364	铜山	房村变	2号主变	35	20000	6077
365	铜山	柳泉变	1号主变	35	8000	4743
366	铜山	柳泉变	2号主变	35	6300	3969
367	铜山	毛庄变	1号主变	35	20000	0
368	铜山	毛庄变	2号主变	35	10000	0
369	铜山	汉王变	1号主变	35	20000	1527
370	铜山	汉王变	2号主变	35	20000	7651

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
371	铜山	滕寨变	1号主变	35	20000	7518
372	铜山	滕寨变	2号主变	35	20000	259
373	铜山	蔺家坝变	1号主变	35	20000	4159
374	铜山	蔺家坝变	2号主变	35	20000	9133
375	铜山	黄桥变	1号主变	35	20000	5671
376	铜山	黄桥变	2号主变	35	20000	259
377	新沂	产业变	1号主变	110	50000	29301
378	新沂	产业变	2号主变	110	50000	25759
379	新沂	风云变	1号主变	110	50000	953
380	新沂	风云变	2号主变	110	20000	4134
381	新沂	卓窑变	1号主变	110	63000	21715
382	新沂	卓窑变	3号主变	110	80000	14788
383	新沂	南陈变	1号主变	110	50000	24416
384	新沂	南陈变	2号主变	110	50000	27756
385	新沂	双塘变	1号主变	110	50000	21997
386	新沂	双塘变	2号主变	110	50000	14788
387	新沂	古镇变	1号主变	110	50000	967
388	新沂	古镇变	2号主变	110	50000	26667
389	新沂	坡桥变	1号主变	110	50000	20283

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
390	新沂	坡桥变	2号主变	110	50000	14788
391	新沂	墨河变	1号主变	110	80000	30828
392	新沂	墨河变	2号主变	110	63000	22036
393	新沂	新沂变	1号主变	110	50000	42
394	新沂	新沂变	2号主变	110	50000	1370
395	新沂	新沂王庄变	1号主变	110	50000	953
396	新沂	新沂王庄变	2号主变	110	20000	2716
397	新沂	棋盘变	1号主变	110	63000	953
398	新沂	棋盘变	2号主变	110	50000	27783
399	新沂	沈马变	2号主变	110	50000	5522
400	新沂	沈马变	3号主变	110	50000	2440
401	新沂	沐东变	1号主变	110	20000	0
402	新沂	沐东变	2号主变	110	20000	3530
403	新沂	滨湖变	1号主变	110	50000	953
404	新沂	滨湖变	3号主变	110	31500	953
405	新沂	田吴变新	1号主变	110	50000	14788
406	新沂	田吴变新	2号主变	110	63000	1370
407	新沂	石涧变	2号主变	110	31500	8145
408	新沂	石涧变	3号主变	110	50000	24975

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
409	新沂	神山变	1号主变	110	50000	15039
410	新沂	神山变	2号主变	110	50000	4396
411	新沂	纪集变	1号主变	110	50000	7644
412	新沂	纪集变	2号主变	110	63000	26483
413	新沂	钟吾变	1号主变	110	63000	953
414	新沂	钟吾变	2号主变	110	80000	42941
415	新沂	黑埠变	1号主变	110	31500	7116
416	新沂	黑埠变	2号主变	110	50000	13477
417	新沂	合沟变	1号主变	35	20000	4500
418	新沂	合沟变	2号主变	35	16000	100
419	新沂	王楼变	1号主变	35	20000	3594
420	新沂	王楼变	2号主变	35	20000	4200
421	新沂	瓦窑变	1号主变	35	20000	1370
422	新沂	瓦窑变	2号主变	35	20000	5553
423	新沂	踢球变	1号主变	35	5000	2091
424	新沂	踢球变	2号主变	35	5000	3218
425	新沂	邵店变	1号主变	35	10000	953
426	新沂	邵店变	2号主变	35	20000	953
427	新沂	阿湖变	1号主变	35	16000	4093

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
428	新沂	阿湖变	2号主变	35	20000	0

表 2 110、35 千伏公用变压器负荷容量受限清单

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	受限原因
1	市区	东山变	1号主变	110	63000	本级设备容量受限
2	市区	佟村变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
3	市区	佟村变	3号主变	110	50000	本级设备容量受限
4	市区	刘湾变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
5	市区	吴庄变	1号主变	110	80000	上级设备容量受限
6	市区	复兴变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
7	市区	复兴变	2号主变	110	40000	本级设备容量受限
8	市区	大庙变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
9	市区	安然变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
10	市区	庆云桥变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
11	市区	开元变	2号主变	110	63000	上级设备容量受限
12	市区	石桥变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
13	市区	统一变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
14	市区	茱萸变	2号主变	110	50000	上级设备容量受限

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	受限原因
15	市区	西郊变	1号主变	110	63000	本级设备容量受限
16	市区	夏桥变	1号主变	35	20000	上级设备容量受限
17	市区	屯头变	1号主变	35	20000	上级设备容量受限
18	市区	泉河变	1号主变	35	10000	上级设备容量受限
19	丰县	丰县变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
20	丰县	于双楼变	3号主变	110	50000	本级设备容量受限
21	丰县	凤城变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
22	丰县	套楼变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
23	丰县	振丰变	2号主变	110	31500	上级设备容量受限
24	丰县	梁寨变	1号主变	110	40000	本级设备容量受限
25	丰县	沙园变	1号主变	110	31500	本级设备容量受限
26	丰县	郭楼变	1号主变	110	80000	上级设备容量受限
27	丰县	郭楼变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
28	丰县	和集变	2号主变	35	12500	本级设备容量受限
29	丰县	张五楼变	2号主变	35	20000	上级设备容量受限
30	丰县	李寨变	2号主变	35	20000	上级设备容量受限
31	丰县	范楼变	2号主变	35	20000	上级设备容量受限
32	沛县	鹿楼变	1号主变	110	50000	上级设备容量受限
33	沛县	孟庄变	1号主变	35	10000	本级设备容量受限

序号	市(县、区)	变电站名称	变压器名称	电压等级(kV)	额定容量(kVA)	受限原因
34	邳州	二庙变	1号主变	110	63000	本级设备容量受限
35	邳州	杜村变	1号主变	110	63000	本级设备容量受限
36	邳州	杜村变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
37	邳州	铁富变	1号主变	110	63000	本级设备容量受限
38	邳州	港上变	1号主变	35	20000	上级设备容量受限
39	邳州	邹庄变	1号主变	35	20000	上级设备容量受限
40	睢宁	睢宁变	1号主变	110	80000	本级设备容量受限
41	睢宁	联群变	1号主变	110	50000	本级设备容量受限
42	睢宁	联群变	2号主变	110	50000	本级设备容量受限
43	铜山	吕城变	2号主变	110	31500	上级设备容量受限
44	铜山	周庙变	1号主变	110	20000	本级设备容量受限
45	铜山	大许变	2号主变	110	63000	上级设备容量受限
46	铜山	吴邵变	1号主变	35	10000	上级设备容量受限
47	铜山	吴邵变	2号主变	35	20000	上级设备容量受限
48	铜山	毛庄变	1号主变	35	20000	上级设备容量受限
49	铜山	毛庄变	2号主变	35	10000	上级设备容量受限
50	新沂	沐东变	1号主变	110	20000	本级设备容量受限
51	新沂	阿湖变	2号主变	35	20000	本级设备容量受限