

**盐城市（县、区）供电公司 10（20）千伏公用配变
负荷可开放容量信息**
(2026 年第 2 季度)

截至2026年3月31日，盐城市（县、区）公司10（20）千伏公用配变共有68552台。其中，公用配变负荷容量具备可开放条件的共有64508台，占比94.10%；公用配变负荷容量受限的共有4044台，占比5.90%。公用配变负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

表1公用配变负荷可开放容量清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1	市区	德喜05号变	10	200	149
2	市区	南舍15#变	10	200	71
3	市区	正丰09号变	10	100	26
4	市区	城东宝龙A地块1#配电室1#主变	10	800	436
5	市区	城东宝龙A地块2#配电室1#主变	10	630	304
6	市区	城东宝龙A地块2#配电室3#主变	10	630	374
7	市区	城东宝龙A地块3#配电室1#主变	10	630	372
8	市区	城东宝龙A地块3#配电室3#主变	10	630	288
9	市区	城东宝龙B地块1#配电室1#主变	10	800	535
10	市区	城东宝龙B地块1#配电室3#主变	10	800	521

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11	市区	城东宝龙B地块2#配电室1#主变	10	800	558
12	市区	城东宝龙B地块2#配电室3#主变	10	800	329
13	市区	城东宝龙C地块1#配电室1#主变	10	800	346
14	市区	城东宝龙C地块2#配电室1#主变	10	800	399
15	市区	城东宝龙C地块3#配电室1#主变	10	630	228
16	市区	城东宝龙C地块3#配电室3#主变	10	630	269
17	市区	东辰悦府1#配电室2#主变	10	630	468
18	市区	东辰悦府1#配电室4#主变	10	630	451
19	市区	东辰悦府开关站2#主变	10	630	464
20	市区	世纪尚东府1#开关站1#主变	10	800	524
21	市区	世纪尚东府1#配电室1#主变	10	630	388
22	市区	世纪尚东府1#配电室3#主变	10	630	368
23	市区	世纪尚东府2#配电室1#主变	10	800	488
24	市区	世纪尚东府2#配电室3#主变	10	800	516
25	市区	保税1#箱变S1	10	200	160
26	市区	世纪线/高教线高教公寓12#配电室1#主变	10	630	450
27	市区	高教公寓1#开关站1#主变	10	800	432
28	市区	高教公寓1#开关站3#主变	10	800	434
29	市区	高教公寓10#配电室1#主变	10	800	452

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30	市区	高教公寓10#配电室3#主变	10	800	507
31	市区	高教公寓11#配电室1#主变	10	800	513
32	市区	高教公寓11#配电室3#主变	10	800	483
33	市区	高教公寓2#开关站1#主变	10	800	488
34	市区	高教公寓2#配电室1#主变	10	800	431
35	市区	高教公寓2#配电室4#主变	10	800	509
36	市区	高教公寓3#开关站1#主变	10	800	510
37	市区	高教公寓3#开关站3#主变	10	800	473
38	市区	高教公寓3#配电室1#主变	10	800	530
39	市区	高教公寓3#配电室3#主变	10	800	503
40	市区	高教公寓4#配电室1#主变	10	800	430
41	市区	高教公寓4#配电室3#主变	10	800	498
42	市区	高教公寓5#配电室1#主变	10	800	474
43	市区	高教公寓5#配电室3#主变	10	800	495
44	市区	高教公寓6#配电室1#主变	10	800	496
45	市区	高教公寓6#配电室3#主变	10	800	499
46	市区	高教公寓8#配电室1#主变	10	800	471
47	市区	高教公寓8#配电室3#主变	10	800	445
48	市区	保税2#箱变S1	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49	市区	均和华府1#配电室3#主变	10	800	339
50	市区	均和华府2#配电室1#主变	10	630	153
51	市区	均和华府3#配电室1#主变	10	630	338
52	市区	均和华府4#配电室3#主变	10	800	398
53	市区	界河5#	10	200	133
54	市区	界河6#	10	160	119
55	市区	悦达天山1#配电室2#主变	10	800	539
56	市区	悦达天山1#配电室3#主变	10	800	427
57	市区	悦达天山2#配电室2#主变	10	800	535
58	市区	悦达天山2#配电室4#主变	10	800	526
59	市区	悦达天山开关站2#主变	10	630	371
60	市区	滨江线/保科线未来科技城10#配电室2#主变	10	630	339
61	市区	滨江线/保科线未来科技城10#配电室4#主变	10	630	297
62	市区	滨江线/保科线未来科技城6#配电室2#主变	10	800	522
63	市区	滨江线/保科线未来科技城6#配电室4#主变	10	800	513
64	市区	滨江线保科线未来科技城7#配电室2#主变	10	630	378
65	市区	滨江线保科线未来科技城7#配电室4#主变	10	630	319
66	市区	滨江线保科线未来科技城8#配电室2#主变	10	800	198
67	市区	滨江线保科线未来科技城8#配电室4#主变	10	800	450

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68	市区	滨江线保科线未来科技城9#配电室2#主变	10	800	329
69	市区	保来线/泰山线未来科技城4#配电室2#主变	10	630	267
70	市区	保来线/泰山线未来科技城4#配电室4#主变	10	630	275
71	市区	泰山线/保来线未来科技城3#配电室2#主变	10	630	358
72	市区	泰山线/保来线未来科技城3#配电室4#主变	10	630	359
73	市区	泰山线保来线未来科技城1#配电室2#主变	10	800	442
74	市区	泰山线保来线未来科技城1#配电室4#主变	10	800	467
75	市区	泰山线保来线未来科技城2#配电室2#主变	10	630	400
76	市区	泰山线保来线未来科技城2#配电室4#主变	10	630	355
77	市区	泰山线保来线未来科技城5#配电室2#主变	10	630	308
78	市区	泰山线保来线未来科技城5#配电室4#主变	10	630	338
79	市区	河东新城1#开关站2#主变	10	800	405
80	市区	河东新城1#配电室2#主变	10	800	415
81	市区	河东新城1#配电室4#主变	10	800	434
82	市区	河东新城2#开关站2#主变	10	800	268
83	市区	河东新城2#开关站4#主变	10	800	441
84	市区	德喜花苑1#配电室2#主变	10	800	366
85	市区	德喜花苑1#配电室4#主变	10	800	458
86	市区	德喜花苑2#配电室2#主变	10	800	375

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
87	市区	德喜花苑2#配电室4#主变	10	800	425
88	市区	德喜花苑3#配电室2#主变	10	800	411
89	市区	德喜花苑南区1#配电室1#主变	10	800	421
90	市区	德喜花苑南区1#配电室3#主变	10	800	362
91	市区	德喜花苑南区2#配电室1#主变	10	800	602
92	市区	德喜花苑南区2#配电室3#主变	10	800	616
93	市区	德喜花苑南区3#配电室1#主变	10	800	475
94	市区	德喜花苑南区3#配电室3#主变	10	800	622
95	市区	东科城北区1#配电室1#主变	10	800	395
96	市区	东科城北区1#配电室3#主变	10	800	280
97	市区	东科城北区2#配电室1#主变	10	800	594
98	市区	东科城北区2#配电室3#主变	10	800	576
99	市区	东科城北区3#配电室1#主变	10	800	468
100	市区	东科城北区3#配电室3#主变	10	800	240
101	市区	东科城北区开关站1#主变	10	630	393
102	市区	东科城南区1#配电室1#主变	10	800	602
103	市区	东科城南区1#配电室3#主变	10	800	527
104	市区	东科城南区2#配电室1#主变	10	800	613
105	市区	东科城南区2#配电室3#主变	10	800	483

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
106	市区	东科城南区3#配电室1#主变	10	800	461
107	市区	东科城南区3#配电室3#主变	10	800	133
108	市区	东科城南区开关站1#主变	10	630	300
109	市区	长江II线/保汽线悦达汽车广场2#配电室2#主变	10	800	360
110	市区	长江II线/保汽线悦达汽车广场1#配电室2#主变	10	630	458
111	市区	长江II线/保汽线悦达汽车广场1#配电室4#主变	10	630	370
112	市区	世纪欧变	10	630	305
113	市区	阳光世纪园1#	10	400	43
114	市区	阳光世纪园2#	10	400	0
115	市区	阳光世纪园3#	10	500	145
116	市区	阳光世纪园4#	10	500	128
117	市区	阳光世纪园5#箱变主变	10	630	298
118	市区	阳光世纪园6#S8箱变1#变	10	630	174
119	市区	悦达汽车广场3#配电室2#主变	10	800	619
120	市区	悦达汽车广场3#配电室4#主变	10	800	584
121	市区	邻里线/保师线京师东方花园4#配电室2#主变	10	800	384
122	市区	邻里线/保师线京师东方花园4#配电室4#主变	10	800	401
123	市区	邻里线/东健线京师东方花园1#配电室2#主变	10	800	279
124	市区	邻里线/东健线京师东方花园5#配电室2#主变	10	630	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
125	市区	邻里线/东健线京师东方花园5#配电室4#主变	10	630	335
126	市区	京师东方花园2#配电室2#主变	10	800	423
127	市区	京师东方花园2#配电室4#主变	10	800	556
128	市区	京师东方花园3#配电室2#主变	10	630	283
129	市区	京师东方花园3#配电室4#主变	10	630	316
130	市区	世纪尚东府3#配电室3#主变	10	800	461
131	市区	世纪尚东府4#配电室1#主变	10	800	436
132	市区	世纪尚东府5#配电室3#主变	10	800	413
133	市区	世纪尚东府6#配电室3#主变	10	800	440
134	市区	世纪尚东府7#配电室1#主变	10	800	626
135	市区	保税区3#箱变主变	10	400	319
136	市区	河珠线/保欣线悦欣花园1#配电室2#主变	10	800	377
137	市区	河珠线/保欣线悦欣花园1#配电室4#主变	10	800	332
138	市区	河珠线/保欣线悦欣花园2#配电室2#主变	10	800	359
139	市区	河珠线/保欣线悦欣花园3#配电室2#主变	10	800	369
140	市区	河珠线/保欣线悦欣花园3#配电室4#主变	10	800	397
141	市区	蔡尖7#	10	200	100
142	市区	亭新线/亭南线馥桂名居4#配电室1#主变	10	630	308
143	市区	亭新线/亭南线馥桂名居4#配电室3#主变	10	630	360

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
144	市区	城东一号花园北区1#配电室1#主变	10	800	525
145	市区	城东一号花园北区1#配电室3#主变	10	800	458
146	市区	城东一号花园北区2#配电室1#主变	10	800	346
147	市区	城东一号花园北区2#配电室3#主变	10	800	354
148	市区	城东一号花园北区3#配电室1#主变	10	800	560
149	市区	城东一号花园北区3#配电室3#主变	10	800	591
150	市区	城东一号花园北区4#配电室1#主变	10	800	494
151	市区	城东一号花园北区4#配电室3#主变	10	800	560
152	市区	创客城1#配电室2#主变	10	630	305
153	市区	创客城1#配电室4#主变	10	630	331
154	市区	创客城2#配电室2#主变	10	630	341
155	市区	馥桂名居1#配电室2#主变	10	800	494
156	市区	馥桂名居1#配电室4#主变	10	800	547
157	市区	馥桂名居2#配电室2#主变	10	800	456
158	市区	馥桂名居2#配电室4#主变	10	800	466
159	市区	馥桂名居3#配电室2#主变	10	800	498
160	市区	馥桂名居3#配电室4#主变	10	800	396
161	市区	软件园1#开关站2#主变	10	800	568
162	市区	软件园1#配电室2#主变	10	800	461

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
163	市区	香溪花园1#S1箱变主变	10	400	174
164	市区	香溪花园1#开关站1#主变	10	800	484
165	市区	香溪花园3#S3箱变主变	10	400	136
166	市区	香溪花园二期1#配电室1#主变	10	800	490
167	市区	香溪花园二期2#开关站1#主变	10	800	497
168	市区	悦达汽车广场北区1#配电室2#主变	10	800	562
169	市区	悦达汽车广场北区1#配电室4#主变	10	800	500
170	市区	悦达汽车广场北区2#配电室2#主变	10	800	487
171	市区	悦达汽车广场北区3#配电室2#主变	10	800	640
172	市区	悦达汽车广场北区3#配电室4#主变	10	800	523
173	市区	悦达汽车广场北区4#配电室2#主变	10	800	628
174	市区	悦达汽车广场北区4#配电室4#主变	10	800	625
175	市区	洲际逸品1#开关站1#主变	10	800	302
176	市区	洲际逸品1#开关站3#主变	10	800	342
177	市区	洲际逸品1#配电室1#主变	10	800	482
178	市区	洲际逸品1#配电室3#主变	10	800	466
179	市区	洲际逸品2#配电室1#主变	10	800	640
180	市区	洲际逸品2#配电室3#主变	10	800	571
181	市区	洲际逸品北区2#配电室1#主变	10	800	606

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
182	市区	洲际逸品北区2#配电室3#主变	10	800	587
183	市区	蔡尖2#欧变主变	10	630	285
184	市区	蔡尖3#欧变主变	10	630	318
185	市区	蔡尖花园1#开关站2#主变	10	1000	458
186	市区	蔡尖花园2#开关站1#主变	10	1000	464
187	市区	蔡尖花园5#欧变	10	630	252
188	市区	尚德商务楼1#配电室2#主变	10	800	480
189	市区	尚德商务楼1#配电室4#主变	10	800	484
190	市区	蔡尖8#	10	400	219
191	市区	滨江线/保科线未来科技城10#配电室1#主变	10	630	389
192	市区	滨江线/保科线未来科技城10#配电室3#主变	10	630	402
193	市区	滨江线/保科线未来科技城6#配电室1#主变	10	800	491
194	市区	滨江线/保科线未来科技城6#配电室3#主变	10	800	417
195	市区	滨江线保科线未来科技城7#配电室1#主变	10	630	299
196	市区	滨江线保科线未来科技城7#配电室3#主变	10	630	221
197	市区	滨江线保科线未来科技城8#配电室1#主变	10	800	369
198	市区	滨江线保科线未来科技城8#配电室3#主变	10	800	328
199	市区	滨江线保科线未来科技城9#配电室1#主变	10	800	454
200	市区	国投2#	10	800	358

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
201	市区	国投4#主变	10	630	370
202	市区	合南线/创业线雨露花园3#配电室1#主变	10	800	405
203	市区	合南线/创业线雨露花园3#配电室3#主变	10	800	412
204	市区	合南线/创业线雨露花园4#配电室1#主变	10	800	461
205	市区	雨露花园1#开关站1#主变	10	800	279
206	市区	雨露花园1#配电室1#主变	10	800	362
207	市区	雨露花园2#配电室1#主变	10	800	403
208	市区	雨露花园2#配电室3#主变	10	800	477
209	市区	亭玻线/合考线天成苑小区5#配电室2#主变	10	800	449
210	市区	亭玻线/合考线天成苑小区5#配电室4#主变	10	800	452
211	市区	蔡尖花园1#开关站1#主变	10	1000	476
212	市区	蔡尖花园1#欧变	10	630	236
213	市区	蔡尖花园2#开关站2#主变	10	1000	523
214	市区	蔡尖花园4#欧变	10	630	291
215	市区	捷顺	10	400	285
216	市区	天成苑4#配电室2#主变	10	800	430
217	市区	天成苑4#配电室4#主变	10	800	533
218	市区	天成苑小区1#开关站2#主变	10	800	480
219	市区	天成苑小区2#配电室2#主变	10	800	372

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
220	市区	天成苑小区2#配电室4#主变	10	800	533
221	市区	天成苑小区3#配电室2#主变	10	800	448
222	市区	天成苑小区3#配电室4#主变	10	800	533
223	市区	阳光世纪园1#主变	10	1250	993
224	市区	阳光世纪园2#主变	10	1250	992
225	市区	阳光世纪园5#S9箱变1#主变	10	500	58
226	市区	阳光世纪园56#楼1#欧变	10	630	324
227	市区	管委会充电桩主变	10	630	12
228	市区	创客城1#配电室1#主变	10	630	158
229	市区	创客城1#配电室3#主变	10	630	346
230	市区	创客城2#配电室1#主变	10	630	373
231	市区	均和华府1#配电室2#主变	10	800	334
232	市区	均和华府2#配电室2#主变	10	630	282
233	市区	均和华府3#配电室2#主变	10	630	328
234	市区	均和华府4#配电室2#主变	10	800	430
235	市区	新嘉源3#配电室1#主变	10	800	569
236	市区	新嘉源3#配电室3#主变	10	800	424
237	市区	新嘉源公寓1#配电室1#主变	10	800	510
238	市区	新嘉源公寓1#配电室3#主变	10	800	500

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
239	市区	新嘉源公寓2#开关站1#主变	10	630	485
240	市区	新嘉源公寓2#开关站3#主变	10	630	379
241	市区	新嘉源公寓2#配电室1#主变	10	800	570
242	市区	新嘉源公寓2#配电室3#主变	10	800	491
243	市区	新嘉源公寓4#配电室1#主变	10	800	475
244	市区	涌鑫1#配电室1#主变	10	1000	606
245	市区	涌鑫1#配电室2#主变	10	1000	611
246	市区	中舍花园2#配电室1#主变	10	800	352
247	市区	中舍花园2#配电室3#主变	10	800	314
248	市区	中舍花园二期1#开关站1#主变	10	800	275
249	市区	中舍花园二期1#配电室1#主变	10	800	413
250	市区	中舍花园二期1#配电室3#主变	10	800	356
251	市区	中舍花园二期2#配电室1#主变	10	800	424
252	市区	中舍花园二期2#配电室3#主变	10	800	469
253	市区	中舍花园二期3#配电室1#主变	10	800	391
254	市区	中舍花园二期3#配电室3#主变	10	800	382
255	市区	中舍花园二期4#配电室1#主变	10	800	527
256	市区	中舍花园二期4#配电室3#主变	10	800	376
257	市区	中舍花园二期5#配电室1#主变	10	800	435

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
258	市区	中舍花园二期5#配电室3#主变	10	800	394
259	市区	中舍花园二期6#配电室1#主变	10	800	442
260	市区	中舍花园二期6#配电室3#主变	10	800	456
261	市区	中舍花园小区1#配电室1#主变	10	800	421
262	市区	中舍花园小区1#配电室3#主变	10	800	430
263	市区	中舍花园小区3#配电室1#主变	10	800	353
264	市区	中舍花园小区3#配电室3#主变	10	800	443
265	市区	新嘉源小区变1#主变	10	630	389
266	市区	新嘉源小区变2#主变	10	630	350
267	市区	阳光世纪园56楼2#欧变	10	630	368
268	市区	洲际逸品1#开关站2#主变	10	800	336
269	市区	洲际逸品1#开关站4#主变	10	800	544
270	市区	洲际逸品1#配电室2#主变	10	800	528
271	市区	洲际逸品1#配电室4#主变	10	800	577
272	市区	洲际逸品2#配电室2#主变	10	800	624
273	市区	洲际逸品2#配电室4#主变	10	800	614
274	市区	洲际逸品北区2#配电室2#主变	10	800	602
275	市区	洲际逸品北区2#配电室4主变	10	800	631
276	市区	国投1#	10	800	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
277	市区	国投3#	10	500	174
278	市区	世纪线/高教线高教公寓12#配电室2#主变	10	630	402
279	市区	高教公寓1#开关站2#主变	10	800	484
280	市区	高教公寓1#开关站4#主变	10	800	528
281	市区	高教公寓10#配电室2#主变	10	800	432
282	市区	高教公寓10#配电室4#主变	10	800	502
283	市区	高教公寓11#配电室2#主变	10	800	453
284	市区	高教公寓11#配电室4#主变	10	800	469
285	市区	高教公寓2#开关站2#主变	10	800	473
286	市区	高教公寓2#配电室2#主变	10	800	466
287	市区	高教公寓2#配电室3#主变	10	800	477
288	市区	高教公寓3#开关站2#主变	10	800	491
289	市区	高教公寓3#开关站4#主变	10	800	415
290	市区	高教公寓3#配电室2#主变	10	800	555
291	市区	高教公寓3#配电室4#主变	10	800	533
292	市区	高教公寓4#配电室2#主变	10	800	481
293	市区	高教公寓4#配电室4#主变	10	800	458
294	市区	高教公寓5#配电室2#主变	10	800	481
295	市区	高教公寓5#配电室4#主变	10	800	517

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
296	市区	高教公寓6#配电室2#主变	10	800	497
297	市区	高教公寓6#配电室4#主变	10	800	477
298	市区	高教公寓8#配电室2#主变	10	800	401
299	市区	高教公寓8#配电室4#主变	10	800	509
300	市区	软件园1#开关站1#主变	10	800	510
301	市区	软件园1#配电室1#主变	10	800	451
302	市区	保来线/泰山线未来科技城4#配电室1#主变	10	630	201
303	市区	保来线/泰山线未来科技城4#配电室3#主变	10	630	235
304	市区	泰山线/保来线未来科技城3#配电室1#主变	10	630	373
305	市区	泰山线/保来线未来科技城3#配电室3#主变	10	630	345
306	市区	泰山线保来线未来科技城1#配电室1#主变	10	800	491
307	市区	泰山线保来线未来科技城1#配电室3#主变	10	800	502
308	市区	泰山线保来线未来科技城2#配电室1#主变	10	630	406
309	市区	泰山线保来线未来科技城2#配电室3#主变	10	630	311
310	市区	泰山线保来线未来科技城5#配电室1#主变	10	630	325
311	市区	泰山线保来线未来科技城5#配电室3#主变	10	630	369
312	市区	康居园1#S1箱变主变	10	630	43
313	市区	康居园1#小区变1#主变	10	1000	200
314	市区	康居园1#小区变2#主变	10	1000	440

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
315	市区	康居园2#S2箱变主变	10	630	298
316	市区	康居园2#配电室3#主变	10	1000	163
317	市区	康居园2#配电室4#主变	10	1000	130
318	市区	尚德商务楼1#配电室1#主变	10	800	394
319	市区	尚德商务楼1#配电室3#主变	10	800	465
320	市区	新嘉源3#配电室2#主变	10	800	483
321	市区	新嘉源3#配电室4#主变	10	800	428
322	市区	新嘉源公寓1#配电室2#主变	10	800	459
323	市区	新嘉源公寓1#配电室4#主变	10	800	546
324	市区	新嘉源公寓2#开关站2#主变	10	630	288
325	市区	新嘉源公寓2#开关站4#主变	10	630	378
326	市区	新嘉源公寓2#配电室2#主变	10	800	507
327	市区	新嘉源公寓2#配电室4#主变	10	800	576
328	市区	新嘉源公寓4#配电室2#主变	10	800	521
329	市区	中舍花园2#配电室2#主变	10	800	275
330	市区	中舍花园2#配电室4#主变	10	800	430
331	市区	中舍花园二期1#开关站2#主变	10	800	380
332	市区	中舍花园二期1#配电室2#主变	10	800	417
333	市区	中舍花园二期1#配电室4#主变	10	800	426

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
334	市区	中舍花园二期2#配电室2#主变	10	800	458
335	市区	中舍花园二期2#配电室4#主变	10	800	476
336	市区	中舍花园二期3#配电室2#主变	10	800	416
337	市区	中舍花园二期3#配电室4#主变	10	800	324
338	市区	中舍花园二期4#配电室2#主变	10	800	469
339	市区	中舍花园二期4#配电室4#主变	10	800	412
340	市区	中舍花园二期5#配电室2#主变	10	800	425
341	市区	中舍花园二期5#配电室4#主变	10	800	545
342	市区	中舍花园二期6#配电室2#主变	10	800	418
343	市区	中舍花园二期6#配电室4#主变	10	800	468
344	市区	中舍花园小区1#配电室2#主变	10	800	431
345	市区	中舍花园小区1#配电室4#主变	10	800	379
346	市区	中舍花园小区3#配电室2#主变	10	800	301
347	市区	中舍花园小区3#配电室4#主变	10	800	406
348	市区	城东一号花园北区1#配电室2#主变	10	800	338
349	市区	城东一号花园北区1#配电室4#主变	10	800	506
350	市区	城东一号花园北区2#配电室2#主变	10	800	258
351	市区	城东一号花园北区2#配电室4#主变	10	800	496
352	市区	城东一号花园北区3#配电室2#主变	10	800	560

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
353	市区	城东一号花园北区3#配电室4#主变	10	800	625
354	市区	城东一号花园北区4#配电室2#主变	10	800	463
355	市区	城东一号花园北区4#配电室4#主变	10	800	598
356	市区	悦达汽车广场北区1#配电室1#主变	10	800	594
357	市区	悦达汽车广场北区1#配电室3#主变	10	800	601
358	市区	悦达汽车广场北区2#配电室1#主变	10	800	410
359	市区	悦达汽车广场北区3#配电室1#主变	10	800	618
360	市区	悦达汽车广场北区3#配电室3#主变	10	800	632
361	市区	悦达汽车广场北区4#配电室1#主变	10	800	612
362	市区	悦达汽车广场北区4#配电室3#主变	10	800	622
363	市区	长江II线/保汽线悦达汽车广场2#配电室1#主变	10	800	316
364	市区	长江II线/保汽线悦达汽车广场1#配电室1#主变	10	630	272
365	市区	长江II线/保汽线悦达汽车广场1#配电室3#主变	10	630	302
366	市区	红星海河湾1#配电室2#主变	10	800	427
367	市区	红星海河湾1#配电室4#主变	10	800	451
368	市区	红星海河湾2#配电室2#主变	10	800	457
369	市区	红星海河湾3#配电室2#主变	10	800	463
370	市区	红星海河湾3#配电室4#主变	10	800	526
371	市区	红星海河湾东区1#配电室2#主变	10	630	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
372	市区	红星海河湾东区2#配电室2#主变	10	800	411
373	市区	红星海河湾东区3#配电室2#主变	10	800	420
374	市区	悦达汽车广场3#配电室1#主变	10	800	554
375	市区	悦达汽车广场3#配电室3#主变	10	800	537
376	市区	德喜花苑1#配电室3#主变	10	800	416
377	市区	德喜花苑2#配电室3#主变	10	800	293
378	市区	德喜花苑3#配电室1#主变	10	800	425
379	市区	德喜花苑南区1#配电室2#主变	10	800	260
380	市区	德喜花苑南区2#配电室2#主变	10	800	596
381	市区	德喜花苑南区2#配电室4#主变	10	800	616
382	市区	德喜花苑南区3#配电室2#主变	10	800	608
383	市区	德喜花苑南区3#配电室4#主变	10	800	617
384	市区	东科城北区1#配电室2#主变	10	800	217
385	市区	东科城北区2#配电室2#主变	10	800	467
386	市区	东科城北区2#配电室4#主变	10	800	581
387	市区	东科城北区3#配电室2#主变	10	800	248
388	市区	东科城北区开关站2#主变	10	630	360
389	市区	东科城南区1#配电室2#主变	10	800	518
390	市区	东科城南区2#配电室2#主变	10	800	430

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
391	市区	东科城南区3#配电室2#主变	10	800	273
392	市区	东科城南区开关站2#主变	10	630	399
393	市区	世纪尚东府1#开关站2#主变	10	800	490
394	市区	世纪尚东府1#配电室2#主变	10	630	398
395	市区	世纪尚东府1#配电室4#主变	10	630	403
396	市区	世纪尚东府2#配电室2#主变	10	800	512
397	市区	世纪尚东府2#配电室4#主变	10	800	517
398	市区	世纪尚东府3#配电室2#主变	10	800	478
399	市区	世纪尚东府4#配电室4#主变	10	800	478
400	市区	世纪尚东府5#配电室2#主变	10	800	445
401	市区	世纪尚东府6#配电室2#主变	10	800	474
402	市区	世纪尚东府7#配电室2#主变	10	800	640
403	市区	韩资园3#厂房1#公变	10	400	304
404	市区	蔡尖4#	10	200	144
405	市区	中舍3#	10	160	113
406	市区	城东宝龙A地块1#配电室2#主变	10	800	381
407	市区	城东宝龙A地块2#配电室2#主变	10	630	351
408	市区	城东宝龙A地块2#配电室4#主变	10	630	354
409	市区	城东宝龙A地块3#配电室2#主变	10	630	352

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
410	市区	城东宝龙A地块3#配电室4#主变	10	630	381
411	市区	城东宝龙B地块1#配电室2#主变	10	800	342
412	市区	城东宝龙B地块1#配电室4#主变	10	800	568
413	市区	城东宝龙B地块2#配电室2#主变	10	800	573
414	市区	城东宝龙B地块2#配电室4#主变	10	800	500
415	市区	城东宝龙C地块1#配电室2#主变	10	800	392
416	市区	城东宝龙C地块2#配电室2#主变	10	800	401
417	市区	城东宝龙C地块3#配电室2#主变	10	630	319
418	市区	城东宝龙C地块3#配电室4#主变	10	630	431
419	市区	韩资园邻里中心1#开关站1#主变	10	800	406
420	市区	韩资园邻里中心1#配电室1#主变	10	800	519
421	市区	韩资园邻里中心1#配电室3#主变	10	800	444
422	市区	紫云名邸4#配电室2#主变	10	800	573
423	市区	紫云名邸5#配电室2#主变	10	800	547
424	市区	东樾府1#开关站1#主变	10	800	488
425	市区	东樾府1#配电室3#主变	10	800	459
426	市区	东樾府2#开关站1#主变	10	800	490
427	市区	东樾府2#配电室3#主变	10	800	470
428	市区	东樾府3#配电室1#主变	10	800	401

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
429	市区	东樾府4#配电室1#主变	10	800	456
430	市区	东樾府5#配电室1#主变	10	800	529
431	市区	红星海河湾1#配电室1#主变	10	800	403
432	市区	红星海河湾1#配电室3#主变	10	800	501
433	市区	红星海河湾2#配电室1#主变	10	800	468
434	市区	红星海河湾3#配电室1#主变	10	800	508
435	市区	红星海河湾3#配电室3#主变	10	800	452
436	市区	玖溪东园1#配电室2#主变	10	800	288
437	市区	玖溪东园2#配电室2#主变	10	800	480
438	市区	玖溪东园2#箱变主变	10	400	255
439	市区	玖溪东园开关站2#主变	10	800	432
440	市区	玖溪东园开关站4#主变	10	800	320
441	市区	玖溪西园1#配电室2#主变	10	800	421
442	市区	玖溪西园开关站2#主变	10	800	533
443	市区	河珠线/保欣线悦欣花园1#配电室1#主变	10	800	348
444	市区	河珠线/保欣线悦欣花园1#配电室3#主变	10	800	427
445	市区	河珠线/保欣线悦欣花园2#配电室1#主变	10	800	443
446	市区	河珠线/保欣线悦欣花园3#配电室1#主变	10	800	358
447	市区	河珠线/保欣线悦欣花园3#配电室3#主变	10	800	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
448	市区	悦欣花园停车楼1#箱变主变	10	400	146
449	市区	邻里线/保师线京师东方花园4#配电室1#主变	10	800	306
450	市区	邻里线/保师线京师东方花园4#配电室3#主变	10	800	324
451	市区	邻里线/东健线京师东方花园1#配电室1#主变	10	800	255
452	市区	邻里线/东健线京师东方花园5#配电室1#主变	10	630	318
453	市区	邻里线/东健线京师东方花园5#配电室3#主变	10	630	303
454	市区	韩资园邻里中心1#开关站2#主变	10	800	472
455	市区	韩资园邻里中心1#配电室2#主变	10	800	427
456	市区	韩资园邻里中心1#配电室4#主变	10	800	631
457	市区	京师东方花园2#配电室1#主变	10	800	452
458	市区	京师东方花园2#配电室3#主变	10	800	343
459	市区	京师东方花园3#配电室1#主变	10	630	277
460	市区	京师东方花园3#配电室3#主变	10	630	265
461	市区	东湖心语2#配电室2#主变	10	800	504
462	市区	东湖心语2#配电室4#主变	10	800	555
463	市区	东湖心语开关站2#主变	10	800	638
464	市区	东湖印象1#配电室2#主变	10	800	596
465	市区	东湖印象2#配电室2#主变	10	630	406
466	市区	东湖印象3#配电室2#主变	10	630	364

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
467	市区	云图花园1#配电室2#主变	10	800	479
468	市区	云图花园2#配电室2#主变	10	800	430
469	市区	云图花园3#配电室2#主变	10	800	640
470	市区	云图花园3#配电室4#主变	10	800	618
471	市区	云图花园4#配电室2#主变	10	800	515
472	市区	东湖印象1#配电室1#主变	10	800	543
473	市区	东湖印象2#配电室3#主变	10	630	328
474	市区	东湖印象3#配电室1#主变	10	630	503
475	市区	东湖印象3#配电室3#主变	10	630	354
476	市区	合南线/创业线雨露花园3#配电室2#主变	10	800	416
477	市区	合南线/创业线雨露花园3#配电室4#主变	10	800	408
478	市区	合南线/创业线雨露花园4#配电室2#主变	10	800	424
479	市区	亭玻线/合考线天成苑小区5#配电室1#主变	10	800	394
480	市区	亭玻线/合考线天成苑小区5#配电室3#主变	10	800	439
481	市区	天成苑4#配电室1#主变	10	800	399
482	市区	天成苑4#配电室3#主变	10	800	449
483	市区	天成苑小区1#开关站1#主变	10	800	414
484	市区	天成苑小区2#配电室1#主变	10	800	422
485	市区	天成苑小区2#配电室3#主变	10	800	407

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
486	市区	天成苑小区3#配电室1#主变	10	800	489
487	市区	天成苑小区3#配电室3#主变	10	800	423
488	市区	雨露花园1#开关站2#主变	10	800	391
489	市区	雨露花园1#配电室2#主变	10	800	239
490	市区	雨露花园2#配电室2#主变	10	800	392
491	市区	雨露花园2#配电室4#主变	10	800	458
492	市区	玖溪东园1#配电室3#主变	10	800	368
493	市区	玖溪东园1#箱变主变	10	400	299
494	市区	玖溪东园2#配电室3#主变	10	800	375
495	市区	玖溪东园开关站1#主变	10	800	488
496	市区	玖溪东园开关站3#主变	10	800	271
497	市区	东湖心语2#配电室1#主变	10	800	340
498	市区	东湖心语2#配电室3#主变	10	800	414
499	市区	东湖心语开关站1#主变	10	800	617
500	市区	亭新线/亭南线馥桂名居4#配电室2#主变	10	630	381
501	市区	亭新线/亭南线馥桂名居4#配电室4#主变	10	630	409
502	市区	馥桂名居1#配电室1#主变	10	800	432
503	市区	馥桂名居1#配电室3#主变	10	800	516
504	市区	馥桂名居2#配电室1#主变	10	800	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
505	市区	馥桂名居2#配电室3#主变	10	800	493
506	市区	馥桂名居3#配电室1#主变	10	800	449
507	市区	馥桂名居3#配电室3#主变	10	800	397
508	市区	世纪云谷1#配电室2#主变	10	800	301
509	市区	世纪云谷2#配电室2#主变	10	630	332
510	市区	世纪云谷2#配电室4#主变	10	630	301
511	市区	世纪云谷3#配电室2#主变	10	630	360
512	市区	世纪云谷3#配电室4#主变	10	630	351
513	市区	世纪云谷4#配电室2#主变	10	800	405
514	市区	香溪花园1#开关站2#主变	10	800	500
515	市区	香溪花园2#S2箱变主变	10	400	225
516	市区	香溪花园4#S4箱变主变	10	400	203
517	市区	香溪花园二期1#配电室2#主变	10	800	447
518	市区	香溪花园二期2#开关站2#主变	10	800	497
519	市区	云图花园1#配电室3#主变	10	800	364
520	市区	云图花园2#配电室1#主变	10	800	452
521	市区	云图花园3#配电室1#主变	10	800	514
522	市区	云图花园3#配电室3#主变	10	800	640
523	市区	云图花园4#配电室1#主变	10	800	414

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
524	市区	玖溪西园1#配电室3#主变	10	800	228
525	市区	玖溪西园开关站3#主变	10	800	501
526	市区	红星海河湾东区1#配电室3#主变	10	630	259
527	市区	红星海河湾东区2#配电室1#主变	10	800	555
528	市区	红星海河湾东区3#配电室3#主变	10	800	562
529	市区	东樾府1#开关站2#主变	10	800	440
530	市区	东樾府1#配电室2#主变	10	800	405
531	市区	东樾府2#开关站2#主变	10	800	493
532	市区	东樾府2#配电室2#主变	10	800	438
533	市区	东樾府3#配电室2#主变	10	800	424
534	市区	东樾府4#配电室2#主变	10	800	460
535	市区	东樾府5#配电室2#主变	10	800	626
536	市区	紫云名邸4#配电室3#主变	10	800	502
537	市区	紫云名邸5#配电室3#主变	10	800	617
538	市区	世纪云谷1#配电室1#主变	10	800	290
539	市区	世纪云谷2#配电室1#主变	10	630	270
540	市区	世纪云谷2#配电室3#主变	10	630	202
541	市区	世纪云谷3#配电室1#主变	10	630	303
542	市区	世纪云谷3#配电室3#主变	10	630	309

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
543	市区	世纪云谷4#配电室1#主变	10	800	406
544	市区	悦达天山1#配电室1#主变	10	800	574
545	市区	悦达天山1#配电室4#主变	10	800	577
546	市区	悦达天山2#配电室1#主变	10	800	512
547	市区	悦达天山2#配电室3#主变	10	800	528
548	市区	悦达天山开关站1#主变	10	630	347
549	市区	东辰悦府1#配电室1#主变	10	630	404
550	市区	东辰悦府1#配电室3#主变	10	630	504
551	市区	东辰悦府开关站1#主变	10	630	469
552	市区	河东新城1#开关站1#主变	10	800	443
553	市区	河东新城1#配电室1#主变	10	800	410
554	市区	河东新城1#配电室3#主变	10	800	422
555	市区	河东新城2#开关站1#主变	10	800	299
556	市区	河东新城2#开关站3#主变	10	800	294
557	市区	涌鑫1#配电室3#主变	10	1000	609
558	市区	涌鑫1#配电室4#主变	10	1000	633
559	市区	涌鑫2#配电室1#主变	10	1000	620
560	市区	涌鑫2#配电室3#主变	10	1000	591
561	市区	涌鑫3#配电室1#主变	10	1000	569

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
562	市区	涌鑫3#配电室3#主变	10	1000	650
563	市区	涌鑫4#配电室1#主变	10	800	529
564	市区	涌鑫4#配电室3#主变	10	800	510
565	市区	涌鑫2#配电室2#主变	10	1000	611
566	市区	涌鑫2#配电室4#主变	10	1000	561
567	市区	涌鑫3#配电室2#主变	10	1000	634
568	市区	涌鑫3#配电室4#主变	10	1000	584
569	市区	涌鑫4#配电室2#主变	10	800	480
570	市区	涌鑫4#配电室4#主变	10	800	536
571	市区	东滩11#变	10	100	75
572	市区	中舍5#变	10	200	2
573	市区	中舍2#变	10	200	147
574	市区	充电站箱变001	10	630	222
575	市区	松江路充电站公变	10	400	290
576	市区	便仓12#变	10	400	120
577	市区	便仓13#变	10	400	237
578	市区	便仓14#变	10	200	70
579	市区	便仓15#变	10	200	100
580	市区	便仓16#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
581	市区	便仓18#变	10	200	40
582	市区	便仓2#变	10	200	5
583	市区	便仓21#变	10	400	216
584	市区	便仓22#变	10	200	48
585	市区	便仓23#变	10	200	63
586	市区	便仓24#变	10	200	33
587	市区	便仓26#变-	10	200	33
588	市区	便仓3#变	10	200	42
589	市区	便仓4#变	10	400	108
590	市区	便仓5#变	10	400	221
591	市区	便仓6#变	10	200	66
592	市区	便仓9#变	10	400	150
593	市区	便仓集镇13#变	10	400	155
594	市区	便仓集镇24#变	10	400	239
595	市区	便仓集镇3#变	10	400	252
596	市区	便仓集镇39#变	10	400	194
597	市区	富民17#变	10	200	54
598	市区	富民29#变	10	400	214
599	市区	富民居委会农民小区	10	250	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
600	市区	集镇 25#变	10	400	82
601	市区	集镇1#变.	10	400	150
602	市区	集镇10#变	10	200	0
603	市区	集镇11#变.	10	400	120
604	市区	集镇15#变	10	400	160
605	市区	集镇2#变.	10	400	230
606	市区	集镇20#变.	10	400	107
607	市区	集镇26#变	10	400	81
608	市区	集镇34#变	10	400	207
609	市区	集镇35#变压器	10	400	166
610	市区	集镇36#变	10	200	0
611	市区	集镇42#变	10	200	59
612	市区	集镇43#变	10	400	193
613	市区	集镇44#变	10	400	196
614	市区	集镇7#变.	10	200	93
615	市区	集镇8#变.	10	400	44
616	市区	盐城市便仓建筑安装工程总公司	10	500	216
617	市区	盐都区食品有限公司便仓分公司	10	250	71
618	市区	明亮11#变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
619	市区	明亮15#变	10	200	105
620	市区	明亮7#变	10	200	54
621	市区	思源10#变	10	200	70
622	市区	思源14#变	10	200	68
623	市区	思源15#变	10	200	92
624	市区	思源17#变	10	200	114
625	市区	思源19#变	10	400	138
626	市区	思源2#变	10	200	34
627	市区	思源20#变	10	400	171
628	市区	思源21#变	10	200	102
629	市区	思源23#变	10	200	89
630	市区	思源24#变	10	400	238
631	市区	思源25#变新	10	200	73
632	市区	思源26#变	10	200	66
633	市区	思源4#变	10	200	90
634	市区	思源5#变	10	200	88
635	市区	思源6#变	10	200	105
636	市区	思源7#变	10	400	36
637	市区	思源9#变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
638	市区	新陈1#变	10	200	108
639	市区	新陈10#变	10	200	78
640	市区	新陈11#变	10	400	239
641	市区	新陈12#变	10	200	22
642	市区	新陈13#变	10	200	66
643	市区	新陈14#变	10	200	92
644	市区	新陈15#变	10	200	96
645	市区	新陈16#变	10	200	59
646	市区	新陈17#变	10	200	65
647	市区	新陈18#变	10	200	104
648	市区	新陈19#变	10	200	69
649	市区	新陈2#变	10	200	99
650	市区	新陈20#变	10	200	78
651	市区	新陈21#变	10	200	73
652	市区	新陈22#变	10	200	91
653	市区	新陈23#变	10	200	103
654	市区	新陈24#变	10	200	83
655	市区	新陈25#变	10	200	62
656	市区	新陈26#变	10	200	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
657	市区	新陈27#变	10	200	101
658	市区	新陈29#变	10	200	71
659	市区	新陈3#变	10	200	74
660	市区	新陈4#变	10	200	85
661	市区	新陈5#变	10	200	67
662	市区	新陈6#变	10	200	99
663	市区	新陈7#变	10	400	183
664	市区	新陈8#变	10	400	263
665	市区	便仓1#变	10	200	41
666	市区	便仓10#变	10	500	336
667	市区	便仓11#变	10	200	97
668	市区	便仓17#变	10	400	114
669	市区	便仓19#变	10	200	98
670	市区	便仓20#变	10	200	101
671	市区	便仓25#变	10	200	74
672	市区	便仓27#变压器	10	200	61
673	市区	便仓28#变	10	200	32
674	市区	便仓29#变	10	200	76
675	市区	便仓7#变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
676	市区	便仓8#变	10	200	60
677	市区	便仓集镇12#变	10	400	163
678	市区	便仓集镇14#变	10	200	63
679	市区	便仓集镇18#变	10	315	191
680	市区	便仓集镇21#变	10	400	45
681	市区	便仓集镇22#变	10	315	156
682	市区	充电桩主变	10	400	278
683	市区	丹凤佳苑1#配电室2#变	10	800	555
684	市区	丹凤佳苑1#配电室4#变	10	800	550
685	市区	丹凤佳苑2#配电室2#变	10	800	529
686	市区	丹凤佳苑2#配电室4#变	10	800	548
687	市区	富邦嘉苑配电室1#变压器	10	800	460
688	市区	富民18#变	10	200	89
689	市区	集镇23#变.	10	400	192
690	市区	集镇27#箱变	10	500	25
691	市区	集镇30#变	10	400	148
692	市区	集镇37#箱变	10	500	167
693	市区	集镇38#变压器	10	400	215
694	市区	集镇41#箱变压器配电变压器	10	400	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
695	市区	集镇5#变.	10	400	163
696	市区	集镇9#变.	10	400	212
697	市区	牡丹雅居1#变	10	800	521
698	市区	牡丹雅苑东园小区1#变	10	630	306
699	市区	牡丹雅苑东园小区2#变	10	630	362
700	市区	牡丹雅苑东园小区3#变	10	630	270
701	市区	牡丹雅苑东园小区4#变	10	630	337
702	市区	牡丹雅苑三期配电室1#变	10	630	307
703	市区	牡丹雅苑三期配电室3#变	10	630	300
704	市区	新鹏程1#欧变	10	630	250
705	市区	新鹏程2#欧变	10	800	353
706	市区	新鹏程3#欧变	10	630	242
707	市区	富民25#变	10	200	86
708	市区	富民26#变	10	200	5
709	市区	富民4#变	10	200	75
710	市区	金陈1#变	10	200	76
711	市区	金陈11#变	10	200	72
712	市区	西团11#变	10	200	79
713	市区	西团18#变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
714	市区	西团19#变	10	200	81
715	市区	西团21#变	10	200	85
716	市区	西团7#变	10	200	58
717	市区	西团8#变	10	200	36
718	市区	富民21#变	10	400	248
719	市区	富民28#变	10	200	66
720	市区	富民3#变	10	400	241
721	市区	富民34#变	10	200	43
722	市区	富民38#变	10	200	71
723	市区	富民5#变	10	200	92
724	市区	明亮10#变	10	200	77
725	市区	明亮13#变	10	400	107
726	市区	明亮16#变	10	200	84
727	市区	明亮19#变	10	200	62
728	市区	明亮20#变	10	200	69
729	市区	明亮25#变	10	200	85
730	市区	明亮26#变	10	200	90
731	市区	明亮27#变	10	200	76
732	市区	明亮28号变	10	400	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
733	市区	明亮4#变	10	200	68
734	市区	明亮5#变	10	200	85
735	市区	明亮6#变	10	200	41
736	市区	明亮9#变	10	400	200
737	市区	思源1#变	10	200	49
738	市区	思源12#变	10	200	36
739	市区	思源13#变	10	200	3
740	市区	思源16#变	10	200	75
741	市区	思源18#变	10	200	65
742	市区	思源28#变	10	400	264
743	市区	思源3#变	10	200	49
744	市区	界沟1#变	10	200	121
745	市区	界沟10#变	10	200	93
746	市区	界沟11#变	10	200	43
747	市区	界沟12#变	10	200	54
748	市区	界沟13#变	10	200	30
749	市区	界沟14#变	10	200	7
750	市区	界沟15#变	10	200	46
751	市区	界沟16#变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
752	市区	界沟17#变	10	400	267
753	市区	界沟2#变	10	400	178
754	市区	界沟3#变	10	200	114
755	市区	界沟4#变	10	200	29
756	市区	界沟5#变	10	200	83
757	市区	界沟6#变	10	200	82
758	市区	界沟7#变	10	200	60
759	市区	界沟8#变	10	200	33
760	市区	界沟9#变	10	200	0
761	市区	金陈10#变	10	200	0
762	市区	金陈15#变	10	400	259
763	市区	金陈17#配变	10	200	73
764	市区	金陈6#变	10	400	163
765	市区	民权17#变	10	200	20
766	市区	民权20#变	10	200	51
767	市区	民权29#变	10	200	82
768	市区	民权38#变	10	400	151
769	市区	民权39#变	10	400	115
770	市区	民权4#变	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
771	市区	民权40#变	10	400	0
772	市区	民权5#变	10	400	205
773	市区	新桥10#变	10	400	249
774	市区	新桥11#变	10	200	120
775	市区	新桥17#变	10	200	82
776	市区	新桥18#变	10	200	23
777	市区	新桥20#变	10	200	32
778	市区	新桥23#变	10	200	30
779	市区	新桥24#变。	10	200	94
780	市区	新桥27#变	10	200	97
781	市区	新桥4#变	10	200	0
782	市区	新桥5#变	10	200	82
783	市区	新桥9#变	10	200	9
784	市区	北李1#变	10	200	70
785	市区	北李10#变	10	200	66
786	市区	北李11#变	10	200	118
787	市区	北李12#变	10	200	93
788	市区	北李13#变	10	200	59
789	市区	北李14#变	10	200	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
790	市区	北李15#变	10	200	73
791	市区	北李16#变	10	200	73
792	市区	北李2#变	10	200	18
793	市区	北李3#变	10	200	60
794	市区	北李4#变	10	200	51
795	市区	北李5#变	10	200	89
796	市区	北李6#变	10	200	79
797	市区	北李7#变	10	315	111
798	市区	北李8#变	10	200	15
799	市区	北李9#变	10	200	39
800	市区	金陈13#变压器	10	200	68
801	市区	金陈4#变	10	400	170
802	市区	金陈8#变	10	200	0
803	市区	民权1#变	10	200	0
804	市区	民权28#变	10	200	45
805	市区	民权41#变	10	200	117
806	市区	双港1#变	10	200	73
807	市区	双港10#变	10	200	94
808	市区	双港12#变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
809	市区	双港13#变	10	200	19
810	市区	双港14#变	10	200	74
811	市区	双港15#变*	10	200	87
812	市区	双港16#变	10	200	18
813	市区	双港17#变	10	200	77
814	市区	双港18#变	10	200	25
815	市区	双港19#变	10	200	65
816	市区	双港2#变	10	200	53
817	市区	双港20#变	10	200	98
818	市区	双港21#变	10	200	98
819	市区	双港22#变	10	200	97
820	市区	双港24#变	10	200	92
821	市区	双港25#变	10	200	99
822	市区	双港26#变	10	200	138
823	市区	双港3#变	10	200	88
824	市区	双港4#变	10	200	59
825	市区	双港5#变	10	200	20
826	市区	双港6#变	10	200	56
827	市区	双港7#变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
828	市区	双港8#变-	10	200	14
829	市区	双港9#变	10	200	101
830	市区	思源11#变	10	200	59
831	市区	思源27#配变	10	200	42
832	市区	思源8#变	10	200	55
833	市区	新陈28#变	10	200	102
834	市区	新陈9#变	10	200	111
835	市区	新桥1#变	10	200	31
836	市区	新桥13#变	10	200	92
837	市区	新桥14#变	10	400	91
838	市区	新桥15#变	10	400	163
839	市区	新桥19#变	10	200	38
840	市区	新桥2#变	10	400	122
841	市区	新桥21#变	10	200	59
842	市区	新桥28#变	10	200	66
843	市区	新桥3#变	10	400	186
844	市区	新桥7#变	10	200	78
845	市区	新桥8#变	10	400	152
846	市区	便仓集镇32#变	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
847	市区	便仓集镇40#	10	500	324
848	市区	便仓集镇45#	10	400	217
849	市区	富民1#变	10	400	75
850	市区	富民2#变	10	400	207
851	市区	富民22#变	10	200	50
852	市区	富民27#变	10	200	76
853	市区	富民35#变	10	400	83
854	市区	富民6#变	10	400	121
855	市区	集镇17#变.	10	400	207
856	市区	集镇31#变	10	400	213
857	市区	集镇33#变压器	10	400	181
858	市区	集镇4#变.	10	400	188
859	市区	集镇6#变.	10	400	229
860	市区	明亮1#变	10	400	111
861	市区	明亮12#变	10	200	3
862	市区	明亮14#变	10	200	57
863	市区	明亮18#变	10	400	181
864	市区	明亮2#变	10	200	40
865	市区	明亮21#变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
866	市区	明亮22#变	10	200	66
867	市区	明亮3#变	10	400	113
868	市区	明亮8#变	10	200	66
869	市区	牡丹雅居2#变	10	800	506
870	市区	西团1#变	10	200	96
871	市区	西团10#变	10	200	21
872	市区	西团12#变	10	200	72
873	市区	西团13#变	10	200	66
874	市区	西团14#变	10	200	46
875	市区	西团15#变	10	400	260
876	市区	西团16#变	10	200	77
877	市区	西团17#变	10	200	117
878	市区	西团2#变	10	200	41
879	市区	西团20#变	10	200	66
880	市区	西团22#变	10	400	170
881	市区	西团23#变	10	200	106
882	市区	西团3#变	10	200	0
883	市区	西团4#变	10	200	57
884	市区	西团5#变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
885	市区	西团6#变	10	200	60
886	市区	西团9#变	10	400	170
887	市区	富民10#变	10	200	79
888	市区	富民11#变	10	200	52
889	市区	富民12#变	10	200	65
890	市区	富民13#变	10	200	8
891	市区	富民15#变	10	200	35
892	市区	富民16#变	10	200	85
893	市区	富民19#变	10	200	120
894	市区	富民20#变	10	200	97
895	市区	富民23#变	10	200	86
896	市区	富民24#变	10	200	81
897	市区	富民31#变	10	200	58
898	市区	富民32#变	10	200	30
899	市区	富民33#变	10	200	82
900	市区	富民36#变-	10	200	38
901	市区	富民39#变	10	200	57
902	市区	富民40#变	10	200	58
903	市区	富民7#变	10	400	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
904	市区	富民9#变	10	200	110
905	市区	金陈12#变	10	200	89
906	市区	金陈14#变	10	400	217
907	市区	金陈5#变	10	400	83
908	市区	金陈社区1#箱变	10	400	193
909	市区	金陈社区2#箱变	10	400	189
910	市区	金陈社区3#箱变	10	630	412
911	市区	金陈社区4#箱变	10	630	390
912	市区	金陈社区5#箱变	10	630	384
913	市区	金陈社区6#箱变	10	400	212
914	市区	金陈社区7#箱变	10	400	245
915	市区	金陈16#变	10	400	149
916	市区	金陈2#变	10	400	123
917	市区	金陈3#变	10	200	85
918	市区	金陈7#变	10	200	77
919	市区	金陈9#变	10	200	0
920	市区	民权10#变	10	200	38
921	市区	民权11#变	10	200	65
922	市区	民权12#变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
923	市区	民权13#变	10	200	0
924	市区	民权14#变	10	400	103
925	市区	民权15#变	10	200	81
926	市区	民权16#变	10	200	40
927	市区	民权18#变	10	400	173
928	市区	民权19#变	10	200	46
929	市区	民权2#变	10	200	50
930	市区	民权21#变	10	200	73
931	市区	民权22#变	10	200	79
932	市区	民权23#变	10	200	44
933	市区	民权24#变	10	400	146
934	市区	民权25#变	10	200	47
935	市区	民权26#变	10	200	95
936	市区	民权27#变	10	200	87
937	市区	民权3#变	10	200	67
938	市区	民权35#变	10	200	54
939	市区	民权36#变	10	200	83
940	市区	民权37#变	10	400	291
941	市区	民权6#变	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
942	市区	民权7#变	10	200	90
943	市区	民权8#变	10	160	44
944	市区	民权9#变	10	400	144
945	市区	民权三期临时变	10	400	320
946	市区	民权社区1#箱变	10	400	161
947	市区	民权社区2#箱变	10	400	234
948	市区	民权社区3#箱变	10	400	208
949	市区	民权社区5#箱变	10	630	416
950	市区	民权社区6#箱变	10	630	329
951	市区	新桥12#变	10	200	0
952	市区	新桥16#变	10	200	71
953	市区	新桥22#变	10	400	269
954	市区	新桥25#变-	10	200	72
955	市区	新桥26#变压器	10	400	236
956	市区	新桥6#变	10	200	50
957	市区	丹凤佳苑1#配电室1#变	10	800	501
958	市区	丹凤佳苑1#配电室3#变	10	800	524
959	市区	丹凤佳苑2#配电室1#变	10	800	526
960	市区	丹凤佳苑2#配电室3#变	10	800	524

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
961	市区	富邦嘉苑配电室2#变压器	10	800	517
962	市区	牡丹雅苑三期配电室2#变	10	630	304
963	市区	牡丹雅苑三期配电室4#变	10	630	330
964	市区	德喜04号变	10	200	68
965	市区	南舍01号变	10	200	43
966	市区	南舍02号变	10	200	147
967	市区	南舍03号变	10	200	141
968	市区	南舍07号变	10	200	140
969	市区	南舍08号变	10	200	141
970	市区	南舍18号变	10	200	146
971	市区	南舍19号变	10	200	124
972	市区	南舍21号变	10	50	30
973	市区	南舍25号变	10	200	140
974	市区	正丰02号变	10	200	114
975	市区	正丰05号变	10	200	124
976	市区	正丰06号变	10	200	155
977	市区	正丰10号变	10	200	134
978	市区	德喜02号变	10	200	105
979	市区	德喜03号变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
980	市区	烈士21号变	10	200	66
981	市区	友谊03号变	10	200	29
982	市区	友谊04号变	10	200	26
983	市区	友谊07号变	10	200	102
984	市区	友谊08号变	10	160	47
985	市区	友谊09号变	10	200	103
986	市区	友谊11号变	10	315	0
987	市区	友谊14号变	10	200	33
988	市区	友谊15号变	10	200	34
989	市区	友谊17号变	10	200	52
990	市区	友谊20号变	10	200	104
991	市区	蔡墩01号变	10	200	66
992	市区	蔡墩02号变	10	80	12
993	市区	蔡墩04号变	10	200	12
994	市区	蔡墩05号变	10	400	183
995	市区	蔡墩07号变	10	200	111
996	市区	蔡墩08号变	10	200	91
997	市区	蔡墩11号变	10	200	50
998	市区	蔡墩12号变	10	200	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
999	市区	蔡墩13号变	10	100	0
1000	市区	蔡墩15号变	10	200	85
1001	市区	蔡墩17号变	10	200	95
1002	市区	蔡墩18号变	10	250	0
1003	市区	蔡墩22号变	10	200	98
1004	市区	南舍13号变	10	100	70
1005	市区	南舍17号变	10	200	141
1006	市区	三龙02号变	10	200	55
1007	市区	三龙07号变	10	200	72
1008	市区	三龙15号变	10	200	14
1009	市区	新洼02号变	10	200	0
1010	市区	新洼03号变	10	200	82
1011	市区	新洼04号变	10	200	48
1012	市区	新洼05号变	10	200	39
1013	市区	新洼06号变	10	200	95
1014	市区	新洼07号变	10	400	178
1015	市区	新洼08号变	10	400	145
1016	市区	新洼09号变	10	315	116
1017	市区	新洼10号变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1018	市区	新洼11号变	10	200	34
1019	市区	新洼12号变	10	200	44
1020	市区	新洼13号变	10	400	126
1021	市区	新洼14号变	10	200	59
1022	市区	新洼15号变	10	200	79
1023	市区	新洼16号变	10	200	49
1024	市区	新洼17号变	10	200	88
1025	市区	新洼18号变	10	200	40
1026	市区	新洼19号变	10	200	51
1027	市区	新洼20号变	10	200	89
1028	市区	新洼21号变	10	200	89
1029	市区	新洼22号变	10	400	248
1030	市区	新洼24号变	10	200	67
1031	市区	新洼25号变	10	400	103
1032	市区	新洼26号变	10	200	66
1033	市区	新洼28号变	10	200	53
1034	市区	安龙01号变	10	200	87
1035	市区	安龙02号变	10	200	124
1036	市区	安龙03号变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1037	市区	安龙04号变	10	200	0
1038	市区	安龙05号变	10	400	184
1039	市区	安龙06号变	10	200	71
1040	市区	安龙07号变	10	200	31
1041	市区	安龙09号变	10	200	107
1042	市区	安龙11号变	10	200	23
1043	市区	安龙12号变	10	200	40
1044	市区	安龙13号变	10	315	139
1045	市区	安龙14号变	10	200	59
1046	市区	安龙16号变	10	200	75
1047	市区	安龙17号变	10	200	69
1048	市区	安龙18号变	10	200	65
1049	市区	新洼01号变	10	200	30
1050	市区	新洼23号变	10	200	90
1051	市区	映坝线仁智小区01号箱变	10	400	125
1052	市区	映坝线仁智小区02号箱变	10	630	383
1053	市区	映坝线仁智小区03号箱变	10	630	331
1054	市区	映坝线仁智小区04号箱变	10	630	339
1055	市区	板土06号变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1056	市区	板土09号变	10	200	18
1057	市区	板土11号变	10	200	70
1058	市区	李坝02号变	10	200	74
1059	市区	李坝03号变	10	200	88
1060	市区	李坝04号变	10	200	90
1061	市区	李坝09号变	10	200	46
1062	市区	李坝13号变	10	200	30
1063	市区	李坝14号变	10	200	54
1064	市区	李坝17号变	10	200	30
1065	市区	李坝19号变	10	200	76
1066	市区	李坝24号变	10	100	0
1067	市区	李坝27#变	10	200	112
1068	市区	仁智01号变	10	200	73
1069	市区	仁智02号变	10	200	66
1070	市区	仁智03号变	10	200	23
1071	市区	仁智04号变	10	200	65
1072	市区	仁智05号变	10	200	60
1073	市区	仁智06号变	10	400	298
1074	市区	仁智07号变	10	200	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1075	市区	仁智08号变	10	200	60
1076	市区	仁智14号变	10	200	106
1077	市区	仁智18号变	10	400	147
1078	市区	仁智19号变	10	200	57
1079	市区	仁智21号变	10	400	102
1080	市区	仁智23号变	10	200	29
1081	市区	仁智24号变	10	200	101
1082	市区	仁智27号变	10	200	50
1083	市区	仁智31号变	10	200	15
1084	市区	仁智35号变	10	200	72
1085	市区	王姚02号变	10	200	65
1086	市区	王姚04号变	10	200	82
1087	市区	王姚06号变	10	200	24
1088	市区	王姚07号变	10	200	53
1089	市区	王姚09号变	10	200	55
1090	市区	王姚10号变	10	200	56
1091	市区	王姚12号变	10	200	103
1092	市区	王姚14号变	10	200	76
1093	市区	王姚15号变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1094	市区	王姚17号变	10	200	88
1095	市区	王姚18号变	10	200	95
1096	市区	王姚19号变	10	200	51
1097	市区	王姚20号变	10	200	90
1098	市区	王姚22号变	10	200	65
1099	市区	王姚24号变	10	200	86
1100	市区	王姚25号变	10	200	70
1101	市区	凤栖苑3#配电室凤栖苑1#变	10	800	512
1102	市区	凤栖苑3#配电室凤栖苑3#变	10	800	340
1103	市区	凤栖苑4#配电室凤栖苑1#变	10	800	487
1104	市区	凤栖苑4#配电室凤栖苑3#变	10	800	521
1105	市区	凤栖苑5#配电室凤栖苑1#变	10	800	498
1106	市区	凤栖苑5#配电室凤栖苑3#变	10	800	420
1107	市区	映工线集镇03号箱变	10	630	279
1108	市区	映工线集镇10号箱变	10	630	136
1109	市区	碧水蓝湾1#配电室1#变	10	800	428
1110	市区	碧水蓝湾2#配电室1#变	10	800	362
1111	市区	汇成名居1#配电室2#变	10	800	286
1112	市区	集镇01号变	10	500	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1113	市区	集镇04号变	10	400	63
1114	市区	集镇06号变	10	400	76
1115	市区	集镇07号变	10	400	172
1116	市区	集镇08号变	10	400	193
1117	市区	集镇12号变	10	400	73
1118	市区	集镇14号变	10	500	128
1119	市区	集镇18号	10	500	157
1120	市区	集镇19号变	10	400	170
1121	市区	集镇20号箱变	10	630	196
1122	市区	集镇22号变	10	400	203
1123	市区	集镇26号箱变	10	400	92
1124	市区	清恩05号变	10	315	99
1125	市区	曙光02号变	10	400	194
1126	市区	板土01号变	10	200	62
1127	市区	板土02号变	10	400	178
1128	市区	板土03号变	10	200	84
1129	市区	板土04号变	10	200	66
1130	市区	板土05号变	10	200	50
1131	市区	板土07号变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1132	市区	板土08号变	10	200	23
1133	市区	板土10号变	10	200	81
1134	市区	板土12号变	10	200	67
1135	市区	板土13号变	10	400	188
1136	市区	集镇15号变	10	400	131
1137	市区	集镇17 号变	10	200	103
1138	市区	李坝01号变	10	200	66
1139	市区	李坝16号变	10	200	15
1140	市区	李坝23号变	10	200	95
1141	市区	李坝29号变	10	200	84
1142	市区	前途01号变	10	200	60
1143	市区	前途02号变	10	200	41
1144	市区	前途03号变	10	200	60
1145	市区	前途04号变	10	200	86
1146	市区	前途05号变	10	200	76
1147	市区	前途06号变	10	200	33
1148	市区	前途07号变	10	200	64
1149	市区	前途09号变	10	200	79
1150	市区	王姚01号变	10	400	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1151	市区	王姚03号变	10	200	89
1152	市区	王姚05号变	10	200	82
1153	市区	王姚16号变	10	200	70
1154	市区	王姚21号变	10	200	106
1155	市区	欣濠世家小区01号变压器	10	800	460
1156	市区	欣濠世家小区03号变压器	10	800	508
1157	市区	欣濠世家小区05号变压器	10	800	514
1158	市区	集镇05 号变	10	400	53
1159	市区	集镇13号变	10	500	29
1160	市区	集镇16 号变	10	200	48
1161	市区	伍龙06号变	10	200	87
1162	市区	欣濠世家小区02号变压器	10	800	436
1163	市区	欣濠世家小区04号变压器	10	800	470
1164	市区	欣濠世家小区06号变压器	10	800	480
1165	市区	安龙08号变	10	200	126
1166	市区	安龙15号变	10	200	107
1167	市区	集镇09号变	10	400	169
1168	市区	清恩06号变	10	200	45
1169	市区	集镇23号变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1170	市区	集镇24号变	10	400	129
1171	市区	伍龙01号变	10	200	0
1172	市区	伍龙02号变	10	200	66
1173	市区	伍龙03号变	10	400	178
1174	市区	伍龙04号变	10	400	219
1175	市区	伍龙05号变	10	200	83
1176	市区	伍龙08号变	10	250	56
1177	市区	伍龙09号变	10	200	75
1178	市区	友权01号变	10	200	88
1179	市区	友权02号变	10	200	64
1180	市区	友权03号变	10	200	18
1181	市区	友权04号变	10	200	112
1182	市区	友权07号变	10	200	129
1183	市区	友权13号变	10	200	124
1184	市区	友权16号变	10	200	82
1185	市区	友权20号变	10	200	18
1186	市区	红升11号变	10	200	61
1187	市区	红升13号变	10	200	41
1188	市区	红升14号变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1189	市区	红升15号变	10	200	89
1190	市区	红升21号变	10	200	72
1191	市区	红升24号变	10	200	24
1192	市区	红升25号变	10	200	77
1193	市区	红升27号变	10	200	87
1194	市区	红升29号变	10	200	82
1195	市区	红升31号变	10	200	71
1196	市区	李坝05号变	10	200	32
1197	市区	李坝06号变	10	200	58
1198	市区	李坝07号变	10	200	59
1199	市区	李坝08号变	10	200	0
1200	市区	李坝10号变	10	160	34
1201	市区	李坝11号变	10	200	39
1202	市区	李坝12号变	10	200	94
1203	市区	李坝15号变	10	200	0
1204	市区	李坝18号变	10	200	104
1205	市区	李坝20号变	10	200	84
1206	市区	李坝21号变	10	200	0
1207	市区	李坝22号变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1208	市区	李坝25号变	10	200	30
1209	市区	李坝26号变	10	200	42
1210	市区	前途08号变	10	200	110
1211	市区	仁智09号变	10	200	62
1212	市区	仁智10号变	10	200	99
1213	市区	仁智11号变	10	200	28
1214	市区	仁智12号变	10	200	72
1215	市区	仁智15号变	10	200	56
1216	市区	仁智16号变	10	200	58
1217	市区	仁智17号变	10	200	48
1218	市区	仁智20号变	10	200	74
1219	市区	仁智25号变	10	200	104
1220	市区	仁智26号变	10	200	90
1221	市区	仁智28号变	10	200	43
1222	市区	仁智29号变	10	200	64
1223	市区	仁智30号变	10	200	99
1224	市区	仁智32号变	10	400	239
1225	市区	仁智34号变	10	200	0
1226	市区	曙光01号变	10	200	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1227	市区	曙光03号变	10	200	78
1228	市区	曙光04号变	10	200	107
1229	市区	伍港01号变	10	200	60
1230	市区	伍港02号变	10	400	206
1231	市区	伍港03号变	10	200	42
1232	市区	伍港07号变	10	160	10
1233	市区	伍港08号变	10	200	29
1234	市区	伍港10号变	10	400	181
1235	市区	伍港12号变	10	200	50
1236	市区	伍港13号变	10	200	94
1237	市区	伍港14号变	10	200	45
1238	市区	伍港15#变	10	200	79
1239	市区	伍港16号变	10	200	98
1240	市区	伍新小区01号主变	10	630	440
1241	市区	伍新小区02号主变	10	630	458
1242	市区	伍新小区03号主变	10	400	257
1243	市区	伍新小区04号主变	10	630	435
1244	市区	伍新小区05号主变	10	630	445
1245	市区	兆顺20号变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1246	市区	映南线庆元小区01号箱变	10	630	335
1247	市区	映南线庆元小区02号箱变	10	400	170
1248	市区	映南线庆元小区03号箱变	10	630	317
1249	市区	映南线庆元小区04号箱变	10	400	184
1250	市区	烈士09号变	10	200	76
1251	市区	烈士19号变	10	200	42
1252	市区	庆元01号变	10	200	24
1253	市区	庆元02号变	10	200	89
1254	市区	庆元03号变	10	200	0
1255	市区	庆元04号变	10	200	81
1256	市区	庆元05号变	10	200	88
1257	市区	庆元06号变	10	200	74
1258	市区	庆元08号变	10	200	72
1259	市区	庆元10号变	10	200	96
1260	市区	庆元11号变	10	200	24
1261	市区	庆元12号变	10	200	86
1262	市区	庆元13号变	10	400	256
1263	市区	庆元14号变	10	200	63
1264	市区	庆元17号变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1265	市区	庆元18号变	10	200	68
1266	市区	庆元20号变	10	200	116
1267	市区	庆元小区05号箱变	10	500	271
1268	市区	庆元小区06号箱变	10	630	368
1269	市区	仁智33号变	10	200	86
1270	市区	王姚08号变	10	200	68
1271	市区	王姚11号变	10	200	76
1272	市区	王姚13号变	10	200	89
1273	市区	王姚23号变	10	200	79
1274	市区	袁坎01号变	10	200	45
1275	市区	袁坎02号变	10	200	5
1276	市区	袁坎03号变	10	200	47
1277	市区	袁坎04号变	10	160	39
1278	市区	袁坎05号变	10	200	0
1279	市区	袁坎06号变	10	100	29
1280	市区	袁坎07号变	10	200	24
1281	市区	袁坎08号变	10	200	79
1282	市区	袁坎09号变	10	200	91
1283	市区	袁坎10号变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1284	市区	袁坎11号变	10	200	72
1285	市区	袁坎12号变	10	200	89
1286	市区	袁坎13号变	10	400	136
1287	市区	袁坎14号变	10	200	78
1288	市区	袁坎15号变	10	200	37
1289	市区	袁坎16号变	10	200	52
1290	市区	袁坎17号变	10	200	102
1291	市区	袁坎18号变	10	200	78
1292	市区	袁坎19号变	10	200	35
1293	市区	红升07号变	10	200	115
1294	市区	红升08号变	10	200	10
1295	市区	红升09号变	10	200	61
1296	市区	红升10号变	10	200	4
1297	市区	红升12号变	10	160	68
1298	市区	红升20号变	10	200	53
1299	市区	红升28号变	10	200	18
1300	市区	红升32号变	10	200	94
1301	市区	汇成名居1#配电室1#变	10	800	437
1302	市区	三龙05号变	10	200	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1303	市区	伍港04号变	10	200	46
1304	市区	伍港05号变	10	200	89
1305	市区	伍港06号变	10	200	59
1306	市区	伍港09号变	10	200	14
1307	市区	伍港11号变	10	200	39
1308	市区	新灶01号变	10	200	51
1309	市区	新灶02号变	10	400	224
1310	市区	新灶03号变	10	400	224
1311	市区	新灶04号变	10	200	39
1312	市区	新灶05号变	10	200	66
1313	市区	新灶06号变	10	400	106
1314	市区	新灶07号变	10	200	60
1315	市区	新灶08号变	10	200	44
1316	市区	新灶09号变	10	200	0
1317	市区	新灶10号变	10	200	45
1318	市区	新灶11号变	10	200	64
1319	市区	新灶12号变	10	200	52
1320	市区	新灶13号变	10	200	81
1321	市区	新灶14号变	10	400	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1322	市区	兆顺01号变	10	160	17
1323	市区	兆顺02号变	10	200	44
1324	市区	兆顺03号变	10	200	50
1325	市区	兆顺04号变	10	200	126
1326	市区	兆顺05号变	10	200	71
1327	市区	兆顺06号变	10	400	156
1328	市区	兆顺07号变	10	400	93
1329	市区	兆顺08号变	10	400	241
1330	市区	兆顺09号变	10	400	33
1331	市区	兆顺10号变	10	400	12
1332	市区	兆顺11号变	10	200	28
1333	市区	兆顺12号变	10	200	103
1334	市区	兆顺13号变	10	400	69
1335	市区	兆顺14号变	10	200	50
1336	市区	兆顺15号变	10	400	295
1337	市区	兆顺16号变	10	400	167
1338	市区	兆顺17号变	10	400	269
1339	市区	兆顺18号变	10	400	125
1340	市区	兆顺19号变	10	315	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1341	市区	兆顺21号变	10	200	86
1342	市区	兆顺22号变	10	400	0
1343	市区	兆顺23号变	10	200	35
1344	市区	兆顺24号变	10	200	121
1345	市区	映洼线红升小区01号箱变	10	400	186
1346	市区	映洼线红升小区02号箱变	10	400	97
1347	市区	映洼线红升小区03号箱变	10	400	191
1348	市区	映洼线红升小区04号箱变	10	630	261
1349	市区	映洼线红升小区05号箱变	10	630	274
1350	市区	映洼线三龙小区02号箱变	10	630	255
1351	市区	映洼线三龙小区03号箱变	10	630	213
1352	市区	安龙10号变	10	200	59
1353	市区	红升01号变	10	400	266
1354	市区	红升02号变	10	200	103
1355	市区	红升03号变	10	400	229
1356	市区	红升04号变	10	200	92
1357	市区	红升05号变	10	200	98
1358	市区	红升06号变	10	200	66
1359	市区	红升16号变	10	160	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1360	市区	红升17号变	10	160	58
1361	市区	红升19号变	10	200	100
1362	市区	红升22号变	10	200	45
1363	市区	红升23号变	10	200	99
1364	市区	红升26号变	10	200	41
1365	市区	红升30号变	10	200	84
1366	市区	红升33号变	10	200	99
1367	市区	红升34号变	10	200	74
1368	市区	清恩02号变	10	200	0
1369	市区	清恩03号变	10	200	65
1370	市区	清恩08号变	10	200	72
1371	市区	三龙01号变	10	200	14
1372	市区	三龙03号变	10	200	50
1373	市区	三龙04号变	10	200	76
1374	市区	三龙06号变	10	200	9
1375	市区	三龙08号变	10	200	84
1376	市区	三龙09号变	10	200	116
1377	市区	三龙10号变	10	200	41
1378	市区	三龙11号变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1379	市区	三龙12号变	10	200	51
1380	市区	三龙13号变	10	200	73
1381	市区	三龙14号变	10	200	19
1382	市区	三龙16号变	10	200	71
1383	市区	三龙17号变	10	200	91
1384	市区	三龙18号变	10	200	78
1385	市区	三龙19号变	10	200	71
1386	市区	三龙20号变	10	400	204
1387	市区	三龙21号变	10	200	67
1388	市区	三龙22号变	10	400	204
1389	市区	三龙23号变	10	200	71
1390	市区	三龙24号变	10	200	107
1391	市区	新洼27号变	10	200	47
1392	市区	凤栖苑1#配电室凤栖苑1#变	10	800	486
1393	市区	凤栖苑1#配电室凤栖苑3#变	10	800	458
1394	市区	凤栖苑2#配电室凤栖苑1#变	10	800	509
1395	市区	凤栖苑2#配电室凤栖苑3#变	10	800	480
1396	市区	凤栖苑6#配电室凤栖苑1#变	10	800	471
1397	市区	凤栖苑6#配电室凤栖苑3#变	10	800	515

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1398	市区	烈士01号变	10	200	87
1399	市区	烈士02号变	10	200	57
1400	市区	烈士03号变	10	200	76
1401	市区	烈士04号变	10	200	85
1402	市区	烈士05号变	10	200	40
1403	市区	烈士06号变	10	200	98
1404	市区	烈士07号变	10	200	63
1405	市区	烈士08号变	10	100	29
1406	市区	烈士10号变	10	200	81
1407	市区	烈士11号变	10	200	84
1408	市区	烈士12号变	10	200	33
1409	市区	烈士13号变	10	200	101
1410	市区	烈士14号变	10	200	104
1411	市区	烈士15号变	10	200	88
1412	市区	烈士16号变	10	200	72
1413	市区	烈士17号变	10	200	86
1414	市区	烈士18号变	10	200	79
1415	市区	烈士20号变	10	200	49
1416	市区	烈士22号变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1417	市区	烈士23号变	10	200	57
1418	市区	庆元07号变	10	200	0
1419	市区	庆元09号变	10	200	62
1420	市区	庆元15号变	10	400	228
1421	市区	庆元19号变	10	200	60
1422	市区	友权05号变	10	200	78
1423	市区	友权06号变	10	200	129
1424	市区	友权09号变	10	100	0
1425	市区	友权10号变	10	200	67
1426	市区	友权11号变	10	200	80
1427	市区	友权12号变	10	200	87
1428	市区	友权14号变	10	200	69
1429	市区	友权15号变	10	200	68
1430	市区	友权17号变	10	200	53
1431	市区	友权18号变	10	200	105
1432	市区	友权19号变	10	200	75
1433	市区	友权21号变	10	200	103
1434	市区	友权23号变	10	200	75
1435	市区	友谊01号变	10	400	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1436	市区	友谊02号变	10	400	168
1437	市区	友谊05号变	10	400	176
1438	市区	友谊06号变	10	200	47
1439	市区	友谊12号变	10	200	59
1440	市区	友谊13号变	10	200	83
1441	市区	友谊16号变	10	200	82
1442	市区	友谊19号变	10	200	67
1443	市区	碧水蓝湾1#配电室2#变	10	800	510
1444	市区	碧水蓝湾2#配电室2#变	10	800	275
1445	市区	集镇02号变	10	315	69
1446	市区	集镇11 号变	10	400	47
1447	市区	集镇21号变	10	400	32
1448	市区	集镇25号箱变	10	630	175
1449	市区	清恩01号变	10	400	205
1450	市区	清恩04号变	10	200	69
1451	市区	清恩07号变	10	400	101
1452	市区	清恩09号变	10	200	20
1453	市区	凤栖苑1#配电室凤栖苑2#变	10	800	508
1454	市区	凤栖苑1#配电室凤栖苑4#变	10	800	476

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1455	市区	凤栖苑2#配电室凤栖苑2#变	10	800	496
1456	市区	凤栖苑2#配电室凤栖苑4#变	10	800	585
1457	市区	凤栖苑3#配电室凤栖苑2#变	10	800	480
1458	市区	凤栖苑3#配电室凤栖苑4#变	10	800	513
1459	市区	凤栖苑4#配电室凤栖苑2#变	10	800	531
1460	市区	凤栖苑4#配电室凤栖苑4#变	10	800	614
1461	市区	凤栖苑5#配电室凤栖苑2#变	10	800	484
1462	市区	凤栖苑5#配电室凤栖苑4#变	10	800	574
1463	市区	凤栖苑6#配电室凤栖苑2#变	10	800	529
1464	市区	凤栖苑6#配电室凤栖苑4#变	10	800	530
1465	市区	堤西1#变	10	400	88
1466	市区	堤西2#变	10	200	78
1467	市区	堤西3#变	10	200	17
1468	市区	堤西4#变	10	400	155
1469	市区	堤西5#变	10	200	0
1470	市区	堤西6#变	10	400	108
1471	市区	堤西8#变	10	200	100
1472	市区	堤西9#变	10	200	98
1473	市区	方强1#变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1474	市区	乡南1#变	10	400	118
1475	市区	乡南2#变	10	200	44
1476	市区	乡南4#变	10	400	158
1477	市区	乡南5#变	10	400	112
1478	市区	乡南7#变	10	400	170
1479	市区	乡南8#变	10	200	57
1480	市区	养殖场1#变	10	400	131
1481	市区	养殖场3#变	10	400	127
1482	市区	养殖场4#变	10	200	114
1483	市区	养殖场6#变	10	200	73
1484	市区	养殖场7#变	10	200	101
1485	市区	中东1#变	10	200	63
1486	市区	中东2#变	10	200	66
1487	市区	中东3#变	10	200	101
1488	市区	中东4#变	10	200	89
1489	市区	中东5#变	10	200	106
1490	市区	中路1#变	10	400	95
1491	市区	中路2#变	10	200	13
1492	市区	中路3#变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1493	市区	中路4#变	10	400	208
1494	市区	中路5#变	10	200	46
1495	市区	中路6#变	10	200	33
1496	市区	中路7#变	10	200	25
1497	市区	中路8#变	10	200	100
1498	市区	黄尖1#变	10	200	82
1499	市区	黄尖10#变	10	200	85
1500	市区	黄尖12#变	10	200	86
1501	市区	黄尖2#变	10	200	87
1502	市区	黄尖3#变	10	400	14
1503	市区	黄尖6#变	10	200	62
1504	市区	黄尖9#变	10	200	55
1505	市区	新滩1#变	10	200	108
1506	市区	新滩10#变	10	200	0
1507	市区	新滩11#变	10	200	87
1508	市区	新滩12#变	10	200	93
1509	市区	新滩2#变	10	200	103
1510	市区	新滩5#变	10	200	94
1511	市区	新滩6#变	10	400	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1512	市区	新滩9#变	10	200	35
1513	市区	港东1#变	10	200	96
1514	市区	港东10#变	10	630	404
1515	市区	港东11#箱变1#主变	10	630	346
1516	市区	港东12#箱变1#主变	10	630	339
1517	市区	港东13#箱变1#主变	10	630	379
1518	市区	港东14#箱变	10	630	373
1519	市区	港东15#箱变	10	630	372
1520	市区	港东2#变	10	200	38
1521	市区	港东3#变	10	200	89
1522	市区	港东4#变	10	400	43
1523	市区	港东5#变	10	200	81
1524	市区	港东6#变	10	200	68
1525	市区	港东7#变	10	200	96
1526	市区	港东8#变	10	200	105
1527	市区	港东9#变	10	200	89
1528	市区	花川集居区1#箱变	10	630	382
1529	市区	花川集住区2#箱变	10	630	312
1530	市区	新同10#变	10	400	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1531	市区	新同11#变	10	200	67
1532	市区	新同12#变	10	200	91
1533	市区	新同15#变	10	200	124
1534	市区	新同2#变	10	200	78
1535	市区	新同3#变	10	200	67
1536	市区	新同4#变	10	200	27
1537	市区	新同5#变	10	200	90
1538	市区	新同6#变	10	200	72
1539	市区	新同7#变	10	400	117
1540	市区	新同8#变	10	200	35
1541	市区	新同9#变	10	400	135
1542	市区	永和10#变	10	200	44
1543	市区	永和11#变	10	200	100
1544	市区	永和13#变	10	200	92
1545	市区	永和14#变	10	200	67
1546	市区	永和16#变	10	200	83
1547	市区	永和17#变	10	200	87
1548	市区	永和4#变	10	200	115
1549	市区	永和6#变	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1550	市区	大滩12#变	10	200	107
1551	市区	干校公变.	10	500	253
1552	市区	涵洞10#变	10	200	62
1553	市区	涵洞14#变	10	200	108
1554	市区	涵洞3#变	10	200	61
1555	市区	涵洞4#变	10	400	239
1556	市区	涵洞6#变	10	200	67
1557	市区	涵洞7#变	10	200	26
1558	市区	涵洞8#变	10	400	209
1559	市区	涵洞9#变	10	200	100
1560	市区	新兴1#变	10	200	84
1561	市区	新兴7#变	10	200	98
1562	市区	花川1#变	10	200	80
1563	市区	花川10#变	10	200	111
1564	市区	花川2#变	10	200	79
1565	市区	花川4#变	10	200	120
1566	市区	花川5#变	10	200	41
1567	市区	花川6#变	10	200	72
1568	市区	花川7#变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1569	市区	花川8#变	10	200	77
1570	市区	花川9#变	10	200	114
1571	市区	民立10#变	10	200	107
1572	市区	民立2#变	10	200	32
1573	市区	民立3#变	10	200	73
1574	市区	民立4#变	10	200	70
1575	市区	民立5#变	10	400	158
1576	市区	民立6#变	10	200	28
1577	市区	民立7#变	10	400	204
1578	市区	民立8#变	10	400	201
1579	市区	新街11#变	10	200	121
1580	市区	新街15#变	10	200	73
1581	市区	新同13#变	10	200	77
1582	市区	新征1#变	10	200	18
1583	市区	新征2#变	10	400	177
1584	市区	新征3#变	10	200	87
1585	市区	新征4#变	10	200	52
1586	市区	新征5#变	10	200	27
1587	市区	新征6#变	10	400	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1588	市区	新征7#变	10	200	90
1589	市区	新征8#变	10	200	30
1590	市区	永和1#变	10	200	124
1591	市区	永和12#变	10	200	102
1592	市区	永和15#变	10	200	95
1593	市区	永和2#变	10	200	76
1594	市区	永和3#变	10	400	267
1595	市区	永和5#变	10	400	157
1596	市区	永和7#变	10	200	61
1597	市区	永和8#变	10	200	82
1598	市区	永和9#变	10	200	93
1599	市区	新兴10#变	10	200	88
1600	市区	新兴11#变	10	200	0
1601	市区	新兴12#变	10	200	39
1602	市区	新兴14#变	10	200	104
1603	市区	新兴16#变	10	400	186
1604	市区	新兴17#变	10	400	142
1605	市区	新兴2#变	10	200	78
1606	市区	新兴3#变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1607	市区	新兴4#变	10	400	234
1608	市区	新兴5#变	10	200	101
1609	市区	新兴6#变	10	200	36
1610	市区	新兴8#变	10	400	212
1611	市区	新兴9#变	10	200	98
1612	市区	指南1#变	10	200	111
1613	市区	指南10#变	10	200	66
1614	市区	指南11#变	10	200	88
1615	市区	指南12#变	10	200	98
1616	市区	指南13#变	10	200	73
1617	市区	指南14#变	10	200	55
1618	市区	指南15#变	10	200	106
1619	市区	指南16#变	10	200	116
1620	市区	指南17#变	10	200	74
1621	市区	指南2#变	10	200	51
1622	市区	指南3#变	10	200	70
1623	市区	指南4#变	10	200	54
1624	市区	指南5#变	10	200	119
1625	市区	指南6#变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1626	市区	指南7#变	10	400	270
1627	市区	指南8#变	10	400	283
1628	市区	指南9#变	10	200	88
1629	市区	牡丹公寓1#变	10	400	234
1630	市区	牡丹公寓2#变	10	400	161
1631	市区	新街1#变	10	400	93
1632	市区	新街10#变	10	400	105
1633	市区	新街16#主变	10	630	316
1634	市区	新街18#变	10	400	97
1635	市区	新街2#主变	10	630	161
1636	市区	新街21#变	10	400	268
1637	市区	新街22#变	10	400	154
1638	市区	新街24#变	10	200	13
1639	市区	新街25#主变	10	630	165
1640	市区	新街27#变	10	200	79
1641	市区	新街28#变	10	400	109
1642	市区	新街29#变	10	400	153
1643	市区	新街3#主变	10	630	200
1644	市区	新街30#变	10	400	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1645	市区	新街31#主变	10	630	416
1646	市区	新街32#变	10	400	122
1647	市区	新街34#变	10	200	86
1648	市区	新街36#变	10	630	421
1649	市区	新街39#变	10	200	53
1650	市区	新街6#变	10	400	172
1651	市区	新街8#变	10	200	59
1652	市区	新街9#变	10	630	146
1653	市区	新滩3#变	10	200	90
1654	市区	新滩4#变	10	400	109
1655	市区	新滩7#变	10	200	59
1656	市区	新滩8#变	10	200	29
1657	市区	大滩10#变	10	200	106
1658	市区	大滩11#变	10	200	119
1659	市区	大滩2#变	10	200	109
1660	市区	大滩3#变	10	200	53
1661	市区	大滩4#变	10	200	121
1662	市区	大滩5#变	10	200	83
1663	市区	大滩6#变	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1664	市区	大滩7#变	10	200	54
1665	市区	大滩8#变	10	200	98
1666	市区	大滩9#变	10	200	110
1667	市区	涵洞1#变	10	200	65
1668	市区	涵洞11#变	10	200	43
1669	市区	涵洞12#变	10	200	0
1670	市区	涵洞2#变	10	250	58
1671	市区	涵洞5#变	10	200	84
1672	市区	黄尖11#变	10	200	74
1673	市区	黄尖13#变	10	200	86
1674	市区	黄尖14#变	10	200	60
1675	市区	黄尖4#变	10	200	85
1676	市区	黄尖5#变	10	200	68
1677	市区	黄尖7#变	10	200	35
1678	市区	黄尖8#变	10	200	73
1679	市区	黄尖小区1#变	10	400	153
1680	市区	黄尖小区3#变	10	200	35
1681	市区	新闻1#变	10	400	180
1682	市区	新闻10#变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1683	市区	新闸11#变	10	400	239
1684	市区	新闸12#变	10	200	80
1685	市区	新闸13#变	10	200	67
1686	市区	新闸14#变	10	400	252
1687	市区	新闸15#变	10	200	96
1688	市区	新闸16#变	10	200	62
1689	市区	新闸17#变	10	200	63
1690	市区	新闸18#变	10	400	107
1691	市区	新闸19#变	10	400	167
1692	市区	新闸2#变	10	200	40
1693	市区	新闸3#变	10	200	63
1694	市区	新闸4#变	10	200	85
1695	市区	新闸5#变	10	200	97
1696	市区	新闸6#变	10	400	141
1697	市区	新闸7#变	10	200	112
1698	市区	新闸8#变	10	200	80
1699	市区	新闸9#变	10	200	32
1700	市区	蔡明华公变	10	200	98
1701	市区	洪义1#变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1702	市区	洪义10#变	10	200	44
1703	市区	洪义11#变	10	400	259
1704	市区	洪义2#变	10	200	91
1705	市区	洪义3#变	10	200	86
1706	市区	洪义4#变	10	200	87
1707	市区	洪义5#变	10	200	56
1708	市区	洪义6#变	10	200	71
1709	市区	洪义7#变	10	200	30
1710	市区	洪义8#变	10	400	220
1711	市区	洪义9#变	10	200	0
1712	市区	梦泽园1#变	10	630	349
1713	市区	梦泽园2#变	10	630	319
1714	市区	梦泽园3#变	10	630	321
1715	市区	梦泽园4#变	10	630	259
1716	市区	民立1#变	10	400	184
1717	市区	民立9#变	10	200	63
1718	市区	新街12#变	10	200	93
1719	市区	新街13#变	10	200	38
1720	市区	新街14#变	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1721	市区	新街17#变	10	400	122
1722	市区	新街19#变	10	200	36
1723	市区	新街20#变	10	200	51
1724	市区	新街23#变	10	200	74
1725	市区	新街26#变	10	400	128
1726	市区	新街33#变	10	200	62
1727	市区	新街35#变	10	200	65
1728	市区	新街37#变	10	200	63
1729	市区	新街38#箱变	10	400	77
1730	市区	新街4#变	10	400	271
1731	市区	新街40#变	10	400	45
1732	市区	新街41#变	10	400	103
1733	市区	新街42#箱变	10	630	306
1734	市区	新街5#变	10	400	157
1735	市区	新街7#箱变	10	630	342
1736	市区	新同1#变	10	200	62
1737	市区	新同小区1#变	10	400	214
1738	市区	新同小区2#变	10	200	54
1739	市区	新同小区3#变	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1740	市区	新同小区4#变	10	400	146
1741	市区	洋尖1#变	10	200	102
1742	市区	洋尖10#变	10	400	192
1743	市区	洋尖11#变	10	200	51
1744	市区	洋尖12#变	10	200	107
1745	市区	洋尖13#变	10	200	112
1746	市区	洋尖14#变	10	200	103
1747	市区	洋尖15#变	10	200	102
1748	市区	洋尖16#变	10	200	66
1749	市区	洋尖17#变	10	200	93
1750	市区	洋尖2#变	10	400	160
1751	市区	洋尖3#变	10	200	98
1752	市区	洋尖4#变	10	200	96
1753	市区	洋尖5#变	10	200	60
1754	市区	洋尖6#变	10	200	75
1755	市区	洋尖7#变	10	200	52
1756	市区	洋尖8#变	10	200	57
1757	市区	洋尖9#变	10	400	113
1758	市区	望鹤线新农1#箱变主变	10	630	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1759	市区	望鹤线新农2#箱变主变	10	630	355
1760	市区	望鹤线新农3#箱变主变	10	630	329
1761	市区	望鹤线新农4#箱变主变	10	400	148
1762	市区	安置区2#变	10	400	169
1763	市区	海洋1#箱变	10	400	139
1764	市区	海洋2#箱变	10	400	216
1765	市区	海洋5#箱变	10	400	193
1766	市区	海洋6#箱变	10	400	183
1767	市区	林场东升4#变	10	200	113
1768	市区	新洋港公变1#箱变	10	630	278
1769	市区	新洋港公变2#箱变	10	400	91
1770	市区	新洋港公变5#变	10	400	60
1771	市区	新洋港公变6#变	10	200	50
1772	市区	新洋港公变7#箱变	10	630	334
1773	市区	新洋港公变8#箱变	10	630	229
1774	市区	新洋港公变9#变	10	400	247
1775	市区	新洋港街道1#变	10	400	7
1776	市区	新洋港街道2#箱变	10	400	146
1777	市区	新洋港街道3#箱变	10	200	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1778	市区	新洋港街道4#箱变	10	400	217
1779	市区	新洋港居委会1#变	10	400	180
1780	市区	新洋港居委会2#变	10	200	110
1781	市区	新洋港居委会3#变	10	200	54
1782	市区	新洋港居委会4#变	10	200	112
1783	市区	新洋港居委会5#变	10	400	250
1784	市区	新洋港居委会6#变	10	400	144
1785	市区	新洋港居委会7#变	10	200	90
1786	市区	兴农1#变	10	200	82
1787	市区	兴农2#变	10	630	97
1788	市区	兴农3#变	10	200	95
1789	市区	兴农4#变	10	400	0
1790	市区	兴农5#变	10	200	25
1791	市区	兴农6#变	10	200	90
1792	市区	兴农7#变	10	200	109
1793	市区	兴农8#变	10	200	147
1794	市区	兴农9#变	10	200	75
1795	市区	潮东1#变	10	200	101
1796	市区	潮东2#变	10	250	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1797	市区	潮东3#变	10	200	2
1798	市区	堤西7#变	10	200	78
1799	市区	黄洋1#变	10	400	185
1800	市区	黄洋2#变	10	400	150
1801	市区	黄洋4#变	10	200	100
1802	市区	黄洋5#变	10	200	42
1803	市区	黄洋7#变	10	200	126
1804	市区	特水场1#变	10	400	158
1805	市区	特水场2#变	10	200	31
1806	市区	望鹤1#变	10	200	67
1807	市区	望鹤2#变	10	400	13
1808	市区	望鹤3#变	10	200	10
1809	市区	望鹤4#变	10	200	84
1810	市区	望鹤5#变	10	200	131
1811	市区	望鹤6#变	10	200	55
1812	市区	望鹤7#变	10	200	118
1813	市区	望鹤9#变	10	400	105
1814	市区	乡南6#变	10	200	84
1815	市区	中路港公变1#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1816	市区	中路港公变10#变	10	400	301
1817	市区	中路港公变2#变	10	200	21
1818	市区	中路港公变3#变	10	200	83
1819	市区	中路港公变4#变	10	400	149
1820	市区	中路港公变5#变	10	200	84
1821	市区	中路港公变9#变	10	200	70
1822	市区	中路港街道1#变	10	400	125
1823	市区	中路港街道2#变	10	400	145
1824	市区	中路港街道3#变	10	200	82
1825	市区	中路港街道4#变	10	200	33
1826	市区	中路港街道5#变	10	200	34
1827	市区	中路港街道6#变	10	200	39
1828	市区	安置区1#主变	10	400	209
1829	市区	场部1#变	10	200	53
1830	市区	场部2#变	10	200	57
1831	市区	东风1#变	10	200	133
1832	市区	海洋3#变	10	200	71
1833	市区	海洋4#变	10	400	262
1834	市区	海洋7#变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1835	市区	黄洋3#变	10	200	76
1836	市区	黄洋6#变	10	200	47
1837	市区	林场东升1#变	10	200	43
1838	市区	林场东升2#变	10	200	0
1839	市区	林场东升3#变	10	200	54
1840	市区	新洋港公变3#变	10	200	101
1841	市区	新洋港公变4#变	10	200	99
1842	市区	闸南1#变	10	200	109
1843	市区	凤洋17#变	10	400	6
1844	市区	凤翔嘉园1#配电室2#主变	10	800	480
1845	市区	凤翔嘉园1#配电室4#主变	10	800	527
1846	市区	凤翔嘉园2#配电室2#主变	10	800	509
1847	市区	凤翔嘉园2#配电室4#主变	10	800	533
1848	市区	凤翔嘉园3#配电室2#主变	10	800	536
1849	市区	凤翔嘉园3#配电室4#主变	10	800	546
1850	市区	环保小镇3#配电室2#主变	10	800	408
1851	市区	环保小镇3#配电室4#主变	10	800	522
1852	市区	环保小镇二期2#配电室2#主变	10	800	307
1853	市区	环保小镇开关站2#变	10	800	545

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1854	市区	绿地翠庭1#变	10	800	598
1855	市区	绿地翠庭3#变	10	800	628
1856	市区	绿地翠庭4#配电室1#变	10	800	511
1857	市区	绿地翠庭4#配电室3#变	10	800	569
1858	市区	绿洲半岛小区1#开关站1#变	10	630	361
1859	市区	绿洲半岛小区2#配电室1#变	10	630	243
1860	市区	绿洲半岛小区3#配电室1#变	10	630	364
1861	市区	绿洲半岛小区3#配电室3#变	10	630	366
1862	市区	平湖鹳墅1#开关站2#变	10	800	403
1863	市区	平湖鹳墅3#配电室2#变	10	630	357
1864	市区	平湖鹳墅4#配电室2#变	10	630	397
1865	市区	新港30#变	10	200	116
1866	市区	新港9#变	10	200	61
1867	市区	馨港雅居1#配电室1#主变	10	630	363
1868	市区	馨港雅居1#配电室3#主变	10	630	343
1869	市区	馨港雅居2#配电室1#变压器（三遥）	10	630	283
1870	市区	鑫港家园1#配电室1#主变	10	800	392
1871	市区	鑫港家园2#配电室1#主变	10	630	293
1872	市区	鑫港家园2#配电室3#主变	10	630	368

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1873	市区	东方嘉苑1#配电室1#变	10	800	274
1874	市区	东方嘉苑2#配电室1#变	10	800	372
1875	市区	东方嘉苑2#配电室3#变	10	800	491
1876	市区	凤洋18#变	10	400	56
1877	市区	黄海5#变	10	315	41
1878	市区	黄海9#变	10	400	155
1879	市区	晶都大楼配电室1#主变	10	630	486
1880	市区	绿地翠庭2#变	10	800	588
1881	市区	绿地翠庭4#变	10	800	607
1882	市区	绿地翠庭4#配电室2#变	10	800	535
1883	市区	绿地翠庭4#配电室4#变	10	800	542
1884	市区	绿洲半岛小区1#开关站2#变	10	630	300
1885	市区	绿洲半岛小区2#配电室2#变	10	630	355
1886	市区	绿洲半岛小区3#配电室2#变	10	630	444
1887	市区	绿洲半岛小区3#配电室4#变	10	630	388
1888	市区	曙光11#变	10	400	104
1889	市区	曙光花园2#配电室1#主变	10	630	384
1890	市区	曙光花园2#配电室3#主变	10	630	502
1891	市区	曙光花园小区1#主变	10	800	439

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1892	市区	曙光花园小区3#主变	10	800	445
1893	市区	盐海10#变	10	400	0
1894	市区	盐海13#	10	400	128
1895	市区	盐海15#变	10	400	0
1896	市区	盐海2#变	10	400	116
1897	市区	盐海6#变	10	400	112
1898	市区	新港20#变	10	200	106
1899	市区	风洋14#变	10	100	31
1900	市区	风洋15#变	10	200	49
1901	市区	风洋16#变	10	200	58
1902	市区	风洋7#变	10	400	261
1903	市区	风洋8#变	10	200	124
1904	市区	风洋9#变	10	100	1
1905	市区	凤翔嘉园1#配电室1#主变	10	800	453
1906	市区	凤翔嘉园1#配电室3#主变	10	800	505
1907	市区	凤翔嘉园2#配电室1#主变	10	800	503
1908	市区	凤翔嘉园2#配电室3#主变	10	800	516
1909	市区	凤翔嘉园3#配电室1#主变	10	800	573
1910	市区	凤翔嘉园3#配电室3#主变	10	800	515

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1911	市区	新港10#变	10	200	36
1912	市区	新港11#变	10	200	119
1913	市区	新港12#变	10	200	78
1914	市区	新港14#变	10	200	103
1915	市区	新港15#变	10	200	106
1916	市区	新港17#变	10	200	0
1917	市区	新港19#变	10	200	85
1918	市区	新港25#变	10	200	78
1919	市区	新港26#	10	200	4
1920	市区	新港27#变	10	200	95
1921	市区	新港28#变	10	200	100
1922	市区	新港29#变	10	200	96
1923	市区	新港6#变	10	200	107
1924	市区	新港7#变	10	200	61
1925	市区	新港8#变	10	200	46
1926	市区	馨港雅居1#配电室2#主变	10	630	396
1927	市区	馨港雅居1#配电室4#主变	10	630	285
1928	市区	馨港雅居2#配电室2#变压器（三遥）	10	630	336
1929	市区	鑫港家园1#配电室2#主变	10	800	486

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1930	市区	鑫港家园2#配电室2#主变	10	630	297
1931	市区	鑫港家园2#配电室4#主变	10	630	377
1932	市区	东方雅居1#主变	10	800	300
1933	市区	风洋2#变	10	200	110
1934	市区	曙光10#变	10	200	67
1935	市区	曙光13#变	10	400	196
1936	市区	曙光14#变	10	400	185
1937	市区	曙光2	10	400	0
1938	市区	曙光5#变	10	200	0
1939	市区	曙光7#变	10	200	4
1940	市区	曙光9#变	10	400	99
1941	市区	曙光花园2#配电室2#主变	10	630	373
1942	市区	曙光花园2#配电室4#主变	10	630	234
1943	市区	曙光花园小区2#主变	10	800	465
1944	市区	曙光花园小区4#主变	10	800	483
1945	市区	新港13#变	10	200	73
1946	市区	新港18#变	10	200	29
1947	市区	新港2#变	10	200	7
1948	市区	新港22#变	10	200	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1949	市区	新港3	10	200	67
1950	市区	新港31#变	10	200	0
1951	市区	新港32#变新	10	200	125
1952	市区	新港4#变	10	200	33
1953	市区	新港5#变	10	200	83
1954	市区	东团1#变	10	200	100
1955	市区	东团10#变	10	200	96
1956	市区	东团11#变	10	200	64
1957	市区	东团12#变	10	200	56
1958	市区	东团13#变	10	200	116
1959	市区	东团14#变	10	200	94
1960	市区	东团15#变	10	200	78
1961	市区	东团16#变	10	200	62
1962	市区	东团17#变	10	200	110
1963	市区	东团18#变	10	200	94
1964	市区	东团19#变	10	200	93
1965	市区	东团2#变	10	200	75
1966	市区	东团20#变	10	200	63
1967	市区	东团21#变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1968	市区	东团22#变	10	200	76
1969	市区	东团23#变	10	200	71
1970	市区	东团24#变	10	200	96
1971	市区	东团25	10	200	46
1972	市区	东团26#变	10	200	92
1973	市区	东团27#变	10	200	46
1974	市区	东团28#变压器	10	200	88
1975	市区	东团29#变	10	200	86
1976	市区	东团3#变	10	200	0
1977	市区	东团30#变	10	200	121
1978	市区	东团31#变	10	200	115
1979	市区	东团32#变	10	200	140
1980	市区	东团33#变	10	200	54
1981	市区	东团34#变	10	200	69
1982	市区	东团35#变	10	200	101
1983	市区	东团36#变	10	200	54
1984	市区	东团37#变	10	200	125
1985	市区	东团38#变	10	200	69
1986	市区	东团4#变	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1987	市区	东团5#变	10	200	94
1988	市区	东团6#变	10	200	102
1989	市区	东团7#变	10	200	42
1990	市区	东团8#变	10	315	136
1991	市区	东团9#变	10	200	76
1992	市区	民联10#变	10	200	118
1993	市区	民联11#变	10	200	84
1994	市区	民联12#变	10	200	54
1995	市区	民联14#变	10	200	51
1996	市区	民联16#变	10	200	97
1997	市区	民联18#变	10	200	145
1998	市区	民联20#变	10	200	90
1999	市区	民联21#变	10	200	67
2000	市区	民联23#综合变	10	200	143
2001	市区	民联24#变	10	200	15
2002	市区	民联9#	10	200	39
2003	市区	绍林26#变	10	200	32
2004	市区	风洋1#变	10	200	34
2005	市区	风洋3#变	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2006	市区	风洋5#变	10	100	0
2007	市区	高产12#变	10	200	116
2008	市区	高产3#变	10	400	182
2009	市区	学府花园1#变	10	800	370
2010	市区	学府花园3#变	10	800	457
2011	市区	农贸商城1#箱变	10	500	72
2012	市区	农贸商城10#箱变	10	630	180
2013	市区	农贸商城11#箱变	10	500	233
2014	市区	农贸商城12#箱变	10	630	118
2015	市区	农贸商城13#箱变	10	500	58
2016	市区	农贸商城14#箱变	10	630	270
2017	市区	农贸商城15#箱变	10	630	251
2018	市区	农贸商城16#箱变	10	500	112
2019	市区	农贸商城17#箱变	10	630	243
2020	市区	农贸商城3#箱变	10	630	146
2021	市区	农贸商城4#箱变	10	630	292
2022	市区	农贸商城5#箱变	10	630	117
2023	市区	农贸商城6#箱变	10	630	285
2024	市区	农贸商城7#箱变	10	500	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2025	市区	农贸商城8#箱变	10	630	177
2026	市区	低碳社区1#箱变	10	400	280
2027	市区	低碳社区2#箱变	10	400	142
2028	市区	环保小镇1#箱变	10	400	236
2029	市区	环保小镇3#配电室1#主变	10	800	400
2030	市区	环保小镇3#配电室3#主变	10	800	519
2031	市区	环保小镇二期2#配电室1#主变	10	800	282
2032	市区	环保小镇开关站1#变	10	800	532
2033	市区	平湖鹇墅1#开关站1#变	10	800	417
2034	市区	平湖鹇墅3#配电室1#变	10	630	377
2035	市区	平湖鹇墅4#配电室1#变	10	630	224
2036	市区	绍林4#变	10	200	126
2037	市区	民航41#变	10	200	135
2038	市区	新洋15#	10	400	174
2039	市区	新洋16#	10	315	83
2040	市区	新洋28#	10	200	149
2041	市区	新洋6#	10	200	145
2042	市区	东滩1#变	10	100	35
2043	市区	东滩3#变	10	200	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2044	市区	东滩4#变	10	200	74
2045	市区	东滩5#变	10	200	140
2046	市区	东滩6#变	10	200	122
2047	市区	中舍4#变	10	200	65
2048	市区	中舍8#变	10	200	151
2049	市区	风洋4#变	10	315	134
2050	市区	绍林1#变	10	200	100
2051	市区	绍林11#变-	10	200	120
2052	市区	绍林12#变	10	200	119
2053	市区	绍林14#变	10	200	116
2054	市区	绍林16#变	10	200	100
2055	市区	绍林18#变	10	200	10
2056	市区	绍林19#变	10	200	85
2057	市区	绍林8#变	10	200	76
2058	市区	曙光4#变	10	200	58
2059	市区	曙光8#变	10	200	95
2060	市区	双林8#箱变主变	10	400	288
2061	市区	北舍1#变	10	200	83
2062	市区	北舍10#综合变	10	200	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2063	市区	北舍5#变	10	200	129
2064	市区	北舍6#变	10	200	141
2065	市区	民生1#变	10	200	136
2066	市区	民生10#综合变	10	200	135
2067	市区	民生11#综合变	10	200	91
2068	市区	民生12#综合变	10	200	105
2069	市区	民生15#变	10	200	136
2070	市区	民生3#变	10	200	110
2071	市区	民生7#变	10	200	116
2072	市区	中舍1#变	10	200	148
2073	市区	碧湖新苑主变	10	800	432
2074	市区	高产4#变	10	200	108
2075	市区	黄海10#	10	400	91
2076	市区	南映22#变	10	200	144
2077	市区	南映24#变	10	200	143
2078	市区	南映6#变	10	200	81
2079	市区	三洼11#变	10	400	181
2080	市区	三洼13#变	10	200	141
2081	市区	三洼14#变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2082	市区	三洼15#变	10	200	143
2083	市区	三洼16#	10	200	69
2084	市区	三洼2#变	10	200	79
2085	市区	三洼3#变	10	200	144
2086	市区	三洼4#变	10	315	86
2087	市区	三洼5#变	10	200	58
2088	市区	三洼6#变	10	200	86
2089	市区	三洼8#变	10	200	133
2090	市区	向阳家园1#主变	10	800	379
2091	市区	向阳家园2#主变	10	800	500
2092	市区	学府花园2#变	10	800	453
2093	市区	学府花园4#变	10	800	451
2094	市区	盐东1#变	10	400	113
2095	市区	盐东10#变	10	400	156
2096	市区	盐东11#变	10	400	170
2097	市区	盐东13#变	10	400	83
2098	市区	盐东2#变	10	400	45
2099	市区	盐东3	10	315	117
2100	市区	盐东5#变	10	400	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2101	市区	盐东6#变	10	400	196
2102	市区	盐东7#变	10	400	223
2103	市区	盐东8#变	10	400	193
2104	市区	盐东9	10	400	102
2105	市区	盐海11#变	10	400	126
2106	市区	盐海12#	10	400	57
2107	市区	盐海5#变	10	315	21
2108	市区	双林14#变	10	400	120
2109	市区	东滩10#变	10	200	158
2110	市区	东滩12#变	10	200	29
2111	市区	东滩15#变	10	200	124
2112	市区	东滩17#变-	10	200	128
2113	市区	东滩18#变	10	200	131
2114	市区	东滩19#变	10	200	88
2115	市区	东滩7#变	10	200	83
2116	市区	东滩8#变	10	200	110
2117	市区	东滩9#变	10	200	135
2118	市区	民生13#变	10	200	101
2119	市区	民生14#变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2120	市区	民生16#变	10	200	141
2121	市区	民生4#变	10	200	125
2122	市区	民生5#变	10	200	0
2123	市区	民生6#变	10	200	110
2124	市区	三洼9#	10	200	142
2125	市区	绍林10#变	10	160	109
2126	市区	绍林20#变	10	200	66
2127	市区	绍林22#变	10	200	66
2128	市区	绍林23#变	10	200	64
2129	市区	绍林25#变	10	200	57
2130	市区	绍林5#变	10	200	145
2131	市区	绍林6#变	10	200	95
2132	市区	绍林9#变	10	200	56
2133	市区	才坝11#变	10	400	113
2134	市区	才塘20#变	10	400	231
2135	市区	才塘6#变	10	200	89
2136	市区	才塘8#变	10	200	93
2137	市区	青墩1#变	10	200	4
2138	市区	青墩10#变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2139	市区	青墩11#变	10	200	62
2140	市区	青墩12#变	10	400	271
2141	市区	青墩13#变	10	400	186
2142	市区	青墩14#变	10	200	0
2143	市区	青墩15#变	10	200	21
2144	市区	青墩16#变	10	200	38
2145	市区	青墩17#变	10	200	44
2146	市区	青墩18#变-	10	200	26
2147	市区	青墩2#变	10	200	34
2148	市区	青墩20#变-	10	200	92
2149	市区	青墩21#变-	10	200	88
2150	市区	青墩22#变	10	200	112
2151	市区	青墩23#变	10	200	96
2152	市区	青墩24#变	10	200	125
2153	市区	青墩25#变	10	200	15
2154	市区	青墩3#变	10	200	0
2155	市区	青墩4#变	10	200	65
2156	市区	青墩5#变	10	200	16
2157	市区	青墩6#变	10	100	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2158	市区	青墩7#变	10	200	77
2159	市区	青墩8#变	10	200	0
2160	市区	青墩9#变	10	200	90
2161	市区	兴隆10#变-	10	200	44
2162	市区	兴隆11#变	10	200	84
2163	市区	兴隆23#变	10	200	96
2164	市区	兴隆34#变	10	200	35
2165	市区	兴隆6#变	10	200	51
2166	市区	兴隆7#变-	10	200	75
2167	市区	兴隆8#变	10	200	78
2168	市区	兴隆9#变	10	200	33
2169	市区	盐中10#变	10	200	106
2170	市区	盐中13#变-	10	200	59
2171	市区	月青1#变	10	200	13
2172	市区	月青10#变	10	200	21
2173	市区	月青11#变	10	200	67
2174	市区	月青12#变	10	400	250
2175	市区	月青13#变	10	400	215
2176	市区	月青14#变	10	200	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2177	市区	月青15#变*	10	200	42
2178	市区	月青16#变-	10	200	99
2179	市区	月青2#变	10	400	10
2180	市区	月青3#变	10	200	0
2181	市区	月青4#变	10	200	0
2182	市区	月青5#变	10	200	0
2183	市区	月青6#变	10	400	179
2184	市区	月青7#变	10	200	11
2185	市区	月青8#变	10	200	0
2186	市区	月青9#变	10	200	42
2187	市区	盘胜线兴隆村集中居住区1#箱变	10	400	184
2188	市区	盘胜线兴隆村集中居住区2#箱变	10	630	305
2189	市区	才塘1#变	10	200	75
2190	市区	才塘10#变	10	100	28
2191	市区	才塘11#变	10	200	75
2192	市区	才塘12#变	10	200	46
2193	市区	才塘13#变	10	200	101
2194	市区	才塘14#变	10	200	67
2195	市区	才塘15#变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2196	市区	才塘16#变-	10	200	81
2197	市区	才塘17#变-	10	400	122
2198	市区	才塘18#变	10	400	211
2199	市区	才塘19#变	10	200	98
2200	市区	才塘2#变	10	200	81
2201	市区	才塘23#变	10	200	97
2202	市区	才塘24#变	10	200	45
2203	市区	才塘26#变	10	200	57
2204	市区	才塘28#变	10	200	52
2205	市区	才塘3#变-	10	400	99
2206	市区	才塘4#变	10	400	186
2207	市区	才塘5#变-	10	400	128
2208	市区	才塘7#变-	10	400	113
2209	市区	才塘9#变-	10	200	21
2210	市区	才塘集中居住区1#变	10	400	245
2211	市区	才塘集中居住区2#变	10	400	251
2212	市区	陈井5#变	10	200	28
2213	市区	陈井7#变	10	200	13
2214	市区	青墩19#变	10	200	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2215	市区	兴隆1#变	10	200	117
2216	市区	兴隆13#变	10	200	69
2217	市区	兴隆14#变	10	200	110
2218	市区	兴隆15#变	10	200	116
2219	市区	兴隆16#变	10	200	102
2220	市区	兴隆17#变	10	200	94
2221	市区	兴隆18#变	10	200	91
2222	市区	兴隆19#变	10	200	78
2223	市区	兴隆2#变-	10	200	64
2224	市区	兴隆20#变	10	200	107
2225	市区	兴隆21#变	10	200	108
2226	市区	兴隆22#变	10	200	78
2227	市区	兴隆24#变-	10	200	120
2228	市区	兴隆25#变-	10	200	110
2229	市区	兴隆26#变-	10	200	75
2230	市区	兴隆27#变-	10	200	96
2231	市区	兴隆28#变-	10	200	101
2232	市区	兴隆29#变	10	200	119
2233	市区	兴隆3#变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2234	市区	兴隆30#变	10	400	278
2235	市区	兴隆31#变	10	200	84
2236	市区	兴隆32#变	10	200	63
2237	市区	兴隆33#变	10	400	264
2238	市区	兴隆38#变	10	400	267
2239	市区	兴隆4#变	10	200	91
2240	市区	兴隆5#变	10	315	171
2241	市区	盐中1#变	10	315	0
2242	市区	盐中15#变-	10	200	98
2243	市区	盐中16#变	10	400	134
2244	市区	盐中17#变	10	200	63
2245	市区	盐中19#变	10	400	122
2246	市区	盐中2#变	10	400	0
2247	市区	盐中3#变	10	200	0
2248	市区	盐中4#变	10	200	6
2249	市区	盐中8#变	10	200	41
2250	市区	新洋26#变	10	400	189
2251	市区	新洋8#变	10	500	253
2252	市区	南映10#变	10	100	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2253	市区	南映11#变	10	100	0
2254	市区	南映12#变	10	200	108
2255	市区	南映13#变	10	100	21
2256	市区	南映14#变	10	100	10
2257	市区	南映15#变	10	100	1
2258	市区	南映16#变	10	100	0
2259	市区	南映17#变	10	400	137
2260	市区	南映18#变	10	200	130
2261	市区	南映20#变	10	200	160
2262	市区	南映3#变	10	400	207
2263	市区	南映5#变	10	200	137
2264	市区	南映9#变	10	400	24
2265	市区	光荣1#变	10	200	14
2266	市区	百安居1#箱变	10	630	340
2267	市区	百安居2#箱变	10	630	339
2268	市区	大洋湾新城1#配电室2#主变	10	800	457
2269	市区	大洋湾新城1#配电室4#主变	10	800	468
2270	市区	大洋湾新城2#开关站2#主变	10	800	497
2271	市区	大洋湾新城2#配电室2#主变	10	800	526

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2272	市区	大洋湾新城2#配电室4#主变	10	800	389
2273	市区	大洋湾新城3#配电室2#主变	10	800	530
2274	市区	大洋湾新城3#配电室4#主变	10	800	489
2275	市区	大洋湾新城4#配电室2#主变	10	800	468
2276	市区	大洋湾新城4#配电室4#主变	10	800	466
2277	市区	大洋湾新城5#配电室2#主变	10	800	487
2278	市区	大洋湾新城5#配电室4#主变	10	800	515
2279	市区	大洋湾新城6#配电室2#主变	10	800	469
2280	市区	大洋湾新城6#配电室4#主变	10	800	472
2281	市区	大洋湾新城7#配电室2#主变	10	800	498
2282	市区	大洋湾新城7#配电室4#主变	10	800	450
2283	市区	东方嘉苑1#配电室2#变	10	800	388
2284	市区	东方嘉苑2#配电室2#变	10	800	365
2285	市区	东方嘉苑2#配电室4#变	10	800	461
2286	市区	黄海1#变	10	400	0
2287	市区	黄海11#变	10	400	100
2288	市区	黄海12#主变	10	400	63
2289	市区	黄海2#变	10	315	57
2290	市区	黄海3#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2291	市区	黄海4#变	10	400	213
2292	市区	黄海6#变	10	400	29
2293	市区	黄海7#变	10	400	0
2294	市区	黄海8#变	10	400	142
2295	市区	晶都大楼配电室2#主变	10	630	474
2296	市区	曙光1#变	10	400	33
2297	市区	曙光3#变-	10	400	3
2298	市区	盐海1#变	10	400	0
2299	市区	东方雅居2#主变	10	800	328
2300	市区	高产1#变	10	250	87
2301	市区	高产10#变	10	400	165
2302	市区	高产11#变	10	200	90
2303	市区	高产2#变	10	400	85
2304	市区	高产5#变	10	400	152
2305	市区	高产6#变	10	200	103
2306	市区	高产7#变	10	200	36
2307	市区	高产8#变	10	200	0
2308	市区	高产9#变	10	400	111
2309	市区	南映21#变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2310	市区	曙光12#变	10	400	289
2311	市区	曙光15#变	10	400	205
2312	市区	曙光6#变	10	200	77
2313	市区	喜来登1#箱变	10	630	239
2314	市区	喜来登2#箱变	10	630	421
2315	市区	喜来登3#箱变	10	630	424
2316	市区	喜来登4#箱变	10	630	172
2317	市区	盐海16#变	10	400	257
2318	市区	盐海3#变	10	400	113
2319	市区	盐海4#变-	10	400	138
2320	市区	盐海7#变	10	400	62
2321	市区	盐海8#变	10	400	94
2322	市区	盐海9#变	10	400	49
2323	市区	大洋湾新城1#配电室1#主变	10	800	435
2324	市区	大洋湾新城1#配电室3#主变	10	800	486
2325	市区	大洋湾新城2#开关站1#主变	10	800	490
2326	市区	大洋湾新城2#配电室1#主变	10	800	526
2327	市区	大洋湾新城2#配电室3#主变	10	800	442
2328	市区	大洋湾新城3#配电室1#主变	10	800	518

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2329	市区	大洋湾新城3#配电室3#主变	10	800	559
2330	市区	大洋湾新城4#配电室1#主变	10	800	413
2331	市区	大洋湾新城4#配电室3#主变	10	800	475
2332	市区	大洋湾新城5#配电室1#主变	10	800	489
2333	市区	大洋湾新城5#配电室3#主变	10	800	539
2334	市区	大洋湾新城6#配电室1#主变	10	800	492
2335	市区	大洋湾新城6#配电室3#主变	10	800	506
2336	市区	大洋湾新城7#配电室1#主变	10	800	465
2337	市区	大洋湾新城7#配电室3#主变	10	800	501
2338	市区	光荣20#变	10	500	386
2339	市区	民航12#变	10	200	158
2340	市区	民航16#变	10	200	157
2341	市区	民航17	10	200	149
2342	市区	民航35#	10	200	71
2343	市区	民航38#变	10	200	149
2344	市区	民航5#变	10	200	96
2345	市区	民航8#变	10	200	139
2346	市区	新洋27#变	10	200	112
2347	市区	新洋7#变	10	400	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2348	市区	民航1#变	10	400	151
2349	市区	民航2#变	10	200	108
2350	市区	民航21#变	10	200	77
2351	市区	民航23#综合变	10	200	13
2352	市区	民航24#综合变	10	200	55
2353	市区	民航3#变	10	200	21
2354	市区	民航30变	10	200	41
2355	市区	民航31#变	10	200	91
2356	市区	民航33#变	10	200	62
2357	市区	民航39#变	10	200	66
2358	市区	民航4#变	10	200	74
2359	市区	民航40#变	10	200	67
2360	市区	民航9#	10	200	91
2361	市区	南映1#变	10	200	85
2362	市区	新港1#变	10	200	79
2363	市区	新港23#变	10	200	83
2364	市区	新港24#变	10	200	41
2365	市区	盐东12#变	10	200	23
2366	市区	双林1#变	10	200	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2367	市区	双林2#变	10	200	114
2368	市区	双林11#变	10	400	0
2369	市区	双林12#变	10	400	0
2370	市区	双林13#变	10	400	28
2371	市区	双林16#变	10	200	132
2372	市区	双林17#变	10	200	113
2373	市区	双林6#变	10	200	125
2374	市区	双林9#箱变1#主变	10	100	38
2375	市区	光荣10#变	10	400	22
2376	市区	光荣11#变	10	400	57
2377	市区	光荣12#变	10	400	165
2378	市区	光荣13#变	10	400	149
2379	市区	光荣14#变	10	400	0
2380	市区	光荣15#变	10	400	23
2381	市区	光荣17#变	10	400	94
2382	市区	光荣18#变	10	400	31
2383	市区	光荣19#变	10	400	0
2384	市区	光荣3#变	10	400	0
2385	市区	光荣4#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2386	市区	光荣5#变	10	400	0
2387	市区	光荣7#变	10	400	26
2388	市区	光荣8#变	10	400	60
2389	市区	新洋10#变	10	400	87
2390	市区	新洋11#变	10	400	77
2391	市区	新洋12#变	10	400	62
2392	市区	新洋17#变	10	400	147
2393	市区	新洋18#变	10	400	130
2394	市区	新洋19#变	10	315	70
2395	市区	新洋20#变	10	315	151
2396	市区	新洋22#变	10	400	118
2397	市区	新洋23#变	10	400	52
2398	市区	新洋24#变	10	400	206
2399	市区	新洋9#变	10	400	203
2400	市区	才坝13#变	10	200	117
2401	市区	才坝14#变	10	200	0
2402	市区	才坝16#变-	10	200	47
2403	市区	才坝6#变	10	200	104
2404	市区	才坝8#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2405	市区	利民1#变	10	200	87
2406	市区	利民22#变	10	200	102
2407	市区	龙湖湾1#配电室2#主变	10	800	560
2408	市区	龙湖湾1#配电室4#主变	10	800	567
2409	市区	三尖13#变	10	400	0
2410	市区	三尖6#变	10	400	90
2411	市区	洋湾1#变	10	200	55
2412	市区	洋湾11#变	10	200	130
2413	市区	洋湾12#变	10	200	28
2414	市区	洋湾13#变	10	400	254
2415	市区	洋湾14#变	10	200	69
2416	市区	洋湾15#变	10	200	130
2417	市区	洋湾17#变-	10	200	144
2418	市区	洋湾20#变	10	400	276
2419	市区	洋湾21#变	10	200	0
2420	市区	洋湾3#变	10	200	6
2421	市区	洋湾4#变	10	125	14
2422	市区	洋湾5#变	10	200	130
2423	市区	洋湾7#变	10	200	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2424	市区	洋湾9#变	10	200	132
2425	市区	红升1#变-	10	200	58
2426	市区	红升2#变	10	200	92
2427	市区	红升4#变	10	200	91
2428	市区	红升线中央储备粮盐城直属居住区变	10	200	113
2429	市区	利民10#变	10	400	140
2430	市区	利民11#变	10	200	20
2431	市区	利民12#变	10	200	0
2432	市区	利民15#变	10	200	113
2433	市区	利民16#变	10	200	160
2434	市区	利民18#变	10	200	129
2435	市区	利民19#变	10	200	48
2436	市区	利民2#变	10	200	8
2437	市区	利民21#变	10	200	22
2438	市区	利民23#变-	10	200	0
2439	市区	利民3#变	10	200	17
2440	市区	利民5#变	10	200	160
2441	市区	利民7#变	10	200	132
2442	市区	利民9#变	10	200	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2443	市区	头灶14#变	10	200	79
2444	市区	头灶19#变	10	200	36
2445	市区	头灶2#变	10	200	75
2446	市区	头灶20#变	10	400	138
2447	市区	头灶22#变	10	200	55
2448	市区	头灶27#变	10	200	74
2449	市区	头灶28#变	10	200	0
2450	市区	头灶3#变	10	200	95
2451	市区	头灶32#变	10	200	46
2452	市区	头灶4#变	10	200	52
2453	市区	头灶5#变	10	200	57
2454	市区	新界11#变	10	200	10
2455	市区	新界12#变	10	200	12
2456	市区	新界13#变	10	200	30
2457	市区	新界14#变	10	200	0
2458	市区	新界15#变	10	200	102
2459	市区	新界16#变	10	200	62
2460	市区	新界17#变	10	400	208
2461	市区	新界18#变	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2462	市区	新界19#变	10	200	94
2463	市区	新界2#变	10	315	64
2464	市区	新界20#变	10	200	90
2465	市区	新界21#变	10	200	95
2466	市区	新界22#变	10	400	149
2467	市区	新界3#变	10	200	0
2468	市区	新界4#变	10	400	133
2469	市区	新界5#变	10	250	22
2470	市区	新界6#变	10	200	12
2471	市区	新界7#变	10	400	134
2472	市区	新界8#变	10	200	89
2473	市区	才坝10#变	10	400	67
2474	市区	才坝12#变	10	200	66
2475	市区	才坝15#变	10	200	0
2476	市区	才坝17#变	10	400	238
2477	市区	才坝18#变	10	200	47
2478	市区	才坝2#变	10	200	82
2479	市区	才坝20#变	10	400	240
2480	市区	才坝3#变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2481	市区	才坝4#变	10	200	0
2482	市区	才坝5#变	10	200	0
2483	市区	才坝9#变	10	400	140
2484	市区	集镇11#变	10	315	20
2485	市区	集镇18#变	10	400	0
2486	市区	集镇2#变	10	315	0
2487	市区	集镇22#变-	10	200	0
2488	市区	集镇6#变	10	400	38
2489	市区	龙湖湾1#配电室1#主变	10	800	563
2490	市区	龙湖湾1#配电室3#主变	10	800	556
2491	市区	龙碾18#变	10	200	18
2492	市区	青墩集镇26#变	10	400	0
2493	市区	青墩集镇27#变	10	400	0
2494	市区	青墩集镇7#变	10	400	159
2495	市区	三尖1#变	10	400	0
2496	市区	三尖14#变	10	200	0
2497	市区	三尖15#变	10	400	89
2498	市区	三尖7#变	10	400	0
2499	市区	盐中11#变	10	400	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2500	市区	盐中12#变	10	400	56
2501	市区	盐中14#变-	10	200	0
2502	市区	盐中18#变	10	400	178
2503	市区	盐中6#变	10	400	228
2504	市区	洋湾10#变	10	200	9
2505	市区	洋湾18#变*	10	400	21
2506	市区	洋湾19#变*	10	200	82
2507	市区	洋湾2#变	10	400	5
2508	市区	红升5#变	10	400	226
2509	市区	虹越豪庭1#箱变	10	630	276
2510	市区	虹越豪庭2#箱变	10	630	259
2511	市区	虹越豪庭小区配电室1#变	10	630	263
2512	市区	虹越豪庭小区配电室2#变	10	630	338
2513	市区	龙庙8#变	10	200	86
2514	市区	潭尖19#变	10	400	139
2515	市区	潭尖24#变	10	200	65
2516	市区	潭尖3#变	10	200	0
2517	市区	头灶10#变	10	400	273
2518	市区	头灶11#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2519	市区	头灶12#变	10	200	75
2520	市区	头灶13#变	10	200	60
2521	市区	头灶15#变	10	315	42
2522	市区	头灶16#变	10	200	21
2523	市区	头灶17#变	10	315	66
2524	市区	头灶18#变	10	400	18
2525	市区	头灶21#变	10	200	80
2526	市区	头灶23#变	10	200	33
2527	市区	头灶24#变	10	200	40
2528	市区	头灶25#变	10	200	60
2529	市区	头灶26#变	10	200	83
2530	市区	头灶29#变	10	200	0
2531	市区	头灶31#变	10	200	0
2532	市区	头灶34#变	10	200	0
2533	市区	头灶35#变	10	200	80
2534	市区	头灶36#变	10	200	29
2535	市区	头灶37#变	10	400	186
2536	市区	头灶38#变	10	400	202
2537	市区	头灶6#变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2538	市区	头灶7#变	10	200	48
2539	市区	头灶8#变	10	200	5
2540	市区	头灶9#变	10	200	40
2541	市区	头灶小区1#变美式箱变02008	10	500	165
2542	市区	头灶小区2#变美式箱变	10	500	193
2543	市区	头灶中心村1#变	10	400	161
2544	市区	新界1#变	10	400	9
2545	市区	新界10#变	10	400	257
2546	市区	新界23#变	10	400	110
2547	市区	月康1#变	10	200	6
2548	市区	月康18#变-	10	400	211
2549	市区	月康2#变	10	200	0
2550	市区	月康20#变	10	400	94
2551	市区	月康24#变	10	200	79
2552	市区	月康26#变-	10	200	50
2553	市区	月康29#变	10	200	48
2554	市区	月康32#变	10	200	55
2555	市区	月康7#变	10	200	101
2556	市区	集镇17#变-	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2557	市区	龙碾1#变	10	200	0
2558	市区	龙碾10#变	10	200	12
2559	市区	龙碾11#变	10	315	4
2560	市区	龙碾12#变	10	200	47
2561	市区	龙碾13#变	10	200	94
2562	市区	龙碾14#变	10	200	35
2563	市区	龙碾15#变	10	200	58
2564	市区	龙碾17#变-	10	200	71
2565	市区	龙碾2#变	10	400	233
2566	市区	龙碾20#变	10	400	72
2567	市区	龙碾3#变	10	200	68
2568	市区	龙碾6#变	10	400	0
2569	市区	龙碾7#变	10	200	3
2570	市区	龙碾8#变	10	200	14
2571	市区	青墩集镇28#变	10	400	0
2572	市区	青墩集镇29#变	10	400	29
2573	市区	青工线青城花园小区箱变	10	500	0
2574	市区	集镇10#变-	10	400	0
2575	市区	集镇12#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2576	市区	集镇13#变	10	315	0
2577	市区	集镇14#变	10	400	0
2578	市区	集镇15#变	10	400	0
2579	市区	集镇16#箱变	10	400	0
2580	市区	集镇21#变	10	400	0
2581	市区	集镇25号变	10	400	0
2582	市区	集镇32#变	10	400	0
2583	市区	集镇9#变	10	400	0
2584	市区	凯胜二期1#配电室2#主变	10	800	0
2585	市区	凯胜二期1#配电室4#主变	10	800	0
2586	市区	凯胜二期2#配电室2#主变	10	800	0
2587	市区	凯胜二期2#配电室4#主变	10	800	0
2588	市区	凯胜三期1#配电室1#主变	10	800	0
2589	市区	凯胜三期1#配电室3#主变	10	800	0
2590	市区	铠胜配电室2#变压器	10	630	0
2591	市区	铠胜配电室4#变压器	10	630	0
2592	市区	农民集中居住区变	10	400	0
2593	市区	青墩供销社商住楼03004	10	500	0
2594	市区	青墩集镇1#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2595	市区	青墩集镇24#变	10	400	0
2596	市区	青墩集镇3#变	10	400	0
2597	市区	青墩集镇30#变	10	200	0
2598	市区	青墩集镇31#变	10	400	0
2599	市区	青阳花园1#配电室1#主变	10	800	0
2600	市区	三尖11#变	10	400	0
2601	市区	三尖16#变	10	400	0
2602	市区	三尖17#变	10	400	0
2603	市区	三尖4#变	10	160	0
2604	市区	三尖5#变	10	400	0
2605	市区	三尖9#变	10	315	0
2606	市区	三尖安置区2#变	10	630	0
2607	市区	三尖小区1#变	10	400	0
2608	市区	三尖小区2#变	10	400	0
2609	市区	三尖小区3#变	10	400	0
2610	市区	幸福嘉院1#配电室2#主变	10	800	0
2611	市区	幸福嘉院1#配电室4#主变	10	800	0
2612	市区	旭日小区箱变	10	400	0
2613	市区	方向10#变-	10	315	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2614	市区	方向11#变	10	200	0
2615	市区	方向12#变	10	200	81
2616	市区	方向13#变	10	200	93
2617	市区	方向14#变	10	200	82
2618	市区	方向16#变	10	200	79
2619	市区	方向17#变	10	200	67
2620	市区	方向18#变	10	200	45
2621	市区	方向19#变	10	200	67
2622	市区	方向2#变	10	200	57
2623	市区	方向21#变	10	200	79
2624	市区	方向22#变	10	200	58
2625	市区	方向24#变	10	200	84
2626	市区	方向25#变	10	200	80
2627	市区	方向26#变	10	200	74
2628	市区	方向27#变	10	200	89
2629	市区	方向30#变	10	200	32
2630	市区	方向31#变	10	200	52
2631	市区	方向32#变	10	200	47
2632	市区	方向33#变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2633	市区	方向34#变	10	200	124
2634	市区	方向35#变	10	200	89
2635	市区	方向37#变	10	400	203
2636	市区	方向4#变	10	200	74
2637	市区	方向7#变	10	200	39
2638	市区	方向8#变	10	200	13
2639	市区	方向9#变	10	200	58
2640	市区	凯胜二期1#配电室1#主变	10	800	417
2641	市区	凯胜二期1#配电室3#主变	10	800	446
2642	市区	凯胜二期2#配电室1#主变	10	800	448
2643	市区	凯胜二期2#配电室3#主变	10	800	398
2644	市区	凯胜三期1#配电室2#主变	10	800	319
2645	市区	凯胜三期1#配电室4#主变	10	800	329
2646	市区	铠胜配电室1#变压器	10	630	217
2647	市区	铠胜配电室3#变压器	10	630	303
2648	市区	龙庙1#变	10	200	93
2649	市区	龙庙10#变	10	200	0
2650	市区	龙庙11#变	10	400	217
2651	市区	龙庙12#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2652	市区	龙庙13#变	10	400	159
2653	市区	龙庙14#变	10	200	0
2654	市区	龙庙2#变	10	200	81
2655	市区	龙庙3#变	10	400	51
2656	市区	龙庙4#变	10	200	66
2657	市区	龙庙5#变	10	400	112
2658	市区	龙庙6#变	10	200	26
2659	市区	龙庙7#变	10	200	52
2660	市区	龙庙9#变新	10	200	24
2661	市区	幸福嘉院1#配电室1#主变	10	800	473
2662	市区	幸福嘉院1#配电室3#主变	10	800	414
2663	市区	幸福嘉院充电桩箱变	10	400	275
2664	市区	月康10#变	10	200	11
2665	市区	月康11#变	10	200	37
2666	市区	月康22#变	10	200	62
2667	市区	月康25#变-	10	200	5
2668	市区	月康3#变	10	400	104
2669	市区	月康30#变.	10	400	60
2670	市区	月康37#变	10	400	274

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2671	市区	月康4#变	10	200	0
2672	市区	月康5#变	10	200	58
2673	市区	月康6#变	10	200	49
2674	市区	月康8新	10	400	178
2675	市区	月康9#变	10	400	92
2676	市区	自然11#变	10	200	100
2677	市区	自然12#变	10	200	88
2678	市区	自然22#变	10	200	102
2679	市区	自然4#变	10	200	75
2680	市区	集镇5#变	10	400	0
2681	市区	青墩集镇23#变	10	400	0
2682	市区	青阳花园1#配电室2#主变	10	800	480
2683	市区	青阳线集镇20#变	10	200	0
2684	市区	三尖12#变	10	400	0
2685	市区	潭尖12#变	10	315	0
2686	市区	潭尖15#变	10	200	52
2687	市区	陈井1#变	10	200	103
2688	市区	陈井10#变	10	200	83
2689	市区	陈井11#变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2690	市区	陈井12#变	10	200	64
2691	市区	陈井13#变	10	200	65
2692	市区	陈井14#变	10	200	89
2693	市区	陈井15#变	10	200	25
2694	市区	陈井16#变	10	200	21
2695	市区	陈井17#变	10	200	42
2696	市区	陈井18#变	10	200	107
2697	市区	陈井19#变	10	200	128
2698	市区	陈井2#变	10	200	25
2699	市区	陈井21#变	10	400	233
2700	市区	陈井3#变	10	200	91
2701	市区	陈井4#变	10	400	222
2702	市区	陈井6#变	10	200	54
2703	市区	陈井8#变	10	200	48
2704	市区	陈井9#变	10	200	84
2705	市区	龙碾16#变-	10	200	26
2706	市区	龙碾4#变	10	200	24
2707	市区	龙碾5#变	10	200	0
2708	市区	潭尖21#变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2709	市区	潭尖22#变	10	200	96
2710	市区	潭尖6#变	10	200	77
2711	市区	潭尖9#变	10	200	60
2712	市区	正东10#变	10	200	102
2713	市区	正东11#变	10	200	100
2714	市区	正东12#变	10	200	77
2715	市区	正东14#变	10	200	80
2716	市区	正东15#变	10	200	114
2717	市区	正东16#变	10	200	75
2718	市区	正东17#变	10	200	96
2719	市区	正东18#变	10	200	101
2720	市区	正东2#变	10	200	66
2721	市区	正东21#变	10	200	3
2722	市区	正东22#变	10	200	78
2723	市区	正东23#变	10	200	108
2724	市区	正东24#变	10	200	44
2725	市区	正东25#变	10	400	186
2726	市区	正东26#变	10	200	88
2727	市区	正东3#变	10	200	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2728	市区	正东4#变	10	200	89
2729	市区	正东5#变	10	200	29
2730	市区	正东6#变	10	200	25
2731	市区	正东7#变	10	400	172
2732	市区	正东8#变	10	200	0
2733	市区	正东9#变	10	200	91
2734	市区	正东村集中居住区1#箱变	10	200	6
2735	市区	正东村集中居住区2#箱变	10	200	36
2736	市区	正东村集中居住区3#箱变	10	400	190
2737	市区	正东村集中居住区4#箱变	10	400	144
2738	市区	正东集中区三期1#变	10	630	439
2739	市区	正东集中区三期2#变	10	500	301
2740	市区	正东集中区三期3#变	10	500	266
2741	市区	红升3#变	10	200	61
2742	市区	集镇19#变	10	400	134
2743	市区	集镇4# 变	10	400	137
2744	市区	龙碾19#变	10	200	10
2745	市区	龙碾9#变	10	200	0
2746	市区	潭尖1#变	10	400	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2747	市区	潭尖10#变	10	200	75
2748	市区	潭尖11#变	10	200	52
2749	市区	潭尖13#变	10	400	139
2750	市区	潭尖14#变	10	400	243
2751	市区	潭尖16#变	10	200	109
2752	市区	潭尖17#变-	10	200	88
2753	市区	潭尖18#变	10	200	0
2754	市区	潭尖2#变	10	200	66
2755	市区	潭尖20#变	10	200	22
2756	市区	潭尖23#变	10	200	0
2757	市区	潭尖25#变	10	200	80
2758	市区	潭尖26#变	10	200	27
2759	市区	潭尖27#变	10	200	42
2760	市区	潭尖28#变	10	400	177
2761	市区	潭尖29#变	10	200	122
2762	市区	潭尖30#变	10	200	81
2763	市区	潭尖31#变	10	200	68
2764	市区	潭尖4#变	10	200	11
2765	市区	潭尖5#变	10	200	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2766	市区	潭尖7#变	10	200	94
2767	市区	潭尖8#变	10	200	11
2768	市区	头灶1#变	10	400	263
2769	市区	头灶30#变	10	200	58
2770	市区	月康34#变	10	200	90
2771	市区	方向15#变	10	200	124
2772	市区	方向20#变	10	400	205
2773	市区	方向23#变	10	200	92
2774	市区	方向28#变	10	200	84
2775	市区	方向29#变	10	200	93
2776	市区	方向3#变	10	200	73
2777	市区	方向36#变	10	200	65
2778	市区	方向5#变	10	200	28
2779	市区	方向6#变	10	400	132
2780	市区	古元1#变	10	200	104
2781	市区	古元10#变	10	200	41
2782	市区	古元11#变	10	200	86
2783	市区	古元12#变	10	400	152
2784	市区	古元13#变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2785	市区	古元14#变	10	200	65
2786	市区	古元15#变	10	200	97
2787	市区	古元16#变	10	200	33
2788	市区	古元17#变	10	200	100
2789	市区	古元18#变	10	200	79
2790	市区	古元19#变	10	200	73
2791	市区	古元2#变	10	200	91
2792	市区	古元3#变	10	200	0
2793	市区	古元4#变	10	200	63
2794	市区	古元5#变	10	200	62
2795	市区	古元6#变	10	200	51
2796	市区	古元7#变	10	200	96
2797	市区	古元8#变	10	200	42
2798	市区	古元9#变	10	200	74
2799	市区	月康12#变	10	200	40
2800	市区	月康13#变	10	200	95
2801	市区	月康14#变	10	200	64
2802	市区	月康15#变	10	200	104
2803	市区	月康16#变	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2804	市区	月康17#变	10	400	178
2805	市区	月康19#变	10	200	56
2806	市区	月康21#变-	10	200	92
2807	市区	月康23#变	10	200	14
2808	市区	月康27#变-	10	200	21
2809	市区	月康28#变-	10	200	5
2810	市区	月康33#变	10	200	42
2811	市区	月康35#变	10	200	103
2812	市区	月康36#变	10	200	95
2813	市区	正东1#变	10	200	107
2814	市区	正东13#变	10	200	101
2815	市区	正东20#变	10	200	96
2816	市区	自然1#变	10	200	74
2817	市区	自然10#变	10	200	37
2818	市区	自然13#变	10	200	96
2819	市区	自然14#变	10	200	68
2820	市区	自然15#变	10	200	125
2821	市区	自然16#变	10	200	90
2822	市区	自然17#变-	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2823	市区	自然18#变	10	200	131
2824	市区	自然19#变	10	400	124
2825	市区	自然2#变-	10	200	92
2826	市区	自然20#变	10	200	101
2827	市区	自然21#变	10	200	87
2828	市区	自然23#变	10	200	118
2829	市区	自然3#变	10	200	42
2830	市区	自然5#变	10	200	84
2831	市区	自然6#变-	10	200	106
2832	市区	自然7#变	10	200	41
2833	市区	自然8#变	10	200	92
2834	市区	自然9#变	10	200	106
2835	市区	自然线方向1#变	10	200	61
2836	市区	圩洋	10	315	42
2837	市区	双林S18箱变主变	10	500	353
2838	市区	福兴11#变	10	200	124
2839	市区	福兴12#变	10	200	65
2840	市区	福兴16#变	10	200	116
2841	市区	福兴29#变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2842	市区	福兴30#变	10	200	98
2843	市区	福兴6#变	10	400	130
2844	市区	宏心8#变	10	200	55
2845	市区	武林1#变	10	200	74
2846	市区	武林2#变	10	200	74
2847	市区	武林7#变	10	200	64
2848	市区	武林8#变	10	200	136
2849	市区	福兴15#变	10	200	56
2850	市区	福兴18#变	10	200	57
2851	市区	福兴19#变	10	200	102
2852	市区	福兴22#变	10	200	117
2853	市区	福兴23#变	10	200	108
2854	市区	福兴25#变	10	200	65
2855	市区	福兴26#变	10	200	86
2856	市区	福兴27#变	10	200	100
2857	市区	福兴28#变	10	200	103
2858	市区	福兴3#变	10	200	32
2859	市区	福兴31#变	10	200	134
2860	市区	福兴4#变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2861	市区	福兴5#变	10	200	57
2862	市区	福兴7#变	10	200	92
2863	市区	福兴8#变	10	200	102
2864	市区	三星1#变	10	200	71
2865	市区	三星10#变	10	200	79
2866	市区	三星11#变	10	200	111
2867	市区	三星13#变	10	200	82
2868	市区	三星14#变	10	400	62
2869	市区	三星15#变	10	200	99
2870	市区	三星16#变	10	400	216
2871	市区	三星17#变	10	200	47
2872	市区	三星18#变	10	200	98
2873	市区	三星19#变	10	200	95
2874	市区	三星20#变	10	200	83
2875	市区	三星21#变	10	200	26
2876	市区	三星22#变	10	200	108
2877	市区	三星23#变	10	200	99
2878	市区	三星24#变	10	200	121
2879	市区	三星3#变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2880	市区	三星4#变	10	200	57
2881	市区	三星5#变	10	200	57
2882	市区	三星6#变	10	200	67
2883	市区	三星7#变	10	200	114
2884	市区	三星8#变	10	400	88
2885	市区	三星9#变	10	200	51
2886	市区	生态园1#配电室2#主变	10	800	479
2887	市区	生态园1#主变	10	400	197
2888	市区	生态园2#开关站(6#配电室)2#主变	10	800	420
2889	市区	生态园2#配电室2#主变	10	800	562
2890	市区	生态园3#配电室2#主变	10	800	285
2891	市区	生态园3#主变	10	400	194
2892	市区	生态园4#配电室2#主变	10	630	348
2893	市区	生态园4#配电室4#主变	10	630	358
2894	市区	生态园5#配电室2#主变	10	630	370
2895	市区	生态园5#配电室4#主变	10	630	390
2896	市区	宏心10#变	10	400	208
2897	市区	宏心11#变	10	200	20
2898	市区	宏心12#变	10	400	295

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2899	市区	宏心13#变	10	200	95
2900	市区	宏心14#变	10	200	55
2901	市区	宏心15#变	10	200	114
2902	市区	宏心16#变	10	200	90
2903	市区	宏心18#变	10	200	104
2904	市区	宏心2#变	10	200	85
2905	市区	宏心3#变	10	200	89
2906	市区	宏心5#变	10	200	74
2907	市区	宏心6#变	10	200	146
2908	市区	宏心7#变	10	200	96
2909	市区	伍西10#变	10	200	64
2910	市区	伍西11#变	10	200	88
2911	市区	伍西7#变	10	200	89
2912	市区	伍西9#变	10	200	66
2913	市区	武林9#变	10	200	125
2914	市区	构港1#配变	10	200	117
2915	市区	构港11#变	10	200	83
2916	市区	构港12#变	10	400	74
2917	市区	构港15#变	10	400	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2918	市区	构港5#变	10	400	242
2919	市区	福兴17#变	10	200	116
2920	市区	福兴2#变	10	200	96
2921	市区	福兴21#变	10	200	90
2922	市区	福兴24#变	10	200	115
2923	市区	生态园1#配电室1#主变	10	800	470
2924	市区	生态园2#开关站(6#配电室)1#主变	10	800	401
2925	市区	生态园2#配电室1#主变	10	800	595
2926	市区	生态园2#主变	10	630	360
2927	市区	生态园3#配电室1#主变	10	800	425
2928	市区	生态园4#配电室1#主变	10	630	355
2929	市区	生态园4#配电室3#主变	10	630	339
2930	市区	生态园4#主变	10	630	372
2931	市区	生态园5#配电室1#主变	10	630	352
2932	市区	生态园5#配电室3#主变	10	630	362
2933	市区	滨河御景1#主变	10	800	428
2934	市区	滨河御景2#箱式主变	10	400	194
2935	市区	构港13#变	10	200	99
2936	市区	宏心1#变	10	200	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2937	市区	宏心17#变	10	200	106
2938	市区	黄巷1#变	10	400	213
2939	市区	黄巷10#变	10	200	54
2940	市区	黄巷11#变	10	200	79
2941	市区	黄巷12#变	10	200	130
2942	市区	黄巷14#变	10	200	68
2943	市区	黄巷15#变	10	200	38
2944	市区	黄巷17#变	10	200	107
2945	市区	黄巷2#变	10	200	97
2946	市区	黄巷3#变	10	200	60
2947	市区	黄巷4#变	10	200	137
2948	市区	黄巷5#变	10	200	98
2949	市区	黄巷6#变	10	200	63
2950	市区	黄巷7#变	10	200	105
2951	市区	黄巷8#变	10	200	78
2952	市区	黄巷9#变	10	200	120
2953	市区	伍佑所用变	10	400	200
2954	市区	洋桥11#变	10	630	207
2955	市区	大地名居1#箱变	10	400	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2956	市区	大地名居2#箱变	10	400	276
2957	市区	大地名居3#箱变	10	400	242
2958	市区	大地名居4#箱变	10	400	208
2959	市区	大地名居5#箱变1	10	400	240
2960	市区	大地名居6#箱变	10	400	278
2961	市区	大地名居7#箱变	10	400	294
2962	市区	伍佑集镇1#变配电变压器	10	400	214
2963	市区	伍佑集镇10#箱式主变	10	400	209
2964	市区	伍佑集镇26#主变	10	400	263
2965	市区	伍佑集镇27#箱变主变	10	400	154
2966	市区	伍佑集镇31#主变	10	400	189
2967	市区	伍佑集镇8#箱变	10	400	295
2968	市区	伍佑小商品市场	10	400	252
2969	市区	洋桥10#变	10	400	179
2970	市区	洋桥2#变	10	400	145
2971	市区	洋桥3#变	10	400	184
2972	市区	洋桥4#箱变	10	500	222
2973	市区	洋桥5#变	10	200	83
2974	市区	壹书邻里1#箱变	10	400	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2975	市区	壹书邻里1#主变	10	630	407
2976	市区	壹书邻里2#箱变	10	630	425
2977	市区	壹书邻里2#主变	10	630	426
2978	市区	大桥公寓1#变	10	250	46
2979	市区	金溪苑	10	400	161
2980	市区	伍佑安坤综合变	10	400	142
2981	市区	伍佑集镇12#变	10	315	139
2982	市区	伍佑集镇13#变	10	400	217
2983	市区	伍佑集镇15#变	10	400	320
2984	市区	伍佑集镇16#变	10	400	68
2985	市区	伍佑集镇17#变	10	400	125
2986	市区	伍佑集镇2#变配电变压器	10	400	217
2987	市区	伍佑集镇20#变	10	400	125
2988	市区	伍佑集镇21#变	10	400	179
2989	市区	伍佑集镇22#变	10	400	202
2990	市区	伍佑集镇23#变	10	400	115
2991	市区	伍佑集镇24#变	10	400	155
2992	市区	伍佑集镇29#变配电变压器	10	400	83
2993	市区	伍佑集镇3#变	10	400	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2994	市区	伍佑集镇30#变	10	400	112
2995	市区	伍佑集镇32#主变	10	400	154
2996	市区	伍佑集镇4#箱变	10	200	16
2997	市区	伍佑集镇5#变	10	400	74
2998	市区	伍佑集镇7#变	10	400	101
2999	市区	洋桥7#变	10	400	171
3000	市区	洋桥8#变	10	400	229
3001	市区	珠溪花园1#变	10	500	171
3002	市区	构港10#变	10	200	117
3003	市区	构港14#变	10	200	86
3004	市区	构港16#变	10	400	236
3005	市区	构港18#变	10	200	77
3006	市区	构港19#变	10	200	142
3007	市区	构港2#变	10	200	108
3008	市区	构港20#变	10	200	110
3009	市区	构港21#变	10	200	107
3010	市区	构港3#变	10	200	128
3011	市区	构港4#变	10	200	73
3012	市区	构港7#变	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3013	市区	构港8#变	10	200	120
3014	市区	构港9#变	10	200	85
3015	市区	锦绣花园1#001001	10	630	295
3016	市区	锦绣花园2#箱变	10	630	256
3017	市区	伟业苑1#箱变	10	400	227
3018	市区	伍东10#变	10	200	134
3019	市区	伍东12#变	10	400	88
3020	市区	伍东14#变	10	200	115
3021	市区	伍东15#变	10	200	67
3022	市区	伍东16#变	10	400	245
3023	市区	伍东17#变	10	200	103
3024	市区	伍东2#变	10	200	134
3025	市区	伍东5#变	10	200	72
3026	市区	伍东8#变	10	200	75
3027	市区	伍东9#变	10	200	91
3028	市区	洋桥1#变	10	400	116
3029	市区	洋桥6#变	10	200	59
3030	市区	滨河御景1#箱变	10	400	174
3031	市区	滨河御景2#主变	10	800	412

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3032	市区	滨河御景3#箱变1#主变配电变压器	10	400	211
3033	市区	龙桥13#S1箱变主变	10	630	489
3034	市区	圩洋13#变	10	400	85
3035	市区	圩洋14#变	10	200	125
3036	市区	圩洋15#变	10	400	279
3037	市区	圩洋16#箱变主变	10	200	135
3038	市区	圩洋17#变	10	200	145
3039	市区	圩洋18#变	10	200	0
3040	市区	圩洋19#变	10	200	32
3041	市区	圩洋2#变	10	200	37
3042	市区	圩洋3#变	10	250	118
3043	市区	圩洋4#变	10	400	237
3044	市区	圩洋1#变	10	200	126
3045	市区	龙桥16#变	10	315	135
3046	市区	龙桥3#变	10	200	60
3047	市区	方明1#杆上配变	10	200	69
3048	市区	方明15#	10	200	86
3049	市区	方明17#变	10	200	97
3050	市区	方明6#变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3051	市区	甘露11#变	10	200	101
3052	市区	甘露19#变	10	200	43
3053	市区	前营10#变	10	200	43
3054	市区	前营11#变	10	200	88
3055	市区	前营12#变	10	200	42
3056	市区	前营13#变	10	200	18
3057	市区	前营14#变	10	200	66
3058	市区	前营15#变	10	200	37
3059	市区	前营16#变	10	200	83
3060	市区	前营17#变	10	200	112
3061	市区	前营18#变	10	200	37
3062	市区	前营19#变	10	200	43
3063	市区	前营2#变	10	200	111
3064	市区	前营20#变	10	200	99
3065	市区	前营21#变	10	200	118
3066	市区	前营22#变	10	200	103
3067	市区	前营24#变	10	200	95
3068	市区	前营3#变	10	200	71
3069	市区	前营4#变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3070	市区	前营5#变	10	200	92
3071	市区	前营6#变	10	315	151
3072	市区	前营7#变	10	200	69
3073	市区	前营8#变	10	200	49
3074	市区	前营9#变	10	200	57
3075	市区	新建1#变	10	400	256
3076	市区	新建10#变	10	200	38
3077	市区	新建11#变	10	200	76
3078	市区	新建12#杆上配变	10	400	267
3079	市区	新建13#变	10	200	77
3080	市区	新建14#	10	200	70
3081	市区	新建15#	10	200	78
3082	市区	新建16#变	10	200	72
3083	市区	新建17#变	10	200	87
3084	市区	新建19#变	10	400	146
3085	市区	新建2#变	10	200	99
3086	市区	新建3#杆上配变	10	200	84
3087	市区	新建4#变	10	200	55
3088	市区	新建5#杆上配变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3089	市区	新建6#杆上配变	10	200	78
3090	市区	新建7#杆上配变	10	200	51
3091	市区	新建8#杆上配变	10	400	235
3092	市区	龙桥15#变	10	200	19
3093	市区	龙桥8#变	10	200	142
3094	市区	龙桥9#箱变主变	10	400	290
3095	市区	石华1#杆上配变	10	200	46
3096	市区	石华11#杆上配变	10	200	111
3097	市区	石华12	10	200	103
3098	市区	石华13#杆上配变	10	200	105
3099	市区	石华14#变	10	200	5
3100	市区	石华15#变	10	200	6
3101	市区	石华16#变	10	200	41
3102	市区	石华17#变（新）	10	400	210
3103	市区	石华18#变	10	200	84
3104	市区	石华2#杆上配变	10	200	102
3105	市区	石华20#变	10	200	67
3106	市区	石华21#变	10	200	109
3107	市区	石华22#变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3108	市区	石华23#变	10	200	92
3109	市区	石华24#变	10	200	29
3110	市区	石华25#变	10	200	45
3111	市区	石华26#变	10	200	83
3112	市区	石华28#变	10	200	60
3113	市区	石华29#变	10	400	123
3114	市区	石华3#杆上配变	10	200	12
3115	市区	石华30#变	10	200	87
3116	市区	石华32#变	10	200	62
3117	市区	石华33#变	10	200	89
3118	市区	石华4#杆上配变	10	200	69
3119	市区	石华5#变	10	400	124
3120	市区	石华9#杆上配变	10	200	40
3121	市区	陈台11#变	10	200	76
3122	市区	陈台12#变	10	200	66
3123	市区	陈台14#变	10	200	71
3124	市区	陈台15#变	10	400	124
3125	市区	陈台16#变	10	200	56
3126	市区	陈台26#变	10	400	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3127	市区	陈台3#变	10	200	63
3128	市区	陈台5#变	10	200	35
3129	市区	陈台8#杆上配变	10	200	45
3130	市区	三里10#杆上配变	10	200	81
3131	市区	三里25#变	10	200	109
3132	市区	三里27#变	10	200	87
3133	市区	三里30#变	10	400	171
3134	市区	三里7#杆上配变	10	200	7
3135	市区	三里8#杆上配变	10	200	71
3136	市区	三里9#杆上配变	10	200	76
3137	市区	石华19#变	10	200	36
3138	市区	石华27#变	10	200	70
3139	市区	石华6#变	10	200	67
3140	市区	石华7#杆上配变	10	200	48
3141	市区	石华8#杆上配变	10	200	57
3142	市区	永西1#杆上配变	10	200	52
3143	市区	永西12#变	10	200	86
3144	市区	永西13#变（新）	10	200	15
3145	市区	永西2#杆上配变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3146	市区	永西20#变	10	200	115
3147	市区	永西21#变	10	200	89
3148	市区	永西22#变	10	200	101
3149	市区	永西3#杆上配变	10	200	76
3150	市区	永西9#变	10	400	149
3151	市区	三灶1#变	10	200	32
3152	市区	三灶10#	10	200	94
3153	市区	三灶12#变	10	400	156
3154	市区	三灶14#变	10	400	140
3155	市区	三灶17#	10	400	152
3156	市区	三灶2#变	10	400	82
3157	市区	新兴袁河6#变	10	200	91
3158	市区	裕祥1#变	10	200	74
3159	市区	裕祥10#变	10	200	101
3160	市区	裕祥11#变	10	200	69
3161	市区	裕祥12#变	10	200	90
3162	市区	裕祥13#变	10	400	34
3163	市区	裕祥14#变	10	200	133
3164	市区	裕祥15#变	10	200	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3165	市区	裕祥16#变	10	400	162
3166	市区	裕祥2#变	10	200	49
3167	市区	裕祥3#变	10	200	38
3168	市区	裕祥4#变	10	200	130
3169	市区	裕祥5#变	10	200	54
3170	市区	裕祥6#变	10	200	14
3171	市区	裕祥9#变	10	200	87
3172	市区	袁河1#变	10	200	50
3173	市区	袁河10#变	10	200	77
3174	市区	袁河11#变	10	200	102
3175	市区	袁河12#变	10	200	73
3176	市区	袁河13#变	10	30	20
3177	市区	袁河2#变	10	400	197
3178	市区	袁河3#变	10	200	57
3179	市区	袁河4#变	10	200	42
3180	市区	袁河5#变	10	200	104
3181	市区	袁河7#变	10	200	109
3182	市区	袁河8#变	10	400	121
3183	市区	1#主变	10	500	380

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3184	市区	陈台17#变	10	200	72
3185	市区	陈台24#变	10	200	104
3186	市区	陈台25#变	10	400	261
3187	市区	陈台6#杆上配变	10	400	232
3188	市区	陈台7#杆上配变	10	200	62
3189	市区	洪东1#杆上配变	10	200	128
3190	市区	洪东11#变压器	10	200	76
3191	市区	洪东13#变	10	200	119
3192	市区	洪东15#变	10	200	29
3193	市区	洪东16#	10	200	114
3194	市区	洪东17#变	10	200	82
3195	市区	洪东2#箱变	10	500	322
3196	市区	洪东5#变	10	200	49
3197	市区	洪东8#箱变	10	500	288
3198	市区	三里17#变	10	400	0
3199	市区	三里19#变	10	400	194
3200	市区	三里24#变	10	400	107
3201	市区	永西10#变	10	200	72
3202	市区	永西11#变	10	200	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3203	市区	永西14#变	10	200	42
3204	市区	永西15#变	10	200	36
3205	市区	永西16#变	10	200	99
3206	市区	永西17#变	10	200	0
3207	市区	永西18	10	200	0
3208	市区	永西19#变	10	200	33
3209	市区	永西4#变	10	400	241
3210	市区	永西5#配变	10	200	107
3211	市区	永西6#杆上配变	10	200	118
3212	市区	永西7#杆上配变	10	200	84
3213	市区	永西8#杆上配变	10	200	0
3214	市区	古河10#变	10	200	14
3215	市区	古河12#变	10	200	90
3216	市区	古河15#变	10	200	34
3217	市区	古河18#变	10	200	23
3218	市区	古河3#变	10	200	20
3219	市区	古河4#变	10	200	75
3220	市区	古河5#变	10	200	23
3221	市区	古河6#变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3222	市区	古河7#变	10	400	146
3223	市区	古河9#变	10	200	67
3224	市区	三灶11#变	10	400	125
3225	市区	三灶15#变	10	400	107
3226	市区	三灶19#变	10	200	60
3227	市区	三灶5#变	10	400	104
3228	市区	三灶7#变	10	200	91
3229	市区	三灶9#变	10	200	8
3230	市区	袁河9#变	10	200	81
3231	市区	龙桥4#变	10	200	53
3232	市区	龙桥5#变	10	200	103
3233	市区	龙桥6#变	10	200	129
3234	市区	新场16#变	10	200	54
3235	市区	新场17#变	10	200	159
3236	市区	新场19#变	10	200	29
3237	市区	新场20#变	10	200	5
3238	市区	新场6#变	10	200	124
3239	市区	新场7#变	10	200	34
3240	市区	新场8#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3241	市区	新南2#变	10	200	101
3242	市区	新南4#变	10	200	112
3243	市区	奥大名居2#变	10	800	523
3244	市区	奥大名居4#变	10	800	512
3245	市区	百盛花园1#欧变	10	630	342
3246	市区	百盛花园2#欧变	10	630	334
3247	市区	格林春天1#开关站2#主变	10	800	462
3248	市区	格林春天2#配电室2#主变	10	630	331
3249	市区	集镇1#变	10	400	177
3250	市区	集镇14号变	10	315	75
3251	市区	集镇19号变	10	315	6
3252	市区	集镇20号变	10	400	49
3253	市区	集镇21#变	10	400	146
3254	市区	集镇25#变	10	400	132
3255	市区	集镇28#变	10	400	62
3256	市区	集镇35#变	10	400	5
3257	市区	集镇6号变	10	500	80
3258	市区	集镇7#变	10	400	196
3259	市区	三灶3#变	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3260	市区	三灶8#变	10	200	124
3261	市区	同心12#变	10	400	117
3262	市区	同心13#变	10	400	87
3263	市区	同心14#变	10	200	96
3264	市区	同心15#变	10	400	226
3265	市区	同心18#变	10	200	80
3266	市区	同心南苑1#配电室1#变	10	800	472
3267	市区	同心南苑1#配电室3#变	10	800	595
3268	市区	同心南苑2#配电室1#变	10	800	419
3269	市区	同心南苑2#配电室3#变	10	800	569
3270	市区	同心南苑3#配电室1#变	10	800	463
3271	市区	同心南苑3#配电室3#变	10	800	512
3272	市区	同心西苑配电室2#主变	10	800	525
3273	市区	同心西苑配电室4#主变	10	800	518
3274	市区	香榭星城小区1#变	10	1000	581
3275	市区	香榭星城小区2#变	10	1000	582
3276	市区	新场5#变	10	200	0
3277	市区	新场9#箱变	10	400	201
3278	市区	新南3#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3279	市区	新南联建楼	10	250	127
3280	市区	新兴集镇16#变	10	400	44
3281	市区	新兴集镇17#变	10	400	125
3282	市区	新兴集镇26#变	10	400	139
3283	市区	新兴集镇3#变	10	500	35
3284	市区	新兴集镇31#变	10	400	120
3285	市区	新兴集镇32#变	10	400	137
3286	市区	新兴集镇33#变	10	400	206
3287	市区	新兴集镇34#变	10	400	0
3288	市区	新兴集镇9#变	10	400	84
3289	市区	新兴集镇三灶18	10	200	70
3290	市区	新兴迎宾大厦	10	500	278
3291	市区	新兴油库宿舍楼主变	10	200	89
3292	市区	新兴振中馨苑	10	400	209
3293	市区	幸福小区1#变	10	630	385
3294	市区	幸福小区2#变	10	630	346
3295	市区	怡和庭苑1#欧变	10	400	280
3296	市区	怡和庭苑2#欧变	10	400	255
3297	市区	怡和庭苑3#欧变	10	400	292

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3298	市区	怡和庭苑4#欧变	10	400	251
3299	市区	振兴大厦	10	400	181
3300	市区	甘露15#变	10	200	11
3301	市区	甘露18#变	10	200	0
3302	市区	甘露20#变	10	200	67
3303	市区	甘露8#变	10	200	95
3304	市区	前营1#变	10	200	113
3305	市区	前营23#变	10	200	76
3306	市区	同心11#变	10	200	86
3307	市区	同心16#变	10	200	135
3308	市区	同心17#变	10	200	157
3309	市区	同心4#变	10	200	59
3310	市区	同心5#变	10	200	40
3311	市区	新场10#变	10	400	64
3312	市区	新场11#变	10	315	130
3313	市区	新场12#变	10	200	107
3314	市区	新场13#变	10	200	142
3315	市区	新场14#变	10	200	89
3316	市区	新场18#变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3317	市区	新场3#变	10	200	109
3318	市区	新场4#变	10	200	24
3319	市区	甘露1#变	10	400	235
3320	市区	甘露10#变	10	200	0
3321	市区	甘露12#变	10	400	71
3322	市区	甘露13#变	10	400	165
3323	市区	甘露14#变	10	400	35
3324	市区	甘露16#变	10	200	62
3325	市区	甘露17#变	10	200	85
3326	市区	甘露2#变	10	200	92
3327	市区	甘露21#变	10	315	4
3328	市区	甘露3#变	10	315	93
3329	市区	甘露4#变	10	200	141
3330	市区	甘露5#变	10	400	186
3331	市区	甘露6#变	10	400	197
3332	市区	甘露7#变	10	200	41
3333	市区	甘露9#变	10	200	39
3334	市区	格林春天1#开关站1#主变	10	800	469
3335	市区	格林春天2#配电室1#主变	10	630	381

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3336	市区	同心10#变	10	200	120
3337	市区	同心2#变	10	200	65
3338	市区	同心3#变	10	200	125
3339	市区	同心6#变	10	200	122
3340	市区	同心7#变	10	200	122
3341	市区	同心8#变	10	200	24
3342	市区	同心南苑1#配电室2#变	10	800	559
3343	市区	同心南苑1#配电室4#变	10	800	539
3344	市区	同心南苑2#配电室2#变	10	800	516
3345	市区	同心南苑2#配电室4#变	10	800	453
3346	市区	同心南苑3#配电室2#变	10	800	492
3347	市区	同心南苑3#配电室4#变	10	800	517
3348	市区	同心西苑配电室1#主变	10	800	488
3349	市区	同心西苑配电室3#主变	10	800	472
3350	市区	同心雅苑配电房1#主变	10	800	463
3351	市区	同心雅苑配电房2#主变	10	800	443
3352	市区	紫光花园1#配电室2#主变	10	800	505
3353	市区	紫光花园1#配电室4#主变	10	800	515
3354	市区	奥大名居1#变	10	800	595

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3355	市区	奥大名居3#变	10	800	554
3356	市区	集镇24#变	10	500	117
3357	市区	三灶13#变	10	200	30
3358	市区	三灶16#变	10	200	27
3359	市区	三灶4#变	10	200	28
3360	市区	三灶6#变	10	200	70
3361	市区	双烈1#变	10	200	77
3362	市区	双烈10#变	10	200	99
3363	市区	双烈11#变	10	200	44
3364	市区	双烈12#变	10	200	32
3365	市区	双烈13#变	10	200	82
3366	市区	双烈14#变	10	200	47
3367	市区	双烈15#变	10	200	101
3368	市区	双烈16#变	10	200	40
3369	市区	双烈17#变	10	200	57
3370	市区	双烈18#变	10	200	61
3371	市区	双烈19#变	10	200	50
3372	市区	双烈2#变	10	200	74
3373	市区	双烈20#变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3374	市区	双烈21#变	10	200	53
3375	市区	双烈22#变	10	200	95
3376	市区	双烈23#	10	200	90
3377	市区	双烈24#变	10	200	22
3378	市区	双烈3#变	10	200	83
3379	市区	双烈4#变	10	200	61
3380	市区	双烈5#变	10	200	22
3381	市区	双烈6#变	10	160	20
3382	市区	双烈7#变	10	200	69
3383	市区	双烈8#变	10	200	80
3384	市区	双烈9#变	10	200	88
3385	市区	新永1#变	10	200	116
3386	市区	新永10#变	10	400	180
3387	市区	新永11#变	10	200	40
3388	市区	新永12#变	10	200	22
3389	市区	新永13#变	10	400	199
3390	市区	新永14#变	10	400	83
3391	市区	新永15#变	10	200	83
3392	市区	新永16#变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3393	市区	新永2#变	10	200	36
3394	市区	新永3#变	10	200	0
3395	市区	新永4#变	10	200	37
3396	市区	新永5#变	10	200	81
3397	市区	新永6#变	10	200	50
3398	市区	新永7#变	10	80	57
3399	市区	新永9#变	10	200	54
3400	市区	兴泰家园1#变	10	400	249
3401	市区	兴泰家园2#变	10	400	199
3402	市区	兴泰家园3#变	10	400	216
3403	市区	紫光花园1#配电室1#主变	10	800	414
3404	市区	紫光花园1#配电室3#主变	10	800	484
3405	市区	集镇10号变	10	80	0
3406	市区	集镇11号变	10	400	259
3407	市区	集镇18号变	10	500	43
3408	市区	集镇22#变	10	400	165
3409	市区	集镇23#变	10	400	242
3410	市区	集镇27#变	10	400	254
3411	市区	集镇29号变	10	400	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3412	市区	集镇2号变	10	315	46
3413	市区	集镇4#变	10	500	101
3414	市区	集镇5号变	10	200	66
3415	市区	集镇8#变	10	400	80
3416	市区	龙桥14#箱变	10	630	477
3417	市区	新南5#变	10	200	0
3418	市区	新南6#变	10	200	62
3419	市区	新南8#变	10	200	19
3420	市区	新兴集镇12#变新增	10	400	209
3421	市区	新兴集镇13#变	10	400	179
3422	市区	新兴集镇15#变	10	400	180
3423	市区	新兴集镇30#变	10	500	152
3424	市区	新兴商行住宅楼	10	200	103
3425	市区	新兴卫生院住宅楼	10	315	149
3426	市区	新永8#变	10	30	0
3427	市区	古河1#变	10	400	127
3428	市区	古河11#变	10	200	3
3429	市区	古河13#变	10	400	0
3430	市区	古河14#变	10	200	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3431	市区	古河16#变	10	200	105
3432	市区	古河17#变	10	200	67
3433	市区	古河2#变	10	200	78
3434	市区	古河8#变	10	200	19
3435	市区	龙桥1#变	10	315	239
3436	市区	龙桥2#变	10	200	138
3437	市区	龙桥22#变	10	200	110
3438	市区	新南1#变	10	200	16
3439	市区	新南10#变	10	200	91
3440	市区	新南11#变	10	200	86
3441	市区	新南9#变	10	200	148
3442	市区	陈台1#变	10	200	92
3443	市区	陈台10#变	10	200	116
3444	市区	陈台13#变	10	200	86
3445	市区	陈台18#变	10	200	94
3446	市区	陈台19#变	10	200	59
3447	市区	陈台2#变	10	200	98
3448	市区	陈台20#变	10	200	105
3449	市区	陈台21变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3450	市区	陈台22#变（新）	10	400	173
3451	市区	陈台23#变	10	200	76
3452	市区	陈台4#变	10	400	158
3453	市区	陈台9#杆上配变	10	200	99
3454	市区	费胜洋小区	10	200	57
3455	市区	集中居住区1#变	10	400	232
3456	市区	集中居住区2#箱变	10	400	200
3457	市区	集中居住区3#箱变	10	630	327
3458	市区	集中居住区4#箱变	10	400	215
3459	市区	集中居住区5#箱变	10	630	281
3460	市区	集中居住区6#箱变	10	630	337
3461	市区	联盟1#杆上配变	10	200	42
3462	市区	人民路1#变	10	400	106
3463	市区	人民路11#变	10	200	48
3464	市区	人民路13#变	10	400	112
3465	市区	人民路14#变	10	200	86
3466	市区	人民路3#变	10	50	0
3467	市区	人民路4#变(新)	10	200	90
3468	市区	人民路6#变	10	315	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3469	市区	人民路7#杆上配变	10	400	258
3470	市区	人民路8#变	10	200	61
3471	市区	人民路9	10	400	154
3472	市区	三里2#杆上配变	10	200	53
3473	市区	永新连建楼3#变	10	400	235
3474	市区	永新路8#变	10	400	109
3475	市区	永鑫村联建楼1#配变	10	250	106
3476	市区	永鑫村联建楼2#配变	10	250	95
3477	市区	镇南11#变	10	200	73
3478	市区	镇南4#杆上配变	10	200	28
3479	市区	镇南6#变（新）	10	200	9
3480	市区	镇南花园配电房1#主变	10	630	351
3481	市区	镇南花园配电房2#主变	10	630	426
3482	市区	1#主变间隔配电变压器	10	630	386
3483	市区	2#主变间隔配电变压器	10	630	361
3484	市区	方明10#变	10	200	90
3485	市区	方明11#变	10	200	59
3486	市区	方明12#变压器	10	200	116
3487	市区	方明13#变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3488	市区	方明14	10	200	85
3489	市区	方明16	10	200	20
3490	市区	方明2#杆上配变	10	200	60
3491	市区	方明3#变	10	200	59
3492	市区	方明4#杆上配变	10	200	0
3493	市区	方明5#杆上配变	10	200	99
3494	市区	方明7#变	10	200	122
3495	市区	方明8#变	10	200	122
3496	市区	方明9#变	10	200	65
3497	市区	倪杰11#杆上配变	10	200	83
3498	市区	倪杰12#变	10	200	74
3499	市区	倪杰14#变	10	400	178
3500	市区	倪杰23#变	10	200	82
3501	市区	倪杰24#变	10	200	96
3502	市区	倪杰25#变	10	200	119
3503	市区	倪杰7#杆上配变	10	200	90
3504	市区	倪杰8#变	10	200	61
3505	市区	倪杰9#杆上配变	10	200	99
3506	市区	新建18#变	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3507	市区	新建9#变	10	200	96
3508	市区	长春10#变	10	200	103
3509	市区	镇北12#变	10	200	78
3510	市区	镇北13#变	10	200	92
3511	市区	镇北15#变	10	200	98
3512	市区	镇北16#变	10	200	9
3513	市区	镇北3#杆上配变	10	200	73
3514	市区	镇北5#杆上配变	10	200	40
3515	市区	镇北7#杆上配变	10	200	63
3516	市区	镇北9#变	10	160	41
3517	市区	政府2#变	10	400	98
3518	市区	政府3#变	10	315	169
3519	市区	政府4#变	10	315	138
3520	市区	政府5#变	10	400	183
3521	市区	政府6#变	10	400	165
3522	市区	政府杆上配变	10	400	153
3523	市区	中冈路1#变	10	200	61
3524	市区	集中居住区13#箱变	10	630	354
3525	市区	集中居住区14#箱变	10	630	353

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3526	市区	集中居住区15#箱变	10	400	146
3527	市区	集中居住区16#箱变	10	400	203
3528	市区	集中居住区17#箱变	10	630	397
3529	市区	联盟10#变	10	200	4
3530	市区	联盟12#变	10	200	48
3531	市区	联盟13#杆上配变	10	200	57
3532	市区	联盟14#变	10	200	110
3533	市区	联盟17#变	10	200	55
3534	市区	联盟2#变	10	200	35
3535	市区	联盟20#变	10	200	51
3536	市区	联盟21#变	10	200	136
3537	市区	联盟22#变	10	200	89
3538	市区	联盟5#变	10	200	32
3539	市区	联盟6#变	10	200	18
3540	市区	联盟7#杆上配变	10	200	52
3541	市区	联盟8#变(新)	10	400	217
3542	市区	联盟9#变（新）	10	400	259
3543	市区	联盟新农村1#变	10	400	169
3544	市区	三里1#变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3545	市区	三里11#变(新)	10	200	111
3546	市区	三里12#变	10	400	0
3547	市区	三里13#变	10	400	204
3548	市区	三里14#变	10	200	78
3549	市区	三里15#变	10	400	274
3550	市区	三里16#变	10	400	161
3551	市区	三里18#变	10	200	87
3552	市区	三里20#变	10	400	139
3553	市区	三里21#变	10	200	41
3554	市区	三里22#变	10	200	16
3555	市区	三里23	10	200	145
3556	市区	三里26#变	10	400	267
3557	市区	三里28#变	10	200	101
3558	市区	三里29#变	10	400	0
3559	市区	三里3#变	10	400	190
3560	市区	三里4#变	10	400	247
3561	市区	三里5#变	10	200	62
3562	市区	三里6#杆上配变	10	200	79
3563	市区	永新路5#变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3564	市区	集中居住区10#箱变	10	630	400
3565	市区	集中居住区11#箱变	10	630	370
3566	市区	集中居住区12#箱变	10	630	362
3567	市区	集中居住区7#箱变	10	630	369
3568	市区	集中居住区8#箱变	10	630	392
3569	市区	集中居住区9#箱变	10	630	390
3570	市区	金龙小区	10	315	161
3571	市区	人民路10#变	10	400	208
3572	市区	永嘉小区二期1#箱变配电变压器	10	400	235
3573	市区	永嘉小区二期2#箱变配电变压器	10	400	232
3574	市区	永新路1#变	10	400	119
3575	市区	永新路10#	10	400	149
3576	市区	永新路11#变	10	400	103
3577	市区	永新路12#主变	10	400	141
3578	市区	永新路2#变（新）	10	400	16
3579	市区	永新路3#变	10	80	22
3580	市区	永新路6#变	10	400	145
3581	市区	永新路7#变	10	400	229
3582	市区	永新路9	10	400	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3583	市区	镇北小区1#变	10	500	285
3584	市区	镇南1#杆上配变	10	200	62
3585	市区	镇南2#变	10	400	206
3586	市区	镇南5#变	10	200	29
3587	市区	镇南7#变	10	200	63
3588	市区	中冈路2#变	10	400	222
3589	市区	联盟11#变	10	200	11
3590	市区	联盟15#变	10	400	95
3591	市区	联盟16#	10	200	95
3592	市区	联盟18#变	10	200	77
3593	市区	联盟19#变	10	200	101
3594	市区	联盟3#变	10	400	222
3595	市区	联盟4#杆上配变	10	200	39
3596	市区	倪杰1#杆上配变	10	200	98
3597	市区	倪杰10#杆上配变	10	200	82
3598	市区	倪杰13#变	10	200	30
3599	市区	倪杰15#变	10	200	101
3600	市区	倪杰16#变	10	200	27
3601	市区	倪杰17#变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3602	市区	倪杰18#变	10	200	97
3603	市区	倪杰19#变	10	200	71
3604	市区	倪杰2#杆上配变	10	200	60
3605	市区	倪杰20#变	10	200	93
3606	市区	倪杰21#变压器	10	200	100
3607	市区	倪杰22#变	10	200	117
3608	市区	倪杰26#变压器	10	200	64
3609	市区	倪杰27#变	10	200	126
3610	市区	倪杰28#变	10	200	87
3611	市区	倪杰29#变	10	200	90
3612	市区	倪杰3#杆上配变	10	200	65
3613	市区	倪杰4#变	10	200	57
3614	市区	倪杰5#杆上配变	10	400	20
3615	市区	倪杰6#杆上配变	10	200	125
3616	市区	长春1#变	10	400	195
3617	市区	长春11#变	10	200	100
3618	市区	长春12#变	10	200	90
3619	市区	长春13#变压器	10	200	111
3620	市区	长春14#变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3621	市区	长春15	10	200	100
3622	市区	长春16#变（新）	10	200	89
3623	市区	长春17#变（新）	10	200	93
3624	市区	长春2#杆上配变	10	200	78
3625	市区	长春3#变	10	200	91
3626	市区	长春4#变	10	200	74
3627	市区	长春5#变	10	200	81
3628	市区	长春6#杆上配变	10	200	113
3629	市区	长春7#变（新）	10	400	189
3630	市区	长春8#变	10	160	67
3631	市区	长春9#变	10	200	71
3632	市区	镇北1#变	10	200	52
3633	市区	镇北10#变	10	400	192
3634	市区	镇北11#杆上配变	10	200	128
3635	市区	镇北17#变	10	200	26
3636	市区	镇北18#变	10	200	121
3637	市区	镇北2#杆上配变	10	200	63
3638	市区	镇北6#变	10	200	57
3639	市区	镇北8#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3640	市区	镇西10#变	10	200	74
3641	市区	路灯变	10	200	138
3642	市区	镇北14#变	10	200	28
3643	市区	镇北19#变	10	200	55
3644	市区	镇北4#变（新）	10	400	215
3645	市区	镇南3#杆上配变	10	200	56
3646	市区	镇南8#变	10	400	193
3647	市区	镇南9	10	200	65
3648	市区	镇西1#变	10	400	56
3649	市区	镇西11#变	10	200	70
3650	市区	镇西12	10	200	64
3651	市区	镇西13#变	10	200	91
3652	市区	镇西14#变	10	400	172
3653	市区	镇西2#杆上配变	10	400	191
3654	市区	镇西3#变	10	200	77
3655	市区	镇西4#变	10	200	23
3656	市区	镇西5#变	10	315	86
3657	市区	镇西6#杆上配变	10	400	194
3658	市区	镇西7#变	10	400	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3659	市区	镇西8#变（新）	10	200	94
3660	市区	镇西9#变	10	200	76
3661	市区	潮河1#配变	10	200	77
3662	市区	潮河2#配变	10	200	31
3663	市区	潮河3#配变	10	200	112
3664	市区	潮河5#配变	10	200	105
3665	市区	潮河6#配变	10	200	105
3666	市区	潮河7#配变	10	200	77
3667	市区	潮河8#配变	10	200	61
3668	市区	潮河9#配变	10	200	80
3669	市区	美满1#配变	10	200	93
3670	市区	美满10#配变	10	200	26
3671	市区	美满11#配变	10	200	67
3672	市区	美满12#配变	10	200	60
3673	市区	美满13#配变	10	200	76
3674	市区	美满14#配变	10	200	77
3675	市区	美满15#配变	10	200	95
3676	市区	美满2#配变	10	200	23
3677	市区	美满3#配变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3678	市区	美满4#配变	10	200	25
3679	市区	美满5#配变	10	200	123
3680	市区	美满6#配变	10	200	69
3681	市区	美满7#配变	10	200	68
3682	市区	美满8#配变	10	200	98
3683	市区	美满9#配变	10	200	86
3684	市区	曙阳1#配变	10	200	65
3685	市区	曙阳10#配变	10	200	57
3686	市区	曙阳17#配变	10	200	56
3687	市区	曙阳18#配变	10	200	111
3688	市区	曙阳20#配变	10	200	90
3689	市区	曙阳22#配变	10	200	105
3690	市区	曙阳5#配变	10	200	49
3691	市区	曙阳6#配变	10	200	45
3692	市区	曙阳9#配变	10	200	53
3693	市区	新民1#配变	10	200	67
3694	市区	新民10#配变	10	200	37
3695	市区	新民11#配变	10	200	99
3696	市区	新民12#配变	10	400	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3697	市区	新民2#配变	10	400	160
3698	市区	新民3#配变	10	400	214
3699	市区	新民4#配变	10	200	0
3700	市区	新民5#配变	10	200	68
3701	市区	新民6#配变	10	400	266
3702	市区	新民7#配变	10	200	37
3703	市区	新民8#配变	10	200	70
3704	市区	蓝庭苑1#配电室2#配变	10	630	397
3705	市区	蓝庭苑2#配电室2#配变	10	630	359
3706	市区	前进8#配变	10	200	56
3707	市区	新冲10#配变	10	200	106
3708	市区	新冲11#配变	10	200	104
3709	市区	新冲12#配变	10	200	95
3710	市区	新冲13#配变	10	200	93
3711	市区	新冲14#配变	10	200	91
3712	市区	新冲15#配变	10	200	99
3713	市区	新冲16#配变	10	200	111
3714	市区	新冲2#配变	10	200	67
3715	市区	新冲3#配变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3716	市区	新冲4#配变	10	200	106
3717	市区	新冲5#配变	10	200	114
3718	市区	新冲6#配变	10	200	45
3719	市区	新冲7#配变	10	200	69
3720	市区	新冲8#配变	10	200	89
3721	市区	新冲9#配变	10	200	66
3722	市区	公用6#配变	10	315	79
3723	市区	新丰7#配变	10	200	64
3724	市区	东域名居1#开关站2#配变	10	630	346
3725	市区	东域名居1#配电室2#配变	10	800	485
3726	市区	东域名居1#配电室4#配变	10	800	562
3727	市区	东都豪庭1#配电室1#配变	10	800	391
3728	市区	东都豪庭2#配电室1#配变	10	630	364
3729	市区	东都豪庭2#配电室3#配变	10	630	357
3730	市区	公用1#配变	10	400	36
3731	市区	公用19#配变	10	400	66
3732	市区	公用25#配变	10	400	130
3733	市区	公用26#配变	10	400	84
3734	市区	公用31#配变	10	400	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3735	市区	公用9#配变	10	400	0
3736	市区	李灶10#配变	10	400	65
3737	市区	顺心园开关站2#变	10	800	473
3738	市区	潮河4#配变	10	200	68
3739	市区	公用10#配变	10	200	45
3740	市区	李灶4#配变	10	200	17
3741	市区	利民1#配变	10	315	120
3742	市区	利民11#配变	10	400	206
3743	市区	利民2#配变	10	200	88
3744	市区	利民3#配变	10	400	183
3745	市区	利民4#配变	10	200	48
3746	市区	利民5#配变	10	200	56
3747	市区	利民8#配变	10	200	58
3748	市区	利民9#配变	10	200	14
3749	市区	庆丰10#配变	10	200	0
3750	市区	庆丰7#配变	10	200	85
3751	市区	曙阳11#配变	10	200	0
3752	市区	曙阳12#配变	10	200	74
3753	市区	曙阳13#配变	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3754	市区	曙阳14#配变	10	200	76
3755	市区	曙阳15#配变	10	400	0
3756	市区	曙阳16#配变	10	200	62
3757	市区	曙阳19#配变	10	200	48
3758	市区	曙阳2#配变	10	200	53
3759	市区	曙阳21#配变	10	200	104
3760	市区	曙阳23#配变	10	630	320
3761	市区	曙阳25#配变	10	400	152
3762	市区	曙阳3#配变	10	200	70
3763	市区	曙阳4#配变	10	400	118
3764	市区	曙阳7#配变	10	200	37
3765	市区	正洋1#配变	10	200	0
3766	市区	正洋10#配变	10	200	51
3767	市区	正洋2#配变	10	200	45
3768	市区	正洋3#配变	10	200	27
3769	市区	正洋4#配变	10	200	48
3770	市区	正洋5#配变	10	200	39
3771	市区	正洋6#配变	10	200	5
3772	市区	正洋7#配变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3773	市区	正洋8#配变	10	200	36
3774	市区	正洋9#配变	10	200	45
3775	市区	公用4#配变	10	400	0
3776	市区	庆丰14#配变	10	200	46
3777	市区	庆丰15#配变	10	400	42
3778	市区	庆丰18#配变	10	200	63
3779	市区	庆丰2#配变	10	400	114
3780	市区	庆丰20#配变	10	400	130
3781	市区	庆丰21#配变	10	400	162
3782	市区	庆丰27#配变	10	200	86
3783	市区	庆丰28#配变	10	400	0
3784	市区	庆丰3#配变	10	200	46
3785	市区	庆丰31#配变	10	400	203
3786	市区	庆丰8#配变	10	200	42
3787	市区	庆丰9#配变	10	400	183
3788	市区	新川8#配变	10	200	80
3789	市区	新建15#配变	10	200	82
3790	市区	新建18#配变	10	200	109
3791	市区	新建8#配变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3792	市区	兆丰5#配变	10	200	26
3793	市区	公用16#配变	10	400	217
3794	市区	公用18#配变	10	200	65
3795	市区	生建10#配变	10	200	72
3796	市区	生建11#配变	10	200	67
3797	市区	生建12#配变	10	200	66
3798	市区	生建13#配变	10	200	17
3799	市区	生建14#配变	10	200	47
3800	市区	生建15#配变	10	200	38
3801	市区	生建16#配变	10	200	116
3802	市区	生建2#配变	10	200	46
3803	市区	生建3#配变	10	200	28
3804	市区	生建4#配变	10	200	43
3805	市区	生建5#配变	10	200	58
3806	市区	生建6#配变	10	200	96
3807	市区	生建7#配变	10	200	64
3808	市区	生建8#配变	10	400	58
3809	市区	生建9#配变	10	200	88
3810	市区	新川11#配变（200）	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3811	市区	新川3#配变	10	200	75
3812	市区	新川5#配变	10	200	91
3813	市区	新建1#配变	10	200	98
3814	市区	新建12#配变	10	315	161
3815	市区	新建27#配变	10	200	101
3816	市区	富民新苑1#配电室1#配变	10	800	510
3817	市区	富民新苑1#配电室3#配变	10	800	547
3818	市区	富民新苑2#配电室1#配变	10	630	377
3819	市区	富民新苑2#配电室3#配变	10	630	332
3820	市区	公用12#配变	10	200	98
3821	市区	公用28#配变	10	400	90
3822	市区	利民6#配变	10	200	94
3823	市区	曙阳8#配变	10	200	57
3824	市区	塘西1#配变	10	200	57
3825	市区	塘西10#配变	10	200	88
3826	市区	塘西11#配变	10	200	64
3827	市区	塘西12#配变	10	200	91
3828	市区	塘西2#配变	10	400	234
3829	市区	塘西3#配变	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3830	市区	塘西4#配变	10	200	72
3831	市区	塘西5#配变	10	200	116
3832	市区	塘西6#配变	10	400	161
3833	市区	塘西7#配变	10	200	91
3834	市区	塘西8#配变	10	200	79
3835	市区	塘西9#配变	10	200	63
3836	市区	坞港1#配变	10	200	19
3837	市区	坞港11#配变	10	200	71
3838	市区	坞港12#配变	10	200	35
3839	市区	坞港2#配变	10	200	73
3840	市区	坞港3#配变	10	200	64
3841	市区	坞港4#配变	10	200	40
3842	市区	坞港5#配变	10	200	60
3843	市区	坞港6#配变	10	200	27
3844	市区	坞港7#配变	10	200	96
3845	市区	坞港8#配变	10	200	57
3846	市区	坞港9#配变	10	200	72
3847	市区	新丰5#配变	10	400	200
3848	市区	新利6#配变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3849	市区	新利7#配变	10	200	53
3850	市区	新利8#配变	10	200	74
3851	市区	YD集镇2#配变	10	200	45
3852	市区	YD集镇3#配变	10	400	196
3853	市区	公用13#配变	10	400	140
3854	市区	公用17#配变	10	400	143
3855	市区	公用2#配变	10	400	101
3856	市区	公用22#配变	10	400	146
3857	市区	公用24#配变	10	400	192
3858	市区	公用29#配变	10	400	117
3859	市区	公用32#配变	10	400	74
3860	市区	公用33#配变	10	400	12
3861	市区	公用8#配变	10	400	212
3862	市区	鹤翔花园1#配变	10	630	392
3863	市区	鹤翔花园2#配变	10	630	385
3864	市区	东域名居1#开关站1#配变	10	630	352
3865	市区	东域名居1#配电室1#配变	10	800	557
3866	市区	东域名居1#配电室3#配变	10	800	538
3867	市区	顺心园开关站1#变	10	800	428

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3868	市区	前进3#配变	10	200	43
3869	市区	前进6#配变	10	200	55
3870	市区	东都豪庭1#配电室2#配变	10	800	473
3871	市区	东都豪庭2#配电室2#变	10	630	329
3872	市区	东都豪庭2#配电室4#变	10	630	341
3873	市区	富民新苑1#配电室2#配变	10	800	504
3874	市区	富民新苑1#配电室4#配变	10	800	470
3875	市区	富民新苑2#配电室2#配变	10	630	290
3876	市区	富民新苑2#配电室4#配变	10	630	372
3877	市区	公用15#配变	10	400	0
3878	市区	公用3#配变	10	400	150
3879	市区	公用7#配变	10	400	201
3880	市区	蓝庭苑1#配电室1#配变	10	630	395
3881	市区	蓝庭苑2#配电室1#配变	10	630	365
3882	市区	李灶2#配变	10	200	61
3883	市区	李灶5#配变	10	400	175
3884	市区	李灶6#配变	10	400	98
3885	市区	李灶8#配变	10	200	0
3886	市区	李灶9#配变	10	400	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3887	市区	庆丰1#配变	10	200	92
3888	市区	庆丰12#配变	10	315	124
3889	市区	庆丰19#配变	10	200	5
3890	市区	庆丰22#配变	10	400	140
3891	市区	庆丰23#配变	10	400	120
3892	市区	庆丰24#配变	10	200	77
3893	市区	庆丰25#配变	10	200	38
3894	市区	庆丰26#配变	10	200	63
3895	市区	庆丰30#配变	10	200	20
3896	市区	庆丰4#配变	10	200	94
3897	市区	庆丰5#配变	10	200	11
3898	市区	庆丰6#配变	10	200	62
3899	市区	盛园小区1#主变	10	800	476
3900	市区	盛园小区2#主变	10	800	430
3901	市区	洋桥1#配变	10	400	83
3902	市区	洋桥2#配变	10	400	40
3903	市区	洋桥3#配变	10	400	7
3904	市区	公用21#配变	10	200	34
3905	市区	前进1#配变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3906	市区	前进10#配变	10	200	60
3907	市区	前进11#配变	10	200	107
3908	市区	前进2#配变	10	200	15
3909	市区	前进4#配变	10	200	79
3910	市区	前进5#配变	10	200	38
3911	市区	前进7#配变	10	200	13
3912	市区	前进9#配变	10	200	47
3913	市区	新冲1#配变	10	200	31
3914	市区	新川1#配变	10	200	20
3915	市区	新川10#配变	10	200	59
3916	市区	新川12#配变	10	200	88
3917	市区	新川13#配变	10	400	320
3918	市区	新川2#配变	10	200	83
3919	市区	新川4#配变	10	200	41
3920	市区	新川6#配变	10	200	73
3921	市区	新川7#配变	10	200	102
3922	市区	新川9#配变	10	200	42
3923	市区	新建10#配变	10	200	88
3924	市区	新建11#配变	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3925	市区	新建13#配变	10	200	69
3926	市区	新建14#配变	10	200	45
3927	市区	新建16#配变	10	200	41
3928	市区	新建17#配变	10	200	66
3929	市区	新建19#配变	10	200	87
3930	市区	新建2#配变	10	400	263
3931	市区	新建20#配变	10	200	81
3932	市区	新建21#配变	10	200	70
3933	市区	新建22#配变	10	200	96
3934	市区	新建23#配变	10	200	98
3935	市区	新建24#配变	10	200	46
3936	市区	新建25#配变	10	200	85
3937	市区	新建26#配变	10	200	91
3938	市区	新建28#配变	10	200	71
3939	市区	新建3#配变	10	200	42
3940	市区	新建4#配变	10	200	45
3941	市区	新建5#配变	10	200	137
3942	市区	新建6#配变	10	200	55
3943	市区	新建7#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3944	市区	新建9#配变	10	200	43
3945	市区	兆丰1#配变	10	200	36
3946	市区	兆丰10#配变	10	200	78
3947	市区	兆丰11#配变	10	200	74
3948	市区	兆丰12#配变	10	200	49
3949	市区	兆丰13#配变	10	200	66
3950	市区	兆丰14#配变	10	400	42
3951	市区	兆丰2#配变	10	200	90
3952	市区	兆丰3#配变	10	200	48
3953	市区	兆丰4#配变	10	200	51
3954	市区	兆丰6#配变	10	200	79
3955	市区	兆丰7#配变	10	200	0
3956	市区	兆丰8#配变	10	200	10
3957	市区	兆丰9#配变	10	200	12
3958	市区	高荣1#所用配变	10	400	197
3959	市区	公用27#配变	10	400	121
3960	市区	桂英1#配变	10	200	107
3961	市区	桂英7#配变	10	200	0
3962	市区	桂英8#配变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3963	市区	西潮1#配变	10	200	67
3964	市区	西潮10#配变	10	200	75
3965	市区	西潮11#配变	10	200	85
3966	市区	西潮2#配变	10	200	44
3967	市区	西潮3#配变	10	400	158
3968	市区	西潮4#配变	10	200	73
3969	市区	西潮5#配变	10	200	65
3970	市区	西潮6#配变	10	400	281
3971	市区	西潮7#配变	10	200	88
3972	市区	西潮8#配变	10	200	26
3973	市区	西潮9#配变	10	200	107
3974	市区	新丰1#配变	10	400	268
3975	市区	新丰2#配变	10	200	71
3976	市区	新丰3#配变	10	200	75
3977	市区	新丰6#配变	10	200	97
3978	市区	新丰9#配变	10	200	62
3979	市区	艳阳1#配变	10	200	33
3980	市区	艳阳10#配变	10	200	52
3981	市区	艳阳11#配变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3982	市区	艳阳12#配变	10	200	45
3983	市区	艳阳14#配变	10	200	24
3984	市区	艳阳15#配变	10	200	103
3985	市区	艳阳16#配变	10	200	83
3986	市区	艳阳17#配变	10	630	248
3987	市区	艳阳18#配变	10	400	246
3988	市区	艳阳2#配变	10	400	101
3989	市区	艳阳3#配变	10	200	55
3990	市区	艳阳4#配变	10	200	92
3991	市区	艳阳5#配变	10	200	30
3992	市区	艳阳6#配变	10	200	69
3993	市区	艳阳7#配变	10	200	67
3994	市区	艳阳8#配变	10	200	107
3995	市区	艳阳9#配变	10	200	36
3996	市区	生建1#配变	10	400	169
3997	市区	洋湾1#配变	10	200	133
3998	市区	洋湾10#配变	10	200	88
3999	市区	洋湾2#配变	10	200	13
4000	市区	洋湾3#配变	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4001	市区	洋湾4#配变	10	400	105
4002	市区	洋湾6#配变	10	200	92
4003	市区	洋湾7#配变	10	200	0
4004	市区	洋湾8#配变	10	200	25
4005	市区	洋湾9#配变	10	200	0
4006	市区	东南11#配变	10	400	42
4007	市区	东南15#配变	10	400	183
4008	市区	东南20#配变	10	400	137
4009	市区	东南3#配变	10	400	71
4010	市区	东南30#配变	10	400	126
4011	市区	东南34#配变	10	200	7
4012	市区	东南36#配变	10	400	42
4013	市区	东南39#配变	10	200	124
4014	市区	东南40#配变	10	400	37
4015	市区	东南41#配变	10	400	43
4016	市区	东南43#配变	10	315	53
4017	市区	东南5#配变	10	315	65
4018	市区	东南6#配变	10	400	130
4019	市区	金裕花园配电室1#配变	10	800	521

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4020	市区	金裕花园配电室2#配变	10	800	587
4021	市区	中东10#配变	10	200	92
4022	市区	中东11#配变	10	200	67
4023	市区	中东12#配变	10	200	42
4024	市区	中东13#配变	10	200	107
4025	市区	中东14#配变	10	200	107
4026	市区	中东15#配变	10	400	159
4027	市区	中东16#配变	10	200	86
4028	市区	中东17#配变	10	400	72
4029	市区	中东18#配变	10	200	94
4030	市区	中东2#配变	10	200	102
4031	市区	中东24#配变	10	200	83
4032	市区	中东3#配变	10	400	0
4033	市区	中东4#配变	10	200	62
4034	市区	中东5#配变	10	200	67
4035	市区	中东6#配变	10	400	202
4036	市区	中东7#配变	10	200	64
4037	市区	中东8#配变	10	200	49
4038	市区	中东9#配变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4039	市区	潮墩1#配变	10	400	226
4040	市区	潮墩2#配变	10	400	160
4041	市区	潮墩3#配变	10	200	41
4042	市区	潮墩4#配变	10	200	64
4043	市区	潮墩5#配变	10	200	40
4044	市区	潮墩6#配变	10	200	0
4045	市区	潮墩7#配变	10	200	43
4046	市区	潮墩8#配变	10	200	79
4047	市区	潮墩9#配变	10	200	54
4048	市区	东南10#配变	10	200	8
4049	市区	东南21#配变	10	400	63
4050	市区	东南22#配变	10	400	0
4051	市区	东南23#配变	10	400	68
4052	市区	东南25#配变	10	200	20
4053	市区	东南26#配变	10	200	0
4054	市区	东南27#配变	10	400	75
4055	市区	东南29#配变	10	400	271
4056	市区	东南32#配变	10	200	82
4057	市区	东南33#配变	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4058	市区	东南8#配变	10	400	134
4059	市区	东南9#配变	10	400	123
4060	市区	桂英10#配变	10	200	95
4061	市区	桂英11#配变	10	200	48
4062	市区	桂英14#配变	10	200	87
4063	市区	桂英2#配变	10	400	107
4064	市区	桂英3#配变	10	400	257
4065	市区	桂英4#配变	10	315	78
4066	市区	桂英5#配变	10	200	43
4067	市区	桂英6#配变	10	200	60
4068	市区	桂英9#配变	10	200	29
4069	市区	新元1#配变	10	200	13
4070	市区	新元2#配变	10	200	63
4071	市区	新元3#配变	10	400	79
4072	市区	新元4#配变	10	200	77
4073	市区	新元5#配变	10	400	169
4074	市区	新元6#配变	10	400	0
4075	市区	新元8#配变	10	200	70
4076	市区	东南17#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4077	市区	加谷1#配变	10	200	76
4078	市区	加谷10#配变	10	200	48
4079	市区	加谷16#配变	10	200	109
4080	市区	加谷2#配变	10	200	50
4081	市区	加谷3#配变	10	200	108
4082	市区	加谷4#配变	10	200	69
4083	市区	加谷5#配变	10	400	147
4084	市区	加谷8#配变	10	200	31
4085	市区	加谷9#配变	10	200	69
4086	市区	加谷11#配变	10	200	27
4087	市区	加谷6#配变	10	200	49
4088	市区	加谷7#配变	10	200	73
4089	市区	新丰4#配变	10	200	74
4090	市区	新丰8#配变	10	400	217
4091	市区	新元7#配变	10	400	141
4092	市区	新元9#配变	10	400	130
4093	市区	东南1#配变	10	400	184
4094	市区	东南12#配变	10	200	104
4095	市区	东南13#配变	10	200	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4096	市区	东南14#配变	10	200	80
4097	市区	东南16#配变	10	200	62
4098	市区	东南18#配变	10	200	76
4099	市区	东南2#配变	10	200	96
4100	市区	东南24#配变	10	200	76
4101	市区	东南31#配变	10	200	65
4102	市区	东南35#配变	10	200	60
4103	市区	东南37#配变	10	200	96
4104	市区	东南38#配变	10	200	83
4105	市区	东南42#配变	10	400	230
4106	市区	东南7#配变	10	200	76
4107	市区	驿龙湾1#配变	10	630	481
4108	市区	驿龙湾2#配变	10	630	459
4109	市区	中东1#配变	10	200	48
4110	市区	新佳城（商业广场）6#配电室1#主变	10	800	603
4111	市区	新佳城（商业广场）6#配电室3#主变	10	800	583
4112	市区	玲珑河畔2#开关站1#主变	10	800	574
4113	市区	玲珑河畔5#配电室1#主变	10	800	569
4114	市区	玲珑河畔5#配电室3#主变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4115	市区	新佳城（商业广场）6#配电室2#主变	10	800	599
4116	市区	新佳城（商业广场）6#配电室4#主变	10	800	624
4117	市区	玲珑河畔2#开关站2#主变	10	800	607
4118	市区	玲珑河畔5#配电室2#主变	10	800	637
4119	市区	玲珑河畔5#配电室4#主变	10	800	631
4120	市区	八营路1#箱变主变	10	400	320
4121	市区	成庄10#变	10	400	259
4122	市区	成庄5#变	10	400	151
4123	市区	成庄9#变	10	250	93
4124	市区	江南名苑1#主变	10	630	320
4125	市区	江南名苑2#配电室1#变压器	10	630	322
4126	市区	江南名苑3#主变	10	630	341
4127	市区	西徐5#变	10	400	64
4128	市区	新世家2#配电室1#变	10	800	500
4129	市区	新世家2#配电室3#变	10	800	557
4130	市区	新世家开关站1#主变	10	800	576
4131	市区	张庄文化广场配电房1#变	10	800	513
4132	市区	仓头1#变	10	315	126
4133	市区	仓头17#变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4134	市区	仓头18#变	10	400	244
4135	市区	仓头19#变	10	400	209
4136	市区	仓头27#变	10	400	214
4137	市区	仓头3#变	10	400	210
4138	市区	仓头4#变	10	315	0
4139	市区	成庄12#变	10	400	193
4140	市区	成庄15#变	10	400	289
4141	市区	成庄17#变	10	200	37
4142	市区	成庄4#箱变	10	630	254
4143	市区	成庄6#变	10	200	102
4144	市区	成庄7#变	10	400	186
4145	市区	成庄8#变	10	160	20
4146	市区	东徐20#变	10	200	12
4147	市区	东徐6#变	10	200	38
4148	市区	仓头20#变	10	400	248
4149	市区	仓头21#变	10	400	209
4150	市区	仓头24#变	10	400	233
4151	市区	成庄1#变	10	400	198
4152	市区	成庄13#变	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4153	市区	成庄14#变	10	400	122
4154	市区	成庄18#变	10	200	0
4155	市区	成庄2#变	10	200	112
4156	市区	王庄1#	10	200	87
4157	市区	王庄10#变	10	200	41
4158	市区	王庄11#变	10	200	69
4159	市区	王庄13#变	10	200	95
4160	市区	王庄14#变	10	200	100
4161	市区	王庄16#变	10	200	50
4162	市区	王庄17#变	10	200	78
4163	市区	王庄18#变	10	200	89
4164	市区	王庄19#变	10	200	81
4165	市区	王庄2#变	10	200	44
4166	市区	王庄4#变	10	200	56
4167	市区	王庄5#变	10	200	78
4168	市区	王庄6#变	10	200	121
4169	市区	王庄7#变	10	200	52
4170	市区	王庄小区变	10	400	207
4171	市区	张庄创客田园变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4172	市区	张庄镇王庄15#变	10	200	48
4173	市区	郑通1#变	10	200	52
4174	市区	郑通10#变	10	160	44
4175	市区	郑通11#变	10	200	104
4176	市区	郑通12#变	10	200	76
4177	市区	郑通13#变	10	200	22
4178	市区	郑通14#变	10	400	207
4179	市区	郑通15#变	10	200	40
4180	市区	郑通16#变	10	200	67
4181	市区	郑通17#变	10	200	85
4182	市区	郑通18#变	10	200	90
4183	市区	郑通19#变	10	200	101
4184	市区	郑通2#变	10	200	0
4185	市区	郑通22#变	10	200	96
4186	市区	郑通23#变	10	200	78
4187	市区	郑通24#变	10	200	84
4188	市区	郑通25#变	10	200	104
4189	市区	郑通26#变	10	200	103
4190	市区	郑通3#变	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4191	市区	郑通4#变	10	200	99
4192	市区	郑通5#变	10	200	15
4193	市区	郑通6#变	10	315	129
4194	市区	郑通7#变	10	200	84
4195	市区	郑通8#变	10	200	50
4196	市区	郑通9#变	10	200	67
4197	市区	仓头10#变	10	400	225
4198	市区	仓头12#变	10	400	207
4199	市区	仓头13#变	10	400	180
4200	市区	仓头25#箱变主变	10	400	239
4201	市区	仓头5#箱变主变	10	400	295
4202	市区	仓头6#箱变主变	10	400	319
4203	市区	东升1#变	10	400	253
4204	市区	东升16#变	10	400	293
4205	市区	海棠花园配电室1#配变	10	800	341
4206	市区	海棠花园配电室3#配变	10	800	245
4207	市区	奥康苑1#变	10	500	227
4208	市区	奥康苑2#变	10	500	247
4209	市区	东徐1#变	10	400	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4210	市区	东徐12#变	10	315	69
4211	市区	东徐17#变	10	400	271
4212	市区	东徐18#变	10	200	0
4213	市区	东徐2#变	10	400	144
4214	市区	东徐24#变*	10	400	216
4215	市区	东徐25#变	10	400	147
4216	市区	东徐26#变	10	200	15
4217	市区	东徐5#变	10	250	87
4218	市区	富康路2#变	10	400	214
4219	市区	富康路变	10	200	76
4220	市区	富康苑小区变	10	400	172
4221	市区	海棠嘉园1#箱变	10	630	333
4222	市区	海棠嘉园2#箱变	10	630	311
4223	市区	华悦嘉园1#箱变	10	400	228
4224	市区	华悦嘉园2#箱变	10	400	275
4225	市区	领秀华庭1#主变	10	800	576
4226	市区	领秀华庭3#主变	10	800	609
4227	市区	农机箱变	10	400	227
4228	市区	钱庄12#变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4229	市区	钱庄13#变	10	200	61
4230	市区	钱庄3#变	10	400	3
4231	市区	钱庄8#变	10	200	102
4232	市区	溪林雅居1#变	10	800	596
4233	市区	溪林雅居3#变	10	800	586
4234	市区	新纪元小区变018	10	630	372
4235	市区	鑫祥公寓	10	250	105
4236	市区	星福园小区	10	400	81
4237	市区	张庄集镇12#公变	10	400	119
4238	市区	张庄集镇9#变*	10	500	231
4239	市区	张庄建设路2#变	10	400	245
4240	市区	张庄建设路变	10	400	64
4241	市区	张庄迎宾路变	10	500	0
4242	市区	东升10#变	10	400	217
4243	市区	东升11#变	10	400	302
4244	市区	东升12#箱变主变	10	400	213
4245	市区	东升14#变	10	400	124
4246	市区	东升4#变	10	400	37
4247	市区	东升6#	10	630	450

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4248	市区	固鼎水泥变	10	315	163
4249	市区	海创1#箱变主变	10	500	207
4250	市区	海创2#箱变主变	10	800	391
4251	市区	海创3#箱变主变	10	800	368
4252	市区	惠民花园1#S3	10	630	270
4253	市区	惠民花园2#S2	10	500	262
4254	市区	惠民花园3#S1	10	630	265
4255	市区	惠民花园4#	10	630	227
4256	市区	惠民花园5#	10	630	338
4257	市区	惠民花园6#S4	10	630	149
4258	市区	政府家属区变	10	200	14
4259	市区	仓头26#综合箱变主变	10	400	271
4260	市区	金都华城1#开关站1#主变	10	800	519
4261	市区	金都华城1#配电室1#主变	10	800	287
4262	市区	金都华城1#配电室3#主变	10	800	621
4263	市区	金都华城2#配电室1#主变	10	800	537
4264	市区	金都华城2#配电室3#主变	10	800	530
4265	市区	金都华城3#配电室1#主变	10	630	280
4266	市区	金都华城3#配电室3#主变	10	630	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4267	市区	馨盛苑1号配电房1-1号主变	10	800	522
4268	市区	馨盛苑1号配电房1-3号主变	10	800	265
4269	市区	振兴嘉园1#配电室1#主变	10	800	471
4270	市区	振兴嘉园1#配电室3#主变	10	800	371
4271	市区	振兴嘉园二期2#配电室1#变	10	800	446
4272	市区	振兴嘉园二期2#配电室3#变	10	800	336
4273	市区	东升15#变	10	315	93
4274	市区	东升18#变	10	400	165
4275	市区	仓头7#变	10	200	45
4276	市区	仓头9#变	10	400	238
4277	市区	东升2#变	10	400	264
4278	市区	二纺1#变	10	400	192
4279	市区	二纺2#变	10	400	172
4280	市区	二纺3#	10	315	154
4281	市区	二纺4#变	10	400	160
4282	市区	麦芽综合变	10	400	208
4283	市区	华泰景城南苑配电室1#主变	10	800	365
4284	市区	华泰景城南苑配电室3#主变	10	800	337
4285	市区	金都华城1#开关站2#主变	10	800	384

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4286	市区	金都华城1#配电室2#主变	10	800	640
4287	市区	金都华城1#配电室4#主变	10	800	407
4288	市区	金都华城2#配电室2#主变	10	800	525
4289	市区	金都华城2#配电室4#主变	10	800	459
4290	市区	金都华城3#配电室2#主变	10	630	282
4291	市区	金都华城3#配电室4#主变	10	630	316
4292	市区	万泰名都1#配电房2#主变	10	800	504
4293	市区	万泰名都1#配电房4#主变	10	800	546
4294	市区	西徐2#变	10	400	74
4295	市区	馨盛苑1号配电房1-2号主变	10	800	490
4296	市区	馨盛苑1号配电房1-4号主变	10	800	391
4297	市区	振兴嘉园1#配电室2#主变	10	800	464
4298	市区	振兴嘉园1#配电室4#主变	10	800	293
4299	市区	振兴嘉园二期2#配电室2#变	10	800	477
4300	市区	振兴嘉园二期2#配电室4#变	10	800	293
4301	市区	成庄11#变	10	200	124
4302	市区	成庄16#变	10	400	60
4303	市区	成庄3#变	10	400	106
4304	市区	东华置业公变	10	250	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4305	市区	东徐14#变	10	200	39
4306	市区	东徐22#变	10	200	19
4307	市区	华泰景城南苑配电室2#主变	10	800	455
4308	市区	华泰景城南苑配电室4#主变	10	800	376
4309	市区	华泰景城配电室1#主变	10	800	440
4310	市区	华泰景城配电室2#主变	10	800	457
4311	市区	华泰景城配电室3#主变	10	800	462
4312	市区	华泰景城配电室4#主变	10	800	498
4313	市区	华西苑小区变05001	10	630	331
4314	市区	集镇14#变012	10	200	96
4315	市区	集镇3#箱式变	10	400	188
4316	市区	集镇6#箱变	10	400	215
4317	市区	集镇7#箱变	10	400	226
4318	市区	江南名苑2#配电室2#变压器	10	630	83
4319	市区	江南名苑2#主变	10	630	384
4320	市区	江南名苑4#主变	10	630	409
4321	市区	万泰名都1#配电房1#主变	10	800	484
4322	市区	万泰名都1#配电房3#主变	10	800	477
4323	市区	旺源大楼商务楼主变	10	630	325

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4324	市区	新世家2#配电室2#变	10	800	496
4325	市区	新世家2#配电室4#变	10	800	468
4326	市区	新世家开关站2#主变	10	800	503
4327	市区	张庄集镇13#变	10	400	107
4328	市区	张庄建业路变	10	400	245
4329	市区	张庄文化广场配电房2#变	10	800	567
4330	市区	张庄文明路变	10	400	140
4331	市区	海棠花园配电室2#配变	10	800	489
4332	市区	海棠花园配电室4#配变	10	800	314
4333	市区	宾达嘉园1#箱变01002	10	800	351
4334	市区	宾达嘉园2#箱变007	10	630	257
4335	市区	宾达嘉园3#箱变004	10	630	266
4336	市区	宾达嘉园4#箱变010	10	630	273
4337	市区	东徐16#变	10	400	149
4338	市区	东徐3#箱变	10	400	269
4339	市区	东徐8#变	10	400	208
4340	市区	海棠花园1#变	10	630	369
4341	市区	海棠花园2#箱变	10	630	356
4342	市区	领秀华庭2#主变	10	800	577

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4343	市区	领秀华庭4#主变	10	800	472
4344	市区	龙海1#变	10	200	50
4345	市区	龙海10#变	10	200	72
4346	市区	龙海11#变	10	200	32
4347	市区	龙海13#变	10	200	72
4348	市区	龙海14#变	10	200	43
4349	市区	龙海15#变	10	400	177
4350	市区	龙海16#变	10	200	58
4351	市区	龙海17#变	10	200	99
4352	市区	龙海2#变	10	200	72
4353	市区	龙海3#变	10	200	76
4354	市区	龙海4#变	10	200	101
4355	市区	龙海5#变	10	200	80
4356	市区	龙海7#变	10	400	183
4357	市区	龙海8#变	10	200	59
4358	市区	龙海9#变	10	200	53
4359	市区	葡萄人家1#变压器	10	400	169
4360	市区	葡萄人家2#箱变变压器	10	400	189
4361	市区	钱庄1#变	10	160	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4362	市区	钱庄10#变	10	200	18
4363	市区	钱庄11#变	10	200	36
4364	市区	钱庄14#变	10	200	80
4365	市区	钱庄2#变	10	315	95
4366	市区	钱庄4#变	10	200	4
4367	市区	钱庄5#变	10	200	19
4368	市区	钱庄7#变	10	400	169
4369	市区	钱庄9#	10	200	93
4370	市区	王庄20#变	10	200	117
4371	市区	王庄8#变	10	160	5
4372	市区	西徐4#变	10	200	110
4373	市区	溪林雅居2#变	10	800	640
4374	市区	溪林雅居4#变	10	800	578
4375	市区	郑通20#变	10	200	113
4376	市区	郑通21#变	10	200	95
4377	市区	东方绿苑1#欧变	10	630	239
4378	市区	东方绿苑配电室1#主变	10	1250	398
4379	市区	巨丰11#箱变主变	10	400	319
4380	市区	绿都开闭所1#主变	10	1250	563

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4381	市区	翰府广场1#开闭所2#主变	10	800	488
4382	市区	翰府广场1#配电室2#主变	10	800	559
4383	市区	翰府广场1#配电室4#主变	10	800	521
4384	市区	翰府广场2#配电室2#主变	10	800	382
4385	市区	翰府广场2#配电室4#主变	10	800	436
4386	市区	亭湖人才公寓1#配电室1#主变	10	630	358
4387	市区	亭湖人才公寓1#配电室3#主变	10	630	413
4388	市区	华景园1#变电所1#主变	10	630	206
4389	市区	华景园1#变电所2#主变	10	630	260
4390	市区	华景园1#欧变	10	630	159
4391	市区	华景园2#欧变	10	800	349
4392	市区	加州东郡1#配电室2#主变	10	1000	395
4393	市区	加州东郡2#配电室2#主变	10	1000	279
4394	市区	绿地缤纷城1#配电室1#主变	10	800	420
4395	市区	绿地缤纷城1#配电室3#主变	10	800	468
4396	市区	绿地缤纷城2#配电室1#主变	10	800	425
4397	市区	绿地缤纷城3#配电室1#主变	10	630	368
4398	市区	绿地缤纷城3#配电室3#主变	10	630	380
4399	市区	绿地缤纷城4#配电室1#主变	10	630	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4400	市区	绿地缤纷城4#配电室3#主变	10	630	51
4401	市区	中意房产1#变电所1#主变	10	800	296
4402	市区	中意房产1#欧变	10	800	145
4403	市区	中意房产2#欧变	10	800	338
4404	市区	中意房产3#欧变	10	630	44
4405	市区	中意房产开闭所1#主变	10	1000	346
4406	市区	东亭雅居1#配电室1#主变	10	630	454
4407	市区	绿地缤纷城1#配电室2#主变	10	800	350
4408	市区	绿地缤纷城1#配电室4#主变	10	800	477
4409	市区	绿地缤纷城2#配电室2#主变	10	800	454
4410	市区	绿地缤纷城3#配电室2#主变	10	630	368
4411	市区	绿地缤纷城3#配电室4#主变	10	630	379
4412	市区	绿地缤纷城4#配电室2#主变	10	630	133
4413	市区	绿地缤纷城4#配电室4#主变	10	630	120
4414	市区	绿地商务城1#配电室1#主变	10	800	344
4415	市区	绿地商务城2#配电室1#主变	10	800	405
4416	市区	绿地商务城2#配电室3#主变	10	800	328
4417	市区	绿地商务城3#配电室1#主变	10	800	395
4418	市区	绿地商务城4#配电室1#主变	10	800	461

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4419	市区	绿地商务城4#配电室3#主变	10	800	433
4420	市区	绿地商务城5#配电室1#主变	10	800	465
4421	市区	绿地商务城5#配电室3#主变	10	800	326
4422	市区	绿地商务城6#配电室1#主变	10	800	289
4423	市区	绿地商务城6#配电室3#主变	10	800	491
4424	市区	绿地商务城7#配电室1#主变	10	800	546
4425	市区	绿地商务城7#配电室3#主变	10	800	512
4426	市区	绿地商务城8#配电室1#主变	10	800	372
4427	市区	绿地商务城8#配电室3#主变	10	800	336
4428	市区	力拓悦城1#配电室1#主变	10	800	509
4429	市区	力拓悦城1#配电室3#主变	10	800	311
4430	市区	力拓悦城2#开关站1#主变	10	630	222
4431	市区	力拓悦城2#开关站3#主变	10	630	377
4432	市区	力拓悦城2#配电室1#主变	10	800	199
4433	市区	力拓悦城2#配电室3#主变	10	800	383
4434	市区	力拓悦城3#配电室1#主变	10	800	530
4435	市区	力拓悦城3#配电室3#主变	10	800	433
4436	市区	力拓悦城4#配电室1#主变	10	630	330
4437	市区	力拓悦城4#配电室3#主变	10	630	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4438	市区	奥特莱斯1#开关站2#主变	10	800	376
4439	市区	奥特莱斯1#配电室2#主变	10	630	302
4440	市区	奥特莱斯1#配电室4#主变	10	630	301
4441	市区	富贵春花园二期1#配电室1#主变	10	800	436
4442	市区	富贵春花园二期2#配电室1#主变	10	800	451
4443	市区	富贵春花园二期2#配电室3#主变	10	800	500
4444	市区	嘉业上郡1#开关站1#主变	10	800	457
4445	市区	嘉业上郡1#配电室1#主变	10	800	286
4446	市区	嘉业上郡1#配电室3#主变	10	800	342
4447	市区	嘉业上郡2#配电室1#主变	10	800	405
4448	市区	嘉业上郡2#配电室3#主变	10	800	431
4449	市区	嘉业上郡3#配电室1#主变	10	630	281
4450	市区	嘉业上郡3#配电室3#主变	10	630	194
4451	市区	嘉业上郡5#配电室1#主变	10	500	103
4452	市区	嘉业上郡5#配电室3#主变	10	500	105
4453	市区	童翰苑1#开关站2#主变	10	800	445
4454	市区	童翰苑1#开关站4#主变	10	800	330
4455	市区	钢铁1#变	10	400	176
4456	市区	钢铁2#变	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4457	市区	钢铁8#变	10	400	320
4458	市区	农垦宿舍1#	10	400	127
4459	市区	农垦宿舍2#	10	400	119
4460	市区	水泥制品厂1#	10	315	186
4461	市区	水泥制品厂2#	10	315	220
4462	市区	袁庄22#	10	400	292
4463	市区	袁庄23#S2箱变主变	10	630	402
4464	市区	袁庄9#	10	400	320
4465	市区	袁庄18#变	10	400	287
4466	市区	北闸12#	10	400	320
4467	市区	北闸2#S2箱变主变	10	630	295
4468	市区	北闸20#变主变	10	400	320
4469	市区	北闸7#箱变主变	10	630	337
4470	市区	电化厂宿舍2#	10	315	165
4471	市区	电化厂宿舍6#	10	315	242
4472	市区	加油站S5箱变主变	10	630	415
4473	市区	液化气宿舍1#S4箱变主变	10	630	365
4474	市区	液化气宿舍2#	10	315	72
4475	市区	液化气宿舍3#	10	315	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4476	市区	袁庄1#S3箱变主变	10	630	459
4477	市区	袁庄12#	10	400	0
4478	市区	袁庄13#	10	400	175
4479	市区	袁庄24#	10	200	122
4480	市区	奥特莱斯1#开关站1#主变	10	800	383
4481	市区	奥特莱斯1#配电室1#主变	10	630	332
4482	市区	奥特莱斯1#配电室3#主变	10	630	305
4483	市区	富贵春花园二期1#配电室2#主变	10	800	435
4484	市区	富贵春花园二期2#配电室2#主变	10	800	462
4485	市区	富贵春花园二期2#配电室4#主变	10	800	513
4486	市区	富贵春一期配电室1#主变	10	630	351
4487	市区	富贵春一期配电室3#主变	10	630	317
4488	市区	小洋湾南园1#开关站1#主变	10	800	466
4489	市区	小洋湾南园1#开关站3#主变	10	800	415
4490	市区	小洋湾南园1#配电室1#主变	10	800	416
4491	市区	小洋湾南园1#配电室3#主变	10	800	348
4492	市区	新洋工业园1#S3箱变主变	10	500	157
4493	市区	新洋工业园2#S2箱变主变	10	630	164
4494	市区	新洋工业园3#S1箱变主变	10	630	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4495	市区	翡翠园1#S7欧变主变	10	800	240
4496	市区	翡翠园2#S6欧变主变	10	800	233
4497	市区	海韵林湾1#配电室1#主变	10	1000	524
4498	市区	海韵林湾1#配电室2#主变	10	1000	409
4499	市区	海韵林湾2#配电室1#主变	10	400	110
4500	市区	海韵林湾2#配电室2#主变	10	400	169
4501	市区	海置S18欧变主变	10	630	223
4502	市区	苏东翡翠园变电所1#主变	10	630	215
4503	市区	苏东翡翠园变电所2#主变	10	630	339
4504	市区	新洋置业1#S17欧变主变	10	630	348
4505	市区	新洋置业10#S12欧变主变	10	630	426
4506	市区	新洋置业2#S16欧变主变	10	630	363
4507	市区	新洋置业3#S15欧变主变	10	630	329
4508	市区	新洋置业4#S13欧变主变	10	630	335
4509	市区	新洋置业5#S14欧变主变	10	630	287
4510	市区	新洋置业6#S8欧变主变	10	630	403
4511	市区	新洋置业7#S9欧变主变	10	630	351
4512	市区	新洋置业8#S10欧变主变	10	630	329
4513	市区	新洋置业9#S11欧变主变	10	630	363

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4514	市区	新洋置业开关站1#主变	10	1000	626
4515	市区	新洋置业开关站2#主变	10	1000	696
4516	市区	盐湾21#	10	400	282
4517	市区	盐湾5#S19箱变主变	10	630	441
4518	市区	主题公园S20箱变主变	10	630	489
4519	市区	博联天街商业广场2#配电室1#主变	10	800	333
4520	市区	博联天街商业广场2#配电室3#主变	10	800	422
4521	市区	博联天街商业广场配电室1#主变	10	1000	255
4522	市区	博联天街商业广场配电室4#主变	10	1000	369
4523	市区	龙桥新园1#配电室1#主变	10	800	465
4524	市区	龙桥新园2#配电室1#主变	10	630	380
4525	市区	龙桥新园2#配电室3#主变	10	630	376
4526	市区	龙桥新园3#配电室1#主变	10	800	479
4527	市区	龙桥新园3#配电室3#主变	10	800	510
4528	市区	龙桥新园开关站1#主变	10	800	502
4529	市区	龙桥新园开关站2#主变	10	800	517
4530	市区	龙泰花园小区1#开关站1#主变	10	630	465
4531	市区	龙泰花园小区1#配电室1#主变	10	630	488
4532	市区	龙泰花园小区1#配电室3#主变	10	630	438

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4533	市区	龙泰花园小区2#配电室1#主变	10	630	308
4534	市区	龙泰花园小区2#配电室3#主变	10	630	348
4535	市区	金麟府1#配电室2#主变	10	800	574
4536	市区	金麟府1#配电室4#主变	10	800	571
4537	市区	金麟府2#配电室2#主变	10	800	471
4538	市区	金麟府2#配电室4#主变	10	800	569
4539	市区	金麟府3#配电室2#主变	10	800	392
4540	市区	金麟府3#配电室4#主变	10	800	309
4541	市区	四季新城1#配电室2#主变	10	800	440
4542	市区	四季新城1#配电室4#主变	10	800	375
4543	市区	四季新城2#配电室2#主变	10	800	437
4544	市区	四季新城2#配电室4#主变	10	800	358
4545	市区	四季新城3#配电室2#主变	10	800	366
4546	市区	四季新城3#配电室4#主变	10	800	374
4547	市区	四季新城4#配电室2#主变	10	800	640
4548	市区	四季新城开关站2#主变	10	800	274
4549	市区	星河晨光1#配电室1#主变	10	630	327
4550	市区	星河晨光2#配电室1#主变	10	630	311
4551	市区	星河晨光3#配电室1#主变	10	800	440

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4552	市区	星河晨光4#配电室1#主变	10	800	441
4553	市区	星河晨光4#配电室3#主变	10	800	530
4554	市区	星河晨光5#配电室1#主变	10	800	326
4555	市区	明珠世贸商场1#变电所1#主变	10	1000	563
4556	市区	明珠世贸商场1#变电所2#主变	10	1000	532
4557	市区	明珠世贸商城2#小区变1#主变	10	1000	400
4558	市区	明珠世贸商城2#小区变2#主变	10	1000	567
4559	市区	世贸商城1#S9箱变主变	10	630	350
4560	市区	世贸商城10#S1箱变	10	630	421
4561	市区	世贸商城2#S8箱变主变	10	630	283
4562	市区	世贸商城3#S7箱变主变	10	630	370
4563	市区	世贸商城4#S6箱变主变	10	630	262
4564	市区	世贸商城5#S5箱变主变	10	630	271
4565	市区	世贸商城6#S4箱变主变	10	630	322
4566	市区	世贸商城7#S3欧变主变	10	630	348
4567	市区	世贸商城8#S2欧变主变	10	630	358
4568	市区	阳光星辰1#配电室2#主变	10	800	415
4569	市区	阳光星辰1#配电室4#主变	10	800	399
4570	市区	阳光星辰开闭所2#主变	10	800	440

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4571	市区	阳光星辰开闭所4#主变	10	800	473
4572	市区	永康商业广场配电室2#主变	10	800	453
4573	市区	永康商业广场配电室4#主变	10	800	324
4574	市区	袁庄16#箱变主变	10	400	221
4575	市区	袁庄19#变	10	200	140
4576	市区	袁庄4#	10	400	253
4577	市区	百安居新苑1#S4箱变主变	10	630	178
4578	市区	百安居新苑2#S3箱变主变	10	500	171
4579	市区	百安居新苑3#S2箱变主变	10	400	206
4580	市区	华强宿舍	10	400	320
4581	市区	水果批发箱变S1箱变主变	10	500	246
4582	市区	盐湾28#箱变主变	10	400	211
4583	市区	城北小区配电室1#主变	10	630	208
4584	市区	城北新村1#S7箱变	10	630	274
4585	市区	城北组团	10	500	76
4586	市区	大洋工业园1#	10	400	70
4587	市区	大洋工业园2#	10	400	247
4588	市区	大洋工业园3#	10	315	252
4589	市区	木子置业1#S4	10	400	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4590	市区	木子置业2#S5	10	400	164
4591	市区	木子置业3#S6	10	400	128
4592	市区	盐湾3#	10	400	0
4593	市区	盐湾6#	10	250	156
4594	市区	袁庄17#箱变主变	10	630	386
4595	市区	袁庄6#箱变主变	10	630	246
4596	市区	中原房产	10	500	260
4597	市区	中原房产2#S3	10	500	111
4598	市区	三英11#	10	200	27
4599	市区	三英12#	10	400	161
4600	市区	三英15#变	10	200	36
4601	市区	三英17#变主变	10	400	161
4602	市区	三英2#	10	400	123
4603	市区	三英7#	10	200	17
4604	市区	三英8#	10	400	162
4605	市区	三英9#	10	315	213
4606	市区	圣英置业3#S3箱变主变	10	630	223
4607	市区	圣英置业4#S4箱变主变	10	630	207
4608	市区	西袁2#	10	400	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4609	市区	西袁5#	10	200	34
4610	市区	西袁6#	10	315	232
4611	市区	西袁7#变	10	400	296
4612	市区	新景华城1#配电室2#主变	10	630	451
4613	市区	新景华城1#配电室4#主变	10	630	285
4614	市区	新景华城2#配电室2#主变	10	630	366
4615	市区	新景华城2#配电室4#主变	10	630	392
4616	市区	新景华城3#配电室2#主变	10	800	462
4617	市区	新景华城开关站2#主变	10	630	362
4618	市区	申鑫名城1#配电室1#主变	10	800	522
4619	市区	申鑫名城1#配电室3#主变	10	800	513
4620	市区	申鑫名城2#开关站1#主变	10	800	553
4621	市区	申鑫名城2#开关站3#主变	10	800	523
4622	市区	申鑫名城2#配电室1#主变	10	800	476
4623	市区	申鑫名城2#配电室3#主变	10	800	503
4624	市区	申鑫名城3#配电室1#主变	10	800	469
4625	市区	申鑫名城3#配电室3#主变	10	800	519
4626	市区	申鑫名城4#配电室1#主变	10	800	445
4627	市区	申鑫名城4#配电室3#主变	10	800	431

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4628	市区	申鑫名城5#配电室1#主变	10	800	503
4629	市区	申鑫名城5#配电室3#主变	10	800	518
4630	市区	申鑫名城开关站1#主变	10	800	514
4631	市区	申鑫名城开关站3#主变	10	800	557
4632	市区	小洋湾东园配电室1#主变	10	630	341
4633	市区	小洋湾东园配电室3#主变	10	630	360
4634	市区	星钻花苑1#配电室1#主变	10	800	555
4635	市区	星钻花苑1#配电室3#主变	10	800	640
4636	市区	星钻花苑2#配电室1#主变	10	800	441
4637	市区	星钻花苑2#配电室3#主变	10	800	588
4638	市区	盐铁佳苑1#开关站1#主变	10	800	534
4639	市区	盐铁佳苑1#配电室1#主变	10	800	395
4640	市区	盐铁佳苑1#配电室3#主变	10	800	639
4641	市区	盐铁佳苑2#配电室1#主变	10	800	476
4642	市区	盐铁佳苑3#配电室1#主变	10	800	231
4643	市区	盐铁佳苑3#配电室3#主变	10	800	640
4644	市区	盐铁佳苑4#配电室1#主变	10	800	640
4645	市区	盐铁佳苑4#配电室3#主变	10	800	503
4646	市区	百安居1#S6箱变主变	10	500	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4647	市区	百安居2#S5箱变主变	10	500	165
4648	市区	城市花园1#S3箱变主变	10	630	207
4649	市区	城市花园2#S2箱变主变	10	630	248
4650	市区	城市花园配电室1#主变	10	800	225
4651	市区	城市花园配电室2#主变	10	800	356
4652	市区	水岸华庭2#配电室2#主变	10	800	472
4653	市区	水岸华庭2#配电室4#主变	10	800	477
4654	市区	水岸华庭3#配电室2#主变	10	800	601
4655	市区	水岸华庭3#配电室4#主变	10	800	640
4656	市区	水岸华庭小区1#配电室1#主变	10	800	519
4657	市区	水岸华庭小区1#配电室3#主变	10	800	415
4658	市区	星河晨光1#配电室2#主变	10	630	295
4659	市区	星河晨光2#配电室2#主变	10	630	308
4660	市区	星河晨光3#配电室2#主变	10	800	422
4661	市区	星河晨光4#配电室2#主变	10	800	474
4662	市区	星河晨光4#配电室4#主变	10	800	458
4663	市区	星河晨光5#配电室2#主变	10	800	426
4664	市区	盐湾14#箱变主变	10	630	445
4665	市区	盐湾15#箱变主变	10	630	347

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4666	市区	盐湾2#	10	400	258
4667	市区	袁庄14#	10	200	71
4668	市区	红堡庄园1#配电室1#主变	10	800	271
4669	市区	红堡庄园1#配电室3#主变	10	800	437
4670	市区	红堡庄园2#配电室1#主变	10	630	293
4671	市区	红堡庄园2#配电室3#主变	10	630	174
4672	市区	袁庄3#变	10	400	215
4673	市区	北闸17#箱变主变	10	400	248
4674	市区	德惠尚书府1#配电室2#主变	10	800	455
4675	市区	德惠尚书府1#配电室4#主变	10	800	420
4676	市区	德惠尚书府2#配电室2#主变	10	800	416
4677	市区	德惠尚书府3#配电室2#主变	10	800	454
4678	市区	德惠尚书府4#配电室2#主变	10	800	456
4679	市区	德惠尚书府4#配电室4#主变	10	800	384
4680	市区	电信宿舍S6箱变主变	10	400	319
4681	市区	翡翠南园1#开关站1#主变	10	800	359
4682	市区	翡翠南园1#配电室1#主变	10	630	272
4683	市区	翡翠南园1#配电室3#主变	10	630	267
4684	市区	翡翠南园2#开关站2#主变	10	800	449

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4685	市区	翡翠南园2#开关站4#主变	10	800	422
4686	市区	鑫馨1#S5箱变主变	10	400	0
4687	市区	鑫馨2#S4箱变主变	10	630	284
4688	市区	鑫馨3#S3箱变主变	10	630	263
4689	市区	鑫馨4#S2箱变主变	10	630	299
4690	市区	鑫馨5#S1箱变主变	10	630	242
4691	市区	鑫馨置业1#配电室1#主变	10	630	339
4692	市区	鑫馨置业1#配电室2#主变	10	630	342
4693	市区	鑫馨置业2#变电所1#主变	10	1000	471
4694	市区	鑫馨置业2#变电所2#主变	10	1000	554
4695	市区	盐湾1#S5箱变主变	10	400	51
4696	市区	阳光星辰1#配电室1#主变	10	800	374
4697	市区	阳光星辰1#配电室3#主变	10	800	441
4698	市区	阳光星辰开闭所1#主变	10	800	477
4699	市区	阳光星辰开闭所3#主变	10	800	448
4700	市区	永康S6箱变主变	10	500	327
4701	市区	永康商业广场配电室1#主变	10	800	404
4702	市区	永康商业广场配电室3#主变	10	800	286
4703	市区	朝阳北村4#	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4704	市区	朝阳南村2#箱变主变	10	630	503
4705	市区	朝阳新村2#	10	315	0
4706	市区	朝阳新村3#	10	315	143
4707	市区	朝阳新村4#	10	400	0
4708	市区	城区开发10#	10	400	94
4709	市区	城区开发12#	10	400	153
4710	市区	城区开发3#	10	400	178
4711	市区	城区开发4#箱变主变	10	400	141
4712	市区	城区开发5#	10	400	114
4713	市区	城区开发7#	10	400	127
4714	市区	城区开发8#箱变主变	10	400	240
4715	市区	计量局S7	10	500	167
4716	市区	双元集市1#S5箱变主变	10	630	243
4717	市区	万户新村10#S2	10	500	126
4718	市区	杏溪花苑S3	10	800	302
4719	市区	盐都县房产公司	10	630	228
4720	市区	盐南新村S1箱变主变	10	400	246
4721	市区	缤纷亚洲2#住宅S2	10	400	216
4722	市区	耿伙S4	10	630	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4723	市区	宏城1#S1	10	500	65
4724	市区	宏城2#S3	10	400	184
4725	市区	经济适用房小区配电室1#主变	10	1000	260
4726	市区	经济适用房小区配电室2#主变	10	1000	313
4727	市区	南苑小区1#S5	10	630	105
4728	市区	瑞景广场变电所1#主变	10	800	395
4729	市区	瑞景广场变电所3#主变	10	800	495
4730	市区	天骄华庭小区配电室2#主变	10	800	453
4731	市区	文景花园变电所1#主变	10	630	242
4732	市区	文景花园变电所2#主变	10	630	219
4733	市区	文景苑S2	10	630	217
4734	市区	云峰	10	400	78
4735	市区	紫金花园1#配电室1#主变	10	800	0
4736	市区	紫金花园2#配电室2#主变	10	1000	469
4737	市区	北港组团	10	315	48
4738	市区	东闸6#箱变主变	10	500	243
4739	市区	东闸7#	10	315	41
4740	市区	福利院1#	10	400	94
4741	市区	国税局培训中心	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4742	市区	绿色小区S7箱变主变	10	500	176
4743	市区	青年苑1#S2箱变主变	10	800	215
4744	市区	青年苑变电所1#主变	10	630	314
4745	市区	青年苑变电所2#主变	10	630	224
4746	市区	书香名邸2#S8箱变主变	10	630	293
4747	市区	书香名邸S6箱变主变	10	500	142
4748	市区	天娇	10	400	23
4749	市区	熙和居2#S3箱变主变	10	400	255
4750	市区	中江嘉城1#配电室1#主变	10	630	317
4751	市区	中江嘉城1#配电室3#主变	10	630	315
4752	市区	中江嘉城2#配电室1#主变	10	800	382
4753	市区	中江嘉城2#配电室3#主变	10	800	474
4754	市区	中江嘉城3#配电室1#主变	10	630	326
4755	市区	中江嘉城3#配电室3#主变	10	630	384
4756	市区	中江嘉城4#配电室1#主变	10	1000	622
4757	市区	中江嘉城5#配电室1#主变	10	800	394
4758	市区	中江嘉城6#配电室1#主变	10	630	311
4759	市区	宝龙广场1#开关站2#主变	10	800	404
4760	市区	宝龙广场1#开关站4#主变	10	800	399

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4761	市区	宝龙广场1#配电室2#主变	10	800	438
4762	市区	宝龙广场1#配电室4#主变	10	800	446
4763	市区	宝龙广场2#配电室2#主变	10	800	492
4764	市区	宝龙广场2#配电室4#主变	10	800	483
4765	市区	宝龙广场3#配电室2#主变	10	800	339
4766	市区	宝龙广场3#配电室4#主变	10	800	368
4767	市区	朝阳华府南府1#配电室1#主变	10	800	578
4768	市区	朝阳华府南府1#配电室3#主变	10	800	569
4769	市区	朝阳华府南府2#配电室1#主变	10	800	558
4770	市区	朝阳华府南府2#配电室3#主变	10	800	589
4771	市区	朝阳华府南府开关站1#主变	10	800	574
4772	市区	朝阳华府南府开关站3#主变	10	800	568
4773	市区	清河鸣翠府3#配电室1#主变	10	800	575
4774	市区	清河鸣翠府3#配电室3#主变	10	800	468
4775	市区	清河鸣翠府4#配电室1#主变	10	800	499
4776	市区	清河鸣翠府4#配电室3#主变	10	800	578
4777	市区	纺南新村4#S6	10	500	400
4778	市区	国飞尚城A区1#	10	500	82
4779	市区	国飞尚城A区1#小区变主变	10	1000	525

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4780	市区	国飞尚城A区2#	10	500	233
4781	市区	国飞尚城C区	10	630	283
4782	市区	国飞尚城D区1#	10	800	347
4783	市区	国飞尚城D区2#	10	800	401
4784	市区	国飞尚城D区3#	10	800	352
4785	市区	国飞尚城D区4#	10	800	356
4786	市区	国飞尚城E区1#S8	10	630	225
4787	市区	国飞尚城E区2#S9	10	630	234
4788	市区	国飞尚城F区1#主变	10	500	232
4789	市区	国飞尚城F区2#主变	10	500	269
4790	市区	国飞尚城嘉园小区1#配电室2#主变	10	800	343
4791	市区	国飞尚城嘉园小区1#配电室4#主变	10	800	365
4792	市区	国飞尚城嘉园小区2#配电室2#主变	10	800	435
4793	市区	尚城雅居小区1#配电室1#主变	10	630	292
4794	市区	尚城雅居小区1#配电室3#主变	10	630	370
4795	市区	众想14#	10	400	96
4796	市区	众想15#	10	315	83
4797	市区	众想16#	10	400	107
4798	市区	众想18#S2箱变	10	500	322

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4799	市区	众想6#	10	400	206
4800	市区	众想7#	10	400	84
4801	市区	北港1#	10	400	46
4802	市区	北港2#	10	315	38
4803	市区	北港S5	10	500	257
4804	市区	博奥东苑1#配电室2#主变	10	630	277
4805	市区	博奥东苑1#配电室4#主变	10	630	348
4806	市区	拆迁配套美变	10	630	121
4807	市区	纺南新村2#S10	10	160	89
4808	市区	郊区党校1#	10	400	51
4809	市区	郊区党校1#S9箱变	10	630	267
4810	市区	郊区党校2#	10	315	0
4811	市区	郊区党校3#	10	400	320
4812	市区	郊区党校4#	10	400	60
4813	市区	郊校S8	10	500	264
4814	市区	金福龙大厦2#箱变	10	630	228
4815	市区	盛景天城1#S1	10	500	243
4816	市区	盛世豪庭变电所1#主变	10	1000	552
4817	市区	盛世豪庭变电所2#主变	10	1000	516

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4818	市区	盐南	10	630	229
4819	市区	恒祥公寓1#	10	400	104
4820	市区	恒祥公寓2#	10	400	0
4821	市区	汇金置业配电室2#主变	10	1000	785
4822	市区	机床厂2#公用变	10	400	59
4823	市区	机床厂5#公用变	10	400	152
4824	市区	机床厂宿舍2#S3箱变主变	10	630	262
4825	市区	机床厂宿舍3#S2箱变主变	10	630	113
4826	市区	机床厂宿舍S1	10	500	213
4827	市区	南门华府1#配电室1#主变	10	800	365
4828	市区	南门华府2#配电室1#主变	10	800	386
4829	市区	南门华府3#配电室1#主变	10	800	574
4830	市区	清华名居1#变电所2#主变	10	800	217
4831	市区	仁丰双元居配电室1#主变	10	630	341
4832	市区	仁丰双元居配电室3#主变	10	630	323
4833	市区	银豪紫缘配电室1#主变	10	630	475
4834	市区	银豪紫缘配电室3#主变	10	630	413
4835	市区	天璟府1#开关站1#主变	10	800	361
4836	市区	天璟府1#配电室1#主变	10	800	334

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4837	市区	天璟府1#配电室3#主变	10	800	391
4838	市区	公园道1#配电室1#主变	10	800	227
4839	市区	公园道1#配电室2#主变	10	800	334
4840	市区	公园道1#配电室3#主变	10	800	163
4841	市区	公园道1#配电室4#主变	10	800	237
4842	市区	公园道1#箱变主变	10	630	114
4843	市区	公园道2#配电室2#主变	10	800	209
4844	市区	公园道2#配电室4#主变	10	800	405
4845	市区	公园道2#箱变主变	10	630	249
4846	市区	公园道3#配电室2#主变	10	800	310
4847	市区	公园道3#配电室4#主变	10	800	147
4848	市区	公园道3#箱变主变	10	630	350
4849	市区	公园道4#配电室2#主变	10	800	121
4850	市区	公园道4#配电室4#主变	10	800	160
4851	市区	地震台	10	315	172
4852	市区	锦元商业街配电室2#主变	10	630	119
4853	市区	锦元商业街配电室4#主变	10	630	375
4854	市区	明鑫嘉园配电室1#主变	10	630	412
4855	市区	瑞都新城1#变电所1#主变	10	630	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4856	市区	瑞都新城1#变电所2#主变	10	630	328
4857	市区	瑞都新城1#箱变主变	10	630	323
4858	市区	瑞都新城2#变电所1#主变	10	500	203
4859	市区	瑞都新城2#变电所2#主变	10	500	221
4860	市区	瑞都新城2#箱变主变	10	630	260
4861	市区	瑞都新城3#配电室1#主变	10	630	270
4862	市区	瑞都新城3#配电室2#主变	10	630	327
4863	市区	瑞都新城3#箱变主变	10	630	308
4864	市区	瑞都新城4#欧变主变	10	400	196
4865	市区	瑞都新城4#配电室1#主变	10	800	389
4866	市区	瑞都新城5#欧变主变	10	630	368
4867	市区	瑞都新城5#配电室1#主变	10	630	143
4868	市区	圣华名都1#开关站1#主变	10	800	385
4869	市区	圣华名都1#开关站3#主变	10	800	499
4870	市区	圣华名都1#配电室1#主变	10	800	399
4871	市区	圣华名都2#配电室1#主变	10	800	274
4872	市区	圣华名都2#配电室3#主变	10	800	619
4873	市区	双元11#	10	400	0
4874	市区	双元7#	10	400	288

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4875	市区	新阜名邸1#配电室1#主变	10	630	408
4876	市区	新阜名邸1#配电室2#主变	10	630	279
4877	市区	博奥东苑1#配电室1#主变	10	630	292
4878	市区	博奥东苑1#配电室3#主变	10	630	379
4879	市区	博奥名苑1#配电室1#主变	10	630	386
4880	市区	天璟府1#开关站2#主变	10	800	396
4881	市区	天璟府1#配电室2#主变	10	800	237
4882	市区	天璟府1#配电室4#主变	10	800	504
4883	市区	国飞B区商办楼1#箱变	10	630	183
4884	市区	仁恒河滨花园西区1#配电室1#主变	10	800	456
4885	市区	仁恒河滨花园西区1#配电室3#主变	10	800	316
4886	市区	仁恒河滨花园西区2#配电室1#主变	10	800	440
4887	市区	仁恒河滨花园西区2#配电室3#主变	10	800	383
4888	市区	仁恒河滨花园西区3#配电室1#主变	10	630	358
4889	市区	仁恒河滨花园西区3#配电室3#主变	10	630	378
4890	市区	熙和居1#S2	10	400	232
4891	市区	众想11#	10	400	294
4892	市区	众想12#	10	400	267
4893	市区	大宇别墅2#S2箱变主变	10	630	377

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4894	市区	大字别墅公变	10	400	144
4895	市区	大字花园1#箱变主变	10	500	97
4896	市区	大字花园2#箱变主变	10	500	0
4897	市区	大字花园4#变	10	315	60
4898	市区	大字花园5#箱变主变	10	500	189
4899	市区	大字花园6#S12箱变	10	500	111
4900	市区	大字花园7#箱变主变	10	400	57
4901	市区	大字时代名都1#箱变主变	10	400	35
4902	市区	大字时代名都2#箱变主变	10	500	0
4903	市区	钢模箱变主变	10	500	313
4904	市区	高登1#箱变主变	10	500	156
4905	市区	高登2#箱变主变	10	630	199
4906	市区	金融城三期东区1#配电室1#主变	10	800	481
4907	市区	金融城三期东区1#配电室3#主变	10	800	505
4908	市区	金融城三期东区2#配电室1#主变	10	800	640
4909	市区	金融城三期东区2#配电室3#主变	10	800	633
4910	市区	金融城四期西区1#配电室1#主变	10	800	640
4911	市区	金融城四期西区1#配电室3#主变	10	800	639
4912	市区	金融城四期西区4#配电室1#主变	10	800	626

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4913	市区	金融城四期西区4#配电室3#主变	10	800	630
4914	市区	鹿鸣广场配电室2#主变	10	800	492
4915	市区	鹿鸣广场配电室4#主变	10	800	430
4916	市区	罗英小区变1#主变	10	1000	196
4917	市区	罗英小区变2#主变	10	800	13
4918	市区	钱江方洲1#配电室1#主变	10	1000	402
4919	市区	钱江方洲1#配电室2#主变	10	1000	583
4920	市区	钱江方洲17#S7箱变主变	10	500	197
4921	市区	钱江方洲18#S6箱变主变	10	500	197
4922	市区	钱江方洲2#配电室1#主变	10	800	428
4923	市区	钱江方洲2#配电室2#主变	10	800	396
4924	市区	钱江方洲3#S8箱变主变	10	500	213
4925	市区	钱江方洲3#配电室1#主变	10	1000	266
4926	市区	钱江方洲3#配电室2#主变	10	1000	398
4927	市区	报社宿舍公用变	10	400	154
4928	市区	大庆新村1#公用变	10	400	174
4929	市区	大庆新村2#公用变	10	315	49
4930	市区	大庆新村3#公用变	10	315	77
4931	市区	大庆新村4#公用变	10	400	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4932	市区	大庆新村5#公用变	10	315	147
4933	市区	大庆新村6#	10	630	217
4934	市区	干休所	10	500	240
4935	市区	干休所2#	10	500	219
4936	市区	鸿基奥园1#主变	10	800	462
4937	市区	鸿基奥园2#主变	10	800	382
4938	市区	亭湖幼儿园S4主变	10	500	155
4939	市区	盐南浴室1#	10	315	195
4940	市区	盐南浴室2#	10	315	106
4941	市区	永基时代变电所1#主变	10	800	418
4942	市区	永基时代变电所2#主变	10	800	266
4943	市区	永基时代变电所3#主变	10	800	344
4944	市区	供销商场S1箱变主变	10	500	248
4945	市区	江动厂北宿舍2#	10	400	191
4946	市区	江动厂宿舍2#S10箱变主变	10	630	276
4947	市区	江动厂宿舍S6箱变主变	10	400	205
4948	市区	江动宿舍S9箱变主变	10	630	439
4949	市区	伯乐西园小区1#配电室2#主变	10	800	391
4950	市区	伯乐西园小区1#配电室4#主变	10	800	454

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4951	市区	东河1#	10	400	317
4952	市区	东河10#	10	400	320
4953	市区	东河18#箱变主变	10	400	269
4954	市区	东河6#箱变主变	10	400	12
4955	市区	东河嘉园1#配电室1#主变	10	1000	506
4956	市区	东河嘉园2#S2	10	630	374
4957	市区	东河嘉园2#开关站1#主变	10	800	557
4958	市区	东河嘉园2#配电室1#主变	10	800	494
4959	市区	东河嘉园2#配电室3#主变	10	800	532
4960	市区	东河嘉园3#配电室1#主变	10	630	452
4961	市区	东河嘉园3#配电室3#主变	10	630	338
4962	市区	东河新园1#配电室1#主变	10	630	385
4963	市区	东河新园1#配电室3#主变	10	630	384
4964	市区	砂石场2#S2	10	630	497
4965	市区	天辰3#箱变主变	10	400	308
4966	市区	电子器材厂	10	400	246
4967	市区	二中宿舍S9	10	500	292
4968	市区	海纯1#	10	315	130
4969	市区	海纯2#	10	400	288

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4970	市区	海纯4#S8	10	400	214
4971	市区	宏大苑1#S2	10	630	246
4972	市区	宏大苑2#S1	10	500	145
4973	市区	宏大苑3#S3	10	630	361
4974	市区	宏大苑4#S4	10	500	122
4975	市区	汇通	10	315	23
4976	市区	解放东路小区1#主变	10	800	61
4977	市区	解放东路小区2#主变	10	800	252
4978	市区	金沙广场开关站1#主变	10	800	385
4979	市区	金沙广场开关站3#主变	10	800	459
4980	市区	金沙旺角变电所1#主变	10	500	293
4981	市区	金沙旺角变电所2#主变	10	500	276
4982	市区	锦华苑S6	10	400	18
4983	市区	锦华苑三期1#配电室2#主变	10	400	225
4984	市区	锦江冠城2#变电所1#主变	10	1000	394
4985	市区	锦江冠城2#变电所2#主变	10	1000	410
4986	市区	锦江冠城2#欧变主变	10	630	211
4987	市区	锦江冠城S2	10	500	76
4988	市区	锦江冠城变电所1#主变	10	630	389

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4989	市区	锦江冠城变电所2#主变	10	630	32
4990	市区	人防宿舍S7	10	500	75
4991	市区	沙井头3#	10	500	38
4992	市区	燕达花园1#小区变主变	10	1000	460
4993	市区	燕舞集团1#S5	10	630	326
4994	市区	城区政府1#S6箱变主变	10	500	321
4995	市区	城区政府4#箱变主变	10	500	145
4996	市区	城区政府5#箱变主变	10	500	248
4997	市区	金屋1#S12	10	630	367
4998	市区	金屋2#S11箱变主变	10	630	385
4999	市区	世纪花园1#S2箱变	10	630	220
5000	市区	世纪花园3#S18箱变主变	10	630	283
5001	市区	拖拉机厂西宿舍2#公用变	10	400	246
5002	市区	学校宾馆S5	10	500	347
5003	市区	悦达东园3#S3	10	500	215
5004	市区	悦达东园4#S4	10	500	206
5005	市区	悦达东园5#S5箱变主变	10	630	96
5006	市区	悦达房产1#S10箱变主变	10	500	122
5007	市区	悦达房产2#S9箱变主变	10	500	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5008	市区	悦达房产3#S8箱变主变	10	500	217
5009	市区	悦达房产4#S15箱变主变	10	630	203
5010	市区	悦达房产5#S16箱变主变	10	630	290
5011	市区	悦达房产6#S17箱变主变	10	630	146
5012	市区	制药厂4#S21	10	630	384
5013	市区	制药厂宿舍1#公用变	10	400	108
5014	市区	制药厂宿舍2#公用变	10	400	179
5015	市区	制药厂宿舍3#公用变	10	400	192
5016	市区	财政局	10	400	6
5017	市区	环城西路	10	315	58
5018	市区	建银	10	315	16
5019	市区	江动宿舍1#S5箱变	10	500	151
5020	市区	江动宿舍2#S4箱变	10	500	253
5021	市区	三院宿舍S6	10	630	376
5022	市区	生生超市S1	10	630	314
5023	市区	同曦鸣城1#箱变主变	10	500	231
5024	市区	同曦鸣城3#箱变主变	10	500	259
5025	市区	北小海1#	10	400	264
5026	市区	北小海3#	10	400	289

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5027	市区	伯乐西园小区1#配电室1#主变	10	800	353
5028	市区	伯乐西园小区1#配电室3#主变	10	800	450
5029	市区	公园3#	10	400	183
5030	市区	公园4#	10	315	48
5031	市区	公园5#S2	10	500	387
5032	市区	江动厂西宿舍	10	500	114
5033	市区	美城箱变	10	630	258
5034	市区	水泵宿舍3#	10	315	234
5035	市区	小海新村1#S6主变	10	630	225
5036	市区	小海新村变电所1#主变	10	800	294
5037	市区	小海新村变电所2#主变	10	800	356
5038	市区	盐都总工会S5	10	630	0
5039	市区	盐卫箱变	10	630	224
5040	市区	城区政府3#S13	10	630	292
5041	市区	工人新村2#	10	500	313
5042	市区	工人新村S6	10	500	272
5043	市区	农机S1	10	500	325
5044	市区	热电1#	10	400	39
5045	市区	拖拉机厂东宿舍	10	315	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5046	市区	五交化宿舍S7主变	10	630	168
5047	市区	鑫祥园1#S9	10	630	161
5048	市区	众意超市	10	500	137
5049	市区	汇金1#S6	10	630	67
5050	市区	汇金2#S5	10	630	503
5051	市区	汇金3#S4	10	630	504
5052	市区	汇金置业变电所1#主变	10	1000	799
5053	市区	汇金置业变电所2#主变	10	1000	503
5054	市区	汇金置业配电室1#主变	10	1000	798
5055	市区	晓风印月1#开关站2#主变	10	630	418
5056	市区	晓风印月1#配电室2#主变	10	800	534
5057	市区	晓风印月1#配电室4#主变	10	800	640
5058	市区	晓风印月2#配电室2#主变	10	800	280
5059	市区	晓风印月2#配电室4#主变	10	800	640
5060	市区	晓风印月3#配电室2#主变	10	800	591
5061	市区	晓风印月3#配电室4#主变	10	800	596
5062	市区	八菱集团S7主变	10	500	198
5063	市区	二招S5	10	630	295
5064	市区	公安局宿舍	10	315	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5065	市区	国美电器S20	10	400	219
5066	市区	检察院宿舍S4箱变主变	10	500	314
5067	市区	巾帼中队	10	400	266
5068	市区	市幼儿园2#S22	10	400	231
5069	市区	市幼儿园S2	10	500	74
5070	市区	市政府	10	315	124
5071	市区	市政府人民路宿舍	10	630	194
5072	市区	物资局1#S16	10	630	212
5073	市区	物资局2#S15主变	10	630	80
5074	市区	盐城供服配电室2#主变	10	630	381
5075	市区	盐城供服配电室4#主变	10	630	294
5076	市区	优抚S17	10	630	145
5077	市区	正泰置业S19	10	630	288
5078	市区	中级法院宿舍S21	10	630	413
5079	市区	报社	10	315	108
5080	市区	集仙S9	10	630	420
5081	市区	胜利1#	10	500	337
5082	市区	望海大厦	10	500	356
5083	市区	浍沧S10箱变主变	10	630	401

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5084	市区	信托投资	10	400	233
5085	市区	盐中宿舍	10	315	5
5086	市区	盐中西门	10	400	177
5087	市区	瀛泉公变	10	400	135
5088	市区	板桥南巷1#S2	10	630	240
5089	市区	城中城开闭所1#主变	10	630	244
5090	市区	城中城开闭所2#主变	10	630	111
5091	市区	陆公祠1#S5	10	400	27
5092	市区	陆公祠2#S6	10	630	481
5093	市区	陆公祠3#	10	630	224
5094	市区	市政府解放路宿舍1#S1	10	500	293
5095	市区	市政府解放路宿舍2#S3	10	400	175
5096	市区	华府景城1#	10	500	115
5097	市区	华府景城2#配电室2#主变	10	1000	400
5098	市区	联合仓库1#配电室1#主变	10	630	312
5099	市区	联合仓库1#配电室3#主变	10	630	384
5100	市区	联合仓库2#配电室1#主变	10	800	382
5101	市区	联合仓库2#配电室3#主变	10	800	393
5102	市区	联合仓库开关站1#主变	10	630	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5103	市区	明新3#主变	10	630	258
5104	市区	明悦景庭1#开关站2#主变	10	630	478
5105	市区	明悦景庭1#开关站4#主变	10	630	487
5106	市区	明悦景庭2#开关站1#主变	10	800	371
5107	市区	沙井头1#	10	630	2
5108	市区	沙井头2#	10	630	236
5109	市区	北闸15#	10	400	0
5110	市区	北闸2#S1	10	630	337
5111	市区	北闸3#公用变	10	400	320
5112	市区	城北大桥S1	10	630	454
5113	市区	大圣宿舍1#	10	400	201
5114	市区	大圣宿舍2#	10	400	231
5115	市区	大圣宿舍3#	10	400	236
5116	市区	大圣宿舍4#	10	400	186
5117	市区	大圣宿舍5#	10	400	218
5118	市区	大圣宿舍6#	10	400	211
5119	市区	大圣宿舍7#	10	400	196
5120	市区	大圣宿舍8#	10	400	196
5121	市区	大圣宿舍9#	10	400	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5122	市区	化纤1#S6	10	500	287
5123	市区	丽景苑配电室1#主变	10	630	389
5124	市区	明新5#箱变	10	630	0
5125	市区	明悦景庭1#S2	10	630	141
5126	市区	明悦景庭1#开关站1#主变	10	630	464
5127	市区	明悦景庭1#开关站3#主变	10	630	477
5128	市区	明悦景庭2#S1	10	630	134
5129	市区	明悦景庭2#开关站2#主变	10	800	446
5130	市区	三英1#	10	400	155
5131	市区	天水S7	10	630	411
5132	市区	燕达花园2#小区变主变	10	1000	484
5133	市区	燕达花园3#变电所1#主变	10	1000	572
5134	市区	燕达花园3#变电所2#主变	10	1000	329
5135	市区	怡然居2#S5	10	400	212
5136	市区	怡然居配电所1#主变	10	800	353
5137	市区	城区房产1#	10	400	77
5138	市区	城区房产2#	10	315	116
5139	市区	城区房产3#	10	400	167
5140	市区	城区房产4#	10	315	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5141	市区	城区房产5#	10	400	211
5142	市区	城区房产6#	10	400	110
5143	市区	交通局S4箱变	10	630	164
5144	市区	立新粮店1#	10	315	226
5145	市区	立新粮店2#	10	315	155
5146	市区	凌桥1#	10	630	23
5147	市区	凌桥2#	10	630	13
5148	市区	凌桥3#	10	630	321
5149	市区	凌桥4#S9箱变主变	10	630	270
5150	市区	社保中心箱变主变	10	400	320
5151	市区	审计局S3	10	630	112
5152	市区	旭龙大厦S15	10	500	325
5153	市区	盐中东宿舍	10	400	215
5154	市区	迎宾新村S12箱变	10	630	400
5155	市区	中国银行S1	10	315	84
5156	市区	文海雅苑1#配电室2#主变	10	800	542
5157	市区	文海雅苑1#配电室4#主变	10	800	544
5158	市区	文海雅苑2#配电室2#主变	10	800	541
5159	市区	文海雅苑2#配电室4#主变	10	800	551

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5160	市区	文海雅苑3#配电室2#主变	10	800	562
5161	市区	文海雅苑3#配电室4#主变	10	800	545
5162	市区	文海雅苑4#配电室2#主变	10	800	541
5163	市区	文海雅苑4#配电室4#主变	10	800	640
5164	市区	电厂10#S6箱变	10	400	202
5165	市区	电厂11#S7箱变	10	400	181
5166	市区	电厂12#S8箱变	10	400	255
5167	市区	电厂13#S12箱变	10	400	222
5168	市区	电厂14#S11箱变	10	400	206
5169	市区	电厂15#S8箱变	10	400	174
5170	市区	电厂16#S10箱变	10	400	216
5171	市区	电厂17#S9箱变	10	400	205
5172	市区	电厂18#S4箱变	10	400	194
5173	市区	电厂19#S5箱变	10	400	64
5174	市区	电厂20#S6箱变	10	400	173
5175	市区	电厂21#S7箱变	10	400	160
5176	市区	电厂3#S10箱变	10	400	200
5177	市区	电厂4#S9箱变	10	400	239
5178	市区	电厂5#S12箱变	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5179	市区	电厂6#S13箱变	10	400	196
5180	市区	电厂7#S14箱变	10	400	201
5181	市区	电厂8#S11箱变	10	400	212
5182	市区	电厂9#S5箱变	10	400	217
5183	市区	金塔置业配电室1#主变	10	800	267
5184	市区	金塔置业配电室2#主变	10	800	342
5185	市区	丽景苑配电室2#主变	10	630	418
5186	市区	怡然居1#S2	10	400	209
5187	市区	怡然居配电所2#主变	10	800	392
5188	市区	幼北1#S1	10	630	379
5189	市区	海华开闭所1#主变	10	1000	388
5190	市区	海华开闭所2#主变	10	1000	306
5191	市区	环城东路S2	10	500	290
5192	市区	劝业场2#S5箱变	10	500	315
5193	市区	劝业场S3箱变	10	500	149
5194	市区	迎宾	10	315	0
5195	市区	迎宾路菜场1#S4	10	500	211
5196	市区	迎宾路菜场2#S1	10	630	359
5197	市区	东河7#变	10	400	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5198	市区	佳苑西苑二期配电室1#主变	10	630	353
5199	市区	佳苑西苑二期配电室3#主变	10	630	329
5200	市区	津林1#S2	10	500	280
5201	市区	津林2#S1	10	500	224
5202	市区	先锋农贸大厦1#配电室2#主变	10	800	477
5203	市区	中海置业变电所2#主变	10	630	370
5204	市区	杰仕豪庭1#配电室2#主变	10	800	395
5205	市区	杰仕豪庭2#开关站2#主变	10	630	353
5206	市区	杰仕豪庭2#配电室2#主变	10	800	412
5207	市区	杰仕豪庭2#配电室4#主变	10	800	330
5208	市区	杰仕豪庭3#配电室2#主变	10	800	407
5209	市区	杰仕豪庭3#配电室4#主变	10	800	452
5210	市区	杰仕豪庭4#配电室2#主变	10	800	393
5211	市区	金品花园1#S4环网美变	10	500	285
5212	市区	金品花园1#S5箱变	10	630	247
5213	市区	金品花园1#配电室1#主变	10	1000	596
5214	市区	金品花园2#S5终端美变	10	500	218
5215	市区	金品花园2#配电室1#主变	10	1000	532
5216	市区	金品花园2#配电室2#主变	10	630	356

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5217	市区	金品花园3#S6终端美变	10	400	128
5218	市区	金品花园4#S7环网美变	10	500	205
5219	市区	金品花园5#S8终端美变	10	400	197
5220	市区	金品花园6#S9终端美变	10	400	137
5221	市区	面粉厂1#箱变	10	500	363
5222	市区	水上1#	10	500	382
5223	市区	天缘居1#箱变	10	315	158
5224	市区	天缘居2#箱变	10	400	210
5225	市区	天缘居3#箱变	10	315	129
5226	市区	阳春1#变	10	400	153
5227	市区	阳春2#变	10	400	252
5228	市区	阳春5#	10	400	146
5229	市区	阳春5#S10箱变	10	630	231
5230	市区	长坝11#箱变主变	10	500	183
5231	市区	长坝3#箱变	10	500	211
5232	市区	长坝菜场2#箱变	10	500	360
5233	市区	长坝村公变	10	315	50
5234	市区	紫荆1#S3箱变	10	630	397
5235	市区	紫荆2#S2箱变	10	630	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5236	市区	紫荆3#S1箱变	10	630	465
5237	市区	紫荆花园变电所1#主变	10	500	149
5238	市区	滨河人家1#配电室1#主变	10	800	501
5239	市区	滨河人家2#配电室1#主变	10	800	458
5240	市区	滨河人家3#配电室1#主变	10	800	370
5241	市区	大星9#	10	400	230
5242	市区	东方商贸城1#配电室1#主变	10	800	367
5243	市区	东方商贸城1#配电室3#主变	10	800	530
5244	市区	东方商贸城1#箱变主变	10	400	306
5245	市区	东方商贸城开关站1#主变	10	800	574
5246	市区	东方商贸城开关站3#主变	10	800	612
5247	市区	富康北苑配电室1#主变	10	800	356
5248	市区	太和名苑2#配电室2#主变	10	800	372
5249	市区	太和名苑3#配电室2#主变	10	630	316
5250	市区	太和名苑3#配电室4#主变	10	630	247
5251	市区	太和名苑4#配电室2#主变	10	630	397
5252	市区	太和名苑4#配电室4#主变	10	630	315
5253	市区	太和名苑5#配电室2#主变	10	630	399
5254	市区	太和名苑5#配电室4#主变	10	630	298

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5255	市区	大星3#	10	400	177
5256	市区	大洋八组1#主变	10	400	14
5257	市区	大洋八组2#S4	10	400	235
5258	市区	大洋八组3#S7	10	500	238
5259	市区	大洋八组4#	10	630	351
5260	市区	东辰大厦配电室1#主变	10	800	598
5261	市区	东辰大厦配电室3#主变	10	800	466
5262	市区	东方花园1#S6	10	500	163
5263	市区	东方花园2#S5	10	500	146
5264	市区	东方花园3#S1	10	500	160
5265	市区	东方花园4#S2	10	500	185
5266	市区	法院宿舍2#公用变	10	400	224
5267	市区	法院宿舍公用变	10	315	202
5268	市区	范公大厦配电室1#主变	10	630	308
5269	市区	范公大厦配电室3#主变	10	630	473
5270	市区	工农路1#箱变	10	400	72
5271	市区	公安局宿舍S7箱变	10	500	183
5272	市区	华源S9	10	630	214
5273	市区	建设局	10	315	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5274	市区	建设局2#	10	400	182
5275	市区	建设局3#S11箱变	10	630	295
5276	市区	郊供S10箱变	10	400	169
5277	市区	开发公司1#	10	315	0
5278	市区	开发公司2#	10	400	255
5279	市区	开发公司3#	10	400	56
5280	市区	开发公司4#	10	315	28
5281	市区	农民乐园(低压光伏)	10	400	0
5282	市区	农民乐园1#	10	315	37
5283	市区	农民乐园2#S8	10	400	61
5284	市区	万泰时代城3#配电室2#主变	10	800	466
5285	市区	万泰时代城4#配电室2#主变	10	630	302
5286	市区	万泰时代城4#配电室4#主变	10	630	333
5287	市区	万泰时代城5#配电室2#主变	10	630	306
5288	市区	万泰时代城5#配电室4#主变	10	630	257
5289	市区	万泰悦府1#配电室2#主变	10	800	233
5290	市区	万泰悦府1#配电室4#主变	10	800	371
5291	市区	万泰悦府2#配电室2#主变	10	800	223
5292	市区	万泰悦府2#配电室4#主变	10	800	449

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5293	市区	文港小学	10	315	160
5294	市区	文港小学2#S12	10	500	164
5295	市区	文港小学2#变	10	315	0
5296	市区	毓东组团	10	630	130
5297	市区	在水一方2#开关站1#主变	10	800	314
5298	市区	在水一方3#配电室1#主变	10	630	251
5299	市区	在水一方3#配电室3#主变	10	630	326
5300	市区	在水一方9#地块230商业箱变	10	630	475
5301	市区	保险公司	10	630	232
5302	市区	保险公司2#S6箱变主变	10	630	376
5303	市区	大星S5	10	500	114
5304	市区	德馨1#箱变主变	10	400	188
5305	市区	东闸	10	400	278
5306	市区	东闸北路S3	10	400	297
5307	市区	东闸路箱变主变	10	400	290
5308	市区	纺机宿舍	10	400	146
5309	市区	航道段	10	315	211
5310	市区	景福大厦	10	400	77
5311	市区	景福大厦2#S9	10	500	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5312	市区	科俐文1#	10	160	69
5313	市区	陆运公司1#箱变主变	10	630	225
5314	市区	农业职工学校S1	10	400	320
5315	市区	纱布厂3#	10	315	226
5316	市区	纱布厂4#变	10	315	201
5317	市区	馨安大厦1#S8箱变	10	630	338
5318	市区	盐都外贸	10	630	338
5319	市区	东方绿苑2#欧变	10	630	228
5320	市区	东方绿苑配电室2#主变	10	1250	138
5321	市区	绿都开闭所2#主变	10	1250	569
5322	市区	梧桐墅1#配电室1#主变	10	630	301
5323	市区	梧桐墅1#配电室3#主变	10	630	293
5324	市区	梧桐墅开关站1#主变	10	630	301
5325	市区	梧桐墅西区1#配电室1#主变	10	800	340
5326	市区	梧桐墅西区2#配电室1#主变	10	630	232
5327	市区	新丰小区1#S3	10	500	35
5328	市区	新丰小区2#S2	10	500	37
5329	市区	新丰小区3#S1	10	500	40
5330	市区	新丰小区4#(低压光伏)	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5331	市区	新丰小区5#	10	400	0
5332	市区	新丰小区6#公变	10	400	320
5333	市区	新民13#(低压光伏)	10	400	297
5334	市区	新民5#	10	400	304
5335	市区	新民8#变	10	400	320
5336	市区	在水一方1#配电室2#主变	10	800	384
5337	市区	在水一方1#配电室4#主变	10	800	639
5338	市区	在水一方2#配电室2#主变	10	800	389
5339	市区	在水一方华府1#配电室2#主变	10	800	344
5340	市区	在水一方华府1#配电室4#主变	10	800	372
5341	市区	在水一方华府2#配电室2#主变	10	800	429
5342	市区	在水一方华府3#配电室2#主变	10	630	207
5343	市区	在水一方华府3#配电室4#主变	10	630	261
5344	市区	在水一方小区开关站2#主变	10	800	400
5345	市区	在水一方悦府1#配电室2#主变	10	630	448
5346	市区	在水一方悦府1#配电室4#主变	10	630	365
5347	市区	在水一方悦府2#配电室2#主变	10	630	369
5348	市区	在水一方悦府2#配电室4#主变	10	630	241
5349	市区	在水一方悦府3#配电室2#主变	10	630	316

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5350	市区	在水一方悦府3#配电室4#主变	10	630	324
5351	市区	在水一方悦府4#配电室2#主变	10	630	317
5352	市区	在水一方悦府4#配电室4#主变	10	630	305
5353	市区	中意房产1#变电所2#主变	10	800	320
5354	市区	中意房产4#美变	10	500	0
5355	市区	中意房产开闭所2#主变	10	1000	334
5356	市区	城市御墅1#开关站2#主变	10	800	460
5357	市区	城市御墅1#开关站4#主变	10	800	479
5358	市区	城市御墅1#配电室2#主变	10	800	386
5359	市区	城市御墅1#配电室4#主变	10	800	609
5360	市区	翡丽佳苑1#配电室2#主变	10	800	240
5361	市区	翡丽佳苑2#配电室2#主变	10	800	429
5362	市区	富康集团1#箱变主变	10	630	471
5363	市区	国园壹城小区1#配电室2#主变	10	800	479
5364	市区	国园壹城小区1#配电室4#主变	10	800	495
5365	市区	国园壹城小区2#配电室2#主变	10	800	418
5366	市区	国园壹城小区2#配电室4#主变	10	800	459
5367	市区	国园壹城小区一期3#配电室2#主变	10	800	379
5368	市区	国园壹城小区一期3#配电室4#主变	10	800	477

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5369	市区	金座广场1#配电室2#主变	10	800	582
5370	市区	金座广场1#配电室4#主变	10	800	512
5371	市区	金座广场2#配电室2#主变	10	630	314
5372	市区	金座广场2#配电室4#主变	10	630	404
5373	市区	梅苑小区欧变主变	10	630	385
5374	市区	梅苑新村S12主变	10	630	263
5375	市区	东升1#	10	400	32
5376	市区	东升2#	10	400	213
5377	市区	东升3#	10	400	7
5378	市区	二汽	10	630	187
5379	市区	防疫站1#	10	400	99
5380	市区	防疫站2#	10	315	90
5381	市区	防疫站3#	10	400	200
5382	市区	华通1#	10	500	225
5383	市区	华通2#箱变	10	400	23
5384	市区	华通3#	10	500	181
5385	市区	华通4#	10	630	381
5386	市区	货运公司宿舍S16	10	500	171
5387	市区	交警大队S17	10	630	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5388	市区	局浴室	10	630	290
5389	市区	南洋路2#	10	630	305
5390	市区	农科所配变	10	315	187
5391	市区	森风S14箱变主变	10	630	373
5392	市区	水利公寓1#S5	10	630	390
5393	市区	水利宿舍	10	315	104
5394	市区	水利宿舍3#S1	10	630	212
5395	市区	体育馆	10	630	471
5396	市区	体育馆1#	10	315	15
5397	市区	体育馆2#	10	315	130
5398	市区	体育馆3#	10	315	0
5399	市区	旭日家园	10	500	73
5400	市区	盐城供服配电室1#主变	10	630	349
5401	市区	盐城供服配电室3#主变	10	630	290
5402	市区	盐阜饭店S15主变	10	630	21
5403	市区	盐阜医院1#S4	10	630	468
5404	市区	盐阜医院2#S7	10	315	247
5405	市区	邮政	10	400	38
5406	市区	资源开发局	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5407	市区	东郊生产区S5	10	630	354
5408	市区	东郊实训楼1#S17	10	400	85
5409	市区	东郊宿舍楼S6	10	630	402
5410	市区	福缘居	10	500	93
5411	市区	福缘居2#	10	500	213
5412	市区	福缘居2#S15箱变	10	630	270
5413	市区	锅厂宿舍2#	10	400	231
5414	市区	虹鑫苑1#小区变1#主变	10	500	283
5415	市区	虹鑫苑1#小区变2#主变	10	500	248
5416	市区	环保	10	400	130
5417	市区	环保2#	10	400	286
5418	市区	纪念馆1#S20箱变主变	10	630	330
5419	市区	纪念馆2#S19箱变主变	10	630	285
5420	市区	建军东路179-1号充电桩S18箱变主变	10	630	350
5421	市区	阆院箱变	10	630	278
5422	市区	阆苑小区配电室1#主变	10	500	230
5423	市区	劳动局1#	10	500	269
5424	市区	劳动局2#	10	500	0
5425	市区	毛巾厂1#	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5426	市区	毛巾厂2#	10	400	154
5427	市区	毛巾厂3#	10	400	129
5428	市区	毛巾厂4#	10	315	71
5429	市区	毛巾厂5#	10	400	144
5430	市区	毛巾厂6#变	10	400	39
5431	市区	沁成之家1#开关站2#主变	10	800	573
5432	市区	沁成之家1#配电室2#主变	10	800	542
5433	市区	沁成之家2#配电室2#主变	10	800	606
5434	市区	沁成之家充电桩2#箱变主变	10	400	317
5435	市区	通榆1#	10	630	448
5436	市区	通榆2#S1箱变主变	10	315	109
5437	市区	通榆南村1#	10	315	86
5438	市区	通榆南村2#变	10	315	64
5439	市区	通榆南村3#	10	400	58
5440	市区	通榆南村4#	10	315	0
5441	市区	通榆南村5#变	10	315	185
5442	市区	通榆南村6#变	10	400	0
5443	市区	外贸S9	10	500	215
5444	市区	馨安大厦2#S16箱变	10	630	404

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5445	市区	住宅2#S13	10	500	281
5446	市区	住宅S10	10	500	10
5447	市区	大星南路(低压光伏)	10	400	156
5448	市区	大星南路2#S2箱变	10	500	94
5449	市区	大星南路3#(低压光伏)	10	400	112
5450	市区	大星浴城	10	315	252
5451	市区	国园壹城3#配电室2#主变	10	630	303
5452	市区	国园壹城3#配电室4#主变	10	630	319
5453	市区	国园壹城4#配电室2#主变	10	800	435
5454	市区	国园壹城5#配电室2#主变	10	800	469
5455	市区	国园壹城5#配电室4#主变	10	800	564
5456	市区	化工中专公用变	10	400	233
5457	市区	金源大厦1#配电室1#主变	10	630	438
5458	市区	金源大厦1#配电室3#主变	10	630	298
5459	市区	经贸学院	10	315	149
5460	市区	景福大厦3#	10	500	309
5461	市区	绿阳汇北区1#配电室2#主变	10	800	438
5462	市区	绿阳汇北区1#配电室4#主变	10	800	328
5463	市区	绿阳汇北区2#配电室2#主变	10	800	577

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5464	市区	绿阳汇北区2#配电室4#主变	10	800	513
5465	市区	绿阳汇北区3#配电室2#主变	10	800	482
5466	市区	绿阳汇北区3#配电室4#主变	10	800	522
5467	市区	绿阳汇南区1#配电室2#主变	10	800	606
5468	市区	绿阳汇南区1#配电室4#主变	10	800	582
5469	市区	绿阳汇南区2#配电室2#主变	10	800	510
5470	市区	绿阳汇南区2#配电室4#主变	10	800	461
5471	市区	师专1#	10	315	114
5472	市区	师专2#公用变	10	400	87
5473	市区	师专3#公用变	10	400	149
5474	市区	师专4#公用变	10	400	152
5475	市区	师专5#	10	200	23
5476	市区	师专6#	10	315	53
5477	市区	师专7#	10	500	277
5478	市区	师专7#S1箱变	10	500	380
5479	市区	宇虹房产公变	10	400	180
5480	市区	育才	10	400	133
5481	市区	育才路1#	10	315	46
5482	市区	育才路2#	10	315	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5483	市区	大星4#	10	400	308
5484	市区	大星四组	10	400	284
5485	市区	大星四组2#	10	200	129
5486	市区	东辰大厦配电室2#主变	10	800	476
5487	市区	东辰大厦配电室4#主变	10	800	370
5488	市区	琥珀湾花园1#配电室2#主变	10	630	366
5489	市区	琥珀湾花园1#配电室4#主变	10	630	340
5490	市区	琥珀湾花园2#配电室2#主变	10	630	437
5491	市区	琥珀湾花园2#配电室4#主变	10	630	401
5492	市区	琥珀湾花园3#配电室2#主变	10	630	390
5493	市区	琥珀湾花园3#配电室4#主变	10	630	394
5494	市区	新河湾花园1#配电室2#主变	10	800	438
5495	市区	新河湾花园1#配电室4#主变	10	800	431
5496	市区	新河湾花园2#配电室2#主变	10	800	471
5497	市区	新河湾花园2#配电室4#主变	10	800	526
5498	市区	新河湾花园3#配电室2#主变	10	800	478
5499	市区	新河湾花园3#配电室4#主变	10	800	472
5500	市区	新民12#	10	500	230
5501	市区	在水一方华府1#配电室1#主变	10	800	410

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5502	市区	在水一方华府1#配电室3#主变	10	800	431
5503	市区	在水一方华府2#配电室1#主变	10	800	376
5504	市区	在水一方华府3#配电室1#主变	10	630	305
5505	市区	在水一方华府3#配电室3#主变	10	630	310
5506	市区	在水一方悦府1#配电室1#主变	10	630	354
5507	市区	在水一方悦府1#配电室3#主变	10	630	319
5508	市区	在水一方悦府2#配电室1#主变	10	630	350
5509	市区	在水一方悦府2#配电室3#主变	10	630	314
5510	市区	在水一方悦府3#配电室1#主变	10	630	355
5511	市区	在水一方悦府3#配电室3#主变	10	630	308
5512	市区	在水一方悦府4#配电室1#主变	10	630	292
5513	市区	在水一方悦府4#配电室3#主变	10	630	303
5514	市区	电教馆1#S9箱变	10	500	232
5515	市区	电教馆S5箱变	10	630	12
5516	市区	东方绿地配电室1#主变	10	630	133
5517	市区	范公大厦配电室2#主变	10	630	358
5518	市区	范公大厦配电室4#主变	10	630	372
5519	市区	工学院宿舍2#箱变主变	10	500	256
5520	市区	工学院宿舍箱变	10	400	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5521	市区	南洋路3#S11箱变	10	400	155
5522	市区	南洋路4#箱变主变	10	630	503
5523	市区	南洋路S8箱变	10	500	185
5524	市区	农民街2#	10	400	43
5525	市区	农民街8#	10	630	78
5526	市区	农校宿舍S4箱变	10	500	164
5527	市区	市级机关管理局	10	400	145
5528	市区	市级机关管理局2#	10	315	97
5529	市区	市级机关管理局3#	10	315	122
5530	市区	通榆北村六区S12箱变主变	10	500	262
5531	市区	通榆幼儿园1#S2箱变	10	630	266
5532	市区	通榆幼儿园2#S1箱变	10	630	133
5533	市区	万泰时代城1#配电室2#主变	10	630	294
5534	市区	万泰时代城1#配电室4#主变	10	630	256
5535	市区	万泰时代城2#配电室2#主变	10	800	322
5536	市区	万泰时代城2#配电室4#主变	10	800	612
5537	市区	万泰悦府3#配电室2#主变	10	800	407
5538	市区	万泰悦府3#配电室4#主变	10	800	204
5539	市区	万泰悦府4#配电室2#主变	10	800	465

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5540	市区	万泰悦府5#配电室2#主变	10	800	342
5541	市区	万泰悦府5#配电室4#主变	10	800	375
5542	市区	文港2#	10	400	67
5543	市区	文港3#(低压光伏)	10	400	100
5544	市区	文港路1#S13箱变主变	10	630	54
5545	市区	文港组团S3箱变	10	500	32
5546	市区	盐海1#	10	400	55
5547	市区	盐海2#	10	400	121
5548	市区	盐海3#	10	315	125
5549	市区	盐海4#	10	400	153
5550	市区	盐海5#	10	315	141
5551	市区	盐海6#S10	10	500	87
5552	市区	德基置业配电室1#主变	10	800	352
5553	市区	德基置业配电室2#主变	10	800	372
5554	市区	东方绿地配电室2#主变	10	630	318
5555	市区	东郊新村1#S9箱变主变	10	630	281
5556	市区	东郊新村2#S10箱变主变	10	500	191
5557	市区	东郊新村2组团1#欧变主变	10	500	208
5558	市区	东郊新村2组团2#欧变主变	10	315	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5559	市区	东郊新村3#S1箱变主变	10	250	92
5560	市区	东郊新村3#S8箱变主变	10	630	383
5561	市区	虹鑫苑1#S4箱变主变	10	500	205
5562	市区	虹鑫苑2#S5箱变主变	10	500	201
5563	市区	虹鑫苑2#小区变1#主变	10	800	438
5564	市区	虹鑫苑2#小区变2#主变	10	800	395
5565	市区	虹鑫苑3#S3箱变主变	10	400	253
5566	市区	虹鑫苑S2箱变主变	10	315	130
5567	市区	通榆2#S7箱变主变	10	630	145
5568	市区	通榆S6箱变主变	10	500	135
5569	市区	通榆北村1#小区变1#主变	10	1000	48
5570	市区	通榆北村1#小区变2#主变	10	1000	0
5571	市区	通榆北村2#变电所1#主变	10	800	153
5572	市区	通榆北村2#变电所2#主变	10	800	0
5573	市区	通榆北村三区S10箱变主变	10	500	161
5574	市区	通榆北村一区S9箱变主变	10	500	64
5575	市区	盐海房产1#箱变主变	10	630	257
5576	市区	盐海房产2#箱变主变	10	630	172
5577	市区	毓龙开闭所2#主变	10	800	399

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5578	市区	靶场1#S4箱变主变	10	500	249
5579	市区	靶场2#S3箱变主变	10	500	251
5580	市区	靶场3#S2箱变主变	10	500	243
5581	市区	靶场4#S1箱变主变	10	500	254
5582	市区	亨达1#S22箱变主变	10	500	229
5583	市区	亨达2#S1箱变主变	10	500	271
5584	市区	亨达3#S21箱变主变	10	500	130
5585	市区	亨达4#S20箱变主变	10	500	192
5586	市区	亨达5#S26箱变主变	10	400	88
5587	市区	亨达6#S27箱变主变	10	500	273
5588	市区	亨达7#S28箱变主变	10	500	221
5589	市区	黄金海岸变电所1#主变	10	1000	468
5590	市区	农科花苑变电所1#主变	10	1000	564
5591	市区	农科花苑变电所2#主变	10	1000	374
5592	市区	市房产1#S24箱变主变	10	630	400
5593	市区	市房产2#S23箱变主变	10	630	301
5594	市区	市房产3#S25箱变主变	10	630	257
5595	市区	市房产4#S26箱变主变	10	630	316
5596	市区	市高层住宅A楼3#S23箱变主变	10	630	342

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5597	市区	市高层住宅A楼4#S24箱变主变	10	630	389
5598	市区	毓龙开闭所1#主变	10	800	318
5599	市区	发展公司	10	400	177
5600	市区	发展公司2#	10	400	265
5601	市区	规划局S5	10	630	165
5602	市区	海棠苑配电室1#主变	10	800	423
5603	市区	环保宿舍	10	400	256
5604	市区	检察院S2	10	500	244
5605	市区	金桥置业S1	10	315	131
5606	市区	新锦苑S4	10	500	255
5607	市区	园林S3	10	500	55
5608	市区	水岸人家1#配电室2#主变	10	630	350
5609	市区	水岸人家2#配电室2#主变	10	800	324
5610	市区	水岸人家开关站2#主变	10	800	478
5611	市区	东城尚品1#开关站2#主变	10	800	419
5612	市区	东城尚品1#配电室2#主变	10	800	380
5613	市区	东城尚品1#配电室4#主变	10	800	444
5614	市区	东城尚品2#配电室2#主变	10	800	475
5615	市区	东城尚品2#配电室4#主变	10	800	489

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5616	市区	东城尚品3#配电室2#主变	10	800	431
5617	市区	翰庭雅苑1#开关站2#主变	10	800	425
5618	市区	翰庭雅苑1#配电室2#主变	10	800	400
5619	市区	翰庭雅苑1#配电室4#主变	10	800	508
5620	市区	翰庭雅苑2#配电室2#主变	10	800	481
5621	市区	翰庭雅苑2#配电室4#主变	10	800	355
5622	市区	翰庭雅苑3#配电室2#主变	10	800	478
5623	市区	翰庭雅苑4#配电室2#主变	10	800	410
5624	市区	翰庭雅苑4#配电室4#主变	10	800	434
5625	市区	花木场公变	10	400	262
5626	市区	景山名门1#配电室2#主变	10	630	303
5627	市区	景山名门1#配电室4#主变	10	630	60
5628	市区	景山名门2#配电室2#主变	10	630	340
5629	市区	景山名门2#配电室4#主变	10	630	255
5630	市区	景山名门3#配电室2#主变	10	800	452
5631	市区	景山名门3#配电室4#主变	10	800	342
5632	市区	南林花苑2#配电室1#主变	10	800	460
5633	市区	南林花苑2#配电室3#主变	10	800	501
5634	市区	南林花苑3#配电室1#主变	10	800	438

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5635	市区	南林花苑3#配电室3#主变	10	800	490
5636	市区	东亭雅居1#配电室2#主变	10	630	454
5637	市区	翰府广场1#开闭所1#主变	10	800	415
5638	市区	翰府广场1#配电室1#主变	10	800	531
5639	市区	翰府广场1#配电室3#主变	10	800	518
5640	市区	翰府广场2#配电室1#主变	10	800	447
5641	市区	翰府广场2#配电室3#主变	10	800	432
5642	市区	巨丰10#变	10	400	271
5643	市区	巨丰11#S11箱变主变	10	500	170
5644	市区	巨丰13#S12箱变主变	10	500	178
5645	市区	巨丰2#S10箱变主变	10	500	232
5646	市区	巨丰5#变	10	400	39
5647	市区	巨丰6#变	10	400	152
5648	市区	太湖郡府1#开关站2#主变	10	800	448
5649	市区	太湖郡府1#配电室2#主变	10	800	398
5650	市区	太湖郡府1#配电室4#主变	10	800	475
5651	市区	亭湖人才公寓1#配电室2#主变	10	630	362
5652	市区	亭湖人才公寓1#配电室4#主变	10	630	437
5653	市区	铂悦澜庭1#配电室2#主变	10	800	387

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5654	市区	铂悦澜庭2#配电室2#主变	10	630	296
5655	市区	铂悦澜庭2#配电室4#主变	10	630	128
5656	市区	海韵大厦1#配电室3#主变	10	800	384
5657	市区	海韵大厦1#配电室4#主变	10	800	494
5658	市区	郎郡苑小区1#欧变	10	400	157
5659	市区	郎郡苑小区1#配电室1#主变	10	800	413
5660	市区	郎郡苑小区1#配电室3#主变	10	800	502
5661	市区	郎郡苑小区2#欧变	10	400	134
5662	市区	郎郡苑小区开关站1#主变	10	800	351
5663	市区	郎郡苑小区开关站3#主变	10	800	401
5664	市区	朗地英郡2#配电室2#主变	10	800	292
5665	市区	朗地置业1#配电室2#主变	10	800	448
5666	市区	朗地置业1#配电室4#主变	10	800	354
5667	市区	锦海家园北区1#配电室2#主变	10	800	640
5668	市区	锦海家园北区1#配电室4#主变	10	800	188
5669	市区	锦海家园北区2#配电室2#主变	10	800	640
5670	市区	锦海家园北区2#配电室4#主变	10	800	341
5671	市区	锦海家园北区3#配电室2#主变	10	800	639
5672	市区	锦海家园北区3#配电室4#主变	10	800	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5673	市区	锦海家园北区4#配电室2#主变	10	800	639
5674	市区	锦海家园北区4#配电室4#主变	10	800	309
5675	市区	锦海家园北区开关站2#主变	10	800	519
5676	市区	锦海家园南区1#配电室2#主变	10	800	639
5677	市区	锦海家园南区1#配电室4#主变	10	800	381
5678	市区	锦海家园南区2#配电室2#主变	10	800	640
5679	市区	锦海家园南区2#配电室4#主变	10	800	370
5680	市区	锦海家园南区开关站2#主变	10	800	477
5681	市区	和润花园1#配电室2#主变	10	800	640
5682	市区	和润花园1#配电室4#主变	10	800	372
5683	市区	和润花园2#配电室2#主变	10	800	640
5684	市区	和润花园2#配电室4#主变	10	800	596
5685	市区	和润花园开关站2#主变	10	800	590
5686	市区	泓成花园1#配电室2#主变	10	800	640
5687	市区	泓成花园1#配电室4#主变	10	800	418
5688	市区	泓成花园开关站2#主变	10	800	498
5689	市区	水漾益城1#配电室1#主变	10	800	589
5690	市区	水漾益城1#配电室3#主变	10	800	560
5691	市区	水漾益城2#配电室1#主变	10	800	602

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5692	市区	水漾益城2#配电室3#主变	10	800	494
5693	市区	水漾益城3#配电室1#主变	10	800	610
5694	市区	水漾益城3#配电室3#主变	10	800	603
5695	市区	水漾益城开关站1#主变	10	630	442
5696	市区	万泰悦府1#配电室1#主变	10	800	338
5697	市区	万泰悦府1#配电室3#主变	10	800	451
5698	市区	万泰悦府2#配电室1#主变	10	800	340
5699	市区	万泰悦府2#配电室3#主变	10	800	446
5700	市区	怡宁实业箱变主变	10	400	319
5701	市区	悦达东园1#S2	10	630	229
5702	市区	悦达东园2#S1	10	630	337
5703	市区	悦达东园开闭所1#主变	10	800	396
5704	市区	悦达东园开闭所2#主变	10	800	380
5705	市区	悦达东园开闭所3#主变	10	630	243
5706	市区	农垦宿舍	10	400	137
5707	市区	农垦宿舍3#	10	400	86
5708	市区	农民街1#	10	400	112
5709	市区	农民街10#公用变	10	400	5
5710	市区	农民街11#S8箱变主变	10	630	352

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5711	市区	农民街3#	10	400	320
5712	市区	农民街4#	10	400	217
5713	市区	农民街5#公用变	10	400	229
5714	市区	农民街6#公用变	10	400	230
5715	市区	农民街7#S6箱变主变	10	630	164
5716	市区	农民街9#S7箱变主变	10	630	0
5717	市区	通榆北村广播电视台S3箱变主变	10	315	121
5718	市区	新纪元1#配电室3#主变	10	800	425
5719	市区	新纪元1#配电室4#主变	10	800	591
5720	市区	阳光花园北S1环网箱变	10	500	249
5721	市区	阳光花园北S2箱变	10	500	235
5722	市区	中环集团箱变	10	500	298
5723	市区	华府景城2#配电室1#主变	10	1000	145
5724	市区	华府景城3#配电室1#主变	10	1000	79
5725	市区	华府景城3#配电室2#主变	10	1000	284
5726	市区	华府景城配电室1#主变	10	1000	214
5727	市区	华府景城配电室2#主变	10	1000	296
5728	市区	城区房产S2	10	630	278
5729	市区	环城13#	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5730	市区	环城16#	10	400	212
5731	市区	环城3#	10	400	283
5732	市区	环城5#	10	400	156
5733	市区	环城6#S6	10	630	440
5734	市区	环城7#S7箱变主变	10	630	440
5735	市区	环城房产1#S4	10	500	10
5736	市区	环城房产2#S3	10	500	51
5737	市区	环苑小区S1	10	630	414
5738	市区	聋哑	10	400	213
5739	市区	人才楼宿舍	10	400	256
5740	市区	通港新村S5	10	400	276
5741	市区	先锋1#S8箱变主变	10	630	480
5742	市区	永宁寺	10	400	74
5743	市区	悦洋花苑1#开关站2#主变	10	800	404
5744	市区	悦洋花苑1#配电室2#主变	10	800	565
5745	市区	悦洋花苑1#配电室4#主变	10	800	512
5746	市区	中级法院	10	400	207
5747	市区	北闸1#	10	400	320
5748	市区	二院S1箱变主变	10	400	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5749	市区	红堡庄园1#配电室2#主变	10	800	341
5750	市区	红堡庄园1#配电室4#主变	10	800	456
5751	市区	红堡庄园2#配电室2#主变	10	630	283
5752	市区	红堡庄园2#配电室4#主变	10	630	255
5753	市区	荣城路S15	10	630	411
5754	市区	水岸华庭2#配电室1#主变	10	800	490
5755	市区	水岸华庭2#配电室3#主变	10	800	475
5756	市区	水岸华庭3#配电室1#主变	10	800	435
5757	市区	水岸华庭3#配电室3#主变	10	800	639
5758	市区	水岸华庭小区1#配电室2#主变	10	800	379
5759	市区	水岸华庭小区1#配电室4#主变	10	800	470
5760	市区	童翰苑1#开关站1#主变	10	800	396
5761	市区	童翰苑1#开关站3#主变	10	800	453
5762	市区	星钻花苑1#配电室2#主变	10	800	604
5763	市区	星钻花苑1#配电室4#主变	10	800	602
5764	市区	星钻花苑2#配电室2#主变	10	800	488
5765	市区	星钻花苑2#配电室4#主变	10	800	570
5766	市区	盐城大桥1#S5变	10	500	327
5767	市区	盐铁佳苑1#开关站2#主变	10	800	595

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5768	市区	盐铁佳苑1#配电室2#主变	10	800	639
5769	市区	盐铁佳苑1#配电室4#主变	10	800	597
5770	市区	盐铁佳苑2#配电室2#主变	10	800	467
5771	市区	盐铁佳苑3#配电室2#主变	10	800	640
5772	市区	盐铁佳苑3#配电室4#主变	10	800	494
5773	市区	盐铁佳苑4#配电室2#主变	10	800	527
5774	市区	盐铁佳苑4#配电室4#主变	10	800	549
5775	市区	翡翠南园1#开关站2#主变	10	800	476
5776	市区	翡翠南园1#配电室2#主变	10	630	275
5777	市区	翡翠南园1#配电室4#主变	10	630	375
5778	市区	翡翠南园2#开关站1#主变	10	800	488
5779	市区	翡翠南园2#开关站3#主变	10	800	444
5780	市区	丝绸公司宿舍S1	10	315	115
5781	市区	盐城大桥1#箱变	10	630	305
5782	市区	盐湾12#主变	10	630	274
5783	市区	盐湾17#箱变主变	10	400	161
5784	市区	盐湾18#箱变主变	10	400	110
5785	市区	盐湾20#箱变主变	10	400	198
5786	市区	盐湾22#箱变	10	630	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5787	市区	佳和名居1#配电室1#主变	10	800	471
5788	市区	佳和名居1#配电室3#主变	10	800	536
5789	市区	佳和名居2#配电室1#主变	10	800	500
5790	市区	佳和名居2#配电室3#主变	10	800	474
5791	市区	佳和名居3#配电室1#主变	10	800	500
5792	市区	佳和名居3#配电室3#主变	10	800	502
5793	市区	佳和名居4#配电室1#主变	10	800	487
5794	市区	佳和名居4#配电室3#主变	10	800	470
5795	市区	金沙广场开关站2#主变	10	800	437
5796	市区	金沙广场开关站4#主变	10	800	358
5797	市区	文泽府邸10#配电室2#主变	10	800	388
5798	市区	文泽府邸10#配电室4#主变	10	800	314
5799	市区	文泽府邸4#配电室2#主变	10	800	448
5800	市区	文泽府邸4#配电室4#主变	10	800	472
5801	市区	文泽府邸6#配电室2#主变	10	800	486
5802	市区	文泽府邸6#配电室4#主变	10	800	409
5803	市区	文泽府邸8#配电室2#主变	10	800	586
5804	市区	文泽府邸8#配电室4#主变	10	800	293
5805	市区	文泽府邸9#配电室2#主变	10	800	619

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5806	市区	文泽府邸9#配电室4#主变	10	800	467
5807	市区	菜场	10	315	90
5808	市区	昌明1#	10	315	216
5809	市区	昌明2#箱变	10	500	222
5810	市区	昌明3#S4主变	10	630	368
5811	市区	建委公用变	10	400	202
5812	市区	锦绣1#S13箱变	10	500	151
5813	市区	市政府宿舍1#	10	500	261
5814	市区	市政府宿舍2#	10	500	198
5815	市区	迎宾北苑1#S16箱变	10	500	327
5816	市区	迎宾北苑2#S18箱变主变	10	630	209
5817	市区	迎宾花园小区变1#主变	10	800	162
5818	市区	迎宾花园小区变2#主变	10	800	190
5819	市区	邮局公用变	10	200	38
5820	市区	船厂宿舍	10	315	137
5821	市区	船厂宿舍2#	10	400	245
5822	市区	大洋10#	10	400	133
5823	市区	大洋11#	10	400	204
5824	市区	大洋12#	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5825	市区	大洋13#	10	400	216
5826	市区	大洋14#变	10	400	190
5827	市区	大洋15#变	10	400	281
5828	市区	大洋16#	10	400	135
5829	市区	大洋17#变	10	400	258
5830	市区	大洋18#变	10	400	190
5831	市区	大洋19#变	10	400	117
5832	市区	大洋6#	10	400	316
5833	市区	大洋7#变	10	400	254
5834	市区	大洋8#公用变	10	400	225
5835	市区	在水一方誉府1#配电室1#主变	10	630	504
5836	市区	在水一方誉府1#配电室3#主变	10	630	292
5837	市区	在水一方誉府2#配电室1#主变	10	800	520
5838	市区	在水一方誉府3#配电室1#主变	10	800	640
5839	市区	在水一方誉府3#配电室3#主变	10	800	326
5840	市区	在水一方誉府4#配电室1#主变	10	800	640
5841	市区	在水一方誉府4#配电室3#主变	10	800	422
5842	市区	供电北村1#	10	500	255
5843	市区	供电北村2#	10	500	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5844	市区	海龙组团	10	630	130
5845	市区	检察院宿舍2#	10	315	77
5846	市区	配电工程处箱变主变	10	630	300
5847	市区	市高层住宅B楼1#S21	10	630	359
5848	市区	市高层住宅B楼2#S22	10	630	379
5849	市区	万泰时代城1#配电室1#主变	10	630	256
5850	市区	万泰时代城1#配电室3#主变	10	630	233
5851	市区	万泰时代城2#配电室1#主变	10	800	329
5852	市区	万泰时代城2#配电室3#主变	10	800	405
5853	市区	万泰时代城3#配电室1#主变	10	800	537
5854	市区	万泰时代城4#配电室1#主变	10	630	328
5855	市区	万泰时代城4#配电室3#主变	10	630	304
5856	市区	万泰时代城5#配电室1#主变	10	630	292
5857	市区	万泰时代城5#配电室3#主变	10	630	219
5858	市区	万泰悦府3#配电室1#主变	10	800	357
5859	市区	万泰悦府3#配电室3#主变	10	800	268
5860	市区	万泰悦府4#配电室1#主变	10	800	426
5861	市区	万泰悦府5#配电室1#主变	10	800	417
5862	市区	万泰悦府5#配电室3#主变	10	800	339

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5863	市区	植物胶厂	10	400	197
5864	市区	爱琴海商业1#配电室2#主变	10	800	475
5865	市区	爱琴海商业1#配电室4#主变	10	800	453
5866	市区	爱琴海商业2#配电室2#主变	10	630	186
5867	市区	爱琴海商业2#配电室4#主变	10	630	310
5868	市区	大洋箱变	10	500	383
5869	市区	东港1#	10	400	154
5870	市区	东港2#S4箱变	10	400	148
5871	市区	东港3#	10	400	205
5872	市区	东港4#	10	630	456
5873	市区	东港5#	10	400	73
5874	市区	东港6#	10	400	134
5875	市区	文海雅苑1#配电室1#主变	10	800	584
5876	市区	文海雅苑1#配电室3#主变	10	800	536
5877	市区	文海雅苑2#配电室1#主变	10	800	494
5878	市区	文海雅苑2#配电室3#主变	10	800	530
5879	市区	文海雅苑3#配电室1#主变	10	800	485
5880	市区	文海雅苑3#配电室3#主变	10	800	512
5881	市区	文海雅苑4#配电室1#主变	10	800	536

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5882	市区	文海雅苑4#配电室3#主变	10	800	539
5883	市区	盐湾27#箱变主变	10	400	212
5884	市区	农垦1#S5箱变主变	10	400	73
5885	市区	新纪元1#配电室1#主变	10	800	415
5886	市区	新纪元1#配电室2#主变	10	800	391
5887	市区	文泽府邸1#配电室1#主变	10	630	307
5888	市区	文泽府邸1#配电室3#主变	10	630	328
5889	市区	文泽府邸2#配电室1#主变	10	630	342
5890	市区	文泽府邸2#配电室3#主变	10	630	344
5891	市区	文泽府邸3#配电室1#主变	10	630	469
5892	市区	文泽府邸3#配电室3#主变	10	630	421
5893	市区	文泽府邸7#配电室1#主变	10	800	361
5894	市区	香城云开1#配电室2#主变	10	800	407
5895	市区	香城云开1#配电室4#主变	10	800	442
5896	市区	香城云开2#配电室2#主变	10	800	514
5897	市区	香城云开2#配电室4#主变	10	800	593
5898	市区	香城云开3#配电室2#主变	10	800	441
5899	市区	香城云开4#配电室2#主变	10	800	389
5900	市区	香城云开5#配电室2#主变	10	400	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5901	市区	香城云开6#配电室2#主变	10	800	620
5902	市区	悦洋花苑1#开关站1#主变	10	800	542
5903	市区	悦洋花苑1#配电室1#主变	10	800	385
5904	市区	悦洋花苑1#配电室3#主变	10	800	511
5905	市区	城北小区配电室2#主变	10	630	138
5906	市区	四季新城1#配电室1#主变	10	800	346
5907	市区	四季新城1#配电室3#主变	10	800	254
5908	市区	四季新城2#配电室1#主变	10	800	338
5909	市区	四季新城2#配电室3#主变	10	800	481
5910	市区	四季新城3#配电室1#主变	10	800	571
5911	市区	四季新城3#配电室3#主变	10	800	406
5912	市区	四季新城4#配电室1#主变	10	800	202
5913	市区	四季新城开关站1#主变	10	800	317
5914	市区	翰香花园1#变电所1#主变	10	800	439
5915	市区	翰香花园1#变电所2#主变	10	800	337
5916	市区	翰香花园2#变电所1#主变	10	630	277
5917	市区	翰香花园2#变电所2#主变	10	630	255
5918	市区	河畔之星1#箱变主变	10	500	28
5919	市区	河畔之星2#箱变主变	10	500	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5920	市区	河畔之星变电所1#主变	10	800	333
5921	市区	河畔之星变电所2#主变	10	800	253
5922	市区	佳和名居1#配电室2#主变	10	800	479
5923	市区	佳和名居1#配电室4#主变	10	800	539
5924	市区	佳和名居2#配电室2#主变	10	800	500
5925	市区	佳和名居2#配电室4#主变	10	800	522
5926	市区	佳和名居3#配电室2#主变	10	800	495
5927	市区	佳和名居3#配电室4#主变	10	800	447
5928	市区	佳和名居4#配电室2#主变	10	800	506
5929	市区	佳和名居4#配电室4#主变	10	800	497
5930	市区	锦华苑三期1#配电室1#主变	10	400	217
5931	市区	文泽府邸1#配电室2#主变	10	630	324
5932	市区	文泽府邸1#配电室4#主变	10	630	270
5933	市区	文泽府邸10#配电室1#主变	10	800	462
5934	市区	文泽府邸10#配电室3#主变	10	800	432
5935	市区	文泽府邸2#配电室2#主变	10	630	356
5936	市区	文泽府邸2#配电室4#主变	10	630	361
5937	市区	文泽府邸3#配电室2#主变	10	630	401
5938	市区	文泽府邸3#配电室4#主变	10	630	431

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5939	市区	文泽府邸4#配电室1#主变	10	800	376
5940	市区	文泽府邸4#配电室3#主变	10	800	477
5941	市区	文泽府邸6#配电室1#主变	10	800	429
5942	市区	文泽府邸6#配电室3#主变	10	800	442
5943	市区	文泽府邸7#配电室2#主变	10	800	385
5944	市区	文泽府邸8#配电室1#主变	10	800	587
5945	市区	文泽府邸8#配电室3#主变	10	800	504
5946	市区	文泽府邸9#配电室1#主变	10	800	613
5947	市区	文泽府邸9#配电室3#主变	10	800	9
5948	市区	香城云开1#配电室1#主变	10	800	393
5949	市区	香城云开1#配电室3#主变	10	800	431
5950	市区	香城云开2#配电室1#主变	10	800	475
5951	市区	香城云开2#配电室3#主变	10	800	452
5952	市区	香城云开3#配电室1#主变	10	800	422
5953	市区	香城云开4#配电室1#主变	10	800	452
5954	市区	香城云开5#配电室1#主变	10	400	185
5955	市区	香城云开6#配电室1#主变	10	800	626
5956	市区	北仓库1#S4箱变	10	630	236
5957	市区	北仓库2#S3箱变	10	630	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5958	市区	海龙S2箱变	10	500	35
5959	市区	黄海浴室1#S6箱变	10	630	213
5960	市区	黄海浴室2#S5箱变	10	630	226
5961	市区	金天地1#S9箱变	10	630	250
5962	市区	金天地2#S8箱变	10	630	292
5963	市区	金天地3#S7箱变	10	630	221
5964	市区	开元房地产1#S10箱变	10	630	89
5965	市区	丽阳小区1#变电所3#主变	10	1000	495
5966	市区	丽阳小区1#变电所4#主变	10	1000	594
5967	市区	市政房产1#S15箱变	10	630	217
5968	市区	市政房产2#S14箱变	10	630	264
5969	市区	供电南村	10	500	150
5970	市区	供电南村2#	10	400	234
5971	市区	供电南村3#	10	315	143
5972	市区	供电南村4#	10	400	0
5973	市区	鸿基1#	10	400	179
5974	市区	鸿基2#	10	400	198
5975	市区	鸿基3#	10	400	106
5976	市区	鸿基4#	10	400	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5977	市区	鸿基5#	10	400	193
5978	市区	鸿基花园1#S10	10	315	68
5979	市区	鸿基花园2#S9	10	630	96
5980	市区	鸿基花园3#S17	10	500	149
5981	市区	建银房产2#S15	10	500	146
5982	市区	建银房产S1	10	500	132
5983	市区	金贸	10	400	98
5984	市区	金贸花园1#欧变主变	10	630	317
5985	市区	金贸花园2#欧变主变	10	630	223
5986	市区	金贸花园3#欧变主变	10	630	371
5987	市区	金属公司1#箱变主变	10	500	119
5988	市区	物控1#S14箱变主变	10	630	277
5989	市区	物控2#S13箱变主变	10	630	73
5990	市区	物控3#S6箱变主变	10	630	335
5991	市区	县农机公司	10	400	155
5992	市区	盐都农机	10	400	89
5993	市区	种子公司	10	400	172
5994	市区	海棠苑配电室2#主变	10	800	511
5995	市区	淮剧团1#	10	315	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5996	市区	淮剧团2#	10	315	95
5997	市区	淮剧团3#	10	400	176
5998	市区	燃化楼1#	10	400	224
5999	市区	燃化楼2#	10	400	160
6000	市区	燃化楼3#变	10	630	201
6001	市区	燃化楼4#S15箱变主变	10	500	280
6002	市区	仁和广场S1	10	315	75
6003	市区	省淮S7	10	500	156
6004	市区	世纪花园2#S3	10	500	279
6005	市区	世纪花园4#S19	10	630	251
6006	市区	水利公寓3#	10	500	203
6007	市区	水利局1#	10	630	237
6008	市区	水利局2#	10	630	215
6009	市区	司法局1#S3	10	630	326
6010	市区	司法局2#S10	10	500	315
6011	市区	物业大楼S5	10	630	325
6012	市区	榆洋	10	400	202
6013	市区	榆洋2#	10	400	74
6014	市区	毓龙桥S6	10	500	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6015	市区	城区党校1#	10	400	200
6016	市区	城区党校2#	10	400	184
6017	市区	城区党校2#S7箱变	10	400	211
6018	市区	城区党校S4箱变	10	500	384
6019	市区	大洋四组S5箱变	10	630	327
6020	市区	黄海充电站1#箱变	10	630	248
6021	市区	黄海充电站2#箱变	10	630	95
6022	市区	黄海充电站3#箱变	10	630	113
6023	市区	黄海充电站4#	10	630	49
6024	市区	滩涂1#S3箱变	10	630	269
6025	市区	滩涂2#S2	10	630	346
6026	市区	滩涂3#S8箱变	10	500	129
6027	市区	盐城小学箱变	10	400	314
6028	市区	榆河路五巷S6箱变	10	630	247
6029	市区	二生资宿舍	10	400	5
6030	市区	富华房产1#	10	630	235
6031	市区	富华房产2#	10	630	146
6032	市区	环城村	10	500	270
6033	市区	环城村2#S9	10	630	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6034	市区	金海S5	10	500	301
6035	市区	棉麻宿舍	10	500	209
6036	市区	滩涂1#	10	400	67
6037	市区	滩涂2#(低压光伏)	10	400	67
6038	市区	滩涂3#	10	400	197
6039	市区	亚太S4	10	500	277
6040	市区	盐阜小区S8	10	630	366
6041	市区	悦泰S7	10	400	230
6042	市区	宸泱府1#配电室2#主变	10	800	593
6043	市区	宸泱府1#配电室4#主变	10	800	602
6044	市区	宸泱府2#配电室2#主变	10	630	445
6045	市区	宸泱府2#配电室4#主变	10	630	477
6046	市区	宸泱府开关站2#主变	10	800	628
6047	市区	郊招1#	10	400	228
6048	市区	郊招2#	10	400	180
6049	市区	郊招3#	10	315	11
6050	市区	郊招4#	10	400	6
6051	市区	郊招6#	10	315	94
6052	市区	危旧房改造中心S4	10	400	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6053	市区	五洲1#配电室2#主变	10	800	556
6054	市区	五洲2#配电室2#主变	10	800	406
6055	市区	县前街1#	10	315	0
6056	市区	中茵海华3#S2	10	630	266
6057	市区	中茵海华4#S3	10	630	337
6058	市区	中茵开关站2#主变	10	1000	405
6059	市区	中茵开关站4#主变	10	800	351
6060	市区	高力宿舍楼	10	400	174
6061	市区	海龙1#	10	400	0
6062	市区	海龙2#S8	10	500	106
6063	市区	后关路	10	400	138
6064	市区	丽阳小区1#变电所1#主变	10	1000	567
6065	市区	丽阳小区1#变电所2#主变	10	1000	501
6066	市区	丽阳小区1#箱变	10	630	243
6067	市区	商检局1#	10	400	103
6068	市区	商检局2#	10	400	145
6069	市区	通洋S4	10	630	279
6070	市区	通洋路1#公用变	10	400	181
6071	市区	图书馆1#S9箱变	10	500	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6072	市区	图书馆2#变(低压光伏)	10	400	0
6073	市区	图书馆3#	10	400	54
6074	市区	图书馆4#S5箱变	10	400	172
6075	市区	图书馆5#S10	10	630	503
6076	市区	招商新村1#S1箱变	10	500	112
6077	市区	招商新村2#S2箱变	10	500	187
6078	市区	招商新村3#S3箱变	10	500	246
6079	市区	海铂花园1#配电室2#主变	10	800	537
6080	市区	海铂花园1#配电室4#主变	10	800	640
6081	市区	海铂花园2#配电室2#主变	10	800	571
6082	市区	海铂花园2#配电室4#主变	10	800	640
6083	市区	海铂花园3#配电室2#主变	10	800	545
6084	市区	海铂花园3#配电室4#主变	10	800	640
6085	市区	海铂花园开关站2#主变	10	800	522
6086	市区	珺尚府1#配电室2#主变	10	800	125
6087	市区	珺尚府1#配电室4#主变	10	800	640
6088	市区	珺尚府2#配电室2#主变	10	800	406
6089	市区	珺尚府2#配电室4#主变	10	800	640
6090	市区	珺尚府3#配电室2#主变	10	630	430

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6091	市区	珺尚府3#配电室4#主变	10	630	383
6092	市区	珺尚府4#配电室2#主变	10	800	383
6093	市区	翠湖名邸1#配电室1#主变	10	800	410
6094	市区	翠湖名邸2#配电室1#主变	10	800	521
6095	市区	翠湖名邸3#配电室1#主变	10	800	436
6096	市区	翠湖名邸4#配电室1#主变	10	800	440
6097	市区	力拓悦城1#配电室2#主变	10	800	560
6098	市区	力拓悦城1#配电室4#主变	10	800	321
6099	市区	力拓悦城2#开关站2#主变	10	630	311
6100	市区	力拓悦城2#开关站4#主变	10	630	247
6101	市区	力拓悦城2#配电室2#主变	10	800	295
6102	市区	力拓悦城2#配电室4#主变	10	800	406
6103	市区	力拓悦城3#配电室2#主变	10	800	485
6104	市区	力拓悦城3#配电室4#主变	10	800	344
6105	市区	力拓悦城4#配电室2#主变	10	630	280
6106	市区	力拓悦城4#配电室4#主变	10	630	193
6107	市区	绿地商务城1#配电室2#主变	10	800	322
6108	市区	绿地商务城2#配电室2#主变	10	800	381
6109	市区	绿地商务城2#配电室4#主变	10	800	332

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6110	市区	绿地商务城3#配电室2#主变	10	800	317
6111	市区	绿地商务城4#配电室2#主变	10	800	303
6112	市区	绿地商务城4#配电室4#主变	10	800	485
6113	市区	绿地商务城5#配电室2#主变	10	800	416
6114	市区	绿地商务城5#配电室4#主变	10	800	354
6115	市区	绿地商务城6#配电室2#主变	10	800	397
6116	市区	绿地商务城6#配电室4#主变	10	800	353
6117	市区	绿地商务城7#配电室2#主变	10	800	484
6118	市区	绿地商务城7#配电室4#主变	10	800	530
6119	市区	绿地商务城8#配电室2#主变	10	800	414
6120	市区	绿地商务城8#配电室4#主变	10	800	447
6121	市区	阳光水岸1#欧变	10	630	148
6122	市区	阳光水岸2#欧变	10	630	233
6123	市区	阳光水岸3#欧变主变	10	630	165
6124	市区	阳光水岸4#欧变	10	630	297
6125	市区	阳光水岸5#欧变	10	630	269
6126	市区	阳光水岸6#欧变	10	630	316
6127	市区	长亭路1#充电桩箱变	10	630	503
6128	市区	长亭商厦1#配电室2#主变	10	630	358

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6129	市区	长亭商厦1#配电室4#主变	10	630	297
6130	市区	长亭商厦开关站2#主变	10	630	384
6131	市区	翡翠书院1#配电室1#主变	10	800	378
6132	市区	翡翠书院2#配电室1#主变	10	800	385
6133	市区	翡翠书院2#配电室3#主变	10	800	372
6134	市区	晶都大厦配电室1#主变	10	630	372
6135	市区	晶都大厦配电室3#主变	10	630	396
6136	市区	沐成花园1#配电室2#主变	10	800	373
6137	市区	沐成花园1#配电室4#主变	10	800	640
6138	市区	沐成花园2#配电室2#主变	10	800	446
6139	市区	沐成花园2#配电室4#主变	10	800	640
6140	市区	沐成花园3#配电室2#主变	10	800	417
6141	市区	沐成花园3#配电室4#主变	10	800	640
6142	市区	新城琅樾府1#配电室1#主变	10	800	506
6143	市区	新城琅樾府1#配电室3#主变	10	800	563
6144	市区	紫湖文苑1#配电室2#主变	10	630	238
6145	市区	紫湖文苑1#配电室4#主变	10	630	311
6146	市区	紫湖文苑2#配电室2#主变	10	800	306
6147	市区	紫湖文苑3#配电室2#主变	10	630	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6148	市区	紫湖文苑3#配电室4#主变	10	630	260
6149	市区	德惠尚书房1#开关站1#主变	10	800	446
6150	市区	德惠尚书房1#开关站3#主变	10	800	482
6151	市区	德惠尚书房1#配电室1#主变	10	800	437
6152	市区	德惠尚书房1#配电室3#主变	10	800	445
6153	市区	德惠尚书房2#开关站1#主变	10	630	289
6154	市区	德惠尚书房2#开关站3#主变	10	630	280
6155	市区	德惠尚书房3#开关站1#主变	10	800	433
6156	市区	德惠尚书房3#开关站3#主变	10	800	461
6157	市区	德惠尚书房3#配电室1#主变	10	630	340
6158	市区	德惠尚书房3#配电室3#主变	10	630	329
6159	市区	德惠尚书房4#配电室1#主变	10	800	293
6160	市区	德惠尚书房5#配电室1#主变	10	630	328
6161	市区	德惠尚书房5#配电室3#主变	10	630	359
6162	市区	德惠尚书房6#配电室1#主变	10	800	370
6163	市区	德惠尚书房6#配电室3#主变	10	800	388
6164	市区	罗兰春天1#配电室1#主变	10	630	217
6165	市区	罗兰春天2#配电室1#主变	10	800	378
6166	市区	罗兰春天2#配电室3#主变	10	800	412

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6167	市区	文轩府1#配电室1#主变	10	800	640
6168	市区	文轩府1#配电室3#主变	10	800	329
6169	市区	文轩府2#配电室1#主变	10	800	558
6170	市区	文轩府2#配电室3#主变	10	800	607
6171	市区	紫滨花园1#配电室1#主变	10	800	484
6172	市区	紫滨花园1#配电室3#主变	10	800	438
6173	市区	紫滨花园2#配电室1#主变	10	800	389
6174	市区	紫滨花园2#配电室3#主变	10	800	380
6175	市区	紫滨花园3#配电室1#主变	10	800	320
6176	市区	紫滨花园3#配电室3#主变	10	800	383
6177	市区	紫滨花园4#配电室1#主变	10	800	341
6178	市区	华建雅园2#配电室1#主变	10	630	392
6179	市区	华建雅园2#配电室3#主变	10	630	343
6180	市区	华建雅园3#配电室1#主变	10	630	294
6181	市区	华建雅园3#配电室3#主变	10	630	334
6182	市区	华建雅园4#配电室1#主变	10	800	500
6183	市区	华建雅园开关站1#主变	10	800	372
6184	市区	园中园菜场1#箱变主变	10	630	151
6185	市区	园中园西区1#欧变	10	630	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6186	市区	园中园西区2#欧变	10	630	259
6187	市区	园中园西区3#欧变	10	630	237
6188	市区	园中园西区4#欧变	10	630	243
6189	市区	园中园西区5#欧变	10	630	209
6190	市区	园中园西区6#欧变	10	630	61
6191	市区	园中园小区1#箱变	10	630	240
6192	市区	园中园小区2#箱变	10	500	153
6193	市区	园中园小区3#箱变	10	500	177
6194	市区	园中园小区4#箱变	10	800	382
6195	市区	园中园小区5#箱变	10	800	443
6196	市区	智博园配电室2#主变	10	800	499
6197	市区	前进11#箱变主变	10	630	402
6198	市区	前进12#公用变	10	400	159
6199	市区	前进13#S8箱变主变	10	500	10
6200	市区	前进15#公用变	10	400	108
6201	市区	前进19#公用变	10	400	27
6202	市区	前进2#S10箱变主变	10	500	225
6203	市区	前进20#公用变	10	400	97
6204	市区	前进21#公用变	10	400	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6205	市区	前进22#S9箱变主变	10	500	190
6206	市区	前进28#公用变	10	400	125
6207	市区	前进3#S6箱变主变	10	500	138
6208	市区	前进32#公用变	10	400	173
6209	市区	前进4#公用变	10	315	0
6210	市区	前进5#公用变	10	315	0
6211	市区	前进6#公用变	10	400	141
6212	市区	前进7#公用变	10	315	32
6213	市区	前进公寓1#箱变主变	10	630	205
6214	市区	前进公寓2#S3箱变主变	10	630	21
6215	市区	天虹宿舍1#S7箱变主变	10	500	175
6216	市区	鞋厂1#S11箱变主变	10	500	196
6217	市区	鞋厂2#S12箱变主变	10	500	210
6218	市区	缤纷亚洲1#住宅S1箱变主变	10	400	238
6219	市区	缤纷亚洲2#箱变主变	10	630	148
6220	市区	缤纷亚洲3#箱变主变	10	630	46
6221	市区	富康花园1#S1箱变主变	10	500	205
6222	市区	耿伙7#变	10	315	68
6223	市区	天骄华庭小区配电室1#主变	10	800	398

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6224	市区	现代华庭东区开闭所1#主变	10	800	219
6225	市区	现代华庭东区开闭所2#主变	10	800	471
6226	市区	现代华庭西区小区变1#主变	10	1000	296
6227	市区	现代华庭西区小区变2#主变	10	800	482
6228	市区	供电1#S18箱变主变	10	630	18
6229	市区	供电2#S17箱变主变	10	315	85
6230	市区	汇景新城1#小区变1#主变	10	800	202
6231	市区	汇景新城小区S5箱变主变	10	630	243
6232	市区	汇景新城小区S6箱变主变	10	630	153
6233	市区	汇景新城小区S7箱变主变	10	630	261
6234	市区	火炬传媒S1箱变主变	10	400	184
6235	市区	丽晶大厦1#S19箱变主变	10	400	128
6236	市区	丽晶大厦4#S20箱变主变	10	400	239
6237	市区	水岸人家1#配电室1#主变	10	630	341
6238	市区	水岸人家2#配电室1#主变	10	800	416
6239	市区	水岸人家开关站1#主变	10	800	425
6240	市区	温馨2-1#S10箱变主变	10	500	147
6241	市区	温馨2-2#S12箱变主变	10	400	97
6242	市区	温馨2-3#S9箱变主变	10	400	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6243	市区	温馨3-1#S16箱变主变	10	500	0
6244	市区	温馨S13箱变主变	10	630	249
6245	市区	温馨S14箱变主变	10	500	81
6246	市区	温馨S15箱变主变	10	500	35
6247	市区	温馨车库S11箱变主变	10	630	366
6248	市区	温馨花园小区变1#主变	10	800	479
6249	市区	温馨花园小区变2#主变	10	800	333
6250	市区	温馨花园小区变3#主变	10	630	313
6251	市区	跃南新苑小区1#配电室2#主变	10	630	278
6252	市区	跃南新苑小区1#配电室4#主变	10	630	124
6253	市区	恒达超市公用变	10	400	143
6254	市区	红旗置业S4箱变主变	10	315	105
6255	市区	嘉华S5箱变主变	10	500	206
6256	市区	嘉华S6箱变主变	10	400	118
6257	市区	嘉华S7箱变主变	10	500	134
6258	市区	太湖S1箱变主变	10	630	133
6259	市区	太湖S2箱变主变	10	500	0
6260	市区	太湖S3箱变主变	10	500	74
6261	市区	跃进1#变	10	315	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6262	市区	跃进13#变	10	400	93
6263	市区	跃进5#变	10	400	0
6264	市区	跃进S13箱变主变	10	400	222
6265	市区	跃进S15箱变主变	10	400	256
6266	市区	锦元商业街配电室1#主变	10	630	308
6267	市区	锦元商业街配电室3#主变	10	630	35
6268	市区	明鑫嘉园配电室2#主变	10	630	398
6269	市区	瑞都新城4#配电室2#主变	10	800	362
6270	市区	瑞都新城5#配电室2#主变	10	630	150
6271	市区	金大洋1#小区变1#主变	10	1000	342
6272	市区	金大洋1#小区变2#主变	10	1000	440
6273	市区	金大洋1#小区变3#主变	10	630	119
6274	市区	金大洋小区S3箱变主变	10	630	209
6275	市区	金大洋小区S4箱变主变	10	630	260
6276	市区	金大洋小区S5箱变主变	10	630	166
6277	市区	跃进14#S1箱变主变	10	400	281
6278	市区	跃进7#变	10	315	225
6279	市区	镇北路1#箱变主变	10	630	345
6280	市区	供电1#箱变主变	10	630	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6281	市区	供电2#箱变主变	10	630	418
6282	市区	宏图伟厦3#箱变主变	10	630	90
6283	市区	宏图伟厦5#箱变主变	10	630	71
6284	市区	宏图伟厦6#箱变主变	10	630	78
6285	市区	钱江方洲11#配电所1#主变	10	630	379
6286	市区	钱江方洲11#配电所2#主变	10	630	292
6287	市区	钱江方洲11#配电所3#主变	10	800	370
6288	市区	钱江方洲11#配电所4#主变	10	800	115
6289	市区	钱江方洲30#S4箱变主变	10	630	350
6290	市区	钱江方洲31#S5箱变主变	10	315	58
6291	市区	钱江方洲4#小区变1#主变	10	400	90
6292	市区	钱江方洲4#小区变2#主变	10	400	146
6293	市区	钱江方洲51#S3箱变主变	10	630	295
6294	市区	钱江方洲53#S2箱变主变	10	630	275
6295	市区	钱江方洲55#S1箱变主变	10	630	247
6296	市区	钱江方洲57-58#楼变电所1#主变	10	500	31
6297	市区	钱江方洲57-58#楼变电所2#主变	10	500	211
6298	市区	钱江方洲57-58#楼变电所3#主变	10	630	347
6299	市区	钱江方洲57-58#楼变电所4#主变	10	630	366

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6300	市区	钱江方洲7#配电所1#主变	10	800	69
6301	市区	钱江方洲7#配电所2#主变	10	800	278
6302	市区	钱江方洲8#配电所1#主变	10	800	192
6303	市区	钱江方洲8#配电所2#主变	10	800	19
6304	市区	钱江方洲北区31#楼配电室1#主变	10	800	489
6305	市区	钱江方洲北区6#变电所1#主变	10	630	152
6306	市区	钱江方洲北区6#变电所2#主变	10	630	11
6307	市区	圣华名都1#开关站2#主变	10	800	415
6308	市区	圣华名都1#开关站4#主变	10	800	489
6309	市区	圣华名都1#配电室2#主变	10	800	377
6310	市区	圣华名都2#配电室2#主变	10	800	401
6311	市区	圣华名都2#配电室4#主变	10	800	505
6312	市区	水岸名都1#S1箱变主变	10	630	37
6313	市区	水岸名都2#S2箱变主变	10	630	344
6314	市区	水岸名都3#S3箱变主变	10	630	312
6315	市区	文澜苑1#箱变主变	10	800	328
6316	市区	文澜苑2#箱变主变	10	800	355
6317	市区	文澜苑3#箱变主变	10	630	266
6318	市区	新阜名邸1#配电室3#主变	10	630	407

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6319	市区	新阜名邸1#配电室4#主变	10	630	504
6320	市区	新阜名邸2#配电室1#主变	10	1000	532
6321	市区	新阜名邸2#配电室2#主变	10	1000	380
6322	市区	紫荆苑2#变电所1#主变	10	1000	460
6323	市区	紫荆苑2#变电所2#主变	10	1000	545
6324	市区	金庭苑A区变电所1#主变	10	800	480
6325	市区	金庭苑A区变电所2#主变	10	800	365
6326	市区	金庭苑B区1#箱变主变	10	800	446
6327	市区	金庭苑B区2#箱变主变	10	500	219
6328	市区	金庭苑B区变电所1#主变	10	800	271
6329	市区	金庭苑B区变电所2#主变	10	800	446
6330	市区	紫金花园1#配电室2#主变	10	800	248
6331	市区	紫金花园2#配电室1#主变	10	1000	146
6332	市区	八菱华庄1#箱变主变	10	500	47
6333	市区	八菱华庄1#小区变1#主变	10	800	422
6334	市区	八菱华庄10#S12箱变主变	10	500	220
6335	市区	八菱华庄2#箱变主变	10	500	58
6336	市区	八菱华庄3#箱变主变	10	500	137
6337	市区	八菱华庄4#箱变主变	10	500	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6338	市区	八菱华庄5#箱变主变	10	630	384
6339	市区	八菱华庄6#箱变主变	10	800	432
6340	市区	八菱华庄7#箱变主变	10	630	329
6341	市区	八菱华庄8#箱变主变	10	315	103
6342	市区	八菱华庄9#S11箱变主变	10	630	366
6343	市区	宏图伟厦1#箱变主变	10	630	349
6344	市区	宏图伟厦2#箱变主变	10	630	100
6345	市区	宏图伟厦4#箱变主变	10	630	138
6346	市区	金庭苑三期开关站2#主变	10	800	257
6347	市区	盛世华城1#配电室1#主变	10	1000	23
6348	市区	盛世华城1#配电室2#主变	10	1000	341
6349	市区	盛世华城1#箱变主变	10	630	210
6350	市区	盛世华城2#箱变主变	10	630	240
6351	市区	盛世华城3#S13箱变主变	10	400	136
6352	市区	盛世华城北苑小区变电所1#主变	10	500	181
6353	市区	盛世华城北苑小区变电所2#主变	10	500	253
6354	市区	伟厦嘉园3#小区变1#主变	10	800	278
6355	市区	伟厦嘉园3#小区变2#主变	10	800	378
6356	市区	耿伙箱变主变	10	500	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6357	市区	新苑小区1#S6箱变主变	10	630	255
6358	市区	新苑小区2#S5箱变主变	10	630	180
6359	市区	新苑小区3#箱变主变	10	500	0
6360	市区	新苑小区4#箱变主变	10	630	69
6361	市区	新苑小区5#箱变主变	10	630	143
6362	市区	新苑小区6#箱变主变	10	630	292
6363	市区	新苑小区7#箱变主变	10	630	275
6364	市区	新苑小区8#S7箱变主变	10	630	109
6365	市区	新苑小区9#S8箱变主变	10	630	223
6366	市区	中石化1#箱变主变	10	400	276
6367	市区	月湖花城1#配电室1#主变	10	1000	284
6368	市区	月湖花城1#配电室2#主变	10	1000	568
6369	市区	月湖花城1#配电室3#主变	10	1000	297
6370	市区	月湖花城2#配电室1#主变	10	1250	446
6371	市区	月湖花城2#配电室2#主变	10	1250	504
6372	市区	月湖花城2#配电室3#主变	10	1000	469
6373	市区	月湖花城2#小区S4箱变主变	10	500	93
6374	市区	月湖花城3#配电室1#主变	10	1000	505
6375	市区	月湖花城3#配电室2#主变	10	1000	365

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6376	市区	月湖花城S1箱变主变	10	500	141
6377	市区	月湖花城S2箱变主变	10	500	113
6378	市区	文华名城1#配电室1#主变	10	1000	394
6379	市区	文华名城1#配电室2#主变	10	800	224
6380	市区	文华名城1#配电室3#主变	10	1000	512
6381	市区	文华名城1#配电室4#主变	10	1000	344
6382	市区	文华名城2#配电室2#主变	10	630	292
6383	市区	文华名城2#配电室4#主变	10	630	192
6384	市区	文华名城3#配电室1#主变	10	630	148
6385	市区	八菱花园1#箱变主变	10	500	70
6386	市区	八菱花园2#箱变主变	10	500	163
6387	市区	八菱花园S13箱变主变	10	630	18
6388	市区	八菱花园小区变1#主变	10	800	193
6389	市区	八菱花园小区变2#主变	10	800	55
6390	市区	北港9#	10	400	15
6391	市区	火炬传媒S2箱变主变	10	400	191
6392	市区	丽晶大厦2#S2箱变主变	10	400	241
6393	市区	丽晶大厦3#S3箱变主变	10	400	177
6394	市区	世纪城小区变1#主变	10	1000	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6395	市区	鑫都房产1#S10箱变主变	10	500	10
6396	市区	鑫都房产2#箱变主变	10	500	0
6397	市区	鑫都房产3#箱变主变	10	500	123
6398	市区	鑫都房产4#箱变主变	10	500	52
6399	市区	鑫都房产5#S15箱变主变	10	500	185
6400	市区	鑫都公变	10	400	197
6401	市区	跃南新苑小区1#配电室1#主变	10	630	225
6402	市区	跃南新苑小区1#配电室3#主变	10	630	342
6403	市区	花苑小区1#S2箱变主变	10	500	40
6404	市区	花苑小区2#S1箱变主变	10	500	23
6405	市区	金庭苑A区1#S3箱变主变	10	630	255
6406	市区	金庭苑A区2#S4箱变主变	10	800	341
6407	市区	金庭苑三期开关站1#主变	10	800	251
6408	市区	清沁苑箱变主变	10	500	28
6409	市区	朝阳新村	10	500	133
6410	市区	鼎盛时代变电所1#主变	10	800	276
6411	市区	富扬房产1#S15箱变	10	630	161
6412	市区	耿伙14#	10	400	106
6413	市区	耿伙15#	10	400	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6414	市区	耿伙16#	10	400	35
6415	市区	华荟1#S9	10	630	247
6416	市区	华荟2#S10	10	630	398
6417	市区	华荟3#S11	10	630	294
6418	市区	吉祥箱变S10箱变	10	630	211
6419	市区	康虹组团S4箱变	10	500	116
6420	市区	粮店2#变	10	400	103
6421	市区	粮店3#变	10	400	220
6422	市区	双前S11箱变	10	500	25
6423	市区	双元1#S8箱变	10	400	116
6424	市区	双元2#S9箱变	10	500	133
6425	市区	万方花园1#S14箱变主变	10	630	17
6426	市区	万方花园2#S3箱变	10	630	319
6427	市区	万方名城1#S2箱变	10	800	222
6428	市区	万方名城2#S1箱变	10	800	474
6429	市区	万方名城3#S16箱变	10	630	144
6430	市区	万方名城4#S17箱变	10	630	102
6431	市区	万方名城5#S20箱变	10	630	80
6432	市区	新港湾1#S12箱变	10	500	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6433	市区	新港湾2#S13箱变主变	10	400	231
6434	市区	新港湾3#S21箱变	10	500	164
6435	市区	盐公馆1#配电室2#主变	10	800	582
6436	市区	盐公馆1#配电室4#主变	10	800	554
6437	市区	盐小S19箱变	10	500	297
6438	市区	耿伙1#S9	10	630	131
6439	市区	耿伙12#	10	400	16
6440	市区	耿伙2#	10	400	46
6441	市区	建银房产	10	400	120
6442	市区	南苑小学1#S4箱变	10	500	167
6443	市区	清华园S3	10	630	101
6444	市区	万户新村1#S7	10	500	194
6445	市区	万户新村10#	10	400	114
6446	市区	万户新村11#	10	400	33
6447	市区	万户新村12#S8	10	500	22
6448	市区	万户新村13#	10	400	90
6449	市区	万户新村14#	10	400	103
6450	市区	万户新村15#S6	10	500	229
6451	市区	万户新村16#	10	400	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6452	市区	万户新村2#	10	400	98
6453	市区	万户新村3#S5	10	500	107
6454	市区	万户新村4#	10	400	17
6455	市区	万户新村5#	10	315	27
6456	市区	万户新村6#	10	315	73
6457	市区	万户新村7#	10	315	42
6458	市区	万户新村8#	10	400	21
6459	市区	万户新村9#	10	400	0
6460	市区	盐南新村	10	315	0
6461	市区	盐南新村1#主变	10	1000	156
6462	市区	盐南新村2#主变	10	1000	139
6463	市区	盐南新村3#S10	10	500	128
6464	市区	盐南新村4#	10	400	103
6465	市区	盐南新村5#变	10	400	172
6466	市区	永宁房地产S1	10	400	76
6467	市区	纺西新村1#S8	10	500	239
6468	市区	纺西新村2#S7	10	500	262
6469	市区	气象局宿舍S9	10	500	168
6470	市区	人行箱变	10	400	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6471	市区	外运1#	10	500	25
6472	市区	轧花厂宿舍	10	400	20
6473	市区	怡景花园1#S10	10	630	248
6474	市区	怡景花园2#S11箱变	10	630	258
6475	市区	怡景花园3#S12箱变	10	630	85
6476	市区	怡景花园4#S13箱变	10	630	146
6477	市区	怡景花园小区变1#主变	10	1600	721
6478	市区	怡景花园小区变2#主变	10	1250	425
6479	市区	迎宾南路1#	10	500	348
6480	市区	迎宾南路2#	10	500	141
6481	市区	中行箱变主变	10	500	310
6482	市区	奥景华府1#配电室1#主变	10	630	198
6483	市区	奥景华府1#配电室2#主变	10	630	93
6484	市区	八菱S2	10	630	235
6485	市区	大庆路菜场S6箱变主变	10	630	16
6486	市区	经贸学校S14	10	630	375
6487	市区	开发公司S11	10	500	160
6488	市区	农行宿舍	10	315	50
6489	市区	清逸苑	10	500	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6490	市区	三建宿舍	10	400	193
6491	市区	师范1#	10	315	20
6492	市区	师范2#	10	400	157
6493	市区	盐师S10	10	500	284
6494	市区	博奥名苑1#配电室2#主变	10	630	385
6495	市区	拆迁配套公司	10	630	161
6496	市区	城区开发1#	10	400	123
6497	市区	城区开发13#	10	315	80
6498	市区	城区开发2#变	10	400	135
6499	市区	鼎盛时代变电所2#主变	10	1000	394
6500	市区	工行宿舍	10	315	59
6501	市区	机床厂1#	10	400	127
6502	市区	清华名居6#箱变主变	10	630	8
6503	市区	庆中1#	10	400	131
6504	市区	庆中2#	10	315	0
6505	市区	庆中3#	10	400	110
6506	市区	庆中4#	10	400	149
6507	市区	双元10#	10	400	71
6508	市区	双元12#	10	400	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6509	市区	双元13#	10	400	116
6510	市区	双元2#公用变	10	400	4
6511	市区	双元3#	10	400	124
6512	市区	双元5#	10	315	136
6513	市区	双元6#	10	400	244
6514	市区	双园1#	10	400	32
6515	市区	双园6#	10	400	89
6516	市区	双园7#	10	400	97
6517	市区	双园五巷2#公用变	10	400	136
6518	市区	双园五巷公用变	10	400	155
6519	市区	文峰派出所	10	400	48
6520	市区	阳光雅居1#变电所1#主变	10	1000	453
6521	市区	阳光雅居1#变电所2#主变	10	1000	437
6522	市区	悦心园3#箱变主变	10	630	233
6523	市区	正泰置业1#	10	630	195
6524	市区	正泰置业2#	10	630	210
6525	市区	公园道1#	10	630	189
6526	市区	公园道2#	10	630	42
6527	市区	华祥置业1#小区变1#主变	10	1000	419

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6528	市区	华祥置业1#小区变2#主变	10	1000	514
6529	市区	华祥置业1#小区变3#主变	10	1000	537
6530	市区	华祥置业1#小区变4#主变	10	1000	493
6531	市区	华祥置业2#小区变1#主变	10	1000	574
6532	市区	华祥置业2#小区变2#主变	10	1000	433
6533	市区	联鑫置业S3	10	250	42
6534	市区	鹿鸣广场配电室1#主变	10	800	247
6535	市区	鹿鸣广场配电室3#主变	10	800	468
6536	市区	瑞华房产变电所1#主变	10	1000	413
6537	市区	瑞华房产变电所2#主变	10	1000	547
6538	市区	文华名城2#配电室1#主变	10	630	190
6539	市区	文华名城2#配电室3#主变	10	630	386
6540	市区	文华名城3#配电室2#主变	10	630	123
6541	市区	万达华府10#配电室2#主变	10	800	346
6542	市区	万达华府11#配电室2#主变	10	630	168
6543	市区	万达华府11#配电室4#主变	10	630	288
6544	市区	万达华府6#配电室2#主变	10	800	340
6545	市区	万达华府7#配电室2#主变	10	800	382
6546	市区	万达华府7#配电室4#主变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6547	市区	万达华府8#配电室2#主变	10	800	572
6548	市区	万达华府9#配电室2#主变	10	800	377
6549	市区	汇景新城1#S1箱变主变	10	500	113
6550	市区	汇景新城1#小区变2#主变	10	800	228
6551	市区	汇景新城2#S2箱变主变	10	500	139
6552	市区	汇景新城3#S3箱变主变	10	500	78
6553	市区	汇景新城4#S4箱变主变	10	500	181
6554	市区	瑞景广场变电所2#主变	10	800	427
6555	市区	娱乐公寓S8箱变主变	10	630	298
6556	市区	娱乐公寓S9箱变主变	10	630	375
6557	市区	娱乐花园S10箱变主变	10	630	87
6558	市区	娱乐花园S11箱变主变	10	630	250
6559	市区	娱乐花园S12箱变主变	10	630	162
6560	市区	娱乐花园S13箱变主变	10	630	196
6561	市区	金色华庭1#配电室1#主变	10	800	311
6562	市区	金色华庭1#配电室2#主变	10	800	426
6563	市区	金色华庭2#配电室1#主变	10	800	347
6564	市区	金色华庭2#配电室3#主变	10	800	449
6565	市区	金色华庭3#配电室1#主变	10	800	439

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6566	市区	金色华庭3#配电室2#主变	10	800	459
6567	市区	金色华庭4#配电室1#主变	10	800	436
6568	市区	前进10#箱变主变	10	630	185
6569	市区	前进23#变	10	400	58
6570	市区	钱江方洲北区1#楼S3箱变	10	630	162
6571	市区	钱江方洲北区10#欧变	10	630	248
6572	市区	钱江方洲北区10#配电室1#主变	10	500	62
6573	市区	钱江方洲北区10#配电室2#主变	10	500	122
6574	市区	钱江方洲北区12#楼S4箱变	10	630	195
6575	市区	钱江方洲北区31#楼配电室2#主变	10	800	495
6576	市区	钱江方洲北区9#配电室1#主变	10	800	252
6577	市区	钱江方洲北区9#配电室2#主变	10	800	97
6578	市区	城区开发	10	315	125
6579	市区	城区开发2#	10	400	180
6580	市区	教委1#S5箱变主变	10	315	78
6581	市区	教委2#S4箱变主变	10	500	100
6582	市区	教委3#S18箱变主变	10	630	308
6583	市区	康虹组团S2箱变主变	10	500	189
6584	市区	康虹组团S3箱变主变	10	500	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6585	市区	潘黄大厦1#S1箱变主变	10	160	35
6586	市区	前进1#公变	10	315	86
6587	市区	前进13#	10	400	217
6588	市区	前进14#	10	315	115
6589	市区	前进16#变	10	400	196
6590	市区	前进17#变	10	400	86
6591	市区	前进24#变	10	400	113
6592	市区	前进25#变	10	400	129
6593	市区	前进26#变	10	400	246
6594	市区	前进29#变	10	400	66
6595	市区	前进30#变	10	400	192
6596	市区	前进5#	10	400	146
6597	市区	前进5#变	10	400	134
6598	市区	前进四区箱变主变	10	500	141
6599	市区	前进小区S15箱变主变	10	500	159
6600	市区	前进浴室公用变	10	400	153
6601	市区	荣盛公寓小区变1#主变	10	800	408
6602	市区	荣盛公寓小区变2#主变	10	800	364
6603	市区	双元6#箱变主变	10	630	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6604	市区	兴强1#	10	400	108
6605	市区	兴强2#	10	400	54
6606	市区	烟草公司公变	10	400	66
6607	市区	盐马1#变	10	400	104
6608	市区	盐马2#变	10	400	91
6609	市区	长坝12#	10	400	176
6610	市区	住宅公司2#S19箱变主变	10	630	282
6611	市区	住宅公司3#S4箱变主变	10	500	209
6612	市区	住宅公司S3箱变主变	10	500	157
6613	市区	天辰府1#配电室1#主变	10	800	640
6614	市区	天辰府1#配电室3#主变	10	800	344
6615	市区	天辰府2#配电室1#主变	10	800	640
6616	市区	天辰府2#配电室3#主变	10	800	484
6617	市区	天辰府3#配电室1#主变	10	800	640
6618	市区	天辰府3#配电室3#主变	10	800	277
6619	市区	国飞尚城A区2#小区变主变	10	1000	569
6620	市区	国飞尚城A区3#S3箱变主变	10	500	197
6621	市区	国飞尚城A区4#S2箱变主变	10	500	200
6622	市区	国飞尚城F区S1箱变主变	10	630	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6623	市区	万达华府1#配电室2#主变	10	800	468
6624	市区	万达华府2#配电室2#主变	10	800	346
6625	市区	万达华府2#配电室4#主变	10	800	639
6626	市区	万达华府3#配电室2#主变	10	800	373
6627	市区	万达华府3#配电室4#主变	10	800	640
6628	市区	万达华府4#配电室2#主变	10	800	359
6629	市区	万达华府5#配电室2#主变	10	800	395
6630	市区	万达华府5#配电室4#主变	10	800	639
6631	市区	海富花园1#配电室1#主变	10	800	640
6632	市区	海富花园1#配电室3#主变	10	800	384
6633	市区	海富花园2#配电室1#主变	10	800	640
6634	市区	海富花园2#配电室3#主变	10	800	380
6635	市区	中海九樾1#配电室1#主变	10	630	353
6636	市区	中海九樾1#配电室3#主变	10	630	116
6637	市区	中海九樾2#配电室1#主变	10	630	504
6638	市区	中海九樾2#配电室3#主变	10	630	194
6639	市区	中海九樾3#配电室1#主变	10	800	640
6640	市区	中海九樾3#配电室3#主变	10	800	206
6641	市区	城中1#公馆1#配电室1#主变	10	800	469

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6642	市区	城中1#公馆1#配电室2#主变	10	800	471
6643	市区	城中1#公馆1#配电室3#主变	10	800	483
6644	市区	城中1#公馆1#配电室4#主变	10	800	299
6645	市区	城中1#公馆2#配电室1#主变	10	630	290
6646	市区	城中1#公馆2#配电室2#主变	10	630	391
6647	市区	城中1#公馆2#配电室3#主变	10	630	265
6648	市区	城中1#公馆2#配电室4#主变	10	630	293
6649	市区	纺配组团1#S18箱变	10	500	164
6650	市区	金色家园1#箱变1#主变	10	630	15
6651	市区	金色家园2#箱变1#主变	10	630	165
6652	市区	清华名居1#S2箱变	10	630	255
6653	市区	清华名居1#变电所1#主变	10	800	377
6654	市区	清华名居2#S1箱变	10	800	224
6655	市区	清华名居3#箱变主变	10	630	19
6656	市区	清华名居4#箱变主变	10	630	0
6657	市区	清华名居5#箱变主变	10	630	354
6658	市区	仁丰双元居配电室2#主变	10	630	290
6659	市区	仁丰双元居配电室4#主变	10	630	312
6660	市区	怡景北园2#S16	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6661	市区	怡景北园3#S17	10	400	168
6662	市区	中建1#S1	10	630	164
6663	市区	中建2#S2箱变	10	630	215
6664	市区	中建3#箱变	10	630	305
6665	市区	中建4#箱变	10	500	194
6666	市区	南门华府1#配电室2#主变	10	800	461
6667	市区	南门华府2#配电室2#主变	10	800	385
6668	市区	南门华府3#配电室2#主变	10	800	521
6669	市区	人防S4主变	10	200	0
6670	市区	仁恒河滨花园西区1#配电室2#主变	10	800	438
6671	市区	仁恒河滨花园西区1#配电室4#主变	10	800	454
6672	市区	仁恒河滨花园西区2#配电室2#主变	10	800	439
6673	市区	仁恒河滨花园西区2#配电室4#主变	10	800	406
6674	市区	仁恒河滨花园西区3#配电室2#主变	10	630	339
6675	市区	仁恒河滨花园西区3#配电室4#主变	10	630	336
6676	市区	五洲1#配电室1#主变	10	800	510
6677	市区	五洲2#配电室1#主变	10	800	390
6678	市区	银豪紫缘配电室2#主变	10	630	369
6679	市区	银豪紫缘配电室4#主变	10	630	409

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6680	市区	中茵海华2#S7主变	10	630	311
6681	市区	禾成花园东区1#配电室1#主变	10	800	416
6682	市区	禾成花园东区1#配电室3#主变	10	800	640
6683	市区	禾成花园东区2#配电室1#主变	10	800	450
6684	市区	禾成花园东区2#配电室3#主变	10	800	640
6685	市区	禾成花园东区开关站1#主变	10	630	404
6686	市区	禾成花园西区1#配电室1#主变	10	800	459
6687	市区	禾成花园西区1#配电室3#主变	10	800	640
6688	市区	禾成花园西区2#配电室1#主变	10	800	469
6689	市区	禾成花园西区2#配电室3#主变	10	800	639
6690	市区	禾成花园西区3#配电室1#主变	10	630	354
6691	市区	禾成花园西区3#配电室3#主变	10	630	504
6692	市区	雍锦华府1#配电室1#主变	10	800	491
6693	市区	雍锦华府1#配电室3#主变	10	800	259
6694	市区	雍锦华府2#配电室1#主变	10	630	332
6695	市区	雍锦华府2#配电室3#主变	10	630	294
6696	市区	云顶开闭所1#主变	10	630	386
6697	市区	云顶开闭所2#主变	10	630	326
6698	市区	中茵海华1#	10	630	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6699	市区	中茵开关站1#主变	10	1000	179
6700	市区	中茵开关站3#主变	10	800	199
6701	市区	博雅文苑1#开关站1#主变	10	800	514
6702	市区	博雅文苑1#配电室1#主变	10	800	467
6703	市区	博雅文苑2#配电室1#主变	10	630	504
6704	市区	博雅文苑2#配电室3#主变	10	630	349
6705	市区	博雅文苑3#配电室1#主变	10	800	640
6706	市区	博雅文苑3#配电室3#主变	10	800	346
6707	市区	博雅文苑4#配电室1#主变	10	800	640
6708	市区	博雅文苑4#配电室3#主变	10	800	384
6709	市区	康庄雅苑1#配电室2#主变	10	800	636
6710	市区	康庄雅苑1#配电室4#主变	10	800	622
6711	市区	康庄雅苑2#配电室2#主变	10	800	632
6712	市区	康庄雅苑2#配电室4#主变	10	800	626
6713	市区	康庄雅苑3#配电室2#主变	10	800	640
6714	市区	康庄雅苑3#配电室4#主变	10	800	582
6715	市区	康庄雅苑开关站2#主变	10	800	632
6716	市区	和润花园1#配电室1#主变	10	800	536
6717	市区	和润花园1#配电室3#主变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6718	市区	和润花园2#配电室1#主变	10	800	452
6719	市区	和润花园2#配电室3#主变	10	800	640
6720	市区	和润花园开关站1#主变	10	800	603
6721	市区	泓成花园1#配电室1#主变	10	800	470
6722	市区	泓成花园1#配电室3#主变	10	800	640
6723	市区	泓成花园开关站1#主变	10	800	536
6724	市区	水漾益城1#配电室2#主变	10	800	478
6725	市区	水漾益城1#配电室4#主变	10	800	605
6726	市区	水漾益城2#配电室2#主变	10	800	538
6727	市区	水漾益城2#配电室4#主变	10	800	586
6728	市区	水漾益城3#配电室2#主变	10	800	551
6729	市区	水漾益城3#配电室4#主变	10	800	629
6730	市区	水漾益城开关站2#主变	10	630	440
6731	市区	香江枫景名苑东区1#配电室1#主变	10	800	640
6732	市区	香江枫景名苑东区1#配电室3#主变	10	800	357
6733	市区	香江枫景名苑东区2#配电室1#主变	10	630	504
6734	市区	香江枫景名苑东区2#配电室3#主变	10	630	439
6735	市区	香江枫景名苑东区3#配电室1#主变	10	800	638
6736	市区	香江枫景名苑东区3#配电室3#主变	10	800	467

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6737	市区	香江枫景名苑西区1#配电室2#主变	10	800	400
6738	市区	香江枫景名苑西区1#配电室4#主变	10	800	640
6739	市区	香江枫景名苑西区2#配电室2#主变	10	800	411
6740	市区	香江枫景名苑西区2#配电室4#主变	10	800	640
6741	市区	香江枫景名苑西区3#配电室2#主变	10	800	377
6742	市区	香江枫景名苑西区3#配电室4#主变	10	800	640
6743	市区	先锋国际1#开关站2#主变	10	630	344
6744	市区	先锋国际1#配电室2#主变	10	630	322
6745	市区	先锋国际1#配电室4#主变	10	630	391
6746	市区	亨达商业街1#S1	10	630	79
6747	市区	亨达商业街2#S8	10	500	171
6748	市区	亨达商业街3#S7	10	500	218
6749	市区	亨达商业街4#S6	10	500	78
6750	市区	亨达商业街5#S2	10	500	268
6751	市区	亨达商业街6#S11	10	630	366
6752	市区	亨达商业街7#S14	10	630	366
6753	市区	江南置业S3	10	500	350
6754	市区	剧场路S13主变	10	630	392
6755	市区	人民剧场S1	10	500	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6756	市区	少年宫S1	10	630	313
6757	市区	文化宫S1	10	500	290
6758	市区	东晖锦园1#配电室1#主变	10	800	531
6759	市区	东晖锦园1#配电室3#主变	10	800	519
6760	市区	东晖锦园2#配电室1#主变	10	800	568
6761	市区	东晖锦园2#配电室3#主变	10	800	494
6762	市区	东晖锦园3#配电室1#主变	10	800	498
6763	市区	东晖锦园3#配电室3#主变	10	800	476
6764	市区	东晖锦园4#配电室1#主变	10	630	348
6765	市区	东晖锦园4#配电室3#主变	10	630	482
6766	市区	北京苑1#S16	10	630	104
6767	市区	北京苑2#	10	500	285
6768	市区	高级居民点1#公用变	10	315	63
6769	市区	静心园1#配电室1#主变	10	630	290
6770	市区	市二房产2#S20	10	500	170
6771	市区	市二房产S7	10	500	247
6772	市区	市教育局2#S1	10	630	397
6773	市区	市教育局S6	10	500	221
6774	市区	新城花园1#配电室1#主变	10	630	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6775	市区	新城花园1#配电室2#主变	10	500	87
6776	市区	新城花园2#配电室1#主变	10	800	466
6777	市区	盐公馆1#配电室1#主变	10	800	544
6778	市区	盐公馆1#配电室3#主变	10	800	564
6779	市区	长坝11#公用变	10	400	120
6780	市区	长坝9#公用变	10	400	153
6781	市区	长坝S17	10	630	243
6782	市区	长坝路3#公用变	10	400	123
6783	市区	长坝路公用变	10	400	132
6784	市区	长坝新村公用变	10	400	190
6785	市区	紫御府1#配电室1#主变	10	800	432
6786	市区	紫御府1#配电室3#主变	10	800	478
6787	市区	紫御府开关站1#主变	10	800	366
6788	市区	登瀛商场宿舍S6箱变	10	500	248
6789	市区	二房产S7箱变	10	500	253
6790	市区	杰仕豪庭1#配电室1#主变	10	800	404
6791	市区	杰仕豪庭2#开关站1#主变	10	630	327
6792	市区	杰仕豪庭2#配电室1#主变	10	800	398
6793	市区	杰仕豪庭2#配电室3#主变	10	800	412

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6794	市区	杰仕豪庭3#配电室1#主变	10	800	385
6795	市区	杰仕豪庭3#配电室3#主变	10	800	339
6796	市区	杰仕豪庭4#配电室1#主变	10	800	346
6797	市区	民主菜场S8箱变	10	500	180
6798	市区	食品公司4#	10	400	198
6799	市区	食品公司S9	10	500	195
6800	市区	太极大厦1#S1箱变	10	500	169
6801	市区	锦海家园北区1#配电室1#主变	10	800	422
6802	市区	锦海家园北区1#配电室3#主变	10	800	639
6803	市区	锦海家园北区2#配电室1#主变	10	800	344
6804	市区	锦海家园北区2#配电室3#主变	10	800	639
6805	市区	锦海家园北区3#配电室1#主变	10	800	543
6806	市区	锦海家园北区3#配电室3#主变	10	800	640
6807	市区	锦海家园北区4#配电室1#主变	10	800	386
6808	市区	锦海家园北区4#配电室3#主变	10	800	639
6809	市区	锦海家园北区开关站1#主变	10	800	595
6810	市区	锦海家园南区1#配电室1#主变	10	800	538
6811	市区	锦海家园南区1#配电室3#主变	10	800	639
6812	市区	锦海家园南区2#配电室1#主变	10	800	295

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6813	市区	锦海家园南区2#配电室3#主变	10	800	639
6814	市区	锦海家园南区开关站1#主变	10	800	487
6815	市区	健康路公用变	10	400	296
6816	市区	轻工业局	10	315	240
6817	市区	同曦鸣城2#箱变主变	10	500	235
6818	市区	同曦鸣城4#箱变主变	10	500	222
6819	市区	卫校1#S7	10	630	358
6820	市区	一院东宿舍区S3	10	500	379
6821	市区	一院宿舍2#	10	500	153
6822	市区	一院宿舍3#	10	500	152
6823	市区	一院宿舍4#	10	500	116
6824	市区	珍丰2#	10	400	243
6825	市区	联合仓库1#配电室2#主变	10	630	258
6826	市区	联合仓库1#配电室4#主变	10	630	373
6827	市区	联合仓库2#配电室2#主变	10	800	327
6828	市区	联合仓库2#配电室4#主变	10	800	337
6829	市区	联合仓库开关站2#主变	10	630	328
6830	市区	平板厂6#	10	315	233
6831	市区	同曦鸣城1#配电室2#主变	10	800	442

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6832	市区	同曦鸣城1#配电室4#主变	10	800	640
6833	市区	同曦鸣城2#配电室2#主变	10	800	465
6834	市区	同曦鸣城3#配电室2#主变	10	800	463
6835	市区	朝阳北村3#箱变主变	10	630	225
6836	市区	分区	10	400	320
6837	市区	分区2#	10	400	195
6838	市区	军分区	10	800	405
6839	市区	军分区宿舍	10	400	280
6840	市区	开明S4	10	500	355
6841	市区	同曦鸣城1#配电室1#主变	10	800	640
6842	市区	同曦鸣城1#配电室3#主变	10	800	332
6843	市区	同曦鸣城2#配电室1#主变	10	800	450
6844	市区	同曦鸣城3#配电室1#主变	10	800	418
6845	市区	国贸中心1#配电室2#主变	10	800	630
6846	市区	国贸中心1#配电室4#主变	10	800	638
6847	市区	国贸中心2#配电室2#主变	10	800	384
6848	市区	国贸中心2#配电室4#主变	10	800	442
6849	市区	先锋国际1#开关站1#主变	10	630	326
6850	市区	先锋国际1#配电室1#主变	10	630	337

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6851	市区	先锋国际1#配电室3#主变	10	630	273
6852	市区	晓风印月1#开关站1#主变	10	630	419
6853	市区	晓风印月1#配电室1#主变	10	800	640
6854	市区	晓风印月1#配电室3#主变	10	800	545
6855	市区	晓风印月2#配电室1#主变	10	800	640
6856	市区	晓风印月2#配电室3#主变	10	800	449
6857	市区	晓风印月3#配电室1#主变	10	800	578
6858	市区	晓风印月3#配电室3#主变	10	800	606
6859	市区	宸泱府1#配电室1#主变	10	800	596
6860	市区	宸泱府1#配电室3#主变	10	800	596
6861	市区	宸泱府2#配电室1#主变	10	630	431
6862	市区	宸泱府2#配电室3#主变	10	630	368
6863	市区	宸泱府开关站1#主变	10	800	600
6864	市区	妇幼保健院S13	10	500	325
6865	市区	华兴步行街S8箱变	10	630	96
6866	市区	亮月街2#S12	10	500	121
6867	市区	亮月街S5箱变主变	10	500	145
6868	市区	瓢城饭店S12箱式变	10	630	504
6869	市区	人武部S7箱变	10	630	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6870	市区	盐城中学S14	10	630	492
6871	市区	邮局	10	315	53
6872	市区	广安大厦S4箱变	10	500	210
6873	市区	华兴嘉园1#S3箱变	10	500	181
6874	市区	华兴嘉园1#小区变1#主变	10	630	226
6875	市区	华兴嘉园1#小区变2#主变	10	630	329
6876	市区	华兴嘉园2#S2箱变	10	500	170
6877	市区	金色家园小区配电室1#主变	10	1000	403
6878	市区	金色家园小区配电室2#主变	10	1000	407
6879	市区	粮库1#变	10	400	214
6880	市区	太极大厦2#S12	10	630	319
6881	市区	沿河S5箱变	10	315	63
6882	市区	沿河S6	10	500	379
6883	市区	盐都工贸	10	630	169
6884	市区	紫荆花园变电所2#主变	10	500	281
6885	市区	紫御府1#配电室2#主变	10	800	441
6886	市区	紫御府1#配电室4#主变	10	800	448
6887	市区	紫御府开关站2#主变	10	800	415
6888	市区	朝阳华府南府1#配电室2#主变	10	800	573

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6889	市区	朝阳华府南府1#配电室4#主变	10	800	565
6890	市区	朝阳华府南府2#配电室2#主变	10	800	595
6891	市区	朝阳华府南府2#配电室4#主变	10	800	500
6892	市区	朝阳华府南府开关站2#主变	10	800	580
6893	市区	朝阳华府南府开关站4#主变	10	800	587
6894	市区	汇文苑1#配电室1#主变	10	800	415
6895	市区	汇文苑1#配电室3#主变	10	800	360
6896	市区	汇文苑2#配电室1#主变	10	630	347
6897	市区	汇文苑2#配电室3#主变	10	630	309
6898	市区	汇文苑3#配电室1#主变	10	630	328
6899	市区	珺悦府1#配电室2#主变	10	630	333
6900	市区	珺悦府2#配电室2#主变	10	800	250
6901	市区	珺悦府3#配电室2#主变	10	800	387
6902	市区	珺悦府3#配电室4#主变	10	800	455
6903	市区	珺悦府4#配电室2#主变	10	800	369
6904	市区	珺悦府4#配电室4#主变	10	800	452
6905	市区	麒麟府1#配电室1#主变	10	630	349
6906	市区	麒麟府1#配电室3#主变	10	630	340
6907	市区	麒麟府2#配电室1#主变	10	800	459

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6908	市区	麒麟府2#配电室3#主变	10	800	434
6909	市区	麒麟府3#配电室1#主变	10	800	345
6910	市区	麒麟府4#配电室1#主变	10	800	397
6911	市区	天玺1#配电室2#主变	10	800	288
6912	市区	天玺2#配电室2#主变	10	800	478
6913	市区	天玺2#配电室4#主变	10	800	445
6914	市区	天玺3#配电室2#主变	10	630	204
6915	市区	天玺3#配电室4#主变	10	630	273
6916	市区	天玺4#配电室2#主变	10	800	388
6917	市区	天玺4#配电室4#主变	10	800	422
6918	市区	汇文苑1#配电室2#主变	10	800	310
6919	市区	汇文苑1#配电室4#主变	10	800	325
6920	市区	汇文苑2#配电室2#主变	10	630	272
6921	市区	汇文苑2#配电室4#主变	10	630	311
6922	市区	汇文苑3#配电室2#主变	10	630	286
6923	市区	珺悦府1#配电室1#主变	10	630	333
6924	市区	珺悦府2#配电室1#主变	10	800	345
6925	市区	珺悦府3#配电室1#主变	10	800	353
6926	市区	珺悦府3#配电室3#主变	10	800	372

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6927	市区	珺悦府4#配电室1#主变	10	800	385
6928	市区	珺悦府4#配电室3#主变	10	800	352
6929	市区	天玺1#配电室1#主变	10	800	284
6930	市区	天玺2#配电室1#主变	10	800	386
6931	市区	天玺2#配电室3#主变	10	800	410
6932	市区	天玺3#配电室1#主变	10	630	287
6933	市区	天玺3#配电室3#主变	10	630	277
6934	市区	天玺4#配电室1#主变	10	800	361
6935	市区	天玺4#配电室3#主变	10	800	463
6936	市区	电动汽车9#箱变主变	10	400	189
6937	市区	峰尚生活广场配电室2#主变	10	800	388
6938	市区	峰尚生活广场配电室4#主变	10	800	318
6939	市区	桃源胜景5#欧式箱变	10	400	91
6940	市区	桃源胜景6#欧式箱变	10	400	214
6941	市区	桃源胜景7#欧式箱变	10	400	183
6942	市区	桃源胜景8#欧式箱变	10	400	212
6943	市区	铂悦澜庭1#配电室1#主变	10	800	312
6944	市区	铂悦澜庭2#配电室1#主变	10	630	308
6945	市区	铂悦澜庭2#配电室3#主变	10	630	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6946	市区	飞驰S1箱变主变	10	315	197
6947	市区	国际花都三期1#配电室2#主变	10	800	378
6948	市区	国际花都三期1#配电室4#主变	10	800	397
6949	市区	国际花都三期2#配电室2#主变	10	630	259
6950	市区	国际花都三期2#配电室4#主变	10	630	243
6951	市区	绿地书香园1#配电室2#主变	10	630	356
6952	市区	绿地书香园1#配电室4#主变	10	630	195
6953	市区	绿地书香园2#配电室2#主变	10	800	384
6954	市区	绿地书香园3#配电室2#主变	10	800	369
6955	市区	锐轩财富广场1#配电室1#主变	10	630	287
6956	市区	锐轩财富广场1#配电室3#主变	10	630	175
6957	市区	锐轩财富广场2#配电室1#主变	10	800	451
6958	市区	锐轩财富广场2#配电室3#主变	10	800	486
6959	市区	双林S7箱变主变	10	500	400
6960	市区	亭绿1#开关站2#主变	10	630	341
6961	市区	亭绿1#配电室2#主变	10	800	416
6962	市区	亭绿1#配电室4#主变	10	800	397
6963	市区	亭绿2#配电室2#主变	10	800	399
6964	市区	翡翠国际1#配电室1#主变	10	800	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6965	市区	翡翠国际1#配电室3#主变	10	800	397
6966	市区	翡翠国际2#配电室1#主变	10	800	479
6967	市区	翡翠国际2#配电室3#主变	10	800	378
6968	市区	市政配电室1#主变	10	800	485
6969	市区	都市铭城1#配电室2#主变	10	800	341
6970	市区	都市铭城2#配电室2#主变	10	630	287
6971	市区	都市铭城2#配电室4#主变	10	630	253
6972	市区	都市铭城开关站2#主变	10	800	468
6973	市区	光荣2#变	10	400	225
6974	市区	光荣6#变	10	400	277
6975	市区	东城尚品1#开关站1#主变	10	800	372
6976	市区	东城尚品1#配电室1#主变	10	800	281
6977	市区	东城尚品1#配电室3#主变	10	800	427
6978	市区	东城尚品2#配电室1#主变	10	800	530
6979	市区	东城尚品2#配电室3#主变	10	800	415
6980	市区	东城尚品3#配电室1#主变	10	800	436
6981	市区	翰庭雅苑1#开关站1#主变	10	800	408
6982	市区	翰庭雅苑1#配电室1#主变	10	800	406
6983	市区	翰庭雅苑1#配电室3#主变	10	800	478

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6984	市区	翰庭雅苑2#配电室1#主变	10	800	451
6985	市区	翰庭雅苑2#配电室3#主变	10	800	435
6986	市区	翰庭雅苑3#配电室1#主变	10	800	389
6987	市区	翰庭雅苑4#配电室1#主变	10	800	435
6988	市区	翰庭雅苑4#配电室3#主变	10	800	448
6989	市区	东港路1#箱变	10	630	443
6990	市区	东港路2#箱变	10	630	272
6991	市区	富康北苑配电室2#主变	10	800	472
6992	市区	富康路1#箱变	10	500	62
6993	市区	富康路2#主变	10	630	260
6994	市区	富康苑1#箱变	10	500	173
6995	市区	富康苑2#箱变	10	500	180
6996	市区	工业园1#变	10	800	453
6997	市区	工业园13#变	10	315	71
6998	市区	工业园15#变	10	80	18
6999	市区	工业园2#变	10	400	87
7000	市区	工业园20#箱变主变	10	400	22
7001	市区	工业园21#变	10	315	158
7002	市区	工业园22#变	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7003	市区	工业园5#变	10	400	167
7004	市区	工业园8#箱变主变	10	400	251
7005	市区	工业园9#变	10	400	0
7006	市区	光荣9#变	10	400	211
7007	市区	经塔房产	10	500	203
7008	市区	市政配电室2#主变	10	800	458
7009	市区	德惠尚书房锦苑1#配电室2#主变	10	800	297
7010	市区	德惠尚书房锦苑1#配电室4#主变	10	800	479
7011	市区	德惠尚书房锦苑2#配电室2#主变	10	630	146
7012	市区	德惠尚书房锦苑2#配电室4#主变	10	630	278
7013	市区	德惠尚书房锦苑3#配电室2#主变	10	800	367
7014	市区	德惠尚书房锦苑3#配电室4#主变	10	800	422
7015	市区	沐成花园1#配电室1#主变	10	800	458
7016	市区	沐成花园1#配电室3#主变	10	800	385
7017	市区	沐成花园2#配电室1#主变	10	800	640
7018	市区	沐成花园2#配电室3#主变	10	800	442
7019	市区	沐成花园3#配电室1#主变	10	800	640
7020	市区	沐成花园3#配电室3#主变	10	800	444
7021	市区	文轩府1#配电室2#主变	10	800	292

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7022	市区	文轩府1#配电室4#主变	10	800	640
7023	市区	文轩府2#配电室2#主变	10	800	480
7024	市区	文轩府2#配电室4#主变	10	800	576
7025	市区	新城琅樾府1#配电室2#主变	10	800	528
7026	市区	新城琅樾府1#配电室4#主变	10	800	525
7027	市区	中南熙悦1#配电室1#主变	10	630	334
7028	市区	中南熙悦1#配电室3#主变	10	630	328
7029	市区	中南熙悦2#配电室1#主变	10	630	292
7030	市区	恒隆花园1#配电室2#主变	10	630	390
7031	市区	恒隆花园1#配电室4#主变	10	630	463
7032	市区	恒隆花园2#开关站2#主变	10	800	508
7033	市区	恒隆花园2#箱变主变	10	400	246
7034	市区	恒隆花园5#箱变主变	10	400	190
7035	市区	华景园2#变电所1#主变	10	630	320
7036	市区	华景园2#变电所2#主变	10	630	206
7037	市区	华景园3#变电室1#主变	10	800	357
7038	市区	华景园3#变电室2#主变	10	800	412
7039	市区	华景园3#箱变	10	630	347
7040	市区	华景园5#箱变	10	630	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7041	市区	华景园S4箱变	10	800	475
7042	市区	加州东郡1#配电室1#主变	10	1000	444
7043	市区	加州东郡2#配电室1#主变	10	1000	390
7044	市区	加州东郡东区1#配电室1#主变	10	630	272
7045	市区	加州东郡东区1#配电室2#主变	10	630	218
7046	市区	加州东郡东区2#配电室1#主变	10	800	307
7047	市区	加州东郡东区2#配电室2#主变	10	800	343
7048	市区	文璟臻苑1#配电室1#主变	10	630	282
7049	市区	文璟臻苑1#配电室3#主变	10	630	290
7050	市区	文璟臻苑2#配电室1#主变	10	800	486
7051	市区	文璟臻苑3#配电室1#主变	10	800	439
7052	市区	文璟臻苑开关站1#主变	10	630	206
7053	市区	紫滨花园1#配电室2#主变	10	800	468
7054	市区	紫滨花园1#配电室4#主变	10	800	435
7055	市区	紫滨花园2#配电室2#主变	10	800	330
7056	市区	紫滨花园2#配电室4#主变	10	800	356
7057	市区	紫滨花园3#配电室2#主变	10	800	358
7058	市区	紫滨花园3#配电室4#主变	10	800	413
7059	市区	紫滨花园4#配电室2#主变	10	800	477

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7060	市区	国际花都三期1#配电室1#主变	10	800	309
7061	市区	国际花都三期1#配电室3#主变	10	800	326
7062	市区	国际花都三期2#配电室1#主变	10	630	227
7063	市区	国际花都三期2#配电室3#主变	10	630	252
7064	市区	绿地书香园1#配电室1#主变	10	630	290
7065	市区	绿地书香园1#配电室3#主变	10	630	181
7066	市区	绿地书香园2#配电室1#主变	10	800	434
7067	市区	绿地书香园3#配电室1#主变	10	800	264
7068	市区	麒麟府1#配电室2#主变	10	630	277
7069	市区	麒麟府1#配电室4#主变	10	630	335
7070	市区	麒麟府2#配电室2#主变	10	800	337
7071	市区	麒麟府2#配电室4#主变	10	800	461
7072	市区	麒麟府3#配电室2#主变	10	800	399
7073	市区	麒麟府4#配电室2#主变	10	800	418
7074	市区	锐轩财富广场1#配电室2#主变	10	630	371
7075	市区	锐轩财富广场1#配电室4#主变	10	630	378
7076	市区	锐轩财富广场2#配电室2#主变	10	800	499
7077	市区	锐轩财富广场2#配电室4#主变	10	800	610
7078	市区	亭绿1#开关站1#主变	10	630	316

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7079	市区	亭绿1#配电室1#主变	10	800	409
7080	市区	亭绿1#配电室3#主变	10	800	396
7081	市区	亭绿2#配电室1#主变	10	800	382
7082	市区	滨河人家1#配电室2#主变	10	800	504
7083	市区	滨河人家2#配电室2#主变	10	800	468
7084	市区	滨河人家3#配电室2#主变	10	800	334
7085	市区	华建颐园1#开关站1#主变	10	630	375
7086	市区	华建颐园1#配电室1#主变	10	630	282
7087	市区	华建颐园1#配电室3#主变	10	630	344
7088	市区	华建颐园2#配电室1#主变	10	630	290
7089	市区	华建颐园2#配电室3#主变	10	630	253
7090	市区	华建颐园3#配电室1#主变	10	800	424
7091	市区	华建颐园3#配电室3#主变	10	800	457
7092	市区	金牛大厦变电所2#主变	10	800	381
7093	市区	金牛大厦变电所4#主变	10	800	266
7094	市区	力拓倾城1#配电室1#主变	10	800	403
7095	市区	力拓倾城1#配电室4#主变	10	800	389
7096	市区	力拓倾城2#配电室2#主变	10	800	467
7097	市区	力拓倾城2#配电室4#主变	10	800	378

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7098	市区	力拓倾城3#配电室2#主变	10	800	365
7099	市区	力拓倾城3#配电室4#主变	10	800	446
7100	市区	力拓倾城4#配电室2#主变	10	800	400
7101	市区	力拓倾城4#配电室4#主变	10	800	441
7102	市区	太和名苑2#配电室1#主变	10	800	399
7103	市区	太和名苑3#配电室1#主变	10	630	344
7104	市区	太和名苑3#配电室3#主变	10	630	242
7105	市区	太和名苑4#配电室1#主变	10	630	396
7106	市区	太和名苑4#配电室3#主变	10	630	287
7107	市区	太和名苑5#配电室1#主变	10	630	476
7108	市区	太和名苑5#配电室3#主变	10	630	351
7109	市区	德惠尚书房锦苑1#配电室1#主变	10	800	429
7110	市区	德惠尚书房锦苑1#配电室3#主变	10	800	389
7111	市区	德惠尚书房锦苑2#配电室1#主变	10	630	166
7112	市区	德惠尚书房锦苑2#配电室3#主变	10	630	175
7113	市区	德惠尚书房锦苑3#配电室1#主变	10	800	378
7114	市区	德惠尚书房锦苑3#配电室3#主变	10	800	368
7115	市区	德惠尚书房1#开关站2#主变	10	800	526
7116	市区	德惠尚书房1#开关站4#主变	10	800	452

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7117	市区	德惠尚书房1#配电室2#主变	10	800	487
7118	市区	德惠尚书房1#配电室4#主变	10	800	480
7119	市区	德惠尚书房2#开关站2#主变	10	630	315
7120	市区	德惠尚书房2#开关站4#主变	10	630	294
7121	市区	德惠尚书房3#开关站2#主变	10	800	458
7122	市区	德惠尚书房3#开关站4#主变	10	800	471
7123	市区	德惠尚书房3#配电室2#主变	10	630	303
7124	市区	德惠尚书房3#配电室4#主变	10	630	253
7125	市区	德惠尚书房4#配电室2#主变	10	800	391
7126	市区	德惠尚书房5#配电室2#主变	10	630	295
7127	市区	德惠尚书房5#配电室4#主变	10	630	307
7128	市区	德惠尚书房6#配电室2#主变	10	800	444
7129	市区	德惠尚书房6#配电室4#主变	10	800	432
7130	市区	翡翠书院1#配电室2#主变	10	800	398
7131	市区	翡翠书院2#配电室2#主变	10	800	366
7132	市区	翡翠书院2#配电室4#主变	10	800	365
7133	市区	晶都大厦配电室2#主变	10	630	410
7134	市区	晶都大厦配电室4#主变	10	630	347
7135	市区	罗兰春天1#配电室2#主变	10	630	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7136	市区	罗兰春天2#配电室2#主变	10	800	434
7137	市区	罗兰春天2#配电室4#主变	10	800	336
7138	市区	中南熙悦1#配电室2#主变	10	630	243
7139	市区	中南熙悦1#配电室4#主变	10	630	222
7140	市区	中南熙悦2#配电室2#主变	10	630	287
7141	市区	东润华庭小区1#配电室1#主变	10	800	447
7142	市区	东润华庭小区1#配电室3#主变	10	800	504
7143	市区	东润华庭小区2#配电室1#主变	10	800	450
7144	市区	东润华庭小区3#配电室1#主变	10	800	451
7145	市区	东润华庭小区3#配电室3#主变	10	800	360
7146	市区	东润华庭小区4#配电室1#主变	10	800	555
7147	市区	东润华庭小区4#配电室3#主变	10	800	310
7148	市区	东润华庭小区5#配电室1#主变	10	800	492
7149	市区	东润华庭小区5#配电室3#主变	10	800	441
7150	市区	华建雅园2#配电室2#主变	10	630	260
7151	市区	华建雅园2#配电室4#主变	10	630	249
7152	市区	华建雅园3#配电室2#主变	10	630	332
7153	市区	华建雅园3#配电室4#主变	10	630	298
7154	市区	华建雅园4#配电室2#主变	10	800	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7155	市区	华建雅园开关站2#主变	10	800	370
7156	市区	景山名门1#配电室1#主变	10	630	275
7157	市区	景山名门1#配电室3#主变	10	630	307
7158	市区	景山名门2#配电室1#主变	10	630	284
7159	市区	景山名门2#配电室3#主变	10	630	296
7160	市区	景山名门3#配电室1#主变	10	800	262
7161	市区	景山名门3#配电室3#主变	10	800	279
7162	市区	南林花苑2#配电室2#主变	10	800	468
7163	市区	南林花苑2#配电室4#主变	10	800	487
7164	市区	南林花苑3#配电室2#主变	10	800	459
7165	市区	南林花苑3#配电室4#主变	10	800	505
7166	市区	圣龙府1#配电室1#主变	10	800	640
7167	市区	圣龙府1#配电室3#主变	10	800	406
7168	市区	圣龙府2#配电室1#主变	10	800	479
7169	市区	圣龙府2#配电室3#主变	10	800	453
7170	市区	圣龙府3#配电室1#主变	10	800	640
7171	市区	圣龙府3#配电室3#主变	10	800	347
7172	市区	圣龙府北区1#配电室1#主变	10	800	640
7173	市区	圣龙府北区1#配电室3#主变	10	800	511

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7174	市区	圣龙府北区2#配电室1#主变	10	800	572
7175	市区	圣龙府北区2#配电室3#主变	10	800	639
7176	市区	圣龙府北区开关站1#主变	10	800	534
7177	市区	太湖郡府1#开关站1#主变	10	800	438
7178	市区	太湖郡府1#配电室1#主变	10	800	470
7179	市区	太湖郡府1#配电室3#主变	10	800	433
7180	市区	新民1#箱变主变	10	400	256
7181	市区	城市御墅1#开关站1#主变	10	800	414
7182	市区	城市御墅1#开关站3#主变	10	800	417
7183	市区	城市御墅1#配电室1#主变	10	800	368
7184	市区	城市御墅1#配电室3#主变	10	800	592
7185	市区	都市铭城1#配电室1#主变	10	800	351
7186	市区	都市铭城2#配电室1#主变	10	630	334
7187	市区	都市铭城2#配电室3#主变	10	630	261
7188	市区	都市铭城开关站1#主变	10	800	369
7189	市区	文璟臻苑1#配电室2#主变	10	630	357
7190	市区	文璟臻苑1#配电室4#主变	10	630	336
7191	市区	文璟臻苑2#配电室2#主变	10	800	381
7192	市区	文璟臻苑3#配电室2#主变	10	800	500

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7193	市区	文璟臻苑开关站2#主变	10	630	321
7194	市区	紫湖文苑1#配电室1#主变	10	630	208
7195	市区	紫湖文苑1#配电室3#主变	10	630	282
7196	市区	紫湖文苑2#配电室1#主变	10	800	313
7197	市区	紫湖文苑3#配电室1#主变	10	630	285
7198	市区	紫湖文苑3#配电室3#主变	10	630	288
7199	市区	东方商贸城1#配电室2#主变	10	800	505
7200	市区	东方商贸城1#配电室4#主变	10	800	498
7201	市区	东方商贸城2#箱变主变	10	400	302
7202	市区	东方商贸城开关站2#主变	10	800	614
7203	市区	东方商贸城开关站4#主变	10	800	610
7204	市区	翡翠国际1#配电室2#主变	10	800	414
7205	市区	翡翠国际1#配电室4#主变	10	800	377
7206	市区	翡翠国际2#配电室2#主变	10	800	374
7207	市区	翡翠国际2#配电室4#主变	10	800	488
7208	市区	工业园11#变	10	400	57
7209	市区	工业园12#变	10	400	0
7210	市区	工业园16#变	10	315	13
7211	市区	工业园17#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7212	市区	工业园18#美变	10	500	57
7213	市区	工业园24#变	10	400	178
7214	市区	工业园27#变	10	400	223
7215	市区	工业园6#变	10	400	114
7216	市区	琥珀湾花园1#配电室1#主变	10	630	400
7217	市区	琥珀湾花园1#配电室3#主变	10	630	342
7218	市区	琥珀湾花园2#配电室1#主变	10	630	295
7219	市区	琥珀湾花园2#配电室3#主变	10	630	458
7220	市区	琥珀湾花园3#配电室1#主变	10	630	353
7221	市区	琥珀湾花园3#配电室3#主变	10	630	167
7222	市区	美食街12#变	10	630	403
7223	市区	民航1#箱变	10	630	296
7224	市区	民航2#箱变	10	630	231
7225	市区	民航3#箱变	10	630	262
7226	市区	南林14#变	10	630	207
7227	市区	商业街1#箱变主变	10	630	503
7228	市区	商业街2#箱变主变	10	630	264
7229	市区	新河湾花园1#配电室1#主变	10	800	354
7230	市区	新河湾花园1#配电室3#主变	10	800	354

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7231	市区	新河湾花园2#配电室1#主变	10	800	467
7232	市区	新河湾花园2#配电室3#主变	10	800	517
7233	市区	新河湾花园3#配电室1#主变	10	800	400
7234	市区	新河湾花园3#配电室3#主变	10	800	344
7235	市区	东润华庭小区1#配电室2#主变	10	800	474
7236	市区	东润华庭小区1#配电室4#主变	10	800	466
7237	市区	东润华庭小区2#配电室2#主变	10	800	464
7238	市区	东润华庭小区3#配电室2#主变	10	800	472
7239	市区	东润华庭小区3#配电室4#主变	10	800	568
7240	市区	东润华庭小区4#配电室2#主变	10	800	539
7241	市区	东润华庭小区4#配电室4#主变	10	800	484
7242	市区	东润华庭小区5#配电室2#主变	10	800	381
7243	市区	东润华庭小区5#配电室4#主变	10	800	466
7244	市区	智博园配电室1#主变	10	800	326
7245	市区	巨丰10#箱变主变	10	400	274
7246	市区	绿苑广场1#主变	10	630	503
7247	市区	绿苑广场2#主变	10	630	503
7248	市区	在水一方誉府1#配电室2#主变	10	630	315
7249	市区	在水一方誉府1#配电室4#主变	10	630	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7250	市区	在水一方誉府2#配电室2#主变	10	800	442
7251	市区	在水一方誉府3#配电室2#主变	10	800	356
7252	市区	在水一方誉府3#配电室4#主变	10	800	640
7253	市区	在水一方誉府4#配电室2#主变	10	800	487
7254	市区	在水一方誉府4#配电室4#主变	10	800	640
7255	市区	翠湖名邸1#配电室2#主变	10	800	454
7256	市区	翠湖名邸2#配电室2#主变	10	800	489
7257	市区	翠湖名邸3#配电室2#主变	10	800	417
7258	市区	翠湖名邸4#配电室2#主变	10	800	384
7259	市区	海铂花园1#配电室1#主变	10	800	640
7260	市区	海铂花园1#配电室3#主变	10	800	420
7261	市区	海铂花园2#配电室1#主变	10	800	640
7262	市区	海铂花园2#配电室3#主变	10	800	534
7263	市区	海铂花园3#配电室1#主变	10	800	640
7264	市区	海铂花园3#配电室3#主变	10	800	498
7265	市区	海铂花园开关站1#主变	10	800	383
7266	市区	珺尚府1#配电室1#主变	10	800	640
7267	市区	珺尚府1#配电室3#主变	10	800	351
7268	市区	珺尚府2#配电室1#主变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7269	市区	珺尚府2#配电室3#主变	10	800	294
7270	市区	珺尚府3#配电室1#主变	10	630	320
7271	市区	珺尚府3#配电室3#主变	10	630	334
7272	市区	珺尚府4#配电室1#主变	10	800	522
7273	市区	高铁新城C5地块1#配电室2#主变	10	800	593
7274	市区	高铁新城C5地块1#配电室4#主变	10	800	602
7275	市区	金水湾1#小区变1#主变	10	800	229
7276	市区	金水湾1#小区变2#主变	10	800	276
7277	市区	金水湾2#小区变1#主变	10	800	429
7278	市区	金水湾2#小区变2#主变	10	800	297
7279	市区	金水湾3#小区变1#主变	10	800	166
7280	市区	金水湾3#小区变2#主变	10	800	137
7281	市区	金水湾4#小区变1#主变	10	800	455
7282	市区	金水湾4#小区变2#主变	10	800	214
7283	市区	金水湾5#小区变1#主变	10	800	432
7284	市区	金水湾5#小区变2#主变	10	800	372
7285	市区	金水湾5#小区变3#主变	10	800	467
7286	市区	金水湾5#小区变4#主变	10	800	358
7287	市区	水厂箱变主变	10	400	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7288	市区	悦珑湾1#配电室1#主变	10	800	465
7289	市区	悦珑湾1#配电室3#主变	10	800	448
7290	市区	悦珑湾2#配电室1#主变	10	800	421
7291	市区	悦珑湾2#配电室3#主变	10	800	382
7292	市区	悦珑湾3#配电室1#主变	10	800	346
7293	市区	悦珑湾3#配电室3#主变	10	800	338
7294	市区	悦珑湾4#配电室1#主变	10	800	501
7295	市区	悦珑湾4#配电室3#主变	10	800	422
7296	市区	悦珑湾5#配电室1#主变	10	800	460
7297	市区	悦珑湾5#配电室4#主变	10	800	436
7298	市区	悦珑湾6#配电室1#主变	10	800	618
7299	市区	悦珑湾6#配电室4#主变	10	800	447
7300	市区	悦珑湾7#配电室2#主变	10	800	446
7301	市区	悦珑湾7#配电室4#主变	10	800	476
7302	市区	悦珑湾8#配电室2#主变	10	800	427
7303	市区	悦珑湾8#配电室4#主变	10	800	477
7304	市区	悦珑湾9#配电室2#主变	10	800	495
7305	市区	悦珑湾东区1#配电室2#主变	10	800	334
7306	市区	悦珑湾东区1#配电室4#主变	10	800	446

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7307	市区	悦珑湾东区2#配电室2#主变	10	630	311
7308	市区	悦珑湾东区2#配电室4#主变	10	630	285
7309	市区	悦珑湾东区3#配电室2#主变	10	800	491
7310	市区	悦珑湾东区3#配电室4#主变	10	800	443
7311	市区	悦珑湾东区4#配电室2#主变	10	630	351
7312	市区	悦珑湾东区4#配电室4#主变	10	630	410
7313	市区	大星10#S7箱变主变	10	400	303
7314	市区	大星15#S8箱变主变	10	400	308
7315	市区	君启花园1#配电室1#主变	10	800	640
7316	市区	君启花园1#配电室3#主变	10	800	308
7317	市区	君启花园2#配电室1#主变	10	800	640
7318	市区	君启花园2#配电室3#主变	10	800	303
7319	市区	君启花园3#配电室1#主变	10	800	640
7320	市区	君启花园3#配电室3#主变	10	800	372
7321	市区	东河14#变	10	315	222
7322	市区	佳苑西苑二期配电室2#主变	10	630	373
7323	市区	佳苑西苑二期配电室4#主变	10	630	341
7324	市区	金色华庭1#配电室3#主变	10	800	427
7325	市区	金色华庭1#配电室4#主变	10	800	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7326	市区	金色华庭2#配电室2#主变	10	800	355
7327	市区	金色华庭2#配电室4#主变	10	800	389
7328	市区	金色华庭3#配电室3#主变	10	800	446
7329	市区	金色华庭3#配电室4#主变	10	800	501
7330	市区	金色华庭4#配电室2#主变	10	800	415
7331	市区	静心小区II期1#箱变	10	400	118
7332	市区	静心小区II期2#箱变	10	400	55
7333	市区	新城花园2#配电室2#主变	10	800	359
7334	市区	悦心园1#箱变主变	10	630	198
7335	市区	悦心园1#主变	10	1000	465
7336	市区	悦心园2#箱变主变	10	630	254
7337	市区	悦心园2#主变	10	1000	344
7338	市区	长坝5#	10	315	122
7339	市区	城西24#箱变主变	10	630	336
7340	市区	城西4#	10	200	0
7341	市区	军民路4#箱变主变	10	630	458
7342	市区	军民路6#	10	400	0
7343	市区	轴承厂S2	10	630	428
7344	市区	米罗戏剧街1#配电室2#主变	10	800	581

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7345	市区	米罗戏剧街开关站2#主变	10	800	627
7346	市区	圣英置业1#S1	10	630	134
7347	市区	圣英置业2#S2	10	630	267
7348	市区	桃李春风江南里1#配电室2#主变	10	630	397
7349	市区	桃李春风江南里2#配电室2#主变	10	630	421
7350	市区	桃李春风江南里2#配电室4#主变	10	630	336
7351	市区	桃李春风江南里3#配电室2#主变	10	800	587
7352	市区	桃李春风江南里3#配电室4#主变	10	800	525
7353	市区	桃李春风江南里开关站2#主变	10	800	500
7354	市区	城西21#变	10	400	137
7355	市区	城西3#	10	315	198
7356	市区	美岸华庭2#配电室1#主变	10	800	444
7357	市区	美岸华庭2#配电室3#主变	10	800	606
7358	市区	美岸华庭开关站1#主变	10	800	438
7359	市区	美岸华庭小区1#S1	10	500	216
7360	市区	泰山庙	10	500	275
7361	市区	东河嘉园1#配电室2#主变	10	1000	637
7362	市区	东河嘉园2#开关站2#主变	10	800	537
7363	市区	东河嘉园2#配电室2#主变	10	800	570

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7364	市区	东河嘉园2#配电室4#主变	10	800	451
7365	市区	东河嘉园3#S3	10	630	351
7366	市区	东河嘉园3#配电室2#主变	10	630	420
7367	市区	东河嘉园3#配电室4#主变	10	630	416
7368	市区	东河新园1#配电室2#主变	10	630	414
7369	市区	东河新园1#配电室4#主变	10	630	420
7370	市区	东晖锦园1#配电室2#主变	10	800	544
7371	市区	东晖锦园1#配电室4#主变	10	800	486
7372	市区	东晖锦园2#配电室2#主变	10	800	451
7373	市区	东晖锦园2#配电室4#主变	10	800	532
7374	市区	东晖锦园3#配电室2#主变	10	800	444
7375	市区	东晖锦园3#配电室4#主变	10	800	510
7376	市区	东晖锦园4#配电室2#主变	10	630	353
7377	市区	东晖锦园4#配电室4#主变	10	630	328
7378	市区	康庄雅苑1#配电室1#主变	10	800	599
7379	市区	康庄雅苑1#配电室3#主变	10	800	640
7380	市区	康庄雅苑2#配电室1#主变	10	800	594
7381	市区	康庄雅苑2#配电室3#主变	10	800	637
7382	市区	康庄雅苑3#配电室1#主变	10	800	616

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7383	市区	康庄雅苑3#配电室3#主变	10	800	638
7384	市区	康庄雅苑开关站1#主变	10	800	618
7385	市区	港湾明珠1#配电室2#主变	10	800	398
7386	市区	港湾明珠1#配电室4#主变	10	800	525
7387	市区	港湾明珠10#配电室2#主变	10	800	479
7388	市区	港湾明珠10#配电室4#主变	10	800	432
7389	市区	港湾明珠2#开关站2#主变	10	800	449
7390	市区	港湾明珠2#配电室2#主变	10	800	446
7391	市区	港湾明珠2#配电室4#主变	10	800	321
7392	市区	港湾明珠3#开关站2#主变	10	500	220
7393	市区	港湾明珠3#开关站4#主变	10	500	219
7394	市区	港湾明珠3#配电室2#主变	10	800	509
7395	市区	港湾明珠3#配电室4#主变	10	800	460
7396	市区	港湾明珠4#配电室2#主变	10	800	408
7397	市区	港湾明珠4#配电室4#主变	10	800	505
7398	市区	港湾明珠5#配电室2#主变	10	800	489
7399	市区	港湾明珠5#配电室4#主变	10	800	489
7400	市区	港湾明珠6#配电室2#主变	10	800	421
7401	市区	港湾明珠7#配电室2#主变	10	800	410

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7402	市区	港湾明珠7#配电室4#主变	10	800	311
7403	市区	港湾明珠8#配电室2#主变	10	800	414
7404	市区	港湾明珠9#配电室2#主变	10	800	162
7405	市区	港湾明珠9#配电室4#主变	10	800	292
7406	市区	国贸中心1#配电室1#主变	10	800	598
7407	市区	国贸中心1#配电室3#主变	10	800	639
7408	市区	国贸中心2#配电室1#主变	10	800	626
7409	市区	国贸中心2#配电室3#主变	10	800	441
7410	市区	砖瓦厂S1	10	400	172
7411	市区	砂石场S1	10	500	349
7412	市区	先锋农贸大厦1#配电室1#主变	10	800	428
7413	市区	越河派出所2#	10	200	140
7414	市区	越河派出所3#	10	315	100
7415	市区	中海置业变电所1#主变	10	630	402
7416	市区	港湾明珠1#配电室1#主变	10	800	458
7417	市区	港湾明珠1#配电室3#主变	10	800	495
7418	市区	港湾明珠10#配电室1#主变	10	800	438
7419	市区	港湾明珠10#配电室3#主变	10	800	383
7420	市区	港湾明珠2#开关站1#主变	10	800	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7421	市区	港湾明珠2#配电室1#主变	10	800	508
7422	市区	港湾明珠2#配电室3#主变	10	800	384
7423	市区	港湾明珠3#开关站1#主变	10	500	151
7424	市区	港湾明珠3#开关站3#主变	10	500	251
7425	市区	港湾明珠3#配电室1#主变	10	800	528
7426	市区	港湾明珠3#配电室3#主变	10	800	444
7427	市区	港湾明珠4#配电室1#主变	10	800	509
7428	市区	港湾明珠4#配电室3#主变	10	800	508
7429	市区	港湾明珠5#配电室1#主变	10	800	439
7430	市区	港湾明珠5#配电室3#主变	10	800	503
7431	市区	港湾明珠6#配电室1#主变	10	800	415
7432	市区	港湾明珠7#配电室1#主变	10	800	413
7433	市区	港湾明珠7#配电室3#主变	10	800	433
7434	市区	港湾明珠8#配电室1#主变	10	800	404
7435	市区	港湾明珠9#配电室1#主变	10	800	440
7436	市区	港湾明珠9#配电室3#主变	10	800	537
7437	市区	博雅文苑1#开关站2#主变	10	800	468
7438	市区	博雅文苑1#配电室2#主变	10	800	575
7439	市区	博雅文苑2#配电室2#主变	10	630	390

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7440	市区	博雅文苑2#配电室4#主变	10	630	504
7441	市区	博雅文苑3#配电室2#主变	10	800	350
7442	市区	博雅文苑3#配电室4#主变	10	800	640
7443	市区	博雅文苑4#配电室2#主变	10	800	349
7444	市区	博雅文苑4#配电室4#主变	10	800	640
7445	市区	城西19#变	10	400	145
7446	市区	城西20#变	10	400	227
7447	市区	城西22#变	10	200	134
7448	市区	城西6#变	10	400	129
7449	市区	华福房产有限公司S3	10	400	229
7450	市区	美岸华庭2#配电室2#主变	10	800	457
7451	市区	美岸华庭2#配电室4#主变	10	800	540
7452	市区	美岸华庭开关站2#主变	10	800	461
7453	市区	香江枫景名苑东区1#配电室2#主变	10	800	287
7454	市区	香江枫景名苑东区1#配电室4#主变	10	800	640
7455	市区	香江枫景名苑东区2#配电室2#主变	10	630	367
7456	市区	香江枫景名苑东区2#配电室4#主变	10	630	504
7457	市区	香江枫景名苑东区3#配电室2#主变	10	800	409
7458	市区	香江枫景名苑东区3#配电室4#主变	10	800	639

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7459	市区	香江枫景名苑西区1#配电室1#主变	10	800	640
7460	市区	香江枫景名苑西区1#配电室3#主变	10	800	369
7461	市区	香江枫景名苑西区2#配电室1#主变	10	800	640
7462	市区	香江枫景名苑西区2#配电室3#主变	10	800	381
7463	市区	香江枫景名苑西区3#配电室1#主变	10	800	638
7464	市区	香江枫景名苑西区3#配电室3#主变	10	800	472
7465	市区	房博园1#变电所2#主变	20	800	452
7466	市区	房博园1#变电所4#主变	20	800	391
7467	市区	恒隆花园1#配电室1#主变	10	630	403
7468	市区	恒隆花园1#配电室3#主变	10	630	458
7469	市区	恒隆花园1#箱变	10	400	210
7470	市区	恒隆花园2#开关站1#主变	10	800	535
7471	市区	恒隆花园3#箱变	10	400	255
7472	市区	恒隆花园4#箱变	10	400	178
7473	市区	奥林匹克花园小区1#欧变	10	500	234
7474	市区	奥林匹克花园小区2#欧变	10	500	289
7475	市区	奥林匹克花园小区3#欧变	10	500	286
7476	市区	奥林匹克花园小区配电室1#主变	10	1000	613
7477	市区	奥林匹克花园小区配电室2#主变	10	1000	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7478	市区	峰尚生活广场配电室1#主变	10	800	319
7479	市区	峰尚生活广场配电室3#主变	10	800	234
7480	市区	桃源胜景1#箱变	10	400	210
7481	市区	桃源胜景2#箱变	10	400	193
7482	市区	桃源胜景3#箱变	10	400	181
7483	市区	桃源胜景4#箱变	10	400	195
7484	市区	嘉元置业3#欧变	10	630	308
7485	市区	嘉元置业4#欧变	10	630	384
7486	市区	嘉元置业配电室2#主变	10	630	391
7487	市区	嘉元置业配电室4#主变	10	630	367
7488	市区	景盛2#欧变主变	10	630	194
7489	市区	景盛花园配电室2#主变	10	1000	433
7490	市区	农业局S6箱变	10	500	70
7491	市区	市经济管理干部学校	10	80	4
7492	市区	文港苑箱变	10	630	207
7493	市区	五星17#	10	400	135
7494	市区	五星7#变	10	400	66
7495	市区	五星公寓1#S2箱变	10	500	185
7496	市区	五星公寓2#S1箱变	10	500	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7497	市区	五星公寓配电室1#主变	10	1000	424
7498	市区	五星公寓配电室2#主变	10	1000	0
7499	市区	悦达新村1#S11箱变	10	630	267
7500	市区	悦达新村2#S10箱变	10	500	57
7501	市区	悦达新村3#S12箱变	10	630	280
7502	市区	跃进组团1#箱变	10	630	275
7503	市区	跃进组团2#箱变	10	500	225
7504	市区	跃进组团3#箱变	10	500	138
7505	市区	跃进组团4#箱变	10	500	161
7506	市区	跃进组团5#箱变	10	630	85
7507	市区	五星一组S1箱变	10	500	189
7508	市区	消防大队1#箱变主变	10	630	356
7509	市区	东进商贸城配电室1#主变	10	800	373
7510	市区	东进商贸城配电室2#主变	10	800	396
7511	市区	东圣花园配电室1#主变	10	1000	408
7512	市区	东圣花园配电室2#主变	10	1000	418
7513	市区	国飞尚城嘉园小区1#配电室1#主变	10	800	264
7514	市区	国飞尚城嘉园小区1#配电室3#主变	10	800	254
7515	市区	国飞尚城嘉园小区2#配电室1#主变	10	800	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7516	市区	金福龙大厦1#箱变	10	630	273
7517	市区	尚城雅居小区1#配电室2#主变	10	630	378
7518	市区	尚城雅居小区1#配电室4#主变	10	630	376
7519	市区	沃尔玛箱变	10	250	4
7520	市区	兴诚家园3#箱变主变	10	500	360
7521	市区	中江嘉城1#配电室2#主变	10	630	367
7522	市区	中江嘉城1#配电室4#主变	10	630	345
7523	市区	中江嘉城2#配电室2#主变	10	800	406
7524	市区	中江嘉城2#配电室4#主变	10	800	451
7525	市区	中江嘉城3#配电室2#主变	10	630	334
7526	市区	中江嘉城3#配电室4#主变	10	630	370
7527	市区	中江嘉城4#配电室2#主变	10	1000	666
7528	市区	中江嘉城5#配电室2#主变	10	800	451
7529	市区	中江嘉城6#配电室2#主变	10	630	331
7530	市区	海韵大厦1#配电室1#主变	10	800	411
7531	市区	海韵大厦1#配电室2#主变	10	800	306
7532	市区	郎郡苑小区1#配电室2#主变	10	800	407
7533	市区	郎郡苑小区1#配电室4#主变	10	800	446
7534	市区	郎郡苑小区3#欧变主变	10	400	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7535	市区	郎郡苑小区开关站2#主变	10	800	302
7536	市区	郎郡苑小区开关站4#主变	10	800	339
7537	市区	朗地英郡2#配电室1#主变	10	800	337
7538	市区	朗地置业1#配电室1#主变	10	800	366
7539	市区	朗地置业1#配电室3#主变	10	800	398
7540	市区	悦珑湾1#配电室2#主变	10	800	542
7541	市区	悦珑湾1#配电室4#主变	10	800	474
7542	市区	悦珑湾2#配电室2#主变	10	800	373
7543	市区	悦珑湾2#配电室4#主变	10	800	418
7544	市区	悦珑湾3#配电室2#主变	10	800	423
7545	市区	悦珑湾3#配电室4#主变	10	800	499
7546	市区	悦珑湾4#配电室2#主变	10	800	526
7547	市区	悦珑湾4#配电室4#主变	10	800	524
7548	市区	悦珑湾5#配电室2#主变	10	800	425
7549	市区	悦珑湾5#配电室3#主变	10	800	452
7550	市区	悦珑湾6#配电室2#主变	10	800	442
7551	市区	悦珑湾6#配电室3#主变	10	800	596
7552	市区	悦珑湾7#配电室1#主变	10	800	480
7553	市区	悦珑湾7#配电室3#主变	10	800	544

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7554	市区	悦珑湾8#配电室1#主变	10	800	491
7555	市区	悦珑湾8#配电室3#主变	10	800	460
7556	市区	悦珑湾9#配电室1#主变	10	800	242
7557	市区	悦珑湾东区1#配电室1#主变	10	800	429
7558	市区	悦珑湾东区1#配电室3#主变	10	800	400
7559	市区	悦珑湾东区2#配电室1#主变	10	630	300
7560	市区	悦珑湾东区2#配电室3#主变	10	630	314
7561	市区	悦珑湾东区3#配电室1#主变	10	800	449
7562	市区	悦珑湾东区3#配电室3#主变	10	800	301
7563	市区	悦珑湾东区4#配电室1#主变	10	630	374
7564	市区	悦珑湾东区4#配电室3#主变	10	630	357
7565	市区	东郊实训楼2#S2	10	400	320
7566	市区	翡丽佳苑1#配电室1#主变	10	800	136
7567	市区	翡丽佳苑2#配电室1#主变	10	800	386
7568	市区	国园壹城3#配电室1#主变	10	630	303
7569	市区	国园壹城3#配电室3#主变	10	630	0
7570	市区	国园壹城4#配电室1#主变	10	800	357
7571	市区	国园壹城5#配电室1#主变	10	800	436
7572	市区	国园壹城5#配电室3#主变	10	800	499

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7573	市区	国园壹城小区1#配电室1#主变	10	800	482
7574	市区	国园壹城小区1#配电室3#主变	10	800	521
7575	市区	国园壹城小区2#配电室1#主变	10	800	403
7576	市区	国园壹城小区2#配电室3#主变	10	800	469
7577	市区	国园壹城小区一期3#配电室1#主变	10	800	262
7578	市区	国园壹城小区一期3#配电室3#主变	10	800	458
7579	市区	豪德广场北地块配电室1#主变	10	800	460
7580	市区	豪德广场北地块配电室3#主变	10	630	385
7581	市区	豪德广场开关站1#主变	10	630	351
7582	市区	豪德广场南地块配电室1#主变	10	800	453
7583	市区	豪德广场南地块配电室3#主变	10	800	468
7584	市区	金源大厦1#配电室2#主变	10	630	389
7585	市区	金源大厦1#配电室4#主变	10	630	462
7586	市区	金座广场1#配电室1#主变	10	800	619
7587	市区	金座广场1#配电室3#主变	10	800	579
7588	市区	金座广场2#配电室1#主变	10	630	327
7589	市区	金座广场2#配电室3#主变	10	630	229
7590	市区	景盛1#欧变主变	10	630	267
7591	市区	景盛花园配电室1#主变	10	1000	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7592	市区	东景苑1#配电室1#主变	10	630	377
7593	市区	东景苑1#配电室2#主变	10	630	484
7594	市区	东景苑1#配电室3#主变	10	630	252
7595	市区	东景苑1#配电室4#主变	10	630	248
7596	市区	东景苑1#箱变	10	315	126
7597	市区	东景苑2#箱变	10	500	199
7598	市区	东景苑3#配电室1#主变	10	500	226
7599	市区	东景苑3#配电室2#主变	10	500	158
7600	市区	东景苑小区2#配电室1#主变	10	800	350
7601	市区	东景苑小区2#配电室2#主变	10	800	382
7602	市区	豪德广场北地块配电室2#主变	10	800	405
7603	市区	豪德广场北地块配电室4#主变	10	630	382
7604	市区	豪德广场开关站2#主变	10	630	413
7605	市区	豪德广场南地块配电室2#主变	10	800	394
7606	市区	豪德广场南地块配电室4#主变	10	800	489
7607	市区	嘉元置业1#欧变	10	630	365
7608	市区	嘉元置业2#欧变	10	630	388
7609	市区	嘉元置业配电室1#主变	10	630	315
7610	市区	嘉元置业配电室3#主变	10	630	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7611	市区	六合路1#箱变主变	10	630	257
7612	市区	五星10#箱变主变	10	400	138
7613	市区	五星小区6#箱变	10	500	193
7614	市区	五星小区7#箱变	10	800	166
7615	市区	博园香郡配电室2#主变	10	800	396
7616	市区	博园香郡配电室4#主变	10	800	402
7617	市区	阆院小区配电室2#主变	10	500	146
7618	市区	通南2#变	10	400	177
7619	市区	五星1#箱变主变	10	630	482
7620	市区	五星2#箱变主变	10	400	297
7621	市区	兴诚家园1#箱变主变	10	500	177
7622	市区	兴诚家园2#箱变主变	10	630	181
7623	市区	兴诚家园4#欧变主变	10	630	290
7624	市区	兴强房产箱变主变	10	630	301
7625	市区	悦达新村箱变主变	10	630	243
7626	市区	清河鸣翠府3#配电室2#主变	10	800	584
7627	市区	清河鸣翠府3#配电室4#主变	10	800	611
7628	市区	清河鸣翠府4#配电室2#主变	10	800	622
7629	市区	清河鸣翠府4#配电室4#主变	10	800	532

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7630	市区	洪祥1#	10	400	143
7631	市区	洪祥2#	10	315	96
7632	市区	华城小区公用变	10	400	157
7633	市区	嘉日华1#S11箱变主变	10	630	248
7634	市区	嘉日华3#S9箱变主变	10	315	98
7635	市区	嘉日华4#S8箱变主变	10	315	74
7636	市区	建工S7箱变主变	10	630	334
7637	市区	五星小区1#箱变主变	10	630	194
7638	市区	五星小区10#箱变主变	10	500	223
7639	市区	五星小区11#箱变主变	10	500	139
7640	市区	五星小区12#箱变主变	10	500	229
7641	市区	五星小区2#箱变主变	10	630	256
7642	市区	五星小区3#箱变主变	10	500	162
7643	市区	五星小区4#箱变主变	10	630	0
7644	市区	五星小区5#箱变主变	10	630	340
7645	市区	五星小区8#箱变主变	10	500	108
7646	市区	五星小区9#箱变主变	10	500	231
7647	市区	新天地花园小区变电所3#主变	10	1000	494
7648	市区	永宁商住楼箱变主变	10	315	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7649	市区	园林正兴欧变主变	10	400	155
7650	市区	博园香郡1#变	10	400	250
7651	市区	博园香郡配电室1#主变	10	800	414
7652	市区	博园香郡配电室3#主变	10	800	482
7653	市区	昊壹房产配电室1#主变	10	800	439
7654	市区	昊壹房产配电室2#主变	10	800	426
7655	市区	绿阳汇北区1#配电室1#主变	10	800	460
7656	市区	绿阳汇北区1#配电室3#主变	10	800	425
7657	市区	绿阳汇北区2#配电室1#主变	10	800	530
7658	市区	绿阳汇北区2#配电室3#主变	10	800	493
7659	市区	绿阳汇北区3#配电室1#主变	10	800	505
7660	市区	绿阳汇北区3#配电室3#主变	10	800	456
7661	市区	绿阳汇南区1#配电室1#主变	10	800	525
7662	市区	绿阳汇南区1#配电室3#主变	10	800	555
7663	市区	绿阳汇南区2#配电室1#主变	10	800	521
7664	市区	绿阳汇南区2#配电室3#主变	10	800	456
7665	市区	沁成之家1#开关站1#主变	10	800	553
7666	市区	沁成之家1#配电室1#主变	10	800	593
7667	市区	沁成之家2#配电室1#主变	10	800	560

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7668	市区	沁成之家充电桩1#箱变主变	10	400	319
7669	市区	沁成之家充电桩3#箱变主变	10	400	317
7670	市区	天地S1箱变	10	630	295
7671	市区	天地S2箱变	10	630	89
7672	市区	新天地花园小区变电所1#主变	10	630	184
7673	市区	新天地花园小区变电所2#主变	10	800	344
7674	市区	盐阜家园2#	10	400	169
7675	市区	盐阜嘉园1#	10	630	247
7676	市区	大星12#	10	400	290
7677	市区	大星16#	10	400	271
7678	市区	大星17#变	10	400	315
7679	市区	大星5#	10	400	303
7680	市区	大星7#	10	400	296
7681	市区	大星七组1#	10	315	238
7682	市区	大星七组2#	10	315	252
7683	市区	东进3#美变	10	400	122
7684	市区	立交桥1#变	10	315	211
7685	市区	隆盛1#	10	630	273
7686	市区	隆盛2#	10	630	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7687	市区	隆盛3#	10	400	194
7688	市区	五星18#变	10	500	378
7689	市区	五星8#	10	400	288
7690	市区	大星11#	10	160	115
7691	市区	华建颐园1#开关站2#主变	10	630	293
7692	市区	华建颐园1#配电室2#主变	10	630	258
7693	市区	华建颐园1#配电室4#主变	10	630	334
7694	市区	华建颐园2#配电室2#主变	10	630	299
7695	市区	华建颐园2#配电室4#主变	10	630	353
7696	市区	华建颐园3#配电室2#主变	10	800	388
7697	市区	华建颐园3#配电室4#主变	10	800	293
7698	市区	金牛大厦变电所1#主变	10	800	219
7699	市区	金牛大厦变电所3#主变	10	800	127
7700	市区	力拓倾城1#配电室2#主变	10	800	406
7701	市区	力拓倾城1#配电室3#主变	10	800	402
7702	市区	力拓倾城2#配电室1#主变	10	800	463
7703	市区	力拓倾城2#配电室3#主变	10	800	454
7704	市区	力拓倾城3#配电室1#主变	10	800	404
7705	市区	力拓倾城3#配电室3#主变	10	800	446

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7706	市区	力拓倾城4#配电室1#主变	10	800	478
7707	市区	力拓倾城4#配电室3#主变	10	800	474
7708	市区	圣龙府1#配电室2#主变	10	800	268
7709	市区	圣龙府1#配电室4#主变	10	800	640
7710	市区	圣龙府2#配电室2#主变	10	800	460
7711	市区	圣龙府2#配电室4#主变	10	800	503
7712	市区	圣龙府3#配电室2#主变	10	800	322
7713	市区	圣龙府3#配电室4#主变	10	800	640
7714	市区	圣龙府北区1#配电室2#主变	10	800	434
7715	市区	圣龙府北区1#配电室4#主变	10	800	640
7716	市区	圣龙府北区2#配电室2#主变	10	800	489
7717	市区	圣龙府北区2#配电室4#主变	10	800	622
7718	市区	圣龙府北区开关站2#主变	10	800	505
7719	市区	梧桐墅1#配电室2#主变	10	630	301
7720	市区	梧桐墅1#配电室4#主变	10	630	332
7721	市区	梧桐墅开关站2#主变	10	630	343
7722	市区	梧桐墅西区1#配电室2#主变	10	800	370
7723	市区	梧桐墅西区2#配电室2#主变	10	630	332
7724	市区	阳光水岸变电所1#主变	10	500	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7725	市区	阳光水岸变电所2#主变	10	500	169
7726	市区	在水一方1#配电室1#主变	10	800	363
7727	市区	在水一方1#配电室3#主变	10	800	156
7728	市区	在水一方2#开关站2#主变	10	800	306
7729	市区	在水一方2#配电室1#主变	10	800	399
7730	市区	在水一方3#配电室2#主变	10	630	280
7731	市区	在水一方3#配电室4#主变	10	630	272
7732	市区	在水一方小区开关站1#主变	10	800	327
7733	市区	长亭商厦1#配电室1#主变	10	630	330
7734	市区	长亭商厦1#配电室3#主变	10	630	331
7735	市区	长亭商厦开关站1#主变	10	630	410
7736	市区	丁香苑1#配电室1#主变	10	1000	500
7737	市区	丁香苑1#配电室2#主变	10	1000	499
7738	市区	海富花园1#配电室2#主变	10	800	236
7739	市区	海富花园1#配电室4#主变	10	800	640
7740	市区	海富花园2#配电室2#主变	10	800	308
7741	市区	海富花园2#配电室4#主变	10	800	640
7742	市区	万达华府1#配电室1#主变	10	800	59
7743	市区	万达华府10#配电室1#主变	10	800	436

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7744	市区	万达华府11#配电室1#主变	10	630	88
7745	市区	万达华府11#配电室3#主变	10	630	198
7746	市区	万达华府2#配电室1#主变	10	800	381
7747	市区	万达华府2#配电室3#主变	10	800	210
7748	市区	万达华府3#配电室1#主变	10	800	392
7749	市区	万达华府3#配电室3#主变	10	800	224
7750	市区	万达华府4#配电室1#主变	10	800	381
7751	市区	万达华府5#配电室1#主变	10	800	469
7752	市区	万达华府5#配电室3#主变	10	800	186
7753	市区	万达华府6#配电室1#主变	10	800	333
7754	市区	万达华府7#配电室1#主变	10	800	420
7755	市区	万达华府7#配电室3#主变	10	800	307
7756	市区	万达华府8#配电室1#主变	10	800	513
7757	市区	万达华府9#配电室1#主变	10	800	412
7758	市区	万家富豪1#箱变主变	10	500	236
7759	市区	旭日路2#S8箱变主变	10	500	363
7760	市区	云竹苑小区变1#主变	10	500	244
7761	市区	云竹苑小区变2#主变	10	500	269
7762	市区	中海九樾1#配电室2#主变	10	630	276

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7763	市区	中海九樾1#配电室4#主变	10	630	504
7764	市区	中海九樾2#配电室2#主变	10	630	78
7765	市区	中海九樾2#配电室4#主变	10	630	504
7766	市区	中海九樾3#配电室2#主变	10	800	380
7767	市区	中海九樾3#配电室4#主变	10	800	640
7768	市区	紫荆苑1#变电所1#主变	10	1000	579
7769	市区	紫荆苑1#变电所2#主变	10	1000	434
7770	市区	海铭花园1#配电室2#主变	10	800	546
7771	市区	海铭花园1#配电室4#主变	10	800	506
7772	市区	海铭花园2#配电室2#主变	10	800	582
7773	市区	海铭花园2#配电室4#主变	10	800	578
7774	市区	海铭花园3#配电室2#主变	10	800	553
7775	市区	海铭花园3#配电室4#主变	10	800	554
7776	市区	机管局1#公用变	10	400	243
7777	市区	交通站公用变	10	400	134
7778	市区	金大洋生活广场1#配电室1#主变	10	800	640
7779	市区	金大洋生活广场1#配电室3#主变	10	800	361
7780	市区	金大洋生活广场2#开关站1#主变	10	800	493
7781	市区	金大洋生活广场2#配电室1#主变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7782	市区	金大洋生活广场2#配电室3#主变	10	800	581
7783	市区	金大洋生活广场3#配电室1#主变	10	800	599
7784	市区	金大洋生活广场4#配电室1#主变	10	630	504
7785	市区	金大洋生活广场4#配电室3#主变	10	630	435
7786	市区	金大洋生活广场5#配电室1#主变	10	800	558
7787	市区	鹿鸣学苑开关站1#主变	10	800	428
7788	市区	鹿鸣学苑配电室1#主变	10	800	510
7789	市区	鹿鸣学苑配电室3#主变	10	800	502
7790	市区	世纪大道5#公用变	10	400	194
7791	市区	世纪大道6#公用变	10	315	0
7792	市区	世纪大道7#公用变	10	400	235
7793	市区	城南热电厂家属区1#箱变主变	10	630	284
7794	市区	城南热电厂家属区2#箱变主变	10	630	307
7795	市区	海铭花园1#配电室1#主变	10	800	583
7796	市区	海铭花园1#配电室3#主变	10	800	540
7797	市区	海铭花园2#配电室1#主变	10	800	569
7798	市区	海铭花园2#配电室3#主变	10	800	565
7799	市区	海铭花园3#配电室1#主变	10	800	519
7800	市区	海铭花园3#配电室3#主变	10	800	578

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7801	市区	禾成花园1#箱变主变	10	400	235
7802	市区	禾成花园东区1#配电室2#主变	10	800	639
7803	市区	禾成花园东区1#配电室4#主变	10	800	412
7804	市区	禾成花园东区2#配电室2#主变	10	800	640
7805	市区	禾成花园东区2#配电室4#主变	10	800	386
7806	市区	禾成花园东区开关站2#主变	10	630	345
7807	市区	禾成花园西区1#配电室2#主变	10	800	640
7808	市区	禾成花园西区1#配电室4#主变	10	800	543
7809	市区	禾成花园西区2#配电室2#主变	10	800	640
7810	市区	禾成花园西区2#配电室4#主变	10	800	398
7811	市区	禾成花园西区3#配电室2#主变	10	630	504
7812	市区	禾成花园西区3#配电室4#主变	10	630	337
7813	市区	金大洋生活广场1#配电室2#主变	10	800	450
7814	市区	金大洋生活广场1#配电室4#主变	10	800	640
7815	市区	金大洋生活广场2#开关站2#主变	10	800	432
7816	市区	金大洋生活广场2#配电室2#主变	10	800	524
7817	市区	金大洋生活广场2#配电室4#主变	10	800	640
7818	市区	金大洋生活广场3#配电室2#主变	10	800	597
7819	市区	金大洋生活广场4#配电室2#主变	10	630	373

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7820	市区	金大洋生活广场4#配电室4#主变	10	630	504
7821	市区	金大洋生活广场5#配电室2#主变	10	800	574
7822	市区	鹿鸣学苑开关站2#主变	10	800	510
7823	市区	鹿鸣学苑配电室2#主变	10	800	458
7824	市区	鹿鸣学苑配电室4#主变	10	800	529
7825	市区	天辰府1#配电室2#主变	10	800	274
7826	市区	天辰府1#配电室4#主变	10	800	640
7827	市区	天辰府2#配电室2#主变	10	800	337
7828	市区	天辰府2#配电室4#主变	10	800	640
7829	市区	天辰府3#配电室2#主变	10	800	387
7830	市区	天辰府3#配电室4#主变	10	800	640
7831	市区	消防大队2#箱变主变	10	630	358
7832	市区	雍锦华府1#配电室2#主变	10	800	449
7833	市区	雍锦华府1#配电室4#主变	10	800	468
7834	市区	雍锦华府2#配电室2#主变	10	630	275
7835	市区	雍锦华府2#配电室4#主变	10	630	320
7836	市区	中海天钻花园1#配电室2#主变	10	630	77
7837	市区	中海天钻花园1#配电室4#主变	10	630	201
7838	市区	中海天钻花园2#配电室2#主变	10	800	409

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7839	市区	中海天钻花园3#配电室2#主变	10	800	378
7840	市区	中海天钻花园3#配电室4#主变	10	800	382
7841	市区	高铁新城C5地块1#配电室1#主变	10	800	519
7842	市区	高铁新城C5地块1#配电室3#主变	10	800	606
7843	市区	君启花园1#配电室2#主变	10	800	342
7844	市区	君启花园1#配电室4#主变	10	800	640
7845	市区	君启花园2#配电室2#主变	10	800	327
7846	市区	君启花园2#配电室4#主变	10	800	640
7847	市区	君启花园3#配电室2#主变	10	800	303
7848	市区	君启花园3#配电室4#主变	10	800	640
7849	市区	宝龙广场1#开关站1#主变	10	800	441
7850	市区	宝龙广场1#开关站3#主变	10	800	420
7851	市区	宝龙广场1#配电室1#主变	10	800	459
7852	市区	宝龙广场1#配电室3#主变	10	800	418
7853	市区	宝龙广场2#配电室1#主变	10	800	498
7854	市区	宝龙广场2#配电室3#主变	10	800	491
7855	市区	宝龙广场3#配电室1#主变	10	800	458
7856	市区	宝龙广场3#配电室3#主变	10	800	495
7857	市区	公园道2#配电室1#主变	10	800	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7858	市区	公园道2#配电室3#主变	10	800	175
7859	市区	公园道3#配电室1#主变	10	800	148
7860	市区	公园道3#配电室3#主变	10	800	157
7861	市区	公园道4#配电室1#主变	10	800	172
7862	市区	公园道4#配电室3#主变	10	800	255
7863	市区	公园道4#箱变主变	10	630	114
7864	市区	公园道5#箱变主变	10	630	382
7865	市区	公园道6#箱变主变	10	630	356
7866	市区	金融城三期东区1#配电室2#主变	10	800	525
7867	市区	金融城三期东区1#配电室4#主变	10	800	511
7868	市区	金融城三期东区2#配电室2#主变	10	800	608
7869	市区	金融城三期东区2#配电室4#主变	10	800	633
7870	市区	金融城四期西区1#配电室2#主变	10	800	628
7871	市区	金融城四期西区1#配电室4#主变	10	800	631
7872	市区	金融城四期西区4#配电室2#主变	10	800	622
7873	市区	金融城四期西区4#配电室4#主变	10	800	626
7874	市区	中海天钻花园1#配电室1#主变	10	630	282
7875	市区	中海天钻花园1#配电室3#主变	10	630	125
7876	市区	中海天钻花园2#配电室1#主变	10	800	437

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7877	市区	中海天钻花园3#配电室1#主变	10	800	373
7878	市区	中海天钻花园3#配电室3#主变	10	800	284
7879	市区	房博园1#变电所1#主变	20	800	420
7880	市区	房博园1#变电所3#主变	20	800	438
7881	市区	爱琴海1#配电室1#主变	10	630	318
7882	市区	爱琴海1#配电室3#主变	10	630	301
7883	市区	爱琴海2#配电室1#主变	10	800	426
7884	市区	爱琴海2#配电室3#主变	10	800	389
7885	市区	爱琴海3#配电室1#主变	10	630	300
7886	市区	爱琴海3#配电室3#主变	10	630	220
7887	市区	爱琴海4#配电室1#主变	10	800	445
7888	市区	爱琴海4#配电室3#主变	10	800	470
7889	市区	爱琴海5#配电室1#主变	10	800	439
7890	市区	爱琴海5#配电室3#主变	10	800	419
7891	市区	爱琴海商业1#配电室1#主变	10	800	467
7892	市区	爱琴海商业1#配电室3#主变	10	800	421
7893	市区	爱琴海商业2#配电室1#主变	10	630	63
7894	市区	爱琴海商业2#配电室3#主变	10	630	0
7895	市区	红星家具建材中心东区配电室2#主变	10	800	516

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7896	市区	红星家具建材中心东区配电室4#主变	10	800	447
7897	市区	袁河家园西区1#配电室2#主变	10	800	512
7898	市区	袁河家园西区1#配电室4#主变	10	800	640
7899	市区	袁河家园西区2#配电室2#主变	10	630	374
7900	市区	袁河家园西区2#配电室4#主变	10	630	504
7901	市区	袁河家园西区3#配电室2#主变	10	630	448
7902	市区	袁河家园西区3#配电室4#主变	10	630	504
7903	市区	袁庄8#箱变主变	10	400	299
7904	市区	和美尚苑1#配电室2#主变	10	800	458
7905	市区	和美尚苑1#配电室4#主变	10	800	640
7906	市区	和美尚苑2#配电室2#主变	10	800	522
7907	市区	和美尚苑2#配电室4#主变	10	800	640
7908	市区	和美尚苑3#配电室2#主变	10	800	589
7909	市区	和美尚苑3#配电室4#主变	10	800	640
7910	市区	红星家具建材中心东区配电室1#主变	10	800	457
7911	市区	红星家具建材中心东区配电室3#主变	10	800	504
7912	市区	金麟府1#配电室1#主变	10	800	494
7913	市区	金麟府1#配电室3#主变	10	800	616
7914	市区	金麟府2#配电室1#主变	10	800	524

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7915	市区	金麟府2#配电室3#主变	10	800	576
7916	市区	金麟府3#配电室1#主变	10	800	537
7917	市区	金麟府3#配电室3#主变	10	800	516
7918	市区	荣沁苑小区北区1#配电室1#主变	10	800	592
7919	市区	荣沁苑小区北区1#配电室3#主变	10	800	639
7920	市区	荣沁苑小区北区2#配电室1#主变	10	800	606
7921	市区	荣沁苑小区北区2#配电室3#主变	10	800	605
7922	市区	荣沁苑小区北区3#配电室1#主变	10	630	411
7923	市区	荣沁苑小区北区3#配电室3#主变	10	630	354
7924	市区	荣沁苑小区北区开关站1#主变	10	800	503
7925	市区	荣沁苑小区南区1#配电室1#主变	10	630	412
7926	市区	荣沁苑小区南区1#配电室3#主变	10	630	413
7927	市区	荣沁苑小区南区2#配电室1#主变	10	800	559
7928	市区	荣沁苑小区南区2#配电室3#主变	10	800	523
7929	市区	荣沁苑小区南区3#配电室1#主变	10	800	485
7930	市区	荣沁苑小区南区3#配电室3#主变	10	800	499
7931	市区	荣沁苑小区南区4#配电室1#主变	10	800	476
7932	市区	荣沁苑小区南区4#配电室3#主变	10	800	574
7933	市区	荣沁苑小区南区开关站1#主变	10	630	424

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7934	市区	阳光嘉园1#配电室1#主变	10	800	449
7935	市区	阳光嘉园1#配电室3#主变	10	800	504
7936	市区	阳光嘉园2#配电室1#主变	10	800	502
7937	市区	阳光嘉园2#配电室3#主变	10	800	537
7938	市区	袁河家园东区1#配电室2#主变	10	800	473
7939	市区	袁河家园东区1#配电室4#主变	10	800	640
7940	市区	袁河家园东区2#配电室2#主变	10	800	560
7941	市区	袁河家园东区2#配电室4#主变	10	800	640
7942	市区	袁河家园东区3#配电室2#主变	10	800	616
7943	市区	袁河家园东区4#配电室2#主变	10	800	589
7944	市区	袁河家园东区4#配电室4#主变	10	800	640
7945	市区	袁河家园东区5#配电室2#主变	10	630	361
7946	市区	袁河家园东区5#配电室4#主变	10	630	504
7947	市区	袁河家园西区1#配电室1#主变	10	800	640
7948	市区	袁河家园西区1#配电室3#主变	10	800	505
7949	市区	袁河家园西区2#配电室1#主变	10	630	504
7950	市区	袁河家园西区2#配电室3#主变	10	630	463
7951	市区	袁河家园西区3#配电室1#主变	10	630	504
7952	市区	袁河家园西区3#配电室3#主变	10	630	399

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7953	市区	和美尚苑1#配电室1#主变	10	800	640
7954	市区	和美尚苑1#配电室3#主变	10	800	448
7955	市区	和美尚苑2#配电室1#主变	10	800	640
7956	市区	和美尚苑2#配电室3#主变	10	800	524
7957	市区	和美尚苑3#配电室1#主变	10	800	640
7958	市区	和美尚苑3#配电室3#主变	10	800	588
7959	市区	龙泰花园小区1#开关站2#主变	10	630	297
7960	市区	龙泰花园小区1#配电室2#主变	10	630	473
7961	市区	龙泰花园小区1#配电室4#主变	10	630	440
7962	市区	龙泰花园小区2#配电室2#主变	10	630	450
7963	市区	龙泰花园小区2#配电室4#主变	10	630	466
7964	市区	荣沁苑小区北区1#配电室2#主变	10	800	612
7965	市区	荣沁苑小区北区1#配电室4#主变	10	800	598
7966	市区	荣沁苑小区北区2#配电室2#主变	10	800	627
7967	市区	荣沁苑小区北区2#配电室4#主变	10	800	605
7968	市区	荣沁苑小区北区3#配电室2#主变	10	630	402
7969	市区	荣沁苑小区北区3#配电室4#主变	10	630	314
7970	市区	荣沁苑小区北区开关站2#主变	10	800	421
7971	市区	荣沁苑小区南区1#配电室2#主变	10	630	413

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7972	市区	荣沁苑小区南区1#配电室4#主变	10	630	419
7973	市区	荣沁苑小区南区2#配电室2#主变	10	800	550
7974	市区	荣沁苑小区南区2#配电室4#主变	10	800	484
7975	市区	荣沁苑小区南区3#配电室2#主变	10	800	544
7976	市区	荣沁苑小区南区3#配电室4#主变	10	800	518
7977	市区	荣沁苑小区南区4#配电室2#主变	10	800	543
7978	市区	荣沁苑小区南区4#配电室4#主变	10	800	464
7979	市区	荣沁苑小区南区开关站2#主变	10	630	407
7980	市区	阳光嘉园1#配电室2#主变	10	800	498
7981	市区	阳光嘉园1#配电室4#主变	10	800	478
7982	市区	阳光嘉园2#配电室2#主变	10	800	424
7983	市区	阳光嘉园2#配电室4#主变	10	800	366
7984	市区	博联天街商业广场2#配电室2#主变	10	800	448
7985	市区	博联天街商业广场2#配电室4#主变	10	800	462
7986	市区	博联天街商业广场配电室2#主变	10	1000	605
7987	市区	博联天街商业广场配电室3#主变	10	1000	800
7988	市区	富贵春一期配电室2#主变	10	630	347
7989	市区	富贵春一期配电室4#主变	10	630	159
7990	市区	嘉业上郡1#开关站2#主变	10	800	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7991	市区	嘉业上郡1#配电室2#主变	10	800	335
7992	市区	嘉业上郡1#配电室4#主变	10	800	172
7993	市区	嘉业上郡2#配电室2#主变	10	800	221
7994	市区	嘉业上郡2#配电室4#主变	10	800	349
7995	市区	嘉业上郡3#配电室2#主变	10	630	255
7996	市区	嘉业上郡3#配电室4#主变	10	630	186
7997	市区	嘉业上郡5#配电室2#主变	10	500	100
7998	市区	嘉业上郡5#配电室4#主变	10	500	185
7999	市区	申鑫名城1#配电室2#主变	10	800	365
8000	市区	申鑫名城1#配电室4#主变	10	800	445
8001	市区	申鑫名城2#开关站2#主变	10	800	560
8002	市区	申鑫名城2#开关站4#主变	10	800	549
8003	市区	申鑫名城2#配电室2#主变	10	800	445
8004	市区	申鑫名城2#配电室4#主变	10	800	489
8005	市区	申鑫名城3#配电室2#主变	10	800	427
8006	市区	申鑫名城3#配电室4#主变	10	800	467
8007	市区	申鑫名城4#配电室2#主变	10	800	466
8008	市区	申鑫名城4#配电室4#主变	10	800	468
8009	市区	申鑫名城5#配电室2#主变	10	800	546

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8010	市区	申鑫名城5#配电室4#主变	10	800	591
8011	市区	申鑫名城开关站2#主变	10	800	590
8012	市区	申鑫名城开关站4#主变	10	800	547
8013	市区	小洋湾东园配电室2#主变	10	630	358
8014	市区	小洋湾东园配电室4#主变	10	630	314
8015	市区	小洋湾南园1#开关站2#主变	10	800	380
8016	市区	小洋湾南园1#开关站4#主变	10	800	412
8017	市区	小洋湾南园1#配电室2#主变	10	800	417
8018	市区	小洋湾南园1#配电室4#主变	10	800	222
8019	市区	米罗戏剧街1#配电室1#主变	10	800	610
8020	市区	米罗戏剧街开关站1#主变	10	800	635
8021	市区	桃李春风江南里1#配电室1#主变	10	630	357
8022	市区	桃李春风江南里2#配电室1#主变	10	630	435
8023	市区	桃李春风江南里2#配电室3#主变	10	630	371
8024	市区	桃李春风江南里3#配电室1#主变	10	800	471
8025	市区	桃李春风江南里3#配电室3#主变	10	800	463
8026	市区	桃李春风江南里开关站1#主变	10	800	503
8027	市区	新景华城1#配电室1#主变	10	630	433
8028	市区	新景华城1#配电室3#主变	10	630	321

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8029	市区	新景华城2#配电室1#主变	10	630	380
8030	市区	新景华城2#配电室3#主变	10	630	500
8031	市区	新景华城3#配电室1#主变	10	800	425
8032	市区	新景华城开关站1#主变	10	630	278
8033	市区	袁河家园东区1#配电室1#主变	10	800	640
8034	市区	袁河家园东区1#配电室3#主变	10	800	493
8035	市区	袁河家园东区2#配电室1#主变	10	800	640
8036	市区	袁河家园东区2#配电室3#主变	10	800	543
8037	市区	袁河家园东区3#配电室1#主变	10	800	498
8038	市区	袁河家园东区4#配电室1#主变	10	800	640
8039	市区	袁河家园东区4#配电室3#主变	10	800	491
8040	市区	袁河家园东区5#配电室1#主变	10	630	504
8041	市区	袁河家园东区5#配电室3#主变	10	630	327
8042	市区	爱琴海1#配电室2#主变	10	630	323
8043	市区	爱琴海1#配电室4#主变	10	630	319
8044	市区	爱琴海2#配电室2#主变	10	800	425
8045	市区	爱琴海2#配电室4#主变	10	800	418
8046	市区	爱琴海3#配电室2#主变	10	630	332
8047	市区	爱琴海3#配电室4#主变	10	630	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8048	市区	爱琴海4#配电室2#主变	10	800	464
8049	市区	爱琴海4#配电室4#主变	10	800	459
8050	市区	爱琴海5#配电室2#主变	10	800	494
8051	市区	爱琴海5#配电室4#主变	10	800	452
8052	市区	德惠尚书府1#配电室1#主变	10	800	480
8053	市区	德惠尚书府1#配电室3#主变	10	800	508
8054	市区	德惠尚书府2#配电室1#主变	10	800	386
8055	市区	德惠尚书府3#配电室1#主变	10	800	401
8056	市区	德惠尚书府4#配电室1#主变	10	800	432
8057	市区	德惠尚书府4#配电室3#主变	10	800	385
8058	市区	龙桥新园1#配电室2#主变	10	800	428
8059	市区	龙桥新园2#配电室2#主变	10	630	367
8060	市区	龙桥新园2#配电室4#主变	10	630	406
8061	市区	龙桥新园3#配电室2#主变	10	800	474
8062	市区	龙桥新园3#配电室4#主变	10	800	502
8063	市区	龙桥新园开关站3#主变	10	800	459
8064	市区	龙桥新园开关站4#主变	10	800	423
8065	市区	大冈野陆12号配变	10	200	50
8066	市区	卧龙1#配变	10	200	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8067	市区	卧龙4#配变	10	315	64
8068	市区	野陆4#配变	10	200	54
8069	市区	野陆7#配变	10	200	8
8070	市区	大冈呈祥公寓2#欧变	10	630	321
8071	市区	大冈呈祥公寓1#配电室2#主变2	10	630	504
8072	市区	大冈联合村1#配变	10	200	43
8073	市区	大冈联合村10#配变	10	200	0
8074	市区	大冈联合村11#配变	10	100	0
8075	市区	大冈联合村12#配变	10	200	19
8076	市区	大冈联合村13#配变	10	200	18
8077	市区	大冈联合村14#配变	10	100	3
8078	市区	大冈联合村15#配变	10	200	6
8079	市区	大冈联合村16#配变	10	200	0
8080	市区	大冈联合村17#配变	10	400	238
8081	市区	大冈联合村2#配变	10	200	80
8082	市区	大冈联合村20#配变	10	100	28
8083	市区	大冈联合村21#配变	10	200	67
8084	市区	大冈联合村3#配变	10	200	60
8085	市区	大冈联合村5#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8086	市区	大冈联合村6#配变	10	200	38
8087	市区	大冈联合村7#配变	10	200	97
8088	市区	大冈联合村8#配变	10	200	52
8089	市区	大冈卧龙2#配变	10	400	167
8090	市区	大冈卧龙5#配变	10	200	39
8091	市区	大冈卧龙6#配变	10	400	246
8092	市区	联合村23#配变	10	200	0
8093	市区	卧龙3#配变	10	315	92
8094	市区	冈北线佳富24#箱变	10	500	255
8095	市区	冈北线佳富26#箱变	10	500	345
8096	市区	大冈呈祥公寓1#欧变	10	630	331
8097	市区	大冈呈祥公寓1#配电室1#主变	10	630	194
8098	市区	大冈所佳富19号杆上配变	10	200	95
8099	市区	冈中所瓦屋村10号配变	10	400	114
8100	市区	冈中所瓦屋村11号配变	10	200	0
8101	市区	冈中所瓦屋村14号配变	10	200	0
8102	市区	冈中所瓦屋村18号配变	10	315	35
8103	市区	冈中所瓦屋村9号配变	10	400	120
8104	市区	冈中所吴港村12号配变	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8105	市区	冈中所吴港村13号配变	10	200	55
8106	市区	冈中所吴港村14号配变	10	200	14
8107	市区	冈中所吴港村1号配变	10	200	54
8108	市区	冈中所吴港村3号杆上配变	10	200	32
8109	市区	冈中所吴港村9号配变	10	200	26
8110	市区	冈中吴港村2号配变	10	200	57
8111	市区	佳富1#配变	10	200	53
8112	市区	佳富10#配变	10	200	34
8113	市区	佳富11#配变	10	200	2
8114	市区	佳富12#配变	10	200	57
8115	市区	佳富13#配变	10	200	14
8116	市区	佳富14#配变	10	200	16
8117	市区	佳富15#变	10	200	22
8118	市区	佳富16#配变	10	200	54
8119	市区	佳富17#配变	10	200	64
8120	市区	佳富18#配变	10	200	0
8121	市区	佳富2#配变	10	200	78
8122	市区	佳富22#配变	10	200	54
8123	市区	佳富23#配变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8124	市区	佳富25#	10	500	227
8125	市区	佳富3#配变	10	200	106
8126	市区	佳富4#配变	10	200	36
8127	市区	佳富5#配变	10	100	9
8128	市区	佳富6#配变	10	200	53
8129	市区	佳富7#配变	10	200	31
8130	市区	佳富8#配变	10	400	76
8131	市区	佳富9#配变	10	200	0
8132	市区	卧龙8#配变	10	200	69
8133	市区	吴港16#变	10	200	11
8134	市区	野陆13#变	10	400	233
8135	市区	傍徐村集中居住小区1#箱变变压器	10	500	285
8136	市区	傍徐小区4#配变	10	400	234
8137	市区	大冈傍徐16#变	10	400	0
8138	市区	大冈傍徐村1#配变	10	400	104
8139	市区	大冈傍徐村10#配变	10	200	97
8140	市区	大冈傍徐村11#配变	10	200	68
8141	市区	大冈傍徐村12#配变	10	200	72
8142	市区	大冈傍徐村13#配变	10	200	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8143	市区	大冈傍徐村14#配变	10	200	68
8144	市区	大冈傍徐村15#配变	10	200	113
8145	市区	大冈傍徐村2#配变	10	200	75
8146	市区	大冈傍徐村20#配变	10	200	70
8147	市区	大冈傍徐村3#配变	10	200	63
8148	市区	大冈傍徐村4#配变	10	100	24
8149	市区	大冈傍徐村5#配变	10	200	63
8150	市区	大冈傍徐村6#配变	10	200	36
8151	市区	大冈傍徐村7#配变	10	100	3
8152	市区	大冈傍徐村8#配变	10	200	71
8153	市区	大冈傍徐村9#配变	10	200	43
8154	市区	大冈北杨村1#配变	10	200	51
8155	市区	大冈北杨村10#配变	10	200	86
8156	市区	大冈北杨村13#配变	10	200	78
8157	市区	大冈北杨村3#配变	10	200	3
8158	市区	大冈北杨村4#配变	10	200	35
8159	市区	大冈北杨村8#配变	10	200	0
8160	市区	大冈富港8#配变	10	400	1
8161	市区	大冈集镇40#变	10	400	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8162	市区	大冈集镇9#配变	10	400	97
8163	市区	大冈联合19#配变	10	200	33
8164	市区	大冈联合村22#配变	10	315	0
8165	市区	大冈联合村4#配变	10	200	82
8166	市区	大冈岐山23#变	10	400	105
8167	市区	大冈岐山9号杆上配变	10	200	79
8168	市区	大冈岐山村11#配变	10	200	72
8169	市区	大冈岐山村12#配变	10	400	201
8170	市区	大冈岐山村14#配变	10	200	83
8171	市区	大冈岐山村15#配变	10	200	45
8172	市区	大冈岐山村18#配变	10	200	35
8173	市区	大冈岐山村19#配变	10	400	123
8174	市区	大冈岐山村5#配变	10	200	62
8175	市区	大冈岐山村8#配变	10	100	7
8176	市区	大冈所傍徐村集中居住小区2#变	10	400	169
8177	市区	大冈所傍徐村集中居住小区3#变	10	400	176
8178	市区	大冈所岐山25#配变	10	200	19
8179	市区	富港28#变	10	400	89
8180	市区	花苑小区箱变	10	630	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8181	市区	集镇12#配变.	10	400	38
8182	市区	集镇29#配变	10	400	56
8183	市区	集镇30#配变	10	200	58
8184	市区	龙悦府1#开关站2#变压器800kVA	10	800	453
8185	市区	龙悦府1#开关站4#变压器800kVA	10	800	504
8186	市区	岐山10#配变	10	200	68
8187	市区	岐山6#配变	10	200	92
8188	市区	岐山村20号配变	10	200	73
8189	市区	翔龙1#S1家园箱变	10	400	200
8190	市区	大冈北杨村11#配变	10	200	46
8191	市区	大冈北杨村12#配变	10	200	42
8192	市区	大冈北杨村14#配变	10	200	96
8193	市区	大冈北杨村2#配变	10	200	79
8194	市区	大冈北杨村5#配变	10	200	25
8195	市区	大冈北杨村6#配变	10	200	75
8196	市区	大冈北杨村7#配变	10	200	94
8197	市区	大冈北杨村9#配变	10	200	54
8198	市区	大冈集镇19#配变	10	400	0
8199	市区	大冈集镇2#配变	10	400	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8200	市区	大冈岐山村13#配变	10	200	29
8201	市区	大冈岐山村16#配变	10	200	63
8202	市区	大冈岐山村2#配变	10	200	49
8203	市区	大冈岐山村4#配变	10	200	52
8204	市区	大冈勤加21号杆上配变	10	200	96
8205	市区	大冈勤加22#变	10	200	0
8206	市区	大冈所富港23#箱变	10	400	34
8207	市区	大冈所集镇37号配变	10	400	55
8208	市区	大冈抬头2#配变	10	400	80
8209	市区	富港9#配变	10	400	178
8210	市区	光华8#配变	10	200	0
8211	市区	集镇52配变间隔配电变压器	10	400	0
8212	市区	岐山17#配变	10	200	0
8213	市区	岐山21#配变	10	200	87
8214	市区	岐山22#配变	10	200	12
8215	市区	岐山7#配变	10	100	15
8216	市区	岐山村1#配变	10	200	71
8217	市区	岐山村3#配变	10	200	80
8218	市区	勤加1#配变	10	200	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8219	市区	勤加10#配变	10	200	77
8220	市区	勤加11#公用变	10	200	0
8221	市区	勤加12#配变	10	200	64
8222	市区	勤加13#配变	10	200	23
8223	市区	勤加14#配变	10	400	0
8224	市区	勤加15#配变	10	200	61
8225	市区	勤加16#配变	10	400	216
8226	市区	勤加17#配变	10	200	47
8227	市区	勤加18#配变	10	200	95
8228	市区	勤加19#配变	10	200	84
8229	市区	勤加2#配变	10	400	233
8230	市区	勤加20#配变	10	200	21
8231	市区	勤加3#配变	10	200	17
8232	市区	勤加4#配变	10	200	53
8233	市区	勤加5#配变	10	200	63
8234	市区	勤加6#配变	10	200	114
8235	市区	勤加7#配变	10	200	68
8236	市区	勤加8#配变	10	200	64
8237	市区	勤加9#配变	10	200	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8238	市区	抬头1#配变	10	400	73
8239	市区	抬头10#配变	10	100	0
8240	市区	抬头11#配变	10	200	27
8241	市区	抬头12#配变	10	200	0
8242	市区	抬头13#配变	10	200	83
8243	市区	抬头14#配变	10	200	73
8244	市区	抬头15#配变	10	200	83
8245	市区	抬头16#配变	10	200	63
8246	市区	抬头17#配变	10	400	133
8247	市区	抬头18#配变	10	200	82
8248	市区	抬头19#配变	10	200	77
8249	市区	抬头20#配变	10	200	29
8250	市区	抬头21#配变	10	200	25
8251	市区	抬头22#配变	10	200	82
8252	市区	抬头23#配变	10	200	9
8253	市区	抬头27#配变	10	200	68
8254	市区	抬头28#配变	10	200	28
8255	市区	抬头29#配变	10	200	72
8256	市区	抬头3#配变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8257	市区	抬头4#配变	10	200	65
8258	市区	抬头5#配变	10	200	51
8259	市区	抬头6#配变	10	200	15
8260	市区	抬头7#配变	10	200	102
8261	市区	抬头8#配变	10	200	74
8262	市区	抬头9#配变	10	400	125
8263	市区	大冈集镇015#配变	10	315	93
8264	市区	大冈野陆10#配变	10	200	0
8265	市区	光明1#配变	10	200	14
8266	市区	光明10#配变	10	200	33
8267	市区	光明13#配变	10	200	83
8268	市区	光明14#配变	10	400	209
8269	市区	光明2#配变	10	400	101
8270	市区	光明3#配变	10	200	0
8271	市区	光明4#配变	10	200	53
8272	市区	光明6#配变	10	200	58
8273	市区	光明9#配变	10	200	25
8274	市区	同兴1#配变	10	200	73
8275	市区	同兴10#配变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8276	市区	同兴11#配变	10	200	0
8277	市区	同兴12#配变	10	400	115
8278	市区	同兴13#配变	10	200	45
8279	市区	同兴14#配变	10	200	40
8280	市区	同兴15#配变	10	200	0
8281	市区	同兴16#配变	10	200	72
8282	市区	同兴18#配变	10	200	80
8283	市区	同兴2#配变	10	200	74
8284	市区	同兴4#配变	10	200	50
8285	市区	同兴5#配变	10	200	13
8286	市区	同兴6#配变	10	200	0
8287	市区	同兴7#配变	10	200	21
8288	市区	同兴8#配变	10	200	0
8289	市区	同兴9#配变	10	200	49
8290	市区	野陆11#配变	10	315	121
8291	市区	野陆2#配变	10	400	80
8292	市区	野陆3#配变	10	200	78
8293	市区	野陆5#配变	10	315	26
8294	市区	野陆6#配变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8295	市区	野陆9#配变	10	200	68
8296	市区	光明小区1#箱变	10	400	80
8297	市区	学府S1箱变	10	400	192
8298	市区	学府S2箱变	10	400	197
8299	市区	大冈集镇16#配变	10	400	66
8300	市区	大冈集镇17#配变	10	400	125
8301	市区	大冈集镇20#配变	10	200	0
8302	市区	大冈集镇31#配变	10	400	164
8303	市区	大冈集镇32#配变	10	400	117
8304	市区	大冈集镇43#配变	10	200	14
8305	市区	大冈集镇50#变	10	400	137
8306	市区	大冈集镇6#配变	10	315	5
8307	市区	大冈所集镇38号配变	10	400	45
8308	市区	大冈所集镇41号箱变配电变压器	10	400	129
8309	市区	大冈野陆1#配变	10	400	5
8310	市区	戴伙1#变	10	400	0
8311	市区	戴伙10#配变	10	200	31
8312	市区	戴伙11#配变	10	200	19
8313	市区	戴伙12#配变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8314	市区	戴伙2#配变	10	100	0
8315	市区	戴伙3#配变	10	400	140
8316	市区	戴伙4#配变	10	100	23
8317	市区	戴伙5#配变	10	200	40
8318	市区	戴伙6#配变	10	200	14
8319	市区	戴伙7#公用变	10	400	144
8320	市区	戴伙8#配变	10	200	7
8321	市区	戴伙9#配变	10	200	7
8322	市区	光明11#配变	10	200	43
8323	市区	光明12#配变	10	200	71
8324	市区	光明5#配变	10	200	47
8325	市区	光明7#配变	10	400	182
8326	市区	光明8#配变	10	400	54
8327	市区	集镇孙克敏小区箱变	10	250	98
8328	市区	教师新村1#相变	10	400	99
8329	市区	胜利11#变	10	400	17
8330	市区	胜利2#配变	10	200	17
8331	市区	胜利4#配变	10	400	154
8332	市区	胜利6#配变	10	400	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8333	市区	胜利9#变	10	400	92
8334	市区	胜利居委会7#变压器	10	400	151
8335	市区	同兴17#配变	10	200	50
8336	市区	同兴3#配变	10	100	0
8337	市区	卧龙花苑1#欧变	10	400	163
8338	市区	卧龙花苑1#室内变压器	10	800	48
8339	市区	卧龙花苑2#欧变	10	400	148
8340	市区	新苑小区箱变	10	315	99
8341	市区	野陆8#公用变	10	200	19
8342	市区	镇中1#配变	10	200	59
8343	市区	龙灯线翔龙家园2#S2箱变配电变压器	10	400	215
8344	市区	大冈富港25#变	10	200	73
8345	市区	大冈光华10#配变	10	200	0
8346	市区	大冈集镇10#变压器	10	400	0
8347	市区	大冈集镇35#配变	10	315	0
8348	市区	大冈集镇51#箱变主变	10	630	267
8349	市区	大冈所富港24#配变	10	200	0
8350	市区	大冈所富港27#变	10	400	177
8351	市区	丰乐1#配变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8352	市区	丰乐10#配变	10	200	68
8353	市区	丰乐11#配变	10	315	111
8354	市区	丰乐12#配变	10	200	56
8355	市区	丰乐13#配变	10	400	110
8356	市区	丰乐14#配变	10	315	137
8357	市区	丰乐15#配变	10	315	109
8358	市区	丰乐16号配变	10	200	70
8359	市区	丰乐2#配变	10	200	19
8360	市区	丰乐3#配变	10	200	80
8361	市区	丰乐4#配变	10	200	70
8362	市区	丰乐5#配变	10	200	57
8363	市区	丰乐6#配变	10	200	61
8364	市区	丰乐7#配变	10	200	105
8365	市区	丰乐8#配变	10	200	2
8366	市区	丰乐9#配变	10	200	10
8367	市区	富港1#配变	10	200	57
8368	市区	富港10#配变	10	400	0
8369	市区	富港11#配变	10	200	0
8370	市区	富港12#配变	10	200	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8371	市区	富港13#配变	10	200	46
8372	市区	富港14#配变	10	400	69
8373	市区	富港15#配变	10	200	29
8374	市区	富港16#配变	10	200	27
8375	市区	富港17#配变	10	200	62
8376	市区	富港18#配变	10	400	0
8377	市区	富港19#配变	10	400	65
8378	市区	富港2#配变	10	200	48
8379	市区	富港20#配变	10	400	99
8380	市区	富港21#配变	10	200	69
8381	市区	富港22#配变	10	200	0
8382	市区	富港26#配变配变	10	200	72
8383	市区	富港29#变	10	400	320
8384	市区	富港3#配变	10	200	93
8385	市区	富港4#配变	10	200	0
8386	市区	富港5#配变	10	200	94
8387	市区	富港6#配变	10	400	176
8388	市区	富港7#配变	10	400	59
8389	市区	光华1#配变	10	315	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8390	市区	光华11#配变	10	200	93
8391	市区	光华12#配变	10	200	59
8392	市区	光华14#配变1	10	315	162
8393	市区	光华2#配变	10	315	72
8394	市区	光华3#配变.	10	200	33
8395	市区	光华4#配变	10	200	85
8396	市区	光华5#配变	10	200	72
8397	市区	光华6#配变	10	400	170
8398	市区	光华7#配变	10	200	0
8399	市区	光华9#配变	10	200	79
8400	市区	集镇07#配变	10	400	0
8401	市区	集镇22#配变	10	400	0
8402	市区	集镇23#配变	10	400	53
8403	市区	集镇3#配变	10	400	125
8404	市区	集镇33#配变	10	200	19
8405	市区	龙悦府1#开关站1#变压器800kVA	10	800	292
8406	市区	龙悦府1#开关站3#变压器800kVA	10	800	368
8407	市区	龙悦府5#变主变	10	500	319
8408	市区	大冈集镇013#配变	10	400	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8409	市区	大冈集镇11#配变	10	400	94
8410	市区	大冈集镇18#配变	10	400	110
8411	市区	大冈集镇27#箱变	10	400	0
8412	市区	大冈集镇34#配变	10	400	211
8413	市区	大冈集镇42#配变	10	400	152
8414	市区	大冈集镇46号配变	10	400	170
8415	市区	大冈集镇48#变压器	10	400	99
8416	市区	大冈所集镇36号配变	10	400	25
8417	市区	大冈所集镇45#配变	10	400	155
8418	市区	大冈所集镇49#变压器	10	400	104
8419	市区	华英桥1#配变	10	100	9
8420	市区	集镇004#配变	10	400	84
8421	市区	集镇005#配变	10	315	0
8422	市区	集镇008#配变	10	400	45
8423	市区	集镇01#配变	10	400	110
8424	市区	集镇14#配变	10	400	218
8425	市区	集镇21#配变	10	400	130
8426	市区	集镇24#配变	10	400	53
8427	市区	集镇25#配变	10	400	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8428	市区	集镇26#箱变	10	400	94
8429	市区	集镇28#箱变	10	400	91
8430	市区	农贸市场1#变	10	400	75
8431	市区	农贸市场2#变	10	200	3
8432	市区	胜利1#配变	10	200	0
8433	市区	胜利10#变	10	400	202
8434	市区	胜利3#配变	10	200	62
8435	市区	胜利5#配变	10	400	56
8436	市区	胜利8#配变	10	200	0
8437	市区	卧龙小区箱变	10	200	65
8438	市区	阳光家园箱变	10	630	198
8439	市区	育才小区1#公用变	10	500	130
8440	市区	育才小区2#变	10	500	131
8441	市区	陈元线集镇9#变	10	400	183
8442	市区	冈中所花吉21号配变	10	200	55
8443	市区	冈中所花吉村3号配变	10	200	80
8444	市区	冈中所花吉村4号配变	10	200	106
8445	市区	冈中所集镇16号配变	10	400	177
8446	市区	冈中所集镇19号配变	10	400	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8447	市区	冈中所集镇5号配变	10	200	29
8448	市区	冈中所集镇6号配变	10	200	87
8449	市区	冈中所集镇8号配变	10	315	170
8450	市区	冈中所民生村12号配变	10	200	91
8451	市区	冈中所民生村13号配变	10	200	0
8452	市区	冈中所民生村16号配变	10	200	61
8453	市区	冈中所民生村21号配变	10	200	40
8454	市区	冈中所民生村3号配变	10	315	0
8455	市区	冈中所民生村6号配变	10	200	97
8456	市区	冈中所民生村8号配变	10	200	41
8457	市区	冈中所书楼24号配变	10	200	32
8458	市区	冈中所书楼村12号配变	10	400	157
8459	市区	冈中所书楼村13号配变	10	200	31
8460	市区	冈中所书楼村14号配变	10	100	29
8461	市区	冈中所书楼村15号配变	10	200	0
8462	市区	冈中所书楼村17号配变	10	200	3
8463	市区	冈中所书楼村18号配变	10	200	20
8464	市区	冈中所书楼村19号配变	10	200	46
8465	市区	冈中所书楼村20号配变	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8466	市区	冈中所书楼村21号配变	10	200	62
8467	市区	冈中所书楼村22号配变	10	200	35
8468	市区	冈中所书楼村2号配变	10	200	0
8469	市区	冈中所书楼村3号配变	10	200	0
8470	市区	冈中所书楼村4号配变	10	200	15
8471	市区	冈中所书楼村5号配变	10	200	34
8472	市区	冈中所书楼村6号配变	10	200	15
8473	市区	冈中所书楼村7号配变	10	400	176
8474	市区	冈中所书楼村9号配变	10	200	40
8475	市区	鸿瑞花园2#配电室2#主变	10	800	511
8476	市区	鸿瑞花园2#主变	10	800	438
8477	市区	集镇10#变	10	400	163
8478	市区	盐城本部冈中所书楼线书楼10#配变（新）	10	200	79
8479	市区	盐城本部冈中所书楼线书楼8#配变（新）	10	200	36
8480	市区	大冈花吉30#箱变	10	630	291
8481	市区	凤楼16#配变	10	200	0
8482	市区	冈中风楼15号配变	10	200	73
8483	市区	冈中花吉24号配变	10	200	71
8484	市区	冈中集镇4号配变	10	315	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8485	市区	冈中所凤楼村11号配变	10	100	0
8486	市区	冈中所凤楼村12号配变	10	200	38
8487	市区	冈中所凤楼村13号配变	10	200	0
8488	市区	冈中所凤楼村1号配变	10	200	45
8489	市区	冈中所凤楼村2号配变	10	200	11
8490	市区	冈中所凤楼村3号配变	10	200	49
8491	市区	冈中所凤楼村7号配变	10	200	13
8492	市区	冈中所凤楼村8号配变	10	200	27
8493	市区	冈中所花吉22号配变	10	200	68
8494	市区	冈中所花吉村10号配变	10	200	73
8495	市区	冈中所花吉村11号配变	10	200	50
8496	市区	冈中所花吉村12号配变	10	400	102
8497	市区	冈中所花吉村13号配变	10	200	74
8498	市区	冈中所花吉村14号配变	10	400	7
8499	市区	冈中所花吉村15号配变	10	200	83
8500	市区	冈中所花吉村16号配变	10	200	45
8501	市区	冈中所花吉村17号配变	10	200	19
8502	市区	冈中所花吉村18号配变	10	200	41
8503	市区	冈中所花吉村19号配变	10	400	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8504	市区	冈中所花吉村1号配变	10	200	32
8505	市区	冈中所花吉村20号配变	10	200	19
8506	市区	冈中所花吉村23号配变	10	400	41
8507	市区	冈中所花吉村26号配变	10	200	67
8508	市区	冈中所花吉村2号配变	10	200	128
8509	市区	冈中所花吉村31#配变	10	400	25
8510	市区	冈中所花吉村5号配变	10	200	43
8511	市区	冈中所花吉村6号配变	10	200	73
8512	市区	冈中所花吉村7号配变	10	200	45
8513	市区	冈中所花吉村8号配变	10	200	8
8514	市区	冈中所花吉村9号配变	10	200	49
8515	市区	冈中所集镇11号配变	10	400	78
8516	市区	冈中所集镇12号配变	10	400	95
8517	市区	冈中所集镇13号配变	10	400	104
8518	市区	冈中所集镇14号配变	10	400	202
8519	市区	冈中所集镇15号配变	10	200	56
8520	市区	冈中所集镇1号配变	10	315	0
8521	市区	冈中所集镇2号配变	10	400	25
8522	市区	冈中所集镇36号配变	10	400	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8523	市区	冈中所集镇37#变	10	400	0
8524	市区	冈中所集镇3号配变	10	400	64
8525	市区	冈中所集镇7#配变	10	200	86
8526	市区	冈中所民生村23号配变	10	200	56
8527	市区	冈中所民生村7号配变	10	200	0
8528	市区	冈中所同桂村11号配变	10	200	75
8529	市区	冈中所同桂村12号配变	10	200	95
8530	市区	冈中所同桂村16#变	10	200	65
8531	市区	冈中所同桂村6号配变	10	200	88
8532	市区	冈中所瓦屋村12号配变	10	200	60
8533	市区	冈中所瓦屋村13号配变	10	200	28
8534	市区	冈中所瓦屋村16号配变	10	200	47
8535	市区	冈中所瓦屋村17号配变	10	200	0
8536	市区	冈中所瓦屋村1号配变	10	200	0
8537	市区	冈中所瓦屋村2号配变	10	200	48
8538	市区	冈中所瓦屋村3号配变	10	200	72
8539	市区	冈中所瓦屋村4号配变	10	200	40
8540	市区	冈中所瓦屋村6号配变	10	200	66
8541	市区	冈中所瓦屋村7号配变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8542	市区	冈中所瓦屋村8号配变	10	200	23
8543	市区	鸿瑞花园1#主变	10	800	415
8544	市区	鸿瑞花园2#配电室1#主变	10	800	438
8545	市区	花吉28#箱变配电变压器	10	500	276
8546	市区	花吉29#箱变配电变压器	10	500	50
8547	市区	开元一品1号主变	10	500	265
8548	市区	开元一品2号主变	10	500	280
8549	市区	冈中民生村1号配变	10	200	62
8550	市区	冈中所花吉村25号配变	10	200	87
8551	市区	冈中所民生村11号配变	10	200	60
8552	市区	冈中所民生村14号配变	10	315	90
8553	市区	冈中所民生村15号配变	10	200	28
8554	市区	冈中所民生村17号配变	10	315	118
8555	市区	冈中所民生村19号配变	10	200	49
8556	市区	冈中所民生村20号配变	10	200	58
8557	市区	冈中所民生村22号配变	10	200	70
8558	市区	冈中所民生村24号配变	10	200	117
8559	市区	冈中所民生村2号配变	10	200	95
8560	市区	冈中所民生村4号配变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8561	市区	冈中所民生村5号配变	10	200	0
8562	市区	冈中所民生村9号配变	10	100	0
8563	市区	冈中所书楼村11号配变	10	200	75
8564	市区	冈中所书楼村16号配变	10	200	52
8565	市区	冈中所书楼村1号配变	10	200	37
8566	市区	冈中所杨韦村10号配变	10	200	75
8567	市区	冈中所杨韦村11号配变	10	200	24
8568	市区	冈中所杨韦村12号配变	10	200	0
8569	市区	冈中所杨韦村13号配变	10	200	86
8570	市区	冈中所杨韦村14号配变	10	200	48
8571	市区	冈中所杨韦村15号配变	10	400	172
8572	市区	冈中所杨韦村16号配变	10	200	22
8573	市区	冈中所杨韦村17号配变	10	200	45
8574	市区	冈中所杨韦村19号配变	10	200	0
8575	市区	冈中所杨韦村1号配变	10	200	0
8576	市区	冈中所杨韦村20号配变	10	200	59
8577	市区	冈中所杨韦村21号配变	10	200	75
8578	市区	冈中所杨韦村22号配变	10	200	28
8579	市区	冈中所杨韦村23号配变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8580	市区	冈中所杨韦村2号配变	10	400	202
8581	市区	冈中所杨韦村3号配变	10	200	0
8582	市区	冈中所杨韦村4号配变	10	200	36
8583	市区	冈中所杨韦村5号配变	10	200	60
8584	市区	冈中所杨韦村6号配变	10	200	28
8585	市区	冈中所杨韦村7号配变	10	200	0
8586	市区	冈中所杨韦村8号配变	10	200	0
8587	市区	冈中所杨韦村9号配变	10	200	89
8588	市区	冈中杨韦18#变	10	400	142
8589	市区	冈中杨韦24号杆上配变	10	200	59
8590	市区	冈中杨韦25号变	10	200	45
8591	市区	蓝月河谷1#开关站2#主变	10	800	524
8592	市区	蓝月河谷1#开关站4#主变	10	800	576
8593	市区	蓝月河谷1#配电室2#主变	10	800	639
8594	市区	蓝月河谷1#配电室4#主变	10	800	640
8595	市区	民生18#台区	10	400	57
8596	市区	民生25号配变	10	200	50
8597	市区	书楼23号配变	10	200	22
8598	市区	书楼25号配变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8599	市区	冈中所凤楼村10号配变	10	200	89
8600	市区	冈中所凤楼村14号配变	10	200	85
8601	市区	冈中所凤楼村4号配变	10	200	55
8602	市区	冈中所凤楼村5号配变	10	200	0
8603	市区	冈中所凤楼村6号配变	10	400	87
8604	市区	冈中所凤楼村9号配变	10	200	80
8605	市区	冈中所同桂13#配变	10	315	89
8606	市区	冈中所同桂14#变	10	200	98
8607	市区	冈中所同桂15#变	10	200	100
8608	市区	冈中所同桂村10号配变	10	200	56
8609	市区	冈中所同桂村1号配变	10	200	91
8610	市区	冈中所同桂村2号配变	10	200	22
8611	市区	冈中所同桂村3号配变	10	400	164
8612	市区	冈中所同桂村4号配变	10	200	54
8613	市区	冈中所同桂村5号配变	10	200	18
8614	市区	冈中所同桂村7号配变	10	400	133
8615	市区	冈中所同桂村8号配变	10	200	20
8616	市区	冈中所同桂村9号配变	10	200	58
8617	市区	冈中所瓦屋村15号配变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8618	市区	冈中所瓦屋村5号配变	10	100	0
8619	市区	冈中所吴港15号配变	10	200	25
8620	市区	冈中所吴港村10号配变	10	200	2
8621	市区	冈中所吴港村11号配变	10	200	23
8622	市区	冈中所吴港村4号配变	10	200	23
8623	市区	冈中所吴港村5号配变	10	200	50
8624	市区	冈中所吴港村6号配变	10	200	0
8625	市区	冈中所吴港村7号配变	10	200	0
8626	市区	冈中所吴港村8号配变	10	200	43
8627	市区	冈中所新利村10号配变	10	200	0
8628	市区	冈中所新利村12号配变	10	400	94
8629	市区	冈中所新利村13号配变	10	400	158
8630	市区	冈中所新利村14号配变	10	200	55
8631	市区	冈中所新利村15号配变	10	200	70
8632	市区	冈中所新利村16号配变	10	200	0
8633	市区	冈中所新利村17号配变	10	400	166
8634	市区	冈中所新利村18号配变	10	200	83
8635	市区	冈中所新利村19号配变	10	200	27
8636	市区	冈中所新利村1号配变	10	400	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8637	市区	冈中所新利村20号配变	10	100	14
8638	市区	冈中所新利村21号配变	10	100	21
8639	市区	冈中所新利村22号配变	10	200	33
8640	市区	冈中所新利村23号配变	10	200	60
8641	市区	冈中所新利村24号配变	10	200	16
8642	市区	冈中所新利村2号配变	10	200	61
8643	市区	冈中所新利村3号配变	10	200	64
8644	市区	冈中所新利村4号配变	10	400	24
8645	市区	冈中所新利村5号配变	10	400	170
8646	市区	冈中所新利村6号配变	10	200	4
8647	市区	冈中所新利村7号配变	10	200	51
8648	市区	冈中所新利村8号配变	10	400	230
8649	市区	冈中所新利村9号配变	10	200	68
8650	市区	冈中所兴隆18号配变	10	200	98
8651	市区	冈中所兴隆村10号配变	10	100	12
8652	市区	冈中所兴隆村11号配变	10	200	0
8653	市区	冈中所兴隆村12号配变	10	200	26
8654	市区	冈中所兴隆村13号配变	10	200	9
8655	市区	冈中所兴隆村14号配变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8656	市区	冈中所兴隆村15号配变	10	100	0
8657	市区	冈中所兴隆村16号配变	10	100	0
8658	市区	冈中所兴隆村17号配变	10	200	36
8659	市区	冈中所兴隆村19号配变	10	200	82
8660	市区	冈中所兴隆村1号配变	10	200	5
8661	市区	冈中所兴隆村2号配变	10	200	0
8662	市区	冈中所兴隆村3号配变	10	100	7
8663	市区	冈中所兴隆村4号配变	10	200	29
8664	市区	冈中所兴隆村5号配变	10	200	6
8665	市区	冈中所兴隆村6号配变	10	200	6
8666	市区	冈中所兴隆村7号配变	10	200	23
8667	市区	冈中所兴隆村8号配变	10	200	63
8668	市区	冈中所兴隆村9号配变	10	200	0
8669	市区	冈中兴隆20号杆上配变	10	200	83
8670	市区	冈中兴隆21号杆上配变	10	200	53
8671	市区	新利25#变	10	200	85
8672	市区	蓝月河谷1#开关站1#主变	10	800	513
8673	市区	蓝月河谷1#开关站3#主变	10	800	548
8674	市区	蓝月河谷1#配电室1#主变	10	800	562

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8675	市区	蓝月河谷1#配电室3#主变	10	800	640
8676	市区	滨湖家园配电室1#主变	10	630	316
8677	市区	大纵湖滨湖8号配变	10	400	141
8678	市区	大纵湖集镇10#变变压器	10	630	435
8679	市区	大纵湖集镇12号配变	10	200	71
8680	市区	大纵湖集镇15号配变	10	315	199
8681	市区	大纵湖集镇16号配变	10	400	168
8682	市区	大纵湖集镇17号配变	10	400	100
8683	市区	大纵湖集镇18号配变	10	400	142
8684	市区	大纵湖集镇19号配变	10	400	110
8685	市区	大纵湖集镇21号配变	10	200	59
8686	市区	大纵湖集镇22#变	10	400	124
8687	市区	大纵湖集镇23#变	10	200	0
8688	市区	大纵湖集镇24#配变	10	400	153
8689	市区	大纵湖集镇25#配变	10	400	181
8690	市区	大纵湖集镇26#变	10	400	169
8691	市区	大纵湖集镇27#变	10	200	49
8692	市区	大纵湖集镇28#变变压器	10	630	338
8693	市区	大纵湖集镇2号配变	10	200	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8694	市区	大纵湖集镇31号配变	10	400	99
8695	市区	大纵湖集镇33#变	10	400	147
8696	市区	大纵湖集镇34号配变	10	400	191
8697	市区	大纵湖集镇35#变	10	400	27
8698	市区	大纵湖集镇36号变	10	400	164
8699	市区	大纵湖集镇37号配变	10	400	127
8700	市区	大纵湖集镇38号变	10	400	160
8701	市区	大纵湖集镇3号配变	10	400	179
8702	市区	大纵湖集镇40号配变	10	200	49
8703	市区	大纵湖集镇41号配变	10	200	48
8704	市区	大纵湖集镇42#变	10	500	285
8705	市区	大纵湖集镇43号配变	10	400	161
8706	市区	大纵湖集镇4号配变	10	315	77
8707	市区	大纵湖集镇5号配变	10	315	12
8708	市区	大纵湖集镇6号配变	10	200	105
8709	市区	大纵湖集镇7#变	10	315	112
8710	市区	集镇11号箱变	10	400	236
8711	市区	水汇鑫城1#开关站1#主变	10	800	502
8712	市区	水汇鑫城1#配电室1#主变	10	630	428

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8713	市区	水汇鑫城1#配电室3#主变	10	630	360
8714	市区	滨湖家园配电室2#主变	10	630	457
8715	市区	陈捷18#变	10	200	0
8716	市区	大纵湖陈大11号配变	10	400	182
8717	市区	大纵湖陈大14#变	10	400	123
8718	市区	大纵湖陈大7号配变	10	400	0
8719	市区	大纵湖陈大8号配变	10	200	0
8720	市区	大纵湖陈捷12号配变	10	200	0
8721	市区	大纵湖陈捷13号配变	10	400	203
8722	市区	大纵湖陈捷15#变	10	200	25
8723	市区	大纵湖陈捷16#变	10	400	103
8724	市区	大纵湖陈捷17号配变	10	200	70
8725	市区	大纵湖陈捷1号配变	10	200	38
8726	市区	大纵湖陈捷2号配变	10	400	118
8727	市区	大纵湖陈捷3号配变	10	400	158
8728	市区	大纵湖陈捷4号配变	10	200	0
8729	市区	大纵湖陈捷5号配变	10	400	62
8730	市区	大纵湖陈捷9号配变	10	400	112
8731	市区	大纵湖晨阳15号配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8732	市区	大纵湖晨阳18号变	10	400	96
8733	市区	大纵湖晨阳3号配变	10	400	32
8734	市区	大纵湖晨阳9号配变	10	400	0
8735	市区	大纵湖何吉4号配变	10	400	0
8736	市区	大纵湖楼季10号配变	10	400	164
8737	市区	大纵湖楼季11号配变	10	400	125
8738	市区	大纵湖楼季13#配变	10	200	0
8739	市区	大纵湖楼季15号配变	10	400	106
8740	市区	大纵湖楼季5号配变	10	200	17
8741	市区	大纵湖楼季7号配变	10	400	140
8742	市区	大纵湖向阳12号配变	10	200	82
8743	市区	大纵湖向阳3号配变	10	200	0
8744	市区	大纵湖向阳4号配变	10	200	18
8745	市区	大纵湖向阳6#配变	10	200	11
8746	市区	大纵湖兴湖12号配变	10	400	125
8747	市区	大纵湖兴湖17#配变	10	400	107
8748	市区	大纵湖兴盛10#配变	10	200	0
8749	市区	大纵湖兴盛11号配变	10	400	74
8750	市区	大纵湖兴盛12号变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8751	市区	大纵湖兴盛13号配变	10	400	88
8752	市区	大纵湖兴盛1号配变	10	200	69
8753	市区	大纵湖兴盛2号配变	10	200	62
8754	市区	大纵湖兴盛3#变	10	200	13
8755	市区	大纵湖兴盛5号配变	10	400	118
8756	市区	大纵湖兴盛6号配变	10	400	84
8757	市区	大纵湖兴盛7号配变	10	200	7
8758	市区	大纵湖兴盛8号配变	10	400	106
8759	市区	大纵湖兴盛9号配变	10	400	121
8760	市区	大纵湖杨港11号配变	10	400	203
8761	市区	大纵湖养殖11号配变	10	400	120
8762	市区	大纵湖养殖1号配变	10	400	55
8763	市区	大纵湖养殖8号配变	10	400	31
8764	市区	大纵湖鱼村3号配变	10	400	142
8765	市区	大纵湖鱼范10号配变	10	200	45
8766	市区	大纵湖鱼范1号配变	10	400	211
8767	市区	大纵湖鱼范2号配变	10	400	203
8768	市区	大纵湖鱼范4号配变	10	200	14
8769	市区	大纵湖鱼范5号配变	10	400	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8770	市区	大纵湖鱼范6号配变	10	400	169
8771	市区	大纵湖鱼范7号配变	10	200	52
8772	市区	大纵湖鱼范8号配变	10	200	0
8773	市区	大纵湖鱼范9#变	10	400	69
8774	市区	大纵湖集镇13号配变	10	400	14
8775	市区	大纵湖集镇1号配变	10	315	92
8776	市区	大纵湖集镇20号配变	10	400	6
8777	市区	大纵湖集镇29#变	10	400	177
8778	市区	大纵湖集镇30号配变	10	400	145
8779	市区	大纵湖集镇32号配变	10	200	65
8780	市区	大纵湖集镇39号配变	10	400	177
8781	市区	大纵湖集镇9号配变	10	200	31
8782	市区	大纵湖镜湖1#变	10	200	30
8783	市区	大纵湖镜湖10号配变	10	400	28
8784	市区	大纵湖镜湖11号配变	10	200	56
8785	市区	大纵湖镜湖12#变	10	200	108
8786	市区	大纵湖镜湖13号配变	10	200	0
8787	市区	大纵湖镜湖14号配变	10	200	0
8788	市区	大纵湖镜湖15号配变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8789	市区	大纵湖镜湖2号配变	10	200	24
8790	市区	大纵湖镜湖3号配变	10	200	70
8791	市区	大纵湖镜湖4号配变	10	200	36
8792	市区	大纵湖镜湖6号配变	10	400	135
8793	市区	大纵湖镜湖7号配变	10	200	0
8794	市区	大纵湖镜湖8号配变	10	200	33
8795	市区	大纵湖镜湖9号配变	10	200	38
8796	市区	大纵湖南周5号配变	10	200	0
8797	市区	大纵湖迎湖10#配变	10	400	111
8798	市区	大纵湖迎湖13号配变	10	200	3
8799	市区	大纵湖迎湖14号配变	10	200	60
8800	市区	大纵湖迎湖15号配变	10	200	59
8801	市区	大纵湖迎湖1号配变	10	200	42
8802	市区	大纵湖迎湖2号配变	10	200	6
8803	市区	大纵湖迎湖3号配变	10	400	123
8804	市区	大纵湖迎湖7号配变	10	400	230
8805	市区	大纵湖迎湖8号配变	10	200	60
8806	市区	大纵湖迎湖9号配变	10	200	32
8807	市区	大纵湖振兴10号配变	10	315	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8808	市区	大纵湖振兴23号配变	10	400	86
8809	市区	大纵湖振兴24号配变	10	400	68
8810	市区	水润天成1#变	10	630	214
8811	市区	水润天成2号箱变01002	10	500	280
8812	市区	水润天成4号箱变01002	10	400	284
8813	市区	水润天城3#环网箱变	10	630	380
8814	市区	鑫瑞丰家园1#箱变	10	500	229
8815	市区	迎湖17#配变	10	200	60
8816	市区	迎湖18#配变	10	200	65
8817	市区	大纵湖兴湖1#配变	10	400	236
8818	市区	大纵湖兴湖10号配变	10	200	73
8819	市区	大纵湖兴湖11号配变	10	200	54
8820	市区	大纵湖兴湖13号配变	10	200	8
8821	市区	大纵湖兴湖14#配变	10	200	67
8822	市区	大纵湖兴湖15#变	10	200	0
8823	市区	大纵湖兴湖16#变	10	200	0
8824	市区	大纵湖兴湖18#变	10	315	118
8825	市区	大纵湖兴湖19#变	10	200	38
8826	市区	大纵湖兴湖20#变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8827	市区	大纵湖兴湖2号配变	10	400	215
8828	市区	大纵湖兴湖3号配变	10	400	170
8829	市区	大纵湖兴湖5号配变	10	200	0
8830	市区	大纵湖兴湖6号配变	10	400	84
8831	市区	大纵湖兴湖7号配变	10	200	82
8832	市区	大纵湖兴湖8号配变	10	200	0
8833	市区	大纵湖兴湖9号配变	10	200	63
8834	市区	大纵湖养殖10号配变	10	200	0
8835	市区	大纵湖养殖2号配变	10	400	51
8836	市区	大纵湖养殖3号配变	10	200	0
8837	市区	大纵湖养殖4号配变	10	200	67
8838	市区	大纵湖养殖5号配变	10	400	139
8839	市区	大纵湖养殖6号配变	10	200	89
8840	市区	大纵湖养殖9#变	10	400	169
8841	市区	大纵湖养殖示范7号配变	10	200	39
8842	市区	水汇鑫城1#开关站2#主变	10	800	490
8843	市区	水汇鑫城1#配电室2#主变	10	630	386
8844	市区	水汇鑫城1#配电室4#主变	10	630	403
8845	市区	晨阳21#变	10	200	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8846	市区	大纵湖陈捷10号配变	10	200	16
8847	市区	大纵湖晨阳10号配变	10	200	26
8848	市区	大纵湖晨阳13号配变	10	400	150
8849	市区	大纵湖晨阳14号配变	10	200	67
8850	市区	大纵湖晨阳17号配变	10	200	91
8851	市区	大纵湖晨阳19号配变	10	200	0
8852	市区	大纵湖晨阳1号配变	10	200	0
8853	市区	大纵湖晨阳20号配变	10	200	59
8854	市区	大纵湖晨阳2号配变	10	400	108
8855	市区	大纵湖晨阳4号配变	10	400	93
8856	市区	大纵湖晨阳5号配变	10	400	160
8857	市区	大纵湖晨阳6号配变	10	200	104
8858	市区	大纵湖晨阳7号配变	10	200	43
8859	市区	大纵湖晨阳8号配变	10	400	49
8860	市区	大纵湖沙东11号配变	10	400	172
8861	市区	大纵湖向阳14号配变	10	200	4
8862	市区	大纵湖向阳16#变	10	200	0
8863	市区	大纵湖向阳17号配变	10	400	138
8864	市区	大纵湖向阳18号配变	10	400	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8865	市区	大纵湖向阳1号配变	10	400	187
8866	市区	大纵湖向阳2号配变	10	200	38
8867	市区	大纵湖向阳8号配变	10	200	0
8868	市区	大纵湖向阳9#配变	10	200	45
8869	市区	大纵湖杨港12号配变	10	200	41
8870	市区	大纵湖杨港16#变	10	400	235
8871	市区	大纵湖迎湖16号配变	10	200	0
8872	市区	大纵湖迎湖5号配变	10	400	54
8873	市区	大纵湖振兴12号配变	10	400	48
8874	市区	大纵湖振兴13号配变	10	200	55
8875	市区	大纵湖振兴14号配变	10	200	31
8876	市区	大纵湖振兴15号配变	10	200	50
8877	市区	大纵湖振兴16号配变	10	200	28
8878	市区	大纵湖振兴17#配变	10	400	62
8879	市区	大纵湖振兴18号配变	10	200	41
8880	市区	大纵湖振兴19#变	10	200	0
8881	市区	大纵湖振兴1号配变	10	400	130
8882	市区	大纵湖振兴20号配变	10	400	41
8883	市区	大纵湖振兴21号配变	10	200	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8884	市区	大纵湖振兴22号配变	10	400	104
8885	市区	大纵湖振兴25号配变	10	200	11
8886	市区	大纵湖振兴26号配变	10	200	14
8887	市区	大纵湖振兴28#配变	10	200	0
8888	市区	大纵湖振兴2号配变	10	200	29
8889	市区	大纵湖振兴3号配变	10	400	108
8890	市区	大纵湖振兴4号配变	10	400	122
8891	市区	大纵湖振兴5号配变	10	400	18
8892	市区	大纵湖振兴6号配变	10	400	159
8893	市区	大纵湖振兴7号配变	10	200	13
8894	市区	大纵湖振兴8号配变	10	400	28
8895	市区	大纵湖振兴9号配变	10	200	40
8896	市区	义丰大范1#配变	10	400	180
8897	市区	义丰大范2#配变	10	200	3
8898	市区	义丰大范3#配变	10	200	77
8899	市区	义丰大范4#配变	10	200	0
8900	市区	义丰大范6#配变	10	200	29
8901	市区	义丰大范7#配变	10	400	22
8902	市区	义丰大范8#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8903	市区	义丰大范9#配变	10	200	20
8904	市区	义丰三庄1#配变	10	200	0
8905	市区	义丰三庄10#配变	10	200	39
8906	市区	义丰三庄11#配变	10	200	76
8907	市区	义丰三庄12#配变	10	200	66
8908	市区	义丰三庄13#配变	10	200	0
8909	市区	义丰三庄14#配变	10	200	92
8910	市区	义丰三庄15#配变	10	200	7
8911	市区	义丰三庄16#配变	10	200	50
8912	市区	义丰三庄2#配变	10	400	168
8913	市区	义丰三庄3#配变	10	200	51
8914	市区	义丰三庄4#配变	10	200	57
8915	市区	义丰三庄5#配变	10	200	94
8916	市区	义丰三庄6#配变	10	200	90
8917	市区	义丰三庄8#配变	10	200	59
8918	市区	义丰三庄9#配变	10	200	27
8919	市区	义丰石庄9#配变	10	200	51
8920	市区	义丰自来水厂1#箱变	10	400	50
8921	市区	义丰双龙1#配变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8922	市区	义丰双龙16#配变	10	400	122
8923	市区	义丰双龙17#配变	10	400	186
8924	市区	义丰双龙2#配变	10	400	171
8925	市区	义丰陈庄4#配变	10	200	0
8926	市区	义丰花陇1#配变	10	200	79
8927	市区	义丰花陇11#配变	10	200	68
8928	市区	义丰花陇12#配变	10	400	62
8929	市区	义丰花陇13#配变	10	200	83
8930	市区	义丰花陇2#配变	10	200	0
8931	市区	义丰花陇5#配变	10	200	32
8932	市区	义丰花陇6#配变	10	200	59
8933	市区	义丰花陇7#配变	10	200	0
8934	市区	义丰花陇8#配变	10	200	42
8935	市区	义丰倪杨18#配变	10	200	69
8936	市区	义丰农家乐1号箱变变压器	10	630	199
8937	市区	义丰农家乐2号箱变	10	630	173
8938	市区	义丰农家乐3#箱变变压器	10	630	432
8939	市区	义丰农家乐4#箱变变压器	10	400	198
8940	市区	义丰三官1#配变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8941	市区	义丰三官10#配变	10	200	60
8942	市区	义丰三官11#配变	10	200	31
8943	市区	义丰三官12#配变	10	200	73
8944	市区	义丰三官13#配变	10	200	43
8945	市区	义丰三官14#配变	10	400	131
8946	市区	义丰三官15#配变	10	200	29
8947	市区	义丰三官17#配变	10	200	13
8948	市区	义丰三官2#配变	10	315	93
8949	市区	义丰三官20#配变	10	200	0
8950	市区	义丰三官3#配变	10	200	7
8951	市区	义丰三官4#配变	10	200	71
8952	市区	义丰三官5#配变	10	200	91
8953	市区	义丰三官6#配变	10	200	31
8954	市区	义丰三官7#配变	10	400	196
8955	市区	义丰三官8#配变	10	200	73
8956	市区	义丰三官9#配变	10	200	118
8957	市区	义丰三庄7#配变	10	200	105
8958	市区	义丰胥仇1#配变	10	200	21
8959	市区	义丰胥仇10#配变	10	200	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8960	市区	义丰胥仇11#配变	10	400	156
8961	市区	义丰胥仇12#配变	10	400	103
8962	市区	义丰胥仇13#配变	10	200	78
8963	市区	义丰胥仇14#配变	10	200	74
8964	市区	义丰胥仇15#配变	10	400	73
8965	市区	义丰胥仇16#配变	10	200	0
8966	市区	义丰胥仇17#配变	10	400	78
8967	市区	义丰胥仇18#配变	10	200	4
8968	市区	义丰胥仇19#配变	10	400	69
8969	市区	义丰胥仇20#配变	10	200	103
8970	市区	义丰胥仇21#配变	10	200	1
8971	市区	义丰胥仇22#配变	10	400	119
8972	市区	义丰胥仇23#配变	10	200	68
8973	市区	义丰胥仇24#配变	10	200	50
8974	市区	义丰胥仇25#配变	10	200	32
8975	市区	义丰胥仇26#配变	10	200	64
8976	市区	义丰胥仇27#配变	10	200	90
8977	市区	义丰胥仇28#配变	10	200	41
8978	市区	义丰胥仇3#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8979	市区	义丰胥仇30号配变	10	200	34
8980	市区	义丰胥仇31号配变	10	400	167
8981	市区	义丰胥仇4#配变	10	200	75
8982	市区	义丰胥仇5#配变	10	400	181
8983	市区	义丰胥仇6#配变	10	200	114
8984	市区	义丰胥仇7#配变	10	200	91
8985	市区	义丰胥仇8#配变	10	200	74
8986	市区	义丰胥仇9#配变	10	400	144
8987	市区	阳光御园1#配电室2#主变	10	630	451
8988	市区	义丰花陇10#配变	10	200	81
8989	市区	义丰花陇3#变	10	200	53
8990	市区	义丰花陇4#变	10	200	27
8991	市区	义丰花陇9#配变	10	400	0
8992	市区	义丰集镇20#配变	10	400	219
8993	市区	义丰集镇8#配变	10	400	18
8994	市区	义丰金水湾花苑	10	250	98
8995	市区	义丰三官16#配变	10	200	56
8996	市区	义丰三官18#配变	10	200	0
8997	市区	义丰三官19#配变	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8998	市区	义丰石庄3#配变	10	200	55
8999	市区	义丰石庄4#配变	10	400	26
9000	市区	义丰石庄5#配变	10	400	195
9001	市区	义丰石庄7#配变	10	400	147
9002	市区	义丰双官1#配变	10	200	23
9003	市区	义丰双官10#配变	10	400	99
9004	市区	义丰双官11#配变	10	400	78
9005	市区	义丰双官12#配变	10	200	73
9006	市区	义丰双官2#配变	10	200	61
9007	市区	义丰双官3#变	10	200	52
9008	市区	义丰双官4#变	10	200	84
9009	市区	义丰双官5#配变	10	200	0
9010	市区	义丰双官6#配变	10	200	29
9011	市区	义丰双官7#配变	10	200	61
9012	市区	义丰双官8#配变	10	200	40
9013	市区	义丰双官9#配变	10	200	12
9014	市区	义丰新城1#箱变	10	400	206
9015	市区	义丰于任1#配变	10	200	31
9016	市区	义丰于任11#变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9017	市区	义丰于任2#配变	10	200	45
9018	市区	排涝线迎阳安置楼箱变主变	10	400	174
9019	市区	阳光御园1#配电室1#主变	10	630	374
9020	市区	义丰朝阳河1#箱变001	10	400	201
9021	市区	义丰陈庄1#配变	10	200	0
9022	市区	义丰陈庄10#配变	10	200	86
9023	市区	义丰陈庄11#配变	10	200	41
9024	市区	义丰陈庄12#配变	10	200	70
9025	市区	义丰陈庄13#配变	10	200	63
9026	市区	义丰陈庄14#配变	10	200	28
9027	市区	义丰陈庄15#配变	10	200	32
9028	市区	义丰陈庄2#配变	10	400	181
9029	市区	义丰陈庄3#配变	10	400	162
9030	市区	义丰陈庄5#变	10	200	21
9031	市区	义丰陈庄6#配变	10	200	62
9032	市区	义丰陈庄7#配变	10	400	159
9033	市区	义丰陈庄8#配变	10	200	86
9034	市区	义丰陈庄9#配变	10	200	45
9035	市区	义丰集镇11#配变	10	400	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9036	市区	义丰集镇17#配变	10	315	42
9037	市区	义丰集镇3#配变	10	315	50
9038	市区	义丰倪杨10#配变	10	200	51
9039	市区	义丰倪杨11#配变	10	200	50
9040	市区	义丰倪杨12#配变	10	200	22
9041	市区	义丰倪杨13#配变	10	200	35
9042	市区	义丰倪杨14#配变	10	400	223
9043	市区	义丰倪杨15#配变	10	400	296
9044	市区	义丰倪杨16#配变	10	400	202
9045	市区	义丰倪杨17#配变	10	200	0
9046	市区	义丰倪杨1号变	10	400	179
9047	市区	义丰倪杨2#配变	10	200	15
9048	市区	义丰倪杨3#配变	10	200	6
9049	市区	义丰倪杨4#配变	10	200	45
9050	市区	义丰倪杨5#配变	10	200	61
9051	市区	义丰倪杨6#配变	10	200	0
9052	市区	义丰倪杨7#配变	10	200	58
9053	市区	义丰倪杨8#配变	10	200	31
9054	市区	义丰倪杨9#配变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9055	市区	义丰石庄1#配变	10	400	24
9056	市区	义丰石庄6#配变	10	400	186
9057	市区	义丰石庄8#配变	10	400	132
9058	市区	义丰食品站1号箱变主变	10	400	97
9059	市区	义丰孙永章小区	10	315	104
9060	市区	义丰迎阳10#配变	10	200	19
9061	市区	义丰迎阳14#配变	10	200	85
9062	市区	义丰迎阳5#变	10	200	27
9063	市区	义丰迎阳8#配变	10	400	146
9064	市区	义丰幼儿园3#箱变	10	400	142
9065	市区	义丰于任10#变	10	200	115
9066	市区	义丰于任12#配变	10	200	29
9067	市区	义丰于任13#配变	10	200	57
9068	市区	义丰于任15#配变	10	200	23
9069	市区	义丰于任16#变	10	200	97
9070	市区	义丰于任3#变	10	200	46
9071	市区	义丰于任4#变	10	200	36
9072	市区	义丰于任5#变	10	200	76
9073	市区	义丰于任6#配变	10	200	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9074	市区	义丰于任8#变	10	200	19
9075	市区	义丰于任9#变	10	200	34
9076	市区	西城领秀1#配电室1#主变	10	400	146
9077	市区	义丰丰华名都1#配电室1#主变	10	800	538
9078	市区	义丰丰华名都1#配电室2#主变	10	800	524
9079	市区	义丰集镇13#配变	10	400	98
9080	市区	义丰集镇14#配变	10	200	159
9081	市区	义丰集镇21#配变	10	400	0
9082	市区	义丰集镇9#配变	10	315	127
9083	市区	义丰康嘉名城1#变	10	500	140
9084	市区	义丰双龙13#变	10	200	0
9085	市区	义丰双龙7#配变	10	200	5
9086	市区	义丰双龙8#变	10	200	33
9087	市区	义丰双龙9#变	10	200	29
9088	市区	西城领秀1#配电室2#主变	10	400	220
9089	市区	义丰丰盛花苑1#环网箱变	10	500	210
9090	市区	义丰丰盛花苑2变箱变	10	500	170
9091	市区	义丰好又多箱变	10	630	122
9092	市区	义丰集镇1#配变	10	400	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9093	市区	义丰集镇10#配变	10	400	113
9094	市区	义丰集镇12#配变	10	400	35
9095	市区	义丰集镇15#配变	10	400	138
9096	市区	义丰集镇16#配变	10	400	39
9097	市区	义丰集镇18#配变	10	400	103
9098	市区	义丰集镇19#配变	10	400	160
9099	市区	义丰集镇2#配变	10	400	0
9100	市区	义丰集镇22#配变	10	400	128
9101	市区	义丰集镇23#配变	10	400	86
9102	市区	义丰集镇4#配变	10	400	10
9103	市区	义丰集镇5#配变	10	400	169
9104	市区	义丰集镇6#配变	10	400	58
9105	市区	义丰集镇7#配变	10	400	36
9106	市区	义丰建工家园	10	630	310
9107	市区	义丰健康路1#箱变	10	400	93
9108	市区	义丰健康路2号箱变主变	10	400	187
9109	市区	义丰康嘉名城2#变	10	500	272
9110	市区	义丰农行1#箱变	10	630	224
9111	市区	义丰亲水家园	10	250	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9112	市区	义丰石庄2#配变	10	400	139
9113	市区	义丰迎阳1#配变	10	200	56
9114	市区	义丰迎阳11#配变	10	200	0
9115	市区	义丰迎阳12#箱变主变	10	400	175
9116	市区	义丰迎阳13#配变	10	400	93
9117	市区	义丰迎阳15#配变	10	200	15
9118	市区	义丰迎阳2#配变	10	200	57
9119	市区	义丰迎阳3#变	10	200	35
9120	市区	义丰迎阳4#配变	10	400	11
9121	市区	义丰迎阳9#配变	10	400	165
9122	市区	义丰迎阳公寓箱变	10	500	220
9123	市区	义丰幼儿园1#箱变	10	400	15
9124	市区	义丰幼儿园2#箱变配电变压器	10	400	13
9125	市区	义丰于任14#配变	10	200	56
9126	市区	义丰于任7#变	10	400	95
9127	市区	义丰政府箱变	10	400	45
9128	市区	迎阳7#箱变	10	400	170
9129	市区	红星新型社区箱变变压器	10	400	317
9130	市区	义丰大范5#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9131	市区	义丰红星1#配变	10	200	95
9132	市区	义丰红星10#配变	10	400	174
9133	市区	义丰红星11#配变	10	200	31
9134	市区	义丰红星12#配变	10	200	82
9135	市区	义丰红星13#配变	10	200	74
9136	市区	义丰红星14#配变	10	200	51
9137	市区	义丰红星15#配变	10	400	66
9138	市区	义丰红星16#配变	10	200	59
9139	市区	义丰红星17#配变	10	200	11
9140	市区	义丰红星2#配变	10	400	68
9141	市区	义丰红星4#配变	10	400	123
9142	市区	义丰红星5#配变	10	200	88
9143	市区	义丰红星6#配变	10	200	31
9144	市区	义丰红星7#配变	10	200	134
9145	市区	义丰红星8#配变	10	200	40
9146	市区	义丰红星9#配变	10	400	236
9147	市区	义丰骏马1#配变	10	200	29
9148	市区	义丰骏马10#配变	10	200	78
9149	市区	义丰骏马11#配变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9150	市区	义丰骏马12#配变	10	400	143
9151	市区	义丰骏马13#配变	10	200	3
9152	市区	义丰骏马2#配变	10	200	83
9153	市区	义丰骏马3#配变	10	200	15
9154	市区	义丰骏马4#变	10	200	75
9155	市区	义丰骏马5#配变	10	200	83
9156	市区	义丰骏马6#变	10	200	72
9157	市区	义丰骏马7#配变	10	200	109
9158	市区	义丰骏马8#配变	10	400	100
9159	市区	义丰骏马9#配变	10	200	97
9160	市区	义丰双龙10#配变	10	200	51
9161	市区	义丰双龙11#配变	10	400	0
9162	市区	义丰双龙12#配变	10	200	63
9163	市区	义丰双龙14#箱变	10	630	198
9164	市区	义丰双龙15#配变	10	200	86
9165	市区	义丰双龙3#配变	10	200	41
9166	市区	义丰双龙4#配变	10	200	0
9167	市区	义丰双龙5#配变	10	400	150
9168	市区	义丰双龙6#配变	10	200	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9169	市区	义丰永新1#配变	10	200	63
9170	市区	义丰永新10#配变	10	200	0
9171	市区	义丰永新11#配变	10	200	51
9172	市区	义丰永新12#配变	10	200	22
9173	市区	义丰永新2#配变	10	200	80
9174	市区	义丰永新3#配变	10	200	5
9175	市区	义丰永新4#配变	10	200	90
9176	市区	义丰永新5#配变	10	200	76
9177	市区	义丰永新6#配变	10	200	34
9178	市区	义丰永新7#配变	10	200	54
9179	市区	义丰永新8#配变	10	200	13
9180	市区	义丰永新9#配变	10	200	67
9181	市区	义丰振兴公寓箱变	10	630	363
9182	市区	黄刘12#配变	10	315	48
9183	市区	黄刘13号配变	10	200	122
9184	市区	优山美地1#配电室1#主变	10	800	554
9185	市区	优山美地8#配电室1#主变	10	800	462
9186	市区	优山美地8#配电室3#主变	10	800	499
9187	市区	优山美地9#配电室配电变压器1#主变	10	800	519

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9188	市区	优山美地9#配电室配电变压器3#主变	10	800	445
9189	市区	郭北线景苑小区4#箱变主变	10	630	344
9190	市区	郭北线绿都风尚1#箱变配电变压器	10	800	344
9191	市区	东景濠庭1#开关站2#变压器	10	800	344
9192	市区	东景濠庭1#配电室2#变压器	10	800	344
9193	市区	景苑小区2#箱变主变	10	630	241
9194	市区	绿都风尚1#配电室2#主变	10	800	344
9195	市区	绿都风尚1#配电室4#主变	10	800	344
9196	市区	明朗13#配变	10	200	93
9197	市区	孙英10#配变	10	200	112
9198	市区	孙英11#配变	10	400	98
9199	市区	新星1#配变	10	200	39
9200	市区	新星10#配变	10	200	0
9201	市区	新星11#配变	10	400	117
9202	市区	新星13#配变	10	400	165
9203	市区	新星15#配变	10	200	112
9204	市区	新星2#配变	10	200	9
9205	市区	新星21#配变	10	200	87
9206	市区	新星22#配变	10	315	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9207	市区	新星23#配变	10	200	63
9208	市区	新星3#配变	10	400	168
9209	市区	新星4#配变	10	200	77
9210	市区	新星5#配变	10	200	114
9211	市区	新星6#配变	10	200	57
9212	市区	新星7#配变	10	200	0
9213	市区	新星8#配变	10	200	5
9214	市区	杨侍7#配变	10	200	63
9215	市区	李庄1#配变	10	400	146
9216	市区	李庄10#配变	10	200	38
9217	市区	李庄11#配变	10	400	188
9218	市区	李庄18#变	10	200	81
9219	市区	民强6#变	10	200	52
9220	市区	明朗1#变	10	400	194
9221	市区	明朗10#配变	10	200	0
9222	市区	明朗11#变	10	200	63
9223	市区	明朗16#配变	10	200	39
9224	市区	明朗17#配变	10	315	128
9225	市区	明朗18#配变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9226	市区	明朗19#变	10	200	62
9227	市区	明朗3#配变	10	400	76
9228	市区	明朗8#配变	10	200	0
9229	市区	三湾1#配变	10	200	15
9230	市区	三湾10#配变	10	200	86
9231	市区	三湾11#配变	10	200	68
9232	市区	三湾12#配变	10	200	69
9233	市区	三湾13#配变	10	315	215
9234	市区	三湾15#配变	10	200	58
9235	市区	三湾18#配变	10	200	12
9236	市区	三湾20#配变	10	315	136
9237	市区	三湾22#配变	10	200	113
9238	市区	三湾23#配变	10	200	97
9239	市区	三湾25号箱变间隔配电变压器	10	500	310
9240	市区	三湾26#变	10	200	114
9241	市区	三湾2配变	10	200	0
9242	市区	三湾3#配变	10	200	65
9243	市区	三湾4#配变	10	200	41
9244	市区	三湾5#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9245	市区	三湾6#配变	10	200	28
9246	市区	三湾7#配变	10	200	88
9247	市区	三湾8#配变	10	400	203
9248	市区	三湾9#配变	10	200	62
9249	市区	三湾安置小区1#变	10	400	190
9250	市区	三湾安置小区2号变	10	400	228
9251	市区	三湾安置小区3#变	10	400	249
9252	市区	三湾安置小区4#变	10	400	237
9253	市区	三湾农家乐1#变	10	400	256
9254	市区	袁邵11#配变	10	200	0
9255	市区	袁邵18#配变	10	200	75
9256	市区	袁邵2号配变	10	200	0
9257	市区	郭猛线幸福嘉园1#箱变	10	400	207
9258	市区	宝林1#箱变	10	500	192
9259	市区	宝林2#箱变	10	500	206
9260	市区	宝林冠城1#配电室1#主变	10	1000	347
9261	市区	宝林冠城3#箱变	10	630	286
9262	市区	郭猛集镇1#公用变	10	400	151
9263	市区	郭猛集镇10#公用变	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9264	市区	郭猛集镇11#公用变	10	400	151
9265	市区	郭猛集镇12#箱变变压器	10	400	51
9266	市区	郭猛集镇13#公用变	10	400	136
9267	市区	郭猛集镇14#公用变	10	400	73
9268	市区	郭猛集镇17#箱变	10	400	181
9269	市区	郭猛集镇19#配变	10	200	15
9270	市区	郭猛集镇2#变（新）	10	400	9
9271	市区	郭猛集镇21#配变	10	400	2
9272	市区	郭猛集镇22#配变	10	400	160
9273	市区	郭猛集镇23#箱变	10	400	0
9274	市区	郭猛集镇24#公用变	10	400	58
9275	市区	郭猛集镇26#变	10	400	102
9276	市区	郭猛集镇3#公用变	10	400	0
9277	市区	郭猛集镇5#箱变变压器	10	630	169
9278	市区	郭猛集镇6#公用变	10	400	57
9279	市区	郭猛集镇7#公用变	10	315	0
9280	市区	郭猛集镇8#公用变	10	315	115
9281	市区	郭猛集镇农民公寓1#变	10	400	25
9282	市区	郭猛集镇农民公寓2#配变	10	400	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9283	市区	护陇13#配变	10	315	10
9284	市区	护陇8#配变	10	400	152
9285	市区	护珑家园欧变配电变压器	10	200	65
9286	市区	集镇16号变001	10	400	14
9287	市区	集镇18#箱变	10	400	121
9288	市区	刘垛11#变	10	400	72
9289	市区	刘垛4#配变	10	400	135
9290	市区	向阳公寓2#配电室1#主变	10	630	314
9291	市区	向阳公寓小区配电室1#主变	10	630	279
9292	市区	向阳公寓小区配电室2#主变	10	630	360
9293	市区	紫郡湾1#配电室2#变压器	10	800	479
9294	市区	紫郡湾1#配电室4#变压器	10	800	468
9295	市区	郭猛线幸福嘉园2#箱变002	10	400	216
9296	市区	郭西线护陇19#变	10	200	30
9297	市区	郭猛集镇15#公用变	10	400	118
9298	市区	郭猛集镇4#公用变	10	400	194
9299	市区	郭猛集镇9#公用变	10	315	74
9300	市区	护陇1#配变	10	400	128
9301	市区	护陇11#配变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9302	市区	护陇12#变	10	200	66
9303	市区	护陇15#变	10	315	163
9304	市区	护陇18#变	10	200	16
9305	市区	护陇2#配变	10	200	39
9306	市区	护陇3#配变	10	200	77
9307	市区	护陇9#配变	10	200	124
9308	市区	护西1#配变	10	200	28
9309	市区	护西10#配变	10	200	0
9310	市区	护西11#变	10	400	180
9311	市区	护西12#配变	10	200	40
9312	市区	护西13#配变	10	200	61
9313	市区	护西16#配变	10	200	79
9314	市区	护西18号配变	10	200	72
9315	市区	护西2#配变	10	200	0
9316	市区	护西3号配变	10	400	93
9317	市区	护西4#配变	10	200	11
9318	市区	护西5#配变	10	200	44
9319	市区	护西6#配变	10	400	124
9320	市区	护西8#变	10	400	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9321	市区	护西9#变	10	200	72
9322	市区	集镇25#箱变1#主变	10	400	169
9323	市区	刘垛1#变	10	200	85
9324	市区	刘垛2#配变	10	200	15
9325	市区	刘垛6#配变	10	400	140
9326	市区	刘垛7#配变	10	200	28
9327	市区	乔庄4#配变	10	200	106
9328	市区	吴徐14#变	10	200	14
9329	市区	向阳公寓2#配电室2#主变	10	800	331
9330	市区	新星19#配变	10	200	49
9331	市区	杨侍1#配变	10	400	176
9332	市区	杨侍10#配变	10	400	111
9333	市区	杨侍11#配变	10	200	53
9334	市区	杨侍12#配变	10	400	180
9335	市区	杨侍13#配变	10	400	150
9336	市区	杨侍16#配变	10	400	213
9337	市区	杨侍17#变	10	200	85
9338	市区	杨侍19#配变	10	400	39
9339	市区	杨侍2#配变	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9340	市区	杨侍20#配变	10	400	209
9341	市区	杨侍21#变	10	400	153
9342	市区	杨侍22#变	10	200	77
9343	市区	杨侍23#配变	10	400	170
9344	市区	杨侍25#箱变主变	10	400	236
9345	市区	杨侍26#箱变主变	10	400	241
9346	市区	杨侍3#配变	10	200	46
9347	市区	杨侍4#配变	10	400	261
9348	市区	杨侍5#配变	10	400	123
9349	市区	杨侍6#配变	10	200	73
9350	市区	杨侍8#配变	10	200	18
9351	市区	杨侍9#配变	10	400	122
9352	市区	杨侍四小区1#配变	10	630	376
9353	市区	杨侍四小区2#配变	10	630	373
9354	市区	杨侍四小区3#配变	10	630	444
9355	市区	郭猛民乐7#变（新）	10	400	47
9356	市区	郭猛所民乐17#变	10	200	41
9357	市区	护西17#配变	10	200	3
9358	市区	护西7#变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9359	市区	李庄12#配变	10	200	0
9360	市区	李庄13#配变	10	200	53
9361	市区	李庄14#配变	10	200	108
9362	市区	李庄15#配变	10	200	55
9363	市区	李庄16#配变	10	200	38
9364	市区	李庄17#变	10	200	31
9365	市区	李庄2号配变	10	200	0
9366	市区	李庄3#配变	10	200	24
9367	市区	李庄4#配变	10	200	0
9368	市区	李庄5#配变	10	200	33
9369	市区	李庄6#配变	10	200	0
9370	市区	李庄7#配变	10	200	0
9371	市区	李庄8#配变	10	200	79
9372	市区	李庄9#配变	10	200	0
9373	市区	李庄小区1#欧变变压器	10	500	297
9374	市区	李庄小区2#欧变变压器	10	500	257
9375	市区	刘垛3#配变	10	200	0
9376	市区	刘垛5#配变	10	400	137
9377	市区	刘垛8号配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9378	市区	刘垛9#配变	10	200	77
9379	市区	民乐1#配变	10	200	41
9380	市区	民乐10#变	10	200	94
9381	市区	民乐11#变	10	400	157
9382	市区	民乐12#配变	10	200	7
9383	市区	民乐13#配变	10	200	54
9384	市区	民乐16#配变	10	315	93
9385	市区	民乐2#配变	10	200	7
9386	市区	民乐3#配变	10	200	0
9387	市区	民乐4#配变	10	400	201
9388	市区	民乐5#配变	10	200	73
9389	市区	民乐6#配变	10	200	0
9390	市区	民乐8#配变	10	400	82
9391	市区	民乐9#配变	10	200	27
9392	市区	民强1#变	10	400	88
9393	市区	民强10#配变	10	400	61
9394	市区	民强11#配变	10	400	189
9395	市区	民强12#配变	10	400	247
9396	市区	民强13#配变	10	315	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9397	市区	民强2#配变	10	200	78
9398	市区	民强20#配变	10	315	0
9399	市区	民强21#配变	10	315	137
9400	市区	民强22#配变	10	200	20
9401	市区	民强3#配变	10	200	0
9402	市区	民强4#配变	10	200	21
9403	市区	民强5#配变	10	200	42
9404	市区	民强7#配变	10	200	109
9405	市区	民强8#配变	10	200	65
9406	市区	民强9#配变	10	200	1
9407	市区	三湾24#配变	10	200	97
9408	市区	护陇16#配变	10	200	57
9409	市区	孙英15#配变	10	200	17
9410	市区	孙英19#变	10	200	0
9411	市区	吴徐10#配变	10	400	98
9412	市区	吴徐12#配变	10	400	74
9413	市区	吴徐13#配变	10	200	36
9414	市区	吴徐17#配变	10	200	0
9415	市区	吴徐18#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9416	市区	吴徐19#配变	10	200	71
9417	市区	吴徐2#配变	10	200	63
9418	市区	吴徐3#配变	10	200	5
9419	市区	吴徐5#配变	10	200	0
9420	市区	吴徐6#配变	10	200	14
9421	市区	新星18#变	10	200	68
9422	市区	新星24#变	10	200	74
9423	市区	郭猛护陇安置房箱变	10	500	250
9424	市区	护陇10#配变	10	200	2
9425	市区	护陇17#配变	10	315	156
9426	市区	护陇5#配变	10	400	181
9427	市区	护陇7#配变	10	400	154
9428	市区	护陇居委会4#配变	10	200	0
9429	市区	孙英16#配变	10	200	137
9430	市区	新星12#配变	10	400	168
9431	市区	新星17#配变	10	200	74
9432	市区	郭袁线明朗20#变	10	200	11
9433	市区	郭猛袁邵10#配变	10	200	34
9434	市区	黄刘6#配变	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9435	市区	明朗12#配变	10	400	124
9436	市区	明朗14#配变	10	315	24
9437	市区	明朗15#配变	10	200	19
9438	市区	明朗4#配变	10	400	170
9439	市区	明朗5#配变	10	400	99
9440	市区	明朗6#配变	10	200	0
9441	市区	明朗7#配变	10	200	96
9442	市区	明朗9#配变	10	200	48
9443	市区	三湾14#配变	10	200	141
9444	市区	三湾16#配变	10	200	7
9445	市区	三湾19#变	10	200	88
9446	市区	三湾21#变	10	400	70
9447	市区	孙英1#配变	10	200	41
9448	市区	孙英12#配变	10	400	21
9449	市区	孙英13#配变	10	200	78
9450	市区	孙英17#配变	10	200	16
9451	市区	孙英18#配变	10	200	4
9452	市区	孙英2#配变	10	200	46
9453	市区	孙英21#配变	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9454	市区	孙英22#变	10	200	54
9455	市区	孙英24#配变	10	315	97
9456	市区	孙英25#变	10	200	0
9457	市区	孙英26#变	10	400	202
9458	市区	孙英3#配变	10	200	70
9459	市区	孙英4#配变	10	400	181
9460	市区	孙英5#配变	10	400	189
9461	市区	孙英6#配变	10	200	15
9462	市区	孙英7#配变	10	200	43
9463	市区	孙英8#配变	10	200	22
9464	市区	孙英9#配变	10	200	0
9465	市区	袁邵1#配变	10	200	64
9466	市区	袁邵12#配变	10	200	92
9467	市区	袁邵13#配变	10	400	174
9468	市区	袁邵14#配变	10	200	16
9469	市区	袁邵15#配变	10	200	8
9470	市区	袁邵16#配变	10	200	39
9471	市区	袁邵19号配变	10	200	40
9472	市区	袁邵20号配变	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9473	市区	袁邵21#配变	10	200	10
9474	市区	袁邵3#配变	10	400	225
9475	市区	袁邵4#配变	10	200	51
9476	市区	袁邵5#配变	10	200	0
9477	市区	袁邵6#配变	10	200	81
9478	市区	袁邵7#配变	10	200	0
9479	市区	袁邵8#变	10	200	0
9480	市区	袁邵9#配变	10	200	97
9481	市区	郭中线景苑小区1#箱变主变	10	630	314
9482	市区	郭中线景苑小区3#箱变主变	10	630	309
9483	市区	郭中线绿都风尚2#箱变配电变压器	10	800	479
9484	市区	宝林冠城1#配电室2#室	10	1000	537
9485	市区	东景濠庭1#配电室1#变压器	10	800	400
9486	市区	东景濠庭2#配电室1#变压器	10	800	236
9487	市区	绿都风尚1#配电室1#主变	10	800	490
9488	市区	绿都风尚1#配电室3#主变	10	800	589
9489	市区	星河绿苑1#配变	10	800	465
9490	市区	星河绿苑1#配电室2#变压器	10	630	306
9491	市区	紫郡湾1#配电室1#变压器	10	800	492

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9492	市区	紫郡湾1#配电室3#变压器	10	800	474
9493	市区	大李1#配变	10	200	0
9494	市区	大李10#配变	10	200	36
9495	市区	大李11#变	10	200	46
9496	市区	大李13#变	10	200	106
9497	市区	大李2#配变	10	200	74
9498	市区	大李3#配变	10	200	53
9499	市区	大李4#配变	10	200	74
9500	市区	大李5#配变	10	200	97
9501	市区	大李6#配变	10	200	83
9502	市区	大李7#配变	10	200	20
9503	市区	大李8#变	10	200	22
9504	市区	大李9#变	10	200	40
9505	市区	郭猛所新跃23#配变	10	200	14
9506	市区	郭猛新跃5#变（新）	10	400	75
9507	市区	黄刘4#配变	10	100	6
9508	市区	乔庄1#配变	10	200	89
9509	市区	乔庄14#配变	10	200	160
9510	市区	西湖1#配变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9511	市区	西湖10#配变	10	200	40
9512	市区	西湖11#配变	10	200	30
9513	市区	西湖2#变	10	400	147
9514	市区	西湖3#配变	10	200	35
9515	市区	西湖4#配变	10	200	40
9516	市区	西湖5#配变	10	200	56
9517	市区	西湖6#配变	10	200	70
9518	市区	西湖7#配变	10	200	51
9519	市区	西湖8#配变	10	200	24
9520	市区	新跃10#配变	10	400	258
9521	市区	新跃11#配变	10	200	100
9522	市区	新跃12#配变	10	200	47
9523	市区	新跃13#配变	10	200	20
9524	市区	新跃14#配变	10	200	78
9525	市区	新跃15#变	10	400	184
9526	市区	新跃17#配变	10	200	39
9527	市区	新跃18#配变	10	200	54
9528	市区	新跃19#变	10	200	118
9529	市区	新跃1号配变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9530	市区	新跃2#配变	10	200	14
9531	市区	新跃20#配变	10	200	79
9532	市区	新跃21#配变	10	200	62
9533	市区	新跃22#变	10	200	34
9534	市区	新跃3号配变	10	200	29
9535	市区	新跃4#变	10	200	63
9536	市区	新跃6#配变	10	200	8
9537	市区	新跃7#配变	10	200	82
9538	市区	新跃8#配变	10	200	22
9539	市区	新跃9#配变	10	315	157
9540	市区	农民公寓1#箱变主变	10	400	157
9541	市区	农民公寓2#箱变主变	10	400	195
9542	市区	乔庄5#配变	10	200	65
9543	市区	乔庄7#配变	10	200	104
9544	市区	乔庄9#配变	10	200	122
9545	市区	乔庄农民公寓3#箱变主变	10	400	165
9546	市区	乔庄农民公寓4#箱变主变	10	400	125
9547	市区	乔庄农民公寓5#箱变主变	10	400	132
9548	市区	乔庄农民公寓6#箱变主变	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9549	市区	吴徐11#配变	10	200	106
9550	市区	吴徐15#变	10	200	73
9551	市区	吴徐16#变	10	200	34
9552	市区	吴徐7#配变	10	200	97
9553	市区	吴徐8#配变	10	200	6
9554	市区	黄刘1#配变	10	200	123
9555	市区	黄刘10#配变	10	200	32
9556	市区	黄刘11#配变	10	200	60
9557	市区	黄刘2#配变	10	80	20
9558	市区	黄刘3#配变	10	400	230
9559	市区	黄刘5#配变	10	200	33
9560	市区	黄刘8#配变	10	200	134
9561	市区	黄刘9#配变	10	200	71
9562	市区	吴徐1#配变	10	200	48
9563	市区	吴徐4#配变	10	400	207
9564	市区	吴徐9#配变	10	200	136
9565	市区	乔庄12#变	10	200	113
9566	市区	乔庄2#配变	10	200	97
9567	市区	乔庄11#配变	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9568	市区	乔庄3#配变	10	200	138
9569	市区	优山美地1#配电室2#主变	10	800	584
9570	市区	优山美地8#配电室2#主变	10	800	448
9571	市区	优山美地8#配电室4#主变	10	800	561
9572	市区	优山美地9#配电室配电变压器2#主变	10	800	458
9573	市区	优山美地9#配电室配电变压器4#主变	10	800	523
9574	市区	泵站1#箱变主变	10	400	262
9575	市区	鞍湖鞍泰嘉园2#箱变	10	630	385
9576	市区	鞍湖鞍泰嘉园3#箱变	10	630	366
9577	市区	鞍湖鞍泰嘉园箱变1001	10	630	155
9578	市区	鞍湖大顾1#变	10	315	190
9579	市区	鞍湖大顾4#配变	10	200	0
9580	市区	鞍湖大顾5号变	10	200	20
9581	市区	鞍湖大顾6号	10	200	50
9582	市区	鞍湖大顾9#配变	10	200	0
9583	市区	鞍湖集镇11号	10	200	76
9584	市区	鞍湖集镇12号	10	200	5
9585	市区	鞍湖集镇13号变	10	400	98
9586	市区	鞍湖集镇14#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9587	市区	鞍湖集镇16号配变	10	200	30
9588	市区	鞍湖集镇18#	10	400	217
9589	市区	鞍湖集镇1号变	10	315	98
9590	市区	鞍湖集镇2号变	10	400	155
9591	市区	鞍湖集镇3#变	10	400	171
9592	市区	鞍湖集镇6号变	10	400	111
9593	市区	鞍湖集镇8号变	10	400	149
9594	市区	鞍湖集镇9号	10	200	126
9595	市区	百姓花园S1箱变主变	10	400	265
9596	市区	百姓花园S2箱变主变	10	500	323
9597	市区	百姓花园S3箱变主变	10	500	306
9598	市区	鞍湖大顾3#变	10	200	0
9599	市区	鞍湖大顾7号	10	200	105
9600	市区	鞍湖九曲7号杆上配变	10	200	83
9601	市区	鞍湖刘格10号杆上配变	10	200	66
9602	市区	鞍湖刘格11#变	10	200	74
9603	市区	鞍湖刘格12号配变	10	200	85
9604	市区	鞍湖刘格2号	10	200	93
9605	市区	鞍湖刘格3#变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9606	市区	鞍湖刘格7号	10	100	68
9607	市区	鞍湖刘格9号	10	400	194
9608	市区	鞍湖三旺1#变	10	200	94
9609	市区	鞍湖三旺10号	10	200	82
9610	市区	鞍湖三旺11号	10	200	71
9611	市区	鞍湖三旺12#变	10	200	57
9612	市区	鞍湖三旺13#变	10	200	49
9613	市区	鞍湖三旺14#变	10	200	86
9614	市区	鞍湖三旺2#变	10	200	69
9615	市区	鞍湖三旺4#变	10	200	57
9616	市区	鞍湖三旺5#变	10	200	65
9617	市区	鞍湖三旺6#变	10	200	74
9618	市区	鞍湖三旺7#变	10	200	40
9619	市区	鞍湖三旺8号	10	200	39
9620	市区	鞍湖三旺9号	10	200	37
9621	市区	鞍湖晓庄1#变	10	200	70
9622	市区	鞍湖晓庄10号	10	200	0
9623	市区	鞍湖晓庄11号	10	200	12
9624	市区	鞍湖晓庄13号配变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9625	市区	鞍湖晓庄14配变	10	400	133
9626	市区	鞍湖晓庄2#变	10	200	145
9627	市区	鞍湖晓庄3号变	10	400	112
9628	市区	鞍湖晓庄4号变	10	200	102
9629	市区	鞍湖晓庄5号变	10	200	90
9630	市区	鞍湖晓庄6号变	10	100	0
9631	市区	鞍湖晓庄7号	10	200	67
9632	市区	鞍湖晓庄8号变	10	200	102
9633	市区	鞍湖晓庄9号	10	200	101
9634	市区	鞍湖张本10号变	10	200	67
9635	市区	鞍湖张本11号	10	200	16
9636	市区	鞍湖张本12号变	10	200	34
9637	市区	鞍湖张本13#变	10	200	92
9638	市区	鞍湖张本14号配变	10	200	70
9639	市区	鞍湖张本1号	10	200	73
9640	市区	鞍湖张本2#变	10	200	40
9641	市区	鞍湖张本3号	10	200	39
9642	市区	鞍湖张本4#变	10	200	36
9643	市区	鞍湖张本5号变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9644	市区	鞍湖张本6#变	10	200	53
9645	市区	鞍湖张本7号变	10	200	124
9646	市区	鞍湖张本8号	10	200	85
9647	市区	鞍湖三旺3号	10	200	80
9648	市区	鞍湖兴福11号	10	200	55
9649	市区	鞍湖兴福12号	10	200	0
9650	市区	鞍湖兴福13号配变	10	200	16
9651	市区	鞍湖兴福14号	10	100	15
9652	市区	鞍湖兴福15	10	200	95
9653	市区	鞍湖兴福19#配变	10	200	119
9654	市区	鞍湖兴福1号	10	200	30
9655	市区	鞍湖兴福23#变	10	400	158
9656	市区	鞍湖兴福2号	10	200	24
9657	市区	鞍湖兴福3号	10	200	38
9658	市区	鞍湖兴福4号杆上配变	10	200	20
9659	市区	鞍湖兴福5号杆上配变	10	200	0
9660	市区	鞍湖兴福6号新	10	200	20
9661	市区	鞍湖徐庄10号	10	400	176
9662	市区	鞍湖徐庄11号	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9663	市区	鞍湖徐庄12号	10	200	53
9664	市区	鞍湖徐庄13号变	10	200	78
9665	市区	鞍湖徐庄14号	10	200	64
9666	市区	鞍湖徐庄15号配变	10	200	64
9667	市区	鞍湖徐庄1号	10	200	2
9668	市区	鞍湖徐庄2号变	10	200	73
9669	市区	鞍湖徐庄3号	10	200	53
9670	市区	鞍湖徐庄4号杆上配变	10	200	54
9671	市区	鞍湖徐庄5号	10	200	40
9672	市区	鞍湖徐庄6号	10	200	77
9673	市区	鞍湖徐庄7号杆上配变	10	200	108
9674	市区	鞍湖徐庄8号	10	200	72
9675	市区	鞍湖徐庄9号	10	200	45
9676	市区	鞍湖许桥10号杆上配变	10	200	31
9677	市区	鞍湖许桥3号	10	400	139
9678	市区	鞍湖许桥4#变	10	200	87
9679	市区	鞍湖许桥5号	10	200	0
9680	市区	鞍湖许桥6号	10	200	39
9681	市区	鞍湖许桥7号	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9682	市区	鞍湖许桥8号	10	200	82
9683	市区	兴福村二期集中安置区箱变变压器	10	400	195
9684	市区	兴福村集中安置区1#	10	500	308
9685	市区	兴福村集中安置区2#	10	500	309
9686	市区	鞍湖曲东3号变	10	200	0
9687	市区	鞍湖许桥1号变	10	200	22
9688	市区	军营村集中安置区3#箱变	10	630	328
9689	市区	军营村示范社区1#箱变	10	630	309
9690	市区	军营村示范社区2#箱变	10	630	336
9691	市区	龙冈仇家10号杆上配变	10	200	0
9692	市区	龙冈仇家11号杆上配变	10	200	81
9693	市区	龙冈仇家12号杆上配变	10	200	60
9694	市区	龙冈仇家13#变	10	400	95
9695	市区	龙冈仇家1号杆上配变	10	200	61
9696	市区	龙冈仇家2号杆上配变	10	200	71
9697	市区	龙冈仇家3号杆上配变	10	250	49
9698	市区	龙冈仇家5号杆上配变	10	200	66
9699	市区	龙冈仇家6号杆上配变	10	200	97
9700	市区	龙冈仇家7号杆上配变	10	200	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9701	市区	龙冈仇家8号杆上配变	10	200	25
9702	市区	龙冈仇家9号杆上配变	10	200	74
9703	市区	龙冈大潘10号杆上配变	10	200	87
9704	市区	龙冈大潘11号杆上配变	10	200	81
9705	市区	龙冈大潘12号杆上配变	10	200	98
9706	市区	龙冈大潘13号杆上配变	10	200	75
9707	市区	龙冈大潘14号杆上配变	10	200	90
9708	市区	龙冈大潘15号杆上配变	10	200	80
9709	市区	龙冈大潘2号杆上配变	10	200	75
9710	市区	龙冈大潘3#杆上配变	10	400	219
9711	市区	龙冈大潘4号杆上配变	10	200	54
9712	市区	龙冈大潘5号杆上配变	10	200	80
9713	市区	龙冈大潘6号杆上配变	10	200	73
9714	市区	龙冈大潘7号杆上配变	10	200	67
9715	市区	龙冈大潘8号杆上配变	10	200	103
9716	市区	龙冈大潘9号杆上配变	10	200	53
9717	市区	龙冈高范10#杆上配变	10	200	0
9718	市区	龙冈高范11号杆上配变	10	200	99
9719	市区	龙冈高范12号杆上配变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9720	市区	龙冈高范1号杆上配变	10	200	30
9721	市区	龙冈高范2号杆上配变	10	200	116
9722	市区	龙冈高范3号杆上配变	10	200	74
9723	市区	龙冈高范4号杆上配变	10	200	72
9724	市区	龙冈高范5号杆上配变	10	200	75
9725	市区	龙冈高范6号杆上配变	10	200	56
9726	市区	龙冈高范7号杆上配变	10	200	95
9727	市区	龙冈高范8号杆上配变-JN	10	200	77
9728	市区	龙冈高范9号杆上配变	10	200	49
9729	市区	龙冈桂吴11号杆上配变	10	400	228
9730	市区	龙冈桂吴15号杆上配变	10	200	81
9731	市区	龙冈桂吴16号杆上配变	10	200	14
9732	市区	龙冈桂吴19#变	10	200	37
9733	市区	龙冈桂吴6号杆上配变	10	100	0
9734	市区	龙冈桂吴7号杆上配变	10	200	83
9735	市区	龙冈桂吴8号杆上配变	10	200	85
9736	市区	龙冈桂吴9号变	10	200	78
9737	市区	龙冈军营10号杆上配变	10	200	109
9738	市区	龙冈军营11号杆上配变200KVA	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9739	市区	龙冈军营12号变	10	200	41
9740	市区	龙冈军营13#杆上配变	10	200	112
9741	市区	龙冈军营1号杆上配变	10	200	109
9742	市区	龙冈军营4号杆上配变	10	200	71
9743	市区	龙冈军营5#杆上配变	10	200	70
9744	市区	龙冈军营6号杆上配变	10	200	3
9745	市区	龙冈军营7号杆上配变	10	200	122
9746	市区	龙冈军营9号杆上配变	10	200	0
9747	市区	龙冈杨兵14#杆上配变	10	200	114
9748	市区	龙冈杨兵5号杆上配变	10	200	71
9749	市区	龙冈杨兵9号杆上配变	10	200	114
9750	市区	刘格13#变	10	500	273
9751	市区	龙冈储巷10#杆上配变	10	200	0
9752	市区	龙冈储巷11号杆上配变	10	400	95
9753	市区	龙冈储巷1号杆上配变	10	400	153
9754	市区	龙冈储巷2号杆上配变	10	200	38
9755	市区	龙冈储巷3号杆上配变	10	200	71
9756	市区	龙冈储巷4号杆上配变	10	200	68
9757	市区	龙冈储巷5号杆上配变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9758	市区	龙冈储巷6号杆上配变	10	200	9
9759	市区	龙冈储巷7号杆上配变	10	200	34
9760	市区	龙冈储巷8号杆上配变	10	200	50
9761	市区	龙冈储巷9号杆上配变	10	400	93
9762	市区	龙冈凤凰4号杆上配变	10	315	18
9763	市区	龙冈黄庄10号杆上配变	10	200	5
9764	市区	龙冈黄庄11号杆上配变	10	200	127
9765	市区	龙冈黄庄12号杆上配变	10	200	78
9766	市区	龙冈黄庄13号杆上配变	10	400	84
9767	市区	龙冈黄庄16号杆上配变	10	200	51
9768	市区	龙冈黄庄17号杆上配变	10	200	41
9769	市区	龙冈黄庄1号杆上配变	10	200	131
9770	市区	龙冈黄庄2号杆上配变	10	200	16
9771	市区	龙冈黄庄3号杆上配变	10	200	53
9772	市区	龙冈黄庄4号杆上配变	10	200	62
9773	市区	龙冈黄庄5号杆上配变	10	200	70
9774	市区	龙冈黄庄6号杆上配变	10	200	80
9775	市区	龙冈黄庄7号杆上配变	10	200	12
9776	市区	龙冈黄庄8号杆上配变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9777	市区	龙冈黄庄9号杆上配变	10	200	66
9778	市区	龙冈军营14号杆上配变	10	200	19
9779	市区	龙冈军营2号杆上配变	10	200	97
9780	市区	龙冈军营3号杆上配变	10	100	32
9781	市区	龙冈军营8号杆上配变	10	200	104
9782	市区	龙冈新冈1号杆上配变	10	200	26
9783	市区	龙冈新冈2号杆上配变	10	200	40
9784	市区	龙冈新冈3号杆上配变	10	200	85
9785	市区	龙冈新冈4号杆上配变	10	200	41
9786	市区	龙冈新冈5号杆上配变	10	400	0
9787	市区	龙冈新冈6号杆上配变	10	200	48
9788	市区	龙冈新冈7号杆上配变	10	200	54
9789	市区	龙冈新冈8号杆上配变	10	400	176
9790	市区	龙冈新冈9号杆上配变	10	200	106
9791	市区	龙冈许巷1号杆上配变	10	200	30
9792	市区	龙冈许巷2号杆上配变	10	200	0
9793	市区	龙冈许巷3号杆上配变	10	200	79
9794	市区	龙冈许巷4号杆上配变	10	200	58
9795	市区	龙冈许巷5号杆上配变	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9796	市区	龙冈许巷6号杆上配变	10	200	29
9797	市区	龙冈许巷7号杆上配变	10	200	17
9798	市区	龙冈许巷8号杆上配变	10	400	148
9799	市区	龙冈许巷9号杆上配变	10	400	110
9800	市区	龙冈杨兵10号杆上配变	10	200	105
9801	市区	龙冈杨兵11号杆上配变	10	200	75
9802	市区	龙冈杨兵12号杆上配变	10	200	38
9803	市区	龙冈杨兵13号杆上配变	10	200	70
9804	市区	龙冈杨兵15#杆上配变	10	200	30
9805	市区	龙冈杨兵16号杆上配变	10	200	60
9806	市区	龙冈杨兵1号杆上配变	10	200	56
9807	市区	龙冈杨兵2号杆上配变	10	400	136
9808	市区	龙冈杨兵3号杆上配变	10	200	70
9809	市区	龙冈杨兵4号杆上配变	10	200	69
9810	市区	龙冈杨兵6号杆上配变	10	200	97
9811	市区	龙冈杨兵7号杆上配变	10	200	81
9812	市区	龙冈杨兵8号杆上配变	10	250	121
9813	市区	杨斌新农村安置区1#箱变	10	630	324
9814	市区	杨斌新农村安置区2#箱变	10	630	378

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9815	市区	鞍湖大顾2#变	10	200	21
9816	市区	鞍湖刘格1#变	10	200	115
9817	市区	鞍湖刘格8号	10	200	55
9818	市区	鞍湖大顾8号配变	10	200	0
9819	市区	鞍湖港北1#变	10	400	216
9820	市区	鞍湖港北10#变	10	200	70
9821	市区	鞍湖港北11号	10	200	74
9822	市区	鞍湖港北12号	10	200	126
9823	市区	鞍湖港北13号	10	400	211
9824	市区	鞍湖港北14号	10	200	53
9825	市区	鞍湖港北15号	10	200	0
9826	市区	鞍湖港北16#	10	200	36
9827	市区	鞍湖港北17号	10	200	76
9828	市区	鞍湖港北2号	10	200	93
9829	市区	鞍湖港北3#配变	10	200	14
9830	市区	鞍湖港北4#配变	10	200	105
9831	市区	鞍湖港北5#变	10	200	0
9832	市区	鞍湖港北6号	10	200	49
9833	市区	鞍湖港北8#变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9834	市区	鞍湖港北9#变	10	400	166
9835	市区	鞍湖洪渡1号	10	400	80
9836	市区	鞍湖洪渡2号	10	200	17
9837	市区	鞍湖洪渡4号配变	10	200	0
9838	市区	鞍湖洪渡5号	10	200	19
9839	市区	鞍湖洪渡6号配变	10	200	81
9840	市区	鞍湖洪渡7#配变	10	200	0
9841	市区	鞍湖洪渡8#配变	10	200	0
9842	市区	鞍湖集镇10号	10	400	61
9843	市区	鞍湖集镇15#变	10	400	109
9844	市区	鞍湖集镇17#变（新）	10	400	117
9845	市区	鞍湖集镇4号变	10	315	0
9846	市区	鞍湖集镇5号	10	400	101
9847	市区	鞍湖九曲1#变	10	200	36
9848	市区	鞍湖九曲2#变	10	160	0
9849	市区	鞍湖九曲3#变	10	200	0
9850	市区	鞍湖九曲4#配变	10	200	34
9851	市区	鞍湖九曲5号变	10	200	24
9852	市区	鞍湖九曲6号	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9853	市区	鞍湖兴龙1#配变	10	400	156
9854	市区	鞍湖兴龙11号	10	200	17
9855	市区	鞍湖兴龙12号	10	200	41
9856	市区	鞍湖兴龙13号配变	10	200	82
9857	市区	鞍湖兴龙14号配变	10	200	32
9858	市区	鞍湖兴龙15	10	200	56
9859	市区	鞍湖兴龙16号	10	200	37
9860	市区	鞍湖兴龙17号配变	10	200	63
9861	市区	鞍湖兴龙2#变	10	400	120
9862	市区	鞍湖兴龙3#变	10	200	0
9863	市区	鞍湖兴龙4#配变	10	200	92
9864	市区	鞍湖兴龙5号变	10	200	70
9865	市区	鞍湖兴龙6#变	10	200	98
9866	市区	鞍湖兴龙7#变	10	200	116
9867	市区	鞍湖兴龙8#配变	10	200	88
9868	市区	鞍湖兴龙9号变	10	400	141
9869	市区	鞍湖曲东10号	10	100	0
9870	市区	鞍湖曲东11号	10	200	32
9871	市区	鞍湖曲东12号	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9872	市区	鞍湖曲东13号	10	200	72
9873	市区	鞍湖曲东14号	10	200	58
9874	市区	鞍湖曲东15#变	10	200	59
9875	市区	鞍湖曲东16号变电站	10	400	249
9876	市区	鞍湖曲东17号	10	200	87
9877	市区	鞍湖曲东18号	10	200	90
9878	市区	鞍湖曲东1号	10	400	217
9879	市区	鞍湖曲东2号	10	400	206
9880	市区	鞍湖曲东4号	10	100	0
9881	市区	鞍湖曲东5#变	10	200	62
9882	市区	鞍湖曲东6号	10	200	87
9883	市区	鞍湖曲东7号	10	200	8
9884	市区	鞍湖曲东8号	10	200	0
9885	市区	鞍湖曲东9号	10	200	2
9886	市区	鞍湖兴福10号	10	200	78
9887	市区	鞍湖兴福16号配变	10	200	44
9888	市区	鞍湖兴福17	10	200	62
9889	市区	鞍湖兴福18#配变	10	200	65
9890	市区	鞍湖兴福7号	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9891	市区	鞍湖兴福8号	10	200	0
9892	市区	鞍湖兴福9号	10	200	49
9893	市区	鞍湖许桥11号变	10	200	0
9894	市区	鞍湖许桥2号变	10	400	152
9895	市区	鞍湖许桥9号杆上配变	10	200	85
9896	市区	龙冈大吉10号杆上配变	10	200	100
9897	市区	龙冈大吉11号杆上配变	10	200	67
9898	市区	龙冈大吉12号杆上配变	10	200	90
9899	市区	龙冈大吉13号杆上配变	10	200	130
9900	市区	龙冈大吉14	10	200	88
9901	市区	龙冈大吉15号	10	200	101
9902	市区	龙冈大吉16号杆上配变	10	200	131
9903	市区	龙冈大吉17号杆上配变	10	200	107
9904	市区	龙冈大吉18号杆上配变	10	200	51
9905	市区	龙冈大吉1号杆上配变	10	200	93
9906	市区	龙冈大吉2号杆上配变	10	200	68
9907	市区	龙冈大吉3号杆上配变	10	200	124
9908	市区	龙冈大吉4号杆上配变	10	200	123
9909	市区	龙冈大吉5号杆上配变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9910	市区	龙冈大吉6号杆上配变	10	200	70
9911	市区	龙冈大吉7号	10	200	78
9912	市区	龙冈大吉8号杆上配变	10	200	55
9913	市区	龙冈大吉9号杆上配变	10	200	92
9914	市区	龙冈大潘1号杆上配变	10	200	34
9915	市区	龙冈桂吴10号杆上配变	10	200	32
9916	市区	龙冈桂吴12#杆上配变	10	200	79
9917	市区	龙冈桂吴13号杆上配变	10	200	101
9918	市区	龙冈桂吴14号杆上配变	10	200	107
9919	市区	龙冈桂吴18号杆上配变	10	400	132
9920	市区	龙冈桂吴1号杆上配变	10	200	46
9921	市区	龙冈桂吴2号杆上配变	10	200	0
9922	市区	龙冈桂吴3号	10	200	98
9923	市区	龙冈桂吴4号杆上配变	10	200	46
9924	市区	龙冈桂吴5号杆上配变	10	200	0
9925	市区	曲东19号	10	400	130
9926	市区	盐龙湖安置小区2#变	10	800	360
9927	市区	盐龙湖安置小区4#变	10	800	494
9928	市区	凤凰城小区1#配电室2#主变	10	800	397

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9929	市区	凤凰城小区1#配电室4#主变	10	800	488
9930	市区	凤凰城小区2#配电室2#主变	10	800	463
9931	市区	凤凰城小区2#配电室4#主变	10	800	476
9932	市区	凤凰城小区3#配电室2#主变	10	800	437
9933	市区	凤凰城小区3#配电室4#主变	10	800	511
9934	市区	龙冈丁晏1号杆上配变	10	400	196
9935	市区	龙冈丁晏9号杆上配变	10	200	0
9936	市区	龙冈凤凰10号杆上配变	10	400	133
9937	市区	龙冈凤凰6号杆上配变	10	250	0
9938	市区	龙冈凤凰7号杆上配变	10	200	62
9939	市区	龙冈凤凰山庄3号变	10	200	49
9940	市区	龙冈凤凰山庄4号变	10	200	67
9941	市区	龙冈金汇龙湖1#开关站2#主变	10	630	380
9942	市区	龙冈金汇龙湖1#开关站4#主变	10	630	316
9943	市区	龙冈金汇龙湖2#配电室2#主变	10	630	343
9944	市区	PB凤凰小区S4	10	500	284
9945	市区	凤凰小区S1箱变001002	10	500	212
9946	市区	凤凰小区S2环网箱变003	10	500	172
9947	市区	凤凰小区S3箱变004	10	500	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9948	市区	龙冈丁晏2号杆上配变	10	400	12
9949	市区	龙冈丁晏3号	10	200	0
9950	市区	龙冈丁晏7号杆上配变	10	200	42
9951	市区	龙冈丁晏8号杆上配变	10	400	169
9952	市区	龙冈凤凰12号杆上配变	10	200	90
9953	市区	龙冈黄庄14#杆上配变	10	200	129
9954	市区	龙冈丁晏4号杆上配变	10	200	0
9955	市区	龙冈丁晏5号杆上配变	10	200	142
9956	市区	龙冈丁晏6号杆上配变	10	250	194
9957	市区	龙冈凤凰15号	10	200	136
9958	市区	凤凰城小区1#配电室1#主变	10	800	523
9959	市区	凤凰城小区1#配电室3#主变	10	800	462
9960	市区	凤凰城小区2#配电室1#主变	10	800	358
9961	市区	凤凰城小区2#配电室3#主变	10	800	346
9962	市区	凤凰城小区3#配电室1#主变	10	800	502
9963	市区	凤凰城小区3#配电室3#主变	10	800	471
9964	市区	华美1#欧变1	10	315	113
9965	市区	华美雅居1#主变	10	800	468
9966	市区	华美雅居2#主变	10	800	410

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9967	市区	华美雅居3#主变	10	800	271
9968	市区	龙冈金汇龙湖1#开关站1#主变	10	630	358
9969	市区	龙冈金汇龙湖1#开关站3#主变	10	630	309
9970	市区	龙冈金汇龙湖2#配电室1#主变	10	630	345
9971	市区	龙冈盐龙湖安置小区5#变	10	800	540
9972	市区	龙冈盐龙湖安置小区6#变	10	800	458
9973	市区	龙冈盐龙湖安置小区7#变	10	800	528
9974	市区	龙冈盐龙湖安置小区8#变	10	800	558
9975	市区	龙韵新城1#主变	10	1000	544
9976	市区	龙韵新城3#主变	10	1000	402
9977	市区	龙韵新城5#主变	10	800	403
9978	市区	龙韵新城7#主变	10	800	456
9979	市区	盐龙湖安置小区1#变	10	800	352
9980	市区	盐龙湖安置小区3#变	10	800	349
9981	市区	龙壹线/腾龙线龙湖壹品1#配电室1#主变	10	800	473
9982	市区	龙壹线/腾龙线龙湖壹品1#配电室3#主变	10	800	428
9983	市区	龙冈凤凰17#变	10	400	211
9984	市区	龙湖名邸1#配电室1#主变	10	800	476
9985	市区	龙湖名邸2#配电室1#主变	10	800	470

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9986	市区	龙湖名邸2#配电室3#主变	10	800	438
9987	市区	龙湖壹品1#开关站1#变压器配电变压器	10	800	400
9988	市区	华虹1#主变,	10	500	184
9989	市区	华虹2#欧变	10	500	267
9990	市区	华虹3#箱变01001	10	400	158
9991	市区	华虹4#欧变	10	400	170
9992	市区	龙冈凤凰16#变	10	400	0
9993	市区	龙冈凤凰5号杆上配变	10	400	98
9994	市区	龙冈凤凰9号杆上配变	10	400	198
9995	市区	龙冈冈南13号杆上配变	10	200	0
9996	市区	龙冈集镇11号杆上配变	10	400	15
9997	市区	龙冈集镇12号杆上配变	10	400	55
9998	市区	龙冈集镇13号杆上配变	10	315	0
9999	市区	龙冈集镇23号杆上配变	10	400	61
10000	市区	龙冈集镇27号杆上配变	10	200	18
10001	市区	龙冈集镇30号箱变	10	400	193
10002	市区	龙冈集镇32#箱变	10	400	226
10003	市区	龙冈集镇34#箱变	10	400	143
10004	市区	龙冈集镇35号杆上配变	10	400	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10005	市区	龙冈集镇3号杆上配变	10	400	0
10006	市区	龙冈集镇41号箱变	10	400	215
10007	市区	龙冈集镇49号杆上配变	10	400	0
10008	市区	龙冈集镇51#变	10	400	210
10009	市区	龙冈集镇52#变	10	400	70
10010	市区	龙冈集镇8号变杆上配变	10	400	0
10011	市区	龙冈集镇9号杆上配变	10	400	106
10012	市区	书香水岸1号箱变	10	630	251
10013	市区	书香水岸2号箱变	10	630	163
10014	市区	书香水岸3号箱变	10	630	342
10015	市区	书香水岸4号箱变	10	630	289
10016	市区	龙壹线/腾龙线龙湖壹品1#配电室2#主变	10	800	510
10017	市区	龙壹线/腾龙线龙湖壹品1#配电室4#主变	10	800	500
10018	市区	龙冈集镇14号杆上配变	10	315	65
10019	市区	龙冈集镇20#变	10	315	76
10020	市区	龙冈集镇21号杆上配变	10	200	0
10021	市区	龙冈集镇22号杆上配变	10	400	66
10022	市区	龙冈集镇28号杆上配变.	10	200	0
10023	市区	龙冈集镇40号杆上配变	10	400	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10024	市区	龙冈集镇47#杆上配变	10	400	160
10025	市区	龙冈集镇48#公用变	10	400	112
10026	市区	龙冈集镇7号杆上配变	10	400	139
10027	市区	龙冈青龙11号杆上配变	10	200	96
10028	市区	龙冈青龙13号杆上配变	10	200	0
10029	市区	龙冈青龙16号杆上配变	10	200	68
10030	市区	龙冈青龙1号杆上配变	10	400	221
10031	市区	龙冈青龙2号杆上配变	10	200	74
10032	市区	龙冈青龙3号杆上配变	10	200	23
10033	市区	龙冈青龙7号杆上配变	10	200	89
10034	市区	龙湖名邸1#配电室4#主变	10	800	597
10035	市区	龙湖壹品1#开关站2#变压器配电变压器	10	800	471
10036	市区	青龙华庄1#主变	10	630	346
10037	市区	青龙华庄3#主变	10	630	435
10038	市区	青龙华庄5#主变	10	630	315
10039	市区	青龙华庄7#主变	10	630	365
10040	市区	腾龙嘉园1#欧变	10	500	250
10041	市区	腾龙嘉园2#欧变	10	500	278
10042	市区	腾龙嘉园3#欧变	10	500	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10043	市区	腾龙嘉园4#欧变	10	500	255
10044	市区	腾龙小区1#箱变	10	500	234
10045	市区	腾龙小区2#箱变	10	500	248
10046	市区	华欧小区1#变	10	630	280
10047	市区	华庆3#主变	10	630	263
10048	市区	华庆4#箱变	10	630	293
10049	市区	华庆花园1#箱变	10	630	190
10050	市区	华庆花园2#箱变	10	630	291
10051	市区	龙冈凤凰11#变	10	200	71
10052	市区	龙冈凤凰13号杆上配变	10	400	164
10053	市区	龙冈凤凰18号杆上配变	10	400	205
10054	市区	龙冈凤凰19号杆上配变	10	400	171
10055	市区	龙冈凤凰20#配变	10	400	181
10056	市区	龙冈凤凰2号杆上配变	10	400	173
10057	市区	龙冈凤凰3号杆上配变	10	400	0
10058	市区	龙冈集镇10杆上配变	10	400	78
10059	市区	龙冈集镇17#变	10	315	0
10060	市区	龙冈集镇25#变压器	10	400	169
10061	市区	龙冈集镇33号杆上配变	10	400	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10062	市区	龙冈集镇36号杆上配变	10	400	194
10063	市区	龙冈集镇42号杆上配变	10	400	98
10064	市区	龙冈集镇4号配变	10	400	135
10065	市区	龙冈集镇6号杆上配变	10	315	47
10066	市区	龙冈教师公寓2号变	10	200	58
10067	市区	龙冈教师公寓4#变	10	200	77
10068	市区	龙韵新城2#主变	10	1000	537
10069	市区	龙韵新城4#主变	10	1000	359
10070	市区	龙韵新城6#主变	10	800	345
10071	市区	龙韵新城8#主变	10	800	377
10072	市区	龙冈集镇16#杆上配变	10	315	7
10073	市区	龙冈集镇26#杆上配变	10	400	103
10074	市区	龙冈集镇44#变	10	315	30
10075	市区	文化名宛1#变	10	630	137
10076	市区	文化名宛2#变	10	500	226
10077	市区	文化名宛3#变	10	500	152
10078	市区	文化名宛4#变	10	400	99
10079	市区	龙冈凤凰14号杆上配变	10	200	27
10080	市区	龙冈冈北1号杆上配变	10	400	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10081	市区	龙冈冈北2#杆上配变	10	200	0
10082	市区	龙冈冈北3#杆上配变	10	200	79
10083	市区	龙冈冈北4#杆上配变	10	200	46
10084	市区	龙冈冈北5#杆上配变	10	200	122
10085	市区	龙冈冈北6#变	10	200	44
10086	市区	龙冈冈北7号杆上配变	10	200	57
10087	市区	龙冈冈南10号杆上配变	10	400	110
10088	市区	龙冈冈南11号杆上配变	10	400	89
10089	市区	龙冈冈南12#杆上配变	10	200	85
10090	市区	龙冈冈南14号	10	200	0
10091	市区	龙冈冈南15号杆上配变	10	400	129
10092	市区	龙冈冈南16号杆上配变	10	400	153
10093	市区	龙冈冈南1号杆上配变	10	315	146
10094	市区	龙冈冈南2号杆上配变	10	400	112
10095	市区	龙冈冈南3#杆上配变	10	200	5
10096	市区	龙冈冈南5#杆上配变	10	200	0
10097	市区	龙冈冈南7#变	10	400	149
10098	市区	龙冈冈南8#杆上配变	10	200	30
10099	市区	龙冈冈南9#杆上配变	10	400	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10100	市区	龙冈冈中3#杆上配变	10	400	159
10101	市区	龙冈冈中4#杆上配变	10	200	81
10102	市区	龙冈冈中5号杆上配变	10	200	111
10103	市区	龙冈冈中6#杆上配变	10	200	39
10104	市区	龙冈冈中8号杆上配变	10	200	96
10105	市区	龙冈果林1号杆上配变	10	200	9
10106	市区	龙冈果林2号杆上配变	10	200	20
10107	市区	龙冈果林3号杆上配变	10	200	79
10108	市区	龙冈果林4号杆上配变	10	200	107
10109	市区	龙冈果林5号杆上配变	10	200	63
10110	市区	龙冈果林6号杆上配变	10	200	102
10111	市区	龙冈化肥厂1号杆上配变	10	200	34
10112	市区	龙冈化肥厂3号杆上配变	10	200	73
10113	市区	龙冈集镇15号杆上配变	10	400	0
10114	市区	龙冈集镇18#杆上配变	10	200	81
10115	市区	龙冈集镇19#杆上配变	10	315	0
10116	市区	龙冈集镇1号杆上配变	10	630	106
10117	市区	龙冈集镇24#杆上配变	10	400	0
10118	市区	龙冈集镇29#箱变变压器	10	400	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10119	市区	龙冈集镇2号杆上配变	10	315	0
10120	市区	龙冈集镇31号杆上配变	10	400	0
10121	市区	龙冈集镇43号杆上配变	10	400	100
10122	市区	龙冈集镇46#杆上配变	10	400	167
10123	市区	龙冈集镇5#杆上配变	10	400	90
10124	市区	龙冈集镇50#箱变变压器	10	630	253
10125	市区	龙冈青龙12#杆上配变	10	200	57
10126	市区	龙冈青龙15号杆上配变	10	400	138
10127	市区	龙冈青龙4#杆上配变	10	100	24
10128	市区	龙冈青龙5号杆上配变	10	400	0
10129	市区	龙冈青龙8#变(单)	10	200	14
10130	市区	龙冈青龙9#杆上配变	10	200	8
10131	市区	青龙华庄2#主变	10	630	307
10132	市区	青龙华庄4#主变	10	630	335
10133	市区	青龙华庄6#主变	10	630	332
10134	市区	青龙华庄8#主变	10	630	298
10135	市区	永明商住楼1#变复制	10	500	118
10136	市区	龙冈万家6号杆上配变	10	200	20
10137	市区	龙冈万家8#配变	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10138	市区	万家3#变.	10	250	145
10139	市区	万家4#变.	10	400	176
10140	市区	万家5#变.	10	200	56
10141	市区	万家7#变.	10	200	80
10142	市区	北工线龙兴12#变	10	200	52
10143	市区	北龙1#公用变	10	315	61
10144	市区	北龙12#公用变	10	200	30
10145	市区	北龙16#箱变主变	10	400	211
10146	市区	北龙18#公用变	10	200	42
10147	市区	北龙2#公用变	10	200	0
10148	市区	北龙3#公用变	10	400	95
10149	市区	北龙港集镇12#公用变	10	400	184
10150	市区	北龙港集镇19#公用变	10	200	58
10151	市区	北龙港集镇2#变	10	315	166
10152	市区	北龙港集镇20#变	10	400	51
10153	市区	北龙港集镇3#变	10	400	53
10154	市区	北龙港集镇4#变	10	315	52
10155	市区	北龙港集镇5#变	10	400	141
10156	市区	北龙港集镇6#变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10157	市区	北龙港南龙27#公用变	10	200	94
10158	市区	北龙集镇17#箱变主变配电变压器	10	400	107
10159	市区	北龙集镇7#箱变	10	400	34
10160	市区	北龙集镇9#箱变	10	400	126
10161	市区	龙胜1#箱变	10	400	210
10162	市区	龙胜2#箱变002	10	400	229
10163	市区	龙兴1#公用变	10	200	24
10164	市区	龙兴10#公用变	10	200	40
10165	市区	龙兴11#公用变	10	200	56
10166	市区	龙兴2#公用变	10	200	39
10167	市区	龙兴3#公用变	10	200	67
10168	市区	龙兴4#公用变	10	200	36
10169	市区	龙兴5#公用变	10	400	151
10170	市区	龙兴6#公用变	10	200	41
10171	市区	龙兴7#公用变	10	200	64
10172	市区	龙兴8#公用变	10	200	32
10173	市区	龙兴9#公用变	10	200	45
10174	市区	顺北10#公用变	10	200	28
10175	市区	顺北11#公用变	10	200	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10176	市区	顺北13#公用变	10	200	52
10177	市区	顺北14#公用变	10	200	0
10178	市区	顺北15#公用变	10	400	70
10179	市区	顺北17#公用变	10	200	35
10180	市区	顺北18#公用变	10	400	199
10181	市区	顺北20#变	10	200	56
10182	市区	顺北21#公用变	10	200	40
10183	市区	顺北22#公用变	10	200	23
10184	市区	顺北23#公用变	10	200	72
10185	市区	顺北24#公用变	10	200	73
10186	市区	顺北3#变	10	200	14
10187	市区	顺北4#公用变	10	200	84
10188	市区	顺北5#公用变	10	200	84
10189	市区	顺北6#公用变	10	200	54
10190	市区	顺北9#公用变	10	400	219
10191	市区	文化家园1#变	10	400	187
10192	市区	北龙14#公用变	10	200	14
10193	市区	北龙20#公用变	10	200	41
10194	市区	北龙5#公用变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10195	市区	北龙9#公用变	10	400	146
10196	市区	北龙港集镇16#变变压器1	10	200	32
10197	市区	庆西1#公用变	10	200	79
10198	市区	庆西10#公用变	10	400	190
10199	市区	庆西11#公用变	10	200	0
10200	市区	庆西14#公用变	10	200	70
10201	市区	庆西16#公用变1	10	200	70
10202	市区	庆西17#公用变	10	200	62
10203	市区	庆西19#公用变	10	200	0
10204	市区	庆西2#公用变	10	200	27
10205	市区	庆西3#公用变	10	200	0
10206	市区	庆西4#公用变	10	200	48
10207	市区	潭田1#公用变	10	200	41
10208	市区	潭田10#公用变	10	200	63
10209	市区	潭田11#公用变	10	200	22
10210	市区	潭田12#公用变	10	200	38
10211	市区	潭田16#公用变	10	200	94
10212	市区	潭田18#公用变	10	200	78
10213	市区	潭田23#公用变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10214	市区	潭田24#公用变	10	200	101
10215	市区	潭田3#公用变	10	200	46
10216	市区	潭田4#公用变	10	400	128
10217	市区	潭田5#公用变	10	200	0
10218	市区	潭田6#公用变	10	200	0
10219	市区	潭溪1#公用变	10	200	13
10220	市区	潭溪11#公用变	10	200	27
10221	市区	潭溪13#公用变	10	200	42
10222	市区	潭溪16#公用变	10	200	0
10223	市区	潭溪2#公用变	10	200	9
10224	市区	潭溪21#公用变	10	200	12
10225	市区	潭溪24#公用变	10	160	3
10226	市区	潭溪26#公用变	10	400	125
10227	市区	潭溪30#公用变	10	200	50
10228	市区	潭溪31#公用变	10	200	94
10229	市区	潭溪32#公用变1	10	200	68
10230	市区	潭溪36#公用变	10	100	18
10231	市区	潭溪39#公用变	10	200	103
10232	市区	潭溪4#公用变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10233	市区	潭溪43#公用变	10	200	104
10234	市区	潭溪44#公用变	10	200	97
10235	市区	潭溪47#公用变	10	200	69
10236	市区	潭溪5#公用变	10	200	33
10237	市区	潭溪8#公用变	10	200	0
10238	市区	潭溪9#变	10	400	93
10239	市区	北龙4#公用变	10	200	86
10240	市区	北龙8#公用变	10	400	143
10241	市区	北龙港北龙6#公用变	10	400	94
10242	市区	北龙莘野33#变	10	400	119
10243	市区	北龙莘野34#变	10	200	160
10244	市区	北龙莘野35#变	10	200	83
10245	市区	北龙莘野36#变	10	400	243
10246	市区	北龙莘野37#变	10	400	133
10247	市区	凤南1#公用变	10	400	0
10248	市区	凤南10#公用变	10	400	201
10249	市区	凤南11#公用变	10	200	79
10250	市区	凤南12#公用变	10	200	66
10251	市区	凤南13#公用变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10252	市区	凤南14#公用变	10	200	38
10253	市区	凤南15#变	10	200	116
10254	市区	凤南16#变	10	200	5
10255	市区	凤南17#公用变	10	200	129
10256	市区	凤南19#公用变	10	200	51
10257	市区	凤南2#公用变	10	200	0
10258	市区	凤南20#公用变	10	200	42
10259	市区	凤南3#公用变	10	200	12
10260	市区	凤南4#公用变	10	200	56
10261	市区	凤南5#公用变	10	200	37
10262	市区	凤南6#公用变	10	200	37
10263	市区	凤南7#公用变	10	160	0
10264	市区	凤南8#公用变	10	200	33
10265	市区	凤南9#公用变	10	400	180
10266	市区	莘野1#公用变	10	400	183
10267	市区	莘野10#公用变	10	160	12
10268	市区	莘野11号公用变	10	400	171
10269	市区	莘野12#公用变	10	400	237
10270	市区	莘野14#公用变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10271	市区	莘野16#公用变	10	200	0
10272	市区	莘野18#公用变	10	200	52
10273	市区	莘野20#公用变	10	200	85
10274	市区	莘野22#公用变	10	200	24
10275	市区	莘野23#公用变	10	200	51
10276	市区	莘野24#公用变	10	200	119
10277	市区	莘野25#公用变	10	200	98
10278	市区	莘野26#公用变	10	200	40
10279	市区	莘野27#公用变	10	200	88
10280	市区	莘野28#公用变	10	200	84
10281	市区	莘野29#公用变	10	200	69
10282	市区	莘野3#公用变	10	200	0
10283	市区	莘野30#公用变	10	200	99
10284	市区	莘野32#公用变	10	200	50
10285	市区	莘野4#公用变	10	200	0
10286	市区	莘野6#	10	200	62
10287	市区	莘野8#公用变	10	200	100
10288	市区	莘野9#公用变	10	200	81
10289	市区	南龙1#公用变	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10290	市区	南龙10#公用变	10	200	50
10291	市区	南龙11#公用变	10	250	0
10292	市区	南龙12#公用变	10	200	0
10293	市区	南龙13#公用变	10	400	83
10294	市区	南龙14#公用变	10	200	54
10295	市区	南龙15#公用变	10	200	21
10296	市区	南龙16#公用变	10	200	0
10297	市区	南龙17#公用变	10	200	46
10298	市区	南龙18#公用变	10	200	42
10299	市区	南龙19#公用变	10	200	89
10300	市区	南龙2#公用变	10	400	12
10301	市区	南龙20#公用变	10	200	60
10302	市区	南龙21#公用变1	10	200	70
10303	市区	南龙22#公用变	10	200	22
10304	市区	南龙23#公用变	10	200	12
10305	市区	南龙24#公用变	10	200	3
10306	市区	南龙25#公用变	10	200	96
10307	市区	南龙26#公用变	10	200	52
10308	市区	南龙28#公用变	10	400	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10309	市区	南龙29#公用变	10	200	123
10310	市区	南龙3#公用变	10	315	51
10311	市区	南龙4#公用变	10	200	37
10312	市区	南龙5#公用变	10	315	113
10313	市区	南龙6#公用变	10	200	21
10314	市区	南龙7#公用变	10	200	0
10315	市区	南龙8#公用变	10	200	0
10316	市区	南龙9#公用变	10	200	49
10317	市区	潭溪12#公用变	10	200	67
10318	市区	潭溪19#公用变	10	200	57
10319	市区	潭溪25#公用变	10	200	42
10320	市区	潭溪27#公用变	10	200	75
10321	市区	潭溪28#公用变	10	200	10
10322	市区	潭溪34#公用变1	10	200	78
10323	市区	潭溪37#公用变	10	200	70
10324	市区	潭溪38#公用变	10	200	99
10325	市区	潭溪48#公用变	10	200	0
10326	市区	潭溪6#公用变	10	200	32
10327	市区	潭溪7#公用变	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10328	市区	北龙10#公用变	10	200	27
10329	市区	北龙15#公用变	10	200	25
10330	市区	北龙17#公用变	10	200	26
10331	市区	北龙港北龙11#公用变	10	200	18
10332	市区	北龙港庆西12#公用变	10	200	33
10333	市区	北龙港庆西18#公用变	10	400	216
10334	市区	北龙13#公用变	10	200	53
10335	市区	北龙19#公用变	10	200	90
10336	市区	北龙港凤南18#公用变	10	200	73
10337	市区	北龙港潭溪41#公用变	10	200	6
10338	市区	庆西13#公用变	10	200	0
10339	市区	庆西15#变变压器	10	200	57
10340	市区	庆西20#公用变	10	200	68
10341	市区	庆西5#公用变	10	200	48
10342	市区	庆西6#公用变	10	200	20
10343	市区	庆西7#公用变	10	200	62
10344	市区	庆西8#变	10	200	0
10345	市区	庆西9#公用变	10	200	17
10346	市区	莘野13#公用变	10	200	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10347	市区	莘野15#公用变	10	400	0
10348	市区	莘野17#公用变	10	400	102
10349	市区	莘野19#公用变	10	200	0
10350	市区	莘野2#公用变	10	400	38
10351	市区	莘野21#公用变	10	200	62
10352	市区	莘野31#公用变	10	200	41
10353	市区	莘野5#公用变	10	200	24
10354	市区	莘野7#公用变	10	200	32
10355	市区	潭田13#公用变	10	200	20
10356	市区	潭田14#公用变	10	200	0
10357	市区	潭田15#公用变	10	200	31
10358	市区	潭田17#公用变	10	200	94
10359	市区	潭田19#公用变	10	400	109
10360	市区	潭田2#公用变	10	200	0
10361	市区	潭田20#公用变	10	200	28
10362	市区	潭田25#公用变	10	200	94
10363	市区	潭田26#公用变	10	200	82
10364	市区	潭田27#公用变	10	400	215
10365	市区	潭田7#公用变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10366	市区	潭田8#公用变	10	200	22
10367	市区	潭田9#公用变	10	200	38
10368	市区	潭溪10#公用变	10	200	55
10369	市区	潭溪14#公用变	10	200	0
10370	市区	潭溪15#公用变	10	400	143
10371	市区	潭溪17#公用变	10	400	175
10372	市区	潭溪18#公用变	10	200	0
10373	市区	潭溪20#公用变	10	400	144
10374	市区	潭溪22#公用变	10	200	0
10375	市区	潭溪23#公用变	10	200	19
10376	市区	潭溪29#公用变	10	200	2
10377	市区	潭溪3#公用变	10	200	10
10378	市区	潭溪33#变	10	200	50
10379	市区	潭溪35#公用变	10	200	54
10380	市区	潭溪40#公用变	10	200	86
10381	市区	潭溪42#公用变	10	200	0
10382	市区	潭溪45#公用变	10	400	213
10383	市区	潭溪46#公用变	10	200	120
10384	市区	潭溪49#公用变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10385	市区	北龙港果林12#变	10	200	81
10386	市区	北龙港集镇1#变	10	315	157
10387	市区	北龙港集镇10#变	10	400	28
10388	市区	北龙港集镇11#变	10	200	71
10389	市区	北龙港集镇13#变	10	200	42
10390	市区	北龙港集镇15#变	10	200	75
10391	市区	北龙港集镇18#公用变	10	200	0
10392	市区	北龙港集镇8#变	10	200	87
10393	市区	北龙兴龙广场1#变压器	10	400	219
10394	市区	果林1#公用变	10	200	0
10395	市区	果林10#公用变	10	200	93
10396	市区	果林11#公用变	10	200	60
10397	市区	果林13#公用变	10	200	80
10398	市区	果林14#变	10	200	97
10399	市区	果林15#变	10	200	89
10400	市区	果林16#公用变	10	200	60
10401	市区	果林17#公用变	10	200	47
10402	市区	果林2#公用变	10	200	26
10403	市区	果林3#公用变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10404	市区	果林4#公用变	10	200	74
10405	市区	果林5#公用变	10	200	15
10406	市区	果林6#公用变	10	100	0
10407	市区	果林7#公用变	10	200	58
10408	市区	果林8#公用变	10	100	0
10409	市区	果林9#公用变	10	200	69
10410	市区	蟒河1#公用变	10	200	38
10411	市区	蟒河10#公用变	10	200	0
10412	市区	蟒河11#公用变	10	200	9
10413	市区	蟒河12#公用变	10	200	75
10414	市区	蟒河13#公用变	10	200	93
10415	市区	蟒河14#公用变	10	400	104
10416	市区	蟒河15#公用变	10	200	36
10417	市区	蟒河16#公用变	10	200	47
10418	市区	蟒河17#公用变	10	200	0
10419	市区	蟒河18#公用变	10	200	63
10420	市区	蟒河2#公用变	10	200	97
10421	市区	蟒河20#箱变	10	500	269
10422	市区	蟒河3#公用变	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10423	市区	蟒河4#公用变	10	400	37
10424	市区	蟒河5#公用变	10	200	0
10425	市区	蟒河6#公用变	10	200	65
10426	市区	蟒河7#公用变	10	200	0
10427	市区	蟒河8#公用变	10	200	75
10428	市区	蟒河9#公用变	10	400	173
10429	市区	顺北1#变	10	200	80
10430	市区	顺北12#公用变	10	200	73
10431	市区	顺北16#公用变	10	400	146
10432	市区	顺北19#公用变	10	400	181
10433	市区	顺北2#公用变	10	200	22
10434	市区	顺北25#配变	10	400	184
10435	市区	顺北7#公用变	10	315	10
10436	市区	顺北8#公用变	10	400	86
10437	市区	公兴14#变	10	200	98
10438	市区	楼王所城头17号公用变	10	200	86
10439	市区	楼王所城头3号公用变	10	200	86
10440	市区	楼王所城头4号公用变	10	200	88
10441	市区	楼王所城头5#变压器	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10442	市区	楼王所公兴10号公用变	10	200	116
10443	市区	楼王所公兴11号公用变	10	200	67
10444	市区	楼王所公兴12号公用变	10	200	79
10445	市区	楼王所公兴13号公用变	10	200	42
10446	市区	楼王所公兴1号公用变	10	200	27
10447	市区	楼王所公兴2号公用变	10	400	83
10448	市区	楼王所公兴3号公用变	10	200	20
10449	市区	楼王所公兴4号公用变	10	200	54
10450	市区	楼王所公兴5号公用变	10	200	82
10451	市区	楼王所公兴6号公用变	10	200	0
10452	市区	楼王所公兴7号公用变	10	400	72
10453	市区	楼王所公兴8号公用变	10	200	0
10454	市区	楼王所公兴9号公用变	10	200	80
10455	市区	楼王所养殖场1号公用变	10	400	131
10456	市区	楼王所养殖场2号公用变	10	200	0
10457	市区	楼王所原种场1号公用变	10	200	59
10458	市区	楼王所原种场2号公用变	10	200	0
10459	市区	楼王所原种场3号公用变	10	400	74
10460	市区	楼王所原种场4号公用变	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10461	市区	楼王所原种场5号公用变	10	200	129
10462	市区	楼王所原种分场1号公用变	10	400	163
10463	市区	楼王所原种分场2号公用变	10	200	41
10464	市区	嘉丰花苑2号箱变002001	10	630	276
10465	市区	楼王所花季园10号公用变	10	200	72
10466	市区	楼王所花季园11号公用变	10	200	58
10467	市区	楼王所花季园12号公用变	10	200	107
10468	市区	楼王所花季园13号公用变1	10	200	73
10469	市区	楼王所花季园14号公用变	10	200	108
10470	市区	楼王所花季园15号公用变	10	200	68
10471	市区	楼王所花季园16号公用变	10	400	22
10472	市区	楼王所花季园17号公用变	10	400	45
10473	市区	楼王所花季园18号公用变	10	200	43
10474	市区	楼王所花季园1号公用变	10	200	14
10475	市区	楼王所花季园21号公用变	10	200	39
10476	市区	楼王所花季园22号公用变	10	200	59
10477	市区	楼王所花季园23号公用变	10	200	4
10478	市区	楼王所花季园3号公用变	10	200	71
10479	市区	楼王所花季园5号公用变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10480	市区	楼王所花季园6号公用变	10	200	77
10481	市区	楼王所花季园7号公用变	10	200	55
10482	市区	楼王所花季园8号公用变	10	200	39
10483	市区	楼王所花季园9号公用变	10	200	87
10484	市区	楼王所集镇13号公用变	10	400	183
10485	市区	楼王所集镇17号公用变	10	400	62
10486	市区	楼王所集镇1号公用变	10	315	138
10487	市区	楼王所集镇20号公用变	10	400	56
10488	市区	楼王所集镇2号公用变	10	400	141
10489	市区	楼王所集镇31号公用变	10	400	120
10490	市区	楼王所集镇33号变	10	400	50
10491	市区	楼王所集镇35号公用变	10	200	122
10492	市区	楼王所集镇36号公用变	10	400	179
10493	市区	楼王所集镇7号公用变	10	400	20
10494	市区	楼王所嘉丰花苑1号箱变间隔配电变压器	10	630	504
10495	市区	楼王所江庄10号公用变	10	200	117
10496	市区	楼王所江庄11号公用变	10	200	93
10497	市区	楼王所江庄12号公用变	10	200	86
10498	市区	楼王所江庄13号公用变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10499	市区	楼王所江庄1号公用变	10	200	33
10500	市区	楼王所江庄2号公用变	10	200	56
10501	市区	楼王所江庄3号公用变	10	200	11
10502	市区	楼王所江庄4号公用变	10	200	112
10503	市区	楼王所江庄5号公变	10	200	92
10504	市区	楼王所江庄6号公用变	10	200	55
10505	市区	楼王所江庄7号公用变	10	200	68
10506	市区	楼王所江庄8号公用变	10	200	96
10507	市区	楼王所江庄9号公用变	10	200	101
10508	市区	楼王所金庭花园1#配电变压器	10	630	290
10509	市区	楼王所金庭花园2号箱变0101配电变压器	10	630	364
10510	市区	楼王所利民1号公用变	10	200	85
10511	市区	楼王所利民2号公用变	10	200	0
10512	市区	楼王所庆丰10号公用变	10	200	13
10513	市区	楼王所庆丰13号公用变	10	200	63
10514	市区	楼王所庆丰3号公用变	10	200	95
10515	市区	楼王所庆丰4号公用变	10	200	36
10516	市区	楼王所庆丰5号公用变	10	200	39
10517	市区	楼王所新祥5号公用变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10518	市区	楼王所鑫丰嘉园箱变0101配电变压器	10	630	304
10519	市区	楼王所郭杨10号公用变	10	200	33
10520	市区	楼王所郭杨11号公用变	10	200	33
10521	市区	楼王所郭杨12号公用变	10	200	91
10522	市区	楼王所郭杨13号公用变	10	400	211
10523	市区	楼王所郭杨1号公用变	10	200	75
10524	市区	楼王所郭杨2号公用变	10	200	47
10525	市区	楼王所郭杨3号公用变	10	200	103
10526	市区	楼王所郭杨4号公用变	10	200	54
10527	市区	楼王所郭杨5号公用变	10	400	203
10528	市区	楼王所郭杨6号公用变	10	200	50
10529	市区	楼王所郭杨7号公用变	10	200	61
10530	市区	楼王所郭杨8号公用变	10	200	45
10531	市区	楼王所郭杨9号公用变	10	200	90
10532	市区	楼王所汉张11号公用变	10	200	113
10533	市区	楼王所汉张12号公用变	10	200	72
10534	市区	楼王所汉张13号公用变	10	400	166
10535	市区	楼王所汉张14号公用变	10	200	70
10536	市区	楼王所汉张1号公用变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10537	市区	楼王所汉张2号公用变	10	400	0
10538	市区	楼王所汉张5号公用变	10	200	26
10539	市区	楼王所汉张7号公用变	10	200	96
10540	市区	楼王所集镇38号公用变	10	400	137
10541	市区	楼王所集镇6号公用变	10	400	14
10542	市区	福盛苑	10	250	86
10543	市区	楼王所丁马港10号公用变	10	400	47
10544	市区	楼王所丁马港11号公变	10	200	0
10545	市区	楼王所丁马港13号公用变	10	200	104
10546	市区	楼王所丁马港1号公用变	10	400	214
10547	市区	楼王所丁马港2号公用变	10	400	111
10548	市区	楼王所丁马港3号公用变	10	200	102
10549	市区	楼王所丁马港4号公用变	10	400	51
10550	市区	楼王所丁马港5号公用变	10	200	103
10551	市区	楼王所丁马港6号公用变	10	400	132
10552	市区	楼王所丁马港7号公用变	10	200	0
10553	市区	楼王所丁马港8号公用变	10	200	105
10554	市区	楼王所丁马港9号公用变	10	200	75
10555	市区	楼王所华亭名居1号主变	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10556	市区	楼王所集镇10号公用变	10	400	113
10557	市区	楼王所集镇15号公用变	10	400	48
10558	市区	楼王所集镇16号公用变	10	400	30
10559	市区	楼王所集镇18号公用变	10	400	95
10560	市区	楼王所集镇19号公用变	10	200	15
10561	市区	楼王所集镇22号公用变	10	400	162
10562	市区	楼王所集镇23号公用变	10	400	90
10563	市区	楼王所集镇24号公用变	10	400	111
10564	市区	楼王所集镇25号公用变	10	400	0
10565	市区	楼王所集镇26号公用变	10	400	52
10566	市区	楼王所集镇27号公用变	10	200	65
10567	市区	楼王所集镇32号公用变	10	400	67
10568	市区	楼王所集镇34号公用变	10	400	159
10569	市区	楼王所集镇37号公用变	10	200	82
10570	市区	楼王所集镇3号公用变	10	400	52
10571	市区	楼王所集镇5号公用变	10	400	13
10572	市区	楼王所集镇8号公用变	10	400	195
10573	市区	楼王所集镇9号公用变	10	400	45
10574	市区	楼王所凌庞3号公用变	10	315	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10575	市区	楼王所凌庞4号公用变	10	200	57
10576	市区	楼王所凌庞5号公用变	10	200	77
10577	市区	楼王所新楼10号变压器	10	200	83
10578	市区	楼王所新楼11号公用变	10	200	85
10579	市区	楼王所新楼12号公用变	10	400	16
10580	市区	楼王所新楼1号公用变	10	200	57
10581	市区	楼王所新楼2号公用变	10	200	0
10582	市区	楼王所新楼4号公用变	10	200	57
10583	市区	楼王所新楼5号公用变	10	200	78
10584	市区	楼王所新楼6号公用变	10	200	72
10585	市区	楼王所新楼7号公用变	10	200	21
10586	市区	楼王所新楼8号公用变	10	200	72
10587	市区	楼王所新楼9号公用变	10	200	106
10588	市区	楼王所养殖二场2号公用变	10	200	67
10589	市区	楼王所养殖二场3号公用变	10	200	82
10590	市区	楼王所养殖二场4号公用变	10	200	82
10591	市区	楼王所养殖二场5号公用变	10	200	105
10592	市区	楼王所养殖二场6号公用变	10	200	95
10593	市区	福盛苑2#箱变2001	10	500	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10594	市区	楼王所朝阳居委会1号公用变	10	200	0
10595	市区	楼王所朝阳居委会2号公用变	10	400	140
10596	市区	楼王所朝阳居委会3号公用变	10	200	28
10597	市区	楼王所朝阳居委会4号公用变	10	200	20
10598	市区	楼王所城头10号公用变	10	200	91
10599	市区	楼王所城头11号公用变	10	200	34
10600	市区	楼王所城头12号公用变	10	200	89
10601	市区	楼王所城头13号公用变	10	200	68
10602	市区	楼王所城头14号公用变	10	200	49
10603	市区	楼王所城头15号公用变	10	200	64
10604	市区	楼王所城头16#公用变	10	200	69
10605	市区	楼王所城头18号公用变	10	200	104
10606	市区	楼王所城头19号公用变	10	200	70
10607	市区	楼王所城头1号公用变	10	200	46
10608	市区	楼王所城头20号公用变	10	200	69
10609	市区	楼王所城头21号公用变	10	200	32
10610	市区	楼王所城头22号公用变	10	400	211
10611	市区	楼王所城头23号公用变	10	400	140
10612	市区	楼王所城头2号公用变	10	400	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10613	市区	楼王所城头6号公用变	10	200	52
10614	市区	楼王所城头7号公用变	10	200	45
10615	市区	楼王所城头8号公用变	10	200	102
10616	市区	楼王所城头9号公用变	10	200	1
10617	市区	楼王所凤池10号公用变	10	200	56
10618	市区	楼王所凤池11号公用变	10	200	101
10619	市区	楼王所凤池12号公用变	10	400	209
10620	市区	楼王所凤池13号公用变	10	200	44
10621	市区	楼王所凤池14号公用变	10	200	43
10622	市区	楼王所凤池1号公用变变	10	400	144
10623	市区	楼王所凤池2号公用变	10	200	24
10624	市区	楼王所凤池3号公用变	10	400	223
10625	市区	楼王所凤池4号公用变	10	400	253
10626	市区	楼王所凤池5号公用变	10	200	93
10627	市区	楼王所凤池6号公用变	10	200	0
10628	市区	楼王所凤池7号公用变	10	200	14
10629	市区	楼王所凤池8号公用变	10	200	34
10630	市区	楼王所凤池9号公用变	10	200	58
10631	市区	楼王所花季园4号公用变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10632	市区	楼王所集镇11号公用变	10	400	173
10633	市区	楼王所集镇12号公用变	10	400	124
10634	市区	楼王所集镇21号公用变	10	400	173
10635	市区	楼王所集镇28号公用变	10	400	224
10636	市区	楼王所集镇29号公用变	10	400	235
10637	市区	楼王所集镇30号公用变	10	400	189
10638	市区	楼王所集镇39#变	10	400	142
10639	市区	楼王所集镇4号公用变	10	400	137
10640	市区	楼王所垦殖公司1号公用变	10	200	27
10641	市区	楼王所垦殖公司2号公用变	10	200	45
10642	市区	楼王所垦殖公司3号公用变	10	200	83
10643	市区	楼王所垦殖公司5号公用变	10	400	167
10644	市区	楼王所垦殖公司6号公用变	10	200	74
10645	市区	楼王所垦殖公司7号公用变	10	200	20
10646	市区	楼王所凌庞10号公用变	10	200	85
10647	市区	楼王所凌庞1号公用变	10	200	58
10648	市区	楼王所凌庞2号公用变	10	200	62
10649	市区	楼王所凌庞6号公用变	10	200	56
10650	市区	楼王所凌庞7号公用变	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10651	市区	楼王所凌庞8号公用变	10	200	41
10652	市区	楼王所凌庞9号公用变	10	200	52
10653	市区	楼王汉张9号公用变	10	200	72
10654	市区	楼王所丁马港12号公用变	10	200	0
10655	市区	楼王所汉张10#公用变	10	200	56
10656	市区	楼王所汉张3号公用变	10	200	75
10657	市区	楼王所汉张4号公用变	10	200	78
10658	市区	楼王所汉张6号公用变	10	200	60
10659	市区	楼王所汉张8号公用变	10	200	11
10660	市区	楼王所花季园19号公用变	10	400	227
10661	市区	楼王所花季园20号公用变	10	400	188
10662	市区	楼王所花季园2号公用变	10	200	87
10663	市区	楼王所庆丰11号公用变	10	200	29
10664	市区	楼王所庆丰12号公用变	10	200	62
10665	市区	楼王所庆丰14号公用变	10	200	103
10666	市区	楼王所庆丰15号公用变	10	200	69
10667	市区	楼王所庆丰16号公用变	10	200	77
10668	市区	楼王所庆丰1号公用变	10	200	5
10669	市区	楼王所庆丰2号公用变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10670	市区	楼王所庆丰6号公用变	10	200	101
10671	市区	楼王所庆丰7号公用变	10	400	225
10672	市区	楼王所庆丰8号公用变	10	200	0
10673	市区	楼王所庆丰9号公用变	10	200	32
10674	市区	楼王所仁和10号公用变	10	200	46
10675	市区	楼王所仁和11号公用变	10	200	58
10676	市区	楼王所仁和12号公用变	10	200	71
10677	市区	楼王所仁和13号公用变	10	200	94
10678	市区	楼王所仁和14号公用变	10	200	93
10679	市区	楼王所仁和15号公用变	10	200	29
10680	市区	楼王所仁和1号公用变	10	200	48
10681	市区	楼王所仁和2号公用变	10	400	184
10682	市区	楼王所仁和3号公用变	10	400	228
10683	市区	楼王所仁和4号变压器	10	200	33
10684	市区	楼王所仁和5号公用变	10	200	70
10685	市区	楼王所仁和6号公用变	10	200	60
10686	市区	楼王所仁和7号公用变	10	200	77
10687	市区	楼王所仁和8号公用变	10	200	75
10688	市区	楼王所仁和9号公用变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10689	市区	楼王所文昌1号公用变	10	200	99
10690	市区	楼王所文昌2号公用变	10	200	44
10691	市区	楼王所文昌3号公用变	10	200	5
10692	市区	楼王所文昌4号公用变	10	200	29
10693	市区	楼王所文昌5号公用变	10	200	77
10694	市区	楼王所文昌6号公用变	10	200	63
10695	市区	楼王所文昌7号公用变	10	200	6
10696	市区	楼王所新楼3号公用变	10	200	90
10697	市区	楼王所新祥10号公用变	10	200	80
10698	市区	楼王所新祥11号公用变	10	200	99
10699	市区	楼王所新祥1号公用变	10	200	74
10700	市区	楼王所新祥2号公用变	10	200	90
10701	市区	楼王所新祥3号公用变	10	200	55
10702	市区	楼王所新祥4号公用变	10	200	76
10703	市区	楼王所新祥6号公用变	10	200	97
10704	市区	楼王所新祥7号公用变	10	200	83
10705	市区	楼王所新祥8号公用变	10	200	55
10706	市区	楼王所新祥9号公用变	10	200	41
10707	市区	楼王所姚顾10号公用变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10708	市区	楼王所姚顾11号公用变	10	200	87
10709	市区	楼王所姚顾12号公用变	10	200	49
10710	市区	楼王所姚顾13号公用变	10	200	56
10711	市区	楼王所姚顾14号公用变	10	200	114
10712	市区	楼王所姚顾1号公用变	10	200	0
10713	市区	楼王所姚顾2号公用变	10	400	140
10714	市区	楼王所姚顾3号公用变	10	200	40
10715	市区	楼王所姚顾4号公用变	10	200	54
10716	市区	楼王所姚顾5号公用变	10	200	92
10717	市区	楼王所姚顾6号公用变	10	200	117
10718	市区	楼王所姚顾7号公用变	10	400	200
10719	市区	楼王所姚顾8号公用变	10	400	133
10720	市区	楼王所姚顾9号公用变	10	200	83
10721	市区	青年华都1#配电室1#变	10	800	448
10722	市区	青年华都1#配电室3#变	10	800	478
10723	市区	青年华都2#配电室5#变	10	800	405
10724	市区	青年华都2#配电室7#变	10	800	469
10725	市区	青年华都3#配电室1#变	10	800	463
10726	市区	青年华都3#配电室3#变	10	800	408

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10727	市区	都邑名邸1#配电室1#主变	10	800	389
10728	市区	都邑名邸1#配电室3#主变	10	800	471
10729	市区	都邑名邸2#配电室1#主变	10	800	487
10730	市区	都邑名邸2#配电室3#主变	10	800	478
10731	市区	富力金禧家园B区1#配电室1#变压器	10	800	414
10732	市区	富力金禧家园B区1#配电室3#变压器	10	800	484
10733	市区	富力金禧家园B区2#配电室1#变压器	10	800	428
10734	市区	富力金禧家园B区2#配电室3#变压器	10	800	550
10735	市区	富力金禧家园B区3#配电室1#变压器	10	630	317
10736	市区	富力金禧家园B区4#配电室1#变压器	10	630	370
10737	市区	富力金禧家园C区1#配电室1#变压器	10	800	530
10738	市区	富力金禧家园C区2#配电室1#变压器	10	800	397
10739	市区	富力金禧家园C区3#配电室3#变压器	10	800	424
10740	市区	前进10#变	10	400	129
10741	市区	前进12#变	10	400	116
10742	市区	前进14#箱变变压器	10	400	0
10743	市区	如意花园1#配电室2#变	10	800	400
10744	市区	如意花园1#配电室4#变	10	800	503
10745	市区	如意花园2#配电室2#变	10	800	490

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10746	市区	如意花园2#配电室4#变	10	800	334
10747	市区	如意花园3#配电室2#变	10	800	408
10748	市区	如意花园3#配电室4#变	10	800	318
10749	市区	苏豪名邸1#配电室2#变	10	630	361
10750	市区	苏豪名邸1#配电室4#变	10	630	237
10751	市区	苏豪名邸2#配电室6#变	10	630	247
10752	市区	苏豪名邸2#配电室8#变	10	630	252
10753	市区	铁家港1#变1	10	630	291
10754	市区	铁家港2#变1	10	630	231
10755	市区	西城中央1#配电室1#变	10	800	349
10756	市区	西城中央1#配电室3#变	10	800	342
10757	市区	西城中央2#配电室1#主变	10	800	372
10758	市区	西城中央2#配电室3#主变	10	800	350
10759	市区	杨坝1#变	10	315	101
10760	市区	杨坝大厦1#开关站2#主变	10	800	550
10761	市区	益达花园1#箱变009	10	630	244
10762	市区	益达花园2#箱变009	10	630	16
10763	市区	朱庄10#变	10	200	125
10764	市区	招元名邸1#配电室1#主变	10	800	585

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10765	市区	招元名邸2#配电室1#主变	10	800	626
10766	市区	招元名邸2#配电室3#主变	10	800	618
10767	市区	招元名邸3#配电室1#主变	10	800	465
10768	市区	招元名邸3#配电室3#主变	10	800	504
10769	市区	招元名邸4#配电室1#主变	10	800	434
10770	市区	招元名邸4#配电室3#主变	10	800	526
10771	市区	招元名邸7#配电室1#主变	10	800	484
10772	市区	招元名邸7#配电室3#主变	10	800	510
10773	市区	富力金禧家园A区1#配电室1#变压器	10	800	491
10774	市区	富力金禧家园A区1#配电室3#变压器	10	800	525
10775	市区	富力金禧家园A区2#配电室1#变压器	10	800	494
10776	市区	富力金禧家园A区2#配电室3#变压器	10	800	482
10777	市区	富力金禧家园A区3#配电室1#变压器	10	800	494
10778	市区	富力金禧家园A区3#配电室3#变压器	10	800	499
10779	市区	富力金禧家园A区4#配电室1#变压器	10	800	558
10780	市区	富力金禧家园A区4#配电室3#变压器	10	800	449
10781	市区	富力金禧家园A区5#配电室1#主变	10	800	455
10782	市区	富力金禧家园A区6#配电室1#主变	10	800	520
10783	市区	富力金禧家园A区7#配电室1#主变	10	800	410

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10784	市区	富力金禧家园A区8#配电室1#主变	10	800	428
10785	市区	西璟文苑3#配电室1#主变	10	800	473
10786	市区	西璟文苑4#配电室1#主变	10	800	409
10787	市区	西璟文苑4#配电室3#主变	10	800	523
10788	市区	西璟文苑5#配电室3#主变	10	800	204
10789	市区	宝进国际1#开关站1#主变	10	800	580
10790	市区	宝进国际1#开关站3#主变	10	800	494
10791	市区	宝进国际2#配电室1#主变	10	800	415
10792	市区	宝进国际2#配电室3#主变	10	800	274
10793	市区	红郡府1#用户开关站1#主变	10	630	276
10794	市区	红郡府1#用户开关站3#主变	10	630	151
10795	市区	红郡府1#用户配电室1#主变	10	800	457
10796	市区	红郡府1#用户配电室3#主变	10	800	366
10797	市区	西璟文苑1#配电室2#主变	10	800	479
10798	市区	西璟文苑1#配电室4#主变	10	800	479
10799	市区	西璟文苑2#配电室2#主变	10	800	460
10800	市区	西璟文苑2#配电室4#主变	10	800	435
10801	市区	西璟文苑3#配电室2#主变	10	800	475
10802	市区	西璟文苑4#配电室2#主变	10	800	539

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10803	市区	西璟文苑4#配电室4#主变	10	800	538
10804	市区	西璟文苑5#配电室2#主变	10	800	314
10805	市区	金禧家园D区1#配电室1#变压器	10	800	531
10806	市区	金禧家园D区1#配电室3#变压器	10	800	511
10807	市区	金禧家园D区2#配电室1#变压器	10	800	512
10808	市区	金禧家园D区3#配电室1#主变	10	800	557
10809	市区	金禧家园D区4#配电室1#主变	10	800	510
10810	市区	金禧家园D区5#配电室1#主变	10	800	610
10811	市区	金禧家园D区6#配电室1#主变	10	800	514
10812	市区	宝华花园1#变	10	800	370
10813	市区	宝华花园3#变	10	800	501
10814	市区	宝馨花园1#开关站4#主变	10	800	341
10815	市区	宝馨花园1#配电室4#主变	10	800	559
10816	市区	宝馨花园2#开关站1#主变	10	800	462
10817	市区	宝馨花园2#开关站3#主变	10	800	597
10818	市区	宝馨花园2#配电室1#主变	10	800	380
10819	市区	东进华都1#配电室2#变	10	800	432
10820	市区	东进华都1#配电室4#变	10	800	392
10821	市区	东进华都2#配电室2#变	10	800	440

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10822	市区	东进华都2#配电室4#变	10	800	407
10823	市区	东进华都3#配电室2#主变	10	800	481
10824	市区	东进华都3#配电室4#主变	10	800	374
10825	市区	红玺府1#用户开关站1#主变	10	800	305
10826	市区	红玺府1#用户配电室1#主变	10	630	277
10827	市区	红玺府1#用户配电室3#主变	10	630	300
10828	市区	红玺府2#用户配电室1#主变	10	630	234
10829	市区	红玺府2#用户配电室3#主变	10	630	309
10830	市区	红玺府3#用户配电室1#主变	10	630	339
10831	市区	红玺府3#用户配电室3#主变	10	630	367
10832	市区	盐渎院子1#配电室2#变	10	800	359
10833	市区	盐渎院子2#配电室2#变	10	800	405
10834	市区	盐渎院子2#配电室4#变	10	800	386
10835	市区	宝馨花园1#开关站1#主变	10	800	389
10836	市区	宝馨花园1#配电室1#主变	10	800	458
10837	市区	青年华都1#配电室2#变	10	800	425
10838	市区	青年华都1#配电室4#变	10	800	435
10839	市区	青年华都2#配电室6#变	10	800	397
10840	市区	青年华都2#配电室8#变	10	800	453

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10841	市区	青年华都3#配电室2#变	10	800	496
10842	市区	青年华都3#配电室4#变	10	800	476
10843	市区	青年华都4#配电室2#变	10	800	286
10844	市区	青年华都4#配电室4#变	10	800	346
10845	市区	青年华都5#配电室2#变	10	800	449
10846	市区	青年华都5#配电室4#变	10	800	460
10847	市区	青年华都6#配电室2#变	10	800	377
10848	市区	青年华都6#配电室4#变	10	800	408
10849	市区	红郡府1#用户开关站2#主变	10	630	310
10850	市区	红郡府1#用户开关站4#主变	10	630	266
10851	市区	红郡府1#用户配电室2#主变	10	800	456
10852	市区	红郡府1#用户配电室4#主变	10	800	316
10853	市区	红玺府1#用户开关站2#主变	10	800	306
10854	市区	红玺府1#用户配电室2#主变	10	630	301
10855	市区	红玺府1#用户配电室4#主变	10	630	337
10856	市区	红玺府2#用户配电室2#主变	10	630	136
10857	市区	红玺府2#用户配电室4#主变	10	630	326
10858	市区	红玺府3#用户配电室2#主变	10	630	271
10859	市区	红玺府3#用户配电室4#主变	10	630	408

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10860	市区	西宸府1#开关站1#主变	10	800	582
10861	市区	西宸府1#配电室1#主变	10	630	436
10862	市区	西宸府1#配电室3#主变	10	630	452
10863	市区	西宸府2#配电室1#主变	10	800	620
10864	市区	西宸府2#配电室3#主变	10	800	546
10865	市区	西宸府3#配电室1#主变	10	800	478
10866	市区	西宸府3#配电室3#主变	10	800	581
10867	市区	馨德苑1#配电室1#主变	10	800	479
10868	市区	馨德苑1#配电室3#主变	10	800	504
10869	市区	馨德苑2#配电室1#主变	10	800	439
10870	市区	馨德苑2#配电室3#主变	10	800	484
10871	市区	馨德苑3#配电室1#主变	10	800	532
10872	市区	馨德苑3#配电室3#主变	10	800	508
10873	市区	姑苏苑1#箱变变压器	10	630	189
10874	市区	姑苏苑2#箱变变压器	10	630	233
10875	市区	如意花园1#配电室1#变	10	800	396
10876	市区	如意花园1#配电室3#变	10	800	531
10877	市区	如意花园2#配电室1#变	10	800	413
10878	市区	如意花园2#配电室3#变	10	800	411

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10879	市区	如意花园3#配电室1#变	10	800	468
10880	市区	如意花园3#配电室3#变	10	800	335
10881	市区	苏豪名邸1#配电室1#变	10	630	284
10882	市区	苏豪名邸1#配电室3#变	10	630	412
10883	市区	苏豪名邸2#配电室5#变	10	630	304
10884	市区	苏豪名邸2#配电室7#变	10	630	317
10885	市区	桃源居1#欧变变压器	10	630	266
10886	市区	桃源居1号变	10	630	0
10887	市区	桃源居2#箱变变压器	10	630	27
10888	市区	桃源居3#变	10	630	85
10889	市区	桃源居4#变变压器	10	630	159
10890	市区	桃源居5#箱变变压器	10	630	240
10891	市区	桃源居7#箱变配电变压器	10	400	64
10892	市区	桃源居8#箱变	10	400	58
10893	市区	西城中央1#配电室2#变	10	800	267
10894	市区	西城中央1#配电室4#变	10	800	301
10895	市区	西城中央2#配电室2#主变	10	800	324
10896	市区	西城中央2#配电室4#主变	10	800	329
10897	市区	西城中央3#配电室2#变	10	800	335

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10898	市区	西城中央4#配电室2#变	10	630	267
10899	市区	西城中央4#配电室4#变	10	630	369
10900	市区	西城中央5#配电室2#变	10	630	311
10901	市区	西城中央5#配电室4#变	10	630	225
10902	市区	杨坝2#变	10	315	215
10903	市区	杨坝大厦1#开关站1#主变	10	800	562
10904	市区	杨坝花园配电室2#变	10	630	436
10905	市区	杨坝花园配电室4#变	10	630	368
10906	市区	朱庄18#变	10	200	42
10907	市区	潘黄何桥18#变	10	200	132
10908	市区	腾飞新城小区1#变	10	1000	548
10909	市区	腾飞新城小区1#开关站1#变	10	800	332
10910	市区	腾飞新城小区2#配电室1#变.	10	800	266
10911	市区	腾飞新城小区2#配电室3#变.	10	800	498
10912	市区	腾飞新城小区3#变	10	1000	616
10913	市区	西城华寓小区1#开关站1#变	10	800	152
10914	市区	西城华寓小区1#开关站3#变	10	800	502
10915	市区	新月线/华都线濠璟半岛花园4#配电室2#变	10	800	485
10916	市区	半岛花园1#开关站1#变配电变压器	10	800	407

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10917	市区	半岛花园1#开关站3#变配电变压器	10	800	577
10918	市区	半岛花园2#变	10	800	351
10919	市区	半岛花园2#配电室1#变配电变压器	10	800	480
10920	市区	半岛花园3#配电室1#变.. 配电变压器	10	800	573
10921	市区	半岛花园3#配电室3#变.. 配电变压器	10	800	526
10922	市区	半岛花园4#变	10	800	363
10923	市区	濠璟半岛2#配电室6#变	10	800	380
10924	市区	濠璟半岛2#配电室8#变	10	800	422
10925	市区	濠璟半岛花园1#开关站2#变	10	800	385
10926	市区	濠璟半岛花园1#开关站4#变	10	800	454
10927	市区	濠璟半岛花园3#配电室2#主变2.0	10	800	276
10928	市区	濠璟半岛花园3#配电室4#主变2.0	10	800	402
10929	市区	新月线/华都线濠璟半岛花园4#配电室1#变	10	800	321
10930	市区	濠璟半岛2#配电室5#变	10	800	349
10931	市区	濠璟半岛2#配电室7#变	10	800	452
10932	市区	濠璟半岛花园1#开关站1#变	10	800	318
10933	市区	濠璟半岛花园1#开关站3#变	10	800	425
10934	市区	濠璟半岛花园3#配电室1#主变2.0	10	800	301
10935	市区	濠璟半岛花园3#配电室3#主变2.0	10	800	501

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10936	市区	慧源1#变	10	315	52
10937	市区	美丽3#变	10	315	105
10938	市区	美丽小区1#变	10	400	180
10939	市区	美丽小区2#变	10	400	198
10940	市区	美丽小区3#变	10	400	156
10941	市区	美丽小区4#变	10	400	226
10942	市区	潘黄美丽1#变	10	400	185
10943	市区	潘黄美丽6#变变压器	10	400	42
10944	市区	新日月1#箱变变压器	10	630	284
10945	市区	新日月10#箱变q003	10	630	191
10946	市区	新日月11#箱变箱变004	10	630	198
10947	市区	新日月14#箱变. 000	10	630	217
10948	市区	新日月15#箱变. 配电变压器.	10	630	144
10949	市区	新日月16#箱变001	10	630	140
10950	市区	新日月2#箱变. 高压间隔. 配电变压器	10	630	62
10951	市区	新日月3#箱变变压器	10	630	192
10952	市区	新日月4#箱变	10	630	77
10953	市区	新日月5#箱变	10	630	274
10954	市区	新日月6#箱变	10	630	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10955	市区	新日月7#箱变	10	630	67
10956	市区	新日月8#箱变08	10	630	236
10957	市区	新日月9#箱变, 高压间隔配电变压器	10	630	184
10958	市区	潘黄杨坝6#变变压器	10	500	270
10959	市区	文萃苑1#变	10	630	186
10960	市区	文萃苑2#变	10	630	259
10961	市区	文萃苑3#变	10	630	242
10962	市区	文萃苑4#变	10	630	271
10963	市区	西城逸品2#配电室1#变	10	1250	573
10964	市区	西城逸品2#配电室2#变	10	1250	562
10965	市区	西城逸品3#配电室1#变	10	1250	449
10966	市区	西城逸品3#配电室2#变	10	1250	413
10967	市区	西城逸品3#配电室3#变	10	1250	464
10968	市区	西城逸品小区3#变变压器	10	630	186
10969	市区	兆泉2#箱变变压器	10	500	313
10970	市区	兆泉3#箱变变压器	10	500	266
10971	市区	美丽2#变	10	400	0
10972	市区	西城逸品3#箱变配电变压器	10	630	212
10973	市区	西城逸品小区1#变	10	1000	419

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10974	市区	西城逸品小区2#变	10	1000	433
10975	市区	西城逸品小区4#变变压器	10	630	169
10976	市区	西城逸品小区5#变变压器	10	630	268
10977	市区	西城逸品小区6#变变压器	10	630	238
10978	市区	西城逸品小区7#变变压器	10	630	136
10979	市区	西城逸品小区8#变变压器	10	630	227
10980	市区	潘黄朱庄8#变	10	200	115
10981	市区	朱庄12#变	10	400	267
10982	市区	朱庄13#变	10	200	66
10983	市区	朱庄15#变	10	200	82
10984	市区	朱庄9#变	10	200	139
10985	市区	宝华花园2#变	10	800	384
10986	市区	宝华花园4#变	10	800	462
10987	市区	金禧家园D区1#配电室2#变压器	10	800	528
10988	市区	金禧家园D区1#配电室4#变压器	10	800	512
10989	市区	金禧家园D区2#配电室2#变压器	10	800	560
10990	市区	金禧家园D区3#配电室2#主变	10	800	472
10991	市区	金禧家园D区4#配电室2#主变	10	800	538
10992	市区	金禧家园D区5#配电室2#主变	10	800	606

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10993	市区	金禧家园D区6#配电室2#主变	10	800	631
10994	市区	潘黄宝才1#变	10	400	80
10995	市区	潘黄宝才13#变	10	400	146
10996	市区	潘黄宝才14#变	10	315	137
10997	市区	潘黄宝才17#变	10	400	0
10998	市区	潘黄宝才18#变	10	400	146
10999	市区	潘黄宝才20#变	10	200	0
11000	市区	潘黄宝才5#变	10	200	120
11001	市区	潘黄宝才6#变.	10	400	97
11002	市区	潘黄刘朋2#变	10	200	101
11003	市区	潘黄刘朋6#变	10	400	111
11004	市区	潘黄世纪新村1#变压器	10	630	186
11005	市区	潘黄世纪新村2#变压器	10	630	264
11006	市区	馨德苑1#配电室2#主变	10	800	524
11007	市区	馨德苑1#配电室4#主变	10	800	510
11008	市区	馨德苑2#配电室2#主变	10	800	468
11009	市区	馨德苑2#配电室4#主变	10	800	517
11010	市区	馨德苑3#配电室2#主变	10	800	510
11011	市区	招元名邸1#配电室2#主变	10	800	542

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11012	市区	招元名邸1#配电室4#主变	10	800	443
11013	市区	招元名邸2#配电室2#主变	10	800	618
11014	市区	招元名邸2#配电室4#主变	10	800	620
11015	市区	招元名邸3#配电室2#主变	10	800	490
11016	市区	招元名邸3#配电室4#主变	10	800	580
11017	市区	招元名邸4#配电室2#主变	10	800	360
11018	市区	招元名邸4#配电室4#主变	10	800	585
11019	市区	招元名邸7#配电室2#主变	10	800	592
11020	市区	招元名邸7#配电室4#主变	10	800	622
11021	市区	富力金禧家园B区2#配电室4#变压器	10	800	568
11022	市区	富力金禧家园B区3#配电室4#变压器	10	630	382
11023	市区	富力金禧家园B区4#配电室4#变压器	10	630	317
11024	市区	富力金禧家园C区1#配电室4#变压器	10	800	523
11025	市区	富力金禧家园C区3#配电室2#变压器	10	800	497
11026	市区	富力金禧家园C区4#配电室2#变压器	10	800	317
11027	市区	宝进国际1#开关站2#主变	10	800	454
11028	市区	宝进国际1#开关站4#主变	10	800	241
11029	市区	宝进国际2#配电室2#主变	10	800	508
11030	市区	宝进国际2#配电室4#主变	10	800	460

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11031	市区	宝馨花园2#开关站4#主变	10	800	578
11032	市区	宝馨花园2#配电室4#主变	10	800	458
11033	市区	东进华都1#配电室1#变	10	800	376
11034	市区	东进华都1#配电室3#变	10	800	420
11035	市区	东进华都2#配电室1#变	10	800	430
11036	市区	东进华都2#配电室3#变	10	800	464
11037	市区	东进华都3#配电室1#主变	10	800	444
11038	市区	东进华都3#配电室3#主变	10	800	514
11039	市区	潘黄吴杨11#变	10	200	129
11040	市区	盐渎院子1#配电室1#变	10	800	381
11041	市区	盐渎院子2#配电室1#变	10	800	430
11042	市区	盐渎院子2#配电室3#变	10	800	402
11043	市区	西城线杨坝10#变	10	400	101
11044	市区	潘黄大厦1#箱变	10	400	94
11045	市区	潘黄大厦2#箱变	10	400	114
11046	市区	潘黄杨坝20#变	10	400	47
11047	市区	潘黄杨坝22#变压器	10	500	213
11048	市区	潘黄杨坝7#变压器	10	500	0
11049	市区	前进13#变压器	10	400	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11050	市区	前进15#变	10	400	159
11051	市区	前进8#变	10	315	90
11052	市区	前进9#变	10	200	38
11053	市区	西城中央3#配电室1#变	10	800	306
11054	市区	西城中央4#配电室1#变	10	630	305
11055	市区	西城中央4#配电室3#变	10	630	324
11056	市区	西城中央5#配电室1#变	10	630	295
11057	市区	西城中央5#配电室3#变	10	630	249
11058	市区	杨坝13#变	10	400	0
11059	市区	杨坝15#变压器	10	500	194
11060	市区	杨坝花园1#箱变变压器	10	400	61
11061	市区	杨坝花园2#箱变	10	630	267
11062	市区	杨坝花园配电室1#变	10	630	350
11063	市区	杨坝花园配电室3#变	10	630	347
11064	市区	杨坝小区3#欧变	10	400	158
11065	市区	富力金禧家园A区1#配电室2#变压器	10	800	501
11066	市区	富力金禧家园A区1#配电室4#变压器	10	800	463
11067	市区	富力金禧家园A区2#配电室2#变压器	10	800	474
11068	市区	富力金禧家园A区2#配电室4#变压器	10	800	511

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11069	市区	富力金禧家园A区3#配电室2#变压器	10	800	517
11070	市区	富力金禧家园A区3#配电室4#变压器	10	800	508
11071	市区	富力金禧家园A区4#配电室2#变压器	10	800	506
11072	市区	富力金禧家园A区5#配电室2#主变	10	800	556
11073	市区	富力金禧家园A区6#配电室2#主变	10	800	457
11074	市区	富力金禧家园A区7#配电室2#主变	10	800	444
11075	市区	富力金禧家园A区8#配电室2#主变	10	800	541
11076	市区	何桥8#变	10	200	98
11077	市区	潘黄何桥22#变	10	500	291
11078	市区	青年华都4#配电室1#变	10	800	377
11079	市区	青年华都4#配电室3#变	10	800	278
11080	市区	青年华都5#配电室1#变	10	800	485
11081	市区	青年华都5#配电室3#变	10	800	409
11082	市区	青年华都6#配电室1#变	10	800	360
11083	市区	青年华都6#配电室3#变	10	800	428
11084	市区	腾飞新城小区1#开关站2#变	10	800	351
11085	市区	腾飞新城小区2#变	10	1000	484
11086	市区	腾飞新城小区2#配电室2#变.	10	800	438
11087	市区	腾飞新城小区2#配电室4#变.	10	800	433

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11088	市区	腾飞新城小区4#变	10	1000	576
11089	市区	西璟文苑1#配电室1#主变	10	800	432
11090	市区	西璟文苑1#配电室3#主变	10	800	487
11091	市区	西璟文苑2#配电室1#主变	10	800	347
11092	市区	西璟文苑2#配电室3#主变	10	800	445
11093	市区	小区1#欧式箱变	10	630	301
11094	市区	小区2#欧式箱变	10	500	226
11095	市区	小区3#欧式箱变	10	630	300
11096	市区	小区4#欧式箱变	10	630	247
11097	市区	小区5#欧式箱变	10	630	288
11098	市区	小区6#欧式箱变001	10	630	297
11099	市区	集镇39#变	10	400	100
11100	市区	潘黄集镇1#台变	10	400	147
11101	市区	潘黄集镇20#变压器	10	400	28
11102	市区	潘黄集镇25#变压器	10	400	192
11103	市区	潘黄集镇34#变	10	400	19
11104	市区	潘黄集镇42#箱变	10	500	314
11105	市区	潘黄集镇9#变	10	400	65
11106	市区	半岛花园1#变	10	800	397

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11107	市区	半岛花园1#开关站2#变配电变压器	10	800	461
11108	市区	半岛花园1#开关站4#变配电变压器	10	800	251
11109	市区	半岛花园2#配电室2#变配电变压器	10	800	515
11110	市区	半岛花园3#变	10	800	349
11111	市区	半岛花园3#配电室2#变..配电变压器	10	800	382
11112	市区	半岛花园3#配电室4#变..配电变压器	10	800	466
11113	市区	都邑名邸1#配电室2#主变	10	800	490
11114	市区	都邑名邸1#配电室4#主变	10	800	494
11115	市区	都邑名邸2#配电室2#主变	10	800	507
11116	市区	都邑名邸2#配电室4#主变	10	800	520
11117	市区	潘黄何桥4#变	10	315	135
11118	市区	潘黄何桥9#变	10	400	217
11119	市区	西宸府1#开关站2#主变	10	800	616
11120	市区	西宸府1#配电室2#主变	10	630	441
11121	市区	西宸府1#配电室4#主变	10	630	413
11122	市区	西宸府2#配电室2#主变	10	800	591
11123	市区	西宸府2#配电室4#主变	10	800	542
11124	市区	西宸府3#配电室2#主变	10	800	552
11125	市区	西宸府3#配电室4#主变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11126	市区	西城华寓小区1#开关站2#变	10	800	417
11127	市区	西城华寓小区1#开关站4#变	10	800	344
11128	市区	盐龙体育公园东北门停车场1#充电桩	10	630	140
11129	市区	盐龙体育公园东北门停车场2#充电桩	10	630	131
11130	市区	开元路3#公用变	10	400	164
11131	市区	开元路4#公用变	10	400	296
11132	市区	潘黄华悦1#变	10	315	122
11133	市区	潘黄集镇10#变	10	400	79
11134	市区	潘黄集镇11#变	10	315	0
11135	市区	潘黄集镇12#配变	10	315	179
11136	市区	潘黄集镇15#变	10	400	87
11137	市区	潘黄集镇16#变	10	315	0
11138	市区	潘黄集镇17 # 变	10	400	99
11139	市区	潘黄集镇18#变	10	400	188
11140	市区	潘黄集镇19#箱变变压器	10	400	0
11141	市区	潘黄集镇2#变	10	400	66
11142	市区	潘黄集镇21#美变变压器	10	400	169
11143	市区	潘黄集镇22#变变压器	10	630	52
11144	市区	潘黄集镇23#美变变压器	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11145	市区	潘黄集镇24#箱变变压器	10	400	0
11146	市区	潘黄集镇26#箱变变压器	10	400	97
11147	市区	潘黄集镇27#变	10	400	0
11148	市区	潘黄集镇28#箱变变压器	10	630	241
11149	市区	潘黄集镇29#变	10	400	118
11150	市区	潘黄集镇3#箱变变压器	10	400	0
11151	市区	潘黄集镇30#变	10	400	151
11152	市区	潘黄集镇31#变	10	400	166
11153	市区	潘黄集镇32#变	10	400	129
11154	市区	潘黄集镇36#箱变变压器	10	400	0
11155	市区	潘黄集镇37#箱变变压器	10	400	221
11156	市区	潘黄集镇4#变	10	400	107
11157	市区	潘黄集镇45#箱变	10	400	208
11158	市区	潘黄集镇5#箱变	10	630	57
11159	市区	潘黄集镇6#变	10	400	82
11160	市区	潘黄集镇7#变	10	400	108
11161	市区	潘黄集镇8#变	10	400	7
11162	市区	潘黄跃进2#变	10	400	0
11163	市区	潘黄跃进4#变	10	400	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11164	市区	潘黄跃进9#变	10	400	184
11165	市区	兆泉花园1#箱变20219201001	10	400	157
11166	市区	潘黄伍冈12#变	10	200	81
11167	市区	潘黄伍康1#变	10	200	41
11168	市区	潘黄伍康10#变	10	200	123
11169	市区	潘黄伍康11#变	10	200	90
11170	市区	潘黄伍康12#配变	10	200	77
11171	市区	潘黄伍康14#变	10	200	48
11172	市区	潘黄伍康15#变	10	200	68
11173	市区	潘黄伍康16#变	10	200	93
11174	市区	潘黄伍康17#变	10	200	88
11175	市区	潘黄伍康18#变	10	200	114
11176	市区	潘黄伍康19#变	10	200	100
11177	市区	潘黄伍康2#变	10	200	65
11178	市区	潘黄伍康20#变	10	200	98
11179	市区	潘黄伍康21#变	10	200	89
11180	市区	潘黄伍康22#变	10	200	14
11181	市区	潘黄伍康23#配变	10	400	200
11182	市区	潘黄伍康3#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11183	市区	潘黄伍康4#变	10	200	42
11184	市区	潘黄伍康5#变	10	200	54
11185	市区	潘黄伍康7#变	10	200	56
11186	市区	潘黄伍康8#变	10	200	64
11187	市区	潘黄伍康9#变	10	200	33
11188	市区	伍康24#变	10	200	79
11189	市区	秦南泾口1#变	10	200	53
11190	市区	秦南泾口10#变	10	200	24
11191	市区	秦南泾口11#变	10	200	64
11192	市区	秦南泾口12#变	10	200	74
11193	市区	秦南泾口13#变	10	200	44
11194	市区	秦南泾口14#变	10	400	196
11195	市区	秦南泾口15#变	10	200	64
11196	市区	秦南泾口16#变	10	500	177
11197	市区	秦南泾口17#变	10	500	235
11198	市区	秦南泾口18#变	10	500	249
11199	市区	秦南泾口19#箱变	10	630	351
11200	市区	秦南泾口2#变	10	200	18
11201	市区	秦南泾口3#变	10	200	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11202	市区	秦南泾口4#变	10	200	47
11203	市区	秦南泾口6#变	10	200	65
11204	市区	秦南泾口7#变	10	200	63
11205	市区	秦南泾口8#变	10	200	77
11206	市区	秦南泾口9#变	10	200	41
11207	市区	秦南千秋10#变	10	200	29
11208	市区	秦南千秋11#变	10	200	94
11209	市区	秦南千秋12#变	10	200	35
11210	市区	秦南千秋16#变	10	200	66
11211	市区	秦南千秋19#变	10	200	71
11212	市区	秦南千秋21#变	10	200	114
11213	市区	秦南千秋24#变	10	200	81
11214	市区	秦南千秋7#变	10	200	5
11215	市区	秦南千秋8#变	10	200	80
11216	市区	秦南千秋村3#杆上配变	10	200	123
11217	市区	秦兴线秦南千秋25#变	10	400	81
11218	市区	秦兴线秦南千秋26#变	10	400	136
11219	市区	秦南宝奎12#变	10	200	55
11220	市区	秦南宝奎14#变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11221	市区	秦南宝奎17#变	10	200	108
11222	市区	秦南宝奎18#变	10	200	72
11223	市区	秦南宝奎6#变	10	400	133
11224	市区	秦南宝奎7#变	10	200	0
11225	市区	秦南宝奎8#变	10	200	45
11226	市区	秦南泾口5#配变	10	200	103
11227	市区	秦南千秋1#变	10	200	43
11228	市区	秦南千秋13#变	10	200	79
11229	市区	秦南千秋17#变	10	200	65
11230	市区	秦南千秋2#变	10	200	73
11231	市区	秦南千秋22#变	10	200	78
11232	市区	秦南秦兴10#变	10	200	62
11233	市区	秦南秦兴13#变	10	200	86
11234	市区	秦南秦兴14#变	10	200	104
11235	市区	秦南秦兴17#变	10	200	65
11236	市区	秦南秦兴19#变	10	200	96
11237	市区	秦南秦兴20#变	10	200	63
11238	市区	秦南秦兴22#变	10	200	88
11239	市区	秦南秦兴4#变	10	100	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11240	市区	秦南秦兴5#变	10	200	65
11241	市区	秦南秦兴6#变	10	100	42
11242	市区	秦南秦兴7#变	10	200	10
11243	市区	秦南秦兴8#变	10	200	84
11244	市区	秦南秦兴9#变	10	200	3
11245	市区	集镇24#变	10	500	160
11246	市区	秦南灯塔1#杆上配变	10	200	65
11247	市区	秦南灯塔11#杆上配变	10	200	112
11248	市区	秦南灯塔2#变	10	200	32
11249	市区	秦南灯塔20#变	10	200	113
11250	市区	秦南灯塔23#变	10	200	23
11251	市区	秦南灯塔25#变	10	200	130
11252	市区	秦南灯塔26#变	10	200	128
11253	市区	秦南灯塔3#杆上配变	10	200	149
11254	市区	秦南凤翔1#杆上配变	10	400	187
11255	市区	秦南集镇22#杆上配变	10	400	147
11256	市区	秦南集镇27#变	10	200	61
11257	市区	秦南集镇41#变	10	400	27
11258	市区	秦南集镇42#变	10	400	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11259	市区	秦南集镇45#变	10	400	195
11260	市区	秦南集镇7#杆上配变	10	400	95
11261	市区	秦南集镇9#杆上配变	10	400	189
11262	市区	秦南秦北1#杆上配变	10	200	59
11263	市区	秦南亭湖1#杆上配变	10	100	23
11264	市区	秦南亭湖10#变	10	200	14
11265	市区	秦南亭湖11#变	10	400	255
11266	市区	秦南亭湖12#变	10	200	73
11267	市区	秦南亭湖13#变	10	200	66
11268	市区	秦南亭湖14#变	10	400	204
11269	市区	秦南亭湖15#变	10	200	104
11270	市区	秦南亭湖2#变	10	200	30
11271	市区	秦南亭湖3#杆上配变-JN	10	200	92
11272	市区	秦南亭湖4#杆上配变	10	100	24
11273	市区	秦南亭湖5#杆上配变	10	315	125
11274	市区	秦南亭湖6#杆上配变	10	200	56
11275	市区	秦南亭湖7#杆上配变	10	200	41
11276	市区	秦南亭湖8#变	10	200	104
11277	市区	秦南亭湖9#变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11278	市区	水岸华城1#配电室1#	10	800	640
11279	市区	水岸华城1#配电室2#	10	800	640
11280	市区	水岸华城1#配电室3#	10	800	337
11281	市区	水岸华城1#配电室4#	10	800	640
11282	市区	怡水湾美地嘉园1#箱变	10	400	210
11283	市区	怡水湾美地嘉园2#箱变	10	400	261
11284	市区	富民1#箱变变压器	10	630	375
11285	市区	富民商业街1#箱变	10	500	266
11286	市区	富民商业街2#美式箱变	10	500	231
11287	市区	家园S2箱变变压器	10	630	327
11288	市区	秦南关陈10#变	10	200	23
11289	市区	秦南关陈11#变	10	200	3
11290	市区	秦南关陈12#变	10	200	74
11291	市区	秦南关陈13#变	10	200	46
11292	市区	秦南关陈14#	10	200	26
11293	市区	秦南关陈15#变	10	200	118
11294	市区	秦南关陈19#变	10	200	67
11295	市区	秦南关陈2#杆上配变	10	200	36
11296	市区	秦南关陈20#变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11297	市区	秦南关陈4#杆上配变	10	400	131
11298	市区	秦南关陈5#变-JN	10	200	85
11299	市区	秦南关陈8#杆上配变	10	400	166
11300	市区	秦南关陈9#变	10	400	183
11301	市区	秦南集镇1#杆上配变	10	400	29
11302	市区	秦南集镇10#杆上配变	10	315	0
11303	市区	秦南集镇11#杆上配变	10	400	48
11304	市区	秦南集镇12#杆上配变	10	400	102
11305	市区	秦南集镇13#配变新	10	400	141
11306	市区	秦南集镇14#变	10	400	62
11307	市区	秦南集镇15#杆上配变	10	400	192
11308	市区	秦南集镇16#变	10	400	83
11309	市区	秦南集镇17#变	10	400	138
11310	市区	秦南集镇18#变	10	400	159
11311	市区	秦南集镇19#杆上配变	10	400	158
11312	市区	秦南集镇2#杆上配变	10	400	205
11313	市区	秦南集镇20#杆上配变	10	400	132
11314	市区	秦南集镇21#变	10	400	136
11315	市区	秦南集镇25#杆上配变	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11316	市区	秦南集镇26#杆上配变	10	200	56
11317	市区	秦南集镇29#变	10	400	0
11318	市区	秦南集镇30#变	10	400	7
11319	市区	秦南集镇31#变压器	10	400	77
11320	市区	秦南集镇32#变(增资)	10	400	214
11321	市区	秦南集镇33#箱变10002	10	400	123
11322	市区	秦南集镇34#变	10	400	144
11323	市区	秦南集镇35#变	10	400	0
11324	市区	秦南集镇36#变	10	400	135
11325	市区	秦南集镇37#变	10	400	65
11326	市区	秦南集镇38#变	10	400	0
11327	市区	秦南集镇4#杆上配变	10	400	166
11328	市区	秦南集镇43#变	10	400	49
11329	市区	秦南集镇44#变	10	400	202
11330	市区	秦南集镇5#杆上配变	10	400	47
11331	市区	秦南集镇6#杆上配变	10	400	133
11332	市区	秦南集镇8#杆上配变	10	400	159
11333	市区	秦南三河1#杆上配变	10	200	0
11334	市区	秦南三河10#变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11335	市区	秦南三河11#变	10	315	149
11336	市区	秦南三河12#变	10	315	210
11337	市区	秦南三河2#杆上配变	10	200	114
11338	市区	秦南三河3#杆上配变	10	200	0
11339	市区	秦南三河4#变	10	200	85
11340	市区	秦南三河5#杆上配变	10	200	61
11341	市区	秦南三河6#变	10	200	109
11342	市区	秦南三河7#变	10	200	66
11343	市区	秦南三河8#变	10	200	59
11344	市区	秦南三河9#杆上配变	10	200	113
11345	市区	田缘世家1#配电室2#主变	10	800	526
11346	市区	田缘世家1#配电室4#主变	10	800	608
11347	市区	秦南关陈1#杆上配变	10	400	16
11348	市区	秦南关陈16#变	10	400	186
11349	市区	秦南关陈17#变	10	315	0
11350	市区	秦南关陈21#变	10	400	0
11351	市区	秦南关陈3#变	10	200	56
11352	市区	秦南关陈6#杆上配变	10	400	0
11353	市区	秦南关陈7#杆上配变	10	400	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11354	市区	秦南贺家驿1#杆上配变	10	200	57
11355	市区	秦南贺家驿10#变	10	200	71
11356	市区	秦南贺家驿11#变	10	200	76
11357	市区	秦南贺家驿12#变	10	200	84
11358	市区	秦南贺家驿13#变	10	200	33
11359	市区	秦南贺家驿14#变	10	200	66
11360	市区	秦南贺家驿15#变	10	200	81
11361	市区	秦南贺家驿16#变	10	200	101
11362	市区	秦南贺家驿17#变	10	315	148
11363	市区	秦南贺家驿18#变	10	200	106
11364	市区	秦南贺家驿19#变	10	200	80
11365	市区	秦南贺家驿2#杆上配变	10	200	41
11366	市区	秦南贺家驿20#变	10	200	103
11367	市区	秦南贺家驿3#变	10	200	71
11368	市区	秦南贺家驿4#杆上配变	10	200	67
11369	市区	秦南贺家驿5#杆上配变	10	200	58
11370	市区	秦南贺家驿6#杆上配变	10	200	72
11371	市区	秦南贺家驿7#杆上配变	10	200	63
11372	市区	秦南贺家驿8#杆上配变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11373	市区	秦南贺家驿9#变	10	200	73
11374	市区	秦南孙伙1#杆上配变	10	400	145
11375	市区	秦南孙伙10#变	10	200	92
11376	市区	秦南孙伙11#变	10	200	84
11377	市区	秦南孙伙12#变	10	200	86
11378	市区	秦南孙伙13#变	10	400	186
11379	市区	秦南孙伙2#变	10	200	14
11380	市区	秦南孙伙3#变	10	200	31
11381	市区	秦南孙伙4#杆上配变	10	200	67
11382	市区	秦南孙伙5#杆上配变	10	200	24
11383	市区	秦南孙伙6#变	10	200	0
11384	市区	秦南孙伙7#变	10	400	105
11385	市区	秦南孙伙8#变	10	200	71
11386	市区	秦南孙伙9#变	10	200	84
11387	市区	秦南宝奎1#变	10	200	70
11388	市区	秦南宝奎10#变	10	200	76
11389	市区	秦南宝奎11#变	10	315	133
11390	市区	秦南宝奎13#变	10	200	33
11391	市区	秦南宝奎15#变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11392	市区	秦南宝奎16#变	10	200	68
11393	市区	秦南宝奎19#变	10	200	87
11394	市区	秦南宝奎2#杆上配变	10	200	108
11395	市区	秦南宝奎20#变.	10	400	106
11396	市区	秦南宝奎3#杆上配变	10	200	79
11397	市区	秦南宝奎4#杆上配变	10	200	101
11398	市区	秦南宝奎5#变	10	200	27
11399	市区	秦南宝奎9#变	10	315	133
11400	市区	秦南福泉10#变	10	200	116
11401	市区	秦南富康1#杆上配变	10	200	45
11402	市区	秦南富康10#变	10	200	72
11403	市区	秦南富康11#变	10	200	36
11404	市区	秦南富康12#变	10	200	80
11405	市区	秦南富康13#变	10	200	81
11406	市区	秦南富康14#变	10	200	43
11407	市区	秦南富康15#变	10	400	206
11408	市区	秦南富康16#变	10	200	93
11409	市区	秦南富康17#变	10	200	16
11410	市区	秦南富康18#变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11411	市区	秦南富康19#变	10	200	66
11412	市区	秦南富康2#杆上配变	10	200	112
11413	市区	秦南富康20#变	10	200	104
11414	市区	秦南富康21#变	10	200	99
11415	市区	秦南富康3#杆上配变	10	200	49
11416	市区	秦南富康4#变-JN	10	400	105
11417	市区	秦南富康5#杆上配变	10	200	55
11418	市区	秦南富康6#变	10	200	71
11419	市区	秦南富康7#变	10	400	235
11420	市区	秦南富康8#变	10	100	15
11421	市区	秦南富康9#变	10	200	19
11422	市区	秦南集镇40#变	10	400	78
11423	市区	秦南美满1#杆上配变	10	200	89
11424	市区	秦南美满11#变	10	200	92
11425	市区	秦南美满12#变	10	200	62
11426	市区	秦南美满13#变	10	200	54
11427	市区	秦南美满15#变	10	200	56
11428	市区	秦南美满16#变	10	200	66
11429	市区	秦南美满17#变	10	400	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11430	市区	秦南美满18#变	10	200	105
11431	市区	秦南美满2#变	10	400	107
11432	市区	秦南美满21#变	10	315	133
11433	市区	秦南美满22#变	10	200	109
11434	市区	秦南美满23#变	10	200	82
11435	市区	秦南美满3#杆上配变	10	200	31
11436	市区	秦南美满4#变	10	200	11
11437	市区	秦南美满5#杆上配变	10	200	82
11438	市区	秦南美满7#杆上配变	10	200	92
11439	市区	秦南美满9#变	10	400	175
11440	市区	秦南千秋14#变	10	200	76
11441	市区	秦南千秋15#变	10	200	97
11442	市区	秦南千秋20#变	10	200	22
11443	市区	秦南千秋23#变	10	200	91
11444	市区	秦南千秋4#杆上配变	10	200	63
11445	市区	秦南千秋5#杆上配变	10	200	56
11446	市区	秦南千秋6#变	10	200	56
11447	市区	秦南千秋9#变	10	400	97
11448	市区	秦南秦北3#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11449	市区	秦南秦北4#变-JN1	10	200	56
11450	市区	秦南灯塔10#杆上配变	10	200	129
11451	市区	秦南灯塔12#变	10	200	8
11452	市区	秦南灯塔13#杆上配变	10	200	58
11453	市区	秦南灯塔14#杆上配变	10	200	52
11454	市区	秦南灯塔15#变	10	200	90
11455	市区	秦南灯塔16#变	10	200	76
11456	市区	秦南灯塔17#变	10	200	107
11457	市区	秦南灯塔19#变	10	200	125
11458	市区	秦南灯塔21#变	10	200	74
11459	市区	秦南灯塔22#变	10	200	125
11460	市区	秦南灯塔24#变	10	200	85
11461	市区	秦南灯塔4#杆上配变	10	200	65
11462	市区	秦南灯塔5#杆上配变	10	200	116
11463	市区	秦南灯塔6#杆上配变	10	100	10
11464	市区	秦南灯塔7#杆上配变	10	200	111
11465	市区	秦南灯塔9#变	10	200	96
11466	市区	秦南东方红1#变	10	200	85
11467	市区	秦南东方红10#杆上配变	10	100	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11468	市区	秦南东方红11#变	10	200	47
11469	市区	秦南东方红12#变压	10	200	70
11470	市区	秦南东方红15#变	10	200	59
11471	市区	秦南东方红16#变	10	200	74
11472	市区	秦南东方红17#变	10	200	9
11473	市区	秦南东方红18#变	10	200	72
11474	市区	秦南东方红19#变	10	200	140
11475	市区	秦南东方红2#变	10	200	16
11476	市区	秦南东方红20#变	10	315	54
11477	市区	秦南东方红21#变	10	200	73
11478	市区	秦南东方红22#变	10	200	139
11479	市区	秦南东方红3#变	10	200	105
11480	市区	秦南东方红5#杆上配变	10	200	78
11481	市区	秦南东方红6#杆上配变	10	200	90
11482	市区	秦南东方红7#杆上配变	10	200	33
11483	市区	秦南东方红8#变	10	315	117
11484	市区	秦南东方红9#变	10	200	94
11485	市区	秦南美满10#变	10	200	102
11486	市区	秦南美满19#变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11487	市区	秦南美满20#变	10	200	50
11488	市区	秦南美满6#变	10	200	75
11489	市区	秦南美满8#变	10	200	87
11490	市区	秦南秦北2#杆上配变	10	200	34
11491	市区	秦南秦北5#杆上配变	10	200	28
11492	市区	秦南秦兴1#配变	10	400	161
11493	市区	秦南秦兴11#变	10	200	45
11494	市区	秦南秦兴12#变	10	200	22
11495	市区	秦南秦兴15#变	10	200	48
11496	市区	秦南秦兴16#变	10	100	49
11497	市区	秦南秦兴18#变	10	200	115
11498	市区	秦南秦兴2#变	10	200	52
11499	市区	秦南秦兴21#变	10	200	79
11500	市区	秦南秦兴3#变	10	200	0
11501	市区	秦南东桥变	10	200	73
11502	市区	秦南风翔10#杆上配变	10	200	98
11503	市区	秦南风翔11#变	10	200	76
11504	市区	秦南风翔12#变	10	200	42
11505	市区	秦南风翔13#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11506	市区	秦南风翔14#变	10	200	35
11507	市区	秦南风翔15#变	10	200	54
11508	市区	秦南风翔16#变	10	200	114
11509	市区	秦南风翔17#变	10	315	88
11510	市区	秦南风翔18#变	10	200	0
11511	市区	秦南风翔19#变	10	200	60
11512	市区	秦南风翔2#杆上配变	10	200	9
11513	市区	秦南风翔20#变	10	200	85
11514	市区	秦南风翔21#变	10	200	5
11515	市区	秦南风翔3#杆上配变	10	200	80
11516	市区	秦南风翔4#杆上配变	10	400	147
11517	市区	秦南风翔5#杆上配变	10	200	12
11518	市区	秦南风翔6#杆上配变	10	200	48
11519	市区	秦南风翔7#杆上配变	10	200	58
11520	市区	秦南风翔8#杆上配变	10	200	38
11521	市区	秦南风翔9#杆上配变	10	200	97
11522	市区	秦南关陈18#变	10	200	107
11523	市区	秦南关陈22#配变	10	400	124
11524	市区	秦南集镇23#杆上配变	10	400	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11525	市区	秦南集镇28#变	10	400	156
11526	市区	秦南集镇3#杆上配变	10	400	124
11527	市区	秦南集镇39#变	10	400	198
11528	市区	秦南美满14#杆上配变	10	200	65
11529	市区	秦南南环1#杆上配变	10	200	80
11530	市区	秦南南环10#变压器	10	400	214
11531	市区	秦南南环11#变	10	200	68
11532	市区	秦南南环12#变	10	200	83
11533	市区	秦南南环13#变	10	200	68
11534	市区	秦南南环14#变	10	200	75
11535	市区	秦南南环15#变	10	200	76
11536	市区	秦南南环16#变	10	200	52
11537	市区	秦南南环17#变	10	200	21
11538	市区	秦南南环18#变	10	200	86
11539	市区	秦南南环2#杆上配变	10	100	40
11540	市区	秦南南环3#杆上配变	10	200	103
11541	市区	秦南南环4#变	10	200	75
11542	市区	秦南南环5#杆上配变	10	200	57
11543	市区	秦南南环6#杆上配变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11544	市区	秦南南环7#杆上配变	10	100	33
11545	市区	秦南南环8#杆上配变	10	200	99
11546	市区	秦南南环9#变	10	200	88
11547	市区	秦南石河杆上配变	10	200	47
11548	市区	田缘世家1#配电室1#主变	10	800	496
11549	市区	田缘世家1#配电室3#主变	10	800	484
11550	市区	北蒋楚九1#变	10	200	0
11551	市区	北蒋楚九11#变	10	200	0
11552	市区	北蒋楚九12#变	10	400	92
11553	市区	北蒋楚九13#变	10	400	198
11554	市区	北蒋楚九2#变	10	200	44
11555	市区	北蒋楚九3#变	10	200	31
11556	市区	北蒋楚九5#变	10	200	0
11557	市区	北蒋楚九6#变	10	200	0
11558	市区	北蒋楚九7#变	10	200	0
11559	市区	北蒋楚九8#变	10	200	0
11560	市区	北蒋楚九9#变	10	200	51
11561	市区	北蒋集镇4#变	10	400	247
11562	市区	北蒋江尧1#变	10	200	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11563	市区	北蒋江尧10#变	10	200	7
11564	市区	北蒋江尧11#变	10	200	42
11565	市区	北蒋江尧12#变	10	200	81
11566	市区	北蒋江尧13#变	10	200	59
11567	市区	北蒋江尧14#变	10	200	57
11568	市区	北蒋江尧15#配变	10	200	25
11569	市区	北蒋江尧16#变	10	200	22
11570	市区	北蒋江尧2#变	10	200	38
11571	市区	北蒋江尧3#变	10	200	42
11572	市区	北蒋江尧4#变	10	200	0
11573	市区	北蒋江尧6#变	10	200	32
11574	市区	北蒋江尧7#变	10	400	211
11575	市区	北蒋江尧8#变	10	200	29
11576	市区	北蒋江尧9#变	10	200	50
11577	市区	北蒋南蒋6#变	10	200	124
11578	市区	北蒋南蒋7#变	10	400	193
11579	市区	北蒋润泽家园2#主变	10	800	315
11580	市区	北蒋润泽家园4#主变	10	800	367
11581	市区	北蒋盛花1#变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11582	市区	北蒋盛花10#变	10	200	0
11583	市区	北蒋盛花11#变新	10	200	69
11584	市区	北蒋盛花12#配变	10	200	36
11585	市区	北蒋盛花13#变	10	400	104
11586	市区	北蒋盛花14#变	10	200	88
11587	市区	北蒋盛花15#变	10	200	69
11588	市区	北蒋盛花16#变	10	200	93
11589	市区	北蒋盛花17#变	10	200	45
11590	市区	北蒋盛花18#变	10	200	52
11591	市区	北蒋盛花2#变	10	200	0
11592	市区	北蒋盛花3#变	10	200	21
11593	市区	北蒋盛花4#变	10	200	2
11594	市区	北蒋盛花5#变	10	200	81
11595	市区	北蒋盛花6#变	10	200	50
11596	市区	北蒋盛花7#变	10	200	0
11597	市区	北蒋盛花8#变	10	200	59
11598	市区	北蒋盛花9#变	10	200	82
11599	市区	北蒋童成10#变	10	200	69
11600	市区	北蒋童成12#变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11601	市区	北蒋童成13#变	10	200	54
11602	市区	北蒋童成14#变	10	200	64
11603	市区	北蒋童成16#变	10	200	46
11604	市区	北蒋童成19#变	10	200	71
11605	市区	北蒋童成20#变	10	200	84
11606	市区	北蒋童成22#变	10	200	71
11607	市区	北蒋童成25#变	10	200	37
11608	市区	北蒋童成26#变	10	200	88
11609	市区	北蒋童成4#变	10	200	39
11610	市区	北蒋童成5#变	10	200	114
11611	市区	北蒋童成6#变	10	200	31
11612	市区	北蒋雨生10#变	10	200	48
11613	市区	北蒋雨生4#变	10	200	26
11614	市区	江尧17#变	10	200	0
11615	市区	北蒋集镇1#变	10	400	162
11616	市区	北蒋集镇10#变	10	200	80
11617	市区	北蒋集镇11#变	10	200	92
11618	市区	北蒋集镇12#变	10	400	143
11619	市区	北蒋集镇13#变	10	400	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11620	市区	北蒋集镇14#变	10	400	132
11621	市区	北蒋集镇15#变	10	400	176
11622	市区	北蒋集镇16#变	10	400	201
11623	市区	北蒋集镇17#变	10	400	94
11624	市区	北蒋集镇18#变	10	400	179
11625	市区	北蒋集镇19#变	10	400	174
11626	市区	北蒋集镇2#变	10	400	196
11627	市区	北蒋集镇20#变	10	400	200
11628	市区	北蒋集镇21#变	10	200	146
11629	市区	北蒋集镇22#变	10	400	215
11630	市区	北蒋集镇23#配变	10	200	87
11631	市区	北蒋集镇24#变	10	400	196
11632	市区	北蒋集镇25#变	10	200	0
11633	市区	北蒋集镇5#变	10	200	50
11634	市区	北蒋集镇7#变	10	400	169
11635	市区	北蒋集镇8#变	10	315	86
11636	市区	北蒋集镇9#变	10	200	50
11637	市区	北蒋厉民1#变	10	200	43
11638	市区	北蒋厉民2#变	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11639	市区	北蒋厉民3#变	10	200	77
11640	市区	北蒋厉民4#变	10	200	0
11641	市区	北蒋厉民5#变	10	200	65
11642	市区	北蒋厉民6#变	10	400	37
11643	市区	北蒋润泽家园3#主变	10	800	611
11644	市区	北蒋远景1#变	10	200	97
11645	市区	北蒋远景2#变	10	200	80
11646	市区	北蒋远景5#变	10	200	60
11647	市区	北蒋远景6#变	10	400	229
11648	市区	北蒋远景7#变	10	200	89
11649	市区	文化铭苑S1欧变主变	10	400	163
11650	市区	北蒋合兴1#变	10	200	90
11651	市区	北蒋合兴10#变	10	200	36
11652	市区	北蒋合兴11#变	10	400	230
11653	市区	北蒋合兴12#变	10	200	0
11654	市区	北蒋合兴13#变	10	200	66
11655	市区	北蒋合兴14#变	10	200	39
11656	市区	北蒋合兴15#变	10	200	31
11657	市区	北蒋合兴16#变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11658	市区	北蒋合兴17#变	10	200	78
11659	市区	北蒋合兴18#变	10	200	108
11660	市区	北蒋合兴19#变	10	200	7
11661	市区	北蒋合兴2#变	10	200	67
11662	市区	北蒋合兴3#变	10	200	64
11663	市区	北蒋合兴4#变	10	200	53
11664	市区	北蒋合兴5#变	10	200	0
11665	市区	北蒋合兴6#变	10	200	82
11666	市区	北蒋合兴7#变	10	200	87
11667	市区	北蒋合兴9#变	10	200	76
11668	市区	北蒋集镇3#变新	10	200	83
11669	市区	北蒋童成1#变	10	400	103
11670	市区	北蒋童成11#变	10	200	44
11671	市区	北蒋童成15#变	10	200	28
11672	市区	北蒋童成17#变	10	200	83
11673	市区	北蒋童成18#变	10	400	194
11674	市区	北蒋童成2#变	10	100	1
11675	市区	北蒋童成21#变	10	200	83
11676	市区	北蒋童成23#变	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11677	市区	北蒋童成24#变	10	200	36
11678	市区	北蒋童成3#变	10	200	3
11679	市区	北蒋童成7#变	10	200	82
11680	市区	北蒋童成9#变	10	200	0
11681	市区	北蒋楚九10#变	10	200	18
11682	市区	北蒋楚九4#变	10	200	30
11683	市区	北蒋南蒋1#变	10	200	42
11684	市区	北蒋南蒋10#变	10	400	107
11685	市区	北蒋南蒋11#变	10	200	49
11686	市区	北蒋南蒋12#变	10	200	36
11687	市区	北蒋南蒋13#变	10	200	65
11688	市区	北蒋南蒋14#变	10	200	89
11689	市区	北蒋南蒋15#变	10	200	98
11690	市区	北蒋南蒋16#变	10	200	32
11691	市区	北蒋南蒋17#变	10	200	98
11692	市区	北蒋南蒋18#变	10	200	79
11693	市区	北蒋南蒋19#变	10	200	62
11694	市区	北蒋南蒋2#变	10	200	57
11695	市区	北蒋南蒋20#变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11696	市区	北蒋南蒋3#变	10	200	67
11697	市区	北蒋南蒋4#变	10	200	63
11698	市区	北蒋南蒋5#变	10	315	170
11699	市区	北蒋南蒋8#变	10	200	9
11700	市区	北蒋南蒋9#变	10	200	52
11701	市区	北蒋雨生1#变	10	200	47
11702	市区	北蒋雨生11#变	10	200	73
11703	市区	北蒋雨生12#变	10	200	0
11704	市区	北蒋雨生13#	10	200	19
11705	市区	北蒋雨生14#变	10	200	57
11706	市区	北蒋雨生15#变	10	200	54
11707	市区	北蒋雨生16#变	10	200	57
11708	市区	北蒋雨生17#变	10	200	28
11709	市区	北蒋雨生18#变	10	200	55
11710	市区	北蒋雨生2#变	10	200	64
11711	市区	北蒋雨生3#变	10	200	78
11712	市区	北蒋雨生5#变	10	200	29
11713	市区	北蒋雨生6#变	10	200	27
11714	市区	北蒋雨生7#变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11715	市区	北蒋雨生8#变	10	200	0
11716	市区	北蒋雨生9#变	10	200	16
11717	市区	北蒋福泉1#变	10	200	71
11718	市区	北蒋福泉11#变	10	200	15
11719	市区	北蒋福泉12#变	10	200	37
11720	市区	北蒋福泉13#变	10	200	61
11721	市区	北蒋福泉14#变	10	200	62
11722	市区	北蒋福泉15#变	10	200	0
11723	市区	北蒋福泉16#变	10	200	106
11724	市区	北蒋福泉17#变	10	200	95
11725	市区	北蒋福泉18#变	10	400	136
11726	市区	北蒋福泉19#变	10	200	14
11727	市区	北蒋福泉2#变	10	200	98
11728	市区	北蒋福泉3#变	10	200	62
11729	市区	北蒋福泉4#变	10	200	41
11730	市区	北蒋福泉5#变	10	200	57
11731	市区	北蒋福泉6#变	10	200	88
11732	市区	北蒋福泉7#变	10	200	32
11733	市区	北蒋福泉8#变	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11734	市区	北蒋福泉9#变	10	200	47
11735	市区	北蒋合兴8#变	10	200	84
11736	市区	北蒋红沥1#变	10	200	43
11737	市区	北蒋红沥10#变	10	200	64
11738	市区	北蒋红沥11#变	10	400	180
11739	市区	北蒋红沥12#变	10	200	30
11740	市区	北蒋红沥13#变	10	200	56
11741	市区	北蒋红沥14#变	10	200	85
11742	市区	北蒋红沥15#变	10	200	94
11743	市区	北蒋红沥16#变	10	200	0
11744	市区	北蒋红沥2#变-JN	10	200	62
11745	市区	北蒋红沥3#变	10	200	66
11746	市区	北蒋红沥4#变	10	200	77
11747	市区	北蒋红沥5#变	10	315	52
11748	市区	北蒋红沥6#变	10	200	109
11749	市区	北蒋红沥7#变	10	200	15
11750	市区	北蒋红沥8#变	10	200	55
11751	市区	北蒋红沥9#变	10	200	27
11752	市区	北蒋陇尖1#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11753	市区	北蒋陇尖10#变	10	200	111
11754	市区	北蒋陇尖11#变	10	200	75
11755	市区	北蒋陇尖12#变	10	200	85
11756	市区	北蒋陇尖13#变	10	200	6
11757	市区	北蒋陇尖14#配变	10	200	113
11758	市区	北蒋陇尖15#变	10	200	50
11759	市区	北蒋陇尖16#变	10	100	32
11760	市区	北蒋陇尖17#变	10	200	75
11761	市区	北蒋陇尖18#变	10	200	65
11762	市区	北蒋陇尖19#变	10	200	118
11763	市区	北蒋陇尖2#变	10	200	92
11764	市区	北蒋陇尖20#变	10	200	122
11765	市区	北蒋陇尖21#变	10	200	83
11766	市区	北蒋陇尖3#变	10	200	96
11767	市区	北蒋陇尖4#变	10	200	25
11768	市区	北蒋陇尖5#变	10	200	0
11769	市区	北蒋陇尖6#变	10	200	44
11770	市区	北蒋陇尖7#变	10	200	77
11771	市区	北蒋陇尖8#变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11772	市区	北蒋陇尖9#变	10	200	11
11773	市区	北蒋卢村1#变	10	200	34
11774	市区	北蒋卢村10#变	10	400	0
11775	市区	北蒋卢村11#变	10	200	37
11776	市区	北蒋卢村12#变	10	200	38
11777	市区	北蒋卢村2#变	10	200	51
11778	市区	北蒋卢村3#变	10	200	64
11779	市区	北蒋卢村4#变	10	200	51
11780	市区	北蒋卢村5#变	10	200	0
11781	市区	北蒋卢村6#变	10	200	39
11782	市区	北蒋卢村7#变	10	200	15
11783	市区	北蒋卢村8#变	10	200	52
11784	市区	北蒋卢村9#变	10	200	74
11785	市区	北蒋远景3#变	10	200	63
11786	市区	北蒋远景4#变	10	200	39
11787	市区	程实8#配变	10	200	0
11788	市区	董伙1#配变	10	200	66
11789	市区	董伙10#配变	10	200	0
11790	市区	董伙12#配变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11791	市区	董伙14#配变	10	200	42
11792	市区	董伙15#配变	10	200	38
11793	市区	董伙16##配变	10	200	70
11794	市区	董伙17#变	10	200	118
11795	市区	董伙2#配变	10	200	4
11796	市区	董伙4#配变	10	400	142
11797	市区	董伙6#配变	10	200	4
11798	市区	董伙8#配变	10	200	60
11799	市区	董伙9#配变	10	200	2
11800	市区	葛武董伙11#配变	10	400	115
11801	市区	葛武董伙13#配变	10	200	0
11802	市区	葛武董伙18#配变	10	200	19
11803	市区	葛武董伙19#配变	10	200	0
11804	市区	葛武董伙3#配变	10	200	68
11805	市区	葛武董伙5#配变	10	400	210
11806	市区	葛武董伙7#配变	10	200	85
11807	市区	葛武新杨11#配变	10	200	45
11808	市区	葛武新杨12#配变	10	200	36
11809	市区	葛武新杨2#配变	10	200	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11810	市区	葛武新杨3#配变	10	200	72
11811	市区	葛武新杨5#配变	10	200	0
11812	市区	葛武新杨6#配变	10	200	0
11813	市区	葛武新杨7#配变	10	200	0
11814	市区	葛武新杨9#配变	10	200	60
11815	市区	葛武育才4#配变	10	200	36
11816	市区	新杨1#配变	10	400	228
11817	市区	新杨10#配变	10	200	18
11818	市区	新杨4#配变	10	200	0
11819	市区	新杨8#配变	10	200	3
11820	市区	宗凌13#配变	10	200	7
11821	市区	宗凌15#配变	10	200	38
11822	市区	宗凌16##配变	10	200	4
11823	市区	宗凌18#变	10	200	160
11824	市区	宗凌4#配变	10	200	70
11825	市区	宗凌5##配变	10	200	47
11826	市区	宗凌6#配变	10	200	0
11827	市区	宗凌7#配变	10	200	24
11828	市区	宗凌8#配变	10	400	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11829	市区	宗凌9#配变	10	200	28
11830	市区	东塘10配变	10	200	9
11831	市区	东塘11#变	10	400	129
11832	市区	东塘13#变	10	200	21
11833	市区	东塘14配变	10	400	82
11834	市区	东塘15配变	10	200	0
11835	市区	东塘1配变	10	400	137
11836	市区	东塘3配变	10	400	85
11837	市区	东塘7配变	10	400	148
11838	市区	葛武1#配变	10	400	59
11839	市区	葛武6配变	10	400	113
11840	市区	葛武9配变	10	200	96
11841	市区	葛武东塘16配变	10	200	0
11842	市区	葛武东塘17配变	10	200	10
11843	市区	葛武东塘19#配变	10	200	57
11844	市区	葛武东塘2配变	10	200	14
11845	市区	葛武东塘4配变	10	400	27
11846	市区	葛武东塘5配变	10	400	152
11847	市区	葛武东塘6配变	10	400	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11848	市区	葛武东塘8配变	10	400	135
11849	市区	葛武东塘9配变	10	200	72
11850	市区	葛武花村11#配变	10	200	0
11851	市区	葛武花村12配变	10	200	38
11852	市区	葛武花村13#配变	10	200	80
11853	市区	葛武花村14配变	10	200	50
11854	市区	葛武花村15#配变	10	200	19
11855	市区	葛武花村16号配变	10	200	15
11856	市区	葛武花村4配变	10	200	22
11857	市区	葛武花村5配变	10	200	0
11858	市区	葛武花村6#配变	10	200	66
11859	市区	葛武花村7配变	10	200	0
11860	市区	葛武花村9配变	10	200	61
11861	市区	葛武集镇10配变	10	400	0
11862	市区	葛武集镇11配变	10	400	96
11863	市区	葛武集镇14配变	10	400	125
11864	市区	葛武集镇15#配变	10	400	139
11865	市区	葛武集镇16号	10	400	80
11866	市区	葛武集镇1配变	10	315	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11867	市区	葛武集镇2配变	10	400	105
11868	市区	葛武集镇4配变	10	400	102
11869	市区	葛武集镇5配变	10	400	91
11870	市区	葛武集镇6#配变	10	400	190
11871	市区	葛武集镇9#配变	10	400	131
11872	市区	葛武上潘1配变	10	200	28
11873	市区	葛武上潘2配变	10	400	137
11874	市区	葛武上潘7配变	10	200	29
11875	市区	葛武上潘8配变	10	200	24
11876	市区	葛武上潘9配变	10	200	28
11877	市区	葛武所东塘18号公用变	10	200	0
11878	市区	花村1#配变	10	400	41
11879	市区	花村10#配变	10	400	67
11880	市区	花村2#配变	10	250	70
11881	市区	花村3配变	10	200	30
11882	市区	花村8#配变	10	400	136
11883	市区	集镇7配变	10	200	34
11884	市区	集镇育才2配变	10	200	23
11885	市区	聚宝山庄1#配电室2#主变	10	800	470

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11886	市区	上潘5配变	10	200	29
11887	市区	育才1配变	10	400	141
11888	市区	程实1#配变	10	400	89
11889	市区	程实10#配变	10	200	24
11890	市区	程实11#配变	10	200	0
11891	市区	程实13号配变	10	200	0
11892	市区	程实2#配变	10	200	18
11893	市区	程实4#配变	10	200	0
11894	市区	程实5#配变	10	200	0
11895	市区	程实6#配变	10	160	0
11896	市区	程实7#配变	10	200	0
11897	市区	葛武程实15号配变	10	200	0
11898	市区	葛武程实3#配变	10	200	0
11899	市区	葛武程实9#配变	10	200	77
11900	市区	葛武集镇12#配变	10	400	100
11901	市区	葛武集镇3#配变	10	400	93
11902	市区	葛武集镇8#配变	10	400	150
11903	市区	葛武所程实16号变	10	400	75
11904	市区	葛武育才10#变	10	400	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11905	市区	葛武育才3#配变	10	200	0
11906	市区	葛武育才5#配变	10	200	23
11907	市区	葛武育才6#配变	10	400	145
11908	市区	葛武育才7#配变	10	400	222
11909	市区	葛武育才8#配变	10	400	0
11910	市区	葛武宗凌17#配变	10	200	33
11911	市区	葛武宗凌2#配变	10	200	80
11912	市区	聚宝山庄1#配电室1#主变	10	800	603
11913	市区	鑫亿花园变压器	10	500	180
11914	市区	育才9#配变	10	400	82
11915	市区	宗凌1#配变	10	200	0
11916	市区	宗凌10#配变	10	400	126
11917	市区	宗凌11#配变	10	400	162
11918	市区	宗凌12#配变	10	200	13
11919	市区	宗凌3#配变	10	200	18
11920	市区	宗凌集镇13#变	10	400	64
11921	市区	葛武10#配变	10	200	63
11922	市区	葛武11#配变	10	200	93
11923	市区	葛武2#配变	10	400	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11924	市区	葛武3#配变	10	200	0
11925	市区	葛武4#配变	10	200	99
11926	市区	葛武5#配变	10	200	33
11927	市区	葛武8#配变	10	200	0
11928	市区	葛武富王1#配变	10	200	10
11929	市区	葛武富王10##配变	10	200	7
11930	市区	葛武富王2#配变	10	200	0
11931	市区	葛武富王3#配变	10	400	134
11932	市区	葛武富王4#配变	10	200	0
11933	市区	葛武富王5#配变	10	200	0
11934	市区	葛武富王6#配变	10	200	43
11935	市区	葛武富王7#配变	10	200	0
11936	市区	葛武富王8#配变	10	200	92
11937	市区	葛武富王9#配变	10	400	195
11938	市区	葛武郝荣3#配变	10	200	68
11939	市区	葛武郝荣6#配变	10	200	31
11940	市区	葛武郝荣7#配变	10	400	138
11941	市区	郝荣1#配变	10	200	34
11942	市区	郝荣10#配变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11943	市区	郝荣11#配变	10	200	17
11944	市区	郝荣12#配变	10	200	64
11945	市区	郝荣2#配变	10	200	7
11946	市区	郝荣5#配变	10	200	39
11947	市区	郝荣8#配变	10	200	51
11948	市区	郝荣9#配变	10	200	32
11949	市区	上潘3#配变	10	200	8
11950	市区	上潘4#配变	10	200	57
11951	市区	上潘6#配变	10	200	35
11952	市区	古殿1#配变	10	200	81
11953	市区	古殿12#配变	10	200	34
11954	市区	古殿2#配变	10	200	99
11955	市区	古殿5#配变	10	200	89
11956	市区	古殿9#配变	10	200	0
11957	市区	界河2#配变	10	200	0
11958	市区	界河5#配变	10	200	0
11959	市区	联胜13#配变	10	200	117
11960	市区	联胜15#配变	10	200	44
11961	市区	联胜6#配变	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11962	市区	联胜7#配变	10	200	46
11963	市区	民胜10#配变	10	200	49
11964	市区	民胜12#配变	10	200	18
11965	市区	民胜13#配变	10	200	54
11966	市区	民胜4#配变	10	200	82
11967	市区	民胜5#配变	10	200	0
11968	市区	民胜6#配变	10	200	0
11969	市区	民胜7#配变	10	400	134
11970	市区	民胜9#配变	10	200	0
11971	市区	南吉12#配变	10	200	65
11972	市区	南吉13#变	10	200	50
11973	市区	南吉4#配变	10	200	2
11974	市区	南吉5#配变	10	400	137
11975	市区	南吉6#配变	10	200	31
11976	市区	南吉7#配变	10	200	68
11977	市区	南吉8#配变	10	200	91
11978	市区	南吉9#配变	10	200	102
11979	市区	荣昌1#配变	10	400	234
11980	市区	荣昌10#配变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11981	市区	荣昌2#配变	10	200	69
11982	市区	荣昌9#配变	10	200	74
11983	市区	瑞南8#配变	10	200	84
11984	市区	瑞南9#配变	10	200	67
11985	市区	尚庄古殿17#配变	10	200	0
11986	市区	尚庄古殿7#配变	10	200	0
11987	市区	尚庄集镇26#配变	10	200	55
11988	市区	尚庄界河10#配变	10	200	15
11989	市区	尚庄界河11#配变	10	200	56
11990	市区	尚庄界河3#配变	10	400	62
11991	市区	尚庄界河6#配变	10	200	60
11992	市区	尚庄界河7#配变	10	200	61
11993	市区	尚庄联胜20#配变	10	200	94
11994	市区	尚庄美佳2#变	10	800	512
11995	市区	尚庄民胜14#配变	10	200	73
11996	市区	尚庄民胜15#配变	10	200	82
11997	市区	尚庄南吉14#变	10	200	95
11998	市区	尚庄南吉15#配变	10	200	61
11999	市区	尚庄南吉17#配变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12000	市区	尚庄南吉2#配变	10	400	85
12001	市区	尚庄所界河8#配变	10	200	54
12002	市区	尚庄所界河9#配变	10	200	76
12003	市区	尚庄姚伙13#变	10	200	61
12004	市区	尚庄姚伙7#配变	10	200	0
12005	市区	尚庄姚伙9#配变	10	400	91
12006	市区	姚伙6#配变	10	200	11
12007	市区	尚庄五瑞10#配变	10	200	16
12008	市区	尚庄五瑞11#配变	10	200	70
12009	市区	尚庄五瑞13#配变	10	200	58
12010	市区	尚庄五瑞14#配变	10	200	15
12011	市区	尚庄五瑞15#配变	10	200	62
12012	市区	尚庄五瑞16#配变	10	200	89
12013	市区	尚庄五瑞17#配变	10	200	67
12014	市区	尚庄五瑞3#配变	10	200	47
12015	市区	尚庄五瑞4#配变	10	200	70
12016	市区	尚庄五瑞5#配变	10	200	0
12017	市区	尚庄五瑞6#配变	10	200	13
12018	市区	尚庄五瑞7#配变	10	400	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12019	市区	尚庄五瑞9#配变	10	200	55
12020	市区	新庆福9#变	10	200	71
12021	市区	北堡1#配变	10	200	36
12022	市区	界河4#配变	10	200	0
12023	市区	联胜1#配变	10	200	0
12024	市区	联胜10#配变	10	200	4
12025	市区	联胜11#变	10	200	60
12026	市区	联胜12#变	10	200	52
12027	市区	联胜14#配变	10	200	0
12028	市区	联胜2#配变-JN	10	200	89
12029	市区	联胜21#配变	10	200	128
12030	市区	联胜3#配变	10	200	37
12031	市区	联胜9#配变	10	200	94
12032	市区	联胜小区1#变	10	400	161
12033	市区	联胜小区2#变	10	200	67
12034	市区	南吉1#配变	10	200	97
12035	市区	南吉10#配变	10	200	51
12036	市区	南吉11#配变	10	200	25
12037	市区	南吉18#配变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12038	市区	南吉3#配变	10	200	49
12039	市区	尚庄北堡10#配变	10	200	57
12040	市区	尚庄北堡11#配变	10	200	50
12041	市区	尚庄北堡2#变压器	10	400	168
12042	市区	尚庄北堡4#变	10	200	0
12043	市区	尚庄北堡5#变压器	10	200	0
12044	市区	尚庄北堡6#配变	10	400	154
12045	市区	尚庄北堡7#变	10	400	55
12046	市区	尚庄北堡8#变	10	400	184
12047	市区	尚庄北堡9#配变	10	400	9
12048	市区	尚庄集镇8#配变	10	200	89
12049	市区	尚庄联胜16#配变	10	400	202
12050	市区	尚庄联胜17#配变	10	200	96
12051	市区	尚庄联胜18#配变	10	200	97
12052	市区	尚庄联胜5#配变	10	200	0
12053	市区	尚庄联胜8#配变	10	200	21
12054	市区	尚庄所北堡3号	10	200	21
12055	市区	尚庄所联胜19#配变	10	200	65
12056	市区	尚庄所塘桥11#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12057	市区	尚庄所万和17#配变	10	200	28
12058	市区	尚庄塘桥1#配变	10	200	41
12059	市区	尚庄塘桥10#配变	10	200	110
12060	市区	尚庄塘桥12#配变	10	200	0
12061	市区	尚庄塘桥2#配变	10	400	144
12062	市区	尚庄塘桥8#配变	10	200	117
12063	市区	尚庄塘桥9#配变	10	400	154
12064	市区	尚庄万和16#配变	10	200	103
12065	市区	尚庄万和9#配变	10	200	72
12066	市区	塘桥3#配变	10	400	95
12067	市区	塘桥4#配变	10	400	217
12068	市区	塘桥5#配变	10	200	0
12069	市区	塘桥6#配变	10	400	82
12070	市区	塘桥小区1#箱变	10	500	312
12071	市区	塘桥小区2#箱变	10	500	257
12072	市区	塘桥小区3#箱变	10	500	222
12073	市区	万和10#配变	10	200	85
12074	市区	万和11#配变	10	200	89
12075	市区	万和12#配变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12076	市区	万和13#配变	10	200	74
12077	市区	万和14#配变	10	200	67
12078	市区	万和15#配变	10	200	47
12079	市区	万和18#变	10	200	66
12080	市区	万和19#配变	10	200	105
12081	市区	万和2#配变	10	200	45
12082	市区	万和3#配变	10	200	12
12083	市区	万和4#配变	10	200	22
12084	市区	万和5#配变	10	200	6
12085	市区	万和7#配变	10	200	40
12086	市区	尚城华庭1#配电室3#主变	10	800	530
12087	市区	古殿10#配变	10	200	10
12088	市区	古殿11#配变	10	200	0
12089	市区	古殿4#配变	10	200	50
12090	市区	古殿6#配变	10	200	74
12091	市区	古殿8#配变	10	200	75
12092	市区	吉爱10#配变	10	200	120
12093	市区	吉爱3#变	10	200	66
12094	市区	吉爱4#配变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12095	市区	吉爱5#配变	10	200	69
12096	市区	吉爱6#配变	10	200	53
12097	市区	吉爱7#配变	10	200	61
12098	市区	吉爱8#配变	10	200	49
12099	市区	吉爱9#配变	10	200	86
12100	市区	集镇1#配变	10	400	95
12101	市区	美佳名府充电桩1#箱变	10	200	157
12102	市区	民胜1#配变	10	200	53
12103	市区	民胜11#配变	10	200	25
12104	市区	民胜2#配变	10	200	21
12105	市区	民胜3#配变	10	200	69
12106	市区	庆福1#配变	10	200	85
12107	市区	庆福11#配变	10	200	78
12108	市区	庆福12#配变	10	200	61
12109	市区	庆福13#配变	10	400	92
12110	市区	庆福2#配变	10	200	121
12111	市区	庆福4#配变	10	200	39
12112	市区	庆福5#配变	10	200	22
12113	市区	庆福6#配变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12114	市区	庆福8#配变	10	200	15
12115	市区	庆福新村2#变	10	200	34
12116	市区	荣昌4#配变	10	200	72
12117	市区	荣昌5#配变	10	200	113
12118	市区	荣昌8#配变	10	200	56
12119	市区	瑞南5#配变	10	400	129
12120	市区	尚庄古殿13#变	10	200	75
12121	市区	尚庄古殿14#配变	10	200	0
12122	市区	尚庄古殿3#配变	10	200	80
12123	市区	尚庄吉爱1#变	10	200	108
12124	市区	尚庄吉爱13#配变	10	200	106
12125	市区	尚庄吉爱2#变	10	200	46
12126	市区	尚庄集镇19#变	10	400	201
12127	市区	尚庄集镇2#变	10	400	90
12128	市区	尚庄集镇21#箱变配变	10	400	103
12129	市区	尚庄集镇25#配变	10	400	34
12130	市区	尚庄美佳1#变001	10	800	445
12131	市区	尚庄庆福10#配变	10	200	15
12132	市区	尚庄庆福3#配变	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12133	市区	尚庄庆福新村1#环网箱变	10	400	199
12134	市区	尚庄庆福新村2#箱变	10	400	183
12135	市区	尚庄荣昌11#配变	10	200	32
12136	市区	尚庄荣昌12#配变	10	200	108
12137	市区	尚庄荣昌13#配变	10	200	0
12138	市区	尚庄荣昌14#配变	10	200	66
12139	市区	尚庄荣昌3#配变	10	200	52
12140	市区	尚庄荣昌6#配变	10	200	51
12141	市区	尚庄荣昌7#变	10	200	84
12142	市区	尚庄瑞南10#箱变	10	400	131
12143	市区	尚庄瑞南2#配变	10	400	173
12144	市区	尚庄瑞南3#配变	10	200	60
12145	市区	尚庄瑞南6#变	10	315	100
12146	市区	尚庄尚城华庭1#变	10	800	439
12147	市区	尚庄尚城华庭2#变	10	800	470
12148	市区	尚庄所古殿15#配变	10	200	36
12149	市区	尚庄所吉爱11#配变	10	200	66
12150	市区	尚庄所吉爱12#配变	10	200	43
12151	市区	尚庄姚伙14#配变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12152	市区	尚庄姚伙15#配变	10	200	39
12153	市区	尚庄姚伙1号公用变	10	200	0
12154	市区	姚伙10#配变	10	200	68
12155	市区	姚伙11#变	10	200	1
12156	市区	姚伙2#配变	10	200	0
12157	市区	姚伙3#变	10	200	51
12158	市区	姚伙4#配变	10	200	10
12159	市区	姚伙8#配变	10	200	0
12160	市区	集镇10#配变	10	400	90
12161	市区	集镇11#配变	10	400	166
12162	市区	集镇12#配变	10	400	211
12163	市区	集镇13#配变	10	200	74
12164	市区	集镇15#配变	10	200	33
12165	市区	集镇16#配变	10	200	68
12166	市区	集镇17#配变	10	400	0
12167	市区	集镇4#配变	10	400	64
12168	市区	集镇7#配变	10	200	101
12169	市区	瑞北1#配变	10	200	35
12170	市区	瑞北10#配变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12171	市区	瑞北11#配变	10	200	84
12172	市区	瑞北3#配变	10	100	3
12173	市区	瑞北4#配变	10	200	69
12174	市区	瑞北6#配变	10	400	149
12175	市区	瑞北8#配变	10	200	55
12176	市区	瑞北9#配变	10	200	79
12177	市区	瑞东1#配变	10	400	197
12178	市区	瑞东2#配变	10	400	242
12179	市区	瑞南7#配变	10	200	64
12180	市区	尚庄鼎尚花园1#配电室2#主变	10	800	432
12181	市区	尚庄集镇14#配变	10	400	189
12182	市区	尚庄集镇18#变	10	400	168
12183	市区	尚庄集镇20号变压器	10	400	16
12184	市区	尚庄集镇22#配变	10	200	61
12185	市区	尚庄集镇24#配变	10	400	222
12186	市区	尚庄集镇9#变	10	400	38
12187	市区	尚庄瑞北12号变压器	10	400	115
12188	市区	尚庄瑞北13#配变	10	200	35
12189	市区	尚庄瑞北5#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12190	市区	尚庄瑞南4#变压器	10	200	67
12191	市区	尚庄所集镇23#配变	10	400	236
12192	市区	尚庄所集镇3号公用变	10	400	195
12193	市区	尚庄五瑞2#配变	10	200	10
12194	市区	尚庄五瑞8#变	10	200	0
12195	市区	尚庄姚伙12#变压器	10	200	42
12196	市区	尚庄姚伙5#变压器	10	200	80
12197	市区	五瑞1#配变	10	200	0
12198	市区	五瑞12#配变	10	200	38
12199	市区	开东线二墩六组公变	10	160	92
12200	市区	开发区二墩三组	10	200	109
12201	市区	开发区三墩三组	10	400	290
12202	市区	三墩二组	10	400	285
12203	市区	力光线三墩四组公变	10	200	125
12204	市区	力光线三墩五组公变	10	315	146
12205	市区	力光线三墩一组公变	10	400	306
12206	市区	力光线新墩四组公变	10	400	65
12207	市区	新墩花园	10	500	273
12208	市区	新墩花园2#小区变1#主变	10	1000	479

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12209	市区	新墩花园2#小区变2#主变	10	1000	519
12210	市区	新墩花园美变003001	10	630	152
12211	市区	新墩小区变1#	10	500	220
12212	市区	新墩小区变2#	10	500	126
12213	市区	聚贤线伍西14#变	10	200	143
12214	市区	聚贤线伍西15#变	10	200	124
12215	市区	伍西4#欧变	10	400	248
12216	市区	伍北4#欧变	10	400	68
12217	市区	珠溪铭苑1#配电室1#主变	10	1000	398
12218	市区	珠溪铭苑1#配电室3#主变	10	1000	483
12219	市区	珠溪铭苑2#配电室1#主变	10	1000	550
12220	市区	珠溪铭苑2#配电室3#主变	10	1000	489
12221	市区	珠溪铭苑3#配电室1#主变	10	800	423
12222	市区	珠溪铭苑3#配电室3#主变	10	800	365
12223	市区	珠溪铭苑1#配电室2#主变	10	1000	593
12224	市区	珠溪铭苑1#配电室4#主变	10	1000	508
12225	市区	珠溪铭苑2#配电室2#主变	10	1000	432
12226	市区	珠溪铭苑2#配电室4#主变	10	1000	499
12227	市区	珠溪铭苑3#配电室2#主变	10	800	470

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12228	市区	珠溪铭苑3#配电室4#主变	10	800	275
12229	市区	二墩二组变	10	315	212
12230	市区	二墩一组箱变主变	10	630	303
12231	市区	开发区二墩二组箱变	10	630	391
12232	市区	三墩六组变	10	315	221
12233	市区	新墩南小区1#变	10	315	52
12234	市区	新墩南小区2#变	10	315	89
12235	市区	新墩南小区3#变	10	400	147
12236	市区	新墩南小区4#变	10	400	153
12237	市区	新墩西小区1#S2箱变1#主变	10	630	237
12238	市区	新墩西小区2#S3箱变1#主变	10	630	159
12239	市区	新墩西小区3#美变	10	400	108
12240	市区	新墩西小区4#箱变配电变压器	10	400	172
12241	市区	新民16#变	10	200	39
12242	市区	绿洲豪庭1#配电室1#主变	10	800	299
12243	市区	绿洲豪庭1#配电室3#主变	10	800	371
12244	市区	绿洲豪庭2#配电室1#主变	10	800	445
12245	市区	绿洲豪庭2#配电室3#主变	10	800	362
12246	市区	馨隆花苑1#配电室2#主变	10	800	438

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12247	市区	馨隆花苑1#配电室4#主变	10	800	419
12248	市区	馨隆花苑2#配电室1#主变	10	800	380
12249	市区	馨隆花苑2#配电室2#主变	10	800	420
12250	市区	馨隆花苑2#配电室3#主变	10	800	424
12251	市区	馨隆花苑2#配电室4#主变	10	800	437
12252	市区	馨隆花苑3#配电室1#主变	10	800	380
12253	市区	馨隆花苑3#配电室2#主变	10	800	372
12254	市区	馨隆花苑3#配电室3#主变	10	800	456
12255	市区	馨隆花苑3#配电室4#主变	10	800	445
12256	市区	益民4#变	10	200	38
12257	市区	跃马12#变	10	200	102
12258	市区	跃马3#变	10	200	159
12259	市区	碧水嘉苑1#配电室1#主变	10	800	425
12260	市区	碧水嘉苑1#配电室3#主变	10	800	496
12261	市区	碧水嘉苑2#配电室1#主变	10	800	437
12262	市区	碧水嘉苑2#配电室3#主变	10	800	295
12263	市区	汇文公馆1#配电房2#主变	10	800	448
12264	市区	汇文公馆1#配电房4#主变	10	800	297
12265	市区	汇文公馆2#配电室2#主变	10	800	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12266	市区	汇文公馆2#配电室4#主变	10	800	166
12267	市区	先锋23#箱变变压器	10	400	298
12268	市区	先锋10#变	10	200	48
12269	市区	先锋11#变	10	200	72
12270	市区	先锋13#变	10	400	116
12271	市区	先锋18#变	10	200	48
12272	市区	先锋19#变	10	200	12
12273	市区	先锋22#变	10	200	44
12274	市区	先锋3#变	10	200	120
12275	市区	先锋5#变	10	400	100
12276	市区	先锋6#变	10	200	17
12277	市区	先锋7#变	10	200	21
12278	市区	先锋8#变	10	200	133
12279	市区	新民17#变	10	200	53
12280	市区	新民18#变	10	200	108
12281	市区	新民19#变	10	200	74
12282	市区	新民20#变	10	200	67
12283	市区	新民21#变	10	200	63
12284	市区	新民22#变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12285	市区	新民23#变	10	400	216
12286	市区	新民24#变	10	400	132
12287	市区	新民26#配变	10	200	90
12288	市区	新民27#变	10	200	68
12289	市区	新民28#变	10	200	76
12290	市区	新民29#变	10	200	71
12291	市区	新民30#变	10	200	105
12292	市区	新民32#变	10	200	95
12293	市区	新民33#变	10	400	90
12294	市区	新民34#变	10	400	284
12295	市区	新民36#变	10	400	242
12296	市区	新民村1#变	10	200	80
12297	市区	新民村10#变	10	315	184
12298	市区	新民村11#变	10	200	119
12299	市区	新民村12#变	10	200	77
12300	市区	新民村13#变	10	400	188
12301	市区	新民村15#变	10	400	85
12302	市区	新民村2#变	10	200	27
12303	市区	新民村3#变	10	400	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12304	市区	新民村35#变	10	200	108
12305	市区	新民村4#变	10	100	17
12306	市区	新民村5#变	10	315	48
12307	市区	新民村6#变	10	200	11
12308	市区	新民村7#变	10	400	113
12309	市区	新民村8#变	10	400	176
12310	市区	新民村9#变	10	200	5
12311	市区	新民徐韦村1#变	10	200	78
12312	市区	仰徐1#变	10	400	39
12313	市区	仰徐10#变	10	200	35
12314	市区	仰徐11#变	10	315	0
12315	市区	仰徐2#变	10	400	119
12316	市区	仰徐4#变	10	200	47
12317	市区	仰徐5#变	10	400	200
12318	市区	仰徐6#变	10	200	23
12319	市区	仰徐8#变	10	200	52
12320	市区	仰徐9#变	10	315	27
12321	市区	乔逸线/马南线西城逸景1#开关站2#变压器	10	800	306
12322	市区	乔逸线/马南线西城逸景1#开关站4#变压器	10	800	450

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12323	市区	方向02#变	10	200	55
12324	市区	福锦苑小区1#环网变	10	500	181
12325	市区	福锦苑小区2#变	10	500	240
12326	市区	古亭13#变	10	200	126
12327	市区	古亭3#变	10	200	95
12328	市区	古亭4#变	10	200	67
12329	市区	古亭5#变	10	200	102
12330	市区	古亭6#变	10	200	92
12331	市区	古亭7#变	10	200	157
12332	市区	古亭9#变	10	200	127
12333	市区	集镇04#变	10	200	13
12334	市区	集镇07#变	10	400	97
12335	市区	集镇6#变	10	400	116
12336	市区	嘉华花园	10	630	175
12337	市区	孙吴3#变	10	200	137
12338	市区	孙吴4#变	10	200	139
12339	市区	孙吴5#变	10	200	95
12340	市区	孙吴6#变	10	200	132
12341	市区	孙吴8#变	10	200	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12342	市区	孙吴9#变	10	200	126
12343	市区	孙吴小区1#配电室2#变	10	800	301
12344	市区	孙吴小区1#配电室4#变	10	800	416
12345	市区	孙吴小区2#配电室2#主变	10	800	473
12346	市区	孙吴小区2#配电室4#主变	10	800	473
12347	市区	西城逸景1#用户配电室2#变压器	10	630	285
12348	市区	西城逸景1#用户配电室4#变压器	10	630	312
12349	市区	西城逸景2#用户开关站2#变压器	10	630	325
12350	市区	西区方向4#变	10	400	129
12351	市区	西区集镇1#变	10	630	201
12352	市区	西区集镇11#箱变	10	400	66
12353	市区	西区集镇12#变	10	400	112
12354	市区	西区集镇15号变	10	400	105
12355	市区	西区集镇16#变11	10	400	22
12356	市区	西区集镇17#箱变	10	400	162
12357	市区	西区集镇18#变	10	400	102
12358	市区	西区集镇19#变	10	400	17
12359	市区	西区集镇2#变	10	400	55
12360	市区	西区集镇20#箱变	10	630	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12361	市区	西区集镇21#变	10	400	128
12362	市区	西区集镇22#箱变	10	400	0
12363	市区	西区集镇23#变	10	400	102
12364	市区	西区集镇24#变	10	400	131
12365	市区	西区集镇25#箱变变压器	10	630	284
12366	市区	西区集镇26#配变	10	400	143
12367	市区	西区集镇27#箱变变压器	10	400	34
12368	市区	西区集镇3#配变	10	400	0
12369	市区	西区集镇5号变	10	400	40
12370	市区	西区集镇8#变	10	400	152
12371	市区	西区集镇9#变	10	315	127
12372	市区	颐璟园1#用户配电室2#主变	10	630	355
12373	市区	颐璟园1#用户配电室4#主变	10	630	348
12374	市区	颐璟园2#用户配电室2#主变	10	800	414
12375	市区	颐璟园2#用户配电室4#主变	10	800	401
12376	市区	跃马13#变	10	200	144
12377	市区	合瑞新城1#配电房1#主变	10	800	421
12378	市区	合瑞新城1#配电房3#主变	10	800	339
12379	市区	合瑞新城2#配电室1#主变配电变压器	10	800	442

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12380	市区	合瑞新城2#配电室3#主变配电变压器	10	800	431
12381	市区	云溪美地2#配电室1#主变	10	800	442
12382	市区	云溪美地2#配电室3#主变	10	800	411
12383	市区	云溪美地开闭所1#主变	10	800	140
12384	市区	汇文公馆3#配电室2#变压器	10	800	418
12385	市区	汇文公馆3#配电室4#变压器	10	800	438
12386	市区	尚海滩2#配电室1#主变	10	800	217
12387	市区	尚海滩花园1#开关站1#主变	10	800	453
12388	市区	尚海滩花园3#配电室1#变压器	10	800	473
12389	市区	尚海滩花园3#配电室3#主变	10	800	468
12390	市区	西郊庄园1#配电室1#主变	10	800	465
12391	市区	西郊庄园1#配电室3#主变	10	800	613
12392	市区	西郊庄园2#配电室1#主变	10	800	581
12393	市区	西郊庄园3#配电室1#主变	10	800	475
12394	市区	健仁9#变	10	200	80
12395	市区	高新嘉园1#配电室1#主变	10	800	503
12396	市区	高新嘉园1#配电室3#主变	10	800	453
12397	市区	高新嘉园2#配电室1#主变	10	800	486
12398	市区	高新嘉园3#配电室1#主变	10	800	533

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12399	市区	高新嘉园3#配电室3#主变	10	800	403
12400	市区	高新嘉园4#配电室1#主变	10	800	510
12401	市区	高新嘉园4#配电室3#主变	10	800	456
12402	市区	高新嘉园二期1#开关站1#变	10	800	302
12403	市区	高新嘉园二期1#配电室1#变	10	630	359
12404	市区	高新嘉园二期1#配电室3#变	10	630	370
12405	市区	高新嘉园二期2#配电室1#变	10	800	507
12406	市区	高新嘉园二期2#配电室3#变	10	800	533
12407	市区	高新嘉园二期3#配电室1#变	10	800	609
12408	市区	高新嘉园二期3#配电室3#变	10	800	590
12409	市区	先锋1#变	10	200	65
12410	市区	先锋15#变	10	200	40
12411	市区	先锋16#变	10	400	196
12412	市区	先锋2#变	10	200	102
12413	市区	先锋21#变	10	200	84
12414	市区	先锋9#变	10	200	34
12415	市区	金樾府1#配电室1#主变	10	800	494
12416	市区	金樾府1#配电室3#主变	10	800	502
12417	市区	金樾府2#配电室1#主变	10	800	450

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12418	市区	金樾府2#配电室3#主变	10	800	422
12419	市区	金樾府3#配电室1#主变	10	800	450
12420	市区	金樾府3#配电室3#主变	10	800	483
12421	市区	金樾府4#配电室1#主变	10	800	432
12422	市区	金樾府4#配电室3#主变	10	800	520
12423	市区	健仁11#变	10	200	105
12424	市区	北港10#变	10	400	190
12425	市区	北港11#变	10	200	98
12426	市区	北港12#配变	10	200	82
12427	市区	北港13#变	10	200	1
12428	市区	北港15#变	10	200	46
12429	市区	北港16#变	10	200	51
12430	市区	北港17#变	10	200	82
12431	市区	北港18#变	10	400	85
12432	市区	北港19#变	10	200	89
12433	市区	北港1号变	10	200	53
12434	市区	北港2#变	10	200	94
12435	市区	北港20#变	10	200	85
12436	市区	北港21#变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12437	市区	北港23#变	10	200	78
12438	市区	北港24#变	10	200	101
12439	市区	北港25#变	10	200	102
12440	市区	北港26#变	10	100	0
12441	市区	北港3#变	10	200	29
12442	市区	北港4#变	10	200	49
12443	市区	北港5#变	10	200	103
12444	市区	北港6#变	10	200	56
12445	市区	北港7#变	10	200	105
12446	市区	北港9#变	10	200	76
12447	市区	古亭10#变	10	200	83
12448	市区	古亭11#变	10	200	113
12449	市区	古亭12#变	10	200	94
12450	市区	古亭2#变	10	200	144
12451	市区	蟒南1#变	10	200	118
12452	市区	蟒南10#变	10	400	207
12453	市区	蟒南11#变	10	400	160
12454	市区	蟒南13#变	10	400	155
12455	市区	蟒南15号变	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12456	市区	蟒南16#变	10	200	18
12457	市区	蟒南17#变	10	200	110
12458	市区	蟒南18#变	10	200	60
12459	市区	蟒南19#配变	10	200	39
12460	市区	蟒南2#变	10	200	23
12461	市区	蟒南20#变	10	400	211
12462	市区	蟒南21#变	10	400	180
12463	市区	蟒南22#变	10	200	76
12464	市区	蟒南23#变	10	200	67
12465	市区	蟒南24#变	10	200	81
12466	市区	蟒南25#变	10	200	66
12467	市区	蟒南26#变	10	200	18
12468	市区	蟒南27#变	10	200	126
12469	市区	蟒南28#变	10	200	91
12470	市区	蟒南3#变	10	200	17
12471	市区	蟒南30#配变	10	200	25
12472	市区	蟒南4#变	10	200	84
12473	市区	蟒南6#变	10	200	95
12474	市区	蟒南7#变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12475	市区	蟒南8#变	10	200	43
12476	市区	蟒南9#变	10	200	77
12477	市区	跃马11#变	10	200	78
12478	市区	跃马15#变	10	200	134
12479	市区	跃马2#变	10	200	112
12480	市区	悦隼时代1#配电室1#主变	10	800	389
12481	市区	悦隼时代1#配电室3#主变	10	800	538
12482	市区	悦隼时代2#配电室1#主变	10	800	555
12483	市区	悦隼时代2#配电室3#主变	10	800	611
12484	市区	悦隼时代3#用户配电室1#主变	10	800	354
12485	市区	悦隼时代3#用户配电室3#主变	10	800	374
12486	市区	悦隼时代4#用户配电室1#主变	10	800	364
12487	市区	悦隼时代4#用户配电室3#主变	10	800	390
12488	市区	悦隼时代5#用户配电室1#主变	10	630	333
12489	市区	朗达壹品1#配电室1#主变	10	800	611
12490	市区	朗达壹品1#配电室3#主变	10	800	616
12491	市区	朗达壹品2#配电室1#主变	10	800	617
12492	市区	朗达壹品2#配电室3#主变	10	800	639
12493	市区	驿龙华府1#开关站1#主变	10	800	502

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12494	市区	驿龙华府1#开关站3#主变	10	800	482
12495	市区	驿龙华府西小区1#开关站1#主变	10	800	398
12496	市区	驿龙华府西小区1#开关站3#主变	10	800	453
12497	市区	驿龙华府西小区1#配电室1#主变	10	800	502
12498	市区	驿龙华府西小区1#配电室3#主变	10	800	515
12499	市区	驿龙华府小区1#配电室1#主变	10	630	340
12500	市区	驿龙华府小区1#配电室3#主变	10	630	437
12501	市区	驿龙华府小区2#配电室1#主变	10	800	498
12502	市区	驿龙华府小区充电桩箱变	10	250	27
12503	市区	合景汇悦城西地块2#配电室1#主变	10	800	587
12504	市区	合景汇悦城西地块2#配电室3主变	10	800	640
12505	市区	合景汇悦城西地块3#配电室1#主变	10	800	509
12506	市区	合景汇悦城西地块3#配电室3#主变	10	800	538
12507	市区	合景汇悦城西地块4#配电室1#主变	10	800	459
12508	市区	合景汇悦城西地块4#配电室3#主变	10	800	547
12509	市区	合景汇悦城西地块5#配电室1#主变	10	800	454
12510	市区	合景汇悦城西地块5#配电室3#主变	10	800	478
12511	市区	合景汇悦城西地块6#配电室1#主变	10	800	499
12512	市区	合景汇悦城西地块6#配电室3主变	10	800	482

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12513	市区	聚龙豪庭1#配电室1#主变	10	800	588
12514	市区	聚龙豪庭1#配电室3#主变	10	800	592
12515	市区	聚龙豪庭2#配电室1#主变	10	800	597
12516	市区	聚龙豪庭2#配电室3#主变	10	800	614
12517	市区	聚龙豪庭3#配电室1#主变	10	800	597
12518	市区	聚龙豪庭3#配电室3#主变	10	800	610
12519	市区	聚龙豪庭4#配电室1#主变	10	800	530
12520	市区	聚龙豪庭5#配电室1#主变	10	800	570
12521	市区	聚龙豪庭5#配电室3#主变	10	800	572
12522	市区	悦隼时代1#配电室2#主变	10	800	440
12523	市区	悦隼时代1#配电室4#主变	10	800	502
12524	市区	悦隼时代2#配电室2#主变	10	800	534
12525	市区	悦隼时代2#配电室4#主变	10	800	575
12526	市区	悦隼时代3#用户配电室2#主变	10	800	432
12527	市区	悦隼时代3#用户配电室4#主变	10	800	408
12528	市区	悦隼时代4#用户配电室2#主变	10	800	411
12529	市区	悦隼时代4#用户配电室4#主变	10	800	484
12530	市区	悦隼时代5#用户配电室2#主变	10	630	377
12531	市区	合景汇悦城西地块2#配电室2#主变	10	800	482

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12532	市区	合景汇悦城西地块2#配电室4#主变	10	800	588
12533	市区	合景汇悦城西地块3#配电室2#主变	10	800	555
12534	市区	合景汇悦城西地块3#配电室4#主变	10	800	454
12535	市区	合景汇悦城西地块4#配电室2#主变	10	800	536
12536	市区	合景汇悦城西地块4#配电室4#主变	10	800	480
12537	市区	合景汇悦城西地块5#配电室2#主变	10	800	475
12538	市区	合景汇悦城西地块5#配电室4#主变	10	800	445
12539	市区	合景汇悦城西地块6#配电室2#主变	10	800	435
12540	市区	合景汇悦城西地块6#配电室4#主变	10	800	467
12541	市区	朗达铭苑1#开关站1#配变	10	800	510
12542	市区	朗达铭苑1#配电室1#配变	10	800	470
12543	市区	朗达铭苑2#配电室1#配变	10	800	411
12544	市区	朗达铭苑2#配电室3#主变	10	800	395
12545	市区	荷塘月色1#配电室2#主变配电变压器	10	800	441
12546	市区	荷塘月色1#配电室4#主变配电变压器	10	800	436
12547	市区	荷塘月色2#配电室2#主变配电变压器	10	800	336
12548	市区	荷塘月色2#配电室4#主变配电变压器	10	800	475
12549	市区	荷塘月色3#配电室2#主变配电变压器	10	800	428
12550	市区	荷塘月色4#配电室2#主变	10	800	464

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12551	市区	朗达壹品1#配电室2#主变	10	800	591
12552	市区	朗达壹品1#配电室4#主变	10	800	628
12553	市区	朗达壹品2#配电室2#主变	10	800	628
12554	市区	朗达壹品2#配电室4#主变	10	800	567
12555	市区	朗达铭苑2#开关站1#主变	10	800	391
12556	市区	朗达铭苑3#配电室1#主变	10	800	452
12557	市区	朗达铭苑3#配电室3#主变	10	800	455
12558	市区	朗达铭苑4#配电室母线1#主变	10	800	434
12559	市区	朗达铭苑4#配电室母线3#主变	10	800	443
12560	市区	聚龙豪庭1#配电室2#主变	10	800	607
12561	市区	聚龙豪庭1#配电室4#主变	10	800	588
12562	市区	聚龙豪庭2#配电室2#主变	10	800	631
12563	市区	聚龙豪庭2#配电室4#主变	10	800	615
12564	市区	聚龙豪庭3#配电室2#主变	10	800	612
12565	市区	聚龙豪庭3#配电室4#主变	10	800	555
12566	市区	聚龙豪庭4#配电室2#主变	10	800	572
12567	市区	聚龙豪庭5#配电室2#主变	10	800	599
12568	市区	聚龙豪庭5#配电室4#主变	10	800	591
12569	市区	荷塘月色5#配电室2#主变	10	800	461

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12570	市区	荷塘月色5#配电室4#主变	10	800	405
12571	市区	荷塘月色6#配电室2#主变	10	800	381
12572	市区	荷塘月色7#配电室2#主变	10	800	552
12573	市区	荷塘月色7#配电室4#主变	10	800	509
12574	市区	锦尚花城1#配电室1#主变	10	800	426
12575	市区	锦尚花城2#配电室1#主变配电变压器	10	630	296
12576	市区	锦尚花城2#配电室3#主变配电变压器	10	630	342
12577	市区	锦尚花城3#配电室1#主变配电变压器	10	800	459
12578	市区	锦尚花城3#配电室3#主变配电变压器	10	800	411
12579	市区	朗达铭苑1#开关站2#配变	10	800	360
12580	市区	朗达铭苑1#配电室2#配变	10	800	530
12581	市区	朗达铭苑2#开关站2#主变	10	800	427
12582	市区	朗达铭苑2#配电室2#配变	10	800	411
12583	市区	朗达铭苑2#配电室4#主变	10	800	421
12584	市区	朗达铭苑3#配电室2#主变	10	800	542
12585	市区	朗达铭苑3#配电室4#主变	10	800	492
12586	市区	朗达铭苑4#配电室2#主变	10	800	292
12587	市区	朗达铭苑4#配电室4#主变	10	800	434
12588	市区	合瑞新城1#配电房2#主变	10	800	512

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12589	市区	合瑞新城1#配电房4#主变	10	800	417
12590	市区	合瑞新城2#配电室2#主变配电变压器	10	800	431
12591	市区	合瑞新城2#配电室4#主变配电变压器	10	800	428
12592	市区	金辉优步花苑1#配电室2#主变	10	800	492
12593	市区	金辉优步花苑开关站2#主变	10	630	228
12594	市区	金辉优步花苑开关站4#主变	10	630	205
12595	市区	金樾府1#配电室2#主变	10	800	492
12596	市区	金樾府1#配电室4#主变	10	800	511
12597	市区	金樾府2#配电室2#主变	10	800	438
12598	市区	金樾府2#配电室4#主变	10	800	515
12599	市区	金樾府3#配电室2#主变	10	800	378
12600	市区	金樾府3#配电室4#主变	10	800	520
12601	市区	金樾府4#配电室2#主变	10	800	481
12602	市区	金樾府4#配电室4#主变	10	800	504
12603	市区	锦尚花城1#配电室2#主变	10	800	414
12604	市区	锦尚花城2#配电室2#主变配电变压器	10	630	311
12605	市区	锦尚花城2#配电室4#主变配电变压器	10	630	347
12606	市区	锦尚花城3#配电室2#主变配电变压器	10	800	416
12607	市区	锦尚花城3#配电室4#主变配电变压器	10	800	452

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12608	市区	香海新时代名苑1#用户配电室2#主变	10	630	372
12609	市区	香海新时代名苑1#用户配电室4#主变	10	630	311
12610	市区	香海新时代名苑2#用户配电室2#主变	10	630	330
12611	市区	香海新时代名苑2#用户配电室4#主变	10	630	369
12612	市区	颐璟园1#用户配电室1#主变	10	630	298
12613	市区	颐璟园1#用户配电室3#主变	10	630	346
12614	市区	颐璟园2#用户配电室1#主变	10	800	402
12615	市区	颐璟园2#用户配电室3#主变	10	800	497
12616	市区	驿龙华府1#开关站2#主变	10	800	416
12617	市区	驿龙华府1#开关站4#主变	10	800	500
12618	市区	驿龙华府西小区1#开关站2#主变	10	800	509
12619	市区	驿龙华府西小区1#开关站4#主变	10	800	431
12620	市区	驿龙华府西小区1#配电室2#主变	10	800	533
12621	市区	驿龙华府西小区1#配电室4#主变	10	800	511
12622	市区	驿龙华府小区1#配电室2#主变	10	630	376
12623	市区	驿龙华府小区1#配电室4#主变	10	630	461
12624	市区	驿龙华府小区2#配电室2#主变	10	800	459
12625	市区	云溪美地2#配电室2#主变	10	800	404
12626	市区	云溪美地2#配电室4#主变	10	800	420

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12627	市区	云溪美地开闭所2#主变	10	800	415
12628	市区	碧水嘉苑1#配电室2#主变	10	800	492
12629	市区	碧水嘉苑1#配电室4#主变	10	800	460
12630	市区	碧水嘉苑2#配电室2#主变	10	800	562
12631	市区	碧水嘉苑2#配电室4#主变	10	800	433
12632	市区	方向1#变	10	200	131
12633	市区	方向2#箱变	10	630	192
12634	市区	汇文公馆1#配电房1#主变	10	800	384
12635	市区	汇文公馆1#配电房3#主变	10	800	184
12636	市区	汇文公馆2#配电室1#主变	10	800	443
12637	市区	汇文公馆2#配电室3#主变	10	800	468
12638	市区	汇文公馆3#配电室1#变压器	10	800	374
12639	市区	汇文公馆3#配电室3#变压器	10	800	458
12640	市区	金辉优步花苑1#配电室1#主变	10	800	445
12641	市区	金辉优步花苑开关站1#主变	10	630	291
12642	市区	金辉优步花苑开关站3#主变	10	630	382
12643	市区	尚海滩2#配电室2#主变	10	800	236
12644	市区	尚海滩花园1#开关站2#主变	10	800	435
12645	市区	尚海滩花园3#配电室2#主变	10	800	480

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12646	市区	尚海滩花园3#配电室4#主变	10	800	434
12647	市区	西郊庄园1#配电室2#主变	10	800	581
12648	市区	西郊庄园1#配电室4#主变	10	800	620
12649	市区	西郊庄园2#配电室2#主变	10	800	555
12650	市区	西郊庄园3#配电室2#主变	10	800	618
12651	市区	香海新时代名苑1#用户配电室1#主变	10	630	333
12652	市区	香海新时代名苑1#用户配电室3#主变	10	630	309
12653	市区	香海新时代名苑2#用户配电室1#主变	10	630	368
12654	市区	香海新时代名苑2#用户配电室3#主变	10	630	402
12655	市区	乔逸线/高青线西城逸景1#开关站3#变压器	10	800	451
12656	市区	乔逸线/马南线西城逸景1#开关站1#变压器	10	800	465
12657	市区	绿洲豪庭1#配电室2#主变	10	800	431
12658	市区	绿洲豪庭1#配电室4#主变	10	800	381
12659	市区	绿洲豪庭2#配电室2#主变	10	800	429
12660	市区	绿洲豪庭2#配电室4#主变	10	800	399
12661	市区	孙吴小区1#配电室1#主变	10	800	492
12662	市区	孙吴小区1#配电室3#变	10	800	425
12663	市区	孙吴小区2#配电室1#主变	10	800	524
12664	市区	孙吴小区2#配电室3#主变	10	800	511

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12665	市区	西城逸景1#用户配电室1#变压器	10	630	352
12666	市区	西城逸景1#用户配电室3#变压器	10	630	292
12667	市区	西城逸景2#用户开关站1#变压器	10	630	246
12668	市区	馨隆花苑1#配电室1#主变	10	800	388
12669	市区	馨隆花苑1#配电室3#主变	10	800	427
12670	市区	高新嘉园1#配电室2#主变	10	800	513
12671	市区	高新嘉园1#配电室4#主变	10	800	499
12672	市区	高新嘉园2#配电室2#主变	10	800	476
12673	市区	高新嘉园3#配电室2#主变	10	800	497
12674	市区	高新嘉园3#配电室4#主变	10	800	423
12675	市区	高新嘉园4#配电室2#主变	10	800	405
12676	市区	高新嘉园4#配电室4#主变	10	800	475
12677	市区	高新嘉园二期1#开关站2#变	10	800	509
12678	市区	高新嘉园二期1#配电室2#变	10	630	346
12679	市区	高新嘉园二期1#配电室4#变	10	630	439
12680	市区	高新嘉园二期2#配电室2#变	10	800	490
12681	市区	高新嘉园二期2#配电室4#变	10	800	555
12682	市区	高新嘉园二期3#配电室2#变	10	800	492
12683	市区	高新嘉园二期3#配电室4#变	10	800	607

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12684	市区	荷塘月色1#配电室1#主变	10	800	479
12685	市区	荷塘月色1#配电室3#主变配电变压器	10	800	415
12686	市区	荷塘月色2#配电室1#主变配电变压器	10	800	448
12687	市区	荷塘月色2#配电室3#主变配电变压器	10	800	424
12688	市区	荷塘月色3#配电室1#主变配电变压器	10	800	440
12689	市区	荷塘月色4#配电室1#主变	10	800	437
12690	市区	荷塘月色5#配电室1#主变	10	800	468
12691	市区	荷塘月色5#配电室3#主变	10	800	414
12692	市区	荷塘月色6#配电室1#主变	10	800	489
12693	市区	荷塘月色7#配电室1#主变	10	800	567
12694	市区	荷塘月色7#配电室3#主变	10	800	544
12695	市区	蟒南12#变	10	200	29
12696	市区	河夹线河夹1#配变	10	200	59
12697	市区	河夹线河夹10#配变	10	200	17
12698	市区	河夹线河夹11#配变	10	400	114
12699	市区	河夹线河夹12#配变	10	400	158
12700	市区	河夹线河夹2#配变	10	200	0
12701	市区	河夹线河夹3#配变	10	200	34
12702	市区	河夹线河夹4#配变	10	400	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12703	市区	河夹线河夹5#配变	10	200	48
12704	市区	河夹线河夹6#配变	10	400	215
12705	市区	河夹线河夹7#配变	10	200	62
12706	市区	河夹线河夹8#配变	10	200	82
12707	市区	河夹线河夹9#配变	10	200	99
12708	市区	河夹线华府11#配变	10	200	52
12709	市区	河夹线华府15#配变	10	200	104
12710	市区	河夹线华府16#配变	10	400	139
12711	市区	河夹线华府17#配变	10	200	115
12712	市区	河夹线华府21#配变	10	200	90
12713	市区	河夹线华府5#配变	10	200	9
12714	市区	河夹线华府6#配变	10	200	42
12715	市区	河夹线华府7#配变	10	200	82
12716	市区	河夹线华府8#配变	10	400	52
12717	市区	河夹线华府9#配变	10	200	34
12718	市区	河夹线施湾1#配变	10	400	186
12719	市区	河夹线施湾10#配变	10	200	78
12720	市区	河夹线施湾11#配变	10	200	80
12721	市区	河夹线施湾12#配变	10	200	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12722	市区	河夹线施湾2#配变	10	200	24
12723	市区	河夹线施湾3#配变	10	400	113
12724	市区	河夹线施湾4#配变	10	200	0
12725	市区	河夹线施湾5#配变	10	400	96
12726	市区	河夹线施湾6#配变	10	200	0
12727	市区	河夹线施湾7#配变	10	200	4
12728	市区	河夹线施湾8#配变	10	200	40
12729	市区	河夹线施湾9#配变	10	200	42
12730	市区	河夹线中兴集镇1#配变	10	400	0
12731	市区	河夹线中兴集镇10#配变	10	400	77
12732	市区	河夹线中兴集镇2#配变	10	315	75
12733	市区	河夹线中兴集镇3#配变	10	200	65
12734	市区	河夹线中兴集镇4#配变	10	400	160
12735	市区	河夹线中兴集镇5#配变	10	400	215
12736	市区	河夹线中兴集镇6#配变	10	400	171
12737	市区	河夹线中兴集镇7#配变	10	400	157
12738	市区	河夹线中兴集镇8#配变	10	200	20
12739	市区	河夹线中兴集镇9#配变	10	200	82
12740	市区	河夹线中徐1#配变	10	400	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12741	市区	河夹线中徐10#配变	10	200	35
12742	市区	河夹线中徐11#配变	10	400	169
12743	市区	河夹线中徐13#配变	10	200	104
12744	市区	河夹线中徐14#配变	10	200	82
12745	市区	河夹线中徐15#配变	10	200	0
12746	市区	河夹线中徐3#配变	10	315	66
12747	市区	河夹线中徐4#配变	10	200	5
12748	市区	河夹线中徐5#配变	10	315	143
12749	市区	河夹线中徐6#配变	10	200	53
12750	市区	河夹线中徐8#配变	10	200	63
12751	市区	河夹线中徐9#公用变	10	200	64
12752	市区	河夹线周伙1#配变	10	200	72
12753	市区	河夹线周伙15#配变	10	200	68
12754	市区	河夹线周伙17#配变	10	200	77
12755	市区	河夹线周伙7#配变	10	400	129
12756	市区	国丰商业街1#配电室1#主变	10	630	436
12757	市区	兴农线陈祁5#配变	10	200	42
12758	市区	兴农线陈祁9#配变	10	200	75
12759	市区	兴农线大成1#配变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12760	市区	兴农线大成10#配变	10	200	86
12761	市区	兴农线大成11#配变	10	200	84
12762	市区	兴农线大成12#配变	10	200	64
12763	市区	兴农线大成13#配变	10	200	75
12764	市区	兴农线大成14#配变	10	200	2
12765	市区	兴农线大成15#配变	10	200	53
12766	市区	兴农线大成16#配变	10	200	77
12767	市区	兴农线大成17#配变	10	200	61
12768	市区	兴农线大成18#配变	10	200	125
12769	市区	兴农线大成19#配变	10	200	66
12770	市区	兴农线大成2#配变	10	200	18
12771	市区	兴农线大成20#配变	10	100	24
12772	市区	兴农线大成3#配变	10	200	86
12773	市区	兴农线大成4#配变	10	200	72
12774	市区	兴农线大成5#配变	10	200	0
12775	市区	兴农线大成6#配变	10	200	36
12776	市区	兴农线大成7#配变	10	200	73
12777	市区	兴农线大成8#配变	10	200	80
12778	市区	兴农线大成9#配变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12779	市区	兴农线大同1#配变	10	200	46
12780	市区	兴农线大同10#配变	10	200	88
12781	市区	兴农线大同12#配变	10	200	111
12782	市区	兴农线大同13#配变	10	200	87
12783	市区	兴农线大同2#配变	10	200	66
12784	市区	兴农线大同3#配变	10	200	50
12785	市区	兴农线大同4#配变	10	200	23
12786	市区	兴农线大同5#配变	10	200	45
12787	市区	兴农线大同6#配变	10	200	57
12788	市区	兴农线大同7#配变	10	200	25
12789	市区	兴农线大同8#配变	10	200	72
12790	市区	兴农线大同9#配变	10	200	95
12791	市区	兴农线连心10#配变	10	200	14
12792	市区	兴农线连心12#配变	10	200	97
12793	市区	兴农线连心13#配变	10	200	11
12794	市区	兴农线连心3#配变	10	200	80
12795	市区	兴农线中徐12#配变	10	200	77
12796	市区	兴农线中徐2#配变	10	200	100
12797	市区	兴农线中徐7#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12798	市区	兴农线周伙10#配变	10	200	86
12799	市区	兴农线周伙11#配变	10	200	44
12800	市区	兴农线周伙13#配变	10	200	92
12801	市区	兴农线周伙16#配变	10	200	100
12802	市区	兴农线周伙2#配变	10	400	213
12803	市区	兴农线周伙3#配变	10	200	18
12804	市区	兴农线周伙4#配变	10	200	49
12805	市区	兴农线周伙5#配变	10	200	42
12806	市区	兴农线周伙6#配变	10	200	24
12807	市区	兴农线周伙8#配变	10	200	37
12808	市区	兴农线周伙9#配变	10	200	72
12809	市区	国丰商业街1#配电室2#主变	10	630	424
12810	市区	学富线车林10#配变	10	200	57
12811	市区	学富线车林11#配变	10	200	125
12812	市区	学富线车林12#配变	10	200	52
12813	市区	学富线车林3#配变	10	200	81
12814	市区	学富线车林4#配变	10	200	30
12815	市区	学富线车林5#配变	10	200	137
12816	市区	学富线车林6#配变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12817	市区	学富线车林7#配变	10	200	48
12818	市区	学富线车林9#配变	10	100	62
12819	市区	学富线蒋河11#配变	10	200	79
12820	市区	学富线蒋河13#配变	10	200	110
12821	市区	学富线蒋河14#配变	10	200	5
12822	市区	学富线蒋河16#配变	10	200	0
12823	市区	学富线蒋河2#配变	10	100	12
12824	市区	学富线蒋河3#配变	10	315	63
12825	市区	学富线蒋河4#配变	10	200	25
12826	市区	学富线蒋河5#配变	10	200	22
12827	市区	学富线蒋河6#配变	10	400	125
12828	市区	学富线蒋河7#配变	10	200	57
12829	市区	学富线蒋河9#配变	10	400	86
12830	市区	学富线联河1#配变	10	200	53
12831	市区	学富线联河10#配变	10	200	112
12832	市区	学富线联河11#配变	10	200	105
12833	市区	学富线联河12#配变	10	200	112
12834	市区	学富线联河2#配变	10	200	90
12835	市区	学富线联河3#配变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12836	市区	学富线联河7#配变	10	100	4
12837	市区	学富线联河9#配变	10	200	126
12838	市区	学富线戚庄1#配变	10	400	163
12839	市区	学富线戚庄10#配变	10	200	94
12840	市区	学富线戚庄11#配变	10	200	70
12841	市区	学富线戚庄12#配变	10	200	109
12842	市区	学富线戚庄13#配变	10	200	98
12843	市区	学富线戚庄14#配变	10	200	85
12844	市区	学富线戚庄15#配变	10	200	109
12845	市区	学富线戚庄2#配变	10	400	244
12846	市区	学富线戚庄3#配变	10	200	38
12847	市区	学富线戚庄4#配变	10	200	99
12848	市区	学富线戚庄5#配变	10	200	81
12849	市区	学富线戚庄6#配变	10	200	116
12850	市区	学富线戚庄7#配变	10	200	100
12851	市区	学富线戚庄8#配变	10	200	92
12852	市区	学富线戚庄9#配变	10	200	64
12853	市区	学富线同港8#配变	10	200	121
12854	市区	学东线白阳1#配变	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12855	市区	学东线白阳10#配变	10	200	122
12856	市区	学东线白阳11#配变	10	200	44
12857	市区	学东线白阳12#配变	10	200	73
12858	市区	学东线白阳13#配变	10	200	71
12859	市区	学东线白阳14#配变	10	200	75
12860	市区	学东线白阳15#配变	10	200	84
12861	市区	学东线白阳2#配变	10	200	29
12862	市区	学东线白阳3#配变	10	100	39
12863	市区	学东线白阳4#配变	10	100	5
12864	市区	学东线白阳5#配变	10	200	81
12865	市区	学东线白阳6#配变	10	200	0
12866	市区	学东线白阳7#配变	10	200	91
12867	市区	学东线白阳8#配变	10	200	53
12868	市区	学东线白阳9#配变	10	200	8
12869	市区	学东线车林1#配变	10	400	114
12870	市区	学东线车林13#配变	10	200	34
12871	市区	学东线车林17#配变	10	200	44
12872	市区	学东线车林2#配变	10	200	88
12873	市区	学东线车林8#配变	10	400	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12874	市区	学东线三永11#配变	10	100	11
12875	市区	学东线三永3#配变	10	200	0
12876	市区	学东线时杨10#配变	10	400	142
12877	市区	学东线时杨11#配变	10	200	26
12878	市区	学东线时杨13#配变	10	200	125
12879	市区	学东线时杨17#配变	10	200	111
12880	市区	学东线时杨2#配变	10	200	108
12881	市区	学东线时杨3#配变	10	200	9
12882	市区	学东线时杨4#配变	10	200	73
12883	市区	学东线时杨5#配变	10	200	92
12884	市区	学东线同港1#配变	10	200	101
12885	市区	学东线同港10#配变	10	200	25
12886	市区	学东线同港11#配变	10	200	62
12887	市区	学东线同港12#配变	10	200	101
12888	市区	学东线同港13#配变	10	200	53
12889	市区	学东线同港2#配变	10	200	0
12890	市区	学东线同港3#配变	10	200	18
12891	市区	学东线同港4#配变	10	200	60
12892	市区	学东线同港5#配变	10	100	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12893	市区	学东线同港6#配变	10	400	120
12894	市区	学东线同港7#配变	10	400	19
12895	市区	学东线同港9#配变	10	200	40
12896	市区	学东线学富集镇15#配变	10	200	0
12897	市区	学东线学中10#配变	10	400	237
12898	市区	学东线学中2#配变	10	200	92
12899	市区	学东线学中3#配变	10	200	44
12900	市区	学东线学中4#配变	10	200	0
12901	市区	学东线学中5#配变	10	200	11
12902	市区	学东线学中7#配变	10	200	0
12903	市区	学东线学中8#配变	10	200	53
12904	市区	学东线学中9#配变	10	200	132
12905	市区	荟雅名苑1#配电室2#主变	10	800	466
12906	市区	学农线陈祁1#配变	10	200	60
12907	市区	学农线陈祁10#配变	10	200	77
12908	市区	学农线陈祁11#配变	10	200	0
12909	市区	学农线陈祁12#配变	10	200	25
12910	市区	学农线陈祁13#配变	10	200	93
12911	市区	学农线陈祁14#配变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12912	市区	学农线陈祁2#配变	10	200	61
12913	市区	学农线陈祁3#配变	10	200	4
12914	市区	学农线陈祁4#配变	10	200	55
12915	市区	学农线陈祁6#配变	10	200	66
12916	市区	学农线陈祁8#配变	10	200	106
12917	市区	学农线华府1#配变	10	200	82
12918	市区	学农线华府10#配变	10	200	0
12919	市区	学农线华府12#配变	10	200	75
12920	市区	学农线华府13#配变	10	200	40
12921	市区	学农线华府14#配变	10	200	87
12922	市区	学农线华府19#配变	10	200	72
12923	市区	学农线华府2#配变	10	200	40
12924	市区	学农线华府20#配变	10	200	79
12925	市区	学农线华府3#配变	10	200	84
12926	市区	学农线华府4#配变	10	200	113
12927	市区	学农线蒋河10#配变	10	200	85
12928	市区	学农线蒋河15#配变	10	200	58
12929	市区	学农线蒋河18#箱变	10	630	237
12930	市区	学农线连心1#配变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12931	市区	学农线连心14#配变	10	200	15
12932	市区	学农线连心15#配变	10	200	87
12933	市区	学农线连心16#配变	10	200	102
12934	市区	学农线连心17#配变	10	200	62
12935	市区	学农线连心18#配变	10	200	48
12936	市区	学农线连心19#配变	10	200	96
12937	市区	学农线连心2#配变	10	200	46
12938	市区	学农线连心4#配变	10	200	47
12939	市区	学农线连心5#配变	10	200	98
12940	市区	学农线连心6#配变	10	200	57
12941	市区	学农线连心7#配变	10	200	63
12942	市区	学农线连心8#配变	10	200	100
12943	市区	学农线连心9#配变	10	200	47
12944	市区	学农线联河13#配变	10	200	85
12945	市区	学农线联河14#配变	10	200	56
12946	市区	学农线联河15#配变	10	200	17
12947	市区	学农线联河4#配变	10	200	27
12948	市区	学农线联河5#配变	10	200	84
12949	市区	学农线联河6#配变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12950	市区	学农线联河8#配变	10	200	52
12951	市区	学农线略沿1#公用变	10	400	103
12952	市区	学农线略沿10#配变	10	200	72
12953	市区	学农线略沿11#配变	10	200	129
12954	市区	学农线略沿12#配变	10	200	98
12955	市区	学农线略沿13#配变	10	200	90
12956	市区	学农线略沿14#配变	10	200	101
12957	市区	学农线略沿2#配变	10	200	53
12958	市区	学农线略沿3#配变	10	200	63
12959	市区	学农线略沿4#配变	10	200	31
12960	市区	学农线略沿5#配变	10	200	52
12961	市区	学农线略沿6#配变	10	200	42
12962	市区	学农线略沿7#配变	10	200	94
12963	市区	学农线略沿8#配变	10	200	78
12964	市区	学农线略沿9#配变	10	200	45
12965	市区	蒋河17#箱变	10	500	223
12966	市区	学西线惠隆嘉园	10	400	226
12967	市区	学西线集镇1#配变	10	400	205
12968	市区	学西线集镇12#配变	10	315	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12969	市区	学西线集镇17#配变	10	200	148
12970	市区	学西线集镇21#配变	10	400	159
12971	市区	学西线集镇22#配变	10	400	49
12972	市区	学西线集镇27#配变	10	400	151
12973	市区	学西线集镇29#配变	10	400	239
12974	市区	学西线集镇30#配变	10	400	168
12975	市区	学西线集镇4#配变	10	315	78
12976	市区	学西线集镇7#配变	10	200	84
12977	市区	学西线蒋河1#配变	10	400	183
12978	市区	学西线蒋河8#配变	10	400	221
12979	市区	学西线六建公寓配变	10	400	242
12980	市区	学西线时杨16#配变	10	200	7
12981	市区	学西线时杨7#配变	10	400	128
12982	市区	学西线时杨8#配变	10	200	51
12983	市区	集镇28号	10	400	217
12984	市区	学永线园垛1#配变	10	200	50
12985	市区	学永线园垛10#配变	10	200	82
12986	市区	学永线园垛11#配变	10	200	85
12987	市区	学永线园垛12#配变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12988	市区	学永线园垛13#配变	10	200	0
12989	市区	学永线园垛2#配变	10	200	79
12990	市区	学永线园垛3#配变	10	200	94
12991	市区	学永线园垛4#配变	10	200	65
12992	市区	学永线园垛5#配变	10	200	98
12993	市区	学永线园垛6#配变	10	200	76
12994	市区	学永线园垛7#配变	10	200	75
12995	市区	学永线园垛8#配变	10	200	79
12996	市区	学永线园垛9#配变	10	200	43
12997	市区	学园线学富集镇24#配变	10	200	60
12998	市区	荟雅名苑1#配电室1#主变	10	800	365
12999	市区	集镇18#配变	10	200	87
13000	市区	集镇19#配变	10	400	139
13001	市区	集镇2#配变	10	400	108
13002	市区	集镇20#配变	10	400	214
13003	市区	集镇26#配变	10	400	50
13004	市区	集镇31号配变	10	400	182
13005	市区	集镇32#配变	10	400	187
13006	市区	集镇5#配变	10	100	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13007	市区	集镇6#配变	10	200	113
13008	市区	集镇8#配变	10	400	37
13009	市区	蒋河12#配变	10	200	88
13010	市区	时杨1#配变	10	400	126
13011	市区	时杨12#配变	10	400	79
13012	市区	时杨14#配变	10	100	0
13013	市区	时杨15#公用变	10	400	220
13014	市区	时杨18#配变	10	200	81
13015	市区	时杨9#配变	10	200	0
13016	市区	学富集镇10#配变	10	200	75
13017	市区	学富集镇11#配变	10	400	157
13018	市区	学富集镇13#配变	10	400	134
13019	市区	学富集镇14#配变	10	400	167
13020	市区	学富集镇23#配变	10	200	108
13021	市区	学富集镇25#配变	10	400	171
13022	市区	学富集镇3#配变	10	400	178
13023	市区	学富集镇33#配变	10	400	211
13024	市区	学中1#配变	10	400	147
13025	市区	学中6#配变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13026	市区	三永1#配变	10	200	17
13027	市区	三永10#配变	10	400	231
13028	市区	三永12#配变	10	100	14
13029	市区	三永13#配变	10	200	94
13030	市区	三永14#配变	10	200	109
13031	市区	三永15#配变	10	200	65
13032	市区	三永16#配变	10	200	98
13033	市区	三永17#配变	10	200	70
13034	市区	三永18#配变	10	200	73
13035	市区	三永19#配变	10	200	80
13036	市区	三永2#配变	10	400	167
13037	市区	三永20#配变	10	200	0
13038	市区	三永4#配变	10	100	0
13039	市区	三永5#配变	10	200	42
13040	市区	三永6#配变	10	200	33
13041	市区	三永7#配变	10	200	133
13042	市区	三永8#配变	10	400	173
13043	市区	三永9#配变	10	200	76
13044	市区	停车场1#S1箱变	10	630	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13045	市区	停车场2#S2箱变	10	630	147
13046	市区	都政线世纪路S4箱变	10	500	92
13047	市区	都政线世纪路S5箱变	10	400	0
13048	市区	国土局S6箱变主变	10	630	331
13049	市区	福裕线福裕小区5#变	10	400	61
13050	市区	福裕线福裕小区6#变	10	400	26
13051	市区	福裕线港龙华侨城充电桩箱变	10	400	40
13052	市区	福裕1#公用变	10	500	90
13053	市区	福裕2#公用变	10	500	206
13054	市区	福裕3#公用变	10	500	4
13055	市区	福裕4#公用变	10	500	127
13056	市区	福裕南小区5#箱变	10	630	331
13057	市区	福裕南小区6#箱变	10	630	166
13058	市区	福裕小区1#变	10	400	158
13059	市区	福裕小区2#变	10	400	12
13060	市区	福裕小区3#变	10	315	113
13061	市区	福裕小区4#变	10	400	0
13062	市区	供电1#箱变	10	630	220
13063	市区	供电食堂箱变	10	630	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13064	市区	龙城峰景2#配电室2#主变	10	800	440
13065	市区	龙城峰景2#配电室4#主变	10	800	470
13066	市区	人武变	10	400	224
13067	市区	日月路菜场箱变	10	630	91
13068	市区	盛朋变	10	400	134
13069	市区	孙匡变	10	400	0
13070	市区	裕新社区1#箱变	10	400	92
13071	市区	裕新社区2#箱变	10	630	279
13072	市区	高校线都市豪庭1#小区变1#主变	10	1000	596
13073	市区	高校线都市豪庭1#小区变2#主变	10	1000	365
13074	市区	高校线都市豪庭1#小区变3#主变	10	1000	384
13075	市区	高校线都市豪庭2#小区变1#主变	10	1000	470
13076	市区	高校线都市豪庭2#小区变2#主变	10	1000	623
13077	市区	高校线都市豪庭S3欧变	10	630	190
13078	市区	高校线都市豪庭S4欧变	10	630	215
13079	市区	凤麟府1#配电室2#主变	10	800	459
13080	市区	凤麟府1#配电室4#主变	10	800	553
13081	市区	凤麟府2#充电桩1#变压器	10	400	276
13082	市区	凤麟府2#配电室2#主变	10	800	476

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13083	市区	凤麟府2#配电室4#主变	10	800	492
13084	市区	凤麟府3#配电室2#主变	10	800	396
13085	市区	凤麟府3#配电室4#主变	10	800	499
13086	市区	凤麟府4#配电室2#主变	10	800	476
13087	市区	凤麟府4#配电室4#主变	10	800	462
13088	市区	凤麟府5#配电室2#主变	10	800	421
13089	市区	凤麟府5#配电室4#主变	10	800	472
13090	市区	万胜11#变	10	400	5
13091	市区	万胜15#变	10	400	296
13092	市区	万胜16#变	10	200	134
13093	市区	万胜西公用变	10	400	305
13094	市区	玉新小区1#变	10	400	121
13095	市区	玉新小区2#变	10	400	64
13096	市区	玉新小区3#变	10	400	34
13097	市区	玉新小区4#变	10	100	61
13098	市区	玉新小区4#欧变	10	400	6
13099	市区	福裕线/神河线恒大名都4#配电室1#	10	800	412
13100	市区	福裕线/神河线恒大名都4#配电室3#	10	800	394
13101	市区	恒大名都1#配电室1#主变	10	800	329

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13102	市区	恒大名都1#配电室3#主变	10	800	254
13103	市区	恒大名都2#开关站2#主变	10	1000	461
13104	市区	恒大名都2#开关站4#主变	10	1000	566
13105	市区	恒大名都2#配电室5#主变	10	800	334
13106	市区	恒大名都2#配电室7#主变	10	800	414
13107	市区	恒大名都3#开关站2#主变	10	1000	362
13108	市区	恒大名都3#开关站4#主变	10	1000	572
13109	市区	恒大名都3#配电室2#主变	10	800	273
13110	市区	恒大名都3#配电室4#主变	10	800	460
13111	市区	恒大名都5#配电室2#主变	10	800	424
13112	市区	恒大名都5#配电室4#主变	10	800	381
13113	市区	恒大名都6#配电室2#主变	10	800	387
13114	市区	恒大名都6#配电室4#主变	10	800	367
13115	市区	恒大名都7#配电室2#主变	10	800	361
13116	市区	恒大名都7#配电室4#主变	10	800	352
13117	市区	恒大名都8#配电室2#主变	10	800	418
13118	市区	恒大名都8#配电室4#主变	10	800	414
13119	市区	宏都线宏都花园32#楼S18箱变	10	500	129
13120	市区	宏都线宏都花园S12箱变	10	500	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13121	市区	宏都线宏都花园S13箱变	10	500	62
13122	市区	宏都线宏都花园S15箱变	10	630	134
13123	市区	宏都线宏都花园S16箱变	10	500	99
13124	市区	宏都线宏都花园S17箱变	10	500	81
13125	市区	宏都线开元路2#S23箱变	10	630	156
13126	市区	宏都线开元路S6箱变	10	630	141
13127	市区	宏都线盘古路S5箱变	10	630	0
13128	市区	宏都线三院S11箱变	10	500	36
13129	市区	宏都线商业街S2箱变	10	500	0
13130	市区	宏都线商业街配电间1#主变	10	630	99
13131	市区	宏都线新都S10箱变	10	500	113
13132	市区	宏都线新都S20箱变	10	500	5
13133	市区	宏都线新都S24箱变	10	500	45
13134	市区	宏都线新都S7箱变	10	500	329
13135	市区	宏都线新都S8箱变	10	630	320
13136	市区	宏都线新都S9箱变	10	630	121
13137	市区	宏都线盐都路S18箱变	10	630	0
13138	市区	宏都线盐都路S19箱变	10	630	84
13139	市区	宏都线尧舜路S22箱变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13140	市区	宏都花园S14箱变	10	630	318
13141	市区	华良S4欧变	10	630	252
13142	市区	开元路S25箱变1#主变	10	630	0
13143	市区	盐都路S20箱变主变	10	630	145
13144	市区	华夏线华夏绿城1#变电所1#主变	10	800	372
13145	市区	华夏线华夏绿城1#变电所2#主变	10	800	51
13146	市区	华夏线华夏绿城1#变电所3#主变	10	800	289
13147	市区	华夏线华夏绿城1#变电所4#主变	10	800	316
13148	市区	华夏线华夏绿城2#变电所1#主变	10	800	353
13149	市区	华夏线华夏绿城2#变电所2#主变	10	800	139
13150	市区	华夏线华夏绿城2#变电所3#主变	10	800	175
13151	市区	华夏线华夏绿城2#变电所4#主变	10	800	219
13152	市区	华夏线华夏绿城3#变电所1#主变	10	800	345
13153	市区	华夏线华夏绿城3#变电所2#主变	10	800	368
13154	市区	华夏线华夏绿城3#变电所3#主变	10	800	441
13155	市区	华夏线华夏绿城3#变电所4#主变	10	800	203
13156	市区	家苑线/金庭线2009庄园小区1#配电室1#主变	10	800	423
13157	市区	家苑线恒荣S14箱变	10	630	108
13158	市区	家苑线恒荣S15箱变（用户）	10	630	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13159	市区	家苑线恒荣世家S16箱变	10	1000	571
13160	市区	家苑线记者家园1#配电室1#主变	10	1000	577
13161	市区	家苑线记者家园1#配电室2#主变	10	1000	577
13162	市区	家苑线记者家园2#配电室1#主变	10	800	472
13163	市区	家苑线记者家园2#配电室2#主变	10	800	438
13164	市区	家苑线明珠苑1#配电室1#主变	10	1250	604
13165	市区	家苑线明珠苑1#配电室2#主变	10	1250	593
13166	市区	家苑线明珠苑2#配电室1#主变	10	1000	558
13167	市区	家苑线明珠苑2#配电室2#主变	10	1000	583
13168	市区	家苑线明珠苑S1箱变	10	500	191
13169	市区	家苑线明珠苑S2箱变	10	630	356
13170	市区	家苑线明珠苑S3箱变	10	630	344
13171	市区	家苑线明珠苑S4变	10	500	255
13172	市区	家苑线明珠苑S5箱变	10	500	261
13173	市区	家苑线明珠苑S6箱变	10	500	263
13174	市区	家苑线怡园S9箱变	10	630	315
13175	市区	凤凰汇熙园1#配电室1#主变	10	630	240
13176	市区	凤凰汇熙园1#配电室3#主变	10	630	221
13177	市区	凤凰汇熙园开关站1#主变	10	800	415

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13178	市区	恒荣世家1#配电室1#主变	10	1000	438
13179	市区	恒荣世家1#配电室2#主变	10	1000	451
13180	市区	恒荣世家2#配电室3#主变	10	1000	520
13181	市区	恒荣世家2#配电室4#主变	10	1000	550
13182	市区	恒荣世家2#配电室5#主变	10	1000	800
13183	市区	恒荣世家2#配电室6#主变	10	1000	544
13184	市区	恒荣世家3#配电室1#主变	10	1000	475
13185	市区	恒荣世家3#配电室3#主变	10	1000	415
13186	市区	锦城丽景12#楼东S6欧变主变	10	630	197
13187	市区	锦城丽景3#楼北S2欧变	10	400	195
13188	市区	锦城丽景9#楼西S4欧变	10	400	203
13189	市区	锦城丽景开关站2#主变	10	400	127
13190	市区	丽都怡园小区配电室1#主变	10	1000	291
13191	市区	家苑线/金庭线2009庄园小区1#配电室2#主变	10	800	438
13192	市区	金庭线2009庄园小区2#配电室1#主变	10	800	395
13193	市区	金庭线2009庄园小区2#配电室2#主变	10	800	381
13194	市区	金庭线印象S1欧变	10	630	281
13195	市区	金庭线印象S2欧变	10	500	171
13196	市区	金庭线印象S5欧变	10	500	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13197	市区	日月星城1#开关站2#主变	10	800	355
13198	市区	日月星城1#配电室2#主变	10	630	238
13199	市区	日月星城1#配电室4#主变	10	630	419
13200	市区	日月星城3#配电室2#主变	10	800	345
13201	市区	日月星城3#配电室4#主变	10	800	374
13202	市区	日月星城4#配电室2#主变	10	630	235
13203	市区	日月星城4#配电室4#主变	10	630	264
13204	市区	天澜湾3#小区变电所1#变	10	1250	558
13205	市区	天澜湾3#小区变电所2#变	10	1250	389
13206	市区	天澜湾3#小区变电所3#变	10	1000	473
13207	市区	天澜湾4#小区变电所2#变	10	1250	555
13208	市区	天澜湾4#小区变电所3#变	10	1000	371
13209	市区	翰林壹品1#配电室2#主变	10	800	374
13210	市区	翰林壹品1#配电室4#主变	10	800	434
13211	市区	翰林壹品2#配电室2#主变	10	800	474
13212	市区	翰林壹品2#配电室4#主变	10	800	445
13213	市区	翰林壹品3#配电室1#主变	10	800	409
13214	市区	翰林壹品3#配电室3#主变	10	800	376
13215	市区	翰林壹品4#配电室1#主变	10	800	434

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13216	市区	翰林壹品4#配电室3#主变	10	800	450
13217	市区	翰林壹品5#配电室2#主变	10	800	341
13218	市区	翰林壹品5#配电室4#主变	10	800	442
13219	市区	翰林壹品6#配电室1#主变	10	800	381
13220	市区	翰林壹品6#配电室3#主变	10	800	388
13221	市区	金都华府1#配电室1#主变	10	800	402
13222	市区	金都华府1#配电室3#主变	10	800	406
13223	市区	金都华府2#配电室1#主变	10	800	320
13224	市区	金都华府2#配电室3#主变	10	800	478
13225	市区	清华学仕园2#开关站1#主变	10	1250	550
13226	市区	清华学仕园2#开关站2#主变	10	1250	526
13227	市区	清华学仕园2#开关站3#主变	10	1250	582
13228	市区	清华学仕园2#开关站4#主变	10	1000	408
13229	市区	神州豪苑2#配电室2#主变	10	800	452
13230	市区	神州豪苑1#配电室2#主变	10	800	467
13231	市区	神州豪苑1#配电室4#主变	10	800	497
13232	市区	明城线高力广场S25箱变	10	500	151
13233	市区	明城线高力广场S26箱变	10	500	152
13234	市区	明城线衡泰S22箱变	10	630	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13235	市区	明城线衡泰S23箱变	10	630	142
13236	市区	明城线开元路2#变	10	315	179
13237	市区	明城线世纪大厦1#S27箱变	10	630	312
13238	市区	明城线世纪大厦2#S28箱变	10	630	353
13239	市区	明城线世纪大厦3#S29箱变	10	630	314
13240	市区	明城线文汇苑S2箱变	10	500	200
13241	市区	明城线文汇苑S3环网箱变	10	630	132
13242	市区	明城线依云小镇1#配电室1#主变	10	1000	573
13243	市区	明城线依云小镇1#配电室2#主变	10	1000	605
13244	市区	明城线依云小镇1#配电室3#主变	10	1000	465
13245	市区	明城线依云小镇1#配电室4#主变	10	1000	478
13246	市区	明城线依云小镇2#配电室1#主变	10	1000	436
13247	市区	明城线依云小镇2#配电室2#主变	10	1000	627
13248	市区	明城线依云小镇2#配电室3#主变	10	800	566
13249	市区	明城线依云小镇2#配电室4#主变	10	800	391
13250	市区	博客领地1#箱变主变	10	630	387
13251	市区	博客领地2#箱变主变	10	630	335
13252	市区	衡泰S21箱变	10	630	183
13253	市区	衡泰S24箱变	10	630	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13254	市区	依云小镇二期1#地下配电室2#主变	10	1000	553
13255	市区	南纬线大赛S6箱变	10	200	148
13256	市区	凤凰汇熙园1#配电室2#主变	10	630	255
13257	市区	凤凰汇熙园1#配电室4#主变	10	630	277
13258	市区	凤凰汇熙园开关站2#主变	10	800	378
13259	市区	凤鸣缙香1#配电室1#主变	10	800	380
13260	市区	凤鸣缙香1#配电室3#主变	10	800	422
13261	市区	凤鸣缙香2#开关站1#主变	10	800	198
13262	市区	凤鸣缙香2#配电室1#主变	10	800	364
13263	市区	凤鸣缙香2#配电室3#主变	10	800	405
13264	市区	凤鸣缙香3#开关站1#主变	10	630	297
13265	市区	凤鸣缙香3#配电室1#主变	10	800	400
13266	市区	凤鸣缙香3#配电室3#主变	10	800	388
13267	市区	凤鸣缙香4#配电室1#主变	10	800	397
13268	市区	凤鸣缙香4#配电室3#主变	10	800	394
13269	市区	凤鸣缙香5#配电室1#主变	10	800	318
13270	市区	凤鸣缙香6#配电室1#主变	10	630	215
13271	市区	凤鸣缙香6#配电室3#主变	10	630	200
13272	市区	凤鸣缙香7#配电室1#主变	10	800	367

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13273	市区	凤鸣缙香7#配电室3#主变	10	800	331
13274	市区	凤鸣缙香开关站1#主变	10	800	364
13275	市区	金色果缘1#配电室1#主变	10	630	344
13276	市区	金色果缘1#配电室3#主变	10	630	295
13277	市区	金色果缘2#配电室1#主变	10	800	434
13278	市区	金色果缘2#配电室3#主变	10	800	384
13279	市区	金色果缘3#配电室1#主变	10	800	472
13280	市区	金色果缘3#配电室3#主变	10	800	484
13281	市区	金色果缘开关站1#主变	10	630	143
13282	市区	金色果缘开关站3#主变	10	630	0
13283	市区	印象S3欧变	10	630	266
13284	市区	印象S4欧变	10	500	182
13285	市区	云璟府1#配电室2#主变	10	800	55
13286	市区	云璟府1#配电室4#主变	10	800	487
13287	市区	云璟府开关站2#主变	10	800	381
13288	市区	天澜湾4#小区变电所1#变	10	1250	517
13289	市区	澜湾1#配电室1#变	10	1250	538
13290	市区	澜湾1#配电室2#变	10	1250	533
13291	市区	澜湾2#配电室3#变	10	1250	536

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13292	市区	澜湾2#配电室4#变	10	1250	549
13293	市区	清华学仕园1#配电室1#变	10	800	257
13294	市区	清华学仕园1#配电室2#变	10	800	303
13295	市区	清华学仕园1#配电室3#变	10	1250	515
13296	市区	清华学仕园1#配电室4#变	10	1000	355
13297	市区	仕园S1	10	630	277
13298	市区	家苑线恒荣世家S17箱变	10	1000	500
13299	市区	学林线/都政线金色蓝庭开闭所1#主变	10	800	357
13300	市区	学林线/都政线金色蓝庭开闭所3#主变	10	800	371
13301	市区	学林线金色蓝庭S1箱变	10	630	319
13302	市区	学林线金色蓝庭S3箱变	10	630	356
13303	市区	学林线荣城置业小区变电所1#主变	10	1000	525
13304	市区	学林线荣城置业小区变电所2#主变	10	1250	659
13305	市区	学林线学林雅苑1#变电所1#主变	10	1000	394
13306	市区	学林线学林雅苑1#变电所2#主变	10	800	179
13307	市区	学林线学林雅苑2#变电所3#主变	10	1000	382
13308	市区	学林线学林雅苑2#变电所4#主变	10	1250	993
13309	市区	恒荣世家3#配电室2#主变	10	1000	467
13310	市区	恒荣世家3#配电室4#主变	10	1000	482

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13311	市区	秀水线/盐塘线中海花园1#开关站2#主变	10	800	265
13312	市区	秀水线/盐塘线中海花园1#配电室2#主变	10	800	409
13313	市区	秀水线/盐塘线中海花园1#配电室4#主变	10	800	342
13314	市区	秀水线/盐塘线中海花园2#开关站2#主变	10	800	391
13315	市区	秀水线/盐塘线中海花园2#开关站4#主变	10	800	369
13316	市区	秀水线/盐塘线中海花园2#配电室2#主变	10	800	400
13317	市区	秀水线/盐塘线中海花园2#配电室4#主变	10	800	283
13318	市区	秀水线/盐塘线中海花园3#开关站2#主变	10	800	457
13319	市区	秀水线/盐塘线中海花园3#配电室2#主变	10	800	391
13320	市区	秀水线/盐塘线中海花园4#配电室2#主变	10	630	245
13321	市区	秀水线/盐塘线中海花园4#配电室4#主变	10	630	392
13322	市区	秀水线/盐塘线中海花园5#配电室2#主变	10	800	398
13323	市区	秀水线/盐塘线中海花园5#配电室4#主变	10	800	471
13324	市区	盐塘线康乐小区1#变	10	400	140
13325	市区	盐塘线康乐小区10#变	10	400	48
13326	市区	盐塘线康乐小区11#变	10	400	70
13327	市区	盐塘线康乐小区12#变	10	400	135
13328	市区	盐塘线康乐小区2#变	10	315	5
13329	市区	盐塘线康乐小区3#变	10	315	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13330	市区	盐塘线康乐小区4#变	10	400	84
13331	市区	盐塘线康乐小区9#变	10	400	11
13332	市区	盐塘线潘黄康乐小区5#箱变	10	630	248
13333	市区	盐塘线潘黄康乐小区6#变	10	630	22
13334	市区	盐塘线潘黄康乐小区7#箱变	10	630	0
13335	市区	盐塘线潘黄康乐小区8#箱变	10	630	147
13336	市区	盐塘线中海花园52#楼东3#欧变	10	400	218
13337	市区	盐塘线中海花园52#楼东4#欧变(下有光伏)	10	400	196
13338	市区	碧桂园小区1#开关站2#主变	10	630	300
13339	市区	碧桂园小区1#开关站4#主变	10	630	257
13340	市区	碧桂园小区1#配电房2#主变	10	630	197
13341	市区	碧桂园小区1#配电房4#主变	10	630	246
13342	市区	碧桂园小区2#配电房2#主变	10	800	324
13343	市区	汇都商务中心1#开关站2#主变配电变压器	10	630	373
13344	市区	汇都商务中心1#配电室2#主变配电变压器	10	630	226
13345	市区	汇都商务中心1#配电室4#主变配电变压器	10	630	109
13346	市区	中远线/紫元线中远易初开关站1#主变	10	800	319
13347	市区	中远线/紫元线中远易初开关站2#主变	10	800	340
13348	市区	中远线/紫元线中远易初开关站3#主变	10	800	417

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13349	市区	中远线/紫元线中远易初开关站4#主变	10	800	418
13350	市区	中远线嘉园10#S10欧变	10	630	302
13351	市区	中远线嘉园9#S9箱变	10	630	345
13352	市区	中远线嘉园S1欧变	10	630	206
13353	市区	中远线嘉园S2欧变	10	630	244
13354	市区	中远线嘉园S5欧变	10	630	330
13355	市区	中远线嘉园S6欧变	10	630	288
13356	市区	海润尊品1#配电室1#主变	10	630	291
13357	市区	海润尊品1#配电室3#主变	10	630	351
13358	市区	龙城峰景2#配电室1#主变	10	800	370
13359	市区	龙城峰景2#配电室3#主变	10	800	350
13360	市区	乾峰大厦1#开关站1#主变	10	800	492
13361	市区	神州河畔1#配电所2#变	10	800	470
13362	市区	神州河畔1#配电所4#变	10	800	503
13363	市区	神州河畔2#配电室2#主变	10	800	434
13364	市区	神州河畔3#配电室2#主变	10	800	367
13365	市区	神州河畔3#配电室4#主变	10	800	362
13366	市区	兴城家园1#配电所2#变	10	800	304
13367	市区	兴城家园1#配电所4#变	10	800	407

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13368	市区	兴都公寓1#配电室2#变	10	800	239
13369	市区	兴都公寓1#配电室4#变	10	800	260
13370	市区	兴都公寓2#配电室2#变	10	800	365
13371	市区	兴都公寓2#配电室4#变	10	800	575
13372	市区	紫薇线/紫宇线紫薇花园D组团小区变1#主变	10	1000	172
13373	市区	紫薇线紫薇花园B组团小区变1#主变	10	1000	344
13374	市区	紫薇线紫薇花园B组团小区变2#主变	10	1000	322
13375	市区	紫薇线紫薇花园C组团1#S4箱变	10	630	166
13376	市区	紫薇线紫薇花园C组团2#S5箱变	10	630	94
13377	市区	紫薇线紫薇花园G组团1#S6箱变	10	630	91
13378	市区	紫薇线紫薇花园G组团2#S7箱变	10	630	242
13379	市区	紫薇线紫薇花园H组团S8箱变	10	630	139
13380	市区	紫薇线紫薇欧变	10	500	261
13381	市区	潘黄刘朋1#变	10	400	119
13382	市区	潘黄刘朋3#变	10	400	0
13383	市区	潘黄刘朋4#变	10	315	42
13384	市区	潘黄刘朋7#变	10	400	171
13385	市区	潘黄刘朋9#变	10	400	50
13386	市区	潘黄万胜17#变	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13387	市区	潘黄万胜2#变,	10	100	47
13388	市区	潘黄万胜3#变	10	200	117
13389	市区	潘黄兴民8#变	10	200	136
13390	市区	潘黄兴民小区1#变	10	400	192
13391	市区	潘黄兴民小区2#变	10	400	119
13392	市区	潘黄兴民小区3#变	10	400	24
13393	市区	商用汽车城1#开关站1#变配电变压器	10	800	562
13394	市区	商用汽车城1#开关站3#变配电变压器	10	800	560
13395	市区	神龙充电桩1#	10	630	0
13396	市区	神龙充电桩2#	10	630	0
13397	市区	神龙充电桩3#欧变	10	630	0
13398	市区	神龙充电桩4#	10	630	216
13399	市区	沿海电子园区1#开关站1#主变	10	800	546
13400	市区	车苑华庭S5箱变	10	500	149
13401	市区	车苑华庭小区1#主变	10	800	359
13402	市区	车苑华庭小区2#主变	10	800	253
13403	市区	车苑华庭小区3#主变	10	1000	533
13404	市区	华兴S1箱变	10	630	225
13405	市区	华兴S2箱变	10	800	427

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13406	市区	华兴S3箱变	10	800	467
13407	市区	华兴S4箱变	10	800	455
13408	市区	刘朋10#变	10	400	187
13409	市区	蝶湖湾1#配电室1#主变	10	800	188
13410	市区	蝶湖湾2#配电室3#主变	10	800	456
13411	市区	和泰家园1#变电所002主变	10	1000	444
13412	市区	和泰家园1#变电所003#变	10	1250	576
13413	市区	和泰家园1#变电所01#变	10	1000	451
13414	市区	和泰嘉园主供3#欧变01	10	630	287
13415	市区	三河家园1#配电室1#主变	10	1250	638
13416	市区	三河家园1#配电室2#主变	10	1250	741
13417	市区	三河家园1#配电室3#主变	10	1250	733
13418	市区	三河家园2#配电室4#主变	10	1250	702
13419	市区	燕铭华庄1#配电室3#主变	10	800	346
13420	市区	燕铭华庄1#配电室4#主变	10	800	308
13421	市区	燕铭华庄2#配电室1#变01	10	800	352
13422	市区	燕铭华庄2#配电室2#变	10	800	414
13423	市区	燕铭华庄3#配电室2#主变间隔配电变压器	10	800	463
13424	市区	燕铭华庄3#配电室4#主变间隔配电变压器	10	800	314

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13425	市区	燕铭华庄4#配电室1#主变	10	800	375
13426	市区	燕铭华庄4#配电室3#主变	10	800	434
13427	市区	缘源小区S16箱变	10	630	226
13428	市区	缘源小区S17箱变	10	630	292
13429	市区	缘源小区S18箱变	10	500	215
13430	市区	缘源小区S19箱变01	10	630	312
13431	市区	缘源小区S20箱变	10	630	281
13432	市区	缘源小区S21箱变. . 配变	10	630	318
13433	市区	缘源小区S22箱变	10	630	269
13434	市区	创元线/佳盛线盛世明都2#开关站1#主变	10	630	210
13435	市区	创元线/佳盛线盛世明都2#开关站3#主变	10	630	359
13436	市区	创元线/佳盛线盛世明都3#配电室1#主变	10	800	394
13437	市区	创元线/佳盛线盛世明都3#配电室3#主变	10	800	379
13438	市区	创元线/向槟线创元金域1#配电室1#	10	800	453
13439	市区	创元线/向槟线创元金域1#配电室3#	10	800	425
13440	市区	创元线/向槟线创元金域 2 #配电室2#	10	800	494
13441	市区	创元线/向槟线创元金域 2 #配电室4#	10	800	474
13442	市区	创元线/向槟线创元金域 3 #配电室1#	10	800	392
13443	市区	创元线/向槟线创元金域 3 #配电室3#	10	800	426

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13444	市区	世城线/创元线创元金域 4 #配电室2#	10	800	314
13445	市区	世城线/创元线创元金域 4 #配电室4#	10	800	418
13446	市区	创元金域5#配电室1#主变	10	800	362
13447	市区	创元金域5#配电室3#主变	10	800	422
13448	市区	创元金域6#配电室2#主变	10	800	479
13449	市区	创元金域6#配电室4#主变	10	800	492
13450	市区	港龙华侨城2#配电室2#变	10	800	481
13451	市区	港龙华侨城2#配电室4#变	10	800	344
13452	市区	港龙华侨城3#配电室2#变	10	800	450
13453	市区	港龙华侨城3#配电室4#变	10	800	199
13454	市区	港龙华侨城4#配电室1#变压器配电变压器	10	800	286
13455	市区	港龙华侨城4#配电室3#变压器配电变压器	10	800	0
13456	市区	港龙华侨城5#配电室1#变压器配电变压器	10	800	334
13457	市区	港龙华侨城5#配电室3#变压器配电变压器	10	800	358
13458	市区	华侨城1#变电所2#变	10	800	342
13459	市区	华侨城1#变电所4#变	10	800	484
13460	市区	香槟公馆1#配电室2#主变	10	800	514
13461	市区	香槟公馆1#配电室4#主变	10	800	548
13462	市区	香槟公馆2#配电室2#主变	10	800	499

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13463	市区	香槟公馆2#配电室4#主变	10	800	370
13464	市区	香槟公馆3#配电室2#主变	10	800	496
13465	市区	香槟公馆3#配电室4#主变	10	800	464
13466	市区	香槟公馆4#配电室2#主变	10	800	432
13467	市区	香槟公馆4#配电室4#主变	10	800	308
13468	市区	都政线金色蓝庭S2箱变	10	630	367
13469	市区	秀水线/盐塘线中海花园1#开关站1#主变	10	800	459
13470	市区	秀水线/盐塘线中海花园1#配电室1#主变	10	800	355
13471	市区	秀水线/盐塘线中海花园1#配电室3#主变	10	800	343
13472	市区	秀水线/盐塘线中海花园2#开关站1#主变	10	800	379
13473	市区	秀水线/盐塘线中海花园2#开关站3#主变	10	800	305
13474	市区	秀水线/盐塘线中海花园2#配电室1#主变	10	800	379
13475	市区	秀水线/盐塘线中海花园2#配电室3#主变	10	800	363
13476	市区	秀水线/盐塘线中海花园3#开关站1#主变	10	800	485
13477	市区	秀水线/盐塘线中海花园3#配电室1#主变	10	800	416
13478	市区	秀水线/盐塘线中海花园4#配电室1#主变	10	630	265
13479	市区	秀水线/盐塘线中海花园4#配电室3#主变	10	630	405
13480	市区	秀水线/盐塘线中海花园5#配电室1#主变	10	800	479
13481	市区	秀水线/盐塘线中海花园5#配电室3#主变	10	800	455

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13482	市区	秀水线中海花园40#楼东1#欧变	10	400	230
13483	市区	秀水线中海花园40#楼东2#欧变	10	400	225
13484	市区	学林线/都政线金色蓝庭开闭所2#主变	10	800	380
13485	市区	学林线/都政线金色蓝庭开闭所4#主变	10	800	342
13486	市区	名苑S1箱变	10	500	212
13487	市区	名苑S2箱变	10	500	192
13488	市区	名苑S3箱变	10	500	154
13489	市区	观棠府1#配电室2#变压器	10	800	466
13490	市区	观棠府1#配电室4#变压器	10	800	432
13491	市区	观棠府2#配电室2#变压器	10	800	466
13492	市区	观棠府2#配电室4#变压器	10	800	476
13493	市区	观棠府3#配电室2#变压器	10	800	458
13494	市区	观棠府3#配电室4#变压器	10	800	456
13495	市区	恒大名都2#开关站1#主变	10	1000	502
13496	市区	恒大名都2#开关站3#主变	10	1000	504
13497	市区	恒大名都3#开关站1#主变	10	1000	473
13498	市区	恒大名都3#开关站3#主变	10	1000	437
13499	市区	恒大名都5#配电室1#主变	10	800	374
13500	市区	恒大名都5#配电室3#主变	10	800	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13501	市区	恒大名都6#配电室1#主变	10	800	444
13502	市区	恒大名都6#配电室3#主变	10	800	410
13503	市区	恒大名都7#配电室1#主变	10	800	341
13504	市区	恒大名都7#配电室3#主变	10	800	259
13505	市区	恒大名都8#配电室1#主变	10	800	373
13506	市区	恒大名都8#配电室3#主变	10	800	426
13507	市区	福利10#变	10	200	0
13508	市区	潘黄福利1#变	10	200	104
13509	市区	潘黄福利2#变	10	200	124
13510	市区	潘黄福利4#变	10	200	60
13511	市区	潘黄福利5#变	10	200	114
13512	市区	潘黄福利小区1#变	10	315	172
13513	市区	潘黄万胜4#变	10	200	98
13514	市区	潘黄万胜5#变	10	200	125
13515	市区	潘黄新伙10#变	10	100	24
13516	市区	潘黄新伙11#变	10	200	123
13517	市区	潘黄新伙2#变	10	200	123
13518	市区	潘黄新伙4#变	10	200	102
13519	市区	潘黄新伙5#变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13520	市区	潘黄野丁4#变	10	200	123
13521	市区	潘黄野丁7#变	10	200	113
13522	市区	翰林壹品1#配电室1#主变	10	800	394
13523	市区	翰林壹品1#配电室3#主变	10	800	367
13524	市区	翰林壹品2#配电室1#主变	10	800	350
13525	市区	翰林壹品2#配电室3#主变	10	800	397
13526	市区	翰林壹品3#配电室2#主变	10	800	370
13527	市区	翰林壹品3#配电室4#主变	10	800	341
13528	市区	翰林壹品4#配电室2#主变	10	800	432
13529	市区	翰林壹品4#配电室4#主变	10	800	478
13530	市区	翰林壹品5#配电室1#主变	10	800	440
13531	市区	翰林壹品5#配电室3#主变	10	800	437
13532	市区	翰林壹品6#配电室2#主变	10	800	352
13533	市区	翰林壹品6#配电室4#主变	10	800	388
13534	市区	金都华府1#配电室2#主变	10	800	395
13535	市区	金都华府1#配电室4#主变	10	800	373
13536	市区	金都华府2#配电室2#主变	10	800	364
13537	市区	金都华府2#配电室4#主变	10	800	436
13538	市区	神州豪苑2#配电室1#主变	10	800	414

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13539	市区	神洲豪苑1#配电室1#主变	10	800	479
13540	市区	神洲豪苑1#配电室3#主变	10	800	366
13541	市区	盐塘家园1#配电室1#主变	10	800	466
13542	市区	盐塘家园1#配电室3#主变	10	800	348
13543	市区	盐塘家园2#配电室1#主变	10	800	406
13544	市区	盐塘家园2#配电室3#主变	10	800	408
13545	市区	盐塘家园3#配电室1#主变	10	800	494
13546	市区	盐塘家园3#配电室3#主变	10	800	497
13547	市区	盐塘家园小区二期1#开关站1#主变	10	800	484
13548	市区	盐塘家园小区二期1#开关站3#主变	10	800	492
13549	市区	福裕线/神河线恒大名都4#配电室2#	10	800	458
13550	市区	福裕线/神州线恒大名都4#配电室4#	10	800	437
13551	市区	港龙华侨城2#配电室1#变	10	800	525
13552	市区	港龙华侨城2#配电室3#变	10	800	324
13553	市区	港龙华侨城3#配电室1#变	10	800	458
13554	市区	港龙华侨城3#配电室3#变	10	800	301
13555	市区	港龙华侨城4#配电室2#变压器配电变压器	10	800	360
13556	市区	港龙华侨城4#配电室4#变压器配电变压器	10	800	558
13557	市区	港龙华侨城5#配电室2#变压器配电变压器	10	800	443

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13558	市区	港龙华侨城5#配电室4#变压器配电变压器	10	800	356
13559	市区	海润尊品1#配电室2#主变	10	630	259
13560	市区	海润尊品1#配电室4#主变	10	630	285
13561	市区	恒大名都1#配电室2#主变	10	800	282
13562	市区	恒大名都1#配电室4#主变	10	800	339
13563	市区	恒大名都2#配电室6#主变	10	800	457
13564	市区	恒大名都2#配电室8#主变	10	800	352
13565	市区	恒大名都3#配电室1#主变	10	800	291
13566	市区	恒大名都3#配电室3#主变	10	800	436
13567	市区	华侨城1#变电所1#变	10	800	314
13568	市区	华侨城1#变电所3#变	10	800	418
13569	市区	乾峰大厦1#开关站2#主变	10	800	402
13570	市区	神州河畔1#配电所1#变	10	800	458
13571	市区	神州河畔1#配电所3#变	10	800	397
13572	市区	神州河畔2#配电室1#主变	10	800	405
13573	市区	神州河畔3#配电室1#主变	10	800	387
13574	市区	神州河畔3#配电室3#主变	10	800	407
13575	市区	兴城家园1#配电所1#变	10	800	380
13576	市区	兴城家园1#配电所3#变	10	800	355

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13577	市区	兴都公寓1#配电室1#变	10	800	200
13578	市区	兴都公寓1#配电室3#变	10	800	224
13579	市区	兴都公寓2#配电室1#变	10	800	362
13580	市区	兴都公寓2#配电室3#变	10	800	381
13581	市区	碧桂园二期1#配电室1#变压器	10	630	331
13582	市区	碧桂园二期2#配电室1#主变	10	630	246
13583	市区	碧桂园二期3#配电室1#主变配电变压器	10	800	368
13584	市区	碧桂园二期4#配电室1#变压器	10	800	384
13585	市区	碧桂园二期4#配电室3#变压器	10	800	315
13586	市区	碧桂园二期5#配电室1#主变	10	630	300
13587	市区	名望府1#配电室2#主变	10	800	432
13588	市区	名望府1#配电室4#主变	10	800	432
13589	市区	名望府2#配电室2#主变	10	800	461
13590	市区	名望府2#配电室4#主变	10	800	494
13591	市区	名望府3#配电室2#主变	10	800	564
13592	市区	钱江绿洲1#配电室2#变压器	10	800	437
13593	市区	钱江绿洲2#开关站2#主变	10	800	384
13594	市区	钱江绿洲2#开关站4#主变	10	800	516
13595	市区	钱江绿洲2#配电室2#主变	10	800	432

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13596	市区	钱江绿洲2#配电室4#主变	10	800	518
13597	市区	钱江绿洲4#配电房2#主变	10	800	474
13598	市区	钱江绿洲4#配电房4#主变	10	800	502
13599	市区	钱江绿洲6#配电室2#主变	10	630	366
13600	市区	钱江绿洲6#配电室4#主变	10	630	392
13601	市区	钱江支线钱江绿洲5#配电室2#主变	10	800	409
13602	市区	钱江支线钱江绿洲5#配电室4#主变	10	800	375
13603	市区	同人怡和园2#开关站2#主变配电变压器	10	800	356
13604	市区	同仁怡和园1#配电室2#主变	10	800	256
13605	市区	同仁怡和园1#配电室4#主变	10	800	506
13606	市区	同仁怡和园2#配电室2#主变	10	800	408
13607	市区	同仁怡和园2#配电室4#主变	10	800	464
13608	市区	吾悦和府润园1#开关站1#主变	10	800	442
13609	市区	吾悦和府润园1#配电室1#主变	10	800	448
13610	市区	吾悦和府润园1#配电室3#主变	10	800	412
13611	市区	怡和园3#配电室2#变配电变压器	10	800	389
13612	市区	怡和园3#配电室4#变配电变压器	10	800	455
13613	市区	碧桂园小区1#开关站1#主变	10	630	317
13614	市区	碧桂园小区1#开关站3#主变	10	630	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13615	市区	碧桂园小区1#配电房1#主变	10	630	290
13616	市区	碧桂园小区1#配电房3#主变	10	630	152
13617	市区	碧桂园小区2#配电房1#主变	10	800	391
13618	市区	港馨园小区1#开关站2#主变	10	630	333
13619	市区	港馨园小区1#开关站4#主变	10	630	281
13620	市区	港馨园小区1#配电室2#主变	10	800	408
13621	市区	港馨园小区1#配电室4#主变	10	800	407
13622	市区	和光尘樾1#配电室1#主变	10	800	554
13623	市区	和光尘樾1#配电室3#主变	10	800	574
13624	市区	潘黄兴民1#变	10	200	20
13625	市区	潘黄兴民2#变	10	200	68
13626	市区	潘黄兴民3#变	10	200	129
13627	市区	商用汽车城1#开关站2#变配电变压器	10	800	557
13628	市区	商用汽车城1#开关站4#变配电变压器	10	800	487
13629	市区	沿海电子园区1#开关站2#主变	10	800	584
13630	市区	三河家园2#配电室5#主变	10	1250	705
13631	市区	三河家园3#配电室6#主变	10	1250	630
13632	市区	三河家园3#配电室7#主变	10	1250	651
13633	市区	三河家园3#配电室8#主变	10	1250	686

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13634	市区	向阳水岸1#配电室1#主变	10	800	485
13635	市区	向阳水岸1#配电室3#主变	10	800	480
13636	市区	向阳水岸2#配电室1#主变	10	800	498
13637	市区	向阳水岸2#配电室3#主变	10	800	477
13638	市区	向阳水岸3#配电室1#主变.	10	800	399
13639	市区	向阳水岸3#配电室3#主变.	10	800	490
13640	市区	盐塘家园1#配电室2#主变	10	800	404
13641	市区	盐塘家园1#配电室4#主变	10	800	400
13642	市区	盐塘家园2#配电室2#主变	10	800	395
13643	市区	盐塘家园2#配电室4#主变	10	800	391
13644	市区	盐塘家园3#配电室2#主变	10	800	470
13645	市区	盐塘家园3#配电室4#主变	10	800	552
13646	市区	盐塘家园小区二期1#开关站2#主变	10	800	418
13647	市区	盐塘家园小区二期1#开关站4#主变	10	800	360
13648	市区	缘源农贸菜场箱变	10	630	394
13649	市区	缘源小区2#箱变	10	500	164
13650	市区	缘源小区3#箱变	10	500	212
13651	市区	缘源小区4#箱变配电变压器	10	500	175
13652	市区	缘源小区5#箱变	10	630	383

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13653	市区	秀水佳苑1#配电室2#主变	10	800	473
13654	市区	秀水佳苑2#配电室2#主变	10	800	424
13655	市区	秀水佳苑2#配电室4#主变	10	800	333
13656	市区	秀水佳苑3#配电室2#主变	10	800	429
13657	市区	秀水佳苑4#配电室2#主变	10	800	551
13658	市区	秀水佳苑4#配电室4#主变	10	800	503
13659	市区	秀水佳苑5#配电室2#主变	10	800	437
13660	市区	野丁小区3#配变	10	315	108
13661	市区	西区集镇13#箱变变压器	10	200	33
13662	市区	凤凰文化广场5#配电室1#主变	10	800	376
13663	市区	凤凰文化广场5#配电室3#主变	10	800	437
13664	市区	凤凰文化广场1#配电室1#主变	10	800	425
13665	市区	凤凰文化广场1#配电室3#主变	10	800	456
13666	市区	凤凰文化广场2#开关站1#主变	10	800	524
13667	市区	凤凰文化广场2#配电室1#主变	10	800	456
13668	市区	凤凰文化广场3#配电室1#主变	10	630	265
13669	市区	凤凰文化广场4#配电室1#主变	10	800	416
13670	市区	凤凰文化广场4#配电室3#主变	10	800	499
13671	市区	锦城丽景1#楼北S1欧变1#主变	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13672	市区	锦城丽景1#楼西S3欧变主变	10	400	0
13673	市区	锦城丽景11#楼南5#欧变主变	10	630	277
13674	市区	锦城丽景花园2#配电室1#主变	10	800	341
13675	市区	锦城丽景花园2#配电室2#主变	10	800	429
13676	市区	锦城丽景开关站1#主变	10	400	193
13677	市区	日月星城1#开关站1#主变	10	800	387
13678	市区	日月星城1#配电室1#主变	10	630	184
13679	市区	日月星城1#配电室3#主变	10	630	298
13680	市区	日月星城3#配电室1#主变	10	800	362
13681	市区	日月星城3#配电室3#主变	10	800	404
13682	市区	日月星城4#配电室1#主变	10	630	261
13683	市区	日月星城4#配电室3#主变	10	630	283
13684	市区	兴茂府1#配电室2#主变	10	800	508
13685	市区	兴茂府1#配电室4#主变	10	800	595
13686	市区	兴茂府2#配电室2#主变	10	800	612
13687	市区	兴茂府2#配电室4#主变	10	800	477
13688	市区	兴茂府3#配电室2#主变	10	800	591
13689	市区	创元线/向槟线创元金域1#配电室2#	10	800	424
13690	市区	创元线/向槟线创元金域1#配电室4#	10	800	412

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13691	市区	创元线/向滨线创元金域 2 #配电室1#	10	800	441
13692	市区	创元线/向滨线创元金域 3 #配电室2#	10	800	373
13693	市区	创元线/向滨线创元金域 3 #配电室4#	10	800	370
13694	市区	世城线/创元线创元金域 4 #配电室1#	10	800	262
13695	市区	世城线/创元线创元金域 4 #配电室3#	10	800	141
13696	市区	创元金域2#配电室3#主变	10	800	467
13697	市区	创元金域5#配电室2#主变	10	800	397
13698	市区	创元金域5#配电室4#主变	10	800	429
13699	市区	创元金域6#配电室1#主变	10	800	491
13700	市区	创元金域6#配电室3#主变	10	800	494
13701	市区	香槟公馆1#配电室1#主变	10	800	503
13702	市区	香槟公馆1#配电室3#主变	10	800	500
13703	市区	香槟公馆2#配电室1#主变	10	800	454
13704	市区	香槟公馆2#配电室3#主变	10	800	359
13705	市区	香槟公馆3#配电室1#主变	10	800	393
13706	市区	香槟公馆3#配电室3#主变	10	800	434
13707	市区	香槟公馆4#配电室1#主变	10	800	434
13708	市区	香槟公馆4#配电室3#主变	10	800	455
13709	市区	万悦花园北区1#配电室2#主变	10	630	323

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13710	市区	万悦花园北区1#配电室4#主变	10	630	344
13711	市区	万悦花园北区2#配电室2#主变	10	800	402
13712	市区	万悦花园北区2#配电室4#主变	10	800	300
13713	市区	万悦花园北区3#配电室2#主变	10	630	295
13714	市区	万悦花园北区3#配电室4#主变	10	630	300
13715	市区	万悦花园北区4#配电室1#主变	10	800	471
13716	市区	万悦花园北区4#配电室3#主变	10	800	336
13717	市区	万悦花园南区1#配电室1#主变	10	630	304
13718	市区	万悦花园南区1#配电室3#主变	10	630	179
13719	市区	万悦花园南区2#配电室1#主变	10	800	333
13720	市区	万悦花园南区2#配电室3#主变	10	800	403
13721	市区	新佳城1#配电室2#主变	10	800	467
13722	市区	新佳城1#配电室4#主变	10	800	472
13723	市区	新佳城2#配电室2#主变	10	800	540
13724	市区	新佳城2#配电室4#主变	10	800	549
13725	市区	新佳城3#配电室2#主变	10	800	537
13726	市区	新佳城3#配电室4#主变	10	800	533
13727	市区	新佳城4#配电室2#主变	10	800	540
13728	市区	新佳城4#配电室4#主变	10	800	558

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13729	市区	新佳城5#配电室2#主变	10	800	569
13730	市区	新佳城5#配电室4#主变	10	800	586
13731	市区	凤麟府1#配电室1#主变	10	800	282
13732	市区	凤麟府1#配电室3#主变	10	800	569
13733	市区	凤麟府2#配电室1#主变	10	800	472
13734	市区	凤麟府2#配电室3#主变	10	800	464
13735	市区	凤麟府3#配电室1#主变	10	800	477
13736	市区	凤麟府3#配电室3#主变	10	800	511
13737	市区	港海明珠1#配电室2#主变	10	630	367
13738	市区	港海明珠1#配电室4#主变	10	630	354
13739	市区	港海明珠2#配电室2#主变	10	800	618
13740	市区	港海明珠2#配电室4#主变	10	800	630
13741	市区	瑞城幼儿园欧变	10	630	346
13742	市区	兴邦蓝海花园1#配电室2#主变	10	630	318
13743	市区	兴邦蓝海花园1#配电室4#主变	10	630	293
13744	市区	兴邦蓝海花园2#配电室2#主变	10	800	332
13745	市区	兴邦蓝海花园2#配电室4#主变	10	800	525
13746	市区	兴邦蓝海花园3#配电室2#主变	10	630	409
13747	市区	兴邦蓝海花园3#配电室4#主变	10	630	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13748	市区	兴邦蓝海花园4#配电室2#主变	10	630	438
13749	市区	兴邦蓝海花园4#配电室4#主变	10	630	504
13750	市区	兴邦蓝海花园5#配电室2#主变	10	800	637
13751	市区	兴邦蓝海花园5#配电室4#主变	10	800	580
13752	市区	兴邦蓝海花园6#配电室2#主变	10	800	593
13753	市区	兴邦蓝海花园6#配电室4#主变	10	800	640
13754	市区	中南世纪城1#开关站2#主变	10	630	337
13755	市区	中南世纪城1#开关站4#主变	10	630	381
13756	市区	中南世纪城2#开关站2#主变	10	630	241
13757	市区	中南世纪城2#开关站4#主变	10	630	312
13758	市区	中南世纪城3#配电室2#主变	10	800	441
13759	市区	中南世纪城4#配电室2#主变	10	800	384
13760	市区	中南世纪城5#配电室2#主变	10	800	489
13761	市区	中南世纪城6#配电室2#主变	10	800	517
13762	市区	中南御城东苑1#开关站1#主变	10	800	265
13763	市区	中南御城东苑1#配电室1#主变	10	800	392
13764	市区	中南御城东苑2#配电室1#主变	10	800	462
13765	市区	中南御城东苑3#配电室1#主变	10	800	406
13766	市区	中南御城东苑4#配电室1#主变	10	800	350

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13767	市区	中南御城东苑4#配电室3#主变	10	800	385
13768	市区	中南御城东苑5#配电室1#主变	10	800	401
13769	市区	中南御城东苑5#配电室3#主变	10	800	432
13770	市区	中南御城苑1#配电室1#主变	10	800	338
13771	市区	中南御城苑2#开关站1#主变	10	800	256
13772	市区	中南御城苑2#配电室1#主变	10	800	339
13773	市区	中南御城苑3#配电室1#主变	10	800	387
13774	市区	中南御城苑4#配电室1#主变	10	800	372
13775	市区	中南御城苑5#配电室1#主变	10	800	286
13776	市区	光明东园1#开关站1#主变	10	1250	777
13777	市区	光明东园1#开关站2#主变	10	1250	499
13778	市区	光明东园1#配电室1#主变	10	1250	776
13779	市区	光明东园1#配电室2#主变	10	1250	606
13780	市区	光明东园2#配电室1#主变	10	1250	488
13781	市区	光明东园2#配电室2#主变	10	1250	701
13782	市区	光明东园3#配电室1#主变	10	1250	755
13783	市区	光明东园3#配电室2#主变	10	1250	633
13784	市区	光明西园1#开关站2#主变	10	800	325
13785	市区	光明西园1#配电室2#主变	10	800	358

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13786	市区	光明西园2#配电室1#主变	10	800	316
13787	市区	光明西园2#配电室2#主变	10	800	439
13788	市区	海兴中央公园1#配电室1#主变	10	630	333
13789	市区	海兴中央公园1#配电室3#主变	10	630	220
13790	市区	海兴中央公园2#配电室1#主变	10	800	420
13791	市区	海兴中央公园3#配电室1#主变	10	800	384
13792	市区	海兴中央公园4#配电室1#主变	10	800	370
13793	市区	海兴中央公园充电桩1#箱变主变	10	200	28
13794	市区	蝶湖湾1#配电室2#主变	10	800	320
13795	市区	蝶湖湾2#配电室4#主变	10	800	508
13796	市区	冠亨名城1#开关站2#主变	10	800	463
13797	市区	冠亨名城1#配电室2#主变	10	800	492
13798	市区	冠亨名城2#开关站2#主变	10	800	360
13799	市区	冠亨名城2#配电室2#主变	10	800	427
13800	市区	和泰嘉园2#小区变1#主变	10	1000	409
13801	市区	和泰嘉园2#小区变2#主变	10	1250	509
13802	市区	和泰嘉园2#小区变3#主变	10	1250	664
13803	市区	南国裕墅1#开关站1#主变	10	630	306
13804	市区	南国裕墅1#配电室1#主变	10	630	279

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13805	市区	南国裕墅1#配电室3#主变	10	630	237
13806	市区	盛世明都1#配电室2#变压器	10	800	474
13807	市区	盛世明都1#配电室4#变压器	10	800	430
13808	市区	盛世明都2#配电室2#变压器	10	800	489
13809	市区	盛世明都2#配电室4#变压器	10	800	380
13810	市区	向阳水岸1#配电室2#主变	10	800	486
13811	市区	向阳水岸1#配电室4#主变	10	800	494
13812	市区	向阳水岸2#配电室2#主变	10	800	471
13813	市区	向阳水岸2#配电室4#主变	10	800	363
13814	市区	向阳水岸3#配电室2#主变.	10	800	385
13815	市区	向阳水岸3#配电室4#主变.	10	800	430
13816	市区	燕铭华庄1#配电室1#主变	10	800	315
13817	市区	燕铭华庄1#配电室2#主变	10	800	337
13818	市区	燕铭华庄2#配电室3#变	10	800	462
13819	市区	燕铭华庄2#配电室4#变	10	800	431
13820	市区	燕铭华庄3#配电室1#主变	10	800	396
13821	市区	燕铭华庄3#配电室3#主变间隔配电变压器	10	800	486
13822	市区	燕铭华庄4#配电室2#主变	10	800	524
13823	市区	燕铭华庄4#配电室4#主变	10	800	416

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13824	市区	野丁小区1#箱变	10	630	279
13825	市区	野丁小区2#箱变	10	630	326
13826	市区	御景湾3#配电室1#变压器配电变压器	10	800	273
13827	市区	碧桂园珑悦1#开关站1#主变	10	800	361
13828	市区	桂园珑悦1#配电室1#主变	10	800	331
13829	市区	桂园珑悦1#配电室3#主变	10	800	463
13830	市区	中海万锦北园1#开关站2#主变	10	800	487
13831	市区	中海万锦北园1#开关站4#主变	10	800	420
13832	市区	中海万锦北园1#配电室2#主变	10	800	534
13833	市区	中海万锦北园1#配电室4#主变	10	800	458
13834	市区	中海万锦北园2#配电室2#主变	10	800	430
13835	市区	中海万锦北园2#配电室4#主变	10	800	504
13836	市区	中海万锦南园1#开关站2#主变	10	800	452
13837	市区	中海万锦南园1#配电室2#主变	10	800	552
13838	市区	中海万锦南园1#配电室4#主变	10	800	516
13839	市区	中海万锦南园2#配电室2#主变	10	800	491
13840	市区	中海万锦南园2#配电室4#主变	10	800	423
13841	市区	中海万锦南园3#配电室2#主变	10	800	433
13842	市区	中海万锦南园3#配电室4#主变	10	800	464

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13843	市区	璀璨天城4#配电室2#主变	10	800	353
13844	市区	璀璨天城4#配电室4#主变	10	800	426
13845	市区	璀璨天城5#配电室2#主变	10	800	420
13846	市区	璀璨天城5#配电室4#主变	10	800	486
13847	市区	璀璨天城6#配电室2#主变	10	800	468
13848	市区	璀璨天城6#配电室4#主变	10	800	500
13849	市区	玲珑河畔1#配电室1#主变	10	800	509
13850	市区	玲珑河畔3#配电室1#主变	10	800	404
13851	市区	玲珑河畔4#配电室1#主变	10	800	441
13852	市区	荣悦华府2#配电室1#主变	10	800	575
13853	市区	荣悦华府3#开关站1#主变	10	800	574
13854	市区	荣悦华府4#配电室1#主变	10	800	535
13855	市区	荣悦华府5#配电室1#主变	10	800	629
13856	市区	万锦东园1#开关站1#主变	10	800	472
13857	市区	万锦东园1#配电室1#主变	10	800	417
13858	市区	万锦东园1#配电室3#主变	10	800	422
13859	市区	万锦东园北区2#开关站2#主变	10	800	363
13860	市区	万锦东园北区2#配电室2#主变	10	630	345
13861	市区	万锦东园北区2#配电室4#主变	10	630	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13862	市区	万锦东园北区3#配电室2#主变	10	800	442
13863	市区	万锦东园北区3#配电室4#主变	10	800	398
13864	市区	天悦府1#配电室1#主变	10	800	392
13865	市区	天悦府2#配电室1#主变	10	800	445
13866	市区	天悦府2#配电室3#主变	10	800	385
13867	市区	中南景城二期1#开关站2#主变	10	630	286
13868	市区	中南景城二期1#配电室2#主变	10	630	294
13869	市区	中南景城二期1#配电室4#主变	10	630	275
13870	市区	中南景城二期2#配电室2#主变	10	800	384
13871	市区	中南景城二期3#配电室2#主变	10	630	251
13872	市区	中南景城二期3#配电室4#主变	10	630	149
13873	市区	中南景城二期4#配电室2#主变	10	800	308
13874	市区	中南世纪城景城苑1#开关站2#主变	10	800	340
13875	市区	中南世纪城景城苑1#开关站4#主变	10	800	385
13876	市区	中南世纪城景城苑1#配电室2#主变	10	800	321
13877	市区	中南世纪城景城苑1#配电室4#主变	10	800	424
13878	市区	中南世纪城景城苑2#开关站2#主变	10	800	442
13879	市区	中南世纪城景城苑2#配电室2#主变	10	800	457
13880	市区	中南世纪城景城苑2#配电室4#主变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13881	市区	世夏线民富2#箱变	10	400	226
13882	市区	凤鸣缙香1#配电室2#主变	10	800	433
13883	市区	凤鸣缙香1#配电室4#主变	10	800	466
13884	市区	凤鸣缙香2#开关站2#主变	10	800	361
13885	市区	凤鸣缙香2#配电室2#主变	10	800	446
13886	市区	凤鸣缙香2#配电室4#主变	10	800	438
13887	市区	凤鸣缙香3#开关站2#主变	10	630	254
13888	市区	凤鸣缙香3#配电室2#主变	10	800	478
13889	市区	凤鸣缙香3#配电室4#主变	10	800	541
13890	市区	凤鸣缙香4#配电室2#主变	10	800	479
13891	市区	凤鸣缙香4#配电室4#主变	10	800	454
13892	市区	凤鸣缙香5#配电室2#主变	10	800	286
13893	市区	凤鸣缙香6#配电室2#主变	10	630	184
13894	市区	凤鸣缙香6#配电室4#主变	10	630	174
13895	市区	凤鸣缙香7#配电室2#主变	10	800	363
13896	市区	凤鸣缙香7#配电室4#主变	10	800	290
13897	市区	凤鸣缙香开关站2#主变	10	800	355
13898	市区	金色果缘1#配电室2#主变	10	630	360
13899	市区	金色果缘1#配电室4#主变	10	630	274

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13900	市区	金色果缘2#配电室2#主变	10	800	425
13901	市区	金色果缘2#配电室4#主变	10	800	380
13902	市区	金色果缘3#配电室2#主变	10	800	384
13903	市区	金色果缘3#配电室4#主变	10	800	502
13904	市区	金色果缘开关站2#主变	10	630	281
13905	市区	金色果缘开关站4#主变	10	630	361
13906	市区	依云小镇二期1#地下配电室1#主变	10	1000	315
13907	市区	云璟府1#配电室1#主变	10	800	351
13908	市区	云璟府1#配电室3#主变	10	800	378
13909	市区	云璟府开关站1#主变	10	800	302
13910	市区	香苑小区1#小区变1#主变	10	800	346
13911	市区	中梁望府景园1#配电室1#主变	10	800	451
13912	市区	中梁望府景园1#配电室3#主变	10	800	442
13913	市区	中梁望府景园2#配电室1#主变	10	800	479
13914	市区	中梁望府景园2#配电室3#主变	10	800	496
13915	市区	中梁望府景园3#配电室1#主变	10	800	417
13916	市区	中南1A鼎城商业1#配电室1#主变	10	800	343
13917	市区	中南1A鼎城商业1#配电室3#主变	10	800	434
13918	市区	中南1A鼎城商业2#配电室1#主变	10	630	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13919	市区	中南1A鼎城商业2#配电室3#主变	10	630	295
13920	市区	中南1A鼎城商业3#配电室1#主变	10	800	0
13921	市区	中南1A鼎城商业3#配电室3#主变	10	800	466
13922	市区	中南1A鼎城商业4#配电室1#主变	10	800	0
13923	市区	中南1A鼎城商业4#配电室3#主变	10	800	318
13924	市区	中南房产1#开关站1#主变	10	800	353
13925	市区	中南世纪城1A鼎城1#开关站1#主变	10	800	341
13926	市区	中南世纪城1A鼎城1#配电室1#主变	10	630	221
13927	市区	中南世纪城1A鼎城1#配电室3#主变	10	630	338
13928	市区	中南世纪城1A鼎城6#配电房1#主变	10	630	312
13929	市区	中南世纪城2A地块1#配电室1#主变	10	800	400
13930	市区	中南世纪城2A地块1#配电室3#主变	10	800	614
13931	市区	中南世纪城2A地块2#配电室1#主变	10	800	542
13932	市区	中南世纪城2A地块2#配电室3#主变	10	800	591
13933	市区	海关线江动2#公变	10	400	289
13934	市区	海关线江动公变	10	400	6
13935	市区	海关线马庄S1箱变	10	630	469
13936	市区	海关线园中原1#S2箱变	10	630	149
13937	市区	海关线中原S3箱变	10	500	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13938	市区	汇通商贸小区变1#变	10	800	483
13939	市区	汇通商贸小区变2#变	10	800	543
13940	市区	汇通商贸小区变3#变	10	1000	709
13941	市区	金悦商业中心1#配电室2#主变	10	800	407
13942	市区	金悦商业中心1#配电室4#主变	10	800	434
13943	市区	金悦商业中心2#配电室2#主变	10	800	452
13944	市区	金悦商业中心2#配电室4#主变	10	800	328
13945	市区	金悦商业中心3#配电室2#主变	10	800	437
13946	市区	聚珑东方1#配电室2#主变	10	800	537
13947	市区	聚珑东方1#配电室4#主变	10	800	574
13948	市区	聚珑东方2#配电室2#主变	10	800	290
13949	市区	聚珑东方2#配电室4#主变	10	800	488
13950	市区	聚珑东方3#配电室2#开关	10	800	457
13951	市区	聚珑东方3#配电室4#开关	10	800	311
13952	市区	聚珑东方4#配电室2#主变	10	800	444
13953	市区	聚珑东方4#配电室4#主变	10	800	426
13954	市区	亨威箱变002001	10	400	211
13955	市区	马庄	10	500	354
13956	市区	新粮综合楼箱变	10	500	329

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13957	市区	开东线二墩七组公变	10	200	88
13958	市区	开东线伏河路1#变	10	30	15
13959	市区	开东线开发大桥箱变	10	500	317
13960	市区	开东线新河三号小区3#变	10	400	138
13961	市区	开东线新河三号小区4#变	10	400	173
13962	市区	大兴别墅	10	315	28
13963	市区	大兴房产2#S8箱变主变	10	630	275
13964	市区	大兴房产S3箱变主变	10	630	271
13965	市区	东延1#楼	10	315	60
13966	市区	广联置业	10	630	269
13967	市区	嘉利花园1#欧式箱变	10	800	228
13968	市区	嘉利花园小区2#主变	10	800	198
13969	市区	科技园S3箱变	10	500	350
13970	市区	师范工业园S1箱变	10	500	194
13971	市区	心怡嘉园1#配电室2#主变	10	630	296
13972	市区	心怡嘉园1#配电室4#主变	10	630	366
13973	市区	心怡嘉园2#配电室2#主变	10	800	531
13974	市区	心怡嘉园2#配电室4#主变	10	800	476
13975	市区	鑫业家园1#S6箱变主变	10	630	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13976	市区	鑫业家园1#主变	10	1000	334
13977	市区	鑫业家园2#S7箱变主变	10	630	263
13978	市区	园区S2箱变	10	500	206
13979	市区	力光线二墩四组公变	10	315	0
13980	市区	力光线开关厂2#S2箱式变	10	500	292
13981	市区	科宝达箱变1#主变	10	400	51
13982	市区	三祥箱变1#主变	10	400	302
13983	市区	星汇东方1#配电室2#主变	10	800	607
13984	市区	星汇东方1#配电室4#主变	10	800	522
13985	市区	星汇东方2#配电室2#主变	10	800	449
13986	市区	星汇东方2#配电室4#主变	10	800	478
13987	市区	星汇东方3#配电室2#主变	10	800	595
13988	市区	星汇东方3#配电室4#主变	10	800	610
13989	市区	星汇东方4#配电室2#主变	10	800	622
13990	市区	星汇东方4#配电室4#主变	10	800	639
13991	市区	紫景线/文南线恒大帝景北区2#配电室2#主变	10	800	333
13992	市区	紫景线/文南线恒大帝景北区3#配电室2#主变	10	800	366
13993	市区	恒达公用欧变主变	10	400	283
13994	市区	恒大帝景01#地块2#配电室2#主变	10	800	370

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13995	市区	恒大帝景01地块1#开关站2#变	10	800	359
13996	市区	恒大帝景01地块1#配电室2#主变	10	800	204
13997	市区	恒大帝景01地块2#开关站2#主变	10	800	226
13998	市区	恒大帝景01地块3#配电室2#主变	10	630	321
13999	市区	恒大帝景01地块3#配电室4#主变	10	630	302
14000	市区	恒大帝景01地块充电桩主变	10	630	304
14001	市区	恒大帝景北区1#配电室2#主变	10	630	341
14002	市区	恒大帝景北区1#配电室4#主变	10	630	353
14003	市区	恒大帝景北区充电桩主变	10	400	206
14004	市区	文港南路3#欧变主变	10	200	90
14005	市区	新都路20号箱变主变	10	630	0
14006	市区	恒大帝景1#开关站2#主变	10	630	176
14007	市区	恒大帝景1#配电室2#主变	10	630	193
14008	市区	恒大帝景2#配电室2#主变	10	800	330
14009	市区	恒大帝景2#配电室4#主变	10	800	408
14010	市区	新园花园开关站1#主变	10	800	401
14011	市区	新园花园开关站3#主变	10	800	440
14012	市区	新墩线苏源集团箱变主变	10	400	284
14013	市区	新墩线新园路1#S1箱变主变	10	630	486

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14014	市区	新墩线中大汽车S2箱变主变	10	400	302
14015	市区	新园路29号充电站箱变主变	10	630	340
14016	市区	营培中心充电桩箱变	10	630	501
14017	市区	新园线锦绣1#S4箱变	10	630	0
14018	市区	新园线锦绣2#S7箱变	10	630	57
14019	市区	新园线锦绣3#S5箱变	10	630	160
14020	市区	新园线锦绣4#S6箱变	10	500	132
14021	市区	新园线天江1#变	10	630	379
14022	市区	新园线天江3#变	10	80	59
14023	市区	新园线天江4#S2箱变	10	500	39
14024	市区	新园线天江5#箱变	10	630	270
14025	市区	新园线新河三号小区1#变	10	315	115
14026	市区	三号标厂	10	200	81
14027	市区	天江2#S7箱变主变	10	630	340
14028	市区	新园花园开关站2#主变	10	800	408
14029	市区	新园花园开关站4#主变	10	800	432
14030	市区	兴业线大地公寓S5箱变	10	630	338
14031	市区	兴业线大兴1#小区公变	10	400	0
14032	市区	兴业线大兴2#小区公变	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14033	市区	兴业线大兴3#小区公变	10	400	25
14034	市区	兴业线大兴4#S18箱变	10	630	256
14035	市区	兴业线大兴房产3#S14箱变	10	400	136
14036	市区	兴业线大兴房产小区变主变	10	500	76
14037	市区	兴业线好人缘公变	10	400	121
14038	市区	兴业线金世纪箱变	10	500	113
14039	市区	兴业线消防大队箱变	10	630	479
14040	市区	兴业线新河小区5#公变	10	400	259
14041	市区	兴业线幼儿园1#公变	10	400	157
14042	市区	兴业线幼儿园2#公变	10	400	153
14043	市区	兴业线中大三协公变	10	400	0
14044	市区	大地苑1#S7欧式箱变主变	10	630	218
14045	市区	大地苑2#S6欧式箱变主变	10	630	232
14046	市区	大地苑3#S2欧式箱变主变	10	630	388
14047	市区	大地苑4#S14欧式箱变主变	10	630	241
14048	市区	大地苑5#S5欧式箱变主变	10	630	299
14049	市区	大兴2#箱变S3主变	10	630	187
14050	市区	大兴6#S9箱变主变	10	630	503
14051	市区	大兴房产3#箱变S14主变	10	630	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14052	市区	鑫业家园2#S17箱变主变	10	630	7
14053	市区	鑫业家园2#主变	10	1000	299
14054	市区	幼儿园3#箱变主变	10	630	322
14055	市区	金色水岸1#箱变	20	500	188
14056	市区	金色水岸2#箱变	20	500	151
14057	市区	香水湾小区变配电室1#主变	20	630	291
14058	市区	香水湾小区变配电室3#主变	20	630	195
14059	市区	凤凰汇1#配电室2#主变	20	1000	286
14060	市区	凤凰汇2#开关站2#主变	20	1000	382
14061	市区	凤凰汇2#开关站4#主变	20	1000	482
14062	市区	圣华雍翠园1#开关站2#主变	20	800	402
14063	市区	圣华雍翠园2#配电房2#主变	20	800	452
14064	市区	圣华雍翠园2#配电房4#主变	20	800	14
14065	市区	圣华雍翠园3#配电房2#主变	20	800	420
14066	市区	圣华雍翠园3#配电房4#主变	20	800	428
14067	市区	圣华雍翠园4#配电房2#主变	20	800	356
14068	市区	阳光御园1#配电室2#主变	20	800	468
14069	市区	阳光御园1#配电室4#主变	20	800	561
14070	市区	阳光御园2#配电室2#主变	20	800	481

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14071	市区	阳光御园2#配电室4#主变	20	800	509
14072	市区	阳光御园3#配电室2#主变	20	800	443
14073	市区	阳光御园3#配电室4#主变	20	800	401
14074	市区	凤凰汇紫园1#配电室2#主变	20	800	440
14075	市区	凤凰汇紫园1#配电室4#主变	20	800	353
14076	市区	凤凰汇紫园2#配电室2#主变	20	800	394
14077	市区	凤凰汇紫园3#配电室2#主变	20	630	389
14078	市区	海德公园1#配电室1#主变	20	800	440
14079	市区	海德公园1#配电室3#主变	20	800	380
14080	市区	海德公园10#配电室1#主变	20	800	518
14081	市区	海德公园10#配电室3#主变	20	800	478
14082	市区	海德公园11#配电室1#主变	20	800	453
14083	市区	海德公园11#配电室3#主变	20	800	438
14084	市区	海德公园12#配电室1#主变	20	800	298
14085	市区	海德公园13#配电室1#主变	20	800	382
14086	市区	海德公园15#配电室1#主变	20	630	260
14087	市区	海德公园15#配电室3#主变	20	630	316
14088	市区	海德公园16#配电室1#主变	20	800	459
14089	市区	海德公园16#配电室3#主变	20	800	557

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14090	市区	海德公园2#配电室1#主变	20	800	437
14091	市区	海德公园2#配电室3#主变	20	800	511
14092	市区	海德公园3#开关站1#主变	20	800	412
14093	市区	海德公园3#开关站3#主变	20	800	320
14094	市区	海德公园3#配电室1#主变	20	800	289
14095	市区	海德公园3#配电室3#主变	20	800	494
14096	市区	海德公园4#配电室1#主变	20	800	419
14097	市区	海德公园4#配电室3#主变	20	800	466
14098	市区	海德公园5#配电室1#主变	20	800	431
14099	市区	海德公园5#配电室3#主变	20	800	397
14100	市区	海德公园6#配电室1#主变	20	800	457
14101	市区	海德公园8#配电室1#主变	20	800	448
14102	市区	海德公园8#配电室3#主变	20	800	495
14103	市区	海德公园9#配电室1#主变	20	800	440
14104	市区	海德公园9#配电室3#主变	20	800	470
14105	市区	滨河线新丰小区变1#主变	10	1000	254
14106	市区	滨河线新丰小区变2#主变	10	1000	479
14107	市区	滨河线新丰小区变3#主变	10	1000	430
14108	市区	滨河线新丰小区变4#主变	10	1000	436

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14109	市区	滨河线中心1#箱变	10	500	236
14110	市区	水绿名苑小区变1#主变	10	1000	373
14111	市区	水绿名苑小区变2#主变	10	1000	319
14112	市区	聚贤线未来城1#箱变	10	400	293
14113	市区	龙湖天奕1#配电室2#主变	10	800	639
14114	市区	龙湖天奕1#配电室4#主变	10	800	582
14115	市区	龙湖天奕2#配电室2#主变	10	800	534
14116	市区	龙湖天奕2#配电室4#主变	10	800	593
14117	市区	龙湖天奕3#配电室2#主变	10	800	547
14118	市区	龙湖天奕3#配电室4#主变	10	800	607
14119	市区	龙湖天奕4#配电室2#主变	10	800	478
14120	市区	龙湖天奕4#配电室4#主变	10	800	572
14121	市区	潘黄益丰1#变	10	200	61
14122	市区	柏润花园1#开关站1#主变	10	800	446
14123	市区	柏润花园1#配电室1#主变	10	800	488
14124	市区	柏润花园1#配电室3#主变	10	800	457
14125	市区	柏润花园2#配电室1#主变	10	800	445
14126	市区	柏润花园2#配电室3#主变	10	800	505
14127	市区	柏润花园3#配电室1#主变	10	800	466

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14128	市区	柏润花园3#配电室3#主变	10	800	446
14129	市区	碧桂园珑悦1#开关站2#主变	10	800	472
14130	市区	桂园珑悦1#配电室2#主变	10	800	279
14131	市区	桂园珑悦1#配电室4#主变	10	800	450
14132	市区	楠沁花园1#配电室2#主变	10	630	319
14133	市区	楠沁花园2#配电室2#主变	10	630	357
14134	市区	楠沁花园3#配电室2#主变	10	800	341
14135	市区	楠沁花园开关站2#主变	10	800	464
14136	市区	万锦东园北区2#开关站1#主变	10	800	450
14137	市区	万锦东园北区2#配电室1#主变	10	630	295
14138	市区	万锦东园北区2#配电室3#主变	10	630	316
14139	市区	万锦东园北区3#配电室1#主变	10	800	339
14140	市区	万锦东园北区3#配电室3#主变	10	800	417
14141	市区	万悦花园北区1#配电室1#主变	10	630	271
14142	市区	万悦花园北区1#配电室3#主变	10	630	269
14143	市区	万悦花园北区2#配电室1#主变	10	800	379
14144	市区	万悦花园北区2#配电室3#主变	10	800	591
14145	市区	万悦花园北区3#配电室1#主变	10	630	230
14146	市区	万悦花园北区3#配电室3#主变	10	630	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14147	市区	伍冈1#配电室2#主变	10	800	418
14148	市区	伍冈1#配电室4#主变	10	800	416
14149	市区	伍冈小区1#开关站2#主变	10	630	390
14150	市区	伍冈小区1#开关站4#主变	10	630	244
14151	市区	中海万锦北园1#开关站1#主变	10	800	426
14152	市区	中海万锦北园1#开关站3#主变	10	800	436
14153	市区	中海万锦北园1#配电室1#主变	10	800	486
14154	市区	中海万锦北园1#配电室3#主变	10	800	504
14155	市区	中海万锦北园2#配电室1#主变	10	800	408
14156	市区	中海万锦北园2#配电室3#主变	10	800	450
14157	市区	中海万锦南园1#开关站1#主变	10	800	377
14158	市区	中海万锦南园1#配电室1#主变	10	800	417
14159	市区	中海万锦南园1#配电室3#主变	10	800	504
14160	市区	中海万锦南园2#配电室1#主变	10	800	480
14161	市区	中海万锦南园2#配电室3#主变	10	800	408
14162	市区	中海万锦南园3#配电室1#主变	10	800	266
14163	市区	中海万锦南园3#配电室3#主变	10	800	444
14164	市区	海兴中央公园1#配电室2#主变	10	630	325
14165	市区	海兴中央公园1#配电室4#主变	10	630	459

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14166	市区	海兴中央公园2#配电室2#主变	10	800	348
14167	市区	海兴中央公园3#配电室2#主变	10	800	414
14168	市区	海兴中央公园4#配电室2#主变	10	800	409
14169	市区	天悦府1#配电室2#主变	10	800	382
14170	市区	天悦府2#配电室2#主变	10	800	314
14171	市区	天悦府2#配电室4#主变	10	800	435
14172	市区	中江外滩城1#开关站2#主变	10	630	277
14173	市区	中江外滩城1#配电室2#主变	10	630	266
14174	市区	中江外滩城2#配电室2#主变	10	800	461
14175	市区	中江外滩城2#配电室4#主变	10	800	474
14176	市区	中江外滩城3#配电室2#主变	10	630	389
14177	市区	中江外滩城3#配电室4#主变	10	630	504
14178	市区	向滨线菜场1#欧变	10	630	336
14179	市区	中南1A鼎城商业1#配电室2#主变	10	800	407
14180	市区	中南1A鼎城商业1#配电室4#主变	10	800	517
14181	市区	中南1A鼎城商业2#配电室2#主变	10	630	319
14182	市区	中南1A鼎城商业2#配电室4#主变	10	630	373
14183	市区	中南1A鼎城商业3#配电室2#主变	10	800	246
14184	市区	中南1A鼎城商业3#配电室4#主变	10	800	316

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14185	市区	中南1A鼎城商业4#配电室2#主变	10	800	222
14186	市区	中南1A鼎城商业4#配电室4#主变	10	800	184
14187	市区	中南房产1#开关站2#主变	10	800	263
14188	市区	中南景城二期1#开关站1#主变	10	630	229
14189	市区	中南景城二期1#配电室1#主变	10	630	211
14190	市区	中南景城二期1#配电室3#主变	10	630	352
14191	市区	中南景城二期2#配电室1#主变	10	800	357
14192	市区	中南景城二期3#配电室1#主变	10	630	193
14193	市区	中南景城二期3#配电室3#主变	10	630	279
14194	市区	中南景城二期4#配电室1#主变	10	800	367
14195	市区	中南世纪城1A鼎城1#开关站2#主变	10	800	306
14196	市区	中南世纪城1A鼎城1#配电室2#主变	10	630	328
14197	市区	中南世纪城1A鼎城1#配电室4#主变	10	630	369
14198	市区	中南世纪城1A鼎城6#配电房2#主变	10	630	101
14199	市区	中南世纪城2A地块1#配电室2#主变	10	800	393
14200	市区	中南世纪城2A地块1#配电室4#主变	10	800	526
14201	市区	中南世纪城2A地块2#配电室2#主变	10	800	255
14202	市区	中南世纪城2A地块2#配电室4#主变	10	800	536
14203	市区	中南御城苑1#配电室2#主变	10	800	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14204	市区	中南御城苑2#开关站2#主变	10	800	292
14205	市区	中南御城苑2#配电室2#主变	10	800	371
14206	市区	中南御城苑3#配电室2#主变	10	800	353
14207	市区	中南御城苑4#配电室2#主变	10	800	361
14208	市区	中南御城苑5#配电室2#主变	10	800	341
14209	市区	向东线潘黄东进1#变(综合变)	10	400	202
14210	市区	光明西园1#开关站1#主变	10	800	318
14211	市区	光明西园1#配电室1#主变	10	800	336
14212	市区	万悦花园北区4#配电室2#主变	10	800	446
14213	市区	万悦花园北区4#配电室4#主变	10	800	458
14214	市区	万悦花园南区1#配电室2#主变	10	630	336
14215	市区	万悦花园南区1#配电室4#主变	10	630	388
14216	市区	万悦花园南区2#配电室2#主变	10	800	396
14217	市区	万悦花园南区2#配电室4#主变	10	800	451
14218	市区	新佳城1#配电室1#主变	10	800	502
14219	市区	新佳城1#配电室3#主变	10	800	477
14220	市区	新佳城2#配电室1#主变	10	800	569
14221	市区	新佳城2#配电室3#主变	10	800	557
14222	市区	新佳城3#配电室1#主变	10	800	500

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14223	市区	新佳城3#配电室3#主变	10	800	488
14224	市区	新佳城4#配电室1#主变	10	800	507
14225	市区	新佳城4#配电室3#主变	10	800	559
14226	市区	新佳城5#配电室1#主变	10	800	523
14227	市区	新佳城5#配电室3#主变	10	800	582
14228	市区	香苑小区1#欧变	10	400	203
14229	市区	香苑小区1#小区变2#主变	10	800	299
14230	市区	中南世纪城1#开关站1#主变	10	630	342
14231	市区	中南世纪城1#开关站3#主变	10	630	336
14232	市区	中南世纪城2#开关站1#主变	10	630	229
14233	市区	中南世纪城2#开关站3#主变	10	630	322
14234	市区	中南世纪城3#配电室1#主变	10	800	411
14235	市区	中南世纪城4#配电室1#主变	10	800	254
14236	市区	中南世纪城5#配电室1#主变	10	800	404
14237	市区	中南世纪城6#配电室1#主变	10	800	370
14238	市区	中南世纪城景城苑1#开关站1#主变	10	800	390
14239	市区	中南世纪城景城苑1#开关站3#主变	10	800	353
14240	市区	中南世纪城景城苑1#配电室1#主变	10	800	285
14241	市区	中南世纪城景城苑1#配电室3#主变	10	800	362

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14242	市区	中南世纪城景城苑2#开关站1#主变	10	800	466
14243	市区	中南世纪城景城苑2#配电室1#主变	10	800	435
14244	市区	中南世纪城景城苑2#配电室3#主变	10	800	625
14245	市区	中南御城东苑1#开关站2#主变	10	800	260
14246	市区	中南御城东苑1#配电室2#主变	10	800	403
14247	市区	中南御城东苑2#配电室2#主变	10	800	360
14248	市区	中南御城东苑3#配电室2#主变	10	800	378
14249	市区	中南御城东苑4#配电室2#主变	10	800	458
14250	市区	中南御城东苑4#配电室4#主变	10	800	450
14251	市区	中南御城东苑5#配电室2#主变	10	800	456
14252	市区	中南御城东苑5#配电室4#主变	10	800	492
14253	市区	玲珑河畔1#配电室4#主变	10	800	550
14254	市区	玲珑河畔3#配电室4#主变	10	800	478
14255	市区	玲珑河畔4#配电室4#主变	10	800	566
14256	市区	璀璨天城1#配电室1#主变	10	800	464
14257	市区	璀璨天城1#配电室3#主变	10	800	484
14258	市区	璀璨天城2#配电室1#主变	10	800	542
14259	市区	璀璨天城2#配电室3#主变	10	800	434
14260	市区	璀璨天城3#配电室1#主变	10	800	479

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14261	市区	璀璨天城3#配电室3#主变	10	800	497
14262	市区	璀璨天城4#配电室1#主变	10	800	436
14263	市区	璀璨天城4#配电室3#主变	10	800	368
14264	市区	璀璨天城5#配电室1#主变	10	800	437
14265	市区	璀璨天城5#配电室3#主变	10	800	490
14266	市区	璀璨天城6#配电室1#主变	10	800	403
14267	市区	璀璨天城6#配电室3#主变	10	800	525
14268	市区	雍璟园1#开关站1#主变	10	800	438
14269	市区	雍璟园2#配电室1#主变	10	630	358
14270	市区	雍璟园2#配电室3#主变	10	630	344
14271	市区	雍璟园3#配电室1#主变	10	800	404
14272	市区	雍璟园3#配电室3#主变	10	800	438
14273	市区	奥体玫瑰园B区1#开关站2#主变	10	800	318
14274	市区	奥体玫瑰园B区1#开关站4#主变	10	800	240
14275	市区	奥体玫瑰园B区1#配电室2#主变	10	800	453
14276	市区	奥体玫瑰园B区1#配电室4#主变	10	800	456
14277	市区	奥体玫瑰园B区2#开关站2#主变	10	630	324
14278	市区	中南4B景城南区1#配电室1#主变	10	800	348
14279	市区	中南4B景城南区2#配电室1#主变	10	630	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14280	市区	中南4B景城南区2#配电室3#主变	10	630	310
14281	市区	中南4B景城南区3#配电室1#主变	10	630	296
14282	市区	中南4B景城南区3#配电室3#主变	10	630	283
14283	市区	中南4B景城南区4#配电室1#主变	10	315	213
14284	市区	中南4C景城东区1#配电室1#主变	10	630	265
14285	市区	中南4C景城东区1#配电室3#主变	10	630	229
14286	市区	中南4C景城东区2#配电室1#主变	10	800	421
14287	市区	中南4C景城东区2#配电室3#主变	10	800	372
14288	市区	中南4C景城东区3#配电室1#主变	10	800	470
14289	市区	中南4C景城东区4#配电室1#主变	10	400	294
14290	市区	中梁望府景园1#配电室2#主变	10	800	490
14291	市区	中梁望府景园1#配电室4#主变	10	800	478
14292	市区	中梁望府景园2#配电室2#主变	10	800	405
14293	市区	中梁望府景园2#配电室4#主变	10	800	447
14294	市区	中梁望府景园3#配电室2#主变	10	800	456
14295	市区	璀璨天城1#配电室2#主变	10	800	517
14296	市区	璀璨天城1#配电室4#主变	10	800	537
14297	市区	璀璨天城2#配电室2#主变	10	800	522
14298	市区	璀璨天城2#配电室4#主变	10	800	548

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14299	市区	璀璨天城3#配电室2#主变	10	800	467
14300	市区	璀璨天城3#配电室4#主变	10	800	534
14301	市区	万锦东园1#开关站2#主变	10	800	454
14302	市区	万锦东园1#配电室2#主变	10	800	418
14303	市区	万锦东园1#配电室4#主变	10	800	520
14304	市区	雍璟园1#开关站2#主变	10	800	499
14305	市区	雍璟园2#配电室2#主变	10	630	375
14306	市区	雍璟园2#配电室4#主变	10	630	390
14307	市区	雍璟园3#配电室2#主变	10	800	458
14308	市区	雍璟园3#配电室4#主变	10	800	403
14309	市区	佳荣线/向悦线荣悦华府7#配电室2#主变	10	800	440
14310	市区	荣悦华府1#开关站2#主变	10	800	442
14311	市区	荣悦华府1#开关站4#主变	10	800	393
14312	市区	荣悦华府1#配电室2#主变	10	630	226
14313	市区	荣悦华府1#配电室4#主变	10	630	405
14314	市区	荣悦华府2#开关站2#主变	10	800	364
14315	市区	荣悦华府2#配电室2#主变	10	800	590
14316	市区	荣悦华府3#开关站2#主变	10	800	632
14317	市区	荣悦华府4#配电室2#主变	10	800	602

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14318	市区	荣悦华府5#配电室2#主变	10	800	638
14319	市区	荣悦华府6#配电室2#主变	10	800	403
14320	市区	柏润花园1#开关站2#主变	10	800	456
14321	市区	柏润花园1#配电室2#主变	10	800	455
14322	市区	柏润花园1#配电室4#主变	10	800	391
14323	市区	柏润花园2#配电室2#主变	10	800	518
14324	市区	柏润花园2#配电室4#主变	10	800	499
14325	市区	柏润花园3#配电室2#主变	10	800	449
14326	市区	柏润花园3#配电室4#主变	10	800	512
14327	市区	楠沁花园1#配电室1#主变	10	630	324
14328	市区	楠沁花园2#配电室1#主变	10	630	269
14329	市区	楠沁花园3#配电室1#主变	10	800	429
14330	市区	楠沁花园开关站1#主变	10	800	391
14331	市区	潘黄伍冈13#变	10	80	48
14332	市区	潘黄伍冈14#变	10	200	154
14333	市区	潘黄伍冈2#变	10	200	140
14334	市区	潘黄伍冈3#变	10	100	35
14335	市区	潘黄伍冈7#变	10	200	43
14336	市区	潘黄伍冈8#变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14337	市区	潘黄益丰12变	10	200	143
14338	市区	伍冈1#配电室1#主变	10	800	388
14339	市区	伍冈1#配电室3#主变	10	800	416
14340	市区	伍冈小区1#开关站1#主变	10	630	367
14341	市区	伍冈小区1#开关站3#主变	10	630	469
14342	市区	鹏润花园1#配电室1#主变	10	800	445
14343	市区	鹏润花园1#配电室3#主变	10	800	382
14344	市区	鹏润花园2#配电室1#主变	10	630	343
14345	市区	鹏润花园2#配电室3#主变	10	630	219
14346	市区	鹏润花园3#配电室1#主变	10	800	358
14347	市区	鹏润花园3#配电室3#主变	10	800	445
14348	市区	鹏润花园开关站1#主变	10	630	109
14349	市区	金辉优步水岸1#配电室1#主变	20	630	313
14350	市区	金辉优步水岸1#配电室3#主变	20	630	266
14351	市区	金辉优步水岸2#配电室1#主变	20	630	311
14352	市区	金辉优步水岸2#配电室3#主变	20	630	303
14353	市区	金辉优步水岸3#配电室1#主变	20	800	388
14354	市区	四季金辉1#开关站1#主变	20	800	335
14355	市区	四季金辉1#配电室1#主变	20	800	491

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14356	市区	四季金辉1#配电室3#主变	20	800	146
14357	市区	四季金辉2#配电室1#主变	20	800	329
14358	市区	四季金辉2#配电室3#主变	20	800	428
14359	市区	四季金辉3#配电室1#主变	20	630	200
14360	市区	四季金辉3#配电室3#主变	20	630	264
14361	市区	橡树湾1#配电室1#主变	20	800	425
14362	市区	橡树湾1#配电室3#主变	20	800	401
14363	市区	橡树湾10#配电室2#主变	20	800	458
14364	市区	橡树湾10#配电室4#主变	20	800	372
14365	市区	橡树湾2#配电室1#主变	20	800	395
14366	市区	橡树湾2#配电室3#主变	20	800	398
14367	市区	橡树湾3#配电室1#主变	20	800	358
14368	市区	橡树湾3#配电室3#主变	20	800	368
14369	市区	橡树湾4#配电室2#主变	20	800	384
14370	市区	橡树湾4#配电室4#主变	20	800	539
14371	市区	橡树湾5#配电室2#主变	20	800	334
14372	市区	橡树湾6#配电室1#主变	20	800	352
14373	市区	橡树湾6#配电室3#主变	20	800	418
14374	市区	橡树湾9#配电室1#主变	20	800	342

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14375	市区	橡树湾9#配电室3#主变	20	800	440
14376	市区	橡树湾三期7#配电室2#主变	20	800	438
14377	市区	橡树湾三期8#配电室2#主变	20	800	429
14378	市区	金国联2#配电室2#主变	20	800	319
14379	市区	金国联2#配电室4#主变	20	800	407
14380	市区	金国联3#配电室1#主变	20	800	229
14381	市区	金国联3#配电室3#主变	20	800	496
14382	市区	金国联小区开闭所2#主变	20	800	141
14383	市区	金国联小区开闭所4#主变	20	800	443
14384	市区	锦盛豪庭南区1#开关站2#主变	20	630	296
14385	市区	锦盛豪庭南区1#开关站4#主变	20	630	400
14386	市区	锦盛豪庭南区1#配电室2#主变	20	630	290
14387	市区	锦盛豪庭南区1#配电室4#主变	20	630	313
14388	市区	锦盛豪庭南区2#开关站2#主变	20	630	360
14389	市区	锦盛豪庭南区2#开关站4#主变	20	630	357
14390	市区	锦盛豪庭南区2#配电室2#主变	20	630	361
14391	市区	锦盛豪庭南区2#配电室4#主变	20	630	366
14392	市区	锦盛豪庭南区3#配电室2#主变	20	630	303
14393	市区	锦盛豪庭南区4#配电室2#主变	20	630	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14394	市区	锦盛豪庭南区4#配电室4#主变	20	630	332
14395	市区	锦盛豪庭南区5#配电室2#主变	20	630	340
14396	市区	锦盛豪庭南区5#配电室4#主变	20	630	357
14397	市区	锦盛豪庭南区6#配电室2#主变	20	630	358
14398	市区	锦盛豪庭南区6#配电室4#主变	20	630	416
14399	市区	奥体壹号1#开关站2#主变	20	800	439
14400	市区	奥体壹号1#配电房2#主变	20	800	453
14401	市区	奥体壹号2#配电房2#主变	20	800	334
14402	市区	奥体壹号3#配电房2#主变	20	630	370
14403	市区	瓢城新街1#配电室主变	20	630	160
14404	市区	金辉城小区1#配电室2#主变	20	800	358
14405	市区	金辉城小区1#配电室4#主变	20	800	550
14406	市区	金辉城小区2#配电室2#主变	20	800	388
14407	市区	金辉城小区2#配电室4#主变	20	800	470
14408	市区	金辉城小区3#配电室2#主变	20	800	446
14409	市区	金辉城小区3#配电室4#主变	20	800	527
14410	市区	金辉城小区4#配电室2#主变	20	800	381
14411	市区	中南6B悦城1#配电室2#主变	20	800	402
14412	市区	中南6B悦城1#配电室4#主变	20	800	472

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14413	市区	中南6B悦城2#配电室2#主变	20	800	343
14414	市区	中南6B悦城3#配电室2#主变	20	630	284
14415	市区	中南6B悦城3#配电室4#主变	20	630	250
14416	市区	中南6C悦城1#开关站2#主变	20	800	417
14417	市区	中南6C悦城1#开关站4#主变	20	800	442
14418	市区	中南6C悦城1#配电室2#主变	20	630	361
14419	市区	中南6C悦城1#配电室4#主变	20	630	314
14420	市区	中南6C悦城2#配电室2#主变	20	800	498
14421	市区	中南6C悦城2#配电室4#主变	20	800	465
14422	市区	中南6C悦城3#配电室2#主变	20	630	322
14423	市区	中南6C悦城3#配电室4#主变	20	630	405
14424	市区	中南7A佳期漫1#配电室2#主变	20	630	429
14425	市区	中南7A佳期漫1#配电室4#主变	20	630	298
14426	市区	中南7A佳期漫2#配电室2#主变	20	630	283
14427	市区	中南7A佳期漫2#配电室4#主变	20	630	305
14428	市区	中南7A佳期漫3#配电室2#主变	20	630	284
14429	市区	中南7A佳期漫3#配电室4#主变	20	630	348
14430	市区	中南7B荣城1#配电室2#主变	20	800	440
14431	市区	中南7B荣城2#配电室2#主变	20	630	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14432	市区	中南7B荣城2#配电室4#主变	20	630	375
14433	市区	中南7B荣城开关站2#主变	20	800	405
14434	市区	锦盛豪庭1#配电房2#主变	20	800	380
14435	市区	锦盛豪庭10#配电室2#主变	20	800	523
14436	市区	锦盛豪庭10#配电室4#主变	20	800	445
14437	市区	锦盛豪庭11#配电室2#主变	20	800	461
14438	市区	锦盛豪庭12#配电室2#主变	20	800	474
14439	市区	锦盛豪庭2#配电房2#主变	20	800	413
14440	市区	锦盛豪庭2#配电房4#主变	20	800	436
14441	市区	锦盛豪庭3#配电房2#主变	20	800	435
14442	市区	锦盛豪庭4#配电房2#主变	20	800	498
14443	市区	锦盛豪庭5#配电房2#主变	20	800	420
14444	市区	锦盛豪庭5#配电房4#主变	20	800	453
14445	市区	锦盛豪庭6#配电房2#主变	20	800	441
14446	市区	锦盛豪庭7#配电室2#主变	20	800	445
14447	市区	锦盛豪庭7#配电室4#主变	20	800	522
14448	市区	锦盛豪庭8#配电室2#主变	20	800	438
14449	市区	锦盛豪庭8#配电室4#主变	20	800	454
14450	市区	锦盛豪庭9#配电室2#主变	20	800	376

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14451	市区	锦盛豪庭9#配电室4#主变	20	800	193
14452	市区	晶都悦府1#配电室2#主变	20	630	371
14453	市区	晶都悦府2#配电室2#主变	20	800	296
14454	市区	晶都悦府3#配电室2#主变	20	800	378
14455	市区	晶都悦府开关站2#主变	20	800	376
14456	市区	中南悦城1#开关站2#主变	20	800	320
14457	市区	中南悦城1#配电室2#主变	20	630	280
14458	市区	中南悦城2#开关站2#主变	20	800	310
14459	市区	中南悦城2#配电室2#主变	20	800	318
14460	市区	香苑东园1#楼1#配电室2#主变	20	800	462
14461	市区	香苑东园12#楼三区4#配电室2#主变	20	800	382
14462	市区	香苑东园12#楼三区4#配电室4#主变	20	800	406
14463	市区	香苑东园15#楼三区5#配电室2#主变	20	800	444
14464	市区	香苑东园15#楼三区5#配电室4#主变	20	800	471
14465	市区	香苑东园17#楼地下C区6#配电室2#主变	20	630	324
14466	市区	香苑东园17#楼地下C区6#配电室4#主变	20	630	325
14467	市区	香苑东园5#楼A区2#配电室2#主变	20	800	369
14468	市区	香苑东园6#楼1#开关站2#主变	20	800	481
14469	市区	香苑东园8#楼2#开关站2#主变	20	800	448

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14470	市区	香苑东园8#楼2#开关站4#主变	20	800	478
14471	市区	香苑东园9#楼B区3#配电室2#主变	20	800	396
14472	市区	香苑东园9#楼B区3#配电室4#主变	20	800	463
14473	市区	龙泊湾1#配电室2#主变	10	800	510
14474	市区	龙泊湾1#配电室4#主变	10	800	415
14475	市区	龙泊湾2#配电室2#主变	10	800	277
14476	市区	龙泊湾2#配电室4#主变	10	800	315
14477	市区	龙泊湾3#配电室2#主变	10	800	394
14478	市区	龙泊湾3#配电室4#主变	10	800	518
14479	市区	龙泊湾4#配电室2#主变	10	800	405
14480	市区	龙泊湾4#配电室4#主变	10	800	426
14481	市区	瑞尔5#配电室2#主变	10	800	244
14482	市区	瑞尔7#配电室2#主变	10	800	304
14483	市区	瑞尔8#配电室1#主变	10	800	494
14484	市区	瑞尔8#配电室2#主变	10	800	491
14485	市区	瑞尔花园1#变电所2#主变	10	800	385
14486	市区	瑞尔花园2#配电室1#主变	10	800	321
14487	市区	瑞尔花园2#配电室2#主变	10	800	392
14488	市区	中环紫郡小区1#配电室2#主变	10	800	501

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14489	市区	中环紫郡小区1#配电室4#主变	10	800	441
14490	市区	中环紫郡小区2#配电室2#主变	10	800	408
14491	市区	中环紫郡小区2#配电室4#主变	10	800	507
14492	市区	中环紫郡小区3#配电室2#主变	10	800	443
14493	市区	中环紫郡小区3#配电室4#主变	10	800	442
14494	市区	中环紫郡小区4#配电室2#主变	10	800	462
14495	市区	中环紫郡小区5#配电室2#主变	10	800	442
14496	市区	中环紫郡小区5#配电室4#主变	10	800	459
14497	市区	观湖名邸1#开关站1#主变	10	800	402
14498	市区	观湖名邸4#配电室1#主变	10	800	386
14499	市区	观湖名邸4#配电室3#主变	10	800	409
14500	市区	观湖名邸二期1#配电室2#主变	10	800	391
14501	市区	观湖名邸二期2#配电室2#主变	10	630	232
14502	市区	观湖名邸二期2#配电室4#主变	10	630	251
14503	市区	观湖名邸二期3#配电室2#主变	10	800	370
14504	市区	观湖名邸二期3#配电室4#主变	10	800	485
14505	市区	龙泊湾1#配电室1#主变	10	800	378
14506	市区	龙泊湾1#配电室3#主变	10	800	334
14507	市区	龙泊湾2#配电室1#主变	10	800	284

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14508	市区	龙泊湾2#配电室3#主变	10	800	545
14509	市区	龙泊湾3#配电室1#主变	10	800	403
14510	市区	龙泊湾3#配电室3#主变	10	800	475
14511	市区	龙泊湾4#配电室1#主变	10	800	234
14512	市区	龙泊湾4#配电室3#主变	10	800	390
14513	市区	瑞尔5#配电室1#主变	10	800	200
14514	市区	瑞尔6#配电室1#主变	10	800	277
14515	市区	瑞尔6#配电室2#主变	10	800	399
14516	市区	瑞尔7#配电室1#主变	10	800	207
14517	市区	瑞尔花园1#变电所1#主变	10	800	241
14518	市区	瑞尔花园10#配电室1#主变	10	800	372
14519	市区	瑞尔花园10#配电室2#主变	10	800	489
14520	市区	瑞尔花园3#变电所1#主变	10	800	283
14521	市区	瑞尔花园3#变电所2#主变	10	800	290
14522	市区	瑞尔花园4#变电所1#主变	10	800	283
14523	市区	瑞尔花园4#变电所2#主变	10	800	252
14524	市区	瑞尔花园9#配电室1#主变	10	800	573
14525	市区	瑞尔花园9#配电室2#主变	10	800	536
14526	市区	中环紫郡小区1#配电室1#主变	10	800	359

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14527	市区	中环紫郡小区1#配电室3#主变	10	800	472
14528	市区	中环紫郡小区2#配电室1#主变	10	800	458
14529	市区	中环紫郡小区2#配电室3#主变	10	800	391
14530	市区	中环紫郡小区3#配电室1#主变	10	800	342
14531	市区	中环紫郡小区3#配电室3#主变	10	800	463
14532	市区	中环紫郡小区4#配电室1#主变	10	800	360
14533	市区	中环紫郡小区5#配电室1#主变	10	800	386
14534	市区	中环紫郡小区5#配电室3#主变	10	800	360
14535	市区	紫薇国际1#配电室1#主变	20	1000	395
14536	市区	紫薇国际2#配电室1#主变	20	500	161
14537	市区	中南6B悦城1#配电室1#主变	20	800	383
14538	市区	中南6B悦城1#配电室3#主变	20	800	376
14539	市区	中南6B悦城2#配电室1#主变	20	800	360
14540	市区	中南6B悦城3#配电室1#主变	20	630	282
14541	市区	中南6B悦城3#配电室3#主变	20	630	172
14542	市区	中南6C悦城1#开关站1#主变	20	800	294
14543	市区	中南6C悦城1#开关站3#主变	20	800	412
14544	市区	中南6C悦城1#配电室1#主变	20	630	347
14545	市区	中南6C悦城1#配电室3#主变	20	630	317

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14546	市区	中南6C悦城2#配电室1#主变	20	800	502
14547	市区	中南6C悦城2#配电室3#主变	20	800	442
14548	市区	中南6C悦城3#配电室1#主变	20	630	367
14549	市区	中南6C悦城3#配电室3#主变	20	630	392
14550	市区	中南7A佳期漫1#配电室1#主变	20	630	422
14551	市区	中南7A佳期漫1#配电室3#主变	20	630	373
14552	市区	中南7A佳期漫2#配电室1#主变	20	630	346
14553	市区	中南7A佳期漫2#配电室3#主变	20	630	205
14554	市区	中南7A佳期漫3#配电室1#主变	20	630	323
14555	市区	中南7A佳期漫3#配电室3#主变	20	630	381
14556	市区	中南7B荣城1#配电室1#主变	20	800	428
14557	市区	中南7B荣城2#配电室1#主变	20	630	247
14558	市区	中南7B荣城2#配电室3#主变	20	630	334
14559	市区	中南7B荣城开关站1#主变	20	800	427
14560	市区	海德公园1#配电室2#主变	20	800	438
14561	市区	海德公园1#配电室4#主变	20	800	410
14562	市区	海德公园10#配电室2#主变	20	800	528
14563	市区	海德公园10#配电室4#主变	20	800	470
14564	市区	海德公园11#配电室2#主变	20	800	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14565	市区	海德公园11#配电室4#主变	20	800	412
14566	市区	海德公园12#配电室2#主变	20	800	363
14567	市区	海德公园13#配电室2#主变	20	800	369
14568	市区	海德公园15#配电室2#主变	20	630	354
14569	市区	海德公园15#配电室4#主变	20	630	185
14570	市区	海德公园16#配电室2#主变	20	800	460
14571	市区	海德公园16#配电室4#主变	20	800	640
14572	市区	海德公园2#配电室2#主变	20	800	444
14573	市区	海德公园2#配电室4#主变	20	800	418
14574	市区	海德公园3#开关站2#主变	20	800	416
14575	市区	海德公园3#开关站4#主变	20	800	226
14576	市区	海德公园3#配电室2#主变	20	800	412
14577	市区	海德公园3#配电室4#主变	20	800	527
14578	市区	海德公园4#配电室2#主变	20	800	432
14579	市区	海德公园4#配电室4#主变	20	800	496
14580	市区	海德公园5#配电室2#主变	20	800	518
14581	市区	海德公园5#配电室4#主变	20	800	458
14582	市区	海德公园6#配电室2#主变	20	800	384
14583	市区	海德公园8#配电室2#主变	20	800	332

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14584	市区	海德公园8#配电室4#主变	20	800	325
14585	市区	海德公园9#配电室2#主变	20	800	460
14586	市区	海德公园9#配电室4#主变	20	800	391
14587	市区	滨河花园开关站2#主变	20	800	75
14588	市区	滨河花园开关站4#主变	20	800	428
14589	市区	滨河花园配电室2#主变	20	800	290
14590	市区	金国联2#配电室1#主变	20	800	465
14591	市区	金国联2#配电室3#主变	20	800	384
14592	市区	金国联3#配电室2#主变	20	800	139
14593	市区	金国联3#配电室4#主变	20	800	433
14594	市区	金国联小区开闭所1#主变	20	800	196
14595	市区	金国联小区开闭所3#主变	20	800	309
14596	市区	金色水岸1#配电室1#主变	20	1000	474
14597	市区	金色水岸1#配电室2#主变	20	1000	298
14598	市区	金色水岸1#配电室3#主变	20	1000	406
14599	市区	蔚蓝水岸小区1#配电室2#主变	20	800	486
14600	市区	蔚蓝水岸小区1#配电室4#主变	20	800	382
14601	市区	蔚蓝水岸小区2#配电室2#主变	20	800	414
14602	市区	蔚蓝水岸小区2#配电室4#主变	20	800	431

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14603	市区	蔚蓝水岸小区开关站2#主变	20	800	356
14604	市区	凤凰汇1#配电室1#主变	20	1000	200
14605	市区	凤凰汇2#开关站1#主变	20	1000	353
14606	市区	凤凰汇2#开关站3#主变	20	1000	374
14607	市区	凤凰汇2#配电室1#主变	20	1000	440
14608	市区	凤凰汇2#配电室2#主变	20	1000	435
14609	市区	凤凰汇3#配电室1#主变	20	500	68
14610	市区	凤凰汇3#配电室2#主变	20	500	157
14611	市区	凤凰汇4#配电室1#主变	20	1000	579
14612	市区	凤凰汇4#配电室2#主变	20	1000	573
14613	市区	锦盛豪庭南区1#开关站1#主变	20	630	342
14614	市区	锦盛豪庭南区1#开关站3#主变	20	630	344
14615	市区	锦盛豪庭南区1#配电室1#主变	20	630	266
14616	市区	锦盛豪庭南区1#配电室3#主变	20	630	307
14617	市区	锦盛豪庭南区2#开关站1#主变	20	630	386
14618	市区	锦盛豪庭南区2#开关站3#主变	20	630	373
14619	市区	锦盛豪庭南区2#配电室1#主变	20	630	336
14620	市区	锦盛豪庭南区2#配电室3#主变	20	630	345
14621	市区	锦盛豪庭南区3#配电室1#主变	20	630	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14622	市区	锦盛豪庭南区4#配电室1#主变	20	630	317
14623	市区	锦盛豪庭南区4#配电室3#主变	20	630	317
14624	市区	锦盛豪庭南区5#配电室1#主变	20	630	344
14625	市区	锦盛豪庭南区5#配电室3#主变	20	630	308
14626	市区	锦盛豪庭南区6#配电室1#主变	20	630	294
14627	市区	锦盛豪庭南区6#配电室3#主变	20	630	374
14628	市区	香水湾小区变配电室2#主变	20	630	229
14629	市区	香水湾小区变配电室4#主变	20	630	314
14630	市区	滨河花园开关站1#主变	20	800	198
14631	市区	滨河花园开关站3#主变	20	800	469
14632	市区	滨河花园配电室1#主变	20	800	404
14633	市区	金融城1#地块1#配电室2#主变	20	800	154
14634	市区	金融城1#地块1#配电室4#主变	20	800	0
14635	市区	金融城1#地块2#配电室2#主变	20	800	58
14636	市区	金融城1#地块2#配电室4#主变	20	800	209
14637	市区	金融城2#地块3#配电室2#主变	20	800	9
14638	市区	金融城2#地块3#配电室4#主变	20	800	132
14639	市区	金融城2#地块4#配电室2#主变	20	630	97
14640	市区	金融城2#地块4#配电室4#主变	20	800	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14641	市区	蔚蓝水岸小区1#配电室1#主变	20	800	388
14642	市区	蔚蓝水岸小区1#配电室3#主变	20	800	507
14643	市区	蔚蓝水岸小区2#配电室1#主变	20	800	459
14644	市区	蔚蓝水岸小区2#配电室3#主变	20	800	489
14645	市区	蔚蓝水岸小区开关站1#主变	20	800	495
14646	市区	紫薇国际1#配电室2#主变	20	1000	456
14647	市区	紫薇国际2#配电室2#主变	20	500	200
14648	市区	紫薇国际3#配电室1#主变	20	1000	289
14649	市区	紫薇国际3#配电室2#主变	20	1000	443
14650	市区	香苑东园1#楼1#配电室1#主变	20	800	298
14651	市区	香苑东园12#楼三区4#配电室1#主变	20	800	394
14652	市区	香苑东园12#楼三区4#配电室3#主变	20	800	400
14653	市区	香苑东园15#楼三区5#配电室1#主变	20	800	414
14654	市区	香苑东园15#楼三区5#配电室3#主变	20	800	419
14655	市区	香苑东园17#楼地下C区6#配电室1#主变	20	630	277
14656	市区	香苑东园17#楼地下C区6#配电室3#主变	20	630	352
14657	市区	香苑东园5#楼A区2#配电室1#主变	20	800	296
14658	市区	香苑东园6#楼1#开关站1#主变	20	800	281
14659	市区	香苑东园8#楼2#开关站1#主变	20	800	462

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14660	市区	香苑东园8#楼2#开关站3#主变	20	800	314
14661	市区	香苑东园9#楼B区3#配电室1#主变	20	800	261
14662	市区	香苑东园9#楼B区3#配电室3#主变	20	800	482
14663	市区	香苑西园1#配电室1#主变	20	800	488
14664	市区	香苑西园1#配电室3#主变	20	800	487
14665	市区	香苑西园2#配电室1#主变	20	630	340
14666	市区	香苑西园2#配电室3#主变	20	630	408
14667	市区	香苑西园3#配电室1#主变	20	800	464
14668	市区	香苑西园3#配电室3#主变	20	800	428
14669	市区	香苑西园4#配电室1#主变	20	800	478
14670	市区	香苑西园4#配电室3#主变	20	800	457
14671	市区	橡树湾1#配电室2#主变	20	800	478
14672	市区	橡树湾1#配电室4#主变	20	800	416
14673	市区	橡树湾10#配电室1#主变	20	800	364
14674	市区	橡树湾10#配电室3#主变	20	800	296
14675	市区	橡树湾2#配电室2#主变	20	800	427
14676	市区	橡树湾2#配电室4#主变	20	800	409
14677	市区	橡树湾3#配电室2#主变	20	800	402
14678	市区	橡树湾3#配电室4#主变	20	800	300

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14679	市区	橡树湾4#配电室1#主变	20	800	341
14680	市区	橡树湾4#配电室3#主变	20	800	546
14681	市区	橡树湾5#配电室1#主变	20	800	441
14682	市区	橡树湾6#配电室2#主变	20	800	365
14683	市区	橡树湾6#配电室4#主变	20	800	390
14684	市区	橡树湾9#配电室2#主变	20	800	440
14685	市区	橡树湾9#配电室4#主变	20	800	454
14686	市区	橡树湾三期7#配电室1#主变	20	800	375
14687	市区	橡树湾三期8#配电室1#主变	20	800	423
14688	市区	金辉城小区1#配电室1#主变	20	800	303
14689	市区	金辉城小区1#配电室3#主变	20	800	387
14690	市区	金辉城小区2#配电室1#主变	20	800	302
14691	市区	金辉城小区2#配电室3#主变	20	800	395
14692	市区	金辉城小区3#配电室1#主变	20	800	240
14693	市区	金辉城小区3#配电室3#主变	20	800	338
14694	市区	金辉城小区4#配电室1#主变	20	800	365
14695	市区	锦盛豪庭1#配电房1#主变	20	800	442
14696	市区	锦盛豪庭10#配电室1#主变	20	800	448
14697	市区	锦盛豪庭10#配电室3#主变	20	800	433

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14698	市区	锦盛豪庭11#配电室1#主变	20	800	423
14699	市区	锦盛豪庭12#配电室1#主变	20	800	397
14700	市区	锦盛豪庭2#配电房1#主变	20	800	437
14701	市区	锦盛豪庭2#配电房3#主变	20	800	436
14702	市区	锦盛豪庭3#配电房1#主变	20	800	412
14703	市区	锦盛豪庭4#配电房1#主变	20	800	466
14704	市区	锦盛豪庭5#配电房1#主变	20	800	423
14705	市区	锦盛豪庭5#配电房3#主变	20	800	463
14706	市区	锦盛豪庭6#配电房1#主变	20	800	436
14707	市区	锦盛豪庭7#配电室1#主变	20	800	462
14708	市区	锦盛豪庭7#配电室3#主变	20	800	456
14709	市区	锦盛豪庭8#配电室1#主变	20	800	254
14710	市区	锦盛豪庭8#配电室3#主变	20	800	368
14711	市区	锦盛豪庭9#配电室1#主变	20	800	406
14712	市区	锦盛豪庭9#配电室3#主变	20	800	216
14713	市区	晶都悦府1#配电室1#主变	20	630	346
14714	市区	晶都悦府2#配电室1#主变	20	800	280
14715	市区	晶都悦府3#配电室1#主变	20	800	328
14716	市区	晶都悦府开关站1#主变	20	800	395

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14717	市区	中南悦城1#开关站1#主变	20	800	343
14718	市区	中南悦城1#配电室1#主变	20	630	263
14719	市区	中南悦城2#开关站1#主变	20	800	326
14720	市区	中南悦城2#配电室1#主变	20	800	321
14721	市区	奥体壹号1#开关站1#主变	20	800	392
14722	市区	奥体壹号1#配电房1#主变	20	800	448
14723	市区	奥体壹号2#配电房I#主变	20	800	487
14724	市区	奥体壹号3#配电房1#主变	20	630	354
14725	市区	金辉优步水岸1#配电室2#主变	20	630	370
14726	市区	金辉优步水岸1#配电室4#主变	20	630	339
14727	市区	金辉优步水岸2#配电室2#主变	20	630	270
14728	市区	金辉优步水岸2#配电室4#主变	20	630	280
14729	市区	金辉优步水岸3#配电室2#主变	20	800	424
14730	市区	圣华雍翠园1#开关站1#主变	20	800	342
14731	市区	圣华雍翠园2#配电房1#主变	20	800	443
14732	市区	圣华雍翠园2#配电房3#主变	20	800	220
14733	市区	圣华雍翠园3#配电房1#主变	20	800	428
14734	市区	圣华雍翠园3#配电房3#主变	20	800	430
14735	市区	圣华雍翠园4#配电房1#主变	20	800	458

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14736	市区	四季金辉1#开关站2#主变	20	800	383
14737	市区	四季金辉1#配电室2#主变	20	800	514
14738	市区	四季金辉1#配电室4#主变	20	800	506
14739	市区	四季金辉2#配电室2#主变	20	800	384
14740	市区	四季金辉2#配电室4#主变	20	800	438
14741	市区	四季金辉3#配电室2#主变	20	630	331
14742	市区	四季金辉3#配电室4#主变	20	630	352
14743	市区	香苑西园1#配电室2#主变	20	800	464
14744	市区	香苑西园1#配电室4#主变	20	800	441
14745	市区	香苑西园2#配电室2#主变	20	630	348
14746	市区	香苑西园2#配电室4#主变	20	630	415
14747	市区	香苑西园3#配电室2#主变	20	800	480
14748	市区	香苑西园3#配电室4#主变	20	800	470
14749	市区	香苑西园4#配电室2#主变	20	800	472
14750	市区	香苑西园4#配电室4#主变	20	800	443
14751	市区	阳光线领秀嘉园1#欧变	20	630	273
14752	市区	阳光线领秀嘉园2#欧变	20	630	289
14753	市区	金融城2#地块10#配电室1#主变	20	1000	450
14754	市区	金融城2#地块10#配电室3#主变	20	1000	276

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14755	市区	金融城2#地块5#配电室1#主变	20	630	0
14756	市区	金融城2#地块5#配电室3#主变	20	630	65
14757	市区	金融城2#地块6#配电室1#主变	20	800	45
14758	市区	金融城2#地块6#配电室3#主变	20	1000	188
14759	市区	金融城7#配电室1#主变	20	800	274
14760	市区	金融城8#配电室1#主变	20	800	195
14761	市区	金融城9#配电室1#主变	20	800	221
14762	市区	金融智慧谷15#楼地下配电室1#主变	20	800	258
14763	市区	金融智慧谷16#楼地下配电室1#主变	20	800	347
14764	市区	领秀嘉园1#小区变1#主变	20	1000	292
14765	市区	领秀嘉园1#小区变2#主变	20	1000	323
14766	市区	领秀嘉园1#小区变3#主变	20	1000	594
14767	市区	领秀嘉园1#小区变4#主变	20	1000	489
14768	市区	领秀嘉园2#小区变1#主变	20	1000	450
14769	市区	领秀嘉园2#小区变2#主变	20	1000	377
14770	市区	领秀嘉园2#小区变3#主变	20	1000	421
14771	市区	领秀嘉园2#小区变4#主变	20	1000	520
14772	市区	阳光御园1#配电室1#主变	20	800	424
14773	市区	阳光御园1#配电室3#主变	20	800	464

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14774	市区	阳光御园2#配电室1#主变	20	800	295
14775	市区	阳光御园2#配电室3#主变	20	800	406
14776	市区	阳光御园3#配电室1#主变	20	800	403
14777	市区	阳光御园3#配电室3#主变	20	800	477
14778	市区	兴邦蓝海花园1#配电室1#主变	10	630	319
14779	市区	兴邦蓝海花园1#配电室3#主变	10	630	340
14780	市区	兴邦蓝海花园2#配电室1#主变	10	800	588
14781	市区	兴邦蓝海花园2#配电室3#主变	10	800	616
14782	市区	兴邦蓝海花园3#配电室1#主变	10	630	428
14783	市区	兴邦蓝海花园3#配电室3#主变	10	630	354
14784	市区	兴邦蓝海花园4#配电室1#主变	10	630	489
14785	市区	兴邦蓝海花园4#配电室3#主变	10	630	467
14786	市区	兴邦蓝海花园5#配电室1#主变	10	800	438
14787	市区	兴邦蓝海花园5#配电室3#主变	10	800	613
14788	市区	兴邦蓝海花园6#配电室1#主变	10	800	590
14789	市区	兴邦蓝海花园6#配电室3#主变	10	800	584
14790	市区	龙湖天奕1#配电室1#主变	10	800	639
14791	市区	龙湖天奕1#配电室3#主变	10	800	576
14792	市区	龙湖天奕2#配电室1#主变	10	800	639

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14793	市区	龙湖天奕2#配电室3#主变	10	800	471
14794	市区	龙湖天奕3#配电室1#主变	10	800	572
14795	市区	龙湖天奕3#配电室3#主变	10	800	540
14796	市区	龙湖天奕4#配电室1#主变	10	800	486
14797	市区	龙湖天奕4#配电室3#主变	10	800	609
14798	市区	兴茂府1#配电室1#主变	10	800	552
14799	市区	兴茂府1#配电室3#主变	10	800	594
14800	市区	兴茂府2#配电室1#主变	10	800	531
14801	市区	兴茂府2#配电室3#主变	10	800	600
14802	市区	兴茂府3#配电室1#主变	10	800	586
14803	市区	金棠名邸1#配电室1#主变	10	800	347
14804	市区	金棠名邸2#配电室1#主变	10	800	366
14805	市区	鹏润花园1#配电室2#主变	10	800	358
14806	市区	鹏润花园1#配电室4#主变	10	800	411
14807	市区	鹏润花园2#配电室2#主变	10	630	317
14808	市区	鹏润花园2#配电室4#主变	10	630	295
14809	市区	鹏润花园3#配电室2#主变	10	800	317
14810	市区	鹏润花园3#配电室4#主变	10	800	413
14811	市区	鹏润花园开关站2#主变	10	630	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14812	市区	潘黄益丰11#变	10	400	222
14813	市区	潘黄益丰13#变	10	200	0
14814	市区	潘黄益丰8#变	10	200	39
14815	市区	永明悦来府1#配电室1#主变	10	800	354
14816	市区	永明悦来府2#配电室1#主变	10	800	300
14817	市区	永明悦来府3#配电室1#主变	10	800	376
14818	市区	永明悦来府4#配电室1#主变	10	800	405
14819	市区	永明悦来府5#配电室1#主变	10	800	455
14820	市区	新区线中马S1箱变	10	630	158
14821	市区	依云香溪配电室1#主变	10	1000	478
14822	市区	依云香溪配电室3#主变	10	1000	462
14823	市区	长创线合兴公用变	10	400	202
14824	市区	供电智库箱变	10	630	353
14825	市区	依云香溪1#欧变	10	250	126
14826	市区	长凤线凤城南苑400kVA欧变	10	400	243
14827	市区	凤城北苑（东区）2#充电桩箱变	10	200	159
14828	市区	凤城北苑1#配电室2#主变	10	800	462
14829	市区	凤城北苑1#配电室4#主变	10	800	386
14830	市区	凤城北苑2#配电室2#主变	10	800	482

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14831	市区	凤城北苑2#配电室4#主变	10	800	398
14832	市区	凤城北苑3#配电室2#主变	10	800	214
14833	市区	凤城北苑3#配电室4#主变	10	800	329
14834	市区	凤城北苑东区1#配电室2#主变	10	800	469
14835	市区	凤城北苑东区1#配电室4#主变	10	800	493
14836	市区	凤城北苑东区2#配电室2#主变	10	800	421
14837	市区	凤城北苑东区2#配电室4#主变	10	800	444
14838	市区	凤城北苑东区3#配电室2#主变	10	800	482
14839	市区	凤城南苑1配电室1#变压器	10	630	266
14840	市区	凤城南苑1配电室3#变压器	10	630	357
14841	市区	凤城南苑2#配电室1#变压器	10	630	242
14842	市区	凤城南苑2#配电室3#变压器	10	630	356
14843	市区	凤城南苑3#配电室1#变压器	10	800	434
14844	市区	凤城南苑3#配电室3#变压器	10	800	453
14845	市区	凤城南苑4#配电室1#变压器	10	800	460
14846	市区	开创家园1#配电室1#主变	10	800	526
14847	市区	开创家园1#配电室3#主变	10	800	467
14848	市区	开创家园2#配电室1#主变	10	800	529
14849	市区	开创家园2#配电室3#主变	10	800	578

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14850	市区	开创家园3#配电室1#主变	10	800	514
14851	市区	开创家园3#配电室3#主变	10	800	505
14852	市区	开创家园4#配电室1#主变	10	800	490
14853	市区	开创家园4#配电室3#主变	10	800	526
14854	市区	港馨园小区1#开关站1#主变	10	630	265
14855	市区	港馨园小区1#开关站3#主变	10	630	274
14856	市区	港馨园小区1#配电室1#主变	10	800	423
14857	市区	港馨园小区1#配电室3#主变	10	800	372
14858	市区	汇都商务中心1#开关站1#主变	10	630	421
14859	市区	汇都商务中心1#配电室1#主变	10	630	362
14860	市区	汇都商务中心1#配电室3#主变配电变压器	10	630	85
14861	市区	高架停车场1#箱变	10	630	183
14862	市区	高架停车场2#箱变	10	400	12
14863	市区	高架停车场3#箱变	10	630	66
14864	市区	高架停车场4#箱变	10	630	210
14865	市区	高架停车场5#箱变	10	630	153
14866	市区	高架停车场6#箱变	10	630	150
14867	市区	华樾花园1#配电室2#主变	10	800	476
14868	市区	华樾花园1#配电室4#主变	10	800	418

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14869	市区	华樾花园2#配电室2#主变	10	800	424
14870	市区	华樾花园2#配电室4#主变	10	800	500
14871	市区	幸福嘉园1#配电室2#主变	10	800	470
14872	市区	幸福嘉园1#配电室4#主变	10	800	417
14873	市区	幸福嘉园2#配电室2#主变	10	800	445
14874	市区	幸福嘉园2#配电室4#主变	10	800	414
14875	市区	依云香溪配电室2#主变	10	1000	479
14876	市区	依云香溪配电室4#主变	10	1000	565
14877	市区	长潘线中马1#箱变主变	10	500	121
14878	市区	长潘线中马2#变	10	400	0
14879	市区	潘黄刘朋8#变	10	315	78
14880	市区	中马3#变400KVA	10	400	82
14881	市区	长香线/长森线中鹰黑森林1#配电室2#变	10	800	547
14882	市区	长香线/长森线中鹰黑森林1#配电室4#变	10	800	610
14883	市区	长香线/长森线中鹰黑森林2#配电室2#变	10	800	552
14884	市区	长香线/长森线中鹰黑森林2#配电室4#变	10	800	562
14885	市区	幸福嘉园1#配电室1#主变	10	800	342
14886	市区	幸福嘉园1#配电室3#主变	10	800	401
14887	市区	幸福嘉园2#配电室1#主变	10	800	438

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14888	市区	幸福嘉园2#配电室3#主变	10	800	437
14889	市区	香城世家3#配电室2#主变	10	800	378
14890	市区	香城世家3#配电室4#主变	10	800	330
14891	市区	香城世家4#配电室2#主变	10	800	392
14892	市区	香城世家4#配电室4#主变	10	800	426
14893	市区	御景湾1#用户开关站1#变	10	800	473
14894	市区	御景湾1#用户开关站3#变	10	800	428
14895	市区	御景湾2#用户开关站1#变	10	630	294
14896	市区	御景湾4#用户配电室1#变	10	800	425
14897	市区	御景湾4#用户配电室3#变	10	800	463
14898	市区	御景湾5#用户配电室1#变	10	800	380
14899	市区	长香线/长森线中鹰黑森林1#配电室1#变	10	800	565
14900	市区	长香线/长森线中鹰黑森林1#配电室3#变	10	800	472
14901	市区	长香线/长森线中鹰黑森林2#配电室1#变	10	800	555
14902	市区	长香线/长森线中鹰黑森林2#配电室3#变	10	800	572
14903	市区	观棠府1#配电室1#变压器	10	800	399
14904	市区	观棠府1#配电室3#变压器	10	800	303
14905	市区	观棠府2#配电室1#变压器	10	800	451
14906	市区	观棠府2#配电室3#变压器	10	800	376

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14907	市区	观棠府3#配电室1#变压器	10	800	425
14908	市区	观棠府3#配电室3#变压器	10	800	467
14909	市区	香城世家1#配电室1#主变配电变压器	10	630	271
14910	市区	香城世家1#配电室3#主变配电变压器	10	630	297
14911	市区	香城世家2#配电室1#主变配电变压器	10	630	281
14912	市区	香城世家2#配电室3#主变配电变压器	10	630	287
14913	市区	丽都怡园小区配电室2#主变	10	1000	481
14914	市区	碧桂园二期1#配电室2#变压器	10	630	192
14915	市区	碧桂园二期2#配电室2主变配电变压器	10	630	272
14916	市区	碧桂园二期3#配电室2#主变配电变压器	10	800	344
14917	市区	碧桂园二期4#配电室2#变压器	10	800	403
14918	市区	碧桂园二期4#配电室4#变压器	10	800	428
14919	市区	碧桂园二期5#配电室2#主变	10	630	286
14920	市区	铂都观邸3#配电室1#主变	10	800	510
14921	市区	铂都观邸3#配电室3#主变	10	800	502
14922	市区	铂都观邸4#配电室1#主变	10	800	438
14923	市区	铂都观邸4#配电室3#主变	10	800	599
14924	市区	和光尘樾1#配电室2#主变	10	800	562
14925	市区	和光尘樾1#配电室4#主变	10	800	597

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14926	市区	华樾花园2#开关站2#主变	10	800	449
14927	市区	华樾花园3#配电室2#主变	10	800	384
14928	市区	华樾花园3#配电室4#主变	10	800	459
14929	市区	华樾花园4#配电室2#主变	10	800	485
14930	市区	华樾花园4#配电室4#主变	10	800	509
14931	市区	华樾花园5#配电室2#主变	10	800	538
14932	市区	华樾花园5#配电室4#主变	10	800	431
14933	市区	吾悦广场1#用户配电室（金街）1#主变	10	1000	541
14934	市区	吾悦广场1#用户配电室（金街）3#主变	10	1000	549
14935	市区	吾悦广场2#用户配电室（办公）1#主变	10	1000	528
14936	市区	吾悦和府沁园1#开关站2#主变	10	800	418
14937	市区	吾悦和府沁园1#配电室2#主变	10	800	468
14938	市区	吾悦和府沁园2#配电室2#主变	10	800	370
14939	市区	吾悦和府沁园2#配电室4#主变	10	800	451
14940	市区	恒大帝景1#开关站1#主变	10	630	199
14941	市区	恒大帝景1#配电室1#主变	10	630	291
14942	市区	恒大帝景2#开关站2#主变	10	800	427
14943	市区	恒大帝景2#配电室1#主变	10	800	350
14944	市区	恒大帝景2#配电室3#主变	10	800	373

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14945	市区	恒大帝景3#配电室2#主变	10	630	312
14946	市区	恒大帝景3#配电室4#主变	10	630	91
14947	市区	恒大帝景4#配电室2#主变	10	800	340
14948	市区	凯旋门小区1#箱变	10	400	176
14949	市区	凯旋门小区3#配电室1#主变	10	800	393
14950	市区	凯旋门小区3#配电室3#主变	10	800	455
14951	市区	新城充电站欧变主变	10	630	275
14952	市区	中海凯旋门1#开关站1#主变	10	630	269
14953	市区	中海凯旋门1#开关站3#主变	10	630	275
14954	市区	中海凯旋门南区1#配电室1#主变	10	630	256
14955	市区	中海凯旋门南区1#配电室3#主变	10	630	233
14956	市区	中海凯旋门小区4#开关站1#主变	10	800	400
14957	市区	中海凯旋门小区4#开关站3#主变	10	800	372
14958	市区	恒大帝景01#地块2#配电室1#主变	10	800	365
14959	市区	恒大帝景01地块1#开关站1#主变	10	800	377
14960	市区	恒大帝景01地块1#配电室1#主变	10	800	283
14961	市区	恒大帝景01地块2#开关站1#主变	10	800	327
14962	市区	恒大帝景01地块3#配电室1#主变	10	630	341
14963	市区	恒大帝景01地块3#配电室3#主变	10	630	302

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14964	市区	聚珑东方1#配电室1#主变	10	800	580
14965	市区	聚珑东方1#配电室3#主变	10	800	544
14966	市区	聚珑东方2#配电室1#主变	10	800	584
14967	市区	聚珑东方2#配电室3#主变	10	800	551
14968	市区	聚珑东方3#配电室1#开关	10	800	320
14969	市区	聚珑东方3#配电室3#开关	10	800	363
14970	市区	聚珑东方4#配电室1#主变	10	800	382
14971	市区	聚珑东方4#配电室3#主变	10	800	366
14972	市区	星汇东方1#配电室1#主变	10	800	487
14973	市区	星汇东方1#配电室3#主变	10	800	483
14974	市区	星汇东方2#配电室1#主变	10	800	449
14975	市区	星汇东方2#配电室3#主变	10	800	455
14976	市区	星汇东方3#配电室1#主变	10	800	611
14977	市区	星汇东方3#配电室3#主变	10	800	517
14978	市区	星汇东方4#配电室1#主变	10	800	633
14979	市区	星汇东方4#配电室3#主变	10	800	443
14980	市区	恒大帝景2#开关站1#主变	10	800	321
14981	市区	恒大帝景3#配电室1#主变	10	630	236
14982	市区	恒大帝景3#配电室3#主变	10	630	306

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14983	市区	恒大帝景4#配电室1#主变	10	800	339
14984	市区	紫景线/文南线恒大帝景北区2#配电室1#主变	10	800	322
14985	市区	紫景线/文南线恒大帝景北区3#配电室1#主变	10	800	395
14986	市区	恒大帝景北区1#配电室1#主变	10	630	271
14987	市区	恒大帝景北区1#配电室3#主变	10	630	266
14988	市区	嘉利花园小区1#主变	10	800	320
14989	市区	金宇箱变1#主变	10	630	92
14990	市区	廊桥北1#箱变主变	10	400	302
14991	市区	心怡嘉园1#配电室1#主变	10	630	358
14992	市区	心怡嘉园1#配电室3#主变	10	630	333
14993	市区	心怡嘉园2#配电室1#主变	10	800	466
14994	市区	心怡嘉园2#配电室3#主变	10	800	434
14995	市区	新河小区1#配变	10	400	12
14996	市区	新河小区2#配变	10	400	0
14997	市区	新河小区3#配变	10	400	98
14998	市区	新河小区4#配变	10	400	61
14999	市区	新河小区5#S6箱变	10	630	353
15000	市区	盐渎桥南1#箱变	10	400	290
15001	市区	紫南线凯旋门小区2#箱变	10	400	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15002	市区	凯旋门小区3#配电室2#主变	10	800	387
15003	市区	凯旋门小区3#配电室4#主变	10	800	283
15004	市区	中海凯旋门1#开关站2#主变	10	630	271
15005	市区	中海凯旋门1#开关站4#主变	10	630	321
15006	市区	中海凯旋门南区1#配电室2#主变	10	630	202
15007	市区	中海凯旋门南区1#配电室4#主变	10	630	279
15008	市区	中海凯旋门小区4#开关站2#主变	10	800	408
15009	市区	中海凯旋门小区4#开关站4#主变	10	800	248
15010	市区	紫兴线保健院1#箱变主变	10	630	332
15011	市区	紫兴线保健院2#箱变主变	10	630	378
15012	市区	紫兴线大兴房产1#S4箱变	10	630	242
15013	市区	紫兴线华荣房产美变	10	315	169
15014	市区	紫兴线建行主变	10	630	137
15015	市区	紫兴线交校箱变	10	315	252
15016	市区	紫兴线凯发新园2#S16箱变	10	500	106
15017	市区	紫兴线凯发新园S12箱变	10	630	28
15018	市区	紫兴线日野2#S15箱变	10	500	271
15019	市区	紫兴线日野S9箱变	10	500	109
15020	市区	紫兴线商住小区2#S1箱变	10	400	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15021	市区	紫兴线商住小区3#S3箱变	10	400	320
15022	市区	金悦商业中心1#配电室1#主变	10	800	472
15023	市区	金悦商业中心1#配电室3#主变	10	800	454
15024	市区	金悦商业中心2#配电室1#主变	10	800	452
15025	市区	金悦商业中心2#配电室3#主变	10	800	468
15026	市区	金悦商业中心3#配电室1#主变	10	800	246
15027	市区	商住小区1#S13箱变1#主变	10	500	0
15028	市区	鑫业家园北区S17箱变	10	630	0
15029	市区	鑫业家园北区充电桩1#箱变	10	630	44
15030	市区	鑫业家园北区充电桩2#箱变	10	630	158
15031	市区	紫薇线/紫宇线紫薇花园D组团小区变2#主变	10	1000	419
15032	市区	紫宇线紫薇东园小区变1#主变	10	1000	234
15033	市区	紫宇线紫薇东园小区变2#主变	10	1000	332
15034	市区	紫宇线紫薇花园F组团1#S2箱变	10	500	128
15035	市区	紫宇线紫薇花园F组团2#S3箱变	10	630	195
15036	市区	凤凰文化广场1#配电室2#主变	10	800	441
15037	市区	凤凰文化广场1#配电室4#主变	10	800	458
15038	市区	凤凰文化广场2#开关站2#主变	10	800	487
15039	市区	凤凰文化广场2#配电室2#主变	10	800	418

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15040	市区	凤凰文化广场3#配电室2#主变	10	630	338
15041	市区	凤凰文化广场4#配电室2#主变	10	800	474
15042	市区	凤凰文化广场4#配电室4#主变	10	800	420
15043	市区	凤凰文化广场5#配电室2#主变	10	800	488
15044	市区	凤凰文化广场5#配电室4#主变	10	800	458
15045	市区	中远线嘉园S3欧变	10	630	216
15046	市区	中远线嘉园S4欧变	10	630	318
15047	市区	中远线嘉园S7欧变	10	630	280
15048	市区	中远线嘉园S8欧变	10	630	278
15049	市区	紫元线家发S3箱变	10	400	184
15050	市区	紫元线香城美地1#变电所1#变	10	1000	411
15051	市区	紫元线香城美地1#变电所2#变	10	1000	560
15052	市区	紫元线香城美地2#变电所3#变	10	1000	389
15053	市区	紫元线香城美地2#变电所4#变	10	1000	408
15054	市区	紫元线香城美地2#变电所5#变	10	1000	459
15055	市区	紫元线怡园S10箱变	10	630	246
15056	市区	紫元线怡园S11箱变	10	630	314
15057	市区	观湖名邸1#开关站2#主变	10	800	403
15058	市区	观湖名邸4#配电室2#主变	10	800	398

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15059	市区	观湖名邸4#配电室4#主变	10	800	418
15060	市区	观湖名邸二期1#配电室1#主变	10	800	316
15061	市区	观湖名邸二期2#配电室1#主变	10	800	356
15062	市区	观湖名邸二期2#配电室3#主变	10	800	362
15063	市区	观湖名邸二期3#配电室1#主变	10	800	367
15064	市区	观湖名邸二期3#配电室3#主变	10	800	366
15065	市区	紫庄线市政S1箱变	10	500	371
15066	市区	凤凰汇紫园1#配电室1#主变	20	800	380
15067	市区	凤凰汇紫园1#配电室3#主变	20	800	382
15068	市区	凤凰汇紫园2#配电室1#主变	20	800	449
15069	市区	凤凰汇紫园3#配电室1#主变	20	630	237
15070	市区	金融城14#楼（地下）配电室2#主变	20	800	487
15071	市区	金融城14#楼（地下）配电室4#主变	20	800	502
15072	市区	金融智慧谷12#楼地下配电室2#主变	20	800	347
15073	市区	金融智慧谷13#楼地下配电室2#主变	20	800	325
15074	市区	金融智慧谷13#楼地下配电室4#主变	20	800	337
15075	市区	金融城14#楼（地下）配电室1#主变	20	800	179
15076	市区	金融城14#楼（地下）配电室3#主变	20	800	408
15077	市区	金融智慧谷12#楼地下配电室1#主变	20	800	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15078	市区	金融智慧谷13#楼地下配电室1#主变	20	800	127
15079	市区	金融智慧谷13#楼地下配电室3#主变	20	800	384
15080	市区	金融城1#地块1#配电室1#主变	20	800	186
15081	市区	金融城1#地块1#配电室3#主变	20	800	58
15082	市区	金融城1#地块2#配电室1#主变	20	800	91
15083	市区	金融城1#地块2#配电室3#主变	20	800	399
15084	市区	金融城2#地块10#配电室2#主变	20	1000	105
15085	市区	金融城2#地块10#配电室4#主变	20	1000	231
15086	市区	金融城2#地块3#配电室1#主变	20	800	150
15087	市区	金融城2#地块3#配电室3#主变	20	800	272
15088	市区	金融城2#地块4#配电室1#主变	20	630	39
15089	市区	金融城2#地块4#配电室3#主变	20	800	120
15090	市区	金融城2#地块5#配电室2#主变	20	630	70
15091	市区	金融城2#地块5#配电室4#主变	20	630	102
15092	市区	金融城2#地块6#配电室2#主变	20	800	10
15093	市区	金融城2#地块6#配电室4#主变	20	1000	333
15094	市区	金融城7#配电室2#主变	20	800	360
15095	市区	金融城8#配电室2#主变	20	800	274
15096	市区	金融城9#配电室2#主变	20	800	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15097	市区	金融智慧谷15#楼地下配电室2#主变	20	800	364
15098	市区	金融智慧谷16#楼地下配电室2#主变	20	800	402
15099	市区	凤城北苑（西区）1#充电桩箱变	10	400	211
15100	市区	凤城北苑1#配电室1#主变	10	800	445
15101	市区	凤城北苑1#配电室3#主变	10	800	476
15102	市区	凤城北苑2#配电室1#主变	10	800	400
15103	市区	凤城北苑2#配电室3#主变	10	800	437
15104	市区	凤城北苑3#配电室1#主变	10	800	369
15105	市区	凤城北苑3#配电室3#主变	10	800	391
15106	市区	凤麟府1#充电桩1#变压器	10	400	238
15107	市区	凤麟府4#配电室1#主变	10	800	460
15108	市区	凤麟府4#配电室3#主变	10	800	483
15109	市区	凤麟府5#配电室1#主变	10	800	395
15110	市区	凤麟府5#配电室3#主变	10	800	512
15111	市区	华樾花园1#配电室1#主变	10	800	434
15112	市区	华樾花园1#配电室3#主变	10	800	512
15113	市区	华樾花园2#开关站1#主变	10	800	510
15114	市区	华樾花园2#配电室1#主变	10	800	518
15115	市区	华樾花园2#配电室3#主变	10	800	362

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15116	市区	华樾花园3#配电室1#主变	10	800	386
15117	市区	华樾花园3#配电室3#主变	10	800	418
15118	市区	华樾花园4#配电室1#主变	10	800	366
15119	市区	华樾花园4#配电室3#主变	10	800	398
15120	市区	华樾花园5#配电室1#主变	10	800	412
15121	市区	华樾花园5#配电室3#主变	10	800	524
15122	市区	凤城南苑1#配电室2#变压器	10	630	115
15123	市区	凤城南苑1#配电室4#变压器	10	630	352
15124	市区	凤城南苑2#配电室2#变压器	10	630	346
15125	市区	凤城南苑2#配电室4#变压器	10	630	312
15126	市区	凤城南苑3#配电室2#变压器	10	800	522
15127	市区	凤城南苑3#配电室4#变压器	10	800	302
15128	市区	凤城南苑4#配电室2#变压器	10	800	437
15129	市区	佳江线高架充电桩1#变压器	10	630	211
15130	市区	佳江线高架充电桩2#变压器	10	630	109
15131	市区	奥体玫瑰园B区1#开关站1#主变	10	800	270
15132	市区	奥体玫瑰园B区1#开关站3#主变	10	800	404
15133	市区	奥体玫瑰园B区1#配电室1#主变	10	800	486
15134	市区	奥体玫瑰园B区1#配电室3#主变	10	800	420

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15135	市区	奥体玫瑰园B区2#开关站1#主变	10	630	322
15136	市区	中江外滩城1#开关站1#主变	10	630	297
15137	市区	中江外滩城1#配电室1#主变	10	630	219
15138	市区	中江外滩城2#配电室1#主变	10	800	446
15139	市区	中江外滩城2#配电室3#主变	10	800	450
15140	市区	中江外滩城3#配电室1#主变	10	630	423
15141	市区	中江外滩城3#配电室3#主变	10	630	504
15142	市区	中南4B景城南区1#配电室2#主变	10	800	355
15143	市区	中南4B景城南区2#配电室2#主变	10	630	333
15144	市区	中南4B景城南区2#配电室4#主变	10	630	312
15145	市区	中南4B景城南区3#配电室2#主变	10	630	295
15146	市区	中南4B景城南区3#配电室4#主变	10	630	357
15147	市区	中南4B景城南区4#配电室2#主变	10	315	222
15148	市区	中南4C景城东区1#配电室2#主变	10	630	265
15149	市区	中南4C景城东区1#配电室4#主变	10	630	322
15150	市区	中南4C景城东区2#配电室2#主变	10	800	386
15151	市区	中南4C景城东区2#配电室4#主变	10	800	320
15152	市区	中南4C景城东区3#配电室2#主变	10	800	419
15153	市区	中南4C景城东区4#配电室2#主变	10	400	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15154	市区	中南4C景城东区幼儿园欧变	10	630	355
15155	市区	开创家园1#配电室2#主变	10	800	431
15156	市区	开创家园1#配电室4#主变	10	800	502
15157	市区	开创家园2#配电室2#主变	10	800	473
15158	市区	开创家园2#配电室4#主变	10	800	552
15159	市区	开创家园3#配电室2#主变	10	800	506
15160	市区	开创家园3#配电室4#主变	10	800	495
15161	市区	开创家园4#配电室2#主变	10	800	473
15162	市区	开创家园4#配电室4#主变	10	800	599
15163	市区	潘黄新伙12#变	10	200	41
15164	市区	潘黄新伙14#变.	10	200	43
15165	市区	钱江绿洲2#开关站1#主变	10	800	289
15166	市区	钱江绿洲2#开关站3#主变	10	800	432
15167	市区	钱江绿洲4#配电房1#主变	10	800	412
15168	市区	钱江绿洲4#配电房3#主变	10	800	502
15169	市区	佳荣线/向悦线荣悦华府7#配电室1#主变	10	800	439
15170	市区	荣悦华府1#开关站1#主变	10	800	376
15171	市区	荣悦华府1#开关站3#主变	10	800	424
15172	市区	荣悦华府1#配电室1#主变	10	630	289

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15173	市区	荣悦华府1#配电室3#主变	10	630	387
15174	市区	荣悦华府2#开关站1#主变	10	800	325
15175	市区	荣悦华府6#配电室1#主变	10	800	403
15176	市区	创元线/佳盛线盛世明都2#开关站2#主变	10	630	277
15177	市区	创元线/佳盛线盛世明都2#开关站4#主变	10	630	353
15178	市区	创元线/佳盛线盛世明都3#配电室2#主变	10	800	345
15179	市区	创元线/佳盛线盛世明都3#配电室4#主变	10	800	498
15180	市区	佳盛线盛世明都二期充电桩欧变主变	10	200	160
15181	市区	港海明珠1#配电室1#主变	10	630	392
15182	市区	港海明珠1#配电室3#主变	10	630	418
15183	市区	港海明珠2#配电室1#主变	10	800	627
15184	市区	港海明珠2#配电室3#主变	10	800	578
15185	市区	冠亨名城1#开关站1#主变	10	800	485
15186	市区	冠亨名城1#配电室1#主变	10	800	388
15187	市区	冠亨名城2#开关站1#主变	10	800	349
15188	市区	冠亨名城2#配电室1#主变	10	800	445
15189	市区	南国裕墅1#开关站2#主变	10	630	331
15190	市区	南国裕墅1#配电室2#主变	10	630	262
15191	市区	南国裕墅1#配电室4#主变	10	630	328

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15192	市区	盛世明都1#配电室1#变压器	10	800	413
15193	市区	盛世明都1#配电室3#变压器	10	800	490
15194	市区	盛世明都2#配电室1#变压器	10	800	393
15195	市区	盛世明都2#配电室3#变压器	10	800	439
15196	市区	吾悦和府沁园1#开关站1#主变	10	800	402
15197	市区	吾悦和府沁园1#配电室1#主变	10	800	375
15198	市区	吾悦和府沁园2#配电室1#主变	10	800	456
15199	市区	吾悦和府沁园2#配电室3#主变	10	800	451
15200	市区	御景湾1#用户开关站2#变	10	800	259
15201	市区	御景湾1#用户开关站4#变	10	800	454
15202	市区	御景湾2#用户开关站2#变	10	800	481
15203	市区	御景湾3#配电室2#变压器配电变压器	10	800	227
15204	市区	御景湾4#用户配电室2#变	10	800	433
15205	市区	御景湾4#用户配电室4#变	10	800	212
15206	市区	御景湾5#用户配电室2#变	10	800	404
15207	市区	吾悦广场1#用户配电室（金街）2#主变	10	1000	578
15208	市区	吾悦广场1#用户配电室（金街）4#主变	10	1000	402
15209	市区	吾悦广场2#用户配电室（办公）2#主变	10	1000	532
15210	市区	铂都观邸3#配电室2#主变	10	800	561

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15211	市区	铂都观邸3#配电室4#主变	10	800	478
15212	市区	铂都观邸4#配电室2#主变	10	800	447
15213	市区	铂都观邸4#配电室4#主变	10	800	571
15214	市区	香城世家1#配电室2#主变配电变压器	10	630	322
15215	市区	香城世家1#配电室4#主变配电变压器	10	630	343
15216	市区	香城世家2#配电室2#主变配电变压器	10	630	249
15217	市区	香城世家2#配电室4#主变配电变压器	10	630	311
15218	市区	香城世家3#配电室1#主变	10	800	381
15219	市区	香城世家3#配电室3#主变	10	800	406
15220	市区	香城世家4#配电室1#主变	10	800	299
15221	市区	香城世家4#配电室3#主变	10	800	414
15222	市区	同人怡和园2#开关站1#主变	10	800	363
15223	市区	同仁怡和园1#配电室1#主变	10	800	429
15224	市区	同仁怡和园1#配电室3#主变	10	800	446
15225	市区	同仁怡和园2#配电室1#主变	10	800	387
15226	市区	同仁怡和园2#配电室3#主变	10	800	430
15227	市区	吾悦和府润园1#开关站2#主变	10	800	486
15228	市区	吾悦和府润园1#配电室2#主变	10	800	465
15229	市区	吾悦和府润园1#配电室4#主变	10	800	401

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15230	市区	秀水佳苑1#配电室1#主变	10	800	460
15231	市区	秀水佳苑2#配电室1#主变	10	800	435
15232	市区	秀水佳苑2#配电室3#主变	10	800	208
15233	市区	秀水佳苑3#配电室1#主变	10	800	386
15234	市区	秀水佳苑4#配电室1#主变	10	800	482
15235	市区	秀水佳苑4#配电室3#主变	10	800	476
15236	市区	秀水佳苑5#配电室1#主变	10	800	430
15237	市区	怡和园3#配电室1#变	10	800	434
15238	市区	怡和园3#配电室3#变配电变压器	10	800	419
15239	市区	凤城北苑东区1#配电室1#主变	10	800	437
15240	市区	凤城北苑东区1#配电室3#主变	10	800	445
15241	市区	凤城北苑东区2#配电室1#主变	10	800	460
15242	市区	凤城北苑东区2#配电室3#主变	10	800	458
15243	市区	凤城北苑东区3#配电室1#主变	10	800	520
15244	市区	名望府1#配电室1#主变	10	800	404
15245	市区	名望府1#配电室3#主变	10	800	492
15246	市区	名望府2#配电室1#主变	10	800	420
15247	市区	名望府2#配电室3#主变	10	800	509
15248	市区	名望府3#配电室1#主变	10	800	482

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15249	市区	名望府充电桩欧变	10	400	276
15250	市区	钱江绿洲1#配电室1#变压器	10	800	404
15251	市区	钱江绿洲2#配电室1#主变	10	800	455
15252	市区	钱江绿洲2#配电室3#主变	10	800	470
15253	市区	钱江绿洲6#配电室1#主变	10	630	311
15254	市区	钱江绿洲6#配电室3#主变	10	630	389
15255	市区	钱江支线钱江绿洲5#配电室1#主变	10	800	400
15256	市区	钱江支线钱江绿洲5#配电室3#主变	10	800	428
15257	市区	金棠名邸1#配电室4#主变	10	800	540
15258	市区	金棠名邸2#配电室4#主变	10	800	480
15259	市区	永明悦来府1#配电室4#主变	10	800	353
15260	市区	永明悦来府2#配电室4#主变	10	800	291
15261	市区	永明悦来府3#配电室4#主变	10	800	459
15262	市区	永明悦来府4#配电室4#主变	10	800	494
15263	市区	永明悦来府5#配电室4#主变	10	800	612
15264	滨海	八巨案东二配变	10	200	54
15265	滨海	八巨案东六配变	10	200	109
15266	滨海	八巨案东七配变	10	200	79
15267	滨海	八巨案东四配变	10	200	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15268	滨海	八巨案东五配变	10	400	157
15269	滨海	八巨合成八配变	10	200	63
15270	滨海	八巨合成十一配变	10	400	224
15271	滨海	八巨前案电站	10	200	40
15272	滨海	八巨前案二配变	10	200	54
15273	滨海	八巨前案二十八配变	10	400	159
15274	滨海	八巨前案二十二配变	10	400	70
15275	滨海	八巨前案二十九配变	10	400	217
15276	滨海	八巨前案二十六配变	10	400	156
15277	滨海	八巨前案二十配变	10	400	195
15278	滨海	八巨前案二十七配变	10	400	156
15279	滨海	八巨前案二十三配变	10	200	107
15280	滨海	八巨前案二十四配变	10	630	339
15281	滨海	八巨前案二十五配变	10	630	426
15282	滨海	八巨前案二十一配变	10	400	0
15283	滨海	八巨前案九配变	10	400	170
15284	滨海	八巨前案六配变（JN）	10	200	117
15285	滨海	八巨前案七配变	10	200	136
15286	滨海	八巨前案十八配变	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15287	滨海	八巨前案十二配变	10	200	75
15288	滨海	八巨前案十九配变	10	200	73
15289	滨海	八巨前案十六配变	10	400	196
15290	滨海	八巨前案十配变	10	400	92
15291	滨海	八巨前案十七配变	10	400	193
15292	滨海	八巨前案十三配变	10	400	220
15293	滨海	八巨前案十五配变	10	200	87
15294	滨海	八巨前案四配变(JN)	10	200	64
15295	滨海	八巨唐庄八配变	10	200	57
15296	滨海	八巨唐庄二配变	10	200	65
15297	滨海	八巨唐庄六配变	10	200	77
15298	滨海	八巨唐庄七配变	10	200	91
15299	滨海	八巨唐庄三配变	10	200	86
15300	滨海	八巨唐庄四配变	10	200	34
15301	滨海	八巨唐庄五配变	10	200	73
15302	滨海	八巨唐庄一配变	10	200	95
15303	滨海	八巨五户八配变	10	200	57
15304	滨海	八巨五户电站	10	200	29
15305	滨海	八巨五户二配变	10	400	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15306	滨海	八巨五户九配变	10	400	156
15307	滨海	八巨五户六配变	10	200	33
15308	滨海	八巨五户七配变	10	200	77
15309	滨海	八巨五户三配变	10	200	93
15310	滨海	八巨五户十配变	10	400	224
15311	滨海	八巨五户四配变	10	200	60
15312	滨海	八巨五户五配变（JN）	10	200	114
15313	滨海	八巨五户一配变（JN）	10	200	100
15314	滨海	八巨玉民九配变	10	200	30
15315	滨海	八巨玉民七配变	10	200	59
15316	滨海	八巨玉民十六配变	10	400	217
15317	滨海	八巨玉民十配变	10	200	89
15318	滨海	八巨玉民十三配变	10	200	30
15319	滨海	八巨玉民十五配变	10	400	225
15320	滨海	八巨玉民十一配变	10	200	114
15321	滨海	八巨玉民五配变	10	200	37
15322	滨海	八巨玉农二配变	10	200	107
15323	滨海	八巨玉农九配变	10	400	265
15324	滨海	八巨玉农六配变	10	200	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15325	滨海	八巨玉农七配变	10	200	88
15326	滨海	八巨玉农十一配变	10	200	64
15327	滨海	八巨玉农四配变	10	200	134
15328	滨海	八巨玉农一配变	10	200	79
15329	滨海	合成三配变	10	200	94
15330	滨海	前案八配变	10	400	170
15331	滨海	前案十四配变	10	200	40
15332	滨海	前案十一配变	10	200	93
15333	滨海	前案一配变	10	200	89
15334	滨海	玉民八配变	10	200	59
15335	滨海	玉民二配变	10	200	61
15336	滨海	玉民三配变	10	200	69
15337	滨海	玉民四配变.	10	200	97
15338	滨海	玉民一配变	10	400	161
15339	滨海	玉农三配变	10	400	55
15340	滨海	八巨陈岳八配变	10	200	38
15341	滨海	八巨陈岳二配变	10	200	43
15342	滨海	八巨陈岳九配变	10	200	59
15343	滨海	八巨陈岳六配变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15344	滨海	八巨陈岳七配变	10	200	93
15345	滨海	八巨陈岳三配变	10	200	101
15346	滨海	八巨陈岳十配变	10	200	84
15347	滨海	八巨陈岳十一配变	10	200	97
15348	滨海	八巨陈岳五配变	10	200	94
15349	滨海	八巨陈岳一配变	10	100	16
15350	滨海	八巨华新八配变	10	200	5
15351	滨海	八巨华新二配变	10	200	44
15352	滨海	八巨华新七配变	10	200	77
15353	滨海	八巨华新十八配变1#主变	10	630	369
15354	滨海	八巨华新十九配变1#主变	10	630	353
15355	滨海	八巨华新十配变	10	200	95
15356	滨海	八巨华新十七配变	10	400	251
15357	滨海	八巨华新十三配变	10	200	111
15358	滨海	八巨华新十四配变	10	200	121
15359	滨海	八巨华新十一配变	10	200	78
15360	滨海	八巨华新四配变（JN）	10	200	72
15361	滨海	八巨华新五配变（JN）	10	200	51
15362	滨海	八巨华新一配变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15363	滨海	八巨街道二十二配变	10	200	49
15364	滨海	八巨街道二十三配变	10	400	195
15365	滨海	八巨街道二十一配变	10	400	206
15366	滨海	八巨街道四配变	10	400	176
15367	滨海	八巨尚庄三配变	10	200	86
15368	滨海	八巨同兴八配变	10	200	76
15369	滨海	八巨同兴电站	10	200	83
15370	滨海	八巨同兴二配变	10	200	45
15371	滨海	八巨同兴九台区	10	400	320
15372	滨海	八巨同兴六配变	10	200	106
15373	滨海	八巨同兴七配变	10	200	32
15374	滨海	八巨同兴三配变	10	400	229
15375	滨海	八巨同兴四配变	10	400	294
15376	滨海	八巨同兴五配变	10	200	55
15377	滨海	八巨同兴一配变	10	200	103
15378	滨海	陈岳四配变	10	200	88
15379	滨海	同兴九配变	10	400	314
15380	滨海	八巨宝恒置业1号变压器	10	630	213
15381	滨海	八巨宝恒置业2号变压器	10	630	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15382	滨海	八巨工商路综合变	10	400	76
15383	滨海	八巨华新九配变	10	200	75
15384	滨海	八巨华新六配变	10	400	161
15385	滨海	八巨华新三配变	10	200	52
15386	滨海	八巨华新十二配变	10	400	213
15387	滨海	八巨华新十六配变	10	400	213
15388	滨海	八巨华新十五配变	10	400	213
15389	滨海	八巨嘉成木业综合变	10	400	213
15390	滨海	八巨街道二配变	10	400	142
15391	滨海	八巨街道二十配变	10	400	133
15392	滨海	八巨街道二十四配变	10	400	154
15393	滨海	八巨街道二十五配变	10	400	118
15394	滨海	八巨街道海源路口综合变(JN)	10	400	85
15395	滨海	八巨街道六配变(JN)	10	400	163
15396	滨海	八巨街道七配变	10	400	178
15397	滨海	八巨街道三配变	10	400	158
15398	滨海	八巨街道三十二配变	10	400	0
15399	滨海	八巨街道三十三配变	10	200	34
15400	滨海	八巨街道三十四号配变	10	630	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15401	滨海	八巨街道三十台区配变变压器	10	630	133
15402	滨海	八巨街道三十五配变	10	400	73
15403	滨海	八巨街道三十一配变	10	400	150
15404	滨海	八巨街道十八配变	10	400	25
15405	滨海	八巨街道十二配变	10	400	3
15406	滨海	八巨街道十六配变(JN)	10	400	172
15407	滨海	八巨街道十配变(JN)	10	400	94
15408	滨海	八巨街道十七配变	10	400	70
15409	滨海	八巨街道十三配变	10	400	36
15410	滨海	八巨街道十四配变	10	400	213
15411	滨海	八巨街道十五配变	10	400	95
15412	滨海	八巨街道十一配变（JN）	10	200	0
15413	滨海	八巨街道五配变.	10	400	69
15414	滨海	八巨街道一配变	10	400	17
15415	滨海	八巨李科春联建楼	10	400	0
15416	滨海	八巨李科春联建楼二	10	315	23
15417	滨海	八巨前冲九配变	10	400	0
15418	滨海	八巨前冲七配变	10	200	20
15419	滨海	八巨王庄路口综合变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15420	滨海	八巨学府新街二号变	10	400	115
15421	滨海	八巨学府新街配变	10	400	197
15422	滨海	八巨玉民六配变（JN）	10	200	115
15423	滨海	八巨玉民十四配变	10	400	213
15424	滨海	八巨玉农八配变	10	200	88
15425	滨海	八巨玉农五配变	10	200	76
15426	滨海	八巨镇巨兴路配变	10	630	195
15427	滨海	八巨镇农业园配变2	10	400	213
15428	滨海	街道三十六配变	10	400	94
15429	滨海	前冲八配变	10	400	117
15430	滨海	前冲十四配变	10	400	213
15431	滨海	八巨大冲二配变	10	200	82
15432	滨海	八巨大冲三配变	10	400	245
15433	滨海	八巨大冲一配变	10	400	258
15434	滨海	八巨电站	10	80	46
15435	滨海	八巨街道八配变（JN）	10	400	269
15436	滨海	八巨街道九配变	10	400	18
15437	滨海	八巨街道三十八配变	10	630	297
15438	滨海	八巨街道三十九配变	10	400	172

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15439	滨海	八巨街道三十七配变	10	630	367
15440	滨海	八巨街道十九配变	10	400	61
15441	滨海	八巨街道四十配变	10	400	141
15442	滨海	八巨七巨电站	10	200	112
15443	滨海	八巨七巨二配变	10	400	147
15444	滨海	八巨七巨九配变	10	200	66
15445	滨海	八巨七巨六配变	10	200	75
15446	滨海	八巨七巨七配变	10	200	54
15447	滨海	八巨七巨三配变	10	200	125
15448	滨海	八巨七巨十配变	10	200	21
15449	滨海	八巨七巨十一配变	10	100	60
15450	滨海	八巨七巨四配变	10	200	53
15451	滨海	八巨七巨一配变	10	200	95
15452	滨海	八巨尚庄八配变	10	200	78
15453	滨海	八巨尚庄二配变	10	200	60
15454	滨海	八巨尚庄六配变	10	200	92
15455	滨海	八巨尚庄七配变	10	400	160
15456	滨海	八巨尚庄十二配变	10	400	178
15457	滨海	八巨尚庄十配变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15458	滨海	八巨尚庄十一配变	10	400	207
15459	滨海	八巨尚庄四配变	10	400	218
15460	滨海	八巨尚庄五配变	10	400	108
15461	滨海	八巨尚庄一配变	10	400	170
15462	滨海	八巨西冲电站	10	100	30
15463	滨海	八巨西冲二配变	10	400	218
15464	滨海	八巨西冲六配变	10	400	258
15465	滨海	八巨西冲三配变（JN）	10	200	63
15466	滨海	八巨西冲四配变	10	200	46
15467	滨海	八巨西冲五配变	10	200	82
15468	滨海	八巨西冲一配变（JN）	10	200	0
15469	滨海	七巨八配变	10	200	109
15470	滨海	七巨五配变（JN）前冲五	10	400	270
15471	滨海	八巨界河二配变	10	200	63
15472	滨海	八巨界河七配变	10	200	43
15473	滨海	八巨界河三配变	10	400	205
15474	滨海	八巨界河四配变	10	200	64
15475	滨海	八巨界河五配变	10	200	41
15476	滨海	八巨界河一配变	10	400	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15477	滨海	八巨前冲电站	10	200	74
15478	滨海	八巨前冲二配变	10	200	52
15479	滨海	八巨前冲六配变	10	400	213
15480	滨海	八巨前冲三配变	10	200	47
15481	滨海	八巨前冲十二配变	10	200	57
15482	滨海	八巨前冲十三配变	10	200	78
15483	滨海	八巨前冲十一配变	10	200	63
15484	滨海	八巨前冲四配变	10	200	51
15485	滨海	八巨前冲一配变	10	200	64
15486	滨海	八巨条黄二配变	10	200	130
15487	滨海	八巨条黄九配变	10	200	119
15488	滨海	八巨条黄六配变	10	400	177
15489	滨海	八巨条黄七配变	10	200	34
15490	滨海	八巨条黄三配变	10	200	0
15491	滨海	八巨条黄四配变	10	200	91
15492	滨海	八巨条黄五配变	10	200	85
15493	滨海	八巨条黄一配变	10	200	122
15494	滨海	八巨王庄八配变	10	200	14
15495	滨海	八巨王庄电站	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15496	滨海	八巨王庄二配变	10	200	93
15497	滨海	八巨王庄二站	10	200	78
15498	滨海	八巨王庄九配变	10	400	192
15499	滨海	八巨王庄六配变	10	200	65
15500	滨海	八巨王庄三配变	10	400	136
15501	滨海	八巨王庄十配变	10	400	206
15502	滨海	八巨王庄五配变	10	200	72
15503	滨海	八巨王庄一配变	10	400	222
15504	滨海	八巨新华八台区	10	400	320
15505	滨海	八巨新华二配变	10	200	49
15506	滨海	八巨新华三配变	10	200	79
15507	滨海	八巨新华四配变	10	200	34
15508	滨海	八巨新华五配变	10	200	55
15509	滨海	八巨永余八配变	10	200	49
15510	滨海	八巨永余电站	10	200	0
15511	滨海	八巨永余二配变	10	200	61
15512	滨海	八巨永余六配变	10	200	0
15513	滨海	八巨永余七配变	10	200	70
15514	滨海	八巨永余三配变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15515	滨海	八巨永余十二配变	10	400	291
15516	滨海	八巨永余十六配变	10	200	29
15517	滨海	八巨永余十配变	10	200	88
15518	滨海	八巨永余十七配变	10	400	257
15519	滨海	八巨永余十三配变	10	200	78
15520	滨海	八巨永余十四配变	10	200	95
15521	滨海	八巨永余十五配变	10	400	208
15522	滨海	八巨永余十一配变	10	200	0
15523	滨海	八巨永余四配变（JN）	10	200	117
15524	滨海	八巨永余五配变	10	400	268
15525	滨海	八巨永余一配变（JN）	10	200	49
15526	滨海	界河六配变1	10	400	207
15527	滨海	条黄八配变	10	200	85
15528	滨海	王庄七配变	10	200	50
15529	滨海	新华六配变	10	200	97
15530	滨海	新华七配变	10	200	95
15531	滨海	新华一配变	10	200	39
15532	滨海	新增永余九配变	10	200	23
15533	滨海	八巨东成二配变（JN）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15534	滨海	八巨东成六配变	10	200	66
15535	滨海	八巨东成七配变	10	200	86
15536	滨海	八巨东成三配变（JN）	10	200	102
15537	滨海	八巨东成四配变	10	200	72
15538	滨海	八巨东成五配变	10	200	114
15539	滨海	八巨东成一配变（JN）	10	200	74
15540	滨海	八巨合成二配变	10	200	109
15541	滨海	八巨合成六配变	10	200	84
15542	滨海	八巨合成七配变	10	200	104
15543	滨海	八巨合成十二配变	10	200	46
15544	滨海	八巨合成十配变	10	200	77
15545	滨海	八巨合成十三配变	10	400	231
15546	滨海	八巨合成十四配变	10	400	254
15547	滨海	八巨合成四配变	10	200	102
15548	滨海	八巨合成一配变（JN）	10	400	156
15549	滨海	八巨阔港十配变	10	200	102
15550	滨海	八巨阔港十一配变	10	200	103
15551	滨海	八巨阔港四配变（JN）	10	200	70
15552	滨海	八巨泥港八配变（JN）	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15553	滨海	八巨泥港电站	10	315	167
15554	滨海	八巨泥港二配变（JN）	10	200	3
15555	滨海	八巨泥港二站	10	200	122
15556	滨海	八巨泥港六配变（JN）	10	200	77
15557	滨海	八巨泥港七配变（JN）	10	200	50
15558	滨海	八巨泥港十二配变	10	200	45
15559	滨海	八巨泥港十三配变	10	400	217
15560	滨海	八巨泥港四配变（JN）	10	200	126
15561	滨海	八巨泥港一配变（JN）	10	200	103
15562	滨海	合成九配变	10	200	83
15563	滨海	合成五配变	10	200	73
15564	滨海	阔港八配变	10	200	23
15565	滨海	阔港电站	10	200	152
15566	滨海	阔港二配变	10	200	51
15567	滨海	阔港九配变	10	200	59
15568	滨海	阔港六配变	10	200	118
15569	滨海	阔港七配变	10	200	99
15570	滨海	阔港三配变	10	200	74
15571	滨海	阔港五配变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15572	滨海	阔港一配变	10	400	176
15573	滨海	泥港三配变	10	200	78
15574	滨海	泥港五配变	10	200	66
15575	滨海	八滩八配变	10	400	60
15576	滨海	八滩二配变	10	400	76
15577	滨海	八滩国元1#箱变	10	630	212
15578	滨海	八滩国元2#箱变	10	630	382
15579	滨海	八滩六配变	10	630	170
15580	滨海	八滩七配变	10	400	103
15581	滨海	八滩三配变	10	400	144
15582	滨海	八滩十配变	10	400	0
15583	滨海	八滩一配变	10	630	151
15584	滨海	八滩镇人民政府（路灯）.	10	100	36
15585	滨海	蝶湖湾2#变	10	400	268
15586	滨海	蝶湖湾小区	10	400	120
15587	滨海	东街菜场配变	10	400	201
15588	滨海	二中配变	10	400	148
15589	滨海	韩湾八配变	10	200	119
15590	滨海	韩湾六配变	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15591	滨海	韩湾七配变	10	400	232
15592	滨海	韩湾三配变	10	400	132
15593	滨海	韩湾四配变	10	400	45
15594	滨海	韩湾五配变	10	400	169
15595	滨海	韩湾一配变	10	630	333
15596	滨海	花园配变	10	400	246
15597	滨海	交管所配变	10	200	0
15598	滨海	界港十三配变	10	400	128
15599	滨海	利民电站配变	10	100	46
15600	滨海	利民二配变	10	400	159
15601	滨海	利民三配变	10	200	29
15602	滨海	利民四配变	10	400	150
15603	滨海	利民五配变	10	400	162
15604	滨海	利民一配变	10	400	151
15605	滨海	粮东电站	10	200	126
15606	滨海	粮东二配变	10	200	100
15607	滨海	粮东六配变	10	400	226
15608	滨海	粮东七配变	10	400	200
15609	滨海	粮东三配变	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15610	滨海	粮东四配变	10	200	82
15611	滨海	粮东五配变	10	200	81
15612	滨海	粮东一配变	10	200	25
15613	滨海	农业园配变	10	100	0
15614	滨海	桥东八配变（亿川）	10	400	161
15615	滨海	桥东二配变	10	630	176
15616	滨海	桥东九配变	10	400	133
15617	滨海	桥东七配变（洪尚）	10	630	367
15618	滨海	桥东三配变	10	400	0
15619	滨海	桥东四配变	10	630	179
15620	滨海	桥东五配变	10	400	0
15621	滨海	三合八配变	10	200	8
15622	滨海	三合二配变	10	200	109
15623	滨海	三合九配变	10	400	280
15624	滨海	三合六配变	10	315	164
15625	滨海	三合七配变	10	200	62
15626	滨海	三合三配变	10	200	94
15627	滨海	三合四配变	10	400	229
15628	滨海	三合五配变	10	400	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15629	滨海	三合一配变..	10	200	93
15630	滨海	新良二配变	10	315	165
15631	滨海	新良三配变	10	400	270
15632	滨海	新良四配变	10	400	173
15633	滨海	新良一配变	10	400	126
15634	滨海	蚁灯电站	10	200	106
15635	滨海	蚁灯二配变	10	400	234
15636	滨海	蚁灯三配变	10	400	228
15637	滨海	蚁灯四配变	10	200	32
15638	滨海	蚁灯五配变	10	200	112
15639	滨海	蚁灯一配变	10	200	102
15640	滨海	塑料线175学府公寓1#主变	10	400	190
15641	滨海	八滩鸿福园小区联建楼	10	400	161
15642	滨海	革新二配变	10	400	175
15643	滨海	革新二站	10	100	4
15644	滨海	革新九配变	10	400	290
15645	滨海	革新六配变	10	200	66
15646	滨海	革新七配变	10	200	81
15647	滨海	革新十配变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15648	滨海	革新四配变	10	200	33
15649	滨海	革新五配变	10	200	85
15650	滨海	革新一配变	10	200	43
15651	滨海	革新一站	10	200	68
15652	滨海	海下天邸1#开闭所2#主变	10	630	268
15653	滨海	海下天邸1#开闭所4#主变	10	630	278
15654	滨海	海下天邸1#配电室2#主变	10	800	592
15655	滨海	金桂苑1#配电室2#主变	10	800	394
15656	滨海	金桂苑1#配电室4#主变	10	800	469
15657	滨海	龙兴二配变	10	200	20
15658	滨海	龙兴三配变	10	400	168
15659	滨海	龙兴五配变	10	200	0
15660	滨海	名仕华府小区1#开闭所2#主变	10	800	300
15661	滨海	名仕华府小区1#开闭所4#主变	10	800	640
15662	滨海	桥东六配变	10	200	120
15663	滨海	宋尖八配变	10	200	85
15664	滨海	宋尖电站（八组）	10	100	41
15665	滨海	宋尖二配变	10	400	172
15666	滨海	宋尖居住区1#变	10	400	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15667	滨海	宋尖居住区2#变	10	400	320
15668	滨海	宋尖六配变	10	400	204
15669	滨海	宋尖十配变	10	400	218
15670	滨海	宋尖五配变	10	400	193
15671	滨海	文化美食街1#箱变	10	400	217
15672	滨海	文化美食街2#箱变	10	400	230
15673	滨海	县二院家属区箱变	10	630	353
15674	滨海	新城区1#箱变	10	1000	448
15675	滨海	新城区11#箱变	10	630	155
15676	滨海	新城区12#箱变	10	1000	632
15677	滨海	新城区3#箱变1#主变	10	630	238
15678	滨海	一心八配变	10	200	75
15679	滨海	一心二配变	10	200	107
15680	滨海	一心九配变	10	400	209
15681	滨海	一心六配变	10	400	129
15682	滨海	一心七配变	10	200	61
15683	滨海	一心三配变	10	200	31
15684	滨海	一心十二配变	10	400	193
15685	滨海	一心十配变	10	400	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15686	滨海	一心四配变	10	200	32
15687	滨海	一心五配变	10	200	0
15688	滨海	一心一配变	10	200	6
15689	滨海	镇政府配变箱变	10	630	164
15690	滨海	河岸居住区1#箱变	10	630	235
15691	滨海	界山二配变	10	400	246
15692	滨海	界山居住区1#箱变	10	630	141
15693	滨海	界山三配变	10	400	129
15694	滨海	界山四配变	10	400	265
15695	滨海	界山一配变	10	200	61
15696	滨海	老滩二配变	10	400	248
15697	滨海	老滩六配变	10	400	174
15698	滨海	老滩七配变	10	400	291
15699	滨海	老滩三配变	10	200	63
15700	滨海	老滩四配变	10	400	259
15701	滨海	老滩五配变	10	200	73
15702	滨海	老滩一配变	10	200	116
15703	滨海	粮西八配变	10	400	230
15704	滨海	粮西二配变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15705	滨海	粮西九配变	10	400	171
15706	滨海	粮西六配变	10	200	74
15707	滨海	粮西七配变	10	400	179
15708	滨海	粮西三配变	10	400	124
15709	滨海	粮西十配变	10	400	244
15710	滨海	粮西十一配变	10	400	177
15711	滨海	粮西四配变	10	400	184
15712	滨海	粮西五配变	10	200	33
15713	滨海	粮西一配变	10	200	69
15714	滨海	唐港二配变	10	400	232
15715	滨海	唐港三配变	10	200	2
15716	滨海	唐港四配变	10	400	163
15717	滨海	唐港五配变	10	200	103
15718	滨海	唐港一配变	10	200	21
15719	滨海	永兴二配变	10	200	107
15720	滨海	永兴六配变	10	400	256
15721	滨海	永兴七配变	10	200	99
15722	滨海	永兴三配变	10	400	164
15723	滨海	永兴四配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15724	滨海	永兴五配变	10	200	92
15725	滨海	永兴一配变	10	200	79
15726	滨海	朱于八配变	10	400	255
15727	滨海	朱于二配变	10	200	110
15728	滨海	朱于二站	10	200	113
15729	滨海	朱于六配变	10	400	242
15730	滨海	朱于七配变	10	400	207
15731	滨海	朱于三配变.	10	200	36
15732	滨海	朱于四配变	10	200	68
15733	滨海	朱于五配变	10	200	61
15734	滨海	朱于一配变	10	200	102
15735	滨海	朱于一站	10	100	31
15736	滨海	八滩东兴七配变	10	400	233
15737	滨海	八滩二中	10	400	317
15738	滨海	八滩联心六配变	10	200	80
15739	滨海	八滩联心五配变	10	200	0
15740	滨海	八滩联心一配变	10	200	54
15741	滨海	八滩宋尖三配变	10	200	100
15742	滨海	东兴八配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15743	滨海	东兴电站.	10	200	84
15744	滨海	东兴二配变	10	400	242
15745	滨海	东兴九配变	10	400	246
15746	滨海	东兴六配变	10	200	80
15747	滨海	东兴三配变	10	400	136
15748	滨海	东兴十二配变	10	400	210
15749	滨海	东兴十配变	10	400	0
15750	滨海	东兴十一配变	10	400	131
15751	滨海	东兴四配变	10	200	43
15752	滨海	东兴五配变	10	200	0
15753	滨海	东兴一配变	10	400	113
15754	滨海	海下天邸1#开闭所1#主变	10	630	308
15755	滨海	海下天邸1#开闭所3#主变	10	630	336
15756	滨海	海下天邸1#配电室1#主变	10	800	568
15757	滨海	老窑电排站	10	200	160
15758	滨海	老窑电站	10	200	144
15759	滨海	老窑二配变	10	400	145
15760	滨海	老窑三配变	10	200	62
15761	滨海	老窑四配变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15762	滨海	老窑五配变	10	400	290
15763	滨海	老窑一配变	10	200	106
15764	滨海	联心二配变	10	200	91
15765	滨海	联心二站	10	200	138
15766	滨海	联心三配变	10	400	194
15767	滨海	联心三站	10	200	66
15768	滨海	联心四配变	10	400	237
15769	滨海	龙兴四配变	10	200	58
15770	滨海	名仕华府小区1#开闭所1#主变	10	800	458
15771	滨海	名仕华府小区1#开闭所3#主变	10	800	640
15772	滨海	宋尖九配变	10	200	75
15773	滨海	宋尖七配变	10	200	1
15774	滨海	宋尖十一配变	10	400	212
15775	滨海	宋尖四配变	10	400	133
15776	滨海	宋尖一配变	10	400	266
15777	滨海	圩区二配变	10	400	220
15778	滨海	圩区二站	10	100	46
15779	滨海	圩区六配变	10	200	37
15780	滨海	圩区三配变	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15781	滨海	圩区四配变	10	400	191
15782	滨海	圩区五配变	10	400	114
15783	滨海	圩区一配变	10	200	82
15784	滨海	圩区一站	10	100	50
15785	滨海	卫东八配变	10	200	107
15786	滨海	卫东二配变	10	200	45
15787	滨海	卫东二站	10	100	0
15788	滨海	卫东九配变	10	200	38
15789	滨海	卫东六配变	10	200	37
15790	滨海	卫东七配变	10	200	18
15791	滨海	卫东三配变	10	200	18
15792	滨海	卫东三站	10	100	65
15793	滨海	卫东十二配变	10	400	279
15794	滨海	卫东十六配变	10	400	280
15795	滨海	卫东十配变	10	400	222
15796	滨海	卫东十三配变	10	400	266
15797	滨海	卫东十四配变	10	400	187
15798	滨海	卫东十五配变	10	400	257
15799	滨海	卫东十一配变	10	400	284

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15800	滨海	卫东四配变	10	200	50
15801	滨海	卫东五配变	10	200	53
15802	滨海	卫东一配变	10	200	65
15803	滨海	卫东一站	10	200	78
15804	滨海	新城区4#箱变	10	630	168
15805	滨海	新城区5#箱变	10	630	334
15806	滨海	新城区6#箱变	10	630	269
15807	滨海	新城区7#箱变1#主变	10	630	311
15808	滨海	新城区8#箱变	10	630	272
15809	滨海	新城区9#箱变1#主变	10	630	161
15810	滨海	八滩幸福花园小区	10	630	26
15811	滨海	八滩张海龙联建楼配变	10	200	26
15812	滨海	清华园小区（张宝生）配变	10	500	26
15813	滨海	瑞荣1#变	10	400	26
15814	滨海	瑞荣2#变	10	400	26
15815	滨海	瑞荣3#变	10	630	0
15816	滨海	瑞荣4#变	10	630	26
15817	滨海	天泉花园1#变	10	400	26
15818	滨海	天泉花园2#变	10	400	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15819	滨海	王桥八配变	10	400	26
15820	滨海	王桥二配变	10	400	26
15821	滨海	王桥六配变	10	400	26
15822	滨海	王桥七配变	10	400	26
15823	滨海	王桥三配变	10	200	0
15824	滨海	王桥四配变	10	400	26
15825	滨海	王桥五配变	10	200	0
15826	滨海	王桥一配变	10	400	26
15827	滨海	鑫都广场小区1#主变	10	630	26
15828	滨海	鑫都广场小区2#主变	10	630	26
15829	滨海	鑫都广场小区4#主变	10	630	26
15830	滨海	幸福1#箱变（入城口）1#主变	10	630	26
15831	滨海	幸福2#箱变（工商所）	10	630	26
15832	滨海	幸福3#箱变（八中）1#主变	10	630	26
15833	滨海	幸福4#箱变（五题浆）	10	630	26
15834	滨海	幸福5#箱变（八中）1#主变	10	630	26
15835	滨海	幸福八配变	10	400	26
15836	滨海	幸福八配变2#配变	10	400	26
15837	滨海	幸福二配变	10	400	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15838	滨海	幸福九配变	10	400	26
15839	滨海	幸福六配变箱变	10	630	26
15840	滨海	幸福七配变	10	630	26
15841	滨海	幸福十配变（八中）	10	400	0
15842	滨海	幸福四配变	10	630	26
15843	滨海	幸福五配变	10	400	26
15844	滨海	幸福一配变	10	400	26
15845	滨海	沿河路配变	10	400	17
15846	滨海	银座首府1号变	10	800	26
15847	滨海	银座首府2号变	10	800	26
15848	滨海	永泰房产联建楼	10	500	26
15849	滨海	镇区1#箱变（邮电局）	10	630	26
15850	滨海	镇区10#变	10	400	26
15851	滨海	镇区12#变	10	400	0
15852	滨海	镇区13#变	10	400	26
15853	滨海	镇区15#变	10	400	0
15854	滨海	镇区16#变	10	400	20
15855	滨海	镇区2#变	10	630	26
15856	滨海	镇区2#箱变（八滩村部）	10	630	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15857	滨海	镇区4#变	10	630	26
15858	滨海	镇区5#变	10	630	26
15859	滨海	镇区6#变	10	400	26
15860	滨海	镇区7#变	10	400	26
15861	滨海	镇区8#变	10	400	26
15862	滨海	镇区9#变	10	800	26
15863	滨海	聂庄十配变	10	200	107
15864	滨海	聂庄五配变	10	200	0
15865	滨海	潘庄八配变	10	400	230
15866	滨海	潘庄二配变	10	400	296
15867	滨海	潘庄九配变	10	400	272
15868	滨海	潘庄六配变	10	400	156
15869	滨海	潘庄七配变	10	400	237
15870	滨海	潘庄三配变	10	200	30
15871	滨海	潘庄十配变	10	400	247
15872	滨海	潘庄四配变	10	200	86
15873	滨海	潘庄五配变	10	400	152
15874	滨海	潘庄一配变	10	400	237
15875	滨海	三合电站	10	400	316

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15876	滨海	西洼二配变	10	400	33
15877	滨海	西洼三配变	10	200	62
15878	滨海	西洼五配变	10	200	46
15879	滨海	西洼一配变	10	200	78
15880	滨海	西洼一站	10	200	74
15881	滨海	幸福村部配变	10	200	33
15882	滨海	幸福三配变	10	400	245
15883	滨海	幸福十一配变	10	400	149
15884	滨海	永余线173学府公寓2#主变	10	400	216
15885	滨海	八滩顾沛生联建楼箱变	10	630	274
15886	滨海	八滩九配变	10	400	240
15887	滨海	八滩十二配变	10	400	86
15888	滨海	八滩四配变	10	400	87
15889	滨海	废黄河养殖	10	250	0
15890	滨海	河岸二配变	10	400	242
15891	滨海	河岸三配变	10	200	55
15892	滨海	河岸四配变	10	200	107
15893	滨海	河岸五配变	10	200	46
15894	滨海	河岸一配变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15895	滨海	界港八配变	10	200	0
15896	滨海	界港九配变	10	200	116
15897	滨海	界港六配变	10	400	229
15898	滨海	界港七配变	10	200	19
15899	滨海	界港三配变	10	400	269
15900	滨海	界港十二配变	10	200	50
15901	滨海	界港十配变	10	400	127
15902	滨海	界港十一配变	10	400	228
15903	滨海	界港四配变	10	200	7
15904	滨海	界港五配变	10	200	29
15905	滨海	界港一配变	10	200	76
15906	滨海	金桂苑1#配电室1#主变	10	800	486
15907	滨海	金桂苑1#配电室3#主变	10	800	479
15908	滨海	九五广场配变	10	250	115
15909	滨海	南河二配变	10	400	85
15910	滨海	南河六配变	10	400	153
15911	滨海	南河七配变	10	400	93
15912	滨海	南河三配变	10	400	62
15913	滨海	南河四配变	10	400	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15914	滨海	南河五配变	10	630	0
15915	滨海	南河一配变	10	630	180
15916	滨海	桥东十配变	10	400	0
15917	滨海	桥东一配变	10	200	0
15918	滨海	万豪小区1#箱变	10	630	176
15919	滨海	万豪小区2#箱变	10	630	232
15920	滨海	文化街1#箱变	10	630	420
15921	滨海	文化街2#箱变	10	630	321
15922	滨海	文化街3#箱变	10	630	355
15923	滨海	文化街4#箱变	10	630	383
15924	滨海	文化街5#箱变	10	630	232
15925	滨海	镇区1#变.	10	630	257
15926	滨海	镇区11#箱变	10	800	390
15927	滨海	镇区3#变	10	630	0
15928	滨海	砖瓦厂北配变	10	400	89
15929	滨海	聂庄八配变	10	200	35
15930	滨海	聂庄二配变	10	200	75
15931	滨海	聂庄九配变	10	200	88
15932	滨海	聂庄六配变	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15933	滨海	聂庄七配变	10	400	246
15934	滨海	聂庄四配变	10	200	73
15935	滨海	聂庄一站	10	200	45
15936	滨海	岔河二配变	10	200	115
15937	滨海	岔河二站	10	50	0
15938	滨海	岔河六配变	10	400	199
15939	滨海	岔河三配变	10	200	84
15940	滨海	岔河四配变	10	200	80
15941	滨海	岔河五配变	10	400	219
15942	滨海	岔河一站	10	100	41
15943	滨海	东进八配变	10	200	76
15944	滨海	东进二配变	10	200	31
15945	滨海	东进九配变	10	400	274
15946	滨海	东进六配变	10	200	70
15947	滨海	东进七配变	10	200	56
15948	滨海	东进三配变	10	200	77
15949	滨海	东进四配变	10	200	29
15950	滨海	东进五配变	10	200	0
15951	滨海	东进一配变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15952	滨海	后洼二站	10	200	126
15953	滨海	三腰八配变	10	200	65
15954	滨海	三腰二配变	10	200	93
15955	滨海	三腰九配变	10	200	0
15956	滨海	三腰七配变	10	200	59
15957	滨海	三腰三站	10	200	25
15958	滨海	三腰十二配变	10	400	280
15959	滨海	三腰一配变	10	200	106
15960	滨海	新中二配变	10	200	46
15961	滨海	新中二站	10	200	80
15962	滨海	新中三配变	10	200	39
15963	滨海	新中四配变	10	400	247
15964	滨海	新中五配变	10	400	261
15965	滨海	新中一配变	10	200	107
15966	滨海	新中一站	10	200	47
15967	滨海	后洼八配变	10	200	40
15968	滨海	后洼二配变	10	200	15
15969	滨海	后洼九配变	10	200	74
15970	滨海	后洼六配变	10	400	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15971	滨海	后洼七配变	10	400	243
15972	滨海	后洼三配变	10	200	70
15973	滨海	后洼三站	10	400	190
15974	滨海	后洼十二配变	10	200	120
15975	滨海	后洼十配变	10	200	53
15976	滨海	后洼十一配变	10	400	276
15977	滨海	后洼四配变	10	200	70
15978	滨海	后洼五配变	10	200	69
15979	滨海	后洼一配变	10	200	109
15980	滨海	庆丰八配变	10	200	25
15981	滨海	庆丰二配变	10	200	94
15982	滨海	庆丰二站	10	200	98
15983	滨海	庆丰九配变	10	400	224
15984	滨海	庆丰六配变	10	400	228
15985	滨海	庆丰六组	10	200	118
15986	滨海	庆丰七配变	10	200	108
15987	滨海	庆丰三配变	10	200	108
15988	滨海	庆丰十二配变	10	400	256
15989	滨海	庆丰十配变	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15990	滨海	庆丰十一配变	10	400	216
15991	滨海	庆丰四配变	10	200	94
15992	滨海	庆丰五配变	10	200	92
15993	滨海	庆丰一配变	10	200	96
15994	滨海	庆丰一站	10	400	151
15995	滨海	三腰六配变	10	400	179
15996	滨海	三腰三配变	10	200	71
15997	滨海	三腰十三配变	10	400	247
15998	滨海	三腰十一配变	10	200	80
15999	滨海	三腰四配变	10	200	36
16000	滨海	圩头二配变	10	200	69
16001	滨海	圩头六配变	10	400	257
16002	滨海	圩头三配变	10	200	76
16003	滨海	圩头四配变	10	400	253
16004	滨海	圩头五配变	10	315	109
16005	滨海	圩头一配变	10	200	42
16006	滨海	新港街12#变	10	400	0
16007	滨海	新街居住区1#变	10	400	84
16008	滨海	新街居住区2#变	10	400	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16009	滨海	新街一配变	10	400	240
16010	滨海	杠南二配变	10	400	249
16011	滨海	杠南六配变	10	400	4
16012	滨海	杠南七配变	10	400	172
16013	滨海	杠南三配变	10	400	216
16014	滨海	杠南四配变	10	200	67
16015	滨海	杠南一配变	10	200	2
16016	滨海	南湾十一配变	10	400	263
16017	滨海	新南八配变	10	400	278
16018	滨海	新南二配变	10	400	271
16019	滨海	新南六配变	10	200	88
16020	滨海	新南七配变	10	200	91
16021	滨海	新南三配变	10	200	96
16022	滨海	新南四配变	10	400	164
16023	滨海	新南五配变	10	400	0
16024	滨海	新南一配变	10	400	218
16025	滨海	新南一站	10	400	210
16026	滨海	新西二配变	10	400	269
16027	滨海	新西二站	10	100	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16028	滨海	新西九配变	10	400	251
16029	滨海	新西六配变	10	200	89
16030	滨海	新西七配变	10	200	0
16031	滨海	新西三配变	10	200	115
16032	滨海	新西四配变	10	400	206
16033	滨海	新西四站	10	400	245
16034	滨海	新西五配变	10	200	95
16035	滨海	新西五站	10	100	48
16036	滨海	新西一配变	10	200	37
16037	滨海	新西一站	10	100	2
16038	滨海	坎振路1#变	10	400	123
16039	滨海	六顷八配变	10	400	244
16040	滨海	六顷六配变	10	200	86
16041	滨海	六顷七配变	10	400	268
16042	滨海	六顷三配变	10	200	93
16043	滨海	六顷四配变	10	400	212
16044	滨海	六顷五配变	10	400	231
16045	滨海	六顷一配变	10	200	79
16046	滨海	聂庄三配变	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16047	滨海	聂庄一配变	10	200	17
16048	滨海	三腰十配变	10	200	119
16049	滨海	三腰五配变（四站）	10	400	205
16050	滨海	三腰一站	10	100	56
16051	滨海	圩头一站	10	200	160
16052	滨海	新北八配变	10	200	61
16053	滨海	新北二配变	10	200	105
16054	滨海	新北九配变	10	400	251
16055	滨海	新北六配变	10	400	217
16056	滨海	新北七配变	10	200	128
16057	滨海	新北三配变	10	400	214
16058	滨海	新北十二配变	10	200	108
16059	滨海	新北十六配变	10	400	258
16060	滨海	新北十配变	10	400	257
16061	滨海	新北十三配变	10	400	214
16062	滨海	新北十四配变	10	200	125
16063	滨海	新北十五配变	10	400	277
16064	滨海	新北四配变	10	200	116
16065	滨海	新北五配变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16066	滨海	新北一配变	10	400	190
16067	滨海	新港街1#箱变1#主变	10	630	370
16068	滨海	新港街10#变	10	400	171
16069	滨海	新港街11#变	10	400	143
16070	滨海	新港街13#配变（新锦苑）	10	400	179
16071	滨海	新港街14#配变（新锦苑）	10	400	137
16072	滨海	新港街15#变	10	400	0
16073	滨海	新港街16#变	10	400	263
16074	滨海	新港街2#变	10	630	134
16075	滨海	新港街3#变	10	400	128
16076	滨海	新港街4#变	10	400	52
16077	滨海	新港街5#变	10	630	237
16078	滨海	新港街6#变	10	400	91
16079	滨海	新港街7#变	10	400	120
16080	滨海	新港街8#变	10	400	0
16081	滨海	新港街9#变	10	630	241
16082	滨海	新街二配变	10	200	15
16083	滨海	新街三配变	10	400	263
16084	滨海	新街四配变新增	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16085	滨海	新街五配变	10	400	212
16086	滨海	陈李路二配变	10	400	212
16087	滨海	陈李路六配变	10	400	190
16088	滨海	陈李路三配变	10	400	131
16089	滨海	陈李路四配变	10	400	79
16090	滨海	陈李路五配变	10	400	55
16091	滨海	陈李路一配变	10	400	188
16092	滨海	杠南五配变	10	200	63
16093	滨海	南湾八配变	10	200	75
16094	滨海	南湾二配变	10	400	255
16095	滨海	南湾九配变	10	200	21
16096	滨海	南湾六配变	10	200	56
16097	滨海	南湾七配变(二站)	10	200	112
16098	滨海	南湾三配变	10	200	83
16099	滨海	南湾四配变	10	400	116
16100	滨海	南湾五配变	10	400	241
16101	滨海	南湾一配变	10	400	242
16102	滨海	南湾一站	10	200	61
16103	滨海	胜利二配变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16104	滨海	胜利六配变	10	200	29
16105	滨海	胜利七配变	10	200	91
16106	滨海	胜利三配变	10	200	58
16107	滨海	胜利四配变	10	200	15
16108	滨海	胜利五配变	10	200	72
16109	滨海	胜利一配变	10	400	276
16110	滨海	胜利一站	10	200	104
16111	滨海	新港八配变	10	200	91
16112	滨海	新港北（一）站	10	200	83
16113	滨海	新港二配变	10	200	147
16114	滨海	新港二站	10	100	30
16115	滨海	新港九配变	10	400	247
16116	滨海	新港六配变.	10	200	103
16117	滨海	新港七配变	10	200	54
16118	滨海	新港三配变	10	200	74
16119	滨海	新港三站	10	100	23
16120	滨海	新港十二配变	10	200	134
16121	滨海	新港十三配变	10	400	66
16122	滨海	新港十四配变	10	400	276

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16123	滨海	新港十一配变	10	200	41
16124	滨海	新港四配变	10	200	79
16125	滨海	新港五配变	10	100	0
16126	滨海	新港一配变	10	400	192
16127	滨海	新胜二配变	10	400	229
16128	滨海	新胜六配变	10	400	243
16129	滨海	新胜三配变	10	400	193
16130	滨海	新胜四配变	10	400	44
16131	滨海	新胜五配变	10	200	83
16132	滨海	新胜一配变	10	200	42
16133	滨海	新胜一站	10	400	212
16134	滨海	张湾二配变	10	400	166
16135	滨海	张湾三配变（中心村）	10	400	206
16136	滨海	张湾四配变	10	200	21
16137	滨海	张湾五配变	10	200	59
16138	滨海	张湾一配变	10	200	60
16139	滨海	张湾一站	10	400	154
16140	滨海	港城安置区二区2#开关站1#主变	10	800	471
16141	滨海	港城安置区二区3#配电室1#主变	10	800	463

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16142	滨海	港城安置区二区4#配电室1#主变	10	800	472
16143	滨海	港城安置区一区1#开关站1#主变	10	800	555
16144	滨海	港城安置区一区1#开关站3#主变	10	800	559
16145	滨海	港城安置区一区1#配电室1#主变	10	800	504
16146	滨海	港城安置区一区2#配电室1#主变	10	800	519
16147	滨海	滨海港王奎兵(二)	10	500	156
16148	滨海	滨海港友谊小区1#主变	10	630	112
16149	滨海	勾股十二配变	10	400	251
16150	滨海	陶湾安置小区1#变	10	400	232
16151	滨海	陶湾安置小区2#变	10	400	278
16152	滨海	陶湾安置小区3#变	10	400	286
16153	滨海	陶湾安置小区4#变	10	400	290
16154	滨海	王奎兵(一)	10	400	213
16155	滨海	淤尖八配变	10	400	93
16156	滨海	淤尖堆西四配变	10	400	150
16157	滨海	淤尖二十二配变	10	400	110
16158	滨海	淤尖二十四配变	10	400	160
16159	滨海	淤尖十四配变	10	200	81
16160	滨海	淤尖十一配变	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16161	滨海	淤尖五配变	10	200	88
16162	滨海	淤尖新河电站	10	400	160
16163	滨海	淤尖渔场八配变	10	400	91
16164	滨海	淤尖渔场九配变	10	400	13
16165	滨海	淤尖渔场七配变	10	400	59
16166	滨海	淤尖渔场十配变	10	400	0
16167	滨海	淤尖渔场四配变	10	400	103
16168	滨海	淤尖渔场五配变	10	400	109
16169	滨海	淤尖岳堆八配变	10	200	91
16170	滨海	淤尖岳堆二配变	10	200	68
16171	滨海	淤尖岳堆九配变	10	200	3
16172	滨海	淤尖岳堆六配变	10	400	263
16173	滨海	淤尖岳堆七配变	10	200	35
16174	滨海	淤尖岳堆三配变	10	400	167
16175	滨海	淤尖岳堆四配变.	10	200	54
16176	滨海	淤尖岳堆五配变	10	200	69
16177	滨海	淤尖岳堆一配变	10	200	115
16178	滨海	淤尖闸北九配变	10	400	78
16179	滨海	滨海港东尖五配变	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16180	滨海	滨海港六合十七配变	10	200	122
16181	滨海	友谊居民区1#变	10	400	27
16182	滨海	滨海港红星十四配变	10	200	98
16183	滨海	滨海港六合十二配变	10	400	225
16184	滨海	滨海港条河八配变	10	400	249
16185	滨海	红光八配变	10	200	54
16186	滨海	红光七配变	10	200	52
16187	滨海	红卫四配变	10	200	6
16188	滨海	红星二配变更换	10	400	70
16189	滨海	红星九配变	10	200	122
16190	滨海	红星七配变	10	400	239
16191	滨海	红星十二配变	10	200	0
16192	滨海	红星十配变新增	10	200	72
16193	滨海	红星十三配变	10	400	133
16194	滨海	红星四配变	10	200	53
16195	滨海	红星五配变	10	400	68
16196	滨海	六合三配变	10	200	125
16197	滨海	六合十配变	10	400	320
16198	滨海	六合十三配变	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16199	滨海	闸口街北配变	10	400	0
16200	滨海	红卫一站	10	100	0
16201	滨海	东尖南站	10	400	274
16202	滨海	红卫三站	10	200	61
16203	滨海	后堆电站	10	200	159
16204	滨海	后堆健身广场居民1#变	10	400	66
16205	滨海	后堆九配变	10	400	238
16206	滨海	后堆居民区1#变	10	400	128
16207	滨海	后堆六配变	10	200	42
16208	滨海	后堆南站	10	200	111
16209	滨海	后堆十二配变	10	400	104
16210	滨海	后堆十一配变	10	400	85
16211	滨海	后堆一配变	10	400	195
16212	滨海	友谊光伏配变	10	100	78
16213	滨海	滨海港后堆八配变	10	400	46
16214	滨海	滨海港后堆二配变	10	200	0
16215	滨海	滨海港后堆七配变	10	200	0
16216	滨海	滨海港后堆十四配变	10	400	71
16217	滨海	滨海港后堆十五配变	10	400	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16218	滨海	单正军	10	250	0
16219	滨海	东海路南配变	10	400	181
16220	滨海	二洪一配变	10	200	0
16221	滨海	后堆村部居民1#变	10	400	14
16222	滨海	后堆村五组居民王兆龙1#变	10	400	11
16223	滨海	后堆村五组居民王兆龙2#变	10	400	191
16224	滨海	后堆东海路北配变	10	400	206
16225	滨海	后堆四组居民1#变	10	400	87
16226	滨海	临淮街道十配变	10	400	20
16227	滨海	临淮街十三配变	10	200	0
16228	滨海	三洪十配变	10	400	85
16229	滨海	友谊居民区3#变	10	400	57
16230	滨海	东风九配变	10	400	227
16231	滨海	淤尖大尧九配变	10	200	11
16232	滨海	淤尖东风六配变	10	200	81
16233	滨海	淤尖东风七配变	10	200	88
16234	滨海	淤尖东风三配变	10	200	69
16235	滨海	淤尖东风一配变	10	200	72
16236	滨海	淤尖勾股二配变	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16237	滨海	淤尖勾股六配变	10	400	83
16238	滨海	淤尖勾股三配变	10	400	249
16239	滨海	淤尖勾股十配变	10	400	246
16240	滨海	淤尖勾股四配变	10	200	0
16241	滨海	淤尖勾股五配变1	10	200	28
16242	滨海	淤尖勾股一配变	10	200	38
16243	滨海	淤尖海防十一配变	10	400	223
16244	滨海	淤尖巨东八配变	10	200	0
16245	滨海	淤尖巨东十配变	10	400	201
16246	滨海	淤尖新河八配变	10	400	141
16247	滨海	淤尖新河电排站	10	400	239
16248	滨海	淤尖新河二配变	10	400	237
16249	滨海	淤尖新河七配变	10	400	209
16250	滨海	淤尖新河三站	10	400	226
16251	滨海	淤尖新河十二配变	10	400	247
16252	滨海	淤尖新河十配变	10	200	56
16253	滨海	淤尖新河十四配变	10	400	235
16254	滨海	淤尖新河十五配变	10	400	214
16255	滨海	淤尖新河五配变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16256	滨海	淤尖新河一配变	10	400	226
16257	滨海	淤尖闸北八配变	10	200	101
16258	滨海	淤尖闸北电站	10	200	30
16259	滨海	淤尖闸北二配变	10	200	81
16260	滨海	淤尖闸北六配变	10	400	279
16261	滨海	淤尖闸北七配变	10	400	252
16262	滨海	淤尖闸北十配变	10	400	286
16263	滨海	淤尖闸北五配变	10	400	186
16264	滨海	淤尖闸北一配变	10	200	18
16265	滨海	闸北三配变	10	400	263
16266	滨海	闸北十二配变	10	400	247
16267	滨海	闸北十一配变	10	400	104
16268	滨海	滨海港刘旭东（一）	10	500	192
16269	滨海	滨海港六合庄安置区1#变	10	630	346
16270	滨海	滨海港三洪十三配变	10	400	109
16271	滨海	滨海港闸南街八配变	10	400	49
16272	滨海	滨海港闸南街九配变	10	400	64
16273	滨海	滨海港闸南街七配变	10	400	41
16274	滨海	滨海港闸南街三配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16275	滨海	滨海港闸南街十配变	10	400	12
16276	滨海	滨海港闸南街五配变	10	400	261
16277	滨海	滨海港闸南三配变	10	400	137
16278	滨海	滨海港闸南四配变	10	400	156
16279	滨海	戴子善	10	400	0
16280	滨海	二洪扬水站西	10	400	37
16281	滨海	红星八配变	10	200	113
16282	滨海	红星一配变	10	200	111
16283	滨海	刘旭东（二）	10	500	195
16284	滨海	六合二配变	10	200	73
16285	滨海	六合九配变	10	400	288
16286	滨海	六合七配变	10	200	124
16287	滨海	六合十四配变	10	400	144
16288	滨海	六合十一配变	10	200	142
16289	滨海	六合一配变	10	200	160
16290	滨海	三洪八配变	10	200	117
16291	滨海	闸口街南配变	10	400	28
16292	滨海	闸南二配变	10	200	125
16293	滨海	闸南街六配变	10	400	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16294	滨海	闸南街十二配变箱变1#主变	10	630	159
16295	滨海	闸南街十配变2#配变	10	400	115
16296	滨海	闸南街四配变	10	400	81
16297	滨海	闸南六合十五配变	10	400	60
16298	滨海	闸南六合庄安置区2#变	10	630	261
16299	滨海	闸南一配变	10	400	220
16300	滨海	滨海港临淮街八配变	10	400	132
16301	滨海	滨海港临淮街道十二配变	10	400	0
16302	滨海	滨海港临淮街道十一配变	10	400	104
16303	滨海	滨海港临淮街三配变	10	400	43
16304	滨海	滨海港临淮街一配变	10	500	104
16305	滨海	后堆十三配变	10	400	230
16306	滨海	联合电站	10	400	97
16307	滨海	临淮街二配变	10	400	0
16308	滨海	临淮街四配变	10	400	204
16309	滨海	临淮街五配变	10	315	182
16310	滨海	三洪九配变	10	400	221
16311	滨海	顺福小区（张贵军联建楼）	10	400	121
16312	滨海	郑红兵	10	400	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16313	滨海	港城安置区三区3#开关站(三遥)1#主变	10	800	613
16314	滨海	港城安置区三区4#开关站(三遥)1#主变	10	800	617
16315	滨海	港城安置区三区5#配电室(三遥)1#主变	10	800	599
16316	滨海	港城安置区三区6#配电室(三遥)1#主变	10	800	585
16317	滨海	港城安置区三区7#配电室(三遥)1#主变	10	800	604
16318	滨海	港城安置区二区2#开关站4#主变	10	800	551
16319	滨海	港城安置区二区4#配电室4#主变	10	800	566
16320	滨海	港城安置区一区2#配电室4#主变	10	800	520
16321	滨海	临淮线红星六配变	10	200	32
16322	滨海	临淮线三洪四配变新增	10	200	140
16323	滨海	滨海港东尖八配变	10	400	138
16324	滨海	滨海港东尖二配变	10	200	64
16325	滨海	滨海港东尖六配变	10	400	193
16326	滨海	滨海港东尖三配变	10	200	44
16327	滨海	滨海港经济区徐厚军联建楼	10	400	250
16328	滨海	滨海港三岸二配变	10	400	204
16329	滨海	滨海港三洪电站11	10	200	54
16330	滨海	滨海港三洪二配变	10	200	68
16331	滨海	滨海港三洪三配变	10	200	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16332	滨海	滨海港三洪十四配变	10	315	23
16333	滨海	滨海港三洪五配变	10	200	62
16334	滨海	滨海港条河二配变	10	400	249
16335	滨海	滨海港条河九配变	10	400	240
16336	滨海	滨海港条河三配变	10	200	117
16337	滨海	滨海港条河十二配变	10	400	120
16338	滨海	滨海港条河十配变	10	400	167
16339	滨海	滨海港条河十三配变	10	400	179
16340	滨海	滨海港条河十一配变	10	400	192
16341	滨海	滨海港条河四配变	10	400	163
16342	滨海	滨海港条河五配变	10	400	152
16343	滨海	东尖四配变	10	200	0
16344	滨海	东尖一配变	10	400	163
16345	滨海	三洪安置小区1#变	10	400	278
16346	滨海	三洪安置小区2#变	10	400	296
16347	滨海	三洪六配变	10	200	0
16348	滨海	三洪七配变	10	400	150
16349	滨海	三洪十一配变	10	200	20
16350	滨海	三洪一配变	10	315	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16351	滨海	条河六配变	10	200	24
16352	滨海	条河七配变	10	200	14
16353	滨海	条河一配变	10	200	115
16354	滨海	友谊居民区2#变	10	400	33
16355	滨海	港城安置区三区3#开关站(三遥)4#主变	10	800	601
16356	滨海	港城安置区三区4#开关站(三遥)4#主变	10	800	621
16357	滨海	港城安置区三区5#配电室(三遥)4#主变	10	800	589
16358	滨海	港城安置区三区6#配电室(三遥)4#主变	10	800	609
16359	滨海	港城安置区三区7#配电室(三遥)4#主变	10	800	615
16360	滨海	勾股七配变	10	200	107
16361	滨海	勾股十一配变	10	400	100
16362	滨海	淤尖二配变	10	400	114
16363	滨海	淤尖二十八配变	10	400	255
16364	滨海	淤尖二十六配变	10	400	280
16365	滨海	淤尖二十配变1	10	400	189
16366	滨海	淤尖海防八配变	10	400	225
16367	滨海	淤尖海防电站	10	400	252
16368	滨海	淤尖海防二配变	10	200	90
16369	滨海	淤尖海防九配变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16370	滨海	淤尖海防六配变1	10	200	85
16371	滨海	淤尖海防七配变	10	400	243
16372	滨海	淤尖海防三配变1	10	400	196
16373	滨海	淤尖海防十二配变	10	400	235
16374	滨海	淤尖海防十配变	10	400	197
16375	滨海	淤尖海防十三配变	10	400	193
16376	滨海	淤尖海防十四配变	10	400	223
16377	滨海	淤尖海防四配变	10	200	79
16378	滨海	淤尖海防一配变	10	200	96
16379	滨海	淤尖九配变	10	400	247
16380	滨海	淤尖六配变	10	400	131
16381	滨海	淤尖七配变	10	400	65
16382	滨海	淤尖三配变	10	200	92
16383	滨海	淤尖十二配变	10	400	251
16384	滨海	淤尖十配变	10	400	219
16385	滨海	淤尖十七配变	10	400	255
16386	滨海	淤尖十三配变	10	200	134
16387	滨海	淤尖十五配变	10	400	43
16388	滨海	淤尖四配变	10	400	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16389	滨海	淤尖新河八号变	10	200	29
16390	滨海	淤尖新河三配变	10	200	88
16391	滨海	淤尖新河十七配变	10	400	260
16392	滨海	淤尖一配变	10	400	213
16393	滨海	淤尖渔场二配变	10	200	90
16394	滨海	淤尖渔场六配变	10	400	268
16395	滨海	淤尖渔场十一配变	10	200	48
16396	滨海	淤尖渔场一配变	10	200	104
16397	滨海	临淮线玉中六台区配变新增	10	200	160
16398	滨海	临淮线玉众四配变	10	400	182
16399	滨海	滨海港双裕二配变	10	200	70
16400	滨海	滨海港双裕一配变	10	400	220
16401	滨海	滨海港双裕玉丰二配变	10	200	0
16402	滨海	滨海港玉北二配变	10	200	30
16403	滨海	滨海港玉北三配变	10	200	44
16404	滨海	滨海港玉北五配变	10	200	114
16405	滨海	滨海港玉丰九配变	10	200	55
16406	滨海	滨海港玉丰十二配变	10	200	0
16407	滨海	滨海港玉中八配变	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16408	滨海	滨海港玉中二配变	10	200	17
16409	滨海	滨海港玉中九配变	10	200	61
16410	滨海	滨海港玉中三配变	10	200	88
16411	滨海	滨海港玉中十一配变	10	400	236
16412	滨海	滨海港玉中一配变	10	400	138
16413	滨海	滨海港玉众十二配变	10	400	106
16414	滨海	滨海港玉众十配变	10	200	0
16415	滨海	红光二站	10	200	82
16416	滨海	双裕三配变	10	200	24
16417	滨海	双裕四配变	10	200	80
16418	滨海	双裕玉丰四配变	10	400	203
16419	滨海	双裕玉中四配变	10	200	54
16420	滨海	玉北六配变	10	200	21
16421	滨海	玉北十二配变	10	400	288
16422	滨海	玉北十一配变	10	400	188
16423	滨海	玉北西站	10	400	246
16424	滨海	玉丰南站	10	400	252
16425	滨海	玉丰十一配变	10	200	75
16426	滨海	玉中六配变	10	200	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16427	滨海	玉中七配变	10	200	56
16428	滨海	玉中十二配变	10	400	281
16429	滨海	玉中十配变	10	200	61
16430	滨海	玉中五配变	10	100	21
16431	滨海	玉众八配变	10	400	129
16432	滨海	玉众二配变	10	200	91
16433	滨海	玉众九配变	10	200	88
16434	滨海	玉众六配变	10	200	73
16435	滨海	玉众七配变	10	200	90
16436	滨海	玉众三配变	10	200	77
16437	滨海	玉众十八配变	10	400	247
16438	滨海	玉众十六配变	10	400	213
16439	滨海	玉众十七配变	10	400	256
16440	滨海	玉众十三配变	10	400	214
16441	滨海	玉众十四配变	10	400	223
16442	滨海	玉众五配变	10	400	119
16443	滨海	玉众一配变	10	400	161
16444	滨海	港口线小街村二号配变	10	400	93
16445	滨海	滨海港淮北八配变	10	400	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16446	滨海	滨海港淮北十三配变	10	400	242
16447	滨海	滨海港淮北十四配变	10	400	261
16448	滨海	滨海港双裕八配变	10	400	298
16449	滨海	滨海港双裕十二配变	10	400	258
16450	滨海	滨海港双裕十配变	10	400	261
16451	滨海	滨海港双裕十一配变	10	400	286
16452	滨海	滨海港双裕玉丰七配变	10	400	169
16453	滨海	滨海港双裕玉丰三配变	10	400	230
16454	滨海	后堆五配变	10	400	154
16455	滨海	淮北一配变	10	400	214
16456	滨海	双裕九配变.	10	200	77
16457	滨海	双裕七配变	10	400	259
16458	滨海	双裕五配变	10	200	80
16459	滨海	西尖西站	10	400	209
16460	滨海	玉中二斗站	10	100	34
16461	滨海	闸北四配变	10	400	39
16462	滨海	滨海港联合七配变	10	200	41
16463	滨海	滨海港联合五配变	10	200	62
16464	滨海	滨海港临淮街闸口一配变	10	400	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16465	滨海	滨海港西尖五配变	10	400	204
16466	滨海	滨海港杨庄九配变	10	400	200
16467	滨海	滨海港杨庄十二配变	10	400	134
16468	滨海	滨海港杨庄十配变	10	200	41
16469	滨海	滨海港杨庄十三配变	10	400	235
16470	滨海	滨海港杨庄十五配变	10	400	227
16471	滨海	滨海港杨庄十一配变	10	400	239
16472	滨海	滨海港杨庄四配变	10	400	205
16473	滨海	联合八配变	10	200	39
16474	滨海	联合二配变	10	200	8
16475	滨海	联合九配变	10	400	210
16476	滨海	联合六配变	10	200	14
16477	滨海	联合三配变	10	200	32
16478	滨海	联合四配变	10	200	31
16479	滨海	联合一配变	10	200	28
16480	滨海	临淮杨庄二配变	10	200	34
16481	滨海	临淮杨庄三配变	10	200	64
16482	滨海	路灯一号变	10	400	223
16483	滨海	西尖八配变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16484	滨海	杨庄八配变	10	400	120
16485	滨海	杨庄北站	10	400	251
16486	滨海	杨庄六配变	10	400	154
16487	滨海	杨庄七配变.	10	400	98
16488	滨海	杨庄十六配变	10	400	188
16489	滨海	杨庄十四配变	10	400	134
16490	滨海	杨庄一配变	10	400	158
16491	滨海	东洼十四配变	10	400	320
16492	滨海	东洼十四台区	10	400	320
16493	滨海	堆北八配变	10	200	84
16494	滨海	勾股九配变	10	400	320
16495	滨海	勾股九台区	10	400	320
16496	滨海	三港十二配变	10	400	188
16497	滨海	三港十配变	10	400	237
16498	滨海	三港十一配变	10	400	251
16499	滨海	淤尖大尧三配变	10	200	43
16500	滨海	淤尖大尧十配变	10	200	127
16501	滨海	淤尖大尧五配变	10	200	146
16502	滨海	淤尖大尧一站	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16503	滨海	淤尖堆北八配变	10	200	68
16504	滨海	淤尖堆北电排站(四配变)	10	200	127
16505	滨海	淤尖堆北二配变11	10	400	230
16506	滨海	淤尖堆北十二配变	10	200	31
16507	滨海	淤尖堆北十四配变	10	400	71
16508	滨海	淤尖堆北十五配变1	10	400	281
16509	滨海	淤尖堆北五配变	10	400	140
16510	滨海	淤尖堆北一配变	10	400	246
16511	滨海	淤尖堆西八配变	10	400	80
16512	滨海	淤尖堆西十一配变	10	400	258
16513	滨海	淤尖三港电站	10	200	134
16514	滨海	淤尖三港二配变	10	200	74
16515	滨海	淤尖三港四配变	10	200	103
16516	滨海	淤尖三港五配变	10	400	149
16517	滨海	淤尖孙圩电站	10	400	243
16518	滨海	淤尖孙圩二配变	10	200	40
16519	滨海	淤尖孙圩四配变	10	200	99
16520	滨海	淤尖孙圩五配变	10	200	96
16521	滨海	淤尖孙圩一配变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16522	滨海	滨海港淮北五配变	10	200	37
16523	滨海	滨海港黄海南站	10	200	27
16524	滨海	滨海港黄海四配变	10	200	8
16525	滨海	滨海港黄海五配变	10	400	219
16526	滨海	滨海港黄海一配变	10	400	152
16527	滨海	滨海港民主二配变	10	400	112
16528	滨海	滨海港民主五配变	10	400	145
16529	滨海	滨海港双裕十三配变	10	400	275
16530	滨海	滨海港西尖一配变	10	200	0
16531	滨海	滨海港玉丰五配变	10	200	118
16532	滨海	黄海八配变	10	400	227
16533	滨海	黄海二配变	10	200	53
16534	滨海	黄海九配变	10	400	192
16535	滨海	黄海六配变	10	400	0
16536	滨海	黄海七配变	10	400	161
16537	滨海	黄海三配变	10	200	28
16538	滨海	民主六配变	10	200	0
16539	滨海	民主三配变	10	200	0
16540	滨海	民主四配变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16541	滨海	民主一配变	10	400	107
16542	滨海	西尖二配变	10	200	43
16543	滨海	西尖九配变	10	400	125
16544	滨海	西尖六配变	10	200	0
16545	滨海	西尖七配变	10	200	0
16546	滨海	西尖三配变	10	400	196
16547	滨海	西尖四配变	10	200	7
16548	滨海	小街村一号配变	10	400	205
16549	滨海	玉丰八配变	10	200	35
16550	滨海	玉丰六配变	10	200	105
16551	滨海	玉丰十配变	10	200	38
16552	滨海	玉丰十七配变	10	400	228
16553	滨海	玉丰一配变	10	200	28
16554	滨海	堆西十六配变	10	400	195
16555	滨海	堆西十五配变	10	400	212
16556	滨海	河口站(西)	10	400	134
16557	滨海	巨东十八配变	10	400	256
16558	滨海	巨东十九配变	10	400	286
16559	滨海	巨东十七配变	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16560	滨海	巨东十三配变	10	400	150
16561	滨海	巨西十三配变	10	200	112
16562	滨海	淤尖东风八配变	10	200	121
16563	滨海	淤尖东风二配变	10	200	0
16564	滨海	淤尖东风五配变	10	200	113
16565	滨海	淤尖东洼六配变	10	200	78
16566	滨海	淤尖堆北七配变	10	400	106
16567	滨海	淤尖堆北十三配变	10	200	0
16568	滨海	淤尖堆西电站	10	400	219
16569	滨海	淤尖堆西二配变	10	200	22
16570	滨海	淤尖堆西九配变	10	400	139
16571	滨海	淤尖堆西六配变	10	200	99
16572	滨海	淤尖堆西三配变	10	200	63
16573	滨海	淤尖堆西十二配变	10	200	0
16574	滨海	淤尖堆西十配变	10	400	89
16575	滨海	淤尖堆西十三配变	10	200	60
16576	滨海	淤尖堆西五配变	10	400	190
16577	滨海	淤尖巨东二配变	10	400	173
16578	滨海	淤尖巨东九配变	10	200	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16579	滨海	淤尖巨东六配变	10	200	117
16580	滨海	淤尖巨东三配变1	10	200	76
16581	滨海	淤尖巨东十六配变	10	200	25
16582	滨海	淤尖巨东十一配变	10	200	77
16583	滨海	淤尖巨东四配变	10	400	192
16584	滨海	淤尖巨东五配变	10	200	27
16585	滨海	淤尖巨东一配变1	10	400	184
16586	滨海	淤尖巨西八配变	10	400	70
16587	滨海	淤尖巨西二配变	10	200	56
16588	滨海	淤尖巨西九配变	10	200	0
16589	滨海	淤尖巨西六配变	10	200	96
16590	滨海	淤尖巨西七配变	10	400	92
16591	滨海	淤尖巨西十二配变	10	400	213
16592	滨海	淤尖巨西十配变	10	200	101
16593	滨海	淤尖巨西一配变	10	200	95
16594	滨海	淤尖联合电站配变	10	400	275
16595	滨海	淤尖临海二配变	10	200	85
16596	滨海	淤尖临海九配变	10	200	62
16597	滨海	淤尖临海六配变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16598	滨海	淤尖临海七配变	10	200	105
16599	滨海	淤尖临海三配变	10	200	70
16600	滨海	淤尖临海十配变	10	200	91
16601	滨海	淤尖临海四配变	10	200	18
16602	滨海	淤尖临海一配变	10	200	71
16603	滨海	淤尖前哨八配变	10	200	81
16604	滨海	淤尖前哨七配变	10	200	42
16605	滨海	淤尖前哨三配变	10	200	48
16606	滨海	淤尖前哨十配变	10	200	107
16607	滨海	淤尖前哨十一配变	10	200	93
16608	滨海	淤尖前哨一配变	10	200	125
16609	滨海	淤尖三港六配变	10	200	20
16610	滨海	淤尖三港七配变	10	200	82
16611	滨海	淤尖三港一配变1	10	400	11
16612	滨海	淤尖新河十一配变	10	400	254
16613	滨海	巨西十一配变	10	400	242
16614	滨海	淤尖大尧八配变	10	200	46
16615	滨海	淤尖大尧二配变	10	400	217
16616	滨海	淤尖大尧七配变	10	400	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16617	滨海	淤尖大尧十一配变	10	200	40
16618	滨海	淤尖大尧一配变	10	200	0
16619	滨海	淤尖二十七配变	10	400	115
16620	滨海	淤尖巨西二站	10	400	276
16621	滨海	淤尖巨西南电站	10	400	272
16622	滨海	淤尖美垛八配变	10	200	0
16623	滨海	淤尖美垛电站	10	400	71
16624	滨海	淤尖美垛二配变	10	200	43
16625	滨海	淤尖美垛九配变	10	200	100
16626	滨海	淤尖美垛六配变	10	200	109
16627	滨海	淤尖美垛七配变	10	200	45
16628	滨海	淤尖美垛三配变	10	200	109
16629	滨海	淤尖美垛十配变	10	400	241
16630	滨海	淤尖美垛五配变	10	200	130
16631	滨海	淤尖美垛一配变	10	200	76
16632	滨海	淤尖七巨港电站	10	200	109
16633	滨海	淤尖七巨港四配变	10	200	44
16634	滨海	淤尖七巨港一配变	10	200	85
16635	滨海	淤尖前哨电站	10	200	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16636	滨海	淤尖前哨二配变	10	200	132
16637	滨海	淤尖前哨六配变	10	200	59
16638	滨海	淤尖前哨十二配变	10	200	130
16639	滨海	淤尖前哨四配变	10	400	218
16640	滨海	淤尖桥南八配变	10	200	54
16641	滨海	淤尖桥南电排站	10	200	126
16642	滨海	淤尖桥南电站	10	200	123
16643	滨海	淤尖桥南九配变	10	200	62
16644	滨海	淤尖桥南六配变	10	200	88
16645	滨海	淤尖桥南七配变	10	400	209
16646	滨海	淤尖桥南三配变	10	200	95
16647	滨海	淤尖桥南五配变	10	400	221
16648	滨海	淤尖桥南一配变	10	400	192
16649	滨海	淤尖庄庆文配变	10	400	278
16650	滨海	港东九配变	10	400	215
16651	滨海	港东十配变	10	400	226
16652	滨海	港西九配变	10	200	91
16653	滨海	小街2#箱变1#变压器	10	400	50
16654	滨海	淤尖港东八配变	10	400	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16655	滨海	淤尖港东二配变	10	200	75
16656	滨海	淤尖港东六配变	10	400	235
16657	滨海	淤尖港东三配变	10	400	217
16658	滨海	淤尖港东四配变	10	200	22
16659	滨海	淤尖港东五配变	10	400	188
16660	滨海	淤尖港东一配变	10	200	14
16661	滨海	淤尖港西八配变	10	400	262
16662	滨海	淤尖港西二配变	10	200	99
16663	滨海	淤尖港西六配变	10	200	82
16664	滨海	淤尖港西七配变	10	200	42
16665	滨海	淤尖港西三配变	10	200	92
16666	滨海	淤尖港西四配变	10	400	222
16667	滨海	淤尖港西五配变	10	200	54
16668	滨海	淤尖港西一配变	10	200	84
16669	滨海	淤尖勾股八配变	10	200	82
16670	滨海	淤尖楼东八配变	10	400	238
16671	滨海	淤尖楼东电站	10	400	239
16672	滨海	淤尖楼东二配变	10	200	102
16673	滨海	淤尖楼东六配变	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16674	滨海	淤尖楼东七配变	10	200	41
16675	滨海	淤尖楼东三配变	10	400	238
16676	滨海	淤尖楼东五配变	10	200	69
16677	滨海	淤尖收花站配变	10	400	10
16678	滨海	淤尖兔场配变	10	200	87
16679	滨海	淤尖小街1#箱变高压间隔配电变压器	10	630	130
16680	滨海	淤尖小街八配变	10	400	54
16681	滨海	淤尖小街二配变	10	400	112
16682	滨海	淤尖小街九配变	10	400	233
16683	滨海	淤尖小街六配变	10	400	273
16684	滨海	淤尖小街七配变	10	400	170
16685	滨海	淤尖小街三配变	10	400	0
16686	滨海	淤尖小街四配变	10	200	24
16687	滨海	淤尖小街五配变	10	400	95
16688	滨海	淤尖小街一配变	10	400	0
16689	滨海	淤尖友爱八配变	10	400	186
16690	滨海	淤尖友爱电站	10	200	56
16691	滨海	淤尖友爱二配变	10	400	239
16692	滨海	淤尖友爱六配变	10	400	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16693	滨海	淤尖友爱七配变	10	400	6
16694	滨海	淤尖友爱三配变	10	200	76
16695	滨海	淤尖友爱五配变	10	400	206
16696	滨海	淤尖友爱一配变	10	400	145
16697	滨海	淤尖正南八配变	10	400	248
16698	滨海	淤尖正南二配变1	10	630	284
16699	滨海	淤尖正南六配变	10	400	60
16700	滨海	淤尖正南七配变	10	400	254
16701	滨海	淤尖正南三配变	10	400	266
16702	滨海	淤尖正南四配变	10	400	42
16703	滨海	淤尖正南五配变	10	200	94
16704	滨海	淤尖正南一配变	10	400	81
16705	滨海	淤尖正兴电站	10	200	40
16706	滨海	淤尖正兴二配变	10	200	48
16707	滨海	淤尖正兴六配变	10	200	45
16708	滨海	淤尖正兴七配变	10	200	136
16709	滨海	淤尖正兴三配变	10	200	75
16710	滨海	淤尖正兴四配变	10	200	79
16711	滨海	淤尖正兴五配变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16712	滨海	淤尖正兴一配变	10	200	49
16713	滨海	淤尖中学配变	10	400	212
16714	滨海	滨海港临淮街六配变	10	400	49
16715	滨海	滨海港临淮街十四配变	10	400	256
16716	滨海	滨海港西尖干渠站	10	400	228
16717	滨海	滨海港玉丰十六配变	10	400	194
16718	滨海	汪学兵1#变	10	315	0
16719	滨海	汪学兵2#变	10	315	36
16720	滨海	辛成跃联建楼	10	400	252
16721	滨海	淤尖东洼八配变	10	400	47
16722	滨海	淤尖东洼电站	10	200	78
16723	滨海	淤尖东洼二配变1	10	400	205
16724	滨海	淤尖东洼九配变	10	200	123
16725	滨海	淤尖东洼三配变	10	200	58
16726	滨海	淤尖东洼十配变	10	200	37
16727	滨海	淤尖东洼十三配变	10	400	232
16728	滨海	淤尖东洼十五配变	10	200	39
16729	滨海	淤尖东洼十一配变	10	200	106
16730	滨海	淤尖东洼五配变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16731	滨海	淤尖东洼一配变	10	200	24
16732	滨海	淤尖二十五配变	10	400	231
16733	滨海	玉丰十四配变	10	200	57
16734	滨海	滨海港红光二配变	10	200	19
16735	滨海	滨海港红光九配变	10	200	84
16736	滨海	滨海港红光六配变1	10	200	79
16737	滨海	滨海港红光三配变	10	400	229
16738	滨海	滨海港红卫八配变	10	200	56
16739	滨海	滨海港红星三配变	10	400	73
16740	滨海	滨海港红星十一配变	10	200	77
16741	滨海	东尖北站	10	100	0
16742	滨海	红光五配变	10	200	105
16743	滨海	红光一配变	10	200	139
16744	滨海	红卫二配变	10	200	43
16745	滨海	红卫二站	10	200	120
16746	滨海	红卫六配变	10	200	102
16747	滨海	红卫七配变	10	200	81
16748	滨海	红卫三配变	10	400	244
16749	滨海	红卫一配变	10	400	292

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16750	滨海	滨海港六合八配变	10	400	131
16751	滨海	滨海港红卫十台区	10	400	320
16752	滨海	滨海港淮北二配变	10	200	12
16753	滨海	滨海港淮北六配变	10	200	2
16754	滨海	滨海港淮北十八配变	10	400	267
16755	滨海	滨海港淮北十二配变	10	400	281
16756	滨海	滨海港淮北十配变	10	200	14
16757	滨海	滨海港淮北四配变	10	200	134
16758	滨海	滨海港玉北八配变	10	400	279
16759	滨海	滨海港玉北七配变	10	400	266
16760	滨海	滨海港玉北一配变	10	400	154
16761	滨海	滨海港玉丰十五配变	10	400	173
16762	滨海	后堆十配变	10	400	174
16763	滨海	后堆四配变	10	200	33
16764	滨海	淮北九配变	10	200	36
16765	滨海	淮北七配变	10	400	233
16766	滨海	淮北三配变	10	200	62
16767	滨海	淮北十六配变	10	200	82
16768	滨海	黄海北站	10	200	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16769	滨海	民主二斗站	10	200	75
16770	滨海	民主三斗站	10	200	83
16771	滨海	淤尖二十一配变	10	400	217
16772	滨海	玉北东站	10	200	62
16773	滨海	玉北四配变	10	200	82
16774	滨海	玉丰十八配变	10	400	205
16775	滨海	玉丰十三配变	10	200	44
16776	滨海	红光四配变	10	50	9
16777	滨海	时代2#公用箱变1#主变	10	630	337
16778	滨海	财苑公用	10	500	317
16779	滨海	城区纬西路2#路灯箱变1#主变	10	250	56
16780	滨海	城中市场1#公用	10	400	0
16781	滨海	大菜场2#公用箱变1#主变	10	630	287
16782	滨海	大菜场公用箱变1#主变	10	630	66
16783	滨海	电机厂宿舍1#公用	10	400	204
16784	滨海	电机厂宿舍2#公用	10	400	148
16785	滨海	供电新区2#公用	10	400	152
16786	滨海	供电新区公用	10	630	276
16787	滨海	光明商场2#公用	10	400	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16788	滨海	环保2#箱变1#主变	10	630	503
16789	滨海	立新桥2#公用	10	630	17
16790	滨海	立新桥3#公用	10	400	92
16791	滨海	立新桥4#公用	10	400	283
16792	滨海	立新桥5#公用	10	500	11
16793	滨海	立新桥6#公用	10	400	0
16794	滨海	立新桥公用	10	500	0
16795	滨海	汽车公司2#公用	10	400	150
16796	滨海	汽车公司公用	10	400	175
16797	滨海	汽修厂2#公用箱变1#主变	10	630	120
16798	滨海	汽修厂3#公用箱变1#主变	10	630	248
16799	滨海	汽修厂公用箱变1#主变	10	630	50
16800	滨海	双灯2#公用	10	400	0
16801	滨海	通贸综合楼公用1#主变	10	630	181
16802	滨海	向阳2#公用箱变1#主变	10	630	228
16803	滨海	向阳公用箱变1#主变	10	630	64
16804	滨海	小车站公用	10	400	34
16805	滨海	玉龙路1#公用	10	630	11
16806	滨海	新华苑箱变	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16807	滨海	陈涛路3#	10	400	152
16808	滨海	陈涛路4#公用	10	400	158
16809	滨海	陈涛路公用	10	400	102
16810	滨海	城网孟舍2#公用	10	200	0
16811	滨海	电厂2#箱变1#主变	10	630	55
16812	滨海	电厂公用	10	630	384
16813	滨海	富城苑1#配电房1#主变	10	630	281
16814	滨海	富城苑1#配电房2#主变	10	630	418
16815	滨海	坎园路1#公用	10	400	0
16816	滨海	坎园路2#公用	10	400	136
16817	滨海	坎园路3#公用	10	400	166
16818	滨海	坎园路4#公用	10	400	0
16819	滨海	坎园路5#公用	10	400	104
16820	滨海	坎园路6#公用	10	500	98
16821	滨海	坎园路7#公用	10	400	0
16822	滨海	坎园路8#公用	10	400	72
16823	滨海	坎园路9#公用	10	400	231
16824	滨海	孟舍1#公用	10	200	0
16825	滨海	孟舍东公用	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16826	滨海	蔬菜九公用	10	400	0
16827	滨海	蔬菜六公用	10	400	112
16828	滨海	蔬菜五公用	10	400	0
16829	滨海	蔬菜一公用	10	500	95
16830	滨海	卫校宿舍公用	10	200	49
16831	滨海	县人民医院2#公用	10	400	209
16832	滨海	县人民医院公用	10	400	128
16833	滨海	新建桥公用	10	400	120
16834	滨海	新艺园公用	10	400	95
16835	滨海	杨家将2#公用	10	400	74
16836	滨海	杨家将公用	10	400	88
16837	滨海	越河公用	10	400	41
16838	滨海	滨海商场公用配变	10	400	185
16839	滨海	城网工行公用	10	630	441
16840	滨海	城网世福花园公用	10	630	141
16841	滨海	城中市场2#公用箱变配电变压器配电变压器	10	630	44
16842	滨海	东大院南公用	10	630	196
16843	滨海	阜东3#公用	10	400	255
16844	滨海	阜东公用	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16845	滨海	光明商场公用	10	630	149
16846	滨海	环保公用箱变1#主变	10	800	0
16847	滨海	坎招公用	10	400	31
16848	滨海	南宿舍公用	10	500	46
16849	滨海	柠檬4#公用	10	400	48
16850	滨海	人民商场2#公用	10	400	93
16851	滨海	人民商场3#公用	10	400	165
16852	滨海	人民商场公用	10	400	11
16853	滨海	三实小公用箱变1#主变	10	500	101
16854	滨海	水塔公用	10	400	16
16855	滨海	物资2#公用	10	400	13
16856	滨海	物资公用	10	400	48
16857	滨海	县社2#公用	10	400	0
16858	滨海	县社3#公用	10	400	113
16859	滨海	县社公用	10	400	281
16860	滨海	医院1#公用	10	200	0
16861	滨海	医院2#公用	10	80	0
16862	滨海	医院3#公用	10	200	39
16863	滨海	医院4#欧变1#主变	10	630	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16864	滨海	医院9#欧变1#主变	10	630	280
16865	滨海	医院公用	10	400	87
16866	滨海	龙泰御景湾1#变电所1#主变	10	1250	553
16867	滨海	龙泰御景湾1#欧变1#主变	10	630	270
16868	滨海	龙泰御景湾2#变电所#1主变	10	1250	256
16869	滨海	龙泰御景湾2#欧变1#主变	10	630	313
16870	滨海	龙泰御景湾3#变电所1#主变	10	1250	566
16871	滨海	龙泰御景湾3#变电所2#主变	10	1250	549
16872	滨海	龙泰御景湾3#欧变1#主变	10	630	323
16873	滨海	龙泰御景湾4#变电所1#主变	10	1250	620
16874	滨海	龙泰御景湾4#变电所2#主变	10	1250	591
16875	滨海	龙泰御景湾5#变电所1#主变	10	1250	503
16876	滨海	龙泰御景湾5#变电所2#主变	10	1250	541
16877	滨海	龙泰御景湾6#欧变1#主变	10	630	183
16878	滨海	龙泰御景湾7#欧变1#主变	10	630	250
16879	滨海	龙泰御景湾8#欧变1#主变	10	630	293
16880	滨海	隆泰御景湾4#欧变1#主变	10	630	241
16881	滨海	隆泰御景湾5#欧变1主变	10	630	355
16882	滨海	糖厂线糖厂北公用	10	630	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16883	滨海	电大公用	10	315	35
16884	滨海	光明3#公用	10	315	56
16885	滨海	三里4#公用	10	400	223
16886	滨海	三里新区2#公用	10	400	39
16887	滨海	三里新区3#公用	10	400	195
16888	滨海	三里新区公用	10	400	43
16889	滨海	三中公用	10	315	167
16890	滨海	糖厂北2#箱变1#主变	10	800	159
16891	滨海	糖厂北3#欧变1#主变	10	630	152
16892	滨海	糖厂南2#公用	10	400	167
16893	滨海	糖厂南公用	10	400	95
16894	滨海	桃源居1#配电房1#主变	10	630	403
16895	滨海	桃源居1#配电房3#主变	10	630	386
16896	滨海	拖拉机站公用	10	400	0
16897	滨海	桃源居1#配电房2#主变	10	630	387
16898	滨海	桃源居1#配电房4#主变	10	630	388
16899	滨海	城网柠檬3#公用	10	200	86
16900	滨海	城网双尊2#公用	10	400	165
16901	滨海	城中派出所箱变高压间隔配电变压器	10	630	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16902	滨海	东大院北公用	10	630	173
16903	滨海	供电公司1#主变	10	630	47
16904	滨海	供电公司公用2#欧变1#主变	10	630	306
16905	滨海	光明商场4#公用	10	400	174
16906	滨海	机械厂2#公用	10	400	196
16907	滨海	锦峰苑1#欧变1#主变	10	630	191
16908	滨海	锦峰苑1#欧变2#主变	10	630	172
16909	滨海	锦峰苑2#欧变1#主变	10	630	208
16910	滨海	锦峰苑2#欧变2#主变	10	630	207
16911	滨海	锦峰苑变电所1#主变	10	630	0
16912	滨海	柠檬2#公用	10	400	10
16913	滨海	农行公用	10	400	5
16914	滨海	汽车公司2号公用	10	400	98
16915	滨海	时代超市公用	10	400	0
16916	滨海	双尊公用	10	400	0
16917	滨海	银厦10#公用配电变压器	10	630	202
16918	滨海	银厦13#欧变1#主变	10	630	318
16919	滨海	银厦4#公用箱变1#主变	10	800	208
16920	滨海	银厦5#公用	10	800	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16921	滨海	银厦6#公用箱变1#主变	10	630	0
16922	滨海	营业站2#公用	10	400	0
16923	滨海	营业站公用	10	400	204
16924	滨海	拖拉机站2#公用	10	400	96
16925	滨海	迎宾中路2#公用	10	400	15
16926	滨海	迎宾中路3#公用	10	400	67
16927	滨海	玉龙路5#公用	10	630	15
16928	滨海	玉龙南路商业街1#欧变1#主变	10	630	300
16929	滨海	玉龙南路商业街2#欧变1#主变	10	630	254
16930	滨海	玉龙南路商业街变电所高压间隔2#主变	10	1000	300
16931	滨海	半岛华府变电所1#主变	10	630	351
16932	滨海	半岛华府变电所2#主变	10	630	315
16933	滨海	半岛华府变电所3#主变	10	630	315
16934	滨海	半岛华府变电所4#主变	10	630	324
16935	滨海	坎南商业街3#公用	10	400	20
16936	滨海	绿苑1#箱变1#主变	10	630	203
16937	滨海	绿苑2#欧变1#主变	10	630	307
16938	滨海	盛拓花园1#配电所1#主变	10	630	199
16939	滨海	盛拓花园1#配电所2#主变	10	630	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16940	滨海	盛拓花园1#配电所3#主变	10	630	374
16941	滨海	盛拓花园1#配电所4#主变	10	630	384
16942	滨海	新城房产1#箱变#1主变	10	630	104
16943	滨海	新城房产2#箱变#1主变	10	630	325
16944	滨海	新城房产3#箱变1#主变	10	630	207
16945	滨海	新城房产4#箱变1#主变	10	630	239
16946	滨海	新城房产5#箱变1#主变	10	630	344
16947	滨海	新城房产6#变1#主变	10	630	75
16948	滨海	玉龙南路商业街3#欧变1#主变	10	630	340
16949	滨海	玉龙南路商业街3#欧变2#主变	10	630	393
16950	滨海	滨海特殊学校公用	10	200	101
16951	滨海	涵碧园1#变电所1#主变	10	1000	483
16952	滨海	涵碧园1#变电所2#主变	10	1000	520
16953	滨海	涵碧园1#欧变2#主变	10	630	236
16954	滨海	涵碧园2#变电所1#主变	10	1250	828
16955	滨海	涵碧园2#变电所2#主变	10	1250	606
16956	滨海	景和小区1#开关站2#主变	10	800	615
16957	滨海	景和小区1#开关站4#主变	10	800	604
16958	滨海	景和小区1#配电室2#主变	10	800	626

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16959	滨海	景和小区1#配电室4#主变	10	800	601
16960	滨海	景和小区2#开关站2#所变	10	30	24
16961	滨海	景和小区2#配电室2#主变	10	800	602
16962	滨海	景和小区2#配电室4#主变	10	800	584
16963	滨海	景和小区3#配电室2#主变	10	800	617
16964	滨海	景和小区3#配电室4#主变	10	800	608
16965	滨海	景和小区4#配电室2#主变	10	800	621
16966	滨海	景和小区4#配电室4#主变	10	800	581
16967	滨海	景和小区5#配电室2#主变	10	800	621
16968	滨海	景和小区5#配电室4#主变	10	800	615
16969	滨海	孟舍#6公用	10	400	294
16970	滨海	孟舍路口公用1#主变	10	630	306
16971	滨海	新江投资1#变电所1#主变	10	1000	509
16972	滨海	新江投资1#变电所2#主变	10	1000	549
16973	滨海	新江投资1#欧变1#主变	10	630	156
16974	滨海	新江投资2#变电所1#主变	10	630	86
16975	滨海	新江投资2#欧变1#主变	10	630	227
16976	滨海	育才4#公用	10	400	210
16977	滨海	育才大厦1#配电室2#主变	10	630	386

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16978	滨海	盛世丽都1#公用	10	400	271
16979	滨海	北荡1#变	10	200	0
16980	滨海	北荡3#变	10	400	0
16981	滨海	北荡7#变	10	400	200
16982	滨海	彩虹城1#配电室1#主变	10	800	374
16983	滨海	彩虹城1#配电室3#主变	10	800	455
16984	滨海	彩虹城2#配电室1#主变	10	800	262
16985	滨海	彩虹城2#配电室3#主变	10	800	350
16986	滨海	城西变便民疏导点配电房2#主变	10	630	455
16987	滨海	丰园7#欧变1#主变	10	800	169
16988	滨海	丰园8#欧变#1主变	10	800	60
16989	滨海	丰园安置小区#1变电所#1主变	10	1000	145
16990	滨海	丰园安置小区#1变电所#2主变	10	1000	350
16991	滨海	丰园商贸城1#主变	10	500	0
16992	滨海	丰园小区1#欧变1#主变	10	630	97
16993	滨海	丰园小区11#欧变1#主变	10	630	230
16994	滨海	丰园小区12#欧变1#主变	10	630	288
16995	滨海	丰园小区13#欧变1#主变	10	630	330
16996	滨海	丰园小区2#欧变1#主变	10	630	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16997	滨海	丰园小区3#欧变1#主变	10	630	251
16998	滨海	丰园小区4#欧变1#主变	10	630	131
16999	滨海	丰园小区5#欧变1#主变	10	630	194
17000	滨海	丰园小区6#欧变1#主变	10	630	58
17001	滨海	坎南北荡4#变	10	400	0
17002	滨海	港利线港利小区1#开关站1#主变	10	800	443
17003	滨海	港利线港利小区1#开关站3#主变	10	800	470
17004	滨海	港利线港利小区2#配电室1#主变	10	630	329
17005	滨海	港利线港利小区2#配电室3#主变	10	630	344
17006	滨海	昌兴一城1#配电房1#间隔配电变压器	10	800	321
17007	滨海	昌兴一城1#配电房2#间隔配电变压器	10	800	357
17008	滨海	昌兴一城2#配电房1#变压器	10	800	372
17009	滨海	昌兴一城2#配电房2#变压器	10	800	350
17010	滨海	昌兴一城2#配电房3#变压器	10	800	378
17011	滨海	昌兴一城2#配电房4#变压器	10	800	408
17012	滨海	昌兴一城3#配电房1#变压器	10	630	247
17013	滨海	昌兴一城3#配电房2#变压器	10	630	257
17014	滨海	昌兴一城3#配电房3#变压器	10	630	272
17015	滨海	昌兴一城3#配电房4#变压器	10	630	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17016	滨海	昌兴壹城4#配电房1#配电变压器	10	630	238
17017	滨海	昌兴壹城4#配电房2#配电变压器	10	630	135
17018	滨海	昌兴壹城5#配电室1#配电变压器	10	800	226
17019	滨海	昌兴壹城5#配电室2#间隔配电变压器	10	800	342
17020	滨海	海滨东苑1#开关站2#主变	10	630	401
17021	滨海	海滨东苑1#配电室2#主变	10	800	453
17022	滨海	海滨东苑1#配电室4#主变	10	800	516
17023	滨海	海滨东苑2#配电室2#主变	10	800	504
17024	滨海	海滨东苑2#配电室4#主变	10	800	631
17025	滨海	海滨苑小区1#开闭所1#主变	10	800	636
17026	滨海	海滨苑小区1#配电室1#主变	10	800	439
17027	滨海	海滨苑小区1#配电室3#主变	10	800	491
17028	滨海	海滨苑小区2#配电室1#主变	10	800	504
17029	滨海	海滨苑小区2#配电室3#主变	10	800	459
17030	滨海	海滨苑小区3#配电室1#主变	10	800	522
17031	滨海	海滨苑小区3#配电室3主变	10	800	469
17032	滨海	西街头4#欧变1#主变	10	630	257
17033	滨海	滨师公用	10	400	74
17034	滨海	滨中1#公用	10	500	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17035	滨海	滨中3#公用	10	500	90
17036	滨海	滨中5#公用	10	400	90
17037	滨海	昌兴壹城C区4#配电房2#主变	10	800	90
17038	滨海	昌兴壹城C区4#配电房4#主变	10	800	90
17039	滨海	地产公用	10	400	0
17040	滨海	阜东4#配变	10	400	3
17041	滨海	家家福小区箱变1#主变	10	630	90
17042	滨海	民政公用	10	500	90
17043	滨海	清华苑小区1#箱变1#主变	10	630	90
17044	滨海	清华苑小区2#箱变1#主变	10	500	90
17045	滨海	师后勤2# 公用	10	400	51
17046	滨海	师后勤公用	10	400	0
17047	滨海	纬中路2#箱变主变	10	500	90
17048	滨海	文华苑小区配电室1#主变	10	800	90
17049	滨海	五金2#公用	10	400	44
17050	滨海	新建2#公用	10	400	59
17051	滨海	新建公用	10	500	90
17052	滨海	新民2#公用	10	400	90
17053	滨海	新民公用	10	400	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17054	滨海	医院6#公用	10	400	90
17055	滨海	游泳馆2#公用	10	315	13
17056	滨海	游泳馆3#	10	400	90
17057	滨海	游泳馆4#公用	10	400	90
17058	滨海	游泳馆公用	10	500	33
17059	滨海	育才2#公用	10	400	90
17060	滨海	育才3#公用	10	400	63
17061	滨海	育才大厦1#配电室1#主变	10	630	90
17062	滨海	育才公用	10	400	90
17063	滨海	正红小区1#箱变1#主变	10	630	90
17064	滨海	正红小区2#箱变1#主变	10	400	90
17065	滨海	中市桥公用	10	400	33
17066	滨海	中行2号公用箱变1#主变配电变压器	10	630	90
17067	滨海	装俱厂公用	10	315	14
17068	滨海	紫宸1#配电室1#主变	10	800	90
17069	滨海	紫宸1#配电室2#主变	10	800	90
17070	滨海	紫宸1#配电室3#主变	10	800	90
17071	滨海	紫宸1#配电室4#主变	10	800	90
17072	滨海	紫宸2#配电室1#主变	10	800	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17073	滨海	紫宸2#配电室2#主变	10	800	90
17074	滨海	紫宸2#配电室3#主变	10	800	90
17075	滨海	紫宸2#配电室4#主变	10	800	90
17076	滨海	紫宸3#配电室1#主变	10	800	90
17077	滨海	紫宸3#配电室2#主变	10	800	90
17078	滨海	紫宸3#配电室3#主变	10	800	90
17079	滨海	紫宸3#配电室4#主变	10	800	90
17080	滨海	紫宸4#开关站2#主变	10	800	90
17081	滨海	紫宸4#开关站4#主变	10	800	90
17082	滨海	紫宸5#配电室2#主变	10	800	90
17083	滨海	紫宸5#配电室4#主变	10	800	90
17084	滨海	锦绣园1#配电房兼开关站1#主变	10	800	384
17085	滨海	锦绣园1#配电房兼开关站3#主变	10	800	337
17086	滨海	锦绣园3#配电房1#主变	10	800	445
17087	滨海	锦绣园3#配电房3#主变	10	800	386
17088	滨海	海滨东苑1#开关站1#主变	10	630	367
17089	滨海	海滨东苑1#配电室1#主变	10	800	489
17090	滨海	海滨东苑1#配电室3#主变	10	800	515
17091	滨海	海滨东苑2#配电室1#主变	10	800	541

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17092	滨海	海滨东苑2#配电室3#主变	10	800	481
17093	滨海	海滨苑小区1#开闭所2#主变	10	800	640
17094	滨海	海滨苑小区1#配电室2#主变	10	800	468
17095	滨海	海滨苑小区1#配电室4#主变	10	800	539
17096	滨海	海滨苑小区2#配电室2#主变	10	800	431
17097	滨海	海滨苑小区2#配电室4#主变	10	800	411
17098	滨海	海滨苑小区3#配电室2#主变	10	800	482
17099	滨海	海滨苑小区3#配电室4#主变	10	800	494
17100	滨海	锦绣园2#开关站1#主变	10	800	611
17101	滨海	锦绣园2#开关站3#主变	10	800	450
17102	滨海	锦绣园2#配电房1#主变	10	800	458
17103	滨海	锦绣园2#配电房3#主变	10	800	408
17104	滨海	仁和家园配电室2#主变配电变压器	10	800	281
17105	滨海	港利线港利小区1#开关站2#主变	10	800	438
17106	滨海	港利线港利小区1#开关站4#主变	10	800	455
17107	滨海	港利线港利小区2#配电室2#主变	10	630	345
17108	滨海	港利线港利小区2#配电室4#主变	10	630	354
17109	滨海	吾悦广场8#配电室1#主变	10	800	223
17110	滨海	吾悦广场8#配电室2#主变	10	800	315

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17111	滨海	吾悦广场9#配电室1#主变	10	800	208
17112	滨海	吾悦广场9#配电室2#主变	10	800	320
17113	滨海	新悦城西区1#开关站所用变1	10	30	13
17114	滨海	新悦城西区1#开关站所用变2	10	30	24
17115	滨海	新悦城西区1#配电室1#主变	10	800	486
17116	滨海	新悦城西区1#配电室2#主变	10	800	494
17117	滨海	新悦城西区1#配电室3#主变	10	800	461
17118	滨海	新悦城西区1#配电室4#主变	10	800	386
17119	滨海	新悦城西区2#配电室1#主变	10	800	423
17120	滨海	新悦城西区2#配电室2#主变	10	800	476
17121	滨海	新悦城西区2#配电室3#主变	10	800	556
17122	滨海	新悦城西区2#配电室4#主变	10	800	521
17123	滨海	新悦城西区3#配电室1#主变	10	800	496
17124	滨海	新悦城西区3#配电室2#主变	10	800	486
17125	滨海	新悦城西区3#配电室3#主变	10	800	541
17126	滨海	新悦城西区3#配电室4#主变	10	800	522
17127	滨海	新悦城西区4#配电室1#主变	10	800	593
17128	滨海	新悦城西区4#配电室2#主变	10	800	561
17129	滨海	新悦城西区4#配电室3#主变	10	800	526

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17130	滨海	新悦城西区4#配电室4#主变	10	800	462
17131	滨海	忆西湖小区1#配电室2#主变	10	630	318
17132	滨海	忆西湖小区1#配电室4#主变	10	630	294
17133	滨海	滨海县供电公司调度大楼2#主变	10	1250	811
17134	滨海	上城嘉苑1#开关站2#所变	10	30	15
17135	滨海	上城嘉苑3#配电室2#主变	10	630	420
17136	滨海	上城嘉苑3#配电室4#主变	10	630	398
17137	滨海	上城嘉苑4#配电室2#主变	10	800	562
17138	滨海	上城嘉苑4#配电室4#主变	10	800	583
17139	滨海	锦绣园1#配电房兼开关站2#主变	10	800	438
17140	滨海	锦绣园1#配电房兼开关站4#主变	10	800	395
17141	滨海	锦绣园3#配电房2#主变	10	800	401
17142	滨海	锦绣园3#配电房4#主变	10	800	395
17143	滨海	锦绣园2#开关站2#主变	10	800	615
17144	滨海	锦绣园2#开关站4#主变	10	800	629
17145	滨海	锦绣园2#配电房2#主变	10	800	392
17146	滨海	锦绣园2#配电房4#主变	10	800	342
17147	滨海	仁和商业街安园1#开关站1#主变	10	800	158
17148	滨海	仁和商业街安园1#配电室1#主变	10	800	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17149	滨海	紫宸1#开关站1#主变	10	800	629
17150	滨海	紫宸4#开关站1#主变	10	800	347
17151	滨海	紫宸4#开关站3#主变	10	800	357
17152	滨海	紫宸5#配电室1#主变	10	800	449
17153	滨海	紫宸5#配电室3#主变	10	800	427
17154	滨海	玖樾1#开关站1#所变	10	30	21
17155	滨海	玖樾1#配电室1#主变	10	800	607
17156	滨海	玖樾1#配电室3#主变	10	800	600
17157	滨海	玖樾2#配电室1#主变	10	800	593
17158	滨海	玖樾2#配电室3#主变	10	800	640
17159	滨海	玖樾3#配电室1#主变	10	800	638
17160	滨海	玖樾3#配电室3#主变	10	800	640
17161	滨海	林西线珺悦府1#配电房2#主变	10	800	375
17162	滨海	林西线珺悦府1#配电房4#主变	10	800	436
17163	滨海	林西线珺悦府2#配电房2#主变	10	800	402
17164	滨海	林西线珺悦府2#配电房4#主变	10	800	453
17165	滨海	林西线珺悦府3#配电室2#主变	10	800	428
17166	滨海	林西线珺悦府3#配电室4#主变	10	800	430
17167	滨海	港利上城国际小区一期开闭所1#主变	10	800	414

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17168	滨海	港利上城国际小区一期开闭所3#主变	10	800	349
17169	滨海	港利上城国际一期2#配电房1#主变	10	800	377
17170	滨海	港利上城国际一期2#配电房3#主变	10	800	453
17171	滨海	港利上城国际一期3#开闭所1#主变	10	630	287
17172	滨海	港利上城国际一期3#开闭所3#主变	10	630	310
17173	滨海	港利上城国际一期4#配电室1#主变	10	630	324
17174	滨海	港利上城国际一期4#配电室3#主变	10	630	249
17175	滨海	上城景苑1#开关站所用变2#主变	10	30	24
17176	滨海	上城景苑1#配电室2#主变	10	800	471
17177	滨海	上城景苑1#配电室4#主变	10	800	501
17178	滨海	上城景苑2#配电室2#主变	10	800	445
17179	滨海	上城景苑2#配电室4#主变	10	800	431
17180	滨海	上城景苑3#开关站(三遥)2#主变	10	800	631
17181	滨海	上城景苑3#开关站(三遥)4#主变	10	800	580
17182	滨海	上城景苑4#配电室2#主变	10	800	455
17183	滨海	上城景苑4#配电室4#主变	10	800	518
17184	滨海	悦府1#配电房1#主变	10	800	359
17185	滨海	悦府1#配电房3#主变	10	800	349
17186	滨海	悦府2#配电房1#主变	10	800	349

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17187	滨海	悦府2#配电房3#主变	10	800	312
17188	滨海	悦府3#配电房1#主变	10	800	282
17189	滨海	悦府3#配电房3#主变	10	800	334
17190	滨海	悦府4#配电房1#主变	10	800	351
17191	滨海	悦府4#配电房3#主变	10	800	379
17192	滨海	丰园小高层变电所1#主变	10	1250	691
17193	滨海	富美房产1#变电所2#主变	10	1250	374
17194	滨海	富美房产5#欧变1#主变	10	630	212
17195	滨海	富美小区1#欧变	10	630	247
17196	滨海	富美小区2#欧变	10	630	223
17197	滨海	富美小区3#欧变	10	630	303
17198	滨海	富美小区4#欧变	10	630	158
17199	滨海	玖樾1#开关站2#所变	10	30	24
17200	滨海	玖樾1#配电室2#主变	10	800	626
17201	滨海	玖樾1#配电室4#主变	10	800	575
17202	滨海	玖樾2#配电室2#主变	10	800	572
17203	滨海	玖樾2#配电室4#主变	10	800	593
17204	滨海	玖樾3#配电室2#主变	10	800	640
17205	滨海	玖樾3#配电室4#主变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17206	滨海	坎南新区实验小学	10	400	213
17207	滨海	香坎家园1#配电室2#主变	10	630	213
17208	滨海	香坎家园1#配电室4#主变	10	630	296
17209	滨海	香坎家园2#配电室2#主变	10	630	310
17210	滨海	香坎家园2#配电室4#主变	10	630	292
17211	滨海	香坎家园3#配电室2#主变	10	630	299
17212	滨海	香坎家园3#配电室4#主变	10	630	313
17213	滨海	香坎家园4#配电室2#主变	10	630	234
17214	滨海	香坎家园4#配电室4#主变	10	630	240
17215	滨海	西湖明珠1#箱变1#主变	10	630	0
17216	滨海	西湖明珠2#箱变1#主变	10	630	0
17217	滨海	忆西湖小区1#配电室1#主变	10	630	0
17218	滨海	忆西湖小区1#配电室3#主变	10	630	0
17219	滨海	华芳国际1#变电所1#主变	10	800	351
17220	滨海	华芳国际1#变电所2#主变	10	800	348
17221	滨海	华芳国际1#变电所3#主变	10	800	350
17222	滨海	华芳国际1#变电所4#主变	10	800	468
17223	滨海	华芳国际2#变电所1#主变	10	800	183
17224	滨海	华芳国际2#变电所2#主变	10	800	408

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17225	滨海	华芳国际2#变电所3#主变	10	800	207
17226	滨海	华芳国际2#变电所4#主变	10	800	354
17227	滨海	华芳国际3#配电室1#主变	10	800	428
17228	滨海	华芳国际3#配电室2#主变	10	800	412
17229	滨海	华芳国际3#配电室3#主变	10	800	385
17230	滨海	华芳国际3#配电室4#主变	10	800	376
17231	滨海	华芳国际4#配电室1#主变	10	800	383
17232	滨海	华芳国际4#配电室2#主变	10	800	335
17233	滨海	坎南孟舍2配变	10	400	307
17234	滨海	臻园1#变电所1#主变	10	1000	549
17235	滨海	臻园1#变电所2#主变	10	1000	662
17236	滨海	臻园1#变电所3#主变	10	1000	548
17237	滨海	臻园1#变电所4#主变	10	1000	394
17238	滨海	臻园2#变电所1#主变	10	1000	552
17239	滨海	臻园2#变电所2#主变	10	1000	544
17240	滨海	臻园2#变电所3#主变	10	1000	418
17241	滨海	臻园2#变电所4#主变	10	1000	498
17242	滨海	臻园3#变电所1#主变	10	1000	502
17243	滨海	臻园3#变电所2#主变	10	1000	393

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17244	滨海	臻园3#变电所3#主变	10	1000	567
17245	滨海	臻园3#变电所4#主变	10	1000	583
17246	滨海	上城嘉苑1#开关站1#所变	10	30	24
17247	滨海	上城嘉苑2#配电室1#主变	10	800	611
17248	滨海	上城嘉苑2#配电室3#主变	10	800	516
17249	滨海	上城嘉苑3#配电室1#主变	10	630	404
17250	滨海	上城嘉苑3#配电室3#主变	10	630	478
17251	滨海	上城嘉苑4#配电室1#主变	10	800	562
17252	滨海	上城嘉苑4#配电室3#主变	10	800	581
17253	滨海	碧水绿都1#变电所1#主变	10	1000	0
17254	滨海	碧水绿都1#变电所2#主变	10	1000	0
17255	滨海	碧水绿都1#欧变1#主变	10	630	0
17256	滨海	碧水绿都3#变电所1#主变	10	1250	0
17257	滨海	碧水绿都3#配电所2#主变	10	1250	0
17258	滨海	城西变便民疏导点配电房1#主变	10	630	0
17259	滨海	会展-体育馆变电所2#主变	10	1000	0
17260	滨海	会展中心变电所1#主变	10	1000	0
17261	滨海	会展中心变电所2#主变	10	1000	0
17262	滨海	会展中心变电所3#主变	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17263	滨海	玲珑居1#配电房1#主变	10	630	0
17264	滨海	玲珑居1#配电房2#主变	10	630	0
17265	滨海	玲珑居东公用1#欧变1#主变	10	630	0
17266	滨海	南湖公用1#主变	10	630	0
17267	滨海	西湖一品B区1#配电房1#主变	10	800	0
17268	滨海	西湖一品B区1#配电房2#主变	10	800	0
17269	滨海	西湖一品B区1#配电房3#主变	10	800	0
17270	滨海	西湖一品B区1#配电房4#主变	10	800	0
17271	滨海	西湖一品B区2#配电房1#主变	10	800	0
17272	滨海	西湖一品B区2#配电房2#主变	10	800	0
17273	滨海	西湖一品B区2#配电房3#主变	10	800	0
17274	滨海	西湖一品B区2#配电房4#主变	10	800	0
17275	滨海	西湖一品B区3#配电房1#主变	10	800	0
17276	滨海	西湖一品B区3#配电房2#主变	10	800	0
17277	滨海	西湖一品B区4#配电房1#主变	10	800	0
17278	滨海	西湖一品B区4#配电房2#主变	10	800	0
17279	滨海	西湖一品B区开闭所2#主变	10	630	0
17280	滨海	一品世家1#配电房1#主变	10	1000	0
17281	滨海	一品世家1#配电房3#主变	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17282	滨海	一品世家2#配电房1#主变	10	800	0
17283	滨海	林西线琚悦府1#配电房1#主变	10	800	389
17284	滨海	林西线琚悦府1#配电房3#主变	10	800	438
17285	滨海	林西线琚悦府2#配电房1#主变	10	800	424
17286	滨海	林西线琚悦府2#配电房3#主变	10	800	374
17287	滨海	林西线琚悦府3#配电室1#主变	10	800	388
17288	滨海	林西线琚悦府3#配电室3#主变	10	800	444
17289	滨海	林西线琚悦府小区开闭所1#主变	10	800	639
17290	滨海	港利上城国际小区一期开闭所2#主变	10	800	398
17291	滨海	港利上城国际小区一期开闭所4#主变	10	800	443
17292	滨海	港利上城国际一期2#配电房2#主变	10	800	328
17293	滨海	港利上城国际一期2#配电房4#主变	10	800	371
17294	滨海	港利上城国际一期3#开闭所2#主变	10	630	300
17295	滨海	港利上城国际一期3#开闭所4#主变	10	630	318
17296	滨海	港利上城国际一期4#配电室2#主变	10	630	329
17297	滨海	港利上城国际一期4#配电室4#主变	10	630	410
17298	滨海	上城景苑1#开关站所用变1#主变	10	30	6
17299	滨海	上城景苑1#配电室1#主变	10	800	322
17300	滨海	上城景苑1#配电室3#主变	10	800	509

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17301	滨海	上城景苑2#配电室1#主变	10	800	444
17302	滨海	上城景苑2#配电室3#主变	10	800	395
17303	滨海	上城景苑3#开关站(三遥)1#主变	10	800	639
17304	滨海	上城景苑3#开关站(三遥)3#主变	10	800	617
17305	滨海	上城景苑4#配电室1#主变	10	800	511
17306	滨海	上城景苑4#配电室3#主变	10	800	568
17307	滨海	悦府1#配电房2#主变	10	800	379
17308	滨海	悦府1#配电房4#主变	10	800	332
17309	滨海	悦府2#配电房2#主变	10	800	324
17310	滨海	悦府2#配电房4#主变	10	800	383
17311	滨海	悦府3#配电房2#主变	10	800	360
17312	滨海	悦府3#配电房4#主变	10	800	388
17313	滨海	悦府4#配电房2#主变	10	800	304
17314	滨海	悦府4#配电房4#主变	10	800	297
17315	滨海	北荡社区变电所1#主变	10	800	0
17316	滨海	北荡社区变电所2#主变	10	800	0
17317	滨海	碧水绿都2#变电所1#主变	10	1250	0
17318	滨海	碧水绿都2#变电所2#主变	10	1250	0
17319	滨海	碧水绿都2#欧变1#主变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17320	滨海	碧水绿都4#变电所1#主变	10	1250	0
17321	滨海	碧水绿都4#变电所2#主变	10	1250	0
17322	滨海	彩虹城1#配电室2#主变	10	800	0
17323	滨海	彩虹城1#配电室4#主变	10	800	0
17324	滨海	彩虹城2#配电室2#主变	10	800	0
17325	滨海	彩虹城2#配电室4#主变	10	800	0
17326	滨海	城市港湾1#变电所1#主变	10	1000	0
17327	滨海	城市港湾1#变电所2#主变	10	1000	0
17328	滨海	城市港湾1#变电所3#主变	10	1000	0
17329	滨海	城市港湾1#变电所4#主变	10	1000	0
17330	滨海	城市港湾2#变电所1#主变	10	1000	0
17331	滨海	城市港湾2#变电所2#主变	10	1000	0
17332	滨海	城市港湾2#变电所3#主变	10	1000	0
17333	滨海	城市港湾2#变电所4#主变	10	1000	0
17334	滨海	丰园小高层变电所2#主变	10	1250	0
17335	滨海	西湖路幼儿园	10	250	0
17336	滨海	一品世家1#配电房2#主变	10	1000	0
17337	滨海	一品世家2#配电房2#主变	10	800	0
17338	滨海	一品世家2#配电房3#主变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17339	滨海	颐景花园1#开关站1#主变	10	800	0
17340	滨海	颐景花园1#开关站2#主变	10	800	0
17341	滨海	颐景花园2#配电室1#主变	10	800	0
17342	滨海	颐景花园2#配电室2#主变	10	800	0
17343	滨海	宁科商业广场配电室1#配电变压器	10	1000	447
17344	滨海	宁科商业广场配电室2#配电变压器	10	1000	414
17345	滨海	滨海县供电公司调度大楼1#主变	10	1250	526
17346	滨海	大港商业中心变电所1#主变	10	800	308
17347	滨海	大港商业中心变电所3#主变	10	800	454
17348	滨海	景湖豪庭1#配电房1#变压器	10	630	259
17349	滨海	景湖豪庭1#配电房2#变压器	10	630	255
17350	滨海	景湖豪庭1#配电房3#变压器	10	630	335
17351	滨海	景湖豪庭1#配电房4#变压器	10	630	341
17352	滨海	景玉兰庭1#变电所1#主变	10	800	132
17353	滨海	景玉兰庭2#变电所2#主变	10	800	43
17354	滨海	中央花园1# 变电所1#主变	10	1250	780
17355	滨海	中央花园2#欧变1#主变	10	630	204
17356	滨海	中央花园4#欧变1#主变	10	630	261
17357	滨海	中央花园6#欧变1#主变	10	630	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17358	滨海	中央花园7#欧变变压器间隔配电变压器	10	630	458
17359	滨海	海洲嘉苑1#欧变2#主变	10	500	51
17360	滨海	海洲嘉苑2#欧变1#主变	10	630	307
17361	滨海	海洲嘉苑3#欧变1#主变	10	400	187
17362	滨海	海洲嘉苑3#欧变2#主变	10	400	229
17363	滨海	吉海华庭1#欧变1#主变	10	630	269
17364	滨海	吉海华庭2#欧变1#主变	10	630	174
17365	滨海	景园小区3#欧变1#主变	10	630	110
17366	滨海	景园小区4#欧变1#主变	10	630	160
17367	滨海	南苑安置小区1#欧变1#主变	10	630	260
17368	滨海	南苑安置小区2#欧变1#主变	10	630	249
17369	滨海	检察院2#箱变1#主变	10	400	0
17370	滨海	检察院箱变1#主变	10	630	111
17371	滨海	坎南边防大队宿舍楼箱变1#主变	10	400	141
17372	滨海	泰源广场1#配电室1#主变	10	630	173
17373	滨海	泰源广场1#配电室2#主变	10	630	173
17374	滨海	西湖一品1#变电所1#主变	10	1250	173
17375	滨海	西湖一品1#变电所2#主变	10	1250	173
17376	滨海	西湖一品1#欧变1#主变	10	630	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17377	滨海	西湖一品2#变电所2#主变	10	1000	173
17378	滨海	西湖一品2#变电所3#主变	10	1250	173
17379	滨海	西湖一品2#欧变1#主变	10	630	173
17380	滨海	西湖一品3#欧变1#主变	10	630	173
17381	滨海	西湖一品4#欧变高压间隔配电变压器	10	630	173
17382	滨海	宏拓2#箱变1#主变	10	630	267
17383	滨海	华德10#箱变1#主变	10	630	159
17384	滨海	华德10#箱变2#主变	10	630	174
17385	滨海	华德11#箱变1#主变	10	630	231
17386	滨海	华德11#箱变2#主变	10	630	120
17387	滨海	华德13#箱变1#主变	10	630	83
17388	滨海	华德3#箱变1#主变	10	630	240
17389	滨海	华德4#箱变1#主变	10	630	197
17390	滨海	华德5#箱变1#主变	10	630	209
17391	滨海	华德6#箱变1#主变	10	630	318
17392	滨海	华德7#箱变1#主变	10	630	295
17393	滨海	华德9#箱变1#主变	10	630	190
17394	滨海	华德名人苑1#变电所1#主变	10	1000	289
17395	滨海	华德名人苑1#变电所2#主变	10	1000	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17396	滨海	纬西路公用1#主变	10	630	319
17397	滨海	正鑫2#变电所 1#主变	10	1000	186
17398	滨海	正鑫2#变电所 2#主变	10	1000	449
17399	滨海	正鑫4#欧变1#主变	10	630	42
17400	滨海	正鑫4#欧变2#主变	10	630	329
17401	滨海	正鑫5#欧变1#主变	10	630	175
17402	滨海	正鑫房产1#变电所2#主变	10	1000	0
17403	滨海	正鑫房产3#箱变1#主变	10	800	39
17404	滨海	书香世家1#开关站(三遥)1#所变	10	30	19
17405	滨海	书香世家1#开关站(三遥)2#所变	10	30	24
17406	滨海	书香世家1#配电室1#主变	10	800	499
17407	滨海	书香世家1#配电室3#主变	10	800	474
17408	滨海	书香世家2#配电室1#主变	10	800	460
17409	滨海	书香世家2#配电室3#主变	10	800	459
17410	滨海	书香世家3#配电室1#主变	10	800	476
17411	滨海	东大院北2号	10	400	161
17412	滨海	东大院北3#公用	10	400	104
17413	滨海	东豪2#公用	10	400	210
17414	滨海	东豪3#公用	10	400	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17415	滨海	东豪公用	10	400	154
17416	滨海	南湖2#公用	10	400	240
17417	滨海	新时代10#公用	10	400	201
17418	滨海	幸福公寓1#公变	10	400	276
17419	滨海	幸福公寓2#公变	10	400	276
17420	滨海	永康幸福里1#开闭所2#主变	10	800	615
17421	滨海	永康幸福里1#开闭所4#主变	10	800	542
17422	滨海	永康幸福里1#配电室2#主变	10	800	523
17423	滨海	永康幸福里1#配电室4#主变	10	800	507
17424	滨海	永康幸福里2#配电室2#主变	10	800	504
17425	滨海	永康幸福里2#配电室4#主变	10	800	534
17426	滨海	江南新城1#变电所1#主变	10	1250	536
17427	滨海	江南新城1#变电所2#主变	10	1000	383
17428	滨海	江南新城1#欧变1#主变	10	630	294
17429	滨海	江南新城2#变电所2#主变	10	1250	24
17430	滨海	江南新城2#欧变1#主变	10	630	274
17431	滨海	江南新城3#欧变1#主变	10	630	206
17432	滨海	江南新城4#欧变1#主变	10	630	282
17433	滨海	江南新城5#欧变1#主变	10	630	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17434	滨海	江南新城6#欧变	10	630	308
17435	滨海	城网教育局公用	10	400	307
17436	滨海	供电公司公用1#欧变1#主变	10	630	336
17437	滨海	红星3#公用	10	400	101
17438	滨海	红星桥2#公用箱变1#主变	10	500	261
17439	滨海	红星桥公用	10	400	137
17440	滨海	教育2#公用	10	400	64
17441	滨海	坎西2#公用	10	400	71
17442	滨海	坎西公用	10	500	41
17443	滨海	孟舍八公用	10	200	144
17444	滨海	仁和7#公用	10	400	0
17445	滨海	仁和8#公用	10	400	210
17446	滨海	仁和八公用	10	400	57
17447	滨海	仁和公寓欧变1#主变	10	500	137
17448	滨海	仁和家园和园1#箱变1#主变	10	630	384
17449	滨海	仁和家园和园2#欧变变压器配电变压器	10	630	362
17450	滨海	仁和家园和园变电所1#主变	10	1000	441
17451	滨海	仁和家园和园变电所2#主变	10	1000	344
17452	滨海	仁和九公用	10	400	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17453	滨海	仁和六公用	10	400	169
17454	滨海	仁和桥1#公用	10	400	0
17455	滨海	仁和三公用	10	400	138
17456	滨海	仁和十三公用	10	400	249
17457	滨海	仁和一公用	10	315	231
17458	滨海	盛世丽都2#公用	10	400	262
17459	滨海	师后勤3#公用	10	400	149
17460	滨海	蔬菜3#公用	10	400	149
17461	滨海	蔬菜二公用	10	400	33
17462	滨海	天由房产	10	400	176
17463	滨海	西街头2#公用	10	400	76
17464	滨海	西街头3#欧变1#主变	10	630	171
17465	滨海	西街头公用	10	400	121
17466	滨海	邮局宿舍公用	10	400	0
17467	滨海	长明3#公用	10	400	0
17468	滨海	职工宿舍公用	10	400	103
17469	滨海	凤鸣1#箱变1#主变	10	800	297
17470	滨海	凤鸣2#箱变1#主变	10	630	269
17471	滨海	凤鸣3#箱变1#主变	10	800	365

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17472	滨海	凤鸣4#箱变1#主变	10	400	146
17473	滨海	凤鸣5#箱变1#主变	10	500	207
17474	滨海	凤鸣6#箱变1#主变	10	500	174
17475	滨海	京华雅苑1#欧变1#主变	10	630	172
17476	滨海	京华雅苑2#欧变2#主变	10	630	204
17477	滨海	迎宾路4#公用	10	400	241
17478	滨海	园区公用	10	400	101
17479	滨海	景和小区1#开关站1#主变	10	800	603
17480	滨海	景和小区1#开关站3#主变	10	800	609
17481	滨海	景和小区1#配电室1#主变	10	800	605
17482	滨海	景和小区1#配电室3#主变	10	800	603
17483	滨海	景和小区2#开关站1#所变	10	30	20
17484	滨海	景和小区2#配电室1#主变	10	800	609
17485	滨海	景和小区2#配电室3#主变	10	800	589
17486	滨海	景和小区3#配电室1#主变	10	800	625
17487	滨海	景和小区3#配电室3#主变	10	800	602
17488	滨海	景和小区4#配电室1#主变	10	800	617
17489	滨海	景和小区4#配电室3#主变	10	800	635
17490	滨海	景和小区5#配电室1#主变	10	800	623

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17491	滨海	景和小区5#配电室3#主变	10	800	614
17492	滨海	海滨大道1#公用箱变1#主变	10	630	0
17493	滨海	海滨大道2#公用箱变1#主变	10	630	437
17494	滨海	海滨大道3#公用箱变1#主变	10	630	263
17495	滨海	海滨大道4#公用箱变1#主变	10	630	213
17496	滨海	海滨大道5#公用箱变1#主变	10	630	170
17497	滨海	海滨大道6#公用箱变1#主变	10	630	283
17498	滨海	机械厂公用	10	400	0
17499	滨海	京华1#箱变1#主变	10	630	20
17500	滨海	京华2#箱变1#主变	10	630	171
17501	滨海	坎南商业街1#变	10	400	0
17502	滨海	坎南商业街2#配变	10	400	4
17503	滨海	龙西公用	10	630	142
17504	滨海	商业街4#公用	10	400	0
17505	滨海	商业街5#公用	10	400	101
17506	滨海	商业街6#公用	10	400	53
17507	滨海	纬中路1#公用	10	400	186
17508	滨海	纬中路10#公用1#主变	10	630	96
17509	滨海	纬中路2#公用	10	630	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17510	滨海	纬中路3#公用箱变1#主变	10	800	176
17511	滨海	纬中路4#公用箱变1#主变	10	630	97
17512	滨海	纬中路5#公用	10	400	77
17513	滨海	纬中路8#公用	10	400	82
17514	滨海	永康幸福里1#开闭所1#主变	10	800	556
17515	滨海	永康幸福里1#开闭所3#主变	10	800	608
17516	滨海	永康幸福里1#配电室1#主变	10	800	501
17517	滨海	永康幸福里1#配电室3#主变	10	800	585
17518	滨海	永康幸福里2#配电室1#主变	10	800	507
17519	滨海	永康幸福里2#配电室3#主变	10	800	504
17520	滨海	玉龙路2#公用	10	630	41
17521	滨海	玉龙路3#公用	10	315	0
17522	滨海	玉龙路4#公用	10	400	0
17523	滨海	玉龙路6#公用	10	500	191
17524	滨海	华信锦园1#欧变2#主变	10	500	69
17525	滨海	华信锦园2#欧变2#主变	10	500	117
17526	滨海	华信锦园3#欧变1#主变	10	500	197
17527	滨海	华信锦园4#欧变1#主变	10	630	294
17528	滨海	华芳上书院1#开关站2#主变	10	800	364

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17529	滨海	华芳上书院1#开关站4#主变	10	800	282
17530	滨海	华芳上书院2#配电室2#主变	10	800	155
17531	滨海	华芳上书院2#配电室4#主变	10	800	444
17532	滨海	昌兴壹城C区4#配电房1#主变	10	800	323
17533	滨海	昌兴壹城C区4#配电房3#主变	10	800	415
17534	滨海	昌兴壹城二期1#开关站1#变压器	10	800	388
17535	滨海	昌兴壹城二期1#开关站2#变压器	10	800	289
17536	滨海	昌兴壹城二期2#配电房1#变压器	10	800	265
17537	滨海	昌兴壹城二期2#配电房2#变压器	10	800	402
17538	滨海	昌兴壹城二期2#配电房3#变压器	10	800	403
17539	滨海	昌兴壹城二期2#配电房4#变压器	10	800	385
17540	滨海	昌兴壹城二期3#配电房1#变压器	10	800	302
17541	滨海	昌兴壹城二期3#配电房2#变压器	10	800	181
17542	滨海	昌兴壹城二期3#配电房3#变压器	10	800	311
17543	滨海	昌兴壹城二期3#配电房4#变压器	10	800	339
17544	滨海	市民路1#欧变1#主变	10	630	303
17545	滨海	铂悦府1#配电室1#主变	10	800	468
17546	滨海	铂悦府2#配电室1#主变	10	800	481
17547	滨海	铂悦府3#配电室1#主变	10	800	509

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17548	滨海	铂悦府3#配电室3#主变	10	800	491
17549	滨海	铂悦府4#配电室1#主变	10	800	517
17550	滨海	铂悦府4#配电室3#主变	10	800	401
17551	滨海	金麟府小区1#配电室1#主变	10	800	430
17552	滨海	金麟府小区1#配电室3#主变	10	800	349
17553	滨海	金麟府小区2#配电室1#主变	10	800	417
17554	滨海	金麟府小区2#配电室3#主变	10	800	421
17555	滨海	金麟府小区3#配电室1#主变	10	800	411
17556	滨海	璟宸小区1#开关站2#主变	10	800	385
17557	滨海	璟宸小区1#开关站4#主变	10	800	482
17558	滨海	璟宸小区2#开关站所用变2#主变	10	30	7
17559	滨海	璟宸小区2#配电室2#主变	10	630	169
17560	滨海	璟宸小区2#配电室4#主变	10	630	344
17561	滨海	璟宸小区3#配电室2#主变	10	800	371
17562	滨海	璟宸小区3#配电室4#主变	10	800	385
17563	滨海	璟宸小区4#配电室2#主变	10	800	461
17564	滨海	璟宸小区4#配电室4#主变	10	800	357
17565	滨海	璟宸小区5#配电室2#主变	10	630	335
17566	滨海	璟宸小区5#配电室4#主变	10	630	385

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17567	滨海	友创滨海湾1#变电所1#主变	10	800	323
17568	滨海	友创滨海湾1#变电所2#主变	10	800	366
17569	滨海	友创滨海湾1#变电所3#主变	10	800	334
17570	滨海	友创滨海湾1#变电所4#主变	10	800	0
17571	滨海	友创滨河湾2#变电所1#主变	10	800	333
17572	滨海	友创滨河湾2#变电所2#主变	10	800	222
17573	滨海	友创滨河湾2#变电所3#主变	10	800	213
17574	滨海	友创滨河湾2#变电所4#主变	10	800	290
17575	滨海	友创滨河湾小区3#配电房1#主变	10	800	607
17576	滨海	友创滨河湾小区3#配电房2#主变	10	800	411
17577	滨海	友创滨河湾小区3#配电房3#主变	10	800	342
17578	滨海	友创滨河湾小区3#配电房4#主变	10	800	322
17579	滨海	财富中心1#美变1#主变	10	630	69
17580	滨海	昌伟城市花园1#变电所1#主变	10	800	276
17581	滨海	昌伟城市花园1#变电所2#主变	10	800	228
17582	滨海	翰林院1#变电所1#主变	10	800	393
17583	滨海	翰林院1#变电所2#主变	10	800	434
17584	滨海	翰林院1#变电所3#主变	10	800	482
17585	滨海	翰林院1#变电所4#主变	10	800	480

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17586	滨海	翰林院2#变电所2#主变	10	800	309
17587	滨海	翰林院2#变电所3#主变	10	800	400
17588	滨海	翰林院2#变电所4#主变	10	800	592
17589	滨海	明达2#公用	10	400	56
17590	滨海	明达路1#公用	10	400	67
17591	滨海	蔬菜8#公用	10	400	155
17592	滨海	蔬菜四公用	10	400	50
17593	滨海	医院7#公用	10	200	40
17594	滨海	医院8#公用	10	200	36
17595	滨海	忠仙华庭2#开关站1#主变	10	800	218
17596	滨海	忠仙华庭3#配电房2#主变	10	800	403
17597	滨海	忠仙华庭3#配电房4#主变	10	800	338
17598	滨海	忠仙华庭5#配电室1#主变	10	630	368
17599	滨海	忠仙华庭5#配电室2#主变	10	630	382
17600	滨海	财富中心2#美变1#主变	10	630	211
17601	滨海	电影院箱变1#主变	10	630	254
17602	滨海	机械厂3#公用	10	400	247
17603	滨海	建设2#公用	10	400	70
17604	滨海	建设公用	10	500	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17605	滨海	棉织公用1#主变	10	630	62
17606	滨海	蔬菜七公用	10	400	0
17607	滨海	县政府公用	10	500	113
17608	滨海	银厦1#公用	10	500	0
17609	滨海	银厦11#欧变1#主变	10	630	109
17610	滨海	银厦12#欧变1#主变	10	630	0
17611	滨海	银厦2#公用	10	800	216
17612	滨海	银厦3#公用箱变1#主变	10	630	19
17613	滨海	银厦7#公用箱变1#主变	10	500	130
17614	滨海	银厦9#公用	10	400	48
17615	滨海	银厦广场8#公用	10	400	21
17616	滨海	中行公用箱变1#主变	10	630	281
17617	滨海	铂悦府1#配电室2#主变	10	800	428
17618	滨海	铂悦府2#配电室2#主变	10	800	477
17619	滨海	铂悦府3#配电室2#主变	10	800	438
17620	滨海	铂悦府3#配电室4#主变	10	800	481
17621	滨海	铂悦府4#配电室2#主变	10	800	496
17622	滨海	铂悦府4#配电室4#主变	10	800	494
17623	滨海	金色华庭二期1#开关站1#主变	10	30	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17624	滨海	金色华庭二期1#开关站2#主变	10	30	0
17625	滨海	金色华庭二期小区1#配电室1#主变	10	630	328
17626	滨海	金色华庭二期小区1#配电室2#主变	10	630	376
17627	滨海	金色华庭二期小区1#配电室3#主变	10	630	391
17628	滨海	金色华庭二期小区1#配电室4#主变	10	630	360
17629	滨海	金色华庭二期小区2#配电房1#主变	10	630	268
17630	滨海	金色华庭二期小区2#配电房2#主变	10	630	333
17631	滨海	金色华庭二期小区2#配电房3#主变	10	630	258
17632	滨海	金色华庭二期小区2#配电房4#主变	10	630	360
17633	滨海	金色华庭二期小区3#配电室1#主变	10	630	370
17634	滨海	金色华庭二期小区3#配电室2#主变	10	630	348
17635	滨海	金色华庭二期小区3#配电室3#主变	10	630	407
17636	滨海	金色华庭二期小区3#配电室4#主变	10	630	344
17637	滨海	学府一号1#配电室1#主变	10	800	369
17638	滨海	学府一号1#配电室2#主变	10	800	363
17639	滨海	学府一号1#配电室3#主变	10	800	320
17640	滨海	学府一号1#配电室4#主变	10	800	392
17641	滨海	学府一号4#配电室1#主变	10	800	413
17642	滨海	学府一号4#配电室2#主变	10	800	411

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17643	滨海	学府一号4#配电室3#主变	10	800	391
17644	滨海	学府一号4#配电室4#主变	10	800	265
17645	滨海	四季花园1#开关站1#主变	10	800	417
17646	滨海	四季花园1#开关站2#主变	10	800	379
17647	滨海	四季花园1#开关站3#主变	10	800	430
17648	滨海	四季花园1#开关站4#主变	10	800	399
17649	滨海	四季花园2#配电室1#主变	10	800	406
17650	滨海	四季花园2#配电室2#主变	10	800	451
17651	滨海	四季花园2#配电室4#主变	10	800	431
17652	滨海	四季花园公用箱变1#主变	10	630	301
17653	滨海	金麟府小区1#配电室2#主变	10	800	0
17654	滨海	金麟府小区2#配电室2#主变	10	800	0
17655	滨海	金麟府小区2#配电室4#主变	10	800	0
17656	滨海	金麟府小区3#配电室2#主变	10	800	0
17657	滨海	璟宸小区1#开关站1#主变	10	800	0
17658	滨海	璟宸小区1#开关站3#主变	10	800	0
17659	滨海	璟宸小区2#开关站所用变1#主变	10	30	0
17660	滨海	璟宸小区2#配电室1#主变	10	630	0
17661	滨海	璟宸小区2#配电室3#主变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17662	滨海	璟宸小区3#配电室1#主变	10	800	0
17663	滨海	璟宸小区3#配电室3#主变	10	800	0
17664	滨海	璟宸小区4#配电室1#主变	10	800	0
17665	滨海	璟宸小区4#配电室3#主变	10	800	0
17666	滨海	璟宸小区5#配电室1#主变	10	630	0
17667	滨海	璟宸小区5#配电室3#主变	10	630	0
17668	滨海	世锦花园1#欧变1#主变	10	630	0
17669	滨海	世锦花园2#欧变1#主变	10	630	0
17670	滨海	世锦花园3#欧变1#主变	10	400	0
17671	滨海	世锦花园4#欧变1#主变	10	630	0
17672	滨海	世锦花园5#欧变1#主变	10	630	0
17673	滨海	世锦花园6#欧变1#主变	10	630	0
17674	滨海	世锦花园7#欧变1#主变	10	400	0
17675	滨海	世锦花园8#欧变1#主变	10	630	0
17676	滨海	世锦花园9#欧变1#主变	10	630	0
17677	滨海	世锦花园变电所1#主变	10	250	0
17678	滨海	万锦豪庭北苑1#配电室1#主变	10	800	0
17679	滨海	万锦豪庭北苑1#配电室2#主变	10	800	0
17680	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室1#主变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17681	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室2#主变	10	800	0
17682	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室3#主变	10	800	0
17683	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室4#主变	10	800	0
17684	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室1#主变	10	800	0
17685	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室2#主变	10	800	0
17686	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室3#主变	10	800	0
17687	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室4#主变	10	800	0
17688	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房1#主变	10	800	0
17689	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房2#主变	10	800	0
17690	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房3#主变	10	800	0
17691	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房4#主变	10	800	0
17692	滨海	万锦豪庭北苑5#配电房1#主变	10	800	0
17693	滨海	万锦豪庭北苑5#配电房2#主变	10	800	0
17694	滨海	万锦豪庭北苑5#配电房4#主变	10	800	0
17695	滨海	万锦豪庭小区南苑1#变电所1#主变	10	800	0
17696	滨海	万锦豪庭小区南苑1#变电所2#主变	10	800	0
17697	滨海	万锦豪庭小区南苑1#变电所4#主变	10	800	0
17698	滨海	万锦豪庭小区南苑2#变电所2#主变	10	800	0
17699	滨海	万锦豪庭小区南苑2#变电所3#主变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17700	滨海	万锦豪庭小区南苑2#变电所4#主变	10	800	0
17701	滨海	万锦豪庭小区南苑3#变电所1#主变	10	800	0
17702	滨海	万锦豪庭小区南苑3#变电所3#主变	10	800	0
17703	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所1#主变	10	800	0
17704	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所2#主变	10	800	0
17705	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所3#主变	10	800	0
17706	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所4#主变	10	800	0
17707	滨海	博士苑1#变电所2#主变	10	800	493
17708	滨海	博士苑1#变电所4#主变	10	800	361
17709	滨海	博士苑2#配电房2#主变	10	1000	303
17710	滨海	博士苑2#配电房4#主变	10	1000	475
17711	滨海	博士苑3#变电所2#主变	10	800	421
17712	滨海	博士苑3#变电所4#主变	10	800	352
17713	滨海	博士苑4#变电所1#主变	10	800	409
17714	滨海	博士苑4#变电所2#主变	10	800	327
17715	滨海	博士苑4#变电所3#主变	10	800	431
17716	滨海	博士苑4#变电所4#主变	10	800	439
17717	滨海	博士苑5#变电所1#主变	10	800	427
17718	滨海	博士苑5#变电所2#主变	10	800	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17719	滨海	博士苑5#变电所3#主变	10	800	422
17720	滨海	博士苑5#变电所4#主变	10	800	368
17721	滨海	翰林苑#3变电所#1主变	10	800	221
17722	滨海	翰林苑#3变电所#3主变	10	800	392
17723	滨海	水韵新城2#变电所1#主变	10	800	410
17724	滨海	水韵新城2#变电所2#主变	10	800	393
17725	滨海	水韵新城2#变电所3#主变	10	800	398
17726	滨海	水韵新城2#变电所4#主变	10	800	438
17727	滨海	东街头2#公用	10	400	45
17728	滨海	东街头公用	10	400	44
17729	滨海	东升桥公用	10	400	38
17730	滨海	副食品2#箱变变压器	10	500	238
17731	滨海	副食品公用	10	500	178
17732	滨海	红卫公用	10	500	0
17733	滨海	剧场公用	10	400	3
17734	滨海	四八桥公用	10	500	7
17735	滨海	五金公用	10	400	57
17736	滨海	阳光小区1#主变	10	500	261
17737	滨海	昌伟3#配电房1#主变	10	800	325

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17738	滨海	昌伟3#配电房2#间隔配电变压器	10	800	409
17739	滨海	昌伟城市花园2#变电所#1主变	10	800	344
17740	滨海	昌伟城市花园2#变电所#2主变配电变压器	10	800	481
17741	滨海	昌伟城市花园2#变电所#3主变配电变压器	10	800	455
17742	滨海	昌伟城市花园2#变电所#4主变配电变压器	10	800	458
17743	滨海	申江万和园#1变电所1#主变	10	800	444
17744	滨海	申江万和园#1变电所2#主变	10	800	556
17745	滨海	申江万和园#1变电所3#主变	10	800	442
17746	滨海	申江万和园#1变电所4#主变	10	800	367
17747	滨海	申江万和园#2变电所1#主变配电变压器	10	1000	439
17748	滨海	申江万和园#2变电所3#主变配电变压器	10	1000	462
17749	滨海	申江万和园3#配电房1#主变	10	800	363
17750	滨海	申江万和园3#配电房2#主变	10	800	376
17751	滨海	申江万和园3#配电房3#主变	10	800	394
17752	滨海	申江万和园3#配电房4#主变	10	800	378
17753	滨海	水韵新城3#变电所1#主变	10	800	327
17754	滨海	水韵新城3#变电所2#主变	10	1000	396
17755	滨海	水韵新城3#变电所3#主变	10	1000	420
17756	滨海	水韵新城3#变电所4#主变	10	1000	520

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17757	滨海	水韵新城变电所1#主变	10	800	296
17758	滨海	水韵新城变电所2#主变	10	800	463
17759	滨海	水韵新城变电所3#主变	10	800	188
17760	滨海	水韵新城变电所4#主变	10	800	282
17761	滨海	幸福小区1#欧变1#主变	10	630	116
17762	滨海	幸福小区2#欧变1#主变	10	630	284
17763	滨海	幸福小区3#欧变1#主变	10	630	182
17764	滨海	幸福小区4#欧变1#主变	10	630	257
17765	滨海	幸福小区5#欧变1#主变	10	630	248
17766	滨海	幸福小区变电所2#主变	10	1250	491
17767	滨海	忠仙华庭1#变电所1#主变	10	1000	585
17768	滨海	忠仙华庭1#变电所2#主变	10	1000	609
17769	滨海	忠仙华庭1#变电所4#主变	10	1000	375
17770	滨海	博士苑1#变电所1#主变	10	800	357
17771	滨海	博士苑1#变电所3#主变	10	800	291
17772	滨海	博士苑3#变电所1#主变	10	800	421
17773	滨海	博士苑3#变电所3#主变	10	800	387
17774	滨海	学府壹号小区2#变电所1#主变	10	800	321
17775	滨海	学府壹号小区2#变电所2#主变	10	800	441

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17776	滨海	学府壹号小区2#变电所3#主变	10	800	534
17777	滨海	学府壹号小区2#变电所4#主变	10	800	431
17778	滨海	学府壹号小区3#变电所1#主变	10	800	237
17779	滨海	学府壹号小区3#变电所3#主变	10	800	465
17780	滨海	学府壹号小区3#变电所4#主变	10	800	450
17781	滨海	学府壹号小区5#变电所1#主变	10	800	73
17782	滨海	学府壹号小区5#变电所3#主变	10	800	322
17783	滨海	学府壹号小区6#变电所1#主变	10	800	133
17784	滨海	学府壹号小区6#变电所3#主变	10	800	429
17785	滨海	万丰小区1#配电房2#主变	10	1000	350
17786	滨海	万丰小区1#配电房3#主变	10	1000	731
17787	滨海	万丰小区2#配电房5#主变	10	1000	566
17788	滨海	万丰小区2#配电房6#主变	10	1000	643
17789	滨海	春风庭小区1#开关站1#主变	10	800	519
17790	滨海	春风庭小区1#开关站2#主变	10	800	536
17791	滨海	春风庭小区2#配电室1#主变	10	800	542
17792	滨海	春风庭小区2#配电室2#主变	10	800	505
17793	滨海	春风庭小区2#配电室3#主变	10	800	572
17794	滨海	春风庭小区2#配电室4#主变	10	800	522

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17795	滨海	春风庭小区3#配电室1#主变	10	800	545
17796	滨海	春风庭小区3#配电室2#主变	10	800	561
17797	滨海	春风庭小区3#配电室3#主变	10	800	540
17798	滨海	春风庭小区3#配电室4#主变	10	800	621
17799	滨海	春风庭小区4#配电室1#主变	10	800	602
17800	滨海	春风庭小区4#配电室2#主变	10	800	533
17801	滨海	春风庭小区4#配电室3#主变	10	800	520
17802	滨海	春风庭小区4#配电室4#主变	10	800	527
17803	滨海	车队3#公用	10	400	98
17804	滨海	东域香苑1#开闭所1#主变	10	800	302
17805	滨海	东域香苑1#开闭所4#主变	10	800	281
17806	滨海	东域香苑2#配电室1#主变	10	800	204
17807	滨海	东域香苑2#配电室4#主变	10	800	384
17808	滨海	海棠院2#配电室2#主变	10	800	457
17809	滨海	海棠院2#配电室4#主变	10	800	547
17810	滨海	海棠院1#开关站1#主变	10	630	214
17811	滨海	海棠院1#开关站3#主变	10	630	387
17812	滨海	海棠院2#配电室1#主变	10	800	380
17813	滨海	海棠院2#配电室3#主变	10	800	511

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17814	滨海	颐高唐宁府小区1#开关站1#主变	10	800	634
17815	滨海	颐高唐宁府小区1#配电室1#主变	10	800	264
17816	滨海	颐高唐宁府小区1#配电室3#主变	10	800	262
17817	滨海	颐高唐宁府小区2#配电室1#主变	10	800	153
17818	滨海	颐高唐宁府小区2#配电室3#主变	10	800	197
17819	滨海	颐高唐宁府小区3#配电室1#主变	10	800	196
17820	滨海	颐高唐宁府小区5#配电室1#主变	10	630	138
17821	滨海	颐高唐宁府小区5#配电室3#主变	10	630	189
17822	滨海	颐高唐宁府小区1#开关站2#主变	10	800	640
17823	滨海	会展-体育馆变电所1#主变	10	1000	156
17824	滨海	会展-育中心看台变电所1#主变	10	1000	552
17825	滨海	仁和商业街和园1#配电房1#主变	10	800	414
17826	滨海	仁和商业街和园1#配电房2#主变	10	800	369
17827	滨海	城北小学	10	315	248
17828	滨海	广场3#公用箱变1#主变	10	630	265
17829	滨海	明达路3#公用	10	400	17
17830	滨海	明达路4#公用	10	400	283
17831	滨海	人民北路1#公用箱变1#主变	10	630	0
17832	滨海	人民北路2#公用箱变1#主变	10	630	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17833	滨海	人民北路3#公用	10	400	16
17834	滨海	仁和安园变电所1#主变	10	1250	414
17835	滨海	仁和安园变电所2#主变	10	1250	414
17836	滨海	仁和家园安园1#欧变1#主变	10	630	248
17837	滨海	仁和家园安园2#欧变1#主变	10	630	261
17838	滨海	仁和家园安园3#欧变1#主变	10	630	216
17839	滨海	仁和五公用	10	400	0
17840	滨海	水厂2#公用	10	400	191
17841	滨海	文华苑小区配电室2#主变	10	800	414
17842	滨海	文化宫公用	10	400	16
17843	滨海	西宿舍2#公用	10	400	9
17844	滨海	安苑小区1#欧变1#主变	10	630	295
17845	滨海	安苑小区2#欧变1#主变	10	630	204
17846	滨海	滨中2#公用	10	400	133
17847	滨海	滨中4#公用	10	400	47
17848	滨海	城网汉盛广场配电所1#主变	10	630	177
17849	滨海	城网汉盛广场配电所2#主变	10	630	29
17850	滨海	城网华联2#公用箱变1#主变	10	630	148
17851	滨海	打井队2#公用	10	400	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17852	滨海	打井队公用	10	400	60
17853	滨海	广场1#公用箱变1#主变	10	630	236
17854	滨海	广场2#公用箱变1#主变	10	630	399
17855	滨海	涵碧园南公用	10	400	95
17856	滨海	华联公用1#主变	10	630	76
17857	滨海	双灯公用	10	400	0
17858	滨海	水厂公用	10	500	2
17859	滨海	水建公司宿舍	10	315	115
17860	滨海	文化宫2#公用	10	400	0
17861	滨海	文化宫3#	10	400	0
17862	滨海	文化宫4#公用	10	400	0
17863	滨海	玉龙路7#公用	10	200	0
17864	滨海	长明1#公用	10	400	0
17865	滨海	长明2#公用	10	400	0
17866	滨海	长明4#公用	10	400	88
17867	滨海	城网教师新村公用1#主变	10	630	88
17868	滨海	富康2#欧变1#主变	10	500	83
17869	滨海	富康公用	10	400	181
17870	滨海	人民支路1#公用	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17871	滨海	人民支路2#公用	10	400	35
17872	滨海	中央花园1# 变电所2#主变	10	1250	661
17873	滨海	中央花园1#欧变1#主变	10	630	119
17874	滨海	中央花园2#变电所1#主变	10	1250	392
17875	滨海	中央花园2#变电所2#主变	10	1250	414
17876	滨海	中央花园3#变电所1#主变	10	1250	26
17877	滨海	中央花园3#欧变1#主变	10	630	201
17878	滨海	中央花园5#欧变1#主变	10	630	228
17879	滨海	景湖理想城1#欧变	10	800	238
17880	滨海	景湖理想城1#配电所1#主变	10	1250	587
17881	滨海	景湖理想城1#配电所2#主变	10	1250	612
17882	滨海	景湖理想城2#配电所3#主变	10	1250	573
17883	滨海	景湖理想城2#配电所4#主变	10	1250	280
17884	滨海	景湖理想城B区1#欧变1#主变	10	630	283
17885	滨海	景湖理想城B区1#欧变2#主变	10	630	118
17886	滨海	景湖理想城B区2#欧变2#主变	10	630	101
17887	滨海	景湖理想城B区3#配电所5#主变	10	1250	461
17888	滨海	景湖理想城B区3#配电所6#主变	10	1250	704
17889	滨海	景湖理想城C区1#欧变1#主变	10	630	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17890	滨海	景湖理想城C区1#欧变2#主变	10	630	219
17891	滨海	景湖理想城C区2#欧变1#主变	10	630	222
17892	滨海	景湖理想城C区2#欧变2#主变	10	630	297
17893	滨海	景湖理想城C区4#配电房5#主变	10	1250	530
17894	滨海	景湖理想城C区4#配电房6#主变	10	1250	248
17895	滨海	粮苑公用1#主变	10	630	278
17896	滨海	公路管理站	10	400	36
17897	滨海	公路管理站2#公用	10	400	232
17898	滨海	公路管理站3#公用	10	400	221
17899	滨海	公路管理站4#公用	10	400	188
17900	滨海	宏拓1#公用	10	400	128
17901	滨海	检察院宿舍公用1#主变	10	100	0
17902	滨海	绿叶大厦1#配电室1#主变	10	630	346
17903	滨海	绿叶大厦1#配电室2#主变	10	630	389
17904	滨海	四八桥2#箱变1#主变	10	500	0
17905	滨海	纬西桥路灯箱变1#主变	10	400	252
17906	滨海	新时代3#箱变1#主变	10	800	0
17907	滨海	新时代4#箱变1#主变	10	630	21
17908	滨海	新时代5#箱变1#主变	10	800	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17909	滨海	新时代6#箱变1#主变	10	630	147
17910	滨海	新时代8#箱变1#主变	10	630	0
17911	滨海	新时代9#箱变1#主变	10	630	266
17912	滨海	新时代广场12#欧变1#主变	10	630	284
17913	滨海	新时代广场13#欧变1#主变	10	630	150
17914	滨海	新时代广场14#欧变1#主变	10	630	88
17915	滨海	新时代广场15#欧变1#主变	10	630	285
17916	滨海	新时代广场16#箱变1#主变	10	630	51
17917	滨海	新时代广场7#箱变1#主变	10	800	150
17918	滨海	西郊194线车队公用箱变	10	630	14
17919	滨海	车队2#公用	10	400	198
17920	滨海	城中派出所	10	200	18
17921	滨海	涵碧园公用	10	400	186
17922	滨海	景湖路菜场1#欧变1#主变	10	630	444
17923	滨海	景湖路菜场2#欧变1#主变	10	630	23
17924	滨海	景湖路菜场3#欧变1#主变	10	630	337
17925	滨海	绿都佳苑1#欧变1#主变	10	630	214
17926	滨海	绿都佳苑2#欧变1#主变	10	630	282
17927	滨海	绿都佳苑3#欧变1#主变	10	630	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17928	滨海	绿都佳苑4#欧变1#主变	10	630	196
17929	滨海	绿都佳苑配电所1#主变	10	1000	276
17930	滨海	绿都佳苑配电所2#主变	10	1000	334
17931	滨海	西宿舍3#公用	10	400	63
17932	滨海	西宿舍公用	10	400	0
17933	滨海	向阳花园公用	10	400	180
17934	滨海	东明市场1#配电所1#主变	10	800	358
17935	滨海	东明市场1#配电所2#主变	10	800	287
17936	滨海	东明市场2#变电所1#主变	10	800	480
17937	滨海	东明市场2#变电所2#主变	10	800	465
17938	滨海	东明市场3#箱变1#主变	10	630	308
17939	滨海	滨海翡翠庭小区开关站兼1#配电室1#主变	10	800	628
17940	滨海	滨海翡翠庭小区开关站兼1#配电室2#主变	10	800	626
17941	滨海	滨海翡翠庭小区开关站兼1#配电室3#主变	10	800	567
17942	滨海	滨海翡翠庭小区开关站兼1#配电室4#主变	10	800	600
17943	滨海	滨淮供电所配变	10	500	125
17944	滨海	滨淮树圩九配变（树圩四分）	10	200	11
17945	滨海	滨淮树圩四配变	10	200	70
17946	滨海	滨淮树圩一配变	10	400	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17947	滨海	滨淮树西二配变.	10	200	64
17948	滨海	滨淮树西九配变（树西二分）	10	200	10
17949	滨海	滨淮树西五配变	10	200	5
17950	滨海	滨淮长兴九配变	10	400	214
17951	滨海	群心八配变	10	200	107
17952	滨海	群兴电站	10	200	140
17953	滨海	群兴二配变	10	200	11
17954	滨海	群兴九配变	10	200	105
17955	滨海	群兴六配变	10	200	120
17956	滨海	群兴七配变	10	200	135
17957	滨海	群兴三配变	10	200	13
17958	滨海	群兴十二配变（群兴五分）	10	200	31
17959	滨海	群兴十配变	10	200	70
17960	滨海	群兴十一配变	10	200	0
17961	滨海	群兴四配变	10	200	64
17962	滨海	群兴五配变	10	200	31
17963	滨海	群兴一配变	10	200	22
17964	滨海	群兴渔场	10	200	69
17965	滨海	树圩八配变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17966	滨海	树圩二配变	10	400	164
17967	滨海	树圩七配变	10	200	18
17968	滨海	树圩三配变	10	200	74
17969	滨海	树圩十配变（树圩三分）	10	200	29
17970	滨海	树西八配变（树西二分）	10	200	100
17971	滨海	树西六配变（树西一分）	10	200	109
17972	滨海	树西七配变	10	200	36
17973	滨海	树西三配变	10	200	91
17974	滨海	树西十配变（树西三分）	10	200	108
17975	滨海	树西十三配变（树西三分）	10	200	70
17976	滨海	树西一配变	10	200	0
17977	滨海	双树四配变(朱舍1)	10	400	76
17978	滨海	双树一配变	10	400	258
17979	滨海	硝场八配变（硝场三分）	10	200	43
17980	滨海	硝场二配变	10	200	82
17981	滨海	硝场九配变（硝场二分）	10	200	77
17982	滨海	硝场六配变（硝场一分）	10	200	22
17983	滨海	硝场农业园区	10	200	95
17984	滨海	硝场七配变	10	200	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17985	滨海	硝场三配变	10	200	59
17986	滨海	硝场十配变（硝场五分）	10	200	107
17987	滨海	硝场十配变2#变	10	400	303
17988	滨海	硝场十一配变（硝场二分）	10	400	240
17989	滨海	硝场四配变	10	400	202
17990	滨海	硝场五配变	10	200	131
17991	滨海	硝场一配变	10	200	55
17992	滨海	长兴电站	10	160	35
17993	滨海	长兴二配变	10	400	171
17994	滨海	长兴集中区1#变	10	400	178
17995	滨海	长兴九配变2#变	10	400	186
17996	滨海	长兴七配变	10	200	148
17997	滨海	长兴三配变	10	400	251
17998	滨海	长兴三配变2#变	10	400	247
17999	滨海	长兴十六配变（长兴二分）	10	250	62
18000	滨海	长兴十三配变	10	200	39
18001	滨海	长兴十四配变	10	200	146
18002	滨海	长兴十五配变（长兴一分）	10	200	111
18003	滨海	长兴十一配变	10	400	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18004	滨海	长兴四配变	10	400	291
18005	滨海	长兴五配变	10	200	8
18006	滨海	长兴一配变	10	200	27
18007	滨海	朱舍一配变	10	200	136
18008	滨海	福源小区3#箱变1#主变	10	800	336
18009	滨海	滨淮农场21连东站	10	200	59
18010	滨海	滨淮农场22队南排站	10	200	83
18011	滨海	滨淮农场二十大队新照明变	10	400	224
18012	滨海	滨淮农场二十队二站	10	200	66
18013	滨海	滨淮农场二十二队东站	10	200	41
18014	滨海	滨淮农场二十四队三站	10	200	62
18015	滨海	滨淮农场六队电站	10	200	0
18016	滨海	滨淮农场十八大队电站	10	400	165
18017	滨海	滨淮农场十八大队新照明变	10	400	241
18018	滨海	滨淮农场十八队北西站	10	400	185
18019	滨海	滨淮农场十八队北站	10	200	0
18020	滨海	滨淮农场十九大队新照明变	10	400	219
18021	滨海	滨淮农场十九队北站	10	200	0
18022	滨海	滨淮农场十九队西北站	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18023	滨海	滨淮农场十七大队照明配变	10	400	153
18024	滨海	滨淮农场十七队北站	10	200	0
18025	滨海	滨淮农场十七队一站	10	200	30
18026	滨海	滨淮农场新垦队西站	10	200	59
18027	滨海	滨淮农场新垦队一站	10	400	240
18028	滨海	滨淮农场新垦队中站	10	400	210
18029	滨海	滨淮农场一队南站	10	200	11
18030	滨海	农科所配变	10	400	251
18031	滨海	祥和小区1#箱变1#主变	10	630	334
18032	滨海	祥和小区2#箱变1#主变	10	630	378
18033	滨海	祥和小区3#箱变1#主变	10	630	269
18034	滨海	医院学校配变箱变1#主变	10	630	264
18035	滨海	3#公用变东箱变主变	10	630	172
18036	滨海	3#公用变西箱变主变	10	630	288
18037	滨海	4#公用变东箱变高压间隔配电变压器	10	630	129
18038	滨海	滨淮农场机关线2#公用	10	630	208
18039	滨海	滨淮农场十七大队新照明	10	630	301
18040	滨海	滨淮农场益垦专业农资合作社	10	200	97
18041	滨海	机关线1#公用箱变1#主变	10	630	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18042	滨海	机关线5#公用箱变1#主变	10	630	206
18043	滨海	农场供服中心配变	10	200	108
18044	滨海	祥瑞小区配变	10	400	65
18045	滨海	祥云小区1#箱变1#主变	10	630	293
18046	滨海	祥云小区2#箱变1#主变	10	800	473
18047	滨海	祥云小区3#箱变3#主变	10	630	16
18048	滨海	祥云小区4#箱变1#主变	10	630	285
18049	滨海	祥云小区5#箱变变压器	10	630	287
18050	滨海	祥云小区6#箱变1#主变	10	630	271
18051	滨海	滨淮农场 十队西站	10	200	12
18052	滨海	滨淮农场3号变东配变	10	80	50
18053	滨海	滨淮农场八大队配变	10	200	52
18054	滨海	滨淮农场八队东站	10	200	12
18055	滨海	滨淮农场滨淮分公司农水中心配变	10	200	88
18056	滨海	滨淮农场第三生产区场头	10	200	80
18057	滨海	滨淮农场二机队配变	10	200	106
18058	滨海	滨淮农场九大队1#灌溉站	10	200	97
18059	滨海	滨淮农场九大队配变	10	200	81
18060	滨海	滨淮农场九队东站	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18061	滨海	滨淮农场九队南排站	10	400	141
18062	滨海	滨淮农场七大队配变	10	200	72
18063	滨海	滨淮农场七队西站	10	200	11
18064	滨海	滨淮农场三机队新照明配变	10	200	111
18065	滨海	滨淮农场三支电站	10	200	79
18066	滨海	滨淮农场十大队二站	10	200	63
18067	滨海	滨淮农场十二大队一站	10	200	68
18068	滨海	滨淮农场十二队二站	10	200	56
18069	滨海	滨淮农场十六大队二站	10	200	42
18070	滨海	滨淮农场十六大队一站	10	200	44
18071	滨海	滨淮农场十三大队二站	10	200	53
18072	滨海	滨淮农场十三队东站	10	200	37
18073	滨海	滨淮农场十三队排灌站	10	400	264
18074	滨海	滨淮农场十四大队二站	10	200	25
18075	滨海	滨淮农场十四队公用配变	10	400	173
18076	滨海	滨淮农场十四队一站	10	200	74
18077	滨海	滨淮农场十五大队二站	10	200	61
18078	滨海	滨淮农场十五大队南排站	10	400	261
18079	滨海	滨淮农场十一、十二队场头	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18080	滨海	滨淮农场十一大队1#灌溉站	10	200	53
18081	滨海	滨淮农场十一队东站	10	200	0
18082	滨海	滨淮农场十一队排灌站	10	400	207
18083	滨海	长兴线、小岭线锦苑商住楼配电室1#主变	10	630	312
18084	滨海	滨淮公玉十三配变	10	400	115
18085	滨海	滨淮河西一配变（前行一分）	10	200	0
18086	滨海	东苑集中区1#变	10	630	287
18087	滨海	东苑集中区2#变	10	630	281
18088	滨海	东苑集中区3#变	10	400	228
18089	滨海	高效农业排涝站配变	10	200	159
18090	滨海	公玉八配变	10	200	97
18091	滨海	公玉八配变2#变	10	400	248
18092	滨海	公玉村二号配变	10	400	99
18093	滨海	公玉村一号配变	10	400	122
18094	滨海	公玉二配变	10	400	154
18095	滨海	公玉干渠电站	10	200	68
18096	滨海	公玉九配变滨淮	10	400	35
18097	滨海	公玉六配变	10	200	0
18098	滨海	公玉三配变	10	400	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18099	滨海	公玉十二配变	10	400	235
18100	滨海	公玉十配变	10	200	117
18101	滨海	公玉十四配变（公玉六分）	10	200	78
18102	滨海	公玉十五配变（公玉五分）	10	400	217
18103	滨海	公玉十一配变	10	400	35
18104	滨海	公玉四配变	10	400	276
18105	滨海	公玉五配变	10	400	148
18106	滨海	公玉五配变3#配变	10	400	176
18107	滨海	公玉一配变	10	200	51
18108	滨海	前行八配变	10	200	64
18109	滨海	前行九配变(小区)	10	400	183
18110	滨海	前行九配变2#变	10	400	119
18111	滨海	前行七配变	10	200	42
18112	滨海	前行七配变2#变	10	400	153
18113	滨海	前行十配变（1配变分）	10	400	103
18114	滨海	前行十三配变	10	400	129
18115	滨海	前行一配变	10	400	51
18116	滨海	双河沟头电站	10	200	160
18117	滨海	双河一配变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18118	滨海	双舍二配变	10	400	0
18119	滨海	双舍六配变（双舍小区分）	10	400	13
18120	滨海	双舍小区（双舍村农民住宅小区）	10	400	0
18121	滨海	双舍一配变	10	400	23
18122	滨海	兴隆商贸城小区1#配电室1#主变	10	630	406
18123	滨海	兴隆商贸城小区1#配电室2#主变	10	630	401
18124	滨海	兴隆商贸城小区1#配电室3#主变	10	630	344
18125	滨海	兴隆商贸城小区1#配电室4#主变	10	630	396
18126	滨海	兴隆商贸城小区2#配电室1#主变	10	630	382
18127	滨海	兴隆商贸城小区2#配电室2#主变	10	630	359
18128	滨海	朱舍二配变	10	400	19
18129	滨海	滨淮滨农村二配变	10	200	133
18130	滨海	滨淮滨农三配变	10	200	102
18131	滨海	滨淮滨农四配变（滨农一分）	10	200	53
18132	滨海	滨淮滨农五配变（滨农二分）	10	200	96
18133	滨海	滨淮滨农一配变	10	200	97
18134	滨海	滨淮东滩五配变	10	200	76
18135	滨海	滨淮供电所建二八配变	10	200	125
18136	滨海	滨淮建设村二配变	10	400	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18137	滨海	滨淮建设村三配变	10	200	151
18138	滨海	滨淮建设七配变（建设一分）	10	200	59
18139	滨海	滨淮建西一配变（建二六分）	10	200	91
18140	滨海	滨淮西滩村一配变	10	400	246
18141	滨海	滨农电站	10	200	57
18142	滨海	东港村五配变	10	200	144
18143	滨海	东滩村四配变	10	200	137
18144	滨海	建二六配变	10	400	227
18145	滨海	建二三斗站	10	200	79
18146	滨海	建民十组电站	10	200	107
18147	滨海	建设八配变（建设三分）	10	200	118
18148	滨海	建设电站打水	10	200	99
18149	滨海	建设九配变（建设二分）	10	200	63
18150	滨海	建设六配变	10	200	20
18151	滨海	建设四配变	10	400	110
18152	滨海	建设五配变	10	400	28
18153	滨海	建设一配变	10	400	75
18154	滨海	齐心六配变	10	400	304
18155	滨海	西滩三配变	10	400	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18156	滨海	中南村二配变	10	200	30
18157	滨海	中西四斗电站	10	200	142
18158	滨海	滨淮农场米厂3#变	10	630	0
18159	滨海	滨淮农场桥南二配变	10	630	329
18160	滨海	滨淮农场桥南三配变	10	630	341
18161	滨海	滨淮农场桥南四配变	10	630	342
18162	滨海	滨淮农场桥南一配变	10	630	331
18163	滨海	凤翔小区箱变1#主变	10	400	0
18164	滨海	工业线2#公用变1#主变	10	630	271
18165	滨海	滨淮东港八配变	10	200	81
18166	滨海	滨淮东港村一配变	10	200	139
18167	滨海	滨淮东港六配变	10	200	29
18168	滨海	滨淮东港十配变（东港一分）	10	200	91
18169	滨海	滨淮东港十三配变（东港四分）	10	400	230
18170	滨海	滨淮东港四配变.	10	200	139
18171	滨海	滨淮东滩九配变（村部））	10	400	320
18172	滨海	滨淮齐心十三配变（齐心五分）	10	200	58
18173	滨海	东港九配变（东港六分）	10	200	94
18174	滨海	东港七配变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18175	滨海	东港三配变	10	200	45
18176	滨海	东港十二配变（东港三分）	10	200	41
18177	滨海	东港十一配变（东港三分）	10	200	115
18178	滨海	交通运输局	10	200	86
18179	滨海	齐心村硝场树圩三村	10	200	148
18180	滨海	齐心七配变考核	10	200	140
18181	滨海	齐心三斗电站	10	200	0
18182	滨海	齐心五斗五配变	10	200	131
18183	滨海	下舍（村）三配变	10	200	124
18184	滨海	下舍八配变（下舍三分）	10	200	117
18185	滨海	下舍九配变（下舍三分）	10	200	124
18186	滨海	下舍三斗电站	10	200	160
18187	滨海	下舍十配变(下舍四分)	10	200	0
18188	滨海	硝场三斗电站	10	100	30
18189	滨海	中南三斗电站	10	200	137
18190	滨海	中舍干渠电站	10	200	134
18191	滨海	中舍五配变	10	200	45
18192	滨海	滨淮河西三配变（前行三分）	10	400	238
18193	滨海	滨淮建农二配变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18194	滨海	滨淮建农五配变	10	400	297
18195	滨海	滨淮双河六配变	10	200	39
18196	滨海	滨淮双河三配变	10	200	57
18197	滨海	滨淮双河十配变	10	400	268
18198	滨海	滨淮双河十一配变（朱舍六分）	10	200	77
18199	滨海	滨淮双河五配变	10	200	88
18200	滨海	滨淮朱舍村六配变	10	200	88
18201	滨海	滨淮朱舍十一配变（朱舍六分）	10	200	21
18202	滨海	公玉二斗半电站	10	100	80
18203	滨海	公玉七配变	10	200	52
18204	滨海	公玉三斗电站	10	200	67
18205	滨海	建农八配变	10	200	70
18206	滨海	建农九配变（建农四分）	10	200	135
18207	滨海	建农六配变	10	200	88
18208	滨海	建农七配变	10	400	205
18209	滨海	建农三配变	10	200	116
18210	滨海	建农十二配变（建农二分）	10	200	107
18211	滨海	建农十配变	10	200	42
18212	滨海	建农十三配变（建农四分）	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18213	滨海	建农十四配变（建农八分）	10	200	131
18214	滨海	建农十一配变	10	200	88
18215	滨海	建农四斗电站	10	100	17
18216	滨海	建农四配变	10	200	95
18217	滨海	建农五斗电站	10	200	102
18218	滨海	建农一斗电站	10	200	64
18219	滨海	建农一配变	10	400	199
18220	滨海	前行二斗电站	10	100	21
18221	滨海	前行二配变	10	400	100
18222	滨海	前行六配变	10	200	0
18223	滨海	前行三斗半电站	10	100	80
18224	滨海	前行三配变	10	200	33
18225	滨海	前行十一配变（前行五分）	10	200	97
18226	滨海	前行五配变	10	200	119
18227	滨海	双河八配变	10	200	48
18228	滨海	双河电站	10	200	124
18229	滨海	双河二配变	10	200	60
18230	滨海	双河九配变（双河五分）	10	200	48
18231	滨海	双河七配变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18232	滨海	双河十二配变（双河电站）	10	400	9
18233	滨海	双河四配变	10	200	146
18234	滨海	朱舍九配变	10	400	272
18235	滨海	朱舍七配变	10	400	223
18236	滨海	朱舍十配变	10	200	0
18237	滨海	朱舍四配变	10	400	251
18238	滨海	朱舍五配变	10	400	198
18239	滨海	长兴线、小岭线锦苑商住楼配电室2#主变	10	630	338
18240	滨海	滨淮街道二十配变	10	200	0
18241	滨海	滨淮街道三配变	10	400	0
18242	滨海	滨淮街道十配变	10	400	71
18243	滨海	滨淮街道十三配变1#主变	10	630	72
18244	滨海	滨淮街道十一配变	10	400	0
18245	滨海	滨淮民营创业园2#变	10	400	257
18246	滨海	滨淮双树二配变2#变	10	400	241
18247	滨海	滨淮园区二配变	10	400	252
18248	滨海	滨淮长兴双舍6#变(2#变分)	10	400	93
18249	滨海	滨淮镇民营创业园综合变	10	630	151
18250	滨海	佼建置业有限公司2#间隔配电变压器	10	400	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18251	滨海	街道三配变2#变	10	400	29
18252	滨海	双舍三配变	10	400	85
18253	滨海	双树二配变	10	400	109
18254	滨海	新岭二配变	10	200	46
18255	滨海	新岭七配变（新岭一分）	10	200	70
18256	滨海	新岭三配变	10	200	126
18257	滨海	新岭一配变	10	200	127
18258	滨海	盐城华亚宏置业有限公司1#主变	10	630	345
18259	滨海	园区一配变	10	400	247
18260	滨海	张耀东	10	400	81
18261	滨海	长兴八配变	10	200	124
18262	滨海	长兴集中区2#变	10	400	180
18263	滨海	长兴双舍2#变（集中区）	10	400	0
18264	滨海	长兴双舍5#变	10	400	0
18265	滨海	朱舍八配变、	10	200	44
18266	滨海	八队西站	10	200	93
18267	滨海	滨淮农场2队综合变	10	200	103
18268	滨海	滨淮农场4队综合变	10	200	109
18269	滨海	滨淮农场果林大队站	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18270	滨海	滨淮农场垃圾处理厂	10	200	0
18271	滨海	滨淮农场六大队配变	10	400	111
18272	滨海	滨淮农场三大队东场头	10	200	116
18273	滨海	滨淮农场三大队西场头	10	200	113
18274	滨海	滨淮农场四队东站	10	200	16
18275	滨海	滨淮农场五大队东配变	10	200	94
18276	滨海	滨淮农场五大队西配变	10	200	72
18277	滨海	滨淮农场五队东站	10	400	200
18278	滨海	滨淮农场一大队配变	10	200	61
18279	滨海	滨淮农场砖瓦厂配变	10	400	114
18280	滨海	滨农变光伏配变	10	400	271
18281	滨海	二队东站配变	10	200	8
18282	滨海	六队二站	10	200	71
18283	滨海	六队一站	10	200	85
18284	滨海	七队东站	10	200	79
18285	滨海	三大队西南站	10	200	0
18286	滨海	三大队西站配变	10	200	77
18287	滨海	一队南站	10	200	82
18288	滨海	一队西站	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18289	滨海	滨海县滨淮农场五机队新照明变	10	400	211
18290	滨海	滨淮农场21队三站	10	200	85
18291	滨海	滨淮农场23队南站	10	200	27
18292	滨海	滨淮农场堤防配变	10	200	137
18293	滨海	滨淮农场二十三队一站	10	400	222
18294	滨海	滨淮农场二十四大队新照明变	10	200	133
18295	滨海	滨淮农场二十四队二站	10	400	229
18296	滨海	滨淮农场二十四取水口	10	80	0
18297	滨海	滨淮农场二十五队排涝站	10	200	129
18298	滨海	滨淮农场二十一大队新照明变	10	400	261
18299	滨海	滨淮农场二十一队西站	10	400	230
18300	滨海	滨淮农场二十一南站	10	200	75
18301	滨海	滨淮农场果林排灌站	10	400	224
18302	滨海	滨淮农场五队一（西）站	10	200	96
18303	滨海	滨淮农场医院配变	10	400	259
18304	滨海	二十二队一站	10	400	149
18305	滨海	二十三队电站	10	200	101
18306	滨海	二十五队配变	10	200	74
18307	滨海	幸福小区十三配变	10	400	276

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18308	滨海	幸福小区十五配变	10	400	318
18309	滨海	北疏港一配变	10	200	0
18310	滨海	滨淮街道十八配变（派出所）	10	200	0
18311	滨海	滨淮街道十五配变（敬老院旁）	10	400	198
18312	滨海	东滩(村)一配变	10	200	0
18313	滨海	东滩八配变（东滩二分）	10	400	231
18314	滨海	东滩二配变	10	400	184
18315	滨海	东滩六配变	10	200	76
18316	滨海	东滩七配变（东滩二分）	10	400	198
18317	滨海	东滩三配变	10	200	139
18318	滨海	东滩三配变2#变	10	400	254
18319	滨海	合兴电站	10	200	160
18320	滨海	树圩六配变	10	400	213
18321	滨海	树圩五配变	10	400	103
18322	滨海	树西树圩电站	10	200	153
18323	滨海	双舍二斗半电站	10	100	5
18324	滨海	双舍四配变	10	400	163
18325	滨海	新岭二斗站	10	200	142
18326	滨海	新岭四配变	10	200	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18327	滨海	长兴六配变	10	400	117
18328	滨海	朱舍九组站	10	100	39
18329	滨海	朱舍三斗电站	10	200	128
18330	滨海	朱舍三配变	10	400	204
18331	滨海	工业变光伏配变	10	630	441
18332	滨海	福源小区1#箱变1#主变	10	800	90
18333	滨海	堆南线康庄集中区3#变	10	400	245
18334	滨海	堆南线康庄集中区4#变	10	400	124
18335	滨海	樊集小街八配变1#	10	400	204
18336	滨海	樊集小街二配变	10	400	0
18337	滨海	樊集小街二十配变（小街十四、十六配变分）	10	400	165
18338	滨海	樊集小街三配变0	10	400	69
18339	滨海	樊集小街十二配变	10	400	57
18340	滨海	樊集小街十九配变	10	400	0
18341	滨海	樊集小街十四配变	10	400	3
18342	滨海	康庄集中区1#变	10	400	155
18343	滨海	康庄集中区2#变	10	400	190
18344	滨海	小街六配变	10	400	97
18345	滨海	小街十六配变	10	400	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18346	滨海	小街四配变	10	200	106
18347	滨海	小街一配变	10	400	40
18348	滨海	喻滩二配变	10	400	56
18349	滨海	喻滩七配变	10	400	276
18350	滨海	喻滩四配变	10	200	113
18351	滨海	喻滩五配变	10	200	23
18352	滨海	城门八配变1	10	200	54
18353	滨海	城门九配变	10	400	241
18354	滨海	城门三配变	10	400	219
18355	滨海	城门十配变	10	200	60
18356	滨海	城门一配变	10	200	19
18357	滨海	冲南二配变	10	200	96
18358	滨海	冲南三配变	10	200	38
18359	滨海	冲南四配变	10	200	67
18360	滨海	冲南五配变	10	200	67
18361	滨海	冲南一配变	10	200	0
18362	滨海	建北二配变	10	200	72
18363	滨海	建北六斗半电站	10	200	141
18364	滨海	建北六配变	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18365	滨海	建北排水站	10	200	145
18366	滨海	建北七台区新增（分割建北四）	10	400	320
18367	滨海	建北三配变	10	200	71
18368	滨海	建北四配变	10	400	146
18369	滨海	建北五配变	10	400	73
18370	滨海	建北一配变	10	200	58
18371	滨海	建东八台区（分割建东二）	10	200	160
18372	滨海	建东二配变	10	200	0
18373	滨海	建东六台区	10	200	160
18374	滨海	建东三配变	10	200	0
18375	滨海	建东商品站	10	200	150
18376	滨海	建东四配变	10	200	50
18377	滨海	建东五配变	10	200	85
18378	滨海	建东一配变	10	200	101
18379	滨海	建西电站	10	200	150
18380	滨海	倪滩八配变	10	400	129
18381	滨海	倪滩二配变	10	200	44
18382	滨海	倪滩六配变	10	200	0
18383	滨海	倪滩七配变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18384	滨海	倪滩一配变	10	200	41
18385	滨海	双建三站	10	200	141
18386	滨海	双建四站	10	200	144
18387	滨海	条淮六斗半电站	10	200	143
18388	滨海	条淮三配变	10	400	189
18389	滨海	条淮五配变	10	400	274
18390	滨海	土山电站	10	200	100
18391	滨海	喻滩三配变	10	200	47
18392	滨海	滨淮建民村十一配变	10	400	203
18393	滨海	滨淮西滩四配变（西滩一分）	10	200	41
18394	滨海	滨淮西滩五配变（一配变分）	10	200	96
18395	滨海	建民八配变	10	400	158
18396	滨海	建民村九配变	10	100	29
18397	滨海	建民村六配变	10	400	254
18398	滨海	建民村十二配变	10	400	293
18399	滨海	建民二斗东站	10	200	124
18400	滨海	建民二斗西站	10	200	93
18401	滨海	建民二十八配变（建民十分）	10	200	107
18402	滨海	建民二十二配变（建民九分）	10	200	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18403	滨海	建民二十三配变	10	400	263
18404	滨海	建民二十四配变（建民十二分）	10	200	22
18405	滨海	建民七配变	10	200	114
18406	滨海	建民三斗东站	10	200	114
18407	滨海	建民三斗西站	10	200	76
18408	滨海	建民十九配变	10	400	280
18409	滨海	建民十六配变（建民九分割）	10	200	145
18410	滨海	建民十配变	10	200	138
18411	滨海	建民十七配变	10	200	18
18412	滨海	建民十三配变	10	400	264
18413	滨海	建民十五配变	10	200	100
18414	滨海	建民五配变	10	400	280
18415	滨海	建民一斗站	10	200	120
18416	滨海	西滩八配变	10	400	312
18417	滨海	西滩村二配变	10	200	0
18418	滨海	西滩六配变（西滩二分）	10	200	46
18419	滨海	新垦八配变	10	400	231
18420	滨海	新垦九配变	10	200	91
18421	滨海	新垦六配变	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18422	滨海	新垦七配变	10	200	135
18423	滨海	新垦三配变	10	400	262
18424	滨海	新垦十配变配变工程	10	315	180
18425	滨海	新垦十一配变	10	400	51
18426	滨海	新垦水厂	10	400	250
18427	滨海	新垦五配变	10	400	209
18428	滨海	新垦一配变	10	400	279
18429	滨海	中山八配变	10	200	110
18430	滨海	中山二配变	10	400	225
18431	滨海	中山六配变	10	200	83
18432	滨海	中山七配变	10	200	108
18433	滨海	中山三配变	10	200	114
18434	滨海	中山四配变	10	200	89
18435	滨海	中山五配变	10	400	216
18436	滨海	中山一配变	10	400	199
18437	滨海	滨淮街道二配变	10	630	0
18438	滨海	滨淮街道二十六配变	10	400	258
18439	滨海	滨淮街道二十七配变	10	400	84
18440	滨海	滨淮街道六配变	10	400	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18441	滨海	滨淮街道七配变	10	400	2
18442	滨海	滨淮街道十六配变	10	400	115
18443	滨海	滨淮街道一配变	10	400	0
18444	滨海	滨淮齐心二配变	10	200	14
18445	滨海	滨淮齐心三配变	10	200	49
18446	滨海	滨淮齐心四配变（齐心三分）	10	200	38
18447	滨海	滨淮新岭五配变	10	400	7
18448	滨海	樊集小街九配变	10	400	156
18449	滨海	凯旋公寓配电房1#主变	10	800	360
18450	滨海	齐心八配变	10	200	106
18451	滨海	齐心村一配变	10	200	24
18452	滨海	齐心九配变.	10	400	255
18453	滨海	齐心十二配变（齐心一分）	10	200	118
18454	滨海	齐心十配变	10	400	263
18455	滨海	齐心十一配变（齐心二分）	10	200	103
18456	滨海	齐心线淮港商城2#变	10	400	295
18457	滨海	树西树圩电站2#变	10	200	115
18458	滨海	双树三配变	10	630	337
18459	滨海	下舍村一配变	10	200	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18460	滨海	下舍二配变	10	200	39
18461	滨海	下舍六配变	10	200	83
18462	滨海	下舍七配变（下舍二分）	10	200	67
18463	滨海	下舍五配变	10	200	0
18464	滨海	小街十三配变	10	400	23
18465	滨海	学苑楼	10	400	94
18466	滨海	长兴十二配变	10	400	144
18467	滨海	长兴双舍1#变（集中区）	10	400	69
18468	滨海	长兴双舍3#变（集中区）	10	400	0
18469	滨海	长兴双舍4#变（集中区）	10	400	141
18470	滨海	众鑫家园箱变1#主变	10	630	344
18471	滨海	周步成	10	400	267
18472	滨海	良港八配变0	10	200	90
18473	滨海	良港电站	10	200	160
18474	滨海	良港二配变	10	200	12
18475	滨海	良港九配变	10	200	102
18476	滨海	良港六配变	10	200	0
18477	滨海	良港七配变	10	200	97
18478	滨海	良港三配变	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18479	滨海	良港十配变	10	200	85
18480	滨海	良港十一配变	10	200	50
18481	滨海	良港四配变	10	400	86
18482	滨海	良港五配变	10	200	74
18483	滨海	良港一配变	10	400	198
18484	滨海	倪滩电站	10	200	141
18485	滨海	倪滩九配变	10	200	119
18486	滨海	倪滩三配变	10	200	0
18487	滨海	倪滩十配变	10	200	117
18488	滨海	倪滩四配变	10	200	120
18489	滨海	倪滩五配变	10	400	222
18490	滨海	倪滩五配变2#变	10	400	125
18491	滨海	滨淮条淮六配变	10	200	82
18492	滨海	城门二配变	10	200	87
18493	滨海	城门四配变	10	200	0
18494	滨海	城门五配变1	10	200	0
18495	滨海	建西二配变	10	400	220
18496	滨海	建西二配变2#变	10	400	219
18497	滨海	建西三配变	10	400	284

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18498	滨海	建西四配变	10	200	83
18499	滨海	建西一配变	10	200	64
18500	滨海	临淮六斗电站	10	200	160
18501	滨海	临淮五斗电站	10	200	139
18502	滨海	条淮二配变	10	200	0
18503	滨海	条淮加工厂	10	200	155
18504	滨海	条淮一配变	10	200	2
18505	滨海	滨淮樊集临淮五配变	10	400	256
18506	滨海	二份九配变	10	400	223
18507	滨海	二份六配变	10	200	0
18508	滨海	二份南干电站	10	200	118
18509	滨海	二份十二配变（二份一、六分）	10	400	198
18510	滨海	二份十配变	10	200	12
18511	滨海	二份十一配变	10	200	90
18512	滨海	二份一配变	10	400	196
18513	滨海	樊集二份三配变	10	200	135
18514	滨海	樊集二份五配变	10	200	91
18515	滨海	樊集临淮二配变	10	200	58
18516	滨海	樊集临淮一配变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18517	滨海	樊集琶头一配变	10	400	237
18518	滨海	樊集条淮四配变	10	200	132
18519	滨海	樊集小街五配变	10	200	21
18520	滨海	临淮三配变	10	200	28
18521	滨海	临淮三站	10	200	147
18522	滨海	临淮四配变	10	200	43
18523	滨海	琶头二配变	10	400	234
18524	滨海	琶头加工厂	10	200	120
18525	滨海	琶头三配变	10	200	59
18526	滨海	琶头四配变	10	200	77
18527	滨海	新淮电站	10	100	32
18528	滨海	新淮二配变	10	400	177
18529	滨海	新淮排涝站	10	50	19
18530	滨海	新淮三配变	10	200	49
18531	滨海	新淮一配变	10	200	6
18532	滨海	新圩三配变	10	200	55
18533	滨海	许塘四斗二站	10	100	80
18534	滨海	许塘四配变	10	200	83
18535	滨海	滨淮街道八配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18536	滨海	滨淮街道二十三配变（街道二十一分）	10	400	141
18537	滨海	滨淮街道二十四配变	10	400	96
18538	滨海	滨淮街道二十一配变	10	400	0
18539	滨海	滨淮街道九配变	10	400	0
18540	滨海	滨淮街道十二配变	10	400	0
18541	滨海	滨淮街道十九配变（街道7）.	10	400	106
18542	滨海	滨淮街道十七配变	10	400	204
18543	滨海	滨淮街道十四配变	10	400	84
18544	滨海	滨淮街道四配变	10	400	0
18545	滨海	滨淮街道五配变	10	400	49
18546	滨海	滨淮老供电所配变	10	400	0
18547	滨海	滨淮商业广场	10	400	43
18548	滨海	街道二配变2#变	10	400	63
18549	滨海	街道四配变2#箱变1#主变	10	630	215
18550	滨海	孟庆香联建楼1#变配电变压器	10	630	230
18551	滨海	孟庆香联建楼2#变配电变压器	10	630	331
18552	滨海	孟庆香联建楼3#变	10	630	314
18553	滨海	双舍五配变	10	400	91
18554	滨海	新岭六配变（尚旺）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18555	滨海	新岭六配变2#变	10	400	63
18556	滨海	新岭六配变3#变	10	400	93
18557	滨海	新岭线淮港商城1#变	10	400	304
18558	滨海	滨淮新圩八配变	10	200	82
18559	滨海	新淮八配变	10	400	264
18560	滨海	新圩二配变	10	400	137
18561	滨海	新圩六配变	10	200	77
18562	滨海	新圩南干电站	10	200	89
18563	滨海	新圩七配变	10	200	36
18564	滨海	新圩四配变	10	200	136
18565	滨海	新圩五配变	10	200	18
18566	滨海	新圩一配变	10	400	134
18567	滨海	许塘二斗电站	10	200	50
18568	滨海	许塘二配变	10	200	74
18569	滨海	许塘二配变1#变	10	400	218
18570	滨海	许塘六配变	10	200	40
18571	滨海	许塘七台区	10	10	8
18572	滨海	许塘三配变	10	200	120
18573	滨海	许塘五配变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18574	滨海	许塘一斗站	10	200	133
18575	滨海	许塘一配变	10	200	94
18576	滨海	滨淮东港二斗电站	10	200	79
18577	滨海	滨淮东港二配变.	10	200	19
18578	滨海	滨淮建二（村）五配变	10	200	47
18579	滨海	滨淮建二七配变（滨淮）	10	200	6
18580	滨海	滨淮建二十配变（建二五分）	10	200	160
18581	滨海	滨淮建民十八配变(建民2)	10	200	0
18582	滨海	滨淮沈友才	10	400	119
18583	滨海	滨淮中南五配变2#变	10	400	138
18584	滨海	滨淮中舍（村）二配变	10	400	63
18585	滨海	滨淮中舍（村）四配变	10	200	85
18586	滨海	滨淮中舍九配变（中舍二分）	10	200	67
18587	滨海	滨淮中舍十二配变（中舍二分）	10	400	266
18588	滨海	滨淮中舍十配变（中舍四配变分）	10	200	114
18589	滨海	滨淮中西三配变.	10	200	142
18590	滨海	滨淮中西一配变	10	400	121
18591	滨海	建二（村）二配变	10	200	129
18592	滨海	建二（村）三配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18593	滨海	建二（村）四配变	10	200	42
18594	滨海	建二（村）一配变	10	400	241
18595	滨海	建二九配变	10	200	61
18596	滨海	建二十二配变（建二二分）	10	200	114
18597	滨海	建二十三配变（建二三分）	10	400	145
18598	滨海	建二十四配变（建二四分）	10	400	132
18599	滨海	建二十一配变（建二二分）	10	200	97
18600	滨海	建民（村）二配变	10	400	249
18601	滨海	建民（村）三配变	10	200	64
18602	滨海	建民（村）一配变	10	400	277
18603	滨海	建民二十九配变（建民十四分）	10	200	53
18604	滨海	建民二十六配变（建民三分）	10	200	80
18605	滨海	建民二十配变（建民七分）	10	200	116
18606	滨海	建民二十七配变（建民三分）	10	200	104
18607	滨海	建民二十五配变（建民三分）	10	200	102
18608	滨海	建民二十一配变（十四配变分）	10	200	130
18609	滨海	建民十四配变	10	400	166
18610	滨海	建民四配变	10	400	240
18611	滨海	硝场五组电站	10	200	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18612	滨海	中南三配变	10	400	192
18613	滨海	中南四配变	10	200	55
18614	滨海	中南五配变	10	400	173
18615	滨海	中南一配变	10	400	259
18616	滨海	中舍（村）三配变	10	200	119
18617	滨海	中舍（村）一配变	10	200	82
18618	滨海	中舍八配变（中舍三分）	10	200	110
18619	滨海	中舍六配变	10	400	270
18620	滨海	中舍七配变（中舍一分）	10	200	51
18621	滨海	中西二配变	10	400	245
18622	滨海	中西六配变（业）	10	200	70
18623	滨海	中西四配变	10	400	227
18624	滨海	中西五配变	10	400	53
18625	滨海	中西一配变2#配变	10	400	235
18626	滨海	园区排水二站配变	10	630	309
18627	滨海	陈李路路灯4#变	10	100	75
18628	滨海	滨淮农场四队北电站	10	400	92
18629	滨海	滨淮农场盐场三工区配变	10	200	147
18630	滨海	头罾八配变	10	400	309

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18631	滨海	头罾九配变	10	400	305
18632	滨海	头罾四配变	10	630	289
18633	滨海	新市三配变	10	400	191
18634	滨海	新市四配变	10	400	305
18635	滨海	头罾电站	10	400	186
18636	滨海	陈李路路灯2#变	10	100	74
18637	滨海	东罾幸福小区5#变	10	630	317
18638	滨海	东罾幸福小区6#变	10	400	221
18639	滨海	新滩盐场大会堂配变	10	500	0
18640	滨海	新滩盐场东风八二配变（1）	10	200	0
18641	滨海	新滩盐场东风三配变	10	400	0
18642	滨海	新滩盐场东风一配变	10	200	0
18643	滨海	新滩盐场街道西一配变	10	500	0
18644	滨海	新滩盐场人武部配变	10	200	0
18645	滨海	新滩盐场医院配变（1）	10	400	0
18646	滨海	新滩盐场医院配变（2）	10	200	0
18647	滨海	新滩盐场中学配变	10	200	0
18648	滨海	兴罾新城6#配电房1#主变	10	630	437
18649	滨海	兴罾新城6#配电房3#主变	10	630	425

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18650	滨海	兴晋新城7#配电房1#主变	10	800	549
18651	滨海	兴晋新城7#配电房3#主变	10	800	520
18652	滨海	兴晋新城8#配电房1#主变	10	800	473
18653	滨海	兴晋新城8#配电房3#主变	10	800	433
18654	滨海	兴晋新城3#配电房1#主变	10	800	450
18655	滨海	兴晋新城3#配电房3#主变	10	800	450
18656	滨海	陈李路路灯1#变	10	100	75
18657	滨海	陈李路路灯3#变	10	100	72
18658	滨海	新市一配变	10	315	128
18659	滨海	兴晋新城6#配电房2#主变	10	630	422
18660	滨海	兴晋新城6#配电房4#主变	10	630	421
18661	滨海	兴晋新城7#配电房2#主变	10	800	558
18662	滨海	兴晋新城7#配电房4#主变	10	800	534
18663	滨海	美丽家园1#变	10	400	295
18664	滨海	美丽家园2#变	10	400	294
18665	滨海	美丽家园3#变	10	400	299
18666	滨海	美丽家园4#变	10	400	272
18667	滨海	兴晋新城2#配电房1#主变间隔配电变压器	10	1000	468
18668	滨海	兴晋新城2#配电房3#主变间隔配电变压器	10	1000	501

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18669	滨海	兴晋新城3#配电房2#主变	10	800	528
18670	滨海	兴晋新城3#配电房4#主变	10	800	573
18671	滨海	兴晋新城4#配电房1#主变	10	800	482
18672	滨海	兴晋新城4#配电房2#主变	10	800	417
18673	滨海	兴晋新城4#配电房3#主变	10	800	534
18674	滨海	兴晋新城4#配电房4#主变	10	800	414
18675	滨海	东晋村八配变	10	200	70
18676	滨海	东晋村七配变	10	315	252
18677	滨海	东晋堆西一配变	10	400	241
18678	滨海	东晋街道1#变	10	630	190
18679	滨海	东晋九配变	10	400	226
18680	滨海	东晋十配变	10	400	44
18681	滨海	东晋十四配变	10	400	262
18682	滨海	东晋十一配变	10	400	229
18683	滨海	东晋五配变	10	400	255
18684	滨海	东晋五配变（吴锦雄）	10	400	233
18685	滨海	东晋小区1#变	10	400	184
18686	滨海	东晋小区10#变（拆迁户）	10	630	236
18687	滨海	东晋小区6#变	10	400	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18688	滨海	堆西二配变	10	400	22
18689	滨海	堆西居民小区	10	630	209
18690	滨海	堆西七配变	10	400	110
18691	滨海	堆西三配变	10	200	113
18692	滨海	海滨新城1#箱变1#主变	10	630	482
18693	滨海	海滨新城2#箱变1#主变	10	630	478
18694	滨海	头罾供电所1#变（考核）	10	630	0
18695	滨海	头罾一配变	10	200	139
18696	滨海	新生八配变	10	200	86
18697	滨海	新生九配变	10	200	97
18698	滨海	新生十四台区	10	315	252
18699	滨海	新生十一配变	10	200	121
18700	滨海	新生四配变	10	400	247
18701	滨海	新生一配变	10	400	262
18702	滨海	玉华变光伏配变	10	100	79
18703	滨海	滨淮幸福九配变	10	400	227
18704	滨海	东罾村二号箱变高压间隔配电变压器	10	630	384
18705	滨海	东罾村三号箱变高压间隔配电变压器	10	630	311
18706	滨海	东罾村一号箱变配电变压器	10	630	436

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18707	滨海	东罾聚鑫二配变	10	630	182
18708	滨海	东罾聚鑫三配变	10	630	241
18709	滨海	东罾聚鑫四配变	10	400	108
18710	滨海	东罾聚鑫一配变	10	630	285
18711	滨海	东罾十二配变1	10	400	201
18712	滨海	东罾十三配变	10	630	272
18713	滨海	东罾小区2#变	10	630	260
18714	滨海	东罾小区3#变	10	400	55
18715	滨海	东罾小区4#变	10	630	225
18716	滨海	东罾小区5#变	10	400	270
18717	滨海	东罾小区7#变	10	630	277
18718	滨海	东罾小区8#变（派出所旁）	10	630	269
18719	滨海	东罾新区1#变	10	630	347
18720	滨海	东罾新区三配变	10	400	205
18721	滨海	东罾新区四配变	10	400	155
18722	滨海	东罾幸福小区1#变	10	630	288
18723	滨海	东罾幸福小区2#变	10	630	344
18724	滨海	东罾幸福小区3#变	10	630	208
18725	滨海	东罾幸福小区4#变	10	630	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18726	滨海	泰立房地产	10	630	327
18727	滨海	新区二配变	10	630	287
18728	滨海	幸福十配变	10	630	282
18729	滨海	幸福小区十二配变	10	400	239
18730	滨海	中山变光伏配变	10	200	156
18731	滨海	头罾六配变	10	400	320
18732	滨海	新市二配变	10	400	320
18733	滨海	新市六配变	10	400	315
18734	滨海	新市七配变	10	630	504
18735	滨海	新生电站	10	100	72
18736	滨海	新生二配变	10	400	223
18737	滨海	新生六配变	10	400	243
18738	滨海	新生七配变	10	400	174
18739	滨海	新生三配变	10	400	210
18740	滨海	新生十六配变	10	400	223
18741	滨海	新生十三配变	10	315	191
18742	滨海	新生五配变	10	400	232
18743	滨海	玉华八配变	10	200	7
18744	滨海	玉华二配变	10	400	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18745	滨海	玉华二十二配变	10	400	264
18746	滨海	玉华二十配变	10	400	252
18747	滨海	玉华二十四配变	10	400	202
18748	滨海	玉华二十五配变	10	400	166
18749	滨海	玉华二十一配变	10	400	232
18750	滨海	玉华九配变	10	400	89
18751	滨海	玉华六配变	10	200	82
18752	滨海	玉华七配变	10	200	107
18753	滨海	玉华三配变	10	400	178
18754	滨海	玉华十八配变	10	400	199
18755	滨海	玉华十二配变	10	400	53
18756	滨海	玉华十九配变	10	400	0
18757	滨海	玉华十六配变	10	630	364
18758	滨海	玉华十配变	10	200	32
18759	滨海	玉华十七配变	10	400	214
18760	滨海	玉华十三配变	10	315	48
18761	滨海	玉华十五配变	10	400	198
18762	滨海	玉华十一配变	10	200	140
18763	滨海	玉华四配变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18764	滨海	玉华五配变	10	400	265
18765	滨海	玉华一配变	10	400	221
18766	滨海	兴晋新城1#配电房2#主变间隔配电变压器	10	1000	741
18767	滨海	兴晋新城5#配电房2#主变	10	1000	636
18768	滨海	兴晋新城5#配电房4#主变	10	1000	701
18769	滨海	兴晋新城1#配电房1#主变间隔配电变压器	10	1000	715
18770	滨海	兴晋新城1#配电房3#主变间隔配电变压器	10	1000	363
18771	滨海	兴晋新城5#配电房1#主变	10	1000	616
18772	滨海	兴晋新城5#配电房3#主变	10	1000	605
18773	滨海	樊集二配变	10	200	32
18774	滨海	樊集三配变	10	400	41
18775	滨海	樊集四配变	10	200	32
18776	滨海	樊集五配变	10	400	75
18777	滨海	樊集一配变	10	400	152
18778	滨海	六塘六配变	10	200	87
18779	滨海	六塘十二配变（六塘一分）	10	200	123
18780	滨海	六塘十三配变（六塘五分）	10	200	126
18781	滨海	六塘十一配变	10	400	186
18782	滨海	六塘四配变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18783	滨海	六塘五配变	10	400	263
18784	滨海	陆塘二配变1#变	10	400	273
18785	滨海	陆塘二配变2#变	10	400	253
18786	滨海	陆塘翻水站	10	400	0
18787	滨海	陆塘南干站	10	200	127
18788	滨海	陆塘十四配变	10	400	152
18789	滨海	陆塘十五配变	10	400	196
18790	滨海	苗圃电站	10	200	160
18791	滨海	苗圃二配变	10	200	58
18792	滨海	苗圃三配变	10	400	282
18793	滨海	许塘四斗电站	10	200	62
18794	滨海	玉龙八配变	10	200	128
18795	滨海	玉龙二配变	10	200	92
18796	滨海	玉龙黄河底站	10	200	0
18797	滨海	玉龙九配变（玉龙一分）	10	400	264
18798	滨海	玉龙六配变	10	200	56
18799	滨海	玉龙南干北站	10	200	131
18800	滨海	玉龙七配变	10	200	20
18801	滨海	玉龙三配变	10	400	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18802	滨海	玉龙四配变	10	200	104
18803	滨海	玉龙五配变	10	200	108
18804	滨海	玉龙一配变	10	400	163
18805	滨海	元塘八配变	10	200	108
18806	滨海	元塘二配变	10	200	69
18807	滨海	元塘九配变	10	400	258
18808	滨海	元塘七配变	10	200	0
18809	滨海	元塘三配变	10	400	150
18810	滨海	元塘十配变	10	400	132
18811	滨海	元塘一配变	10	200	43
18812	滨海	大份二配变	10	200	40
18813	滨海	大份黄河底二站	10	200	160
18814	滨海	大份黄河底站	10	200	106
18815	滨海	大份三配变	10	200	115
18816	滨海	大份四配变	10	400	210
18817	滨海	大份一配变	10	400	204
18818	滨海	堆南电站	10	200	147
18819	滨海	堆南二配变	10	200	29
18820	滨海	堆南四配变（蔬菜大棚）	10	400	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18821	滨海	堆南一配变	10	200	42
18822	滨海	二份八配变	10	200	145
18823	滨海	二份九台区（分割二份八）	10	400	320
18824	滨海	二份四配变	10	200	141
18825	滨海	凡吉黄河底站	10	200	100
18826	滨海	农业园区	10	200	70
18827	滨海	三星八配变（三星二分）	10	200	86
18828	滨海	三星二配变	10	200	63
18829	滨海	三星黄河底站	10	200	101
18830	滨海	三星九配变（三星三分）	10	200	67
18831	滨海	三星六配变	10	200	29
18832	滨海	三星七配变	10	200	52
18833	滨海	三星三配变	10	200	53
18834	滨海	三星十配变（三星五分）	10	200	81
18835	滨海	三星四配变	10	200	0
18836	滨海	三星五配变	10	400	284
18837	滨海	三星一配变	10	400	208
18838	滨海	土山二配变	10	400	192
18839	滨海	土山黄河底站	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18840	滨海	土山七配变	10	400	218
18841	滨海	土山三配变	10	400	187
18842	滨海	土山四配变	10	400	217
18843	滨海	土山五配变	10	200	61
18844	滨海	土山一配变0	10	200	95
18845	滨海	小街七配变	10	400	71
18846	滨海	小街十一配变0	10	200	99
18847	滨海	新圩黄河底站	10	200	149
18848	滨海	喻滩八配变	10	400	301
18849	滨海	喻滩一配变	10	200	97
18850	滨海	蔡桥大滩八配变	10	200	70
18851	滨海	蔡桥大滩二配变	10	200	88
18852	滨海	蔡桥大滩二站	10	200	95
18853	滨海	蔡桥大滩九配变	10	400	229
18854	滨海	蔡桥大滩六配变	10	200	62
18855	滨海	蔡桥大滩七配变	10	100	0
18856	滨海	蔡桥大滩三配变	10	200	55
18857	滨海	蔡桥大滩四配变	10	400	166
18858	滨海	蔡桥大滩五配变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18859	滨海	蔡桥德胜二配变	10	200	36
18860	滨海	蔡桥德胜一配变	10	200	0
18861	滨海	蔡桥东舍八配变	10	400	197
18862	滨海	蔡桥东舍二配变	10	400	242
18863	滨海	蔡桥东舍六配变	10	200	23
18864	滨海	蔡桥东舍七配变	10	200	51
18865	滨海	蔡桥东舍三配变	10	200	74
18866	滨海	蔡桥东舍十一配变	10	400	229
18867	滨海	蔡桥东舍四配变	10	200	42
18868	滨海	蔡桥东舍五配变	10	400	257
18869	滨海	蔡桥东舍一配变	10	200	98
18870	滨海	蔡桥东舍一站	10	80	0
18871	滨海	蔡桥李舍二配变	10	400	184
18872	滨海	蔡桥李舍三配变	10	200	111
18873	滨海	蔡桥李舍四配变	10	200	59
18874	滨海	蔡桥李舍五配变	10	200	99
18875	滨海	蔡桥李舍一配变	10	200	120
18876	滨海	蔡桥木港八配变	10	400	269
18877	滨海	蔡桥木港二配变	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18878	滨海	蔡桥木港九配变	10	200	101
18879	滨海	蔡桥木港六配变	10	200	80
18880	滨海	蔡桥木港七配变	10	200	15
18881	滨海	蔡桥木港三配变	10	200	67
18882	滨海	蔡桥木港十配变	10	400	256
18883	滨海	蔡桥木港五配变	10	200	48
18884	滨海	蔡桥木港一配变	10	400	224
18885	滨海	蔡桥前岔九配变	10	400	237
18886	滨海	蔡桥前岔七配变	10	200	11
18887	滨海	蔡桥前岔四配变	10	200	26
18888	滨海	蔡桥前岔五配变	10	200	88
18889	滨海	蔡桥王尖八配变	10	200	66
18890	滨海	蔡桥王尖二配变	10	200	30
18891	滨海	蔡桥王尖六配变	10	200	92
18892	滨海	蔡桥王尖七配变	10	200	46
18893	滨海	蔡桥王尖三配变	10	200	90
18894	滨海	蔡桥王尖十配变	10	400	284
18895	滨海	蔡桥王尖十一配变	10	400	279
18896	滨海	蔡桥王尖四配变	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18897	滨海	蔡桥王尖五配变	10	400	267
18898	滨海	蔡桥王尖一配变	10	400	103
18899	滨海	李舍电（一）站	10	200	126
18900	滨海	李舍七配变	10	200	93
18901	滨海	木港三站	10	200	132
18902	滨海	蔡桥当尖八配变	10	200	70
18903	滨海	蔡桥当尖二配变	10	200	91
18904	滨海	蔡桥当尖九配变	10	200	102
18905	滨海	蔡桥当尖六配变	10	200	54
18906	滨海	蔡桥当尖七配变	10	200	127
18907	滨海	蔡桥当尖三配变	10	400	196
18908	滨海	蔡桥当尖四配变	10	200	45
18909	滨海	蔡桥当尖五配变	10	400	222
18910	滨海	蔡桥当尖一配变	10	200	81
18911	滨海	蔡桥丰余二配变	10	400	134
18912	滨海	蔡桥丰余七配变	10	200	18
18913	滨海	蔡桥丰余十二配变	10	200	0
18914	滨海	蔡桥丰余十配变	10	200	59
18915	滨海	蔡桥联众八配变	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18916	滨海	蔡桥联众二配变	10	200	77
18917	滨海	蔡桥联众九配变	10	200	80
18918	滨海	蔡桥联众六配变	10	200	79
18919	滨海	蔡桥联众七配变	10	200	30
18920	滨海	蔡桥联众三配变	10	400	117
18921	滨海	蔡桥联众十配变	10	200	80
18922	滨海	蔡桥联众四配变	10	200	50
18923	滨海	蔡桥联众五配变	10	200	86
18924	滨海	蔡桥联众一配变	10	200	0
18925	滨海	蔡桥前七层九配变	10	200	101
18926	滨海	蔡桥三层二配变	10	200	51
18927	滨海	蔡桥三层九配变	10	200	112
18928	滨海	蔡桥三层三配变	10	200	60
18929	滨海	蔡桥三层一配变	10	400	183
18930	滨海	蔡桥新沙八配变	10	200	70
18931	滨海	蔡桥新沙二配变	10	400	222
18932	滨海	蔡桥新沙九配变	10	200	34
18933	滨海	蔡桥新沙六配变	10	200	48
18934	滨海	蔡桥新沙三配变	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18935	滨海	蔡桥新沙十一配变	10	400	223
18936	滨海	蔡桥新沙四配变	10	200	32
18937	滨海	蔡桥新沙五配变	10	200	0
18938	滨海	蔡桥新沙一配变	10	200	25
18939	滨海	蔡桥徐滩八配变	10	400	244
18940	滨海	蔡桥徐滩二配变	10	200	50
18941	滨海	蔡桥徐滩九配变	10	400	265
18942	滨海	蔡桥徐滩七配变	10	200	70
18943	滨海	蔡桥徐滩三配变	10	200	19
18944	滨海	蔡桥徐滩四配变	10	200	91
18945	滨海	蔡桥徐滩五配变	10	400	269
18946	滨海	蔡桥徐滩一配变	10	200	53
18947	滨海	蔡桥徐滩一站	10	100	32
18948	滨海	新沙十三配变	10	200	118
18949	滨海	滨海县悦旺置业有限公司	10	400	203
18950	滨海	蔡桥官尖二配变	10	200	125
18951	滨海	蔡桥官尖四配变	10	200	0
18952	滨海	蔡桥官尖五配变	10	200	82
18953	滨海	蔡桥官尖一配变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18954	滨海	蔡桥街道八配变	10	400	174
18955	滨海	蔡桥街道二配变	10	500	156
18956	滨海	蔡桥街道二十八配变	10	400	189
18957	滨海	蔡桥街道二十三配变	10	400	208
18958	滨海	蔡桥街道二十四配变	10	400	232
18959	滨海	蔡桥街道二十五配变	10	400	219
18960	滨海	蔡桥街道二十一配变	10	400	13
18961	滨海	蔡桥街道九配变	10	400	77
18962	滨海	蔡桥街道六配变	10	400	149
18963	滨海	蔡桥街道七配变	10	500	0
18964	滨海	蔡桥街道三配变	10	400	117
18965	滨海	蔡桥街道三十二配变	10	400	0
18966	滨海	蔡桥街道三十三配变	10	400	218
18967	滨海	蔡桥街道三十四配变	10	400	99
18968	滨海	蔡桥街道三十五配变	10	400	49
18969	滨海	蔡桥街道三十一配变	10	400	29
18970	滨海	蔡桥街道十九配变	10	400	0
18971	滨海	蔡桥街道十六配变	10	400	146
18972	滨海	蔡桥街道十配变	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18973	滨海	蔡桥街道十三配变	10	400	104
18974	滨海	蔡桥街道一配变	10	400	25
18975	滨海	蔡桥六洼二配变	10	400	175
18976	滨海	蔡桥六洼六配变	10	200	93
18977	滨海	蔡桥六洼七配变	10	400	158
18978	滨海	蔡桥六洼三配变	10	200	71
18979	滨海	蔡桥六洼四配变	10	200	64
18980	滨海	蔡桥六洼五配变	10	200	32
18981	滨海	蔡桥六洼一配变	10	200	93
18982	滨海	蔡桥前七层八配变	10	400	258
18983	滨海	蔡桥前七层二配变	10	200	123
18984	滨海	蔡桥前七层六配变	10	200	100
18985	滨海	蔡桥前七层七配变	10	400	118
18986	滨海	蔡桥前七层三配变	10	200	50
18987	滨海	蔡桥前七层四配变	10	200	7
18988	滨海	蔡桥前七层五配变	10	200	64
18989	滨海	蔡桥前七层一配变	10	200	56
18990	滨海	街道三十七配变	10	400	130
18991	滨海	前七层十配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18992	滨海	夏朝标联建楼	10	630	363
18993	滨海	夏海洲联建楼	10	500	11
18994	滨海	蔡南线三岔十二配变	10	400	186
18995	滨海	蔡桥蔡道祥联建楼	10	400	205
18996	滨海	蔡桥前岔八配变	10	200	77
18997	滨海	蔡桥前岔二配变	10	200	89
18998	滨海	蔡桥前岔六配变	10	200	93
18999	滨海	蔡桥前岔三配变	10	200	95
19000	滨海	蔡桥前岔十配变	10	400	266
19001	滨海	蔡桥前岔十一配变	10	400	245
19002	滨海	蔡桥三岔八配变	10	400	193
19003	滨海	蔡桥三岔二配变	10	200	79
19004	滨海	蔡桥三岔九配变	10	400	270
19005	滨海	蔡桥三岔六配变	10	200	49
19006	滨海	蔡桥三岔七配变	10	200	76
19007	滨海	蔡桥三岔三配变	10	400	151
19008	滨海	蔡桥三岔十配变	10	200	133
19009	滨海	蔡桥三岔十一配变	10	400	90
19010	滨海	蔡桥三岔四配变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19011	滨海	蔡桥三岔五配变	10	200	108
19012	滨海	蔡桥三岔一配变	10	400	169
19013	滨海	蔡桥吴蛮八配变	10	400	147
19014	滨海	蔡桥吴蛮二配变	10	200	23
19015	滨海	蔡桥吴蛮九配变	10	400	252
19016	滨海	蔡桥吴蛮六配变	10	200	45
19017	滨海	蔡桥吴蛮七配变	10	400	255
19018	滨海	蔡桥吴蛮三配变	10	200	76
19019	滨海	蔡桥吴蛮四配变	10	400	251
19020	滨海	蔡桥吴蛮五配变	10	200	94
19021	滨海	蔡桥吴蛮一配变	10	400	211
19022	滨海	蔡桥徐庄八配变	10	400	216
19023	滨海	蔡桥徐庄二配变	10	200	85
19024	滨海	蔡桥徐庄二站	10	200	112
19025	滨海	蔡桥徐庄九配变	10	400	259
19026	滨海	蔡桥徐庄六配变	10	200	99
19027	滨海	蔡桥徐庄七配变	10	400	259
19028	滨海	蔡桥徐庄三配变	10	200	0
19029	滨海	蔡桥徐庄四配变	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19030	滨海	蔡桥徐庄五配变	10	200	100
19031	滨海	蔡桥徐庄一配变	10	200	0
19032	滨海	前岔二站	10	50	2
19033	滨海	前岔一站	10	200	136
19034	滨海	三岔八配变	10	200	74
19035	滨海	吴蛮电站	10	50	0
19036	滨海	新民十四配变	10	400	236
19037	滨海	蔡桥大洼七配变	10	200	77
19038	滨海	蔡桥街道三十配变	10	400	119
19039	滨海	蔡桥三层电站	10	400	220
19040	滨海	蔡桥三层六配变	10	400	275
19041	滨海	蔡桥三层七配变	10	400	176
19042	滨海	蔡桥三层十配变	10	400	241
19043	滨海	蔡桥三层四配变	10	200	75
19044	滨海	蔡桥三层五配变	10	400	176
19045	滨海	蔡桥石庄六配变	10	400	244
19046	滨海	蔡桥石庄七配变	10	200	95
19047	滨海	蔡桥石庄三配变	10	400	187
19048	滨海	蔡桥石庄四配变	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19049	滨海	蔡桥石庄五配变	10	200	18
19050	滨海	蔡桥石庄一配变	10	200	59
19051	滨海	蔡桥石庄一站	10	100	48
19052	滨海	蔡桥四层二配变	10	200	45
19053	滨海	蔡桥四层二站	10	100	80
19054	滨海	蔡桥四层九配变	10	400	116
19055	滨海	蔡桥四层六配变	10	400	48
19056	滨海	蔡桥四层三配变	10	200	97
19057	滨海	蔡桥四层十配变	10	200	102
19058	滨海	蔡桥四层十三配变	10	400	139
19059	滨海	蔡桥四层十一配变	10	400	111
19060	滨海	蔡桥四层四配变	10	200	20
19061	滨海	蔡桥四层五配变	10	200	125
19062	滨海	蔡桥四层一配变	10	400	106
19063	滨海	蔡桥洼北二配变	10	200	48
19064	滨海	蔡桥洼北六配变	10	200	106
19065	滨海	蔡桥洼北七配变	10	200	105
19066	滨海	蔡桥洼北三配变	10	200	66
19067	滨海	蔡桥洼北四配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19068	滨海	蔡桥洼北五配变	10	200	82
19069	滨海	蔡桥洼南十配变	10	630	34
19070	滨海	蔡桥徐滩六配变	10	200	85
19071	滨海	蔡桥永裕二配变	10	200	73
19072	滨海	蔡桥永裕二组居民区	10	200	99
19073	滨海	蔡桥永裕三配变	10	400	181
19074	滨海	蔡桥永裕四配变	10	200	43
19075	滨海	蔡桥永裕五配变	10	400	175
19076	滨海	蔡桥永裕一配变	10	200	41
19077	滨海	四层六2#配变	10	400	256
19078	滨海	永裕六配变	10	200	29
19079	滨海	蔡桥东墩二配变	10	400	227
19080	滨海	蔡桥东墩九配变	10	400	169
19081	滨海	蔡桥东墩三配变	10	400	276
19082	滨海	蔡桥东墩十配变	10	200	87
19083	滨海	蔡桥东墩四配变	10	400	161
19084	滨海	蔡桥东墩五配变	10	200	36
19085	滨海	蔡桥东墩一配变	10	200	83
19086	滨海	蔡桥东升八配变	10	400	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19087	滨海	蔡桥东升二配变	10	200	76
19088	滨海	蔡桥东升六配变	10	100	9
19089	滨海	蔡桥东升七配变	10	200	83
19090	滨海	蔡桥东升三配变	10	200	84
19091	滨海	蔡桥东升四配变	10	400	187
19092	滨海	蔡桥东升五配变	10	200	17
19093	滨海	蔡桥东升一配变	10	400	236
19094	滨海	蔡桥丰余八配变	10	200	93
19095	滨海	蔡桥丰余九配变	10	200	82
19096	滨海	蔡桥丰余六配变	10	200	27
19097	滨海	蔡桥丰余三配变	10	200	102
19098	滨海	蔡桥丰余十一配变	10	200	84
19099	滨海	蔡桥丰余四配变	10	200	48
19100	滨海	蔡桥丰余五配变	10	200	99
19101	滨海	蔡桥丰余一配变	10	200	16
19102	滨海	蔡桥官尖三配变	10	200	112
19103	滨海	蔡桥洼北一配变	10	400	182
19104	滨海	蔡桥兴隆二配变	10	200	93
19105	滨海	蔡桥兴隆六配变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19106	滨海	蔡桥兴隆七配变	10	200	100
19107	滨海	蔡桥兴隆三配变	10	200	0
19108	滨海	蔡桥兴隆四配变	10	400	215
19109	滨海	蔡桥兴隆一配变	10	200	89
19110	滨海	蔡桥兴旺二配变	10	200	75
19111	滨海	蔡桥兴旺六配变	10	200	22
19112	滨海	蔡桥兴旺三配变	10	200	14
19113	滨海	蔡桥兴旺四配变	10	200	111
19114	滨海	蔡桥兴旺五配变	10	400	245
19115	滨海	蔡桥兴旺一配变	10	400	205
19116	滨海	蔡桥旭日二配变	10	200	83
19117	滨海	蔡桥旭日六配变	10	200	58
19118	滨海	蔡桥旭日三配变	10	400	170
19119	滨海	蔡桥旭日四配变	10	200	45
19120	滨海	蔡桥旭日五配变	10	200	75
19121	滨海	蔡桥旭日一配变	10	400	235
19122	滨海	当尖东升十配变	10	200	114
19123	滨海	东墩北（二）站	10	200	0
19124	滨海	东升二站	10	200	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19125	滨海	东升一站	10	400	192
19126	滨海	官尖东（三）站	10	400	266
19127	滨海	官尖南（一）站	10	100	24
19128	滨海	兴旺二站	10	200	0
19129	滨海	兴旺一站	10	200	19
19130	滨海	旭日二站	10	100	3
19131	滨海	旭日一站	10	400	86
19132	滨海	蔡桥博士苑箱变1#主变	10	630	457
19133	滨海	蔡桥博士苑箱变2#主变	10	630	428
19134	滨海	蔡桥成效山联建楼	10	400	200
19135	滨海	蔡桥程长青联建楼	10	500	286
19136	滨海	蔡桥大汛二配变	10	400	256
19137	滨海	蔡桥大汛三配变	10	200	104
19138	滨海	蔡桥大汛四配变	10	400	234
19139	滨海	蔡桥大汛一配变	10	200	56
19140	滨海	蔡桥凡刘二配变	10	200	101
19141	滨海	蔡桥凡刘三配变	10	400	255
19142	滨海	蔡桥凡刘四配变	10	400	137
19143	滨海	蔡桥凡刘一配变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19144	滨海	蔡桥凡刘一站	10	100	42
19145	滨海	蔡桥江涌联建楼	10	500	331
19146	滨海	蔡桥街道二十二配变	10	400	124
19147	滨海	蔡桥街道二十九配变	10	400	61
19148	滨海	蔡桥街道二十六配变	10	400	138
19149	滨海	蔡桥街道二十配变	10	400	92
19150	滨海	蔡桥街道二十七配变	10	400	0
19151	滨海	蔡桥街道三十六配变	10	400	34
19152	滨海	蔡桥街道十八配变	10	400	137
19153	滨海	蔡桥街道十二配变	10	400	173
19154	滨海	蔡桥街道十七配变	10	400	155
19155	滨海	蔡桥街道十四配变	10	400	155
19156	滨海	蔡桥街道十五配变	10	400	0
19157	滨海	蔡桥街道十一配变	10	400	32
19158	滨海	蔡桥街道四配变	10	400	28
19159	滨海	蔡桥街道五配变	10	400	93
19160	滨海	蔡桥刘芹联建楼	10	400	51
19161	滨海	蔡桥前丰八配变	10	400	156
19162	滨海	蔡桥前丰二配变	10	100	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19163	滨海	蔡桥前丰六配变	10	200	79
19164	滨海	蔡桥前丰七配变	10	400	230
19165	滨海	蔡桥前丰三配变	10	200	55
19166	滨海	蔡桥前丰四配变	10	200	39
19167	滨海	蔡桥前丰五配变	10	200	42
19168	滨海	蔡桥前丰一配变	10	400	135
19169	滨海	蔡桥顺港二配变	10	400	259
19170	滨海	蔡桥顺港六配变	10	200	118
19171	滨海	蔡桥顺港七配变	10	200	92
19172	滨海	蔡桥顺港三配变	10	200	103
19173	滨海	蔡桥顺港四配变	10	200	5
19174	滨海	蔡桥顺港五配变	10	200	88
19175	滨海	蔡桥顺港一配变	10	200	105
19176	滨海	蔡桥王加生联建楼	10	500	292
19177	滨海	蔡桥夏洪亮联建楼	10	500	279
19178	滨海	蔡桥新民二配变	10	400	200
19179	滨海	蔡桥新民集中区	10	400	167
19180	滨海	蔡桥新民九配变	10	400	236
19181	滨海	蔡桥新民六配变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19182	滨海	蔡桥新民七配变	10	400	247
19183	滨海	蔡桥新民三配变	10	200	105
19184	滨海	蔡桥新民十配变	10	400	218
19185	滨海	蔡桥新民四配变	10	200	89
19186	滨海	蔡桥新民五配变	10	200	76
19187	滨海	蔡桥新民一配变	10	200	82
19188	滨海	蔡桥杨达林联建楼	10	400	205
19189	滨海	蔡桥赵锦飞联建楼	10	400	218
19190	滨海	蔡桥镇当尖四组联建楼	10	400	61
19191	滨海	大汛一站	10	80	23
19192	滨海	单军联建楼	10	400	229
19193	滨海	顺港东（二）站	10	100	28
19194	滨海	新民十二配变	10	400	230
19195	滨海	新民十三配变	10	400	115
19196	滨海	新民十一配变	10	400	220
19197	滨海	蔡桥大洼八配变	10	200	109
19198	滨海	蔡桥大洼二配变	10	200	67
19199	滨海	蔡桥大洼九配变	10	200	55
19200	滨海	蔡桥大洼六配变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19201	滨海	蔡桥大洼三配变	10	400	241
19202	滨海	蔡桥大洼十配变	10	400	271
19203	滨海	蔡桥大洼四配变	10	200	88
19204	滨海	蔡桥大洼五配变	10	200	91
19205	滨海	蔡桥大洼一配变	10	400	204
19206	滨海	蔡桥河浜二配变	10	200	74
19207	滨海	蔡桥河浜九配变	10	200	0
19208	滨海	蔡桥河浜六配变	10	400	242
19209	滨海	蔡桥河浜七配变	10	200	8
19210	滨海	蔡桥河浜三配变	10	200	63
19211	滨海	蔡桥河浜四配变	10	200	73
19212	滨海	蔡桥河浜五配变	10	200	72
19213	滨海	蔡桥河浜一配变	10	200	71
19214	滨海	蔡桥四层七配变	10	200	139
19215	滨海	蔡桥洼东八配变	10	400	209
19216	滨海	蔡桥洼东二配变	10	200	0
19217	滨海	蔡桥洼东二站(北)	10	200	0
19218	滨海	蔡桥洼东九配变	10	200	112
19219	滨海	蔡桥洼东六配变	10	200	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19220	滨海	蔡桥洼东七配变	10	200	54
19221	滨海	蔡桥洼东三配变	10	200	85
19222	滨海	蔡桥洼东十配变	10	200	126
19223	滨海	蔡桥洼东十一配变	10	200	56
19224	滨海	蔡桥洼东四配变	10	200	0
19225	滨海	蔡桥洼东五配变	10	200	75
19226	滨海	蔡桥洼东一配变	10	200	77
19227	滨海	蔡桥洼南八配变	10	200	100
19228	滨海	蔡桥洼南二配变	10	200	25
19229	滨海	蔡桥洼南九配变	10	200	35
19230	滨海	蔡桥洼南六配变	10	200	75
19231	滨海	蔡桥洼南七配变	10	100	9
19232	滨海	蔡桥洼南三配变	10	400	157
19233	滨海	蔡桥洼南四配变	10	200	36
19234	滨海	蔡桥洼南五配变	10	200	82
19235	滨海	蔡桥洼南一配变	10	200	54
19236	滨海	陈涛戴滩二配变	10	200	81
19237	滨海	陈涛戴滩九配变	10	200	89
19238	滨海	陈涛戴滩一配变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19239	滨海	陈涛街道五配变	10	400	185
19240	滨海	陈涛三站	10	200	118
19241	滨海	陈涛新联八配变	10	200	52
19242	滨海	陈涛新联七配变	10	200	16
19243	滨海	陈涛新滩五配变	10	200	87
19244	滨海	陈涛新滩一配变	10	200	77
19245	滨海	陈涛张胜生联建楼配变	10	500	202
19246	滨海	戴滩八配变	10	400	173
19247	滨海	戴滩三配变	10	200	95
19248	滨海	戴滩四配变	10	250	0
19249	滨海	戴滩一站	10	100	34
19250	滨海	丁滩二配变	10	400	255
19251	滨海	丁滩二站	10	200	122
19252	滨海	丁滩三配变	10	200	84
19253	滨海	丁滩十配变	10	200	96
19254	滨海	丁滩十一配变	10	400	208
19255	滨海	丁滩四配变	10	200	47
19256	滨海	丁滩一配变	10	400	201
19257	滨海	街道17#配变	10	400	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19258	滨海	街道19#配变	10	400	130
19259	滨海	圩口一站	10	100	10
19260	滨海	新联二站	10	200	128
19261	滨海	新联三站	10	200	119
19262	滨海	新联五配变	10	400	183
19263	滨海	新联一配变	10	400	57
19264	滨海	新联一站	10	200	80
19265	滨海	新滩村集中区4#变	10	400	145
19266	滨海	新滩二站	10	160	128
19267	滨海	新滩四站	10	200	109
19268	滨海	叶连标联建楼配变间隔配电变压器	10	500	295
19269	滨海	陈涛丁庄二配变	10	200	89
19270	滨海	陈涛二配变	10	200	64
19271	滨海	陈涛二站	10	400	190
19272	滨海	陈涛六配变	10	200	100
19273	滨海	陈涛三配变	10	200	34
19274	滨海	陈涛四配变	10	200	73
19275	滨海	陈涛圩口二配变	10	400	258
19276	滨海	陈涛圩口九配变	10	400	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19277	滨海	陈涛圩口三配变	10	200	25
19278	滨海	陈涛五配变	10	100	5
19279	滨海	陈涛新滩九配变	10	400	270
19280	滨海	陈涛一配变	10	200	117
19281	滨海	丁庄二站	10	200	109
19282	滨海	丁庄六配变	10	200	101
19283	滨海	丁庄七配变	10	200	90
19284	滨海	丁庄三配变	10	200	77
19285	滨海	丁庄四配变	10	200	42
19286	滨海	丁庄五配变	10	200	80
19287	滨海	丁庄一配变	10	200	92
19288	滨海	丁庄一站	10	200	130
19289	滨海	吕其华配变	10	400	129
19290	滨海	圩口二站	10	200	78
19291	滨海	圩口三站	10	100	21
19292	滨海	圩口十配变.	10	200	91
19293	滨海	圩口一配变	10	200	52
19294	滨海	屋基八配变	10	200	71
19295	滨海	屋基二配变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19296	滨海	屋基二站	10	200	55
19297	滨海	屋基七配变	10	200	48
19298	滨海	屋基三配变	10	200	76
19299	滨海	屋基五配变1	10	400	234
19300	滨海	新滩一站	10	100	25
19301	滨海	友联八配变	10	400	167
19302	滨海	友联二配变	10	200	66
19303	滨海	友联二站	10	200	65
19304	滨海	友联九配变	10	400	238
19305	滨海	友联七配变	10	200	96
19306	滨海	友联三配变	10	400	237
19307	滨海	友联四配变	10	200	86
19308	滨海	友联五配变	10	400	95
19309	滨海	友联一配变	10	400	14
19310	滨海	友联一站	10	400	253
19311	滨海	渔洼六配变	10	200	65
19312	滨海	渔洼七配变	10	200	0
19313	滨海	渔洼四配变	10	400	246
19314	滨海	渔洼一站	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19315	滨海	陈涛郭集一组	10	400	245
19316	滨海	陈涛一郭集一组二配变	10	400	216
19317	滨海	陈涛郭集一组三配变	10	200	95
19318	滨海	陈涛李庄二配变	10	400	274
19319	滨海	陈涛李庄六配变	10	400	232
19320	滨海	陈涛李庄五配变	10	400	240
19321	滨海	陈涛联盟六配变	10	400	228
19322	滨海	陈涛联盟三配变	10	200	37
19323	滨海	陈涛联盟四配变	10	200	70
19324	滨海	陈涛联盟五配变	10	400	264
19325	滨海	陈涛六层九配变	10	400	275
19326	滨海	陈涛六层十配变	10	200	75
19327	滨海	陈涛六层四配变	10	200	80
19328	滨海	陈涛三层六配变	10	400	226
19329	滨海	陈涛三层十一配变	10	400	185
19330	滨海	陈涛五层二配变	10	200	74
19331	滨海	陈涛五层六配变	10	400	253
19332	滨海	陈涛五层三配变	10	200	59
19333	滨海	陈涛五层十配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19334	滨海	陈涛五层四配变	10	200	85
19335	滨海	陈涛五层一配变	10	200	57
19336	滨海	大滩四配变	10	200	113
19337	滨海	大滩五配变	10	200	22
19338	滨海	大滩一配变	10	200	87
19339	滨海	郭集一组四配变	10	400	281
19340	滨海	李庄八配变	10	400	202
19341	滨海	李庄二站	10	200	85
19342	滨海	李庄三配变	10	400	235
19343	滨海	李庄四配变	10	400	235
19344	滨海	李庄一配变	10	200	55
19345	滨海	联盟三站	10	200	92
19346	滨海	联盟一配变1	10	200	79
19347	滨海	六层八配变	10	400	233
19348	滨海	六层二配变	10	200	107
19349	滨海	六层七配变	10	200	59
19350	滨海	六层三配变	10	200	113
19351	滨海	六层水厂	10	200	55
19352	滨海	六层五配变	10	400	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19353	滨海	六层一配变	10	200	79
19354	滨海	七层八配变	10	200	32
19355	滨海	三层二配变	10	200	28
19356	滨海	三层二站	10	400	199
19357	滨海	三层三配变	10	400	239
19358	滨海	三层一配变	10	400	214
19359	滨海	三层一站	10	200	80
19360	滨海	条龙二配变	10	200	109
19361	滨海	条龙二站	10	400	85
19362	滨海	条龙三配变	10	200	102
19363	滨海	条龙一站	10	200	112
19364	滨海	五层五台片	10	200	52
19365	滨海	陈涛七层七配变	10	200	58
19366	滨海	陈涛七层十一配变	10	400	260
19367	滨海	陈涛树东四配变	10	200	95
19368	滨海	陈涛辛庄一站	10	160	93
19369	滨海	陈涛长红八配变	10	400	240
19370	滨海	陈涛长红十三配变	10	400	183
19371	滨海	陈涛长红五配变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19372	滨海	陈涛长红一站	10	200	65
19373	滨海	七层二配变	10	200	14
19374	滨海	七层二站	10	100	32
19375	滨海	七层六配变	10	200	115
19376	滨海	七层三配变	10	400	75
19377	滨海	七层四站	10	400	104
19378	滨海	七层五配变	10	200	111
19379	滨海	七层一配变	10	200	40
19380	滨海	树东二配变	10	200	46
19381	滨海	树东六配变	10	200	86
19382	滨海	树东三配变	10	200	0
19383	滨海	树东三站.	10	200	48
19384	滨海	树东五配变1	10	200	87
19385	滨海	树东一配变1	10	400	208
19386	滨海	树东一站	10	200	82
19387	滨海	条龙四配变	10	200	100
19388	滨海	条龙一配变	10	200	85
19389	滨海	小街路灯1#变	10	50	18
19390	滨海	陈涛二吉九配变	10	400	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19391	滨海	陈涛街道二十一配变	10	400	191
19392	滨海	陈涛辛庄八配变	10	100	6
19393	滨海	陈涛辛庄九配变	10	400	285
19394	滨海	陈涛辛庄三配变	10	200	59
19395	滨海	陈涛新联三配变	10	400	244
19396	滨海	陈涛兴龙十二配变	10	400	213
19397	滨海	陈涛兴龙五配变	10	400	204
19398	滨海	戴滩二站	10	160	68
19399	滨海	二吉八配变	10	400	264
19400	滨海	二吉二配变	10	200	93
19401	滨海	二吉六配变	10	200	19
19402	滨海	二吉三配变	10	200	81
19403	滨海	二吉十二配变	10	200	110
19404	滨海	二吉十配变	10	200	127
19405	滨海	二吉十一配变	10	400	257
19406	滨海	二吉四配变	10	200	59
19407	滨海	二吉五配变	10	200	132
19408	滨海	二吉一配变	10	400	233
19409	滨海	二吉一站	10	160	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19410	滨海	横沟五站	10	160	112
19411	滨海	街道八配变	10	315	133
19412	滨海	三吉八配变	10	200	98
19413	滨海	三吉二配变	10	200	3
19414	滨海	三吉二站	10	200	61
19415	滨海	三吉九配变	10	400	225
19416	滨海	三吉六配变	10	200	16
19417	滨海	三吉七配变	10	400	238
19418	滨海	三吉三配变	10	200	93
19419	滨海	三吉四配变	10	200	118
19420	滨海	三吉五配变	10	200	114
19421	滨海	三吉一配变	10	200	58
19422	滨海	辛庄二站	10	200	105
19423	滨海	辛庄六配变	10	400	247
19424	滨海	辛庄七配变	10	200	58
19425	滨海	辛庄四配变	10	200	42
19426	滨海	辛庄五配变	10	200	0
19427	滨海	辛庄一配变	10	200	84
19428	滨海	新联二配变	10	200	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19429	滨海	新联六站	10	200	112
19430	滨海	新联十六配变	10	200	83
19431	滨海	新联四站	10	100	26
19432	滨海	兴龙八配变	10	200	82
19433	滨海	兴龙二配变	10	400	238
19434	滨海	兴龙六配变	10	400	221
19435	滨海	兴龙三配变	10	200	110
19436	滨海	兴龙十一配变	10	200	114
19437	滨海	兴龙四配变	10	400	222
19438	滨海	兴龙一配变	10	200	118
19439	滨海	陈涛二友六配变1	10	200	77
19440	滨海	陈涛二友四配变	10	200	97
19441	滨海	陈涛后垛十二配变	10	400	239
19442	滨海	陈涛后垛十三配变	10	400	257
19443	滨海	陈涛七顷八配变	10	400	245
19444	滨海	陈涛七顷二配变	10	200	67
19445	滨海	陈涛七顷九配变	10	400	271
19446	滨海	陈涛七顷三配变	10	200	76
19447	滨海	陈涛七顷四配变	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19448	滨海	陈涛三层村集中区1#变	10	400	191
19449	滨海	陈涛盐路二配变	10	200	60
19450	滨海	陈涛盐路十配变	10	400	266
19451	滨海	陈涛友渔村集中区2#变	10	400	127
19452	滨海	大滩二配变1	10	400	192
19453	滨海	大滩六配变	10	200	77
19454	滨海	大滩三配变	10	200	83
19455	滨海	二层二配变	10	400	129
19456	滨海	二层三配变	10	400	236
19457	滨海	二层四配变	10	200	19
19458	滨海	二层一配变	10	400	200
19459	滨海	二友电站	10	200	24
19460	滨海	二友二配变	10	200	0
19461	滨海	二友二站	10	200	104
19462	滨海	二友九配变	10	200	59
19463	滨海	二友七配变1	10	200	71
19464	滨海	二友三配变	10	200	55
19465	滨海	二友三站	10	200	118
19466	滨海	二友五配变	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19467	滨海	二友一配变	10	200	95
19468	滨海	后垛八配变1	10	200	41
19469	滨海	后垛二配变	10	400	234
19470	滨海	后垛九配变	10	200	91
19471	滨海	后垛六配变	10	200	100
19472	滨海	后垛七配变	10	200	93
19473	滨海	后垛三配变	10	200	52
19474	滨海	后垛十配变	10	200	2
19475	滨海	后垛十一配变	10	400	246
19476	滨海	后垛四配变	10	200	64
19477	滨海	后垛四站	10	200	117
19478	滨海	后垛五配变	10	400	252
19479	滨海	后垛一配变	10	200	70
19480	滨海	七顷二站	10	400	234
19481	滨海	七顷六配变	10	200	49
19482	滨海	七顷七配变	10	200	67
19483	滨海	七顷三站	10	200	114
19484	滨海	七顷五配变	10	400	154
19485	滨海	七顷一配变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19486	滨海	双垛八配变	10	400	276
19487	滨海	双垛二配变	10	400	253
19488	滨海	双垛六配变	10	200	72
19489	滨海	双垛七配变	10	400	231
19490	滨海	双垛三配变	10	400	213
19491	滨海	双垛四配变	10	400	259
19492	滨海	双垛五配变	10	200	80
19493	滨海	双垛一配变	10	400	194
19494	滨海	屋基六配变	10	200	110
19495	滨海	屋基一配变	10	200	91
19496	滨海	小滩二配变	10	200	109
19497	滨海	小滩二站	10	100	80
19498	滨海	小滩六配变	10	200	102
19499	滨海	小滩三配变	10	200	77
19500	滨海	小滩三站	10	200	61
19501	滨海	小滩四配变	10	200	88
19502	滨海	小滩五配变	10	200	110
19503	滨海	小滩一配变	10	400	248
19504	滨海	盐路六配变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19505	滨海	盐路七配变	10	200	75
19506	滨海	盐路三配变	10	400	199
19507	滨海	盐路四配变	10	200	59
19508	滨海	盐路五配变	10	200	47
19509	滨海	盐路一配变1	10	400	256
19510	滨海	盐路一站	10	100	75
19511	滨海	渔洼八配变	10	200	91
19512	滨海	渔洼二配变1	10	200	15
19513	滨海	渔洼九配变	10	200	91
19514	滨海	渔洼三配变	10	200	43
19515	滨海	渔洼五配变	10	200	114
19516	滨海	渔洼一配变	10	200	118
19517	滨海	陈涛百富联建楼1#变	10	630	368
19518	滨海	陈涛百富联建楼2#变	10	630	332
19519	滨海	陈涛郭党生2#配变	10	400	157
19520	滨海	陈涛郭集村集中区二桥1#变	10	630	225
19521	滨海	陈涛郭集村集中区二桥2#变（水厂）	10	630	159
19522	滨海	陈涛郭集街道商贸城配变	10	400	159
19523	滨海	陈涛郭集沈庄三配变	10	400	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19524	滨海	陈涛郭集沈庄四配变	10	400	257
19525	滨海	陈涛街道11#配变	10	400	145
19526	滨海	陈涛街道15#配变	10	400	78
19527	滨海	陈涛街道二配变	10	400	217
19528	滨海	陈涛街道二十二配变	10	400	64
19529	滨海	陈涛街道二十六配变	10	400	196
19530	滨海	陈涛街道二十配变	10	400	162
19531	滨海	陈涛街道二十七配变	10	400	0
19532	滨海	陈涛街道二十四配变	10	630	102
19533	滨海	陈涛街道二十五配变	10	400	208
19534	滨海	陈涛街道九配变	10	400	174
19535	滨海	陈涛街道七配变	10	400	27
19536	滨海	陈涛街道三配变	10	400	0
19537	滨海	陈涛街道三十配变	10	400	0
19538	滨海	陈涛街道三十一配变箱变1#主变	10	630	258
19539	滨海	陈涛街道十二配变	10	400	0
19540	滨海	陈涛街道十配变	10	400	74
19541	滨海	陈涛街道十三配变	10	400	75
19542	滨海	陈涛街道四配变	10	400	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19543	滨海	陈涛街道一配变	10	400	119
19544	滨海	陈涛钱钦柱联建楼	10	400	174
19545	滨海	陈涛新滩二配变	10	400	258
19546	滨海	陈涛新滩十配变	10	400	258
19547	滨海	陈涛新滩四配变	10	400	97
19548	滨海	陈涛幸福大街1号箱变1#变	10	630	154
19549	滨海	陈涛幸福大街1号箱变2#变	10	630	198
19550	滨海	陈涛幸福大街2号箱变1#变	10	630	277
19551	滨海	陈涛幸福大街2号箱变2#变	10	630	203
19552	滨海	陈涛幸福大街3号箱变1#变	10	630	175
19553	滨海	陈涛幸福大街3号箱变2#变	10	630	343
19554	滨海	陈涛幸福大街4#箱变1#变	10	630	314
19555	滨海	陈涛幸福大街4#箱变2#变	10	630	241
19556	滨海	陈涛镇幸福大街4号杆上变	10	630	251
19557	滨海	郭党生	10	400	223
19558	滨海	郭集贾庄二配变	10	400	155
19559	滨海	郭集贾庄配变	10	400	246
19560	滨海	郭集贾庄三配变	10	200	3
19561	滨海	郭集沈庄配变	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19562	滨海	街道14#配变	10	400	114
19563	滨海	街道16#配变	10	400	0
19564	滨海	街道18#台片	10	400	97
19565	滨海	街道六配变	10	400	121
19566	滨海	街道三十二配变	10	400	8
19567	滨海	李东风联建楼1#变	10	500	211
19568	滨海	李东风联建楼2#变	10	500	227
19569	滨海	沈庄二配变	10	400	86
19570	滨海	沈庄五配变	10	400	195
19571	滨海	新滩八配变	10	400	148
19572	滨海	新滩村集中区1#变	10	400	0
19573	滨海	新滩村集中区2#变	10	400	119
19574	滨海	新滩六配变	10	400	176
19575	滨海	新滩七配变	10	200	67
19576	滨海	新滩三配变	10	200	82
19577	滨海	旭坤联建楼	10	400	133
19578	滨海	蔡墩二配变	10	400	270
19579	滨海	陈涛蔡墩一配变	10	200	39
19580	滨海	陈涛丁墩四配变	10	400	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19581	滨海	陈涛丁墩一配变	10	400	252
19582	滨海	陈涛横沟三配变	10	200	69
19583	滨海	陈涛横沟十二配变	10	400	268
19584	滨海	陈涛九层二配变	10	200	82
19585	滨海	陈涛九层十二配变	10	400	236
19586	滨海	陈涛九层十三配变	10	400	239
19587	滨海	陈涛九层十四配变	10	400	207
19588	滨海	陈涛李墩二配变	10	200	69
19589	滨海	陈涛李墩一配变	10	200	59
19590	滨海	陈涛条洋村集中区1#变	10	400	111
19591	滨海	陈涛长红三配变	10	200	47
19592	滨海	陈涛长红十二配变	10	400	210
19593	滨海	陈涛长红十四配变	10	400	221
19594	滨海	丁墩二配变1	10	200	57
19595	滨海	丁墩二站	10	400	267
19596	滨海	丁墩三配变	10	200	54
19597	滨海	丁墩三站	10	400	237
19598	滨海	横沟八配变	10	400	180
19599	滨海	横沟北站	10	400	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19600	滨海	横沟二配变	10	200	47
19601	滨海	横沟九配变	10	200	48
19602	滨海	横沟六配变	10	200	69
19603	滨海	横沟七配变	10	200	45
19604	滨海	横沟十配变	10	200	80
19605	滨海	横沟四配变	10	200	83
19606	滨海	横沟五配变	10	200	80
19607	滨海	横沟一配变	10	200	53
19608	滨海	九层三配变	10	200	111
19609	滨海	九层十五配变	10	400	266
19610	滨海	九层一配变	10	400	183
19611	滨海	李墩五配变	10	400	254
19612	滨海	李墩一站	10	200	76
19613	滨海	六汪二配变	10	200	98
19614	滨海	六汪二站	10	200	120
19615	滨海	六汪三配变	10	200	55
19616	滨海	六汪一配变	10	200	1
19617	滨海	六汪一站	10	100	0
19618	滨海	七层四配变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19619	滨海	王寿虎	10	400	241
19620	滨海	长红二配变	10	200	85
19621	滨海	长红六配变	10	200	22
19622	滨海	长红七配变	10	200	61
19623	滨海	长红四配变	10	200	93
19624	滨海	长红一配变	10	200	41
19625	滨海	八层八配变	10	400	212
19626	滨海	八层二配变	10	400	192
19627	滨海	八层二站	10	200	4
19628	滨海	八层六配变	10	400	119
19629	滨海	八层七配变	10	400	176
19630	滨海	八层十配变	10	400	71
19631	滨海	八层四配变	10	400	54
19632	滨海	八层五台片	10	200	75
19633	滨海	八层一配变	10	400	167
19634	滨海	八层一站	10	400	204
19635	滨海	八层综合商业街1#变	10	500	300
19636	滨海	八层综合商业街2#变	10	500	206
19637	滨海	陈涛八层十二配变	10	400	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19638	滨海	陈涛八层十三配变	10	400	159
19639	滨海	陈涛八层十四配变	10	400	233
19640	滨海	陈涛八层十一配变	10	400	164
19641	滨海	陈涛环洋二配变	10	200	113
19642	滨海	陈涛环洋五配变	10	400	235
19643	滨海	陈涛环洋一配变	10	100	6
19644	滨海	陈涛顺滩七配变	10	400	274
19645	滨海	陈涛条洋八配变	10	400	223
19646	滨海	陈涛条洋九配变	10	400	264
19647	滨海	陈涛条洋一配变	10	200	44
19648	滨海	环洋三配变	10	200	93
19649	滨海	环洋四配变	10	200	93
19650	滨海	李俊刚	10	500	217
19651	滨海	李士忠	10	400	163
19652	滨海	联盟二配变	10	200	121
19653	滨海	联盟一站	10	400	209
19654	滨海	刘必国联建楼（二）	10	400	199
19655	滨海	刘必国联建楼（一）	10	400	116
19656	滨海	顺滩二配变1	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19657	滨海	顺滩六配变	10	400	270
19658	滨海	顺滩三配变	10	200	77
19659	滨海	顺滩五配变	10	100	0
19660	滨海	顺滩一配变	10	200	18
19661	滨海	顺滩一站	10	100	0
19662	滨海	条洋二配变1	10	200	102
19663	滨海	条洋二站	10	200	97
19664	滨海	条洋六配变	10	200	52
19665	滨海	条洋七配变1	10	200	121
19666	滨海	条洋三配变	10	200	79
19667	滨海	条洋四配变	10	400	232
19668	滨海	条洋五配变	10	200	110
19669	滨海	滨涟电站	10	100	37
19670	滨海	滨涟二配变	10	400	256
19671	滨海	滨涟三配变	10	400	244
19672	滨海	滨涟四配变	10	400	251
19673	滨海	滨涟五配变	10	400	80
19674	滨海	滨涟一配变	10	400	210
19675	滨海	陈李八配变	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19676	滨海	陈李电站	10	200	100
19677	滨海	陈李二配变	10	400	244
19678	滨海	陈李九配变	10	400	207
19679	滨海	陈李七配变	10	400	257
19680	滨海	陈李三配变	10	400	148
19681	滨海	陈李十二配变	10	400	242
19682	滨海	陈李十配变	10	400	209
19683	滨海	陈李十三配变	10	400	284
19684	滨海	陈李十一配变	10	400	275
19685	滨海	陈李四配变	10	400	179
19686	滨海	陈李五配变（老）	10	200	133
19687	滨海	陈李五配变（新）	10	200	36
19688	滨海	陈李新八配变	10	400	253
19689	滨海	陈李一配变	10	400	246
19690	滨海	大关八配变	10	400	231
19691	滨海	大关二配变	10	315	168
19692	滨海	大关二站	10	200	113
19693	滨海	大关九配变	10	400	210
19694	滨海	大关六配变	10	400	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19695	滨海	大关七配变	10	400	231
19696	滨海	大关三配变	10	400	259
19697	滨海	大关三站	10	200	123
19698	滨海	大关十配变	10	400	250
19699	滨海	大关四配变	10	400	257
19700	滨海	大关五配变	10	400	254
19701	滨海	大关一配变	10	400	219
19702	滨海	PB大套十八配变(幼儿园)	10	200	80
19703	滨海	大套八配变	10	315	63
19704	滨海	大套电站	10	200	94
19705	滨海	大套二配变	10	315	122
19706	滨海	大套二十二配变	10	400	137
19707	滨海	大套二十配变	10	400	137
19708	滨海	大套二十七配变	10	400	104
19709	滨海	大套二十三配变	10	400	158
19710	滨海	大套二十四配变	10	250	86
19711	滨海	大套二十一配变	10	400	165
19712	滨海	大套九配变	10	400	37
19713	滨海	大套九配变（2#沟头）	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19714	滨海	大套六配变	10	400	62
19715	滨海	大套三十配变	10	400	213
19716	滨海	大套十二配变	10	500	256
19717	滨海	大套十配变	10	400	69
19718	滨海	大套十七配变（孟标）	10	500	313
19719	滨海	大套十三配变	10	400	0
19720	滨海	大套十一配变	10	400	134
19721	滨海	大套四配变	10	400	128
19722	滨海	大套新一配变	10	400	139
19723	滨海	大套一配变	10	400	51
19724	滨海	大套于庄八配变	10	200	109
19725	滨海	于庄二配变.	10	400	250
19726	滨海	于庄二站	10	400	31
19727	滨海	于庄九配变	10	400	220
19728	滨海	于庄六配变	10	400	266
19729	滨海	于庄七配变	10	200	105
19730	滨海	于庄三配变.	10	400	170
19731	滨海	于庄十二配变	10	400	253
19732	滨海	于庄十配变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19733	滨海	于庄十三配变	10	400	185
19734	滨海	于庄十一配变	10	400	214
19735	滨海	于庄四配变.	10	200	12
19736	滨海	于庄五配变	10	400	242
19737	滨海	于庄一配变.	10	400	239
19738	滨海	场东线秉义小区2#箱变配电变压器	10	630	348
19739	滨海	场东线秉义小区3#箱变配电变压器	10	630	285
19740	滨海	场东线秉义小区4#箱变配电变压器	10	630	411
19741	滨海	秉义八配变	10	200	21
19742	滨海	秉义二配变	10	200	113
19743	滨海	秉义二站	10	200	0
19744	滨海	秉义翻水站	10	160	49
19745	滨海	秉义九配变	10	400	175
19746	滨海	秉义六配变	10	200	84
19747	滨海	秉义七配变	10	200	85
19748	滨海	秉义一配变	10	200	96
19749	滨海	荡北八配变	10	400	113
19750	滨海	荡北二配变	10	200	60
19751	滨海	荡北九配变	10	400	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19752	滨海	荡北六配变	10	200	0
19753	滨海	荡北七配变	10	400	251
19754	滨海	荡北三配变	10	400	0
19755	滨海	荡北四配变.	10	400	280
19756	滨海	荡北五配变.	10	400	241
19757	滨海	荡北一配变	10	200	69
19758	滨海	荡东七配变	10	400	205
19759	滨海	荡东十二配变	10	400	198
19760	滨海	荡东四配变	10	200	74
19761	滨海	荡东一配变	10	200	80
19762	滨海	富康三配变	10	400	176
19763	滨海	洪林十四配变	10	400	176
19764	滨海	老庄二配变	10	200	70
19765	滨海	老庄六配变	10	400	200
19766	滨海	老庄四配变	10	200	36
19767	滨海	老庄五配变	10	200	42
19768	滨海	老庄一配变	10	200	125
19769	滨海	马套六组电站	10	100	49
19770	滨海	天场秉义十一配变	10	400	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19771	滨海	天场秉义四配变	10	200	67
19772	滨海	场杨河站	10	200	79
19773	滨海	丰舍八配变	10	200	102
19774	滨海	丰舍电站	10	200	41
19775	滨海	丰舍九配变	10	200	15
19776	滨海	丰舍十一配变	10	200	117
19777	滨海	丰舍五配变	10	400	175
19778	滨海	丰舍五组二站	10	200	112
19779	滨海	富康电站	10	200	58
19780	滨海	富康配变	10	400	20
19781	滨海	光伏配变	10	100	29
19782	滨海	锦绣新天地	10	500	276
19783	滨海	马套十四配变	10	200	0
19784	滨海	马套十五配变	10	200	40
19785	滨海	马套四配变1#主变	10	630	211
19786	滨海	马套徐圩站	10	200	131
19787	滨海	天场邓舍电站	10	200	1
19788	滨海	天场二配变	10	400	186
19789	滨海	天场三配变	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19790	滨海	徐丹六七组站	10	200	122
19791	滨海	徐丹七配变	10	200	79
19792	滨海	徐丹三配变	10	200	93
19793	滨海	徐丹十三配变	10	400	55
19794	滨海	徐丹五配变	10	200	65
19795	滨海	徐丹五组二站	10	200	91
19796	滨海	徐圩八配变	10	400	222
19797	滨海	徐圩三配变.	10	200	92
19798	滨海	徐圩三站配变	10	400	146
19799	滨海	徐圩四配变	10	200	22
19800	滨海	徐圩一配变.	10	400	0
19801	滨海	杨庄八配变.	10	200	116
19802	滨海	杨庄二配变	10	200	142
19803	滨海	杨庄二站	10	200	32
19804	滨海	杨庄九配变.	10	200	129
19805	滨海	杨庄六配变.	10	400	281
19806	滨海	杨庄七配变	10	400	241
19807	滨海	杨庄三配变	10	200	85
19808	滨海	杨庄十二配变	10	400	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19809	滨海	杨庄十配变	10	400	253
19810	滨海	杨庄十三配变	10	400	162
19811	滨海	杨庄十一配变	10	200	117
19812	滨海	杨庄四配变	10	200	43
19813	滨海	杨庄五配变.	10	200	87
19814	滨海	姚东电站	10	50	3
19815	滨海	苏南八配变	10	200	93
19816	滨海	苏南二配变	10	400	193
19817	滨海	苏南九配变	10	200	111
19818	滨海	苏南六配变	10	400	236
19819	滨海	苏南七配变	10	400	119
19820	滨海	苏南三配变	10	200	62
19821	滨海	苏南十配变	10	400	204
19822	滨海	苏南十一配变	10	200	61
19823	滨海	苏南四配变	10	200	75
19824	滨海	苏南五配变	10	400	62
19825	滨海	苏南一配变	10	400	217
19826	滨海	瓦房八配变	10	400	231
19827	滨海	瓦房电站	10	200	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19828	滨海	瓦房二配变（国投）	10	400	231
19829	滨海	瓦房二站	10	400	291
19830	滨海	瓦房六配变	10	400	190
19831	滨海	瓦房七配变	10	400	232
19832	滨海	瓦房三配变	10	400	247
19833	滨海	瓦房四配变（国投）	10	400	225
19834	滨海	瓦房五配变	10	200	88
19835	滨海	瓦房一配变	10	400	225
19836	滨海	小关八配变	10	400	238
19837	滨海	小关二配变	10	400	40
19838	滨海	小关二站	10	200	60
19839	滨海	小关九配变	10	400	269
19840	滨海	小关六配变	10	200	119
19841	滨海	小关七配变	10	400	248
19842	滨海	小关三配变	10	400	237
19843	滨海	小关十配变大套	10	200	57
19844	滨海	小关十一配变	10	400	268
19845	滨海	小关四配变大套	10	400	0
19846	滨海	小关五配变	10	400	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19847	滨海	小关一配变	10	400	240
19848	滨海	大套二十九配变	10	400	0
19849	滨海	大套十六配变	10	400	134
19850	滨海	建农经济合作社配变	10	100	44
19851	滨海	套梢三配变	10	400	114
19852	滨海	套梢五配变	10	200	66
19853	滨海	套梢八配变	10	400	209
19854	滨海	套梢东站长	10	200	38
19855	滨海	套梢二配变	10	400	171
19856	滨海	套梢九配变	10	400	205
19857	滨海	套梢六配变	10	200	0
19858	滨海	套梢七配变	10	400	253
19859	滨海	套梢十二配变	10	200	90
19860	滨海	套梢十配变	10	400	207
19861	滨海	套梢十三配变	10	400	248
19862	滨海	套梢十四配变	10	400	280
19863	滨海	套梢十一配变	10	100	11
19864	滨海	套梢四配变	10	400	199
19865	滨海	套梢一配变	10	400	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19866	滨海	王场电站	10	200	114
19867	滨海	王场二配变	10	400	230
19868	滨海	王场三配变	10	400	260
19869	滨海	王场四配变	10	400	235
19870	滨海	王场五配变	10	400	233
19871	滨海	王场一配变	10	400	225
19872	滨海	维农经济合作社配变	10	200	62
19873	滨海	海峰八配变	10	200	108
19874	滨海	海峰二配变	10	200	36
19875	滨海	海峰二站	10	200	105
19876	滨海	海峰九配变	10	400	228
19877	滨海	海峰七配变.	10	200	44
19878	滨海	海峰四配变	10	400	28
19879	滨海	海峰一配变	10	315	0
19880	滨海	吉岗八配变.	10	200	0
19881	滨海	吉岗大站	10	100	80
19882	滨海	吉岗二配变	10	200	83
19883	滨海	吉岗九配变.	10	100	4
19884	滨海	吉岗六配变天场	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19885	滨海	吉岗七配变.	10	200	66
19886	滨海	吉岗三配变	10	400	71
19887	滨海	吉岗十配变	10	200	60
19888	滨海	吉岗十一配变	10	200	34
19889	滨海	吉岗四配变	10	400	134
19890	滨海	吉岗五配变天场	10	200	36
19891	滨海	吉岗一配变	10	400	204
19892	滨海	潘岗二配变	10	400	203
19893	滨海	潘岗六配变.	10	200	25
19894	滨海	潘岗三配变	10	400	0
19895	滨海	潘岗四配变	10	400	245
19896	滨海	潘岗五配变	10	200	0
19897	滨海	潘岗一配变	10	200	18
19898	滨海	秦桥扶贫站	10	50	8
19899	滨海	秦桥十三配变	10	200	75
19900	滨海	秦桥四配变	10	200	60
19901	滨海	沈舍五配变.	10	400	119
19902	滨海	大套十九配变	10	400	63
19903	滨海	东坝二配变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19904	滨海	东坝三配变	10	400	226
19905	滨海	东坝四配变	10	400	218
19906	滨海	东坝一配变	10	400	163
19907	滨海	夹堆八配变	10	400	201
19908	滨海	夹堆电站	10	100	22
19909	滨海	夹堆二配变	10	400	226
19910	滨海	夹堆二站	10	200	80
19911	滨海	夹堆九配变	10	400	233
19912	滨海	夹堆六配变	10	400	254
19913	滨海	夹堆七配变	10	400	256
19914	滨海	夹堆三配变	10	400	222
19915	滨海	夹堆十二配变	10	200	101
19916	滨海	夹堆十配变	10	400	183
19917	滨海	夹堆十三配变	10	400	117
19918	滨海	夹堆十一配变	10	400	193
19919	滨海	夹堆四配变	10	200	102
19920	滨海	夹堆五配变	10	400	242
19921	滨海	夹堆一配变	10	400	129
19922	滨海	岭山电站	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19923	滨海	岭山二配变	10	400	219
19924	滨海	岭山二站	10	200	135
19925	滨海	岭山六配变	10	200	0
19926	滨海	岭山七配变	10	400	164
19927	滨海	岭山三配变	10	400	168
19928	滨海	岭山四配变	10	400	214
19929	滨海	岭山五配变	10	400	207
19930	滨海	岭山一配变	10	400	149
19931	滨海	卢滩二配变	10	200	42
19932	滨海	长发七配变	10	400	258
19933	滨海	长法村电站	10	250	67
19934	滨海	长法二配变	10	200	88
19935	滨海	长法六配变	10	200	94
19936	滨海	长法三配变	10	400	253
19937	滨海	长法四配变	10	200	0
19938	滨海	长法一配变	10	400	251
19939	滨海	后庄八配变	10	200	96
19940	滨海	后庄二配变	10	200	61
19941	滨海	后庄六配变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19942	滨海	后庄三配变	10	200	69
19943	滨海	后庄四配变	10	200	90
19944	滨海	后庄五配变	10	200	84
19945	滨海	后庄一配变	10	200	0
19946	滨海	南海二配变	10	200	72
19947	滨海	南海六配变	10	200	97
19948	滨海	南海七配变	10	200	34
19949	滨海	南海三配变	10	400	104
19950	滨海	南海四配变	10	400	211
19951	滨海	南海五配变	10	200	72
19952	滨海	南海一配变	10	200	89
19953	滨海	秦桥东站	10	100	16
19954	滨海	秦桥二配变	10	200	73
19955	滨海	秦桥集中区二号变	10	400	224
19956	滨海	秦桥集中区一号变	10	400	198
19957	滨海	秦桥六配变	10	200	64
19958	滨海	秦桥七配变	10	200	66
19959	滨海	秦桥三配变	10	200	91
19960	滨海	秦桥十二配变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19961	滨海	秦桥十六配变	10	200	12
19962	滨海	秦桥十四配变	10	200	83
19963	滨海	秦桥十五配变	10	200	49
19964	滨海	秦桥十一配变	10	200	61
19965	滨海	秦桥一配变	10	200	95
19966	滨海	沈关八配变	10	200	78
19967	滨海	沈关电站	10	200	71
19968	滨海	沈关东站	10	100	3
19969	滨海	沈关二配变	10	200	94
19970	滨海	沈关海岗站	10	200	133
19971	滨海	沈关六配变	10	200	69
19972	滨海	沈关排灌站	10	200	95
19973	滨海	沈关七配变	10	400	245
19974	滨海	沈关三配变	10	200	5
19975	滨海	沈关四配变	10	200	110
19976	滨海	沈关吴姚站	10	100	0
19977	滨海	沈关五配变	10	200	0
19978	滨海	沈关西站	10	200	45
19979	滨海	沈关一配变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19980	滨海	陈老电站	10	100	34
19981	滨海	大套二十八配变	10	400	185
19982	滨海	大套二十六配变	10	400	95
19983	滨海	二浦八配变	10	400	163
19984	滨海	二浦二配变	10	400	127
19985	滨海	二浦九配变	10	400	206
19986	滨海	二浦六配变	10	400	250
19987	滨海	二浦七配变	10	400	242
19988	滨海	二浦三配变	10	400	180
19989	滨海	二浦十二配变	10	400	246
19990	滨海	二浦十配变	10	200	84
19991	滨海	二浦十一配变	10	200	63
19992	滨海	二浦四配变	10	400	184
19993	滨海	二浦五配变	10	400	222
19994	滨海	二浦西站	10	160	25
19995	滨海	套稍二站	10	200	120
19996	滨海	徐李三站	10	200	69
19997	滨海	永岗八配变	10	400	173
19998	滨海	永岗电站	10	100	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19999	滨海	永岗二配变	10	400	204
20000	滨海	永岗九配变	10	400	195
20001	滨海	永岗六配变	10	400	215
20002	滨海	永岗七配变	10	400	203
20003	滨海	永岗三配变	10	400	232
20004	滨海	永岗十二配变	10	400	241
20005	滨海	永岗十配变	10	400	255
20006	滨海	永岗十一配变	10	400	134
20007	滨海	永岗五配变	10	400	192
20008	滨海	永岗一配变	10	400	225
20009	滨海	陈老七配变	10	200	91
20010	滨海	崔庄电站	10	400	49
20011	滨海	崔庄二配变	10	400	60
20012	滨海	崔庄六配变	10	200	80
20013	滨海	崔庄三配变	10	200	95
20014	滨海	崔庄四配变	10	200	66
20015	滨海	崔庄五配变	10	200	81
20016	滨海	崔庄一配变	10	200	0
20017	滨海	秉义六组电站	10	100	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20018	滨海	秉义三配变	10	200	51
20019	滨海	秉义五配变	10	200	120
20020	滨海	荡东八配变天场	10	200	61
20021	滨海	荡东六配变	10	200	27
20022	滨海	荡东三配变	10	400	154
20023	滨海	荡东三配变2#变	10	200	66
20024	滨海	荡东三组电站	10	200	103
20025	滨海	荡东十配变	10	100	48
20026	滨海	荡东十一配变	10	200	16
20027	滨海	黄达金联建楼（2）	10	250	105
20028	滨海	老庄扶贫站	10	200	118
20029	滨海	老庄零号站	10	100	33
20030	滨海	老庄三配变	10	200	104
20031	滨海	马套二配变	10	200	52
20032	滨海	马套九配变	10	200	0
20033	滨海	马套六配变	10	200	56
20034	滨海	马套十配变	10	200	75
20035	滨海	马套五配变	10	200	100
20036	滨海	马套一配变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20037	滨海	海峰六配变	10	400	183
20038	滨海	海峰三配变	10	400	114
20039	滨海	海峰十一配变	10	400	243
20040	滨海	海峰五配变	10	200	61
20041	滨海	蒋墩八配变	10	200	120
20042	滨海	蒋墩电站	10	200	69
20043	滨海	蒋墩二配变	10	400	200
20044	滨海	蒋墩二站	10	200	85
20045	滨海	蒋墩七配变	10	200	118
20046	滨海	蒋墩三配变	10	400	229
20047	滨海	蒋墩三站	10	100	3
20048	滨海	蒋墩四配变	10	200	0
20049	滨海	蒋墩一配变	10	400	190
20050	滨海	绿杨八配变	10	400	135
20051	滨海	绿杨九配变	10	200	71
20052	滨海	绿杨五配变	10	200	0
20053	滨海	秦桥五配变	10	200	88
20054	滨海	唐河电站	10	200	83
20055	滨海	唐河二配变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20056	滨海	唐河二站	10	200	74
20057	滨海	唐河六配变	10	200	110
20058	滨海	唐河七配变	10	200	84
20059	滨海	唐河四配变	10	400	254
20060	滨海	唐河五配变	10	200	84
20061	滨海	唐河一配变	10	200	68
20062	滨海	唐河一配变2#变	10	200	46
20063	滨海	场南八配变	10	200	81
20064	滨海	场南二配变	10	200	78
20065	滨海	场南六配变	10	200	99
20066	滨海	场南七配变	10	200	104
20067	滨海	场南三配变	10	200	70
20068	滨海	场南四配变	10	200	92
20069	滨海	场南五配变	10	200	90
20070	滨海	场南一配变	10	200	104
20071	滨海	横沟河电站	10	200	83
20072	滨海	李庄电站	10	200	85
20073	滨海	绿杨二配变	10	400	188
20074	滨海	绿杨六配变	10	400	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20075	滨海	绿杨三配变	10	200	87
20076	滨海	绿杨十配变	10	200	66
20077	滨海	绿杨四配变	10	400	225
20078	滨海	沈舍八配变	10	200	83
20079	滨海	沈舍二配变	10	200	52
20080	滨海	沈舍二站	10	200	140
20081	滨海	沈舍九配变	10	200	75
20082	滨海	沈舍六配变	10	200	0
20083	滨海	沈舍七配变.	10	200	103
20084	滨海	沈舍三配变	10	200	102
20085	滨海	沈舍十配变	10	200	108
20086	滨海	沈舍十一配变	10	200	74
20087	滨海	沈舍四配变.	10	200	52
20088	滨海	沈舍一配变	10	400	168
20089	滨海	石陡堆电站	10	100	14
20090	滨海	唐河三配变	10	200	2
20091	滨海	陶河二配变	10	200	35
20092	滨海	陶河二站	10	100	36
20093	滨海	陶河五配变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20094	滨海	天场九配变	10	200	34
20095	滨海	天场六配变	10	400	26
20096	滨海	天场七配变	10	400	137
20097	滨海	天场十二配变	10	400	208
20098	滨海	天场四配变	10	400	0
20099	滨海	天场陶河大沟	10	200	73
20100	滨海	天场五配变	10	200	53
20101	滨海	天场一配变	10	630	263
20102	滨海	天沟八配变	10	200	64
20103	滨海	天沟电站	10	200	54
20104	滨海	天沟二配变	10	400	196
20105	滨海	天沟灌溉站	10	50	12
20106	滨海	天沟六配变.	10	200	89
20107	滨海	天沟七配变	10	200	92
20108	滨海	天沟三配变	10	400	249
20109	滨海	天沟十配变	10	200	98
20110	滨海	天沟四配变	10	200	98
20111	滨海	天沟五配变	10	100	17
20112	滨海	天沟一配变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20113	滨海	杨河电站	10	200	107
20114	滨海	引渠电站	10	200	58
20115	滨海	二浦东站	10	50	13
20116	滨海	二浦二站	10	400	320
20117	滨海	坎岗河电站	10	100	50
20118	滨海	农业园万亩菜园二配变	10	630	428
20119	滨海	农业园万亩菜园三配变	10	400	243
20120	滨海	农业园万亩菜园四配变	10	200	160
20121	滨海	农业园万亩菜园一配变	10	200	52
20122	滨海	徐李八配变	10	400	254
20123	滨海	徐李二配变	10	400	175
20124	滨海	徐李九配变	10	400	241
20125	滨海	徐李六配变	10	400	212
20126	滨海	徐李七配变	10	400	237
20127	滨海	徐李三配变	10	400	221
20128	滨海	徐李十二配变	10	400	170
20129	滨海	徐李十配变	10	400	239
20130	滨海	徐李十三配变	10	400	142
20131	滨海	徐李五配变	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20132	滨海	徐李新四配变	10	400	218
20133	滨海	徐李一配变	10	400	176
20134	滨海	徐圩扶贫站	10	200	35
20135	滨海	永岗九组站	10	160	8
20136	滨海	永岗四配变	10	400	151
20137	滨海	张孟八配变	10	400	238
20138	滨海	张孟电站	10	200	160
20139	滨海	张孟二配变	10	400	162
20140	滨海	张孟二站	10	200	160
20141	滨海	张孟九配变	10	400	263
20142	滨海	张孟六配变	10	400	214
20143	滨海	张孟七配变	10	200	70
20144	滨海	张孟三配变	10	400	206
20145	滨海	张孟三站	10	100	25
20146	滨海	张孟四配变	10	400	176
20147	滨海	张孟五配变	10	400	147
20148	滨海	张孟一配变	10	400	259
20149	滨海	场西线1#欧变1#主变	10	630	360
20150	滨海	场西线1#欧变2#主变	10	630	408

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20151	滨海	富康二配变	10	400	179
20152	滨海	马套八配变.	10	400	0
20153	滨海	马套七配变	10	400	152
20154	滨海	马套三配变.	10	400	120
20155	滨海	马套十三配变	10	400	58
20156	滨海	马套十一配变.	10	630	146
20157	滨海	马套小街配变	10	400	66
20158	滨海	天盘九配变	10	400	219
20159	滨海	天盘三配变	10	200	51
20160	滨海	天盘十配变	10	200	97
20161	滨海	天盘圩东电站	10	200	70
20162	滨海	文苑小区箱变1#主变	10	630	349
20163	滨海	徐丹八配变.	10	200	112
20164	滨海	徐丹二配变	10	200	76
20165	滨海	徐丹六配变	10	400	150
20166	滨海	徐丹十配变	10	200	29
20167	滨海	徐丹十一配变	10	200	21
20168	滨海	徐丹四配变	10	400	243
20169	滨海	徐丹一配变	10	200	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20170	滨海	徐圩二配变	10	400	255
20171	滨海	徐圩七配变.	10	400	52
20172	滨海	徐圩五配变	10	400	0
20173	滨海	杨庄二配变2#变	10	200	63
20174	滨海	杨庄新社区2#箱变1#主变	10	630	379
20175	滨海	杨庄新社区2#箱变2#变间隔配电变压器	10	400	215
20176	滨海	杨庄一配变.	10	200	51
20177	滨海	幼儿园	10	200	62
20178	滨海	御景花园1#箱变1#主变	10	630	210
20179	滨海	御景花园2#箱变1#主变	10	630	307
20180	滨海	陈老二配变	10	200	92
20181	滨海	陈老六配变	10	200	160
20182	滨海	陈老六台区	10	200	160
20183	滨海	陈老三配变	10	200	82
20184	滨海	陈老三配变1#变	10	200	127
20185	滨海	陈老四配变	10	200	43
20186	滨海	陈老五配变.	10	200	47
20187	滨海	陈老一配变	10	200	21
20188	滨海	大套二十五配变	10	400	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20189	滨海	大套三配变	10	400	142
20190	滨海	大套十四配变	10	400	167
20191	滨海	大套十五配变	10	200	94
20192	滨海	大套五配变	10	200	82
20193	滨海	洪林八配变	10	400	199
20194	滨海	洪林二配变	10	400	245
20195	滨海	洪林九配变	10	400	168
20196	滨海	洪林六配变	10	400	234
20197	滨海	洪林七配变	10	200	77
20198	滨海	洪林三配变	10	200	44
20199	滨海	洪林十二配变	10	400	266
20200	滨海	洪林十六配变	10	400	179
20201	滨海	洪林十配变	10	400	171
20202	滨海	洪林十七配变	10	400	111
20203	滨海	洪林十三配变	10	400	194
20204	滨海	洪林十五配变	10	400	229
20205	滨海	洪林十一配变	10	400	141
20206	滨海	洪林四配变	10	400	240
20207	滨海	洪林五配变	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20208	滨海	洪林一配变	10	400	211
20209	滨海	外套八配变（国投）	10	400	222
20210	滨海	外套二配变	10	400	220
20211	滨海	外套九配变	10	400	250
20212	滨海	外套十配变	10	400	279
20213	滨海	外套十一配变	10	400	263
20214	滨海	外套四配变	10	400	208
20215	滨海	外套五配变	10	400	212
20216	滨海	外套一配变	10	400	264
20217	滨海	徐圩电站	10	400	73
20218	滨海	永华八配变	10	400	271
20219	滨海	永华二配变更换	10	400	246
20220	滨海	永华九配变	10	400	251
20221	滨海	永华六配变	10	400	142
20222	滨海	永华七配变	10	400	243
20223	滨海	永华三配变	10	400	247
20224	滨海	永华十配变	10	400	174
20225	滨海	永华十一配变	10	400	239
20226	滨海	永华四配变	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20227	滨海	永华五配变	10	200	52
20228	滨海	永华小东庄	10	200	113
20229	滨海	永华一配变	10	400	197
20230	滨海	大套农业产业园3#箱变1#主变	10	80	64
20231	滨海	大套农业产业园区路灯（2）	10	50	39
20232	滨海	玉才二十配变	10	400	39
20233	滨海	玉辛二配变	10	400	39
20234	滨海	玉辛六配变	10	400	39
20235	滨海	玉辛三配变	10	200	39
20236	滨海	大套农业园配变	10	200	95
20237	滨海	夹堆河桥一站配变	10	400	218
20238	滨海	树根套二配变	10	400	194
20239	滨海	树根套六配变	10	400	248
20240	滨海	树根套七配变	10	200	63
20241	滨海	树根套三配变	10	400	240
20242	滨海	树根套五配变	10	400	253
20243	滨海	树根套新建队电站	10	200	85
20244	滨海	外套六配变	10	200	0
20245	滨海	外套三配变	10	400	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20246	滨海	辛荡夹堆河电站	10	200	73
20247	滨海	辛荡十配变	10	200	62
20248	滨海	辛荡四配变	10	200	98
20249	滨海	辛荡新建队电站	10	200	99
20250	滨海	大套国道路灯变	10	50	28
20251	滨海	大套乡育才2号地居住区	10	500	246
20252	滨海	树根套四配变	10	200	66
20253	滨海	树根套一配变	10	200	103
20254	滨海	辛荡八配变	10	200	19
20255	滨海	辛荡二配变	10	400	151
20256	滨海	辛荡九配变	10	400	123
20257	滨海	辛荡六配变	10	400	17
20258	滨海	辛荡七配变	10	315	150
20259	滨海	辛荡三配变	10	400	120
20260	滨海	辛荡十二配变	10	400	231
20261	滨海	辛荡十一配变	10	200	73
20262	滨海	辛荡五配变	10	400	148
20263	滨海	辛荡新九配变	10	400	157
20264	滨海	辛荡一配变	10	400	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20265	滨海	玉才八配变（新）	10	400	105
20266	滨海	玉才二十二配变	10	400	246
20267	滨海	玉才二十四配变	10	400	320
20268	滨海	玉才二十五配变	10	400	58
20269	滨海	玉才九配变	10	400	20
20270	滨海	玉才九配变（新）	10	400	162
20271	滨海	玉才七配变	10	400	112
20272	滨海	玉才十二配变	10	400	169
20273	滨海	玉才十配变	10	400	129
20274	滨海	玉才十七配变	10	400	177
20275	滨海	玉才十三配变	10	400	0
20276	滨海	玉才十四配变	10	400	29
20277	滨海	玉才十一配变	10	400	194
20278	滨海	玉才五组站	10	200	94
20279	滨海	玉才新十六配变	10	400	154
20280	滨海	玉才新十五配变	10	400	0
20281	滨海	玉才一配变	10	400	137
20282	滨海	玉才中心村	10	400	63
20283	滨海	玉辛五配变	10	400	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20284	滨海	玉辛一配变	10	400	201
20285	滨海	育才二十三配变	10	400	198
20286	滨海	育才三配变	10	400	244
20287	滨海	玉才十九配变	10	100	73
20288	滨海	玉辛四配变	10	200	113
20289	滨海	育才二十六配变	10	400	173
20290	滨海	坎南条港电站	10	200	109
20291	滨海	塔沟二配变	10	200	120
20292	滨海	塔沟四配变.	10	200	148
20293	滨海	荡东五配变.	10	200	47
20294	滨海	丰舍二配变.	10	200	44
20295	滨海	丰舍六配变	10	200	58
20296	滨海	丰舍十配变	10	200	0
20297	滨海	丰舍四配变	10	200	118
20298	滨海	丰舍小区配变	10	200	54
20299	滨海	塔沟五配变.	10	200	108
20300	滨海	天场天盘电站	10	200	86
20301	滨海	天盘八配变天场	10	200	61
20302	滨海	天盘二配变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20303	滨海	天盘六配变	10	200	83
20304	滨海	天盘七配变	10	200	64
20305	滨海	天盘桥南电站	10	200	122
20306	滨海	天盘十二配变	10	200	120
20307	滨海	天盘十一配变	10	400	218
20308	滨海	天盘四配变	10	200	45
20309	滨海	天盘五配变	10	200	0
20310	滨海	天盘一配变	10	200	68
20311	滨海	条港二配变	10	200	5
20312	滨海	徐丹五六组站	10	200	83
20313	滨海	玉才八配变	10	400	216
20314	滨海	玉才十八配变	10	400	111
20315	滨海	育才二配变	10	400	0
20316	滨海	七分场部	10	200	160
20317	滨海	商物公司台区	10	200	160
20318	滨海	振东供销小区四号变	10	400	320
20319	滨海	东兴电站	10	200	122
20320	滨海	堆角二配变	10	200	12
20321	滨海	堆角三配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20322	滨海	堆角四配变	10	400	257
20323	滨海	堆角一配变	10	200	106
20324	滨海	官庄一站	10	200	93
20325	滨海	华林一站	10	100	17
20326	滨海	界牌二站	10	100	48
20327	滨海	界牌街道十一配变	10	200	123
20328	滨海	界牌街道五配变	10	400	209
20329	滨海	界牌三配变	10	400	195
20330	滨海	界牌十二配变	10	200	49
20331	滨海	界牌十六配变	10	400	76
20332	滨海	界牌十三配变	10	400	121
20333	滨海	祁垛二号变	10	200	53
20334	滨海	祁垛二配变	10	200	25
20335	滨海	祁垛三配变	10	200	77
20336	滨海	祁垛四配变	10	200	41
20337	滨海	祁垛五配变	10	400	226
20338	滨海	祁垛一号变	10	200	121
20339	滨海	祁垛一配变	10	400	260
20340	滨海	万庄电站	10	100	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20341	滨海	万庄二配变	10	200	0
20342	滨海	万庄三配变	10	400	249
20343	滨海	万庄一配变	10	200	0
20344	滨海	周庄八配变	10	400	199
20345	滨海	周庄村二号变配电变压器	10	630	375
20346	滨海	周庄村四号变配电变压器	10	630	386
20347	滨海	周庄村一号变配电变压器	10	630	384
20348	滨海	周庄二配变	10	400	219
20349	滨海	周庄九配变	10	400	129
20350	滨海	周庄六配变	10	400	252
20351	滨海	周庄七配变	10	200	46
20352	滨海	周庄三配变	10	200	73
20353	滨海	周庄五配变	10	200	93
20354	滨海	周庄一配变	10	400	231
20355	滨海	周庄一站	10	200	132
20356	滨海	华林村二号变1#主变	10	630	347
20357	滨海	华林村一号变1#主变	10	630	398
20358	滨海	华林二配变	10	200	59
20359	滨海	华林六配变配变	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20360	滨海	华林七配变配变	10	400	192
20361	滨海	华林三配变	10	200	45
20362	滨海	华林四配变	10	200	76
20363	滨海	华林五配变	10	400	154
20364	滨海	华林一配变	10	400	147
20365	滨海	界牌三站	10	200	139
20366	滨海	界牌五配变电站三	10	100	34
20367	滨海	清水河电站	10	100	6
20368	滨海	清水河三配变	10	400	203
20369	滨海	清水河四配变	10	400	172
20370	滨海	清水河一配变	10	400	107
20371	滨海	四坝八配变	10	400	170
20372	滨海	四坝电站	10	400	268
20373	滨海	四坝二配变配变	10	200	83
20374	滨海	四坝六配变	10	400	181
20375	滨海	四坝七配变	10	400	189
20376	滨海	四坝三配变	10	400	120
20377	滨海	四坝四配变	10	400	203
20378	滨海	四坝五配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20379	滨海	四坝一配变	10	200	34
20380	滨海	朱庄电站	10	400	195
20381	滨海	冲边八配变	10	200	60
20382	滨海	冲边二配变	10	200	33
20383	滨海	冲边九配变	10	400	159
20384	滨海	冲边六配变	10	200	71
20385	滨海	冲边南站	10	100	34
20386	滨海	冲边七配变	10	200	64
20387	滨海	冲边三配变	10	400	194
20388	滨海	冲边四配变	10	200	0
20389	滨海	冲边五配变	10	200	71
20390	滨海	冲边一配变	10	400	150
20391	滨海	吉圩二配变	10	400	249
20392	滨海	吉圩三配变	10	200	26
20393	滨海	界牌吉圩一配变	10	200	13
20394	滨海	界牌康居小区	10	200	3
20395	滨海	三坝八配变	10	400	202
20396	滨海	三坝二配变	10	200	28
20397	滨海	三坝九配变	10	400	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20398	滨海	三坝居民集中区二号变	10	400	158
20399	滨海	三坝居民集中区一号变	10	400	186
20400	滨海	三坝七配变	10	400	141
20401	滨海	三坝十配变	10	400	215
20402	滨海	三坝十一配变	10	400	198
20403	滨海	三坝四配变	10	200	73
20404	滨海	三坝五配变	10	200	29
20405	滨海	三坝一配变	10	400	201
20406	滨海	圣庄电站北	10	200	103
20407	滨海	圣庄二配变	10	200	48
20408	滨海	圣庄南电站	10	200	130
20409	滨海	圣庄排涝二站	10	200	119
20410	滨海	圣庄三配变	10	200	15
20411	滨海	圣庄四配变	10	400	187
20412	滨海	圣庄五配变	10	400	228
20413	滨海	圣庄一配变	10	200	46
20414	滨海	众兴渔场电站	10	200	12
20415	滨海	二坝二配变	10	400	193
20416	滨海	二坝六配变	10	400	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20417	滨海	二坝三配变	10	200	40
20418	滨海	二坝一配变	10	200	47
20419	滨海	河包二配变	10	200	77
20420	滨海	河包二站	10	200	140
20421	滨海	河包六配变	10	400	285
20422	滨海	河包四配变	10	200	77
20423	滨海	河包五配变	10	200	47
20424	滨海	河包一配变	10	200	83
20425	滨海	淮南二配变	10	200	71
20426	滨海	淮南六配变	10	400	13
20427	滨海	淮南七配变	10	400	233
20428	滨海	淮南三配变	10	200	5
20429	滨海	淮南四配变	10	400	85
20430	滨海	淮南一配变	10	400	149
20431	滨海	街道九配变	10	400	88
20432	滨海	街道十配变.	10	400	168
20433	滨海	界牌二坝四配变	10	200	85
20434	滨海	界牌二配变	10	400	222
20435	滨海	界牌街道六配变.	10	400	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20436	滨海	界牌七配变	10	200	6
20437	滨海	界牌十八配变	10	400	223
20438	滨海	界牌十七配变	10	400	158
20439	滨海	界牌十四配变0	10	400	200
20440	滨海	界牌十五配变	10	400	271
20441	滨海	界牌小街二配变（东）.	10	400	73
20442	滨海	界牌小街一配变西.	10	630	90
20443	滨海	三坝电站.	10	100	19
20444	滨海	三坝六配变	10	200	44
20445	滨海	三坝三配变	10	200	74
20446	滨海	三份二配变	10	200	64
20447	滨海	三份七配变	10	400	204
20448	滨海	三份三配变	10	200	73
20449	滨海	三份四配变	10	400	253
20450	滨海	三份五配变	10	400	187
20451	滨海	三份一配变	10	400	227
20452	滨海	三份一站	10	400	179
20453	滨海	许家圩电站	10	200	118
20454	滨海	许家圩二配变	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20455	滨海	许家圩九配变	10	400	119
20456	滨海	许家圩六配变	10	400	246
20457	滨海	许家圩七配变	10	400	212
20458	滨海	许家圩三配变	10	400	121
20459	滨海	许家圩四配变	10	200	110
20460	滨海	许家圩一号变1#主变	10	630	449
20461	滨海	许家圩一配变	10	200	46
20462	滨海	冯庄电站	10	400	265
20463	滨海	冯庄二配变	10	200	28
20464	滨海	冯庄六配变	10	200	0
20465	滨海	冯庄七配变	10	400	156
20466	滨海	冯庄三配变	10	200	33
20467	滨海	冯庄四配变	10	200	61
20468	滨海	冯庄五配变	10	200	51
20469	滨海	冯庄一配变	10	400	182
20470	滨海	界牌条堆六配变	10	400	251
20471	滨海	界牌于庄五配变	10	400	205
20472	滨海	条堆七配变	10	400	171
20473	滨海	王港西站	10	200	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20474	滨海	腰路二配变	10	400	226
20475	滨海	腰路三配变	10	400	181
20476	滨海	腰路四配变	10	400	189
20477	滨海	腰路五配变	10	200	86
20478	滨海	腰路一配变	10	400	216
20479	滨海	有余二配变	10	200	81
20480	滨海	有余三配变	10	400	171
20481	滨海	有余四配变	10	400	218
20482	滨海	有余五配变	10	400	228
20483	滨海	有余一配变	10	400	178
20484	滨海	于庄八配变	10	400	218
20485	滨海	于庄二配变	10	400	184
20486	滨海	于庄三配变	10	400	207
20487	滨海	于庄四配变	10	200	102
20488	滨海	于庄一配变	10	400	115
20489	滨海	众兴二配变	10	400	237
20490	滨海	众兴六配变	10	400	229
20491	滨海	众兴三配变	10	400	225
20492	滨海	众兴四配变	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20493	滨海	众兴五配变	10	400	38
20494	滨海	众兴一配变	10	400	156
20495	滨海	陈建国	10	400	120
20496	滨海	创业七配变	10	400	136
20497	滨海	何祖健-1欧变配电变压器	10	800	327
20498	滨海	陆集五组菜场	10	400	171
20499	滨海	陆集小街十四配变	10	630	327
20500	滨海	陆集小街十五配变	10	630	327
20501	滨海	普润1#.	10	100	80
20502	滨海	条堆二配变	10	400	77
20503	滨海	条堆三配变	10	200	144
20504	滨海	条堆四配变	10	400	254
20505	滨海	条堆五配变	10	200	103
20506	滨海	条堆一配变	10	400	137
20507	滨海	小街八号综合变	10	200	0
20508	滨海	小街九号变	10	400	76
20509	滨海	小街六#变	10	200	27
20510	滨海	小街陆集四配变	10	400	83
20511	滨海	小街路灯一号变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20512	滨海	小街七号变	10	200	31
20513	滨海	小街三号变	10	200	84
20514	滨海	小街十号变	10	400	0
20515	滨海	小街十七号变	10	400	0
20516	滨海	小街十三号变	10	400	140
20517	滨海	小街十一号变	10	200	4
20518	滨海	小街条堆八配变	10	400	263
20519	滨海	小街五号变	10	400	22
20520	滨海	小街一号变	10	400	117
20521	滨海	学地十配变	10	400	227
20522	滨海	赵吉军	10	500	229
20523	滨海	陆集线小街二十号变配变	10	400	73
20524	滨海	创业一配变	10	400	180
20525	滨海	东兴二2配变	10	200	87
20526	滨海	官庄二配变	10	400	193
20527	滨海	官庄九配变	10	400	119
20528	滨海	官庄六配变	10	200	112
20529	滨海	官庄三配变	10	200	44
20530	滨海	官庄四配变	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20531	滨海	官庄五配变	10	200	76
20532	滨海	官庄一号变（小区）	10	400	121
20533	滨海	官庄一配变	10	200	93
20534	滨海	界牌东兴一配变	10	200	29
20535	滨海	陆集东兴三配变	10	400	197
20536	滨海	陆集东兴四配变	10	400	222
20537	滨海	陆亚军联建楼	10	500	261
20538	滨海	十八顷二配变	10	200	14
20539	滨海	十八顷七配变	10	400	286
20540	滨海	十八顷三配变	10	400	159
20541	滨海	十八顷十二配变	10	200	64
20542	滨海	十八顷十配变	10	200	77
20543	滨海	十八顷十三配变	10	400	261
20544	滨海	十八顷十一配变	10	400	218
20545	滨海	十八顷四配变	10	400	264
20546	滨海	十八顷五配变	10	200	55
20547	滨海	十八顷一配变	10	200	34
20548	滨海	十八顷一站	10	200	146
20549	滨海	王港七配变	10	400	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20550	滨海	学地四配变	10	200	134
20551	滨海	学地一配变	10	400	158
20552	滨海	学南二配变	10	400	192
20553	滨海	学南六配变	10	400	213
20554	滨海	学南七配变	10	400	320
20555	滨海	学南七台区配变	10	400	320
20556	滨海	学南三配变	10	200	124
20557	滨海	学南四配变	10	200	79
20558	滨海	学南一配变	10	400	246
20559	滨海	陆下线小街十九号变配变	10	400	181
20560	滨海	创业五配变	10	400	41
20561	滨海	房港二配变	10	400	237
20562	滨海	房港四配变	10	400	219
20563	滨海	房港五配变	10	400	191
20564	滨海	吉甫八配变	10	400	230
20565	滨海	吉甫九配变	10	400	251
20566	滨海	吉甫六配变	10	200	127
20567	滨海	吉甫七配变	10	400	281
20568	滨海	吉甫三配变单相变	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20569	滨海	吉甫十二配变	10	400	147
20570	滨海	吉甫一配变	10	400	175
20571	滨海	界牌房港三配变	10	400	247
20572	滨海	界牌房港一配变	10	200	20
20573	滨海	界牌吉甫三配变	10	400	233
20574	滨海	界牌吉甫十配变	10	400	232
20575	滨海	界牌吉甫四配变	10	400	182
20576	滨海	界牌刘甫一配变	10	400	197
20577	滨海	界牌陆集二配变	10	400	262
20578	滨海	界牌陆集五配变	10	200	125
20579	滨海	界牌陆集一配变	10	400	37
20580	滨海	刘甫八配变	10	400	252
20581	滨海	刘甫北站	10	200	112
20582	滨海	刘甫二配变	10	400	211
20583	滨海	刘甫南站(刘甫一站)	10	400	113
20584	滨海	刘甫七配变	10	200	72
20585	滨海	刘甫三配变	10	200	40
20586	滨海	刘甫四配变	10	200	134
20587	滨海	刘甫五配变	10	400	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20588	滨海	陆集八配变	10	400	273
20589	滨海	陆集电站	10	100	16
20590	滨海	陆集六配变	10	400	227
20591	滨海	陆集七配变	10	400	119
20592	滨海	陆集三配变	10	400	108
20593	滨海	王港八配变	10	400	183
20594	滨海	王港二配变	10	200	92
20595	滨海	王港九配变	10	200	99
20596	滨海	王港六配变	10	400	244
20597	滨海	王港南站	10	200	39
20598	滨海	王港三配变	10	200	100
20599	滨海	王港十二配变	10	400	85
20600	滨海	王港十配变	10	400	258
20601	滨海	王港十一配变	10	400	259
20602	滨海	王港五配变.	10	400	244
20603	滨海	王港一配变	10	400	199
20604	滨海	王港中站	10	400	278
20605	滨海	小街四号变	10	400	104
20606	滨海	竹林二站	10	200	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20607	滨海	竹林五台区配变	10	400	320
20608	滨海	创业八配变	10	400	172
20609	滨海	创业二配变0	10	400	255
20610	滨海	创业六配变	10	200	67
20611	滨海	创业四配变	10	200	59
20612	滨海	黄庄电站	10	200	145
20613	滨海	黄庄二配变	10	400	195
20614	滨海	黄庄九配变	10	400	188
20615	滨海	黄庄六配变	10	400	223
20616	滨海	黄庄七配变	10	400	207
20617	滨海	黄庄十配变	10	400	226
20618	滨海	黄庄四配变	10	400	147
20619	滨海	黄庄五配变	10	200	90
20620	滨海	黄庄一配变0	10	400	234
20621	滨海	界牌黄庄三配变	10	200	0
20622	滨海	界牌三巨一配变	10	200	81
20623	滨海	界牌条巨三配变	10	200	77
20624	滨海	界牌条巨一配变	10	200	45
20625	滨海	界牌赵达金联建楼1#变	10	400	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20626	滨海	界牌赵达金联建楼2#变	10	400	135
20627	滨海	李树海	10	500	88
20628	滨海	陆从祥	10	500	207
20629	滨海	陆集小街二号变	10	400	166
20630	滨海	陆集小街十八号变	10	400	154
20631	滨海	陆集小街十六配变	10	400	71
20632	滨海	三巨北站	10	200	141
20633	滨海	三巨二配变	10	400	173
20634	滨海	三巨三配变	10	200	95
20635	滨海	三巨四配变	10	400	164
20636	滨海	三巨一站	10	200	148
20637	滨海	十八顷八配变1	10	400	210
20638	滨海	四巨二配变	10	200	93
20639	滨海	四巨三配变	10	200	82
20640	滨海	四巨五配变	10	400	174
20641	滨海	四巨一配变	10	400	214
20642	滨海	条巨八配变	10	400	240
20643	滨海	条巨电站	10	200	110
20644	滨海	条巨二配变变压器	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20645	滨海	条巨六配变变压器	10	200	0
20646	滨海	条巨七配变	10	400	211
20647	滨海	条巨四配变	10	400	232
20648	滨海	条巨五配变	10	200	85
20649	滨海	头巨八配变	10	200	0
20650	滨海	头巨二配变	10	200	58
20651	滨海	头巨九配变	10	400	63
20652	滨海	头巨六配变	10	400	166
20653	滨海	头巨七配变	10	400	51
20654	滨海	头巨三配变	10	200	138
20655	滨海	头巨十二配变1	10	400	112
20656	滨海	头巨十配变	10	400	131
20657	滨海	头巨十三配变	10	400	249
20658	滨海	头巨十四配变	10	400	201
20659	滨海	头巨十一配变	10	200	69
20660	滨海	头巨四配变	10	400	254
20661	滨海	头巨五配变	10	400	135
20662	滨海	头巨一配变	10	400	0
20663	滨海	五巨八配变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20664	滨海	五巨二配变	10	200	114
20665	滨海	五巨六配变	10	400	155
20666	滨海	五巨七配变	10	200	97
20667	滨海	五巨三配变	10	200	72
20668	滨海	五巨十九配变	10	400	134
20669	滨海	五巨十配变	10	200	0
20670	滨海	五巨十七配变	10	400	204
20671	滨海	五巨十三配变	10	400	188
20672	滨海	五巨十四配变	10	400	262
20673	滨海	五巨十一配变	10	200	105
20674	滨海	五巨四配变	10	200	73
20675	滨海	五巨五配变	10	200	83
20676	滨海	学地八配变	10	200	38
20677	滨海	学地二配变	10	200	69
20678	滨海	学地六配变	10	200	0
20679	滨海	学地七配变	10	400	118
20680	滨海	学地三配变变压器	10	400	248
20681	滨海	学地十一配变	10	400	250
20682	滨海	学地五配变	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20683	滨海	创业三配变	10	200	96
20684	滨海	河头二配变0	10	400	238
20685	滨海	河头六配变	10	400	244
20686	滨海	河头三配变	10	400	237
20687	滨海	河头四配变	10	200	55
20688	滨海	河头五配变	10	400	210
20689	滨海	河头一配变	10	400	212
20690	滨海	淮东八配变	10	400	204
20691	滨海	淮东二配变（界牌）	10	400	259
20692	滨海	淮东九配变	10	200	60
20693	滨海	淮东六配变0	10	400	244
20694	滨海	淮东七配变	10	200	75
20695	滨海	淮东三配变	10	400	185
20696	滨海	淮东十一配变	10	400	214
20697	滨海	淮东四配变	10	400	195
20698	滨海	淮东五配变	10	200	104
20699	滨海	淮东一配变	10	200	87
20700	滨海	淮西二配变	10	200	37
20701	滨海	淮西三配变1	10	400	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20702	滨海	淮西四配变	10	400	241
20703	滨海	淮西一配变变压器	10	200	6
20704	滨海	淮兴八配变	10	400	203
20705	滨海	淮兴九配变	10	400	105
20706	滨海	淮兴六配变	10	400	181
20707	滨海	淮兴七配变	10	400	19
20708	滨海	淮兴三配变	10	200	60
20709	滨海	淮兴五配变	10	200	150
20710	滨海	淮中二配变单相变	10	200	89
20711	滨海	淮中六配变配	10	400	80
20712	滨海	淮中七配变	10	400	248
20713	滨海	淮中三配变	10	400	202
20714	滨海	淮中五配变	10	200	45
20715	滨海	淮中一配变	10	400	246
20716	滨海	界牌淮兴二配变	10	200	75
20717	滨海	界牌淮兴四配变	10	200	104
20718	滨海	界牌淮中二配变	10	200	102
20719	滨海	界牌竹林一配变	10	400	253
20720	滨海	陆下线淮兴一配变	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20721	滨海	陆下线竹林二配变	10	400	223
20722	滨海	王港四配变	10	200	67
20723	滨海	竹林电站	10	200	119
20724	滨海	竹林三配变	10	400	184
20725	滨海	竹林四配变	10	400	213
20726	滨海	竹林五配变	10	400	320
20727	滨海	陈涛路5#公用	10	400	0
20728	滨海	陈涛路口5#公用	10	400	320
20729	滨海	坎北二配变	10	400	106
20730	滨海	坎北三配变	10	400	12
20731	滨海	坎北十配变	10	400	0
20732	滨海	坎北四配变	10	400	240
20733	滨海	蔬菜十配变	10	400	32
20734	滨海	小街6配变	10	630	0
20735	滨海	陈涛路2#公用	10	400	234
20736	滨海	代庄四配变	10	400	247
20737	滨海	代庄一配变	10	400	128
20738	滨海	戴庄北站	10	200	100
20739	滨海	戴庄南站	10	200	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20740	滨海	戴庄排涝电站	10	200	160
20741	滨海	坎东六配变	10	400	92
20742	滨海	坎东七配变	10	400	228
20743	滨海	坎东十九配变	10	400	114
20744	滨海	坎南代庄二配变	10	200	81
20745	滨海	坎南戴庄三配变	10	400	170
20746	滨海	坎南靠河二配变	10	400	95
20747	滨海	坎南靠河六配变	10	400	142
20748	滨海	坎南靠河七配变	10	400	195
20749	滨海	坎南靠河三配变	10	400	234
20750	滨海	坎南靠河十配变	10	200	79
20751	滨海	坎南靠河十一配变	10	400	124
20752	滨海	坎南靠河四配变	10	400	68
20753	滨海	坎南靠河四配变2	10	400	138
20754	滨海	坎南靠河五配变	10	400	195
20755	滨海	坎南靠河一配变	10	400	163
20756	滨海	坎南三里八配变	10	200	53
20757	滨海	坎南三里十五配变	10	400	69
20758	滨海	坎南三烈十三配变	10	400	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20759	滨海	坎南三烈五配变	10	200	31
20760	滨海	坎南线桃李1#配变	10	400	201
20761	滨海	坎南线桃李村民委员会配变	10	400	289
20762	滨海	靠河八配变	10	200	74
20763	滨海	渠北一台区配变.	10	200	160
20764	滨海	三里七配变	10	400	119
20765	滨海	三里三十配变	10	400	221
20766	滨海	三烈大站	10	200	113
20767	滨海	三烈排涝电站	10	200	160
20768	滨海	三烈一配变	10	400	214
20769	滨海	桃李2#配变	10	400	274
20770	滨海	坎南港区支路公用	10	315	115
20771	滨海	城南菜场欧变	10	630	331
20772	滨海	二农机公用	10	400	77
20773	滨海	坎南菜场2#公用	10	630	140
20774	滨海	坎南菜场公用	10	400	0
20775	滨海	三里二十二配变	10	400	124
20776	滨海	三里二十六配变	10	400	146
20777	滨海	三里六配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20778	滨海	三里三十二配变	10	400	226
20779	滨海	三里十二配变	10	400	0
20780	滨海	三里十九配变	10	400	108
20781	滨海	三里五配变	10	400	175
20782	滨海	华宝3#变	10	400	194
20783	滨海	坎南丁字港2#变	10	400	112
20784	滨海	坎南丁字港3#配变	10	400	91
20785	滨海	坎南丁字港船闸公用	10	400	220
20786	滨海	坎南丁字港一配变	10	400	76
20787	滨海	坎南丁字港闸公用2#配变	10	400	38
20788	滨海	坎南贺沟三配变	10	400	195
20789	滨海	坎南七里排涝电站综合变	10	400	206
20790	滨海	七里公用	10	315	109
20791	滨海	七里一配变	10	400	215
20792	滨海	坎南纺校1#公用	10	630	112
20793	滨海	坎南纺校2#公用配变	10	630	59
20794	滨海	坎南海通汽配公用	10	400	182
20795	滨海	坎南韩庄二配变	10	400	0
20796	滨海	坎南韩庄四配变	10	400	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20797	滨海	坎南韩庄五配变	10	400	134
20798	滨海	坎南韩庄一配变	10	400	29
20799	滨海	坎南三里二十八配变	10	400	83
20800	滨海	坎南三里二十七配变	10	400	156
20801	滨海	坎南三里三配变	10	400	10
20802	滨海	坎南三里十六配变	10	400	102
20803	滨海	坎南三里十一配变	10	400	61
20804	滨海	坎南三里一配变	10	500	108
20805	滨海	坎南锁厂公用	10	630	174
20806	滨海	南苑新村1#欧变1#主变	10	630	285
20807	滨海	南苑新村2#欧变	10	400	180
20808	滨海	三里二配变	10	400	100
20809	滨海	锁厂2#公用	10	400	152
20810	滨海	迎宾花园1#欧变1#主变	10	630	300
20811	滨海	迎宾花园2#欧变1#主变	10	630	300
20812	滨海	迎宾中路1#	10	630	178
20813	滨海	电大2#公用	10	400	110
20814	滨海	钢材市场公用	10	630	104
20815	滨海	坎南北荡五配变	10	400	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20816	滨海	人民路公用1#主变	10	630	208
20817	滨海	人民南路2#箱变1#主变	10	500	127
20818	滨海	迎宾花园3#欧变1#主变	10	200	108
20819	滨海	坎北孟舍二配变	10	400	162
20820	滨海	坎北孟舍六配变变压器	10	400	133
20821	滨海	孟舍3#公用变	10	400	169
20822	滨海	孟舍三配变	10	400	106
20823	滨海	孟舍十六配变	10	400	193
20824	滨海	孟舍十三配变	10	400	215
20825	滨海	孟舍十四配变	10	400	130
20826	滨海	孟舍十五配变	10	200	0
20827	滨海	孟舍四配变	10	400	30
20828	滨海	孟舍五配变	10	200	98
20829	滨海	孟舍一配变	10	400	275
20830	滨海	肖庄八配变	10	400	221
20831	滨海	肖庄五配变	10	400	155
20832	滨海	汇文院1#开关站(三遥)2#所用变	10	30	24
20833	滨海	汇文院1#配电室(三遥)2#主变	10	800	396
20834	滨海	汇文院1#配电室(三遥)4#主变	10	800	396

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20835	滨海	汇文院2#开关站(三遥)2#所用变	10	30	22
20836	滨海	汇文院2#配电室(三遥)2#主变	10	800	396
20837	滨海	汇文院2#配电室(三遥)4#主变	10	800	396
20838	滨海	汇文院3#配电室(三遥)2#主变	10	800	396
20839	滨海	汇文院3#配电室(三遥)4#主变	10	800	396
20840	滨海	汇文院4#配电室(三遥)2#主变	10	800	396
20841	滨海	汇文院4#配电室(三遥)4#主变	10	800	396
20842	滨海	汇文院5#配电室(三遥)2#主变	10	800	396
20843	滨海	汇文院5#配电室(三遥)4#主变	10	800	396
20844	滨海	汇文院6#配电室(三遥)2#主变	10	800	396
20845	滨海	汇文院6#配电室(三遥)4#主变	10	800	396
20846	滨海	孟舍十配变1#主变	10	630	231
20847	滨海	朱浦四配变	10	200	133
20848	滨海	滨海县经济开发区北区8#公用变	10	400	304
20849	滨海	陈滩电站配变	10	200	53
20850	滨海	陈滩二配变	10	400	250
20851	滨海	陈滩六配变	10	400	232
20852	滨海	陈滩七配变	10	200	139
20853	滨海	陈滩三配变	10	400	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20854	滨海	陈滩十八配变	10	400	160
20855	滨海	陈滩十二配变	10	400	253
20856	滨海	陈滩十配变	10	400	245
20857	滨海	陈滩十七配变	10	400	156
20858	滨海	陈滩十三配变	10	400	266
20859	滨海	陈滩十四配变	10	400	232
20860	滨海	陈滩十五配变	10	400	76
20861	滨海	陈滩十一配变	10	400	244
20862	滨海	陈滩四配变	10	200	61
20863	滨海	陈滩五配变	10	400	240
20864	滨海	陈滩一配变	10	400	249
20865	滨海	果林八配变	10	400	71
20866	滨海	果林二配变	10	400	0
20867	滨海	坎北龙港二配变	10	200	0
20868	滨海	龙港三组电站	10	200	98
20869	滨海	龙港四配变	10	400	61
20870	滨海	卢滩六配变	10	400	229
20871	滨海	卢滩三配变	10	200	72
20872	滨海	卢滩四配变	10	400	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20873	滨海	卢滩五配变	10	400	153
20874	滨海	卢滩一配变	10	400	257
20875	滨海	吕滩八配变	10	400	148
20876	滨海	吕滩电站	10	200	160
20877	滨海	吕滩二配变	10	400	213
20878	滨海	吕滩九配变	10	200	51
20879	滨海	吕滩六配变	10	400	184
20880	滨海	吕滩七配变	10	200	18
20881	滨海	吕滩三配变	10	200	78
20882	滨海	吕滩十二配变	10	400	240
20883	滨海	吕滩十配变	10	400	206
20884	滨海	吕滩十一配变	10	200	59
20885	滨海	吕滩四配变	10	400	252
20886	滨海	吕滩五配变	10	400	227
20887	滨海	吕滩一配变	10	400	243
20888	滨海	王滩电站	10	200	65
20889	滨海	王滩二配变	10	200	122
20890	滨海	王滩九配变	10	400	194
20891	滨海	王滩七配变	10	400	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20892	滨海	王滩三配变	10	400	220
20893	滨海	王滩十二配变	10	400	216
20894	滨海	王滩十六配变	10	400	320
20895	滨海	王滩十配变	10	200	95
20896	滨海	王滩十三配变	10	400	148
20897	滨海	王滩十四配变	10	400	196
20898	滨海	王滩十五配变	10	400	254
20899	滨海	王滩十一配变	10	400	218
20900	滨海	王滩四配变	10	400	280
20901	滨海	王滩一配变	10	200	47
20902	滨海	友好三台区配变	10	400	320
20903	滨海	果林三配变	10	400	113
20904	滨海	果林十二配变	10	200	0
20905	滨海	果林十配变	10	400	255
20906	滨海	果林十三配变	10	400	116
20907	滨海	果林十五配变	10	200	91
20908	滨海	果林十一配变	10	200	60
20909	滨海	果林四配变1	10	200	109
20910	滨海	果林五配变.	10	400	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20911	滨海	果林一配变	10	400	160
20912	滨海	夹河十配变	10	200	94
20913	滨海	坎北果林九配变	10	400	164
20914	滨海	坎北果林七配变	10	400	10
20915	滨海	坎北龙港七配变	10	400	233
20916	滨海	良种场综合变	10	200	60
20917	滨海	龙港村电站	10	200	0
20918	滨海	龙港九配变	10	400	244
20919	滨海	龙港六配变	10	400	240
20920	滨海	龙港三配变	10	200	76
20921	滨海	龙港十配变	10	400	224
20922	滨海	龙港十一配变	10	400	183
20923	滨海	龙港五配变	10	200	96
20924	滨海	龙港一配变	10	200	84
20925	滨海	孟舍九配变	10	400	54
20926	滨海	肖港电站	10	200	144
20927	滨海	肖庄二组电站	10	250	154
20928	滨海	肖庄三配变	10	400	250
20929	滨海	肖庄十配变	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20930	滨海	肖庄十三配变	10	400	236
20931	滨海	肖庄四配变	10	200	123
20932	滨海	肖庄一配变	10	400	228
20933	滨海	玉才十五配变	10	400	161
20934	滨海	博纳物资	10	630	263
20935	滨海	东扶贫2#变	10	200	0
20936	滨海	坎南东扶贫	10	400	104
20937	滨海	坎南嵇庄四配变	10	200	51
20938	滨海	坎南三里二十配变	10	400	132
20939	滨海	坎南孙庄二配变	10	400	22
20940	滨海	坎南孙庄小区3#变	10	400	113
20941	滨海	坎南孙庄小区配变	10	400	49
20942	滨海	万豪1#箱变1#主变	10	630	356
20943	滨海	万豪2#箱变1#主变	10	630	317
20944	滨海	阜中排涝	10	400	173
20945	滨海	阜中新区2#	10	400	0
20946	滨海	阜中赵舍电站	10	200	104
20947	滨海	贺沟张庄电站	10	200	0
20948	滨海	贺沟中站配变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20949	滨海	经济开发区阜中新区1#变1#主变	10	630	180
20950	滨海	经济开发区阜中新区2#变1#主变	10	630	295
20951	滨海	经济开发区阜中新区3#变	10	630	203
20952	滨海	坎南阜中四配变	10	400	1
20953	滨海	新增阜中五配变	10	400	21
20954	滨海	冠华公用箱变1#主变	10	630	173
20955	滨海	红旗六配变	10	400	122
20956	滨海	红旗十一配变	10	400	173
20957	滨海	红旗四配变	10	200	33
20958	滨海	坎南二斗河配变	10	400	0
20959	滨海	坎南入城口箱变1#主变	10	400	173
20960	滨海	坎南友好四配变	10	400	113
20961	滨海	坎南友好五配变	10	400	120
20962	滨海	坎南友好西五号配变	10	400	173
20963	滨海	坎南友好西小区2#变	10	400	173
20964	滨海	坎南友好西小区4#变	10	400	173
20965	滨海	坎南友好西小区配变	10	400	57
20966	滨海	坎南友好小区配变	10	400	95
20967	滨海	友好东小区1#变	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20968	滨海	友好东小区3#变	10	200	58
20969	滨海	友好东小区4#变	10	400	173
20970	滨海	友好西二配变	10	400	173
20971	滨海	阜中辛庄电站	10	200	160
20972	滨海	阜中一配变	10	400	272
20973	滨海	贺沟新站配变	10	200	160
20974	滨海	农林厂2#配变	10	400	189
20975	滨海	条港六配变	10	400	237
20976	滨海	条港五配变	10	400	123
20977	滨海	条港一配变	10	400	211
20978	滨海	汪舍电站配变	10	200	160
20979	滨海	阜中二配变	10	200	108
20980	滨海	阜中1#变	10	200	99
20981	滨海	阜中2#变	10	400	269
20982	滨海	红旗桥南配变	10	400	205
20983	滨海	民营企业配变	10	630	0
20984	滨海	水利船队配变	10	400	79
20985	滨海	条港北站	10	200	116
20986	滨海	华德光伏变	10	315	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20987	滨海	农林场配变	10	400	63
20988	滨海	条港排涝站	10	200	95
20989	滨海	条港三配变	10	200	70
20990	滨海	条港中站	10	200	160
20991	滨海	仁和十公用	10	400	200
20992	滨海	坎南阜中三配变	10	400	113
20993	滨海	坎南七里四配变	10	400	298
20994	滨海	张舍综合变	10	400	136
20995	滨海	工业路2#公用	10	400	250
20996	滨海	金屋装饰城	10	400	141
20997	滨海	金屋装饰城2#变配变	10	400	66
20998	滨海	经西路1#公用箱变1#主变	10	400	94
20999	滨海	坎南工业路3#公用	10	400	123
21000	滨海	坎南韩庄三配变	10	400	85
21001	滨海	力达路灯配变	10	400	267
21002	滨海	华宝1#公用	10	400	216
21003	滨海	华宝2#变	10	400	152
21004	滨海	坎北七配变	10	400	48
21005	滨海	坎北小街十六配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21006	滨海	仁和十四台区	10	400	320
21007	滨海	仁和四公用	10	200	72
21008	滨海	蔬菜6号公用	10	400	0
21009	滨海	小街二配变	10	630	189
21010	滨海	小街九配变	10	400	77
21011	滨海	小街三配变	10	400	254
21012	滨海	小街十配变	10	400	127
21013	滨海	小街十五配变变压器	10	400	50
21014	滨海	丙纶公用	10	400	320
21015	滨海	坎北五配变	10	400	136
21016	滨海	万恒小区1#变805144001002	10	500	213
21017	滨海	万恒小区2#变805144115	10	500	180
21018	滨海	万恒小区3#变805144116004	10	500	227
21019	滨海	小街5配变	10	400	180
21020	滨海	小街7配变	10	630	37
21021	滨海	小街8配变	10	400	0
21022	滨海	小街十一配变	10	630	137
21023	滨海	轧花公用配变	10	500	400
21024	滨海	滨海县经济开发区北区1号公用变	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21025	滨海	滨海县经济开发区北区2#公用	10	400	0
21026	滨海	滨海县经济开发区北区3#公用变	10	400	0
21027	滨海	滨海县经济开发区北区6#公用变	10	400	0
21028	滨海	坎北清河十三配变	10	400	0
21029	滨海	坎北清河一配变	10	200	0
21030	滨海	坎北沙庄二配变	10	400	0
21031	滨海	坎北沙庄四配变变压器	10	400	0
21032	滨海	清河八配变	10	400	0
21033	滨海	清河二配变	10	200	0
21034	滨海	清河九配变	10	400	0
21035	滨海	清河六配变	10	200	0
21036	滨海	清河七配变	10	200	0
21037	滨海	清河三配变	10	400	0
21038	滨海	清河十配变	10	200	0
21039	滨海	清河十一配变	10	400	0
21040	滨海	清河四配变1	10	200	0
21041	滨海	清河五配变	10	200	0
21042	滨海	北区5#公用变	10	400	300
21043	滨海	滨海县经济开发区北区7#公用变	10	315	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21044	滨海	施庄二配变	10	200	151
21045	滨海	施庄三配变	10	400	145
21046	滨海	施庄四配变	10	315	231
21047	滨海	施庄五配变	10	400	301
21048	滨海	坎北小街1配变	10	800	0
21049	滨海	坎北一配变	10	630	207
21050	滨海	大兴十配变	10	400	320
21051	滨海	韩庄二配变	10	400	122
21052	滨海	韩庄三配变	10	400	223
21053	滨海	韩庄四配变	10	400	245
21054	滨海	韩庄一配变	10	400	124
21055	滨海	汇德居小区1#配电室1#主变	10	400	267
21056	滨海	会农电站	10	200	117
21057	滨海	会农二配变	10	400	162
21058	滨海	会农六配变	10	200	0
21059	滨海	会农四配变	10	400	261
21060	滨海	会农五配变	10	200	83
21061	滨海	会农一配变	10	200	124
21062	滨海	惠农新村1#变压器	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21063	滨海	惠农新村2#变压器	10	400	246
21064	滨海	惠农新村3#变压器	10	400	193
21065	滨海	惠农新村4#变压器	10	400	182
21066	滨海	惠农新村5#变压器	10	400	226
21067	滨海	坎北会农三配变	10	400	160
21068	滨海	坎北沙庄三配变	10	400	193
21069	滨海	坎北新安十一配变	10	400	214
21070	滨海	坎北徐红	10	250	36
21071	滨海	沙庄一配变	10	400	200
21072	滨海	团荡七配变	10	400	248
21073	滨海	团荡五配变	10	200	63
21074	滨海	新安2#变	10	400	181
21075	滨海	新安3#变	10	400	239
21076	滨海	新安十八配变	10	400	212
21077	滨海	新安十六配变变压器	10	400	184
21078	滨海	新安十七配变变压器	10	400	123
21079	滨海	新安十三配变	10	400	230
21080	滨海	新安十五配变变压器	10	400	185
21081	滨海	新安小区1#变	10	400	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21082	滨海	大兴八配变变压器	10	400	133
21083	滨海	大兴二站	10	200	108
21084	滨海	大兴六配变	10	400	258
21085	滨海	大兴七配变	10	100	26
21086	滨海	大兴三配变	10	400	248
21087	滨海	东承府1#配电室1#主变	10	800	501
21088	滨海	坎北东坎镇农业园一配变	10	200	112
21089	滨海	团荡八队电站	10	250	172
21090	滨海	团荡九配变	10	200	74
21091	滨海	团荡三配变	10	400	195
21092	滨海	团荡十一配变	10	400	274
21093	滨海	万兴花园配电房4#主变	10	800	603
21094	滨海	新安八配变	10	400	303
21095	滨海	新安二配变	10	400	239
21096	滨海	新安二十配变	10	400	127
21097	滨海	滨海县经济开发区北区4#公用变	10	400	285
21098	滨海	汇文院1#开关站(三遥)1#所用变	10	30	20
21099	滨海	汇文院1#配电室(三遥)1#主变	10	800	233
21100	滨海	汇文院1#配电室(三遥)3#主变	10	800	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21101	滨海	汇文院2#开关站(三遥)1#所用变	10	30	24
21102	滨海	汇文院2#配电室(三遥)1#主变	10	800	233
21103	滨海	汇文院2#配电室(三遥)3#主变	10	800	233
21104	滨海	汇文院3#配电室(三遥)1#主变	10	800	233
21105	滨海	汇文院3#配电室(三遥)3#主变	10	800	233
21106	滨海	汇文院4#配电室(三遥)1#主变	10	800	233
21107	滨海	汇文院4#配电室(三遥)3#主变	10	800	233
21108	滨海	汇文院5#配电室(三遥)1#主变	10	800	233
21109	滨海	汇文院5#配电室(三遥)3#主变	10	800	233
21110	滨海	汇文院6#配电室(三遥)1#主变	10	800	233
21111	滨海	汇文院6#配电室(三遥)3#主变	10	800	233
21112	滨海	大坝二配变	10	400	184
21113	滨海	大坝六配变	10	400	253
21114	滨海	大坝七配变	10	400	208
21115	滨海	大坝三配变	10	200	51
21116	滨海	大坝四配变	10	400	286
21117	滨海	大坝五配变	10	400	214
21118	滨海	大坝一配变	10	200	76
21119	滨海	二坎八配变	10	400	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21120	滨海	二坎东站打水	10	200	150
21121	滨海	二坎二配变	10	400	0
21122	滨海	二坎九配变	10	400	232
21123	滨海	二坎六配变	10	315	137
21124	滨海	二坎七配变	10	400	80
21125	滨海	二坎三配变	10	400	147
21126	滨海	二坎十一配变	10	400	71
21127	滨海	二坎四配变	10	200	145
21128	滨海	二坎中站打水	10	200	160
21129	滨海	黄泥八配变	10	400	141
21130	滨海	黄泥二配变	10	400	143
21131	滨海	黄泥三配变	10	400	125
21132	滨海	黄泥四配变	10	400	199
21133	滨海	黄泥一配变	10	400	182
21134	滨海	坎北张弓三配变	10	400	253
21135	滨海	益礼八配变	10	400	197
21136	滨海	益礼北站	10	200	105
21137	滨海	益礼电站	10	200	138
21138	滨海	益礼二配变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21139	滨海	益礼六配变	10	400	143
21140	滨海	益礼七配变	10	200	57
21141	滨海	益礼三配变	10	400	221
21142	滨海	益礼四配变	10	200	30
21143	滨海	益礼五配变	10	200	74
21144	滨海	益礼一配变	10	400	134
21145	滨海	张弓二配变	10	400	139
21146	滨海	张弓六配变	10	400	228
21147	滨海	张弓五配变	10	400	275
21148	滨海	张弓小舍电站	10	200	80
21149	滨海	张弓一配变	10	200	117
21150	滨海	张庄东站	10	200	137
21151	滨海	张庄二配变	10	400	193
21152	滨海	张庄六配变	10	400	242
21153	滨海	张庄三配变	10	200	67
21154	滨海	张庄四配变	10	400	210
21155	滨海	张庄五配变	10	400	139
21156	滨海	张庄西站	10	200	144
21157	滨海	张庄一配变	10	400	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21158	滨海	大兴二配变	10	200	88
21159	滨海	大兴九配变	10	400	320
21160	滨海	大兴四配变	10	200	98
21161	滨海	大兴五配变	10	200	59
21162	滨海	大兴一配变	10	200	82
21163	滨海	东坎镇农业园三配变	10	200	9
21164	滨海	范如领加工	10	200	56
21165	滨海	坎北东坎镇农业园二配变	10	400	268
21166	滨海	坎北新安七配变	10	400	0
21167	滨海	坎北新安十九配变	10	400	0
21168	滨海	坎北新安十配变	10	400	17
21169	滨海	坎北新安五配变	10	400	59
21170	滨海	新安二站	10	250	148
21171	滨海	新安十二配变	10	400	178
21172	滨海	新安四配变	10	400	264
21173	滨海	程庄安置小区1#主变	10	630	338
21174	滨海	程庄一配变	10	400	277
21175	滨海	二坎十二配变箱变变压器	10	630	278
21176	滨海	胡集八配变	10	400	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21177	滨海	胡集东站	10	200	106
21178	滨海	胡集二配变	10	200	101
21179	滨海	胡集九配变	10	400	260
21180	滨海	胡集六配变	10	400	233
21181	滨海	胡集七配变	10	400	201
21182	滨海	胡集四配变	10	400	161
21183	滨海	胡集五配变	10	400	214
21184	滨海	胡集西站	10	200	76
21185	滨海	胡集一配变	10	200	112
21186	滨海	黄泥南站	10	200	88
21187	滨海	夹河电站	10	200	121
21188	滨海	夹河二配变	10	400	229
21189	滨海	夹河六配变	10	200	27
21190	滨海	夹河七配变	10	200	66
21191	滨海	夹河四配变	10	400	212
21192	滨海	夹河五配变	10	400	134
21193	滨海	坎北夹河八配变	10	400	191
21194	滨海	坎北夹河三配变	10	400	157
21195	滨海	坎北夹河一配变	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21196	滨海	坎北小沃八配变	10	400	225
21197	滨海	坎北小沃二配变	10	400	169
21198	滨海	坎北小沃三配变	10	200	115
21199	滨海	坎北小沃四配变	10	400	163
21200	滨海	坎北小沃五配变	10	200	151
21201	滨海	小沃二组电站	10	400	290
21202	滨海	小沃六配变	10	400	204
21203	滨海	小沃七配变	10	400	271
21204	滨海	小沃五组电站	10	200	112
21205	滨海	肖庄电站	10	200	145
21206	滨海	肖庄二配变	10	400	156
21207	滨海	肖庄九配变	10	400	162
21208	滨海	肖庄六配变	10	200	0
21209	滨海	肖庄七配变	10	400	212
21210	滨海	肖庄七组电站	10	200	110
21211	滨海	肖庄十二配变	10	400	214
21212	滨海	肖庄十五配变	10	400	233
21213	滨海	肖庄十一配变	10	200	101
21214	滨海	滨海县城市管理局（路灯用电）	10	100	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21215	滨海	坎北西坎4#变	10	400	76
21216	滨海	坎北朱浦二配变	10	400	292
21217	滨海	坎北朱浦三配变	10	400	270
21218	滨海	邻里中心1#开闭所1#主变	10	800	427
21219	滨海	邻里中心1#开闭所3#主变	10	800	515
21220	滨海	西坎1#变	10	400	0
21221	滨海	西坎2#变	10	400	157
21222	滨海	西坎3#变	10	400	164
21223	滨海	西坎安置小区1#配电室1#主变	10	800	348
21224	滨海	西坎安置小区1#配电室2#主变	10	800	333
21225	滨海	西坎八配变	10	400	106
21226	滨海	西坎二配变	10	400	303
21227	滨海	西坎六配变	10	200	122
21228	滨海	西坎七配变	10	200	126
21229	滨海	西坎三配变	10	200	160
21230	滨海	西坎五配变	10	400	280
21231	滨海	西坎一配变	10	400	312
21232	滨海	西域香苑1#开闭所1#主变	10	800	444
21233	滨海	西域香苑1#开闭所2#主变	10	800	412

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21234	滨海	西域香苑1#开闭所3#主变	10	800	408
21235	滨海	西域香苑1#开闭所4#主变	10	800	494
21236	滨海	杨陆三配变	10	200	11
21237	滨海	杨陆五配变	10	400	208
21238	滨海	杨陆一配变	10	400	238
21239	滨海	朱浦西站	10	200	86
21240	滨海	会农八配变	10	100	79
21241	滨海	二坎十配变	10	200	0
21242	滨海	二坎五配变	10	400	0
21243	滨海	坎北园区9#变	10	400	0
21244	滨海	东元5#公用变	10	400	197
21245	滨海	东元6#公用	10	400	159
21246	滨海	坎北坎东十一配变	10	400	151
21247	滨海	坎北小岛2#公用	10	630	203
21248	滨海	坎东八配变	10	400	83
21249	滨海	坎东二配变	10	400	164
21250	滨海	坎东二十二配变	10	400	236
21251	滨海	坎东二十配变	10	400	239
21252	滨海	坎东二十一配变	10	400	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21253	滨海	坎东九配变	10	400	177
21254	滨海	坎东三配变	10	400	167
21255	滨海	坎东十八配变	10	400	164
21256	滨海	坎东十二配变	10	400	0
21257	滨海	坎东十六配变	10	400	48
21258	滨海	坎东十配变	10	400	163
21259	滨海	坎东十七配变	10	400	51
21260	滨海	坎东十三配变	10	400	93
21261	滨海	坎东十四配变	10	400	87
21262	滨海	坎东十五配变	10	400	50
21263	滨海	坎东四配变	10	400	21
21264	滨海	坎东五配变	10	200	137
21265	滨海	坎东一配变	10	400	114
21266	滨海	小岛3#公用	10	400	84
21267	滨海	小岛4#公用	10	400	153
21268	滨海	小岛公用	10	400	86
21269	滨海	盐业公司公用	10	400	89
21270	滨海	杨如友联建楼公用	10	400	224
21271	滨海	越河2#公用	10	400	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21272	滨海	东堆二配变	10	400	284
21273	滨海	东堆六配变	10	400	264
21274	滨海	东堆七配变	10	400	260
21275	滨海	东堆五配变	10	200	117
21276	滨海	东堆一配变	10	400	300
21277	滨海	坎南菜场3#变	10	400	233
21278	滨海	坎南东三小区1#变	10	400	96
21279	滨海	坎南东三小区2#变	10	400	117
21280	滨海	坎南浦西六配变	10	200	88
21281	滨海	坎南浦西三配变	10	400	262
21282	滨海	坎南三尖二配变	10	400	294
21283	滨海	坎南三尖六配变	10	200	135
21284	滨海	坎南三尖三配变	10	400	187
21285	滨海	坎南三尖四配变	10	200	38
21286	滨海	坎南三尖一配变	10	200	135
21287	滨海	浦西八配变	10	200	84
21288	滨海	三尖八配变	10	200	138
21289	滨海	三尖东站	10	200	145
21290	滨海	桃李院1#配电室1#主变	10	800	288

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21291	滨海	桃李院1#配电室2#主变	10	800	413
21292	滨海	桃李院1#配电室3#主变	10	800	496
21293	滨海	桃李院1#配电室4#主变	10	800	355
21294	滨海	坎南陈庄五配变	10	200	75
21295	滨海	坎南渠北三配变	10	200	65
21296	滨海	坎南渠北五配变	10	400	189
21297	滨海	坎南渠北一配变	10	200	0
21298	滨海	坎南三烈八配变	10	400	181
21299	滨海	坎南三烈三配变	10	400	145
21300	滨海	坎南三烈四配变	10	400	203
21301	滨海	坎南沙浦三配变	10	400	226
21302	滨海	坎南桃李电站	10	200	47
21303	滨海	坎南桃元一配变	10	400	198
21304	滨海	坎南桃园三配变	10	400	197
21305	滨海	坎南线三烈1#配变	10	400	284
21306	滨海	坎南线沙浦1#配变	10	400	207
21307	滨海	靠河九配变	10	400	151
21308	滨海	浦西新西站	10	200	38
21309	滨海	渠北二配变	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21310	滨海	渠北西站	10	200	118
21311	滨海	三尖南站	10	200	100
21312	滨海	三烈2#配变	10	400	201
21313	滨海	三烈二配变	10	400	157
21314	滨海	三烈红青站	10	200	114
21315	滨海	三烈六配变	10	400	136
21316	滨海	三烈七配变	10	400	142
21317	滨海	三烈新北站	10	200	117
21318	滨海	三烈新站	10	200	160
21319	滨海	沙浦2#配变	10	400	258
21320	滨海	沙浦3#配变	10	400	282
21321	滨海	沙浦西站	10	200	104
21322	滨海	桃元二配变	10	400	85
21323	滨海	桃元六配变	10	400	158
21324	滨海	桃元七配变	10	400	244
21325	滨海	桃园四配变	10	200	54
21326	滨海	桃园五配变	10	400	148
21327	滨海	陈庄蔡庄电站	10	200	71
21328	滨海	陈庄调渡河西站	10	200	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21329	滨海	陈庄东兴站	10	200	93
21330	滨海	坎南陈庄二配变	10	200	86
21331	滨海	坎南陈庄四配变	10	200	101
21332	滨海	坎南陈庄一配变	10	400	229
21333	滨海	坎南嵇庄二配变	10	400	152
21334	滨海	坎南嵇庄三配变	10	200	59
21335	滨海	坎南糜滩二配变	10	200	107
21336	滨海	坎南糜滩三配变	10	200	75
21337	滨海	坎南糜滩四配变	10	400	125
21338	滨海	坎南糜滩五配变	10	200	47
21339	滨海	坎南南二层三配变	10	400	0
21340	滨海	坎南渠北七配变	10	200	75
21341	滨海	坎南陶圩六配变	10	400	239
21342	滨海	坎南陶圩四配变	10	200	114
21343	滨海	坎南陶圩一配变	10	400	199
21344	滨海	糜滩东站在	10	200	92
21345	滨海	糜滩三站	10	200	147
21346	滨海	糜滩一配变	10	200	123
21347	滨海	南二层大站	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21348	滨海	南二层二配变	10	200	131
21349	滨海	南二层五配变	10	200	46
21350	滨海	沙浦北站	10	200	160
21351	滨海	沙浦东站	10	200	116
21352	滨海	沙浦二配变	10	200	12
21353	滨海	沙浦四配变	10	400	139
21354	滨海	沙浦一配变	10	400	148
21355	滨海	沙浦中站	10	200	113
21356	滨海	陶圩八配变	10	400	228
21357	滨海	陶圩二配变	10	400	216
21358	滨海	陶圩南站	10	200	129
21359	滨海	陶圩桥口配变	10	400	218
21360	滨海	陶圩三配变	10	200	67
21361	滨海	头层调度河东站	10	200	120
21362	滨海	头层调度河西站	10	200	121
21363	滨海	头层二配变	10	400	209
21364	滨海	头层二站	10	200	117
21365	滨海	头层三配变	10	400	152
21366	滨海	头层四配变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21367	滨海	头层五配变	10	200	59
21368	滨海	头层一配变	10	400	226
21369	滨海	新兴三站	10	200	53
21370	滨海	沿淮村1#变	10	400	184
21371	滨海	沿淮村2#变	10	400	135
21372	滨海	坎南七里九配变	10	400	128
21373	滨海	坎南七里三配变	10	200	80
21374	滨海	坎南三里变电路2#变	10	400	119
21375	滨海	坎南三里二十三配变	10	400	124
21376	滨海	坎南三里二十一配变	10	400	118
21377	滨海	坎南三里九配变	10	400	0
21378	滨海	坎南三里十配变	10	400	0
21379	滨海	坎南三里十三配变	10	400	127
21380	滨海	坎南三里十四配变	10	200	38
21381	滨海	坎南三里四配变	10	400	96
21382	滨海	坎南三里新河配变	10	400	158
21383	滨海	七里七配变	10	200	0
21384	滨海	三里2#变	10	400	164
21385	滨海	三里二十九配变	10	400	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21386	滨海	三里二十四配变	10	400	130
21387	滨海	三里三十一配变	10	400	134
21388	滨海	坎南三里二十五配变	10	400	102
21389	滨海	坎南三里工业园2#变	10	400	133
21390	滨海	三里十八配变	10	400	184
21391	滨海	坎南陈庄三配变	10	200	89
21392	滨海	坎南南二层四配变	10	400	111
21393	滨海	坎南南二层一配变	10	200	40
21394	滨海	坎南浦北二配变	10	400	201
21395	滨海	坎南浦北六配变	10	200	3
21396	滨海	坎南浦北四配变	10	200	49
21397	滨海	坎南浦北一配变	10	200	46
21398	滨海	坎南浦西二配变	10	400	209
21399	滨海	坎南浦西七配变	10	200	18
21400	滨海	坎南浦西一配变	10	400	181
21401	滨海	坎南三庄二配变	10	400	202
21402	滨海	坎南三庄六配变	10	400	211
21403	滨海	坎南三庄四配变	10	200	83
21404	滨海	坎南头层六配变	10	200	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21405	滨海	坎南新兴七配变	10	400	276
21406	滨海	坎南新兴三配变	10	400	234
21407	滨海	坎南新兴五配变	10	400	256
21408	滨海	南二层北站	10	200	27
21409	滨海	浦北三配变	10	200	11
21410	滨海	浦北五配变	10	400	166
21411	滨海	浦西南站	10	200	10
21412	滨海	浦西四配变	10	200	100
21413	滨海	浦西新站	10	200	109
21414	滨海	渠北八配变	10	400	217
21415	滨海	渠北合心站	10	200	120
21416	滨海	渠北四配变	10	400	197
21417	滨海	三庄三配变	10	200	77
21418	滨海	三庄五配变	10	200	105
21419	滨海	三庄新南站	10	200	41
21420	滨海	三庄一配变	10	400	210
21421	滨海	沙浦五配变	10	200	6
21422	滨海	新兴北站	10	200	83
21423	滨海	新兴二配变	10	400	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21424	滨海	新兴二站	10	200	94
21425	滨海	新兴农业园配变	10	200	108
21426	滨海	新兴四配变	10	400	242
21427	滨海	新兴一配变	10	400	193
21428	滨海	赵庄电站	10	200	117
21429	滨海	中浦电站	10	200	0
21430	滨海	镇北线东园2#公用变配.	10	400	320
21431	滨海	东元1#公用	10	400	19
21432	滨海	东元2#公用	10	400	48
21433	滨海	东元3#公用	10	400	0
21434	滨海	东元4#公用	10	400	0
21435	滨海	东元二配变	10	400	112
21436	滨海	东元三配变	10	200	132
21437	滨海	东元四配变	10	400	36
21438	滨海	东元五配变	10	400	267
21439	滨海	东元一配变	10	400	257
21440	滨海	小街十四配变	10	400	318
21441	滨海	御景花园小区1#开闭所2#所变	10	30	1
21442	滨海	御景花园小区1#开闭所1#所变	10	30	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21443	滨海	御景花园小区1#配电室1#主变	10	800	425
21444	滨海	御景花园小区1#配电室3#主变	10	800	378
21445	滨海	御景花园小区2#配电室1#主变	10	800	427
21446	滨海	御景花园小区2#配电室3#主变	10	800	334
21447	滨海	御景花园小区3#配电室1#主变	10	630	307
21448	滨海	御景花园小区3#配电室3#主变	10	630	245
21449	滨海	御景花园小区4#开闭所1#主变	10	630	224
21450	滨海	御景花园小区4#开闭所3#主变	10	630	343
21451	滨海	御景花园小区5#配电室1#主变	10	800	547
21452	滨海	回味老城1#配电室(三遥)1#主变	10	800	632
21453	滨海	回味老城1#配电室(三遥)2#主变	10	800	637
21454	滨海	运东线回味老城1#箱变1#主变	10	630	504
21455	滨海	运东线回味老城2#箱变1#主变	10	630	504
21456	滨海	坎北新安一配变	10	400	117
21457	滨海	南荡电站	10	200	146
21458	滨海	团荡二十配变	10	400	229
21459	滨海	团荡一配变	10	400	181
21460	滨海	广垛1#配变	10	400	248
21461	滨海	广垛2#配变	10	400	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21462	滨海	广垛3#配变	10	400	223
21463	滨海	广垛4#配变	10	400	252
21464	滨海	广垛八配变	10	400	89
21465	滨海	广垛电站	10	200	123
21466	滨海	广垛六配变	10	400	288
21467	滨海	广垛七配变	10	400	71
21468	滨海	广垛三配变	10	400	8
21469	滨海	广垛一配变	10	400	130
21470	滨海	夹州八配变	10	200	25
21471	滨海	夹州二配变	10	400	177
21472	滨海	夹州六配变	10	200	62
21473	滨海	夹州七配变	10	200	79
21474	滨海	夹州三配变	10	200	64
21475	滨海	夹州十配变	10	400	129
21476	滨海	夹州十一配变变压器	10	400	199
21477	滨海	夹州四配变	10	400	253
21478	滨海	夹州五配变	10	400	157
21479	滨海	夹州一配变	10	200	80
21480	滨海	坎北广垛二配变	10	400	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21481	滨海	坎北广垛四配变变压器	10	400	211
21482	滨海	坎北盘洋三站	10	200	125
21483	滨海	坎北兴北八配变	10	400	271
21484	滨海	坎北兴北六配变	10	200	43
21485	滨海	坎北兴北四配变	10	200	92
21486	滨海	盘洋八队电站	10	200	112
21487	滨海	盘洋八配变	10	400	246
21488	滨海	盘洋东站	10	200	134
21489	滨海	盘洋二配变	10	400	261
21490	滨海	盘洋九配变	10	200	89
21491	滨海	盘洋六配变	10	200	81
21492	滨海	盘洋七配变	10	400	220
21493	滨海	盘洋三配变	10	400	242
21494	滨海	盘洋十配变	10	200	66
21495	滨海	盘洋十三配变	10	400	207
21496	滨海	盘洋十四配变	10	400	209
21497	滨海	盘洋十五配变	10	400	232
21498	滨海	盘洋十一配变	10	630	355
21499	滨海	盘洋四配变	10	200	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21500	滨海	盘洋五配变	10	400	185
21501	滨海	盘洋一配变	10	400	207
21502	滨海	盘洋中站	10	200	151
21503	滨海	吴庄东站	10	200	103
21504	滨海	兴北东站	10	200	140
21505	滨海	兴北九配变	10	200	61
21506	滨海	兴北七配变	10	200	71
21507	滨海	兴北三配变	10	400	173
21508	滨海	兴北十配变	10	400	259
21509	滨海	兴北五配变	10	200	82
21510	滨海	兴北一配变	10	200	94
21511	滨海	东坎镇民营园1#公用变	10	400	121
21512	滨海	汇德居小区1#开闭所2#主变	10	800	617
21513	滨海	汇德居小区1#开闭所4#主变	10	800	477
21514	滨海	坎北沙庄五配变	10	400	120
21515	滨海	坎北小街十二配变	10	200	160
21516	滨海	坎北新安九配变	10	400	188
21517	滨海	团荡八配变	10	400	274
21518	滨海	团荡二配变	10	400	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21519	滨海	团荡六配变	10	400	176
21520	滨海	团荡十二配变	10	400	178
21521	滨海	团荡十九配变	10	400	272
21522	滨海	团荡十六配变	10	400	167
21523	滨海	团荡十配变	10	200	61
21524	滨海	团荡十三配变	10	200	78
21525	滨海	团荡十五配变	10	400	21
21526	滨海	团荡四配变	10	200	87
21527	滨海	万兴花园配电房1#主变	10	800	506
21528	滨海	万兴花园配电房3#主变	10	800	561
21529	滨海	小街4配变	10	400	300
21530	滨海	新安三配变	10	400	227
21531	滨海	新安十四配变	10	400	67
21532	滨海	兴北二配变	10	400	0
21533	滨海	坎北朱浦一配变	10	400	243
21534	滨海	路灯20#配变	10	50	40
21535	滨海	贺沟四配变	10	200	158
21536	滨海	贺沟一配变配变	10	400	285
21537	滨海	红套四配变	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21538	滨海	红套五配变	10	400	157
21539	滨海	洪套二配变	10	400	172
21540	滨海	洪套南站	10	200	0
21541	滨海	华松线三友2#配变	10	400	236
21542	滨海	坎南贺沟二配变	10	400	189
21543	滨海	坎南洪套六配变	10	400	218
21544	滨海	坎南洪套七配变	10	400	229
21545	滨海	坎南洪套三配变	10	200	52
21546	滨海	坎南洪套一配变	10	400	120
21547	滨海	坎南农之巢综合变	10	630	338
21548	滨海	坎南七里八配变	10	400	56
21549	滨海	七里二配变	10	400	97
21550	滨海	七里六配变	10	400	194
21551	滨海	七里十配变	10	400	168
21552	滨海	七里十一配变	10	400	255
21553	滨海	三尖七配变	10	400	157
21554	滨海	三友1#配变	10	400	239
21555	滨海	港区支路公用	10	400	320
21556	滨海	红旗八配变	10	400	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21557	滨海	红旗七配变	10	200	68
21558	滨海	红旗三配变	10	400	159
21559	滨海	红旗十配变	10	200	69
21560	滨海	红旗十五配变	10	400	103
21561	滨海	红旗五配变	10	400	59
21562	滨海	红旗西站	10	200	124
21563	滨海	红旗一配变	10	400	197
21564	滨海	坎南红旗二配变	10	400	50
21565	滨海	坎南红旗十三配变	10	400	235
21566	滨海	坎南渠北六配变	10	400	178
21567	滨海	宏阳制衣公用1#主变	10	630	59
21568	滨海	经西路2#公用箱变1#主变	10	630	236
21569	滨海	康达小区2#箱变1#主变	10	500	239
21570	滨海	康达小区箱变1#主变	10	500	288
21571	滨海	友好嘉苑1#公用1#主变	10	500	200
21572	滨海	友好嘉苑2#公用1#主变	10	500	152
21573	滨海	陡沟八配变	10	200	114
21574	滨海	陡沟二配变	10	400	228
21575	滨海	陡沟六配变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21576	滨海	陡沟排涝站	10	200	65
21577	滨海	陡沟三配变	10	200	108
21578	滨海	陡沟十配变	10	200	108
21579	滨海	陡沟十一配变	10	200	105
21580	滨海	陡沟五配变	10	200	116
21581	滨海	陡沟一配变	10	200	98
21582	滨海	李乾联建楼主变	10	500	250
21583	滨海	刘猛综合变	10	400	205
21584	滨海	龙河二配变	10	200	67
21585	滨海	龙河六配变	10	400	276
21586	滨海	龙河排涝电站	10	200	49
21587	滨海	龙河三配变	10	200	90
21588	滨海	桥南二十二配变	10	400	131
21589	滨海	桥南二十四配变箱变变压器	10	630	310
21590	滨海	三元二配变	10	200	71
21591	滨海	三元九配变	10	200	127
21592	滨海	三元六配变	10	200	101
21593	滨海	三元七配变	10	400	89
21594	滨海	三元三配变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21595	滨海	三元十配变	10	400	266
21596	滨海	三元十三配变	10	400	255
21597	滨海	三元十四配变	10	400	289
21598	滨海	三元十一配变	10	400	272
21599	滨海	三元四配变	10	200	104
21600	滨海	三元五配变	10	200	121
21601	滨海	三元五配变（打水）	10	200	123
21602	滨海	三元一配变	10	200	112
21603	滨海	通榆二十六配变	10	400	6
21604	滨海	通榆二十配变	10	400	153
21605	滨海	通榆二十一配变	10	200	17
21606	滨海	通榆李胜	10	500	187
21607	滨海	通榆三十八配变	10	400	114
21608	滨海	通榆三十二配变	10	500	240
21609	滨海	通榆三十六配变	10	200	25
21610	滨海	通榆三十配变	10	400	279
21611	滨海	通榆三十四配变	10	400	160
21612	滨海	通榆十八配变	10	200	69
21613	滨海	通榆十二配变	10	400	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21614	滨海	通榆四配变	10	400	230
21615	滨海	通榆五配变	10	200	0
21616	滨海	通榆五十六配变箱变变压器	10	630	297
21617	滨海	杨修生联建楼箱变1#主变	10	630	403
21618	滨海	紫庭园配电变压器	10	500	288
21619	滨海	紫庭苑（二期）1#箱变1#主变	10	630	173
21620	滨海	紫庭苑（二期）2#箱变1#主变	10	630	216
21621	滨海	李学业联建楼	10	630	123
21622	滨海	厉祥标	10	500	123
21623	滨海	龙河四配变	10	400	123
21624	滨海	龙河一配变	10	200	104
21625	滨海	桥南十配变	10	400	123
21626	滨海	三元集中区1#箱变1#主变	10	630	123
21627	滨海	三元集中区2#箱变1#主变	10	630	123
21628	滨海	通榆沿河九配变	10	200	80
21629	滨海	沿河1#箱变1#主变	10	630	123
21630	滨海	沿河八配变	10	200	27
21631	滨海	沿河二配变1	10	200	46
21632	滨海	沿河横沟河	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21633	滨海	沿河六配变	10	200	102
21634	滨海	沿河七配变	10	200	67
21635	滨海	沿河三配变	10	200	70
21636	滨海	沿河十配变	10	400	123
21637	滨海	沿河四配变1	10	200	90
21638	滨海	沿河五配变	10	200	51
21639	滨海	阜坎九配变	10	200	93
21640	滨海	阜坎六配变1	10	400	241
21641	滨海	阜坎一配变	10	200	59
21642	滨海	干东十配变	10	200	114
21643	滨海	干东四配变	10	200	112
21644	滨海	蒯庄八配变	10	200	95
21645	滨海	蒯庄二配变	10	200	94
21646	滨海	蒯庄二站	10	200	114
21647	滨海	蒯庄九配变	10	200	97
21648	滨海	蒯庄六配变	10	200	17
21649	滨海	蒯庄七配变	10	400	217
21650	滨海	蒯庄三配变	10	400	248
21651	滨海	蒯庄十配变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21652	滨海	蒯庄四配变	10	200	63
21653	滨海	蒯庄五配变	10	400	260
21654	滨海	蒯庄一配变	10	400	254
21655	滨海	三埝八配变	10	200	88
21656	滨海	三埝二配变	10	200	111
21657	滨海	三埝九配变	10	400	235
21658	滨海	三埝六配变	10	200	87
21659	滨海	三埝十二配变	10	400	254
21660	滨海	三埝十配变	10	315	178
21661	滨海	三埝十一配变	10	200	111
21662	滨海	三埝四配变	10	200	98
21663	滨海	三埝五配变	10	200	52
21664	滨海	三埝一配变	10	400	239
21665	滨海	通榆万岗十一配变	10	200	108
21666	滨海	万岗三配变	10	200	97
21667	滨海	五千二配变	10	400	190
21668	滨海	五千六配变	10	400	266
21669	滨海	五千三配变	10	200	95
21670	滨海	五千四配变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21671	滨海	五千五配变	10	200	81
21672	滨海	五千一配变	10	200	26
21673	滨海	腰庄二配变	10	200	82
21674	滨海	腰庄三配变	10	400	268
21675	滨海	腰庄十一配变	10	200	76
21676	滨海	腰庄四配变	10	200	120
21677	滨海	阜坎八配变	10	400	252
21678	滨海	阜坎公用变	10	400	268
21679	滨海	阜坎公用变2#配变	10	400	210
21680	滨海	阜坎三配变	10	200	97
21681	滨海	阜坎四配变	10	400	255
21682	滨海	阜坎五配变	10	400	184
21683	滨海	干东八配变	10	200	76
21684	滨海	干东电站	10	200	90
21685	滨海	干东二配变	10	200	86
21686	滨海	干东九配变	10	200	54
21687	滨海	干东六配变	10	200	91
21688	滨海	干东三配变	10	200	69
21689	滨海	干东十配变2#配变	10	400	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21690	滨海	干东十一配变	10	400	253
21691	滨海	干东一配变	10	200	98
21692	滨海	李胜联建楼1#变	10	400	194
21693	滨海	李胜联建楼2#变	10	250	62
21694	滨海	厉洲联建楼	10	400	39
21695	滨海	刘德华联建楼	10	400	155
21696	滨海	龙尾八配变	10	200	85
21697	滨海	龙尾二站	10	200	49
21698	滨海	龙尾六配变	10	200	114
21699	滨海	龙尾七配变	10	200	89
21700	滨海	龙尾三配变	10	200	93
21701	滨海	龙尾三站	10	100	5
21702	滨海	龙尾四配变	10	200	105
21703	滨海	龙尾五配变	10	200	86
21704	滨海	龙尾一配变	10	200	66
21705	滨海	桥南十一配变	10	200	88
21706	滨海	通榆八配变	10	400	142
21707	滨海	通榆二配变	10	400	242
21708	滨海	通榆二十八配变	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21709	滨海	通榆二十二配变	10	400	142
21710	滨海	通榆二十九配变	10	400	202
21711	滨海	通榆二十七配变	10	400	135
21712	滨海	通榆二十四配变	10	400	206
21713	滨海	通榆干东五配变	10	200	102
21714	滨海	通榆六配变	10	400	257
21715	滨海	通榆龙尾十配变	10	200	108
21716	滨海	通榆三配变1	10	400	136
21717	滨海	通榆三十九配变	10	400	218
21718	滨海	通榆三十三配变	10	200	72
21719	滨海	通榆三十五配变	10	400	237
21720	滨海	通榆十九配变	10	400	151
21721	滨海	通榆十七配变	10	400	219
21722	滨海	通榆十三配变	10	400	261
21723	滨海	通榆十五配变	10	400	219
21724	滨海	通榆四十八配变	10	400	195
21725	滨海	通榆四十九配变	10	400	224
21726	滨海	通榆四十六配变	10	400	237
21727	滨海	通榆四十七配变	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21728	滨海	通榆四十四配变	10	400	225
21729	滨海	通榆四十五配变	10	400	271
21730	滨海	通榆万岗十八配变	10	200	89
21731	滨海	通榆五十二配变箱变变压器	10	630	381
21732	滨海	通榆五十配变	10	400	123
21733	滨海	通榆五十五配变	10	400	134
21734	滨海	通榆吕港十九配变	10	200	0
21735	滨海	万岗1#箱变1#主变	10	630	387
21736	滨海	万岗二配变	10	200	102
21737	滨海	万岗九配变	10	200	106
21738	滨海	万岗六配变	10	200	66
21739	滨海	万岗七配变	10	200	83
21740	滨海	万岗十二配变	10	200	89
21741	滨海	万岗十九配变	10	200	85
21742	滨海	万岗十六配变	10	200	112
21743	滨海	万岗十配变	10	200	92
21744	滨海	万岗十七配变	10	200	95
21745	滨海	万岗十四配变	10	200	105
21746	滨海	万岗四配变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21747	滨海	万岗五配变	10	200	101
21748	滨海	万岗永余一配变1	10	200	72
21749	滨海	汪鑫联建楼1#变	10	630	321
21750	滨海	汪鑫联建楼2#箱变1#主变	10	630	449
21751	滨海	汪鑫联建楼3#箱变1#主变	10	630	479
21752	滨海	谢寿华联建楼	10	630	212
21753	滨海	旭日花园	10	250	25
21754	滨海	沿河一配变	10	315	176
21755	滨海	腰庄六配变	10	400	266
21756	滨海	腰庄十配变	10	200	86
21757	滨海	腰庄十三配变	10	400	277
21758	滨海	腰庄五配变	10	200	92
21759	滨海	舀港九配变	10	200	19
21760	滨海	陡沟十二配变	10	400	231
21761	滨海	阜坎二配变	10	200	62
21762	滨海	阜坎七配变	10	400	232
21763	滨海	阜坎十配变	10	200	100
21764	滨海	江庄二配变	10	200	24
21765	滨海	江庄九配变	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21766	滨海	江庄六配变	10	200	78
21767	滨海	江庄七配变	10	200	49
21768	滨海	江庄十配变	10	400	209
21769	滨海	江庄五配变	10	200	93
21770	滨海	江庄一配变	10	400	227
21771	滨海	寿东八配变	10	200	101
21772	滨海	寿东二配变	10	200	61
21773	滨海	寿东九配变	10	200	35
21774	滨海	寿东六配变	10	200	73
21775	滨海	寿东三配变	10	200	71
21776	滨海	寿东十配变	10	200	94
21777	滨海	寿东四配变	10	400	272
21778	滨海	寿东五配变	10	200	65
21779	滨海	寿东一配变1	10	200	76
21780	滨海	通榆二十五配变	10	400	246
21781	滨海	西沙八配变	10	400	94
21782	滨海	西沙二配变	10	400	214
21783	滨海	西沙九配变	10	400	156
21784	滨海	西沙六配变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21785	滨海	西沙七配变	10	200	71
21786	滨海	西沙三配变	10	200	28
21787	滨海	西沙十二配变	10	200	91
21788	滨海	西沙十配变	10	200	110
21789	滨海	西沙十三配变	10	200	97
21790	滨海	西沙十四配变	10	400	260
21791	滨海	西沙十五配变	10	400	247
21792	滨海	西沙十一配变	10	200	129
21793	滨海	西沙四配变	10	200	98
21794	滨海	西沙五配变	10	400	267
21795	滨海	西沙一配变	10	200	96
21796	滨海	腰庄九配变	10	200	74
21797	滨海	腰庄一配变	10	200	116
21798	滨海	舀港八配变	10	400	181
21799	滨海	舀港二配变	10	200	106
21800	滨海	舀港二十二配变	10	400	223
21801	滨海	舀港二十配变	10	200	63
21802	滨海	舀港二十一配变	10	400	260
21803	滨海	舀港集中区1#箱变1#主变	10	630	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21804	滨海	舀港七配变	10	400	152
21805	滨海	舀港三配变	10	200	126
21806	滨海	舀港十二配变	10	200	87
21807	滨海	舀港十六配变	10	200	119
21808	滨海	舀港十配变	10	200	79
21809	滨海	舀港十七配变	10	200	114
21810	滨海	舀港十三配变	10	400	226
21811	滨海	舀港十四配变	10	200	97
21812	滨海	舀港十五配变	10	400	239
21813	滨海	舀港四配变	10	200	86
21814	滨海	舀港五配变	10	400	187
21815	滨海	周舍八配变	10	200	85
21816	滨海	周舍二配变	10	200	103
21817	滨海	周舍九配变	10	200	66
21818	滨海	周舍六配变	10	200	56
21819	滨海	周舍七配变	10	400	205
21820	滨海	周舍四配变	10	200	78
21821	滨海	周舍五配变	10	200	66
21822	滨海	周舍一配变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21823	滨海	薄尧来联建楼1#主变	10	500	236
21824	滨海	龚艳华	10	500	282
21825	滨海	刘簕2#箱变1#主变	10	630	252
21826	滨海	刘簕八配变	10	200	0
21827	滨海	刘簕二配变	10	400	215
21828	滨海	刘簕二支站	10	400	72
21829	滨海	刘簕机改电	10	200	17
21830	滨海	刘簕集中区1#箱变1#主变	10	630	247
21831	滨海	刘簕九配变	10	200	103
21832	滨海	刘簕六配变	10	200	136
21833	滨海	刘簕七配变	10	400	256
21834	滨海	刘簕三配变	10	200	76
21835	滨海	刘簕十配变	10	400	294
21836	滨海	刘簕四配变	10	200	106
21837	滨海	刘簕五配变	10	200	129
21838	滨海	刘簕一配变	10	200	122
21839	滨海	路灯1#变配变	10	200	74
21840	滨海	桥南八台片1	10	200	50
21841	滨海	桥南二十三配变	10	400	170

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21842	滨海	桥南九配变	10	200	109
21843	滨海	桥南三配变	10	400	222
21844	滨海	桥南三支站	10	400	284
21845	滨海	桥南十八配变	10	400	204
21846	滨海	桥南十九配变	10	400	163
21847	滨海	桥南十六配变	10	200	84
21848	滨海	桥南十七配变	10	400	244
21849	滨海	桥南十三台片	10	400	128
21850	滨海	桥南十四配变	10	200	108
21851	滨海	桥南四配变	10	400	250
21852	滨海	桥南一配变	10	200	61
21853	滨海	通榆九配变	10	400	134
21854	滨海	通榆七配变	10	200	31
21855	滨海	通榆桥南二配变	10	200	85
21856	滨海	通榆三十七配变	10	400	119
21857	滨海	通榆十六配变	10	400	154
21858	滨海	通榆十配变	10	200	26
21859	滨海	通榆十四配变1	10	400	141
21860	滨海	通榆十一配变	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21861	滨海	通榆四十二配变	10	400	44
21862	滨海	通榆四十三配变	10	200	15
21863	滨海	通榆五十一配变	10	400	162
21864	滨海	通榆一配变	10	200	0
21865	滨海	小圩二配变	10	200	92
21866	滨海	小圩二支站	10	200	68
21867	滨海	小圩九配变	10	400	210
21868	滨海	小圩七配变	10	200	73
21869	滨海	小圩十六配变	10	400	286
21870	滨海	小圩十七配变	10	200	90
21871	滨海	小圩十四配变	10	400	201
21872	滨海	小圩十一配变	10	200	66
21873	滨海	小圩四配变	10	400	220
21874	滨海	小圩五配变	10	200	107
21875	滨海	小圩一配变	10	200	107
21876	滨海	小圩一支站总表	10	200	95
21877	滨海	徐加宾	10	400	139
21878	滨海	沿河二站	10	400	182
21879	滨海	北坍八配变配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21880	滨海	北坍北街	10	400	29
21881	滨海	北坍北街东二配变	10	400	136
21882	滨海	北坍二配变	10	200	43
21883	滨海	北坍街道九配变	10	400	250
21884	滨海	北坍街道六配变	10	400	158
21885	滨海	北坍街道十二配变	10	400	67
21886	滨海	北坍街道十三配变	10	400	106
21887	滨海	北坍街道四配变	10	400	64
21888	滨海	北坍南街	10	400	165
21889	滨海	北坍四配变	10	400	67
21890	滨海	北坍五配变	10	315	103
21891	滨海	北坍一配变	10	400	102
21892	滨海	莫湾八配变	10	200	133
21893	滨海	莫湾二配变	10	200	101
21894	滨海	莫湾六配变	10	200	39
21895	滨海	莫湾南站配变	10	200	116
21896	滨海	莫湾七配变	10	200	123
21897	滨海	莫湾三配变	10	200	37
21898	滨海	莫湾一配变	10	200	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21899	滨海	三洼八配变	10	200	104
21900	滨海	三洼北站	10	200	22
21901	滨海	三洼二配变	10	200	101
21902	滨海	三洼九配变	10	200	119
21903	滨海	三洼六配变	10	200	49
21904	滨海	三洼南站	10	200	37
21905	滨海	三洼七配变	10	200	119
21906	滨海	三洼三配变	10	200	101
21907	滨海	三洼十二配变	10	200	112
21908	滨海	三洼十配变	10	200	115
21909	滨海	三洼十三配变	10	200	5
21910	滨海	三洼十四配变	10	400	219
21911	滨海	三洼十一配变	10	200	92
21912	滨海	三洼四配变	10	200	110
21913	滨海	三洼五配变	10	200	105
21914	滨海	三洼一配变	10	200	94
21915	滨海	双龙八配变	10	400	258
21916	滨海	双龙东站	10	200	149
21917	滨海	双龙二配变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21918	滨海	双龙九配变	10	400	226
21919	滨海	双龙六配变	10	200	122
21920	滨海	双龙四配变	10	200	14
21921	滨海	双龙五配变	10	200	124
21922	滨海	双龙西站	10	200	24
21923	滨海	双龙一配变	10	200	107
21924	滨海	坍北二配变	10	200	93
21925	滨海	坍北三配变	10	200	83
21926	滨海	坍北一配变	10	200	41
21927	滨海	朝阳电站	10	200	41
21928	滨海	朝阳六配变	10	400	260
21929	滨海	朝阳三配变	10	200	69
21930	滨海	朝阳四配变	10	315	204
21931	滨海	朝阳五配变	10	200	31
21932	滨海	朝阳一配变	10	400	233
21933	滨海	大团电站配变	10	400	192
21934	滨海	大团二配变	10	200	96
21935	滨海	大团三配变	10	200	100
21936	滨海	大团四配变	10	100	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21937	滨海	大团五配变	10	400	224
21938	滨海	大团一配变	10	200	102
21939	滨海	汇川二配变（扶贫）	10	200	72
21940	滨海	汇川六配变	10	200	72
21941	滨海	汇川四配变	10	200	82
21942	滨海	街道二十二配变	10	400	189
21943	滨海	街道二十配变	10	400	174
21944	滨海	街道二十三配变	10	400	147
21945	滨海	街道二十四配变	10	400	122
21946	滨海	街道十九配变	10	400	235
21947	滨海	路建电站配变	10	400	262
21948	滨海	路建二配变	10	400	199
21949	滨海	路建四配变	10	200	103
21950	滨海	路建五配变	10	200	96
21951	滨海	路建一配变	10	200	108
21952	滨海	路建一组配变	10	200	0
21953	滨海	推虾二配变	10	200	125
21954	滨海	推虾六配变	10	200	104
21955	滨海	推虾三站配变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21956	滨海	推虾四配变	10	200	53
21957	滨海	推虾一配变	10	200	117
21958	滨海	洼滩八配变	10	200	102
21959	滨海	洼滩二配变	10	400	275
21960	滨海	洼滩九配变	10	200	38
21961	滨海	洼滩六配变	10	200	18
21962	滨海	洼滩七配变	10	200	31
21963	滨海	洼滩三配变	10	200	91
21964	滨海	洼滩十二配变	10	200	120
21965	滨海	洼滩十一配变	10	400	267
21966	滨海	洼滩四配变	10	200	112
21967	滨海	洼滩西站	10	200	95
21968	滨海	洼滩一配变	10	200	74
21969	滨海	五汛街道三十四配变	10	400	159
21970	滨海	五汛街道十八配变	10	400	74
21971	滨海	五汛街道五十二配变	10	400	156
21972	滨海	五汛街道五十九配变	10	400	70
21973	滨海	五汛街道五十三配变	10	400	147
21974	滨海	五汛街道五十四配变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21975	滨海	五汛街道五十一配变	10	400	161
21976	滨海	五汛幼儿园配变	10	400	34
21977	滨海	徐后兵	10	400	169
21978	滨海	徐连兵	10	500	201
21979	滨海	汛南二配变	10	200	97
21980	滨海	汛南九配变	10	400	174
21981	滨海	汛南六配变	10	400	241
21982	滨海	汛南三配变	10	200	23
21983	滨海	汛南一配变	10	100	24
21984	滨海	长洼八配变	10	200	98
21985	滨海	长洼电站配变	10	200	44
21986	滨海	长洼二配变	10	400	278
21987	滨海	长洼九配变	10	200	45
21988	滨海	长洼三配变	10	200	73
21989	滨海	长洼四配变	10	400	254
21990	滨海	长洼五配变	10	400	244
21991	滨海	长洼一配变	10	200	104
21992	滨海	赵德贵联建楼	10	400	122
21993	滨海	安定八配变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21994	滨海	安定二配变	10	200	38
21995	滨海	安定九配变	10	200	109
21996	滨海	安定南站	10	400	134
21997	滨海	安定三配变	10	200	96
21998	滨海	安定十配变	10	400	228
21999	滨海	北坍东街	10	630	210
22000	滨海	北坍街道七配变	10	400	174
22001	滨海	北坍街道十四配变	10	400	126
22002	滨海	北坍街道十一配变	10	400	18
22003	滨海	北坍九配变	10	400	156
22004	滨海	北坍六配变	10	400	102
22005	滨海	北坍社区	10	400	65
22006	滨海	北坍十配变	10	400	146
22007	滨海	渠东八配变	10	400	153
22008	滨海	渠东四配变	10	400	0
22009	滨海	渠东五配变	10	200	0
22010	滨海	三洼一组	10	200	0
22011	滨海	四份东站	10	630	273
22012	滨海	团结八配变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22013	滨海	张舍八配变	10	200	94
22014	滨海	张舍二配变	10	200	99
22015	滨海	张舍九配变	10	200	0
22016	滨海	张舍六配变	10	200	89
22017	滨海	张舍七配变	10	200	60
22018	滨海	张舍三配变	10	200	104
22019	滨海	张舍十配变	10	400	278
22020	滨海	张舍五配变	10	200	84
22021	滨海	张舍一配变	10	100	26
22022	滨海	安定七配变	10	200	46
22023	滨海	陈场东 站	10	200	0
22024	滨海	陈场二配变	10	200	101
22025	滨海	陈场三配变	10	200	58
22026	滨海	陈场四配变	10	200	94
22027	滨海	陈场五配变	10	200	83
22028	滨海	陈场一配变	10	200	68
22029	滨海	前进八配变	10	400	139
22030	滨海	前进北 站	10	200	118
22031	滨海	前进二配变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22032	滨海	前进九配变	10	400	161
22033	滨海	前进六配变	10	200	23
22034	滨海	前进南站	10	200	121
22035	滨海	前进七配变	10	315	8
22036	滨海	前进三配变	10	400	213
22037	滨海	前进四配变	10	400	276
22038	滨海	前进五配变	10	200	28
22039	滨海	前进一配变	10	200	99
22040	滨海	青龙二配变	10	200	118
22041	滨海	青龙三配变	10	200	97
22042	滨海	青龙四配变	10	200	22
22043	滨海	青龙五配变	10	200	86
22044	滨海	青龙一配变	10	200	22
22045	滨海	渠南八配变	10	200	73
22046	滨海	渠南北站	10	400	7
22047	滨海	渠南二配变	10	100	1
22048	滨海	渠南六配变	10	200	83
22049	滨海	渠南七配变	10	200	65
22050	滨海	渠南三配变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22051	滨海	渠南四配变	10	200	102
22052	滨海	渠南五配变	10	200	72
22053	滨海	渠南西站	10	200	116
22054	滨海	渠南一配变	10	200	99
22055	滨海	三截沟八配变	10	200	109
22056	滨海	三截沟六配变	10	200	65
22057	滨海	三截沟西站	10	200	97
22058	滨海	三截沟一配变	10	200	93
22059	滨海	十顷八配变	10	200	94
22060	滨海	十顷东配变	10	200	63
22061	滨海	十顷二配变	10	200	85
22062	滨海	十顷六配变	10	200	14
22063	滨海	十顷七配变	10	200	132
22064	滨海	十顷三配变	10	200	80
22065	滨海	十顷四配变	10	200	109
22066	滨海	十顷五配变	10	200	127
22067	滨海	十顷一配变	10	200	118
22068	滨海	四份中站	10	400	157
22069	滨海	新埭八配变	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22070	滨海	新坍北站	10	200	90
22071	滨海	新坍二配变	10	200	101
22072	滨海	新坍九配变	10	200	127
22073	滨海	新坍六配变	10	200	109
22074	滨海	新坍南站	10	200	101
22075	滨海	新坍七配变	10	400	185
22076	滨海	新坍三配变更换	10	200	112
22077	滨海	新坍四配变	10	200	132
22078	滨海	新坍五配变	10	100	45
22079	滨海	新坍西站	10	400	287
22080	滨海	汛北二配变	10	200	47
22081	滨海	汛北七配变	10	200	19
22082	滨海	汛北三配变	10	400	188
22083	滨海	永胜二配变	10	200	18
22084	滨海	永胜六配变	10	200	98
22085	滨海	永胜南站	10	200	0
22086	滨海	永胜三配变	10	200	128
22087	滨海	永胜四配变	10	100	30
22088	滨海	永胜五配变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22089	滨海	永胜一配变	10	200	73
22090	滨海	中心河北站	10	200	99
22091	滨海	中心河东站	10	400	129
22092	滨海	中心河二配变	10	400	266
22093	滨海	中心河六配变	10	200	109
22094	滨海	中心河南站	10	200	111
22095	滨海	中心河三配变	10	200	26
22096	滨海	中心河四配变	10	400	245
22097	滨海	中心河一配变	10	200	0
22098	滨海	中心河中站	10	200	64
22099	滨海	邓场二配变（西站）	10	200	93
22100	滨海	邓场六配变	10	200	101
22101	滨海	邓场三配变	10	200	56
22102	滨海	邓场四配变	10	100	2
22103	滨海	邓场五配变	10	30	0
22104	滨海	邓场一配变（农改）	10	200	74
22105	滨海	范场北站	10	200	88
22106	滨海	范场九配变	10	200	100
22107	滨海	范场十四配变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22108	滨海	范场四配变（七组）	10	100	15
22109	滨海	范场五配变(四组)	10	200	44
22110	滨海	汛西一配变	10	200	95
22111	滨海	中东二配变	10	200	102
22112	滨海	中东二站	10	160	128
22113	滨海	中东三配变	10	200	18
22114	滨海	中东四配变	10	200	53
22115	滨海	中东五配变	10	200	113
22116	滨海	中东一配变	10	200	53
22117	滨海	港滨十配变	10	200	122
22118	滨海	港滨四配变	10	200	128
22119	滨海	科技八配变	10	400	171
22120	滨海	科技九配变	10	200	11
22121	滨海	科技三配变	10	400	147
22122	滨海	科技十一配变	10	400	131
22123	滨海	科技四配变	10	400	40
22124	滨海	科技新区	10	400	0
22125	滨海	路南八配变	10	200	72
22126	滨海	路南二配变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22127	滨海	路南九配变	10	200	72
22128	滨海	路南六配变	10	200	0
22129	滨海	路南南站	10	200	155
22130	滨海	路南七配变	10	200	73
22131	滨海	路南三配变	10	200	91
22132	滨海	路南十配变	10	400	97
22133	滨海	路南十三配变	10	200	83
22134	滨海	路南四配变	10	200	97
22135	滨海	路南五配变	10	400	120
22136	滨海	路南一配变	10	200	97
22137	滨海	四汛八组	10	200	66
22138	滨海	四汛二配变	10	400	226
22139	滨海	四汛九配变	10	200	116
22140	滨海	四汛六配变	10	200	126
22141	滨海	四汛三配变	10	200	76
22142	滨海	四汛四配变	10	200	95
22143	滨海	四汛五配变	10	200	93
22144	滨海	四汛西站	10	200	160
22145	滨海	四汛一配变	10	400	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22146	滨海	五汛四汛七配变	10	200	93
22147	滨海	光明壹号1#箱变配电变压器	10	400	158
22148	滨海	光明壹号2#箱变配电变压器	10	400	124
22149	滨海	街道二十八配变	10	200	103
22150	滨海	街道二十五配变	10	400	0
22151	滨海	街道三十配变	10	400	76
22152	滨海	街道十六配变	10	400	217
22153	滨海	街道十七配变	10	630	146
22154	滨海	科技电站	10	200	68
22155	滨海	李运国联建楼配电变压器	10	630	322
22156	滨海	五汛村一组	10	315	85
22157	滨海	五汛加油站配变	10	400	9
22158	滨海	五汛街道二十一配变	10	400	57
22159	滨海	五汛街道九配变	10	400	83
22160	滨海	五汛街道六十配变	10	400	19
22161	滨海	五汛街道三十七配变	10	400	42
22162	滨海	五汛街道十三配变	10	400	223
22163	滨海	五汛街道四十六配变	10	400	0
22164	滨海	五汛街道四十七配变	10	400	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22165	滨海	五汛街道四十一配变	10	400	118
22166	滨海	五汛街道五十七配变	10	400	4
22167	滨海	五汛街道一配变	10	400	0
22168	滨海	五汛新村三配变	10	400	3
22169	滨海	五汛新村四配变	10	400	213
22170	滨海	五汛新村五配变	10	400	78
22171	滨海	五汛新农村一台变	10	400	0
22172	滨海	五汛幸福1号小区1#变	10	630	242
22173	滨海	五汛镇政府1#箱变1#主变	10	630	70
22174	滨海	信用社配变	10	400	27
22175	滨海	徐建刚联建楼箱变1#主变	10	630	108
22176	滨海	汛西八配变	10	400	208
22177	滨海	汛西电站	10	200	0
22178	滨海	汛西二配变	10	400	27
22179	滨海	汛西二站配变	10	200	93
22180	滨海	汛西六配变	10	400	223
22181	滨海	汛西七配变	10	400	210
22182	滨海	汛西四配变	10	400	40
22183	滨海	汛西五配变	10	400	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22184	滨海	郁文余配变	10	400	160
22185	滨海	政府配变配变	10	630	268
22186	滨海	北坍街道八配变	10	400	129
22187	滨海	北坍三配变	10	315	157
22188	滨海	滨射二站	10	200	133
22189	滨海	三截沟东站	10	200	148
22190	滨海	三截沟二配变	10	200	104
22191	滨海	三截沟九配变	10	200	66
22192	滨海	三截沟七配变	10	200	88
22193	滨海	三截沟三配变	10	200	90
22194	滨海	三截沟十配变配变	10	400	140
22195	滨海	三截沟四配变	10	200	122
22196	滨海	三截沟五配变	10	200	23
22197	滨海	坍北南站	10	200	46
22198	滨海	坍西八配变	10	200	72
22199	滨海	坍西二配变	10	400	187
22200	滨海	坍西九配变配变	10	200	88
22201	滨海	坍西六配变	10	200	121
22202	滨海	坍西七配变	10	200	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22203	滨海	坍西三配变	10	200	68
22204	滨海	坍西十配变配变	10	200	87
22205	滨海	坍西四配变配变	10	200	72
22206	滨海	坍西五配变	10	200	100
22207	滨海	坍西一配变	10	200	13
22208	滨海	通济北站配变	10	200	52
22209	滨海	通济二配变	10	400	238
22210	滨海	通济九配变	10	315	192
22211	滨海	通济六配变	10	200	61
22212	滨海	通济南站配变	10	200	51
22213	滨海	通济七配变	10	200	119
22214	滨海	通济三配变	10	200	82
22215	滨海	通济社区	10	315	154
22216	滨海	通济十配变	10	200	42
22217	滨海	通济四配变	10	200	121
22218	滨海	通济五配变	10	200	132
22219	滨海	通济一配变	10	200	94
22220	滨海	团洼八配变配变	10	200	127
22221	滨海	团洼北站配变	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22222	滨海	团洼电站配变	10	200	25
22223	滨海	团洼二配变	10	200	136
22224	滨海	团洼九配变配变	10	200	80
22225	滨海	团洼六配变	10	200	54
22226	滨海	团洼七配变配变	10	200	74
22227	滨海	团洼三配变	10	200	146
22228	滨海	团洼四配变	10	200	77
22229	滨海	团洼五配变	10	200	99
22230	滨海	团洼一配变	10	200	147
22231	滨海	五七八配变配变	10	400	43
22232	滨海	五七二配变	10	200	55
22233	滨海	五七九配变配变	10	400	65
22234	滨海	五七六配变配变	10	400	237
22235	滨海	五七七配变配变	10	400	162
22236	滨海	五七三配变	10	200	84
22237	滨海	五七四配变	10	200	74
22238	滨海	五七五配变	10	200	66
22239	滨海	五七一配变	10	200	32
22240	滨海	五汛八配变配变	10	200	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22241	滨海	五汛东站	10	200	0
22242	滨海	五汛二配变	10	200	132
22243	滨海	五汛九配变配变	10	200	90
22244	滨海	五汛六配变	10	200	31
22245	滨海	五汛七配变	10	200	0
22246	滨海	五汛三配变	10	200	132
22247	滨海	五汛四配变	10	200	22
22248	滨海	五汛一配变	10	200	86
22249	滨海	熊洼电站	10	200	107
22250	滨海	熊洼二配变	10	200	116
22251	滨海	熊洼三配变	10	200	74
22252	滨海	熊洼一配变	10	200	65
22253	滨海	汛北八配变	10	200	36
22254	滨海	汛北九配变配变	10	200	0
22255	滨海	汛北六配变	10	200	72
22256	滨海	汛北南站	10	200	0
22257	滨海	汛北四配变	10	400	259
22258	滨海	汛北五配变	10	200	106
22259	滨海	东港电站	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22260	滨海	东港二配变	10	200	93
22261	滨海	东港五配变配变	10	200	132
22262	滨海	东港一配变	10	400	276
22263	滨海	河东八配变	10	200	64
22264	滨海	河东北站配变	10	200	29
22265	滨海	河东二配变（扶贫）	10	200	29
22266	滨海	河东九配变	10	200	115
22267	滨海	河东六配变	10	200	106
22268	滨海	河东六配变新增	10	400	191
22269	滨海	河东七配变	10	200	33
22270	滨海	河东三配变	10	200	118
22271	滨海	河东十二配变	10	200	77
22272	滨海	河东十配变	10	200	100
22273	滨海	河东十三配变	10	400	195
22274	滨海	河东十一配变（新增河东五配变）	10	200	58
22275	滨海	河东四配变	10	200	134
22276	滨海	河东五配变	10	100	46
22277	滨海	河东一配变(南站)	10	200	72
22278	滨海	民便扶贫站	10	400	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22279	滨海	泥螺八配变	10	200	111
22280	滨海	泥螺北站配变	10	400	175
22281	滨海	泥螺二配变	10	200	26
22282	滨海	泥螺九配变	10	200	87
22283	滨海	泥螺六配变	10	200	0
22284	滨海	泥螺七配变	10	200	111
22285	滨海	泥螺三配变	10	200	112
22286	滨海	泥螺十配变	10	200	54
22287	滨海	泥螺十一配变	10	400	165
22288	滨海	泥螺四配变	10	200	61
22289	滨海	泥螺五配变	10	200	101
22290	滨海	泥螺一配变	10	200	36
22291	滨海	三顷三配变	10	200	93
22292	滨海	三顷十配变配变	10	200	132
22293	滨海	三顷十一配变	10	200	117
22294	滨海	五汛街道七配变	10	200	86
22295	滨海	五汛街道三十九配变	10	400	64
22296	滨海	五汛街道三十六配变	10	400	148
22297	滨海	五汛街道五十五配变	10	400	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22298	滨海	五汛五小西配变	10	400	114
22299	滨海	五中北配变	10	400	214
22300	滨海	五中东大门	10	400	82
22301	滨海	汛东北站配变	10	200	26
22302	滨海	汛东二配变(中站)	10	200	40
22303	滨海	汛东六配变	10	200	80
22304	滨海	汛东七配变	10	400	272
22305	滨海	汛东三配变	10	200	56
22306	滨海	汛东四配变（农改）	10	200	126
22307	滨海	汛东五配变	10	200	63
22308	滨海	汛东一配变	10	200	106
22309	滨海	安定北站	10	100	0
22310	滨海	安定六配变	10	200	64
22311	滨海	安定五配变	10	200	18
22312	滨海	安定一配变	10	200	103
22313	滨海	莫湾东站	10	200	0
22314	滨海	莫湾九配变	10	400	299
22315	滨海	莫湾四配变	10	200	104
22316	滨海	莫湾五配变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22317	滨海	渠东二配变	10	200	92
22318	滨海	渠东六配变	10	200	118
22319	滨海	渠东南站	10	400	188
22320	滨海	渠东七配变	10	200	135
22321	滨海	渠东三配变	10	200	71
22322	滨海	渠东一配变	10	200	0
22323	滨海	双龙七配变	10	200	93
22324	滨海	双龙三配变	10	200	97
22325	滨海	坍东二配变	10	200	54
22326	滨海	坍东六配变	10	400	166
22327	滨海	坍东南站	10	400	193
22328	滨海	坍东三配变	10	200	122
22329	滨海	坍东四配变	10	200	0
22330	滨海	坍东五配变	10	200	61
22331	滨海	坍东西站	10	200	46
22332	滨海	坍东新村一配变	10	400	155
22333	滨海	坍东一配变	10	200	53
22334	滨海	坍阳北站	10	200	106
22335	滨海	坍阳二配变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22336	滨海	坍阳六配变	10	200	103
22337	滨海	坍阳南站配变	10	400	0
22338	滨海	坍阳七配变	10	200	66
22339	滨海	坍阳三配变	10	200	102
22340	滨海	坍阳五配变	10	400	248
22341	滨海	坍阳一配变	10	200	83
22342	滨海	团结北站	10	400	180
22343	滨海	团结二配变	10	200	74
22344	滨海	团结九配变	10	200	0
22345	滨海	团结六配变	10	200	65
22346	滨海	团结南站配变	10	200	0
22347	滨海	团结七配变	10	200	94
22348	滨海	团结三配变	10	200	92
22349	滨海	团结四配变	10	200	68
22350	滨海	团结五配变	10	315	191
22351	滨海	团结一配变	10	200	119
22352	滨海	团结中站	10	200	160
22353	滨海	汛北一配变	10	200	90
22354	滨海	汛河东站	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22355	滨海	汛河二配变	10	200	128
22356	滨海	汛河七配变	10	200	88
22357	滨海	汛河三配变	10	200	117
22358	滨海	汛河四配变	10	200	78
22359	滨海	汛河五配变	10	200	81
22360	滨海	汛河西站	10	200	160
22361	滨海	东港六配变	10	400	254
22362	滨海	东港四配变	10	200	110
22363	滨海	汇川七配变	10	400	231
22364	滨海	汇川三配变	10	200	57
22365	滨海	汇川五配变	10	200	103
22366	滨海	街道二十九配变	10	400	164
22367	滨海	街道二十六配变	10	400	180
22368	滨海	路建三配变	10	200	98
22369	滨海	农机厂北配变	10	400	116
22370	滨海	农行北配变	10	400	160
22371	滨海	三顷八配变	10	200	102
22372	滨海	三顷二配变	10	400	163
22373	滨海	三顷扶贫	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22374	滨海	三顷九配变	10	400	141
22375	滨海	三顷六配变	10	400	202
22376	滨海	三顷七配变	10	200	103
22377	滨海	三顷十二配变	10	400	252
22378	滨海	三顷十三配变配变	10	400	19
22379	滨海	三顷四配变	10	630	113
22380	滨海	三顷五配变	10	800	0
22381	滨海	三顷一配变	10	200	52
22382	滨海	吴成将联建楼	10	500	266
22383	滨海	五汛街道八配变	10	400	158
22384	滨海	五汛街道二配变	10	400	0
22385	滨海	五汛街道二十七配变	10	400	284
22386	滨海	五汛街道六配变	10	630	0
22387	滨海	五汛街道三配变	10	400	125
22388	滨海	五汛街道三十八配变	10	400	0
22389	滨海	五汛街道三十二配变	10	400	218
22390	滨海	五汛街道三十三配变	10	400	161
22391	滨海	五汛街道三十五配变	10	400	149
22392	滨海	五汛街道三十一配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22393	滨海	五汛街道十二配变	10	400	48
22394	滨海	五汛街道十配变	10	400	113
22395	滨海	五汛街道十四配变	10	400	132
22396	滨海	五汛街道十五配变	10	630	0
22397	滨海	五汛街道十一配变	10	400	109
22398	滨海	五汛街道四配变	10	400	131
22399	滨海	五汛街道四十八配变	10	400	40
22400	滨海	五汛街道四十二配变	10	400	160
22401	滨海	五汛街道四十九配变	10	400	109
22402	滨海	五汛街道四十配变	10	400	111
22403	滨海	五汛街道四十三配变箱变1#主变	10	630	237
22404	滨海	五汛街道四十四配变	10	400	42
22405	滨海	五汛街道四十五配变	10	400	126
22406	滨海	五汛街道五配变	10	315	76
22407	滨海	五汛街道五十八配变	10	400	203
22408	滨海	五汛街道五十六配变	10	400	207
22409	滨海	五汛街道五十配变	10	400	207
22410	滨海	五汛学苑楼小区箱变1#主变	10	500	265
22411	滨海	向阳八配变	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22412	滨海	向阳电站	10	250	72
22413	滨海	向阳二配变	10	400	183
22414	滨海	向阳南站	10	200	67
22415	滨海	向阳七配变	10	400	251
22416	滨海	向阳三配变	10	100	11
22417	滨海	向阳四配变	10	400	232
22418	滨海	向阳一配变	10	400	31
22419	滨海	汛北东站	10	400	0
22420	滨海	汛南八配变	10	400	92
22421	滨海	汛南七配变	10	200	69
22422	滨海	汛南四配变	10	400	98
22423	滨海	汛南五配变	10	400	124
22424	滨海	汛西九配变	10	400	170
22425	滨海	汛西三配变	10	400	0
22426	滨海	大众电站	10	400	0
22427	滨海	大众二配变	10	200	110
22428	滨海	大众七配变	10	200	72
22429	滨海	大众三配变	10	200	99
22430	滨海	大众四配变	10	200	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22431	滨海	大众五配变	10	200	86
22432	滨海	大众一配变	10	400	254
22433	滨海	范场八配变	10	400	228
22434	滨海	范场南站	10	400	174
22435	滨海	范场十二配变	10	200	85
22436	滨海	港浜八配变	10	200	49
22437	滨海	港浜电站	10	200	0
22438	滨海	港浜二配变	10	200	65
22439	滨海	港浜九配变	10	200	118
22440	滨海	港浜六配变	10	200	88
22441	滨海	港浜七配变	10	200	126
22442	滨海	港浜三配变	10	200	85
22443	滨海	港浜社区二配变	10	400	87
22444	滨海	港浜社区一配变	10	400	61
22445	滨海	港浜十二配变	10	200	107
22446	滨海	港浜十一配变	10	200	96
22447	滨海	港浜五配变	10	200	83
22448	滨海	港浜一配变	10	200	101
22449	滨海	科技二配变	10	400	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22450	滨海	科技七配变	10	400	169
22451	滨海	科技十配变	10	200	59
22452	滨海	科技一配变	10	200	67
22453	滨海	路南十一配变	10	400	236
22454	滨海	农科八配变	10	200	40
22455	滨海	农科电站	10	400	204
22456	滨海	农科九配变	10	200	135
22457	滨海	农科六配变	10	400	143
22458	滨海	农科七配变	10	315	81
22459	滨海	农科十配变	10	400	193
22460	滨海	农科四配变	10	200	0
22461	滨海	农科五配变	10	200	30
22462	滨海	农科一配变	10	400	160
22463	滨海	三汛八配变	10	200	60
22464	滨海	三汛二配变	10	200	118
22465	滨海	三汛二站	10	200	114
22466	滨海	三汛九配变	10	200	57
22467	滨海	三汛六配变	10	200	74
22468	滨海	三汛七配变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22469	滨海	三汛三配变	10	315	148
22470	滨海	三汛四配变	10	400	236
22471	滨海	三汛五配变	10	200	54
22472	滨海	三汛一配变	10	200	108
22473	滨海	八份北站	10	200	118
22474	滨海	八份二配变	10	200	43
22475	滨海	八份三配变	10	200	65
22476	滨海	八份一配变	10	200	93
22477	滨海	滨射电站	10	200	37
22478	滨海	滨射二配变	10	400	163
22479	滨海	滨射三配变	10	200	103
22480	滨海	滨射四配变	10	200	94
22481	滨海	滨射五配变	10	200	69
22482	滨海	滨射一配变（农改）	10	200	88
22483	滨海	朝阳七配变	10	200	94
22484	滨海	汇川一配变（电站）	10	200	105
22485	滨海	射北东站	10	200	66
22486	滨海	射北二配变（农改）	10	400	212
22487	滨海	射北六配变	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22488	滨海	射北三配变	10	200	64
22489	滨海	射北四配变	10	200	95
22490	滨海	射北五配变	10	400	236
22491	滨海	射北一配变(扶贫)	10	200	45
22492	滨海	四份八配变	10	200	0
22493	滨海	四份二配变	10	200	90
22494	滨海	四份六配变	10	200	84
22495	滨海	四份七配变	10	315	167
22496	滨海	四份三配变	10	200	35
22497	滨海	四份四配变	10	200	94
22498	滨海	四份五配变	10	200	100
22499	滨海	四份一配变	10	200	74
22500	滨海	推虾三配变	10	200	93
22501	滨海	推虾五配变	10	200	99
22502	滨海	洼滩十配变	10	200	76
22503	滨海	洼滩五配变	10	200	61
22504	滨海	向阳六配变	10	200	65
22505	滨海	向阳五配变	10	400	139
22506	滨海	张圩八配变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22507	滨海	张圩二配变（十一组）	10	200	102
22508	滨海	张圩九配变	10	200	88
22509	滨海	张圩六配变(二组)	10	200	117
22510	滨海	张圩南站	10	200	67
22511	滨海	张圩七配变(一组)	10	100	33
22512	滨海	张圩三配变(农改)	10	200	112
22513	滨海	张圩十二组	10	200	58
22514	滨海	张圩十配变	10	400	212
22515	滨海	张圩四配变(三组)	10	200	85
22516	滨海	张圩五配变	10	200	128
22517	滨海	张圩一配变(北站)	10	200	34
22518	滨海	邓场七配变	10	200	94
22519	滨海	范场二配变	10	200	14
22520	滨海	范场六配变(二组)	10	200	101
22521	滨海	范场七配变	10	200	78
22522	滨海	范场三配变	10	200	71
22523	滨海	范场十配变	10	200	29
22524	滨海	范场十三配变	10	200	132
22525	滨海	范场十五配变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22526	滨海	范场十一配变	10	200	63
22527	滨海	范场五组	10	200	91
22528	滨海	科技六配变	10	400	173
22529	滨海	科技五配变	10	200	23
22530	滨海	科技鱼场农改	10	200	126
22531	滨海	马营八配变	10	200	88
22532	滨海	马营二配变	10	200	112
22533	滨海	马营九配变	10	200	90
22534	滨海	马营六配变	10	200	64
22535	滨海	马营七配变	10	200	0
22536	滨海	马营三配变	10	400	173
22537	滨海	马营十配变	10	315	206
22538	滨海	马营十一配变	10	200	45
22539	滨海	马营四配变	10	200	42
22540	滨海	马营五配变	10	200	51
22541	滨海	马营一配变（扶贫）	10	200	60
22542	滨海	农科二配变(扶贫)	10	200	40
22543	滨海	农科三配变	10	200	127
22544	滨海	新团电站配变	10	200	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22545	滨海	新团二配变	10	200	107
22546	滨海	新团三配变	10	200	69
22547	滨海	新团四配变	10	200	97
22548	滨海	郁庄北站	10	200	78
22549	滨海	郁庄二配变	10	200	85
22550	滨海	郁庄六配变	10	200	102
22551	滨海	郁庄南站	10	400	214
22552	滨海	郁庄七配变	10	200	102
22553	滨海	郁庄三配变	10	200	45
22554	滨海	郁庄四配变	10	200	107
22555	滨海	郁庄五配变	10	200	55
22556	滨海	郁庄一配变	10	200	99
22557	滨海	东玉北配变	10	200	96
22558	滨海	东玉二配变	10	400	190
22559	滨海	东玉四配变	10	400	288
22560	滨海	东玉五配变	10	400	71
22561	滨海	东玉一配变	10	200	79
22562	滨海	东玉一组南配变	10	200	0
22563	滨海	东玉一组配变	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22564	滨海	东玉中配变	10	200	0
22565	滨海	老堆三配变	10	200	52
22566	滨海	老堆四配变	10	400	84
22567	滨海	老堆西配变	10	400	147
22568	滨海	木楼东北配变	10	400	160
22569	滨海	木楼东配变	10	200	42
22570	滨海	木楼加工厂配变	10	200	49
22571	滨海	木楼三配变	10	200	0
22572	滨海	木楼四配变	10	200	39
22573	滨海	木楼五配变	10	200	21
22574	滨海	木楼西配变	10	200	0
22575	滨海	王圩5.6组配变	10	200	32
22576	滨海	王圩电站	10	200	129
22577	滨海	王圩二配变	10	200	67
22578	滨海	王圩三、四组配变	10	200	78
22579	滨海	王圩中配变	10	400	267
22580	滨海	祥兴四组配变	10	200	17
22581	滨海	洋口南庄配变	10	200	71
22582	滨海	淤尖大尧四配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22583	滨海	振东东玉一组北配变	10	200	95
22584	滨海	振东王圩1、2组配变	10	200	23
22585	滨海	振东王圩一配变	10	400	198
22586	滨海	陈港东配变	10	200	27
22587	滨海	陈港二配变	10	200	87
22588	滨海	陈港六配变	10	400	242
22589	滨海	陈港南配变	10	400	262
22590	滨海	陈港四配变	10	400	281
22591	滨海	陈港西配变	10	200	0
22592	滨海	陈港一配变	10	200	72
22593	滨海	东玉三配变	10	400	216
22594	滨海	老堆二配变	10	200	51
22595	滨海	老堆六配变	10	200	0
22596	滨海	老堆一配变	10	200	33
22597	滨海	老堆中配变	10	400	202
22598	滨海	木楼二配变	10	200	30
22599	滨海	木楼六配变	10	400	218
22600	滨海	木楼一配变	10	200	44
22601	滨海	祥心东配变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22602	滨海	祥兴一组配变	10	200	45
22603	滨海	振东陈港三配变	10	200	68
22604	滨海	振东陈港五配变	10	200	81
22605	滨海	振东陈港中配变	10	200	43
22606	滨海	振东老堆五配变	10	315	100
22607	滨海	振东王圩三配变	10	400	236
22608	滨海	振东王圩西配变	10	200	103
22609	滨海	振东祥兴西站配变	10	200	59
22610	滨海	中心北配变	10	200	119
22611	滨海	中心四号配变	10	200	68
22612	滨海	翻身二配变	10	200	116
22613	滨海	淮海农场二十大队北站综合变	10	200	0
22614	滨海	淮海农场二十大队南站综合变	10	200	0
22615	滨海	淮海农场二十大队综合变	10	400	298
22616	滨海	淮海农场二十二大队电站	10	200	0
22617	滨海	淮海农场二十二大队南区综合变（西瓜大棚）	10	200	61
22618	滨海	淮海农场二十二大队南站综合变	10	200	23
22619	滨海	淮海农场二十二大队综合变	10	400	271
22620	滨海	淮海农场二十一大队东站	10	400	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22621	滨海	淮海农场二十一大队综合变	10	400	244
22622	滨海	淮海农场十九大队电站	10	200	33
22623	滨海	淮海农场十九大队综合变	10	400	292
22624	滨海	淮海农场十六大队南站	10	200	0
22625	滨海	淮海农场十六大队综合变	10	400	248
22626	滨海	淮海农场十七大队东站	10	200	74
22627	滨海	淮海农场十七大队西区综合变(西瓜大棚)	10	400	0
22628	滨海	淮海农场十七大队西站	10	200	97
22629	滨海	淮海农场十七大队综合变	10	400	279
22630	滨海	淮海农场十三大队北站	10	200	0
22631	滨海	淮海农场十三大队东站	10	200	68
22632	滨海	淮海农场十三大队西站	10	200	71
22633	滨海	淮海农场十三大队综合变	10	200	107
22634	滨海	淮海农场十四大队电站	10	200	0
22635	滨海	淮海农场十四大队综合变	10	400	262
22636	滨海	淮海农场十五大队电站	10	200	0
22637	滨海	淮海农场十五大队综合变	10	400	294
22638	滨海	老堆东排站	10	200	157
22639	滨海	老堆东配变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22640	滨海	老堆扶贫配变	10	200	41
22641	滨海	老堆南站配变	10	400	281
22642	滨海	刘建忠	10	200	160
22643	滨海	木楼七组站配变	10	400	268
22644	滨海	南庄东站水厂配变	10	200	67
22645	滨海	南庄南配变	10	400	229
22646	滨海	南庄三组配变	10	200	105
22647	滨海	南庄四七组配变	10	200	78
22648	滨海	南庄一、五组配变	10	400	193
22649	滨海	南庄一配变	10	200	31
22650	滨海	洋口八组配变	10	200	75
22651	滨海	洋口东站	10	200	64
22652	滨海	洋口二配变	10	400	0
22653	滨海	洋口二组配变	10	200	79
22654	滨海	洋口三配变	10	200	26
22655	滨海	洋口四配变	10	400	218
22656	滨海	洋口西站	10	200	145
22657	滨海	洋口中配变	10	200	43
22658	滨海	振东翻身扶贫配变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22659	滨海	振东老堆南站	10	200	69
22660	滨海	振东南庄三配变	10	200	57
22661	滨海	振东洋口五配变	10	400	251
22662	滨海	板桥5.6组配变	10	400	258
22663	滨海	板桥北配变	10	200	50
22664	滨海	板桥机排站	10	200	21
22665	滨海	板桥南配变	10	400	203
22666	滨海	板桥三配变	10	200	21
22667	滨海	板桥四配变	10	100	36
22668	滨海	板桥四组一配变	10	400	109
22669	滨海	板桥中站加工厂	10	100	32
22670	滨海	翻身电站	10	200	86
22671	滨海	翻身南配变	10	400	249
22672	滨海	翻身三配变	10	200	60
22673	滨海	翻身西配变	10	200	73
22674	滨海	翻身一配变	10	200	94
22675	滨海	丰产1#配变	10	200	126
22676	滨海	丰产东站	10	100	46
22677	滨海	丰产西站配变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22678	滨海	合心八组配变	10	200	99
22679	滨海	合心大站	10	200	68
22680	滨海	合心东南站	10	200	80
22681	滨海	合心扶贫一配变	10	400	263
22682	滨海	合心六七组电站	10	200	125
22683	滨海	合心七组站	10	200	76
22684	滨海	街道5号配变	10	400	101
22685	滨海	街道二号配变	10	400	204
22686	滨海	条港中学	10	400	0
22687	滨海	跃进电站	10	200	123
22688	滨海	跃进东配变	10	200	57
22689	滨海	振东板桥二配变	10	400	155
22690	滨海	振东板桥四组配变	10	400	109
22691	滨海	振东板桥一配变	10	400	112
22692	滨海	振东翻身中配变	10	200	73
22693	滨海	振东合心扶贫配变	10	400	169
22694	滨海	振东街道十号配变	10	400	114
22695	滨海	振东王圩南站配变	10	200	63
22696	滨海	扁担港三配变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22697	滨海	二罾二组配变	10	400	250
22698	滨海	二罾二组站	10	100	0
22699	滨海	二罾六组站	10	400	240
22700	滨海	二罾排站	10	200	160
22701	滨海	二罾三组站	10	400	212
22702	滨海	二罾四组配变	10	400	71
22703	滨海	二罾小街东配变	10	400	200
22704	滨海	二罾一配变	10	315	128
22705	滨海	二罾一组站	10	200	67
22706	滨海	干河村二号变	10	400	55
22707	滨海	干河村一号变	10	400	107
22708	滨海	干河四配变	10	200	67
22709	滨海	海农村电站	10	200	111
22710	滨海	合心东北站	10	200	122
22711	滨海	合心东配变	10	400	126
22712	滨海	合心三组配变	10	400	270
22713	滨海	合心十组配变	10	200	0
22714	滨海	合心西配变	10	400	225
22715	滨海	合心一、二组配变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22716	滨海	合兴一组配变	10	200	70
22717	滨海	街道八号配变	10	400	20
22718	滨海	街道路灯一号配变	10	400	34
22719	滨海	南渠电站配变	10	400	247
22720	滨海	新养殖公司站	10	200	33
22721	滨海	养殖二配变	10	200	46
22722	滨海	闸西村电站	10	200	102
22723	滨海	振东东圩东配变	10	200	74
22724	滨海	振东东圩二配变	10	200	51
22725	滨海	振东东圩一配变	10	200	65
22726	滨海	振东二罾七组配变	10	200	103
22727	滨海	振东二罾三配变	10	200	15
22728	滨海	振东二罾小街三配变	10	400	160
22729	滨海	振东二罾小街总表配变	10	400	190
22730	滨海	振东海农配变	10	200	52
22731	滨海	振东合心南配变	10	400	198
22732	滨海	振东合心七配变	10	400	0
22733	滨海	振东合心四、五组配变	10	400	109
22734	滨海	振东合心四配变	10	400	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22735	滨海	振东合心五配变	10	400	78
22736	滨海	振东街道九号配变	10	400	0
22737	滨海	振东街道十一号配变	10	400	0
22738	滨海	振东小街北配变	10	400	15
22739	滨海	振东中学配变	10	200	117
22740	滨海	振东中学一配变	10	400	9
22741	滨海	板桥灭荒站	10	200	107
22742	滨海	滨兴北站配变	10	400	91
22743	滨海	滨兴二配变	10	200	58
22744	滨海	丰产南排站	10	200	46
22745	滨海	丰产南配变	10	400	255
22746	滨海	过天舟西配变	10	200	45
22747	滨海	过天舟西站	10	400	254
22748	滨海	过天舟一配变	10	400	175
22749	滨海	过天舟中配变	10	200	52
22750	滨海	后港东站	10	200	119
22751	滨海	后港二配变	10	200	31
22752	滨海	后港三配变	10	200	20
22753	滨海	后港西站配变	10	100	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22754	滨海	后港中配变	10	200	0
22755	滨海	夸二二配变	10	200	48
22756	滨海	夸二后港西配变	10	200	105
22757	滨海	夸二加工厂	10	315	166
22758	滨海	夸二南配变	10	200	19
22759	滨海	夸二南站	10	200	21
22760	滨海	夸二三配变	10	315	56
22761	滨海	夸二圩区站	10	160	30
22762	滨海	夸二西站	10	400	94
22763	滨海	前港七组站	10	200	123
22764	滨海	跃进三配变	10	400	286
22765	滨海	振东滨兴一配变	10	400	76
22766	滨海	振东丰产六号配变	10	200	5
22767	滨海	振东夸二北配变	10	200	79
22768	滨海	振东夸二五配变	10	400	210
22769	滨海	振东夸二一配变	10	200	59
22770	滨海	振东桥南一配变	10	400	124
22771	滨海	中心东配变	10	200	95
22772	滨海	中心二配变	10	400	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22773	滨海	中心六组配变	10	200	49
22774	滨海	中心南配变	10	400	27
22775	滨海	中心三配变	10	315	139
22776	滨海	中心三组配变	10	200	74
22777	滨海	中心圩区站	10	80	20
22778	滨海	中心一配变	10	200	0
22779	滨海	滨兴北配变	10	400	0
22780	滨海	后港一配变	10	200	72
22781	滨海	龙潭港村集中区二号变	10	400	219
22782	滨海	龙潭港村集中区一号变	10	400	157
22783	滨海	龙潭港东站	10	400	249
22784	滨海	龙潭港二配变	10	400	126
22785	滨海	龙潭港六组配变	10	400	289
22786	滨海	龙潭港六组西配变	10	400	236
22787	滨海	龙潭港西南站	10	50	0
22788	滨海	龙潭港西站	10	200	63
22789	滨海	前港大站北配变	10	400	109
22790	滨海	前港东北站	10	200	105
22791	滨海	前港东配变	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22792	滨海	前港七组配变	10	200	98
22793	滨海	前港三配变	10	200	106
22794	滨海	前港四配变	10	400	271
22795	滨海	前港五配变配变	10	400	215
22796	滨海	前港西南站	10	200	103
22797	滨海	园区一号变	10	400	142
22798	滨海	振东后港北配变	10	400	135
22799	滨海	振东后港东配变	10	200	49
22800	滨海	振东龙潭港三配变	10	400	227
22801	滨海	振东龙潭港四配变	10	200	105
22802	滨海	振东龙潭港一配变	10	200	47
22803	滨海	振东前港大站配变	10	400	129
22804	滨海	振东前港东北配变	10	200	26
22805	滨海	振东前港二配变	10	400	256
22806	滨海	振东前港西北配变	10	200	67
22807	滨海	振东前港一配变	10	200	36
22808	滨海	扁担港电站配变	10	200	0
22809	滨海	扁担港南配变	10	400	200
22810	滨海	扁担港西配变	10	200	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22811	滨海	二罾小街二配变	10	400	83
22812	滨海	淮海农场二大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	118
22813	滨海	淮海农场二大队北站	10	200	49
22814	滨海	淮海农场三十大队综合变	10	400	233
22815	滨海	淮海农场三十二大队西站	10	200	0
22816	滨海	淮海农场三十二大队综合变	10	400	268
22817	滨海	淮海农场三十六大队北站	10	200	60
22818	滨海	淮海农场三十六大队电站	10	200	0
22819	滨海	淮海农场三十南站综合变（西瓜大棚）	10	200	0
22820	滨海	淮海农场三十四大队1#综合变	10	400	281
22821	滨海	淮海农场三十四大队2#综合变（西瓜大棚）	10	400	318
22822	滨海	淮海农场三十四大队北站	10	200	33
22823	滨海	淮海农场三十五大队东站1#变	10	400	224
22824	滨海	淮海农场三十五大队东站2#变	10	400	220
22825	滨海	淮海农场三十五大队西站	10	400	173
22826	滨海	淮海农场三十五大队综合变	10	400	260
22827	滨海	淮海农场三十一大队电站	10	400	52
22828	滨海	淮海农场三十一大队综合变	10	400	265
22829	滨海	淮海农场四管区滩面东站二	10	400	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22830	滨海	淮海农场五大队综合变	10	400	262
22831	滨海	淮海农场一大队大队西站	10	200	0
22832	滨海	淮海农场一大队东站	10	200	133
22833	滨海	养殖排站3#	10	400	104
22834	滨海	滨兴东配变	10	200	90
22835	滨海	滨兴六组配变	10	400	234
22836	滨海	滨兴南配变	10	200	78
22837	滨海	滨兴南站	10	400	226
22838	滨海	滨兴三配变	10	200	91
22839	滨海	滨兴四配变	10	400	230
22840	滨海	滨兴西配变	10	200	128
22841	滨海	滨兴中配变	10	400	267
22842	滨海	吉垛10、11组配变	10	200	82
22843	滨海	吉垛八配变	10	400	269
22844	滨海	吉垛九配变	10	400	262
22845	滨海	吉垛七、八组配变	10	400	55
22846	滨海	吉垛三配变	10	400	223
22847	滨海	吉垛十配变	10	400	259
22848	滨海	吉垛西站	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22849	滨海	吉垛中站	10	200	91
22850	滨海	头庄八配变	10	400	206
22851	滨海	头庄北配变	10	200	59
22852	滨海	头庄电站	10	200	112
22853	滨海	头庄东配变	10	200	69
22854	滨海	头庄二配变	10	200	103
22855	滨海	头庄扶贫站配变	10	315	173
22856	滨海	头庄九配变	10	400	248
22857	滨海	头庄南排站	10	400	160
22858	滨海	头庄七配变	10	400	275
22859	滨海	头庄三配变	10	400	250
22860	滨海	头庄西配变	10	200	75
22861	滨海	头庄一配变	10	200	27
22862	滨海	头庄中配变	10	200	59
22863	滨海	五丈河二配变	10	315	231
22864	滨海	五丈河扶贫站	10	100	25
22865	滨海	五丈河南配变	10	200	112
22866	滨海	五丈河排灌站配变	10	200	78
22867	滨海	五丈河西配变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22868	滨海	五丈河一配变	10	315	189
22869	滨海	五丈河中配变	10	400	237
22870	滨海	新东西配变	10	200	45
22871	滨海	振东吉垛12组配变	10	200	113
22872	滨海	振东吉垛二配变	10	400	86
22873	滨海	淮海农场八大队电站综合变	10	200	68
22874	滨海	淮海农场八大队综合变	10	400	240
22875	滨海	淮海农场二大队电站综合变	10	200	61
22876	滨海	淮海农场二大队综合变	10	400	288
22877	滨海	淮海农场九大队电站	10	400	40
22878	滨海	淮海农场九大队综合变	10	200	106
22879	滨海	淮海农场垦二队西区综合变（西瓜大棚）	10	200	88
22880	滨海	淮海农场六大队东站	10	200	0
22881	滨海	淮海农场六大队西站	10	200	42
22882	滨海	淮海农场六大队综合变	10	200	130
22883	滨海	淮海农场三大队东站	10	200	41
22884	滨海	淮海农场三大队中站	10	200	45
22885	滨海	淮海农场三大队综合变	10	400	278
22886	滨海	淮海农场十大队北站	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22887	滨海	淮海农场十大队南区综合变（西瓜大棚）	10	200	25
22888	滨海	淮海农场十大队南站	10	200	0
22889	滨海	淮海农场十大队综合变	10	400	270
22890	滨海	淮海农场十二大队北站	10	200	46
22891	滨海	淮海农场十二大队南站	10	200	115
22892	滨海	淮海农场十二大队综合变	10	400	217
22893	滨海	淮海农场十一大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	139
22894	滨海	淮海农场十一大队北站	10	200	0
22895	滨海	淮海农场十一大队西站	10	200	49
22896	滨海	淮海农场十一大队综合变	10	400	243
22897	滨海	淮海农场四大队电站	10	200	0
22898	滨海	淮海农场四大队综合变	10	200	77
22899	滨海	淮海农场一大队综合变	10	400	264
22900	滨海	淮海农场一分场场部综合变	10	400	212
22901	滨海	种猪二场南配变	10	200	160
22902	滨海	丰产5#配变	10	200	66
22903	滨海	丰产7号配变	10	400	226
22904	滨海	丰产二号配变	10	400	201
22905	滨海	丰产三号配变	10	400	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22906	滨海	丰产四号配变	10	200	53
22907	滨海	合心八配变	10	400	69
22908	滨海	合心九配变	10	500	92
22909	滨海	合兴集中区二号变	10	400	130
22910	滨海	合兴集中区一号变	10	400	146
22911	滨海	淮海农场十七大队东南站综合变（西瓜大棚）	10	200	67
22912	滨海	淮海农场十七大队南站综合变	10	200	91
22913	滨海	淮海农场十七大队西南站综合变	10	200	106
22914	滨海	淮海农场十七大队西区综合变（西瓜大棚）	10	200	160
22915	滨海	淮海农场五大队电站	10	200	50
22916	滨海	街道十五配变配变	10	400	189
22917	滨海	瑞居佳苑箱变 2-1	10	630	242
22918	滨海	瑞居佳苑箱变1-1	10	630	340
22919	滨海	瑞居佳苑箱变1-2	10	630	354
22920	滨海	瑞居佳苑箱变2-2	10	630	209
22921	滨海	新农村建设南配变	10	400	103
22922	滨海	跃进四组站	10	200	89
22923	滨海	跃进西配变	10	200	31
22924	滨海	跃进一配变	10	400	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22925	滨海	跃进中配变	10	200	28
22926	滨海	振东供销小区二号变	10	315	56
22927	滨海	振东供销小区三号变	10	315	140
22928	滨海	振东-供销小区四号变	10	400	181
22929	滨海	振东供销小区一号变	10	315	195
22930	滨海	振东合心二配变	10	400	68
22931	滨海	振东合心三配变	10	400	14
22932	滨海	振东合心一配变	10	400	53
22933	滨海	振东合跃电站配变	10	400	59
22934	滨海	振东街道3#配变	10	400	92
22935	滨海	振东街道7#配变	10	315	28
22936	滨海	振东街道六号变	10	400	28
22937	滨海	振东街道十二号配变	10	400	112
22938	滨海	振东街道十六配变	10	400	84
22939	滨海	振东街道十三号配变	10	400	0
22940	滨海	振东街道十四号配变	10	400	71
22941	滨海	振东街道一号配变	10	400	130
22942	滨海	振东小街4#配变	10	400	102
22943	滨海	振东新农村建设综合变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22944	滨海	振东新镇区一号变	10	400	114
22945	滨海	滨东二配变	10	400	0
22946	滨海	滨东二组东配变	10	400	275
22947	滨海	滨东二组南配变	10	400	283
22948	滨海	滨东二组配变	10	200	80
22949	滨海	滨东六配变	10	200	33
22950	滨海	滨东六组配变	10	200	40
22951	滨海	滨东七组东配变	10	400	247
22952	滨海	滨东三配变	10	200	16
22953	滨海	滨东三组站	10	200	118
22954	滨海	滨东十组站	10	200	120
22955	滨海	滨东四、十三组配变	10	200	93
22956	滨海	滨东四配变	10	315	151
22957	滨海	滨东五十二组配变	10	200	73
22958	滨海	滨东西配变	10	200	105
22959	滨海	淮海农场二十八大队电站	10	200	0
22960	滨海	淮海农场二十八大队综合变	10	400	262
22961	滨海	淮海农场二十九大队北站	10	200	0
22962	滨海	淮海农场二十九大队南站	10	400	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22963	滨海	淮海农场二十九大队综合变	10	400	276
22964	滨海	淮海农场二十七大队北站	10	200	81
22965	滨海	淮海农场二十七大队南站	10	400	0
22966	滨海	淮海农场二十七大队综合变	10	400	247
22967	滨海	淮海农场三十大队北站	10	200	0
22968	滨海	淮海农场三十大队中站	10	200	115
22969	滨海	淮海农场三十一大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	160
22970	滨海	吉垛1、2组配变	10	400	216
22971	滨海	吉垛东南站	10	200	95
22972	滨海	吉垛公用变	10	400	110
22973	滨海	吉垛四配变	10	400	232
22974	滨海	吉垛五配变	10	400	269
22975	滨海	吉垛一配变	10	400	0
22976	滨海	吉垛一组配变	10	200	77
22977	滨海	吉垛中配变	10	400	196
22978	滨海	新东二配变	10	400	92
22979	滨海	新东七配变	10	400	226
22980	滨海	新东三配变	10	400	117
22981	滨海	新东四配变	10	315	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22982	滨海	新东五配变	10	400	225
22983	滨海	振东滨东七组配变	10	400	89
22984	滨海	振东二罾小街西配变	10	400	234
22985	滨海	振东供销社水厂配变	10	400	72
22986	滨海	振东吉垛南配变	10	315	182
22987	滨海	振东街道桥南二配变	10	400	221
22988	滨海	振东桥南配变	10	400	29
22989	滨海	振东桥南三配变	10	400	191
22990	滨海	振东新东一配变	10	400	79
22991	滨海	滨东北站	10	200	66
22992	滨海	滨东七配变	10	400	2
22993	滨海	滨东一组东配变	10	400	253
22994	滨海	滨东一组配变	10	200	98
22995	滨海	东圩南站	10	400	290
22996	滨海	东圩中站	10	200	30
22997	滨海	二罾二配变	10	400	138
22998	滨海	二罾四配变	10	315	178
22999	滨海	干河北站配变	10	200	50
23000	滨海	干河东配变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23001	滨海	干河东站	10	200	62
23002	滨海	干河二配变	10	400	149
23003	滨海	干河九组配变	10	200	109
23004	滨海	干河三配变	10	400	216
23005	滨海	干河五、七组站	10	200	111
23006	滨海	干河西配变	10	200	42
23007	滨海	干河一配变	10	400	96
23008	滨海	圈野北配变	10	200	82
23009	滨海	圈野北站	10	200	19
23010	滨海	圈野东北配变	10	400	42
23011	滨海	圈野二配变	10	200	69
23012	滨海	圈野六组配变	10	400	206
23013	滨海	圈野南配变	10	200	121
23014	滨海	圈野三配变	10	200	101
23015	滨海	圈野四配变	10	400	194
23016	滨海	圈野五配变	10	200	114
23017	滨海	圈野西配变	10	400	249
23018	滨海	圈野一配变	10	200	69
23019	滨海	振东八组配变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23020	滨海	振东滨东一配变	10	400	19
23021	滨海	振东村北站配变	10	200	89
23022	滨海	振东村东配变	10	315	157
23023	滨海	振东村三配变	10	200	95
23024	滨海	振东村四配变	10	200	0
23025	滨海	振东村西站	10	200	52
23026	滨海	振东东北配变	10	400	6
23027	滨海	振东东排站	10	200	114
23028	滨海	振东东圩西站	10	400	260
23029	滨海	振东东圩中配变	10	200	84
23030	滨海	振东二配变	10	200	17
23031	滨海	振东二畚五组配变	10	200	117
23032	滨海	振东干河五配变	10	200	94
23033	滨海	振东干河西站配变	10	200	100
23034	滨海	振东干河中队配变	10	200	81
23035	滨海	振东加工厂	10	200	20
23036	滨海	振东九组配变	10	200	47
23037	滨海	振东六配变	10	200	118
23038	滨海	振东六组配变	10	400	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23039	滨海	振东南排站	10	400	273
23040	滨海	振东圈野八组配变	10	200	110
23041	滨海	振东五配变	10	200	83
23042	滨海	振东一配变	10	100	8
23043	滨海	振东一组配变	10	400	192
23044	滨海	小街二十五配变	10	400	149
23045	滨海	大港二配变	10	400	184
23046	滨海	大港九配变	10	200	70
23047	滨海	大港三配变	10	400	68
23048	滨海	大港十二配变	10	400	233
23049	滨海	大港十配变	10	400	242
23050	滨海	大港十三配变	10	400	273
23051	滨海	大港十五配变	10	200	95
23052	滨海	大港一配变	10	200	60
23053	滨海	大尖二配变	10	200	75
23054	滨海	大尖六配变	10	200	90
23055	滨海	大尖三配变	10	400	254
23056	滨海	大尖三站	10	200	52
23057	滨海	大尖四配变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23058	滨海	大尖四站	10	100	26
23059	滨海	大尖五配变	10	200	93
23060	滨海	大尖五站	10	200	105
23061	滨海	大尖一配变	10	200	0
23062	滨海	大尖一站	10	80	0
23063	滨海	后舍八配变	10	200	79
23064	滨海	后舍二站	10	50	0
23065	滨海	后舍六配变	10	200	68
23066	滨海	后舍七配变	10	315	120
23067	滨海	后舍三配变	10	400	195
23068	滨海	后舍四配变	10	200	57
23069	滨海	后舍一配变	10	200	39
23070	滨海	刘戈电站	10	80	0
23071	滨海	刘戈二配变	10	200	63
23072	滨海	刘戈三配变	10	400	230
23073	滨海	刘戈四配变	10	200	35
23074	滨海	刘戈一配变	10	400	151
23075	滨海	南尖八配变	10	200	0
23076	滨海	南尖二配变	10	200	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23077	滨海	南尖九配变	10	200	24
23078	滨海	南尖六配变	10	315	139
23079	滨海	南尖七配变	10	200	0
23080	滨海	南尖三配变	10	200	99
23081	滨海	南尖三站	10	100	0
23082	滨海	南尖十二配变	10	200	35
23083	滨海	南尖十三配变	10	200	55
23084	滨海	南尖十一配变	10	400	242
23085	滨海	南尖四配变	10	200	130
23086	滨海	南尖五配变	10	200	97
23087	滨海	南尖一配变	10	200	24
23088	滨海	闸口八配变	10	200	99
23089	滨海	正红后舍二配变	10	400	232
23090	滨海	大港二站	10	200	103
23091	滨海	大港十一配变	10	200	85
23092	滨海	大港四配变	10	400	101
23093	滨海	大港五配变	10	200	72
23094	滨海	顾舍电站	10	200	102
23095	滨海	河北二配变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23096	滨海	河北三配变	10	200	120
23097	滨海	河北四配变	10	200	88
23098	滨海	河北一配变	10	200	97
23099	滨海	界圩七配变	10	200	108
23100	滨海	界圩三配变	10	400	260
23101	滨海	界圩四配变	10	200	83
23102	滨海	界圩五配变	10	400	240
23103	滨海	界圩一配变	10	200	87
23104	滨海	五丁二配变	10	400	210
23105	滨海	五丁六配变	10	100	0
23106	滨海	五丁七配变	10	200	82
23107	滨海	五丁三配变	10	200	110
23108	滨海	五丁四配变	10	400	240
23109	滨海	五丁五配变	10	400	145
23110	滨海	五丁一配变	10	200	99
23111	滨海	闸口二配变	10	200	0
23112	滨海	闸口六配变	10	200	27
23113	滨海	闸口三配变	10	200	118
23114	滨海	闸口五配变	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23115	滨海	蔡庄八台区	10	200	160
23116	滨海	贺君八配变	10	200	117
23117	滨海	贺君二配变	10	200	40
23118	滨海	贺君九台区	10	100	80
23119	滨海	贺君六配变	10	200	77
23120	滨海	贺君七配变	10	200	125
23121	滨海	贺君三配变	10	200	119
23122	滨海	贺君四配变	10	200	106
23123	滨海	贺君五配变	10	200	39
23124	滨海	贺君一配变	10	200	100
23125	滨海	红纲八配变	10	200	26
23126	滨海	红纲三站	10	200	113
23127	滨海	红纲十配变	10	200	79
23128	滨海	红纲十三配变	10	200	85
23129	滨海	红纲十五配变	10	200	44
23130	滨海	红纲十一配变	10	200	61
23131	滨海	红纲五配变	10	200	0
23132	滨海	红纲一配变	10	400	31
23133	滨海	前环二配变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23134	滨海	前环三配变	10	200	17
23135	滨海	前环一配变	10	200	99
23136	滨海	前环一站	10	200	48
23137	滨海	小尖八配变	10	200	35
23138	滨海	小尖东环电站	10	200	133
23139	滨海	小尖二配变	10	100	27
23140	滨海	小尖九配变	10	200	0
23141	滨海	小尖七配变	10	200	68
23142	滨海	小尖三配变	10	200	40
23143	滨海	小尖十二配变	10	200	56
23144	滨海	小尖十配变	10	200	48
23145	滨海	小尖十一配变	10	200	111
23146	滨海	小尖四配变	10	400	273
23147	滨海	小尖一配变	10	200	93
23148	滨海	袁庄二配变	10	200	57
23149	滨海	袁庄三配变	10	200	94
23150	滨海	袁庄四配变	10	400	194
23151	滨海	袁庄一配变	10	200	52
23152	滨海	闸口抽水电站	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23153	滨海	闸口四配变	10	200	50
23154	滨海	复兴二站	10	80	0
23155	滨海	复兴六配变	10	400	63
23156	滨海	复兴社区1#变	10	400	37
23157	滨海	复兴一配变	10	630	426
23158	滨海	复兴一站	10	80	0
23159	滨海	古尖八配变	10	400	0
23160	滨海	刘兆选配变	10	500	199
23161	滨海	小尖五配变	10	200	122
23162	滨海	闸口七配变	10	200	0
23163	滨海	闸口一配变	10	200	56
23164	滨海	正红街道八配变	10	400	99
23165	滨海	正红街道二配变	10	400	90
23166	滨海	正红街道二十配变	10	500	203
23167	滨海	正红街道二十七配变	10	400	169
23168	滨海	正红街道二十三配变	10	400	180
23169	滨海	正红街道二十四配变	10	400	0
23170	滨海	正红街道二十五配变	10	400	216
23171	滨海	正红街道二十一配变	10	500	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23172	滨海	正红街道九配变	10	200	0
23173	滨海	正红街道六配变	10	400	35
23174	滨海	正红街道七配变	10	630	190
23175	滨海	正红街道三配变	10	400	208
23176	滨海	正红街道十九配变	10	400	134
23177	滨海	正红街道十六配变	10	315	156
23178	滨海	正红街道十配变	10	400	102
23179	滨海	正红街道十七配变	10	400	172
23180	滨海	正红街道十三配变	10	400	0
23181	滨海	正红街道十四配变	10	400	0
23182	滨海	正红街道十五配变	10	500	252
23183	滨海	正红街道十一配变	10	400	25
23184	滨海	正红街道四配变	10	315	151
23185	滨海	正红街道五配变	10	200	37
23186	滨海	正红街道一配变	10	400	73
23187	滨海	蔡庄二配变	10	400	269
23188	滨海	蔡庄六配变	10	200	97
23189	滨海	蔡庄七配变	10	200	107
23190	滨海	蔡庄三配变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23191	滨海	蔡庄四配变	10	400	247
23192	滨海	蔡庄五配变	10	200	76
23193	滨海	蔡庄一配变	10	200	74
23194	滨海	红纲二配变	10	200	123
23195	滨海	红纲九配变	10	400	66
23196	滨海	红纲六配变	10	200	102
23197	滨海	红纲七配变	10	400	182
23198	滨海	红纲三配变	10	200	104
23199	滨海	红纲十六配变	10	400	144
23200	滨海	红纲十四配变	10	200	81
23201	滨海	红纲四配变	10	200	90
23202	滨海	沿河二配变.	10	200	77
23203	滨海	沿河六配变.	10	200	66
23204	滨海	沿河七配变.	10	200	119
23205	滨海	沿河三配变.	10	200	86
23206	滨海	沿河四配变	10	200	108
23207	滨海	沿河五配变.	10	200	54
23208	滨海	沿河一配变.	10	200	51
23209	滨海	正红红纲十二配变	10	200	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23210	滨海	复兴二配变	10	200	80
23211	滨海	复兴三配变	10	200	14
23212	滨海	复兴五配变配变	10	400	225
23213	滨海	古尖二配变	10	200	74
23214	滨海	古尖三配变	10	200	6
23215	滨海	古尖四配变	10	200	83
23216	滨海	古尖五配变	10	200	83
23217	滨海	古尖一配变	10	200	21
23218	滨海	顾庄八配变	10	200	89
23219	滨海	顾庄二配变	10	200	79
23220	滨海	顾庄七配变	10	200	74
23221	滨海	顾庄三配变	10	200	48
23222	滨海	顾庄四配变	10	400	233
23223	滨海	顾庄五配变	10	200	71
23224	滨海	顾庄一配变	10	200	69
23225	滨海	顾庄一站	10	80	0
23226	滨海	利众电站	10	80	0
23227	滨海	利众二配变	10	200	82
23228	滨海	利众六配变	10	400	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23229	滨海	利众七配变	10	400	297
23230	滨海	利众三配变	10	200	110
23231	滨海	利众四配变	10	400	225
23232	滨海	利众五配变	10	400	264
23233	滨海	利众一配变	10	200	108
23234	滨海	仁前八配变	10	200	74
23235	滨海	仁前二配变	10	400	229
23236	滨海	仁前九配变	10	200	67
23237	滨海	仁前六配变	10	200	84
23238	滨海	仁前七配变	10	200	38
23239	滨海	仁前三配变	10	200	116
23240	滨海	仁前十二配变	10	200	94
23241	滨海	仁前十三配变	10	200	98
23242	滨海	仁前四配变	10	200	111
23243	滨海	仁前五配变	10	200	69
23244	滨海	仁前一配变	10	200	95
23245	滨海	新丰八配变	10	200	13
23246	滨海	新丰二配变	10	200	102
23247	滨海	新丰九配变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23248	滨海	新丰六配变	10	200	0
23249	滨海	新丰三配变	10	400	231
23250	滨海	新丰十二配变	10	400	254
23251	滨海	新丰十配变	10	200	46
23252	滨海	新丰十三配变	10	200	94
23253	滨海	新丰十一配变	10	400	234
23254	滨海	新丰五配变	10	200	55
23255	滨海	新丰五站	10	200	66
23256	滨海	新丰一配变	10	200	5
23257	滨海	正红八配变	10	200	113
23258	滨海	正红二配变	10	200	64
23259	滨海	正红街道二十八配变	10	400	7
23260	滨海	正红街道十八配变	10	400	63
23261	滨海	正红街道十二配变	10	400	45
23262	滨海	正红六配变	10	200	85
23263	滨海	正红七配变	10	200	75
23264	滨海	正红三配变	10	200	81
23265	滨海	正红十配变	10	400	266
23266	滨海	正红十一配变	10	400	275

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23267	滨海	正红四配变	10	200	127
23268	滨海	正红五配变	10	400	213
23269	滨海	正红西河电站	10	80	0
23270	滨海	正红一配变	10	200	86
23271	滨海	滨阜八配变	10	200	103
23272	滨海	滨阜北站	10	200	110
23273	滨海	滨阜二配变	10	200	113
23274	滨海	滨阜七配变	10	400	126
23275	滨海	滨阜四配变	10	200	100
23276	滨海	滨阜中站	10	200	128
23277	滨海	陈铸八配变	10	200	103
23278	滨海	陈铸滨阜三配变	10	400	141
23279	滨海	陈铸滨阜五配变	10	200	79
23280	滨海	陈铸滨阜一配变	10	200	90
23281	滨海	陈铸陈铸二配变	10	200	85
23282	滨海	陈铸陈铸九配变	10	200	91
23283	滨海	陈铸陈铸七配变	10	400	187
23284	滨海	陈铸陈铸十配变	10	400	220
23285	滨海	陈铸陈铸十一配变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23286	滨海	陈铸皋滩大站	10	200	106
23287	滨海	陈铸皋滩二配变	10	200	85
23288	滨海	陈铸皋滩六配变	10	200	60
23289	滨海	陈铸皋滩三配变	10	200	72
23290	滨海	陈铸皋滩四配变	10	200	90
23291	滨海	陈铸虹桥九配变	10	200	108
23292	滨海	陈铸花坎	10	100	50
23293	滨海	陈铸三配变	10	200	100
23294	滨海	陈铸上旧二配变	10	200	43
23295	滨海	陈铸上旧六配变	10	200	0
23296	滨海	陈铸上旧十二配变	10	200	115
23297	滨海	陈铸上旧四配变	10	400	234
23298	滨海	陈铸上旧五配变	10	200	91
23299	滨海	陈铸十二配变	10	200	66
23300	滨海	陈铸十七配变	10	400	216
23301	滨海	陈铸十三配变	10	400	117
23302	滨海	陈铸十四配变	10	200	109
23303	滨海	陈铸十五配变	10	400	248
23304	滨海	陈铸四配变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23305	滨海	陈铸五配变1	10	400	260
23306	滨海	陈铸新站	10	200	52
23307	滨海	陈铸一配变	10	200	91
23308	滨海	皋滩八配变	10	200	96
23309	滨海	皋滩射河	10	200	56
23310	滨海	皋滩十八配变	10	200	99
23311	滨海	皋滩十六配变	10	400	293
23312	滨海	皋滩十配变	10	200	93
23313	滨海	皋滩十七配变	10	200	99
23314	滨海	皋滩十三配变	10	200	76
23315	滨海	皋滩十四配变	10	200	89
23316	滨海	皋滩五配变	10	200	88
23317	滨海	虹桥八配变	10	200	84
23318	滨海	虹桥二配变	10	400	59
23319	滨海	虹桥十一配变	10	400	203
23320	滨海	虹桥五配变	10	200	50
23321	滨海	虹桥一配变	10	400	152
23322	滨海	旧河十五配变	10	200	115
23323	滨海	上旧八配变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23324	滨海	上旧七配变	10	200	46
23325	滨海	上旧三配变	10	200	86
23326	滨海	上旧十配变	10	200	46
23327	滨海	上旧十三配变	10	200	107
23328	滨海	上旧一配变	10	400	258
23329	滨海	陈铸官滩八配变	10	200	97
23330	滨海	陈铸官滩七配变	10	400	254
23331	滨海	陈铸河西八配变	10	400	223
23332	滨海	陈铸河西二配变	10	400	204
23333	滨海	陈铸河西三配变	10	200	80
23334	滨海	陈铸河西十配变200KVA	10	200	67
23335	滨海	陈铸河西十三配变	10	400	216
23336	滨海	陈铸河西十四配变	10	200	49
23337	滨海	陈铸河西十一配变	10	200	0
23338	滨海	陈铸河西四配变	10	200	73
23339	滨海	陈铸河西五配变	10	200	65
23340	滨海	陈铸河西一配变	10	200	62
23341	滨海	陈铸虹桥三配变	10	200	71
23342	滨海	陈铸虹桥十配变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23343	滨海	陈铸黄浦大站（黄浦五配变）	10	200	4
23344	滨海	陈铸黄浦二配变	10	200	38
23345	滨海	陈铸黄浦六配变	10	200	30
23346	滨海	陈铸黄浦七配变	10	200	58
23347	滨海	陈铸黄浦十配变	10	200	96
23348	滨海	陈铸黄浦一配变	10	200	96
23349	滨海	陈铸掘港八配变	10	200	27
23350	滨海	陈铸掘港二配变	10	200	121
23351	滨海	陈铸掘港三配变	10	200	87
23352	滨海	陈铸掘港十配变	10	400	228
23353	滨海	陈铸掘港十一配变	10	400	257
23354	滨海	陈铸掘港四配变	10	200	42
23355	滨海	陈铸前程六配变	10	400	191
23356	滨海	官滩六配变	10	200	54
23357	滨海	河西二十配变	10	400	234
23358	滨海	河西九配变	10	200	23
23359	滨海	河西六配变	10	200	69
23360	滨海	河西七配变	10	400	149
23361	滨海	河西十八配变	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23362	滨海	河西十二配变	10	200	2
23363	滨海	河西十九配变	10	400	0
23364	滨海	河西十五配变	10	400	245
23365	滨海	河西运南站	10	200	13
23366	滨海	虹桥七配变	10	200	33
23367	滨海	虹桥十二配变	10	200	53
23368	滨海	黄浦八配变	10	200	76
23369	滨海	黄浦九配变	10	200	107
23370	滨海	黄浦三配变	10	200	101
23371	滨海	掘港滨港	10	200	160
23372	滨海	掘港九配变	10	200	69
23373	滨海	掘港七配变配变	10	400	279
23374	滨海	掘港十二配变	10	200	94
23375	滨海	掘港十六配变	10	400	267
23376	滨海	掘港十三配变	10	200	72
23377	滨海	掘港十四配变	10	400	225
23378	滨海	掘港十五配变	10	200	94
23379	滨海	掘港五配变	10	400	250
23380	滨海	掘港一配变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23381	滨海	吴王十配变	10	400	243
23382	滨海	尹桥十配变	10	200	99
23383	滨海	陈铸旧河六配变	10	200	97
23384	滨海	陈铸旧河五配变	10	200	112
23385	滨海	陈铸旧河一配变	10	200	97
23386	滨海	陈铸李元二配变	10	200	69
23387	滨海	陈铸李元九配变	10	400	272
23388	滨海	陈铸李元七配变	10	400	205
23389	滨海	陈铸蟠水二配变	10	400	256
23390	滨海	陈铸蟠水十三配变	10	200	85
23391	滨海	陈铸上旧九配变	10	200	95
23392	滨海	陈铸吴王八配变	10	200	80
23393	滨海	陈铸吴王二配变	10	200	108
23394	滨海	陈铸吴王六配变	10	400	213
23395	滨海	陈铸吴王七配变	10	200	77
23396	滨海	陈铸吴王三配变	10	200	106
23397	滨海	陈铸吴王四配变	10	200	81
23398	滨海	陈铸吴王一配变	10	200	48
23399	滨海	陈铸下旧十二配变	10	400	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23400	滨海	陈铸仇旺二配变	10	200	66
23401	滨海	陈铸仇旺三配变	10	200	51
23402	滨海	陈铸仇旺四配变	10	200	100
23403	滨海	陈铸仇旺五配变	10	200	98
23404	滨海	旧河大站	10	200	53
23405	滨海	旧河九配变	10	200	94
23406	滨海	旧河七配变	10	200	113
23407	滨海	旧河三配变	10	200	96
23408	滨海	旧河十二配变	10	200	108
23409	滨海	旧河十配变	10	200	66
23410	滨海	旧河十三配变	10	400	256
23411	滨海	旧河十四配变	10	400	261
23412	滨海	旧河十一配变	10	200	104
23413	滨海	旧河四配变	10	200	91
23414	滨海	李元八配变	10	200	116
23415	滨海	李元六配变	10	200	100
23416	滨海	李元三配变	10	200	17
23417	滨海	李元十配变	10	400	272
23418	滨海	李元十一配变	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23419	滨海	李元四配变	10	200	110
23420	滨海	李元五配变	10	200	116
23421	滨海	李元一台片	10	200	111
23422	滨海	吴王九配变1	10	200	103
23423	滨海	吴王十一配变	10	400	262
23424	滨海	吴王五配变	10	400	262
23425	滨海	下旧八配变	10	400	220
23426	滨海	下旧九配变	10	400	111
23427	滨海	下旧六台片	10	200	113
23428	滨海	下旧三配变	10	200	39
23429	滨海	下旧十六配变	10	400	243
23430	滨海	下旧十配变	10	200	40
23431	滨海	下旧十三配变	10	400	291
23432	滨海	下旧十一配变	10	200	96
23433	滨海	下旧五配变	10	200	76
23434	滨海	下旧小庄打水配变	10	200	121
23435	滨海	下旧新站	10	400	256
23436	滨海	严庄二配变	10	200	88
23437	滨海	严庄六配变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23438	滨海	严庄三配变	10	200	0
23439	滨海	严庄五配变	10	200	121
23440	滨海	严庄一配变	10	200	52
23441	滨海	尹桥十三配变	10	400	262
23442	滨海	仇旺八配变	10	200	117
23443	滨海	仇旺六配变	10	200	26
23444	滨海	仇旺七配变	10	200	110
23445	滨海	仇旺一配变	10	200	77
23446	滨海	陈铸黄浦四配变	10	200	86
23447	滨海	陈铸昧阳八配变	10	200	48
23448	滨海	陈铸昧阳六配变	10	200	93
23449	滨海	陈铸昧阳三配变	10	200	116
23450	滨海	陈铸昧阳一配变	10	400	243
23451	滨海	陈铸昧洋七配变	10	200	98
23452	滨海	陈铸前程八配变	10	200	42
23453	滨海	陈铸前程二配变	10	200	91
23454	滨海	陈铸前程五配变	10	200	75
23455	滨海	陈铸三姓八配变	10	400	270
23456	滨海	陈铸三姓一配变	10	200	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23457	滨海	黄浦十一配变	10	400	253
23458	滨海	昧阳二配变	10	200	57
23459	滨海	昧阳四配变	10	200	24
23460	滨海	昧阳五配变	10	200	43
23461	滨海	昧洋九配变	10	400	273
23462	滨海	前程七配变	10	400	203
23463	滨海	前程三配变	10	200	49
23464	滨海	前程四配变1	10	200	84
23465	滨海	前程一配变	10	200	71
23466	滨海	三姓二配变	10	400	245
23467	滨海	三姓九配变	10	200	95
23468	滨海	三姓七配变	10	200	91
23469	滨海	三姓十配变	10	200	105
23470	滨海	三姓四配变	10	200	121
23471	滨海	陈坍六配变	10	200	62
23472	滨海	陈坍三配变	10	400	160
23473	滨海	陈坍三站打水	10	200	114
23474	滨海	陈坍十二配变	10	200	41
23475	滨海	陈坍十配变	10	200	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23476	滨海	陈坍十一配变	10	315	105
23477	滨海	陈坍四配变	10	400	160
23478	滨海	陈坍一站打水	10	200	106
23479	滨海	陈严东站2	10	200	79
23480	滨海	陈严二配变	10	200	63
23481	滨海	陈严三配变	10	200	63
23482	滨海	陈严四配变	10	200	0
23483	滨海	陈严五配变	10	200	97
23484	滨海	陈严西站	10	200	107
23485	滨海	崔庄安置区1#变	10	200	72
23486	滨海	崔庄安置区2#变	10	315	187
23487	滨海	崔庄八配变	10	500	255
23488	滨海	二渡二站	10	200	47
23489	滨海	二渡南站	10	200	84
23490	滨海	二渡四配变	10	200	0
23491	滨海	二渡五配变	10	200	85
23492	滨海	二渡一站打水	10	400	177
23493	滨海	官滩二配变	10	200	87
23494	滨海	官滩九配变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23495	滨海	官滩路南配变	10	200	116
23496	滨海	官滩昧洋三配变	10	400	232
23497	滨海	官滩昧洋四配变	10	400	193
23498	滨海	官滩昧洋二配变	10	200	130
23499	滨海	官滩农业二配变	10	200	90
23500	滨海	官滩农业一配变	10	200	118
23501	滨海	官滩桥口打水	10	200	160
23502	滨海	官滩桥南	10	200	123
23503	滨海	官滩三配变	10	400	251
23504	滨海	官滩十一配变	10	400	0
23505	滨海	官滩四配变	10	400	230
23506	滨海	官滩阳旺打水	10	100	75
23507	滨海	官滩一配变	10	200	86
23508	滨海	李圩东边	10	200	67
23509	滨海	李圩四配变	10	200	11
23510	滨海	李圩五配变	10	400	250
23511	滨海	李圩西站	10	200	34
23512	滨海	鲁庄九配变	10	400	186
23513	滨海	鲁庄李庄配变	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23514	滨海	鲁庄六配变	10	200	62
23515	滨海	鲁庄南站	10	200	129
23516	滨海	鲁庄南站二配变	10	400	243
23517	滨海	王舍二配变	10	200	92
23518	滨海	王舍三配变	10	200	64
23519	滨海	王舍照明	10	315	159
23520	滨海	徐墩东站1	10	200	21
23521	滨海	徐墩二配变	10	400	255
23522	滨海	徐墩六配变配变	10	400	226
23523	滨海	徐墩三配变	10	200	40
23524	滨海	徐墩四配变	10	400	242
23525	滨海	徐墩五配变	10	200	80
23526	滨海	薛庄二配变	10	630	219
23527	滨海	薛庄三配变	10	400	0
23528	滨海	獐沟崔庄打水	10	200	120
23529	滨海	獐沟崔庄七配变	10	200	113
23530	滨海	獐沟崔庄三配变	10	400	223
23531	滨海	獐沟崔庄四配变	10	400	158
23532	滨海	獐沟崔庄照明	10	315	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23533	滨海	獐沟官滩六配变	10	400	96
23534	滨海	獐沟小街十三配变	10	400	137
23535	滨海	朱集八配变	10	400	133
23536	滨海	朱集南站	10	400	166
23537	滨海	朱集七配变	10	400	170
23538	滨海	朱集十二配变	10	200	44
23539	滨海	朱集十一配变	10	200	46
23540	滨海	朱集小街配变	10	200	45
23541	滨海	陈铸蟠水八配变	10	400	179
23542	滨海	陈铸蟠水九配变	10	200	66
23543	滨海	陈铸蟠水六配变	10	200	64
23544	滨海	陈铸蟠水七配变	10	200	6
23545	滨海	陈铸蟠水十二配变	10	400	217
23546	滨海	陈铸蟠水十配变	10	200	101
23547	滨海	陈铸蟠水十五配变	10	400	206
23548	滨海	陈铸蟠水四配变	10	400	213
23549	滨海	陈铸蟠水五配变	10	200	62
23550	滨海	陈铸小街1#	10	400	171
23551	滨海	陈铸小街3#	10	400	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23552	滨海	陈铸小街6#变	10	400	0
23553	滨海	陈铸小街八配变1	10	400	64
23554	滨海	陈铸小街二配变	10	400	155
23555	滨海	陈铸小街二十六配变	10	400	267
23556	滨海	陈铸小街九配变	10	400	222
23557	滨海	陈铸小街十八配变1	10	400	140
23558	滨海	陈铸小街十二配变	10	400	119
23559	滨海	陈铸小街十九配变	10	400	204
23560	滨海	陈铸小街十配变	10	400	154
23561	滨海	陈铸小街十七配变1	10	400	164
23562	滨海	陈铸小街十四配变	10	400	231
23563	滨海	陈铸小街十五配变1	10	400	143
23564	滨海	陈铸小街五配变	10	200	72
23565	滨海	陈铸尹桥八配变	10	200	94
23566	滨海	陈铸尹桥二配变	10	200	0
23567	滨海	陈铸尹桥九配变	10	200	62
23568	滨海	陈铸尹桥六配变1	10	200	63
23569	滨海	陈铸尹桥四配变	10	200	0
23570	滨海	陈铸尹桥五配变1	10	200	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23571	滨海	陈铸尹桥一配变	10	200	84
23572	滨海	皋滩十五配变	10	400	64
23573	滨海	皋滩十一配变	10	200	24
23574	滨海	皋滩一配变	10	400	184
23575	滨海	虹桥六配变	10	400	149
23576	滨海	旧河十六配变	10	400	158
23577	滨海	蟠水二十配变	10	400	0
23578	滨海	蟠水三配变	10	200	89
23579	滨海	蟠水十八配变	10	400	176
23580	滨海	蟠水十九配变	10	400	281
23581	滨海	蟠水十六配变	10	400	266
23582	滨海	蟠水十七配变	10	200	115
23583	滨海	蟠水十一配变	10	400	161
23584	滨海	蟠水一配变	10	400	237
23585	滨海	小街二十二配变	10	400	201
23586	滨海	小街二十配变	10	400	32
23587	滨海	小街二十三配变	10	400	192
23588	滨海	小街二十四配变	10	400	217
23589	滨海	小街十六配变1	10	400	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23590	滨海	小街十三配变1	10	400	166
23591	滨海	小街十一配变1	10	400	149
23592	滨海	小街四配变1	10	400	162
23593	滨海	尹桥北站	10	200	115
23594	滨海	尹桥七配变	10	200	83
23595	滨海	尹桥三配变	10	100	0
23596	滨海	尹桥十二配变	10	400	282
23597	滨海	尹桥尹庄	10	200	115
23598	滨海	陈东二配变	10	400	194
23599	滨海	陈东九配变	10	200	3
23600	滨海	陈东三配变	10	400	218
23601	滨海	陈东十二配变	10	400	221
23602	滨海	陈东十配变	10	200	90
23603	滨海	陈东十一配变	10	400	226
23604	滨海	陈东四站	10	400	262
23605	滨海	陈东五配变	10	200	90
23606	滨海	陈东一站	10	200	0
23607	滨海	陈圩兴北配变	10	200	109
23608	滨海	陈圩兴龙	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23609	滨海	陈圩兴龙二配变	10	400	253
23610	滨海	大洼二配变.	10	200	63
23611	滨海	大洼三配变	10	200	85
23612	滨海	大西北站打水	10	200	92
23613	滨海	大西东站	10	200	115
23614	滨海	大西东站二配变	10	400	289
23615	滨海	大西三配变	10	200	57
23616	滨海	大西四配变	10	200	63
23617	滨海	大西五配变	10	200	100
23618	滨海	大西西站	10	200	69
23619	滨海	后尖八配变	10	400	260
23620	滨海	后尖北尖配变	10	200	47
23621	滨海	后尖九配变	10	400	221
23622	滨海	后尖六配变	10	200	73
23623	滨海	后尖南站打水	10	200	69
23624	滨海	后尖七配变1	10	200	35
23625	滨海	后尖五配变	10	200	110
23626	滨海	后尖西站打水	10	100	29
23627	滨海	后尖照明1	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23628	滨海	华庄八配变	10	200	64
23629	滨海	华庄东风打水	10	100	39
23630	滨海	华庄东1	10	200	111
23631	滨海	华庄红日打水	10	200	0
23632	滨海	华庄六配变1	10	200	74
23633	滨海	华庄七配变1	10	200	93
23634	滨海	华庄三配变	10	200	31
23635	滨海	华庄四配变	10	200	81
23636	滨海	华庄五配变1	10	200	84
23637	滨海	华庄西1	10	100	32
23638	滨海	蒋渡大洼	10	200	94
23639	滨海	蒋渡大治一配变	10	200	98
23640	滨海	蒋渡二站打水	10	200	113
23641	滨海	蒋渡射北	10	400	270
23642	滨海	蒋渡王港配变	10	200	0
23643	滨海	蒋渡王桥	10	200	59
23644	滨海	蒋渡严庄配变	10	200	0
23645	滨海	蒋渡一站	10	200	90
23646	滨海	刘庄七配变	10	400	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23647	滨海	栾滩北站	10	200	45
23648	滨海	栾滩大站打水	10	200	0
23649	滨海	栾滩二站	10	200	88
23650	滨海	栾滩六配变	10	400	216
23651	滨海	栾滩南站	10	200	96
23652	滨海	栾滩三配变	10	200	105
23653	滨海	栾滩四配变	10	200	111
23654	滨海	栾滩圩西配变	10	400	246
23655	滨海	新庄东站	10	200	99
23656	滨海	新庄六配变	10	200	100
23657	滨海	新庄七配变	10	200	116
23658	滨海	新庄三配变	10	200	58
23659	滨海	新庄五配变	10	200	88
23660	滨海	新庄西站	10	200	98
23661	滨海	新庄一配变	10	200	62
23662	滨海	杨渡电站配变	10	100	45
23663	滨海	杨庄配变	10	400	238
23664	滨海	獐沟陈东八配变	10	200	97
23665	滨海	獐沟东场配变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23666	滨海	獐沟栾滩九配变	10	200	88
23667	滨海	獐沟小街十九配变	10	400	90
23668	滨海	獐沟小街四配变	10	200	75
23669	滨海	獐沟新庄四配变1	10	100	34
23670	滨海	獐沟篆河西滩	10	200	69
23671	滨海	獐沟篆河西滩打水	10	200	95
23672	滨海	专河四配变	10	200	97
23673	滨海	专河五配变	10	200	41
23674	滨海	专河一配变	10	200	26
23675	滨海	篆河东站打水	10	200	0
23676	滨海	篆河二配变	10	400	259
23677	滨海	篆河红军配变	10	200	91
23678	滨海	篆河三配变	10	200	31
23679	滨海	篆河先进	10	200	86
23680	滨海	篆河新民	10	200	93
23681	滨海	篆河照明	10	200	0
23682	滨海	篆河正兵	10	200	75
23683	滨海	陈湾二配变	10	400	133
23684	滨海	二渡陈湾	10	315	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23685	滨海	二渡陈湾三配变	10	400	206
23686	滨海	二渡陈湾五配变	10	200	34
23687	滨海	二渡红日配变	10	400	164
23688	滨海	二渡六配变	10	200	45
23689	滨海	二渡三配变	10	400	200
23690	滨海	李圩一配变	10	200	0
23691	滨海	刘广勇	10	315	101
23692	滨海	刘广勇二配变	10	500	217
23693	滨海	刘广勇三配变	10	630	394
23694	滨海	刘广勇一配变	10	500	158
23695	滨海	小街陈坍十三配变	10	400	177
23696	滨海	小街官滩十配变	10	315	0
23697	滨海	小街十八配变	10	400	182
23698	滨海	新建高庄配变	10	400	76
23699	滨海	獐沟崔庄二配变	10	400	41
23700	滨海	獐沟崔庄六配变	10	500	170
23701	滨海	獐沟崔庄五配变	10	500	262
23702	滨海	獐沟翻水站	10	200	0
23703	滨海	獐沟居委会一配变	10	400	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23704	滨海	獐沟三团配变	10	200	99
23705	滨海	獐沟小街八配变	10	400	13
23706	滨海	獐沟小街二配变	10	630	309
23707	滨海	獐沟小街二十二配变	10	400	252
23708	滨海	獐沟小街二十配变	10	400	55
23709	滨海	獐沟小街二十三配变	10	400	233
23710	滨海	獐沟小街二十四配变	10	400	224
23711	滨海	獐沟小街二十一配变	10	400	119
23712	滨海	獐沟小街九配变	10	200	10
23713	滨海	獐沟小街六配变.	10	400	33
23714	滨海	獐沟小街七配变	10	400	70
23715	滨海	獐沟小街三配变	10	400	105
23716	滨海	獐沟小街十二配变	10	400	38
23717	滨海	獐沟小街十六配变	10	400	152
23718	滨海	獐沟小街十配变	10	400	91
23719	滨海	獐沟小街十七配变	10	400	29
23720	滨海	獐沟小街十四配变	10	400	90
23721	滨海	獐沟小街十五配变	10	400	91
23722	滨海	獐沟小街十一配变	10	400	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23723	滨海	獐沟小街五配变	10	315	129
23724	滨海	獐沟小街一配变	10	400	131
23725	滨海	獐沟信用配变	10	400	92
23726	滨海	陈圩港南	10	315	169
23727	滨海	陈圩李庄二配变变压器	10	315	134
23728	滨海	陈圩李庄配变	10	200	43
23729	滨海	陈圩李庄三配变	10	200	0
23730	滨海	陈圩一配变	10	200	0
23731	滨海	大西后河打水	10	200	4
23732	滨海	伏河八配变1	10	400	289
23733	滨海	伏河二站打水	10	200	102
23734	滨海	伏河六配变	10	400	243
23735	滨海	伏河五配变	10	400	237
23736	滨海	伏河西站1	10	200	84
23737	滨海	伏河一站打水	10	160	3
23738	滨海	伏河赵庄配变	10	200	53
23739	滨海	复河陈东	10	200	104
23740	滨海	复河陈西配变	10	200	97
23741	滨海	复河刘庄	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23742	滨海	顾舍八配变	10	400	281
23743	滨海	顾舍二站	10	200	86
23744	滨海	顾舍六配变	10	200	130
23745	滨海	顾舍七配变	10	200	104
23746	滨海	顾舍三配变	10	400	297
23747	滨海	顾舍新站	10	400	251
23748	滨海	顾舍一站打水	10	400	293
23749	滨海	官滩眯洋2	10	200	92
23750	滨海	胡舍八配变	10	200	46
23751	滨海	胡舍北站	10	200	91
23752	滨海	胡舍六配变	10	200	84
23753	滨海	胡舍南站打水	10	80	0
23754	滨海	胡舍七配变	10	200	73
23755	滨海	胡舍四配变1	10	200	44
23756	滨海	胡舍孙圩配变	10	200	42
23757	滨海	胡舍照明南站	10	200	93
23758	滨海	刘庄二站打水	10	200	71
23759	滨海	刘庄六配变	10	200	36
23760	滨海	刘庄三站	10	200	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23761	滨海	刘庄四站	10	400	270
23762	滨海	刘庄一站打水	10	400	255
23763	滨海	鲁庄大站打水	10	200	17
23764	滨海	鲁庄渡槽配变	10	200	47
23765	滨海	鲁庄二配变	10	400	180
23766	滨海	鲁庄七配变	10	400	187
23767	滨海	鲁庄五配变	10	200	115
23768	滨海	栾庄八配变	10	200	116
23769	滨海	栾庄二配变	10	200	115
23770	滨海	栾庄二站打水	10	400	281
23771	滨海	栾庄九配变	10	400	296
23772	滨海	栾庄六配变	10	200	101
23773	滨海	栾庄南站配变	10	400	292
23774	滨海	栾庄七配变	10	200	117
23775	滨海	栾庄三配变	10	200	123
23776	滨海	栾庄四配变	10	200	88
23777	滨海	栾庄条河	10	100	43
23778	滨海	栾庄五配变	10	200	120
23779	滨海	栾庄一配变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23780	滨海	四渡八配变1	10	200	64
23781	滨海	四渡地龙	10	200	78
23782	滨海	四渡二站	10	100	34
23783	滨海	四渡六配变	10	200	31
23784	滨海	四渡南站	10	200	26
23785	滨海	四渡七配变2	10	200	10
23786	滨海	四渡五配变	10	200	14
23787	滨海	四渡一站打水	10	100	4
23788	滨海	朱集北站.	10	200	66
23789	滨海	朱集东站配变	10	200	39
23790	滨海	朱集九配变	10	200	78
23791	滨海	朱集十配变	10	400	204
23792	滨海	朱集西站	10	200	0
23793	大丰	白驹镇东窑村二组165#变	10	200	64
23794	大丰	白驹镇东窑村二组181#变	10	400	42
23795	大丰	白驹镇东窑村二组36#变	10	200	41
23796	大丰	白驹镇东窑村二组40#变	10	200	119
23797	大丰	白驹镇东窑村三组164#变	10	400	250
23798	大丰	白驹镇东窑村三组39#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23799	大丰	白驹镇东窑村四组126#变	10	160	76
23800	大丰	白驹镇东窑村四组127#变	10	200	64
23801	大丰	白驹镇东窑村四组143#变	10	200	79
23802	大丰	白驹镇东窑村四组41#变	10	400	136
23803	大丰	白驹镇东窑村一组129#变	10	400	194
23804	大丰	白驹镇东窑村一组137#变	10	200	69
23805	大丰	白驹镇东窑村一组163#变	10	400	215
23806	大丰	白驹镇东窑村一组37#变	10	200	20
23807	大丰	白驹镇东窑村一组38#变	10	200	48
23808	大丰	白驹镇窑港村二组162#变	10	200	75
23809	大丰	白驹镇窑港村二组18#变	10	200	35
23810	大丰	白驹镇窑港村二组60#变	10	200	74
23811	大丰	白驹镇窑港村六组135#变	10	400	225
23812	大丰	白驹镇窑港村六组17#变	10	200	76
23813	大丰	白驹镇窑港村六组78#变	10	200	24
23814	大丰	白驹镇窑港村七组81#变	10	200	85
23815	大丰	白驹镇窑港村三组118#变	10	200	53
23816	大丰	白驹镇窑港村三组161#变	10	200	90
23817	大丰	白驹镇窑港村三组61#变	10	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23818	大丰	白驹镇窑港村四组160#变	10	200	90
23819	大丰	白驹镇窑港村四组62#变	10	200	71
23820	大丰	白驹镇窑港村四组63#变	10	200	31
23821	大丰	白驹镇窑港村五组152#变	10	100	0
23822	大丰	白驹镇窑港村五组171#变	10	200	94
23823	大丰	白驹镇窑港村五组80#变	10	200	64
23824	大丰	白驹镇窑港村五组82#变	10	200	0
23825	大丰	白驹镇窑港村一组10#变	10	200	103
23826	大丰	白驹镇窑港村一组117#变	10	200	33
23827	大丰	白驹镇窑港村一组150#变	10	100	63
23828	大丰	白驹镇窑港村一组180#变	10	200	0
23829	大丰	白驹镇窑港村一组58#变	10	160	44
23830	大丰	白驹镇窑港村一组59#变	10	200	60
23831	大丰	白驹镇窑港村一组9#变	10	200	102
23832	大丰	白驹镇朱舍村一组134#变	10	400	77
23833	大丰	白驹镇朱舍村一组47#变	10	200	47
23834	大丰	白驹镇汤舍村二组148#变	10	200	50
23835	大丰	白驹镇汤舍村二组32#变	10	400	231
23836	大丰	白驹镇汤舍村二组34#变	10	100	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23837	大丰	白驹镇汤舍村六组93变	10	200	58
23838	大丰	白驹镇汤舍村六组96#变	10	200	88
23839	大丰	白驹镇汤舍村三组100#变	10	200	10
23840	大丰	白驹镇汤舍村三组12#变	10	200	100
23841	大丰	白驹镇汤舍村三组14#变	10	400	0
23842	大丰	白驹镇汤舍村三组147#变	10	400	74
23843	大丰	白驹镇汤舍村三组172#变	10	200	101
23844	大丰	白驹镇汤舍村三组182#变	10	200	160
23845	大丰	白驹镇汤舍村三组99#变	10	200	111
23846	大丰	白驹镇汤舍村四组13#变	10	200	93
23847	大丰	白驹镇汤舍村四组132#变	10	100	9
23848	大丰	白驹镇汤舍村四组97#变	10	200	35
23849	大丰	白驹镇汤舍村四组98#变	10	400	164
23850	大丰	白驹镇汤舍村五组94#变	10	200	52
23851	大丰	白驹镇汤舍村五组95#变	10	200	73
23852	大丰	白驹镇汤舍村一组123#变	10	160	52
23853	大丰	白驹镇汤舍村一组149#变	10	400	128
23854	大丰	白驹镇汤舍村一组33#变	10	200	31
23855	大丰	白驹镇汤舍村一组35#变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23856	大丰	白驹镇唐西村二组107#变	10	200	56
23857	大丰	白驹镇唐西村二组109#变	10	400	198
23858	大丰	白驹镇唐西村三组105#变	10	200	64
23859	大丰	白驹镇唐西村三组110#变	10	200	34
23860	大丰	白驹镇唐西村三组111#变	10	400	115
23861	大丰	白驹镇唐西村三组112#变	10	200	40
23862	大丰	白驹镇唐西村三组122#变	10	160	47
23863	大丰	白驹镇唐西村三组146#变	10	200	62
23864	大丰	白驹镇唐西村三组155#变	10	200	0
23865	大丰	白驹镇唐西村四组101#变	10	200	43
23866	大丰	白驹镇唐西村四组103#变	10	400	147
23867	大丰	白驹镇唐西村四组139#变	10	200	113
23868	大丰	白驹镇唐西村五组102#变	10	200	57
23869	大丰	白驹镇唐西村五组104#变	10	400	210
23870	大丰	白驹镇唐西村五组173#变	10	100	30
23871	大丰	白驹镇唐西村一组106#变	10	200	41
23872	大丰	白驹镇唐西村一组108#变	10	200	46
23873	大丰	白驹镇唐西村一组156#变	10	100	3
23874	大丰	白驹镇唐西村一组157#变	10	100	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23875	大丰	白驹镇唐西村一组174#变	10	200	70
23876	大丰	白驹镇洋心村二组136#变	10	200	109
23877	大丰	白驹镇洋心居委会二组2#变	10	400	99
23878	大丰	白驹镇洋心居委会六组114#变	10	200	44
23879	大丰	白驹镇洋心居委会六组65#变	10	400	91
23880	大丰	白驹镇洋心居委会一组85#变	10	100	80
23881	大丰	白驹镇洋心居委会一组86#变	10	200	59
23882	大丰	白驹镇窑港村五组11#变	10	200	84
23883	大丰	白驹镇窑港村五组83#变	10	200	8
23884	大丰	白驹镇窑港村五组84#变	10	200	55
23885	大丰	白驹镇新垛村八组138#变	10	200	109
23886	大丰	白驹镇新垛村八组71#变	10	200	13
23887	大丰	白驹镇新垛村七组74#变	10	200	19
23888	大丰	白驹镇新垛村三组128#变JN	10	200	83
23889	大丰	白驹镇新垛村三组15#变	10	160	61
23890	大丰	白驹镇新垛村三组26#变JN	10	400	167
23891	大丰	白驹镇新垛村三组27#变	10	200	61
23892	大丰	白驹镇新垛村三组28#变	10	160	36
23893	大丰	白驹镇新垛村四组121#变	10	100	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23894	大丰	白驹镇新垛村四组124#变	10	400	174
23895	大丰	白驹镇新垛村四组151#变	10	160	87
23896	大丰	白驹镇新垛村四组25#变JN	10	400	182
23897	大丰	白驹镇新垛村四组29#变JN	10	200	103
23898	大丰	白驹镇新垛村四组30#变	10	200	78
23899	大丰	白驹镇新垛村四组31#变JN	10	200	104
23900	大丰	白驹镇洋心居委会六组64#变JN.	10	200	30
23901	大丰	白驹镇洋心居委会三组158#变	10	400	204
23902	大丰	白驹镇洋心居委会五组20#变	10	400	140
23903	大丰	白驹镇朱舍村二组120#变	10	200	0
23904	大丰	白驹镇朱舍村二组48#变JN	10	200	56
23905	大丰	白驹镇朱舍村二组49#变	10	400	93
23906	大丰	白驹镇朱舍村三组113#变	10	160	3
23907	大丰	白驹镇朱舍村三组119#变	10	160	0
23908	大丰	白驹镇朱舍村三组50#变	10	200	96
23909	大丰	白驹镇朱舍村一组145#变	10	400	136
23910	大丰	白驹镇朱舍村一组166#变	10	100	2
23911	大丰	白驹洋心村康居1#变	10	630	199
23912	大丰	白驹洋心村康居2#变	10	630	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23913	大丰	白驹洋心洼居委会140#变	10	400	73
23914	大丰	白驹镇进步村二组130#变	10	200	30
23915	大丰	白驹镇进步村二组159#变	10	200	95
23916	大丰	白驹镇进步村二组177#变	10	400	230
23917	大丰	白驹镇进步村二组46#变	10	100	30
23918	大丰	白驹镇进步村三组005#变	10	200	73
23919	大丰	白驹镇进步村三组175#变	10	400	288
23920	大丰	白驹镇进步村三组43#变	10	200	93
23921	大丰	白驹镇进步村四组144#变	10	200	110
23922	大丰	白驹镇进步村四组42#变	10	200	68
23923	大丰	白驹镇进步村一组178#变	10	100	80
23924	大丰	白驹镇进步村一组44#变	10	200	18
23925	大丰	白驹镇肖坳村二组154#变	10	100	10
23926	大丰	白驹镇肖坳村三组54#变	10	200	37
23927	大丰	白驹镇肖坳村四组142#变	10	200	46
23928	大丰	白驹镇肖坳村四组153#变	10	200	36
23929	大丰	白驹镇肖坳村四组168#变	10	200	42
23930	大丰	白驹镇肖坳村四组169#变	10	400	285
23931	大丰	白驹镇肖坳村四组179#变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23932	大丰	白驹镇肖坳村四组52#变	10	315	47
23933	大丰	白驹镇肖坳村四组53#变	10	400	119
23934	大丰	白驹镇肖坳村四组55#变	10	400	93
23935	大丰	白驹镇肖坳村四组56#变	10	160	54
23936	大丰	白驹镇肖坳村一组16#变	10	200	94
23937	大丰	白驹镇肖坳村一组51#变	10	400	121
23938	大丰	白驹镇肖坳村一组57#变	10	400	78
23939	大丰	白驹镇洋心村一组176#变	10	200	106
23940	大丰	白驹镇洋心居委会二组19#变	10	400	89
23941	大丰	白驹镇洋心居委会二组4#变	10	400	215
23942	大丰	白驹镇洋心居委会二组66#变	10	200	56
23943	大丰	白驹镇洋心居委会三组116#变	10	200	43
23944	大丰	白驹镇洋心居委会三组67#变	10	400	182
23945	大丰	白驹镇洋心居委会三组79#变	10	200	22
23946	大丰	白驹镇洋心居委会五组115#变	10	200	33
23947	大丰	白驹镇洋心居委会一组1#变	10	400	118
23948	大丰	白驹镇洋心居委会一组3#变	10	315	71
23949	大丰	白驹镇洋心居委会一组6#变	10	400	0
23950	大丰	白驹镇洋心居委会一组7#变	10	400	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23951	大丰	白驹镇洋心居委会一组8#变	10	100	26
23952	大丰	白驹镇洋心居委会一组87#变	10	400	124
23953	大丰	白驹镇进步村六组21#变	10	200	54
23954	大丰	白驹镇进步村七组133#变	10	160	0
23955	大丰	白驹镇进步村七组24#变	10	200	21
23956	大丰	白驹镇进步村三组45#变	10	200	41
23957	大丰	白驹镇进步村五组23#变	10	200	42
23958	大丰	白驹镇肖坳村六组131#变	10	200	67
23959	大丰	白驹镇肖坳村六组170#变	10	200	48
23960	大丰	白驹镇肖坳村六组92#变	10	200	61
23961	大丰	白驹镇肖坳村七组141#变	10	200	107
23962	大丰	白驹镇肖坳村七组89#变	10	200	112
23963	大丰	白驹镇肖坳村七组90#变	10	200	0
23964	大丰	白驹镇肖坳村七组91#变	10	200	93
23965	大丰	白驹镇新垛八组70#变JN	10	200	66
23966	大丰	白驹镇新垛村八组167#变	10	400	237
23967	大丰	白驹镇新垛村八组72#变	10	200	63
23968	大丰	白驹镇新垛村八组76#变	10	200	21
23969	大丰	白驹镇新垛村八组88#变	10	160	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23970	大丰	白驹镇新垛村六组125#变	10	400	0
23971	大丰	白驹镇新垛村六组68#变	10	200	49
23972	大丰	白驹镇新垛村六组77#变	10	100	33
23973	大丰	白驹镇新垛村七组73#变	10	200	44
23974	大丰	白驹镇新垛村七组75#变	10	200	75
23975	大丰	白驹镇新垛村三组69#变	10	200	0
23976	大丰	白驹镇镇进步村五组22#变	10	400	212
23977	大丰	白驹镇七里桥村三组71#变	10	315	113
23978	大丰	白驹镇三里树村二组107#变	10	100	40
23979	大丰	白驹镇三里树村二组55#变	10	200	75
23980	大丰	白驹镇三里树村二组56#变	10	200	48
23981	大丰	白驹镇三里树村一组123#变	10	200	49
23982	大丰	白驹镇三里树村一组15#变	10	400	23
23983	大丰	白驹镇三里树村一组53#变	10	100	14
23984	大丰	白驹镇三里树村一组54#变	10	400	231
23985	大丰	白驹镇三里树一组171#变	10	100	28
23986	大丰	白驹镇三里树一组172#变	10	200	76
23987	大丰	白驹镇团结村二组109#变	10	100	19
23988	大丰	白驹镇团结村二组143#变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23989	大丰	白驹镇团结村二组179#变	10	200	61
23990	大丰	白驹镇团结村二组180#变	10	200	50
23991	大丰	白驹镇团结村二组65#变	10	400	207
23992	大丰	白驹镇团结村三组64#变JN	10	200	107
23993	大丰	白驹镇团结村一组121#变	10	200	54
23994	大丰	白驹镇团结村一组193#变	10	200	92
23995	大丰	白驹镇团结村一组61#变	10	400	159
23996	大丰	白驹镇团结村一组67#变	10	200	113
23997	大丰	白驹居委会1#变	10	400	75
23998	大丰	白驹居委会159#变	10	400	86
23999	大丰	白驹居委会2#变	10	500	177
24000	大丰	白驹居委会9#变	10	400	68
24001	大丰	白驹居委会一组113#变	10	400	0
24002	大丰	白驹居委会一组161#箱变	10	400	0
24003	大丰	白驹镇大中农场1#变	10	200	87
24004	大丰	白驹镇居委会二组156#变	10	200	56
24005	大丰	白驹镇居委会三组153#变	10	200	102
24006	大丰	白驹镇居委会一组003#变	10	315	108
24007	大丰	白驹镇居委会一组004#变	10	400	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24008	大丰	白驹镇居委会一组005#变	10	315	8
24009	大丰	白驹镇居委会一组007#变	10	400	197
24010	大丰	白驹镇居委会一组008#变	10	200	22
24011	大丰	白驹镇居委会一组010#变	10	315	4
24012	大丰	白驹镇居委会一组013#变	10	315	69
24013	大丰	白驹镇居委会一组017#变	10	200	86
24014	大丰	白驹镇居委会一组018#变	10	400	263
24015	大丰	白驹镇居委会一组019#变	10	400	112
24016	大丰	白驹镇居委会一组158#变	10	400	215
24017	大丰	白驹镇居委会一组160#变	10	400	160
24018	大丰	白驹镇居委会一组192#变	10	100	0
24019	大丰	白驹镇居委会一组199#变	10	400	64
24020	大丰	白驹镇居委会一组20#变	10	400	132
24021	大丰	白驹镇汽车商住楼144#变	10	400	210
24022	大丰	白驹镇狮子口村二组030#变	10	200	58
24023	大丰	白驹镇水浒新城（北）124#变	10	400	200
24024	大丰	白驹镇水浒新城（南）125#变	10	400	240
24025	大丰	白驹镇沿堤村八组103#变	10	200	39
24026	大丰	白驹镇沿堤村二组191#变	10	500	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24027	大丰	白驹镇沿堤村二组98#变	10	200	0
24028	大丰	白驹镇沿堤村七组014#变	10	200	88
24029	大丰	白驹镇沿堤村三组102#变	10	400	166
24030	大丰	白驹镇沿堤村三组99#变	10	200	56
24031	大丰	白驹镇沿堤村四组100#变	10	200	62
24032	大丰	白驹镇沿堤村五组101#变	10	400	72
24033	大丰	白驹镇沿堤村五组140#变	10	200	32
24034	大丰	白驹镇沿堤村一组154#变	10	200	4
24035	大丰	白驹镇沿堤村一组97#变	10	200	0
24036	大丰	白驹镇沿堤一组177#变	10	200	0
24037	大丰	凤凰小区1#变	10	630	200
24038	大丰	白驹狮子口小区155#变	10	400	200
24039	大丰	白驹镇狮子口村六组033#变	10	400	220
24040	大丰	白驹镇狮子口村六组151#变	10	200	57
24041	大丰	白驹镇狮子口村六组152#变	10	200	82
24042	大丰	白驹镇狮子口村七组032#变	10	315	114
24043	大丰	白驹镇狮子口村七组132#变	10	200	31
24044	大丰	白驹镇狮子口村三组150#变	10	200	52
24045	大丰	白驹镇狮子口村三组34#变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24046	大丰	白驹镇狮子口村四组115#变	10	200	49
24047	大丰	白驹镇狮子口村四组149#变	10	400	246
24048	大丰	白驹镇狮子口村五组036#变	10	315	43
24049	大丰	白驹镇狮子口村五组037#变	10	100	27
24050	大丰	白驹镇狮子口村五组038#变	10	200	70
24051	大丰	白驹镇狮子口村五组039#变	10	200	33
24052	大丰	白驹镇狮子口村五组105#变	10	200	88
24053	大丰	白驹镇狮子口三组169#变	10	315	163
24054	大丰	盛世名城1#变	10	630	348
24055	大丰	盛世名城2#变	10	630	349
24056	大丰	盛世名城二期2#主变	10	800	501
24057	大丰	盛世名城二期4#主变	10	800	486
24058	大丰	白驹镇三里树村二组120#变	10	200	49
24059	大丰	白驹镇三里树村三组126#变	10	200	16
24060	大丰	白驹镇三里树村三组168#变	10	200	85
24061	大丰	白驹镇三里树村三组60#变	10	200	55
24062	大丰	白驹镇三里树村四组129#变	10	200	101
24063	大丰	白驹镇三里树村四组182#变	10	400	201
24064	大丰	白驹镇三里树村四组58#变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24065	大丰	白驹镇三里树村四组59#变	10	200	89
24066	大丰	白驹镇三里树村五组106#变	10	200	101
24067	大丰	白驹镇三里树村五组127#变	10	200	85
24068	大丰	白驹镇三里树村五组57#变	10	200	0
24069	大丰	白驹镇三里树二组165#变	10	200	39
24070	大丰	白驹镇三里树四组183#变	10	400	278
24071	大丰	白驹镇团结村六组142#变	10	200	89
24072	大丰	白驹镇团结村六组48#变JN	10	200	60
24073	大丰	白驹镇团结村六组51#变	10	200	47
24074	大丰	白驹镇团结村六组52#变	10	400	280
24075	大丰	白驹镇团结村三组63#变	10	200	59
24076	大丰	白驹镇团结村四组173#变	10	200	73
24077	大丰	白驹镇团结村四组184#变	10	200	100
24078	大丰	白驹镇团结村四组46#变	10	200	82
24079	大丰	白驹镇团结村四组47#变	10	200	35
24080	大丰	白驹镇团结村五组178#变	10	200	103
24081	大丰	白驹镇团结村五组49#变	10	200	55
24082	大丰	白驹镇团结村五组50#变JN	10	200	80
24083	大丰	白驹镇团结村一组62#变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24084	大丰	白驹镇团结村一组66#变	10	200	78
24085	大丰	白驹镇团结村一组68#变	10	200	64
24086	大丰	白驹镇团结四组174#变	10	200	94
24087	大丰	聚福园1#变	10	800	428
24088	大丰	聚福园3#变	10	630	410
24089	大丰	聚福园4#变	10	630	388
24090	大丰	盛世名城二期1#主变	10	800	454
24091	大丰	盛世名城二期3#主变	10	800	506
24092	大丰	白驹镇居委会一组006#变	10	400	222
24093	大丰	白驹镇狮子口村七组162#变	10	400	105
24094	大丰	白驹镇狮子口村三组16#变	10	400	97
24095	大丰	白驹镇狮子口村四组012#变	10	200	0
24096	大丰	白驹镇狮子口村四组035#变	10	400	218
24097	大丰	狮子口四组197#变	10	400	271
24098	大丰	白驹大白路108#箱变高压出线间隔配电变压器	10	400	0
24099	大丰	白驹马家村康居1#变	10	630	276
24100	大丰	白驹马家村康居2#变	10	630	355
24101	大丰	白驹镇居委会一组11#变	10	160	61
24102	大丰	白驹镇马家村二组141#变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24103	大丰	白驹镇马家村二组147#变	10	200	58
24104	大丰	白驹镇马家村二组163#变	10	200	98
24105	大丰	白驹镇马家村二组92#变	10	200	108
24106	大丰	白驹镇马家村二组93#变	10	200	50
24107	大丰	白驹镇马家村二组95#变	10	200	0
24108	大丰	白驹镇马家村六组176#变	10	200	83
24109	大丰	白驹镇马家村六组40#变	10	200	38
24110	大丰	白驹镇马家村六组42#变	10	200	54
24111	大丰	白驹镇马家村六组43#变	10	400	198
24112	大丰	白驹镇马家村七组196#变	10	200	51
24113	大丰	白驹镇马家村七组41#变	10	200	62
24114	大丰	白驹镇马家村三组110#变	10	200	72
24115	大丰	白驹镇马家村四组96#变	10	200	8
24116	大丰	白驹镇马家村五组128#变	10	200	93
24117	大丰	白驹镇马家村五组44#变	10	200	35
24118	大丰	白驹镇马家村五组45#变	10	200	84
24119	大丰	白驹镇马家村一组104#变	10	200	94
24120	大丰	白驹镇马家村一组131#变	10	200	102
24121	大丰	白驹镇马家村一组133#变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24122	大丰	白驹镇马家村一组189#变	10	400	262
24123	大丰	白驹镇马家村一组91#变	10	200	82
24124	大丰	白驹镇马家二组122#变	10	200	75
24125	大丰	白驹镇马家五组175#变	10	200	100
24126	大丰	白驹镇民窑村四组185#变	10	200	70
24127	大丰	白驹镇七里桥四组195#变	10	200	93
24128	大丰	白驹镇沿堤村六组145#变	10	200	19
24129	大丰	白驹镇沿堤村六组22#变	10	200	43
24130	大丰	白驹镇沿堤村六组23#变	10	200	58
24131	大丰	白驹镇沿堤村七组21#变	10	200	67
24132	大丰	白驹镇沿堤村七组24#变	10	200	79
24133	大丰	白驹镇沿堤村四组130#变	10	160	0
24134	大丰	白驹镇沿堤村四组187#变	10	200	53
24135	大丰	白驹镇沿堤村四组28#变	10	200	18
24136	大丰	白驹镇沿堤村四组29#变	10	200	71
24137	大丰	白驹镇沿堤村五组181#变	10	200	92
24138	大丰	白驹镇沿堤村五组25#变	10	200	0
24139	大丰	白驹镇沿堤村五组26#变	10	200	76
24140	大丰	白驹镇沿堤村五组27#变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24141	大丰	白驹镇沿堤村一组134#变	10	200	38
24142	大丰	白驹镇沿堤四组135#变	10	200	18
24143	大丰	白驹蚕茧站商住楼1#变	10	400	214
24144	大丰	白驹镇居委会五组148#变	10	400	0
24145	大丰	白驹镇马家村三组94#变	10	400	242
24146	大丰	白驹镇民窑村八组137#变	10	200	84
24147	大丰	白驹镇民窑村八组85#变	10	200	41
24148	大丰	白驹镇民窑村八组86#变	10	200	61
24149	大丰	白驹镇民窑村二组77#变	10	400	170
24150	大丰	白驹镇民窑村二组78#变	10	200	49
24151	大丰	白驹镇民窑村六组190#变	10	200	81
24152	大丰	白驹镇民窑村六组89#变	10	400	27
24153	大丰	白驹镇民窑村六组90#变	10	200	42
24154	大丰	白驹镇民窑村七组198#变	10	400	123
24155	大丰	白驹镇民窑村七组87#变	10	400	153
24156	大丰	白驹镇民窑村七组88#变	10	400	127
24157	大丰	白驹镇民窑村三组112#变	10	200	48
24158	大丰	白驹镇民窑村三组114#变	10	400	66
24159	大丰	白驹镇民窑村三组79#变	10	400	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24160	大丰	白驹镇民窑村四组118#变	10	200	69
24161	大丰	白驹镇民窑村四组136#变	10	200	106
24162	大丰	白驹镇民窑村四组80#变	10	200	35
24163	大丰	白驹镇民窑村四组81#变	10	400	170
24164	大丰	白驹镇民窑村四组82#变	10	200	105
24165	大丰	白驹镇民窑村四组83#变	10	200	40
24166	大丰	白驹镇民窑村一组186#变	10	200	41
24167	大丰	白驹镇民窑村一组84#变	10	400	170
24168	大丰	白驹镇民窑二组138#变	10	200	90
24169	大丰	白驹镇民窑三组117#变	10	200	0
24170	大丰	白驹镇七里桥村二组111#变	10	200	20
24171	大丰	白驹镇七里桥村二组70#变	10	200	54
24172	大丰	白驹镇七里桥村六组164#变	10	200	90
24173	大丰	白驹镇七里桥村六组75#变	10	200	0
24174	大丰	白驹镇七里桥村六组76#变	10	160	43
24175	大丰	白驹镇七里桥村三组139#变	10	200	59
24176	大丰	白驹镇七里桥村四组72#变	10	200	51
24177	大丰	白驹镇七里桥村五组74#变	10	200	58
24178	大丰	白驹镇七里桥村一组69#变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24179	大丰	白驹镇七里桥六组146#变	10	200	14
24180	大丰	白驹镇七里桥六组157#变	10	200	15
24181	大丰	白驹镇七里桥六组194#变	10	200	75
24182	大丰	白驹镇七里桥一组116#变	10	200	88
24183	大丰	白驹镇七里桥一组166#变	10	200	88
24184	大丰	白驹镇七里桥一组167#变	10	200	97
24185	大丰	白驹镇三里树村二组73#变	10	200	73
24186	大丰	草堰镇当渣七组121#变	10	400	84
24187	大丰	草堰镇当渣七组147#变	10	400	23
24188	大丰	草堰镇当渣七组165#变	10	400	208
24189	大丰	草堰镇当渣七组34#变	10	200	74
24190	大丰	草堰镇当渣三组166#变	10	160	68
24191	大丰	草堰镇当渣四组117#变	10	400	141
24192	大丰	草堰镇当渣五组164#变	10	400	217
24193	大丰	草堰镇当渣五组35#变	10	400	231
24194	大丰	草堰镇当渣一组116#变	10	200	64
24195	大丰	草堰镇当渣一组36#变	10	400	196
24196	大丰	草堰镇当渣一组37#变	10	315	215
24197	大丰	草堰镇沙洼二组94#变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24198	大丰	草堰镇沙洼三组128#变	10	400	228
24199	大丰	草堰镇沙洼三组40#变	10	200	80
24200	大丰	草堰镇沙洼三组7#变	10	400	243
24201	大丰	草堰镇沙洼四组17#变	10	160	50
24202	大丰	草堰镇沙洼四组18#变	10	400	163
24203	大丰	草堰镇沙洼一组42#变	10	200	55
24204	大丰	草堰镇沙洼一组93#变	10	200	143
24205	大丰	草堰镇西渣二组124#变	10	200	38
24206	大丰	草堰镇西渣二组125#变	10	400	252
24207	大丰	草堰镇西渣七组126#变	10	400	242
24208	大丰	草堰镇西渣七组141#变	10	200	73
24209	大丰	草堰镇西渣七组175#变	10	400	257
24210	大丰	草堰镇西渣七组79#变	10	400	145
24211	大丰	草堰镇西渣四组171#变	10	400	219
24212	大丰	草堰镇西渣四组173#变	10	200	117
24213	大丰	草堰镇西渣四组80#变	10	400	237
24214	大丰	草堰镇西渣一组16#变	10	200	83
24215	大丰	草堰镇西渣一组76#变	10	400	242
24216	大丰	草堰镇西渣一组90#变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24217	大丰	草堰镇三新小区92#变	10	160	6
24218	大丰	草堰镇三鑫浆纱厂12#变	10	400	6
24219	大丰	草堰镇三渣居委会47#变	10	200	6
24220	大丰	草堰镇三渣小街1#变	10	400	6
24221	大丰	草堰镇三渣小街131#变	10	400	6
24222	大丰	草堰镇三渣小街14#变	10	400	6
24223	大丰	草堰镇三渣小街2#变	10	400	0
24224	大丰	草堰镇三渣小街3#变	10	400	6
24225	大丰	草堰镇三渣小街4#变	10	400	6
24226	大丰	草堰镇三渣小街5#变	10	400	6
24227	大丰	草堰镇三渣小街6#变	10	315	6
24228	大丰	草堰镇沙洼八组41#变	10	200	6
24229	大丰	草堰镇沙洼七组39#变	10	160	6
24230	大丰	草堰镇沙洼七组43#变	10	400	6
24231	大丰	草堰镇沙洼五组75#变	10	400	6
24232	大丰	草堰镇同心医院13#变	10	200	6
24233	大丰	草堰镇西渣五组78#变	10	400	6
24234	大丰	草堰镇新南六组110#变	10	200	6
24235	大丰	三渣康居小区176#变	10	630	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24236	大丰	草堰镇丁溪园区75#变	10	200	159
24237	大丰	草堰镇丰产十一组101#变	10	400	120
24238	大丰	草堰镇丰产十组146#变	10	400	100
24239	大丰	草堰镇丰产十组182#变	10	400	143
24240	大丰	草堰镇合新小区199#变	10	400	217
24241	大丰	草堰镇合新一组104#变	10	200	116
24242	大丰	草堰镇合新一组154#变	10	200	111
24243	大丰	草堰镇合新一组50#变	10	200	52
24244	大丰	草堰镇双垛八组142#变	10	200	58
24245	大丰	草堰镇双垛八组63#变	10	400	157
24246	大丰	草堰镇双垛七组170#变	10	200	96
24247	大丰	草堰镇双垛七组62#变	10	100	18
24248	大丰	草堰镇双垛十组129#变	10	200	88
24249	大丰	草堰镇双垛十组64#变	10	200	115
24250	大丰	草堰镇双垛四组60#变	10	100	0
24251	大丰	草堰镇双垛五组151#变	10	400	170
24252	大丰	草堰镇双垛五组61#变	10	200	74
24253	大丰	草堰镇双河一组43#变	10	200	98
24254	大丰	草堰镇新庄八组157#变	10	400	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24255	大丰	草堰镇新庄八组81#变	10	200	72
24256	大丰	草堰镇新庄二组176#变	10	100	23
24257	大丰	草堰镇新庄二组77#变	10	100	40
24258	大丰	草堰镇新庄六组80#变	10	200	38
24259	大丰	草堰镇新庄三组78#变	10	100	53
24260	大丰	草堰镇新庄十组82#变	10	200	36
24261	大丰	草堰镇新庄四组144#变	10	200	64
24262	大丰	草堰镇新庄四组158#变	10	100	6
24263	大丰	草堰镇新庄四组175#变	10	200	67
24264	大丰	草堰镇新庄四组79#变	10	400	117
24265	大丰	草堰镇新庄一组76#变	10	400	206
24266	大丰	草堰镇双河村康居196#变	10	630	287
24267	大丰	草堰镇双河二组110#变	10	400	281
24268	大丰	草堰镇双河二组197#变	10	200	110
24269	大丰	草堰镇双河二组44#变	10	400	198
24270	大丰	草堰镇双河六组117#变	10	400	235
24271	大丰	草堰镇双河六组230#变	10	200	96
24272	大丰	草堰镇双河六组48#变	10	400	0
24273	大丰	草堰镇双河三组143#变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24274	大丰	草堰镇双河三组45#变	10	400	154
24275	大丰	草堰镇双河四组187#变	10	400	119
24276	大丰	草堰镇双河四组46#变	10	200	69
24277	大丰	草堰镇双河五组109#变	10	200	103
24278	大丰	草堰镇双河小区198#变	10	400	140
24279	大丰	草堰镇双河一组168#变	10	315	127
24280	大丰	草堰镇园区47#变	10	400	51
24281	大丰	草堰镇草堰二组03#变	10	400	142
24282	大丰	草堰镇草堰三组180#变	10	400	213
24283	大丰	草堰镇草堰三组8#变	10	315	225
24284	大丰	草堰镇草堰五组120#变	10	315	48
24285	大丰	草堰镇草堰小街11#变	10	400	145
24286	大丰	草堰镇丰产村十一组134#变	10	100	18
24287	大丰	草堰镇丰产十组100#变	10	400	104
24288	大丰	草堰镇苏州名邸12#变(3#主变)	10	800	421
24289	大丰	草堰镇苏州名邸15#变(1#主变)	10	800	403
24290	大丰	草堰镇永宁花园203#变	10	1000	448
24291	大丰	草堰集镇194#变	10	400	269
24292	大丰	草堰镇丁溪二组32#变	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24293	大丰	草堰镇丁溪五组132#变	10	100	55
24294	大丰	草堰镇丁溪一组148#变	10	160	53
24295	大丰	草堰镇丰产八组147#变	10	200	87
24296	大丰	草堰镇丰产八组98#变	10	200	67
24297	大丰	草堰镇丰产村二组133#变	10	200	12
24298	大丰	草堰镇丰产二组183#变	10	400	71
24299	大丰	草堰镇丰产二组96#变	10	200	15
24300	大丰	草堰镇丰产六组193#变	10	400	274
24301	大丰	草堰镇丰产十二组103#变	10	400	197
24302	大丰	草堰镇丰产十三组102#变	10	400	240
24303	大丰	草堰镇丰产十三组131#变	10	400	279
24304	大丰	草堰镇丰产十三组195#变	10	400	194
24305	大丰	草堰镇丰产十组112#变	10	400	191
24306	大丰	草堰镇丰产四组149#变	10	200	41
24307	大丰	草堰镇丰产四组97#变	10	200	54
24308	大丰	草堰镇丰产一组163#变	10	200	32
24309	大丰	草堰镇丰产一组190#变	10	400	177
24310	大丰	草堰镇丰产一组31#变	10	400	229
24311	大丰	草堰镇集镇172#变	10	400	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24312	大丰	草堰镇苏州名邸159#变	10	630	361
24313	大丰	草堰镇界中八组90#变	10	315	133
24314	大丰	草堰镇界中村十三组137#变	10	200	94
24315	大丰	草堰镇界中九组135#变	10	400	249
24316	大丰	草堰镇界中九组16#变	10	200	63
24317	大丰	草堰镇界中九组91#变	10	100	3
24318	大丰	草堰镇界中六组88#变	10	200	87
24319	大丰	草堰镇界中七组123#变	10	400	267
24320	大丰	草堰镇界中三组169#变	10	200	10
24321	大丰	草堰镇界中三组85#变	10	200	42
24322	大丰	草堰镇界中十三组94#变	10	160	40
24323	大丰	草堰镇界中十四组89#变	10	200	95
24324	大丰	草堰镇界中十五组124#变	10	200	2
24325	大丰	草堰镇界中十五组95#变	10	400	203
24326	大丰	草堰镇界中十一组136#变	10	200	86
24327	大丰	草堰镇界中十一组306#变	10	400	218
24328	大丰	草堰镇界中十一组93#变	10	400	173
24329	大丰	草堰镇界中十组18#变	10	200	110
24330	大丰	草堰镇界中十组92#变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24331	大丰	草堰镇界中四组107#变	10	200	71
24332	大丰	草堰镇界中四组86#变	10	100	0
24333	大丰	草堰镇界中五组174#变	10	200	100
24334	大丰	草堰镇界中五组87#变	10	200	98
24335	大丰	草堰镇界中小区200#变	10	630	439
24336	大丰	草堰镇界中一组84#变	10	200	19
24337	大丰	草堰镇浦东十一组138#变	10	200	95
24338	大丰	草堰镇双河三组34#变	10	400	14
24339	大丰	草堰镇正东村二组140#变	10	100	4
24340	大丰	草堰镇正东三组35#变	10	400	223
24341	大丰	草堰镇正东五组119#变	10	200	95
24342	大丰	草堰镇正东五组139#变	10	200	87
24343	大丰	草堰镇正东五组37#变	10	100	0
24344	大丰	草堰镇正东一组33#变	10	400	180
24345	大丰	草堰镇浦东八组186#变	10	400	220
24346	大丰	草堰镇浦东八组300#变	10	200	66
24347	大丰	草堰镇浦东八组72#变	10	400	227
24348	大丰	草堰镇浦东二组115#变	10	160	29
24349	大丰	草堰镇浦东二组166#变	10	100	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24350	大丰	草堰镇浦东二组307#变	10	200	77
24351	大丰	草堰镇浦东二组66#变	10	200	23
24352	大丰	草堰镇浦东九组130#变	10	100	12
24353	大丰	草堰镇浦东九组73#变	10	200	72
24354	大丰	草堰镇浦东六组70#变	10	400	201
24355	大丰	草堰镇浦东七组71#变	10	400	197
24356	大丰	草堰镇浦东三组67#变	10	200	113
24357	大丰	草堰镇浦东十组179#变	10	200	85
24358	大丰	草堰镇浦东十组74#变	10	200	19
24359	大丰	草堰镇浦东四组305#变	10	200	61
24360	大丰	草堰镇浦东四组68#变	10	200	151
24361	大丰	草堰镇浦东五组141#变	10	200	66
24362	大丰	草堰镇浦东五组167#变	10	100	0
24363	大丰	草堰镇浦东五组302#变	10	200	47
24364	大丰	草堰镇浦东五组69#变	10	160	22
24365	大丰	草堰镇浦东一组65#变	10	400	227
24366	大丰	草堰镇双垛二组303#变	10	200	82
24367	大丰	草堰镇双垛二组58#变	10	200	63
24368	大丰	草堰镇双垛四组304#变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24369	大丰	草堰镇双垛四组59#变	10	200	53
24370	大丰	草堰镇双垛五组116#变	10	400	173
24371	大丰	草堰镇双垛一组106#变	10	200	80
24372	大丰	草堰镇双垛一组301#变	10	200	70
24373	大丰	草堰镇双垛一组57#变	10	400	216
24374	大丰	草堰镇双河七组49#变	10	400	187
24375	大丰	草堰镇双河五组108#变	10	200	52
24376	大丰	草堰镇正东四组173#变	10	200	89
24377	大丰	草堰镇正东四组36#变	10	400	225
24378	大丰	草堰镇草小公寓201#变	10	400	173
24379	大丰	草堰镇草小公寓202#变	10	200	27
24380	大丰	草堰镇草堰小街14#变	10	630	224
24381	大丰	草堰镇丰产九组99#变	10	400	120
24382	大丰	草堰镇集镇113#变	10	400	138
24383	大丰	草堰镇集镇13#变	10	400	91
24384	大丰	草堰镇集镇162#变	10	400	167
24385	大丰	草堰镇集镇6#变	10	400	153
24386	大丰	草堰镇双河村康居204#变	10	630	444
24387	大丰	草堰镇双河一组118#变	10	400	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24388	大丰	草堰镇双河一组210#变	10	630	265
24389	大丰	草堰镇苏州名邸160#变	10	630	348
24390	大丰	草堰镇合新二组177#变	10	100	14
24391	大丰	草堰镇合新二组52#变	10	200	63
24392	大丰	草堰镇合新六组150#变	10	200	87
24393	大丰	草堰镇合新六组56#变	10	200	100
24394	大丰	草堰镇合新三组105#变	10	200	110
24395	大丰	草堰镇合新三组152#变	10	200	81
24396	大丰	草堰镇合新三组53#变	10	200	67
24397	大丰	草堰镇合新三组83#变	10	200	55
24398	大丰	草堰镇合新四组156#变	10	400	225
24399	大丰	草堰镇合新四组54#变	10	200	99
24400	大丰	草堰镇合新五组128#变	10	200	62
24401	大丰	草堰镇合新五组55#变	10	200	95
24402	大丰	草堰镇合新一组51#变	10	100	51
24403	大丰	草堰镇西河二组126#变	10	200	82
24404	大丰	草堰镇西河二组178#变	10	400	227
24405	大丰	草堰镇西河二组39#变	10	100	0
24406	大丰	草堰镇西河三四组127#变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24407	大丰	草堰镇西河三组40#变	10	200	25
24408	大丰	草堰镇西河四组41#变	10	200	69
24409	大丰	草堰镇西河五组42#变	10	100	4
24410	大丰	草堰镇西河一组114#变	10	400	221
24411	大丰	草堰镇西河一组125#变	10	200	87
24412	大丰	草堰镇西河一组38#变	10	200	85
24413	大丰	草堰集镇17#变	10	400	74
24414	大丰	草堰集镇188#变	10	400	99
24415	大丰	草堰集镇189#变	10	400	112
24416	大丰	草堰镇草堰六组121#变	10	200	64
24417	大丰	草堰镇草堰七组5#变	10	400	44
24418	大丰	草堰镇草堰一组7#变	10	400	64
24419	大丰	草堰镇集镇1#变	10	400	55
24420	大丰	草堰镇集镇111#变	10	200	33
24421	大丰	草堰镇集镇161#变	10	400	225
24422	大丰	草堰镇集镇171#变	10	200	89
24423	大丰	草堰镇集镇2#箱变	10	630	271
24424	大丰	草堰镇集镇20#箱变	10	630	83
24425	大丰	草堰镇集镇4#变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24426	大丰	草堰镇堰北一组165#变	10	100	50
24427	大丰	草堰镇堰北一组26#变	10	400	244
24428	大丰	草堰镇堰北一组9#变	10	100	51
24429	大丰	草堰镇堰东二组19#变	10	400	224
24430	大丰	草堰镇堰北二组181#变	10	400	248
24431	大丰	草堰镇堰北二组27#变	10	400	185
24432	大丰	草堰镇堰北三组28#变	10	400	205
24433	大丰	草堰镇堰北四组29#变	10	200	103
24434	大丰	草堰镇堰北五组184#变	10	400	110
24435	大丰	草堰镇堰北五组30#变	10	400	260
24436	大丰	草堰镇堰东六组24#变	10	400	215
24437	大丰	草堰镇堰东七组122#变	10	160	35
24438	大丰	草堰镇堰东七组25#变	10	100	0
24439	大丰	草堰镇堰东三组22#变	10	200	67
24440	大丰	草堰镇堰东四组145#变	10	200	83
24441	大丰	草堰镇堰东五组23#变	10	100	10
24442	大丰	草堰镇堰东一组10#变	10	315	25
24443	大丰	草堰镇堰东一组192#变	10	200	59
24444	大丰	草堰镇堰东一组21#变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24445	大丰	草堰镇成文135#变	10	160	48
24446	大丰	草堰镇成文八组61#变	10	200	61
24447	大丰	草堰镇成文六组112#变	10	200	67
24448	大丰	草堰镇成文七组120#变	10	200	35
24449	大丰	草堰镇成文七组145#变	10	100	0
24450	大丰	草堰镇成文三组100#变	10	400	191
24451	大丰	草堰镇成文三组101#变	10	200	27
24452	大丰	草堰镇成文三组137#变	10	100	4
24453	大丰	草堰镇成文四组60#变	10	200	39
24454	大丰	草堰镇成文五组62#变	10	400	210
24455	大丰	草堰镇成文一组136#变	10	400	262
24456	大丰	草堰镇成文一组152#变	10	200	118
24457	大丰	草堰镇成文一组59#变	10	400	202
24458	大丰	草堰镇成文一组69#变	10	200	65
24459	大丰	草堰镇蒋北八组105#变	10	400	215
24460	大丰	草堰镇蒋北八组153#变	10	400	237
24461	大丰	草堰镇蒋北二组102#变	10	200	70
24462	大丰	草堰镇蒋北二组172#变	10	400	260
24463	大丰	草堰镇蒋北九组111#变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24464	大丰	草堰镇蒋北九组151#变	10	200	108
24465	大丰	草堰镇蒋北九组66#变	10	200	66
24466	大丰	草堰镇蒋北六组106#变	10	200	61
24467	大丰	草堰镇蒋北七组155#变	10	400	260
24468	大丰	草堰镇蒋北七组87#变	10	200	90
24469	大丰	草堰镇蒋北三组53#变	10	200	94
24470	大丰	草堰镇蒋北十组64#变	10	400	200
24471	大丰	草堰镇蒋北四组107#变	10	400	290
24472	大丰	草堰镇蒋北五组19#变	10	400	224
24473	大丰	草堰镇蒋北五组67#变	10	160	7
24474	大丰	草堰镇蒋北一组63#变	10	400	272
24475	大丰	草堰镇沈舍二组72#变	10	400	246
24476	大丰	草堰镇沈舍六组15#变	10	400	200
24477	大丰	草堰镇沈舍六组91#变	10	400	185
24478	大丰	草堰镇沈舍七组71#变	10	400	203
24479	大丰	草堰镇沈舍三组70#变	10	400	194
24480	大丰	草堰镇沈舍三组97#变	10	200	102
24481	大丰	草堰镇沈舍一组144#变	10	400	279
24482	大丰	草堰镇沈舍一组44#变	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24483	大丰	草堰镇沈舍一组68#变	10	400	213
24484	大丰	草堰镇汤铭七组104#变	10	200	43
24485	大丰	草堰镇汤铭七组52#变	10	160	68
24486	大丰	草堰镇汤铭三组140#变	10	400	240
24487	大丰	草堰镇汤铭三组56#变	10	200	39
24488	大丰	草堰镇汤铭三组58#变	10	200	102
24489	大丰	草堰镇汤铭四组57#变	10	100	11
24490	大丰	草堰镇汤铭五组54#变	10	200	97
24491	大丰	草堰镇汤铭五组北139#变	10	400	250
24492	大丰	草堰镇汤铭五组南138#变	10	200	74
24493	大丰	草堰镇汤铭一组51#变	10	200	90
24494	大丰	草堰镇汤铭一组55#变	10	200	106
24495	大丰	草堰镇三元八组129#变	10	400	229
24496	大丰	草堰镇三元村康居小区177#变	10	400	157
24497	大丰	草堰镇三元村康居小区178#变	10	400	178
24498	大丰	草堰镇三元二组82#变	10	200	67
24499	大丰	草堰镇三元九组230#变	10	200	76
24500	大丰	草堰镇三元六组132#变	10	200	77
24501	大丰	草堰镇三元六组83#变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24502	大丰	草堰镇三元六组86#变	10	400	237
24503	大丰	草堰镇三元七组88#变	10	200	94
24504	大丰	草堰镇三元三组103#变	10	400	257
24505	大丰	草堰镇三元十一组20#变	10	200	124
24506	大丰	草堰镇三元十组85#变	10	400	134
24507	大丰	草堰镇三元四组130#变	10	200	71
24508	大丰	草堰镇三元四组84#变	10	200	59
24509	大丰	草堰镇三元一组115#变	10	200	88
24510	大丰	草堰镇三元一组81#变	10	400	229
24511	大丰	草堰镇三元中心站231#变	10	200	23
24512	大丰	草堰镇西界八组150#变	10	400	220
24513	大丰	草堰镇西界八组29#变	10	200	107
24514	大丰	草堰镇西界八组30#变	10	200	94
24515	大丰	草堰镇西界村部9#变	10	400	217
24516	大丰	草堰镇西界六组114#变	10	200	22
24517	大丰	草堰镇西界六组28#变	10	200	52
24518	大丰	草堰镇西界七组33#变	10	200	98
24519	大丰	草堰镇西界三组113#变	10	160	70
24520	大丰	草堰镇西界三组27#变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24521	大丰	草堰镇西界三组350#变	10	400	189
24522	大丰	草堰镇西界四组170#变	10	200	98
24523	大丰	草堰镇西界一二组31#变	10	400	209
24524	大丰	草堰镇西界一组32#变	10	400	213
24525	大丰	草堰镇三新二组146#变	10	400	202
24526	大丰	草堰镇三新二组24#变	10	400	271
24527	大丰	草堰镇三新六组22#变	10	200	33
24528	大丰	草堰镇三新六组8#变	10	160	62
24529	大丰	草堰镇三新三组25#变	10	200	61
24530	大丰	草堰镇三新四组26#变	10	200	96
24531	大丰	草堰镇三新五组127#变	10	200	67
24532	大丰	草堰镇三新五组168#变	10	400	262
24533	大丰	草堰镇三新五组21#变	10	400	271
24534	大丰	草堰镇三新一组23#变	10	200	58
24535	大丰	草堰镇三元农庄122#变	10	400	73
24536	大丰	草堰镇三渣康居小区65#变	10	630	263
24537	大丰	草堰镇三渣小学99#变	10	200	0
24538	大丰	草堰镇三渣中学10#变	10	200	20
24539	大丰	草堰镇沙洼五组38#变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24540	大丰	草堰镇沈舍八组161#变	10	400	242
24541	大丰	草堰镇沈舍八组74#变	10	200	76
24542	大丰	草堰镇沈舍四组73#变	10	200	64
24543	大丰	草堰镇西界二组123#变	10	200	65
24544	大丰	草堰镇西界七组143#变	10	200	109
24545	大丰	草堰镇西渣三组77#变	10	200	63
24546	大丰	草堰镇西渣三组98#变	10	400	217
24547	大丰	草堰镇西渣五组169#变	10	400	247
24548	大丰	草堰镇新南八组119#变	10	400	198
24549	大丰	草堰镇新南八组163#变	10	200	70
24550	大丰	草堰镇新南八组89#变	10	200	75
24551	大丰	草堰镇新南二组46#变	10	400	222
24552	大丰	草堰镇新南二组96#变	10	200	0
24553	大丰	草堰镇新南九组45#变	10	400	152
24554	大丰	草堰镇新南七组118#变	10	100	0
24555	大丰	草堰镇新南七组162#变	10	160	79
24556	大丰	草堰镇新南三组109#变	10	100	0
24557	大丰	草堰镇新南三组95#变	10	100	0
24558	大丰	草堰镇新南四组48#变	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24559	大丰	草堰镇新南五组49#变	10	400	170
24560	大丰	草堰镇新南一组108#变	10	400	255
24561	大丰	草堰镇新南中心站50#变	10	400	226
24562	大丰	大丰港王港南新村一组45#变	10	200	128
24563	大丰	大丰港王港居委会90#变	10	100	34
24564	大丰	王港居委会87#变	10	200	82
24565	大丰	王港世纪广场商业1#变	10	630	131
24566	大丰	滨湖佳苑2#变	10	630	491
24567	大丰	大丰港王港疏港加油站6#变	10	400	212
24568	大丰	大丰港王港疏港加油站64#变	10	200	13
24569	大丰	大南中公共租赁房1#变	10	800	621
24570	大丰	大南中公共租赁房3#变	10	800	577
24571	大丰	人才公寓5#变	10	1000	718
24572	大丰	王港人才公寓1#变	10	800	290
24573	大丰	王港人才公寓3#变	10	800	430
24574	大丰	大丰港海景花园1#变	10	1000	290
24575	大丰	大丰港海景花园2#变	10	1000	539
24576	大丰	大丰港鑫福岛小区1#变	10	800	426
24577	大丰	大丰港鑫福岛小区2#变	10	800	538

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24578	大丰	大丰港鑫福岛小区3#变	10	800	484
24579	大丰	海润园小区1#台片	10	1000	477
24580	大丰	海润园小区2#台片	10	1000	490
24581	大丰	海韵家园3#变	10	400	246
24582	大丰	海韵家园5#配电室5#变	10	800	250
24583	大丰	黄金海岸1#台片	10	630	179
24584	大丰	王港海韵家园1#变	10	630	254
24585	大丰	王港海韵家园2#变	10	630	0
24586	大丰	王港星湖花园4#台片	10	800	136
24587	大丰	王港正宏置业1#台片	10	1000	472
24588	大丰	滨湖佳苑1#变	10	630	478
24589	大丰	大丰港王港居委会91#变	10	100	28
24590	大丰	王港居委会88#变	10	400	186
24591	大丰	大丰港东坝头农场二大队9#变	10	200	110
24592	大丰	大丰港东坝头农场三大队10#变	10	200	113
24593	大丰	大丰港东坝头农场砂轮厂宿舍区3#变	10	400	207
24594	大丰	大丰港东坝头农场一大队11#变	10	400	147
24595	大丰	大丰港东坝头农场一大队12#变	10	400	30
24596	大丰	大丰港东坝头农场一大队7#变	10	400	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24597	大丰	东坝头农场场部8#台片	10	400	109
24598	大丰	东坝头农场场区6#台片	10	400	116
24599	大丰	东坝头农场家属区4#台片	10	400	139
24600	大丰	东坝头农场家属区5#台片	10	400	132
24601	大丰	大丰港东坝头农场六大队1#变	10	200	69
24602	大丰	大丰港东坝头农场五大队14#变	10	200	29
24603	大丰	大丰港东坝头农场五大队2#变	10	200	116
24604	大丰	东坝头农场四大队13#变	10	400	51
24605	大丰	大丰港王港居委会1#变	10	400	199
24606	大丰	大丰港王港居委会3#变	10	400	262
24607	大丰	大丰港王港居委会37#变	10	400	211
24608	大丰	大丰港王港居委会4#变	10	400	236
24609	大丰	大丰港王港居委会41#变	10	400	260
24610	大丰	大丰港王港居委会5#变	10	400	207
24611	大丰	大丰港王港居委会51#变	10	400	224
24612	大丰	大丰港王港居委会53#变	10	400	235
24613	大丰	大丰港王港居委会68#变	10	400	265
24614	大丰	大丰港王港居委会79#变	10	400	209
24615	大丰	大丰港王港圩洋村三组13#变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24616	大丰	大丰港王港圩洋村三组59#变	10	400	239
24617	大丰	大丰港王港圩洋村一组39#变	10	200	63
24618	大丰	王港居委会82#变	10	400	173
24619	大丰	大丰港王港圩洋村一组83#变	10	400	257
24620	大丰	大丰港王港南新村四组46#变	10	200	45
24621	大丰	大丰港王港南新村四组8#变	10	400	198
24622	大丰	大丰港王港南新村一组49#变	10	400	0
24623	大丰	王港海融二期1#变	10	630	123
24624	大丰	王港海融广场1#台片	10	1250	438
24625	大丰	王港海融广场2#台片	10	1250	669
24626	大丰	大丰港大丰港南新村一组26#变	10	400	99
24627	大丰	大丰港王港居委会81#变	10	400	267
24628	大丰	大丰港王港南新村二组20#变	10	400	0
24629	大丰	大丰港王港南新村二组56#变	10	400	163
24630	大丰	大丰港王港南新村二组76#变	10	400	220
24631	大丰	大丰港王港南新村三组27#变	10	400	267
24632	大丰	大丰港王港南新村一组18#变	10	200	101
24633	大丰	大丰港王港南新村一组22#变	10	400	203
24634	大丰	大丰港王港南新村一组23#变	10	400	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24635	大丰	大丰港王港南新村一组34#变	10	400	0
24636	大丰	大丰港王港南新村一组36#变	10	400	48
24637	大丰	大丰港王港南新村一组38#变	10	400	214
24638	大丰	大丰港王港南新村一组48#变	10	200	142
24639	大丰	大丰港王港南新村一组62#变	10	200	85
24640	大丰	大丰港王港南新村一组63#变	10	400	287
24641	大丰	大丰港王港南新村一组77#变	10	400	86
24642	大丰	大丰港王港南新村一组92#变	10	630	347
24643	大丰	大丰港王港圩洋村二组15#变	10	400	256
24644	大丰	大丰港王港圩洋村二组28#变	10	200	101
24645	大丰	大丰港王港圩洋村二组32#变	10	400	274
24646	大丰	大丰港王港圩洋村二组44#变	10	200	40
24647	大丰	大丰港王港圩洋村二组52#变	10	400	277
24648	大丰	大丰港王港圩洋村二组60#变	10	400	251
24649	大丰	大丰港王港圩洋村二组73#变	10	400	238
24650	大丰	大丰港王港圩洋村二组74#变	10	400	247
24651	大丰	大丰港王港圩洋村二组75#变	10	400	254
24652	大丰	大丰港王港圩洋村二组80#变	10	200	138
24653	大丰	大丰港王港圩洋村二组86#变	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24654	大丰	大丰港王港圩洋村一组16#变	10	400	266
24655	大丰	大丰港王港圩洋村一组17#变	10	200	114
24656	大丰	大丰港王港圩洋村一组58#变	10	400	280
24657	大丰	大丰港王港闸东侧21#变	10	400	148
24658	大丰	大丰港王港南新村四组30#变	10	200	33
24659	大丰	大丰港王港南新村四组55#变	10	400	212
24660	大丰	大丰港王港南新四组72#变	10	400	256
24661	大丰	大丰港王港圩洋村四组10#变	10	200	40
24662	大丰	大丰港王港圩洋村四组31#变	10	400	272
24663	大丰	大丰港王港圩洋村四组40#变	10	400	254
24664	大丰	大丰港王港圩洋村四组69#变	10	400	273
24665	大丰	大丰港王港圩洋村四组9#变	10	400	223
24666	大丰	大丰港王港居委会2#变	10	400	200
24667	大丰	大丰港王港居委会61#变	10	400	149
24668	大丰	大丰港王港南新村二组14#变	10	400	175
24669	大丰	大丰港王港南新村二组19#变	10	400	166
24670	大丰	大丰港王港南新村二组29#变	10	400	188
24671	大丰	大丰港王港南新村二组33#变	10	400	239
24672	大丰	大丰港王港南新村二组35#变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24673	大丰	大丰港王港南新村二组43#变	10	200	32
24674	大丰	大丰港王港南新村三组11#变	10	400	230
24675	大丰	大丰港王港南新村三组42#变	10	200	77
24676	大丰	大丰港王港南新村三组50#变	10	200	67
24677	大丰	大丰港王港南新村三组78#变	10	400	210
24678	大丰	大丰港王港圩洋村三组47#变	10	400	241
24679	大丰	大丰港王港圩洋村三组54#变	10	400	187
24680	大丰	大丰港王港圩洋村三组71#变	10	400	257
24681	大丰	大丰港王港圩洋三组12#变	10	400	202
24682	大丰	大丰港王港南新村一组25#变	10	200	32
24683	大丰	大丰港王港居委会84#变	10	400	254
24684	大丰	大丰港王港居委会89#变	10	100	52
24685	大丰	大丰港新港名苑小区1#变	10	630	392
24686	大丰	王港星湖花园1#变	10	800	340
24687	大丰	王港星湖花园3#台片	10	800	84
24688	大丰	星湖花园3#配电房1#台片	10	800	404
24689	大丰	星湖花园3#配电房2#台片	10	800	395
24690	大丰	星湖花园3#配电房3#台片	10	800	443
24691	大丰	星湖花园3#配电房4#台片	10	800	459

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24692	大丰	城通新城1#变	10	800	278
24693	大丰	城通新城2#变	10	800	392
24694	大丰	大丰港海湾名门小区1#变	10	630	127
24695	大丰	大丰港海湾名门小区2#变	10	630	72
24696	大丰	大南中公共租赁房2#变	10	800	508
24697	大丰	大南中公共租赁房4#变	10	800	546
24698	大丰	人才公寓6#变	10	1000	520
24699	大丰	王港人才公寓2#变	10	800	444
24700	大丰	王港人才公寓4#变	10	800	448
24701	大丰	大丰港竹川24#变	10	200	160
24702	大丰	大中32#变	10	400	194
24703	大丰	大中33#变	10	400	206
24704	大丰	景尚名城1#主变	10	800	470
24705	大丰	景尚名城11#主变	10	800	534
24706	大丰	景尚名城3#主变	10	800	433
24707	大丰	景尚名城5#主变	10	800	486
24708	大丰	景尚名城7#主变	10	800	506
24709	大丰	景尚名城9#主变	10	800	523
24710	大丰	瑞城国际小区1#变	10	630	283

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24711	大丰	瑞城国际小区2#变	10	630	246
24712	大丰	瑞城国际小区3#变	10	630	245
24713	大丰	瑞城国际小区4#变	10	630	270
24714	大丰	同德安置1#变	10	400	118
24715	大丰	同德安置2#变	10	400	154
24716	大丰	同德安置3#主变	10	500	227
24717	大丰	同德安置4#变	10	315	132
24718	大丰	同福北区1#变	10	800	402
24719	大丰	同福东区1#主变	10	400	238
24720	大丰	同福花园1#变	10	400	169
24721	大丰	同福花园2#箱变	10	400	175
24722	大丰	同福花园3#变	10	400	284
24723	大丰	香堤雅郡1#主变	10	800	410
24724	大丰	香堤雅郡11#主变	10	800	412
24725	大丰	香堤雅郡3#主变	10	800	389
24726	大丰	香堤雅郡4#配电房13#变	10	800	479
24727	大丰	香堤雅郡4#配电房15#变	10	800	418
24728	大丰	香堤雅郡5#配电房17#变	10	800	357
24729	大丰	香堤雅郡5#配电房19#变	10	800	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24730	大丰	香堤雅郡5#主变	10	800	352
24731	大丰	香堤雅郡6#配电房21#变	10	800	382
24732	大丰	香堤雅郡6#配电房23#变	10	800	493
24733	大丰	香堤雅郡7#配电室#26变	10	800	419
24734	大丰	香堤雅郡7#配电室#28变	10	800	450
24735	大丰	香堤雅郡7#主变	10	800	370
24736	大丰	香堤雅郡8#配电室30#主变	10	800	452
24737	大丰	香堤雅郡8#配电室32#主变	10	800	415
24738	大丰	香堤雅郡9#配电室34#主变	10	800	444
24739	大丰	香堤雅郡9#配电室36#主变	10	800	424
24740	大丰	香堤雅郡9#主变	10	800	440
24741	大丰	新德花园168#变	10	400	51
24742	大丰	东方锦绣北城1#	10	630	148
24743	大丰	东方锦绣北城2#	10	630	330
24744	大丰	东方锦绣北城3#	10	630	210
24745	大丰	河滨西苑269#变	10	630	317
24746	大丰	河滨中园189#变	10	630	133
24747	大丰	华荣小区1#变	10	400	161
24748	大丰	华荣中区249#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24749	大丰	化机宿舍188#变	10	500	77
24750	大丰	浦江路南256#变	10	400	180
24751	大丰	浦江名苑1#变	10	630	181
24752	大丰	浦江名苑2#变	10	630	361
24753	大丰	浦江名苑3#变	10	630	294
24754	大丰	浦江名苑4#变	10	630	355
24755	大丰	浦江名苑5#变	10	630	351
24756	大丰	浦江名苑6#变	10	630	328
24757	大丰	三水嘉苑4#变	10	630	292
24758	大丰	生资公司14#变	10	400	50
24759	大丰	石化南区187#变	10	400	148
24760	大丰	安居西区295#变	10	315	128
24761	大丰	安居西区296#变	10	315	114
24762	大丰	安置小区79#变	10	630	307
24763	大丰	鸿基豪庭1#主变	10	800	379
24764	大丰	鸿基豪庭3#变	10	800	361
24765	大丰	嘉英阳光2#主变	10	800	514
24766	大丰	嘉英阳光9#主变	10	1000	643
24767	大丰	荣润首府1#主变	10	800	342

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24768	大丰	荣润首府3#主变	10	800	308
24769	大丰	荣润首府5#主变	10	800	276
24770	大丰	荣润首府7#主变	10	1000	502
24771	大丰	新词置业1#变	10	400	125
24772	大丰	御景嘉园9#主变	10	315	175
24773	大丰	东苑书香1#变	10	630	182
24774	大丰	阜丰八组181#变	10	400	200
24775	大丰	阜丰五组290#变	10	400	177
24776	大丰	阜丰一组208#变	10	400	218
24777	大丰	阜丰一组365#变	10	400	79
24778	大丰	翰林华府2#主变	10	800	291
24779	大丰	翰林华府3#配电房6#变	10	800	371
24780	大丰	翰林华府4#主变	10	800	461
24781	大丰	翰林华府8#主变	10	1000	475
24782	大丰	康馨雅苑1#主变	10	800	552
24783	大丰	康馨雅苑11#主变	10	800	457
24784	大丰	康馨雅苑3#主变	10	800	487
24785	大丰	康馨雅苑5#主变	10	800	601
24786	大丰	康馨雅苑7#主变	10	800	628

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24787	大丰	康馨雅苑9#主变	10	800	556
24788	大丰	河口线常新新村88#变	10	630	311
24789	大丰	河口线汽配公司12#变	10	400	76
24790	大丰	残疾工厂32#变	10	400	115
24791	大丰	凰家御庭1#主变	10	800	274
24792	大丰	凰家御庭3#主变	10	800	354
24793	大丰	凰家御庭5#主变	10	800	443
24794	大丰	凰家御庭7#主变	10	800	422
24795	大丰	汇豪嘉苑1#变	10	500	236
24796	大丰	金丰西区197#变	10	315	102
24797	大丰	金丰小区100#变	10	500	65
24798	大丰	金丰小区101#变	10	630	20
24799	大丰	润丰嘉园1#配电房1#变	10	630	185
24800	大丰	润丰嘉园2#配电房2#主变	10	630	319
24801	大丰	石油公司186#变	10	400	258
24802	大丰	市药监局211#	10	400	131
24803	大丰	工纛线358#变	10	400	167
24804	大丰	建业线教师公寓91#变	10	500	101
24805	大丰	建业线今日北区278#变	10	630	331

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24806	大丰	建业线今日花园154#变	10	500	226
24807	大丰	建业线同德八组78#变	10	400	297
24808	大丰	建业线新村桥356#变	10	400	270
24809	大丰	丰东小区83#变	10	400	82
24810	大丰	丰锦府1#主变	10	800	552
24811	大丰	丰锦府3#主变	10	800	545
24812	大丰	建邺解困1#变	10	630	266
24813	大丰	今日小区4#变	10	630	295
24814	大丰	今日小区5#变	10	630	305
24815	大丰	今日小区6#变	10	500	254
24816	大丰	欧蓓莎1#变	10	800	431
24817	大丰	欧蓓莎3#变	10	800	467
24818	大丰	欧蓓莎5#变	10	800	375
24819	大丰	缫丝小区126#变	10	400	319
24820	大丰	森威北区139#变	10	400	0
24821	大丰	森威南区140#变	10	400	200
24822	大丰	丝绸小区125#变	10	400	226
24823	大丰	新天地1#主变	10	800	488
24824	大丰	新天地3#主变	10	800	582

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24825	大丰	新天地5#主变	10	800	557
24826	大丰	新天地7#主变	10	800	578
24827	大丰	悦城华府1#变	10	800	495
24828	大丰	悦城华府11#变	10	500	287
24829	大丰	悦城华府3#变	10	800	428
24830	大丰	悦城华府5#变	10	800	406
24831	大丰	悦城华府7#变	10	800	409
24832	大丰	悦城华府9#变	10	800	361
24833	大丰	工区169#变	10	400	146
24834	大丰	工区充电桩270#变	10	630	299
24835	大丰	供电北区60#变	10	400	189
24836	大丰	供电东区107#变	10	630	280
24837	大丰	供电东区52#变	10	630	300
24838	大丰	供电工区200#变	10	400	169
24839	大丰	今日北区144#变	10	500	44
24840	大丰	今日小区2#变	10	630	277
24841	大丰	今日小区3#变	10	630	342
24842	大丰	今日小区90#变	10	400	69
24843	大丰	金丰大道85#变	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24844	大丰	隆盛190#变	10	630	241
24845	大丰	隆盛公司191#变	10	630	414
24846	大丰	悦城华府10#变	10	800	471
24847	大丰	悦城华府2#变	10	800	465
24848	大丰	悦城华府4#变	10	800	460
24849	大丰	悦城华府6#变	10	800	432
24850	大丰	悦城华府8#变	10	800	492
24851	大丰	金润小区1#变	10	630	261
24852	大丰	金润小区10#主变	10	630	426
24853	大丰	金润小区11#主变	10	500	239
24854	大丰	金润小区2#变	10	630	161
24855	大丰	金润小区3#变	10	630	196
24856	大丰	金润小区4#变	10	400	141
24857	大丰	金润小区5#变	10	630	245
24858	大丰	金润小区6#主变	10	1000	341
24859	大丰	维罗纳1#变	10	630	70
24860	大丰	维罗纳2#变	10	630	211
24861	大丰	维罗纳3#变	10	630	196
24862	大丰	维罗纳4#变	10	630	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24863	大丰	维罗纳5#变	10	630	207
24864	大丰	维罗纳6#主变	10	630	175
24865	大丰	维罗纳8#主变	10	1000	380
24866	大丰	维罗纳9#主变	10	1000	353
24867	大丰	大新173#变	10	630	326
24868	大丰	大中120#变	10	400	274
24869	大丰	大中197#变	10	400	196
24870	大丰	德丰村355#变	10	400	285
24871	大丰	华丰投资大兴农民公寓箱变	10	400	172
24872	大丰	玖玺名邸10#主变	10	800	505
24873	大丰	玖玺名邸12#主变	10	800	418
24874	大丰	玖玺名邸14#主变	10	800	468
24875	大丰	玖玺名邸16#主变	10	800	425
24876	大丰	玖玺名邸2#主变	10	800	419
24877	大丰	玖玺名邸4#主变	10	800	520
24878	大丰	玖玺名邸6#主变	10	800	491
24879	大丰	玖玺名邸8#主变	10	800	485
24880	大丰	吾悦华府22#主变	10	800	402
24881	大丰	吾悦华府24#主变	10	800	476

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24882	大丰	吾悦华府26#主变	10	800	377
24883	大丰	吾悦华府28#主变	10	800	432
24884	大丰	吾悦华府30#主变	10	800	479
24885	大丰	香汇长龙10#主变	10	800	607
24886	大丰	香汇长龙12#主变	10	800	474
24887	大丰	香汇长龙2#主变	10	800	474
24888	大丰	香汇长龙4#主变	10	800	591
24889	大丰	香汇长龙6#主变	10	800	555
24890	大丰	香汇长龙8#主变	10	800	600
24891	大丰	百货南区179#变	10	315	32
24892	大丰	百货小区130#变	10	400	0
24893	大丰	大新北路148#变	10	400	121
24894	大丰	大中商城158#变	10	400	128
24895	大丰	丰中名邸10#主变	10	800	575
24896	大丰	丰中名邸12#主变	10	800	311
24897	大丰	丰中名邸2#主变	10	800	574
24898	大丰	丰中名邸4#主变	10	800	282
24899	大丰	丰中名邸6#主变	10	800	570
24900	大丰	丰中名邸8#主变	10	800	275

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24901	大丰	港丰小区配电房128#变	10	630	101
24902	大丰	海晶公司192#美变	10	630	126
24903	大丰	健康六村193#变	10	400	216
24904	大丰	健康六村南239#变	10	400	166
24905	大丰	健康五村194#变	10	400	33
24906	大丰	健康新村47#变	10	400	0
24907	大丰	烈士陵园7#变	10	400	167
24908	大丰	千家惠城286#变	10	400	82
24909	大丰	商业北区82#变	10	400	74
24910	大丰	实业小区72#变	10	315	93
24911	大丰	市用电站35#变	10	250	13
24912	大丰	丝织大厦61#欧变	10	630	212
24913	大丰	卫生新村131#变	10	400	76
24914	大丰	五金小区264#变	10	400	53
24915	大丰	阳光小区321#变	10	400	135
24916	大丰	阳光小区84#变	10	630	126
24917	大丰	医院小区98#	10	400	176
24918	大丰	印刷花园245#变	10	400	81
24919	大丰	印刷花园322#变	10	630	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24920	大丰	印刷小区96#变	10	630	312
24921	大丰	宏欣房屋226#变	10	400	202
24922	大丰	欧蓓莎2#变	10	800	417
24923	大丰	欧蓓莎4#变	10	800	486
24924	大丰	欧蓓莎6#变	10	800	419
24925	大丰	汽车北站351#变	10	250	122
24926	大丰	银泰华城1#配电房2#变	10	800	355
24927	大丰	常青藤嘉园小区1#变	10	800	457
24928	大丰	常青藤嘉园小区3#变	10	800	491
24929	大丰	城北菜场53#变	10	400	0
24930	大丰	淮南小区173#变	10	500	128
24931	大丰	金都商场254#变	10	400	166
24932	大丰	金都商城105#变	10	500	97
24933	大丰	金都商城106#变	10	630	151
24934	大丰	金都商城287#变	10	400	116
24935	大丰	金都商城66#变	10	630	241
24936	大丰	金贸268#变	10	400	266
24937	大丰	同福北区2#变	10	800	586
24938	大丰	同福东区2#主变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24939	大丰	工农一村86#变	10	630	153
24940	大丰	名都广场291#变	10	800	60
24941	大丰	名都广场292#变	10	800	296
24942	大丰	名都广场293#变	10	630	287
24943	大丰	名都广场294#变	10	630	48
24944	大丰	名都商城276#变	10	400	190
24945	大丰	名都商城277#变	10	400	139
24946	大丰	商业大厦26#变	10	400	281
24947	大丰	市政线164#变	10	400	151
24948	大丰	阳光商城99#变	10	630	152
24949	大丰	飞达解困房小区1#变	10	630	263
24950	大丰	飞达解困房小区2#变	10	630	366
24951	大丰	健西三村313#变	10	400	96
24952	大丰	农民公寓89#变	10	630	274
24953	大丰	品尚雅居10#主变	10	800	512
24954	大丰	品尚雅居12#主变	10	800	451
24955	大丰	品尚雅居2#主变	10	800	247
24956	大丰	品尚雅居4#主变	10	800	256
24957	大丰	品尚雅居6#主变	10	800	512

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24958	大丰	品尚雅居8#主变	10	800	391
24959	大丰	同德357#变	10	400	18
24960	大丰	同德别墅261#变	10	100	45
24961	大丰	同德别墅332#变	10	400	152
24962	大丰	同惠小区1#变	10	400	147
24963	大丰	同惠小区2#变	10	400	183
24964	大丰	同惠小区3#变	10	400	157
24965	大丰	同惠小区4#变	10	400	240
24966	大丰	镇小康村70#变	10	400	0
24967	大丰	鸿基汇金1#主变	10	800	429
24968	大丰	汇金商城281#变	10	630	163
24969	大丰	人防大厦22#变	10	400	204
24970	大丰	商业步行街1#变	10	630	193
24971	大丰	世纪商城143#变	10	500	194
24972	大丰	市供电公司41#变	10	630	354
24973	大丰	医药门市4#变	10	630	295
24974	大丰	香汇长龙1#主变	10	800	544
24975	大丰	香汇长龙11#主变	10	800	566
24976	大丰	香汇长龙3#主变	10	800	496

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24977	大丰	香汇长龙5#主变	10	800	499
24978	大丰	香汇长龙7#主变	10	800	594
24979	大丰	香汇长龙9#主变	10	800	559
24980	大丰	大四河363#变	10	400	182
24981	大丰	工农二村112#变	10	630	141
24982	大丰	国税大厦118#变	10	500	161
24983	大丰	河滨公园124#变	10	630	339
24984	大丰	河滨公园5#变	10	630	158
24985	大丰	恒生商城103#变	10	630	109
24986	大丰	恒生商城104#变	10	630	194
24987	大丰	恒生商城29#变	10	630	147
24988	大丰	鸿基小区185#变	10	400	46
24989	大丰	建邺北区181#变	10	630	380
24990	大丰	建邺北区182#变	10	500	71
24991	大丰	建邺南区184#变	10	315	34
24992	大丰	建邺新村37#变	10	500	71
24993	大丰	建邺中区183#变	10	400	103
24994	大丰	老年小区111#变	10	630	253
24995	大丰	皮革宿舍145#变	10	500	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24996	大丰	人保宿舍360#变	10	400	172
24997	大丰	市粮食局2#变	10	400	122
24998	大丰	市农业局157#变	10	400	63
24999	大丰	幸福小区274#变	10	315	135
25000	大丰	幸福小区275#变	10	315	107
25001	大丰	幸福小区92#变	10	315	60
25002	大丰	幸福小区93#变	10	315	70
25003	大丰	幸福小区94#变	10	500	271
25004	大丰	幸福小区95#变	10	500	215
25005	大丰	影视新村57#变	10	400	18
25006	大丰	永泰国际1#变	10	500	94
25007	大丰	永泰国际10#变	10	1250	420
25008	大丰	永泰国际2#变	10	500	236
25009	大丰	永泰国际3#变	10	1000	336
25010	大丰	永泰国际4#变	10	1000	291
25011	大丰	永泰国际6#变	10	1000	192
25012	大丰	永泰国际7#变	10	1000	443
25013	大丰	永泰国际9#变	10	1250	467
25014	大丰	云尚台1#主变	10	800	467

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25015	大丰	云尚台3#主变	10	800	466
25016	大丰	云尚台5#主变	10	800	434
25017	大丰	云尚台7#主变	10	800	496
25018	大丰	云尚台9#主变	10	800	500
25019	大丰	大丰技校122#变	10	315	11
25020	大丰	大新四村177#变	10	500	232
25021	大丰	大新新村265#变	10	400	41
25022	大丰	第二小学6#变	10	200	94
25023	大丰	飞达广场127#变	10	400	87
25024	大丰	阜南公寓1#变	10	400	196
25025	大丰	阜南公寓2#变	10	400	260
25026	大丰	阜南公寓3#变	10	200	84
25027	大丰	公园一号1#变.	10	630	364
25028	大丰	汇豪房产1#变	10	630	362
25029	大丰	汇豪房产2#变	10	500	203
25030	大丰	技工南区279#变	10	315	129
25031	大丰	染织北区342#变	10	100	59
25032	大丰	染织小区178#变	10	400	106
25033	大丰	施耐庵公园238#变	10	630	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25034	大丰	同德六组361#变	10	400	140
25035	大丰	同德三组33#变	10	400	105
25036	大丰	新东苑260#变	10	400	133
25037	大丰	新东苑区87#变	10	400	93
25038	大丰	长乐线231#变	10	630	120
25039	大丰	长乐线飞达路农民公寓1#变	10	500	269
25040	大丰	长乐小区136#变	10	630	139
25041	大丰	长乐小区137#变	10	630	148
25042	大丰	长乐小区204#变	10	630	52
25043	大丰	长乐一村312#变	10	400	196
25044	大丰	镇敬老院42#变	10	315	11
25045	大丰	润富花园10#主变	10	800	617
25046	大丰	润富花园12#主变	10	800	622
25047	大丰	润富花园14#主变	10	800	584
25048	大丰	润富花园16#主变	10	800	562
25049	大丰	润富花园2#主变	10	800	503
25050	大丰	润富花园4#主变	10	800	446
25051	大丰	润富花园6#主变	10	800	592
25052	大丰	润富花园8#主变	10	800	593

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25053	大丰	东方汇贤居1#配电室1#主变	10	800	457
25054	大丰	东方汇贤居2#配电室3#主变	10	800	395
25055	大丰	宝达香格里拉花园小区1#变	10	1000	583
25056	大丰	宝达香格里拉花园小区3#变	10	1000	494
25057	大丰	东方汇贤居3#配电室5#变	10	800	452
25058	大丰	东方汇贤居7#主变	10	800	400
25059	大丰	莱茵城1#变	10	1000	596
25060	大丰	莱茵城11#主变	10	1000	524
25061	大丰	莱茵城3#变	10	1000	462
25062	大丰	莱茵城5#变	10	800	405
25063	大丰	莱茵城7#变	10	800	382
25064	大丰	莱茵城9#主变	10	1000	476
25065	大丰	润富花园17#主变	10	800	604
25066	大丰	润富花园19#主变	10	800	558
25067	大丰	润富花园21#主变	10	800	614
25068	大丰	润富花园23#主变	10	800	599
25069	大丰	润富花园25#主变	10	800	581
25070	大丰	润富花园27#主变	10	800	579
25071	大丰	润富花园29#主变	10	800	533

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25072	大丰	润富花园32#主变	10	800	610
25073	大丰	润富花园34#主变	10	800	626
25074	大丰	香格里拉5#主变	10	1000	447
25075	大丰	香格里拉7#主变	10	1000	622
25076	大丰	香格里拉花园11#主变	10	800	451
25077	大丰	香格里拉花园13#变	10	800	418
25078	大丰	香格里拉花园15#变	10	800	535
25079	大丰	香格里拉花园17#变	10	800	460
25080	大丰	香格里拉花园9#主变	10	800	524
25081	大丰	直立香榭丽1#配电室1#主变	10	800	457
25082	大丰	直立香榭丽11#主变	10	800	495
25083	大丰	直立香榭丽13#主变	10	800	496
25084	大丰	直立香榭丽15#主变	10	800	460
25085	大丰	直立香榭丽2#配电室3#主变	10	800	385
25086	大丰	直立香榭丽5#主变	10	800	422
25087	大丰	直立香榭丽7#主变	10	800	413
25088	大丰	直立香榭丽9#主变	10	800	399
25089	大丰	珺和府2#主变	10	800	571
25090	大丰	珺和府4#主变	10	800	519

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25091	大丰	珺和府6#主变	10	800	510
25092	大丰	珺和府8#主变	10	800	494
25093	大丰	悦隽名邸10#主变	10	800	405
25094	大丰	悦隽名邸12#主变	10	800	445
25095	大丰	悦隽名邸14#主变	10	630	247
25096	大丰	悦隽名邸16#主变	10	630	286
25097	大丰	悦隽名邸2#主变	10	800	508
25098	大丰	悦隽名邸4#主变	10	800	402
25099	大丰	悦隽名邸6#主变	10	630	423
25100	大丰	悦隽名邸8#主变	10	630	408
25101	大丰	云樾春秋1#主变	10	800	472
25102	大丰	云樾春秋11#变	10	800	474
25103	大丰	云樾春秋3#主变	10	800	518
25104	大丰	云樾春秋5#变	10	800	492
25105	大丰	云樾春秋7#变	10	800	501
25106	大丰	云樾春秋9#变	10	800	452
25107	大丰	常青藤嘉园小区2#变	10	800	428
25108	大丰	常青藤嘉园小区4#变	10	800	456
25109	大丰	阜丰十一组266#变	10	400	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25110	大丰	阜丰十组180#变	10	400	260
25111	大丰	聚丰家园1#变	10	630	346
25112	大丰	聚丰家园2#变	10	630	305
25113	大丰	聚丰家园3#主变	10	800	472
25114	大丰	聚丰家园4#主变	10	630	374
25115	大丰	聚丰家园5#主变	10	400	320
25116	大丰	聚丰家园二期2#主变	10	1000	615
25117	大丰	聚丰家园二期4#主变	10	1000	549
25118	大丰	康馨雅苑10#主变	10	800	558
25119	大丰	康馨雅苑2#主变	10	800	546
25120	大丰	康馨雅苑4#主变	10	800	591
25121	大丰	康馨雅苑6#主变	10	800	604
25122	大丰	康馨雅苑8#主变	10	800	632
25123	大丰	万和花园2#变压器	10	630	367
25124	大丰	新东苑二期1#主变	10	630	364
25125	大丰	新东苑二期3#主变	10	630	305
25126	大丰	新东苑二期5#主变.	10	800	446
25127	大丰	新东苑二期7#主变	10	800	522
25128	大丰	新东苑二期9#主变	10	1000	540

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25129	大丰	新天地2#主变	10	800	494
25130	大丰	新天地4#主变	10	800	557
25131	大丰	新天地6#主变	10	800	545
25132	大丰	新天地8#主变	10	800	592
25133	大丰	阜丰北区221#变	10	250	81
25134	大丰	阜丰北区230#变	10	400	122
25135	大丰	阜丰新村75#变	10	400	104
25136	大丰	淮南北区176#变	10	400	218
25137	大丰	金湾小区207#变	10	500	156
25138	大丰	聚丰家园6#变	10	200	100
25139	大丰	聚丰家园二期1#主变	10	1000	604
25140	大丰	聚丰家园二期3#主变	10	1000	644
25141	大丰	明德房产1#变	10	630	278
25142	大丰	万和花园1#变压器	10	630	380
25143	大丰	万和花园1#箱变	10	630	410
25144	大丰	万和花园2#箱变	10	400	211
25145	大丰	万和花园二期1#变	10	630	414
25146	大丰	万和花园二期2#变	10	630	320
25147	大丰	万和花园一期3#变	10	800	420

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25148	大丰	万和花园一期4#变	10	800	393
25149	大丰	新村路北355#变	10	400	159
25150	大丰	新东苑二期10#主变	10	1000	545
25151	大丰	新东苑二期2#主变	10	630	380
25152	大丰	新东苑二期4#主变	10	630	307
25153	大丰	新东苑二期6#主变	10	800	488
25154	大丰	新东苑二期8#主变.	10	800	415
25155	大丰	新东苑小区1#变	10	630	298
25156	大丰	新东苑小区2#变	10	630	348
25157	大丰	新东苑小区3#变	10	630	281
25158	大丰	新东苑小区4#变	10	630	350
25159	大丰	新东苑小区5#变	10	630	379
25160	大丰	新东苑小区6#变	10	630	343
25161	大丰	新东苑小区7#变	10	630	350
25162	大丰	亚丰小区354#变	10	400	82
25163	大丰	亚丰小区69#变	10	400	152
25164	大丰	针织宿舍258#变	10	400	95
25165	大丰	镇食品厂15#变	10	630	320
25166	大丰	飞达线东方剑桥3#变	10	630	426

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25167	大丰	飞达线阜丰西村353#变	10	400	283
25168	大丰	城北粮站13#变	10	400	105
25169	大丰	大新六村155#变	10	400	265
25170	大丰	大新六村252#变	10	100	76
25171	大丰	大新六村253#变	10	100	80
25172	大丰	大新三村54#变	10	315	231
25173	大丰	大新四村316#变	10	250	199
25174	大丰	大新五村27#变	10	400	297
25175	大丰	东方剑桥1#变	10	630	290
25176	大丰	东方剑桥2#变	10	630	303
25177	大丰	阜丰九组254#变	10	630	254
25178	大丰	阜丰九组280#变	10	400	67
25179	大丰	阜丰九组307#变	10	250	33
25180	大丰	阜丰四组315#变	10	400	106
25181	大丰	瀚华苑1#配电房1#变	10	800	118
25182	大丰	瀚华苑1#配电房3#变	10	800	217
25183	大丰	瀚华苑2#配电室6#主变	10	800	207
25184	大丰	瀚华苑2#配电室8#主变	10	800	355
25185	大丰	教师东寓135#变	10	500	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25186	大丰	康平北路138#变	10	400	169
25187	大丰	四中西侧324#变	10	400	304
25188	大丰	新村路224#箱变	10	400	9
25189	大丰	新村路49#变	10	400	0
25190	大丰	新村路南352#变	10	400	83
25191	大丰	银泰华城1#配电房1#变	10	800	271
25192	大丰	银泰华城3#变	10	400	204
25193	大丰	银泰华城4#变	10	400	174
25194	大丰	银泰华城5#变	10	400	149
25195	大丰	银泰华城6#变	10	400	177
25196	大丰	银泰华城7#变	10	400	226
25197	大丰	银泰华城8#变	10	400	126
25198	大丰	东方一号1#主变	10	800	352
25199	大丰	东方一号3#主变	10	800	549
25200	大丰	东方一号6#主变	10	800	484
25201	大丰	东方一号8#主变	10	800	528
25202	大丰	翰林华府1#主变	10	800	484
25203	大丰	翰林华府3#配电房5#变	10	800	391
25204	大丰	翰林华府3#主变	10	800	452

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25205	大丰	翰林华府7#主变	10	1000	433
25206	大丰	大中家园2#主变	10	1000	575
25207	大丰	大中家园4#主变	10	1000	649
25208	大丰	海棠花园10#变	10	800	389
25209	大丰	海棠花园12#变	10	800	405
25210	大丰	海棠花园14#变	10	800	423
25211	大丰	海棠花园16#变	10	800	513
25212	大丰	海棠花园2#变	10	800	525
25213	大丰	海棠花园4#变	10	800	564
25214	大丰	海棠花园6#变	10	800	491
25215	大丰	海棠花园8#变	10	800	423
25216	大丰	海棠南苑1#配电房2#主变	10	1000	521
25217	大丰	理想城13#主变	10	800	456
25218	大丰	理想城15#主变	10	800	354
25219	大丰	理想城9#主变	10	800	407
25220	大丰	荣润·理想城1#主变	10	800	386
25221	大丰	荣润·理想城3#主变	10	800	354
25222	大丰	荣润·理想城5#主变	10	800	382
25223	大丰	星河名园1#配电房1#变	10	800	481

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25224	大丰	星河名园1#配电房3#变	10	800	321
25225	大丰	星河名园5#主变	10	800	441
25226	大丰	星河名园7#主变	10	800	475
25227	大丰	星河名园9#主变	10	800	472
25228	大丰	万佳广场10#主变	10	1000	765
25229	大丰	万佳广场12#主变	10	1000	786
25230	大丰	万佳广场2#主变	10	1000	583
25231	大丰	万佳广场4#主变	10	1000	536
25232	大丰	万佳广场6#配电室14#主变	10	800	610
25233	大丰	万佳广场6#主变	10	1000	599
25234	大丰	万佳广场8#主变	10	1000	742
25235	大丰	城中菜场3#变	10	500	311
25236	大丰	大丰菜场149#变	10	400	59
25237	大丰	汇金商城282#变	10	400	125
25238	大丰	汇金商城283#变	10	630	35
25239	大丰	汇金商城284#变	10	630	0
25240	大丰	汇金商城285#变	10	630	12
25241	大丰	军政巷250#	10	400	87
25242	大丰	市电信局30#变	10	630	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25243	大丰	市文化局215#变	10	400	76
25244	大丰	市文化局217#变	10	400	121
25245	大丰	市邮政局202#变400KVA	10	400	191
25246	大丰	拥军东巷51#变	10	400	205
25247	大丰	拥军中巷50#变	10	400	134
25248	大丰	中央商场156#变	10	400	102
25249	大丰	城市资产1#变	10	630	291
25250	大丰	城市资产2#变	10	630	294
25251	大丰	城市资产3#变	10	630	383
25252	大丰	地水宿舍110#变	10	630	292
25253	大丰	东风东区132#变	10	400	214
25254	大丰	东风小区40#变	10	400	160
25255	大丰	东风新区298#变	10	400	149
25256	大丰	丰中公寓1#变	10	400	221
25257	大丰	丰中名邸1#主变	10	800	582
25258	大丰	丰中名邸11#主变	10	800	0
25259	大丰	丰中名邸3#主变	10	800	294
25260	大丰	丰中名邸5#主变	10	800	580
25261	大丰	丰中名邸7#主变	10	800	172

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25262	大丰	丰中名邸9#主变	10	800	591
25263	大丰	供销学校45#变	10	500	144
25264	大丰	金隅花园1#变	10	400	237
25265	大丰	康平西区228#变	10	630	189
25266	大丰	康平小区62#变	10	400	110
25267	大丰	老锡剧团212#变	10	630	139
25268	大丰	市公安局19#变	10	250	15
25269	大丰	市检察院159#变	10	400	52
25270	大丰	市滩涂局1#变	10	315	91
25271	大丰	无线电厂81#变	10	400	117
25272	大丰	现代房产室内变	10	200	51
25273	大丰	消防南村20#变	10	400	29
25274	大丰	大丰党校21#变	10	400	56
25275	大丰	大丰卫校167#变	10	400	140
25276	大丰	党校宿舍301#变	10	400	145
25277	大丰	花园南区123#变	10	630	363
25278	大丰	花园新村48#变	10	630	393
25279	大丰	健东八村166#变	10	400	96
25280	大丰	健康小区165#变	10	400	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25281	大丰	康陵北村28#变	10	400	151
25282	大丰	康陵北村288#变	10	400	96
25283	大丰	康陵东区76#变	10	400	97
25284	大丰	市城建局38#变	10	400	151
25285	大丰	市干休所102#变	10	400	106
25286	大丰	市干休所34#变	10	315	36
25287	大丰	同德二组68#变	10	400	38
25288	大丰	万佳广场1#主变	10	1000	525
25289	大丰	万佳广场11#主变	10	1000	776
25290	大丰	万佳广场3#主变	10	1000	460
25291	大丰	万佳广场6#配电室13#主变	10	800	580
25292	大丰	万佳广场7#主变	10	1000	792
25293	大丰	万佳广场9#主变	10	1000	761
25294	大丰	大中85#变	10	200	134
25295	大丰	大中86#变	10	200	101
25296	大丰	大中家园1#主变	10	1000	533
25297	大丰	大中家园3#主变	10	1000	533
25298	大丰	海棠花园1#变	10	800	465
25299	大丰	海棠花园11#变	10	800	478

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25300	大丰	海棠花园13#变	10	800	463
25301	大丰	海棠花园15#变	10	800	487
25302	大丰	海棠花园3#变	10	800	399
25303	大丰	海棠花园5#变	10	800	498
25304	大丰	海棠花园7#变	10	800	502
25305	大丰	海棠花园9#变	10	800	424
25306	大丰	海棠南苑1#配电房1#主变	10	1000	501
25307	大丰	理想城10#主变	10	800	272
25308	大丰	理想城12#主变	10	800	112
25309	大丰	理想城14#主变	10	800	406
25310	大丰	理想城16#主变	10	800	293
25311	大丰	荣润·理想城2#主变	10	800	403
25312	大丰	荣润·理想城4#主变	10	800	436
25313	大丰	荣润·理想城6#主变	10	800	326
25314	大丰	荣润·理想城8#主变	10	800	251
25315	大丰	万佳广场15#主变	10	1000	759
25316	大丰	万佳广场17#主变	10	1000	699
25317	大丰	万佳广场19#主变	10	1000	800
25318	大丰	万佳广场21#主变	10	1000	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25319	大丰	星河名园1#配电房2#变	10	800	382
25320	大丰	星河名园1#配电房4#变	10	800	407
25321	大丰	星河名园10#主变	10	800	411
25322	大丰	星河名园6#主变	10	800	362
25323	大丰	星河名园8#主变	10	800	386
25324	大丰	万佳广场16#主变	10	1000	690
25325	大丰	万佳广场18#主变	10	1000	734
25326	大丰	万佳广场20#主变	10	1000	800
25327	大丰	万佳广场22#主变	10	1000	800
25328	大丰	东方创意园1#变	10	1250	180
25329	大丰	东方创意园3#变	10	1000	468
25330	大丰	东方创意园5#变	10	1600	849
25331	大丰	悦隼名邸1#主变	10	800	450
25332	大丰	悦隼名邸11#主变	10	800	391
25333	大丰	悦隼名邸13#主变	10	630	216
25334	大丰	悦隼名邸15#主变	10	630	236
25335	大丰	悦隼名邸3#主变	10	800	497
25336	大丰	悦隼名邸5#主变	10	630	420
25337	大丰	悦隼名邸7#主变	10	630	411

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25338	大丰	悦隽名邸9#主变	10	800	450
25339	大丰	云樾春秋10#变	10	800	488
25340	大丰	云樾春秋12#变	10	800	523
25341	大丰	云樾春秋2#变	10	800	501
25342	大丰	云樾春秋4#变	10	800	526
25343	大丰	云樾春秋6#变	10	800	518
25344	大丰	云樾春秋8#变	10	800	510
25345	大丰	常新南路263#变	10	100	70
25346	大丰	二中教寓172#变	10	400	145
25347	大丰	二中南苑289#变	10	400	163
25348	大丰	红花村小区	10	500	265
25349	大丰	红花农民公寓	10	500	253
25350	大丰	红花西站220#变	10	400	120
25351	大丰	红花小区121#变	10	400	161
25352	大丰	红花小区218#变	10	630	247
25353	大丰	红花小区319#变	10	400	230
25354	大丰	红花新村327#变	10	80	10
25355	大丰	红寓东区31#变	10	400	38
25356	大丰	红寓小区8#变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25357	大丰	汽运小区配电房变压器	10	500	246
25358	大丰	荣海菜场88#变	10	400	94
25359	大丰	兴达大阪城1#变	10	630	180
25360	大丰	兴达大阪城2#变	10	630	244
25361	大丰	兴达大阪城3#变	10	630	192
25362	大丰	兴达大阪城4#变	10	630	328
25363	大丰	兴达大阪城5#变	10	630	262
25364	大丰	兴达大阪城6#变	10	630	353
25365	大丰	兴达大阪城7#变	10	630	384
25366	大丰	兴达大阪城8#变	10	630	242
25367	大丰	益民路北333#变	10	400	16
25368	大丰	花园线上海花园41#变	10	630	301
25369	大丰	花园线上海花园42#变	10	630	364
25370	大丰	上海花园12#变	10	630	332
25371	大丰	上海花园13#变	10	630	350
25372	大丰	上海花园14#变	10	630	275
25373	大丰	上海花园15#变	10	630	268
25374	大丰	上海花园21#变	10	630	298
25375	大丰	上海花园22#变.	10	630	298

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25376	大丰	上海花园23#变.	10	630	281
25377	大丰	上海花园24#变	10	630	370
25378	大丰	上海花园31#变	10	630	311
25379	大丰	上海花园32#变	10	630	377
25380	大丰	上海花园33#变	10	630	328
25381	大丰	上海花园34#变.	10	630	388
25382	大丰	上海花园43#变	10	630	377
25383	大丰	上海花园44#变.	10	630	359
25384	大丰	上海花园51#变.	10	630	300
25385	大丰	上海花园52#变.	10	630	321
25386	大丰	上海花园53#变.	10	630	315
25387	大丰	上海花园54#变	10	630	339
25388	大丰	上海花园61#主变	10	800	426
25389	大丰	上海花园63#主变	10	1000	449
25390	大丰	上海花园65#主变	10	1000	492
25391	大丰	上海花园商业1#主变	10	630	145
25392	大丰	上海花园商业3#主变	10	630	368
25393	大丰	书香名府2#主变	10	800	320
25394	大丰	书香名府4#主变	10	800	383

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25395	大丰	新民北小区配电房1#变	10	630	390
25396	大丰	新民北小区配电房2#变	10	630	397
25397	大丰	中交美庐城2#配电室6#变	10	800	376
25398	大丰	中交美庐城2#配电室8#变	10	800	434
25399	大丰	海州花园10#主变	10	800	493
25400	大丰	海州花园12#主变	10	800	436
25401	大丰	海洲花园6#箱变	10	400	204
25402	大丰	海洲花园7#箱变	10	400	212
25403	大丰	海洲花园8#箱变	10	400	248
25404	大丰	金宇景苑7#变	10	125	69
25405	大丰	龙腾一品2#主变	10	800	490
25406	大丰	龙腾一品4#主变	10	800	305
25407	大丰	中交美庐城3#配电房10#变	10	800	366
25408	大丰	中交美庐城3#配电房12#变	10	800	416
25409	大丰	中交美庐城4#配电房14#变	10	800	261
25410	大丰	中交美庐城4#配电房16#变	10	800	291
25411	大丰	中凯银杏湖1#主变	10	800	337
25412	大丰	中凯银杏湖3#配电室11#变	10	800	425
25413	大丰	中凯银杏湖3#配电室9#变	10	800	367

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25414	大丰	中凯银杏湖3#主变	10	800	374
25415	大丰	中凯银杏湖4#配电室13#变	10	630	357
25416	大丰	中凯银杏湖4#配电室15#变	10	630	286
25417	大丰	中凯银杏湖5#主变	10	800	549
25418	大丰	中凯银杏湖7#主变	10	800	315
25419	大丰	大刘新村9#变	10	400	81
25420	大丰	东盛花园1#箱变	10	500	249
25421	大丰	东盛花园1#主变	10	1000	501
25422	大丰	东盛花园2#变	10	500	193
25423	大丰	东盛花园2#主变	10	400	177
25424	大丰	东盛花园3#箱变	10	500	272
25425	大丰	东盛花园4#变	10	400	250
25426	大丰	富民一村255#变	10	400	203
25427	大丰	红花六组115#变	10	400	0
25428	大丰	红花六组331#变	10	80	33
25429	大丰	红花六组341#变	10	400	184
25430	大丰	红花南区219#变	10	400	7
25431	大丰	金丰华庭1#变	10	630	342
25432	大丰	金丰华庭2#变	10	400	172

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25433	大丰	金丰华庭3#变	10	630	345
25434	大丰	市花炮厂16#变	10	400	80
25435	大丰	五中宿舍240#变	10	250	140
25436	大丰	香颂小区配电房4#主变	10	800	388
25437	大丰	香颂小区配电房配变2	10	800	462
25438	大丰	益民桥317#变	10	400	191
25439	大丰	益民小区1#变	10	630	293
25440	大丰	镇南三村175#变	10	400	0
25441	大丰	镇南四村309#变	10	200	0
25442	大丰	镇南五组116#变	10	400	52
25443	大丰	镇南五组46#变	10	400	53
25444	大丰	政府宿舍251#变	10	400	125
25445	大丰	中央名府1#配电室1#变	10	800	388
25446	大丰	中央名府1#配电室3#变	10	800	534
25447	大丰	中央名府11#主变	10	800	256
25448	大丰	中央名府13#变	10	800	354
25449	大丰	中央名府15#变	10	800	352
25450	大丰	中央名府2#配电室5#主变	10	800	370
25451	大丰	中央名府2#配电室7#主变	10	800	441

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25452	大丰	中央名府9#主变	10	800	341
25453	大丰	城郊六组24#变	10	400	138
25454	大丰	城西新村55#变	10	315	93
25455	大丰	东方锦绣南城1#主变	10	1000	453
25456	大丰	东方锦绣南城2#主变	10	1000	621
25457	大丰	东方锦绣南城3#配变	10	1000	355
25458	大丰	东方锦绣南城4#配变	10	1000	560
25459	大丰	红花新村43#变	10	400	78
25460	大丰	金宇景苑1#变	10	630	226
25461	大丰	金宇景苑2#变	10	630	284
25462	大丰	金宇景苑3#变	10	630	301
25463	大丰	金宇景苑4#变	10	630	162
25464	大丰	金宇景苑5#变	10	630	257
25465	大丰	金宇景苑6#变	10	630	306
25466	大丰	珺禧悦府1#主变	10	800	548
25467	大丰	珺禧悦府11#主变	10	630	473
25468	大丰	珺禧悦府13#主变	10	630	409
25469	大丰	珺禧悦府3#主变	10	800	580
25470	大丰	珺禧悦府5#主变	10	800	584

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25471	大丰	珺禧悦府7#主变	10	630	473
25472	大丰	珺禧悦府9#主变	10	630	439
25473	大丰	龙腾一品1#主变	10	800	491
25474	大丰	龙腾一品3#主变	10	800	322
25475	大丰	农机小区305#变	10	400	138
25476	大丰	市农展馆209#变	10	400	23
25477	大丰	沿海置业142#变	10	500	193
25478	大丰	育红西路344#变	10	80	52
25479	大丰	景尚名城10#主变	10	800	384
25480	大丰	景尚名城12#主变	10	800	280
25481	大丰	景尚名城2#主变	10	800	516
25482	大丰	景尚名城4#主变	10	800	503
25483	大丰	景尚名城6#主变	10	800	579
25484	大丰	景尚名城8#主变	10	800	478
25485	大丰	桃李丰华1#变	10	800	411
25486	大丰	桃李丰华3#变	10	800	446
25487	大丰	桃李丰华5#变	10	800	430
25488	大丰	桃李丰华7#变	10	800	502
25489	大丰	嘉英线大中27#变	10	200	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25490	大丰	嘉英线山水嘉苑7#变	10	400	213
25491	大丰	嘉英阳光1#主变	10	1000	473
25492	大丰	嘉英阳光10#主变	10	800	126
25493	大丰	嘉英阳光11#主变	10	800	323
25494	大丰	嘉英阳光12#主变	10	800	446
25495	大丰	嘉英阳光14#主变	10	800	323
25496	大丰	嘉英阳光15#主变	10	800	377
25497	大丰	嘉英阳光17#箱变	10	400	175
25498	大丰	嘉英阳光18#箱变	10	630	291
25499	大丰	嘉英阳光19#箱变	10	500	232
25500	大丰	嘉英阳光20#箱变	10	630	300
25501	大丰	嘉英阳光21#箱变	10	630	210
25502	大丰	嘉英阳光3#主变	10	800	417
25503	大丰	嘉英阳光4#箱变	10	400	122
25504	大丰	嘉英阳光5#箱变	10	500	211
25505	大丰	嘉英阳光6#变	10	630	254
25506	大丰	嘉英阳光7#箱变	10	630	297
25507	大丰	嘉英阳光8#变	10	500	191
25508	大丰	三水嘉苑1#箱变	10	630	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25509	大丰	三水嘉苑2#箱变	10	630	222
25510	大丰	三水嘉苑3#箱变	10	630	347
25511	大丰	三水嘉苑5#箱变	10	800	378
25512	大丰	三水嘉苑6#箱变	10	800	301
25513	大丰	西康北路267#变	10	400	268
25514	大丰	御景嘉园1#变	10	630	128
25515	大丰	御景嘉园2#变	10	630	245
25516	大丰	御景嘉园3#变	10	630	267
25517	大丰	御景嘉园4#变	10	630	269
25518	大丰	御景嘉园5#变	10	630	333
25519	大丰	御景嘉园6#变	10	630	245
25520	大丰	御景嘉园7#变	10	1000	283
25521	大丰	御景嘉园8#变	10	1000	479
25522	大丰	2#变压器（清华源公寓2#变）	10	630	371
25523	大丰	初级中学1#箱变	10	630	485
25524	大丰	大中德惠花园4#主变	10	1000	656
25525	大丰	大中德惠花园6#主变	10	1000	585
25526	大丰	大中德惠花园8#主变	10	800	424
25527	大丰	大中丰中教师公寓1#变	10	630	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25528	大丰	大中丰中教师公寓2#变	10	630	318
25529	大丰	大中丰中教师公寓3#变	10	630	256
25530	大丰	大中丰中教师公寓4#变	10	630	236
25531	大丰	大中名校嘉苑配电室1#主变	10	800	390
25532	大丰	大中现代教育1#箱变	10	630	296
25533	大丰	大中现代教育2#变	10	500	273
25534	大丰	大中现代教育3#变	10	400	195
25535	大丰	大中现代教育4#变	10	400	202
25536	大丰	大中现代教育5#变	10	400	119
25537	大丰	大中镇德丰村二组255#变	10	400	93
25538	大丰	大中镇德丰村一组109#变	10	200	100
25539	大丰	大中镇德丰村一组193#变	10	400	84
25540	大丰	大中镇德丰村一组309#变	10	400	232
25541	大丰	大中状元小区1#变	10	630	264
25542	大丰	大中状元小区2#变	10	630	307
25543	大丰	大中状元小区3#变	10	630	274
25544	大丰	金润小区12#主变	10	500	360
25545	大丰	金润小区7#主变	10	800	395
25546	大丰	金润小区8#主变	10	800	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25547	大丰	金润小区9#主变	10	630	434
25548	大丰	云尚台10#主变	10	800	482
25549	大丰	云尚台2#主变	10	800	526
25550	大丰	云尚台4#主变	10	630	393
25551	大丰	云尚台6#主变	10	630	289
25552	大丰	云尚台8#主变	10	800	469
25553	大丰	康悦线地水宿舍109#变	10	400	255
25554	大丰	百富北区80#变	10	500	142
25555	大丰	百富东区303#变	10	400	19
25556	大丰	百富南区129#变	10	630	147
25557	大丰	百富南区302#变	10	400	116
25558	大丰	富贵园1#主变	10	1000	524
25559	大丰	富贵园2#主变	10	1000	616
25560	大丰	聚龙苑1#变	10	630	360
25561	大丰	聚龙苑2#	10	630	322
25562	大丰	聚龙苑3#变	10	630	335
25563	大丰	珺禧悦府10#主变	10	630	478
25564	大丰	珺禧悦府12#主变	10	630	469
25565	大丰	珺禧悦府14#主变	10	630	475

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25566	大丰	珺禧悦府2#主变	10	800	566
25567	大丰	珺禧悦府4#主变	10	800	545
25568	大丰	珺禧悦府6#主变	10	800	518
25569	大丰	珺禧悦府8#主变	10	630	466
25570	大丰	市航道站17#变	10	400	41
25571	大丰	书香名府1#主变	10	800	336
25572	大丰	书香名府3#主变	10	800	342
25573	大丰	新民七组64#变	10	400	155
25574	大丰	新民小区273#变	10	400	150
25575	大丰	银河花园1#	10	630	232
25576	大丰	银河花园2	10	630	297
25577	大丰	银河花园3#	10	630	278
25578	大丰	育红西路318#变	10	400	54
25579	大丰	晨熙府10#主变	10	800	0
25580	大丰	晨熙府12#主变	10	800	0
25581	大丰	晨熙府14#主变	10	630	0
25582	大丰	晨熙府16#主变	10	630	0
25583	大丰	晨熙府2#主变	10	800	0
25584	大丰	晨熙府4#主变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25585	大丰	晨熙府6#主变	10	630	0
25586	大丰	晨熙府8#主变	10	630	0
25587	大丰	丰锦府2#主变	10	800	0
25588	大丰	丰锦府4#主变	10	800	0
25589	大丰	雍锦府1#主变	10	800	0
25590	大丰	雍锦府11#主变	10	800	0
25591	大丰	雍锦府13#主变	10	800	0
25592	大丰	雍锦府3#主变	10	800	0
25593	大丰	雍锦府5#主变	10	800	0
25594	大丰	雍锦府7#主变	10	800	0
25595	大丰	雍锦府9#主变	10	800	0
25596	大丰	中昂府1#开闭所2#变	10	800	0
25597	大丰	中昂府1#开闭所4#变	10	800	0
25598	大丰	中昂府2#配电室2#变	10	800	0
25599	大丰	中昂府2#配电室4#变	10	800	0
25600	大丰	中昂府3#配电室2#变	10	800	0
25601	大丰	中昂府3#配电室4#变	10	800	0
25602	大丰	朝阳南路330#变	10	100	21
25603	大丰	城新路西214#变	10	200	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25604	大丰	海州花园11#主变	10	800	426
25605	大丰	海州花园9#主变	10	800	394
25606	大丰	海洲花园1#箱变	10	400	177
25607	大丰	海洲花园2#箱变	10	400	216
25608	大丰	海洲花园3#箱变	10	400	194
25609	大丰	海洲花园4#箱变	10	400	208
25610	大丰	海洲花园5#箱变	10	400	180
25611	大丰	上海花园62#主变	10	800	403
25612	大丰	上海花园64#主变	10	1000	267
25613	大丰	上海花园66#主变	10	1000	546
25614	大丰	上海花园商业2#主变	10	630	108
25615	大丰	上海花园商业4#主变	10	630	350
25616	大丰	西康路东236#变	10	200	113
25617	大丰	香颂小区配电房1#主变	10	800	380
25618	大丰	香颂小区配电房3#主变	10	800	464
25619	大丰	新民安置1#主变	10	630	338
25620	大丰	新民安置213#变	10	400	226
25621	大丰	新民五组241#变	10	315	150
25622	大丰	新民小区271#变	10	400	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25623	大丰	新民小区272#变	10	400	123
25624	大丰	新民小区306#变	10	400	55
25625	大丰	益民东路329#变	10	80	38
25626	大丰	益民小区2#变	10	630	302
25627	大丰	益民中路328#变	10	80	0
25628	大丰	育红东路325#变	10	80	0
25629	大丰	中凯银杏湖2#主变	10	800	459
25630	大丰	中凯银杏湖3#配电室10#变	10	800	431
25631	大丰	中凯银杏湖3#配电室12#变	10	800	470
25632	大丰	中凯银杏湖4#配电室14#变	10	630	265
25633	大丰	中凯银杏湖4#配电室16#变	10	630	263
25634	大丰	中凯银杏湖4#主变	10	800	441
25635	大丰	中凯银杏湖6#主变	10	800	400
25636	大丰	中凯银杏湖8#主变	10	800	419
25637	大丰	大中德丰村安置小区280#变	10	250	133
25638	大丰	大中德惠花园1#箱变	10	630	366
25639	大丰	大中德惠花园2#箱变	10	630	373
25640	大丰	大中德惠花园3#主变	10	1000	620
25641	大丰	大中德惠花园5#主变	10	1000	650

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25642	大丰	大中德惠花园7#主变	10	800	463
25643	大丰	大中名校嘉苑配电室2#主变	10	800	379
25644	大丰	大中镇德丰村三组270#变	10	200	104
25645	大丰	大中镇德丰村小区196#变	10	200	79
25646	大丰	大中镇德西村电站111#变	10	200	144
25647	大丰	大中镇德西村四组108#变	10	400	165
25648	大丰	大中镇德西村四组162#变	10	200	126
25649	大丰	大中镇同德安置小区296#变	10	400	226
25650	大丰	大中镇同德安置小区300#变	10	400	188
25651	大丰	大中镇同德村二组15#变	10	400	187
25652	大丰	大中镇同德村三组1#变	10	400	140
25653	大丰	大中镇同德村三组16#变	10	400	176
25654	大丰	大中镇同德村三组2#变	10	400	123
25655	大丰	桃李丰华2#变	10	800	412
25656	大丰	桃李丰华4#变	10	800	480
25657	大丰	桃李丰华6#变	10	800	436
25658	大丰	桃李丰华8#变	10	800	396
25659	大丰	吾悦华府1#主变	10	800	342
25660	大丰	吾悦华府12#主变	10	800	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25661	大丰	吾悦华府14#主变	10	800	417
25662	大丰	吾悦华府16#主变	10	800	336
25663	大丰	吾悦华府18#主变	10	800	421
25664	大丰	吾悦华府20#主变	10	800	232
25665	大丰	吾悦华府3#主变	10	800	363
25666	大丰	吾悦华府5#主变	10	800	389
25667	大丰	吾悦华府7#主变	10	800	376
25668	大丰	吾悦华府9#主变	10	800	417
25669	大丰	鸿基豪庭2#变	10	800	319
25670	大丰	鸿基豪庭4#变	10	800	350
25671	大丰	荣润首府2#主变	10	800	420
25672	大丰	荣润首府4#主变	10	800	327
25673	大丰	荣润首府6#主变	10	800	465
25674	大丰	荣润首府8#主变	10	1000	514
25675	大丰	香堤雅郡2#主变	10	800	505
25676	大丰	香堤雅郡4#配电房14#变	10	800	437
25677	大丰	香堤雅郡4#配电房16#变	10	800	426
25678	大丰	香堤雅郡4#主变	10	800	635
25679	大丰	香堤雅郡5#配电房18#变	10	800	394

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25680	大丰	香堤雅郡5#配电房20#变	10	800	274
25681	大丰	香堤雅郡6#配电房22#变	10	800	443
25682	大丰	香堤雅郡6#配电房24#变	10	800	446
25683	大丰	香堤雅郡6#主变	10	800	419
25684	大丰	香堤雅郡8#主变	10	800	440
25685	大丰	香堤雅郡10#主变	10	800	510
25686	大丰	香堤雅郡12#主变	10	800	533
25687	大丰	1#变压器（清华源公寓1#变）	10	630	262
25688	大丰	大中镇水上新村225#变	10	200	15
25689	大丰	大中镇新团灶圩村八组114#变	10	200	16
25690	大丰	大中镇新团灶圩村八组190#变	10	200	61
25691	大丰	凰家御庭2#主变	10	800	348
25692	大丰	凰家御庭4#主变	10	800	310
25693	大丰	凰家御庭6#主变	10	800	319
25694	大丰	凰家御庭8#主变	10	800	393
25695	大丰	品尚雅居1#主变	10	800	275
25696	大丰	品尚雅居11#主变	10	800	400
25697	大丰	品尚雅居3#主变	10	800	263
25698	大丰	品尚雅居5#变	10	800	513

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25699	大丰	品尚雅居7#主变	10	800	348
25700	大丰	品尚雅居9#主变	10	800	441
25701	大丰	市计生站44#变	10	200	81
25702	大丰	同德村45#变	10	630	360
25703	大丰	香堤雅郡7#配电室#25变	10	800	325
25704	大丰	香堤雅郡7#配电室#27变	10	800	352
25705	大丰	香堤雅郡8#配电室29#主变	10	800	409
25706	大丰	香堤雅郡8#配电室31#主变	10	800	451
25707	大丰	香堤雅郡9#配电室33#主变	10	800	397
25708	大丰	香堤雅郡9#配电室35#主变	10	800	464
25709	大丰	吾悦华府21#主变	10	800	444
25710	大丰	吾悦华府23#主变	10	800	480
25711	大丰	吾悦华府25#主变	10	800	454
25712	大丰	吾悦华府27#主变	10	800	443
25713	大丰	吾悦华府29#主变	10	800	316
25714	大丰	晨熙府1#主变	10	800	489
25715	大丰	晨熙府11#主变	10	800	428
25716	大丰	晨熙府13#主变	10	630	394
25717	大丰	晨熙府15#主变	10	630	323

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25718	大丰	晨熙府3#主变	10	800	462
25719	大丰	晨熙府5#主变	10	630	354
25720	大丰	晨熙府7#主变	10	630	317
25721	大丰	晨熙府9#主变	10	800	430
25722	大丰	玖玺名邸1#主变	10	800	470
25723	大丰	玖玺名邸11#主变	10	800	404
25724	大丰	玖玺名邸13#主变	10	800	409
25725	大丰	玖玺名邸15#主变	10	800	380
25726	大丰	玖玺名邸3#主变	10	800	464
25727	大丰	玖玺名邸5#主变	10	800	475
25728	大丰	玖玺名邸7#主变	10	800	504
25729	大丰	玖玺名邸9#主变	10	800	529
25730	大丰	吾悦华府10#主变	10	800	377
25731	大丰	吾悦华府11#主变	10	800	445
25732	大丰	吾悦华府13#主变	10	800	371
25733	大丰	吾悦华府15#主变	10	800	328
25734	大丰	吾悦华府17#主变	10	800	298
25735	大丰	吾悦华府19#主变	10	800	412
25736	大丰	吾悦华府2#主变	10	800	328

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25737	大丰	吾悦华府4#主变	10	800	432
25738	大丰	吾悦华府6#主变	10	800	292
25739	大丰	吾悦华府8#主变	10	800	303
25740	大丰	雍锦府10#主变	10	800	508
25741	大丰	雍锦府12#主变	10	800	352
25742	大丰	雍锦府14#主变	10	800	439
25743	大丰	雍锦府2#主变	10	800	504
25744	大丰	雍锦府4#主变	10	800	414
25745	大丰	雍锦府6#主变	10	800	457
25746	大丰	雍锦府8#主变	10	800	446
25747	大丰	中昂府1#开闭所1#变	10	800	414
25748	大丰	中昂府1#开闭所3#变	10	800	403
25749	大丰	中昂府2#配电室1#变	10	800	351
25750	大丰	中昂府2#配电室3#变	10	800	410
25751	大丰	中昂府3#配电室1#变	10	800	351
25752	大丰	中昂府3#配电室3#变	10	800	409
25753	大丰	润富花园1#主变	10	800	508
25754	大丰	润富花园11#主变	10	800	596
25755	大丰	润富花园13#主变	10	800	605

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25756	大丰	润富花园15#主变	10	800	605
25757	大丰	润富花园3#主变	10	800	428
25758	大丰	润富花园5#主变	10	800	412
25759	大丰	润富花园7#主变	10	800	592
25760	大丰	润富花园9#主变	10	800	597
25761	大丰	城郊三组151#变	10	400	260
25762	大丰	城郊三组339#变	10	400	136
25763	大丰	城西线教育宿舍58#变	10	400	243
25764	大丰	富康小区1#变	10	160	40
25765	大丰	港务宿舍195#变	10	200	69
25766	大丰	恒生南区160#变	10	400	94
25767	大丰	局开关厂153#变	10	400	219
25768	大丰	实小宿舍36#变	10	250	132
25769	大丰	市皮防所113#变	10	400	151
25770	大丰	泰西四组311#变	10	400	108
25771	大丰	新民七组74#变	10	400	54
25772	大丰	益民东路326#变	10	400	182
25773	大丰	饮服小区71#变	10	400	147
25774	大丰	育红东村56#变	10	400	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25775	大丰	育红新村11#变	10	400	32
25776	大丰	东方汇贤居1#配电室2#主变	10	800	126
25777	大丰	东方汇贤居2#配电室4#主变	10	800	126
25778	大丰	宝达香格里拉花园小区2#变	10	1000	126
25779	大丰	宝达香格里拉花园小区4#变	10	1000	126
25780	大丰	大中05#变	10	400	126
25781	大丰	大中11#变	10	315	126
25782	大丰	大中12#变	10	160	103
25783	大丰	大中131#变	10	400	113
25784	大丰	大中154#变	10	400	126
25785	大丰	大中36#变	10	400	126
25786	大丰	大中4#变	10	200	126
25787	大丰	大中6#变	10	400	120
25788	大丰	大中三纺厂2#变	10	400	126
25789	大丰	东方创意园2#变	10	800	126
25790	大丰	东方创意园4#变	10	1000	126
25791	大丰	东方创意园6#变	10	1600	126
25792	大丰	东方汇贤居1#变	10	630	126
25793	大丰	东方汇贤居2#变	10	500	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25794	大丰	东方汇贤居3#变	10	500	126
25795	大丰	东方汇贤居3#配电室6#变	10	800	126
25796	大丰	东方汇贤居8#主变	10	800	126
25797	大丰	东方一号2#主变	10	800	126
25798	大丰	东方一号4#主变	10	800	126
25799	大丰	东方一号5#主变	10	800	126
25800	大丰	东方一号7#主变	10	800	126
25801	大丰	莱茵城10#主变	10	800	126
25802	大丰	莱茵城12#主变	10	800	126
25803	大丰	莱茵城2#变	10	1000	126
25804	大丰	莱茵城4#变	10	1000	126
25805	大丰	莱茵城6#变	10	800	126
25806	大丰	莱茵城8#变	10	800	126
25807	大丰	三纺厂334#变	10	400	126
25808	大丰	香格里拉6#主变	10	1000	126
25809	大丰	香格里拉8#主变	10	1000	126
25810	大丰	香格里拉花园10#主变	10	800	126
25811	大丰	香格里拉花园12#主变	10	800	126
25812	大丰	香格里拉花园14#变	10	800	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25813	大丰	香格里拉花园16#变	10	800	126
25814	大丰	香格里拉花园18#变	10	800	126
25815	大丰	直立香榭丽1#配电室2#主变	10	800	126
25816	大丰	直立香榭丽10#主变	10	800	126
25817	大丰	直立香榭丽12#主变	10	800	126
25818	大丰	直立香榭丽14#主变	10	800	126
25819	大丰	直立香榭丽16#主变	10	800	126
25820	大丰	直立香榭丽4#主变	10	800	126
25821	大丰	直立香榭丽6#主变	10	800	126
25822	大丰	直立香榭丽8#主变	10	800	126
25823	大丰	河南线润富小区配电房	10	400	249
25824	大丰	艾森宿舍150#变	10	400	138
25825	大丰	朝阳东郊133#变	10	315	157
25826	大丰	朝阳景11#变	10	800	352
25827	大丰	朝阳景都13#变	10	800	363
25828	大丰	朝阳景都15#变	10	800	382
25829	大丰	朝阳景都16#变	10	800	320
25830	大丰	朝阳景都17#变	10	800	439
25831	大丰	朝阳景都8#变	10	800	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25832	大丰	丰和丽都1#变	10	630	281
25833	大丰	丰和丽都2#变	10	630	210
25834	大丰	丰和丽都3#变	10	630	289
25835	大丰	丰和丽都4#变	10	1000	453
25836	大丰	恒达商业1#变	10	630	308
25837	大丰	恒达商业2#变	10	630	383
25838	大丰	恒达商业3#变	10	630	160
25839	大丰	恒达置业1#变	10	630	321
25840	大丰	恒达置业10#变	10	400	136
25841	大丰	恒达置业2#变	10	500	202
25842	大丰	恒达置业3#变	10	500	182
25843	大丰	恒达置业4#变	10	630	338
25844	大丰	恒达置业5#变	10	630	222
25845	大丰	恒达置业6#变	10	630	325
25846	大丰	恒达置业7#变	10	630	297
25847	大丰	金宇商厦170#变	10	500	207
25848	大丰	金宇商厦171#变	10	500	175
25849	大丰	润富花园1#变	10	400	198
25850	大丰	润富花园2#变	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25851	大丰	润富花园3#变	10	400	171
25852	大丰	润富花园4#变	10	630	504
25853	大丰	天力花园237#变	10	400	110
25854	大丰	天力南区205#变	10	400	151
25855	大丰	天力中区206#变	10	400	214
25856	大丰	轧花小区227#变	10	500	239
25857	大丰	育红广场201#变	10	400	9
25858	大丰	育红广场300#变	10	400	120
25859	大丰	中国银行63#变	10	400	51
25860	大丰	琚和府1#主变	10	800	477
25861	大丰	琚和府3#主变	10	800	530
25862	大丰	琚和府5#主变	10	800	530
25863	大丰	琚和府7#主变	10	800	468
25864	大丰	朝阳景都1#箱变	10	400	212
25865	大丰	朝阳景都10#变	10	800	429
25866	大丰	朝阳景都12#变	10	800	444
25867	大丰	朝阳景都14#变	10	800	339
25868	大丰	朝阳景都18#变	10	800	491
25869	大丰	朝阳景都19#变	10	800	358

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25870	大丰	朝阳景都2#箱变	10	400	115
25871	大丰	朝阳景都3#箱变	10	400	226
25872	大丰	朝阳景都4#箱变	10	400	135
25873	大丰	朝阳景都5#箱变	10	400	232
25874	大丰	朝阳景都6#箱变	10	400	164
25875	大丰	朝阳景都7#变	10	400	168
25876	大丰	朝阳景都9#变	10	800	383
25877	大丰	润富花园18#主变	10	800	541
25878	大丰	润富花园20#主变	10	800	628
25879	大丰	润富花园22#主变	10	800	618
25880	大丰	润富花园26#主变	10	800	586
25881	大丰	润富花园28#主变	10	800	582
25882	大丰	润富花园30#主变	10	800	525
25883	大丰	润富花园31#主变	10	800	563
25884	大丰	润富花园33#主变	10	800	622
25885	大丰	市府线育红新区97#变	10	630	0
25886	大丰	中交美庐城1#配电室1#变	10	800	0
25887	大丰	中交美庐城1#配电室3#变	10	800	0
25888	大丰	中交美庐城2#配电室5#变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25889	大丰	中交美庐城2#配电室7#变	10	800	0
25890	大丰	宾馆南村203#变	10	400	0
25891	大丰	大刘北村77#变	10	400	0
25892	大丰	国泰花园18#变	10	400	0
25893	大丰	国泰花园198#变	10	630	0
25894	大丰	航运小区323#变	10	400	0
25895	大丰	教育南苑222#变	10	400	0
25896	大丰	教育南苑223#变	10	630	0
25897	大丰	人民银行10#变	10	400	0
25898	大丰	日杂宿舍299#变	10	400	0
25899	大丰	市交通局23#变	10	400	0
25900	大丰	市贸易局196#变	10	400	0
25901	大丰	影视东巷229#变	10	400	0
25902	大丰	育红北区73#变.	10	630	0
25903	大丰	育红路73#变	10	400	0
25904	大丰	育红小区308#变	10	200	0
25905	大丰	育红小区配电房67#变	10	500	0
25906	大丰	育红新村336#变	10	50	0
25907	大丰	育红新村337#变	10	50	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25908	大丰	育红新村338#变	10	50	0
25909	大丰	镇南新村25#变	10	630	0
25910	大丰	中交步行街1#变	10	630	0
25911	大丰	中交美庐城3#配电房11#变	10	800	0
25912	大丰	中交美庐城3#配电房9#变	10	800	0
25913	大丰	中交美庐城4#配电房13#变	10	800	0
25914	大丰	中交美庐城4#配电房15#变	10	800	0
25915	大丰	中央名府1#配电室2#变	10	800	0
25916	大丰	中央名府1#配电室4#变	10	800	0
25917	大丰	中央名府10#主变	10	800	0
25918	大丰	中央名府12#主变	10	800	0
25919	大丰	中央名府14#变	10	800	0
25920	大丰	中央名府16#变	10	800	0
25921	大丰	中央名府2#配电室6#主变	10	800	0
25922	大丰	中央名府2#配电室8#主变	10	800	0
25923	大丰	城郊公寓117#变	10	400	185
25924	大丰	城南小区114#变	10	400	38
25925	大丰	大中70#变	10	400	31
25926	大丰	房产小区147#变	10	400	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25927	大丰	富冉居1#箱变	10	400	218
25928	大丰	迎宾小区297#变	10	400	195
25929	大丰	育红东村174#变	10	400	73
25930	大丰	草庙镇北灶五组170#变	10	200	50
25931	大丰	草庙镇北灶五组20#变	10	200	0
25932	大丰	草庙镇新场二组159#变	10	200	39
25933	大丰	草庙镇新场二组80#变	10	200	58
25934	大丰	草庙镇新场六组128#变	10	200	45
25935	大丰	草庙镇新场七组11#变	10	160	33
25936	大丰	草庙镇新场七组137#变	10	100	0
25937	大丰	草庙镇新场三组129#变	10	200	83
25938	大丰	草庙镇新场三组151#变	10	200	56
25939	大丰	草庙镇新场三组60#变	10	200	68
25940	大丰	草庙镇新场三组61#变	10	200	105
25941	大丰	草庙镇新场三组75#变	10	200	67
25942	大丰	草庙镇新场四组134#变	10	200	46
25943	大丰	草庙镇新场四组81#变	10	200	72
25944	大丰	草庙镇新场五组12#变	10	160	41
25945	大丰	草庙镇新场五组135#变	10	100	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25946	大丰	草庙镇新场一组158#变	10	200	112
25947	大丰	草庙镇竹港六组123#变	10	200	94
25948	大丰	草庙镇竹港六组22#变	10	200	0
25949	大丰	草庙镇竹港六组86#变	10	200	30
25950	大丰	草庙镇竹港四组144#变	10	200	81
25951	大丰	草庙镇竹港四组23#变	10	200	100
25952	大丰	草庙镇竹港五组21#变	10	200	98
25953	大丰	草庙镇竹港五组85#变	10	200	36
25954	大丰	川东线53#变	10	400	89
25955	大丰	草庙镇川东川东小区54#变	10	250	44
25956	大丰	草庙镇川东川洋二组57#变	10	200	16
25957	大丰	草庙镇川东川洋二组62#变	10	200	62
25958	大丰	草庙镇川东川洋六组22#变	10	200	28
25959	大丰	草庙镇川东川洋三组36#变	10	200	58
25960	大丰	草庙镇川东川洋三组81#变	10	200	44
25961	大丰	草庙镇川东川洋四组37#变	10	400	169
25962	大丰	草庙镇川东川洋五组18#变	10	200	47
25963	大丰	草庙镇川东川洋五组23#变	10	200	12
25964	大丰	草庙镇川东川洋一组35#变	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25965	大丰	草庙镇川东东灶二组42#变	10	200	55
25966	大丰	草庙镇川东东灶二组59#变	10	200	111
25967	大丰	草庙镇川东东灶三组40#变	10	200	42
25968	大丰	草庙镇川东东灶三组56#变	10	200	34
25969	大丰	草庙镇川东东灶三组60#变	10	200	50
25970	大丰	草庙镇川东东灶四组41#变	10	400	172
25971	大丰	草庙镇川东东灶四组61#变	10	200	0
25972	大丰	草庙镇川东东灶四组67#变	10	200	0
25973	大丰	草庙镇川东东灶四组82#变	10	200	39
25974	大丰	草庙镇川东东灶一组45#变	10	200	3
25975	大丰	草庙镇川东居委会2#变	10	400	89
25976	大丰	草庙镇川东居委会21#变	10	200	46
25977	大丰	草庙镇川东居委会八组1#变	10	315	0
25978	大丰	草庙镇川东居委会八组73#变	10	200	21
25979	大丰	草庙镇川东居委会八组74#变	10	200	40
25980	大丰	草庙镇川东居委会八组77#变	10	400	231
25981	大丰	草庙镇川东居委会八组79#变	10	200	0
25982	大丰	草庙镇川东居委会七组3#变	10	250	39
25983	大丰	草庙镇川东居委会七组33#变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25984	大丰	草庙镇川东居委会七组89#变	10	200	83
25985	大丰	草庙镇川东居委会五组4#变	10	200	70
25986	大丰	草庙镇川东枯树洋六组66#变	10	200	64
25987	大丰	草庙镇川东新东二组76#变	10	400	167
25988	大丰	草庙镇川东新东一组55#变	10	400	185
25989	大丰	草庙镇川洋村六组20#变	10	200	26
25990	大丰	草庙镇大中川东居委会八组28#变	10	400	0
25991	大丰	草庙镇东灶二组43#变	10	200	53
25992	大丰	草庙镇沿河四组15#变	10	100	8
25993	大丰	川东小区96#变	10	630	406
25994	大丰	川东小区97#变	10	630	476
25995	大丰	草庙镇草庙居委会106#变	10	400	16
25996	大丰	草庙镇草庙居委会二组84#变	10	400	134
25997	大丰	草庙镇草庙居委会三组133#变	10	400	102
25998	大丰	草庙镇草庙居委会三组147#变	10	400	98
25999	大丰	草庙镇草庙居委会三组5#变	10	400	63
26000	大丰	草庙镇草庙居委会四141#变	10	400	184
26001	大丰	草庙镇草庙居委会四组3#变	10	400	138
26002	大丰	草庙镇草庙居委会一组1#变	10	315	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26003	大丰	草庙镇草庙居委会一组13#变	10	400	92
26004	大丰	草庙镇草庙居委会一组143#变	10	200	29
26005	大丰	草庙镇草庙居委会一组2#变	10	400	125
26006	大丰	草庙镇草庙居委会一组4#变	10	400	64
26007	大丰	草庙镇草庙居委会一组82#变	10	200	0
26008	大丰	草庙镇新场七组126#变	10	200	78
26009	大丰	草庙镇新场七组169#变	10	200	88
26010	大丰	草庙镇新场七组62#变	10	200	100
26011	大丰	草庙镇新场三组67#变	10	200	45
26012	大丰	草庙镇新场五组74#变	10	100	12
26013	大丰	草庙镇新场一组136#变	10	200	0
26014	大丰	草庙镇新场一组142#变	10	200	51
26015	大丰	草庙镇新场一组19#变	10	200	0
26016	大丰	草庙镇新场一组59#变	10	200	81
26017	大丰	草庙镇新场一组79#变	10	200	80
26018	大丰	草庙镇沿河二组37#变	10	200	67
26019	大丰	吉祥家园173#变	10	400	235
26020	大丰	吉祥家园174#变	10	630	435
26021	大丰	鹿鸣尚海1#配电变压器	10	800	514

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26022	大丰	鹿鸣尚海2#配电变压器	10	800	526
26023	大丰	幸福花园小区1#配电房1#变	10	800	493
26024	大丰	草庙镇川东居委会五组14#变	10	200	62
26025	大丰	草庙镇川东新东二组26#变	10	400	216
26026	大丰	草庙镇川东新东二组58#变	10	200	74
26027	大丰	草庙镇川东新东二组71#变	10	200	0
26028	大丰	草庙镇川东新东三组25#变	10	200	4
26029	大丰	草庙镇川东新东三组64#变	10	200	84
26030	大丰	草庙镇川东新东三组72#变	10	200	98
26031	大丰	草庙镇川东新东五组24#变	10	200	105
26032	大丰	草庙镇川东新东五组50#变	10	200	98
26033	大丰	草庙镇新东四组27#变	10	200	58
26034	大丰	草庙镇新东四组78#变	10	200	74
26035	大丰	草庙镇沿河六组97#变	10	200	108
26036	大丰	草庙镇沿河三组35#变	10	200	111
26037	大丰	草庙镇沿河四组95#变	10	200	91
26038	大丰	草庙镇圩东村157#变	10	200	0
26039	大丰	草庙镇新场七组98#变	10	200	63
26040	大丰	草庙镇沿河二组122#变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26041	大丰	草庙镇沿河二组36#变	10	200	91
26042	大丰	草庙镇沿河三组99#变	10	200	28
26043	大丰	草庙镇沿河五组127#变	10	200	90
26044	大丰	草庙镇沿河五组38#变	10	200	97
26045	大丰	草庙镇草庙居委会34#变	10	200	81
26046	大丰	草庙镇草庙居委会四组167#变	10	200	78
26047	大丰	草庙镇草庙居委会四组72#变	10	200	69
26048	大丰	草庙镇草庙居委会四组92#变	10	200	60
26049	大丰	草庙镇草庙居委会五组63#变	10	200	60
26050	大丰	草庙镇丁东二组56#变	10	400	230
26051	大丰	草庙镇丁东三组114#变	10	200	86
26052	大丰	草庙镇丁东三组153#变	10	200	79
26053	大丰	草庙镇丁东三组57#变	10	400	222
26054	大丰	草庙镇丁东四组138#变	10	400	278
26055	大丰	草庙镇丁东四组17#变	10	400	261
26056	大丰	草庙镇丁东一组139#变	10	200	18
26057	大丰	草庙镇丁东一组70#变	10	250	62
26058	大丰	草庙镇丰海变电所174#变	10	400	314
26059	大丰	草庙镇丰海变电所175#变	10	400	317

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26060	大丰	草庙镇居委会三组68#变	10	400	222
26061	大丰	草庙镇四灶村七组113#变	10	200	41
26062	大丰	草庙镇四灶二组130#变	10	200	76
26063	大丰	草庙镇四灶二组29#变	10	200	30
26064	大丰	草庙镇四灶二组30#变	10	200	96
26065	大丰	草庙镇四灶二组87#变	10	200	17
26066	大丰	草庙镇四灶七组150#变	10	200	117
26067	大丰	草庙镇四灶七组33#变	10	200	75
26068	大丰	草庙镇四灶三组31#变	10	200	79
26069	大丰	草庙镇四灶四组32#变	10	200	56
26070	大丰	草庙镇四灶四组90#变	10	200	57
26071	大丰	草庙镇四灶一组109#变	10	200	90
26072	大丰	草庙镇四灶一组166#变	10	315	170
26073	大丰	草庙镇四灶一组168#变	10	200	86
26074	大丰	草庙镇四灶一组88#变	10	200	90
26075	大丰	草庙镇四灶一组89#变	10	400	75
26076	大丰	草庙镇圩东三组8#变	10	315	0
26077	大丰	草庙镇圩东一组132#变	10	200	0
26078	大丰	幸福花园小区1#配电房2#变	10	800	566

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26079	大丰	草庙镇北灶七组117#变	10	200	0
26080	大丰	草庙镇北灶七组118#变	10	200	0
26081	大丰	草庙镇北灶七组149#变	10	200	0
26082	大丰	草庙镇北灶七组156#变	10	200	0
26083	大丰	草庙镇北灶七组45#变	10	400	0
26084	大丰	草庙镇北灶七组58#变	10	200	0
26085	大丰	草庙镇北灶七组65#变	10	200	0
26086	大丰	草庙镇北灶七组73#变	10	200	0
26087	大丰	草庙镇北灶三组102#变	10	200	0
26088	大丰	草庙镇北灶三组148#变	10	200	0
26089	大丰	草庙镇北灶三组161#变	10	200	0
26090	大丰	草庙镇北灶三组46#变	10	200	0
26091	大丰	草庙镇北灶四组146#变	10	315	0
26092	大丰	草庙镇北灶四组47#变	10	200	0
26093	大丰	草庙镇北灶四组76#变	10	200	0
26094	大丰	草庙镇北灶一组77#变	10	400	0
26095	大丰	草庙镇北灶一组94#变	10	200	0
26096	大丰	草庙镇居委会16#变	10	400	0
26097	大丰	草庙镇居委会二组6#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26098	大丰	草庙镇居委会三组71#变	10	200	0
26099	大丰	草庙镇居委会一组107#变	10	400	0
26100	大丰	草庙镇竹港村一组108#变	10	400	0
26101	大丰	草庙镇竹港二组145#变	10	200	0
26102	大丰	草庙镇竹港二组43#变	10	315	0
26103	大丰	草庙镇竹港三组103#变	10	200	0
26104	大丰	草庙镇竹港三组44#变	10	200	0
26105	大丰	草庙镇竹港一组42#变	10	200	0
26106	大丰	草庙东灶村90#变（康居小区）	10	630	364
26107	大丰	草庙东灶村91#变（康居小区）	10	630	393
26108	大丰	草庙镇川东东灶84#变	10	200	28
26109	大丰	草庙镇川东东灶四组44#变	10	100	0
26110	大丰	草庙镇东灶村康居小区92#变	10	400	188
26111	大丰	草庙镇东灶四组46#变	10	400	49
26112	大丰	草庙镇东灶一组34#变	10	200	53
26113	大丰	麋鹿保护区100#变	10	630	283
26114	大丰	草庙镇川东东灶六组12#变	10	200	2
26115	大丰	草庙镇川东东灶七组13#变	10	200	59
26116	大丰	草庙镇川东东灶七组51#变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26117	大丰	草庙镇川东东灶五组11#变	10	200	53
26118	大丰	草庙镇川东东灶五组63#变	10	200	103
26119	大丰	草庙镇川东东灶五组83#变	10	200	76
26120	大丰	草庙镇川东居委会二组10#变	10	400	157
26121	大丰	草庙镇川东居委会六组6#变	10	200	78
26122	大丰	草庙镇川东居委会六组7#变	10	200	62
26123	大丰	草庙镇川东居委会六组8#变	10	200	59
26124	大丰	草庙镇川东居委会六组80#变	10	200	62
26125	大丰	草庙镇川东居委会三组31#变	10	200	25
26126	大丰	草庙镇川东居委会三组86#变	10	200	102
26127	大丰	草庙镇川东居委会四组5#变	10	200	78
26128	大丰	草庙镇川东居委会一组9#变	10	200	0
26129	大丰	草庙镇川东五组32#变	10	200	71
26130	大丰	草庙镇川东五组94#变	10	200	0
26131	大丰	草庙镇川东川竹二组30#变	10	200	64
26132	大丰	草庙镇川东川竹二组49#变	10	200	52
26133	大丰	草庙镇川东川竹一组87#变	10	200	26
26134	大丰	草庙镇川竹二组48#变	10	400	183
26135	大丰	草庙镇川竹六组16#变	10	400	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26136	大丰	草庙镇川竹六组65#变	10	400	131
26137	大丰	草庙镇川竹六组68#变	10	400	197
26138	大丰	草庙镇川竹七组17#变	10	200	85
26139	大丰	草庙镇川竹七组18#变	10	400	0
26140	大丰	草庙镇川竹七组19#变	10	200	0
26141	大丰	草庙镇川竹七组69#变	10	400	0
26142	大丰	草庙镇川竹七组70#变	10	200	70
26143	大丰	草庙镇川竹四组15#变	10	200	22
26144	大丰	草庙镇川竹一组29#变	10	200	80
26145	大丰	草庙镇川竹一组47#变	10	200	58
26146	大丰	草庙镇大桥良种场38#变	10	200	51
26147	大丰	草庙镇大桥良种场93#变	10	200	98
26148	大丰	草庙镇潘丿良种场39#变	10	200	133
26149	大丰	草庙镇潘丿良种场95#变	10	200	106
26150	大丰	草庙镇庆生七组124#变	10	200	0
26151	大丰	草庙镇庆生七组164#变	10	200	49
26152	大丰	草庙镇庆生七组24#变	10	200	53
26153	大丰	草庙镇庆生三组104#变	10	200	100
26154	大丰	草庙镇庆生三组26#变	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26155	大丰	草庙镇庆生一组25#变	10	400	156
26156	大丰	草庙镇圩东二组10#变	10	200	30
26157	大丰	草庙镇圩东二组39#变	10	200	60
26158	大丰	草庙镇圩东二组83#变	10	200	21
26159	大丰	草庙镇圩东六组40#变	10	100	0
26160	大丰	草庙镇圩东四组121#变	10	400	258
26161	大丰	草庙镇圩东四组171#变	10	200	93
26162	大丰	草庙镇圩东五组162#变	10	200	79
26163	大丰	草庙镇圩东五组163#变	10	200	55
26164	大丰	草庙镇圩东五组9#变	10	200	58
26165	大丰	草庙镇圩东一组41#变	10	400	186
26166	大丰	草庙镇圩东一组69#变	10	200	0
26167	大丰	草庙镇五总二组105#变	10	200	103
26168	大丰	草庙镇五总二组55#变	10	200	80
26169	大丰	草庙镇五总二组91#变	10	400	233
26170	大丰	草庙镇五总六组110#变	10	200	35
26171	大丰	草庙镇五总六组165#变	10	200	75
26172	大丰	草庙镇五总六组172#变	10	200	100
26173	大丰	草庙镇五总六组52#变	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26174	大丰	草庙镇五总七组53#变	10	200	99
26175	大丰	草庙镇五总三组115#变	10	200	93
26176	大丰	草庙镇五总三组140#变	10	200	94
26177	大丰	草庙镇五总三组51#变	10	200	46
26178	大丰	草庙镇五总五组14#变	10	160	77
26179	大丰	草庙镇五总五组96#变	10	200	60
26180	大丰	草庙镇五总一组111#变	10	200	91
26181	大丰	草庙镇五总一组112#变	10	200	101
26182	大丰	草庙镇五总一组54#变	10	200	100
26183	大丰	草庙镇车站桃园小区东3#变	10	400	250
26184	大丰	草庙镇大中农场78#变	10	400	216
26185	大丰	草庙镇大中农场北苑小小区76#变	10	400	206
26186	大丰	草庙镇大中农场备勤楼12#变	10	400	10
26187	大丰	草庙镇大中农场变电所东侧宿舍楼北7#变	10	400	220
26188	大丰	草庙镇大中农场变电所东侧宿舍楼南6#变	10	400	181
26189	大丰	草庙镇大中农场变电所南77#变	10	400	150
26190	大丰	草庙镇大中农场变电所前河南5#变	10	200	43
26191	大丰	草庙镇大中农场车站桃园小区西2#变	10	400	182
26192	大丰	草庙镇大中农场大会堂1#变	10	400	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26193	大丰	草庙镇大中农场机关大楼4#变	10	400	182
26194	大丰	草庙镇大中农场监区河东46#变	10	100	21
26195	大丰	草庙镇大中农场南文区东11#变	10	400	120
26196	大丰	草庙镇大中农场南文区西10#变	10	400	183
26197	大丰	草庙镇大中农场农科所45#变	10	100	6
26198	大丰	草庙镇大中农场十大队东13#变	10	400	161
26199	大丰	草庙镇大中农场十大队南16#变	10	200	87
26200	大丰	草庙镇大中农场十大队南向西17#变	10	200	99
26201	大丰	草庙镇大中农场十大队西15#变	10	400	130
26202	大丰	草庙镇大中农场十大队中14#变	10	400	181
26203	大丰	草庙镇大中农场新廉租房8#变	10	400	250
26204	大丰	草庙镇大中农场医院9#变	10	400	136
26205	大丰	草庙镇十大队南向西18#变	10	200	120
26206	大丰	盐城监狱公租房2#变	10	400	232
26207	大丰	草庙镇大中农场二分场东干河东站58#变	10	200	0
26208	大丰	草庙镇大中农场二分场东干河西站57#变	10	400	90
26209	大丰	草庙镇大中农场二分场东干河西站路59#变	10	400	260
26210	大丰	草庙镇大中农场二分场分场部56#变	10	200	5
26211	大丰	草庙镇大中农场二分场江界河61#变	10	400	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26212	大丰	草庙镇大中农场二分场四中队60#变	10	100	13
26213	大丰	草庙镇大中农场六分场110变	10	200	79
26214	大丰	草庙镇大中农场七分场108#变	10	200	54
26215	大丰	草庙镇大中农场七分场111#变	10	200	61
26216	大丰	草庙镇大中农场三分场东干河西站118#变	10	200	66
26217	大丰	草庙镇大中农场三分场东干河西站54#变	10	400	116
26218	大丰	草庙镇大中农场三分场分场部53#变	10	200	36
26219	大丰	草庙镇大中农场三分场分场部西机耕队107#变	10	250	93
26220	大丰	草庙镇大中农场三分场四中队55#变	10	400	140
26221	大丰	草庙镇大中农场四分场47#变	10	200	34
26222	大丰	草庙镇大中农场四分场东扬水站50#变	10	315	58
26223	大丰	草庙镇大中农场四分场分场部109#变	10	200	0
26224	大丰	草庙镇大中农场四分场烘干线48#变	10	400	14
26225	大丰	草庙镇大中农场四分场西扬水站49#变	10	400	101
26226	大丰	草庙镇大中农场四分场一区老七大队51#变	10	200	37
26227	大丰	草庙镇大中农场96#变	10	200	89
26228	大丰	草庙镇大中农场八分场猪场67#变	10	200	110
26229	大丰	草庙镇大中农场八分场猪场69#变	10	200	104
26230	大丰	草庙镇大中农场二分场112#变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26231	大丰	草庙镇大中农场二分场114#变	10	200	69
26232	大丰	草庙镇大中农场二分场东烘干线西90#变	10	400	186
26233	大丰	草庙镇大中农场二分场东烘干线西91#变	10	200	59
26234	大丰	草庙镇大中农场二分场河西92#变	10	200	82
26235	大丰	草庙镇大中农场二分场河西93#变	10	200	16
26236	大丰	草庙镇大中农场二分场西干河东站94#变	10	200	2
26237	大丰	草庙镇大中农场二分场西干河西站95#变	10	400	139
26238	大丰	草庙镇大中农场南三排路北由东向西79#变	10	100	8
26239	大丰	草庙镇大中农场南三排路北由东向西80#变	10	200	83
26240	大丰	草庙镇大中农场南三排路北由东向西81#变	10	200	129
26241	大丰	草庙镇大中农场南三排路南向西83#变	10	200	125
26242	大丰	草庙镇大中农场南三排路南扬水站82#变	10	400	90
26243	大丰	草庙镇大中农场南三排路南由东向西84#变	10	200	124
26244	大丰	草庙镇大中农场南三排路南由东向西85#变	10	200	113
26245	大丰	草庙镇大中农场南四排路南由东向西87#变	10	200	112
26246	大丰	草庙镇大中农场农科所南二排由东向西71#变	10	200	139
26247	大丰	草庙镇大中农场农科所南二排由东向西74#变	10	200	88
26248	大丰	草庙镇大中农场农科所南二排由东向西75#变	10	200	74
26249	大丰	草庙镇大中农场农科所西65#变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26250	大丰	草庙镇大中农场农科所西扬水站66#变	10	400	106
26251	大丰	草庙镇大中农场液化汽站63#变	10	200	127
26252	大丰	草庙镇大中农场一分场113#变	10	200	56
26253	大丰	草庙镇大中农场一分场115#变	10	200	88
26254	大丰	草庙镇大中农场一分场120#变	10	400	248
26255	大丰	草庙镇大中农场一分场99#变	10	400	0
26256	大丰	草庙镇大中农场一分场东头103#变	10	200	95
26257	大丰	草庙镇大中农场一分场分场部101#变	10	200	0
26258	大丰	草庙镇大中农场一分场烘干线102#变	10	200	33
26259	大丰	草庙镇大中农场一分场南头104#变	10	100	13
26260	大丰	草庙镇大中农场一分场扬水站河北北97#变	10	200	120
26261	大丰	草庙镇大中农场一分场扬水站南100#变	10	200	59
26262	大丰	草庙镇大中农场一分场扬水站南98#变	10	400	0
26263	大丰	草庙镇大中农场八分场119#变	10	400	218
26264	大丰	草庙镇大中农场北村72#变	10	400	209
26265	大丰	草庙镇大中农场北村北116#变	10	200	64
26266	大丰	草庙镇大中农场北村北22#变	10	400	285
26267	大丰	草庙镇大中农场北村南20#变	10	400	249
26268	大丰	草庙镇大中农场北村中21#变	10	400	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26269	大丰	草庙镇大中农场东干河北站106#变	10	100	35
26270	大丰	草庙镇大中农场花园里73#变	10	200	7
26271	大丰	草庙镇大中农场花苑里北24#变	10	400	197
26272	大丰	草庙镇大中农场花苑里河东25#变	10	200	138
26273	大丰	草庙镇大中农场花苑里南23#变	10	400	213
26274	大丰	草庙镇大中农场机关食堂26#变	10	400	152
26275	大丰	草庙镇大中农场建筑连19#变	10	100	38
26276	大丰	草庙镇大中农场六分场41#变	10	200	101
26277	大丰	草庙镇大中农场六分场东检查站42#变	10	100	33
26278	大丰	草庙镇大中农场六分场鱼塘东117#变	10	200	78
26279	大丰	草庙镇大中农场六分场鱼塘西39#变	10	400	230
26280	大丰	草庙镇大中农场五分场34#变	10	400	173
26281	大丰	草庙镇大中农场五分场东干河站南37#变	10	400	112
26282	大丰	草庙镇大中农场五分场后站河东检查站36#变	10	200	90
26283	大丰	草庙镇大中农场五分场西瓜大棚32#变	10	100	25
26284	大丰	草庙镇大中农场五机队35#变	10	100	39
26285	大丰	草庙镇六分场鱼塘东40#变	10	400	218
26286	大丰	草庙镇五分场后站33#变	10	100	46
26287	大丰	草庙镇大中农场38#变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26288	大丰	草庙镇大中农场北路东28#变	10	200	47
26289	大丰	草庙镇大中农场北路水泵27#变	10	100	0
26290	大丰	草庙镇大中农场供应科30#变	10	200	69
26291	大丰	草庙镇大中农场建筑队31#变	10	100	26
26292	大丰	草庙镇大中农场三分场烘干线52#变	10	400	79
26293	大丰	草庙镇大中农场五分场西干河44#变	10	400	130
26294	大丰	草庙镇大中农场五分场西干河扬水站西43#变	10	400	146
26295	大丰	草庙镇大中农场西干河北86#变	10	200	147
26296	大丰	草庙镇大中农场西干河北站105#变	10	100	46
26297	大丰	草庙镇大中农场种子公司29#变	10	400	83
26298	大丰	盐城监狱公租房1#变	10	400	238
26299	大丰	川闸线大桥村康居5#箱变	10	630	208
26300	大丰	川闸线大桥村康居6#箱变	10	630	336
26301	大丰	川闸线大桥村康居7#箱变	10	630	201
26302	大丰	大桥康居4#变	10	630	355
26303	大丰	大桥镇川南村八组116#变	10	400	210
26304	大丰	大桥镇川南村八组47#变	10	200	86
26305	大丰	大桥镇川南村六组46#变	10	200	62
26306	大丰	大桥镇川南村三组44#变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26307	大丰	大桥镇川南村三组45#变	10	400	217
26308	大丰	大桥镇川南村四组127#变	10	400	224
26309	大丰	大桥镇川南村五组125变	10	400	193
26310	大丰	大桥镇川南村五组98#变	10	200	75
26311	大丰	大桥镇川南二组103#变	10	200	77
26312	大丰	大桥镇川南二组28#变	10	400	231
26313	大丰	大桥镇川南九组84#变	10	200	54
26314	大丰	大桥镇川南三组102#变	10	200	30
26315	大丰	大桥镇川南三组48#变	10	200	103
26316	大丰	大桥镇川南五组80#变	10	200	7
26317	大丰	大桥镇大东村六组100#变	10	200	79
26318	大丰	大桥镇大东村六组30#变	10	100	0
26319	大丰	大桥镇大东村五组59#变	10	200	21
26320	大丰	大桥镇大东村五组95#变	10	200	83
26321	大丰	大桥镇大东村一组29#变	10	200	66
26322	大丰	大桥镇大东村一组58#变	10	400	225
26323	大丰	大桥镇大东五组73#变	10	160	17
26324	大丰	大桥镇大东一组101#变	10	200	90
26325	大丰	大桥镇大桥村八组康居140#变	10	630	392

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26326	大丰	大桥镇大桥村九组111#变	10	200	70
26327	大丰	大桥镇大桥村九组19#变	10	400	236
26328	大丰	大桥镇大桥村三组20#变	10	200	26
26329	大丰	大桥镇居委会三组13#变	10	400	139
26330	大丰	大桥镇洋南村三组69#变	10	200	74
26331	大丰	大桥镇洋南村五组96#变	10	200	51
26332	大丰	大桥镇方向村二组51#变	10	400	234
26333	大丰	大桥镇方向村二组53#变	10	200	82
26334	大丰	大桥镇方向村六组104#变	10	400	258
26335	大丰	大桥镇方向村六组69#变	10	200	85
26336	大丰	大桥镇方向村六组87#变	10	200	79
26337	大丰	大桥镇方向村三组12#变	10	200	73
26338	大丰	大桥镇方向村五组11#变	10	200	11
26339	大丰	大桥镇方向村一组103#变	10	400	222
26340	大丰	大桥镇方向村一组54#变	10	200	87
26341	大丰	大桥镇中合村八组56#变	10	200	105
26342	大丰	大桥镇中合村六组17#变	10	400	203
26343	大丰	大桥镇中合村六组78#变	10	200	88
26344	大丰	大桥镇中合村七组18#变	10	200	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26345	大丰	大桥镇中合村三组16#变	10	200	20
26346	大丰	大桥镇中合村五组106#变	10	400	230
26347	大丰	大桥镇中合村一组100#变	10	200	71
26348	大丰	大桥镇中合三组83#变	10	200	29
26349	大丰	大桥镇中联村二组19#变	10	200	25
26350	大丰	大桥镇中联村二组57#变	10	200	75
26351	大丰	大桥镇中联村六组21#变	10	200	89
26352	大丰	大桥镇中联村三组20#变	10	200	62
26353	大丰	大桥镇中联村四组63#变	10	200	63
26354	大丰	大桥镇中联二组82#变	10	200	75
26355	大丰	大桥镇中联三组92#变	10	200	44
26356	大丰	大桥镇中联五组58#变	10	200	99
26357	大丰	大桥镇中桥村三组15#变	10	200	57
26358	大丰	大桥镇中桥村四组14#变	10	400	208
26359	大丰	大桥镇中桥村四组52#变	10	400	207
26360	大丰	大桥镇中桥村五组13#变	10	200	58
26361	大丰	大桥镇中桥五组93#变	10	200	58
26362	大丰	大桥镇中业村二组46#变	10	100	35
26363	大丰	大桥镇中业村三组98#变	10	100	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26364	大丰	大桥镇中业村四组23#变	10	200	48
26365	大丰	大桥镇中业村四组96#变	10	200	77
26366	大丰	大桥镇中业村五组22#变	10	400	225
26367	大丰	大桥镇中业村五组97#变	10	200	101
26368	大丰	大桥镇中业村一组24#变	10	200	99
26369	大丰	大桥镇中业村一组39#变	10	200	59
26370	大丰	大桥镇中业四组68#变	10	200	90
26371	大丰	大桥镇中业四组84#变	10	200	92
26372	大丰	大桥镇中业一组76#变	10	100	28
26373	大丰	大桥镇中业一组88#变	10	200	79
26374	大丰	大桥镇中元村二组8#变	10	200	50
26375	大丰	大桥镇中元村二组90#变	10	200	86
26376	大丰	大桥镇中元村三组10#变	10	200	65
26377	大丰	大桥镇中元村三组91#变	10	200	45
26378	大丰	大桥镇中元村五组9#变	10	400	200
26379	大丰	大桥镇中元一组66#变	10	200	26
26380	大丰	大桥村五组121#变	10	400	151
26381	大丰	大桥镇大桥村二组16#变	10	315	39
26382	大丰	大桥镇大桥村五组15#变	10	400	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26383	大丰	大桥镇大桥村一组139#变	10	400	173
26384	大丰	大桥镇高墩村三组南76#变	10	200	62
26385	大丰	大桥镇联丰村三组130#变	10	200	10
26386	大丰	大桥镇联丰村三组144#变	10	200	66
26387	大丰	大桥镇联丰村五组131#变	10	200	89
26388	大丰	大桥镇联丰村一组138#变	10	400	98
26389	大丰	大桥镇宁港村五组120#变	10	100	26
26390	大丰	大桥镇三圩村村部50#变	10	200	76
26391	大丰	大桥镇三圩村三组64#变	10	200	83
26392	大丰	大桥镇三圩村三组82#变	10	200	31
26393	大丰	大桥镇三圩村三组83#变	10	200	42
26394	大丰	大桥镇三圩村四组49#变	10	200	77
26395	大丰	大桥镇三圩村五组72#变	10	160	0
26396	大丰	大桥镇三圩村一组112#变	10	200	81
26397	大丰	大桥镇三圩村一组51#变	10	400	26
26398	大丰	大桥镇三圩村一组61#变	10	200	57
26399	大丰	大桥镇三圩村一组89#变	10	200	59
26400	大丰	大桥镇下灶村三组22#变	10	200	21
26401	大丰	大桥镇安东村六组37#变	10	100	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26402	大丰	大桥镇安东村三组36#变	10	200	83
26403	大丰	大桥镇安东村四组47#变	10	200	76
26404	大丰	大桥镇安东村五组35#变	10	200	99
26405	大丰	大桥镇安东村五组95#变	10	200	62
26406	大丰	大桥镇安东村一组34#变	10	200	66
26407	大丰	大桥镇安东村一组61#变	10	200	82
26408	大丰	大桥镇安东村一组77#变	10	400	250
26409	大丰	大桥镇东套村八组42#变	10	200	58
26410	大丰	大桥镇东套村二组48#变	10	200	111
26411	大丰	大桥镇东套村六组101#变	10	200	109
26412	大丰	大桥镇东套村七组43#变	10	200	33
26413	大丰	大桥镇东套村三组70#变	10	200	29
26414	大丰	大桥镇东套村十一组44#变	10	100	31
26415	大丰	大桥镇东套村四组40#变	10	200	64
26416	大丰	大桥镇东套村五组41#变	10	400	206
26417	大丰	大桥镇东套村五组59#变	10	200	94
26418	大丰	大桥镇东套村一组45#变	10	200	91
26419	大丰	大桥镇东套六组75#变	10	200	41
26420	大丰	大桥镇江安村五组105#变	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26421	大丰	大桥镇江东村八组30#变	10	200	63
26422	大丰	大桥镇江东村二组33#变	10	200	40
26423	大丰	大桥镇江东村六组31#变	10	200	54
26424	大丰	大桥镇江东村五组32#变	10	200	51
26425	大丰	大桥镇江东七组60#变	10	200	57
26426	大丰	大桥镇江东三组73#变	10	200	50
26427	大丰	大桥镇江东四组71#变	10	200	45
26428	大丰	大桥镇江东一组86#变	10	200	55
26429	大丰	大桥镇大桥工业园一31#变	10	400	0
26430	大丰	大桥镇大桥工业园一74#变	10	400	234
26431	大丰	大桥镇洋南园三115#变	10	400	118
26432	大丰	大桥镇东套村一组29#变	10	200	38
26433	大丰	大桥镇东套村一组38#变	10	200	44
26434	大丰	大桥镇潘丿村二组26#变	10	200	85
26435	大丰	大桥镇潘丿村二组49#变	10	200	14
26436	大丰	大桥镇潘丿村三组50#变	10	400	208
26437	大丰	大桥镇潘丿村四组67#变	10	200	42
26438	大丰	大桥镇潘丿村五组25#变	10	200	14
26439	大丰	大桥镇潘丿二组72#变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26440	大丰	大桥镇潘厍居委会二组108#变	10	400	35
26441	大丰	大桥镇潘厍居委会二组109#变	10	400	152
26442	大丰	大桥镇潘厍居委会二组2#变	10	400	147
26443	大丰	大桥镇潘厍居委会二组89#变	10	400	182
26444	大丰	大桥镇潘厍居委会三组110#变	10	400	165
26445	大丰	大桥镇潘厍居委会三组3#变	10	400	202
26446	大丰	大桥镇潘厍居委会三组79#变	10	400	200
26447	大丰	大桥镇潘厍居委会四组5#变	10	400	155
26448	大丰	大桥镇潘厍居委会一组1#变	10	400	167
26449	大丰	大桥镇潘厍居委会一组107#变	10	400	165
26450	大丰	大桥镇潘厍居委会一组4#变	10	200	62
26451	大丰	大桥镇塔东村六组99#变	10	200	55
26452	大丰	大桥镇塔东村三组28#变	10	100	18
26453	大丰	大桥镇塔东村四组27#变	10	200	106
26454	大丰	大桥镇塔东三组62#变	10	400	266
26455	大丰	大桥镇塔东三组74#变	10	200	91
26456	大丰	大桥镇塔东三组81#变	10	400	250
26457	大丰	大桥镇塔东四组94#变	10	400	243
26458	大丰	大桥镇中南村二组102#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26459	大丰	大桥镇中南村二组55#变	10	200	96
26460	大丰	大桥镇中南村二组7#变	10	200	112
26461	大丰	大桥镇中南二组80#变	10	200	54
26462	大丰	大桥镇中南开发区6#变	10	400	181
26463	大丰	大桥镇中南六组64#变	10	400	257
26464	大丰	大桥镇中南六组85#变	10	200	65
26465	大丰	大桥镇中南三组65#变	10	400	195
26466	大丰	大桥居委会一组1#变	10	630	328
26467	大丰	大桥康居3#	10	630	393
26468	大丰	大桥洋南人家104#变	10	400	126
26469	大丰	大桥镇大桥村七组康居141#变	10	630	361
26470	大丰	大桥镇大桥村四组113#变	10	200	72
26471	大丰	大桥镇大桥村四组14#变	10	200	15
26472	大丰	大桥镇大桥居委会二组114#变	10	315	68
26473	大丰	大桥镇大桥居委会六组110#变	10	200	90
26474	大丰	大桥镇大桥居委会四组142#变	10	400	194
26475	大丰	大桥镇大桥居委会五组143#变	10	400	258
26476	大丰	大桥镇大桥居委会一组91#变	10	200	0
26477	大丰	大桥镇居委会八组132#变	10	400	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26478	大丰	大桥镇居委会二组2#变	10	400	75
26479	大丰	大桥镇居委会二组99#变	10	400	194
26480	大丰	大桥镇居委会六组6#变	10	400	140
26481	大丰	大桥镇居委会六组62#变	10	200	102
26482	大丰	大桥镇居委会七组7#变	10	400	99
26483	大丰	大桥镇居委会三组3#变	10	400	168
26484	大丰	大桥镇居委会四组4#变	10	400	128
26485	大丰	大桥镇居委会五组5#变	10	400	77
26486	大丰	大桥镇居委会一组68#变	10	400	24
26487	大丰	大桥镇南洋人家小区109#变	10	400	114
26488	大丰	大桥镇洋南村二组32#变	10	200	79
26489	大丰	大桥镇洋南村三组33#变	10	315	155
26490	大丰	大桥镇洋南村四组123#变	10	400	223
26491	大丰	大桥镇洋南村四组34#变	10	200	77
26492	大丰	大桥镇洋南村五组86#变	10	200	53
26493	大丰	大桥镇洋南村一组124#变	10	400	240
26494	大丰	大桥镇洋南二组122#变	10	400	221
26495	大丰	大桥镇洋南二组81#变	10	200	82
26496	大丰	大桥镇洋南十组12#变	10	400	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26497	大丰	龙桥东郡1#变	10	630	356
26498	大丰	龙桥东郡2#变	10	630	344
26499	大丰	龙桥东郡4#变	10	630	301
26500	大丰	龙桥东郡商业楼5#变	10	630	302
26501	大丰	水韵桥院2#主变	10	800	538
26502	大丰	大桥镇大东村四组105#变	10	200	57
26503	大丰	大桥镇大东村五组117#变	10	200	44
26504	大丰	大桥镇大桥村四组128#变	10	200	36
26505	大丰	大桥镇大桥居委会八组136#变	10	400	167
26506	大丰	大桥镇大桥居委会四组8#变	10	200	102
26507	大丰	大桥镇洋南村八组36#变	10	400	134
26508	大丰	大桥镇洋南村五组35#变	10	400	262
26509	大丰	大桥镇洋南村五组85#变	10	200	64
26510	大丰	水韵桥院1#主变	10	800	507
26511	大丰	大桥镇大桥中北村三组63#变	10	200	98
26512	大丰	大桥镇港北村二组56#变	10	200	58
26513	大丰	大桥镇港北村二组9#变	10	400	222
26514	大丰	大桥镇港北村三组25#变	10	200	68
26515	大丰	大桥镇港北村四组27#变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26516	大丰	大桥镇港北村一组26#变	10	200	23
26517	大丰	大桥镇港北村一组67#变	10	200	98
26518	大丰	大桥镇宁港村37#变	10	200	88
26519	大丰	大桥镇宁港村七组94#变	10	200	75
26520	大丰	大桥镇宁港村三组88#变	10	200	118
26521	大丰	大桥镇宁港村五组39#变	10	400	212
26522	大丰	大桥镇宁港村五组97#变	10	200	49
26523	大丰	大桥镇宁港村一组108#变	10	200	93
26524	大丰	大桥镇宁港村一组38#变	10	200	75
26525	大丰	大桥镇中北村部70#变	10	100	24
26526	大丰	大桥镇中北村二组42#变	10	400	206
26527	大丰	大桥镇中北村九组079#变	10	200	9
26528	大丰	大桥镇中北村七组60#变	10	200	64
26529	大丰	大桥镇中北村四组41#变	10	315	151
26530	大丰	大桥镇中北村五组043#变	10	400	193
26531	大丰	大桥镇中北村五组78#变	10	400	243
26532	大丰	大桥镇中北二组135#变	10	200	47
26533	大丰	大桥镇中北九组129#变	10	200	127
26534	大丰	大桥镇中北七组77#变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26535	大丰	大桥镇中北三组10#变	10	200	86
26536	大丰	大桥镇大桥村九组87#变	10	400	251
26537	大丰	大桥镇大桥村九组93#变	10	400	135
26538	大丰	大桥镇大桥村六组18#变	10	200	69
26539	大丰	大桥镇大桥村十组11#变	10	200	71
26540	大丰	大桥镇大桥村十组140#变	10	200	89
26541	大丰	大桥镇大桥村四组17#变	10	400	148
26542	大丰	大桥镇大桥村五组65#变	10	400	177
26543	大丰	大桥镇高墩村八组75#变	10	400	180
26544	大丰	大桥镇高墩村二组54#变	10	200	83
26545	大丰	大桥镇高墩村三组53#变	10	400	174
26546	大丰	大桥镇高墩村四组107#变	10	400	227
26547	大丰	大桥镇高墩村四组57#变	10	400	156
26548	大丰	大桥镇高墩村一组52#变	10	200	0
26549	大丰	大桥镇双丰村三组133#变	10	400	206
26550	大丰	大桥镇双丰村三组134#变	10	200	60
26551	大丰	大桥镇双丰村三组90#变	10	200	77
26552	大丰	大桥镇下灶村三组106#变	10	200	72
26553	大丰	大桥镇下灶村三组23#变	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26554	大丰	大桥镇下灶村五组119#变	10	100	3
26555	大丰	大桥镇下灶村五组24#变	10	200	64
26556	大丰	大桥镇下灶村一组21#变	10	200	80
26557	大丰	大桥镇下灶村一组66#变	10	100	0
26558	大丰	大桥镇新农村71#变	10	160	37
26559	大丰	大桥镇工业园二92#变	10	200	0
26560	大丰	草庙镇庆生28#变	10	400	204
26561	大丰	草庙镇庆生村155#变	10	400	206
26562	大丰	草庙镇庆生村160#变	10	200	0
26563	大丰	草庙镇庆生村三组154#变	10	200	70
26564	大丰	草庙镇庆生六组7#变	10	400	273
26565	大丰	草庙镇庆生三组27#变	10	200	12
26566	大丰	草庙镇庆生四组78#变	10	400	147
26567	大丰	草庙镇庆生五组131#变	10	200	42
26568	大丰	草庙镇新海二组18#变	10	200	45
26569	大丰	草庙镇新海六组50#变	10	200	36
26570	大丰	草庙镇新海三组48#变	10	400	208
26571	大丰	草庙镇新海三组49#变	10	250	74
26572	大丰	草庙镇新海四组119#变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26573	大丰	草庙镇新海四组120#变	10	200	78
26574	大丰	草庙镇新海四组64#变	10	200	67
26575	大丰	草庙镇新海四组93#变	10	200	84
26576	大丰	草庙镇新海五组（北）100#变	10	200	55
26577	大丰	草庙镇新海五组101#变	10	400	268
26578	大丰	草庙镇新海五组152#变	10	315	76
26579	大丰	草庙镇新海一组116#变	10	200	89
26580	大丰	草庙镇新海一组125#变	10	200	62
26581	大丰	草庙镇新海一组66#变	10	200	0
26582	大丰	大中红花村农民公寓1#变	10	630	452
26583	大丰	大中红花村农民公寓251#箱变	10	630	356
26584	大丰	大中镇红花五组184#变	10	400	192
26585	大丰	凤凰城2#变压器	10	800	471
26586	大丰	凤凰城4#变压器	10	800	467
26587	大丰	凤凰城6#变压器	10	800	400
26588	大丰	凤凰城8#变压器	10	800	524
26589	大丰	大中镇恒北村十组34#变	10	400	217
26590	大丰	大中镇泰西村二组60#变	10	400	150
26591	大丰	大中镇泰西村二组64#变	10	400	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26592	大丰	大中镇泰西村排涝站62#变	10	400	72
26593	大丰	大中镇泰西村三组50#变	10	400	7
26594	大丰	大中泰丰小区2#变	10	800	517
26595	大丰	大中泰丰小区4#变	10	800	481
26596	大丰	大中镇恒北村电站149#变	10	200	43
26597	大丰	大中镇恒北村三组179#变	10	200	110
26598	大丰	大中镇泰丰村二组93#变	10	400	200
26599	大丰	大中镇泰丰村三组198#变	10	315	122
26600	大丰	大中镇泰丰村五组155#变	10	200	155
26601	大丰	大中镇泰丰村一组232#变	10	200	61
26602	大丰	大中镇泰丰村一组352#变	10	200	66
26603	大丰	大中镇泰丰村一组353#变	10	200	38
26604	大丰	大中镇泰丰村一组92#变	10	400	205
26605	大丰	大中城南家园1#变	10	800	391
26606	大丰	大中城南家园3#变	10	1000	591
26607	大丰	大中城南家园5#变	10	1000	558
26608	大丰	大中丰和名都2#变	10	800	427
26609	大丰	大中丰和名都4#变	10	800	342
26610	大丰	大中丰和名都6#变	10	800	430

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26611	大丰	大中丰和名都8#变	10	800	427
26612	大丰	大中上尚城1#配电房1#变	10	800	327
26613	大丰	大中上尚城1#配电房3#变	10	800	359
26614	大丰	大中上尚城5#变	10	800	318
26615	大丰	大中上尚城7#变	10	800	474
26616	大丰	大中泰西公寓1#变	10	800	434
26617	大丰	大中镇工业园区123#变	10	200	107
26618	大丰	大中镇泰丰村200#变	10	315	97
26619	大丰	大中镇泰西63#变	10	400	190
26620	大丰	大中镇泰西村189#变	10	315	20
26621	大丰	大中镇泰西村二组66#变	10	400	139
26622	大丰	大中镇泰西村三组(北)187#变	10	400	0
26623	大丰	大中镇泰西村小区188#变	10	400	131
26624	大丰	大中镇泰西村小区201#变	10	315	143
26625	大丰	大中镇天居351#变	10	400	139
26626	大丰	天居10#变压器	10	800	527
26627	大丰	天居12#变压器	10	800	493
26628	大丰	天居14#变压器	10	800	505
26629	大丰	天居16#变压器	10	800	501

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26630	大丰	大中恒北村248#箱式变	10	630	327
26631	大丰	大中恒北村249#箱式变	10	630	358
26632	大丰	大中恒北村二期2#变	10	400	216
26633	大丰	大中恒北村二期3#箱变.	10	400	250
26634	大丰	大中恒北村二期4#箱变	10	400	205
26635	大丰	大中恒北二期1#变压器	10	400	233
26636	大丰	大中恒北六组67#变	10	630	354
26637	大丰	大中原乡温泉301#变	10	630	449
26638	大丰	大中原乡温泉302#变	10	630	435
26639	大丰	大中镇刚强村一组145#变	10	200	35
26640	大丰	大中镇恒北村190#变	10	200	21
26641	大丰	大中镇恒北村八九组147#变	10	200	59
26642	大丰	大中镇恒北村八九组288#变	10	400	238
26643	大丰	大中镇恒北村八组157#变	10	200	25
26644	大丰	大中镇恒北村二三组150#变	10	200	2
26645	大丰	大中镇恒北村十组146#变	10	200	11
26646	大丰	大中镇恒北村十组158#变	10	200	66
26647	大丰	大中镇恒北村四六组151#变	10	200	84
26648	大丰	大中镇恒北村四组182#变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26649	大丰	大中镇恒北村五七组148#变	10	400	186
26650	大丰	大中镇恒北村五组281#变	10	200	8
26651	大丰	大中镇恒北村一组152#变	10	200	23
26652	大丰	大中镇恒北一组70#变	10	400	241
26653	大丰	大中镇恒丰村六组21#变	10	200	23
26654	大丰	大中镇恒丰村六组211#变	10	200	78
26655	大丰	大中镇恒丰村七组23#变	10	400	86
26656	大丰	大中镇恒丰村四组24#变	10	400	133
26657	大丰	大中镇恒丰村四组289#变	10	400	122
26658	大丰	大中镇恒丰村五组22#变	10	200	33
26659	大丰	大中镇恒丰村一二组26#变	10	400	84
26660	大丰	大中镇恒丰村一三组25#变	10	400	133
26661	大丰	大中镇恒南村八组215#变	10	200	115
26662	大丰	大中镇恒南村二组213#变	10	200	65
26663	大丰	大中镇恒南村九组137#变	10	200	26
26664	大丰	大中镇恒南村六组180#变	10	400	227
26665	大丰	大中镇恒南村七八组136#变	10	400	166
26666	大丰	大中镇恒南村七组214#变	10	200	64
26667	大丰	大中镇恒南村三组110#变	10	400	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26668	大丰	大中镇恒南村三组203#变	10	200	71
26669	大丰	大中镇恒南村十组138#变	10	200	0
26670	大丰	大中镇恒南村五六组134#变	10	200	93
26671	大丰	大中镇恒南村一三组133#变	10	200	26
26672	大丰	大中镇恒南村一组204#变	10	200	77
26673	大丰	大中镇恒南四组135#变	10	400	192
26674	大丰	大中镇西团小农场217#变	10	200	82
26675	大丰	大中红花安置小区252#变	10	630	395
26676	大丰	大中红花安置小区36#变	10	630	388
26677	大丰	大中红花安置小区37#变	10	400	166
26678	大丰	大中红花安置小区38#变	10	630	386
26679	大丰	大中镇刚强村二组140#变	10	200	113
26680	大丰	大中镇刚强村二组144#变	10	200	66
26681	大丰	大中镇刚强村六组131#变	10	400	217
26682	大丰	大中镇刚强村七八组139#变	10	200	52
26683	大丰	大中镇刚强村三四组143#变	10	400	64
26684	大丰	大中镇刚强村五六组142#变	10	400	103
26685	大丰	大中镇刚强村五组59#变	10	400	215
26686	大丰	大中镇刚强六组277#变	10	315	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26687	大丰	大中泰丰小区1#变	10	800	530
26688	大丰	大中泰丰小区3#变	10	800	484
26689	大丰	大中泰西公寓2#变	10	800	435
26690	大丰	大中镇泰丰二组354#变	10	200	85
26691	大丰	大中泰丰村同仁医院4#变	10	630	213
26692	大丰	大中镇泰西86#变	10	400	98
26693	大丰	大中镇泰西村三组65#变	10	630	138
26694	大丰	天居11#变压器	10	800	468
26695	大丰	天居13#变压器	10	800	396
26696	大丰	天居15#变压器	10	800	413
26697	大丰	天居9#变压器	10	800	505
26698	大丰	春风原乡1#配电室2#主变	10	800	558
26699	大丰	春风原乡1#配电室4#主变	10	800	605
26700	大丰	大中恒北村村部7#变	10	630	305
26701	大丰	大中镇利民202#变	10	400	137
26702	大丰	大中镇利民村二组73#变	10	200	0
26703	大丰	大中镇双喜村210#变	10	400	141
26704	大丰	大中镇双喜村居委会99#变	10	200	147
26705	大丰	大中镇双喜村三组101#变	10	400	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26706	大丰	大中镇双喜村三组192#变	10	400	191
26707	大丰	大中镇双喜村四组233#变	10	200	0
26708	大丰	大中镇双喜村一组100#变	10	400	103
26709	大丰	大中镇双喜三组102#变	10	400	212
26710	大丰	大中镇双喜四五组103#变	10	400	168
26711	大丰	春风原乡1#配电室1#主变	10	800	559
26712	大丰	春风原乡1#配电室3#主变	10	800	595
26713	大丰	大中镇龙福五组140#变	10	200	72
26714	大丰	大中镇新团建设村120#变	10	200	31
26715	大丰	大中镇新团建设村六组122#变	10	200	88
26716	大丰	大中镇新团建设村三组119#变	10	200	0
26717	大丰	大中镇新团建设村三组150#变	10	400	147
26718	大丰	大中镇新团建设村三组159#变	10	200	106
26719	大丰	大中镇新团建设村一组195#变	10	200	89
26720	大丰	大中镇新团建设村一组西118#变	10	200	0
26721	大丰	大中镇新团建设二组126#变	10	200	88
26722	大丰	大中镇新团建设三.五九组121#变	10	200	20
26723	大丰	大中镇新团建设一组160#变	10	200	95
26724	大丰	大中镇新团建设一组161#变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26725	大丰	大中镇新团老坝村八组北29#变	10	200	70
26726	大丰	大中镇新团老坝村八组南27#变	10	200	11
26727	大丰	大中镇新团老坝村七组28#变	10	400	206
26728	大丰	大中镇新团老坝村四组24#变	10	200	106
26729	大丰	大中镇新团老坝村五组274#变	10	400	232
26730	大丰	大中镇新团龙福83#变	10	400	0
26731	大丰	大中镇新团龙福村7. 8. 9组59#变	10	400	226
26732	大丰	大中镇新团龙福村二. 四组55#变	10	400	151
26733	大丰	大中镇新团龙福村九、十组56#变	10	400	178
26734	大丰	大中镇新团龙福村六组194#变	10	200	80
26735	大丰	大中镇新团龙福村七组北193#变	10	200	101
26736	大丰	大中镇新团龙福村七组北站61#变	10	200	102
26737	大丰	大中镇新团龙福村七组南192#变	10	200	55
26738	大丰	大中镇新团龙福村四组054#变	10	400	125
26739	大丰	大中镇新团龙福村四组163#变	10	200	79
26740	大丰	大中镇新团龙福村五组058#变	10	400	198
26741	大丰	大中镇新团龙福村五组110#变	10	200	103
26742	大丰	大中镇新团龙福村五组162#变	10	200	73
26743	大丰	大中镇新团龙福村五组57#变	10	200	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26744	大丰	大中镇新团龙福六组60#变	10	400	237
26745	大丰	大中镇新团同圣村十组95#变	10	200	42
26746	大丰	常盐园区人才社区10#变	10	800	634
26747	大丰	常盐园区人才社区12#变	10	800	624
26748	大丰	常盐园区人才社区2#变	10	800	494
26749	大丰	常盐园区人才社区4#变	10	800	530
26750	大丰	常盐园区人才社区6#变	10	800	623
26751	大丰	常盐园区人才社区8#变	10	800	635
26752	大丰	大中镇新团居委会12#变	10	400	270
26753	大丰	大中镇新团新联村七组173#变	10	400	143
26754	大丰	大中镇新团新联村七组36#变	10	200	56
26755	大丰	大中镇新团永久村六组35#变	10	200	83
26756	大丰	大中镇新团永久村一组31#变	10	400	213
26757	大丰	大中镇永久村二组32#变	10	400	159
26758	大丰	水晶花园2#主变	10	630	371
26759	大丰	水晶花园4#主变	10	630	353
26760	大丰	新都华府1#箱变	10	400	179
26761	大丰	鑫金汇小区1#变	10	630	413
26762	大丰	大中镇阜北村七组176#变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26763	大丰	大中镇阜北村四组175#变	10	200	29
26764	大丰	大中镇阜丰村八组185#变	10	200	70
26765	大丰	大中镇阜丰四组170#变	10	200	121
26766	大丰	大中镇阜北村三组172#变	10	200	70
26767	大丰	大中镇阜北村十二组126#变	10	400	144
26768	大丰	大中镇阜北村一三组125#变	10	200	2
26769	大丰	大中利民86#变	10	400	262
26770	大丰	大中利民87#变	10	400	227
26771	大丰	大中利民三组209#变	10	630	389
26772	大丰	大中镇利民村八组117#变	10	400	231
26773	大丰	大中镇利民村八组164#变	10	400	129
26774	大丰	大中镇利民村七组116#变	10	200	0
26775	大丰	大中镇利民村五组114#变	10	400	160
26776	大丰	大中镇利民六组115#变	10	200	19
26777	大丰	大中镇利民三四组113#变	10	400	125
26778	大丰	大中镇利民小区212#变	10	400	190
26779	大丰	大中镇利民小区32#变	10	400	172
26780	大丰	大中镇利民小区33#变.	10	400	215
26781	大丰	大中镇利民一组112#变	10	400	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26782	大丰	大中镇和瑞村二组78#变	10	400	194
26783	大丰	大中丰惠蝴蝶湾1#变	10	630	272
26784	大丰	大中丰惠蝴蝶湾11#主变	10	630	337
26785	大丰	大中丰惠蝴蝶湾12#变	10	400	219
26786	大丰	大中丰惠蝴蝶湾13#变	10	400	218
26787	大丰	大中丰惠蝴蝶湾2#变	10	500	201
26788	大丰	大中丰惠蝴蝶湾3#变	10	630	307
26789	大丰	大中丰惠蝴蝶湾4#变	10	630	271
26790	大丰	大中丰惠蝴蝶湾5#变	10	500	209
26791	大丰	大中丰惠蝴蝶湾6#变	10	315	207
26792	大丰	大中丰惠蝴蝶湾7#变	10	500	221
26793	大丰	大中丰惠蝴蝶湾8#变	10	630	350
26794	大丰	大中新民南小区5#变	10	800	381
26795	大丰	玉蝶苑3#变压器	10	500	361
26796	大丰	玉蝶苑6#变压器	10	1000	786
26797	大丰	大中镇和瑞355#变	10	200	101
26798	大丰	大中镇和瑞村278#变	10	400	239
26799	大丰	大中镇和瑞村二组80#变	10	200	0
26800	大丰	大中镇和瑞村二组82#变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26801	大丰	大中镇和瑞村六组236#变	10	100	16
26802	大丰	大中镇和瑞村六组 电站77#变	10	100	0
26803	大丰	大中镇和瑞村三组79#变	10	200	23
26804	大丰	大中镇和瑞村四组263#变	10	200	51
26805	大丰	大中镇和瑞村四组74#变	10	400	161
26806	大丰	大中镇和瑞村五组234#变	10	200	87
26807	大丰	大中镇和瑞村五组235#变	10	400	250
26808	大丰	大中镇和瑞村五组235#变	10	400	249
26809	大丰	大中镇和瑞村五组75#变	10	200	83
26810	大丰	大中镇和瑞四组261#变	10	200	23
26811	大丰	大中镇和瑞村七组250#变	10	200	106
26812	大丰	大中城南家园2#变	10	800	408
26813	大丰	大中城南家园4#变	10	1000	602
26814	大丰	大中城南家园6#变	10	1000	460
26815	大丰	大中丰和名都1#变	10	800	406
26816	大丰	大中丰和名都3#变	10	800	404
26817	大丰	大中丰和名都5#变	10	800	438
26818	大丰	大中丰和名都7#变	10	800	425
26819	大丰	大中上尚城1#配电房2#变	10	800	344

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26820	大丰	大中上尚城1#配电房4#变	10	800	352
26821	大丰	大中上尚城6#变	10	800	328
26822	大丰	大中上尚城8#变	10	800	424
26823	大丰	大中镇丰盈公司8#变	10	400	136
26824	大丰	大中镇红花村二组49#变	10	400	143
26825	大丰	大中镇红花村六组349#变	10	400	113
26826	大丰	大中镇红花村六组47#变	10	400	164
26827	大丰	大中镇红花村六组48#变	10	400	97
26828	大丰	大中镇红花村五组159#变	10	400	85
26829	大丰	大中镇红花村五组195#变	10	200	98
26830	大丰	大中镇红花六组256#变	10	400	162
26831	大丰	大中镇红花四组46#变	10	400	189
26832	大丰	大中镇红花五组27#变	10	200	0
26833	大丰	大中镇红花一组45#变	10	400	85
26834	大丰	凤凰城1#变压器	10	800	453
26835	大丰	凤凰城3#变压器	10	800	552
26836	大丰	凤凰城5#变压器	10	800	513
26837	大丰	凤凰城7#变压器	10	800	522
26838	大丰	大中镇红花村83#变	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26839	大丰	大中新民南小区1#箱变	10	630	349
26840	大丰	大中新民南小区3#主变	10	800	384
26841	大丰	大中新民南小区4#主变	10	630	405
26842	大丰	大中新民南小区44#箱变	10	630	410
26843	大丰	大中新民南小区6#变	10	800	460
26844	大丰	大中新民四组160#箱式变	10	400	93
26845	大丰	大中镇新民村安置小区1#变	10	250	0
26846	大丰	大中镇新民村二组52#变	10	400	90
26847	大丰	大中镇新民村南小区14#变	10	400	128
26848	大丰	大中镇新民村三组237#变	10	200	118
26849	大丰	大中镇新民村四组54#变	10	400	59
26850	大丰	大中镇新民村一组19#变	10	200	42
26851	大丰	大中镇新民村一组51#变	10	200	0
26852	大丰	大中镇新民南小区191#变	10	400	104
26853	大丰	大中镇新民南小区194#变	10	400	194
26854	大丰	大中镇新民南小区247#变	10	400	200
26855	大丰	大中镇新民新城二村69#变	10	400	80
26856	大丰	新民村四组275#变	10	400	46
26857	大丰	大中镇和瑞村八组81#变	10	200	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26858	大丰	大中学府名城2#变	10	1000	468
26859	大丰	大中学府名城4#变	10	1000	352
26860	大丰	大中镇新民村七组58#变	10	400	122
26861	大丰	大中镇新民六组18#变	10	200	27
26862	大丰	大中镇新团西康路路灯102#变	10	200	106
26863	大丰	西康变89#变	10	630	447
26864	大丰	学府名城10#主变	10	630	308
26865	大丰	学府名城6#主变	10	630	298
26866	大丰	学府名城8#主变	10	630	426
26867	大丰	湖畔玲珑府10#变压器	10	800	475
26868	大丰	湖畔玲珑府12#变压器	10	800	501
26869	大丰	湖畔玲珑府14#变压器	10	800	640
26870	大丰	湖畔玲珑府2#变压器	10	800	489
26871	大丰	湖畔玲珑府4#变压器	10	800	501
26872	大丰	湖畔玲珑府6#变压器	10	800	536
26873	大丰	湖畔玲珑府8#变压器	10	800	509
26874	大丰	银碟苑7#变	10	800	438
26875	大丰	银碟苑9#变	10	800	624
26876	大丰	玉蝶苑1#变压器	10	1000	481

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26877	大丰	玉蝶苑2#变压器	10	1000	586
26878	大丰	玉蝶苑4#变压器	10	1000	656
26879	大丰	玉蝶苑5#变压器	10	500	260
26880	大丰	大中镇河口四组33#变	10	200	155
26881	大丰	大中镇新团车站1#变	10	400	173
26882	大丰	大中镇新团河口村三组50#变	10	200	101
26883	大丰	大中镇新团河口村四组51#变	10	200	84
26884	大丰	大中镇新团劲力化肥厂130#变	10	400	223
26885	大丰	大中镇新团劲力化肥厂公寓249#变	10	400	259
26886	大丰	大中镇河口北小区38#变	10	400	217
26887	大丰	大中镇新团安置小区134#变	10	200	34
26888	大丰	大中镇新团安置小区135#变	10	200	44
26889	大丰	大中镇新团安置小区137#变	10	200	50
26890	大丰	大中镇新团河口北小区129#变	10	315	0
26891	大丰	大中镇新团河口北小区150#变	10	400	160
26892	大丰	大中镇新团河口北小区152#变	10	400	61
26893	大丰	大中镇新团河口北小区东188#变	10	315	108
26894	大丰	大中镇新团河口北小区西187#变	10	315	88
26895	大丰	大中镇新团河口村四组45#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26896	大丰	大中镇新团长安北小区128#变	10	400	138
26897	大丰	大中镇新团长安北小区146#变	10	400	186
26898	大丰	大中镇新团长安北小区147#变	10	200	88
26899	大丰	大中镇新团长安北小区251#变	10	400	165
26900	大丰	大中镇新团长安公寓145#变	10	400	165
26901	大丰	大中镇长安北小区291#变	10	400	243
26902	大丰	振兴线公路站宿舍区314#变	10	630	234
26903	大丰	大中学府名城1#变	10	1000	234
26904	大丰	大中学府名城3#变	10	1000	234
26905	大丰	大中镇大丰桥路灯42#变	10	100	44
26906	大丰	大中镇大丰桥路灯43#变	10	80	27
26907	大丰	大中镇河口四组173#变	10	200	143
26908	大丰	大中镇开发区新民村61#变	10	100	80
26909	大丰	大中镇新民村八组56#变	10	400	217
26910	大丰	大中镇新民村九组57#变	10	200	87
26911	大丰	大中镇新团河口村四组132#变	10	200	100
26912	大丰	香溪水岸2#变	10	800	234
26913	大丰	香溪水岸4#变	10	800	234
26914	大丰	香溪水岸6#变	10	800	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26915	大丰	香溪水岸8#变	10	800	234
26916	大丰	学府名城7#主变	10	630	234
26917	大丰	学府名城9#主变	10	630	234
26918	大丰	大中丰尚国际1#变	10	1000	585
26919	大丰	大中丰尚国际3#变	10	1000	603
26920	大丰	大中海聚汽配城1#主变	10	800	384
26921	大丰	大中海聚汽配城3#主变	10	800	450
26922	大丰	大中镇大新村276#变	10	200	35
26923	大丰	大中镇大新村三组71#变	10	400	195
26924	大丰	大中镇大新村三组88#变	10	315	68
26925	大丰	大中镇大新村四组168#变	10	315	15
26926	大丰	大中镇大新村四组84#变	10	400	185
26927	大丰	大中镇大新村一组350#变	10	400	38
26928	大丰	大中镇大新村一组68#变	10	400	202
26929	大丰	大中镇大新村一组90#变	10	400	82
26930	大丰	大中镇大新村一组91#变	10	400	116
26931	大丰	大中镇大新村一组东31#变	10	400	143
26932	大丰	大中镇大新二组76#变	10	200	68
26933	大丰	大中镇大新小区171#变	10	400	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26934	大丰	大中镇酒厂东变65#变	10	200	15
26935	大丰	丰尚国际7#主变	10	630	438
26936	大丰	大中丰尚国际2#变	10	1000	550
26937	大丰	大中丰尚国际4#变	10	1000	632
26938	大丰	大中海聚汽配城2#主变	10	800	447
26939	大丰	大中海聚汽配城4#主变	10	800	421
26940	大丰	大中镇大力集团282#变	10	400	191
26941	大丰	大中镇大力集团284#变	10	400	199
26942	大丰	大中镇大力集团94#变	10	400	208
26943	大丰	大中镇大新村三组17#变	10	160	28
26944	大丰	大中镇阜北八组东286#变	10	400	160
26945	大丰	大中镇阜北村八组186#变	10	400	94
26946	大丰	大中镇阜北村九组130#变	10	400	74
26947	大丰	大中镇阜北村九组165#变	10	400	123
26948	大丰	大中镇阜北村十一组174#变	10	200	131
26949	大丰	大中镇阜北六组127#变	10	400	46
26950	大丰	大中镇阜北七组128#变	10	315	111
26951	大丰	大中镇阜北七组西287#变	10	400	267
26952	大丰	大中镇阜北十一组南285#变	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26953	大丰	大中镇阜北十组129#变	10	400	207
26954	大丰	大中镇阜丰村六组161#变	10	200	42
26955	大丰	丰尚国际5#主变	10	1250	803
26956	大丰	丰尚国际6#主变	10	1250	758
26957	大丰	常盐园区人才社区1#变	10	800	506
26958	大丰	常盐园区人才社区11#变	10	800	586
26959	大丰	常盐园区人才社区3#变	10	800	506
26960	大丰	常盐园区人才社区5#变	10	800	563
26961	大丰	常盐园区人才社区7#变	10	800	627
26962	大丰	常盐园区人才社区9#变	10	800	636
26963	大丰	大中镇新团长安村五组100#变	10	200	151
26964	大丰	大中镇新团河口村二组46#变	10	200	0
26965	大丰	大中镇新团河口村三组47#变	10	200	0
26966	大丰	大中镇新团河口南小区151#变	10	315	62
26967	大丰	大中瑞丰花园二期10#变	10	630	436
26968	大丰	大中瑞丰花园二期8#变	10	630	417
26969	大丰	大中镇新团大刘路路灯20#变	10	80	61
26970	大丰	大中镇新团长安北小区298#变	10	400	212
26971	大丰	大中瑞丰花园1#变	10	800	465

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26972	大丰	大中瑞丰花园3#变	10	800	400
26973	大丰	大中新团江南山水城2#箱变	10	1000	491
26974	大丰	大中新团上城一号1#主变	10	800	487
26975	大丰	大中新团上城一号4#主变	10	800	480
26976	大丰	大中新团上城一号6#主变	10	800	506
26977	大丰	大中新团长安南小区131#变	10	630	246
26978	大丰	山水城4#主变	10	800	431
26979	大丰	山水城6#主变	10	800	621
26980	大丰	山水城8#主变	10	800	462
26981	大丰	新团长安农民公寓149#变	10	630	337
26982	大丰	大中瑞丰花园2#变	10	800	428
26983	大丰	大中瑞丰花园4#变	10	800	349
26984	大丰	大中瑞丰花园二期7#变	10	630	423
26985	大丰	大中瑞丰花园二期9#变	10	630	446
26986	大丰	大中新团上城一号2#主变	10	800	528
26987	大丰	大中新团上城一号3#主变	10	800	502
26988	大丰	大中新团上城一号5#主变	10	800	495
26989	大丰	大中新团上城一号7#主变	10	800	504
26990	大丰	大中新团长安南小区144#变	10	630	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26991	大丰	大中新团长安南小区3#主变	10	800	491
26992	大丰	大中新团长安南小区4#主变	10	800	543
26993	大丰	大中新团长安南小区48#主变	10	800	339
26994	大丰	大中长安村开发区6#变	10	630	207
26995	大丰	大中镇河口村一组279#变	10	200	97
26996	大丰	大中镇新团光明村158#变	10	315	144
26997	大丰	大中镇新团河口二组北153#变	10	200	131
26998	大丰	大中镇新团长安村二组97#变	10	200	89
26999	大丰	大中镇新团长安村十组105#变	10	200	81
27000	大丰	大中镇新团长安南小区148#变	10	315	119
27001	大丰	大中镇长安北小区292#变	10	400	135
27002	大丰	大中镇长安村村部170#变	10	400	208
27003	大丰	山水城3#主变	10	800	530
27004	大丰	山水城5#主变	10	800	423
27005	大丰	山水城7#主变	10	800	473
27006	大丰	长安南小区2#变	10	1000	686
27007	大丰	大中新团长安南小区1#变	10	1000	774
27008	大丰	大中镇新团长安村一组96#变	10	200	67
27009	大丰	大中新团水晶花园184#变	10	400	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27010	大丰	大中新团水晶花园185#变	10	400	147
27011	大丰	大中新团水晶花园186#变	10	400	187
27012	大丰	大中镇新团村六组257#变	10	400	157
27013	大丰	大中镇新团大刘路路灯18#变	10	80	44
27014	大丰	大中镇新团大刘路路灯19#变	10	80	57
27015	大丰	大中镇新团供电所26#变	10	200	123
27016	大丰	大中镇新团居委会10#变	10	400	217
27017	大丰	大中镇新团居委会11#变	10	400	144
27018	大丰	大中镇新团居委会143#变	10	200	84
27019	大丰	大中镇新团居委会6#变	10	315	136
27020	大丰	大中镇新团居委会7#变	10	400	130
27021	大丰	大中镇新团居委会8#变	10	400	223
27022	大丰	大中镇新团居委会9#变	10	400	279
27023	大丰	大中镇新团小学141#变	10	200	0
27024	大丰	大中镇新团永久村三组33#变	10	200	47
27025	大丰	大中镇新团永久村四组155#变	10	400	213
27026	大丰	大中镇新团永久村五组34#变	10	400	210
27027	大丰	大中镇新团长面粉厂103#变	10	200	84
27028	大丰	水岸林邸1#主变	10	800	626

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27029	大丰	水岸林邸3#主变	10	800	626
27030	大丰	水岸林邸5#主变	10	800	619
27031	大丰	水岸林邸7#主变	10	800	631
27032	大丰	水晶花园1#主变	10	630	389
27033	大丰	水晶花园3#主变	10	630	393
27034	大丰	新都华府2#箱变	10	200	69
27035	大丰	新团安置小区209#变	10	630	301
27036	大丰	新团安置小区3#变	10	630	296
27037	大丰	新团安置小区4#变	10	630	356
27038	大丰	新团安置小区6#变	10	630	364
27039	大丰	新团安置小区7#变	10	630	385
27040	大丰	新团安置小区8#变	10	630	334
27041	大丰	新团村安置小区1#变	10	630	350
27042	大丰	新团村安置小区2#变	10	630	333
27043	大丰	鑫金汇小区2#变	10	630	348
27044	大丰	大中镇新团村四组39#变	10	400	255
27045	大丰	大中镇新团村四组65#变	10	400	210
27046	大丰	大中镇新团光明62#变	10	200	70
27047	大丰	大中镇新团光明村253#变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27048	大丰	大中镇新团光明村二. 四组63#变	10	200	122
27049	大丰	大中镇新团光明村二组136#变	10	400	166
27050	大丰	大中镇新团光明村二组156#变	10	400	174
27051	大丰	大中镇新团光明村七组67#变	10	200	0
27052	大丰	大中镇新团光明村四组198#变	10	200	125
27053	大丰	大中镇新团光明四组154#变	10	400	209
27054	大丰	大中镇新团光明中站66#变	10	315	215
27055	大丰	大中镇新团新联村二组44#变	10	200	85
27056	大丰	大中镇新团新联村三组42#变	10	400	240
27057	大丰	大中镇新团新联村三组98#变	10	200	108
27058	大丰	大中镇新团新联村一. 四组43#变	10	400	252
27059	大丰	大中镇新团新联村一组172#变	10	400	118
27060	大丰	水岸林邸2#主变	10	800	633
27061	大丰	水岸林邸4#主变	10	800	632
27062	大丰	水岸林邸6#主变	10	800	620
27063	大丰	水岸林邸8#主变	10	800	568
27064	大丰	新团小区三期1#变	10	630	269
27065	大丰	新团小区三期2#变	10	630	323
27066	大丰	新团小区三期3#变	10	400	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27067	大丰	新团小区三期4#变	10	630	320
27068	大丰	新团小区三期5#变	10	630	441
27069	大丰	大中德丰村梅花湾5#变	10	630	96
27070	大丰	大山镇德丰村264#变	10	200	30
27071	大丰	大山镇德丰村85#变	10	400	168
27072	大丰	大山镇德丰村六组120#变-JN	10	400	68
27073	大丰	大山镇德丰村六组122#变	10	400	119
27074	大丰	大山镇德丰村七组262#变	10	400	222
27075	大丰	大山镇德丰村三组107#变	10	400	174
27076	大丰	大山镇德丰村三组20#变	10	400	203
27077	大丰	大山镇德丰村五六组169#变	10	400	122
27078	大丰	大山镇德丰村五组118#变	10	160	56
27079	大丰	大山镇德丰村五组121#变	10	400	236
27080	大丰	大山镇德丰村五组290#变	10	400	154
27081	大丰	大山镇德丰村五组303#变	10	400	199
27082	大丰	大山镇德丰五组177#变	10	200	0
27083	大丰	大山镇德西村三组163#变	10	200	25
27084	大丰	大山镇德西村四组35#变	10	400	132
27085	大丰	大山镇新团同圣村十组171#变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27086	大丰	大中镇新团同圣村八组93#变	10	200	128
27087	大丰	湖畔玲珑府1#变压器	10	800	517
27088	大丰	湖畔玲珑府11#变压器	10	800	456
27089	大丰	湖畔玲珑府13#变压器	10	800	640
27090	大丰	湖畔玲珑府3#变压器	10	800	463
27091	大丰	湖畔玲珑府5#变压器	10	800	387
27092	大丰	湖畔玲珑府7#变压器	10	800	507
27093	大丰	湖畔玲珑府9#变压器	10	800	552
27094	大丰	大中人才公寓2#主变	10	630	406
27095	大丰	大中新团灶圩小区1#变	10	630	159
27096	大丰	大中新团灶圩小区10号箱变	10	500	203
27097	大丰	大中新团灶圩小区11号箱变	10	500	215
27098	大丰	大中新团灶圩小区12#变	10	630	315
27099	大丰	大中新团灶圩小区13#变	10	630	336
27100	大丰	大中新团灶圩小区14#变	10	630	319
27101	大丰	大中新团灶圩小区15#变	10	1000	603
27102	大丰	大中新团灶圩小区2#变	10	630	247
27103	大丰	大中新团灶圩小区3#变	10	500	220
27104	大丰	大中新团灶圩小区4#变	10	500	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27105	大丰	大中新团灶圩小区5#变	10	500	212
27106	大丰	大中新团灶圩小区6#变	10	630	227
27107	大丰	大中新团灶圩小区7#变	10	630	288
27108	大丰	大中新团灶圩小区8号箱变	10	630	290
27109	大丰	大中新团灶圩小区9号箱变	10	500	222
27110	大丰	大中灶圩小区17#变	10	630	422
27111	大丰	大中镇新团灶圩村九组115#变	10	400	89
27112	大丰	大中镇新团灶圩村十二组117#变	10	200	123
27113	大丰	大中镇新团灶圩村五组197#变	10	200	60
27114	大丰	大中镇灶圩电站125#变	10	200	53
27115	大丰	金海社区1#主变	10	1000	564
27116	大丰	金海社区2#主变	10	1000	608
27117	大丰	金海社区3#主变	10	1000	668
27118	大丰	金海社区4#主变	10	1000	593
27119	大丰	金海社区6#主变	10	630	457
27120	大丰	大中镇新团175#变	10	250	0
27121	大丰	大中镇新团94#变	10	200	0
27122	大丰	大中镇新团龙福村5组73#变	10	200	0
27123	大丰	大中镇新团建设村七组123#变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27124	大丰	大中镇新团建设村四组14#变	10	200	117
27125	大丰	大中镇新团建设村四组196#变	10	200	104
27126	大丰	大中镇新团老坝村三组106#变	10	400	227
27127	大丰	大中镇新团老坝村三组124#变	10	200	69
27128	大丰	大中镇新团老坝村三组261#变	10	200	65
27129	大丰	大中镇新团老坝村三组88#变	10	200	70
27130	大丰	大中镇新团老坝三组99#变	10	200	100
27131	大丰	大中镇新团龙福村72#变	10	400	161
27132	大丰	大中镇新团龙福村六组74#变	10	200	10
27133	大丰	大中镇新团龙福村三组169#变	10	200	42
27134	大丰	大中镇新团龙福村三组71#变	10	200	98
27135	大丰	大中镇新团龙福村四组104#变	10	400	244
27136	大丰	大中镇新团龙福村一、二组53#变	10	200	126
27137	大丰	大中镇兴隆村二组东70#变	10	200	136
27138	大丰	八灶村七组80#变	10	400	263
27139	大丰	大中镇老坝村二组200#变	10	200	103
27140	大丰	大中镇新团八灶村272#变	10	400	105
27141	大丰	大中镇新团八灶村52#变	10	200	103
27142	大丰	大中镇新团八灶村75#变	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27143	大丰	大中镇新团八灶村八组79#变	10	200	76
27144	大丰	大中镇新团八灶村二组15#变	10	200	111
27145	大丰	大中镇新团八灶村六组168#变	10	200	86
27146	大丰	大中镇新团八灶村六组240#变	10	200	0
27147	大丰	大中镇新团八灶村七组78#变	10	200	96
27148	大丰	大中镇新团八灶村三组76#变	10	400	255
27149	大丰	大中镇新团八灶村五组(北)167#变	10	200	80
27150	大丰	大中镇新团八灶村五组166#变	10	200	79
27151	大丰	大中镇新团八灶村五组77#变	10	200	69
27152	大丰	大中镇新团村二组157#变	10	400	236
27153	大丰	大中镇新团村二组41#变	10	400	222
27154	大丰	大中镇新团村二组69#变	10	400	152
27155	大丰	大中镇新团村五组239#变	10	400	142
27156	大丰	大中镇新团村一组40#变	10	200	52
27157	大丰	大中镇新团老坝村二组138#变	10	400	232
27158	大丰	大中镇新团老坝村二组164#变	10	200	67
27159	大丰	大中镇新团老坝村二组85#变	10	200	28
27160	大丰	大中镇新团老坝村六组165#变	10	200	81
27161	大丰	大中镇新团老坝村六组25#变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27162	大丰	大中镇新团老坝村六组273#变	10	315	203
27163	大丰	大中镇新团老坝村三组30#变	10	200	77
27164	大丰	大中镇新团老坝村三组89#变	10	200	97
27165	大丰	大中镇新团老坝村三组南23#变	10	200	0
27166	大丰	大中镇新团老坝村四组271#变	10	200	122
27167	大丰	大中镇新团老坝村四组87#变	10	400	97
27168	大丰	大中镇新团老坝村五组22#变	10	400	163
27169	大丰	大中镇新团老坝村五组260#变	10	400	128
27170	大丰	大中镇新团老坝村一组199#变	10	200	52
27171	大丰	大中镇新团老坝村一组21#变	10	200	43
27172	大丰	大中镇新团老坝村一组84#变	10	400	188
27173	大丰	大中镇新团老坝五组16#变	10	200	100
27174	大丰	大中镇新团同圣村二组176#变	10	400	180
27175	大丰	大中镇新团同圣村二组91#变	10	200	57
27176	大丰	大中镇新团同圣村六组127#变	10	200	4
27177	大丰	大中镇新团同圣村四组92#变	10	400	214
27178	大丰	大中镇新团同圣村一组90#变	10	200	44
27179	大丰	大中镇新团同圣十一组68#变	10	200	114
27180	大丰	大中镇新团小学142#变	10	400	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27181	大丰	大中镇新团营南村三组82#变	10	400	196
27182	大丰	大中镇新团营南村一组81#变	10	400	193
27183	大丰	大中镇新团灶圩村二组108#变	10	100	0
27184	大丰	大中镇新团灶圩村六组112#变	10	200	0
27185	大丰	大中镇新团灶圩村四组133#变	10	200	0
27186	大丰	大中镇新团灶圩村五组111#变	10	200	0
27187	大丰	大中镇灶圩村三组109#变	10	200	0
27188	大丰	大中灶圩小区18#变	10	630	390
27189	大丰	金海社区5#主变	10	630	465
27190	大丰	大中人才公寓1#主变	10	630	379
27191	大丰	大中新团灶圩小区16#变	10	1000	483
27192	大丰	大中镇新团灶圩村七组101#变	10	200	143
27193	大丰	大中镇新团灶圩村七组113#变	10	200	155
27194	大丰	香溪水岸1#变	10	800	562
27195	大丰	香溪水岸3#变	10	800	535
27196	大丰	香溪水岸5#变	10	800	558
27197	大丰	香溪水岸7#变	10	800	496
27198	大丰	大中镇泰丰村259#变	10	315	138
27199	大丰	大中镇泰丰村七组西167#变	10	200	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27200	大丰	大中镇泰丰村四组156#变	10	400	141
27201	大丰	大中镇泰丰村四组166#变	10	400	237
27202	大丰	大中镇泰丰村五组28#变	10	630	420
27203	大丰	大中镇泰丰村五组98#变	10	630	464
27204	大丰	大中镇棉麻公司四组1#变	10	315	188
27205	大丰	大中镇双喜208#变	10	200	78
27206	大丰	大中镇双喜村207#变	10	200	90
27207	大丰	大中镇双喜村六组104#变	10	200	62
27208	大丰	大中镇双喜村六组205#变	10	400	246
27209	大丰	大中镇双喜村七组105#变	10	400	45
27210	大丰	大中镇双喜村七组206#变	10	200	5
27211	大丰	大中镇泰丰村三组五组95#变	10	400	41
27212	大丰	大中镇泰丰村四组231#变	10	315	35
27213	大丰	大中镇泰丰村四组254#变	10	400	149
27214	大丰	大中镇泰丰村四组55#变	10	315	92
27215	大丰	大中镇泰丰村四组96#变	10	400	76
27216	大丰	大中镇泰丰村五组30#变	10	400	130
27217	大丰	大中镇泰丰村五组72#变	10	315	31
27218	大丰	大中镇泰丰村五组97#变	10	400	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27219	大丰	大中镇泰丰五组119#变	10	200	15
27220	大丰	刘庄镇东方村二组122#变	10	200	52
27221	大丰	刘庄镇东方村二组25#变	10	200	67
27222	大丰	刘庄镇东方村二组31#变	10	200	32
27223	大丰	刘庄镇东方村三组177#变	10	200	56
27224	大丰	刘庄镇东方村三组26#变	10	400	161
27225	大丰	刘庄镇东方村三组27#变	10	160	37
27226	大丰	刘庄镇东方村三组28#变	10	200	67
27227	大丰	刘庄镇东方村四组183#变	10	200	64
27228	大丰	刘庄镇东方村四组22#变	10	200	93
27229	大丰	刘庄镇东方村四组29#变	10	200	23
27230	大丰	刘庄镇东方村四组86#变	10	200	100
27231	大丰	刘庄镇东方村五组132#变	10	100	0
27232	大丰	刘庄镇东方村五组182#变	10	200	54
27233	大丰	刘庄镇东方村五组23#变	10	200	113
27234	大丰	刘庄镇东方村五组24#变	10	200	92
27235	大丰	刘庄镇东方村一组123#变	10	200	59
27236	大丰	刘庄镇东方村一组124#变	10	400	154
27237	大丰	刘庄镇东方村一组30#变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27238	大丰	刘庄镇东方村一组32#变	10	400	114
27239	大丰	刘庄镇东方五组199#变	10	400	98
27240	大丰	刘庄镇东联村二组121#变	10	400	76
27241	大丰	刘庄镇东联村二组91#变	10	200	35
27242	大丰	刘庄镇东联村六组108#变	10	400	203
27243	大丰	刘庄镇东联村六组134#变	10	400	110
27244	大丰	刘庄镇东联村六组184#变	10	200	85
27245	大丰	刘庄镇东联村六组80#变	10	200	50
27246	大丰	刘庄镇东联村六组81#变	10	200	35
27247	大丰	刘庄镇东联村三组140#变	10	200	0
27248	大丰	刘庄镇东联村三组83#变	10	160	49
27249	大丰	刘庄镇东联村三组84#变	10	200	18
27250	大丰	刘庄镇东联村三组87#变	10	200	103
27251	大丰	刘庄镇东联村四组120#变	10	400	117
27252	大丰	刘庄镇东联村四组179#变	10	200	59
27253	大丰	刘庄镇东联村四组207#变	10	200	23
27254	大丰	刘庄镇东联村五组118#变	10	200	22
27255	大丰	刘庄镇东联村五组119#变	10	200	59
27256	大丰	刘庄镇东联村五组79#变	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27257	大丰	刘庄镇东联村一组151#变	10	200	65
27258	大丰	刘庄镇东联村一组185#变	10	200	44
27259	大丰	刘庄镇东联村一组198#变	10	400	51
27260	大丰	刘庄镇东联村一组21#变	10	200	53
27261	大丰	刘庄镇东联村一组82#变	10	400	97
27262	大丰	刘庄镇东联村一组85#变	10	200	64
27263	大丰	刘庄镇良好村六组44#变	10	100	77
27264	大丰	刘庄镇9#路灯变	10	80	58
27265	大丰	刘庄镇光荣村二组103#变	10	100	30
27266	大丰	刘庄镇光荣村二组104#变	10	200	89
27267	大丰	刘庄镇光荣村二组129#变	10	200	38
27268	大丰	刘庄镇光荣村二组132#变	10	200	65
27269	大丰	刘庄镇光荣村二组133#变	10	200	36
27270	大丰	刘庄镇光荣村二组62#变	10	200	94
27271	大丰	刘庄镇光荣村二组63#变	10	200	88
27272	大丰	刘庄镇光荣村二组64#变	10	160	50
27273	大丰	刘庄镇光荣村六组102#变	10	200	104
27274	大丰	刘庄镇光荣村六组162#变	10	200	106
27275	大丰	刘庄镇光荣村六组23#变	10	100	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27276	大丰	刘庄镇光荣村六组24#变	10	160	56
27277	大丰	刘庄镇光荣村六组25#变	10	200	66
27278	大丰	刘庄镇光荣村六组26#变	10	200	43
27279	大丰	刘庄镇光荣村六组55#变	10	160	0
27280	大丰	刘庄镇光荣村七组128#变	10	200	93
27281	大丰	刘庄镇光荣村七组164#变	10	315	196
27282	大丰	刘庄镇光荣村七组21#变	10	200	105
27283	大丰	刘庄镇光荣村七组22#变	10	200	96
27284	大丰	刘庄镇光荣村七组30#变	10	200	42
27285	大丰	刘庄镇光荣村三组15#变	10	200	87
27286	大丰	刘庄镇光荣村三组16#变	10	200	77
27287	大丰	刘庄镇光荣村三组17#变	10	400	192
27288	大丰	刘庄镇光荣村三组65#变	10	400	225
27289	大丰	刘庄镇光荣村四组106#变	10	200	79
27290	大丰	刘庄镇光荣村四组131#变	10	200	83
27291	大丰	刘庄镇光荣村四组59#变	10	200	81
27292	大丰	刘庄镇光荣村四组66#变	10	200	107
27293	大丰	刘庄镇光荣村五组134#变	10	200	75
27294	大丰	刘庄镇光荣村五组175#变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27295	大丰	刘庄镇光荣村五组176#变	10	200	105
27296	大丰	刘庄镇光荣村五组27#变	10	200	65
27297	大丰	刘庄镇光荣村五组29#变	10	200	57
27298	大丰	刘庄镇光荣村一组116#变	10	100	17
27299	大丰	刘庄镇光荣村一组60#变	10	200	58
27300	大丰	刘庄镇光荣村一组61#变	10	400	136
27301	大丰	刘庄镇竞赛村四组145#变	10	200	100
27302	大丰	刘庄镇竞赛村五组75#变	10	200	82
27303	大丰	刘庄镇新桥村八组91#变	10	200	41
27304	大丰	刘庄镇新桥村二组110#变	10	200	85
27305	大丰	刘庄镇新桥村二组206#变	10	200	86
27306	大丰	刘庄镇新桥村二组50#变	10	200	0
27307	大丰	刘庄镇新桥村四组108#变	10	200	34
27308	大丰	刘庄镇新桥村四组109#变	10	200	54
27309	大丰	刘庄镇新桥村四组144#变	10	315	11
27310	大丰	刘庄镇新桥村四组177#变	10	200	98
27311	大丰	刘庄镇新桥村四组51#变	10	400	228
27312	大丰	刘庄镇新桥村四组52#变	10	200	0
27313	大丰	刘庄镇新桥村四组89#变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27314	大丰	大翰置业113#变	10	630	375
27315	大丰	刘庄镇竞赛村二组69#变	10	200	51
27316	大丰	刘庄镇竞赛村二组76#变	10	200	49
27317	大丰	刘庄镇竞赛村二组77#变	10	400	88
27318	大丰	刘庄镇竞赛村六组114#变	10	200	66
27319	大丰	刘庄镇竞赛村六组135#变	10	200	100
27320	大丰	刘庄镇竞赛村六组8#变	10	400	98
27321	大丰	刘庄镇竞赛村三组124#变	10	200	85
27322	大丰	刘庄镇竞赛村三组205#变	10	400	71
27323	大丰	刘庄镇竞赛村三组70#变	10	200	74
27324	大丰	刘庄镇竞赛村三组71#变	10	400	0
27325	大丰	刘庄镇竞赛村四组125#变	10	200	65
27326	大丰	刘庄镇竞赛村四组72#变	10	200	38
27327	大丰	刘庄镇竞赛村四组73#变	10	200	35
27328	大丰	刘庄镇竞赛村四组92#变	10	200	81
27329	大丰	刘庄镇竞赛村五组152#变	10	200	110
27330	大丰	刘庄镇竞赛村五组74#变	10	200	68
27331	大丰	刘庄镇竞赛村一组123#变	10	200	7
27332	大丰	刘庄镇竞赛村一组142#变	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27333	大丰	刘庄镇竞赛村一组165#变	10	200	72
27334	大丰	刘庄镇竞赛村一组166#变	10	200	100
27335	大丰	刘庄镇竞赛村一组67#变	10	200	33
27336	大丰	刘庄镇竞赛村一组68#变	10	200	42
27337	大丰	刘庄镇竞赛小区202#变	10	200	10
27338	大丰	刘庄镇竞赛小区7#变	10	400	151
27339	大丰	刘庄镇龙心村二组107#变	10	200	90
27340	大丰	刘庄镇龙心村二组156#变	10	400	108
27341	大丰	刘庄镇龙心村二组80#变	10	200	107
27342	大丰	刘庄镇龙心村二组81#变	10	200	74
27343	大丰	刘庄镇龙心村六组105#变	10	200	0
27344	大丰	刘庄镇龙心村六组178#变	10	400	0
27345	大丰	刘庄镇龙心村六组201#变	10	400	43
27346	大丰	刘庄镇龙心村六组78#变	10	400	0
27347	大丰	刘庄镇龙心村六组93#变	10	200	96
27348	大丰	刘庄镇龙心村三组126#变	10	400	198
27349	大丰	刘庄镇龙心村三组158#变	10	200	109
27350	大丰	刘庄镇龙心村三组79#变	10	200	93
27351	大丰	刘庄镇龙心村三组96#变	10	200	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27352	大丰	刘庄镇龙心村十组139#变	10	200	89
27353	大丰	刘庄镇龙心村四组115#变	10	400	260
27354	大丰	刘庄镇龙心村四组130#变	10	200	101
27355	大丰	刘庄镇龙心村四组86#变	10	200	81
27356	大丰	刘庄镇龙心村四组87#变	10	400	223
27357	大丰	刘庄镇龙心村五组127#变	10	200	27
27358	大丰	刘庄镇龙心村五组204#变	10	400	25
27359	大丰	刘庄镇龙心村五组83#变	10	200	109
27360	大丰	刘庄镇龙心村五组84#变	10	200	81
27361	大丰	刘庄镇龙心村五组85#变	10	400	0
27362	大丰	刘庄镇龙心村五组95#变	10	200	86
27363	大丰	刘庄镇龙心村一组140#变	10	200	125
27364	大丰	刘庄镇龙心村一组82#变	10	200	49
27365	大丰	刘庄北闸口195#变	10	400	219
27366	大丰	刘庄文化站148#变	10	400	79
27367	大丰	刘庄医院163#变	10	400	96
27368	大丰	刘庄云溪8#变	10	200	92
27369	大丰	刘庄镇范堤街208#变	10	200	160
27370	大丰	刘庄镇范堤街4#变	10	500	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27371	大丰	刘庄镇范堤街东155#变	10	400	2
27372	大丰	刘庄镇范堤街东5#变	10	500	273
27373	大丰	刘庄镇范堤街东6#变	10	630	107
27374	大丰	刘庄镇鸿隆楼149#变	10	400	116
27375	大丰	刘庄镇交警中队209#变	10	400	84
27376	大丰	刘庄镇刘庄商城2#变	10	630	133
27377	大丰	刘庄镇刘庄小街138#变	10	400	93
27378	大丰	刘庄镇食品站151#变	10	200	36
27379	大丰	刘庄镇西大街118#变	10	500	102
27380	大丰	刘庄镇西大街203#变	10	400	120
27381	大丰	刘庄镇西大街34#变	10	400	131
27382	大丰	刘庄镇玉带路147#变	10	400	160
27383	大丰	刘庄镇云溪村二组119#变	10	200	77
27384	大丰	刘庄镇云溪村二组32#变	10	400	57
27385	大丰	刘庄镇云溪村四组33#变	10	160	21
27386	大丰	刘庄镇云溪二组137#变	10	400	200
27387	大丰	刘庄镇中心街1#变	10	315	94
27388	大丰	刘庄镇祝园路3#变	10	315	53
27389	大丰	刘庄中桥街箱变	10	315	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27390	大丰	云溪2#变	10	400	207
27391	大丰	云溪3#变	10	400	206
27392	大丰	云溪4#变	10	400	217
27393	大丰	云溪5#变	10	400	197
27394	大丰	云溪6#变	10	400	199
27395	大丰	云溪7#变	10	400	195
27396	大丰	紫林名邸小区1#配电室1#主变	10	800	465
27397	大丰	刘庄三圩小街17#变	10	400	130
27398	大丰	刘庄镇良好村四组126#变	10	200	19
27399	大丰	刘庄镇民主村八组8#变	10	200	82
27400	大丰	刘庄镇民主村九组111#变	10	200	47
27401	大丰	刘庄镇民主村九组95#变	10	200	61
27402	大丰	刘庄镇民主村七组109#变	10	160	19
27403	大丰	刘庄镇民主村七组133#变	10	400	157
27404	大丰	刘庄镇民主村七组170#变	10	200	68
27405	大丰	刘庄镇民主村七组65#变	10	200	0
27406	大丰	刘庄镇民主村七组66#变	10	400	216
27407	大丰	刘庄镇民主村三组169#变	10	400	94
27408	大丰	刘庄镇民主村三组72#变	10	200	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27409	大丰	刘庄镇民主村三组90#变	10	200	4
27410	大丰	刘庄镇民主村四组117#变	10	160	69
27411	大丰	刘庄镇民主村四组163#变	10	200	67
27412	大丰	刘庄镇民主村四组164#变	10	200	30
27413	大丰	刘庄镇民主村四组68#变	10	200	77
27414	大丰	刘庄镇民主村四组69#变	10	400	105
27415	大丰	刘庄镇民主村四组71#变	10	200	93
27416	大丰	刘庄镇民主村四组97#变	10	160	24
27417	大丰	刘庄镇民主村五组110#变	10	160	63
27418	大丰	刘庄镇民主村五组191#变	10	200	94
27419	大丰	刘庄镇民主村五组67#变	10	400	174
27420	大丰	刘庄镇民主村一组70#变	10	200	65
27421	大丰	刘庄镇民主村一组73#变	10	200	46
27422	大丰	刘庄镇润民村3组187#变	10	200	78
27423	大丰	刘庄镇润民村二组112#变	10	315	192
27424	大丰	刘庄镇润民村二组39#变	10	400	114
27425	大丰	刘庄镇润民村二组96#变	10	400	143
27426	大丰	刘庄镇润民村三组105#变	10	200	104
27427	大丰	刘庄镇润民村三组146#变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27428	大丰	刘庄镇润民村三组161#变	10	200	46
27429	大丰	刘庄镇润民村三组41#变	10	200	105
27430	大丰	刘庄镇润民村四组152#变	10	400	163
27431	大丰	刘庄镇润民二组200#变	10	400	0
27432	大丰	刘庄镇三圩小街1#变	10	400	119
27433	大丰	刘庄镇三圩小街154#变	10	630	79
27434	大丰	刘庄镇三圩小街16#变	10	315	14
27435	大丰	刘庄镇三圩小街188#变	10	400	129
27436	大丰	刘庄镇三圩小街192#变	10	400	71
27437	大丰	刘庄镇三圩小街2#变	10	400	0
27438	大丰	刘庄镇三圩小街4#变	10	400	157
27439	大丰	刘庄镇三圩医院153#变	10	400	117
27440	大丰	三圩线158#箱变主变	10	400	175
27441	大丰	良好村四组195#变	10	630	304
27442	大丰	良好村四组196#变	10	630	379
27443	大丰	良好小区159#箱变115159002	10	400	192
27444	大丰	刘庄镇建成村二组106#变	10	200	86
27445	大丰	刘庄镇建成村二组137#变	10	200	110
27446	大丰	刘庄镇建成村二组155#变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27447	大丰	刘庄镇建成村二组34#变	10	200	0
27448	大丰	刘庄镇建成村二组36#变	10	200	3
27449	大丰	刘庄镇建成村二组37#变	10	200	86
27450	大丰	刘庄镇建成村六组128#变	10	200	0
27451	大丰	刘庄镇建成村六组15#变	10	200	9
27452	大丰	刘庄镇建成村六组19#变	10	400	50
27453	大丰	刘庄镇建成村六组77#变	10	200	35
27454	大丰	刘庄镇建成村七组113#变	10	400	75
27455	大丰	刘庄镇建成村七组74#变	10	400	137
27456	大丰	刘庄镇建成村七组76#变	10	160	0
27457	大丰	刘庄镇建成村七组99#变	10	200	32
27458	大丰	刘庄镇建成村三组114#变	10	200	98
27459	大丰	刘庄镇建成村三组115#变	10	200	71
27460	大丰	刘庄镇建成村三组139#变	10	200	114
27461	大丰	刘庄镇建成村三组33#变	10	200	10
27462	大丰	刘庄镇建成村三组35#变	10	200	58
27463	大丰	刘庄镇建成村四组138#变	10	200	92
27464	大丰	刘庄镇建成村四组181#变	10	200	90
27465	大丰	刘庄镇建成村四组38#变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27466	大丰	刘庄镇建成村五组116#变	10	200	43
27467	大丰	刘庄镇建成村五组14#变	10	160	17
27468	大丰	刘庄镇建成村五组141#变	10	200	97
27469	大丰	刘庄镇建成村五组166#变	10	200	20
27470	大丰	刘庄镇建成村五组75#变	10	400	197
27471	大丰	刘庄镇建成村五组78#变	10	200	71
27472	大丰	刘庄镇良好八组171#变	10	200	76
27473	大丰	刘庄镇良好村八组103#变	10	160	69
27474	大丰	刘庄镇良好村八组172#变	10	200	54
27475	大丰	刘庄镇良好村二组10#变	10	200	74
27476	大丰	刘庄镇良好村二组125#变	10	200	17
27477	大丰	刘庄镇良好村二组175#变	10	200	98
27478	大丰	刘庄镇良好村九组42#变	10	200	65
27479	大丰	刘庄镇良好村九组98#变	10	200	42
27480	大丰	刘庄镇良好村六组102#变	10	160	52
27481	大丰	刘庄镇良好村六组43#变	10	160	32
27482	大丰	刘庄镇良好村七组13#变	10	200	111
27483	大丰	刘庄镇良好村七组142#变	10	400	174
27484	大丰	刘庄镇良好村三组11#变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27485	大丰	刘庄镇良好村三组46#变	10	200	86
27486	大丰	刘庄镇良好村四组104#变	10	200	85
27487	大丰	刘庄镇良好村四组178#变	10	200	35
27488	大丰	刘庄镇良好村四组20#变	10	400	195
27489	大丰	刘庄镇良好村四组45#变	10	250	0
27490	大丰	刘庄镇良好村四组94#变	10	200	14
27491	大丰	刘庄镇良好村五组143#变	10	200	76
27492	大丰	刘庄镇良好村五组176#变	10	200	99
27493	大丰	刘庄镇良好村五组47#变	10	200	53
27494	大丰	刘庄镇良好村五组49#变	10	400	147
27495	大丰	刘庄镇良好村一组127#变	10	200	84
27496	大丰	刘庄镇良好村一组160#变	10	200	70
27497	大丰	刘庄镇良好村一组48#变	10	200	93
27498	大丰	刘庄镇良好六组174#变	10	200	115
27499	大丰	刘庄镇民主村一组101#变	10	200	26
27500	大丰	刘庄镇三圩小街3#变	10	400	126
27501	大丰	刘庄镇三圩中学9#变	10	315	58
27502	大丰	紫林名邸小区1#配电室2#主变	10	800	405
27503	大丰	刘庄镇民主村八组156#变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27504	大丰	刘庄镇民主村八组167#变	10	200	83
27505	大丰	刘庄镇润民村八组130#变	10	200	84
27506	大丰	刘庄镇润民村八组59#变	10	200	61
27507	大丰	刘庄镇润民村八组89#变	10	200	0
27508	大丰	刘庄镇润民村二组40#变	10	200	73
27509	大丰	刘庄镇润民村二组54#变	10	200	45
27510	大丰	刘庄镇润民村六组148#变	10	200	87
27511	大丰	刘庄镇润民村六组165#变	10	200	112
27512	大丰	刘庄镇润民村六组168#变	10	400	3
27513	大丰	刘庄镇润民村六组18#变	10	400	79
27514	大丰	刘庄镇润民村六组197#变	10	400	54
27515	大丰	刘庄镇润民村六组52#变	10	200	76
27516	大丰	刘庄镇润民村七组50#变	10	200	39
27517	大丰	刘庄镇润民村三组157#变	10	100	26
27518	大丰	刘庄镇润民村四组93#变	10	250	105
27519	大丰	刘庄镇润民村五组129#变	10	200	86
27520	大丰	刘庄镇润民村五组53#变	10	400	178
27521	大丰	刘庄镇润民村一组147#变	10	400	0
27522	大丰	刘庄镇润民村一组51#变	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27523	大丰	刘庄镇胜利村二组144#变	10	200	69
27524	大丰	刘庄镇胜利村二组145#变	10	200	95
27525	大丰	刘庄镇胜利村二组61#变	10	200	20
27526	大丰	刘庄镇胜利村二组62#变	10	200	87
27527	大丰	刘庄镇胜利村二组63#变	10	200	69
27528	大丰	刘庄镇胜利村二组7#变	10	200	81
27529	大丰	刘庄镇胜利村六组149#变	10	200	83
27530	大丰	刘庄镇胜利村六组190#变	10	200	24
27531	大丰	刘庄镇胜利村六组56#变	10	200	40
27532	大丰	刘庄镇胜利村六组57#变	10	400	172
27533	大丰	刘庄镇胜利村六组6#变	10	200	99
27534	大丰	刘庄镇胜利村三组100#变	10	200	42
27535	大丰	刘庄镇胜利村三组58#变	10	200	92
27536	大丰	刘庄镇胜利村三组88#变	10	200	63
27537	大丰	刘庄镇胜利村三组92#变	10	200	0
27538	大丰	刘庄镇胜利村四组107#变	10	200	87
27539	大丰	刘庄镇胜利村四组55#变	10	200	63
27540	大丰	刘庄镇胜利村五组12#变	10	200	48
27541	大丰	刘庄镇胜利村五组136#变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27542	大丰	刘庄镇胜利村五组173#变	10	200	67
27543	大丰	刘庄镇胜利村五组5#变	10	400	174
27544	大丰	刘庄镇胜利村一组131#变	10	200	62
27545	大丰	刘庄镇胜利村一组135#变	10	160	58
27546	大丰	刘庄镇胜利村一组150#变	10	200	103
27547	大丰	刘庄镇胜利村一组60#变	10	200	76
27548	大丰	刘庄镇10#路灯变	10	80	57
27549	大丰	刘庄镇新桥村七组18#变	10	200	52
27550	大丰	刘庄镇新桥村七组58#变	10	400	215
27551	大丰	刘庄镇新桥村三组19#变	10	200	55
27552	大丰	刘庄镇新桥村三组20#变	10	400	204
27553	大丰	刘庄镇新桥村三组54#变	10	200	62
27554	大丰	刘庄镇新桥村三组88#变	10	200	73
27555	大丰	刘庄镇新桥村五组136#变	10	200	69
27556	大丰	刘庄镇新桥村五组153#变	10	200	92
27557	大丰	刘庄镇新桥村五组154#变	10	400	112
27558	大丰	刘庄镇新桥村五组56#变	10	400	187
27559	大丰	刘庄镇新桥村五组57#变	10	200	16
27560	大丰	刘庄镇新桥村五组98#变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27561	大丰	刘庄镇新桥村五组99#变	10	200	112
27562	大丰	刘庄镇新桥村一组100#变	10	200	75
27563	大丰	刘庄镇新桥村一组122#变	10	200	30
27564	大丰	刘庄镇新桥村一组53#变	10	400	208
27565	大丰	景怡佳园1#变	10	800	496
27566	大丰	刘庄贸易城1#变	10	400	175
27567	大丰	刘庄贸易城170#变	10	630	418
27568	大丰	刘庄贸易城171#变	10	630	451
27569	大丰	刘庄贸易城172#变	10	500	259
27570	大丰	刘庄贸易城173#变	10	500	293
27571	大丰	刘庄镇大桥东101#变	10	400	195
27572	大丰	刘庄镇友谊村二组11#变	10	500	55
27573	大丰	刘庄镇友谊村二组12#变	10	200	108
27574	大丰	刘庄镇友谊村一组111#变	10	400	97
27575	大丰	刘庄镇友谊村一组35#变	10	200	106
27576	大丰	刘庄镇友谊村一组36#变	10	200	62
27577	大丰	刘庄镇友谊村一组90#变	10	200	91
27578	大丰	友谊线189#箱变	10	630	330
27579	大丰	友谊线友谊康居194#箱变	10	630	371

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27580	大丰	刘庄镇工业园区49#变	10	400	99
27581	大丰	刘庄镇友谊村141#变	10	200	88
27582	大丰	刘庄镇友谊村143#变	10	200	92
27583	大丰	刘庄镇友谊村部13#变	10	400	138
27584	大丰	刘庄镇友谊村二组167#变	10	100	22
27585	大丰	刘庄镇友谊村二组37#变	10	400	171
27586	大丰	刘庄镇友谊村二组38#变	10	200	50
27587	大丰	刘庄镇友谊村六组14#变	10	315	206
27588	大丰	刘庄镇友谊村六组159#变	10	315	184
27589	大丰	刘庄镇友谊村六组160#变	10	400	253
27590	大丰	刘庄镇友谊村六组39#变	10	200	25
27591	大丰	刘庄镇友谊村六组40#变	10	400	170
27592	大丰	刘庄镇友谊村六组42#变	10	200	73
27593	大丰	刘庄镇友谊村六组43#变	10	200	87
27594	大丰	刘庄镇友谊村六组97#变	10	200	81
27595	大丰	刘庄镇友谊村三组112#变	10	200	66
27596	大丰	刘庄镇友谊村三组117#变	10	200	45
27597	大丰	刘庄镇友谊村三组120#变	10	200	81
27598	大丰	刘庄镇友谊村三组44#变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27599	大丰	刘庄镇友谊村三组45#变	10	400	261
27600	大丰	刘庄镇友谊村三组47#变	10	200	139
27601	大丰	刘庄镇友谊村三组48#变	10	400	204
27602	大丰	刘庄镇友谊村四组121#变	10	200	100
27603	大丰	刘庄镇友谊村四组46#变	10	160	2
27604	大丰	刘庄镇友谊村四组94#变	10	200	98
27605	大丰	刘庄镇友谊村五组41#变	10	200	110
27606	大丰	刘庄镇友谊村一组161#变	10	200	89
27607	大丰	友谊村150#变	10	400	205
27608	大丰	友谊线康居193#变	10	630	344
27609	大丰	南阳镇东旺村二组139#变	10	400	217
27610	大丰	南阳镇东旺村二组51#变	10	400	188
27611	大丰	南阳镇东旺村二组83#变	10	400	217
27612	大丰	南阳镇东旺村六组101#变	10	200	74
27613	大丰	南阳镇东旺村六组124#变	10	400	277
27614	大丰	南阳镇东旺村六组26#变	10	200	126
27615	大丰	南阳镇东旺村六组50#变	10	400	234
27616	大丰	南阳镇东旺村六组52#变	10	400	121
27617	大丰	南阳镇东旺村六组63#变	10	400	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27618	大丰	南阳镇东旺村六组72#变	10	200	70
27619	大丰	南阳镇东旺村四组068#变	10	400	229
27620	大丰	南阳镇东旺村四组136#变	10	400	218
27621	大丰	南阳镇东旺村四组141#变	10	200	77
27622	大丰	南阳镇东旺村四组48#变	10	400	277
27623	大丰	南阳镇东旺村五组126#变	10	400	257
27624	大丰	南阳镇东旺村五组49#变	10	400	189
27625	大丰	南阳镇东旺村五组67#变	10	400	176
27626	大丰	南阳镇东旺村五组北94#变	10	200	66
27627	大丰	南阳镇东旺村五组南85#变	10	400	230
27628	大丰	南阳镇东旺村一组15#变	10	400	192
27629	大丰	南阳镇东旺村一组187#变	10	200	75
27630	大丰	南阳镇东旺村一组65#变	10	400	59
27631	大丰	南阳镇东旺村一组84#变	10	200	60
27632	大丰	南阳镇东旺二组82#变	10	400	193
27633	大丰	南阳镇黄海居委会2#变	10	400	45
27634	大丰	南阳镇通商小街005#变	10	315	100
27635	大丰	南阳镇通商小街107#变	10	200	63
27636	大丰	南阳镇通商小街12#变	10	400	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27637	大丰	南阳镇通商小街133#变	10	400	77
27638	大丰	南阳镇通商小街7#变	10	200	70
27639	大丰	润阳花园1#变	10	630	400
27640	大丰	润阳花园2#变	10	630	351
27641	大丰	润阳花园3#变	10	630	385
27642	大丰	润阳花园4#变	10	630	417
27643	大丰	通商小街186#变	10	630	264
27644	大丰	阳晨湖花园185#变	10	630	433
27645	大丰	南阳镇黄海村四组102#变	10	200	86
27646	大丰	南阳镇黄海村五组95#变	10	200	21
27647	大丰	南阳镇黄海二组033#变	10	160	64
27648	大丰	南阳镇黄海居委会128#变	10	160	75
27649	大丰	南阳镇黄海六组55#变	10	400	193
27650	大丰	南阳镇黄海四组34#变	10	400	98
27651	大丰	南阳镇通商小街119#变	10	160	22
27652	大丰	南阳镇通商小街127#变	10	200	96
27653	大丰	南阳镇通商小街29#变	10	400	189
27654	大丰	南阳镇万盈石港一组59#变	10	400	287
27655	大丰	南阳镇黄海一组54#变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27656	大丰	南阳镇黄海一组57#变	10	200	22
27657	大丰	南阳镇工业园区12#变	10	200	105
27658	大丰	南阳镇黄海三组64#变	10	200	46
27659	大丰	南阳镇民心村二组46#变	10	200	63
27660	大丰	南阳镇民心村二组93#变	10	400	205
27661	大丰	南阳镇民心村三组120#变	10	200	97
27662	大丰	南阳镇民心村三组125#变	10	200	111
27663	大丰	南阳镇民心村三组47#变	10	200	94
27664	大丰	南阳镇民心村五组032#变	10	200	91
27665	大丰	南阳镇民心村五组121#变	10	200	46
27666	大丰	南阳镇民心村五组123#变	10	100	47
27667	大丰	南阳镇民心村一组66#变	10	160	47
27668	大丰	南阳镇民心二组016#变	10	200	65
27669	大丰	南阳镇民心三组19#变	10	400	295
27670	大丰	南阳镇民心三组58#变	10	200	23
27671	大丰	南阳镇民心四组031#变	10	400	190
27672	大丰	南阳镇民心五组030#变	10	400	236
27673	大丰	南阳镇民心五组18#变	10	200	41
27674	大丰	南阳镇民心一组17#变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27675	大丰	南阳镇黄海村二组14#变	10	400	257
27676	大丰	南阳镇黄海村三组92#变	10	400	265
27677	大丰	南阳镇黄海村一组100#变	10	200	75
27678	大丰	南阳镇黄海居会4#变	10	315	0
27679	大丰	南阳镇黄海四组024#变	10	200	54
27680	大丰	南阳镇黄海五组23#变JN	10	400	223
27681	大丰	南阳镇吉兴村二组42#变JN	10	400	198
27682	大丰	南阳镇吉兴村二组43#变	10	200	71
27683	大丰	南阳镇吉兴村二组75#变	10	400	228
27684	大丰	南阳镇吉兴村二组76#变	10	200	104
27685	大丰	南阳镇吉兴村二组77#变	10	200	80
27686	大丰	南阳镇吉兴村三组106#变	10	400	262
27687	大丰	南阳镇吉兴村三组135#变	10	160	95
27688	大丰	南阳镇吉兴村三组138#变	10	200	92
27689	大丰	南阳镇吉兴村三组140#变	10	200	54
27690	大丰	南阳镇吉兴村三组45#变	10	200	87
27691	大丰	南阳镇吉兴村三组62#变	10	100	24
27692	大丰	南阳镇吉兴村三组69#变JN	10	400	259
27693	大丰	南阳镇吉兴村三组南97#变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27694	大丰	南阳镇吉兴村四组117#变	10	400	166
27695	大丰	南阳镇吉兴村四组122#变	10	200	110
27696	大丰	南阳镇吉兴村四组35#变	10	400	215
27697	大丰	南阳镇吉兴村四组36#变	10	200	40
27698	大丰	南阳镇吉兴村四组73#变	10	200	101
27699	大丰	南阳镇吉兴村四组79#变	10	250	49
27700	大丰	南阳镇吉兴村五组132#变	10	400	236
27701	大丰	南阳镇吉兴村五组78#变JN	10	400	260
27702	大丰	南阳镇吉兴村一组44#变	10	200	74
27703	大丰	南阳镇吉兴村一组74#变	10	200	41
27704	大丰	南阳镇通庆路黄海居委会98#变	10	400	94
27705	大丰	南阳镇通庆路黄海居委会99#变	10	400	189
27706	大丰	南阳镇通商小街1#变	10	315	73
27707	大丰	南阳镇通商小街105#变	10	200	42
27708	大丰	南阳镇通商小街13#变JN	10	400	145
27709	大丰	南阳镇通商小街3#变	10	400	212
27710	大丰	南阳镇通商小街6#变	10	400	153
27711	大丰	南阳镇通商小街9#变	10	400	0
27712	大丰	南阳镇裕海村二组70#变JN	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27713	大丰	南阳镇裕海村三组56#变	10	200	48
27714	大丰	南阳镇裕海村四组131#变	10	200	70
27715	大丰	黄海村三组137#变	10	400	242
27716	大丰	南阳镇黄海村四组25#变	10	200	87
27717	大丰	南阳镇黄海村四组90#变	10	200	49
27718	大丰	南阳镇黄海三组53#变	10	400	221
27719	大丰	南阳镇黄海四组103#变	10	400	209
27720	大丰	南阳镇南阳黄海村三组104#变	10	200	80
27721	大丰	南阳镇通庆路8#变	10	200	99
27722	大丰	南阳镇沿海村二组113#变	10	100	0
27723	大丰	南阳镇沿海村二组114#变	10	200	84
27724	大丰	南阳镇沿海村二组37#变	10	400	158
27725	大丰	南阳镇沿海村二组40#变	10	200	65
27726	大丰	南阳镇沿海村二组60#变	10	400	196
27727	大丰	南阳镇沿海村二组61#变	10	400	221
27728	大丰	南阳镇沿海村二组81#变	10	400	133
27729	大丰	南阳镇沿海村九组41#变	10	400	237
27730	大丰	南阳镇沿海村三组112#变	10	100	46
27731	大丰	南阳镇沿海村三组20#变	10	400	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27732	大丰	南阳镇沿海村三组39#变	10	200	65
27733	大丰	南阳镇沿海村三组80#变	10	400	236
27734	大丰	南阳镇沿海村三组86#变	10	200	49
27735	大丰	南阳镇沿海村三组88#变	10	200	91
27736	大丰	南阳镇沿海村四组87#变	10	200	72
27737	大丰	南阳镇沿海村四组89#变	10	200	92
27738	大丰	南阳镇沿海村一组38#变	10	200	75
27739	大丰	南阳镇沿海园艺场134#变	10	400	112
27740	大丰	南阳镇裕海村二组110#变	10	160	40
27741	大丰	南阳镇裕海村二组115#变	10	100	7
27742	大丰	南阳镇裕海村四组118#变	10	400	170
27743	大丰	南阳镇裕海村四组188#变	10	200	0
27744	大丰	南阳镇裕海村四组21#变	10	400	166
27745	大丰	南阳镇裕海村四组22#变	10	400	217
27746	大丰	南阳镇裕海村四组71#变	10	400	182
27747	大丰	南阳镇裕海村五组111#变	10	160	42
27748	大丰	南阳镇裕海村五组27#变	10	200	61
27749	大丰	南阳镇裕海村一组109#变	10	200	90
27750	大丰	南阳镇裕海村一组26#变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27751	大丰	南阳镇裕海村一组28#变	10	200	80
27752	大丰	南阳镇裕海村一组91#变	10	200	26
27753	大丰	沿海村九组116#变	10	200	101
27754	大丰	南阳镇民心村一组96#变	10	400	164
27755	大丰	南阳镇通商小街011#变	10	400	118
27756	大丰	南阳镇成丰村部145#变	10	200	82
27757	大丰	南阳镇成丰村部59#变	10	400	188
27758	大丰	南阳镇成丰村十一组130#变	10	200	77
27759	大丰	南阳镇成丰六组13#变	10	200	91
27760	大丰	南阳镇成丰十二组14#变	10	400	229
27761	大丰	南阳镇成丰十一组60#变	10	200	51
27762	大丰	南阳镇成乡三组20#变	10	200	54
27763	大丰	南阳镇诚乡三组93#变	10	200	105
27764	大丰	南阳镇诚乡十一组85#变	10	200	92
27765	大丰	南阳镇城乡49#变	10	200	68
27766	大丰	南阳镇城乡八组55#变	10	400	188
27767	大丰	南阳镇城乡村二组114#变	10	200	84
27768	大丰	南阳镇城乡村九组西129#变	10	400	200
27769	大丰	南阳镇城乡村六组137#变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27770	大丰	南阳镇城乡村七组171#变	10	400	250
27771	大丰	南阳镇城乡村十一组154#变	10	200	60
27772	大丰	南阳镇城乡村十一组167#变	10	200	100
27773	大丰	南阳镇城乡村五组139#变	10	200	76
27774	大丰	南阳镇城乡村五组155#变	10	200	107
27775	大丰	南阳镇城乡村五组西127#变	10	200	77
27776	大丰	南阳镇城乡村一组138#变	10	200	93
27777	大丰	南阳镇城乡村一组170#变	10	400	193
27778	大丰	南阳镇城乡村一组47#变	10	200	82
27779	大丰	南阳镇城乡九组75#变	10	160	54
27780	大丰	南阳镇城乡六组58#变	10	400	194
27781	大丰	南阳镇城乡六组92#变	10	200	51
27782	大丰	南阳镇城乡七组84#变	10	200	82
27783	大丰	南阳镇城乡三组64#变	10	200	88
27784	大丰	南阳镇城乡五组56#变	10	200	36
27785	大丰	南阳镇城乡五组74#变	10	200	102
27786	大丰	南阳镇宏大八组100#变	10	200	93
27787	大丰	南阳镇宏大村六组123#变	10	200	100
27788	大丰	南阳镇宏大村七组东122#变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27789	大丰	南阳镇祥西村八组103#变	10	200	86
27790	大丰	南阳镇祥西村八组23#变	10	200	103
27791	大丰	南阳镇祥西村九组80#变	10	200	44
27792	大丰	南阳镇祥西村七组147#变	10	200	98
27793	大丰	南阳镇祥西村七组22#变	10	400	205
27794	大丰	南阳镇祥西村七组24#变	10	200	89
27795	大丰	南阳镇祥西村七组82#变	10	400	236
27796	大丰	南阳镇祥西村三组146#变	10	200	52
27797	大丰	南阳镇祥西村十组21#变	10	400	161
27798	大丰	南阳镇祥西村十组65#变	10	400	68
27799	大丰	南阳镇祥西村十组81#变	10	400	182
27800	大丰	南阳镇祥西村四组119#变	10	200	64
27801	大丰	南阳镇祥西村五组128#变	10	400	209
27802	大丰	南阳镇祥西村五组148#变	10	400	221
27803	大丰	南阳镇祥西村一组42#变	10	200	89
27804	大丰	南阳镇祥西二组86#变	10	200	91
27805	大丰	南阳镇祥西三组32#变	10	200	34
27806	大丰	南阳镇祥西三组33#变	10	200	95
27807	大丰	南阳镇祥西三组76#变	10	200	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27808	大丰	南阳镇祥西四组165#变	10	200	113
27809	大丰	南阳镇祥西四组166#变	10	200	109
27810	大丰	南阳镇祥西四组34#变	10	200	89
27811	大丰	南阳镇祥西四组97#变	10	200	80
27812	大丰	南阳镇祥西五组15#变	10	200	72
27813	大丰	南阳镇祥西一组87#变	10	200	93
27814	大丰	南阳镇祥南村部29#变	10	400	254
27815	大丰	南阳镇祥南村二组168#变	10	400	248
27816	大丰	南阳镇祥南村二组99#变	10	200	65
27817	大丰	南阳镇祥南村七组156#变	10	200	60
27818	大丰	南阳镇祥西村六组98#变	10	200	67
27819	大丰	南阳镇祥附电站54#变	10	100	60
27820	大丰	南阳镇祥附二组38#变	10	100	41
27821	大丰	南阳镇祥南村四组96#变	10	400	279
27822	大丰	南阳镇祥南电站30#变	10	100	20
27823	大丰	南阳镇祥南二组37#变	10	400	107
27824	大丰	南阳镇祥南六组102#变	10	200	102
27825	大丰	南阳镇祥南三组112#变	10	400	257
27826	大丰	南阳镇祥南三组17#变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27827	大丰	南阳镇祥南三组36#变	10	400	249
27828	大丰	南阳镇祥南一组88#变	10	200	41
27829	大丰	南阳镇祥西村五组157#变	10	315	161
27830	大丰	南阳镇祥西村五组35#变	10	200	90
27831	大丰	南阳镇祥西村一组131#变	10	200	111
27832	大丰	南阳镇村一组158#变	10	200	105
27833	大丰	南阳镇村一组91#变	10	200	0
27834	大丰	南阳镇翻身街11#变	10	400	178
27835	大丰	南阳镇翻身街6#变	10	400	103
27836	大丰	南阳镇和平街1#变	10	400	195
27837	大丰	南阳镇和平街134#变	10	400	65
27838	大丰	南阳镇居委会140#变	10	200	0
27839	大丰	南阳镇民主街124#变	10	200	69
27840	大丰	南阳镇民主街125#变	10	200	69
27841	大丰	南阳镇民主街2#变	10	315	91
27842	大丰	南阳镇民主街5#变	10	400	84
27843	大丰	南阳镇南阳村一组9#变	10	400	222
27844	大丰	南阳镇团结街10#变	10	200	89
27845	大丰	南阳镇团结街188#变	10	400	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27846	大丰	南阳镇团结街3#变	10	200	0
27847	大丰	南阳镇韦二路7#变	10	400	115
27848	大丰	南阳镇祥北村部27#变	10	400	196
27849	大丰	南阳镇祥北村三组121#变	10	400	106
27850	大丰	南阳镇祥北村三组159#变	10	200	71
27851	大丰	南阳镇祥北村三组160#变	10	400	254
27852	大丰	南阳镇祥北六组63#变	10	400	250
27853	大丰	南阳镇祥北六组73#变	10	160	20
27854	大丰	南阳镇祥北六组83#变	10	400	204
27855	大丰	南阳镇祥北三组144#变	10	400	243
27856	大丰	南阳镇祥北三组28#变	10	200	93
27857	大丰	南阳镇祥北四组142#变	10	200	87
27858	大丰	南阳镇祥北四组143#变	10	100	11
27859	大丰	南阳镇祥北四组16#变	10	200	113
27860	大丰	南阳镇祥北四组62#变	10	400	232
27861	大丰	南阳镇祥北四组89#变	10	315	162
27862	大丰	南阳镇祥北五组141#变	10	200	69
27863	大丰	南阳镇祥北五组72#变	10	400	215
27864	大丰	南阳镇祥北一组162#变	10	160	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27865	大丰	南阳镇祥北一组90#变	10	200	102
27866	大丰	南阳镇祥丰村五组161#变	10	200	117
27867	大丰	南阳镇祥丰二组61#变	10	200	114
27868	大丰	南阳镇祥丰一组172#变	10	400	276
27869	大丰	南阳镇祥丰一组78#变	10	400	196
27870	大丰	南阳镇祥南六组48#变	10	200	115
27871	大丰	南阳镇新阳路8#变	10	400	127
27872	大丰	南阳镇幼儿园4#变	10	400	161
27873	大丰	祥西线南阳广丰康居187#箱变	10	400	239
27874	大丰	南阳供电所185#变	10	400	94
27875	大丰	南阳广丰康居178#变	10	630	332
27876	大丰	南阳广丰康居179#变	10	630	348
27877	大丰	南阳广丰康居180#变	10	630	416
27878	大丰	南阳镇诚乡一组31#变	10	200	0
27879	大丰	南阳镇城乡村二组117#变	10	400	179
27880	大丰	南阳镇城乡二组164#变	10	400	195
27881	大丰	南阳镇广丰八组66#变	10	400	260
27882	大丰	南阳镇广丰村八组132#变	10	200	49
27883	大丰	南阳镇广丰村八组133#变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27884	大丰	南阳镇广丰村七组111#变	10	200	50
27885	大丰	南阳镇广丰村七组120#变	10	200	53
27886	大丰	南阳镇广丰村七组153#变	10	200	87
27887	大丰	南阳镇广丰村三组169#变	10	400	256
27888	大丰	南阳镇广丰村四组152#变	10	200	54
27889	大丰	南阳镇广丰村五组118#变	10	200	43
27890	大丰	南阳镇广丰村一组176#变	10	200	102
27891	大丰	南阳镇广丰二组25#变	10	200	72
27892	大丰	南阳镇广丰六组113#变	10	200	19
27893	大丰	南阳镇广丰六组44#变	10	400	236
27894	大丰	南阳镇广丰七组19#变	10	200	80
27895	大丰	南阳镇广丰三组46#变	10	200	82
27896	大丰	南阳镇广丰四组40#变	10	200	45
27897	大丰	南阳镇广丰四组95#变	10	200	48
27898	大丰	南阳镇广丰五组41#变	10	400	196
27899	大丰	南阳镇广丰一组136#变	10	200	61
27900	大丰	南阳镇广丰一组39#变	10	200	107
27901	大丰	南阳镇广丰一组77#变	10	200	119
27902	大丰	南阳镇农贸市场67#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27903	大丰	南阳镇祥北村一组68#变	10	250	82
27904	大丰	南阳镇祥北二组135#变	10	200	51
27905	大丰	南阳镇新阳路12#变	10	400	186
27906	大丰	南阳镇中西村部45#变	10	200	85
27907	大丰	南阳镇中西六组101#变	10	200	83
27908	大丰	南阳镇中西小康村43#变	10	400	87
27909	大丰	诚心康居181#变	10	400	226
27910	大丰	诚心康居182#变	10	400	226
27911	大丰	诚心康居183#变	10	400	213
27912	大丰	诚心康居184#变	10	400	215
27913	大丰	南阳镇成心四组53#变	10	400	126
27914	大丰	南阳镇诚乡三组57#变	10	200	82
27915	大丰	南阳镇诚心村二组175#变	10	400	138
27916	大丰	南阳镇诚心村六组189#变	10	100	45
27917	大丰	南阳镇诚心村六组190#变	10	100	45
27918	大丰	南阳镇诚心村三组70#变	10	400	180
27919	大丰	南阳镇诚心村四组163#变	10	400	233
27920	大丰	南阳镇诚心村五组126#变	10	200	94
27921	大丰	南阳镇诚心村五组174#变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27922	大丰	南阳镇诚心村一组南116#变	10	400	241
27923	大丰	南阳镇诚心二组109#变	10	200	61
27924	大丰	南阳镇诚心二组52#变	10	315	129
27925	大丰	南阳镇诚心二组69#变	10	400	202
27926	大丰	南阳镇诚心六组110#变	10	200	93
27927	大丰	南阳镇诚心六组71#变	10	160	72
27928	大丰	南阳镇诚心三组105#变	10	200	36
27929	大丰	南阳镇诚心三组106#变	10	200	64
27930	大丰	南阳镇诚心十一组18#变	10	200	89
27931	大丰	南阳镇诚心四组107#变	10	200	37
27932	大丰	南阳镇诚心四组51#变	10	250	67
27933	大丰	南阳镇诚心五组108#变	10	200	85
27934	大丰	南阳镇诚心五组50#变	10	400	226
27935	大丰	南阳镇诚心一组104#变	10	200	59
27936	大丰	南阳镇诚心一组94#变	10	200	74
27937	大丰	南阳镇祥西村九组79#变	10	315	147
27938	大丰	南阳镇祥西九组115#变	10	200	100
27939	大丰	三龙镇东红八组127#变	10	400	235
27940	大丰	三龙镇东红村七组138#变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27941	大丰	三龙镇东红二组108#变	10	400	218
27942	大丰	三龙镇东红二组148#变	10	200	35
27943	大丰	三龙镇东红二组189#变	10	200	91
27944	大丰	三龙镇东红二组33#变	10	200	83
27945	大丰	三龙镇东红六组117#变	10	200	69
27946	大丰	三龙镇东红六组121#变JN	10	200	102
27947	大丰	三龙镇东红六组163#变	10	200	51
27948	大丰	三龙镇东红六组35#变	10	200	37
27949	大丰	三龙镇东红十一组37#变	10	315	69
27950	大丰	三龙镇东红十组110#变	10	200	80
27951	大丰	三龙镇东红十组158#变	10	200	55
27952	大丰	三龙镇东红十组161#变	10	100	35
27953	大丰	三龙镇东红十组165#变	10	200	81
27954	大丰	三龙镇东红十组36#变	10	200	60
27955	大丰	三龙镇东红五组166#变	10	200	110
27956	大丰	三龙镇东红五组34#变	10	200	46
27957	大丰	三龙镇东红一组125#变	10	200	20
27958	大丰	三龙镇东红一组38#变	10	200	46
27959	大丰	三龙镇斗龙一组201#变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27960	大丰	三龙镇斗龙一组66#变	10	200	109
27961	大丰	三龙镇开明八组19#变	10	200	26
27962	大丰	三龙镇开明村部39#变	10	400	186
27963	大丰	三龙镇开明九组157#变	10	200	96
27964	大丰	三龙镇开明九组8#变	10	200	113
27965	大丰	三龙镇开明六组88#变	10	200	21
27966	大丰	三龙镇开明七组40#变	10	400	208
27967	大丰	三龙镇开明七组89#变	10	160	39
27968	大丰	三龙镇开明三组129#变	10	200	49
27969	大丰	三龙镇开明三组42#变	10	200	48
27970	大丰	三龙镇开明三组87#变	10	160	1
27971	大丰	三龙镇开明十组56#变	10	200	49
27972	大丰	三龙镇开明一组147#变	10	200	89
27973	大丰	三龙镇开明一组20#变	10	200	63
27974	大丰	三龙镇开明一组41#变	10	200	78
27975	大丰	三龙镇开明一组86#变	10	160	42
27976	大丰	三龙镇龙东三组133#变	10	200	63
27977	大丰	三龙镇龙东三组31#变	10	400	159
27978	大丰	三龙镇龙东十一组118#变	10	315	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27979	大丰	三龙镇三里村部55#变	10	200	21
27980	大丰	三龙镇下坝二组84#变	10	160	0
27981	大丰	三龙镇下坝一组85#变	10	160	15
27982	大丰	三龙镇新丰一组129#变	10	200	102
27983	大丰	三龙镇新丰一组173#变	10	200	76
27984	大丰	三龙镇新丰一组21#变	10	100	10
27985	大丰	三龙镇洋桥八组67#变	10	200	84
27986	大丰	三龙镇洋桥村部161#变	10	400	135
27987	大丰	三龙镇洋桥村部66#变	10	400	166
27988	大丰	三龙镇洋桥二组160#变	10	200	35
27989	大丰	三龙镇洋桥二组6#变	10	200	28
27990	大丰	三龙镇洋桥二组65#变	10	100	22
27991	大丰	三龙镇洋桥九组168#变	10	200	91
27992	大丰	三龙镇洋桥九组68#变	10	200	53
27993	大丰	三龙镇洋桥九组87#变	10	200	38
27994	大丰	三龙镇洋桥七组69#变	10	200	54
27995	大丰	三龙镇洋桥七组8#变	10	200	0
27996	大丰	三龙镇洋桥十二组41#变	10	200	108
27997	大丰	三龙镇洋桥十组12#变	10	200	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27998	大丰	三龙镇洋桥十组170#变	10	400	187
27999	大丰	三龙镇洋桥十组88#变	10	200	3
28000	大丰	三龙镇洋桥四组7#变	10	400	180
28001	大丰	三龙镇和平八组115#变	10	200	62
28002	大丰	三龙镇和平八组154#变	10	200	60
28003	大丰	三龙镇和平八组32#变	10	200	45
28004	大丰	三龙镇和平村部33#变	10	400	0
28005	大丰	三龙镇和平二组35#变	10	200	84
28006	大丰	三龙镇和平九组114#变	10	200	75
28007	大丰	三龙镇和平九组36#变	10	200	97
28008	大丰	三龙镇和平排灌站37#变	10	400	148
28009	大丰	三龙镇和平排灌站38#变	10	400	231
28010	大丰	三龙镇和平三组128#变	10	200	12
28011	大丰	三龙镇和平四组130#变	10	200	32
28012	大丰	三龙镇和平四组34#变	10	200	39
28013	大丰	三龙镇和平五组127#变	10	200	28
28014	大丰	三龙镇和平一组113#变	10	400	166
28015	大丰	三龙镇新丰八组102#变	10	200	44
28016	大丰	三龙镇新丰八组174#变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28017	大丰	三龙镇新丰八组25#变	10	200	21
28018	大丰	三龙镇洋桥三组64#变	10	400	136
28019	大丰	三龙镇北二十二连北扬水站1#变	10	200	96
28020	大丰	三龙镇北二十二连场头2#变	10	200	119
28021	大丰	三龙镇二十连场头22#变	10	200	114
28022	大丰	三龙镇二十连东扬水站17#变	10	100	55
28023	大丰	三龙镇二十连西扬水站19#变	10	200	44
28024	大丰	三龙镇二十一连场头12#变	10	200	44
28025	大丰	三龙镇二十一连东扬水站14#变	10	400	0
28026	大丰	三龙镇二十一连西扬水站15#变	10	200	69
28027	大丰	三龙镇二十一连扬水站13#变	10	100	38
28028	大丰	三龙镇方农003#变	10	100	52
28029	大丰	三龙镇方农004#变	10	100	44
28030	大丰	三龙镇方农28#变	10	200	160
28031	大丰	三龙镇方强农场23#变	10	200	135
28032	大丰	三龙镇方强农场9#变	10	100	52
28033	大丰	三龙镇南二十二连场头5#变	10	100	0
28034	大丰	三龙镇南二十二连东扬水站7#变	10	200	54
28035	大丰	三龙镇南二十二连西扬水站8#变	10	100	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28036	大丰	三龙镇南二十二连扬水站6#变	10	200	160
28037	大丰	三龙镇十八连场头27#变	10	200	91
28038	大丰	三龙镇十八连西扬水站26#变	10	200	70
28039	大丰	三龙镇十九连北扬水站20#变	10	315	91
28040	大丰	三龙镇十九连场头25#变	10	100	0
28041	大丰	三龙镇十九连西扬水站21#变	10	200	117
28042	大丰	三龙镇十六连场头33#变	10	200	89
28043	大丰	三龙镇十六连东扬水站34#变	10	400	0
28044	大丰	三龙镇十六连西扬水站30#变	10	200	126
28045	大丰	三龙镇十六连西扬水站31#变	10	100	71
28046	大丰	三龙镇十五连场头35#变	10	200	90
28047	大丰	三龙镇方农车队50#变	10	400	154
28048	大丰	三龙镇方强农场加工厂48#变	10	200	55
28049	大丰	三龙镇工程队49#变	10	200	78
28050	大丰	三龙镇海滨北路52#变	10	200	18
28051	大丰	三龙镇警体中心51#变	10	400	26
28052	大丰	三龙镇新丰九组117#变	10	200	25
28053	大丰	三龙镇新丰九组125#变	10	400	293
28054	大丰	三龙镇新丰九组26#变	10	315	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28055	大丰	三龙镇新丰九组北28#变	10	200	95
28056	大丰	三龙镇新丰九组南27#变	10	200	88
28057	大丰	三龙镇新丰十一组104#变	10	200	72
28058	大丰	三龙镇新丰十一组136#变	10	200	90
28059	大丰	三龙镇新丰十一组北140#变	10	200	113
28060	大丰	三龙镇新丰十一组北30#变	10	160	80
28061	大丰	三龙镇新丰十一组南31#变	10	200	104
28062	大丰	三龙镇新丰十组(中)103#变	10	200	69
28063	大丰	三龙镇新丰十组29#变	10	100	0
28064	大丰	场部. 朝阳路东45#变	10	400	166
28065	大丰	场部. 纯净水厂后44#变	10	630	208
28066	大丰	场部. 派出所后43#变	10	630	299
28067	大丰	场部. 小高层47#变	10	630	280
28068	大丰	场部. 小区46#变	10	630	295
28069	大丰	方强农场76#变	10	630	302
28070	大丰	三龙镇方农加油站41#变	10	200	52
28071	大丰	三龙镇方强农场75#变	10	400	218
28072	大丰	三龙镇服装厂住宿区42#变	10	200	86
28073	大丰	三龙镇方农干警宿舍区100#变	10	100	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28074	大丰	三龙镇方强农场沙石场56#变	10	100	77
28075	大丰	三龙镇方强农场医院53#变	10	400	147
28076	大丰	三龙镇方强农村变电所55#变	10	200	61
28077	大丰	三龙镇二连场头78#变	10	200	69
28078	大丰	三龙镇二连东扬水站83#变	10	100	24
28079	大丰	三龙镇二连扬水站082#变	10	200	20
28080	大丰	三龙镇丰余四连东扬水站085#变	10	200	98
28081	大丰	三龙镇林业分场扬水站088#变	10	200	160
28082	大丰	三龙镇三连场头77#变	10	200	60
28083	大丰	三龙镇十一连场头89#变	10	200	77
28084	大丰	三龙镇十一连东扬水站87#变	10	100	50
28085	大丰	三龙镇十一连西扬水站86#变	10	200	0
28086	大丰	三龙镇四分场养殖队102#变	10	200	105
28087	大丰	三龙镇四连场头70#变	10	200	92
28088	大丰	三龙镇四连东扬水站1#072#变	10	200	93
28089	大丰	三龙镇四连东扬水站2#73#变	10	200	116
28090	大丰	三龙镇四连东扬水站3#074#变	10	200	72
28091	大丰	三龙镇四连西扬水站71#变	10	100	35
28092	大丰	三龙镇一连北扬水站081#变	10	400	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28093	大丰	三龙镇一连场头79#变	10	200	94
28094	大丰	三龙镇八连场头94#变	10	200	64
28095	大丰	三龙镇八连东扬水站61#变	10	100	40
28096	大丰	三龙镇八连扬水站57#变	10	200	110
28097	大丰	三龙镇方强农场农科所65#变	10	200	89
28098	大丰	三龙镇六连场头60#变	10	200	88
28099	大丰	三龙镇六连西扬水站59#变	10	200	124
28100	大丰	三龙镇农科所西扬水站64#变	10	100	70
28101	大丰	三龙镇农科所扬水站092#变	10	200	45
28102	大丰	三龙镇农科所扬水站093#变	10	200	19
28103	大丰	三龙镇七连场头62#变	10	200	85
28104	大丰	三龙镇七连东扬水站63#变	10	100	67
28105	大丰	三龙镇七连扬水站58#变	10	200	123
28106	大丰	三龙镇十二连北扬水站99#变	10	400	114
28107	大丰	三龙镇十二连场头98#变	10	100	0
28108	大丰	三龙镇十二连西扬水站96#变	10	200	121
28109	大丰	三龙镇十二连中扬水站97#变	10	100	10
28110	大丰	三龙镇机械厂宿舍区101#变	10	200	82
28111	大丰	三龙镇十九连南扬水站24#变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28112	大丰	三龙镇十四连场头37#变	10	200	87
28113	大丰	三龙镇十四连东扬水站39#变	10	200	160
28114	大丰	三龙镇十五连南扬水站（机械厂）36#变	10	200	43
28115	大丰	三龙镇蔬菜大队40#变	10	400	319
28116	大丰	三龙镇持久村部49#变	10	200	85
28117	大丰	三龙镇持久二组48#变	10	200	21
28118	大丰	三龙镇持久二组90#变	10	200	73
28119	大丰	三龙镇持久六组126#变	10	200	117
28120	大丰	三龙镇持久三组106#变	10	200	33
28121	大丰	三龙镇持久三组91#变	10	200	43
28122	大丰	三龙镇持久四组50#变	10	200	39
28123	大丰	三龙镇持久四组92#变	10	200	48
28124	大丰	三龙镇持久五组175#变	10	400	261
28125	大丰	三龙镇持久五组44#变	10	200	94
28126	大丰	三龙镇持久五组51#变	10	400	199
28127	大丰	三龙镇持久五组93#变	10	400	204
28128	大丰	三龙镇持久一组47#变	10	200	27
28129	大丰	三龙镇持久一组89#变	10	200	53
28130	大丰	三龙镇丰富菜市场11#变	10	400	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28131	大丰	三龙镇丰富二组157#变	10	400	219
28132	大丰	三龙镇丰富二组5#变	10	200	9
28133	大丰	三龙镇丰富供电所4#变	10	200	63
28134	大丰	三龙镇丰富七组17#变	10	400	239
28135	大丰	三龙镇丰富四组42#变	10	200	86
28136	大丰	三龙镇丰富一组142#变	10	400	208
28137	大丰	三龙镇丰富一组43#变	10	100	16
28138	大丰	三龙镇建筑公司前2#变	10	400	100
28139	大丰	三龙镇粮站前3#变	10	400	135
28140	大丰	三龙镇新丰村村部40#变	10	400	58
28141	大丰	三龙镇新丰二组022#变	10	200	100
28142	大丰	三龙镇新丰二组158#变	10	200	94
28143	大丰	三龙镇新丰七组101#变	10	200	16
28144	大丰	三龙镇新丰七组24#变	10	400	192
28145	大丰	三龙镇新丰三组100#变	10	200	57
28146	大丰	三龙镇新丰三组162#变	10	200	78
28147	大丰	三龙镇新丰五组023#变	10	200	57
28148	大丰	三龙镇新丰五组116#变	10	400	239
28149	大丰	三龙镇信用社门前1#变	10	400	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28150	大丰	三龙镇洋桥一组159#变	10	400	61
28151	大丰	三龙镇洋桥一组63#变JN	10	400	186
28152	大丰	三龙镇医院东侧139#变	10	400	38
28153	大丰	春江花苑207#变(1#主变)	10	1000	623
28154	大丰	春江花苑208#变(2#主变)	10	1000	529
28155	大丰	汇龙家园122#变	10	800	199
28156	大丰	三龙镇菜市场152#变	10	200	0
28157	大丰	三龙镇斗龙五组142#变	10	200	89
28158	大丰	三龙镇汇龙家园11#楼150#变	10	200	120
28159	大丰	三龙镇龙东六组017#台片	10	400	159
28160	大丰	三龙镇龙东六组175#变	10	200	64
28161	大丰	三龙镇龙东六组196#变	10	200	57
28162	大丰	三龙镇龙东一组18#变	10	400	98
28163	大丰	三龙镇龙东一组191#变	10	400	230
28164	大丰	三龙镇龙西二组130#变	10	200	61
28165	大丰	三龙镇龙西二组200#变	10	200	73
28166	大丰	三龙镇龙西二组21#变	10	400	228
28167	大丰	三龙镇龙西二组213#变	10	400	31
28168	大丰	三龙镇龙西六组176#变	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28169	大丰	三龙镇龙西六组22#变	10	200	77
28170	大丰	三龙镇龙西七组24#变	10	160	0
28171	大丰	三龙镇龙西三组202#变	10	200	112
28172	大丰	三龙镇龙西三组203#变	10	200	86
28173	大丰	三龙镇龙西三组77#变	10	200	90
28174	大丰	三龙镇龙西四组153#变	10	200	92
28175	大丰	三龙镇龙西四组78#变	10	160	0
28176	大丰	三龙镇三龙村建办2#变	10	400	149
28177	大丰	三龙镇三龙小街169#变	10	400	195
28178	大丰	三龙镇小街170#变	10	400	44
28179	大丰	三龙镇幼儿园门前5#变	10	400	54
28180	大丰	鑫隆名邸210#变	10	400	196
28181	大丰	三龙镇持久二组165#变	10	200	37
28182	大丰	三龙镇持久二组95#变	10	200	38
28183	大丰	三龙镇丰富村部62#变	10	200	35
28184	大丰	三龙镇丰富村村部179#变	10	200	100
28185	大丰	三龙镇丰富村村部58#变	10	200	5
28186	大丰	三龙镇丰富村七组110#变	10	200	0
28187	大丰	三龙镇丰富二组108#变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28188	大丰	三龙镇丰富二组166#变	10	200	0
28189	大丰	三龙镇丰富七组111#变	10	200	38
28190	大丰	三龙镇丰富七组178#变	10	400	227
28191	大丰	三龙镇丰富七组南109#变	10	200	86
28192	大丰	三龙镇丰富四组164#变	10	200	44
28193	大丰	三龙镇丰富四组61#变	10	400	227
28194	大丰	三龙镇丰富五组163#变	10	200	83
28195	大丰	三龙镇丰富五组60#变	10	200	88
28196	大丰	三龙镇丰富一组南107#变	10	200	75
28197	大丰	三龙镇富强二组124#变	10	200	67
28198	大丰	三龙镇富强二组13#变	10	200	7
28199	大丰	三龙镇富强二组143#变	10	200	94
28200	大丰	三龙镇富强三组82#变	10	100	0
28201	大丰	三龙镇久丰八组153#变	10	200	74
28202	大丰	三龙镇久丰八组96#变	10	160	30
28203	大丰	三龙镇久丰村部105#变	10	400	206
28204	大丰	三龙镇久丰村部53#变	10	200	31
28205	大丰	三龙镇久丰六组94#变	10	200	11
28206	大丰	三龙镇久丰七组180#变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28207	大丰	三龙镇久丰七组54#变	10	400	221
28208	大丰	三龙镇久丰三组155#变	10	200	34
28209	大丰	三龙镇久丰三组52#变	10	160	14
28210	大丰	三龙镇久丰十组156#变	10	200	33
28211	大丰	三龙镇久丰十组16#变	10	200	113
28212	大丰	三龙镇久丰十组45#变	10	400	193
28213	大丰	三龙镇久丰十组97#变	10	160	0
28214	大丰	三龙镇久丰五组55#变	10	200	13
28215	大丰	三龙镇久丰一组46#变	10	400	211
28216	大丰	三龙镇六舍六组138#变	10	200	25
28217	大丰	三龙镇六舍六组177#变	10	200	41
28218	大丰	三龙镇六舍六组59#变	10	200	90
28219	大丰	三龙镇六舍六组9#变	10	200	63
28220	大丰	三龙镇六舍七组131#变	10	200	88
28221	大丰	三龙镇六舍七组171#变	10	200	92
28222	大丰	三龙镇六舍七组57#变	10	200	11
28223	大丰	三龙镇六舍三组14#变	10	200	53
28224	大丰	三龙镇六舍三组56#变	10	200	0
28225	大丰	三龙镇六舍五组(南)10#变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28226	大丰	三龙镇川河村部141#变	10	400	187
28227	大丰	三龙镇川河村部61#变	10	200	31
28228	大丰	三龙镇川河二组62#变	10	200	26
28229	大丰	三龙镇川河二组72#变	10	200	111
28230	大丰	三龙镇川河六组75#变	10	200	25
28231	大丰	三龙镇丰余八组120#变	10	400	102
28232	大丰	三龙镇丰余八组15#变	10	200	52
28233	大丰	三龙镇丰余八组156#变	10	200	76
28234	大丰	三龙镇丰余八组69#变	10	200	25
28235	大丰	三龙镇丰余村部146#变	10	400	162
28236	大丰	三龙镇丰余村部68#变.	10	400	105
28237	大丰	三龙镇丰余二组188#变	10	200	56
28238	大丰	三龙镇丰余二组74#变	10	400	217
28239	大丰	三龙镇丰余六组103#变	10	200	44
28240	大丰	三龙镇丰余龙南十组83#变	10	200	90
28241	大丰	三龙镇丰余七组186#变	10	200	77
28242	大丰	三龙镇丰余七组93#变	10	200	84
28243	大丰	三龙镇丰余三组115#变	10	400	216
28244	大丰	三龙镇丰余十组70#变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28245	大丰	三龙镇丰余四组92#变	10	200	2
28246	大丰	三龙镇丰余五组67#变	10	200	15
28247	大丰	三龙镇丰余一组102#变	10	160	28
28248	大丰	三龙镇丰余一组185#变	10	400	168
28249	大丰	三龙镇丰余一组91#变	10	400	201
28250	大丰	三龙镇龙南八组16#变	10	160	21
28251	大丰	三龙镇龙南二组124#变	10	200	54
28252	大丰	三龙镇龙南六组105#变	10	200	57
28253	大丰	三龙镇龙南六组11#变	10	200	58
28254	大丰	三龙镇龙南三组104#变	10	100	0
28255	大丰	三龙镇龙南十组193#变	10	160	55
28256	大丰	三龙镇龙南一组116#变	10	100	4
28257	大丰	三龙镇盈余村部182#变	10	400	0
28258	大丰	三龙镇盈余村部57#变	10	200	55
28259	大丰	三龙镇盈余二组183#变	10	200	76
28260	大丰	三龙镇盈余二组59#变	10	200	55
28261	大丰	三龙镇盈余七组184#变	10	200	90
28262	大丰	三龙镇盈余七组60#变	10	200	54
28263	大丰	三龙镇盈余三组58#变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28264	大丰	龙东康居小区197#变	10	400	194
28265	大丰	龙东康居小区198#变	10	400	232
28266	大丰	龙东康居小区204#变	10	630	398
28267	大丰	龙东康居小区205#变	10	630	379
28268	大丰	龙东康居小区206#变	10	400	276
28269	大丰	三龙镇东红三组032#变	10	200	96
28270	大丰	三龙镇东红三组109#变	10	200	69
28271	大丰	三龙镇东红三组162#变	10	200	109
28272	大丰	三龙镇斗龙二组211#变	10	400	141
28273	大丰	三龙镇斗龙二组76#变	10	160	31
28274	大丰	三龙镇斗龙二组81#变	10	160	38
28275	大丰	三龙镇斗龙三组119#变	10	200	61
28276	大丰	三龙镇斗龙三组128#变	10	200	48
28277	大丰	三龙镇斗龙三组139#变	10	200	72
28278	大丰	三龙镇斗龙三组199#变	10	400	21
28279	大丰	三龙镇斗龙三组65#变	10	250	142
28280	大丰	三龙镇斗龙四组64#变	10	400	145
28281	大丰	三龙镇斗龙五组140#变	10	200	49
28282	大丰	三龙镇斗龙五组194#变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28283	大丰	三龙镇斗龙五组63#变	10	400	211
28284	大丰	三龙镇龙东八组30#变	10	200	86
28285	大丰	三龙镇龙东八组99#变	10	200	61
28286	大丰	三龙镇龙东村部143#变	10	200	40
28287	大丰	三龙镇龙东二组25#变	10	400	103
28288	大丰	三龙镇龙东七组192#变	10	200	74
28289	大丰	三龙镇龙东三组135#变	10	200	50
28290	大丰	三龙镇龙东十二组98#变	10	200	13
28291	大丰	三龙镇龙东十组100#变	10	400	269
28292	大丰	三龙镇龙东十组145#变	10	400	205
28293	大丰	三龙镇龙东十组东164#变	10	400	172
28294	大丰	三龙镇龙东四组29#变	10	200	74
28295	大丰	三龙镇龙东五组132#变	10	200	62
28296	大丰	三龙镇龙东五组28#变	10	400	139
28297	大丰	三龙镇农业园区144#变	10	200	44
28298	大丰	三龙老街181#变	10	400	227
28299	大丰	三龙镇大桥北159#变	10	400	125
28300	大丰	三龙镇供电所南167#变	10	200	39
28301	大丰	三龙镇供电所南168#变	10	400	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28302	大丰	三龙镇供电所内1#变	10	400	105
28303	大丰	三龙镇供销社北180#变	10	200	56
28304	大丰	三龙镇供销社前111#变	10	400	185
28305	大丰	三龙镇龙东九组73#变	10	200	94
28306	大丰	三龙镇龙南八组107#变	10	200	75
28307	大丰	三龙镇龙南八组126#变	10	100	21
28308	大丰	三龙镇龙南八组190#变	10	400	107
28309	大丰	三龙镇龙南七组106#变	10	200	72
28310	大丰	三龙镇龙南七组187#变	10	200	110
28311	大丰	三龙镇龙南五组53#变	10	250	17
28312	大丰	三龙镇龙南一组(北)136#变	10	200	20
28313	大丰	三龙镇龙南一组（南）137#变	10	200	98
28314	大丰	三龙镇龙西二组12#变	10	200	85
28315	大丰	三龙镇三龙老街134#变	10	200	58
28316	大丰	三龙镇三龙小街171#变	10	400	167
28317	大丰	三龙镇三龙小街174#变	10	400	148
28318	大丰	三龙镇三龙小街212#变	10	400	195
28319	大丰	三龙镇三龙政府13#变	10	200	87
28320	大丰	三龙镇信用社门前3#变	10	400	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28321	大丰	三龙镇兴龙路西149#变	10	200	106
28322	大丰	三龙镇亚中八组54#变	10	100	42
28323	大丰	三龙镇亚中村部52#变	10	200	70
28324	大丰	三龙镇亚中二组80#变	10	200	44
28325	大丰	三龙镇亚中四组160#变	10	400	169
28326	大丰	三龙镇亚中四组90#变	10	400	110
28327	大丰	三龙镇亚中一组51#变	10	200	104
28328	大丰	三龙镇亚中一组71#变	10	200	49
28329	大丰	三龙镇医院东侧173#变	10	400	193
28330	大丰	三龙镇医院南侧172#变	10	400	8
28331	大丰	三龙镇医院西侧4#变	10	400	133
28332	大丰	鑫隆名邸209#变	10	400	230
28333	大丰	三龙镇丰圣二组177#变	10	200	43
28334	大丰	三龙镇丰圣二组43#变	10	400	104
28335	大丰	三龙镇丰圣九组45#变	10	200	16
28336	大丰	三龙镇丰圣七组46#变	10	200	94
28337	大丰	三龙镇丰圣五组178#变	10	200	54
28338	大丰	三龙镇丰圣五组44#变	10	200	45
28339	大丰	三龙镇丰圣学校10#变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28340	大丰	三龙镇丰圣学校151#变	10	200	65
28341	大丰	三龙镇丰圣一组14#变	10	200	61
28342	大丰	三龙镇龙西八组23#变	10	160	0
28343	大丰	三龙镇龙西五组79#变	10	200	65
28344	大丰	三龙镇前进村部112#变	10	200	80
28345	大丰	三龙镇前进村部47#变	10	400	157
28346	大丰	三龙镇前进二组049#变	10	400	169
28347	大丰	三龙镇前进九组97#变	10	200	76
28348	大丰	三龙镇前进六组082#变	10	400	141
28349	大丰	三龙镇前进六组154#变	10	200	79
28350	大丰	三龙镇前进六组155#变	10	200	81
28351	大丰	三龙镇前进六组95#变	10	200	81
28352	大丰	三龙镇前进七组131#变	10	200	86
28353	大丰	三龙镇前进七组7#变	10	200	57
28354	大丰	三龙镇前进七组96#变	10	200	6
28355	大丰	三龙镇前进三组214#变	10	200	96
28356	大丰	三龙镇前进三组94#变	10	400	234
28357	大丰	三龙镇前进四组113#变	10	200	101
28358	大丰	三龙镇前进四组179#变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28359	大丰	三龙镇前进四组48#变	10	200	93
28360	大丰	三龙镇前进一组114#变	10	200	53
28361	大丰	三龙镇前进一组50#变	10	200	68
28362	大丰	三龙镇工业园地区6#变	10	400	0
28363	大丰	三龙镇工业园区101#变	10	200	160
28364	大丰	三龙镇龙东六组195#变	10	200	97
28365	大丰	三龙镇龙东六组26#变	10	400	171
28366	大丰	三龙镇龙东七组27#变	10	200	61
28367	大丰	三龙镇龙东七组9#变	10	200	95
28368	大丰	三龙镇富强村部112#变	10	400	98
28369	大丰	三龙镇富强村部169#变	10	200	17
28370	大丰	三龙镇富强村部83#变	10	400	150
28371	大丰	三龙镇富强二组81#变	10	200	70
28372	大丰	三龙镇富强九组132#变	10	200	76
28373	大丰	三龙镇富强九组85#变	10	200	25
28374	大丰	三龙镇富强六组135#变	10	200	55
28375	大丰	三龙镇富强六组84#变	10	200	47
28376	大丰	三龙镇富强六组86#变	10	200	55
28377	大丰	三龙镇富强三组120#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28378	大丰	三龙镇富强三组176#变	10	200	57
28379	大丰	三龙镇富强一组118#变	10	200	48
28380	大丰	三龙镇富强一组119#变	10	200	56
28381	大丰	三龙镇富强一组134#变	10	200	88
28382	大丰	三龙镇富强一组80#变	10	200	39
28383	大丰	三龙镇新丹四组75#变	10	200	17
28384	大丰	三龙镇新丹一组76#变	10	400	130
28385	大丰	三龙镇新坍村部121#变	10	160	0
28386	大丰	三龙镇新坍村部141#变	10	200	87
28387	大丰	三龙镇新坍村部77#变	10	400	108
28388	大丰	三龙镇新坍九组145#变	10	200	98
28389	大丰	三龙镇新坍九组99#变	10	160	61
28390	大丰	三龙镇新坍六组150#变	10	200	34
28391	大丰	三龙镇新坍六组79#变	10	200	59
28392	大丰	三龙镇新坍三组98#变	10	160	0
28393	大丰	三龙镇新坍四组148#变	10	200	69
28394	大丰	三龙镇新坍五组15#变	10	200	45
28395	大丰	三龙镇新坍五组78#变	10	200	4
28396	大丰	三龙镇新坍一组149#变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28397	大丰	三龙镇增产村部172#变	10	200	49
28398	大丰	三龙镇增产村部72#变	10	400	178
28399	大丰	三龙镇增产二组123#变	10	200	40
28400	大丰	三龙镇增产二组133#变	10	200	35
28401	大丰	三龙镇增产二组137#变	10	200	36
28402	大丰	三龙镇增产二组167#变	10	200	90
28403	大丰	三龙镇增产二组39#变	10	200	61
28404	大丰	三龙镇增产二组74#变JN	10	200	116
28405	大丰	三龙镇增产七组20#变	10	200	78
28406	大丰	三龙镇增产三组18#变JN	10	200	86
28407	大丰	三龙镇增产四组146#变	10	200	65
28408	大丰	三龙镇增产四组152#变	10	200	90
28409	大丰	三龙镇增产四组70#变	10	200	76
28410	大丰	三龙镇增产五组122#变	10	200	71
28411	大丰	三龙镇增产五组144#变	10	315	167
28412	大丰	三龙镇增产五组147#变	10	200	66
28413	大丰	三龙镇增产五组19#变	10	100	10
28414	大丰	三龙镇增产五组71#变	10	200	29
28415	大丰	三龙镇增产一组151#变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28416	大丰	三龙镇增产一组73#变	10	200	84
28417	大丰	三龙镇创新路19#变	10	100	52
28418	大丰	三龙镇创新路18#变	10	200	108
28419	大丰	三龙镇创新路22#变	10	200	45
28420	大丰	三龙镇创新路48#变	10	200	87
28421	大丰	三龙镇第二粮库42#变	10	100	28
28422	大丰	三龙镇大丰闸51#变	10	400	267
28423	大丰	斗龙港康居小区52#变	10	630	476
28424	大丰	斗龙港康居小区53#变	10	630	472
28425	大丰	三龙镇东红加工厂4#变	10	200	95
28426	大丰	三龙镇斗龙港村15#变	10	200	71
28427	大丰	三龙镇斗龙港村3#变	10	100	19
28428	大丰	三龙镇斗龙港村50#变	10	400	210
28429	大丰	三龙镇斗龙港村村部1#变	10	400	228
28430	大丰	三龙镇斗龙港村二组036#变	10	400	9
28431	大丰	三龙镇斗龙港村二组13#变	10	400	97
28432	大丰	三龙镇斗龙港村二组17#变	10	100	9
28433	大丰	三龙镇斗龙港村二组35#变	10	400	99
28434	大丰	三龙镇斗龙港村七组41#变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28435	大丰	三龙镇斗龙港村三组023#变	10	200	68
28436	大丰	三龙镇斗龙港村三组14#变	10	315	122
28437	大丰	三龙镇斗龙港村三组28#变	10	400	181
28438	大丰	三龙镇斗龙港村三组34#变	10	200	64
28439	大丰	三龙镇斗龙港村三组40#变	10	200	6
28440	大丰	三龙镇斗龙港村三组45#变	10	200	84
28441	大丰	三龙镇斗龙港村三组49#变	10	200	38
28442	大丰	三龙镇斗龙港村一组12#变	10	200	29
28443	大丰	三龙镇斗龙港村一组37#变	10	200	44
28444	大丰	三龙镇斗龙港村一组38#变	10	400	210
28445	大丰	三龙镇斗龙港村一组39#变	10	200	76
28446	大丰	三龙镇斗龙港村一组43#变	10	200	111
28447	大丰	三龙镇斗龙港三组46#变	10	200	79
28448	大丰	三龙镇兴龙路10#变	10	400	65
28449	大丰	三龙镇兴龙路21#变	10	200	1
28450	大丰	三龙镇兴龙路29#变	10	400	1
28451	大丰	三龙镇兴龙路5#变	10	160	8
28452	大丰	三龙镇保护区47#变	10	200	93
28453	大丰	三龙镇东红村兴龙路011#变	10	315	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28454	大丰	三龙镇东红村兴龙路31#变	10	200	0
28455	大丰	三龙镇斗龙港村30#变	10	315	131
28456	大丰	三龙镇斗龙港村六组8#变	10	200	0
28457	大丰	三龙镇斗龙港村四组32#变	10	200	31
28458	大丰	三龙镇龙港路2#变	10	200	65
28459	大丰	三龙镇龙港路33#变	10	400	99
28460	大丰	三龙镇龙港路9#变	10	200	0
28461	大丰	三龙镇下坝村二组26#变	10	100	23
28462	大丰	三龙镇下坝村六组6#变	10	200	65
28463	大丰	三龙镇下坝村四组27#变	10	160	70
28464	大丰	三龙镇下坝村四组7#变	10	200	58
28465	大丰	三龙镇下坝村五组24#变	10	200	62
28466	大丰	三龙镇下坝村一组25#变	10	200	39
28467	大丰	三龙镇兴龙路16#变	10	100	0
28468	大丰	三龙镇兴龙路20#变	10	160	9
28469	大丰	三龙镇育才路44#变	10	200	40
28470	大丰	西团小街9#变	10	630	374
28471	大丰	西团镇北团八组133#变	10	200	112
28472	大丰	西团镇北团八组24#变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28473	大丰	西团镇北团村二组132#变	10	200	19
28474	大丰	西团镇北团村六组100#变	10	200	50
28475	大丰	西团镇北团村六组25#变	10	200	87
28476	大丰	西团镇北团村七组115#变	10	200	97
28477	大丰	西团镇北团六组26#变	10	200	74
28478	大丰	西团镇北团七组17#变	10	200	91
28479	大丰	西团镇北团七组22#变	10	400	168
28480	大丰	西团镇北团七组23#变	10	200	93
28481	大丰	西团镇北团七组68#变	10	200	99
28482	大丰	西团镇北团七组92#变	10	200	75
28483	大丰	西团镇北团一组51#变	10	200	52
28484	大丰	西团镇北团一组52#变	10	400	191
28485	大丰	西团镇北团一组79#变	10	200	70
28486	大丰	西团镇描花村二组87#变	10	200	54
28487	大丰	西团镇描花村三组101#变	10	200	105
28488	大丰	西团镇描花村五组61#变	10	315	87
28489	大丰	西团镇描花村五组62#变	10	200	57
28490	大丰	西团镇描花村一组18#变	10	160	0
28491	大丰	西团镇描花二组142#变	10	315	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28492	大丰	西团镇描花二组32#变	10	200	64
28493	大丰	西团镇描花二组33#变	10	200	76
28494	大丰	西团镇描花二组34#变	10	200	71
28495	大丰	西团镇描花三组122#变	10	200	73
28496	大丰	西团镇描花三组35#变	10	400	150
28497	大丰	西团镇描花三组36#变	10	200	39
28498	大丰	西团镇描花三组37#变	10	200	0
28499	大丰	西团镇描花四组121#变	10	200	48
28500	大丰	西团镇描花四组14#变	10	160	24
28501	大丰	西团镇描花四组60#变	10	400	232
28502	大丰	西团镇描花五组127#变	10	200	111
28503	大丰	西团镇描花五组73#变	10	200	99
28504	大丰	西团镇描花五组77#变	10	200	64
28505	大丰	西团镇描花一组125#变	10	200	36
28506	大丰	西团镇描花一组139#变	10	200	105
28507	大丰	西团镇描花一组31#变	10	200	8
28508	大丰	西团镇腾龙药业东侧13#变	10	80	60
28509	大丰	西团镇西灵三组117#变	10	200	98
28510	大丰	西团镇西团五组28#变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28511	大丰	西团镇西团五组29#变	10	200	110
28512	大丰	西团镇西团一组38#变	10	200	0
28513	大丰	西团镇西团一组39#变	10	400	2
28514	大丰	西团镇大龙村九组108#变	10	160	31
28515	大丰	西团镇黄埔村51#变	10	200	124
28516	大丰	西团镇黄埔五组181#变	10	200	48
28517	大丰	西团镇黄埔五组183#变	10	200	33
28518	大丰	西团镇黄浦村三组39#变	10	400	171
28519	大丰	西团镇黄浦村五组154#变	10	200	91
28520	大丰	西团镇黄浦村五组38#变	10	160	99
28521	大丰	西团镇黄浦七组163#变	10	200	80
28522	大丰	西团镇黄浦四组196#变	10	315	140
28523	大丰	西团镇九一北站193#变	10	400	51
28524	大丰	西团镇九一村二组34#变	10	200	68
28525	大丰	西团镇九一村二组37#变	10	200	19
28526	大丰	西团镇九一村四组207#变	10	200	74
28527	大丰	西团镇九一村四组208#变	10	400	234
28528	大丰	西团镇九一村五组143#变	10	200	94
28529	大丰	西团镇九一村一组10#变	10	400	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28530	大丰	西团镇九一三组115#变	10	160	73
28531	大丰	西团镇九一三组36#变	10	400	0
28532	大丰	西团镇九一四组114#变	10	160	31
28533	大丰	西团镇九一四组169#变	10	400	130
28534	大丰	西团镇马港村一组5#变	10	200	90
28535	大丰	西团镇马港开发区202#变	10	200	77
28536	大丰	西团镇马港开发区3#变	10	400	75
28537	大丰	西团镇马港四组121#变	10	200	0
28538	大丰	西团镇中洋二组32#变	10	400	106
28539	大丰	西团镇中洋七组35#变	10	400	135
28540	大丰	西团镇中洋五组33#变	10	400	232
28541	大丰	西团镇大龙村137#变	10	400	141
28542	大丰	西团镇大龙村74#变	10	400	79
28543	大丰	西团镇众心村八组170#变	10	400	242
28544	大丰	翡翠城二期5#变	10	800	557
28545	大丰	翡翠城二期7#变	10	800	350
28546	大丰	西团村五组143#变	10	400	47
28547	大丰	西团镇大龙村十组201#变	10	200	86
28548	大丰	西团镇工业园区113#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28549	大丰	西团镇七组72#变	10	200	50
28550	大丰	西团镇西团村五组106#变	10	400	0
28551	大丰	西团镇西团村五组20#变	10	400	185
28552	大丰	西团镇众心村康居3#变	10	630	393
28553	大丰	西团镇众心村一组62#变	10	200	96
28554	大丰	西团镇黄埔172#变	10	200	65
28555	大丰	西团镇黄埔三组12#变	10	400	219
28556	大丰	西团镇黄埔三组195#变	10	315	58
28557	大丰	西团镇黄埔四组180#变	10	200	105
28558	大丰	西团镇黄埔四组190#变	10	200	44
28559	大丰	西团镇黄埔五组185#变	10	200	54
28560	大丰	西团镇黄浦八组46#变	10	200	45
28561	大丰	西团镇黄浦村138#变	10	200	48
28562	大丰	西团镇黄浦村七组156#变	10	200	31
28563	大丰	西团镇黄浦村五组155#变	10	200	50
28564	大丰	西团镇黄浦村一组43#变	10	200	47
28565	大丰	西团镇黄浦二组101#变	10	200	74
28566	大丰	西团镇黄浦六组157#变	10	200	91
28567	大丰	西团镇黄浦七组44#变	10	160	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28568	大丰	西团镇黄浦三组105#变	10	200	105
28569	大丰	西团镇黄浦四组45#变	10	200	49
28570	大丰	西团镇黄浦五组119#变	10	160	40
28571	大丰	西团镇浦南六组40#变	10	200	3
28572	大丰	西团镇浦南七组41#变	10	200	71
28573	大丰	西团镇黄浦七组189#变	10	315	155
28574	大丰	西团镇黄浦四组118#变	10	200	55
28575	大丰	西团镇九一北站31#变	10	200	51
28576	大丰	西团镇九一南站29#变	10	400	173
28577	大丰	西团镇九一七组159#变	10	200	59
28578	大丰	西团镇九一三组116#变	10	160	57
28579	大丰	西团镇九一四组117#变	10	160	52
28580	大丰	西团镇九一中站197#变	10	200	32
28581	大丰	西团镇九一中站30#变	10	400	189
28582	大丰	西团镇浦南八组42#变	10	200	0
28583	大丰	西团镇赵场112#变	10	160	50
28584	大丰	西团镇赵场村二组16#变	10	100	0
28585	大丰	西团镇赵场村四组113#变	10	160	0
28586	大丰	西团镇赵场村四组168#变	10	100	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28587	大丰	西团镇赵场村一组111#变	10	160	38
28588	大丰	西团镇赵场二组104#变	10	200	33
28589	大丰	西团镇赵场九组26#变	10	400	127
28590	大丰	西团镇赵场七组25#变	10	200	21
28591	大丰	西团镇赵场七组7#变	10	200	105
28592	大丰	西团镇赵场三组22#变	10	200	54
28593	大丰	西团镇赵场十二组205#变	10	200	32
28594	大丰	西团镇赵场十二组28#变	10	200	74
28595	大丰	西团镇赵场十一组135#变	10	200	94
28596	大丰	西团镇赵场十一组27#变	10	200	52
28597	大丰	西团镇赵场四组133#变	10	200	83
28598	大丰	西团镇赵场四组23#变	10	200	63
28599	大丰	西团镇赵场四组98#变	10	200	47
28600	大丰	西团镇赵场五组24#变	10	200	115
28601	大丰	西团镇赵场一组100#变	10	200	91
28602	大丰	西团镇赵场一组21#变	10	200	82
28603	大丰	西团镇大龙一组20#变	10	400	107
28604	大丰	龙窑康居点1#变	10	630	217
28605	大丰	西团镇龙窑村二组123#变	10	400	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28606	大丰	西团镇龙窑村二组176#变	10	200	11
28607	大丰	西团镇龙窑村七组153#变	10	400	168
28608	大丰	西团镇龙窑村七组206#变	10	400	115
28609	大丰	西团镇龙窑村一组142#变	10	200	0
28610	大丰	西团镇龙窑村一组99#变	10	200	44
28611	大丰	西团镇龙窑七组76#变	10	200	0
28612	大丰	西团镇龙窑三组19#变	10	400	57
28613	大丰	西团镇龙窑三组78#变	10	200	64
28614	大丰	西团镇龙窑五组146#变	10	200	68
28615	大丰	西团镇龙窑五组77#变	10	400	111
28616	大丰	西团镇众心村二组178#变	10	200	88
28617	大丰	西团镇众心村六组160#变	10	400	221
28618	大丰	西团镇众心村六组63#变	10	200	76
28619	大丰	西团镇众心三组60#变	10	200	101
28620	大丰	西团大龙四组18#变	10	400	111
28621	大丰	西团镇大龙村二组109#变	10	400	116
28622	大丰	西团镇大龙村十组54#变	10	400	218
28623	大丰	西团镇大龙农机站住宅楼13#变	10	80	20
28624	大丰	西团镇大龙三组2#变	10	400	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28625	大丰	西团镇大龙四组6#变	10	400	203
28626	大丰	西团镇大龙四组9#变	10	500	150
28627	大丰	西团镇大龙小街182#箱变	10	400	10
28628	大丰	西团镇大龙一组53#变	10	400	29
28629	大丰	西团镇东塘路路灯15#变	10	160	128
28630	大丰	西团镇七灶河村132#变	10	200	96
28631	大丰	西团镇七灶河村二组80#变	10	400	199
28632	大丰	西团镇七灶河村二组81#变	10	100	2
28633	大丰	西团镇七灶河村七组166#变	10	200	65
28634	大丰	西团镇七灶河村三组130#变	10	160	26
28635	大丰	西团镇七灶河村三组79#变	10	200	115
28636	大丰	西团镇七灶河村四组188#变	10	200	76
28637	大丰	西团镇七灶河村五组84#变	10	200	71
28638	大丰	西团镇七灶河三组131#变	10	200	71
28639	大丰	西团镇七灶河三组82#变	10	400	184
28640	大丰	西团镇七灶河三组83#变	10	200	56
28641	大丰	西团镇七灶河四组85#变	10	200	89
28642	大丰	西团镇七灶河五组14#变	10	200	11
28643	大丰	西团镇众心村二组179#变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28644	大丰	西团镇众心村四组58#变	10	200	113
28645	大丰	西团镇众心二组57#变	10	200	84
28646	大丰	西团大龙五组106#变	10	400	60
28647	大丰	西团镇大龙村140#变	10	200	89
28648	大丰	西团镇大龙村七组55#变	10	400	147
28649	大丰	西团镇大龙村三组139#变	10	400	109
28650	大丰	西团镇大龙村三组8#变	10	200	85
28651	大丰	西团镇大龙村小街136#变	10	200	54
28652	大丰	西团镇大龙二组11#变	10	400	202
28653	大丰	西团镇大龙三组4#变	10	315	46
28654	大丰	西团镇大龙五组1#变	10	400	87
28655	大丰	西团镇众心村158#变	10	200	22
28656	大丰	西团镇众心村四组161#变	10	200	78
28657	大丰	西团镇北团八组21#变	10	200	21
28658	大丰	西团镇北团村八组107#变	10	400	222
28659	大丰	西团镇供电所11#变	10	500	251
28660	大丰	西团镇马港二组52#变	10	200	0
28661	大丰	西团镇马港五组122#变	10	200	0
28662	大丰	西团镇西灵村二组78#变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28663	大丰	西团镇西灵村三组82#变	10	200	99
28664	大丰	西团镇西灵村一组119#变	10	200	8
28665	大丰	西团镇西灵二组134#变	10	200	78
28666	大丰	西团镇西灵二组135#变	10	315	207
28667	大丰	西团镇西灵二组136#变	10	200	118
28668	大丰	西团镇西灵二组42#变	10	200	90
28669	大丰	西团镇西灵三组15#变	10	400	178
28670	大丰	西团镇西灵一组109#变	10	200	99
28671	大丰	西团镇西灵一组40#变	10	200	52
28672	大丰	西团镇西灵一组41#变	10	400	122
28673	大丰	西团镇西灵一组83#变	10	200	47
28674	大丰	西团镇西团村12#变	10	400	194
28675	大丰	西团镇西团村3#变	10	400	24
28676	大丰	西团镇西团村三组88#变	10	100	14
28677	大丰	西团镇西团村三组89#变	10	200	21
28678	大丰	西团镇西团村三组90#变	10	200	0
28679	大丰	西团镇西团六组145#变	10	200	74
28680	大丰	西团镇西团六组30#变	10	200	27
28681	大丰	西团镇西团六组66#变	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28682	大丰	西团镇西团七组27#变	10	400	125
28683	大丰	西团镇西团三组64#变	10	200	0
28684	大丰	西团镇西团四组114#变	10	200	12
28685	大丰	西团镇西团四组19#变	10	200	50
28686	大丰	西团镇西团四组63#变	10	200	31
28687	大丰	西团镇西团五组91#变	10	200	104
28688	大丰	西团镇西团小街128#变	10	400	204
28689	大丰	西团镇西团小街2#变	10	200	50
28690	大丰	西团镇新窑街129#变	10	200	73
28691	大丰	西团镇新窑街8#变	10	200	73
28692	大丰	西团镇北团村五组65#变	10	200	68
28693	大丰	西团镇福林花苑1#变	10	800	559
28694	大丰	西团镇西灵村六组85#变	10	200	67
28695	大丰	西团镇西灵村六组95#变	10	200	42
28696	大丰	西团镇西灵村四组84#变	10	200	0
28697	大丰	西团镇西灵四组45#变	10	200	19
28698	大丰	西团镇西灵四组71#变	10	400	231
28699	大丰	西团镇西灵五组137#变	10	200	99
28700	大丰	西团镇西灵五组44#变	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28701	大丰	西团镇西灵一组43#变	10	200	56
28702	大丰	西团镇西团安置小区93#变	10	200	123
28703	大丰	西团镇西团村四组120#变	10	200	78
28704	大丰	西团镇西团四组116#变	10	200	101
28705	大丰	西团镇新中村二组103#变	10	200	52
28706	大丰	西团镇新中村二组16#变	10	200	68
28707	大丰	西团镇新中村三组110#变	10	200	0
28708	大丰	西团镇新中村四组102#变	10	200	98
28709	大丰	西团镇新中村一组10#变	10	200	83
28710	大丰	西团镇新中村一组104#变	10	200	49
28711	大丰	西团镇新中二组105#变	10	200	88
28712	大丰	西团镇新中三组131#变	10	400	118
28713	大丰	西团镇新中三组53#变	10	400	115
28714	大丰	西团镇新中三组54#变	10	200	43
28715	大丰	西团镇新中三组57#变	10	200	52
28716	大丰	西团镇新中三组58#变	10	200	43
28717	大丰	西团镇新中四组55#变	10	200	102
28718	大丰	西团镇新中四组74#变	10	200	49
28719	大丰	西团镇新中五组144#变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28720	大丰	西团镇新中五组56#变	10	200	83
28721	大丰	西团镇新中五组94#变	10	200	57
28722	大丰	西团镇新中一组59#变	10	200	101
28723	大丰	西团镇园区112#变	10	200	4
28724	大丰	翡翠城二期6#变	10	800	553
28725	大丰	翡翠城二期8#变	10	800	549
28726	大丰	西团村7#变	10	400	144
28727	大丰	西团翡翠城一期开关站1#主变	10	800	386
28728	大丰	西团翡翠城一期开关站4#主变	10	800	325
28729	大丰	西团镇万家富1#变	10	630	365
28730	大丰	西团镇万家富2#变	10	630	380
28731	大丰	西团镇西团村六组76#变	10	400	208
28732	大丰	西团镇西团村七组86#变	10	200	97
28733	大丰	西团镇西团村一组118#变	10	200	0
28734	大丰	西团镇西团七组4#变	10	400	141
28735	大丰	西团镇西团小街1#变	10	400	103
28736	大丰	西团镇西团小街111#变	10	200	15
28737	大丰	西团镇西团小街123#变	10	400	163
28738	大丰	西团镇西团小街138#变	10	400	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28739	大丰	西团镇西团小街5#变	10	315	128
28740	大丰	西团镇西团小街6#变	10	400	27
28741	大丰	西团镇众心村1#箱变002	10	400	17
28742	大丰	西团镇众心村七组56#变	10	200	28
28743	大丰	西团镇众心村一组144#变	10	200	21
28744	大丰	西团镇马港村171#变	10	200	101
28745	大丰	西团镇马港村五组110#变	10	200	62
28746	大丰	西团镇马港二组49#变	10	400	52
28747	大丰	西团镇马港三组198#变	10	315	183
28748	大丰	西团镇马港三组50#变	10	200	82
28749	大丰	西团镇马港四组120#变	10	200	79
28750	大丰	西团镇马港四组203#变	10	200	65
28751	大丰	西团镇马港五组200#变	10	200	51
28752	大丰	西团镇马港一组186#变	10	200	65
28753	大丰	西团镇马港一组48#变	10	200	30
28754	大丰	西团镇北团村二组126#变	10	200	52
28755	大丰	西团镇北团村二组97#变	10	200	75
28756	大丰	西团镇北团村三组146#变	10	400	174
28757	大丰	西团镇北团村三组80#变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28758	大丰	西团镇北团村三组81#变	10	200	17
28759	大丰	西团镇北团村三组98#变	10	200	60
28760	大丰	西团镇北团村四组124#变	10	200	77
28761	大丰	西团镇北团村四组130#变	10	200	101
28762	大丰	西团镇北团村四组48#变	10	200	71
28763	大丰	西团镇北团二组67#变	10	200	46
28764	大丰	西团镇北团三组140#变	10	400	150
28765	大丰	西团镇北团三组141#变	10	200	59
28766	大丰	西团镇北团三组49#变	10	200	53
28767	大丰	西团镇北团三组50#变	10	400	15
28768	大丰	西团镇北团五组46#变	10	200	65
28769	大丰	西团镇北团五组47#变	10	200	39
28770	大丰	西团镇北团五组69#变	10	200	93
28771	大丰	西团镇北团五组70#变	10	200	114
28772	大丰	西团镇北团五组99#变	10	200	83
28773	大丰	西团镇七灶河88#变	10	200	84
28774	大丰	西团镇七灶河91#变	10	200	72
28775	大丰	西团镇七灶河村二组129#变	10	200	91
28776	大丰	西团镇七灶河村六组96#变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28777	大丰	西团镇七灶河村七组95#变	10	160	30
28778	大丰	西团镇七灶河村三组167#变	10	200	87
28779	大丰	西团镇七灶河村三组89#变	10	200	87
28780	大丰	西团镇七灶河村三组92#变	10	400	225
28781	大丰	西团镇七灶河村四组145#变	10	200	82
28782	大丰	西团镇七灶河村四组86#变	10	200	71
28783	大丰	西团镇七灶河村五组192#变	10	400	264
28784	大丰	西团镇七灶河村一组107#变	10	200	99
28785	大丰	西团镇七灶河村一组87#变	10	200	119
28786	大丰	西团镇七灶河村一组90#变	10	200	77
28787	大丰	西团镇七灶河三组93#变	10	200	72
28788	大丰	西团镇七灶河四组94#变	10	200	89
28789	大丰	西团镇西团一组75#变	10	200	116
28790	大丰	西团镇众心村康居1#箱变	10	630	416
28791	大丰	西团镇众心村康居2#箱变	10	630	325
28792	大丰	西团镇大龙164#变	10	200	56
28793	大丰	西团镇大龙村141#变	10	400	206
28794	大丰	西团镇大龙稻麦原种场97#变	10	200	37
28795	大丰	西团镇黄浦村十组47#变	10	200	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28796	大丰	西团镇龙窑村六组147#变	10	200	64
28797	大丰	西团镇龙窑村七组124#变	10	200	46
28798	大丰	西团镇龙窑村四组125#变	10	200	109
28799	大丰	西团镇龙窑村四组148#变	10	200	48
28800	大丰	西团镇龙窑村四组204#变	10	200	89
28801	大丰	西团镇龙窑村五组126#变	10	200	66
28802	大丰	西团镇龙窑村一组75#变	10	200	38
28803	大丰	西团镇龙窑二组102#变	10	200	40
28804	大丰	西团镇龙窑六组127#变	10	400	222
28805	大丰	西团镇龙窑七组128#变	10	200	60
28806	大丰	西团镇龙窑七组191#变	10	200	62
28807	大丰	西团镇龙窑三组71#变	10	200	73
28808	大丰	西团镇龙窑四组149#变	10	200	79
28809	大丰	西团镇龙窑四组150#变	10	100	41
28810	大丰	西团镇龙窑四组72#变	10	200	77
28811	大丰	西团镇龙窑五组73#变	10	200	99
28812	大丰	西团镇龙窑一组199#变	10	200	120
28813	大丰	西团镇龙窑一组70#变	10	400	73
28814	大丰	西团镇三墩北站68#变	10	400	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28815	大丰	西团镇三墩二组65#变	10	400	146
28816	大丰	西团镇三墩九组103#变	10	200	54
28817	大丰	西团镇三墩三组66#变	10	200	55
28818	大丰	西团镇众心64#变	10	400	161
28819	大丰	西团镇众心村67#变	10	200	79
28820	大丰	西团镇众心村69#变	10	200	26
28821	大丰	西团镇众心村二组61#变	10	200	37
28822	大丰	西团镇众心村四组174#变	10	200	23
28823	大丰	西团镇众心村四组175#变	10	200	2
28824	大丰	西团镇众心村五组173#变	10	200	0
28825	大丰	西团镇众心村五组177#变	10	200	48
28826	大丰	西团镇众心村五组184#变	10	200	89
28827	大丰	西团镇众心二组59#变	10	200	32
28828	大丰	西团镇众心六组187#变	10	200	91
28829	大丰	草庙镇陡沟九组198#变	10	200	116
28830	大丰	草庙镇陡沟九组80#变	10	200	96
28831	大丰	沈灶居委会203#变	10	630	297
28832	大丰	沈灶居委会204#变	10	630	222
28833	大丰	万盈镇丁尖八组109#变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28834	大丰	万盈镇丁尖八组63#变	10	200	68
28835	大丰	万盈镇丁尖二组61#变	10	200	69
28836	大丰	万盈镇丁尖南站60#变	10	200	14
28837	大丰	万盈镇丁尖七组189#变	10	200	25
28838	大丰	万盈镇丁尖五组59#变	10	200	54
28839	大丰	万盈镇丁尖中站62#变JN	10	315	198
28840	大丰	万盈镇顾灶村五组152#变JN	10	200	80
28841	大丰	万盈镇顾灶村一组124#变	10	200	70
28842	大丰	万盈镇顾灶村一组151#变	10	315	171
28843	大丰	万盈镇顾灶二组96#变	10	200	63
28844	大丰	万盈镇顾灶九组91#变	10	200	73
28845	大丰	万盈镇顾灶六组94#变	10	200	34
28846	大丰	万盈镇顾灶七组93#变	10	315	71
28847	大丰	万盈镇顾灶三组123#变	10	160	6
28848	大丰	万盈镇顾灶十组90#变	10	160	30
28849	大丰	万盈镇顾灶五组97#变JN	10	200	45
28850	大丰	万盈镇顾灶一组89#变JN	10	200	19
28851	大丰	万盈镇顾灶中站95#变	10	200	21
28852	大丰	万盈镇金龙四组148#变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28853	大丰	万盈镇六川七组114#变	10	200	76
28854	大丰	万盈镇六川七组118#变	10	200	92
28855	大丰	万盈镇六川三组117#变JN	10	400	206
28856	大丰	万盈镇六川三组119#变JN	10	400	178
28857	大丰	万盈镇六川三组120#变	10	200	91
28858	大丰	万盈镇六川三组121#变	10	250	103
28859	大丰	万盈镇六川三组122#变	10	160	48
28860	大丰	万盈镇六川三组16#变	10	400	194
28861	大丰	万盈镇六川四组183#变	10	200	75
28862	大丰	万盈镇七里二组24#变	10	200	26
28863	大丰	万盈镇七里六组202#变	10	315	73
28864	大丰	万盈镇七里六组27#变	10	200	10
28865	大丰	万盈镇七里七组21#变	10	200	35
28866	大丰	万盈镇七里五组25#变	10	200	38
28867	大丰	万盈镇七里一组22#变	10	200	67
28868	大丰	万盈镇七里中站23#变	10	200	46
28869	大丰	万盈镇沈灶115#变	10	250	31
28870	大丰	万盈镇沈灶169#变	10	200	81
28871	大丰	万盈镇沈灶176#变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28872	大丰	万盈镇沈灶26#变	10	200	76
28873	大丰	万盈镇沈灶六川七组168#变	10	200	107
28874	大丰	万盈镇双星村四组167#变	10	400	245
28875	大丰	万盈镇双星四组112#变	10	200	75
28876	大丰	万盈镇双灶二组30#变	10	200	54
28877	大丰	万盈镇万盈顾灶八组92#变	10	200	40
28878	大丰	万盈镇星光三组28#变	10	200	91
28879	大丰	万盈镇星光中站29#变JN	10	315	113
28880	大丰	万盈镇殷灶村二组163#变	10	200	93
28881	大丰	万盈镇殷灶村三组164#变	10	200	82
28882	大丰	万盈镇殷灶村四组145#变JN	10	400	148
28883	大丰	万盈镇殷灶村一组126#变	10	200	97
28884	大丰	万盈镇殷灶东灶88#变	10	400	227
28885	大丰	万盈镇殷灶二组136#变	10	200	0
28886	大丰	万盈镇殷灶二组83#变	10	200	77
28887	大丰	万盈镇殷灶七组87#变	10	200	3
28888	大丰	万盈镇殷灶三组15#变	10	400	260
28889	大丰	万盈镇殷灶三组170#变	10	100	14
28890	大丰	万盈镇殷灶四组85#变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28891	大丰	万盈镇殷灶五组135#变	10	200	93
28892	大丰	万盈镇殷灶五组188#变	10	200	109
28893	大丰	万盈镇殷灶五组84#变JN	10	200	77
28894	大丰	万盈镇殷灶一组166#变	10	200	53
28895	大丰	万盈镇殷灶一组175#变	10	200	68
28896	大丰	万盈镇殷灶一组193#变	10	200	130
28897	大丰	万盈镇殷灶一组20#变	10	200	72
28898	大丰	万盈镇殷灶中站86#变	10	200	64
28899	大丰	万盈镇集镇正阳南路10#变JN	10	400	97
28900	大丰	万盈镇集镇正阳南路18#变	10	200	89
28901	大丰	万盈镇粮墩二组042#变	10	200	56
28902	大丰	万盈镇粮墩二组119#变	10	200	50
28903	大丰	万盈镇粮墩二组215#变	10	400	259
28904	大丰	万盈镇粮墩六组043#变	10	200	91
28905	大丰	万盈镇粮墩六组118#变	10	200	62
28906	大丰	万盈镇粮墩六组175#变	10	200	68
28907	大丰	万盈镇粮墩六组210#变	10	200	62
28908	大丰	万盈镇粮墩三组102#变	10	200	69
28909	大丰	万盈镇粮墩三组143#变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28910	大丰	万盈镇粮墩五组217#变	10	400	222
28911	大丰	万盈镇粮墩五组44#变	10	200	98
28912	大丰	万盈镇粮墩一组041#变	10	400	284
28913	大丰	万盈镇粮墩一组045#变	10	200	145
28914	大丰	万盈镇粮墩一组133#变JN	10	200	65
28915	大丰	万盈镇粮墩一组202#变	10	200	96
28916	大丰	万盈镇粮墩一组207#变	10	200	95
28917	大丰	万盈镇庆丰九组097#变	10	200	131
28918	大丰	万盈镇天池居委会13#变	10	400	107
28919	大丰	万盈镇天池居委会五组7#变	10	200	85
28920	大丰	万盈镇天池居委会一组15#变	10	400	46
28921	大丰	万盈镇万盈集镇002#变	10	400	36
28922	大丰	万盈镇万盈集镇004#变	10	315	22
28923	大丰	万盈镇万盈集镇247#变	10	200	0
28924	大丰	万盈镇万盈小街1#变	10	400	2
28925	大丰	万盈镇益民九组063#变	10	200	112
28926	大丰	万盈镇益民九组216#变	10	200	95
28927	大丰	万盈镇益民七组062#变	10	200	0
28928	大丰	万盈镇益民七组189#变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28929	大丰	万盈镇益民三组064#变	10	200	66
28930	大丰	万盈镇益民三组124#变	10	200	91
28931	大丰	万盈镇益民三组176#变	10	400	245
28932	大丰	万盈镇益民十组068#变	10	200	101
28933	大丰	万盈镇益民四组065#变	10	200	118
28934	大丰	万盈镇益民四组103#变	10	200	109
28935	大丰	万盈镇益民四组168#变	10	200	81
28936	大丰	万盈镇益民四组181#变	10	200	98
28937	大丰	万盈镇益民四组193#变	10	200	97
28938	大丰	万盈镇益民五组116#变	10	200	89
28939	大丰	万盈镇益民新区006#变	10	400	159
28940	大丰	万盈镇正阳北路11#变	10	400	119
28941	大丰	益民新村231#变	10	630	384
28942	大丰	益民新村232#变	10	630	281
28943	大丰	益民新村233#变	10	630	218
28944	大丰	益民新村234#变	10	630	278
28945	大丰	万盈镇胡灶八组38#变	10	200	77
28946	大丰	万盈镇胡灶二组40#变	10	200	60
28947	大丰	万盈镇胡灶六组198#变	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28948	大丰	万盈镇胡灶六组37#变	10	200	0
28949	大丰	万盈镇胡灶四组110#变	10	200	43
28950	大丰	万盈镇胡灶四组35#变	10	200	93
28951	大丰	万盈镇胡灶五组36#变	10	200	73
28952	大丰	万盈镇胡灶中站200#变	10	200	79
28953	大丰	万盈镇胡灶中站39#变	10	200	19
28954	大丰	万盈镇康宁二组108#变	10	200	79
28955	大丰	万盈镇康宁二组80#变	10	200	92
28956	大丰	万盈镇康宁十二组179#变	10	250	93
28957	大丰	万盈镇南星灶六组75#变	10	315	90
28958	大丰	万盈镇南星灶四组71#变	10	200	42
28959	大丰	万盈镇南星灶五组74#变	10	400	39
28960	大丰	万盈镇沈灶星光五组192#变	10	200	90
28961	大丰	万盈镇沈灶星光五组33#变	10	200	8
28962	大丰	万盈镇双星六组140#变	10	315	121
28963	大丰	万盈镇双灶二组130#变	10	200	59
28964	大丰	万盈镇双灶五组12#变	10	200	81
28965	大丰	万盈镇双灶五组157#变	10	200	99
28966	大丰	万盈镇双灶一组153#变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28967	大丰	万盈镇双灶一组174#变	10	200	61
28968	大丰	万盈镇双灶一组180#变	10	200	103
28969	大丰	万盈镇双灶一组197#变	10	200	71
28970	大丰	万盈镇双灶一组199#变	10	200	99
28971	大丰	万盈镇万盈园区249#变	10	400	125
28972	大丰	万盈镇星光七组34#变	10	200	58
28973	大丰	万盈镇星光四组201#变	10	200	86
28974	大丰	万盈镇星光四组32#变	10	200	101
28975	大丰	万盈镇星光一组31#变	10	400	206
28976	大丰	万盈镇复殷北站43#变	10	200	88
28977	大丰	万盈镇复殷南站41#变	10	400	178
28978	大丰	万盈镇复殷四组182#变	10	200	69
28979	大丰	万盈镇金龙二组160#变	10	200	61
28980	大丰	万盈镇金龙三组196#变	10	200	94
28981	大丰	万盈镇金龙四组129#变	10	200	76
28982	大丰	万盈镇金龙一组177#变	10	200	0
28983	大丰	万盈镇九龙东站45#变	10	200	65
28984	大丰	万盈镇九龙中站46#变	10	200	0
28985	大丰	万盈镇康宁八组77#变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28986	大丰	万盈镇康宁九组173#变	10	200	105
28987	大丰	万盈镇康宁六组107#变	10	200	97
28988	大丰	万盈镇康宁六组78#变	10	200	43
28989	大丰	万盈镇康宁收花站98#台片	10	160	47
28990	大丰	万盈镇康宁五组139#变	10	200	64
28991	大丰	万盈镇康宁一组155#变	10	200	16
28992	大丰	万盈镇康宁一组79#变	10	400	162
28993	大丰	万盈镇康宁中站76#变	10	400	155
28994	大丰	万盈镇南星灶一组72#变	10	315	132
28995	大丰	万盈镇南星灶中站18#变	10	400	225
28996	大丰	万盈镇南星灶中站73#变	10	200	8
28997	大丰	万盈镇双福一组156#变	10	200	58
28998	大丰	万盈镇双星二组101#变	10	200	67
28999	大丰	万盈镇双星三组138#变	10	200	65
29000	大丰	万盈镇双星一组154#变	10	100	41
29001	大丰	万盈镇双星一组250#变	10	200	83
29002	大丰	万盈镇双灶四组137#变	10	200	96
29003	大丰	万盈镇双灶四组181#变	10	200	74
29004	大丰	万盈镇殷家坎一组67#变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29005	大丰	万盈镇集镇振兴路12#变	10	200	45
29006	大丰	万盈镇李北八组139#变	10	200	99
29007	大丰	万盈镇李北村88#变	10	400	217
29008	大丰	万盈镇李北二组086#变	10	400	199
29009	大丰	万盈镇李北九组089#变	10	200	101
29010	大丰	万盈镇李北九组243#变	10	200	0
29011	大丰	万盈镇李北六组153#变	10	400	144
29012	大丰	万盈镇李北六组154#变	10	200	67
29013	大丰	万盈镇李北七组100#变	10	200	74
29014	大丰	万盈镇李北七组150#变	10	200	71
29015	大丰	万盈镇李北四组244#变	10	160	32
29016	大丰	万盈镇李北五组149#变	10	200	73
29017	大丰	万盈镇李北一组087#变	10	200	105
29018	大丰	万盈镇李北一组148#变	10	200	59
29019	大丰	万盈镇李北一组195#变	10	200	64
29020	大丰	万盈镇万达花苑241#变	10	800	491
29021	大丰	万盈镇万达花苑242#变	10	800	546
29022	大丰	万盈镇万盈八组129#变	10	200	72
29023	大丰	万盈镇万盈八组177#变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29024	大丰	万盈镇万盈八组179#变	10	400	216
29025	大丰	万盈镇万盈八组33#变	10	200	101
29026	大丰	万盈镇万盈二组107#变	10	200	109
29027	大丰	万盈镇万盈丰盈245#变	10	200	114
29028	大丰	万盈镇万盈六组031#变	10	200	54
29029	大丰	万盈镇万盈七组032#变	10	200	45
29030	大丰	万盈镇万盈七组136#变	10	400	138
29031	大丰	万盈镇万盈四组123#变	10	200	33
29032	大丰	万盈镇万盈五组034#变	10	400	280
29033	大丰	万盈镇万盈五组099#变	10	200	95
29034	大丰	万盈镇万盈五组169#变	10	200	115
29035	大丰	万盈镇万盈五组196#变	10	200	43
29036	大丰	万盈镇万盈五组211#变	10	200	94
29037	大丰	万盈镇万盈五组212#变	10	200	136
29038	大丰	万盈镇新坝六组115#变	10	400	225
29039	大丰	万盈镇新坝六组208#变	10	200	78
29040	大丰	万盈镇新坝三组094#变	10	200	74
29041	大丰	万盈镇新坝三组114#变	10	200	50
29042	大丰	万盈镇新坝三组135#变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29043	大丰	万盈镇新坝三组167#变	10	200	99
29044	大丰	万盈镇新坝四组151#变	10	200	78
29045	大丰	万盈镇苗丰八组059#变	10	200	78
29046	大丰	万盈镇苗丰八组134#变	10	200	76
29047	大丰	万盈镇苗丰八组174#变	10	200	109
29048	大丰	万盈镇苗丰二组096#变	10	200	54
29049	大丰	万盈镇苗丰二组214#变	10	100	0
29050	大丰	万盈镇苗丰九组055#变JN	10	400	175
29051	大丰	万盈镇苗丰九组171#变	10	200	27
29052	大丰	万盈镇苗丰六组057#变JN	10	200	24
29053	大丰	万盈镇苗丰六组144#变	10	200	69
29054	大丰	万盈镇苗丰七组058#变	10	400	209
29055	大丰	万盈镇苗丰五组056#变	10	200	22
29056	大丰	万盈镇苗丰五组126#变	10	400	224
29057	大丰	万盈镇苗丰五组194#变	10	200	64
29058	大丰	万盈镇苗丰一组206#变	10	200	79
29059	大丰	万盈镇苗丰一组60#变	10	200	61
29060	大丰	万盈镇万盈二组205#变	10	200	102
29061	大丰	万盈镇万盈二组28#变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29062	大丰	万盈镇万盈一组027#变JN	10	315	119
29063	大丰	万盈镇万盈一组137#变	10	200	19
29064	大丰	小海镇苗丰七组213#变	10	200	52
29065	大丰	万盈镇陡沟八组110#变	10	200	115
29066	大丰	万盈镇陡沟八组141#变	10	200	78
29067	大丰	万盈镇陡沟八组226#变	10	200	40
29068	大丰	万盈镇陡沟六组077#变	10	200	9
29069	大丰	万盈镇陡沟六组125#变	10	200	108
29070	大丰	万盈镇陡沟六组132#变	10	200	99
29071	大丰	万盈镇陡沟六组185#变	10	200	0
29072	大丰	万盈镇陡沟六组218#变	10	200	100
29073	大丰	万盈镇陡沟七组079#变	10	200	46
29074	大丰	万盈镇陡沟七组170#变	10	200	82
29075	大丰	万盈镇陡沟四组095#变	10	200	62
29076	大丰	万盈镇陡沟五组078#变	10	200	100
29077	大丰	万盈镇陡沟五组161#变	10	200	79
29078	大丰	万盈镇三合八组075#变	10	400	238
29079	大丰	万盈镇三合八组108#变	10	400	253
29080	大丰	万盈镇三合八组200#变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29081	大丰	万盈镇三合八组225#变	10	200	29
29082	大丰	万盈镇三合二组72#变	10	200	66
29083	大丰	万盈镇三合九组076#变	10	400	223
29084	大丰	万盈镇三合九组190#变	10	200	67
29085	大丰	万盈镇三合六组074#变	10	315	166
29086	大丰	万盈镇三合六组113#变	10	400	277
29087	大丰	万盈镇三合七组069#变	10	315	119
29088	大丰	万盈镇三合七组121#变	10	160	80
29089	大丰	万盈镇三合七组140#变	10	400	194
29090	大丰	万盈镇三合七组219#变	10	315	152
29091	大丰	万盈镇三合三组246#变	10	400	230
29092	大丰	万盈镇三合四组071#变	10	200	73
29093	大丰	万盈镇三合四组199#变	10	200	76
29094	大丰	万盈镇三合五组073#变	10	400	203
29095	大丰	万盈镇万盈三合三组70#变	10	400	249
29096	大丰	万盈镇新坝十组155#变	10	200	104
29097	大丰	万盈镇新坝十组91#变	10	200	54
29098	大丰	万盈镇天池居委会003#变	10	200	0
29099	大丰	万盈镇天池居委会005#变	10	400	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29100	大丰	万盈镇天池居委会192#变	10	200	28
29101	大丰	万盈镇万盈四组030#变	10	400	168
29102	大丰	万盈镇万盈天池居委会8#变	10	400	88
29103	大丰	万盈镇万盈天池居委会9#变	10	200	64
29104	大丰	万盈镇益民六组067#变JN	10	400	53
29105	大丰	万盈镇益民六组105#变	10	200	28
29106	大丰	万盈镇益民六组165#变	10	200	101
29107	大丰	万盈镇益民七组117#变	10	200	69
29108	大丰	万盈镇益民七组14#变	10	200	20
29109	大丰	万盈镇六里二组038#变	10	400	151
29110	大丰	万盈镇六里二组36#变	10	400	162
29111	大丰	万盈镇六里九组040#变	10	400	198
29112	大丰	万盈镇六里九组162#变	10	200	27
29113	大丰	万盈镇六里六组138#变	10	200	0
29114	大丰	万盈镇六里六组187#变	10	200	65
29115	大丰	万盈镇六里六组39#变	10	400	42
29116	大丰	万盈镇六里七组101#变	10	400	139
29117	大丰	万盈镇六里三组037#变	10	200	36
29118	大丰	万盈镇六里三组159#变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29119	大丰	万盈镇六里四组35#变	10	200	73
29120	大丰	万盈镇六里五组122#变	10	200	0
29121	大丰	万盈镇六里五组160#变	10	400	246
29122	大丰	万盈镇石港二组083#变	10	200	39
29123	大丰	万盈镇石港二组163#变	10	200	39
29124	大丰	万盈镇石港九组081#变	10	400	181
29125	大丰	万盈镇石港九组147#变	10	400	278
29126	大丰	万盈镇石港六组084#变	10	315	86
29127	大丰	万盈镇石港七组085#变	10	400	208
29128	大丰	万盈镇石港七组166#变	10	200	8
29129	大丰	万盈镇石港五组120#变	10	400	78
29130	大丰	万盈镇石港一组082#变	10	100	0
29131	大丰	万盈镇石港一组109#变	10	200	77
29132	大丰	万盈镇万盈新坝六组180#变	10	200	60
29133	大丰	万盈镇新坝八组098#变	10	200	11
29134	大丰	万盈镇新坝八组209#变	10	200	106
29135	大丰	万盈镇新坝九组092#变	10	200	125
29136	大丰	万盈镇新坝九组142#变	10	200	86
29137	大丰	万盈镇新坝九组188#变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29138	大丰	万盈镇新坝六组152#变	10	200	29
29139	大丰	万盈镇新坝四组093#变	10	200	91
29140	大丰	万盈镇新坝五组90#变	10	400	184
29141	大丰	万盈镇双星二组190#变	10	200	101
29142	大丰	小海镇金龙二组147#变	10	200	39
29143	大丰	小海镇九龙一组44#变	10	200	67
29144	大丰	小海镇居委会二组132#变	10	400	30
29145	大丰	小海镇居委会六组143#变	10	200	5
29146	大丰	小海镇居委会三组149#变	10	400	90
29147	大丰	小海镇居委会三组150#变	10	400	103
29148	大丰	小海镇居委会四组144#变	10	200	66
29149	大丰	小海镇居委会四组161#变	10	200	38
29150	大丰	小海镇居委会五组162#变	10	200	79
29151	大丰	小海镇李灶二组184#变	10	200	113
29152	大丰	小海镇李灶二组185#变	10	200	0
29153	大丰	小海镇李灶二组52#变	10	400	222
29154	大丰	小海镇李灶一组53#变	10	200	75
29155	大丰	小海镇李灶中站54#变	10	400	94
29156	大丰	小海镇沈灶村1#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29157	大丰	小海镇沈灶村2#变	10	315	0
29158	大丰	小海镇沈灶村3#变	10	400	85
29159	大丰	小海镇沈灶村5#变	10	200	4
29160	大丰	小海镇沈灶村6#变	10	400	78
29161	大丰	小海镇沈灶居委会131#变	10	200	102
29162	大丰	小海镇沈灶居委会48#变	10	200	10
29163	大丰	小海镇沈灶居委会二组113#变	10	200	42
29164	大丰	小海镇沈灶居委会二组4#变	10	200	43
29165	大丰	小海镇沈灶小街102#变	10	200	79
29166	大丰	小海镇双星二组127#变	10	200	87
29167	大丰	小海镇双星二组191#变	10	200	41
29168	大丰	小海镇双星三组158#变	10	160	39
29169	大丰	小海镇万盈赵环四组103#变	10	100	0
29170	大丰	小海镇西灶二组134#变	10	400	183
29171	大丰	小海镇西灶三组125#变	10	400	125
29172	大丰	小海镇西灶三组146#变	10	200	57
29173	大丰	小海镇西灶四组141#变	10	200	43
29174	大丰	小海镇西灶四组142#变	10	200	41
29175	大丰	小海镇西灶五组133#变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29176	大丰	小海镇西灶一组111#变	10	200	36
29177	大丰	小海镇新灶三组17#变	10	200	68
29178	大丰	小海镇新灶四组104#变	10	200	74
29179	大丰	小海镇新灶五组70#变	10	400	238
29180	大丰	小海镇新灶中站68#变	10	200	0
29181	大丰	小海镇新灶中站69#变	10	400	130
29182	大丰	小海镇殷家坎东站64#变	10	200	47
29183	大丰	小海镇殷家坎七组100#变	10	200	49
29184	大丰	小海镇殷家坎七组19#变	10	200	95
29185	大丰	小海镇殷家坎七组66#变	10	200	79
29186	大丰	小海镇殷家坎中站65#变	10	200	76
29187	大丰	小海镇赵环三组49#变	10	315	131
29188	大丰	小海镇赵环四组186#变	10	200	73
29189	大丰	小海镇赵环四组51#变	10	200	96
29190	大丰	小海镇赵环五组50#变	10	200	74
29191	大丰	万盈关北三组251#变	10	200	153
29192	大丰	万盈镇关北二组025#变	10	400	232
29193	大丰	万盈镇关北七组178#变	10	400	228
29194	大丰	万盈镇关北七组22#变	10	400	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29195	大丰	万盈镇关北三组024#变	10	400	187
29196	大丰	万盈镇关北三组145#变	10	200	80
29197	大丰	万盈镇关北三组191#变	10	200	0
29198	大丰	万盈镇关北三组204#变	10	200	132
29199	大丰	万盈镇关北四组021#变	10	200	100
29200	大丰	万盈镇关北五组23#变	10	200	86
29201	大丰	万盈镇关北一组026#变	10	200	92
29202	大丰	万盈镇关北一组173#变	10	400	181
29203	大丰	万盈镇苗丰十组228#变	10	400	101
29204	大丰	万盈镇庆丰二组47#变	10	200	72
29205	大丰	万盈镇庆丰六组049#变	10	200	73
29206	大丰	万盈镇庆丰六组158#变	10	200	12
29207	大丰	万盈镇庆丰四组131#变JN	10	400	239
29208	大丰	万盈镇庆丰五组048#变	10	400	222
29209	大丰	万盈镇庆丰一组046#变	10	400	168
29210	大丰	万盈镇万盈四组172#变	10	200	84
29211	大丰	万盈镇洋岸二组051#变JN	10	200	55
29212	大丰	万盈镇洋岸二组157#变	10	200	108
29213	大丰	万盈镇洋岸二组203#变	10	200	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29214	大丰	万盈镇洋岸六组052#变	10	200	67
29215	大丰	万盈镇洋岸七组128#变	10	400	286
29216	大丰	万盈镇洋岸三组127#变	10	200	91
29217	大丰	万盈镇洋岸三组156#变	10	200	55
29218	大丰	万盈镇洋岸十组61#变	10	400	64
29219	大丰	万盈镇洋岸四组050#变	10	200	34
29220	大丰	万盈镇洋岸四组146#变	10	315	127
29221	大丰	万盈镇洋岸一组053#变	10	400	2
29222	大丰	万盈镇兆丰四组183#变	10	200	103
29223	大丰	万盈镇万盈54#变	10	400	48
29224	大丰	万盈镇万盈三组029#变	10	200	64
29225	大丰	万盈镇万盈三组106#变	10	200	104
29226	大丰	万盈镇万盈三组164#变	10	200	53
29227	大丰	万盈镇万盈益民十组182#变	10	200	74
29228	大丰	万盈镇益民六组20#变	10	200	114
29229	大丰	万盈镇益民十组104#变	10	200	124
29230	大丰	万盈镇益民五组130#变	10	400	230
29231	大丰	万盈镇益民五组201#变	10	200	44
29232	大丰	万盈镇益民五组66#变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29233	大丰	小海镇北虹村97#变	10	200	79
29234	大丰	小海镇北虹村八组050#变	10	200	45
29235	大丰	小海镇北虹村八组231#变	10	200	47
29236	大丰	小海镇北虹村六组070#变	10	200	81
29237	大丰	小海镇北虹村六组071#变	10	200	61
29238	大丰	小海镇北虹村六组074#变	10	200	83
29239	大丰	小海镇北虹村七组051#变	10	200	76
29240	大丰	小海镇北虹村七组075#变	10	200	51
29241	大丰	小海镇北虹村七组076#变	10	160	27
29242	大丰	小海镇北虹村七组158#变	10	200	66
29243	大丰	小海镇北虹村三组125#变	10	200	77
29244	大丰	小海镇北虹村四组072#变	10	200	85
29245	大丰	小海镇北虹村四组118#变	10	200	83
29246	大丰	小海镇北虹村四组172#变	10	200	5
29247	大丰	小海镇北虹村四组176#变	10	200	80
29248	大丰	小海镇北虹村一组069#变	10	200	55
29249	大丰	小海镇北虹村一组116#变	10	200	89
29250	大丰	小海镇北虹村一组117#变	10	200	54
29251	大丰	小海镇北虹七组199#变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29252	大丰	小海镇北虹四组221#变	10	200	87
29253	大丰	小海镇海西村八组066#变	10	400	204
29254	大丰	小海镇海西村二组197#变	10	200	67
29255	大丰	小海镇海西村七组065#变	10	200	68
29256	大丰	小海镇海西村五组098#变	10	200	65
29257	大丰	小海镇海西村五组111#变JN	10	200	107
29258	大丰	小海镇海西村五组112#变	10	200	103
29259	大丰	小海镇九总村二组064#变-JN	10	200	47
29260	大丰	小海镇九总村三组011#变	10	200	75
29261	大丰	小海镇九总村三组065#变	10	100	0
29262	大丰	小海镇九总村四组066#变	10	200	73
29263	大丰	小海镇九总村一组063#变	10	400	170
29264	大丰	小海镇九总三组232#变	10	200	93
29265	大丰	小海镇三港村七组049#变	10	200	61
29266	大丰	小海镇三港村五组048#变	10	200	90
29267	大丰	小海镇三港村五组140#变	10	200	102
29268	大丰	小海镇唐东村六组070#变	10	200	30
29269	大丰	小海镇唐东村七组071#变	10	200	0
29270	大丰	小海镇唐东村五组069#变	10	400	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29271	大丰	小海镇唐东七组258#变	10	200	84
29272	大丰	小海镇小海北虹村六组195#变	10	200	76
29273	大丰	小海镇小海三港村八组194#变	10	200	108
29274	大丰	海东一组235#变	10	400	0
29275	大丰	小海镇海东村一组086#变	10	200	67
29276	大丰	小海镇温泉村九组056#变	10	400	249
29277	大丰	小海镇无泊村八组046#变	10	200	10
29278	大丰	小海镇无泊村二组040#变JN	10	200	26
29279	大丰	小海镇无泊村二组141#变	10	315	114
29280	大丰	小海镇无泊村二组155#变	10	200	78
29281	大丰	小海镇无泊村九组047#变	10	200	83
29282	大丰	小海镇无泊村九组122#变	10	400	224
29283	大丰	小海镇无泊村六组039#变	10	200	104
29284	大丰	小海镇无泊村六组044#变	10	160	29
29285	大丰	小海镇无泊村六组169#变	10	400	212
29286	大丰	小海镇无泊村六组190#变	10	200	86
29287	大丰	小海镇无泊村七组045#变	10	200	51
29288	大丰	小海镇无泊村三组041#变	10	200	56
29289	大丰	小海镇无泊村三组152#变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29290	大丰	小海镇无泊村四组042#变	10	200	73
29291	大丰	小海镇无泊村四组108#变	10	200	100
29292	大丰	小海镇无泊村五组043#变	10	200	69
29293	大丰	小海镇无泊村五组142#变	10	200	109
29294	大丰	小海镇无泊二组254#变	10	400	266
29295	大丰	小海镇无泊二组256#变	10	200	96
29296	大丰	小海镇无泊六组253#变	10	200	57
29297	大丰	小海镇小洋村八组102#变	10	200	45
29298	大丰	小海镇小洋村八组154#变	10	200	29
29299	大丰	小海镇小洋村九组103#变	10	400	41
29300	大丰	小海镇小洋村六组100#变	10	200	71
29301	大丰	小海镇小洋村七组101#变	10	200	4
29302	大丰	小海镇小洋村七组139#变	10	200	75
29303	大丰	小海镇小洋村四组097#变	10	250	103
29304	大丰	小海镇小洋村四组138#变	10	200	49
29305	大丰	小海镇小洋村四组167#变	10	200	43
29306	大丰	小海镇小洋村五组099#变	10	200	95
29307	大丰	小海镇小洋村一组096#变	10	200	60
29308	大丰	小海镇小洋村一组143#变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29309	大丰	小海镇小洋村一组153#变	10	200	92
29310	大丰	小海镇小洋五组216#变	10	200	77
29311	大丰	小海镇徐南村二组089#变	10	400	176
29312	大丰	小海镇徐南村九组095#变	10	400	178
29313	大丰	小海镇徐南村六组093#变	10	200	71
29314	大丰	小海镇徐南村六组166#变	10	200	88
29315	大丰	小海镇徐南村七组094#变	10	400	184
29316	大丰	小海镇徐南村三组090#变	10	200	51
29317	大丰	小海镇徐南村三组117#变	10	200	115
29318	大丰	小海镇徐南村四组091#变	10	200	37
29319	大丰	小海镇徐南村五组092#变	10	200	74
29320	大丰	小海镇徐南村五组129#变	10	200	64
29321	大丰	小海镇徐南村一组151#变	10	400	212
29322	大丰	小海镇徐南九组163#变	10	200	26
29323	大丰	小海镇徐南七组230#变	10	315	139
29324	大丰	小海镇镇海村二组032#变	10	200	97
29325	大丰	小海镇镇海村二组168#变	10	200	55
29326	大丰	小海镇镇海村二组202#变	10	160	71
29327	大丰	小海镇镇海村三组119#变JN	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29328	大丰	小海镇镇海村三组120#变JN	10	200	89
29329	大丰	小海镇镇海村三组171#变	10	200	82
29330	大丰	小海镇镇海村四组034#变JN	10	200	113
29331	大丰	小海镇镇海村四组191#变	10	200	88
29332	大丰	小海镇海团村二组015#变	10	200	0
29333	大丰	小海镇海团村二组016#变	10	200	67
29334	大丰	小海镇海团村二组017#变	10	400	97
29335	大丰	小海镇海团村一组013#变	10	200	40
29336	大丰	小海镇海团村一组112#变	10	200	60
29337	大丰	小海镇江北村八组126#变	10	200	68
29338	大丰	小海镇南团村六组043#变	10	400	200
29339	大丰	小海镇南团村六组178#变	10	200	49
29340	大丰	小海镇南团村四组044#变	10	200	0
29341	大丰	小海镇新江村四组104#变	10	200	69
29342	大丰	小海镇新江村一组103#变	10	400	0
29343	大丰	小海镇新江四组223#变	10	200	101
29344	大丰	海团新村1#变	10	630	328
29345	大丰	海团新村2#变	10	400	194
29346	大丰	海团新村3#变	10	630	344

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29347	大丰	海团新村4#变	10	630	261
29348	大丰	海团新村5#变	10	630	327
29349	大丰	小海镇海北村二组017#变	10	400	180
29350	大丰	小海镇海北村二组020#变	10	400	205
29351	大丰	小海镇海北村二组028#变	10	200	50
29352	大丰	小海镇海北村三组029#变	10	400	189
29353	大丰	小海镇海北村四组031#变	10	400	215
29354	大丰	小海镇海北五组229#变	10	200	58
29355	大丰	小海镇海团村六组207#变	10	200	62
29356	大丰	小海镇海团村一组135#变	10	100	0
29357	大丰	小海镇海团五组030#变	10	200	106
29358	大丰	小海镇饲料厂宿舍016#变	10	400	180
29359	大丰	小海镇东汤村二组60#变	10	200	79
29360	大丰	小海镇东汤村六组128#变	10	400	258
29361	大丰	小海镇东汤村七组061#变	10	200	0
29362	大丰	小海镇东汤村四组059#变	10	200	77
29363	大丰	小海镇东汤村五组058#变	10	200	73
29364	大丰	小海镇东汤村一组057#变	10	200	47
29365	大丰	小海镇东汤村一组123#变	10	160	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29366	大丰	小海镇古丁村六组077#变JN	10	200	104
29367	大丰	小海镇古丁村五组076#变	10	200	91
29368	大丰	小海镇古丁村五组114#变	10	200	92
29369	大丰	小海镇海北村二组239#变	10	400	192
29370	大丰	小海镇海北村一组027#变	10	200	72
29371	大丰	小海镇海团村一组018#变	10	315	116
29372	大丰	小海镇海团村一组019#变	10	315	58
29373	大丰	小海镇海西村二组063#变	10	100	7
29374	大丰	小海镇海西村九组109#变	10	200	63
29375	大丰	小海镇海西村六组146#变	10	200	83
29376	大丰	小海镇海西村四组064#变JN	10	400	242
29377	大丰	小海镇海西村四组106#变	10	200	74
29378	大丰	小海镇海西村五组110#变	10	200	84
29379	大丰	小海镇海西四组210#变	10	200	79
29380	大丰	小海镇唐东村三组067#变	10	315	114
29381	大丰	小海镇唐东村三组113#变	10	200	65
29382	大丰	小海镇唐东村三组211#变	10	200	83
29383	大丰	小海镇唐东村四组068#变	10	315	162
29384	大丰	小海镇唐东三组244#变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29385	大丰	小海镇唐中村二组150#变	10	400	61
29386	大丰	小海镇唐中村一组149#变	10	200	107
29387	大丰	小海镇小海东汤七组160#变	10	200	69
29388	大丰	小海镇小海杨树174#变	10	400	0
29389	大丰	小海镇杨树村七组078#变JN	10	200	74
29390	大丰	小海镇杨树村五组133#变	10	200	86
29391	大丰	小海镇杨树村五组134#变	10	160	68
29392	大丰	小海镇杨树村一组132#变	10	100	0
29393	大丰	小海镇龙岗四组162#变	10	200	94
29394	大丰	小海镇龙港村六组025#变	10	200	73
29395	大丰	小海镇龙港村四组023#变	10	200	65
29396	大丰	小海镇龙港村五组024#变	10	200	62
29397	大丰	小海镇龙港二组252#变	10	200	84
29398	大丰	小海镇龙港七组26#变	10	200	76
29399	大丰	小海镇龙港三组251#变	10	400	219
29400	大丰	小海镇龙港五组200#变	10	160	38
29401	大丰	小海镇龙港一组161#变	10	200	101
29402	大丰	小海镇温泉201#变	10	100	11
29403	大丰	小海镇温泉村二组053#变	10	200	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29404	大丰	小海镇温泉村二组130#变	10	200	90
29405	大丰	小海镇温泉村二组131#变	10	200	102
29406	大丰	小海镇温泉村六组021#变	10	400	214
29407	大丰	小海镇温泉村六组022#变	10	200	0
29408	大丰	小海镇温泉村六组055#变	10	200	33
29409	大丰	小海镇温泉村七组125#变	10	200	99
29410	大丰	小海镇温泉村四组054#变	10	200	42
29411	大丰	小海镇温泉村四组124#变	10	200	104
29412	大丰	小海镇温泉村四组193#变	10	315	153
29413	大丰	小海镇温泉一组208#变	10	200	75
29414	大丰	小海镇无泊村八组126#变JN	10	200	68
29415	大丰	小海镇小海龙港七组204#变	10	200	116
29416	大丰	小海镇镇温泉九组206#变	10	200	96
29417	大丰	小海镇海团五组240#变	10	400	7
29418	大丰	小海镇江北八组219#变	10	200	7
29419	大丰	小海镇江北村八组083#变	10	200	7
29420	大丰	小海镇江北村八组110#变	10	400	7
29421	大丰	小海镇江北村八组95#变	10	200	7
29422	大丰	小海镇江北村二组026#变	10	200	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29423	大丰	小海镇江北村九组085#变	10	315	7
29424	大丰	小海镇江北村九组086#变	10	100	7
29425	大丰	小海镇江北村六组022#变	10	200	7
29426	大丰	小海镇江北村六组060#变	10	200	7
29427	大丰	小海镇江北村六组107#变	10	400	7
29428	大丰	小海镇江北村六组109#变	10	400	7
29429	大丰	小海镇江北村六组179#变	10	200	7
29430	大丰	小海镇江北村七组024#变	10	400	7
29431	大丰	小海镇江北村七组027#变	10	200	7
29432	大丰	小海镇江北村七组028#变	10	200	7
29433	大丰	小海镇江北村三组058#变	10	400	7
29434	大丰	小海镇江北村三组115#变	10	400	7
29435	大丰	小海镇江北村四组025#变	10	200	7
29436	大丰	小海镇江北村四组180#变	10	200	7
29437	大丰	小海镇江北村五组059#变	10	160	7
29438	大丰	小海镇江北村五组061#变-JN	10	200	7
29439	大丰	小海镇江北村一组021#变	10	200	7
29440	大丰	小海镇江北村一组114#变	10	200	7
29441	大丰	小海镇江北三组123#变	10	200	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29442	大丰	小海镇江北四组124#变	10	200	7
29443	大丰	小海镇新北村八组062#变	10	200	7
29444	大丰	小海镇新北村一组057#变	10	200	7
29445	大丰	小海镇新北村一组203#变	10	315	7
29446	大丰	小海镇新北二组218#变	10	200	7
29447	大丰	小海镇新江村七组018#变	10	400	7
29448	大丰	小海镇新江村七组128#变	10	200	7
29449	大丰	小海镇新江村十组101#变-JN	10	200	7
29450	大丰	小海镇新江七组220#变	10	200	7
29451	大丰	小海镇新洋村二组084#变	10	200	7
29452	大丰	小海镇新洋一组257#变	10	200	7
29453	大丰	南居九组1#箱变	10	400	55
29454	大丰	南居九组4#箱变	10	630	124
29455	大丰	南居九组5#箱变	10	400	77
29456	大丰	小海镇海团一组215#变	10	400	0
29457	大丰	小海镇江北村三组023#变	10	200	42
29458	大丰	小海镇南居二组106#变	10	200	53
29459	大丰	小海镇南居九组003#变	10	400	0
29460	大丰	小海镇南居九组006#变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29461	大丰	小海镇南居九组093#变	10	200	0
29462	大丰	小海镇南居九组094#变	10	200	81
29463	大丰	小海镇南居九组096#变新	10	100	0
29464	大丰	小海镇南居九组98#变	10	200	15
29465	大丰	小海镇南居三组007#变	10	400	120
29466	大丰	小海镇南居四组010#变	10	400	160
29467	大丰	小海镇南居五组038#变	10	200	88
29468	大丰	小海镇南团村二组042#变	10	200	61
29469	大丰	小海镇南团村二组217#变	10	200	79
29470	大丰	小海镇南团村六组009#变	10	160	72
29471	大丰	小海镇新江村四组002#变	10	200	0
29472	大丰	小海镇新江村一组019#变	10	160	0
29473	大丰	小海镇新江村一组177#变	10	200	60
29474	大丰	小海镇新江四组237#变	10	400	229
29475	大丰	小海镇新桥村三组039#变	10	200	98
29476	大丰	小海镇新桥村四组040#变	10	200	36
29477	大丰	小海镇新桥村四组041#变	10	200	66
29478	大丰	小海镇新桥三组234#变	10	200	54
29479	大丰	小海镇新圩村八组089#变	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29480	大丰	小海镇新圩村八组187#变	10	200	86
29481	大丰	小海镇新圩村二组008#变	10	200	102
29482	大丰	小海镇新圩村二组056#变	10	200	44
29483	大丰	小海镇新圩村二组087#变	10	200	55
29484	大丰	小海镇新圩村六组090#变	10	200	87
29485	大丰	小海镇新圩村四组088#变	10	160	53
29486	大丰	小海镇新圩村四组111#变	10	200	64
29487	大丰	小海镇新圩村四组182#变	10	200	68
29488	大丰	小海镇新圩村一组054#变	10	200	20
29489	大丰	小海镇新圩村一组055#变	10	315	68
29490	大丰	小海镇新圩村一组196#变	10	200	3
29491	大丰	小海镇新圩西站20#变	10	200	58
29492	大丰	小海镇古丁村二组073#变	10	200	71
29493	大丰	小海镇古丁村三组074#变JN	10	200	86
29494	大丰	小海镇古丁村四组075#变	10	200	72
29495	大丰	小海镇古丁村四组212#变	10	315	161
29496	大丰	小海镇古丁村一组072#变	10	200	84
29497	大丰	小海镇古丁村一组148#变	10	200	51
29498	大丰	小海镇海南村二组083#变	10	100	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29499	大丰	小海镇海南村二组085#变JN	10	200	24
29500	大丰	小海镇海南村四组084#变	10	200	37
29501	大丰	小海镇海南村五组107#变	10	200	21
29502	大丰	小海镇守贞村八组105#变	10	400	251
29503	大丰	小海镇守贞村二组080#变	10	100	18
29504	大丰	小海镇守贞村七组082#变	10	200	54
29505	大丰	小海镇守贞村三组104#变	10	160	81
29506	大丰	小海镇守贞村三组13#变	10	160	70
29507	大丰	小海镇守贞村三组136#变	10	200	100
29508	大丰	小海镇守贞村四组137#变	10	100	21
29509	大丰	小海镇守贞村五组011#变	10	400	202
29510	大丰	小海镇守贞村五组081#变	10	200	102
29511	大丰	小海镇守贞村五组121#变	10	200	71
29512	大丰	小海镇守贞村一组012#变	10	200	95
29513	大丰	小海镇守贞村一组079#变	10	100	7
29514	大丰	小海镇守贞七组165#变	10	200	95
29515	大丰	小海镇守贞三组250#变	10	200	56
29516	大丰	小海镇守贞四组255#变	10	200	127
29517	大丰	小海镇守贞五组175#变	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29518	大丰	小海镇守贞一组214#变	10	315	199
29519	大丰	小海镇温泉村一组052#变	10	200	77
29520	大丰	小海镇温泉村一组159#变	10	200	116
29521	大丰	小海镇温泉村一组164#变	10	200	90
29522	大丰	小海镇杨树村二组036#变	10	200	82
29523	大丰	小海镇杨树村六组127#变	10	200	67
29524	大丰	小海镇杨树村七组038#变	10	200	78
29525	大丰	小海镇杨树村七组118#变	10	200	99
29526	大丰	小海镇杨树村四组037#变JN	10	200	19
29527	大丰	小海镇杨树村四组144#变	10	400	199
29528	大丰	小海镇杨树村一组035#变	10	200	80
29529	大丰	小海镇杨树村一组213#变	10	200	107
29530	大丰	海东一组236#变	10	400	228
29531	大丰	小海花园1#配电室183#主变	10	800	285
29532	大丰	小海花园2#配电室185#主变	10	800	285
29533	大丰	小海居委会242#变	10	400	0
29534	大丰	小海镇供电所宿舍区010#变	10	400	180
29535	大丰	小海镇海东村三组087#变JN	10	400	164
29536	大丰	小海镇海东村四组088#变	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29537	大丰	小海镇海东村四组188#变	10	400	170
29538	大丰	小海镇海东一组192#变	10	400	221
29539	大丰	小海镇海南村一组170#变	10	400	146
29540	大丰	小海镇海团村一组015#变	10	200	100
29541	大丰	小海镇海西村四组145#变	10	200	46
29542	大丰	小海镇海西村一组062#变	10	200	41
29543	大丰	小海镇海中村八组008#变-JN	10	200	84
29544	大丰	小海镇海中村八组147#变	10	200	31
29545	大丰	小海镇海中村二组002#变	10	400	236
29546	大丰	小海镇海中村二组157#变	10	200	71
29547	大丰	小海镇海中村七组007#变	10	200	41
29548	大丰	小海镇海中村三组003#变	10	400	50
29549	大丰	小海镇海中村十组009#变	10	630	164
29550	大丰	小海镇海中村四组004#变	10	400	204
29551	大丰	小海镇海中村四组033#变	10	200	0
29552	大丰	小海镇海中村一组001#变	10	400	152
29553	大丰	小海镇守贞村三组014#变	10	400	235
29554	大丰	小海镇小海海居十组241#变	10	630	64
29555	大丰	小海镇小海海居十组243#变	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29556	大丰	小海镇小海海居十组6#变	10	400	67
29557	大丰	小海镇小海海居五组198#变	10	400	24
29558	大丰	小海镇小海海中十组156#变	10	630	145
29559	大丰	小海镇小海海中十组189#变	10	400	227
29560	大丰	小海镇小海集镇245#变	10	400	6
29561	大丰	小海镇小海街口246#变	10	400	209
29562	大丰	小海镇小海居五组005#变	10	400	154
29563	大丰	小海镇北虹村二组105#变	10	200	78
29564	大丰	小海镇北虹村五组073#变	10	100	0
29565	大丰	小海镇九总村六组067#变-JN	10	200	55
29566	大丰	小海镇九总村七组068#变-JN	10	315	171
29567	大丰	小海镇牛桥村八组036#变	10	200	81
29568	大丰	小海镇牛桥村八组108#变	10	200	48
29569	大丰	小海镇牛桥村部037#变	10	200	21
29570	大丰	小海镇牛桥村二组030#变	10	200	0
29571	大丰	小海镇牛桥村二组031#变	10	200	0
29572	大丰	小海镇牛桥村二组173#变	10	200	65
29573	大丰	小海镇牛桥村六组033#变	10	400	102
29574	大丰	小海镇牛桥村六组034#变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29575	大丰	小海镇牛桥村七组035#变	10	200	42
29576	大丰	小海镇牛桥村三组100#变	10	200	0
29577	大丰	小海镇牛桥村五组032#变	10	200	0
29578	大丰	小海镇牛桥村一组029#变-JN	10	315	94
29579	大丰	小海镇牛桥村一组045#变	10	160	64
29580	大丰	小海镇牛桥七组224#变	10	200	76
29581	大丰	小海镇牛桥五组228#变	10	200	0
29582	大丰	小海镇新窑村二组113#变	10	200	95
29583	大丰	小海镇新窑村六组052#变	10	200	62
29584	大丰	小海镇新窑村六组119#变	10	200	0
29585	大丰	小海镇新窑村六组122#变	10	200	107
29586	大丰	小海镇新窑村三组014#变	10	200	63
29587	大丰	小海镇新窑村三组049#变-JN	10	200	35
29588	大丰	小海镇新窑村三组050#变-JN	10	200	90
29589	大丰	小海镇新窑村三组102#变	10	160	23
29590	大丰	小海镇新窑村三组120#变	10	200	33
29591	大丰	小海镇新窑村三组121#变	10	100	0
29592	大丰	小海镇新窑村四组053#变	10	200	21
29593	大丰	小海镇新窑村五组051#变	10	100	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29594	大丰	小海镇新窑村五组205#变	10	200	0
29595	大丰	小海镇新窑村一组046#变	10	200	67
29596	大丰	小海镇新窑村一组047#变	10	200	103
29597	大丰	小海镇新窑二组225#变	10	200	99
29598	大丰	小海镇新窑二组238#变	10	400	123
29599	大丰	小海镇新窑二组48#变-JN	10	200	68
29600	大丰	小海镇新窑六组226#变	10	200	120
29601	大丰	小海镇新窑三组233#变	10	200	106
29602	大丰	小海镇学中村二组078#变	10	160	15
29603	大丰	小海镇学中村二组181#变	10	200	76
29604	大丰	小海镇学中村六组82#变	10	200	87
29605	大丰	小海镇学中村三组079#变	10	200	0
29606	大丰	小海镇学中村三组127#变	10	200	74
29607	大丰	小海镇学中村四组080#变	10	200	52
29608	大丰	小海镇学中村五组081#变	10	200	83
29609	大丰	小海镇学中村一组077#变	10	100	27
29610	大丰	小海镇学中三组222#变	10	200	90
29611	大丰	小海镇学中四组209#变	10	200	44
29612	大丰	万盈镇复西北站58#变	10	200	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29613	大丰	万盈镇复西中站56#变	10	200	55
29614	大丰	万盈镇复殷中站42#变	10	315	116
29615	大丰	万盈镇金龙六组165#变	10	200	34
29616	大丰	万盈镇金龙三组159#变	10	400	173
29617	大丰	万盈镇金龙三组178#变	10	200	104
29618	大丰	万盈镇金龙三组7#变	10	200	100
29619	大丰	万盈镇九龙西站47#变	10	400	169
29620	大丰	万盈镇双福村五组105#变	10	200	32
29621	大丰	万盈镇双福二组171#变	10	200	32
29622	大丰	万盈镇双福六组106#变	10	200	27
29623	大丰	万盈镇双福三组128#变	10	200	82
29624	大丰	万盈镇双福三组194#变	10	100	27
29625	大丰	万盈镇双福三组195#变	10	100	32
29626	大丰	万盈镇双福五组172#变	10	400	188
29627	大丰	万盈镇双龙三组187#变	10	200	100
29628	大丰	万盈镇双龙四组82#变	10	200	3
29629	大丰	万盈镇双龙四组99#变	10	400	171
29630	大丰	万盈镇万盈复西二组57#变	10	200	88
29631	大丰	万盈镇万盈复西一组55#变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29632	大丰	万盈镇万盈双龙中站81#变	10	400	197
29633	大丰	太兴村部210#箱变	10	400	163
29634	大丰	太兴二组223#变	10	400	319
29635	大丰	太兴社区222#变	10	630	249
29636	大丰	新丰镇赤旗八组152#变	10	400	0
29637	大丰	新丰镇赤旗八组39#变	10	200	43
29638	大丰	新丰镇赤旗七组160#变	10	200	48
29639	大丰	新丰镇赤旗七组229#变	10	315	19
29640	大丰	新丰镇赤旗七组38#变	10	400	95
29641	大丰	新丰镇赤旗十组206#变	10	200	91
29642	大丰	新丰镇大团四组116#变	10	400	122
29643	大丰	新丰镇全心二组23#变	10	400	105
29644	大丰	新丰镇沙港二组124#变	10	200	0
29645	大丰	新丰镇沙港六组12#变	10	200	47
29646	大丰	新丰镇沙港七组13#变	10	200	10
29647	大丰	新丰镇沙港三组10#变	10	200	0
29648	大丰	新丰镇沙港三组172#变	10	100	0
29649	大丰	新丰镇沙港三组18#变	10	400	178
29650	大丰	新丰镇沙港三组180#变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29651	大丰	新丰镇沙港四组11#变	10	200	29
29652	大丰	新丰镇沙港四组148#变	10	200	21
29653	大丰	新丰镇沙港四组153#变	10	200	69
29654	大丰	新丰镇太兴村部142#变	10	400	3
29655	大丰	新丰镇太兴村二组300#变	10	400	215
29656	大丰	新丰镇太兴二组158#变	10	200	90
29657	大丰	新丰镇太兴二组170#变	10	200	82
29658	大丰	新丰镇太兴二组20#变	10	200	68
29659	大丰	新丰镇太兴三组102#变	10	200	100
29660	大丰	新丰镇太兴五组133 # 变	10	200	71
29661	大丰	新丰镇太兴一组173#变	10	200	0
29662	大丰	新丰镇太兴一组25#变	10	200	79
29663	大丰	新丰镇同玉六组179#变	10	200	32
29664	大丰	新丰镇同玉六组48#变	10	200	59
29665	大丰	新丰镇同玉七组217#变	10	200	91
29666	大丰	新丰镇同玉七组49#变	10	200	88
29667	大丰	新丰镇同玉三组113#变	10	160	75
29668	大丰	新丰镇同玉三组45#变	10	200	91
29669	大丰	新丰镇同玉四组214#变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29670	大丰	新丰镇同玉四组46#变	10	100	18
29671	大丰	新丰镇同玉五组155#变	10	200	80
29672	大丰	新丰镇同玉五组215#变	10	200	115
29673	大丰	新丰镇同玉五组47#变	10	200	80
29674	大丰	新丰镇同玉一组181#变	10	100	33
29675	大丰	新丰镇小团一组95#变	10	200	0
29676	大丰	新丰镇中闸一组121#变	10	200	24
29677	大丰	新丰镇中闸一组145#变	10	200	82
29678	大丰	新丰镇中闸一组50#变	10	200	53
29679	大丰	全心二组216#台片	10	400	242
29680	大丰	全心花园191#台片	10	400	161
29681	大丰	全心康居二期346#变	10	630	411
29682	大丰	全心康居二期347#变	10	630	407
29683	大丰	全心康居一期345#变	10	630	359
29684	大丰	新丰镇全心村部26#变	10	400	129
29685	大丰	新丰镇全心三组103#变	10	160	2
29686	大丰	新丰镇太兴一组19#变	10	400	119
29687	大丰	新丰镇太兴一组159#变	10	200	81
29688	大丰	花海名邸375#变（1#主变）	10	800	582

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29689	大丰	花海名邸377#变（3#主变）	10	800	573
29690	大丰	珑悦府1#主变（353#台片）	10	630	215
29691	大丰	珑悦府11#主变（363#台片）	10	630	434
29692	大丰	珑悦府3#主变（355#台片）	10	630	363
29693	大丰	珑悦府5#主变（357#台片）	10	630	385
29694	大丰	珑悦府7#主变（359#台片）	10	630	361
29695	大丰	珑悦府9#主变（361#台片）	10	630	433
29696	大丰	郁金香花园1#主变（291#变）	10	800	507
29697	大丰	郁金香花园10#主变（350#变）	10	800	378
29698	大丰	郁金香花园12#主变（352#变）	10	800	557
29699	大丰	郁金香花园3#主变（293#变）	10	800	551
29700	大丰	郁金香花园5#主变（295#台变）	10	800	479
29701	大丰	郁金香花园7#主变（297#台变）	10	800	332
29702	大丰	新丰镇沙港一组123#变	10	200	72
29703	大丰	新丰镇沙港一组8#变	10	200	65
29704	大丰	新丰镇赤旗三组225#变	10	400	0
29705	大丰	新丰镇赤旗三组29#变	10	200	88
29706	大丰	新丰镇赤旗一组194#变	10	400	229
29707	大丰	新丰镇大达五组221#变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29708	大丰	新丰镇大达五组75#变	10	200	64
29709	大丰	新丰镇大达一组73#变	10	200	102
29710	大丰	新丰镇大德一组72#变	10	200	78
29711	大丰	新丰镇龙堤大达四组74#变	10	200	47
29712	大丰	新丰镇万众村七组138#变	10	200	15
29713	大丰	新丰镇万众村五组128#变	10	200	51
29714	大丰	新丰镇万众二组105#变	10	200	89
29715	大丰	新丰镇万众二组131#变	10	200	93
29716	大丰	新丰镇万众二组141#变	10	160	15
29717	大丰	新丰镇万众二组147#变	10	200	56
29718	大丰	新丰镇万众二组69#变	10	400	263
29719	大丰	新丰镇万众二组南132#变	10	200	119
29720	大丰	新丰镇万众一组106#变	10	200	42
29721	大丰	新丰镇万众一组192#变	10	200	90
29722	大丰	新丰镇万众一组68#变	10	200	59
29723	大丰	新丰镇万众一组71#变	10	200	18
29724	大丰	新丰镇小团二组27#变	10	200	101
29725	大丰	新丰镇小团三组108#变	10	200	98
29726	大丰	新丰镇小团三组162#变	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29727	大丰	新丰镇小团一组107#变	10	200	83
29728	大丰	新丰镇小团一组137#变	10	200	88
29729	大丰	新丰镇小团一组26#变	10	200	80
29730	大丰	新丰镇小团一组96#变	10	200	16
29731	大丰	新丰镇永成二组191#变	10	200	57
29732	大丰	新丰镇永成二组41#变	10	200	54
29733	大丰	新丰镇永成三组166#变	10	200	63
29734	大丰	新丰镇永成四组156#变	10	200	98
29735	大丰	新丰镇永成四组201#变	10	200	36
29736	大丰	新丰镇永成五组157#变	10	200	64
29737	大丰	新丰镇永成五组42#变	10	200	70
29738	大丰	新丰镇永成五组43#变	10	200	118
29739	大丰	新丰镇永成一组103#变	10	200	99
29740	大丰	新丰镇永成一组163#变	10	200	3
29741	大丰	新丰镇永成一组164#变	10	200	55
29742	大丰	新丰镇永成一组40#变	10	200	39
29743	大丰	新丰镇永跃二组140#变	10	200	0
29744	大丰	新丰镇永跃二组64#变	10	400	162
29745	大丰	新丰镇永跃六组66#变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29746	大丰	新丰镇永跃三组（西）136#变	10	200	70
29747	大丰	新丰镇永跃三组135#变	10	200	52
29748	大丰	新丰镇永跃三组65#变	10	200	90
29749	大丰	新丰镇永跃四组185#变	10	200	22
29750	大丰	新丰镇永跃一组200#变	10	200	27
29751	大丰	新丰镇永跃一组63#变	10	200	3
29752	大丰	新丰镇中闸二组51#变	10	200	73
29753	大丰	新丰镇中闸六组87#变	10	200	66
29754	大丰	新丰镇中闸七组129#变	10	200	83
29755	大丰	新丰镇中闸七组55#变	10	200	40
29756	大丰	新丰镇中闸三组212#变	10	200	77
29757	大丰	新丰镇中闸三组53#变	10	200	104
29758	大丰	新丰镇中闸五组188#变	10	315	0
29759	大丰	新丰镇中闸五组54#变	10	200	66
29760	大丰	新丰镇中闸一组114#变	10	400	175
29761	大丰	大团二组223#变	10	630	382
29762	大丰	新丰镇赤旗六组36#变	10	200	0
29763	大丰	新丰镇赤旗五组37#变	10	400	57
29764	大丰	新丰镇大团二组187变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29765	大丰	新丰镇大团二组82#变	10	200	112
29766	大丰	新丰镇大团六组203#变	10	200	104
29767	大丰	新丰镇大团六组6#变	10	200	58
29768	大丰	新丰镇大团六组7#变	10	200	35
29769	大丰	新丰镇大团四组197#变	10	200	108
29770	大丰	新丰镇大团四组84#变	10	200	38
29771	大丰	新丰镇大团五组5#变	10	200	66
29772	大丰	新丰镇大团线永昌九组224#变	10	200	50
29773	大丰	新丰镇大团一组216#变	10	200	23
29774	大丰	新丰镇大团一组81#变	10	200	66
29775	大丰	新丰镇金墩小街147#变	10	200	2
29776	大丰	新丰镇龙堤三组175#变	10	160	45
29777	大丰	新丰镇龙堤三组32#变	10	200	0
29778	大丰	新丰镇龙堤三组98#变	10	200	84
29779	大丰	新丰镇龙堤三组99#变	10	200	20
29780	大丰	新丰镇龙堤四组119#变	10	200	16
29781	大丰	新丰镇龙堤四组31#变	10	400	135
29782	大丰	新丰镇龙堤小街101#变	10	200	98
29783	大丰	新丰镇龙堤小街150#变	10	400	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29784	大丰	新丰镇龙堤小街199#变	10	400	76
29785	大丰	新丰镇龙堤小街3#变	10	400	110
29786	大丰	新丰镇龙堤小街85#变	10	200	38
29787	大丰	新丰镇龙堤一组33#变	10	200	32
29788	大丰	新丰镇韦灶二组143#变	10	200	41
29789	大丰	新丰镇韦灶二组169#变	10	200	106
29790	大丰	新丰镇韦灶二组228#变	10	400	230
29791	大丰	新丰镇韦灶二组61#变	10	400	163
29792	大丰	新丰镇韦灶四组60#变	10	200	89
29793	大丰	新丰镇韦灶四组62#变	10	100	50
29794	大丰	新丰镇小团五组198#变	10	200	91
29795	大丰	新丰镇小团五组28#变	10	200	80
29796	大丰	新丰镇小团五组52#变	10	200	69
29797	大丰	新丰镇永昌八组112#变	10	200	32
29798	大丰	新丰镇永昌八组202#变	10	200	24
29799	大丰	新丰镇永昌八组93#变	10	200	47
29800	大丰	新丰镇永昌二组189#变	10	200	45
29801	大丰	新丰镇永昌二组57#变	10	400	240
29802	大丰	新丰镇永昌九组182#变	10	100	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29803	大丰	新丰镇永昌九组59#变	10	400	142
29804	大丰	新丰镇永昌九组90#变	10	200	99
29805	大丰	新丰镇永昌六组208#变	10	200	87
29806	大丰	新丰镇永昌六组56#变	10	200	2
29807	大丰	新丰镇永昌三组130#变	10	400	11
29808	大丰	新丰镇永昌三组218#变	10	200	92
29809	大丰	新丰镇永昌四组127#变	10	400	129
29810	大丰	新丰镇永昌四组196#变	10	400	0
29811	大丰	新丰镇永昌四组58#变	10	200	85
29812	大丰	新丰镇永昌四组97#变	10	400	48
29813	大丰	新丰镇永昌五组139#变	10	200	29
29814	大丰	新丰镇永跃七组146#变	10	400	199
29815	大丰	新丰镇永跃七组149#变	10	315	205
29816	大丰	新丰镇永跃七组190#变	10	315	166
29817	大丰	新丰镇永跃七组67#变	10	400	213
29818	大丰	新丰镇永跃一组111#变	10	200	0
29819	大丰	新丰镇中闸四组226#变	10	315	0
29820	大丰	新丰镇车滩八组211#变	10	200	94
29821	大丰	新丰镇车滩八组220#变	10	100	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29822	大丰	新丰镇车滩八组230#变	10	400	289
29823	大丰	新丰镇车滩八组77#变	10	200	61
29824	大丰	新丰镇车滩八组80#变	10	200	95
29825	大丰	新丰镇车滩村八组122#变	10	200	0
29826	大丰	新丰镇车滩二组104#变	10	200	68
29827	大丰	新丰镇车滩六组78#变	10	200	49
29828	大丰	新丰镇车滩三组126#变	10	200	62
29829	大丰	新丰镇车滩三组144#变	10	200	9
29830	大丰	新丰镇车滩四组151#变	10	200	0
29831	大丰	新丰镇车滩四组79#变	10	200	11
29832	大丰	新丰镇车滩一组134#变	10	200	87
29833	大丰	新丰镇车滩一组174#变	10	400	203
29834	大丰	新丰镇车滩一组184#变	10	200	65
29835	大丰	新丰镇车滩一组4#变	10	400	119
29836	大丰	新丰镇赤旗二组183变	10	100	7
29837	大丰	新丰镇赤旗二组195#变	10	200	51
29838	大丰	新丰镇赤旗二组35#变	10	200	0
29839	大丰	新丰镇赤旗四组91#变	10	200	0
29840	大丰	新丰镇赤旗一组219#变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29841	大丰	新丰镇赤旗一组34#变	10	400	84
29842	大丰	新丰镇龙堤92#变	10	200	0
29843	大丰	新丰镇龙堤六组204#变	10	200	74
29844	大丰	新丰镇龙堤六组30#变	10	200	79
29845	大丰	新丰镇龙堤小街1#变.	10	400	119
29846	大丰	新丰镇龙堤小街100#变	10	400	148
29847	大丰	新丰镇龙堤小街110#变	10	400	146
29848	大丰	新丰镇龙堤小街2#变	10	400	0
29849	大丰	新丰镇龙堤小街227#变	10	400	58
29850	大丰	新丰镇沙港二组9#变	10	200	56
29851	大丰	新丰镇太兴村四组125#变	10	200	97
29852	大丰	新丰镇太兴二组154#变	10	200	53
29853	大丰	新丰镇太兴四组193#变	10	315	164
29854	大丰	新丰镇太兴四组21#变	10	200	2
29855	大丰	新丰镇太兴一组186#变	10	200	108
29856	大丰	新丰镇太兴一组209#变	10	200	101
29857	大丰	新丰镇太兴一组22#变	10	200	68
29858	大丰	新丰镇太兴一组24#变	10	400	92
29859	大丰	新丰镇同玉一组44#变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29860	大丰	新丰镇大达村部76#变	10	200	91
29861	大丰	新丰镇大达四组89#变	10	200	117
29862	大丰	新丰镇大达五组86#变	10	200	90
29863	大丰	新丰镇大团村三组120#变	10	200	59
29864	大丰	新丰镇大团二组161#变	10	200	95
29865	大丰	新丰镇大团三组168#变	10	200	3
29866	大丰	新丰镇大团一组109#变	10	400	224
29867	大丰	新丰镇大团一组83#变	10	160	28
29868	大丰	新丰镇小团五组88#变	10	200	105
29869	大丰	新丰镇小团一组西115#变	10	200	77
29870	大丰	新丰镇闸北二组15#变	10	200	84
29871	大丰	新丰镇闸北三组17#变	10	200	63
29872	大丰	新丰镇闸北三组205#变	10	200	89
29873	大丰	新丰镇闸北四组16#变	10	160	84
29874	大丰	新丰镇闸北四组165#变	10	200	102
29875	大丰	新丰镇闸北四组94#变	10	200	101
29876	大丰	新丰镇闸北一组14#变	10	200	70
29877	大丰	新丰镇闸北一组167#变	10	200	99
29878	大丰	锦绣花苑272#箱式变	10	400	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29879	大丰	同丰二区161#变	10	400	202
29880	大丰	同丰一组217#变	10	400	152
29881	大丰	香堤水榭319#变	10	800	441
29882	大丰	香堤水榭320#变	10	800	369
29883	大丰	新丰镇工业园区75#变	10	400	0
29884	大丰	新丰镇人民南路1#变	10	400	62
29885	大丰	新丰镇人民南路315#变	10	200	58
29886	大丰	新丰镇食品站前180#变	10	400	23
29887	大丰	新丰镇同丰村105#变	10	200	0
29888	大丰	新丰镇裕中十二组261#变	10	200	104
29889	大丰	新丰镇裕中十二组51#变	10	400	118
29890	大丰	新丰镇裕中十三组79#变	10	400	118
29891	大丰	新丰镇裕中西匡167#变	10	200	11
29892	大丰	新丰镇裕中西匡82#变	10	400	38
29893	大丰	新丰镇裕中西匡南151#变	10	200	22
29894	大丰	新丰镇裕中西匡南251#变	10	200	86
29895	大丰	新丰镇裕中西匡西150#变	10	400	103
29896	大丰	新丰镇镇中50#变	10	400	244
29897	大丰	新丰镇丁丰五组64#变	10	200	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29898	大丰	新丰镇丁中茧站77#变	10	200	49
29899	大丰	新丰镇丁中西匡302#变	10	200	81
29900	大丰	新丰镇丁中西匡63#变	10	200	83
29901	大丰	新丰镇鼎丰茧站271#变	10	200	101
29902	大丰	新丰镇鼎丰五组北153#变	10	200	62
29903	大丰	新丰镇鼎丰五组北226#变	10	200	58
29904	大丰	新丰镇鼎丰五组北278#变	10	200	110
29905	大丰	新丰镇鼎丰五组南152#变	10	200	82
29906	大丰	新丰镇鼎丰五组南225#变	10	200	69
29907	大丰	新丰镇鼎丰五组南276#变	10	200	69
29908	大丰	新丰镇鼎中东匡北147#变	10	200	48
29909	大丰	新丰镇鼎中东匡北224#变	10	200	109
29910	大丰	新丰镇鼎中东匡南146#变	10	200	22
29911	大丰	新丰镇鼎中东匡南223#变	10	200	106
29912	大丰	新丰镇鼎中三组197#变	10	200	90
29913	大丰	新丰镇鼎中西匡北149#变	10	400	250
29914	大丰	新丰镇鼎中西匡南148#变	10	400	212
29915	大丰	新丰镇鼎中西匡南311#变	10	200	96
29916	大丰	新丰镇乐丰八组（东）123#变	10	400	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29917	大丰	新丰镇乐丰八组161#变	10	200	74
29918	大丰	新丰镇乐丰八组207#变	10	400	139
29919	大丰	新丰镇乐丰八组56#变	10	200	4
29920	大丰	新丰镇乐丰八组94#变	10	400	127
29921	大丰	新丰镇乐丰六组136#变	10	400	276
29922	大丰	新丰镇乐丰三组137#变	10	200	42
29923	大丰	新丰镇乐丰四组146#变	10	200	102
29924	大丰	新丰镇乐丰四组55#变	10	400	165
29925	大丰	新丰镇乐丰五组182#变	10	200	112
29926	大丰	新丰镇乐丰五组201#变	10	200	93
29927	大丰	新丰镇乐丰五组53#变	10	200	98
29928	大丰	新丰镇乐丰五组93#变	10	400	272
29929	大丰	新丰镇乐丰西站164#变	10	200	110
29930	大丰	新丰镇乐丰西站57#变	10	400	197
29931	大丰	新丰镇乐丰一组77#变	10	315	136
29932	大丰	新丰镇乐丰中心站54#变	10	200	44
29933	大丰	新丰镇群乐六组(南) 121#变	10	100	8
29934	大丰	新丰镇群乐五组155#变	10	400	211
29935	大丰	新丰镇群乐一组78#变	10	100	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29936	大丰	新丰镇友爱东匡255#变	10	200	91
29937	大丰	新丰镇友爱东匡66#变	10	200	115
29938	大丰	新丰镇友爱东匡北144#变	10	200	82
29939	大丰	新丰镇友爱东匡北228#变	10	200	85
29940	大丰	新丰镇友爱东匡北277#变	10	200	9
29941	大丰	新丰镇友爱东匡南143#变	10	200	104
29942	大丰	新丰镇友爱东匡南227#变	10	200	67
29943	大丰	新丰镇友爱东匡南256#变	10	200	79
29944	大丰	新丰镇裕北二组211#变	10	200	56
29945	大丰	新丰镇裕中村部52#变	10	400	49
29946	大丰	新丰镇裕中村部65#变	10	400	200
29947	大丰	新丰镇裕中东匡258#变	10	400	262
29948	大丰	新丰镇裕中东匡267#变	10	200	86
29949	大丰	新丰镇裕中东匡53#变	10	400	256
29950	大丰	新丰镇裕中东匡北169#变	10	200	39
29951	大丰	新丰镇裕中东匡南168#变	10	200	114
29952	大丰	新丰镇裕中东匡南257#变	10	200	54
29953	大丰	翰林尚品府2#主变（366#台片）	10	800	532
29954	大丰	翰林尚品府4#主变（368#台片）	10	800	590

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29955	大丰	翰林尚品府6#主变（370#台片）	10	800	537
29956	大丰	翰林尚品府8#主变（372#台片）	10	800	498
29957	大丰	花海名邸376#变（2#主变）	10	800	582
29958	大丰	花海名邸378#变（4#主变）	10	800	584
29959	大丰	珑悦府10#主变（362#台片）	10	630	413
29960	大丰	珑悦府12#主变（364#台片）	10	630	394
29961	大丰	珑悦府2#主变（354#台片）	10	630	253
29962	大丰	珑悦府4#主变（356#台片）	10	630	379
29963	大丰	珑悦府6#主变（358#台片）	10	630	380
29964	大丰	珑悦府8#主变（360#台片）	10	630	371
29965	大丰	同丰一组321#变	10	630	328
29966	大丰	新丰镇建设九组173#变	10	200	60
29967	大丰	新丰镇全心村102#变	10	160	88
29968	大丰	新丰镇全心村263#变	10	200	113
29969	大丰	新丰镇同丰开发区128#变	10	200	62
29970	大丰	新丰镇同丰开发区305#变	10	200	83
29971	大丰	新丰镇同丰六组279#变	10	200	117
29972	大丰	新丰镇郁金香充电站389#变	10	200	25
29973	大丰	新丰镇园区172#变	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29974	大丰	新丰镇园区路灯170#变	10	200	139
29975	大丰	新丰镇展望八组16#变	10	200	20
29976	大丰	新丰镇展望八组48#变	10	200	12
29977	大丰	新丰镇展望村部46#变	10	200	77
29978	大丰	新丰镇展望二组171#变	10	100	0
29979	大丰	新丰镇展望二组44#变	10	200	0
29980	大丰	新丰镇展望三组304#变	10	400	223
29981	大丰	新丰镇展望三组43#变	10	200	63
29982	大丰	新丰镇展望十一组47#变	10	200	63
29983	大丰	新丰镇展望四组84#变	10	200	57
29984	大丰	新丰镇展望西站49#变	10	200	38
29985	大丰	郁金香11#主变（351#变）	10	800	528
29986	大丰	郁金香9#主变（349#变）	10	800	500
29987	大丰	郁金香花园2#主变（292#变）	10	800	510
29988	大丰	郁金香花园4#主变（294#变）	10	800	619
29989	大丰	郁金香花园6#主变（296#变）	10	800	189
29990	大丰	郁金香花园8#主变（298#变）	10	800	476
29991	大丰	花海线同丰北132#变	10	400	73
29992	大丰	丰情街284#变	10	800	376

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29993	大丰	金域澜湾2#配电室285#变	10	800	438
29994	大丰	金域澜湾2#配电室286#变	10	800	374
29995	大丰	金域澜湾2#配电室287#变	10	800	465
29996	大丰	金域澜湾2#配电室288#变	10	800	429
29997	大丰	金域澜湾202#变	10	800	221
29998	大丰	金域澜湾204#变	10	800	198
29999	大丰	新丰丰情街283#变	10	1000	400
30000	大丰	新丰镇920街坊291#变	10	800	504
30001	大丰	新丰镇920街坊293#变	10	800	466
30002	大丰	新丰镇920街坊294#变	10	630	334
30003	大丰	新丰镇沙港二组171#变	10	100	18
30004	大丰	新丰镇同丰村121#变	10	400	97
30005	大丰	新丰镇同丰村二组96#变	10	100	69
30006	大丰	新丰镇同丰东131#变	10	100	44
30007	大丰	新丰镇同丰东18#变	10	200	68
30008	大丰	新丰镇同丰六组122#变	10	200	89
30009	大丰	新丰镇同丰西130#变	10	400	45
30010	大丰	新丰镇新同东265#变	10	100	18
30011	大丰	新丰镇新同九组21#变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30012	大丰	新丰镇新同西站17#变	10	200	27
30013	大丰	新丰镇展望四组45#变	10	200	81
30014	大丰	新丰镇丁丰一组61#变	10	200	115
30015	大丰	新丰镇果园场54#变	10	100	16
30016	大丰	新丰镇果园场北269#变	10	200	87
30017	大丰	新丰镇果园场东165#变	10	400	238
30018	大丰	新丰镇解放村部60#变	10	400	212
30019	大丰	新丰镇解放东匡275#变	10	200	31
30020	大丰	新丰镇解放东匡90#变	10	400	177
30021	大丰	新丰镇解放东匡92#变	10	200	77
30022	大丰	新丰镇解放东匡北157#变	10	200	0
30023	大丰	新丰镇解放东匡南156#变	10	200	77
30024	大丰	新丰镇解放三组62#变	10	200	94
30025	大丰	新丰镇解放三组94#变	10	400	0
30026	大丰	新丰镇解放西匡309#变	10	400	207
30027	大丰	新丰镇解放西匡59#变	10	200	73
30028	大丰	新丰镇解放西匡95#变	10	200	64
30029	大丰	新丰镇解放西匡北159#变	10	200	37
30030	大丰	新丰镇解放西匡北312#变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30031	大丰	新丰镇解放西匡南158#变	10	200	0
30032	大丰	新丰镇解放中匡北155#变	10	400	146
30033	大丰	新丰镇解放中匡南154#变	10	400	196
30034	大丰	新丰镇解放中匡南264#变	10	200	59
30035	大丰	新丰镇裕南东匡164#变	10	200	72
30036	大丰	新丰镇裕南东匡230#变	10	200	46
30037	大丰	新丰镇裕南东匡307#变	10	200	99
30038	大丰	新丰镇裕南东匡58#变	10	200	18
30039	大丰	新丰镇裕南东匡南101#变	10	160	57
30040	大丰	新丰镇裕南东匡南229#变	10	315	170
30041	大丰	新丰镇裕南西匡80#变	10	400	207
30042	大丰	新丰镇裕中十组195#变	10	200	63
30043	大丰	新丰镇裕中十组308#变	10	400	233
30044	大丰	翰林尚品府1#主变（365#台片）	10	800	460
30045	大丰	翰林尚品府3#主变（367#台片）	10	800	575
30046	大丰	翰林尚品府5#主变（369#台片）	10	800	520
30047	大丰	翰林尚品府7#主变（371#台片）	10	800	493
30048	大丰	丰情街281#变	10	1000	362
30049	大丰	新丰丰情街282#变	10	800	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30050	大丰	新丰镇全心二组238#变	10	100	26
30051	大丰	新丰镇全心二组259#变	10	200	78
30052	大丰	新丰镇全心二组86#变	10	200	3
30053	大丰	新丰镇全心九组125#变	10	400	75
30054	大丰	新丰镇全心九组126#变	10	200	46
30055	大丰	新丰镇全心九组25#变	10	200	13
30056	大丰	新丰镇全心三组24#变	10	400	147
30057	大丰	新丰镇全心三组260#变	10	200	109
30058	大丰	新丰镇新同村部19#变	10	200	103
30059	大丰	鸿盛源189#变	10	400	183
30060	大丰	鸿盛源东188#变	10	400	156
30061	大丰	吉祥街212#变	10	400	225
30062	大丰	吉祥街313#变	10	400	183
30063	大丰	吉祥街8#变	10	400	143
30064	大丰	新丰镇变电所前83#变	10	400	142
30065	大丰	新丰镇人民南路141#变	10	200	38
30066	大丰	新丰镇人民南路2#变	10	400	124
30067	大丰	新丰镇人民南路249#变	10	400	190
30068	大丰	新丰镇人民南路3#变	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30069	大丰	新丰镇新吉祥街4#变	10	400	84
30070	大丰	新丰镇裕北六组219#变	10	400	143
30071	大丰	新丰镇自来水厂113#变	10	400	0
30072	大丰	香堤水榭317#变	10	800	547
30073	大丰	香堤水榭318#变	10	800	464
30074	大丰	新丰镇工业园区280#变	10	400	216
30075	大丰	新丰镇供电所104#变	10	200	33
30076	大丰	新丰镇同丰小区115#变	10	315	100
30077	大丰	锦绣花园190#变	10	630	291
30078	大丰	民主街106#变	10	630	146
30079	大丰	民主街192#变	10	630	235
30080	大丰	民主街303#变	10	630	331
30081	大丰	民主街5#变	10	630	327
30082	大丰	民主街9#变	10	630	236
30083	大丰	全心花园二期299#台片	10	630	184
30084	大丰	新丰镇安居小区14#变	10	400	213
30085	大丰	新丰镇安置小区74#变	10	200	76
30086	大丰	新丰镇富强街194#变	10	400	202
30087	大丰	新丰镇富强街242#变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30088	大丰	新丰镇富强街243#变	10	200	6
30089	大丰	新丰镇吉祥街10#变	10	400	143
30090	大丰	新丰镇吉祥街176#变	10	200	53
30091	大丰	新丰镇民主街东316#变	10	200	71
30092	大丰	新丰镇全心村部262#变	10	200	36
30093	大丰	新丰镇全心九组85#变	10	200	63
30094	大丰	新丰镇全心四组31#变	10	200	0
30095	大丰	新丰镇新丰中学13#变	10	100	8
30096	大丰	新丰镇新丰中学270#变	10	200	40
30097	大丰	新丰镇新双丰11#变	10	400	175
30098	大丰	新丰镇新双丰12#变	10	400	229
30099	大丰	新丰镇新双丰15#变	10	400	177
30100	大丰	新丰镇轧花厂250#变	10	200	78
30101	大丰	新丰镇轧花厂东109#变	10	200	73
30102	大丰	新丰镇轧花厂内110#变	10	250	149
30103	大丰	新丰镇轧花厂桥108#变	10	315	169
30104	大丰	新丰镇裕北村新村部107#变	10	250	56
30105	大丰	新丰镇裕北西匡89#变	10	200	66
30106	大丰	新丰镇自由街218#变	10	630	331

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30107	大丰	新丰镇自由街6#变	10	400	157
30108	大丰	供机厂198#变	10	400	231
30109	大丰	供机厂199#变主变	10	400	212
30110	大丰	新丰镇富强街232#变	10	400	193
30111	大丰	新丰镇供销社233#变	10	200	22
30112	大丰	新丰镇友爱村111#变	10	160	60
30113	大丰	新丰镇友爱村236#变	10	200	54
30114	大丰	新丰镇友爱四组116#变	10	400	126
30115	大丰	新丰镇友爱五组117#变	10	200	73
30116	大丰	新丰镇友爱五组266#变	10	200	109
30117	大丰	新丰镇友爱西匡235#变	10	400	215
30118	大丰	新丰镇友爱西匡68#变	10	200	82
30119	大丰	新丰镇友爱西匡北145#变	10	200	53
30120	大丰	新丰镇友爱中匡67#变	10	200	44
30121	大丰	新丰镇裕北八组73#变	10	200	0
30122	大丰	新丰镇裕北村97#变	10	200	63
30123	大丰	新丰镇裕北村98#变	10	200	81
30124	大丰	新丰镇裕北村99#变	10	200	60
30125	大丰	新丰镇裕北村部306#变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30126	大丰	新丰镇裕北村部70#变	10	400	162
30127	大丰	新丰镇裕北东匡69#变	10	200	0
30128	大丰	新丰镇裕北二组118#变	10	200	39
30129	大丰	新丰镇裕北三组200#变	10	400	202
30130	大丰	新丰镇裕北三组207#变	10	400	0
30131	大丰	新丰镇裕北十二组222#变	10	400	106
30132	大丰	新丰镇裕北十二组322#变	10	400	143
30133	大丰	新丰镇裕北十二组72#变	10	200	46
30134	大丰	新丰镇裕北四组179#变	10	200	64
30135	大丰	新丰镇裕北四组196#变	10	200	50
30136	大丰	新丰镇裕北四组215#变	10	200	54
30137	大丰	新丰镇裕北四组91#变	10	200	88
30138	大丰	新丰镇裕北西匡71#变	10	200	87
30139	大丰	新丰镇裕北西匡北181#变	10	200	23
30140	大丰	新丰镇裕北西匡西187#变	10	200	44
30141	大丰	新丰镇裕北中匡西186#变	10	400	159
30142	大丰	新丰镇裕中一组100#变	10	400	132
30143	大丰	新丰镇镇中东112#变	10	400	203
30144	大丰	金丰花园209#台片	10	800	456

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30145	大丰	金丰花园210#台片	10	800	505
30146	大丰	新丰镇东工业园区139#变	10	200	0
30147	大丰	新丰镇派出所87#变	10	400	158
30148	大丰	新丰镇人民南路241#变	10	400	116
30149	大丰	新丰镇西环路中177#变	10	200	77
30150	大丰	新丰镇裕南八组119#变	10	200	16
30151	大丰	新丰镇裕南村部57#变	10	160	24
30152	大丰	新丰镇裕南村三组340#变	10	200	75
30153	大丰	新丰镇裕南村西182#变	10	200	99
30154	大丰	新丰镇裕南二组南231#变	10	400	276
30155	大丰	新丰镇裕南六组193#变	10	200	20
30156	大丰	新丰镇裕南六组76#变	10	400	199
30157	大丰	新丰镇裕南七组55#变	10	400	134
30158	大丰	新丰镇裕南三组214#变	10	200	73
30159	大丰	新丰镇裕南十组东162#变	10	200	79
30160	大丰	新丰镇裕南十组西163#变	10	200	0
30161	大丰	新丰镇裕南西匡南56#变	10	200	96
30162	大丰	新丰镇裕南小区120#变	10	400	170
30163	大丰	新丰镇裕南中匡81#变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30164	大丰	新丰镇裕南中匡南160#变	10	400	168
30165	大丰	新丰镇裕南中匡南166#变	10	200	61
30166	大丰	裕南三期301#变	10	630	397
30167	大丰	裕南小区183#变	10	630	292
30168	大丰	裕南小区184#变	10	630	401
30169	大丰	裕南小区185#变	10	630	349
30170	大丰	裕南小区205#变	10	630	204
30171	大丰	裕南小区206#变	10	630	280
30172	大丰	裕南新农村93#变	10	630	359
30173	大丰	新丰镇居委会006#变	10	200	0
30174	大丰	新丰镇圩中村七组011#变	10	200	49
30175	大丰	新丰镇圩中村三组048#变	10	200	0
30176	大丰	新丰镇圩中村三组090#变	10	200	117
30177	大丰	新丰镇圩中村三组156#变	10	200	84
30178	大丰	新丰镇圩中村四组107#变	10	200	92
30179	大丰	新丰镇圩中三组171#变	10	200	73
30180	大丰	新丰镇五丰村二组133#变	10	200	88
30181	大丰	新丰镇五丰村二组152#变	10	200	64
30182	大丰	新丰镇五丰村七组012#变	10	400	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30183	大丰	新丰镇五丰村七组070#变	10	200	45
30184	大丰	新丰镇五丰村七组183#变	10	200	56
30185	大丰	新丰镇五丰村四组114#变	10	200	46
30186	大丰	新丰镇五丰村四组115#变	10	400	282
30187	大丰	新丰镇五丰村五组134#变	10	200	72
30188	大丰	新丰镇五丰七组227#变	10	400	222
30189	大丰	新丰镇五丰四组209#变	10	200	32
30190	大丰	新丰镇腰港村六组127#变	10	200	32
30191	大丰	新丰镇腰港村五组031#变	10	400	143
30192	大丰	新丰镇腰港村五组089#变	10	400	184
30193	大丰	新丰镇引水村二组106#变	10	200	101
30194	大丰	新丰镇引水村九组020#变	10	400	221
30195	大丰	新丰镇引水村九组121#变	10	200	3
30196	大丰	新丰镇引水村九组199#变	10	400	188
30197	大丰	新丰镇引水村九组249#变	10	200	113
30198	大丰	新丰镇引水二组222#变	10	200	54
30199	大丰	新丰镇方强老墩村五组117#变	10	200	52
30200	大丰	新丰镇方强老墩村五组200#变	10	200	77
30201	大丰	新丰镇淮正村六组047#变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30202	大丰	新丰镇淮正村六组186#变	10	200	83
30203	大丰	新丰镇淮正村七组046#变	10	200	68
30204	大丰	新丰镇淮正村七组073#变	10	200	92
30205	大丰	新丰镇淮正村七组124#变	10	200	56
30206	大丰	新丰镇淮正村七组185#变	10	200	85
30207	大丰	新丰镇淮正村四组039#变	10	200	32
30208	大丰	新丰镇淮正村四组129#变	10	400	228
30209	大丰	新丰镇淮正村四组179#变	10	200	99
30210	大丰	新丰镇淮正村五组072#变	10	200	2
30211	大丰	新丰镇淮正村五组202#变	10	200	70
30212	大丰	新丰镇淮正村五组38#变	10	400	125
30213	大丰	新丰镇淮正村一组037#变	10	200	77
30214	大丰	新丰镇淮正村一组137#变	10	200	15
30215	大丰	新丰镇淮正村一组197#变	10	200	54
30216	大丰	新丰镇居委会180#变	10	400	125
30217	大丰	新丰镇老墩村二组153#变	10	200	42
30218	大丰	新丰镇老墩村六组024#变	10	200	94
30219	大丰	新丰镇老墩村六组071#变	10	200	104
30220	大丰	新丰镇老墩村六组125#变	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30221	大丰	新丰镇老墩村七组079#变	10	400	126
30222	大丰	新丰镇老墩村七组098#变	10	200	96
30223	大丰	新丰镇老墩村三组022#变	10	400	140
30224	大丰	新丰镇老墩村三组172#变	10	200	98
30225	大丰	新丰镇老墩村三组310#变	10	400	154
30226	大丰	新丰镇老墩村四组021#变	10	160	2
30227	大丰	新丰镇老墩村四组096#变	10	160	48
30228	大丰	新丰镇老墩村四组175#变	10	200	87
30229	大丰	新丰镇老墩村五组081#变	10	400	29
30230	大丰	新丰镇老墩村五组082#变	10	200	78
30231	大丰	新丰镇老墩村一组023#变	10	160	12
30232	大丰	新丰镇老墩村一组097#变	10	200	66
30233	大丰	新丰镇老墩村一组191#变	10	315	170
30234	大丰	新丰镇老墩七组208#变	10	200	103
30235	大丰	新丰镇老墩四组207#变	10	200	0
30236	大丰	新丰镇老墩一组219#变	10	200	111
30237	大丰	新丰镇安龙204#变	10	200	78
30238	大丰	新丰镇安龙村二组140#变	10	200	97
30239	大丰	新丰镇安龙村六组060#变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30240	大丰	新丰镇安龙村六组130#变	10	400	132
30241	大丰	新丰镇安龙村六组165#变	10	200	60
30242	大丰	新丰镇安龙村七组061#变	10	200	108
30243	大丰	新丰镇安龙村四组059#变	10	200	81
30244	大丰	新丰镇安龙村四组139#变	10	200	109
30245	大丰	新丰镇安龙村四组203#变	10	160	0
30246	大丰	新丰镇安龙村五组057#变	10	200	60
30247	大丰	新丰镇安龙村一组058#变	10	200	42
30248	大丰	新丰镇安龙村一组074#变	10	400	167
30249	大丰	新丰镇安龙二组240#变	10	200	104
30250	大丰	新丰镇安龙六组232#变	10	200	70
30251	大丰	新丰镇安龙七组231#变	10	400	245
30252	大丰	新丰镇安龙五组229#变	10	200	84
30253	大丰	新丰镇大明村四组543#变	10	400	95
30254	大丰	新丰镇大明四组245#变	10	200	74
30255	大丰	新丰镇方强居委会214#变	10	200	46
30256	大丰	新丰镇方强居委会8#变	10	250	51
30257	大丰	新丰镇三总村八组176#变	10	200	93
30258	大丰	新丰镇三总村八组230#变	10	400	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30259	大丰	新丰镇三总村七组062#变	10	200	63
30260	大丰	新丰镇三总村十一组029#变	10	200	45
30261	大丰	新丰镇方强居委会190#变	10	630	65
30262	大丰	新丰镇方强居委会217#变	10	400	163
30263	大丰	新丰镇居委会001#变	10	500	107
30264	大丰	新丰镇居委会002#变	10	400	44
30265	大丰	新丰镇居委会003#变	10	200	36
30266	大丰	新丰镇居委会005#变	10	400	101
30267	大丰	新丰镇居委会007#变	10	200	0
30268	大丰	新丰镇居委会154#变	10	200	20
30269	大丰	新丰镇居委会170#变	10	400	195
30270	大丰	新丰镇居委会218#变	10	200	67
30271	大丰	新丰镇居委会248#变	10	630	163
30272	大丰	新丰镇腰港村二组010#变	10	200	0
30273	大丰	新丰镇腰港村二组069#变	10	200	1
30274	大丰	新丰镇腰港村七组068#变	10	200	80
30275	大丰	新丰镇腰港村七组119#变	10	200	72
30276	大丰	新丰镇腰港村四组146#变	10	200	85
30277	大丰	新丰镇腰港村一组030#变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30278	大丰	新丰镇腰港村一组120#变	10	200	39
30279	大丰	新丰镇腰港二组235#变	10	200	86
30280	大丰	新丰镇腰港七组220#变	10	200	66
30281	大丰	新丰镇引水八组210#变	10	200	110
30282	大丰	新丰镇引水八组211#变	10	200	86
30283	大丰	新丰镇引水村八组019#变	10	200	92
30284	大丰	新丰镇引水村八组104#变	10	400	136
30285	大丰	新丰镇引水村八组244#变	10	400	27
30286	大丰	新丰镇引水村六组015#变	10	200	28
30287	大丰	新丰镇引水村七组017#变	10	400	165
30288	大丰	新丰镇引水村三组105#变	10	200	68
30289	大丰	新丰镇引水村三组239#变	10	160	81
30290	大丰	新丰镇引水村四组018#变	10	400	129
30291	大丰	新丰镇引水村五组016#变	10	315	108
30292	大丰	新丰镇引水村五组667#变	10	200	113
30293	大丰	新丰镇引水五组212#变	10	200	116
30294	大丰	新丰镇裕中西匡北273#变	10	400	135
30295	大丰	新丰镇大明村二组042#变	10	200	43
30296	大丰	新丰镇大明村九组044#变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30297	大丰	新丰镇大明村九组164#变	10	200	45
30298	大丰	新丰镇大明村九组188#变	10	200	56
30299	大丰	新丰镇大明村七组045#变	10	200	49
30300	大丰	新丰镇大明村七组142#变	10	200	106
30301	大丰	新丰镇大明村七组182#变	10	200	25
30302	大丰	新丰镇大明村四组143#变	10	200	62
30303	大丰	新丰镇大明村四组144#变	10	200	0
30304	大丰	新丰镇大明村四组145#变	10	200	78
30305	大丰	新丰镇大明九组225#变	10	200	60
30306	大丰	新丰镇大明四组226#变	10	200	105
30307	大丰	新丰镇方强居委会136#变	10	200	92
30308	大丰	新丰镇齐贤村二组036#变	10	200	6
30309	大丰	新丰镇齐贤村二组128#变	10	200	41
30310	大丰	新丰镇齐贤村九组033#变	10	400	90
30311	大丰	新丰镇齐贤村九组126#变	10	200	18
30312	大丰	新丰镇齐贤村九组178#变	10	200	19
30313	大丰	新丰镇齐贤村九组246#变	10	200	58
30314	大丰	新丰镇齐贤村三组100#变	10	200	57
30315	大丰	新丰镇齐贤村四组035#变	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30316	大丰	新丰镇齐贤村四组184#变	10	200	36
30317	大丰	新丰镇齐贤村五组034#变	10	200	63
30318	大丰	新丰镇齐贤村五组177#变	10	200	46
30319	大丰	新丰镇齐贤村一组101#变	10	315	117
30320	大丰	新丰镇齐贤村一组150#变	10	200	23
30321	大丰	新丰镇齐贤六组224#变	10	160	58
30322	大丰	新丰镇三总村十二组025#变	10	200	0
30323	大丰	新丰镇三总村十二组159#变	10	200	63
30324	大丰	新丰镇三总村十二组161#变	10	200	106
30325	大丰	新丰镇三总村十一组162#变	10	200	45
30326	大丰	新丰镇三总村五组148#变	10	200	39
30327	大丰	新丰镇三总十二组233#变	10	200	38
30328	大丰	新丰镇三总十四组234#变	10	200	68
30329	大丰	新丰镇腰港村一组103#变	10	200	104
30330	大丰	新丰镇长坍村八组056#变	10	400	156
30331	大丰	新丰镇长坍村八组9#变	10	200	4
30332	大丰	新丰镇长坍村六组055#变	10	400	124
30333	大丰	新丰镇长坍村六组141#变	10	200	84
30334	大丰	新丰镇长坍村六组247#变	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30335	大丰	新丰镇长坍村七组053#变	10	200	0
30336	大丰	新丰镇长坍村十组123#变	10	200	62
30337	大丰	新丰镇长坍村四组054#变	10	200	76
30338	大丰	新丰镇长坍村四组187#变	10	200	113
30339	大丰	新丰镇长坍村四组198#变	10	160	53
30340	大丰	新丰镇长坍村五组083#变	10	200	21
30341	大丰	新丰镇圩中村八组093#变	10	200	26
30342	大丰	新丰镇圩中村八组158#变	10	200	69
30343	大丰	新丰镇圩中村二组051#变	10	400	211
30344	大丰	新丰镇圩中村二组155#变	10	200	61
30345	大丰	新丰镇圩中村二组228#变	10	400	259
30346	大丰	新丰镇圩中村九组052#变	10	200	65
30347	大丰	新丰镇圩中村九组110#变	10	200	15
30348	大丰	新丰镇圩中村六组050#变	10	200	9
30349	大丰	新丰镇圩中村六组135#变	10	200	85
30350	大丰	新丰镇圩中村六组168#变	10	200	105
30351	大丰	新丰镇圩中村六组195#变	10	100	28
30352	大丰	新丰镇圩中村七组092#变	10	200	137
30353	大丰	新丰镇圩中村七组116#变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30354	大丰	新丰镇圩中村三组108#变	10	200	83
30355	大丰	新丰镇圩中村五组049#变	10	200	29
30356	大丰	新丰镇圩中村五组091#变	10	200	94
30357	大丰	新丰镇圩中村五组109#变	10	200	74
30358	大丰	新丰镇圩中村五组157#变	10	200	112
30359	大丰	新丰镇圩中村一组080#变	10	400	204
30360	大丰	新丰镇圩中村一组094#变	10	200	71
30361	大丰	新丰镇五丰村八组111#变	10	200	20
30362	大丰	新丰镇五丰村二组013#变	10	200	57
30363	大丰	新丰镇五丰村二组215#变	10	200	110
30364	大丰	新丰镇五丰村三组132#变	10	200	66
30365	大丰	新丰镇五丰村五组112#变	10	315	195
30366	大丰	新丰镇长坍充电站250#变	10	200	0
30367	大丰	新丰镇长坍村二组041#变	10	200	66
30368	大丰	新丰镇长坍村二组122#变	10	400	76
30369	大丰	新丰镇长坍村三组147#变	10	400	118
30370	大丰	方强社区241#变	10	630	382
30371	大丰	方强社区242#变	10	630	286
30372	大丰	芳盛嘉园236#变	10	400	170

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30373	大丰	芳盛嘉园237#变	10	400	163
30374	大丰	芳盛嘉园238#变	10	400	215
30375	大丰	新丰镇五丰八组201#变	10	200	65
30376	大丰	新丰镇五丰村八组014#变	10	400	265
30377	大丰	新丰镇五丰村七组113#变	10	200	73
30378	大丰	新丰镇腰港村二组102#变	10	160	43
30379	大丰	新丰镇腰港村二组118#变	10	200	59
30380	大丰	新丰镇腰港村二组173#变	10	200	70
30381	大丰	新丰镇腰港村三组174#变	10	200	68
30382	大丰	新丰镇腰港村四组189#变	10	200	38
30383	大丰	新丰镇腰港村四组32#变	10	200	5
30384	大丰	新丰镇腰港二组213#变	10	200	94
30385	大丰	新丰镇腰港长坍村四组169#变	10	200	73
30386	大丰	新丰镇长坍村十组040#变	10	200	54
30387	大丰	新丰镇长坍村十组095#变	10	160	44
30388	大丰	新丰镇长坍村十组099#变	10	315	96
30389	大丰	新丰镇长坍村十组166#变	10	200	72
30390	大丰	新丰镇长坍村十组196#变	10	160	35
30391	大丰	新丰镇长坍村十组243#变	10	400	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30392	大丰	新丰镇长坍十组216#变	10	200	99
30393	大丰	新丰镇金墩金西四组64#变	10	200	76
30394	大丰	新丰镇金西八组185#变	10	200	80
30395	大丰	新丰镇金西八组97#变	10	200	79
30396	大丰	新丰镇金西二组172#变	10	200	48
30397	大丰	新丰镇金西二组96#变	10	200	23
30398	大丰	新丰镇金西二组北125#变	10	400	60
30399	大丰	新丰镇金西九组149#变	10	200	111
30400	大丰	新丰镇金西六组83#变	10	200	19
30401	大丰	新丰镇金西七组173#变	10	200	1
30402	大丰	新丰镇金西七组68#变	10	160	24
30403	大丰	新丰镇金西三组（东）13#变	10	100	8
30404	大丰	新丰镇金西三组119#变	10	200	71
30405	大丰	新丰镇金西三组148#变	10	200	110
30406	大丰	新丰镇金西三组65#变	10	400	182
30407	大丰	新丰镇金西三组67#变	10	200	27
30408	大丰	新丰镇金西三组南14#变	10	200	21
30409	大丰	新丰镇金西十一组118#变	10	200	66
30410	大丰	新丰镇金西十一组66#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30411	大丰	新丰镇金西四组（中）126#变	10	100	2
30412	大丰	新丰镇金西四组117#变	10	200	77
30413	大丰	新丰镇金西四组139#变	10	200	102
30414	大丰	新丰镇金西五组89#变	10	250	29
30415	大丰	新丰镇新河四组110#变	10	200	55
30416	大丰	新丰镇新河四组167#变	10	100	7
30417	大丰	新丰镇新河四组180#变	10	200	70
30418	大丰	新丰镇新河四组29#变	10	200	0
30419	大丰	新丰镇新河五组109#变	10	100	22
30420	大丰	新丰镇新河五组193#变	10	200	87
30421	大丰	新丰镇新河五组203#变	10	200	103
30422	大丰	新丰镇新河五组28#变	10	200	6
30423	大丰	新丰镇新河西北101#变	10	100	0
30424	大丰	新丰镇新河一组108#变	10	200	89
30425	大丰	新丰镇新河一组198#变	10	200	88
30426	大丰	新丰镇新河一组27#变	10	160	23
30427	大丰	新丰镇新河中心站30#变	10	200	71
30428	大丰	新丰镇金东八组82#变	10	100	30
30429	大丰	新丰镇金东村129#变	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30430	大丰	新丰镇金东村130#变	10	400	69
30431	大丰	新丰镇金东村192#变	10	400	239
30432	大丰	新丰镇金东村部40#变	10	400	146
30433	大丰	新丰镇金东二组87#变	10	400	149
30434	大丰	新丰镇金东六组160#变	10	200	19
30435	大丰	新丰镇金东六组41#变	10	400	86
30436	大丰	新丰镇金东七组43#变	10	400	261
30437	大丰	新丰镇金东七组84#变	10	200	71
30438	大丰	新丰镇金东十三组42#变	10	400	68
30439	大丰	新丰镇金东十组171#变	10	400	106
30440	大丰	新丰镇金东十组39#变	10	200	0
30441	大丰	新丰镇金东四组309#变	10	200	46
30442	大丰	新丰镇金东五组88#变	10	200	19
30443	大丰	新丰镇金东一组170#变	10	200	95
30444	大丰	新丰镇金东一组243#变	10	315	179
30445	大丰	新丰镇金东一组91#变	10	400	164
30446	大丰	新丰镇金西二组200#变	10	200	85
30447	大丰	新丰镇金西二组63#变	10	200	33
30448	大丰	新丰镇金西九组135#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30449	大丰	新丰镇金西小康村（西）12#变	10	200	78
30450	大丰	新丰镇时丰六组145#变	10	200	7
30451	大丰	新丰镇时丰六组37#变	10	200	52
30452	大丰	新丰镇时丰六组86#变	10	200	63
30453	大丰	新丰镇时丰七组197#变	10	200	36
30454	大丰	新丰镇时丰七组36#变	10	200	68
30455	大丰	新丰镇时丰五组112#变	10	200	64
30456	大丰	新丰镇时丰五组81#变	10	200	85
30457	大丰	新丰镇万众四组70#变	10	400	129
30458	大丰	金墩施加湾204#变	10	630	398
30459	大丰	金墩施加湾205#变	10	630	206
30460	大丰	金墩施加湾206#变	10	630	398
30461	大丰	新丰镇安龙村二组149#变	10	400	227
30462	大丰	新丰镇蚕茧站16#变	10	400	124
30463	大丰	新丰镇富强街7#变	10	200	44
30464	大丰	新丰镇供销社9#变	10	200	125
30465	大丰	新丰镇河南油厂6#变	10	400	169
30466	大丰	新丰镇金东十四组134#变	10	200	53
30467	大丰	新丰镇金东一组南190#变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30468	大丰	新丰镇金墩小街159#变	10	400	155
30469	大丰	新丰镇金墩小街2#变	10	200	37
30470	大丰	新丰镇金墩小街3#变	10	400	8
30471	大丰	新丰镇金墩小学15#变	10	400	136
30472	大丰	新丰镇粮站5#变	10	315	145
30473	大丰	新丰镇粮站东175#变	10	100	25
30474	大丰	新丰镇粮站西191#变	10	200	43
30475	大丰	新丰镇农机站1#变	10	250	57
30476	大丰	新丰镇群乐村二组310#变	10	200	152
30477	大丰	新丰镇群乐东北站74#变	10	200	43
30478	大丰	新丰镇群乐东站73#变	10	400	45
30479	大丰	新丰镇群乐二组（北）116#变	10	100	9
30480	大丰	新丰镇群乐二组115#变	10	200	0
30481	大丰	新丰镇群乐二组186#变	10	200	58
30482	大丰	新丰镇群乐三组（东）127#变	10	100	23
30483	大丰	新丰镇群乐三组（南）128#变	10	200	118
30484	大丰	新丰镇群乐三组154#变	10	200	59
30485	大丰	新丰镇群乐三组163#变	10	200	95
30486	大丰	新丰镇群乐三组199#变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30487	大丰	新丰镇群乐四组（西）120#变	10	400	216
30488	大丰	新丰镇群乐五组（北）122#变	10	200	58
30489	大丰	新丰镇群乐五组153#变	10	200	0
30490	大丰	新丰镇群乐五组95#变	10	200	22
30491	大丰	新丰镇群乐五组北188#变	10	200	70
30492	大丰	新丰镇群乐西南站71#变	10	400	145
30493	大丰	新丰镇群乐西站189#变	10	200	79
30494	大丰	新丰镇群乐西站70#变	10	200	98
30495	大丰	新丰镇群乐中心站572#变	10	200	0
30496	大丰	新丰镇仁北二组141#变	10	200	72
30497	大丰	新丰镇仁北鸡场209#变	10	400	190
30498	大丰	新丰镇仁北鸡场210#变	10	400	269
30499	大丰	新丰镇仁北三组106#变	10	200	100
30500	大丰	新丰镇仁北三组107#变	10	400	243
30501	大丰	新丰镇仁北三组23#变	10	100	46
30502	大丰	新丰镇仁北四组143#变	10	200	115
30503	大丰	新丰镇仁北四组25#变	10	200	59
30504	大丰	新丰镇仁北四组西140#变	10	200	57
30505	大丰	新丰镇仁北五组104#变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30506	大丰	新丰镇仁北五组105#变	10	200	54
30507	大丰	新丰镇仁北五组142#变	10	200	59
30508	大丰	新丰镇仁北五组174#变	10	100	36
30509	大丰	新丰镇仁北五组22#变	10	200	95
30510	大丰	新丰镇仁北一组26#变	10	200	81
30511	大丰	新丰镇仁中三组150#变	10	200	123
30512	大丰	新丰镇仁中三组202#变	10	200	74
30513	大丰	新丰镇仁中三组92#变	10	160	52
30514	大丰	新丰镇施家湾17#变	10	400	179
30515	大丰	新丰镇医院4#变	10	200	61
30516	大丰	新丰镇仁北六组138#变	10	200	76
30517	大丰	新丰镇仁北六组144#变	10	200	81
30518	大丰	新丰镇仁北三组152#变	10	400	255
30519	大丰	新丰镇仁北五组151#变	10	400	238
30520	大丰	新丰镇仁北五组165#变	10	100	7
30521	大丰	新丰镇仁北五组45#变	10	200	86
30522	大丰	新丰镇仁北西北站24#变	10	200	50
30523	大丰	新丰镇仁北西南站21#变	10	200	82
30524	大丰	新丰镇仁南八组114#变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30525	大丰	新丰镇仁南八组184#变	10	315	184
30526	大丰	新丰镇仁南村99#变	10	200	26
30527	大丰	新丰镇仁南东北站61#变	10	200	29
30528	大丰	新丰镇仁南东南站62#变	10	315	119
30529	大丰	新丰镇仁南二组98#变	10	200	41
30530	大丰	新丰镇仁南三组103#变	10	200	26
30531	大丰	新丰镇仁南四组20#变	10	200	0
30532	大丰	新丰镇仁南四组75#变	10	400	279
30533	大丰	新丰镇仁南五组111#变	10	200	67
30534	大丰	新丰镇仁南西北站183#变	10	400	220
30535	大丰	新丰镇仁南西北站58#变	10	200	91
30536	大丰	新丰镇仁南西南站59#变	10	200	64
30537	大丰	新丰镇仁南一组102#变	10	400	236
30538	大丰	新丰镇仁南一组166#变	10	200	61
30539	大丰	新丰镇仁南一组222#变	10	400	222
30540	大丰	新丰镇仁南中心站177#变	10	200	101
30541	大丰	新丰镇仁南中心站60#变	10	200	64
30542	大丰	新丰镇仁中（东）133#变	10	200	30
30543	大丰	新丰镇仁中（西）131#变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30544	大丰	新丰镇仁中（中）132#变	10	400	289
30545	大丰	新丰镇仁中电站47#变	10	200	73
30546	大丰	新丰镇仁中二组85#变	10	200	93
30547	大丰	新丰镇仁中九组（北）124#变	10	200	55
30548	大丰	新丰镇仁中九组北187#变	10	200	118
30549	大丰	新丰镇仁中南站44#变	10	200	76
30550	大丰	新丰镇仁中三组76#变	10	200	83
30551	大丰	新丰镇仁中五组196#变	10	200	132
30552	大丰	新丰镇仁中五组90#变	10	200	73
30553	大丰	新丰镇仁中小康村18#变	10	160	26
30554	大丰	新丰镇仁中中心站46#变	10	400	215
30555	大丰	新丰镇饲料厂8#变	10	200	83
30556	大丰	新丰镇金东村169#变	10	100	0
30557	大丰	新丰镇金东十二194#变	10	200	103
30558	大丰	新丰镇金东十二组178#变	10	400	15
30559	大丰	新丰镇金东十二组38#变	10	200	15
30560	大丰	新丰镇金东五组241#变	10	400	106
30561	大丰	新丰镇金东一组（南）10#变	10	200	99
30562	大丰	新丰镇冷冻厂7#变	10	200	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30563	大丰	新丰镇群乐北站69#变	10	200	53
30564	大丰	新丰镇群乐六组79#变	10	315	63
30565	大丰	新丰镇时丰村部35#变	10	200	0
30566	大丰	新丰镇时丰二组32#变	10	200	58
30567	大丰	新丰镇时丰三组33#变	10	200	92
30568	大丰	新丰镇时丰水塔34#变	10	100	15
30569	大丰	新丰镇时丰四组北158#变	10	200	48
30570	大丰	新丰镇时丰四组南157#变	10	160	83
30571	大丰	新丰镇时丰一组181#变	10	200	101
30572	大丰	新丰镇时丰一组31#变	10	100	0
30573	大丰	新丰镇时新八组162#变	10	200	50
30574	大丰	新丰镇时新八组176#变	10	200	61
30575	大丰	新丰镇时新八组50#变	10	200	72
30576	大丰	新丰镇时新北站179#变	10	200	87
30577	大丰	新丰镇时新北站北100#变	10	200	7
30578	大丰	新丰镇时新二组49#变	10	200	0
30579	大丰	新丰镇时新六组168#变	10	200	64
30580	大丰	新丰镇时新六组52#变	10	100	0
30581	大丰	新丰镇时新七组（西）11#变	10	100	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30582	大丰	新丰镇时新七组113#变	10	400	241
30583	大丰	新丰镇时新七组48#变	10	200	6
30584	大丰	新丰镇时新七组80#变	10	200	67
30585	大丰	新丰镇时新五组156#变	10	200	70
30586	大丰	新丰镇时新五组51#变	10	400	184
30587	大丰	新丰镇时新预制场19#变	10	160	41
30588	大丰	新丰镇荷兰花海174#变	10	200	22
30589	大丰	新丰镇牛车桥36#变	10	200	23
30590	大丰	新丰镇全心八组29#变	10	200	23
30591	大丰	新丰镇全心村十组129#变	10	200	74
30592	大丰	新丰镇全心六组178#变	10	400	0
30593	大丰	新丰镇全心六组237#变	10	200	51
30594	大丰	新丰镇全心六组27#变	10	160	26
30595	大丰	新丰镇全心六组北240#变	10	315	2
30596	大丰	新丰镇全心六组西239#变	10	160	61
30597	大丰	新丰镇全心南站22#变	10	100	78
30598	大丰	新丰镇全心七组28#变	10	200	77
30599	大丰	新丰镇全心十组213#变	10	200	60
30600	大丰	新丰镇全心十组252#变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30601	大丰	新丰镇全心五组127#变	10	200	69
30602	大丰	新丰镇曙光北135#变	10	200	0
30603	大丰	新丰镇曙光北站220#变	10	400	173
30604	大丰	新丰镇曙光北站221#变	10	200	45
30605	大丰	新丰镇曙光北站35#变	10	200	14
30606	大丰	新丰镇曙光村部234#变	10	400	128
30607	大丰	新丰镇曙光村部274#变	10	200	20
30608	大丰	新丰镇曙光村部33#变	10	400	145
30609	大丰	新丰镇曙光二组32#变	10	200	34
30610	大丰	新丰镇曙光南133#变	10	400	263
30611	大丰	新丰镇曙光四组88#变	10	400	229
30612	大丰	新丰镇曙光西站34#变	10	200	48
30613	大丰	新丰镇同丰西268#变	10	400	235
30614	大丰	新丰镇益北（南）245#变	10	200	118
30615	大丰	新丰镇益北村部233#变	10	200	54
30616	大丰	新丰镇益北村部39#变	10	400	249
30617	大丰	新丰镇益北东137#变	10	200	96
30618	大丰	新丰镇益北东南140#变	10	100	15
30619	大丰	新丰镇益北二组78#变	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30620	大丰	新丰镇益北六组40#变	10	200	68
30621	大丰	新丰镇益北南136#变	10	400	0
30622	大丰	新丰镇益北南站37#变	10	200	110
30623	大丰	新丰镇益北四组东123#变	10	200	53
30624	大丰	新丰镇益北四组东253#变	10	200	63
30625	大丰	新丰镇益北四组西124#变	10	200	90
30626	大丰	新丰镇益北四组西254#变	10	200	38
30627	大丰	新丰镇益北西138#变	10	200	60
30628	大丰	新丰镇益北西站38#变	10	160	30
30629	大丰	新丰镇齐贤村九组194#变	10	315	101
30630	大丰	新丰镇齐贤村三组151#变	10	200	75
30631	大丰	新丰镇齐贤村三组221#变	10	200	71
30632	大丰	新丰镇三总村二组066#变	10	200	35
30633	大丰	新丰镇三总村二组078#变	10	200	16
30634	大丰	新丰镇三总村二组086#变	10	200	11
30635	大丰	新丰镇三总村二组087#变	10	315	134
30636	大丰	新丰镇三总村九组067#变	10	400	148
30637	大丰	新丰镇三总村九组075#变	10	200	100
30638	大丰	新丰镇三总村九组076#变	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30639	大丰	新丰镇三总村九组088#变	10	400	188
30640	大丰	新丰镇三总村九组193#变	10	160	0
30641	大丰	新丰镇三总村六组064#变	10	200	45
30642	大丰	新丰镇三总村六组065#变	10	200	56
30643	大丰	新丰镇三总村六组138#变	10	200	39
30644	大丰	新丰镇三总村六组181#变	10	200	65
30645	大丰	新丰镇三总村七组205#变	10	200	66
30646	大丰	新丰镇三总村七组206#变	10	200	60
30647	大丰	新丰镇三总村七组563#变	10	200	0
30648	大丰	新丰镇三总村三组131#变	10	400	63
30649	大丰	新丰镇三总村十三组027#变	10	200	63
30650	大丰	新丰镇三总村十三组160#变	10	200	76
30651	大丰	新丰镇三总村十四组026#变	10	200	63
30652	大丰	新丰镇三总村十四组192#变	10	400	216
30653	大丰	新丰镇三总村十组028#变	10	200	79
30654	大丰	新丰镇三总村十组163#变	10	200	73
30655	大丰	新丰镇三总村五组077#变	10	400	187
30656	大丰	新丰镇三总村五组084#变	10	200	55
30657	大丰	新丰镇三总村五组085#变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30658	大丰	新丰镇新河益北北站41#变	10	200	31
30659	大丰	新丰镇益北村北134#变	10	315	115
30660	大丰	新丰镇益北九组142#变	10	200	50
30661	大丰	新丰镇益北九组194#变	10	400	144
30662	大丰	新丰镇益北小岛42#变	10	200	53
30663	大丰	裕华碧水豪庭290#变（1#）	10	800	432
30664	大丰	裕华碧水豪庭292#变（3#）	10	800	391
30665	大丰	裕华碧水豪庭294#变（5#）	10	800	341
30666	大丰	裕华碧水豪庭296#变（7#）	10	800	349
30667	大丰	裕华翡翠东郡276#变（1#）	10	800	414
30668	大丰	裕华翡翠东郡278#变（3#）	10	630	340
30669	大丰	裕华翡翠东郡280#变（5#）	10	630	159
30670	大丰	裕华翡翠东郡282#变（7#）	10	630	375
30671	大丰	裕华翡翠东郡311#变	10	630	313
30672	大丰	裕华翡翠东郡313#变	10	630	330
30673	大丰	裕华紫云城1#(329#)	10	800	548
30674	大丰	裕华紫云城11#(335#)	10	800	495
30675	大丰	裕华紫云城3#(331#)	10	800	493
30676	大丰	裕华紫云城5#变（337#）	10	800	487

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30677	大丰	裕华紫云城7#变（339#）	10	800	472
30678	大丰	裕华紫云城9#(333#)	10	800	465
30679	大丰	裕华镇万丰村六组17#变	10	100	42
30680	大丰	锦徽大厦1#主变（341#变）	10	800	578
30681	大丰	锦徽大厦3#主变（343#变）	10	800	612
30682	大丰	康桥花园204#变	10	800	440
30683	大丰	康桥花园206#变（3#）	10	800	378
30684	大丰	康桥花园208#变(5#)	10	800	348
30685	大丰	康桥花园284#变（7#主变）	10	800	387
30686	大丰	康桥花园286#变(9#变压器)	10	800	540
30687	大丰	康桥花园288#变(11#变压器)	10	800	485
30688	大丰	裕华碧桂园216#变（1#）	10	800	315
30689	大丰	裕华碧桂园218#变（3#）	10	800	364
30690	大丰	裕华碧桂园220#变（5#）	10	800	258
30691	大丰	裕华碧桂园222#变	10	800	373
30692	大丰	裕华碧桂园224#变（9#）	10	800	441
30693	大丰	裕华金融大厦314#主变	10	1000	486
30694	大丰	裕华金融大厦315#主变	10	1000	597
30695	大丰	裕华紫云城10#(334#)	10	800	495

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30696	大丰	裕华紫云城12#(336#)	10	800	607
30697	大丰	裕华紫云城2#(330#)	10	800	495
30698	大丰	裕华紫云城4#(332#)	10	800	377
30699	大丰	裕华紫云城6#变（338#）	10	800	328
30700	大丰	裕华紫云城8#变（340#）	10	800	493
30701	大丰	高欣置业267#变	10	800	428
30702	大丰	高欣置业268#变	10	800	512
30703	大丰	高欣置业269#变	10	800	388
30704	大丰	高欣置业270#变	10	800	518
30705	大丰	锦和大厦1#主变(317#)	10	800	506
30706	大丰	锦和大厦3#主变(319#)	10	800	510
30707	大丰	锦和大厦充电桩3#变	10	630	183
30708	大丰	裕华东方润园321#变（1#）	10	800	468
30709	大丰	裕华东方润园323#变(3#)	10	800	402
30710	大丰	裕华东方润园325#变（5#）	10	630	396
30711	大丰	裕华东方润园327#变(7#)	10	630	366
30712	大丰	妇幼保健院充电桩2#变	10	630	71
30713	大丰	裕华安置小区137#变	10	630	287
30714	大丰	裕华安置小区138#变	10	630	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30715	大丰	裕华安置小区139#变	10	630	275
30716	大丰	裕华安置小区140#变	10	630	176
30717	大丰	裕华安置小区141#变	10	630	265
30718	大丰	裕华安置小区142#变	10	630	186
30719	大丰	裕华安置小区186#变	10	630	309
30720	大丰	裕华安置小区250#变（8#）	10	1000	50
30721	大丰	裕华安置小区272#变	10	1000	410
30722	大丰	裕华镇丰裕村六组101#变	10	100	41
30723	大丰	裕华镇丰裕村七组199#变	10	200	70
30724	大丰	裕华镇丰裕村七组98#变	10	200	76
30725	大丰	裕华镇丰裕村三组16#变	10	200	50
30726	大丰	裕华镇丰裕村三组226#变	10	200	39
30727	大丰	裕华镇丰裕村三组254#变	10	200	0
30728	大丰	裕华镇丰裕村四组99#变	10	200	68
30729	大丰	裕华镇万丰村一组37#变	10	400	131
30730	大丰	东方绿洲1#变(裕华居委会154#台片)	10	800	231
30731	大丰	裕华鸿基大厦274#变	10	800	474
30732	大丰	裕华居委会158#变	10	400	45
30733	大丰	裕华镇丰裕村居委会116#变	10	400	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30734	大丰	裕华镇丰裕村三组135#变	10	400	199
30735	大丰	裕华镇福东村132#变	10	200	13
30736	大丰	裕华镇福东村264#变	10	200	37
30737	大丰	裕华镇福东村二组72#变	10	200	107
30738	大丰	裕华镇福东村九组73#变	10	200	11
30739	大丰	裕华镇福东村六组118#变	10	400	207
30740	大丰	裕华镇福东村六组160#变	10	200	35
30741	大丰	裕华镇福东村六组188#变	10	200	65
30742	大丰	裕华镇福东村三组189#变	10	200	79
30743	大丰	裕华镇福东村三组190#变	10	200	14
30744	大丰	裕华镇福东村三组71#变	10	200	76
30745	大丰	裕华镇福东村十组300#变	10	200	45
30746	大丰	裕华镇福东村十组74#变	10	200	14
30747	大丰	裕华镇福东村一组260#变	10	200	96
30748	大丰	裕华镇福东村一组70#变	10	200	80
30749	大丰	裕华镇福丰村八组301#变	10	200	90
30750	大丰	裕华镇福丰村八组302#变	10	200	94
30751	大丰	裕华镇福丰村八组67#变	10	200	48
30752	大丰	裕华镇福丰村二组237#变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30753	大丰	裕华镇福丰村二组299#变	10	200	100
30754	大丰	裕华镇福丰村二组345#变	10	200	101
30755	大丰	裕华镇福丰村二组47#变	10	160	43
30756	大丰	裕华镇福丰村九组182#变	10	200	16
30757	大丰	裕华镇福丰村六组210#变	10	200	52
30758	大丰	裕华镇福丰村六组245#变	10	200	83
30759	大丰	裕华镇福丰村南匡69#变	10	200	76
30760	大丰	裕华镇福丰村十组181#变	10	200	48
30761	大丰	裕华镇福丰村十组66#变	10	200	43
30762	大丰	裕华镇福丰村四组255#变	10	200	89
30763	大丰	裕华镇福丰村五组124#变	10	200	102
30764	大丰	裕华镇福丰村五组125#变	10	200	53
30765	大丰	裕华镇福丰村五组196#变	10	200	56
30766	大丰	裕华镇福丰村五组238#变	10	200	101
30767	大丰	裕华镇福丰村五组239#变	10	200	89
30768	大丰	裕华镇福丰村五组244#变	10	200	94
30769	大丰	裕华镇福丰村五组248#变	10	200	110
30770	大丰	裕华镇福丰村五组68#变	10	400	143
30771	大丰	裕华镇裕华居委会1#变	10	400	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30772	大丰	裕华镇裕华居委会115#变	10	400	42
30773	大丰	裕华镇裕华居委会2#变	10	400	55
30774	大丰	裕华镇裕华居委会24#变	10	200	41
30775	大丰	裕华镇裕华居委会298#变	10	400	221
30776	大丰	裕华镇裕华居委会303#变	10	400	198
30777	大丰	裕华镇裕华居委会5#变	10	400	134
30778	大丰	裕华镇裕华居委会7#变	10	200	102
30779	大丰	裕华镇裕华居委会9#变	10	400	112
30780	大丰	裕华镇海丰村127#变	10	200	66
30781	大丰	裕华镇海丰村八组167#变	10	200	52
30782	大丰	裕华镇海丰村八组88#变	10	200	81
30783	大丰	裕华镇海丰村二组33#变	10	200	75
30784	大丰	裕华镇海丰村九组102#变	10	200	62
30785	大丰	裕华镇海丰村九组211#变	10	200	53
30786	大丰	裕华镇海丰村六组308#变	10	200	111
30787	大丰	裕华镇海丰村六组34#变	10	200	0
30788	大丰	裕华镇海丰村七组166#变	10	200	73
30789	大丰	裕华镇海丰村七组35#变	10	160	10
30790	大丰	裕华镇海丰村三组087#变	10	160	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30791	大丰	裕华镇海丰村三组165#变	10	200	95
30792	大丰	裕华镇海丰村三组197#变	10	200	83
30793	大丰	裕华镇海丰村四组246#变	10	200	99
30794	大丰	裕华镇海丰村五组144#变	10	200	2
30795	大丰	裕华镇海丰村五组28#变	10	200	50
30796	大丰	裕华镇海丰村一组198#变	10	200	17
30797	大丰	裕华镇海丰七组31#变	10	400	222
30798	大丰	裕华镇海丰五组143#变	10	400	259
30799	大丰	裕华镇天北村二组29#变	10	200	102
30800	大丰	裕华镇天北村二组86#变	10	100	37
30801	大丰	裕华镇天北村三组30#变	10	200	46
30802	大丰	裕华镇天北村十组193#变	10	200	65
30803	大丰	裕华镇天北村十组253#变	10	200	37
30804	大丰	裕华镇天北村十组32#变	10	200	0
30805	大丰	裕华镇天北村四组192#变	10	400	268
30806	大丰	裕华镇天北村一组150#变	10	200	99
30807	大丰	裕华镇天北村一组185#变	10	200	48
30808	大丰	裕华镇天祥村二组123#变	10	200	66
30809	大丰	裕华镇天祥村二组177#变	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30810	大丰	裕华镇天祥村二组22#变	10	200	83
30811	大丰	裕华镇天祥村二组235#变	10	200	135
30812	大丰	裕华镇天祥村六组236#变	10	100	0
30813	大丰	裕华镇天祥村六组40#变	10	200	57
30814	大丰	裕华镇天祥村三组145#变	10	200	32
30815	大丰	裕华镇天祥村四组178#变	10	200	100
30816	大丰	裕华镇天祥村四组23#变	10	200	85
30817	大丰	裕华镇天祥村四组266#变	10	200	90
30818	大丰	裕华镇天祥村五组306#变	10	200	121
30819	大丰	裕华镇天祥村五组85#变	10	200	101
30820	大丰	裕华镇天祥村一组146#变	10	200	49
30821	大丰	裕华镇天祥村一组249#变	10	200	86
30822	大丰	裕华镇天祥村一组38#变	10	200	117
30823	大丰	裕华镇天祥村一组39#变	10	315	169
30824	大丰	裕华镇天祥二组321#变	10	200	95
30825	大丰	裕华镇海防村二组231#变	10	200	10
30826	大丰	裕华镇海防村十组59#变	10	200	75
30827	大丰	裕华镇海防村一组122#变	10	200	1
30828	大丰	裕华镇海防村一组65#变	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30829	大丰	裕华镇海防村一组84#变	10	100	0
30830	大丰	裕华镇锦龙村二组11#变	10	200	80
30831	大丰	裕华镇锦龙村二组179#变	10	400	147
30832	大丰	裕华镇锦龙村三四组195#变	10	200	0
30833	大丰	裕华镇锦龙村十一组10#变	10	160	0
30834	大丰	裕华镇锦龙村十一组194#变	10	400	249
30835	大丰	裕华镇锦龙村四组12#变	10	160	56
30836	大丰	裕华镇锦龙村四组304#变	10	200	88
30837	大丰	裕华镇裕华居委会117#变	10	400	66
30838	大丰	裕华镇裕华居委会171#变	10	400	185
30839	大丰	裕华镇裕华居委会172#变	10	400	156
30840	大丰	裕华镇裕华居委会173#变	10	400	57
30841	大丰	裕华镇裕华居委会233#变	10	200	86
30842	大丰	裕华镇裕华居委会3#变	10	315	69
30843	大丰	裕华镇裕华居委会4#变	10	400	181
30844	大丰	裕华镇裕华居委会49#变	10	400	28
30845	大丰	裕华镇裕华居委会6#变	10	400	133
30846	大丰	裕华镇裕华居委会8#变	10	200	57
30847	大丰	裕华镇裕华居委会82#变	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30848	大丰	朝荣村康居小区1#变	10	630	341
30849	大丰	朝荣村康居小区2#变	10	630	318
30850	大丰	裕华朝荣康居3#变	10	400	148
30851	大丰	裕华镇朝荣村六组202#变	10	200	0
30852	大丰	裕华镇朝荣村六组203#变	10	200	106
30853	大丰	裕华镇朝荣村六组51#变	10	200	40
30854	大丰	裕华镇朝荣村三组153#变	10	200	69
30855	大丰	裕华镇朝荣村三组174#变	10	200	61
30856	大丰	裕华镇朝荣村三组50#变	10	200	9
30857	大丰	裕华镇朝荣村三组56#变	10	200	60
30858	大丰	裕华镇朝荣村四组256#变	10	160	45
30859	大丰	裕华镇朝荣村四组57#变	10	200	61
30860	大丰	裕华镇朝荣村五组58#变	10	200	56
30861	大丰	裕华镇海防村八组63#变	10	160	70
30862	大丰	裕华镇海防村八组83#变	10	100	10
30863	大丰	裕华镇海防村二组200#变	10	200	77
30864	大丰	裕华镇海防村二组230#变	10	200	89
30865	大丰	裕华镇海防村六组169#变	10	400	225
30866	大丰	裕华镇海防村六组259#变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30867	大丰	裕华镇海防村六组61#变	10	400	238
30868	大丰	裕华镇海防村七组227#变	10	315	114
30869	大丰	裕华镇海防村七组62#变	10	200	95
30870	大丰	裕华镇海防村三组232#变	10	100	9
30871	大丰	裕华镇海防村三组27#变	10	400	31
30872	大丰	裕华镇海防村三组60#变	10	200	42
30873	大丰	裕华镇海防村四组156#变	10	400	146
30874	大丰	裕华镇海防村四组258#变	10	100	51
30875	大丰	裕华镇海防康居100#变	10	100	21
30876	大丰	裕华镇锦龙村九组14#变	10	200	32
30877	大丰	裕华镇锦龙村十组15#变	10	200	45
30878	大丰	裕华镇锦龙村十组180#变	10	200	95
30879	大丰	裕华镇锦龙村五组13#变	10	200	98
30880	大丰	裕华镇锦龙村五组170#变	10	200	3
30881	大丰	裕华镇锦龙村五组243#变	10	200	4
30882	大丰	裕华镇天祥村二组309#变	10	200	85
30883	大丰	裕华镇天祥村二组48#变	10	200	87
30884	大丰	碧桂园充电桩1#变	10	630	138
30885	大丰	高欣置业271#变	10	400	288

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30886	大丰	锦和大厦2#主变(318#)	10	800	494
30887	大丰	锦和大厦4主变(320#)	10	800	544
30888	大丰	锦徽大厦2#主变（342#变）	10	800	582
30889	大丰	锦徽大厦4#主变（344#变）	10	800	564
30890	大丰	康桥花园205#变（2#）	10	800	423
30891	大丰	康桥花园207#变（4#）	10	800	420
30892	大丰	康桥花园209#变(6#)	10	800	442
30893	大丰	康桥花园285#变（8#主变）	10	800	421
30894	大丰	康桥花园287#变(10#变压器)	10	800	486
30895	大丰	康桥花园289#变(12#变压器)	10	800	405
30896	大丰	裕华安置小区251#变（9#）	10	1000	800
30897	大丰	裕华安置小区273#变	10	1000	413
30898	大丰	裕华碧桂园217#变（2#）	10	800	469
30899	大丰	裕华碧桂园219#变（4#）	10	800	367
30900	大丰	裕华碧桂园221#变（6#）	10	800	516
30901	大丰	裕华碧桂园223#变（8#）	10	800	456
30902	大丰	裕华碧桂园225#变（10#）	10	800	351
30903	大丰	裕华碧水豪庭291#变（2#）	10	800	357
30904	大丰	裕华碧水豪庭293#变（4#）	10	800	379

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30905	大丰	裕华碧水豪庭295#变（6#）	10	800	364
30906	大丰	裕华碧水豪庭297#变（8#）	10	800	366
30907	大丰	裕华东方润园322#变(2#)	10	800	473
30908	大丰	裕华东方润园324#变4#	10	800	407
30909	大丰	裕华东方润园326#变(6#)	10	630	338
30910	大丰	裕华东方润园328#变（8#）	10	630	302
30911	大丰	裕华翡翠东郡277#变（2#）	10	800	452
30912	大丰	裕华翡翠东郡279#变（4#）	10	630	226
30913	大丰	裕华翡翠东郡281#变（6#）	10	630	348
30914	大丰	裕华翡翠东郡283#变（8#）	10	630	385
30915	大丰	裕华翡翠东郡310#变	10	630	311
30916	大丰	裕华翡翠东郡312#变	10	630	345
30917	大丰	裕华鸿基大厦275#变	10	800	514
30918	大丰	裕华金融大厦316#主变	10	1000	672
30919	大丰	裕华镇丰华街道高新社区346#变	10	200	14
30920	大丰	裕华镇万丰村三组18#变	10	100	80
30921	大丰	裕华镇万丰村五组80#变	10	50	16
30922	大丰	裕华镇海防林业站64#变	10	160	47
30923	大丰	裕华镇元丰村97#变	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30924	大丰	裕华镇元丰村八组147#变	10	200	19
30925	大丰	裕华镇元丰村八组257#变	10	200	106
30926	大丰	裕华镇元丰村八组89#变	10	200	64
30927	大丰	裕华镇元丰村八组95#变	10	200	50
30928	大丰	裕华镇元丰村部90#变	10	400	196
30929	大丰	裕华镇元丰村二组121#变	10	200	45
30930	大丰	裕华镇元丰村二组252#变	10	400	220
30931	大丰	裕华镇元丰村九组91#变	10	200	17
30932	大丰	裕华镇元丰村六组176#变	10	200	86
30933	大丰	裕华镇元丰村六组94#变	10	200	64
30934	大丰	裕华镇元丰村六组96#变	10	200	67
30935	大丰	裕华镇元丰村十组307#变	10	200	93
30936	大丰	裕华镇元丰村十组92#变	10	200	77
30937	大丰	裕华镇元丰村四六组152#变	10	200	58
30938	大丰	裕华镇元丰村五组187#变	10	200	92
30939	大丰	裕华镇元丰村五组93#变	10	200	35
30940	大丰	裕华晋北小区81#变	10	400	221
30941	大丰	裕华镇朝荣村二组55#变	10	200	89
30942	大丰	裕华镇朝荣村四组168#变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30943	大丰	裕华镇朝荣村四组234#变	10	315	190
30944	大丰	裕华镇朝荣村四组53#变	10	200	49
30945	大丰	裕华镇朝荣村五组136#变	10	200	30
30946	大丰	裕华镇朝荣村五组229#变	10	315	183
30947	大丰	裕华镇朝荣村五组52#变	10	400	135
30948	大丰	裕华镇朝荣村一组305#变	10	200	0
30949	大丰	裕华镇朝荣村一组54#变	10	200	68
30950	大丰	裕华镇晋北村112#变	10	200	0
30951	大丰	裕华镇晋北村114#变	10	200	42
30952	大丰	裕华镇晋北村八组162#变	10	200	88
30953	大丰	裕华镇晋北村八组163#变	10	315	35
30954	大丰	裕华镇晋北村八组36#变	10	400	141
30955	大丰	裕华镇晋北村九组213#变	10	200	46
30956	大丰	裕华镇晋北村九组76#变	10	200	64
30957	大丰	裕华镇晋北村六组191#变	10	200	23
30958	大丰	裕华镇晋北村六组78#变	10	200	103
30959	大丰	裕华镇晋北村七组134#变	10	200	56
30960	大丰	裕华镇晋北村七组175#变	10	200	92
30961	大丰	裕华镇晋北村十二组133#变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30962	大丰	裕华镇晋北村十一组119#变	10	200	79
30963	大丰	裕华镇晋北村十组212#变	10	200	20
30964	大丰	裕华镇晋北村十组77#变	10	200	53
30965	大丰	裕华镇晋北村四组161#变	10	200	37
30966	大丰	裕华镇晋北村四组183#变	10	200	75
30967	大丰	裕华镇晋北村五组120#变	10	200	68
30968	大丰	裕华镇晋北村一组75#变	10	200	64
30969	大丰	裕华镇晋北村一组79#变	10	200	0
30970	大丰	裕华镇晋丰村八组106#变	10	200	43
30971	大丰	裕华镇晋丰村八组107#变	10	200	109
30972	大丰	裕华镇晋丰村八组131#变	10	200	45
30973	大丰	裕华镇晋丰村八组240#变	10	200	78
30974	大丰	裕华镇晋丰村二组103#变	10	400	226
30975	大丰	裕华镇晋丰村二组215#变	10	200	46
30976	大丰	裕华镇晋丰村九组130#变	10	200	89
30977	大丰	裕华镇晋丰村九组263#变	10	200	73
30978	大丰	裕华镇晋丰村六组113#变	10	200	59
30979	大丰	裕华镇晋丰村七组104#变	10	400	156
30980	大丰	裕华镇晋丰村七组108#变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30981	大丰	裕华镇晋丰村七组164#变	10	200	73
30982	大丰	裕华镇晋丰村七组261#变	10	200	87
30983	大丰	裕华镇晋丰村七组262#变	10	200	123
30984	大丰	裕华镇晋丰村七组265#变	10	200	94
30985	大丰	裕华镇晋丰村三组151#变	10	200	70
30986	大丰	裕华镇晋丰村三组241#变	10	200	33
30987	大丰	裕华镇晋丰村十组109#变	10	200	34
30988	大丰	裕华镇晋丰村四组111#变	10	200	64
30989	大丰	裕华镇晋丰村四组149#变	10	200	48
30990	大丰	裕华镇晋丰村五组105#变	10	200	80
30991	大丰	裕华镇晋丰村五组148#变	10	200	75
30992	大丰	裕华镇晋丰村五组184#变	10	200	83
30993	大丰	裕华镇晋丰村一组19#变	10	200	108
30994	大丰	裕华镇晋丰电灌站110#变	10	400	146
30995	大丰	裕华镇裕华居委会26#变	10	400	43
30996	大丰	裕华镇丰裕村126#变	10	400	76
30997	大丰	裕华镇万丰村二组159#变	10	200	42
30998	大丰	裕华镇万丰村二组21#变	10	400	125
30999	大丰	裕华镇万丰村二组228#变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31000	大丰	裕华镇万丰村二组25#变	10	160	48
31001	大丰	裕华镇万丰村六组242#变	10	200	63
31002	大丰	裕华镇万丰村六组46#变	10	200	76
31003	大丰	裕华镇万丰村五组157#变	10	200	99
31004	大丰	裕华镇万丰村五组214#变	10	200	70
31005	大丰	裕华镇万丰村五组42#变	10	400	134
31006	大丰	裕华镇万丰村五组45#变	10	160	4
31007	大丰	裕华镇万丰村一组201#变	10	200	80
31008	大丰	裕华镇忠跃村二组128#变	10	400	199
31009	大丰	裕华镇忠跃村六组20#变	10	400	180
31010	大丰	裕华镇忠跃村六组247#变	10	200	88
31011	大丰	裕华镇忠跃村三组43#变	10	400	194
31012	大丰	裕华镇忠跃村四组44#变	10	200	4
31013	大丰	裕华镇忠跃村一组129#变	10	200	78
31014	大丰	裕华镇忠跃村一组41#变	10	400	147
31015	东台	安丰公用1#配变	10	400	201
31016	东台	大港2#配变	10	200	21
31017	东台	大港8台片	10	400	184
31018	东台	东方公馆#2变压器	10	800	465

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31019	东台	风华水岸里#2变压器	10	800	346
31020	东台	公用32#配变	10	400	77
31021	东台	公用变16配变	10	315	49
31022	东台	恒融广场1#变压器	10	800	579
31023	东台	恒融广场3#变压器	10	800	510
31024	东台	恒融广场5#变压器	10	800	428
31025	东台	季庄9#配变(节能变利用)	10	200	69
31026	东台	金鼎世纪广场#1变压器	10	630	494
31027	东台	景瑞华府1#变压器	10	800	540
31028	东台	芦东11#配变	10	200	79
31029	东台	芦东12配变	10	200	111
31030	东台	芦东8#配变	10	400	245
31031	东台	芦东二配变	10	400	247
31032	东台	芦东六配变	10	200	78
31033	东台	芦东七台片	10	200	86
31034	东台	芦东三配变	10	400	230
31035	东台	芦东五台片	10	200	55
31036	东台	民主1#配变.	10	200	29
31037	东台	名仕豪庭#4变压器	10	630	324

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31038	东台	前进5台片	10	200	64
31039	东台	前进6配变	10	400	222
31040	东台	前进7#配变.	10	200	98
31041	东台	前进二配变	10	400	202
31042	东台	前进三配变	10	400	230
31043	东台	前进四台片	10	400	216
31044	东台	前进一配变	10	400	217
31045	东台	秦园10#配变	10	400	261
31046	东台	秦园11#配变	10	200	120
31047	东台	秦园12#配变	10	400	254
31048	东台	秦园13#配变	10	200	113
31049	东台	秦园14#配变	10	400	256
31050	东台	秦园15#配变	10	400	245
31051	东台	秦园16#配变	10	200	102
31052	东台	秦园八台片	10	400	260
31053	东台	秦园二配变	10	400	237
31054	东台	秦园九台片	10	200	46
31055	东台	秦园六配变	10	400	211
31056	东台	秦园七配变	10	400	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31057	东台	秦园三配变	10	400	173
31058	东台	秦园四配变	10	400	233
31059	东台	秦园五配变	10	400	221
31060	东台	秦园一配变	10	400	231
31061	东台	新城花园2#变压器	10	630	406
31062	东台	新城花园4#变压器	10	630	398
31063	东台	一场8#配变	10	400	139
31064	东台	颐和郡府2#配变	10	800	472
31065	东台	联合17#配变	10	200	127
31066	东台	联合19#配变	10	200	100
31067	东台	联合七配变	10	200	40
31068	东台	名仕豪庭#3变压器	10	630	344
31069	东台	名仕豪庭1#变压器	10	630	271
31070	东台	袁灶3配变	10	400	201
31071	东台	袁灶4配变	10	400	195
31072	东台	袁灶5配变	10	200	68
31073	东台	袁灶9#配变	10	400	248
31074	东台	袁灶二配变	10	400	166
31075	东台	袁灶七配变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31076	东台	安东1配变	10	400	153
31077	东台	安东二配变	10	400	105
31078	东台	安居2#配变	10	400	88
31079	东台	安中1配变	10	400	65
31080	东台	安中2配变	10	400	229
31081	东台	安中3配变	10	400	227
31082	东台	安中4配变	10	400	133
31083	东台	安中5配变变压器	10	630	107
31084	东台	北岸豪庭#1箱变01021	10	800	0
31085	东台	北岸豪庭2#箱变3002	10	630	39
31086	东台	北岸豪庭3#变2003	10	630	187
31087	东台	北岸豪庭三期开关室2#变	10	800	270
31088	东台	北岸豪庭三期配电室4#变	10	630	280
31089	东台	朝阳1#配变	10	400	71
31090	东台	大港10#配变	10	400	181
31091	东台	大港11#配变	10	400	215
31092	东台	大港6台片	10	400	93
31093	东台	大港7台片	10	400	128
31094	东台	大港三配变	10	200	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31095	东台	大港四配变	10	400	154
31096	东台	大港五配变	10	400	98
31097	东台	大港一配变	10	400	129
31098	东台	公用22配变	10	630	163
31099	东台	公用24#配变	10	400	113
31100	东台	公用31配变	10	400	81
31101	东台	公用33#配变	10	630	160
31102	东台	公用变（11）配变	10	400	104
31103	东台	公用变（五）#配变	10	400	119
31104	东台	公用变14#配变	10	200	10
31105	东台	公用变17配变	10	400	91
31106	东台	公用变18配变	10	400	190
31107	东台	公用变19#配变	10	400	137
31108	东台	公用变21配变	10	400	69
31109	东台	公用变2配变	10	400	152
31110	东台	公用变7#配变	10	630	170
31111	东台	公用变8#配变	10	400	0
31112	东台	公用变九配变	10	400	71
31113	东台	公用变六配变	10	630	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31114	东台	公用变十二配变	10	400	194
31115	东台	公用变十配变	10	400	139
31116	东台	和润坊1#变压器	10	400	272
31117	东台	建设3#配变	10	200	49
31118	东台	建设4#配变	10	400	177
31119	东台	建设一配变	10	400	162
31120	东台	金鼎世纪广场#2变压器	10	630	491
31121	东台	金丰商厦箱变01	10	200	93
31122	东台	立新2#配变	10	400	254
31123	东台	立新3#配变	10	400	207
31124	东台	立新4#配变	10	200	45
31125	东台	立新6#配变	10	400	248
31126	东台	立新一配变	10	400	242
31127	东台	民主4#配变	10	400	218
31128	东台	怡乐园箱变01001	10	500	300
31129	东台	新城花园1#变压器	10	630	449
31130	东台	新城花园3#变压器	10	630	380
31131	东台	长乐小区箱变	10	315	39
31132	东台	中南翰府1#变	10	400	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31133	东台	中南翰府2#变	10	500	171
31134	东台	中南翰府3#箱变3004	10	500	234
31135	东台	中南翰府4#箱变4005	10	500	201
31136	东台	安明4#配变	10	400	90
31137	东台	安明6配变	10	400	255
31138	东台	安明二配变	10	400	235
31139	东台	安明三配变	10	200	64
31140	东台	安明五台片	10	400	247
31141	东台	安明一配变	10	400	196
31142	东台	大明9台片	10	400	244
31143	东台	大明八台片	10	200	55
31144	东台	大明二配变	10	400	251
31145	东台	大明六台片	10	200	50
31146	东台	大明七台片	10	200	44
31147	东台	大明三配变	10	400	266
31148	东台	大明四配变	10	400	183
31149	东台	大明五配变	10	400	177
31150	东台	大明一配变	10	400	206
31151	东台	丰西18配变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31152	东台	丰西五台片S11变压器	10	200	58
31153	东台	光明11配变	10	200	109
31154	东台	光明12#配变(节能变利用)	10	400	268
31155	东台	光明13#配变	10	400	180
31156	东台	光明14#配变	10	200	114
31157	东台	光明9台片	10	200	85
31158	东台	光明八台片	10	200	55
31159	东台	光明二配变	10	400	191
31160	东台	光明六台片	10	200	35
31161	东台	光明七台片	10	400	219
31162	东台	光明三配变	10	400	216
31163	东台	光明十台片	10	200	101
31164	东台	光明四配变	10	400	232
31165	东台	光明五台片	10	400	224
31166	东台	光明一配变	10	400	234
31167	东台	季庄10#配变	10	400	242
31168	东台	季庄5台片	10	200	43
31169	东台	季庄6#配变	10	400	274
31170	东台	季庄7#配变	10	200	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31171	东台	季庄8配变	10	200	130
31172	东台	季庄二台片S11变压器	10	400	274
31173	东台	季庄三配变	10	400	159
31174	东台	季庄四配变	10	200	77
31175	东台	季庄一配变	10	200	100
31176	东台	兴明6台片	10	400	254
31177	东台	兴明7#配变	10	400	241
31178	东台	兴明8#配变(节能变利用)	10	200	100
31179	东台	兴明二配变	10	200	43
31180	东台	兴明三配变	10	400	85
31181	东台	兴明四台片	10	200	51
31182	东台	兴明五台片	10	200	33
31183	东台	兴明一配变	10	400	203
31184	东台	安康华府小区2#变	10	800	524
31185	东台	东风3#配变	10	400	124
31186	东台	东风4#配变	10	200	75
31187	东台	东风二配变	10	315	94
31188	东台	东风一配变	10	400	231
31189	东台	丰城名园2#配变	10	800	465

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31190	东台	公用变（三）配变	10	400	207
31191	东台	公用变20配变	10	400	121
31192	东台	公用变23#配变	10	400	228
31193	东台	公用变四配变	10	400	40
31194	东台	九桥13配变	10	400	119
31195	东台	立新#5配变	10	400	263
31196	东台	民主#5配变	10	400	246
31197	东台	民主2#配变	10	400	211
31198	东台	民主6#配变	10	400	192
31199	东台	民主7#配变	10	400	234
31200	东台	民主三配变	10	400	215
31201	东台	下灶五配变	10	400	203
31202	东台	下灶一配变	10	400	128
31203	东台	安东三配变	10	630	128
31204	东台	安东四配变	10	630	233
31205	东台	北岸豪庭三期开关室1#变	10	800	265
31206	东台	北岸豪庭三期配电室3#变	10	630	310
31207	东台	滨河花园小区1#变	10	630	281
31208	东台	东方公馆#1变压器	10	800	454

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31209	东台	风华水岸里#1变压器	10	800	445
31210	东台	公用28配变	10	400	138
31211	东台	公用变26配变	10	400	213
31212	东台	公用变十五台片S11变压器	10	400	128
31213	东台	林尖4#配变	10	200	86
31214	东台	林尖6#配变	10	400	241
31215	东台	林尖8台片	10	200	77
31216	东台	林尖9#配变	10	400	264
31217	东台	林尖二配变	10	400	257
31218	东台	林尖七台片	10	200	84
31219	东台	林尖三配变	10	400	263
31220	东台	林尖五配变	10	400	246
31221	东台	林尖一配变	10	400	198
31222	东台	芦东10#配变	10	400	256
31223	东台	芦东9#配变	10	400	252
31224	东台	芦东四配变	10	400	222
31225	东台	芦东一配变	10	400	229
31226	东台	通榆1#配变	10	200	77
31227	东台	通榆12台片	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31228	东台	通榆13台片	10	400	209
31229	东台	通榆14台片	10	200	45
31230	东台	通榆15#配变	10	200	104
31231	东台	通榆7配变	10	200	94
31232	东台	通榆8#配变	10	200	80
31233	东台	通榆二配变	10	400	239
31234	东台	通榆九台片	10	200	67
31235	东台	通榆六配变	10	400	61
31236	东台	通榆三台片	10	400	198
31237	东台	通榆十配变	10	200	42
31238	东台	通榆十一台片	10	200	92
31239	东台	通榆四台片变压器, 200KVA, 普通, 硅钢片,	10	200	1
31240	东台	通榆五配变	10	400	191
31241	东台	一场7#配变(节能变利用)	10	400	234
31242	东台	一场9#配变	10	400	137
31243	东台	一场二配变	10	400	119
31244	东台	一场六台片	10	400	212
31245	东台	一场三配变	10	400	230
31246	东台	一场四配变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31247	东台	一场五台片	10	400	153
31248	东台	一场一配变	10	400	59
31249	东台	榆东15#配变	10	200	52
31250	东台	大港9#配变	10	400	216
31251	东台	东光(四)台片S11变压器	10	200	52
31252	东台	东光11台片	10	400	245
31253	东台	东光12台片	10	400	272
31254	东台	东光13#配变	10	200	98
31255	东台	东光14#配变	10	200	103
31256	东台	东光15#配变	10	200	111
31257	东台	东光16配变	10	200	96
31258	东台	东光17#配变（节能利用）	10	200	77
31259	东台	东光7配变	10	200	48
31260	东台	东光8配变	10	200	63
31261	东台	东光9#配变	10	200	45
31262	东台	东光二台片S11变压器	10	400	238
31263	东台	东光六配变	10	200	107
31264	东台	东光三台片S11变压器	10	400	143
31265	东台	东光十台片	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31266	东台	东光五配变	10	400	254
31267	东台	东光一配变	10	400	231
31268	东台	丰西(六)配变	10	400	123
31269	东台	丰西11#配变	10	200	73
31270	东台	丰西14台片	10	200	36
31271	东台	丰西16台片	10	200	87
31272	东台	丰西17台片	10	400	237
31273	东台	丰西20配变	10	200	107
31274	东台	丰西21配变	10	200	100
31275	东台	丰西4台片	10	400	225
31276	东台	丰西7配变	10	400	218
31277	东台	丰西8配变	10	400	212
31278	东台	丰西二配变	10	200	28
31279	东台	丰西九配变	10	400	144
31280	东台	丰西三配变	10	400	127
31281	东台	丰西十二台片	10	200	82
31282	东台	丰西十配变	10	200	77
31283	东台	丰西十三台片	10	200	80
31284	东台	丰西十五台片	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31285	东台	丰西一配变	10	400	158
31286	东台	建设二台片	10	200	0
31287	东台	下灶#6配变	10	400	156
31288	东台	下灶#7配变	10	400	215
31289	东台	下灶3配变	10	400	118
31290	东台	安东6#配变	10	400	186
31291	东台	安康华府小区1#变	10	800	381
31292	东台	丰城名园1#变	10	800	440
31293	东台	公用变30#配变	10	400	254
31294	东台	恒融广场2#变压器	10	800	470
31295	东台	恒融广场4#变压器	10	800	255
31296	东台	恒融广场6#变压器	10	800	530
31297	东台	九桥11#台片	10	400	157
31298	东台	九桥12#台片	10	400	190
31299	东台	九桥14配变	10	400	232
31300	东台	九桥15#配变	10	200	44
31301	东台	九桥16#配变	10	200	95
31302	东台	九桥八配变	10	400	200
31303	东台	九桥二配变	10	400	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31304	东台	九桥九配变	10	400	186
31305	东台	九桥六配变	10	400	252
31306	东台	九桥三配变	10	400	227
31307	东台	九桥十配变	10	400	238
31308	东台	九桥四配变	10	200	21
31309	东台	九桥一配变	10	400	192
31310	东台	下灶11#配变	10	315	126
31311	东台	下灶二台片	10	400	238
31312	东台	下灶四配变	10	400	195
31313	东台	安东7#配变	10	400	221
31314	东台	安东五配变	10	400	173
31315	东台	安居1#配变	10	200	28
31316	东台	东淘水街#1变	10	630	250
31317	东台	东淘水街2#变	10	630	247
31318	东台	丰南10配变	10	200	103
31319	东台	丰南9配变	10	200	84
31320	东台	丰南八配变	10	100	1
31321	东台	丰南二配变	10	400	176
31322	东台	丰南六配变	10	100	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31323	东台	丰南七配变	10	200	117
31324	东台	丰南三配变	10	200	60
31325	东台	丰南四配变	10	400	183
31326	东台	丰南一配变	10	400	262
31327	东台	公用变13#配变	10	400	230
31328	东台	新区1配变	10	200	139
31329	东台	新一四配变	10	400	294
31330	东台	一灶16#配变	10	200	112
31331	东台	一灶4配变	10	200	48
31332	东台	一灶九配变	10	200	44
31333	东台	一灶三配变	10	400	200
31334	东台	一灶十配变	10	200	117
31335	东台	一灶五配变	10	200	50
31336	东台	颐和郡府1#配变	10	800	511
31337	东台	颐和郡府3#配变	10	800	617
31338	东台	颐和郡府5#变压器	10	800	409
31339	东台	榆东10#配变	10	200	112
31340	东台	榆东11#配变	10	400	232
31341	东台	榆东12#配变	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31342	东台	榆东14#配变	10	400	247
31343	东台	榆东9#配变	10	200	108
31344	东台	榆东六配变	10	400	236
31345	东台	榆东三配变	10	400	248
31346	东台	榆东四配变	10	400	228
31347	东台	榆东五配变	10	400	128
31348	东台	袁灶8#配变	10	200	102
31349	东台	袁灶六配变	10	400	201
31350	东台	袁灶一配变	10	400	224
31351	东台	南洼1配变	10	400	253
31352	东台	竹园10台片	10	200	87
31353	东台	竹园11台片	10	400	192
31354	东台	竹园12#配变	10	200	66
31355	东台	竹园13配变	10	200	100
31356	东台	竹园7#配变	10	200	73
31357	东台	竹园8台片	10	200	39
31358	东台	竹园9台片	10	200	48
31359	东台	竹园二配变	10	400	164
31360	东台	竹园六配变	10	200	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31361	东台	竹园三台片S11变压器	10	200	111
31362	东台	竹园四配变	10	400	211
31363	东台	竹园五配变	10	200	61
31364	东台	竹园一配变	10	400	246
31365	东台	联合12台片	10	400	167
31366	东台	联合13台片	10	200	95
31367	东台	联合14配变	10	400	241
31368	东台	联合15#配变	10	400	281
31369	东台	联合16配变	10	400	270
31370	东台	联合18#配变	10	200	94
31371	东台	联合20#配变	10	400	256
31372	东台	联合3#配变	10	400	257
31373	东台	联合8配变	10	400	194
31374	东台	联合二台片	10	400	178
31375	东台	联合九台片	10	200	71
31376	东台	联合六配变	10	400	234
31377	东台	联合十配变	10	200	70
31378	东台	联合十一配变	10	200	97
31379	东台	联合四配变	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31380	东台	联合五配变	10	200	62
31381	东台	联合一配变	10	400	248
31382	东台	洋洼10#配变	10	100	49
31383	东台	洋洼13台片	10	200	82
31384	东台	洋洼14#配变	10	200	0
31385	东台	洋洼15#配变.	10	200	134
31386	东台	洋洼16#配变	10	400	259
31387	东台	洋洼17#配变	10	400	261
31388	东台	洋洼18#配变	10	400	183
31389	东台	洋洼6#配变	10	400	140
31390	东台	洋洼八配变	10	200	88
31391	东台	洋洼二配变	10	400	192
31392	东台	洋洼九台片	10	200	86
31393	东台	洋洼七配变	10	200	81
31394	东台	洋洼三配变	10	200	73
31395	东台	洋洼十二台片	10	200	73
31396	东台	洋洼十一配变	10	200	43
31397	东台	洋洼四台片	10	200	39
31398	东台	洋洼五配变	10	400	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31399	东台	洋洼一配变	10	400	52
31400	东台	红安1#配变	10	400	0
31401	东台	红星16#配变	10	630	386
31402	东台	红星17#配变	10	630	403
31403	东台	五灶4配变	10	400	83
31404	东台	五灶9台片	10	400	201
31405	东台	五灶六配变	10	400	89
31406	东台	五灶五配变	10	400	86
31407	东台	新安11#配变	10	200	70
31408	东台	新安5#配变	10	200	52
31409	东台	新安7#配变	10	400	102
31410	东台	新安8台片	10	400	134
31411	东台	丰南五配变	10	400	188
31412	东台	红星6配变	10	160	57
31413	东台	五灶10#配变.	10	200	69
31414	东台	五灶11#配变	10	200	73
31415	东台	五灶7配变	10	200	79
31416	东台	五灶8配变	10	400	151
31417	东台	五灶二配变	10	400	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31418	东台	五灶三配变	10	400	205
31419	东台	五灶一配变	10	400	141
31420	东台	先进3配变	10	400	192
31421	东台	先进4配变	10	200	66
31422	东台	先进5#配变	10	200	99
31423	东台	先进6配变	10	400	269
31424	东台	先进7配变	10	400	252
31425	东台	先进8#配变	10	400	241
31426	东台	先进9配变	10	400	271
31427	东台	先进二配变	10	200	37
31428	东台	先进一配变	10	200	43
31429	东台	新一12配变	10	400	279
31430	东台	新一13配变	10	400	231
31431	东台	新一14配变	10	400	271
31432	东台	新一15#配变	10	200	64
31433	东台	新一16#配变(节能变利用)	10	200	42
31434	东台	新一17#配变(节能变利用)	10	200	116
31435	东台	新一18#配变	10	200	114
31436	东台	新一19#配变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31437	东台	新一5#配变	10	200	82
31438	东台	新一7配变	10	200	49
31439	东台	新一8配变	10	200	19
31440	东台	新一二配变	10	400	260
31441	东台	新一九配变	10	200	104
31442	东台	新一六配变	10	200	96
31443	东台	新一三配变	10	400	235
31444	东台	新一十配变	10	200	38
31445	东台	新一十一配变	10	200	54
31446	东台	新一一配变	10	400	270
31447	东台	一灶1#配变	10	200	79
31448	东台	一灶11#配变	10	400	273
31449	东台	一灶12配变	10	400	254
31450	东台	一灶13配变	10	400	273
31451	东台	一灶14配变	10	400	245
31452	东台	一灶15#配变	10	200	97
31453	东台	一灶17#配变	10	200	102
31454	东台	一灶18#配变	10	400	231
31455	东台	一灶19配变	10	400	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31456	东台	一灶7#配变	10	400	219
31457	东台	一灶八配变	10	200	120
31458	东台	一灶六配变	10	400	257
31459	东台	榆东13#配变	10	400	207
31460	东台	榆东8配变	10	200	92
31461	东台	榆东二配变	10	400	220
31462	东台	榆东七配变	10	200	123
31463	东台	榆东一配变	10	200	106
31464	东台	红星1#配变	10	200	86
31465	东台	红星11#配变	10	200	111
31466	东台	红星12配变	10	200	104
31467	东台	红星13配变	10	200	98
31468	东台	红星14#配变	10	200	64
31469	东台	红星15配变	10	400	252
31470	东台	红星4配变	10	200	117
31471	东台	红星7配变	10	200	93
31472	东台	红星8配变	10	200	71
31473	东台	红星二配变	10	400	236
31474	东台	红星九配变	10	200	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31475	东台	红星三配变	10	400	213
31476	东台	红星十配变	10	200	80
31477	东台	红星五配变	10	200	110
31478	东台	新安10#配变(节能变利用)	10	200	37
31479	东台	新安12#配变(节能变利用)	10	400	0
31480	东台	新安13#配变	10	400	185
31481	东台	新安2#配变	10	400	234
31482	东台	新安4配变	10	400	258
31483	东台	新安6#配变	10	400	268
31484	东台	新安9#配变	10	200	121
31485	东台	新安三配变	10	400	210
31486	东台	新安一配变	10	400	202
31487	东台	北海15#配变	10	400	262
31488	东台	北海16配变	10	200	71
31489	东台	北海23#配变	10	200	83
31490	东台	北海25配变	10	200	58
31491	东台	北海29#配变	10	200	61
31492	东台	北海38#配变	10	200	98
31493	东台	北海5配变	10	400	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31494	东台	北海二十二配变	10	200	66
31495	东台	北海二十配变	10	200	73
31496	东台	北海二十一配变	10	400	278
31497	东台	北海公用二配变	10	315	159
31498	东台	北海十八配变	10	200	89
31499	东台	北海十一配变	10	400	268
31500	东台	北海四配变	10	400	255
31501	东台	东方新城4配变	10	630	287
31502	东台	东方新城5配变	10	630	213
31503	东台	东方新城二配变	10	630	340
31504	东台	东方新城三配变	10	630	356
31505	东台	东方新城一配变	10	630	305
31506	东台	金阳房产2配变	10	800	361
31507	东台	金阳房产4配变	10	800	465
31508	东台	金阳广场三期2#配变	10	630	58
31509	东台	金阳广场三期4#配变	10	630	461
31510	东台	金阳广场三期6#配变	10	800	309
31511	东台	站前安置区1号变压器	10	630	363
31512	东台	站前安置区3号变压器	10	630	408

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31513	东台	站前安置区5号变压器	10	630	354
31514	东台	站前安置区7号变压器	10	630	377
31515	东台	天樾府1#配变	10	800	411
31516	东台	天樾府3#配变	10	630	184
31517	东台	天樾府5#配变	10	630	367
31518	东台	天樾府7#配变	10	800	355
31519	东台	北海12#配变	10	400	236
31520	东台	北海七配变	10	200	101
31521	东台	东台北海27#配变	10	400	240
31522	东台	原种场三配变	10	200	110
31523	东台	原种场一配变	10	400	224
31524	东台	八舍#26配变	10	200	137
31525	东台	八舍33#配变	10	400	317
31526	东台	八舍二配变	10	400	289
31527	东台	东台集镇15配变	10	400	196
31528	东台	东台集镇24#配变	10	400	140
31529	东台	集镇二配变	10	400	69
31530	东台	李舍21#配变	10	400	183
31531	东台	李舍五配变	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31532	东台	龙腾路1#配变	10	200	0
31533	东台	龙腾路2#配变	10	400	227
31534	东台	龙腾路3#配变	10	400	135
31535	东台	三灶12#配变	10	200	56
31536	东台	三灶9#配变	10	400	249
31537	东台	三灶二配变	10	200	64
31538	东台	三灶六配变	10	400	218
31539	东台	三灶三配变	10	400	229
31540	东台	丁徐#21配变	10	200	74
31541	东台	丁徐#22配变	10	400	170
31542	东台	丁徐14配变	10	400	244
31543	东台	丁徐15配变	10	400	170
31544	东台	丁徐16配变	10	400	190
31545	东台	丁徐17#配变	10	400	257
31546	东台	丁徐18#配变	10	400	197
31547	东台	丁徐2#配变	10	200	90
31548	东台	丁徐20号配变	10	200	0
31549	东台	丁徐24#配变	10	400	225
31550	东台	丁徐3#配变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31551	东台	丁徐九配变	10	200	80
31552	东台	丁徐六配变	10	400	212
31553	东台	丁徐十二配变	10	200	87
31554	东台	丁徐十三配变	10	400	181
31555	东台	丁徐十一配变	10	400	168
31556	东台	丁徐四配变	10	200	21
31557	东台	丁徐五配变	10	200	64
31558	东台	丁徐一配变	10	200	101
31559	东台	东台丁徐23#配变	10	200	79
31560	东台	东台临塔1#配变	10	200	33
31561	东台	林舍10配变	10	200	18
31562	东台	林舍22#配变	10	200	137
31563	东台	林舍一配变	10	200	136
31564	东台	临塔2配变	10	200	83
31565	东台	新华三配变	10	200	74
31566	东台	吕庄5配变	10	400	137
31567	东台	吕庄二配变	10	400	258
31568	东台	吕庄三配变	10	200	145
31569	东台	吕庄一配变	10	400	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31570	东台	孙尹（三）配变	10	400	255
31571	东台	孙尹7#配变	10	200	81
31572	东台	泰和佳苑2#配变	10	630	394
31573	东台	泰和佳苑4#配变	10	630	398
31574	东台	泰和佳苑6#配变	10	630	439
31575	东台	泰和佳苑8#配变	10	630	371
31576	东台	汪联(10)#配变	10	200	77
31577	东台	汪联3配变	10	200	140
31578	东台	汪联7配变	10	400	63
31579	东台	汪联8配变	10	200	75
31580	东台	汪联二配变	10	200	66
31581	东台	汪联九配变	10	400	104
31582	东台	汪联六配变	10	400	226
31583	东台	汪联四配变	10	200	63
31584	东台	汪联五配变	10	200	63
31585	东台	汪联一配变	10	200	69
31586	东台	新河11#配变	10	200	145
31587	东台	新河4#配变	10	200	110
31588	东台	新华二配变	10	200	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31589	东台	新华一配变	10	200	129
31590	东台	八舍22配变	10	400	290
31591	东台	泰和佳苑1#配变	10	630	418
31592	东台	泰和佳苑3#配变	10	630	404
31593	东台	泰和佳苑5#配变	10	800	517
31594	东台	泰和佳苑7#配变	10	800	536
31595	东台	东台集镇13台区	10	400	92
31596	东台	东台集镇16台区	10	400	188
31597	东台	东台集镇17台区	10	200	0
31598	东台	东台集镇19#配变	10	400	225
31599	东台	东台集镇20#配变	10	400	268
31600	东台	东台集镇22#配变	10	400	221
31601	东台	东台集镇23#配变	10	400	232
31602	东台	东台集镇27#配变	10	400	195
31603	东台	东台集镇九台区	10	400	106
31604	东台	东台集镇五台区	10	400	234
31605	东台	范公供销社小区	10	250	104
31606	东台	集镇11台区	10	400	49
31607	东台	集镇八台片	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31608	东台	集镇七台片	10	400	141
31609	东台	集镇十二台片	10	400	0
31610	东台	集镇十台片	10	400	147
31611	东台	集镇四台片	10	400	198
31612	东台	集镇一台片	10	400	226
31613	东台	林舍九台区	10	200	129
31614	东台	林舍十四台区	10	400	240
31615	东台	三灶10#配变	10	400	247
31616	东台	三灶11#配变	10	400	192
31617	东台	三灶13#配变	10	630	279
31618	东台	三灶14#配变	10	400	208
31619	东台	三灶7号变	10	400	205
31620	东台	三灶8号变	10	400	196
31621	东台	三灶四台区	10	400	237
31622	东台	三灶五台区	10	400	152
31623	东台	三灶一台区	10	400	175
31624	东台	孙尹8#配变	10	200	39
31625	东台	孙尹四台区	10	400	173
31626	东台	新河10#配变	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31627	东台	新河7号变	10	400	156
31628	东台	新河8#配变	10	200	102
31629	东台	新河二台区	10	200	94
31630	东台	新河三台区	10	200	109
31631	东台	新河五台区	10	200	147
31632	东台	东台集镇21#配变	10	400	193
31633	东台	东台集镇3#配变	10	400	96
31634	东台	东台集镇6配变	10	400	224
31635	东台	龙光路1#配变	10	400	102
31636	东台	灶南(11)配变	10	200	79
31637	东台	灶南(2)#配变	10	200	45
31638	东台	灶南10配变	10	200	55
31639	东台	灶南12配变	10	400	193
31640	东台	灶南16配变	10	400	204
31641	东台	灶南17号配变	10	200	56
31642	东台	灶南18#配变	10	200	101
31643	东台	灶南21#配变	10	200	113
31644	东台	灶南22#配变	10	200	89
31645	东台	灶南23#配变	10	200	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31646	东台	灶南4#配变	10	200	58
31647	东台	灶南5#配变	10	400	185
31648	东台	灶南9配变	10	200	67
31649	东台	灶南八配变	10	200	100
31650	东台	灶南七配变	10	400	197
31651	东台	灶南三配变	10	400	248
31652	东台	灶南十三配变	10	200	43
31653	东台	灶南十五配变	10	400	259
31654	东台	灶南一配变	10	400	183
31655	东台	站南润府1#变压器	10	800	531
31656	东台	站南润府11#变压器	10	800	534
31657	东台	站南润府3#变压器	10	800	530
31658	东台	站南润府5#变压器	10	800	502
31659	东台	站南润府7#变压器	10	800	528
31660	东台	站南润府9#变压器	10	800	583
31661	东台	站南润府13#变压器	10	800	538
31662	东台	站南润府15#变压器	10	800	581
31663	东台	站南润府17#变压器	10	800	557
31664	东台	站南润府19#变压器	10	800	562

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31665	东台	站南润府21#变压器	10	800	602
31666	东台	东方新城6号配变	10	200	123
31667	东台	金阳房产3配变	10	800	463
31668	东台	金阳房产一配变	10	800	439
31669	东台	金阳广场三期1#配变	10	630	376
31670	东台	金阳广场三期3#配变	10	630	405
31671	东台	金阳广场三期5#配变	10	800	258
31672	东台	天樾府2#配变	10	800	336
31673	东台	天樾府4#配变	10	630	374
31674	东台	天樾府6#配变	10	630	361
31675	东台	天樾府8#配变	10	800	311
31676	东台	卞团12配变	10	400	94
31677	东台	卞团14#配变	10	400	236
31678	东台	卞团15#配变	10	400	114
31679	东台	卞团17#配变	10	200	102
31680	东台	卞团5配变	10	400	242
31681	东台	卞团八配变	10	200	67
31682	东台	卞团三配变	10	400	0
31683	东台	卞团十配变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31684	东台	卞团四配变	10	400	187
31685	东台	东渣1配变	10	200	59
31686	东台	东渣5#配变	10	200	67
31687	东台	东渣6#配变	10	200	98
31688	东台	东渣二配变	10	200	77
31689	东台	东渣三配变	10	200	47
31690	东台	东渣四配变	10	200	57
31691	东台	红中13配变	10	400	235
31692	东台	红中14配变	10	200	113
31693	东台	红中15配变	10	400	222
31694	东台	红中16#配变	10	200	68
31695	东台	红中17#配变	10	200	76
31696	东台	红中18#配变	10	200	80
31697	东台	红中19#配变	10	200	86
31698	东台	红中1配变	10	400	191
31699	东台	红中8号配变	10	400	195
31700	东台	红中二配变	10	400	215
31701	东台	红中二十配变	10	200	140
31702	东台	红中九配变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31703	东台	红中六配变	10	400	127
31704	东台	红中七配变	10	400	206
31705	东台	红中三配变	10	400	95
31706	东台	红中十二配变	10	200	76
31707	东台	红中十配变	10	400	195
31708	东台	红中十一配变	10	400	249
31709	东台	红中四配变	10	200	92
31710	东台	红中五配变	10	400	206
31711	东台	蒋坝12#配变.	10	400	162
31712	东台	蒋坝14#配变	10	400	267
31713	东台	蒋坝15#配变	10	400	235
31714	东台	蒋坝九配变	10	200	64
31715	东台	蒋坝六配变	10	200	46
31716	东台	蒋坝七配变	10	400	161
31717	东台	蒋坝五配变	10	200	57
31718	东台	南兴3配变	10	400	229
31719	东台	南兴7#配变	10	200	78
31720	东台	南兴8配变	10	400	108
31721	东台	叶家七配变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31722	东台	叶家四配变	10	200	110
31723	东台	站南润府10#变压器	10	800	559
31724	东台	站南润府12#变压器	10	800	527
31725	东台	站南润府2#变压器	10	800	526
31726	东台	站南润府4#变压器	10	800	504
31727	东台	站南润府6#变压器	10	800	570
31728	东台	站南润府8#变压器	10	800	527
31729	东台	四海佳园1#配电室3#配变	10	630	376
31730	东台	四海佳园1#配电室4#配变	10	630	387
31731	东台	四海佳园2#配电室5#配变	10	630	377
31732	东台	四海佳园3#配电室#7变压器	10	630	381
31733	东台	卞团11配变	10	200	69
31734	东台	卞团13#配变	10	400	186
31735	东台	卞团16#配变	10	200	64
31736	东台	卞团7#配变	10	400	146
31737	东台	卞团二配变	10	400	241
31738	东台	卞团九配变	10	400	171
31739	东台	卞团六配变	10	200	39
31740	东台	卞团一配变	10	400	170

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31741	东台	海丰集镇11配变	10	200	14
31742	东台	海丰集镇13#配变	10	200	85
31743	东台	海丰集镇14配变	10	200	19
31744	东台	海丰集镇15#配变	10	200	107
31745	东台	海丰集镇22#配变	10	400	120
31746	东台	海丰集镇24配变	10	400	43
31747	东台	海丰集镇25配变	10	400	125
31748	东台	海丰集镇26#配变	10	400	0
31749	东台	海丰集镇27#配变	10	630	199
31750	东台	海丰集镇4#配变	10	400	163
31751	东台	海丰集镇5#配变	10	400	162
31752	东台	海丰集镇6#配变	10	400	133
31753	东台	海丰集镇八配变	10	200	62
31754	东台	海丰集镇二十三配变	10	200	99
31755	东台	何舍10配变	10	200	37
31756	东台	何舍11#配变	10	400	177
31757	东台	何舍12#配变	10	400	240
31758	东台	何舍14#配变	10	400	69
31759	东台	何舍4配变	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31760	东台	何舍八配变	10	200	39
31761	东台	何舍二配变	10	400	89
31762	东台	何舍九配变	10	400	228
31763	东台	何舍六配变	10	200	37
31764	东台	何舍七配变	10	200	53
31765	东台	何舍三配变	10	200	42
31766	东台	何舍五配变	10	400	167
31767	东台	何舍一配变	10	200	101
31768	东台	集镇10配变	10	200	45
31769	东台	集镇12配变	10	400	166
31770	东台	南兴5#配变	10	400	178
31771	东台	南兴6#配变	10	200	83
31772	东台	南兴二配变	10	200	63
31773	东台	南兴四配变	10	200	54
31774	东台	南兴一配变	10	200	100
31775	东台	辛勤11#配变	10	400	253
31776	东台	辛勤七配变	10	200	55
31777	东台	阳光华府配电室#1变压器	10	400	232
31778	东台	阳光华府配电室#2变压器	10	400	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31779	东台	站南润府14#变压器	10	800	526
31780	东台	站南润府16#变压器	10	800	555
31781	东台	站南润府18#变压器	10	800	548
31782	东台	站南润府20#变压器	10	800	550
31783	东台	站南润府22#变压器	10	800	624
31784	东台	北海17配变	10	200	141
31785	东台	北海28配变	10	200	142
31786	东台	北海九配变	10	200	146
31787	东台	北海十配变	10	200	133
31788	东台	北海一配变	10	200	131
31789	东台	蔡六#20配变	10	200	59
31790	东台	蔡六(14)配变	10	400	253
31791	东台	蔡六11配变	10	200	27
31792	东台	蔡六15#配变	10	200	89
31793	东台	蔡六16号配变	10	400	228
31794	东台	蔡六17配变	10	200	48
31795	东台	蔡六18#配变	10	200	61
31796	东台	蔡六19#配变	10	200	50
31797	东台	蔡六21#配变	10	400	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31798	东台	蔡六2配变	10	400	206
31799	东台	蔡六6#配变	10	200	36
31800	东台	蔡六8配变	10	400	119
31801	东台	蔡六9配变	10	200	95
31802	东台	蔡六七配变	10	200	102
31803	东台	蔡六三配变	10	200	25
31804	东台	蔡六十二配变	10	400	186
31805	东台	蔡六十配变	10	400	116
31806	东台	蔡六十三配变	10	200	68
31807	东台	蔡六四配变	10	400	221
31808	东台	蔡六五配变	10	200	100
31809	东台	蔡六新村二配变	10	1000	553
31810	东台	蔡六新村四配变	10	630	333
31811	东台	蔡六一配变	10	400	242
31812	东台	红光12配变	10	315	237
31813	东台	红光16配变，	10	200	135
31814	东台	红光18配变	10	200	126
31815	东台	红光19配变	10	400	126
31816	东台	红光28#配变	10	400	283

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31817	东台	红光29配变	10	400	234
31818	东台	红光31#配变	10	200	18
31819	东台	红光32#配变	10	400	234
31820	东台	化肥厂宿舍二号配变	10	400	207
31821	东台	化肥厂宿舍配变	10	400	196
31822	东台	种子公司配变	10	400	148
31823	东台	朱陈10#配变	10	200	45
31824	东台	朱陈八配变	10	200	69
31825	东台	朱陈四配变	10	400	237
31826	东台	朱陈一配变	10	400	195
31827	东台	八舍23配变	10	200	15
31828	东台	李舍11配变	10	200	60
31829	东台	李舍13#配变	10	400	129
31830	东台	李舍15#配变	10	400	131
31831	东台	李舍16#配变	10	400	2
31832	东台	李舍18#配变	10	400	82
31833	东台	李舍19#配变	10	200	63
31834	东台	李舍20#配变	10	200	71
31835	东台	李舍6#配变	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31836	东台	李舍8#配变	10	200	160
31837	东台	李舍九配变	10	200	80
31838	东台	李舍三配变	10	400	197
31839	东台	李舍十二配变	10	200	25
31840	东台	李舍十配变	10	200	23
31841	东台	李舍十七配变	10	200	25
31842	东台	李舍四配变	10	200	68
31843	东台	李舍一配变	10	400	139
31844	东台	水上服务区配变	10	200	76
31845	东台	长青20#配变	10	400	142
31846	东台	长青24配变	10	400	225
31847	东台	长青五配变	10	630	242
31848	东台	长青21配变	10	400	173
31849	东台	蔡六新村三配变	10	630	423
31850	东台	蔡六新村一配变	10	1000	619
31851	东台	站前安置区2号变压器	10	630	405
31852	东台	站前安置区4号变压器	10	630	382
31853	东台	站前安置区6号变压器	10	630	368
31854	东台	站前安置区8号变压器	10	630	411

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31855	东台	房家8#配变	10	400	249
31856	东台	房家9#配变	10	400	240
31857	东台	房家二配变	10	400	219
31858	东台	房家六配变	10	200	50
31859	东台	房家七配变	10	400	190
31860	东台	房家三配变	10	200	73
31861	东台	房家四配变	10	400	0
31862	东台	房家五配变	10	200	97
31863	东台	房家一配变	10	200	71
31864	东台	丰盈10#配变	10	200	113
31865	东台	丰盈八配变	10	200	48
31866	东台	丰盈二配变	10	400	263
31867	东台	丰盈六配变	10	200	76
31868	东台	丰盈七配变	10	400	246
31869	东台	丰盈三配变	10	200	43
31870	东台	丰盈四配变	10	200	48
31871	东台	丰盈五配变	10	400	218
31872	东台	丰盈一配变	10	400	250
31873	东台	光华1#配变	10	200	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31874	东台	光华10#配变	10	400	171
31875	东台	光华11#配变	10	200	38
31876	东台	光华12#配变	10	200	103
31877	东台	光华9#配变	10	200	61
31878	东台	光华八配变	10	400	232
31879	东台	光华二配变	10	400	252
31880	东台	光华六配变	10	200	60
31881	东台	光华七配变	10	200	54
31882	东台	光华三配变	10	200	73
31883	东台	光华四配变	10	200	90
31884	东台	光华五配变	10	200	74
31885	东台	界河4配变	10	200	35
31886	东台	界河8#配变	10	200	41
31887	东台	界河六配变	10	400	211
31888	东台	界河一配变	10	200	102
31889	东台	严灶6#配变	10	400	225
31890	东台	严灶7#配变	10	200	83
31891	东台	严灶二配变	10	200	51
31892	东台	严灶三配变	10	200	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31893	东台	严灶四配变	10	200	20
31894	东台	严灶五配变	10	200	51
31895	东台	严灶一配变	10	400	134
31896	东台	房舍四配变	10	200	63
31897	东台	海堰1#配变	10	200	92
31898	东台	海堰10#配变	10	200	48
31899	东台	海堰12#配变	10	400	201
31900	东台	海堰13#配变	10	200	92
31901	东台	海堰16配变	10	400	156
31902	东台	海堰17#配变	10	200	119
31903	东台	海堰18#配变	10	400	73
31904	东台	海堰19#配变	10	200	71
31905	东台	海堰2#配变	10	400	213
31906	东台	海堰3#配变	10	400	197
31907	东台	海堰4#配变	10	400	129
31908	东台	海堰5#配变	10	400	136
31909	东台	海堰6#配变	10	200	92
31910	东台	海堰8#配变	10	400	159
31911	东台	海堰九配变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31912	东台	上官11配变	10	400	209
31913	东台	上官12配变	10	400	198
31914	东台	上官14#配变	10	200	9
31915	东台	上官15#配变	10	200	46
31916	东台	上官16#配变	10	200	73
31917	东台	上官17#配变	10	200	58
31918	东台	上官18#配变	10	200	72
31919	东台	上官19#配变	10	200	97
31920	东台	上官20#配变	10	400	188
31921	东台	上官7配变	10	400	185
31922	东台	上官8配变	10	200	87
31923	东台	上官二配变	10	200	54
31924	东台	上官九配变	10	200	0
31925	东台	上官六配变	10	400	184
31926	东台	上官三配变	10	200	0
31927	东台	上官十配变	10	315	120
31928	东台	上官四配变	10	200	51
31929	东台	上官五配变	10	200	117
31930	东台	上官一配变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31931	东台	新沟11#配变	10	200	94
31932	东台	新沟八配变	10	400	244
31933	东台	新沟二配变	10	400	222
31934	东台	新沟六配变	10	200	93
31935	东台	新沟七配变	10	200	35
31936	东台	新沟三配变	10	200	57
31937	东台	新沟四配变	10	400	75
31938	东台	新沟五配变	10	400	173
31939	东台	薛舍5配变	10	400	182
31940	东台	垛坝10#配变	10	400	287
31941	东台	垛坝11#配变	10	400	244
31942	东台	垛坝20#配变	10	400	124
31943	东台	垛坝3#配变	10	630	148
31944	东台	垛坝八配变	10	200	124
31945	东台	垛坝二配变	10	400	142
31946	东台	垛坝九配变	10	400	241
31947	东台	垛坝六配变	10	400	256
31948	东台	垛坝七配变	10	200	31
31949	东台	垛坝四配变	10	200	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31950	东台	垛坝五配变	10	400	201
31951	东台	垛坝一配变	10	200	28
31952	东台	海堰11#配变	10	400	199
31953	东台	海堰14配变	10	400	233
31954	东台	海堰15#配变	10	200	95
31955	东台	海堰20#配变	10	400	241
31956	东台	海堰21#配变	10	400	65
31957	东台	海堰7#配变	10	400	242
31958	东台	蒋坝10配变	10	400	251
31959	东台	蒋坝11#配变	10	400	243
31960	东台	蒋坝13#配变	10	400	254
31961	东台	蒋坝2#配变	10	400	61
31962	东台	蒋坝8#配变	10	400	239
31963	东台	蒋坝三配变	10	200	80
31964	东台	蒋坝四配变	10	200	70
31965	东台	蒋坝一配变	10	200	62
31966	东台	辛勤9#配变	10	400	216
31967	东台	辛勤一配变	10	400	275
31968	东台	应东6#配变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31969	东台	应东7#配变	10	400	245
31970	东台	应东8#配变	10	200	120
31971	东台	应东二配变	10	400	230
31972	东台	应东三配变	10	400	192
31973	东台	应东四配变	10	200	76
31974	东台	应东五配变	10	200	26
31975	东台	应东一配变	10	200	98
31976	东台	应西5#配变	10	400	250
31977	东台	应西二配变	10	400	178
31978	东台	应西三配变	10	400	267
31979	东台	应西四配变	10	400	213
31980	东台	应西一配变	10	400	185
31981	东台	河坝三配变	10	200	29
31982	东台	姜楼10#配变	10	400	62
31983	东台	姜楼11#配变	10	400	243
31984	东台	姜楼5配变	10	200	45
31985	东台	姜楼8#配变	10	400	269
31986	东台	姜楼9#配变	10	400	249
31987	东台	姜楼二配变	10	400	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31988	东台	姜楼六配变	10	200	115
31989	东台	姜楼七配变	10	400	216
31990	东台	姜楼三配变	10	400	299
31991	东台	姜楼四配变	10	400	166
31992	东台	姜楼一配变	10	400	206
31993	东台	四海佳园1#配电变压器	10	630	344
31994	东台	四灶集镇21#配变	10	200	84
31995	东台	团西一配变	10	400	229
31996	东台	叶家10#配变	10	400	146
31997	东台	叶家11#配变	10	200	85
31998	东台	叶家12#配变	10	200	98
31999	东台	叶家9#配变	10	200	73
32000	东台	叶家八配变	10	200	67
32001	东台	叶家二配变	10	400	205
32002	东台	叶家三配变	10	400	136
32003	东台	叶家一配变	10	400	220
32004	东台	大洼10#配变	10	400	240
32005	东台	大洼11#配变	10	200	75
32006	东台	大洼12#配变	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32007	东台	大洼13#配变	10	630	451
32008	东台	大洼3#配变	10	200	109
32009	东台	大洼4#配变	10	400	262
32010	东台	大洼5#配变	10	200	90
32011	东台	大洼7配变	10	200	100
32012	东台	大洼9#变	10	400	247
32013	东台	大洼二配变	10	400	85
32014	东台	大洼六配变	10	200	54
32015	东台	大洼一配变	10	400	191
32016	东台	海洋1#配变	10	400	255
32017	东台	梁桥1#配变	10	200	95
32018	东台	梁桥10#配变	10	200	100
32019	东台	梁桥12#配变	10	200	95
32020	东台	梁桥13#配变	10	200	109
32021	东台	梁桥2配变	10	200	49
32022	东台	梁桥4#配变	10	400	191
32023	东台	梁桥5配变	10	200	77
32024	东台	梁桥8#配变	10	200	101
32025	东台	梁桥9#配变	10	400	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32026	东台	梁桥六配变	10	400	233
32027	东台	梁桥七配变	10	200	118
32028	东台	梁桥三配变	10	200	75
32029	东台	潘舍10#配变	10	200	103
32030	东台	潘舍12#配变	10	200	92
32031	东台	潘舍16#配变	10	200	94
32032	东台	潘舍3#配变	10	200	88
32033	东台	潘舍6#配变	10	400	200
32034	东台	潘舍二配变	10	200	106
32035	东台	潘舍七配变	10	200	48
32036	东台	潘舍十一配变	10	200	74
32037	东台	潘舍四配变	10	200	62
32038	东台	潘舍五配变	10	200	69
32039	东台	潘舍一配变	10	400	135
32040	东台	同心10#配变	10	200	36
32041	东台	同心11#配变	10	200	115
32042	东台	同心12#配变	10	200	80
32043	东台	同心7配变	10	200	51
32044	东台	同心八配变	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32045	东台	同心二配变	10	200	78
32046	东台	同心九配变	10	200	86
32047	东台	同心六配变	10	200	51
32048	东台	同心三配变	10	400	266
32049	东台	同心四配变	10	400	182
32050	东台	同心五配变	10	400	193
32051	东台	同心一配变	10	200	45
32052	东台	朱陈11#配变	10	200	75
32053	东台	朱陈12#配变	10	200	100
32054	东台	朱陈3配变	10	200	84
32055	东台	朱陈5#配变	10	400	217
32056	东台	朱陈7配变	10	200	84
32057	东台	朱陈9#配变	10	400	0
32058	东台	朱陈二配变	10	200	91
32059	东台	朱陈六配变	10	200	88
32060	东台	东灶10#配变	10	400	271
32061	东台	东灶11#配变	10	400	235
32062	东台	东灶12#配变	10	200	112
32063	东台	东灶9#配变	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32064	东台	东灶八配变	10	400	250
32065	东台	东灶二配变	10	400	243
32066	东台	东灶六配变	10	400	266
32067	东台	东灶七配变	10	400	205
32068	东台	东灶三配变	10	200	13
32069	东台	东灶五配变	10	200	107
32070	东台	东灶一配变	10	200	44
32071	东台	丰收10#配变	10	400	226
32072	东台	丰收11#配变	10	400	219
32073	东台	丰收7#配变	10	400	237
32074	东台	丰收8#配变	10	400	264
32075	东台	丰收二配变	10	400	258
32076	东台	丰收六配变	10	400	183
32077	东台	丰收三配变	10	400	139
32078	东台	丰收四配变	10	400	214
32079	东台	丰收五配变	10	200	86
32080	东台	丰收一配变	10	200	49
32081	东台	富旗7#配变	10	200	94
32082	东台	富旗二配变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32083	东台	富旗六配变	10	400	212
32084	东台	富旗五配变	10	200	52
32085	东台	高峰8#配变	10	400	173
32086	东台	高峰三配变	10	200	80
32087	东台	界河10#配变	10	200	66
32088	东台	界河7#配变	10	400	202
32089	东台	界河9#配变	10	400	0
32090	东台	界河二配变	10	200	70
32091	东台	界河三配变	10	400	259
32092	东台	界河五配变	10	200	82
32093	东台	梁中六配变	10	400	227
32094	东台	民权五配变	10	200	98
32095	东台	四灶5#配变	10	400	165
32096	东台	四灶9#配变	10	400	186
32097	东台	四灶集镇1#配变	10	400	1
32098	东台	四灶集镇11#配变	10	400	164
32099	东台	四灶集镇16#配变	10	200	0
32100	东台	四灶集镇17#配变	10	400	117
32101	东台	四灶集镇18#配变	10	400	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32102	东台	四灶集镇2#配变	10	400	0
32103	东台	四灶集镇22#配变	10	400	233
32104	东台	四灶集镇23#配变	10	200	56
32105	东台	四灶集镇28配变	10	400	255
32106	东台	四灶集镇29配变	10	200	91
32107	东台	四灶集镇30#配变	10	400	187
32108	东台	四灶集镇31#配变	10	200	59
32109	东台	四灶集镇35#配变	10	400	238
32110	东台	四灶集镇36#配变	10	400	196
32111	东台	四灶集镇6#配变	10	200	44
32112	东台	四灶集镇8#配变	10	400	182
32113	东台	四灶集镇二十七配变	10	200	50
32114	东台	四灶四配变	10	200	73
32115	东台	盈西8#配变	10	200	72
32116	东台	盈西五配变	10	200	77
32117	东台	四灶6#配变	10	400	193
32118	东台	四灶集镇19#配变	10	160	40
32119	东台	团西10#配变	10	400	262
32120	东台	东灶四配变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32121	东台	房家10#配变	10	400	166
32122	东台	房舍10#配变	10	400	241
32123	东台	房舍11#配变	10	400	225
32124	东台	房舍3#配变	10	400	120
32125	东台	房舍5#配变	10	200	49
32126	东台	房舍8#配变	10	400	228
32127	东台	房舍9#配变	10	400	248
32128	东台	房舍二配变	10	400	216
32129	东台	房舍六配变	10	400	213
32130	东台	房舍七配变	10	200	66
32131	东台	房舍一配变	10	400	243
32132	东台	河坝7#配变	10	400	240
32133	东台	河坝二配变	10	200	91
32134	东台	河坝四配变	10	200	76
32135	东台	河坝五配变	10	200	37
32136	东台	河坝一配变	10	200	43
32137	东台	集镇四配变	10	400	117
32138	东台	四灶7#配变	10	400	175
32139	东台	四灶8#配变	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32140	东台	四灶集镇#33配变	10	400	213
32141	东台	四灶集镇10#配变	10	400	247
32142	东台	四灶集镇12#配变	10	200	86
32143	东台	四灶集镇13配变	10	200	63
32144	东台	四灶集镇15配变	10	200	46
32145	东台	四灶集镇24#配变	10	400	165
32146	东台	四灶集镇25#配变	10	400	165
32147	东台	四灶集镇3#配变	10	250	51
32148	东台	四灶集镇32#配变	10	400	73
32149	东台	四灶集镇34#配变	10	400	244
32150	东台	四灶集镇37#配变	10	400	264
32151	东台	四灶集镇38#配变	10	400	256
32152	东台	四灶集镇5#配变	10	200	22
32153	东台	四灶集镇9配变	10	400	221
32154	东台	四灶三配变	10	200	86
32155	东台	四灶团西七配变	10	200	86
32156	东台	四灶一配变	10	400	160
32157	东台	团东1#配变	10	400	219
32158	东台	团东8#配变	10	400	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32159	东台	团东9#配变	10	400	213
32160	东台	团东二配变	10	400	193
32161	东台	团东六配变	10	200	12
32162	东台	团东七配变	10	200	70
32163	东台	团东三配变	10	400	197
32164	东台	团东四配变	10	400	169
32165	东台	团东五配变	10	400	148
32166	东台	团西八配变	10	400	181
32167	东台	团西四配变	10	400	237
32168	东台	新沟一配变	10	200	50
32169	东台	团北9#配变	10	400	99
32170	东台	团西五配变	10	200	138
32171	东台	海丰集镇1#配变	10	630	134
32172	东台	海丰集镇18配变	10	400	195
32173	东台	海丰集镇19配变	10	400	72
32174	东台	海丰集镇20#配变	10	400	163
32175	东台	海丰集镇21#配变	10	200	0
32176	东台	海丰集镇28#配变	10	400	190
32177	东台	海丰集镇29#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32178	东台	海丰集镇二配变	10	400	0
32179	东台	海丰集镇九配变	10	400	72
32180	东台	何舍13#配变	10	200	123
32181	东台	集镇(3)配变（海丰）	10	400	133
32182	东台	集镇七配变	10	200	74
32183	东台	苏舍1#配变	10	400	134
32184	东台	苏舍4配变	10	400	141
32185	东台	苏舍二配变	10	400	155
32186	东台	苏舍六配变	10	400	274
32187	东台	苏舍七配变	10	400	211
32188	东台	苏舍三配变	10	200	50
32189	东台	苏舍五配变	10	400	250
32190	东台	团北2#配变	10	400	263
32191	东台	团北3配变	10	200	23
32192	东台	团北8#配变	10	400	220
32193	东台	团北六配变	10	200	79
32194	东台	团北七配变	10	400	278
32195	东台	团北四配变	10	400	280
32196	东台	团北五配变	10	400	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32197	东台	团北一配变	10	400	162
32198	东台	团西9#配变	10	200	78
32199	东台	团西二配变	10	315	82
32200	东台	团西六配变	10	400	108
32201	东台	辛勤10配变	10	400	262
32202	东台	辛勤12#配变	10	200	78
32203	东台	辛勤13#配变	10	200	93
32204	东台	辛勤5配变	10	400	217
32205	东台	辛勤6#配变	10	200	37
32206	东台	辛勤8#配变	10	400	254
32207	东台	辛勤二配变	10	200	66
32208	东台	辛勤四配变	10	200	89
32209	东台	新沟10配变	10	400	253
32210	东台	新沟9#配变	10	200	51
32211	东台	薛舍6#配变	10	200	97
32212	东台	薛舍二配变	10	400	155
32213	东台	薛舍三配变	10	200	70
32214	东台	薛舍四配变	10	200	36
32215	东台	薛舍一配变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32216	东台	丰产8#配变	10	400	227
32217	东台	丰产9#配变	10	400	217
32218	东台	丰产二配变	10	200	45
32219	东台	丰产三配变	10	200	81
32220	东台	丰产四配变	10	200	34
32221	东台	丰产五配变	10	400	162
32222	东台	丰产一配变	10	200	41
32223	东台	丰收9#配变	10	400	271
32224	东台	富旗三配变	10	200	49
32225	东台	富旗四配变	10	200	74
32226	东台	富旗一配变	10	400	121
32227	东台	高峰6#配变	10	400	245
32228	东台	高峰7#配变	10	200	70
32229	东台	高峰二配变	10	200	39
32230	东台	高峰四配变	10	400	239
32231	东台	高峰五配变	10	200	80
32232	东台	高峰一配变	10	200	79
32233	东台	官北6#配变	10	400	181
32234	东台	官北7#配变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32235	东台	官北二配变	10	200	49
32236	东台	官北三配变	10	200	37
32237	东台	官北四配变	10	200	25
32238	东台	官北五配变	10	400	167
32239	东台	官北一配变	10	200	56
32240	东台	河坝六配变	10	200	98
32241	东台	梁中10#配变	10	400	233
32242	东台	梁中12#配变	10	400	114
32243	东台	梁中13#配变	10	200	102
32244	东台	梁中7#配变	10	400	180
32245	东台	梁中8配变	10	400	218
32246	东台	梁中9#配变	10	400	221
32247	东台	梁中二配变	10	400	197
32248	东台	梁中三配变	10	200	33
32249	东台	梁中四配变	10	200	70
32250	东台	梁中五配变	10	200	16
32251	东台	梁中一配变	10	200	57
32252	东台	七灶10#配变	10	200	90
32253	东台	七灶8#配变	10	400	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32254	东台	七灶一配变	10	400	226
32255	东台	四灶二配变	10	200	54
32256	东台	四灶集镇7#配变	10	400	166
32257	东台	四灶集镇二十六配变	10	400	218
32258	东台	盈西10#配变	10	400	268
32259	东台	盈西11#配变	10	200	71
32260	东台	盈西2#配变	10	400	239
32261	东台	盈西9#配变	10	400	255
32262	东台	盈西六配变	10	200	83
32263	东台	盈西七配变	10	400	207
32264	东台	盈西三配变	10	200	83
32265	东台	盈西四配变	10	200	56
32266	东台	盈西一配变	10	400	182
32267	东台	元兴20配变	10	400	215
32268	东台	元兴8#配变	10	200	0
32269	东台	元兴9#配变	10	200	50
32270	东台	元兴二配变	10	400	203
32271	东台	元兴六配变	10	200	30
32272	东台	元兴七配变	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32273	东台	元兴三配变	10	400	174
32274	东台	元兴四配变	10	400	101
32275	东台	元兴五配变	10	400	251
32276	东台	元兴一配变	10	400	210
32277	东台	邹坝二配变	10	200	85
32278	东台	邹坝四配变	10	200	95
32279	东台	邹坝五配变	10	400	212
32280	东台	邹坝一配变	10	400	193
32281	东台	八灶4#配变	10	400	228
32282	东台	八灶7#配变	10	400	229
32283	东台	八灶8#配变	10	400	252
32284	东台	八灶二配变	10	200	16
32285	东台	八灶六配变	10	200	72
32286	东台	八灶三配变	10	200	81
32287	东台	八灶五配变	10	400	234
32288	东台	八灶一配变	10	200	30
32289	东台	丰产7#配变	10	400	227
32290	东台	丰产六配变	10	200	73
32291	东台	丰盈9#配变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32292	东台	官巷10#配变	10	400	257
32293	东台	官巷4配变	10	200	66
32294	东台	官巷8#配变	10	400	255
32295	东台	官巷9#配变	10	400	249
32296	东台	官巷二配变	10	400	232
32297	东台	官巷六配变	10	200	43
32298	东台	官巷七配变	10	400	263
32299	东台	官巷三配变	10	400	218
32300	东台	官巷五配变	10	200	0
32301	东台	官巷一配变	10	400	150
32302	东台	旧灶10#配变	10	200	93
32303	东台	旧灶4配变	10	200	102
32304	东台	旧灶8#配变	10	400	275
32305	东台	旧灶9#配变	10	200	95
32306	东台	旧灶二配变	10	200	43
32307	东台	旧灶六配变	10	200	65
32308	东台	旧灶七配变	10	400	231
32309	东台	旧灶三配变	10	200	62
32310	东台	旧灶五配变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32311	东台	旧灶一配变	10	400	162
32312	东台	七灶4#配变	10	400	230
32313	东台	七灶9#配变	10	400	284
32314	东台	七灶二配变	10	400	183
32315	东台	七灶六配变	10	200	79
32316	东台	七灶七配变	10	200	11
32317	东台	七灶三配变	10	200	70
32318	东台	七灶五配变	10	200	57
32319	东台	邹坝三配变	10	200	39
32320	东台	玖隆（八）	10	630	264
32321	东台	玖隆（二）	10	500	268
32322	东台	玖隆（六）	10	400	174
32323	东台	玖隆（七）	10	500	274
32324	东台	玖隆（三）	10	630	367
32325	东台	玖隆（四）	10	400	147
32326	东台	玖隆（五）	10	400	187
32327	东台	玖隆（一）	10	500	229
32328	东台	七号公馆#1开关站#2变压器.	10	630	258
32329	东台	七号公馆#1开关站#4变压器.	10	630	292

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32330	东台	七号公馆#2开关站#6变压器	10	630	277
32331	东台	七号公馆#2开关站#8变压器	10	630	370
32332	东台	七号公馆#3配电室#11变压器	10	630	344
32333	东台	七号公馆#3配电室#9变压器	10	630	296
32334	东台	通新二期安置小区开关站#2变压器	10	800	481
32335	东台	通新二期安置小区开关站#3变压器	10	800	467
32336	东台	通新二期安置小区开关站#6变压器	10	800	478
32337	东台	通新二期安置小区开关站#8变压器	10	800	404
32338	东台	通新二期安置小区开关站#9变压器	10	800	430
32339	东台	北海花园三期（二）变电所#3	10	630	372
32340	东台	北海四期开关站#1变压器	10	630	311
32341	东台	北海四期开关站#3变压器	10	630	360
32342	东台	北海四期配电室#5变压器	10	630	361
32343	东台	蓓蕾配变	10	400	220
32344	东台	东亭北路（东）配变	10	400	113
32345	东台	东亭北路（西）#2配变	10	400	162
32346	东台	东亭北路（西）配变	10	400	140
32347	东台	二中沟南配变	10	400	147
32348	东台	海新九组配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32349	东台	海新小区二配变	10	400	0
32350	东台	海新小区配变	10	400	0
32351	东台	嘉和名城#1配电室#4变压器	10	800	503
32352	东台	嘉和名城2#配电室#6变压器	10	630	286
32353	东台	嘉和名城2#配电室#8变压器	10	630	312
32354	东台	嘉和名城开关站#2变压器	10	800	462
32355	东台	金北二	10	630	69
32356	东台	金北四配变	10	315	75
32357	东台	五角广场#2配变	10	400	223
32358	东台	夏家沟配变	10	400	129
32359	东台	通新安置区开关站#10变压器	10	630	332
32360	东台	通新安置区开关站#12变压器	10	630	382
32361	东台	通新安置区开关站#2变压器	10	800	498
32362	东台	通新安置区开关站#4变压器	10	800	542
32363	东台	通新安置区开关站#6变压器	10	630	415
32364	东台	通新安置区开关站#8变压器	10	630	230
32365	东台	东铭雅居1#配变	10	800	583
32366	东台	国宾府#10配变配电变压器	10	800	451
32367	东台	国宾府#12配变配电变压器	10	800	455

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32368	东台	国宾府#14配变配电变压器	10	800	461
32369	东台	国宾府#16配变配电变压器	10	630	271
32370	东台	国宾府#18配变配电变压器	10	630	322
32371	东台	国宾府#2配变配电变压器	10	800	389
32372	东台	国宾府#4配变配电变压器	10	630	360
32373	东台	国宾府#6配变配电变压器	10	630	141
32374	东台	国宾府#8配变配电变压器	10	800	431
32375	东台	锦绣华府#10变压器	10	800	452
32376	东台	锦绣华府#12变压器	10	800	463
32377	东台	锦绣华府2#变压器配电变压器	10	800	468
32378	东台	锦绣华府2#配电房#14变压器	10	800	452
32379	东台	锦绣华府2#配电房#16变压器	10	800	542
32380	东台	锦绣华府4#变压器配电变压器	10	800	452
32381	东台	锦绣华府6#配变	10	630	345
32382	东台	锦绣华府8#配变	10	630	380
32383	东台	宁熙悦府10#变压器	10	800	526
32384	东台	宁熙悦府12#变压器	10	800	534
32385	东台	宁熙悦府2#变压器	10	800	518
32386	东台	宁熙悦府4#变压器	10	800	506

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32387	东台	宁熙悦府6#变压器	10	800	542
32388	东台	宁熙悦府8#变压器	10	800	398
32389	东台	滨河花园三期配电室#1变压器	10	800	510
32390	东台	滨河花园三期配电室#4变压器	10	800	498
32391	东台	大众汽车配变	10	200	128
32392	东台	海新三配变（二）配变	10	400	89
32393	东台	海新三组配变	10	400	86
32394	东台	海新四组配变	10	315	136
32395	东台	教师新村（二）配变	10	400	113
32396	东台	教师新村（一）配变	10	400	115
32397	东台	四唐11配变	10	400	302
32398	东台	四唐18配变	10	400	267
32399	东台	四唐22配变	10	400	174
32400	东台	四唐二配变	10	400	108
32401	东台	四唐九配变	10	400	222
32402	东台	消防大队箱变配电变压器	10	500	337
32403	东台	新光小区（二）配变	10	400	12
32404	东台	新光小区（一）配变	10	400	177
32405	东台	东河苑#1配电室#3变压器	10	630	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32406	东台	东河苑#2配电室#5变压器	10	630	306
32407	东台	东河苑开关站#1变压器	10	630	300
32408	东台	正方上林苑#3变压器配电变压器	10	800	390
32409	东台	正方上林苑#5变压器配电变压器	10	800	422
32410	东台	正方上林苑开关站1号变压器配电变压器	10	800	240
32411	东台	兴城国际（二）变电所	10	1000	426
32412	东台	兴城国际（一）变电所	10	1000	347
32413	东台	东台镇宿舍（二）配变	10	400	211
32414	东台	公安分局配变	10	315	67
32415	东台	翰林缘#1配电室#5变压器	10	630	294
32416	东台	翰林缘#1配电室#7变压器	10	630	343
32417	东台	翰林缘2#配电室9#变压器配电变压器	10	800	494
32418	东台	翰林缘开关站#1变压器	10	630	332
32419	东台	翰林缘开关站#3变压器	10	630	320
32420	东台	金开园1#配变	10	630	436
32421	东台	金开园11#配变	10	800	551
32422	东台	金开园3#配变	10	630	424
32423	东台	金开园5#配变	10	800	557
32424	东台	金开园7#配变	10	800	612

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32425	东台	金开园9#配变	10	800	540
32426	东台	进修学校(二)配变	10	400	196
32427	东台	进修学校配变	10	400	0
32428	东台	局东宿舍#2配变	10	400	270
32429	东台	局东宿舍配变	10	400	112
32430	东台	聚府双苑配电室#1变压器	10	630	186
32431	东台	聚龙双苑#1变压器配电变压器	10	800	267
32432	东台	聚龙双苑#3变压器配电变压器	10	800	492
32433	东台	聚龙双苑配电室#5变压器	10	800	414
32434	东台	聚龙双苑配电室#7变压器	10	800	416
32435	东台	粮食局宿舍配变	10	400	211
32436	东台	龙汇大厦(二)美变	10	630	297
32437	东台	龙汇大厦(一)美变	10	630	0
32438	东台	通金路变压器	10	400	53
32439	东台	五角广场配变	10	400	107
32440	东台	海陵首府#1配电室#6变压器	10	800	494
32441	东台	海陵首府#1配电室#8变压器	10	800	427
32442	东台	海陵首府#2配电室#10变压器	10	800	474
32443	东台	海陵首府#2配电室#12变压器	10	800	448

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32444	东台	海陵首府开关站#2变压器	10	800	463
32445	东台	海陵首府开关站#4变压器	10	800	365
32446	东台	北海四期开关站#2变压器	10	630	345
32447	东台	北海四期开关站#4变压器	10	630	382
32448	东台	北海四期配电室#6变压器	10	630	378
32449	东台	森活绿郡1#变压器	10	800	239
32450	东台	森活绿郡3#变压器	10	800	316
32451	东台	森活绿郡5#变压器	10	800	304
32452	东台	书香名府#1配电室#6变压器	10	800	501
32453	东台	书香名府#1配电室#8变压器	10	800	285
32454	东台	书香名府开关站#2变压器	10	800	370
32455	东台	书香名府开关站#4变压器	10	800	215
32456	东台	通新二期安置小区开关站#10变压器	10	800	581
32457	东台	通新二期安置小区开关站#1变压器	10	800	477
32458	东台	通新二期安置小区开关站#4变压器	10	800	471
32459	东台	通新二期安置小区开关站#5变压器	10	800	516
32460	东台	通新二期安置小区开关站#7变压器	10	800	489
32461	东台	中瑞华府1#配电室#2变压器	10	800	442
32462	东台	中瑞华府1#配电室#4变压器	10	800	590

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32463	东台	中瑞华府2#配电室#6变压器	10	800	465
32464	东台	东达世纪广场1#开关站2#配变	10	800	570
32465	东台	东达世纪广场1#配电室4#配变	10	800	518
32466	东台	东达世纪广场2#配电室6#配变	10	800	394
32467	东台	东达世纪广场2#配电室8#配变	10	800	536
32468	东台	新都荟1#配电室1#变压器	10	800	448
32469	东台	新都荟1#配电室3#变压器	10	800	478
32470	东台	新都荟2#开关站9#配变	10	800	374
32471	东台	新都荟2#配电室5#变压器	10	800	439
32472	东台	新都荟2#配电室7#变压器	10	800	484
32473	东台	新都荟3#配电房11#配变	10	800	540
32474	东台	新都荟3#配电房13#配变	10	800	427
32475	东台	新都荟4#配电室15#变压器	10	800	405
32476	东台	滨河花园三期配电室#2变压器	10	800	528
32477	东台	滨河花园三期配电室#3变压器	10	800	554
32478	东台	海新二组配变	10	400	31
32479	东台	海新九配变	10	400	221
32480	东台	海新一组配变	10	400	0
32481	东台	文正苑开关站#2变压器800kVA	10	800	517

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32482	东台	文正苑配电室3#变压器配电变压器	10	800	486
32483	东台	文正苑配电室5#变压器配电变压器	10	800	560
32484	东台	通新安置区开关站#11变压器	10	630	358
32485	东台	通新安置区开关站#1变压器	10	800	471
32486	东台	通新安置区开关站#3变压器	10	800	438
32487	东台	通新安置区开关站#5变压器	10	630	338
32488	东台	通新安置区开关站#7变压器	10	630	361
32489	东台	通新安置区开关站#9变压器	10	630	386
32490	东台	城中花园（八）欧变	10	630	278
32491	东台	城中花园（二）欧变	10	630	264
32492	东台	城中花园（九）欧变	10	630	112
32493	东台	城中花园（六）欧变	10	630	333
32494	东台	城中花园（七）欧变	10	630	254
32495	东台	城中花园（三）欧变	10	630	310
32496	东台	城中花园（四）欧变	10	630	350
32497	东台	城中花园（五）欧变	10	500	200
32498	东台	城中花园（一）欧变	10	630	285
32499	东台	交通局宿舍配变	10	400	239
32500	东台	玖隆（九）	10	200	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32501	东台	七号公馆#1开关站#1变压器.	10	630	298
32502	东台	七号公馆#1开关站#3变压器.	10	630	281
32503	东台	七号公馆#2开关站#5变压器	10	630	329
32504	东台	七号公馆#2开关站#7变压器	10	630	374
32505	东台	七号公馆#3配电室#10变压器	10	630	376
32506	东台	七号公馆#3配电室#12变压器	10	630	334
32507	东台	通新1#箱变	10	400	150
32508	东台	通新11配变	10	400	285
32509	东台	通新7配变	10	315	61
32510	东台	通新二配变	10	315	0
32511	东台	通新六配变	10	400	80
32512	东台	通新三配变	10	400	177
32513	东台	北海桥2#配变	10	400	231
32514	东台	峰峰路箱变	10	500	389
32515	东台	黄海二期#1开关站#2变	10	800	516
32516	东台	黄海二期配电室#4变压器	10	630	401
32517	东台	黄海花苑一期#1配电室#3变	10	630	405
32518	东台	黄海花苑一期#1配电室#4变	10	630	370
32519	东台	黄海一期#1开关站#1变	10	630	386

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32520	东台	黄海一期#1开关站#2变	10	630	334
32521	东台	嘉和名城#1配电室#3变压器	10	800	448
32522	东台	嘉和名城2#配电室#5变压器	10	630	250
32523	东台	嘉和名城2#配电室#7变压器	10	630	304
32524	东台	嘉和名城开关站#1变压器	10	800	413
32525	东台	金北村配变	10	400	167
32526	东台	金北小学配变	10	400	76
32527	东台	金北一配变	10	200	137
32528	东台	金陈社区公用变	10	200	44
32529	东台	农杂公司配变	10	400	314
32530	东台	缫丝厂宿舍#2配变	10	400	260
32531	东台	缫丝厂宿舍配变	10	100	49
32532	东台	四唐10配变	10	400	287
32533	东台	四唐14#配变	10	400	291
32534	东台	四唐23配变	10	400	240
32535	东台	四唐6配变	10	400	310
32536	东台	四唐8配变	10	400	284
32537	东台	北海花苑(二)美变	10	630	261
32538	东台	北海花苑（六）环网欧变	10	630	274

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32539	东台	北海花苑（三）环网欧变	10	630	315
32540	东台	北海花苑（四）环网欧变.	10	630	322
32541	东台	北海花苑（五）环网欧变	10	630	245
32542	东台	北海花苑(一)环网美变	10	630	320
32543	东台	工业新村配变	10	400	6
32544	东台	供销职校配变	10	400	33
32545	东台	海新五组箱变	10	500	164
32546	东台	泓盛大厦变电所#1	10	400	219
32547	东台	金海东路配变	10	315	156
32548	东台	金海康城（二）环网欧变	10	630	305
32549	东台	金海康城（三）环网欧变	10	630	282
32550	东台	金海康城（四）欧变	10	630	274
32551	东台	金海康城（一）欧变	10	630	304
32552	东台	金海中路配变	10	400	285
32553	东台	金色佳园(一)美变	10	630	389
32554	东台	内衣厂配变	10	400	208
32555	东台	气象站（二）美变	10	400	3
32556	东台	气象站（三）配变	10	400	225
32557	东台	气象站(一)配变	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32558	东台	商业新村开关站#1变压器	10	800	438
32559	东台	商业新村开关站#4变压器	10	800	506
32560	东台	商业新村配电室#6变压器	10	800	423
32561	东台	商业新村配电室#7变压器	10	800	406
32562	东台	审计局配变	10	315	97
32563	东台	世纪大厦（二）欧变	10	630	351
32564	东台	世纪大厦（一）环网欧变	10	630	324
32565	东台	文正苑开关站#1变压器800kVA	10	800	486
32566	东台	文正苑配电室4#变压器配电变压器	10	800	576
32567	东台	文正苑配电室6#变压器配电变压器	10	800	501
32568	东台	鑫光公寓(二)	10	630	320
32569	东台	鑫光公寓(三)	10	630	271
32570	东台	鑫光公寓(一)	10	630	270
32571	东台	兴城国际小区新增2#变压器	10	200	0
32572	东台	永定巷箱变	10	630	248
32573	东台	永胜路变压器	10	400	184
32574	东台	北关东（二）环网美变	10	400	0
32575	东台	北关东（一）欧变	10	630	0
32576	东台	北关商城（二）美变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32577	东台	北关商城(一) 箱变	10	630	0
32578	东台	北关西（二）环网美变	10	400	0
32579	东台	北关西（一）欧变	10	630	0
32580	东台	东亭新村北（二）箱变配电变压器	10	630	0
32581	东台	东亭新村北箱式变	10	400	0
32582	东台	东亭新村南	10	630	0
32583	东台	窦楼（二）环网美变	10	400	0
32584	东台	窦楼（一）独立变	10	630	0
32585	东台	供电小区1#箱变	10	400	0
32586	东台	供电小区2#箱变	10	400	0
32587	东台	供电小区3#配变	10	400	0
32588	东台	供电小区5#箱变压器配变	10	800	0
32589	东台	广济大厦配变	10	400	0
32590	东台	和平（二）美变	10	500	0
32591	东台	和平（一）箱变	10	630	0
32592	东台	金北村(二) 配变	10	200	0
32593	东台	金墩东(二) 环网箱变	10	630	0
32594	东台	金墩东（一）箱变	10	630	0
32595	东台	明清街(二) 环网美变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32596	东台	明清街(一)美变	10	630	0
32597	东台	厦门华苑(二)欧变	10	630	0
32598	东台	厦门华苑(一)环网欧变	10	630	0
32599	东台	苏中装饰(二)美变	10	400	0
32600	东台	苏中装饰(一)欧变	10	630	0
32601	东台	塑管厂变压器	10	630	0
32602	东台	新坝北(二)美变(环网)	10	630	0
32603	东台	新坝北(一)箱变	10	630	0
32604	东台	新坝南(二)美变(环网)	10	400	0
32605	东台	新坝南(一)箱变	10	630	0
32606	东台	月塘(二)环网美变	10	630	0
32607	东台	月塘(三)欧变	10	630	0
32608	东台	月塘(一)欧变	10	630	0
32609	东台	中亚(一)箱变	10	630	0
32610	东台	中医院箱变	10	400	0
32611	东台	东河苑#1配电室#4变压器	10	630	303
32612	东台	东河苑#2配电室#6变压器	10	630	331
32613	东台	东河苑开关站#2变压器	10	630	325
32614	东台	正方上林苑#4变压器配电变压器	10	800	448

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32615	东台	正方上林苑#6变压器配电变压器	10	800	416
32616	东台	正方上林苑开关站2号变压器配电变压器	10	800	349
32617	东台	城南中学配变	10	400	193
32618	东台	港区配变	10	315	156
32619	东台	红兰路（二）变压器	10	630	309
32620	东台	金墩西（二）箱变	10	400	27
32621	东台	金墩西（一）箱变	10	630	67
32622	东台	金鹰百合花园#2	10	160	80
32623	东台	景范（二）环网美变	10	400	54
32624	东台	景范（一）箱变	10	630	74
32625	东台	柿轩（二）环网美变	10	500	99
32626	东台	柿轩箱（一）箱变	10	630	31
32627	东台	望海东（二）美变	10	400	144
32628	东台	望海东（一）欧变	10	400	15
32629	东台	望海西（二）美变	10	400	215
32630	东台	望海西（一）欧变	10	400	166
32631	东台	西湖花园（二）	10	400	138
32632	东台	西湖花园（六）	10	800	344
32633	东台	西湖花园（七）	10	800	384

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32634	东台	西湖花园（三）	10	800	300
32635	东台	西湖花园（四）	10	800	313
32636	东台	西湖花园（五）	10	800	431
32637	东台	西湖花园（一）	10	800	442
32638	东台	西湖花园变电所	10	500	252
32639	东台	下坝（二）环网美变	10	500	123
32640	东台	下坝（一）箱变	10	630	58
32641	东台	新坝独立变(二)	10	630	163
32642	东台	新坝独立变1#	10	630	7
32643	东台	永泰大厦配电变压器	10	500	148
32644	东台	中亚（二）箱主变	10	800	332
32645	东台	中亚（三）变压器	10	630	348
32646	东台	北关北路配变	10	630	101
32647	东台	翰林缘#1配电室#6变压器	10	630	308
32648	东台	翰林缘#1配电室#8变压器	10	630	361
32649	东台	翰林缘2#配电室10#变压器配电变压器	10	800	489
32650	东台	翰林缘开关站#2变压器	10	630	391
32651	东台	翰林缘开关站#4变压器	10	630	390
32652	东台	聚府双苑配电室#2变压器	10	630	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32653	东台	聚龙双苑#2变压器配电变压器	10	800	325
32654	东台	聚龙双苑#4变压器配电变压器	10	800	638
32655	东台	聚龙双苑配电室#6变压器	10	800	425
32656	东台	聚龙双苑配电室#8变压器	10	800	403
32657	东台	中瑞华府1#配电室#1变压器	10	800	493
32658	东台	中瑞华府1#配电室#3变压器	10	800	468
32659	东台	中瑞华府2#配电室#5变压器	10	800	356
32660	东台	博爱家园开关站#1变压器	10	800	467
32661	东台	博爱家园开关站#4变压器	10	800	438
32662	东台	东方一品#2变压器	10	630	395
32663	东台	东方一品#4变压器	10	630	357
32664	东台	红兰景苑配电室#1变	10	630	358
32665	东台	红兰景苑配电室#4变	10	630	311
32666	东台	红兰名苑开关站#2变压器	10	630	318
32667	东台	红兰名苑开关站#4变压器	10	630	384
32668	东台	红兰名苑配电室#5变压器	10	630	308
32669	东台	红兰名苑配电室#7变压器	10	630	411
32670	东台	吕嘉园1#配变	10	800	488
32671	东台	吕嘉园3#配变	10	800	537

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32672	东台	吕嘉园5#配变	10	800	521
32673	东台	吕嘉园7#配变	10	800	528
32674	东台	盛大华都开关站1#变压器	10	800	388
32675	东台	盛大华都配电室3#变压器800kVA	10	800	424
32676	东台	中江花苑配电室#2变	10	630	395
32677	东台	中江花苑配电室#4变	10	630	369
32678	东台	黄海二期#1开关站#1变	10	800	497
32679	东台	黄海二期配电室#3变压器	10	630	333
32680	东台	金北一#2配变	10	400	295
32681	东台	茂源配电室#1变	10	630	158
32682	东台	农杂公司（二）配变	10	200	131
32683	东台	森活绿郡2#变压器	10	800	398
32684	东台	森活绿郡4#变压器	10	800	400
32685	东台	森活绿郡6#变压器	10	800	431
32686	东台	书香名府#1配电室#5变压器	10	800	444
32687	东台	书香名府#1配电室#7变压器	10	800	406
32688	东台	书香名府开关站#1变压器	10	800	418
32689	东台	#1变压器	10	800	266
32690	东台	北海花园三期（二）变电所#4	10	630	352

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32691	东台	北海小区（二）配变	10	630	277
32692	东台	北海小区（一）配变	10	630	233
32693	东台	城北中学配变	10	315	7
32694	东台	东方一品#1变压器	10	630	319
32695	东台	东方一品#3变压器	10	630	399
32696	东台	海新七三相配变	10	200	0
32697	东台	金北三组配变	10	400	0
32698	东台	金海花园	10	630	306
32699	东台	金海西路美变	10	630	475
32700	东台	金海西苑（二）美变	10	400	156
32701	东台	金海西苑（一）欧变	10	630	397
32702	东台	明海西路变压器	10	400	2
32703	东台	人行配变	10	400	186
32704	东台	天赐良园（二）环网欧变	10	630	318
32705	东台	天赐良园（一）环网欧变	10	630	290
32706	东台	兴达变压器	10	400	161
32707	东台	何垛湾2#配变	10	800	541
32708	东台	何垛湾4#配变	10	800	486
32709	东台	何垛湾6#配变	10	800	516

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32710	东台	何垛湾8#配变	10	800	566
32711	东台	京西大厦箱变	10	400	162
32712	东台	景泰花园配电室2#变压器	10	800	489
32713	东台	景泰花园配电室4#变压器	10	800	459
32714	东台	金开园10#配变	10	800	556
32715	东台	金开园12#配变	10	800	562
32716	东台	金开园2#配变	10	630	419
32717	东台	金开园4#配变	10	630	410
32718	东台	金开园6#配变	10	800	554
32719	东台	金开园8#配变	10	800	572
32720	东台	新都荟1#配电室2#变压器	10	800	309
32721	东台	新都荟1#配电室4#变压器	10	800	480
32722	东台	新都荟2#开关站10#配变	10	800	422
32723	东台	新都荟2#配电室6#变压器	10	800	475
32724	东台	新都荟2#配电室8#变压器	10	800	436
32725	东台	新都荟3#配电房12#配变	10	800	456
32726	东台	新都荟3#配电房14#配变	10	800	422
32727	东台	新都荟4#配电室16#变压器	10	800	430
32728	东台	北关二村配变	10	400	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32729	东台	北关小区#2配变	10	400	0
32730	东台	北关小区配变	10	400	212
32731	东台	北海路配变	10	400	53
32732	东台	标牌厂	10	500	265
32733	东台	城北综合厂配变	10	200	77
32734	东台	东亭菜场箱变	10	630	131
32735	东台	富贵家园箱变	10	630	400
32736	东台	红兰名苑开关站#1变压器	10	630	309
32737	东台	红兰名苑开关站#3变压器	10	630	352
32738	东台	红兰名苑配电室#6变压器	10	630	282
32739	东台	红兰名苑配电室#8变压器	10	630	341
32740	东台	汇龙大厦（一）变电所	10	1000	571
32741	东台	建筑公司#2配变	10	400	248
32742	东台	建筑公司配变	10	630	176
32743	东台	老干部中心配变	10	200	0
32744	东台	皮件厂箱主变	10	400	28
32745	东台	盛大华都开关站2#变压器	10	800	458
32746	东台	盛大华都配电室4#变压器800kVA	10	800	412
32747	东台	石油大队宿舍变压器	10	400	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32748	东台	医药公司配变	10	250	98
32749	东台	中江花苑配电室#1变	10	630	405
32750	东台	中江花苑配电室#3变	10	630	398
32751	东台	八林新寓二期#1开关站12#变	10	800	474
32752	东台	八林新寓二期#1开关站9#变	10	800	336
32753	东台	八林新寓二期#1配电室#2变	10	630	454
32754	东台	八林新寓二期#1配电室#3变	10	630	402
32755	东台	八林新寓二期2#配电室6#变	10	630	410
32756	东台	八林新寓二期2#配电室7#变	10	630	309
32757	东台	八林新寓三期1#变压器	10	800	491
32758	东台	八林新寓三期3#变压器	10	800	479
32759	东台	八林新寓三期5#变压器	10	800	492
32760	东台	八林新寓三期7#变压器	10	800	410
32761	东台	八林新寓三期9#变压器	10	800	476
32762	东台	八舍25#配变	10	400	236
32763	东台	八舍二十四配变	10	50	30
32764	东台	城发瑞府1#配变	10	800	394
32765	东台	城发瑞府10#配变	10	800	512
32766	东台	城发瑞府3#配变	10	800	532

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32767	东台	城发瑞府5#配变	10	800	514
32768	东台	城发瑞府7#配变	10	800	264
32769	东台	富丽名苑#1配电室#1变压器	10	800	494
32770	东台	明星港湾配电房#1变压器	10	800	438
32771	东台	明星港湾配电房#3变压器	10	800	499
32772	东台	润洋壹品#1开关站#1变压器	10	800	420
32773	东台	润洋壹品#1开关站#3变压器	10	800	414
32774	东台	润洋壹品#2开关站#5变压器	10	800	502
32775	东台	润洋壹品#2开关站#7变压器	10	800	493
32776	东台	润洋壹品#3配电室11#变压器	10	800	445
32777	东台	润洋壹品#3配电室9#变压器	10	800	491
32778	东台	润洋壹品4#配电室13#变压器	10	800	475
32779	东台	润洋壹品4#配电室15#变压器	10	800	491
32780	东台	圣溪府2#配变	10	800	628
32781	东台	圣溪府4#配变	10	800	640
32782	东台	圣溪府6#配变	10	800	620
32783	东台	圣溪府8#配变	10	800	621
32784	东台	丁徐19#配变	10	200	94
32785	东台	丁徐八配变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32786	东台	丁徐十配变	10	400	212
32787	东台	林舍六配变	10	400	0
32788	东台	水产场二配变	10	400	188
32789	东台	水产场配变	10	400	139
32790	东台	林舍16#配变	10	200	130
32791	东台	大圣寺2#箱变变压器配电变压器	10	500	163
32792	东台	大圣寺箱式变	10	500	86
32793	东台	广场路(二) 环网箱变	10	400	0
32794	东台	广场路（五）箱变	10	630	299
32795	东台	广场路（一）环网箱变	10	630	377
32796	东台	广场路3#箱变配变	10	500	215
32797	东台	广场路4#箱变配变	10	500	96
32798	东台	广场路6#箱变配变	10	630	94
32799	东台	红兰(二) 美变	10	400	190
32800	东台	红兰（三）箱变	10	630	0
32801	东台	红兰(一) 美变	10	630	104
32802	东台	红兰路箱式变	10	630	230
32803	东台	花园A、B楼（二）配变	10	400	125
32804	东台	花园A、B楼(一)配变	10	400	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32805	东台	金鹰百合花园(一)	10	1000	589
32806	东台	康复西路箱变	10	500	251
32807	东台	人民医院宿舍配变	10	500	171
32808	东台	少年宫#2配变	10	400	238
32809	东台	少年宫配变	10	400	0
32810	东台	秀峰华庭(四) 欧变	10	630	302
32811	东台	学府西路配变	10	250	75
32812	东台	阳光华庭（二）箱式变	10	630	229
32813	东台	阳光华庭（三）箱变013001	10	500	43
32814	东台	阳光华庭（一）箱式变	10	800	377
32815	东台	怡和（二）配变配电变压器	10	630	294
32816	东台	怡和箱式变	10	630	390
32817	东台	八林公寓配电室#2变压器	10	800	512
32818	东台	八林新寓（二）欧变	10	630	312
32819	东台	八林新寓（三）欧变	10	500	247
32820	东台	八林新寓（四）欧变	10	500	276
32821	东台	八林新寓（一）欧变	10	500	229
32822	东台	八林新寓二期#1开关站11#变	10	800	535
32823	东台	八林新寓二期#1配电室#1变	10	630	415

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32824	东台	八林新寓二期#1配电室#4变	10	630	409
32825	东台	八林新寓二期2#配电室5#变	10	630	408
32826	东台	八林新寓二期2#配电室8#变	10	630	318
32827	东台	八舍七配变	10	630	438
32828	东台	鼓楼雅苑配电室#2变	10	400	223
32829	东台	水景湾（二）箱变	10	630	268
32830	东台	水景湾（一）箱变	10	630	297
32831	东台	吾悦西公用变变压器	10	500	355
32832	东台	金水湾（八）环网欧变	10	630	204
32833	东台	金水湾（六）环网欧变	10	630	192
32834	东台	金水湾（七）环网欧变	10	630	91
32835	东台	金水湾（四）环网欧变	10	630	188
32836	东台	金水湾（五）环网欧变	10	630	217
32837	东台	金水湾19#配变	10	800	469
32838	东台	金水湾21#配变	10	800	483
32839	东台	金水湾B区#1箱变	10	630	300
32840	东台	金水湾B区#2箱变	10	630	146
32841	东台	金水湾B区配电所#2干变	10	1000	368
32842	东台	金水湾B区配电所#3干变	10	1000	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32843	东台	金水湾B区配电所#4干变	10	1000	485
32844	东台	金水湾D区#1箱变#001变压器配电变压器	10	630	303
32845	东台	金水湾D区#2箱变002变压器配电变压器	10	630	270
32846	东台	金水湾D区#3箱变变压器配电变压器	10	630	275
32847	东台	金水湾D区#4箱变变压器配电变压器	10	630	254
32848	东台	八林公寓配电室#1变压器	10	800	506
32849	东台	君豪华庭#1开关站#1变压器	10	630	383
32850	东台	君豪华庭#1开关站#3变压器	10	630	338
32851	东台	君豪华庭#1配电室君豪华庭11#变	10	800	416
32852	东台	君豪华庭#1配电室君豪华庭9#变	10	800	419
32853	东台	君豪华庭#2开关站#5变压器	10	800	487
32854	东台	君豪华庭#2开关站#7变压器	10	800	449
32855	东台	君豪华庭14#变	10	800	397
32856	东台	双玺1#配电室6#变压器	10	800	481
32857	东台	双玺1#配电室8#变压器	10	800	512
32858	东台	双玺2#配电室10#变压器	10	800	459
32859	东台	双玺2#配电室12#变压器	10	800	526
32860	东台	双玺开关站2#变压器	10	800	420
32861	东台	双玺开关站4#变压器	10	800	485

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32862	东台	唯诚雅园2#变压器	10	400	251
32863	东台	柏盛苑配电所#2变压器	10	800	450
32864	东台	柏盛苑配电所#4变压器	10	800	413
32865	东台	茶城花园（二）美变	10	500	103
32866	东台	茶城花园（一）美变	10	630	242
32867	东台	枫杨路配变	10	400	284
32868	东台	公安局（二）环网美变	10	630	150
32869	东台	公安局（三）变压器配电变压器	10	630	0
32870	东台	公安局独立变	10	630	130
32871	东台	华汇骏景配电室#2变压器	10	630	309
32872	东台	林城花园（二）美变	10	500	188
32873	东台	林城花园（一）美变	10	630	206
32874	东台	林舍12#配变	10	400	278
32875	东台	林舍17#配变	10	400	276
32876	东台	林舍二配变	10	200	119
32877	东台	龙晶花园（八）欧变	10	630	106
32878	东台	龙晶花园（二）环网箱变	10	800	307
32879	东台	龙晶花园（六）欧变	10	630	228
32880	东台	龙晶花园（七）环网欧变	10	630	317

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32881	东台	龙晶花园（三）箱式变	10	800	207
32882	东台	龙晶花园（四）环网欧变	10	630	250
32883	东台	龙晶花园（五）欧变	10	630	253
32884	东台	龙晶花园（一）环网箱变	10	800	298
32885	东台	南城公寓欧式箱变001	10	630	279
32886	东台	南城花园箱式变	10	800	241
32887	东台	南门东巷(二) 箱式变	10	630	252
32888	东台	南门东巷(三) 箱式变	10	630	6
32889	东台	南门东巷（一）环网美式箱变	10	500	61
32890	东台	新东桥#3箱变配变	10	630	27
32891	东台	新东桥2#箱变配电变压器	10	630	284
32892	东台	新东桥环网箱变	10	630	164
32893	东台	银座大厦箱变	10	800	179
32894	东台	万水清华开关站#2变压器	10	800	465
32895	东台	万水清华开关站#4变压器	10	800	274
32896	东台	万水清华开关站#6变压器	10	800	415
32897	东台	万水清华开关站#8变压器	10	800	368
32898	东台	万水清华小区2#开关站#2变压器	10	800	322
32899	东台	万水清华小区2#配电室#4变压器	10	630	327

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32900	东台	万水清华小区2#配电室#6变压器	10	630	362
32901	东台	秀峰美墅#2主变	10	630	322
32902	东台	秀峰美墅#4主变	10	630	337
32903	东台	八达城（二）美变变压器	10	630	150
32904	东台	八达城（一）配变	10	630	192
32905	东台	惠民路（一）配变	10	400	255
32906	东台	检察院（二）配变	10	400	4
32907	东台	检察院（一）配变	10	400	93
32908	东台	金地桥2#箱变配电变压器	10	500	262
32909	东台	金地桥箱变	10	400	69
32910	东台	金东广场（二）环网箱变	10	800	364
32911	东台	金东广场（三）公用箱变	10	800	355
32912	东台	金东广场（四）配变	10	500	20
32913	东台	金东广场（五）箱变	10	500	22
32914	东台	金东广场（一）环网箱变	10	800	235
32915	东台	民政配变	10	400	70
32916	东台	农贸路(二)配变	10	400	90
32917	东台	农贸路(一)配变	10	400	226
32918	东台	平瓦区#2变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32919	东台	平瓦区配变	10	400	305
32920	东台	万邦商都	10	500	102
32921	东台	万邦商都#2	10	400	34
32922	东台	学府东路公用箱变	10	400	207
32923	东台	永康花园配电所#1变压器32815148001	10	630	383
32924	东台	中基房产	10	250	0
32925	东台	柏盛苑配电所#1变压器	10	800	453
32926	东台	柏盛苑配电所#3变压器	10	800	468
32927	东台	鼓楼雅苑配电室#1变	10	400	248
32928	东台	农民公寓(二)配变	10	630	431
32929	东台	农民公寓（一）配变	10	630	395
32930	东台	盛大花园(二)	10	630	89
32931	东台	盛大花园（六）欧变	10	800	261
32932	东台	盛大花园(三)	10	800	242
32933	东台	盛大花园(四)	10	800	64
32934	东台	盛大花园（五）欧变	10	800	65
32935	东台	盛大花园(一)箱式变	10	630	253
32936	东台	盛大商业公共箱变-变压器	10	400	194
32937	东台	万水清华开关站#1变压器	10	800	373

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32938	东台	万水清华开关站#3变压器	10	800	380
32939	东台	万水清华开关站#5变压器	10	800	368
32940	东台	万水清华开关站#7变压器	10	800	422
32941	东台	向阳桥西变压器	10	630	340
32942	东台	秀峰华庭（二）箱式变	10	800	348
32943	东台	秀峰华庭（三）箱式变	10	800	360
32944	东台	秀峰华庭（一）箱式变	10	630	257
32945	东台	秀峰美墅#1主变	10	630	262
32946	东台	秀峰美墅#3主变	10	630	336
32947	东台	金水湾20#配变	10	800	319
32948	东台	金水湾22#配变	10	800	398
32949	东台	金水湾C区#10箱变001001	10	630	250
32950	东台	金水湾C区#11箱变011	10	630	255
32951	东台	金水湾C区#12箱变012001	10	630	237
32952	东台	金水湾C区#13箱变	10	630	261
32953	东台	金水湾C区#14箱变014	10	630	228
32954	东台	金水湾C区#15箱变015001	10	630	256
32955	东台	金水湾C区#16箱变()	10	630	210
32956	东台	金水湾C区#17箱变()	10	630	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32957	东台	金水湾C区#18箱变018001	10	630	260
32958	东台	金水湾D区5#箱变	10	630	273
32959	东台	金水湾D区6#箱变	10	630	268
32960	东台	金水湾D区7#箱变	10	630	272
32961	东台	云顶水岸1#配变	10	800	635
32962	东台	云顶水岸11#配变	10	800	569
32963	东台	云顶水岸13#配变	10	800	617
32964	东台	云顶水岸15#配变	10	800	518
32965	东台	云顶水岸3#配变	10	800	640
32966	东台	云顶水岸5#配变	10	800	533
32967	东台	云顶水岸7#配变	10	800	519
32968	东台	云顶水岸9#配变	10	800	562
32969	东台	东达世纪广场1#开关站1#配变	10	800	496
32970	东台	东达世纪广场1#配电室3#配变	10	800	500
32971	东台	东达世纪广场2#配电室5#配变	10	800	388
32972	东台	东达世纪广场2#配电室7#配变	10	800	504
32973	东台	何垛湾1#配变	10	800	516
32974	东台	何垛湾3#配变	10	800	534
32975	东台	何垛湾5#配变	10	800	597

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32976	东台	何垛湾7#配变	10	800	594
32977	东台	教堂南箱变	10	630	286
32978	东台	玲珑湾10#变压器	10	800	441
32979	东台	玲珑湾2#变压器	10	800	483
32980	东台	玲珑湾4#变压器	10	800	528
32981	东台	玲珑湾6#变压器	10	800	496
32982	东台	玲珑湾8#变压器	10	800	484
32983	东台	金鹰御珑湾#1开关站#1变	10	800	311
32984	东台	金鹰御珑湾#1开关站#3变	10	800	428
32985	东台	金鹰御珑湾#1配电室#5变	10	800	408
32986	东台	金鹰御珑湾#1配电室#7变	10	800	538
32987	东台	金鹰御珑湾#2开关站#9变	10	800	428
32988	东台	金鹰御珑湾#2配电室#11变	10	800	368
32989	东台	美棠水岸1#配变	10	800	533
32990	东台	美棠水岸11#配变	10	800	513
32991	东台	美棠水岸3#配变	10	800	523
32992	东台	美棠水岸5#配变	10	800	506
32993	东台	美棠水岸7#配变	10	800	496
32994	东台	美棠水岸9#配变	10	800	496

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32995	东台	玺悦学府1#配变	10	800	547
32996	东台	玺悦学府11#配变	10	800	619
32997	东台	玺悦学府13#配变	10	800	627
32998	东台	玺悦学府15#配变	10	800	544
32999	东台	玺悦学府3#配变	10	800	542
33000	东台	玺悦学府5#配变	10	800	536
33001	东台	玺悦学府7#配变	10	800	551
33002	东台	玺悦学府9#配变	10	800	614
33003	东台	七里澜庭10#配变	10	630	437
33004	东台	七里澜庭12#配变	10	630	464
33005	东台	七里澜庭2#配变	10	630	459
33006	东台	七里澜庭4#配变	10	630	504
33007	东台	七里澜庭6#配变	10	630	435
33008	东台	七里澜庭8#配变	10	630	434
33009	东台	市政府宿舍#2配变	10	400	191
33010	东台	市政府宿舍配变	10	400	145
33011	东台	忻悦府1#主变	10	630	343
33012	东台	忻悦府3#主变	10	630	461
33013	东台	圆融广场1#变压器	10	630	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33014	东台	圆融广场3#变压器	10	630	357
33015	东台	圆融广场5#变压器	10	630	214
33016	东台	圆融广场7#变压器	10	630	319
33017	东台	圆融广场9#变压器	10	630	289
33018	东台	万华嘉府12#变压器	10	800	504
33019	东台	万华嘉府14#变压器	10	800	478
33020	东台	万华嘉府2#变压器	10	630	357
33021	东台	万华嘉府4#变压器	10	630	356
33022	东台	万华嘉府6#变压器	10	800	476
33023	东台	万华嘉府8#变压器	10	800	459
33024	东台	万华嘉府9#变压器	10	800	500
33025	东台	吾悦广场金街配电室2#配变	10	800	255
33026	东台	吾悦广场金街配电室4#配变	10	800	350
33027	东台	吾悦和府1#变压器	10	800	413
33028	东台	吾悦和府11#变压器	10	800	446
33029	东台	吾悦和府13#变压器	10	800	460
33030	东台	吾悦和府15#变压器	10	800	472
33031	东台	吾悦和府17#变压器	10	630	232
33032	东台	吾悦和府19#变压器	10	630	291

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33033	东台	吾悦和府21#变压器	10	630	250
33034	东台	吾悦和府23#变压器	10	630	350
33035	东台	吾悦和府25#变压器	10	630	348
33036	东台	吾悦和府27#变压器	10	630	308
33037	东台	吾悦和府29#变压器	10	630	217
33038	东台	吾悦和府3#变压器	10	800	410
33039	东台	吾悦和府5#变压器	10	800	396
33040	东台	吾悦和府7#变压器	10	800	245
33041	东台	吾悦和府9#变压器	10	800	383
33042	东台	城南二（二）配变	10	315	15
33043	东台	城南二1#配变	10	400	147
33044	东台	城南三（二）配变	10	200	26
33045	东台	城南三（一）配变	10	400	134
33046	东台	城南四（二）配变	10	400	123
33047	东台	城南一（二）配变	10	400	103
33048	东台	大王庙（二）配变	10	400	250
33049	东台	大王庙（一）配变	10	250	183
33050	东台	地毯厂宿舍#2配变	10	400	225
33051	东台	地毯厂宿舍配变	10	400	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33052	东台	丁徐七配变	10	200	102
33053	东台	顾家巷	10	400	132
33054	东台	顾家巷#2配变	10	400	149
33055	东台	顾家巷#3配变	10	400	181
33056	东台	顾家巷#4配变	10	400	241
33057	东台	华汇骏景配电室#1变压器	10	630	360
33058	东台	景泰花园配电室1#变压器	10	800	427
33059	东台	景泰花园配电室3#变压器	10	800	508
33060	东台	九龙港#2配变	10	400	228
33061	东台	九龙港配变1	10	400	161
33062	东台	市级机关宿舍配变	10	315	81
33063	东台	蔬菜研究所2#箱变配电变压器	10	500	264
33064	东台	蔬菜研究所箱式变配电变压器	10	400	176
33065	东台	万水清华小区2#开关站#1变压器	10	800	330
33066	东台	万水清华小区2#配电室#3变压器	10	630	238
33067	东台	万水清华小区2#配电室#5变压器	10	630	306
33068	东台	西场粮库配变	10	400	182
33069	东台	西窑南区配变	10	400	145
33070	东台	北门（二）环网美变	10	630	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33071	东台	北门（三）箱变变压器	10	500	0
33072	东台	北门箱式变	10	630	185
33073	东台	达荣商城配变	10	400	148
33074	东台	党校箱变配电变压器	10	400	174
33075	东台	东坝（二）环网美变	10	400	54
33076	东台	东坝（一）箱式变	10	315	0
33077	东台	东关农贸市场配电室#1变压器	10	800	487
33078	东台	东师箱变开关变压器	10	630	380
33079	东台	东窑路配变	10	400	92
33080	东台	工商局宿舍变压器	10	630	407
33081	东台	金鹰盛世花园开关站#1变压器	10	800	514
33082	东台	金鹰盛世花园开关站#3变压器	10	800	520
33083	东台	金鹰盛世花园配电室#5变压器	10	800	447
33084	东台	金鹰盛世花园配电室#7变压器	10	800	399
33085	东台	康达路（二）配变	10	200	0
33086	东台	康达路配变	10	400	87
33087	东台	乐天巷配变	10	400	85
33088	东台	丽晶花园变	10	800	374
33089	东台	罗绮制衣配变	10	500	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33090	东台	农行公用箱变00101	10	630	104
33091	东台	三中（二）配变	10	400	150
33092	东台	三中（三）配变	10	400	159
33093	东台	三中（一）配变	10	400	0
33094	东台	盛大花园（七）欧变	10	800	236
33095	东台	塑料厂配变	10	400	103
33096	东台	陶园（二）配变	10	400	218
33097	东台	陶园(一)配变	10	400	113
33098	东台	外贸公司配变	10	315	21
33099	东台	忻悦府2#主变	10	630	449
33100	东台	忻悦府4#主变	10	630	266
33101	东台	一中公用箱变变压器	10	630	274
33102	东台	永康花园配电所#2变压器32815148002	10	630	424
33103	东台	圆梦天地(二)欧变	10	500	153
33104	东台	圆梦天地（三）欧变	10	500	108
33105	东台	圆梦天地(一)欧变	10	500	200
33106	东台	长青小区（二）配变	10	400	79
33107	东台	长青小区变	10	400	98
33108	东台	大地盛世和苑配电室#1变压器	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33109	东台	东关桥#1配变	10	400	4
33110	东台	东关桥#2配变	10	400	112
33111	东台	都市名苑#2变压器配电变压器	10	630	407
33112	东台	都市名苑箱变0101配电变压器	10	630	321
33113	东台	何垛路箱变	10	630	265
33114	东台	红兰景苑配电室#2变	10	630	357
33115	东台	红兰景苑配电室#3变	10	630	333
33116	东台	华联大厦（二）美变	10	500	314
33117	东台	华联大厦（一）配变	10	400	174
33118	东台	华联路（二）箱变配变	10	630	405
33119	东台	华联路（一）箱变配变	10	500	264
33120	东台	金城变	10	630	301
33121	东台	九天北路3#箱变	10	630	419
33122	东台	水井配变	10	315	12
33123	东台	新民北路箱式变配变	10	630	188
33124	东台	新宁东方（二）配变配电变压器	10	400	248
33125	东台	新宁东方变	10	400	253
33126	东台	圆通箱变	10	630	243
33127	东台	装饰城#2配变	10	400	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33128	东台	装饰城配变	10	315	64
33129	东台	东关公寓#1开关站#2变压器	10	800	386
33130	东台	东关公寓#1开关站#4变压器	10	800	520
33131	东台	东关公寓#1配电室#6变压器	10	630	335
33132	东台	东关公寓#1配电室#8变压器	10	630	391
33133	东台	东关公寓#2配电室#9变压器	10	630	399
33134	东台	时代豪庭#2配电房#13变压器	10	630	357
33135	东台	时代豪庭#2配电房#16变压器	10	630	299
33136	东台	时代豪庭1#开关站#1变压器	10	800	513
33137	东台	时代豪庭1#开关站#3变压器	10	800	514
33138	东台	时代豪庭1#配电室#6变压器	10	630	394
33139	东台	时代豪庭1#配电室#8变压器	10	630	327
33140	东台	时代豪庭2#开关站#11变压器	10	800	465
33141	东台	时代豪庭2#开关站#9变压器	10	800	467
33142	东台	滨河花园（二）欧式箱变	10	630	347
33143	东台	滨河花园（六）欧式箱变019	10	630	349
33144	东台	滨河花园（三）欧式箱变	10	630	333
33145	东台	滨河花园（四）欧式箱变	10	630	341
33146	东台	滨河花园（五）欧变箱变	10	630	384

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33147	东台	滨河花园（一）欧式箱变	10	630	360
33148	东台	朝阳小区配变	10	400	0
33149	东台	朝阳新村A区2号楼配变	10	400	50
33150	东台	朝阳新村A区4号楼配变	10	400	52
33151	东台	朝阳新村B区10号楼配变	10	200	130
33152	东台	朝阳新村B区11号楼配变	10	200	115
33153	东台	朝阳新村B区4号楼变压器	10	200	0
33154	东台	朝阳新村B区5号楼配变	10	200	33
33155	东台	朝阳新村B区6号楼变压器	10	400	85
33156	东台	朝阳新村B区8号楼配变	10	400	69
33157	东台	朝阳新村配变	10	200	64
33158	东台	东门桥2号配变	10	500	60
33159	东台	东门桥配变	10	400	0
33160	东台	东门小区（二）配变	10	400	0
33161	东台	东门小区（一）配变	10	400	4
33162	东台	金鹰盛世花园开关站#2变压器	10	800	507
33163	东台	金鹰盛世花园开关站#4变压器	10	800	510
33164	东台	金鹰盛世花园配电室#6变压器	10	800	393
33165	东台	金鹰盛世花园配电室#8变压器	10	800	395

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33166	东台	皮防院配变	10	500	17
33167	东台	八舍21配变	10	400	180
33168	东台	八舍八配变	10	400	170
33169	东台	长青七配变	10	400	81
33170	东台	八舍30#配变	10	400	45
33171	东台	八舍五配变	10	400	69
33172	东台	东园新村(二)配变	10	400	56
33173	东台	东园新村（七）配变	10	400	164
33174	东台	东园新村(三)配变	10	400	0
33175	东台	东园新村(四)配变	10	315	65
33176	东台	东园新村（五）2配变	10	400	55
33177	东台	东园新村(五)配变	10	315	5
33178	东台	东园新村6#配变	10	400	137
33179	东台	湖畔花园(二)	10	400	187
33180	东台	湖畔花苑(一)	10	630	242
33181	东台	湖畔配变	10	400	127
33182	东台	金水湾（二）环网欧变	10	630	127
33183	东台	金水湾（三）环网欧变	10	630	305
33184	东台	金水湾（一）环网欧变	10	630	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33185	东台	金水湾B区5#独立变	10	630	442
33186	东台	金水湾C区#9箱变配电变压器	10	630	455
33187	东台	砂轮厂宿舍（二）配变	10	200	4
33188	东台	砂轮厂宿舍（三）配变	10	400	18
33189	东台	上海丽苑（二）	10	800	450
33190	东台	上海丽苑（一）	10	630	298
33191	东台	水产场#2配变	10	400	147
33192	东台	水产场配变.	10	200	134
33193	东台	大地盛世和苑配电室#2变压器	10	400	201
33194	东台	德驰华府（一）变电所	10	1000	436
33195	东台	构件厂配变	10	400	35
33196	东台	泓盛大厦变电所#2	10	400	236
33197	东台	建材场配变	10	400	49
33198	东台	金色佳园（二）	10	630	322
33199	东台	锦绣花园配变	10	400	212
33200	东台	蓝色港湾（二）	10	630	325
33201	东台	蓝色港湾（二）变电所	10	630	320
33202	东台	蓝色港湾（一）	10	630	349
33203	东台	蓝色港湾（一）变电所#1	10	630	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33204	东台	蓝色港湾（一）变电所#2	10	630	306
33205	东台	林业中心配变	10	400	298
33206	东台	水公司宿舍配变	10	400	186
33207	东台	水务局宿舍配变	10	400	236
33208	东台	水仙巷配变	10	400	77
33209	东台	新城路变压器	10	400	191
33210	东台	新民三组配变	10	315	0
33211	东台	新民西路配变	10	400	66
33212	东台	新民一组（二）配变	10	400	9
33213	东台	新民一组（一）配变	10	400	87
33214	东台	新宁商城（二）变压器配电变压器	10	630	291
33215	东台	新宁商城箱变	10	630	315
33216	东台	鑫光公寓(四)箱变	10	630	319
33217	东台	月亮湾小区配变	10	400	122
33218	东台	灶东巷配变	10	250	9
33219	东台	制药厂配变	10	200	50
33220	东台	城发瑞府2#配变	10	800	496
33221	东台	城发瑞府4#配变	10	800	618
33222	东台	城发瑞府6#配变	10	800	484

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33223	东台	城发瑞府8#配变	10	800	530
33224	东台	城发瑞府9#配变	10	800	490
33225	东台	虹润华府10#变压器	10	630	315
33226	东台	虹润华府12#变压器	10	630	360
33227	东台	虹润华府6#变压器	10	630	369
33228	东台	虹润华府8#变压器	10	630	380
33229	东台	虹润华府开关站#2变压器	10	800	419
33230	东台	虹润华府开关站#4变压器	10	800	499
33231	东台	金水湾五区配电室#2变压器	10	630	418
33232	东台	圣溪府1#配变	10	800	632
33233	东台	圣溪府3#配变	10	800	623
33234	东台	圣溪府5#配变	10	800	577
33235	东台	圣溪府7#配变	10	800	597
33236	东台	玺悦学府10#配变	10	800	500
33237	东台	玺悦学府12#配变	10	800	638
33238	东台	玺悦学府14#配变	10	800	495
33239	东台	玺悦学府16#配变	10	800	523
33240	东台	玺悦学府2#配变	10	800	545
33241	东台	玺悦学府4#配变	10	800	556

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33242	东台	玺悦学府6#配变	10	800	515
33243	东台	玺悦学府8#配变	10	800	592
33244	东台	东铭雅居2#配变	10	800	540
33245	东台	国宾府#11配变配电变压器	10	800	402
33246	东台	国宾府#13配变配电变压器	10	800	448
33247	东台	国宾府#15配变配电变压器	10	630	342
33248	东台	国宾府#17配变配电变压器	10	630	180
33249	东台	国宾府#1配变配电变压器	10	800	396
33250	东台	国宾府#3配变配电变压器	10	630	336
33251	东台	国宾府#5配变配电变压器	10	630	150
33252	东台	国宾府#7配变配电变压器	10	800	359
33253	东台	国宾府#9配变配电变压器	10	800	444
33254	东台	储运宿舍配变	10	400	246
33255	东台	富丽名苑#1配电室#2变压器	10	800	461
33256	东台	明星港湾配电房#2变压器	10	800	526
33257	东台	明星港湾配电房#4变压器	10	800	500
33258	东台	南通中高房产箱变3210992001	10	500	245
33259	东台	太平洋宾馆配变	10	400	230
33260	东台	长青16配变	10	400	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33261	东台	长青22配变	10	400	215
33262	东台	长青25配变	10	400	138
33263	东台	长青28配变	10	400	65
33264	东台	长青29#配变	10	400	198
33265	东台	长青31号配变	10	400	302
33266	东台	长青34#配变	10	400	181
33267	东台	长青二配变	10	400	165
33268	东台	长青六配变	10	400	77
33269	东台	长青三配变	10	400	260
33270	东台	长青十九配变	10	200	122
33271	东台	长青十四配变	10	200	57
33272	东台	长青十五配变	10	400	147
33273	东台	八林新寓三期10#变压器	10	800	517
33274	东台	八林新寓三期2#变压器	10	800	494
33275	东台	八林新寓三期4#变压器	10	800	528
33276	东台	八林新寓三期6#变压器	10	800	463
33277	东台	八林新寓三期8#变压器	10	800	431
33278	东台	惠阳路美式箱变	10	500	296
33279	东台	金水湾五区配电室#1变压器	10	630	347

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33280	东台	金鹰御珑湾#1开关站#2变	10	800	496
33281	东台	金鹰御珑湾#1开关站#4变	10	800	434
33282	东台	金鹰御珑湾#1配电室#6变	10	800	359
33283	东台	金鹰御珑湾#1配电室#8变	10	800	454
33284	东台	金鹰御珑湾#2开关站#10变	10	800	302
33285	东台	金鹰御珑湾#2配电室#12变	10	800	343
33286	东台	君豪华庭#1开关站#2变压器	10	630	351
33287	东台	君豪华庭#1开关站#4变压器	10	630	375
33288	东台	君豪华庭#1配电室君豪华庭10#变	10	800	412
33289	东台	君豪华庭#1配电室君豪华庭12#变	10	800	394
33290	东台	君豪华庭#2开关站#6变压器	10	800	476
33291	东台	君豪华庭#2开关站#8变压器	10	800	503
33292	东台	君豪华庭13#变	10	800	345
33293	东台	润洋壹品#2开关站#6变压器	10	800	493
33294	东台	润洋壹品#2开关站#8变压器	10	800	441
33295	东台	润洋壹品#3配电室10#变压器	10	800	506
33296	东台	润洋壹品#3配电室12#变压器	10	800	509
33297	东台	润洋壹品4#配电室14#变压器	10	800	465
33298	东台	润洋壹品4#配电室16#变压器	10	800	524

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33299	东台	唯诚雅园1#变压器	10	400	217
33300	东台	博爱家园开关站#2变压器	10	800	469
33301	东台	博爱家园开关站#3变压器	10	800	380
33302	东台	大地滨河#1配电室#2变压器	10	630	297
33303	东台	大地滨河#1配电室#4变压器	10	630	358
33304	东台	大地滨河#1配电室#6变压器	10	630	330
33305	东台	海陵首府#1配电室#5变压器	10	800	486
33306	东台	海陵首府#1配电室#7变压器	10	800	496
33307	东台	海陵首府#2配电室#11变压器	10	800	550
33308	东台	海陵首府#2配电室#9变压器	10	800	436
33309	东台	海陵首府开关站#1变压器	10	800	450
33310	东台	海陵首府开关站#3变压器	10	800	452
33311	东台	吕嘉园2#配变	10	800	466
33312	东台	吕嘉园4#配变	10	800	518
33313	东台	吕嘉园6#配变	10	800	495
33314	东台	吕嘉园8#配变	10	800	505
33315	东台	七里澜庭1#配变	10	630	454
33316	东台	七里澜庭11#配变	10	630	464
33317	东台	七里澜庭3#配变	10	630	478

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33318	东台	七里澜庭5#配变	10	630	462
33319	东台	七里澜庭7#配变	10	630	467
33320	东台	七里澜庭9#配变	10	630	395
33321	东台	商业新村开关站#2变压器	10	800	388
33322	东台	商业新村开关站#3变压器	10	800	432
33323	东台	商业新村配电室#5变压器	10	800	416
33324	东台	商业新村配电室#8变压器	10	800	411
33325	东台	兴城国际小区1#箱变变压器	10	630	503
33326	东台	东关公寓#1开关站#1变压器	10	800	372
33327	东台	东关公寓#1开关站#3变压器	10	800	490
33328	东台	东关公寓#1配电室#5变压器	10	630	392
33329	东台	东关公寓#1配电室#7变压器	10	630	377
33330	东台	东关公寓#2配电室#10变压器	10	630	391
33331	东台	美棠水岸10#配变	10	800	506
33332	东台	美棠水岸12#配变	10	800	546
33333	东台	美棠水岸2#配变	10	800	563
33334	东台	美棠水岸4#配变	10	800	546
33335	东台	美棠水岸6#配变	10	800	504
33336	东台	美棠水岸8#配变	10	800	510

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33337	东台	时代豪庭#2配电室#14变压器	10	630	366
33338	东台	时代豪庭#2配电室#15变压器	10	630	302
33339	东台	时代豪庭1#开关站#2变压器	10	800	404
33340	东台	时代豪庭1#开关站#4变压器	10	800	508
33341	东台	时代豪庭1#配电室#5变压器	10	630	258
33342	东台	时代豪庭1#配电室#7变压器	10	630	321
33343	东台	时代豪庭2#开关站#10变压器	10	800	424
33344	东台	时代豪庭2#开关站#12变压器	10	800	501
33345	东台	双玺1#配电室5#变压器	10	800	505
33346	东台	双玺1#配电室7#变压器	10	800	485
33347	东台	双玺2#配电室11#变压器	10	800	475
33348	东台	双玺2#配电室9#变压器	10	800	547
33349	东台	双玺开关站1#变压器	10	800	442
33350	东台	双玺开关站3#变压器	10	800	495
33351	东台	万华嘉府1#变压器	10	630	340
33352	东台	万华嘉府10#变压器	10	800	462
33353	东台	万华嘉府11#变压器	10	800	491
33354	东台	万华嘉府13#变压器	10	800	476
33355	东台	万华嘉府3#变压器	10	630	337

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33356	东台	万华嘉府5#变压器	10	800	475
33357	东台	万华嘉府7#变压器	10	800	394
33358	东台	圆融广场10#变压器	10	630	362
33359	东台	圆融广场2#变压器	10	630	336
33360	东台	圆融广场4#变压器	10	630	332
33361	东台	圆融广场6#变压器	10	630	274
33362	东台	圆融广场8#变压器	10	630	218
33363	东台	大整理小区（二）配变	10	250	0
33364	东台	东关别墅区箱式变	10	630	285
33365	东台	东关农贸市场配电室#2变压器	10	800	497
33366	东台	东进小区（二）	10	630	332
33367	东台	东进小区（一）	10	630	383
33368	东台	富腾（二）配变	10	400	134
33369	东台	金都花园配变	10	315	77
33370	东台	军转站配变	10	400	121
33371	东台	人民商场宿舍配变	10	400	60
33372	东台	纱厂西巷（二）配变	10	315	195
33373	东台	纱厂西巷（一）配变	10	400	301
33374	东台	水利办公楼配变	10	400	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33375	东台	温馨花园美变	10	400	209
33376	东台	新民小区（二）配变	10	400	0
33377	东台	阳光综合楼配变	10	400	141
33378	东台	银杏巷(二)配变	10	400	32
33379	东台	银杏巷(一)配变	10	630	182
33380	东台	邮政局宿舍2#配变	10	400	64
33381	东台	邮政局宿舍配变	10	400	174
33382	东台	长青26配变	10	400	105
33383	东台	长青30号配变	10	400	0
33384	东台	长青一配变	10	400	164
33385	东台	锦绣华府#11变压器	10	800	477
33386	东台	锦绣华府#9变压器	10	800	407
33387	东台	锦绣华府1#变压器配电变压器	10	800	464
33388	东台	锦绣华府2#配电房#13变压器	10	800	483
33389	东台	锦绣华府2#配电房#15变压器	10	800	498
33390	东台	锦绣华府3#变压器配电变压器	10	800	441
33391	东台	锦绣华府5#配变	10	630	323
33392	东台	锦绣华府7#配变	10	630	347
33393	东台	宁熙悦府1#变压器	10	800	464

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33394	东台	宁熙悦府11#变压器	10	800	461
33395	东台	宁熙悦府3#变压器	10	800	549
33396	东台	宁熙悦府5#变压器	10	800	508
33397	东台	宁熙悦府7#变压器	10	800	489
33398	东台	宁熙悦府9#变压器	10	800	375
33399	东台	大地滨河#1配电室#3变压器	10	630	314
33400	东台	大地滨河#1配电室#5变压器	10	630	325
33401	东台	大地滨河苑#1配电室1#变压器	10	630	374
33402	东台	富腾（一）箱变312153013001	10	500	296
33403	东台	虹润华府11#变压器	10	630	474
33404	东台	虹润华府5#变压器	10	630	399
33405	东台	虹润华府7#变压器	10	630	232
33406	东台	虹润华府9#变压器	10	630	331
33407	东台	虹润华府开关站#1变压器	10	800	394
33408	东台	虹润华府开关站#3变压器	10	800	474
33409	东台	吾悦广场金街配电室1#配变	10	800	256
33410	东台	吾悦广场金街配电室3#配变	10	800	66
33411	东台	吾悦和府10#变压器	10	800	314
33412	东台	吾悦和府12#变压器	10	800	464

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33413	东台	吾悦和府14#变压器	10	800	479
33414	东台	吾悦和府16#变压器	10	800	448
33415	东台	吾悦和府18#变压器	10	800	431
33416	东台	吾悦和府2#变压器	10	800	434
33417	东台	吾悦和府20#变压器	10	800	448
33418	东台	吾悦和府22#变压器	10	800	412
33419	东台	吾悦和府24#变压器	10	630	314
33420	东台	吾悦和府26#变压器	10	630	356
33421	东台	吾悦和府28#变压器	10	800	434
33422	东台	吾悦和府30#变压器	10	800	401
33423	东台	吾悦和府4#变压器	10	800	428
33424	东台	吾悦和府6#变压器	10	800	373
33425	东台	吾悦和府8#变压器	10	800	427
33426	东台	云顶水岸10#配变	10	800	587
33427	东台	云顶水岸12#配变	10	800	559
33428	东台	云顶水岸14#配变	10	800	628
33429	东台	云顶水岸16#配变	10	800	590
33430	东台	云顶水岸2#配变	10	800	640
33431	东台	云顶水岸4#配变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33432	东台	云顶水岸6#配变	10	800	495
33433	东台	云顶水岸8#配变	10	800	513
33434	东台	玲珑湾1#变压器	10	800	456
33435	东台	玲珑湾3#变压器	10	800	492
33436	东台	玲珑湾5#变压器	10	800	498
33437	东台	玲珑湾7#变压器	10	800	498
33438	东台	玲珑湾9#变压器	10	800	400
33439	东台	东升1#配变	10	200	78
33440	东台	东升2#配变	10	200	34
33441	东台	东升3#配变	10	200	74
33442	东台	东升4#配变	10	200	69
33443	东台	东升5#配变	10	200	88
33444	东台	东升6#配变	10	200	82
33445	东台	东升7#配变	10	200	15
33446	东台	东升8#配变	10	200	79
33447	东台	丰富3#配变	10	200	23
33448	东台	富东公用20#配变	10	400	227
33449	东台	富东公用3#配变	10	400	131
33450	东台	集富(6)#配变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33451	东台	集富1#配变	10	200	54
33452	东台	集富2#配变	10	200	71
33453	东台	集富3#配变	10	200	50
33454	东台	集富7#配变	10	200	86
33455	东台	集富8#配变	10	200	105
33456	东台	集贤(5)#配变	10	400	222
33457	东台	集贤(6)#配变	10	200	67
33458	东台	集贤1配变	10	200	0
33459	东台	集贤2#配变	10	200	20
33460	东台	集贤3#配变	10	200	12
33461	东台	集贤4#配变	10	400	166
33462	东台	集贤7#配变	10	200	103
33463	东台	集贤8#配变	10	200	55
33464	东台	联丰1#配变	10	200	51
33465	东台	联丰2#配变	10	200	38
33466	东台	联丰3#配变	10	200	99
33467	东台	联丰4#配变	10	200	73
33468	东台	联丰5#配变	10	200	93
33469	东台	联丰6#配变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33470	东台	联丰7#配变	10	200	67
33471	东台	米港(4)#配变	10	200	23
33472	东台	米港11#配变	10	100	29
33473	东台	米港3#配变	10	400	198
33474	东台	米港5#配变	10	200	39
33475	东台	胜利1#配变	10	400	264
33476	东台	胜利2#配变	10	200	83
33477	东台	胜利3#配变	10	200	81
33478	东台	胜利4#配变	10	200	78
33479	东台	胜利5#配变	10	200	67
33480	东台	胜利7#配变	10	200	77
33481	东台	胜利8#配变	10	200	91
33482	东台	胜利9#配变	10	100	0
33483	东台	胜利六配变	10	200	79
33484	东台	十灶5#配变	10	200	30
33485	东台	十灶8#配变	10	200	68
33486	东台	北街1#配变	10	400	81
33487	东台	北街2#配变	10	400	180
33488	东台	富安公用19#配变	10	400	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33489	东台	富安公用9#配变	10	400	71
33490	东台	富北10#配变	10	400	172
33491	东台	富北11#配变	10	400	14
33492	东台	富南5#配变	10	200	75
33493	东台	高元1#配变	10	200	93
33494	东台	高元10#配变	10	200	74
33495	东台	高元5#配变	10	400	102
33496	东台	高元6#配变	10	200	15
33497	东台	高元7#配变	10	400	184
33498	东台	高元8#配变	10	100	31
33499	东台	桑园1#配变	10	200	45
33500	东台	园艺6#配变	10	400	139
33501	东台	月塘湾1#变	10	630	325
33502	东台	乘胜1#配变	10	200	36
33503	东台	乘胜10#配变	10	200	55
33504	东台	乘胜13#配变	10	200	86
33505	东台	乘胜15#配变	10	200	77
33506	东台	乘胜17#配变	10	200	119
33507	东台	乘胜20#配变	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33508	东台	乘胜5#配变	10	200	82
33509	东台	乘胜8#配变	10	200	79
33510	东台	富北1#配变	10	200	85
33511	东台	富北12#配变	10	200	86
33512	东台	富北13#配变	10	200	0
33513	东台	富北14#配变	10	200	105
33514	东台	富北15#配变	10	200	80
33515	东台	富北2#配变	10	400	0
33516	东台	富北3#配变	10	200	66
33517	东台	富北4#配变	10	200	39
33518	东台	富北5#配变	10	200	75
33519	东台	富北6#配变	10	160	15
33520	东台	富北7#配变	10	200	26
33521	东台	富北9#配变	10	200	72
33522	东台	高元2#配变	10	200	18
33523	东台	高元3#配变	10	200	67
33524	东台	高元4#配变	10	400	75
33525	东台	六垛10#配变	10	200	91
33526	东台	六垛2#配变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33527	东台	六垛3#配变	10	200	3
33528	东台	六垛4#配变	10	200	70
33529	东台	六垛7#配变	10	200	71
33530	东台	六垛8#配变	10	200	78
33531	东台	前胜(3)#配变	10	200	24
33532	东台	前胜1#配变	10	200	65
33533	东台	前胜10#配变	10	200	88
33534	东台	前胜11#配变	10	200	79
33535	东台	前胜12#配变	10	200	75
33536	东台	前胜14#配变	10	200	73
33537	东台	前胜15#配变	10	200	93
33538	东台	前胜2#配变	10	200	37
33539	东台	前胜4#配变	10	200	90
33540	东台	前胜5#配变	10	200	10
33541	东台	前胜7#配变	10	200	72
33542	东台	前胜8#配变	10	200	58
33543	东台	前胜9#配变	10	400	150
33544	东台	桑园3#配变	10	200	81
33545	东台	铁久(5)#配变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33546	东台	铁久(6)#配变	10	200	13
33547	东台	铁久1#配变	10	315	75
33548	东台	铁久11配变	10	200	81
33549	东台	铁久12#配变	10	200	107
33550	东台	铁久13#配变	10	200	82
33551	东台	铁久2#配变	10	400	232
33552	东台	铁久4#配变	10	200	85
33553	东台	铁久7#配变	10	200	85
33554	东台	铁久8#配变	10	200	44
33555	东台	铁久9#配变	10	200	120
33556	东台	小东10#配变	10	200	78
33557	东台	小东3#配变	10	200	9
33558	东台	小东5#配变	10	400	208
33559	东台	小东6#配变	10	200	40
33560	东台	富南8#配变	10	100	0
33561	东台	富南七配变	10	200	21
33562	东台	凤凰苑1#配变	10	630	447
33563	东台	凤凰苑2#配变	10	630	296
33564	东台	富西(9)#配变	10	400	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33565	东台	富御广场2#变	10	630	256
33566	东台	富御广场4#变	10	630	254
33567	东台	富御广场东区1#变	10	800	465
33568	东台	富御广场东区3#变	10	800	551
33569	东台	富源雅居1#配变	10	500	216
33570	东台	富源雅居变2#箱变	10	500	305
33571	东台	金汇花城#1箱变0505配电变压器	10	630	298
33572	东台	金汇花城#2箱变0505配电变压器	10	630	316
33573	东台	丽都华庭2#变	10	800	422
33574	东台	园艺1#配变	10	400	91
33575	东台	园艺10#配变	10	400	107
33576	东台	园艺11#配变	10	400	174
33577	东台	园艺12#配变	10	400	253
33578	东台	园艺13#配变	10	400	113
33579	东台	园艺15#箱变变压器	10	500	224
33580	东台	园艺2#配变	10	400	74
33581	东台	园艺3#配变	10	400	129
33582	东台	园艺4#配变	10	400	147
33583	东台	园艺9#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33584	东台	富安公用1#配变	10	200	23
33585	东台	富西1#配变	10	400	75
33586	东台	富西10#配变	10	200	105
33587	东台	富西11#配变	10	200	42
33588	东台	富西5#配变	10	400	227
33589	东台	富西8#配变	10	200	23
33590	东台	杭庄4#配变	10	200	37
33591	东台	杭庄5#配变	10	200	80
33592	东台	杭庄6#配变	10	400	203
33593	东台	建团8#配变	10	200	101
33594	东台	九里1#配变	10	200	35
33595	东台	九里10#配变	10	200	89
33596	东台	九里11#配变	10	200	85
33597	东台	九里12配变	10	400	93
33598	东台	九里13#配变	10	200	74
33599	东台	九里14#配变	10	200	61
33600	东台	九里2#配变	10	200	57
33601	东台	九里3#配变	10	200	58
33602	东台	九里4#配变	10	200	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33603	东台	九里5#配变	10	200	35
33604	东台	九里6#配变	10	250	128
33605	东台	九里7#配变	10	200	40
33606	东台	九里8#配变	10	200	74
33607	东台	九里9#配变	10	400	37
33608	东台	梁九5#配变	10	200	22
33609	东台	梁九7#配变	10	400	257
33610	东台	梁九9#配变	10	200	0
33611	东台	富南12#配变	10	200	2
33612	东台	富南2#配变	10	200	69
33613	东台	富南4#配变	10	400	139
33614	东台	富南9#配变	10	400	59
33615	东台	富御广场1#变	10	630	368
33616	东台	富御广场3#变	10	630	133
33617	东台	富御广场5#变	10	630	355
33618	东台	富御广场6#变	10	630	317
33619	东台	富御广场7#变	10	630	393
33620	东台	富御广场8#变	10	630	339
33621	东台	富御广场东区2#变	10	800	475

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33622	东台	富御广场东区4#变	10	800	439
33623	东台	丽都华庭1#变	10	630	379
33624	东台	园艺5#配变	10	400	162
33625	东台	园艺7#配变	10	400	115
33626	东台	园艺8#配变	10	400	66
33627	东台	富西12#配变	10	200	58
33628	东台	顾横1#配变	10	400	203
33629	东台	顾横10#配变	10	200	17
33630	东台	顾横11#配变	10	200	62
33631	东台	顾横2#配变	10	200	40
33632	东台	顾横3#配变	10	200	59
33633	东台	顾横4#配变	10	200	0
33634	东台	顾横5#配变	10	200	6
33635	东台	顾横6#配变	10	400	171
33636	东台	顾横7#配变	10	400	268
33637	东台	顾横8#配变	10	200	13
33638	东台	顾横9#配变	10	200	35
33639	东台	建团1#配变	10	200	24
33640	东台	建团2#配变	10	200	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33641	东台	建团3#配变	10	200	35
33642	东台	建团4#配变	10	400	215
33643	东台	建团5#配变	10	200	4
33644	东台	建团6#配变	10	200	0
33645	东台	建团7#配变	10	200	85
33646	东台	梁一1#配变	10	200	31
33647	东台	梁一10#配变	10	200	42
33648	东台	梁一11#配变	10	200	64
33649	东台	梁一12#配变	10	200	59
33650	东台	梁一13#配变	10	200	117
33651	东台	梁一14#配变	10	200	87
33652	东台	梁一15#配变	10	400	267
33653	东台	梁一2#配变	10	400	175
33654	东台	梁一3#配变	10	200	40
33655	东台	梁一4#配变	10	200	36
33656	东台	梁一5#配变	10	200	100
33657	东台	梁一6#配变	10	200	76
33658	东台	梁一7#配变	10	200	60
33659	东台	梁一8#配变	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33660	东台	梁一9#配变	10	200	81
33661	东台	万港1#配变	10	400	155
33662	东台	万港10#配变	10	200	50
33663	东台	万港11#配变	10	200	37
33664	东台	万港12#配变	10	200	112
33665	东台	万港13#配变	10	200	80
33666	东台	万港14#配变	10	200	95
33667	东台	万港15#配变	10	200	78
33668	东台	万港16#配变	10	200	100
33669	东台	万港17#配变	10	200	0
33670	东台	万港18#配变	10	200	105
33671	东台	万港19#配变	10	400	203
33672	东台	万港2#配变	10	200	51
33673	东台	万港20#变	10	200	0
33674	东台	万港3#配变	10	200	46
33675	东台	万港4#配变	10	200	74
33676	东台	万港5#配变	10	200	99
33677	东台	万港6#配变	10	200	64
33678	东台	万港7#配变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33679	东台	万港8#配变	10	200	97
33680	东台	万港9#配变	10	200	43
33681	东台	安澜1#配变	10	200	16
33682	东台	安澜2#配变	10	200	32
33683	东台	安澜3#配变	10	200	0
33684	东台	安澜4#配变	10	200	62
33685	东台	安澜5#配变	10	200	3
33686	东台	安澜6#配变	10	200	79
33687	东台	安澜7#配变	10	200	104
33688	东台	安澜8#配变	10	400	231
33689	东台	安澜9#配变	10	400	0
33690	东台	富南11#配变	10	200	78
33691	东台	富南3#配变	10	200	77
33692	东台	富西7#配变	10	400	183
33693	东台	杭庄1#配变	10	200	28
33694	东台	杭庄10#配变	10	400	226
33695	东台	杭庄2#配变	10	200	73
33696	东台	杭庄3#配变	10	200	67
33697	东台	杭庄7#配变	10	400	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33698	东台	杭庄8#配变	10	200	73
33699	东台	杭庄9#配变	10	200	48
33700	东台	何庄10#配变	10	400	0
33701	东台	何庄4#配变	10	200	97
33702	东台	梁九1#配变	10	200	0
33703	东台	梁九10#配变	10	200	0
33704	东台	梁九11#配变	10	200	68
33705	东台	梁九12#配变	10	400	253
33706	东台	梁九13#配变	10	400	213
33707	东台	梁九14#配变	10	400	0
33708	东台	梁九15#配变	10	400	214
33709	东台	梁九2#配变	10	200	6
33710	东台	梁九3#配变	10	200	14
33711	东台	梁九4#配变	10	200	13
33712	东台	梁九6#配变	10	200	12
33713	东台	梁九8#配变	10	200	81
33714	东台	孟庄1#配变	10	200	79
33715	东台	孟庄10#配变	10	200	61
33716	东台	孟庄2#配变	10	200	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33717	东台	孟庄3#配变	10	400	210
33718	东台	孟庄4#配变	10	400	194
33719	东台	孟庄5#配变	10	200	46
33720	东台	孟庄6#配变	10	200	86
33721	东台	孟庄7#配变	10	400	226
33722	东台	孟庄8#配变	10	200	35
33723	东台	孟庄9#配变	10	200	71
33724	东台	同胜(2)#配变	10	200	38
33725	东台	同胜1#配变	10	400	203
33726	东台	同胜4#配变	10	200	56
33727	东台	同胜5#配变	10	200	34
33728	东台	同胜6#配变	10	200	16
33729	东台	同胜7#配变	10	200	84
33730	东台	同胜8#配变	10	200	0
33731	东台	万升1#配变	10	200	0
33732	东台	万升5#配变	10	400	182
33733	东台	万升7#配变	10	400	208
33734	东台	同胜3#配变	10	400	0
33735	东台	万升6#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33736	东台	万升8#配变	10	200	0
33737	东台	安庭雅居2#变	10	630	429
33738	东台	安庭雅居4#变	10	630	498
33739	东台	安庭雅居6#变	10	630	452
33740	东台	富民新区1#变	10	800	380
33741	东台	富南1#变	10	400	140
33742	东台	富南10#变	10	400	178
33743	东台	富南13#配变	10	400	16
33744	东台	富南6#变	10	400	182
33745	东台	富源广场1#变	10	400	233
33746	东台	万升10#变	10	200	73
33747	东台	万升9#变	10	200	75
33748	东台	圩里12#变	10	200	95
33749	东台	圩里3#变	10	200	10
33750	东台	富西2#配变	10	200	75
33751	东台	富西3#配变	10	200	77
33752	东台	富西6#配变	10	100	2
33753	东台	高横1#配变	10	200	58
33754	东台	高横2#配变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33755	东台	高横3#配变	10	200	63
33756	东台	高横4#配变	10	200	0
33757	东台	高横5#配变	10	200	3
33758	东台	高横6#配变	10	200	34
33759	东台	高横7#配变	10	400	224
33760	东台	高横8#配变	10	200	0
33761	东台	高横9#配变	10	200	67
33762	东台	竹林1#配变	10	200	93
33763	东台	竹林10#配变	10	200	99
33764	东台	竹林11#配变	10	200	100
33765	东台	竹林12#配变	10	400	197
33766	东台	竹林13#配变	10	200	105
33767	东台	竹林14#配变	10	250	142
33768	东台	竹林2#配变	10	200	14
33769	东台	竹林3#配变	10	200	57
33770	东台	竹林5#配变	10	200	69
33771	东台	竹林6#配变	10	400	179
33772	东台	竹林7#配变	10	200	86
33773	东台	竹林8#配变	10	200	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33774	东台	竹林9#配变	10	200	50
33775	东台	万升3#配变	10	200	29
33776	东台	万升4#配变	10	400	209
33777	东台	仿古街1#变	10	400	229
33778	东台	富安公用10#配变	10	200	45
33779	东台	富安公用11#配变	10	200	58
33780	东台	富安公用12#配变	10	200	74
33781	东台	富安公用13#配变	10	500	235
33782	东台	富安公用15#配变	10	400	147
33783	东台	富安公用16#配变	10	400	169
33784	东台	富安公用17#配变	10	400	105
33785	东台	富安公用18#配变	10	400	134
33786	东台	富安公用2#配变	10	400	62
33787	东台	富安公用20#配变	10	400	166
33788	东台	富安公用3#配变	10	400	0
33789	东台	富安公用4#配变	10	400	114
33790	东台	富安公用5#配变	10	400	58
33791	东台	富安公用6#配变	10	400	41
33792	东台	富安公用7#配变	10	400	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33793	东台	富安公用8#配变	10	400	76
33794	东台	富安集镇1#配变	10	200	95
33795	东台	富安集镇10#配变	10	400	0
33796	东台	富安集镇11#配变	10	200	59
33797	东台	富安集镇2#配变	10	400	240
33798	东台	富安集镇3#配变	10	400	255
33799	东台	富安集镇4#配变	10	200	72
33800	东台	富安集镇5#配变	10	400	178
33801	东台	富安集镇6#配变	10	200	49
33802	东台	富安集镇7#配变	10	200	42
33803	东台	富安集镇8#配变	10	100	2
33804	东台	富安集镇9#配变	10	400	271
33805	东台	富公用14#配变	10	400	177
33806	东台	高元9#配变	10	200	84
33807	东台	富北8#配变	10	200	44
33808	东台	富西4#配变	10	200	4
33809	东台	六垛1#配变	10	200	30
33810	东台	六垛5#配变	10	200	122
33811	东台	六垛6#配变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33812	东台	六垛9#配变	10	200	110
33813	东台	桑园2#配变	10	200	70
33814	东台	桑园4#配变	10	400	185
33815	东台	桑园5#配变	10	200	35
33816	东台	桑园6#配变	10	200	104
33817	东台	西场(5)#配变	10	400	229
33818	东台	西场1#配变	10	200	89
33819	东台	西场2#配变	10	200	0
33820	东台	西场3#配变	10	200	58
33821	东台	西场4#配变	10	200	67
33822	东台	西场6#配变	10	200	29
33823	东台	西场7#配变	10	200	66
33824	东台	西场8#配变	10	200	88
33825	东台	西场9#配变	10	200	81
33826	东台	竹林4#配变	10	400	260
33827	东台	宝塔1#配变	10	200	62
33828	东台	宝塔2#配变（节能变）	10	200	58
33829	东台	宝塔3#配变	10	200	50
33830	东台	宝塔4#配变（节能变）	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33831	东台	宝塔5#配变	10	200	47
33832	东台	宝塔7#配变	10	200	91
33833	东台	宝塔8#配变	10	200	111
33834	东台	陈风(5)#配变	10	200	51
33835	东台	陈风1#配变	10	200	67
33836	东台	陈风10#配变	10	200	69
33837	东台	陈风11#配变	10	400	24
33838	东台	陈风2#配变	10	200	54
33839	东台	陈风3#配变	10	200	7
33840	东台	陈风4#配变	10	200	44
33841	东台	陈风6#配变	10	200	18
33842	东台	陈风7#配变100KVA(利用)	10	100	5
33843	东台	陈风8#配变	10	100	2
33844	东台	陈风9#配变	10	100	0
33845	东台	丁余1#配变	10	200	31
33846	东台	丁余2#配变	10	200	53
33847	东台	丁余3#配变	10	200	92
33848	东台	丁余4#配变	10	200	52
33849	东台	丁余5#配变	10	400	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33850	东台	丁余6#配变	10	400	69
33851	东台	丁余7#配变	10	200	79
33852	东台	丁余8#配变	10	200	69
33853	东台	何庄9#配变	10	200	101
33854	东台	九灶5#配变	10	200	77
33855	东台	九灶8#配变	10	400	227
33856	东台	卢灶(6)#配变	10	200	65
33857	东台	卢灶1#配变	10	200	0
33858	东台	卢灶10#配变	10	100	0
33859	东台	卢灶11#配变	10	200	71
33860	东台	卢灶12#配变	10	200	0
33861	东台	卢灶13#配变	10	200	83
33862	东台	卢灶2#配变（节能变）	10	200	57
33863	东台	卢灶3#配变	10	400	189
33864	东台	卢灶4#配变	10	400	233
33865	东台	卢灶5#配变	10	400	202
33866	东台	卢灶7#配变	10	400	253
33867	东台	卢灶8#配变	10	200	33
33868	东台	卢灶9#配变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33869	东台	勤丰1#配变（节能变）	10	200	114
33870	东台	勤丰10#配变	10	200	115
33871	东台	勤丰11#配变	10	200	13
33872	东台	勤丰2#配变	10	200	0
33873	东台	勤丰4#配变	10	200	59
33874	东台	勤丰5#配变	10	400	261
33875	东台	勤丰6#配变	10	200	44
33876	东台	勤丰7#配变	10	200	47
33877	东台	勤丰8#配变	10	200	72
33878	东台	勤丰9#配变	10	200	74
33879	东台	砖桥14#配变	10	200	77
33880	东台	砖桥3#配变	10	400	125
33881	东台	宝塔6#配变	10	400	234
33882	东台	何庄6#配变	10	200	25
33883	东台	民团1#配变（节能变）	10	200	0
33884	东台	民团10#配变	10	200	109
33885	东台	民团2#配变	10	200	71
33886	东台	民团3#配变（节能变）	10	200	75
33887	东台	民团4#配变	10	400	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33888	东台	民团5#配变	10	200	27
33889	东台	民团6#配变	10	400	196
33890	东台	民团7#配变	10	200	76
33891	东台	民团8#配变	10	200	0
33892	东台	民团9#配变	10	100	15
33893	东台	潘陈1#配变	10	200	15
33894	东台	潘陈3#配变	10	200	100
33895	东台	潘陈4#配变（节能变）	10	200	56
33896	东台	潘陈5#配变	10	200	50
33897	东台	潘陈6#配变	10	400	172
33898	东台	潘陈7#配变	10	200	31
33899	东台	潘陈8#配变	10	200	99
33900	东台	潘陈二配变	10	400	161
33901	东台	周坝(5)#配变	10	200	64
33902	东台	周坝(6)#配变	10	200	74
33903	东台	周坝1#配变	10	200	22
33904	东台	周坝2#配变	10	200	0
33905	东台	周坝3#配变	10	200	86
33906	东台	周坝4#配变	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33907	东台	周坝7#配变	10	200	94
33908	东台	周坝8#配变(节能变)	10	200	105
33909	东台	周坝9#配变	10	200	123
33910	东台	砖桥(6)#配变	10	400	58
33911	东台	砖桥(7)#配变	10	200	73
33912	东台	砖桥1#配变	10	200	57
33913	东台	砖桥10#变	10	200	51
33914	东台	砖桥11#配变	10	200	31
33915	东台	砖桥12#配变	10	200	67
33916	东台	砖桥2#配变	10	400	101
33917	东台	砖桥4#配变	10	100	17
33918	东台	砖桥5#配变	10	200	75
33919	东台	砖桥8#配变	10	200	26
33920	东台	砖桥9#配变	10	200	95
33921	东台	安乐(2)#配变	10	200	32
33922	东台	安乐(5)#配变	10	200	73
33923	东台	安乐(7)#配变	10	200	56
33924	东台	安乐3#配变（节能变）	10	200	79
33925	东台	安乐6#配变	10	200	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33926	东台	安乐8#配变	10	200	107
33927	东台	丰富2#配变	10	200	37
33928	东台	丰富7#配变	10	200	79
33929	东台	丰富9#配变	10	200	88
33930	东台	弓湾1#配变	10	200	48
33931	东台	弓湾2#配变	10	200	0
33932	东台	弓湾3#配变	10	200	72
33933	东台	弓湾4#配变	10	200	85
33934	东台	弓湾5#配变	10	200	57
33935	东台	弓湾6#配变	10	200	87
33936	东台	弓湾7#配变	10	200	81
33937	东台	弓湾8#配变	10	200	57
33938	东台	弓湾9#配变	10	200	110
33939	东台	上灶(6)#配变	10	200	83
33940	东台	上灶3#配变	10	200	63
33941	东台	上灶7#配变	10	200	0
33942	东台	上灶9#配变(节能变)	10	200	65
33943	东台	十灶(1)#配变	10	200	58
33944	东台	十灶10#配变	10	100	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33945	东台	十灶2#配变	10	200	52
33946	东台	十灶3#配变	10	200	0
33947	东台	十灶6#配变	10	200	64
33948	东台	十灶7#配变	10	200	85
33949	东台	十灶9#配变	10	200	82
33950	东台	王沙1#配变	10	200	46
33951	东台	王沙10#配变	10	200	61
33952	东台	王沙11#配变	10	200	37
33953	东台	王沙12#配变	10	200	94
33954	东台	王沙13#配变	10	200	118
33955	东台	王沙14#配变	10	200	107
33956	东台	王沙2#配变	10	400	150
33957	东台	王沙3#配变	10	200	87
33958	东台	王沙4#配变	10	200	97
33959	东台	王沙5#配变	10	200	77
33960	东台	王沙6#配变	10	200	75
33961	东台	王沙7#配变	10	200	80
33962	东台	王沙8#配变	10	200	88
33963	东台	王沙9#配变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33964	东台	灶港1#配变	10	200	84
33965	东台	灶港10#配变	10	400	212
33966	东台	灶港11#配变	10	200	0
33967	东台	灶港12#配变	10	200	114
33968	东台	灶港2#配变	10	200	62
33969	东台	灶港3#配变	10	200	23
33970	东台	灶港4#配变	10	200	70
33971	东台	灶港5#配变	10	200	48
33972	东台	灶港6#配变	10	200	0
33973	东台	灶港7#配变	10	200	60
33974	东台	灶港8#配变	10	200	74
33975	东台	灶港9#配变	10	200	97
33976	东台	丰富4#配变	10	200	27
33977	东台	富东公用1#配变	10	400	107
33978	东台	富东公用10#配变	10	200	83
33979	东台	富东公用12#配变	10	400	141
33980	东台	富东公用13#配变	10	400	149
33981	东台	富东公用14#配变	10	400	163
33982	东台	富东公用15#配变	10	400	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33983	东台	富东公用16#配变	10	400	131
33984	东台	富东公用17#配变	10	400	172
33985	东台	富东公用18#配变	10	400	179
33986	东台	富东公用19#配变	10	200	85
33987	东台	富东公用2#配变	10	400	0
33988	东台	富东公用21#配变	10	400	185
33989	东台	富东公用22#配变	10	400	120
33990	东台	富东公用23#配变	10	200	15
33991	东台	富东公用24#配变	10	400	85
33992	东台	富东公用4#配变	10	200	98
33993	东台	富东公用5#配变	10	400	74
33994	东台	富东公用7#配变	10	400	151
33995	东台	富东公用8#配变	10	400	143
33996	东台	富东公用9#配变	10	200	40
33997	东台	集富4#配变	10	200	60
33998	东台	桥梓3#配变	10	400	111
33999	东台	团结(9)#配变	10	400	129
34000	东台	团结11#配变	10	200	25
34001	东台	团结2#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34002	东台	团结6#配变	10	200	9
34003	东台	何庄3#配变	10	200	0
34004	东台	万升2#配变	10	200	79
34005	东台	圩里(6)#变	10	200	17
34006	东台	圩里4#变	10	200	68
34007	东台	圩里8#配变	10	200	0
34008	东台	圩里9#变	10	200	13
34009	东台	集富5#配变	10	200	0
34010	东台	米港1#变	10	400	247
34011	东台	米港2#配变（节能变）	10	200	72
34012	东台	米港6#配变（节能变）	10	200	57
34013	东台	米港7#配变	10	200	45
34014	东台	米港8#配变	10	200	69
34015	东台	米港9#配变（节能变）	10	200	16
34016	东台	桥梓(1)#配变	10	200	16
34017	东台	桥梓2#配变	10	200	43
34018	东台	桥梓4#配变	10	200	111
34019	东台	桥梓5#配变	10	400	218
34020	东台	桥梓6#配变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34021	东台	三九1#配变	10	200	22
34022	东台	三九10#配变	10	200	55
34023	东台	三九12#配变	10	100	4
34024	东台	三九13#配变	10	100	28
34025	东台	三九2#配变	10	200	26
34026	东台	三九3#配变	10	400	196
34027	东台	三九5#配变	10	200	8
34028	东台	三九6#配变	10	200	59
34029	东台	三九8#配变	10	200	16
34030	东台	团结(4)#配变	10	400	166
34031	东台	团结5#配变	10	200	70
34032	东台	团结7#配变	10	200	36
34033	东台	团结8#配变	10	200	4
34034	东台	许灶(6)#配变	10	200	45
34035	东台	许灶1#配变	10	200	57
34036	东台	许灶2#配变	10	200	87
34037	东台	许灶3#配变	10	200	81
34038	东台	许灶4配变	10	200	56
34039	东台	许灶5#配变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34040	东台	许灶7#配变	10	200	56
34041	东台	许灶8#配变	10	200	74
34042	东台	仲灶1#配变	10	200	71
34043	东台	仲灶11#配变	10	200	50
34044	东台	仲灶12#配变	10	200	97
34045	东台	仲灶3#配变	10	200	106
34046	东台	仲灶4#配变	10	200	78
34047	东台	复听11#配变	10	200	106
34048	东台	复听12#配变	10	200	102
34049	东台	何庄1#配变	10	250	101
34050	东台	何庄2#配变	10	200	0
34051	东台	何庄5#配变（节能变）	10	400	171
34052	东台	何庄7#配变	10	200	67
34053	东台	何庄8#配变	10	200	90
34054	东台	上团(3)#配变	10	200	11
34055	东台	上团(5)#配变	10	400	209
34056	东台	上团(6)#配变	10	200	64
34057	东台	上团1#配变	10	200	68
34058	东台	上团10#配变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34059	东台	上团11#配变	10	200	108
34060	东台	上团12#配变	10	200	79
34061	东台	上团13#配变	10	200	11
34062	东台	上团2#配变	10	200	50
34063	东台	上团4#配变	10	400	161
34064	东台	上团7#配变	10	200	61
34065	东台	上团8#配变	10	200	69
34066	东台	上团9#配变	10	200	91
34067	东台	圩里(7)#配变	10	200	85
34068	东台	圩里1#配变	10	200	36
34069	东台	圩里10#配变	10	200	101
34070	东台	圩里11#配变	10	200	15
34071	东台	圩里2#配变	10	200	27
34072	东台	乘胜18#配变	10	200	97
34073	东台	乘胜19#配变	10	200	86
34074	东台	乘胜4#配变	10	200	93
34075	东台	乘胜7#配变	10	200	84
34076	东台	乘胜9#配变	10	200	50
34077	东台	铁久(10)#配变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34078	东台	铁久3#配变（节能变）	10	200	10
34079	东台	团结1#配变	10	200	21
34080	东台	王桑(9)#配变	10	200	68
34081	东台	王桑10#配变	10	200	79
34082	东台	王桑12#配变	10	200	34
34083	东台	王桑16#配变	10	315	88
34084	东台	王桑3#配变	10	400	119
34085	东台	王桑4#配变（节能变）	10	200	54
34086	东台	王桑5#配变（节能变）	10	200	48
34087	东台	王桑8#配变（节能变）	10	200	31
34088	东台	五里2#配变	10	200	68
34089	东台	五里4#配变	10	200	13
34090	东台	五里5#配变	10	200	66
34091	东台	五里7#配变	10	200	61
34092	东台	小东(2)#配变	10	200	0
34093	东台	小东(8)#配变	10	200	69
34094	东台	小东1#配变	10	200	35
34095	东台	小东4#配变	10	200	22
34096	东台	小东7#配变	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34097	东台	小东9#配变	10	200	72
34098	东台	公用11#配变.	10	400	200
34099	东台	公用6#配变	10	200	56
34100	东台	前胜13#配变	10	200	89
34101	东台	前胜6#配变	10	200	48
34102	东台	三九11#配变	10	200	74
34103	东台	三九14#配变	10	400	203
34104	东台	三九4#配变	10	200	45
34105	东台	三九7#配变	10	200	107
34106	东台	三九9#配变	10	200	98
34107	东台	三元1#配变	10	200	0
34108	东台	三元10#配变	10	200	80
34109	东台	三元11#配变	10	200	43
34110	东台	三元12#配变	10	200	72
34111	东台	三元13#配变	10	200	56
34112	东台	三元2#配变	10	200	25
34113	东台	三元3#配变	10	200	22
34114	东台	三元4#配变	10	200	62
34115	东台	三元5#配变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34116	东台	三元6#配变	10	200	79
34117	东台	三元7#配变	10	200	77
34118	东台	三元8#配变	10	400	197
34119	东台	三元9#配变	10	200	73
34120	东台	团结(3)#配变	10	400	244
34121	东台	团结10#配变	10	400	175
34122	东台	团结12#配变	10	200	67
34123	东台	五里3#配变	10	200	45
34124	东台	五里6#配变	10	200	54
34125	东台	仲灶10#配变	10	200	57
34126	东台	仲灶13#配变	10	200	81
34127	东台	仲灶14#配变	10	125	33
34128	东台	仲灶15#配变	10	100	34
34129	东台	仲灶16#配变	10	100	17
34130	东台	仲灶17#配变	10	200	100
34131	东台	仲灶18#配变	10	400	254
34132	东台	仲灶2#配变	10	200	42
34133	东台	仲灶5#配变	10	100	24
34134	东台	仲灶6#配变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34135	东台	仲灶7#配变	10	200	65
34136	东台	仲灶8#配变	10	200	70
34137	东台	仲灶9#配变	10	200	116
34138	东台	安庭雅居1#变	10	630	385
34139	东台	安庭雅居3#变	10	630	384
34140	东台	安庭雅居5#变	10	630	387
34141	东台	乘胜11#配变	10	400	127
34142	东台	乘胜12#配变（节能变）	10	200	74
34143	东台	乘胜14#变	10	200	112
34144	东台	乘胜16#配变	10	200	82
34145	东台	乘胜2#配变	10	200	57
34146	东台	乘胜3#配变	10	200	23
34147	东台	乘胜6#配变	10	200	37
34148	东台	富泰佳园1#变	10	630	349
34149	东台	富泰佳园2#变	10	630	329
34150	东台	富泰佳园3#变	10	630	412
34151	东台	富泰佳园4#变	10	630	394
34152	东台	富源广场2#变	10	400	191
34153	东台	王桑(1)#配变	10	200	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34154	东台	王桑(7)#配变	10	200	98
34155	东台	王桑11#配变	10	400	240
34156	东台	王桑13#配变	10	200	0
34157	东台	王桑14#配变	10	200	57
34158	东台	王桑15#配变（节能变）	10	200	4
34159	东台	王桑2#配变	10	200	14
34160	东台	王桑6#配变	10	200	0
34161	东台	圩里5#配变	10	315	69
34162	东台	园艺14#配变	10	400	202
34163	东台	安乐1#配变	10	400	217
34164	东台	安乐4#配变（节能变）	10	400	259
34165	东台	丰富1#配变	10	400	145
34166	东台	丰富5#配变	10	400	186
34167	东台	丰富6#配变	10	200	89
34168	东台	丰富8#配变	10	200	67
34169	东台	复听(6)#配变	10	250	75
34170	东台	复听(8)#配变	10	200	44
34171	东台	复听1#配变（节能变）	10	200	88
34172	东台	复听10#配变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34173	东台	复昕2#配变	10	200	36
34174	东台	复昕3#配变	10	400	269
34175	东台	复昕4#配变	10	200	95
34176	东台	复昕5#配变	10	200	89
34177	东台	复昕7#配变	10	250	41
34178	东台	复昕9#配变	10	400	268
34179	东台	九灶1#配变	10	200	88
34180	东台	九灶10#配变	10	200	107
34181	东台	九灶2#配变（节能变）	10	200	60
34182	东台	九灶3#配变	10	200	29
34183	东台	九灶4#配变（节能变）	10	200	91
34184	东台	九灶6#配变	10	200	69
34185	东台	九灶9#配变	10	200	96
34186	东台	勤丰3#配变	10	200	88
34187	东台	上灶1#配变	10	200	73
34188	东台	上灶10#配变	10	200	84
34189	东台	上灶11#配变	10	200	96
34190	东台	上灶2#配变	10	200	62
34191	东台	上灶4#配变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34192	东台	上灶5#配变	10	200	92
34193	东台	上灶8#配变	10	200	61
34194	东台	十灶4#配变	10	200	79
34195	东台	五里1#配变	10	200	101
34196	东台	永富1#配变	10	400	56
34197	东台	永富2#配变	10	200	43
34198	东台	永富3#配变	10	400	174
34199	东台	永富4#配变	10	400	270
34200	东台	永富5#配变	10	200	72
34201	东台	永富6#配变	10	400	190
34202	东台	永富七配变	10	400	234
34203	东台	边闸六配变	10	200	15
34204	东台	近海六配变	10	200	78
34205	东台	近海七配变	10	400	107
34206	东台	近海四配变	10	400	22
34207	东台	近海五配变	10	400	0
34208	东台	近海一配变	10	200	23
34209	东台	农场二配变(弼港)	10	200	132
34210	东台	农场三配变（弼港）	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34211	东台	农场一配变(弢港)	10	200	0
34212	东台	双墩3#配变	10	200	40
34213	东台	双墩八配变	10	200	60
34214	东台	双墩二配变	10	400	162
34215	东台	双墩九配变	10	200	71
34216	东台	双墩六配变	10	200	62
34217	东台	双墩七配变	10	400	231
34218	东台	双墩十二配变	10	200	111
34219	东台	双墩十配变	10	200	114
34220	东台	双墩十三配变	10	200	102
34221	东台	双墩十四配变	10	200	26
34222	东台	双墩十一配变	10	200	101
34223	东台	双墩四配变	10	200	21
34224	东台	双墩五配变	10	200	86
34225	东台	双墩一配变	10	200	3
34226	东台	新川六配变	10	200	104
34227	东台	新川七配变	10	200	116
34228	东台	新川四配变	10	400	269
34229	东台	新东集镇八配变	10	400	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34230	东台	新东集镇二配变	10	400	174
34231	东台	新东集镇九配变	10	200	49
34232	东台	新东集镇六配变	10	200	0
34233	东台	新东集镇七配变	10	400	106
34234	东台	新东集镇三配变	10	400	160
34235	东台	新东集镇四配变	10	400	48
34236	东台	新东集镇五配变	10	200	51
34237	东台	新东集镇一配变	10	400	105
34238	东台	新垦二配变	10	200	0
34239	东台	新垦三配变	10	400	125
34240	东台	新垦四配变	10	200	25
34241	东台	新垦一配变	10	400	115
34242	东台	迎富三配变	10	200	95
34243	东台	渔舍八配变	10	200	122
34244	东台	渔舍二配变	10	200	112
34245	东台	渔舍七配变	10	200	13
34246	东台	渔舍三配变	10	200	95
34247	东台	渔舍四配变	10	200	106
34248	东台	渔舍一配变	10	400	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34249	东台	边闸十二配变	10	200	100
34250	东台	川港二配变	10	200	33
34251	东台	川港六配变	10	200	114
34252	东台	川港七配变	10	200	96
34253	东台	川港三配变	10	200	97
34254	东台	川港四配变	10	200	103
34255	东台	川港五配变	10	400	217
34256	东台	川港一配变	10	200	0
34257	东台	二合八配变	10	100	20
34258	东台	二合二配变	10	400	233
34259	东台	二合九配变	10	200	90
34260	东台	二合六配变	10	200	63
34261	东台	二合七配变	10	200	74
34262	东台	二合三配变	10	400	211
34263	东台	二合十二配变	10	200	114
34264	东台	二合十配变	10	200	98
34265	东台	二合十三配变	10	200	111
34266	东台	二合十四配变	10	400	102
34267	东台	二合十一配变	10	400	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34268	东台	二合四配变	10	200	90
34269	东台	二合五配变	10	200	33
34270	东台	二合一配变	10	200	71
34271	东台	双龙二配变	10	200	89
34272	东台	双龙一配变	10	200	95
34273	东台	新港八配变	10	200	49
34274	东台	新港二配变	10	400	212
34275	东台	新港六配变	10	200	65
34276	东台	新港七配变	10	200	75
34277	东台	新港三配变	10	200	34
34278	东台	新港四配变	10	400	162
34279	东台	新港五配变	10	400	180
34280	东台	新港一配变	10	400	102
34281	东台	渔舍六配变	10	200	107
34282	东台	渔舍五配变	10	160	81
34283	东台	近海八配变	10	200	0
34284	东台	近海二配变	10	200	67
34285	东台	近海三配变	10	200	94
34286	东台	新川二配变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34287	东台	新川三配变	10	400	232
34288	东台	新川五配变	10	200	66
34289	东台	新川一配变	10	400	251
34290	东台	港城新村二配变	10	800	422
34291	东台	港城新村一配变	10	800	489
34292	东台	海堤二配变	10	400	188
34293	东台	海堤三配变	10	400	210
34294	东台	海堤一配变	10	200	94
34295	东台	尖北二配变	10	400	201
34296	东台	尖北六配变	10	400	250
34297	东台	尖北三配变	10	200	71
34298	东台	尖北四配变	10	200	73
34299	东台	尖北五配变	10	200	44
34300	东台	尖北一配变	10	200	17
34301	东台	尖南二配变	10	400	202
34302	东台	尖南六配变	10	200	60
34303	东台	尖南七配变	10	200	0
34304	东台	尖南三配变	10	400	166
34305	东台	尖南四配变	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34306	东台	尖南五配变	10	400	171
34307	东台	尖南一配变	10	200	90
34308	东台	弢西七配变	10	200	21
34309	东台	六里1#配变	10	400	164
34310	东台	六里八配变	10	200	12
34311	东台	六里二配变	10	400	216
34312	东台	六里七配变	10	200	25
34313	东台	六里三配变	10	200	51
34314	东台	碧海云居#1变	10	630	496
34315	东台	碧海云居#3变	10	630	503
34316	东台	碧海云居#5变	10	630	488
34317	东台	碧海云居#7变	10	630	504
34318	东台	弢城华庭2#变压器	10	630	422
34319	东台	弢城华庭4#变压器	10	630	476
34320	东台	弢西八配变	10	200	41
34321	东台	弢西二配变	10	200	0
34322	东台	弢西六配变	10	200	28
34323	东台	弢西三配变	10	200	146
34324	东台	弢西五配变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34325	东台	弢西一配变	10	400	176
34326	东台	开发区二配变	10	500	354
34327	东台	东港2#箱变	10	630	0
34328	东台	东港3#箱变	10	630	0
34329	东台	东港4#箱变	10	630	0
34330	东台	东港五配变	10	400	0
34331	东台	东港一配变	10	400	0
34332	东台	海渔二配变	10	400	0
34333	东台	海渔三配变	10	200	0
34334	东台	海渔五配变	10	400	0
34335	东台	海渔一配变	10	400	0
34336	东台	黄海二配变.	10	400	0
34337	东台	黄海六配变	10	400	0
34338	东台	弢港1#箱变	10	630	0
34339	东台	弢港二配变	10	200	0
34340	东台	弢港四配变	10	400	0
34341	东台	弢南六配变	10	400	0
34342	东台	弢南七配变	10	400	0
34343	东台	弢南十一配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34344	东台	弢南一配变	10	400	0
34345	东台	幸福家园1#箱变	10	400	0
34346	东台	开发区一台片	10	400	85
34347	东台	天源城#1箱变	10	500	254
34348	东台	天源城#2箱变	10	500	248
34349	东台	天源城#3箱变320155003	10	630	340
34350	东台	碧海云居#2变	10	630	481
34351	东台	碧海云居#4变	10	630	504
34352	东台	碧海云居#6变	10	630	479
34353	东台	碧海云居#8变	10	630	497
34354	东台	海渔四配变	10	400	70
34355	东台	黄海1#箱变	10	630	136
34356	东台	黄海4#箱变	10	630	261
34357	东台	黄海5#箱变	10	630	344
34358	东台	黄海三配变	10	200	52
34359	东台	弢港三配变	10	200	53
34360	东台	弢港五配变	10	400	224
34361	东台	弢西四配变	10	400	161
34362	东台	六里9#箱变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34363	东台	六里六配变	10	400	208
34364	东台	六里四配变	10	400	39
34365	东台	六里五配变	10	400	0
34366	东台	天源城4#箱变	10	630	321
34367	东台	天源城六配变	10	800	321
34368	东台	天源城五配变	10	800	389
34369	东台	镇海1#箱变	10	630	306
34370	东台	镇海4#箱变	10	630	318
34371	东台	镇海7#箱变	10	630	329
34372	东台	镇海二配变	10	400	106
34373	东台	镇海六配变	10	400	188
34374	东台	镇海三配变	10	200	1
34375	东台	镇海五配变	10	400	78
34376	东台	征洋1#箱变	10	630	275
34377	东台	征洋2#箱变	10	630	214
34378	东台	征洋7#箱变	10	630	263
34379	东台	征洋9#箱变	10	630	0
34380	东台	征洋八配变	10	400	48
34381	东台	征洋六配变	10	400	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34382	东台	征洋三配变	10	400	106
34383	东台	征洋四配变	10	400	0
34384	东台	弼南八配变	10	200	12
34385	东台	弼南二配变	10	400	129
34386	东台	弼南三配变	10	200	31
34387	东台	弼南十配变	10	200	103
34388	东台	弼南四配变	10	400	170
34389	东台	弼南五配变	10	200	92
34390	东台	迎富二配变	10	200	39
34391	东台	迎富一配变	10	200	113
34392	东台	征洋五配变	10	315	143
34393	东台	边闸八配变	10	400	193
34394	东台	边闸二配变	10	200	69
34395	东台	边闸九配变	10	200	108
34396	东台	边闸七配变	10	200	114
34397	东台	边闸三配变	10	200	84
34398	东台	边闸十六配变	10	200	90
34399	东台	边闸十配变	10	200	62
34400	东台	边闸十七配变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34401	东台	边闸十三配变	10	200	102
34402	东台	边闸十四配变	10	200	103
34403	东台	边闸十五配变	10	400	262
34404	东台	边闸十一配变	10	200	97
34405	东台	边闸四配变	10	200	89
34406	东台	边闸五配变	10	200	89
34407	东台	边闸一配变	10	100	23
34408	东台	堤利八配变	10	200	0
34409	东台	堤利二配变	10	200	64
34410	东台	堤利二十二配变	10	200	54
34411	东台	堤利二十配变	10	200	95
34412	东台	堤利九配变	10	400	142
34413	东台	堤利六配变	10	200	103
34414	东台	堤利七配变	10	400	235
34415	东台	堤利三配变	10	400	261
34416	东台	堤利十八配变	10	200	110
34417	东台	堤利十二配变	10	400	212
34418	东台	堤利十九配变	10	200	74
34419	东台	堤利十六配变	10	200	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34420	东台	堤利十配变	10	400	239
34421	东台	堤利十七配变	10	200	83
34422	东台	堤利十三配变	10	200	97
34423	东台	堤利十四配变	10	200	73
34424	东台	堤利十五配变	10	200	86
34425	东台	堤利十一配变	10	400	206
34426	东台	堤利四配变	10	200	61
34427	东台	堤利五配变	10	200	34
34428	东台	堤利一配变	10	315	2
34429	东台	弼城华庭1#变压器	10	630	437
34430	东台	弼城华庭3#变压器	10	630	441
34431	东台	一分场1#配变	10	400	283
34432	东台	一分场12#配变	10	200	77
34433	东台	一分场3#配变	10	400	281
34434	东台	一分场4#配变	10	400	277
34435	东台	一分场5#配变	10	400	246
34436	东台	一分场7#配变	10	400	257
34437	东台	一分场9#配变	10	400	121
34438	东台	港城首府#1	20	800	554

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34439	东台	港城首府#2	20	800	550
34440	东台	港城首府#3变压器	20	630	428
34441	东台	港城首府#4变压器	20	630	385
34442	东台	沪港名苑2#变压器	20	800	509
34443	东台	沪港名苑4#配变	20	800	502
34444	东台	西湖墅园1#配变	20	800	438
34445	东台	西湖墅园12#配变	20	630	431
34446	东台	西湖墅园7#配变	20	630	487
34447	东台	西湖墅园9#配变	20	630	461
34448	东台	八里人家1#箱变	10	630	246
34449	东台	八里人家2#箱变	10	630	224
34450	东台	八里人家3变压器	10	630	333
34451	东台	八里人家4号箱变压器	10	630	300
34452	东台	八里人家5号变压器	10	630	471
34453	东台	东方二配变	10	200	83
34454	东台	东方六配变	10	400	212
34455	东台	东方七配变	10	400	261
34456	东台	东方三配变	10	200	28
34457	东台	东方四配变	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34458	东台	东方五配变	10	200	61
34459	东台	东方一配变	10	200	62
34460	东台	风洼二配变	10	400	235
34461	东台	风洼三配变	10	200	77
34462	东台	风洼四配变	10	400	207
34463	东台	风洼一配变	10	400	203
34464	东台	王港六配变	10	400	227
34465	东台	王港七配变	10	400	227
34466	东台	王港十配变	10	200	106
34467	东台	王港四配变	10	400	158
34468	东台	王港五配变	10	400	229
34469	东台	王港一配变	10	400	183
34470	东台	新曹集镇八配变	10	400	124
34471	东台	新曹集镇一变压器	10	500	82
34472	东台	新海二配变.	10	200	74
34473	东台	新海六配变.	10	200	51
34474	东台	新海七配变.	10	200	101
34475	东台	新海三配变.	10	200	84
34476	东台	新海四配变.	10	200	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34477	东台	新海五配变.	10	200	46
34478	东台	新海一配变.	10	200	64
34479	东台	新先八配变	10	200	46
34480	东台	新先二配变	10	200	71
34481	东台	新先九配变	10	200	56
34482	东台	新先六配变	10	100	30
34483	东台	新先七配变	10	400	209
34484	东台	新先三配变	10	200	78
34485	东台	新先十二配变	10	200	97
34486	东台	新先十六配变	10	200	78
34487	东台	新先十配变	10	200	60
34488	东台	新先十三配变	10	200	93
34489	东台	新先十四配变	10	200	88
34490	东台	新先十一配变	10	200	126
34491	东台	新先四配变	10	200	78
34492	东台	新先五配变	10	200	69
34493	东台	新先一配变	10	200	52
34494	东台	新镇二配变	10	400	235
34495	东台	新镇十二配变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34496	东台	新镇十三配变	10	200	80
34497	东台	新镇十四配变	10	200	93
34498	东台	新镇四配变	10	200	79
34499	东台	场部2#配变	10	500	328
34500	东台	场部3#配变	10	630	411
34501	东台	何垛1#配变	10	400	248
34502	东台	何垛2#配变	10	400	238
34503	东台	何垛3#配变	10	400	244
34504	东台	何垛4#配变	10	400	178
34505	东台	何垛41连1#配变	10	200	21
34506	东台	何垛5#配变	10	400	247
34507	东台	何垛6#配变	10	400	251
34508	东台	建新12#配变	10	400	230
34509	东台	建新13#配变	10	400	104
34510	东台	茂林1#配变	10	400	233
34511	东台	茂林10#配变	10	200	65
34512	东台	茂林2#配变	10	200	93
34513	东台	茂林3#配变	10	400	244
34514	东台	茂林5#配变	10	400	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34515	东台	茂林6#配变	10	200	69
34516	东台	茂林7#配变	10	400	201
34517	东台	茂林8#配变	10	400	264
34518	东台	茂林9#配变	10	400	182
34519	东台	农场文化楼1#配变	10	400	161
34520	东台	农场医院1#配变	10	400	247
34521	东台	农场医院2#配变	10	400	219
34522	东台	农场医院3#配变	10	400	222
34523	东台	农场医院4#配变	10	400	259
34524	东台	农科站1#配变	10	200	72
34525	东台	三厂1#配变	10	400	145
34526	东台	三厂2#配变	10	400	187
34527	东台	三厂3#配变	10	400	248
34528	东台	世纪花园1#箱变	10	500	236
34529	东台	水产1#配变	10	400	122
34530	东台	水产4#配变	10	400	193
34531	东台	丝厂1#配变	10	400	120
34532	东台	丝厂2#配变	10	400	270
34533	东台	丝厂3#配变	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34534	东台	丝厂4#配变	10	400	201
34535	东台	丝厂5#配变	10	400	196
34536	东台	丝厂6#配变	10	400	39
34537	东台	校东新村1#配变	10	200	53
34538	东台	校东新村2#配变	10	200	95
34539	东台	校东新村3#配变	10	200	97
34540	东台	育才1#配变	10	400	195
34541	东台	育才2#配变	10	400	254
34542	东台	育才3#配变	10	400	264
34543	东台	育才4#配变	10	400	178
34544	东台	育才5#配变	10	400	191
34545	东台	育才6#配变	10	400	254
34546	东台	育才7#配变	10	400	212
34547	东台	育才8#配变	10	400	70
34548	东台	育才9#配变	10	400	222
34549	东台	育才学校1#配变	10	400	274
34550	东台	育才学校2#配变	10	400	190
34551	东台	育才学校3#配变	10	400	227
34552	东台	八里二配变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34553	东台	八里三配变	10	200	51
34554	东台	八里四配变	10	400	240
34555	东台	八里一配变	10	200	95
34556	东台	潘堡八配变	10	200	69
34557	东台	潘堡二配变	10	200	67
34558	东台	潘堡九配变	10	200	112
34559	东台	潘堡六配变	10	400	263
34560	东台	潘堡七配变	10	200	73
34561	东台	潘堡三配变	10	200	17
34562	东台	潘堡十配变	10	200	91
34563	东台	潘堡十一配变	10	200	130
34564	东台	潘堡四配变	10	200	72
34565	东台	潘堡五配变	10	400	261
34566	东台	潘堡一配变	10	400	252
34567	东台	新联61连1配变	10	100	51
34568	东台	盐坝18连8#配变	10	400	93
34569	东台	盐村二配变	10	200	121
34570	东台	盐村六配变	10	400	204
34571	东台	何垛41连2#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34572	东台	何垛41连3#配变	10	200	0
34573	东台	何垛41连4#配变	10	200	0
34574	东台	何垛41连5#配变	10	400	0
34575	东台	何垛41连6#配变	10	200	0
34576	东台	何垛41连7#配变	10	400	0
34577	东台	花东1#配变	10	400	0
34578	东台	花东2#配变	10	400	0
34579	东台	花西1#配变	10	400	0
34580	东台	花西2#配变	10	400	0
34581	东台	花西3#配变	10	400	0
34582	东台	花西4#配变	10	400	0
34583	东台	花中1#配变	10	400	0
34584	东台	花中2#配变	10	400	0
34585	东台	花中3#配变	10	200	0
34586	东台	建新11#配变	10	400	0
34587	东台	水产2#配变	10	400	0
34588	东台	孙东44连3#配变	10	400	0
34589	东台	直属连1#配变	10	400	0
34590	东台	直属连2#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34591	东台	直属连3#配变	10	400	0
34592	东台	直属连4#配变	10	400	0
34593	东台	直属连5#配变	10	400	0
34594	东台	花川1#配变	10	400	193
34595	东台	花川2#配变	10	400	174
34596	东台	花川3#配变	10	400	210
34597	东台	花川4#配变	10	400	239
34598	东台	华翔1#配变	10	400	162
34599	东台	华翔2#配变	10	400	100
34600	东台	华翔3#配变	10	400	140
34601	东台	华翔4#配变	10	400	175
34602	东台	华翔5#配变	10	100	32
34603	东台	孙东42连1#配变	10	400	215
34604	东台	孙东42连2#配变	10	400	250
34605	东台	孙东42连3#配变	10	400	270
34606	东台	孙东43连1#配变	10	400	245
34607	东台	孙东43连2#配变	10	400	269
34608	东台	孙东44连1#配变	10	400	266
34609	东台	孙东44连2#配变	10	400	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34610	东台	孙东45连1#配变	10	400	246
34611	东台	孙东45连2#配变	10	400	243
34612	东台	孙东45连3#配变	10	400	320
34613	东台	孙东45连4#配变	10	400	320
34614	东台	孙东46连1#配变	10	400	271
34615	东台	孙东46连2#配变	10	400	230
34616	东台	孙东46连3#配变	10	400	238
34617	东台	孙东46连4#配变	10	400	264
34618	东台	孙东47连1#配变	10	400	260
34619	东台	孙东47连2#配变	10	400	231
34620	东台	孙东47连3#配变	10	400	284
34621	东台	孙东48连1#配变	10	400	216
34622	东台	孙东48连2#配变	10	400	260
34623	东台	孙东49连1#配变	10	400	225
34624	东台	孙东49连2#配变	10	400	284
34625	东台	孙东49连3#配变	10	400	151
34626	东台	孙东49连4#配变	10	100	67
34627	东台	孙东49连5#配变	10	100	50
34628	东台	孙东50连1#配变	10	400	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34629	东台	孙东50连2#配变	10	400	143
34630	东台	孙东50连6#配变	10	400	282
34631	东台	孙东51连1#配变	10	400	217
34632	东台	孙东51连2#配变	10	400	265
34633	东台	草卡二配变	10	400	262
34634	东台	草卡六配变	10	200	118
34635	东台	草卡七配变	10	200	109
34636	东台	草卡三配变	10	400	227
34637	东台	草卡四配变	10	200	87
34638	东台	草卡五配变	10	200	74
34639	东台	草卡一配变	10	200	101
34640	东台	姜墩八配变	10	200	117
34641	东台	姜墩二配变	10	200	106
34642	东台	姜墩九配变	10	200	57
34643	东台	姜墩六配变	10	200	104
34644	东台	姜墩七配变	10	200	113
34645	东台	姜墩三配变	10	400	248
34646	东台	姜墩十二配变	10	200	103
34647	东台	姜墩十六配变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34648	东台	姜墩十配变	10	200	66
34649	东台	姜墩十七配变	10	200	101
34650	东台	姜墩十三配变	10	200	73
34651	东台	姜墩十一配变	10	200	95
34652	东台	姜墩四配变	10	200	102
34653	东台	姜墩五配变	10	200	46
34654	东台	姜墩一配变	10	400	252
34655	东台	太平二配变	10	200	120
34656	东台	王港十三配变	10	400	266
34657	东台	王港十五配变	10	200	92
34658	东台	王港十一配变	10	200	104
34659	东台	新曹王港八配变	10	400	278
34660	东台	新曹王港九配变	10	400	249
34661	东台	新曹王港三配变	10	400	235
34662	东台	新洋八配变	10	200	115
34663	东台	新洋二配变	10	200	87
34664	东台	新洋九配变	10	200	111
34665	东台	新洋六配变	10	200	109
34666	东台	新洋七配变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34667	东台	新洋三配变	10	400	258
34668	东台	新洋十二配变	10	200	125
34669	东台	新洋十配变	10	200	90
34670	东台	新洋十三配变	10	200	112
34671	东台	新洋十一配变	10	200	123
34672	东台	新洋四配变	10	200	63
34673	东台	新洋五配变	10	200	96
34674	东台	新洋一配变	10	200	91
34675	东台	新跃二配变	10	400	278
34676	东台	新跃三配变	10	200	109
34677	东台	新跃一配变	10	200	97
34678	东台	新灶八配变	10	400	272
34679	东台	新灶二配变	10	200	82
34680	东台	新灶六配变	10	200	90
34681	东台	新灶七配变	10	100	17
34682	东台	新灶三配变	10	200	83
34683	东台	新灶四配变	10	400	218
34684	东台	新灶五配变	10	200	122
34685	东台	新灶一配变	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34686	东台	中北八配变	10	200	124
34687	东台	中北二配变	10	200	86
34688	东台	中北六配变	10	400	248
34689	东台	中北七配变	10	200	94
34690	东台	中北三配变	10	200	111
34691	东台	中北四配变	10	200	117
34692	东台	中北五配变	10	200	81
34693	东台	中北一配变	10	200	84
34694	东台	花港二配变	10	200	89
34695	东台	花港三配变	10	200	51
34696	东台	花港四配变	10	200	77
34697	东台	花港一配变	10	200	79
34698	东台	花舍八配变	10	200	46
34699	东台	花舍二配变	10	200	97
34700	东台	花舍六配变	10	200	26
34701	东台	花舍七配变	10	200	0
34702	东台	花舍三配变	10	200	88
34703	东台	花舍四配变	10	200	56
34704	东台	花舍五配变	10	200	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34705	东台	花舍一配变	10	200	69
34706	东台	太平八配变	10	200	107
34707	东台	太平六配变	10	200	67
34708	东台	太平七配变	10	400	273
34709	东台	太平三配变	10	200	114
34710	东台	太平四配变	10	200	98
34711	东台	太平五配变	10	200	58
34712	东台	太平一配变	10	100	40
34713	东台	王港二配变	10	400	183
34714	东台	王港十四配变	10	400	221
34715	东台	新曹二配变	10	400	89
34716	东台	新曹三配变	10	200	0
34717	东台	新曹四配变	10	200	105
34718	东台	新曹王港十二配变	10	200	65
34719	东台	新曹五配变	10	200	85
34720	东台	新曹一配变	10	200	62
34721	东台	中来八配变	10	200	69
34722	东台	中来二配变	10	200	100
34723	东台	中来九配变	10	200	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34724	东台	中来六配变	10	200	88
34725	东台	中来七配变	10	200	86
34726	东台	中来三配变	10	200	115
34727	东台	中来十二配变	10	200	44
34728	东台	中来十配变	10	200	96
34729	东台	中来十一配变	10	200	65
34730	东台	中来四配变	10	200	124
34731	东台	中来五配变	10	200	92
34732	东台	中来一配变	10	400	244
34733	东台	曙光27连10#配变	10	400	318
34734	东台	新联52连2#配变	10	400	226
34735	东台	新联53连1#配变	10	400	228
34736	东台	新联53连3#配变	10	400	139
34737	东台	新联54连1#配变	10	400	232
34738	东台	新联54连2#配变	10	400	258
34739	东台	新联55连1#配变	10	400	262
34740	东台	新联56连2#配变	10	400	244
34741	东台	新联57连1#配变	10	400	258
34742	东台	新联57连2#配变	10	400	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34743	东台	新联58连1#配变	10	400	253
34744	东台	新联58连2#配变	10	400	252
34745	东台	新联59连1#配变	10	400	268
34746	东台	新联59连2#配变	10	400	264
34747	东台	新联59连3#配变	10	400	258
34748	东台	盐坝18连4#配变	10	400	320
34749	东台	蹲门八配变	10	400	88
34750	东台	蹲门二配变	10	160	61
34751	东台	蹲门九配变	10	400	178
34752	东台	蹲门六配变	10	200	65
34753	东台	蹲门七配变	10	200	0
34754	东台	蹲门三配变	10	400	220
34755	东台	蹲门十二配变	10	200	86
34756	东台	蹲门十六配变	10	400	222
34757	东台	蹲门十配变	10	200	94
34758	东台	蹲门十三配变	10	200	38
34759	东台	蹲门十四配变	10	400	93
34760	东台	蹲门十五配变	10	400	148
34761	东台	蹲门十一配变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34762	东台	蹲门四配变	10	400	122
34763	东台	蹲门五配变	10	200	64
34764	东台	蹲门一配变	10	400	246
34765	东台	匡东14连4#配变	10	400	266
34766	东台	曙光22连1#配变	10	400	283
34767	东台	曙光22连2#配变	10	400	250
34768	东台	曙光22连5#配变	10	400	320
34769	东台	曙光22连6#配变	10	400	291
34770	东台	曙光25连1#配变	10	400	287
34771	东台	曙光27连6#配变	10	400	300
34772	东台	海滨八配变	10	200	154
34773	东台	匡东14连1#配变	10	400	219
34774	东台	匡东14连2#配变	10	200	98
34775	东台	匡东14连3#配变	10	200	73
34776	东台	匡东10连1#配变	10	400	243
34777	东台	匡东12连1#配变	10	400	285
34778	东台	匡东12连2#配变	10	400	273
34779	东台	匡东12连3#配变	10	400	260
34780	东台	匡东13连1#配变	10	400	284

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34781	东台	匡东13连2#配变	10	400	256
34782	东台	匡东7连3#配变	10	400	253
34783	东台	匡东8连1#配变	10	400	284
34784	东台	匡东9连1#配变	10	400	294
34785	东台	匡东9连2#配变	10	400	285
34786	东台	匡东9连3#配变	10	400	290
34787	东台	盐坝20连7#配变	10	400	155
34788	东台	匡东12连4#配变	10	400	235
34789	东台	匡东1连2#配变	10	400	249
34790	东台	匡东1连6#配变	10	400	189
34791	东台	匡东2连1#配变	10	400	277
34792	东台	匡东2连2#配变	10	400	285
34793	东台	匡东2连3#配变	10	200	123
34794	东台	匡东2连5#配变	10	400	247
34795	东台	匡东3连1#配变	10	400	289
34796	东台	匡东5连2#配变	10	400	198
34797	东台	匡东6连1#配变	10	400	227
34798	东台	匡东6连2#配变	10	200	133
34799	东台	匡东6连3#配变	10	200	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34800	东台	匡东7连1#配变	10	400	261
34801	东台	盐坝15连1#配变	10	400	213
34802	东台	盐坝15连2#配变	10	400	253
34803	东台	盐坝15连5#配变	10	400	236
34804	东台	海滨二配变.	10	200	0
34805	东台	海滨六配变	10	315	37
34806	东台	海滨三配变.	10	400	147
34807	东台	海滨四配变	10	400	177
34808	东台	海滨五配变	10	630	206
34809	东台	海滨一配变	10	400	106
34810	东台	果林场二配变(弼港)	10	200	131
34811	东台	海滨二配变	10	400	15
34812	东台	海滨三配变	10	200	112
34813	东台	海滨四配变1	10	200	67
34814	东台	前哨八配变	10	200	71
34815	东台	前哨二配变	10	400	213
34816	东台	前哨九配变	10	200	86
34817	东台	前哨七配变	10	200	71
34818	东台	前哨三配变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34819	东台	前哨五配变	10	200	69
34820	东台	前哨一配变	10	200	104
34821	东台	匡东13连4#配变	10	400	314
34822	东台	曙光24连1#配变	10	400	192
34823	东台	曙光24连3#配变	10	400	315
34824	东台	沿海河1#配变	10	400	198
34825	东台	盐坝11连2#配变	10	400	277
34826	东台	盐坝11连3#配变	10	400	181
34827	东台	盐坝16连1#配变	10	400	280
34828	东台	盐坝16连2#配变	10	400	226
34829	东台	盐坝17连2#配变	10	400	263
34830	东台	盐坝17连3#配变	10	400	263
34831	东台	盐坝17连4#配变	10	400	228
34832	东台	盐坝18连1#配变	10	200	114
34833	东台	盐坝18连2#配变	10	400	206
34834	东台	盐坝18连3#配变	10	400	231
34835	东台	盐坝18连5#配变	10	400	246
34836	东台	盐坝18连6#配变	10	400	231
34837	东台	盐坝19连1#配变	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34838	东台	盐坝19连2#配变	10	400	234
34839	东台	盐坝19连3#配变	10	200	96
34840	东台	盐坝19连4#配变	10	400	227
34841	东台	盐坝19连5#配变	10	400	259
34842	东台	盐坝20连1#配变	10	400	266
34843	东台	盐坝20连2#配变	10	400	243
34844	东台	盐坝20连4#配变	10	400	233
34845	东台	盐坝20连5#配变	10	400	266
34846	东台	盐坝大桥1#配变	10	400	6
34847	东台	盐坝砖瓦厂2#配变	10	400	204
34848	东台	八里五配变	10	200	83
34849	东台	新曹集镇二配变	10	200	86
34850	东台	新曹集镇六配变	10	400	154
34851	东台	新曹集镇七配变	10	200	57
34852	东台	新曹集镇三配变	10	200	44
34853	东台	新曹集镇四配变	10	400	123
34854	东台	新曹集镇五配变	10	400	0
34855	东台	新先十五配变	10	200	116
34856	东台	新镇七配变	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34857	东台	新镇三配变	10	200	58
34858	东台	新镇十配变	10	400	226
34859	东台	新镇十一配变	10	200	105
34860	东台	新镇五配变	10	200	54
34861	东台	新镇一配变	10	200	29
34862	东台	盐村八配变	10	200	105
34863	东台	盐村五配变	10	200	71
34864	东台	盐村一配变	10	400	186
34865	东台	何垛34连1#配变	10	400	237
34866	东台	何垛34连2#配变	10	400	253
34867	东台	何垛34连3#配变	10	400	236
34868	东台	何垛34连4#配变	10	400	304
34869	东台	何垛34连5#配变	10	400	193
34870	东台	何垛34连7#配变	10	400	294
34871	东台	何垛35连1#配变	10	400	251
34872	东台	何垛35连2#配变	10	400	255
34873	东台	何垛35连3#配变	10	400	231
34874	东台	何垛36连1#配变	10	400	259
34875	东台	何垛36连2#配变	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34876	东台	何垛37连1#配变	10	400	259
34877	东台	何垛38连1#配变	10	200	130
34878	东台	何垛38连2#配变	10	200	85
34879	东台	何垛38连3#配变	10	400	257
34880	东台	何垛38连4#配变	10	400	115
34881	东台	何垛38连5#配变	10	400	128
34882	东台	何垛39连2#配变	10	400	156
34883	东台	何垛39连5#配变	10	400	288
34884	东台	何垛40连1#配变	10	400	248
34885	东台	何垛40连2#配变	10	400	254
34886	东台	何垛41连9#配变	10	400	292
34887	东台	建新1#配变	10	400	13
34888	东台	建新2#配变	10	400	229
34889	东台	建新3#配变	10	400	234
34890	东台	建新4#配变	10	400	230
34891	东台	建新5#配变	10	400	193
34892	东台	建新7#配变	10	400	215
34893	东台	建新8#配变	10	400	140
34894	东台	建新9#配变	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34895	东台	老塘28连1#配变	10	400	238
34896	东台	老塘28连2#配变	10	400	235
34897	东台	老塘28连3#配变	10	400	295
34898	东台	老塘28连4#配变	10	100	80
34899	东台	老塘29连1#配变	10	400	183
34900	东台	老塘29连3#配变	10	400	265
34901	东台	老塘30连1#配变	10	400	272
34902	东台	老塘30连2#配变	10	400	255
34903	东台	老塘30连4#配变	10	400	320
34904	东台	老塘30连5#配变	10	400	258
34905	东台	老塘32连1#配变	10	400	262
34906	东台	老塘32连10#配变	10	400	268
34907	东台	老塘32连2#配变	10	400	272
34908	东台	老塘32连5#配变	10	400	302
34909	东台	老塘33连1#配变	10	400	281
34910	东台	老塘33连2#配变	10	400	144
34911	东台	曙光27连1#配变	10	200	99
34912	东台	曙光27连2#配变	10	400	266
34913	东台	曙光27连7#配变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34914	东台	曙光27连9#配变	10	400	263
34915	东台	盐坝大桥2#配变	10	200	96
34916	东台	盐坝大桥3#配变	10	400	208
34917	东台	盐坝大桥4#配变	10	400	149
34918	东台	盐坝大桥5#配变	10	400	234
34919	东台	盐村七配变	10	200	74
34920	东台	盐村三配变	10	200	96
34921	东台	果林场3配变	10	200	129
34922	东台	果林场一配变(弼港)	10	200	109
34923	东台	海堤八配变	10	200	85
34924	东台	海堤六配变	10	200	78
34925	东台	海堤七配变	10	400	184
34926	东台	海堤四配变	10	100	54
34927	东台	海堤五配变	10	200	88
34928	东台	建海二配变	10	400	210
34929	东台	建海三配变	10	200	50
34930	东台	建海四配变	10	200	60
34931	东台	建海一配变	10	400	164
34932	东台	前哨六配变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34933	东台	前哨十配变	10	200	56
34934	东台	前哨四配变	10	200	76
34935	东台	沪港名苑1#变压器	20	800	454
34936	东台	沪港名苑3#配变	20	800	553
34937	东台	西湖墅园10#配变	20	630	331
34938	东台	西湖墅园11#配变	20	630	413
34939	东台	西湖墅园2#配变	20	800	500
34940	东台	西湖墅园8#配变	20	630	432
34941	东台	幸福港湾1#配变	20	630	448
34942	东台	幸福港湾2#配变	20	630	415
34943	东台	幸福港湾3#配变	20	630	428
34944	东台	幸福港湾4#配变	20	630	443
34945	东台	杜沈15#配变	10	200	0
34946	东台	临塔11配变	10	200	40
34947	东台	临塔13配变	10	400	168
34948	东台	临塔16#配变	10	400	115
34949	东台	临塔8配变	10	400	22
34950	东台	临塔二配变	10	400	0
34951	东台	临塔三配变	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34952	东台	泰山四配变	10	200	92
34953	东台	杜沈12配变	10	400	169
34954	东台	杜沈3配变	10	200	27
34955	东台	杜沈8配变	10	400	162
34956	东台	杜沈四配变	10	400	0
34957	东台	杜沈五配变	10	80	41
34958	东台	杜沈一配变	10	250	31
34959	东台	临塔(七)配变	10	200	0
34960	东台	临塔1#配变	10	400	229
34961	东台	临塔10配变	10	400	116
34962	东台	临塔12配变	10	400	181
34963	东台	临塔4#配变	10	200	0
34964	东台	临塔安置区1#配变	10	630	423
34965	东台	临塔安置区2#配变	10	630	235
34966	东台	临塔九配变	10	400	176
34967	东台	临塔六配变	10	200	42
34968	东台	临塔十五配变	10	200	81
34969	东台	临塔五配变	10	200	108
34970	东台	郁杨6#配变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34971	东台	通城佳苑1#配变	10	630	445
34972	东台	通城佳苑3#配变	10	630	443
34973	东台	曹殷5配变	10	200	4
34974	东台	曹殷二配变	10	200	55
34975	东台	王亮(3)配变	10	400	94
34976	东台	王亮5配变	10	200	13
34977	东台	兴圩(3)配变	10	200	32
34978	东台	兴圩10配变	10	400	190
34979	东台	兴圩11#配变	10	400	189
34980	东台	兴圩6#配变	10	400	187
34981	东台	兴圩二配变	10	200	78
34982	东台	北杨6配变	10	200	98
34983	东台	北杨8#配变	10	200	104
34984	东台	北杨9#配变	10	200	38
34985	东台	北杨三配变	10	200	40
34986	东台	北杨一配变	10	200	89
34987	东台	牌楼(11)配变	10	200	85
34988	东台	牌楼(三)配变	10	200	36
34989	东台	牌楼5配变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34990	东台	牌楼6配变	10	200	26
34991	东台	牌楼9配变	10	200	65
34992	东台	牌楼二配变	10	200	36
34993	东台	牌楼七配变	10	200	83
34994	东台	牌楼十二配变	10	200	59
34995	东台	牌楼四配变	10	200	32
34996	东台	白云10配变	10	200	79
34997	东台	白云11#配变	10	400	209
34998	东台	白云1配变	10	200	57
34999	东台	白云6配变	10	200	44
35000	东台	白云9配变	10	200	94
35001	东台	白云八配变	10	200	93
35002	东台	白云二配变	10	400	142
35003	东台	白云七配变	10	200	83
35004	东台	白云三配变	10	200	99
35005	东台	白云四配变	10	200	114
35006	东台	白云五配变	10	200	95
35007	东台	集镇(二十)配变	10	400	162
35008	东台	集镇1配变（梁垛）	10	200	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35009	东台	集镇26配变	10	400	212
35010	东台	集镇29配变	10	400	125
35011	东台	集镇30配变	10	400	109
35012	东台	集镇6配变（梁垛）	10	400	182
35013	东台	集镇9配变	10	400	253
35014	东台	集镇二十四配变	10	400	176
35015	东台	集镇十八配变	10	200	54
35016	东台	集镇十九配变	10	400	190
35017	东台	集镇十三配变	10	250	88
35018	东台	梁垛大会堂配变	10	500	296
35019	东台	梁垛集镇二配变	10	400	175
35020	东台	梁垛集镇七配变	10	400	168
35021	东台	梁垛集镇三十一配变	10	400	112
35022	东台	梁西15#配变	10	200	52
35023	东台	舍联1配变	10	200	0
35024	东台	舍联2配变	10	200	0
35025	东台	舍联4配变	10	200	68
35026	东台	舍联5#配变	10	100	30
35027	东台	舍联6#配变	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35028	东台	舍联三配变	10	200	2
35029	东台	沈元10配变	10	200	80
35030	东台	沈元12#配变	10	200	103
35031	东台	沈元13#配变	10	200	113
35032	东台	沈元3#配变	10	200	69
35033	东台	沈元7配变	10	200	75
35034	东台	沈元8配变	10	200	29
35035	东台	沈元二配变	10	200	88
35036	东台	沈元九配变	10	200	94
35037	东台	沈元六配变	10	200	12
35038	东台	沈元四配变	10	200	25
35039	东台	沈元五配变	10	200	86
35040	东台	沈元一配变	10	400	217
35041	东台	徐塘(3)配变	10	200	69
35042	东台	徐塘5配变	10	200	95
35043	东台	徐塘6配变	10	400	206
35044	东台	徐塘二配变	10	200	115
35045	东台	徐塘四配变	10	200	42
35046	东台	徐塘一配变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35047	东台	阳光福地307157231002	10	800	534
35048	东台	集镇25配变	10	400	204
35049	东台	集镇27配变	10	400	102
35050	东台	集镇十五配变	10	400	80
35051	东台	集镇十一配变	10	400	23
35052	东台	集镇四配变	10	400	36
35053	东台	集镇五配变	10	200	11
35054	东台	梁垛安置区1#箱变	10	400	207
35055	东台	梁垛安置区2#箱变	10	400	226
35056	东台	梁垛百合花园配变	10	400	217
35057	东台	梁垛集镇21配变	10	400	74
35058	东台	梁垛集镇22配变	10	400	117
35059	东台	梁垛集镇23配变	10	315	12
35060	东台	梁垛集镇34#配变	10	400	101
35061	东台	梁垛集镇35#配变	10	400	78
35062	东台	名仕雅苑六配变	10	630	406
35063	东台	名仕雅苑三配变配电变压器	10	630	327
35064	东台	名仕雅苑五配变	10	630	338
35065	东台	名仕雅苑一配变配电变压器	10	630	331

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35066	东台	碧绿苑#1变压器	10	630	486
35067	东台	碧绿苑#3变压器	10	630	466
35068	东台	集镇(28)配变	10	400	29
35069	东台	集镇14#配变	10	200	0
35070	东台	集镇17配变	10	200	108
35071	东台	集镇32#配变	10	400	153
35072	东台	集镇33#配变	10	400	106
35073	东台	集镇八配变.	10	400	73
35074	东台	集镇三配变.	10	400	183
35075	东台	集镇十二配变.	10	400	184
35076	东台	集镇十六配变	10	200	78
35077	东台	集镇十配变.	10	400	0
35078	东台	梁东(4)配变	10	400	201
35079	东台	梁东(7)配变	10	200	58
35080	东台	梁东(一)配变	10	400	173
35081	东台	梁东三配变	10	400	97
35082	东台	梁南13配变	10	200	11
35083	东台	梁南14配变	10	400	200
35084	东台	梁南15配变	10	400	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35085	东台	梁南16配变	10	200	113
35086	东台	梁南17#配变	10	200	53
35087	东台	梁南八配变	10	200	82
35088	东台	梁南二配变	10	400	248
35089	东台	梁南九配变	10	400	250
35090	东台	梁南三配变	10	400	222
35091	东台	梁南十配变	10	400	252
35092	东台	梁南十一配变	10	200	74
35093	东台	梁南四配变	10	200	85
35094	东台	如二10配变	10	400	270
35095	东台	如二12配变	10	400	258
35096	东台	如二13#配变	10	200	94
35097	东台	如二7配变	10	200	23
35098	东台	如二8配变	10	200	36
35099	东台	如二9配变	10	200	94
35100	东台	如二二配变	10	200	50
35101	东台	如二六配变	10	200	66
35102	东台	如二三配变	10	400	198
35103	东台	如二四配变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35104	东台	如二五配变	10	200	49
35105	东台	如二一配变	10	400	224
35106	东台	如意10配变	10	400	215
35107	东台	如意15#配变	10	400	283
35108	东台	如意16#配变	10	200	93
35109	东台	如意1配变	10	200	54
35110	东台	如意8配变	10	200	82
35111	东台	通榆小区2#配变	10	630	415
35112	东台	远东公馆#1配电室#3变	10	800	489
35113	东台	远东公馆#2配电室#5配变	10	800	495
35114	东台	远东公馆#2配电室#7配变	10	800	575
35115	东台	远东公馆开关站#1变压器	10	800	640
35116	东台	碧绿苑#2变压器	10	630	400
35117	东台	碧绿苑#4变压器	10	630	442
35118	东台	创业路1#配变	10	400	194
35119	东台	创业路2#配变	10	400	186
35120	东台	梁东10配变	10	200	13
35121	东台	梁东9配变	10	200	17
35122	东台	苗桥(四)配变	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35123	东台	苗桥1#配变	10	200	122
35124	东台	苗桥5#配变	10	200	74
35125	东台	苗桥6#配变	10	400	225
35126	东台	苗桥二配变	10	400	202
35127	东台	苗桥三配变	10	200	68
35128	东台	三合12配变	10	200	4
35129	东台	三合13配变	10	200	66
35130	东台	三合14配变	10	200	76
35131	东台	三合15配变	10	200	80
35132	东台	三合3#配变	10	200	28
35133	东台	三合5#配变	10	200	49
35134	东台	三合7配变	10	200	72
35135	东台	三合8#配变	10	200	104
35136	东台	三合二配变	10	200	81
35137	东台	三合九配变	10	200	82
35138	东台	三合六配变	10	200	41
35139	东台	三合十六配变	10	200	48
35140	东台	三合十配变	10	200	0
35141	东台	三合十一配变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35142	东台	三合一配变	10	200	46
35143	东台	安梁(三)配变	10	200	25
35144	东台	安梁二配变	10	200	66
35145	东台	安梁四配变	10	200	85
35146	东台	安梁一配变	10	200	67
35147	东台	梁南1配变	10	200	65
35148	东台	梁南十二配变	10	200	68
35149	东台	名仕雅苑二配变配电变压器	10	630	350
35150	东台	名仕雅苑四配变配电变压器	10	630	281
35151	东台	三洋10配变	10	200	138
35152	东台	三洋九配变	10	200	89
35153	东台	三洋三配变	10	200	92
35154	东台	通榆小区1#配变	10	630	453
35155	东台	永和9配变	10	200	48
35156	东台	远东公馆#1配电室#4变压器	10	800	339
35157	东台	远东公馆#2配电室#6配变	10	800	566
35158	东台	远东公馆#2配电室#8配变	10	800	603
35159	东台	远东公馆开关站#2变压器	10	800	391
35160	东台	董乐(五)配变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35161	东台	董乐(一)配变	10	200	5
35162	东台	董乐3配变	10	400	184
35163	东台	董乐4配变	10	200	34
35164	东台	董乐二配变	10	200	30
35165	东台	金桥(3)配变	10	200	34
35166	东台	金桥(6)配变	10	200	69
35167	东台	金桥(五)配变	10	200	40
35168	东台	金桥4配变	10	200	60
35169	东台	金桥8#配变	10	400	253
35170	东台	金桥二配变	10	200	83
35171	东台	金桥七配变	10	200	90
35172	东台	金桥一配变	10	200	109
35173	东台	梁东8配变	10	400	113
35174	东台	梁垛滨河花园3071562340001	10	630	359
35175	东台	梁南18#配变	10	200	99
35176	东台	梁南六配变	10	200	50
35177	东台	梁南七配变	10	400	182
35178	东台	梁南五配变	10	200	45
35179	东台	梁西(9)配变	10	400	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35180	东台	梁西10配变	10	200	50
35181	东台	梁西11配变	10	400	229
35182	东台	梁西12配变	10	200	92
35183	东台	梁西14#配变	10	200	112
35184	东台	梁西16#配变	10	200	116
35185	东台	梁西17配变	10	400	38
35186	东台	梁西2#配变	10	200	101
35187	东台	梁西3配变	10	400	178
35188	东台	梁西八配变	10	200	58
35189	东台	梁西六配变	10	200	66
35190	东台	梁西七配变	10	400	193
35191	东台	梁西十三配变	10	200	113
35192	东台	梁西四配变	10	200	75
35193	东台	梁西五配变	10	200	39
35194	东台	梁西一配变	10	200	72
35195	东台	倪王1#配变	10	200	0
35196	东台	倪王4配变	10	200	38
35197	东台	倪王二配变	10	200	41
35198	东台	倪王三配变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35199	东台	牌沟14#配变	10	200	71
35200	东台	牌楼10配变	10	200	28
35201	东台	牌楼1配变	10	200	22
35202	东台	牌楼八配变	10	200	25
35203	东台	如意11配变	10	400	276
35204	东台	如意12#配变	10	200	79
35205	东台	如意13#配变	10	200	81
35206	东台	如意14#配变	10	200	67
35207	东台	如意2配变	10	200	2
35208	东台	如意5配变	10	200	70
35209	东台	如意九配变	10	200	16
35210	东台	如意六配变	10	200	40
35211	东台	如意七配变	10	200	93
35212	东台	如意三配变	10	200	83
35213	东台	如意四配变	10	400	232
35214	东台	沈乐2配变	10	200	58
35215	东台	沈乐3配变	10	200	96
35216	东台	沈乐4配变	10	200	36
35217	东台	沈乐5配变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35218	东台	沈乐六配变	10	400	157
35219	东台	沈乐一配变	10	400	152
35220	东台	殷韩(10)配变	10	200	95
35221	东台	殷韩(11)配变	10	200	3
35222	东台	殷韩(6)配变	10	200	0
35223	东台	殷韩四配变	10	200	33
35224	东台	殷韩五配变	10	200	17
35225	东台	殷韩一配变	10	200	7
35226	东台	周徐2配变	10	200	40
35227	东台	周徐4配变	10	200	72
35228	东台	周徐5#配变	10	200	65
35229	东台	周徐三配变	10	200	78
35230	东台	周徐一配变	10	200	56
35231	东台	梁东(5)配变	10	400	258
35232	东台	梁东(6)配变	10	400	75
35233	东台	梁东二配变.	10	400	55
35234	东台	三洋1#配变	10	400	219
35235	东台	三洋2配变	10	200	97
35236	东台	三洋7配变	10	200	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35237	东台	三洋8配变	10	200	115
35238	东台	三洋六配变	10	200	98
35239	东台	三洋四配变	10	200	107
35240	东台	三洋五配变	10	200	51
35241	东台	唐柳10#配变	10	200	76
35242	东台	唐柳11#配变	10	200	87
35243	东台	唐柳12#配变	10	200	80
35244	东台	唐柳7配变	10	200	82
35245	东台	唐柳9#配变	10	200	64
35246	东台	唐柳八配变	10	200	53
35247	东台	唐柳二配变	10	200	44
35248	东台	唐柳六配变	10	200	99
35249	东台	唐柳三配变	10	200	130
35250	东台	唐柳四配变	10	200	89
35251	东台	唐柳五配变	10	200	101
35252	东台	唐柳一配变	10	400	175
35253	东台	陶灶(五)配变	10	200	44
35254	东台	陶灶10#配变	10	200	100
35255	东台	陶灶11#配变	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35256	东台	陶灶3配变	10	400	181
35257	东台	陶灶6配变	10	200	124
35258	东台	陶灶8配变	10	200	75
35259	东台	陶灶9#配变	10	200	115
35260	东台	陶灶二配变	10	400	177
35261	东台	陶灶七配变	10	200	109
35262	东台	陶灶四配变	10	400	176
35263	东台	陶灶一配变	10	200	4
35264	东台	洋桥1配变	10	200	74
35265	东台	洋桥3配变	10	200	24
35266	东台	洋桥4配变	10	200	85
35267	东台	洋桥7配变	10	200	99
35268	东台	洋桥8配变	10	200	91
35269	东台	洋桥9#配变	10	200	106
35270	东台	洋桥二配变	10	200	93
35271	东台	洋桥六配变	10	200	96
35272	东台	洋桥五配变	10	200	71
35273	东台	洋团2配变	10	400	207
35274	东台	洋团3配变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35275	东台	洋团4配变	10	200	107
35276	东台	洋团5配变	10	200	80
35277	东台	洋团一配变	10	315	155
35278	东台	殷程10配变	10	200	84
35279	东台	殷程11配变	10	200	108
35280	东台	殷程12配变	10	400	262
35281	东台	殷程13配变	10	400	270
35282	东台	殷程15#配变	10	200	101
35283	东台	殷程1配变	10	200	71
35284	东台	殷程3#配变	10	200	101
35285	东台	殷程8配变	10	200	80
35286	东台	殷程二配变	10	200	59
35287	东台	殷程九配变	10	400	204
35288	东台	殷程六配变	10	200	48
35289	东台	殷程七配变	10	200	46
35290	东台	殷程十四配变	10	200	113
35291	东台	殷程四配变	10	200	78
35292	东台	殷程五配变	10	200	119
35293	东台	永和(7)配变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35294	东台	永和(一)配变	10	200	64
35295	东台	永和10配变	10	200	88
35296	东台	永和11配变	10	200	68
35297	东台	永和12配变	10	200	99
35298	东台	永和13配变	10	200	109
35299	东台	永和14配变	10	200	112
35300	东台	永和16#配变	10	200	110
35301	东台	永和17#配变	10	200	121
35302	东台	永和18#配变	10	200	118
35303	东台	永和2配变	10	200	91
35304	东台	永和8配变	10	200	87
35305	东台	永和六配变	10	200	73
35306	东台	永和三配变	10	200	78
35307	东台	永和四配变	10	160	58
35308	东台	永和五配变	10	200	84
35309	东台	单南(三)配变	10	100	0
35310	东台	单南(五)配变	10	200	0
35311	东台	单南10#配变	10	400	244
35312	东台	单南11#配变	10	400	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35313	东台	单南4配变	10	400	228
35314	东台	单南8配变	10	200	38
35315	东台	单南9配变	10	200	103
35316	东台	单南二配变	10	200	89
35317	东台	单南六配变	10	200	64
35318	东台	单南七配变	10	200	121
35319	东台	单南十四配变	10	200	68
35320	东台	单南一配变	10	200	6
35321	东台	灯塔4配变	10	200	62
35322	东台	缪杭(六)配变	10	200	45
35323	东台	缪杭10配变	10	400	249
35324	东台	缪杭11配变	10	100	18
35325	东台	缪杭12#配变	10	400	191
35326	东台	缪杭8配变	10	400	239
35327	东台	缪杭一配变	10	200	44
35328	东台	双丰#12配变	10	200	97
35329	东台	双丰(二)配变	10	200	74
35330	东台	双丰10配变	10	200	96
35331	东台	双丰11#配变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35332	东台	双丰3配变	10	200	58
35333	东台	双丰5配变	10	400	212
35334	东台	双丰7配变	10	200	67
35335	东台	双丰8配变	10	200	84
35336	东台	双丰九#配变	10	200	90
35337	东台	双丰六配变	10	200	72
35338	东台	双丰四配变	10	400	215
35339	东台	双丰一配变	10	200	67
35340	东台	泰山(6)配变	10	200	111
35341	东台	徐港4配变	10	200	18
35342	东台	徐港5#配变	10	200	62
35343	东台	徐港二配变	10	400	186
35344	东台	徐港三配变	10	400	100
35345	东台	徐港一配变	10	200	97
35346	东台	闸南(二)配变	10	400	170
35347	东台	闸南(四)配变	10	200	2
35348	东台	闸南9#配变	10	100	11
35349	东台	大凡(6)配变	10	200	41
35350	东台	大凡(五)配变	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35351	东台	大凡10配变	10	200	40
35352	东台	大凡11#配变	10	200	74
35353	东台	大凡7配变	10	200	74
35354	东台	大凡8配变	10	200	64
35355	东台	大凡9配变	10	200	110
35356	东台	大凡二配变	10	200	74
35357	东台	大凡三配变	10	200	51
35358	东台	大凡四配变	10	200	58
35359	东台	大凡一配变	10	200	26
35360	东台	丁堡11#配变	10	200	63
35361	东台	丁堡8配变	10	200	105
35362	东台	丁堡9#配变	10	400	227
35363	东台	丁堡六配变	10	200	41
35364	东台	丁堡七配变	10	200	46
35365	东台	丁堡三配变	10	200	0
35366	东台	丁堡四配变	10	200	77
35367	东台	丁堡五配变	10	200	94
35368	东台	丁堡一配变	10	400	209
35369	东台	鹤伦三配变	10	400	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35370	东台	鹤伦一配变	10	200	0
35371	东台	鹤西9配变	10	200	66
35372	东台	集镇02配变	10	315	22
35373	东台	集镇04配变	10	80	2
35374	东台	集镇05配变	10	200	68
35375	东台	集镇06配变	10	400	25
35376	东台	集镇07配变	10	400	200
35377	东台	集镇10配变（台南）	10	400	81
35378	东台	集镇8配变（台南）	10	200	35
35379	东台	孔堡四配变	10	200	82
35380	东台	刘沟(1)配变	10	200	0
35381	东台	刘沟(三)配变	10	200	62
35382	东台	刘沟6#配变	10	200	104
35383	东台	刘沟7台区	10	400	3
35384	东台	刘沟二配变	10	400	100
35385	东台	刘沟五配变	10	400	159
35386	东台	牌沟#13配变	10	200	114
35387	东台	牌沟12#配变	10	400	262
35388	东台	牌沟三配变	10	400	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35389	东台	翻身2#配变	10	200	49
35390	东台	翻身5配变	10	200	27
35391	东台	翻身6配变	10	160	57
35392	东台	翻身三配变	10	250	34
35393	东台	翻身四配变	10	200	29
35394	东台	翻身一配变	10	200	78
35395	东台	高窑10#配变	10	200	79
35396	东台	高窑11配变	10	200	96
35397	东台	高窑12配变	10	200	79
35398	东台	高窑13配变	10	200	80
35399	东台	高窑15#配变	10	200	98
35400	东台	高窑16#配变	10	200	65
35401	东台	高窑19#配变	10	200	72
35402	东台	高窑2#配变	10	400	150
35403	东台	高窑6#配变	10	200	84
35404	东台	高窑9配变	10	200	92
35405	东台	高窑八配变	10	200	43
35406	东台	高窑七配变	10	200	37
35407	东台	高窑三配变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35408	东台	高密十七配变	10	200	69
35409	东台	高密十四配变	10	200	90
35410	东台	高密四配变	10	200	32
35411	东台	高密五配变	10	200	85
35412	东台	高密一配变	10	200	113
35413	东台	郁家6配变	10	200	19
35414	东台	郁家7#配变	10	200	47
35415	东台	郁家8#配变	10	200	61
35416	东台	郁家三配变	10	200	122
35417	东台	郁家四配变	10	200	104
35418	东台	郁家五配变	10	200	63
35419	东台	郁家一配变	10	200	55
35420	东台	闸南#8配变	10	400	151
35421	东台	闸南7配变	10	200	2
35422	东台	闸南六配变	10	400	278
35423	东台	闸南三配变	10	400	121
35424	东台	闸南五配变	10	400	136
35425	东台	闸南一配变	10	200	20
35426	东台	张仇1配变	10	200	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35427	东台	张仇4配变	10	200	62
35428	东台	张仇6#配变	10	400	240
35429	东台	张仇二配变	10	200	50
35430	东台	张仇七配变	10	400	214
35431	东台	张仇三配变	10	200	69
35432	东台	张仇五配变	10	200	63
35433	东台	仲韩(6)配变	10	200	73
35434	东台	仲韩5配变	10	200	85
35435	东台	仲韩7#配变	10	200	49
35436	东台	仲韩8#配变	10	200	112
35437	东台	仲韩二配变	10	200	37
35438	东台	仲韩三配变	10	200	0
35439	东台	仲韩四配变	10	160	50
35440	东台	仲韩一配变	10	200	59
35441	东台	鹤北3#配变	10	400	207
35442	东台	鹤北二配变	10	200	86
35443	东台	鹤伦10配变	10	200	21
35444	东台	鹤伦5配变	10	400	70
35445	东台	鹤伦6配变	10	400	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35446	东台	鹤伦7#配变	10	400	162
35447	东台	鹤伦8#配变	10	400	232
35448	东台	鹤伦9#配变	10	200	25
35449	东台	鹤伦安置区1#配变	10	400	177
35450	东台	鹤伦二配变	10	400	116
35451	东台	鹤伦四配变	10	400	142
35452	东台	鹤西(8)配变	10	200	55
35453	东台	鹤西(二)配变	10	400	130
35454	东台	鹤西(六)配变	10	200	101
35455	东台	鹤西10配变	10	200	35
35456	东台	鹤西11配变	10	200	69
35457	东台	鹤西12#配变	10	400	186
35458	东台	鹤西13#配变	10	400	260
35459	东台	鹤西14#配变	10	200	84
35460	东台	鹤西15#配变	10	200	78
35461	东台	鹤西16#配变	10	200	69
35462	东台	鹤西17#配变	10	200	87
35463	东台	鹤西3配变	10	200	97
35464	东台	鹤西七配变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35465	东台	鹤西四配变	10	200	105
35466	东台	鹤西五配变	10	200	125
35467	东台	鹤西一配变	10	400	183
35468	东台	集镇九配变（台南）	10	400	182
35469	东台	集镇三配变（台南）	10	400	0
35470	东台	集镇一配变(台南)	10	400	67
35471	东台	台南集镇11#配变	10	400	122
35472	东台	东岔6配变	10	200	8
35473	东台	东岔9#配变	10	200	69
35474	东台	东岔八配变	10	200	101
35475	东台	东岔七配变	10	100	22
35476	东台	东岔三配变	10	160	52
35477	东台	东岔四配变	10	200	94
35478	东台	东岔五配变	10	200	50
35479	东台	东岔一配变	10	200	28
35480	东台	杜沈14配变	10	200	40
35481	东台	杜沈7配变	10	400	194
35482	东台	杜沈9#配变	10	200	55
35483	东台	杜沈二号配变	10	200	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35484	东台	杜沈六配变	10	400	47
35485	东台	河口(5)配变	10	200	57
35486	东台	河口(7)#配变	10	200	66
35487	东台	河口2配变	10	400	151
35488	东台	河口6配变	10	200	95
35489	东台	河口八配变	10	200	57
35490	东台	河口三配变	10	200	42
35491	东台	河口四配变	10	200	70
35492	东台	河口一配变	10	200	40
35493	东台	临塔安置区3#配变	10	630	421
35494	东台	临塔安置区4#配变	10	630	352
35495	东台	缪杭3配变	10	400	130
35496	东台	缪杭7配变	10	200	61
35497	东台	缪杭9配变	10	200	67
35498	东台	缪杭二配变	10	400	224
35499	东台	缪杭四配变	10	400	217
35500	东台	泰山10#配变	10	400	235
35501	东台	泰山11配变	10	200	96
35502	东台	泰山1配变	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35503	东台	泰山2#配变	10	200	15
35504	东台	泰山7配变	10	200	0
35505	东台	泰山8配变	10	400	214
35506	东台	泰山9配变	10	200	116
35507	东台	泰山三配变	10	200	51
35508	东台	泰山五配变	10	400	152
35509	东台	通城佳苑2#配变	10	630	429
35510	东台	通城佳苑4#配变	10	630	400
35511	东台	郁杨(7)配变	10	200	2
35512	东台	郁杨4#配变	10	200	95
35513	东台	郁杨8#配变	10	400	192
35514	东台	郁杨9#配变	10	400	234
35515	东台	郁杨二配变	10	200	92
35516	东台	郁杨三配变	10	200	39
35517	东台	郁杨五配变	10	200	75
35518	东台	郁杨一配变	10	400	224
35519	东台	闸南10配变	10	100	0
35520	东台	曹殷3配变	10	200	75
35521	东台	曹殷4配变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35522	东台	曹殷6#配变	10	200	69
35523	东台	曹殷一配变	10	200	70
35524	东台	东岔10#配变	10	200	8
35525	东台	东岔二配变	10	200	49
35526	东台	董贤10配变	10	200	57
35527	东台	董贤11#配变	10	200	53
35528	东台	董贤7配变	10	200	38
35529	东台	董贤9配变	10	400	147
35530	东台	董贤八配变	10	200	25
35531	东台	董贤二配变	10	200	23
35532	东台	董贤六配变	10	200	119
35533	东台	董贤三配变	10	200	94
35534	东台	董贤四配变	10	200	0
35535	东台	董贤五配变	10	200	118
35536	东台	董贤一配变	10	200	0
35537	东台	鹤北#6配变	10	400	295
35538	东台	鹤北四配变	10	200	95
35539	东台	鹤北五配变	10	200	144
35540	东台	鹤北一配变	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35541	东台	刘沟(四)配变	10	400	19
35542	东台	王亮6配变	10	200	160
35543	东台	王亮二配变	10	200	49
35544	东台	王亮四配变	10	200	47
35545	东台	王亮一配变	10	200	5
35546	东台	新桥4#配变	10	400	265
35547	东台	新桥5#配变	10	400	254
35548	东台	新桥二配变	10	200	69
35549	东台	新桥三配变	10	200	110
35550	东台	新桥一配变	10	400	214
35551	东台	兴圩1配变	10	200	8
35552	东台	兴圩4配变	10	200	0
35553	东台	兴圩5#配变	10	200	38
35554	东台	兴圩8#配变	10	200	79
35555	东台	兴圩9配变	10	200	91
35556	东台	北杨4配变	10	200	46
35557	东台	北杨7#配变	10	200	95
35558	东台	北杨二配变	10	200	21
35559	东台	北杨五配变	10	400	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35560	东台	丁堡10#配变	10	200	80
35561	东台	丁堡二配变	10	200	81
35562	东台	孔堡(7)配变	10	400	130
35563	东台	孔堡10配变	10	200	35
35564	东台	孔堡9#配变	10	200	75
35565	东台	孔堡八配变	10	400	211
35566	东台	孔堡二配变	10	200	37
35567	东台	孔堡六配变	10	400	112
35568	东台	孔堡三配变	10	400	197
35569	东台	孔堡五配变	10	200	100
35570	东台	孔堡一配变	10	400	127
35571	东台	牌沟10配变	10	200	70
35572	东台	牌沟11配变	10	400	106
35573	东台	牌沟2配变	10	200	64
35574	东台	牌沟八配变	10	200	53
35575	东台	牌沟九配变	10	200	90
35576	东台	牌沟六配变	10	200	60
35577	东台	牌沟七配变	10	200	14
35578	东台	牌沟四配变	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35579	东台	牌沟五配变	10	200	32
35580	东台	牌沟一配变	10	200	76
35581	东台	水产（二）配变	10	200	70
35582	东台	水产3配变	10	200	86
35583	东台	水产4配变	10	200	103
35584	东台	水产一#配变	10	400	142
35585	东台	小凡(5)配变	10	200	61
35586	东台	小凡(六)配变	10	200	57
35587	东台	小凡(三)配变	10	200	24
35588	东台	小凡2#配变	10	200	0
35589	东台	小凡8配变	10	200	68
35590	东台	小凡七配变	10	200	71
35591	东台	小凡四配变	10	200	10
35592	东台	小凡一配变	10	200	111
35593	东台	殷韩7配变	10	200	0
35594	东台	殷韩8配变	10	200	0
35595	东台	殷韩9配变	10	200	120
35596	东台	殷韩二配变	10	200	40
35597	东台	郁家二配变	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35598	东台	仲韩9#配变	10	200	98
35599	东台	明星十九配变	10	200	119
35600	东台	明星四配变	10	200	93
35601	东台	中心六配变	10	200	76
35602	东台	中心七配变	10	200	124
35603	东台	中心十配变	10	400	122
35604	东台	中心十一配变	10	200	73
35605	东台	中心一配变	10	400	159
35606	东台	陈丿八配变	10	200	61
35607	东台	陈丿二配变	10	200	63
35608	东台	陈丿九配变	10	200	86
35609	东台	陈丿六配变	10	315	124
35610	东台	陈丿七配变	10	400	240
35611	东台	陈丿三配变	10	200	91
35612	东台	陈丿十二配变	10	200	82
35613	东台	陈丿十配变	10	400	233
35614	东台	陈丿十三配变	10	200	123
35615	东台	陈丿十四配变	10	200	64
35616	东台	陈丿十五配变	10	200	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35617	东台	陈丿十一配变	10	400	243
35618	东台	陈丿四配变	10	200	68
35619	东台	陈丿五配变	10	400	205
35620	东台	陈丿一配变	10	400	207
35621	东台	金星八配变	10	315	157
35622	东台	金星二配变	10	200	114
35623	东台	金星二十二配变	10	200	121
35624	东台	金星二十配变	10	200	100
35625	东台	金星九配变	10	200	98
35626	东台	金星三配变	10	200	106
35627	东台	金星十八配变	10	200	87
35628	东台	金星十六配变	10	200	91
35629	东台	金星十配变	10	400	264
35630	东台	金星十七配变	10	200	112
35631	东台	金星十三配变	10	400	253
35632	东台	金星十五配变	10	200	111
35633	东台	金星十一配变	10	250	125
35634	东台	金星四配变	10	200	65
35635	东台	金星五配变	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35636	东台	明星十七配变	10	200	107
35637	东台	唐西八配变	10	200	68
35638	东台	唐西二配变	10	200	92
35639	东台	唐西二十配变	10	200	82
35640	东台	唐西二十一配变	10	200	77
35641	东台	唐西九配变	10	200	73
35642	东台	唐西六配变	10	200	83
35643	东台	唐西七配变	10	200	62
35644	东台	唐西三配变	10	200	103
35645	东台	唐西十二配变	10	200	31
35646	东台	唐西十配变	10	200	78
35647	东台	唐西十三配变	10	200	50
35648	东台	唐西十一配变	10	200	65
35649	东台	唐西四配变	10	400	211
35650	东台	唐西五配变	10	200	41
35651	东台	唐西一配变	10	400	150
35652	东台	永丰三配变	10	200	26
35653	东台	永丰十八配变	10	200	52
35654	东台	永丰十配变	10	200	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35655	东台	中心九配变	10	400	209
35656	东台	中心三配变	10	400	240
35657	东台	中心十二配变	10	200	52
35658	东台	中心四配变	10	400	226
35659	东台	港桥八配变	10	200	105
35660	东台	港桥二配变	10	200	77
35661	东台	港桥九配变	10	200	79
35662	东台	港桥六配变	10	200	21
35663	东台	港桥七配变	10	200	22
35664	东台	港桥三配变	10	400	239
35665	东台	港桥十二配变	10	400	231
35666	东台	港桥十六配变	10	200	94
35667	东台	港桥十配变	10	400	225
35668	东台	港桥十七配变	10	200	78
35669	东台	港桥十三配变	10	200	78
35670	东台	港桥十四配变	10	200	109
35671	东台	港桥十五配变	10	200	60
35672	东台	港桥十一配变	10	200	44
35673	东台	港桥四配变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35674	东台	港桥五配变	10	200	0
35675	东台	港桥一配变	10	400	221
35676	东台	国富八配变	10	400	232
35677	东台	国富二配变	10	200	67
35678	东台	国富九配变	10	200	65
35679	东台	国富六配变	10	400	182
35680	东台	国富七配变	10	200	71
35681	东台	国富三配变	10	200	85
35682	东台	国富十配变	10	200	104
35683	东台	国富十一配变	10	200	56
35684	东台	国富五配变	10	400	226
35685	东台	国富一配变	10	400	264
35686	东台	明星八配变	10	200	81
35687	东台	明星七配变	10	200	28
35688	东台	明星三配变	10	400	229
35689	东台	明星十配变	10	200	72
35690	东台	明星十三配变	10	200	87
35691	东台	明星十一配变	10	200	59
35692	东台	庆丰六配变	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35693	东台	三友二配变	10	200	66
35694	东台	三友七配变	10	200	115
35695	东台	三友三配变	10	400	169
35696	东台	三友十三配变	10	400	270
35697	东台	三友十四配变	10	200	93
35698	东台	三友十一配变	10	200	80
35699	东台	三友五配变	10	100	4
35700	东台	安云八配变	10	200	99
35701	东台	安云二配变	10	200	0
35702	东台	安云九号配变	10	400	239
35703	东台	安云六配变	10	200	79
35704	东台	安云七配变	10	200	45
35705	东台	安云三配变	10	200	29
35706	东台	安云十二配变	10	200	94
35707	东台	安云十配变	10	400	276
35708	东台	安云十三配变	10	200	55
35709	东台	安云十一配变	10	200	72
35710	东台	安云四配变	10	400	252
35711	东台	安云五配变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35712	东台	安云一配变	10	200	56
35713	东台	才琴八配变	10	200	29
35714	东台	才琴二配变	10	400	254
35715	东台	才琴九配变	10	200	63
35716	东台	才琴六配变	10	400	229
35717	东台	才琴七配变	10	200	56
35718	东台	才琴三配变	10	200	59
35719	东台	才琴十二配变	10	200	102
35720	东台	才琴十六配变	10	200	70
35721	东台	才琴十配变	10	400	202
35722	东台	才琴十三配变	10	200	93
35723	东台	才琴十四配变	10	200	77
35724	东台	才琴十五配变	10	200	86
35725	东台	才琴十一配变	10	200	87
35726	东台	才琴四配变	10	200	108
35727	东台	才琴五配变	10	200	86
35728	东台	才琴一配变	10	400	208
35729	东台	大桥八配变	10	200	50
35730	东台	大桥二配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35731	东台	大桥九配变	10	200	74
35732	东台	大桥六配变	10	200	51
35733	东台	大桥七配变	10	200	72
35734	东台	大桥三配变	10	200	47
35735	东台	大桥十八配变	10	200	106
35736	东台	大桥十二配变	10	400	234
35737	东台	大桥十六配变	10	200	98
35738	东台	大桥十配变	10	200	81
35739	东台	大桥十七配变	10	200	77
35740	东台	大桥十三配变	10	200	78
35741	东台	大桥十四配变	10	200	111
35742	东台	大桥十五配变	10	200	106
35743	东台	大桥十一配变	10	400	231
35744	东台	大桥四配变	10	200	0
35745	东台	大桥五配变	10	400	132
35746	东台	大桥一配变	10	200	54
35747	东台	国富四配变	10	400	269
35748	东台	明星二配变	10	200	39
35749	东台	明星九配变	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35750	东台	明星六配变	10	200	33
35751	东台	明星十五配变	10	200	106
35752	东台	庆丰八配变	10	200	79
35753	东台	庆丰二配变	10	200	9
35754	东台	庆丰九配变	10	200	101
35755	东台	庆丰七配变	10	200	118
35756	东台	庆丰三配变	10	400	206
35757	东台	庆丰十二配变	10	400	257
35758	东台	庆丰十六配变	10	200	102
35759	东台	庆丰十配变	10	200	97
35760	东台	庆丰十七配变	10	200	81
35761	东台	庆丰十三配变	10	200	64
35762	东台	庆丰十四配变	10	200	128
35763	东台	庆丰十五配变	10	200	105
35764	东台	庆丰十一配变	10	200	86
35765	东台	庆丰四配变	10	200	72
35766	东台	庆丰五配变	10	400	220
35767	东台	庆丰一配变	10	200	49
35768	东台	三友八配变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35769	东台	三友九配变	10	400	237
35770	东台	三友六配变	10	200	36
35771	东台	三友十二配变	10	200	88
35772	东台	三友十配变	10	400	230
35773	东台	三友四配变	10	400	247
35774	东台	三友一配变	10	200	101
35775	东台	东刘八配变	10	400	145
35776	东台	东刘二配变	10	200	16
35777	东台	东刘九配变	10	200	76
35778	东台	东刘六配变	10	200	62
35779	东台	东刘七配变	10	200	108
35780	东台	东刘三配变	10	200	80
35781	东台	东刘十配变	10	200	111
35782	东台	东刘十一配变	10	200	83
35783	东台	东刘四配变	10	200	81
35784	东台	东刘五配变	10	400	259
35785	东台	东刘一配变	10	400	243
35786	东台	明星十二配变	10	200	87
35787	东台	西刘3配变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35788	东台	西刘6配变	10	400	147
35789	东台	西刘八配变	10	400	117
35790	东台	西刘二配变	10	400	237
35791	东台	西刘九配变	10	200	65
35792	东台	西刘七配变	10	200	106
35793	东台	西刘十二配变	10	200	104
35794	东台	西刘十配变	10	400	234
35795	东台	西刘十三配变	10	200	86
35796	东台	西刘十四配变	10	200	98
35797	东台	西刘十五配变	10	200	48
35798	东台	西刘十一配变	10	200	105
35799	东台	西刘四配变	10	200	116
35800	东台	西刘五配变	10	200	9
35801	东台	西刘一配变	10	200	0
35802	东台	新丰5配变	10	200	83
35803	东台	新丰八配变	10	400	205
35804	东台	新丰二配变	10	200	92
35805	东台	新丰九配变	10	400	251
35806	东台	新丰六配变	10	400	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35807	东台	新丰七配变	10	400	252
35808	东台	新丰三配变	10	200	24
35809	东台	新丰十二配变	10	200	111
35810	东台	新丰十六配变	10	200	85
35811	东台	新丰十配变	10	400	225
35812	东台	新丰十三配变	10	200	88
35813	东台	新丰十四配变	10	200	61
35814	东台	新丰十五配变	10	200	90
35815	东台	新丰十一配变	10	400	221
35816	东台	新丰四配变	10	200	81
35817	东台	新丰一配变	10	200	50
35818	东台	新彭1配变	10	400	269
35819	东台	新彭八配变	10	200	49
35820	东台	新彭二配变	10	400	252
35821	东台	新彭九配变	10	400	255
35822	东台	新彭六配变	10	200	25
35823	东台	新彭七配变	10	200	20
35824	东台	新彭三配变	10	200	96
35825	东台	新彭十二配变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35826	东台	新彭十配变	10	200	103
35827	东台	新彭十三配变	10	200	72
35828	东台	新彭十一配变	10	400	210
35829	东台	新彭四配变	10	400	257
35830	东台	新彭五配变	10	200	71
35831	东台	明星十四配变	10	400	124
35832	东台	明星五配变	10	315	107
35833	东台	明星一配变	10	400	19
35834	东台	明星20#配变	10	630	389
35835	东台	明星十六配变	10	200	76
35836	东台	常灶六配变	10	400	190
35837	东台	常灶七配变	10	400	187
35838	东台	常灶十六配变	10	200	71
35839	东台	常灶十四配变	10	200	95
35840	东台	常灶十五配变	10	400	270
35841	东台	常灶一配变	10	400	206
35842	东台	李南八配变	10	200	54
35843	东台	李南二配变	10	400	213
35844	东台	李南九配变	10	400	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35845	东台	李南六配变	10	200	105
35846	东台	李南七配变	10	200	26
35847	东台	李南三配变	10	200	53
35848	东台	李南十二配变	10	200	93
35849	东台	李南十配变	10	200	75
35850	东台	李南十一配变	10	400	266
35851	东台	李南四配变	10	400	202
35852	东台	李南五配变	10	400	239
35853	东台	李南一配变	10	200	86
35854	东台	李灶八配变	10	200	57
35855	东台	李灶二配变	10	400	217
35856	东台	李灶九配变	10	200	80
35857	东台	李灶六配变	10	315	125
35858	东台	李灶七配变	10	200	13
35859	东台	李灶三配变	10	200	73
35860	东台	李灶十二配变	10	200	104
35861	东台	李灶十配变	10	400	209
35862	东台	李灶十三配变	10	200	106
35863	东台	李灶十四配变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35864	东台	李灶十五配变	10	200	115
35865	东台	李灶十一配变	10	400	233
35866	东台	李灶四配变	10	200	76
35867	东台	李灶五配变	10	200	78
35868	东台	李灶一配变	10	400	254
35869	东台	万桥二配变	10	400	245
35870	东台	万桥七配变	10	200	75
35871	东台	万桥三配变	10	200	109
35872	东台	万桥四配变	10	200	42
35873	东台	万桥五配变	10	400	94
35874	东台	万桥一配变	10	400	253
35875	东台	兴旺八配变	10	400	236
35876	东台	兴旺二配变	10	400	280
35877	东台	兴旺九配变	10	200	56
35878	东台	兴旺六配变	10	200	57
35879	东台	兴旺七配变	10	250	143
35880	东台	兴旺三配变	10	200	72
35881	东台	兴旺十二配变	10	200	107
35882	东台	兴旺十配变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35883	东台	兴旺十三配变	10	200	79
35884	东台	兴旺十一配变	10	200	73
35885	东台	兴旺四配变	10	200	42
35886	东台	兴旺五配变	10	315	202
35887	东台	兴旺一配变	10	200	108
35888	东台	常灶八配变	10	200	38
35889	东台	常灶二配变	10	200	63
35890	东台	常灶九配变	10	200	74
35891	东台	常灶三配变	10	400	212
35892	东台	常灶十二配变	10	400	260
35893	东台	常灶十七配变	10	200	63
35894	东台	常灶十一配变	10	400	156
35895	东台	常灶五配变	10	200	93
35896	东台	晨光13配变	10	200	31
35897	东台	晨光5配变	10	200	74
35898	东台	晨光八配变	10	200	81
35899	东台	晨光二配变	10	200	42
35900	东台	晨光九配变	10	400	247
35901	东台	晨光六配变	10	400	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35902	东台	晨光七配变	10	400	237
35903	东台	晨光三配变	10	400	237
35904	东台	晨光十八配变	10	200	60
35905	东台	晨光十二配变	10	200	104
35906	东台	晨光十六配变	10	200	37
35907	东台	晨光十配变	10	400	217
35908	东台	晨光十七配变	10	200	70
35909	东台	晨光十四配变	10	400	243
35910	东台	晨光十五配变	10	200	42
35911	东台	晨光十一配变	10	200	78
35912	东台	晨光四配变	10	400	234
35913	东台	晨光一配变	10	400	206
35914	东台	贾坝19#配变	10	630	368
35915	东台	贾坝八配变	10	400	232
35916	东台	贾坝二配变	10	400	157
35917	东台	贾坝九配变	10	200	86
35918	东台	贾坝六配变	10	400	248
35919	东台	贾坝七配变	10	400	177
35920	东台	贾坝三号配变	10	400	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35921	东台	贾坝十八配变	10	400	180
35922	东台	贾坝十二配变	10	400	251
35923	东台	贾坝十六配变	10	200	78
35924	东台	贾坝十配变	10	400	256
35925	东台	贾坝十七配变	10	200	49
35926	东台	贾坝十三配变	10	400	230
35927	东台	贾坝十四配变	10	200	71
35928	东台	贾坝十五配变	10	200	46
35929	东台	贾坝十一配变	10	200	47
35930	东台	贾坝四配变	10	400	196
35931	东台	贾坝五号配变	10	400	5
35932	东台	贾坝一配变	10	315	24
35933	东台	沈灶二配变	10	200	50
35934	东台	沈灶六配变	10	200	104
35935	东台	沈灶四配变	10	400	225
35936	东台	沈灶五配变	10	200	72
35937	东台	天鹅21#配变	10	630	415
35938	东台	天鹅八配变	10	200	54
35939	东台	天鹅二配变	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35940	东台	天鹅二十配变	10	200	90
35941	东台	天鹅九配变	10	400	237
35942	东台	天鹅六配变	10	200	107
35943	东台	天鹅七配变	10	200	56
35944	东台	天鹅三配变	10	200	75
35945	东台	天鹅十二配变	10	400	277
35946	东台	天鹅十六配变	10	200	94
35947	东台	天鹅十配变	10	200	85
35948	东台	天鹅十七配变	10	200	41
35949	东台	天鹅十三配变	10	400	253
35950	东台	天鹅十四配变	10	200	104
35951	东台	天鹅十五配变	10	200	64
35952	东台	天鹅十一配变	10	200	48
35953	东台	天鹅四配变	10	400	203
35954	东台	天鹅五配变	10	200	86
35955	东台	天鹅一配变	10	400	232
35956	东台	徐墩八配变	10	200	108
35957	东台	徐墩二配变	10	400	226
35958	东台	徐墩九配变	10	400	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35959	东台	徐墩六配变	10	200	97
35960	东台	徐墩七配变	10	200	64
35961	东台	徐墩三配变	10	400	241
35962	东台	徐墩十配变	10	400	185
35963	东台	徐墩十三号配变	10	200	56
35964	东台	徐墩十四配变	10	200	57
35965	东台	徐墩十五配变	10	200	67
35966	东台	徐墩十一配变	10	200	94
35967	东台	徐墩四配变	10	400	237
35968	东台	徐墩五配变	10	400	231
35969	东台	徐墩一配变	10	400	207
35970	东台	朱灶八配变	10	400	176
35971	东台	朱灶二配变	10	400	230
35972	东台	朱灶九配变	10	200	105
35973	东台	朱灶六配变	10	200	84
35974	东台	朱灶七配变	10	400	261
35975	东台	朱灶三配变	10	400	260
35976	东台	朱灶十二配变	10	400	156
35977	东台	朱灶十配变	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35978	东台	朱灶十一配变	10	200	124
35979	东台	朱灶四配变	10	200	102
35980	东台	朱灶五配变	10	200	36
35981	东台	朱灶一配变	10	200	81
35982	东台	常灶十配变	10	200	70
35983	东台	常灶十三配变	10	400	242
35984	东台	常灶四配变	10	400	174
35985	东台	集镇6配变（南沈灶）	10	400	80
35986	东台	集镇二十五配变	10	400	239
35987	东台	集镇十四号配变	10	200	78
35988	东台	集镇四号配变	10	400	9
35989	东台	李灶十六配变	10	200	95
35990	东台	集镇二十四配变	10	200	0
35991	东台	集镇三号配变	10	400	92
35992	东台	金星二十四配变	10	400	36
35993	东台	金星六配变	10	200	90
35994	东台	金星七配变	10	200	0
35995	东台	金星十二配变	10	200	48
35996	东台	金星十四配变	10	400	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35997	东台	金星一配变	10	200	50
35998	东台	南沈灶集镇十六配变	10	400	28
35999	东台	永丰九配变	10	200	57
36000	东台	永丰七配变	10	400	72
36001	东台	永丰十二配变	10	200	17
36002	东台	永丰十九配变	10	200	75
36003	东台	永丰十三配变	10	200	81
36004	东台	永丰十五配变	10	200	98
36005	东台	永丰十一配变	10	400	256
36006	东台	永丰四配变	10	200	9
36007	东台	永丰五配变	10	400	196
36008	东台	中心八配变	10	400	217
36009	东台	中心二配变	10	200	75
36010	东台	中心十八配变	10	400	121
36011	东台	中心十四配变	10	200	74
36012	东台	中心十五配变	10	200	89
36013	东台	中心五配变	10	400	227
36014	东台	集镇十二配变（南沈灶）	10	200	59
36015	东台	集镇十三配变（南沈灶）	10	400	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36016	东台	集镇十一配变（南沈灶）	10	400	151
36017	东台	沈灶九配变	10	400	123
36018	东台	永丰2配变	10	200	44
36019	东台	永丰八配变	10	400	91
36020	东台	永丰二十配变	10	200	82
36021	东台	永丰六配变	10	250	79
36022	东台	永丰十六配变	10	200	78
36023	东台	永丰十七配变	10	200	45
36024	东台	永丰十四配变	10	400	216
36025	东台	永丰一配变	10	400	111
36026	东台	集镇八配变	10	400	3
36027	东台	集镇二号配变	10	400	44
36028	东台	集镇二十二变压器	10	400	170
36029	东台	集镇二十号配变	10	400	107
36030	东台	集镇二十三配变	10	400	227
36031	东台	集镇二十一配变	10	400	139
36032	东台	集镇九配变（南沈灶）	10	400	100
36033	东台	集镇七号配变	10	200	34
36034	东台	集镇十号配变	10	400	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36035	东台	集镇十七配变	10	200	0
36036	东台	集镇一号配变	10	400	0
36037	东台	南沈灶集镇18#配变	10	400	135
36038	东台	南沈灶集镇十九配变	10	400	249
36039	东台	南沈灶集镇十五配变	10	400	216
36040	东台	南沈灶集镇五配变	10	400	146
36041	东台	人和苑小区配电室#1变压器	10	400	131
36042	东台	沈灶八配变	10	200	101
36043	东台	沈灶七配变	10	400	43
36044	东台	沈灶三配变	10	400	224
36045	东台	沈灶一配变	10	400	212
36046	东台	万丽园变电所#1配变.	10	630	371
36047	东台	万丽园变电所#2配变.	10	630	386
36048	东台	众鑫大厦配电变压器	10	200	106
36049	东台	罗二14#配变	10	400	231
36050	东台	罗二15#配变	10	200	16
36051	东台	罗二1配变	10	400	187
36052	东台	罗一1#配变	10	400	155
36053	东台	罗一10#配变	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36054	东台	罗一11#配变	10	400	160
36055	东台	罗一12#配变	10	400	189
36056	东台	罗一13#配变	10	400	201
36057	东台	罗一14#配变	10	400	107
36058	东台	罗一15#配变	10	100	31
36059	东台	罗一17#配变	10	400	200
36060	东台	罗一18#配变	10	400	140
36061	东台	罗一19#配变	10	400	0
36062	东台	罗一20#配变	10	200	0
36063	东台	罗一2配变	10	400	121
36064	东台	罗一3配变	10	400	8
36065	东台	罗一4配变	10	400	251
36066	东台	罗一5配变	10	400	24
36067	东台	罗一6配变	10	200	57
36068	东台	罗一7配变	10	400	196
36069	东台	罗一8#配变	10	400	41
36070	东台	罗一9配变	10	315	77
36071	东台	赵徐12配变	10	400	202
36072	东台	赵徐13配变	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36073	东台	周黄24#配变	10	400	132
36074	东台	青二10配变	10	400	225
36075	东台	青二4配变	10	315	107
36076	东台	周黄#26配变	10	400	116
36077	东台	周黄14配变	10	400	0
36078	东台	周黄1配变	10	400	120
36079	东台	周黄2配变	10	400	41
36080	东台	周黄5配变	10	400	150
36081	东台	周黄6配变	10	400	145
36082	东台	周黄8配变	10	315	119
36083	东台	开二6配变	10	400	33
36084	东台	开二8配变	10	400	142
36085	东台	开一19配变	10	400	217
36086	东台	开一21#配变	10	400	69
36087	东台	开一41#配变	10	400	0
36088	东台	开一7配变	10	400	181
36089	东台	开一二十配变	10	400	0
36090	东台	青一11配变	10	630	135
36091	东台	青一19#配变	10	400	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36092	东台	青一20#配变	10	200	53
36093	东台	青一21#配变	10	400	116
36094	东台	青一24#配变	10	400	0
36095	东台	青一3#配变	10	400	40
36096	东台	青一6配变	10	400	127
36097	东台	青一五配变	10	400	11
36098	东台	夏龙#19配变	10	400	209
36099	东台	夏龙10#配变	10	200	73
36100	东台	夏龙14#配变	10	200	24
36101	东台	夏龙15#配变	10	200	102
36102	东台	夏龙16#配变	10	200	112
36103	东台	夏龙17#配变	10	400	95
36104	东台	夏龙18#配变	10	400	174
36105	东台	夏龙2#配变	10	400	139
36106	东台	夏龙3配变	10	400	72
36107	东台	夏龙4配变	10	400	187
36108	东台	夏龙5配变	10	400	190
36109	东台	夏龙7配变	10	400	168
36110	东台	夏龙8配变	10	400	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36111	东台	夏龙9#配变	10	400	218
36112	东台	夏龙六#配变	10	400	34
36113	东台	周黄11配变	10	400	224
36114	东台	周黄23#配变	10	400	260
36115	东台	周黄4配变	10	400	138
36116	东台	周黄7#配变	10	400	170
36117	东台	碧水湾配电室#2变压器	10	630	324
36118	东台	碧水湾配电室1#变压器	10	630	274
36119	东台	汇富广场箱式变	10	630	337
36120	东台	金蒲园小区变	10	630	339
36121	东台	罗二#25配变	10	400	96
36122	东台	罗二4配变	10	400	154
36123	东台	罗二7配变	10	400	26
36124	东台	罗二8配变	10	400	21
36125	东台	溱东公用31#配变	10	400	93
36126	东台	青二11配变	10	400	43
36127	东台	青二12配变	10	400	159
36128	东台	青二13配变	10	400	110
36129	东台	青二14#配变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36130	东台	青二15#配变	10	400	94
36131	东台	青二18#配变	10	400	164
36132	东台	青二19#配变	10	400	138
36133	东台	青二1配变	10	400	127
36134	东台	青二26#配变	10	400	196
36135	东台	青二27#配变	10	400	210
36136	东台	青二2配变	10	400	142
36137	东台	青二3台片	10	400	179
36138	东台	青二5#配变	10	400	200
36139	东台	青二6配变	10	200	37
36140	东台	青二7配变	10	200	36
36141	东台	青二9#配变	10	400	64
36142	东台	青一13#配变	10	400	200
36143	东台	青一14#配变	10	400	191
36144	东台	青一16#配变	10	400	149
36145	东台	青一18#配变	10	400	178
36146	东台	青一1配变	10	400	157
36147	东台	青一22#	10	400	17
36148	东台	青一7配变	10	315	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36149	东台	滨河花园1号配变	10	400	114
36150	东台	滨河花园2配变	10	400	222
36151	东台	罗二10配变	10	200	16
36152	东台	罗二12配变	10	400	128
36153	东台	罗二13配变	10	400	161
36154	东台	罗二2#配变	10	400	188
36155	东台	罗二6配变	10	160	40
36156	东台	罗一16#配变	10	200	105
36157	东台	青二17#配变	10	400	12
36158	东台	青二28配变	10	400	274
36159	东台	青二8配变	10	200	150
36160	东台	青一10#配变	10	400	100
36161	东台	青一12配变	10	400	129
36162	东台	青一15#配变	10	400	150
36163	东台	青一17#配变	10	400	265
36164	东台	青一23配变	10	400	174
36165	东台	青一2配变	10	400	166
36166	东台	青一4配变	10	200	70
36167	东台	青一8配变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36168	东台	青一9配变	10	400	0
36169	东台	周黄15#配变	10	400	0
36170	东台	周黄18#配变	10	400	0
36171	东台	周黄21#配变	10	400	0
36172	东台	开二19#配变	10	400	84
36173	东台	夏龙1配变	10	200	86
36174	东台	周黄13配变	10	400	174
36175	东台	周黄16#配变	10	400	160
36176	东台	周黄19#配变	10	200	68
36177	东台	周黄20#配变	10	200	98
36178	东台	周黄25#配变	10	630	363
36179	东台	周黄3配变	10	400	200
36180	东台	开二18#配变	10	400	0
36181	东台	夏龙12#配变	10	200	0
36182	东台	夏龙13#配变	10	200	63
36183	东台	周黄10配变	10	400	82
36184	东台	周黄12配变	10	400	192
36185	东台	周黄17#配变	10	400	180
36186	东台	周黄22#配变	10	200	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36187	东台	周黄9配变	10	400	53
36188	东台	鲍南#八配变	10	200	51
36189	东台	鲍南10#配变	10	200	72
36190	东台	鲍南13#配变	10	400	203
36191	东台	鲍南1配变	10	400	154
36192	东台	鲍南2配变	10	400	201
36193	东台	鲍南3#配变	10	400	218
36194	东台	鲍南5配变	10	200	41
36195	东台	鲍南6配变	10	200	47
36196	东台	鲍南7#配变	10	200	49
36197	东台	鲍南9#配变	10	400	146
36198	东台	鲍南十一配变	10	400	219
36199	东台	鲍一10#配变	10	200	51
36200	东台	鲍一12#配变	10	400	216
36201	东台	鲍一13#配变	10	200	80
36202	东台	鲍一2配变	10	400	223
36203	东台	鲍一4配变	10	200	80
36204	东台	鲍一6配变	10	400	102
36205	东台	鲍一9#配变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36206	东台	鲍一七配变	10	400	217
36207	东台	鲍一三配变	10	400	89
36208	东台	公用6配变	10	400	47
36209	东台	公用变19配变	10	400	0
36210	东台	罗二16#配变	10	400	136
36211	东台	溱东公用34#箱变配变变压器配电变压器	10	500	339
36212	东台	溱东公用3配变	10	400	0
36213	东台	新建4配变	10	400	194
36214	东台	新建7#配变	10	400	155
36215	东台	新建8#配变	10	400	136
36216	东台	新建9配变	10	400	69
36217	东台	赵徐10#配变	10	200	74
36218	东台	赵徐1配变	10	200	81
36219	东台	赵徐2配变	10	400	215
36220	东台	赵徐3配变	10	200	66
36221	东台	赵徐4配变	10	400	105
36222	东台	赵徐6配变	10	200	0
36223	东台	赵徐7#配变	10	200	67
36224	东台	赵徐8#配变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36225	东台	赵徐9#配变	10	200	88
36226	东台	草舍29#配变	10	400	105
36227	东台	开一#54配变	10	400	48
36228	东台	开一#63配变	10	400	178
36229	东台	开一12配变	10	400	0
36230	东台	开一18#配变	10	400	49
36231	东台	开一23配变	10	400	0
36232	东台	开一32#配变	10	400	74
36233	东台	开一36#配变	10	400	49
36234	东台	开一37#配变	10	400	0
36235	东台	开一40#配变	10	400	45
36236	东台	开一42#配变	10	400	0
36237	东台	开一51#配变	10	630	186
36238	东台	开一52#配变	10	400	0
36239	东台	开一53#配变	10	400	234
36240	东台	开一55配变	10	400	0
36241	东台	开一60#配变	10	400	14
36242	东台	开一9配变	10	400	122
36243	东台	草舍18配变	10	400	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36244	东台	草舍20配变	10	400	7
36245	东台	草舍21配变	10	400	0
36246	东台	草舍32#配变	10	400	0
36247	东台	草舍35#配变	10	400	41
36248	东台	草舍39#配变	10	400	176
36249	东台	草舍5配变	10	400	171
36250	东台	草舍9#配变	10	400	43
36251	东台	草舍11#配变	10	400	185
36252	东台	草舍12#配变	10	400	213
36253	东台	草舍13配变	10	400	0
36254	东台	草舍16配变	10	400	99
36255	东台	草舍17#配变	10	400	98
36256	东台	草舍19配变	10	400	142
36257	东台	草舍1配变	10	400	239
36258	东台	草舍22配变	10	400	156
36259	东台	草舍23#配变	10	400	252
36260	东台	草舍24#配变	10	400	130
36261	东台	草舍25#配变	10	400	245
36262	东台	草舍26#配变	10	400	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36263	东台	草舍27#配变	10	400	219
36264	东台	草舍28#配变	10	400	121
36265	东台	草舍3#配变	10	400	159
36266	东台	草舍30#配变	10	500	303
36267	东台	草舍31#配变	10	500	240
36268	东台	草舍33#配变	10	400	34
36269	东台	草舍36配变	10	400	232
36270	东台	草舍4配变	10	400	15
36271	东台	草舍7配变	10	400	135
36272	东台	草舍8配变	10	400	127
36273	东台	草舍二配变	10	315	75
36274	东台	草舍十配变	10	400	71
36275	东台	草舍14配变	10	400	51
36276	东台	草舍6配变	10	400	118
36277	东台	草西1配变	10	400	158
36278	东台	草西2配变	10	400	127
36279	东台	草西3#配变	10	400	134
36280	东台	草西4配变	10	400	100
36281	东台	草西5#配变	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36282	东台	开一10配变	10	400	0
36283	东台	开一14配变	10	400	41
36284	东台	开一15配变	10	400	0
36285	东台	开一17配变	10	400	66
36286	东台	开一24配变	10	400	156
36287	东台	开一25配变	10	400	48
36288	东台	开一28#配变	10	400	92
36289	东台	开一29#配变	10	400	32
36290	东台	开一3#配变	10	400	32
36291	东台	开一30#配变	10	400	249
36292	东台	开一31#配变	10	400	187
36293	东台	开一38#配变	10	400	201
36294	东台	开一47#配变	10	400	118
36295	东台	开一49#配变	10	400	87
36296	东台	开一4配变	10	400	74
36297	东台	开一57配变	10	400	72
36298	东台	开一5配变	10	400	72
36299	东台	开一61#配变	10	400	72
36300	东台	开一6配变	10	400	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36301	东台	草舍15配变	10	400	0
36302	东台	草舍34配变	10	400	0
36303	东台	开二29#配变	10	400	0
36304	东台	开一50#配变	10	400	0
36305	东台	鼎盛花园1#变	10	400	151
36306	东台	芙蓉景苑1号箱式变001001	10	630	297
36307	东台	芙蓉景苑2号箱式变002002	10	630	278
36308	东台	富祥花园1#箱式变	10	630	255
36309	东台	富祥花园2#箱式变	10	630	225
36310	东台	公用15#配变	10	200	51
36311	东台	公用16#配变.	10	400	222
36312	东台	公用21#配变	10	400	0
36313	东台	公用7#配变	10	200	62
36314	东台	公用8#配变	10	200	49
36315	东台	宏远华庭二号箱式变202004	10	630	320
36316	东台	宏远华庭三号箱式变203005	10	630	376
36317	东台	宏远华庭四号箱式变204006	10	630	311
36318	东台	宏远华庭一号箱式变201003	10	630	321
36319	东台	湖滨广场箱变配电变压器	10	400	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36320	东台	开一1台片	10	400	71
36321	东台	罗二18#配变	10	400	0
36322	东台	罗二3配变	10	400	109
36323	东台	溱东公用10配变	10	400	291
36324	东台	鲍二2#配变	10	400	129
36325	东台	高桥1#配变	10	400	178
36326	东台	高桥10配变	10	400	121
36327	东台	高桥11#配变	10	200	75
36328	东台	高桥12#配变	10	400	231
36329	东台	高桥14#配变	10	200	67
36330	东台	高桥15配变	10	200	79
36331	东台	高桥16#配变	10	400	122
36332	东台	高桥2配变	10	200	59
36333	东台	高桥3#配变	10	400	203
36334	东台	高桥4配变	10	200	44
36335	东台	高桥5配变	10	200	122
36336	东台	高桥6配变	10	400	187
36337	东台	高桥7配变	10	315	71
36338	东台	高桥8#配变	10	315	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36339	东台	高桥9#配变	10	400	222
36340	东台	高桥十三配变	10	400	133
36341	东台	秦甸1#配变	10	200	0
36342	东台	秦甸10#配变	10	400	85
36343	东台	秦甸11#配变	10	400	232
36344	东台	秦甸2配变	10	400	197
36345	东台	秦甸4#配变	10	400	241
36346	东台	秦甸6配变	10	400	151
36347	东台	秦甸7配变	10	400	206
36348	东台	秦甸8配变	10	400	35
36349	东台	秦甸9配变	10	400	186
36350	东台	秦甸三配变	10	200	31
36351	东台	秦甸五#配变	10	200	5
36352	东台	养殖公司#4配变	10	400	187
36353	东台	养殖公司2#配变	10	400	227
36354	东台	养殖公司3#配变	10	630	78
36355	东台	养殖公司配变	10	160	0
36356	东台	开二24#配变	10	400	183
36357	东台	开二25#配变	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36358	东台	开二26#配变	10	400	235
36359	东台	开二27#配变	10	400	124
36360	东台	开二28#配变	10	400	136
36361	东台	开一33配变	10	400	196
36362	东台	碧水湾配电室#3变压器	10	630	324
36363	东台	碧水湾配电室#4变压器	10	630	291
36364	东台	公用11#配变	10	200	102
36365	东台	公用12#配变	10	200	78
36366	东台	公用13#配变	10	200	87
36367	东台	公用14#配变	10	200	82
36368	东台	公用29#配变	10	400	219
36369	东台	公用变1配变	10	400	86
36370	东台	公用变20#配变	10	200	46
36371	东台	公用变2配变。	10	200	0
36372	东台	罗二11配变	10	315	109
36373	东台	罗二22#配变	10	400	197
36374	东台	罗二23配变	10	200	0
36375	东台	罗二9配变	10	400	94
36376	东台	溱东公用26#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36377	东台	溱东公用28#配变	10	400	99
36378	东台	溱东公用30#配变	10	400	194
36379	东台	溱东公用4#配变	10	400	190
36380	东台	雅河二期	10	400	216
36381	东台	开二10配变	10	400	0
36382	东台	开二11配变	10	400	193
36383	东台	开二13配变	10	400	0
36384	东台	开二15#配变	10	400	100
36385	东台	开二16配变	10	400	40
36386	东台	开二1配变	10	315	37
36387	东台	开二2#配变	10	400	0
36388	东台	开二20#配变	10	400	240
36389	东台	开二21配变	10	400	0
36390	东台	开二22配变	10	400	164
36391	东台	开二23配变	10	400	69
36392	东台	开二31配变	10	400	157
36393	东台	开二3配变	10	400	0
36394	东台	开二4配变	10	400	65
36395	东台	开二5配变	10	400	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36396	东台	开二7配变	10	400	164
36397	东台	开二9配变	10	400	93
36398	东台	开二十七配变	10	400	58
36399	东台	开三1配变	10	400	151
36400	东台	开三2配变	10	400	41
36401	东台	开三3#配变	10	400	105
36402	东台	开三4配变	10	400	114
36403	东台	开一11配变	10	400	170
36404	东台	开一22#配变	10	630	88
36405	东台	开一26#配变	10	630	129
36406	东台	开一27配变	10	400	200
36407	东台	开一2配变	10	400	126
36408	东台	开一34配变	10	400	108
36409	东台	开一35配变	10	400	90
36410	东台	开一39#配变	10	400	0
36411	东台	开一44#配变	10	400	0
36412	东台	开一45#配变	10	400	0
36413	东台	开一46#配变	10	630	114
36414	东台	开一59配变	10	400	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36415	东台	溱东公用9#配变	10	400	269
36416	东台	水产场1配变	10	200	0
36417	东台	水产场2配变	10	200	0
36418	东台	水产场3#配变	10	400	187
36419	东台	水产场4#配变	10	400	142
36420	东台	水产场5#配变	10	400	75
36421	东台	水产场6#配变	10	400	114
36422	东台	水产场7#配变	10	200	78
36423	东台	卧龙湾1#配变	10	800	217
36424	东台	开二12配变	10	400	160
36425	东台	开二14#配变	10	400	230
36426	东台	开一13配变	10	400	37
36427	东台	开一43#配变	10	400	170
36428	东台	开一62配变	10	400	203
36429	东台	开一8配变	10	400	0
36430	东台	开一十六配变	10	400	176
36431	东台	鲍南12#配变	10	200	79
36432	东台	鲍南4#配变	10	200	62
36433	东台	鲍一11#配变	10	200	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36434	东台	鲍一14#配变	10	200	0
36435	东台	鲍一1配变	10	400	197
36436	东台	鲍一5配变	10	400	228
36437	东台	鲍一八配变	10	200	51
36438	东台	罗二24配变	10	400	96
36439	东台	罗二5配变	10	400	244
36440	东台	赵徐11#配变	10	200	0
36441	东台	赵徐5配变	10	200	79
36442	东台	鲍二1配变	10	400	154
36443	东台	鲍二三配变	10	400	161
36444	东台	鲍庄10#配变	10	400	97
36445	东台	鲍庄1配变	10	400	195
36446	东台	鲍庄2配变	10	200	29
36447	东台	鲍庄3配变	10	400	205
36448	东台	鲍庄4#配变	10	200	78
36449	东台	鲍庄5配变	10	400	248
36450	东台	鲍庄6配变	10	400	221
36451	东台	鲍庄7配变	10	400	166
36452	东台	鲍庄9配变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36453	东台	鲍庄八配变	10	400	197
36454	东台	罗二17配变	10	400	173
36455	东台	罗二19#配变	10	400	220
36456	东台	罗二20#配变	10	400	240
36457	东台	罗二21#配变	10	400	246
36458	东台	溱东公用27#配变	10	400	90
36459	东台	溱东公用32#配变	10	400	60
36460	东台	溱东公用33#配变	10	400	217
36461	东台	溱东公用5#配变	10	400	127
36462	东台	苏庄10#配变	10	400	169
36463	东台	苏庄11#配变	10	200	87
36464	东台	苏庄12#配变	10	200	43
36465	东台	苏庄13#配变	10	400	188
36466	东台	苏庄14#配变	10	200	7
36467	东台	苏庄1配变	10	400	214
36468	东台	苏庄2配变	10	200	55
36469	东台	苏庄5配变	10	400	232
36470	东台	苏庄6配变	10	315	147
36471	东台	苏庄7配变	10	400	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36472	东台	苏庄8#配变	10	400	269
36473	东台	苏庄9#配变	10	200	16
36474	东台	苏庄三配变	10	400	133
36475	东台	苏庄四配变	10	400	168
36476	东台	新建1配变	10	400	10
36477	东台	新建3#配变	10	400	1
36478	东台	新建5配变	10	200	55
36479	东台	新建二配变	10	400	165
36480	东台	新建六台片	10	400	0
36481	东台	仓南八配变	10	400	197
36482	东台	仓南六配变	10	200	31
36483	东台	仓南七配变	10	200	70
36484	东台	仓南十配变	10	200	35
36485	东台	仓南四配变	10	400	164
36486	东台	仓南一配变	10	160	39
36487	东台	仓西二配变	10	200	98
36488	东台	朝阳八配变	10	200	102
36489	东台	朝阳二配变	10	200	4
36490	东台	朝阳七配变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36491	东台	朝阳三配变	10	200	93
36492	东台	朝阳五配变	10	200	89
36493	东台	大地和苑二配变	10	500	209
36494	东台	大地和苑六配变	10	630	210
36495	东台	大地和苑三配变	10	630	284
36496	东台	大地和苑四配变8001	10	500	207
36497	东台	大地和苑五配变	10	500	168
36498	东台	大地和苑一配变	10	630	221
36499	东台	华美八配变	10	200	48
36500	东台	华美二配变	10	400	226
36501	东台	华美六配变	10	200	102
36502	东台	华美七配变	10	200	43
36503	东台	华美三配变	10	400	153
36504	东台	华美四配变	10	200	116
36505	东台	华美五配变	10	400	254
36506	东台	华美一配变	10	315	70
36507	东台	街道#10配变	10	400	42
36508	东台	街道二配变.	10	400	121
36509	东台	街道六配变	10	400	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36510	东台	街道五配变	10	400	95
36511	东台	棉业公司一配变	10	400	155
36512	东台	三仓医院	10	250	0
36513	东台	四季花苑6#配变	10	800	345
36514	东台	四季花苑五配变	10	800	412
36515	东台	新仓华府主变	10	200	0
36516	东台	新仓路一号配变	10	400	4
36517	东台	沿河南路一配变	10	400	0
36518	东台	油厂一配变	10	200	107
36519	东台	镇北九配变	10	315	139
36520	东台	镇北六配变	10	400	125
36521	东台	镇东九配变	10	400	139
36522	东台	镇东六配变	10	400	92
36523	东台	镇东三配变	10	400	66
36524	东台	镇东一配变	10	400	0
36525	东台	镇南八配变	10	400	65
36526	东台	镇南二配变	10	315	12
36527	东台	镇南九配变(三仓)	10	200	38
36528	东台	镇南六配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36529	东台	镇南七配变	10	200	9
36530	东台	镇南三配变	10	400	241
36531	东台	镇南十二配变	10	400	78
36532	东台	镇南十配变（节能）	10	400	194
36533	东台	镇南十三配变	10	200	104
36534	东台	镇南十四配变	10	400	219
36535	东台	镇南十五配变	10	200	32
36536	东台	镇南十一配变	10	400	168
36537	东台	镇南四配变	10	400	185
36538	东台	镇南五配变	10	315	92
36539	东台	镇南一配变	10	630	85
36540	东台	镇西二十八配变	10	630	91
36541	东台	镇西二十三配变	10	200	4
36542	东台	镇西九配变	10	400	63
36543	东台	镇西十二配变	10	400	19
36544	东台	镇西十六配变	10	400	132
36545	东台	镇西十三配变	10	315	83
36546	东台	镇西十五配变	10	400	94
36547	东台	镇西四配变	10	400	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36548	东台	镇西五配变	10	400	88
36549	东台	中桥1配变	10	400	109
36550	东台	仓南二配变	10	200	20
36551	东台	仓南九配变	10	400	251
36552	东台	仓南三配变	10	400	176
36553	东台	仓南五配变	10	200	31
36554	东台	仓胜十配变	10	400	270
36555	东台	大地和苑七配变	10	630	312
36556	东台	府邸花园主变	10	630	308
36557	东台	合兴八配变	10	400	229
36558	东台	合兴九配变	10	200	70
36559	东台	合兴三配变	10	400	163
36560	东台	合兴四配变	10	200	48
36561	东台	合兴一配变	10	200	56
36562	东台	华美九配变	10	200	0
36563	东台	集镇六配变（三仓）	10	200	139
36564	东台	集镇七配变.	10	200	95
36565	东台	嘉城新苑#1主变	10	630	332
36566	东台	嘉城新苑#2主变	10	630	388

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36567	东台	嘉城新苑3#主变	10	630	291
36568	东台	嘉城新苑4#主变	10	630	334
36569	东台	人和天润城#2配变	10	800	362
36570	东台	人和天润城#4配变	10	800	417
36571	东台	人和天润城#6配变	10	800	474
36572	东台	三仓工业园区二配变	10	400	97
36573	东台	三仓工业园区配变	10	400	176
36574	东台	四季花苑#1主变	10	800	468
36575	东台	四季花苑#2主变	10	800	414
36576	东台	王埭三配变	10	200	93
36577	东台	王埭十配变	10	400	235
36578	东台	王埭四配变	10	400	37
36579	东台	王埭五配变	10	315	177
36580	东台	镇西二配变	10	400	180
36581	东台	镇西二十六配变	10	400	172
36582	东台	镇西二十配变	10	400	0
36583	东台	镇西二十四配变	10	200	44
36584	东台	镇西二十五配变	10	200	0
36585	东台	镇西二十一配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36586	东台	镇西七配变	10	400	126
36587	东台	镇西三配变	10	200	0
36588	东台	镇西十七配变	10	400	102
36589	东台	镇西十四配变	10	400	82
36590	东台	镇西十一配变	10	200	57
36591	东台	镇西一配变	10	315	124
36592	东台	朝阳六配变	10	200	85
36593	东台	朝阳四配变	10	200	118
36594	东台	朝阳一配变	10	200	57
36595	东台	联边11#配变	10	200	80
36596	东台	联边二配变	10	200	121
36597	东台	联边九配变	10	200	35
36598	东台	联边三配变	10	200	0
36599	东台	联边十八配变	10	200	100
36600	东台	联边十配变	10	200	84
36601	东台	联边十七配变	10	200	119
36602	东台	联边十三配变	10	400	224
36603	东台	联边十四配变	10	200	70
36604	东台	联边十五配变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36605	东台	联边四配变	10	400	185
36606	东台	联边一配变	10	200	75
36607	东台	仓西八配变	10	200	0
36608	东台	仓西六配变	10	400	0
36609	东台	仓西七配变	10	200	0
36610	东台	仓西三配变	10	200	0
36611	东台	仓西四配变	10	400	0
36612	东台	仓西五配变	10	400	0
36613	东台	仓西一配变	10	200	0
36614	东台	街道四配变.	10	400	0
36615	东台	南园区一配变	10	400	0
36616	东台	镇北二配变	10	400	0
36617	东台	镇北十一配变	10	400	0
36618	东台	镇东二十配变	10	400	0
36619	东台	镇东二十一配变	10	200	0
36620	东台	镇东七配变	10	400	0
36621	东台	镇东十二配变	10	400	0
36622	东台	镇东十六配变	10	400	0
36623	东台	镇东十五配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36624	东台	镇东十一配变	10	400	0
36625	东台	镇东四配变	10	200	0
36626	东台	镇东五配变	10	200	0
36627	东台	仓东九配变	10	200	0
36628	东台	仓东三配变	10	400	0
36629	东台	金水湾二配变	10	630	0
36630	东台	金水湾三配变	10	630	0
36631	东台	金水湾四配变	10	630	0
36632	东台	金水湾一配变	10	630	0
36633	东台	兰址八配变	10	200	0
36634	东台	兰址二配变	10	200	0
36635	东台	兰址六配变	10	400	0
36636	东台	兰址七配变	10	200	0
36637	东台	兰址三配变	10	200	0
36638	东台	兰址十二配变	10	400	0
36639	东台	兰址十六配变	10	200	0
36640	东台	兰址十三配变	10	200	0
36641	东台	兰址十四配变	10	200	0
36642	东台	兰址十五配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36643	东台	兰址十一配变	10	200	0
36644	东台	兰址四配变	10	400	0
36645	东台	兰址五配变	10	400	0
36646	东台	兰址一配变	10	200	0
36647	东台	镇北十二配变	10	200	0
36648	东台	镇北五配变	10	200	0
36649	东台	镇北一配变	10	400	0
36650	东台	镇东二配变	10	400	0
36651	东台	镇东十三配变	10	400	0
36652	东台	镇东十四配变	10	200	0
36653	东台	川河八配变	10	200	0
36654	东台	川河二配变	10	200	0
36655	东台	川河九配变（节能）	10	200	0
36656	东台	川河六配变	10	400	0
36657	东台	川河七配变	10	200	0
36658	东台	川河三配变	10	200	0
36659	东台	川河十配变	10	400	0
36660	东台	川河四配变	10	200	0
36661	东台	川河五配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36662	东台	川河一配变	10	200	0
36663	东台	七一桥二配变	10	200	0
36664	东台	七一桥六配变	10	400	0
36665	东台	沙灶八配变	10	200	0
36666	东台	沙灶二配变	10	400	0
36667	东台	沙灶九配变	10	200	0
36668	东台	沙灶六配变	10	200	0
36669	东台	沙灶七配变	10	200	0
36670	东台	沙灶三配变	10	400	0
36671	东台	沙灶十八配变	10	200	0
36672	东台	沙灶十二配变	10	200	0
36673	东台	沙灶十六配变	10	200	0
36674	东台	沙灶十配变	10	200	0
36675	东台	沙灶十七配变	10	400	0
36676	东台	沙灶十三配变（节能）	10	200	0
36677	东台	沙灶十四配变	10	400	0
36678	东台	沙灶十五配变	10	200	0
36679	东台	沙灶十一配变	10	200	0
36680	东台	沙灶四配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36681	东台	沙灶五配变	10	400	0
36682	东台	沙灶一配变	10	200	0
36683	东台	水产场二配变(三仓)	10	200	0
36684	东台	水产场一配变	10	400	0
36685	东台	万洋二配变	10	200	0
36686	东台	万洋六配变	10	200	0
36687	东台	万洋七配变	10	200	0
36688	东台	万洋三配变	10	200	0
36689	东台	万洋四配变	10	200	0
36690	东台	万洋五配变	10	200	0
36691	东台	万洋一配变	10	200	0
36692	东台	新伍五配变	10	400	0
36693	东台	薛行八配变	10	200	0
36694	东台	薛行二配变	10	200	0
36695	东台	薛行九配变	10	200	0
36696	东台	薛行六配变	10	400	0
36697	东台	薛行七配变	10	400	0
36698	东台	薛行三配变	10	200	0
36699	东台	薛行四配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36700	东台	薛行五配变	10	200	0
36701	东台	薛行一配变	10	400	0
36702	东台	一仓居委会三配变	10	400	0
36703	东台	一仓六配变	10	200	0
36704	东台	北行二配变	10	200	0
36705	东台	北行六配变	10	200	0
36706	东台	北行三配变	10	200	0
36707	东台	北行四配变	10	200	0
36708	东台	北行五配变	10	200	0
36709	东台	北行一配变	10	200	0
36710	东台	七一二配变	10	200	0
36711	东台	七一六配变	10	400	0
36712	东台	七一七配变	10	200	0
36713	东台	七一桥三配变	10	400	0
36714	东台	七一桥四配变	10	400	0
36715	东台	七一桥一配变	10	400	0
36716	东台	七一三配变	10	200	0
36717	东台	七一四配变	10	200	0
36718	东台	七一五配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36719	东台	七一一配变	10	400	0
36720	东台	三余八配变	10	200	0
36721	东台	三余二配变	10	200	0
36722	东台	三余九配变	10	400	0
36723	东台	三余六配变	10	400	0
36724	东台	三余七配变	10	200	0
36725	东台	三余三配变	10	200	0
36726	东台	三余十配变	10	400	0
36727	东台	三余四配变	10	400	0
36728	东台	三余五配变	10	200	0
36729	东台	三余一配变	10	400	0
36730	东台	新强二配变	10	400	0
36731	东台	新强六配变	10	400	0
36732	东台	新强三配变	10	400	0
36733	东台	新强四配变	10	200	0
36734	东台	新强五配变	10	200	0
36735	东台	新强一配变	10	200	0
36736	东台	新五三配变	10	400	0
36737	东台	新五四配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36738	东台	新伍(九)配变	10	400	0
36739	东台	新伍8#配变	10	160	0
36740	东台	新伍二配变	10	200	0
36741	东台	新伍六配变	10	200	0
36742	东台	新伍七配变	10	400	0
36743	东台	新伍十二配变	10	400	0
36744	东台	新伍十六配变	10	400	0
36745	东台	新伍十配变	10	400	0
36746	东台	新伍十三配变	10	400	0
36747	东台	新伍十四配变（节能）	10	200	0
36748	东台	新伍十五配变	10	200	0
36749	东台	新伍十一配变	10	200	0
36750	东台	新伍一配变	10	400	0
36751	东台	一仓4#配变	10	400	0
36752	东台	一仓二配变	10	400	0
36753	东台	一仓居委会二配变	10	200	0
36754	东台	一仓居委会一配变	10	400	0
36755	东台	一仓三配变	10	400	0
36756	东台	一仓五配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36757	东台	一仓一配变	10	200	0
36758	东台	镇北七配变	10	400	0
36759	东台	镇北三配变	10	400	0
36760	东台	集镇二配变（三仓）	10	160	0
36761	东台	集镇一配变	10	200	0
36762	东台	嘉诚花园二配变	10	315	0
36763	东台	嘉诚花园三配变	10	315	0
36764	东台	嘉诚花园一配变	10	400	0
36765	东台	街道八配变	10	400	0
36766	东台	街道九配变	10	400	0
36767	东台	街道七配变43645	10	400	0
36768	东台	街道三配变.	10	400	0
36769	东台	街道一配变.	10	400	0
36770	东台	人和天润城#1配变	10	800	0
36771	东台	人和天润城#3配变	10	800	0
36772	东台	人和天润城#5配变	10	800	0
36773	东台	三仓新时代一配变	10	400	0
36774	东台	镇北四配变	10	315	0
36775	东台	镇西八配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36776	东台	镇西二十二配变	10	200	0
36777	东台	镇西二十七变压器间隔配电变压器	10	500	0
36778	东台	镇西六配变	10	400	0
36779	东台	镇西十八配变	10	400	0
36780	东台	镇西十配变	10	630	0
36781	东台	八一二配变	10	200	0
36782	东台	八一五配变	10	200	0
36783	东台	八一一配变	10	200	0
36784	东台	仓胜八配变	10	200	0
36785	东台	仓胜二配变	10	400	0
36786	东台	仓胜九配变	10	200	0
36787	东台	仓胜六配变	10	200	0
36788	东台	仓胜七配变	10	200	0
36789	东台	仓胜三配变	10	400	0
36790	东台	仓胜十二配变	10	200	0
36791	东台	仓胜十三配变	10	200	0
36792	东台	仓胜十一配变	10	200	0
36793	东台	仓胜四配变	10	200	0
36794	东台	仓胜五配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36795	东台	仓胜一配变	10	200	0
36796	东台	三渣八配变	10	400	0
36797	东台	三渣二配变	10	400	0
36798	东台	三渣九配变	10	200	0
36799	东台	三渣六配变	10	200	0
36800	东台	三渣七配变	10	200	0
36801	东台	三渣三配变	10	200	0
36802	东台	三渣四配变	10	200	0
36803	东台	三渣五配变	10	200	0
36804	东台	三渣一配变	10	400	0
36805	东台	绍河八配变	10	200	0
36806	东台	绍河二配变	10	200	0
36807	东台	绍河九配变	10	400	0
36808	东台	绍河六配变	10	200	0
36809	东台	绍河七配变	10	400	0
36810	东台	绍河三配变	10	200	0
36811	东台	绍河十配变	10	400	0
36812	东台	绍河十一配变	10	400	0
36813	东台	绍河四配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36814	东台	绍河五配变	10	200	0
36815	东台	绍河一配变	10	200	0
36816	东台	王埭八配变	10	200	0
36817	东台	王埭六配变	10	200	0
36818	东台	王埭一配变	10	400	0
36819	东台	吴墩八配变	10	400	0
36820	东台	吴墩二配变	10	400	0
36821	东台	吴墩六配变	10	200	0
36822	东台	吴墩七配变（节能）	10	400	0
36823	东台	吴墩三配变	10	200	0
36824	东台	吴墩四配变	10	200	0
36825	东台	吴墩五配变	10	400	0
36826	东台	吴墩一配变	10	400	0
36827	东台	镇西十九配变	10	400	0
36828	东台	八一四配变	10	200	0
36829	东台	王苴八配变	10	200	0
36830	东台	王苴二配变	10	200	0
36831	东台	王苴九配变	10	200	0
36832	东台	王苴六配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36833	东台	王苴七配变	10	200	0
36834	东台	王苴三配变	10	200	0
36835	东台	王苴十配变	10	400	0
36836	东台	王苴十一配变	10	200	0
36837	东台	王苴四配变	10	200	0
36838	东台	王苴五配变	10	200	0
36839	东台	王苴一配变	10	400	0
36840	东台	西舍八配变	10	400	0
36841	东台	西舍二配变	10	400	0
36842	东台	西舍六配变	10	200	0
36843	东台	西舍七配变	10	400	0
36844	东台	西舍三配变	10	200	0
36845	东台	西舍四配变	10	200	0
36846	东台	西舍五配变	10	200	0
36847	东台	西舍一配变	10	400	0
36848	东台	洋中八配变	10	200	0
36849	东台	洋中二配变	10	400	0
36850	东台	洋中九配变（节能）	10	400	0
36851	东台	洋中六配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36852	东台	洋中七配变	10	200	0
36853	东台	洋中三配变	10	200	0
36854	东台	洋中十二配变	10	200	0
36855	东台	洋中十配变	10	400	0
36856	东台	洋中十一配变	10	400	0
36857	东台	洋中四配变	10	400	0
36858	东台	洋中五配变	10	200	0
36859	东台	洋中一配变	10	400	0
36860	东台	腰舍八配变	10	400	0
36861	东台	腰舍二配变	10	200	0
36862	东台	腰舍九配变	10	400	0
36863	东台	腰舍六配变	10	200	0
36864	东台	腰舍七配变	10	200	0
36865	东台	腰舍三配变	10	200	0
36866	东台	腰舍十配变	10	200	0
36867	东台	腰舍四配变	10	400	0
36868	东台	腰舍五配变	10	200	0
36869	东台	腰舍一配变	10	400	0
36870	东台	朱万二配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36871	东台	朱万六配变	10	200	0
36872	东台	朱万三配变	10	200	0
36873	东台	朱万四配变	10	200	0
36874	东台	朱万五配变	10	200	0
36875	东台	朱万一配变	10	400	0
36876	东台	八一八配变	10	200	56
36877	东台	八一九配变	10	400	258
36878	东台	八一六配变	10	200	95
36879	东台	八一七配变	10	200	78
36880	东台	八一三配变	10	200	44
36881	东台	丁村八配变	10	200	107
36882	东台	丁村二配变	10	400	252
36883	东台	丁村六配变	10	200	122
36884	东台	丁村三配变	10	200	41
36885	东台	丁村四配变	10	200	117
36886	东台	丁村一配变	10	400	224
36887	东台	古舍8#配变	10	200	48
36888	东台	古舍二配变	10	400	207
36889	东台	古舍六配变	10	400	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36890	东台	古舍七配变	10	400	262
36891	东台	古舍三配变	10	200	119
36892	东台	古舍四配变	10	200	65
36893	东台	古舍五配变	10	200	54
36894	东台	古舍一配变	10	200	0
36895	东台	合兴二配变	10	200	141
36896	东台	合兴六配变	10	200	61
36897	东台	合兴七配变	10	200	16
36898	东台	合兴五配变	10	200	39
36899	东台	九丘二配变	10	200	0
36900	东台	九坵六配变	10	400	261
36901	东台	九坵七配变	10	200	52
36902	东台	九坵三配变	10	200	77
36903	东台	九坵四配变	10	200	60
36904	东台	九坵五配变	10	400	211
36905	东台	九坵一配变	10	400	226
36906	东台	龙塘二配变（三仓）	10	200	61
36907	东台	龙塘六配变	10	400	220
36908	东台	龙塘七配变	10	400	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36909	东台	龙塘三配变	10	200	107
36910	东台	龙塘四配变	10	200	34
36911	东台	龙塘五配变	10	200	60
36912	东台	龙塘一配变	10	200	37
36913	东台	三仓众鑫大厦一配变	10	250	129
36914	东台	王埭二配变	10	200	91
36915	东台	王埭九配变（节能）	10	200	114
36916	东台	王埭七配变	10	400	234
36917	东台	镇北八配变	10	400	16
36918	东台	镇北十五配变	10	200	72
36919	东台	朱坝八配变	10	200	33
36920	东台	朱坝二配变	10	200	77
36921	东台	朱坝六配变	10	400	247
36922	东台	朱坝七配变	10	200	109
36923	东台	朱坝三配变	10	200	42
36924	东台	朱坝四配变	10	200	0
36925	东台	朱坝五配变	10	200	118
36926	东台	朱坝一配变	10	400	188
36927	东台	八连三号配变	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36928	东台	八连一号配变	10	400	251
36929	东台	二十八连二号配变	10	400	211
36930	东台	二十八连一号配变	10	400	271
36931	东台	二十七连1#配变	10	400	218
36932	东台	弼港农场1#配变	10	400	289
36933	东台	弼港农场2#配变	10	400	307
36934	东台	九连二号配变	10	400	291
36935	东台	九连三号配变	10	400	152
36936	东台	九连四号配变	10	400	307
36937	东台	九连一号配变	10	400	216
36938	东台	七连一号配变	10	400	177
36939	东台	十八连二号配变	10	400	320
36940	东台	十二连一配变	10	400	197
36941	东台	十连三号配变	10	400	110
36942	东台	十连一配变	10	400	230
36943	东台	十六连二号配变	10	400	307
36944	东台	十六连三号配变	10	400	220
36945	东台	十六连一号配变	10	400	261
36946	东台	十七连一号配变	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36947	东台	十四连二号配变	10	200	147
36948	东台	十四连三号配变	10	400	279
36949	东台	十四连一号配变	10	400	110
36950	东台	十五连二号配变	10	200	146
36951	东台	十五连一号配变	10	400	225
36952	东台	养鸽场配变	10	400	211
36953	东台	陈林八配变	10	400	269
36954	东台	陈林二配变	10	400	263
36955	东台	陈林九配变	10	200	105
36956	东台	陈林六配变	10	200	64
36957	东台	陈林七配变	10	400	132
36958	东台	陈林三配变	10	200	98
36959	东台	陈林十二配变	10	200	108
36960	东台	陈林十配变	10	200	44
36961	东台	陈林十三配变	10	200	135
36962	东台	陈林十一配变	10	200	97
36963	东台	陈林四配变	10	200	88
36964	东台	陈林五配变	10	200	97
36965	东台	陈林一配变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36966	东台	兰址九配变	10	200	100
36967	东台	兰址十配变	10	400	243
36968	东台	强西二配变	10	400	167
36969	东台	强西九配变	10	200	103
36970	东台	强西三配变	10	200	58
36971	东台	强西十配变	10	200	55
36972	东台	强西十一配变	10	200	77
36973	东台	强西五配变	10	400	255
36974	东台	双楼八配变	10	200	43
36975	东台	双楼二配变	10	200	59
36976	东台	双楼九配变	10	200	86
36977	东台	双楼六配变	10	200	91
36978	东台	双楼七配变	10	200	67
36979	东台	双楼三配变	10	400	145
36980	东台	双楼十二配变	10	200	74
36981	东台	双楼十配变	10	200	91
36982	东台	双楼十三配变	10	200	126
36983	东台	双楼十一配变	10	200	51
36984	东台	双楼四配变	10	400	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36985	东台	双楼五配变	10	200	67
36986	东台	双楼一配变	10	400	214
36987	东台	新农八配变	10	200	96
36988	东台	新农九配变	10	200	90
36989	东台	新农七配变	10	200	49
36990	东台	新农十二配变	10	200	109
36991	东台	新农十配变	10	400	264
36992	东台	新农十三配变	10	200	134
36993	东台	新农十一配变	10	200	66
36994	东台	新农一配变	10	200	87
36995	东台	镇东十九配变	10	400	53
36996	东台	镇东十配变	10	200	47
36997	东台	机场八配变	10	200	60
36998	东台	机场二配变	10	200	122
36999	东台	机场九配变	10	200	124
37000	东台	机场六配变	10	200	103
37001	东台	机场七配变	10	200	104
37002	东台	机场三配变	10	400	235
37003	东台	机场四配变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37004	东台	机场五配变	10	200	0
37005	东台	机场一配变	10	200	55
37006	东台	联北八配变	10	400	225
37007	东台	联北二配变	10	200	82
37008	东台	联北九配变	10	200	41
37009	东台	联北六配变	10	400	270
37010	东台	联北七配变	10	200	87
37011	东台	联北三配变	10	400	241
37012	东台	联北十二配变	10	400	282
37013	东台	联北十六配变	10	200	94
37014	东台	联北十配变	10	200	61
37015	东台	联北十七配变	10	200	122
37016	东台	联北十三配变	10	200	76
37017	东台	联北十四配变	10	400	223
37018	东台	联北十五配变	10	400	201
37019	东台	联北十一配变	10	200	111
37020	东台	联北四配变	10	400	172
37021	东台	联北五配变	10	400	228
37022	东台	联北一配变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37023	东台	林场一配变	10	200	108
37024	东台	临南二配变	10	400	172
37025	东台	临南九配变（节能）	10	200	105
37026	东台	临南六配变	10	200	96
37027	东台	临南三配变	10	400	229
37028	东台	临南十二配变	10	200	100
37029	东台	临南十配变（节能）	10	200	123
37030	东台	临南十一配变	10	400	265
37031	东台	临南四配变	10	200	71
37032	东台	临南五配变	10	200	115
37033	东台	临南一配变	10	400	253
37034	东台	新农#6配变	10	200	127
37035	东台	新农二配变	10	200	110
37036	东台	蚕种场1#配变	10	400	246
37037	东台	蚕种场2#配变	10	200	115
37038	东台	蚕种场三配变	10	400	114
37039	东台	岔路口配变	10	400	177
37040	东台	二十二连二号配变	10	400	289
37041	东台	二十二连四号配变	10	400	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37042	东台	二十二连一号配变	10	400	234
37043	东台	二十连一号配变	10	400	209
37044	东台	二十三连二号配变	10	400	318
37045	东台	二十三连一号配变	10	400	270
37046	东台	二十四连二号配变	10	400	143
37047	东台	二十四连一号配变	10	400	247
37048	东台	二十五连一号配变	10	400	284
37049	东台	二十一连二号配变	10	400	161
37050	东台	二十一连三号配变	10	400	205
37051	东台	二十一连一号配变	10	400	205
37052	东台	集镇三配变（新农）	10	200	16
37053	东台	集镇十二配变(新农)	10	200	73
37054	东台	集镇十配变(新农)	10	200	63
37055	东台	集镇十四配变（节能）	10	200	93
37056	东台	集镇四配变（新农）	10	200	0
37057	东台	弼港农场3#配变	10	400	280
37058	东台	临海八配变	10	200	56
37059	东台	临海二配变	10	200	48
37060	东台	临海九配变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37061	东台	临海六配变	10	200	62
37062	东台	临海七配变	10	200	24
37063	东台	临海三配变	10	200	93
37064	东台	临海十二配变	10	200	80
37065	东台	临海十配变	10	200	22
37066	东台	临海十三配变	10	200	81
37067	东台	临海十一配变	10	200	110
37068	东台	临海四配变	10	200	72
37069	东台	临海五配变	10	200	87
37070	东台	临海一配变	10	400	251
37071	东台	十八连一号配变	10	400	255
37072	东台	十九连二号配变	10	400	299
37073	东台	十九连三配变	10	400	320
37074	东台	十九连一号配变	10	400	151
37075	东台	百家1#配变	10	400	127
37076	东台	百家2#配变	10	400	252
37077	东台	杜鹃1#配变	10	400	170
37078	东台	杜鹃2#配变	10	400	136
37079	东台	黄海二配变	10	400	279

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37080	东台	黄海一配变	10	200	43
37081	东台	尖南1#配变	10	400	190
37082	东台	尖南6#配变	10	400	107
37083	东台	科技1#配变	10	400	177
37084	东台	科技二配变	10	200	60
37085	东台	科技三台区箱式变电站间隔配电变压器	10	630	380
37086	东台	龙河配变	10	400	211
37087	东台	南苑二配变	10	630	334
37088	东台	南苑一配变	10	500	249
37089	东台	七连二号配变	10	400	314
37090	东台	七连三号配变	10	400	320
37091	东台	养鹅场配变	10	400	254
37092	东台	集镇八配变（新农）	10	200	66
37093	东台	集镇二配变（新农）	10	400	61
37094	东台	集镇九配变（新农）	10	200	0
37095	东台	集镇六配变（新农）	10	200	20
37096	东台	集镇七配变（新农）	10	200	48
37097	东台	集镇十三配变（节能新农）	10	400	133
37098	东台	集镇十一配变（新农）	10	200	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37099	东台	集镇五配变（新农）	10	400	0
37100	东台	集镇一配变（新农）	10	400	194
37101	东台	联边八配变	10	200	85
37102	东台	联边六配变	10	200	80
37103	东台	联边七配变	10	200	113
37104	东台	联边十二配变	10	400	234
37105	东台	联边十六配变	10	400	232
37106	东台	联边五配变	10	200	84
37107	东台	强西八配变	10	200	60
37108	东台	强西六配变	10	200	57
37109	东台	强西七配变	10	200	104
37110	东台	强西四配变	10	200	76
37111	东台	强西一配变	10	400	161
37112	东台	三兴#10配变	10	400	262
37113	东台	三兴#14配变	10	400	248
37114	东台	三兴#3配变	10	400	249
37115	东台	三兴19#配变	10	400	246
37116	东台	三兴八配变	10	400	230
37117	东台	三兴二配变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37118	东台	三兴二十二配变	10	200	94
37119	东台	三兴二十六配变	10	200	81
37120	东台	三兴二十四配变	10	200	60
37121	东台	三兴二十五配变	10	200	126
37122	东台	三兴二十一配变	10	200	126
37123	东台	三兴九配变	10	200	109
37124	东台	三兴六配变	10	200	52
37125	东台	三兴七配变	10	400	275
37126	东台	三兴十八配变（节能）	10	400	259
37127	东台	三兴十二配变	10	400	233
37128	东台	三兴十六配变	10	400	148
37129	东台	三兴十七配变	10	400	245
37130	东台	三兴十三配变	10	200	76
37131	东台	三兴十五配变	10	200	99
37132	东台	三兴十一配变	10	400	245
37133	东台	三兴四配变	10	400	297
37134	东台	三兴五配变	10	200	107
37135	东台	三兴一配变	10	200	94
37136	东台	新农三配变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37137	东台	新农十四配变	10	200	114
37138	东台	新农四配变	10	400	249
37139	东台	新农五配变	10	200	34
37140	东台	东海2#配变	10	400	217
37141	东台	东海3#配变	10	400	190
37142	东台	东海一配变	10	400	129
37143	东台	科农二配变	10	400	179
37144	东台	科农三配变	10	200	84
37145	东台	科农四配变	10	200	112
37146	东台	科农一配变	10	400	213
37147	东台	龙塘5号配变	10	400	246
37148	东台	龙塘二配变	10	400	113
37149	东台	三兴二十配变	10	200	86
37150	东台	三兴二十三配变	10	200	74
37151	东台	双仙二配变	10	400	186
37152	东台	双仙三配变	10	200	101
37153	东台	双仙一配变	10	400	186
37154	东台	长寿1#配变	10	400	127
37155	东台	长寿2#配变	10	400	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37156	东台	仓东5配变	10	200	99
37157	东台	仓东八配变	10	200	90
37158	东台	仓东二配变	10	400	259
37159	东台	仓东六配变	10	400	239
37160	东台	仓东七配变	10	400	225
37161	东台	仓东四配变	10	200	49
37162	东台	仓东一配变	10	200	51
37163	东台	岔河八配变	10	400	181
37164	东台	岔河二配变	10	400	239
37165	东台	岔河九配变（节能）	10	200	92
37166	东台	岔河六配变	10	200	86
37167	东台	岔河七配变	10	200	30
37168	东台	岔河三配变	10	400	255
37169	东台	岔河十配变	10	400	254
37170	东台	岔河四配变	10	400	220
37171	东台	岔河五配变	10	200	82
37172	东台	岔河一配变	10	200	56
37173	东台	官苴八配变	10	400	160
37174	东台	官苴二配变	10	400	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37175	东台	官苴九配变	10	400	219
37176	东台	官苴六配变	10	200	28
37177	东台	官苴七配变	10	200	0
37178	东台	官苴三配变	10	400	254
37179	东台	官苴十配变	10	200	47
37180	东台	官苴十一配变	10	200	65
37181	东台	官苴四配变	10	400	238
37182	东台	官苴五配变	10	200	89
37183	东台	官苴一配变	10	200	0
37184	东台	临南八配变	10	200	26
37185	东台	临南七配变	10	400	0
37186	东台	临南十三配变	10	200	35
37187	东台	新兴2#配变	10	200	23
37188	东台	新兴八配变	10	200	91
37189	东台	新兴九配变	10	200	143
37190	东台	新兴六配变	10	200	65
37191	东台	新兴七配变	10	200	52
37192	东台	新兴三配变	10	200	81
37193	东台	新兴十二配变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37194	东台	新兴十配变	10	200	39
37195	东台	新兴十三配变	10	400	262
37196	东台	新兴十四配变	10	200	95
37197	东台	新兴十一配变	10	200	102
37198	东台	新兴四配变	10	200	41
37199	东台	新兴五配变	10	200	96
37200	东台	新兴一配变	10	400	230
37201	东台	镇北十配变	10	200	49
37202	东台	镇北十三配变	10	400	208
37203	东台	镇北十四配变	10	200	81
37204	东台	丁庄9综合变	10	400	246
37205	东台	丁庄八配变	10	400	104
37206	东台	丁庄二配变	10	200	78
37207	东台	丁庄六配变	10	400	197
37208	东台	丁庄三配变1	10	200	15
37209	东台	丁庄四配变	10	400	148
37210	东台	丁庄五配变	10	400	193
37211	东台	丁庄一配变	10	400	191
37212	东台	谭庄5配变	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37213	东台	谭庄七配变	10	400	0
37214	东台	谭庄三配变	10	400	167
37215	东台	谭庄一配变	10	315	203
37216	东台	塘坝12#配变	10	200	89
37217	东台	塘东12#配变	10	400	205
37218	东台	塘东13#配变	10	315	247
37219	东台	塘东八配变	10	400	240
37220	东台	塘东二配变	10	400	231
37221	东台	塘东九配变	10	400	172
37222	东台	塘东六配变	10	200	33
37223	东台	塘东七配变	10	200	21
37224	东台	塘东十四台片	10	400	93
37225	东台	塘东十五配变	10	400	84
37226	东台	塘东四配变	10	400	171
37227	东台	塘东五配变	10	400	218
37228	东台	谢庄10#配变	10	400	0
37229	东台	谢庄11#配变	10	400	244
37230	东台	谢庄9#配变	10	400	0
37231	东台	谢庄八配变	10	200	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37232	东台	谢庄二配变	10	200	45
37233	东台	谢庄六配变(时堰)	10	400	177
37234	东台	谢庄七配变(时堰)	10	400	205
37235	东台	谢庄三配变(时堰)	10	400	15
37236	东台	谢庄十二配变（时堰）	10	400	65
37237	东台	谢庄四配变（时堰）	10	400	14
37238	东台	谢庄五配变	10	400	128
37239	东台	谢庄一配变	10	200	34
37240	东台	水产场九配变	10	400	0
37241	东台	陶东1配变	10	400	121
37242	东台	陶东七配变	10	400	203
37243	东台	陶东十台片配变	10	400	255
37244	东台	陶东四配变	10	200	108
37245	东台	陶思6配变	10	400	238
37246	东台	新嵇十五配变	10	400	0
37247	东台	丁庄七配变	10	400	0
37248	东台	嵇东四配变	10	400	218
37249	东台	嵇南11#配变	10	400	308
37250	东台	嵇南四配变	10	400	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37251	东台	水产场12#配变	10	200	95
37252	东台	水产场13#配变	10	200	67
37253	东台	水产场七配变	10	400	201
37254	东台	水产场四配变	10	400	206
37255	东台	水产场五配变	10	400	244
37256	东台	公用九配变(时堰)	10	400	83
37257	东台	公用十三配变1	10	400	67
37258	东台	时东9#配变	10	400	147
37259	东台	泰东工业园范隆公用配变	10	400	0
37260	东台	新嵇15#配变	10	400	0
37261	东台	公用(2)配变	10	400	230
37262	东台	公用16配变	10	400	96
37263	东台	公用34配变	10	400	118
37264	东台	公用二十八配变.	10	400	110
37265	东台	公用二十二配变（时堰）	10	315	115
37266	东台	公用二十九配变.	10	400	35
37267	东台	公用二十六配变.	10	400	0
37268	东台	公用二十三配变.	10	400	149
37269	东台	公用二十四配变.	10	400	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37270	东台	公用二十五配变.	10	400	135
37271	东台	公用六配变（时堰）	10	315	75
37272	东台	公用七配变(时堰）	10	400	120
37273	东台	公用三配变1	10	400	169
37274	东台	公用三十八配变	10	400	52
37275	东台	公用三十二配变	10	400	157
37276	东台	公用三十九配变	10	400	159
37277	东台	公用三十六配变	10	400	85
37278	东台	公用三十配变	10	400	58
37279	东台	公用三十三配变	10	400	88
37280	东台	公用三十五配变	10	400	90
37281	东台	公用十二配变（时堰）	10	400	0
37282	东台	公用十九配变（时堰）	10	400	75
37283	东台	公用十配变（时堰）	10	400	107
37284	东台	公用十五配变.	10	400	0
37285	东台	公用十一配变.	10	400	142
37286	东台	公用四配变（时堰）	10	400	106
37287	东台	公用四十配变	10	400	223
37288	东台	公用五配变.	10	400	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37289	东台	公用一配变1	10	400	186
37290	东台	供电所配变	10	400	0
37291	东台	嵇南五配变	10	400	138
37292	东台	嵇南一配变	10	400	172
37293	东台	九州小区1#箱变001003	10	500	218
37294	东台	九州小区2#箱变002002	10	500	196
37295	东台	九州小区3#箱变	10	500	120
37296	东台	聚鑫华府二	10	400	234
37297	东台	聚鑫华府一	10	400	187
37298	东台	时东3#配变	10	400	189
37299	东台	时东7#配变	10	400	203
37300	东台	时东二配变	10	200	85
37301	东台	时东四配变	10	400	91
37302	东台	时东五配变	10	400	101
37303	东台	时东一配变	10	200	32
37304	东台	时南4#配变	10	400	186
37305	东台	时南7#配变	10	400	247
37306	东台	时南二配变	10	200	79
37307	东台	时南六配变	10	400	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37308	东台	时南三配变	10	400	147
37309	东台	时南五配变	10	400	178
37310	东台	时南一配变	10	200	71
37311	东台	时堰二配变	10	400	197
37312	东台	时堰三配变	10	400	167
37313	东台	时堰一配变	10	400	199
37314	东台	水产场二配变.	10	400	90
37315	东台	新时代4#配变	10	400	133
37316	东台	新时代二配变	10	400	121
37317	东台	新时代三配变	10	400	220
37318	东台	新时代一配变	10	400	153
37319	东台	阳光新城配电室#1变	10	630	234
37320	东台	镇政府1#配变	10	500	117
37321	东台	新城名府配电室#1变压器	10	800	470
37322	东台	新城名府配电室#3变压器	10	800	475
37323	东台	公用八配变1	10	400	107
37324	东台	公用二十配变（时堰）	10	400	45
37325	东台	公用二十七配变	10	400	5
37326	东台	公用二十一配变（时堰）	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37327	东台	公用三十一配变（时堰）	10	400	74
37328	东台	公用十七配变	10	400	112
37329	东台	公用十四配变3	10	400	39
37330	东台	嵇东十三配变	10	400	228
37331	东台	嵇南九配变	10	400	83
37332	东台	天邑一品开关站#2	10	630	344
37333	东台	天邑一品配电房#3变压器800KVA配变	10	800	523
37334	东台	天邑一品配电房#6变压器800KVA配变	10	800	449
37335	东台	新城名府5#变压器	10	630	425
37336	东台	新嵇八配变	10	400	0
37337	东台	新嵇二配变	10	200	82
37338	东台	新嵇九配变	10	400	208
37339	东台	新嵇六配变	10	400	231
37340	东台	新嵇十七配变	10	400	0
37341	东台	新嵇十三配变	10	400	128
37342	东台	新嵇十一配变	10	400	86
37343	东台	新嵇四配变	10	400	83
37344	东台	新嵇五配变	10	400	106
37345	东台	新嵇一配变	10	400	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37346	东台	水产场14#配变	10	400	205
37347	东台	水产场八配变	10	400	26
37348	东台	水产场十五配变	10	400	75
37349	东台	水产场十一配变	10	400	208
37350	东台	水产场一配变1	10	400	115
37351	东台	塘南十一配变	10	400	44
37352	东台	塘南五配变	10	400	165
37353	东台	阳光新城配电室002#变	10	630	149
37354	东台	塘南七配变	10	400	216
37355	东台	新城名府配电室#2变压器	10	800	412
37356	东台	新城名府配电室#4变压器	10	800	578
37357	东台	嵇南7配变	10	400	218
37358	东台	农民公寓配变	10	400	154
37359	东台	农民公寓箱变030011	10	250	105
37360	东台	天邑一品开关站#1	10	630	307
37361	东台	天邑一品配电房#4变压器800KVA配变	10	800	486
37362	东台	天邑一品配电房#5变压器800KVA配变	10	800	408
37363	东台	新城名府6#变压器	10	630	358
37364	东台	存山9#配变	10	400	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37365	东台	存山八配变	10	200	14
37366	东台	存山二配变	10	400	191
37367	东台	存山六配变	10	400	167
37368	东台	存山七配变	10	400	240
37369	东台	存山三配变	10	400	272
37370	东台	存山四配变	10	400	218
37371	东台	存山五配变	10	400	211
37372	东台	存山一配变	10	400	252
37373	东台	沙杨12#配变	10	400	206
37374	东台	沙杨13#配变	10	200	65
37375	东台	沙杨14#配变	10	200	118
37376	东台	沙杨2#配变	10	400	80
37377	东台	沙杨八配变	10	400	234
37378	东台	沙杨九配变	10	400	156
37379	东台	沙杨六配变	10	200	78
37380	东台	沙杨七配变	10	200	93
37381	东台	沙杨三配变	10	400	149
37382	东台	沙杨十配变	10	400	156
37383	东台	沙杨十一配变（专项）	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37384	东台	沙杨四配变	10	315	161
37385	东台	沙杨五配变	10	400	72
37386	东台	沙杨一配变	10	400	141
37387	东台	塘坝10#配变	10	400	211
37388	东台	塘坝11#配变	10	200	105
37389	东台	塘坝13#配变	10	200	82
37390	东台	塘坝4#配变	10	200	54
37391	东台	塘坝八配变(专项)	10	400	240
37392	东台	塘坝六配变	10	400	155
37393	东台	塘坝七配变	10	400	203
37394	东台	塘坝三配变	10	200	60
37395	东台	塘坝五配变	10	400	230
37396	东台	塘坝一配变	10	400	249
37397	东台	塘东11#配变	10	200	115
37398	东台	塘东三配变	10	200	87
37399	东台	塘东十配变	10	400	133
37400	东台	塘东一配变	10	400	68
37401	东台	塘南1配变	10	400	235
37402	东台	塘南八配变	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37403	东台	塘南二配变	10	400	134
37404	东台	塘南九配变(专项)	10	400	189
37405	东台	塘南六配变	10	400	202
37406	东台	塘南三配变	10	200	85
37407	东台	池塘二配变	10	400	256
37408	东台	池塘三配变	10	400	166
37409	东台	池塘一配变	10	400	262
37410	东台	红庄6配变	10	400	200
37411	东台	红庄二号配变	10	400	206
37412	东台	红庄七配变	10	400	107
37413	东台	红庄三配变	10	200	43
37414	东台	红庄四号配变	10	400	104
37415	东台	红庄五配变	10	400	0
37416	东台	红庄一号配变	10	400	168
37417	东台	交通10#配变	10	630	297
37418	东台	交通9#配变	10	400	182
37419	东台	交通八配变	10	400	233
37420	东台	交通二配变	10	400	45
37421	东台	交通六配变	10	400	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37422	东台	交通七配变	10	400	133
37423	东台	交通三配变	10	200	25
37424	东台	交通四号配变	10	400	0
37425	东台	交通五配变	10	200	70
37426	东台	交通一号配变	10	400	167
37427	东台	谭庄(6)配变	10	200	38
37428	东台	谭庄12#配变	10	400	280
37429	东台	谭庄八配变	10	400	183
37430	东台	谭庄二配变	10	400	144
37431	东台	谭庄九配变	10	400	232
37432	东台	谭庄四配变	10	400	218
37433	东台	时东10#配变	10	400	146
37434	东台	时东8#配变	10	400	226
37435	东台	新嵇14#配变（节能再利用）	10	200	50
37436	东台	嵇东19#配变	10	400	94
37437	东台	嵇东二配变	10	400	217
37438	东台	嵇东九台片	10	400	137
37439	东台	嵇东十四台片	10	400	183
37440	东台	嵇东十台片	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37441	东台	嵇东五台片	10	400	29
37442	东台	池塘4#配变	10	400	206
37443	东台	池塘五配变	10	200	63
37444	东台	顾舍三配变	10	315	136
37445	东台	进胜9#配变	10	400	212
37446	东台	进胜二配变	10	400	183
37447	东台	进胜七配变	10	400	194
37448	东台	进胜四配变	10	400	163
37449	东台	进胜五配变	10	400	191
37450	东台	进胜一号配变	10	400	153
37451	东台	莫庄(九)配变	10	200	106
37452	东台	莫庄(十)配变	10	200	74
37453	东台	莫庄11#配变	10	200	68
37454	东台	莫庄二配变	10	200	13
37455	东台	莫庄六配变	10	400	227
37456	东台	莫庄七配变	10	400	166
37457	东台	莫庄三配变	10	200	53
37458	东台	莫庄四配变	10	400	187
37459	东台	莫庄一号配变	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37460	东台	吴堡8#配变	10	400	191
37461	东台	吴堡六配变	10	400	223
37462	东台	吴堡七配变	10	400	194
37463	东台	谢奚1号配变	10	400	230
37464	东台	谢奚3配变	10	400	185
37465	东台	谢奚二号配变	10	200	22
37466	东台	谢奚六#配变	10	400	281
37467	东台	谢奚四配变	10	400	153
37468	东台	曹庄2配变	10	400	231
37469	东台	曹庄6配变	10	400	201
37470	东台	曹庄7配变	10	400	222
37471	东台	曹庄八配变	10	200	88
37472	东台	曹庄三配变	10	400	207
37473	东台	曹庄四配变	10	400	190
37474	东台	曹庄五配变	10	200	73
37475	东台	曹庄一配变	10	400	247
37476	东台	嵇东18#配变	10	400	49
37477	东台	进胜10#配变	10	400	234
37478	东台	进胜三号配变	10	400	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37479	东台	莫庄八配变	10	200	0
37480	东台	吴堡(5)配变	10	400	228
37481	东台	吴堡9#配变	10	400	238
37482	东台	吴堡二号配变	10	200	49
37483	东台	吴堡三号配变	10	400	119
37484	东台	吴堡四配变	10	400	243
37485	东台	吴堡一号配变	10	400	172
37486	东台	五星(10)配变	10	400	164
37487	东台	溪北7#配变	10	400	218
37488	东台	溪北八配变	10	400	44
37489	东台	溪北二号配变	10	400	37
37490	东台	溪北四配变	10	500	145
37491	东台	溪北五配变	10	400	145
37492	东台	溪北一配变	10	400	220
37493	东台	新嵇16#配变	10	630	277
37494	东台	周舍4配变	10	400	208
37495	东台	周舍5配变	10	400	218
37496	东台	周舍9#配变	10	400	209
37497	东台	周舍八#配变	10	400	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37498	东台	周舍二配变	10	200	74
37499	东台	周舍六配变	10	400	176
37500	东台	周舍七配变	10	400	230
37501	东台	周舍三配变	10	200	57
37502	东台	周舍一号配变	10	200	104
37503	东台	朱庄(二)号配变	10	200	64
37504	东台	朱庄7#配变	10	200	127
37505	东台	朱庄8#配变	10	200	107
37506	东台	朱庄六配变	10	400	123
37507	东台	朱庄三配变	10	400	163
37508	东台	朱庄四配变	10	400	35
37509	东台	朱庄五配变	10	400	205
37510	东台	朱庄一配变	10	400	174
37511	东台	时东六配变	10	400	257
37512	东台	嵇东16#配变	10	400	200
37513	东台	水产场十配变	10	400	171
37514	东台	五星八配变	10	400	102
37515	东台	五星二配变	10	400	159
37516	东台	五星九配变	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37517	东台	五星六配变	10	400	138
37518	东台	五星七配变	10	400	247
37519	东台	五星三配变	10	400	154
37520	东台	五星十一配变	10	400	241
37521	东台	五星四号配变	10	315	150
37522	东台	五星五配变	10	400	180
37523	东台	五星一配变	10	400	256
37524	东台	溪北三号配变	10	400	47
37525	东台	新八二配变	10	400	176
37526	东台	新八一配变	10	400	212
37527	东台	嵇东15#配变	10	400	127
37528	东台	嵇东17#配变	10	400	231
37529	东台	嵇东20配变	10	400	0
37530	东台	嵇东八台片	10	400	191
37531	东台	嵇东六台片	10	400	44
37532	东台	嵇东七台片	10	400	120
37533	东台	嵇东三台片	10	400	134
37534	东台	嵇东十二台片	10	400	204
37535	东台	嵇东十一台片	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37536	东台	嵇东一号	10	315	19
37537	东台	嵇南10#配变	10	400	138
37538	东台	嵇南八台片	10	400	229
37539	东台	嵇南二台片	10	400	152
37540	东台	嵇南六台片	10	400	84
37541	东台	嵇南三台片	10	400	152
37542	东台	交通11#配变	10	400	0
37543	东台	溪南五台片	10	400	209
37544	东台	新嵇(七)台片	10	400	220
37545	东台	新嵇十二台片	10	400	183
37546	东台	新嵇十台片	10	400	84
37547	东台	公用十八配变	10	400	205
37548	东台	新嵇三配变	10	400	215
37549	东台	顾舍1配变	10	200	65
37550	东台	顾舍二配变	10	400	73
37551	东台	顾舍七配变	10	200	66
37552	东台	顾舍四配变	10	200	14
37553	东台	顾舍五配变	10	200	46
37554	东台	红庄八配变	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37555	东台	进胜6配变	10	400	191
37556	东台	进胜八配变	10	400	143
37557	东台	六烈八配变	10	200	11
37558	东台	六烈十配变	10	200	81
37559	东台	六烈四配变	10	400	195
37560	东台	六烈一配变	10	400	153
37561	东台	建东11#配变	10	400	221
37562	东台	建东12#配变	10	400	224
37563	东台	建东13#配变	10	400	233
37564	东台	建东14#配变	10	400	183
37565	东台	建东2配变	10	400	132
37566	东台	建东八配变	10	400	204
37567	东台	建东九配变	10	200	31
37568	东台	建东七配变	10	200	0
37569	东台	建东三配变	10	400	200
37570	东台	建东十配变	10	200	50
37571	东台	建东四配变	10	200	52
37572	东台	建东五配变	10	200	45
37573	东台	建东一配变	10	200	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37574	东台	姜凡7#配变	10	400	207
37575	东台	姜凡8#配变	10	400	130
37576	东台	姜凡9#配变	10	400	263
37577	东台	姜凡二配变	10	400	221
37578	东台	姜凡六配变	10	200	85
37579	东台	姜凡三配变	10	200	68
37580	东台	姜凡四配变	10	200	53
37581	东台	姜凡五配变	10	400	246
37582	东台	姜凡一配变	10	400	138
37583	东台	莫庄(5)配变	10	400	257
37584	东台	三林7#配变	10	400	238
37585	东台	三林8#配变	10	200	109
37586	东台	三林四配变	10	400	239
37587	东台	溪北六台片	10	400	197
37588	东台	溪南7#配变	10	400	201
37589	东台	溪南二号	10	200	59
37590	东台	溪南六台片	10	200	88
37591	东台	溪南三台片	10	200	32
37592	东台	溪南四台片	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37593	东台	溪南一号	10	200	82
37594	东台	谢奚五配变	10	200	78
37595	东台	黄柏4#配变	10	200	33
37596	东台	黄柏二配变	10	400	187
37597	东台	黄柏三配变	10	400	214
37598	东台	黄柏一配变	10	200	17
37599	东台	时南8#配变	10	200	107
37600	东台	水产场六配变	10	400	116
37601	东台	水产场三配变	10	400	164
37602	东台	陶东八配变	10	400	28
37603	东台	陶东二配变	10	400	192
37604	东台	陶东九配变	10	400	73
37605	东台	陶东六配变	10	400	218
37606	东台	陶东三配变	10	200	76
37607	东台	陶东十一配变	10	400	121
37608	东台	陶东五配变	10	400	0
37609	东台	陶思10配变	10	200	38
37610	东台	陶思14#配变	10	400	26
37611	东台	陶思15配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37612	东台	陶思9配变	10	400	0
37613	东台	陶思七配变	10	400	105
37614	东台	陶思三配变	10	400	0
37615	东台	陶思十一配变	10	200	74
37616	东台	陶思四配变	10	400	209
37617	东台	陶思一配变	10	400	0
37618	东台	塘坝9#配变	10	200	69
37619	东台	塘坝二配变	10	400	226
37620	东台	塘南10#配变	10	400	164
37621	东台	塘南4配变	10	400	122
37622	东台	陶思13#配变	10	400	57
37623	东台	陶思八配变	10	400	175
37624	东台	陶思二配变	10	400	10
37625	东台	陶思五配变	10	400	231
37626	东台	六烈12#配变	10	400	210
37627	东台	六烈7配变	10	200	50
37628	东台	六烈二配变	10	400	153
37629	东台	六烈九配变	10	400	205
37630	东台	六烈六配变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37631	东台	六烈三台片	10	400	280
37632	东台	六烈十一配变(专项)	10	400	176
37633	东台	六烈五配变	10	200	50
37634	东台	倪莫12#配变	10	400	187
37635	东台	倪莫13#配变	10	400	217
37636	东台	倪莫15#配变	10	400	265
37637	东台	倪莫八配变	10	200	63
37638	东台	倪莫二配变	10	400	176
37639	东台	倪莫六配变	10	315	0
37640	东台	倪莫三配变	10	400	180
37641	东台	倪莫十配变	10	400	166
37642	东台	倪莫十一配变（专项）	10	400	205
37643	东台	倪莫四配变	10	400	217
37644	东台	拥庄8#配变	10	400	197
37645	东台	拥庄七配变(专项)	10	400	280
37646	东台	拥庄三配变	10	200	80
37647	东台	拥庄五配变	10	200	72
37648	东台	拥庄一配变	10	400	139
37649	东台	后港9#配变	10	400	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37650	东台	加强(1)配变	10	400	161
37651	东台	加强7#配变	10	400	227
37652	东台	加强二配变	10	400	196
37653	东台	加强六配变	10	200	78
37654	东台	加强三配变	10	200	40
37655	东台	加强四配变	10	200	63
37656	东台	加强五配变(利用)	10	200	63
37657	东台	街道26#配变	10	400	168
37658	东台	街道二十四配变	10	400	4
37659	东台	街道七配变	10	400	4
37660	东台	天祥1配变	10	200	82
37661	东台	天祥9#配变	10	200	99
37662	东台	天祥八配变（专项）	10	400	249
37663	东台	天祥二配变	10	200	106
37664	东台	天祥六配变	10	200	43
37665	东台	天祥七配变（专项）	10	400	222
37666	东台	天祥三配变	10	400	93
37667	东台	天祥四配变	10	400	217
37668	东台	天祥五配变	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37669	东台	拥庄6#配变	10	400	184
37670	东台	拥庄二配变	10	400	178
37671	东台	拥庄四配变	10	200	43
37672	东台	振中10#配变	10	200	126
37673	东台	振中八配变	10	400	225
37674	东台	振中二配变	10	400	213
37675	东台	振中九配变（专项）	10	400	230
37676	东台	振中六配变	10	200	3
37677	东台	振中七配变	10	400	190
37678	东台	振中三配变	10	400	209
37679	东台	振中四配变	10	200	19
37680	东台	振中五配变	10	400	220
37681	东台	振中一配变	10	400	199
37682	东台	陈庄8#配变	10	400	270
37683	东台	陈庄七配变	10	200	91
37684	东台	陈庄四配变	10	200	53
37685	东台	陈庄五配变	10	400	235
37686	东台	陈庄一配变	10	400	0
37687	东台	建东(6)配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37688	东台	建东15#配变	10	400	191
37689	东台	缪陆八配变(专项)	10	400	246
37690	东台	缪陆九配变(专项)	10	400	220
37691	东台	缪陆三配变	10	200	61
37692	东台	三林6#配变	10	400	224
37693	东台	三林二配变	10	200	73
37694	东台	三林三配变	10	400	180
37695	东台	三林五配变	10	400	164
37696	东台	三林一配变	10	400	186
37697	东台	沈波4#配变	10	400	159
37698	东台	沈波8#配变	10	200	70
37699	东台	沈波9#配变	10	400	270
37700	东台	沈波二配变	10	400	208
37701	东台	沈波六台片	10	400	181
37702	东台	沈波七台片配变	10	200	19
37703	东台	沈波三配变	10	200	66
37704	东台	沈波五配变	10	400	237
37705	东台	沈波一配变	10	400	213
37706	东台	唐王11#配变	10	400	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37707	东台	唐王八配变	10	400	201
37708	东台	唐王二配变	10	400	219
37709	东台	唐王六配变	10	400	166
37710	东台	唐王七配变	10	400	196
37711	东台	唐王三配变	10	400	197
37712	东台	唐王十配变	10	200	90
37713	东台	唐王五配变	10	400	220
37714	东台	种子场二配变	10	400	245
37715	东台	种子场三配变	10	200	87
37716	东台	种子场四配变	10	400	183
37717	东台	种子场五配变(专项)	10	400	216
37718	东台	后港7#配变	10	400	202
37719	东台	坚强2配变	10	400	240
37720	东台	坚强6配变	10	400	179
37721	东台	坚强八配变	10	315	52
37722	东台	坚强九配变	10	400	148
37723	东台	坚强七配变	10	400	139
37724	东台	坚强三配变	10	400	240
37725	东台	坚强十二配变(专项)	10	400	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37726	东台	坚强十配变	10	400	81
37727	东台	坚强十一配变	10	400	238
37728	东台	坚强四配变	10	400	280
37729	东台	坚强五配变	10	200	56
37730	东台	坚强一配变	10	400	58
37731	东台	街道(九)配变	10	200	41
37732	东台	街道22#配变	10	400	219
37733	东台	街道23#配变	10	400	247
37734	东台	街道25#配变	10	400	50
37735	东台	街道二配变	10	400	71
37736	东台	街道二十配变	10	400	0
37737	东台	街道三配变	10	400	161
37738	东台	街道十六配变	10	200	104
37739	东台	街道十七配变	10	400	101
37740	东台	街道十三配变	10	400	4
37741	东台	街道十四配变	10	400	83
37742	东台	街道五配变	10	400	134
37743	东台	陈利八配变（专项）	10	400	215
37744	东台	陈利二配变	10	400	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37745	东台	陈利九配变	10	200	79
37746	东台	陈利六配变	10	400	230
37747	东台	陈利七配变（专项）	10	400	199
37748	东台	陈利三配变	10	400	236
37749	东台	陈利四配变	10	400	230
37750	东台	陈利五配变	10	400	236
37751	东台	陈利一配变	10	200	72
37752	东台	陈庄三配变	10	200	44
37753	东台	坚强13#配变	10	200	35
37754	东台	缪陆10#配变	10	400	242
37755	东台	缪陆2配变	10	400	143
37756	东台	缪陆六配变（专项）	10	400	232
37757	东台	缪陆七配变（专项）	10	400	229
37758	东台	缪陆四配变	10	400	148
37759	东台	缪陆五配变	10	400	240
37760	东台	缪陆一配变	10	400	112
37761	东台	沈垛7#配变	10	200	125
37762	东台	沈垛二配变	10	400	176
37763	东台	沈垛六配变	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37764	东台	沈垛三配变	10	200	51
37765	东台	沈垛四配变	10	200	52
37766	东台	沈垛五配变	10	400	179
37767	东台	沈垛一配变	10	400	193
37768	东台	唐王1配变	10	400	84
37769	东台	唐王9配变	10	400	222
37770	东台	唐王四配变	10	400	193
37771	东台	杨舍二配变	10	400	152
37772	东台	杨舍六配变（专项）	10	400	159
37773	东台	杨舍三配变	10	200	75
37774	东台	杨舍四配变	10	200	75
37775	东台	杨舍五配变（专项）	10	400	220
37776	东台	杨舍一配变	10	400	199
37777	东台	英雄2配变	10	200	52
37778	东台	英雄3配变	10	400	186
37779	东台	英雄4配变	10	200	85
37780	东台	英雄八配变	10	400	262
37781	东台	英雄九配变	10	400	266
37782	东台	英雄六配变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37783	东台	英雄七配变	10	400	215
37784	东台	英雄十配变	10	200	96
37785	东台	英雄五配变	10	200	45
37786	东台	英雄一配变	10	200	95
37787	东台	种子场1#配变	10	400	58
37788	东台	陈庄二配变	10	400	0
37789	东台	陈庄六配变	10	200	0
37790	东台	顾舍六配变	10	200	0
37791	东台	后港8#配变	10	400	0
37792	东台	后港二配变	10	200	0
37793	东台	后港六配变	10	400	0
37794	东台	后港三配变	10	400	0
37795	东台	后港四配变	10	400	0
37796	东台	后港五配变	10	400	0
37797	东台	后港一配变	10	400	0
37798	东台	街道八配变.	10	400	0
37799	东台	街道二十一配变	10	400	0
37800	东台	街道六配变.	10	200	0
37801	东台	街道十八配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37802	东台	街道十二配变	10	400	0
37803	东台	街道十九配变	10	400	0
37804	东台	街道十配变	10	200	0
37805	东台	街道十五配变	10	200	0
37806	东台	街道十一配变	10	400	0
37807	东台	街道四配变	10	400	0
37808	东台	街道一配变	10	400	0
37809	东台	倪莫14#配变	10	400	0
37810	东台	倪莫九配变	10	400	0
37811	东台	倪莫七配变	10	400	0
37812	东台	倪莫五配变	10	400	0
37813	东台	倪莫一配变	10	400	0
37814	东台	鼓劲(七)配变	10	400	258
37815	东台	鼓劲八配变	10	400	176
37816	东台	鼓劲九配变	10	400	97
37817	东台	鼓劲三配变	10	200	60
37818	东台	鼓劲十配变	10	200	73
37819	东台	鼓劲十一配变	10	200	114
37820	东台	官坝四配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37821	东台	红花#17配变	10	200	105
37822	东台	红花#18配变	10	200	87
37823	东台	红花八配变	10	400	243
37824	东台	红花二配变	10	200	26
37825	东台	红花九配变	10	200	32
37826	东台	红花十配变	10	200	58
37827	东台	红花五配变	10	400	236
37828	东台	乐园#12配变	10	400	244
37829	东台	乐园#13配变	10	400	179
37830	东台	乐园11#配变	10	200	23
37831	东台	乐园14#配变	10	400	184
37832	东台	乐园2配变	10	400	148
37833	东台	乐园八配变	10	400	233
37834	东台	乐园九配变	10	400	150
37835	东台	乐园六配变	10	400	251
37836	东台	乐园七配变	10	400	172
37837	东台	乐园三配变	10	400	218
37838	东台	乐园十配变	10	315	183
37839	东台	乐园四配变	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37840	东台	乐园五配变	10	400	130
37841	东台	乐园一配变	10	200	86
37842	东台	唐胜六配变	10	200	31
37843	东台	振奋#7配变	10	200	0
37844	东台	振奋#8配变	10	400	109
37845	东台	振奋2配变	10	200	79
37846	东台	振奋3#配变	10	400	127
37847	东台	振奋4配变	10	400	110
37848	东台	振奋5配变	10	400	206
37849	东台	振奋6配变	10	200	31
37850	东台	振奋一配变	10	400	229
37851	东台	种子场(六)配变(唐洋)	10	400	131
37852	东台	种子场七配变(唐洋)	10	400	169
37853	东台	种子场三配变(唐洋)	10	400	253
37854	东台	种子场四配变(唐洋)	10	400	115
37855	东台	种子场五配变(唐洋)	10	200	39
37856	东台	安建1#配变	10	200	86
37857	东台	安建10#配变	10	400	127
37858	东台	安建11#配变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37859	东台	安建12#配变	10	200	41
37860	东台	安建14#配变	10	200	64
37861	东台	安建15#配变	10	200	0
37862	东台	安建17#配变	10	200	10
37863	东台	安建18#配变	10	400	153
37864	东台	安建2#配变	10	200	0
37865	东台	安建3#配变	10	200	102
37866	东台	安建4#配变	10	200	75
37867	东台	安建5#配变	10	200	0
37868	东台	安建6#配变	10	200	102
37869	东台	安建9#配变	10	200	87
37870	东台	郭联1#配变	10	400	196
37871	东台	郭联2#配变	10	400	194
37872	东台	郭联3#配变	10	200	52
37873	东台	郭联4#配变	10	200	78
37874	东台	郭联5#配变	10	400	205
37875	东台	郭联6#配变	10	400	237
37876	东台	郭联7#配变	10	200	78
37877	东台	郭联8#配变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37878	东台	郭联9#配变	10	200	109
37879	东台	恒城雅居2#变	10	800	529
37880	东台	集镇12#配变(唐洋)	10	200	0
37881	东台	集镇19#配变(唐洋)	10	200	77
37882	东台	集镇2#配变(唐洋)	10	400	55
37883	东台	集镇34#配变(唐洋)	10	200	80
37884	东台	集镇4#配变(唐洋)	10	400	0
37885	东台	十里1#配变	10	200	87
37886	东台	十里10#配变	10	200	105
37887	东台	十里11#配变	10	400	227
37888	东台	十里2#配变	10	200	84
37889	东台	十里3#配变	10	200	43
37890	东台	十里4#配变	10	400	224
37891	东台	十里5#配变	10	200	83
37892	东台	十里6#配变	10	200	80
37893	东台	十里7#配变	10	200	114
37894	东台	十里8#配变	10	200	117
37895	东台	十里9#配变	10	200	95
37896	东台	双跃1#配变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37897	东台	双跃10#配变	10	400	269
37898	东台	双跃11#配变	10	200	75
37899	东台	双跃2#配变	10	400	185
37900	东台	双跃3#配变	10	200	66
37901	东台	双跃4#配变	10	400	150
37902	东台	双跃5#配变	10	200	55
37903	东台	双跃6#配变	10	100	0
37904	东台	双跃7#配变	10	200	49
37905	东台	双跃8#配变	10	200	82
37906	东台	双跃9#配变	10	200	21
37907	东台	桃花源1#变	10	630	426
37908	东台	新元10#配变	10	200	38
37909	东台	新元4#配变	10	200	16
37910	东台	鑫园小区#1主变	10	400	233
37911	东台	鑫园小区#3主变	10	400	245
37912	东台	幸福花园2#变	10	630	390
37913	东台	幸福花园4#变	10	630	305
37914	东台	一总1#配变	10	200	37
37915	东台	一总10#配变	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37916	东台	一总12#配变	10	200	35
37917	东台	一总13#配变	10	200	92
37918	东台	一总2#配变	10	200	0
37919	东台	一总3#配变	10	400	165
37920	东台	一总4#配变	10	400	156
37921	东台	一总5#配变	10	200	0
37922	东台	一总6#配变	10	400	247
37923	东台	一总7#配变	10	200	53
37924	东台	一总8#配变	10	200	79
37925	东台	一总9#配变	10	200	70
37926	东台	永安名苑#1箱变配电变压器	10	400	202
37927	东台	朝福1#配变	10	200	84
37928	东台	朝福2#配变	10	400	128
37929	东台	朝福3#配变	10	400	174
37930	东台	朝福4#配变	10	200	74
37931	东台	朝福5#配变	10	200	70
37932	东台	朝福6#配变	10	200	71
37933	东台	朝福7#配变	10	200	111
37934	东台	朝福8#配变	10	400	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37935	东台	红色1#配变	10	200	45
37936	东台	红色10#配变	10	200	98
37937	东台	红色11#配变	10	200	0
37938	东台	红色2#配变	10	400	187
37939	东台	红色3#配变	10	200	105
37940	东台	红色5#配变	10	400	145
37941	东台	红色7#配变	10	400	199
37942	东台	红色9#配变	10	315	170
37943	东台	万红1#配变	10	400	117
37944	东台	万红13#配变	10	400	182
37945	东台	万红14#配变	10	400	180
37946	东台	万红15#配变	10	400	156
37947	东台	万红2#配变	10	200	30
37948	东台	万红4#配变	10	400	127
37949	东台	万红5#配变	10	400	241
37950	东台	万红8#配变	10	400	244
37951	东台	新储1#配变	10	200	11
37952	东台	新储10#配变	10	200	4
37953	东台	新储2#配变	10	400	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37954	东台	新储3#配变	10	200	41
37955	东台	新储4#配变	10	200	19
37956	东台	新储5#配变	10	400	234
37957	东台	新储6#配变	10	200	0
37958	东台	新储7#配变	10	200	104
37959	东台	新储8#配变	10	400	266
37960	东台	新储9#配变	10	400	267
37961	东台	中苴1#配变	10	200	75
37962	东台	中苴10#配变	10	200	55
37963	东台	中苴11#配变	10	200	136
37964	东台	中苴12#配变	10	200	11
37965	东台	中苴13#配变	10	200	108
37966	东台	中苴14#配变	10	200	33
37967	东台	中苴15#配变	10	200	67
37968	东台	中苴16#配变	10	400	271
37969	东台	中苴17#配变	10	400	256
37970	东台	中苴19#配变	10	400	251
37971	东台	中苴2#配变	10	200	89
37972	东台	中苴3#配变	10	400	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37973	东台	中苴4#配变	10	200	47
37974	东台	中苴5#配变	10	200	70
37975	东台	中苴6#配变	10	400	278
37976	东台	中苴7#配变	10	200	96
37977	东台	中苴8#配变	10	200	87
37978	东台	中苴9#配变	10	200	72
37979	东台	红花19#配变	10	400	0
37980	东台	唐洋二配变	10	160	0
37981	东台	温州商贸城2#变压器	10	800	542
37982	东台	新元八配变	10	400	105
37983	东台	镇河七配变	10	200	40
37984	东台	二洋#10配变	10	400	2
37985	东台	二洋#11配变	10	400	211
37986	东台	二洋#9配变	10	200	41
37987	东台	二洋12#配变	10	200	82
37988	东台	二洋13#配变	10	400	223
37989	东台	二洋八配变	10	315	150
37990	东台	二洋二配变	10	400	226
37991	东台	二洋六配变	10	400	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37992	东台	二洋七配变	10	400	152
37993	东台	二洋三配变	10	200	0
37994	东台	二洋四配变	10	200	113
37995	东台	二洋五配变	10	400	116
37996	东台	二洋一配变	10	400	213
37997	东台	集镇二十八配变(唐洋)	10	400	254
37998	东台	唐洋#3配变	10	400	246
37999	东台	唐洋一配变	10	200	65
38000	东台	五总#10配变	10	400	232
38001	东台	五总#11配变	10	400	223
38002	东台	五总#12配变	10	200	78
38003	东台	五总#7配变	10	315	178
38004	东台	五总#9配变	10	200	115
38005	东台	五总(六)配变	10	200	56
38006	东台	五总(一)配变	10	200	114
38007	东台	五总2配变	10	315	112
38008	东台	五总4配变	10	400	206
38009	东台	五总8#配变	10	400	140
38010	东台	五总三配变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38011	东台	五总五配变	10	400	208
38012	东台	新元#14配变	10	400	205
38013	东台	新元13配变	10	400	201
38014	东台	新元3#配变	10	400	160
38015	东台	新元九配变	10	200	34
38016	东台	新元六配变	10	400	244
38017	东台	新元七配变	10	160	11
38018	东台	战胜10#配变	10	200	97
38019	东台	战胜11#配变	10	400	87
38020	东台	战胜12#配变	10	400	243
38021	东台	战胜13#配变	10	400	273
38022	东台	战胜3#配变	10	400	194
38023	东台	战胜4#配变	10	200	10
38024	东台	战胜9#配变	10	200	72
38025	东台	战胜八配变	10	200	67
38026	东台	战胜二配变	10	200	51
38027	东台	战胜六配变	10	200	68
38028	东台	战胜七配变	10	200	29
38029	东台	战胜五配变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38030	东台	战胜一配变	10	200	10
38031	东台	镇河12#配变	10	200	55
38032	东台	镇河八配变	10	400	211
38033	东台	镇河二配变	10	400	216
38034	东台	镇河九配变	10	200	114
38035	东台	镇河六配变	10	400	210
38036	东台	镇河三配变	10	200	43
38037	东台	镇河十配变	10	200	109
38038	东台	镇河四配变	10	200	68
38039	东台	镇河五配变	10	200	0
38040	东台	镇河一配变	10	400	218
38041	东台	集镇二十九配变(唐洋)	10	200	43
38042	东台	集镇十七配变（唐洋）	10	200	45
38043	东台	鼓劲#(12)配变	10	200	42
38044	东台	鼓劲#14配变	10	200	111
38045	东台	鼓劲(四)配变	10	400	176
38046	东台	鼓劲13#配变	10	200	81
38047	东台	鼓劲2配变	10	200	19
38048	东台	鼓劲六配变	10	400	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38049	东台	鼓劲五配变	10	400	182
38050	东台	鼓劲一配变	10	315	143
38051	东台	红花一配变	10	200	18
38052	东台	联灶#14配变	10	400	267
38053	东台	联灶#15配变	10	400	266
38054	东台	联灶#16配配	10	400	204
38055	东台	联灶#17配变	10	400	262
38056	东台	联灶#18配变	10	400	268
38057	东台	联灶#19配变	10	400	236
38058	东台	联灶#20配变（节能再利用）	10	200	43
38059	东台	联灶#21配变	10	200	116
38060	东台	联灶#7配变	10	400	261
38061	东台	联灶04#配变	10	400	274
38062	东台	联灶1#配变	10	400	212
38063	东台	联灶12#配变	10	400	243
38064	东台	联灶22#配变	10	400	263
38065	东台	联灶23#配变	10	400	245
38066	东台	联灶24#配变	10	400	243
38067	东台	联灶3#配变	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38068	东台	联灶5#配变	10	400	274
38069	东台	联灶八配变	10	400	258
38070	东台	联灶二配变	10	200	0
38071	东台	联灶九配变	10	400	264
38072	东台	联灶六配变	10	315	83
38073	东台	联灶十配变	10	400	275
38074	东台	联灶十三配变	10	200	101
38075	东台	联灶十一配变	10	400	282
38076	东台	农场#(9)配变	10	315	164
38077	东台	农场#8配变	10	200	42
38078	东台	农场(三)配变	10	200	115
38079	东台	农场(一)配变	10	400	237
38080	东台	农场10#配变	10	200	34
38081	东台	农场5配变	10	400	201
38082	东台	农场6配变	10	400	248
38083	东台	农场7#配变	10	400	0
38084	东台	农场二配变	10	200	39
38085	东台	农场四配变	10	400	250
38086	东台	万红#11配变	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38087	东台	万红#12配变	10	200	103
38088	东台	万红10#配变	10	400	179
38089	东台	万红9#配变	10	200	38
38090	东台	万红六配变	10	400	39
38091	东台	万红七配变	10	200	48
38092	东台	万红三配变	10	400	203
38093	东台	张灶#12配变	10	200	0
38094	东台	张灶#13配变	10	200	5
38095	东台	张灶#14配变	10	200	77
38096	东台	张灶#16配变	10	400	182
38097	东台	张灶#1配变	10	400	217
38098	东台	张灶#7配变	10	400	165
38099	东台	张灶(九)配变	10	400	212
38100	东台	张灶(五)配变	10	200	119
38101	东台	张灶03#配变	10	200	58
38102	东台	张灶10#配变	10	400	249
38103	东台	张灶11#配变	10	400	159
38104	东台	张灶15#配变	10	400	184
38105	东台	张灶8#配变	10	400	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38106	东台	张灶二配变	10	200	23
38107	东台	张灶六配变	10	400	224
38108	东台	张灶四配变	10	200	38
38109	东台	种子场(二)配变(唐洋)	10	200	59
38110	东台	种子场八配变(唐洋)	10	200	0
38111	东台	种子场一配变(唐洋)	10	400	162
38112	东台	爱国#10配变	10	200	82
38113	东台	爱国11#配变	10	200	56
38114	东台	爱国13#配变	10	200	78
38115	东台	爱国14#配变	10	200	83
38116	东台	爱国15#配变	10	200	6
38117	东台	爱国1配变	10	400	189
38118	东台	爱国5#配变	10	400	195
38119	东台	爱国9#配变	10	200	74
38120	东台	爱国八配变	10	200	98
38121	东台	爱国二配变	10	200	89
38122	东台	爱国六配变	10	200	58
38123	东台	爱国七配变	10	400	284
38124	东台	爱国三配变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38125	东台	爱国四配变	10	200	101
38126	东台	红花#15配变	10	400	284
38127	东台	南洋#10配变	10	400	142
38128	东台	南洋#11配变	10	200	42
38129	东台	南洋#12配变	10	400	163
38130	东台	南洋#13配变	10	200	7
38131	东台	南洋14#配变	10	200	75
38132	东台	南洋2配变	10	200	0
38133	东台	南洋5#配变	10	400	116
38134	东台	南洋9#配变	10	200	16
38135	东台	南洋八配变	10	400	127
38136	东台	南洋六配变	10	200	107
38137	东台	南洋七配变	10	200	83
38138	东台	南洋三配变	10	200	89
38139	东台	南洋四配变	10	200	95
38140	东台	南洋一配变	10	200	84
38141	东台	唐胜八配变	10	200	52
38142	东台	唐胜九配变	10	400	231
38143	东台	唐胜七配变	10	400	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38144	东台	唐胜三配变	10	200	35
38145	东台	心红#14配变	10	400	201
38146	东台	心红一配变	10	200	57
38147	东台	裕民#11配变	10	200	15
38148	东台	裕民#12配变	10	200	58
38149	东台	裕民#4配变	10	200	111
38150	东台	裕民#8配变	10	200	73
38151	东台	裕民#9配变	10	200	116
38152	东台	裕民10#配变	10	200	56
38153	东台	裕民2#配变	10	200	82
38154	东台	裕民六配变	10	400	254
38155	东台	裕民七配变	10	200	82
38156	东台	裕民三配变	10	200	55
38157	东台	裕民一配变	10	200	80
38158	东台	长红#11配变	10	200	80
38159	东台	长红(2)配变	10	400	189
38160	东台	长红10#配变	10	200	107
38161	东台	长红12#配变	10	200	30
38162	东台	长红13#配变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38163	东台	长红14#配变	10	200	42
38164	东台	长红八配变	10	200	60
38165	东台	长红九配变	10	400	147
38166	东台	长红六配变	10	400	205
38167	东台	长红七配变	10	400	207
38168	东台	长红三配变	10	200	38
38169	东台	长红四配变	10	400	148
38170	东台	长红五配变	10	200	114
38171	东台	长红一配变	10	400	204
38172	东台	安建13#配变	10	200	0
38173	东台	安建7#配变	10	400	25
38174	东台	安建8#配变	10	400	2
38175	东台	好韵居#1箱变配电变压器	10	400	233
38176	东台	好韵居#2箱变配电变压器	10	400	243
38177	东台	和平置业1#配变	10	630	185
38178	东台	恒城雅居1#变800kVA	10	800	409
38179	东台	红花13#配变	10	200	115
38180	东台	红花6#配变	10	400	190
38181	东台	红色4#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38182	东台	红色6#配变	10	315	0
38183	东台	红色8#配变	10	200	48
38184	东台	集镇1#配变(唐洋)	10	400	129
38185	东台	集镇10#配变(唐洋)	10	400	9
38186	东台	集镇11#配变(唐洋)	10	200	62
38187	东台	集镇13#配变（唐洋）	10	100	48
38188	东台	集镇14#配变(唐洋)	10	200	58
38189	东台	集镇15#配变(唐洋)	10	400	98
38190	东台	集镇16#配变（唐洋）	10	200	50
38191	东台	集镇20#配变(唐洋)	10	200	98
38192	东台	集镇21#配变(唐洋)	10	400	148
38193	东台	集镇22#配变(唐洋)	10	200	110
38194	东台	集镇23#配变(唐洋)	10	400	145
38195	东台	集镇24#配变（唐洋）	10	200	75
38196	东台	集镇25#配变（唐洋）	10	200	142
38197	东台	集镇26#配变(唐洋)	10	400	0
38198	东台	集镇27#配变(唐洋)	10	315	0
38199	东台	集镇3#配变(唐洋)	10	160	0
38200	东台	集镇30#配变(唐洋)	10	400	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38201	东台	集镇31#配变(唐洋)	10	400	169
38202	东台	集镇32#配变(唐洋)	10	400	16
38203	东台	集镇33#配变(唐洋)	10	400	150
38204	东台	集镇35#配变(唐洋)	10	400	0
38205	东台	集镇36#配变(唐洋)	10	200	59
38206	东台	集镇37#配变(唐洋)	10	400	36
38207	东台	集镇38#配变(唐洋)	10	400	211
38208	东台	集镇5#配变(唐洋)	10	400	81
38209	东台	集镇6#配变(唐洋)	10	400	71
38210	东台	集镇7#配变(唐洋)	10	400	136
38211	东台	集镇8#配变(唐洋)	10	200	7
38212	东台	集镇9#配变(唐洋)	10	400	145
38213	东台	金城花园1#箱变间隔2配电变压器	10	400	211
38214	东台	唐南1#配变	10	400	118
38215	东台	唐南2#配变	10	400	36
38216	东台	唐南3#配变	10	400	122
38217	东台	唐洋4#配变	10	200	34
38218	东台	桃花源2#变	10	630	424
38219	东台	温州商贸城1#变压器	10	800	579

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38220	东台	新元5#配变	10	400	0
38221	东台	鑫园小区#2主变	10	400	223
38222	东台	鑫园小区#4主变	10	400	280
38223	东台	幸福花园1#变	10	630	313
38224	东台	幸福花园3#变	10	800	420
38225	东台	艺雅居#1变压器	10	630	316
38226	东台	永安名苑#2箱变配电变压器	10	800	542
38227	东台	唐南4#配变	10	200	0
38228	东台	心红#11配变	10	200	0
38229	东台	心红#12配变	10	400	0
38230	东台	心红#13配变	10	200	0
38231	东台	心红#15配变	10	400	0
38232	东台	心红#17配变	10	400	0
38233	东台	心红#18配变	10	200	0
38234	东台	心红(4)配变	10	200	0
38235	东台	心红16#配变	10	200	0
38236	东台	心红20#配变	10	400	0
38237	东台	心红八配变	10	315	0
38238	东台	心红二配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38239	东台	心红九配变	10	400	0
38240	东台	心红六配变	10	200	0
38241	东台	心红七配变	10	400	0
38242	东台	心红三配变	10	200	0
38243	东台	心红十配变	10	200	0
38244	东台	心红五配变	10	400	0
38245	东台	裕民五配变	10	400	0
38246	东台	高众#14配变	10	200	95
38247	东台	高众#15配变	10	400	158
38248	东台	高众#16配变	10	400	225
38249	东台	高众17#配变	10	400	185
38250	东台	高众6配变	10	400	62
38251	东台	高众八配变	10	400	237
38252	东台	高众二配变	10	315	167
38253	东台	高众九配变	10	400	191
38254	东台	高众七配变	10	315	136
38255	东台	高众三配变	10	200	25
38256	东台	高众十二配变	10	200	100
38257	东台	高众十配变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38258	东台	高众十三配变	10	200	81
38259	东台	高众十一配变	10	200	56
38260	东台	高众四配变	10	200	101
38261	东台	高众五配变	10	200	41
38262	东台	高众一配变	10	400	237
38263	东台	官坝#9配变	10	200	98
38264	东台	官坝10#配变	10	200	0
38265	东台	官坝1配变	10	400	155
38266	东台	官坝3#配变	10	400	70
38267	东台	官坝7配变	10	200	51
38268	东台	官坝八配变	10	200	89
38269	东台	官坝二配变	10	400	102
38270	东台	官坝六配变	10	200	131
38271	东台	官坝五配变	10	200	47
38272	东台	红花#12配变	10	200	99
38273	东台	红花#14配变	10	200	72
38274	东台	红花#16配变	10	400	249
38275	东台	红花4配变	10	400	185
38276	东台	红花七配变	10	400	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38277	东台	红花三配变	10	400	162
38278	东台	红花十一配变	10	400	63
38279	东台	集镇(十八)配变(唐洋)	10	200	10
38280	东台	唐胜2#配变	10	400	215
38281	东台	唐胜四配变	10	400	117
38282	东台	唐胜五配变	10	200	30
38283	东台	唐胜一配变	10	200	69
38284	东台	兴安二配变	10	200	43
38285	东台	兴安六配变	10	400	109
38286	东台	兴安七配变	10	400	278
38287	东台	兴安三配变	10	200	44
38288	东台	兴安十二配变	10	200	89
38289	东台	兴安十配变	10	200	96
38290	东台	兴安十一配变	10	200	53
38291	东台	兴安四配变	10	200	31
38292	东台	兴安五配变	10	200	36
38293	东台	兴安一配变	10	200	51
38294	东台	姜盈2配变	10	200	87
38295	东台	姜盈4配变	10	400	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38296	东台	姜盈5配变	10	200	59
38297	东台	姜盈八配变	10	200	69
38298	东台	姜盈六#配变	10	400	204
38299	东台	姜盈七配变	10	200	96
38300	东台	姜盈一配变(高过载)	10	200	51
38301	东台	蒋泊10#配变	10	200	132
38302	东台	蒋泊11#配变	10	200	66
38303	东台	蒋泊12#配变	10	200	99
38304	东台	蒋泊13#配变	10	200	118
38305	东台	蒋泊14#配变	10	200	114
38306	东台	蒋泊15#配变	10	200	91
38307	东台	蒋泊16#配变	10	200	107
38308	东台	蒋泊17#配变	10	200	112
38309	东台	蒋泊二配变	10	200	98
38310	东台	蒋泊九配变	10	400	215
38311	东台	蒋泊六配变	10	200	92
38312	东台	蒋泊七配变	10	200	106
38313	东台	蒋泊三配变	10	200	85
38314	东台	蒋泊四配变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38315	东台	蒋泊五配变	10	200	62
38316	东台	蒋泊一配变	10	200	115
38317	东台	练Ⅰ二高过载配变	10	200	30
38318	东台	练Ⅰ三配变	10	400	179
38319	东台	练Ⅰ四配变	10	200	89
38320	东台	练Ⅰ五配变	10	200	84
38321	东台	练Ⅰ一配变	10	200	76
38322	东台	梁海10#配变	10	200	96
38323	东台	梁海9#配变	10	200	48
38324	东台	梁海二配变	10	200	80
38325	东台	梁海六配变	10	200	52
38326	东台	梁海三配变	10	400	221
38327	东台	梁海四配变	10	200	28
38328	东台	梁海五配变	10	400	234
38329	东台	梁海一配变	10	200	77
38330	东台	六灶5配变	10	200	47
38331	东台	美满#7配变（头灶国投）	10	400	253
38332	东台	美满12#配变	10	200	128
38333	东台	美满八配变	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38334	东台	美满二配变	10	400	267
38335	东台	美满九配变	10	200	83
38336	东台	美满六配变	10	200	122
38337	东台	美满三配变	10	200	84
38338	东台	美满十配变	10	200	104
38339	东台	美满十一配变	10	200	92
38340	东台	美满四配变	10	400	216
38341	东台	美满五配变	10	400	250
38342	东台	美满一配变	10	200	96
38343	东台	幸福11#配变	10	400	233
38344	东台	幸福7#配变	10	400	229
38345	东台	幸福8配变	10	200	111
38346	东台	幸福二高过载配变	10	200	94
38347	东台	幸福九配变	10	200	109
38348	东台	幸福六配变	10	400	249
38349	东台	幸福三配变	10	200	75
38350	东台	幸福十配变	10	200	72
38351	东台	幸福四配变	10	200	105
38352	东台	幸福五配变	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38353	东台	幸福一配变	10	400	251
38354	东台	公用变3配变(曹丿)	10	400	144
38355	东台	果林场二配变	10	400	25
38356	东台	果林场三配变	10	200	9
38357	东台	果林场一配变	10	200	88
38358	东台	华居6#配变	10	400	207
38359	东台	华居二配变	10	200	38
38360	东台	华居七配变	10	200	35
38361	东台	华居三配变	10	200	73
38362	东台	华居四配变	10	200	101
38363	东台	华居一配变	10	200	33
38364	东台	华丿2配变	10	200	39
38365	东台	华丿4#配变	10	400	0
38366	东台	华丿一配变	10	400	265
38367	东台	潘南7#配变	10	400	227
38368	东台	潘南8#配变	10	400	261
38369	东台	潘南二配变	10	200	63
38370	东台	潘南九配变	10	200	102
38371	东台	潘南六配变	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38372	东台	潘南三配变	10	200	114
38373	东台	潘南十配变	10	200	62
38374	东台	潘南四配变	10	400	68
38375	东台	潘南五配变	10	200	9
38376	东台	潘南一配变	10	400	127
38377	东台	孙丿1配变	10	200	81
38378	东台	孙丿2配变	10	400	152
38379	东台	孙丿3配变	10	200	95
38380	东台	孙丿4配变	10	400	209
38381	东台	孙丿6配变	10	200	76
38382	东台	孙丿8配变	10	200	70
38383	东台	孙丿9#配变	10	200	88
38384	东台	孙丿七配变	10	200	106
38385	东台	孙丿十二配变	10	200	0
38386	东台	孙丿十配变	10	200	60
38387	东台	孙丿十一配变	10	200	88
38388	东台	孙丿五配变	10	200	59
38389	东台	港东13#配变	10	200	81
38390	东台	港东14#配变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38391	东台	港东15#配变	10	200	82
38392	东台	港东八配变	10	200	90
38393	东台	港东二配变	10	200	74
38394	东台	港东九配变	10	200	54
38395	东台	港东六配变	10	200	104
38396	东台	港东七配变	10	200	108
38397	东台	港东三配变	10	200	88
38398	东台	港东十二配变	10	400	246
38399	东台	港东十六配变	10	200	90
38400	东台	港东十配变	10	200	43
38401	东台	港东十七配变	10	200	34
38402	东台	港东十一配变	10	200	83
38403	东台	港东四配变	10	200	113
38404	东台	港东五配变	10	200	103
38405	东台	港东一配变	10	200	61
38406	东台	姜洼11#配变	10	200	87
38407	东台	姜洼15#配变	10	400	24
38408	东台	姜洼五配变	10	200	85
38409	东台	姜洼一配变	10	200	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38410	东台	南荡1配变	10	200	55
38411	东台	南荡3配变	10	200	112
38412	东台	南荡4配变	10	200	95
38413	东台	南荡7#配变	10	200	70
38414	东台	南荡8#配变	10	200	35
38415	东台	南荡9#配变	10	200	78
38416	东台	南荡二配变	10	200	0
38417	东台	南荡六配变	10	200	0
38418	东台	南荡五配变	10	200	98
38419	东台	潘洼8#配变	10	200	114
38420	东台	潘洼9#配变	10	200	70
38421	东台	潘洼二配变	10	200	109
38422	东台	潘洼六配变	10	200	125
38423	东台	潘洼七配变	10	200	89
38424	东台	潘洼三配变	10	200	111
38425	东台	潘洼四配变	10	200	85
38426	东台	潘洼五配变	10	200	74
38427	东台	潘洼一配变	10	200	84
38428	东台	新村16#配变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38429	东台	新村2配变	10	200	63
38430	东台	新村4配变	10	200	117
38431	东台	新村5配变	10	400	140
38432	东台	新村八配变	10	200	14
38433	东台	新村三配变	10	400	173
38434	东台	新村十二配变	10	200	102
38435	东台	新村十配变	10	200	72
38436	东台	新村十三#配变	10	200	116
38437	东台	新村十一配变	10	200	64
38438	东台	新村一配变	10	200	87
38439	东台	中联7#配变	10	400	265
38440	东台	中联8#配变	10	200	70
38441	东台	中联9#配变	10	200	107
38442	东台	中联二配变	10	400	251
38443	东台	中联六配变	10	200	86
38444	东台	中联三配变	10	200	0
38445	东台	中联四配变	10	200	107
38446	东台	中联五配变	10	200	89
38447	东台	中联一配变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38448	东台	祝林三配变	10	400	220
38449	东台	曹丿小学配变	10	400	0
38450	东台	曹丿杨岸七#配变	10	200	0
38451	东台	港边11#配变	10	200	0
38452	东台	港边3配变	10	315	0
38453	东台	港边九配变	10	400	0
38454	东台	港边六配变	10	200	0
38455	东台	港边十配变	10	200	0
38456	东台	港边四配变	10	200	0
38457	东台	港边五配变	10	200	0
38458	东台	港边一配变	10	200	0
38459	东台	公用变八配变(曹丿)	10	400	0
38460	东台	公用变十台片(曹丿)	10	400	0
38461	东台	公用变四配变(曹丿)	10	400	0
38462	东台	公用变五配变(曹丿)	10	250	0
38463	东台	公用变一配变(曹丿)	10	400	0
38464	东台	顾丿#8配变	10	400	0
38465	东台	顾丿3配变	10	200	0
38466	东台	顾丿六配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38467	东台	顾丿七台片	10	200	0
38468	东台	顾丿四配变	10	200	0
38469	东台	顾丿一配变	10	200	0
38470	东台	韩文四配变	10	200	0
38471	东台	先及10#配变	10	200	0
38472	东台	先及5配变	10	400	0
38473	东台	先及八配变	10	400	0
38474	东台	先及二配变	10	315	0
38475	东台	先及七台片	10	400	0
38476	东台	先及三配变	10	400	0
38477	东台	先及四配变	10	400	0
38478	东台	行北10#配变	10	200	0
38479	东台	行北2配变	10	200	0
38480	东台	行北4配变	10	400	0
38481	东台	行北7配变	10	200	0
38482	东台	行北9#配变	10	200	0
38483	东台	行北八台片	10	200	0
38484	东台	行北六配变	10	400	0
38485	东台	行北三配变	10	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38486	东台	行北十一配变	10	400	0
38487	东台	行北五配变	10	200	0
38488	东台	行北一配变	10	400	0
38489	东台	严墩7#配变	10	200	0
38490	东台	严墩8#配变	10	200	0
38491	东台	严墩9#配变	10	200	0
38492	东台	严墩二配变	10	400	0
38493	东台	严墩六配变	10	200	0
38494	东台	严墩三配变	10	200	0
38495	东台	严墩四配变	10	200	0
38496	东台	严墩五配变	10	200	0
38497	东台	严墩一配变	10	400	0
38498	东台	杨岸8#配变	10	200	0
38499	东台	杨岸六配变	10	200	0
38500	东台	杨岸三配变	10	200	0
38501	东台	杨岸四配变	10	200	0
38502	东台	杨岸五配变	10	400	0
38503	东台	杨岸一配变	10	200	0
38504	东台	张港六配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38505	东台	姜洼12#配变	10	200	108
38506	东台	姜洼八配变	10	200	86
38507	东台	姜洼二配变	10	200	96
38508	东台	姜洼九配变	10	200	95
38509	东台	姜洼六配变	10	200	84
38510	东台	姜洼七配变	10	200	46
38511	东台	姜洼三配变	10	400	241
38512	东台	姜洼十配变	10	200	124
38513	东台	姜洼十三配变	10	200	129
38514	东台	姜洼十四配变	10	200	106
38515	东台	姜洼四配变	10	200	42
38516	东台	姜盈三配变	10	200	74
38517	东台	张港13#配变	10	200	93
38518	东台	张港八配变	10	200	126
38519	东台	张港二配变	10	400	237
38520	东台	张港九配变	10	200	91
38521	东台	张港七配变	10	200	81
38522	东台	张港三配变	10	200	110
38523	东台	张港十二配变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38524	东台	张港十配变	10	200	113
38525	东台	张港十四配变	10	200	104
38526	东台	张港十一配变	10	200	104
38527	东台	张港四配变	10	200	77
38528	东台	张港五配变	10	400	188
38529	东台	张港一配变(高过载)	10	100	0
38530	东台	祝林9#配变	10	200	119
38531	东台	祝林八配变	10	200	126
38532	东台	祝林二配变	10	200	97
38533	东台	祝林六配变	10	200	107
38534	东台	祝林七配变	10	200	68
38535	东台	祝林十配变	10	200	82
38536	东台	祝林十一配变	10	200	112
38537	东台	祝林四配变	10	200	64
38538	东台	祝林五配变	10	200	71
38539	东台	祝林一配变	10	160	17
38540	东台	曹居二配变	10	200	87
38541	东台	曹居三配变	10	200	51
38542	东台	曹居四配变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38543	东台	曹居一配变	10	400	233
38544	东台	港边8配变	10	200	58
38545	东台	港边二配变	10	200	34
38546	东台	港边七配变	10	200	62
38547	东台	公用变二配变(曹丿)	10	400	142
38548	东台	公用变九配变(曹丿)	10	400	133
38549	东台	公用变六配变(曹丿)	10	200	77
38550	东台	公用变七配变(曹丿)	10	200	40
38551	东台	顾丿5配变	10	200	72
38552	东台	顾丿9#配变	10	200	60
38553	东台	顾丿二配变	10	200	98
38554	东台	韩文#12配变	10	200	104
38555	东台	韩文10#配变	10	400	162
38556	东台	韩文11#配变	10	200	76
38557	东台	韩文13#配变	10	200	104
38558	东台	韩文14#配变	10	200	66
38559	东台	韩文16#配变	10	200	131
38560	东台	韩文17#配变	10	200	92
38561	东台	韩文3配变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38562	东台	韩文八配变	10	200	93
38563	东台	韩文二配变	10	200	115
38564	东台	韩文九配变	10	400	255
38565	东台	韩文六配变	10	200	96
38566	东台	韩文七配变	10	200	106
38567	东台	韩文十五配变	10	200	42
38568	东台	韩文五配变	10	200	115
38569	东台	韩文一配变	10	200	17
38570	东台	蒋泊八配变	10	200	60
38571	东台	先及九配变	10	200	113
38572	东台	先及六配变	10	200	36
38573	东台	先及一配变	10	400	199
38574	东台	先胜2配变	10	200	31
38575	东台	先胜4配变	10	400	249
38576	东台	先胜6#配变	10	400	241
38577	东台	先胜8#配变	10	200	110
38578	东台	先胜七配变	10	200	100
38579	东台	先胜三配变	10	400	247
38580	东台	先胜五配变	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38581	东台	先胜一配变	10	200	109
38582	东台	陈墩4配变	10	200	56
38583	东台	陈墩5#配变	10	200	117
38584	东台	陈墩6#配变	10	400	254
38585	东台	陈墩二配变	10	200	22
38586	东台	陈墩七号配变	10	400	243
38587	东台	陈墩三配变	10	200	56
38588	东台	陈墩一配变	10	400	248
38589	东台	华J3配变	10	400	140
38590	东台	联港1配变	10	200	72
38591	东台	联港4配变	10	315	43
38592	东台	联港八配变	10	200	63
38593	东台	联港二配变	10	200	96
38594	东台	联港九配变	10	200	75
38595	东台	联港六配变	10	200	65
38596	东台	联港七配变	10	200	90
38597	东台	联港三配变	10	400	148
38598	东台	联港十#配变	10	200	108
38599	东台	联港十一#配变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38600	东台	联港五配变	10	400	8
38601	东台	南荡10#配变	10	200	60
38602	东台	王套10#配变	10	400	263
38603	东台	王套11#配变	10	200	91
38604	东台	王套5配变	10	200	68
38605	东台	王套6配变	10	200	60
38606	东台	王套八配变	10	200	53
38607	东台	王套二配变	10	200	92
38608	东台	王套九配变	10	200	29
38609	东台	王套七配变	10	200	106
38610	东台	王套三配变	10	200	100
38611	东台	王套四配变	10	200	125
38612	东台	王套一配变	10	400	251
38613	东台	下舍10#配变	10	200	42
38614	东台	下舍1配变	10	200	65
38615	东台	下舍4配变	10	200	101
38616	东台	下舍八配变	10	400	72
38617	东台	下舍二配变	10	200	80
38618	东台	下舍九配变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38619	东台	下舍六配变	10	200	75
38620	东台	下舍七配变	10	400	238
38621	东台	下舍三配变	10	200	87
38622	东台	下舍十一#配变	10	200	44
38623	东台	下舍五配变	10	200	83
38624	东台	中荡11#配变	10	200	100
38625	东台	中荡12#配变	10	200	86
38626	东台	中荡13#配变	10	200	50
38627	东台	中荡1配变	10	200	100
38628	东台	中荡20（未增资）配变	10	200	0
38629	东台	中荡八配变	10	200	82
38630	东台	中荡二配变	10	200	0
38631	东台	中荡九配变	10	200	87
38632	东台	中荡六配变	10	200	26
38633	东台	中荡七配变	10	200	85
38634	东台	中荡三配变	10	200	84
38635	东台	中荡十六配变	10	200	11
38636	东台	中荡十配变	10	200	38
38637	东台	中荡十四#配变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38638	东台	中荡十五配变	10	200	103
38639	东台	中荡五配变	10	200	94
38640	东台	东合5配变	10	200	75
38641	东台	东合8#配变	10	200	75
38642	东台	东合二配变	10	200	47
38643	东台	东合九配变	10	200	76
38644	东台	东合六配变	10	200	64
38645	东台	东合七配变	10	200	94
38646	东台	东合三高过载配变	10	200	67
38647	东台	东合十配变	10	200	97
38648	东台	东合四配变	10	200	73
38649	东台	东合一配变	10	200	60
38650	东台	练坳5配变	10	200	32
38651	东台	练坳八配变	10	200	98
38652	东台	练坳二配变	10	200	81
38653	东台	梁东1配变	10	200	69
38654	东台	梁东二配变	10	200	55
38655	东台	卢家14#配变	10	630	456
38656	东台	卢家15#配变	10	630	391

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38657	东台	卢家16#配变	10	630	286
38658	东台	卢家2配变	10	400	251
38659	东台	卢家3配变	10	400	58
38660	东台	卢家7#配变	10	400	230
38661	东台	卢家六配变	10	400	264
38662	东台	卢家十二配变	10	200	100
38663	东台	卢家十三配变	10	200	20
38664	东台	卢家十一配变	10	200	81
38665	东台	卢家四配变	10	200	65
38666	东台	卢家五台片	10	200	44
38667	东台	卢家一配变	10	400	100
38668	东台	潘灶#10配变（头灶国投）	10	200	22
38669	东台	潘灶#12配变	10	200	0
38670	东台	潘灶三配变	10	400	60
38671	东台	潘灶四配变	10	200	19
38672	东台	潘灶五配变	10	200	79
38673	东台	潘灶一配变	10	400	51
38674	东台	沈河11#配变	10	400	227
38675	东台	沈河12#配变	10	400	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38676	东台	沈河13#配变	10	200	123
38677	东台	沈河14#配变	10	200	67
38678	东台	沈河八配变	10	200	68
38679	东台	沈河二配变	10	400	210
38680	东台	沈河九配变	10	200	71
38681	东台	沈河六配变	10	200	49
38682	东台	沈河七配变	10	400	216
38683	东台	沈河三号配变	10	200	44
38684	东台	沈河十配变	10	400	185
38685	东台	沈河四配变	10	200	70
38686	东台	沈河五配变	10	400	191
38687	东台	沈河一配变	10	400	233
38688	东台	御景华庭1#	10	800	405
38689	东台	保丰6配变	10	200	27
38690	东台	保丰7配变	10	200	0
38691	东台	保丰三配变	10	200	0
38692	东台	公用19配变	10	400	78
38693	东台	永胜1#配变	10	400	284
38694	东台	永胜四号配变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38695	东台	保丰12#配变	10	400	192
38696	东台	保丰五号配变	10	200	71
38697	东台	保丰一号配变	10	400	113
38698	东台	洼灶五配变	10	200	72
38699	东台	保丰二配变	10	200	60
38700	东台	保丰九配变（国网专项）	10	400	190
38701	东台	保丰十四配变	10	400	261
38702	东台	保丰十一配变	10	200	47
38703	东台	川港10#配变	10	200	111
38704	东台	川港11#配变	10	400	279
38705	东台	川港8#配变	10	400	247
38706	东台	川港9#配变	10	400	216
38707	东台	川港二号配变	10	200	82
38708	东台	川港六配变（头灶）	10	200	67
38709	东台	川港七配变（头灶）	10	200	96
38710	东台	川港三配变(头灶)	10	200	46
38711	东台	川港四配变（头灶）	10	400	220
38712	东台	川港五配变（头灶）	10	200	53
38713	东台	川港一配变（头灶）	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38714	东台	工业园区配变（头灶）	10	400	164
38715	东台	洼灶七配变	10	200	97
38716	东台	洼灶三号	10	200	39
38717	东台	北腰6#配变	10	400	240
38718	东台	北腰二配变	10	400	219
38719	东台	北腰三配变	10	400	184
38720	东台	北腰四配变	10	200	102
38721	东台	北腰五配变	10	200	103
38722	东台	北腰一配变	10	200	70
38723	东台	曹灶5#配变	10	400	225
38724	东台	曹灶二配变	10	200	61
38725	东台	曹灶三配变	10	400	219
38726	东台	曹灶四号配变	10	200	53
38727	东台	曹灶一配变	10	200	53
38728	东台	葛坝8#配变（头灶国投）	10	400	248
38729	东台	葛坝二号配变	10	400	180
38730	东台	葛坝六配变	10	200	67
38731	东台	葛坝十配变	10	200	49
38732	东台	葛坝四配变	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38733	东台	葛坝五配变	10	400	148
38734	东台	葛坝一配变	10	200	89
38735	东台	练房三配变	10	200	0
38736	东台	六居11#配变（头灶国投）	10	200	0
38737	东台	六居12配变（国网专项）	10	400	208
38738	东台	六居13#配变	10	200	89
38739	东台	六居2号配变	10	400	137
38740	东台	六居八配变	10	200	72
38741	东台	六居九配变	10	400	0
38742	东台	六居六配变	10	400	108
38743	东台	六居三配变	10	400	134
38744	东台	六居十四配变	10	400	203
38745	东台	六居四配变	10	400	140
38746	东台	六居一配变	10	400	136
38747	东台	六灶8#配变	10	200	0
38748	东台	六灶9#配变	10	400	99
38749	东台	六灶二配变	10	400	137
38750	东台	六灶供销社配变	10	200	93
38751	东台	六灶七配变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38752	东台	六灶三配变	10	400	202
38753	东台	六灶十配变	10	200	123
38754	东台	六灶十一配变	10	400	264
38755	东台	六灶四配变	10	400	215
38756	东台	六灶小学1配变	10	200	53
38757	东台	六灶学校配变	10	400	56
38758	东台	梅尖4配变	10	200	89
38759	东台	梅尖7#配变	10	200	50
38760	东台	梅尖二配变	10	200	96
38761	东台	梅尖六配变	10	400	217
38762	东台	梅尖三配变	10	200	38
38763	东台	梅尖五配变	10	200	73
38764	东台	梅尖一配变	10	200	55
38765	东台	潘灶八配变	10	400	72
38766	东台	潘灶二配变	10	400	44
38767	东台	潘灶六配变	10	200	90
38768	东台	徐灶6配变	10	400	239
38769	东台	永红14配变	10	400	155
38770	东台	永红二配变	10	400	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38771	东台	永红九配变	10	400	208
38772	东台	永红六号配变	10	200	61
38773	东台	永红三配变	10	400	208
38774	东台	永红五号配变	10	200	57
38775	东台	祝灶二配变	10	200	72
38776	东台	祝灶六配变	10	200	116
38777	东台	祝灶七配变	10	200	40
38778	东台	祝灶三配变	10	200	59
38779	东台	祝灶四配变	10	400	64
38780	东台	祝灶五配变（国网专项）	10	200	97
38781	东台	祝灶一配变	10	200	44
38782	东台	永胜5#配变（节能再利用）	10	400	271
38783	东台	永胜二配变	10	400	189
38784	东台	永胜三号配变	10	200	26
38785	东台	曹灶六配变	10	200	65
38786	东台	陈姜4配变	10	400	233
38787	东台	陈姜二配变	10	200	65
38788	东台	陈姜六配变	10	200	91
38789	东台	陈姜七配变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38790	东台	陈姜三配变	10	200	92
38791	东台	陈姜五配变	10	200	36
38792	东台	陈姜一配变	10	400	204
38793	东台	二联二号配变	10	400	241
38794	东台	二联六配变	10	200	72
38795	东台	二联七配变	10	200	72
38796	东台	二联三号配变	10	200	56
38797	东台	二联四配变	10	200	71
38798	东台	二联五配变	10	200	112
38799	东台	二联一配变	10	200	43
38800	东台	高灶#5配变（头灶国投）	10	400	262
38801	东台	高灶二配变	10	200	59
38802	东台	高灶三配变	10	400	174
38803	东台	高灶四配变	10	200	37
38804	东台	高灶一配变	10	200	64
38805	东台	练坳六配变	10	200	75
38806	东台	练坳七配变	10	200	41
38807	东台	练坳三配变	10	200	98
38808	东台	练坳四配变	10	200	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38809	东台	练坳一配变	10	200	106
38810	东台	练房7#配变（头灶国投）	10	400	226
38811	东台	练房八配变	10	400	89
38812	东台	练房二配变	10	200	41
38813	东台	练房六配变	10	200	62
38814	东台	练房四配变	10	200	62
38815	东台	练房五配变	10	400	212
38816	东台	练房一配变	10	200	86
38817	东台	六居10#配变（头灶国投）	10	200	98
38818	东台	六居七配变	10	200	25
38819	东台	潘灶11#配变	10	200	61
38820	东台	潘灶七配变	10	200	81
38821	东台	永红13#配变	10	200	123
38822	东台	永红1配变	10	400	201
38823	东台	永红8#配变（节能再利用）	10	200	104
38824	东台	袁墩二号配变	10	200	124
38825	东台	袁墩三配变	10	200	80
38826	东台	袁墩四配变	10	315	42
38827	东台	袁墩五配变	10	400	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38828	东台	袁墩一号配变	10	200	79
38829	东台	建设5配变	10	400	229
38830	东台	卢港#六配变（头灶国投）	10	400	209
38831	东台	卢港5#配变（头灶国投）	10	400	279
38832	东台	卢港二号配变	10	400	187
38833	东台	卢港三配变	10	200	86
38834	东台	卢港一配变	10	200	10
38835	东台	(头灶)公用6#配变	10	400	117
38836	东台	盛世金典小区#2变压器	10	800	572
38837	东台	步行街二号配变	10	500	240
38838	东台	步行街一号配变	10	500	217
38839	东台	葛坝九配变	10	400	250
38840	东台	葛坝三配变	10	200	91
38841	东台	公用13配变	10	200	51
38842	东台	公用14配变	10	315	87
38843	东台	公用15配变.	10	400	48
38844	东台	公用16配变.	10	400	163
38845	东台	公用17配变	10	200	25
38846	东台	公用18#配变（头灶）	10	400	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38847	东台	公用1配变	10	400	159
38848	东台	公用20#配变（国网专项）	10	400	156
38849	东台	公用21#配变（头灶国投）	10	400	204
38850	东台	公用4配变	10	200	45
38851	东台	公用5配变	10	400	168
38852	东台	公用7配变	10	400	150
38853	东台	公用8配变	10	200	13
38854	东台	公用变二号配变	10	400	247
38855	东台	公用变三号配变	10	400	49
38856	东台	公用二十二配变	10	200	25
38857	东台	公用二十三配变	10	400	188
38858	东台	公用二十四配变	10	200	88
38859	东台	金垛6#配变（头灶国投）	10	400	246
38860	东台	金垛八配变	10	400	217
38861	东台	金垛二配变	10	200	42
38862	东台	金垛七配变	10	200	98
38863	东台	金垛三配变	10	400	227
38864	东台	金垛四配变	10	200	87
38865	东台	金垛五配变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38866	东台	金垛一配变	10	200	64
38867	东台	六灶1配变	10	200	95
38868	东台	六灶六配变	10	200	44
38869	东台	南兴雅苑1#配变	10	800	414
38870	东台	农贸佳苑箱式变308156008001	10	630	372
38871	东台	孙康10#配变	10	400	248
38872	东台	孙康9#配变	10	200	121
38873	东台	孙康八配变	10	200	73
38874	东台	孙康二配变	10	400	194
38875	东台	孙康七配变	10	200	49
38876	东台	孙康三配变	10	200	74
38877	东台	孙康四配变	10	400	249
38878	东台	孙康五配变	10	200	30
38879	东台	孙康一配变	10	200	15
38880	东台	王灶#6配变（头灶国投）	10	400	234
38881	东台	王灶#8配变（头灶国投）	10	400	234
38882	东台	王灶二配变	10	200	95
38883	东台	王灶七配变	10	400	232
38884	东台	王灶三号配变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38885	东台	王灶四号配变	10	200	99
38886	东台	王灶五配变	10	200	52
38887	东台	王灶一配变	10	400	223
38888	东台	徐灶11#配变	10	200	30
38889	东台	徐灶8#配变	10	200	37
38890	东台	徐灶十配变	10	400	233
38891	东台	永红7配变	10	400	64
38892	东台	永红十配变	10	400	117
38893	东台	永红十一配变	10	200	30
38894	东台	永红四号配变	10	200	84
38895	东台	盛世金典小区#1变压器	10	800	554
38896	东台	陈港二配变	10	400	221
38897	东台	陈港六配变	10	200	78
38898	东台	陈港七配变	10	200	49
38899	东台	陈港三配变	10	200	103
38900	东台	陈港四号配变	10	200	103
38901	东台	陈港五配变	10	200	92
38902	东台	陈港一配变	10	400	202
38903	东台	东港2配变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38904	东台	东港3配变	10	200	56
38905	东台	东港4配变	10	400	210
38906	东台	东港5#配变	10	200	100
38907	东台	东港6#配变	10	200	55
38908	东台	东港一号配变	10	400	237
38909	东台	东夏八配变	10	200	78
38910	东台	东夏二配变	10	200	110
38911	东台	东夏九配变	10	400	242
38912	东台	东夏六配变	10	200	51
38913	东台	东夏七配变	10	200	87
38914	东台	东夏三配变	10	400	261
38915	东台	东夏十二配变	10	200	93
38916	东台	东夏十三配变	10	200	96
38917	东台	东夏十一配变	10	200	75
38918	东台	东夏四配变	10	400	232
38919	东台	东夏五配变	10	200	79
38920	东台	郇灶6配变	10	400	187
38921	东台	郇灶8#配变	10	200	80
38922	东台	郇灶二号配变	10	400	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38923	东台	郇灶七配变	10	200	20
38924	东台	郇灶五配变	10	200	29
38925	东台	公用12配变	10	400	180
38926	东台	公用变九号配变	10	400	11
38927	东台	六兴8#配变	10	200	22
38928	东台	六兴二配变	10	200	34
38929	东台	六兴六配变	10	200	9
38930	东台	六兴三号配变	10	400	201
38931	东台	六兴四配变	10	400	235
38932	东台	六兴五配变	10	200	66
38933	东台	六兴一配变	10	200	28
38934	东台	头灶六兴7#配变	10	400	231
38935	东台	西夏11#配变	10	200	112
38936	东台	西夏八配变	10	200	54
38937	东台	西夏二配变	10	200	10
38938	东台	西夏九配变	10	400	267
38939	东台	西夏六配变	10	200	34
38940	东台	西夏七配变	10	200	62
38941	东台	西夏三号配变	10	200	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38942	东台	西夏四配变	10	400	195
38943	东台	西夏五台配变	10	200	59
38944	东台	西夏一号配变	10	400	229
38945	东台	徐灶12#配变	10	200	86
38946	东台	徐灶9#配变	10	400	182
38947	东台	徐灶二配变	10	200	80
38948	东台	徐灶七号配变	10	200	30
38949	东台	徐灶三号配变	10	200	0
38950	东台	徐灶四配变	10	200	75
38951	东台	徐灶五配变	10	315	89
38952	东台	徐灶一号配变	10	200	70
38953	东台	南兴雅苑2#配变	10	800	478
38954	东台	保丰八配变	10	200	14
38955	东台	保丰十配变	10	400	270
38956	东台	保丰四号配变	10	315	77
38957	东台	郜灶三配变	10	200	88
38958	东台	郜灶四配变	10	400	211
38959	东台	郜灶一配变	10	400	237
38960	东台	建设1配变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38961	东台	建设6#配变	10	400	158
38962	东台	建设8#配变	10	400	266
38963	东台	建设二配变	10	400	241
38964	东台	建设七配变	10	200	55
38965	东台	建设三配变	10	200	70
38966	东台	建中3配变	10	200	52
38967	东台	建中4配变	10	200	38
38968	东台	建中5配变	10	200	24
38969	东台	建中6配变	10	200	72
38970	东台	建中9配变	10	400	224
38971	东台	建中八配变	10	200	91
38972	东台	建中二配变	10	200	65
38973	东台	建中七配变	10	200	38
38974	东台	建中十配变	10	200	68
38975	东台	建中一配变	10	400	167
38976	东台	卢港四配变	10	200	85
38977	东台	洼灶二配变	10	400	175
38978	东台	洼灶四配变	10	200	25
38979	东台	洼灶一配变	10	400	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38980	东台	保丰13配变	10	400	166
38981	东台	陈章10#配变（节能再利用）	10	400	150
38982	东台	陈章11#配变（节能再利用）	10	200	99
38983	东台	陈章5配变	10	200	54
38984	东台	陈章9#配变（节能再利用）	10	200	102
38985	东台	陈章八配变	10	200	93
38986	东台	陈章二配变	10	400	174
38987	东台	陈章六配变	10	400	182
38988	东台	陈章七配变	10	200	58
38989	东台	陈章三配变	10	200	33
38990	东台	陈章四号配变	10	200	105
38991	东台	陈章一配变	10	200	35
38992	东台	东夏十配变	10	200	73
38993	东台	东夏一号配变	10	200	79
38994	东台	洼灶八配变	10	400	90
38995	东台	洼灶六配变	10	200	8
38996	东台	新村15#配变	10	400	268
38997	东台	新村17#配变	10	200	120
38998	东台	新村六配变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38999	东台	新村七配变	10	200	120
39000	东台	新村十八配变	10	200	101
39001	东台	新村十九配变	10	200	114
39002	东台	新村十四#配变	10	200	29
39003	东台	徐洼二配变	10	200	74
39004	东台	徐洼一号配变	10	200	61
39005	东台	中桥6#配变	10	200	88
39006	东台	中桥7#配变	10	200	91
39007	东台	中桥二配变	10	200	101
39008	东台	中桥三配变	10	200	86
39009	东台	中桥四配变	10	200	101
39010	东台	中桥五配变	10	200	45
39011	东台	中桥一配变	10	400	221
39012	东台	中渠5#配变	10	400	237
39013	东台	中渠6#配变	10	400	251
39014	东台	中渠7#配变	10	200	96
39015	东台	中渠二号配变	10	400	198
39016	东台	中渠三配变	10	400	205
39017	东台	中渠四配变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39018	东台	中渠一配变	10	400	234
39019	东台	紫院公馆#11变压器	10	630	372
39020	东台	紫院公馆#1变压器	10	630	335
39021	东台	紫院公馆#3变压器	10	630	392
39022	东台	紫院公馆#5变压器	10	800	458
39023	东台	紫院公馆#7变压器	10	800	379
39024	东台	紫院公馆#9变压器	10	630	393
39025	东台	万陆新村1#变压器	10	800	486
39026	东台	万陆新村12#变压器	10	800	628
39027	东台	万陆新村14#变压器	10	800	628
39028	东台	万陆新村3#变压器	10	800	534
39029	东台	万陆新村5#变压器	10	800	544
39030	东台	万陆新村7#变压器	10	800	503
39031	东台	万陆新村9#变压器	10	800	511
39032	东台	八字桥配变	10	200	132
39033	东台	城西（一）箱式变	10	400	285
39034	东台	城西二配变	10	200	143
39035	东台	东岛针织箱变	10	400	166
39036	东台	法国小镇（二）箱变	10	630	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39037	东台	法国小镇（一）箱变	10	630	340
39038	东台	工农(1)#配变	10	400	134
39039	东台	工农(4)#配变	10	200	111
39040	东台	工农3#配变	10	200	47
39041	东台	工农村二配变	10	315	28
39042	东台	工农村配变(节能)	10	200	65
39043	东台	海河新村箱式变	10	400	276
39044	东台	花园3#配变	10	200	111
39045	东台	花园村一配变(节能)	10	200	64
39046	东台	气门厂宿舍配变	10	400	235
39047	东台	饲料厂宿舍配变	10	200	147
39048	东台	泰山路配变	10	400	137
39049	东台	泰山小区（二）欧变	10	630	369
39050	东台	泰山小区（三）欧变	10	500	222
39051	东台	泰山小区（一）欧变	10	500	273
39052	东台	泰山小区二期#1配电室#1变	10	630	404
39053	东台	泰山小区二期#1配电室#2变	10	630	378
39054	东台	泰山小区二期#2配电室#3变	10	630	361
39055	东台	万陆10#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39056	东台	万陆2配变	10	400	294
39057	东台	万陆4#配变	10	400	266
39058	东台	万陆7配变	10	200	0
39059	东台	万陆8配变	10	200	95
39060	东台	万陆9#配变	10	200	110
39061	东台	万陆五配变	10	200	135
39062	东台	万陆小区配变	10	315	24
39063	东台	西溪变配变	10	400	268
39064	东台	西溪三期#1开关站#2配变	10	800	385
39065	东台	西溪三期#1开关站#4配变	10	800	440
39066	东台	西溪三期#1配电室#6变压器	10	800	428
39067	东台	西溪三期#2配电室#8变压器	10	800	450
39068	东台	西溪三期#3配电室#10变压器	10	800	482
39069	东台	盐业公司宿舍配变	10	400	154
39070	东台	金麟府#11变压器	10	800	546
39071	东台	金麟府#13变压器	10	800	465
39072	东台	金麟府#7变压器	10	800	393
39073	东台	金麟府#9变压器	10	800	438
39074	东台	金麟府1#变压器	10	800	453

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39075	东台	金麟府3#变压器	10	800	450
39076	东台	金麟府5#变压器	10	800	467
39077	东台	民主1#配变	10	400	294
39078	东台	民主村（四）配变	10	200	147
39079	东台	民主二配变	10	80	30
39080	东台	三里路配变	10	250	200
39081	东台	广山园区2#配变	10	200	142
39082	东台	广山园区配变	10	200	115
39083	东台	胡堡(五)配变	10	200	2
39084	东台	胡西5配变	10	200	62
39085	东台	胡西三配变(节能)	10	200	100
39086	东台	集镇16#配变	10	50	31
39087	东台	集镇17#配变	10	200	146
39088	东台	集镇18#配变	10	200	13
39089	东台	集镇19#配变	10	200	0
39090	东台	募云1#配变	10	400	112
39091	东台	募云2#变	10	400	79
39092	东台	募云3配变	10	400	166
39093	东台	潘开1#配变	10	400	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39094	东台	潘开2#配变	10	400	201
39095	东台	潘开4#配变	10	200	5
39096	东台	潘开5#配变	10	400	148
39097	东台	潘开三配变	10	200	0
39098	东台	永进3#配变	10	400	236
39099	东台	永进二配变	10	200	11
39100	东台	永进配变	10	400	176
39101	东台	豆介1#配变	10	200	46
39102	东台	豆介2配变	10	400	148
39103	东台	豆介3#配变	10	400	182
39104	东台	豆介4配变	10	200	21
39105	东台	豆介5配变	10	400	104
39106	东台	广山1配变	10	400	203
39107	东台	广山2#配变	10	400	184
39108	东台	广山3号配变	10	400	102
39109	东台	广山4#配变	10	400	129
39110	东台	广山5配变	10	200	101
39111	东台	广山6#配变	10	200	69
39112	东台	广山7配变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39113	东台	广山8#配变	10	200	53
39114	东台	广山9#配变	10	400	130
39115	东台	胡西2#配变	10	400	51
39116	东台	良堡1#配变	10	400	199
39117	东台	良堡2#配变	10	400	163
39118	东台	良堡3#配变	10	200	113
39119	东台	良堡4#配变	10	200	35
39120	东台	良堡5#配变	10	400	87
39121	东台	良堡6#配变	10	400	249
39122	东台	良堡7#配变	10	200	0
39123	东台	祖泽1#配变	10	400	203
39124	东台	祖泽2#配变	10	200	0
39125	东台	祖泽3#配变	10	200	0
39126	东台	祖泽5#配变	10	200	23
39127	东台	祖泽6#配变	10	400	252
39128	东台	祖泽7#配变	10	200	14
39129	东台	祖泽8#配变	10	200	103
39130	东台	祖泽9#配变	10	200	85
39131	东台	祖泽村配变	10	400	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39132	东台	祖泽四配变	10	200	0
39133	东台	辞郎1#配变	10	200	115
39134	东台	辞郎10配变	10	200	14
39135	东台	辞郎12#配变	10	200	100
39136	东台	辞郎13#配变	10	200	66
39137	东台	辞郎2#配变	10	200	5
39138	东台	辞郎3#配变	10	200	21
39139	东台	辞郎4#配变	10	400	229
39140	东台	辞郎5#配变	10	400	246
39141	东台	辞郎7#配变	10	200	2
39142	东台	辞郎8配变	10	400	132
39143	东台	辞郎九配变	10	200	97
39144	东台	辞郎十一配变	10	200	101
39145	东台	集镇10#配变	10	50	38
39146	东台	仙河7#配变	10	200	14
39147	东台	徐舍1#配变	10	400	246
39148	东台	徐舍2#配变	10	400	218
39149	东台	徐舍3#配变(节能)	10	200	26
39150	东台	徐舍4#配变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39151	东台	徐舍6#配变（节能利用）	10	200	0
39152	东台	徐舍7#配变	10	200	56
39153	东台	徐舍五配变	10	200	83
39154	东台	殷庄1#配变	10	200	25
39155	东台	殷庄2#配变	10	200	68
39156	东台	殷庄4配变	10	400	140
39157	东台	殷庄三配变	10	200	77
39158	东台	仇堡3#配变	10	200	84
39159	东台	冯舍二配变	10	200	41
39160	东台	冯舍配变(节能)	10	200	47
39161	东台	横桥1#配变	10	400	160
39162	东台	横桥3#配变	10	200	0
39163	东台	横桥4#配变	10	200	137
39164	东台	横桥5#配变	10	200	101
39165	东台	横桥二#配变	10	200	0
39166	东台	康庄1#配变	10	400	195
39167	东台	康庄2#配变	10	400	155
39168	东台	康庄3配变	10	200	49
39169	东台	康庄4#配变	10	200	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39170	东台	三赵二配变	10	200	41
39171	东台	三赵配变(节能)	10	200	33
39172	东台	双超1#配变	10	400	212
39173	东台	双超10配变	10	400	204
39174	东台	双超11配变	10	200	0
39175	东台	双超2#配变	10	400	188
39176	东台	双超8配变(节能)	10	200	39
39177	东台	双超9#配变	10	200	54
39178	东台	双超三配变	10	200	59
39179	东台	双超五配变	10	200	29
39180	东台	双赵6配变	10	200	38
39181	东台	双赵7配变(节能)	10	200	128
39182	东台	双赵四配变	10	200	24
39183	东台	水产场配变(节能)	10	200	12
39184	东台	仙河(12)#配变	10	200	45
39185	东台	仙河(3)#配变	10	400	225
39186	东台	仙河13#配变	10	200	91
39187	东台	仙河22#配变	10	400	259
39188	东台	仙河5#配变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39189	东台	仙河9#配变	10	200	64
39190	东台	仙河村仙河六配变	10	200	48
39191	东台	仙河十号配变	10	200	49
39192	东台	镇南10#配变	10	400	240
39193	东台	滨河雅居箱变001	10	400	234
39194	东台	仇堡1#配变	10	400	11
39195	东台	仇堡2#配变	10	200	46
39196	东台	仇堡四配变	10	200	55
39197	东台	仇南1#配变	10	400	170
39198	东台	仇南2#配变	10	200	39
39199	东台	广城邑品1#配变	10	500	229
39200	东台	广城邑品二期箱变配电变压器	10	400	196
39201	东台	广山集镇21配变(节能)	10	200	48
39202	东台	广山集镇22配变(节能)	10	200	0
39203	东台	广山集镇23#配变	10	400	96
39204	东台	广山集镇4配变	10	400	126
39205	东台	广山集镇5#配变	10	400	142
39206	东台	广山集镇7#配变	10	400	44
39207	东台	胡堡(1)#配变	10	400	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39208	东台	胡堡2#配变	10	400	0
39209	东台	胡堡3#配变	10	400	40
39210	东台	胡堡4#配变(节能)	10	200	33
39211	东台	胡堡6#配变	10	400	203
39212	东台	胡堡7#配变	10	400	201
39213	东台	胡堡8#配变	10	200	63
39214	东台	胡堡9#配变	10	200	81
39215	东台	胡西1#配变	10	315	81
39216	东台	胡西4#配变	10	200	93
39217	东台	胡西6#配变	10	400	209
39218	东台	胡西7#配变	10	200	23
39219	东台	集镇(2)#配变	10	400	29
39220	东台	集镇1#配变	10	200	50
39221	东台	集镇11#配变1	10	200	106
39222	东台	集镇12#配变(节能)	10	200	0
39223	东台	集镇13#配变(节能)	10	200	103
39224	东台	集镇14#配变(节能)	10	200	110
39225	东台	集镇15#配变(节能)	10	200	33
39226	东台	集镇3#配变	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39227	东台	集镇6#配变	10	400	205
39228	东台	集镇8#配变	10	400	22
39229	东台	集镇9#配变	10	400	205
39230	东台	集镇二十配变(广山)	10	200	0
39231	东台	嘉和花苑箱变间隔配电变压器	10	200	40
39232	东台	锦绣花园箱变配变	10	500	269
39233	东台	仙河(11)配变	10	200	35
39234	东台	仙河(4)#配变	10	200	0
39235	东台	仙河1#配变	10	400	86
39236	东台	仙河2#配变	10	400	117
39237	东台	仙河8#配变	10	200	7
39238	东台	鼎盛花园1#配变间隔配电变压器	10	630	336
39239	东台	鼎盛花园2#配变间隔配电变压器	10	630	335
39240	东台	光明花苑箱变001	10	630	240
39241	东台	海德广场1#配电变压器	10	800	533
39242	东台	海德广场3#配电变压器	10	800	345
39243	东台	集镇#5箱变	10	500	99
39244	东台	集镇1#箱变	10	500	106
39245	东台	集镇12#箱变	10	630	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39246	东台	集镇2#箱变	10	630	335
39247	东台	集镇九配变	10	50	30
39248	东台	集镇十配变	10	200	23
39249	东台	集镇十三配变(五烈)	10	400	54
39250	东台	嘉城和苑1#变	10	630	432
39251	东台	嘉城和苑3#变	10	630	376
39252	东台	嘉城和苑5#配变配电变压器	10	630	445
39253	东台	嘉城和苑7#配变配电变压器	10	630	387
39254	东台	金水岸1#变	10	400	182
39255	东台	五烈集镇11配变	10	400	135
39256	东台	五烈集镇4配变	10	400	146
39257	东台	五烈集镇6配变	10	200	39
39258	东台	五烈集镇7配变	10	200	37
39259	东台	五烈集镇8配变	10	200	81
39260	东台	扎垛7#配变	10	400	6
39261	东台	扎垛十三配变	10	200	40
39262	东台	郑介（八）配变	10	200	11
39263	东台	郑介（七）配变	10	200	77
39264	东台	郑介1#配变	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39265	东台	郑介10#配变	10	200	11
39266	东台	郑介9#配变	10	400	183
39267	东台	郑介二配变	10	200	115
39268	东台	郑介六配变	10	200	0
39269	东台	郑介五配变	10	200	64
39270	东台	花园4#变配变	10	200	40
39271	东台	花园村二配变	10	315	97
39272	东台	金麟府#10变压器	10	800	438
39273	东台	金麟府#12变压器	10	800	510
39274	东台	金麟府#14变压器	10	800	432
39275	东台	金麟府#8变压器	10	800	476
39276	东台	金麟府2#变压器	10	800	369
39277	东台	金麟府4#变压器	10	800	413
39278	东台	金麟府6#变压器	10	800	458
39279	东台	格林云墅1#变配电变压器	10	800	572
39280	东台	三曹13#配变	10	160	83
39281	东台	三曹14#配变（节能利用）	10	200	22
39282	东台	泰山四期#7变压器	10	800	603
39283	东台	泰山四期#9变压器	10	800	637

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39284	东台	泰山四期1#变压器	10	800	589
39285	东台	泰山四期3#变压器	10	630	477
39286	东台	泰山四期5#变压器	10	630	484
39287	东台	万陆新村10#变压器	10	800	501
39288	东台	万陆新村11#变压器	10	800	627
39289	东台	万陆新村13#变压器	10	800	615
39290	东台	万陆新村2#变压器	10	800	423
39291	东台	万陆新村4#变压器	10	800	494
39292	东台	万陆新村6#变压器	10	800	481
39293	东台	万陆新村8#变压器	10	800	533
39294	东台	安乐1#配变(节能)	10	400	100
39295	东台	安乐10#配变	10	200	81
39296	东台	安乐6配变	10	400	227
39297	东台	安乐7配变	10	200	45
39298	东台	安乐8#配变（节能利用）	10	200	57
39299	东台	安乐二配变	10	160	31
39300	东台	安乐三配变	10	200	19
39301	东台	安乐四配变(节能)	10	200	81
39302	东台	安乐五配变	10	400	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39303	东台	大村1#配变	10	200	6
39304	东台	大村6配变	10	200	90
39305	东台	大村7#配变(节能)	10	200	61
39306	东台	大村8#配变	10	100	0
39307	东台	大村二配变	10	200	18
39308	东台	大村三配变	10	315	95
39309	东台	大村四配变	10	200	64
39310	东台	大同1#配变	10	400	216
39311	东台	大同2配变	10	200	0
39312	东台	大同7配变(节能)	10	200	88
39313	东台	大同8#配变	10	400	275
39314	东台	大同六配变	10	200	63
39315	东台	大同四配变	10	200	43
39316	东台	大同五配变	10	200	32
39317	东台	海德广场2#配电变压器	10	800	483
39318	东台	海德广场4#配电变压器	10	800	460
39319	东台	乐意2#配变	10	200	5
39320	东台	乐意3#配变	10	200	0
39321	东台	乐意4配变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39322	东台	乐意5#配变	10	200	6
39323	东台	乐意一配变	10	200	46
39324	东台	茉织华庄园1#变	10	1250	593
39325	东台	三曹十一配变	10	200	64
39326	东台	四唐9配变	10	200	15
39327	东台	唐介17#配变	10	400	0
39328	东台	唐介八配变	10	200	76
39329	东台	唐介五配变	10	200	84
39330	东台	扎垛17配变	10	400	104
39331	东台	扎垛18配变	10	200	90
39332	东台	郑介11#配变	10	630	309
39333	东台	郑介12#配变	10	630	396
39334	东台	中农联云仓2#变压器	10	800	491
39335	东台	中农联云仓4#变压器	10	800	565
39336	东台	中农联云仓5#变压器	10	800	420
39337	东台	种子场配变	10	200	124
39338	东台	嘉城和苑2#变	10	630	426
39339	东台	嘉城和苑4#变	10	630	391
39340	东台	嘉城和苑6#配变配电变压器	10	630	368

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39341	东台	嘉城和苑8#配变配电变压器	10	630	327
39342	东台	木港(1)配变	10	200	147
39343	东台	木港2	10	315	241
39344	东台	三曹(二)配变	10	200	49
39345	东台	三曹1#配变	10	200	0
39346	东台	三曹10配变	10	200	95
39347	东台	三曹12#配变	10	100	8
39348	东台	三曹15#配变	10	200	50
39349	东台	三曹16#配变	10	200	107
39350	东台	三曹17#配变	10	200	56
39351	东台	三曹18#配变	10	200	65
39352	东台	三曹八配变	10	315	160
39353	东台	三曹九配变	10	200	75
39354	东台	三曹七配变	10	200	121
39355	东台	三曹三配变(节能)	10	200	34
39356	东台	三曹四配变	10	400	109
39357	东台	唐介(六)配变	10	200	0
39358	东台	唐介七配变	10	200	0
39359	东台	万陆3#	10	400	297

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39360	东台	万陆6配变	10	160	86
39361	东台	万许1#变	10	200	17
39362	东台	万许2#配变	10	200	34
39363	东台	西郊13配变	10	200	147
39364	东台	西郊2#配变	10	400	212
39365	东台	西郊4配变	10	400	225
39366	东台	西郊5配变	10	400	117
39367	东台	西郊八台片	10	400	244
39368	东台	西郊七配变(节能)	10	200	120
39369	东台	西郊三配变	10	200	115
39370	东台	西郊一配变	10	200	126
39371	东台	扎垛16配变	10	200	122
39372	东台	祁刘10#配变	10	200	105
39373	东台	祁刘11#配变	10	200	39
39374	东台	祁刘12#配变	10	200	54
39375	东台	祁刘7#配变	10	200	53
39376	东台	祁刘9#配变	10	400	194
39377	东台	祁刘八配变	10	400	176
39378	东台	祁刘二配变	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39379	东台	祁刘六配变	10	200	15
39380	东台	祁刘三配变	10	200	36
39381	东台	祁刘四配变	10	200	39
39382	东台	祁刘五配变	10	400	75
39383	东台	祁刘一配变	10	200	20
39384	东台	三曹6配变	10	200	112
39385	东台	三联1配变	10	200	83
39386	东台	三联六配变	10	200	3
39387	东台	三联三配变	10	200	19
39388	东台	同意3配变	10	200	38
39389	东台	同意4配变	10	200	45
39390	东台	同意5配变	10	200	39
39391	东台	同意二配变	10	200	22
39392	东台	同意一配变(节能)	10	200	77
39393	东台	溪陈一配变	10	200	86
39394	东台	谢庄(一)配变	10	400	92
39395	东台	谢庄10#配变	10	630	370
39396	东台	谢庄12#配变	10	400	251
39397	东台	谢庄2#配变	10	400	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39398	东台	谢庄六配变	10	200	0
39399	东台	谢庄七配变	10	200	0
39400	东台	谢庄三配变	10	200	35
39401	东台	谢庄四配变	10	400	177
39402	东台	谢庄五配变(节能)	10	200	44
39403	东台	长征1配变	10	200	22
39404	东台	镇南（九）配变	10	200	0
39405	东台	镇南1#配变	10	400	140
39406	东台	镇南11#配变	10	200	99
39407	东台	镇南3#配变	10	400	114
39408	东台	镇南5配变	10	200	82
39409	东台	镇南7配变	10	400	148
39410	东台	镇南8#配变	10	400	89
39411	东台	镇南四配变(1)	10	200	36
39412	东台	三联2号配变	10	200	45
39413	东台	三联5#配变	10	400	142
39414	东台	三联8配变	10	200	58
39415	东台	三联七配变	10	200	103
39416	东台	三联四配变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39417	东台	沙河12#配变	10	400	226
39418	东台	沙河13#配变	10	200	83
39419	东台	沙河14#配变	10	200	65
39420	东台	沙河15#配变	10	400	217
39421	东台	沙河16#配变	10	200	83
39422	东台	沙河17#配变	10	200	81
39423	东台	沙河18#配变	10	200	26
39424	东台	沙河19#配变	10	200	57
39425	东台	沙河1配变	10	400	181
39426	东台	沙河2#配变	10	400	238
39427	东台	沙河20#配变	10	200	87
39428	东台	沙河21#配变	10	200	55
39429	东台	沙河22#配变	10	200	104
39430	东台	沙河23#配变	10	400	189
39431	东台	沙河24#配变	10	400	219
39432	东台	沙河5#配变	10	400	0
39433	东台	沙河7#配变	10	400	200
39434	东台	沙河八配变	10	200	68
39435	东台	沙河九配变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39436	东台	沙河六配变	10	200	46
39437	东台	沙河三配变	10	200	56
39438	东台	沙河十配变	10	200	84
39439	东台	沙河十一配变	10	200	104
39440	东台	沙河四配变	10	400	55
39441	东台	文华(七)配变	10	200	64
39442	东台	文华1#配变	10	400	212
39443	东台	文华10#配变	10	400	222
39444	东台	文华11#配变	10	200	26
39445	东台	文华12#配变	10	200	88
39446	东台	文华13#配变	10	200	26
39447	东台	文华14#配变	10	400	261
39448	东台	文华3#配变	10	400	167
39449	东台	文华5配变	10	200	51
39450	东台	文华8#配变	10	200	83
39451	东台	文华9#配变	10	200	103
39452	东台	文华二配变(节能)	10	200	108
39453	东台	文华六配变	10	200	64
39454	东台	文华四配变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39455	东台	仙河17#配变	10	400	0
39456	东台	许庄3#配变	10	200	96
39457	东台	许庄一配变	10	200	49
39458	东台	扎垛1配变	10	400	72
39459	东台	扎垛2##配变	10	400	223
39460	东台	扎垛六配变	10	400	211
39461	东台	扎垛十配变	10	400	79
39462	东台	扎垛十五配变	10	200	36
39463	东台	扎垛十一配变	10	200	9
39464	东台	镇南12#配变	10	200	3
39465	东台	镇南2#配变	10	400	178
39466	东台	镇南配变	10	160	16
39467	东台	城西3#配变	10	200	116
39468	东台	三曹五配变(节能)	10	200	88
39469	东台	泰山四期#10变压器	10	800	562
39470	东台	泰山四期#8变压器	10	800	605
39471	东台	泰山四期2#变压器	10	800	618
39472	东台	泰山四期4#变压器	10	630	456
39473	东台	泰山四期6#变压器	10	630	489

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39474	东台	唐介(9)配变	10	400	132
39475	东台	唐介11配变	10	400	205
39476	东台	唐介12配变	10	400	212
39477	东台	唐介13#配变	10	200	84
39478	东台	唐介14配变（节能）	10	200	128
39479	东台	唐介15#配变	10	200	97
39480	东台	唐介2#配变	10	400	142
39481	东台	唐介十配变	10	200	43
39482	东台	唐介四配变	10	200	87
39483	东台	唐介一配变	10	200	20
39484	东台	西溪三期#1开关站#1配变	10	800	470
39485	东台	西溪三期#1开关站#3配变	10	800	428
39486	东台	西溪三期#1配电室#5变压器	10	800	496
39487	东台	西溪三期#2配电室#7变压器	10	800	482
39488	东台	西溪三期#3配电室#9变压器	10	800	284
39489	东台	紫院公馆#10变压器	10	630	327
39490	东台	紫院公馆#12变压器	10	630	321
39491	东台	紫院公馆#2变压器	10	630	374
39492	东台	紫院公馆#4变压器	10	630	353

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39493	东台	紫院公馆#6变压器	10	800	469
39494	东台	紫院公馆#8变压器	10	800	442
39495	东台	大洋15#配变	10	200	56
39496	东台	大洋九配变	10	200	57
39497	东台	北于(1)#配变	10	200	0
39498	东台	北于2#配变	10	400	170
39499	东台	北于3#配变	10	200	50
39500	东台	戴东2配变	10	400	119
39501	东台	戴东4#配变	10	400	185
39502	东台	戴西2配变	10	200	18
39503	东台	甘港八配变(节能)	10	200	75
39504	东台	岗子1配变	10	200	96
39505	东台	岗子2配变(节能)	10	200	91
39506	东台	岗子3配变	10	400	149
39507	东台	岗子4配变	10	200	0
39508	东台	岗子5#配变	10	200	0
39509	东台	岗子6#配变	10	400	117
39510	东台	岗子7#配变	10	200	2
39511	东台	集镇11#配变	10	400	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39512	东台	集镇13配变(节能)	10	400	83
39513	东台	集镇21#配变	10	400	29
39514	东台	集镇4配变	10	400	119
39515	东台	集镇5配变	10	400	0
39516	东台	廉贻集镇30#配变	10	400	157
39517	东台	薛王1配变	10	400	131
39518	东台	薛王2配变(节能)	10	400	99
39519	东台	薛王3配变	10	200	27
39520	东台	薛王4配变(节能)	10	200	0
39521	东台	薛王5配变(节能)	10	200	36
39522	东台	薛王6配变	10	200	53
39523	东台	薛王7#配变	10	200	91
39524	东台	薛王8#配变（节能利用）	10	200	0
39525	东台	薛王9#配变	10	400	71
39526	东台	东里1配变	10	400	202
39527	东台	东里2配变	10	400	198
39528	东台	东里3配变	10	200	84
39529	东台	东里4配变	10	200	51
39530	东台	东里5配变	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39531	东台	东里6#配变	10	400	224
39532	东台	东里7#配变	10	200	57
39533	东台	东里8#配变	10	200	44
39534	东台	东里9#配变	10	400	198
39535	东台	垛东1配变	10	200	47
39536	东台	垛东2#配变	10	200	105
39537	东台	垛东5配变	10	200	87
39538	东台	垛东6配变	10	200	137
39539	东台	垛东七号配变	10	400	171
39540	东台	垛东四配变	10	400	155
39541	东台	王珏1配变	10	400	0
39542	东台	王珏2配变	10	200	63
39543	东台	王珏3配变	10	200	0
39544	东台	王珏4配变	10	200	1
39545	东台	王珏5配变	10	200	41
39546	东台	王珏6配变	10	200	0
39547	东台	王珏7#配变	10	200	73
39548	东台	王珏8#配变	10	630	373
39549	东台	张垛#3配变	10	400	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39550	东台	张垛(四)配变	10	200	23
39551	东台	张垛1#配变	10	400	189
39552	东台	张垛2配变	10	200	23
39553	东台	张垛5配变	10	200	32
39554	东台	张垛6配变	10	200	44
39555	东台	张垛7#配变	10	200	79
39556	东台	北庄(1)配变	10	200	48
39557	东台	北庄(2)配变	10	200	23
39558	东台	北庄4配变	10	200	33
39559	东台	北庄5配变	10	200	24
39560	东台	北庄6配变	10	200	77
39561	东台	北庄7#配变	10	400	184
39562	东台	大洋10配变	10	200	31
39563	东台	大洋11配变	10	200	87
39564	东台	大洋12#配变	10	400	201
39565	东台	大洋14#配变	10	200	63
39566	东台	大洋16#配变	10	200	133
39567	东台	大洋19#配变	10	200	90
39568	东台	大洋1配变	10	400	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39569	东台	大洋4配变	10	200	0
39570	东台	大洋5配变	10	200	29
39571	东台	大洋7配变	10	400	158
39572	东台	大洋八配变(节能)	10	400	200
39573	东台	丁庄(2)配变	10	400	21
39574	东台	丁庄1配变	10	200	0
39575	东台	丁庄4配变	10	200	36
39576	东台	丁庄5#配变	10	200	50
39577	东台	丁庄6#配变	10	400	204
39578	东台	丁庄三配变	10	200	72
39579	东台	甘港13配变	10	200	52
39580	东台	甘港1配变	10	200	67
39581	东台	甘港22#配变	10	200	75
39582	东台	潘介9#配变	10	200	47
39583	东台	臧冯1配变	10	400	130
39584	东台	臧冯5配变	10	400	169
39585	东台	臧冯9#配变	10	200	0
39586	东台	臧冯七配变	10	400	85
39587	东台	中农联云仓1#变压器	10	800	584

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39588	东台	中农联云仓3#变压器	10	800	590
39589	东台	中农联云仓6#变压器	10	800	505
39590	东台	戴东3#配变	10	200	28
39591	东台	戴东一配变	10	200	73
39592	东台	戴西1配变	10	400	219
39593	东台	戴西3配变	10	400	43
39594	东台	戴西4#配变	10	400	145
39595	东台	戴西5配变	10	400	203
39596	东台	集镇(7)配变	10	400	187
39597	东台	集镇14配变	10	30	15
39598	东台	集镇19配变	10	50	29
39599	东台	集镇1配变	10	400	25
39600	东台	集镇26配变.	10	200	60
39601	东台	集镇6配变	10	315	91
39602	东台	集镇8配变	10	400	121
39603	东台	计窑(1)号配变	10	400	212
39604	东台	计窑2配变	10	200	0
39605	东台	计窑3#配变	10	400	222
39606	东台	计窑4#配变	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39607	东台	廉貽集镇18配变	10	400	194
39608	东台	廉貽集镇2#配变	10	400	0
39609	东台	廉貽集镇28#配变	10	400	2
39610	东台	廉貽集镇29#配变	10	400	179
39611	东台	廉貽集镇3#配变	10	400	143
39612	东台	南舍1#配变	10	200	13
39613	东台	南于(2)号配变	10	200	60
39614	东台	南于1号配变	10	200	46
39615	东台	南于3号配变	10	200	26
39616	东台	南于4号配变	10	400	201
39617	东台	南于5配变	10	200	44
39618	东台	南于6#配变	10	400	187
39619	东台	南于8#配变	10	200	38
39620	东台	南于9#配变	10	200	68
39621	东台	鑫宇房地产	10	400	207
39622	东台	集镇二十五配变.	10	200	88
39623	东台	廉貽集镇27#配变	10	100	33
39624	东台	杨胡6#配变	10	400	210
39625	东台	杨胡7#配变配变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39626	东台	杨胡8#配变	10	400	0
39627	东台	杨胡二配变	10	400	132
39628	东台	杨胡三配变	10	400	157
39629	东台	杨胡四配变	10	400	185
39630	东台	杨胡五配变	10	200	13
39631	东台	杨胡一配变	10	200	14
39632	东台	扎北1配变	10	200	69
39633	东台	扎垛3#配变	10	400	82
39634	东台	扎垛5#配变	10	200	85
39635	东台	扎垛8配变	10	400	155
39636	东台	扎垛九配变	10	200	75
39637	东台	扎垛十二配变	10	400	159
39638	东台	扎垛十四配变	10	200	73
39639	东台	扎垛四配变	10	200	31
39640	东台	郑介3配变	10	200	102
39641	东台	郑介四配变	10	200	12
39642	东台	北庄3配变(节能)	10	200	0
39643	东台	大洋17配变	10	200	89
39644	东台	大洋18#配变	10	200	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39645	东台	大洋2配变	10	200	71
39646	东台	大洋3配变	10	200	68
39647	东台	丁北工业区1#配变	10	400	154
39648	东台	甘港17配变	10	200	60
39649	东台	甘港18配变	10	500	227
39650	东台	甘港19配变	10	400	174
39651	东台	甘港20#配变	10	400	0
39652	东台	甘港21#配变	10	200	100
39653	东台	甘港23#配变（节能利用）	10	200	98
39654	东台	甘港24#配变（节能利用）	10	200	71
39655	东台	甘港25#配变	10	630	389
39656	东台	甘港26#配变	10	630	455
39657	东台	甘港2配变	10	400	214
39658	东台	甘港3#配变	10	400	192
39659	东台	甘港4配变	10	400	60
39660	东台	甘港5配变	10	400	208
39661	东台	甘港6配变	10	400	58
39662	东台	甘港7配变(节能)	10	400	136
39663	东台	甘港九配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39664	东台	甘港十二配变	10	400	95
39665	东台	甘港十六配变	10	200	39
39666	东台	甘港十配变(节能)	10	200	106
39667	东台	甘港十四配变	10	200	18
39668	东台	甘港十五配变	10	400	198
39669	东台	甘港十一配变	10	315	65
39670	东台	潘介(五)配变	10	200	103
39671	东台	潘介1配变	10	200	33
39672	东台	潘介2配变	10	200	30
39673	东台	潘介3配变	10	200	0
39674	东台	潘介4#配变	10	200	33
39675	东台	潘介6配变	10	200	60
39676	东台	潘介7#配变	10	400	199
39677	东台	潘介8#配变	10	200	12
39678	东台	垛东3配变	10	200	79
39679	东台	古洪1#配变	10	400	235
39680	东台	古洪2配变	10	200	23
39681	东台	古洪4#配变	10	200	50
39682	东台	古洪5配变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39683	东台	古洪6配变	10	400	199
39684	东台	古洪7#配变	10	400	191
39685	东台	古洪三配变(节能)	10	200	23
39686	东台	郭顾1#配变	10	400	179
39687	东台	郭顾10#配变	10	200	160
39688	东台	郭顾2#配变	10	400	220
39689	东台	郭顾3配变	10	400	153
39690	东台	郭顾4配变	10	200	0
39691	东台	郭顾5#配变	10	400	137
39692	东台	郭顾6配变	10	200	0
39693	东台	郭顾7#配变	10	200	86
39694	东台	郭顾8#配变	10	200	41
39695	东台	郭顾9#配变	10	400	153
39696	东台	集镇20配变	10	200	43
39697	东台	廉贻集镇9#配变	10	400	0
39698	东台	王珏9#配变	10	200	45
39699	东台	岳东1#配变	10	400	192
39700	东台	岳东2#配变	10	400	177
39701	东台	岳东3配变	10	200	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39702	东台	岳东4#配变	10	400	165
39703	东台	岳西#4配变	10	400	151
39704	东台	岳西1配变	10	400	164
39705	东台	岳西5#配变	10	400	180
39706	东台	岳西二配变	10	400	130
39707	东台	岳西三配变	10	200	12
39708	东台	陈舍1号配变	10	400	191
39709	东台	陈舍2#配变（节能）	10	400	150
39710	东台	高庄1#配变	10	400	224
39711	东台	高庄2号(节能)配变	10	400	102
39712	东台	高庄3#配变	10	200	31
39713	东台	高庄4配变	10	200	37
39714	东台	高庄5#配变	10	200	48
39715	东台	古洪8#配变	10	200	34
39716	东台	景窑1#配变	10	400	143
39717	东台	景窑10#配变	10	400	113
39718	东台	景窑2号配变	10	400	129
39719	东台	景窑4号配变	10	200	55
39720	东台	景窑5#配变配变	10	400	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39721	东台	景窑6号配变	10	400	48
39722	东台	景窑7配变	10	200	26
39723	东台	景窑8#配变	10	200	85
39724	东台	景窑9配变	10	400	245
39725	东台	娄子(1)号配变	10	200	43
39726	东台	娄子3配变	10	200	50
39727	东台	娄子4配变	10	400	154
39728	东台	娄子5#配变	10	400	134
39729	东台	娄子6#配变	10	200	78
39730	东台	娄子二配变(节能)	10	200	37
39731	东台	南于7#配变	10	400	191
39732	东台	三周1#配变	10	400	90
39733	东台	三周2号配变	10	200	0
39734	东台	三周3#配变(节能)	10	400	49
39735	东台	三周4号配变	10	200	7
39736	东台	三周5#配变	10	200	129
39737	东台	吴舍3配变	10	400	116
39738	东台	吴舍4#配变	10	400	178
39739	东台	吴舍5#配变	10	400	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39740	东台	吴舍二配变(节能)	10	200	23
39741	东台	吴舍一号配变	10	200	5
39742	东台	夏舍1号配变(节能)	10	400	88
39743	东台	夏舍2号配变(节能)	10	200	0
39744	东台	夏舍3号配变	10	200	0
39745	东台	夏舍4#配变	10	400	139
39746	东台	夏舍5#配变	10	200	19
39747	东台	藏冯4#配变	10	200	89
39748	东台	大村五配变	10	200	27
39749	东台	大洋13#配变	10	200	22
39750	东台	大洋6配变	10	200	53
39751	东台	臧冯10#配变	10	200	95
39752	东台	臧冯11#配变	10	400	253
39753	东台	臧冯6配变	10	200	84
39754	东台	臧冯8配变	10	200	0
39755	东台	臧冯二配变(节能)	10	200	69
39756	东台	方东（七）配变	10	200	108
39757	东台	方东八配变	10	400	167
39758	东台	方东二配变	10	400	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39759	东台	方东九配变	10	400	233
39760	东台	方东六配变杆上配变	10	200	62
39761	东台	方东三配变	10	200	42
39762	东台	方东十配变	10	400	216
39763	东台	方东十一配变	10	630	291
39764	东台	方东四配变	10	200	15
39765	东台	方东五配变	10	400	128
39766	东台	方东一配变	10	200	109
39767	东台	恒泰置业广场#1变	10	800	506
39768	东台	建洋（二）配变	10	400	252
39769	东台	建洋（十一）配变	10	400	71
39770	东台	建洋（五）配变	10	200	89
39771	东台	建洋八配变	10	400	178
39772	东台	建洋二十二配变	10	400	247
39773	东台	建洋二十九配变	10	400	275
39774	东台	建洋二十六配变	10	200	109
39775	东台	建洋二十配变	10	400	246
39776	东台	建洋二十七配变	10	400	180
39777	东台	建洋二十三配变	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39778	东台	建洋二十四配变	10	400	258
39779	东台	建洋二十五配变	10	200	104
39780	东台	建洋二十一配变	10	200	83
39781	东台	建洋九配变	10	400	216
39782	东台	建洋六配变	10	400	143
39783	东台	建洋七配变	10	400	227
39784	东台	建洋三配变	10	200	107
39785	东台	建洋十八配变	10	200	77
39786	东台	建洋十二配变	10	400	43
39787	东台	建洋十九配变	10	200	87
39788	东台	建洋十六配变	10	200	84
39789	东台	建洋十七配变	10	200	54
39790	东台	建洋十三配变	10	200	57
39791	东台	建洋十五配变	10	400	193
39792	东台	建洋四配变	10	200	94
39793	东台	建洋一配变	10	400	179
39794	东台	街北（十）配变	10	400	146
39795	东台	街北（十一）配变	10	200	56
39796	东台	街北二配变	10	400	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39797	东台	街北九配变杆上配变	10	200	74
39798	东台	街北六配变	10	400	215
39799	东台	街北七配变	10	200	82
39800	东台	街北十八配变	10	200	98
39801	东台	街北十二配变	10	200	24
39802	东台	街北十九配变	10	400	76
39803	东台	街北十六配变	10	200	107
39804	东台	街北十七配变	10	400	260
39805	东台	街北十四配变	10	200	0
39806	东台	街北十五配变	10	200	74
39807	东台	街北五配变	10	200	41
39808	东台	街北一配变	10	200	100
39809	东台	新街二十七配变	10	400	294
39810	东台	新街十四配变	10	200	62
39811	东台	东闸八配变杆上配变	10	200	52
39812	东台	东闸三配变	10	200	0
39813	东台	东闸十二配变	10	200	78
39814	东台	东闸十三配变	10	200	77
39815	东台	东闸十五配变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39816	东台	东闸十一配变	10	200	75
39817	东台	东闸四配变	10	200	69
39818	东台	东闸五配变	10	400	200
39819	东台	来东八配变	10	200	58
39820	东台	来东二配变	10	200	40
39821	东台	来东九配变	10	200	92
39822	东台	来东十配变	10	200	70
39823	东台	来东十五配变	10	400	183
39824	东台	来东五配变	10	200	103
39825	东台	来东一配变	10	200	38
39826	东台	水产(二)配变	10	400	154
39827	东台	水产三配变	10	400	253
39828	东台	水产四配变	10	200	97
39829	东台	水产一配变	10	200	62
39830	东台	新海（八）配变	10	200	0
39831	东台	新海二配变	10	400	229
39832	东台	新海九配变	10	400	238
39833	东台	新海七配变	10	200	73
39834	东台	新海三配变	10	200	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39835	东台	新海十二配变	10	200	75
39836	东台	新海十配变	10	200	66
39837	东台	新海十三配变	10	200	94
39838	东台	新海十四配变	10	200	114
39839	东台	新海四配变	10	200	77
39840	东台	新海五配变	10	200	76
39841	东台	新海一配变	10	200	90
39842	东台	沿海八配变	10	200	43
39843	东台	沿海二配变	10	200	31
39844	东台	沿海二十八配变	10	400	248
39845	东台	沿海二十二配变	10	200	118
39846	东台	沿海二十九配变	10	400	257
39847	东台	沿海二十六配变	10	200	109
39848	东台	沿海二十配变	10	200	79
39849	东台	沿海二十七配变	10	400	201
39850	东台	沿海二十三配变	10	200	84
39851	东台	沿海二十四配变	10	200	97
39852	东台	沿海二十五配变	10	200	42
39853	东台	沿海二十一配变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39854	东台	沿海六配变	10	400	109
39855	东台	沿海三配变	10	400	0
39856	东台	沿海三十配变	10	200	85
39857	东台	沿海三十一配变	10	200	130
39858	东台	沿海十八配变	10	200	49
39859	东台	沿海十二配变	10	200	75
39860	东台	沿海十六配变	10	200	46
39861	东台	沿海十配变杆上配变	10	400	215
39862	东台	沿海十七配变	10	200	73
39863	东台	沿海十三配变	10	400	171
39864	东台	沿海十四配变	10	200	51
39865	东台	沿海十五配变	10	200	87
39866	东台	沿海十一配变	10	200	53
39867	东台	沿海四配变	10	200	98
39868	东台	沿海五配变	10	400	163
39869	东台	沿海一配变	10	200	37
39870	东台	葛墩五配变	10	400	244
39871	东台	谷丰二配变	10	200	47
39872	东台	谷丰九配变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39873	东台	谷丰十二配变	10	200	111
39874	东台	谷丰十配变	10	200	79
39875	东台	谷丰十一配变	10	200	58
39876	东台	谷丰五配变杆上配变	10	200	98
39877	东台	谷丰一配变	10	200	77
39878	东台	街南(八)配变	10	200	29
39879	东台	街南(四)配变	10	200	72
39880	东台	街南二配变	10	400	186
39881	东台	街南九配变	10	200	25
39882	东台	街南六配变杆上配变	10	400	160
39883	东台	街南七配变	10	400	142
39884	东台	街南三配变	10	200	55
39885	东台	街南十二配变	10	200	77
39886	东台	街南十配变	10	200	51
39887	东台	街南十三配变	10	400	202
39888	东台	街南十四配变	10	400	229
39889	东台	街南十五配变	10	400	206
39890	东台	街南十一配变	10	400	233
39891	东台	街南五配变	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39892	东台	街南一配变	10	400	212
39893	东台	九总八配变	10	200	50
39894	东台	九总十配变	10	400	262
39895	东台	九总四配变	10	200	84
39896	东台	邱墩二配变	10	200	60
39897	东台	邱墩十一配变	10	200	90
39898	东台	邱墩一配变	10	400	144
39899	东台	沈桥九配变	10	200	71
39900	东台	沈桥六配变	10	200	69
39901	东台	沈桥七配变	10	200	63
39902	东台	沈桥三配变	10	200	61
39903	东台	沈桥十配变	10	400	238
39904	东台	沈桥十一配变	10	400	225
39905	东台	四洋七配变	10	400	147
39906	东台	新街(八)配变	10	200	56
39907	东台	新街二十六配变	10	400	168
39908	东台	周洋(十)配变	10	400	234
39909	东台	周洋八配变	10	200	63
39910	东台	周洋二配变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39911	东台	周洋九配变	10	200	0
39912	东台	周洋六配变	10	200	71
39913	东台	周洋七配变	10	200	60
39914	东台	周洋三配变	10	400	219
39915	东台	周洋十二配变	10	200	110
39916	东台	周洋十六配变	10	400	229
39917	东台	周洋十三配变	10	200	103
39918	东台	周洋十四配变	10	400	214
39919	东台	周洋十五配变	10	400	226
39920	东台	周洋十一配变	10	200	27
39921	东台	周洋四配变	10	400	157
39922	东台	周洋五配变	10	200	16
39923	东台	周洋一配变	10	400	144
39924	东台	东闸十六配变	10	200	92
39925	东台	沿海七配变	10	200	86
39926	东台	沿海十九配变	10	400	218
39927	东台	新街十配变	10	400	69
39928	东台	新街十一配变	10	400	168
39929	东台	二苴八配变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39930	东台	二苴二配变	10	200	87
39931	东台	二苴九配变	10	200	64
39932	东台	二苴六配变	10	200	87
39933	东台	二苴三配变	10	200	104
39934	东台	二苴十二配变	10	200	119
39935	东台	二苴十三配变	10	400	260
39936	东台	二苴十四配变	10	200	77
39937	东台	二苴十一配变	10	200	91
39938	东台	二苴四配变	10	200	111
39939	东台	二苴五配变	10	200	57
39940	东台	二苴一配变	10	400	232
39941	东台	方塘（二）配变	10	400	124
39942	东台	方塘八配变	10	200	28
39943	东台	方塘九配变	10	200	52
39944	东台	方塘六台区杆上配变	10	200	81
39945	东台	方塘七台区杆上配变	10	200	60
39946	东台	方塘三配变	10	200	87
39947	东台	方塘十八配变	10	200	84
39948	东台	方塘十二配变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39949	东台	方塘十六配变	10	400	146
39950	东台	方塘十配变	10	200	98
39951	东台	方塘十七配变	10	400	200
39952	东台	方塘十三配变	10	400	218
39953	东台	方塘十四配变	10	200	69
39954	东台	方塘十五配变	10	200	80
39955	东台	方塘十一配变	10	200	93
39956	东台	方塘四配变	10	200	97
39957	东台	方塘五配变	10	200	47
39958	东台	方塘一配变	10	200	7
39959	东台	公用八配变	10	400	205
39960	东台	公用二十二配变.	10	200	14
39961	东台	公用二十九配变	10	630	146
39962	东台	公用六配变	10	400	33
39963	东台	公用七配变	10	315	119
39964	东台	公用三十三配变.	10	400	37
39965	东台	公用三十一配变	10	400	202
39966	东台	恒泰置业广场#2变	10	800	486
39967	东台	街北八配变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39968	东台	街北二十配变	10	200	112
39969	东台	街北二十一配变	10	200	89
39970	东台	街北三配变	10	200	75
39971	东台	街北十三配变	10	400	204
39972	东台	街北四配变	10	400	189
39973	东台	新街公用(三十)配变	10	400	173
39974	东台	新街十三台区杆上配变	10	400	84
39975	东台	堤东八配变	10	400	212
39976	东台	堤东二配变	10	200	56
39977	东台	堤东二十配变	10	400	227
39978	东台	堤东二十一配变	10	400	247
39979	东台	堤东九配变	10	200	11
39980	东台	堤东六配变	10	200	59
39981	东台	堤东七配变	10	200	32
39982	东台	堤东三配变	10	200	38
39983	东台	堤东十八配变	10	200	78
39984	东台	堤东十二配变	10	200	79
39985	东台	堤东十九配变	10	200	96
39986	东台	堤东十六配变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39987	东台	堤东十配变杆上配变	10	200	76
39988	东台	堤东十七配变	10	200	115
39989	东台	堤东十三配变	10	200	76
39990	东台	堤东十四配变	10	200	67
39991	东台	堤东十五配变	10	200	69
39992	东台	堤东十一配变	10	200	63
39993	东台	堤东四配变	10	200	74
39994	东台	堤东五配变	10	400	163
39995	东台	堤东一配变	10	200	64
39996	东台	东闸二配变	10	400	204
39997	东台	东闸九配变	10	200	34
39998	东台	东闸六配变	10	200	0
39999	东台	东闸七配变	10	200	23
40000	东台	东闸十八配变	10	200	105
40001	东台	东闸十配变	10	200	35
40002	东台	东闸十七配变	10	200	116
40003	东台	东闸十四配变	10	200	77
40004	东台	东闸一配变	10	200	79
40005	东台	谷丰八配变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40006	东台	谷丰六配变	10	200	20
40007	东台	谷丰七配变	10	200	71
40008	东台	谷丰三配变	10	400	184
40009	东台	谷丰四配变	10	200	71
40010	东台	邱墩八配变杆上配变	10	200	36
40011	东台	邱墩九配变	10	630	198
40012	东台	邱墩六配变	10	200	28
40013	东台	邱墩七配变	10	400	154
40014	东台	邱墩三配变	10	200	85
40015	东台	邱墩十配变	10	400	198
40016	东台	邱墩四配变	10	400	208
40017	东台	邱墩五配变	10	400	195
40018	东台	沈桥八配变	10	200	57
40019	东台	沈桥二配变	10	200	20
40020	东台	沈桥十二配变	10	400	202
40021	东台	沈桥十五配变	10	400	21
40022	东台	沈桥四配变	10	200	45
40023	东台	沈桥五配变	10	400	147
40024	东台	沈桥一配变	10	400	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40025	东台	新海六配变	10	400	244
40026	东台	新海十一配变	10	200	59
40027	东台	新街9综合变	10	400	107
40028	东台	新街二配变	10	200	46
40029	东台	新街二十二配变	10	200	87
40030	东台	新街二十配变	10	400	247
40031	东台	新街二十三配变	10	400	223
40032	东台	新街二十四配变	10	200	98
40033	东台	新街二十五配变	10	200	117
40034	东台	新街二十一配变	10	200	91
40035	东台	新街三配变	10	200	13
40036	东台	新街十八配变	10	200	44
40037	东台	新街十九配变	10	200	130
40038	东台	新街十六配变	10	400	206
40039	东台	新街十五配变	10	200	88
40040	东台	沿海九配变	10	200	58
40041	东台	公用(五)配变	10	400	155
40042	东台	公用二十六配变	10	400	144
40043	东台	公用二十配变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40044	东台	公用三配变	10	400	36
40045	东台	公用十九配变	10	200	116
40046	东台	公用十三配变	10	400	63
40047	东台	公用十四配变	10	400	139
40048	东台	公用四配变	10	630	111
40049	东台	四洋(三)配变	10	400	130
40050	东台	四洋(四)配变	10	200	67
40051	东台	四洋(五)配变	10	400	145
40052	东台	四洋八配变	10	400	94
40053	东台	四洋九配变	10	200	48
40054	东台	新街四配变	10	400	145
40055	东台	新街五配变	10	400	168
40056	东台	新街一品1#变	10	800	504
40057	东台	新街一品2#变	10	800	479
40058	东台	鑫华园#2变压器	10	800	489
40059	东台	鑫华园#4变压器	10	800	455
40060	东台	二苴七配变	10	400	178
40061	东台	二苴十配变	10	200	14
40062	东台	葛墩(九)配变	10	400	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40063	东台	葛墩(十一)配变	10	400	264
40064	东台	葛墩八配变杆上配变	10	400	218
40065	东台	葛墩二配变	10	400	226
40066	东台	葛墩二十二配变	10	400	99
40067	东台	葛墩二十配变	10	400	267
40068	东台	葛墩二十三配变	10	400	269
40069	东台	葛墩二十一配变	10	400	245
40070	东台	葛墩六配变杆上配变	10	400	248
40071	东台	葛墩七配变杆上配变	10	400	269
40072	东台	葛墩三配变	10	400	113
40073	东台	葛墩十八配变	10	400	263
40074	东台	葛墩十二配变	10	200	101
40075	东台	葛墩十九配变	10	400	281
40076	东台	葛墩十六配变	10	200	89
40077	东台	葛墩十配变	10	400	214
40078	东台	葛墩十七配变	10	400	264
40079	东台	葛墩十三配变	10	400	254
40080	东台	葛墩十四配变	10	400	258
40081	东台	葛墩十五配变	10	400	279

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40082	东台	葛墩四配变	10	400	271
40083	东台	葛墩一配变	10	400	169
40084	东台	公用二十四配变（新街）	10	400	111
40085	东台	九总（一）配变	10	400	194
40086	东台	九总二配变	10	200	72
40087	东台	九总九配变	10	200	60
40088	东台	九总六配变	10	400	213
40089	东台	九总七配变	10	400	185
40090	东台	九总三配变	10	200	57
40091	东台	九总十一配变	10	400	236
40092	东台	九总五配变	10	200	42
40093	东台	双洋(二)配变	10	400	117
40094	东台	双洋(三)配变	10	400	191
40095	东台	双洋12#配变	10	400	252
40096	东台	双洋八台片	10	400	188
40097	东台	双洋九配变	10	400	276
40098	东台	双洋六台片	10	400	251
40099	东台	双洋七台片	10	400	198
40100	东台	双洋十配变	10	400	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40101	东台	双洋十三配变	10	200	44
40102	东台	双洋十四配变	10	400	218
40103	东台	双洋十一配变	10	200	23
40104	东台	双洋四配变	10	200	78
40105	东台	双洋五台片	10	400	141
40106	东台	双洋一配变	10	400	202
40107	东台	四洋二配变	10	400	85
40108	东台	四洋六配变	10	200	99
40109	东台	四洋一配变	10	400	217
40110	东台	新文庭雅居1#变	10	800	436
40111	东台	陈文13#配变	10	400	205
40112	东台	陈文八配变	10	200	102
40113	东台	陈文二配变	10	400	239
40114	东台	陈文九配变	10	200	92
40115	东台	陈文六配变	10	200	91
40116	东台	陈文七配变	10	200	80
40117	东台	陈文三配变	10	200	43
40118	东台	陈文十二配变	10	400	283
40119	东台	陈文十六配变	10	400	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40120	东台	陈文十配变	10	200	69
40121	东台	陈文十四配变	10	400	262
40122	东台	陈文十五配变	10	400	198
40123	东台	陈文十一配变	10	200	115
40124	东台	陈文四配变	10	200	75
40125	东台	陈文五配变	10	200	44
40126	东台	陈文一配变	10	200	87
40127	东台	东兴13#配变	10	400	251
40128	东台	东兴14#配变	10	400	212
40129	东台	东兴八配变	10	200	42
40130	东台	东兴二配变	10	200	64
40131	东台	东兴九配变	10	400	274
40132	东台	东兴六配变	10	200	70
40133	东台	东兴七配变	10	200	34
40134	东台	东兴三配变	10	200	94
40135	东台	东兴十二配变	10	400	138
40136	东台	东兴十配变	10	200	95
40137	东台	东兴十五配变	10	400	206
40138	东台	东兴十一配变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40139	东台	东兴四配变	10	200	95
40140	东台	东兴五配变	10	200	50
40141	东台	东兴一配变	10	200	42
40142	东台	郝苴八配变	10	200	78
40143	东台	郝苴二配变	10	400	113
40144	东台	郝苴九配变	10	200	81
40145	东台	郝苴六配变	10	200	56
40146	东台	郝苴七配变	10	200	73
40147	东台	郝苴三配变	10	200	55
40148	东台	郝苴十二配变	10	400	194
40149	东台	郝苴十配变	10	200	84
40150	东台	郝苴十三配变	10	400	272
40151	东台	郝苴十四配变	10	400	274
40152	东台	郝苴十一配变	10	400	202
40153	东台	郝苴四配变	10	200	72
40154	东台	郝苴五配变	10	200	57
40155	东台	郝苴一配变	10	200	75
40156	东台	建洋（十四）配变	10	200	88
40157	东台	建洋二十八配变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40158	东台	建洋十配变	10	400	225
40159	东台	来东(六)配变	10	200	59
40160	东台	来东(三)配变	10	400	141
40161	东台	来东14配变	10	200	135
40162	东台	来东17#配变	10	400	197
40163	东台	来东七配变	10	200	110
40164	东台	来东十八配变	10	400	241
40165	东台	来东十二配变	10	200	79
40166	东台	来东十六配变	10	400	229
40167	东台	来东十三配变	10	200	67
40168	东台	来东十一配变	10	200	84
40169	东台	来东四配变	10	200	92
40170	东台	新街十七配变	10	200	64
40171	东台	新文庭雅居2#配变	10	800	414
40172	东台	公用(二十七)配变	10	400	187
40173	东台	公用(一)配变	10	400	36
40174	东台	公用二配变	10	400	57
40175	东台	公用二十八配变	10	400	254
40176	东台	公用二十五配变	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40177	东台	公用二十一配变	10	200	94
40178	东台	公用九配变	10	400	125
40179	东台	公用十二配变	10	400	48
40180	东台	公用十六配变	10	200	58
40181	东台	公用十配变	10	400	31
40182	东台	新街六配变	10	630	232
40183	东台	新街七配变	10	400	65
40184	东台	新街十二配变	10	200	84
40185	东台	鑫华园#1变压器	10	800	388
40186	东台	鑫华园#3变压器	10	800	467
40187	东台	东进1#配变	10	400	137
40188	东台	东进八配变	10	400	161
40189	东台	东进九配变	10	200	31
40190	东台	东进四配变	10	250	0
40191	东台	东进五配变	10	200	0
40192	东台	东胜13配变	10	200	89
40193	东台	东胜15配变	10	200	111
40194	东台	东胜八配变	10	200	83
40195	东台	东胜二配变	10	200	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40196	东台	东胜九配变	10	200	120
40197	东台	东胜十一配变	10	200	71
40198	东台	东胜四配变	10	400	123
40199	东台	东胜五配变	10	200	0
40200	东台	东胜一配变	10	400	201
40201	东台	三苴18#配变	10	400	232
40202	东台	三苴20#配变	10	200	104
40203	东台	三苴八配变	10	200	64
40204	东台	三苴二配变	10	200	87
40205	东台	三苴九配变	10	200	92
40206	东台	三苴六配变	10	200	47
40207	东台	三苴七配变	10	200	0
40208	东台	三苴三配变	10	400	167
40209	东台	三苴十二配变	10	200	72
40210	东台	三苴十六配变	10	200	12
40211	东台	三苴十三配变	10	200	74
40212	东台	三苴十一配变	10	200	86
40213	东台	三苴五配变	10	200	88
40214	东台	许河6#配变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40215	东台	许河二十二配变	10	200	74
40216	东台	许河十二配变	10	200	69
40217	东台	许河十六配变	10	200	99
40218	东台	许苴1#配变	10	200	107
40219	东台	许苴二配变	10	200	68
40220	东台	许苴七配变	10	200	88
40221	东台	许苴三配变	10	400	243
40222	东台	许苴四配变	10	400	82
40223	东台	许苴五配变	10	200	72
40224	东台	公用28#配变	10	200	52
40225	东台	胡墩5#配变	10	200	83
40226	东台	联富九配变	10	200	104
40227	东台	芦河14#配变	10	200	110
40228	东台	芦河八配变	10	200	95
40229	东台	芦河十配变	10	200	0
40230	东台	许乐十二配变	10	200	65
40231	东台	许乐四配变	10	400	256
40232	东台	许南三配变	10	200	95
40233	东台	工业园区配变	10	315	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40234	东台	联富(七)配变	10	200	41
40235	东台	联富10#配变	10	200	122
40236	东台	联富11配变	10	200	90
40237	东台	联富12#配变	10	200	85
40238	东台	联富13#配变	10	200	87
40239	东台	联富八配变	10	400	91
40240	东台	联富二配变	10	200	71
40241	东台	联富六配变	10	200	3
40242	东台	联富三配变	10	200	46
40243	东台	联富四配变	10	200	0
40244	东台	联富五配变	10	200	70
40245	东台	联富一配变	10	200	114
40246	东台	芦河13#配变	10	200	99
40247	东台	芦河三配变	10	200	89
40248	东台	芦河四配变	10	400	269
40249	东台	三总六配变	10	200	75
40250	东台	四仓六配变	10	200	24
40251	东台	许乐2#配变	10	400	0
40252	东台	许乐7#配变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40253	东台	许乐九配变	10	400	256
40254	东台	许乐六配变	10	200	53
40255	东台	许乐三配变	10	200	108
40256	东台	许乐十配变	10	200	87
40257	东台	许乐十一配变	10	200	59
40258	东台	许乐五配变	10	400	31
40259	东台	许乐一配变	10	400	10
40260	东台	薛套(六)配变	10	200	40
40261	东台	薛套9#配变	10	200	108
40262	东台	薛套二配变	10	200	60
40263	东台	薛套七配变	10	200	54
40264	东台	薛套三配变	10	200	88
40265	东台	杨东3#配变	10	200	105
40266	东台	杨东5#配变	10	200	38
40267	东台	杨东九配变	10	200	63
40268	东台	杨东六配变	10	400	249
40269	东台	杨东七配变	10	200	80
40270	东台	杨东四配变	10	400	195
40271	东台	杨东一配变	10	400	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40272	东台	杨河11#配变	10	200	89
40273	东台	杨河16#配变	10	200	104
40274	东台	杨河八配变	10	200	58
40275	东台	杨河二配变	10	200	102
40276	东台	杨河九配变	10	200	123
40277	东台	杨河六配变	10	400	208
40278	东台	杨河七配变	10	200	18
40279	东台	杨河三配变	10	200	42
40280	东台	杨河十二配变	10	200	68
40281	东台	杨河十配变	10	200	91
40282	东台	杨河十三配变	10	200	101
40283	东台	杨河十四配变	10	400	240
40284	东台	杨河十五配变	10	400	255
40285	东台	杨河四配变	10	200	89
40286	东台	杨河五配变	10	200	105
40287	东台	杨河一配变	10	200	16
40288	东台	板余八配变	10	200	0
40289	东台	板余二配变	10	400	216
40290	东台	板余九配变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40291	东台	板余七配变	10	400	254
40292	东台	板余三配变	10	200	19
40293	东台	板余十二配变	10	200	55
40294	东台	板余一配变	10	200	74
40295	东台	东进3#配变	10	200	0
40296	东台	东进六配变	10	400	167
40297	东台	东胜12#配变	10	200	43
40298	东台	东胜六配变	10	200	10
40299	东台	东胜七配变	10	200	5
40300	东台	东胜三配变	10	400	110
40301	东台	东胜十配变	10	200	0
40302	东台	高中13#配变	10	400	122
40303	东台	高中16#配变	10	400	112
40304	东台	高中17#配变	10	400	226
40305	东台	高中5#配变	10	200	18
40306	东台	高中八配变	10	200	27
40307	东台	高中二配变	10	400	185
40308	东台	高中六配变	10	400	0
40309	东台	高中七配变	10	400	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40310	东台	高中三配变	10	400	196
40311	东台	高中十二配变	10	200	76
40312	东台	高中十配变	10	200	3
40313	东台	高中十四配变	10	200	78
40314	东台	高中十五配变	10	400	180
40315	东台	高中十一配变	10	200	65
40316	东台	高中四配变	10	400	252
40317	东台	高中一配变	10	200	5
40318	东台	民理3#配变	10	400	187
40319	东台	民理7配变	10	200	21
40320	东台	民理8#配变	10	315	40
40321	东台	民理二配变	10	400	80
40322	东台	民理六配变	10	400	227
40323	东台	民理四配变	10	200	9
40324	东台	民理五配变	10	200	26
40325	东台	民理一配变	10	200	61
40326	东台	许河供销社商住楼配变	10	200	89
40327	东台	元东1#配变	10	400	165
40328	东台	元东12#配变	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40329	东台	元东13#配变	10	400	167
40330	东台	元东八配变	10	200	25
40331	东台	元东二配变	10	200	0
40332	东台	元东九配变	10	200	26
40333	东台	元东六配变	10	200	0
40334	东台	元东七配变	10	400	152
40335	东台	元东十配变	10	200	48
40336	东台	元东十一配变	10	200	113
40337	东台	元东四配变	10	200	106
40338	东台	元东五配变	10	200	69
40339	东台	板余6配变	10	400	216
40340	东台	板余十配变	10	200	82
40341	东台	板余十三配变	10	200	71
40342	东台	板余十一配变	10	200	97
40343	东台	板余四配变	10	400	125
40344	东台	板余五配变	10	400	215
40345	东台	高中18配变	10	200	97
40346	东台	高中九配变	10	200	126
40347	东台	官洋14#配变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40348	东台	官洋9#配变	10	200	8
40349	东台	官洋八配变	10	200	80
40350	东台	官洋二配变	10	200	0
40351	东台	官洋五配变	10	400	85
40352	东台	解放十配变	10	200	81
40353	东台	三苴19#配变	10	200	106
40354	东台	三苴十配变	10	200	13
40355	东台	三苴十七配变	10	200	78
40356	东台	三苴十四配变	10	200	66
40357	东台	三苴十五配变	10	200	64
40358	东台	三苴四配变	10	200	18
40359	东台	三苴一配变	10	200	114
40360	东台	许河十七配变	10	200	69
40361	东台	许南5#配变	10	200	33
40362	东台	许南二配变	10	200	84
40363	东台	腰余(六)配变	10	400	248
40364	东台	腰余14#配变	10	200	28
40365	东台	腰余八配变	10	200	51
40366	东台	腰余二配变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40367	东台	腰余九配变	10	200	97
40368	东台	腰余七配变	10	200	54
40369	东台	腰余三配变	10	200	13
40370	东台	腰余十二配变	10	200	85
40371	东台	腰余十配变	10	200	89
40372	东台	腰余十一配变	10	200	86
40373	东台	腰余四配变	10	200	66
40374	东台	腰余五配变	10	200	53
40375	东台	腰余一配变	10	200	91
40376	东台	东团十一配变	10	200	91
40377	东台	何灶9#配变	10	200	69
40378	东台	何灶二配变	10	200	54
40379	东台	何灶六配变	10	400	181
40380	东台	何灶七配变	10	200	29
40381	东台	何灶三配变	10	200	54
40382	东台	何灶四配变	10	200	67
40383	东台	何灶五配变	10	200	99
40384	东台	何灶一配变	10	200	0
40385	东台	解放13#配变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40386	东台	解放二配变	10	400	217
40387	东台	解放十二配变	10	200	97
40388	东台	解放十一配变	10	200	103
40389	东台	解放四配变	10	200	45
40390	东台	解放五配变	10	400	183
40391	东台	解放一配变	10	200	39
40392	东台	西灶1#配变	10	400	66
40393	东台	西灶17#配变	10	400	208
40394	东台	西灶18#配变	10	400	254
40395	东台	西灶19#配变	10	400	255
40396	东台	西灶20#配变	10	400	217
40397	东台	西灶21#配变	10	200	83
40398	东台	西灶八配变	10	400	163
40399	东台	西灶二配变	10	200	55
40400	东台	西灶九配变	10	400	288
40401	东台	西灶六配变	10	400	112
40402	东台	西灶七配变	10	200	74
40403	东台	西灶三配变	10	400	194
40404	东台	西灶十二配变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40405	东台	西灶十六#配变	10	400	117
40406	东台	西灶十配变	10	200	49
40407	东台	西灶十三配变	10	200	77
40408	东台	西灶十四配变	10	200	82
40409	东台	西灶十五配变	10	200	66
40410	东台	西灶十一配变	10	200	58
40411	东台	西灶四配变	10	200	104
40412	东台	西灶五配变	10	200	46
40413	东台	许河10#配变	10	400	237
40414	东台	盐河18#配变	10	200	86
40415	东台	盐河20#配变	10	400	203
40416	东台	盐河4#配变	10	200	65
40417	东台	盐河5#配变	10	200	59
40418	东台	盐河十九配变	10	200	50
40419	东台	盐河十四配变	10	200	79
40420	东台	盐河十一配变	10	200	12
40421	东台	云集16#配变	10	200	79
40422	东台	云集17#配变	10	200	102
40423	东台	云集4#配变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40424	东台	云集八配变	10	200	86
40425	东台	云集二配变	10	400	144
40426	东台	云集九配变	10	200	105
40427	东台	云集六配变	10	400	206
40428	东台	云集七配变	10	200	86
40429	东台	云集三配变	10	400	208
40430	东台	云集十二配变	10	200	74
40431	东台	云集十配变	10	200	74
40432	东台	云集十三配变	10	200	45
40433	东台	云集十四配变	10	200	0
40434	东台	云集十一配变	10	200	81
40435	东台	云集五配变	10	200	86
40436	东台	云集一配变	10	200	33
40437	东台	三总(四)台片	10	200	0
40438	东台	三总10#配变	10	200	84
40439	东台	三总八配变	10	200	66
40440	东台	三总二台片	10	200	70
40441	东台	三总九配变	10	200	54
40442	东台	三总七台片	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40443	东台	三总三台片	10	200	94
40444	东台	三总五台片	10	200	31
40445	东台	三总一台片	10	200	16
40446	东台	四仓1#配变	10	400	89
40447	东台	四仓11配变	10	200	29
40448	东台	四仓12配变	10	400	219
40449	东台	四仓13#配变	10	200	76
40450	东台	四仓14配变	10	200	86
40451	东台	四仓3#配变	10	200	74
40452	东台	四仓八台片	10	200	48
40453	东台	四仓二台片	10	200	86
40454	东台	四仓九台片	10	200	97
40455	东台	四仓七台片	10	200	75
40456	东台	四仓十配变	10	400	84
40457	东台	四仓四台片	10	200	49
40458	东台	四仓五配变	10	200	108
40459	东台	四联12#配变	10	400	69
40460	东台	四联13配变	10	200	113
40461	东台	四联八台片	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40462	东台	四联二台片	10	200	0
40463	东台	四联九台片	10	200	73
40464	东台	四联六台片	10	200	49
40465	东台	四联七台片	10	200	18
40466	东台	四联三台片	10	200	0
40467	东台	四联十配变	10	200	90
40468	东台	四联十一配变	10	200	52
40469	东台	四联四台片	10	200	0
40470	东台	四联五台片	10	200	32
40471	东台	四联一台片	10	200	37
40472	东台	万灶八台片	10	200	53
40473	东台	万灶二配变	10	200	57
40474	东台	万灶九配变	10	200	115
40475	东台	万灶六台片	10	200	84
40476	东台	万灶七台片	10	200	11
40477	东台	万灶三配变	10	200	100
40478	东台	万灶四台片	10	200	51
40479	东台	万灶五台片	10	200	94
40480	东台	万灶一台片	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40481	东台	许河7# 配变	10	400	149
40482	东台	许河九台片	10	400	213
40483	东台	许河三配变	10	400	192
40484	东台	许河十八配变	10	200	73
40485	东台	许河十九配变	10	200	98
40486	东台	许河十四台片	10	200	39
40487	东台	许河十一台片	10	200	48
40488	东台	许河五配变	10	200	84
40489	东台	许苴六台片	10	400	233
40490	东台	薛套(四) 台片	10	200	66
40491	东台	薛套(五) 台片	10	200	19
40492	东台	薛套一台片	10	200	0
40493	东台	杨东(二) 台片	10	200	35
40494	东台	杨东八台片	10	200	0
40495	东台	杨东十配变	10	200	79
40496	东台	公用二配变.	10	200	0
40497	东台	公用二十二配变（许河）	10	400	32
40498	东台	公用二十一配变（许河）	10	200	23
40499	东台	公用六配变.	10	200	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40500	东台	公用三配变.	10	315	109
40501	东台	公用十二配变.	10	400	32
40502	东台	公用十九配变.	10	200	51
40503	东台	公用十六配变.	10	400	174
40504	东台	公用十三配变.	10	315	89
40505	东台	公用十四配变.	10	200	0
40506	东台	公用十一配变	10	200	52
40507	东台	公用四配变.	10	400	61
40508	东台	公用五配变	10	400	116
40509	东台	公用一配变	10	200	31
40510	东台	嘉和庭苑开关站1#变压器	10	800	478
40511	东台	嘉和庭苑开关站2#变压器	10	800	500
40512	东台	嘉和庭苑开关站3#变压器	10	800	532
40513	东台	嘉和庭苑开关站4#变压器	10	800	504
40514	东台	名门庭苑配变	10	200	82
40515	东台	四仓13#配电	10	630	247
40516	东台	许河1#配变	10	400	67
40517	东台	许河公用29配变	10	200	56
40518	东台	许河公用8#配变	10	400	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40519	东台	许河公用二十配变	10	200	105
40520	东台	许河公用十八配变	10	200	86
40521	东台	许河公用十七配变	10	400	0
40522	东台	许乐八配变	10	200	13
40523	东台	许南四配变	10	200	5
40524	东台	丁河14#配变	10	400	55
40525	东台	丁河15配变	10	200	12
40526	东台	丁河16配变	10	400	126
40527	东台	丁河17配变	10	200	85
40528	东台	丁河18配变	10	200	37
40529	东台	丁河20#配变	10	200	9
40530	东台	丁河4#配变	10	400	148
40531	东台	丁河八配变	10	200	21
40532	东台	丁河二配变	10	400	97
40533	东台	丁河九配变	10	200	78
40534	东台	丁河六配变	10	200	40
40535	东台	丁河七配变	10	400	117
40536	东台	丁河三配变	10	400	143
40537	东台	丁河十二配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40538	东台	丁河十配变	10	200	32
40539	东台	丁河十三配变	10	200	52
40540	东台	丁河十一配变	10	400	113
40541	东台	丁河五配变	10	200	0
40542	东台	丁河一配变	10	200	72
40543	东台	东进(二)配变	10	200	87
40544	东台	东进12配变	10	200	98
40545	东台	东进7#配变	10	200	104
40546	东台	官洋12配变	10	200	93
40547	东台	官洋4#配变	10	200	37
40548	东台	官洋六配变	10	200	27
40549	东台	官洋七配变	10	200	116
40550	东台	官洋三配变	10	200	19
40551	东台	官洋十配变	10	200	104
40552	东台	官洋一配变	10	200	53
40553	东台	解放14#配变	10	200	43
40554	东台	解放八配变	10	200	68
40555	东台	解放六配变	10	200	66
40556	东台	解放七配变	10	400	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40557	东台	解放三配变	10	200	68
40558	东台	盐河15配变	10	200	101
40559	东台	盐河16配变	10	200	92
40560	东台	盐河17#配变	10	200	84
40561	东台	盐河2#配变	10	200	97
40562	东台	盐河21#配变	10	200	81
40563	东台	盐河22#配变	10	200	45
40564	东台	盐河23#配变	10	200	28
40565	东台	盐河3#配变	10	200	90
40566	东台	盐河八配变	10	200	44
40567	东台	盐河九配变	10	400	99
40568	东台	盐河六配变	10	200	24
40569	东台	盐河七配变	10	200	88
40570	东台	盐河十二配变	10	400	219
40571	东台	盐河十配变	10	200	29
40572	东台	盐河十三配变	10	200	41
40573	东台	盐河一配变	10	200	52
40574	东台	元东三配变	10	400	251
40575	东台	元官6配变	10	200	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40576	东台	元官二配变	10	400	202
40577	东台	元官三配变	10	200	2
40578	东台	元官四配变	10	400	229
40579	东台	元官五配变	10	200	109
40580	东台	元官一配变	10	400	103
40581	东台	云集18#配变	10	200	114
40582	东台	东团14配变	10	200	40
40583	东台	东团4#配变	10	200	63
40584	东台	东团6#配变	10	200	0
40585	东台	东团八配变	10	200	61
40586	东台	东团二配变	10	200	45
40587	东台	东团九配变	10	200	100
40588	东台	东团七配变	10	400	251
40589	东台	东团三配变	10	200	18
40590	东台	东团十配变	10	200	119
40591	东台	东团五配变	10	200	63
40592	东台	东团一配变	10	200	61
40593	东台	高墩10#配变	10	200	100
40594	东台	高墩11#配变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40595	东台	高墩12配变	10	200	109
40596	东台	高墩9配变	10	200	93
40597	东台	高墩八配变	10	400	138
40598	东台	高墩二配变	10	200	79
40599	东台	高墩六配变	10	200	56
40600	东台	高墩七配变	10	200	91
40601	东台	高墩三配变	10	400	180
40602	东台	高墩四配变	10	200	13
40603	东台	高墩五配变	10	400	251
40604	东台	高墩一配变	10	200	38
40605	东台	公用十配变.	10	200	88
40606	东台	胡墩二配变	10	200	22
40607	东台	胡墩三配变	10	200	0
40608	东台	胡墩一配变	10	200	26
40609	东台	解放16配变	10	200	65
40610	东台	芦河12#配变	10	200	88
40611	东台	芦河15#配变	10	200	68
40612	东台	芦河9配变	10	200	81
40613	东台	芦河二配变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40614	东台	芦河六配变	10	200	95
40615	东台	芦河七配变	10	200	13
40616	东台	芦河十一配变	10	200	73
40617	东台	芦河五配变	10	200	69
40618	东台	芦河一配变	10	200	70
40619	东台	许南八配变	10	200	52
40620	东台	许南六配变	10	200	107
40621	东台	许南七配变	10	200	71
40622	东台	许南一配变	10	200	0
40623	东台	公用十五配变	10	400	112
40624	东台	许河八配变	10	315	39
40625	东台	许河二十配变	10	200	72
40626	东台	许河二十一配变	10	200	49
40627	东台	许河二台片	10	200	7
40628	东台	许河十三台片	10	400	215
40629	东台	许河十五配变	10	200	15
40630	东台	许河四台片	10	200	47
40631	东台	许河园区一配变	10	400	0
40632	东台	城北花园（八）配变	10	400	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40633	东台	城北花园（二）配变	10	400	51
40634	东台	城北花园（六）配变	10	400	47
40635	东台	城北花园（七）配变	10	400	191
40636	东台	城北花园（三）配变	10	400	84
40637	东台	城北花园（四）配变	10	400	85
40638	东台	城北花园（五）配变	10	400	146
40639	东台	城北花园（一）配变	10	400	79
40640	东台	城北雅苑1配变	10	400	276
40641	东台	城北雅苑2配变	10	400	78
40642	东台	廉租房配变	10	400	152
40643	东台	四唐十三配变	10	400	263
40644	东台	通新10配变	10	400	272
40645	东台	紫云府10#配变	10	800	468
40646	东台	紫云府12#配变	10	800	402
40647	东台	紫云府2配变	10	800	463
40648	东台	紫云府4配变	10	800	260
40649	东台	紫云府6配变	10	800	483
40650	东台	紫云府8配变	10	800	508
40651	东台	富新新村10配变	10	800	483

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40652	东台	富新新村12配变	10	800	468
40653	东台	富新新村22#配变	10	800	473
40654	东台	富新新村24#配变	10	800	532
40655	东台	富新新村26#配变	10	800	565
40656	东台	富新新村28#配变	10	800	510
40657	东台	富新新村2配变	10	800	511
40658	东台	富新新村4配变	10	800	487
40659	东台	富新新村6配变	10	800	576
40660	东台	富新新村8配变	10	800	482
40661	东台	四唐十五配变	10	400	297
40662	东台	灶西4配变	10	400	141
40663	东台	灶西5配变	10	400	308
40664	东台	灶西九配变	10	400	306
40665	东台	灶西六配变	10	400	259
40666	东台	灶西七配变	10	200	128
40667	东台	滨河花苑2配变	10	800	421
40668	东台	滨河花苑4配变	10	630	310
40669	东台	滨河花苑6配变	10	630	289
40670	东台	滨河花苑8配变	10	630	325

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40671	东台	滨河花苑二期10配变	10	630	381
40672	东台	滨河花苑二期12配变	10	630	382
40673	东台	滨河花苑二期2配变	10	800	379
40674	东台	滨河花苑二期4配变	10	800	344
40675	东台	滨河花苑二期6配变	10	630	403
40676	东台	滨河花苑二期8配变	10	630	414
40677	东台	滨河花苑三期配电室1#变压器	10	630	387
40678	东台	滨河四期1配变	10	630	412
40679	东台	城北花园14配变	10	630	289
40680	东台	城北花园15配变	10	630	313
40681	东台	城北花园16配变	10	630	381
40682	东台	城北花园17配变	10	630	390
40683	东台	城北花园18配变	10	630	272
40684	东台	城北新寓#5变压器配电变压器	10	630	305
40685	东台	城北新寓1配变	10	800	509
40686	东台	城北新寓3配变	10	630	341
40687	东台	富新新村14台区	10	630	385
40688	东台	富新新村16台区	10	630	418
40689	东台	富新新村18台区	10	630	395

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40690	东台	富新新村20台区	10	630	418
40691	东台	台城华府1配变	10	630	99
40692	东台	台城华府2配变	10	630	240
40693	东台	台城华府3配变	10	630	151
40694	东台	通新9配变	10	400	74
40695	东台	城北新寓三期1配变	10	630	380
40696	东台	城北新寓三期3配变	10	630	408
40697	东台	城北新寓三期5配变	10	630	351
40698	东台	城北新寓三期7配变	10	630	314
40699	东台	四唐19配变	10	400	30
40700	东台	四唐21配变	10	400	285
40701	东台	四唐4配变	10	400	169
40702	东台	四唐二十配变	10	400	135
40703	东台	东海国际#11变压器	10	800	488
40704	东台	东海国际#13变压器	10	800	450
40705	东台	东海国际#9变压器	10	800	380
40706	东台	东海国际1配变	10	630	359
40707	东台	东海国际3配变	10	630	228
40708	东台	东海国际5配变	10	630	355

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40709	东台	东海国际7配变	10	630	381
40710	东台	凯帝京都18#变压器	10	800	623
40711	东台	凯帝京都2#变	10	800	458
40712	东台	凯帝京都20#变压器	10	800	610
40713	东台	凯帝京都4#变	10	800	477
40714	东台	凯帝京都5配变	10	800	451
40715	东台	凯帝京都7配变	10	800	434
40716	东台	光辉2配变	10	200	62
40717	东台	光辉5配变	10	200	119
40718	东台	光辉9配变	10	400	305
40719	东台	永合5配变	10	200	148
40720	东台	通新8配变	10	400	30
40721	东台	通新四配变	10	400	249
40722	东台	城北新寓#6变压器配电变压器	10	630	287
40723	东台	城北新寓2#配变	10	800	492
40724	东台	城北新寓4配变	10	630	308
40725	东台	龙湘美境#1配变	10	600	446
40726	东台	龙湘美境#3配变	10	600	282
40727	东台	四唐7配变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40728	东台	春溪雅苑10#变压器	10	800	507
40729	东台	春溪雅苑1配变	10	800	465
40730	东台	春溪雅苑4配变	10	800	498
40731	东台	春溪雅苑6配变	10	800	492
40732	东台	春溪雅苑8#变压器	10	800	447
40733	东台	熙悦佳园11配变	10	800	448
40734	东台	熙悦佳园13配变	10	800	492
40735	东台	熙悦佳园15配变	10	800	453
40736	东台	熙悦佳园17配变	10	800	553
40737	东台	熙悦佳园1配变	10	800	401
40738	东台	熙悦佳园3配变	10	800	522
40739	东台	熙悦佳园5配变	10	800	473
40740	东台	熙悦佳园7配变	10	800	460
40741	东台	熙悦佳园9配变	10	800	410
40742	东台	紫云府11#配变	10	800	506
40743	东台	紫云府1配变	10	800	435
40744	东台	紫云府3配变	10	800	493
40745	东台	紫云府5配变	10	800	483
40746	东台	紫云府7配变	10	800	419

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40747	东台	紫云府9#配变	10	800	501
40748	东台	灶西10#配变	10	400	287
40749	东台	灶西14配变	10	200	145
40750	东台	灶西3台区	10	200	159
40751	东台	灶西一配变	10	400	251
40752	东台	城北新寓三期9#配变	10	400	100
40753	东台	伟嘉10配变	10	630	331
40754	东台	伟嘉1配变	10	630	365
40755	东台	伟嘉2配变	10	630	381
40756	东台	伟嘉3配变	10	630	353
40757	东台	伟嘉4配变	10	630	376
40758	东台	伟嘉5配变	10	630	387
40759	东台	伟嘉6配变	10	630	150
40760	东台	伟嘉7配变	10	630	217
40761	东台	伟嘉8配变	10	630	315
40762	东台	伟嘉9配变	10	630	355
40763	东台	滨河花苑1配变	10	800	480
40764	东台	滨河花苑3配变	10	630	279
40765	东台	滨河花苑5配变	10	630	292

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40766	东台	滨河花苑7配变	10	630	309
40767	东台	滨河花苑二期11配变	10	630	393
40768	东台	滨河花苑二期1配变	10	800	485
40769	东台	滨河花苑二期3配变	10	800	496
40770	东台	滨河花苑二期5配变	10	630	396
40771	东台	滨河花苑二期7配变	10	630	340
40772	东台	滨河花苑二期9配变	10	630	382
40773	东台	滨河花苑三期配电室2#变压器	10	630	396
40774	东台	滨河四期2配变	10	630	396
40775	东台	城北花园（九）配变	10	315	132
40776	东台	城北花园（十）配变	10	315	129
40777	东台	城北花园（十二）配变	10	315	98
40778	东台	城北花园（十三）配变	10	315	0
40779	东台	城北花园（十一）配变	10	315	124
40780	东台	光辉六配变	10	400	303
40781	东台	光辉三配变	10	200	78
40782	东台	科技大楼配变	10	400	279
40783	东台	永合三配变	10	200	48
40784	东台	灶西15配变	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40785	东台	灶西八配变	10	200	136
40786	东台	凯帝京都11#变压器	10	800	525
40787	东台	凯帝京都13#变压器	10	800	563
40788	东台	凯帝京都15#变压器	10	800	476
40789	东台	凯帝京都9#变压器	10	800	591
40790	东台	龙湘美境#2配变	10	600	430
40791	东台	龙湘美境#4配变	10	600	273
40792	东台	春溪雅苑2配变	10	800	503
40793	东台	春溪雅苑3配变	10	800	531
40794	东台	春溪雅苑5配变	10	800	467
40795	东台	春溪雅苑7#变压器	10	800	476
40796	东台	春溪雅苑9#变压器	10	800	490
40797	东台	熙悦佳园10配变	10	800	437
40798	东台	熙悦佳园12配变	10	800	428
40799	东台	熙悦佳园14配变	10	800	494
40800	东台	熙悦佳园16配变	10	800	491
40801	东台	熙悦佳园18配变	10	800	486
40802	东台	蟒河13配变	10	200	67
40803	东台	蟒河17配变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40804	东台	蟒河2配变	10	400	276
40805	东台	蟒河6配变	10	400	291
40806	东台	蟒河7配变	10	400	262
40807	东台	蟒河十一配变	10	200	102
40808	东台	蟒河一配变	10	200	0
40809	东台	普新(17)配变	10	200	71
40810	东台	普新(6)配变	10	400	192
40811	东台	普新28配变	10	400	273
40812	东台	普新5配变	10	400	173
40813	东台	普新二十七配变	10	200	56
40814	东台	双新14配变	10	200	85
40815	东台	双新16配变	10	200	64
40816	东台	双新17配变	10	400	214
40817	东台	双新1配变	10	400	171
40818	东台	双新2配变	10	400	243
40819	东台	双新九配变	10	200	83
40820	东台	双新十八配变	10	400	163
40821	东台	正团14配变	10	200	108
40822	东台	正团17配变	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40823	东台	正团8配变	10	400	183
40824	东台	正团九配变	10	200	91
40825	东台	富新15配变	10	200	47
40826	东台	富新23配变	10	200	90
40827	东台	富新2配变	10	400	303
40828	东台	富新3配变	10	400	162
40829	东台	富新8配变	10	200	146
40830	东台	富新九配变	10	200	0
40831	东台	三团新村10配变	10	800	359
40832	东台	三团新村1配变	10	800	458
40833	东台	三团新村3配变	10	800	450
40834	东台	三团新村5配变	10	800	527
40835	东台	三团新村6配变	10	800	361
40836	东台	三团新村7配变	10	800	487
40837	东台	三团新村8配变	10	800	493
40838	东台	三团新村9配变	10	800	436
40839	东台	熙悦佳园2配变	10	800	473
40840	东台	熙悦佳园4配变	10	800	494
40841	东台	熙悦佳园6配变	10	800	418

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40842	东台	熙悦佳园8配变	10	800	462
40843	东台	富新13配变	10	400	174
40844	东台	富新14配变	10	200	143
40845	东台	富新20配变	10	200	154
40846	东台	富新22配变	10	200	130
40847	东台	富新24配变	10	200	97
40848	东台	富新25配变	10	400	214
40849	东台	富新26配变	10	400	142
40850	东台	富新27配变	10	400	258
40851	东台	富新4配变	10	200	59
40852	东台	富新6配变	10	200	124
40853	东台	富新7配变	10	200	108
40854	东台	富新新村11配变	10	800	488
40855	东台	富新新村13配变	10	800	506
40856	东台	富新新村15配变	10	800	506
40857	东台	富新新村17配变	10	800	505
40858	东台	富新新村19配变	10	800	503
40859	东台	富新新村1配变	10	800	474
40860	东台	富新新村3配变	10	800	493

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40861	东台	富新新村5配变	10	800	518
40862	东台	富新新村7配变	10	800	508
40863	东台	富新新村9配变	10	800	506
40864	东台	蟒河10配变	10	200	51
40865	东台	蟒河14配变	10	400	274
40866	东台	蟒河15配变	10	200	57
40867	东台	蟒河18配变	10	200	83
40868	东台	蟒河19配变	10	400	242
40869	东台	蟒河3配变	10	200	63
40870	东台	蟒河4配变	10	200	43
40871	东台	蟒河5配变	10	200	85
40872	东台	蟒河8配变	10	200	115
40873	东台	蟒河9配变	10	200	0
40874	东台	新团新村10配变	10	800	454
40875	东台	新团新村12配变	10	800	554
40876	东台	新团新村2配变	10	800	520
40877	东台	新团新村4配变	10	800	550
40878	东台	新团新村6配变	10	800	492
40879	东台	新团新村8配变	10	800	522

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40880	东台	垛南6配变	10	400	286
40881	东台	三团新村三期10变压器	10	800	503
40882	东台	三团新村三期12变压器	10	800	394
40883	东台	三团新村三期2变压器	10	800	490
40884	东台	三团新村三期4变压器	10	800	479
40885	东台	三团新村三期6变压器	10	800	455
40886	东台	三团新村三期8变压器	10	800	491
40887	东台	红烈13配变	10	400	283
40888	东台	红烈14配变	10	400	288
40889	东台	红烈1配变	10	250	165
40890	东台	红烈9#配变	10	200	96
40891	东台	康和二期10配变	10	800	418
40892	东台	康和二期12配变	10	800	488
40893	东台	康和二期1配变	10	800	460
40894	东台	康和二期3配变	10	800	503
40895	东台	康和二期5配变	10	800	356
40896	东台	康和二期7配变	10	800	397
40897	东台	新团十配变	10	200	126
40898	东台	富新新村21#配变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40899	东台	富新新村23#配变	10	800	0
40900	东台	富新新村25#配变	10	800	0
40901	东台	富新新村27#配变	10	800	0
40902	东台	红光10配变	10	200	55
40903	东台	红光22配变	10	200	48
40904	东台	红光23#配变	10	400	160
40905	东台	台东10配变	10	100	59
40906	东台	台东15配变	10	200	101
40907	东台	台东16配变	10	200	58
40908	东台	台东17配变	10	400	158
40909	东台	台东18配变	10	400	156
40910	东台	台东19配变	10	400	156
40911	东台	台东20配变	10	400	48
40912	东台	台东21配变	10	400	211
40913	东台	台东3配变	10	200	32
40914	东台	台东4配变	10	200	10
40915	东台	台东5#配变	10	400	15
40916	东台	台东6配变	10	315	36
40917	东台	台东7配变	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40918	东台	台东一配变	10	400	0
40919	东台	富新12配变	10	400	110
40920	东台	普新(24)配变	10	200	24
40921	东台	普新(二)配变	10	400	180
40922	东台	普新10配变	10	400	284
40923	东台	普新12配变	10	400	274
40924	东台	普新13配变	10	400	239
40925	东台	普新14配变	10	200	19
40926	东台	普新15配变	10	200	77
40927	东台	普新19配变	10	400	233
40928	东台	普新20配变	10	200	57
40929	东台	普新21配变	10	200	78
40930	东台	普新22配变	10	200	95
40931	东台	普新23配变	10	400	228
40932	东台	普新25配变	10	200	39
40933	东台	普新26配变	10	400	182
40934	东台	普新29配变	10	200	95
40935	东台	普新3配变	10	200	3
40936	东台	普新4配变	10	400	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40937	东台	普新7配变	10	200	99
40938	东台	普新8配变	10	400	170
40939	东台	普新9配变	10	200	87
40940	东台	普新十六配变	10	400	0
40941	东台	普新十一配变	10	200	46
40942	东台	普新一配变	10	400	165
40943	东台	双新(六)配变	10	200	37
40944	东台	双新(三)配变	10	200	0
40945	东台	双新(四)配变	10	200	88
40946	东台	双新11配变	10	200	85
40947	东台	双新12配变	10	200	96
40948	东台	双新13配变	10	200	95
40949	东台	双新15配变	10	200	115
40950	东台	双新19配变	10	200	71
40951	东台	双新5配变	10	400	292
40952	东台	双新八配变	10	400	228
40953	东台	双新七配变	10	200	74
40954	东台	双新十配变	10	400	262
40955	东台	正团12配变	10	200	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40956	东台	正团15配变	10	400	229
40957	东台	正团23配变	10	200	96
40958	东台	正团24配变	10	200	103
40959	东台	正团二十配变	10	400	269
40960	东台	正团六配变	10	200	68
40961	东台	正团七配变	10	200	100
40962	东台	正团十配变	10	200	153
40963	东台	正团十一配变	10	400	189
40964	东台	正团四配变	10	400	319
40965	东台	正团五配变	10	200	70
40966	东台	正团一配变	10	200	103
40967	东台	中合14配变	10	200	70
40968	东台	中合六配变	10	400	107
40969	东台	富新1配变	10	200	120
40970	东台	台东14配变	10	500	155
40971	东台	新团18配变	10	400	298
40972	东台	新团20配变	10	200	135
40973	东台	新团十三配变	10	400	188
40974	东台	黄坝1配变	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40975	东台	黄坝2配变	10	400	289
40976	东台	黄坝3配变	10	200	139
40977	东台	南庄12配变	10	400	209
40978	东台	南庄1配变	10	200	106
40979	东台	南庄6配变	10	400	0
40980	东台	南庄9配变	10	400	140
40981	东台	南庄新村1#变*	10	800	455
40982	东台	南庄新村3#变*	10	800	472
40983	东台	南庄新村5#变	10	800	542
40984	东台	南庄新村7#变	10	800	479
40985	东台	汽车城1配变	10	200	59
40986	东台	未来城1#配变	10	800	377
40987	东台	垛南3配变	10	400	123
40988	东台	垛南7配变	10	200	72
40989	东台	垛团10配变，	10	200	51
40990	东台	垛团11配变	10	200	33
40991	东台	垛团12配变	10	400	48
40992	东台	垛团13配变	10	400	296
40993	东台	垛团14配变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40994	东台	垛团15配变	10	200	47
40995	东台	垛团16配变	10	200	104
40996	东台	垛团17配变	10	200	78
40997	东台	垛团18配变	10	200	99
40998	东台	垛团2#配变	10	200	26
40999	东台	垛团20配变	10	400	240
41000	东台	垛团21配变	10	400	239
41001	东台	垛团22配变	10	200	141
41002	东台	垛团3配变	10	200	16
41003	东台	垛团7配变	10	400	121
41004	东台	垛团8配变	10	200	54
41005	东台	垛团9配变	10	200	51
41006	东台	垛团二十三配变	10	400	268
41007	东台	垛团六配变	10	200	58
41008	东台	垛团五配变	10	400	268
41009	东台	垛团一配变	10	400	42
41010	东台	红烈16配变	10	200	139
41011	东台	普新(18)配变	10	200	54
41012	东台	正团(18)配变	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41013	东台	正团19配变	10	400	285
41014	东台	正团22配变	10	200	84
41015	东台	正团二配变	10	400	219
41016	东台	正团三配变	10	400	240
41017	东台	中合(12)配变	10	200	108
41018	东台	中合(十一)配变	10	400	246
41019	东台	中合10配变	10	200	79
41020	东台	中合13配变	10	200	10
41021	东台	中合15配变	10	400	251
41022	东台	中合16配变	10	200	0
41023	东台	中合2配变	10	400	203
41024	东台	中合5配变	10	200	0
41025	东台	中合8配变	10	200	30
41026	东台	中合九配变	10	400	242
41027	东台	中合七配变	10	200	61
41028	东台	中合三配变	10	200	116
41029	东台	中合四配变	10	400	264
41030	东台	中合一配变	10	400	200
41031	东台	陈舍(7)配变	10	315	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41032	东台	陈舍10配变	10	200	85
41033	东台	陈舍1配变	10	200	73
41034	东台	陈舍2配变	10	200	115
41035	东台	陈舍3配变	10	200	109
41036	东台	陈舍4配变	10	400	241
41037	东台	陈舍5配变	10	200	4
41038	东台	陈舍6配变	10	400	198
41039	东台	陈舍8配变	10	200	111
41040	东台	陈舍9配变	10	200	77
41041	东台	南庄2配变	10	200	92
41042	东台	南庄3配变	10	400	287
41043	东台	天兴5配变	10	400	194
41044	东台	天兴7配变	10	400	230
41045	东台	天兴二号配变	10	200	9
41046	东台	天兴六配变	10	400	240
41047	东台	天兴三配变	10	400	211
41048	东台	天兴四号配变	10	200	62
41049	东台	天兴一号配变	10	400	261
41050	东台	天洋(7)配变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41051	东台	天洋10配变	10	400	231
41052	东台	天洋6配变	10	400	205
41053	东台	天洋八配变	10	400	259
41054	东台	天洋二号配变	10	400	225
41055	东台	天洋九配变	10	400	216
41056	东台	天洋三配变	10	400	232
41057	东台	天洋四配变	10	200	53
41058	东台	天洋五号配变	10	200	42
41059	东台	天洋一号配变	10	400	248
41060	东台	慧学名苑1配变	10	800	471
41061	东台	慧学名苑3配变	10	800	469
41062	东台	慧学铭苑东苑1配变	10	800	476
41063	东台	慧学铭苑东苑3配变	10	800	432
41064	东台	慧学铭苑东苑5配变	10	800	533
41065	东台	慧学铭苑东苑7配变	10	800	512
41066	东台	悦禾城2配变	10	800	462
41067	东台	悦禾城4配变	10	800	303
41068	东台	和平10配变	10	200	150
41069	东台	桃李苑11配变	10	630	319

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41070	东台	桃李苑1配变	10	630	353
41071	东台	桃李苑3配变	10	630	335
41072	东台	桃李苑5配变	10	630	313
41073	东台	桃李苑7配变	10	630	357
41074	东台	桃李苑9配变	10	630	251
41075	东台	富洋新村11#配变	10	800	569
41076	东台	富洋新村13#配变	10	800	526
41077	东台	富洋新村15#配变	10	800	511
41078	东台	富洋新村1配变	10	630	384
41079	东台	富洋新村3配变	10	630	400
41080	东台	富洋新村5配变	10	630	425
41081	东台	富洋新村7配变	10	630	417
41082	东台	富洋新村9#配变	10	800	565
41083	东台	改善3配变	10	200	90
41084	东台	改善9配变	10	400	259
41085	东台	金翰苑2配变	10	630	377
41086	东台	金翰苑4配变	10	630	365
41087	东台	金翰苑6配变	10	630	394
41088	东台	帝逸国际1#配变	10	630	402

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41089	东台	帝逸国际3#配变	10	630	380
41090	东台	黄坝5配变	10	400	275
41091	东台	新团新村11配变	10	800	597
41092	东台	新团新村1配变	10	800	414
41093	东台	新团新村3配变	10	800	469
41094	东台	新团新村5配变	10	800	452
41095	东台	新团新村7配变	10	800	566
41096	东台	新团新村9配变	10	800	516
41097	东台	和平11配变	10	200	154
41098	东台	和平3配变	10	400	272
41099	东台	和平8配变	10	200	128
41100	东台	颐湖园1#配变	10	800	443
41101	东台	颐湖园3#配变	10	800	443
41102	东台	英伦都市11配变	10	800	485
41103	东台	英伦都市1配变	10	800	515
41104	东台	英伦都市3配变	10	800	489
41105	东台	英伦都市5配变	10	800	519
41106	东台	英伦都市7配变	10	800	514
41107	东台	英伦都市9#配变	10	800	535

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41108	东台	悦棠湾11配变	10	800	505
41109	东台	悦棠湾13配变	10	800	471
41110	东台	悦棠湾1配变	10	800	434
41111	东台	悦棠湾3配变	10	800	500
41112	东台	悦棠湾5配变	10	800	504
41113	东台	悦棠湾7配变	10	800	401
41114	东台	悦棠湾9配变	10	800	510
41115	东台	和平一配变	10	200	24
41116	东台	金融城1#变压器	10	800	469
41117	东台	金融城11#变压器	10	630	265
41118	东台	金融城13#变压器	10	630	415
41119	东台	金融城15#变压器	10	630	376
41120	东台	金融城3#变压器	10	800	425
41121	东台	金融城5#变压器	10	800	594
41122	东台	金融城7#变压器	10	800	546
41123	东台	金融城9#变压器	10	630	354
41124	东台	南庄13配变	10	200	89
41125	东台	三团新村三期11变压器	10	800	461
41126	东台	三团新村三期1变压器	10	800	605

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41127	东台	三团新村三期3变压器	10	800	453
41128	东台	三团新村三期5变压器	10	800	470
41129	东台	三团新村三期7变压器	10	800	448
41130	东台	三团新村三期9变压器	10	800	451
41131	东台	东域名苑11配变	10	800	522
41132	东台	东域名苑14配变	10	800	412
41133	东台	东域名苑1配变	10	800	477
41134	东台	东域名苑3配变	10	800	532
41135	东台	东域名苑6配变	10	800	499
41136	东台	东域名苑8配变	10	800	381
41137	东台	东域名苑9配变	10	800	475
41138	东台	金鑫花园2#变	10	800	543
41139	东台	金鑫花园4#变	10	800	555
41140	东台	金鑫花园6#变	10	800	573
41141	东台	康和花苑1配变	10	630	339
41142	东台	康和花苑2配变	10	630	366
41143	东台	康和花苑3配变	10	630	341
41144	东台	康和花苑4配变	10	630	378
41145	东台	人才公寓1配变	10	630	401

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41146	东台	人才公寓3配变	10	630	344
41147	东台	南庄新村2#变*	10	800	498
41148	东台	南庄新村4#变*	10	800	472
41149	东台	南庄新村6#变	10	800	501
41150	东台	南庄新村8#变	10	800	473
41151	东台	垛南4配变	10	400	161
41152	东台	红光(13)配变	10	400	19
41153	东台	红光20配变	10	400	220
41154	东台	红光24配变	10	400	194
41155	东台	红光5配变	10	400	206
41156	东台	红光四配变	10	400	63
41157	东台	红烈10配变	10	200	134
41158	东台	红烈11配变	10	400	185
41159	东台	红烈12配变	10	200	140
41160	东台	红烈15配变	10	400	302
41161	东台	红烈8配变	10	400	181
41162	东台	红烈三配变	10	200	125
41163	东台	康和二期11配变	10	800	459
41164	东台	康和二期2配变	10	800	432

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41165	东台	康和二期4配变	10	800	500
41166	东台	康和二期9配变	10	800	396
41167	东台	南庄四配变	10	200	128
41168	东台	垛南1配变	10	400	271
41169	东台	垛南2配变	10	200	81
41170	东台	垛南5配变	10	200	123
41171	东台	新团12配变	10	400	100
41172	东台	新团15配变	10	200	72
41173	东台	新团17配变	10	400	176
41174	东台	新团九配变	10	315	25
41175	东台	新团十一配变	10	200	115
41176	东台	新团一配变	10	200	112
41177	东台	城北新寓三期2变压器	10	630	396
41178	东台	城北新寓三期4变压器	10	630	346
41179	东台	城北新寓三期6变压器	10	630	314
41180	东台	城北新寓三期8变压器	10	630	364
41181	东台	东海国际#10变压器	10	800	494
41182	东台	东海国际#12变压器	10	800	507
41183	东台	东海国际#14变压器	10	800	510

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41184	东台	东海国际2配变	10	630	359
41185	东台	东海国际4配变	10	630	195
41186	东台	东海国际6配变	10	630	365
41187	东台	东海国际8配变	10	630	305
41188	东台	凯帝京都1#变	10	800	476
41189	东台	凯帝京都17#变压器	10	800	620
41190	东台	凯帝京都19#变压器	10	800	615
41191	东台	凯帝京都3#变	10	800	405
41192	东台	凯帝京都6配变	10	800	394
41193	东台	凯帝京都8配变	10	800	494
41194	东台	红光15配变	10	400	222
41195	东台	红光6配变	10	160	30
41196	东台	红光二配变	10	400	280
41197	东台	红光十七配变	10	400	273
41198	东台	麒麟府2配变	10	630	368
41199	东台	麒麟府4配变	10	630	287
41200	东台	麒麟府6配变	10	630	278
41201	东台	麒麟府8配变	10	630	307
41202	东台	钱陈新村11配变	10	630	390

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41203	东台	钱陈新村13变压器	10	800	543
41204	东台	钱陈新村15变压器	10	800	566
41205	东台	钱陈新村17变压器	10	800	516
41206	东台	钱陈新村19变压器	10	800	499
41207	东台	钱陈新村1配变	10	630	421
41208	东台	钱陈新村21变压器	10	800	474
41209	东台	钱陈新村23变压器	10	800	537
41210	东台	钱陈新村25变压器	10	800	523
41211	东台	钱陈新村27变压器	10	800	488
41212	东台	钱陈新村3配变	10	630	350
41213	东台	钱陈新村5配变	10	630	413
41214	东台	钱陈新村7配变	10	630	425
41215	东台	钱陈新村9配变	10	630	356
41216	东台	钱南4配变	10	100	56
41217	东台	碧桂园2配变	10	800	465
41218	东台	碧桂园4配变	10	800	384
41219	东台	碧桂园6配变	10	800	436
41220	东台	碧桂园8#配变	10	800	295
41221	东台	东域名苑10配变	10	800	484

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41222	东台	东域名苑12配变	10	800	494
41223	东台	东域名苑13配变	10	800	418
41224	东台	东域名苑2配变	10	800	515
41225	东台	东域名苑4配变	10	800	578
41226	东台	东域名苑5配变	10	800	516
41227	东台	东域名苑7配变	10	800	494
41228	东台	金融城10#变压器	10	630	251
41229	东台	金融城12#变压器	10	630	232
41230	东台	金融城14#变压器	10	630	437
41231	东台	金融城16#变压器	10	630	378
41232	东台	金融城2#变压器	10	800	421
41233	东台	金融城4#变压器	10	800	444
41234	东台	金融城6#变压器	10	800	606
41235	东台	金融城8#变压器	10	800	458
41236	东台	金鑫花园1#变	10	800	564
41237	东台	金鑫花园3#变	10	800	545
41238	东台	金鑫花园5#变	10	800	548
41239	东台	人才公寓2配变	10	630	334
41240	东台	未来城4#配变	10	800	514

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41241	东台	帝逸国际6配变	10	800	503
41242	东台	帝逸国际8配变	10	800	494
41243	东台	凤凰郡10配变	10	630	344
41244	东台	凤凰郡12配变	10	800	405
41245	东台	凤凰郡2配变	10	800	486
41246	东台	凤凰郡4配变	10	800	452
41247	东台	凤凰郡6配变	10	800	545
41248	东台	凤凰郡8配变	10	630	274
41249	东台	凤凰郡尚苑1#配变	10	800	562
41250	东台	凤凰郡尚苑3#配变	10	800	555
41251	东台	凤凰郡尚苑5#配变	10	800	585
41252	东台	凤凰郡尚苑7#配变	10	800	587
41253	东台	钱陈新村10配变	10	630	352
41254	东台	钱陈新村12配变	10	630	337
41255	东台	钱陈新村14变压器	10	800	540
41256	东台	钱陈新村16变压器	10	800	537
41257	东台	钱陈新村18变压器	10	800	545
41258	东台	钱陈新村20变压器	10	800	549
41259	东台	钱陈新村22变压器	10	800	519

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41260	东台	钱陈新村24变压器	10	800	519
41261	东台	钱陈新村26变压器	10	800	539
41262	东台	钱陈新村28变压器	10	800	537
41263	东台	钱陈新村2配变	10	630	374
41264	东台	钱陈新村4配变	10	630	376
41265	东台	钱陈新村6配变	10	630	396
41266	东台	钱陈新村8配变	10	630	368
41267	东台	安馨居2配变	10	630	288
41268	东台	安馨居4配变	10	630	325
41269	东台	安馨居6配变	10	630	281
41270	东台	安馨居8配变	10	630	341
41271	东台	安馨居9配变	10	630	79
41272	东台	帝逸国际2#配变	10	630	281
41273	东台	帝逸国际4#配变	10	630	326
41274	东台	英伦都市10配变	10	800	520
41275	东台	英伦都市12#配变	10	800	557
41276	东台	英伦都市2配变	10	800	484
41277	东台	英伦都市4配变	10	800	497
41278	东台	英伦都市6配变	10	800	516

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41279	东台	英伦都市8配变	10	800	522
41280	东台	翡翠华庭2配变	10	800	291
41281	东台	翡翠华庭4配变	10	800	454
41282	东台	翡翠华庭6配变	10	630	339
41283	东台	翡翠华庭8配变	10	630	349
41284	东台	翡翠雅居1配变	10	800	482
41285	东台	翡翠雅居3配变	10	800	527
41286	东台	翡翠雅居5配变	10	800	490
41287	东台	碧桂园11#配变	10	800	377
41288	东台	碧桂园13#配变	10	800	446
41289	东台	碧桂园15#配变	10	800	252
41290	东台	碧桂园17#配变	10	800	470
41291	东台	碧桂园19#配变	10	800	457
41292	东台	碧桂园九配变	10	800	378
41293	东台	富洋新村2配变	10	630	380
41294	东台	富洋新村4配变	10	630	388
41295	东台	富洋新村6配变	10	630	429
41296	东台	富洋新村8配变	10	630	425
41297	东台	改善1配变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41298	东台	改善2配变	10	400	300
41299	东台	改善4配变	10	400	196
41300	东台	改善5配变	10	400	259
41301	东台	改善6配变	10	400	268
41302	东台	改善7配变	10	400	258
41303	东台	改善8配变	10	200	134
41304	东台	民权（三）配变	10	200	34
41305	东台	民权（四）配变	10	400	223
41306	东台	民权7配变	10	400	240
41307	东台	民权8配变	10	200	73
41308	东台	民权二配变	10	200	80
41309	东台	民权六配变	10	400	172
41310	东台	民权一配变	10	200	102
41311	东台	碧桂园1配变	10	800	463
41312	东台	碧桂园3配变	10	800	385
41313	东台	碧桂园5配变	10	800	398
41314	东台	碧桂园7#配变	10	800	281
41315	东台	帝逸国际11#变压器	10	630	504
41316	东台	帝逸国际5配变	10	800	500

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41317	东台	帝逸国际7配变	10	800	498
41318	东台	帝逸国际9#变压器	10	630	482
41319	东台	和平6配变	10	500	283
41320	东台	红光25配变	10	200	75
41321	东台	碧桂园10#配变	10	800	478
41322	东台	碧桂园12#配变	10	800	452
41323	东台	碧桂园14#配变	10	800	443
41324	东台	碧桂园16#配变	10	800	329
41325	东台	碧桂园18#配变	10	800	478
41326	东台	碧桂园20#配变	10	800	362
41327	东台	凤凰郡11配变	10	800	458
41328	东台	凤凰郡1配变	10	800	416
41329	东台	凤凰郡3配变	10	800	417
41330	东台	凤凰郡5配变	10	800	521
41331	东台	凤凰郡7配变	10	630	394
41332	东台	凤凰郡尚苑2#配变	10	800	569
41333	东台	凤凰郡尚苑4#配变	10	800	581
41334	东台	凤凰郡尚苑6#配变	10	800	575
41335	东台	凤凰郡尚苑8#配变	10	800	568

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41336	东台	金翰苑1配变	10	630	338
41337	东台	金翰苑3配变	10	630	363
41338	东台	金翰苑5配变	10	630	401
41339	东台	民权9配变	10	200	78
41340	东台	晨光满园10配变	10	800	473
41341	东台	晨光满园12配变	10	800	448
41342	东台	晨光满园13配变	10	800	447
41343	东台	晨光满园15配变	10	800	510
41344	东台	晨光满园18配变	10	800	437
41345	东台	晨光满园20配变	10	800	522
41346	东台	晨光满园2配变	10	800	497
41347	东台	晨光满园4配变	10	800	493
41348	东台	晨光满园6配变	10	800	440
41349	东台	晨光满园8配变	10	800	439
41350	东台	桃李苑10变压器	10	630	337
41351	东台	桃李苑12变压器	10	630	336
41352	东台	桃李苑2变压器	10	630	329
41353	东台	桃李苑4变压器	10	630	378
41354	东台	桃李苑6变压器	10	630	377

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41355	东台	桃李苑8变压器	10	630	374
41356	东台	颐湖园2#配变	10	800	425
41357	东台	颐湖园4#配变	10	800	432
41358	东台	和平2配变	10	200	136
41359	东台	麒麟府1配变	10	630	385
41360	东台	麒麟府3配变	10	630	339
41361	东台	麒麟府5变压器	10	630	390
41362	东台	麒麟府7变压器	10	630	382
41363	东台	安馨居1配变	10	630	345
41364	东台	安馨居3配变	10	630	340
41365	东台	安馨居5配变	10	800	478
41366	东台	安馨居7配变	10	630	288
41367	东台	翡翠华庭1配变	10	800	386
41368	东台	翡翠华庭3配变	10	800	401
41369	东台	翡翠华庭5配变	10	630	353
41370	东台	翡翠华庭7配变	10	630	329
41371	东台	黄坝6配变	10	400	301
41372	东台	晨光满园11配变	10	800	455
41373	东台	晨光满园14配变	10	800	486

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41374	东台	晨光满园16配变	10	800	486
41375	东台	晨光满园17配变	10	800	464
41376	东台	晨光满园19配变	10	800	494
41377	东台	晨光满园1配变	10	800	526
41378	东台	晨光满园3配变	10	800	469
41379	东台	晨光满园5配变	10	800	461
41380	东台	晨光满园7配变	10	800	379
41381	东台	晨光满园9配变	10	800	413
41382	东台	陈灶（7）配变	10	400	233
41383	东台	陈灶（一）配变	10	400	206
41384	东台	陈灶10配变	10	400	273
41385	东台	陈灶11配变	10	400	243
41386	东台	陈灶12配变	10	200	99
41387	东台	陈灶2配变	10	200	87
41388	东台	陈灶3配变	10	400	178
41389	东台	陈灶4配变	10	400	198
41390	东台	陈灶5配变	10	400	194
41391	东台	陈灶6配变	10	400	272
41392	东台	陈灶8配变	10	400	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41393	东台	陈灶9配变	10	400	225
41394	东台	梁团9配变	10	200	0
41395	东台	南团10配变	10	500	279
41396	东台	南团1配变	10	400	60
41397	东台	南团3配变	10	315	139
41398	东台	南团4配变	10	200	94
41399	东台	南团5配变	10	200	75
41400	东台	南团6配变	10	400	234
41401	东台	南团7配变	10	400	211
41402	东台	南团8配变	10	500	287
41403	东台	南团二配变	10	400	167
41404	东台	钱南（12）配变	10	400	209
41405	东台	钱南（3）配变	10	400	185
41406	东台	钱南11配变	10	400	229
41407	东台	钱南13配变	10	400	251
41408	东台	钱南14配变	10	400	269
41409	东台	钱南2配变	10	200	102
41410	东台	钱南5配变	10	200	51
41411	东台	钱南6配变	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41412	东台	钱南7配变	10	400	170
41413	东台	钱南8配变	10	400	221
41414	东台	钱南9配变	10	400	150
41415	东台	钱南十配变	10	400	59
41416	东台	钱南一配变	10	315	98
41417	东台	翡翠雅居2配变	10	800	448
41418	东台	翡翠雅居4配变	10	800	510
41419	东台	翡翠雅居6配变	10	800	438
41420	东台	慧学名苑2配变	10	800	480
41421	东台	慧学名苑4配变	10	800	444
41422	东台	慧学铭苑东苑2配变	10	800	455
41423	东台	慧学铭苑东苑4配变	10	800	525
41424	东台	慧学铭苑东苑6配变	10	800	522
41425	东台	慧学铭苑东苑8配变	10	800	505
41426	东台	悦禾城1配变	10	800	465
41427	东台	悦禾城3配变	10	800	473
41428	东台	悦棠湾10配变	10	800	499
41429	东台	悦棠湾12配变	10	800	493
41430	东台	悦棠湾14配变	10	800	488

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41431	东台	悦棠湾2配变	10	800	478
41432	东台	悦棠湾4配变	10	800	406
41433	东台	悦棠湾6配变	10	800	434
41434	东台	悦棠湾8配变	10	800	495
41435	东台	富洋新村10#配变	10	800	461
41436	东台	富洋新村12#配变	10	800	542
41437	东台	富洋新村14#配变	10	800	610
41438	东台	富洋新村16#配变	10	800	507
41439	东台	光辉1配变	10	315	207
41440	阜宁	陈集北站	10	500	139
41441	阜宁	陈集陈集六组1#配变	10	400	66
41442	阜宁	陈集陈中1#配变	10	400	5
41443	阜宁	陈集东站台片	10	200	41
41444	阜宁	陈集二组公变	10	400	0
41445	阜宁	陈集纺机公变	10	200	74
41446	阜宁	陈集公园公变	10	400	170
41447	阜宁	陈集供电所1#变	10	400	183
41448	阜宁	陈集供电所公变	10	200	63
41449	阜宁	陈集贾周东站公变	10	400	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41450	阜宁	陈集贾周西站1#公变	10	400	261
41451	阜宁	陈集贾周西站公变	10	200	53
41452	阜宁	陈集贾周中站配变	10	400	253
41453	阜宁	陈集九组公变	10	400	77
41454	阜宁	陈集六组公变	10	400	114
41455	阜宁	陈集南站配变	10	400	140
41456	阜宁	陈集七组1#变	10	400	149
41457	阜宁	陈集七组2#变	10	400	237
41458	阜宁	陈集七组公变	10	400	97
41459	阜宁	陈集三组公变	10	400	190
41460	阜宁	陈集十组1#配变	10	400	3
41461	阜宁	陈集十组公变	10	400	42
41462	阜宁	陈集石狮张庄公变	10	400	163
41463	阜宁	陈集四组公变	10	400	122
41464	阜宁	陈集五组1#公变	10	400	0
41465	阜宁	陈集五组公变	10	400	37
41466	阜宁	陈集沿河1#配变	10	400	150
41467	阜宁	陈集沿河北路公变	10	400	53
41468	阜宁	陈集一组公变	10	400	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41469	阜宁	陈集园区4#变	10	400	122
41470	阜宁	陈集镇陈集八组	10	400	77
41471	阜宁	陈集镇东1#变	10	400	170
41472	阜宁	陈集镇东公变	10	400	61
41473	阜宁	陈集镇区1#公变	10	500	165
41474	阜宁	陈集镇区2#公变	10	500	230
41475	阜宁	陈集镇区3#公变	10	630	375
41476	阜宁	陈集政府公变	10	400	76
41477	阜宁	陈集中学公变	10	400	118
41478	阜宁	陈集东营北站1#配变	10	400	293
41479	阜宁	陈集东营北站公变	10	400	204
41480	阜宁	陈集东营东站1#配变	10	400	258
41481	阜宁	陈集东营东站公变	10	400	190
41482	阜宁	陈集东营六组配变	10	400	234
41483	阜宁	陈集东营南站1#配变	10	400	274
41484	阜宁	陈集东营南站公变	10	400	240
41485	阜宁	陈集东营一组公变	10	400	248
41486	阜宁	陈集东营中站1#变	10	400	249
41487	阜宁	陈集东营中站公变	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41488	阜宁	陈集后蔡北站1#配变	10	400	251
41489	阜宁	陈集后蔡北站公变	10	200	107
41490	阜宁	陈集后蔡南站公变	10	400	218
41491	阜宁	陈集卢庄电站公变	10	400	195
41492	阜宁	陈集卢庄南站1#配变	10	400	261
41493	阜宁	陈集卢庄南站公变	10	400	250
41494	阜宁	陈集旗杆北站1#配变	10	400	223
41495	阜宁	陈集旗杆北站配变	10	400	258
41496	阜宁	陈集旗杆南站2#配变	10	400	250
41497	阜宁	陈集旗杆南站公变	10	400	162
41498	阜宁	陈集旗杆三组配变	10	400	216
41499	阜宁	陈集三殷康居工程变	10	400	149
41500	阜宁	陈集三殷南站公变	10	400	247
41501	阜宁	陈集三殷七组配变分流	10	400	246
41502	阜宁	陈集韦庄北站1#公变	10	400	286
41503	阜宁	陈集韦庄北站公变	10	400	252
41504	阜宁	陈集韦庄南站1#配变	10	400	255
41505	阜宁	陈集韦庄南站2#配变	10	400	227
41506	阜宁	陈集韦庄南站3#配变	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41507	阜宁	陈集韦庄南站公变	10	400	250
41508	阜宁	陈集西营东站1#配变	10	400	263
41509	阜宁	陈集许庄南站1#配变	10	400	221
41510	阜宁	陈集许庄南站公变	10	400	240
41511	阜宁	陈集许庄七组1#配变	10	400	107
41512	阜宁	陈集许庄七组公变	10	400	145
41513	阜宁	陈集许庄西站配变	10	400	254
41514	阜宁	陈集许庄中站1#公变	10	400	219
41515	阜宁	陈集许庄中站2#配变	10	400	185
41516	阜宁	陈集许庄中站配变	10	400	243
41517	阜宁	陈集镇西营东站配变	10	400	240
41518	阜宁	陈集西营北站1#配变	10	400	230
41519	阜宁	陈集西营北站公变	10	400	260
41520	阜宁	陈集西营西站公变	10	400	220
41521	阜宁	陈集园区1#配变	10	200	0
41522	阜宁	陈集园区2#配变	10	400	205
41523	阜宁	陈集园区3#配变	10	400	18
41524	阜宁	陈集园区5#变	10	400	94
41525	阜宁	陈集董舍北站1#	10	400	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41526	阜宁	陈集董舍北站公变	10	400	195
41527	阜宁	陈集董舍南站1#	10	400	251
41528	阜宁	陈集董舍南站公变	10	400	227
41529	阜宁	陈集郝周东站公变	10	400	241
41530	阜宁	陈集郝周南站配变	10	400	193
41531	阜宁	陈集郝周西站1#公变	10	400	259
41532	阜宁	陈集郝周西站公变	10	400	139
41533	阜宁	陈集郝周小夏公变	10	400	193
41534	阜宁	陈集黄舍电站公变	10	400	219
41535	阜宁	陈集贾周一组单相变	10	400	257
41536	阜宁	陈集三殷北站1#配变	10	400	249
41537	阜宁	陈集三殷北站公变	10	400	195
41538	阜宁	陈集三殷二组单相变	10	400	290
41539	阜宁	陈集三殷九组公变	10	400	198
41540	阜宁	陈集三殷六组单相变	10	200	81
41541	阜宁	陈集三殷中站1#配变	10	400	220
41542	阜宁	陈集三殷中站公变	10	200	74
41543	阜宁	陈集孙舍电站公变	10	400	142
41544	阜宁	陈集条龙东站1#变	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41545	阜宁	陈集条龙东站配变	10	400	223
41546	阜宁	陈集条龙西站公变	10	200	0
41547	阜宁	陈集条龙郑侯公变	10	400	199
41548	阜宁	陈集停东北站公变	10	200	73
41549	阜宁	陈集停东南舍公变	10	400	247
41550	阜宁	陈集停东南站1#配变	10	400	272
41551	阜宁	陈集停东南站公变	10	400	272
41552	阜宁	陈集停东三组配变	10	200	54
41553	阜宁	陈集停东西站公变	10	400	242
41554	阜宁	陈集停东一组配变	10	400	221
41555	阜宁	陈集停东中站公变	10	400	157
41556	阜宁	陈集停西北站公变	10	200	85
41557	阜宁	陈集停西后李1#配变	10	400	243
41558	阜宁	陈集停西后李公变	10	400	100
41559	阜宁	陈集停西南站1#配变	10	400	197
41560	阜宁	陈集停西南站公变	10	400	247
41561	阜宁	陈集停西西站公变	10	400	230
41562	阜宁	陈集汪朱八组公变	10	400	233
41563	阜宁	陈集韦岳康居工程1#配变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41564	阜宁	陈集韦岳康居工程2#配变	10	400	210
41565	阜宁	陈集西营南站1#配变	10	400	288
41566	阜宁	陈集西营南站公变	10	400	188
41567	阜宁	陈集西营中站配变	10	400	185
41568	阜宁	陈集小夏1#配变	10	400	253
41569	阜宁	陈集岳庄北站公变	10	400	240
41570	阜宁	陈集岳庄东站配变	10	400	267
41571	阜宁	陈集岳庄南站1#变	10	400	239
41572	阜宁	陈集岳庄南站公变	10	400	178
41573	阜宁	陈集大郑北站1#配变	10	400	211
41574	阜宁	陈集大郑北站2#配变	10	400	251
41575	阜宁	陈集大郑北站3#配变	10	400	191
41576	阜宁	陈集大郑北站公变	10	200	38
41577	阜宁	陈集大郑南站1#配变	10	400	275
41578	阜宁	陈集大郑南站公变	10	200	103
41579	阜宁	陈集公路北站	10	400	142
41580	阜宁	陈集公路东站1#变	10	400	263
41581	阜宁	陈集公路东站公变	10	200	38
41582	阜宁	陈集公路南站1#配变	10	400	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41583	阜宁	陈集公路南站公变	10	400	146
41584	阜宁	陈集公路西站1#配变	10	400	243
41585	阜宁	陈集公路西站公变	10	400	239
41586	阜宁	陈集郭李八组公变	10	400	249
41587	阜宁	陈集郭李北站公变	10	400	101
41588	阜宁	陈集郭李东站公变	10	400	122
41589	阜宁	陈集郭李南站1#配变	10	400	204
41590	阜宁	陈集郭李南站公变-JN	10	400	124
41591	阜宁	陈集胡庄八组1#配变	10	400	214
41592	阜宁	陈集胡庄八组公变	10	200	80
41593	阜宁	陈集胡庄北站1#配变	10	400	225
41594	阜宁	陈集胡庄北站公变	10	200	54
41595	阜宁	陈集胡庄二组1#公变	10	400	256
41596	阜宁	陈集胡庄二组公变	10	400	238
41597	阜宁	陈集胡庄南站1#配变	10	400	287
41598	阜宁	陈集胡庄南站公变	10	400	211
41599	阜宁	陈集胡庄七组1#配变	10	200	72
41600	阜宁	陈集胡庄七组公变	10	400	211
41601	阜宁	陈集胡庄中站1#公变	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41602	阜宁	陈集胡庄中站公变	10	400	108
41603	阜宁	陈集老曹北站1#变	10	400	236
41604	阜宁	陈集老曹北站2#变	10	400	231
41605	阜宁	陈集老曹北站公变	10	400	258
41606	阜宁	陈集老曹六组1#配变	10	400	229
41607	阜宁	陈集老曹六组公变	10	400	60
41608	阜宁	陈集老曹南站1#配变	10	400	209
41609	阜宁	陈集老曹南站2#变	10	400	145
41610	阜宁	陈集老曹南站3#变	10	400	280
41611	阜宁	陈集老曹南站公变	10	400	237
41612	阜宁	陈集老曹三组公变	10	400	148
41613	阜宁	陈集石狮西站1#配变	10	400	265
41614	阜宁	陈集石狮西站公变	10	200	73
41615	阜宁	陈集汪朱东站1#变	10	400	253
41616	阜宁	陈集汪朱东站2#配变	10	400	257
41617	阜宁	陈集汪朱东站公变	10	400	212
41618	阜宁	陈集汪朱九组配变	10	400	73
41619	阜宁	陈集汪朱六甲1#配变	10	400	234
41620	阜宁	陈集汪朱六甲2#变	10	400	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41621	阜宁	陈集汪朱六甲3#变	10	400	267
41622	阜宁	陈集汪朱六甲4#变	10	200	0
41623	阜宁	陈集汪朱六甲公变	10	400	230
41624	阜宁	陈集汪朱三组公变	10	200	70
41625	阜宁	陈集汪朱西站公变	10	200	111
41626	阜宁	陈集小曹南站1#配变	10	400	238
41627	阜宁	陈集小曹南站公变	10	400	195
41628	阜宁	陈集小曹五组1#配变	10	400	173
41629	阜宁	陈集小曹五组2#变	10	400	260
41630	阜宁	陈集小曹五组公变	10	200	104
41631	阜宁	陈集兴龙六组1#公变	10	400	267
41632	阜宁	陈集兴龙六组公变	10	400	182
41633	阜宁	陈集窑南西站1#配变	10	400	254
41634	阜宁	陈集窑南西站公变	10	200	74
41635	阜宁	陈集岔头八组1#配变	10	400	223
41636	阜宁	陈集岔头八组公变	10	400	251
41637	阜宁	陈集岔头六组1#变	10	400	264
41638	阜宁	陈集岔头六组公变	10	200	85
41639	阜宁	陈集岔头南站1#公变	10	400	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41640	阜宁	陈集岔头南站公变	10	400	213
41641	阜宁	陈集岔头西站公变	10	200	55
41642	阜宁	陈集岔头中站1#公变	10	400	258
41643	阜宁	陈集岔头中站公变	10	400	202
41644	阜宁	陈集大刘北站1#配变	10	400	290
41645	阜宁	陈集大刘北站公变	10	200	73
41646	阜宁	陈集大刘二组	10	400	208
41647	阜宁	陈集大刘二组1#公变	10	400	289
41648	阜宁	陈集大刘七组公变	10	200	93
41649	阜宁	陈集大刘五组1#配变	10	400	263
41650	阜宁	陈集大刘五组变	10	400	262
41651	阜宁	陈集大刘西站公变	10	200	98
41652	阜宁	陈集大刘中站	10	400	189
41653	阜宁	陈集凡乔六组公变	10	200	0
41654	阜宁	陈集凡桥东站公变	10	400	274
41655	阜宁	陈集凡桥五组	10	200	92
41656	阜宁	陈集凡桥五组1#配变	10	400	256
41657	阜宁	陈集凡桥西站1#配变	10	400	236
41658	阜宁	陈集凡桥西站公变	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41659	阜宁	陈集双河北站公变	10	400	212
41660	阜宁	陈集双河东站公变	10	200	87
41661	阜宁	陈集双河南站公变	10	400	28
41662	阜宁	陈集双河七组变压器	10	400	120
41663	阜宁	陈集西季二组1#配变	10	400	275
41664	阜宁	陈集西季二组公变	10	400	230
41665	阜宁	陈集西季康居工程公变	10	400	245
41666	阜宁	陈集西季六组配变	10	200	0
41667	阜宁	陈集西季七组公变	10	200	109
41668	阜宁	陈集西季四组公变	10	200	36
41669	阜宁	陈集西季五组公变	10	400	159
41670	阜宁	陈集西季西站公变	10	200	21
41671	阜宁	陈集西季一组1#配变	10	400	248
41672	阜宁	陈集西季一组公变	10	400	233
41673	阜宁	陈集镇大刘东站	10	400	192
41674	阜宁	陈集边胥北站	10	400	255
41675	阜宁	陈集边胥东站1#公变	10	400	203
41676	阜宁	陈集边胥东站2#公变	10	400	246
41677	阜宁	陈集边胥东站公变	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41678	阜宁	陈集边胥南站1#公变	10	400	257
41679	阜宁	陈集边胥南站2#公变	10	400	198
41680	阜宁	陈集边胥南站公变	10	400	228
41681	阜宁	陈集边胥五组1#配变	10	400	235
41682	阜宁	陈集边胥五组2#配变	10	400	264
41683	阜宁	陈集边胥五组公变	10	200	71
41684	阜宁	陈集边胥西站公变	10	200	41
41685	阜宁	陈集岔头南站2#变	10	400	210
41686	阜宁	陈集大曹东站1#公变	10	400	184
41687	阜宁	陈集大曹东站公变	10	400	251
41688	阜宁	陈集大曹西站1#配变	10	400	149
41689	阜宁	陈集大曹西站配变	10	400	241
41690	阜宁	陈集大陈东站1#	10	400	238
41691	阜宁	陈集大陈东站公变	10	400	201
41692	阜宁	陈集大陈西站1#公变	10	400	198
41693	阜宁	陈集大陈西站公变	10	400	182
41694	阜宁	陈集大陈中站公变	10	400	246
41695	阜宁	陈集戴舍电站公变	10	400	199
41696	阜宁	陈集西营西站1#配变	10	400	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41697	阜宁	陈集姚场东站1#公变	10	315	130
41698	阜宁	陈集姚场东站公变	10	400	225
41699	阜宁	陈集姚场六组配变	10	400	221
41700	阜宁	陈集姚场西站公变	10	400	154
41701	阜宁	陈集姚场中站公变	10	200	33
41702	阜宁	陈集窑南北站1#公变	10	400	174
41703	阜宁	陈集窑南北站公变	10	200	107
41704	阜宁	陈集海口村康居工程公变	10	400	231
41705	阜宁	陈集孟晏北站1#配变	10	400	245
41706	阜宁	陈集孟晏北站公变	10	400	243
41707	阜宁	陈集孟晏东站	10	400	248
41708	阜宁	陈集孟晏东站1#配变	10	400	277
41709	阜宁	陈集孟晏南站1#配变	10	400	255
41710	阜宁	陈集孟晏南站公变	10	200	101
41711	阜宁	陈集孟晏七组公变	10	400	188
41712	阜宁	陈集孟晏西站1#变	10	400	245
41713	阜宁	陈集孟晏西站公变	10	200	108
41714	阜宁	陈集桥头北站1#配变	10	200	12
41715	阜宁	陈集桥头北站公变	10	400	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41716	阜宁	陈集桥头高舍公变	10	400	212
41717	阜宁	陈集桥头南站1#配变	10	400	226
41718	阜宁	陈集桥头南站公变	10	400	252
41719	阜宁	陈集桥头西站公变-JN	10	400	219
41720	阜宁	陈集石狮东站公变	10	400	175
41721	阜宁	陈集石狮南站1#配变	10	400	252
41722	阜宁	陈集石狮南站配变	10	400	240
41723	阜宁	陈集小曹北站公变-JN	10	400	168
41724	阜宁	陈集小陈北站1#公变	10	400	229
41725	阜宁	陈集小陈北站公变	10	200	105
41726	阜宁	陈集小陈东站1#公变	10	400	210
41727	阜宁	陈集小陈东站公变	10	200	89
41728	阜宁	陈集小陈西站公变	10	400	198
41729	阜宁	陈集小陈中站公变	10	200	34
41730	阜宁	陈集阴李东站1#配变	10	400	230
41731	阜宁	陈集阴李东站公变	10	200	92
41732	阜宁	陈集阴李南站1#配变	10	400	194
41733	阜宁	陈集阴李南站2#变	10	400	221
41734	阜宁	陈集阴李南站配变	10	400	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41735	阜宁	陈集阴李西站1#配变	10	400	265
41736	阜宁	陈集阴李西站公变	10	400	158
41737	阜宁	陈集张管东站1#配变	10	400	253
41738	阜宁	陈集张管东站公变	10	400	225
41739	阜宁	陈集张管南站1#配变	10	400	180
41740	阜宁	陈集张管南站2#配变	10	400	44
41741	阜宁	陈集张管南站公变	10	200	86
41742	阜宁	陈集张管西站1#配变	10	400	264
41743	阜宁	陈集张管西站公变-JN	10	400	278
41744	阜宁	陈集张集东站1#配变	10	400	226
41745	阜宁	陈集张集东站公变	10	400	136
41746	阜宁	陈集张集六组公变	10	200	68
41747	阜宁	陈集张集西站公变	10	400	227
41748	阜宁	陈集张集中站1#配变	10	200	86
41749	阜宁	陈集张集中站2#配变	10	400	243
41750	阜宁	陈集张集中站公变	10	200	50
41751	阜宁	陈集镇钟左八组台片	10	200	27
41752	阜宁	陈集钟左北站1#变	10	400	251
41753	阜宁	陈集钟左北站公变-JN	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41754	阜宁	陈集钟左二组配变	10	200	0
41755	阜宁	陈集钟左九组公变	10	400	267
41756	阜宁	陈集钟左南站1#配变	10	400	225
41757	阜宁	陈集钟左南站公变	10	400	246
41758	阜宁	陈集钟左西站1#配变	10	400	255
41759	阜宁	陈集钟左西站公变	10	200	76
41760	阜宁	板湖侔周北站公变	10	200	60
41761	阜宁	板湖侔周村站2#公变	10	400	268
41762	阜宁	板湖侔周村站公变	10	200	95
41763	阜宁	板湖侔周东站2#公变	10	400	218
41764	阜宁	板湖侔周东站公变	10	200	64
41765	阜宁	板湖侔周六组2#公变	10	400	279
41766	阜宁	板湖侔周六组公变	10	200	90
41767	阜宁	板湖侔周五组二号公变	10	200	127
41768	阜宁	板湖侔周五组公变	10	200	63
41769	阜宁	板湖侔周一组公变	10	400	256
41770	阜宁	板湖老王村站2#变	10	200	86
41771	阜宁	板湖老王村站公变	10	200	101
41772	阜宁	板湖老王南站公变	10	400	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41773	阜宁	板湖戚桥安置点1#变	10	400	252
41774	阜宁	板湖戚桥安置点2#变	10	400	217
41775	阜宁	板湖戚桥安置点3#变	10	400	215
41776	阜宁	板湖戚桥安置点4#变	10	400	192
41777	阜宁	板湖戚桥北站公变	10	400	141
41778	阜宁	板湖戚桥老街安置点2#变	10	400	245
41779	阜宁	板湖戚桥老街安置点3#变	10	400	231
41780	阜宁	板湖戚桥老街安置点4#变	10	400	209
41781	阜宁	板湖戚桥老街安置点5#变	10	400	241
41782	阜宁	板湖戚桥老街安置点6#变	10	400	198
41783	阜宁	板湖戚桥西站2#变	10	200	53
41784	阜宁	板湖戚桥西站3#公变	10	400	264
41785	阜宁	板湖戚桥西站公变	10	200	31
41786	阜宁	板湖戚桥小街2#变	10	200	25
41787	阜宁	板湖戚桥小街3#公变	10	400	228
41788	阜宁	板湖戚桥小街公变	10	400	133
41789	阜宁	板湖前进东站2#公变	10	400	221
41790	阜宁	板湖前进东站公变	10	400	235
41791	阜宁	板湖邵湛安置点1#变	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41792	阜宁	板湖邵湛安置点2#变	10	400	193
41793	阜宁	板湖小郑北站2#公变	10	400	232
41794	阜宁	板湖小郑北站公变	10	200	83
41795	阜宁	板湖小郑电站2#变	10	200	118
41796	阜宁	板湖小郑电站公变	10	200	112
41797	阜宁	板湖小郑东站公变	10	400	236
41798	阜宁	板湖小郑殷西2#变公变	10	400	286
41799	阜宁	板湖小郑殷西公变	10	200	16
41800	阜宁	板湖镇安置小区公变	10	400	178
41801	阜宁	板湖郑朱安置点1#公变	10	400	230
41802	阜宁	板湖郑朱安置点2#公变	10	400	256
41803	阜宁	板湖郑朱安置点3#公变	10	400	237
41804	阜宁	板湖北曹北站2#公变	10	400	255
41805	阜宁	板湖北曹北站公变	10	400	240
41806	阜宁	板湖北曹东站2#变	10	200	70
41807	阜宁	板湖北曹东站3#公变	10	400	241
41808	阜宁	板湖北曹东站公变	10	400	241
41809	阜宁	板湖北曹六组公变	10	400	160
41810	阜宁	板湖北曹西站公变	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41811	阜宁	板湖岔徐北站2#	10	400	144
41812	阜宁	板湖岔徐北站公变	10	400	167
41813	阜宁	板湖岔徐南站2号公变	10	400	225
41814	阜宁	板湖岔徐南站公变	10	400	248
41815	阜宁	板湖岔徐四组公变	10	400	200
41816	阜宁	板湖岔徐中站公变	10	400	204
41817	阜宁	板湖高阳电站2#	10	400	210
41818	阜宁	板湖高阳东站2#	10	400	241
41819	阜宁	板湖高阳西站2#公变	10	400	251
41820	阜宁	板湖高阳西站公变	10	400	131
41821	阜宁	板湖高杨电站公变	10	200	76
41822	阜宁	板湖高杨东站公变	10	400	220
41823	阜宁	板湖高杨南站公变	10	400	221
41824	阜宁	板湖金林北站2#公变	10	400	283
41825	阜宁	板湖金林北站公变	10	400	246
41826	阜宁	板湖金林东站2#变	10	400	218
41827	阜宁	板湖金林东站3#公变	10	400	203
41828	阜宁	板湖金林东站公变	10	400	268
41829	阜宁	板湖金林五组公变	10	400	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41830	阜宁	板湖金林中站公变	10	400	238
41831	阜宁	板湖前汪村站2#变	10	200	59
41832	阜宁	板湖前汪村站3#公变	10	400	260
41833	阜宁	板湖前汪村站公变	10	400	221
41834	阜宁	板湖前汪东站公变	10	400	231
41835	阜宁	板湖徐张六组2#变	10	400	269
41836	阜宁	板湖徐张六组公变	10	200	64
41837	阜宁	板湖张费四组2#变	10	200	81
41838	阜宁	板湖张费四组公变	10	200	52
41839	阜宁	板湖镇前汪东站2#公变	10	400	232
41840	阜宁	板湖丰荡北站2#	10	400	203
41841	阜宁	板湖丰荡北站公变	10	400	284
41842	阜宁	板湖丰荡东站2#公变	10	400	211
41843	阜宁	板湖丰荡东站公变	10	400	284
41844	阜宁	板湖丰荡南站2#变	10	400	231
41845	阜宁	板湖丰荡南站公变	10	200	91
41846	阜宁	板湖前进北站2#	10	200	40
41847	阜宁	板湖前进北站公变	10	200	4
41848	阜宁	板湖前进南站2#	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41849	阜宁	板湖前进南站3#公变	10	400	209
41850	阜宁	板湖前进南站公变	10	200	119
41851	阜宁	板湖邵湛东站2#	10	200	53
41852	阜宁	板湖邵湛东站3#变	10	400	208
41853	阜宁	板湖邵湛东站公变	10	200	60
41854	阜宁	板湖邵湛三组公变	10	200	87
41855	阜宁	板湖邵湛五组2#变	10	200	76
41856	阜宁	板湖邵湛五组公变	10	400	232
41857	阜宁	板湖邵湛西站2#	10	200	72
41858	阜宁	板湖邵湛西站公变	10	200	44
41859	阜宁	板湖小夏电站2#	10	200	84
41860	阜宁	板湖小夏电站公变	10	200	93
41861	阜宁	板湖小夏二组单相变	10	200	112
41862	阜宁	板湖小夏南站2#公变	10	400	26
41863	阜宁	板湖小夏南站公变	10	400	254
41864	阜宁	板湖小夏西站2#	10	200	110
41865	阜宁	板湖小夏西站公变	10	200	49
41866	阜宁	板湖小晏电站公变	10	400	178
41867	阜宁	板湖小晏西站2#	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41868	阜宁	板湖小晏西站公变	10	200	58
41869	阜宁	板湖张费村站2#公变	10	400	198
41870	阜宁	板湖张费村站公变	10	200	61
41871	阜宁	板湖张费东站公变	10	400	0
41872	阜宁	板湖张费南站公变	10	200	62
41873	阜宁	板湖北站2#公变	10	400	172
41874	阜宁	板湖北站公变	10	400	154
41875	阜宁	板湖蔡张小区1#变	10	200	87
41876	阜宁	板湖蔡张小区2#变	10	200	76
41877	阜宁	板湖东站公变	10	400	93
41878	阜宁	板湖供电所1#公变	10	400	52
41879	阜宁	板湖供电所4#公变	10	200	98
41880	阜宁	板湖供电所5#公变	10	400	194
41881	阜宁	板湖郭庄村站公变	10	200	48
41882	阜宁	板湖农贸市场公变	10	500	289
41883	阜宁	板湖松林西站公变	10	400	186
41884	阜宁	板湖松林一组3#公变	10	400	265
41885	阜宁	板湖西站公变	10	200	83
41886	阜宁	板湖一二组2#	10	400	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41887	阜宁	板湖一二组公变	10	200	109
41888	阜宁	板湖站北公变	10	200	16
41889	阜宁	板湖站东3#公变	10	400	0
41890	阜宁	板湖站东公变	10	400	46
41891	阜宁	板湖振兴路公变	10	400	10
41892	阜宁	板湖镇东东站公变	10	400	65
41893	阜宁	板湖镇东西站公变	10	400	23
41894	阜宁	板湖镇西南站公变	10	400	127
41895	阜宁	板湖镇西中站公变	10	400	229
41896	阜宁	板湖镇镇东西站2#公变	10	400	269
41897	阜宁	板湖镇政府公变	10	400	0
41898	阜宁	板湖北荡六组2#	10	200	93
41899	阜宁	板湖北荡六组公变	10	200	23
41900	阜宁	板湖北荡中站2#公变	10	400	269
41901	阜宁	板湖北荡中站公变	10	200	114
41902	阜宁	板湖东兴北站公变	10	400	266
41903	阜宁	板湖东兴南站2#公变	10	400	201
41904	阜宁	板湖东兴南站公变	10	200	96
41905	阜宁	板湖供电所7#公变	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41906	阜宁	板湖画士北站2#公变	10	400	237
41907	阜宁	板湖画士北站公变	10	200	38
41908	阜宁	板湖画士村站公变	10	400	189
41909	阜宁	板湖画士站2#公变	10	400	236
41910	阜宁	板湖蓝湖安置楼1#变	10	630	318
41911	阜宁	板湖南郭北站2#公变	10	400	283
41912	阜宁	板湖南郭北站公变	10	400	187
41913	阜宁	板湖南郭村站2#公变	10	400	232
41914	阜宁	板湖南郭村站公变	10	400	261
41915	阜宁	板湖南郭西站2#公变	10	400	242
41916	阜宁	板湖南郭西站公变	10	400	261
41917	阜宁	板湖松林北站公变	10	400	239
41918	阜宁	板湖松林东站2#公变	10	400	94
41919	阜宁	板湖松林东站公变	10	200	19
41920	阜宁	板湖松林小区1#公变	10	400	212
41921	阜宁	板湖松林小区2#公变	10	400	159
41922	阜宁	板湖松林小区3#公变	10	400	224
41923	阜宁	板湖松林一组2#公变	10	400	215
41924	阜宁	板湖松林一组4#公变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41925	阜宁	板湖松林一组公变	10	400	226
41926	阜宁	板湖孙庄村站2#公变	10	400	126
41927	阜宁	板湖孙庄村站公变	10	400	118
41928	阜宁	板湖孙庄二组公变	10	400	193
41929	阜宁	板湖孙庄五组2#公变	10	400	269
41930	阜宁	板湖孙庄五组公变	10	200	59
41931	阜宁	板湖殷庄村站2#公变	10	400	257
41932	阜宁	板湖殷庄村站公变	10	200	45
41933	阜宁	板湖殷庄东2#	10	400	211
41934	阜宁	板湖殷庄东公变	10	400	213
41935	阜宁	板湖殷庄三组单相变	10	50	0
41936	阜宁	板湖殷庄西站2#	10	200	102
41937	阜宁	板湖殷庄西站公变	10	400	219
41938	阜宁	板湖站东2#	10	200	26
41939	阜宁	板湖供电所10#公变	10	400	174
41940	阜宁	板湖供电所6#公变	10	400	92
41941	阜宁	板湖供电所8#公变	10	400	113
41942	阜宁	板湖供电所9#公变	10	400	145
41943	阜宁	板湖南园公变	10	630	388

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41944	阜宁	板湖南站公变	10	100	30
41945	阜宁	板湖商住城1#箱变001	10	500	194
41946	阜宁	板湖商住城2#箱变	10	400	143
41947	阜宁	板湖孙合小区公变	10	200	53
41948	阜宁	板湖孙西北站2#公变	10	400	220
41949	阜宁	板湖孙西北站公变	10	400	172
41950	阜宁	板湖孙西东站公变	10	400	228
41951	阜宁	板湖孙西西站2#变	10	400	242
41952	阜宁	板湖孙西西站公变	10	400	235
41953	阜宁	板湖孙西中站2#公变	10	400	261
41954	阜宁	板湖孙西中站公变	10	400	214
41955	阜宁	板湖孙庄西站公变	10	400	124
41956	阜宁	板湖西崔北站公变	10	400	199
41957	阜宁	板湖西崔东站2#变	10	400	232
41958	阜宁	板湖西崔东站公变	10	400	264
41959	阜宁	板湖西崔三组公变	10	400	267
41960	阜宁	板湖西崔西站2#变	10	400	227
41961	阜宁	板湖西崔西站3#公变	10	400	221
41962	阜宁	板湖西崔西站公变	10	400	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41963	阜宁	板湖西崔小区1#变	10	200	0
41964	阜宁	板湖西崔小区2#变	10	200	74
41965	阜宁	板湖站南公变	10	400	0
41966	阜宁	板湖镇孙庄二组2#公变	10	400	53
41967	阜宁	板湖陈庄北站公变	10	400	284
41968	阜宁	板湖陈庄东站2#变	10	400	84
41969	阜宁	板湖陈庄东站3#公变	10	400	251
41970	阜宁	板湖陈庄东站公变	10	400	256
41971	阜宁	板湖陈庄西站2#公变	10	400	239
41972	阜宁	板湖陈庄西站3#公变	10	400	218
41973	阜宁	板湖陈庄西站公变	10	400	204
41974	阜宁	板湖卦阳村站公变	10	400	159
41975	阜宁	板湖卦阳南站公变	10	400	194
41976	阜宁	板湖良种北站公变	10	200	0
41977	阜宁	板湖良种场北站2#变	10	200	55
41978	阜宁	板湖良种场南站2#公变	10	400	205
41979	阜宁	板湖良种南站公变	10	400	234
41980	阜宁	板湖陆庄村站3#公变	10	400	264
41981	阜宁	板湖陆庄村站公变	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41982	阜宁	板湖陆庄一组公变	10	400	145
41983	阜宁	板湖陆庄中站2#公变	10	400	74
41984	阜宁	板湖陆庄中站公变	10	400	175
41985	阜宁	板湖魏庄北站2#公变	10	400	271
41986	阜宁	板湖魏庄北站公变	10	400	234
41987	阜宁	板湖魏庄村站2#公变	10	400	202
41988	阜宁	板湖魏庄村站公变	10	400	162
41989	阜宁	板湖徐张北站2#	10	400	224
41990	阜宁	板湖徐张北站3#公变	10	400	212
41991	阜宁	板湖徐张北站公变	10	400	265
41992	阜宁	板湖徐张南站公变	10	400	183
41993	阜宁	板湖徐张五组公变	10	400	177
41994	阜宁	板湖徐张一组公变	10	400	240
41995	阜宁	板湖徐庄北站2#变	10	400	213
41996	阜宁	板湖徐庄北站公变	10	400	202
41997	阜宁	板湖徐庄村站公变	10	400	190
41998	阜宁	板湖徐庄东站2#公变	10	400	215
41999	阜宁	板湖徐庄东站公变	10	200	37
42000	阜宁	板湖徐庄西站2#	10	400	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42001	阜宁	板湖徐庄西站公变	10	400	276
42002	阜宁	板湖徐庄一二组公变	10	400	211
42003	阜宁	板湖北荡北站2#变	10	400	203
42004	阜宁	板湖北荡北站3#公变	10	400	253
42005	阜宁	板湖北荡北站公变	10	200	66
42006	阜宁	板湖沟东村站2#变	10	400	263
42007	阜宁	板湖沟东村站公变	10	400	271
42008	阜宁	板湖沟东新站2#公变	10	400	215
42009	阜宁	板湖沟东一二组2#公变	10	400	241
42010	阜宁	板湖沟东一二组公变	10	200	90
42011	阜宁	板湖金王北站公变	10	200	115
42012	阜宁	板湖金王村站2#变	10	200	120
42013	阜宁	板湖金王村站公变	10	200	107
42014	阜宁	板湖金王南站2#公变	10	400	254
42015	阜宁	板湖金王南站公变	10	400	19
42016	阜宁	板湖孔荡安置点1#变	10	400	194
42017	阜宁	板湖孔荡安置点2#变	10	400	183
42018	阜宁	板湖孔荡安置点3#变	10	400	223
42019	阜宁	板湖孔荡安置点4#变	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42020	阜宁	板湖孔荡安置点5#变	10	400	213
42021	阜宁	板湖孔荡北站2#变	10	400	274
42022	阜宁	板湖孔荡北站公变	10	200	68
42023	阜宁	板湖孔荡村2#公变	10	400	207
42024	阜宁	板湖孔荡村西站公变	10	200	48
42025	阜宁	板湖孔荡村站3#公变	10	400	203
42026	阜宁	板湖孔荡村站公变	10	400	228
42027	阜宁	板湖孔荡四组配变	10	400	182
42028	阜宁	板湖孔荡西站2#公变	10	400	0
42029	阜宁	板湖汪黄北站2#公变	10	400	220
42030	阜宁	板湖汪黄北站3#公变	10	400	217
42031	阜宁	板湖汪黄北站变	10	200	25
42032	阜宁	板湖汪黄二组单相变	10	400	279
42033	阜宁	板湖汪黄六组2#公变	10	400	302
42034	阜宁	板湖汪黄六组公变	10	200	103
42035	阜宁	板湖汪黄西站2#公变	10	400	289
42036	阜宁	板湖汪黄西站公变	10	200	96
42037	阜宁	板湖张郭村站2#公变	10	400	245
42038	阜宁	板湖张郭村站公变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42039	阜宁	板湖张郭西站2#变	10	400	182
42040	阜宁	板湖张郭西站公变	10	400	153
42041	阜宁	板湖赵庄东站2#公变	10	400	288
42042	阜宁	板湖赵庄东站3#公变	10	400	237
42043	阜宁	板湖赵庄东站公变	10	200	91
42044	阜宁	板湖赵庄西站公变	10	200	90
42045	阜宁	板湖赵庄一二组2#公变	10	400	232
42046	阜宁	板湖赵庄一二组公变	10	400	246
42047	阜宁	板湖镇沟东新站	10	400	117
42048	阜宁	陈良单墩北站	10	400	224
42049	阜宁	陈良单墩东站	10	200	110
42050	阜宁	陈良单墩东站1#变	10	200	105
42051	阜宁	陈良单墩东站2#变	10	200	99
42052	阜宁	陈良单墩西北站	10	200	124
42053	阜宁	陈良单墩西站2#变	10	200	84
42054	阜宁	陈良单墩西站3#变	10	200	112
42055	阜宁	陈良单墩中站	10	400	163
42056	阜宁	陈良单墩中站2#变	10	400	221
42057	阜宁	陈良单墩中站3#变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42058	阜宁	陈良桂沟北站	10	400	253
42059	阜宁	陈良桂沟北站2#变	10	200	80
42060	阜宁	陈良桂沟六组	10	400	251
42061	阜宁	陈良桂沟六组2号变	10	400	182
42062	阜宁	陈良桂沟五组	10	200	91
42063	阜宁	陈良桂沟五组2#变	10	400	272
42064	阜宁	陈良桂沟西站	10	400	238
42065	阜宁	陈良桂沟西站2#公变	10	400	255
42066	阜宁	陈良桂沟中站	10	400	205
42067	阜宁	陈良桂沟中站2#变	10	200	96
42068	阜宁	陈良镇单墩五六组配变	10	200	124
42069	阜宁	陈良北顺六组	10	200	82
42070	阜宁	陈良北顺六组2#变	10	400	230
42071	阜宁	陈良北顺六组3#变	10	400	247
42072	阜宁	陈良北顺三组	10	400	256
42073	阜宁	陈良北顺三组2#变	10	200	0
42074	阜宁	陈良北顺一组	10	200	50
42075	阜宁	陈良北顺一组2#变	10	400	241
42076	阜宁	陈良后庄北站	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42077	阜宁	陈良后庄北站2#变	10	200	66
42078	阜宁	陈良王滩中站公变	10	200	80
42079	阜宁	陈良余桥东站	10	200	90
42080	阜宁	陈良余桥东站2#公变	10	200	85
42081	阜宁	陈良余桥东站八组公变	10	400	277
42082	阜宁	陈良余桥一组	10	400	102
42083	阜宁	陈良余桥一组2#变	10	400	274
42084	阜宁	陈良滨湖东站	10	200	58
42085	阜宁	陈良滨湖东站2#变	10	200	58
42086	阜宁	陈良滨湖五组	10	200	80
42087	阜宁	陈良滨湖西站2#变	10	200	69
42088	阜宁	陈良滨湖中站	10	200	101
42089	阜宁	陈良滨湖中站2#变	10	200	54
42090	阜宁	陈良成俊安置点2号公变	10	400	235
42091	阜宁	陈良成俊安置点3号公变	10	500	316
42092	阜宁	陈良成俊安置点4号公变	10	500	271
42093	阜宁	陈良成俊安置点5号公变	10	200	109
42094	阜宁	陈良成俊安置点6号公变	10	500	332
42095	阜宁	陈良成俊东站2#变	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42096	阜宁	陈良成俊东站JN	10	400	165
42097	阜宁	陈良成俊七组	10	400	252
42098	阜宁	陈良成俊西北站	10	200	85
42099	阜宁	陈良成俊西北站2#变	10	200	47
42100	阜宁	陈良成俊西南站	10	200	40
42101	阜宁	陈良成俊西南站2号公变	10	400	205
42102	阜宁	陈良成俊中站	10	200	18
42103	阜宁	陈良成俊中站2#变	10	400	211
42104	阜宁	陈良农具厂（三号变）	10	400	72
42105	阜宁	陈良水利站	10	400	205
42106	阜宁	陈良水利站2#变	10	400	90
42107	阜宁	陈良涂桥二组	10	400	0
42108	阜宁	陈良涂桥二组2#变	10	200	124
42109	阜宁	陈良王滩六组	10	400	204
42110	阜宁	陈良五组（六号变）	10	400	172
42111	阜宁	陈良五组2#变	10	400	208
42112	阜宁	陈良镇水利站3#变	10	400	109
42113	阜宁	陈良陈港东站	10	400	259
42114	阜宁	陈良陈港东站2#变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42115	阜宁	陈良陈港东站3#变	10	400	269
42116	阜宁	陈良陈港二组	10	100	43
42117	阜宁	陈良陈港二组2#变	10	200	101
42118	阜宁	陈良陈港三组	10	200	66
42119	阜宁	陈良余桥东站4号公变	10	400	278
42120	阜宁	陈良余桥五组2#变	10	400	268
42121	阜宁	陈良余桥五组变	10	400	171
42122	阜宁	陈良余桥西站	10	250	114
42123	阜宁	陈良余桥西站3#变	10	400	260
42124	阜宁	陈良周庄西站	10	200	73
42125	阜宁	陈良周庄西站2#变	10	200	64
42126	阜宁	陈良周庄中心村	10	400	189
42127	阜宁	陈良安置点2号变	10	400	230
42128	阜宁	陈良陈良居委会安置点变	10	200	32
42129	阜宁	陈良陈良四组2#公变	10	400	96
42130	阜宁	陈良陈良五组3#公变	10	400	211
42131	阜宁	陈良陈良中学3#变	10	400	127
42132	阜宁	陈良东华八组	10	400	172
42133	阜宁	陈良东华八组2#	10	400	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42134	阜宁	陈良东华北站	10	200	60
42135	阜宁	陈良东华北站2#变	10	100	46
42136	阜宁	陈良东华北站3#公变	10	200	85
42137	阜宁	陈良东华南站2#	10	200	70
42138	阜宁	陈良二组9#台片	10	200	69
42139	阜宁	陈良二组变	10	200	99
42140	阜宁	陈良方向街（五号变）	10	400	203
42141	阜宁	陈良方向街2号变	10	630	114
42142	阜宁	陈良景嘉花园1#	10	400	177
42143	阜宁	陈良景嘉花园2#	10	400	181
42144	阜宁	陈良七组8#台片	10	200	92
42145	阜宁	陈良七组变	10	400	220
42146	阜宁	陈良四组（四号变）	10	400	133
42147	阜宁	陈良新陈南街变	10	400	80
42148	阜宁	陈良幸福大道康居工程1#公变	10	400	192
42149	阜宁	陈良幸福大道康居工程2#变	10	400	265
42150	阜宁	陈良幸福大道康居工程3#变	10	400	220
42151	阜宁	陈良旭新北站	10	200	116
42152	阜宁	陈良旭新北站2#公变	10	400	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42153	阜宁	陈良旭新一组	10	200	102
42154	阜宁	陈良镇陈良居委会1#变	10	400	149
42155	阜宁	陈良镇陈良居委会2#变	10	200	0
42156	阜宁	陈良镇陈良居委会3#变	10	200	20
42157	阜宁	陈良镇东华八组3#变	10	400	145
42158	阜宁	陈良镇区二号变	10	400	117
42159	阜宁	陈良中学2#变	10	400	136
42160	阜宁	陈良中学配变	10	400	167
42161	阜宁	陈良大同村站	10	400	222
42162	阜宁	陈良大同六组变	10	200	2
42163	阜宁	陈良大同七八组	10	400	248
42164	阜宁	陈良大同七组1#变	10	200	135
42165	阜宁	陈良大同三组	10	200	57
42166	阜宁	陈良大同四五组	10	200	75
42167	阜宁	陈良大同一组	10	400	270
42168	阜宁	陈良大同一组2号公变	10	400	259
42169	阜宁	陈良李良八组	10	400	282
42170	阜宁	陈良李良东站	10	400	231
42171	阜宁	陈良李良东站2#变	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42172	阜宁	陈良李良东站3#变	10	400	258
42173	阜宁	陈良李良七组	10	400	252
42174	阜宁	陈良李良四九组2号变	10	400	164
42175	阜宁	陈良李良四九组变	10	400	179
42176	阜宁	陈良李良四组变	10	200	22
42177	阜宁	陈良李良五组	10	400	212
42178	阜宁	陈良李良五组2#变	10	200	104
42179	阜宁	陈良李良一六组	10	400	230
42180	阜宁	陈良李良一组公变	10	400	249
42181	阜宁	陈良联盟东站	10	200	61
42182	阜宁	陈良联盟东站2#变	10	200	108
42183	阜宁	陈良联盟南站	10	200	71
42184	阜宁	陈良联盟南站2#变	10	200	95
42185	阜宁	陈良联盟三组	10	200	76
42186	阜宁	陈良联盟三组2#公变	10	200	117
42187	阜宁	陈良联盟一二组	10	200	109
42188	阜宁	陈良联盟一组2#变JN	10	400	245
42189	阜宁	陈良如珍六组	10	400	251
42190	阜宁	陈良如珍六组2#变JN	10	200	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42191	阜宁	陈良如珍三组	10	400	260
42192	阜宁	陈良如珍三组2#变	10	200	97
42193	阜宁	陈良如珍四组	10	200	108
42194	阜宁	陈良如珍四组2#变	10	200	72
42195	阜宁	陈良如珍五组	10	200	110
42196	阜宁	陈良如珍五组2#变	10	200	72
42197	阜宁	陈良如珍一组	10	200	73
42198	阜宁	陈良如珍一组2#公变	10	200	102
42199	阜宁	陈良陶港北站	10	400	255
42200	阜宁	陈良陶港北站2#变	10	400	280
42201	阜宁	陈良陶港三组2#变	10	200	104
42202	阜宁	陈良陶港三组JN	10	200	90
42203	阜宁	陈良陶港一组	10	200	91
42204	阜宁	陈良陶港一组2#变	10	400	266
42205	阜宁	陈良新新东站	10	400	267
42206	阜宁	陈良新新东站2#变	10	200	141
42207	阜宁	陈良新新东站3#	10	200	127
42208	阜宁	陈良新新中站2#变	10	200	24
42209	阜宁	陈良许湾东站	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42210	阜宁	陈良许湾东站2#变	10	200	59
42211	阜宁	陈良许湾东站3#变	10	400	231
42212	阜宁	陈良许湾九组	10	100	23
42213	阜宁	陈良许湾九组2号公变	10	400	204
42214	阜宁	陈良许湾七组	10	200	82
42215	阜宁	陈良许湾七组2#公变	10	400	231
42216	阜宁	陈良许湾三组	10	200	74
42217	阜宁	陈良许湾三组3#公变	10	400	249
42218	阜宁	陈良许湾五组	10	200	98
42219	阜宁	陈良许湾五组2号公变	10	200	82
42220	阜宁	陈良许湾一组	10	400	221
42221	阜宁	陈良玉丰村站	10	200	42
42222	阜宁	陈良玉丰东站2#变	10	200	96
42223	阜宁	陈良玉丰康居工程1#变	10	400	253
42224	阜宁	陈良玉丰六组变	10	200	81
42225	阜宁	陈良玉丰三组	10	400	141
42226	阜宁	陈良玉丰五组	10	200	129
42227	阜宁	陈良玉丰一二组	10	200	54
42228	阜宁	陈良玉丰一组变	10	200	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42229	阜宁	陈良镇玉丰六组1#配变	10	200	107
42230	阜宁	陈良后湾村站	10	400	169
42231	阜宁	陈良后湾村站2#公变	10	400	206
42232	阜宁	陈良后湾六组	10	400	205
42233	阜宁	陈良后湾六组2#变	10	200	51
42234	阜宁	陈良后湾六组3#公变	10	400	274
42235	阜宁	陈良后湾四组	10	400	189
42236	阜宁	陈良后庄单相变	10	200	109
42237	阜宁	陈良后庄二组	10	200	42
42238	阜宁	陈良后庄一组JN	10	200	92
42239	阜宁	陈良后庄中站	10	400	303
42240	阜宁	陈良后庄中站2#变	10	200	74
42241	阜宁	陈良后庄中站3#变	10	200	100
42242	阜宁	陈良后庄中站4号公变	10	400	125
42243	阜宁	陈良马北东站JN	10	400	244
42244	阜宁	陈良马北四组	10	200	51
42245	阜宁	陈良马北四组2#变	10	200	98
42246	阜宁	陈良马北四组3#公变	10	315	183
42247	阜宁	陈良马北西站	10	400	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42248	阜宁	陈良马北西站2#变	10	200	91
42249	阜宁	陈良马北西站3#变	10	315	199
42250	阜宁	陈良马北中站1#变	10	200	86
42251	阜宁	陈良马北中站2#变	10	400	232
42252	阜宁	陈良马北中站3#公变	10	400	283
42253	阜宁	陈良南周西站	10	200	34
42254	阜宁	陈良南周西站2#公变	10	315	181
42255	阜宁	陈良南周中站	10	400	217
42256	阜宁	陈良南周中站2#公变	10	400	244
42257	阜宁	陈良前湾六组	10	200	99
42258	阜宁	陈良前湾六组2#	10	200	126
42259	阜宁	陈良前湾六组4#变	10	200	85
42260	阜宁	陈良前湾四组	10	200	42
42261	阜宁	陈良前湾四组2#变	10	200	69
42262	阜宁	陈良前湾四组3号变	10	400	233
42263	阜宁	陈良前湾四组4#变	10	400	227
42264	阜宁	陈良孙墩东站	10	200	33
42265	阜宁	陈良孙墩东站2#变	10	200	86
42266	阜宁	陈良孙墩加工厂	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42267	阜宁	陈良孙墩七组	10	200	68
42268	阜宁	陈良孙墩七组2#变	10	200	96
42269	阜宁	陈良孙墩七组4#变	10	400	285
42270	阜宁	陈良孙墩中站2#变	10	400	223
42271	阜宁	陈良孙墩中站3#变	10	200	124
42272	阜宁	陈良镇周庄东站3号变	10	400	16
42273	阜宁	陈良周庄东站	10	200	51
42274	阜宁	陈良周庄东站2#变	10	200	31
42275	阜宁	陈良周庄二组配变	10	400	194
42276	阜宁	陈良周庄南站	10	400	230
42277	阜宁	陈良周庄南站2#	10	200	80
42278	阜宁	陈良周庄南站3#公变	10	200	104
42279	阜宁	陈良城中花园	10	250	56
42280	阜宁	陈良丹沟六组	10	400	215
42281	阜宁	陈良丹沟六组2#变	10	200	112
42282	阜宁	陈良丹沟三组1	10	400	249
42283	阜宁	陈良丹沟四组	10	400	292
42284	阜宁	陈良丹沟四组2#	10	200	61
42285	阜宁	陈良丹沟四组3#公变	10	400	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42286	阜宁	陈良丹沟一组	10	200	84
42287	阜宁	陈良丹沟一组2#公变	10	400	234
42288	阜宁	陈良丹沟一组3#公变	10	200	113
42289	阜宁	陈良丹沟中学公变	10	400	231
42290	阜宁	陈良东陈街配变	10	400	181
42291	阜宁	陈良东华六组	10	200	105
42292	阜宁	陈良东华六组2#变	10	400	262
42293	阜宁	陈良东华六组3#变	10	400	283
42294	阜宁	陈良东华七组	10	400	240
42295	阜宁	陈良福馨花园	10	400	169
42296	阜宁	陈良粮管所2#变	10	400	192
42297	阜宁	陈良粮管所配变	10	400	216
42298	阜宁	陈良六组单相变	10	400	214
42299	阜宁	陈良农具社5#变	10	200	88
42300	阜宁	陈良苏港三组	10	200	86
42301	阜宁	陈良苏港三组2#变	10	400	256
42302	阜宁	陈良苏港西站2#变	10	200	102
42303	阜宁	陈良苏港西站3#变	10	200	93
42304	阜宁	陈良苏港一组	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42305	阜宁	陈良苏港中站	10	200	110
42306	阜宁	陈良涂桥五六组2#变	10	400	154
42307	阜宁	陈良新新西站	10	200	0
42308	阜宁	陈良新新西站2#变	10	400	47
42309	阜宁	陈良新新西站3#变	10	200	116
42310	阜宁	陈良新新中站	10	400	286
42311	阜宁	陈良新新中站3#变	10	400	253
42312	阜宁	陈良沿河五六组	10	200	85
42313	阜宁	陈良沿河西站2#变	10	200	39
42314	阜宁	陈良玉民西站	10	200	19
42315	阜宁	陈良玉民中站	10	200	99
42316	阜宁	陈良镇区1#变	10	315	23
42317	阜宁	陈良镇区七号变	10	400	186
42318	阜宁	陈良朱庄东站	10	400	260
42319	阜宁	陈良朱庄东站2#公变	10	200	9
42320	阜宁	陈良朱庄六组	10	400	228
42321	阜宁	陈良朱庄六组2#公变	10	400	260
42322	阜宁	陈良朱庄四组	10	400	242
42323	阜宁	陈良朱庄四组2#公变	10	400	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42324	阜宁	陈良朱庄西站JN	10	200	90
42325	阜宁	陈良朱庄中站	10	400	231
42326	阜宁	陈良陈港南站	10	400	204
42327	阜宁	陈良陈港三组2#变	10	200	104
42328	阜宁	陈良东华南站3#公变	10	200	0
42329	阜宁	陈良三烈二组	10	200	81
42330	阜宁	陈良三烈二组2#公变	10	200	68
42331	阜宁	陈良三烈七组	10	200	111
42332	阜宁	陈良三烈七组2#变	10	200	68
42333	阜宁	陈良三烈七组3号变	10	200	123
42334	阜宁	陈良三烈三八组	10	200	78
42335	阜宁	陈良三烈三八组2#	10	200	85
42336	阜宁	陈良三烈五组	10	200	88
42337	阜宁	陈良三烈五组2#公变	10	200	118
42338	阜宁	陈良三烈中站	10	200	17
42339	阜宁	陈良三烈中站2#变	10	400	273
42340	阜宁	陈良三烈中站3#	10	400	261
42341	阜宁	陈良三烈中站4#公变	10	200	32
42342	阜宁	陈良苏港东站	10	400	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42343	阜宁	陈良苏港东站单相变（新）	10	200	89
42344	阜宁	陈良苏港四组	10	400	203
42345	阜宁	陈良苏港四组2#变	10	200	129
42346	阜宁	陈良孙墩西站2#变	10	200	67
42347	阜宁	陈良新新四组	10	200	5
42348	阜宁	陈良沿河村站	10	200	36
42349	阜宁	陈良沿河村站2#公变	10	400	287
42350	阜宁	陈良沿河东站2#变	10	200	110
42351	阜宁	陈良沿河七八组2#变	10	400	207
42352	阜宁	陈良沿河三四组	10	400	239
42353	阜宁	陈良沿河三四组2号变	10	200	99
42354	阜宁	陈良沿河三四组3号公变	10	400	242
42355	阜宁	陈良沿河一二组	10	200	68
42356	阜宁	陈良余桥西站2#变	10	200	57
42357	阜宁	陈良余桥西站4#公变	10	400	214
42358	阜宁	陈良玉民东站	10	200	60
42359	阜宁	陈良玉民东站2#公变	10	400	0
42360	阜宁	陈良玉民中站2#	10	400	219
42361	阜宁	陈良玉民中站3#变	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42362	阜宁	陈良玉民中站4#变	10	400	109
42363	阜宁	陈良镇三烈中站5#变	10	200	109
42364	阜宁	陈良丹南6组2#变	10	400	273
42365	阜宁	陈良丹南东站	10	200	79
42366	阜宁	陈良丹南二组	10	200	94
42367	阜宁	陈良丹南二组2#变	10	200	34
42368	阜宁	陈良丹南六组	10	200	69
42369	阜宁	陈良丹南七组	10	200	107
42370	阜宁	陈良丹南七组2#变	10	200	91
42371	阜宁	陈良丹南十组	10	400	261
42372	阜宁	陈良丹南十组2#变	10	400	232
42373	阜宁	陈良丹南四组	10	200	72
42374	阜宁	陈良丹平安置点10号公变	10	400	251
42375	阜宁	陈良丹平安置点11号公变	10	400	245
42376	阜宁	陈良丹平安置点12号公变	10	400	181
42377	阜宁	陈良丹平安置点3号公变	10	400	177
42378	阜宁	陈良丹平安置点4号公变	10	400	223
42379	阜宁	陈良丹平安置点5号公变	10	200	49
42380	阜宁	陈良丹平安置点6号公变	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42381	阜宁	陈良丹平安置点7号公变	10	400	209
42382	阜宁	陈良丹平安置点8号公变	10	400	251
42383	阜宁	陈良丹平安置点9号公变	10	400	253
42384	阜宁	陈良丹平村安置点2#变	10	400	213
42385	阜宁	陈良东南站	10	200	105
42386	阜宁	陈良陶港二组	10	200	82
42387	阜宁	陈良陶港四组	10	200	51
42388	阜宁	陈良涂桥三四组	10	400	280
42389	阜宁	陈良涂桥三四组2#	10	200	104
42390	阜宁	陈良涂桥三四组3#	10	400	139
42391	阜宁	陈良涂桥五六组	10	200	0
42392	阜宁	陈良涂桥一组	10	400	123
42393	阜宁	陈良涂桥一组2#公变	10	400	253
42394	阜宁	陈良王滩八组	10	200	0
42395	阜宁	陈良王滩二组	10	400	172
42396	阜宁	陈良王滩五组	10	400	220
42397	阜宁	陈良王滩西站2#变	10	200	3
42398	阜宁	陈良王滩中站2#变	10	200	112
42399	阜宁	陈良新涂安置点10号公变	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42400	阜宁	陈良新涂安置点11号公变	10	400	222
42401	阜宁	陈良新涂安置点12号公变	10	400	201
42402	阜宁	陈良新涂安置点1号公变	10	400	174
42403	阜宁	陈良新涂安置点2号公变	10	400	190
42404	阜宁	陈良新涂安置点3号公变	10	400	223
42405	阜宁	陈良新涂安置点4号公变	10	400	218
42406	阜宁	陈良新涂安置点5号公变	10	400	226
42407	阜宁	陈良新涂安置点6号公变	10	400	193
42408	阜宁	陈良新涂安置点7号公变	10	400	187
42409	阜宁	陈良新涂安置点8号公变	10	400	226
42410	阜宁	陈良新涂安置点9号公变	10	400	205
42411	阜宁	陈良旭新南站	10	400	216
42412	阜宁	陈良旭新五组	10	400	160
42413	阜宁	陈良旭新五组2号公变	10	400	237
42414	阜宁	陈良旭新中站	10	200	31
42415	阜宁	陈良旭新中站2#变	10	200	61
42416	阜宁	硕集单荡六组2#变	10	400	246
42417	阜宁	硕集单荡六组3#变	10	200	104
42418	阜宁	硕集单荡六组公变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42419	阜宁	硕集单荡西站	10	200	33
42420	阜宁	硕集方北北站2#变	10	400	281
42421	阜宁	硕集方北北站公变	10	200	109
42422	阜宁	硕集方北东站公变	10	200	44
42423	阜宁	硕集方北南站2#变	10	315	110
42424	阜宁	硕集方北南站公变	10	400	229
42425	阜宁	硕集何桥村北站公变	10	200	123
42426	阜宁	硕集何桥花园1#变	10	200	31
42427	阜宁	硕集何桥花园2#变	10	200	0
42428	阜宁	硕集何桥花园3#变	10	400	112
42429	阜宁	硕集何桥花园4#变	10	200	36
42430	阜宁	硕集何桥花园5#变	10	200	38
42431	阜宁	硕集何桥六组2#公变	10	315	213
42432	阜宁	硕集何桥六组公变	10	100	57
42433	阜宁	硕集何桥七九组公变	10	200	94
42434	阜宁	硕集何桥四八组公变	10	200	74
42435	阜宁	硕集何桥五组1#变	10	200	58
42436	阜宁	硕集何桥五组3#变	10	400	114
42437	阜宁	硕集何桥五组公变	10	400	294

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42438	阜宁	硕集何桥西站公变	10	400	249
42439	阜宁	硕集何桥一组公变	10	400	281
42440	阜宁	硕集南舍八九组2#变	10	400	263
42441	阜宁	硕集南舍八九组公变	10	400	210
42442	阜宁	硕集苏荡新居1#变	10	400	209
42443	阜宁	硕集苏荡新居2#变	10	400	218
42444	阜宁	硕集张墩北站2#变	10	400	265
42445	阜宁	硕集张墩电站1#公变	10	400	297
42446	阜宁	硕集张墩电站2#变	10	400	227
42447	阜宁	硕集张墩电站公变	10	400	249
42448	阜宁	硕集张墩花园1#变	10	400	209
42449	阜宁	硕集张墩花园2#变	10	400	240
42450	阜宁	硕集张墩花园3#变	10	200	57
42451	阜宁	硕集张墩四组2#变	10	400	241
42452	阜宁	硕集张墩四组公变	10	200	112
42453	阜宁	硕集周桥北站	10	200	96
42454	阜宁	硕集周桥北站2#公变	10	400	250
42455	阜宁	硕集周桥东站2#变	10	200	75
42456	阜宁	硕集周桥东站公变	10	500	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42457	阜宁	硕集周桥花园1#变	10	400	222
42458	阜宁	硕集周桥花园2#变	10	400	161
42459	阜宁	硕集周桥花园3#变	10	400	264
42460	阜宁	硕集周桥花园4#变	10	400	265
42461	阜宁	硕集周桥花园5#变	10	400	258
42462	阜宁	硕集周桥西站公变	10	200	129
42463	阜宁	硕集周桥一组公变	10	200	60
42464	阜宁	周桥南站	10	200	113
42465	阜宁	硕集潮南二组2#变	10	400	71
42466	阜宁	硕集东崔安置点配变	10	400	227
42467	阜宁	硕集东崔电站2#变	10	400	260
42468	阜宁	硕集东崔电站公变	10	200	102
42469	阜宁	硕集东崔六组2#变	10	400	137
42470	阜宁	硕集东崔六组公变	10	200	62
42471	阜宁	硕集东崔七组2#公变	10	200	115
42472	阜宁	硕集东崔七组公变	10	200	106
42473	阜宁	硕集东崔西站2号公变	10	400	254
42474	阜宁	硕集东崔西站公变	10	400	268
42475	阜宁	硕集供电所2#变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42476	阜宁	硕集后河五组2#变	10	315	219
42477	阜宁	硕集后河五组公变	10	200	108
42478	阜宁	硕集后河一组公变	10	400	189
42479	阜宁	硕集南舍一组2#公变	10	400	257
42480	阜宁	硕集乔张四、五组公变	10	400	240
42481	阜宁	硕集桥张西站	10	200	98
42482	阜宁	硕集幸福花园变	10	400	175
42483	阜宁	东沟镇官二北站	10	200	96
42484	阜宁	东沟镇官二村1#变	10	400	261
42485	阜宁	东沟镇官二村五组	10	400	195
42486	阜宁	东沟镇官二中站	10	200	67
42487	阜宁	东沟镇官钱电站	10	200	104
42488	阜宁	东沟镇官钱电站1#变	10	200	98
42489	阜宁	东沟镇官一北站	10	200	98
42490	阜宁	东沟镇官一村东站	10	200	83
42491	阜宁	东沟镇官一电站	10	200	99
42492	阜宁	东沟镇官一南站	10	200	98
42493	阜宁	东沟镇官庄村安置点	10	400	204
42494	阜宁	东沟镇严曹北站	10	400	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42495	阜宁	东沟镇严曹西站公变	10	400	247
42496	阜宁	硕集居委会康居工程变	10	400	227
42497	阜宁	硕集南徐北站公变	10	200	0
42498	阜宁	硕集南徐丁荡公变	10	200	117
42499	阜宁	硕集南徐东站	10	400	180
42500	阜宁	硕集南徐二组变	10	400	259
42501	阜宁	硕集南徐六组	10	400	137
42502	阜宁	硕集南徐南站	10	400	224
42503	阜宁	硕集南徐西站	10	200	65
42504	阜宁	硕集南徐中站2#变	10	400	259
42505	阜宁	硕集南徐中站公变	10	400	208
42506	阜宁	硕集桥张东站	10	200	106
42507	阜宁	硕集桥张二六组公变	10	200	94
42508	阜宁	硕集桥张一十组公变	10	200	81
42509	阜宁	硕集三四组公变	10	200	118
42510	阜宁	硕集三四组配变新增	10	400	193
42511	阜宁	硕集灶陈六组3#变	10	400	223
42512	阜宁	硕集灶陈六组4#变	10	400	232
42513	阜宁	硕集灶陈西站公变	10	400	172

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42514	阜宁	硕集张单新村1#变	10	400	44
42515	阜宁	硕集张单新村2#变	10	200	61
42516	阜宁	硕集张单新村3#变	10	200	52
42517	阜宁	硕集东崔村一组公变	10	200	89
42518	阜宁	硕集后河电站2#变	10	400	216
42519	阜宁	硕集后河电站公变	10	200	137
42520	阜宁	硕集计桥村电站公变	10	400	250
42521	阜宁	硕集计桥村九组	10	400	255
42522	阜宁	硕集计桥二组公变	10	200	115
42523	阜宁	硕集计桥三、四组公变	10	200	141
42524	阜宁	硕集计桥三四组2#公变	10	315	219
42525	阜宁	硕集计桥五六组2#公变	10	200	50
42526	阜宁	硕集计桥五六组公变	10	400	267
42527	阜宁	硕集计桥一组公变	10	200	131
42528	阜宁	硕集南蔡村一二组公变	10	200	100
42529	阜宁	硕集南蔡七组2#变	10	200	103
42530	阜宁	硕集南蔡三六组2#变	10	400	296
42531	阜宁	硕集南蔡三六组公变	10	400	252
42532	阜宁	硕集南蔡四五七组公变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42533	阜宁	硕集南蔡一组2#变	10	200	83
42534	阜宁	硕集小冯电站公变	10	200	121
42535	阜宁	硕集小冯六组2#变	10	400	264
42536	阜宁	硕集小冯六组公变	10	400	242
42537	阜宁	硕集小冯四组2#公变	10	400	255
42538	阜宁	硕集小冯四组公变	10	400	220
42539	阜宁	硕集小冯中站	10	200	101
42540	阜宁	硕集范王北站	10	400	261
42541	阜宁	硕集范王村一组公变	10	400	242
42542	阜宁	硕集范王二庄	10	200	33
42543	阜宁	硕集范王梁舍	10	200	46
42544	阜宁	硕集范王六组2#变	10	200	81
42545	阜宁	硕集范王六组公变	10	200	60
42546	阜宁	硕集范王五组公变	10	200	70
42547	阜宁	硕集范王西站2#变	10	400	78
42548	阜宁	硕集范王西站3#变	10	400	193
42549	阜宁	硕集范王周西2#变	10	400	211
42550	阜宁	硕集范王周西公变	10	200	74
42551	阜宁	硕集陆楼九组	10	400	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42552	阜宁	硕集陆楼六组公变	10	200	66
42553	阜宁	硕集陆楼七组2#变	10	200	97
42554	阜宁	硕集陆楼七组公变	10	400	248
42555	阜宁	硕集陆楼四五组2#变	10	200	75
42556	阜宁	硕集陆楼四五组公变	10	200	73
42557	阜宁	硕集陆楼五组公变	10	200	29
42558	阜宁	硕集陆楼西站公变	10	200	60
42559	阜宁	硕集陆楼西站配变新增	10	200	96
42560	阜宁	硕集陆楼一组2#变	10	400	195
42561	阜宁	硕集陆楼一组公变	10	400	72
42562	阜宁	硕集五星村七组公变	10	400	256
42563	阜宁	硕集五星七九组2#变	10	200	85
42564	阜宁	硕集五星七九组3#变	10	400	199
42565	阜宁	硕集五星四组2#变	10	400	244
42566	阜宁	硕集五星四组公变	10	400	220
42567	阜宁	硕集五星五八组2#变	10	400	235
42568	阜宁	硕集五星五八组公变	10	200	21
42569	阜宁	硕集灶陈六组2#变	10	400	265
42570	阜宁	硕集灶陈六组公变	10	400	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42571	阜宁	硕集灶陈四组2#变	10	400	266
42572	阜宁	硕集灶陈四组公变	10	200	89
42573	阜宁	硕集镇陆楼八组公变	10	200	88
42574	阜宁	硕集北2#变	10	400	114
42575	阜宁	硕集北3#变	10	400	18
42576	阜宁	硕集北4#变	10	400	193
42577	阜宁	硕集北公变	10	400	91
42578	阜宁	硕集潮南二组公变	10	200	45
42579	阜宁	硕集潮南三组2#变	10	400	235
42580	阜宁	硕集潮南三组公变	10	400	236
42581	阜宁	硕集潮南一组公变	10	400	224
42582	阜宁	硕集电站2#变	10	400	242
42583	阜宁	硕集电站配变更换	10	400	167
42584	阜宁	硕集后河中站公变	10	200	88
42585	阜宁	硕集九组2#变	10	400	222
42586	阜宁	硕集九组公变	10	400	192
42587	阜宁	硕集粮库变	10	400	195
42588	阜宁	硕集毛舍配变公变	10	200	99
42589	阜宁	硕集南公变	10	400	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42590	阜宁	硕集南谢电站2#变	10	200	123
42591	阜宁	硕集南谢电站3#变	10	400	202
42592	阜宁	硕集南谢电站公变	10	200	69
42593	阜宁	硕集南谢东站2#变	10	400	239
42594	阜宁	硕集南谢东站公变	10	200	91
42595	阜宁	硕集南谢马舍2#变	10	200	123
42596	阜宁	硕集南谢马舍公变	10	200	105
42597	阜宁	硕集南谢七八组2#变	10	200	64
42598	阜宁	硕集南谢七八组公变	10	100	8
42599	阜宁	硕集南谢七组2#变	10	200	127
42600	阜宁	硕集南谢七组公变	10	200	88
42601	阜宁	硕集南谢三组公变	10	400	118
42602	阜宁	硕集南谢四组变	10	200	47
42603	阜宁	硕集南站2#变	10	400	213
42604	阜宁	硕集南站公变	10	400	87
42605	阜宁	硕集南站配变新增	10	400	188
42606	阜宁	硕集桥张中站	10	200	97
42607	阜宁	硕集十一组公变	10	400	93
42608	阜宁	硕集条东电站	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42609	阜宁	硕集条西电站	10	200	22
42610	阜宁	硕集条西电站2#变	10	400	222
42611	阜宁	硕集王桥电站公变	10	400	144
42612	阜宁	硕集王桥三组2#变	10	400	195
42613	阜宁	硕集王桥三组3#变	10	200	97
42614	阜宁	硕集王桥三组公变	10	200	128
42615	阜宁	硕集王桥西站公变	10	200	99
42616	阜宁	硕集王舍配变公变	10	200	113
42617	阜宁	硕集五星二组2#变	10	400	240
42618	阜宁	硕集五星二组3#变	10	400	228
42619	阜宁	硕集五星二组公变	10	400	88
42620	阜宁	硕集五星十组公变	10	400	38
42621	阜宁	硕集西南站2#变	10	400	168
42622	阜宁	硕集西南站区公变	10	400	163
42623	阜宁	硕集一二三组2#变	10	400	219
42624	阜宁	硕集一二三组公变	10	200	82
42625	阜宁	硕集一组单相变	10	200	130
42626	阜宁	硕集镇北家园1#变	10	200	66
42627	阜宁	硕集镇北家园2#变	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42628	阜宁	硕集镇政府2#变	10	400	194
42629	阜宁	硕集镇政府公变	10	400	166
42630	阜宁	硕集中站	10	200	0
42631	阜宁	硕集单荡电站公变	10	200	61
42632	阜宁	硕集单荡二组公变	10	200	46
42633	阜宁	硕集单荡四组2#变	10	200	43
42634	阜宁	硕集单荡四组公变	10	200	107
42635	阜宁	硕集单荡五组2#公变	10	200	92
42636	阜宁	硕集单荡五组公变	10	200	105
42637	阜宁	硕集单荡一组公变	10	200	132
42638	阜宁	硕集供电所公变	10	400	185
42639	阜宁	硕集马朵八组公变	10	200	71
42640	阜宁	硕集马朵村六组公变	10	200	101
42641	阜宁	硕集马朵村一组公变	10	200	96
42642	阜宁	硕集马朵韩庄公变	10	200	61
42643	阜宁	硕集马朵三四组2#变	10	200	97
42644	阜宁	硕集马朵三四组公变	10	400	220
42645	阜宁	硕集马朵西站1	10	200	85
42646	阜宁	硕集马朵一组2#公变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42647	阜宁	硕集马朵一组3#变	10	200	86
42648	阜宁	硕集马朵中站公变	10	200	49
42649	阜宁	硕集马朵周庄公变	10	200	77
42650	阜宁	硕集南舍八九组3#变	10	400	147
42651	阜宁	硕集南舍北站2#变	10	400	279
42652	阜宁	硕集南舍北站公变	10	400	283
42653	阜宁	硕集南舍南站公变	10	400	200
42654	阜宁	硕集南舍四组公变	10	200	36
42655	阜宁	硕集南舍小街2#变配变更换	10	400	2
42656	阜宁	硕集南舍小街3#变	10	400	223
42657	阜宁	硕集南舍小街4#变	10	400	197
42658	阜宁	硕集南舍小街公变	10	400	203
42659	阜宁	硕集南舍一组公变	10	400	145
42660	阜宁	硕集南谢小王庄公变	10	400	149
42661	阜宁	硕集桥张二六组2#变	10	400	256
42662	阜宁	硕集桥张三七组公变	10	200	80
42663	阜宁	硕集计桥家园1#变	10	400	238
42664	阜宁	硕集计桥家园2#变	10	200	118
42665	阜宁	硕集计桥新村1#变配变变压器配电变压器	10	630	376

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42666	阜宁	硕集计桥新村2#变配变变压器配电变压器	10	630	299
42667	阜宁	硕集计桥新村3#变配变变压器配电变压器	10	630	391
42668	阜宁	硕集计桥新村4#变配变变压器配电变压器	10	630	451
42669	阜宁	硕集计桥新村5#变配变变压器配电变压器	10	630	426
42670	阜宁	硕集计桥新村6#变配变变压器配电变压器	10	630	368
42671	阜宁	硕集计桥新村7#变配变变压器配电变压器	10	630	389
42672	阜宁	硕集双桥花园1#变配变变压器配电变压器	10	630	390
42673	阜宁	硕集双桥花园2#变配变变压器配电变压器	10	630	316
42674	阜宁	硕集双桥花园3#变配变变压器配电变压器	10	630	223
42675	阜宁	硕集双桥花园4#变配变变压器配电变压器	10	630	311
42676	阜宁	东沟海港北站	10	200	100
42677	阜宁	东沟海港北站1#变	10	400	238
42678	阜宁	东沟海港南站	10	200	74
42679	阜宁	东沟南堆北站	10	200	106
42680	阜宁	东沟南堆南站1#变	10	400	241
42681	阜宁	东沟镇东南村2#变	10	400	177
42682	阜宁	东沟镇海港三组	10	400	217
42683	阜宁	东沟镇海港三组1#变	10	200	83
42684	阜宁	东沟镇海港四组公变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42685	阜宁	东沟镇海港中站	10	400	261
42686	阜宁	东沟镇南堆二组公变	10	400	140
42687	阜宁	东沟镇南堆南站	10	200	81
42688	阜宁	东沟镇南堆七组公变	10	400	225
42689	阜宁	东沟陈元北站	10	200	0
42690	阜宁	东沟陈元南站	10	200	45
42691	阜宁	东沟陈元南站1#变	10	200	59
42692	阜宁	东沟老庄南站	10	200	46
42693	阜宁	东沟老庄中站	10	200	106
42694	阜宁	东沟老庄中站2#公变	10	400	244
42695	阜宁	东沟镇常魏南站1#变	10	200	144
42696	阜宁	东沟镇陈元北站1#变	10	200	124
42697	阜宁	东沟镇陈元六组	10	200	80
42698	阜宁	东沟镇陈元六组1#变	10	200	84
42699	阜宁	东沟镇陈元一组	10	200	104
42700	阜宁	东沟镇陈元一组1#变	10	200	104
42701	阜宁	东沟镇陈元中站	10	400	250
42702	阜宁	东沟镇陈元中站1#变	10	200	104
42703	阜宁	东沟镇陈元中站2#变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42704	阜宁	东沟镇老庄村1#变	10	400	152
42705	阜宁	东沟镇老庄村2#变	10	200	103
42706	阜宁	东沟镇老庄南站1#变	10	200	74
42707	阜宁	东沟镇老庄南站2#变	10	200	22
42708	阜宁	东沟镇老庄中站1#变	10	400	245
42709	阜宁	东沟北堆西站	10	400	92
42710	阜宁	东沟东润商业楼配电房1#变	10	630	415
42711	阜宁	东沟东润商业楼配电房2#变	10	630	203
42712	阜宁	东沟东益花苑2#配电室3#变	10	630	314
42713	阜宁	东沟东益花苑2#配电室4#变	10	630	345
42714	阜宁	东沟东益花苑3#配电室1#变	10	800	548
42715	阜宁	东沟东益花苑3#配电室2#变	10	800	520
42716	阜宁	东沟东益花苑开关站兼1#配电室1#变	10	630	308
42717	阜宁	东沟东益花苑开关站兼1#配电室2#变	10	630	323
42718	阜宁	东沟阜益路4#公变	10	500	99
42719	阜宁	东沟海陵三组2#公变	10	400	226
42720	阜宁	东沟翰林名府配电房1#配电变压器	10	630	329
42721	阜宁	东沟翰林名府配电房2#配电变压器	10	630	367
42722	阜宁	东沟华府景城1#开关站1#变	10	800	402

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42723	阜宁	东沟华府景城1#开关站2#变	10	800	482
42724	阜宁	东沟西城路2#变	10	630	220
42725	阜宁	东沟沿河安置点4#变	10	400	195
42726	阜宁	东沟阳光小区公变	10	400	240
42727	阜宁	东沟育才花苑配电室1#变	10	630	421
42728	阜宁	东沟育才花苑配电室2#变	10	630	380
42729	阜宁	东沟站北三变	10	500	53
42730	阜宁	东沟站西三变	10	630	322
42731	阜宁	东沟站西三变1#箱变配电变压器	10	630	353
42732	阜宁	东沟站西五变1#箱变	10	500	275
42733	阜宁	东沟镇北堆村中站	10	400	228
42734	阜宁	东沟镇北堆东站	10	200	9
42735	阜宁	东沟镇北堆中站1#变	10	200	82
42736	阜宁	东沟镇常魏一组单相变	10	400	197
42737	阜宁	东沟镇城中花园1#变	10	630	269
42738	阜宁	东沟镇城中花园2#变	10	630	224
42739	阜宁	东沟镇阜益路1#变	10	400	231
42740	阜宁	东沟镇顾元四组	10	200	70
42741	阜宁	东沟镇海北家园1#变	10	630	340

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42742	阜宁	东沟镇海北家园2#变	10	500	273
42743	阜宁	东沟镇海北家园3变	10	500	233
42744	阜宁	东沟镇海陵二组	10	400	33
42745	阜宁	东沟镇海陵三组	10	400	224
42746	阜宁	东沟镇海陵三组1#变	10	400	24
42747	阜宁	东沟镇海陵一组	10	400	104
42748	阜宁	东沟镇海陵一组1#变	10	400	202
42749	阜宁	东沟镇健康路1#变	10	400	93
42750	阜宁	东沟镇健康路2#变	10	400	114
42751	阜宁	东沟镇健康路3#变	10	400	156
42752	阜宁	东沟镇温馨嘉园小区1#变	10	400	212
42753	阜宁	东沟镇西城路6#箱变配电变压器	10	630	141
42754	阜宁	东沟镇西城路7#箱变配电变压器	10	630	390
42755	阜宁	东沟镇新东居委会1#公变	10	630	265
42756	阜宁	东沟镇沿河安置点3#变	10	200	0
42757	阜宁	东沟镇沿河村2#变	10	400	0
42758	阜宁	东沟镇沿河村安置点1	10	400	215
42759	阜宁	东沟镇沿河村安置点2	10	400	219
42760	阜宁	东沟镇站西五变	10	630	437

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42761	阜宁	东沟镇振兴路1#公变	10	630	278
42762	阜宁	东沟镇振兴路3#公变	10	630	421
42763	阜宁	硕集何桥七九组2#变	10	400	3
42764	阜宁	公兴北盛置点1#变	10	400	164
42765	阜宁	公兴北盛置点2#变	10	400	196
42766	阜宁	公兴甲沟北站2#公变	10	400	164
42767	阜宁	公兴甲沟村北站公变	10	400	207
42768	阜宁	公兴甲沟村东站公变	10	200	102
42769	阜宁	公兴甲沟村西站公变	10	400	258
42770	阜宁	公兴甲沟东站3#变	10	400	265
42771	阜宁	公兴甲沟四组公变	10	200	98
42772	阜宁	公兴利民东站2号变	10	400	233
42773	阜宁	公兴利民东站公变	10	200	48
42774	阜宁	公兴利民西站公变	10	400	252
42775	阜宁	公兴利民中站2号变	10	400	207
42776	阜宁	公兴利民中站公变	10	200	122
42777	阜宁	公兴青墩村一组公变	10	200	65
42778	阜宁	公兴青墩吴舍公变	10	200	90
42779	阜宁	公兴邱厂二组三号公变	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42780	阜宁	公兴三益安置点2#变	10	400	205
42781	阜宁	公兴三益置点1#变	10	400	202
42782	阜宁	公兴石黄村西站公变	10	400	145
42783	阜宁	公兴石黄村一、二组公变	10	200	105
42784	阜宁	公兴石黄三组公变	10	400	286
42785	阜宁	公兴石黄四组公变	10	200	121
42786	阜宁	公兴石黄一组2号变	10	200	117
42787	阜宁	公兴田滩1.3组公变	10	200	62
42788	阜宁	公兴田滩3组公变	10	200	40
42789	阜宁	公兴田滩6.8组公变	10	200	91
42790	阜宁	公兴田滩北站2#公变	10	400	171
42791	阜宁	公兴田滩村北站公变	10	400	200
42792	阜宁	公兴田滩村南站公变	10	200	46
42793	阜宁	公兴田滩六八组2#公变	10	400	274
42794	阜宁	公兴田滩四组公变	10	200	91
42795	阜宁	公兴徐扬1组公变	10	400	207
42796	阜宁	公兴徐扬二组公变	10	200	37
42797	阜宁	公兴徐阳电站2#公变	10	400	210
42798	阜宁	公兴徐阳电站公变	10	400	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42799	阜宁	公兴喻兴10组公变	10	200	51
42800	阜宁	公兴喻兴6组公变	10	400	244
42801	阜宁	公兴喻兴8组公变	10	200	58
42802	阜宁	公兴喻兴北站2#公变	10	400	205
42803	阜宁	公兴喻兴北站3#公变	10	400	245
42804	阜宁	公兴喻兴村北站公变	10	200	71
42805	阜宁	公兴喻兴村南站公变	10	200	27
42806	阜宁	公兴喻兴村一组公变	10	400	170
42807	阜宁	公兴喻兴六组2#变	10	400	265
42808	阜宁	公兴喻兴六组2#单相变	10	200	113
42809	阜宁	东沟刘咀东站	10	200	56
42810	阜宁	东沟刘咀东站1#变	10	400	274
42811	阜宁	东沟刘咀加工厂	10	200	0
42812	阜宁	东沟刘咀西站	10	400	148
42813	阜宁	东沟刘嘴加工厂1#变	10	400	50
42814	阜宁	东沟南堆三组	10	200	0
42815	阜宁	东沟邱庄东站	10	400	245
42816	阜宁	东沟邱庄东站1#变	10	400	201
42817	阜宁	东沟邱庄西站	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42818	阜宁	东沟镇东南村1#变	10	500	0
42819	阜宁	东沟镇东南村3#变	10	400	2
42820	阜宁	东沟镇东南村安置点	10	400	163
42821	阜宁	东沟镇东南村安置点2#变	10	200	84
42822	阜宁	东沟镇东中南路1#变	10	400	59
42823	阜宁	东沟镇东中南路2#变	10	400	181
42824	阜宁	东沟镇海港七组公变	10	200	124
42825	阜宁	东沟镇刘咀西站1#变	10	400	247
42826	阜宁	东沟镇南荡北站1#变	10	500	13
42827	阜宁	东沟镇邱庄四组公变	10	200	60
42828	阜宁	东沟镇瑞林沁园1#公变	10	630	284
42829	阜宁	东沟镇纸厂公变	10	400	245
42830	阜宁	东沟镇周湾北站1#变	10	400	0
42831	阜宁	东沟东方村安置点欧式变电站	10	500	299
42832	阜宁	东沟方南北站	10	400	210
42833	阜宁	东沟方南南站	10	200	105
42834	阜宁	东沟顾元北站	10	400	249
42835	阜宁	东沟顾元南站	10	400	278
42836	阜宁	东沟河口北站	10	400	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42837	阜宁	东沟河口北站1#变	10	200	78
42838	阜宁	东沟三甲东站	10	200	0
42839	阜宁	东沟三甲西站	10	400	277
42840	阜宁	东沟宋汝北站*	10	200	122
42841	阜宁	东沟魏桥北站	10	400	284
42842	阜宁	东沟魏桥南站	10	200	117
42843	阜宁	东沟向阳东站	10	200	106
42844	阜宁	东沟向阳东站1#变	10	400	256
42845	阜宁	东沟向阳东站2#变	10	400	268
42846	阜宁	东沟向阳西站	10	400	180
42847	阜宁	东沟向阳西站1#变	10	400	214
42848	阜宁	东沟镇东方安置点2#变	10	630	369
42849	阜宁	东沟镇方南南站1#变	10	200	107
42850	阜宁	东沟镇方南一组单相变	10	400	278
42851	阜宁	东沟镇阜益村安置点	10	400	237
42852	阜宁	东沟镇顾元村1#变	10	400	242
42853	阜宁	东沟镇顾元西站	10	400	261
42854	阜宁	东沟镇顾元西站1#变	10	400	238
42855	阜宁	东沟镇河口五组	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42856	阜宁	东沟镇三甲南站	10	200	97
42857	阜宁	东沟镇三甲南站1#变	10	400	215
42858	阜宁	东沟镇三甲西站1#变	10	400	277
42859	阜宁	东沟镇三甲西站2#变	10	400	235
42860	阜宁	东沟镇三甲西站3#变	10	400	182
42861	阜宁	东沟镇宋汝村安置点1	10	400	117
42862	阜宁	东沟镇宋汝村安置点2	10	500	271
42863	阜宁	东沟镇宋汝村安置点3#变	10	200	54
42864	阜宁	东沟镇宋汝村安置点4#变	10	200	67
42865	阜宁	东沟镇宋汝村二组	10	200	93
42866	阜宁	东沟镇宋汝村一组1#变	10	400	289
42867	阜宁	东沟镇宋汝村一组配变	10	200	85
42868	阜宁	东沟镇宋汝三组	10	200	117
42869	阜宁	东沟镇魏桥东站	10	200	102
42870	阜宁	东沟镇魏桥西站	10	200	10
42871	阜宁	东沟镇向阳村北站	10	400	254
42872	阜宁	东沟镇向阳二组	10	400	246
42873	阜宁	东沟镇向阳一组	10	400	250
42874	阜宁	东沟阿庄南站1#公变	10	400	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42875	阜宁	东沟东庄三八组	10	200	131
42876	阜宁	东沟魏桥南站1#变	10	400	154
42877	阜宁	东沟五里安置点1#公变	10	400	238
42878	阜宁	东沟五里安置点2#公变	10	400	187
42879	阜宁	东沟五里西站	10	200	67
42880	阜宁	东沟兴楼北站	10	400	225
42881	阜宁	东沟兴楼北站1#变	10	400	92
42882	阜宁	东沟兴楼电站2#变	10	400	222
42883	阜宁	东沟兴园村康居1#变	10	400	211
42884	阜宁	东沟镇阿庄北站	10	200	108
42885	阜宁	东沟镇阿庄北站1#变	10	200	89
42886	阜宁	东沟镇阿庄南站	10	200	102
42887	阜宁	东沟镇阿庄西站	10	200	77
42888	阜宁	东沟镇阿庄西站1#变	10	400	144
42889	阜宁	东沟镇东庄村电站	10	400	257
42890	阜宁	东沟镇东庄村电站1#变	10	400	271
42891	阜宁	东沟镇东庄村东站	10	200	0
42892	阜宁	东沟镇东庄村四、五、十组	10	200	113
42893	阜宁	东沟镇东庄村四、五、十组1#变	10	400	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42894	阜宁	东沟镇东庄三组	10	200	83
42895	阜宁	东沟镇东庄西站公变	10	200	111
42896	阜宁	东沟镇东庄一组	10	400	218
42897	阜宁	东沟镇官钱东边	10	200	108
42898	阜宁	东沟镇官钱东边1#变	10	400	217
42899	阜宁	东沟镇黄庄北边	10	200	79
42900	阜宁	东沟镇王台村南边	10	400	237
42901	阜宁	东沟镇王台南边1#变	10	200	96
42902	阜宁	东沟镇王台中间	10	400	231
42903	阜宁	东沟镇王台中间1#变	10	400	257
42904	阜宁	东沟镇五里北边	10	400	197
42905	阜宁	东沟镇五里北边1#变	10	200	118
42906	阜宁	东沟镇五里北边2#变	10	400	248
42907	阜宁	东沟镇五里村1#变（新）	10	400	172
42908	阜宁	东沟镇五里村南边	10	200	85
42909	阜宁	东沟镇五里村南边1#变	10	400	276
42910	阜宁	东沟镇五里西边1#变	10	400	3
42911	阜宁	东沟镇五楼村安置点3#变	10	400	261
42912	阜宁	东沟镇新合村东边	10	400	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42913	阜宁	东沟镇新合水厂	10	400	220
42914	阜宁	东沟镇新合水厂1#变	10	400	255
42915	阜宁	东沟镇兴楼电站	10	400	277
42916	阜宁	东沟镇兴楼电站1#变	10	200	58
42917	阜宁	东沟镇兴楼东站	10	400	34
42918	阜宁	东沟镇兴楼东站1#变	10	400	250
42919	阜宁	东沟镇兴楼二组单相变	10	200	102
42920	阜宁	东沟镇左舍电站	10	400	168
42921	阜宁	东沟镇左舍电站1#变	10	400	213
42922	阜宁	硕集东崔一组2#变	10	400	185
42923	阜宁	硕集范王西站公变	10	400	252
42924	阜宁	东沟北堆南站	10	200	95
42925	阜宁	东沟北堆五组	10	200	23
42926	阜宁	东沟南堆北站1#变	10	400	263
42927	阜宁	东沟幸福四组	10	400	155
42928	阜宁	东沟站南二变	10	400	62
42929	阜宁	东沟镇工业园区1#变	10	400	209
42930	阜宁	东沟镇工业园区10#变	10	500	216
42931	阜宁	东沟镇工业园区11#变	10	500	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42932	阜宁	东沟镇工业园区4#变（新）	10	400	130
42933	阜宁	东沟镇工业园区6#变	10	200	69
42934	阜宁	东沟镇海亚庄园1#变	10	630	351
42935	阜宁	东沟镇海亚庄园2#变	10	630	400
42936	阜宁	东沟镇南村康居1#变	10	400	223
42937	阜宁	东沟镇南二2#变	10	400	115
42938	阜宁	东沟镇沿河村1#变	10	200	52
42939	阜宁	东沟镇园区3#变	10	400	67
42940	阜宁	东沟镇园区8#变	10	400	0
42941	阜宁	东沟镇镇南村安置点	10	400	217
42942	阜宁	东沟镇河口南站	10	200	75
42943	阜宁	东沟镇河口南站1#变	10	400	277
42944	阜宁	东沟常魏北站	10	400	176
42945	阜宁	东沟地龙西站	10	400	106
42946	阜宁	东沟丁西东站3#公变	10	400	219
42947	阜宁	东沟东发嘉园配电房1#变	10	400	283
42948	阜宁	东沟东发嘉园配电房2#变	10	400	266
42949	阜宁	东沟站北二变	10	400	88
42950	阜宁	东沟镇北堆北站	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42951	阜宁	东沟镇北堆北站1#变	10	400	273
42952	阜宁	东沟镇北堆北站2#变	10	400	266
42953	阜宁	东沟镇北堆村安置点1	10	400	109
42954	阜宁	东沟镇北堆村安置点2	10	400	175
42955	阜宁	东沟镇北堆村安置点3	10	400	183
42956	阜宁	东沟镇北堆二组单相变	10	200	26
42957	阜宁	东沟镇北二1#变	10	200	123
42958	阜宁	东沟镇常魏北站1#变	10	400	238
42959	阜宁	东沟镇地龙北站	10	200	131
42960	阜宁	东沟镇地龙北站1#变	10	200	117
42961	阜宁	东沟镇地龙北站2#变	10	200	120
42962	阜宁	东沟镇地龙东站	10	200	88
42963	阜宁	东沟镇地龙南站	10	400	246
42964	阜宁	东沟镇地龙南站1#变	10	200	101
42965	阜宁	东沟镇地龙西站1#变	10	400	65
42966	阜宁	东沟镇丁东东站	10	200	49
42967	阜宁	东沟镇丁东东站1#变	10	200	115
42968	阜宁	东沟镇丁东南站	10	400	262
42969	阜宁	东沟镇丁东西站	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42970	阜宁	东沟镇丁西东站	10	200	99
42971	阜宁	东沟镇丁西东站1#变	10	200	37
42972	阜宁	东沟镇丁西南站	10	400	227
42973	阜宁	东沟镇丁西西站	10	400	245
42974	阜宁	东沟镇丁西西站1#变	10	400	249
42975	阜宁	东沟镇丁西西站2#变	10	200	65
42976	阜宁	东沟镇南荡北站	10	200	84
42977	阜宁	东沟镇南荡村东站	10	400	230
42978	阜宁	东沟镇南荡东站1#变	10	400	231
42979	阜宁	东沟镇南荡西站	10	200	52
42980	阜宁	东沟镇南荡西站1#变	10	400	224
42981	阜宁	东沟镇肽张村北站	10	200	85
42982	阜宁	东沟镇肽张村南站	10	400	273
42983	阜宁	东沟镇肽张中站	10	200	81
42984	阜宁	东沟镇腾张村1#变	10	400	251
42985	阜宁	东沟镇腾张村2#变	10	200	109
42986	阜宁	东沟镇腾张南站1#变	10	400	254
42987	阜宁	东沟镇腾张中站1#变	10	200	52
42988	阜宁	东沟常魏二组	10	400	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42989	阜宁	东沟镇工业园区13#变	10	400	0
42990	阜宁	东沟镇工业园区5#变	10	400	19
42991	阜宁	东沟镇工业园区9#变	10	630	174
42992	阜宁	东沟镇市民居委会	10	400	196
42993	阜宁	东沟镇园区7#变	10	630	0
42994	阜宁	东沟希望路1#变	10	500	178
42995	阜宁	东沟希望路2#变	10	400	171
42996	阜宁	东沟站东3#变	10	400	6
42997	阜宁	东沟站东变	10	400	146
42998	阜宁	东沟站西二变	10	400	141
42999	阜宁	东沟镇南二3#变	10	400	219
43000	阜宁	东沟镇市贸商品城1#变	10	400	0
43001	阜宁	东沟镇宋汝三组1#变	10	400	184
43002	阜宁	东沟镇西城路3#	10	400	123
43003	阜宁	东沟镇西城路4#变	10	400	164
43004	阜宁	东沟镇西城路5#变1#主变配电变压器	10	630	368
43005	阜宁	东沟镇西城路8#箱变	10	400	144
43006	阜宁	东沟镇希望路3#变	10	400	158
43007	阜宁	东沟镇希望路4#变001	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43008	阜宁	东沟镇幸福二组公变	10	400	179
43009	阜宁	东沟镇幸福小区1#箱变主变配电变压器	10	630	176
43010	阜宁	东沟镇幸福小区2#变	10	400	20
43011	阜宁	东沟镇幸福小区公变	10	400	129
43012	阜宁	东沟镇站北四公变	10	400	150
43013	阜宁	东沟镇站东1#变	10	400	167
43014	阜宁	东沟镇站东4#变	10	400	85
43015	阜宁	东沟丁西东站2#公变	10	400	140
43016	阜宁	东沟锦绣华庭1#变	10	630	330
43017	阜宁	东沟锦绣华庭2#变	10	630	425
43018	阜宁	东沟锦绣华庭3#变	10	630	345
43019	阜宁	东沟锦绣华庭4#变	10	630	330
43020	阜宁	东沟镇阜益路2#变	10	400	196
43021	阜宁	东沟镇工业园区2#变	10	400	20
43022	阜宁	东沟镇曙光1#变	10	400	188
43023	阜宁	东沟镇曙光2#变	10	400	186
43024	阜宁	东沟镇曙光3#变	10	400	121
43025	阜宁	东沟镇曙光4#变	10	400	206
43026	阜宁	东沟镇曙光二五组	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43027	阜宁	东沟镇曙光南站	10	400	240
43028	阜宁	东沟镇曙光南站1#变	10	400	228
43029	阜宁	东沟镇西城居委会配变	10	400	0
43030	阜宁	东沟镇余贾电站	10	400	213
43031	阜宁	东沟镇余贾电站1#变	10	400	199
43032	阜宁	东沟镇余贾西站	10	400	264
43033	阜宁	东沟镇余贾西站1#变	10	200	90
43034	阜宁	东沟镇余贾西站2#变	10	200	9
43035	阜宁	硕集张墩北站	10	400	59
43036	阜宁	东沟黄庄南站	10	400	216
43037	阜宁	东沟永兴北站	10	200	113
43038	阜宁	东沟永兴村南站1#公变	10	400	124
43039	阜宁	东沟永兴居委会13#变	10	400	210
43040	阜宁	东沟永兴居委会14#变	10	400	229
43041	阜宁	东沟镇邓沟电站	10	400	182
43042	阜宁	东沟镇邓沟电站1#变	10	200	58
43043	阜宁	东沟镇邓沟二组	10	200	67
43044	阜宁	东沟镇邓沟二组1#变	10	200	0
43045	阜宁	东沟镇东庄村六组	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43046	阜宁	东沟镇黄庄西站	10	400	244
43047	阜宁	东沟镇马舍电站	10	400	251
43048	阜宁	东沟镇马舍东站	10	400	195
43049	阜宁	东沟镇马舍西站	10	400	47
43050	阜宁	东沟镇新合东站1#变	10	200	34
43051	阜宁	东沟镇兴楼东站2#变	10	400	231
43052	阜宁	东沟镇严曹村电站	10	400	155
43053	阜宁	东沟镇严曹东站	10	200	87
43054	阜宁	东沟镇严曹花站	10	400	143
43055	阜宁	东沟镇严曹南站	10	200	43
43056	阜宁	东沟镇永西村安置点	10	400	117
43057	阜宁	东沟镇永西村安置点2#变	10	200	88
43058	阜宁	东沟镇永兴村供电站	10	400	217
43059	阜宁	东沟镇永兴村南站	10	400	129
43060	阜宁	东沟镇永兴东站	10	400	219
43061	阜宁	东沟镇永兴东站1#变	10	400	276
43062	阜宁	东沟镇永兴供电所2#变	10	400	76
43063	阜宁	东沟镇永兴供电站1#变	10	400	159
43064	阜宁	东沟镇永兴居委会10#公变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43065	阜宁	东沟镇永兴居委会11#公变	10	500	131
43066	阜宁	东沟镇永兴居委会12#公变	10	400	208
43067	阜宁	东沟镇永兴居委会3#变	10	400	85
43068	阜宁	东沟镇永兴居委会4#变	10	400	89
43069	阜宁	东沟镇永兴居委会5#变	10	400	176
43070	阜宁	东沟镇永兴居委会6#变	10	400	236
43071	阜宁	东沟镇永兴居委会7#公变	10	400	246
43072	阜宁	东沟镇永兴居委会8#公变	10	400	130
43073	阜宁	东沟镇永兴居委会9#公变	10	400	273
43074	阜宁	东沟镇永兴中站	10	400	144
43075	阜宁	东沟镇周湾北站	10	200	73
43076	阜宁	东沟镇周湾东站	10	200	81
43077	阜宁	东沟镇周湾西站	10	400	274
43078	阜宁	东沟镇周湾中站	10	200	84
43079	阜宁	东沟周湾南站	10	200	38
43080	阜宁	东沟周湾西站1#公变	10	400	239
43081	阜宁	东沟镇全民创业园1#公变	10	500	0
43082	阜宁	公兴姜庄村6组公变	10	200	86
43083	阜宁	公兴姜庄村西站公变	10	400	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43084	阜宁	公兴姜庄东站2#公变	10	400	239
43085	阜宁	公兴姜庄东站公变	10	400	228
43086	阜宁	公兴姜庄五组公变	10	200	104
43087	阜宁	公兴姜庄西站2#公变（新）	10	400	237
43088	阜宁	公兴刘舍5组公变	10	400	202
43089	阜宁	公兴刘舍村3组公变	10	200	70
43090	阜宁	公兴刘舍村九组公变	10	200	42
43091	阜宁	公兴刘舍村西站公变	10	400	61
43092	阜宁	公兴刘舍村一、七组公变	10	400	116
43093	阜宁	公兴刘舍村一组公变	10	400	38
43094	阜宁	公兴刘舍九组2#公变	10	400	260
43095	阜宁	公兴刘舍七组公变	10	400	222
43096	阜宁	公兴刘舍四组公变	10	400	214
43097	阜宁	公兴刘舍五组2号变	10	400	246
43098	阜宁	公兴裴桥12组2#公变	10	200	0
43099	阜宁	公兴裴桥八组2#变	10	400	205
43100	阜宁	公兴裴桥村15组1#公变	10	400	126
43101	阜宁	公兴裴桥村15组2#公变	10	200	0
43102	阜宁	公兴裴桥村15组3#公变	10	400	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43103	阜宁	公兴裴桥村4组公变	10	400	55
43104	阜宁	公兴裴桥村5组公变	10	400	283
43105	阜宁	公兴裴桥村八组公变	10	400	91
43106	阜宁	公兴裴桥村东边公变	10	400	137
43107	阜宁	公兴裴桥村九组公变	10	400	128
43108	阜宁	公兴裴桥村十二组公变	10	200	41
43109	阜宁	公兴裴桥村十三组公变	10	400	243
43110	阜宁	公兴裴桥村十五组公变	10	400	222
43111	阜宁	公兴裴桥村一组公变	10	400	142
43112	阜宁	公兴裴桥东边2#公变	10	400	248
43113	阜宁	公兴裴桥六组公变	10	400	261
43114	阜宁	公兴裴桥七组单相变	10	400	0
43115	阜宁	公兴裴桥四组2#公变	10	400	233
43116	阜宁	公兴裴桥四组3#公变	10	400	235
43117	阜宁	公兴裴西荡区3#公变	10	400	67
43118	阜宁	公兴裴西荡区4#变	10	400	58
43119	阜宁	东沟镇东南电站	10	200	56
43120	阜宁	公兴金邱8组公变	10	400	141
43121	阜宁	公兴金邱北边2#公变（新）	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43122	阜宁	公兴金邱北站3#变	10	400	238
43123	阜宁	公兴金邱北站公变	10	200	85
43124	阜宁	公兴金邱东站2#变	10	400	268
43125	阜宁	公兴金邱东站公变	10	200	112
43126	阜宁	公兴金邱六组配变	10	200	86
43127	阜宁	公兴金邱西站公变	10	200	76
43128	阜宁	公兴裴西村电站公变	10	400	235
43129	阜宁	公兴裴西村三组公变	10	200	95
43130	阜宁	公兴裴西村一、二组公变	10	200	73
43131	阜宁	公兴裴西荡区公变	10	400	55
43132	阜宁	公兴裴西三组2#变	10	400	266
43133	阜宁	公兴裴西四组公变	10	200	97
43134	阜宁	公兴裴西一二组2#变	10	400	258
43135	阜宁	公兴裴西站2#公变	10	400	236
43136	阜宁	公兴七甲村八组公变	10	400	179
43137	阜宁	公兴七甲村北站公变	10	400	105
43138	阜宁	公兴七甲村六组公变	10	400	163
43139	阜宁	公兴七甲村南站公变	10	400	252
43140	阜宁	公兴七甲村一、九组公变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43141	阜宁	公兴七甲六组2#变	10	400	224
43142	阜宁	公兴七甲南站1#公变	10	400	114
43143	阜宁	公兴射河6组公变	10	200	58
43144	阜宁	公兴射河9组2#变	10	200	71
43145	阜宁	公兴射河9组公变	10	200	51
43146	阜宁	公兴射河村北站公变	10	200	77
43147	阜宁	公兴射河村南站公变	10	400	183
43148	阜宁	公兴射河六组2号变	10	400	205
43149	阜宁	公兴射河南站2#公变	10	400	218
43150	阜宁	公兴射河南站3#公变	10	400	211
43151	阜宁	公兴深沟2组公变	10	200	112
43152	阜宁	公兴深沟村1.2组公变	10	200	36
43153	阜宁	公兴深沟二组2#单相变	10	200	88
43154	阜宁	公兴太平村1.2组公变（新）	10	200	63
43155	阜宁	公兴太平村东站公变	10	200	118
43156	阜宁	公兴太平村七组公变	10	200	117
43157	阜宁	公兴太平村四组公变	10	200	88
43158	阜宁	公兴太平村西站公变	10	200	78
43159	阜宁	公兴太平东站2#变	10	400	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43160	阜宁	公兴太平二组公变	10	200	18
43161	阜宁	公兴太平南站2#公变	10	200	29
43162	阜宁	公兴太平桥安置点1#变	10	400	176
43163	阜宁	公兴太平桥安置点2#变	10	400	200
43164	阜宁	公兴太平桥村康居2#变	10	400	162
43165	阜宁	公兴太平三组1#公变	10	200	130
43166	阜宁	公兴太平三组变	10	200	49
43167	阜宁	公兴太平西站2#变	10	200	116
43168	阜宁	公兴东盛安置点1#变	10	400	215
43169	阜宁	公兴东盛安置点2#变	10	400	216
43170	阜宁	公兴东盛八组康居1#变	10	400	132
43171	阜宁	公兴东盛八组康居2#变	10	400	226
43172	阜宁	公兴姜庄七组公变	10	200	15
43173	阜宁	公兴良种场电站2#单相变	10	400	265
43174	阜宁	公兴良种场电站公变	10	400	222
43175	阜宁	公兴青墩6组公变	10	400	223
43176	阜宁	公兴青墩村电站公变	10	400	164
43177	阜宁	公兴青墩村七、八组公变	10	400	250
43178	阜宁	公兴青墩二组2#变	10	400	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43179	阜宁	公兴青墩二组公变	10	400	164
43180	阜宁	公兴青墩六组2#变	10	400	294
43181	阜宁	公兴青墩七八组2#公变	10	400	191
43182	阜宁	公兴青墩七组单相变	10	200	120
43183	阜宁	公兴青墩三组公变	10	400	163
43184	阜宁	公兴青墩五组2#公变	10	400	249
43185	阜宁	公兴青墩五组公变	10	200	24
43186	阜宁	公兴青南安置点2#变	10	400	144
43187	阜宁	公兴青南安置小区1#公变	10	400	215
43188	阜宁	公兴青南村4组公变	10	200	45
43189	阜宁	公兴青南村公变	10	400	243
43190	阜宁	公兴青南村六组公变	10	200	51
43191	阜宁	公兴青南东站1公变	10	400	197
43192	阜宁	公兴青南东站2公变	10	200	118
43193	阜宁	公兴青南东站3#变公变	10	400	260
43194	阜宁	公兴青南东站4号变	10	400	276
43195	阜宁	公兴邱厂6组公变	10	200	46
43196	阜宁	公兴邱厂村东站公变	10	400	62
43197	阜宁	公兴邱厂村五组公变	10	400	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43198	阜宁	公兴石黄西站2#变	10	400	189
43199	阜宁	公兴孙利安置点2#变	10	400	223
43200	阜宁	公兴孙利置点1#变	10	400	220
43201	阜宁	公兴孙舍4组公变	10	400	210
43202	阜宁	公兴孙舍村五组公变	10	400	268
43203	阜宁	公兴孙舍村西站公变	10	200	48
43204	阜宁	公兴孙舍东站2#单相变	10	200	112
43205	阜宁	公兴孙舍二组公变	10	200	105
43206	阜宁	公兴孙舍三、四组公变	10	200	52
43207	阜宁	公兴孙舍西站2#公变	10	200	74
43208	阜宁	公兴孙舍一、八组2#公变	10	400	275
43209	阜宁	公兴孙舍一、八组公变	10	200	103
43210	阜宁	公兴左夏5组公变	10	200	90
43211	阜宁	公兴左夏6组2#公变	10	200	54
43212	阜宁	公兴左夏6组公变	10	200	71
43213	阜宁	公兴左夏村1.3组公变	10	200	62
43214	阜宁	公兴左夏村西站公变	10	200	139
43215	阜宁	公兴左夏村一组公变	10	400	261
43216	阜宁	公兴左夏六组3#变	10	400	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43217	阜宁	公兴左夏一三组2#公变	10	400	273
43218	阜宁	公兴加油站公变	10	400	114
43219	阜宁	公兴桥东六组康居1#变	10	400	140
43220	阜宁	公兴桥东六组康居2#变	10	400	188
43221	阜宁	公兴邱厂2组公变	10	200	147
43222	阜宁	公兴邱厂4组公变	10	200	44
43223	阜宁	公兴邱厂二组二号公变	10	400	227
43224	阜宁	公兴邱厂四组公变	10	200	90
43225	阜宁	公兴深沟5、6组公变	10	200	67
43226	阜宁	公兴深沟北站2#公变	10	400	200
43227	阜宁	公兴深沟村北站公变	10	200	20
43228	阜宁	公兴深沟电站公变	10	400	103
43229	阜宁	公兴深沟四组公变	10	200	51
43230	阜宁	公兴深沟五六组2#公变	10	400	222
43231	阜宁	公兴5组公变	10	400	91
43232	阜宁	公兴9.10组公变	10	400	245
43233	阜宁	公兴村4组公变	10	400	71
43234	阜宁	公兴村三组公变	10	500	271
43235	阜宁	公兴村四组东2#公变	10	400	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43236	阜宁	公兴二组2#变	10	400	48
43237	阜宁	公兴二组公变	10	200	72
43238	阜宁	公兴工业小区1#公变	10	500	28
43239	阜宁	公兴工业小区公变	10	400	223
43240	阜宁	公兴公兴村6组公变	10	400	91
43241	阜宁	公兴公兴二组3#配变	10	400	157
43242	阜宁	公兴供电所变	10	400	64
43243	阜宁	公兴九十组2#变	10	400	267
43244	阜宁	公兴居委会康居1#变	10	400	108
43245	阜宁	公兴居委会康居2#变	10	400	135
43246	阜宁	公兴良种场西站公变	10	400	126
43247	阜宁	公兴刘舍三组2#变配变	10	400	261
43248	阜宁	公兴六组2#变	10	400	134
43249	阜宁	公兴罗庄3组公变	10	200	104
43250	阜宁	公兴罗庄八组1#公变	10	200	105
43251	阜宁	公兴罗庄八组2#公变	10	400	183
43252	阜宁	公兴罗庄北站2#变	10	400	283
43253	阜宁	公兴罗庄北站3#公变	10	400	282
43254	阜宁	公兴罗庄北站公变	10	400	285

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43255	阜宁	公兴罗庄二组二号公变	10	400	280
43256	阜宁	公兴罗庄二组公变	10	400	249
43257	阜宁	公兴罗庄南站2#变	10	400	73
43258	阜宁	公兴罗庄南站公变	10	200	38
43259	阜宁	公兴罗庄七组1#公变	10	200	127
43260	阜宁	公兴罗庄中站公变	10	400	233
43261	阜宁	公兴三组1#变	10	400	98
43262	阜宁	公兴十组变	10	400	209
43263	阜宁	公兴四组3#公变	10	400	183
43264	阜宁	公兴五组2#公变	10	400	132
43265	阜宁	公兴五组3#公变	10	400	197
43266	阜宁	公兴五组4#公变	10	400	102
43267	阜宁	公兴小学2#公变	10	400	140
43268	阜宁	公兴小学变	10	400	159
43269	阜宁	公兴医院南门2#公变	10	400	202
43270	阜宁	公兴医院南门公变	10	400	161
43271	阜宁	公兴邮电局变	10	400	133
43272	阜宁	公兴镇政府2#公变	10	400	51
43273	阜宁	公兴镇政府公变	10	400	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43274	阜宁	公兴中学变	10	400	168
43275	阜宁	阜城林王七组东公变	10	400	26
43276	阜宁	阜城林王一组东2#变	10	500	45
43277	阜宁	阜城温馨花苑1#配电房1#箱式公变	10	630	296
43278	阜宁	阜城温馨花苑1#配电房2#箱式公变	10	630	327
43279	阜宁	阜城温馨花苑2#配电房1#箱式公变	10	630	206
43280	阜宁	阜城温馨花苑2#配电房2#箱式公变	10	630	319
43281	阜宁	阜城温馨花苑开关站1#箱式公变	10	800	379
43282	阜宁	阜城温馨花苑开关站2#箱式公变	10	800	270
43283	阜宁	阜城西城商贸城公变	10	1000	545
43284	阜宁	阜城新桥七组公变	10	630	270
43285	阜宁	阜城新桥十四组北公变	10	400	247
43286	阜宁	阜城新桥十四组公变	10	400	50
43287	阜宁	阜城新桥十组2#公变	10	500	0
43288	阜宁	阜城新桥四组2#公变	10	400	116
43289	阜宁	阜城新桥四组北公变	10	400	0
43290	阜宁	阜城新桥四组南公变	10	400	4
43291	阜宁	阜城新桥四组西公变	10	500	0
43292	阜宁	阜城新桥四组主变配电变压器	10	500	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43293	阜宁	阜城新桥五组公变	10	250	88
43294	阜宁	阜城怡馨花苑1#开关站1#箱式公变	10	800	374
43295	阜宁	阜城怡馨花苑1#开关站2#箱式公变	10	800	446
43296	阜宁	阜城怡馨花苑1#箱式公变配电变压器	10	630	353
43297	阜宁	阜城怡馨花苑配电房1#箱式公变	10	630	367
43298	阜宁	阜城怡馨花苑配电房2#箱式公变	10	630	306
43299	阜宁	阜城工业园区6#公变	10	500	277
43300	阜宁	阜城吉尔普公变	10	500	304
43301	阜宁	阜城林新花园1#变	10	630	310
43302	阜宁	阜城林新花园2#变	10	630	380
43303	阜宁	阜城林新花园3#变	10	630	251
43304	阜宁	阜城农民科技城2#公变主变配电变压器	10	400	193
43305	阜宁	阜城农民科技城公变	10	400	123
43306	阜宁	阜城容山中学公变	10	400	62
43307	阜宁	阜城新桥十二组公变	10	400	103
43308	阜宁	阜城新桥十一组东公变	10	200	95
43309	阜宁	阜城新桥移民公变	10	315	7
43310	阜宁	阜宁阜城工业园区3#变主变配电变压器	10	500	75
43311	阜宁	阜城工业园8#配变	10	400	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43312	阜宁	阜城工业园区1#公变	10	400	27
43313	阜宁	阜城工业园区2#公变	10	400	236
43314	阜宁	阜城工业园区4#公变	10	400	162
43315	阜宁	阜城工业园区5#公变	10	400	102
43316	阜宁	阜城工业园区7#配变	10	400	104
43317	阜宁	阜城林王一组东公变	10	400	46
43318	阜宁	阜城温馨花园二期1#开关站1#箱式公变	10	1000	236
43319	阜宁	阜城温馨花园二期2#配电房3#变主变配电变压器	10	630	236
43320	阜宁	阜城新桥村集中居住区1#公变	10	400	157
43321	阜宁	阜城新桥村集中居住区3#公变	10	400	112
43322	阜宁	阜城新桥集中居住区4#公变	10	400	148
43323	阜宁	阜城新桥集中居住区5#公变	10	400	172
43324	阜宁	阜城新桥集中居住区6#公变	10	400	69
43325	阜宁	阜城新桥居住区2#公变	10	400	172
43326	阜宁	阜城新桥七组东箱式公变配电变压器	10	630	0
43327	阜宁	阜城新桥十一组北公变	10	400	220
43328	阜宁	阜城新桥十一组公变	10	400	160
43329	阜宁	阜城新桥十组（西）公变	10	400	118
43330	阜宁	阜城新桥十组3#公变	10	400	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43331	阜宁	阜城新桥十组公变	10	400	109
43332	阜宁	阜城新桥中心组公变	10	630	222
43333	阜宁	温馨花园二期1#开关站2#变002	10	1000	236
43334	阜宁	温馨花园二期2#配电房4#变4005	10	800	236
43335	阜宁	阜城杜庄八组公变	10	200	101
43336	阜宁	阜城杜庄东站公变	10	400	25
43337	阜宁	阜城杜庄东站西公变	10	400	81
43338	阜宁	阜城杜庄花园1#公变	10	400	222
43339	阜宁	阜城杜庄南站公变	10	400	219
43340	阜宁	阜城杜庄三组公变	10	400	196
43341	阜宁	阜城杜庄十二组2#公变	10	200	104
43342	阜宁	阜城杜庄十二组北公变	10	200	68
43343	阜宁	阜城杜庄十二组公变	10	200	40
43344	阜宁	阜城杜庄十五组公变	10	200	53
43345	阜宁	阜城杜庄十五组南公变	10	200	102
43346	阜宁	阜城杜庄十一组公变	10	200	82
43347	阜宁	阜城杜庄十组公变	10	200	60
43348	阜宁	阜城杜庄五组公变	10	200	53
43349	阜宁	阜城杜庄西站公变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43350	阜宁	阜城方黄九组公变	10	250	130
43351	阜宁	阜城方黄九组南公变	10	400	204
43352	阜宁	阜城方黄四组公变	10	200	112
43353	阜宁	阜城阜蒲北站加工厂公变	10	200	60
43354	阜宁	阜城阜蒲二组公变	10	200	10
43355	阜宁	阜城阜蒲六组北公变	10	200	110
43356	阜宁	阜城阜蒲六组公变	10	200	112
43357	阜宁	阜城阜蒲七组北公变	10	200	121
43358	阜宁	阜城阜蒲七组公变	10	400	105
43359	阜宁	阜城阜蒲七组西公变	10	200	65
43360	阜宁	阜城阜蒲五组公变	10	400	13
43361	阜宁	阜城阜蒲一组南公变	10	200	140
43362	阜宁	阜城南门水溪1#变	10	400	212
43363	阜宁	阜城南门水溪2#变	10	400	181
43364	阜宁	阜城南门水溪3#变	10	400	209
43365	阜宁	阜城南门水溪4#变	10	400	263
43366	阜宁	阜城南门水溪5#变	10	400	160
43367	阜宁	阜城中垦三农1#开关站1#变	10	800	516
43368	阜宁	阜城中垦三农1#开关站2#变	10	800	609

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43369	阜宁	阜城中垦三农1#开关站3#变	10	800	605
43370	阜宁	阜城中垦三农2#配电室2#变	10	800	319
43371	阜宁	阜城中垦三农3#箱变公变	10	800	561
43372	阜宁	阜城方黄1#单相变	10	200	87
43373	阜宁	阜城方黄八组公变	10	200	109
43374	阜宁	阜城方黄村站公变	10	200	87
43375	阜宁	阜城方黄东南站公变	10	200	100
43376	阜宁	阜城方黄东站公变	10	200	53
43377	阜宁	阜城方黄二组公变	10	200	103
43378	阜宁	阜城方黄华庭1#公变	10	400	117
43379	阜宁	阜城方黄华庭2#公变	10	400	159
43380	阜宁	阜城方黄华庭3#公变	10	400	135
43381	阜宁	阜城方黄华庭4#公变	10	400	187
43382	阜宁	阜城方黄华庭5#公变	10	400	150
43383	阜宁	阜城方黄华庭三期6#变	10	400	164
43384	阜宁	阜城方黄华庭三期7#变	10	400	198
43385	阜宁	阜城方黄集中居住区1#公变	10	400	240
43386	阜宁	阜城方黄六组公变	10	200	83
43387	阜宁	阜城方黄南站公变	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43388	阜宁	阜城方黄七组公变	10	400	218
43389	阜宁	阜城方黄三组2#公变	10	400	85
43390	阜宁	阜城方黄三组东公变	10	400	237
43391	阜宁	阜城方黄三组公变	10	200	112
43392	阜宁	阜城方黄五组公变	10	200	120
43393	阜宁	阜城方黄一组2#配变	10	200	117
43394	阜宁	阜城方黄一组公变	10	200	95
43395	阜宁	阜城小灶东站2#公变	10	400	193
43396	阜宁	阜城小灶东站公变	10	200	94
43397	阜宁	阜城小灶二组北公变	10	200	19
43398	阜宁	阜城小灶二组公变	10	200	94
43399	阜宁	阜城小灶九组2#公变	10	400	253
43400	阜宁	阜城小灶九组3#公变	10	400	236
43401	阜宁	阜城小灶九组公变	10	200	92
43402	阜宁	阜城小灶九组西公变	10	200	43
43403	阜宁	阜城小灶六组西公变	10	400	138
43404	阜宁	阜城小灶七组东公变	10	200	33
43405	阜宁	阜城小灶四组东公变	10	200	98
43406	阜宁	阜城小灶四组公变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43407	阜宁	阜城小灶五组公变	10	400	248
43408	阜宁	阜城小灶五组西公变	10	200	92
43409	阜宁	阜城新港八组公变	10	400	163
43410	阜宁	阜城新港东南站公变	10	200	70
43411	阜宁	阜城新港二组北公变	10	400	213
43412	阜宁	阜城新港二组公变	10	200	62
43413	阜宁	阜城新港海啸站2#公变	10	400	195
43414	阜宁	阜城新港海啸站公变	10	400	54
43415	阜宁	阜城新港九组公变	10	200	60
43416	阜宁	阜城新港康居工程1#公变	10	400	256
43417	阜宁	阜城新港六组公变	10	200	95
43418	阜宁	阜城新港七组北公变	10	400	253
43419	阜宁	阜城新港七组公变	10	200	67
43420	阜宁	阜城新港三组公变	10	200	98
43421	阜宁	阜城新港十二组2#公变	10	200	98
43422	阜宁	阜城新港十二组公变	10	200	106
43423	阜宁	阜城新港十三组公变	10	200	43
43424	阜宁	阜城新港十四组公变	10	400	222
43425	阜宁	阜城新港十一组东公变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43426	阜宁	阜城新港十一组公变	10	200	64
43427	阜宁	阜城新港四组公变	10	400	266
43428	阜宁	阜城新港西北站公变	10	200	26
43429	阜宁	阜城新港西南站公变	10	200	41
43430	阜宁	阜城窑湾十组2#配变	10	400	251
43431	阜宁	阜城城北八组公变	10	400	128
43432	阜宁	阜城头灶七组东公变	10	200	50
43433	阜宁	阜城头灶七组公变	10	200	0
43434	阜宁	阜城头灶四组北公变	10	400	169
43435	阜宁	阜城头灶五组1#公变	10	400	77
43436	阜宁	阜城头灶五组2#公变	10	400	188
43437	阜宁	三灶海啸村部东站变	10	400	229
43438	阜宁	三灶海啸村部西站公变	10	200	15
43439	阜宁	三灶海啸东南站公变	10	200	65
43440	阜宁	三灶海啸东站3#配变	10	400	270
43441	阜宁	三灶海啸二组2#公变.	10	400	256
43442	阜宁	三灶海啸二组公变	10	400	211
43443	阜宁	三灶海啸九组配变	10	400	215
43444	阜宁	三灶海啸六组公变	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43445	阜宁	三灶海啸七八组2#公变	10	400	113
43446	阜宁	三灶海啸七八组公变	10	200	84
43447	阜宁	三灶海啸七组变	10	200	96
43448	阜宁	三灶海啸五组2#变	10	200	80
43449	阜宁	三灶海啸五组公变	10	200	87
43450	阜宁	三灶海啸一组公变	10	400	272
43451	阜宁	三灶九灶七组2#变	10	400	131
43452	阜宁	三灶九灶七组公变	10	400	57
43453	阜宁	三灶李墩三组2#变	10	200	30
43454	阜宁	三灶李墩五组公变	10	200	97
43455	阜宁	三灶李王电站公变	10	400	222
43456	阜宁	三灶李王九组公变	10	400	269
43457	阜宁	三灶李王四组2#变	10	200	60
43458	阜宁	三灶李王四组公变	10	200	88
43459	阜宁	三灶李王新架公变	10	200	90
43460	阜宁	三灶李王一组2#公变	10	200	85
43461	阜宁	三灶李王中站2#公变	10	200	59
43462	阜宁	三灶李王中站公变	10	400	181
43463	阜宁	三灶七灶八组公变	10	400	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43464	阜宁	三灶七灶南站公变	10	200	49
43465	阜宁	三灶七灶四组公变	10	400	289
43466	阜宁	三灶七灶一组公变	10	200	94
43467	阜宁	三灶新丰二组公变	10	400	121
43468	阜宁	三灶掌李康居1#公变	10	630	368
43469	阜宁	三灶镇李王六组配变	10	400	230
43470	阜宁	阜城四通花园10#箱式公变	10	630	320
43471	阜宁	阜城四通花园11#箱式公变	10	630	348
43472	阜宁	阜城四通花园2#箱式公变	10	630	308
43473	阜宁	阜城四通花园3#箱式公变	10	630	248
43474	阜宁	阜城四通花园4#箱式公变	10	630	344
43475	阜宁	阜城四通花园5#箱式公变	10	630	237
43476	阜宁	阜城四通花园6#箱式公变	10	630	334
43477	阜宁	阜城四通花园7#箱式公变	10	630	285
43478	阜宁	阜城四通花园8#箱式公变	10	630	324
43479	阜宁	阜城四通花园9#箱式公变	10	630	355
43480	阜宁	阜城四通花苑12#箱式公变	10	500	196
43481	阜宁	四通花苑1#变	10	630	319
43482	阜宁	阜城新丰北站公变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43483	阜宁	阜城新丰村站公变	10	400	0
43484	阜宁	阜城新丰东南站公变	10	400	152
43485	阜宁	阜城新丰东站2#公变	10	500	32
43486	阜宁	阜城新丰东站3#变	10	400	189
43487	阜宁	阜城新丰东站公变	10	400	0
43488	阜宁	阜城新丰四五组公变	10	400	0
43489	阜宁	阜城新丰四组公变	10	400	0
43490	阜宁	阜城新丰五组公变	10	200	95
43491	阜宁	阜城顾庄安置楼2#箱式公变	10	630	273
43492	阜宁	阜城顾庄安置小区1#箱式公变2	10	630	188
43493	阜宁	阜城顾庄安置小区2#箱变公变	10	500	235
43494	阜宁	阜城顾庄安置小区3#箱式公变	10	500	265
43495	阜宁	阜城顾庄安置小区4#箱式公变	10	500	251
43496	阜宁	阜城顾庄安置小区5#箱式公变	10	630	258
43497	阜宁	阜城顾庄安置小区6#箱式公变	10	500	195
43498	阜宁	阜城顾庄安置小区7#箱变	10	630	427
43499	阜宁	阜城顾庄安置小区8#箱式公变	10	630	279
43500	阜宁	阜城顾庄北站公变	10	400	0
43501	阜宁	阜城顾庄二组东2#变	10	400	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43502	阜宁	阜城顾庄二组东3#变	10	400	0
43503	阜宁	阜城顾庄二组东公变	10	400	93
43504	阜宁	阜城顾庄二组公变	10	400	157
43505	阜宁	阜城顾庄二组西公变	10	200	112
43506	阜宁	阜城顾庄小区箱式公变	10	500	81
43507	阜宁	阜城头灶八组公变	10	400	235
43508	阜宁	阜城头灶八组西公变	10	400	247
43509	阜宁	阜城头灶东公变	10	400	207
43510	阜宁	阜城头灶二组公变	10	200	15
43511	阜宁	阜城头灶九组公变	10	400	124
43512	阜宁	阜城头灶十组公变	10	200	68
43513	阜宁	阜城新丰三组公变	10	400	0
43514	阜宁	阜城新丰西站公变	10	400	121
43515	阜宁	阜城新丰小区1#配电房1#箱式公变	10	800	355
43516	阜宁	阜城新丰小区1#配电房2#箱式公变	10	630	308
43517	阜宁	阜城新丰小区2#配电房1#箱式公变	10	800	428
43518	阜宁	阜城新丰小区2#配电房2#箱式公变	10	800	342
43519	阜宁	阜城新丰小区二期1#公变主变配电变压器	10	630	285
43520	阜宁	恒旺家园配电房2#变	10	400	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43521	阜宁	恒旺家园配电房3#变	10	315	36
43522	阜宁	阜城东风花园1#箱式公变	10	500	147
43523	阜宁	阜城东风花园2#箱式公变	10	500	139
43524	阜宁	阜城东风花园3#箱式公变	10	500	138
43525	阜宁	阜城东风花园4#箱式公变	10	630	213
43526	阜宁	阜城天宇华庄1#箱式公变	10	500	209
43527	阜宁	阜城天宇华庄10#箱式公变	10	400	169
43528	阜宁	阜城天宇华庄11#箱式公变	10	500	217
43529	阜宁	阜城天宇华庄12#箱式公变	10	630	357
43530	阜宁	阜城天宇华庄13#箱式公变	10	500	248
43531	阜宁	阜城天宇华庄14#箱式公变	10	400	175
43532	阜宁	阜城天宇华庄15#箱式公变	10	500	283
43533	阜宁	阜城天宇华庄16#箱式公变	10	400	179
43534	阜宁	阜城天宇华庄17#箱式公变	10	400	182
43535	阜宁	阜城天宇华庄18#箱式公变	10	400	219
43536	阜宁	阜城天宇华庄19#箱式公变	10	630	325
43537	阜宁	阜城天宇华庄2#箱式公变	10	630	259
43538	阜宁	阜城天宇华庄20#箱式公变	10	630	350
43539	阜宁	阜城天宇华庄21#箱式公变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43540	阜宁	阜城天宇华庄22#箱式公变	10	400	182
43541	阜宁	阜城天宇华庄23#箱式公变	10	630	322
43542	阜宁	阜城天宇华庄24#箱式公变	10	630	345
43543	阜宁	阜城天宇华庄25#箱式公变	10	500	183
43544	阜宁	阜城天宇华庄26#箱式公变	10	400	172
43545	阜宁	阜城天宇华庄27#箱式公变	10	400	189
43546	阜宁	阜城天宇华庄28#箱式公变	10	500	255
43547	阜宁	阜城天宇华庄29#箱式公变	10	400	188
43548	阜宁	阜城天宇华庄3#箱式公变	10	500	161
43549	阜宁	阜城天宇华庄30#箱式公变	10	400	176
43550	阜宁	阜城天宇华庄31#箱式公变	10	500	208
43551	阜宁	阜城天宇华庄32#箱式公变	10	500	237
43552	阜宁	阜城天宇华庄33#箱式公变	10	500	276
43553	阜宁	阜城天宇华庄34#箱式公变	10	400	124
43554	阜宁	阜城天宇华庄35#箱式公变	10	500	240
43555	阜宁	阜城天宇华庄36#箱式公变	10	400	186
43556	阜宁	阜城天宇华庄37#箱式公变	10	400	158
43557	阜宁	阜城天宇华庄38#箱式公变	10	400	171
43558	阜宁	阜城天宇华庄39#箱式公变	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43559	阜宁	阜城天宇华庄4#箱式公变	10	500	177
43560	阜宁	阜城天宇华庄40#箱式公变	10	400	192
43561	阜宁	阜城天宇华庄41#箱式公变	10	400	170
43562	阜宁	阜城天宇华庄42#箱式公变	10	400	180
43563	阜宁	阜城天宇华庄43#箱式公变	10	400	195
43564	阜宁	阜城天宇华庄44#箱式公变	10	500	209
43565	阜宁	阜城天宇华庄45#箱式公变	10	500	240
43566	阜宁	阜城天宇华庄5#箱式公变	10	630	274
43567	阜宁	阜城天宇华庄6#箱式公变	10	630	0
43568	阜宁	阜城天宇华庄7#箱式公变	10	500	263
43569	阜宁	阜城天宇华庄8#箱式公变	10	400	203
43570	阜宁	阜城天宇华庄9#箱式公变	10	500	246
43571	阜宁	阜城头灶六组箱式公变	10	400	207
43572	阜宁	阜城头灶四组公变	10	400	208
43573	阜宁	阜城头灶五组箱式公变	10	400	205
43574	阜宁	阜城窑桥中心村1#箱式公变	10	500	248
43575	阜宁	阜城窑桥中心村2#箱式公变	10	500	263
43576	阜宁	阜城窑桥中心村3#箱式公变	10	500	251
43577	阜宁	阜城窑桥中心村4#箱式公变	10	500	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43578	阜宁	阜城怡佳园1#开关站1#变	10	630	334
43579	阜宁	阜城怡佳园1#开关站2#变	10	630	433
43580	阜宁	阜城怡佳园2#配电室3#变	10	630	300
43581	阜宁	阜城怡佳园2#配电室4#变	10	630	341
43582	阜宁	阜城怡佳园二期3#配电室5#变	10	630	138
43583	阜宁	阜城怡佳园二期3#配电室6#变	10	630	313
43584	阜宁	京美新居配电室1#主变	10	630	389
43585	阜宁	京美新居配电室2#主变	10	630	397
43586	阜宁	京美新居配电室3#主变	10	630	379
43587	阜宁	京美新居配电室4#主变	10	630	422
43588	阜宁	聚龙湾1#配电房1#变	10	630	202
43589	阜宁	聚龙湾1#配电房2#变	10	630	370
43590	阜宁	聚龙湾1#配电房3#变	10	630	284
43591	阜宁	聚龙湾1#配电房4#变	10	630	276
43592	阜宁	阜城城北二组东公变	10	400	171
43593	阜宁	阜城城北二组公变	10	400	161
43594	阜宁	阜城城北二组南公变	10	200	0
43595	阜宁	阜城城北七组2#公变	10	400	0
43596	阜宁	阜城城北七组3#公变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43597	阜宁	阜城城北七组公变	10	400	0
43598	阜宁	阜城城北七组西公变	10	400	7
43599	阜宁	阜城三阳4#单相变	10	200	65
43600	阜宁	阜城三阳三四组公变	10	200	61
43601	阜宁	阜城三阳三组东公变	10	400	250
43602	阜宁	阜城三阳三组公变	10	200	100
43603	阜宁	阜城三阳四组公变	10	400	269
43604	阜宁	阜城三阳五八组公变	10	200	8
43605	阜宁	阜城三阳五组公变	10	400	198
43606	阜宁	阜城周庄北站东公变	10	200	50
43607	阜宁	阜城周庄北站公变	10	200	52
43608	阜宁	阜城周庄北站南公变	10	400	190
43609	阜宁	阜城周庄村站公变	10	400	170
43610	阜宁	阜城周庄阀门产业园1#公变	10	400	85
43611	阜宁	阜城周庄阀门产业园2#公变	10	400	165
43612	阜宁	阜城周庄阀门产业园3#公变	10	400	72
43613	阜宁	阜城周庄三组公变	10	400	184
43614	阜宁	阜城周庄四组公变	10	400	264
43615	阜宁	阜城周庄四组加工厂2#公变	10	400	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43616	阜宁	阜城周庄四组加工厂公变	10	400	175
43617	阜宁	阜城周庄四组西公变	10	400	246
43618	阜宁	阜城周庄五组东公变	10	400	152
43619	阜宁	阜城周庄五组公变	10	200	55
43620	阜宁	阜城周庄五组南公变	10	400	245
43621	阜宁	阜城周庄五组西公变	10	200	116
43622	阜宁	阜城周庄西站2#公变	10	200	95
43623	阜宁	阜城周庄西站公变	10	200	77
43624	阜宁	阜城周庄一组公变	10	200	33
43625	阜宁	阜城周庄一组南公变	10	400	0
43626	阜宁	阜城周庄一组西2#公变	10	400	196
43627	阜宁	阜城周庄一组西公变	10	200	53
43628	阜宁	锦江华府开关站1#变	10	800	509
43629	阜宁	锦江华府开关站2#变	10	800	458
43630	阜宁	锦江华府开关站3#变	10	800	462
43631	阜宁	锦江华府开关站4#变	10	800	444
43632	阜宁	阜城阜城工业园区9#公变主变配电变压器	10	630	237
43633	阜宁	阜城民政局公变	10	400	266
43634	阜宁	阜城缪黄安置楼3#箱变	10	630	382

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43635	阜宁	阜城缪黄安置楼开关站1#箱式公变	10	630	412
43636	阜宁	阜城缪黄安置楼开关站2#箱式公变	10	630	352
43637	阜宁	阜城缪黄二组公变	10	400	150
43638	阜宁	阜城缪黄九组公变	10	400	165
43639	阜宁	阜城缪黄三组公变	10	400	213
43640	阜宁	阜城缪黄三组南公变	10	400	216
43641	阜宁	阜城缪黄十组公变	10	400	227
43642	阜宁	阜城缪黄十组西公变	10	400	246
43643	阜宁	阜城缪黄四组公变	10	250	118
43644	阜宁	阜城缪黄五、十一组公变	10	400	249
43645	阜宁	阜城缪黄五组东公变	10	400	271
43646	阜宁	阜城缪黄五组公变	10	400	198
43647	阜宁	阜城缪黄西站2#公变	10	400	249
43648	阜宁	阜城缪黄西站3#公变	10	400	171
43649	阜宁	阜城缪黄西站公变	10	250	132
43650	阜宁	阜城缪黄中心村2#公变	10	400	109
43651	阜宁	阜城缪黄中心村4#公变主变配电变压器	10	630	389
43652	阜宁	阜城缪黄中心村5#箱式主变配电变压器	10	500	244
43653	阜宁	阜城缪黄中心村安置楼1#箱式公变	10	500	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43654	阜宁	阜城缪黄中心村安置楼2#箱式公变	10	250	119
43655	阜宁	阜城三阳二七组公变	10	400	243
43656	阜宁	阜城三阳二七组南公变	10	400	211
43657	阜宁	阜城三阳一六组公变	10	400	204
43658	阜宁	阜城三阳一组公变	10	400	210
43659	阜宁	阜城三阳2#单相变	10	200	6
43660	阜宁	阜城城北六组(东)公变	10	400	98
43661	阜宁	阜城城北六组(西)公变	10	400	192
43662	阜宁	阜城城北六组2#公变	10	500	132
43663	阜宁	阜城城北六组东2#变	10	400	2
43664	阜宁	阜城城北六组公变	10	400	188
43665	阜宁	阜城城北六组西2#公变	10	400	0
43666	阜宁	阜城城北三组2#变	10	400	68
43667	阜宁	阜城城北三组北公变	10	400	25
43668	阜宁	阜城城北三组公变	10	400	174
43669	阜宁	阜城杜康花苑公变	10	400	182
43670	阜宁	阜城头灶十二组公变	10	400	237
43671	阜宁	阜城亚泰1#箱式公变	10	630	321
43672	阜宁	阜城林王八组公变	10	400	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43673	阜宁	阜城林王北站公变	10	400	242
43674	阜宁	阜城林王二组2#公变	10	400	295
43675	阜宁	阜城林王二组公变	10	400	269
43676	阜宁	阜城林王二组南公变	10	400	60
43677	阜宁	阜城林王二组西公变	10	200	68
43678	阜宁	阜城林王南站公变	10	200	108
43679	阜宁	阜城林王七组公变	10	200	67
43680	阜宁	阜城林王三组公变	10	200	144
43681	阜宁	阜城林王五组公变	10	400	197
43682	阜宁	阜城林王西站公变	10	400	140
43683	阜宁	阜城林王一组公变	10	200	121
43684	阜宁	阜城林王一组西公变	10	400	218
43685	阜宁	阜城缪黄八组北公变	10	400	121
43686	阜宁	阜城缪黄八组公变	10	400	24
43687	阜宁	阜城缪黄南站公变	10	400	227
43688	阜宁	阜城缪黄七组扶贫站公变	10	400	0
43689	阜宁	阜城缪黄七组南公变	10	200	0
43690	阜宁	阜城缪黄中心村1#公变	10	400	155
43691	阜宁	阜城缪黄中心村3号公变	10	630	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43692	阜宁	阜城城东安置楼1#箱式公变	10	500	238
43693	阜宁	阜城城东安置楼2#箱式公变	10	630	303
43694	阜宁	阜城城东安置楼3#箱式公变	10	630	158
43695	阜宁	阜城城东安置楼4#箱式公变配电变压器	10	630	216
43696	阜宁	阜城城东花园1#公变	10	630	354
43697	阜宁	阜城城东花园3#公变	10	630	325
43698	阜宁	阜城城东花园4#变	10	630	328
43699	阜宁	阜城城东花园5#公变	10	630	384
43700	阜宁	阜城城东家园1#公变	10	400	215
43701	阜宁	阜城城东家园2#公变	10	400	178
43702	阜宁	阜城城东家园3#公变	10	400	64
43703	阜宁	阜城阜蒲四组公变	10	200	70
43704	阜宁	阜城顾庄电站公变	10	250	0
43705	阜宁	阜城顾庄九组公变	10	630	0
43706	阜宁	阜城小灶六组3#公变	10	200	78
43707	阜宁	阜城小灶六组公变	10	400	271
43708	阜宁	阜城小灶七组公变	10	400	199
43709	阜宁	阜城新港花苑公变	10	400	229
43710	阜宁	阜城窑湾八组公变	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43711	阜宁	阜城窑湾北站公变	10	400	0
43712	阜宁	阜城窑湾九组1#公变	10	400	0
43713	阜宁	阜城窑湾九组2#公变	10	400	124
43714	阜宁	阜城窑湾九组公变	10	400	125
43715	阜宁	阜城窑湾六组2#变	10	400	0
43716	阜宁	阜城窑湾六组公变	10	400	154
43717	阜宁	阜城窑湾南站公变	10	200	26
43718	阜宁	阜城窑湾七组北公变	10	200	87
43719	阜宁	阜城窑湾七组东公变	10	400	0
43720	阜宁	阜城窑湾七组公变	10	400	127
43721	阜宁	阜城窑湾七组南公变	10	250	0
43722	阜宁	阜城窑湾七组西公变	10	400	116
43723	阜宁	阜城窑湾十组公变	10	200	71
43724	阜宁	阜城窑湾四组公变	10	200	110
43725	阜宁	阜城窑湾五组公变	10	200	21
43726	阜宁	阜城窑湾一组公变	10	630	4
43727	阜宁	阜宁县城东花园2号变706149005002	10	630	387
43728	阜宁	三灶滨海官滩2#变	10	200	97
43729	阜宁	三灶陈吕八组公变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43730	阜宁	三灶陈吕电站公变	10	200	63
43731	阜宁	三灶陈吕九组公变	10	200	78
43732	阜宁	三灶陈吕六组	10	200	110
43733	阜宁	三灶陈吕七组公变	10	200	98
43734	阜宁	三灶陈吕四六七组公变	10	400	275
43735	阜宁	三灶陈吕五组	10	200	79
43736	阜宁	三灶坎东589组公变	10	200	35
43737	阜宁	三灶坎东八组	10	400	274
43738	阜宁	三灶坎东二组公变	10	400	158
43739	阜宁	三灶坎东六组公变	10	200	61
43740	阜宁	三灶坎东七组公变	10	400	220
43741	阜宁	三灶坎东三组公变	10	200	98
43742	阜宁	三灶坎东四组2#公变.	10	400	273
43743	阜宁	三灶坎东四组公变	10	400	266
43744	阜宁	三灶坎东五组配变	10	200	76
43745	阜宁	三灶坎东西站公变	10	200	25
43746	阜宁	三灶楼子二组2#变	10	200	31
43747	阜宁	三灶楼子二组3#变	10	200	58
43748	阜宁	三灶楼子二组公变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43749	阜宁	三灶楼子三组配变	10	400	72
43750	阜宁	三灶楼子五组公变	10	200	93
43751	阜宁	三灶洋洼六组公变	10	200	88
43752	阜宁	三灶洋洼四组公变	10	200	87
43753	阜宁	三灶洋洼五组北站公变	10	400	219
43754	阜宁	三灶洋洼五组配变	10	200	110
43755	阜宁	三灶洋洼西站公变	10	200	87
43756	阜宁	三灶洋洼中站2#变	10	200	8
43757	阜宁	三灶洋洼中站公变	10	400	280
43758	阜宁	三灶镇洋洼东站1#公变	10	200	119
43759	阜宁	三灶镇洋洼西站2#公变	10	400	268
43760	阜宁	三灶祖庄五组2#公变	10	200	105
43761	阜宁	三灶祖庄五组3#变	10	200	78
43762	阜宁	三灶祖庄五组公变	10	200	70
43763	阜宁	三灶东方八组	10	400	249
43764	阜宁	三灶东方二组公变	10	200	34
43765	阜宁	三灶东方九组2#公变	10	400	287
43766	阜宁	三灶东方九组公变	10	200	94
43767	阜宁	三灶东方六组公变	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43768	阜宁	三灶东方七八组公变	10	200	82
43769	阜宁	三灶东方三组2#变	10	200	97
43770	阜宁	三灶东方十组公变	10	200	50
43771	阜宁	三灶东方四组公变	10	200	51
43772	阜宁	三灶东方五组公变	10	200	6
43773	阜宁	三灶东方一组2#变	10	200	79
43774	阜宁	三灶东方一组公变	10	200	0
43775	阜宁	三灶后灶电站公变	10	200	80
43776	阜宁	三灶后灶二组公变	10	400	77
43777	阜宁	三灶后灶加工厂公变	10	400	173
43778	阜宁	三灶后灶三六组公变	10	400	229
43779	阜宁	三灶后灶三组公变	10	200	90
43780	阜宁	三灶后灶四八组公变	10	200	43
43781	阜宁	三灶后灶四组公变	10	400	180
43782	阜宁	三灶后灶五组公变	10	400	239
43783	阜宁	三灶前昌东北站公变	10	400	252
43784	阜宁	三灶西徐189组公变	10	200	50
43785	阜宁	三灶西徐一八九组2#变	10	200	128
43786	阜宁	三灶西周二组组公变	10	400	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43787	阜宁	三灶西周十组公变	10	200	0
43788	阜宁	三灶镇前昌十组配变	10	400	210
43789	阜宁	三灶镇西徐九组公变	10	400	233
43790	阜宁	三灶中灶九组配变	10	200	93
43791	阜宁	三灶中灶六七组公变	10	200	0
43792	阜宁	三灶中灶七组	10	200	121
43793	阜宁	三灶中灶十组公变	10	400	160
43794	阜宁	三灶中灶西南站公变	10	200	91
43795	阜宁	三灶中灶一组公变	10	200	48
43796	阜宁	三灶陈吕村二组公变	10	200	32
43797	阜宁	三灶陈吕三组2#变	10	200	104
43798	阜宁	三灶陈吕三组公变	10	200	66
43799	阜宁	三灶陈吕小街箱变配电变压器	10	630	338
43800	阜宁	三灶高潘六组公变	10	400	194
43801	阜宁	三灶供电所1#公变	10	400	115
43802	阜宁	三灶供电所2#公变	10	400	26
43803	阜宁	三灶供电所3#公变	10	400	14
43804	阜宁	三灶供电所4#变	10	400	46
43805	阜宁	三灶供电所5#配变	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43806	阜宁	三灶供电所6#公变	10	400	38
43807	阜宁	三灶供电所公变	10	400	203
43808	阜宁	三灶建镇街公变	10	400	104
43809	阜宁	三灶将军变2#变	10	400	83
43810	阜宁	三灶前灶九组2#公变	10	400	154
43811	阜宁	三灶前灶九组公变	10	400	65
43812	阜宁	三灶前灶三九十组2#公变	10	200	17
43813	阜宁	三灶前灶三九十组公变	10	200	56
43814	阜宁	三灶商业街公变	10	400	243
43815	阜宁	三灶小街将军变	10	500	140
43816	阜宁	三灶小舍开发区2#公变	10	200	86
43817	阜宁	三灶小舍开发区4#公变	10	400	172
43818	阜宁	三灶小舍开发区5#公变	10	400	258
43819	阜宁	三灶小舍开发区6#配变	10	400	189
43820	阜宁	三灶小舍开发区公变	10	400	193
43821	阜宁	三灶育才变	10	400	91
43822	阜宁	三灶掌李康居2#公变	10	315	114
43823	阜宁	三灶中三灶村三组公变	10	100	17
43824	阜宁	三灶中灶中心站2#变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43825	阜宁	三灶中灶中心站公变	10	200	57
43826	阜宁	三灶砖桥村部2#变	10	400	163
43827	阜宁	三灶砖桥村部3#公变	10	400	202
43828	阜宁	三灶砖桥村部公变	10	200	57
43829	阜宁	三灶砖桥五组3#配变	10	400	277
43830	阜宁	三灶砖桥五组公变	10	200	11
43831	阜宁	三灶砖桥西站公变	10	400	231
43832	阜宁	三灶祖庄三组(新架)公变	10	400	134
43833	阜宁	三灶祖庄三组(原祖道海)公变	10	400	192
43834	阜宁	三灶祖庄三组3#公变	10	400	110
43835	阜宁	三灶祖庄三组4#公变柱上变压器	10	400	67
43836	阜宁	三灶村部公变	10	400	247
43837	阜宁	三灶嵇刘二组公变	10	400	181
43838	阜宁	三灶嵇刘九组公变	10	400	241
43839	阜宁	三灶嵇刘六七组1#公变	10	200	90
43840	阜宁	三灶嵇刘六七组配变	10	200	0
43841	阜宁	三灶嵇刘三组2号配变	10	400	269
43842	阜宁	三灶嵇刘三组公变	10	200	92
43843	阜宁	三灶嵇刘四五组2号公变	10	400	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43844	阜宁	三灶嵇刘四五组公变	10	400	198
43845	阜宁	三灶嵇刘五组公变	10	400	235
43846	阜宁	三灶嵇刘西站公变	10	200	75
43847	阜宁	三灶嵇刘一组公变	10	200	64
43848	阜宁	三灶六组公变	10	400	178
43849	阜宁	三灶七组公变	10	400	168
43850	阜宁	三灶前昌北站公变	10	400	217
43851	阜宁	三灶前昌东南站公变	10	400	234
43852	阜宁	三灶前昌二组	10	200	4
43853	阜宁	三灶前昌南站公变	10	200	94
43854	阜宁	三灶前昌五组公变	10	400	181
43855	阜宁	三灶前三灶八组公变	10	200	83
43856	阜宁	三灶前三灶六组公变	10	200	79
43857	阜宁	三灶前杨三组公变	10	400	216
43858	阜宁	三灶前灶四组公变	10	400	187
43859	阜宁	三灶四组公变	10	400	254
43860	阜宁	三灶西周村部2#公变	10	200	14
43861	阜宁	三灶西周村部公变	10	200	37
43862	阜宁	三灶西周九组公变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43863	阜宁	三灶西周六组公变	10	200	78
43864	阜宁	三灶西周十一组配变	10	200	81
43865	阜宁	三灶西周西站公变	10	200	26
43866	阜宁	三灶西周一二组公变	10	200	56
43867	阜宁	三灶小舍九组2#公变	10	200	43
43868	阜宁	三灶小舍九组公变	10	200	42
43869	阜宁	三灶小舍开发区3#公变	10	200	80
43870	阜宁	三灶镇嵇刘六组公变柱上变压器	10	400	243
43871	阜宁	三灶镇嵇刘四组公变	10	400	268
43872	阜宁	三灶镇前昌三组配变	10	400	255
43873	阜宁	三灶镇前昌一组配变	10	400	247
43874	阜宁	三灶镇三灶村部2#公变	10	400	160
43875	阜宁	三灶镇西周村部北站公变	10	400	215
43876	阜宁	三灶镇中灶四组配变	10	400	246
43877	阜宁	三灶中灶电站2#公变	10	400	263
43878	阜宁	三灶中灶电站公变	10	200	56
43879	阜宁	三灶中灶二组2#配变	10	400	270
43880	阜宁	三灶中灶二组公变	10	200	24
43881	阜宁	三灶中灶二组新增	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43882	阜宁	三灶中灶六组公变	10	400	146
43883	阜宁	三灶砖桥五组2#配变	10	400	262
43884	阜宁	三灶砖桥西站2#变	10	400	226
43885	阜宁	三灶曹东医院变	10	200	72
43886	阜宁	三灶稻麦原种场东场公变	10	200	134
43887	阜宁	三灶稻麦原种场西场公变	10	200	105
43888	阜宁	三灶丰墩小街2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	335
43889	阜宁	三灶高潘三组公变柱上变压器	10	200	112
43890	阜宁	三灶高潘十组公变	10	200	74
43891	阜宁	三灶高潘四九组2#公变	10	400	229
43892	阜宁	三灶高潘四九组公变	10	400	261
43893	阜宁	三灶高潘五组公变	10	200	96
43894	阜宁	三灶高潘西站公变	10	200	58
43895	阜宁	三灶高潘一组公变	10	400	196
43896	阜宁	三灶归正电站公变	10	400	185
43897	阜宁	三灶归正二四组2#公变	10	400	209
43898	阜宁	三灶归正二四组3#公变	10	400	216
43899	阜宁	三灶归正二四组公变	10	400	162
43900	阜宁	三灶归正六组公变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43901	阜宁	三灶归正七组2#公变	10	400	258
43902	阜宁	三灶归正七组公变	10	200	70
43903	阜宁	三灶归正十二组公变	10	400	255
43904	阜宁	三灶归正新架公变	10	200	52
43905	阜宁	三灶后丰电站公变	10	400	215
43906	阜宁	三灶后丰二组公变	10	400	250
43907	阜宁	三灶后丰五组公变	10	200	78
43908	阜宁	三灶后丰一组2#公变	10	200	118
43909	阜宁	三灶后丰一组公变	10	200	98
43910	阜宁	三灶楼子四组公变	10	400	224
43911	阜宁	三灶前丰八组2#公变	10	400	242
43912	阜宁	三灶前丰八组公变	10	400	164
43913	阜宁	三灶前丰二组公变	10	400	234
43914	阜宁	三灶前丰九组公变	10	400	112
43915	阜宁	三灶前丰六七组公变	10	200	53
43916	阜宁	三灶前丰南站2#配变	10	400	173
43917	阜宁	三灶前丰南站公变	10	400	179
43918	阜宁	三灶前丰三组公变	10	200	20
43919	阜宁	三灶前丰一组公变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43920	阜宁	三灶王集八组2#公变	10	200	74
43921	阜宁	三灶王集八组公变	10	400	158
43922	阜宁	三灶王集二组公变	10	200	35
43923	阜宁	三灶王集六组2#公变	10	400	231
43924	阜宁	三灶王集六组公变	10	200	83
43925	阜宁	三灶王集七组公变	10	200	95
43926	阜宁	三灶王集三组2#公变	10	200	90
43927	阜宁	三灶王集三组公变	10	200	103
43928	阜宁	三灶王集四组公变	10	400	238
43929	阜宁	三灶王集四组南站公变	10	400	249
43930	阜宁	三灶王集五组公变	10	400	222
43931	阜宁	三灶王集一组配变	10	400	227
43932	阜宁	三灶沿岗一组公变	10	400	229
43933	阜宁	三灶镇高潘七组公变柱上变压器	10	400	235
43934	阜宁	三灶镇海成变	10	400	225
43935	阜宁	三灶海啸村部2#公变	10	200	75
43936	阜宁	三灶九灶八组2#公变	10	200	48
43937	阜宁	三灶九灶八组3号公变	10	400	74
43938	阜宁	三灶九灶八组公变	10	200	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43939	阜宁	三灶九灶北站公变	10	400	211
43940	阜宁	三灶九灶二组2#变	10	200	0
43941	阜宁	三灶九灶二组公变	10	200	45
43942	阜宁	三灶九灶五组2#公变	10	400	219
43943	阜宁	三灶九灶五组公变	10	400	215
43944	阜宁	三灶九灶一组3#公变	10	400	265
43945	阜宁	三灶九灶一组4#变	10	400	233
43946	阜宁	三灶楼子加工厂2#公变	10	400	70
43947	阜宁	三灶楼子加工厂公变	10	400	200
43948	阜宁	三灶同德二组公变	10	400	252
43949	阜宁	三灶同德六组2#公变	10	400	219
43950	阜宁	三灶同德六组公变	10	200	8
43951	阜宁	三灶同德七组2#公变	10	400	205
43952	阜宁	三灶同德七组公变	10	400	237
43953	阜宁	三灶同德四组2#变	10	400	46
43954	阜宁	三灶同德四组3#公变	10	400	179
43955	阜宁	三灶同德四组公变	10	400	122
43956	阜宁	三灶同德一组公变	10	400	176
43957	阜宁	三灶同心二组2#公变	10	400	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43958	阜宁	三灶同心四组公变柱上变压器	10	200	63
43959	阜宁	三灶同兴二四组公变	10	200	77
43960	阜宁	三灶同兴二组公变	10	200	70
43961	阜宁	三灶同兴扶贫站公变	10	200	5
43962	阜宁	三灶同兴康居1号配变	10	400	189
43963	阜宁	三灶同兴康居2号配变	10	400	199
43964	阜宁	三灶同兴六七组公变	10	200	56
43965	阜宁	三灶同兴七组公变.	10	400	257
43966	阜宁	三灶同兴五组3#公变	10	400	186
43967	阜宁	三灶同兴五组公变	10	200	109
43968	阜宁	三灶同兴一组2#公变	10	400	211
43969	阜宁	三灶同兴一组公变	10	400	209
43970	阜宁	三灶滨海管滩公变	10	200	49
43971	阜宁	三灶东湾八组2#公变柱上变压器	10	200	85
43972	阜宁	三灶东湾八组公变	10	200	87
43973	阜宁	三灶东湾村部公变	10	200	84
43974	阜宁	三灶东湾二九组公变	10	200	71
43975	阜宁	三灶东湾三组2#变	10	200	20
43976	阜宁	三灶东湾三组3#公变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43977	阜宁	三灶东湾三组公变	10	200	72
43978	阜宁	三灶东湾四组公变	10	400	241
43979	阜宁	三灶东湾五组公变	10	200	104
43980	阜宁	三灶东湾一六组公变	10	200	89
43981	阜宁	三灶前灶八组公变	10	200	5
43982	阜宁	三灶前灶二组	10	400	203
43983	阜宁	三灶前灶二组2#变	10	200	0
43984	阜宁	三灶前灶七组2#变	10	200	0
43985	阜宁	三灶前灶七组公变	10	200	22
43986	阜宁	三灶西徐二组公变	10	200	74
43987	阜宁	三灶西徐六组2#变	10	200	62
43988	阜宁	三灶西徐六组3#变	10	200	113
43989	阜宁	三灶西徐六组公变	10	200	100
43990	阜宁	三灶西徐七组公变	10	200	47
43991	阜宁	三灶西徐三组公变	10	400	192
43992	阜宁	三灶西徐十一组2#公变	10	400	243
43993	阜宁	三灶西徐十一组公变	10	400	235
43994	阜宁	三灶西徐十组公变	10	200	53
43995	阜宁	三灶西徐四组2#公变	10	400	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43996	阜宁	三灶西徐四组3#公变	10	200	119
43997	阜宁	三灶西徐四组公变	10	200	125
43998	阜宁	三灶西徐五组2#变	10	400	269
43999	阜宁	三灶西徐五组3#配变	10	400	260
44000	阜宁	三灶西徐五组公变	10	200	107
44001	阜宁	三灶西徐一组公变	10	400	284
44002	阜宁	三灶西徐中站公变	10	200	89
44003	阜宁	三灶小舍八组公变	10	400	214
44004	阜宁	三灶小舍三四2#变	10	400	224
44005	阜宁	三灶小舍三四组公变	10	200	86
44006	阜宁	三灶小舍五六组2#配变公变	10	400	245
44007	阜宁	三灶小舍五六组公变	10	200	83
44008	阜宁	三灶小舍一二组公变	10	400	207
44009	阜宁	三灶小舍一组公变	10	400	0
44010	阜宁	三灶镇前灶八组2#公变	10	400	265
44011	阜宁	三灶镇西徐四组东站	10	400	275
44012	阜宁	三灶镇西徐中站2#公变	10	400	196
44013	阜宁	三灶镇中灶东站2#公变	10	200	118
44014	阜宁	三灶中灶东站公变	10	200	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44015	阜宁	三灶砖桥东站2#变	10	400	228
44016	阜宁	三灶砖桥东站公变	10	400	145
44017	阜宁	三灶祖庄排涝站公变	10	200	0
44018	阜宁	三灶祖庄四组公变	10	200	81
44019	阜宁	三灶归正五组2#变	10	200	69
44020	阜宁	三灶归正五组变	10	200	106
44021	阜宁	三灶后昌电站公变	10	200	85
44022	阜宁	三灶后昌二组公变柱上变压器	10	400	264
44023	阜宁	三灶后昌三组2#变	10	400	224
44024	阜宁	三灶后昌三组公变	10	400	215
44025	阜宁	三灶后昌新西站公变	10	200	71
44026	阜宁	三灶后昌一组公变	10	400	199
44027	阜宁	三灶后丰三组公变柱上变压器	10	400	134
44028	阜宁	三灶后丰四组公变柱上变压器	10	400	247
44029	阜宁	三灶后杨二组公变	10	400	229
44030	阜宁	三灶后杨九组公变	10	200	24
44031	阜宁	三灶后杨三组公变	10	400	177
44032	阜宁	三灶后杨四组2#变	10	200	76
44033	阜宁	三灶后杨四组公变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44034	阜宁	三灶后杨五组公变	10	400	221
44035	阜宁	三灶后杨一组配变	10	400	274
44036	阜宁	三灶嵇刘三组3#变	10	200	25
44037	阜宁	三灶马岗北站2#公变	10	400	263
44038	阜宁	三灶马岗北站3#公变	10	400	267
44039	阜宁	三灶马岗北站公变	10	200	88
44040	阜宁	三灶马岗二组公变	10	400	237
44041	阜宁	三灶马岗六组2#公变	10	400	239
44042	阜宁	三灶马岗六组公变	10	400	252
44043	阜宁	三灶马岗南站2#公变	10	200	77
44044	阜宁	三灶马岗南站公变	10	200	62
44045	阜宁	三灶马岗四组公变	10	400	277
44046	阜宁	三灶前杨二组2#公变	10	400	140
44047	阜宁	三灶前杨二组公变	10	400	206
44048	阜宁	三灶前杨六组公变	10	200	29
44049	阜宁	三灶前杨一组公变	10	200	87
44050	阜宁	三灶双岗二组公变	10	400	223
44051	阜宁	三灶天沟八组公变	10	400	217
44052	阜宁	三灶天沟电站2#配变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44053	阜宁	三灶天沟电站3#公变	10	400	261
44054	阜宁	三灶天沟电站公变	10	400	163
44055	阜宁	三灶天沟电站2#公变	10	400	179
44056	阜宁	三灶天沟电站公变	10	200	93
44057	阜宁	三灶天沟二九组公变	10	200	45
44058	阜宁	三灶天沟十组公变	10	400	258
44059	阜宁	三灶天沟四组公变	10	200	67
44060	阜宁	三灶天沟一组	10	400	226
44061	阜宁	三灶天沟一组2#公变	10	400	147
44062	阜宁	三灶沿岗村部2#公变	10	200	107
44063	阜宁	三灶沿岗村部公变	10	400	187
44064	阜宁	三灶沿岗二组2#变	10	200	90
44065	阜宁	三灶沿岗二组公变	10	200	31
44066	阜宁	三灶沿岗四组公变	10	100	30
44067	阜宁	三灶沿岗五组公变	10	200	81
44068	阜宁	三灶镇马岗四组2#公变	10	400	231
44069	阜宁	海鑫华府1#配电房1#变	10	630	387
44070	阜宁	海鑫华府1#配电房2#变	10	630	323
44071	阜宁	海鑫华府1#配电房3#变	10	630	410

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44072	阜宁	海鑫华府1#配电房4#变	10	630	376
44073	阜宁	海鑫华府2#配电房1#变	10	800	278
44074	阜宁	海鑫华府2#配电房2#变	10	800	468
44075	阜宁	水岸丽都三期2#配电房5#变配电变压器	10	800	428
44076	阜宁	水岸丽都三期2#配电房6#变配电变压器	10	800	459
44077	阜宁	水岸丽都三期2#配电房7#变配电变压器	10	800	419
44078	阜宁	水岸丽都三期2#配电房8#变配电变压器	10	800	437
44079	阜宁	水岸丽都三期3#配电房10#变配电变压器	10	630	328
44080	阜宁	水岸丽都三期3#配电房11#变配电变压器	10	630	239
44081	阜宁	水岸丽都三期3#配电房12#变配电变压器	10	630	281
44082	阜宁	水岸丽都三期3#配电房9#变配电变压器	10	630	344
44083	阜宁	水岸丽都三期开关站1#变配电变压器	10	800	463
44084	阜宁	水岸丽都三期开关站2#变配电变压器	10	800	424
44085	阜宁	水岸丽都三期开关站3#变配电变压器	10	800	426
44086	阜宁	水岸丽都三期开关站4#变配电变压器	10	800	480
44087	阜宁	农贸市场1#变	10	500	34
44088	阜宁	农贸市场2#变	10	630	229
44089	阜宁	农贸市场3#变	10	800	362
44090	阜宁	跃进花园1#变	10	400	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44091	阜宁	跃进花园10#变	10	630	353
44092	阜宁	跃进花园11#变	10	630	403
44093	阜宁	跃进花园12#变	10	630	353
44094	阜宁	跃进花园13#变	10	400	185
44095	阜宁	跃进花园14#变	10	500	269
44096	阜宁	跃进花园2#变	10	400	145
44097	阜宁	跃进花园3#变	10	400	162
44098	阜宁	跃进花园4#变	10	400	103
44099	阜宁	跃进花园5#变	10	400	100
44100	阜宁	跃进花园6#变	10	500	240
44101	阜宁	跃进花园9#变	10	630	350
44102	阜宁	跃进花园三期1#配电房1#变	10	800	382
44103	阜宁	跃进花园三期1#配电房2#变	10	800	389
44104	阜宁	跃进花园三期2#配电房1#变	10	800	445
44105	阜宁	跃进花园三期2#配电房2#变	10	800	406
44106	阜宁	跃进花园三期2#配电房3#变	10	800	376
44107	阜宁	跃进花园三期2#配电房4#变	10	800	397
44108	阜宁	跃进花园三期开关站1#变	10	800	426
44109	阜宁	跃进花园三期开关站2#变	10	800	460

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44110	阜宁	跃进花园三期开关站3#变	10	800	280
44111	阜宁	跃进花园三期开关站4#变	10	800	220
44112	阜宁	常青藤2#开关站2#变	10	800	485
44113	阜宁	常青藤2#开关站4#变	10	800	526
44114	阜宁	常青藤3#配电室2#变	10	800	428
44115	阜宁	常青藤3#配电室4#变	10	800	538
44116	阜宁	城南12#变	10	400	0
44117	阜宁	崔湾10#公变	10	400	213
44118	阜宁	阜宁南三线渔民安置点	10	400	99
44119	阜宁	扬州花苑配电房2#变	10	800	458
44120	阜宁	扬州花苑配电房3#变	10	800	481
44121	阜宁	扬州花苑配电房4#变	10	800	318
44122	阜宁	悦珑府1#开关站1#变	10	800	426
44123	阜宁	悦珑府2#配电室1#变	10	800	406
44124	阜宁	悦珑府2#配电室3#变	10	800	417
44125	阜宁	悦珑府3#配电房1#变	10	800	517
44126	阜宁	悦珑府3#配电房3#变	10	800	520
44127	阜宁	悦珑府4#配电房2#变	10	800	466
44128	阜宁	悦珑府4#配电房4#变	10	800	586

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44129	阜宁	跃进花苑1#变（房）	10	1000	365
44130	阜宁	澳洋花园1#变	10	500	214
44131	阜宁	澳洋花园10#变	10	630	251
44132	阜宁	澳洋花园2#变	10	500	185
44133	阜宁	澳洋花园3#变	10	500	291
44134	阜宁	澳洋花园4#变	10	500	221
44135	阜宁	澳洋花园5#变	10	500	185
44136	阜宁	澳洋花园6#变	10	500	224
44137	阜宁	澳洋花园7#变	10	630	237
44138	阜宁	澳洋花园9#变	10	500	212
44139	阜宁	紫金明珠开关站2#变	10	800	440
44140	阜宁	紫金明珠配电房3#变	10	800	343
44141	阜宁	常青藤1#开关站2#变	10	800	399
44142	阜宁	常青藤1#开关站4#变	10	800	445
44143	阜宁	常青藤1#配电室2#变	10	800	625
44144	阜宁	常青藤2#配电室2#变	10	800	496
44145	阜宁	常青藤2#配电室4#变	10	800	474
44146	阜宁	帝逸国际1#配电房1#变	10	1000	688
44147	阜宁	帝逸国际1#配电房2#变	10	1000	729

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44148	阜宁	帝逸国际1#配电房3#变	10	1000	429
44149	阜宁	帝逸国际1#配电房4#变	10	1000	437
44150	阜宁	帝逸国际2#配电房5#变	10	800	404
44151	阜宁	帝逸国际2#配电房6#变	10	800	352
44152	阜宁	帝逸国际3#配电房10#变	10	1000	157
44153	阜宁	帝逸国际3#配电房9#变	10	1000	407
44154	阜宁	帝逸国际4#配电房11#变	10	1000	706
44155	阜宁	帝逸国际4#配电房12#变	10	1000	766
44156	阜宁	帝逸国际4#配电房13#变	10	1000	558
44157	阜宁	帝逸国际4#配电房14#变	10	1000	624
44158	阜宁	城南7#变	10	400	106
44159	阜宁	阜宁城南安置小区1#变	10	630	313
44160	阜宁	阜宁城南安置小区2#变	10	400	168
44161	阜宁	阜宁城南安置小区3#变	10	400	174
44162	阜宁	阜宁城南安置小区4#变	10	400	104
44163	阜宁	阜宁城南安置小区5#变	10	630	363
44164	阜宁	金科国际2#变	10	800	235
44165	阜宁	金科国际2#配电房3#变	10	800	279
44166	阜宁	面粉厂公变	10	400	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44167	阜宁	瑞林晶典6#公变	10	500	246
44168	阜宁	瑞林晶典7#公变	10	630	306
44169	阜宁	瑞林晶典8#公变	10	630	348
44170	阜宁	瑞林晶典9#公变	10	630	264
44171	阜宁	水岸华庭2#配电房1#变配变配电变压器	10	630	209
44172	阜宁	水岸华庭2#配电房2#变配变配电变压器	10	630	125
44173	阜宁	水岸华庭2#配电房3#变配变配电变压器	10	630	314
44174	阜宁	水岸华庭2#配电房4#变配变配电变压器	10	630	363
44175	阜宁	水岸华庭配电房1#变	10	800	449
44176	阜宁	水岸华庭配电房2#变	10	800	418
44177	阜宁	扬州路1#公变	10	400	29
44178	阜宁	应急管理局公变	10	400	320
44179	阜宁	府前公寓小区公变	10	630	242
44180	阜宁	老街坊家园1#变	10	400	110
44181	阜宁	老街坊家园2#变	10	400	112
44182	阜宁	外滩步行街1#变	10	1000	619
44183	阜宁	外滩步行街2#变	10	1000	417
44184	阜宁	府前街2#箱变	10	630	295
44185	阜宁	府前街3#箱变	10	630	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44186	阜宁	府前街箱变	10	400	109
44187	阜宁	阜宁步行桥箱变	10	630	0
44188	阜宁	阜宁实小箱变	10	630	236
44189	阜宁	阜宁世福园欧变	10	250	0
44190	阜宁	阜宁星地超市箱变	10	630	0
44191	阜宁	阜宁竹厂公变	10	400	284
44192	阜宁	公安小区1#公变	10	400	49
44193	阜宁	公安小区2#公变	10	400	76
44194	阜宁	海峡4#箱变	10	400	67
44195	阜宁	恒源大厦2#公变	10	630	468
44196	阜宁	检察院公变	10	400	201
44197	阜宁	明伟公寓1#公变	10	400	48
44198	阜宁	明伟公寓2#变	10	400	91
44199	阜宁	南门街1#公变	10	630	0
44200	阜宁	南门小区1#公变	10	400	112
44201	阜宁	世福园3#变	10	500	56
44202	阜宁	世福园公变	10	400	0
44203	阜宁	世福园公变2#变	10	400	64
44204	阜宁	外滩大道4#公变	10	500	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44205	阜宁	外滩大道5#公变	10	400	153
44206	阜宁	外滩大道7#公变	10	400	139
44207	阜宁	外滩大道8#公变	10	400	37
44208	阜宁	外滩大道9#公变	10	400	61
44209	阜宁	外滩公寓1#箱变	10	630	503
44210	阜宁	外滩公寓2#箱变	10	630	503
44211	阜宁	新华书店公变	10	400	66
44212	阜宁	新盛街箱变配变变压器配电变压器	10	630	364
44213	阜宁	信用社公变	10	500	189
44214	阜宁	阳光雅居1#公变	10	200	85
44215	阜宁	阳光雅居2#公变	10	200	98
44216	阜宁	中市口箱变配电变压器配电变压器	10	630	199
44217	阜宁	都市家园1#变	10	630	264
44218	阜宁	都市家园2#变	10	500	246
44219	阜宁	都市家园3#变	10	500	225
44220	阜宁	城河南路2#公变	10	400	0
44221	阜宁	附小北门箱变	10	630	232
44222	阜宁	附小公变	10	630	192
44223	阜宁	阜师东路师范小区公变	10	630	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44224	阜宁	农机公司公变主变	10	400	36
44225	阜宁	光明花苑1#箱变	10	500	235
44226	阜宁	光明花苑2#箱变	10	500	259
44227	阜宁	光明花苑3#箱变	10	500	254
44228	阜宁	光明花苑4#箱变	10	400	141
44229	阜宁	光明花苑5#箱变	10	500	245
44230	阜宁	光明花苑6#箱变	10	500	212
44231	阜宁	光明花苑7#箱变	10	500	276
44232	阜宁	光明花苑8#箱变	10	500	211
44233	阜宁	光明花苑二期1#公变	10	800	498
44234	阜宁	光明花苑二期2#公变	10	800	386
44235	阜宁	光明花苑二期3#公变	10	400	157
44236	阜宁	阳光花苑1#变	10	630	213
44237	阜宁	阳光花苑2#变	10	630	195
44238	阜宁	阳光花苑3#变	10	630	40
44239	阜宁	城西七组公变	10	400	127
44240	阜宁	城西三队公变	10	400	0
44241	阜宁	城西中学公变	10	400	120
44242	阜宁	阜城童星幼儿园公变	10	400	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44243	阜宁	阜城西大街1#公变（杆箱）	10	400	4
44244	阜宁	阜城西大街2#公变（杆箱）	10	400	195
44245	阜宁	阜城西大街4#公变	10	400	96
44246	阜宁	阜城西大街6#公变（杆箱）	10	400	28
44247	阜宁	阜城西大街7#公变	10	400	86
44248	阜宁	阜城西大街8#公变	10	400	0
44249	阜宁	阜宁保安公变（杆箱）	10	400	36
44250	阜宁	阜宁汇源公变	10	400	141
44251	阜宁	供电3#变	10	630	82
44252	阜宁	光明路2#公变	10	400	9
44253	阜宁	光明路3#公变	10	500	21
44254	阜宁	光明小区1#箱变	10	630	354
44255	阜宁	汇源2#公变	10	400	165
44256	阜宁	丽锦佳园1#配电房2#变	10	800	329
44257	阜宁	丽锦佳园1#配电房4#变	10	800	440
44258	阜宁	丽锦佳园1#箱变	10	400	302
44259	阜宁	丽锦佳园2#配电房5#变	10	800	470
44260	阜宁	丽锦佳园2#配电房6#变	10	800	546
44261	阜宁	水厂2#公变	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44262	阜宁	水厂公变	10	400	90
44263	阜宁	物资公变（杆箱）	10	400	0
44264	阜宁	西城花苑专变	10	400	126
44265	阜宁	西郊小学公变（杆箱）	10	400	87
44266	阜宁	新桥村部公变（杆箱）	10	400	0
44267	阜宁	新星1#公变	10	400	166
44268	阜宁	新星2#公变	10	400	20
44269	阜宁	新星3#公变	10	400	189
44270	阜宁	新星4#公变	10	315	68
44271	阜宁	新星5#公变（杆箱）	10	400	201
44272	阜宁	新星新兴大桥公变	10	400	145
44273	阜宁	范王庄1#公变	10	400	0
44274	阜宁	范王庄2#公变	10	400	34
44275	阜宁	范王庄公变（杆箱）	10	400	67
44276	阜宁	新星二组公变（杆箱）	10	400	0
44277	阜宁	鸿儒名邸1#开关站2#变	10	800	583
44278	阜宁	鸿儒名邸1#开关站4#变	10	800	586
44279	阜宁	鸿儒名邸1#配电室2#变	10	800	522
44280	阜宁	鸿儒名邸1#配电室4#变	10	800	475

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44281	阜宁	鸿儒名邸1#箱变1#主变配电变压器	10	630	175
44282	阜宁	鸿儒名邸2#箱变1#主变配电变压器	10	400	128
44283	阜宁	鸿儒名邸3#箱变0030101#主变配电变压器	10	400	180
44284	阜宁	鸿儒名邸4#箱变004013	10	400	0
44285	阜宁	鸿儒名邸5#箱变	10	630	123
44286	阜宁	鸿儒名邸6#箱变0060133	10	630	308
44287	阜宁	鸿儒名邸7#箱变014	10	400	56
44288	阜宁	鸿儒名邸8#箱变008016pdbyq配电变压器	10	400	84
44289	阜宁	鸿儒名邸小区配电房1#变压器	10	630	274
44290	阜宁	鸿儒名邸小区配电房2#变压器	10	630	341
44291	阜宁	鸿儒名邸小区配电房3#变压器	10	630	272
44292	阜宁	鸿儒名邸小区配电房4#变压器	10	630	334
44293	阜宁	锦海文锋1#配电室1#变	10	630	385
44294	阜宁	锦海文锋1#配电室3#变	10	630	361
44295	阜宁	锦海文锋2#配电室1#变	10	800	414
44296	阜宁	锦海文锋2#配电室3#变	10	800	550
44297	阜宁	水岸丽都1#变	10	800	216
44298	阜宁	水岸丽都2#变	10	800	311
44299	阜宁	水岸丽都3#变	10	800	337

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44300	阜宁	水岸丽都3#配电房5#变	10	800	367
44301	阜宁	水岸丽都3#配电房6#变	10	800	329
44302	阜宁	水岸丽都4#变	10	800	210
44303	阜宁	新林现代城1#开关站1#变	10	800	365
44304	阜宁	新林现代城1#开关站2#变	10	800	333
44305	阜宁	新林现代城1#配电房1#变	10	630	337
44306	阜宁	新林现代城1#配电房2#变	10	630	321
44307	阜宁	新林现代城1#配电房3#变	10	630	226
44308	阜宁	新林现代城1#配电房4#变	10	630	289
44309	阜宁	新林现代城2#配电房5#变	10	630	226
44310	阜宁	新林现代城2#配电房6#变	10	630	314
44311	阜宁	新林现代城2#配电房7#变	10	630	342
44312	阜宁	新林现代城2#配电房8#变	10	630	325
44313	阜宁	新林现代城2#配电室3#变	10	800	418
44314	阜宁	新林现代城2#配电室4#变	10	800	443
44315	阜宁	新林现代城2#配电室5#变	10	800	393
44316	阜宁	新林现代城2#配电室6#变	10	800	390
44317	阜宁	新林现代城3#配电室10#变	10	800	406
44318	阜宁	新林现代城3#配电室7#变	10	800	392

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44319	阜宁	新林现代城3#配电室8#变	10	800	412
44320	阜宁	新林现代城3#配电室9#变	10	800	387
44321	阜宁	城北批发市场公变配电变压器	10	630	106
44322	阜宁	阜宁石油公变	10	400	211
44323	阜宁	富建箱变	10	630	239
44324	阜宁	富建新村公变	10	400	19
44325	阜宁	港监公变	10	400	162
44326	阜宁	海峡1#公变	10	400	99
44327	阜宁	海峡2#公变	10	400	64
44328	阜宁	海峡3#公变	10	400	25
44329	阜宁	恒源大厦1#公变	10	630	323
44330	阜宁	良友宾馆公变	10	400	0
44331	阜宁	粮油厂公变	10	400	9
44332	阜宁	马巷箱变	10	630	424
44333	阜宁	煤球2#公变	10	400	0
44334	阜宁	煤球3#公变	10	400	49
44335	阜宁	煤球公变（杆箱）	10	315	0
44336	阜宁	食品公司公变	10	400	87
44337	阜宁	外滩大道1#公变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44338	阜宁	外滩大道2#公变	10	500	104
44339	阜宁	外滩大道3#公变	10	500	144
44340	阜宁	外滩大道6#公变	10	630	27
44341	阜宁	移动公司箱变	10	630	184
44342	阜宁	罗桥孔黄北站公变	10	200	133
44343	阜宁	阜宁油脂厂公变	10	400	228
44344	阜宁	宏人商品城1#变	10	400	292
44345	阜宁	宏人商品城2#变	10	400	304
44346	阜宁	黄舍二八组	10	400	181
44347	阜宁	施庄黄舍一组（北）	10	400	161
44348	阜宁	黄舍小区专变	10	400	185
44349	阜宁	绿洲半岛箱变10#变	10	630	321
44350	阜宁	绿洲半岛箱变5#箱变	10	630	308
44351	阜宁	绿洲半岛箱变6#箱变	10	630	365
44352	阜宁	绿洲半岛箱变7#箱变	10	630	307
44353	阜宁	绿洲半岛箱变8#变	10	630	173
44354	阜宁	绿洲半岛箱变9#变	10	630	319
44355	阜宁	芳林南苑1#配电室1#变	10	630	407
44356	阜宁	芳林南苑1#配电室3#变	10	630	453

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44357	阜宁	绿洲半岛1#配电房主变1配电变压器	10	630	218
44358	阜宁	绿洲半岛1#配电房主变2配电变压器	10	630	254
44359	阜宁	绿洲半岛1#箱变变压器配电变压器	10	630	328
44360	阜宁	绿洲半岛2#箱变003主变配电变压器	10	630	335
44361	阜宁	绿洲半岛3#箱变主变配电变压器	10	630	363
44362	阜宁	安康花园1#变	10	630	175
44363	阜宁	安康花园2#变	10	630	336
44364	阜宁	安康花园配电房1#变	10	400	200
44365	阜宁	安康花园配电房2#变	10	400	106
44366	阜宁	天津花园配电房1#变	10	800	417
44367	阜宁	天津花园配电房2#变	10	800	340
44368	阜宁	一品仕家1#配电房2#变	10	800	31
44369	阜宁	一品仕家10#变	10	400	236
44370	阜宁	一品仕家11#变	10	400	221
44371	阜宁	一品仕家12#变	10	400	202
44372	阜宁	一品仕家17#变	10	400	193
44373	阜宁	一品仕家18#变	10	400	164
44374	阜宁	一品仕家2#配电房1#变	10	800	602
44375	阜宁	一品仕家2#配电房2#变	10	800	309

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44376	阜宁	一品仕家3#配电房2#变	10	800	373
44377	阜宁	一品仕家5#变	10	400	195
44378	阜宁	一品仕家6#变	10	400	210
44379	阜宁	一品仕家7#变	10	400	172
44380	阜宁	一品仕家8#变	10	400	140
44381	阜宁	一品仕家9#变	10	400	178
44382	阜宁	大关南路2#公变	10	630	118
44383	阜宁	大关南路公变	10	630	280
44384	阜宁	阜城镇政府公变	10	400	8
44385	阜宁	阜南1#变	10	400	98
44386	阜宁	阜南4#变	10	400	0
44387	阜宁	阜宁城市管理局公变	10	400	99
44388	阜宁	阜宁红花幼儿园公变	10	400	268
44389	阜宁	阜宁南京路1#公变	10	400	320
44390	阜宁	宏伟茗都配电房1#变	10	1000	506
44391	阜宁	宏伟茗都配电房2#变	10	1000	523
44392	阜宁	津西雅苑1#配电房2#变	10	800	576
44393	阜宁	津西雅苑1#配电房4#变	10	800	585
44394	阜宁	津西雅苑2#配电房2#变	10	800	612

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44395	阜宁	津西雅苑2#配电房4#变	10	800	596
44396	阜宁	瑞景苑小区配电房1#变	10	800	336
44397	阜宁	瑞景苑小区配电房2#变	10	800	421
44398	阜宁	清华名仕苑1#变	10	630	3
44399	阜宁	清华名仕苑10#变	10	630	150
44400	阜宁	清华名仕苑11#变	10	630	433
44401	阜宁	清华名仕苑2#变	10	630	0
44402	阜宁	清华名仕苑3#变	10	630	92
44403	阜宁	清华名仕苑4#变	10	630	90
44404	阜宁	清华名仕苑5#变	10	630	0
44405	阜宁	清华名仕苑6#变	10	630	31
44406	阜宁	清华名仕苑7#变	10	630	95
44407	阜宁	清华名仕苑8#变	10	630	218
44408	阜宁	清华名仕苑9#变	10	500	63
44409	阜宁	阜宁中学公变	10	630	348
44410	阜宁	金城时代广场1#箱变	10	500	136
44411	阜宁	金城时代广场2#箱变	10	500	200
44412	阜宁	金城时代广场3#箱变	10	1000	159
44413	阜宁	金城时代广场4#箱变	10	1000	291

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44414	阜宁	金城时代广场5#箱变	10	500	69
44415	阜宁	金城时代广场6#箱变	10	500	5
44416	阜宁	清华名仕苑12#公变	10	630	0
44417	阜宁	清华名仕苑13#公变	10	630	151
44418	阜宁	体育馆箱变	10	630	261
44419	阜宁	银领花园2#箱式变电站1#变	10	400	190
44420	阜宁	富顺名都花园2#配电室1#变	10	630	308
44421	阜宁	富顺名都花园3#配电室1#变	10	800	359
44422	阜宁	富顺名都花园3#配电室3#变	10	800	395
44423	阜宁	公安局箱变主变配电变压器	10	500	236
44424	阜宁	银领花园1#箱式变电站1#变	10	400	192
44425	阜宁	天鹅丽都三期1#开关站2#变	10	800	402
44426	阜宁	天鹅丽都三期1#开关站4#变	10	800	387
44427	阜宁	天鹅丽都三期1#配电室6#变	10	800	473
44428	阜宁	天鹅丽都三期2#开关站1#变	10	800	470
44429	阜宁	天鹅丽都三期2#开关站2#变	10	800	409
44430	阜宁	天鹅丽都三期2#开关站3#变	10	800	466
44431	阜宁	天鹅丽都三期2#开关站4#变	10	800	468
44432	阜宁	天鹅丽都三期2#配电室1#变	10	800	421

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44433	阜宁	天鹅丽都三期2#配电室2#变	10	800	420
44434	阜宁	天鹅丽都三期2#配电室3#变	10	800	420
44435	阜宁	天鹅丽都三期2#配电室4#变	10	800	406
44436	阜宁	天鹅丽都三期3#配电室1#变	10	800	471
44437	阜宁	天鹅丽都三期3#配电室2#变	10	800	494
44438	阜宁	天鹅丽都三期3#配电室3#变	10	800	440
44439	阜宁	天鹅丽都三期3#配电室4#变	10	800	429
44440	阜宁	天鹅丽都三期4#配电室1#变	10	800	409
44441	阜宁	天鹅丽都三期4#配电室2#变	10	800	386
44442	阜宁	阳光华庭三期4#开闭所2#变	10	800	164
44443	阜宁	阳光华庭三期4#开闭所4#变	10	800	336
44444	阜宁	阳光华庭三期5#配电室1#变	10	630	306
44445	阜宁	阳光华庭三期5#配电室2#变	10	630	434
44446	阜宁	阳光华庭三期5#配电室3#变	10	630	417
44447	阜宁	阳光华庭三期5#配电室4#变	10	630	314
44448	阜宁	铂悦府1#开关站1#变	10	800	490
44449	阜宁	铂悦府2#配电房1#变	10	800	392
44450	阜宁	铂悦府2#配电房3#变	10	800	409
44451	阜宁	馥桂园1#开关站2#变	10	630	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44452	阜宁	馥桂园1#开关站4#变	10	630	216
44453	阜宁	馥桂园2#配电室2#变	10	800	439
44454	阜宁	馥桂园3#配电室2#变	10	800	248
44455	阜宁	馥桂园3#配电室4#变	10	800	427
44456	阜宁	馥桂园1#开关站1#变	10	630	239
44457	阜宁	馥桂园1#开关站3#变	10	630	283
44458	阜宁	馥桂园2#配电室1#变	10	800	445
44459	阜宁	馥桂园3#配电室1#变	10	800	417
44460	阜宁	馥桂园3#配电室3#变	10	800	377
44461	阜宁	春江云锦2#开关站1#变	10	800	522
44462	阜宁	观澜名邸1#配电室2#变	10	800	395
44463	阜宁	观澜名邸1#配电室4#变	10	800	405
44464	阜宁	观澜名邸3#配电室2#变	10	800	411
44465	阜宁	观澜名邸3#配电室4#变	10	800	377
44466	阜宁	观澜名邸4#配电室2#变	10	800	428
44467	阜宁	观澜名邸4#配电室4#变	10	800	436
44468	阜宁	绿水印象开关站2#变	10	800	505
44469	阜宁	绿水印象开关站4#变	10	800	519
44470	阜宁	冠城华府二期2#配电室2#变	10	800	418

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44471	阜宁	冠城华府二期2#配电室4#变	10	800	290
44472	阜宁	冠城华府二期6#配电室2#变	10	630	389
44473	阜宁	冠城华府二期2#配电室1#变	10	800	426
44474	阜宁	冠城华府二期2#配电室3#变	10	800	340
44475	阜宁	冠城华府二期6#配电室1#变	10	630	355
44476	阜宁	顶盛公寓1#变	10	630	257
44477	阜宁	顶盛公寓2#变	10	630	291
44478	阜宁	鱼龙湾1#变	10	500	228
44479	阜宁	鱼龙湾2#变	10	500	237
44480	阜宁	鱼龙湾3#变	10	500	204
44481	阜宁	鱼龙湾4#变	10	500	229
44482	阜宁	鱼龙湾5#变	10	400	159
44483	阜宁	鱼龙湾6#变	10	400	162
44484	阜宁	鱼龙湾7#变	10	630	260
44485	阜宁	鱼龙湾8#变	10	630	318
44486	阜宁	鱼龙湾9#变	10	630	249
44487	阜宁	步行桥南箱变	10	630	504
44488	阜宁	城南1#变	10	400	0
44489	阜宁	城南3#变	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44490	阜宁	城南大街2#公变	10	400	39
44491	阜宁	城南大街箱变	10	630	22
44492	阜宁	城南农贸市场配电房1#变	10	800	353
44493	阜宁	城南农贸市场配电房2#变	10	800	396
44494	阜宁	城南农贸市场配电房3#变	10	400	182
44495	阜宁	阜宁城南大街商住楼	10	500	252
44496	阜宁	华盛气体公变	10	400	54
44497	阜宁	加油站公变	10	400	221
44498	阜宁	金港名门3#配电室1#变	10	800	415
44499	阜宁	金港名门二期开关站1#变	10	800	330
44500	阜宁	金港名门二期开关站3#变	10	800	366
44501	阜宁	金科国际1#变	10	800	259
44502	阜宁	金科国际2#配电房4#变	10	800	291
44503	阜宁	南方花苑1#公变	10	630	155
44504	阜宁	南方花苑2#公变	10	630	394
44505	阜宁	南方花苑3#公变	10	630	316
44506	阜宁	南方花苑4#变	10	400	49
44507	阜宁	南方花苑4#公变	10	630	290
44508	阜宁	南方花苑5#变	10	500	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44509	阜宁	南方花苑5#公变	10	630	279
44510	阜宁	南方花苑配电变压器2配电变压器	10	630	191
44511	阜宁	南方花苑配电变压器3配电变压器	10	630	262
44512	阜宁	南方花苑配电变压器配电变压器	10	500	288
44513	阜宁	水榭名居1#配电房1#变	10	800	582
44514	阜宁	水榭名居1#配电房3#变	10	800	588
44515	阜宁	水榭名居1#箱变	10	400	320
44516	阜宁	水榭名居2#配电室1#变	10	800	589
44517	阜宁	水榭名居2#配电室3#变	10	800	599
44518	阜宁	澳门花苑箱变	10	630	345
44519	阜宁	城南10组单相变	10	400	199
44520	阜宁	城南8#变	10	400	145
44521	阜宁	城南菜场公变	10	400	0
44522	阜宁	崔湾1#变	10	400	100
44523	阜宁	崔湾2#变	10	400	0
44524	阜宁	阜宁澳门花苑1#配电房2#变	10	800	149
44525	阜宁	阜宁澳门花苑2#配电房2#变	10	1000	289
44526	阜宁	阜宁澳门花苑开关站1#变	10	800	341
44527	阜宁	阜宁澳门花苑开关站2#变	10	800	302

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44528	阜宁	老大桥公变	10	400	161
44529	阜宁	瑞林晶典1#公变	10	630	320
44530	阜宁	瑞林晶典2#公变	10	630	297
44531	阜宁	瑞林晶典3#公变	10	630	289
44532	阜宁	瑞林晶典4#公变	10	630	323
44533	阜宁	瑞林晶典5#公变	10	400	223
44534	阜宁	常青藤1#开关站1#变	10	800	287
44535	阜宁	常青藤1#开关站3#变	10	800	328
44536	阜宁	常青藤1#配电室1#变	10	800	510
44537	阜宁	常青藤2#开关站1#变	10	800	457
44538	阜宁	常青藤2#开关站3#变	10	800	464
44539	阜宁	常青藤2#配电室1#变	10	800	398
44540	阜宁	常青藤2#配电室3#变	10	800	498
44541	阜宁	常青藤3#配电室1#变	10	800	453
44542	阜宁	常青藤3#配电室3#变	10	800	459
44543	阜宁	帝景南湾1#变	10	500	125
44544	阜宁	帝景南湾2#变	10	500	220
44545	阜宁	帝景南湾3#变	10	500	113
44546	阜宁	帝景南湾4#变	10	500	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44547	阜宁	帝景南湾5#变	10	500	152
44548	阜宁	帝景南湾6#变	10	500	237
44549	阜宁	帝景南湾7#变	10	400	114
44550	阜宁	帝景南湾8#变	10	630	368
44551	阜宁	帝景南湾9#变	10	500	211
44552	阜宁	清华名仕苑东苑1#变	10	630	282
44553	阜宁	清华名仕苑东苑2#变	10	500	173
44554	阜宁	清华名仕苑东苑3#变	10	400	131
44555	阜宁	清华名仕苑东苑4#变	10	400	88
44556	阜宁	清华名仕苑东苑5#变	10	500	153
44557	阜宁	清华名仕苑东苑6#变	10	500	166
44558	阜宁	清华名仕苑东苑7#变	10	500	198
44559	阜宁	清华名仕苑东苑8#变	10	400	151
44560	阜宁	城南派出所箱变配电变压器配电变压器	10	630	278
44561	阜宁	悦珑府1#开关站2#变	10	800	372
44562	阜宁	悦珑府2#配电室2#变	10	800	410
44563	阜宁	悦珑府2#配电室4#变	10	800	425
44564	阜宁	悦珑府3#配电房2#变	10	800	472
44565	阜宁	悦珑府3#配电房4#变	10	800	548

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44566	阜宁	悦珑府4#配电房1#变	10	800	489
44567	阜宁	悦珑府4#配电房3#变	10	800	557
44568	阜宁	崔湾花苑1#变	10	400	128
44569	阜宁	崔湾花苑3#变	10	400	73
44570	阜宁	崔湾花苑4#变	10	400	134
44571	阜宁	崔湾花苑5#变	10	500	227
44572	阜宁	崔湾花苑6#变	10	500	221
44573	阜宁	崔湾花苑7#变	10	500	214
44574	阜宁	崔湾花苑8#变	10	500	225
44575	阜宁	崔湾花苑9#变	10	400	189
44576	阜宁	崔湾中心村1#变	10	500	170
44577	阜宁	崔湾中心村2#变	10	500	216
44578	阜宁	盛世嘉园1#变	10	1000	681
44579	阜宁	盛世嘉园10#变	10	500	264
44580	阜宁	盛世嘉园11#变	10	500	291
44581	阜宁	盛世嘉园12#变	10	500	263
44582	阜宁	盛世嘉园13#变	10	500	282
44583	阜宁	盛世嘉园14#变	10	400	153
44584	阜宁	盛世嘉园15#变	10	630	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44585	阜宁	盛世嘉园16#变	10	630	393
44586	阜宁	盛世嘉园17#变	10	500	264
44587	阜宁	盛世嘉园2#变	10	500	218
44588	阜宁	盛世嘉园3#变	10	500	187
44589	阜宁	盛世嘉园4#变	10	500	180
44590	阜宁	盛世嘉园5#变	10	500	224
44591	阜宁	盛世嘉园6#变	10	500	260
44592	阜宁	盛世嘉园7#变	10	400	125
44593	阜宁	盛世嘉园8#变	10	400	190
44594	阜宁	盛世嘉园9#变	10	500	255
44595	阜宁	紫金明珠开关站1#变	10	800	374
44596	阜宁	紫金明珠配电房4#变	10	800	339
44597	阜宁	春江云锦1#开关站1#变	10	800	467
44598	阜宁	春江云锦2#配电房1#变	10	800	557
44599	阜宁	春江云锦2#配电房3#变	10	800	473
44600	阜宁	崔湾别墅1#公变（杆箱）	10	400	0
44601	阜宁	崔湾别墅2#公变	10	400	8
44602	阜宁	崔湾别墅3#变	10	630	328
44603	阜宁	阜宁崔湾花苑2#变	10	400	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44604	阜宁	海棠雅居1#开关站1#变	10	800	622
44605	阜宁	海棠雅居1#开关站3#变	10	800	638
44606	阜宁	海棠雅居1#箱变	10	400	318
44607	阜宁	海棠雅居2#配电房1#变	10	800	588
44608	阜宁	海棠雅居2#配电房3#变	10	800	624
44609	阜宁	海棠雅居3#配电房1#变	10	800	618
44610	阜宁	海棠雅居3#配电房3#变	10	800	627
44611	阜宁	海棠雅居4#配电房1#变	10	800	618
44612	阜宁	海棠雅居4#配电房3#变	10	800	626
44613	阜宁	锦绣嘉园1#箱变	10	400	83
44614	阜宁	锦绣嘉园2#箱变	10	400	173
44615	阜宁	锦绣嘉园3#箱变	10	400	161
44616	阜宁	锦绣嘉园4#箱变	10	400	160
44617	阜宁	锦绣嘉园5#箱变	10	400	122
44618	阜宁	锦绣嘉园6#箱变	10	400	153
44619	阜宁	锦绣嘉园7#箱变	10	400	111
44620	阜宁	久悦城开关站2#变	10	800	410
44621	阜宁	天鹅湖国际广场1#配电房1#变（王座）	10	800	421
44622	阜宁	天鹅湖国际广场1#配电房2#变（王座）	10	800	392

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44623	阜宁	天鹅湖国际广场开闭所（王座）1#变	10	630	297
44624	阜宁	天鹅湖国际广场开闭所（王座）2#变	10	630	322
44625	阜宁	天鹅湖国际广场开闭所（王座）3#变	10	630	262
44626	阜宁	天鹅湖国际广场开闭所（王座）4#变	10	630	306
44627	阜宁	碧桂园1#配电室1#变	10	800	450
44628	阜宁	碧桂园1#配电室3#变	10	800	639
44629	阜宁	碧桂园2#配电室1#变	10	800	556
44630	阜宁	碧桂园2#配电室3#变	10	800	405
44631	阜宁	碧桂园4#配电室1#变	10	800	468
44632	阜宁	碧桂园4#配电室3#变	10	800	342
44633	阜宁	文澜府3#配电室1#变	10	800	487
44634	阜宁	文澜府3#配电室3#变	10	800	407
44635	阜宁	AD块1#变	10	630	120
44636	阜宁	AD块2#变	10	630	113
44637	阜宁	AD块3#变	10	630	70
44638	阜宁	A地块1#变	10	400	133
44639	阜宁	A地块2#变	10	400	133
44640	阜宁	翰林居东区1#箱变	10	500	129
44641	阜宁	翰林居东区2#箱变	10	500	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44642	阜宁	翰林居小区(双号楼) 1#变	10	630	210
44643	阜宁	翰林居小区(双号楼) 2#变	10	630	138
44644	阜宁	翰林居小区(双号楼) 3#变	10	630	229
44645	阜宁	学府花苑1#箱变	10	500	3
44646	阜宁	学府花苑2#箱变	10	500	27
44647	阜宁	翰林居4#箱变配电变压器配电变压器	10	630	342
44648	阜宁	鸿儒名邸1#开关站1#变	10	800	593
44649	阜宁	鸿儒名邸1#开关站3#变	10	800	582
44650	阜宁	鸿儒名邸1#配电室1#变	10	800	557
44651	阜宁	鸿儒名邸1#配电室3#变	10	800	495
44652	阜宁	锦海文锋1#配电室2#变	10	630	377
44653	阜宁	锦海文锋1#配电室4#变	10	630	414
44654	阜宁	锦海文锋2#配电室2#变	10	800	522
44655	阜宁	锦海文锋2#配电室4#变	10	800	545
44656	阜宁	锦海文锋3#配电室2#变	10	800	368
44657	阜宁	阜宁县交通局安置楼1#箱变	10	630	208
44658	阜宁	阜宁县交通局安置楼2#箱变	10	630	233
44659	阜宁	天鹅丽都1#配电房2#变	10	800	469
44660	阜宁	天鹅丽都1#配电房4#变	10	800	395

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44661	阜宁	天鹅丽都2#配电房6#变	10	800	422
44662	阜宁	天鹅丽都2#配电房8#变	10	800	215
44663	阜宁	天鹅丽都3#配电房10#变	10	800	376
44664	阜宁	天鹅丽都3#配电房12#变	10	800	360
44665	阜宁	天鹅丽都4#配电房14#变	10	800	428
44666	阜宁	天鹅丽都4#配电房16#变	10	800	415
44667	阜宁	天鹅丽都二期1#配电室2#变	10	800	385
44668	阜宁	天鹅丽都二期1#配电室4#变	10	800	418
44669	阜宁	天鹅丽都二期2#配电室2#变	10	800	411
44670	阜宁	天鹅丽都二期2#配电室4#变	10	800	340
44671	阜宁	天鹅丽都二期3#配电室2#变	10	800	296
44672	阜宁	天鹅丽都二期3#配电室4#变	10	800	484
44673	阜宁	御景濠庭1#配电房2#变	10	630	98
44674	阜宁	御景濠庭1#配电房4#变	10	630	232
44675	阜宁	东方京都开关站1#变	10	630	251
44676	阜宁	东方京都开关站2#变	10	630	377
44677	阜宁	东方京都开关站3#变	10	630	305
44678	阜宁	东方京都开关站4#变	10	630	267
44679	阜宁	东方京都配电房1#变	10	630	329

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44680	阜宁	东方京都配电房2#变	10	630	375
44681	阜宁	幸福花苑1#箱变	10	500	168
44682	阜宁	幸福花苑2#箱变	10	500	182
44683	阜宁	幸福花苑3#箱变	10	500	215
44684	阜宁	幸福花苑4#箱变	10	500	186
44685	阜宁	幸福花苑5#箱变	10	500	226
44686	阜宁	幸福花苑6#箱变	10	500	252
44687	阜宁	幸福花苑7#箱变	10	500	220
44688	阜宁	幸福花苑8#箱变	10	500	226
44689	阜宁	幸福花苑9#箱变	10	500	277
44690	阜宁	一品仕家1#变	10	400	115
44691	阜宁	一品仕家1#配电房1#变	10	800	465
44692	阜宁	一品仕家1#配电房3#变	10	800	270
44693	阜宁	一品仕家13#变	10	400	211
44694	阜宁	一品仕家14#变	10	400	224
44695	阜宁	一品仕家15#变	10	400	218
44696	阜宁	一品仕家2#配电房4#变	10	800	444
44697	阜宁	一品仕家3#变	10	400	124
44698	阜宁	一品仕家3#配电房1#变	10	800	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44699	阜宁	一品仕家4#变	10	400	183
44700	阜宁	水榭名居1#配电室2#变	10	800	580
44701	阜宁	水榭名居1#配电室4#变	10	800	567
44702	阜宁	水榭名居2#配电室2#变	10	800	572
44703	阜宁	水榭名居2#配电室4#变	10	800	596
44704	阜宁	阜宁中心1#配电室1#变	10	800	360
44705	阜宁	阜宁中心1#配电室3#变	10	800	500
44706	阜宁	阜宁中心2#配电室1#变	10	800	526
44707	阜宁	阜宁中心2#配电室3#变	10	800	526
44708	阜宁	阜宁中心3#开关站1#变	10	800	457
44709	阜宁	阜宁中心3#开关站3#变	10	800	640
44710	阜宁	阜宁中心3#配电房1#变	10	800	535
44711	阜宁	阜宁中心3#配电房3#变	10	800	519
44712	阜宁	阜宁中心4#配电房1#变	10	800	466
44713	阜宁	阜宁中心4#配电房3#变	10	800	623
44714	阜宁	冠城雍景2#配电房1#变	10	800	554
44715	阜宁	冠城雍景2#配电房3#变	10	800	608
44716	阜宁	冠城雍景3#配电房1#变	10	800	553
44717	阜宁	冠城雍景3#配电房3#变	10	800	540

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44718	阜宁	阜宁中心1#配电室2#变	10	800	372
44719	阜宁	阜宁中心1#配电室4#变	10	800	456
44720	阜宁	阜宁中心2#配电室2#变	10	800	497
44721	阜宁	阜宁中心2#配电室4#变	10	800	600
44722	阜宁	阜宁中心3#开关站2#变	10	800	442
44723	阜宁	阜宁中心3#开关站4#变	10	800	638
44724	阜宁	阜宁中心3#配电房2#变	10	800	602
44725	阜宁	阜宁中心3#配电房4#变	10	800	598
44726	阜宁	阜宁中心4#配电房2#变	10	800	470
44727	阜宁	阜宁中心4#配电房4#变	10	800	626
44728	阜宁	冠城雍景2#配电房2#变	10	800	606
44729	阜宁	冠城雍景2#配电房4#变	10	800	308
44730	阜宁	冠城雍景3#配电房2#变	10	800	606
44731	阜宁	冠城雍景3#配电房4#变	10	800	434
44732	阜宁	安康花园3#变	10	630	268
44733	阜宁	碧水豪苑1#变	10	630	218
44734	阜宁	碧水豪苑2#变	10	630	171
44735	阜宁	碧水豪苑3#变	10	630	82
44736	阜宁	碧水豪苑4#变	10	630	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44737	阜宁	碧水豪苑5#变	10	630	57
44738	阜宁	碧水豪苑6#变	10	630	236
44739	阜宁	碧水豪苑7#变	10	630	175
44740	阜宁	碧水豪苑8#变	10	630	168
44741	阜宁	碧水豪苑9#变	10	630	251
44742	阜宁	芳林南苑1#配电室2#变	10	630	399
44743	阜宁	芳林南苑1#配电室4#变	10	630	287
44744	阜宁	金港名门1#配电房2#变	10	630	185
44745	阜宁	金港名门1#配电房4#变	10	630	461
44746	阜宁	金港名门2#配电房5#变	10	800	249
44747	阜宁	金港名门2#配电房6#变	10	800	409
44748	阜宁	金港名门2#配电房7#变	10	800	267
44749	阜宁	金港名门2#配电房8#变	10	800	273
44750	阜宁	金港名门3#配电室2#变	10	800	440
44751	阜宁	金港名门二期开关站2#变	10	800	322
44752	阜宁	金港名门二期开关站4#变	10	800	308
44753	阜宁	澜亭线1#配变主变配电变压器	10	1000	380
44754	阜宁	澜亭线3#箱变主变配电变压器	10	400	128
44755	阜宁	澜亭线4#箱变主变配电变压器	10	400	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44756	阜宁	大关北路1#变	10	630	114
44757	阜宁	大关北路2#公变	10	500	156
44758	阜宁	大关北路4#公变	10	500	0
44759	阜宁	大关北路7#公变	10	400	0
44760	阜宁	人武部公变	10	400	80
44761	阜宁	书香大厦1#开关站1#变	10	630	271
44762	阜宁	书香大厦1#开关站2#变	10	630	271
44763	阜宁	书香大厦2#配电室1#变	10	630	456
44764	阜宁	书香大厦2#配电室2#变	10	630	419
44765	阜宁	书香大厦2#配电室3#变	10	630	276
44766	阜宁	书香大厦2#配电室4#变	10	630	396
44767	阜宁	水溪澜亭二期2#配电室7#变	10	400	124
44768	阜宁	水溪澜亭开关站2#变	10	1000	372
44769	阜宁	水溪澜亭一期开闭所5#变	10	800	318
44770	阜宁	水溪澜亭一期开闭所6#变	10	800	240
44771	阜宁	兴富小区公变	10	630	201
44772	阜宁	沿岗路1#公变	10	630	318
44773	阜宁	沿岗路2#变	10	630	13
44774	阜宁	龙湖新城1#配电房2#变	10	800	469

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44775	阜宁	龙湖新城2#配电房1#变	10	800	336
44776	阜宁	龙湖新城2#配电房2#变	10	800	421
44777	阜宁	龙湖新城3#配电房2号变压器配电变压器	10	400	159
44778	阜宁	龙湖新城4#配电房1#变压器配电变压器	10	400	143
44779	阜宁	龙湖新城二期配电房10#变	10	800	414
44780	阜宁	龙湖新城二期配电房11#变	10	800	504
44781	阜宁	龙湖新城二期配电房12#变	10	800	444
44782	阜宁	龙湖新城二期配电房9#变	10	800	446
44783	阜宁	串阳路1#公变	10	630	122
44784	阜宁	观澜名邸1#配电室1#变	10	800	363
44785	阜宁	观澜名邸1#配电室3#变	10	800	386
44786	阜宁	观澜名邸2#配电室1#变	10	800	414
44787	阜宁	观澜名邸2#配电室3#变	10	800	422
44788	阜宁	观澜名邸3#配电室1#变	10	800	420
44789	阜宁	观澜名邸3#配电室3#变	10	800	372
44790	阜宁	观澜名邸4#配电室1#变	10	800	422
44791	阜宁	观澜名邸4#配电室3#变	10	800	415
44792	阜宁	盛泽佳园1#开关站1#变	10	800	516
44793	阜宁	盛泽佳园1#配电室1#变	10	800	524

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44794	阜宁	盛泽佳园1#配电室2#变	10	800	541
44795	阜宁	盛泽佳园2#开关站1#变	10	800	560
44796	阜宁	盛泽佳园2#开关站3#变	10	800	504
44797	阜宁	盛泽佳园2#配电室1#变	10	630	382
44798	阜宁	盛泽佳园2#配电室2#变	10	630	390
44799	阜宁	盛泽佳园3#配电室1#变	10	800	450
44800	阜宁	盛泽佳园3#配电室2#变	10	800	542
44801	阜宁	盛泽佳园4#配电室1#变	10	800	600
44802	阜宁	盛泽佳园4#配电室2#变	10	800	607
44803	阜宁	盛泽佳园4#配电室3#变	10	800	539
44804	阜宁	盛泽佳园4#配电室4#变	10	800	539
44805	阜宁	盛泽佳园1#开关站2#变	10	800	572
44806	阜宁	盛泽佳园2#开关站2#变	10	800	520
44807	阜宁	盛泽佳园2#开关站4#变	10	800	548
44808	阜宁	盛泽佳园5#配电室1#变	10	800	592
44809	阜宁	盛泽佳园5#配电室2#变	10	800	604
44810	阜宁	胜利河东1#变	10	500	160
44811	阜宁	胜利河东10#变	10	500	257
44812	阜宁	胜利河东11#变	10	500	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44813	阜宁	胜利河东12#变	10	500	254
44814	阜宁	胜利河东2#变	10	500	232
44815	阜宁	胜利河东3#变	10	500	212
44816	阜宁	胜利河东4#变	10	500	221
44817	阜宁	胜利河东5#变	10	500	202
44818	阜宁	胜利河东6#变	10	500	202
44819	阜宁	胜利河东7#变	10	500	306
44820	阜宁	胜利河东8#变	10	500	225
44821	阜宁	胜利河东9#变	10	500	244
44822	阜宁	福州路1#变	10	400	232
44823	阜宁	阜宁中心1#箱变	10	630	416
44824	阜宁	阜宁中心2#箱变	10	630	396
44825	阜宁	阜宁中心3#箱变	10	800	591
44826	阜宁	胜利花苑配电房1#变	10	630	289
44827	阜宁	胜利花苑配电房2#变	10	630	348
44828	阜宁	胜利花苑商铺1#箱变	10	400	172
44829	阜宁	胜利花苑商铺2#箱变	10	400	95
44830	阜宁	胜利花苑综合楼开关站1#变	10	1000	800
44831	阜宁	胜利花苑综合楼开关站2#变	10	1000	771

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44832	阜宁	施庄黄舍五六组公变	10	200	59
44833	阜宁	施庄镇凤岗6、8组	10	400	215
44834	阜宁	冠成华府1#配电房1#变	10	800	125
44835	阜宁	冠成华府1#配电房2#变	10	800	294
44836	阜宁	冠成华府1#配电房3#变	10	800	366
44837	阜宁	冠成华府1#配电房4#变	10	800	385
44838	阜宁	冠成华府3#配电房5#变配电变压器	10	800	342
44839	阜宁	冠成华府3#配电房6#变配电变压器	10	800	375
44840	阜宁	冠成华府3#配电房7#变配电变压器	10	800	431
44841	阜宁	冠成华府3#配电房8#变配电变压器	10	800	418
44842	阜宁	冠成华府4#配电房10#变配电变压器	10	800	399
44843	阜宁	冠成华府4#配电房11#变配电变压器	10	800	359
44844	阜宁	冠成华府4#配电房12#变配电变压器	10	800	358
44845	阜宁	冠成华府4#配电房9#变配电变压器	10	800	391
44846	阜宁	冠成华府5#配电房13#变配电变压器	10	800	379
44847	阜宁	冠成华府5#配电房14#变配电变压器	10	800	404
44848	阜宁	冠成华府5#配电房15#变配电变压器	10	800	330
44849	阜宁	冠成华府5#配电房16#变配电变压器	10	800	419
44850	阜宁	锦香花苑1#变	10	800	481

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44851	阜宁	锦香花苑10#变	10	630	328
44852	阜宁	锦香花苑11#变	10	630	261
44853	阜宁	锦香花苑12#变	10	630	350
44854	阜宁	锦香花苑13#变	10	630	296
44855	阜宁	锦香花苑14#变	10	630	307
44856	阜宁	锦香花苑15#变	10	630	268
44857	阜宁	锦香花苑16#变	10	630	167
44858	阜宁	锦香花苑17#变	10	630	325
44859	阜宁	锦香花苑18#变	10	630	307
44860	阜宁	锦香花苑19#变	10	630	235
44861	阜宁	锦香花苑2#变	10	800	496
44862	阜宁	锦香花苑20#变	10	630	504
44863	阜宁	锦香花苑3#变	10	800	293
44864	阜宁	锦香花苑4#变	10	800	241
44865	阜宁	锦香花苑5#变	10	800	272
44866	阜宁	锦香花苑6#变	10	800	374
44867	阜宁	锦香花苑7#变	10	800	487
44868	阜宁	锦香花苑8#变	10	800	487
44869	阜宁	锦香花苑9#变	10	630	294

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44870	阜宁	新城花园1#配电房1#变	10	630	59
44871	阜宁	新城花园1#配电房2#变	10	630	28
44872	阜宁	新城花园2#配电房3#变	10	800	307
44873	阜宁	新城花园2#配电房4#变	10	800	320
44874	阜宁	新城花园3#配电房5#变	10	400	120
44875	阜宁	新城花园3#配电房6#变	10	400	96
44876	阜宁	新城花园4#配电房7#变	10	400	143
44877	阜宁	新城花园4#配电房8#变	10	400	173
44878	阜宁	新城花园二期1#配电房1#变	10	800	388
44879	阜宁	新城花园二期1#配电房2#变	10	800	413
44880	阜宁	新城花园二期1#配电房3#变	10	800	337
44881	阜宁	新城花园二期1#配电房4#变	10	800	413
44882	阜宁	新城花园二期2#配电房6#变	10	800	0
44883	阜宁	新城花园二期3#配电房7#变	10	800	274
44884	阜宁	新城花园二期3#配电房8#变	10	800	266
44885	阜宁	新城花园开关站2#变	10	800	413
44886	阜宁	新城花园开关站4#变	10	800	413
44887	阜宁	新宁公馆1#开关站1#变	10	800	413
44888	阜宁	新宁公馆1#开关站3#变	10	800	413

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44889	阜宁	新宁公馆2#配电房1#变	10	800	382
44890	阜宁	新宁公馆2#配电房2#变	10	800	413
44891	阜宁	新宁公馆2#配电房3#变	10	800	413
44892	阜宁	新宁公馆2#配电房4#变	10	800	413
44893	阜宁	新宁公馆3#配电房1#变	10	800	398
44894	阜宁	新宁公馆3#配电房2#变	10	800	413
44895	阜宁	富顺名都花园2#配电室2#变	10	630	207
44896	阜宁	富顺名都花园3#配电室2#变	10	800	396
44897	阜宁	富顺名都花园3#配电室4#变	10	800	414
44898	阜宁	天泽府1#配电房5#变	10	630	323
44899	阜宁	天泽府1#配电房6#变	10	630	296
44900	阜宁	天泽府1#配电房7#变	10	630	269
44901	阜宁	天泽府1#配电房8#变	10	630	334
44902	阜宁	天泽府开关站1#变	10	800	558
44903	阜宁	天泽府开关站2#变	10	800	496
44904	阜宁	天泽府开关站3#变	10	800	478
44905	阜宁	天泽府开关站4#变	10	800	495
44906	阜宁	御景濠庭1#配电房1#变	10	630	195
44907	阜宁	御景濠庭1#配电房3#变	10	630	298

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44908	阜宁	御景濠庭2#配电房5#变	10	630	264
44909	阜宁	御景濠庭2#配电房6#变	10	630	226
44910	阜宁	御景濠庭3#配电房7#变	10	630	285
44911	阜宁	御景濠庭3#配电房8#变	10	630	199
44912	阜宁	正集名都二期1#美变配电变压器配电变压器	10	630	355
44913	阜宁	正集名都花园1#变	10	630	154
44914	阜宁	正集名都花园1#箱变	10	400	149
44915	阜宁	正集名都花园2#变	10	630	291
44916	阜宁	正集名都花园2#箱变	10	400	142
44917	阜宁	正集名都花园3#箱变	10	400	173
44918	阜宁	正集名都花园4#变	10	630	155
44919	阜宁	正集名都花园4#箱变	10	400	118
44920	阜宁	PB馥桂园开关站1#变	10	800	0
44921	阜宁	PB馥桂园开关站2#变	10	800	0
44922	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房1#变配电变压器	10	1000	0
44923	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房2#变配电变压器	10	1000	0
44924	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房3#变配电变压器	10	1000	0
44925	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房4#变配电变压器	10	1000	0
44926	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房5#变配电变压器	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44927	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房6#变配电变压器	10	1000	0
44928	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房7#变配电变压器	10	1000	0
44929	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房8#变配电变压器	10	1000	0
44930	阜宁	馥桂园2#配电房5#变	10	800	0
44931	阜宁	馥桂园2#配电房6#变	10	800	0
44932	阜宁	馥桂园2#配电房7#变	10	800	0
44933	阜宁	馥桂园2#配电房8#变	10	800	0
44934	阜宁	馥桂园3#配电房10#变	10	800	0
44935	阜宁	馥桂园3#配电房9#变	10	800	0
44936	阜宁	馥桂园4#配电房11#变	10	800	0
44937	阜宁	馥桂园4#配电房12#变	10	800	0
44938	阜宁	馥桂园开关站3#变	10	800	0
44939	阜宁	馥桂园开关站4#变	10	800	0
44940	阜宁	尚书房东苑2#配电房5#变配变配电变压器	10	630	0
44941	阜宁	尚书房东苑2#配电房6#变配变配电变压器	10	630	0
44942	阜宁	尚书房东苑2#配电房7#变配变配电变压器	10	630	0
44943	阜宁	尚书房东苑2#配电房8#变配变配电变压器	10	630	0
44944	阜宁	尚书房东苑开关站1#变	10	800	0
44945	阜宁	尚书房东苑开关站2#变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44946	阜宁	尚书房东苑开关站3#变	10	800	0
44947	阜宁	尚书房东苑开关站4#变	10	800	0
44948	阜宁	东沟镇振兴路2#公变	10	630	293
44949	阜宁	东沟镇供电所公变	10	630	279
44950	阜宁	东沟西城路1#变	10	630	253
44951	阜宁	东沟镇站东2#公变	10	630	260
44952	阜宁	骏秀园1#变	10	630	0
44953	阜宁	骏秀园2#变	10	630	73
44954	阜宁	骏秀园3#变	10	630	86
44955	阜宁	骏秀园4#变	10	630	110
44956	阜宁	窑桥回迁楼公变	10	400	175
44957	阜宁	百盛1#公变	10	315	0
44958	阜宁	百盛东苑1#公变	10	800	294
44959	阜宁	百盛东苑箱变	10	630	276
44960	阜宁	北门浴室公变配电变压器	10	400	98
44961	阜宁	城管局1#单相杆变	10	100	39
44962	阜宁	城河大街3#公变（杆箱）	10	400	77
44963	阜宁	东风路1#单相变（杆）	10	80	44
44964	阜宁	东风路10#单相变（杆）	10	80	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44965	阜宁	东风路11#单相变(杆)	10	80	41
44966	阜宁	东风路12#单相变(杆)	10	80	45
44967	阜宁	东风路2#单相变(杆)	10	80	45
44968	阜宁	东风路3#单相变(杆)	10	80	44
44969	阜宁	东风路3#公变	10	400	64
44970	阜宁	东风路4#单相变(杆)	10	80	44
44971	阜宁	东风路4#公变（杆箱）	10	500	88
44972	阜宁	东风路5#单相变(杆)	10	400	264
44973	阜宁	东风路6#单相变(杆)	10	80	43
44974	阜宁	东风路7#单相变(杆)	10	80	42
44975	阜宁	东风路8#单相变(杆)	10	80	47
44976	阜宁	东风路8#公变（杆箱）箱变配电变压器	10	630	0
44977	阜宁	东风路9#单相变(杆)	10	80	44
44978	阜宁	工行宿舍公变	10	630	71
44979	阜宁	恒基公寓1#公变	10	630	337
44980	阜宁	恒基公寓2#公变	10	630	405
44981	阜宁	水厂宿舍公变	10	630	234
44982	阜宁	向阳人家2#变	10	630	207
44983	阜宁	向阳人家6#变	10	630	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44984	阜宁	药监局2#公变	10	400	243
44985	阜宁	药监局公变（杆箱）	10	500	0
44986	阜宁	阜宁宾馆1#变	10	630	186
44987	阜宁	阜宁宾馆2#变	10	630	321
44988	阜宁	阜宁宾馆3#变	10	630	272
44989	阜宁	北门2#公变	10	400	0
44990	阜宁	北门3#变	10	400	115
44991	阜宁	北门公变	10	400	113
44992	阜宁	东大院公变	10	630	95
44993	阜宁	东风派出所公变	10	630	83
44994	阜宁	海峰1#公变	10	400	249
44995	阜宁	海峰2#公变	10	400	56
44996	阜宁	海峰3#公变	10	630	247
44997	阜宁	嘉隆公变	10	630	278
44998	阜宁	建银1#公变	10	500	0
44999	阜宁	建银2#公变	10	400	112
45000	阜宁	建银3#公变	10	630	99
45001	阜宁	建银北门箱变	10	630	279
45002	阜宁	木器厂公变（杆）	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45003	阜宁	五金2#公变	10	400	125
45004	阜宁	西大院1#箱变配电变压器	10	630	95
45005	阜宁	新宁2#公变	10	400	14
45006	阜宁	新宁公变	10	500	83
45007	阜宁	邮政1#公变（杆箱）	10	400	47
45008	阜宁	邮政2#箱变	10	630	296
45009	阜宁	幼儿园公变（杆箱）	10	400	46
45010	阜宁	园林路1#公变（房）	10	400	77
45011	阜宁	园林路2#公变（房）	10	400	25
45012	阜宁	碧水明苑2#变	10	500	185
45013	阜宁	碧水明苑3#变	10	500	152
45014	阜宁	碧水明苑4#变	10	500	102
45015	阜宁	碧水明苑1#变	10	500	173
45016	阜宁	大关北路10#公变	10	400	0
45017	阜宁	大关北路3#公变	10	500	20
45018	阜宁	大关北路5#公变	10	315	84
45019	阜宁	大关北路6#公变	10	500	82
45020	阜宁	大关北路8#公变	10	630	81
45021	阜宁	大关北路9#公变	10	400	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45022	阜宁	大关北路百货新村公变	10	400	119
45023	阜宁	东电厂公变	10	400	150
45024	阜宁	东风南路1#公变（杆箱）	10	400	40
45025	阜宁	东风南路2#公变	10	400	96
45026	阜宁	阜宁轧花公变	10	400	37
45027	阜宁	明珠花园1#变	10	630	295
45028	阜宁	明珠花园2#变	10	500	241
45029	阜宁	南门街2#公变	10	630	244
45030	阜宁	外滩花苑1#公变	10	400	135
45031	阜宁	外滩花苑2#变	10	315	28
45032	阜宁	兴富浴室公变配变配电变压器	10	630	202
45033	阜宁	扎花2#公变	10	400	210
45034	阜宁	向阳人家1#变	10	630	213
45035	阜宁	向阳人家3#变	10	800	98
45036	阜宁	向阳人家7#变	10	630	276
45037	阜宁	向阳人家8#变	10	630	299
45038	阜宁	城北村部箱变	10	400	70
45039	阜宁	昌盛家园公变	10	500	285
45040	阜宁	环保巷箱变	10	400	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45041	阜宁	技校公变（杆箱）	10	400	103
45042	阜宁	酱醋厂1#公变	10	400	45
45043	阜宁	酱醋厂2#公变	10	400	209
45044	阜宁	酱醋厂公变	10	400	208
45045	阜宁	老计量局公变（杆箱）	10	400	100
45046	阜宁	三环路1#变	10	400	136
45047	阜宁	胜利路1#公变（杆箱）	10	400	0
45048	阜宁	胜利路2#公变（杆箱）	10	400	0
45049	阜宁	胜利路6#公变（杆箱）	10	315	18
45050	阜宁	胜利路7#公变（杆箱）	10	400	118
45051	阜宁	盛利家园安置楼1#变	10	630	290
45052	阜宁	盛利家园安置楼2#变	10	630	284
45053	阜宁	盛利家园安置楼3#变	10	630	296
45054	阜宁	汶河北路1#公变	10	400	67
45055	阜宁	我爱我家箱变配电变压器	10	400	170
45056	阜宁	万国汽配城1#箱变	10	630	395
45057	阜宁	万国汽配城2#箱变	10	630	316
45058	阜宁	万国汽配城3#箱变	10	630	372
45059	阜宁	万国汽配城4#箱变	10	630	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45060	阜宁	万国汽配城5#箱变	10	630	319
45061	阜宁	顾庄六组公变	10	200	54
45062	阜宁	昆仑路公变	10	400	299
45063	阜宁	万国汽配城2期1#箱变	10	630	220
45064	阜宁	万国汽配城2期2#箱变	10	400	124
45065	阜宁	万国汽配城2期3#箱变	10	400	146
45066	阜宁	希望路2#公变	10	400	115
45067	阜宁	晨鹏逸品阁配电房2#变	10	400	198
45068	阜宁	向阳花苑开关站2#变	10	630	115
45069	阜宁	向阳花苑配电房3#变	10	800	403
45070	阜宁	向阳花苑配电房4#变	10	800	423
45071	阜宁	向阳花苑配电房5#变	10	800	479
45072	阜宁	向阳花苑配电房6#变	10	800	347
45073	阜宁	沿海世贸花园1#箱变	10	630	367
45074	阜宁	沿海世贸花园10#箱变	10	630	310
45075	阜宁	沿海世贸花园11#箱变	10	630	295
45076	阜宁	沿海世贸花园13#箱变	10	630	340
45077	阜宁	沿海世贸花园14#箱变	10	630	262
45078	阜宁	沿海世贸花园15#箱变	10	500	172

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45079	阜宁	沿海世贸花园16#箱变	10	630	301
45080	阜宁	沿海世贸花园17#箱变	10	630	293
45081	阜宁	沿海世贸花园18#箱变	10	630	288
45082	阜宁	沿海世贸花园19#箱变	10	630	320
45083	阜宁	沿海世贸花园2#箱变	10	630	370
45084	阜宁	沿海世贸花园20#箱变	10	630	242
45085	阜宁	沿海世贸花园21#箱变	10	630	235
45086	阜宁	沿海世贸花园22#箱变	10	400	159
45087	阜宁	沿海世贸花园23#箱变	10	630	224
45088	阜宁	沿海世贸花园3#箱变	10	630	334
45089	阜宁	沿海世贸花园4#箱变	10	630	287
45090	阜宁	沿海世贸花园5#箱变	10	630	274
45091	阜宁	沿海世贸花园6#箱变	10	630	301
45092	阜宁	沿海世贸花园7#箱变	10	630	229
45093	阜宁	沿海世贸花园8#箱变	10	630	298
45094	阜宁	沿海世贸花园9#箱变	10	630	357
45095	阜宁	顾庄一组公变	10	400	150
45096	阜宁	尚书房3#配电房10#配电变压器	10	1000	544
45097	阜宁	尚书房3#配电房11#配电变压器	10	1000	518

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45098	阜宁	尚书房3#配电房12#配电变压器	10	1000	513
45099	阜宁	尚书房3#配电房9#配电变压器	10	1000	443
45100	阜宁	天鹅丽都1#配电房1#变	10	800	433
45101	阜宁	天鹅丽都1#配电房3#变	10	800	382
45102	阜宁	天鹅丽都2#配电房5#变	10	800	393
45103	阜宁	天鹅丽都3#配电房11#变	10	800	324
45104	阜宁	天鹅丽都3#配电房9#变	10	800	427
45105	阜宁	天鹅丽都4#配电房13#变	10	800	348
45106	阜宁	天鹅丽都4#配电房15#变	10	800	430
45107	阜宁	和顺商业街配电房1#变	10	800	312
45108	阜宁	和顺商业街配电房2#变	10	800	115
45109	阜宁	和顺商业街配电房4#变	10	800	353
45110	阜宁	上书房1#配电房1#变	10	800	467
45111	阜宁	上书房1#配电房2#变	10	800	456
45112	阜宁	上书房1#配电房3#变	10	800	413
45113	阜宁	上书房1#配电房4#变	10	800	419
45114	阜宁	上书房2#配电房5#变	10	800	456
45115	阜宁	上书房2#配电房6#变	10	800	405
45116	阜宁	尚书房2#配电房7#变	10	800	440

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45117	阜宁	尚书房2#配电房8#变配变配电变压器	10	800	260
45118	阜宁	铂悦府1#开关站2#变	10	800	543
45119	阜宁	铂悦府2#配电房2#变	10	800	404
45120	阜宁	铂悦府2#配电房4#变	10	800	431
45121	阜宁	天鹅丽都二期1#配电室1#变	10	800	370
45122	阜宁	天鹅丽都二期1#配电室3#变	10	800	386
45123	阜宁	天鹅丽都二期2#配电室1#变	10	800	444
45124	阜宁	天鹅丽都二期2#配电室3#变	10	800	267
45125	阜宁	天鹅丽都二期3#配电室1#变	10	800	421
45126	阜宁	天鹅丽都二期3#配电室3#变	10	800	520
45127	阜宁	阜宁中心10#配电室1#变	10	800	477
45128	阜宁	阜宁中心10#配电室3#变	10	800	639
45129	阜宁	阜宁中心11#配电室1#变	10	800	544
45130	阜宁	阜宁中心11#配电室3#变	10	800	552
45131	阜宁	阜宁中心5#配电室1#变	10	800	581
45132	阜宁	阜宁中心5#配电室3#变	10	800	602
45133	阜宁	阜宁中心6#配电室1#变	10	800	481
45134	阜宁	阜宁中心6#配电室3#变	10	800	605
45135	阜宁	阜宁中心7#配电室1#变	10	800	497

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45136	阜宁	阜宁中心7#配电室3#变	10	800	608
45137	阜宁	阜宁中心8#配电室1#变	10	800	494
45138	阜宁	阜宁中心8#配电室3#变	10	800	612
45139	阜宁	阜宁中心9#配电室1#变	10	800	482
45140	阜宁	阜宁中心9#配电室3#变	10	800	609
45141	阜宁	阜宁德惠尚书府2#配电室2#主变	10	800	396
45142	阜宁	阜宁德惠尚书府2#配电室4#变配电变压器	10	800	336
45143	阜宁	尚书府1#配电室6#变	10	630	305
45144	阜宁	尚书府1#配电室8#变	10	630	260
45145	阜宁	尚书府3#配电室10#变	10	630	369
45146	阜宁	尚书府3#配电室11#变	10	630	271
45147	阜宁	尚书府3#配电室12#变	10	630	384
45148	阜宁	尚书府3#配电室9#变	10	630	350
45149	阜宁	尚书府4#配电室13#变	10	630	227
45150	阜宁	尚书府4#配电室14#变	10	630	273
45151	阜宁	尚书府4#配电室15#变	10	630	283
45152	阜宁	尚书府4#配电室16#变	10	630	309
45153	阜宁	尚书府5#配电室17#变	10	630	314
45154	阜宁	尚书府5#配电室18#变	10	630	325

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45155	阜宁	尚书府5#配电室19#变	10	630	247
45156	阜宁	尚书府5#配电室20#变	10	630	301
45157	阜宁	天鹅丽都四期1#配电房1#变	10	800	430
45158	阜宁	天鹅丽都四期1#配电房3#变	10	800	246
45159	阜宁	天鹅丽都四期2#配电房1#变	10	800	433
45160	阜宁	天鹅丽都四期2#配电房3#变	10	800	409
45161	阜宁	天鹅丽都四期开关站1#变	10	800	532
45162	阜宁	天鹅丽都四期开关站3#变	10	800	527
45163	阜宁	红星六组	10	200	0
45164	阜宁	红星五组	10	100	34
45165	阜宁	书香华庭2#配电房3#变	10	630	246
45166	阜宁	书香华庭2#配电房4#变	10	630	325
45167	阜宁	书香华庭3#配电房5#变	10	630	289
45168	阜宁	书香华庭3#配电房6#变	10	630	326
45169	阜宁	书香华庭配电房2#变	10	630	51
45170	阜宁	苏州花苑配电房2#变	10	1000	483
45171	阜宁	文澜府3#配电室2#变	10	800	480
45172	阜宁	文澜府3#配电室4#变	10	800	460
45173	阜宁	碧桂园1#配电室2#变	10	800	489

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45174	阜宁	碧桂园1#配电室4#变	10	800	639
45175	阜宁	碧桂园2#配电室2#变	10	800	558
45176	阜宁	碧桂园2#配电室4#变	10	800	616
45177	阜宁	碧桂园4#配电室2#变	10	800	366
45178	阜宁	碧桂园4#配电室4#变	10	800	367
45179	阜宁	苏州花苑配电房1#变	10	1000	551
45180	阜宁	文晟华庭1#配电室1#变	10	800	477
45181	阜宁	文晟华庭1#配电室2#变	10	800	480
45182	阜宁	文晟华庭1#配电室3#变	10	800	415
45183	阜宁	文晟华庭1#配电室4#变	10	800	468
45184	阜宁	文晟华庭2#配电室5#变	10	630	269
45185	阜宁	文晟华庭2#配电室6#变	10	630	347
45186	阜宁	文晟华庭2#配电室7#变	10	630	360
45187	阜宁	文晟华庭2#配电室8#变	10	630	258
45188	阜宁	文晟华庭3#配电室10#变	10	400	165
45189	阜宁	文晟华庭3#配电室11#变	10	630	262
45190	阜宁	文晟华庭3#配电室12#变	10	630	341
45191	阜宁	文晟华庭3#配电室9#变	10	630	384
45192	阜宁	文晟华庭4#配电室13#变	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45193	阜宁	文晟华庭4#配电室14#变	10	400	180
45194	阜宁	文晟华庭5#配电室15#变	10	400	69
45195	阜宁	文晟华庭5#配电室16#变	10	400	84
45196	阜宁	新城花园开关站1#变	10	800	470
45197	阜宁	新城花园开关站3#变	10	800	416
45198	阜宁	天鹅丽都三期1#开关站1#变	10	800	265
45199	阜宁	天鹅丽都三期1#开关站3#变	10	800	354
45200	阜宁	天鹅丽都三期1#配电室5#变	10	800	398
45201	阜宁	天鹅丽都四期1#配电房2#变	10	800	398
45202	阜宁	天鹅丽都四期1#配电房4#变	10	800	376
45203	阜宁	天鹅丽都四期2#配电房2#变	10	800	557
45204	阜宁	天鹅丽都四期2#配电房4#变	10	800	496
45205	阜宁	天鹅丽都四期开关站2#变	10	800	472
45206	阜宁	天鹅丽都四期开关站4#变	10	800	559
45207	阜宁	津西雅苑1#配电房1#变	10	800	588
45208	阜宁	津西雅苑1#配电房3#变	10	800	580
45209	阜宁	津西雅苑2#配电房1#变	10	800	610
45210	阜宁	津西雅苑2#配电房3#变	10	800	604
45211	阜宁	久悦城开关站1#变	10	800	355

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45212	阜宁	欧景名城1#配电房1#变	10	800	385
45213	阜宁	欧景名城1#配电房2#变	10	800	416
45214	阜宁	欧景名城2#配电房3#变	10	1000	476
45215	阜宁	欧景名城2#配电房4#变	10	1000	495
45216	阜宁	欧景名城2#配电房5#变	10	1000	436
45217	阜宁	欧景名城2#配电房6#变	10	1000	343
45218	阜宁	欧景名城3#配电房10号变压器配电变压器	10	630	223
45219	阜宁	欧景名城3#配电房8号变压器配电变压器	10	400	106
45220	阜宁	欧景名城3#配电房9号变压器配电变压器	10	630	301
45221	阜宁	欧景名城3#配电房变压器7配电变压器	10	400	69
45222	阜宁	状元里1#配电房1#变	10	800	281
45223	阜宁	状元里1#配电房2#变	10	800	166
45224	阜宁	状元里2#配电房3#变	10	800	310
45225	阜宁	状元里2#配电房4#变	10	800	331
45226	阜宁	状元里4#配电室5#变	10	630	194
45227	阜宁	状元里4#配电室6#变	10	630	233
45228	阜宁	状元里5#配电室10#变	10	630	211
45229	阜宁	状元里5#配电室7#变	10	630	294
45230	阜宁	状元里5#配电室8#变	10	630	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45231	阜宁	状元里5#配电室9#变	10	630	219
45232	阜宁	阜宁德惠尚书府2#配电室1#主变	10	800	389
45233	阜宁	阜宁德惠尚书府2#配电室3#变配电变压器	10	800	340
45234	阜宁	尚书府1#配电室5#变	10	630	302
45235	阜宁	尚书府1#配电室7#变	10	630	298
45236	阜宁	阜宁中心10#配电室2#变	10	800	468
45237	阜宁	阜宁中心10#配电室4#变	10	800	629
45238	阜宁	阜宁中心11#配电室2#变	10	800	544
45239	阜宁	阜宁中心11#配电室4#变	10	800	450
45240	阜宁	阜宁中心5#配电室2#变	10	800	506
45241	阜宁	阜宁中心5#配电室4#变	10	800	514
45242	阜宁	阜宁中心6#配电室2#变	10	800	475
45243	阜宁	阜宁中心6#配电室4#变	10	800	581
45244	阜宁	阜宁中心7#配电室2#变	10	800	474
45245	阜宁	阜宁中心7#配电室4#变	10	800	595
45246	阜宁	阜宁中心8#配电室2#变	10	800	502
45247	阜宁	阜宁中心8#配电室4#变	10	800	622
45248	阜宁	阜宁中心9#配电室2#变	10	800	473
45249	阜宁	阜宁中心9#配电室4#变	10	800	625

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45250	阜宁	兴隆路1#变	10	630	263
45251	阜宁	兴隆路2#变	10	500	207
45252	阜宁	兴隆路3#变	10	500	185
45253	阜宁	兴隆路4#变	10	630	138
45254	阜宁	彩虹路2#公变	10	400	109
45255	阜宁	彩虹路4#箱变配电变压器配电变压器	10	400	26
45256	阜宁	城北农贸市场1#变	10	800	372
45257	阜宁	城北农贸市场2#变	10	800	408
45258	阜宁	城河大街4#公变（杆箱）	10	400	91
45259	阜宁	人保箱变	10	400	184
45260	阜宁	商品城1#公变	10	400	94
45261	阜宁	商品城2#公变	10	400	90
45262	阜宁	商品城3#公变	10	630	129
45263	阜宁	商品城4#变	10	630	371
45264	阜宁	通商巷2#公变	10	630	303
45265	阜宁	通商巷公变	10	400	111
45266	阜宁	卫校公变	10	400	191
45267	阜宁	小市场公变	10	630	78
45268	阜宁	城北三组变配电变压器	10	630	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45269	阜宁	城北四组公变001002	10	400	69
45270	阜宁	阜宁四建公变	10	400	128
45271	阜宁	国土公变（杆箱）	10	315	77
45272	阜宁	进修学校公变（杆箱）	10	400	33
45273	阜宁	三建1#公变	10	400	196
45274	阜宁	三建公变	10	400	180
45275	阜宁	四季花园10#公变	10	100	58
45276	阜宁	四季花园11#公变	10	100	40
45277	阜宁	四季花园12#公变	10	100	26
45278	阜宁	四季花苑1#箱变配电变压器配电变压器	10	400	135
45279	阜宁	四季花苑2#箱变主变配电变压器	10	400	161
45280	阜宁	四季花苑3#箱变配电变压器配电变压器	10	630	406
45281	阜宁	四季花苑4#箱变029005配电变压器配电变压器	10	630	351
45282	阜宁	向阳大街1#公变	10	400	0
45283	阜宁	育才路1#公变	10	400	72
45284	阜宁	育才路2#公变	10	400	44
45285	阜宁	悦馨花园变	10	630	127
45286	阜宁	彩虹路1#公变	10	400	118
45287	阜宁	彩虹路3#公变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45288	阜宁	城北菜场2#公变	10	500	62
45289	阜宁	城北菜场3#公变	10	400	15
45290	阜宁	城北菜场公变	10	400	84
45291	阜宁	城河大街1#公变	10	315	0
45292	阜宁	城河大街2#公变（杆箱）	10	400	114
45293	阜宁	阜宁体育局公变	10	400	91
45294	阜宁	广电公变（杆箱）	10	400	157
45295	阜宁	康宁公寓1#公变	10	500	134
45296	阜宁	康宁公寓2#公变	10	400	132
45297	阜宁	康宁公寓3#公变	10	400	117
45298	阜宁	康宁公寓4#公变	10	400	115
45299	阜宁	明达公寓1#公变	10	315	0
45300	阜宁	明达公寓2#公变	10	400	93
45301	阜宁	明达路1#箱变	10	630	136
45302	阜宁	胜利路3#公变(杆箱)	10	400	32
45303	阜宁	胜利路4#公变	10	400	101
45304	阜宁	胜利路5#公变	10	400	99
45305	阜宁	温泉公变	10	400	82
45306	阜宁	汶河路5#公变(杆箱)	10	315	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45307	阜宁	汶河路6#公变（杆箱）	10	400	129
45308	阜宁	县院北门箱变	10	630	331
45309	阜宁	烟草公司公变配电变压器	10	400	122
45310	阜宁	中医院公变	10	400	113
45311	阜宁	城河南路1#公变	10	400	149
45312	阜宁	城河南路3#变	10	400	95
45313	阜宁	都市一号1#配电房1#变	10	1000	455
45314	阜宁	都市一号2#配电房4#变	10	1000	463
45315	阜宁	都市壹号尚城1号开关站1#变高压间隔配电变压器	10	800	375
45316	阜宁	都市壹号尚城1号开关站3#变高压间隔配电变压器	10	800	437
45317	阜宁	都市壹号尚城2#配电房5#变配电变压器	10	630	299
45318	阜宁	都市壹号尚城2#配电房7#变配电变压器	10	630	276
45319	阜宁	繁华公变	10	500	21
45320	阜宁	供销大厦公变	10	630	346
45321	阜宁	花店公变	10	630	368
45322	阜宁	锦华公寓1#公变	10	400	214
45323	阜宁	绿亚洲1#公变	10	400	142
45324	阜宁	绿亚洲2#公变	10	400	209
45325	阜宁	美食城1#公变	10	500	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45326	阜宁	美食城2#公变	10	400	215
45327	阜宁	美食城3#变	10	630	61
45328	阜宁	土产公变（杆箱）	10	315	60
45329	阜宁	文普花苑1#箱变	10	400	0
45330	阜宁	文普花苑2#箱变	10	400	109
45331	阜宁	五金公司公变	10	630	0
45332	阜宁	县医院1#公变	10	400	50
45333	阜宁	县医院2#公变	10	400	158
45334	阜宁	新宁公寓2#公变	10	500	71
45335	阜宁	新宁公寓公变	10	500	39
45336	阜宁	城西花苑11#变	10	800	470
45337	阜宁	城西花苑12#变	10	800	526
45338	阜宁	城西花苑13#变	10	800	506
45339	阜宁	城西花苑14#变	10	800	501
45340	阜宁	城西花苑8#变	10	500	114
45341	阜宁	城西花苑9#变	10	500	211
45342	阜宁	通榆新村1#箱变	10	630	331
45343	阜宁	通榆新村2#箱变	10	630	346
45344	阜宁	城河西路1#公变	10	400	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45345	阜宁	城河西路2#公变（杆箱）	10	400	200
45346	阜宁	城河西路3#公变	10	630	337
45347	阜宁	城河西路4#箱变	10	630	254
45348	阜宁	城西桥公变变压器配电变压器	10	630	70
45349	阜宁	城西邮局箱变配电变压器配电变压器	10	630	273
45350	阜宁	阜宁航运宿舍箱变	10	630	224
45351	阜宁	阜宁生资公变	10	400	138
45352	阜宁	光明路1#公变	10	400	15
45353	阜宁	光明路5#公变	10	400	134
45354	阜宁	鸿泰商贸城3#配电房2#公变	10	800	28
45355	阜宁	化机2#箱变	10	400	195
45356	阜宁	化机公变（杆箱）	10	400	32
45357	阜宁	铝制品厂公变(杆箱)	10	400	226
45358	阜宁	生资2#公变	10	400	22
45359	阜宁	通榆北路2#箱变配变配电变压器	10	630	391
45360	阜宁	通榆北路3#公变	10	400	165
45361	阜宁	通榆新村1#公变	10	315	44
45362	阜宁	文化宫公变	10	630	234
45363	阜宁	西城沁园1#箱变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45364	阜宁	西城沁园2#箱变	10	400	165
45365	阜宁	西城沁园3#配电房1#变	10	800	436
45366	阜宁	西城沁园3#配电房3#变	10	800	409
45367	阜宁	西城沁园3#箱变	10	400	172
45368	阜宁	西城沁园4#箱变	10	400	136
45369	阜宁	西城沁园二、三期2#配电室1#变	10	630	330
45370	阜宁	西城沁园二期配电房1#变	10	800	493
45371	阜宁	阜宁城北法庭公变	10	400	151
45372	阜宁	丽锦佳园1#配电房3#变	10	800	378
45373	阜宁	丽锦佳园2#箱变	10	400	306
45374	阜宁	丽锦佳园3#配电房1#变	10	800	568
45375	阜宁	丽锦佳园3#配电房2#变	10	800	569
45376	阜宁	丽锦佳园3#配电房3#变	10	800	572
45377	阜宁	丽锦佳园3#配电房4#变	10	800	577
45378	阜宁	西城沁园3#配电房2#变	10	800	458
45379	阜宁	西城沁园3#配电房4#变	10	800	399
45380	阜宁	西城沁园二、三期2#配电室2#变	10	630	335
45381	阜宁	西城沁园二期配电房2#变	10	800	504
45382	阜宁	向阳西路4#公变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45383	阜宁	城北中心村1#箱变	10	630	281
45384	阜宁	城北广和家园1#欧式变	10	630	321
45385	阜宁	城北农民居住区1#箱变	10	630	342
45386	阜宁	城北农民居住区2#箱变	10	500	233
45387	阜宁	城北农民居住区3#箱变	10	500	266
45388	阜宁	桥北二组公变	10	315	45
45389	阜宁	都市一号4#配电房7#变	10	1000	558
45390	阜宁	都市一号4#配电房8#变	10	1000	800
45391	阜宁	都市壹号尚城1号开关站2#变高压间隔配电变压器	10	800	387
45392	阜宁	都市壹号尚城1号开关站4#变高压间隔配电变压器	10	800	471
45393	阜宁	都市壹号尚城2#配电房6#变配电变压器	10	630	333
45394	阜宁	都市壹号尚城2#配电房8#变配电变压器	10	630	326
45395	阜宁	城西花园1#变	10	500	276
45396	阜宁	城西花园开关站1#变	10	630	366
45397	阜宁	城西花园开关站2#变	10	630	318
45398	阜宁	城西花园配电房1#变	10	630	399
45399	阜宁	城西花园配电房2#变	10	630	284
45400	阜宁	城西花苑2#变	10	400	200
45401	阜宁	城西花苑4#变	10	500	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45402	阜宁	城西花苑5#变	10	500	296
45403	阜宁	城西花苑6#变	10	500	260
45404	阜宁	城西花苑7#变	10	500	226
45405	阜宁	鑫富达AB配变	10	315	87
45406	阜宁	鑫富达CD配变	10	315	34
45407	阜宁	朝阳公寓公变	10	400	235
45408	阜宁	城西八组公变	10	500	0
45409	阜宁	城西花苑四期配电房1#变	10	630	433
45410	阜宁	城西花苑四期配电房2#变	10	630	398
45411	阜宁	城西花苑四期配电房3#变	10	630	186
45412	阜宁	城西花苑四期配电房4#变	10	630	338
45413	阜宁	城西五组公变	10	400	207
45414	阜宁	阜城站2#变	10	315	0
45415	阜宁	阜城站公变	10	400	119
45416	阜宁	阜城中队公变	10	315	27
45417	阜宁	阜宁城西花苑3#变	10	315	127
45418	阜宁	阜宁电解设备厂公变	10	400	28
45419	阜宁	光明路4#公变	10	400	154
45420	阜宁	沁园馨城安置楼箱变	10	630	346

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45421	阜宁	三洋公变	10	315	0
45422	阜宁	水果批发市场公变	10	400	198
45423	阜宁	通榆北路1#公变（杆箱）	10	315	43
45424	阜宁	向阳西路1#公变	10	400	102
45425	阜宁	向阳西路2#公变	10	400	196
45426	阜宁	向阳西路3#公变	10	400	126
45427	阜宁	新客站公变	10	400	22
45428	阜宁	鑫富达2#公变（杆箱）	10	400	192
45429	阜宁	鑫富达3#公变（杆箱）	10	400	78
45430	阜宁	鑫富达公变	10	315	143
45431	阜宁	清华家园1#变	10	630	114
45432	阜宁	清华家园2#变	10	630	315
45433	阜宁	城北家园小区配电变压器	10	400	169
45434	阜宁	汇景苑1#欧变	10	400	164
45435	阜宁	汇景苑2#欧变	10	400	189
45436	阜宁	交警大队公变	10	630	264
45437	阜宁	汶通路1#公变（杆箱）	10	315	69
45438	阜宁	教师新村安置楼专变	10	500	248
45439	阜宁	向阳别墅1#变	10	500	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45440	阜宁	向阳别墅2#变	10	500	219
45441	阜宁	紫薇花园1#配电房2#变	10	800	201
45442	阜宁	紫薇花园2#配电房1#变	10	400	178
45443	阜宁	紫薇花园2#配电房2#变	10	400	177
45444	阜宁	百盛2#公变	10	400	36
45445	阜宁	百盛3#公变	10	315	0
45446	阜宁	百盛4#箱变	10	630	308
45447	阜宁	百盛5#箱变	10	630	106
45448	阜宁	百盛公寓1#公变	10	400	203
45449	阜宁	百盛公寓2#公变	10	400	218
45450	阜宁	百盛花苑6#箱变配电变压器	10	400	63
45451	阜宁	百盛西苑5#变配电变压器	10	400	72
45452	阜宁	晨鹏逸品阁配电房1#变	10	400	230
45453	阜宁	阜宁百盛花苑4#箱变配变配电变压器	10	630	295
45454	阜宁	阜宁百盛西苑1#配变配电变压器	10	630	317
45455	阜宁	阜宁百盛西苑2#配变配电变压器	10	630	346
45456	阜宁	阜宁百盛西苑3#箱变变压器配电变压器	10	630	323
45457	阜宁	阜宁党校公变	10	400	70
45458	阜宁	阜宁富龙彩瓦厂	10	630	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45459	阜宁	机械厂1#箱变	10	630	211
45460	阜宁	机械厂公变（杆箱）	10	315	41
45461	阜宁	教师新村2#公变	10	400	67
45462	阜宁	教师新村公变	10	400	179
45463	阜宁	水厂宿舍箱变配电变压器	10	315	172
45464	阜宁	汶河路1#箱变配用变压器配电变压器	10	630	252
45465	阜宁	汶河路2#公变	10	400	116
45466	阜宁	汶河路3#公变（杆箱）	10	400	25
45467	阜宁	汶河路4#箱变	10	630	403
45468	阜宁	汶河路7#箱变	10	630	180
45469	阜宁	向阳大街2#公变	10	630	191
45470	阜宁	向阳大街3#公变	10	400	11
45471	阜宁	山阳花苑1#欧变	10	400	116
45472	阜宁	山阳花苑11#欧变011004	10	630	402
45473	阜宁	山阳花苑12#欧变012001	10	500	266
45474	阜宁	山阳花苑2#欧变	10	630	278
45475	阜宁	山阳花苑29#箱变	10	630	366
45476	阜宁	山阳花苑3#欧变	10	630	265
45477	阜宁	山阳花苑30#箱变	10	400	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45478	阜宁	山阳花苑4#欧变	10	630	252
45479	阜宁	山阳花苑5#欧变	10	630	259
45480	阜宁	山阳花苑8#箱变	10	630	272
45481	阜宁	山阳花苑9#箱变	10	630	281
45482	阜宁	山阳花苑14#箱变	10	500	304
45483	阜宁	山阳花苑15#箱变	10	630	282
45484	阜宁	山阳花苑16#箱变	10	630	315
45485	阜宁	山阳花苑17#箱变	10	630	301
45486	阜宁	山阳花苑18#箱变	10	630	279
45487	阜宁	山阳花苑19#箱变	10	630	316
45488	阜宁	山阳花苑20#箱变	10	630	410
45489	阜宁	山阳花苑21#箱变	10	630	365
45490	阜宁	山阳花苑22#箱变	10	630	251
45491	阜宁	山阳花苑24#箱变	10	630	298
45492	阜宁	山阳花苑25#箱变	10	500	361
45493	阜宁	山阳花苑26#箱变	10	630	298
45494	阜宁	山阳花苑27#箱变	10	630	393
45495	阜宁	山阳花苑28#箱变	10	630	209
45496	阜宁	沟墩兴隆中心站	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45497	阜宁	板湖东兴北站3#公变	10	200	81
45498	阜宁	东方名苑1#箱变	10	630	319
45499	阜宁	东方名苑2#箱变	10	630	333
45500	阜宁	东方名苑3#箱变	10	630	325
45501	阜宁	东方名苑4#箱变	10	500	256
45502	阜宁	东方名苑9#楼箱变	10	250	76
45503	阜宁	顾庄小区（1#-4#楼）专变	10	630	322
45504	阜宁	中亿1#配电房1#变	10	1000	485
45505	阜宁	中亿1#配电房2#变	10	1000	630
45506	阜宁	中亿1#箱变	10	500	234
45507	阜宁	中亿10#箱变	10	630	305
45508	阜宁	中亿12#箱变	10	630	323
45509	阜宁	中亿2#箱变	10	500	247
45510	阜宁	中亿3#箱变	10	500	225
45511	阜宁	中亿4#箱变	10	400	195
45512	阜宁	中亿5#箱变	10	400	178
45513	阜宁	中亿6#箱变	10	500	196
45514	阜宁	中亿7#箱变	10	500	223
45515	阜宁	中亿8#箱变	10	500	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45516	阜宁	中亿9#箱变	10	630	294
45517	阜宁	城河东路1#公变(杆箱)	10	400	33
45518	阜宁	东风幼儿园箱变配电变压器	10	400	146
45519	阜宁	条河6#公变（杆箱）	10	400	130
45520	阜宁	条河工业区公变（杆箱）	10	400	109
45521	阜宁	政府99#公变	10	400	6
45522	阜宁	工三线窑湾中心村1#箱变	10	400	145
45523	阜宁	工三线窑湾中心村2#箱变	10	400	192
45524	阜宁	窑湾十组专变	10	630	268
45525	阜宁	城河东路2#公变	10	400	276
45526	阜宁	阜城开发区窑湾一组公变	10	400	0
45527	阜宁	阜城开发区窑湾一组西公变	10	200	86
45528	阜宁	阜宁窑湾三组公变（杆箱）	10	315	23
45529	阜宁	海事局公变	10	400	310
45530	阜宁	希望小区1#开关站1#变	10	800	500
45531	阜宁	希望小区1#开关站2#变	10	800	528
45532	阜宁	希望小区2#配电室1#变	10	800	496
45533	阜宁	希望小区2#配电室2#变	10	800	585
45534	阜宁	窑桥一路2#公变	10	400	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45535	阜宁	窑湾公变	10	400	0
45536	阜宁	窑湾十组公变	10	630	305
45537	阜宁	窑湾一组公变（杆箱）	10	400	0
45538	阜宁	东方广场1#变	10	500	104
45539	阜宁	东方广场2#变	10	500	205
45540	阜宁	东方广场3#变	10	500	177
45541	阜宁	东方广场4#变	10	630	260
45542	阜宁	东风雅园配变	10	630	190
45543	阜宁	东城花苑1#公变	10	400	21
45544	阜宁	东城花苑2#公变	10	630	92
45545	阜宁	东风路2#公变	10	315	89
45546	阜宁	福馨花苑1#公变	10	500	137
45547	阜宁	福馨花苑2#公变	10	630	240
45548	阜宁	阜宁城东大队箱变	10	400	0
45549	阜宁	阜宁丝绸厂公变	10	400	97
45550	阜宁	河滨度假村公变	10	630	301
45551	阜宁	化纤公变（杆箱）	10	400	33
45552	阜宁	条河11#公变（杆箱）	10	400	108
45553	阜宁	条河12#变	10	500	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45554	阜宁	条河3#公变	10	400	64
45555	阜宁	条河4#公变（杆箱）	10	315	8
45556	阜宁	条河8#公变（杆箱）	10	400	72
45557	阜宁	条河9#公变（杆箱）	10	400	49
45558	阜宁	条河二组公变（杆箱）	10	500	90
45559	阜宁	城中花苑1#变	10	630	211
45560	阜宁	城中花苑2#变	10	630	0
45561	阜宁	东方华庭1#专变	10	630	218
45562	阜宁	东方华庭2#专变	10	630	255
45563	阜宁	东方华庭3#专变	10	630	212
45564	阜宁	天顺小区专变	10	630	97
45565	阜宁	晨光1#公变	10	400	126
45566	阜宁	晨光2#公变	10	400	66
45567	阜宁	晨光3#公变	10	400	19
45568	阜宁	东风加油站公变	10	400	119
45569	阜宁	东风路1#公变（杆箱）	10	400	0
45570	阜宁	东风路5#公变	10	500	44
45571	阜宁	东风路6#公变	10	500	25
45572	阜宁	东风路7#公变（杆箱）	10	400	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45573	阜宁	阜宁城中花苑3#变	10	630	108
45574	阜宁	阜宁童装公变(新)	10	400	123
45575	阜宁	阜宁县城东基督教会公变	10	315	164
45576	阜宁	阜宁中学宿舍区箱变	10	400	166
45577	阜宁	阜中宿舍2#箱变	10	500	130
45578	阜宁	条河10#公变	10	400	26
45579	阜宁	条河5#公变	10	400	0
45580	阜宁	条河7#变	10	400	45
45581	阜宁	条河浴室箱变变压器	10	400	74
45582	阜宁	童装厂2#公变配变配电变压器	10	500	188
45583	阜宁	城河东路1#变	10	200	24
45584	阜宁	阜宁顾庄四组公变	10	315	158
45585	阜宁	条河1#公变（杆箱）	10	400	20
45586	阜宁	条河2#公变（杆箱）	10	500	0
45587	阜宁	条河村部公变	10	400	0
45588	阜宁	条河一组公变（杆箱）	10	400	40
45589	阜宁	希望路1#变	10	400	96
45590	阜宁	希望路3#公变	10	400	228
45591	阜宁	阳升集团公变	10	800	467

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45592	阜宁	阳升集团有限公司2#箱变配电变压器	10	800	518
45593	阜宁	窑桥二路1#公变	10	400	0
45594	阜宁	窑桥二路2#公变	10	400	19
45595	阜宁	窑桥一路1#公变	10	400	173
45596	阜宁	海棠雅居1#开关站2#变	10	800	594
45597	阜宁	海棠雅居1#开关站4#变	10	800	616
45598	阜宁	海棠雅居2#配电房2#变	10	800	599
45599	阜宁	海棠雅居2#配电房4#变	10	800	608
45600	阜宁	海棠雅居2#箱变	10	400	319
45601	阜宁	海棠雅居3#配电房2#变	10	800	537
45602	阜宁	海棠雅居3#配电房4#变	10	800	616
45603	阜宁	海棠雅居4#配电房2#变	10	800	611
45604	阜宁	海棠雅居4#配电房4#变	10	800	613
45605	阜宁	恒阜小区1#箱变	10	400	165
45606	阜宁	龙湖花园1#箱变	10	400	212
45607	阜宁	龙湖花园2#箱变	10	400	255
45608	阜宁	龙湖花园3#箱变	10	400	233
45609	阜宁	港口1#公变	10	400	175
45610	阜宁	花园北站公变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45611	阜宁	花园线皇室家具城公变	10	400	48
45612	阜宁	花园小区1#变压器	10	315	0
45613	阜宁	花园小区2#变压器	10	315	35
45614	阜宁	花园小区3#变	10	400	147
45615	阜宁	花园小区4#变	10	400	51
45616	阜宁	花园渔场公变	10	200	132
45617	阜宁	皇室家具城2#公变	10	400	0
45618	阜宁	皇室家具城3#公变	10	400	288
45619	阜宁	龙湖新城三期1#开关站1#变	10	800	532
45620	阜宁	龙湖新城三期2#配电室1#变	10	630	386
45621	阜宁	龙湖新城三期2#配电室2#变	10	630	415
45622	阜宁	龙湖新城三期2#配电室3#变	10	630	447
45623	阜宁	龙湖新城三期2#配电室4#变	10	630	478
45624	阜宁	美利达公变	10	400	123
45625	阜宁	欣叶综合楼箱变	10	630	311
45626	阜宁	花园安置小区1#变	10	630	292
45627	阜宁	花园安置小区2#变	10	500	188
45628	阜宁	花园安置小区3#变	10	630	199
45629	阜宁	阜宁黄河药厂公变（杆箱）	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45630	阜宁	黄河路1#公变	10	400	26
45631	阜宁	黄河路2#公变	10	400	0
45632	阜宁	黄河路3#公变	10	400	229
45633	阜宁	黄河药厂1#公变	10	400	55
45634	阜宁	纬一路1#公变	10	400	0
45635	阜宁	纬一路2#公变	10	400	4
45636	阜宁	开发区花园安置小区1#箱变	10	500	149
45637	阜宁	开发区花园安置小区2#箱变	10	500	255
45638	阜宁	开发区花园安置小区3#箱变	10	500	68
45639	阜宁	观澜名邸2#配电室2#变	10	800	436
45640	阜宁	观澜名邸2#配电室4#变	10	800	368
45641	阜宁	花园五组安置楼美变变压器配电变压器	10	630	276
45642	阜宁	花园五组公变（杆箱）	10	400	26
45643	阜宁	皇家花苑1#变	10	800	496
45644	阜宁	皇家花苑2#变	10	800	380
45645	阜宁	皇家花苑3#箱变配电变压器	10	400	200
45646	阜宁	黄河西路1#公变（杆箱）	10	160	106
45647	阜宁	码头小区1#公变（杆箱）	10	315	17
45648	阜宁	码头小区2#公变（新）	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45649	阜宁	码头小区3#公变（杆箱）	10	315	19
45650	阜宁	码头小区4#公变（杆箱）	10	315	154
45651	阜宁	阜东大桥公变	10	400	275
45652	阜宁	黄码路1#配变（新）	10	400	0
45653	阜宁	黄码路2#公变	10	400	0
45654	阜宁	春江云锦1#开关站2#变	10	800	378
45655	阜宁	春江云锦2#开关站2#变	10	800	622
45656	阜宁	春江云锦2#配电房2#变	10	800	511
45657	阜宁	春江云锦2#配电房4#变	10	800	516
45658	阜宁	绿水印象开关站1#变	10	800	504
45659	阜宁	绿水印象开关站3#变	10	800	474
45660	阜宁	码头三组公变	10	400	0
45661	阜宁	协鑫大桥公变	10	200	154
45662	阜宁	通榆小区1#变	10	500	202
45663	阜宁	通榆小区2#变	10	500	201
45664	阜宁	通榆小区3#变	10	500	142
45665	阜宁	通榆小区4#变	10	630	216
45666	阜宁	施庄镇花元六组	10	200	98
45667	阜宁	沟墩曹唐陈墩站	10	400	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45668	阜宁	沟墩曹唐村部站	10	200	76
45669	阜宁	沟墩曹唐东北站	10	400	188
45670	阜宁	沟墩曹唐东南站	10	400	256
45671	阜宁	沟墩曹唐东南站2#变	10	200	110
45672	阜宁	沟墩曹唐敬老院	10	200	24
45673	阜宁	沟墩曹唐西北站	10	400	202
45674	阜宁	沟墩曹唐西南站	10	400	210
45675	阜宁	沟墩曹唐于生站公变	10	400	259
45676	阜宁	沟墩曹唐中埝站	10	200	44
45677	阜宁	沟墩曹唐中心2#变	10	400	198
45678	阜宁	沟墩曹唐中心站公变	10	200	80
45679	阜宁	沟墩二尧北站公变	10	400	204
45680	阜宁	沟墩二尧丹阳站	10	200	99
45681	阜宁	沟墩二尧东站	10	400	126
45682	阜宁	沟墩二尧南尧站	10	200	112
45683	阜宁	沟墩二尧南站公变	10	200	60
45684	阜宁	沟墩二尧钱墩站	10	200	25
45685	阜宁	沟墩二尧三组	10	200	101
45686	阜宁	沟墩二尧苏杭站	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45687	阜宁	沟墩二尧学明站	10	400	213
45688	阜宁	沟墩二尧中站	10	200	82
45689	阜宁	沟墩大岗北电站	10	200	108
45690	阜宁	沟墩大岗电站	10	400	204
45691	阜宁	沟墩大岗韩桥东站	10	400	286
45692	阜宁	沟墩大岗南站公变	10	200	97
45693	阜宁	沟墩大岗团结2#变	10	400	262
45694	阜宁	沟墩大岗团结站公变	10	200	119
45695	阜宁	沟墩大岗西站	10	200	114
45696	阜宁	沟墩大岗新港东站变	10	200	44
45697	阜宁	沟墩大岗新港站公变	10	200	85
45698	阜宁	沟墩大岗中心站公变	10	200	88
45699	阜宁	沟墩大唐村部站	10	400	191
45700	阜宁	沟墩丰唐戴圩站公变	10	400	213
45701	阜宁	沟墩丰唐东站2#变	10	400	246
45702	阜宁	沟墩丰唐东站公变	10	200	68
45703	阜宁	沟墩丰唐高墩站	10	400	269
45704	阜宁	沟墩丰唐马圩东站公变	10	200	116
45705	阜宁	沟墩丰唐马圩站	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45706	阜宁	沟墩丰唐孙圩2#变	10	400	197
45707	阜宁	沟墩丰唐孙圩站公变	10	200	79
45708	阜宁	沟墩丰渔安置点1#变	10	400	191
45709	阜宁	沟墩丰渔安置点2#变	10	400	193
45710	阜宁	沟墩红旗大岗组	10	200	81
45711	阜宁	沟墩红旗合心西站	10	400	216
45712	阜宁	沟墩红旗联合站	10	400	0
45713	阜宁	沟墩红旗西站	10	200	110
45714	阜宁	沟墩红旗新岗站	10	200	74
45715	阜宁	沟墩大岗韩桥西站	10	400	237
45716	阜宁	沟墩大岗韩桥站公变	10	200	63
45717	阜宁	沟墩大唐安置点1#变	10	200	39
45718	阜宁	沟墩大唐安置点3#变	10	400	209
45719	阜宁	沟墩丰唐北站	10	400	253
45720	阜宁	沟墩丰唐村部北站	10	400	0
45721	阜宁	沟墩丰唐西舍北站	10	400	191
45722	阜宁	沟墩丰唐西舍西站	10	400	256
45723	阜宁	沟墩丰塘村部站公变	10	400	151
45724	阜宁	沟墩丰塘村丰塘站	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45725	阜宁	沟墩丰塘村西舍站公变	10	200	74
45726	阜宁	沟墩丰塘庄站公变	10	200	78
45727	阜宁	沟墩丰渔六组公变	10	400	210
45728	阜宁	沟墩李庄北站	10	200	41
45729	阜宁	沟墩李庄二组	10	200	117
45730	阜宁	沟墩李庄李圩站	10	200	92
45731	阜宁	沟墩李庄南舍2#变	10	400	266
45732	阜宁	沟墩李庄南舍站公变	10	200	41
45733	阜宁	沟墩李庄南站	10	400	251
45734	阜宁	沟墩李庄以道站	10	100	2
45735	阜宁	沟墩李庄中站公变	10	400	199
45736	阜宁	沟墩鲁唐红星站公变	10	200	124
45737	阜宁	沟墩鲁唐六组公变	10	200	92
45738	阜宁	沟墩鲁唐五组公变	10	400	213
45739	阜宁	沟墩鲁唐西站2#变	10	200	126
45740	阜宁	沟墩鲁唐西站3#变	10	200	100
45741	阜宁	沟墩鲁唐扬唐2#变	10	200	61
45742	阜宁	沟墩鲁唐扬唐站公变	10	200	102
45743	阜宁	沟墩鲁塘村北站	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45744	阜宁	沟墩鲁塘村南站公变	10	400	207
45745	阜宁	沟墩鲁塘东站	10	200	54
45746	阜宁	沟墩鲁塘西站	10	200	77
45747	阜宁	沟墩鲁塘中站	10	400	210
45748	阜宁	沟墩渔河陈墩站	10	200	51
45749	阜宁	沟墩渔河东站	10	200	100
45750	阜宁	沟墩渔河东站2#变	10	400	257
45751	阜宁	沟墩渔河方面站	10	200	61
45752	阜宁	沟墩渔河韩埝北站	10	400	169
45753	阜宁	沟墩渔河王墩南站	10	400	259
45754	阜宁	沟墩渔河王墩站	10	200	83
45755	阜宁	沟墩渔河文柱站公变	10	200	96
45756	阜宁	沟墩渔河夏墩站	10	200	65
45757	阜宁	沟墩渔河中站公变	10	400	228
45758	阜宁	沟墩镇林道安置点1#变	10	400	244
45759	阜宁	沟墩镇渔河韩埝站公变	10	315	236
45760	阜宁	沟墩朝阳公变	10	400	149
45761	阜宁	沟墩红旗安置点1#变	10	200	35
45762	阜宁	沟墩红旗安置点2#变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45763	阜宁	沟墩红旗安置点3#变	10	200	73
45764	阜宁	沟墩红旗安置点4#变	10	200	21
45765	阜宁	沟墩红旗安置点6#变	10	200	45
45766	阜宁	沟墩红旗安置点7#变	10	200	45
45767	阜宁	沟墩红旗北站公变	10	400	125
45768	阜宁	沟墩红旗公寓公变	10	400	195
45769	阜宁	沟墩红旗中心站	10	400	222
45770	阜宁	沟墩宏祥新村	10	500	110
45771	阜宁	沟墩粮库公变	10	400	11
45772	阜宁	沟墩镇区13号变	10	630	142
45773	阜宁	沟墩镇区2#公变	10	400	107
45774	阜宁	沟墩镇区20#变配变配电变压器	10	630	154
45775	阜宁	沟墩镇区23#变XI	10	400	161
45776	阜宁	沟墩镇区5号公变	10	630	168
45777	阜宁	沟墩工业园区1#变	10	400	0
45778	阜宁	沟墩棉农场集中区公变	10	400	206
45779	阜宁	沟墩棉种厂安置点	10	400	284
45780	阜宁	沟墩棉种厂集中区2#变	10	400	198
45781	阜宁	沟墩棉种场8#公变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45782	阜宁	沟墩天成华庭1#变	10	630	307
45783	阜宁	沟墩天成华庭2#变	10	630	332
45784	阜宁	沟墩沿河风景区公变	10	400	97
45785	阜宁	沟墩镇区9#变	10	400	149
45786	阜宁	沟墩必林安置楼公变	10	400	203
45787	阜宁	沟墩必林北站2#变	10	400	264
45788	阜宁	沟墩必林北站公变	10	200	85
45789	阜宁	沟墩必林必林站公变	10	400	19
45790	阜宁	沟墩必林南站	10	200	56
45791	阜宁	沟墩必林太平2#变	10	400	185
45792	阜宁	沟墩必林太平站	10	200	116
45793	阜宁	沟墩必林王墩南站	10	400	272
45794	阜宁	沟墩必林王墩站	10	200	86
45795	阜宁	沟墩必林渔河2#变	10	400	246
45796	阜宁	沟墩必林渔河站	10	200	75
45797	阜宁	沟墩必林长春站	10	400	215
45798	阜宁	沟墩红旗安置点5#变	10	400	0
45799	阜宁	沟墩红旗安置点8#变	10	400	0
45800	阜宁	沟墩兴达加油站变	10	400	289

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45801	阜宁	沟墩阜阳新村变	10	200	0
45802	阜宁	沟墩富婕水产变	10	400	36
45803	阜宁	沟墩三合南湾南站公变	10	200	43
45804	阜宁	沟墩三合南湾站	10	200	84
45805	阜宁	沟墩条海安置点1#变	10	400	104
45806	阜宁	沟墩条海安置点2#变	10	400	109
45807	阜宁	沟墩条海安置点3#变	10	400	220
45808	阜宁	沟墩条海安置点4#变	10	400	205
45809	阜宁	沟墩条海德法站	10	200	71
45810	阜宁	沟墩条海邓口组	10	400	73
45811	阜宁	沟墩条海东北站	10	200	71
45812	阜宁	沟墩条海东墩西站公变	10	400	84
45813	阜宁	沟墩条海东墩站公变	10	400	116
45814	阜宁	沟墩条海东南站	10	200	36
45815	阜宁	沟墩条海韩墩东站	10	200	144
45816	阜宁	沟墩条海韩墩南站	10	200	56
45817	阜宁	沟墩条海韩墩站	10	400	150
45818	阜宁	沟墩条海加工厂公变	10	400	84
45819	阜宁	沟墩条海条龙2#变	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45820	阜宁	沟墩条海条龙站公变	10	400	160
45821	阜宁	沟墩条海卫东站公变	10	200	74
45822	阜宁	沟墩条海西南站公变	10	200	72
45823	阜宁	沟墩匣东德兴北站	10	200	0
45824	阜宁	沟墩匣东德兴站公变	10	200	92
45825	阜宁	沟墩匣东合兴南站	10	400	260
45826	阜宁	沟墩匣东合兴站	10	200	61
45827	阜宁	沟墩匣东三组	10	400	105
45828	阜宁	沟墩匣东三组2#变	10	315	115
45829	阜宁	沟墩匣东四组	10	200	56
45830	阜宁	沟墩匣东西站公变	10	100	22
45831	阜宁	沟墩匣东匣湾北站2#	10	200	118
45832	阜宁	沟墩匣东匣湾站	10	200	92
45833	阜宁	沟墩匣东新北站	10	200	6
45834	阜宁	沟墩匣东新港南站	10	200	105
45835	阜宁	沟墩匣东新港站	10	200	84
45836	阜宁	沟墩匣东新港站单相变	10	200	58
45837	阜宁	沟墩匣东新兴西站	10	200	23
45838	阜宁	沟墩匣东新兴站	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45839	阜宁	沟墩匣东中港北站	10	200	96
45840	阜宁	沟墩匣东中港南站	10	200	23
45841	阜宁	沟墩匣东中港站	10	200	90
45842	阜宁	沟墩7号公变	10	400	91
45843	阜宁	沟墩朝阳安置楼	10	250	41
45844	阜宁	沟墩东南豪苑1#变	10	500	343
45845	阜宁	沟墩东南豪苑2#变	10	500	181
45846	阜宁	沟墩妇幼保健站配变	10	400	119
45847	阜宁	沟墩清源自来水厂公变	10	400	181
45848	阜宁	沟墩团庄2号公变	10	400	130
45849	阜宁	沟墩团庄西站公变	10	400	140
45850	阜宁	沟墩西街1#变	10	400	98
45851	阜宁	沟墩跃进八组	10	400	227
45852	阜宁	沟墩跃进七组	10	400	203
45853	阜宁	沟墩跃进五组	10	400	217
45854	阜宁	沟墩镇区1#变	10	400	48
45855	阜宁	沟墩镇区10#变	10	630	217
45856	阜宁	沟墩镇区12#变	10	400	125
45857	阜宁	沟墩镇区16号变	10	400	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45858	阜宁	沟墩镇区19#变配变配电变压器	10	630	155
45859	阜宁	沟墩镇区21#变配变配电变压器	10	400	32
45860	阜宁	沟墩镇区22#变配变配电变压器	10	400	159
45861	阜宁	沟墩镇区4号变	10	400	88
45862	阜宁	沟墩镇区6#变	10	400	0
45863	阜宁	沟墩镇政府变	10	400	83
45864	阜宁	沟墩陈坎养殖场1#变	10	200	48
45865	阜宁	沟墩陈坎养殖场2#变	10	400	31
45866	阜宁	沟墩大港北站	10	200	92
45867	阜宁	沟墩大港大港站	10	200	82
45868	阜宁	沟墩大港大洼站	10	200	109
45869	阜宁	沟墩大港东站	10	200	107
45870	阜宁	沟墩大港港北南站	10	200	102
45871	阜宁	沟墩大港港北西站	10	200	13
45872	阜宁	沟墩大港港北站	10	200	91
45873	阜宁	沟墩大港港南站	10	200	87
45874	阜宁	沟墩大港港南站2#变	10	200	107
45875	阜宁	沟墩大港横河站	10	200	76
45876	阜宁	沟墩大港介南站	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45877	阜宁	沟墩大港介圩东站	10	400	91
45878	阜宁	沟墩大港介圩南站	10	200	88
45879	阜宁	沟墩大港南站	10	200	86
45880	阜宁	沟墩大港中北站	10	200	83
45881	阜宁	沟墩大港中站	10	200	57
45882	阜宁	沟墩红旗大岗组2#变	10	400	171
45883	阜宁	沟墩南湾村站公变	10	200	59
45884	阜宁	沟墩南湾海河站公变	10	200	0
45885	阜宁	沟墩南湾合南北站公变	10	200	13
45886	阜宁	沟墩南湾合兴2#变	10	400	267
45887	阜宁	沟墩南湾合兴站	10	200	68
45888	阜宁	沟墩南湾竖南站	10	200	65
45889	阜宁	沟墩南湾条河2#变	10	400	238
45890	阜宁	沟墩南湾条河站配变	10	200	61
45891	阜宁	沟墩南湾新河西站	10	200	102
45892	阜宁	沟墩南湾新河站公变	10	400	146
45893	阜宁	沟墩南湾中河站	10	400	247
45894	阜宁	沟墩南湾中心南站变	10	200	103
45895	阜宁	沟墩南湾中心站	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45896	阜宁	沟墩竖河八组	10	200	25
45897	阜宁	沟墩竖河村部站	10	400	218
45898	阜宁	沟墩竖河东站	10	200	97
45899	阜宁	沟墩竖河加工厂站	10	400	148
45900	阜宁	沟墩竖河六组	10	200	85
45901	阜宁	沟墩竖河七组	10	200	70
45902	阜宁	沟墩竖河竖东公变	10	200	108
45903	阜宁	沟墩竖河竖东南站	10	200	95
45904	阜宁	沟墩竖河竖西公变	10	200	116
45905	阜宁	沟墩竖河通于北站	10	200	103
45906	阜宁	沟墩竖河通于东站	10	200	37
45907	阜宁	沟墩竖河通于南站	10	200	42
45908	阜宁	沟墩竖河通于站公变	10	200	124
45909	阜宁	沟墩竖河新丰站	10	400	222
45910	阜宁	沟墩新建东港站	10	200	98
45911	阜宁	沟墩新建东湾站	10	400	221
45912	阜宁	沟墩新建东站	10	200	100
45913	阜宁	沟墩新建条东站公变	10	200	75
45914	阜宁	沟墩新建条河站	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45915	阜宁	沟墩新建西站公变	10	200	69
45916	阜宁	沟墩新建小滩站	10	200	64
45917	阜宁	沟墩新建新东站	10	200	101
45918	阜宁	沟墩新建新河站公变	10	200	111
45919	阜宁	沟墩新建中站2#变	10	200	95
45920	阜宁	沟墩新建中站公变	10	400	221
45921	阜宁	沟墩镇南湾竖南北站	10	200	75
45922	阜宁	沟墩镇竖河南站	10	400	211
45923	阜宁	沟墩陈坎北站	10	200	104
45924	阜宁	沟墩陈坎东站2#变	10	400	248
45925	阜宁	沟墩陈坎吉兴站	10	200	35
45926	阜宁	沟墩陈坎南站	10	200	102
45927	阜宁	沟墩陈坎南站2#变	10	400	219
45928	阜宁	沟墩陈坎兴隆站配变	10	200	76
45929	阜宁	沟墩陈坎闸河站	10	200	89
45930	阜宁	沟墩陈坎中站	10	200	25
45931	阜宁	沟墩陈坎中站2#变	10	200	61
45932	阜宁	沟墩南湾两合北站	10	200	103
45933	阜宁	沟墩南湾两合站	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45934	阜宁	沟墩竖河阜余站	10	200	23
45935	阜宁	沟墩永胜北站	10	200	57
45936	阜宁	沟墩永胜东站	10	200	88
45937	阜宁	沟墩永胜九组公变	10	200	65
45938	阜宁	沟墩永胜南站	10	200	93
45939	阜宁	沟墩永胜向阳组站	10	200	47
45940	阜宁	沟墩永胜新北北站单相变	10	200	126
45941	阜宁	沟墩永胜新北东站	10	200	29
45942	阜宁	沟墩永胜新北站	10	200	116
45943	阜宁	沟墩永胜新村西站	10	200	32
45944	阜宁	沟墩永胜新村站	10	400	232
45945	阜宁	沟墩永胜新东站	10	200	62
45946	阜宁	沟墩永胜永胜站	10	200	73
45947	阜宁	沟墩闸北北站公变	10	200	84
45948	阜宁	沟墩闸北东南站	10	200	80
45949	阜宁	沟墩闸北东站	10	200	54
45950	阜宁	沟墩闸北二组	10	200	63
45951	阜宁	沟墩闸北二组2#变	10	400	243
45952	阜宁	沟墩闸北西北站公变	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45953	阜宁	沟墩闸北西站	10	200	118
45954	阜宁	沟墩闸北中心站公变	10	200	90
45955	阜宁	沟墩郑兴北站公变	10	200	77
45956	阜宁	沟墩郑兴大队部站公变	10	400	115
45957	阜宁	沟墩郑兴红星站	10	200	41
45958	阜宁	沟墩郑兴利民南站	10	200	78
45959	阜宁	沟墩郑兴利民站公变	10	200	53
45960	阜宁	沟墩郑兴梁庄西站	10	200	100
45961	阜宁	沟墩郑兴梁庄站	10	200	91
45962	阜宁	沟墩郑兴条岗东站	10	400	182
45963	阜宁	沟墩郑兴条岗站	10	200	100
45964	阜宁	沟墩郑兴兴正南站	10	200	20
45965	阜宁	沟墩郑兴兴正站公变	10	250	95
45966	阜宁	沟墩郑兴中站公变	10	200	90
45967	阜宁	沟墩大曹北站	10	200	67
45968	阜宁	沟墩大曹西站	10	400	80
45969	阜宁	沟墩丁王湾河2#变	10	400	0
45970	阜宁	沟墩丁王湾河小街变	10	400	158
45971	阜宁	沟墩丁王湾河站	10	400	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45972	阜宁	沟墩阜冈西站	10	200	72
45973	阜宁	沟墩阜岗东站公变	10	200	103
45974	阜宁	沟墩阜岗杜新站公变	10	400	204
45975	阜宁	沟墩阜岗唐庄站	10	200	69
45976	阜宁	沟墩阜岗西南站公变	10	160	0
45977	阜宁	沟墩阜岗西站2#变	10	400	205
45978	阜宁	沟墩阜岗新河站	10	400	171
45979	阜宁	沟墩阜岗中站2#变	10	200	84
45980	阜宁	沟墩阜岗中站公变	10	200	78
45981	阜宁	沟墩后岗村北站公变	10	500	282
45982	阜宁	沟墩后岗东站	10	200	67
45983	阜宁	沟墩后岗东站2#变	10	200	67
45984	阜宁	沟墩后岗东站3#变	10	400	249
45985	阜宁	沟墩后岗同心站	10	200	56
45986	阜宁	沟墩后岗西站	10	400	128
45987	阜宁	沟墩后岗西站2#变	10	200	109
45988	阜宁	沟墩凌沟北站	10	200	106
45989	阜宁	沟墩凌沟北站2#变	10	400	218
45990	阜宁	沟墩凌沟大曹站	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45991	阜宁	沟墩凌沟戴舍站	10	200	66
45992	阜宁	沟墩凌沟凌北站	10	200	80
45993	阜宁	沟墩凌沟凌东西站公变	10	400	258
45994	阜宁	沟墩凌沟凌东边站公变	10	200	110
45995	阜宁	沟墩凌沟凌沟西站	10	200	124
45996	阜宁	沟墩凌沟凌沟站	10	200	95
45997	阜宁	沟墩凌沟夏舍南站	10	400	264
45998	阜宁	沟墩凌沟夏舍站	10	200	91
45999	阜宁	沟墩新岗村部	10	200	54
46000	阜宁	沟墩新岗中心村	10	400	139
46001	阜宁	沟墩跃进安置点1#变	10	400	186
46002	阜宁	沟墩跃进安置点2#变	10	400	222
46003	阜宁	沟墩跃进安置楼	10	400	156
46004	阜宁	沟墩跃进村站公变	10	400	89
46005	阜宁	沟墩跃进广伏站	10	200	76
46006	阜宁	沟墩跃进何东西站	10	200	60
46007	阜宁	沟墩跃进何东站	10	200	124
46008	阜宁	沟墩跃进龙门站	10	400	0
46009	阜宁	沟墩跃进路墩站	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46010	阜宁	沟墩跃进胜利站	10	400	234
46011	阜宁	沟墩跃进四组	10	200	0
46012	阜宁	沟墩跃进西站公变	10	200	50
46013	阜宁	沟墩跃进沿河北站	10	400	50
46014	阜宁	沟墩跃进沿河站	10	400	63
46015	阜宁	沟墩跃进沿河站2#变	10	400	216
46016	阜宁	沟墩跃进沿河中站变配电变压器	10	400	102
46017	阜宁	沟墩跃进中心组	10	400	88
46018	阜宁	沟墩镇区15#公变	10	400	111
46019	阜宁	沟墩镇区18#变配变配电变压器	10	630	396
46020	阜宁	沟墩白匣合兴站公变	10	400	80
46021	阜宁	沟墩白匣南站	10	200	79
46022	阜宁	沟墩白匣新东站公变	10	200	44
46023	阜宁	沟墩白匣新河南站	10	400	180
46024	阜宁	沟墩白匣新河站	10	400	132
46025	阜宁	沟墩白匣新南站	10	400	212
46026	阜宁	沟墩白匣新中2#变	10	200	78
46027	阜宁	沟墩白匣新中站公变	10	400	191
46028	阜宁	沟墩白匣中站	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46029	阜宁	沟墩陈桥白水塘东站	10	315	2
46030	阜宁	沟墩陈桥白水塘西站2#变	10	400	149
46031	阜宁	沟墩陈桥白水塘西站公变	10	400	108
46032	阜宁	沟墩陈桥白水塘一组	10	500	107
46033	阜宁	沟墩陈桥白水塘中站	10	200	115
46034	阜宁	沟墩陈桥北站	10	200	108
46035	阜宁	沟墩陈桥北站2#变	10	200	107
46036	阜宁	沟墩陈桥城北站	10	200	116
46037	阜宁	沟墩陈桥城北站2#变	10	400	260
46038	阜宁	沟墩陈桥城东站公变	10	200	80
46039	阜宁	沟墩陈桥串北站公变	10	400	153
46040	阜宁	沟墩陈桥集中西站	10	400	268
46041	阜宁	沟墩陈桥集中站公变	10	200	100
46042	阜宁	沟墩陈桥九组公变	10	200	88
46043	阜宁	沟墩陈桥三烈站公变	10	400	205
46044	阜宁	沟墩陈桥胜利西站	10	400	251
46045	阜宁	沟墩陈桥胜利站公变	10	200	118
46046	阜宁	沟墩陈桥条龙南站	10	400	276
46047	阜宁	沟墩陈桥条垞站	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46048	阜宁	沟墩陈桥跃进站	10	400	275
46049	阜宁	沟墩南坎白水塘北站	10	400	82
46050	阜宁	沟墩南坎白水塘北站2#变	10	200	59
46051	阜宁	沟墩南坎白水塘南站	10	400	53
46052	阜宁	沟墩南坎白水塘西站	10	400	68
46053	阜宁	沟墩南坎白水塘站	10	400	176
46054	阜宁	沟墩南坎东边公变	10	200	45
46055	阜宁	沟墩兴隆建新站	10	200	92
46056	阜宁	沟墩兴隆新建队公变	10	200	100
46057	阜宁	沟墩兴隆兴隆站	10	200	111
46058	阜宁	沟墩兴隆中站	10	200	0
46059	阜宁	沟墩陈林陈林组站	10	200	101
46060	阜宁	沟墩陈林电站	10	200	101
46061	阜宁	沟墩陈林东河站公变	10	200	75
46062	阜宁	沟墩陈林顾李站	10	400	205
46063	阜宁	沟墩陈林汤王站	10	500	329
46064	阜宁	沟墩陈林西北站	10	200	103
46065	阜宁	沟墩陈林西站	10	200	18
46066	阜宁	沟墩陈林中站	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46067	阜宁	沟墩陈林中站2#变	10	400	234
46068	阜宁	沟墩陈林朱墩站	10	400	104
46069	阜宁	沟墩丁王八组	10	200	97
46070	阜宁	沟墩丁王村向阳组公变	10	200	67
46071	阜宁	沟墩丁王电站公变	10	200	103
46072	阜宁	沟墩丁王丁墩站	10	200	100
46073	阜宁	沟墩丁王顾墩站	10	200	75
46074	阜宁	沟墩丁王红星东站	10	400	260
46075	阜宁	沟墩丁王红星站公变	10	400	229
46076	阜宁	沟墩丁王王庄组	10	200	51
46077	阜宁	沟墩丁王夏舍北站	10	400	290
46078	阜宁	沟墩丁王夏舍站	10	400	246
46079	阜宁	沟墩条岗村邱舍站	10	200	0
46080	阜宁	沟墩条岗邱舍南站	10	400	229
46081	阜宁	沟墩新河北站	10	200	113
46082	阜宁	沟墩新河朝阳电站	10	400	236
46083	阜宁	沟墩新河东站	10	400	281
46084	阜宁	沟墩新河二组	10	400	275
46085	阜宁	沟墩新河二组2#变	10	400	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46086	阜宁	沟墩新河高庄站公变	10	200	43
46087	阜宁	沟墩新河海东站	10	200	88
46088	阜宁	沟墩新河蒋墩站	10	500	220
46089	阜宁	沟墩新河南站	10	200	112
46090	阜宁	沟墩新河条冈站	10	400	212
46091	阜宁	沟墩新河西站	10	400	242
46092	阜宁	沟墩新河徐庄站公变	10	400	262
46093	阜宁	沟墩吊沟北站2#变	10	400	284
46094	阜宁	沟墩吊沟北站公变	10	200	78
46095	阜宁	沟墩吊沟南站公变	10	200	0
46096	阜宁	沟墩吊沟沙缺站公变	10	200	94
46097	阜宁	沟墩吊沟渔深站公变	10	200	136
46098	阜宁	沟墩集合合兴站公变	10	200	94
46099	阜宁	沟墩柳林北站2#变	10	400	286
46100	阜宁	沟墩柳林北站公变	10	200	78
46101	阜宁	沟墩柳林大岗站公变	10	200	116
46102	阜宁	沟墩柳林建新站	10	400	245
46103	阜宁	沟墩柳林南站	10	200	8
46104	阜宁	沟墩柳林西圩站公变	10	100	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46105	阜宁	沟墩条岗安置点1#变	10	200	24
46106	阜宁	沟墩条岗安置点2#变	10	200	7
46107	阜宁	沟墩条岗安置点3#变	10	400	220
46108	阜宁	沟墩条岗安置点4#变	10	400	23
46109	阜宁	沟墩条岗安置点5#变	10	400	229
46110	阜宁	沟墩条岗安置点6#变	10	400	205
46111	阜宁	沟墩条岗安置点7#变	10	400	190
46112	阜宁	沟墩条岗村部站	10	400	252
46113	阜宁	沟墩条岗村东风站公变	10	400	285
46114	阜宁	沟墩条岗村邱舍北站公变	10	200	95
46115	阜宁	沟墩条岗东站2#变	10	400	186
46116	阜宁	沟墩条岗东站公变	10	400	197
46117	阜宁	沟墩条岗王桥站	10	400	144
46118	阜宁	沟墩条岗西站	10	400	249
46119	阜宁	沟墩条岗中岗站	10	200	44
46120	阜宁	沟墩南坎北站公变	10	400	164
46121	阜宁	沟墩南坎串通站	10	200	90
46122	阜宁	沟墩南坎村部站公变	10	200	52
46123	阜宁	沟墩南坎后庄站	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46124	阜宁	沟墩南坎南坎2#变	10	200	55
46125	阜宁	沟墩南坎南坎站公变	10	200	61
46126	阜宁	沟墩南坎南舍站	10	500	258
46127	阜宁	沟墩南坎南站公变	10	200	80
46128	阜宁	沟墩南坎勤余2#变	10	200	85
46129	阜宁	沟墩南坎勤余东站	10	200	98
46130	阜宁	沟墩南坎勤余站	10	400	213
46131	阜宁	沟墩南坎中庄站	10	400	133
46132	阜宁	沟墩三合戴舍站	10	200	67
46133	阜宁	沟墩三合江庄北站	10	400	218
46134	阜宁	沟墩三合江庄站	10	200	44
46135	阜宁	沟墩三合南港站	10	400	226
46136	阜宁	沟墩三合新建东站	10	400	239
46137	阜宁	沟墩三合新建站公变	10	400	183
46138	阜宁	沟墩三合中港南站	10	200	77
46139	阜宁	沟墩条海北站	10	400	190
46140	阜宁	沟墩条海西北站公变	10	200	91
46141	阜宁	沟墩条海西站	10	200	85
46142	阜宁	沟墩白水塘三合滩田站	10	630	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46143	阜宁	沟墩白水塘养殖场1#变	10	400	256
46144	阜宁	沟墩白水塘养殖场10#变	10	400	193
46145	阜宁	沟墩白水塘养殖场11#变	10	400	154
46146	阜宁	沟墩白水塘养殖场2#变	10	400	211
46147	阜宁	沟墩白水塘养殖场3#变	10	400	203
46148	阜宁	沟墩白水塘养殖场4#变	10	400	160
46149	阜宁	沟墩白水塘养殖场5#变	10	200	42
46150	阜宁	沟墩白水塘养殖场6#变	10	400	138
46151	阜宁	沟墩白水塘养殖场7#变	10	500	183
46152	阜宁	沟墩白水塘养殖场8#变	10	400	205
46153	阜宁	沟墩白水塘养殖场9#变	10	400	177
46154	阜宁	沟墩白匣海通北站	10	200	55
46155	阜宁	沟墩白匣海通站公变	10	200	75
46156	阜宁	沟墩南坎中心2#变	10	400	193
46157	阜宁	沟墩南坎中心站	10	315	81
46158	阜宁	沟墩三合合心西站	10	200	107
46159	阜宁	沟墩三合滩田站2#变	10	400	159
46160	阜宁	沟墩三合新港南站	10	200	72
46161	阜宁	沟墩三合新港站	10	400	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46162	阜宁	沟墩三合养殖厂3#变	10	630	251
46163	阜宁	沟墩三合养殖场1#变	10	500	0
46164	阜宁	沟墩三合养殖场10#变	10	400	39
46165	阜宁	沟墩三合养殖场2#变	10	400	225
46166	阜宁	沟墩三合养殖场5#变	10	630	170
46167	阜宁	沟墩三合养殖场6#变	10	400	158
46168	阜宁	沟墩三合养殖场7#变	10	315	20
46169	阜宁	沟墩三合养殖场8#变	10	400	154
46170	阜宁	沟墩三合养殖场9#变	10	400	123
46171	阜宁	沟墩三合中港站公变	10	200	57
46172	阜宁	沟墩兴隆城北站	10	400	200
46173	阜宁	沟墩兴隆城南东站	10	200	85
46174	阜宁	沟墩兴隆城南站	10	200	67
46175	阜宁	沟墩兴隆电线厂	10	200	49
46176	阜宁	沟墩兴隆电线厂2#变	10	200	94
46177	阜宁	沟墩兴隆东滩2#变	10	630	358
46178	阜宁	沟墩兴隆东滩南站	10	400	214
46179	阜宁	沟墩兴隆东滩南站3#变	10	400	156
46180	阜宁	沟墩兴隆东滩站	10	315	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46181	阜宁	沟墩兴隆东站	10	400	243
46182	阜宁	沟墩兴隆联合站公变	10	200	28
46183	阜宁	沟墩兴隆排涝站公变	10	400	125
46184	阜宁	沟墩兴隆孙墩站	10	400	219
46185	阜宁	沟墩兴隆条南站	10	400	236
46186	阜宁	沟墩兴隆西站	10	400	215
46187	阜宁	沟墩兴隆新东2#变	10	200	11
46188	阜宁	沟墩兴隆新东站	10	400	193
46189	阜宁	沟墩兴隆新河2#变	10	400	254
46190	阜宁	沟墩兴隆新河站	10	200	91
46191	阜宁	沟墩兴隆学成组	10	400	245
46192	阜宁	沟墩兴隆中站2#变	10	400	224
46193	阜宁	沟墩墩北公变	10	400	146
46194	阜宁	沟墩福馨家园2#配电变压器	10	630	265
46195	阜宁	沟墩公园公变	10	630	191
46196	阜宁	沟墩集合电站	10	200	44
46197	阜宁	沟墩集合电站2#变	10	400	218
46198	阜宁	沟墩集合林园站	10	400	66
46199	阜宁	沟墩集合新河站	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46200	阜宁	沟墩林园二组站	10	400	102
46201	阜宁	沟墩柳集安置点1#变	10	400	194
46202	阜宁	沟墩柳集安置点2#变	10	400	194
46203	阜宁	沟墩柳集安置点3#变	10	400	139
46204	阜宁	沟墩柳集安置点4#变	10	400	143
46205	阜宁	沟墩柳集安置点5#变	10	400	197
46206	阜宁	沟墩柳林曾庄站	10	400	167
46207	阜宁	沟墩实验小学变	10	315	170
46208	阜宁	沟墩水产桥公变	10	400	87
46209	阜宁	沟墩团庄1号变	10	400	0
46210	阜宁	沟墩团庄3#变	10	200	7
46211	阜宁	沟墩文化站变	10	400	26
46212	阜宁	沟墩翔龙山庄1号变配电变压器	10	630	375
46213	阜宁	沟墩翔龙山庄2#变配电变压器	10	630	340
46214	阜宁	沟墩翔龙山庄3#变配电变压器	10	630	385
46215	阜宁	沟墩新区安置点1#箱变配变配电变压器	10	630	148
46216	阜宁	沟墩新区安置点2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	215
46217	阜宁	沟墩新区安置点3#变	10	500	312
46218	阜宁	沟墩新区安置点4#变	10	500	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46219	阜宁	沟墩学府4号变箱变配电变压器	10	630	232
46220	阜宁	沟墩学府6号箱变配电变压器	10	630	361
46221	阜宁	沟墩阳光家园1#公变	10	200	23
46222	阜宁	沟墩镇福馨家园1#变配电变压器配电变压器	10	630	320
46223	阜宁	沟墩镇区11号公变	10	400	70
46224	阜宁	沟墩镇区14号变	10	400	56
46225	阜宁	沟墩镇区17#变	10	400	145
46226	阜宁	沟墩镇区3#变	10	400	82
46227	阜宁	沟墩镇学府5号变配电变压器配电变压器	10	630	307
46228	阜宁	沟墩镇学府商住城1#箱变变压器配电变压器	10	630	233
46229	阜宁	沟墩镇学府商住城2#箱变变压器配电变压器	10	630	293
46230	阜宁	沟墩镇学府商住城3#箱变变压器配电变压器	10	630	128
46231	阜宁	古河1#箱式变	10	400	62
46232	阜宁	古河2组	10	200	25
46233	阜宁	古河3号变	10	400	96
46234	阜宁	古河二四组公变	10	315	0
46235	阜宁	古河古井酒店北公变	10	400	51
46236	阜宁	古河粮站变西	10	400	128
46237	阜宁	古河农电站公变	10	400	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46238	阜宁	古河农电站新公变	10	630	205
46239	阜宁	古河小康路	10	400	49
46240	阜宁	古河小康路西	10	400	4
46241	阜宁	古河镇古井酒店变	10	400	30
46242	阜宁	古河镇粮站公变	10	400	65
46243	阜宁	古河1#变西	10	400	194
46244	阜宁	古河古河二三九组公变	10	200	66
46245	阜宁	古河古河新站公变	10	200	0
46246	阜宁	古河居委会公变	10	400	152
46247	阜宁	古河利元三组	10	200	109
46248	阜宁	古河利元一组公变	10	200	19
46249	阜宁	古河利元一组西	10	200	26
46250	阜宁	古河南站北	10	400	238
46251	阜宁	古河南站公变	10	400	119
46252	阜宁	古河七八组公变	10	200	44
46253	阜宁	古河七组	10	400	219
46254	阜宁	古河镇利元三组东	10	400	263
46255	阜宁	古河利元2、5、7组公变	10	400	90
46256	阜宁	古河利元七组	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46257	阜宁	古河利元七组北公变	10	200	0
46258	阜宁	古河利元西站公变	10	400	0
46259	阜宁	古河小刘东北公变	10	200	125
46260	阜宁	古河小刘南站	10	400	238
46261	阜宁	古河小刘三四组公变	10	200	73
46262	阜宁	古河古颜1#北公变	10	200	100
46263	阜宁	古河古颜1#公变	10	200	44
46264	阜宁	古河古颜2#公变	10	400	58
46265	阜宁	古河古颜七组1#南公变	10	200	94
46266	阜宁	古河古颜三组1#南公变	10	200	127
46267	阜宁	古河古颜三组公变	10	200	54
46268	阜宁	古河古颜四组公变	10	200	84
46269	阜宁	古河古颜五六组北公变	10	200	96
46270	阜宁	古河古颜五六组公变	10	200	50
46271	阜宁	古河古颜新南站北公变	10	200	76
46272	阜宁	古河古颜新南站公变(JN)	10	200	19
46273	阜宁	古河古颜新南站南公变	10	200	44
46274	阜宁	古河姜王北站公变	10	400	114
46275	阜宁	古河姜王南站1#公变	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46276	阜宁	古河姜王南站东	10	200	93
46277	阜宁	古河姜王南站公变	10	200	64
46278	阜宁	古河姜王七组单相变	10	200	125
46279	阜宁	古河姜王三组	10	400	205
46280	阜宁	古河姜王西站公变	10	400	188
46281	阜宁	古河姜王西站西公变	10	200	79
46282	阜宁	古河联合东站公变	10	200	72
46283	阜宁	古河联合南站北公变	10	200	45
46284	阜宁	古河联合南站公变	10	400	144
46285	阜宁	古河联合西站1#公变	10	200	104
46286	阜宁	古河联合西站公变	10	200	77
46287	阜宁	古河联合中站	10	200	81
46288	阜宁	古河邵庄北站公变	10	400	226
46289	阜宁	古河邵庄六组	10	400	192
46290	阜宁	古河邵庄南站公变	10	200	21
46291	阜宁	古河邵庄四组东	10	400	195
46292	阜宁	古河邵庄四组公变	10	200	20
46293	阜宁	古河邵庄五组	10	400	178
46294	阜宁	古河吴庄村五组公变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46295	阜宁	古河吴庄二组三相变	10	200	79
46296	阜宁	古河吴庄南站	10	200	57
46297	阜宁	古河吴庄南站东	10	200	59
46298	阜宁	古河吴庄三四组公变	10	200	76
46299	阜宁	古河吴庄一二组公变	10	200	88
46300	阜宁	古河小胡庄公变	10	400	252
46301	阜宁	古河新民西站2#变	10	200	89
46302	阜宁	古河新民西站公变	10	200	100
46303	阜宁	古河镇古颜七组1#变	10	400	272
46304	阜宁	古河镇古颜三组1#变	10	200	94
46305	阜宁	古河镇联合东站1#变	10	200	57
46306	阜宁	古河镇联合东站1#变东	10	400	259
46307	阜宁	古河镇吴庄三组	10	400	161
46308	阜宁	古河镇吴庄一组	10	400	217
46309	阜宁	古河镇新民西站1#变	10	200	104
46310	阜宁	古河会明东站公变	10	400	212
46311	阜宁	古河会明西站公变	10	400	225
46312	阜宁	古河会明西站南	10	400	159
46313	阜宁	古河建新1.5组西	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46314	阜宁	古河建新一五组公变	10	200	85
46315	阜宁	古河利元二组东	10	400	220
46316	阜宁	古河利元二组公变	10	400	234
46317	阜宁	古河梁庄1#变西	10	400	237
46318	阜宁	古河梁庄2#变	10	200	88
46319	阜宁	古河梁庄2#变北	10	200	69
46320	阜宁	古河梁庄3#公变	10	400	182
46321	阜宁	古河刘候东站公变	10	200	73
46322	阜宁	古河唐成龙加工厂公变	10	200	87
46323	阜宁	古河唐庄1#公变	10	200	24
46324	阜宁	古河唐庄2#公变	10	200	46
46325	阜宁	古河唐庄北站公变	10	400	195
46326	阜宁	古河陶庄北站公变	10	200	89
46327	阜宁	古河陶庄北站南	10	400	265
46328	阜宁	古河陶庄西站东	10	200	121
46329	阜宁	古河陶庄西站公变(JN)	10	200	64
46330	阜宁	古河韦庄村加工厂公变	10	200	56
46331	阜宁	古河韦庄三四组公变	10	200	44
46332	阜宁	古河西左北站	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46333	阜宁	古河小刘桥南公变	10	200	57
46334	阜宁	古河小刘西站	10	200	63
46335	阜宁	古河新民东站公变	10	200	50
46336	阜宁	古河新民三四组公变	10	200	97
46337	阜宁	古河新民三组	10	200	99
46338	阜宁	古河新民一组公变	10	200	40
46339	阜宁	古河镇大梁庄公变	10	200	45
46340	阜宁	古河镇建新1#变	10	200	86
46341	阜宁	古河镇梁庄1#变	10	200	8
46342	阜宁	古河镇唐庄东站公变	10	200	100
46343	阜宁	古河镇唐庄六组	10	200	99
46344	阜宁	古河镇陶庄南站	10	200	73
46345	阜宁	古河镇陶庄四组1#变	10	200	88
46346	阜宁	古河镇韦庄1#变	10	200	124
46347	阜宁	古河镇韦庄三组	10	200	43
46348	阜宁	古河镇小韦庄公变	10	200	87
46349	阜宁	古河镇新民四组	10	200	80
46350	阜宁	古河镇新民一组西	10	200	81
46351	阜宁	古河一组公变	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46352	阜宁	古河大梁西站公变	10	200	0
46353	阜宁	古河古风村西左五组公变	10	400	61
46354	阜宁	古河康居工程	10	400	159
46355	阜宁	古河康居工程东	10	400	190
46356	阜宁	古河康居工程西	10	400	122
46357	阜宁	古河五组南站南公变	10	400	60
46358	阜宁	古河西左1#公变	10	200	66
46359	阜宁	古河西左1.5组西	10	315	189
46360	阜宁	古河西左东站公变(JN)	10	200	122
46361	阜宁	古河西左南站	10	400	264
46362	阜宁	古河西左西站南	10	400	228
46363	阜宁	古河西左西站西	10	200	64
46364	阜宁	古河西左一五组公变	10	200	74
46365	阜宁	古河镇西左东站1#变	10	400	247
46366	阜宁	古河镇中小企业园	10	400	129
46367	阜宁	古河镇中小企业园北配变	10	400	179
46368	阜宁	古河中小企业园1#变	10	400	42
46369	阜宁	古河大冲1#公变	10	200	0
46370	阜宁	古河大冲村站公变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46371	阜宁	古河大冲街东1#变	10	200	93
46372	阜宁	古河大冲西站北	10	200	41
46373	阜宁	古河大冲西站公变	10	200	88
46374	阜宁	古河大冲西站南	10	200	98
46375	阜宁	古河大冲西站西公变	10	200	30
46376	阜宁	古河刘候北站	10	400	285
46377	阜宁	古河刘候六组公变	10	200	95
46378	阜宁	古河刘候西站公变	10	200	74
46379	阜宁	古河刘候志清1#变	10	200	12
46380	阜宁	古河陆冲6组南	10	400	247
46381	阜宁	古河陆冲六七十组公变	10	200	85
46382	阜宁	古河前张北站北	10	315	132
46383	阜宁	古河前张北站公变	10	200	100
46384	阜宁	古河前张村站公变	10	200	80
46385	阜宁	古河前张六组1#变	10	200	3
46386	阜宁	古河前张西站公变	10	400	267
46387	阜宁	古河人民1.9组南	10	400	271
46388	阜宁	古河人民北站1#公变	10	200	81
46389	阜宁	古河人民北站东	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46390	阜宁	古河人民北站公变	10	200	67
46391	阜宁	古河人民槽沟洞公变	10	200	17
46392	阜宁	古河人民村一九组公变	10	200	83
46393	阜宁	古河人民东站公变	10	200	95
46394	阜宁	古河人民西站1#变	10	400	240
46395	阜宁	古河人民西站公变	10	200	123
46396	阜宁	古河人民西站西公变	10	400	272
46397	阜宁	古河西刘八组1#公变	10	200	18
46398	阜宁	古河西刘八组公变	10	400	250
46399	阜宁	古河西刘北站	10	200	125
46400	阜宁	古河西刘村站公变	10	200	72
46401	阜宁	古河西刘新公变	10	400	164
46402	阜宁	古河张刘村三、五组公变	10	200	123
46403	阜宁	古河张刘三五组北	10	400	275
46404	阜宁	古河镇大冲北站	10	200	112
46405	阜宁	古河镇大冲东站	10	400	195
46406	阜宁	古河镇刘侯四组	10	200	94
46407	阜宁	古河镇前张村八组	10	200	86
46408	阜宁	古河镇前张村三组	10	400	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46409	阜宁	古河镇前张四组	10	200	104
46410	阜宁	古河镇人民南站公变	10	200	62
46411	阜宁	古河镇人民西站南公变	10	200	88
46412	阜宁	古河镇人民新站	10	200	98
46413	阜宁	古河茨菇田公变	10	200	83
46414	阜宁	古河房吕东站1#变东	10	200	101
46415	阜宁	古河房吕东站公变	10	400	218
46416	阜宁	古河房吕南站公变	10	200	45
46417	阜宁	古河房吕西站公变	10	200	58
46418	阜宁	古河李扬村站东	10	400	223
46419	阜宁	古河李扬西站西	10	200	92
46420	阜宁	古河李杨村站公变	10	200	82
46421	阜宁	古河李杨村站西	10	200	76
46422	阜宁	古河李杨西站2#变	10	400	250
46423	阜宁	古河李杨西站公变	10	400	245
46424	阜宁	古河利元三四六组公变(JN)	10	200	106
46425	阜宁	古河利元三四组北公变	10	200	71
46426	阜宁	古河利元三四组南公变	10	200	81
46427	阜宁	古河陆冲2组	10	400	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46428	阜宁	古河陆冲加工厂公变(JN)	10	200	111
46429	阜宁	古河陆冲四组北	10	200	84
46430	阜宁	古河陆冲四组公变	10	200	90
46431	阜宁	古河陆冲五组	10	400	251
46432	阜宁	古河陆冲五组西	10	400	273
46433	阜宁	古河陆冲一二三八组公变	10	200	60
46434	阜宁	古河神灯电站公变	10	200	9
46435	阜宁	古河神墩1#变北	10	200	77
46436	阜宁	古河神墩村站1#变	10	400	201
46437	阜宁	古河神墩村站公变	10	250	96
46438	阜宁	古河神墩二组公变	10	200	60
46439	阜宁	古河神墩二组南	10	200	77
46440	阜宁	古河唐刘1#变	10	200	92
46441	阜宁	古河唐刘1#变北	10	400	233
46442	阜宁	古河唐刘北站	10	200	105
46443	阜宁	古河唐刘村站公变	10	200	72
46444	阜宁	古河唐刘村站西	10	400	239
46445	阜宁	古河唐刘六组北	10	200	84
46446	阜宁	古河唐刘三四组公变(JN)	10	400	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46447	阜宁	古河唐刘三四组南	10	200	126
46448	阜宁	古河唐刘三四组中公变	10	400	277
46449	阜宁	古河杨石四组公变	10	200	40
46450	阜宁	古河杨石西站北	10	200	96
46451	阜宁	古河杨石西站公变	10	200	0
46452	阜宁	古河镇房吕东1#变	10	200	63
46453	阜宁	古河镇李杨中站	10	200	46
46454	阜宁	古河镇陆冲1#变	10	200	66
46455	阜宁	古河镇陆冲2#变	10	200	22
46456	阜宁	古河镇陆冲东1#站	10	400	214
46457	阜宁	古河镇陆冲东2#站	10	200	80
46458	阜宁	古河镇神墩1#变	10	200	96
46459	阜宁	古河镇杨石南站	10	400	221
46460	阜宁	古河中桥八组JN	10	200	111
46461	阜宁	古河1#变	10	400	75
46462	阜宁	古河2#变	10	400	109
46463	阜宁	古河3#变北	10	200	48
46464	阜宁	古河古河五组南站公变	10	500	103
46465	阜宁	古河古颜七组北	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46466	阜宁	古河古颜七组公变	10	400	261
46467	阜宁	古河西左北站西公变	10	400	0
46468	阜宁	古河镇古河2#箱式变07001	10	400	100
46469	阜宁	古河镇派出所公变	10	400	127
46470	阜宁	古河镇西街公变	10	400	186
46471	阜宁	古河镇预制场公变	10	400	213
46472	阜宁	古河大许车站北	10	200	75
46473	阜宁	古河大许车站公变	10	200	110
46474	阜宁	古河大许五组北公变	10	200	77
46475	阜宁	古河大许西站1#公变	10	200	10
46476	阜宁	古河大许西站北公变	10	400	179
46477	阜宁	古河大许西站公变	10	200	0
46478	阜宁	古河大许西站西	10	200	42
46479	阜宁	古河大许中站1#变	10	400	168
46480	阜宁	古河大许中站东	10	400	198
46481	阜宁	古河大许中站公变	10	400	251
46482	阜宁	古河高口东站东公变	10	200	116
46483	阜宁	古河高口东站公变	10	400	218
46484	阜宁	古河高口四七组公变	10	400	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46485	阜宁	古河高口西站公变	10	400	192
46486	阜宁	古河小边村站公变	10	400	211
46487	阜宁	古河小许北站公变	10	200	38
46488	阜宁	古河小许村站北	10	400	259
46489	阜宁	古河小许村站公变	10	200	74
46490	阜宁	古河小许村站南公变	10	400	250
46491	阜宁	古河小许东站北	10	400	230
46492	阜宁	古河小许东站公变	10	200	118
46493	阜宁	古河小许三组东	10	200	81
46494	阜宁	古河镇大许五组	10	400	232
46495	阜宁	古河镇高口北站	10	400	136
46496	阜宁	古河镇高口四组	10	400	240
46497	阜宁	古河镇小边西站	10	200	91
46498	阜宁	古河镇小许村站西	10	400	215
46499	阜宁	古河镇小许三组	10	400	240
46500	阜宁	古河镇小许五组	10	400	199
46501	阜宁	古河岗东村站北	10	400	272
46502	阜宁	古河岗东村站公变	10	200	112
46503	阜宁	古河岗东南站1#变	10	200	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46504	阜宁	古河建新2#变北公变	10	200	117
46505	阜宁	古河建新高舍公变	10	200	57
46506	阜宁	古河建新加工厂公变	10	200	16
46507	阜宁	古河建新加工厂南	10	200	91
46508	阜宁	古河建新三四组北公变	10	200	83
46509	阜宁	古河建新三四组公变	10	200	88
46510	阜宁	古河神墩六组东	10	200	131
46511	阜宁	古河神墩六组公变	10	200	111
46512	阜宁	古河神墩六组南公变	10	200	79
46513	阜宁	古河新岗1#公变	10	200	65
46514	阜宁	古河新岗村六组（北站）公变	10	400	282
46515	阜宁	古河新岗东站1#变北	10	400	253
46516	阜宁	古河新岗东站公变	10	400	262
46517	阜宁	古河新岗东站南公变	10	200	81
46518	阜宁	古河新岗三四组(中站)公变	10	200	102
46519	阜宁	古河新岗三组	10	200	92
46520	阜宁	古河新岗西站1#变	10	200	71
46521	阜宁	古河新岗西站公变	10	200	119
46522	阜宁	古河严舍北站公变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46523	阜宁	古河严舍村站北	10	400	270
46524	阜宁	古河严舍村站公变	10	200	88
46525	阜宁	古河严舍南站	10	200	79
46526	阜宁	古河严舍南站北	10	200	111
46527	阜宁	古河严舍四组单相变	10	200	89
46528	阜宁	古河严舍一组公变(JN)	10	200	101
46529	阜宁	古河镇岗东村站1#变	10	200	16
46530	阜宁	古河镇岗东南站	10	200	0
46531	阜宁	古河镇建新2#变	10	200	89
46532	阜宁	古河镇新岗东1#变	10	400	217
46533	阜宁	古河镇左阳2#变	10	200	56
46534	阜宁	古河镇左杨西站1#变	10	200	66
46535	阜宁	古河中桥大东庄	10	400	192
46536	阜宁	古河左扬八组公变	10	200	145
46537	阜宁	古河左扬南站北	10	200	104
46538	阜宁	古河左阳1#变	10	200	101
46539	阜宁	古河左杨八组1#变	10	200	119
46540	阜宁	古河左杨北站南公变	10	315	150
46541	阜宁	古河左杨村北站公变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46542	阜宁	古河左杨村南站公变	10	400	216
46543	阜宁	古河姜王恒河洞公变	10	200	90
46544	阜宁	古河秦庄3组	10	200	45
46545	阜宁	古河秦庄7.8组西	10	200	64
46546	阜宁	古河秦庄9.10组北	10	200	109
46547	阜宁	古河秦庄村七八组公变	10	200	63
46548	阜宁	古河秦庄村站公变	10	200	108
46549	阜宁	古河秦庄村站西	10	400	275
46550	阜宁	古河秦庄九十组公变	10	200	65
46551	阜宁	古河秦庄四组公变	10	200	61
46552	阜宁	古河秦庄一组配变	10	400	204
46553	阜宁	古河洋桥1#变东	10	400	246
46554	阜宁	古河洋桥村五六组公变	10	200	118
46555	阜宁	古河洋桥村站	10	200	95
46556	阜宁	古河洋桥村中心村西	10	200	77
46557	阜宁	古河洋桥公路北	10	400	202
46558	阜宁	古河洋桥公路南公变	10	630	116
46559	阜宁	古河洋桥六组1#公变	10	200	37
46560	阜宁	古河洋桥六组东	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46561	阜宁	古河洋桥七组公变	10	400	153
46562	阜宁	古河洋桥七组西	10	400	215
46563	阜宁	古河洋桥四组公变	10	200	0
46564	阜宁	古河洋桥中心村三相变	10	400	207
46565	阜宁	古河张李1#北公变	10	200	93
46566	阜宁	古河张李北站公变	10	200	105
46567	阜宁	古河张李北站南	10	400	239
46568	阜宁	古河张李三组北	10	200	93
46569	阜宁	古河张李三组公变	10	200	91
46570	阜宁	古河镇古颜四组南	10	200	38
46571	阜宁	古河镇洋桥1#变	10	200	0
46572	阜宁	古河镇洋桥二组1#变	10	200	58
46573	阜宁	古河镇洋桥二组2#变	10	200	93
46574	阜宁	古河镇张李2#变	10	400	172
46575	阜宁	古河镇张李3#变	10	400	173
46576	阜宁	古河镇张李新南站公变	10	200	20
46577	阜宁	张李1#公变	10	200	70
46578	阜宁	古河茆庄1#变	10	200	15
46579	阜宁	古河茆庄村部1#变南	10	400	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46580	阜宁	古河茆庄村部变	10	400	221
46581	阜宁	古河茆庄村部变北	10	200	95
46582	阜宁	古河茆庄村部东	10	400	235
46583	阜宁	古河茆庄村部西	10	400	221
46584	阜宁	古河茆庄三七组公变	10	400	223
46585	阜宁	古河茆庄三七组南	10	400	207
46586	阜宁	古河茆庄四组公变	10	200	67
46587	阜宁	古河茆庄五六组公变	10	200	61
46588	阜宁	古河茆庄五六组西	10	400	255
46589	阜宁	古河茆庄一二组公变	10	200	103
46590	阜宁	古河镇中桥南站	10	400	110
46591	阜宁	古河中桥1.7.9组南	10	200	68
46592	阜宁	古河中桥2组东	10	400	252
46593	阜宁	古河中桥村二组公变	10	200	118
46594	阜宁	古河中桥村一七九组公变	10	400	234
46595	阜宁	古河中桥村站公变	10	200	76
46596	阜宁	古河中桥六十组公变	10	400	227
46597	阜宁	古河中桥六十组南	10	400	191
46598	阜宁	古河中桥三九组三相变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46599	阜宁	古河中桥三组公变	10	400	130
46600	阜宁	古河中桥四八组公变	10	200	50
46601	阜宁	古河中桥四组	10	200	98
46602	阜宁	郭墅阜阳康居工程1#变	10	200	81
46603	阜宁	郭墅孙郑五七组公变	10	400	255
46604	阜宁	郭墅张乔南站公变	10	200	62
46605	阜宁	郭墅张乔一组公变	10	400	268
46606	阜宁	郭墅冯庄八组公变	10	400	282
46607	阜宁	郭墅冯庄七组公变	10	200	90
46608	阜宁	郭墅冯庄一二组配变	10	400	219
46609	阜宁	郭墅刘庄北站公变	10	400	283
46610	阜宁	郭墅刘庄北站新增变	10	200	99
46611	阜宁	郭墅刘庄中站1#变	10	400	253
46612	阜宁	郭墅刘庄中站2#变	10	200	118
46613	阜宁	郭墅刘庄中站公变	10	400	257
46614	阜宁	郭墅刘庄中站新增变	10	200	95
46615	阜宁	郭墅纬二路1#公变	10	400	169
46616	阜宁	郭墅许祝东站1#变（北）	10	200	133
46617	阜宁	郭墅许祝东站2#变（南）	10	400	275

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46618	阜宁	郭墅许祝东站公变	10	400	292
46619	阜宁	郭墅许祝东站新增公变	10	400	287
46620	阜宁	郭墅许祝七组2#变	10	200	90
46621	阜宁	郭墅许祝七组公变	10	200	136
46622	阜宁	郭墅许祝七组新增变	10	400	269
46623	阜宁	郭墅许祝中站公变	10	200	125
46624	阜宁	郭墅许祝中站新增公变	10	200	112
46625	阜宁	郭墅许庄北站公变	10	400	273
46626	阜宁	郭墅许庄北站新增	10	200	130
46627	阜宁	郭墅澳洋1#变	10	400	133
46628	阜宁	郭墅澳洋2#变	10	400	0
46629	阜宁	郭墅澳洋3#变	10	400	193
46630	阜宁	郭墅澳洋4#变	10	500	260
46631	阜宁	郭墅澳洋5#变	10	500	214
46632	阜宁	郭墅澳洋6#变	10	400	131
46633	阜宁	郭墅澳洋7#变	10	400	185
46634	阜宁	郭墅澳洋8#变	10	400	143
46635	阜宁	郭墅澳洋化工园中心村公变	10	400	155
46636	阜宁	郭墅澳洋小区10#箱变	10	630	411

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46637	阜宁	郭墅澳洋小区9#箱变	10	630	404
46638	阜宁	郭墅供电所1#公变	10	400	123
46639	阜宁	郭墅刘河电站公变	10	200	47
46640	阜宁	郭墅刘河电站新增	10	400	233
46641	阜宁	郭墅刘河电站一组	10	200	113
46642	阜宁	郭墅孙郑电站公变	10	400	250
46643	阜宁	郭墅孙郑电站新增	10	400	299
46644	阜宁	郭墅孙郑五七组新增1	10	400	246
46645	阜宁	郭墅孙郑西站公变	10	200	117
46646	阜宁	郭墅孙郑中心村2#变	10	400	191
46647	阜宁	郭墅孙郑中心村康居工程3#变	10	200	14
46648	阜宁	郭墅孙郑中心村康居工程4#变	10	200	0
46649	阜宁	郭墅郑舍电站公变	10	200	66
46650	阜宁	郭墅郑舍中站公变	10	200	43
46651	阜宁	郭墅汇鑫路1#公变	10	400	320
46652	阜宁	郭墅曹圩南站公变	10	200	94
46653	阜宁	郭墅曹圩南站新增	10	200	85
46654	阜宁	郭墅曹圩中站公变	10	200	81
46655	阜宁	郭墅堤防管理所	10	400	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46656	阜宁	郭墅刘河陈庄新增	10	200	0
46657	阜宁	郭墅刘河陈庄站公变	10	200	0
46658	阜宁	郭墅刘河中队1#变	10	200	138
46659	阜宁	郭墅刘河中队公变	10	400	251
46660	阜宁	郭墅王庄九组公变	10	200	100
46661	阜宁	郭墅西北九十组公变	10	200	84
46662	阜宁	郭墅西北三四组公变	10	200	127
46663	阜宁	郭墅西北一组	10	500	212
46664	阜宁	郭墅兴南北站公变	10	400	0
46665	阜宁	郭墅兴南二组东公变	10	200	160
46666	阜宁	郭墅兴南二组公变	10	400	0
46667	阜宁	郭墅郑舍西站公变	10	200	74
46668	阜宁	郭墅郑舍西站新增	10	200	61
46669	阜宁	郭墅朝东北站公变	10	200	37
46670	阜宁	郭墅朝东北站新增	10	400	230
46671	阜宁	郭墅朝东南站-JN	10	200	53
46672	阜宁	郭墅朝东南站新增公变	10	200	78
46673	阜宁	郭墅朝东七组单相变	10	200	124
46674	阜宁	郭墅朝东四组单相变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46675	阜宁	郭墅朝东西站新增	10	200	44
46676	阜宁	郭墅朝东中站2#变	10	200	45
46677	阜宁	郭墅朝东中站公变	10	400	191
46678	阜宁	郭墅朝东中站新增公变	10	200	62
46679	阜宁	郭墅戴舍东站1#变	10	400	224
46680	阜宁	郭墅戴舍东站公变	10	400	233
46681	阜宁	郭墅戴舍东站新增	10	200	101
46682	阜宁	郭墅戴舍西站公变	10	400	139
46683	阜宁	郭墅戴舍西站新增	10	400	242
46684	阜宁	郭墅戴舍小街公变	10	200	67
46685	阜宁	郭墅戴舍小街新增	10	315	150
46686	阜宁	郭墅东唐电站公变	10	500	271
46687	阜宁	郭墅东唐电站新增公变	10	400	235
46688	阜宁	郭墅东唐电站公变	10	400	191
46689	阜宁	郭墅东唐西站公变	10	400	223
46690	阜宁	郭墅东唐西站新增公变	10	400	240
46691	阜宁	郭墅何庄北站公变	10	200	0
46692	阜宁	郭墅何庄北站新增变	10	200	19
46693	阜宁	郭墅何庄南站公变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46694	阜宁	郭墅何庄南站新增	10	200	127
46695	阜宁	郭墅何庄五组公变	10	200	27
46696	阜宁	郭墅刘庄养殖场变	10	400	93
46697	阜宁	郭墅双徐北站公变	10	200	101
46698	阜宁	郭墅双徐北站新增	10	400	191
46699	阜宁	郭墅双徐二组变	10	400	269
46700	阜宁	郭墅双徐南站公变	10	400	125
46701	阜宁	郭墅双徐南站新增	10	200	85
46702	阜宁	郭墅唐城八组公变	10	400	292
46703	阜宁	郭墅唐东电站公变	10	400	217
46704	阜宁	郭墅唐东电站公变	10	200	56
46705	阜宁	郭墅唐西电站公变	10	400	251
46706	阜宁	郭墅唐西西站公变	10	400	155
46707	阜宁	郭墅西唐电站公变	10	200	18
46708	阜宁	郭墅西唐电站新增	10	200	58
46709	阜宁	郭墅西唐四六组公变	10	400	213
46710	阜宁	郭墅杨梅东站公变	10	200	42
46711	阜宁	郭墅杨梅东站新增	10	200	32
46712	阜宁	郭墅杨梅西站公变	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46713	阜宁	郭墅杨梅西站新增	10	200	121
46714	阜宁	郭墅张庄五八组公变	10	400	241
46715	阜宁	郭墅张庄五八组新增公变	10	200	28
46716	阜宁	郭墅戴庄电站	10	400	232
46717	阜宁	郭墅戴庄电站新增变	10	400	224
46718	阜宁	郭墅戴庄四组公变	10	200	77
46719	阜宁	郭墅戴庄一组变	10	400	160
46720	阜宁	郭墅陡沟北站2#变	10	400	277
46721	阜宁	郭墅陡沟北站公变	10	400	254
46722	阜宁	郭墅陡沟东公变	10	400	243
46723	阜宁	郭墅陡沟东公变	10	400	131
46724	阜宁	郭墅陡沟东公变新增	10	400	261
46725	阜宁	郭墅陡沟南站公变	10	400	106
46726	阜宁	郭墅陡沟南站新增公变	10	400	153
46727	阜宁	郭墅陡沟新增东公变-JN	10	400	202
46728	阜宁	郭墅陡沟新增西变	10	400	159
46729	阜宁	郭墅葛李八组1#变	10	400	265
46730	阜宁	郭墅葛李八组公变	10	400	222
46731	阜宁	郭墅葛李三四组公变	10	200	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46732	阜宁	郭墅葛李一组公变	10	200	134
46733	阜宁	郭墅顾周北站配变-JN	10	200	43
46734	阜宁	郭墅郭舍电站公变	10	100	28
46735	阜宁	郭墅郭舍一组单相变	10	400	284
46736	阜宁	郭墅郭舍一组公变	10	400	241
46737	阜宁	郭墅后孙四组配变-JN	10	400	253
46738	阜宁	郭墅后孙四组新增公变	10	400	185
46739	阜宁	郭墅后孙一组公变	10	400	173
46740	阜宁	郭墅后孙一组新增公变	10	400	102
46741	阜宁	郭墅刘十二三组公变	10	100	0
46742	阜宁	郭墅前孙北站公变99	10	400	181
46743	阜宁	郭墅前孙四组公变	10	400	252
46744	阜宁	郭墅前孙四组新增公变	10	400	220
46745	阜宁	郭墅双川电站公变	10	500	279
46746	阜宁	郭墅双川电站新增	10	400	241
46747	阜宁	郭墅双川六组公变	10	400	231
46748	阜宁	郭墅双川六组新增公变	10	400	264
46749	阜宁	郭墅双川七组公变	10	400	280
46750	阜宁	郭墅双川四组公变	10	400	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46751	阜宁	郭墅双川五组公变	10	400	279
46752	阜宁	郭墅万灶五组公变	10	400	246
46753	阜宁	郭墅沿川康居工程公变	10	200	42
46754	阜宁	郭墅张庄安置公变	10	400	91
46755	阜宁	郭墅张庄电站公变	10	400	71
46756	阜宁	郭墅张庄电站新增变	10	400	131
46757	阜宁	郭墅顾周南站公变	10	400	257
46758	阜宁	郭墅顾周中站公变	10	400	138
46759	阜宁	郭墅顾周中站新增变	10	400	175
46760	阜宁	郭墅万舍电站公变	10	400	208
46761	阜宁	郭墅万舍电站新增	10	400	241
46762	阜宁	郭墅万舍六组公变	10	400	233
46763	阜宁	郭墅万舍五组公变	10	400	235
46764	阜宁	郭墅万灶电站公变	10	400	271
46765	阜宁	郭墅万灶电站新增公变	10	400	300
46766	阜宁	郭墅万灶一组1#变	10	400	73
46767	阜宁	郭墅万灶一组公变	10	400	217
46768	阜宁	郭墅许祝人家康居工程1#公变	10	630	371
46769	阜宁	郭墅许祝人家康居工程10#变	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46770	阜宁	郭墅许祝人家康居工程2#公变	10	500	213
46771	阜宁	郭墅许祝人家康居工程3#变	10	400	161
46772	阜宁	郭墅许祝人家康居工程4#变	10	400	223
46773	阜宁	郭墅许祝人家康居工程5#变	10	400	237
46774	阜宁	郭墅许祝人家康居工程6#变	10	400	211
46775	阜宁	郭墅许祝人家康居工程7#变	10	400	191
46776	阜宁	郭墅许祝人家康居工程8#变	10	400	205
46777	阜宁	郭墅许祝人家康居工程9#变	10	400	236
46778	阜宁	郭墅张庄村居住区1#配电房1#变配电变压器	10	630	263
46779	阜宁	郭墅张庄村居住区1#配电房2#变配电变压器	10	630	339
46780	阜宁	郭墅张庄村居住区1#配电房3#变配电变压器	10	630	306
46781	阜宁	郭墅张庄村居住区1#配电房4#变配电变压器	10	630	315
46782	阜宁	郭墅张庄村居住区2#配电房1#变配电变压器	10	630	285
46783	阜宁	郭墅张庄村居住区2#配电房2#变配电变压器	10	630	342
46784	阜宁	郭墅张庄村居住区2#配电房3#变配电变压器	10	630	361
46785	阜宁	郭墅张庄村居住区2#配电房4#变配电变压器	10	630	344
46786	阜宁	郭墅张庄村康居工程1#变	10	200	42
46787	阜宁	郭墅张庄村康居工程2#变	10	200	93
46788	阜宁	郭墅张庄村康居工程3#变	10	200	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46789	阜宁	郭墅张庄电站2#变	10	400	161
46790	阜宁	郭墅张庄居住区3#配电房1#变配电变压器	10	800	399
46791	阜宁	郭墅张庄居住区3#配电房2#变配电变压器	10	800	362
46792	阜宁	郭墅张庄居住区3#配电房3#变配电变压器	10	800	320
46793	阜宁	郭墅张庄居住区3#配电房4#变配电变压器	10	800	371
46794	阜宁	郭墅冯庄电站公变	10	200	63
46795	阜宁	郭墅供电所1#变新增台片	10	400	33
46796	阜宁	郭墅供电所10#变	10	400	76
46797	阜宁	郭墅供电所11#	10	400	56
46798	阜宁	郭墅供电所2#公变	10	500	117
46799	阜宁	郭墅供电所2#新增	10	400	117
46800	阜宁	郭墅供电所3#变	10	400	99
46801	阜宁	郭墅供电所4#公变	10	200	117
46802	阜宁	郭墅官庄扶贫站公变	10	200	122
46803	阜宁	郭墅官庄胜利站公变	10	400	231
46804	阜宁	郭墅农民街北站1#变	10	500	80
46805	阜宁	郭墅农民街北站公变	10	400	35
46806	阜宁	郭墅农民街东配变公变	10	400	82
46807	阜宁	郭墅农民街南站	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46808	阜宁	郭墅农民街西配变公变	10	400	0
46809	阜宁	郭墅农民街西站1#变	10	400	265
46810	阜宁	郭墅沙河康居工程2#变	10	400	140
46811	阜宁	郭墅沙河康居工程3#变	10	400	230
46812	阜宁	郭墅沙河康居工程公变	10	400	87
46813	阜宁	郭墅孙郑新增2#变	10	400	226
46814	阜宁	郭墅孙郑新增公变	10	400	130
46815	阜宁	郭墅孙郑中心村康居工程5#变	10	200	34
46816	阜宁	郭墅王庄电站公变	10	200	87
46817	阜宁	郭墅王庄电站公变	10	200	54
46818	阜宁	郭墅王庄电站新增公变	10	200	82
46819	阜宁	郭墅王庄六组公变	10	400	227
46820	阜宁	郭墅王庄南站公变	10	200	101
46821	阜宁	郭墅王庄南站新增	10	400	231
46822	阜宁	郭墅王庄十一组公变	10	200	54
46823	阜宁	郭墅王庄十一组新增公变	10	200	102
46824	阜宁	郭墅王庄西站公变	10	200	82
46825	阜宁	郭墅向阳路1#变	10	400	320
46826	阜宁	郭墅向阳路2#公变	10	400	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46827	阜宁	郭墅泳源服装厂公变	10	250	33
46828	阜宁	郭墅张庄北站公变	10	400	178
46829	阜宁	郭墅张庄电站2#变	10	200	33
46830	阜宁	郭墅张庄电站新增变	10	200	49
46831	阜宁	郭墅张庄六组1#变	10	400	192
46832	阜宁	郭墅张庄六组公变	10	400	160
46833	阜宁	郭墅张庄六组新增	10	400	30
46834	阜宁	郭墅镇区新增2#变	10	400	237
46835	阜宁	郭墅镇区新增公变	10	400	86
46836	阜宁	郭墅镇政府公变	10	630	179
46837	阜宁	郭墅镇政府新增变	10	400	0
46838	阜宁	郭墅蔡庄北站公变	10	400	0
46839	阜宁	郭墅蔡庄北站新增	10	400	0
46840	阜宁	郭墅蔡庄南站公变	10	400	0
46841	阜宁	郭墅蔡庄南站新增变	10	400	0
46842	阜宁	郭墅蔡庄中站公变	10	400	0
46843	阜宁	郭墅蔡庄中站新增	10	400	0
46844	阜宁	郭墅阜阳富墅花苑变	10	630	0
46845	阜宁	郭墅阜阳康居工程3#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46846	阜宁	郭墅阜阳中心村公变	10	400	0
46847	阜宁	郭墅富墅花苑2#公变	10	500	0
46848	阜宁	郭墅供电所12#变	10	400	0
46849	阜宁	郭墅供电所15#变	10	400	0
46850	阜宁	郭墅供电所16号变	10	400	0
46851	阜宁	郭墅供电所17配变	10	400	0
46852	阜宁	郭墅供电所5#公变	10	200	0
46853	阜宁	郭墅供电所6#公变	10	500	0
46854	阜宁	郭墅供电所7#公变	10	400	0
46855	阜宁	郭墅供电所8#公变	10	400	0
46856	阜宁	郭墅供电所9#变	10	400	0
46857	阜宁	郭墅供电所9#变分流	10	400	0
46858	阜宁	郭墅嵇庄北站公变	10	400	0
46859	阜宁	郭墅嵇庄电站公变	10	200	0
46860	阜宁	郭墅农贸市场1#箱变配变配电变压器	10	630	0
46861	阜宁	郭墅农贸市场2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	0
46862	阜宁	郭墅孙郑中心村公变	10	200	0
46863	阜宁	郭墅希望小区北4#变	10	200	0
46864	阜宁	郭墅希望小区北5#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46865	阜宁	郭墅希望小区北6#变	10	200	0
46866	阜宁	郭墅希望小区北7#变	10	200	0
46867	阜宁	郭墅希望小区北8#变	10	200	0
46868	阜宁	郭墅向阳大道1#变	10	400	0
46869	阜宁	郭墅向阳大道2#变	10	400	0
46870	阜宁	郭墅兴庄康居工程1#变	10	400	0
46871	阜宁	郭墅兴庄康居工程2#变	10	200	0
46872	阜宁	郭墅兴庄六组公变	10	400	0
46873	阜宁	郭墅兴庄南站1#变	10	400	0
46874	阜宁	郭墅兴庄南站2#公变	10	200	0
46875	阜宁	郭墅兴庄南站3#变	10	400	0
46876	阜宁	郭墅兴庄南站4号变	10	400	0
46877	阜宁	郭墅兴庄七组公变	10	400	0
46878	阜宁	郭墅兴庄七组新增变	10	400	0
46879	阜宁	郭墅兴庄一二组公变	10	400	0
46880	阜宁	郭墅兴庄一二组新增公变	10	400	0
46881	阜宁	郭墅兴庄中心村3#变	10	400	0
46882	阜宁	郭墅兴庄中心村4#变	10	400	0
46883	阜宁	郭墅兴庄中心村5号变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46884	阜宁	郭墅兴庄中心村二号公变	10	400	0
46885	阜宁	郭墅兴庄中心村公变	10	400	0
46886	阜宁	郭墅兴庄中站公变	10	400	0
46887	阜宁	郭墅兴庄中站新增公变	10	400	0
46888	阜宁	郭墅张乔东边公变	10	200	0
46889	阜宁	罗桥安兴三组分流	10	400	253
46890	阜宁	罗桥登郎三组公变	10	200	55
46891	阜宁	罗桥登郎四五组变	10	400	231
46892	阜宁	罗桥登郎一二组变	10	400	171
46893	阜宁	罗桥东场九组	10	400	118
46894	阜宁	罗桥东风东边3#公变	10	400	219
46895	阜宁	罗桥风谷六组变	10	400	258
46896	阜宁	罗桥风谷能仁寺配变	10	400	250
46897	阜宁	罗桥风谷三四组变	10	400	148
46898	阜宁	罗桥风谷西桥2#公变	10	400	195
46899	阜宁	罗桥风谷西桥变	10	400	199
46900	阜宁	罗桥风谷一组配变	10	400	236
46901	阜宁	罗桥农电西站分流	10	400	242
46902	阜宁	罗桥乡风谷安兴三组变	10	400	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46903	阜宁	罗桥乡风谷电站变JN	10	400	188
46904	阜宁	罗桥乡风谷东场三九组变	10	315	63
46905	阜宁	罗桥乡风谷东场五组变	10	400	77
46906	阜宁	罗桥乡风谷东风东站变	10	400	133
46907	阜宁	罗桥乡风谷东风西站变	10	315	86
46908	阜宁	罗桥乡风谷四组变	10	315	118
46909	阜宁	罗桥乡风谷西站变	10	400	190
46910	阜宁	罗桥乡风谷中站变	10	400	187
46911	阜宁	罗桥镇登郎四组配变分流	10	400	190
46912	阜宁	罗桥镇登郎一组	10	200	77
46913	阜宁	罗桥镇东场五组配变分流	10	400	0
46914	阜宁	罗桥镇风谷街心变	10	400	127
46915	阜宁	罗桥镇风谷三四组分流	10	400	241
46916	阜宁	罗桥镇风谷桥北1#变	10	400	121
46917	阜宁	罗桥镇风谷桥北2#变	10	400	85
46918	阜宁	罗桥镇风谷卫生院	10	400	210
46919	阜宁	罗桥镇农电东变分流	10	400	202
46920	阜宁	大赵二组	10	400	201
46921	阜宁	罗桥大赵二组分流	10	400	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46922	阜宁	罗桥东场六组变JN	10	400	229
46923	阜宁	罗桥东场四组2#公变	10	200	84
46924	阜宁	罗桥东风东2#公变	10	400	177
46925	阜宁	罗桥沙坝四组变JN	10	200	96
46926	阜宁	罗桥沈顾八组2#公变	10	400	267
46927	阜宁	罗桥沈顾四组配变	10	200	77
46928	阜宁	罗桥沈顾五组2#公变	10	400	215
46929	阜宁	罗桥乡风谷大赵村四五组	10	400	222
46930	阜宁	罗桥乡风谷大赵电站变	10	400	194
46931	阜宁	罗桥乡风谷大赵一组变	10	400	274
46932	阜宁	罗桥乡风谷东场八组变	10	400	223
46933	阜宁	罗桥乡风谷东场二组变JN	10	400	203
46934	阜宁	罗桥乡风谷东场四组变	10	400	320
46935	阜宁	罗桥乡风谷东场四组单相变	10	400	277
46936	阜宁	罗桥乡风谷复兴一二组变	10	200	116
46937	阜宁	罗桥乡风谷沈顾二组变JN	10	400	241
46938	阜宁	罗桥乡风谷沈顾六组	10	400	202
46939	阜宁	罗桥乡风谷沈顾三九组变	10	200	77
46940	阜宁	罗桥乡风谷沈顾一二组变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46941	阜宁	罗桥乡风谷张余村新变	10	400	169
46942	阜宁	罗桥乡风谷张余南站配变（二组）	10	200	55
46943	阜宁	罗桥乡沙坝北站变	10	400	166
46944	阜宁	罗桥乡沈顾七组变	10	400	221
46945	阜宁	罗桥镇安兴村伏兴五组	10	200	65
46946	阜宁	罗桥镇东场七组分流	10	400	204
46947	阜宁	罗桥镇复兴东站	10	200	66
46948	阜宁	罗桥镇沈顾七组分流	10	400	251
46949	阜宁	罗桥镇张余南站分流	10	400	192
46950	阜宁	罗桥镇张余一组	10	400	184
46951	阜宁	沈顾九组	10	400	224
46952	阜宁	张余四组公变	10	400	280
46953	阜宁	金韩一二组	10	400	206
46954	阜宁	罗桥安马东站变	10	400	227
46955	阜宁	罗桥安马四组公变	10	200	76
46956	阜宁	罗桥安马西站变	10	400	251
46957	阜宁	罗桥安马中站变	10	400	206
46958	阜宁	罗桥复兴四组公变	10	400	192
46959	阜宁	罗桥复兴照明站变	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46960	阜宁	罗桥何李大站变	10	400	182
46961	阜宁	罗桥何李七组配变	10	200	92
46962	阜宁	罗桥何李三组变	10	400	242
46963	阜宁	罗桥何李三组分流	10	400	210
46964	阜宁	罗桥何李四组	10	400	206
46965	阜宁	罗桥何李一二组变	10	200	40
46966	阜宁	罗桥何李一组变	10	200	85
46967	阜宁	罗桥金韩电站公变	10	200	96
46968	阜宁	罗桥金韩二组变	10	400	214
46969	阜宁	罗桥金韩六组变	10	500	293
46970	阜宁	罗桥金韩一组变	10	400	241
46971	阜宁	罗桥孔黄六组公变	10	200	54
46972	阜宁	罗桥孔黄三六组	10	400	205
46973	阜宁	罗桥孔黄四五组变	10	200	50
46974	阜宁	罗桥孔黄一二组变	10	400	150
46975	阜宁	罗桥刘庄四五组变	10	200	92
46976	阜宁	罗桥刘庄一二三组变	10	200	35
46977	阜宁	罗桥刘庄一组配变	10	400	137
46978	阜宁	罗桥孟舍照明站变	10	400	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46979	阜宁	罗桥沙坝二组变JN	10	400	222
46980	阜宁	罗桥邵庄二五组变	10	200	45
46981	阜宁	罗桥邵庄二五组配变分流	10	200	64
46982	阜宁	罗桥邵庄一六组变JN	10	400	267
46983	阜宁	罗桥邵庄一六组分流	10	400	193
46984	阜宁	罗桥射滨八九组变	10	200	118
46985	阜宁	罗桥射滨八组	10	400	201
46986	阜宁	罗桥射滨二三组变	10	400	106
46987	阜宁	罗桥射滨二组公变	10	400	215
46988	阜宁	罗桥射滨三组1#变	10	200	22
46989	阜宁	罗桥射滨四五组变	10	400	223
46990	阜宁	罗桥射滨五组公变	10	400	175
46991	阜宁	罗桥射滨照明站变	10	400	216
46992	阜宁	罗桥许舍八组变	10	400	241
46993	阜宁	罗桥许舍二组变	10	400	255
46994	阜宁	罗桥许舍七八组变	10	200	37
46995	阜宁	罗桥许舍三组变	10	200	60
46996	阜宁	罗桥许舍三组配变分流	10	400	201
46997	阜宁	罗桥许舍五六组变	10	400	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46998	阜宁	罗桥许舍五六组分流	10	400	192
46999	阜宁	罗桥许舍一组变	10	200	27
47000	阜宁	罗桥颜葛一二组变	10	400	155
47001	阜宁	罗桥颜葛照明站变	10	400	275
47002	阜宁	罗桥余扬照明站变	10	200	102
47003	阜宁	罗桥余杨二组变	10	200	0
47004	阜宁	罗桥张段大站变	10	200	53
47005	阜宁	罗桥张段四七组变	10	200	0
47006	阜宁	罗桥张段西站变	10	200	92
47007	阜宁	罗桥镇安马二组	10	400	230
47008	阜宁	罗桥镇安马五组	10	400	191
47009	阜宁	罗桥镇安马西站分流	10	400	231
47010	阜宁	罗桥镇登郎四组变	10	200	12
47011	阜宁	罗桥镇金韩韩庄	10	400	215
47012	阜宁	罗桥镇金韩六组分流	10	400	125
47013	阜宁	罗桥镇孔黄五组	10	400	201
47014	阜宁	罗桥镇刘庄四组	10	200	33
47015	阜宁	罗桥镇孟舍村二组	10	200	37
47016	阜宁	罗桥镇孟舍三组变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47017	阜宁	罗桥镇孟舍西站	10	400	182
47018	阜宁	罗桥镇邵庄五组	10	400	224
47019	阜宁	罗桥镇射滨三组	10	400	240
47020	阜宁	罗桥镇射滨四五组配变分流	10	400	294
47021	阜宁	罗桥镇射滨照明站分流	10	400	216
47022	阜宁	罗桥镇许舍七组	10	400	271
47023	阜宁	罗桥镇许舍西站	10	400	239
47024	阜宁	罗桥镇颜葛照明站配变分流	10	400	246
47025	阜宁	罗桥镇余扬三组配变分流	10	200	60
47026	阜宁	罗桥镇余杨四组	10	200	61
47027	阜宁	罗桥镇余杨一组	10	400	169
47028	阜宁	罗桥镇张段大站分流	10	400	188
47029	阜宁	罗桥镇张段东站	10	200	0
47030	阜宁	罗桥镇张段西站分流	10	400	125
47031	阜宁	罗桥支河二组变	10	200	37
47032	阜宁	罗桥支河二组分流	10	400	195
47033	阜宁	罗桥支河四组变JN	10	400	248
47034	阜宁	罗桥支河五组变	10	200	45
47035	阜宁	罗桥支河一组变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47036	阜宁	反身五组配变	10	200	0
47037	阜宁	罗桥翻身东堆公变	10	200	101
47038	阜宁	罗桥反身南站变	10	200	61
47039	阜宁	罗桥反身三组变	10	200	65
47040	阜宁	罗桥反身一组变	10	200	82
47041	阜宁	罗桥反身闸口站变	10	200	108
47042	阜宁	罗桥高邱电站变	10	400	191
47043	阜宁	罗桥高邱三组	10	200	31
47044	阜宁	罗桥郭舍顾墩站	10	400	257
47045	阜宁	罗桥郭舍三组变	10	200	52
47046	阜宁	罗桥郭舍四组变JN	10	400	237
47047	阜宁	罗桥林舍1#变	10	400	225
47048	阜宁	罗桥林舍2#变	10	200	77
47049	阜宁	罗桥青二四组变	10	400	236
47050	阜宁	罗桥青二西站变	10	200	63
47051	阜宁	罗桥青二一组变	10	200	45
47052	阜宁	罗桥青二中站	10	400	215
47053	阜宁	罗桥青沟1#变	10	400	136
47054	阜宁	罗桥青沟2#变	10	400	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47055	阜宁	罗桥青沟3#变	10	400	110
47056	阜宁	罗桥青沟4#变	10	400	210
47057	阜宁	罗桥青沟北站变	10	200	52
47058	阜宁	罗桥青沟城中变	10	400	94
47059	阜宁	罗桥青沟二组变	10	200	73
47060	阜宁	罗桥青沟能人街变	10	400	209
47061	阜宁	罗桥青沟西站变	10	400	248
47062	阜宁	罗桥青沟西站配变分流变	10	400	0
47063	阜宁	罗桥青沟新桥变	10	400	136
47064	阜宁	罗桥青沟新站变	10	200	40
47065	阜宁	罗桥青沟一组变	10	400	135
47066	阜宁	罗桥青沟鱼市口变	10	400	185
47067	阜宁	罗桥青沟鱼市口配变分流变	10	400	107
47068	阜宁	罗桥青沟鱼市口新增变	10	400	162
47069	阜宁	罗桥青沟闸口变	10	400	70
47070	阜宁	罗桥青杨三组	10	400	182
47071	阜宁	罗桥青杨四组变	10	400	208
47072	阜宁	罗桥青杨新站变	10	400	198
47073	阜宁	罗桥青一六组变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47074	阜宁	罗桥青一三组变	10	400	253
47075	阜宁	罗桥青一一组变	10	200	86
47076	阜宁	罗桥沙坝老站变JN	10	200	13
47077	阜宁	罗桥小岔三组	10	200	102
47078	阜宁	罗桥小岔五组变	10	200	5
47079	阜宁	罗桥小岔新站变JN	10	400	243
47080	阜宁	罗桥小岔一组	10	400	270
47081	阜宁	罗桥养殖场东站	10	400	65
47082	阜宁	罗桥养殖场照明站变	10	400	198
47083	阜宁	罗桥镇反身二组	10	400	234
47084	阜宁	罗桥镇郭舍三组分流	10	200	46
47085	阜宁	罗桥镇郭舍十一组	10	200	75
47086	阜宁	罗桥镇青二四组分流	10	400	186
47087	阜宁	罗桥镇青沟北站分流	10	400	46
47088	阜宁	罗桥镇青沟钢管杆西变	10	400	64
47089	阜宁	罗桥镇青沟粮店	10	400	212
47090	阜宁	罗桥镇青沟六组	10	400	177
47091	阜宁	罗桥镇青沟五组	10	400	202
47092	阜宁	罗桥镇青杨三组分流公变	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47093	阜宁	罗桥镇青杨五组	10	400	244
47094	阜宁	罗桥镇青一二组公变	10	400	258
47095	阜宁	罗桥镇青一六组分流	10	400	260
47096	阜宁	罗桥镇青一一组分流变	10	200	57
47097	阜宁	罗桥镇青一一组配变分流	10	400	214
47098	阜宁	罗桥镇小岔新站分流	10	400	216
47099	阜宁	罗桥镇晓光五组公变	10	200	101
47100	阜宁	罗桥镇养殖场中站	10	400	192
47101	阜宁	罗桥镇中心东站分流	10	400	215
47102	阜宁	罗桥镇中心二组	10	400	220
47103	阜宁	罗桥镇中心南站配变分流	10	400	201
47104	阜宁	罗桥镇中心五组	10	400	267
47105	阜宁	罗桥镇中心中站配变分流	10	400	112
47106	阜宁	罗桥中心东站变	10	200	47
47107	阜宁	罗桥中心东站东公变	10	200	96
47108	阜宁	罗桥中心南站变	10	400	210
47109	阜宁	罗桥中心中站1#变（新）	10	200	97
47110	阜宁	罗桥中心中站3#公变	10	200	70
47111	阜宁	罗桥中心中站变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47112	阜宁	罗桥东风七组公变	10	200	73
47113	阜宁	罗桥东风三组	10	400	205
47114	阜宁	罗桥洪桥十组1#公变	10	200	85
47115	阜宁	罗桥洪桥西站变	10	400	243
47116	阜宁	罗桥乡东风村八组	10	400	183
47117	阜宁	罗桥乡东风村北站JN	10	200	95
47118	阜宁	罗桥乡东风村南站	10	400	247
47119	阜宁	罗桥乡洪桥村八组	10	200	64
47120	阜宁	罗桥乡洪桥村东站	10	200	138
47121	阜宁	罗桥乡洪桥村十组JN	10	400	250
47122	阜宁	罗桥乡洪桥村四组	10	200	5
47123	阜宁	罗桥乡洪桥六九组变	10	200	93
47124	阜宁	罗桥乡候庄村东站	10	200	106
47125	阜宁	罗桥乡候庄村西站	10	200	30
47126	阜宁	罗桥乡候庄村中站	10	400	255
47127	阜宁	罗桥镇东风八组配变分流公变	10	200	59
47128	阜宁	罗桥镇洪桥七组	10	200	94
47129	阜宁	罗桥镇洪桥三组	10	400	198
47130	阜宁	罗桥镇洪桥中站	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47131	阜宁	罗桥镇候庄东边分流	10	400	162
47132	阜宁	罗桥镇候庄二组公变	10	400	136
47133	阜宁	罗桥镇候庄西边分流	10	400	239
47134	阜宁	罗桥镇金韩三五组	10	200	81
47135	阜宁	罗桥镇龙窝二组	10	400	254
47136	阜宁	罗桥镇龙窝六组	10	200	107
47137	阜宁	罗桥镇沿路花苑变	10	400	173
47138	阜宁	罗桥镇圆盘北变	10	200	31
47139	阜宁	罗桥邓庄3#公变	10	400	241
47140	阜宁	罗桥邓庄4#公变	10	400	194
47141	阜宁	罗桥干东电站变	10	400	234
47142	阜宁	罗桥干东电站变	10	400	250
47143	阜宁	罗桥干东南站	10	400	251
47144	阜宁	罗桥干东中站变	10	400	271
47145	阜宁	罗桥干口六组变	10	400	300
47146	阜宁	罗桥干口七组	10	400	225
47147	阜宁	罗桥干口三组变	10	400	81
47148	阜宁	罗桥干口一组变	10	400	168
47149	阜宁	罗桥干蒲电站变	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47150	阜宁	罗桥干蒲电站分流	10	400	241
47151	阜宁	罗桥干蒲五六组变	10	400	126
47152	阜宁	罗桥干蒲新站变	10	400	212
47153	阜宁	罗桥农电12#变	10	400	17
47154	阜宁	罗桥晓光电站变	10	200	111
47155	阜宁	罗桥晓光一二组配变更换	10	400	249
47156	阜宁	罗桥晓刘电站变	10	200	30
47157	阜宁	罗桥兴旺小区变	10	400	230
47158	阜宁	罗桥杨庄电站变	10	200	63
47159	阜宁	罗桥杨庄四组	10	400	204
47160	阜宁	罗桥余庄二组2#公变	10	400	247
47161	阜宁	罗桥镇邓庄1#公变	10	400	96
47162	阜宁	罗桥镇邓庄2#公变	10	400	107
47163	阜宁	罗桥镇干东电站分流	10	400	261
47164	阜宁	罗桥镇干东六组	10	400	263
47165	阜宁	罗桥镇干东中站分流	10	400	255
47166	阜宁	罗桥镇干口六组配变分流	10	400	261
47167	阜宁	罗桥镇干蒲新站分流	10	400	245
47168	阜宁	罗桥镇罗桥油厂变	10	400	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47169	阜宁	罗桥镇罗杨路东站	10	400	22
47170	阜宁	罗桥镇罗杨路南站变	10	200	95
47171	阜宁	罗桥镇罗杨路桥东变	10	400	150
47172	阜宁	罗桥镇罗杨路桥西变	10	400	204
47173	阜宁	罗桥镇小光三五组配变分流	10	200	56
47174	阜宁	罗桥镇晓光六组公变	10	400	270
47175	阜宁	罗桥镇晓光七组公变	10	200	48
47176	阜宁	罗桥镇晓光一二组分流	10	400	211
47177	阜宁	罗桥镇晓刘电站配变分流	10	400	258
47178	阜宁	罗桥镇杨庄电站配变分流	10	400	229
47179	阜宁	罗桥镇杨庄三组变	10	200	103
47180	阜宁	罗桥镇杨庄西站	10	400	230
47181	阜宁	罗桥陈未八组1#变JN	10	200	0
47182	阜宁	罗桥陈未电站变JN	10	400	177
47183	阜宁	罗桥陈未东站变	10	200	6
47184	阜宁	罗桥陈未小区变	10	400	167
47185	阜宁	罗桥高邱新站变	10	400	149
47186	阜宁	罗桥谷舍北站变	10	200	108
47187	阜宁	罗桥谷舍六组变	10	400	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47188	阜宁	罗桥谷舍南站变	10	200	72
47189	阜宁	罗桥谷舍五八组变	10	400	225
47190	阜宁	罗桥光明小区1#公变	10	200	42
47191	阜宁	罗桥农电11#变	10	400	0
47192	阜宁	罗桥青扬加工厂变	10	200	51
47193	阜宁	罗桥青扬六组公变	10	200	91
47194	阜宁	罗桥青扬十二组变	10	200	52
47195	阜宁	罗桥青杨加工厂1#变	10	400	215
47196	阜宁	罗桥小光三五组变	10	400	244
47197	阜宁	罗桥沿路3#变	10	200	85
47198	阜宁	罗桥沿路5#变	10	400	131
47199	阜宁	罗桥沿路6#变	10	400	89
47200	阜宁	罗桥镇陈未电站2#变	10	200	0
47201	阜宁	罗桥镇陈未电站分流	10	400	214
47202	阜宁	罗桥镇谷舍六组分流	10	200	61
47203	阜宁	罗桥镇谷舍南站分流	10	200	88
47204	阜宁	罗桥镇谷舍四组	10	400	215
47205	阜宁	罗桥镇谷舍五组	10	400	248
47206	阜宁	罗桥镇光明小区变	10	400	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47207	阜宁	罗桥镇农电5号变分流	10	400	0
47208	阜宁	罗桥镇青杨加工厂2#公变	10	400	202
47209	阜宁	罗桥农电10#变	10	630	296
47210	阜宁	罗桥农电5#变	10	400	129
47211	阜宁	罗桥四组变	10	400	209
47212	阜宁	罗桥小学配变负荷分割	10	400	127
47213	阜宁	罗桥信用社公变	10	400	182
47214	阜宁	罗桥沿街6#变	10	630	222
47215	阜宁	罗桥沿街8#变	10	400	145
47216	阜宁	罗桥沿街9#变	10	400	136
47217	阜宁	罗桥沿街二组变	10	400	211
47218	阜宁	罗桥沿街农电1#变	10	400	139
47219	阜宁	罗桥沿路农电2#变	10	630	201
47220	阜宁	罗桥沿路农电3#变	10	400	98
47221	阜宁	罗桥余庄二组变	10	400	213
47222	阜宁	罗桥余庄一组变	10	400	199
47223	阜宁	罗桥余庄一组分流	10	400	106
47224	阜宁	罗桥圆盘西变	10	400	47
47225	阜宁	罗桥镇国土综合变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47226	阜宁	罗桥镇海陵河东变	10	400	134
47227	阜宁	罗桥镇海陵小区变	10	400	200
47228	阜宁	罗桥镇粮管所综合变	10	400	39
47229	阜宁	罗桥镇罗桥五组	10	400	177
47230	阜宁	滨湖时代1#配电室1#变	10	800	598
47231	阜宁	滨湖时代1#配电室3#变	10	800	452
47232	阜宁	滨湖时代2#配电室5#变	10	800	602
47233	阜宁	滨湖时代2#配电室7#变	10	800	622
47234	阜宁	唐城配电房1#变压器	10	800	476
47235	阜宁	唐城配电房2#变压器	10	800	544
47236	阜宁	唐城配电房3#变压器	10	800	532
47237	阜宁	栋梁名府开关站1#变	10	800	562
47238	阜宁	栋梁名府开关站3#变	10	800	532
47239	阜宁	栋梁名府开关站2#变	10	800	573
47240	阜宁	栋梁名府开关站4#变	10	800	538
47241	阜宁	施庄北陈村1.2组公变	10	200	19
47242	阜宁	施庄北陈村3组公变	10	400	95
47243	阜宁	施庄北陈村4组公变	10	400	269
47244	阜宁	施庄北陈二组公变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47245	阜宁	施庄北陈一组公变	10	200	113
47246	阜宁	施庄邓灶村四、五组公变	10	200	61
47247	阜宁	施庄邓灶小区箱变453001	10	630	349
47248	阜宁	施庄董路一组公变	10	200	81
47249	阜宁	施庄必生西站2#变	10	400	87
47250	阜宁	施庄必生西站公变	10	200	115
47251	阜宁	施庄黄舍二组公变	10	400	301
47252	阜宁	施庄必生南站2#变	10	400	0
47253	阜宁	施庄必生小区1#箱变0000123001	10	630	251
47254	阜宁	施庄必生小区2#箱变(北) 002	10	630	154
47255	阜宁	施庄必生小区4#箱变(北) 000127005	10	630	267
47256	阜宁	施庄必生小区4#箱变(南)000126006	10	630	278
47257	阜宁	施庄必生小区5#箱变000129007	10	630	352
47258	阜宁	施庄镇必生村南站公变1#主变配电变压器	10	630	201
47259	阜宁	施庄专榆村1组公变	10	400	157
47260	阜宁	洲美汽车城1#开关站1#变	10	1000	698
47261	阜宁	施庄阜宁开发区骥超居委会公变	10	630	340
47262	阜宁	施庄南苑小区(一期) 1#配电室1#变	10	1000	505
47263	阜宁	施庄南苑小区(一期) 1#箱公变	10	1000	621

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47264	阜宁	施庄南苑小区(一期) 2#配电室2#箱变	10	1000	439
47265	阜宁	施庄南苑小区(一期) 3#箱公变	10	630	352
47266	阜宁	施庄南苑小区(一期) 4#箱公变	10	630	330
47267	阜宁	施庄南苑小区(一期) 5#箱公变	10	630	309
47268	阜宁	施庄南苑小区(一期) 6#箱公变	10	630	352
47269	阜宁	施庄南苑小区(一期) 7#箱公变	10	630	347
47270	阜宁	施庄南苑小区(一期) 8#箱公变	10	630	381
47271	阜宁	施庄南苑小区1#配电室2#变	10	1000	435
47272	阜宁	施庄镇南苑小区2#配电房配变配电变压器	10	630	241
47273	阜宁	施庄北陈安置点1#公变	10	400	246
47274	阜宁	施庄北陈安置点2#公变	10	400	214
47275	阜宁	施庄戴坎八组1#公变	10	200	118
47276	阜宁	施庄戴坎八组公变	10	200	120
47277	阜宁	施庄戴坎村七组公变	10	400	267
47278	阜宁	施庄戴坎村四. 五组公变	10	200	108
47279	阜宁	施庄戴坎村站1#公变	10	200	80
47280	阜宁	施庄戴坎村站2#公变	10	400	271
47281	阜宁	施庄戴坎村站公变	10	200	31
47282	阜宁	施庄戴坎二组配变	10	400	294

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47283	阜宁	施庄戴坎三组1#公变	10	200	85
47284	阜宁	施庄戴坎三组公变	10	400	243
47285	阜宁	施庄戴坎四组公变	10	200	92
47286	阜宁	施庄戴坎五组1#公变	10	400	185
47287	阜宁	施庄戴坎五组公变	10	200	100
47288	阜宁	施庄邓灶村八组公变	10	200	155
47289	阜宁	施庄董路3.4组	10	200	118
47290	阜宁	施庄董路村1、2组公变	10	200	92
47291	阜宁	施庄董路六组公变	10	200	110
47292	阜宁	施庄董路七组2#公变	10	400	280
47293	阜宁	施庄安乐村2组公变	10	200	92
47294	阜宁	施庄安乐村一组箱变	10	630	440
47295	阜宁	施庄安乐村站箱变	10	630	397
47296	阜宁	施庄安乐二组东公变	10	200	153
47297	阜宁	施庄安乐三组箱变	10	630	493
47298	阜宁	施庄安乐五组公变	10	200	94
47299	阜宁	施庄安南村3组公变	10	200	128
47300	阜宁	施庄安南村站公变	10	200	160
47301	阜宁	施庄安南二组公变	10	200	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47302	阜宁	施庄安南一组（新）配变	10	200	147
47303	阜宁	施庄安南一组西公变	10	200	145
47304	阜宁	施庄必余村(三联2.3组)公变	10	200	131
47305	阜宁	施庄必余村1组公变	10	200	119
47306	阜宁	施庄必余村3组公变	10	200	99
47307	阜宁	施庄必余村自来水（1.2组）公变	10	200	126
47308	阜宁	施庄必余三组南公变	10	200	107
47309	阜宁	施庄必余一组东公变	10	200	69
47310	阜宁	施庄三联村4.5组公变	10	200	53
47311	阜宁	施庄三联二组公变	10	200	106
47312	阜宁	施庄三联四组公变	10	200	129
47313	阜宁	施庄田舍村四组箱变	10	630	445
47314	阜宁	东鑫花园1#变	10	1000	606
47315	阜宁	东鑫花园2#变	10	1000	458
47316	阜宁	施庄丁桥村1.2组公变	10	400	59
47317	阜宁	施庄丁桥村4.5组公变	10	400	147
47318	阜宁	施庄丁桥村6组公变	10	400	89
47319	阜宁	施庄丁桥六组1#公变	10	400	186
47320	阜宁	施庄丁桥三组西公变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47321	阜宁	施庄和平安置小区1#变000001001	10	630	266
47322	阜宁	施庄和平安置小区2#变000012002	10	630	220
47323	阜宁	施庄和平集中居住区（丁桥）3#公变配变配电变压器	10	630	354
47324	阜宁	施庄和平佳苑小区1#箱变主变配电变压器	10	800	458
47325	阜宁	施庄和平佳苑小区2#箱变主变配电变压器	10	800	462
47326	阜宁	施庄新民小区四期配电房1#变	10	630	476
47327	阜宁	洲美汽车城1#开关站2#变	10	1000	780
47328	阜宁	海鑫花苑四期1#配电房2#变	10	630	415
47329	阜宁	施庄东元村四.五组公变	10	200	34
47330	阜宁	施庄东元村四组单相公变	10	200	87
47331	阜宁	施庄东元村西站公变	10	200	95
47332	阜宁	施庄东元村站公变	10	200	86
47333	阜宁	施庄东园六七组公变	10	200	114
47334	阜宁	施庄东园七组公变	10	200	95
47335	阜宁	施庄高丰村1.7组公变	10	200	92
47336	阜宁	施庄高丰村4组公变	10	400	178
47337	阜宁	施庄高峰村8、9组公变	10	200	148
47338	阜宁	施庄高峰五六组公变	10	200	140
47339	阜宁	施庄供电所公变	10	400	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47340	阜宁	施庄锦仁村1.2组公变	10	200	106
47341	阜宁	施庄锦仁村3.4组公变	10	100	22
47342	阜宁	施庄锦仁村6组公变	10	100	18
47343	阜宁	施庄锦仁村站公变	10	200	102
47344	阜宁	施庄4.5组北公变	10	400	0
47345	阜宁	施庄6#变	10	500	176
47346	阜宁	施庄供电所1#200公变	10	400	67
47347	阜宁	施庄供电所2#100公变	10	400	169
47348	阜宁	施庄供电所3#公变	10	400	6
47349	阜宁	施庄供电所4#公变	10	630	194
47350	阜宁	施庄和平居委会(红房子)回迁安置楼公变	10	400	196
47351	阜宁	施庄和平居委会1#公变00012001	10	630	343
47352	阜宁	施庄骥超村二组公变	10	400	133
47353	阜宁	施庄骥超村四组公变	10	200	97
47354	阜宁	施庄骥超一组2#公变	10	400	76
47355	阜宁	施庄两合村四组公变	10	400	171
47356	阜宁	施庄南顾3.4组1公变	10	400	208
47357	阜宁	施庄施庄村1、2组公变	10	500	163
47358	阜宁	施庄施庄村3组公变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47359	阜宁	施庄施庄村4、5组公变	10	400	54
47360	阜宁	施庄四组公变	10	400	67
47361	阜宁	施庄田舍二组东公变	10	400	291
47362	阜宁	施庄香港城1#箱变001001	10	630	323
47363	阜宁	施庄香港城2#箱变002002	10	630	467
47364	阜宁	施庄香港城3#箱变003	10	630	420
47365	阜宁	施庄香港城4#箱变005	10	630	394
47366	阜宁	施庄香港城5#箱变007	10	630	393
47367	阜宁	施庄香港城6#箱变006009	10	630	362
47368	阜宁	施庄橡树湾配电房1#变	10	1000	542
47369	阜宁	施庄橡树湾配电房2#变	10	1000	523
47370	阜宁	施庄橡树湾小区10#配电变压器	10	630	452
47371	阜宁	施庄小街10#变	10	400	106
47372	阜宁	施庄小街11#变	10	400	196
47373	阜宁	施庄小街12#变	10	400	98
47374	阜宁	施庄小街13#配变	10	400	93
47375	阜宁	施庄小街5#公变	10	400	179
47376	阜宁	施庄小街7#变	10	400	0
47377	阜宁	施庄小街8#公变	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47378	阜宁	施庄小街9#变	10	400	94
47379	阜宁	施庄专榆村村站2#公变	10	400	177
47380	阜宁	施庄专榆村电站公变	10	400	221
47381	阜宁	施庄专榆一组2#公变	10	400	105
47382	阜宁	施庄海鑫花苑1#配电室2#公变	10	800	338
47383	阜宁	施庄海鑫花苑1#配电室3#公变	10	800	478
47384	阜宁	施庄海鑫花苑1#配电室4#公变	10	800	500
47385	阜宁	施庄海鑫花苑2#配电室1#公变	10	800	442
47386	阜宁	施庄海鑫花苑2#配电室2#公变	10	800	454
47387	阜宁	施庄海鑫花苑3#配电室2#公变	10	800	350
47388	阜宁	施庄海鑫花苑3#配电室4#公变	10	800	402
47389	阜宁	施庄海鑫花苑4#配电室1#公变	10	800	430
47390	阜宁	施庄海鑫花苑4#配电室2#公变	10	800	436
47391	阜宁	施庄海鑫花苑4#配电室3#公变	10	800	406
47392	阜宁	施庄海鑫花苑4#配电室4#公变	10	800	427
47393	阜宁	施庄海鑫花苑5#配电室1#公变	10	800	400
47394	阜宁	施庄海鑫花苑5#配电室2#公变	10	800	498
47395	阜宁	施庄海鑫花苑6#配电室1#公变	10	800	405
47396	阜宁	施庄海鑫花苑6#配电室2#公变	10	800	499

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47397	阜宁	施庄海鑫花苑6#配电室4#公变	10	800	441
47398	阜宁	施庄海鑫花苑开关站1#公变	10	800	520
47399	阜宁	施庄海鑫花苑开关站2#公变	10	800	477
47400	阜宁	施庄南苑三期1#配电房1#箱变配电变压器配电变压器	10	1000	519
47401	阜宁	施庄南苑三期1#配电房2#箱变配电变压器间隔配电变压器	10	1000	562
47402	阜宁	施庄南苑小区(二期)1#配电房1#箱变54334500	10	1000	529
47403	阜宁	施庄南苑小区(二期)1#配电房2#箱变002	10	1000	457
47404	阜宁	施庄南苑小区(二期)1#箱变022	10	630	380
47405	阜宁	施庄南苑小区(二期)2#配电房1#箱变004	10	1000	450
47406	阜宁	施庄南苑小区(二期)2#配电房2#箱变006	10	1000	520
47407	阜宁	施庄南苑小区(二期)2#箱变008	10	500	262
47408	阜宁	施庄南苑小区(二期)3#箱变010	10	630	329
47409	阜宁	施庄南苑小区(二期)4#箱变012	10	630	314
47410	阜宁	施庄南苑小区(二期)5#箱变014	10	630	353
47411	阜宁	施庄南苑小区(二期)6#箱变016	10	630	352
47412	阜宁	施庄南苑小区(二期)7#箱变018	10	630	343
47413	阜宁	施庄南苑小区(二期)8#箱变020	10	630	386
47414	阜宁	施庄南苑小区二期附属安置楼箱变	10	630	140
47415	阜宁	施庄新民小区四期配电房2#变	10	630	433

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47416	阜宁	供电所2#箱变	10	400	74
47417	阜宁	海鑫东园2变压器1配电变压器	10	630	373
47418	阜宁	海鑫东园2变压器2配电变压器	10	800	512
47419	阜宁	海鑫东园2变压器3配电变压器	10	630	312
47420	阜宁	海鑫东园2变压器4配电变压器	10	630	345
47421	阜宁	海鑫东苑1#配电房1#配电变压器0配电变压器	10	630	289
47422	阜宁	海鑫东苑1#配电房2#箱变002配电变压器配电变压器	10	400	121
47423	阜宁	海鑫花苑四期1#配电房1#变	10	630	396
47424	阜宁	施庄邻里中心开关站2#主变	10	800	483
47425	阜宁	施庄邻里中心配电房1#主变	10	1000	588
47426	阜宁	施庄邻里中心配电房2#主变	10	1000	625
47427	阜宁	顶盛华府1#开关站1#变	10	800	0
47428	阜宁	顶盛华府1#开关站保安变	10	400	0
47429	阜宁	顶盛华府2#配电室1#变	10	800	0
47430	阜宁	顶盛华府2#配电室2#变	10	800	0
47431	阜宁	顶盛华府2#配电室3#变	10	800	0
47432	阜宁	顶盛华府2#配电室4#变	10	800	0
47433	阜宁	顶盛华府7#公变	10	500	0
47434	阜宁	施庄岗北安置楼1#箱变配变	10	800	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47435	阜宁	施庄岗北安置楼3#箱变	10	800	346
47436	阜宁	施庄岗北安置楼5#箱变配变	10	800	334
47437	阜宁	施庄岗北安置楼7#箱变配变	10	800	433
47438	阜宁	施庄悦湖新城二期3#配电室1#主变配电变压器间隔配电变压器	10	800	371
47439	阜宁	悦湖新城二期3#配电室4#主变配电变压器	10	630	236
47440	阜宁	滨湖时代1#配电室2#变	10	800	618
47441	阜宁	滨湖时代1#配电室4#变	10	800	604
47442	阜宁	滨湖时代2#配电室6#变	10	800	613
47443	阜宁	滨湖时代2#配电室8#变	10	800	612
47444	阜宁	施庄碧湖花苑开关站1#主变	10	1000	587
47445	阜宁	施庄碧湖花苑开关站2#主变	10	1000	587
47446	阜宁	施庄碧湖花苑西园1号配电房1#变配电变压器	10	800	492
47447	阜宁	施庄碧湖花苑西园1号配电房2#变配电变压器	10	800	455
47448	阜宁	施庄碧湖花苑西园1号箱变配变配电变压器	10	800	538
47449	阜宁	施庄碧湖花苑西园2号配电房1#变配电变压器	10	800	466
47450	阜宁	施庄碧湖花苑西园2号配电房2#变配电变压器	10	800	447
47451	阜宁	施庄碧湖花苑小区2#配电房1#主变	10	800	410
47452	阜宁	施庄碧湖花苑小区2#配电房配变2配电变压器	10	800	363
47453	阜宁	阜宁金沙湖开发区悦湖新城二期4#配电房2#配电变压器配电变压器	10	630	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47454	阜宁	阜宁金沙湖开发区悦湖新城二期4#配电房配电变压器配电变压器	10	630	222
47455	阜宁	阜宁金沙湖开发区悦湖新城二期5#配电房变压器2配电变压器	10	630	235
47456	阜宁	阜宁金沙湖开发区悦湖新城二期5#配电房变压器配电变压器	10	630	233
47457	阜宁	施庄岗北安置楼2#箱变	10	800	364
47458	阜宁	施庄岗北安置楼4#箱变	10	800	453
47459	阜宁	施庄岗北安置楼6#箱变配变	10	800	375
47460	阜宁	施庄岗北安置楼8#箱变配变	10	800	376
47461	阜宁	施庄翰林书苑1#开关站1#变	10	630	315
47462	阜宁	施庄翰林书苑1#开关站2#变	10	630	324
47463	阜宁	施庄翰林书苑1#开关站3#变	10	630	313
47464	阜宁	施庄翰林书苑1#开关站4#变	10	630	325
47465	阜宁	施庄翰林书苑2#配电室1#变	10	630	306
47466	阜宁	施庄翰林书苑2#配电室2#变	10	630	294
47467	阜宁	施庄翰林书苑2#配电室3#变	10	630	237
47468	阜宁	施庄翰林书苑2#配电室4#变	10	630	296
47469	阜宁	施庄翰林书苑3#配电室1#变	10	630	273
47470	阜宁	施庄翰林书苑3#配电室2#变	10	630	336
47471	阜宁	施庄悦湖新城二期3#配电室2#主变配电变压器配电变压器	10	800	361
47472	阜宁	悦湖新城二期3#配电室3#主变配电变压器	10	800	322

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47473	阜宁	学府壹号1#配电室2#变	10	1000	582
47474	阜宁	学府壹号1#配电室4#变	10	1000	584
47475	阜宁	学府壹号2#配电室6#变	10	1000	597
47476	阜宁	学府壹号2#配电室8#变	10	1000	589
47477	阜宁	学府壹号2#箱变	10	630	284
47478	阜宁	学府壹号3#配电室10#变	10	1000	640
47479	阜宁	学府壹号3#配电室12#变	10	1000	635
47480	阜宁	学府壹号4#配电室14#变	10	1000	542
47481	阜宁	学府壹号4#配电室16#变	10	1000	642
47482	阜宁	学府壹号5#配电室18#变	10	1000	614
47483	阜宁	学府壹号5#配电室20#变	10	1000	616
47484	阜宁	施庄观湖书苑（西）11#变1001	10	630	326
47485	阜宁	施庄观湖书苑（西）12#变2002	10	630	334
47486	阜宁	施庄观湖书苑（西）13#变3003	10	630	340
47487	阜宁	施庄观湖书苑1#配电室1#变	10	1000	469
47488	阜宁	施庄观湖书苑1#配电室2#变	10	1000	547
47489	阜宁	施庄观湖书苑1#箱0004001	10	630	372
47490	阜宁	施庄观湖书苑10#箱变004	10	630	340
47491	阜宁	施庄观湖书苑2#箱变006	10	630	355

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47492	阜宁	施庄观湖书苑3#箱变0003008	10	630	376
47493	阜宁	施庄观湖书苑4#箱变00004009	10	630	379
47494	阜宁	施庄观湖书苑5#箱变010	10	630	377
47495	阜宁	施庄观湖书苑6#箱变012	10	630	348
47496	阜宁	施庄观湖书苑7#箱变014	10	630	310
47497	阜宁	施庄观湖书苑8#箱变00008016	10	630	352
47498	阜宁	施庄观湖书苑9#箱变017	10	630	342
47499	阜宁	施庄悦湖新城二期1#箱变配电变压器配电变压器	10	800	610
47500	阜宁	施庄仓家二组公变	10	200	104
47501	阜宁	施庄仓家六七八组公变	10	200	108
47502	阜宁	施庄仓家一二组公变	10	200	136
47503	阜宁	施庄风岗三五组公变	10	200	119
47504	阜宁	施庄两合村站公变	10	400	239
47505	阜宁	施庄两合九组公变	10	200	142
47506	阜宁	施庄两合十组公变	10	200	101
47507	阜宁	施庄沙岗八组公变	10	200	89
47508	阜宁	施庄沙岗村站配变	10	630	462
47509	阜宁	施庄沙岗二组南	10	200	98
47510	阜宁	施庄沙岗六十组公变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47511	阜宁	施庄沙岗六组单相公变	10	400	244
47512	阜宁	施庄沙岗六组公变	10	200	76
47513	阜宁	施庄沙岗七八组公变	10	200	96
47514	阜宁	施庄宋家二组公变	10	200	45
47515	阜宁	施庄宋家南站公变	10	200	122
47516	阜宁	施庄营港七八组公变	10	200	145
47517	阜宁	施庄营港三组配变	10	200	115
47518	阜宁	施庄营港十组1#公变	10	200	125
47519	阜宁	施庄营港十组公变	10	200	119
47520	阜宁	施庄营港五六组公变	10	200	97
47521	阜宁	施庄营港一二组公变	10	200	123
47522	阜宁	书香里1#配电房1#变	10	630	288
47523	阜宁	书香里1#配电房2#变	10	630	197
47524	阜宁	书香里1#配电房3#变	10	630	304
47525	阜宁	书香里1#配电房4#变	10	630	214
47526	阜宁	书香里2#配电房5#变	10	800	395
47527	阜宁	书香里2#配电房6#变	10	800	385
47528	阜宁	新宇书香里3#配电房1#变	10	800	358
47529	阜宁	新宇书香里3#配电房2#变	10	800	480

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47530	阜宁	新宇书香里3#配电房3#变	10	800	495
47531	阜宁	新宇书香里3#配电房4#变	10	800	336
47532	阜宁	施庄（喻口小街）沙冈西站公变	10	200	114
47533	阜宁	施庄风岗一二组公变	10	400	208
47534	阜宁	施庄岗北二三组公变	10	200	132
47535	阜宁	施庄沙冈四组公变	10	200	108
47536	阜宁	施庄沙岗七组变	10	500	119
47537	阜宁	施庄沙岗三组1#公变	10	400	292
47538	阜宁	施庄沙岗五组1#公变	10	200	123
47539	阜宁	施庄社区喻口六组公变	10	400	267
47540	阜宁	施庄喻口花园（三期）1#配电房兼开关站1#变	10	630	353
47541	阜宁	施庄喻口花园（三期）2#配电房3#变	10	630	235
47542	阜宁	施庄喻口嘉园1#配电房1#变	10	630	339
47543	阜宁	施庄喻口嘉园1#配电房2#变	10	630	356
47544	阜宁	施庄喻口嘉园2#配电房3#变	10	630	373
47545	阜宁	施庄喻口嘉园2#配电房4#变	10	630	385
47546	阜宁	施庄喻口六九组公变	10	200	103
47547	阜宁	施庄喻口四五组公变	10	200	124
47548	阜宁	施庄喻口五十组公变	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47549	阜宁	施庄喻口五组	10	400	248
47550	阜宁	施庄喻口小街2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	462
47551	阜宁	施庄喻口小街箱变配电变压器	10	630	391
47552	阜宁	施庄喻口一二组公变	10	200	29
47553	阜宁	施庄镇喻口小区1#公变配电变压器配电变压器	10	630	252
47554	阜宁	施庄镇喻口小区2#公变配电变压器配电变压器	10	630	207
47555	阜宁	施庄厦门花苑1#箱变配电变压器	10	800	444
47556	阜宁	施庄镇厦门花苑2#箱变配电变压器配电变压器	10	800	482
47557	阜宁	施庄镇厦门花苑3#箱变变压器配电变压器	10	800	461
47558	阜宁	施庄镇厦门花苑4#箱变变压器配电变压器	10	800	432
47559	阜宁	学府壹号1#配电室1#变	10	1000	617
47560	阜宁	学府壹号1#配电室3#变	10	1000	397
47561	阜宁	学府壹号1#箱变	10	1000	641
47562	阜宁	学府壹号2#配电室5#变	10	1000	604
47563	阜宁	学府壹号2#配电室7#变	10	1000	605
47564	阜宁	学府壹号3#配电室11#变	10	1000	651
47565	阜宁	学府壹号3#配电室9#变	10	1000	623
47566	阜宁	学府壹号4#配电室13#变	10	1000	559
47567	阜宁	学府壹号4#配电室15#变	10	1000	548

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47568	阜宁	学府壹号5#配电室17#变	10	1000	569
47569	阜宁	学府壹号5#配电室19#变	10	1000	664
47570	阜宁	施庄黄舍二组2#变	10	200	111
47571	阜宁	施庄黄舍一组公变	10	500	197
47572	阜宁	施庄黄舍一组南公变	10	400	236
47573	阜宁	施庄宋家八组公变	10	200	122
47574	阜宁	施庄洲业汽配城公变	10	200	54
47575	阜宁	配电房中星嘉园1#主变配电变压器配电变压器	10	630	356
47576	阜宁	清华园2#配电室1#变压器	10	630	334
47577	阜宁	清华园2#配电室2#变压器	10	630	273
47578	阜宁	清华园2#配电室3#变压器	10	630	181
47579	阜宁	清华园2#配电室4#变压器	10	630	352
47580	阜宁	施庄盐阜清华园小区4#箱变配电变压器配电变压器	10	800	498
47581	阜宁	施庄盐阜清华园小区开关站1#变配电变压器	10	800	310
47582	阜宁	施庄盐阜清华园小区开关站2#变配电变压器	10	800	259
47583	阜宁	施庄盐阜清华园小区开关站3#变配电变压器	10	800	347
47584	阜宁	施庄盐阜清华园小区开关站4#变配电变压器	10	800	479
47585	阜宁	施庄砚台村东站1#公变	10	200	79
47586	阜宁	施庄砚台村东站公变	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47587	阜宁	施庄砚台村西站公变	10	400	276
47588	阜宁	施庄中星嘉园1#箱变变压器配电变压器	10	800	429
47589	阜宁	施庄中星嘉园2#箱变配电变压器配电变压器	10	800	410
47590	阜宁	施庄中星嘉园3#箱变配电变压器配电变压器	10	800	390
47591	阜宁	中星嘉园2#主变配电变压器配电变压器	10	800	360
47592	阜宁	施庄必余村4组公变	10	200	73
47593	阜宁	施庄必余村5.7组公变	10	200	117
47594	阜宁	施庄必余村6组公变	10	200	131
47595	阜宁	施庄必余七组公变	10	200	38
47596	阜宁	施庄冈南村1.2.8组公变	10	200	70
47597	阜宁	施庄冈南村六.七组公变	10	200	55
47598	阜宁	施庄冈南村站公变	10	200	54
47599	阜宁	施庄冈缺村3.4组（东站）公变	10	200	76
47600	阜宁	施庄冈缺村5.6.7.8组西站公变	10	200	120
47601	阜宁	施庄岗南村三组单相公变	10	200	115
47602	阜宁	施庄岗南六组公变	10	200	53
47603	阜宁	施庄岗南五组公变	10	400	195
47604	阜宁	施庄岗南一二八组1#公变	10	200	109
47605	阜宁	施庄岗缺5.6.7.8组1#公变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47606	阜宁	施庄岗缺村1、2组公变	10	400	80
47607	阜宁	施庄岗缺七组	10	200	74
47608	阜宁	施庄岗缺三组变	10	200	128
47609	阜宁	施庄岗缺四组配变	10	200	91
47610	阜宁	施庄岗缺一组	10	200	115
47611	阜宁	施庄金沙湖两合中心村公变	10	400	165
47612	阜宁	施庄两合安置点1#公变	10	400	235
47613	阜宁	施庄两合村1.11组公变	10	200	102
47614	阜宁	施庄两合村二组公变	10	200	89
47615	阜宁	施庄两合康居工程1#变	10	400	238
47616	阜宁	施庄两合康居工程2#变	10	400	218
47617	阜宁	施庄两合四组西公变	10	200	122
47618	阜宁	施庄两合中心村2#公变	10	200	105
47619	阜宁	施庄西元村站（转岗缺）公变	10	200	107
47620	阜宁	吴滩蔡河康居工程1#变	10	400	251
47621	阜宁	吴滩蔡河康居工程2#变	10	400	203
47622	阜宁	吴滩蔡河康居工程3#变	10	400	237
47623	阜宁	吴滩董滩南站公变	10	200	108
47624	阜宁	吴滩阜射路1#变	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47625	阜宁	吴滩阜射路2#变	10	200	87
47626	阜宁	吴滩阜射路3#变	10	200	45
47627	阜宁	吴滩居委会2#公变	10	500	66
47628	阜宁	吴滩居委会安置楼1#变	10	400	138
47629	阜宁	吴滩居委会安置楼2#变	10	400	77
47630	阜宁	吴滩开发区安置楼10#公变	10	400	157
47631	阜宁	吴滩开发区安置楼11#箱变	10	630	374
47632	阜宁	吴滩开发区安置楼2#公变配变配电变压器	10	800	230
47633	阜宁	吴滩开发区安置楼3#公变	10	400	212
47634	阜宁	吴滩开发区安置楼5#公变	10	500	170
47635	阜宁	吴滩开发区安置楼6#箱变配变配电变压器	10	630	344
47636	阜宁	吴滩开发区安置楼7#箱变	10	630	329
47637	阜宁	吴滩开发区安置楼8#箱变	10	630	321
47638	阜宁	吴滩开发区安置楼9#箱变	10	630	332
47639	阜宁	吴滩农贸市场变	10	630	289
47640	阜宁	吴滩孙杨村站公变	10	200	87
47641	阜宁	吴滩通阳小区2#变	10	400	186
47642	阜宁	吴滩通阳新村集中居住区公变	10	315	53
47643	阜宁	吴滩洼西站公变	10	400	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47644	阜宁	吴滩卫生院公变	10	400	81
47645	阜宁	吴滩为民北路1#变	10	500	156
47646	阜宁	吴滩为民北路2#变	10	400	81
47647	阜宁	吴滩为民南路1#变	10	400	176
47648	阜宁	吴滩西河北站公变	10	400	212
47649	阜宁	吴滩西河东站	10	200	73
47650	阜宁	吴滩西河六组2#变	10	400	141
47651	阜宁	吴滩西河六组公变	10	200	115
47652	阜宁	吴滩小街1#公变	10	400	180
47653	阜宁	吴滩小街10#变	10	500	212
47654	阜宁	吴滩小街11#公变	10	400	180
47655	阜宁	吴滩小街12#变（新）	10	400	97
47656	阜宁	吴滩小街14#变	10	200	61
47657	阜宁	吴滩小街15#变	10	400	0
47658	阜宁	吴滩小街16#变	10	400	79
47659	阜宁	吴滩小街17#变	10	200	50
47660	阜宁	吴滩小街2#公变	10	500	106
47661	阜宁	吴滩小街3#公变	10	400	0
47662	阜宁	吴滩小街4#公变	10	400	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47663	阜宁	吴滩小街5#公变	10	400	101
47664	阜宁	吴滩小街6#公变	10	400	215
47665	阜宁	吴滩小街7#公变	10	400	144
47666	阜宁	吴滩小街9#变	10	400	224
47667	阜宁	吴滩镇开发区安置楼4#公变配电变压器配电变压器	10	630	280
47668	阜宁	吴滩紫气东苑1#变	10	400	165
47669	阜宁	吴滩紫气东苑2#变	10	400	173
47670	阜宁	吴滩蔡河安置点1#变	10	400	216
47671	阜宁	吴滩蔡河安置点2#变	10	400	199
47672	阜宁	吴滩蔡河八组配变	10	200	87
47673	阜宁	吴滩蔡河北站公变	10	200	17
47674	阜宁	吴滩蔡河东站	10	200	102
47675	阜宁	吴滩蔡河工业区公变	10	400	201
47676	阜宁	吴滩蔡河九组2#变	10	200	102
47677	阜宁	吴滩蔡河九组公变	10	200	39
47678	阜宁	吴滩蔡河六组公变	10	500	108
47679	阜宁	吴滩蔡河三组配变	10	200	63
47680	阜宁	吴滩蔡河五组公变	10	200	76
47681	阜宁	吴滩蔡河西站2#变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47682	阜宁	吴滩蔡河西站公变	10	400	52
47683	阜宁	吴滩蔡河一组2#变	10	200	64
47684	阜宁	吴滩蔡河一组公变	10	200	89
47685	阜宁	吴滩蔡河中站公变	10	200	82
47686	阜宁	吴滩陈戴二组公变	10	200	91
47687	阜宁	吴滩陈戴西站2#公变	10	200	90
47688	阜宁	吴滩陈戴一六组公变	10	200	34
47689	阜宁	吴滩陈戴一组配变	10	400	170
47690	阜宁	吴滩陈舍四组2#变	10	200	103
47691	阜宁	吴滩戴圩八组	10	200	69
47692	阜宁	吴滩戴圩一七组公变	10	200	78
47693	阜宁	吴滩戴圩一组	10	200	29
47694	阜宁	吴滩工业园区3#变	10	400	160
47695	阜宁	吴滩工业园区公变	10	400	225
47696	阜宁	吴滩小街13#变	10	400	73
47697	阜宁	吴滩小街8#公变	10	400	138
47698	阜宁	吴滩紫气东苑5#变	10	400	185
47699	阜宁	吴滩紫气东苑6#变	10	400	182
47700	阜宁	吴滩紫气东苑7#变	10	400	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47701	阜宁	吴滩陈舍村站2#变	10	200	86
47702	阜宁	吴滩陈舍村站公变	10	200	68
47703	阜宁	吴滩陈舍六组公变	10	200	111
47704	阜宁	吴滩陈舍五组公变	10	200	98
47705	阜宁	吴滩崔庄东站公变	10	200	43
47706	阜宁	吴滩崔庄二六组公变	10	200	98
47707	阜宁	吴滩崔庄南站	10	200	129
47708	阜宁	吴滩崔庄七组	10	200	85
47709	阜宁	吴滩崔庄三组2#变	10	200	42
47710	阜宁	吴滩崔庄五组变	10	200	91
47711	阜宁	吴滩崔庄西站	10	200	120
47712	阜宁	吴滩崔庄一组	10	200	15
47713	阜宁	吴滩大沟八组	10	200	84
47714	阜宁	吴滩大沟北站	10	400	268
47715	阜宁	吴滩大沟村站公变	10	400	236
47716	阜宁	吴滩大沟东站公变	10	400	198
47717	阜宁	吴滩大沟南站	10	200	83
47718	阜宁	吴滩大沟南站2#变	10	200	128
47719	阜宁	吴滩大沟五组	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47720	阜宁	吴滩大沟一二组公变	10	250	151
47721	阜宁	吴滩大沟中心村公变	10	400	205
47722	阜宁	吴滩大沟猪厂公变	10	400	265
47723	阜宁	吴滩丁河东站2#变	10	200	119
47724	阜宁	吴滩丁河东站公变	10	200	76
47725	阜宁	吴滩丁河九组	10	200	92
47726	阜宁	吴滩丁河南站2#变	10	200	108
47727	阜宁	吴滩丁河南站公变	10	400	137
47728	阜宁	吴滩丁河七组公变	10	200	116
47729	阜宁	吴滩丁河三组	10	200	109
47730	阜宁	吴滩丁河三组二号配变	10	200	32
47731	阜宁	吴滩丁河十组公变	10	400	256
47732	阜宁	吴滩丁河四组	10	400	155
47733	阜宁	吴滩丁河五组	10	400	171
47734	阜宁	吴滩丁河一组	10	400	274
47735	阜宁	吴滩丁河中站公变	10	400	205
47736	阜宁	吴滩立新安置点1#变	10	400	181
47737	阜宁	吴滩立新安置点2#变	10	400	229
47738	阜宁	吴滩立新安置点3#变	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47739	阜宁	吴滩立新安置点4#变	10	400	260
47740	阜宁	吴滩立新安置点5#变	10	400	247
47741	阜宁	吴滩立新安置点6#变	10	400	212
47742	阜宁	吴滩立新安置点7#变	10	400	237
47743	阜宁	吴滩立新安置点8#变	10	400	146
47744	阜宁	吴滩立新七组配变	10	200	103
47745	阜宁	吴滩立新新村1#变	10	400	140
47746	阜宁	吴滩立新新村2#变	10	400	227
47747	阜宁	吴滩立新新村3#变	10	400	234
47748	阜宁	吴滩立新新村4#变	10	400	243
47749	阜宁	吴滩立新新村5#变	10	400	94
47750	阜宁	吴滩立新新村6#变	10	400	142
47751	阜宁	吴滩粮储南站2#变	10	200	102
47752	阜宁	吴滩粮储南站公变	10	200	87
47753	阜宁	吴滩粮储三组公变	10	200	76
47754	阜宁	吴滩粮储四组公变	10	200	79
47755	阜宁	吴滩新储一组	10	400	261
47756	阜宁	吴滩新于6#公变	10	400	264
47757	阜宁	吴滩新于村站公变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47758	阜宁	吴滩新于二组2#变	10	200	93
47759	阜宁	吴滩新于二组公变	10	200	79
47760	阜宁	吴滩于东北站公变	10	400	178
47761	阜宁	吴滩于东二组	10	200	0
47762	阜宁	吴滩于东南站公变	10	250	163
47763	阜宁	吴滩于东三组公变	10	400	64
47764	阜宁	吴滩于东四组公变	10	200	95
47765	阜宁	吴滩于东五组	10	200	116
47766	阜宁	吴滩光明北站公变	10	200	49
47767	阜宁	吴滩光明南站公变	10	200	0
47768	阜宁	吴滩光明三组	10	200	78
47769	阜宁	吴滩光明一组2#变	10	400	198
47770	阜宁	吴滩新于四组公变	10	200	55
47771	阜宁	吴滩陈舍四组3#变	10	200	124
47772	阜宁	吴滩阜射路4#变	10	200	0
47773	阜宁	吴滩工业园区2#变	10	400	7
47774	阜宁	吴滩合东北站	10	400	222
47775	阜宁	吴滩合东北站2#变	10	400	222
47776	阜宁	吴滩合东村站2#变	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47777	阜宁	吴滩合东村站公变	10	400	164
47778	阜宁	吴滩合东电站公变	10	400	136
47779	阜宁	吴滩合东棉花市场2#变	10	400	103
47780	阜宁	吴滩合东棉花市场公变	10	400	78
47781	阜宁	吴滩合东南站	10	200	73
47782	阜宁	吴滩合东南站2#变	10	400	232
47783	阜宁	吴滩合东一组公变	10	200	89
47784	阜宁	吴滩合兴二组2#变	10	200	115
47785	阜宁	吴滩合兴二组公变	10	200	58
47786	阜宁	吴滩合兴三组公变	10	400	274
47787	阜宁	吴滩合兴四组	10	400	232
47788	阜宁	吴滩合兴一组2#变	10	200	114
47789	阜宁	吴滩合兴一组公变	10	200	99
47790	阜宁	吴滩蒋顾8#公变	10	200	94
47791	阜宁	吴滩蒋顾北站公变	10	400	202
47792	阜宁	吴滩蒋顾二组	10	200	109
47793	阜宁	吴滩蒋顾六组	10	200	110
47794	阜宁	吴滩蒋顾七组	10	200	4
47795	阜宁	吴滩蒋顾三组	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47796	阜宁	吴滩蒋顾四组	10	200	57
47797	阜宁	吴滩蒋顾五组公变	10	400	269
47798	阜宁	吴滩蒋顾西站公变	10	200	90
47799	阜宁	吴滩蒋顾一组	10	200	128
47800	阜宁	吴滩蒋顾中站公变	10	400	230
47801	阜宁	吴滩孙村北站	10	200	106
47802	阜宁	吴滩孙村东站公变	10	400	144
47803	阜宁	吴滩孙村二组	10	200	84
47804	阜宁	吴滩孙村南站公变	10	200	108
47805	阜宁	吴滩孙村三组公变	10	400	202
47806	阜宁	吴滩孙村西站2#变	10	200	96
47807	阜宁	吴滩孙村西站公变	10	400	290
47808	阜宁	吴滩孙村一组	10	400	272
47809	阜宁	吴滩孙村中站	10	200	113
47810	阜宁	吴滩孙杨村站2#变	10	200	110
47811	阜宁	吴滩孙杨一组	10	200	94
47812	阜宁	吴滩铁盘站公变	10	400	192
47813	阜宁	吴滩鱼场2#变	10	400	156
47814	阜宁	吴滩鱼场站公变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47815	阜宁	吴滩镇合兴六组	10	400	209
47816	阜宁	合利两河三组公变	10	200	98
47817	阜宁	吴滩董滩5#公变	10	400	229
47818	阜宁	吴滩董滩北站	10	315	200
47819	阜宁	吴滩董滩七组	10	200	31
47820	阜宁	吴滩董滩西站公变	10	250	49
47821	阜宁	吴滩董滩一二组公变	10	400	240
47822	阜宁	吴滩蒋圩公变	10	200	142
47823	阜宁	吴滩角港北站	10	200	91
47824	阜宁	吴滩角港七组	10	400	273
47825	阜宁	吴滩角港四组	10	200	125
47826	阜宁	吴滩角港一二组公变	10	400	175
47827	阜宁	吴滩劳动东站公变	10	400	154
47828	阜宁	吴滩劳动二组公变	10	200	75
47829	阜宁	吴滩劳动九组	10	200	112
47830	阜宁	吴滩劳动三组	10	200	0
47831	阜宁	吴滩劳动五组公变	10	400	151
47832	阜宁	吴滩劳动一组	10	200	125
47833	阜宁	吴滩两港东站公变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47834	阜宁	吴滩两港六组变	10	400	218
47835	阜宁	吴滩两港南站	10	400	207
47836	阜宁	吴滩两港七组	10	400	245
47837	阜宁	吴滩两港西站	10	400	260
47838	阜宁	吴滩冒港村站公变	10	200	71
47839	阜宁	吴滩冒港东站	10	200	100
47840	阜宁	吴滩冒港三组	10	200	107
47841	阜宁	吴滩冒港四组公变	10	200	85
47842	阜宁	吴滩冒港五组2#变	10	200	110
47843	阜宁	吴滩冒港一组	10	200	14
47844	阜宁	吴滩孙杨六组	10	200	74
47845	阜宁	吴滩孙杨四组	10	400	244
47846	阜宁	吴滩孙杨五组公变	10	400	254
47847	阜宁	吴滩吴河东站公变	10	200	59
47848	阜宁	吴滩吴河站公变	10	200	118
47849	阜宁	吴滩中海油公变	10	200	51
47850	阜宁	吴滩蔡河中队2#变	10	200	82
47851	阜宁	吴滩陈戴三组配变	10	400	9
47852	阜宁	吴滩陈戴四组配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47853	阜宁	吴滩陈戴五组公变	10	400	226
47854	阜宁	吴滩陈戴西站3#变	10	315	181
47855	阜宁	吴滩陈戴西站公变	10	200	0
47856	阜宁	吴滩戴圩村站公变	10	200	14
47857	阜宁	吴滩戴圩东站公变	10	200	55
47858	阜宁	吴滩戴圩二组公变	10	200	91
47859	阜宁	吴滩戴圩六组	10	400	275
47860	阜宁	吴滩戴圩三组配变	10	200	49
47861	阜宁	吴滩戴圩四组	10	315	179
47862	阜宁	吴滩邓舍村站公变	10	400	214
47863	阜宁	吴滩邓舍二四组公变	10	200	95
47864	阜宁	吴滩邓舍九组公变	10	200	33
47865	阜宁	吴滩邓舍六组	10	400	170
47866	阜宁	吴滩邓舍七八组2#变	10	400	169
47867	阜宁	吴滩邓舍七八组公变	10	400	192
47868	阜宁	吴滩邓舍三组2#变	10	400	237
47869	阜宁	吴滩邓舍三组公变	10	200	33
47870	阜宁	吴滩邓舍五组	10	200	28
47871	阜宁	吴滩邓舍西站	10	200	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47872	阜宁	吴滩邓舍一组2#变	10	200	56
47873	阜宁	吴滩邓舍一组公变	10	200	76
47874	阜宁	吴滩工业园区4#公变	10	400	141
47875	阜宁	吴滩合兴五组公变	10	400	172
47876	阜宁	吴滩仁范6#变	10	400	147
47877	阜宁	吴滩仁范八组2#变	10	400	252
47878	阜宁	吴滩仁范八组公变	10	400	105
47879	阜宁	吴滩仁范北站2#变	10	200	20
47880	阜宁	吴滩仁范东站公变	10	200	92
47881	阜宁	吴滩仁范二组公变	10	400	172
47882	阜宁	吴滩仁范南站配变	10	400	226
47883	阜宁	吴滩仁范十组	10	400	171
47884	阜宁	吴滩仁范五组公变	10	400	286
47885	阜宁	吴滩仁范西站公变	10	200	45
47886	阜宁	吴滩仁范一组公变	10	400	196
47887	阜宁	吴滩三乔2#变	10	400	235
47888	阜宁	吴滩三乔3#变	10	400	0
47889	阜宁	吴滩三乔4#变	10	200	63
47890	阜宁	吴滩三乔6#变	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47891	阜宁	吴滩三乔北站	10	200	114
47892	阜宁	吴滩三乔七组	10	200	70
47893	阜宁	吴滩三乔七组2#变	10	400	162
47894	阜宁	吴滩三乔三组公变	10	400	222
47895	阜宁	吴滩三乔四组	10	200	90
47896	阜宁	吴滩三乔五组公变	10	250	155
47897	阜宁	吴滩三乔一组公变	10	400	199
47898	阜宁	吴滩洼东北站	10	200	68
47899	阜宁	吴滩洼东站公变	10	400	53
47900	阜宁	吴滩洼东站新增公变	10	400	182
47901	阜宁	吴滩吴滩戴圩五组	10	200	79
47902	阜宁	吴滩紫气东苑3#变	10	400	82
47903	阜宁	吴滩紫气东苑4#变	10	400	142
47904	阜宁	合利北汛八组变	10	400	271
47905	阜宁	合利北汛北站	10	200	75
47906	阜宁	合利北汛东站	10	200	32
47907	阜宁	合利北汛六组	10	200	33
47908	阜宁	合利北汛四组（东）公变	10	200	75
47909	阜宁	合利北汛西站	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47910	阜宁	合利北汛西站2#变	10	400	237
47911	阜宁	合利北汛新站1	10	200	87
47912	阜宁	合利北汛新站2#变	10	400	277
47913	阜宁	合利北汛一组	10	200	112
47914	阜宁	合利北汛中学变	10	400	132
47915	阜宁	合利大圩北站变	10	400	263
47916	阜宁	合利大圩村站	10	400	213
47917	阜宁	合利大圩二组公变	10	200	58
47918	阜宁	合利大圩三组	10	200	124
47919	阜宁	合利大圩四组变	10	400	245
47920	阜宁	合利大圩五、六组	10	200	102
47921	阜宁	合利大圩西站变	10	400	211
47922	阜宁	合利大圩一组	10	200	81
47923	阜宁	合利大圩一组(南)公变	10	200	83
47924	阜宁	合利阜东3.4组	10	200	11
47925	阜宁	合利阜东北站	10	400	164
47926	阜宁	合利阜东北站2#公变	10	200	101
47927	阜宁	合利阜东南站	10	400	245
47928	阜宁	合利阜东南站2#变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47929	阜宁	合利阜东四组变	10	200	107
47930	阜宁	合利阜东五组公变	10	400	44
47931	阜宁	合利供电所10#变	10	500	155
47932	阜宁	合利供电所11#变	10	200	124
47933	阜宁	合利老沙5.6组配变	10	400	249
47934	阜宁	合利老沙八组	10	200	97
47935	阜宁	合利老沙北站配变	10	400	295
47936	阜宁	合利老沙村站	10	200	60
47937	阜宁	合利老沙二、八、十组	10	200	50
47938	阜宁	合利老沙二组变	10	200	53
47939	阜宁	合利老沙六组变	10	200	105
47940	阜宁	合利老沙七组	10	200	79
47941	阜宁	合利老沙三组变	10	400	239
47942	阜宁	合利老沙四组公变	10	200	117
47943	阜宁	合利老沙五组	10	200	14
47944	阜宁	合利老沙一二组	10	315	141
47945	阜宁	合利轮窑三组	10	200	73
47946	阜宁	合利三港三组	10	200	100
47947	阜宁	合利三港三组（北）公变	10	200	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47948	阜宁	合利三港三组（东）变	10	200	115
47949	阜宁	合利三港四组	10	200	76
47950	阜宁	合利三港五组	10	400	212
47951	阜宁	合利三港五组（西）公变	10	400	224
47952	阜宁	合利三港五组东变	10	400	282
47953	阜宁	合利三港一组	10	400	231
47954	阜宁	合利沙东北站公变	10	400	133
47955	阜宁	合利沙东二组	10	400	285
47956	阜宁	合利沙东南站公变	10	315	189
47957	阜宁	合利沙东五组	10	400	253
47958	阜宁	合利沙东兴北站	10	200	121
47959	阜宁	合利沙东一组	10	400	215
47960	阜宁	合利沙东站	10	400	237
47961	阜宁	合利私营区	10	400	105
47962	阜宁	合利四组公变	10	400	189
47963	阜宁	合利西港四组	10	400	199
47964	阜宁	合利西港五组	10	200	106
47965	阜宁	合利西圩北站	10	400	184
47966	阜宁	合利西圩北站2#变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47967	阜宁	合利西圩二组公变	10	200	121
47968	阜宁	合利西圩南站	10	200	91
47969	阜宁	合利西圩三组	10	200	87
47970	阜宁	合利西圩一组公变	10	200	104
47971	阜宁	合利阳光小区2#变	10	400	163
47972	阜宁	合利阳光小区配变	10	400	66
47973	阜宁	合利邹圩安置点1#变	10	400	216
47974	阜宁	合利邹圩安置点2#变	10	400	196
47975	阜宁	合利安置小区	10	400	217
47976	阜宁	合利大王安置点箱式公变	10	400	180
47977	阜宁	合利大王三. 四组	10	200	32
47978	阜宁	合利大王三组台片-JN	10	200	73
47979	阜宁	合利大王四组台片	10	200	79
47980	阜宁	合利大王站	10	400	229
47981	阜宁	合利东街	10	400	176
47982	阜宁	合利阜宁新湖一组	10	200	69
47983	阜宁	合利供电所3#变	10	400	205
47984	阜宁	合利供电所4#变	10	315	37
47985	阜宁	合利供电所5#变	10	500	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47986	阜宁	合利供电所6#变	10	400	152
47987	阜宁	合利供电所7#变	10	400	195
47988	阜宁	合利供电所8#变	10	400	205
47989	阜宁	合利供电所9#变	10	400	207
47990	阜宁	合利合利供电所1#变	10	500	91
47991	阜宁	合利合利供电所2#变	10	400	127
47992	阜宁	合利合利西街	10	400	155
47993	阜宁	合利汇水北站	10	200	0
47994	阜宁	合利汇水二组配变	10	400	222
47995	阜宁	合利汇水三组变	10	400	87
47996	阜宁	合利汇水新站	10	200	32
47997	阜宁	合利汇水一组变	10	400	244
47998	阜宁	合利老街	10	200	17
47999	阜宁	合利三岔村三组	10	200	61
48000	阜宁	合利三岔二组变	10	400	239
48001	阜宁	合利三岔三组（东）	10	200	93
48002	阜宁	合利三组2#变	10	400	151
48003	阜宁	合利香榭丽配电房1#变	10	630	417
48004	阜宁	合利新湖3.4组	10	200	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48005	阜宁	合利新湖北站变	10	200	63
48006	阜宁	合利新湖村站	10	200	37
48007	阜宁	合利新湖二组南配变	10	200	91
48008	阜宁	合利新湖二组配变	10	200	52
48009	阜宁	合利新湖六组	10	200	86
48010	阜宁	合利新湖三组1	10	400	141
48011	阜宁	合利新湖五组变	10	400	191
48012	阜宁	合利北汛六组（东）	10	200	129
48013	阜宁	合利北汛南站变	10	200	129
48014	阜宁	合利轮窑北站	10	200	76
48015	阜宁	合利轮窑东站配变	10	200	48
48016	阜宁	合利轮窑南站	10	400	159
48017	阜宁	合利轮窑三组单	10	200	116
48018	阜宁	合利轮窑四组变	10	200	57
48019	阜宁	合利轮窑五组	10	200	82
48020	阜宁	合利轮窑西站变	10	400	242
48021	阜宁	合利轮窑一组	10	400	243
48022	阜宁	合利三组公变	10	400	0
48023	阜宁	合利射南北站变	10	400	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48024	阜宁	合利射南东站北变	10	200	119
48025	阜宁	合利射南东站变	10	200	125
48026	阜宁	合利射南顾大港站	10	200	99
48027	阜宁	合利射南南站变	10	400	265
48028	阜宁	合利射南三组	10	400	196
48029	阜宁	合利射南西站	10	400	246
48030	阜宁	合利双港北站	10	200	123
48031	阜宁	合利双港村中港站	10	400	245
48032	阜宁	合利双港东站	10	400	230
48033	阜宁	合利双港二组2#公变	10	200	114
48034	阜宁	合利双港二组-JN	10	200	100
48035	阜宁	合利双港三组配变	10	200	97
48036	阜宁	合利双港四组变	10	400	211
48037	阜宁	合利双港小街1#变	10	400	209
48038	阜宁	合利双港小街2#变	10	200	53
48039	阜宁	合利双港一组	10	200	109
48040	阜宁	合利双港中站	10	400	286
48041	阜宁	合利卫东村3.4组配变	10	400	169
48042	阜宁	合利卫东二组	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48043	阜宁	合利卫东六组	10	200	72
48044	阜宁	合利卫东六组（东）	10	315	180
48045	阜宁	合利卫东南站配变	10	200	97
48046	阜宁	合利卫东三组	10	400	225
48047	阜宁	合利卫东三组新变	10	200	42
48048	阜宁	合利卫东四组	10	400	224
48049	阜宁	合利卫东五组	10	400	251
48050	阜宁	合利卫东一组	10	200	114
48051	阜宁	合利卫东一组北配变	10	315	202
48052	阜宁	合利西港二组	10	200	70
48053	阜宁	合利西港三组	10	200	88
48054	阜宁	合利西港三组2#变	10	200	90
48055	阜宁	合利西港一组	10	200	112
48056	阜宁	合利西港中站变	10	200	123
48057	阜宁	合利敖河村三组	10	400	258
48058	阜宁	合利敖河村一组	10	200	79
48059	阜宁	合利敖河东站	10	200	101
48060	阜宁	合利敖河南站变	10	400	251
48061	阜宁	合利敖河西站	10	400	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48062	阜宁	合利敖河西站2#	10	200	78
48063	阜宁	合利大王一组	10	200	71
48064	阜宁	合利大王一组单相变	10	200	117
48065	阜宁	合利两河1.2组变	10	200	13
48066	阜宁	合利两河2.3.4组	10	200	109
48067	阜宁	合利两河北站配变	10	200	99
48068	阜宁	合利两河村	10	400	213
48069	阜宁	合利两河村11.12组	10	200	105
48070	阜宁	合利两河东站变	10	200	92
48071	阜宁	合利两河二组变	10	200	120
48072	阜宁	合利两河九组	10	400	253
48073	阜宁	合利两河南站	10	400	148
48074	阜宁	合利两河十一组公变	10	200	105
48075	阜宁	合利两河十组	10	400	261
48076	阜宁	合利两河四组变	10	200	89
48077	阜宁	合利两河五组变	10	400	246
48078	阜宁	合利两河一队	10	200	75
48079	阜宁	合利两河中站	10	200	38
48080	阜宁	合利三岔北站	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48081	阜宁	合利三岔六组（西）	10	200	0
48082	阜宁	合利三岔南站	10	200	67
48083	阜宁	合利三岔五组	10	400	232
48084	阜宁	合利三岔一组	10	200	44
48085	阜宁	合利三港村站	10	400	64
48086	阜宁	合利三港一组2#变	10	200	101
48087	阜宁	合利世英花园变	10	400	125
48088	阜宁	合利四合村三组	10	200	78
48089	阜宁	合利四合东站	10	200	87
48090	阜宁	合利四合顾舍	10	200	53
48091	阜宁	合利四合南站	10	200	97
48092	阜宁	合利四合武庄站变	10	400	252
48093	阜宁	合利四合西站	10	200	75
48094	阜宁	合利四合新站	10	200	74
48095	阜宁	合利四合中站配变	10	200	120
48096	阜宁	合利许庄北站变	10	200	29
48097	阜宁	合利许庄村	10	400	180
48098	阜宁	合利许庄村站2#变	10	200	51
48099	阜宁	合利许庄东站配变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48100	阜宁	合利许庄六组变	10	200	26
48101	阜宁	合利许庄三组配变	10	200	81
48102	阜宁	合利许庄五组配变	10	200	89
48103	阜宁	合利许庄一组台片-JN	10	200	139
48104	阜宁	合利邹河村站	10	400	92
48105	阜宁	合利邹河南站变	10	200	0
48106	阜宁	合利邹河三四组	10	200	101
48107	阜宁	合利邹河五组	10	200	75
48108	阜宁	合利邹河西站变	10	400	267
48109	阜宁	合利邹河一组	10	200	97
48110	阜宁	合利邹河一组(东) 公变	10	400	234
48111	阜宁	新沟新东六七组1#公变	10	400	120
48112	阜宁	新沟姜湾十一组公变	10	200	82
48113	阜宁	新沟姜湾西站1#公变	10	400	234
48114	阜宁	新沟姜湾西站公变	10	400	247
48115	阜宁	新沟杨陆东站公变	10	400	261
48116	阜宁	新沟杨陆二组单相公变	10	100	48
48117	阜宁	新沟杨陆康居1#公变	10	200	19
48118	阜宁	新沟陈圩七组1#公变	10	100	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48119	阜宁	新沟陈圩七组公变	10	200	96
48120	阜宁	新沟新胜居委会安置楼公变	10	630	363
48121	阜宁	新沟邮局公变	10	400	209
48122	阜宁	新沟镇区八号公变	10	400	147
48123	阜宁	新沟镇区二号公变	10	200	0
48124	阜宁	新沟镇区九号公变	10	400	111
48125	阜宁	新沟镇区七号公变	10	400	93
48126	阜宁	新沟镇区三号公变	10	400	133
48127	阜宁	新沟镇区三号南公变	10	200	43
48128	阜宁	新沟镇区十号公变	10	500	258
48129	阜宁	新沟镇区十六号公变	10	400	133
48130	阜宁	新沟镇区十三号公变	10	200	77
48131	阜宁	新沟镇区十四号公变	10	400	61
48132	阜宁	新沟镇区四号公变	10	400	173
48133	阜宁	新沟镇区五号公变	10	400	42
48134	阜宁	新沟镇区一号公变	10	630	197
48135	阜宁	新沟富民花苑公变	10	630	156
48136	阜宁	新沟祥和小区公变	10	630	285
48137	阜宁	新沟新东北站公变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48138	阜宁	新沟新东康居1#公变	10	400	221
48139	阜宁	新沟新东康居2#公变	10	400	210
48140	阜宁	新沟新东十二组1#公变	10	400	158
48141	阜宁	新沟新东西站1#公变	10	200	60
48142	阜宁	新沟新东西站公变	10	400	47
48143	阜宁	新沟新东一组1#公变	10	400	43
48144	阜宁	新沟新东一组2#公变	10	400	190
48145	阜宁	新沟新东一组公变	10	400	151
48146	阜宁	新沟镇海宗一组1#公变	10	400	176
48147	阜宁	新沟镇区六号公变	10	400	2
48148	阜宁	新沟镇区十一号公变	10	400	172
48149	阜宁	新沟镇新沟公园变	10	200	0
48150	阜宁	新沟姜湾电站1#公变	10	200	110
48151	阜宁	新沟姜湾电站公变	10	400	226
48152	阜宁	新沟姜湾电站1#公变	10	400	251
48153	阜宁	新沟姜湾电站2#公变	10	400	250
48154	阜宁	新沟姜湾电站公变	10	200	113
48155	阜宁	新沟姜湾九组公变	10	200	116
48156	阜宁	新沟姜湾十三组公变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48157	阜宁	新沟姜湾十组公变	10	200	62
48158	阜宁	新沟姜湾五组公变	10	200	70
48159	阜宁	新沟姜湾一二七组公变	10	200	52
48160	阜宁	新沟姜湾一组公变	10	200	79
48161	阜宁	新沟三星东1#公变	10	200	83
48162	阜宁	新沟三星东公变	10	200	74
48163	阜宁	新沟三星二七组公变	10	200	74
48164	阜宁	新沟三星六组1#公变	10	400	282
48165	阜宁	新沟三星六组公变	10	200	69
48166	阜宁	新沟三星三组公变	10	400	238
48167	阜宁	新沟三星西1#公变	10	200	82
48168	阜宁	新沟三星西公变	10	400	201
48169	阜宁	新沟湾东公变	10	200	116
48170	阜宁	新沟湾东二组公变	10	200	87
48171	阜宁	新沟湾东加工厂公变	10	200	89
48172	阜宁	新沟湾东三组公变	10	200	68
48173	阜宁	新沟湾东西站公变	10	400	256
48174	阜宁	新沟湾东一组公变	10	200	63
48175	阜宁	新沟湾西公变	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48176	阜宁	新沟湾西二组公变	10	200	46
48177	阜宁	新沟湾西五组公变	10	400	215
48178	阜宁	新沟杨陆五组1#公变	10	400	223
48179	阜宁	新沟杨陆五组公变	10	400	252
48180	阜宁	新沟镇姜湾一三组1#公变	10	400	275
48181	阜宁	新沟镇湾东三组1#公变	10	400	282
48182	阜宁	新沟中心康居1#公变	10	200	35
48183	阜宁	新沟北湾北站1#公变	10	400	231
48184	阜宁	新沟北湾北站公变	10	200	75
48185	阜宁	新沟北湾七组公变	10	400	147
48186	阜宁	新沟北湾四组公变	10	400	286
48187	阜宁	新沟北湾五组1#公变	10	200	68
48188	阜宁	新沟北湾五组公变	10	400	264
48189	阜宁	新沟北湾一三组1#公变	10	400	253
48190	阜宁	新沟北湾一三组公变	10	400	258
48191	阜宁	新沟陈圩八组公变	10	200	136
48192	阜宁	新沟陈圩南站公变	10	315	145
48193	阜宁	新沟陈圩一二组公变	10	400	135
48194	阜宁	新沟大墩北站1#公变	10	400	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48195	阜宁	新沟大墩北站公变	10	400	244
48196	阜宁	新沟大墩电站1#公变	10	200	86
48197	阜宁	新沟大墩电站公变	10	200	121
48198	阜宁	新沟大墩五组公变	10	200	47
48199	阜宁	新沟大墩小街东公变	10	400	214
48200	阜宁	新沟大墩小街西公变	10	400	200
48201	阜宁	新沟胡湾北站2号变	10	400	234
48202	阜宁	新沟胡湾北站公变	10	200	65
48203	阜宁	新沟胡湾七九组1#公变	10	400	190
48204	阜宁	新沟胡湾七九组公变	10	200	55
48205	阜宁	新沟胡湾十、十一组公变	10	400	228
48206	阜宁	新沟胡湾十二组1#公变	10	200	90
48207	阜宁	新沟胡湾十二组公变	10	200	90
48208	阜宁	新沟胡湾十组1号公变	10	400	248
48209	阜宁	新沟胡湾五组1#公变	10	400	273
48210	阜宁	新沟胡湾五组2#公变	10	400	235
48211	阜宁	新沟胡湾一三组1#公变	10	400	256
48212	阜宁	新沟胡湾一三组公变	10	200	44
48213	阜宁	新沟吉河五六组1#公变	10	400	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48214	阜宁	新沟吉河五六组公变	10	200	71
48215	阜宁	新沟西沙湖康居2#公变	10	400	212
48216	阜宁	新沟殷桥电站1#公变	10	400	107
48217	阜宁	新沟殷桥电站公变	10	400	241
48218	阜宁	新沟殷桥三四组公变	10	200	106
48219	阜宁	新沟殷桥一组1#公变	10	200	68
48220	阜宁	新沟镇陈圩南站1#公变	10	400	238
48221	阜宁	新沟北湾八组1#公变	10	400	226
48222	阜宁	新沟北湾八组公变	10	400	242
48223	阜宁	新沟北湾九十组1#公变	10	400	256
48224	阜宁	新沟北湾九十组公变	10	400	252
48225	阜宁	新沟海宗北站公变	10	200	62
48226	阜宁	新沟海宗二组1#公变	10	400	209
48227	阜宁	新沟海宗二组单相公变	10	200	98
48228	阜宁	新沟海宗二组公变	10	200	54
48229	阜宁	新沟海宗六七组1#公变	10	400	226
48230	阜宁	新沟海宗六七组公变	10	400	246
48231	阜宁	新沟海宗南站1#公变	10	400	239
48232	阜宁	新沟海宗南站2#公变	10	400	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48233	阜宁	新沟海宗南站公变	10	200	34
48234	阜宁	新沟海宗十组1#公变	10	400	216
48235	阜宁	新沟海宗十组公变	10	200	105
48236	阜宁	新沟海宗西站公变	10	400	55
48237	阜宁	新沟海宗一组公变	10	400	233
48238	阜宁	新沟胡湾北站1#公变	10	200	78
48239	阜宁	新沟胡湾西北站公变	10	400	216
48240	阜宁	新沟化肥厂北公变	10	400	250
48241	阜宁	新沟化肥厂南公变	10	400	172
48242	阜宁	新沟双多安置楼1#公变	10	400	182
48243	阜宁	新沟双多安置楼2#公变配电变压器	10	630	325
48244	阜宁	新沟新东东站1#公变	10	200	68
48245	阜宁	新沟新东东站2#公变	10	400	210
48246	阜宁	新沟新东东站公变	10	200	101
48247	阜宁	新沟新东六七组公变	10	400	135
48248	阜宁	新沟新东南站公变	10	400	231
48249	阜宁	新沟新东三四组1#公变	10	400	261
48250	阜宁	新沟新东三四组公变	10	400	178
48251	阜宁	新沟馨栋花苑1#公变	10	630	354

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48252	阜宁	新沟馨栋花苑2#公变	10	400	149
48253	阜宁	新沟馨栋花苑3#公变	10	400	154
48254	阜宁	新沟徐舍北站1#公变	10	200	106
48255	阜宁	新沟徐舍北站公变	10	200	87
48256	阜宁	新沟徐舍一组2#公变	10	200	95
48257	阜宁	新沟徐舍一组公变	10	200	86
48258	阜宁	新沟杨陆二组公变	10	200	89
48259	阜宁	新沟杨陆六组1号公变	10	400	294
48260	阜宁	新沟杨陆六组公变	10	200	83
48261	阜宁	新沟杨陆七组公变	10	200	123
48262	阜宁	新沟杨陆三四组1#公变	10	400	273
48263	阜宁	新沟杨陆三四组公变	10	200	92
48264	阜宁	新沟镇海宗北站1#公变	10	400	200
48265	阜宁	新沟镇双多安置楼二期公变配变配电变压器	10	800	521
48266	阜宁	新沟镇新东安置楼1#公变配变配电变压器	10	800	461
48267	阜宁	新沟镇新东安置楼2#公变配电变压器配电变压器	10	630	307
48268	阜宁	新沟镇学府花苑安置楼公变配变配电变压器	10	800	413
48269	阜宁	新沟镇杨陆七组1#公变	10	400	236
48270	阜宁	新沟曹洼北站东公变	10	400	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48271	阜宁	新沟曹洼北站公变	10	400	279
48272	阜宁	新沟曹洼电站公变	10	400	168
48273	阜宁	新沟曹洼电站西公变	10	400	233
48274	阜宁	新沟曹洼二组公变	10	200	84
48275	阜宁	新沟曹洼五组1号公变	10	400	266
48276	阜宁	新沟曹洼五组公变	10	200	30
48277	阜宁	新沟吉河九组公变	10	200	42
48278	阜宁	新沟康居1#公变	10	400	198
48279	阜宁	新沟康居2#公变	10	400	164
48280	阜宁	新沟康居工程西公变	10	400	187
48281	阜宁	新沟孔郑北站公变	10	400	245
48282	阜宁	新沟孔郑扶贫站公变	10	200	47
48283	阜宁	新沟孔郑三组公变	10	400	205
48284	阜宁	新沟孔郑五组公变	10	200	79
48285	阜宁	新沟孔郑一二组公变	10	400	156
48286	阜宁	新沟李村电站公变	10	200	27
48287	阜宁	新沟李村扶贫站公变	10	200	123
48288	阜宁	新沟李村五组公变	10	400	222
48289	阜宁	新沟李村一二组公变	10	200	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48290	阜宁	新沟谭舍电站公变	10	200	72
48291	阜宁	新沟谭舍电站公变	10	400	85
48292	阜宁	新沟谭舍扶贫站1#公变	10	400	255
48293	阜宁	新沟谭舍扶贫站2#公变	10	400	146
48294	阜宁	新沟谭舍扶贫站公变	10	200	26
48295	阜宁	新沟新胜三组公变	10	400	192
48296	阜宁	新沟新胜四组1号公变	10	400	205
48297	阜宁	新沟殷桥电站公变	10	200	81
48298	阜宁	新沟殷桥一组公变	10	200	66
48299	阜宁	新沟殷桥中站公变	10	200	90
48300	阜宁	新沟镇新胜四组公变	10	200	75
48301	阜宁	新沟东季八九组1#公变	10	400	245
48302	阜宁	新沟东季八九组公变	10	200	87
48303	阜宁	新沟东季电站1#公变	10	400	208
48304	阜宁	新沟东季电站2#公变	10	400	259
48305	阜宁	新沟东季电站公变	10	200	54
48306	阜宁	新沟东季电站1#公变	10	400	43
48307	阜宁	新沟东季电站公变	10	400	10
48308	阜宁	新沟东季六组1#公变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48309	阜宁	新沟东季六组公变	10	400	181
48310	阜宁	新沟东季一组公变	10	200	86
48311	阜宁	新沟岗河八组公变	10	400	150
48312	阜宁	新沟岗河六组公变	10	200	82
48313	阜宁	新沟岗河南站公变	10	400	250
48314	阜宁	新沟岗河三组公变	10	400	236
48315	阜宁	新沟岗刘北站1#公变	10	200	68
48316	阜宁	新沟岗刘北站公变	10	200	75
48317	阜宁	新沟岗刘东站1#公变	10	500	227
48318	阜宁	新沟岗刘东站2#公变	10	630	419
48319	阜宁	新沟岗刘东站3#公变	10	400	245
48320	阜宁	新沟岗刘东站公变	10	200	0
48321	阜宁	新沟岗刘十组1#公变	10	200	77
48322	阜宁	新沟岗刘十组公变	10	400	254
48323	阜宁	新沟岗刘西站公变	10	200	53
48324	阜宁	新沟岗刘中站公变	10	200	139
48325	阜宁	新沟岗西加工厂北公变	10	200	121
48326	阜宁	新沟岗西加工厂公变	10	200	54
48327	阜宁	新沟岗西四组公变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48328	阜宁	新沟岗西一二组公变	10	400	232
48329	阜宁	新沟岗西一组公变	10	200	61
48330	阜宁	新沟孔郑六组公变	10	200	110
48331	阜宁	新沟毛湾电站1#公变	10	400	247
48332	阜宁	新沟毛湾电站公变	10	200	19
48333	阜宁	新沟毛湾六组1#公变	10	400	269
48334	阜宁	新沟毛湾六组公变	10	200	93
48335	阜宁	新沟毛湾南站2#公变	10	200	74
48336	阜宁	新沟毛湾南站公变	10	200	39
48337	阜宁	新沟毛湾三四组1#公变	10	400	113
48338	阜宁	新沟毛湾三四组公变	10	400	190
48339	阜宁	新沟毛湾五组1#公变	10	400	85
48340	阜宁	新沟毛湾五组公变	10	315	164
48341	阜宁	新沟毛湾一二组公变	10	400	99
48342	阜宁	新沟十河电站公变	10	400	154
48343	阜宁	新沟十河东站1#公变	10	200	19
48344	阜宁	新沟十河二组公变	10	200	52
48345	阜宁	新沟十河西站1#公变	10	400	294
48346	阜宁	新沟十河西站公变	10	400	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48347	阜宁	新沟石油机械公变	10	400	0
48348	阜宁	新沟新北村康居1#公变	10	400	251
48349	阜宁	新沟新东十二组公变	10	400	77
48350	阜宁	新沟新东西北站公变	10	400	212
48351	阜宁	新沟新胜二组公变	10	200	71
48352	阜宁	新沟新胜康居1#公变	10	200	44
48353	阜宁	新沟新胜康居2#公变	10	200	91
48354	阜宁	新沟振兴中学公变	10	200	0
48355	阜宁	新沟吉沟康居1号公变	10	400	206
48356	阜宁	新沟吉河电站公变	10	200	14
48357	阜宁	新沟吉河三组公变	10	400	269
48358	阜宁	新沟吉河三组南公变	10	400	239
48359	阜宁	新沟吉河一四组1#公变	10	400	136
48360	阜宁	新沟吉河一四组公变	10	400	216
48361	阜宁	新沟孔埧北站1#公变	10	200	44
48362	阜宁	新沟孔埧东站2#公变	10	400	128
48363	阜宁	新沟孔埧东站公变	10	400	18
48364	阜宁	新沟孔埧康居东公变	10	400	156
48365	阜宁	新沟孔埧康居南公变	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48366	阜宁	新沟孔埧康居西公变	10	400	129
48367	阜宁	新沟孔埧一组公变	10	200	29
48368	阜宁	新沟前吉南站公变	10	400	249
48369	阜宁	新沟前吉七组公变	10	200	0
48370	阜宁	新沟绕湖康居东公变	10	400	204
48371	阜宁	新沟绕湖康居中公变	10	400	252
48372	阜宁	新沟绕湖三四组1#公变	10	400	197
48373	阜宁	新沟绕湖三四组公变	10	200	97
48374	阜宁	新沟绕湖一二组公变	10	200	118
48375	阜宁	新沟湾西西站1#公变	10	200	4
48376	阜宁	新沟湾西西站公变	10	200	55
48377	阜宁	新沟湾西中站公变	10	200	68
48378	阜宁	新沟小徐安置点1#公变	10	400	38
48379	阜宁	新沟小徐安置点公变	10	400	127
48380	阜宁	新沟小徐北站公变	10	200	74
48381	阜宁	新沟小徐东站公变	10	400	250
48382	阜宁	新沟小徐二组公变	10	200	86
48383	阜宁	新沟小徐康居西公变	10	400	234
48384	阜宁	新沟小徐南站公变	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48385	阜宁	新沟小徐农业示范园1#公变	10	400	85
48386	阜宁	新沟小徐农业示范园3#公变	10	500	172
48387	阜宁	新沟小徐三组公变	10	400	209
48388	阜宁	新沟小徐示范区东公变	10	400	179
48389	阜宁	新沟小徐示范区公变	10	400	223
48390	阜宁	新沟小徐一组公变	10	200	67
48391	阜宁	新沟小徐中站公变	10	315	119
48392	阜宁	新沟新南五组公变	10	400	276
48393	阜宁	新沟葛桥八组公变	10	200	60
48394	阜宁	新沟葛桥电站1#公变（新陈路北）	10	200	69
48395	阜宁	新沟葛桥电站2#公变(村部)	10	400	213
48396	阜宁	新沟葛桥电站公变	10	200	77
48397	阜宁	新沟葛桥九组1#公变	10	400	227
48398	阜宁	新沟葛桥九组公变	10	200	85
48399	阜宁	新沟葛桥三四组1#公变	10	400	215
48400	阜宁	新沟葛桥一二组公变	10	200	74
48401	阜宁	新沟吉河电站1#公变	10	200	74
48402	阜宁	新沟吉河十二组单相公变	10	400	203
48403	阜宁	新沟吉河十一组1#公变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48404	阜宁	新沟吉河十一组公变	10	200	38
48405	阜宁	新沟前吉北站公变	10	400	234
48406	阜宁	新沟前吉二组公变	10	200	65
48407	阜宁	新沟前吉六组公变	10	400	134
48408	阜宁	新沟前吉南站1#公变	10	500	257
48409	阜宁	新沟前吉一组公变	10	400	217
48410	阜宁	新沟谭舍电站1#公变	10	200	81
48411	阜宁	新沟魏王电站公变	10	200	62
48412	阜宁	新沟魏王南站公变	10	200	0
48413	阜宁	新沟魏王三组公变	10	200	99
48414	阜宁	新沟魏王四组公变	10	200	49
48415	阜宁	新沟魏王五组公变	10	200	72
48416	阜宁	新沟魏王一二组1#公变	10	400	221
48417	阜宁	新沟新风康居南公变	10	200	53
48418	阜宁	新沟新风康居西公变	10	400	229
48419	阜宁	新沟薛庄电站1#公变	10	400	178
48420	阜宁	新沟薛庄电站公变	10	200	50
48421	阜宁	新沟薛庄一组公变	10	200	69
48422	阜宁	新沟薛庄中站1#公变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48423	阜宁	新沟薛庄中站公变	10	200	65
48424	阜宁	新沟殷桥西站公变	10	200	38
48425	阜宁	新沟北谢电站1#公变	10	200	104
48426	阜宁	新沟北谢电站2#公变	10	400	220
48427	阜宁	新沟北谢电站公变	10	400	237
48428	阜宁	新沟潮北北站1#公变	10	400	216
48429	阜宁	新沟潮北二组公变	10	400	192
48430	阜宁	新沟潮北二组西公变	10	400	254
48431	阜宁	新沟潮北六组公变	10	200	107
48432	阜宁	新沟潮北七组公变	10	200	101
48433	阜宁	新沟潮北十二组1#公变	10	200	93
48434	阜宁	新沟潮北十二组公变	10	200	124
48435	阜宁	新沟潮北西站1#公变	10	200	10
48436	阜宁	新沟潮北西站2#公变	10	200	0
48437	阜宁	新沟潮北西站公变	10	200	0
48438	阜宁	新沟大楼安置点1#公变	10	400	129
48439	阜宁	新沟大楼安置点2#公变	10	400	35
48440	阜宁	新沟大楼安置点3#公变	10	400	147
48441	阜宁	新沟大楼安置点4#公变	10	400	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48442	阜宁	新沟大楼安置点5#公变	10	400	203
48443	阜宁	新沟大楼安置点6#公变	10	400	208
48444	阜宁	新沟大楼安置点7#公变	10	400	196
48445	阜宁	新沟大楼安置点8#公变	10	400	185
48446	阜宁	新沟大楼北站公变	10	400	217
48447	阜宁	新沟大楼南站公变	10	200	44
48448	阜宁	新沟大楼排涝站公变	10	200	85
48449	阜宁	新沟大楼十组1#公变	10	200	102
48450	阜宁	新沟大楼十组公变	10	200	99
48451	阜宁	新沟大楼四组公变	10	200	59
48452	阜宁	新沟大楼五组公变	10	400	231
48453	阜宁	新沟大楼一二组公变	10	200	40
48454	阜宁	新沟南湾安置点1#公变	10	400	249
48455	阜宁	新沟南湾安置点2#公变	10	400	242
48456	阜宁	新沟南湾安置点3#公变	10	400	262
48457	阜宁	新沟南湾康居家园1#公变	10	200	53
48458	阜宁	新沟南湾康居家园2#公变	10	200	98
48459	阜宁	新沟湾东五组1#公变	10	200	111
48460	阜宁	新沟湾东五组公变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48461	阜宁	新沟湾东西站1#公变	10	200	37
48462	阜宁	新沟湾东西站2#公变	10	400	245
48463	阜宁	新沟湾东西站3#公变	10	400	211
48464	阜宁	新沟湾西一组公变	10	200	49
48465	阜宁	新沟陈圩北站公变	10	200	79
48466	阜宁	新沟大墩二组1#公变	10	400	242
48467	阜宁	新沟大墩二组2#公变	10	400	299
48468	阜宁	新沟大墩六组1#公变	10	400	27
48469	阜宁	新沟大墩六组公变	10	100	39
48470	阜宁	新沟大墩七组公变	10	200	118
48471	阜宁	新沟大墩三组1#公变	10	400	219
48472	阜宁	新沟大墩三组公变	10	200	26
48473	阜宁	新沟大墩五组2#公变	10	400	73
48474	阜宁	新沟大墩一组公变	10	200	103
48475	阜宁	新沟西沙湖康居1#公变	10	200	25
48476	阜宁	新沟西沙湖康居家园中公变	10	400	224
48477	阜宁	新沟西沙湖康居嘉园北公变	10	400	128
48478	阜宁	新沟西沙湖康居嘉园南公变	10	400	159
48479	阜宁	芦蒲博舍新站公变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48480	阜宁	芦蒲高裴北站2#变	10	200	49
48481	阜宁	芦蒲高裴北站3#变	10	200	49
48482	阜宁	芦蒲高裴北站公变	10	200	104
48483	阜宁	芦蒲高裴东站公变	10	200	98
48484	阜宁	芦蒲高裴南站	10	200	89
48485	阜宁	芦蒲高裴西站公变	10	400	136
48486	阜宁	芦蒲高庄南站公变	10	400	210
48487	阜宁	芦蒲芦杨村站2#变	10	400	175
48488	阜宁	芦蒲芦杨东站公变	10	200	56
48489	阜宁	芦蒲芦杨新区	10	400	111
48490	阜宁	芦蒲明吴水井2#变	10	200	35
48491	阜宁	芦蒲三马七组(单)	10	200	107
48492	阜宁	芦蒲灶吴北站3#变	10	400	217
48493	阜宁	芦蒲灶吴南站	10	400	153
48494	阜宁	芦蒲供电所2#公变	10	200	46
48495	阜宁	芦蒲罗马集中居住区1#变	10	200	28
48496	阜宁	芦蒲罗马集中居住区2#变	10	200	54
48497	阜宁	芦蒲罗马集中居住区3#变	10	400	191
48498	阜宁	芦蒲裴圩东站	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48499	阜宁	芦蒲裴圩东站2#变	10	200	38
48500	阜宁	芦蒲裴圩东站3#变	10	400	207
48501	阜宁	芦蒲裴圩西站	10	200	92
48502	阜宁	芦蒲裴圩西站2#公变	10	400	171
48503	阜宁	芦蒲乔罗北站	10	200	107
48504	阜宁	芦蒲乔罗北站2#变	10	200	100
48505	阜宁	芦蒲乔罗村站	10	400	232
48506	阜宁	芦蒲乔罗村站2#变	10	400	129
48507	阜宁	芦蒲乔罗一组	10	200	93
48508	阜宁	芦蒲司码南站公变	10	400	203
48509	阜宁	芦蒲杨码村部公变	10	400	235
48510	阜宁	芦蒲杨码东站2#变	10	200	74
48511	阜宁	芦蒲杨码堆上公变	10	200	57
48512	阜宁	芦蒲杨码干渠公变	10	400	244
48513	阜宁	芦蒲杨码西站	10	200	77
48514	阜宁	芦蒲周门村站	10	200	34
48515	阜宁	芦蒲周门村站2#公变	10	400	221
48516	阜宁	芦蒲周门堆上南站公变	10	400	209
48517	阜宁	芦蒲周门南站	10	400	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48518	阜宁	芦蒲左范村康居工程1#变	10	200	79
48519	阜宁	芦蒲左范村康居工程2#变	10	200	64
48520	阜宁	芦蒲左范村康居工程3#变	10	200	76
48521	阜宁	芦蒲左范堆上公变	10	200	91
48522	阜宁	芦蒲工业园区1#变	10	400	260
48523	阜宁	芦蒲潮河水井	10	400	272
48524	阜宁	芦蒲潮河水井2#变	10	400	284
48525	阜宁	芦蒲潮河四组	10	400	241
48526	阜宁	芦蒲陈月村站	10	200	38
48527	阜宁	芦蒲陈月村站2#公变	10	400	233
48528	阜宁	芦蒲陈月三组	10	400	83
48529	阜宁	芦蒲戴舍西站公变	10	400	221
48530	阜宁	芦蒲戴舍新站	10	200	121
48531	阜宁	芦蒲堆上站公变	10	400	219
48532	阜宁	芦蒲九蒲北站公变	10	400	197
48533	阜宁	芦蒲九蒲东站	10	400	233
48534	阜宁	芦蒲九蒲南站公变	10	400	184
48535	阜宁	芦蒲九蒲中站公变	10	400	230
48536	阜宁	芦蒲老管北站	10	315	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48537	阜宁	芦蒲南李北站公变	10	200	33
48538	阜宁	芦蒲南李村站2#变	10	200	61
48539	阜宁	芦蒲南李村站变	10	400	263
48540	阜宁	芦蒲钱码村站	10	400	238
48541	阜宁	芦蒲钱码村站2#变	10	400	170
48542	阜宁	芦蒲钱码堆上南站公变	10	400	277
48543	阜宁	芦蒲钱码四组	10	200	58
48544	阜宁	芦蒲钱码一组	10	400	119
48545	阜宁	芦蒲童新北站	10	400	192
48546	阜宁	芦蒲童新北站2#变	10	400	195
48547	阜宁	芦蒲童新南站	10	200	117
48548	阜宁	芦蒲童营村站	10	400	167
48549	阜宁	芦蒲童营东站	10	315	66
48550	阜宁	芦蒲童营南站	10	200	70
48551	阜宁	芦蒲童营一组公变	10	400	185
48552	阜宁	芦蒲左范北站	10	400	286
48553	阜宁	芦蒲左范北站2#公变	10	400	269
48554	阜宁	芦蒲左范九组	10	200	90
48555	阜宁	芦蒲左范五组公变	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48556	阜宁	芦蒲安陈南站变	10	400	200
48557	阜宁	芦蒲安陈三组	10	200	53
48558	阜宁	芦蒲安陈三组2#变	10	400	194
48559	阜宁	芦蒲安陈水井	10	400	280
48560	阜宁	芦蒲安陈水井2#变	10	200	55
48561	阜宁	芦蒲安陈五组变	10	200	58
48562	阜宁	芦蒲安陈一组2#变	10	400	208
48563	阜宁	芦蒲安陈一组公变	10	400	240
48564	阜宁	芦蒲曹安村安居工程1#变	10	200	72
48565	阜宁	芦蒲范荡北站	10	200	110
48566	阜宁	芦蒲范荡二组	10	200	116
48567	阜宁	芦蒲范荡二组2#变	10	400	232
48568	阜宁	芦蒲范荡二组3#公变	10	400	254
48569	阜宁	芦蒲范荡六组(单)	10	400	158
48570	阜宁	芦蒲范荡南站公变	10	315	193
48571	阜宁	芦蒲范荡新北站公变	10	200	95
48572	阜宁	芦蒲范荡一组变	10	200	63
48573	阜宁	芦蒲工业园区3#变	10	400	134
48574	阜宁	芦蒲马庄东站	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48575	阜宁	芦蒲马庄东站2#变	10	200	51
48576	阜宁	芦蒲明吴北站	10	400	270
48577	阜宁	芦蒲明吴东站	10	400	252
48578	阜宁	芦蒲明吴东站2#变	10	400	176
48579	阜宁	芦蒲明吴水井	10	400	280
48580	阜宁	芦蒲明吴西站	10	400	140
48581	阜宁	芦蒲前王北站变	10	400	146
48582	阜宁	芦蒲前王东站2#变	10	400	164
48583	阜宁	芦蒲前王东站3#变	10	200	123
48584	阜宁	芦蒲前王南站	10	200	30
48585	阜宁	芦蒲前王西站	10	400	242
48586	阜宁	芦蒲前王西站1#变	10	200	25
48587	阜宁	芦蒲乔罗村站3#公变	10	400	233
48588	阜宁	芦蒲三马十组	10	400	161
48589	阜宁	芦蒲沃庄东站	10	400	250
48590	阜宁	芦蒲新荡村康居工程1#变	10	200	73
48591	阜宁	芦蒲新荡村康居工程2#变	10	200	72
48592	阜宁	芦蒲中曹东站	10	200	122
48593	阜宁	芦蒲中曹东站2#变	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48594	阜宁	芦蒲中曹水井	10	400	250
48595	阜宁	芦蒲中曹四组	10	400	186
48596	阜宁	芦蒲中曹西站	10	400	230
48597	阜宁	芦蒲中曹中站	10	200	0
48598	阜宁	芦蒲祝灯北站	10	200	75
48599	阜宁	芦蒲祝灯东站2#变	10	200	51
48600	阜宁	芦蒲祝灯南站	10	200	71
48601	阜宁	芦蒲祝墩东站公变	10	400	207
48602	阜宁	芦蒲祝墩西站	10	200	109
48603	阜宁	芦蒲前王西站3#变	10	400	245
48604	阜宁	芦蒲马东新站2#变	10	400	220
48605	阜宁	芦蒲马东新站3#公变	10	200	23
48606	阜宁	芦蒲马吉北站公变	10	400	125
48607	阜宁	芦蒲马吉村站	10	400	235
48608	阜宁	芦蒲马吉村站2#公变	10	400	192
48609	阜宁	芦蒲马吉东站公变	10	400	192
48610	阜宁	芦蒲马吉西站公变	10	500	47
48611	阜宁	芦蒲马吉小学公变	10	400	116
48612	阜宁	芦蒲马吉中心村2#变	10	400	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48613	阜宁	芦蒲马吉中心村变	10	400	148
48614	阜宁	芦蒲马集安置楼	10	500	232
48615	阜宁	芦蒲马集村康居工程2#变	10	400	108
48616	阜宁	芦蒲中心卫生院公变	10	400	77
48617	阜宁	芦蒲左范八组公变	10	400	146
48618	阜宁	芦蒲左范西站	10	200	72
48619	阜宁	芦蒲左范西站2#配变	10	200	59
48620	阜宁	芦蒲左范新北站公变	10	400	228
48621	阜宁	芦蒲代舍村站	10	200	66
48622	阜宁	芦蒲戴舍村站2#变	10	200	87
48623	阜宁	芦蒲二组（单）	10	200	110
48624	阜宁	芦蒲供电所1#变	10	400	33
48625	阜宁	芦蒲九蒲二组2#公变	10	400	241
48626	阜宁	芦蒲九蒲二组4#公变	10	400	211
48627	阜宁	芦蒲九蒲二组公变	10	400	252
48628	阜宁	芦蒲老曹南站	10	400	217
48629	阜宁	芦蒲老曹水井	10	200	105
48630	阜宁	芦蒲老曹水井2#变	10	200	89
48631	阜宁	芦蒲老曹西站	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48632	阜宁	芦蒲马吉南站公变	10	200	79
48633	阜宁	芦蒲马吉园区变	10	400	124
48634	阜宁	芦蒲马集村康居工程1#变	10	400	178
48635	阜宁	芦蒲南李东站	10	200	26
48636	阜宁	芦蒲南李三组公变	10	400	156
48637	阜宁	芦蒲南站公变	10	200	51
48638	阜宁	芦蒲乔罗北站3#变	10	400	231
48639	阜宁	芦蒲沈朱北站公变	10	200	27
48640	阜宁	芦蒲沈朱教会公变	10	400	88
48641	阜宁	芦蒲沈朱南站2#变	10	200	88
48642	阜宁	芦蒲沈朱新北站公变	10	400	164
48643	阜宁	芦蒲沈朱新南站公变	10	400	184
48644	阜宁	芦蒲沈朱中站	10	200	93
48645	阜宁	芦蒲水利站公变	10	400	87
48646	阜宁	芦蒲塔东新站公变	10	400	236
48647	阜宁	芦蒲塔东站公变	10	200	71
48648	阜宁	芦蒲塔南新站公变	10	400	222
48649	阜宁	芦蒲西站公变	10	400	233
48650	阜宁	芦蒲元会北站公变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48651	阜宁	芦蒲元会东站公变	10	200	58
48652	阜宁	芦蒲元会南站	10	400	201
48653	阜宁	芦蒲元会新站公变	10	400	287
48654	阜宁	芦蒲元会中站公变	10	200	78
48655	阜宁	芦蒲张曹东站公变	10	400	169
48656	阜宁	芦蒲张曹三组	10	400	273
48657	阜宁	芦蒲张曹三组2#变	10	200	31
48658	阜宁	芦蒲张曹水井2#变	10	200	66
48659	阜宁	芦蒲张曹水井公变	10	200	13
48660	阜宁	芦蒲马吉村部公变	10	200	49
48661	阜宁	芦蒲潮河西站	10	400	237
48662	阜宁	芦蒲潮河一组	10	200	85
48663	阜宁	芦蒲老曹西站2#变	10	200	61
48664	阜宁	芦蒲老管北站2#变	10	400	216
48665	阜宁	芦蒲老管北站3#公变	10	400	208
48666	阜宁	芦蒲老管东站2#变	10	400	235
48667	阜宁	芦蒲老管南站	10	200	41
48668	阜宁	芦蒲老管水井	10	200	51
48669	阜宁	芦蒲老管水井3#变	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48670	阜宁	芦蒲老管小中路公变	10	400	169
48671	阜宁	芦蒲蒲南4#配变	10	400	149
48672	阜宁	芦蒲蒲南小街2#变	10	400	170
48673	阜宁	芦蒲蒲南小街3#变	10	200	20
48674	阜宁	芦蒲蒲南小街北站公变	10	400	98
48675	阜宁	芦蒲蒲南小街变	10	400	4
48676	阜宁	芦蒲蒲南小街南站	10	400	0
48677	阜宁	芦蒲钱庄水井3#变	10	400	268
48678	阜宁	芦蒲钱庄一组2#变	10	400	238
48679	阜宁	芦蒲沈朱南站	10	400	146
48680	阜宁	芦蒲童营路南公变	10	400	126
48681	阜宁	芦蒲肖杨水井	10	200	31
48682	阜宁	芦蒲肖杨五组2#变	10	400	254
48683	阜宁	芦蒲徐庄水井2#变	10	400	210
48684	阜宁	芦蒲徐庄四组	10	200	84
48685	阜宁	芦蒲徐庄四组西站公变	10	400	207
48686	阜宁	芦蒲徐庄一八组	10	200	64
48687	阜宁	芦蒲徐庄一八组2#变	10	400	227
48688	阜宁	芦蒲徐庄一八组3#变	10	400	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48689	阜宁	芦蒲徐庄一八组4#公变	10	400	189
48690	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区1#公变	10	400	155
48691	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区2#公变	10	400	237
48692	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区3#公变	10	400	320
48693	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区4#公变	10	400	320
48694	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区5#公变	10	400	208
48695	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区6#公变	10	400	138
48696	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区7#公变	10	400	177
48697	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区8#公变	10	400	206
48698	阜宁	芦蒲长北村站	10	400	228
48699	阜宁	芦蒲长北村站2#变	10	400	55
48700	阜宁	芦蒲长北村站3#变	10	200	110
48701	阜宁	芦蒲长北四组	10	400	177
48702	阜宁	芦蒲长北四组2#变	10	200	35
48703	阜宁	芦蒲长北周庄2#公变	10	400	245
48704	阜宁	芦蒲长兴北站	10	400	209
48705	阜宁	芦蒲长兴北站2#公变	10	400	172
48706	阜宁	芦蒲长兴二组2#变	10	400	238
48707	阜宁	芦蒲长兴二组3#公变	10	400	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48708	阜宁	芦蒲长兴南站	10	200	96
48709	阜宁	芦蒲长兴南站2#变	10	400	254
48710	阜宁	芦蒲中心村站2#变	10	400	227
48711	阜宁	芦蒲潮河村站	10	400	257
48712	阜宁	芦蒲东街北站2#变	10	200	12
48713	阜宁	芦蒲东街南站	10	200	74
48714	阜宁	芦蒲东街西站公变	10	400	182
48715	阜宁	芦蒲东街新站	10	400	155
48716	阜宁	芦蒲东街新站2#变	10	200	113
48717	阜宁	芦蒲马庄西站	10	200	114
48718	阜宁	芦蒲马庄西站2#变	10	200	102
48719	阜宁	芦蒲三马东站	10	400	102
48720	阜宁	芦蒲三马南站公变	10	400	237
48721	阜宁	芦蒲三马西站	10	200	118
48722	阜宁	芦蒲三马西站3#变	10	400	237
48723	阜宁	芦蒲双码东站	10	200	77
48724	阜宁	芦蒲双码二组(单)	10	200	37
48725	阜宁	芦蒲宋码北站	10	200	33
48726	阜宁	芦蒲宋码北站2#公变	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48727	阜宁	芦蒲宋码南站	10	400	195
48728	阜宁	芦蒲宋码中站公变	10	400	239
48729	阜宁	芦蒲沃庄北站变	10	200	53
48730	阜宁	芦蒲沃庄南站	10	200	93
48731	阜宁	芦蒲沃庄南站2#公变	10	400	240
48732	阜宁	芦蒲沃庄新站公变	10	315	108
48733	阜宁	芦蒲张码北站	10	400	213
48734	阜宁	芦蒲张码北站2#变	10	315	134
48735	阜宁	芦蒲张码村站	10	200	111
48736	阜宁	芦蒲张码村站2#公变	10	400	207
48737	阜宁	芦蒲张码渠西公变	10	400	233
48738	阜宁	芦蒲张码西站2#变	10	200	27
48739	阜宁	芦蒲周门北站	10	200	101
48740	阜宁	芦蒲周门堆上公变	10	400	171
48741	阜宁	芦蒲祝墩新站公变	10	200	79
48742	阜宁	芦蒲祝墩预制场公变	10	400	275
48743	阜宁	羊寨黄谢村站公变	10	400	153
48744	阜宁	羊寨黄谢东站2号公变	10	200	89
48745	阜宁	羊寨黄谢六组	10	400	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48746	阜宁	羊寨黄谢六组2号变	10	400	131
48747	阜宁	羊寨黄谢西站2号公变	10	400	266
48748	阜宁	羊寨黄谢西站公变JN	10	400	166
48749	阜宁	羊寨建华北站公变	10	400	116
48750	阜宁	羊寨建华村站公变	10	400	209
48751	阜宁	羊寨建华河南站公变	10	400	0
48752	阜宁	羊寨建华沙河公变	10	400	190
48753	阜宁	羊寨建华中站公变	10	400	229
48754	阜宁	羊寨立新东站公变	10	200	72
48755	阜宁	羊寨立新二组2#变	10	200	82
48756	阜宁	羊寨立新二组公变	10	200	63
48757	阜宁	羊寨立新四组公变	10	400	258
48758	阜宁	羊寨立新新区2#公变	10	400	230
48759	阜宁	羊寨立新新区公变	10	400	179
48760	阜宁	羊寨立新一组变	10	200	94
48761	阜宁	羊寨沙岗一组公变	10	400	183
48762	阜宁	羊寨镇黄谢五组公变	10	400	215
48763	阜宁	羊寨港北东站2#公变	10	200	77
48764	阜宁	羊寨港北东站公变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48765	阜宁	羊寨港北开发区2号公变	10	400	218
48766	阜宁	羊寨港北开发区3号公变	10	400	173
48767	阜宁	羊寨港北开发区4#变配变	10	400	87
48768	阜宁	羊寨港北开发区东边公变	10	400	249
48769	阜宁	羊寨港北开发区公变	10	400	248
48770	阜宁	羊寨港北南站配变	10	400	228
48771	阜宁	羊寨港北西站公变	10	400	277
48772	阜宁	羊寨港北小街公变	10	400	218
48773	阜宁	羊寨港北新站公变	10	200	91
48774	阜宁	羊寨港南村站2#变	10	200	87
48775	阜宁	羊寨港南村站公变	10	200	75
48776	阜宁	羊寨港南东边站2#公变	10	400	253
48777	阜宁	羊寨港南东边站公变	10	400	153
48778	阜宁	羊寨港南小街公变	10	400	187
48779	阜宁	羊寨港南中边站公变	10	200	61
48780	阜宁	羊寨果园村站2号公变	10	400	234
48781	阜宁	羊寨果园村站公变	10	400	245
48782	阜宁	羊寨果园南边站	10	200	82
48783	阜宁	羊寨沙岗四组2号公变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48784	阜宁	羊寨轧花厂公变	10	400	0
48785	阜宁	羊寨镇港北新站1#配变	10	200	61
48786	阜宁	羊寨孔庄北站公变	10	400	224
48787	阜宁	羊寨孔庄村站公变	10	200	58
48788	阜宁	羊寨孔庄东站公变	10	200	0
48789	阜宁	羊寨孔庄南站公变	10	400	178
48790	阜宁	羊寨孔庄七组2号公变	10	400	263
48791	阜宁	羊寨孔庄七组公变	10	200	86
48792	阜宁	羊寨孔庄五六组公变	10	400	251
48793	阜宁	羊寨孔庄五组新站	10	400	237
48794	阜宁	羊寨孔庄西站公变	10	200	60
48795	阜宁	羊寨南羊北站公变	10	400	156
48796	阜宁	羊寨南羊村站公变	10	400	194
48797	阜宁	羊寨南羊东站公变	10	200	92
48798	阜宁	羊寨南羊五组公变	10	200	91
48799	阜宁	羊寨南羊西站2#变	10	400	248
48800	阜宁	羊寨南羊西站公变	10	400	260
48801	阜宁	羊寨南羊中站1号公变	10	400	194
48802	阜宁	羊寨兴旺北站公变JN	10	400	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48803	阜宁	羊寨兴旺村站公变	10	200	73
48804	阜宁	羊寨兴旺东站公变	10	200	55
48805	阜宁	羊寨兴旺西站2号公变	10	400	263
48806	阜宁	羊寨兴旺西站公变	10	200	63
48807	阜宁	羊寨沙淤东站2号公变	10	400	206
48808	阜宁	羊寨沙淤东站公变	10	200	57
48809	阜宁	羊寨沙淤果园2号公变	10	400	267
48810	阜宁	羊寨沙淤中站2#变	10	200	94
48811	阜宁	羊寨沙淤中站公变	10	400	154
48812	阜宁	羊寨沙淤果园1号公变	10	400	210
48813	阜宁	羊寨沙淤陆庄公变	10	200	48
48814	阜宁	羊寨沙淤码头公变	10	400	235
48815	阜宁	羊寨沙淤南站公变	10	400	128
48816	阜宁	羊寨世明北站2#变	10	200	43
48817	阜宁	羊寨世明北站公变	10	400	194
48818	阜宁	羊寨世明东站公变	10	200	53
48819	阜宁	羊寨世明黄河公变	10	200	34
48820	阜宁	羊寨世明南站公变	10	200	90
48821	阜宁	羊寨世明西站公变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48822	阜宁	羊寨世明支渠公变	10	200	65
48823	阜宁	羊寨世明中站2号公变	10	400	262
48824	阜宁	羊寨世明中站公变	10	200	96
48825	阜宁	羊寨殷高村部3#配变	10	200	61
48826	阜宁	羊寨殷高村站4#变	10	200	88
48827	阜宁	羊寨殷高村站公变	10	200	88
48828	阜宁	羊寨殷高康居楼公变	10	400	258
48829	阜宁	羊寨殷高南站公变	10	400	255
48830	阜宁	羊寨殷高五组公变	10	200	40
48831	阜宁	羊寨殷高新区公变	10	400	142
48832	阜宁	羊寨殷高中站公变	10	400	217
48833	阜宁	羊寨镇世明支渠2#配变	10	200	61
48834	阜宁	羊寨渠东村站2号公变	10	400	264
48835	阜宁	羊寨渠东村站公变	10	400	259
48836	阜宁	羊寨渠东南站公变	10	400	159
48837	阜宁	羊寨渠东三组公变	10	200	90
48838	阜宁	羊寨渠东新区公变	10	200	40
48839	阜宁	羊寨外口北站变	10	400	246
48840	阜宁	羊寨外口南园公变	10	400	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48841	阜宁	羊寨外口南站公变	10	400	224
48842	阜宁	羊寨外口三组配变	10	400	278
48843	阜宁	羊寨外口西站公变	10	200	88
48844	阜宁	羊寨外口中站2号变	10	400	241
48845	阜宁	羊寨外口中站3号变	10	400	223
48846	阜宁	羊寨外口中站公变	10	200	70
48847	阜宁	羊寨王山村站公变	10	200	47
48848	阜宁	羊寨王山堆上北站公变	10	400	224
48849	阜宁	羊寨王山堆上码头公变	10	400	242
48850	阜宁	羊寨王山九组公变	10	400	225
48851	阜宁	羊寨王山西站公变	10	200	95
48852	阜宁	羊寨王山中站公变	10	400	244
48853	阜宁	羊寨东蔡庄公变	10	400	159
48854	阜宁	羊寨明清街公变	10	400	109
48855	阜宁	羊寨派出所2#公变	10	400	71
48856	阜宁	羊寨派出所公变	10	400	213
48857	阜宁	羊寨沙岗村东站公变	10	200	116
48858	阜宁	羊寨沙岗村站公变	10	400	189
48859	阜宁	羊寨沙岗九组公变	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48860	阜宁	羊寨沙岗六组公变JN	10	200	84
48861	阜宁	羊寨沙岗七组北站公变	10	200	19
48862	阜宁	羊寨沙岗五组东站公变	10	400	212
48863	阜宁	羊寨沙岗五组公变	10	400	269
48864	阜宁	羊寨沙岗五组中站公变	10	200	103
48865	阜宁	羊寨沙岗小街2#变	10	200	92
48866	阜宁	羊寨沙岗小街公变	10	400	134
48867	阜宁	羊寨沙岗中站公变	10	400	208
48868	阜宁	羊寨生产东站公变	10	400	141
48869	阜宁	羊寨孙何北站变	10	200	105
48870	阜宁	羊寨孙何村站公变	10	400	213
48871	阜宁	羊寨孙何南站公变	10	200	14
48872	阜宁	羊寨孙何西站公变	10	200	79
48873	阜宁	羊寨孙何新区公变	10	400	111
48874	阜宁	羊寨桃村北站公变	10	200	25
48875	阜宁	羊寨桃村村站公变	10	200	77
48876	阜宁	羊寨桃村东站公变	10	400	280
48877	阜宁	羊寨桃村南站2号公变	10	400	216
48878	阜宁	羊寨桃村南站公变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48879	阜宁	羊寨桃村五组公变	10	400	303
48880	阜宁	羊寨团结桥2#公变	10	200	0
48881	阜宁	羊寨团结桥公变	10	400	119
48882	阜宁	羊寨团结社区公变	10	400	185
48883	阜宁	羊寨吴羊北站公变	10	200	100
48884	阜宁	羊寨吴羊村站2号公变	10	400	206
48885	阜宁	羊寨吴羊村站公变	10	400	210
48886	阜宁	羊寨吴羊东站变	10	200	125
48887	阜宁	羊寨小街东2#公变	10	400	148
48888	阜宁	羊寨小街东公变	10	400	165
48889	阜宁	羊寨镇东康居楼2号公变	10	400	246
48890	阜宁	羊寨镇东康居楼公变	10	400	142
48891	阜宁	羊寨镇桃村北站2#配变	10	200	122
48892	阜宁	羊寨大巷路公变	10	400	161
48893	阜宁	羊寨府前街2#变配变	10	200	67
48894	阜宁	羊寨府前街公变	10	400	33
48895	阜宁	羊寨国税局公变	10	400	0
48896	阜宁	羊寨加油站公变	10	400	217
48897	阜宁	羊寨建设中站变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48898	阜宁	羊寨建新街2#变	10	400	155
48899	阜宁	羊寨建新街公变	10	400	134
48900	阜宁	羊寨敬老院公变	10	400	133
48901	阜宁	羊寨南大街2#变	10	200	36
48902	阜宁	羊寨南大街公变	10	400	182
48903	阜宁	羊寨农行2#变	10	400	158
48904	阜宁	羊寨农行公变	10	400	158
48905	阜宁	羊寨沙岗四组公变	10	400	0
48906	阜宁	羊寨生产村站2#变	10	200	87
48907	阜宁	羊寨生产村站公变	10	400	221
48908	阜宁	羊寨生产南站公变	10	400	161
48909	阜宁	羊寨桃源华府配电房1#变	10	630	107
48910	阜宁	羊寨桃源小区公变	10	400	103
48911	阜宁	羊寨小街安北路公变	10	400	103
48912	阜宁	羊寨小街桥头2#变	10	400	58
48913	阜宁	羊寨小街桥头公变	10	400	171
48914	阜宁	羊寨小街西公变	10	400	136
48915	阜宁	羊寨小街园盘公变	10	400	184
48916	阜宁	羊寨邮政2#变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48917	阜宁	羊寨邮政局公变	10	400	135
48918	阜宁	羊寨镇小街西2#配变	10	400	237
48919	阜宁	羊寨镇镇西三组配变	10	200	0
48920	阜宁	羊寨镇政府公变	10	400	35
48921	阜宁	羊寨中心街2#变	10	400	151
48922	阜宁	羊寨中心街公变	10	400	116
48923	阜宁	羊寨北沙康居楼公变	10	400	180
48924	阜宁	羊寨北沙社区2#变	10	200	14
48925	阜宁	羊寨北沙社区公变	10	400	102
48926	阜宁	羊寨北沙小街1#公变	10	400	63
48927	阜宁	羊寨北沙小街1#新增变	10	200	0
48928	阜宁	羊寨北沙小街2#公变	10	400	225
48929	阜宁	羊寨北沙小街2号新增变	10	400	32
48930	阜宁	羊寨北沙小街3#新增变	10	400	279
48931	阜宁	羊寨北沙小街4#公变	10	400	29
48932	阜宁	羊寨北沙小街5#公变	10	400	90
48933	阜宁	羊寨北沙小街5#新增变	10	400	242
48934	阜宁	羊寨北沙小街北站公变	10	400	73
48935	阜宁	羊寨北沙小街东站公变	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48936	阜宁	羊寨北沙小街南站公变	10	400	212
48937	阜宁	羊寨北沙小街中站公变	10	400	67
48938	阜宁	羊寨北沙振北街变	10	400	238
48939	阜宁	羊寨大西三四组公变	10	200	11
48940	阜宁	羊寨大西五六组2#变	10	200	70
48941	阜宁	羊寨大西五六组公变	10	200	72
48942	阜宁	羊寨大西西站2#变	10	200	73
48943	阜宁	羊寨大西西站公变	10	400	200
48944	阜宁	羊寨大西中站公变	10	200	55
48945	阜宁	羊寨马工北站公变	10	400	181
48946	阜宁	羊寨马工村站2号公变	10	400	241
48947	阜宁	羊寨马工村站公变	10	200	67
48948	阜宁	羊寨马工东站2#公变	10	400	230
48949	阜宁	羊寨马工东站2号公变	10	400	164
48950	阜宁	羊寨马工堆上站公变	10	400	251
48951	阜宁	羊寨马工干渠2号公变	10	400	239
48952	阜宁	羊寨马工干渠公变	10	200	109
48953	阜宁	羊寨马工一二三组2号公变	10	400	253
48954	阜宁	羊寨马工一二三组公变	10	400	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48955	阜宁	羊寨孟滩北站公变	10	200	82
48956	阜宁	羊寨孟滩二组公变	10	200	90
48957	阜宁	羊寨孟滩六组公变	10	400	186
48958	阜宁	羊寨孟滩七八组公变	10	400	210
48959	阜宁	羊寨孟滩三四组2号公变	10	400	167
48960	阜宁	羊寨孟滩三组2#变	10	400	262
48961	阜宁	羊寨孟滩三组变	10	200	85
48962	阜宁	羊寨孟滩五六组2号变	10	400	261
48963	阜宁	羊寨孟滩五六组公变	10	400	231
48964	阜宁	羊寨孟滩一二组公变	10	400	204
48965	阜宁	羊寨孟滩一七组公变	10	400	233
48966	阜宁	羊寨沙西村站公变	10	200	75
48967	阜宁	羊寨沙西东站公变	10	400	214
48968	阜宁	羊寨沙西南站公变	10	200	79
48969	阜宁	羊寨沙西西站公变	10	400	0
48970	阜宁	羊寨小岗东站变	10	400	243
48971	阜宁	羊寨小岗河南站公变	10	200	61
48972	阜宁	羊寨小岗三组2#变	10	400	252
48973	阜宁	羊寨小岗三组公变	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48974	阜宁	羊寨小岗西站2号公变	10	400	278
48975	阜宁	羊寨小岗西站公变	10	400	206
48976	阜宁	羊寨李舍北站2#变	10	400	215
48977	阜宁	羊寨李舍北站公变	10	400	256
48978	阜宁	羊寨李舍村站2#公变	10	400	278
48979	阜宁	羊寨李舍村站公变	10	400	263
48980	阜宁	羊寨李舍南站变	10	400	241
48981	阜宁	羊寨流泉北站公变	10	400	158
48982	阜宁	羊寨流泉堆上站公变	10	400	175
48983	阜宁	羊寨五里东站变	10	200	46
48984	阜宁	羊寨五里二三组公变	10	200	71
48985	阜宁	羊寨五里新站公变	10	400	263
48986	阜宁	羊寨五里中站3#变	10	200	70
48987	阜宁	羊寨五里中站堆上公变	10	400	271
48988	阜宁	羊寨五里中站公变	10	200	82
48989	阜宁	羊寨大西七组变	10	200	89
48990	阜宁	羊寨高庄北站2#变	10	400	251
48991	阜宁	羊寨高庄北站公变	10	400	179
48992	阜宁	羊寨高庄东站公变	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48993	阜宁	羊寨高庄五组2号变	10	400	275
48994	阜宁	羊寨高庄五组变	10	400	211
48995	阜宁	羊寨后舍二九组公变	10	400	276
48996	阜宁	羊寨后舍三四组2号公变	10	400	212
48997	阜宁	羊寨后舍五组2号公变	10	400	172
48998	阜宁	羊寨蒲鸠北站2#变	10	400	255
48999	阜宁	羊寨蒲鸠村站2号公变	10	400	238
49000	阜宁	羊寨蒲鸠村站3号变	10	400	256
49001	阜宁	羊寨蒲鸠村站公变	10	400	173
49002	阜宁	羊寨蒲鸠东站公变	10	400	219
49003	阜宁	羊寨蒲鸠六组2#变	10	400	264
49004	阜宁	羊寨蒲鸠六组公变	10	200	71
49005	阜宁	羊寨蒲鸠南站公变	10	200	55
49006	阜宁	羊寨蒲鸠七组2号公变	10	400	258
49007	阜宁	羊寨蒲鸠三组公变	10	200	138
49008	阜宁	羊寨蒲鸠五组2号变	10	400	242
49009	阜宁	羊寨蒲鸠五组公变	10	400	203
49010	阜宁	羊寨蒲鸠中站公变	10	400	141
49011	阜宁	羊寨史庄七组公变	10	400	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49012	阜宁	羊寨史庄新站公变	10	400	204
49013	阜宁	羊寨史庄中心村公变	10	400	142
49014	阜宁	羊寨史庄中站公变	10	400	244
49015	阜宁	羊寨水舍二九组2号公变	10	400	226
49016	阜宁	羊寨水舍二九组公变	10	400	263
49017	阜宁	羊寨水舍九组公变	10	400	264
49018	阜宁	羊寨水舍七组2号公变	10	400	219
49019	阜宁	羊寨水舍三四组2号变	10	400	245
49020	阜宁	羊寨水舍三四组3#变	10	200	96
49021	阜宁	羊寨水舍三四组公变	10	400	275
49022	阜宁	羊寨水舍五六组公变	10	200	35
49023	阜宁	羊寨水舍新区公变	10	400	216
49024	阜宁	羊寨水舍一八组2号公变	10	400	207
49025	阜宁	羊寨水舍一八组变	10	200	74
49026	阜宁	羊寨永昌安置点1#公变	10	400	320
49027	阜宁	羊寨永昌新村公变	10	200	17
49028	阜宁	羊寨于集六组公变	10	200	31
49029	阜宁	羊寨于集南站公变	10	200	26
49030	阜宁	羊寨于集七组变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49031	阜宁	羊寨于集四八组2号公变	10	400	256
49032	阜宁	羊寨于集四八组公变	10	200	51
49033	阜宁	羊寨丁庄六组2号变	10	400	222
49034	阜宁	羊寨丁庄六组公变	10	200	0
49035	阜宁	羊寨丁庄南站2#变	10	400	266
49036	阜宁	羊寨丁庄四组公变	10	400	175
49037	阜宁	羊寨丁庄中站2号公变	10	400	224
49038	阜宁	羊寨丁庄中站公变	10	200	66
49039	阜宁	羊寨流泉东站公变	10	200	36
49040	阜宁	羊寨流泉堆上南站公变	10	400	225
49041	阜宁	羊寨流泉南站变	10	400	207
49042	阜宁	羊寨流泉沙河公变	10	400	231
49043	阜宁	羊寨渠东西南站公变	10	200	79
49044	阜宁	羊寨史庄南站公变	10	400	203
49045	阜宁	羊寨苏水二组公变	10	200	92
49046	阜宁	羊寨苏水三组公变	10	400	183
49047	阜宁	羊寨苏水四组公变	10	200	27
49048	阜宁	羊寨苏水一五组2号变	10	400	227
49049	阜宁	羊寨苏水一组公变	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49050	阜宁	羊寨五里四组公变	10	400	288
49051	阜宁	羊寨五里一六组2#公变	10	400	202
49052	阜宁	羊寨五里一六组3#变	10	200	54
49053	阜宁	羊寨五里一六组公变	10	200	101
49054	阜宁	羊寨镇苏水二组2#配变	10	200	43
49055	阜宁	杨集木沟二组1#公变	10	400	189
49056	阜宁	益林大友陆湾公变	10	400	220
49057	阜宁	益林大有村45组公变	10	200	31
49058	阜宁	益林大余新村6#变	10	400	155
49059	阜宁	益林大余新村7#公变	10	400	189
49060	阜宁	益林邓左15组公变	10	400	174
49061	阜宁	益林邓左村三组公变	10	400	266
49062	阜宁	益林邓左村四组公变	10	400	225
49063	阜宁	益林邓左三组3#变	10	400	0
49064	阜宁	益林邓左三组南公变	10	400	103
49065	阜宁	益林邓左四组2#公变	10	400	263
49066	阜宁	益林阜淮路2#变	10	400	114
49067	阜宁	益林阜淮路3#箱式公变	10	400	226
49068	阜宁	益林阜淮路4#公变	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49069	阜宁	益林阜淮路南公变	10	400	135
49070	阜宁	益林恒河公变	10	400	192
49071	阜宁	益林谈庄四组东公变	10	400	189
49072	阜宁	益林谈庄四组西公变	10	400	222
49073	阜宁	益林桃源村16组公变	10	400	224
49074	阜宁	益林王楼北站	10	400	135
49075	阜宁	益林王楼村2. 3. 4组公变	10	400	224
49076	阜宁	益林王楼村二组公变	10	400	142
49077	阜宁	益林王楼村六组公变	10	400	250
49078	阜宁	益林王楼村七组公变	10	400	145
49079	阜宁	益林王楼二组4#公变	10	400	105
49080	阜宁	益林王楼二组北公变	10	400	150
49081	阜宁	益林王楼二组公变	10	400	109
49082	阜宁	益林王楼七组2#公变	10	400	175
49083	阜宁	益林王楼桥公变	10	400	203
49084	阜宁	益林王楼桥南公变	10	400	200
49085	阜宁	益林王楼中心村2#公变	10	400	146
49086	阜宁	益林王楼中心村公变	10	400	129
49087	阜宁	益林镇邓左三组2#变	10	400	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49088	阜宁	益林镇王楼二组3#变	10	400	195
49089	阜宁	万紫千红1#公变	10	400	251
49090	阜宁	万紫千红2#公变	10	400	305
49091	阜宁	益林大友村36组公变	10	400	266
49092	阜宁	益林大友村公变	10	400	223
49093	阜宁	益林大友三组北公变	10	400	222
49094	阜宁	益林大友四组公变	10	400	259
49095	阜宁	益林大有村2#公变	10	400	241
49096	阜宁	益林大有村二组公变	10	400	262
49097	阜宁	益林管计2#公变	10	400	224
49098	阜宁	益林管计3#公变	10	400	162
49099	阜宁	益林管计村5、6组公变	10	400	185
49100	阜宁	益林南尧村12组公变	10	400	219
49101	阜宁	益林南尧村三组公变	10	400	186
49102	阜宁	益林南尧四组公变	10	400	223
49103	阜宁	益林南尧新桥公变	10	400	250
49104	阜宁	益林南窑村45组公变	10	400	255
49105	阜宁	益林桑树村6组公变	10	200	98
49106	阜宁	益林桑树村三组公变	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49107	阜宁	益林桑树二组公变新	10	400	217
49108	阜宁	益林桑树六组2#公变	10	400	241
49109	阜宁	益林桑树七八组公变	10	400	198
49110	阜宁	益林桑树一组打水公变	10	200	126
49111	阜宁	益林桑树一组西公变	10	400	264
49112	阜宁	益林桃元村公变	10	400	226
49113	阜宁	益林桃源5组公变	10	400	203
49114	阜宁	益林桃源村345组公变	10	400	243
49115	阜宁	益林桃源村小李公变新	10	400	195
49116	阜宁	益林桃源村庄园公变	10	400	267
49117	阜宁	益林桃源三组公变	10	400	254
49118	阜宁	益林王楼村一组公变	10	400	288
49119	阜宁	益林卫东二组公变	10	400	266
49120	阜宁	益林羊马三组公变	10	400	157
49121	阜宁	益林益新14组公变	10	400	225
49122	阜宁	东兴康居1#变	10	400	212
49123	阜宁	东兴康居2#变	10	400	216
49124	阜宁	东兴康居3#变	10	400	152
49125	阜宁	东兴康居4#变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49126	阜宁	东兴康居专变	10	400	223
49127	阜宁	杨集变电所(所用变)	10	200	43
49128	阜宁	杨集巢凤北站公变	10	200	90
49129	阜宁	杨集巢凤南站公变	10	400	193
49130	阜宁	杨集荡周五组变	10	250	92
49131	阜宁	杨集垫保中站2号变	10	200	25
49132	阜宁	杨集垫保中站配变分流	10	400	205
49133	阜宁	杨集垫堡北站1#公变	10	400	210
49134	阜宁	杨集垫堡北站公变	10	200	114
49135	阜宁	杨集东进安置楼公变	10	400	222
49136	阜宁	杨集东进北站	10	200	82
49137	阜宁	杨集东进村一组公变	10	200	39
49138	阜宁	杨集东进东站1#公变	10	400	218
49139	阜宁	杨集东进东站公变	10	200	89
49140	阜宁	杨集东进四组分流	10	200	111
49141	阜宁	杨集东进西站公变	10	200	20
49142	阜宁	杨集东进一组1#公变	10	400	122
49143	阜宁	杨集东兴康居5#变	10	400	156
49144	阜宁	杨集东兴康居6#变	10	400	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49145	阜宁	杨集东兴康居8#变	10	200	51
49146	阜宁	杨集霍舍北站1#公变	10	200	110
49147	阜宁	杨集霍舍北站2#公变	10	400	295
49148	阜宁	杨集霍舍北站公变	10	200	70
49149	阜宁	杨集霍舍站公变	10	200	0
49150	阜宁	杨集角东扶贫站公变	10	200	65
49151	阜宁	杨集三庄北站公变	10	200	51
49152	阜宁	杨集三庄扶贫站1#公变	10	400	220
49153	阜宁	杨集三庄扶贫站2号公变	10	200	58
49154	阜宁	杨集三庄扶贫站公变	10	200	91
49155	阜宁	杨集三庄西站公变	10	400	241
49156	阜宁	杨集朱扬北站2号公变	10	400	238
49157	阜宁	杨集朱杨北站1#公变	10	400	214
49158	阜宁	杨集朱杨北站公变	10	200	110
49159	阜宁	杨集朱杨东站公变	10	200	96
49160	阜宁	杨集朱杨二组公变	10	400	256
49161	阜宁	杨集朱杨西站公变	10	200	56
49162	阜宁	角巷康居1#变	10	400	208
49163	阜宁	角巷康居2#变	10	400	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49164	阜宁	角巷康居3#变	10	400	153
49165	阜宁	角巷康居4#变	10	200	34
49166	阜宁	杨集角东北站公变	10	200	52
49167	阜宁	杨集角东大站分流	10	400	172
49168	阜宁	杨集角东三四组1#公变	10	400	235
49169	阜宁	杨集角东三四组公变	10	400	194
49170	阜宁	杨集角东五组1#公变	10	400	241
49171	阜宁	杨集角东五组单相变（新）	10	200	133
49172	阜宁	杨集角东五组公变	10	200	97
49173	阜宁	杨集角巷北站1#公变	10	200	38
49174	阜宁	杨集角巷北站公变	10	400	145
49175	阜宁	杨集角巷村站公变	10	200	107
49176	阜宁	杨集角巷康居5#变	10	400	199
49177	阜宁	杨集角巷梁舍1#公变	10	200	32
49178	阜宁	杨集角巷梁舍公变	10	200	0
49179	阜宁	杨集角巷七组公变	10	200	78
49180	阜宁	杨集角巷三组1#公变	10	400	202
49181	阜宁	杨集角巷三组公变	10	200	105
49182	阜宁	杨集张陈二组公变	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49183	阜宁	杨集张陈二组西站	10	200	88
49184	阜宁	杨集张陈四组公变	10	200	120
49185	阜宁	杨集张陈西站公变	10	200	59
49186	阜宁	杨集张陈站公变	10	200	51
49187	阜宁	杨集振业康居2#公变	10	200	54
49188	阜宁	杨集朱湾村站公变	10	200	67
49189	阜宁	杨集朱湾扶贫站公变	10	200	75
49190	阜宁	杨集朱湾四组公变	10	200	17
49191	阜宁	杨集朱湾一组	10	200	22
49192	阜宁	杨集朱湾一组1#公变	10	400	246
49193	阜宁	振业康居1#变	10	400	166
49194	阜宁	蟠龙康居1#变	10	400	166
49195	阜宁	蟠龙康居2#变	10	400	217
49196	阜宁	蟠龙康居3#变	10	400	159
49197	阜宁	蟠龙康居4#变	10	400	196
49198	阜宁	杨集乘风东站公变	10	200	130
49199	阜宁	杨集乘风西站公变	10	200	83
49200	阜宁	杨集荡东村站1#公变	10	400	205
49201	阜宁	杨集供电所2#公变	10	400	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49202	阜宁	杨集供电所6#分流公变	10	400	234
49203	阜宁	杨集供电所8#公变	10	400	157
49204	阜宁	杨集洪滨村站一号公变	10	200	86
49205	阜宁	杨集洪滨东站	10	200	119
49206	阜宁	杨集洪滨站2#公变	10	400	259
49207	阜宁	杨集洪联扶贫站1#公变	10	400	273
49208	阜宁	杨集洪联扶贫站公变	10	200	81
49209	阜宁	杨集蒋圩北站1#公变	10	200	34
49210	阜宁	杨集蒋圩北站公变	10	200	88
49211	阜宁	杨集蒋圩村一组公变	10	200	88
49212	阜宁	杨集蒋圩六组公变	10	200	113
49213	阜宁	杨集蒋圩南站1#公变	10	200	31
49214	阜宁	杨集蒋圩南站公变	10	200	0
49215	阜宁	杨集蒋圩三组公变	10	400	206
49216	阜宁	杨集蒋圩一组1#公变	10	200	129
49217	阜宁	杨集蒋圩一组2#公变	10	400	259
49218	阜宁	杨集蟠龙扶贫站公变	10	100	0
49219	阜宁	杨集蟠龙九组2#公变	10	400	220
49220	阜宁	杨集蟠龙九组一号公变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49221	阜宁	杨集蟠龙康居5#变	10	400	102
49222	阜宁	杨集蟠龙四组1#公变	10	400	220
49223	阜宁	杨集蟠龙四组公变	10	200	88
49224	阜宁	杨集蟠龙一二组公变	10	200	84
49225	阜宁	杨集蟠龙一组北站	10	200	104
49226	阜宁	杨集蟠龙一组公变	10	200	15
49227	阜宁	杨集深港北站1#公变	10	200	0
49228	阜宁	杨集深港北站2#公变	10	400	246
49229	阜宁	杨集深港北站公变	10	400	252
49230	阜宁	杨集深港扶贫站公变	10	200	65
49231	阜宁	杨集深港南站1#公变	10	200	117
49232	阜宁	杨集深港南站2号公变	10	400	185
49233	阜宁	杨集深港南站公变	10	200	51
49234	阜宁	杨集深港一组公变	10	200	67
49235	阜宁	杨集深巷五组公变	10	200	80
49236	阜宁	杨集王庄村东站1#公变	10	400	226
49237	阜宁	杨集王庄村东站公变	10	200	52
49238	阜宁	杨集兴杨二组公变	10	200	70
49239	阜宁	杨集张吴东站变	10	400	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49240	阜宁	杨集张吴四组公变	10	400	161
49241	阜宁	马荡康居1#变	10	400	220
49242	阜宁	马荡康居变	10	400	243
49243	阜宁	马良广场变	10	200	60
49244	阜宁	杨集古寺路配变	10	400	224
49245	阜宁	杨集马荡安置楼1#公变	10	400	134
49246	阜宁	杨集马荡扶贫站1#公变	10	200	41
49247	阜宁	杨集马荡扶贫站2#变	10	400	199
49248	阜宁	杨集马荡扶贫站公变	10	400	153
49249	阜宁	杨集马荡养殖场西站公变	10	400	176
49250	阜宁	杨集马荡养殖公变	10	400	178
49251	阜宁	杨集马荡一组公变	10	400	235
49252	阜宁	杨集马荡中心站1#变	10	200	72
49253	阜宁	杨集马荡中心站公变	10	630	192
49254	阜宁	杨集马荡中心站箱变	10	630	310
49255	阜宁	杨集穆沟停车场变	10	400	180
49256	阜宁	杨集新荡东站1#变	10	400	216
49257	阜宁	杨集新荡东站公变	10	200	100
49258	阜宁	杨集新荡街心1#公变	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49259	阜宁	杨集新荡街心站公变	10	400	104
49260	阜宁	杨集新荡六组1#公变	10	200	93
49261	阜宁	杨集新荡六组2#变	10	400	186
49262	阜宁	杨集新荡六组3#变	10	400	259
49263	阜宁	杨集新荡六组分流	10	200	40
49264	阜宁	杨集新荡六组公变	10	200	45
49265	阜宁	杨集新荡七组1#公变	10	400	255
49266	阜宁	杨集新荡七组2#变	10	200	66
49267	阜宁	杨集新荡七组3#变	10	200	115
49268	阜宁	杨集新荡七组公变	10	200	88
49269	阜宁	杨集新荡三组1#公变	10	400	287
49270	阜宁	杨集新荡三组公变	10	200	60
49271	阜宁	杨集新荡一组1#公变	10	400	237
49272	阜宁	杨集新荡一组东边	10	400	193
49273	阜宁	杨集新荡一组公变	10	200	52
49274	阜宁	益林大倪扶贫公变	10	400	286
49275	阜宁	益林大倪七组公变打水公变	10	200	140
49276	阜宁	益林海陵河公变新	10	400	149
49277	阜宁	益林淮海公变	10	400	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49278	阜宁	益林淮海路教堂公变	10	630	0
49279	阜宁	益林锦绣箱式公变	10	630	397
49280	阜宁	益林剧场巷公变	10	630	307
49281	阜宁	益林倪东1#公变	10	400	0
49282	阜宁	益林倪东新区4#公变	10	200	130
49283	阜宁	益林食品桥公变	10	400	0
49284	阜宁	益林水厂公变	10	400	242
49285	阜宁	益林西旺九组公变	10	400	259
49286	阜宁	益林西旺小区2#公变	10	400	0
49287	阜宁	益林西旺小区公变	10	400	100
49288	阜宁	益林小倪村三四组公变	10	400	223
49289	阜宁	益林羊马路东公变	10	400	57
49290	阜宁	益林羊马路公变	10	400	167
49291	阜宁	益林益罗支路2#公变	10	400	167
49292	阜宁	益林益罗支路3#公变	10	400	122
49293	阜宁	益林益罗支路4#公变新	10	400	169
49294	阜宁	益林益罗支路5#变	10	630	223
49295	阜宁	益林益罗支路公变	10	400	37
49296	阜宁	益林益小2#公变	10	630	288

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49297	阜宁	益林益小3#公变	10	400	166
49298	阜宁	益林益小公变	10	400	168
49299	阜宁	益林鱼市口2#公变	10	400	151
49300	阜宁	杨集供电所4#公变	10	400	114
49301	阜宁	杨集谷兴南站公变	10	200	43
49302	阜宁	杨集谷兴一组西站变	10	400	269
49303	阜宁	杨集谷兴一组站公变	10	200	111
49304	阜宁	杨集老舍八组1#公变	10	400	243
49305	阜宁	杨集老舍八组2号楼	10	400	249
49306	阜宁	杨集老舍八组公变	10	200	78
49307	阜宁	杨集老舍村七组公变	10	200	35
49308	阜宁	杨集樵农八组公变	10	100	17
49309	阜宁	杨集樵农东站1#公变	10	200	90
49310	阜宁	杨集樵农东站2#公变	10	200	114
49311	阜宁	杨集樵农东站3号公变	10	400	283
49312	阜宁	杨集樵农东站公变	10	400	231
49313	阜宁	杨集樵农河口站公变	10	200	46
49314	阜宁	杨集樵农九组1号公变	10	400	263
49315	阜宁	杨集樵农九组公变	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49316	阜宁	杨集樵农南站公变	10	400	143
49317	阜宁	杨集樵农七组1#公变	10	200	10
49318	阜宁	杨集樵农七组公变	10	200	55
49319	阜宁	杨集樵农三十组一号公变	10	400	136
49320	阜宁	杨集樵农三四组公变	10	400	165
49321	阜宁	杨集樵农十六组1#公变	10	400	147
49322	阜宁	杨集樵农十六组2号公变	10	400	106
49323	阜宁	杨集樵农十六组公变	10	400	172
49324	阜宁	杨集樵农十三组	10	200	42
49325	阜宁	杨集樵农十一组1#公变	10	400	276
49326	阜宁	杨集樵农十一组公变	10	200	33
49327	阜宁	杨集樵农四组1#公变	10	400	185
49328	阜宁	杨集樵农四组北站	10	400	220
49329	阜宁	杨集樵农四组公变	10	200	63
49330	阜宁	杨集樵农养殖场1#公变	10	200	45
49331	阜宁	杨集樵农养殖场2#公变	10	200	44
49332	阜宁	杨集樵农养殖场3#公变	10	200	91
49333	阜宁	杨集樵农养殖场4#公变	10	400	216
49334	阜宁	杨集樵农一组分流	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49335	阜宁	杨集樵农一组公变	10	200	11
49336	阜宁	杨集樵农中心站.	10	200	87
49337	阜宁	杨集三合养猪厂	10	200	73
49338	阜宁	杨集兴杨十四组公变	10	400	69
49339	阜宁	杨集张吴七组公变	10	200	106
49340	阜宁	杨集张吴桥北公变	10	200	63
49341	阜宁	兴杨康居1#变	10	200	36
49342	阜宁	杨集樵农线5#变	10	400	143
49343	阜宁	杨集荡东村站公变	10	200	38
49344	阜宁	杨集供电所1#公变	10	500	87
49345	阜宁	杨集供电所3#公变	10	400	117
49346	阜宁	杨集供电所6#公变	10	400	140
49347	阜宁	杨集供电所7#1配变	10	400	157
49348	阜宁	杨集供电所7#公变	10	400	168
49349	阜宁	杨集洪流村南站变	10	400	175
49350	阜宁	杨集洪流村站1#公变	10	400	194
49351	阜宁	杨集洪流村站公变	10	400	188
49352	阜宁	杨集洪流东站1#公变	10	400	255
49353	阜宁	杨集洪流东站公变	10	400	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49354	阜宁	杨集洪流桥变	10	400	228
49355	阜宁	杨集计生公变	10	400	124
49356	阜宁	杨集木沟二组公变	10	200	118
49357	阜宁	杨集木沟扶贫站2#公变	10	400	229
49358	阜宁	杨集穆沟1#公变	10	630	253
49359	阜宁	杨集穆沟2#公变	10	630	296
49360	阜宁	杨集穆沟3#公变	10	630	412
49361	阜宁	杨集穆沟东站公变	10	200	46
49362	阜宁	杨集蟠龙北站1#公变	10	400	246
49363	阜宁	杨集蟠龙北站公变	10	200	78
49364	阜宁	杨集蟠龙九组1#变	10	400	152
49365	阜宁	杨集蟠龙九组公变	10	400	157
49366	阜宁	杨集蟠龙七组公变	10	400	209
49367	阜宁	杨集蟠龙十组1#公变	10	200	138
49368	阜宁	杨集蟠龙十组公变	10	200	119
49369	阜宁	杨集蟠龙西站公变	10	200	69
49370	阜宁	杨集蟠农十一组公变	10	400	253
49371	阜宁	杨集三组公变	10	400	184
49372	阜宁	杨集王庄北站公变	10	400	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49373	阜宁	杨集王庄村站公变	10	400	202
49374	阜宁	杨集王庄西站1#公变	10	200	27
49375	阜宁	杨集兴杨康居2#变	10	400	213
49376	阜宁	杨集兴杨康居3#变	10	200	33
49377	阜宁	杨集兴杨六组1#公变	10	200	85
49378	阜宁	杨集兴杨六组公变	10	200	140
49379	阜宁	杨集兴杨桥北公变	10	400	123
49380	阜宁	杨集兴杨十四组1#公变	10	400	166
49381	阜宁	杨集兴杨小区公变	10	400	57
49382	阜宁	杨集杨集八组配变	10	200	0
49383	阜宁	杨集杨集中心桥公变	10	400	103
49384	阜宁	杨集医院门口公变	10	400	104
49385	阜宁	杨集张吴村部站公变	10	400	153
49386	阜宁	杨集张吴六组公变	10	400	48
49387	阜宁	杨集荡周村站1#公变	10	200	110
49388	阜宁	杨集荡周村站公变	10	200	114
49389	阜宁	杨集荡周二组1#公变	10	200	85
49390	阜宁	杨集荡周二组公变	10	200	92
49391	阜宁	杨集荡周六组公变	10	400	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49392	阜宁	杨集荡周五组站	10	200	87
49393	阜宁	杨集荡周西站	10	400	260
49394	阜宁	杨集谷兴单相变	10	200	122
49395	阜宁	杨集谷兴二三组分流	10	400	202
49396	阜宁	杨集谷兴二三组公变	10	200	89
49397	阜宁	杨集谷兴二组东站公变	10	400	238
49398	阜宁	杨集候庄站	10	200	102
49399	阜宁	杨集老舍村西站公变	10	200	85
49400	阜宁	杨集老舍六组公变	10	200	123
49401	阜宁	杨集老舍三组2#公变	10	400	251
49402	阜宁	杨集老舍三组3#公变	10	400	249
49403	阜宁	杨集老舍三组4#公变	10	400	193
49404	阜宁	杨集老舍三组分流	10	400	239
49405	阜宁	杨集老舍三组公变	10	400	155
49406	阜宁	杨集邱杨东站	10	400	181
49407	阜宁	杨集邱杨二组公变	10	200	0
49408	阜宁	杨集邱杨四组公变	10	200	9
49409	阜宁	杨集邱杨五组公变	10	400	158
49410	阜宁	杨集四组变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49411	阜宁	杨集兴杨五组站公变	10	400	24
49412	阜宁	杨集一组1#公变	10	200	69
49413	阜宁	杨集一组公变	10	400	239
49414	阜宁	杨集张吴九组公变	10	400	295
49415	阜宁	杨集周邱村站公变	10	200	93
49416	阜宁	杨集周邱二组1#公变	10	200	105
49417	阜宁	杨集周邱二组公变	10	200	74
49418	阜宁	杨集周邱扶贫站1号公变	10	200	82
49419	阜宁	杨集周邱扶贫站公变	10	200	104
49420	阜宁	杨集周邱六组公变	10	200	22
49421	阜宁	杨集周邱三组西站公变	10	400	246
49422	阜宁	益林凯悦雅居1#开关站1#变	10	800	481
49423	阜宁	益林凯悦雅居1#开关站2#变	10	800	581
49424	阜宁	益林凯悦雅居1#开关站3#变	10	800	467
49425	阜宁	益林凯悦雅居1#开关站4#变	10	800	411
49426	阜宁	益林凯悦雅居2#配电房5#变	10	800	546
49427	阜宁	益林凯悦雅居2#配电房6#变	10	800	528
49428	阜宁	益林凯悦雅居2#配电房7#变	10	800	528
49429	阜宁	益林凯悦雅居2#配电房8#变	10	800	502

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49430	阜宁	益林城中城3#公变新	10	630	167
49431	阜宁	益林城中城公变	10	400	14
49432	阜宁	益林大东村部公变	10	400	101
49433	阜宁	益林大东四组公变	10	400	118
49434	阜宁	益林服务楼箱变变压器配电变压器	10	630	227
49435	阜宁	益林供电所(广场公变)公变	10	400	186
49436	阜宁	益林供电站公变	10	400	233
49437	阜宁	益林花园小区公变	10	400	172
49438	阜宁	益林淮海花苑1#公变	10	630	343
49439	阜宁	益林淮海花苑2#公变	10	630	364
49440	阜宁	益林淮海花苑3#公变	10	630	308
49441	阜宁	益林淮海花苑4#公变	10	630	352
49442	阜宁	益林淮海花苑5#公变	10	630	393
49443	阜宁	益林淮海花苑6#公变	10	630	329
49444	阜宁	益林淮海花苑7#公变	10	630	233
49445	阜宁	益林淮海花苑8#公变	10	630	362
49446	阜宁	益林健康路3#箱变	10	630	286
49447	阜宁	益林健康路4#公变	10	400	258
49448	阜宁	益林健康路东箱变	10	630	288

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49449	阜宁	益林凯发花园1#公变	10	630	327
49450	阜宁	益林凯发花园2#公变	10	630	426
49451	阜宁	益林凯发花园3#公变	10	630	408
49452	阜宁	益林凯发花园4#公变	10	630	402
49453	阜宁	益林糠市街公变新	10	630	373
49454	阜宁	益林煤球公变1	10	400	144
49455	阜宁	益林米厂2#公变	10	400	135
49456	阜宁	益林米厂公变	10	400	185
49457	阜宁	益林清园变	10	630	280
49458	阜宁	益林人民南路公变	10	400	116
49459	阜宁	益林人民中路公变	10	630	268
49460	阜宁	益林日月华庭2#公变	10	630	423
49461	阜宁	益林天桥1#箱变	10	400	124
49462	阜宁	益林天桥2#箱变	10	400	140
49463	阜宁	益林小上海商城1#箱式公变	10	630	378
49464	阜宁	益林小上海商城2#箱式公变	10	630	184
49465	阜宁	益林小上海商城3#箱式公变	10	630	225
49466	阜宁	益林新民六巷公变	10	400	164
49467	阜宁	益林新市街箱变变压器配电变压器	10	630	355

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49468	阜宁	益林馨林花苑公变	10	630	329
49469	阜宁	益林星辰小区二期公变	10	400	194
49470	阜宁	益林阳光花园2#公变	10	400	128
49471	阜宁	益林阳光花园4#公变	10	400	159
49472	阜宁	益林阳光中心路公变新	10	400	112
49473	阜宁	益林杨元公变	10	500	159
49474	阜宁	益林杨园2#公变	10	400	69
49475	阜宁	益林姚园3#公变	10	400	243
49476	阜宁	益林姚园新街配电室1#公变	10	800	420
49477	阜宁	益林姚园新街配电室2#公变	10	800	424
49478	阜宁	益林姚园新街配电室3#公变	10	400	189
49479	阜宁	益林鱼市口3#公变	10	630	265
49480	阜宁	益林鱼市口公变	10	500	99
49481	阜宁	益林振兴路2#箱变	10	630	229
49482	阜宁	益林振兴南路1#箱变	10	630	185
49483	阜宁	益林震东巷公变1	10	400	185
49484	阜宁	益林镇政府箱式公变	10	400	107
49485	阜宁	益林中心商业街3#箱变	10	630	168
49486	阜宁	益林中心商业街4#箱变	10	630	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49487	阜宁	益林三里村二组公变	10	400	229
49488	阜宁	益林三里村四组公变	10	400	236
49489	阜宁	益林三里村一组公变	10	400	192
49490	阜宁	益林三里东组公变	10	400	52
49491	阜宁	益林三里三组公变	10	400	213
49492	阜宁	益林三里一组北公变	10	400	0
49493	阜宁	益林三里一组东组公变	10	400	203
49494	阜宁	益林大东5、6组公变	10	500	270
49495	阜宁	益林大东安置点1#变	10	630	402
49496	阜宁	益林大东安置点2#公变	10	400	221
49497	阜宁	益林大东安置点4#公变	10	400	238
49498	阜宁	益林大东菜场公变	10	400	244
49499	阜宁	益林大东村三七组公变	10	400	261
49500	阜宁	益林大东三组公变	10	400	144
49501	阜宁	益林大东三组西公变	10	400	171
49502	阜宁	益林大东四组2#公变	10	400	147
49503	阜宁	益林大东四组4#公变	10	400	136
49504	阜宁	益林大东五组公变	10	400	239
49505	阜宁	益林大东小区1#单相变	10	400	274

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49506	阜宁	益林大东小区2#单相变	10	400	224
49507	阜宁	益林大东小区3#公变	10	400	96
49508	阜宁	益林大倪村农改公变	10	400	27
49509	阜宁	益林大倪一组公变新	10	400	172
49510	阜宁	益林东升村六组公变	10	200	121
49511	阜宁	益林东升村三七组公变	10	400	251
49512	阜宁	益林东升二组3#公变	10	400	247
49513	阜宁	益林东升七组公变	10	400	287
49514	阜宁	益林东升四组公变	10	400	276
49515	阜宁	益林凤凰公变	10	400	265
49516	阜宁	益林福来居1#变	10	400	240
49517	阜宁	益林福来居2#变	10	400	279
49518	阜宁	益林供电所公变	10	400	73
49519	阜宁	益林敬老院公变	10	400	249
49520	阜宁	益林刘嘴桥公变	10	400	212
49521	阜宁	益林倪东安置点1#公变	10	400	188
49522	阜宁	益林倪东安置点2#公变	10	400	109
49523	阜宁	益林倪东安置点3#公变	10	400	157
49524	阜宁	益林倪东安置点4#公变	10	400	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49525	阜宁	益林倪东安置点5#公变	10	400	162
49526	阜宁	益林塘沟村二组公变	10	400	205
49527	阜宁	益林塘沟村四五组公变	10	400	24
49528	阜宁	益林塘沟村一组公变	10	400	0
49529	阜宁	益林塘沟东边公变	10	400	185
49530	阜宁	益林塘沟三六组公变	10	400	260
49531	阜宁	益林塘沟食品厂公变	10	400	0
49532	阜宁	益林塘沟一组西公变	10	400	31
49533	阜宁	益林塘沟中站公变	10	400	114
49534	阜宁	益林小倪桥1#公变新	10	400	229
49535	阜宁	益林轧花小区公变	10	400	58
49536	阜宁	益林镇倪东村1、2组	10	400	145
49537	阜宁	益林中恒嘉园公变	10	400	252
49538	阜宁	益林中恒小区1#公变	10	400	109
49539	阜宁	益林中恒小区2#公变	10	400	84
49540	阜宁	益林中恒小区3#公变	10	400	158
49541	阜宁	益林中恒小区4#公变	10	400	130
49542	阜宁	益林城中花苑配电室1#变	10	630	362
49543	阜宁	益林城中花苑配电室2#变	10	630	360

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49544	阜宁	益林阜泰花园1#箱式公变	10	400	67
49545	阜宁	益林高庄2#公变	10	400	144
49546	阜宁	益林高庄3#公变	10	630	49
49547	阜宁	益林高庄4#变	10	400	33
49548	阜宁	益林高庄5#公变	10	400	94
49549	阜宁	益林高庄6#公变	10	400	56
49550	阜宁	益林高庄公变	10	500	265
49551	阜宁	益林国泰花园1#公变	10	630	233
49552	阜宁	益林海陵公变	10	400	144
49553	阜宁	益林淮海大沟北公变*	10	400	30
49554	阜宁	益林建新东路1#公变	10	400	0
49555	阜宁	益林建新东路2#公变	10	400	119
49556	阜宁	益林建新东路3#箱式公变	10	400	235
49557	阜宁	益林建新东路4#公变	10	400	22
49558	阜宁	益林建新桥3#公变	10	400	219
49559	阜宁	益林解放东路2#公变	10	400	121
49560	阜宁	益林解放东路3#公变	10	400	30
49561	阜宁	益林解放东路北公变	10	400	75
49562	阜宁	益林解放东路公变	10	400	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49563	阜宁	益林解放西路3#公变新	10	500	63
49564	阜宁	益林解放西路公变	10	500	248
49565	阜宁	益林解放小区公变	10	400	92
49566	阜宁	益林人民北路公变	10	500	61
49567	阜宁	益林市区线29#塔箱式公变	10	400	65
49568	阜宁	益林鑫鑫花苑1#公变	10	800	411
49569	阜宁	益林鑫鑫花苑2#公变	10	800	412
49570	阜宁	益林鑫鑫花苑开关站1#公变	10	630	283
49571	阜宁	益林鑫鑫花苑开关站2#公变	10	630	372
49572	阜宁	益林鑫源小区2#公变	10	400	36
49573	阜宁	益林鑫源小区公变	10	630	319
49574	阜宁	益林益北村部箱式公变	10	400	83
49575	阜宁	益林益北小学南公变	10	400	155
49576	阜宁	益林益东小区公变	10	400	105
49577	阜宁	益林益都华庭1#公变	10	500	165
49578	阜宁	益林益都华庭2#公变	10	500	173
49579	阜宁	益林益都华庭3#箱式公变	10	500	198
49580	阜宁	益林益都华庭4#箱式公变	10	500	221
49581	阜宁	益林益都华庭5#箱变	10	630	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49582	阜宁	益林振兴花园2#变	10	400	215
49583	阜宁	益林振兴花园公变	10	630	302
49584	阜宁	益林振兴路隧道箱式公变	10	400	132
49585	阜宁	益林振兴南路公变	10	400	163
49586	阜宁	益林镇解放西路2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	268
49587	阜宁	财富广场3#箱变003004	10	800	419
49588	阜宁	益林玻璃小区4#公变	10	400	62
49589	阜宁	益林玻璃小区公变	10	400	196
49590	阜宁	益林玻璃园区1#公变	10	400	52
49591	阜宁	益林玻璃园区2#公变	10	400	90
49592	阜宁	益林玻璃园区3#公变新	10	400	93
49593	阜宁	益林玻璃园区5#公变	10	400	0
49594	阜宁	益林玻璃园区7#公变	10	400	259
49595	阜宁	益林财富广场1#箱变001002	10	400	127
49596	阜宁	益林财富广场2#箱变002003	10	400	203
49597	阜宁	益林财富广场南箱变	10	630	295
49598	阜宁	益林城中城2#公变	10	630	113
49599	阜宁	益林淮海2#公变	10	400	231
49600	阜宁	益林淮海北路2#公变	10	400	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49601	阜宁	益林淮海北路3#公变	10	400	157
49602	阜宁	益林淮海北路4#变	10	400	0
49603	阜宁	益林淮海北路公变	10	500	173
49604	阜宁	益林淮海嘉园1#公变	10	800	562
49605	阜宁	益林淮海嘉园2#公变	10	800	519
49606	阜宁	益林淮海路3#公变	10	400	0
49607	阜宁	益林环宇花苑公变	10	400	219
49608	阜宁	益林建新桥1#公变	10	400	151
49609	阜宁	益林建新桥2#公变	10	400	249
49610	阜宁	益林建新西路2#公变	10	500	172
49611	阜宁	益林建新西路3#公变	10	500	110
49612	阜宁	益林建新西路4#公变	10	400	153
49613	阜宁	益林建新西路5#公变	10	630	97
49614	阜宁	益林建新西路6#公变	10	400	176
49615	阜宁	益林建新西路箱式公变	10	630	198
49616	阜宁	益林煤球2#公变	10	400	105
49617	阜宁	益林农行公变	10	400	116
49618	阜宁	益林人民中路2#箱变	10	630	287
49619	阜宁	益林馨园丽都公变	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49620	阜宁	益林鑫源世家公变	10	400	72
49621	阜宁	益林姚元箱变配电变压器配电变压器	10	630	276
49622	阜宁	益林姚园2#箱变	10	400	199
49623	阜宁	益林益西学校公变新	10	400	174
49624	阜宁	益林镇中心商业街1#配电房3#变配变配电变压器	10	800	370
49625	阜宁	益林中市街箱式公变	10	500	0
49626	阜宁	益林中心商业街1#配电房4#变	10	800	350
49627	阜宁	益林中心商业街1#箱变	10	500	236
49628	阜宁	益林中心商业街2#配电房5#变	10	800	320
49629	阜宁	益林中心商业街2#配电房6#变	10	800	104
49630	阜宁	益林中心商业街2#箱变	10	500	257
49631	阜宁	益林中心商业街5#箱变	10	630	295
49632	阜宁	益林中心商业街开关站1#变	10	800	424
49633	阜宁	益林中心商业街开关站2#变	10	800	400
49634	阜宁	益林大东安置点3#公变	10	400	168
49635	阜宁	益林大东村1组公变	10	400	180
49636	阜宁	益林大东中站公变	10	400	248
49637	阜宁	益林东升村2组公变	10	400	168
49638	阜宁	益林海陵居配电房1#变	10	800	559

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49639	阜宁	益林海陵居配电房2#变	10	800	202
49640	阜宁	益林锦瑞学府开关站1#变	10	800	535
49641	阜宁	益林锦瑞学府开关站2#变	10	800	490
49642	阜宁	益林倪东工业园区	10	400	9
49643	阜宁	益林日月华庭1#公变	10	630	426
49644	阜宁	益林书香茗苑配电室1#变	10	630	405
49645	阜宁	益林书香茗苑配电室2#变	10	630	408
49646	阜宁	益林羊马二组2#公变	10	400	141
49647	阜宁	益林羊马二组公变	10	400	174
49648	阜宁	益林益新5、10组公变	10	400	146
49649	阜宁	益林益新八组公变	10	200	73
49650	阜宁	益林益新九组公变	10	400	201
49651	阜宁	益林益新六组公变	10	400	33
49652	阜宁	益林益新七组公变	10	400	0
49653	阜宁	益林益新三组公变	10	400	216
49654	阜宁	益林益新十组公变新	10	400	0
49655	阜宁	益林益新五组公变	10	400	41
49656	阜宁	益林玻璃城1#公变	10	500	232
49657	阜宁	益林玻璃城2#公变	10	630	312

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49658	阜宁	益林玻璃城3#公变	10	630	303
49659	阜宁	益林玻璃城4#公变	10	630	342
49660	阜宁	益林玻璃城5#公变	10	630	302
49661	阜宁	益林玻璃城6#公变	10	500	266
49662	阜宁	益林玻璃城7#公变	10	630	335
49663	阜宁	益林玻璃城8#公变	10	500	219
49664	阜宁	益林玻璃园区9#公变	10	400	226
49665	阜宁	益林昌盛轩配电室1#变	10	630	423
49666	阜宁	益林昌盛轩配电室2#变	10	400	213
49667	阜宁	益林大东四组3#公变	10	400	36
49668	阜宁	益林大东四组5#变	10	400	77
49669	阜宁	益林东升二组2#公变	10	400	262
49670	阜宁	益林海陵壹号公变	10	400	97
49671	阜宁	益林倪东新区4#单相变	10	400	191
49672	阜宁	益林倪东新区5#单相变	10	400	238
49673	阜宁	益林清华苑1#公变	10	400	197
49674	阜宁	益林清华苑2#公变	10	400	195
49675	阜宁	益林人民南路2#公变	10	400	152
49676	阜宁	益林祥瑞小区公变	10	800	490

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49677	阜宁	益林学府花园1#箱变002	10	630	326
49678	阜宁	益林学府花园2#箱变004	10	630	287
49679	阜宁	益林学府花苑配电室1#变	10	630	361
49680	阜宁	益林学府花苑配电室2#变	10	630	398
49681	阜宁	益林学府花苑配电室3#变	10	630	379
49682	阜宁	益林学府花苑配电室4#变	10	630	374
49683	阜宁	益林阳光花园3#公变	10	400	115
49684	阜宁	益林杨园3#公变	10	400	135
49685	阜宁	益林益南安置点1#公变	10	400	274
49686	阜宁	益林益南安置点2#公变	10	400	220
49687	阜宁	益林银龙路公变	10	400	242
49688	阜宁	益林育才路2#公变	10	400	0
49689	阜宁	益林育才路3#公变	10	400	129
49690	阜宁	益林育才路4#变	10	400	100
49691	阜宁	益林育才路5#公变	10	400	70
49692	阜宁	益林育才路东公变	10	400	96
49693	阜宁	益林育才路公变	10	400	16
49694	阜宁	益林北郊村部公变	10	400	189
49695	阜宁	益林楚阳北站公变新	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49696	阜宁	益林楚阳东配变公变	10	200	58
49697	阜宁	益林大余村23组公变	10	400	201
49698	阜宁	益林大余村45组公变	10	400	149
49699	阜宁	益林大余村部西公变	10	400	176
49700	阜宁	益林大余村一组公变	10	400	171
49701	阜宁	益林大余新村1#公变新	10	400	229
49702	阜宁	益林大余新村2#公变	10	400	248
49703	阜宁	益林大余新村3#公变	10	400	90
49704	阜宁	益林大余新村4#公变	10	400	150
49705	阜宁	益林大余新村5#变新	10	400	229
49706	阜宁	益林伏庄5组公变新	10	200	42
49707	阜宁	益林伏庄村12组公变	10	400	232
49708	阜宁	益林伏庄村24组公变	10	400	211
49709	阜宁	益林伏庄四组公变	10	400	267
49710	阜宁	益林阜淮路东公变	10	400	165
49711	阜宁	益林后余村34组公变	10	200	56
49712	阜宁	益林后余一二组公变	10	400	222
49713	阜宁	益林裴庄村34组公变	10	400	268
49714	阜宁	益林裴庄村二组公变	10	400	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49715	阜宁	益林裴庄村公变	10	400	198
49716	阜宁	益林裴庄二组2#公变	10	400	98
49717	阜宁	益林石桥村34组公变	10	400	142
49718	阜宁	益林石桥村二组公变	10	400	231
49719	阜宁	益林石桥南站公变	10	400	291
49720	阜宁	益林石桥中站公变	10	400	232
49721	阜宁	益林所楚阳西站公变	10	400	193
49722	阜宁	益林谈庄村345组公变	10	400	116
49723	阜宁	益林谈庄四组公变	10	400	0
49724	阜宁	益林谈庄一组公变	10	400	219
49725	阜宁	益林赵陶村公变	10	400	219
49726	阜宁	益林赵陶村三组公变	10	400	236
49727	阜宁	益林赵陶南站公变新	10	400	209
49728	阜宁	益林镇大余村三组	10	400	176
49729	阜宁	益林中荡5组公变	10	400	220
49730	阜宁	益林中荡北站公变	10	400	251
49731	阜宁	益林中荡村27组公变	10	400	227
49732	阜宁	益林中荡村34组公变	10	400	233
49733	阜宁	益林中荡村56组公变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49734	阜宁	益林中荡二组公变	10	400	202
49735	阜宁	益林中荡三组公变	10	400	213
49736	阜宁	康居家园1#配电室2#变	10	630	316
49737	阜宁	康居家园1#配电室3#变	10	630	434
49738	阜宁	康居家园1#配电室4#变	10	630	369
49739	阜宁	通达花苑1#公变	10	500	253
49740	阜宁	通达花苑2#公变	10	500	285
49741	阜宁	通达花苑二期1#公变	10	630	356
49742	阜宁	益林建新东路公变	10	400	78
49743	阜宁	益林建新中路1#公变	10	500	270
49744	阜宁	益林建新中路2#公变	10	500	192
49745	阜宁	益林建新中路3#公变	10	500	139
49746	阜宁	益林通达花苑三期配电室1#变	10	800	437
49747	阜宁	益林通达花苑三期配电室2#变	10	800	507
49748	阜宁	益林小上海东公变	10	400	81
49749	阜宁	益林小上海西公变	10	400	239
49750	阜宁	益林新区1#公变	10	630	146
49751	阜宁	益林新区2#箱箱式公变	10	630	262
49752	阜宁	益林鑫鑫花园二期1#变	10	400	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49753	阜宁	益林鑫鑫花园二期2#变	10	400	191
49754	阜宁	益林鑫鑫花园二期3#变	10	400	142
49755	阜宁	益林鑫鑫花园一期1#变	10	500	150
49756	阜宁	益林鑫鑫花园一期2#变	10	630	264
49757	阜宁	益林星辰小区1#箱式公变	10	630	365
49758	阜宁	益林怡心佳苑1#公变	10	500	165
49759	阜宁	益林怡心佳苑2#公变	10	500	222
49760	阜宁	益林怡心佳苑3#箱变002002	10	630	233
49761	阜宁	益林益东居委会公变	10	400	37
49762	阜宁	益林振兴南路3#箱变	10	630	282
49763	阜宁	益林东鼎商城1#箱式公变	10	630	376
49764	阜宁	益林东鼎商城2#箱式公变	10	630	253
49765	阜宁	益林东鼎商城3#箱式公变	10	630	91
49766	阜宁	益林东鼎商城4#箱式公变	10	630	374
49767	阜宁	益林东益驾校公变	10	400	243
49768	阜宁	益林阜淮路5#公变	10	400	0
49769	阜宁	益林阜淮路公变	10	400	159
49770	阜宁	益林林达小区公变	10	400	140
49771	阜宁	益林企业园1#公变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49772	阜宁	益林企业园2#公变	10	400	75
49773	阜宁	益林三里村56组公变	10	400	207
49774	阜宁	益林三里桥公变新	10	400	0
49775	阜宁	益林水利站公变	10	400	176
49776	阜宁	益林益东村电站公变	10	400	231
49777	阜宁	益林益东加油站2#公变	10	400	92
49778	阜宁	益林益东加油站公变	10	400	193
49779	阜宁	益林园区3#公变	10	500	167
49780	阜宁	益林园区6#变	10	400	201
49781	阜宁	益林园区7#变	10	400	181
49782	阜宁	益林园区8#公变	10	400	60
49783	阜宁	益林振兴北路2#公变	10	400	216
49784	阜宁	益林振兴北路公变	10	400	0
49785	阜宁	益林镇企业园4#公变	10	400	12
49786	阜宁	益林镇企业园5#公变	10	400	137
49787	建湖	冈西嵇舍村村部台片	10	400	169
49788	建湖	冈西嵇舍村大塘（新）	10	200	81
49789	建湖	冈西嵇舍村后陶台片	10	315	216
49790	建湖	冈西嵇舍村路南变	10	400	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49791	建湖	冈西嵇舍村前进变	10	200	62
49792	建湖	冈西嵇舍青年	10	400	218
49793	建湖	冈西集镇北环1#变	10	400	134
49794	建湖	冈西集镇北环变	10	400	147
49795	建湖	冈西前陶村西站	10	200	87
49796	建湖	冈西西吉村埝北变	10	315	153
49797	建湖	冈西西吉埝北1#	10	200	87
49798	建湖	冈西徐王北站	10	400	283
49799	建湖	冈西徐王村东站	10	200	67
49800	建湖	冈西徐王村马渡变	10	200	58
49801	建湖	冈西徐王村新沟1#变(增资)	10	200	0
49802	建湖	冈西徐王村徐王	10	400	273
49803	建湖	冈西徐王村徐王1#变(增资用)	10	200	100
49804	建湖	冈西徐王村中站变	10	400	225
49805	建湖	冈西徐王马渡1#	10	200	75
49806	建湖	冈西徐王新沟2#	10	200	116
49807	建湖	嵇舍村陆墩变	10	200	132
49808	建湖	嵇舍村双陆	10	200	100
49809	建湖	嵇舍村新村	10	400	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49810	建湖	嵇舍村新桥	10	200	95
49811	建湖	嵇舍村新桥1#变	10	200	80
49812	建湖	嵇舍村徐墩	10	200	77
49813	建湖	徐王村1#变	10	400	210
49814	建湖	徐王村2#变	10	400	247
49815	建湖	徐王村3#变	10	400	214
49816	建湖	冈西东吉村东吉台片	10	200	60
49817	建湖	冈西东吉村红旗	10	400	207
49818	建湖	冈西东吉村后庄	10	400	216
49819	建湖	冈西东吉村宋墩	10	200	87
49820	建湖	冈西东吉村宋墩1#变（增资用）	10	200	98
49821	建湖	冈西东吉村幸福桥	10	400	235
49822	建湖	冈西东吉村许庄	10	200	71
49823	建湖	冈西东吉高峰	10	400	207
49824	建湖	冈西旗帜村北站	10	200	1
49825	建湖	冈西旗帜村合心变	10	200	48
49826	建湖	冈西旗帜村南站	10	200	83
49827	建湖	冈西旗帜村彭圩	10	200	55
49828	建湖	冈西旗帜村旗帜	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49829	建湖	冈西旗帜村西站	10	200	42
49830	建湖	冈西旗帜村杨墩变	10	200	119
49831	建湖	冈西镇旗帜村南站1#	10	200	64
49832	建湖	冈西镇旗帜村中站	10	315	161
49833	建湖	旗帜村陈墩台片	10	400	269
49834	建湖	吉瑞家园1#箱变	10	630	361
49835	建湖	吉瑞家园2#箱式变压器	10	630	406
49836	建湖	吉瑞家园3#箱式变配变	10	630	405
49837	建湖	吉瑞家园4#箱式变配变	10	630	378
49838	建湖	吉瑞家园5#箱式变630配变	10	630	411
49839	建湖	吉瑞家园6#箱变配电变压器	10	500	328
49840	建湖	前陶村仇坝变	10	200	93
49841	建湖	前陶村南环台片	10	200	0
49842	建湖	前陶园区综合变	10	630	165
49843	建湖	西吉村米厂变	10	200	102
49844	建湖	冈西蔡港创新	10	200	109
49845	建湖	冈西蔡港村东站变	10	400	253
49846	建湖	冈西蔡港村金墩	10	200	72
49847	建湖	冈西蔡港村南站	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49848	建湖	冈西蔡港村塘河台片	10	200	94
49849	建湖	冈西蔡港村西站	10	200	95
49850	建湖	冈西蔡港村新村	10	400	230
49851	建湖	冈西蔡港村中站变	10	200	100
49852	建湖	冈西蔡港村朱墩	10	200	83
49853	建湖	冈西顾顶村丰产	10	400	252
49854	建湖	冈西顾顶村龙尾	10	200	75
49855	建湖	冈西顾顶村卫东变	10	200	73
49856	建湖	冈西顾顶西站	10	400	172
49857	建湖	冈西金舍村东	10	400	285
49858	建湖	冈西金舍村利民台片	10	200	106
49859	建湖	冈西金舍村章墩	10	200	66
49860	建湖	冈西金舍村中站1#变(增资用)	10	200	119
49861	建湖	冈西金舍村中站台片	10	400	20
49862	建湖	冈西金舍金墩	10	400	261
49863	建湖	冈西两港村村部东	10	400	271
49864	建湖	冈西两港村东	10	400	238
49865	建湖	冈西两港村洪墩	10	200	115
49866	建湖	冈西两港村吴墩1#	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49867	建湖	冈西双墩村北站变	10	400	222
49868	建湖	冈西双墩村曹坊变	10	200	53
49869	建湖	冈西双墩村两港变	10	400	249
49870	建湖	冈西双墩村塘沟	10	400	226
49871	建湖	冈西双墩村跃进变	10	400	240
49872	建湖	冈西双墩村中站	10	200	109
49873	建湖	冈西双墩西站	10	200	72
49874	建湖	冈西徐王村徐墩1#变(增资用)	10	200	113
49875	建湖	冈西沿河村东风台片	10	200	86
49876	建湖	冈西沿河村河口	10	200	125
49877	建湖	冈西沿河村洪舍	10	200	57
49878	建湖	冈西沿河村马沟	10	200	114
49879	建湖	冈西沿河村南站台片	10	200	117
49880	建湖	冈西沿河村西站	10	200	89
49881	建湖	冈西沿河村中站台片	10	200	71
49882	建湖	冈西沿河支舍1#	10	400	271
49883	建湖	冈西沿河中站1#	10	400	276
49884	建湖	冈西赵舍村韦墩	10	200	112
49885	建湖	冈西镇双墩村南站1#	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49886	建湖	冈西镇沿河村马沟1#	10	200	105
49887	建湖	冈西镇沿河村支舍	10	400	255
49888	建湖	顾顶新村1#配电房1#主变	10	630	395
49889	建湖	顾顶新村1#箱变主变	10	400	253
49890	建湖	顾顶新村2#配电房2#主变	10	630	312
49891	建湖	两港李墩	10	400	250
49892	建湖	前陶村东站	10	200	9
49893	建湖	前陶村刘墩变	10	200	108
49894	建湖	前陶村刘墩东台片	10	200	96
49895	建湖	前陶中站	10	200	110
49896	建湖	双墩村博爱箱变主变	10	500	281
49897	建湖	双墩新村1#	10	400	262
49898	建湖	双墩新村2#	10	400	244
49899	建湖	集镇河东1#变	10	400	191
49900	建湖	菜场箱变	10	630	338
49901	建湖	冈西港东村北站	10	200	58
49902	建湖	冈西港东村新沟	10	400	246
49903	建湖	冈西潘墩村北站变	10	400	233
49904	建湖	冈西潘墩村大港变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49905	建湖	冈西潘墩村奋勇	10	200	86
49906	建湖	冈西潘墩村革新变	10	200	105
49907	建湖	冈西潘墩村刘墩变	10	200	95
49908	建湖	冈西西吉村尖北变	10	200	69
49909	建湖	冈西西吉尖墩	10	200	116
49910	建湖	冈西振兴南路配变	10	400	105
49911	建湖	冈西镇港东村北站1#	10	400	242
49912	建湖	冈西镇集镇西吉1#	10	400	254
49913	建湖	冈西镇潘墩村中站1#	10	400	283
49914	建湖	港东村村部变	10	400	269
49915	建湖	港东村南站	10	400	216
49916	建湖	港东村新沟1#	10	200	113
49917	建湖	港东村新沟2#	10	200	89
49918	建湖	港东红光	10	200	69
49919	建湖	港东红光1#变	10	400	228
49920	建湖	集镇白果	10	400	116
49921	建湖	集镇朝阳变	10	400	222
49922	建湖	集镇河东	10	400	135
49923	建湖	集镇河南1号变	10	400	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49924	建湖	集镇河南配变	10	400	43
49925	建湖	集镇河西	10	400	121
49926	建湖	集镇后徐	10	400	161
49927	建湖	集镇后徐1#变(增资用)	10	400	226
49928	建湖	集镇剧场	10	400	163
49929	建湖	集镇粮库-变压器	10	400	179
49930	建湖	集镇水厂1#变	10	400	200
49931	建湖	集镇水厂变	10	400	57
49932	建湖	集镇西吉配变	10	400	61
49933	建湖	集镇振兴路	10	400	30
49934	建湖	集镇致富北路-变压器	10	400	117
49935	建湖	金鑫商贸城	10	400	224
49936	建湖	派出所公用变	10	630	91
49937	建湖	潘墩村中站变	10	200	33
49938	建湖	前陶种子场	10	400	190
49939	建湖	唐修林变	10	400	69
49940	建湖	丁渡村曾圩	10	200	87
49941	建湖	丁渡村陈南1#	10	400	272
49942	建湖	丁渡村陈南变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49943	建湖	丁渡村丁渡	10	200	95
49944	建湖	丁渡村丁渡1#	10	200	114
49945	建湖	丁渡村范墩	10	200	82
49946	建湖	丁渡村王墩	10	200	81
49947	建湖	丁渡村杨北1#变	10	200	91
49948	建湖	丁渡村长沟变	10	200	70
49949	建湖	丁渡王墩1#	10	200	97
49950	建湖	丁渡先锋	10	200	93
49951	建湖	丁渡杨北配变	10	200	60
49952	建湖	丁渡中心	10	200	61
49953	建湖	东徐村部1#	10	400	235
49954	建湖	东徐村陈墩	10	400	223
49955	建湖	东徐村村部	10	200	93
49956	建湖	东徐村东边	10	200	75
49957	建湖	东徐村南站	10	200	90
49958	建湖	东徐村中站	10	200	121
49959	建湖	东徐村中站1#	10	400	272
49960	建湖	东徐吴湾	10	400	267
49961	建湖	冈西东徐村西站	10	400	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49962	建湖	嵇舍柴湾	10	400	263
49963	建湖	嵇舍村东港	10	200	114
49964	建湖	嵇舍大桥	10	200	44
49965	建湖	陆河村东河	10	200	31
49966	建湖	陆河村南站变	10	400	240
49967	建湖	陆河村前颜	10	400	259
49968	建湖	陆河村西站	10	200	92
49969	建湖	陆河村颜墩	10	200	101
49970	建湖	陆河东河1#	10	400	183
49971	建湖	陆河前颜1#	10	400	279
49972	建湖	陆河塘河	10	400	270
49973	建湖	姚墩村北站	10	200	85
49974	建湖	姚墩村东站变	10	200	91
49975	建湖	姚墩村孙墩1#	10	200	112
49976	建湖	姚墩村孙墩变	10	200	80
49977	建湖	姚墩村西站变	10	200	62
49978	建湖	姚墩村校墩变	10	200	64
49979	建湖	姚墩村中站	10	200	52
49980	建湖	张圩北站	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49981	建湖	张圩村村部	10	200	100
49982	建湖	张圩村东站	10	400	271
49983	建湖	张圩村西站	10	400	268
49984	建湖	张圩村张圩	10	200	98
49985	建湖	张圩村张圩1#	10	200	99
49986	建湖	张圩村中站	10	200	78
49987	建湖	张圩东站1#	10	400	283
49988	建湖	镇丁渡中心1#	10	400	251
49989	建湖	冈西立公村陈墩	10	200	88
49990	建湖	冈西立公村成墩1#	10	200	89
49991	建湖	冈西立公村村部	10	200	0
49992	建湖	冈西立公村南站	10	200	104
49993	建湖	冈西立公村渔塘	10	200	29
49994	建湖	冈西立公村中站变	10	400	248
49995	建湖	冈西立公南站1#变	10	200	94
49996	建湖	冈西肖荡村港南	10	200	23
49997	建湖	冈西肖荡村陆墩	10	200	61
49998	建湖	冈西肖荡村张舍1#	10	200	9
49999	建湖	冈西肖荡村张舍变	10	200	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50000	建湖	冈西肖荡港北	10	400	259
50001	建湖	冈西肖荡肖墩	10	200	106
50002	建湖	冈西新沟村东庄	10	400	257
50003	建湖	冈西新沟村中站	10	200	63
50004	建湖	冈西新沟村中站1#变(增资用)	10	200	103
50005	建湖	冈西新沟向阳	10	200	94
50006	建湖	冈西张荡村北站	10	200	108
50007	建湖	冈西张荡村南站	10	200	42
50008	建湖	冈西张荡村沿坝	10	200	72
50009	建湖	冈西张荡村中站	10	200	74
50010	建湖	冈西张荡花墩	10	200	118
50011	建湖	冈西赵舍村村部	10	400	73
50012	建湖	冈西赵舍村潘庄2#变	10	200	47
50013	建湖	冈西赵舍村潘庄变	10	400	31
50014	建湖	冈西赵舍村张墩	10	200	123
50015	建湖	冈西赵舍村赵墩变	10	200	81
50016	建湖	冈西赵舍村中站	10	200	89
50017	建湖	冈西镇东吉村东吉1#	10	200	76
50018	建湖	冈西镇立公村新桥	10	400	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50019	建湖	冈西镇肖荡村龙尾	10	400	101
50020	建湖	冈西镇肖荡肖墩1#	10	200	98
50021	建湖	冈西镇张荡村沿坝1#	10	200	66
50022	建湖	冈西镇张荡花墩1#	10	200	110
50023	建湖	冈西镇壮烈村陆墩1#	10	200	119
50024	建湖	冈西中朱2#变	10	200	78
50025	建湖	冈西壮烈村北站	10	200	82
50026	建湖	冈西壮烈村北站1#	10	400	280
50027	建湖	冈西壮烈村东朱	10	200	89
50028	建湖	冈西壮烈村董庄-变压器	10	200	84
50029	建湖	冈西壮烈村陆墩	10	200	91
50030	建湖	冈西壮烈村南站	10	400	241
50031	建湖	冈西壮烈村孙墩	10	200	82
50032	建湖	冈西壮烈村中站	10	200	68
50033	建湖	冈西壮烈村朱墩	10	200	115
50034	建湖	冈西壮烈村朱墩1#	10	200	99
50035	建湖	冈西壮烈村朱庄台片	10	200	77
50036	建湖	冈西壮烈董墩	10	400	159
50037	建湖	冈西壮烈沿北	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50038	建湖	立公南站2#	10	200	102
50039	建湖	肖荡新村1#配变	10	630	357
50040	建湖	肖荡新村2#配变	10	630	274
50041	建湖	新沟北站	10	400	241
50042	建湖	新沟砚台	10	400	243
50043	建湖	张荡北站1#配变	10	400	264
50044	建湖	张荡线肖荡新村二期变压器	10	630	448
50045	建湖	中朱1#变	10	200	97
50046	建湖	壮烈中站1#	10	200	114
50047	建湖	长陈线港口二组配变	10	400	276
50048	建湖	宝塔车站变	10	400	89
50049	建湖	宝塔村建中心南变	10	500	321
50050	建湖	宝塔港口西南站	10	400	263
50051	建湖	宝塔港口西站	10	200	130
50052	建湖	宝塔高港北站	10	200	96
50053	建湖	宝塔官尖东站	10	400	269
50054	建湖	宝塔官尖西南站	10	200	107
50055	建湖	宝塔马墩东站	10	400	279
50056	建湖	宝塔马墩南变	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50057	建湖	宝塔水厂公用变	10	400	73
50058	建湖	宝塔辛庄线医院(2)变	10	400	194
50059	建湖	宝塔辛庄一队	10	400	206
50060	建湖	宝塔镇港口一队	10	400	282
50061	建湖	宝塔镇高港西南站	10	400	250
50062	建湖	宝塔镇官尖东南站	10	400	286
50063	建湖	宝塔镇祁庄中站	10	400	232
50064	建湖	宝塔镇前庄南站	10	400	237
50065	建湖	宝塔镇辛庄北站	10	400	284
50066	建湖	宝塔镇辛庄二队	10	400	292
50067	建湖	菜场变配变	10	400	165
50068	建湖	府前街	10	400	85
50069	建湖	港口北站	10	200	0
50070	建湖	港口东南站配变	10	400	263
50071	建湖	港口三队	10	400	286
50072	建湖	港口中站	10	400	201
50073	建湖	高港西站	10	200	132
50074	建湖	官尖南站	10	200	94
50075	建湖	马墩西站	10	400	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50076	建湖	培东三队	10	400	134
50077	建湖	培东一队	10	400	285
50078	建湖	祁庄北站	10	400	133
50079	建湖	祁庄队	10	315	133
50080	建湖	前庄小区1#变	10	630	353
50081	建湖	前庄小区2#变	10	630	361
50082	建湖	前庄张庄	10	400	5
50083	建湖	前庄中站(增资)	10	400	240
50084	建湖	荣华小区变	10	200	113
50085	建湖	小街北站	10	400	205
50086	建湖	辛庄六队	10	250	138
50087	建湖	辛庄三队	10	400	218
50088	建湖	辛庄医院3#变	10	400	276
50089	建湖	阳光大道	10	315	109
50090	建湖	医院综合变	10	400	45
50091	建湖	宝塔八队	10	400	220
50092	建湖	宝塔村部	10	400	276
50093	建湖	宝塔村建中心北变	10	400	216
50094	建湖	宝塔大兴东南站（增资）	10	400	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50095	建湖	宝塔大兴东站	10	200	111
50096	建湖	宝塔大兴南站	10	200	59
50097	建湖	宝塔大兴西南站	10	400	279
50098	建湖	宝塔大兴一队	10	200	110
50099	建湖	宝塔二队	10	200	91
50100	建湖	宝塔高祥八组	10	200	125
50101	建湖	宝塔高祥北站(增资)	10	200	97
50102	建湖	宝塔高祥西北站公用变	10	400	270
50103	建湖	宝塔高祥中南站	10	400	255
50104	建湖	宝塔合兴东站	10	400	257
50105	建湖	宝塔合兴南站	10	400	267
50106	建湖	宝塔六队(增资)	10	400	252
50107	建湖	宝塔南站	10	200	81
50108	建湖	宝塔培桥村部	10	400	213
50109	建湖	宝塔培桥七队	10	200	100
50110	建湖	宝塔培桥中站	10	400	250
50111	建湖	宝塔七队（增资）	10	400	255
50112	建湖	宝塔祁庄西站	10	200	86
50113	建湖	宝塔三队	10	400	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50114	建湖	宝塔十队	10	400	272
50115	建湖	宝塔双湾南站	10	400	276
50116	建湖	宝塔四树东站	10	200	79
50117	建湖	宝塔四树西北站	10	400	293
50118	建湖	宝塔四树西站	10	200	102
50119	建湖	宝塔西站	10	400	268
50120	建湖	宝塔小街变	10	400	142
50121	建湖	宝塔赵湾北站	10	200	98
50122	建湖	宝塔赵湾二队	10	200	110
50123	建湖	宝塔镇安置房1#变	10	630	383
50124	建湖	宝塔镇安置房2#变	10	630	417
50125	建湖	宝塔镇大兴南站东	10	400	305
50126	建湖	宝塔镇大兴中站	10	400	286
50127	建湖	宝塔镇官尖北站	10	400	182
50128	建湖	宝塔镇合兴西南站	10	400	260
50129	建湖	宝塔镇培桥二队	10	400	238
50130	建湖	宝塔镇培桥七队东	10	400	285
50131	建湖	宝塔镇培桥三队东	10	400	232
50132	建湖	宝塔镇培桥三队西	10	400	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50133	建湖	宝塔镇培桥五队	10	400	265
50134	建湖	宝塔镇四树南站东	10	400	278
50135	建湖	宝塔镇赵湾东北站	10	400	271
50136	建湖	宝塔镇赵湾中北站	10	400	277
50137	建湖	宝塔中站	10	400	303
50138	建湖	成套厂	10	400	251
50139	建湖	大兴北站	10	200	109
50140	建湖	大兴西北站	10	400	258
50141	建湖	府前花苑1号变	10	630	407
50142	建湖	府前花苑2号变	10	500	310
50143	建湖	高祥九队	10	400	269
50144	建湖	高祥南站	10	250	121
50145	建湖	高祥西站	10	400	206
50146	建湖	高祥中北站	10	400	259
50147	建湖	高祥中站	10	400	222
50148	建湖	官尖官北	10	400	261
50149	建湖	官尖团结	10	200	12
50150	建湖	官尖王庄	10	400	286
50151	建湖	朦胧宝塔集中居住点1#	10	400	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50152	建湖	朦胧宝塔集中居住点2#	10	400	278
50153	建湖	朦胧宝塔集中居住点3#	10	400	255
50154	建湖	朦胧宝塔集中居住点4#	10	400	248
50155	建湖	朦胧小区	10	400	172
50156	建湖	培东西站	10	200	0
50157	建湖	培桥八队（增资）	10	400	223
50158	建湖	培桥北站	10	400	0
50159	建湖	培桥集中居住点1#变	10	630	398
50160	建湖	培桥集中居住点2#变变压器配电变压器	10	630	372
50161	建湖	培桥西站	10	400	245
50162	建湖	培桥一队	10	200	106
50163	建湖	裴东小区1#箱变	10	630	417
50164	建湖	裴东小区2#箱变	10	630	466
50165	建湖	双湾北站	10	400	256
50166	建湖	双湾东南站	10	400	246
50167	建湖	双湾东站	10	400	253
50168	建湖	双湾六队	10	200	29
50169	建湖	双湾六队北配变	10	400	277
50170	建湖	双湾西北站	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50171	建湖	双湾西站	10	400	270
50172	建湖	双湾鱼塘	10	400	186
50173	建湖	四树北站	10	200	106
50174	建湖	四树东南站	10	400	221
50175	建湖	四树南站(增资)	10	200	99
50176	建湖	辛庄社区1#变	10	400	214
50177	建湖	辛庄社区2#变	10	400	260
50178	建湖	辛庄社区3#变	10	400	202
50179	建湖	辛庄社区4#变	10	400	239
50180	建湖	赵湾南站(增资)	10	200	145
50181	建湖	赵湾西站	10	200	80
50182	建湖	赵湾一队	10	200	0
50183	建湖	赵湾中站	10	200	115
50184	建湖	宝塔潘渡村部	10	200	83
50185	建湖	宝塔潘渡西南站	10	400	94
50186	建湖	宝塔培东二队	10	200	58
50187	建湖	宝塔培东四队	10	200	94
50188	建湖	宝塔镇潘渡三队	10	400	94
50189	建湖	宝塔镇潘渡中站	10	400	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50190	建湖	宝塔镇培东东北站	10	400	94
50191	建湖	潘渡东站	10	200	94
50192	建湖	潘渡南站	10	200	94
50193	建湖	培东五队	10	200	74
50194	建湖	宝塔陈桥东站	10	400	247
50195	建湖	宝塔陈桥中站	10	200	123
50196	建湖	宝塔联合北港	10	200	123
50197	建湖	宝塔马南西站	10	200	88
50198	建湖	宝塔长陈村站	10	400	81
50199	建湖	宝塔长春六队	10	400	274
50200	建湖	宝塔长春西站	10	200	118
50201	建湖	宝塔镇陈桥西站	10	400	241
50202	建湖	宝塔镇吉北五队400	10	400	277
50203	建湖	宝塔镇联合新河东站	10	400	279
50204	建湖	宝塔镇马南东北站	10	400	267
50205	建湖	宝塔镇马南西南站	10	400	245
50206	建湖	宝塔镇辛北北站	10	400	209
50207	建湖	宝塔镇辛北西北站	10	400	225
50208	建湖	宝塔镇辛北西南站	10	400	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50209	建湖	宝塔镇辛北西站	10	400	274
50210	建湖	宝塔镇辛庄五队	10	400	275
50211	建湖	宝塔镇长春四队2#变	10	400	254
50212	建湖	宝塔镇长春王南	10	400	291
50213	建湖	宝塔镇长春一队2#变	10	400	274
50214	建湖	陈桥东北站	10	400	279
50215	建湖	陈桥南站	10	400	253
50216	建湖	陈桥五队	10	400	268
50217	建湖	陈桥小街配变	10	400	274
50218	建湖	吉北东北站台片	10	200	76
50219	建湖	联合代墩	10	200	0
50220	建湖	联合东站	10	200	81
50221	建湖	联合新河	10	400	182
50222	建湖	联合新河南	10	400	250
50223	建湖	联合中站	10	400	245
50224	建湖	马南东站	10	200	73
50225	建湖	马南五队配变	10	400	274
50226	建湖	马南一队配变	10	400	254
50227	建湖	马南中站(增资)	10	400	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50228	建湖	辛北东站	10	400	234
50229	建湖	辛北南站(增资)	10	200	102
50230	建湖	辛北七队	10	200	137
50231	建湖	辛北唐圩配变	10	400	294
50232	建湖	辛北中站	10	400	273
50233	建湖	辛庄四队	10	400	226
50234	建湖	长春八队	10	400	287
50235	建湖	长春村部(增资)	10	400	234
50236	建湖	长春东站	10	400	292
50237	建湖	长春二队	10	400	266
50238	建湖	长春九队	10	400	292
50239	建湖	长春七队	10	200	107
50240	建湖	长春三队	10	400	250
50241	建湖	长春四队(增资)	10	200	110
50242	建湖	长春唐墩	10	200	67
50243	建湖	长春一队	10	200	78
50244	建湖	宝塔丁仁北站	10	400	261
50245	建湖	宝塔丁仁东北站	10	400	275
50246	建湖	宝塔丁仁条河	10	400	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50247	建湖	宝塔丁仁五组	10	200	1
50248	建湖	宝塔丁仁中站	10	400	196
50249	建湖	宝塔丁湾丁庄	10	400	295
50250	建湖	宝塔丁湾东北站	10	400	244
50251	建湖	宝塔丁湾高顾（增）	10	400	235
50252	建湖	宝塔供电所变	10	400	159
50253	建湖	宝塔集镇北公用变	10	400	129
50254	建湖	宝塔集镇南公用变	10	315	111
50255	建湖	宝塔联合李南东变	10	200	74
50256	建湖	宝塔联合李南队	10	200	67
50257	建湖	宝塔小学变	10	400	151
50258	建湖	宝塔镇丁仁三星	10	400	274
50259	建湖	宝塔镇丁湾村部	10	400	264
50260	建湖	宝塔镇丁湾东边	10	160	71
50261	建湖	宝塔镇丁湾冯墩	10	400	267
50262	建湖	宝塔镇丁湾瞿庄东边	10	400	278
50263	建湖	宝塔镇吉北南站	10	400	265
50264	建湖	宝塔镇吉北四队	10	400	281
50265	建湖	宝塔镇吉北西站	10	400	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50266	建湖	宝塔镇联合南港	10	400	259
50267	建湖	宝塔镇辛南站	10	400	241
50268	建湖	丁仁东南站	10	200	106
50269	建湖	丁仁东站	10	200	112
50270	建湖	丁仁南站3	10	200	93
50271	建湖	丁仁西北站	10	200	84
50272	建湖	丁仁西南站	10	200	119
50273	建湖	丁仁西站	10	200	45
50274	建湖	丁湾北站	10	200	96
50275	建湖	丁湾丁湾站	10	200	119
50276	建湖	丁湾瞿庄队(增资)	10	400	268
50277	建湖	丁湾唐东	10	200	111
50278	建湖	丁湾西站	10	400	260
50279	建湖	富贵花苑	10	500	320
50280	建湖	高港东北站	10	200	80
50281	建湖	高港东站	10	200	102
50282	建湖	高港南站	10	400	237
50283	建湖	鸡场变	10	400	303
50284	建湖	吉北北站	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50285	建湖	吉北二队配变	10	400	242
50286	建湖	前庄北站	10	200	62
50287	建湖	前庄村部	10	400	203
50288	建湖	前庄东方	10	400	279
50289	建湖	高作卞舍八组	10	200	62
50290	建湖	高作卞舍二组	10	200	99
50291	建湖	高作卞舍九组	10	200	106
50292	建湖	高作卞舍六组	10	400	279
50293	建湖	高作卞舍南站	10	200	48
50294	建湖	高作卞舍七组	10	400	205
50295	建湖	高作卞舍三组	10	400	247
50296	建湖	高作季墩八组	10	400	225
50297	建湖	高作季墩朱舍	10	200	126
50298	建湖	高作吕墩九组	10	400	276
50299	建湖	高作吕墩六组	10	400	112
50300	建湖	高作吕墩七组	10	400	243
50301	建湖	高作吕墩祁墩	10	400	231
50302	建湖	高作吕墩三组	10	400	237
50303	建湖	高作吕墩五组	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50304	建湖	高作乔加二组	10	400	276
50305	建湖	高作乔加中站	10	200	82
50306	建湖	高作王庄二组	10	400	190
50307	建湖	高作斜港北站	10	400	209
50308	建湖	高作斜港老站	10	200	114
50309	建湖	高作斜港西站	10	200	59
50310	建湖	高作斜港一组	10	200	126
50311	建湖	高作东站八组	10	400	203
50312	建湖	高作东站六组	10	400	240
50313	建湖	高作东站七组	10	200	71
50314	建湖	高作东站七组南	10	200	96
50315	建湖	高作东站四组	10	200	105
50316	建湖	高作东站中站	10	400	229
50317	建湖	高作西站教堂	10	200	50
50318	建湖	高作西站六组	10	400	74
50319	建湖	高作西站三组	10	400	0
50320	建湖	高作西站四组	10	200	102
50321	建湖	高作西站新农村北	10	500	221
50322	建湖	高作西站新农村南	10	500	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50323	建湖	高作镇西站村部台片	10	200	111
50324	建湖	高作镇西站五组台片	10	400	124
50325	建湖	高作陈吕北站	10	200	98
50326	建湖	高作陈吕二组	10	200	113
50327	建湖	高作陈吕三组	10	400	242
50328	建湖	高作陈吕五组	10	200	119
50329	建湖	高作陈吕西站	10	400	110
50330	建湖	高作大墩三组	10	200	89
50331	建湖	高作大墩四组	10	400	223
50332	建湖	高作大墩住宅区	10	400	258
50333	建湖	高作季墩北站	10	400	232
50334	建湖	高作季墩大棚	10	200	77
50335	建湖	高作季墩老站	10	200	3
50336	建湖	高作季墩十二组	10	200	125
50337	建湖	高作季墩一组	10	200	113
50338	建湖	高作蒋王八组	10	200	103
50339	建湖	高作蒋王九组	10	200	101
50340	建湖	高作蒋王六组	10	200	84
50341	建湖	高作蒋王三组	10	400	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50342	建湖	高作蒋王沈王	10	400	259
50343	建湖	高作蒋王四组	10	400	270
50344	建湖	高作蒋王卫生院	10	200	69
50345	建湖	高作蒋王中站	10	400	243
50346	建湖	高作利民北站	10	400	246
50347	建湖	高作利民九组	10	400	275
50348	建湖	高作利民四组	10	200	106
50349	建湖	高作利民五组	10	400	279
50350	建湖	高作利民西南站	10	400	217
50351	建湖	高作利民中站	10	400	228
50352	建湖	高作陆沟八组	10	400	271
50353	建湖	高作陆舍东站	10	200	103
50354	建湖	高作陆舍六组	10	400	260
50355	建湖	高作陆舍南站	10	200	82
50356	建湖	高作陆舍三组	10	400	255
50357	建湖	高作陆舍四组	10	400	284
50358	建湖	高作陆舍一组	10	200	119
50359	建湖	高作派出所	10	400	74
50360	建湖	高作王庄东犁	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50361	建湖	高作小学	10	400	170
50362	建湖	高作长北北站	10	400	263
50363	建湖	高作长北二组	10	400	214
50364	建湖	高作长北七组	10	400	220
50365	建湖	高作长北三组	10	400	251
50366	建湖	高作长北五组	10	400	232
50367	建湖	高作长北中站	10	400	279
50368	建湖	高作甲东北站	10	400	272
50369	建湖	高作甲东南站	10	400	239
50370	建湖	高作甲东三组	10	400	128
50371	建湖	高作甲东四组	10	400	122
50372	建湖	高作甲东一组	10	200	91
50373	建湖	高作甲东中站	10	200	113
50374	建湖	高作乔加北站	10	200	19
50375	建湖	高作乔加七组	10	200	94
50376	建湖	高作王庄老站	10	400	119
50377	建湖	高作王庄七组	10	400	254
50378	建湖	高作王庄一组	10	200	93
50379	建湖	高作植西南站	10	400	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50380	建湖	高作植西三组	10	400	269
50381	建湖	高作植西五组	10	200	120
50382	建湖	高作东二组	10	200	110
50383	建湖	高作东三组	10	200	78
50384	建湖	高作东祥禾	10	400	273
50385	建湖	高作东一组	10	200	72
50386	建湖	高作工业园区	10	400	130
50387	建湖	高作冷冻厂	10	400	137
50388	建湖	高作冷冻厂南	10	400	0
50389	建湖	高作咸庄八组	10	400	263
50390	建湖	高作咸庄九组	10	400	234
50391	建湖	高作咸庄六组	10	400	179
50392	建湖	高作黄沟北站	10	200	106
50393	建湖	高作黄沟六组	10	400	262
50394	建湖	高作黄沟三组	10	400	237
50395	建湖	高作黄沟五组	10	400	240
50396	建湖	高作西站二组	10	400	150
50397	建湖	高作车站	10	630	223
50398	建湖	高作大墩开发区南	10	400	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50399	建湖	高作大墩六组	10	400	89
50400	建湖	高作大墩七组	10	200	67
50401	建湖	高作大墩五组	10	400	127
50402	建湖	高作府前小区	10	1000	739
50403	建湖	高作高作二组	10	400	135
50404	建湖	高作农经站	10	400	120
50405	建湖	高作小学回迁房	10	400	165
50406	建湖	高作幸福家园1#箱变	10	630	328
50407	建湖	高作幸福家园2#箱变	10	630	240
50408	建湖	高作幸福家园3#箱变	10	630	297
50409	建湖	高作幸福家园4#箱变	10	630	314
50410	建湖	高作幸福家园5#箱变	10	500	268
50411	建湖	高作幸福家园6#箱变	10	400	164
50412	建湖	高作幸福家园7#箱变间隔配电变压器	10	400	229
50413	建湖	高作幸福家园8#箱变	10	400	186
50414	建湖	高作菜场	10	400	216
50415	建湖	高作成人校	10	400	219
50416	建湖	高作大墩开发区	10	400	230
50417	建湖	高作大会堂	10	400	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50418	建湖	高作大会堂东	10	400	92
50419	建湖	高作电度厂	10	400	5
50420	建湖	高作高兴桥	10	400	252
50421	建湖	高作供电所	10	400	64
50422	建湖	高作光明小区安置房1#箱变	10	400	203
50423	建湖	高作光明小区安置房2#箱变	10	500	219
50424	建湖	高作近高北站	10	200	79
50425	建湖	高作近高东站	10	400	128
50426	建湖	高作近高二组	10	400	200
50427	建湖	高作近高金志	10	400	185
50428	建湖	高作近高九组	10	200	103
50429	建湖	高作近高开发区	10	400	186
50430	建湖	高作近高六组	10	200	97
50431	建湖	高作近高南站	10	400	120
50432	建湖	高作近高七组	10	200	65
50433	建湖	高作近高四组	10	200	94
50434	建湖	高作近高五组	10	400	148
50435	建湖	高作近高西站	10	400	251
50436	建湖	高作近高小区	10	315	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50437	建湖	高作近高小区东	10	400	215
50438	建湖	高作近高一组	10	200	57
50439	建湖	高作近高中站	10	400	268
50440	建湖	高作敬老院	10	400	153
50441	建湖	高作康吉家苑北	10	400	172
50442	建湖	高作康吉家苑南	10	400	210
50443	建湖	高作利民老站	10	400	199
50444	建湖	高作尼龙厂	10	400	213
50445	建湖	高作商品市场	10	100	20
50446	建湖	高作商品市场北	10	400	166
50447	建湖	高作水乡人家1#配变	10	400	109
50448	建湖	高作水乡人家1#箱变	10	400	139
50449	建湖	高作水乡人家2#配变	10	400	210
50450	建湖	高作水乡人家2#箱变	10	400	178
50451	建湖	高作水乡人家3#配变	10	400	150
50452	建湖	高作水乡人家4#配变	10	400	210
50453	建湖	高作土管所	10	400	98
50454	建湖	高作文化	10	400	130
50455	建湖	高作咸庄十组	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50456	建湖	高作养老居住	10	400	245
50457	建湖	高作政府	10	400	78
50458	建湖	光明小区安置房3#箱变主变	10	630	318
50459	建湖	光明小区安置房4#箱变主变	10	630	318
50460	建湖	幸福人家安置房1#配变	10	630	293
50461	建湖	幸福人家安置房2#配变	10	630	333
50462	建湖	高作丁庄八组	10	200	132
50463	建湖	高作丁庄二组	10	400	261
50464	建湖	高作丁庄九组	10	200	65
50465	建湖	高作丁庄六组	10	200	93
50466	建湖	高作丁庄七组	10	400	289
50467	建湖	高作丁庄三组	10	200	109
50468	建湖	高作丁庄生态园	10	200	101
50469	建湖	高作丁庄十一组	10	400	270
50470	建湖	高作丁庄十组	10	200	106
50471	建湖	高作丁庄四组	10	200	106
50472	建湖	高作东北东站	10	200	121
50473	建湖	高作东北二组	10	200	138
50474	建湖	高作东北七组	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50475	建湖	高作东北三组	10	200	120
50476	建湖	高作东北十组	10	400	232
50477	建湖	高作东北四组	10	200	76
50478	建湖	高作高东六组	10	400	112
50479	建湖	高作马楼东站	10	400	228
50480	建湖	高作马楼南站	10	400	182
50481	建湖	高作马楼七组	10	400	237
50482	建湖	高作马楼十组	10	400	226
50483	建湖	高作马楼四组	10	400	224
50484	建湖	高作马楼五组	10	200	41
50485	建湖	高作马楼西站	10	400	240
50486	建湖	高作荣群三队	10	400	226
50487	建湖	高作荣群四组	10	200	63
50488	建湖	高作唐界村部	10	200	132
50489	建湖	高作唐界南站	10	200	96
50490	建湖	高作唐界三组	10	200	114
50491	建湖	高作唐界西北站	10	400	264
50492	建湖	高作唐界西站	10	200	109
50493	建湖	高作大尖八组	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50494	建湖	高作大尖车站	10	400	164
50495	建湖	高作大尖村部	10	200	92
50496	建湖	高作大尖二组	10	400	273
50497	建湖	高作大尖九组	10	400	270
50498	建湖	高作大尖六组	10	200	72
50499	建湖	高作大尖南站	10	400	259
50500	建湖	高作大尖七组	10	400	259
50501	建湖	高作大尖三组	10	200	111
50502	建湖	高作大尖十一组	10	400	274
50503	建湖	高作大尖四组	10	400	68
50504	建湖	高作大尖五组	10	200	0
50505	建湖	高作高东四组	10	200	131
50506	建湖	高作高东五组	10	400	258
50507	建湖	高作利民七组	10	400	267
50508	建湖	高作利民前新	10	400	265
50509	建湖	高作陆沟二组	10	200	45
50510	建湖	高作陆沟六组	10	400	267
50511	建湖	高作陆沟七组	10	400	248
50512	建湖	高作陆沟四组	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50513	建湖	高作陆沟五组	10	200	104
50514	建湖	高作陆沟一组	10	400	178
50515	建湖	高作马楼二组	10	200	107
50516	建湖	高作马楼一组	10	400	241
50517	建湖	高作荣群八组	10	200	86
50518	建湖	高作荣群二组	10	200	98
50519	建湖	高作荣群七队	10	200	90
50520	建湖	高作双界八组	10	400	288
50521	建湖	高作双界二组	10	200	126
50522	建湖	高作双界六组	10	400	219
50523	建湖	高作双界四组	10	400	282
50524	建湖	高作双界一组	10	200	121
50525	建湖	高作植西北站	10	200	83
50526	建湖	高作植西东站	10	200	117
50527	建湖	高作植西学校	10	200	75
50528	建湖	高作植西中站	10	400	214
50529	建湖	高作高东二组	10	400	71
50530	建湖	高作高东一组	10	400	230
50531	建湖	高作居委会	10	400	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50532	建湖	高作农具社	10	400	213
50533	建湖	高作食品站	10	400	128
50534	建湖	高作物资站	10	400	107
50535	建湖	高作咸庄二组	10	400	262
50536	建湖	高作咸庄加工厂	10	400	0
50537	建湖	高作咸庄南站	10	400	9
50538	建湖	高作咸庄三组	10	400	251
50539	建湖	高作咸庄祥生	10	400	240
50540	建湖	高作医院	10	400	151
50541	建湖	高作医院开发房	10	400	223
50542	建湖	高作镇南路	10	400	181
50543	建湖	陈堡线木材市场西箱变配电变压器	10	800	0
50544	建湖	陈堡线人民北路支线4-36#杆木材城北加工厂公用变	10	630	489
50545	建湖	陈堡线水绿新苑1号箱变	10	630	341
50546	建湖	陈堡线水绿新苑2号箱变	10	630	357
50547	建湖	陈堡线镇北村部东箱变007012	10	630	392
50548	建湖	棒针衫变	10	500	89
50549	建湖	陈堡公用变	10	315	69
50550	建湖	陈堡南公用变	10	400	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50551	建湖	陈堡线地产公司箱变	10	630	147
50552	建湖	城区振兴小区配电房	10	1000	525
50553	建湖	供电线消防大队南箱变	10	630	492
50554	建湖	交通工程处公用变	10	315	153
50555	建湖	金仕达1号箱变	10	400	118
50556	建湖	金仕达2号箱变	10	500	263
50557	建湖	丽晶家园箱变	10	630	298
50558	建湖	明珠花园1号配电房	10	630	157
50559	建湖	明珠花园2号配电房1号变	10	630	289
50560	建湖	明珠路B段箱变	10	630	400
50561	建湖	木材市场变	10	400	26
50562	建湖	农药二厂主变	10	630	225
50563	建湖	物流3期1号开关站1号变	10	800	384
50564	建湖	物流3期1号开关站3号变	10	800	508
50565	建湖	物流3期1号配电房1号变	10	1000	614
50566	建湖	物流3期3号配电房4号变	10	630	261
50567	建湖	物流回迁房2号配电房1号变	10	630	391
50568	建湖	烟草公司公用变	10	400	101
50569	建湖	永林商住楼配电房1号变	10	630	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50570	建湖	振兴小区箱变	10	630	345
50571	建湖	镇北村部主变	10	630	158
50572	建湖	东城II线/英伦线东城逸品二期1#配电室1#配电变压器	10	800	534
50573	建湖	东城II线/英伦线东城逸品二期1#配电室3#配电变压器	10	800	336
50574	建湖	东城II线/英伦线东城逸品二期开关站1#配电变压器	10	800	398
50575	建湖	东城II线/英伦线东城逸品二期开关站3#配电变压器	10	800	434
50576	建湖	城区美都花园7号箱变	10	630	260
50577	建湖	城区新世纪花园二期2#变电所2	10	1000	353
50578	建湖	东城逸品1号开关站1号变	10	800	481
50579	建湖	东城逸品1号开关站3号变	10	800	548
50580	建湖	东城逸品1号配电房1号变	10	800	407
50581	建湖	东城逸品1号配电房3号变	10	800	483
50582	建湖	美都花园6号箱变	10	630	325
50583	建湖	美都花苑1号箱变	10	630	360
50584	建湖	美都花苑2号箱变	10	630	331
50585	建湖	美都花苑3号箱变	10	630	314
50586	建湖	美都花苑5号箱变	10	630	315
50587	建湖	农工商一期三标1号欧变	10	630	208
50588	建湖	农工商一期三标2号箱变	10	630	330

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50589	建湖	农工商一期三标3号箱变	10	630	351
50590	建湖	新世纪花园6号欧变	10	500	113
50591	建湖	新世纪花园二期3#变电所2#主变	10	1000	563
50592	建湖	新世纪花园二期3#变电所3#主变	10	1000	528
50593	建湖	新世纪花园开闭所1号欧变	10	630	207
50594	建湖	新世纪花园开闭所2号欧变	10	630	66
50595	建湖	新世纪花园开闭所3号欧变	10	630	258
50596	建湖	新世纪花园开闭所4号欧变	10	630	263
50597	建湖	新世纪花园开闭所5号欧变	10	630	277
50598	建湖	东方线兴湖花园10#箱变	10	800	116
50599	建湖	东方线兴湖花园7#箱变	10	1000	507
50600	建湖	东方线兴湖花园8#箱变	10	500	94
50601	建湖	东方线兴湖花园9#箱变	10	800	20
50602	建湖	城区贸易局配电房	10	630	228
50603	建湖	东方变电所1号变	10	1250	526
50604	建湖	东方变电所2号变	10	1250	692
50605	建湖	东方华庭1号箱变	10	630	276
50606	建湖	东方华庭2号箱变	10	400	49
50607	建湖	东方线东方广场1#箱变	10	800	356

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50608	建湖	东方线东方广场2#箱变	10	630	50
50609	建湖	贸易局北箱变间隔配电变压器	10	630	194
50610	建湖	水韵庭院1号配电房1号变	10	630	339
50611	建湖	水韵庭院2号配电房1号变	10	500	296
50612	建湖	兴湖花园7+1#变	10	630	192
50613	建湖	城区瑞鑫城2号变	10	630	318
50614	建湖	城区西塘雅苑2#变	10	630	355
50615	建湖	东方御花园2号箱变	10	1000	232
50616	建湖	东方御花园3号箱变	10	1000	414
50617	建湖	东方御花园4号箱变	10	1000	226
50618	建湖	东方御花园C区西5#箱变配电变压器	10	630	268
50619	建湖	冠华苑箱变(美变)	10	1000	342
50620	建湖	人和新村配电房	10	1000	232
50621	建湖	西塘雅苑1#变主变间隔配电变压器	10	630	304
50622	建湖	西塘雅苑3#变主变间隔配电变压器	10	630	452
50623	建湖	西塘雅苑4#变主变间隔配电变压器	10	630	324
50624	建湖	西塘雅苑5#变主变间隔配电变压器	10	630	399
50625	建湖	京城I线1号开闭所1号变	10	800	421
50626	建湖	京城I线京城国际1#开关站175开关1#杆人寿保险变	10	630	351

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50627	建湖	京城国际2号变电所1号变	10	800	418
50628	建湖	京城国际2号变电所3号变	10	800	515
50629	建湖	京城国际7#变电所1#变	10	800	515
50630	建湖	京城国际7#变电所3#变	10	800	376
50631	建湖	京城国际8#配电室1#主变配电变压器	10	800	460
50632	建湖	京城国际8#配电室3#主变配电变压器	10	800	462
50633	建湖	京城II线望族楼箱变主变	10	630	243
50634	建湖	京城II线3#变电所4#主变	10	800	389
50635	建湖	京城II线4#变电所4#主变	10	800	526
50636	建湖	京城II线5#变电所2#主变	10	800	453
50637	建湖	京城II线5#变电所4#主变	10	800	299
50638	建湖	市I线金利商城2#变001002	10	630	496
50639	建湖	海天家园2号箱变	10	630	426
50640	建湖	金茂一号配电房1#主变	10	1000	518
50641	建湖	金茂一号配电房3#主变	10	1000	451
50642	建湖	京城II线3号变电所2#号变	10	800	439
50643	建湖	京城II线4号变电所2号变	10	800	499
50644	建湖	京城II线6#变电所2#主变配电变压器	10	1000	472
50645	建湖	京城II线6#变电所4#主变配电变压器	10	1000	650

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50646	建湖	京城二期二号开关站2#主变	10	800	393
50647	建湖	白玉池公用变	10	400	176
50648	建湖	滨湖花苑箱变	10	800	390
50649	建湖	城北派出所变压器配电变压器	10	630	320
50650	建湖	城区御景尊园1#配电房1号主变配电变压器	10	800	465
50651	建湖	城区御景尊园2#配电房7#主变配电变压器	10	800	424
50652	建湖	国税局公用变	10	400	48
50653	建湖	化肥厂箱变变压器间隔配电变压器	10	630	439
50654	建湖	金城花园公用变	10	500	170
50655	建湖	局西家属区变	10	400	178
50656	建湖	粮食小区公用变	10	400	118
50657	建湖	宁湖桥主变	10	500	0
50658	建湖	三队东大塘主变	10	630	157
50659	建湖	纱厂北公用变	10	400	159
50660	建湖	纱厂箱变变压器间隔配电变压器	10	630	300
50661	建湖	新扬路北变	10	630	188
50662	建湖	新扬路东公用变	10	400	111
50663	建湖	新扬路公用变	10	630	85
50664	建湖	油漆厂公用变	10	400	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50665	建湖	御景尊园1#配电房2号主变配电变压器	10	800	416
50666	建湖	御景尊园1#配电房3号主变配电变压器	10	800	512
50667	建湖	御景尊园1#配电房4号主变配电变压器	10	800	557
50668	建湖	御景尊园2#配电房5#主变配电变压器	10	800	447
50669	建湖	御景尊园2#配电房6#主变配电变压器	10	800	495
50670	建湖	御景尊园2#配电房8#主变配电变压器	10	800	468
50671	建湖	镇北菜场变	10	630	139
50672	建湖	镇北菜场南公用变	10	400	65
50673	建湖	镇北开发区东变	10	400	39
50674	建湖	镇北开发区西变	10	400	61
50675	建湖	镇北老部队2#箱变主变间隔配电变压器	10	630	305
50676	建湖	镇北四队主变	10	630	369
50677	建湖	镇北五队箱变变压器	10	630	157
50678	建湖	市 I 线金利商城1#变000001	10	1000	409
50679	建湖	城区海事局东箱变	10	630	164
50680	建湖	工商银行箱变	10	500	229
50681	建湖	海事局2#箱变主变	10	630	194
50682	建湖	海天家园1号箱变	10	630	414
50683	建湖	航道站家属区公用变	10	630	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50684	建湖	华都饭店东公用变	10	400	0
50685	建湖	华都饭店箱变	10	500	0
50686	建湖	精品城公用变1002	10	630	201
50687	建湖	物资新村1#箱变	10	630	209
50688	建湖	物资新村2#箱变	10	630	330
50689	建湖	向阳路中箱变	10	630	321
50690	建湖	新世纪配电房	10	1000	336
50691	建湖	璟园小区2#箱变002003	10	630	320
50692	建湖	璟园小区3#箱变	10	400	175
50693	建湖	璟园小区4#箱变	10	630	309
50694	建湖	盛世豪庭4号箱变	10	1250	569
50695	建湖	中利2#配电室4#主变	10	800	526
50696	建湖	城区苏源线东方豪城1#箱变主变	10	630	421
50697	建湖	城区苏源线东方豪城5#箱变主变	10	630	396
50698	建湖	大修厂箱变	10	500	251
50699	建湖	黄桥居委会公用变	10	400	154
50700	建湖	回收公司公用变	10	400	101
50701	建湖	家家爱西公用变	10	400	145
50702	建湖	姜成回迁楼17号变	10	500	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50703	建湖	姜成回迁楼5号变配电变压器	10	400	151
50704	建湖	姜成南公用变	10	400	86
50705	建湖	姜成小区2#公用变	10	400	173
50706	建湖	姜成小区3#公用变	10	400	113
50707	建湖	姜城北公用变	10	400	34
50708	建湖	姜城小区3#变配电变压器	10	630	321
50709	建湖	姜城小区5#箱变	10	630	292
50710	建湖	金属回收公司公用变	10	400	250
50711	建湖	近湖农具社公用变	10	400	93
50712	建湖	口河公用变	10	400	15
50713	建湖	桥东村部公用变	10	400	94
50714	建湖	桥东新寓2号箱变	10	200	53
50715	建湖	桥东新寓箱变	10	630	324
50716	建湖	三中公用变	10	400	164
50717	建湖	水上派出所家属区公用变	10	400	103
50718	建湖	苏源线供电局家属区1#箱变	10	630	213
50719	建湖	苏源线供电局家属区2#箱变	10	630	352
50720	建湖	苏源线技校家属区箱变	10	630	17
50721	建湖	苏源线农药厂家属区箱变	10	630	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50722	建湖	苏源线汽车站家属区箱变	10	630	386
50723	建湖	土产公用变	10	400	97
50724	建湖	无线电厂公用变	10	630	106
50725	建湖	新区花苑1号欧变	10	630	277
50726	建湖	新区花苑2号欧变	10	630	302
50727	建湖	新区花苑3号箱变	10	630	280
50728	建湖	新区花苑4号箱变	10	630	313
50729	建湖	新区西1号欧变	10	630	241
50730	建湖	新区西2号欧变	10	630	340
50731	建湖	盐业公司公用变	10	400	199
50732	建湖	水韵庭院1号配电房2号变	10	630	399
50733	建湖	水韵庭院2号配电房2号变	10	500	255
50734	建湖	天泽府1#配变	10	800	240
50735	建湖	天泽府3#配变	10	800	335
50736	建湖	天泽府5#配变	10	800	424
50737	建湖	天泽府7#配变	10	800	350
50738	建湖	物资局箱变	10	630	347
50739	建湖	阳光水城1号箱变	10	500	190
50740	建湖	阳光水城2号箱变	10	500	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50741	建湖	阳光水城3号箱变	10	800	258
50742	建湖	阳光水城4号箱变	10	800	342
50743	建湖	阳光水城5号箱变	10	500	161
50744	建湖	草场公用变	10	400	100
50745	建湖	棉麻北公用变	10	400	22
50746	建湖	棉麻公用变	10	400	49
50747	建湖	日月花苑1号欧变	10	630	387
50748	建湖	日月花苑2号欧变	10	630	354
50749	建湖	日月花苑3号欧变	10	630	257
50750	建湖	日月花苑4号欧变	10	630	287
50751	建湖	施垛公用变	10	400	203
50752	建湖	土产家属区公用变	10	400	142
50753	建湖	龙湖线中央华府2#变电所1#主变	10	1000	471
50754	建湖	龙湖线中央华府2#变电所3#主变	10	1000	561
50755	建湖	市中线新增城中派出所箱变	10	400	76
50756	建湖	新建线医院家属区公用变001	10	630	253
50757	建湖	孟兰线新增徐东路箱变	10	630	256
50758	建湖	城区市中线新增新建路中箱变	10	630	209
50759	建湖	城区湖中菜市场箱变	10	1000	321

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50760	建湖	纺织小区变	10	630	145
50761	建湖	恒隆广场1号变	10	800	284
50762	建湖	恒隆广场开关站3#主变	10	800	335
50763	建湖	金榜世家1号箱变	10	500	81
50764	建湖	玖玖梦之都箱变	10	1000	237
50765	建湖	万嘉时代广场1号箱变	10	630	287
50766	建湖	新建公寓箱变	10	630	402
50767	建湖	招待所1号箱变	10	630	184
50768	建湖	招待所2号楼箱变	10	630	260
50769	建湖	招待所公用变	10	400	255
50770	建湖	镇政府公用变	10	630	161
50771	建湖	镇政府南公用变	10	400	17
50772	建湖	中央华府变电所1号变	10	1000	419
50773	建湖	中央华府变电所3号变	10	1000	565
50774	建湖	地产公司公用变	10	400	50
50775	建湖	帝璟湾1#开关站1#变	10	800	360
50776	建湖	帝璟湾1#开关站3#变	10	800	490
50777	建湖	帝璟湾1#配电变压器	10	800	458
50778	建湖	帝璟湾1#配电房2#变	10	800	535

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50779	建湖	帝璟湾3#配电变压器	10	1000	641
50780	建湖	帝璟湾三期2号美变	10	400	177
50781	建湖	冠华西箱变630KA配电变压器	10	630	310
50782	建湖	环保局东公用变	10	400	38
50783	建湖	教堂东箱变	10	630	361
50784	建湖	审批中心公用变	10	400	186
50785	建湖	新扬线输变电中心南箱变	10	630	253
50786	建湖	邮政家属区北箱变配电变压器	10	630	204
50787	建湖	邮政局家属区北变压器	10	630	305
50788	建湖	镇北老部队1#箱变主变间隔配电变压器	10	630	60
50789	建湖	城区兴湖花园3号箱变	10	1000	366
50790	建湖	城区兴湖花园4号箱变	10	630	285
50791	建湖	城区影剧院箱变	10	630	49
50792	建湖	登达娱乐城公用变	10	500	129
50793	建湖	金地1号箱变	10	800	90
50794	建湖	金地2号箱变	10	800	219
50795	建湖	新泉巷箱变	10	630	0
50796	建湖	兴湖花园1号箱变	10	630	246
50797	建湖	兴湖花园2号箱变	10	630	356

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50798	建湖	兴湖花园5号箱变	10	500	143
50799	建湖	兴湖花园6号箱变	10	1000	429
50800	建湖	兴湖花园中箱变	10	630	12
50801	建湖	兴湖线影剧院北箱变	10	630	339
50802	建湖	联运公司公用变	10	400	69
50803	建湖	瑞鑫城1号变	10	630	238
50804	建湖	纱厂家属区公用变	10	400	113
50805	建湖	纱厂小学公用变	10	630	29
50806	建湖	盐淮商业城箱变	10	1000	392
50807	建湖	登达线仇北2#箱变001	10	630	275
50808	建湖	仇北1#公用变	10	400	185
50809	建湖	仇北一号变压器	10	630	339
50810	建湖	登达1号箱变	10	630	0
50811	建湖	登达2号箱变	10	630	73
50812	建湖	登达3号箱变	10	630	104
50813	建湖	登达4号箱变	10	630	151
50814	建湖	登达5号箱变	10	800	138
50815	建湖	登达线GF1分秀夫中支线1#杆秀夫中公用变	10	400	119
50816	建湖	都市花园配电房变压器	10	630	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50817	建湖	汇文小区箱变	10	500	260
50818	建湖	机电设备厂北箱变	10	630	244
50819	建湖	机电设备厂变	10	400	0
50820	建湖	建昌花苑配电房电变压器	10	800	201
50821	建湖	建昌花苑箱变	10	630	272
50822	建湖	明星小区配电房配电变压器	10	630	208
50823	建湖	伟业小区箱变	10	630	192
50824	建湖	秀夫西路公用变	10	400	85
50825	建湖	丰收线尊园二期1#箱变003	10	630	369
50826	建湖	丰收线尊园二期5#箱变005	10	630	303
50827	建湖	丰收线尊园二期6#箱变007	10	630	209
50828	建湖	丰收线尊园二期7#箱变001	10	630	212
50829	建湖	丰收线尊园小区2#变电所1#主变	10	800	429
50830	建湖	丰收线尊园小区2#变电所3#主变	10	800	512
50831	建湖	城区丰收线尊园二期2#箱变004	10	630	458
50832	建湖	城区丰收线尊园二期8#箱变002	10	630	345
50833	建湖	丰收路回迁楼1#箱变	10	500	210
50834	建湖	丰收线夏舍综合变	10	630	148
50835	建湖	翰林华府1号变电所2号变	10	630	275

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50836	建湖	翰林华府2号配电房3号变	10	630	277
50837	建湖	翰林华府2号箱变	10	400	121
50838	建湖	翰林华府3号变电所1号变	10	630	337
50839	建湖	锦绣安置房1号箱变	10	500	173
50840	建湖	锦绣安置房2号箱变	10	630	330
50841	建湖	锦绣安置房3号箱变	10	630	293
50842	建湖	锦绣安置房4号箱变	10	630	382
50843	建湖	锦绣安置房5号箱变	10	630	303
50844	建湖	裕丰花园10号箱变	10	500	212
50845	建湖	裕丰花园11号箱变	10	500	203
50846	建湖	裕丰花园12号箱变	10	500	216
50847	建湖	裕丰花园13号箱变	10	500	234
50848	建湖	裕丰花园14号箱变	10	500	221
50849	建湖	裕丰花园15号箱变	10	500	232
50850	建湖	裕丰花园3号箱变	10	630	309
50851	建湖	裕丰花园4号箱变	10	630	240
50852	建湖	裕丰花园5号箱变	10	500	168
50853	建湖	裕丰花园8号箱变	10	500	239
50854	建湖	裕丰花园9号箱变	10	500	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50855	建湖	泽园太阳城1号箱变	10	630	164
50856	建湖	泽园太阳城2号箱变	10	630	223
50857	建湖	泽园太阳城3号箱变	10	630	322
50858	建湖	泽园现代城1号箱变	10	630	303
50859	建湖	泽园现代城2号箱变	10	630	308
50860	建湖	泽园现代城3号箱变	10	630	302
50861	建湖	泽园现代城5号箱变	10	630	353
50862	建湖	泽园现代城6号箱变	10	630	218
50863	建湖	泽园现代城8号箱变	10	630	304
50864	建湖	尊园变电所1号变	10	630	279
50865	建湖	尊园变电所2号变	10	630	361
50866	建湖	帝璟湾1#开关站2#变	10	800	433
50867	建湖	帝璟湾1#开关站4#变	10	800	509
50868	建湖	帝璟湾1#配电房1#变	10	800	481
50869	建湖	帝璟湾2#配电变压器	10	1000	650
50870	建湖	帝璟湾4#配电变压器	10	800	491
50871	建湖	帝璟湾三期1号美变	10	630	261
50872	建湖	港汇城1号配电房4号变	10	1000	610
50873	建湖	港汇城2号配电房2号变	10	1000	599

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50874	建湖	港汇城2号配电房4号变	10	1000	477
50875	建湖	建港二队箱变**主变配电变压器	10	630	316
50876	建湖	蔬菜大队箱变	10	400	202
50877	建湖	西苑线节能灯具厂家属区箱变主变	10	500	123
50878	建湖	西苑线书香苑变电所1#主变	10	1000	414
50879	建湖	西苑线书香苑变电所3#主变	10	1000	632
50880	建湖	城区丰收公寓4号箱变	10	400	4
50881	建湖	城区观湖一号1#开关站1#变	10	1000	548
50882	建湖	城区观湖一号1#开关站3#变	10	1000	499
50883	建湖	城区观湖一号2#配电房5#变	10	1000	639
50884	建湖	城区观湖一号2#配电房7#变	10	630	236
50885	建湖	丰收公寓1号箱变	10	400	74
50886	建湖	丰收公寓2号箱变	10	400	213
50887	建湖	丰收公寓3号箱变	10	400	232
50888	建湖	观湖壹号2#开关站1#配变	10	800	422
50889	建湖	观湖壹号二期2#配电室1#配变	10	630	292
50890	建湖	观湖壹号二期2#配电室3#配变	10	630	295
50891	建湖	观湖壹号二期3#配电室1#配变	10	630	201
50892	建湖	观湖壹号二期3#配电室3#配变	10	630	343

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50893	建湖	建业花苑1号箱变	10	630	141
50894	建湖	建业花苑2号箱变	10	630	296
50895	建湖	近湖镇南吴河南变	10	400	68
50896	建湖	西苑回迁楼1号变	10	630	72
50897	建湖	御景新城1#配电室2#主变	10	800	419
50898	建湖	御景新城1#配电室4#主变	10	800	376
50899	建湖	御景新城2#配电室2#主变	10	800	439
50900	建湖	御景新城2#配电室4#主变	10	800	451
50901	建湖	御景新城3#配电室2#主变	10	630	236
50902	建湖	御景新城3#配电室4#主变	10	630	376
50903	建湖	成才公寓2号箱变	10	630	237
50904	建湖	城区汇文西路2号楼箱变	10	630	186
50905	建湖	城区泽园现代城7号箱变	10	630	363
50906	建湖	东正花园箱变	10	630	427
50907	建湖	锦绣安置楼箱变	10	630	394
50908	建湖	太平八大家箱变	10	315	15
50909	建湖	太平北站公用变	10	630	146
50910	建湖	太平商住楼箱变	10	630	356
50911	建湖	业达花苑配电房1号变	10	800	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50912	建湖	邮局仇北家属区公用变	10	400	39
50913	建湖	裕丰仇北2#公用变	10	630	122
50914	建湖	裕丰开发区1#公用变	10	400	75
50915	建湖	裕丰开发区2#公用变	10	400	0
50916	建湖	裕丰开发区3#公用变	10	400	167
50917	建湖	裕丰开发区4#公用变	10	400	156
50918	建湖	裕丰开发区5#公用变	10	630	96
50919	建湖	裕丰开发区6#公用变	10	400	112
50920	建湖	裕丰开发区6号箱变	10	630	65
50921	建湖	裕丰开发区7#公用变	10	630	186
50922	建湖	泽园现代城4号箱变	10	630	321
50923	建湖	德容东公用变	10	400	64
50924	建湖	杆子场东公用变	10	400	238
50925	建湖	杆子场公用变	10	315	159
50926	建湖	冠华苑公用变	10	400	186
50927	建湖	恒鑫花园配电房1号变	10	800	357
50928	建湖	恒鑫花园配电房2号变	10	800	378
50929	建湖	恒鑫麦芽厂公用变	10	500	215
50930	建湖	建港北公用变	10	400	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50931	建湖	建港东公用变	10	400	289
50932	建湖	建港西公用变	10	400	203
50933	建湖	建港线太平路大排档箱变	10	630	117
50934	建湖	建港中公用变	10	400	157
50935	建湖	内衣针织厂公用变	10	500	193
50936	建湖	建宝线太平朱墩变	10	630	286
50937	建湖	金港湾1号变电所3号变	10	1000	522
50938	建湖	近湖线太平支线2-1#杆太平1#公用变	10	500	64
50939	建湖	近湖线太平支线5#杆太平村部公用变	10	630	200
50940	建湖	向阳小区箱变	10	315	135
50941	建湖	永华公寓变电所1#变	10	500	247
50942	建湖	泽园新村北箱变	10	630	260
50943	建湖	碧桂园小区10#配变	10	800	409
50944	建湖	碧桂园小区2#配变	10	800	250
50945	建湖	碧桂园小区2号开关站9#主变	10	800	338
50946	建湖	碧桂园小区4#配变	10	800	434
50947	建湖	碧桂园小区4#配电房11#变压器	10	800	253
50948	建湖	碧桂园小区4#配电房13#变压器	10	800	253
50949	建湖	碧桂园小区5#配电房15#主变	10	800	387

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50950	建湖	碧桂园小区5#配电房17#主变	10	800	353
50951	建湖	碧桂园小区8#配变	10	800	348
50952	建湖	金港湾1号变电所1号变	10	1000	498
50953	建湖	金港湾1号变电所2号变	10	1000	483
50954	建湖	金港湾2号变电所1号变	10	1000	516
50955	建湖	金港湾2号变电所2号变	10	1000	528
50956	建湖	金港湾2号变电所3号变	10	1000	355
50957	建湖	金港湾3号配电房1#变	10	800	456
50958	建湖	金港湾3号配电房2#变	10	800	300
50959	建湖	金港湾3号配电房3#变	10	800	400
50960	建湖	金港湾3号配电房4#变	10	800	403
50961	建湖	金港湾4号配电房1#变	10	800	410
50962	建湖	金港湾4号配电房2#变	10	800	448
50963	建湖	万达天空之城1#配电室1#配变	10	800	436
50964	建湖	万达天空之城1#配电室3#配变	10	800	550
50965	建湖	万达天空之城2#开关站所用变1	10	30	7
50966	建湖	万达天空之城3#配电室1#配变	10	630	250
50967	建湖	万达天空之城3#配电室3#配变	10	630	414
50968	建湖	万达天空之城4#配电室1#配变	10	800	398

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50969	建湖	万达天空之城4#配电室3#配变	10	800	475
50970	建湖	森达线丽都华庭中2#箱变	10	630	311
50971	建湖	朝阳小学公用变	10	400	150
50972	建湖	房管所公用变	10	400	0
50973	建湖	管舍北公用变	10	400	4
50974	建湖	管舍新村公用变	10	400	93
50975	建湖	汇金大厦公用变	10	400	88
50976	建湖	家乐福1号箱变	10	630	298
50977	建湖	家乐福2号箱变	10	630	328
50978	建湖	金榜世家2号箱变	10	500	243
50979	建湖	璟园小区1#箱变001002	10	630	351
50980	建湖	丽都华庭1号欧变	10	630	296
50981	建湖	丽都华庭3号欧变	10	630	207
50982	建湖	丽都华庭4号箱变配电变压器	10	630	278
50983	建湖	气象站北公用变	10	400	148
50984	建湖	气象站公用变	10	630	27
50985	建湖	万嘉时代广场2号箱变	10	630	59
50986	建湖	玉兰小区箱变	10	630	116
50987	建湖	玉兰苑1号箱变	10	630	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50988	建湖	玉兰苑2号箱变	10	630	258
50989	建湖	玉兰苑3号箱变	10	630	326
50990	建湖	玉兰苑4号箱变	10	400	179
50991	建湖	玉兰苑5号箱变	10	500	193
50992	建湖	政府回迁楼公用变	10	400	184
50993	建湖	世纪鑫城12号箱变	10	630	304
50994	建湖	世纪鑫城14号箱变	10	400	160
50995	建湖	世纪鑫城1号箱变	10	630	295
50996	建湖	世纪鑫城2号箱变	10	630	148
50997	建湖	世纪鑫城3号箱变	10	630	273
50998	建湖	世纪鑫城7号欧变	10	630	309
50999	建湖	世纪鑫城应急箱	10	315	252
51000	建湖	太平朱墩变	10	315	111
51001	建湖	业达小区箱变	10	400	134
51002	建湖	紫宸小区箱变	10	630	241
51003	建湖	宾馆西巷公用变	10	400	320
51004	建湖	城区金色家园箱变	10	630	289
51005	建湖	大润发公用变	10	630	477
51006	建湖	登达公用变	10	400	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51007	建湖	湖中小学箱变	10	800	187
51008	建湖	会展中心公用变	10	400	301
51009	建湖	建湖宾馆公用变	10	400	116
51010	建湖	建筑职校公用变	10	630	162
51011	建湖	建筑职校箱变	10	630	363
51012	建湖	陆运公司家属区公用变	10	400	118
51013	建湖	陆运公司箱变	10	400	92
51014	建湖	人行家属区公用变	10	400	149
51015	建湖	胜利箱变	10	630	363
51016	建湖	水泥制品厂公用变	10	315	62
51017	建湖	向阳路西箱变	10	630	324
51018	建湖	向阳苑箱变	10	630	235
51019	建湖	信用社家属区变	10	400	23
51020	建湖	森达线文化宫箱变	10	630	204
51021	建湖	西苑线书香苑变电所2#主变	10	1000	561
51022	建湖	西苑线书香苑变电所4#主变	10	1000	473
51023	建湖	城区君地华庭2号箱变	10	630	203
51024	建湖	城区实验初中箱变	10	630	365
51025	建湖	房管所箱变	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51026	建湖	节能灯具厂变	10	400	227
51027	建湖	君地华庭1号箱变	10	630	245
51028	建湖	君地华庭3号箱变	10	630	209
51029	建湖	秀丰文苑配电房	10	800	204
51030	建湖	丰收线尊园二期3#箱变006	10	800	400
51031	建湖	丰收线尊园二期4#箱变主变	10	630	333
51032	建湖	丰收线尊园小区2#变电所2#主变	10	800	379
51033	建湖	丰收线尊园小区2#变电所4#主变	10	800	542
51034	建湖	成才公寓1号箱变	10	630	326
51035	建湖	县中箱变	10	630	308
51036	建湖	业达花苑配电房2号变	10	800	248
51037	建湖	尊园1号箱变	10	630	268
51038	建湖	尊园2号箱变	10	500	237
51039	建湖	尊园3号箱变	10	500	206
51040	建湖	尊园4号箱变	10	630	352
51041	建湖	尊园5号箱变	10	630	371
51042	建湖	尊园6号箱变	10	630	247
51043	建湖	天铂A1商业街1#配变	10	800	402
51044	建湖	天铂A1商业街11#配变	10	800	427

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51045	建湖	天铂A1商业街13#配变	10	800	434
51046	建湖	天铂A1商业街3#配变	10	800	423
51047	建湖	天铂A1商业街5#配变	10	800	408
51048	建湖	天铂A1商业街7#配变	10	800	514
51049	建湖	天铂A1商业街9#配变	10	800	518
51050	建湖	朝阳公用变	10	400	0
51051	建湖	朝阳西公用变	10	400	109
51052	建湖	辰龙公寓1号开关站2号主变	10	1000	564
51053	建湖	辰龙公寓2号变电所2号主变	10	800	605
51054	建湖	辰龙公寓2号变电所4号主变	10	800	426
51055	建湖	辰龙公寓3号变电所2号主变	10	800	384
51056	建湖	辰龙公寓3号变电所4号主变	10	800	395
51057	建湖	陈墩南公用变	10	400	224
51058	建湖	陈墩新变	10	200	0
51059	建湖	光耀北公用变	10	400	171
51060	建湖	光耀南公用变	10	400	139
51061	建湖	汇杰花苑1号变电所2号变	10	800	456
51062	建湖	汇杰花苑2号变电所2号变	10	800	526
51063	建湖	汇杰花苑2号变电所4号变	10	800	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51064	建湖	尖南北公用变	10	400	232
51065	建湖	尖南中公用变	10	400	140
51066	建湖	教师新村北变	10	400	118
51067	建湖	教师新村公用变	10	400	135
51068	建湖	近湖尖北2#公用变	10	400	141
51069	建湖	近湖尖北变	10	400	111
51070	建湖	近湖尖南公用变	10	400	220
51071	建湖	近湖派出所公用变	10	400	172
51072	建湖	近中公用变	10	400	0
51073	建湖	砂石厂公用变	10	400	246
51074	建湖	塘东镇政府公用变	10	400	191
51075	建湖	渔市口公用变	10	400	168
51076	建湖	森达线润居和园北2#箱变	10	630	290
51077	建湖	城区泽园理想城1号箱变	10	630	226
51078	建湖	城区泽园理想城二期4号箱变	10	630	247
51079	建湖	城区泽园理想城二期7号箱变	10	400	60
51080	建湖	城市嘉园2#开关站1#主变	10	1000	670
51081	建湖	城市嘉园5#配电房10#主变	10	1000	565
51082	建湖	城市嘉园5#配电房8#主变	10	1000	492

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51083	建湖	城市嘉园6#配电房12#主变	10	1000	634
51084	建湖	城市嘉园7#配电房14#主变	10	1000	617
51085	建湖	城市嘉园7#配电房16#主变	10	1000	585
51086	建湖	城市嘉园8#配电房4#主变	10	800	435
51087	建湖	城市嘉园8#配电房6#主变	10	1000	618
51088	建湖	罗汉院东安置房2#箱变	10	630	354
51089	建湖	罗汉院东变电站2#变	10	800	368
51090	建湖	罗汉院东变电站4#变	10	800	459
51091	建湖	双湖云璟1#主变	10	630	375
51092	建湖	双湖云璟3#主变	10	630	430
51093	建湖	裕丰花园2号箱变	10	630	283
51094	建湖	裕丰花园6号箱变	10	315	86
51095	建湖	裕丰花园7号箱变	10	400	172
51096	建湖	泽园理想城2号箱变	10	630	140
51097	建湖	泽园理想城3号箱变	10	400	111
51098	建湖	泽园理想城4号箱变	10	630	215
51099	建湖	泽园理想城5号箱变	10	630	194
51100	建湖	泽园理想城6号箱变	10	400	125
51101	建湖	泽园理想城二期10号双电源变	10	400	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51102	建湖	泽园理想城二期6号箱变	10	630	253
51103	建湖	泽园理想城二期8号箱变	10	400	152
51104	建湖	泽园理想城二期9号箱变	10	500	182
51105	建湖	泽园理想城三期1号变电所2号变	10	800	353
51106	建湖	泽园理想城三期2号变电所2号变	10	630	218
51107	建湖	泽园理想城三期3号变电所2号变	10	500	242
51108	建湖	近湖登达望府11号配变	10	800	374
51109	建湖	近湖登达望府13号配变	10	800	394
51110	建湖	近湖登达望府1号配变	10	800	435
51111	建湖	近湖登达望府3号配变	10	800	407
51112	建湖	近湖登达望府5号配变	10	800	399
51113	建湖	近湖登达望府7号配变	10	800	395
51114	建湖	近湖登达望府9号配变	10	800	393
51115	建湖	近湖登达新天地11号配变	10	800	410
51116	建湖	近湖登达新天地13号配变	10	800	281
51117	建湖	近湖登达新天地15号配变	10	800	308
51118	建湖	近湖登达新天地2号配变	10	1000	427
51119	建湖	近湖登达新天地4号配变	10	800	388
51120	建湖	近湖登达新天地5号配变	10	800	357

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51121	建湖	近湖登达新天地7号配变	10	800	374
51122	建湖	近湖登达新天地9号配变	10	800	432
51123	建湖	近湖九龙华府10号配变	10	800	529
51124	建湖	近湖九龙华府14号配变	10	800	451
51125	建湖	近湖九龙华府16号配变	10	800	474
51126	建湖	近湖九龙华府18号配变	10	800	438
51127	建湖	近湖九龙华府2号变	10	800	373
51128	建湖	近湖九龙华府3号变	10	800	441
51129	建湖	近湖九龙华府5号配变	10	1000	655
51130	建湖	近湖九龙华府7号配变	10	1000	639
51131	建湖	近湖御景贵园10号配变	10	800	502
51132	建湖	近湖御景贵园2号配变	10	630	307
51133	建湖	近湖御景贵园4号配变	10	800	478
51134	建湖	近湖御景贵园6号配变	10	800	506
51135	建湖	近湖御景贵园8号配变	10	800	379
51136	建湖	近湖悦隼学府11#配变	10	800	310
51137	建湖	近湖悦隼学府1号配变	10	800	391
51138	建湖	近湖悦隼学府3号配变	10	800	427
51139	建湖	近湖悦隼学府5号配变	10	800	395

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51140	建湖	近湖悦隼学府7号配变	10	800	235
51141	建湖	近湖悦隼学府9#配变	10	800	317
51142	建湖	人民线百货大楼箱变1002	10	630	229
51143	建湖	新建线华丰商城1#箱变001003	10	1250	814
51144	建湖	新建线华丰商城2#变001004	10	1250	678
51145	建湖	新建线华丰商城3#箱变007002	10	400	316
51146	建湖	城区县院箱变	10	630	316
51147	建湖	城区跃进菜场	10	630	175
51148	建湖	党校北箱变配电变压器	10	1000	721
51149	建湖	湖景人居1#配电房2号变	10	630	245
51150	建湖	湖景人居1#配电房4号变	10	630	384
51151	建湖	建湖幼儿园配电变压器	10	630	228
51152	建湖	金地3号箱变	10	800	247
51153	建湖	劳动局公用变	10	630	346
51154	建湖	老街1号箱变	10	500	110
51155	建湖	老街2号箱变	10	630	91
51156	建湖	老街3号箱变	10	500	295
51157	建湖	老街4号箱变	10	630	245
51158	建湖	老街5号箱变	10	630	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51159	建湖	老县政府箱式变配电变压器	10	800	328
51160	建湖	盛世豪庭1号箱变	10	1000	511
51161	建湖	盛世豪庭2号箱变	10	1250	698
51162	建湖	盛世豪庭3号箱变	10	1250	914
51163	建湖	盛世豪庭5号箱变	10	1250	766
51164	建湖	盛世豪庭6号箱变	10	1250	820
51165	建湖	市政公司箱变	10	630	466
51166	建湖	跃进菜场2号箱变	10	630	40
51167	建湖	中利2#配电室5#主变	10	800	511
51168	建湖	龙湖线镇南东庄箱变005	10	630	403
51169	建湖	龙湖线中央华府2#变电所2#主变	10	1000	370
51170	建湖	龙湖线中央华府2#变电所4#主变	10	1000	502
51171	建湖	船厂东公用变	10	400	233
51172	建湖	船厂公用变	10	400	136
51173	建湖	船厂箱变新变压器配电变压器	10	800	399
51174	建湖	达源公寓箱变	10	400	181
51175	建湖	龙湖商业街北主变	10	630	2
51176	建湖	龙湖商业街南主变	10	630	295
51177	建湖	农民公寓箱变	10	400	172

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51178	建湖	镇南住宅楼箱变	10	630	504
51179	建湖	镇南综合变	10	400	66
51180	建湖	中央华府变电所2号变	10	1000	579
51181	建湖	中央华府变电所4号变	10	1000	496
51182	建湖	碧桂园小区1#配变	10	800	309
51183	建湖	碧桂园小区2号开关站10#主变	10	800	399
51184	建湖	碧桂园小区3#配变	10	800	355
51185	建湖	碧桂园小区4#配电房12#变压器	10	800	280
51186	建湖	碧桂园小区4#配电房14#变压器	10	800	416
51187	建湖	碧桂园小区5#配电房16#主变	10	800	377
51188	建湖	碧桂园小区5#配电房18#主变	10	800	392
51189	建湖	碧桂园小区7#配变	10	800	333
51190	建湖	碧桂园小区9#配变	10	800	379
51191	建湖	双湖一品1号变电所1号变	10	1000	456
51192	建湖	双湖一品1号变电所3号变	10	1000	531
51193	建湖	双湖一品1号箱变	10	630	328
51194	建湖	双湖一品2号变电所2号变	10	1000	487
51195	建湖	双湖一品2号变电所4号变	10	1000	389
51196	建湖	双湖一品2号箱变	10	630	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51197	建湖	双湖一品4号箱变	10	630	265
51198	建湖	人民182线路长沟菜场箱变004001	10	630	159
51199	建湖	人民线长沟南箱变503178014002	10	630	488
51200	建湖	城区湖景人居6号箱变	10	630	327
51201	建湖	城区兰亭绿岛1号欧变	10	630	180
51202	建湖	城区施垛小区1号配电房2号变	10	1000	542
51203	建湖	船民回迁房西公用变	10	315	152
51204	建湖	船民回迁楼配变	10	630	243
51205	建湖	二中家属区北变	10	400	108
51206	建湖	二中家属区箱变	10	630	282
51207	建湖	湖景人居1#配电房1号变	10	630	233
51208	建湖	湖景人居1#配电房3号变	10	630	308
51209	建湖	湖景人居1号箱变	10	400	180
51210	建湖	湖景人居2号箱变	10	500	254
51211	建湖	湖景人居3号箱变	10	630	316
51212	建湖	湖景人居4号箱变	10	500	274
51213	建湖	湖景人居5号箱变	10	630	301
51214	建湖	湖景人居7#变111001	10	630	408
51215	建湖	兰亭绿岛1号欧变	10	500	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51216	建湖	兰亭绿岛2号欧变	10	500	179
51217	建湖	兰亭绿岛2号箱变	10	630	211
51218	建湖	兰亭绿岛3号欧变	10	400	8
51219	建湖	人民线纛丝厂箱变001配电变压器	10	630	470
51220	建湖	施垛回迁房1号箱变	10	500	187
51221	建湖	施垛回迁房2号箱变	10	500	213
51222	建湖	施垛小区2#配电房2#变	10	800	503
51223	建湖	天泽府2#配变	10	800	376
51224	建湖	天泽府4#配变	10	800	521
51225	建湖	天泽府6#配变	10	800	349
51226	建湖	天泽府8#配变	10	800	373
51227	建湖	长沟西2#公用变	10	200	115
51228	建湖	长沟下放公用变	10	400	301
51229	建湖	长沟跃进公用变	10	200	127
51230	建湖	长沟中站公用变	10	400	267
51231	建湖	森达线管舍小区1#箱变3002	10	630	241
51232	建湖	森达线管舍小区2#箱变2004	10	630	225
51233	建湖	森达线积星箱变	10	500	187
51234	建湖	森达线润居和园南1#箱变	10	630	328

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51235	建湖	御景线邻里中心2#箱变配电变压器	10	800	263
51236	建湖	御景线邻里中心4#箱变配电变压器	10	800	236
51237	建湖	城区上海花园箱变	10	630	192
51238	建湖	丽水华庭箱变	10	800	408
51239	建湖	森达廉租房1号箱变配电变压器	10	630	368
51240	建湖	森达廉租房2号箱变配电变压器	10	500	273
51241	建湖	森达线残联大厦箱变	10	630	242
51242	建湖	御景城3#配电室1#主变	10	800	311
51243	建湖	御景城3#配电室3#主变	10	800	393
51244	建湖	御景城4#配电室1#主变	10	630	271
51245	建湖	御景城4#配电室3#主变	10	630	221
51246	建湖	御景新城1#配电室1#主变	10	800	416
51247	建湖	御景新城1#配电室3#主变	10	800	387
51248	建湖	御景新城2#配电室1#主变	10	800	454
51249	建湖	御景新城2#配电室3#主变	10	800	550
51250	建湖	御景新城3#配电室1#主变	10	630	366
51251	建湖	御景新城3#配电室3#主变	10	630	340
51252	建湖	御景园1#配电房1#主变间隔配电变压器	10	1000	258
51253	建湖	御景园1#配电房3#主变间隔配电变压器	10	1000	563

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51254	建湖	御景园2#配电房5#主变间隔配电变压器	10	1000	447
51255	建湖	御景园2#配电房7#主变间隔配电变压器	10	1000	494
51256	建湖	镇南村公用变	10	400	123
51257	建湖	胜利线清华园北1#箱变	10	1000	370
51258	建湖	胜利线清华园南2#箱变	10	1000	395
51259	建湖	胜利线秀夫苑北1#箱变	10	500	126
51260	建湖	胜利线秀夫苑北2#箱变	10	400	140
51261	建湖	城区镇南回迁楼	10	630	39
51262	建湖	顾舍回迁房箱变	10	500	184
51263	建湖	顾舍西箱变配电变压器	10	630	429
51264	建湖	罗汉院箱变配电变压器	10	630	437
51265	建湖	孟兰小区公用变	10	400	308
51266	建湖	泽园太阳城4号箱变	10	630	314
51267	建湖	泽园太阳城5号箱变	10	630	245
51268	建湖	泽园太阳城6号箱变	10	630	293
51269	建湖	近湖检察院1号变	10	400	167
51270	建湖	近湖检察院2号变	10	400	178
51271	建湖	近湖向阳综合变	10	400	53
51272	建湖	近湖镇南村东变	10	630	416

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51273	建湖	近湖镇南人才楼变	10	400	81
51274	建湖	双湖一品1号变电所2号变	10	1000	395
51275	建湖	双湖一品1号变电所4号变	10	1000	526
51276	建湖	双湖一品2号变电所1号变	10	1000	527
51277	建湖	双湖一品2号变电所3号变	10	1000	308
51278	建湖	双湖一品3号箱变	10	630	273
51279	建湖	近湖充电站箱变	10	630	262
51280	建湖	近湖九龙华府11号配变	10	800	489
51281	建湖	近湖九龙华府1号变	10	800	424
51282	建湖	近湖九龙华府4号变	10	800	451
51283	建湖	近湖九龙华府6号配变	10	1000	631
51284	建湖	近湖九龙华府8号配变	10	1000	503
51285	建湖	近湖九龙华府9号配变	10	800	539
51286	建湖	近湖信访综合变	10	200	73
51287	建湖	近湖严桥桥南变	10	100	61
51288	建湖	御景线邻里中心1#箱变配电变压器	10	800	387
51289	建湖	御景线邻里中心3#箱变配电变压器	10	800	219
51290	建湖	PB施垛小区2#配电房1#变	10	800	358
51291	建湖	城区观湖一号1#开关站2#变	10	1000	486

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51292	建湖	城区观湖一号1#开关站4#变	10	1000	551
51293	建湖	城区观湖一号2#配电房6#变	10	630	238
51294	建湖	城区观湖一号2#配电房8#变	10	630	301
51295	建湖	观湖壹号2#开关站2#配变	10	800	435
51296	建湖	观湖壹号二期2#配电室2#配变	10	630	220
51297	建湖	观湖壹号二期2#配电室4#配变	10	630	184
51298	建湖	观湖壹号二期3#配电室2#配变	10	630	307
51299	建湖	观湖壹号二期3#配电室4#配变	10	630	299
51300	建湖	龙湖商业街西箱变	10	630	374
51301	建湖	吴河北1号配电变压器	10	800	481
51302	建湖	吴河北2#箱变配电变压器	10	630	394
51303	建湖	御景城3#配电室2#主变	10	800	314
51304	建湖	御景城3#配电室4#主变	10	800	384
51305	建湖	御景城4#配电室2#主变	10	630	417
51306	建湖	御景城4#配电室4#主变	10	630	283
51307	建湖	御景园1#配电房4#主变间隔配电变压器	10	1000	384
51308	建湖	御景园2#配电房8#主变间隔配电变压器	10	1000	529
51309	建湖	万达天空之城1#配电室2#配变	10	800	476
51310	建湖	万达天空之城1#配电室4#配变	10	800	485

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51311	建湖	万达天空之城2#开关站所用变2	10	30	24
51312	建湖	万达天空之城3#配电室2#配变	10	630	380
51313	建湖	万达天空之城3#配电室4#配变	10	630	398
51314	建湖	万达天空之城4#配电室2#配变	10	800	412
51315	建湖	万达天空之城4#配电室4#配变	10	800	504
51316	建湖	城市嘉园1号开关站2号变	10	800	373
51317	建湖	城市嘉园2号配电房2号变	10	800	449
51318	建湖	城市嘉园2号配电房4号变	10	800	439
51319	建湖	城市嘉园3号配电房2号变	10	1000	503
51320	建湖	城市嘉园3号配电房4号变	10	1000	618
51321	建湖	城市嘉园4号配电房2号变	10	1000	563
51322	建湖	城市嘉园4号配电房4号变	10	1000	543
51323	建湖	盛世嘉园箱变	10	630	259
51324	建湖	书香园1号箱变	10	630	205
51325	建湖	书香园2号箱变	10	400	165
51326	建湖	文曲苑箱变	10	800	393
51327	建湖	西苑回迁楼1号箱变	10	315	141
51328	建湖	西苑回迁楼2号箱变	10	630	349
51329	建湖	西苑小区1号箱变	10	1000	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51330	建湖	西苑小区2号配电房	10	800	140
51331	建湖	西苑小区3号配电房	10	800	199
51332	建湖	西苑小区4号配电房	10	800	464
51333	建湖	财富广场开关站2#主变	10	800	588
51334	建湖	财富广场配电房4#主变	10	630	357
51335	建湖	近湖检察院3号变	10	400	196
51336	建湖	近湖南湖新村1号变	10	400	98
51337	建湖	近湖南湖新村2号变	10	400	0
51338	建湖	近湖天铂华庭11#配变	10	630	287
51339	建湖	近湖天铂华庭1号配变	10	800	266
51340	建湖	近湖天铂华庭3号配变	10	800	425
51341	建湖	近湖天铂华庭5号配变	10	800	322
51342	建湖	近湖天铂华庭7号配变	10	800	337
51343	建湖	近湖天铂华庭9#配变	10	630	290
51344	建湖	近湖星雨华府2#配变	10	1000	583
51345	建湖	近湖星雨华府4#配变	10	1000	709
51346	建湖	近湖星雨华府6#配变	10	1000	540
51347	建湖	近湖星雨华府8#配变	10	1000	730
51348	建湖	近湖长沟码头变	10	250	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51349	建湖	天铂华庭13#配变	10	800	361
51350	建湖	天铂华庭15#配变	10	800	413
51351	建湖	天铂华庭17#配变	10	800	270
51352	建湖	天铂华庭19#配变	10	800	370
51353	建湖	西塘丽景开关站1#变	10	630	182
51354	建湖	星雨华府10#配变	10	630	478
51355	建湖	星雨华府12#配变	10	630	504
51356	建湖	星雨华府14#配变	10	800	441
51357	建湖	星雨华府16#配变	10	800	316
51358	建湖	严桥回迁房1#箱变	10	500	211
51359	建湖	严桥回迁房2#箱变	10	500	224
51360	建湖	严桥回迁房3#箱变	10	500	189
51361	建湖	严桥回迁房4#箱变	10	500	256
51362	建湖	严桥三期2号配电房5#变	10	800	521
51363	建湖	严桥三期2号配电房7#变	10	800	482
51364	建湖	严桥三期3号配电房11#变	10	800	409
51365	建湖	严桥三期3号配电房9#变	10	800	490
51366	建湖	严桥三期4号配电房13#变	10	800	540
51367	建湖	严桥三期4号配电房15#变	10	800	416

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51368	建湖	严桥小区开关站1#变	10	800	422
51369	建湖	严桥小区开关站3#变	10	800	428
51370	建湖	辰龙公寓1号开关站1号主变	10	1000	602
51371	建湖	辰龙公寓2号变电所1号主变	10	800	444
51372	建湖	辰龙公寓2号变电所3号主变	10	800	483
51373	建湖	辰龙公寓3号变电所1号主变	10	800	396
51374	建湖	辰龙公寓3号变电所3号主变	10	800	436
51375	建湖	城区明星城三期4号箱变	10	630	19
51376	建湖	湖东小区箱变配电变压器	10	630	276
51377	建湖	汇杰花苑1号变电所1号变	10	800	404
51378	建湖	汇杰花苑2号变电所1号变	10	800	356
51379	建湖	汇杰花苑2号变电所3号变	10	800	432
51380	建湖	汇文苑1号箱变	10	630	258
51381	建湖	汇文苑2号箱变	10	630	251
51382	建湖	汇文苑3号箱变	10	630	336
51383	建湖	汇文苑5号箱变	10	630	356
51384	建湖	汇文苑6号箱变	10	630	311
51385	建湖	近湖农电站公用变	10	400	226
51386	建湖	近郊居委会公用变	10	400	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51387	建湖	敬老院公用变	10	400	169
51388	建湖	明星城5号箱变	10	630	181
51389	建湖	明星城三期1号箱变	10	630	115
51390	建湖	明星城三期2号箱变	10	630	310
51391	建湖	明星小区3号箱变	10	630	190
51392	建湖	明星小区4号箱变	10	630	183
51393	建湖	农工商一期三标4号欧变	10	630	224
51394	建湖	农工商一期三标5号欧变	10	400	129
51395	建湖	农工商一期三标6号箱变	10	630	382
51396	建湖	药化厂家属区变	10	400	56
51397	建湖	镇政府北箱变	10	630	381
51398	建湖	别墅区南公用变	10	500	70
51399	建湖	别墅区西箱变1#配电变压器	10	1000	533
51400	建湖	财政巷北公用变	10	315	0
51401	建湖	财政巷东公用变	10	400	157
51402	建湖	财政巷公用变	10	630	191
51403	建湖	大泵箱变主变	10	630	301
51404	建湖	二环路回迁房1号箱变	10	500	225
51405	建湖	二环路回迁房2号箱变	10	500	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51406	建湖	繁荣北箱变配电变压器	10	400	51
51407	建湖	繁荣公用变	10	400	214
51408	建湖	反修队公用变	10	500	17
51409	建湖	河东农行公用变	10	400	72
51410	建湖	近湖别墅区东公用变	10	400	40
51411	建湖	近湖开发区箱变配电变压器	10	315	135
51412	建湖	近湖四村公用变	10	400	95
51413	建湖	明星城东公用变	10	630	231
51414	建湖	明星城箱变	10	630	161
51415	建湖	明星小区1号箱变	10	630	181
51416	建湖	明星小区2号箱变	10	630	279
51417	建湖	桥东农贸市场配变	10	630	266
51418	建湖	三院公用变	10	400	135
51419	建湖	兽医站北公用变	10	400	59
51420	建湖	兽医站公用变	10	630	140
51421	建湖	水利局公用变	10	400	111
51422	建湖	沿河东路箱变主变	10	630	457
51423	建湖	苏源线东方豪城2#箱变02001	10	630	375
51424	建湖	苏源线东方豪城3#箱变03005	10	630	372

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51425	建湖	苏源线东方豪城4#箱变主变	10	630	362
51426	建湖	美都花苑4号箱变	10	630	294
51427	建湖	美都花苑变电站1号变	10	630	427
51428	建湖	美都花苑变电站2号变	10	630	251
51429	建湖	朝阳队北变	10	400	31
51430	建湖	朝阳队公用变	10	400	99
51431	建湖	公安局变	10	630	0
51432	建湖	公安局家属区变	10	400	33
51433	建湖	公安南公用变	10	400	211
51434	建湖	检察院公用变	10	315	36
51435	建湖	检察院家属区公用变	10	400	93
51436	建湖	进修学校公用变	10	315	184
51437	建湖	进修学校家属区变	10	400	196
51438	建湖	桥东机械厂变	10	400	22
51439	建湖	实小北公用变	10	400	203
51440	建湖	实小南公用变	10	400	150
51441	建湖	通榆河指挥部变	10	400	44
51442	建湖	西吴线翰泽变	10	400	236
51443	建湖	乡镇府家属区变	10	400	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51444	建湖	织布厂公用变	10	315	19
51445	建湖	职中公用变	10	400	0
51446	建湖	东城II线/英伦线东城逸品二期1#配电室2#配电变压器	10	800	466
51447	建湖	东城II线/英伦线东城逸品二期1#配电室4#配电变压器	10	800	362
51448	建湖	东城II线/英伦线东城逸品二期开关站2#配电变压器	10	800	276
51449	建湖	东城II线/英伦线东城逸品二期开关站4#配电变压器	10	800	378
51450	建湖	城区浦东花园小区欧变	10	630	317
51451	建湖	城区新世纪花园二期2#变电所1#主变	10	1000	269
51452	建湖	东城逸品1号开关站2号变	10	800	320
51453	建湖	东城逸品1号开关站4号变	10	800	419
51454	建湖	东城逸品1号配电房2号变	10	800	407
51455	建湖	东城逸品1号配电房4号变	10	800	429
51456	建湖	近湖开发区北公用变	10	400	145
51457	建湖	近湖开发区南变	10	400	214
51458	建湖	近湖开发区南箱变1#变压器	10	630	280
51459	建湖	棉织厂公用变	10	400	167
51460	建湖	棉织厂家属区变	10	500	105
51461	建湖	新世纪花园二期1#开关站2#主变	10	1000	69
51462	建湖	新世纪花园二期3#变电所1#主变	10	1000	652

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51463	建湖	新世纪花园二期3#变电所4#主变	10	1000	453
51464	建湖	幸福家园1号主变	10	630	71
51465	建湖	幸福家园2号主变	10	630	296
51466	建湖	宇晖集团东变	10	400	119
51467	建湖	玉莲小区1号欧变	10	630	306
51468	建湖	玉莲小区2号欧变	10	630	317
51469	建湖	玉莲小区3#箱变配电变压器	10	630	258
51470	建湖	玉莲小区4号欧变	10	630	336
51471	建湖	城区翰林华府2号配电房2号变	10	630	280
51472	建湖	城市嘉园1号开关站1号变	10	800	401
51473	建湖	城市嘉园2#开关站2#主变	10	1000	625
51474	建湖	城市嘉园2号配电房1号变	10	800	422
51475	建湖	城市嘉园2号配电房3号变	10	800	468
51476	建湖	城市嘉园3号配电房1号变	10	1000	568
51477	建湖	城市嘉园3号配电房3号变	10	1000	477
51478	建湖	城市嘉园4号配电房1号变	10	1000	599
51479	建湖	城市嘉园4号配电房3号变	10	1000	510
51480	建湖	城市嘉园5#配电房7#主变	10	1000	576
51481	建湖	城市嘉园5#配电房9#主变	10	1000	576

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51482	建湖	城市嘉园6#配电房11#主变	10	1000	601
51483	建湖	城市嘉园7#配电房13#主变	10	1000	600
51484	建湖	城市嘉园7#配电房15#主变	10	1000	542
51485	建湖	城市嘉园8#配电房3#主变	10	1000	626
51486	建湖	城市嘉园8#配电房5#主变	10	1000	604
51487	建湖	翰林华府1号变电所1号变	10	630	327
51488	建湖	翰林华府1号箱变	10	400	214
51489	建湖	翰林华府2号配电房1号变	10	630	312
51490	建湖	翰林华府3号变电所2号变	10	630	297
51491	建湖	罗汉院东安置房1#箱变	10	630	378
51492	建湖	罗汉院东变电站1#变	10	800	465
51493	建湖	罗汉院东变电站3#变	10	800	412
51494	建湖	双湖云璟2#主变	10	630	398
51495	建湖	双湖云璟4#主变	10	630	409
51496	建湖	泽园理想城二期1号箱变	10	500	194
51497	建湖	泽园理想城二期2号箱变	10	400	95
51498	建湖	泽园理想城二期3号欧变	10	630	324
51499	建湖	泽园理想城二期5号欧变	10	630	228
51500	建湖	泽园理想城三期1号变电所1号变	10	800	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51501	建湖	泽园理想城三期2号变电所1号变	10	630	183
51502	建湖	泽园理想城三期3号变电所1号变	10	500	172
51503	建湖	近湖登达望府10号配变	10	800	341
51504	建湖	近湖登达望府12号配变	10	800	513
51505	建湖	近湖登达望府14号配变	10	800	316
51506	建湖	近湖登达望府2号配变	10	800	398
51507	建湖	近湖登达望府4号配变	10	800	319
51508	建湖	近湖登达望府6号配变	10	800	356
51509	建湖	近湖登达望府8号配变	10	800	419
51510	建湖	近湖登达新天地10号变	10	800	331
51511	建湖	近湖登达新天地12号变	10	800	388
51512	建湖	近湖登达新天地14号配变	10	800	298
51513	建湖	近湖登达新天地16号配变	10	800	427
51514	建湖	近湖登达新天地1号配变	10	800	361
51515	建湖	近湖登达新天地3号配变	10	800	414
51516	建湖	近湖登达新天地6号配变	10	800	386
51517	建湖	近湖登达新天地8号配变	10	800	417
51518	建湖	近湖九龙华府13号配变	10	800	475
51519	建湖	近湖九龙华府15号配变	10	800	453

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51520	建湖	近湖九龙华府17号配变	10	800	372
51521	建湖	近湖御景贵园1号配变	10	630	232
51522	建湖	近湖御景贵园3号配变	10	800	419
51523	建湖	近湖御景贵园5号配变	10	800	370
51524	建湖	近湖御景贵园7号配变	10	800	406
51525	建湖	近湖御景贵园9号配变	10	800	461
51526	建湖	近湖悦隽学府10#配变	10	800	299
51527	建湖	近湖悦隽学府12#配变	10	800	365
51528	建湖	近湖悦隽学府2号配变	10	800	568
51529	建湖	近湖悦隽学府4号配变	10	800	415
51530	建湖	近湖悦隽学府6号配变	10	800	361
51531	建湖	近湖悦隽学府8号配变	10	800	322
51532	建湖	财富广场开关站1#主变	10	800	565
51533	建湖	财富广场配电房3#主变	10	630	385
51534	建湖	财富广场配电房5#主变	10	630	426
51535	建湖	近湖天铂华庭10#配变	10	630	250
51536	建湖	近湖天铂华庭12#配变	10	630	255
51537	建湖	近湖天铂华庭2号配变	10	800	345
51538	建湖	近湖天铂华庭4号配变	10	800	493

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51539	建湖	近湖天铂华庭6号配变	10	800	400
51540	建湖	近湖天铂华庭8号配变	10	800	358
51541	建湖	近湖星雨华府1#配变	10	1000	412
51542	建湖	近湖星雨华府3#配变	10	1000	559
51543	建湖	近湖星雨华府5#配变	10	1000	501
51544	建湖	近湖星雨华府7#配变	10	1000	600
51545	建湖	近湖长沟南沟变	10	400	217
51546	建湖	天铂A1商业街10#配变	10	800	241
51547	建湖	天铂A1商业街12#配变	10	800	275
51548	建湖	天铂A1商业街14#配变	10	800	299
51549	建湖	天铂A1商业街2#配变	10	800	593
51550	建湖	天铂A1商业街4#配变	10	800	429
51551	建湖	天铂A1商业街6#配变	10	800	384
51552	建湖	天铂A1商业街8#配变	10	800	573
51553	建湖	天铂华庭14#配变	10	800	455
51554	建湖	天铂华庭16#配变	10	800	379
51555	建湖	天铂华庭18#配变	10	800	325
51556	建湖	天铂华庭20#配变	10	800	352
51557	建湖	西塘丽景1号配电室3#变	10	630	420

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51558	建湖	西塘丽景1号配电室4#变	10	630	269
51559	建湖	西塘丽景3号配电室10#变	10	630	378
51560	建湖	西塘丽景3号配电室11#变	10	630	353
51561	建湖	西塘丽景3号配电室12#变	10	630	365
51562	建湖	西塘丽景3号配电室9#变	10	630	359
51563	建湖	西塘丽景开关站2#变	10	630	280
51564	建湖	星雨华府11#配变	10	630	266
51565	建湖	星雨华府13#配变	10	800	456
51566	建湖	星雨华府15#配变	10	800	427
51567	建湖	星雨华府9#配变	10	630	477
51568	建湖	严桥回迁房二期1#箱变	10	630	290
51569	建湖	严桥回迁房二期2#箱变	10	630	278
51570	建湖	严桥三期2号配电房6号变	10	800	526
51571	建湖	严桥三期2号配电房8号变	10	800	506
51572	建湖	严桥三期3号配电房10#变	10	800	468
51573	建湖	严桥三期3号配电房12#变	10	800	457
51574	建湖	严桥三期4号配电房14#变	10	800	477
51575	建湖	严桥三期4号配电房16#变	10	800	465
51576	建湖	严桥小区开关站2#变	10	800	493

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51577	建湖	严桥小区开关站4#变	10	800	368
51578	建湖	严桥小区三期10#箱变	10	630	306
51579	建湖	严桥小区三期11#箱变	10	630	272
51580	建湖	严桥小区三期7#箱变	10	630	263
51581	建湖	严桥小区三期8#箱变	10	630	335
51582	建湖	严桥小区三期9#箱变	10	630	340
51583	建湖	供电线安达小区箱变001	10	630	389
51584	建湖	八队家属区变	10	630	95
51585	建湖	城区稽查大队1#箱变004006	10	630	307
51586	建湖	供电线食堂公用变	10	400	194
51587	建湖	惠民小区1号箱变	10	630	309
51588	建湖	惠民小区2号箱变	10	630	326
51589	建湖	惠民小区3号箱变	10	630	355
51590	建湖	惠民小区4号箱变	10	630	272
51591	建湖	惠民小区5号箱变	10	630	286
51592	建湖	稽查大队2#箱变004005	10	630	338
51593	建湖	建港三队公用变	10	630	352
51594	建湖	建设局家属区变	10	400	13
51595	建湖	消防队箱变008	10	630	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51596	建湖	新局址南公用变	10	315	38
51597	建湖	永成花园配电房1号变	10	800	408
51598	建湖	永成花园配电房2号变	10	800	314
51599	建湖	永林花园1号箱变	10	1000	540
51600	建湖	永林花园2号箱变	10	800	422
51601	建湖	永林商住楼配电房2号变	10	630	467
51602	建湖	大厦西箱变新配电变压器	10	630	364
51603	建湖	东方御花园1号箱变	10	1000	45
51604	建湖	房管所西公用变	10	400	154
51605	建湖	交警大队家属区变	10	400	220
51606	建湖	吴舍北巷变	10	400	175
51607	建湖	县社变	10	400	74
51608	建湖	新扬路西箱变配电变压器	10	630	77
51609	建湖	新扬路中变压器	10	630	263
51610	建湖	新扬线房管所公用变	10	400	0
51611	建湖	新苑小区箱变	10	250	90
51612	建湖	鑫阳小区箱变	10	400	207
51613	建湖	兴城公寓箱变	10	400	184
51614	建湖	兴业家园箱变	10	630	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51615	建湖	盈佳花苑1号箱变	10	630	316
51616	建湖	盈佳花苑2号箱变	10	400	148
51617	建湖	盈佳花苑3号箱变	10	500	261
51618	建湖	邮政局箱变配电变压器	10	630	183
51619	建湖	振亚1号箱变	10	500	82
51620	建湖	振亚2号箱变	10	500	142
51621	建湖	振亚3号配电房1号变	10	1000	560
51622	建湖	镇北七队箱变配电变压器	10	630	237
51623	建湖	中行公用变	10	500	0
51624	建湖	陈堡线三队西大塘015	10	630	321
51625	建湖	镇北线北方宾馆箱变1001	10	630	279
51626	建湖	北方宾馆东主变	10	630	313
51627	建湖	里下河回迁房1号箱变	10	500	218
51628	建湖	里下河回迁房2号箱变	10	500	218
51629	建湖	物流3期1号开关站4号变	10	800	511
51630	建湖	物流3期1号配电房2号变	10	1000	578
51631	建湖	物流3期3号配电房1号变	10	630	240
51632	建湖	物流3期3号配电房3号变	10	630	317
51633	建湖	物流回迁房2号配电房2号变	10	630	339

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51634	建湖	镇北一队东变	10	400	173
51635	建湖	镇北一队西1#箱变	10	400	30
51636	建湖	镇北一队西2#公用变	10	400	157
51637	建湖	镇北一队中变	10	400	86
51638	建湖	宇航线前进南箱变	10	630	389
51639	建湖	宇航线前进西变	10	630	253
51640	建湖	电子仪器厂公用变	10	400	75
51641	建湖	电子仪器厂南公用变	10	630	132
51642	建湖	二实小1#公用变	10	400	121
51643	建湖	二实小2#公用变	10	400	221
51644	建湖	二实小3#公用变	10	400	245
51645	建湖	二实小4#公用变	10	315	87
51646	建湖	二实小东箱变	10	630	341
51647	建湖	二实小南箱变	10	630	275
51648	建湖	海达1#变	10	400	78
51649	建湖	海达2#变	10	400	116
51650	建湖	花园小区配电房	10	630	320
51651	建湖	京城I线1号开闭所2号变	10	800	507
51652	建湖	京城国际2号变电所2号变	10	800	403

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51653	建湖	京城国际2号变电所4号变	10	800	515
51654	建湖	京城国际7#变电所2#变	10	800	495
51655	建湖	京城国际7#变电所4#变	10	800	579
51656	建湖	京城国际8#配电室2#主变配电变压器	10	800	552
51657	建湖	京城国际8#配电室4#主变配电变压器	10	800	478
51658	建湖	南站西巷箱变	10	630	220
51659	建湖	前进1#箱变配电变压器	10	630	345
51660	建湖	前进北公用变	10	400	207
51661	建湖	前进东公用变	10	400	103
51662	建湖	前进公用变	10	400	196
51663	建湖	香槟苑配电房1#变	10	1000	405
51664	建湖	宇航文苑1号箱变	10	630	307
51665	建湖	宇航文苑2号箱变	10	630	265
51666	建湖	宇航文苑3号箱变	10	630	281
51667	建湖	宇航文苑4号箱变	10	630	256
51668	建湖	镇西中学公用变	10	400	188
51669	建湖	京城II线3#变电所3#主变	10	800	456
51670	建湖	京城II线4#变电所3#主变	10	800	498
51671	建湖	京城II线5#变电所1#主变	10	800	379

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51672	建湖	京城II线5#变电所3#主变	10	800	373
51673	建湖	城区世纪鑫城11号箱变	10	630	221
51674	建湖	港汇城1号配电房1号变	10	1000	552
51675	建湖	港汇城1号配电房3号变	10	1000	500
51676	建湖	港汇城2号配电房1号变	10	1000	520
51677	建湖	港汇城2号配电房3号变	10	1000	535
51678	建湖	建行公用变	10	400	156
51679	建湖	金茂一号配电房2#主变	10	1000	633
51680	建湖	金茂一号配电房4#主变	10	1000	573
51681	建湖	京城II线3号变电所1号变	10	800	459
51682	建湖	京城II线4号变电所1号变	10	800	450
51683	建湖	京城II线6#变电所1#主变配电变压器	10	1000	508
51684	建湖	京城II线6#变电所3#主变配电变压器	10	1000	590
51685	建湖	京城二期二号开关站1#变	10	800	424
51686	建湖	世纪鑫城10号欧变	10	630	198
51687	建湖	世纪鑫城13号箱变	10	400	174
51688	建湖	世纪鑫城4号箱变	10	630	284
51689	建湖	世纪鑫城5号箱变	10	630	307
51690	建湖	世纪鑫城6号欧变	10	630	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51691	建湖	世纪鑫城8号欧变	10	800	430
51692	建湖	世纪鑫城9号箱变	10	630	392
51693	建湖	太平3#变主变间隔配电变压器	10	630	93
51694	建湖	太平4#变	10	800	430
51695	建湖	永华公寓变电所2号变	10	500	259
51696	建湖	泽园南区1号箱变	10	630	243
51697	建湖	泽园南区2号箱变	10	630	316
51698	建湖	城区希望广场箱变	10	630	195
51699	建湖	电子器材厂家属区箱变	10	630	154
51700	建湖	恒隆广场开关站2#主变	10	800	391
51701	建湖	恒隆广场开关站4#主变	10	800	321
51702	建湖	人才楼箱变	10	630	184
51703	建湖	塑料厂家属区箱变	10	630	153
51704	建湖	卫校北公用变	10	400	109
51705	建湖	卫校变	10	400	125
51706	建湖	卫校南变	10	400	16
51707	建湖	物价局公用变	10	400	147
51708	建湖	县中家属区变	10	400	144
51709	建湖	新华书店箱变	10	400	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51710	建湖	徐西路箱变	10	630	205
51711	建湖	渔农局公变	10	400	99
51712	建湖	云梦池公用变	10	400	11
51713	建湖	中医院东箱变	10	630	180
51714	建湖	中医院箱变	10	630	226
51715	建湖	建阳马厂六队南配变	10	400	228
51716	建湖	建阳西城印象2#变	10	630	276
51717	建湖	建阳西城印象5#变	10	630	258
51718	建湖	金阳花园1#变	10	800	132
51719	建湖	金阳花园2#配变	10	800	324
51720	建湖	金阳花园3号变	10	500	117
51721	建湖	马厂六组北	10	400	88
51722	建湖	马厂六组东	10	400	201
51723	建湖	马厂四队	10	400	124
51724	建湖	马厂四组南	10	400	203
51725	建湖	马厂四组中	10	400	58
51726	建湖	马厂中站	10	100	2
51727	建湖	尚都名苑11#	10	400	194
51728	建湖	尚都名苑12#	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51729	建湖	双鑫家园2#配变	10	800	452
51730	建湖	西城印象1号变	10	630	218
51731	建湖	西城印象4号变	10	630	258
51732	建湖	西城映象3#箱变主变	10	630	240
51733	建湖	象王城市花园1号箱变配电变压器	10	630	209
51734	建湖	象王城市花园2号箱变配电变压器	10	630	407
51735	建湖	象王城市花园3号箱变配电变压器	10	630	410
51736	建湖	象王城市花园4号箱变配电变压器	10	630	339
51737	建湖	象王城市花园5号箱变配电变压器	10	630	322
51738	建湖	尚都名苑1#配变	10	630	205
51739	建湖	尚都名苑10#配变	10	630	368
51740	建湖	尚都名苑3#配变	10	630	336
51741	建湖	尚都名苑4#变	10	630	223
51742	建湖	尚都名苑5#配变	10	630	232
51743	建湖	尚都名苑6#配变	10	630	257
51744	建湖	尚都名苑7#配变	10	630	304
51745	建湖	尚都名苑8#配变	10	630	336
51746	建湖	尚都名苑9#变	10	630	330
51747	建湖	陈圩八队	10	400	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51748	建湖	顾坝八组	10	400	286
51749	建湖	路墩一组	10	400	283
51750	建湖	瓦瓷八队	10	400	283
51751	建湖	瓦瓷八组西配变	10	400	211
51752	建湖	瓦瓷北站	10	400	18
51753	建湖	瓦瓷九组	10	400	273
51754	建湖	瓦瓷九组南配变	10	400	246
51755	建湖	瓦瓷四队	10	200	100
51756	建湖	瓦瓷四组东配变	10	400	289
51757	建湖	瓦瓷四组西配变	10	400	261
51758	建湖	瓦瓷一组	10	400	242
51759	建湖	瓦瓷一组西配变	10	400	76
51760	建湖	瓦瓷中站东配变	10	400	248
51761	建湖	瓦瓷中站配变	10	400	175
51762	建湖	赵墩二组	10	400	288
51763	建湖	赵墩三组	10	200	98
51764	建湖	陈圩村站南配变	10	400	211
51765	建湖	顾坝北站	10	200	132
51766	建湖	顾坝北站西	10	400	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51767	建湖	顾坝南站	10	400	275
51768	建湖	顾坝南站南	10	400	257
51769	建湖	顾坝五组	10	200	78
51770	建湖	路墩东站	10	400	283
51771	建湖	路墩南站	10	400	274
51772	建湖	路墩三组东配变	10	400	290
51773	建湖	路墩三组西	10	400	295
51774	建湖	路墩四组	10	400	288
51775	建湖	路墩西站	10	400	300
51776	建湖	路墩小学	10	200	94
51777	建湖	赵墩八组	10	200	103
51778	建湖	赵墩北站	10	400	245
51779	建湖	赵墩东站	10	400	246
51780	建湖	赵墩东站东配变	10	400	230
51781	建湖	赵墩五组	10	200	137
51782	建湖	赵墩五组西配变	10	400	236
51783	建湖	赵墩西站南配变	10	400	258
51784	建湖	建北东站	10	400	273
51785	建湖	建北六组	10	100	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51786	建湖	建北六组西	10	400	273
51787	建湖	建北三组	10	400	250
51788	建湖	建东北站	10	400	222
51789	建湖	建东东站	10	400	101
51790	建湖	建东南站配变	10	400	133
51791	建湖	建东十三组	10	400	171
51792	建湖	建东五队小区	10	500	199
51793	建湖	建东中站	10	200	78
51794	建湖	建阳建北北站配变	10	400	264
51795	建湖	建阳建北东站东配变	10	400	262
51796	建湖	建阳建北中站东配变	10	400	232
51797	建湖	建阳建北中站配变	10	400	25
51798	建湖	建阳建东二组配变	10	400	225
51799	建湖	马厂八组	10	400	111
51800	建湖	明阳花园1#配变	10	630	317
51801	建湖	明阳花园2#配变	10	630	318
51802	建湖	明阳花园3#变配电变压器	10	630	332
51803	建湖	殷文安小区	10	400	175
51804	建湖	古荡北站南配变	10	400	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51805	建湖	古荡北站配变	10	400	234
51806	建湖	古荡四组	10	200	73
51807	建湖	胡桥北站	10	400	221
51808	建湖	胡桥北站东配变	10	400	226
51809	建湖	胡桥村站	10	400	192
51810	建湖	胡桥东站	10	400	122
51811	建湖	胡桥南站	10	400	223
51812	建湖	胡桥七组	10	100	31
51813	建湖	胡桥十一队配变	10	400	232
51814	建湖	建南八组	10	400	200
51815	建湖	建南九队	10	400	191
51816	建湖	建南南站	10	400	202
51817	建湖	建阳萃华云居1#配电房1#配变	10	1000	680
51818	建湖	建阳金桥八队配变	10	400	268
51819	建湖	建阳金桥东站配变	10	400	160
51820	建湖	建阳金桥南站配变	10	200	74
51821	建湖	建阳金桥西站配变	10	400	58
51822	建湖	建阳金桥中站配变	10	400	170
51823	建湖	建阳商家蔡墩配变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51824	建湖	建阳商家村站配变	10	200	34
51825	建湖	建阳商家东站配变	10	400	237
51826	建湖	建阳商家南站配变	10	400	274
51827	建湖	建阳商家七组配变	10	400	175
51828	建湖	建阳商家三组配变	10	200	20
51829	建湖	建阳商家四组配变	10	400	251
51830	建湖	建阳商家一组配变	10	400	220
51831	建湖	金桥东站东	10	400	260
51832	建湖	商加小学	10	400	98
51833	建湖	西塘月色2#	10	400	206
51834	建湖	陈圩一组	10	400	229
51835	建湖	顾坝二组	10	400	77
51836	建湖	顾杨村委会1#箱变	10	630	251
51837	建湖	顾杨村委会2#箱变	10	630	251
51838	建湖	顾杨村委会3#箱变	10	630	340
51839	建湖	顾杨村委会4#箱变	10	630	296
51840	建湖	顾杨村委会5#箱变	10	630	343
51841	建湖	顾杨村委会6#箱变	10	630	413
51842	建湖	纪学标	10	400	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51843	建湖	建东六组西	10	400	117
51844	建湖	建东七组	10	400	54
51845	建湖	建南六队	10	400	117
51846	建湖	建阳广播站	10	400	71
51847	建湖	建阳建南六组东配变	10	200	34
51848	建湖	建阳李汉红小区	10	400	180
51849	建湖	建阳派出所配变	10	400	35
51850	建湖	建阳三阳华庭3#箱变	10	630	321
51851	建湖	建阳沈海丰小区	10	125	0
51852	建湖	建阳食品桥小区	10	200	41
51853	建湖	建阳苏其荣公用变	10	315	65
51854	建湖	建阳西尖回迁房1#箱变	10	630	362
51855	建湖	建阳西尖回迁房2#箱变	10	630	332
51856	建湖	建阳修理厂配变	10	400	105
51857	建湖	建阳邮局北站配变	10	400	93
51858	建湖	建阳邮局南站配变	10	400	161
51859	建湖	建阳邮局配变	10	400	41
51860	建湖	建阳镇西王庄配变	10	400	78
51861	建湖	建阳政府西变	10	500	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51862	建湖	建阳中学变	10	400	125
51863	建湖	建阳中学西配变	10	400	78
51864	建湖	建阳周德海公用变	10	400	174
51865	建湖	陆公祠	10	400	166
51866	建湖	棉织厂	10	400	54
51867	建湖	棉织厂西箱变	10	1000	453
51868	建湖	农贸变	10	400	79
51869	建湖	三阳华庭1#箱变	10	630	252
51870	建湖	三阳华庭2#箱变	10	630	332
51871	建湖	三阳华庭4#箱变	10	630	346
51872	建湖	食品站变	10	400	142
51873	建湖	曙光小区	10	250	81
51874	建湖	瓦瓷村部小区	10	200	88
51875	建湖	王建奇小区	10	400	144
51876	建湖	西尖村委会	10	200	81
51877	建湖	西王庄西	10	400	131
51878	建湖	新华书店变	10	400	88
51879	建湖	幸福家园	10	400	223
51880	建湖	扬沟一组	10	500	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51881	建湖	杨沟一组东	10	400	93
51882	建湖	影剧院北	10	400	115
51883	建湖	影剧院变东	10	400	241
51884	建湖	影剧院变西	10	400	172
51885	建湖	影剧院南配变	10	400	55
51886	建湖	长建变西	10	400	58
51887	建湖	长建居委会	10	400	8
51888	建湖	长建居委会东配变	10	400	44
51889	建湖	冯晏二队配变	10	400	257
51890	建湖	冯晏一组配变	10	400	209
51891	建湖	坚持东配变	10	200	87
51892	建湖	坚持六组	10	400	227
51893	建湖	坚持三组	10	400	188
51894	建湖	坚持三组北配变	10	400	230
51895	建湖	坚持五组	10	400	66
51896	建湖	坚持五组西	10	400	200
51897	建湖	坚持一队配变	10	400	258
51898	建湖	建南安置房1#变	10	400	177
51899	建湖	建南安置房2#变	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51900	建湖	建南安置房3#变	10	400	173
51901	建湖	建南村站（大队）	10	400	202
51902	建湖	建南回迁房1#箱变	10	630	278
51903	建湖	建南回迁房2#箱变	10	630	274
51904	建湖	建南回迁房3#箱变	10	630	227
51905	建湖	建南回迁房4#箱变	10	630	320
51906	建湖	建南七组	10	200	0
51907	建湖	建阳建南北站配变	10	400	182
51908	建湖	建阳建南五组配变	10	200	122
51909	建湖	建阳汽车站回迁房配变	10	400	254
51910	建湖	建阳润阳家园1#箱变	10	630	243
51911	建湖	建阳润阳家园4#箱变	10	630	404
51912	建湖	建阳阳光一号3#变	10	630	290
51913	建湖	建阳阳光一号4#变	10	630	347
51914	建湖	教师新村南配变	10	400	188
51915	建湖	教师新村配变	10	400	69
51916	建湖	教师新村西	10	400	205
51917	建湖	临湖花园1#箱变	10	630	340
51918	建湖	临湖花园2#箱变	10	500	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51919	建湖	临湖花园3#箱变	10	630	227
51920	建湖	临湖花园4#箱变	10	630	252
51921	建湖	润阳家园2#箱变	10	630	351
51922	建湖	润阳家园3#箱变	10	630	373
51923	建湖	阳光1号5#变主变	10	630	408
51924	建湖	阳光一号（二期）1#变	10	630	458
51925	建湖	阳光一号（二期）2#变	10	630	413
51926	建湖	职工北站配变	10	400	216
51927	建湖	职工东站	10	400	119
51928	建湖	职工二组	10	400	254
51929	建湖	职工回迁房1#箱变	10	400	142
51930	建湖	职工回迁房2#箱变	10	630	322
51931	建湖	职工九组	10	400	279
51932	建湖	职工六组配变	10	400	254
51933	建湖	职工南站	10	400	8
51934	建湖	职工十组配变	10	400	231
51935	建湖	职工四组	10	400	282
51936	建湖	职工五组	10	100	32
51937	建湖	职工中站	10	200	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51938	建湖	建阳建东一组北配变	10	400	163
51939	建湖	建阳马厂七组北配变	10	500	138
51940	建湖	马厂村站	10	400	216
51941	建湖	马厂三组	10	400	142
51942	建湖	马厂三组北配变	10	400	90
51943	建湖	马厂四组北配变	10	400	151
51944	建湖	马厂五组	10	400	104
51945	建湖	马厂五组配变	10	400	93
51946	建湖	马厂小区配变	10	400	112
51947	建湖	尚都小区北	10	630	159
51948	建湖	尚都小区北2#变	10	400	131
51949	建湖	万有家园1#变	10	630	295
51950	建湖	万有家园2#变	10	630	323
51951	建湖	万有家园3#变	10	630	307
51952	建湖	万有家园4#变	10	630	233
51953	建湖	香榭尚品配变	10	630	397
51954	建湖	冯晏北站	10	400	219
51955	建湖	冯晏北庄	10	400	193
51956	建湖	冯晏仓库2#变	10	800	638

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51957	建湖	冯晏仓库箱变	10	500	331
51958	建湖	冯晏电站配变	10	400	112
51959	建湖	冯晏六队	10	400	155
51960	建湖	冯晏南站配变	10	400	244
51961	建湖	冯晏七队配变	10	400	269
51962	建湖	冯晏七组南	10	400	240
51963	建湖	冯晏三队配变	10	400	173
51964	建湖	冯晏四组配变	10	400	0
51965	建湖	冯晏四组西配变	10	400	119
51966	建湖	冯晏五组	10	400	199
51967	建湖	冯晏五组西	10	400	0
51968	建湖	冯晏西站	10	400	147
51969	建湖	建阳建南一组配变	10	100	18
51970	建湖	冠华西城小区3#箱变	10	400	157
51971	建湖	建东村站	10	400	62
51972	建湖	建东六组南	10	400	166
51973	建湖	建东五组1#	10	400	226
51974	建湖	建东五组2#变	10	400	184
51975	建湖	建东五组南配变	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51976	建湖	建东一组	10	400	112
51977	建湖	建东一组南配变	10	400	239
51978	建湖	建阳冠华西城小区1#箱变	10	400	228
51979	建湖	建阳冠华西城小区2#箱变	10	400	181
51980	建湖	建阳马厂七组南配变	10	400	101
51981	建湖	建阳马厂七组配变	10	400	113
51982	建湖	建阳明阳别墅小区1#箱变	10	630	380
51983	建湖	建阳明阳别墅小区2#箱变	10	630	427
51984	建湖	马厂七组中	10	400	146
51985	建湖	孟令标小区	10	160	90
51986	建湖	明阳花园（二期）1#箱变	10	400	257
51987	建湖	明阳花园（二期）2#箱变	10	400	241
51988	建湖	明阳花园（二期）3#箱变	10	400	235
51989	建湖	双鑫家园1#配变	10	800	540
51990	建湖	孙环球小区	10	400	177
51991	建湖	陈圩二队	10	400	247
51992	建湖	成墩北站	10	400	283
51993	建湖	成墩北站北配变	10	400	253
51994	建湖	成墩村部	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51995	建湖	成墩村部西配变	10	400	233
51996	建湖	成墩南站	10	400	295
51997	建湖	成墩南站南配变	10	400	261
51998	建湖	成墩南站西配变	10	400	270
51999	建湖	成墩中站	10	400	27
52000	建湖	成墩中站南	10	400	280
52001	建湖	顾坝东站	10	400	263
52002	建湖	顾坝小学	10	400	276
52003	建湖	湖荡北站	10	400	287
52004	建湖	湖荡东站配变	10	400	189
52005	建湖	湖荡三组	10	200	98
52006	建湖	湖荡三组南配变	10	400	278
52007	建湖	湖荡五组	10	200	114
52008	建湖	湖荡五组南配变	10	400	291
52009	建湖	湖荡中站东配变	10	400	289
52010	建湖	湖荡中站西	10	400	253
52011	建湖	建东回迁房	10	630	336
52012	建湖	建东西站	10	400	132
52013	建湖	建阳建北北站北配变	10	400	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52014	建湖	建阳杨沟北站西配变	10	400	211
52015	建湖	建阳杨沟长建北配变	10	400	216
52016	建湖	小学北变	10	400	224
52017	建湖	鑫阳花园1#变	10	630	372
52018	建湖	鑫阳花园2#变	10	630	289
52019	建湖	鑫阳花园3#变	10	800	489
52020	建湖	鑫阳花园4#变	10	800	484
52021	建湖	杨沟北站	10	400	266
52022	建湖	杨沟六组	10	400	199
52023	建湖	杨沟南站	10	400	238
52024	建湖	杨沟南站西配变	10	400	245
52025	建湖	杨沟五队	10	400	259
52026	建湖	杨沟五组北配变	10	400	251
52027	建湖	杨沟长建	10	400	170
52028	建湖	赵成华小区	10	160	68
52029	建湖	建阳建北东南配变	10	400	143
52030	建湖	马厂一组	10	400	234
52031	建湖	马厂一组东配变	10	200	0
52032	建湖	建阳萃华云居1#配电房2#配变	10	1000	775

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52033	建湖	建阳萃华云居2#配电房3#配变	10	1000	792
52034	建湖	建阳萃华云居2#配电房4#配变	10	1000	681
52035	建湖	建阳萃华云居2#配电房5#配变	10	1000	758
52036	建湖	建阳萃华云居2#配电房6#配变	10	1000	787
52037	建湖	西塘月色1#	10	500	207
52038	建湖	东尤北垦配变	10	400	200
52039	建湖	东尤北垦西配变	10	400	247
52040	建湖	东尤村部东	10	400	143
52041	建湖	东尤村部配变	10	400	222
52042	建湖	东尤南垦	10	400	158
52043	建湖	东尤南垦南配变	10	400	215
52044	建湖	东尤南垦西南	10	400	126
52045	建湖	东尤四组配变	10	400	258
52046	建湖	东尤四组西	10	400	235
52047	建湖	东尤西站	10	400	175
52048	建湖	顾东八组	10	400	222
52049	建湖	顾东八组西配变	10	400	104
52050	建湖	顾东七队	10	400	245
52051	建湖	顾东七组北	10	400	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52052	建湖	顾东七组南	10	400	160
52053	建湖	顾东四组	10	400	222
52054	建湖	顾东西站	10	400	208
52055	建湖	建设河北站	10	400	101
52056	建湖	建阳顾东七组东配变	10	400	233
52057	建湖	建阳建设一组配变	10	400	279
52058	建湖	建阳新阳南垦南配变	10	400	246
52059	建湖	新阳北垦	10	200	48
52060	建湖	新阳南垦	10	400	170
52061	建湖	新阳十五组	10	200	62
52062	建湖	新阳西站	10	315	169
52063	建湖	新阳一组	10	200	30
52064	建湖	新阳一组东配变	10	400	265
52065	建湖	养殖场南站	10	400	190
52066	建湖	养殖东南配变	10	400	183
52067	建湖	养殖东配变	10	400	240
52068	建湖	养殖中站配变	10	400	131
52069	建湖	渔业大队	10	200	51
52070	建湖	荡中村委会	10	400	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52071	建湖	荡中村站	10	400	193
52072	建湖	荡中村站西	10	400	178
52073	建湖	荡中小学配变	10	400	286
52074	建湖	荡中养殖场	10	400	91
52075	建湖	荡中养殖场北	10	400	176
52076	建湖	荡中养殖场东配变	10	400	180
52077	建湖	电力西站北	10	400	167
52078	建湖	电力西站南	10	400	219
52079	建湖	电力西站西配变	10	500	49
52080	建湖	电力站北站	10	400	71
52081	建湖	电力站东站台片	10	400	90
52082	建湖	电力站南站配变	10	400	118
52083	建湖	电力站西站	10	400	245
52084	建湖	电力站中站	10	400	163
52085	建湖	丰喜八组	10	400	248
52086	建湖	丰喜八组西配变	10	200	4
52087	建湖	丰喜北站	10	400	175
52088	建湖	丰喜六组	10	400	261
52089	建湖	丰喜六组北配变	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52090	建湖	丰喜六组东配变	10	400	259
52091	建湖	丰喜六组南配变	10	400	215
52092	建湖	丰喜四组	10	400	195
52093	建湖	丰喜四组东	10	400	268
52094	建湖	丰喜五组	10	400	269
52095	建湖	戛北电站配变	10	400	242
52096	建湖	戛南南站东配变	10	400	235
52097	建湖	戛南南站南配变	10	400	192
52098	建湖	戛南南站配变	10	400	156
52099	建湖	建阳光伏4#变	10	400	227
52100	建湖	建阳李庄八组	10	200	33
52101	建湖	建阳李庄九组东配变	10	400	257
52102	建湖	建阳李庄西北垦西配变	10	400	128
52103	建湖	建阳李庄中站北配变	10	400	236
52104	建湖	建阳李庄中站西配变	10	400	217
52105	建湖	李庄北垦	10	200	90
52106	建湖	李庄北垦东	10	400	236
52107	建湖	李庄北垦南	10	400	200
52108	建湖	李庄北垦西	10	400	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52109	建湖	李庄北舍配变	10	400	90
52110	建湖	李庄村安置房1#变	10	400	199
52111	建湖	李庄村安置房2#变	10	400	180
52112	建湖	李庄九组	10	100	41
52113	建湖	李庄南舍	10	400	246
52114	建湖	李庄南站	10	200	3
52115	建湖	李庄西北垦	10	400	213
52116	建湖	李庄西垦	10	400	143
52117	建湖	李庄西垦西	10	400	119
52118	建湖	李庄中站配变	10	200	6
52119	建湖	养殖西站	10	400	0
52120	建湖	二桥北站	10	200	130
52121	建湖	二桥南站	10	400	252
52122	建湖	二桥三组	10	400	285
52123	建湖	二桥四组配变	10	200	88
52124	建湖	二桥一组	10	200	44
52125	建湖	二桥中站	10	400	214
52126	建湖	古荡村站	10	400	167
52127	建湖	古荡二组配变	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52128	建湖	古荡九队	10	200	52
52129	建湖	古荡六组	10	200	62
52130	建湖	古荡六组东配变	10	400	258
52131	建湖	古荡南站	10	200	78
52132	建湖	古荡五组配变	10	200	62
52133	建湖	古荡西站	10	400	143
52134	建湖	古荡一队	10	400	281
52135	建湖	古荡中站	10	400	222
52136	建湖	胡桥六组	10	400	228
52137	建湖	胡桥六组南配变	10	400	257
52138	建湖	建设八组南配变	10	400	276
52139	建湖	建设北站	10	400	62
52140	建湖	建设东站	10	200	97
52141	建湖	建设南站	10	200	56
52142	建湖	建设葡萄园	10	400	274
52143	建湖	建设三组	10	100	50
52144	建湖	建设中站	10	400	12
52145	建湖	建阳建设五组配变	10	100	41
52146	建湖	交东北站	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52147	建湖	交东电站单	10	400	246
52148	建湖	交东九组	10	400	214
52149	建湖	交东南站	10	400	253
52150	建湖	交东七组	10	200	69
52151	建湖	西南六队配变	10	400	202
52152	建湖	西南五队	10	400	201
52153	建湖	西南五组东配变	10	400	281
52154	建湖	新桥安置房1#配变	10	400	189
52155	建湖	新桥安置房2#配变	10	400	229
52156	建湖	新桥安置房3#变	10	400	249
52157	建湖	新桥安置房4#变	10	400	255
52158	建湖	职工八组	10	200	104
52159	建湖	陈圩九队配变	10	400	0
52160	建湖	陈圩七组	10	400	160
52161	建湖	陈圩西站	10	100	51
52162	建湖	陈圩西站西	10	400	303
52163	建湖	顾东南站	10	400	247
52164	建湖	顾东一组	10	400	291
52165	建湖	顾东中站	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52166	建湖	建阳顾东六组配变	10	400	250
52167	建湖	建阳交木南站西配变	10	400	220
52168	建湖	交东二组	10	200	91
52169	建湖	交东三组	10	200	124
52170	建湖	交东十组配变	10	200	105
52171	建湖	交东四组	10	100	20
52172	建湖	交东五组	10	400	248
52173	建湖	交木安置房1#变	10	400	186
52174	建湖	交木北站	10	200	112
52175	建湖	交木二组	10	200	68
52176	建湖	交木南站	10	400	291
52177	建湖	交木南站南配变	10	400	170
52178	建湖	交木三队	10	200	0
52179	建湖	交木线建阳新阳安置房1#箱变主变	10	630	348
52180	建湖	交木线建阳新阳安置房2#箱变主变	10	630	368
52181	建湖	交木中站	10	200	37
52182	建湖	交木中站北配变	10	200	104
52183	建湖	交木中站西配变	10	400	264
52184	建湖	交睦村安置房2#箱变主变	10	630	428

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52185	建湖	新阳北站	10	400	254
52186	建湖	新阳东站	10	200	79
52187	建湖	新阳南站	10	400	219
52188	建湖	新阳七组	10	400	64
52189	建湖	新阳十组配变	10	400	300
52190	建湖	新阳五组配变	10	400	240
52191	建湖	新阳小街配变	10	200	65
52192	建湖	杨桥北站	10	400	204
52193	建湖	杨桥东站	10	400	213
52194	建湖	杨桥南站	10	400	171
52195	建湖	杨桥七队	10	400	260
52196	建湖	陈圩村站	10	200	87
52197	建湖	坚持西站	10	400	297
52198	建湖	坚持西站西	10	400	281
52199	建湖	建阳西尖安置房2#变	10	630	192
52200	建湖	建阳西尖安置房3#配变	10	630	292
52201	建湖	建阳西尖安置房4#配变	10	630	284
52202	建湖	建阳西尖安置房5#配变	10	630	391
52203	建湖	西尖安置房1#配变	10	400	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52204	建湖	西南八队配变	10	400	248
52205	建湖	西南村站	10	400	267
52206	建湖	西南东站	10	400	269
52207	建湖	西南七组	10	400	0
52208	建湖	西南三队	10	400	246
52209	建湖	近湖鸿沟北站	10	400	281
52210	建湖	近湖鸿沟北站2号变	10	400	0
52211	建湖	近湖鸿沟东站	10	400	91
52212	建湖	近湖鸿沟高强变	10	400	152
52213	建湖	近湖鸿沟红耕变	10	400	74
52214	建湖	近湖鸿沟汤碾变	10	400	275
52215	建湖	近湖鸿沟西站	10	200	0
52216	建湖	近湖鸿沟新站	10	400	136
52217	建湖	近湖鸿沟中站	10	400	0
52218	建湖	近湖季舍东站	10	400	246
52219	建湖	近湖季舍葛湾变	10	200	20
52220	建湖	近湖刘桥一队	10	400	295
52221	建湖	近湖西葛新邨1号配变	10	800	501
52222	建湖	近湖西葛新邨3号配变	10	630	321

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52223	建湖	近湖西葛新邨5号配变	10	630	358
52224	建湖	近湖鸿沟后圩变	10	400	178
52225	建湖	近湖鸿沟立志变	10	200	110
52226	建湖	近湖刘桥村部变	10	400	200
52227	建湖	近湖刘桥三队变	10	200	62
52228	建湖	近湖刘桥四队变	10	200	110
52229	建湖	近湖西葛建军变	10	200	74
52230	建湖	近湖富康苑1号箱变	10	400	153
52231	建湖	近湖富康苑2号箱变	10	630	338
52232	建湖	近湖富康苑3号箱变	10	400	124
52233	建湖	近湖建港建西组变	10	400	171
52234	建湖	近湖建港六队2号箱变	10	500	223
52235	建湖	近湖民营园区1号箱变	10	630	407
52236	建湖	近湖高马冯西变	10	400	207
52237	建湖	近湖建高冯东变	10	400	67
52238	建湖	近湖建高冯西2号变	10	400	189
52239	建湖	近湖建高新西站	10	400	72
52240	建湖	近湖建高中站	10	400	196
52241	建湖	近湖太平别墅区变	10	400	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52242	建湖	近湖太平别墅区南变	10	400	112
52243	建湖	近湖太平崔墩箱变	10	500	172
52244	建湖	近湖太平西站	10	400	106
52245	建湖	近湖太平新西站	10	400	0
52246	建湖	近湖太平尤桥变	10	400	0
52247	建湖	近湖嘉豪名宅2号配变	10	800	476
52248	建湖	近湖嘉豪名宅4号配变	10	800	465
52249	建湖	近湖创业园公寓箱变	10	500	246
52250	建湖	近湖建港北站变	10	400	92
52251	建湖	近湖建港建西组东变	10	400	77
52252	建湖	近湖建港建西组南箱变	10	500	122
52253	建湖	近湖建港六队变	10	400	0
52254	建湖	近湖建港六队南箱变	10	500	56
52255	建湖	近湖建港西站变	10	400	93
52256	建湖	近湖高马北站变	10	400	190
52257	建湖	近湖高马东站2号变	10	400	183
52258	建湖	近湖高马东站变	10	400	178
52259	建湖	近湖高马高西变	10	200	61
52260	建湖	近湖高马南站变	10	400	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52261	建湖	近湖高马南庄变	10	400	169
52262	建湖	近湖高马西站变	10	400	233
52263	建湖	近湖高马新站2号变	10	400	224
52264	建湖	近湖高马新站变	10	400	132
52265	建湖	近湖汇建文苑1号箱变	10	630	311
52266	建湖	近湖汇建文苑2号箱变	10	630	242
52267	建湖	近湖汇建文苑3号箱变	10	630	318
52268	建湖	近湖汇建文苑4号箱变	10	630	277
52269	建湖	近湖汇建文苑5号箱变	10	630	323
52270	建湖	近湖汇建文苑6号箱变	10	500	217
52271	建湖	近湖汇建文苑7号箱变	10	500	298
52272	建湖	近湖嘉豪名宅1号配变	10	800	442
52273	建湖	近湖嘉豪名宅3号配变	10	800	461
52274	建湖	近湖建高1号变	10	400	241
52275	建湖	近湖建高2号变	10	400	207
52276	建湖	近湖建高北站变	10	250	45
52277	建湖	近湖建高大泵变	10	400	247
52278	建湖	近湖建高冯西变	10	400	173
52279	建湖	近湖建高后舍变	10	400	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52280	建湖	近湖建高南站变	10	400	67
52281	建湖	近湖建高西站变	10	400	203
52282	建湖	近湖建高肖墩2号变	10	400	220
52283	建湖	近湖建高肖墩北站变	10	400	206
52284	建湖	近湖建高肖墩变	10	200	84
52285	建湖	近湖建高张墩2号变	10	400	210
52286	建湖	近湖润园公寓1号箱变	10	630	271
52287	建湖	近湖润园公寓2号箱变	10	630	301
52288	建湖	近湖润园公寓3号箱变	10	630	212
52289	建湖	近湖润园公寓4号箱变	10	630	188
52290	建湖	近湖太平韩圩变	10	400	84
52291	建湖	近湖太平西站2号变	10	400	157
52292	建湖	近湖太平尤桥2号变	10	400	143
52293	建湖	近湖太平尤桥3号变	10	400	126
52294	建湖	近湖新韩圩变	10	400	45
52295	建湖	近湖裕丰北站变	10	400	70
52296	建湖	近湖裕丰回迁楼1号变	10	630	61
52297	建湖	近湖裕丰回迁楼2号变	10	400	57
52298	建湖	近湖裕丰树东变	10	400	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52299	建湖	近湖裕丰树西变	10	400	29
52300	建湖	近湖裕丰王墩2号变	10	400	41
52301	建湖	近湖裕丰王墩3号变	10	400	123
52302	建湖	近湖裕丰王墩变	10	200	0
52303	建湖	近湖裕丰西北变	10	315	36
52304	建湖	近湖裕丰西站2号变	10	400	184
52305	建湖	近湖裕丰西站变	10	400	86
52306	建湖	近湖裕丰西庄变	10	400	51
52307	建湖	近湖水木清华10号配变	10	800	519
52308	建湖	近湖水木清华12号配变	10	800	528
52309	建湖	近湖水木清华2号配变	10	800	416
52310	建湖	近湖水木清华4号配变	10	630	390
52311	建湖	近湖水木清华6号配变	10	630	409
52312	建湖	近湖水木清华8号配变	10	800	479
52313	建湖	近湖未来城10号配变	10	630	237
52314	建湖	近湖未来城12号配变	10	630	448
52315	建湖	近湖未来城13号配变	10	800	382
52316	建湖	近湖未来城15号配变	10	800	352
52317	建湖	近湖未来城17号配变	10	630	345

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52318	建湖	近湖未来城19号配变	10	630	310
52319	建湖	近湖未来城21号配变	10	630	268
52320	建湖	近湖未来城23号配变	10	630	323
52321	建湖	近湖未来城25号配变	10	630	315
52322	建湖	近湖未来城27号配变	10	800	379
52323	建湖	近湖未来城29号配变	10	800	247
52324	建湖	近湖未来城2号配变	10	800	317
52325	建湖	近湖未来城4号配变	10	800	379
52326	建湖	近湖未来城6号配变	10	800	340
52327	建湖	近湖未来城8号配变	10	800	343
52328	建湖	近湖学府文苑12号配变	10	1000	556
52329	建湖	近湖学府文苑15号配变	10	800	485
52330	建湖	近湖学府文苑16号配变	10	1000	719
52331	建湖	近湖学府文苑18号配变	10	1000	784
52332	建湖	近湖学府文苑23号配变	10	1000	682
52333	建湖	近湖学府文苑4号配变	10	1000	734
52334	建湖	近湖学府文苑5号配变	10	1000	552
52335	建湖	近湖学府文苑8号配变	10	1000	668
52336	建湖	近湖怡景学府2号配变	10	800	403

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52337	建湖	近湖怡景学府4号配变	10	800	375
52338	建湖	近湖怡景学府6号配变	10	630	376
52339	建湖	近湖怡景学府8号配变	10	630	261
52340	建湖	近湖蔡徐北站	10	400	237
52341	建湖	近湖蔡徐蔡徐变	10	400	284
52342	建湖	近湖蔡徐东站	10	400	262
52343	建湖	近湖蔡徐南站	10	400	260
52344	建湖	近湖蔡徐钱庄变	10	400	275
52345	建湖	近湖蔡徐卫东变	10	400	257
52346	建湖	近湖蔡徐西站	10	100	0
52347	建湖	近湖蔡徐中心村1#变	10	400	196
52348	建湖	近湖蔡徐中心村2#变	10	400	172
52349	建湖	近湖蔡徐中心村3#变	10	400	133
52350	建湖	近湖蔡徐中心村4#变	10	400	240
52351	建湖	近湖蔡徐中站	10	400	233
52352	建湖	近湖蔡徐朱墩变	10	200	56
52353	建湖	近湖光明南站	10	400	271
52354	建湖	近湖齐心庄南变	10	400	249
52355	建湖	近湖文化北站	10	400	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52356	建湖	近湖文化高桥变	10	200	94
52357	建湖	近湖文化南站	10	400	91
52358	建湖	近湖文化南站2号变	10	400	174
52359	建湖	近湖文化小区1号箱变	10	630	369
52360	建湖	近湖文化小区2号箱变	10	500	210
52361	建湖	近湖文化小区3号箱变	10	400	125
52362	建湖	近湖文化小区4号箱变	10	630	327
52363	建湖	近湖文化小区5号箱变	10	630	282
52364	建湖	近湖文化小区6号箱变	10	630	329
52365	建湖	近湖文化中站	10	400	250
52366	建湖	近湖西吴北站	10	400	200
52367	建湖	近湖西吴东站	10	400	217
52368	建湖	近湖西吴南站	10	200	122
52369	建湖	近湖西吴塘东	10	400	277
52370	建湖	近湖西吴中站	10	400	237
52371	建湖	近湖翠谷玉苑10号箱变	10	630	292
52372	建湖	近湖翠谷玉苑11号箱变	10	400	201
52373	建湖	近湖翠谷玉苑12号箱变	10	400	288
52374	建湖	近湖翠谷玉苑13号箱变	10	400	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52375	建湖	近湖翠谷玉苑14号箱变	10	630	287
52376	建湖	近湖翠谷玉苑17号配变	10	800	470
52377	建湖	近湖翠谷玉苑19号配变	10	630	247
52378	建湖	近湖翠谷玉苑20号配变	10	630	392
52379	建湖	近湖翠谷玉苑21号箱变	10	630	247
52380	建湖	近湖翠谷玉苑2号配变	10	800	410
52381	建湖	近湖翠谷玉苑4号配变	10	630	366
52382	建湖	近湖翠谷玉苑6号配变	10	800	468
52383	建湖	近湖翠谷玉苑8号配变	10	800	464
52384	建湖	近湖翠谷玉苑9号箱变	10	630	300
52385	建湖	近湖二村北站	10	400	217
52386	建湖	近湖二村变	10	400	62
52387	建湖	近湖二村廉租房1号箱变	10	500	241
52388	建湖	近湖二村廉租房2号箱变	10	500	308
52389	建湖	近湖二村廉租房3号箱变	10	500	289
52390	建湖	近湖二村廉租房4号箱变	10	630	410
52391	建湖	近湖二村廉租房5号箱变	10	630	346
52392	建湖	近湖二村廉租房6号箱变	10	630	317
52393	建湖	近湖二村南站变	10	400	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52394	建湖	近湖二村瑞特变	10	400	213
52395	建湖	近湖翡翠嘉园1号箱变	10	630	322
52396	建湖	近湖翡翠嘉园2号箱变	10	630	225
52397	建湖	近湖翡翠嘉园3号箱变	10	630	253
52398	建湖	近湖翡翠嘉园4号箱变	10	630	251
52399	建湖	近湖翡翠嘉园7#变	10	630	36
52400	建湖	近湖加油站变	10	400	128
52401	建湖	近湖齐心3号变	10	400	197
52402	建湖	近湖齐心团结北变	10	400	189
52403	建湖	近湖齐心团结西变	10	400	84
52404	建湖	近湖齐心西排变	10	315	180
52405	建湖	近湖香樟园2号配变	10	800	446
52406	建湖	近湖肖东组2号变	10	400	135
52407	建湖	近湖肖东组变	10	315	81
52408	建湖	近湖阳光丽都2号配变	10	800	360
52409	建湖	近湖阳光丽都6号配变	10	800	531
52410	建湖	近湖阳光丽都8号配变	10	800	389
52411	建湖	近湖于兴2号变	10	400	224
52412	建湖	近湖于兴变	10	400	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52413	建湖	近湖园区1号变	10	400	139
52414	建湖	近湖园区2号变	10	400	128
52415	建湖	近湖园区3号变	10	400	85
52416	建湖	近湖园区4号变	10	400	24
52417	建湖	花园南站2号变	10	400	219
52418	建湖	近湖翠谷玉苑15号箱变	10	630	259
52419	建湖	近湖翠谷玉苑16号箱变	10	630	451
52420	建湖	近湖翠谷玉苑18号配变	10	800	618
52421	建湖	近湖翠谷玉苑1号配变	10	800	517
52422	建湖	近湖翠谷玉苑3号配变	10	630	378
52423	建湖	近湖翠谷玉苑5号配变	10	800	430
52424	建湖	近湖翠谷玉苑7号配变	10	800	405
52425	建湖	近湖东冯西站	10	400	132
52426	建湖	近湖东冯夏舍	10	200	44
52427	建湖	近湖花园北站	10	200	69
52428	建湖	近湖花园蒋舍变	10	200	70
52429	建湖	近湖花园桥南变	10	400	235
52430	建湖	近湖花园新河变	10	400	211
52431	建湖	近湖花园中站	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52432	建湖	近湖塘东东站	10	400	242
52433	建湖	近湖塘东南站2号变	10	400	218
52434	建湖	近湖塘东阮庄变	10	400	208
52435	建湖	近湖塘东五队变	10	200	60
52436	建湖	近湖塘东赵墩变	10	400	245
52437	建湖	近湖塘东中站	10	400	112
52438	建湖	近湖中堡北站2号变	10	400	235
52439	建湖	近湖中堡东海变	10	200	49
52440	建湖	近湖中堡南站	10	400	239
52441	建湖	近湖中堡七队配变	10	400	203
52442	建湖	近湖中堡中站	10	400	258
52443	建湖	近湖齐心1号变	10	400	157
52444	建湖	近湖齐心1号南变	10	400	83
52445	建湖	近湖齐心2号变	10	200	0
52446	建湖	近湖新东蔡沟	10	400	127
52447	建湖	近湖新东蔡沟西变	10	200	109
52448	建湖	近湖新东立新组	10	400	284
52449	建湖	近湖新东水泥厂家属区变	10	315	113
52450	建湖	近湖新东中心村10号变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52451	建湖	近湖新东中心村11号变	10	400	120
52452	建湖	近湖新东中心村12号变	10	400	150
52453	建湖	近湖新东中心村8号变	10	400	24
52454	建湖	近湖新东中心村9号变	10	400	76
52455	建湖	九龙水产市场1#变	10	800	288
52456	建湖	九龙水产市场3#变	10	800	253
52457	建湖	近湖新东小区11号配变	10	500	284
52458	建湖	近湖新东小区1号箱变	10	500	291
52459	建湖	近湖新东小区2号箱变	10	630	320
52460	建湖	近湖新东小区3号箱变	10	500	221
52461	建湖	近湖新东小区4号箱变	10	500	320
52462	建湖	近湖新东小区5号箱变	10	630	330
52463	建湖	近湖新东小区6号箱变	10	630	429
52464	建湖	近湖新东小区8号配变	10	1000	623
52465	建湖	近湖新东中心村13号配变	10	500	243
52466	建湖	近湖新东中心村1号箱变	10	630	294
52467	建湖	近湖新东中心村2号箱变	10	500	320
52468	建湖	近湖新东中心村3号箱变	10	630	377
52469	建湖	近湖新东中心村4号箱变	10	500	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52470	建湖	近湖新东中心村5号箱变	10	630	358
52471	建湖	近湖新东中心村6号箱变	10	630	315
52472	建湖	近湖新东中心村7号箱变	10	630	302
52473	建湖	近湖翡翠嘉园6#变	10	630	228
52474	建湖	近湖香樟园1号配变	10	800	475
52475	建湖	近湖香樟园3号配变	10	630	355
52476	建湖	近湖阳光丽都1号配变	10	800	145
52477	建湖	近湖阳光丽都5号配变	10	800	403
52478	建湖	近湖阳光丽都7号配变	10	800	428
52479	建湖	近湖东方景城12#配变	10	800	496
52480	建湖	近湖东方景城14配变	10	800	471
52481	建湖	近湖东方康城10号箱变	10	500	312
52482	建湖	近湖东方康城1号箱变	10	500	205
52483	建湖	近湖东方康城2号箱变	10	500	224
52484	建湖	近湖东方康城3号箱变	10	500	238
52485	建湖	近湖东方康城4号箱变	10	500	225
52486	建湖	近湖东方康城5号箱变	10	500	199
52487	建湖	近湖东方康城6号箱变	10	500	200
52488	建湖	近湖东方康城7号箱变	10	500	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52489	建湖	近湖东方康城8号箱变	10	500	146
52490	建湖	近湖东方康城9号箱变	10	500	208
52491	建湖	近湖东方绿洲2号配变	10	800	428
52492	建湖	近湖东方绿洲4号配变	10	800	337
52493	建湖	近湖东方绿洲6号配变	10	800	345
52494	建湖	近湖东付西南站	10	400	0
52495	建湖	近湖东杨锦苑6号配变	10	800	335
52496	建湖	近湖华瑞佳苑北区11号箱变	10	630	237
52497	建湖	近湖华瑞佳苑北区12号箱变	10	630	364
52498	建湖	近湖华瑞佳苑北区13号箱变	10	500	277
52499	建湖	近湖华瑞佳苑北区14号箱变	10	630	254
52500	建湖	近湖华瑞佳苑北区5号箱变	10	630	336
52501	建湖	近湖华瑞佳苑北区6号箱变	10	630	307
52502	建湖	近湖华瑞佳苑北区7号箱变	10	630	200
52503	建湖	近湖华瑞佳苑南区10号箱变	10	630	404
52504	建湖	近湖华瑞佳苑南区3号箱变	10	630	368
52505	建湖	近湖华瑞佳苑南区4号箱变	10	630	318
52506	建湖	近湖华瑞佳苑南区7号箱变	10	630	233
52507	建湖	近湖华瑞佳苑南区8号箱变	10	500	291

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52508	建湖	近湖书香名邸2号配变	10	800	496
52509	建湖	近湖书香名邸4号配变	10	800	445
52510	建湖	近湖书香名邸6号配变	10	800	498
52511	建湖	近湖新东小区12号配变	10	500	287
52512	建湖	近湖新东小区13号配变	10	200	135
52513	建湖	近湖新东小区9号配变	10	1000	617
52514	建湖	近湖新东中心村14号配变	10	500	314
52515	建湖	近湖逸湖小区1号箱变	10	630	238
52516	建湖	近湖逸湖小区2号箱变	10	630	291
52517	建湖	近湖逸湖小区5号箱变	10	400	117
52518	建湖	近湖逸湖小区6号箱变	10	400	125
52519	建湖	近湖逸湖小区7号变箱变	10	400	20
52520	建湖	近湖逸湖小区8号箱变	10	500	270
52521	建湖	近湖逸湖小区9号箱变	10	630	376
52522	建湖	近湖逸湖新村二期1号箱变	10	630	322
52523	建湖	近湖逸湖新村二期2号箱变	10	630	399
52524	建湖	近湖逸湖新村二期3号箱变	10	630	385
52525	建湖	近湖逸湖新村二期4号箱变	10	630	318
52526	建湖	近湖陈墩（老）变	10	400	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52527	建湖	近湖陈墩3号变	10	400	119
52528	建湖	近湖陈墩陈南变	10	400	97
52529	建湖	近湖东冯北站	10	400	38
52530	建湖	近湖东冯北站1#变	10	400	257
52531	建湖	近湖东冯一队变	10	400	0
52532	建湖	近湖高桥回迁房1号箱变	10	400	142
52533	建湖	近湖高桥回迁房2号箱变	10	400	149
52534	建湖	近湖高桥回迁房3号箱变	10	500	158
52535	建湖	近湖供电所充电箱变	10	500	274
52536	建湖	近湖姜墩2号变	10	400	179
52537	建湖	近湖姜墩变	10	400	149
52538	建湖	近湖农电站变	10	400	68
52539	建湖	近湖齐心3号南站变	10	400	208
52540	建湖	近湖齐心桥变	10	400	0
52541	建湖	近湖齐心团结2号变	10	400	133
52542	建湖	近湖齐心团结南变	10	400	28
52543	建湖	近湖齐心新民2号变	10	400	199
52544	建湖	近湖小街变	10	400	60
52545	建湖	近湖肖东3号变	10	400	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52546	建湖	近湖新村变	10	400	125
52547	建湖	近湖耀辉小区变	10	160	0
52548	建湖	近湖东陈北站	10	400	0
52549	建湖	近湖东陈北站2号变	10	400	0
52550	建湖	近湖东陈北站3号变	10	400	0
52551	建湖	近湖东陈北站4号变	10	400	0
52552	建湖	近湖东陈中站	10	200	0
52553	建湖	近湖东陈朱墩变	10	400	0
52554	建湖	近湖夹港北站	10	200	0
52555	建湖	近湖夹港中站	10	200	0
52556	建湖	近湖杨庄北站	10	400	0
52557	建湖	近湖杨庄徐舍变	10	100	47
52558	建湖	近湖东陈东站	10	400	0
52559	建湖	近湖东陈东站2#变	10	400	174
52560	建湖	近湖东陈付墩变	10	400	219
52561	建湖	近湖东陈新站	10	400	149
52562	建湖	近湖东陈新站2号变	10	400	40
52563	建湖	近湖东方康城11号箱变	10	630	317
52564	建湖	近湖东方绿洲1号配变	10	800	284

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52565	建湖	近湖东方绿洲3号配变	10	800	395
52566	建湖	近湖东方绿洲5号配变	10	800	398
52567	建湖	近湖东付职工公寓变	10	400	0
52568	建湖	近湖东杨锦苑10号配变	10	800	470
52569	建湖	近湖东杨锦苑11号配变	10	800	394
52570	建湖	近湖东杨锦苑12号配变	10	800	212
52571	建湖	近湖东杨锦苑1号配变	10	630	170
52572	建湖	近湖东杨锦苑2号配变	10	630	316
52573	建湖	近湖东杨锦苑3号配变	10	630	239
52574	建湖	近湖东杨锦苑4号配变	10	800	381
52575	建湖	近湖东杨锦苑5号配变	10	800	343
52576	建湖	近湖东杨锦苑7号配变	10	630	252
52577	建湖	近湖东杨锦苑8号配变	10	630	284
52578	建湖	近湖东杨锦苑9号配变	10	630	380
52579	建湖	近湖华瑞佳苑北区10号箱变	10	630	377
52580	建湖	近湖华瑞佳苑北区1号箱变	10	630	262
52581	建湖	近湖华瑞佳苑北区2号箱变	10	630	370
52582	建湖	近湖华瑞佳苑北区3号箱变	10	630	384
52583	建湖	近湖华瑞佳苑北区4号箱变	10	630	277

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52584	建湖	近湖华瑞佳苑北区8号箱变	10	630	236
52585	建湖	近湖华瑞佳苑北区9号箱变	10	500	211
52586	建湖	近湖华瑞佳苑南区1号箱变	10	630	298
52587	建湖	近湖华瑞佳苑南区2号箱变	10	630	243
52588	建湖	近湖华瑞佳苑南区5号箱变	10	630	301
52589	建湖	近湖华瑞佳苑南区6号箱变	10	630	280
52590	建湖	近湖华瑞佳苑南区9号箱变	10	630	288
52591	建湖	近湖书香名邸1号配变	10	800	448
52592	建湖	近湖书香名邸3号配变	10	800	437
52593	建湖	近湖书香名邸5号配变	10	800	419
52594	建湖	近湖吴左中站变	10	400	280
52595	建湖	近湖东方景城10号箱变	10	500	248
52596	建湖	近湖东方景城11#配变	10	800	454
52597	建湖	近湖东方景城13#配变	10	800	485
52598	建湖	近湖东方景城1号箱变	10	400	176
52599	建湖	近湖东方景城2号箱变	10	500	256
52600	建湖	近湖东方景城3号箱变	10	630	403
52601	建湖	近湖东方景城4号箱变	10	630	396
52602	建湖	近湖东方景城5号箱变	10	630	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52603	建湖	近湖东方景城6号箱变	10	500	244
52604	建湖	近湖东方景城7号箱变	10	500	216
52605	建湖	近湖东方景城9号箱变	10	500	293
52606	建湖	近湖王墩小区1号箱变	10	630	339
52607	建湖	近湖王墩小区2号箱变	10	630	330
52608	建湖	近湖王墩小区3号箱变	10	630	401
52609	建湖	近湖王墩小区4号箱变	10	500	305
52610	建湖	近湖王墩小区5号箱变	10	630	345
52611	建湖	近湖王墩小区6号箱变	10	500	279
52612	建湖	近湖王墩小区7号箱变	10	400	190
52613	建湖	近湖水木清华11号配变	10	800	418
52614	建湖	近湖水木清华1号配变	10	800	556
52615	建湖	近湖水木清华3号配变	10	630	339
52616	建湖	近湖水木清华5号配变	10	630	420
52617	建湖	近湖水木清华7号配变	10	800	494
52618	建湖	近湖水木清华9号配变	10	800	578
52619	建湖	近湖未来城11号配变	10	630	447
52620	建湖	近湖未来城14号配变	10	800	363
52621	建湖	近湖未来城16号配变	10	800	354

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52622	建湖	近湖未来城18号配变	10	630	353
52623	建湖	近湖未来城1号配变	10	800	321
52624	建湖	近湖未来城20号配变	10	630	297
52625	建湖	近湖未来城22号配变	10	630	310
52626	建湖	近湖未来城24号配变	10	630	256
52627	建湖	近湖未来城26号配变	10	630	288
52628	建湖	近湖未来城28号配变	10	800	345
52629	建湖	近湖未来城30号配变	10	800	302
52630	建湖	近湖未来城3号配变	10	800	375
52631	建湖	近湖未来城5号配变	10	800	222
52632	建湖	近湖未来城7号配变	10	800	355
52633	建湖	近湖未来城9号配变	10	630	154
52634	建湖	近湖学府文苑13号配变	10	800	501
52635	建湖	近湖学府文苑17号配变	10	1000	675
52636	建湖	近湖学府文苑1号配变	10	1000	708
52637	建湖	近湖学府文苑22号配变	10	800	502
52638	建湖	近湖学府文苑2号配变	10	1000	684
52639	建湖	近湖学府文苑3号配变	10	1000	579
52640	建湖	近湖学府文苑6号配变	10	1000	632

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52641	建湖	近湖学府文苑7号配变	10	1000	545
52642	建湖	近湖怡景学府1号配变	10	800	460
52643	建湖	近湖怡景学府3号配变	10	800	386
52644	建湖	近湖怡景学府5号配变	10	630	333
52645	建湖	近湖怡景学府7号配变	10	630	279
52646	建湖	苗圃配变	10	400	199
52647	建湖	近湖吴舍东边	10	400	303
52648	建湖	近湖翠湖新村10号箱变	10	500	181
52649	建湖	近湖翠湖新村11号箱变	10	500	213
52650	建湖	近湖翠湖新村12号箱变	10	250	61
52651	建湖	近湖翠湖新村13号配变	10	800	462
52652	建湖	近湖翠湖新村14号配变	10	800	396
52653	建湖	近湖翠湖新村16号配变	10	1000	545
52654	建湖	近湖翠湖新村18号配变	10	800	528
52655	建湖	近湖翠湖新村1号箱变	10	500	185
52656	建湖	近湖翠湖新村20号配变	10	800	453
52657	建湖	近湖翠湖新村2号箱变	10	500	238
52658	建湖	近湖翠湖新村3号箱变	10	500	254
52659	建湖	近湖翠湖新村4号箱变	10	315	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52660	建湖	近湖翠湖新村5号箱变	10	500	273
52661	建湖	近湖翠湖新村6号箱变	10	500	285
52662	建湖	近湖翠湖新村7号箱变	10	630	386
52663	建湖	近湖翠湖新村8号箱变	10	500	208
52664	建湖	近湖翠湖新村9号箱变	10	500	221
52665	建湖	近湖南苑小区11号箱变	10	630	238
52666	建湖	近湖南苑小区12号箱变	10	630	335
52667	建湖	近湖南苑小区13号箱变	10	400	157
52668	建湖	近湖南苑小区14号箱变	10	400	185
52669	建湖	近湖南苑小区15号箱变	10	630	493
52670	建湖	近湖南苑小区1号箱变	10	630	322
52671	建湖	近湖南苑小区2号箱变	10	630	443
52672	建湖	近湖南苑小区3号箱变	10	630	409
52673	建湖	近湖南苑小区4#箱变	10	630	311
52674	建湖	近湖南苑小区5#箱变	10	630	336
52675	建湖	近湖御墅东方10#变	10	630	299
52676	建湖	近湖御墅东方12号配变	10	630	309
52677	建湖	近湖御墅东方14号配变	10	630	197
52678	建湖	近湖御墅东方小区1号箱变	10	630	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52679	建湖	近湖御墅东方小区2号箱变	10	630	399
52680	建湖	近湖御墅东方小区4号箱变	10	630	131
52681	建湖	近湖御墅东方小区5号箱变	10	630	354
52682	建湖	近湖御墅东方小区6号箱变	10	630	285
52683	建湖	近湖御墅东方小区7号箱变	10	630	456
52684	建湖	近湖御墅东方小区8号箱变	10	630	201
52685	建湖	近湖御墅东方小区9号箱变	10	630	332
52686	建湖	近湖唐桥吴陈变	10	200	134
52687	建湖	近湖塘桥北站	10	200	120
52688	建湖	近湖塘桥南站	10	200	92
52689	建湖	近湖翠湖新村17号配变	10	800	480
52690	建湖	近湖翠湖新村19号配变	10	800	519
52691	建湖	近湖南园小区16号配变	10	800	466
52692	建湖	近湖南园小区17号配变	10	800	502
52693	建湖	近湖南园小区18号配变	10	800	512
52694	建湖	近湖南园小区19号配变	10	800	485
52695	建湖	近湖南苑小区10号箱变	10	630	350
52696	建湖	近湖南苑小区6#箱变	10	630	426
52697	建湖	近湖南苑小区7#箱变	10	630	328

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52698	建湖	近湖南苑小区8号箱变	10	630	364
52699	建湖	近湖南苑小区9号箱变	10	630	312
52700	建湖	近湖胜利北舍变	10	400	268
52701	建湖	近湖胜利村部变	10	200	153
52702	建湖	近湖胜利南站2号变	10	100	38
52703	建湖	近湖御墅东方11号配变	10	630	251
52704	建湖	近湖御墅东方13号配变	10	630	504
52705	建湖	近湖崔墩东站	10	400	259
52706	建湖	近湖武陵西站	10	400	264
52707	建湖	近湖陈堡三墩	10	400	234
52708	建湖	近湖陈堡三墩北站	10	400	41
52709	建湖	近湖陈堡三墩西站	10	400	80
52710	建湖	近湖陈堡新河	10	400	120
52711	建湖	近湖陈堡新河西变	10	400	0
52712	建湖	近湖华亭锦苑7号变	10	1000	602
52713	建湖	近湖华亭之星1号配变	10	1000	689
52714	建湖	近湖华亭之星3号箱变	10	630	268
52715	建湖	近湖华亭之星5号配变	10	800	358
52716	建湖	近湖季舍唐南2号变	10	400	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52717	建湖	近湖季舍唐南变	10	400	203
52718	建湖	近湖季舍唐南中心村	10	400	237
52719	建湖	近湖明珠锦苑6号箱变	10	400	202
52720	建湖	近湖明珠锦苑7号箱变	10	400	150
52721	建湖	近湖建港北庄变	10	400	191
52722	建湖	近湖刘桥南站	10	200	0
52723	建湖	近湖西葛东站	10	400	0
52724	建湖	近湖西葛后庄	10	400	250
52725	建湖	近湖西葛新邨2号配变	10	800	468
52726	建湖	近湖西葛新邨4号配变	10	630	350
52727	建湖	近湖西葛新邨6号配变	10	630	407
52728	建湖	近湖华亭锦苑1号箱变	10	500	246
52729	建湖	近湖华亭锦苑2号箱变	10	500	271
52730	建湖	近湖华亭锦苑3号箱变	10	630	355
52731	建湖	近湖华亭锦苑4号箱变	10	500	247
52732	建湖	近湖华亭锦苑5号箱变	10	400	200
52733	建湖	近湖华亭锦苑6号变	10	800	516
52734	建湖	近湖华亭之星2号配变	10	1000	665
52735	建湖	近湖华亭之星4号箱变	10	630	291

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52736	建湖	近湖华亭之星6号配变	10	800	435
52737	建湖	近湖金玉庭院2号配变	10	800	502
52738	建湖	近湖金玉庭院4号配变	10	800	473
52739	建湖	近湖明珠锦苑1号箱变	10	630	356
52740	建湖	近湖明珠锦苑2号箱变	10	630	363
52741	建湖	近湖明珠锦苑3号箱变	10	630	395
52742	建湖	近湖明珠锦苑4号配变	10	800	455
52743	建湖	近湖水韵绿城10号配变	10	1000	624
52744	建湖	近湖水韵绿城11号配变	10	1000	627
52745	建湖	近湖水韵绿城13号配变	10	1000	688
52746	建湖	近湖水韵绿城2号配变	10	800	522
52747	建湖	近湖水韵绿城4号配变	10	800	454
52748	建湖	近湖水韵绿城5号配变	10	1000	539
52749	建湖	近湖水韵绿城6号配变	10	1000	566
52750	建湖	近湖西葛西站	10	315	233
52751	建湖	近湖陈堡东葛北站	10	200	65
52752	建湖	近湖金玉庭院1号配变	10	800	526
52753	建湖	近湖金玉庭院3号配变	10	800	435
52754	建湖	近湖明珠锦苑5号配变	10	800	501

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52755	建湖	近湖水韵绿城12号配变	10	1000	549
52756	建湖	近湖水韵绿城14号配变	10	1000	692
52757	建湖	近湖水韵绿城1号配变	10	800	449
52758	建湖	近湖水韵绿城3号配变	10	800	427
52759	建湖	近湖水韵绿城7号配变	10	1000	554
52760	建湖	近湖水韵绿城8号配变	10	1000	598
52761	建湖	近湖水韵绿城9号配变	10	1000	645
52762	建湖	近湖C区住宅楼箱变	10	315	155
52763	建湖	近湖建港三队3号变	10	400	169
52764	建湖	近湖建港三队4号变	10	400	90
52765	建湖	近湖建港三队北箱变	10	500	344
52766	建湖	近湖建港三队南箱变	10	500	292
52767	建湖	近湖建港三队西变	10	400	189
52768	建湖	近湖建港四队南箱变	10	500	228
52769	建湖	近湖西葛前庄变	10	200	0
52770	建湖	近湖西葛夏庄变	10	400	217
52771	建湖	近湖液化气东变	10	630	183
52772	建湖	近湖液化气站西变	10	630	318
52773	建湖	近湖镇农民公寓箱变	10	500	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52774	建湖	近湖陈堡别墅区变	10	630	262
52775	建湖	近湖陈堡陈西变	10	400	222
52776	建湖	近湖陈堡东站组	10	400	84
52777	建湖	近湖陈堡西桥变	10	400	35
52778	建湖	近湖陈堡中心村变	10	400	164
52779	建湖	近湖季舍何桥	10	400	259
52780	建湖	近湖季舍中站	10	400	180
52781	建湖	近湖西桥北站	10	400	167
52782	建湖	近湖西桥新变	10	400	102
52783	建湖	近湖新河东变	10	400	40
52784	建湖	近湖新河西北变	10	400	108
52785	建湖	近湖新河新变	10	400	102
52786	建湖	近湖刘桥北站	10	400	185
52787	建湖	近湖刘桥玉沟箱变	10	500	315
52788	建湖	近湖建港四队西站	10	400	125
52789	建湖	近湖建港五队变	10	400	145
52790	建湖	近湖建港园区变	10	400	213
52791	建湖	近湖西葛何沟变	10	400	204
52792	建湖	近湖西葛新站	10	400	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52793	建湖	公兴村站配变	10	400	212
52794	建湖	公兴二组2#配变	10	400	268
52795	建湖	公兴二组配变	10	400	205
52796	建湖	公兴九组配变	10	400	283
52797	建湖	公兴六组2#配变	10	400	278
52798	建湖	公兴六组配变	10	400	299
52799	建湖	公兴七组2#配变	10	400	240
52800	建湖	公兴七组配变	10	200	105
52801	建湖	公兴小学配变	10	200	23
52802	建湖	公兴一组配变	10	400	276
52803	建湖	金徐七组配变	10	200	111
52804	建湖	金徐四组配变	10	200	15
52805	建湖	金徐五组配变	10	200	59
52806	建湖	梅苏车站配变	10	200	118
52807	建湖	梅苏新村1号箱变	10	500	320
52808	建湖	梅苏新村2号箱变	10	500	316
52809	建湖	梅苏新村3号箱变	10	500	289
52810	建湖	梅苏新村4号箱变	10	500	320
52811	建湖	梅苏新村5#箱变主变	10	630	384

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52812	建湖	梅苏新村6#箱变主变	10	630	367
52813	建湖	梅苏新村二号配变	10	400	259
52814	建湖	梅苏新村配变	10	400	218
52815	建湖	乔庄北站2#配变	10	400	277
52816	建湖	乔庄北站配变	10	200	111
52817	建湖	乔庄村配变	10	400	217
52818	建湖	乔庄村站配变	10	400	255
52819	建湖	乔庄六组2#配变	10	200	102
52820	建湖	乔庄六组配变	10	400	308
52821	建湖	乔庄新北站配变	10	200	90
52822	建湖	乔庄一组配变	10	200	81
52823	建湖	义兴北站配变	10	200	128
52824	建湖	义兴东站配变	10	400	300
52825	建湖	义兴南站配变	10	400	261
52826	建湖	义兴三组配变	10	200	102
52827	建湖	义兴四组配变	10	400	257
52828	建湖	义兴五组配变	10	400	255
52829	建湖	义兴一组配变	10	400	226
52830	建湖	城南北站2#配变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52831	建湖	城南北站3#配变	10	400	231
52832	建湖	城南南站2#配变	10	400	276
52833	建湖	城南南站3#配变	10	400	219
52834	建湖	城南南站4#配变	10	400	262
52835	建湖	城南南站配变	10	200	84
52836	建湖	黄李北站配变	10	400	188
52837	建湖	黄李南站2#配变	10	200	95
52838	建湖	黄李南站3#配变	10	400	250
52839	建湖	黄李南站配变	10	400	275
52840	建湖	黄李中站配变	10	200	82
52841	建湖	金徐村站2#配变	10	400	253
52842	建湖	金徐村站配变	10	400	236
52843	建湖	金徐一组配变	10	200	55
52844	建湖	金徐原二组配变	10	200	117
52845	建湖	收成八组配变	10	400	289
52846	建湖	收成北站2#配变	10	400	257
52847	建湖	收成北站配变	10	400	148
52848	建湖	收成九组配变	10	400	239
52849	建湖	收成南站2#配变	10	400	276

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52850	建湖	收成南站3#配变	10	400	227
52851	建湖	收成南站4#配变	10	400	197
52852	建湖	收成南站配变	10	400	205
52853	建湖	收成十组配变	10	200	109
52854	建湖	收成西荡2#配变	10	200	52
52855	建湖	收成西荡配变	10	400	252
52856	建湖	收成新农村1号箱变	10	500	303
52857	建湖	收成新农村2号箱变	10	500	269
52858	建湖	收成新农村3号箱变	10	500	307
52859	建湖	收成一组配变	10	400	240
52860	建湖	谈赵村站2#配变	10	200	90
52861	建湖	谈赵村站配变	10	200	86
52862	建湖	谈赵二组2#配变	10	400	271
52863	建湖	谈赵三组配变	10	400	234
52864	建湖	谈赵一组配变	10	400	228
52865	建湖	新丰南站配变	10	400	247
52866	建湖	东方花园1#变	10	400	242
52867	建湖	东方花园2#变	10	400	271
52868	建湖	恒东集中村1#箱变	10	500	283

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52869	建湖	恒东集中村2#箱变	10	500	307
52870	建湖	恒东集中村3#箱变	10	630	391
52871	建湖	恒济东进一组	10	200	64
52872	建湖	恒济东袁北站	10	200	43
52873	建湖	恒济冯垛北站	10	200	70
52874	建湖	恒济冯垛西站	10	200	100
52875	建湖	恒济恒东北垦田1#	10	200	114
52876	建湖	恒济恒东北垦田2#	10	200	120
52877	建湖	恒济恒东村东进北站	10	200	89
52878	建湖	恒济恒东村东进南站	10	200	105
52879	建湖	恒济恒东村东进中站	10	200	48
52880	建湖	恒济恒东冯垛站	10	200	0
52881	建湖	恒济恒东六组	10	400	230
52882	建湖	恒济恒东南垦田1#	10	400	78
52883	建湖	恒济恒东南垦田2#	10	400	181
52884	建湖	恒济恒东南站	10	200	131
52885	建湖	恒济恒东七组	10	400	204
52886	建湖	恒济吉兴北站	10	200	99
52887	建湖	恒济吉兴东站	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52888	建湖	恒济吉兴二组	10	400	247
52889	建湖	恒济吉兴四组	10	200	51
52890	建湖	恒济吉兴五组	10	200	104
52891	建湖	恒济吉兴中站	10	400	66
52892	建湖	恒济建中八组	10	200	93
52893	建湖	恒济建中东站	10	200	36
52894	建湖	恒济民营工业园区1#变	10	400	0
52895	建湖	恒济民营工业园区2#变	10	400	46
52896	建湖	恒济民营工业园区5#变	10	400	46
52897	建湖	恒济民营工业园区变	10	400	117
52898	建湖	恒济专水东站	10	200	82
52899	建湖	恒济专水十组	10	400	195
52900	建湖	吉兴集中村1#变	10	400	156
52901	建湖	吉兴集中村2#变	10	400	217
52902	建湖	吉兴集中村3#变	10	400	163
52903	建湖	吉兴集中村4#变	10	400	203
52904	建湖	民营工业园区3#配变	10	400	80
52905	建湖	农民康居3#箱变	10	630	409
52906	建湖	农民康居4#箱变	10	630	345

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52907	建湖	农民康居5#箱变	10	630	361
52908	建湖	农民康居6#箱变	10	500	238
52909	建湖	农民康居7#箱变	10	500	272
52910	建湖	农民康居8#箱变	10	400	185
52911	建湖	恒济东袁村站	10	400	187
52912	建湖	恒济东袁东站	10	400	0
52913	建湖	恒济东袁九组	10	400	172
52914	建湖	恒济东袁垦田1#	10	200	46
52915	建湖	恒济东袁垦田2#	10	200	0
52916	建湖	恒济东袁垦田3#	10	400	110
52917	建湖	恒济东袁垦田4#	10	400	103
52918	建湖	恒济东袁垦田5#	10	400	0
52919	建湖	恒济东袁垦田6#	10	200	28
52920	建湖	恒济东袁南站	10	400	227
52921	建湖	恒济东袁农民公寓	10	200	92
52922	建湖	恒济东袁西站	10	400	157
52923	建湖	恒济东袁新区	10	200	22
52924	建湖	恒济东袁一组	10	400	201
52925	建湖	恒济恒庆东垦田2#	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52926	建湖	恒济恒庆东垦田4#	10	200	0
52927	建湖	恒济恒庆东垦田5#	10	200	53
52928	建湖	恒济恒庆东垦田6#	10	200	85
52929	建湖	恒济建河电站	10	400	223
52930	建湖	恒济建河垦田1#台片	10	400	59
52931	建湖	恒济建河垦田2#台片	10	200	20
52932	建湖	恒济建河农民公寓1号箱变	10	630	342
52933	建湖	恒济建河三组	10	200	97
52934	建湖	恒济孟庄居委会七组	10	400	255
52935	建湖	恒济孟庄居委会七组1#变	10	400	254
52936	建湖	恒济孟庄居委会三组	10	400	237
52937	建湖	恒济渔业大队	10	200	107
52938	建湖	恒济镇建河垦田3#台片	10	400	148
52939	建湖	恒济镇建河垦田4#配变	10	400	220
52940	建湖	吉兴南垦配变	10	400	174
52941	建湖	建河村站1#变箱变	10	630	331
52942	建湖	建河村站2#变	10	400	173
52943	建湖	建河村站箱变	10	630	399
52944	建湖	建河西站箱变	10	630	364

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52945	建湖	恒济车站变	10	400	83
52946	建湖	恒济供销变	10	400	65
52947	建湖	恒济集镇1#变	10	400	195
52948	建湖	恒济集镇2#变	10	400	133
52949	建湖	恒济建设路变	10	315	107
52950	建湖	恒济建筑变	10	315	5
52951	建湖	恒济居委会2#变	10	400	33
52952	建湖	恒济居委会变	10	400	0
52953	建湖	恒济剧场变	10	400	110
52954	建湖	恒济孟庄居委会六组	10	400	83
52955	建湖	恒济孟庄居委会站	10	400	120
52956	建湖	恒济苗庄八组	10	200	84
52957	建湖	恒济苗庄北站	10	400	130
52958	建湖	恒济苗庄二组	10	400	270
52959	建湖	恒济苗庄工业园区	10	200	30
52960	建湖	恒济苗庄加工厂	10	200	95
52961	建湖	恒济苗庄九组	10	200	96
52962	建湖	恒济苗庄南垦田1#	10	200	99
52963	建湖	恒济苗庄南垦田2#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52964	建湖	恒济苗庄南站	10	250	0
52965	建湖	恒济苗庄三组	10	200	71
52966	建湖	恒济苗庄三组1#变	10	400	150
52967	建湖	恒济苗庄五组（西）	10	200	85
52968	建湖	恒济苗庄西垦1#	10	200	152
52969	建湖	恒济苗庄西垦2#	10	400	248
52970	建湖	恒济苗庄西垦3#	10	200	57
52971	建湖	恒济苗庄西垦4#	10	400	193
52972	建湖	恒济苗庄西垦5#	10	400	233
52973	建湖	恒济苗庄西垦田10#变	10	400	44
52974	建湖	恒济苗庄一组	10	400	228
52975	建湖	恒济文化路1#变	10	400	51
52976	建湖	恒济阳光小区1#	10	400	178
52977	建湖	恒济阳光小区2#	10	400	191
52978	建湖	恒济医院变	10	400	114
52979	建湖	恒济镇苗庄西垦6#台片	10	400	206
52980	建湖	恒济镇苗庄一组1#变	10	400	170
52981	建湖	苗庄西垦7#配变	10	400	154
52982	建湖	戴莫庄安置房1#箱变主变	10	630	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52983	建湖	戴莫庄安置房2#箱变主变	10	630	375
52984	建湖	戴莫庄安置房3#箱变主变	10	630	387
52985	建湖	恒济恒庆大俞庄1#变	10	400	195
52986	建湖	恒济恒庆大俞庄2#变	10	400	201
52987	建湖	恒济恒庆大俞庄3#变	10	400	227
52988	建湖	恒济恒庆代莫庄	10	200	102
52989	建湖	恒济恒庆东站	10	400	235
52990	建湖	恒济恒庆三组	10	200	65
52991	建湖	恒济恒庆四组	10	400	165
52992	建湖	恒济恒庆五组	10	400	209
52993	建湖	恒济恒庆西垦田2#变	10	200	31
52994	建湖	恒济恒庆西垦田3#变	10	400	281
52995	建湖	恒济恒庆一组	10	400	267
52996	建湖	恒济恒庆中站	10	200	89
52997	建湖	恒济后街变	10	400	0
52998	建湖	恒济后街变1#	10	400	141
52999	建湖	恒济华舍北站	10	400	80
53000	建湖	恒济华舍村站	10	200	26
53001	建湖	恒济华舍垦田1#变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53002	建湖	恒济华舍垦田2#变	10	200	113
53003	建湖	恒济华舍垦田3#变	10	200	19
53004	建湖	恒济华舍六组	10	200	13
53005	建湖	恒济华舍三组	10	400	164
53006	建湖	恒济建河南站	10	400	109
53007	建湖	恒济九里村站	10	400	215
53008	建湖	恒济九里东站	10	400	209
53009	建湖	恒济九里东站二组变	10	400	194
53010	建湖	恒济九里二组	10	400	169
53011	建湖	恒济九里垦田1#	10	200	134
53012	建湖	恒济九里垦田2#	10	200	88
53013	建湖	恒济九里六组	10	400	193
53014	建湖	恒济九里三组	10	200	38
53015	建湖	恒济孟小变	10	315	96
53016	建湖	恒济孟庄居委会北站	10	400	213
53017	建湖	恒济苗庄七组	10	400	205
53018	建湖	恒济苗庄七组1#变	10	400	171
53019	建湖	恒济苗庄四组	10	200	83
53020	建湖	恒济苗庄五组（东）	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53021	建湖	恒济山河东站	10	200	48
53022	建湖	恒济山河九组	10	200	59
53023	建湖	恒济山河垦田1#变	10	200	65
53024	建湖	恒济山河垦田2#变	10	400	178
53025	建湖	恒济山河垦田3#变	10	200	86
53026	建湖	恒济山河垦田4#变	10	200	90
53027	建湖	恒济山河垦田5#变	10	200	52
53028	建湖	恒济山河垦田6#变	10	200	70
53029	建湖	恒济山河垦田7#变	10	200	68
53030	建湖	恒济山河垦田8#变	10	400	206
53031	建湖	恒济山河垦田9#变	10	400	175
53032	建湖	恒济山河五组	10	400	114
53033	建湖	恒济山河西站	10	200	64
53034	建湖	恒济山河许庄	10	400	184
53035	建湖	恒济山河中站	10	200	28
53036	建湖	恒济文汇小区	10	400	181
53037	建湖	恒济沿南村站	10	250	102
53038	建湖	恒济沿南东垦田1#台片	10	200	41
53039	建湖	恒济沿南东站	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53040	建湖	恒济沿南三组	10	200	84
53041	建湖	恒济沿南四组	10	400	212
53042	建湖	恒济沿南西垦田1#台片	10	200	95
53043	建湖	恒济沿南西垦田2#台片	10	400	216
53044	建湖	恒济沿南西垦田3#台片	10	400	251
53045	建湖	恒济沿南西站	10	200	72
53046	建湖	恒济镇恒庆西垦田1#台片	10	250	74
53047	建湖	恒济镇华舍南站台片	10	200	92
53048	建湖	恒济镇山河潘沟台片	10	400	259
53049	建湖	恒济镇山河西站1#变台片	10	200	69
53050	建湖	九里四组配变	10	400	269
53051	建湖	孟小1#箱变	10	630	12
53052	建湖	农民康居1#箱变	10	630	341
53053	建湖	农民康居2#箱变	10	500	193
53054	建湖	学府嘉园箱变	10	500	231
53055	建湖	福瀛西站4#变	10	200	94
53056	建湖	恒济花垛村站	10	400	156
53057	建湖	恒济花垛东垦1#变	10	200	98
53058	建湖	恒济花垛东垦2#变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53059	建湖	恒济花垛西垦田1#	10	200	48
53060	建湖	恒济花垛西垦田2#	10	200	44
53061	建湖	恒济花垛西站	10	200	71
53062	建湖	恒济花垛西站1#变	10	400	197
53063	建湖	恒济吉兴十组	10	200	89
53064	建湖	恒济吉兴西站	10	400	220
53065	建湖	恒济建中垦田1#变	10	400	241
53066	建湖	恒济建中垦田2#变	10	200	103
53067	建湖	恒济建中南站	10	400	245
53068	建湖	恒济建中十一组	10	200	94
53069	建湖	恒济芦舍村站	10	400	133
53070	建湖	恒济芦舍垦田1#变	10	315	189
53071	建湖	恒济芦舍垦田2#变	10	200	63
53072	建湖	恒济祥为村站	10	200	19
53073	建湖	恒济祥为垦田1#	10	200	110
53074	建湖	恒济祥为垦田2#	10	200	110
53075	建湖	恒济祥为四组	10	200	22
53076	建湖	恒济镇花垛一组变台片	10	200	46
53077	建湖	恒济镇建中村站1#变台片	10	400	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53078	建湖	恒济镇建中垦田4#变	10	400	189
53079	建湖	恒济镇建中一组台片	10	400	215
53080	建湖	恒济镇专水一组变	10	400	273
53081	建湖	恒济专水六组	10	200	49
53082	建湖	恒济专水七组	10	400	276
53083	建湖	恒济专水四组	10	200	120
53084	建湖	恒济专水西垦1#变	10	400	190
53085	建湖	花垛北站	10	400	204
53086	建湖	花垛南站	10	400	240
53087	建湖	花垛中站	10	200	38
53088	建湖	吉兴集中村5#	10	630	370
53089	建湖	吉兴集中村6#	10	630	383
53090	建湖	建中北站	10	200	58
53091	建湖	建中村站	10	200	79
53092	建湖	建中垦田3#配变	10	400	262
53093	建湖	建中南站2#变	10	400	43
53094	建湖	建中三组	10	200	84
53095	建湖	芦舍二组1	10	400	133
53096	建湖	芦舍南站	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53097	建湖	芦舍三组	10	200	40
53098	建湖	祥为二组	10	200	55
53099	建湖	祥为五组	10	400	248
53100	建湖	祥为西站	10	400	110
53101	建湖	幸福家园1#变	10	400	171
53102	建湖	幸福家园2#变	10	400	248
53103	建湖	幸福家园3#变	10	400	185
53104	建湖	幸福家园4#变	10	400	186
53105	建湖	幸福家园5#变	10	400	135
53106	建湖	专水村站	10	400	228
53107	建湖	专水六组1#变	10	400	188
53108	建湖	专水三组	10	200	31
53109	建湖	菜市场配变	10	400	120
53110	建湖	府前花园1号箱变	10	500	251
53111	建湖	府前花园2号箱变	10	500	191
53112	建湖	蒋营小学2#配变	10	400	169
53113	建湖	蒋营小学配变	10	400	159
53114	建湖	蒋中配变	10	400	137
53115	建湖	九龙口小学配变	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53116	建湖	剧场箱变	10	500	193
53117	建湖	老街南配变	10	400	259
53118	建湖	老街南配变	10	400	193
53119	建湖	梁泽人家1#配变	10	400	164
53120	建湖	梁泽人家2#配变	10	400	173
53121	建湖	梁泽人家3#配变	10	400	157
53122	建湖	梁泽人家二期1#配变	10	630	250
53123	建湖	梁泽人家二期2#配变	10	630	358
53124	建湖	梁泽人家二期3#配变	10	630	395
53125	建湖	南环二路2#配变	10	400	227
53126	建湖	农商行配变	10	400	113
53127	建湖	文馨家园1号箱变	10	500	229
53128	建湖	文馨家园2号箱变	10	500	256
53129	建湖	新街1#配变	10	400	135
53130	建湖	新街南环二路配变	10	400	144
53131	建湖	新街配变	10	400	204
53132	建湖	阳光小区1#箱变	10	800	336
53133	建湖	阳光小区2#箱变	10	800	408
53134	建湖	中心村站2#配变	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53135	建湖	中心村站配变	10	400	155
53136	建湖	中心东路变	10	400	170
53137	建湖	中心六组配变	10	200	133
53138	建湖	中心南站配变	10	400	195
53139	建湖	中心七组配变	10	400	252
53140	建湖	中心西站2#配变	10	400	209
53141	建湖	中心西站箱变	10	500	284
53142	建湖	中学东配变	10	400	131
53143	建湖	中学西2#配变	10	400	125
53144	建湖	中学西配变	10	400	2
53145	建湖	福瀛村站配变	10	400	250
53146	建湖	福瀛六组配变	10	200	72
53147	建湖	福瀛南站配变	10	400	236
53148	建湖	福瀛西站2#配变	10	400	233
53149	建湖	福瀛西站3#配变	10	400	270
53150	建湖	福瀛西站配变	10	400	271
53151	建湖	福瀛中站配变	10	400	247
53152	建湖	河南村二号箱变	10	630	379
53153	建湖	淮剧小镇2号箱变	10	630	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53154	建湖	淮剧小镇二期1#配变	10	630	344
53155	建湖	淮剧小镇二期2#配变	10	630	290
53156	建湖	淮剧小镇二期3#配变	10	630	353
53157	建湖	淮剧小镇二期4#配变	10	630	338
53158	建湖	淮剧小镇二期5#配变	10	630	292
53159	建湖	淮剧小镇二期6#配变	10	630	374
53160	建湖	淮剧小镇二期7#配变	10	630	312
53161	建湖	淮剧小镇二期8#配变	10	630	307
53162	建湖	蔷薇花苑1#箱变	10	630	313
53163	建湖	蔷薇花苑2#箱变	10	400	212
53164	建湖	蔷薇花苑3#箱变	10	630	358
53165	建湖	蔷薇花苑4#箱变	10	630	363
53166	建湖	蔷薇花苑5#箱变	10	630	366
53167	建湖	蔷薇花苑6#箱变	10	500	242
53168	建湖	蔷薇花苑7#箱变	10	400	223
53169	建湖	蔷薇花苑8#箱变	10	630	350
53170	建湖	蔷薇花苑9#箱变	10	630	433
53171	建湖	三合东2#配变	10	400	202
53172	建湖	三合东配变	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53173	建湖	沙庄小区1#箱变	10	630	354
53174	建湖	沙庄小区2#箱变	10	630	349
53175	建湖	沙庄小区3#箱变	10	630	359
53176	建湖	中心南站2#配变	10	400	260
53177	建湖	中心南站3#配变	10	400	267
53178	建湖	中心七组箱变	10	630	355
53179	建湖	中心西站配变	10	400	221
53180	建湖	竹元人家1#变	10	400	156
53181	建湖	竹元人家2#变	10	400	121
53182	建湖	竹元人家3#变	10	400	145
53183	建湖	竹元人家4#变	10	400	115
53184	建湖	巨丰七组配变	10	200	81
53185	建湖	巨丰三组配变	10	200	63
53186	建湖	巨丰五组配变	10	400	246
53187	建湖	巨丰一二组配变	10	200	102
53188	建湖	梅苏康居1#配变	10	400	232
53189	建湖	梅苏康居2#配变	10	400	233
53190	建湖	梅苏康居3#配变	10	400	208
53191	建湖	梅苏六组配变	10	200	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53192	建湖	梅苏五组东配变	10	400	296
53193	建湖	梅苏五组配变	10	200	132
53194	建湖	乔庄东站配变	10	200	89
53195	建湖	太绪村站配变	10	400	169
53196	建湖	太绪二组配变	10	400	235
53197	建湖	太绪六组2#配变	10	400	274
53198	建湖	太绪六组配变	10	200	113
53199	建湖	太绪三四组配变	10	400	257
53200	建湖	太绪五组2#配变	10	400	258
53201	建湖	太绪五组配变	10	400	259
53202	建湖	荀舍村站2#配变	10	400	263
53203	建湖	荀舍村站3#配变	10	400	263
53204	建湖	荀舍村站配变	10	400	290
53205	建湖	荀舍二组配变	10	200	132
53206	建湖	荀舍南站七组配变	10	400	268
53207	建湖	永昌东站配变	10	400	249
53208	建湖	永昌南站配变	10	400	315
53209	建湖	永昌小区配变	10	200	105
53210	建湖	镇东箱变	10	500	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53211	建湖	竹元八组配变	10	200	120
53212	建湖	竹元二组配变	10	400	154
53213	建湖	竹元六组配变	10	400	225
53214	建湖	竹元三组配变	10	400	210
53215	建湖	竹元四组配变	10	400	267
53216	建湖	竹元一二组配变	10	400	247
53217	建湖	巨丰四组2#变	10	400	320
53218	建湖	巨丰四组配变	10	200	91
53219	建湖	梅苏村站配变	10	200	140
53220	建湖	梅苏三四组配变	10	400	270
53221	建湖	永昌北站配变	10	200	110
53222	建湖	永昌村站配变	10	400	284
53223	建湖	永昌二组配变	10	200	130
53224	建湖	永昌三组配变	10	200	118
53225	建湖	永昌五组配变	10	200	126
53226	建湖	城南八组2#配变	10	400	281
53227	建湖	城南八组3#配变	10	400	249
53228	建湖	城南八组配变	10	400	253
53229	建湖	荡东八组配变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53230	建湖	荡东二组配变	10	200	115
53231	建湖	荡东南站2#配变	10	400	276
53232	建湖	荡东南站配变	10	400	236
53233	建湖	荡东三组配变	10	200	101
53234	建湖	荡东西站2#配变	10	400	276
53235	建湖	荡东西站3#配变	10	400	274
53236	建湖	荡东西站配变	10	400	300
53237	建湖	荡东一组2#配变	10	400	194
53238	建湖	荡东一组3#配变	10	400	213
53239	建湖	荡东一组配变	10	400	154
53240	建湖	风景区1号箱变	10	630	371
53241	建湖	风景区2号箱变	10	630	249
53242	建湖	福瀛村公用变	10	400	187
53243	建湖	福瀛二组配变	10	400	206
53244	建湖	福瀛三组配变	10	315	125
53245	建湖	亥河北站配变	10	200	131
53246	建湖	亥河村2#配变	10	400	248
53247	建湖	亥河村六组配变	10	200	42
53248	建湖	亥河村配变	10	400	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53249	建湖	亥河村一组配变	10	200	104
53250	建湖	亥河村站2#配变	10	400	246
53251	建湖	亥河村站配变	10	200	108
53252	建湖	亥河六组配变	10	200	62
53253	建湖	亥河南站2#配变	10	400	263
53254	建湖	亥河南站3#配变	10	400	222
53255	建湖	亥河南站配变	10	400	280
53256	建湖	亥河人家1#配变	10	630	407
53257	建湖	亥河人家2#配变	10	630	433
53258	建湖	亥河人家3#配变	10	630	421
53259	建湖	合荡荡东南站配变	10	400	93
53260	建湖	河北粮库1#配变	10	400	272
53261	建湖	河南村站配变	10	400	215
53262	建湖	河南东站配变	10	200	23
53263	建湖	河南二、八组配变	10	200	104
53264	建湖	河南二组配变	10	200	126
53265	建湖	河南西站2#配变	10	400	273
53266	建湖	河南西站3#配变	10	400	198
53267	建湖	河南西站4#配变	10	400	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53268	建湖	河南西站配变	10	400	272
53269	建湖	淮剧小镇1号箱变	10	1000	306
53270	建湖	九龙口村一组配变	10	200	100
53271	建湖	老街箱变	10	400	187
53272	建湖	派出所2#配变	10	400	138
53273	建湖	派出所配变	10	400	157
53274	建湖	派出所西配变	10	400	2
53275	建湖	三合朱庄2#配变	10	200	92
53276	建湖	沙石场配变	10	400	229
53277	建湖	渔种场配变	10	400	207
53278	建湖	政府2#箱变配变	10	400	210
53279	建湖	政府箱变配变	10	400	93
53280	建湖	超市小区配变	10	200	44
53281	建湖	车站2#配变	10	400	238
53282	建湖	车站配变	10	400	91
53283	建湖	亥河五六组配变	10	400	142
53284	建湖	河北三组配变	10	400	215
53285	建湖	九龙口所箱变	10	630	384
53286	建湖	居委会二组配变	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53287	建湖	梁泽村站2#配变	10	400	284
53288	建湖	梁泽村站4#配变	10	400	216
53289	建湖	梁泽村站配变	10	400	250
53290	建湖	梁泽七组北配变	10	400	253
53291	建湖	梁泽七组南配变	10	400	213
53292	建湖	梁泽四组2#配变	10	400	206
53293	建湖	梁泽四组配变	10	200	114
53294	建湖	梁泽五组2#配变	10	400	235
53295	建湖	梁泽五组配变	10	400	237
53296	建湖	新丰二组配变	10	400	269
53297	建湖	新丰花园小区配变	10	400	257
53298	建湖	新丰三组2#配变	10	400	249
53299	建湖	新丰三组配变	10	400	235
53300	建湖	新丰西站配变	10	200	126
53301	建湖	芦沟镇李舍孙墩配变	10	400	275
53302	建湖	芦沟镇李舍新河配变	10	200	62
53303	建湖	芦沟镇新民村吴墩配变	10	200	103
53304	建湖	芦沟镇新民村支墩配变	10	200	97
53305	建湖	芦沟镇新民东配变	10	400	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53306	建湖	芦沟镇新民红旗2#配变	10	400	247
53307	建湖	芦沟镇新民红旗配变	10	200	102
53308	建湖	芦沟镇新民中站2#配变	10	400	188
53309	建湖	芦沟镇新民中站配变	10	400	268
53310	建湖	芦沟菜场变	10	400	173
53311	建湖	芦沟文化变	10	630	263
53312	建湖	芦沟镇朝阳北站2#配变	10	400	222
53313	建湖	芦沟镇朝阳北站配变	10	200	61
53314	建湖	芦沟镇朝阳双墩配变	10	200	48
53315	建湖	芦沟镇陈吴村一队配变	10	400	241
53316	建湖	芦沟镇陈吴村袁舍配变	10	400	276
53317	建湖	芦沟镇陈吴东配变	10	400	219
53318	建湖	芦沟镇陈吴六组配变	10	400	216
53319	建湖	芦沟镇陈吴四队配变	10	400	56
53320	建湖	芦沟镇陈吴西配变	10	400	257
53321	建湖	芦沟镇大同八组配变	10	400	160
53322	建湖	芦沟镇大同村二组配变	10	200	64
53323	建湖	芦沟镇大同村三组配变	10	400	190
53324	建湖	芦沟镇大同村十组配变	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53325	建湖	芦沟镇大同村四组配变	10	400	178
53326	建湖	芦沟镇大同村五组配变	10	400	113
53327	建湖	芦沟镇大同村一组配变	10	200	0
53328	建湖	芦沟镇大同村站配变	10	200	81
53329	建湖	芦沟镇大同南站配变	10	400	234
53330	建湖	芦沟镇大同十二组配变	10	200	91
53331	建湖	芦沟镇大同十三组配变	10	400	237
53332	建湖	芦沟镇大同西站配变	10	400	236
53333	建湖	芦沟镇府前路东箱变配变	10	630	318
53334	建湖	芦沟镇府前路配变	10	400	170
53335	建湖	芦沟镇联星村西站配变	10	400	241
53336	建湖	芦沟镇联星村徐桥配变	10	200	113
53337	建湖	芦沟镇联星跃进配变	10	400	240
53338	建湖	芦沟镇凌葛南站配变	10	400	186
53339	建湖	芦沟镇农电站东配变	10	400	15
53340	建湖	芦沟镇前进变配变	10	400	84
53341	建湖	芦沟镇前进东变配变	10	400	231
53342	建湖	芦沟镇前进路北变配变	10	400	270
53343	建湖	芦沟镇商业街西配变	10	250	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53344	建湖	芦沟镇五联村创新配变	10	200	8
53345	建湖	芦沟镇五联六组配变	10	400	112
53346	建湖	芦沟镇五联七组箱变配变	10	630	415
53347	建湖	芦沟镇五联三队配变	10	160	69
53348	建湖	芦沟镇五联三组2#配变	10	400	207
53349	建湖	芦沟镇五联三组北配变	10	400	220
53350	建湖	芦沟镇五联周墩配变	10	400	168
53351	建湖	芦沟镇小街北站配变	10	400	9
53352	建湖	芦沟镇政府家属区配变	10	630	369
53353	建湖	红亮东大桥1#配变	10	400	285
53354	建湖	芦沟镇光荣村北站配变	10	400	181
53355	建湖	芦沟镇光荣裴墩配变	10	400	229
53356	建湖	芦沟镇光荣西湾配变	10	400	264
53357	建湖	芦沟镇红亮北站配变	10	200	107
53358	建湖	芦沟镇红亮村站配变	10	400	161
53359	建湖	芦沟镇红亮东大桥配变	10	400	239
53360	建湖	芦沟镇红亮东站配变	10	400	266
53361	建湖	芦沟镇红亮二组配变	10	400	218
53362	建湖	芦沟镇红亮河口配变	10	400	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53363	建湖	芦沟镇红亮西站配变	10	400	248
53364	建湖	芦沟镇红亮张墩配变	10	200	51
53365	建湖	芦沟镇红亮中站配变	10	400	180
53366	建湖	芦沟镇田曹东风2#配变	10	400	262
53367	建湖	芦沟镇田曹东风配变	10	50	0
53368	建湖	芦沟镇田曹光荣南配变	10	400	259
53369	建湖	芦沟镇田曹光荣中配变	10	400	278
53370	建湖	芦沟镇田曹红旗配变	10	400	270
53371	建湖	芦沟镇田曹红星配变	10	400	271
53372	建湖	芦沟镇田曹胜利配变	10	400	216
53373	建湖	芦沟镇沿塘村北站配变	10	400	256
53374	建湖	芦沟镇沿塘南站配变	10	400	212
53375	建湖	芦沟镇沿塘彭墩配变	10	400	247
53376	建湖	芦沟镇沿塘新墩变配变	10	200	131
53377	建湖	芦沟镇杨成北站配变	10	200	122
53378	建湖	芦沟镇杨成马路配变	10	400	226
53379	建湖	芦沟镇杨成唐舍配变	10	400	217
53380	建湖	芦沟镇杨成新生2#配变	10	400	243
53381	建湖	芦沟镇杨成新生配变	10	400	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53382	建湖	芦沟镇杨成新阳配变	10	400	278
53383	建湖	芦沟镇杨成杨庄配变	10	400	136
53384	建湖	沿塘滕舍配变	10	400	242
53385	建湖	沿塘中站配变	10	400	247
53386	建湖	东升村集中安置点1#变	10	100	5
53387	建湖	东升村集中安置点2#变	10	100	20
53388	建湖	胡舍顾墩	10	400	207
53389	建湖	芦沟镇建东配变	10	400	225
53390	建湖	芦沟镇孔庄北站配变	10	400	248
53391	建湖	芦沟镇孔庄村村站配变	10	400	251
53392	建湖	芦沟镇孔庄改沟配变	10	400	222
53393	建湖	芦沟镇孔庄吉蒋配变	10	400	184
53394	建湖	芦沟镇孔庄新沟配变	10	400	225
53395	建湖	芦沟镇芦塘村配变	10	400	193
53396	建湖	芦沟镇芦塘村严庄配变	10	400	232
53397	建湖	芦沟镇芦塘东王配变	10	400	270
53398	建湖	芦沟镇芦塘徐舍2#配变	10	400	270
53399	建湖	芦沟镇芦塘严庄西配变	10	400	208
53400	建湖	芦沟镇潘庄北港配变	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53401	建湖	芦沟镇潘庄村胡舍配变	10	400	254
53402	建湖	芦沟镇潘庄村六组配变	10	400	161
53403	建湖	芦沟镇潘庄村配变	10	400	122
53404	建湖	芦沟镇庆余季墩配变	10	400	234
53405	建湖	芦沟镇双荡村东配变	10	400	233
53406	建湖	芦沟镇双荡村新圩配变	10	400	145
53407	建湖	芦沟镇双荡张墩	10	400	156
53408	建湖	芦沟镇肖岸村村站配变	10	400	125
53409	建湖	芦沟镇肖岸村斜港配变	10	400	189
53410	建湖	芦沟镇肖岸斜港东配变	10	200	71
53411	建湖	芦沟镇朱童北站配变	10	400	274
53412	建湖	芦沟镇朱童村一组配变	10	400	225
53413	建湖	芦沟镇朱童二队配变	10	400	211
53414	建湖	芦沟镇朱童三队配变	10	400	252
53415	建湖	芦沟镇朱童四队配变	10	400	248
53416	建湖	芦沟镇朱童西站配变	10	400	221
53417	建湖	芦塘张墩配变	10	400	144
53418	建湖	芦塘庄东	10	400	247
53419	建湖	德诚花园1#变	10	800	516

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53420	建湖	康达花苑01箱变	10	630	391
53421	建湖	康达花苑02箱变	10	630	333
53422	建湖	康达花苑03箱变	10	400	201
53423	建湖	康达花苑04箱变	10	630	311
53424	建湖	康达花苑05箱变	10	500	275
53425	建湖	联星村1#配变	10	630	254
53426	建湖	联星村2#配变	10	630	320
53427	建湖	联星村新型社区3#变	10	400	221
53428	建湖	联星村新型社区4#变	10	400	219
53429	建湖	芦沟芦中变	10	630	230
53430	建湖	芦沟镇朝阳东配变	10	400	136
53431	建湖	芦沟镇朝阳火箭配变	10	400	245
53432	建湖	芦沟镇朝阳南舍配变	10	400	202
53433	建湖	芦沟镇朝阳西站配变	10	250	43
53434	建湖	芦沟镇朝阳先锋配变	10	400	216
53435	建湖	芦沟镇公园变配变	10	400	229
53436	建湖	芦沟镇联星村东配变	10	400	233
53437	建湖	芦沟镇联星村王桥配变	10	400	272
53438	建湖	芦沟镇南路东配变	10	400	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53439	建湖	芦沟镇南夏村东配变	10	400	246
53440	建湖	芦沟镇南夏村高树配变	10	400	213
53441	建湖	芦沟镇南夏村中站配变	10	400	239
53442	建湖	芦沟镇农电站（西）配变	10	400	0
53443	建湖	芦沟镇农电站中配变	10	315	104
53444	建湖	芦沟镇三沟村西站配变	10	200	64
53445	建湖	芦沟镇三沟合心配变	10	400	234
53446	建湖	芦沟镇三沟平桥2#配变	10	400	211
53447	建湖	芦沟镇三沟平桥配变	10	400	196
53448	建湖	芦沟镇三沟新沟配变	10	200	29
53449	建湖	芦沟镇三庄村站配变	10	400	230
53450	建湖	芦沟镇三庄吉墩配变	10	200	47
53451	建湖	芦沟镇三庄西配变	10	400	261
53452	建湖	芦沟镇三庄一组配变	10	400	177
53453	建湖	芦沟镇三庄中站配变	10	400	224
53454	建湖	芦沟镇五联董庄配变	10	400	120
53455	建湖	芦沟镇镇南路西配变	10	400	200
53456	建湖	同建村1#配变	10	400	248
53457	建湖	五联南站配变	10	400	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53458	建湖	李舍村华墩配变	10	400	256
53459	建湖	芦沟朝西配变	10	400	133
53460	建湖	芦沟村朝崔配变	10	400	114
53461	建湖	芦沟镇东荡配变	10	400	258
53462	建湖	芦沟镇李舍村晁沟配变	10	400	240
53463	建湖	芦沟镇李舍村配变	10	400	184
53464	建湖	芦沟镇李舍红旗配变	10	400	191
53465	建湖	芦沟镇李舍李尖配变	10	400	281
53466	建湖	芦沟镇李舍李舍配变	10	200	121
53467	建湖	芦沟镇李舍芦舍配变	10	400	246
53468	建湖	芦沟镇凌葛成洋配变	10	400	276
53469	建湖	芦沟镇凌葛村北站配变	10	400	212
53470	建湖	芦沟镇凌葛村村站配变	10	400	207
53471	建湖	芦沟镇凌葛村赵墩配变	10	400	227
53472	建湖	芦沟镇凌葛葛村配变	10	400	258
53473	建湖	芦沟镇凌葛联合配变	10	400	268
53474	建湖	芦沟镇芦沟村建沟配变	10	400	252
53475	建湖	芦沟镇芦沟村站配变	10	400	168
53476	建湖	芦沟镇孟垛斜港配变	10	400	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53477	建湖	芦沟镇南吴村村站配变	10	400	237
53478	建湖	芦沟镇南吴孟垛配变	10	400	240
53479	建湖	芦沟镇南吴南吴站配变	10	400	194
53480	建湖	芦沟镇南吴西站配变	10	400	223
53481	建湖	芦沟镇生态园配变	10	400	237
53482	建湖	芦沟镇陶荡配变	10	400	247
53483	建湖	芦沟镇汪嵇村姜舍东变	10	400	259
53484	建湖	芦沟镇汪嵇村姜舍配变	10	400	100
53485	建湖	芦沟镇汪嵇村配变	10	400	193
53486	建湖	芦沟镇汪嵇二组配变	10	400	183
53487	建湖	芦沟镇汪嵇庄东组配变	10	400	174
53488	建湖	芦沟镇西王北站配变	10	400	187
53489	建湖	芦沟镇西王葛墩配变	10	400	246
53490	建湖	芦沟镇西王南站配变	10	400	207
53491	建湖	芦沟镇西王桑沟配变	10	400	208
53492	建湖	芦沟镇西王西站配变	10	400	185
53493	建湖	芦沟镇府前路南配变	10	400	0
53494	建湖	芦沟镇建裴路配变	10	400	0
53495	建湖	芦沟镇商业街东配变	10	250	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53496	建湖	芦沟镇双荡海圩配变	10	200	0
53497	建湖	芦沟镇双荡西沟配变	10	400	0
53498	建湖	芦沟镇双荡西站配变	10	200	0
53499	建湖	芦沟镇水乡华庭北配变	10	400	0
53500	建湖	芦沟镇水乡华庭南配变	10	400	0
53501	建湖	芦沟镇园区4#配变	10	315	0
53502	建湖	芦沟镇园区5#配变	10	400	0
53503	建湖	芦沟镇园区6#配变	10	400	0
53504	建湖	芦沟裴刘菜场变	10	630	355
53505	建湖	芦沟裴刘民建变	10	630	388
53506	建湖	芦沟裴刘南舍变	10	630	330
53507	建湖	芦沟裴刘王舍	10	630	343
53508	建湖	芦沟镇荡王村南站配变	10	200	93
53509	建湖	芦沟镇荡王东配变	10	400	258
53510	建湖	芦沟镇荡王树墩配变	10	400	204
53511	建湖	芦沟镇荡王中站配变	10	400	141
53512	建湖	芦沟镇更新北站配变	10	200	124
53513	建湖	芦沟镇更新蔡沟中配变	10	400	158
53514	建湖	芦沟镇更新村西站配变	10	400	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53515	建湖	芦沟镇更新村徐舍配变	10	200	38
53516	建湖	芦沟镇更新车站配变	10	400	109
53517	建湖	芦沟镇更新南站配变	10	400	236
53518	建湖	芦沟镇更新吴桥配变	10	400	282
53519	建湖	芦沟镇更新西钟配变	10	400	226
53520	建湖	芦沟镇刘舍村配变	10	400	276
53521	建湖	芦沟镇民生村村站配变	10	400	282
53522	建湖	芦沟镇民生村吴墩配变	10	400	236
53523	建湖	芦沟镇民生范墩配变	10	400	265
53524	建湖	芦沟镇民生吴庄配变	10	400	262
53525	建湖	芦沟镇裴刘村裴东配变	10	200	57
53526	建湖	芦沟镇裴刘电力站中配变	10	400	150
53527	建湖	芦沟镇裴刘东胜配变	10	400	71
53528	建湖	芦沟镇裴刘加油站配变	10	400	53
53529	建湖	芦沟镇裴刘居委会配变	10	315	70
53530	建湖	芦沟镇裴刘老街配变	10	400	243
53531	建湖	芦沟镇裴刘小街北站配变	10	400	204
53532	建湖	芦沟镇裴刘小街东配变	10	400	137
53533	建湖	芦沟镇裴刘小街南配变	10	400	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53534	建湖	芦沟镇裴刘小街西配变	10	400	92
53535	建湖	芦沟镇新凌东配变	10	400	206
53536	建湖	芦沟镇新凌西配变	10	400	242
53537	建湖	芦沟镇新凌新圩配变	10	400	248
53538	建湖	芦沟镇杏园1#配变	10	400	268
53539	建湖	芦沟镇杏园2#配变	10	400	215
53540	建湖	芦沟镇徐沟村西配变	10	200	50
53541	建湖	芦沟镇徐沟东配变	10	400	197
53542	建湖	芦沟镇徐沟刘墩配变	10	400	138
53543	建湖	芦沟镇徐沟南配变	10	200	50
53544	建湖	芦沟镇杨成南配变	10	400	230
53545	建湖	民生东配变（新）	10	400	220
53546	建湖	民生南配变	10	400	282
53547	建湖	民生中配变	10	400	223
53548	建湖	裴刘东配变	10	400	219
53549	建湖	裴刘居委会东配变	10	400	205
53550	建湖	裴刘老政府配变	10	400	80
53551	建湖	裴刘粮管所变	10	400	37
53552	建湖	裴刘中学	10	400	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53553	建湖	裴刘中庄变	10	400	194
53554	建湖	新凌张墩	10	400	236
53555	建湖	芦沟镇庆余北站配变	10	200	42
53556	建湖	芦沟镇庆余村芦沟配变	10	315	110
53557	建湖	庆余村一组变	10	200	72
53558	建湖	庆余冯墩2#变	10	400	255
53559	建湖	红亮线芦沟田曹集中居住点1#变	10	630	351
53560	建湖	红亮线芦沟田曹集中居住点东1#配变	10	630	377
53561	建湖	芦沟田曹陆墩（新）	10	400	258
53562	建湖	芦沟田曹石桥	10	400	145
53563	建湖	芦沟镇荡王陈舍配变	10	400	250
53564	建湖	芦沟镇荡王村北站配变	10	200	58
53565	建湖	芦沟镇荡王王墩配变	10	400	225
53566	建湖	芦沟镇南夏陆湾配变	10	400	208
53567	建湖	芦沟镇南夏南站配变	10	200	96
53568	建湖	芦沟镇南夏新沟2#配变	10	400	221
53569	建湖	芦沟镇南夏新河配变	10	400	201
53570	建湖	芦沟镇裴刘陆湾配变	10	200	56
53571	建湖	芦沟镇三沟南站配变	10	400	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53572	建湖	芦沟镇田曹村部配变	10	400	245
53573	建湖	芦沟镇田曹村新庄配变	10	400	57
53574	建湖	芦沟镇田曹集中居住点北变	10	500	265
53575	建湖	芦沟镇田曹南站配变	10	400	223
53576	建湖	芦沟镇田曹先进配变	10	400	252
53577	建湖	芦沟镇田曹钟墩配变	10	400	290
53578	建湖	芦沟镇五联二队配变	10	400	159
53579	建湖	芦沟镇五联一队配变	10	100	0
53580	建湖	芦沟镇五星北站配变	10	400	203
53581	建湖	芦沟镇五星村(南)配变	10	400	199
53582	建湖	芦沟镇五星村乔湾配变	10	400	261
53583	建湖	芦沟镇五星祁墩2#配变	10	400	264
53584	建湖	芦沟镇五星祁圩配变	10	400	249
53585	建湖	芦沟镇五星西站配变	10	400	233
53586	建湖	芦沟镇政府变配变	10	400	20
53587	建湖	裴刘大沟	10	400	221
53588	建湖	田曹村集中居住点东区3#变	10	400	242
53589	建湖	田曹村集中居住点东区4#变	10	400	244
53590	建湖	田曹集中居住点东2#配变	10	630	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53591	建湖	芦沟镇工业园区2#配变	10	400	0
53592	建湖	芦沟镇工业园区3#配变	10	400	85
53593	建湖	芦沟镇芦沟桥变	10	400	126
53594	建湖	芦沟镇水乡华庭配变	10	400	260
53595	建湖	芦沟镇五联北舍配变	10	400	259
53596	建湖	芦沟镇园区1#变配变	10	500	0
53597	建湖	庆丰东王四组2#	10	200	59
53598	建湖	北秦八组（增资15）	10	200	108
53599	建湖	北秦北站（增资15）	10	400	269
53600	建湖	北秦南站	10	400	210
53601	建湖	北秦南站2#	10	200	98
53602	建湖	东方北站	10	200	81
53603	建湖	东方六组	10	200	49
53604	建湖	东方南站	10	400	146
53605	建湖	东方南站2#	10	400	267
53606	建湖	东方西站	10	400	234
53607	建湖	东方西站2#	10	400	251
53608	建湖	东方中站	10	200	92
53609	建湖	东方中站2#	10	400	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53610	建湖	东乔伏南（增资15）	10	200	25
53611	建湖	东乔刘墩	10	200	100
53612	建湖	东乔朱刘	10	200	98
53613	建湖	红日北站	10	200	68
53614	建湖	红日村部	10	200	123
53615	建湖	红日东站	10	200	98
53616	建湖	红日南站	10	200	29
53617	建湖	红日三组	10	400	232
53618	建湖	红日中站	10	400	252
53619	建湖	庆丰北秦八组2#（增资）	10	200	45
53620	建湖	庆丰北秦八组3#	10	400	271
53621	建湖	庆丰北秦北站2#	10	400	261
53622	建湖	庆丰北秦南站3#	10	400	257
53623	建湖	庆丰北站	10	100	0
53624	建湖	庆丰东方六组2#（增资）	10	200	94
53625	建湖	庆丰二组（增资15）	10	400	245
53626	建湖	庆丰红日北站2#	10	200	92
53627	建湖	庆丰红日东站2#（增资）	10	200	108
53628	建湖	庆丰红日南站2#（增资）	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53629	建湖	庆丰红日三组2#	10	400	271
53630	建湖	庆丰红日三组3#	10	400	173
53631	建湖	庆丰红日中站2#（增资）	10	200	81
53632	建湖	庆丰敬老院配变	10	400	108
53633	建湖	庆丰庆丰二组2#	10	400	218
53634	建湖	庆丰庆丰十组	10	400	265
53635	建湖	庆丰双河二组2#	10	200	76
53636	建湖	庆丰双河六组	10	200	107
53637	建湖	庆丰双河六组3#	10	400	241
53638	建湖	庆丰唐庄西站2#（增资）	10	200	101
53639	建湖	庆丰镇东王四组	10	400	239
53640	建湖	庆丰镇唐庄西站	10	200	73
53641	建湖	庆丰镇唐庄西站3#	10	400	293
53642	建湖	庆丰镇招商场3#	10	400	237
53643	建湖	双河二组	10	200	44
53644	建湖	双河九组2#变	10	400	177
53645	建湖	双河九组变	10	400	242
53646	建湖	双河六组2#	10	200	88
53647	建湖	双河十组变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53648	建湖	双河四组变	10	200	51
53649	建湖	唐庄高墩	10	400	229
53650	建湖	招商场	10	400	96
53651	建湖	招商场2#	10	400	175
53652	建湖	高丰陈沟	10	200	88
53653	建湖	高丰东高	10	100	8
53654	建湖	高丰东高2#	10	200	121
53655	建湖	高丰高丰	10	400	184
53656	建湖	高丰近楼	10	200	102
53657	建湖	高丰近楼2#（增资15）	10	400	0
53658	建湖	高丰王墩	10	200	73
53659	建湖	高丰长舍	10	200	97
53660	建湖	高丰长舍2#（增资15）	10	200	103
53661	建湖	庆丰谷庄南站2#	10	400	269
53662	建湖	庆丰瓦荡同心2#	10	200	142
53663	建湖	瓦荡东站	10	200	6
53664	建湖	瓦荡东站2#	10	200	117
53665	建湖	瓦荡三岔	10	200	80
53666	建湖	瓦荡卫星	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53667	建湖	瓦荡先进	10	315	104
53668	建湖	东乔布厂	10	200	59
53669	建湖	东乔东乔2#	10	200	113
53670	建湖	东乔墩2号	10	200	107
53671	建湖	东乔帆布厂	10	200	69
53672	建湖	东乔故居变	10	400	290
53673	建湖	东乔立新	10	200	66
53674	建湖	东乔乔墩单	10	200	110
53675	建湖	东乔小学	10	400	248
53676	建湖	东乔新沟	10	200	67
53677	建湖	东乔新沟北站	10	400	233
53678	建湖	东乔新区	10	400	165
53679	建湖	冠城华府1#	10	630	364
53680	建湖	冠城华府2#	10	630	394
53681	建湖	庆丰东乔帆布厂2#（增资）	10	400	34
53682	建湖	水泥厂家属区	10	200	94
53683	建湖	张庄南尖	10	200	73
53684	建湖	张庄南尖2号	10	400	241
53685	建湖	洪桥线新村北站2#	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53686	建湖	东洪北站	10	200	111
53687	建湖	东洪北站2#	10	200	75
53688	建湖	东洪洪桥	10	400	170
53689	建湖	东洪洪桥2#（增资15）	10	200	67
53690	建湖	东洪王庄	10	200	60
53691	建湖	东洪西北站2#	10	200	74
53692	建湖	东洪西南站	10	200	106
53693	建湖	东洪西南站(单)	10	200	112
53694	建湖	东洪西南站2#（增资15）	10	200	37
53695	建湖	东刘北站	10	200	81
53696	建湖	东刘南站	10	200	63
53697	建湖	东刘南站2#	10	100	48
53698	建湖	东刘西站	10	200	0
53699	建湖	东刘中站	10	400	50
53700	建湖	红星西站	10	200	82
53701	建湖	红星西站2#（增资15）	10	400	171
53702	建湖	凌庄村部	10	200	75
53703	建湖	凌庄村部2#（增资15）	10	200	48
53704	建湖	凌庄丁庄	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53705	建湖	凌庄中南站2#（增资15）	10	200	97
53706	建湖	凌庄中站	10	200	63
53707	建湖	凌庄中站2#	10	200	26
53708	建湖	马庄村二组	10	200	23
53709	建湖	马庄村二组2#	10	200	87
53710	建湖	南港北站	10	200	57
53711	建湖	南港北站2#	10	200	108
53712	建湖	南港村部	10	400	203
53713	建湖	南港村部2#（增资15）	10	200	56
53714	建湖	南港村部3#变	10	200	102
53715	建湖	南港村部4#变	10	400	219
53716	建湖	南港南站	10	200	90
53717	建湖	南港南站2#（增资15）	10	200	51
53718	建湖	庆丰东洪北站3#	10	200	67
53719	建湖	庆丰东刘西站2#	10	200	107
53720	建湖	庆丰凌庄中站3#	10	400	81
53721	建湖	庆丰南站	10	200	7
53722	建湖	庆丰西陈东站2#	10	200	107
53723	建湖	庆丰逍遥村部2#(增资)	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53724	建湖	庆丰新村北站配变更换	10	200	83
53725	建湖	庆丰新村陈涛更换	10	200	58
53726	建湖	庆丰新村中陈更换	10	100	0
53727	建湖	庆丰新阜北站	10	100	12
53728	建湖	庆丰新阜东北站3#	10	200	127
53729	建湖	庆丰新阜西站2#（增资）	10	200	109
53730	建湖	西陈村部	10	400	203
53731	建湖	西陈东站	10	200	69
53732	建湖	逍遥北站	10	400	162
53733	建湖	逍遥村部	10	200	69
53734	建湖	逍遥东站	10	200	88
53735	建湖	逍遥东站2#（增资15）	10	200	109
53736	建湖	逍遥新建	10	100	10
53737	建湖	新村吕王变	10	315	153
53738	建湖	新村中陈2#	10	200	85
53739	建湖	新阜北站2#（增资15）	10	200	97
53740	建湖	新阜南站	10	400	211
53741	建湖	新阜南站(单)	10	100	28
53742	建湖	新阜南站2#	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53743	建湖	新阜南站3#	10	200	122
53744	建湖	新阜西站	10	200	33
53745	建湖	朱港港东3#	10	200	95
53746	建湖	胡王高墩	10	400	247
53747	建湖	胡王高墩2#	10	200	102
53748	建湖	胡王后庄	10	100	16
53749	建湖	胡王南站（增资15）	10	400	205
53750	建湖	胡王南站2#（增资15）	10	200	47
53751	建湖	胡王张湾(增资15)	10	400	236
53752	建湖	胡王综合厂(增资15)	10	400	252
53753	建湖	吉庄村集中居住1#配变	10	400	109
53754	建湖	吉庄吉兴	10	400	244
53755	建湖	吉庄刘墩	10	200	86
53756	建湖	吉庄刘墩2#	10	200	113
53757	建湖	吉庄刘墩3#	10	200	119
53758	建湖	吉庄先进（增资15）	10	200	25
53759	建湖	吉庄辛庄（增资15）	10	400	227
53760	建湖	吉庄渔业2#（增资15）	10	200	92
53761	建湖	吉庄渔业3#	10	500	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53762	建湖	吉庄渔业变	10	400	252
53763	建湖	廖港东站(增资15)	10	200	70
53764	建湖	廖港南站	10	100	19
53765	建湖	廖港南站2#（增资15）	10	200	108
53766	建湖	廖港南站3#（北刘）	10	200	90
53767	建湖	廖港西站(增资15)	10	400	246
53768	建湖	廖港西站2#（增资15）	10	200	44
53769	建湖	廖庄北站	10	200	120
53770	建湖	廖庄北站2#配变	10	200	115
53771	建湖	廖庄东站(增资15)	10	400	261
53772	建湖	廖庄东站2#	10	200	131
53773	建湖	廖庄南站	10	200	62
53774	建湖	乔徐东站(增资15)	10	200	104
53775	建湖	乔徐东站2#	10	200	94
53776	建湖	乔徐西排2#	10	200	97
53777	建湖	乔徐西站	10	200	105
53778	建湖	乔徐西站2#	10	200	120
53779	建湖	庆丰吉庄刘墩4#	10	400	289
53780	建湖	庆丰吉庄辛庄3#	10	400	289

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53781	建湖	庆丰双胜上游2#	10	400	277
53782	建湖	双胜北站(2#)	10	200	146
53783	建湖	双胜南站（新）	10	100	3
53784	建湖	双胜上游	10	100	0
53785	建湖	双胜中站(增资15)	10	400	252
53786	建湖	赵庄南站	10	200	108
53787	建湖	庆丰刘庄荡北2#	10	200	0
53788	建湖	供电所	10	500	79
53789	建湖	花园小区	10	400	23
53790	建湖	金龙马小区	10	400	162
53791	建湖	锦绣苑1#箱变	10	630	420
53792	建湖	锦绣苑2#箱变	10	630	363
53793	建湖	刘庄荡北	10	400	85
53794	建湖	刘庄东站	10	200	17
53795	建湖	刘庄后刘	10	400	144
53796	建湖	刘庄后刘2#	10	400	244
53797	建湖	刘庄开发区	10	400	76
53798	建湖	刘庄沈墩	10	100	11
53799	建湖	农贸	10	400	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53800	建湖	庆丰供电所2#	10	400	159
53801	建湖	庆丰花园小区2#	10	400	167
53802	建湖	庆丰金龙马小区2#	10	400	172
53803	建湖	庆丰九组	10	200	11
53804	建湖	庆丰刘庄东2#	10	400	239
53805	建湖	庆丰刘庄沈墩2#	10	400	285
53806	建湖	庆丰元刘新沟2#	10	400	0
53807	建湖	庆丰袁刘东2#（增资）	10	200	129
53808	建湖	庆丰镇唐庄东2#	10	400	254
53809	建湖	唐庄东	10	400	186
53810	建湖	唐庄回迁房1#	10	630	374
53811	建湖	唐庄回迁房2#	10	630	340
53812	建湖	唐庄回迁房二期1#箱变	10	500	256
53813	建湖	唐庄回迁房二期2#箱变002002	10	500	245
53814	建湖	唐庄开发区	10	400	95
53815	建湖	唐庄十字	10	400	230
53816	建湖	唐庄新河	10	400	260
53817	建湖	陶然居1#欧变	10	400	206
53818	建湖	陶然居2#欧变	10	400	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53819	建湖	元刘新沟	10	100	8
53820	建湖	车站	10	400	138
53821	建湖	车站桥	10	400	170
53822	建湖	高丰港如	10	200	55
53823	建湖	国苑1#	10	400	176
53824	建湖	国苑2#	10	400	194
53825	建湖	红星北站（增资15）	10	400	148
53826	建湖	红星北站2#	10	200	91
53827	建湖	红星东站（新）	10	200	116
53828	建湖	红星南站	10	200	96
53829	建湖	红星中站	10	315	170
53830	建湖	红星中站2#	10	200	96
53831	建湖	花炮厂	10	400	77
53832	建湖	九号桥	10	400	66
53833	建湖	九号桥2#	10	400	0
53834	建湖	九号桥5#	10	200	90
53835	建湖	居委会	10	400	125
53836	建湖	六号桥	10	400	10
53837	建湖	马小变	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53838	建湖	马庄村五组	10	100	33
53839	建湖	庆东新建	10	200	95
53840	建湖	庆丰红星南站2#	10	400	225
53841	建湖	庆丰红星南站3#	10	400	226
53842	建湖	庆丰九号桥3#	10	400	204
53843	建湖	庆丰九号桥4#变	10	400	165
53844	建湖	庆丰居委会2#	10	400	33
53845	建湖	庆丰六号桥2#	10	400	183
53846	建湖	庆丰六号桥4#变	10	400	256
53847	建湖	庆丰庆东新建2#（增资）	10	200	109
53848	建湖	庆丰镇政府	10	400	39
53849	建湖	庆丰中学	10	400	25
53850	建湖	唐庄中站	10	200	76
53851	建湖	影剧院变	10	400	81
53852	建湖	北凌村1#	10	400	234
53853	建湖	北凌村2#	10	400	216
53854	建湖	北凌村3#	10	400	257
53855	建湖	北凌村4#	10	400	252
53856	建湖	北凌村5#	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53857	建湖	北凌村6#	10	400	263
53858	建湖	北凌村部	10	200	105
53859	建湖	北凌村部2#	10	400	0
53860	建湖	北凌东湾	10	100	32
53861	建湖	北凌东湾2#（增资15）	10	200	74
53862	建湖	北凌西陈（赵庄）	10	200	109
53863	建湖	北凌西河	10	200	77
53864	建湖	北凌赵庄2#	10	200	114
53865	建湖	北秦二组	10	200	109
53866	建湖	北秦二组2#（增资15）	10	200	37
53867	建湖	东乔黄沟	10	200	65
53868	建湖	东乔乔墩	10	200	0
53869	建湖	吉庄吉兴单	10	400	98
53870	建湖	庆丰赵庄东2#	10	400	272
53871	建湖	双胜公路	10	400	263
53872	建湖	双胜公路2#	10	200	92
53873	建湖	张庄东	10	200	117
53874	建湖	张庄唐河	10	200	36
53875	建湖	张庄吴墩	10	100	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53876	建湖	张庄先进	10	200	117
53877	建湖	张庄先进2#（增资15）	10	200	70
53878	建湖	张庄张墩	10	100	49
53879	建湖	赵庄北站	10	200	108
53880	建湖	赵庄北站2#（增资15）	10	200	91
53881	建湖	赵庄东站	10	200	119
53882	建湖	赵庄三洋	10	200	104
53883	建湖	庆园线车站2#变	10	500	99
53884	建湖	XB唐庄回迁房3期2#箱变002	10	630	331
53885	建湖	机电站	10	400	199
53886	建湖	庆丰八组	10	200	43
53887	建湖	庆丰八组2#（增资）	10	200	69
53888	建湖	庆丰刘庄开发区2#	10	400	270
53889	建湖	庆丰文化站2#	10	400	97
53890	建湖	食品站	10	200	4
53891	建湖	唐庄回迁房3期1#箱变001	10	630	345
53892	建湖	唐庄回迁房3期3#箱变003	10	630	364
53893	建湖	文化站变	10	400	156
53894	建湖	阳光家苑箱变主变	10	630	356

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53895	建湖	谷庄北站	10	200	72
53896	建湖	谷庄东站	10	200	89
53897	建湖	谷庄东站2#（增资15）	10	200	103
53898	建湖	谷庄南站	10	200	31
53899	建湖	谷庄新桥	10	100	2
53900	建湖	谷庄新桥2#	10	200	97
53901	建湖	胡王张湾2#	10	200	88
53902	建湖	华林华林	10	200	58
53903	建湖	华林新港	10	160	33
53904	建湖	华林新港2#（增资15）	10	200	104
53905	建湖	华林跃进	10	200	76
53906	建湖	华林跃进2#（卫星）	10	200	124
53907	建湖	华林周庄	10	200	57
53908	建湖	华林周庄变（2#）	10	400	134
53909	建湖	坚石东站	10	200	56
53910	建湖	坚石刘港	10	200	59
53911	建湖	坚石西站2#(东)	10	400	247
53912	建湖	坚石西站2#(西)	10	200	88
53913	建湖	坚石杨庄	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53914	建湖	坚石跃进	10	200	75
53915	建湖	坚石跃进2#（增资15）	10	200	78
53916	建湖	坚石正华	10	200	85
53917	建湖	坚石中站	10	200	34
53918	建湖	坚石中站2#	10	200	80
53919	建湖	庆丰谷庄北站2#	10	400	242
53920	建湖	庆丰胡王南单2#（增资）	10	200	93
53921	建湖	庆丰华林华港	10	400	259
53922	建湖	庆丰华林华林2#	10	400	270
53923	建湖	庆丰坚石刘港2#	10	200	93
53924	建湖	庆丰新华东站2#	10	200	108
53925	建湖	庆丰新华孙庄2#	10	200	59
53926	建湖	西沙新河	10	200	69
53927	建湖	西沙新河2#	10	200	84
53928	建湖	新华东站	10	100	21
53929	建湖	新华东站2#（增资22）	10	400	125
53930	建湖	新华南站	10	200	81
53931	建湖	新华南站2#（增资15）	10	200	94
53932	建湖	新华孙庄	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53933	建湖	新华西站	10	200	34
53934	建湖	新华西站2#（增资15）	10	200	125
53935	建湖	庆丰庆东丁舍2#	10	200	71
53936	建湖	庆丰庆东严庄2#	10	200	107
53937	建湖	高丰港如2#	10	200	90
53938	建湖	廖庄集中居住1#箱变	10	500	253
53939	建湖	廖庄集中居住10#变	10	400	219
53940	建湖	廖庄集中居住2#箱变	10	500	238
53941	建湖	廖庄集中居住3#箱变	10	500	228
53942	建湖	廖庄集中居住4#配变	10	400	195
53943	建湖	廖庄集中居住5#配变	10	630	301
53944	建湖	廖庄集中居住6#配变	10	630	359
53945	建湖	廖庄集中居住7#配变	10	630	304
53946	建湖	廖庄集中居住8#变	10	400	198
53947	建湖	廖庄集中居住9#变	10	400	189
53948	建湖	廖庄袁刘	10	200	26
53949	建湖	廖庄袁刘2#	10	200	94
53950	建湖	庆东村部	10	200	65
53951	建湖	庆东荡南	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53952	建湖	庆东荡南2#	10	200	79
53953	建湖	庆东丁舍	10	100	31
53954	建湖	庆东王庄	10	200	93
53955	建湖	庆东王庄单	10	200	86
53956	建湖	庆东徐舍2#(增资15)	10	200	98
53957	建湖	庆东徐舍变	10	200	77
53958	建湖	庆东严庄	10	250	64
53959	建湖	庆丰东洪西北站更换	10	200	0
53960	建湖	庆丰庆东王庄2#	10	400	226
53961	建湖	庆丰永安复兴2#	10	400	237
53962	建湖	庆丰永安复兴3#	10	400	243
53963	建湖	庆丰袁刘北站2#（增资）	10	200	140
53964	建湖	瓦荡代庄	10	400	196
53965	建湖	瓦荡代庄2#	10	400	249
53966	建湖	瓦荡同心	10	200	64
53967	建湖	西沙丁墩	10	200	116
53968	建湖	西沙丁墩2#（增资15）	10	200	108
53969	建湖	西沙丁墩单	10	200	107
53970	建湖	西沙姜王	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53971	建湖	西沙姜王2#（增资15）	10	200	116
53972	建湖	西沙新河3#	10	200	130
53973	建湖	西沙中沟	10	200	68
53974	建湖	西沙中沟2#（增资15）	10	200	101
53975	建湖	永安村部	10	200	83
53976	建湖	永安村部2#（增资15）	10	400	134
53977	建湖	永安东站	10	100	3
53978	建湖	永安东站2#	10	400	130
53979	建湖	永安东站3#	10	200	39
53980	建湖	永安复兴	10	200	82
53981	建湖	永安界牌	10	200	71
53982	建湖	永安界牌2#	10	200	93
53983	建湖	永安联合	10	400	202
53984	建湖	永安南站	10	200	64
53985	建湖	永安南站2#	10	200	92
53986	建湖	永安西站	10	200	61
53987	建湖	永安西站2#	10	200	65
53988	建湖	永安中学	10	200	44
53989	建湖	元刘北站	10	200	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53990	建湖	元刘东站	10	200	119
53991	建湖	元刘南站	10	200	47
53992	建湖	元刘西站	10	200	128
53993	建湖	元刘中站	10	200	58
53994	建湖	袁刘西站2#	10	200	128
53995	建湖	东王八组2#（增资15）	10	200	103
53996	建湖	东王二组单	10	200	77
53997	建湖	东王九组	10	200	41
53998	建湖	董徐北站	10	400	163
53999	建湖	董徐北站2#	10	200	30
54000	建湖	董徐北站3#	10	200	99
54001	建湖	董徐村1#箱变500KVA	10	500	105
54002	建湖	董徐村2#箱变500KVA	10	500	277
54003	建湖	董徐南站	10	400	225
54004	建湖	董徐王舍变	10	200	54
54005	建湖	谷荡村部	10	200	48
54006	建湖	谷荡村部2#	10	400	57
54007	建湖	谷荡村部3#	10	400	270
54008	建湖	谷荡村部4#配变	10	400	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54009	建湖	谷荡公路2#	10	400	194
54010	建湖	谷荡南站	10	200	107
54011	建湖	谷荡南站2#	10	200	63
54012	建湖	谷荡南站2#(增资15)	10	200	83
54013	建湖	南徐村部	10	200	118
54014	建湖	南徐村部2#（增资15）	10	200	70
54015	建湖	南徐东站2#（北）	10	200	36
54016	建湖	南徐南站	10	400	266
54017	建湖	南徐南站2#（南）	10	200	36
54018	建湖	南徐南站2#（增资15）	10	200	90
54019	建湖	庆丰东王八组配变更换	10	200	105
54020	建湖	庆丰东王村部配变更换	10	200	44
54021	建湖	庆丰东王二三组更换	10	315	170
54022	建湖	庆丰南站2#	10	200	101
54023	建湖	庆丰朱港村部配变更换	10	400	233
54024	建湖	西陈村部2#（增资15）	10	200	97
54025	建湖	西陈南站	10	200	115
54026	建湖	西陈五组	10	200	64
54027	建湖	朱港村部2#	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54028	建湖	朱港港东	10	200	94
54029	建湖	朱港港东2#	10	200	78
54030	建湖	朱港凌墩	10	400	152
54031	建湖	朱港凌墩2#(增资15)	10	200	77
54032	建湖	朱港皮叉	10	400	225
54033	建湖	草堰口崔庄村站	10	200	42
54034	建湖	草堰口崔庄六组	10	200	50
54035	建湖	草堰口崔庄南站	10	200	66
54036	建湖	草堰口崔庄三组	10	400	223
54037	建湖	草堰口路庄二组	10	200	58
54038	建湖	草堰口路庄二组东	10	200	92
54039	建湖	草堰口路庄七组	10	200	83
54040	建湖	草堰口路庄五组	10	200	0
54041	建湖	草堰口沙墩九组	10	200	101
54042	建湖	草堰口沙墩九组东	10	200	93
54043	建湖	崔庄五组	10	200	90
54044	建湖	路庄三组	10	200	68
54045	建湖	路庄三组南配变	10	400	220
54046	建湖	路庄四组	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54047	建湖	草堰口祁堰北站	10	200	105
54048	建湖	草堰口祁堰东站	10	200	14
54049	建湖	草堰口祁堰南站	10	200	38
54050	建湖	草堰口祁堰四八组	10	200	101
54051	建湖	草堰口桃元村站	10	200	103
54052	建湖	草堰口桃元二组	10	200	55
54053	建湖	草堰口桃园二组北	10	200	77
54054	建湖	祁堰村站	10	200	70
54055	建湖	祁堰二组	10	200	94
54056	建湖	祁堰五组	10	200	39
54057	建湖	祁堰一组	10	200	85
54058	建湖	上冈仓冈八组配变	10	400	264
54059	建湖	上冈仓冈北站配变	10	400	195
54060	建湖	上冈仓冈东站配变	10	400	198
54061	建湖	上冈仓冈九组配变	10	200	73
54062	建湖	上冈仓冈六组配变	10	400	205
54063	建湖	上冈仓冈十组配变	10	400	277
54064	建湖	上冈仓冈西站配变	10	315	127
54065	建湖	上冈仓冈西庄配变	10	400	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54066	建湖	上冈仓冈一组配变	10	400	229
54067	建湖	上冈冈北八组配变	10	200	42
54068	建湖	上冈冈北一组1#配变	10	400	267
54069	建湖	上冈冈北一组配变	10	400	267
54070	建湖	上冈冈西六组配变	10	400	201
54071	建湖	上冈龙汪八组北配变	10	315	126
54072	建湖	上冈龙汪八组配变	10	200	99
54073	建湖	上冈龙汪东站2#配变	10	400	107
54074	建湖	上冈龙汪东站配变	10	400	267
54075	建湖	上冈龙汪九组配变	10	200	116
54076	建湖	上冈龙汪六组配变	10	400	179
54077	建湖	上冈龙汪农业园配变	10	200	101
54078	建湖	上冈龙汪三组配变	10	200	75
54079	建湖	上冈龙汪十二组配变	10	400	214
54080	建湖	上冈龙汪十组配变	10	200	0
54081	建湖	上冈龙汪四组村部配变	10	400	231
54082	建湖	上冈龙汪四组南配变	10	400	239
54083	建湖	上冈龙汪一二组配变	10	200	0
54084	建湖	桃元三组	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54085	建湖	桃元西站	10	200	69
54086	建湖	桃元中站	10	200	54
54087	建湖	桃元中站南	10	200	68
54088	建湖	桃园五组	10	315	136
54089	建湖	桃园一组	10	200	65
54090	建湖	大团回迁房1#箱变	10	200	0
54091	建湖	大团回迁房2#箱变	10	400	147
54092	建湖	大团回迁房3#箱变	10	630	357
54093	建湖	上冈大团八组配变	10	100	39
54094	建湖	上冈大团北站2#配变	10	400	249
54095	建湖	上冈大团北站配变	10	200	25
54096	建湖	上冈大团村部北2#配变	10	400	278
54097	建湖	上冈大团村站配变	10	400	179
54098	建湖	上冈大团二组配变	10	400	272
54099	建湖	上冈大团南站配变	10	200	35
54100	建湖	上冈大团五组配变	10	400	253
54101	建湖	上冈大团一组配变	10	200	92
54102	建湖	上冈大团渔塘配变	10	400	156
54103	建湖	上冈利华村部北配变	10	400	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54104	建湖	上冈利华村部配变	10	315	169
54105	建湖	上冈利华三组配变	10	200	92
54106	建湖	上冈利华四组配变	10	200	91
54107	建湖	上冈利华小区二期配电室2#变	10	630	339
54108	建湖	上冈利华小区二期配电室4#变	10	630	248
54109	建湖	上冈利群四组东配变	10	200	97
54110	建湖	上冈利群五组配变	10	400	151
54111	建湖	上冈新团南站北配变	10	200	122
54112	建湖	上冈新团南站配变	10	400	281
54113	建湖	上冈新团七组2#配变	10	400	225
54114	建湖	上冈新团七组配变	10	200	69
54115	建湖	上冈新团一组配变	10	200	110
54116	建湖	上冈榆东北站配变	10	400	84
54117	建湖	上冈榆东南站配变	10	400	135
54118	建湖	上冈榆东中站配变	10	200	51
54119	建湖	上冈榆西村站配变	10	200	69
54120	建湖	上冈榆西六组配变	10	200	125
54121	建湖	上冈榆西七组配变	10	200	140
54122	建湖	上冈榆西三组北2#配变	10	400	284

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54123	建湖	上冈榆西三组北配变	10	200	110
54124	建湖	上冈榆西四组北配变	10	400	149
54125	建湖	上冈榆西四组配变	10	200	25
54126	建湖	上冈榆西五组配变	10	200	14
54127	建湖	新苑小区1#变压器	10	630	454
54128	建湖	新苑小区3#变压器	10	630	396
54129	建湖	新苑小区6#变压器	10	630	393
54130	建湖	新苑小区8#变压器	10	630	456
54131	建湖	冈南线上冈隆世达配电房1#变	10	800	0
54132	建湖	冈南线上冈隆世达配电房3#变	10	800	0
54133	建湖	南沙线上冈凤鸣苑2#变压器	10	630	0
54134	建湖	南沙线上冈凤鸣苑3#变压器	10	630	0
54135	建湖	上冈船厂北配变	10	400	0
54136	建湖	上冈船厂配变	10	200	0
54137	建湖	上冈东方红大街配变	10	630	0
54138	建湖	上冈东方商场2#配变	10	400	0
54139	建湖	上冈东方商场配变	10	400	0
54140	建湖	上冈都市名城10#变压器	10	800	0
54141	建湖	上冈都市名城11#变压器	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54142	建湖	上冈都市名城12#变压器	10	800	0
54143	建湖	上冈都市名城3#变	10	800	0
54144	建湖	上冈都市名城4#变	10	800	0
54145	建湖	上冈都市名城5#变	10	800	0
54146	建湖	上冈都市名城6#变	10	800	0
54147	建湖	上冈都市名城7#变	10	800	0
54148	建湖	上冈都市名城8#变	10	800	0
54149	建湖	上冈都市名城9#变压器	10	800	0
54150	建湖	上冈凤鸣苑1#箱变	10	400	0
54151	建湖	上冈凤鸣苑2#箱变	10	400	0
54152	建湖	上冈冈合路配变	10	400	0
54153	建湖	上冈光明小区1#变压器	10	630	0
54154	建湖	上冈光明小区3#变压器	10	630	0
54155	建湖	上冈交管站配变	10	400	0
54156	建湖	上冈角头街配变	10	400	0
54157	建湖	上冈剧场配变	10	400	0
54158	建湖	上冈老车站配变	10	400	0
54159	建湖	上冈老国道东箱变	10	630	0
54160	建湖	上冈老国道配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54161	建湖	上冈老街配变	10	400	0
54162	建湖	上冈老医院北配变	10	400	0
54163	建湖	上冈老医院西配变	10	400	0
54164	建湖	上冈利华一组西配变	10	200	0
54165	建湖	上冈粮库东路配变	10	400	0
54166	建湖	上冈粮库南配变	10	400	0
54167	建湖	上冈南沙路南配变	10	200	0
54168	建湖	上冈汽配厂南配变	10	500	0
54169	建湖	上冈汽配厂配变	10	400	0
54170	建湖	上冈商场配变	10	400	0
54171	建湖	上冈招商场配变	10	400	0
54172	建湖	上冈中学北配变	10	630	0
54173	建湖	上冈中学南配变	10	400	0
54174	建湖	上冈自来水厂配变	10	400	0
54175	建湖	雅苑东区10#变压器	10	800	534
54176	建湖	雅苑东区12#变压器	10	800	543
54177	建湖	雅苑东区14#变压器	10	800	551
54178	建湖	雅苑东区16#变压器	10	800	545
54179	建湖	雅苑东区2#变压器	10	800	535

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54180	建湖	雅苑东区4#变压器	10	800	478
54181	建湖	雅苑东区6#变压器	10	800	553
54182	建湖	雅苑东区8#变压器	10	800	534
54183	建湖	雅苑西区1#变压器	10	800	496
54184	建湖	雅苑西区3#变压器	10	800	527
54185	建湖	雅苑西区5#变压器	10	800	526
54186	建湖	雅苑西区7#变压器	10	800	513
54187	建湖	上冈新团村站2#配变	10	315	156
54188	建湖	上冈新团村站配变	10	200	126
54189	建湖	滨河东路3#箱变主变	10	630	277
54190	建湖	滨河东路1#箱变主变	10	200	100
54191	建湖	黎明东站	10	200	96
54192	建湖	黎明六组	10	200	77
54193	建湖	黎明南站	10	200	30
54194	建湖	黎明三组	10	200	116
54195	建湖	黎明五组	10	200	99
54196	建湖	黎明西站	10	200	54
54197	建湖	黎明中站	10	200	47
54198	建湖	上冈黎明北站配变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54199	建湖	上冈黎明村部1#	10	400	190
54200	建湖	上冈黎明村部2#	10	400	186
54201	建湖	上冈黎明村部3#配变	10	400	236
54202	建湖	上冈黎明村站配变	10	200	98
54203	建湖	上冈宋楼村站配变	10	200	93
54204	建湖	上冈宋楼二组1#配变	10	400	262
54205	建湖	上冈宋楼二组2#配变	10	400	257
54206	建湖	上冈宋楼二组配变	10	400	205
54207	建湖	上冈宋楼为民三组配变	10	400	269
54208	建湖	上冈宋楼小街配变	10	315	42
54209	建湖	上冈宋楼一组配变	10	400	283
54210	建湖	上冈坍圩一组配变	10	400	217
54211	建湖	上冈新光八组配变	10	200	24
54212	建湖	上冈新光村站配变	10	200	26
54213	建湖	上冈新光村站西配变	10	200	29
54214	建湖	上冈新光东站配变	10	200	55
54215	建湖	上冈新光六组配变	10	400	269
54216	建湖	上冈新光七组配变	10	200	89
54217	建湖	上冈新光四组配变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54218	建湖	上冈新光一二组配变	10	200	49
54219	建湖	上冈新坍五组东配变	10	400	244
54220	建湖	上冈新坍五组配变	10	200	47
54221	建湖	上冈新坍一组配变	10	400	178
54222	建湖	坍圩村部	10	100	24
54223	建湖	坍圩车站西	10	400	247
54224	建湖	坍圩南站	10	200	40
54225	建湖	坍圩七组	10	400	0
54226	建湖	坍圩七组西	10	500	158
54227	建湖	坍圩三组	10	200	96
54228	建湖	坍圩西站	10	200	124
54229	建湖	滨河东路2#箱变主变	10	400	197
54230	建湖	雅苑东区1#变压器	10	800	524
54231	建湖	雅苑东区11#变压器	10	800	520
54232	建湖	雅苑东区13#变压器	10	800	513
54233	建湖	雅苑东区15#变压器	10	800	512
54234	建湖	雅苑东区3#变压器	10	800	536
54235	建湖	雅苑东区5#变压器	10	800	501
54236	建湖	雅苑东区7#变压器	10	800	446

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54237	建湖	雅苑东区9#变压器	10	800	498
54238	建湖	雅苑西区2#变压器	10	800	470
54239	建湖	雅苑西区4#变压器	10	800	507
54240	建湖	雅苑西区6#变压器	10	800	529
54241	建湖	雅苑西区8#变压器	10	800	537
54242	建湖	上冈串场河足球场配变	10	400	29
54243	建湖	易家乐二期(新)2#变压器	10	800	566
54244	建湖	易家乐二期（新）2#箱变	10	630	373
54245	建湖	易家乐二期(新)4#变压器	10	800	583
54246	建湖	滨河路东4#箱变主变	10	200	116
54247	建湖	冈南线上冈南沙二组二期配电房2#变	10	630	383
54248	建湖	冈南线上冈南沙二组二期配电房4#变	10	630	371
54249	建湖	冈南线上冈南沙小区3#箱变	10	630	347
54250	建湖	冈南线上冈南沙小区4#箱变	10	630	387
54251	建湖	冈南线上冈南沙小区5#箱变	10	630	314
54252	建湖	冈南线上冈南沙小区7#箱变	10	630	296
54253	建湖	上冈冈南一二组配变	10	400	256
54254	建湖	上冈盐阜建材城1#配变	10	500	107
54255	建湖	上冈盐阜建材城2#配变	10	630	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54256	建湖	易家乐1#箱变	10	1000	565
54257	建湖	易家乐2#箱变	10	1000	648
54258	建湖	易家乐3#箱变	10	1000	702
54259	建湖	易家乐二期(新)1#变压器	10	800	472
54260	建湖	易家乐二期（新）1#箱变	10	630	376
54261	建湖	易家乐二期(新)3#变压器	10	800	536
54262	建湖	易家乐二期2#箱变-	10	1000	587
54263	建湖	利华新村1#箱变	10	400	128
54264	建湖	利华新村3#配变	10	800	427
54265	建湖	利华新村4#配变	10	800	383
54266	建湖	利华新村5#配变	10	800	378
54267	建湖	利华新村6#配变	10	800	428
54268	建湖	上冈富民新区5#箱变	10	800	378
54269	建湖	上冈富民新区6#箱变	10	800	481
54270	建湖	上冈富民新区7#箱变	10	800	512
54271	建湖	上冈富民新区8#箱变	10	800	542
54272	建湖	上冈冈中路小区8#箱变	10	800	484
54273	建湖	上冈利华新村1#配变	10	800	373
54274	建湖	上冈利华新村7#配变	10	800	477

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54275	建湖	上冈利华新村8#配变	10	800	422
54276	建湖	上冈利群村部南配变	10	200	106
54277	建湖	上冈榆西二组配变	10	200	129
54278	建湖	上冈榆西西北站配变	10	200	137
54279	建湖	上冈中学回迁房1#箱变24001	10	400	180
54280	建湖	上冈中学回迁房2#箱变	10	400	99
54281	建湖	新苑小区2#变压器	10	630	470
54282	建湖	新苑小区4#变压器	10	630	391
54283	建湖	新苑小区5#变压器	10	630	437
54284	建湖	新苑小区7#变压器	10	630	394
54285	建湖	银海绵业回迁房1#箱变	10	400	167
54286	建湖	银海棉业回迁房2#箱变	10	400	132
54287	建湖	复兴安置房西区2#箱变	10	400	185
54288	建湖	复兴回迁房1#箱变	10	400	113
54289	建湖	复兴回迁房3#箱变	10	630	362
54290	建湖	复兴回迁房4#箱变	10	400	183
54291	建湖	复兴回迁房5#箱变	10	400	187
54292	建湖	复兴回迁房东区4#箱变	10	630	338
54293	建湖	复兴回迁房东区5#箱变	10	630	316

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54294	建湖	复兴三期1#北箱变主变	10	1000	605
54295	建湖	复兴三期2#南箱变主变	10	1000	546
54296	建湖	冈南线上冈南沙二组二期配电房1#变	10	630	411
54297	建湖	冈南线上冈南沙二组二期配电房3#变	10	630	370
54298	建湖	冈南线上冈南沙小区1#箱变	10	630	390
54299	建湖	冈南线上冈南沙小区2#箱变	10	630	310
54300	建湖	冈南线上冈南沙小区6#箱变	10	630	304
54301	建湖	老年公寓箱变	10	400	210
54302	建湖	上冈复兴东站配变	10	400	217
54303	建湖	上冈复兴九组配变	10	200	24
54304	建湖	上冈复兴南站配变	10	200	32
54305	建湖	上冈复兴七组配变	10	200	57
54306	建湖	上冈复兴五组配变	10	200	67
54307	建湖	上冈复兴西站配变	10	400	182
54308	建湖	上冈复兴一组配变	10	200	55
54309	建湖	上冈复兴中站配变	10	200	66
54310	建湖	上冈管委会配变	10	200	19
54311	建湖	上冈锦冠佳苑1#配电房1#变	10	630	284
54312	建湖	上冈锦冠佳苑1#配电房3#变	10	630	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54313	建湖	上冈锦冠佳苑2#配电房5#变	10	800	449
54314	建湖	上冈锦冠佳苑南箱变	10	630	282
54315	建湖	上冈新城10#箱变	10	1250	792
54316	建湖	上冈新城3#箱变	10	630	348
54317	建湖	上冈新城4#箱变	10	630	264
54318	建湖	上冈新城6#箱变	10	1000	663
54319	建湖	上冈新城8#箱变	10	1000	657
54320	建湖	上冈盐阜建材城东箱变	10	630	0
54321	建湖	上冈大志十二组配变	10	200	62
54322	建湖	上冈大志四组配变	10	200	40
54323	建湖	上冈大志一组配变	10	200	77
54324	建湖	上冈光华六组配变	10	200	90
54325	建湖	上冈光华西站配变	10	200	89
54326	建湖	上冈明照八组配变	10	400	194
54327	建湖	上冈明照东北配变	10	400	208
54328	建湖	上冈明照东北配变	10	200	33
54329	建湖	上冈明照六组配变	10	200	94
54330	建湖	上冈明照三组配变	10	400	184
54331	建湖	上冈明照西南配变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54332	建湖	上冈明照西站配变	10	200	53
54333	建湖	上冈明照中站配变	10	200	67
54334	建湖	上冈大志八组配变	10	200	0
54335	建湖	上冈大志北站配变	10	200	66
54336	建湖	上冈大志北站西配变	10	200	76
54337	建湖	上冈大志南站配变	10	200	37
54338	建湖	上冈大志十一组2#配变	10	400	263
54339	建湖	上冈大志十组配变	10	200	63
54340	建湖	上冈大志中心点配变	10	125	37
54341	建湖	上冈大志中站配变	10	200	36
54342	建湖	上冈桥南八组配变	10	200	68
54343	建湖	上冈桥南北站配变	10	200	68
54344	建湖	上冈桥南陈墩配变	10	400	261
54345	建湖	上冈桥南六组配变	10	200	102
54346	建湖	上冈桥南南站配变	10	400	196
54347	建湖	上冈桥南石桥配变	10	200	102
54348	建湖	上冈桥南四组配变	10	200	94
54349	建湖	上冈桥南一组配变	10	200	77
54350	建湖	上冈桥南周墩配变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54351	建湖	上冈宋楼三组配变	10	200	71
54352	建湖	上冈宋楼四组配变	10	100	33
54353	建湖	上冈宋楼五组配变	10	400	142
54354	建湖	上冈为民村站配变	10	200	31
54355	建湖	上冈为民东组配变	10	200	8
54356	建湖	上冈为民新居配变	10	400	238
54357	建湖	上冈为民一组配变	10	200	80
54358	建湖	上冈为民中组配变	10	400	259
54359	建湖	上冈新北北站配变	10	200	109
54360	建湖	上冈新北村副业区配变	10	200	0
54361	建湖	上冈新北村站配变	10	200	98
54362	建湖	上冈新北家庭农场配变	10	400	264
54363	建湖	上冈新北四组1#配变	10	200	60
54364	建湖	上冈新北四组配变	10	200	91
54365	建湖	上冈新北五组配变	10	400	0
54366	建湖	上冈新北一组配变	10	200	105
54367	建湖	冈北七组	10	200	0
54368	建湖	上冈仓冈北站东配变	10	400	207
54369	建湖	上冈仓冈南站配变	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54370	建湖	上冈东方驾校北配变	10	400	136
54371	建湖	上冈冈北东站配变	10	200	66
54372	建湖	上冈冈北九组配变	10	200	61
54373	建湖	上冈冈北六组配变	10	200	63
54374	建湖	上冈冈北南夏桥配变	10	400	199
54375	建湖	上冈冈北南站配变	10	200	82
54376	建湖	上冈冈北七组西配变	10	400	243
54377	建湖	上冈冈北三四配变	10	315	118
54378	建湖	上冈冈北三组配变	10	200	92
54379	建湖	上冈冈北十一组配变	10	200	59
54380	建湖	上冈冈北十组1#配变	10	400	96
54381	建湖	上冈冈北十组配变	10	315	13
54382	建湖	上冈冈北陶巷站配变	10	200	75
54383	建湖	上冈冈北西站1#配变	10	400	243
54384	建湖	上冈冈北西站配变	10	200	64
54385	建湖	上冈冈西八组2#配变	10	200	93
54386	建湖	上冈冈西八组配变	10	200	36
54387	建湖	上冈冈西二组南配变	10	200	45
54388	建湖	上冈冈西二组配变	10	400	172

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54389	建湖	上冈冈西九组1#配变	10	400	271
54390	建湖	上冈冈西九组配变	10	200	0
54391	建湖	上冈冈西七组2#配变	10	400	114
54392	建湖	上冈冈西七组3#配变	10	400	66
54393	建湖	上冈冈西七组配变	10	400	199
54394	建湖	上冈冈西十二组配变	10	200	50
54395	建湖	上冈冈西四组2#配变	10	400	166
54396	建湖	上冈冈西四组东配变	10	200	125
54397	建湖	上冈冈西四组配变	10	200	57
54398	建湖	上冈冈西五组2#配变	10	200	98
54399	建湖	上冈冈西五组配变	10	200	2
54400	建湖	上冈黄沙港配变	10	400	77
54401	建湖	上冈敬老院配变	10	400	88
54402	建湖	上冈千林木业配变	10	200	0
54403	建湖	上冈沙汪八组配变	10	200	120
54404	建湖	上冈沙汪二组东配变	10	400	258
54405	建湖	上冈沙汪二组配变	10	315	171
54406	建湖	上冈沙汪九十组配变	10	400	199
54407	建湖	上冈沙汪九组南配变	10	400	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54408	建湖	上冈沙汪九组配变	10	400	242
54409	建湖	上冈沙汪七组配变	10	400	252
54410	建湖	上冈沙汪三组配变	10	400	265
54411	建湖	上冈沙汪十组配变	10	400	225
54412	建湖	上冈沙汪四组配变	10	200	82
54413	建湖	上冈沙汪五组配变	10	200	77
54414	建湖	上冈沙汪沿河配变	10	200	80
54415	建湖	上冈沙汪一组西配变	10	400	243
54416	建湖	上冈石桥八组配变	10	200	119
54417	建湖	上冈石桥北站配变	10	200	95
54418	建湖	上冈石桥九组配变	10	200	86
54419	建湖	上冈石桥六组2#配变	10	400	272
54420	建湖	上冈石桥六组配变	10	200	103
54421	建湖	上冈石桥路灯配变	10	200	98
54422	建湖	上冈石桥马厂配变	10	400	286
54423	建湖	上冈石桥南站配变	10	400	262
54424	建湖	上冈石桥三组1#配变	10	400	276
54425	建湖	上冈石桥三组配变	10	400	209
54426	建湖	上冈石桥沙坝配变	10	100	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54427	建湖	上冈石桥四组配变	10	400	257
54428	建湖	上冈石桥头配变	10	400	222
54429	建湖	上冈石桥五组配变	10	400	190
54430	建湖	上冈石桥一二组配变	10	400	255
54431	建湖	上冈市二厂家属区配变	10	400	205
54432	建湖	上冈市一厂1#配变	10	200	93
54433	建湖	上冈市一厂2#配变	10	200	134
54434	建湖	上冈陶巷站1#配变	10	400	258
54435	建湖	上冈医院家属区配变	10	400	258
54436	建湖	上冈影剧院配变	10	315	109
54437	建湖	上冈宾馆北配变	10	400	115
54438	建湖	上冈宾馆西配变	10	500	13
54439	建湖	上冈宾馆小区2#配变	10	400	151
54440	建湖	上冈宾馆新区配变	10	400	112
54441	建湖	上冈冈南七组配变	10	500	55
54442	建湖	上冈冈南三组配变	10	200	94
54443	建湖	上冈冈南四组配变	10	400	17
54444	建湖	上冈港口大道1#配变	10	200	45
54445	建湖	上冈港口大道2#配变	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54446	建湖	上冈港口大道3#配变	10	200	65
54447	建湖	上冈金色家园1#配变	10	800	417
54448	建湖	上冈金色家园北配变	10	400	99
54449	建湖	上冈汽配厂商住楼配变	10	400	235
54450	建湖	上冈兴冈路南配变	10	400	99
54451	建湖	上冈兴冈路配变	10	400	0
54452	建湖	盛世家园1#箱变	10	630	335
54453	建湖	盛世家园2#箱变	10	630	311
54454	建湖	复兴回迁房东区1#箱变	10	630	270
54455	建湖	复兴回迁房东区2#箱变	10	400	141
54456	建湖	复兴回迁房东区3#箱变	10	400	144
54457	建湖	上冈金色家园2#配变	10	800	401
54458	建湖	易家乐4#箱变	10	315	155
54459	建湖	易家乐二期1#箱变--	10	1000	550
54460	建湖	滨河路东5#箱变主变	10	200	137
54461	建湖	草堰口北街西路配变	10	400	64
54462	建湖	草堰口供电所前变	10	400	124
54463	建湖	草堰口洪墩变压器	10	400	192
54464	建湖	草堰口建筑西路	10	200	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54465	建湖	草堰口建筑新村	10	400	0
54466	建湖	草堰口锦绣花苑	10	400	220
54467	建湖	草堰口敬老院配变	10	400	107
54468	建湖	草堰口桥北配变	10	200	76
54469	建湖	草堰口人民东路	10	400	108
54470	建湖	草堰口人民中路	10	400	59
54471	建湖	草堰口食品站变	10	400	0
54472	建湖	草堰口幸福东路	10	200	82
54473	建湖	草堰口幸福路	10	500	174
54474	建湖	草堰口堰北东站	10	200	101
54475	建湖	草堰口堰北四组	10	200	64
54476	建湖	草堰口育才路	10	400	131
54477	建湖	草堰口振兴北路	10	400	197
54478	建湖	草堰口振兴路	10	400	0
54479	建湖	草堰口镇北	10	200	9
54480	建湖	草堰口镇政府	10	200	7
54481	建湖	草堰口政府西路	10	200	0
54482	建湖	草堰口中柱北路	10	400	97
54483	建湖	府前路公用变	10	400	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54484	建湖	锦绣花苑2#	10	400	195
54485	建湖	桥北东站	10	400	235
54486	建湖	人民北路	10	200	62
54487	建湖	草堰口丰宁花站	10	200	92
54488	建湖	草堰口丰宁六组	10	200	55
54489	建湖	草堰口丰宁五组	10	200	97
54490	建湖	草堰口丰宁五组东	10	200	44
54491	建湖	草堰口丰宁杨桥	10	200	84
54492	建湖	草堰口康居小区配变	10	200	32
54493	建湖	草堰口路庄村站	10	200	61
54494	建湖	草堰口桃元八组西	10	200	112
54495	建湖	草堰口桃元南站西	10	200	55
54496	建湖	草堰口桃元七组	10	200	78
54497	建湖	草堰口堰南三组	10	200	83
54498	建湖	草堰口永丰九组	10	200	25
54499	建湖	草堰口永丰六组	10	200	69
54500	建湖	草堰口永丰七组	10	200	43
54501	建湖	草堰口永丰十组	10	200	19
54502	建湖	草堰口永丰四、十二组	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54503	建湖	草堰口永丰五组	10	400	220
54504	建湖	丰宁村北	10	200	61
54505	建湖	丰宁村站	10	200	69
54506	建湖	丰宁六组东	10	200	96
54507	建湖	丰宁南站	10	315	129
54508	建湖	丰宁七组	10	200	73
54509	建湖	丰宁七组南	10	200	63
54510	建湖	丰宁七组西变压器	10	400	270
54511	建湖	丰宁西站	10	200	100
54512	建湖	路庄村站南	10	400	269
54513	建湖	路庄六组	10	200	75
54514	建湖	路庄四组南	10	200	100
54515	建湖	桃元八组	10	200	39
54516	建湖	幸福南路	10	500	188
54517	建湖	堰南二组	10	200	49
54518	建湖	堰南六组	10	200	76
54519	建湖	堰南南站	10	200	41
54520	建湖	堰南一组	10	200	0
54521	建湖	永丰八组	10	400	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54522	建湖	永丰八组西	10	400	194
54523	建湖	永丰村站	10	200	65
54524	建湖	永丰二组	10	200	2
54525	建湖	永丰六组东	10	200	108
54526	建湖	永丰七组北	10	200	84
54527	建湖	永丰十一组	10	200	86
54528	建湖	永丰十组南	10	400	254
54529	建湖	永丰唐营	10	200	102
54530	建湖	永丰一组	10	200	53
54531	建湖	中柱南路	10	400	60
54532	建湖	草堰口东冈八组	10	200	72
54533	建湖	草堰口东冈八组南	10	200	62
54534	建湖	草堰口东冈村部	10	400	247
54535	建湖	草堰口东冈二组	10	200	66
54536	建湖	草堰口东冈九组	10	200	109
54537	建湖	草堰口东冈六组	10	250	118
54538	建湖	草堰口东冈三组	10	200	107
54539	建湖	草堰口东冈三组南	10	200	114
54540	建湖	草堰口新冈三组东配变	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54541	建湖	草堰口新冈五组	10	200	74
54542	建湖	草堰口堰东北站	10	200	27
54543	建湖	草堰口堰东东站	10	400	157
54544	建湖	草堰口堰东东站东	10	200	11
54545	建湖	草堰口堰东六组	10	200	49
54546	建湖	草堰口堰东南站	10	200	84
54547	建湖	草堰口堰东南站北	10	200	31
54548	建湖	草堰口堰东一组	10	250	129
54549	建湖	草堰口堰东一组北	10	200	89
54550	建湖	草堰口堰东中站	10	400	158
54551	建湖	草堰口堰东中站南	10	400	232
54552	建湖	东冈二组西	10	200	50
54553	建湖	东冈七组	10	400	255
54554	建湖	东冈四组	10	200	28
54555	建湖	东冈四组南	10	200	88
54556	建湖	东冈五组	10	400	161
54557	建湖	东冈一组	10	400	214
54558	建湖	新冈八组	10	200	46
54559	建湖	新冈村站	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54560	建湖	新冈二组	10	200	73
54561	建湖	新冈二组东	10	400	259
54562	建湖	新冈六组	10	200	83
54563	建湖	新冈六组北	10	200	92
54564	建湖	新冈三组	10	200	47
54565	建湖	新冈四组	10	200	76
54566	建湖	新冈一组	10	200	55
54567	建湖	堰东六组2#	10	400	260
54568	建湖	堰东三组	10	400	218
54569	建湖	堰东三组东	10	400	53
54570	建湖	堰东西站	10	400	278
54571	建湖	堰东一组东	10	200	6
54572	建湖	堰东中站北	10	400	152
54573	建湖	草堰口崔庄北站	10	200	78
54574	建湖	草堰口崔庄一组	10	200	75
54575	建湖	草堰口红庄五组	10	200	0
54576	建湖	草堰口彭庄北站	10	200	118
54577	建湖	草堰口彭庄南站	10	200	91
54578	建湖	草堰口彭庄三组	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54579	建湖	草堰口彭庄四组	10	200	74
54580	建湖	草堰口彭庄西站	10	200	111
54581	建湖	草堰口沙墩八组	10	200	82
54582	建湖	草堰口沙墩陈庄	10	200	97
54583	建湖	草堰口沙墩六组	10	200	85
54584	建湖	草堰口沙墩南舍	10	200	121
54585	建湖	草堰口沙墩七组	10	200	94
54586	建湖	草堰口沙墩十一组	10	200	75
54587	建湖	草堰口沙墩水厂	10	200	90
54588	建湖	草堰口沙墩水厂北	10	200	73
54589	建湖	草堰口沙墩四组	10	200	87
54590	建湖	草堰口沙墩四组北	10	200	87
54591	建湖	草堰口沙墩孙墩	10	200	73
54592	建湖	草堰口沙墩西站	10	200	74
54593	建湖	草堰口堰北二组	10	200	87
54594	建湖	草堰口堰南北站	10	400	0
54595	建湖	草堰口堰南七组	10	200	64
54596	建湖	草堰口堰南四组	10	200	96
54597	建湖	草堰口院道六组	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54598	建湖	草堰口院道六组南	10	200	136
54599	建湖	草堰口院道五组	10	200	46
54600	建湖	草堰口院道五组北	10	200	93
54601	建湖	红庄六组	10	200	91
54602	建湖	彭庄村站	10	400	189
54603	建湖	彭庄五组	10	400	293
54604	建湖	沙墩二组	10	200	48
54605	建湖	沙墩六组北	10	100	22
54606	建湖	沙墩七组西	10	200	73
54607	建湖	沙墩十组	10	200	56
54608	建湖	沙墩一组	10	200	91
54609	建湖	沙墩一组西	10	200	29
54610	建湖	堰南八组南	10	200	0
54611	建湖	堰南五组	10	200	49
54612	建湖	院道马舍	10	200	71
54613	建湖	院道四组	10	200	81
54614	建湖	院道吴墩	10	200	61
54615	建湖	镇南配变	10	400	0
54616	建湖	镇西	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54617	建湖	镇西2号	10	400	152
54618	建湖	镇西3#	10	400	213
54619	建湖	草堰口港北二组	10	200	74
54620	建湖	草堰口港北六组	10	200	117
54621	建湖	草堰口港北三组北	10	200	129
54622	建湖	草堰口港北四组	10	400	253
54623	建湖	草堰口港北四组东	10	200	104
54624	建湖	草堰口港北五组	10	100	15
54625	建湖	草堰口港北一组	10	200	116
54626	建湖	草堰口红庄村站	10	400	240
54627	建湖	草堰口红庄一组	10	200	96
54628	建湖	草堰口红庄朱家庄	10	200	119
54629	建湖	草堰口唐墩南站	10	200	94
54630	建湖	草堰口唐墩七组	10	200	57
54631	建湖	草堰口唐墩三组	10	200	88
54632	建湖	草堰口唐墩水厂	10	200	71
54633	建湖	草堰口唐墩西站	10	400	153
54634	建湖	草堰口唐墩西站南	10	200	90
54635	建湖	草堰口唐墩一组	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54636	建湖	草堰口唐墩一组南	10	200	96
54637	建湖	草堰口唐墩中站	10	200	58
54638	建湖	草堰口唐墩中站南	10	400	0
54639	建湖	草堰口堰北西站	10	200	70
54640	建湖	草堰口堰北西北站	10	200	78
54641	建湖	草堰口堰河北站	10	200	104
54642	建湖	草堰口堰河村站	10	200	103
54643	建湖	草堰口堰河二组	10	200	78
54644	建湖	草堰口堰河五组	10	200	77
54645	建湖	草堰口堰河西站	10	200	124
54646	建湖	草堰口堰西东站	10	400	215
54647	建湖	草堰口堰西六组	10	200	113
54648	建湖	草堰口堰西七组	10	200	108
54649	建湖	草堰口堰西四组	10	200	61
54650	建湖	草堰口堰西西站	10	200	93
54651	建湖	草堰口堰西一组	10	200	84
54652	建湖	草堰口院道三组	10	200	81
54653	建湖	港北八组	10	200	87
54654	建湖	港北六组东	10	400	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54655	建湖	港北七组	10	200	107
54656	建湖	港北三组	10	200	107
54657	建湖	港北一组西	10	400	273
54658	建湖	红庄二组	10	400	242
54659	建湖	红庄三组	10	200	53
54660	建湖	唐墩五组	10	200	82
54661	建湖	幸福西路	10	400	116
54662	建湖	堰河八组	10	200	70
54663	建湖	堰河六组	10	200	98
54664	建湖	堰河七组	10	400	59
54665	建湖	堰河七组北	10	200	97
54666	建湖	堰河三组	10	200	39
54667	建湖	堰河十组	10	200	105
54668	建湖	堰河四组	10	200	95
54669	建湖	堰河一组	10	200	124
54670	建湖	堰南八组	10	200	30
54671	建湖	堰南九组	10	200	97
54672	建湖	堰南九组西	10	200	135
54673	建湖	堰南十组	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54674	建湖	堰南十组东	10	400	271
54675	建湖	堰西南站	10	200	87
54676	建湖	堰西五组	10	200	100
54677	建湖	院道二组	10	200	73
54678	建湖	院道一组	10	200	101
54679	建湖	上冈八庄八九组配变	10	200	107
54680	建湖	上冈八庄八组配变	10	200	71
54681	建湖	上冈八庄二三组东配变	10	200	48
54682	建湖	上冈八庄二三组南配变	10	400	186
54683	建湖	上冈八庄二三组配变	10	200	48
54684	建湖	上冈八庄六组配变	10	200	39
54685	建湖	上冈八庄七组2#配变	10	400	230
54686	建湖	上冈八庄十组1#配变	10	400	236
54687	建湖	上冈八庄十组配变	10	200	99
54688	建湖	上冈八庄四组北配变	10	200	0
54689	建湖	上冈八庄四组东配变	10	400	207
54690	建湖	上冈八庄四组配变	10	200	65
54691	建湖	上冈八庄五组2#配变	10	400	181
54692	建湖	上冈八庄五组配变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54693	建湖	上冈八庄一组北配变	10	400	268
54694	建湖	上冈八庄一组配变	10	200	57
54695	建湖	上冈川洋十五组东配变	10	200	0
54696	建湖	上冈风华二组北配变	10	400	240
54697	建湖	上冈风华二组配变	10	200	24
54698	建湖	上冈风华三四组西配变	10	400	282
54699	建湖	上冈风华五七组东配变	10	400	242
54700	建湖	上冈风华五七组配变	10	200	104
54701	建湖	上冈风华五七组西配变	10	400	259
54702	建湖	上冈风华五组南配变	10	200	102
54703	建湖	上冈建康三七组南配变	10	200	45
54704	建湖	上冈建康三七组配变	10	400	244
54705	建湖	上冈建康三七组西配变	10	400	232
54706	建湖	上冈建康四六组南配变	10	400	228
54707	建湖	上冈建康四六组配变	10	200	105
54708	建湖	上冈建康四六组西配变	10	200	71
54709	建湖	上冈建康五九组东配变	10	400	143
54710	建湖	上冈树新二组北配变	10	400	145
54711	建湖	上冈树新二组配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54712	建湖	上冈树新三六组东配变	10	200	116
54713	建湖	上冈树新三六组配变	10	400	115
54714	建湖	上冈树新四组单配变	10	200	80
54715	建湖	上冈树新四组配变	10	200	0
54716	建湖	上冈树新五组1#配变	10	400	223
54717	建湖	上冈树新五组配变	10	200	61
54718	建湖	上冈树新一组配变	10	200	54
54719	建湖	上冈新风八组配变	10	200	48
54720	建湖	上冈新风六组配变	10	400	223
54721	建湖	上冈新风七八组南配变	10	400	223
54722	建湖	上冈新风七组配变	10	100	68
54723	建湖	上冈新风五组1#配变	10	400	205
54724	建湖	上冈新风五组配变	10	200	55
54725	建湖	上冈新风五组西配变	10	400	140
54726	建湖	上冈洋中六组南1#配变	10	400	197
54727	建湖	上冈洋中六组南配变	10	200	71
54728	建湖	上冈洋中六组配变	10	400	268
54729	建湖	上冈洋中五组配变	10	200	90
54730	建湖	上冈洋中一组西配变	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54731	建湖	树新村1#配变	10	630	328
54732	建湖	树新村2#配变	10	630	253
54733	建湖	上冈电力站北配变	10	400	114
54734	建湖	上冈风华二组南配变	10	200	67
54735	建湖	上冈风华三四组东配变	10	400	243
54736	建湖	上冈风华三四组配变	10	200	94
54737	建湖	上冈风华一组北配变	10	400	234
54738	建湖	上冈风华一组配变	10	200	53
54739	建湖	上冈凤心八组配变	10	200	63
54740	建湖	上冈凤心一八组南配变	10	200	95
54741	建湖	上冈凤心一八组配变	10	200	0
54742	建湖	上冈冈东水利站配变	10	315	52
54743	建湖	上冈冈东中学配变	10	200	2
54744	建湖	上冈新风三四组配变	10	200	123
54745	建湖	上冈新风三组配变	10	200	151
54746	建湖	上冈新风一二组南配变	10	200	119
54747	建湖	上冈新风一二组配变	10	200	75
54748	建湖	上冈新洋二五组东配变	10	200	15
54749	建湖	上冈新洋二五组配变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54750	建湖	上冈新洋二五组西配变	10	200	110
54751	建湖	上冈新洋三四组配变	10	200	126
54752	建湖	上冈新洋一六组配变	10	400	146
54753	建湖	上冈洋中二组南配变	10	400	239
54754	建湖	上冈洋中三组1#配变	10	200	102
54755	建湖	上冈洋中三组配变	10	200	35
54756	建湖	上冈洋中一二组配变	10	200	96
54757	建湖	上冈洋中一组配变	10	200	118
54758	建湖	上冈怡民花园2#配变	10	800	396
54759	建湖	上冈怡民花园3#配变	10	630	323
54760	建湖	上冈怡民花园4#配变	10	630	286
54761	建湖	上冈怡民小区配变	10	630	393
54762	建湖	上冈镇中一组南配变	10	400	237
54763	建湖	怡民小区老年公寓箱变	10	630	399
54764	建湖	上冈蚕种场配变	10	200	111
54765	建湖	上冈电力站东配变	10	400	200
54766	建湖	上冈火炬二九组配变	10	200	44
54767	建湖	上冈火炬二组1#配变	10	50	37
54768	建湖	上冈火炬四八组1#配变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54769	建湖	上冈火炬四八组配变	10	200	49
54770	建湖	上冈火炬五七组配变	10	400	269
54771	建湖	上冈火炬一六组配变	10	400	155
54772	建湖	上冈炬东七组配变	10	200	83
54773	建湖	上冈炬东三七组配变	10	200	120
54774	建湖	上冈炬东四组配变	10	100	45
54775	建湖	上冈炬东五六组配变	10	200	30
54776	建湖	上冈炬东一二组东配变	10	200	130
54777	建湖	上冈三港六八组配变	10	400	271
54778	建湖	上冈三港三四组配变	10	200	31
54779	建湖	上冈三港五九组配变	10	400	115
54780	建湖	上冈三港一二七组配变	10	100	25
54781	建湖	上冈三港一组配变	10	200	12
54782	建湖	上冈新洋二组南配变	10	200	64
54783	建湖	上冈徐庄三七组配变	10	400	0
54784	建湖	上冈徐庄三组东配变	10	400	88
54785	建湖	上冈徐庄一组配变	10	200	28
54786	建湖	上冈旭初二组配变	10	200	114
54787	建湖	上冈运河三组3#配变	10	200	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54788	建湖	上冈智谋路配变	10	400	0
54789	建湖	上冈川洋二九组1#配变	10	200	48
54790	建湖	上冈川洋二九组2#配变	10	200	75
54791	建湖	上冈川洋二九组3#配变	10	400	252
54792	建湖	上冈川洋二九组配变	10	315	189
54793	建湖	上冈川洋教堂配变	10	400	211
54794	建湖	上冈川洋七八组1#配变	10	200	46
54795	建湖	上冈川洋七八组配变	10	200	6
54796	建湖	上冈川洋三六组1#配变	10	200	33
54797	建湖	上冈川洋三六组2#配变	10	400	206
54798	建湖	上冈川洋三六组配变	10	200	62
54799	建湖	上冈川洋十五组南配变	10	200	83
54800	建湖	上冈川洋十五组配变	10	200	77
54801	建湖	上冈川洋四五组1#配变	10	200	37
54802	建湖	上冈川洋四五组配变	10	200	35
54803	建湖	上冈川洋一组1#配变	10	200	106
54804	建湖	上冈川洋一组南配变	10	200	77
54805	建湖	上冈川洋一组配变	10	200	45
54806	建湖	上冈风华六八组东配变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54807	建湖	上冈风华六八组西配变	10	400	225
54808	建湖	上冈风华六组配变	10	400	283
54809	建湖	上冈凤心二组1#配变	10	400	203
54810	建湖	上冈凤心二组配变	10	200	90
54811	建湖	上冈凤心七组配变	10	200	72
54812	建湖	上冈凤心三五组南配变	10	400	248
54813	建湖	上冈凤心三五组配变	10	200	38
54814	建湖	上冈凤心四六组配变	10	200	36
54815	建湖	上冈凤心五组单配变	10	200	113
54816	建湖	上冈合心八组南配变	10	200	18
54817	建湖	上冈合心二组东配变	10	200	77
54818	建湖	上冈合心二组配变	10	200	44
54819	建湖	上冈合心三七组配变	10	200	0
54820	建湖	上冈合心四六组1#配变	10	400	241
54821	建湖	上冈合心四六组配变	10	200	76
54822	建湖	上冈合心一五组配变	10	200	85
54823	建湖	上冈合心一五组西配变	10	400	212
54824	建湖	上冈合心一组东配变	10	200	102
54825	建湖	上冈建东院配变	10	400	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54826	建湖	上冈建康二组配变	10	400	223
54827	建湖	上冈建康二组西配变	10	200	42
54828	建湖	上冈建康五九组配变	10	200	41
54829	建湖	上冈建康一组东配变	10	400	241
54830	建湖	上冈建康一组配变	10	200	87
54831	建湖	上冈建康一组西配变	10	400	252
54832	建湖	上冈康庄2组南	10	200	80
54833	建湖	上冈康庄八组北配变	10	400	107
54834	建湖	上冈康庄八组配变	10	200	64
54835	建湖	上冈康庄二组配变	10	200	47
54836	建湖	上冈康庄二组西配变	10	200	38
54837	建湖	上冈康庄六组1#配变	10	200	43
54838	建湖	上冈康庄六组2#配变	10	400	266
54839	建湖	上冈康庄六组配变	10	400	241
54840	建湖	上冈康庄三组东配变	10	400	251
54841	建湖	上冈康庄三组配变	10	400	227
54842	建湖	上冈康庄四组配变	10	200	99
54843	建湖	上冈康庄一组北配变	10	200	98
54844	建湖	上冈康庄一组配变	10	200	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54845	建湖	上冈怡民花园1#配变	10	800	313
54846	建湖	上冈大吉三四组1#配变	10	200	75
54847	建湖	上冈大吉三四组2#配变	10	200	68
54848	建湖	上冈大吉三四组配变	10	200	105
54849	建湖	上冈大吉五六组1#配变	10	200	92
54850	建湖	上冈大吉五六组配变	10	200	92
54851	建湖	上冈大吉五组单配变	10	200	79
54852	建湖	上冈大吉五组配变	10	200	26
54853	建湖	上冈大吉一二组配变	10	200	60
54854	建湖	上冈大吉一组1#配变	10	400	273
54855	建湖	上冈大吉一组配变	10	200	56
54856	建湖	上冈戴勇北配变	10	400	77
54857	建湖	上冈旭初六组配变	10	200	62
54858	建湖	上冈旭初七组南配变	10	400	227
54859	建湖	上冈旭初七组配变	10	200	90
54860	建湖	上冈旭初五组配变	10	100	34
54861	建湖	上冈旭初五组运河配变	10	400	152
54862	建湖	上冈运东七组配变	10	200	26
54863	建湖	上冈运东三四组1#配变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54864	建湖	上冈运东三四组配变	10	315	110
54865	建湖	上冈运东五六组1#配变	10	400	202
54866	建湖	上冈运东五六组配变	10	400	201
54867	建湖	上冈运东一二组南配变	10	200	75
54868	建湖	上冈运东一二组配变	10	200	40
54869	建湖	上冈解放北路2#配变	10	400	176
54870	建湖	上冈解放北路3#配变	10	400	278
54871	建湖	上冈解放南路1#配变	10	200	110
54872	建湖	上冈旭初三组东配变	10	200	40
54873	建湖	上冈旭初三组配变	10	200	104
54874	建湖	上冈旭初四组单配变	10	200	106
54875	建湖	上冈旭初四组配变	10	400	211
54876	建湖	上冈旭初一二组配变	10	200	6
54877	建湖	上冈原运河五组配变	10	200	90
54878	建湖	上冈运河二组1#配变	10	400	284
54879	建湖	上冈运河二组配变	10	200	69
54880	建湖	上冈运河六组配变	10	200	48
54881	建湖	上冈运河六组西配变	10	200	81
54882	建湖	上冈运河三组1#配变	10	200	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54883	建湖	上冈运河三组2#配变	10	200	0
54884	建湖	上冈运河三组配变	10	200	64
54885	建湖	上冈运河四组东配变	10	400	234
54886	建湖	上冈运河四组配变	10	200	14
54887	建湖	上冈运河四组西配变	10	200	55
54888	建湖	上冈运河五组配变	10	200	39
54889	建湖	上冈运河一组1#配变	10	200	51
54890	建湖	上冈运河一组2#配变	10	200	92
54891	建湖	上冈运河一组3#配变	10	200	123
54892	建湖	上冈运河一组配变	10	400	274
54893	建湖	上冈镇中五组配变	10	200	2
54894	建湖	上冈电力站西配变	10	400	131
54895	建湖	上冈电力站中2#配变	10	400	166
54896	建湖	上冈电力站中3#配变	10	200	21
54897	建湖	上冈电力站中配变	10	400	84
54898	建湖	上冈解放北路1#配变	10	400	129
54899	建湖	上冈解放北路配变	10	400	118
54900	建湖	上冈解放南路配变	10	400	149
54901	建湖	上冈康宁路南配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54902	建湖	上冈康宁路配变	10	400	41
54903	建湖	上冈人民南路1#配变	10	400	117
54904	建湖	上冈人民南路配变	10	400	193
54905	建湖	上冈智谋路西配变	10	400	75
54906	建湖	上冈冈西三组2#配变	10	400	216
54907	建湖	上冈冈西三组配变	10	400	38
54908	建湖	上冈国道配变	10	400	130
54909	建湖	上冈食品厂2#配变	10	400	164
54910	建湖	上冈食品厂配变	10	400	125
54911	建湖	上冈文峰家园北配变	10	400	92
54912	建湖	上冈文峰家园南配变	10	400	101
54913	建湖	上冈西进口配变	10	500	96
54914	建湖	上冈新城1#箱变	10	630	298
54915	建湖	上冈新城2#箱变	10	630	295
54916	建湖	上冈新城5#箱变	10	1000	500
54917	建湖	上冈新城7#箱变	10	1000	685
54918	建湖	上冈新城9#箱变	10	1250	642
54919	建湖	上冈新国道配变	10	400	62
54920	建湖	上冈盐阜建材城西箱变	10	630	330

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54921	建湖	文峰家园1#箱变	10	400	227
54922	建湖	文峰家园2#箱变	10	400	148
54923	建湖	冈中路小区1#箱变	10	630	348
54924	建湖	冈中路小区2#箱变	10	630	354
54925	建湖	冈中路小区3#箱变	10	630	376
54926	建湖	冈中路小区4#箱变	10	630	346
54927	建湖	冈中路小区5#箱变	10	630	327
54928	建湖	冈中路小区6#箱变	10	630	327
54929	建湖	核心区1#箱变	10	400	190
54930	建湖	核心区2#箱变	10	400	182
54931	建湖	利华线上冈利华新村2#配变	10	800	462
54932	建湖	上冈都市名城1#变	10	800	454
54933	建湖	上冈都市名城13#变压器	10	800	326
54934	建湖	上冈都市名城14#变压器	10	800	415
54935	建湖	上冈都市名城15#变压器	10	800	498
54936	建湖	上冈都市名城16#变压器	10	800	409
54937	建湖	上冈都市名城2#变	10	800	304
54938	建湖	上冈富民新区1#箱变	10	630	336
54939	建湖	上冈富民新区2#箱变	10	630	358

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54940	建湖	上冈富民新区3#箱变	10	630	377
54941	建湖	上冈富民新区4#箱变	10	630	376
54942	建湖	上冈冈中路小区7#箱变	10	800	497
54943	建湖	上冈利华小区二期配电室1#变	10	630	225
54944	建湖	上冈利华小区二期配电室3#变	10	630	296
54945	建湖	冈南线上冈隆世达配电房2#变	10	800	438
54946	建湖	冈南线上冈隆世达配电房4#变	10	800	410
54947	建湖	南沙线上冈凤鸣苑1#变压器	10	630	240
54948	建湖	南沙线上冈凤鸣苑4#变压器	10	630	368
54949	建湖	南沙线上冈隆仕达广场4#箱变配变	10	630	36
54950	建湖	上冈光明小区2#变压器	10	630	349
54951	建湖	上冈光明小区4#变压器	10	630	273
54952	建湖	上冈锦冠佳苑1#配电房2#变	10	630	284
54953	建湖	上冈锦冠佳苑1#配电房4#变	10	630	340
54954	建湖	上冈锦冠佳苑2#配电房6#变	10	800	494
54955	建湖	上冈南沙线隆仕达广场1#箱变配变	10	630	283
54956	建湖	上冈南沙线隆仕达广场2#箱变配变	10	630	358
54957	建湖	上冈南沙线隆仕达广场3#箱变配变	10	630	369
54958	建湖	上冈红梅队2#配变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54959	建湖	上冈红梅队三组配变	10	200	48
54960	建湖	上冈红旗一组配变	10	200	54
54961	建湖	上冈红卫队2#配变	10	200	28
54962	建湖	上冈利华村2组配变	10	200	107
54963	建湖	上冈利华六组南配变	10	400	196
54964	建湖	上冈利华六组配变	10	400	219
54965	建湖	上冈利华五组南配变	10	200	47
54966	建湖	上冈利华五组配变	10	200	113
54967	建湖	上冈利华五组西配变	10	400	256
54968	建湖	上冈试验队配变	10	200	58
54969	建湖	上冈学滩三组东配变	10	200	38
54970	建湖	上冈学滩三组配变	10	200	45
54971	建湖	上冈学滩三组西配变	10	200	77
54972	建湖	上冈学滩四组配变	10	400	197
54973	建湖	上冈学滩一组2#配变	10	200	59
54974	建湖	上冈学滩一组配变	10	200	52
54975	建湖	上冈学滩一组西配变	10	200	49
54976	建湖	上冈益民八组2#配变	10	400	222
54977	建湖	上冈益民八组南配变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54978	建湖	上冈益民八组配变	10	200	67
54979	建湖	上冈益民村部配变	10	400	237
54980	建湖	上冈益民九组2#配变	10	400	267
54981	建湖	上冈益民九组配变	10	200	74
54982	建湖	上冈益民六组配变	10	200	57
54983	建湖	上冈益民农业园配变	10	200	117
54984	建湖	上冈益民七组配变	10	400	217
54985	建湖	上冈益民三组1#配变	10	200	49
54986	建湖	上冈益民三组西配变	10	200	81
54987	建湖	上冈益民四组配变	10	200	16
54988	建湖	上冈益民五组东配变	10	200	52
54989	建湖	上冈益民五组配变	10	200	48
54990	建湖	上冈益民五组西配变	10	200	96
54991	建湖	上冈原种场红旗队配变	10	200	68
54992	建湖	上冈原种场家属区2#配变	10	400	167
54993	建湖	上冈原种场家属区配变	10	200	36
54994	建湖	上冈原种场试验队排配变	10	100	46
54995	建湖	上冈府前路南配变	10	400	37
54996	建湖	上冈府前路配变	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54997	建湖	上冈海洋宾馆2#配变	10	400	0
54998	建湖	上冈海洋宾馆3#配变	10	400	62
54999	建湖	上冈海洋宾馆配变	10	400	101
55000	建湖	上冈康宁铭苑配变	10	500	94
55001	建湖	上冈南沙小区配变	10	400	0
55002	建湖	上冈农行配变	10	400	87
55003	建湖	上冈市场监督管理局箱变	10	630	318
55004	建湖	上冈水利站2#配变	10	400	23
55005	建湖	上冈水利站配变	10	400	13
55006	建湖	上冈小学配变	10	400	227
55007	建湖	上冈幸福家园1#箱变	10	1000	505
55008	建湖	上冈幸福家园2#箱变	10	1000	443
55009	建湖	上冈招商场南配变	10	630	221
55010	建湖	书香圣园箱变	10	630	347
55011	建湖	上冈百户新村配变	10	400	229
55012	建湖	上冈冈南六组配变	10	200	29
55013	建湖	上冈冈南五组2#配变	10	400	54
55014	建湖	上冈冈南五组配变	10	400	136
55015	建湖	上冈冈南新村配变	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55016	建湖	上冈冈小小区1#配变	10	500	171
55017	建湖	上冈冈小小区2#配变	10	500	184
55018	建湖	上冈锦绣家园1#配变	10	500	183
55019	建湖	上冈锦绣家园2#配变	10	500	173
55020	建湖	上冈利华小区配变	10	400	137
55021	建湖	上冈南苑小区1#配变	10	500	188
55022	建湖	上冈南苑小区2#配变	10	400	0
55023	建湖	上冈盛泰公寓南配变	10	400	135
55024	建湖	上冈文博公寓2#箱变	10	400	127
55025	建湖	上冈文化广场西箱变	10	400	149
55026	建湖	上冈兴冈东路配变	10	500	54
55027	建湖	上冈休闲中心配变	10	400	174
55028	建湖	盛泰公寓箱变	10	200	0
55029	建湖	文博公寓1#箱变	10	400	204
55030	建湖	上冈大南庄2#配变	10	400	19
55031	建湖	上冈大南庄配变	10	400	51
55032	建湖	上冈供电所箱变	10	500	196
55033	建湖	上冈建冈面粉厂配变	10	400	209
55034	建湖	上冈南庄安置房配变	10	400	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55035	建湖	上冈南庄八组配变	10	200	87
55036	建湖	上冈南庄大桥西配变	10	400	159
55037	建湖	上冈南庄电站1#配变	10	400	211
55038	建湖	上冈南庄电站配变	10	200	46
55039	建湖	上冈南庄电站西配变	10	200	104
55040	建湖	上冈南庄二组配变	10	200	33
55041	建湖	上冈南庄副业区配变	10	400	149
55042	建湖	上冈南庄合作社配变	10	400	94
55043	建湖	上冈南庄九十组1#配变	10	400	0
55044	建湖	上冈南庄九十组配变	10	400	177
55045	建湖	上冈南庄九组2#配变	10	400	103
55046	建湖	上冈南庄九组南配变	10	400	138
55047	建湖	上冈南庄九组配变	10	400	45
55048	建湖	上冈南庄六组配变	10	400	168
55049	建湖	上冈南庄七组配变	10	200	73
55050	建湖	上冈南庄十二组配变	10	400	191
55051	建湖	上冈南庄十一组配变	10	200	74
55052	建湖	上冈南庄十组南配变	10	400	184
55053	建湖	上冈南庄十组配变	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55054	建湖	上冈南庄蔬菜园配变	10	200	106
55055	建湖	上冈南庄四组配变	10	200	0
55056	建湖	上冈南庄五组配变	10	200	68
55057	建湖	上冈南庄五组西配变	10	200	32
55058	建湖	上冈南庄西站配变	10	400	106
55059	建湖	上冈南庄一组配变	10	400	0
55060	建湖	上冈南庄中站配变	10	400	205
55061	建湖	上冈桥北2#配变	10	200	116
55062	建湖	上冈桥北配变	10	400	110
55063	建湖	上冈然心配变	10	400	263
55064	建湖	上冈同心八组配变	10	400	242
55065	建湖	上冈同心北站东配变	10	200	67
55066	建湖	上冈同心北站配变	10	400	114
55067	建湖	上冈同心林场配变	10	200	71
55068	建湖	上冈同心农科队配变	10	200	15
55069	建湖	上冈同心七组配变	10	315	81
55070	建湖	上冈同心七组西配变	10	200	102
55071	建湖	上冈同心十组配变	10	315	125
55072	建湖	上冈同心蔬菜园配变	10	200	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55073	建湖	上冈同心四组配变	10	200	26
55074	建湖	上冈同心卫生材料厂配变	10	400	195
55075	建湖	上冈同心卫星配变	10	200	61
55076	建湖	上冈同心五组配变	10	400	212
55077	建湖	上冈同心西站配变	10	200	62
55078	建湖	上冈同心一组配变	10	400	238
55079	建湖	上冈同心一组西配变	10	200	76
55080	建湖	上冈政府箱变配变	10	630	181
55081	建湖	新冈五组南	10	200	95
55082	建湖	上冈菜场配变	10	400	169
55083	建湖	上冈阀门厂2#配变	10	400	121
55084	建湖	上冈阀门厂北配变	10	400	145
55085	建湖	上冈阀门厂配变	10	315	68
55086	建湖	上冈阀门新区配变	10	400	58
55087	建湖	上冈法庭配变	10	500	100
55088	建湖	上冈冈射桥北配变	10	400	171
55089	建湖	上冈工业园区1#配变	10	400	114
55090	建湖	上冈工业园区北配变	10	400	146
55091	建湖	上冈工业园区东配变	10	400	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55092	建湖	上冈工业园区南配变	10	315	109
55093	建湖	上冈广播站2#配变	10	400	204
55094	建湖	上冈广播站配变	10	400	101
55095	建湖	上冈老站址配变	10	400	194
55096	建湖	上冈利达配变	10	400	60
55097	建湖	上冈粮管所家属区配变	10	400	253
55098	建湖	上冈农贸街北配变	10	400	60
55099	建湖	上冈农贸街南配变	10	400	0
55100	建湖	上冈农贸桥配变	10	400	53
55101	建湖	上冈清沁池配变	10	315	0
55102	建湖	上冈市管配变	10	400	139
55103	建湖	上冈蔬菜批发市场配变	10	400	140
55104	建湖	上冈文化小区配变	10	400	81
55105	建湖	上冈文化站南2#配变	10	400	168
55106	建湖	上冈文化站南配变	10	400	43
55107	建湖	上冈文化站配变	10	400	59
55108	建湖	上冈消防站南配变	10	400	236
55109	建湖	上冈星园食品配变	10	400	3
55110	建湖	上冈益民二组西配变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55111	建湖	上冈益民一二组配变	10	200	14
55112	建湖	上冈益民一组配变	10	200	35
55113	建湖	上冈跃进队南配变	10	400	150
55114	建湖	上冈跃进队配变	10	250	0
55115	建湖	上冈扎花厂配变	10	400	99
55116	建湖	上冈织布厂配变	10	400	68
55117	建湖	沿河匡苏南周2号变	10	200	68
55118	建湖	水源线/古虹线邻里中心1#配电房2#变	10	800	636
55119	建湖	水源线/古虹线邻里中心1#配电房4#变	10	800	614
55120	建湖	水源线/古虹线邻里中心2#配电房2#变	10	630	504
55121	建湖	水源线/古虹线邻里中心2#配电房4#变	10	630	487
55122	建湖	水源线/古虹线邻里中心3#配电房2#变	10	800	640
55123	建湖	水源线/古虹线邻里中心3#配电房4#变	10	800	605
55124	建湖	水源线/古虹线邻里中心4#配电房2#变	10	630	492
55125	建湖	颜单古石村站	10	400	265
55126	建湖	颜单古石村站西台片	10	400	211
55127	建湖	颜单古石七队	10	400	276
55128	建湖	颜单古石三队	10	400	270
55129	建湖	颜单虹丰东站	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55130	建湖	颜单虹丰三四队	10	200	98
55131	建湖	颜单虹丰西站	10	400	235
55132	建湖	颜单集贤公寓2#台片	10	630	367
55133	建湖	颜单集贤公寓4#台片	10	630	423
55134	建湖	颜单李夏七队	10	200	44
55135	建湖	颜单七里南站台片	10	400	255
55136	建湖	颜单七里一队	10	200	109
55137	建湖	颜单唐桥花苑1号变	10	1000	363
55138	建湖	颜单唐桥花苑4号变	10	1000	639
55139	建湖	颜单唐桥花苑6号变	10	1000	594
55140	建湖	颜单唐桥花苑8号变	10	1000	636
55141	建湖	颜单镇走虹中站	10	200	61
55142	建湖	颜单走虹北站	10	200	91
55143	建湖	颜单走虹村东站单变	10	200	102
55144	建湖	颜单走虹南站	10	400	137
55145	建湖	颜单走虹七队变	10	200	129
55146	建湖	颜单走虹三队变	10	400	281
55147	建湖	颜单李夏九队	10	200	109
55148	建湖	颜单沈韩六队	10	200	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55149	建湖	颜单集贤公寓1#台片	10	630	404
55150	建湖	颜单集贤公寓3#台片	10	630	377
55151	建湖	颜单唐桥花苑2号变	10	1000	434
55152	建湖	颜单唐桥花苑3号变	10	1000	650
55153	建湖	颜单唐桥花苑5号变	10	1000	645
55154	建湖	颜单唐桥花苑7号变	10	1000	545
55155	建湖	七里村站	10	400	298
55156	建湖	海聚城1#箱变配变	10	630	267
55157	建湖	海聚城2#箱变配变	10	630	279
55158	建湖	颜单梅塘2队	10	400	267
55159	建湖	颜单梅塘三组一号变	10	400	255
55160	建湖	颜单梅塘一队	10	200	25
55161	建湖	水源线/古虹线邻里中心1#配电房1#变	10	800	594
55162	建湖	水源线/古虹线邻里中心1#配电房3#变	10	800	639
55163	建湖	水源线/古虹线邻里中心2#配电房1#变	10	630	474
55164	建湖	水源线/古虹线邻里中心2#配电房3#变	10	630	503
55165	建湖	水源线/古虹线邻里中心3#配电房1#变	10	800	611
55166	建湖	水源线/古虹线邻里中心3#配电房3#变	10	800	640
55167	建湖	水源线/古虹线邻里中心4#配电房1#变	10	630	491

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55168	建湖	颜单官庄南站台片	10	400	134
55169	建湖	颜单马路村南变	10	315	136
55170	建湖	颜单马路二组	10	400	225
55171	建湖	颜单马路六组台片	10	400	271
55172	建湖	颜单马路南排台片	10	400	245
55173	建湖	颜单马路七组	10	200	90
55174	建湖	颜单马路水厂	10	400	236
55175	建湖	颜单马路苇渔站	10	400	195
55176	建湖	颜单马路苇渔站南	10	200	90
55177	建湖	颜单马路五队	10	400	158
55178	建湖	颜单马路五队东台片	10	400	40
55179	建湖	颜单马路五队西台片	10	400	198
55180	建湖	颜单马路五组养殖塘口	10	400	182
55181	建湖	颜单马路五组养殖塘口2号变	10	400	160
55182	建湖	颜单马路西南排2#台片	10	400	249
55183	建湖	颜单马路西南排台片	10	400	144
55184	建湖	颜单马路乡排	10	400	174
55185	建湖	颜单马路小楼南	10	400	188
55186	建湖	颜单马路小楼西	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55187	建湖	颜单马路小学	10	400	197
55188	建湖	颜单马路养殖台片	10	400	168
55189	建湖	颜单马路中心圩1号变	10	400	197
55190	建湖	颜单马路中心圩2号变	10	400	146
55191	建湖	颜单马路中站	10	400	123
55192	建湖	颜单马武3号河东	10	400	231
55193	建湖	颜单马武北站	10	400	264
55194	建湖	颜单马武北站2#变	10	400	150
55195	建湖	颜单马武变	10	315	160
55196	建湖	颜单马武九队台片	10	400	234
55197	建湖	颜单马武水产养殖场1号变	10	400	102
55198	建湖	颜单马武水产养殖场2#	10	400	105
55199	建湖	颜单马武水产养殖场3#	10	400	152
55200	建湖	颜单马武水产养殖场5号变	10	200	94
55201	建湖	颜单马武西站	10	400	249
55202	建湖	颜单马武西站2#台片	10	400	86
55203	建湖	颜单马武养殖场4号变	10	400	157
55204	建湖	颜单马武中站	10	400	239
55205	建湖	颜单农工商1#配变	10	400	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55206	建湖	颜单农工商2#配变	10	400	229
55207	建湖	颜单农工商3#配变	10	400	156
55208	建湖	颜单农工商变	10	400	151
55209	建湖	颜单沙村北塘口	10	400	179
55210	建湖	颜单沙村南塘口变	10	400	160
55211	建湖	颜单通荡桥变	10	250	100
55212	建湖	颜单五七场2#变	10	400	131
55213	建湖	颜单五七场变	10	400	0
55214	建湖	颜单许家湾3号变	10	400	217
55215	建湖	颜单许家湾变	10	400	278
55216	建湖	颜单养殖场	10	400	156
55217	建湖	颜单原种场北站	10	400	211
55218	建湖	颜单原种场东台片	10	400	165
55219	建湖	颜单原种场西台片	10	400	284
55220	建湖	颜单原种场西站2号变	10	400	265
55221	建湖	颜单镇马路西排	10	400	168
55222	建湖	延寿寺2#变	10	200	58
55223	建湖	颜单灯塔八组变	10	400	285
55224	建湖	颜单灯塔北站2号变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55225	建湖	颜单灯塔南站	10	400	148
55226	建湖	颜单灯塔七队	10	400	238
55227	建湖	颜单灯塔西站	10	200	67
55228	建湖	颜单灯塔西站2号变	10	400	288
55229	建湖	颜单灯塔西站3#变	10	400	212
55230	建湖	颜单灯塔中站台片	10	400	180
55231	建湖	颜单电力站一号变	10	400	17
55232	建湖	颜单福万家变	10	400	125
55233	建湖	颜单公用变6号变	10	400	138
55234	建湖	颜单机电站家属区	10	400	178
55235	建湖	颜单机电站家属区2#台片	10	400	88
55236	建湖	颜单集镇4#变	10	400	245
55237	建湖	颜单集镇5#变	10	400	26
55238	建湖	颜单集镇工商所变	10	400	142
55239	建湖	颜单集镇计生办变	10	400	217
55240	建湖	颜单集镇桥东变	10	400	226
55241	建湖	颜单任杨小区1号变	10	400	210
55242	建湖	颜单任杨小区2号变	10	400	222
55243	建湖	颜单沙村八组	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55244	建湖	颜单沙村六组2#变	10	400	271
55245	建湖	颜单沙村南排	10	400	113
55246	建湖	颜单沙村南排2号变	10	400	139
55247	建湖	颜单沙村南站	10	400	224
55248	建湖	颜单沙村南站2号变	10	400	257
55249	建湖	颜单沙村七队变	10	400	211
55250	建湖	颜单沙村沈栏站	10	400	236
55251	建湖	颜单沙村五队	10	200	82
55252	建湖	颜单物资站变	10	400	123
55253	建湖	颜单小街10号变	10	400	37
55254	建湖	颜单延寿寺配变	10	400	169
55255	建湖	颜单颜庄南排	10	400	75
55256	建湖	颜单颜庄七队台片	10	400	230
55257	建湖	颜单颜庄三队	10	400	187
55258	建湖	颜单颜庄沈栏站	10	400	257
55259	建湖	颜单颜庄五组南	10	400	204
55260	建湖	颜单鱼种场	10	400	121
55261	建湖	颜单镇南小区	10	315	152
55262	建湖	颜单官庄村河东变	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55263	建湖	颜单洪夏四队台片	10	400	262
55264	建湖	颜单洪夏四队台片2#变	10	400	249
55265	建湖	颜单楼港小区1号箱变	10	630	356
55266	建湖	颜单楼港小区3号箱变	10	630	266
55267	建湖	颜单楼夏北站台片	10	400	226
55268	建湖	颜单楼夏东站	10	400	255
55269	建湖	颜单楼夏尔中站	10	200	101
55270	建湖	颜单楼夏光伏箱变	10	630	502
55271	建湖	颜单楼夏水厂台片	10	400	187
55272	建湖	颜单楼夏西排	10	400	225
55273	建湖	颜单庙河村七组单变	10	400	247
55274	建湖	颜单庙河村三组单变	10	400	262
55275	建湖	颜单庙河东站	10	400	238
55276	建湖	颜单庙河南站	10	400	258
55277	建湖	颜单庙河试验田	10	400	269
55278	建湖	颜单庙河试验田2#台片	10	400	263
55279	建湖	颜单庙河五队南	10	400	197
55280	建湖	颜单庙河西站	10	400	232
55281	建湖	颜单镇楼夏东站北	10	400	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55282	建湖	颜单镇楼夏站河南	10	400	232
55283	建湖	颜楼港小区2号箱变	10	630	340
55284	建湖	颜单菜场河北西台片	10	400	267
55285	建湖	颜单漕桥新村1#变	10	400	186
55286	建湖	颜单漕桥新村2#变	10	400	149
55287	建湖	颜单华宏家属区	10	400	224
55288	建湖	颜单集镇1号单变	10	400	236
55289	建湖	颜单集镇2#变	10	400	200
55290	建湖	颜单集镇2号单变	10	400	255
55291	建湖	颜单集镇3#变	10	400	125
55292	建湖	颜单集镇3#西变	10	400	178
55293	建湖	颜单集镇3号单变	10	400	232
55294	建湖	颜单教师新村变	10	400	20
55295	建湖	颜单敬老院	10	400	155
55296	建湖	颜单敬老院2#变	10	200	71
55297	建湖	颜单康居示范村3#台片	10	500	326
55298	建湖	颜单康居示范村4#台片	10	400	227
55299	建湖	颜单康居示范村5#台片	10	400	217
55300	建湖	颜单康居示范村6#台片	10	500	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55301	建湖	颜单康居示范村7#台片	10	630	345
55302	建湖	颜单康居示范村8#变	10	630	336
55303	建湖	颜单康居示范村9号箱变	10	630	387
55304	建湖	颜单康居示范村台片	10	400	169
55305	建湖	颜单派出所台片	10	400	0
55306	建湖	颜单曙光北站	10	200	0
55307	建湖	颜单曙光村站	10	400	235
55308	建湖	颜单曙光村站西台片	10	400	264
55309	建湖	颜单曙光二队	10	200	90
55310	建湖	颜单曙光五队	10	400	267
55311	建湖	颜单曙光五组南台片	10	400	299
55312	建湖	颜单曙光一队	10	200	119
55313	建湖	颜单曙光一队东台片	10	400	229
55314	建湖	颜单双漕七八队	10	400	257
55315	建湖	颜单双漕三四队	10	400	219
55316	建湖	颜单双漕五队台片	10	400	268
55317	建湖	颜单小街8号变	10	400	60
55318	建湖	颜单小学变	10	400	147
55319	建湖	颜单颜庄七八队变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55320	建湖	颜单幼儿园台片	10	400	150
55321	建湖	颜单镇菜场变	10	500	193
55322	建湖	颜单镇集镇9号变	10	250	96
55323	建湖	颜工线颜单漕桥安置房1#箱变主变	10	630	370
55324	建湖	颜工线颜单漕桥安置房2#箱变主变	10	630	422
55325	建湖	颜单沈韩西北站	10	400	238
55326	建湖	颜单沈韩养殖场	10	400	240
55327	建湖	颜单沈韩中站	10	400	215
55328	建湖	颜单镇沈韩西南养殖	10	400	249
55329	建湖	颜单镇沈韩西南站	10	400	280
55330	建湖	颜单古北桥变	10	400	260
55331	建湖	颜单乔舍9队	10	400	230
55332	建湖	颜单乔舍北站	10	200	118
55333	建湖	颜单乔舍西站	10	400	239
55334	建湖	颜单太绪桥单变	10	80	56
55335	建湖	颜单乔舍二队	10	400	187
55336	建湖	颜单镇乔舍水厂	10	400	227
55337	建湖	颜单虹丰南站	10	200	92
55338	建湖	颜单李夏二队	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55339	建湖	颜单李夏四队	10	400	278
55340	建湖	颜单李夏五组（北）	10	400	177
55341	建湖	颜单李夏西站	10	200	107
55342	建湖	颜单李夏一队	10	200	104
55343	建湖	颜单乔舍5队	10	200	84
55344	建湖	颜单乔舍村站	10	400	167
55345	建湖	颜单乔舍小学台片	10	200	83
55346	建湖	颜单官庄北站台片	10	400	164
55347	建湖	颜单官庄塘口变	10	400	184
55348	建湖	颜单李夏五队南台片	10	400	250
55349	建湖	颜单大孙庄	10	400	190
55350	建湖	颜单洪夏东站	10	200	44
55351	建湖	颜单洪夏二队台变	10	400	276
55352	建湖	颜单梅塘3队	10	400	240
55353	建湖	颜单梅塘南站	10	400	183
55354	建湖	颜单梅塘南站2#变	10	400	175
55355	建湖	颜单庙河一二队	10	400	266
55356	建湖	颜单三虹安置房1#变	10	630	360
55357	建湖	颜单三虹安置房2#变	10	630	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55358	建湖	颜单三虹安置房3#变	10	800	438
55359	建湖	颜单沈韩北站	10	400	205
55360	建湖	颜单沈韩南站	10	200	91
55361	建湖	颜单沈韩南站2#	10	400	147
55362	建湖	颜单沈韩一队	10	400	227
55363	建湖	颜单沈杨安置房1#配变	10	400	207
55364	建湖	颜单沈杨安置房2#配变	10	400	176
55365	建湖	颜单沈杨中心村1号箱变	10	630	276
55366	建湖	颜单沈杨中心村2号箱变	10	630	315
55367	建湖	颜单沈杨中心村3号箱变	10	630	279
55368	建湖	颜单沈杨中心村4号箱变	10	500	212
55369	建湖	颜单沈杨中心村5号箱变	10	500	183
55370	建湖	颜单镇洪夏五队	10	400	239
55371	建湖	颜单镇洪夏西站	10	400	198
55372	建湖	颜单镇沈韩中心路	10	400	272
55373	建湖	沿河凡阳唐沟	10	200	100
55374	建湖	沿河凡阳唐沟2号变	10	400	213
55375	建湖	沿河富强北站	10	400	173
55376	建湖	沿河富强东站	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55377	建湖	沿河富强南站	10	400	117
55378	建湖	沿河富强西站	10	400	212
55379	建湖	沿河富强夏舍	10	400	149
55380	建湖	沿河桂东北站	10	400	169
55381	建湖	沿河桂东郭树	10	400	250
55382	建湖	沿河桂东花园台片	10	400	128
55383	建湖	沿河桂东南站	10	400	219
55384	建湖	沿河桂东新河	10	400	248
55385	建湖	沿河桂东中站	10	400	192
55386	建湖	沿河桂东中站2号变	10	400	245
55387	建湖	沿河茂盛村站	10	400	228
55388	建湖	沿河茂盛合心	10	400	216
55389	建湖	沿河茂盛倪墩	10	400	242
55390	建湖	沿河茂盛树桥	10	400	222
55391	建湖	沿河茂盛汤吴	10	400	264
55392	建湖	沿河茂盛徐顶	10	400	182
55393	建湖	沿河孙陈北站	10	400	149
55394	建湖	沿河孙陈东站	10	400	155
55395	建湖	沿河幸福北站	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55396	建湖	沿河幸福东站	10	400	252
55397	建湖	沿河幸福南站	10	400	241
55398	建湖	沿河幸福前进	10	400	275
55399	建湖	沿河幸福王墩	10	400	249
55400	建湖	沿河幸福西站	10	200	76
55401	建湖	沿河沿北北站	10	400	207
55402	建湖	沿河沿北复兴	10	400	251
55403	建湖	沿河沿北南站	10	400	263
55404	建湖	沿河沿北南站2号变	10	400	247
55405	建湖	沿河沿北吴庄	10	400	211
55406	建湖	沿河沿北西站	10	400	233
55407	建湖	沿河沿北夏舍	10	400	209
55408	建湖	沿河沿北赵舍	10	400	236
55409	建湖	沿河沿北中站	10	400	257
55410	建湖	沿河沿河北学	10	400	224
55411	建湖	沿河沿河南学	10	400	272
55412	建湖	沿河张丁丁庄	10	400	192
55413	建湖	沿河张丁南站	10	400	230
55414	建湖	沿河张丁王敦	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55415	建湖	沿河张丁张舍	10	400	197
55416	建湖	沿河张丁赵墩	10	400	197
55417	建湖	沿河张丁中站	10	400	229
55418	建湖	人和花苑1#箱变	10	630	349
55419	建湖	人和花苑2#箱变	10	630	370
55420	建湖	人和花苑3#箱变	10	630	289
55421	建湖	人和花苑4#箱变	10	630	336
55422	建湖	人和花苑5#箱变	10	500	295
55423	建湖	沿河烽火陈墩1号变	10	200	39
55424	建湖	沿河烽火东站	10	400	207
55425	建湖	沿河烽火高舍	10	200	40
55426	建湖	沿河烽火姜舍	10	200	108
55427	建湖	沿河烽火姜舍南站	10	200	11
55428	建湖	沿河烽火南站	10	400	191
55429	建湖	沿河烽火西站	10	400	103
55430	建湖	沿河烽火中站1号变	10	400	159
55431	建湖	沿河烽火中站南变	10	400	217
55432	建湖	沿河供电所南站2#变	10	400	33
55433	建湖	沿河蒋罗村站	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55434	建湖	沿河蒋罗孙舍	10	400	240
55435	建湖	沿河蒋罗孙舍2号变	10	400	205
55436	建湖	沿河蒋罗朱庄变	10	400	241
55437	建湖	沿河马沿北站	10	400	163
55438	建湖	沿河马沿村站	10	400	203
55439	建湖	沿河马沿李舍	10	200	78
55440	建湖	沿河马沿南站1号变	10	400	268
55441	建湖	沿河潘于东站	10	400	226
55442	建湖	沿河潘于南站	10	400	227
55443	建湖	沿河潘于于舍	10	400	251
55444	建湖	沿河孙陈南站	10	400	4
55445	建湖	沿河孙陈西站	10	400	219
55446	建湖	沿河孙陈中站	10	400	281
55447	建湖	沿河兴旺东站1号变	10	400	235
55448	建湖	沿河兴旺王舍	10	200	8
55449	建湖	沿河兴旺西站	10	400	270
55450	建湖	沿河兴旺西站2号变	10	400	234
55451	建湖	沿河兴旺小区1号箱变	10	500	253
55452	建湖	沿河兴旺小区2号箱变	10	500	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55453	建湖	沿河兴旺小区3号箱变	10	500	243
55454	建湖	沿河兴旺小区4号变	10	400	216
55455	建湖	沿河镇兴旺小区5#变	10	400	181
55456	建湖	沿河镇兴旺小区6#变	10	400	250
55457	建湖	沿河丰河八湾	10	400	222
55458	建湖	沿河丰河北站	10	400	254
55459	建湖	沿河丰河东站	10	400	243
55460	建湖	沿河丰河南站	10	400	270
55461	建湖	沿河丰河腾沟	10	400	270
55462	建湖	沿河丰河中站	10	200	37
55463	建湖	沿河蒿仑北站	10	400	236
55464	建湖	沿河蒿仑村部2号变	10	400	275
55465	建湖	沿河蒿仑村站	10	400	210
55466	建湖	沿河蒿仑东站	10	400	269
55467	建湖	沿河蒿仑南站	10	400	166
55468	建湖	沿河蒿仑西站	10	400	240
55469	建湖	沿河蒿仑养殖北站2号变	10	400	189
55470	建湖	沿河蒿仑养殖一场	10	400	240
55471	建湖	沿河蒿仑中心村变	10	400	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55472	建湖	沿河蒿茏养殖北站	10	400	196
55473	建湖	沿河马沿养殖东	10	400	212
55474	建湖	沿河森达农庄	10	400	264
55475	建湖	沿河森达农庄2#	10	400	223
55476	建湖	沿河特高压临时变	10	400	242
55477	建湖	沿河新桥村站1号变	10	400	168
55478	建湖	沿河新桥东站1号变	10	400	256
55479	建湖	沿河新桥东站2号变	10	400	154
55480	建湖	沿河于新村站	10	400	180
55481	建湖	沿河于新南站	10	400	176
55482	建湖	沿河于新南站2号变	10	400	258
55483	建湖	沿河于新西站	10	200	12
55484	建湖	沿河种子场东站	10	400	94
55485	建湖	沿河种子场西站	10	400	76
55486	建湖	沿河凡阳凡华	10	400	194
55487	建湖	沿河凡阳凡华2号变	10	400	232
55488	建湖	沿河凡阳方南	10	400	160
55489	建湖	沿河凡阳方向	10	400	239
55490	建湖	沿河凡阳王圩	10	400	275

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55491	建湖	沿河凡阳王圩西站	10	400	216
55492	建湖	沿河凡阳中站	10	400	264
55493	建湖	沿河匡苏北站	10	200	37
55494	建湖	沿河匡苏匡庄	10	400	255
55495	建湖	沿河匡苏南周	10	400	222
55496	建湖	沿河匡苏王舍变	10	400	282
55497	建湖	沿河匡苏西站	10	400	261
55498	建湖	沿河匡苏中站	10	400	210
55499	建湖	沿河长胜东站	10	200	56
55500	建湖	沿河长胜南站	10	400	202
55501	建湖	沿河长胜苏东	10	400	236
55502	建湖	沿河长胜西站	10	400	252
55503	建湖	沿河长胜中站	10	400	220
55504	建湖	沿河高树北站	10	400	257
55505	建湖	沿河高树亚湾变	10	400	233
55506	建湖	沿河高树严西	10	400	220
55507	建湖	沿河高树中站	10	400	187
55508	建湖	沿河芦南北舍	10	400	251
55509	建湖	沿河芦南丁沟	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55510	建湖	沿河芦南唐南	10	200	124
55511	建湖	沿河芦南赵墩	10	400	237
55512	建湖	沿河芦南赵桥	10	400	197
55513	建湖	沿河芦南赵桥西	10	400	262
55514	建湖	沿河芦南中心村	10	400	238
55515	建湖	沿河前舍东边	10	400	181
55516	建湖	沿河塘南合心	10	200	82
55517	建湖	沿河塘南后舍	10	400	180
55518	建湖	沿河塘南前舍	10	400	165
55519	建湖	沿河塘南王舍	10	400	252
55520	建湖	沿河塘南王舍2号变	10	400	156
55521	建湖	沿河塘南沿塘	10	400	266
55522	建湖	沿河新南村站	10	400	211
55523	建湖	沿河新南祁东	10	400	235
55524	建湖	沿河新南祁西	10	400	237
55525	建湖	沿河新南新舍	10	400	168
55526	建湖	沿河新南殷舍	10	400	233
55527	建湖	沿河长胜周东	10	400	261
55528	建湖	沿河郑沟陈舍	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55529	建湖	沿河郑沟东站	10	400	257
55530	建湖	沿河郑沟芦南	10	400	239
55531	建湖	沿河郑沟芦南赵桥	10	400	280
55532	建湖	沿河郑沟西站	10	400	263
55533	建湖	沿河郑沟小区1号箱变	10	400	59
55534	建湖	沿河郑沟小区2号箱变	10	400	116
55535	建湖	沿河郑沟小区3号箱变	10	400	160
55536	建湖	沿河郑沟新农村变	10	200	82
55537	建湖	沿河郑沟窑舍	10	400	209
55538	建湖	沿河郑沟中站	10	400	235
55539	建湖	小街河北2#变	10	400	171
55540	建湖	沿河菜场2#变	10	400	3
55541	建湖	沿河菜场变	10	400	46
55542	建湖	沿河大会堂变	10	400	201
55543	建湖	沿河东夏东荡	10	200	80
55544	建湖	沿河东夏居委会变	10	400	157
55545	建湖	沿河高树南站	10	400	201
55546	建湖	沿河供电所北站	10	400	198
55547	建湖	沿河供电所南站	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55548	建湖	沿河建材厂开发区变	10	400	242
55549	建湖	沿河建筑站变	10	400	272
55550	建湖	沿河教师新村	10	400	218
55551	建湖	沿河倪舍东站	10	400	252
55552	建湖	沿河农贸市场	10	400	163
55553	建湖	沿河派出所变	10	400	89
55554	建湖	沿河日新东甸	10	400	224
55555	建湖	沿河日新高甸	10	400	180
55556	建湖	沿河日新纪沟	10	400	101
55557	建湖	沿河日新匡舍台片	10	400	191
55558	建湖	沿河日新倪舍	10	400	239
55559	建湖	沿河文教巷变	10	400	214
55560	建湖	沿河小街10号变	10	400	207
55561	建湖	沿河小街1号变	10	400	134
55562	建湖	沿河小街4号单相变	10	100	50
55563	建湖	沿河小街东站	10	400	44
55564	建湖	沿河小街东站2#变	10	630	310
55565	建湖	沿河小街河北站	10	400	135
55566	建湖	沿河小街河东	10	400	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55567	建湖	沿河小街南站	10	400	82
55568	建湖	沿河小街西站	10	400	114
55569	建湖	沿河小街中站	10	400	59
55570	建湖	沿河小街中站2号变	10	400	75
55571	建湖	沿河新南管甲变	10	400	217
55572	建湖	沿河新南接舍	10	400	222
55573	建湖	沿河于新北站	10	400	242
55574	建湖	沿河于新排	10	200	130
55575	建湖	沿河于新排2#变	10	200	116
55576	建湖	沿河浴室变	10	400	161
55577	建湖	沿河中学路10号变	10	400	142
55578	建湖	沿河中学路11号变	10	400	250
55579	建湖	沿河中学路4号变	10	400	181
55580	建湖	沿河中学路6号变	10	400	237
55581	建湖	沿河中学路7号变	10	400	236
55582	建湖	沿河中学路8号变	10	315	152
55583	建湖	沿河中学路9号变	10	400	220
55584	建湖	颜单马武东站	10	400	243
55585	建湖	沿河大溪河二圩区	10	400	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55586	建湖	沿河大溪河二圩区西	10	400	294
55587	建湖	沿河大溪河公司	10	400	128
55588	建湖	沿河大溪河三圩区	10	400	165
55589	建湖	沿河大溪河四圩区	10	400	162
55590	建湖	沿河大溪河四圩区东	10	200	67
55591	建湖	沿河大溪河五圩区	10	400	174
55592	建湖	沿河大溪河五圩区南	10	400	231
55593	建湖	沿河大溪河一圩区北	10	400	186
55594	建湖	沿河大溪河一圩区西	10	200	12
55595	建湖	沿河东柴湾垦田1号变	10	400	250
55596	建湖	沿河东柴湾垦田2号变	10	400	155
55597	建湖	沿河方姚村站	10	400	209
55598	建湖	沿河方姚东站	10	400	176
55599	建湖	沿河方姚东站2#	10	200	71
55600	建湖	沿河方姚西站	10	400	256
55601	建湖	沿河蒿荏村养殖南站	10	400	140
55602	建湖	沿河建圩柴湾	10	400	205
55603	建湖	沿河建圩柴湾北站	10	200	101
55604	建湖	沿河建圩村站	10	400	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55605	建湖	沿河建圩南站	10	200	57
55606	建湖	沿河建圩南站2号变	10	400	126
55607	建湖	沿河九里垦田变	10	400	43
55608	建湖	沿河九里西排	10	400	110
55609	建湖	沿河沿河自强中站	10	400	129
55610	建湖	沿河自强村站	10	400	113
55611	建湖	沿河自强东柴湾	10	400	114
55612	建湖	沿河自强东柴湾2#	10	200	105
55613	建湖	沿河自强东站	10	400	164
55614	建湖	沿河自强东站2号变	10	400	199
55615	建湖	沿河自强东站3号变	10	200	126
55616	建湖	沿河自强二场	10	200	78
55617	建湖	沿河自强河北排	10	200	116
55618	建湖	沿河自强垦田10号变	10	200	34
55619	建湖	沿河自强垦田1号变	10	200	133
55620	建湖	沿河自强垦田2号变	10	200	59
55621	建湖	沿河自强垦田3号变	10	200	42
55622	建湖	沿河自强垦田4号变	10	200	102
55623	建湖	沿河自强垦田5号变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55624	建湖	沿河自强垦田6号变	10	200	57
55625	建湖	沿河自强垦田7号变	10	200	115
55626	建湖	沿河自强垦田8号变	10	200	70
55627	建湖	沿河自强垦田9号变	10	200	0
55628	建湖	沿河自强南站	10	400	207
55629	建湖	沿河自强南站2号变	10	400	186
55630	建湖	沿河自强邵舍	10	200	60
55631	建湖	沿河自强西站	10	200	100
55632	建湖	沿河自强新农村	10	400	170
55633	建湖	钟庄双港荡村台片	10	400	208
55634	建湖	钟庄双港新河台片	10	200	116
55635	建湖	钟庄镇双港村建东台片	10	200	78
55636	建湖	钟庄建新雄心台片	10	400	272
55637	建湖	标杆小区1#配电房2#主变	10	1000	603
55638	建湖	标杆小区1号变	10	630	329
55639	建湖	标杆小区2号变	10	630	359
55640	建湖	标杆小区3#箱式变主变	10	630	405
55641	建湖	标杆小区3号变	10	630	379
55642	建湖	标杆小区4号变	10	630	317

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55643	建湖	标杆小区5号变	10	630	343
55644	建湖	滨河新村（南区）1#配电房3#配变	10	800	521
55645	建湖	滨河新村（南区）1#配电房4#配变	10	800	555
55646	建湖	滨河新村（南区）1#箱式配变配电变压器	10	500	309
55647	建湖	滨河新村（南区）2#箱式配变配电变压器	10	630	427
55648	建湖	钟庄标杆小区1#箱式变主变	10	630	376
55649	建湖	钟庄标杆小区2#箱式变102开关配电变压器	10	630	354
55650	建湖	钟庄标杆小区4#箱式变主变	10	630	404
55651	建湖	钟庄标杆小区6#箱式变主变	10	630	365
55652	建湖	钟庄标杆小区7#箱式变主变	10	630	239
55653	建湖	钟庄红旗红旗台片	10	200	97
55654	建湖	钟庄双港陶舍台片	10	200	92
55655	建湖	钟庄双港中心村台片	10	160	47
55656	建湖	钟庄钟南立志台片	10	100	0
55657	建湖	钟庄钟南西南台片	10	200	147
55658	建湖	钟庄大王村部台片	10	400	99
55659	建湖	钟庄大王同心台片	10	100	28
55660	建湖	钟庄大王薛舍台片	10	400	251
55661	建湖	钟庄大王杨东台片	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55662	建湖	钟庄东荡符舍台片	10	400	256
55663	建湖	钟庄新建七队台片	10	400	269
55664	建湖	钟庄新建三队东台片	10	400	209
55665	建湖	钟庄新盟六队台片	10	315	210
55666	建湖	钟庄新盟吴墩台片	10	400	224
55667	建湖	钟庄新盟五队台片	10	400	257
55668	建湖	钟庄新盟薛庄台片	10	400	201
55669	建湖	钟庄薛庄孙墩台片	10	400	76
55670	建湖	钟庄薛庄文祥台片	10	200	87
55671	建湖	钟庄机电站北台片	10	400	253
55672	建湖	钟庄建新洪舍台片	10	200	146
55673	建湖	钟庄双港丁河台片	10	200	105
55674	建湖	钟庄建新王河台片	10	200	32
55675	建湖	钟庄建新郑舍北台片	10	400	213
55676	建湖	钟庄建新郑舍台片	10	400	0
55677	建湖	双港李墩南配变	10	400	241
55678	建湖	钟庄双港港东1#台片	10	400	270
55679	建湖	钟庄双港港东台片	10	400	239
55680	建湖	钟庄双港老舍台片	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55681	建湖	钟庄双港李墩台片	10	200	69
55682	建湖	钟庄双港新桥台片	10	200	120
55683	建湖	钟庄双港新舍台片	10	400	240
55684	建湖	钟庄武港村部1#台片	10	400	291
55685	建湖	钟庄武港村部台片	10	400	272
55686	建湖	钟庄武港村部西台片1	10	400	267
55687	建湖	钟庄武港四岔台片	10	400	285
55688	建湖	钟庄武港武港台片	10	200	51
55689	建湖	钟庄武港中心台片	10	400	259
55690	建湖	钟庄镇钟东台片	10	400	273
55691	建湖	钟庄钟南中墩台片	10	100	26
55692	建湖	标杆小区1#配电房1#主变	10	1000	646
55693	建湖	集镇菜场1#变	10	400	73
55694	建湖	集镇菜场台片	10	400	123
55695	建湖	集镇国税所台片	10	400	103
55696	建湖	集镇计生办	10	400	170
55697	建湖	集镇计生办1#台片	10	400	147
55698	建湖	集镇信用社1#变（新）	10	400	130
55699	建湖	集镇信用社台片	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55700	建湖	集镇织带厂台片	10	400	148
55701	建湖	建华康居11号变	10	630	335
55702	建湖	建华康居12#配变	10	400	136
55703	建湖	建华康居13#箱式主变	10	630	329
55704	建湖	建华康居1号变	10	630	283
55705	建湖	建华康居2号变	10	500	89
55706	建湖	建华康居3号变	10	630	222
55707	建湖	建华康居4号变	10	630	318
55708	建湖	建华康居5号变	10	630	347
55709	建湖	建华康居示范村1#配电房1#变	10	1000	482
55710	建湖	钟庄标杆小区5#箱式变102开关配电变压器	10	630	260
55711	建湖	钟庄古桥常舍南台片	10	400	210
55712	建湖	钟庄古桥常舍台片	10	400	263
55713	建湖	钟庄古桥刘舍南台片	10	400	279
55714	建湖	钟庄古桥刘舍台片	10	200	86
55715	建湖	钟庄建华康居台片	10	400	152
55716	建湖	钟庄开发区中心村台片	10	500	241
55717	建湖	钟庄马墩唐桥台片	10	100	38
55718	建湖	钟庄南华新港台片	10	200	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55719	建湖	钟庄南华中心村1#台片	10	400	198
55720	建湖	钟庄三元陈墩东台片	10	400	260
55721	建湖	钟庄双港新渠台片	10	100	26
55722	建湖	大王塘口	10	400	262
55723	建湖	丁港村部	10	200	97
55724	建湖	丁港林墩	10	200	118
55725	建湖	丁港孙舍	10	200	94
55726	建湖	钟庄大王大墩台片	10	400	189
55727	建湖	钟庄大王东郑台片	10	200	122
55728	建湖	钟庄丁港丁港台片	10	200	62
55729	建湖	钟庄丁港符墩台片	10	200	124
55730	建湖	钟庄丁港沿湖台片	10	200	12
55731	建湖	钟庄口河四队台片	10	400	226
55732	建湖	钟庄陆庄朱庄台片	10	200	64
55733	建湖	钟庄南郑村部台片	10	400	101
55734	建湖	钟庄南郑六队1#台片	10	400	253
55735	建湖	钟庄南郑六队台片	10	160	92
55736	建湖	钟庄南郑一队台片	10	400	246
55737	建湖	钟庄新河六队台片	10	200	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55738	建湖	钟庄新河三队台片	10	100	45
55739	建湖	钟庄新河五队台片	10	400	131
55740	建湖	钟庄新河一队台片	10	400	248
55741	建湖	钟庄新建四队台片	10	200	147
55742	建湖	钟庄新建一队台片	10	400	242
55743	建湖	钟庄新盟八队台片	10	400	256
55744	建湖	钟庄新盟三队台片	10	400	296
55745	建湖	钟庄赵李李庄台片	10	200	127
55746	建湖	钟庄赵李吴庄台片	10	200	118
55747	建湖	钟庄赵李小赵李台片	10	400	294
55748	建湖	钟庄赵李中河台片	10	400	240
55749	建湖	钟庄赵李周李台片	10	200	67
55750	建湖	古桥建西配变	10	400	282
55751	建湖	建华康居示范村1#配电房2#变	10	1000	612
55752	建湖	建华康居示范村1#配电房3#变	10	1000	599
55753	建湖	建华康居示范村2#配电房5#变	10	1000	574
55754	建湖	建华康居示范村2#配电房6#变	10	1000	665
55755	建湖	建华康居示范村3#配电房10#变	10	1000	559
55756	建湖	建华康居示范村3#配电房7#变	10	1000	556

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55757	建湖	建华康居示范村3#配电房8#变	10	1000	727
55758	建湖	建华康居示范村3#配电房9#变	10	1000	524
55759	建湖	钟庄古桥陈庄北台片	10	400	276
55760	建湖	钟庄古桥陈庄台片	10	200	126
55761	建湖	钟庄古桥古西台片	10	200	67
55762	建湖	钟庄古桥肖墩变	10	400	105
55763	建湖	钟庄古桥新沟台片.	10	400	223
55764	建湖	钟庄古桥左庄台片	10	200	74
55765	建湖	钟庄马墩洪星南台片	10	200	85
55766	建湖	钟庄马墩洪庄台片	10	400	262
55767	建湖	钟庄马墩李洪台片	10	100	72
55768	建湖	钟庄马墩马墩台片	10	200	129
55769	建湖	钟庄马墩沈墩台片	10	200	111
55770	建湖	钟庄南华港南南台片	10	400	205
55771	建湖	钟庄南华港南台片	10	400	154
55772	建湖	钟庄南华华北台片	10	200	0
55773	建湖	钟庄南华黄海台片	10	400	115
55774	建湖	钟庄南华南华台片	10	400	205
55775	建湖	钟庄三元北站台片	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55776	建湖	钟庄三元陈墩台片	10	200	106
55777	建湖	钟庄三元村部台片	10	400	233
55778	建湖	钟庄三元路墩台片	10	200	55
55779	建湖	钟庄三元钱墩台片	10	200	82
55780	建湖	集镇机电站东台片	10	200	66
55781	建湖	集镇机电站台片	10	400	153
55782	建湖	集镇粮管所台片	10	400	154
55783	建湖	集镇商场	10	400	15
55784	建湖	集镇商场1#变	10	400	191
55785	建湖	集镇文化站台片	10	400	171
55786	建湖	陆庄陆庄1#变	10	400	225
55787	建湖	钟庄集镇文化站1#变新	10	400	210
55788	建湖	钟庄集镇医院台片#	10	400	252
55789	建湖	钟庄集镇钟北台片	10	400	0
55790	建湖	钟庄集镇钟东西台片	10	400	275
55791	建湖	钟庄陆庄陆庄台片	10	400	45
55792	建湖	钟庄小学台片	10	400	247
55793	建湖	钟庄中学	10	100	5
55794	建湖	钟庄钟南秉中1#台片	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55795	建湖	钟庄钟南秉中台片	10	400	79
55796	建湖	集镇农电站变	10	400	197
55797	建湖	集镇派出所台片	10	400	120
55798	建湖	集镇邮局台片	10	400	22
55799	建湖	农电站西台片	10	400	155
55800	建湖	钟庄集镇派出所1#变（新）	10	400	55
55801	建湖	钟庄姜湾姜湾台片	10	400	240
55802	建湖	钟庄口河村部台片	10	200	80
55803	建湖	钟庄口河五队北台片	10	400	281
55804	建湖	钟庄口河五队台片	10	400	266
55805	建湖	钟庄口河一队西台片	10	200	116
55806	建湖	钟庄梁湖孙墩台片1	10	400	242
55807	建湖	钟庄梁湖小口河台片	10	400	260
55808	建湖	钟庄梁湖中心台片	10	200	0
55809	建湖	钟庄梁湖周墩南台片	10	200	59
55810	建湖	钟庄刘岑大尖台片	10	200	121
55811	建湖	钟庄刘岑大尖西台片1	10	400	275
55812	建湖	钟庄刘岑季洪台片	10	400	293
55813	建湖	钟庄刘岑季洪西台片（新）	10	400	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55814	建湖	钟庄刘岑刘岑台片	10	400	239
55815	建湖	钟庄刘岑汤沟西台片	10	400	268
55816	建湖	钟庄三元汤墩台片	10	200	87
55817	建湖	钟庄钟西曾舍西台片	10	400	250
55818	建湖	钟庄东荡曾舍台片	10	200	28
55819	建湖	钟庄东荡丁渡台片	10	200	104
55820	建湖	钟庄东荡陆舍台片	10	200	102
55821	建湖	钟庄范墩陈墩台片	10	200	72
55822	建湖	钟庄范墩荡东台片	10	200	81
55823	建湖	钟庄范墩光明台片	10	200	92
55824	建湖	钟庄范墩湖舍1#台片	10	400	286
55825	建湖	钟庄范墩湖舍台片	10	200	87
55826	建湖	钟庄范墩团结台片	10	200	96
55827	建湖	钟庄马度西墩台片	10	400	274
55828	建湖	钟庄马渡陆墩台片	10	200	72
55829	建湖	钟庄马渡马渡台片	10	400	272
55830	建湖	钟庄马渡马南台片	10	200	137
55831	建湖	钟庄马渡自强台片	10	400	262
55832	建湖	钟庄唐湾二队台片	10	400	288

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55833	建湖	钟庄唐湾六队台片	10	400	251
55834	建湖	钟庄唐湾五队台片	10	400	231
55835	建湖	钟庄唐湾一队台片	10	400	254
55836	建湖	钟庄吴湾河东台片	10	200	99
55837	建湖	钟庄吴湾姜墩台片	10	400	232
55838	建湖	钟庄吴湾塘河台片	10	200	96
55839	建湖	钟庄吴湾英文台片	10	400	277
55840	建湖	钟庄钟南海中台片	10	400	240
55841	射阳	后湾安置区1#配电室4#变压器	10	800	256
55842	射阳	后湾安置区开关站2#变压器	10	800	455
55843	射阳	金城福邸1#配电室2#变	10	630	454
55844	射阳	金城福邸2#变压器	10	630	484
55845	射阳	金城福邸2#配电室2#变	10	630	413
55846	射阳	金城福邸2#配电室4#变	10	630	503
55847	射阳	陈洋杜心2#变	10	400	136
55848	射阳	杜心1#变	10	400	141
55849	射阳	杜心9#变	10	200	60
55850	射阳	二港10#变	10	200	128
55851	射阳	二港11#变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55852	射阳	二港14#变	10	200	68
55853	射阳	二港16#变	10	200	112
55854	射阳	二港17#配变	10	200	99
55855	射阳	二港2#变	10	400	179
55856	射阳	二港4#变	10	200	0
55857	射阳	二港5#变	10	200	44
55858	射阳	二港6#变	10	400	214
55859	射阳	二港7#变	10	200	71
55860	射阳	二港8#变	10	200	51
55861	射阳	公用新条2#变	10	200	14
55862	射阳	后湾1#变	10	200	65
55863	射阳	后湾6#变	10	200	77
55864	射阳	后湾村7#变	10	200	78
55865	射阳	后湾小区1#变	10	400	0
55866	射阳	后湾小区2#变	10	315	0
55867	射阳	后湾小区3#变	10	200	0
55868	射阳	后湾小区4#变	10	200	19
55869	射阳	后湾小区5#变	10	400	62
55870	射阳	后湾小区6#配变	10	400	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55871	射阳	金城福邸1#变压器	10	630	486
55872	射阳	金城福邸1#配电室1#变	10	630	473
55873	射阳	金城福邸2#配电室1#变	10	630	438
55874	射阳	金城福邸2#配电室3#变	10	630	491
55875	射阳	三港2#变	10	400	173
55876	射阳	三港3#变	10	400	221
55877	射阳	三港5#变	10	200	66
55878	射阳	新条1#变	10	200	79
55879	射阳	新条10#变	10	200	0
55880	射阳	新条11#变	10	200	65
55881	射阳	新条12变	10	200	53
55882	射阳	新条13#变	10	200	18
55883	射阳	新条14#变	10	200	81
55884	射阳	新条15#变	10	200	89
55885	射阳	新条16#变	10	200	85
55886	射阳	新条17#变	10	200	0
55887	射阳	新条18#变	10	200	80
55888	射阳	新条19#变	10	200	126
55889	射阳	新条3#变	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55890	射阳	新条4#变	10	200	82
55891	射阳	新条5#变	10	400	275
55892	射阳	新条6#变	10	200	84
55893	射阳	新条7#变	10	200	48
55894	射阳	新条8#配变	10	400	248
55895	射阳	新条杜心7#变	10	200	80
55896	射阳	陈洋1#变	10	200	107
55897	射阳	陈洋川洋2#配变	10	200	0
55898	射阳	陈洋东湾3#配变	10	400	106
55899	射阳	陈洋居安置区1#箱变	10	630	327
55900	射阳	陈洋居安置区2#箱变	10	630	378
55901	射阳	陈洋七埠2#配变	10	200	67
55902	射阳	陈洋七埠3#配变	10	200	35
55903	射阳	陈洋三洼5#配变	10	200	31
55904	射阳	陈洋新镇区7#配变	10	400	59
55905	射阳	陈洋新镇区8#配变	10	400	232
55906	射阳	川洋1#配变	10	250	42
55907	射阳	川洋10#配变	10	200	113
55908	射阳	川洋14#配变	10	315	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55909	射阳	川洋3#配变	10	400	0
55910	射阳	川洋4#配变	10	200	75
55911	射阳	川洋5#配变	10	400	43
55912	射阳	川洋7#配变	10	200	28
55913	射阳	川洋8#配变	10	200	41
55914	射阳	富洋15#变	10	200	100
55915	射阳	富洋3号配变	10	400	81
55916	射阳	公用川洋9#配变	10	400	79
55917	射阳	七埠11#配变	10	200	87
55918	射阳	七埠4#配变	10	200	38
55919	射阳	七埠5#配变	10	200	87
55920	射阳	三洼1#配变	10	400	130
55921	射阳	三洼10#配变	10	200	54
55922	射阳	三洼11#变	10	200	20
55923	射阳	三洼2#配变	10	200	107
55924	射阳	三洼3#配变	10	200	108
55925	射阳	三洼4#配变	10	400	230
55926	射阳	三洼6#配变	10	200	74
55927	射阳	三洼7#配变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55928	射阳	三洼8#配变	10	200	18
55929	射阳	三洼9#配变	10	200	110
55930	射阳	三友4#配变	10	200	62
55931	射阳	三友5#配变（JN）	10	400	254
55932	射阳	三友7#配变	10	200	94
55933	射阳	新镇区1#变	10	400	189
55934	射阳	新镇区2#变	10	400	0
55935	射阳	新镇区3#变	10	400	41
55936	射阳	新镇区4#变	10	400	184
55937	射阳	新镇区5#变	10	200	73
55938	射阳	新镇区6#变	10	200	0
55939	射阳	洋南1#配变	10	400	191
55940	射阳	洋南5#变	10	400	82
55941	射阳	洋南6#配变	10	200	44
55942	射阳	陈洋岱范6#变	10	200	94
55943	射阳	陈洋富洋12#变	10	200	99
55944	射阳	岱范1#变	10	100	0
55945	射阳	岱范11#变	10	200	121
55946	射阳	岱范13#变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55947	射阳	岱范4#变	10	200	70
55948	射阳	岱范5#变	10	400	159
55949	射阳	岱范8#变	10	200	37
55950	射阳	岱范9#变	10	200	36
55951	射阳	富洋1#变	10	200	11
55952	射阳	富洋10#变	10	200	48
55953	射阳	富洋11#变	10	200	44
55954	射阳	富洋13#变	10	200	75
55955	射阳	富洋2#变	10	400	75
55956	射阳	富洋4#变	10	400	234
55957	射阳	富洋7#变	10	200	48
55958	射阳	富洋8#变	10	315	0
55959	射阳	富洋9#配变	10	400	0
55960	射阳	公用1#变	10	315	68
55961	射阳	公用10#变	10	400	4
55962	射阳	公用13#变	10	400	167
55963	射阳	公用14#变	10	400	0
55964	射阳	公用15#变	10	400	25
55965	射阳	公用16#配变	10	400	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55966	射阳	公用19#变新增	10	250	41
55967	射阳	公用2#变.	10	630	0
55968	射阳	公用21#变	10	400	127
55969	射阳	公用22#配变	10	200	0
55970	射阳	公用3#变	10	200	22
55971	射阳	公用4#配变	10	400	0
55972	射阳	公用5#变	10	400	0
55973	射阳	公用6#配变	10	400	172
55974	射阳	公用9#变	10	400	149
55975	射阳	公用变20#	10	400	100
55976	射阳	陈洋岱范12#配变	10	200	4
55977	射阳	陈洋富洋5#配变	10	200	48
55978	射阳	陈洋街道9#配变	10	200	0
55979	射阳	岱范10#配变	10	200	28
55980	射阳	岱范2#配变	10	200	0
55981	射阳	岱范3#配变	10	200	108
55982	射阳	岱范7#配变	10	200	5
55983	射阳	东湾1#配变	10	200	76
55984	射阳	东湾2#配变	10	200	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55985	射阳	东湾4#配变	10	200	0
55986	射阳	东湾5#配变	10	400	229
55987	射阳	东湾7#配变	10	200	83
55988	射阳	杜心4#配变	10	200	99
55989	射阳	富洋6#配变	10	200	115
55990	射阳	公用11#配变	10	400	50
55991	射阳	公用12#	10	400	156
55992	射阳	公用7#配变	10	400	108
55993	射阳	开洋1#综合配变	10	200	96
55994	射阳	开洋10#配变	10	200	114
55995	射阳	开洋11#配变	10	200	121
55996	射阳	开洋12#配变	10	200	96
55997	射阳	开洋13#配变	10	200	118
55998	射阳	开洋2#配变	10	200	65
55999	射阳	开洋3#配变	10	400	232
56000	射阳	开洋4#配变	10	200	60
56001	射阳	开洋5#配变	10	200	54
56002	射阳	开洋6#配变	10	400	206
56003	射阳	开洋7#配变	10	200	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56004	射阳	开洋8#配变	10	200	89
56005	射阳	开洋9#配变	10	200	75
56006	射阳	七埠1#配变	10	200	18
56007	射阳	七埠10#配变	10	200	66
56008	射阳	七埠13#配变	10	400	162
56009	射阳	七埠6#配变	10	200	136
56010	射阳	七埠7#配变	10	200	0
56011	射阳	七埠8#配变	10	200	1
56012	射阳	七埠9#配变	10	400	66
56013	射阳	清逸花园小区配电室1#变压器	10	800	571
56014	射阳	清逸花园小区配电室2#变压器	10	800	435
56015	射阳	三友2#配变	10	200	1
56016	射阳	三友9#配变	10	200	90
56017	射阳	桃园1#箱变	10	800	558
56018	射阳	桃园2#箱变	10	800	374
56019	射阳	桃园4#箱变	10	800	483
56020	射阳	桃园安置区3#箱变	10	800	446
56021	射阳	桃园安置区5#箱式变压器	10	500	275
56022	射阳	洋南4#配变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56023	射阳	杜心3#变	10	400	214
56024	射阳	杜心5#变	10	200	65
56025	射阳	杜心6#变	10	200	40
56026	射阳	二港1#变	10	200	107
56027	射阳	二港12#变	10	200	124
56028	射阳	二港3#变	10	200	144
56029	射阳	二港9#变	10	200	43
56030	射阳	三友1#变	10	400	78
56031	射阳	三友3#变	10	400	233
56032	射阳	三友6#变	10	200	95
56033	射阳	条洋安置小区配电室1#变	10	630	321
56034	射阳	条洋安置小区配电室2#变	10	630	419
56035	射阳	小尖2#变	10	200	26
56036	射阳	小尖4号变	10	200	0
56037	射阳	洋东1#变	10	400	143
56038	射阳	洋东2#变	10	400	197
56039	射阳	洋东3#变	10	400	237
56040	射阳	洋东4#变	10	200	0
56041	射阳	洋东5#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56042	射阳	洋东6#变	10	200	84
56043	射阳	洋东7#变	10	200	20
56044	射阳	洋南3#变	10	200	43
56045	射阳	洋南8#变	10	200	0
56046	射阳	北份10#变	10	400	281
56047	射阳	北份5#变	10	200	78
56048	射阳	北份7#变	10	200	12
56049	射阳	陈洋街道6#变.	10	200	115
56050	射阳	陈洋南份4#变	10	200	62
56051	射阳	陈洋南份8#变	10	200	117
56052	射阳	二洼1#变	10	200	85
56053	射阳	二洼10#变	10	200	98
56054	射阳	二洼11#变	10	200	89
56055	射阳	二洼12#变	10	200	78
56056	射阳	二洼13#变	10	200	60
56057	射阳	二洼14#变	10	200	132
56058	射阳	二洼15#变	10	200	59
56059	射阳	二洼2#配变	10	400	211
56060	射阳	二洼4#变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56061	射阳	二洼5#变	10	200	22
56062	射阳	二洼6#变	10	200	68
56063	射阳	二洼7#综合变	10	200	132
56064	射阳	启航公寓1#开关站1#配变	10	800	494
56065	射阳	启航公寓1#配电房3#配变	10	800	616
56066	射阳	伍份1#变	10	200	72
56067	射阳	伍份14#配变	10	200	96
56068	射阳	伍份16#配变	10	200	70
56069	射阳	伍份3#变	10	200	133
56070	射阳	伍份4#变	10	200	70
56071	射阳	伍份5#变	10	200	39
56072	射阳	伍份7#变	10	200	50
56073	射阳	伍份8#变	10	200	62
56074	射阳	伍份9#配变	10	200	118
56075	射阳	伍份安置区	10	630	263
56076	射阳	洋北3#变	10	200	64
56077	射阳	洋北5#配变	10	200	104
56078	射阳	陈洋2#变	10	250	87
56079	射阳	陈洋丰河4#配变	10	200	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56080	射阳	丰河1#变	10	200	17
56081	射阳	丰河10#	10	200	107
56082	射阳	丰河11#	10	200	89
56083	射阳	丰河2#变	10	200	64
56084	射阳	丰河3#变	10	200	95
56085	射阳	丰河5#变	10	200	99
56086	射阳	丰河6#变	10	200	86
56087	射阳	丰河7#变	10	200	96
56088	射阳	丰河8 # 配变	10	200	43
56089	射阳	丰河9#变.	10	200	100
56090	射阳	河西1#变	10	200	33
56091	射阳	河西10#变	10	200	106
56092	射阳	河西8#变	10	200	116
56093	射阳	河西9#变	10	200	94
56094	射阳	利国1#变	10	200	72
56095	射阳	利国10 # 变	10	400	0
56096	射阳	利国11 # 变	10	200	83
56097	射阳	利国13#变	10	200	88
56098	射阳	利国15#变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56099	射阳	利国16#变	10	200	68
56100	射阳	利国17#	10	200	0
56101	射阳	利国2#变	10	200	72
56102	射阳	利国3#变	10	160	62
56103	射阳	利国6#变	10	200	60
56104	射阳	利国8#变	10	200	21
56105	射阳	利国9#变	10	200	37
56106	射阳	洋北1#变	10	400	0
56107	射阳	洋北4# 变	10	400	222
56108	射阳	洋北6#变	10	200	7
56109	射阳	洋北河西13#变	10	200	31
56110	射阳	陈洋河西4#变	10	200	26
56111	射阳	陈洋民主2#变	10	200	72
56112	射阳	陈洋民主8#配变	10	200	130
56113	射阳	陈洋南滩10#变	10	400	23
56114	射阳	陈洋南滩2#变	10	200	21
56115	射阳	陈洋南滩3#变	10	200	0
56116	射阳	陈洋南滩5#配变	10	200	115
56117	射阳	陈洋农场1#变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56118	射阳	陈洋农场2#变	10	200	4
56119	射阳	陈洋新宏村安置区配变	10	630	354
56120	射阳	河西3#变	10	200	92
56121	射阳	河西6#变	10	200	46
56122	射阳	河西7#变	10	200	0
56123	射阳	河西线南滩7#配变	10	200	0
56124	射阳	民主1#变	10	200	31
56125	射阳	民主3#变	10	200	75
56126	射阳	民主4#变	10	200	70
56127	射阳	民主5#变	10	400	28
56128	射阳	民主6#变新增	10	200	67
56129	射阳	民主7#变	10	200	85
56130	射阳	南滩1#变	10	200	69
56131	射阳	南滩11#变	10	200	44
56132	射阳	南滩4#变	10	200	79
56133	射阳	南滩6#变	10	200	102
56134	射阳	南滩8#变	10	200	40
56135	射阳	南滩9#变	10	200	0
56136	射阳	农场3#配变	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56137	射阳	农场4#变	10	200	82
56138	射阳	农场5#变	10	200	110
56139	射阳	洋北2#变	10	200	36
56140	射阳	陈洋3#配变	10	400	244
56141	射阳	后湾2#变	10	200	17
56142	射阳	后湾4#变	10	200	97
56143	射阳	启航公寓1#开关站2#配变	10	800	452
56144	射阳	启航公寓1#配电房4#配变	10	800	566
56145	射阳	三港1#变	10	200	14
56146	射阳	小尖1#变	10	200	71
56147	射阳	小尖6#变	10	400	121
56148	射阳	北份1#变	10	200	84
56149	射阳	北份11#变	10	200	65
56150	射阳	北份13#变	10	200	75
56151	射阳	北份2#变	10	200	81
56152	射阳	北份3#变	10	200	69
56153	射阳	北份4#变	10	200	101
56154	射阳	北份6#变	10	200	67
56155	射阳	北份8#	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56156	射阳	北份9#变	10	200	94
56157	射阳	陈洋南份11#变	10	200	0
56158	射阳	陈洋南份6#变	10	200	64
56159	射阳	河西11#变	10	200	50
56160	射阳	河西12#变	10	200	46
56161	射阳	河西2#变	10	200	83
56162	射阳	河西5#变1	10	200	112
56163	射阳	利国12#变	10	200	79
56164	射阳	利国14#变	10	200	81
56165	射阳	利国4#变	10	200	90
56166	射阳	利国5#变	10	200	0
56167	射阳	利国7#变	10	200	87
56168	射阳	南份1#配变	10	200	78
56169	射阳	南份10#变	10	200	63
56170	射阳	南份13#变	10	200	63
56171	射阳	南份2#变	10	400	229
56172	射阳	南份3#变	10	200	82
56173	射阳	南份5#变	10	200	108
56174	射阳	南份7#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56175	射阳	南份9#变	10	200	107
56176	射阳	双丰1#配变	10	400	137
56177	射阳	双丰10#变	10	200	134
56178	射阳	双丰2#变	10	200	49
56179	射阳	双丰3#变	10	200	99
56180	射阳	双丰4#变	10	200	75
56181	射阳	双丰5#变	10	200	51
56182	射阳	双丰6#变	10	200	65
56183	射阳	双丰7#变	10	200	111
56184	射阳	双丰8#变	10	200	104
56185	射阳	双丰9#变	10	200	108
56186	射阳	伍份10#变	10	200	75
56187	射阳	大有康居1#配变	10	200	0
56188	射阳	阜余大有10配变	10	200	52
56189	射阳	阜余大有11#配变	10	200	0
56190	射阳	阜余大有12#配变Z	10	250	94
56191	射阳	阜余大有16#配变	10	200	148
56192	射阳	阜余大有2#配变	10	400	210
56193	射阳	阜余大有3配变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56194	射阳	阜余大有4#配变	10	200	37
56195	射阳	阜余大有5#配变	10	200	70
56196	射阳	阜余大有6#配变	10	200	44
56197	射阳	阜余大有7配变	10	200	75
56198	射阳	阜余大有8#配变	10	200	83
56199	射阳	阜余大有9配变	10	200	97
56200	射阳	阜余二塔1#配变	10	400	203
56201	射阳	阜余二塔10配变	10	200	91
56202	射阳	阜余二塔12#配变	10	200	76
56203	射阳	阜余二塔13#配变	10	200	91
56204	射阳	阜余二塔16#配变	10	200	105
56205	射阳	阜余二塔2#配变	10	200	57
56206	射阳	阜余二塔3#配变	10	400	73
56207	射阳	阜余二塔5#配变	10	200	72
56208	射阳	阜余二塔6#配变	10	200	11
56209	射阳	阜余二塔7#台区	10	315	120
56210	射阳	阜余二塔9配变	10	200	60
56211	射阳	阜余公用变17#配变	10	200	56
56212	射阳	阜余宏丰十配变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56213	射阳	阜余火岔1#配变	10	200	65
56214	射阳	阜余火岔10#配变	10	400	92
56215	射阳	阜余火岔11#配变	10	200	82
56216	射阳	阜余火岔2#配变	10	200	95
56217	射阳	阜余火岔4#配变	10	200	70
56218	射阳	阜余火岔5#配变	10	400	169
56219	射阳	阜余火岔6配变	10	200	42
56220	射阳	阜余火岔8#配变	10	200	86
56221	射阳	阜余火岔七配变	10	200	24
56222	射阳	阜余火岔三配变	10	400	137
56223	射阳	阜余六份8#配变	10	200	103
56224	射阳	阜余庙港10配变	10	200	41
56225	射阳	阜余庙港11配变	10	200	98
56226	射阳	阜余庙港12#变	10	200	111
56227	射阳	阜余庙港13#变	10	200	18
56228	射阳	阜余庙港3配变	10	200	8
56229	射阳	阜余庙港4配变	10	200	35
56230	射阳	阜余庙港5#配变	10	400	267
56231	射阳	阜余庙港6配变	10	400	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56232	射阳	阜余庙港7#配变	10	200	66
56233	射阳	阜余庙港8#配变	10	200	96
56234	射阳	阜余庙港9配变	10	200	48
56235	射阳	阜余缪港1#配变	10	200	91
56236	射阳	阜余缪港2#配变	10	200	40
56237	射阳	阜余西圩2#配变	10	200	55
56238	射阳	阜余西圩3#配变	10	200	6
56239	射阳	阜余西圩5配变	10	200	95
56240	射阳	阜余西圩6#配变	10	200	126
56241	射阳	阜余西圩7#配变	10	200	110
56242	射阳	阜余西圩9#配变	10	200	123
56243	射阳	阜余长丰4配变	10	200	92
56244	射阳	阜余长丰一配变	10	200	55
56245	射阳	阜余镇二塔11 # 配变	10	200	101
56246	射阳	缪港康居1#变	10	200	47
56247	射阳	阜余大有13#配变	10	200	79
56248	射阳	阜余大有14#配变	10	200	55
56249	射阳	阜余大有15#变	10	200	93
56250	射阳	阜余大有一配变	10	400	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56251	射阳	阜余二塔15#配变	10	200	62
56252	射阳	阜余二塔4#配变	10	200	81
56253	射阳	阜余二塔8#配变	10	200	43
56254	射阳	阜余公变7#配变	10	200	66
56255	射阳	阜余公用10#配变	10	630	207
56256	射阳	阜余公用12#配变	10	400	101
56257	射阳	阜余公用22#变	10	400	65
56258	射阳	阜余公用变1#配变	10	400	156
56259	射阳	阜余公用变15 # 配变	10	400	106
56260	射阳	阜余公用变16 # 配变	10	200	127
56261	射阳	阜余公用变2#配变	10	400	74
56262	射阳	阜余公用变20 # 配变	10	200	0
56263	射阳	阜余公用变5#配变	10	400	116
56264	射阳	阜余公用变6#配变	10	630	192
56265	射阳	阜余公用变8配变	10	200	88
56266	射阳	阜余街道3#公变	10	630	225
56267	射阳	阜余六份12 # 配变	10	200	41
56268	射阳	阜余六份13 # 配变	10	200	31
56269	射阳	阜余六份16#配变	10	400	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56270	射阳	阜余六份2#配变	10	200	37
56271	射阳	阜余六份21#配变	10	200	105
56272	射阳	阜余六份5#配变	10	200	38
56273	射阳	阜余六份6#配变	10	200	53
56274	射阳	阜余六份9#配变	10	200	50
56275	射阳	阜余六份十配变Z	10	200	74
56276	射阳	阜余六份十一配变	10	200	41
56277	射阳	阜余阜中10#配变	10	200	73
56278	射阳	阜余阜中11#变	10	200	82
56279	射阳	阜余阜中4#配变	10	200	130
56280	射阳	阜余阜中6配变	10	200	49
56281	射阳	阜余阜中8配变	10	200	80
56282	射阳	阜余阜中9#配变	10	200	71
56283	射阳	阜余阜中二配变	10	400	83
56284	射阳	阜余阜中三配变Z	10	200	44
56285	射阳	阜余阜中五配变	10	200	87
56286	射阳	阜余阜中一配变	10	200	7
56287	射阳	阜余公用11#配变	10	630	190
56288	射阳	阜余公用21#配变	10	630	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56289	射阳	阜余公用变4配变	10	400	107
56290	射阳	阜余健康10配变	10	200	76
56291	射阳	阜余健康4#配变	10	200	82
56292	射阳	阜余健康5#配变	10	400	214
56293	射阳	阜余健康8#配变	10	400	150
56294	射阳	阜余健康二配变	10	400	181
56295	射阳	阜余健康六配变	10	200	61
56296	射阳	阜余老圩6配变	10	400	170
56297	射阳	阜余老圩一配变	10	200	92
56298	射阳	阜余六份14配变	10	200	66
56299	射阳	阜余六份15配变	10	200	116
56300	射阳	阜余六份18#配变	10	200	27
56301	射阳	阜余六份22#配变	10	200	106
56302	射阳	阜余六份23#配变	10	200	0
56303	射阳	阜余六份一配变	10	200	16
56304	射阳	阜余农场四组2#配变	10	200	38
56305	射阳	阜余农场四组配变	10	400	253
56306	射阳	阜余三河6配变	10	200	52
56307	射阳	阜余三河7#配变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56308	射阳	阜余三河8#配变	10	200	116
56309	射阳	阜余三河二配变	10	200	73
56310	射阳	阜余三河三配变	10	200	108
56311	射阳	阜余三河五配变	10	200	43
56312	射阳	阜余三河一配变	10	200	81
56313	射阳	阜余圩门10# 配变	10	200	4
56314	射阳	阜余圩门3#配变	10	200	53
56315	射阳	阜余圩门6# 配变	10	200	130
56316	射阳	阜余圩门7# 配变	10	200	52
56317	射阳	阜余圩门8#配变	10	200	105
56318	射阳	阜余圩门二配变	10	200	52
56319	射阳	阜余圩门五配变	10	200	98
56320	射阳	阜余公用变19#配变	10	200	66
56321	射阳	阜余沙东11#配变	10	200	122
56322	射阳	阜余沙东5#配变	10	630	197
56323	射阳	阜余沙东6# 配变	10	200	64
56324	射阳	阜余沙东9配变	10	200	98
56325	射阳	阜余沙东二配变	10	200	68
56326	射阳	阜余沙东七配变	10	400	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56327	射阳	阜余沙东三配变	10	200	93
56328	射阳	阜余沙东十配变	10	200	39
56329	射阳	阜余沙东一配变	10	200	65
56330	射阳	阜余邹滩8配变	10	200	33
56331	射阳	阜余邹滩一配变	10	400	243
56332	射阳	沙东12#配变	10	400	135
56333	射阳	邹滩15#变	10	400	200
56334	射阳	阜余阜中12#变	10	315	147
56335	射阳	阜余阜中7配变	10	200	78
56336	射阳	阜余公用变14#配变	10	400	178
56337	射阳	阜余公用变18#配变	10	200	89
56338	射阳	阜余公用变9#配变	10	400	88
56339	射阳	阜余健康1#配变	10	200	39
56340	射阳	阜余健康11#配变	10	200	114
56341	射阳	阜余健康7#配变	10	200	87
56342	射阳	阜余健康9配变	10	200	55
56343	射阳	阜余健康三配变	10	200	93
56344	射阳	阜余六份17#配变(盐城射阳阜余阜西线三份9#	10	200	69
56345	射阳	阜余六份19#配变	10	200	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56346	射阳	阜余六份20# 配变	10	200	27
56347	射阳	阜余六份3#配变	10	200	75
56348	射阳	阜余六份4# 配变	10	200	41
56349	射阳	阜余六份7#配变Z	10	200	69
56350	射阳	阜余农场团洼配变	10	200	60
56351	射阳	阜余三份10# 配变	10	400	142
56352	射阳	阜余三份2#配变	10	200	45
56353	射阳	阜余三份3#配变	10	200	16
56354	射阳	阜余三份5#配变	10	200	92
56355	射阳	阜余三份6配变	10	200	41
56356	射阳	阜余三份7配变	10	200	81
56357	射阳	阜余三份8配变	10	200	80
56358	射阳	阜余三份9# 配变	10	200	102
56359	射阳	阜余三份四配变	10	200	87
56360	射阳	阜余三份一配变	10	200	56
56361	射阳	阜余圩门11# 配变	10	400	135
56362	射阳	阜余圩门9#配变	10	200	10
56363	射阳	阜余圩门四配变	10	200	52
56364	射阳	六份24# 变	10	200	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56365	射阳	阜余宏丰17# 配变	10	200	71
56366	射阳	阜余宏丰18# 配变	10	200	98
56367	射阳	阜余宏丰3#配变	10	200	54
56368	射阳	阜余宏丰6#配变	10	200	58
56369	射阳	阜余宏丰八配变	10	200	106
56370	射阳	阜余宏丰十三配变	10	400	206
56371	射阳	阜余花元1#配变	10	200	80
56372	射阳	阜余花元3#配变	10	200	80
56373	射阳	阜余花元二配变	10	400	130
56374	射阳	阜余花元四配变	10	200	65
56375	射阳	阜余花园5#配变	10	200	109
56376	射阳	阜余里庄1#配变	10	400	148
56377	射阳	阜余里庄二配变	10	200	61
56378	射阳	阜余里庄六配变	10	200	66
56379	射阳	阜余里庄三配变	10	200	52
56380	射阳	阜余里庄四配变	10	200	62
56381	射阳	阜余里庄五配变	10	250	47
56382	射阳	阜余同丰1#配变	10	200	106
56383	射阳	阜余同丰12# 配变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56384	射阳	阜余同丰13#配变	10	200	91
56385	射阳	阜余同丰14#配变	10	400	139
56386	射阳	阜余同丰5#配变	10	200	64
56387	射阳	阜余同丰6#配变	10	200	72
56388	射阳	阜余同丰7#配变	10	400	155
56389	射阳	阜余同丰8#配变	10	400	247
56390	射阳	阜余同丰二配变	10	200	44
56391	射阳	阜余同丰九配变	10	400	108
56392	射阳	阜余同丰三配变	10	400	154
56393	射阳	阜余同丰十配变	10	400	213
56394	射阳	阜余同丰十一配变	10	200	73
56395	射阳	阜余同丰四配变	10	200	72
56396	射阳	阜余西圩1#配变	10	200	66
56397	射阳	阜余邹滩12配变	10	200	86
56398	射阳	宏丰康居1#变	10	400	230
56399	射阳	花园6#变	10	200	103
56400	射阳	阜余老圩8配变	10	200	58
56401	射阳	阜余老圩七配变	10	200	80
56402	射阳	阜余老圩四配变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56403	射阳	阜余唐洼九组配变	10	200	91
56404	射阳	阜余小沙1#配变	10	200	71
56405	射阳	阜余小沙11配变	10	200	39
56406	射阳	阜余小沙12#变	10	200	96
56407	射阳	阜余小沙13#配变	10	200	75
56408	射阳	阜余小沙14#配变	10	200	78
56409	射阳	阜余小沙15#配变	10	200	40
56410	射阳	阜余小沙16#配变	10	200	84
56411	射阳	阜余小沙17#配变	10	200	108
56412	射阳	阜余小沙19#配变	10	200	142
56413	射阳	阜余小沙3配变	10	400	114
56414	射阳	阜余小沙4#配变	10	200	65
56415	射阳	阜余小沙7号配变	10	200	91
56416	射阳	阜余小沙8#配变	10	200	95
56417	射阳	阜余小沙9配变	10	400	240
56418	射阳	阜余小沙二配变	10	400	219
56419	射阳	阜余小沙六配变	10	200	55
56420	射阳	阜余小沙十配变	10	200	62
56421	射阳	阜余小沙五配变	10	200	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56422	射阳	阜余永坛12#配变	10	200	81
56423	射阳	阜余永坛13#配变	10	200	26
56424	射阳	阜余永坛14配变	10	200	47
56425	射阳	阜余永坛15#配变	10	200	42
56426	射阳	阜余永坛16配变	10	200	39
56427	射阳	阜余永坛17#变	10	200	63
56428	射阳	阜余永坛18#配变	10	200	106
56429	射阳	阜余永坛2#配变	10	400	143
56430	射阳	阜余永坛20#变	10	160	96
56431	射阳	阜余永坛3 # 配变	10	200	33
56432	射阳	阜余永坛5#配变	10	200	67
56433	射阳	阜余永坛八配变	10	400	193
56434	射阳	阜余永坛九配变	10	200	36
56435	射阳	阜余永坛六配变	10	315	98
56436	射阳	阜余永坛七配变	10	400	292
56437	射阳	阜余永坛十配变	10	200	77
56438	射阳	阜余永坛十一配变	10	200	31
56439	射阳	阜余永坛四配变	10	400	189
56440	射阳	阜余永坛一配变	10	400	284

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56441	射阳	阜余邹滩13#变	10	200	102
56442	射阳	阜余邹滩14#配变	10	200	108
56443	射阳	阜余邹滩5#配变	10	200	54
56444	射阳	阜余邹滩7#配变	10	200	66
56445	射阳	阜余邹滩9配变	10	200	82
56446	射阳	阜余邹滩二配变	10	200	39
56447	射阳	阜余邹滩三配变	10	400	16
56448	射阳	阜余邹滩十配变	10	200	103
56449	射阳	阜余邹滩十一配变	10	200	80
56450	射阳	阜余邹滩四配变	10	200	97
56451	射阳	老圩11#变	10	200	107
56452	射阳	永坛美丽乡村1#变	10	400	110
56453	射阳	阜余老圩10#配变	10	200	81
56454	射阳	阜余老圩2#配变	10	200	86
56455	射阳	阜余老圩9#变	10	200	62
56456	射阳	阜余老圩三配变	10	200	52
56457	射阳	阜余老圩五配变	10	400	182
56458	射阳	阜余三河4#配变	10	400	191
56459	射阳	阜余沙东八配变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56460	射阳	阜余沙东四配变	10	200	136
56461	射阳	阜余圩门一配变	10	200	80
56462	射阳	三河康居1#变	10	200	45
56463	射阳	阜余大塔1#配变	10	200	60
56464	射阳	阜余大塔10# 配变	10	200	107
56465	射阳	阜余大塔3#配变	10	200	71
56466	射阳	阜余大塔5#配变	10	200	84
56467	射阳	阜余大塔7配变	10	200	53
56468	射阳	阜余大塔8配变	10	200	25
56469	射阳	阜余大塔9#配变	10	200	73
56470	射阳	阜余大塔二配变	10	200	112
56471	射阳	阜余大塔四配变	10	200	57
56472	射阳	阜余二塔14#配变	10	200	79
56473	射阳	阜余宏丰11#配变	10	200	70
56474	射阳	阜余宏丰12配变	10	200	20
56475	射阳	阜余宏丰14# 配变	10	200	81
56476	射阳	阜余宏丰15# 配变	10	200	50
56477	射阳	阜余宏丰4#配变	10	200	34
56478	射阳	阜余宏丰7#配变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56479	射阳	阜余宏丰二配变	10	315	115
56480	射阳	阜余宏丰九配变	10	200	40
56481	射阳	阜余宏丰五配变	10	200	52
56482	射阳	阜余宏丰一配变	10	400	212
56483	射阳	阜余里庄7#变	10	400	162
56484	射阳	阜余西圩4#配变	10	400	79
56485	射阳	阜余西圩8#配变	10	400	185
56486	射阳	阜余新河9#配变	10	200	89
56487	射阳	阜余新河二配变	10	200	48
56488	射阳	阜余新河六配变	10	200	43
56489	射阳	阜余新河七配变	10	200	67
56490	射阳	阜余新河三配变	10	200	39
56491	射阳	阜余新河四配变	10	200	1
56492	射阳	阜余新河五配变	10	200	2
56493	射阳	阜余新河一配变	10	200	25
56494	射阳	阜余长丰5#配变	10	200	102
56495	射阳	阜余长丰6#配变	10	200	79
56496	射阳	阜余长丰二配变	10	200	72
56497	射阳	阜余长丰三配变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56498	射阳	阜余邹滩六配变	10	400	208
56499	射阳	花园美丽乡村1#配变	10	200	66
56500	射阳	陈墩21#变	10	200	60
56501	射阳	海河陈墩1#变	10	200	63
56502	射阳	海河陈墩10#变	10	200	113
56503	射阳	海河陈墩11#变	10	200	59
56504	射阳	海河陈墩13#变	10	200	94
56505	射阳	海河陈墩14#变	10	400	208
56506	射阳	海河陈墩15#变	10	200	64
56507	射阳	海河陈墩16#变	10	200	85
56508	射阳	海河陈墩19#变	10	200	93
56509	射阳	海河陈墩20#变	10	200	77
56510	射阳	海河陈墩3#变	10	315	114
56511	射阳	海河陈墩4#变	10	200	109
56512	射阳	海河陈墩5#变	10	200	103
56513	射阳	海河陈墩6#变更换	10	400	155
56514	射阳	海河陈墩7#变	10	200	52
56515	射阳	海河陈墩9#变	10	200	105
56516	射阳	海河东胜9#变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56517	射阳	海河高华12#变	10	200	68
56518	射阳	海河高华7#变	10	200	22
56519	射阳	海河高铁1#箱变	10	500	22
56520	射阳	海河高铁2#箱变	10	400	0
56521	射阳	海河公用12#变	10	400	152
56522	射阳	海河街道35 # 配变	10	400	132
56523	射阳	海河三星10#变	10	200	15
56524	射阳	海河三星11#变	10	200	70
56525	射阳	海河三星15#变	10	200	88
56526	射阳	海河三星17#变	10	200	112
56527	射阳	海河三星19#变	10	400	173
56528	射阳	海河三星2 # 变增容	10	200	75
56529	射阳	海河三星20 # 配变	10	400	148
56530	射阳	海河三星3#变	10	200	105
56531	射阳	海河三星4#变	10	200	58
56532	射阳	海河三星5#变	10	200	89
56533	射阳	海河三星6 # 配变	10	200	94
56534	射阳	海河三星9#变	10	200	92
56535	射阳	海河商业街3#变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56536	射阳	海河条海1#变	10	400	153
56537	射阳	海河条海11#变	10	200	71
56538	射阳	海河条海13#变	10	400	183
56539	射阳	海河条海14#变	10	400	155
56540	射阳	海河条海15#变	10	315	52
56541	射阳	海河条海16#变	10	200	18
56542	射阳	海河条海2#变2	10	200	34
56543	射阳	海河条海3#变	10	200	59
56544	射阳	海河条海5#变	10	400	92
56545	射阳	海河条海8#变	10	400	79
56546	射阳	海河条海9#变	10	400	162
56547	射阳	海河王港1#变	10	200	73
56548	射阳	海河王港10#变	10	200	101
56549	射阳	海河王港11#变	10	200	59
56550	射阳	海河王港2#变	10	200	77
56551	射阳	海河王港6#变	10	200	86
56552	射阳	海河王港8#变	10	200	100
56553	射阳	海河镇陈墩17#变	10	200	93
56554	射阳	海河镇三星12#配变	10	400	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56555	射阳	海河镇三星16#变	10	200	84
56556	射阳	三星21号变	10	200	126
56557	射阳	条海美丽乡村1#箱变	10	630	429
56558	射阳	条海美丽乡村2#箱变	10	630	403
56559	射阳	海河川彭1#变	10	200	94
56560	射阳	海河川彭11#变	10	200	114
56561	射阳	海河川彭12#变	10	200	110
56562	射阳	海河川彭15#配变	10	200	92
56563	射阳	海河川彭17#变	10	315	233
56564	射阳	海河川彭2#变	10	200	83
56565	射阳	海河川彭3#配变	10	200	88
56566	射阳	海河川彭4#变	10	200	118
56567	射阳	海河川彭6#变	10	200	36
56568	射阳	海河川彭7#变	10	400	14
56569	射阳	海河川彭8#变	10	400	65
56570	射阳	海河川彭9#变	10	200	62
56571	射阳	海河林场1#变	10	200	18
56572	射阳	海河彭庄1#变	10	400	181
56573	射阳	海河彭庄10#变	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56574	射阳	海河彭庄11#变	10	200	51
56575	射阳	海河彭庄6队	10	400	94
56576	射阳	海河彭庄8#变	10	200	51
56577	射阳	海河五星13#变	10	200	33
56578	射阳	海河五星14#变	10	200	90
56579	射阳	海河五星2#变	10	200	31
56580	射阳	海河新运12#变	10	200	129
56581	射阳	海河新运14#变	10	200	101
56582	射阳	海河新运4#变	10	200	53
56583	射阳	海河新运5#变	10	400	130
56584	射阳	海河新运9#变	10	400	215
56585	射阳	海河跃北11#变	10	200	94
56586	射阳	海河跃北12#变	10	200	98
56587	射阳	海河跃北17#变	10	200	58
56588	射阳	海河跃北4#变	10	200	71
56589	射阳	海河跃北5#变	10	200	112
56590	射阳	海河跃北7#变	10	400	98
56591	射阳	海河跃北8#变	10	400	213
56592	射阳	海河镇林场2#变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56593	射阳	陡港8#变	10	400	211
56594	射阳	海河陡港14#变	10	200	72
56595	射阳	海河陡港15#变	10	200	101
56596	射阳	海河陡港23#变	10	200	88
56597	射阳	海河革新17#变	10	200	99
56598	射阳	海河革新3#变	10	400	159
56599	射阳	海河革新8#变	10	315	153
56600	射阳	海河公用21#变	10	400	189
56601	射阳	海河公用30#变	10	400	39
56602	射阳	海河海湾2#变	10	200	24
56603	射阳	海河烈士1#配变	10	200	81
56604	射阳	海河烈士10#配变	10	400	124
56605	射阳	海河烈士11#变	10	400	158
56606	射阳	海河烈士12#变	10	200	71
56607	射阳	海河烈士13#变	10	200	114
56608	射阳	海河烈士14#变	10	200	102
56609	射阳	海河烈士15#变	10	200	86
56610	射阳	海河烈士16#变	10	200	44
56611	射阳	海河烈士17#变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56612	射阳	海河烈士19#变	10	200	130
56613	射阳	海河烈士20#变	10	200	93
56614	射阳	海河烈士21#变	10	200	84
56615	射阳	海河烈士3#配变	10	200	20
56616	射阳	海河烈士4#配变	10	250	99
56617	射阳	海河烈士5#配变	10	400	126
56618	射阳	海河烈士6#配变	10	200	104
56619	射阳	海河烈士7#配变	10	200	78
56620	射阳	海河烈士8-1#变	10	400	94
56621	射阳	海河烈士9#变	10	200	82
56622	射阳	海河旭日10#变	10	200	97
56623	射阳	海河旭日12#变	10	200	132
56624	射阳	海河旭日2#配变	10	200	81
56625	射阳	海河旭日4#变	10	200	83
56626	射阳	海河旭日8#变	10	200	80
56627	射阳	海河旭日安置区1#箱变	10	630	289
56628	射阳	海河镇革新10#变	10	200	76
56629	射阳	条海康居1#变	10	400	185
56630	射阳	旭日安置区3#箱变	10	630	349

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56631	射阳	旭日安置区4#箱变配变	10	630	171
56632	射阳	跃华19#变	10	200	52
56633	射阳	海河伏兴10#变	10	400	91
56634	射阳	海河伏兴12#变	10	400	129
56635	射阳	海河伏兴20 # 变	10	400	98
56636	射阳	海河伏兴22#变	10	200	115
56637	射阳	海河伏兴23#变	10	200	74
56638	射阳	海河伏兴2号新增	10	400	137
56639	射阳	海河伏兴5#变	10	315	111
56640	射阳	海河阜丰11#变	10	200	86
56641	射阳	海河阜丰7#变	10	400	194
56642	射阳	海河黄沙10#变	10	200	108
56643	射阳	海河黄沙11#变	10	200	88
56644	射阳	海河黄沙12#变	10	400	208
56645	射阳	海河黄沙13#变	10	200	89
56646	射阳	海河黄沙14#变	10	400	282
56647	射阳	海河黄沙15#变	10	200	85
56648	射阳	海河黄沙16#变	10	200	111
56649	射阳	海河黄沙17#变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56650	射阳	海河黄沙18#变	10	200	105
56651	射阳	海河黄沙19#变	10	200	91
56652	射阳	海河黄沙1号新增	10	200	82
56653	射阳	海河黄沙2#变	10	400	110
56654	射阳	海河黄沙20#变	10	200	104
56655	射阳	海河黄沙21#变	10	200	61
56656	射阳	海河黄沙22#变	10	200	106
56657	射阳	海河黄沙3#变	10	200	23
56658	射阳	海河黄沙4#变	10	200	18
56659	射阳	海河黄沙5#变	10	400	125
56660	射阳	海河黄沙7#变	10	200	112
56661	射阳	海河黄沙8#变	10	250	128
56662	射阳	海河黄沙9#变	10	400	154
56663	射阳	海河街道14#变	10	200	79
56664	射阳	海河清和5#变	10	400	244
56665	射阳	海河清河2-1号变	10	400	156
56666	射阳	海河清河3#配变	10	400	217
56667	射阳	海河清河6#变	10	200	50
56668	射阳	海河清河7#变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56669	射阳	海河塘洼1#变	10	250	75
56670	射阳	海河塘洼10#变	10	200	114
56671	射阳	海河塘洼12#变	10	200	53
56672	射阳	海河塘洼2#变	10	200	51
56673	射阳	海河塘洼5#变	10	400	92
56674	射阳	海河塘洼6#变	10	400	167
56675	射阳	海河塘洼7#变	10	400	159
56676	射阳	海河塘洼8#	10	400	216
56677	射阳	海河旭日3-1号变	10	400	166
56678	射阳	海河镇塘洼3#变	10	400	241
56679	射阳	塘洼康居1#配变	10	200	60
56680	射阳	塘洼康居2#配变	10	200	107
56681	射阳	幸福华庭小区配电房2#配变	10	800	480
56682	射阳	幸福家园小区配电房2#配变	10	800	443
56683	射阳	海河阜丰1#变	10	200	71
56684	射阳	海河阜丰10#变	10	200	98
56685	射阳	海河阜丰12#配变	10	400	227
56686	射阳	海河阜丰2#变	10	200	82
56687	射阳	海河阜丰3#变	10	400	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56688	射阳	海河阜丰4#变	10	200	94
56689	射阳	海河阜丰5#变	10	400	215
56690	射阳	海河阜丰6#变	10	315	177
56691	射阳	海河阜丰8#变	10	200	102
56692	射阳	海河阜丰9#变	10	200	84
56693	射阳	海河革新1#变	10	400	205
56694	射阳	海河革新11#变	10	200	48
56695	射阳	海河革新12#变	10	200	120
56696	射阳	海河革新14#变	10	400	90
56697	射阳	海河革新15#变	10	200	92
56698	射阳	海河革新18#变	10	200	133
56699	射阳	海河革新2#变	10	400	230
56700	射阳	海河革新4#变	10	400	144
56701	射阳	海河革新5#变	10	400	49
56702	射阳	海河革新6#变	10	200	116
56703	射阳	海河革新7#变	10	200	80
56704	射阳	海河革新9#配变	10	200	74
56705	射阳	海河海湾6#变	10	200	97
56706	射阳	海河塘洼11#变	10	200	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56707	射阳	海河塘洼4#变	10	400	244
56708	射阳	海河塘洼9#配变	10	200	64
56709	射阳	海河旭日1#变	10	400	267
56710	射阳	海河旭日11#变	10	200	54
56711	射阳	海河旭日5#变	10	200	72
56712	射阳	海河旭日6#变	10	200	45
56713	射阳	海河旭日9#变	10	200	96
56714	射阳	幸福家园小区配电房1#配变	10	800	461
56715	射阳	海河川彭13#变	10	200	124
56716	射阳	海河川彭5#变	10	200	79
56717	射阳	海河巨星1#变	10	400	166
56718	射阳	海河巨星10#变	10	200	48
56719	射阳	海河巨星11#变	10	200	82
56720	射阳	海河巨星12#变	10	200	63
56721	射阳	海河巨星13#变	10	200	110
56722	射阳	海河巨星14#变	10	200	31
56723	射阳	海河巨星15#变	10	200	103
56724	射阳	海河巨星16#变	10	200	49
56725	射阳	海河巨星17#变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56726	射阳	海河巨星18#变	10	200	97
56727	射阳	海河巨星19#变	10	200	114
56728	射阳	海河巨星2#变	10	200	84
56729	射阳	海河巨星3#变	10	400	205
56730	射阳	海河巨星4-1号变	10	200	52
56731	射阳	海河巨星5#变	10	400	120
56732	射阳	海河巨星6#变	10	200	11
56733	射阳	海河巨星7#变	10	200	83
56734	射阳	海河巨星8#变	10	200	56
56735	射阳	海河巨星9#变	10	200	90
56736	射阳	海河跃北1#变	10	200	72
56737	射阳	海河跃北10#变	10	200	60
56738	射阳	海河跃北13#变	10	400	229
56739	射阳	海河跃北14#变	10	400	214
56740	射阳	海河跃北15#变	10	200	102
56741	射阳	海河跃北16#变	10	400	178
56742	射阳	海河跃北2#变	10	200	30
56743	射阳	海河跃北3#变	10	400	230
56744	射阳	海河跃北6#变2	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56745	射阳	海河跃北9#变	10	315	138
56746	射阳	海河跃华1#变	10	200	97
56747	射阳	海河跃华11 # 变	10	200	120
56748	射阳	海河跃华13 # 变	10	200	2
56749	射阳	海河跃华15号变	10	200	106
56750	射阳	海河跃华20#变	10	200	135
56751	射阳	海河跃华5#变	10	200	101
56752	射阳	海河镇跃华10#变	10	400	269
56753	射阳	巨星20#配变	10	200	49
56754	射阳	跃华17#配变	10	200	85
56755	射阳	海河公用2#变	10	400	58
56756	射阳	海河公用28#变	10	400	171
56757	射阳	海河公用29#变	10	200	32
56758	射阳	海河公用变18#变	10	400	18
56759	射阳	海河公用变20变	10	400	100
56760	射阳	海河公用变25#变	10	400	115
56761	射阳	海河海湾1#变	10	400	107
56762	射阳	海河海湾4#变	10	400	165
56763	射阳	海河海湾5#变	10	400	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56764	射阳	海河海湾7#变	10	400	102
56765	射阳	海河海湾嘉园1#配变	10	200	53
56766	射阳	海河海湾嘉园2#变	10	400	149
56767	射阳	海河海湾嘉园3#变	10	400	186
56768	射阳	海河街道1#变1	10	400	110
56769	射阳	海河街道11#变	10	400	92
56770	射阳	海河街道13#变	10	630	274
56771	射阳	海河街道15#变1	10	400	101
56772	射阳	海河街道27#变	10	400	159
56773	射阳	海河街道31号变	10	630	324
56774	射阳	海河街道32#变	10	400	175
56775	射阳	海河街道33 # 配变	10	200	38
56776	射阳	海河街道34 # 配变	10	400	88
56777	射阳	海河街道36#变	10	200	82
56778	射阳	海河街道7#变	10	400	94
56779	射阳	海河街道8#变	10	630	176
56780	射阳	海河街道9#变	10	630	167
56781	射阳	海河商业街1#变	10	400	115
56782	射阳	海河商业街2#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56783	射阳	海河彭庄12#变	10	400	236
56784	射阳	海河彭庄2#变	10	400	240
56785	射阳	海河彭庄3#变	10	400	160
56786	射阳	海河彭庄4#变	10	400	161
56787	射阳	海河彭庄5#变	10	200	94
56788	射阳	海河彭庄6#变	10	400	153
56789	射阳	海河彭庄7#变	10	200	96
56790	射阳	海河彭庄9#变	10	200	78
56791	射阳	海河三星1#变	10	200	75
56792	射阳	海河三星13#变	10	400	142
56793	射阳	海河三星14#变	10	200	34
56794	射阳	海河三星18#变	10	200	121
56795	射阳	海河三星7#变	10	200	113
56796	射阳	海河三星8#变88	10	200	88
56797	射阳	海河条海6#变	10	200	89
56798	射阳	海河五星10#变	10	200	86
56799	射阳	海河五星11 # 变	10	200	63
56800	射阳	海河五星1号变	10	200	38
56801	射阳	海河五星3#变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56802	射阳	海河五星4#变	10	200	76
56803	射阳	海河五星6#变	10	200	21
56804	射阳	海河五星7#变	10	250	135
56805	射阳	海河五星8#变	10	400	218
56806	射阳	海河五星9#变	10	200	104
56807	射阳	海河新运1#变	10	200	70
56808	射阳	海河新运10#变	10	200	87
56809	射阳	海河新运11#变	10	200	39
56810	射阳	海河新运13#变	10	400	188
56811	射阳	海河新运15#变	10	200	115
56812	射阳	海河新运19#变	10	200	70
56813	射阳	海河新运2#变	10	200	55
56814	射阳	海河新运20#变	10	200	76
56815	射阳	海河新运3#变	10	400	166
56816	射阳	海河新运6号变	10	200	80
56817	射阳	海河新运7#变	10	200	39
56818	射阳	海河新运8#变	10	200	63
56819	射阳	条海12#变	10	200	79
56820	射阳	条海美丽乡村3#箱变	10	630	297

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56821	射阳	新运16#配变	10	200	92
56822	射阳	新运17#配变	10	200	94
56823	射阳	海河陈墩12#变	10	200	46
56824	射阳	海河陈墩18#配变	10	200	100
56825	射阳	海河陈墩2#变	10	200	101
56826	射阳	海河东胜10#变	10	200	18
56827	射阳	海河东胜11#变	10	400	133
56828	射阳	海河东胜12#变	10	200	98
56829	射阳	海河东胜13#变	10	200	113
56830	射阳	海河东胜14#变	10	200	86
56831	射阳	海河东胜15号变	10	200	3
56832	射阳	海河东胜16#配变	10	200	132
56833	射阳	海河东胜17#变	10	250	145
56834	射阳	海河东胜18#变	10	200	119
56835	射阳	海河东胜19#配变	10	200	102
56836	射阳	海河东胜2#变	10	200	105
56837	射阳	海河东胜3#变	10	200	29
56838	射阳	海河东胜4#变	10	200	92
56839	射阳	海河东胜5#变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56840	射阳	海河东胜6#变	10	200	86
56841	射阳	海河东胜7#配变更换	10	200	25
56842	射阳	海河东胜8#变	10	200	7
56843	射阳	海河高华1#配变更换	10	200	98
56844	射阳	海河高华10#变	10	200	34
56845	射阳	海河高华11#变	10	200	118
56846	射阳	海河高华15#变	10	200	92
56847	射阳	海河高华2#变	10	200	70
56848	射阳	海河高华3#变	10	200	46
56849	射阳	海河高华4#变	10	200	53
56850	射阳	海河高华5#变	10	200	105
56851	射阳	海河高华6#变	10	200	102
56852	射阳	海河高华8#变	10	200	118
56853	射阳	海河高华9#变	10	200	82
56854	射阳	海河公用26#变	10	400	193
56855	射阳	海河公用5#变	10	400	149
56856	射阳	海河街道6#变	10	200	77
56857	射阳	海河条海4#变	10	400	106
56858	射阳	海河条海7#变	10	200	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56859	射阳	海河王港3号	10	200	88
56860	射阳	海河王港4#变	10	200	98
56861	射阳	海河王港5#变	10	200	96
56862	射阳	海河王港7#变	10	200	120
56863	射阳	海河王港9#变	10	200	74
56864	射阳	海河镇条海10#变	10	400	108
56865	射阳	伏兴7#变	10	200	88
56866	射阳	海河伏兴1#变	10	400	157
56867	射阳	海河伏兴11#变	10	400	196
56868	射阳	海河伏兴13#变	10	200	113
56869	射阳	海河伏兴15#变	10	200	96
56870	射阳	海河伏兴16#变	10	200	90
56871	射阳	海河伏兴18#变	10	200	90
56872	射阳	海河伏兴19#变	10	200	94
56873	射阳	海河伏兴21#变	10	400	214
56874	射阳	海河伏兴3号新增	10	200	5
56875	射阳	海河伏兴4#变	10	200	38
56876	射阳	海河伏兴6#变	10	200	53
56877	射阳	海河公用变16#变	10	400	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56878	射阳	海河公用变22#变	10	400	112
56879	射阳	海河公用变23#变	10	400	136
56880	射阳	海河公用变3#变	10	200	8
56881	射阳	海河官滩1#变	10	400	220
56882	射阳	海河官滩10#变	10	200	104
56883	射阳	海河官滩11#变	10	200	106
56884	射阳	海河官滩12#变	10	200	80
56885	射阳	海河官滩13#变	10	400	128
56886	射阳	海河官滩14#变	10	200	53
56887	射阳	海河官滩15#变	10	200	119
56888	射阳	海河官滩16#变	10	200	51
56889	射阳	海河官滩2#变	10	400	188
56890	射阳	海河官滩3号新增	10	200	82
56891	射阳	海河官滩4#变	10	200	62
56892	射阳	海河官滩5#变	10	400	141
56893	射阳	海河官滩6#变	10	400	139
56894	射阳	海河官滩7#变	10	200	86
56895	射阳	海河官滩8#变	10	200	101
56896	射阳	海河官滩9#变	10	250	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56897	射阳	海河海关1#变	10	200	40
56898	射阳	海河海中综合变	10	400	91
56899	射阳	海河华北1#变	10	200	46
56900	射阳	海河华北10#变	10	200	61
56901	射阳	海河华北12#变	10	200	72
56902	射阳	海河华北13#变	10	200	10
56903	射阳	海河华北14#变	10	200	29
56904	射阳	海河华北2#变	10	200	57
56905	射阳	海河华北3号新增	10	200	76
56906	射阳	海河华北4#变	10	200	11
56907	射阳	海河华北5#变	10	200	56
56908	射阳	海河华北6#变	10	200	105
56909	射阳	海河华北7#变	10	200	104
56910	射阳	海河华北8#变	10	200	78
56911	射阳	海河华北9#变	10	200	94
56912	射阳	海河街道37#变	10	400	143
56913	射阳	海河清和4#变	10	250	107
56914	射阳	海河清河1-1号变	10	200	46
56915	射阳	海河镇公用变4#变	10	400	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56916	射阳	华北11#变	10	250	31
56917	射阳	条海康居2#变	10	200	67
56918	射阳	幸福华庭小区配电房1#配变	10	800	487
56919	射阳	陡港康居1#配变	10	200	96
56920	射阳	海河川彭16# 配变	10	400	95
56921	射阳	海河陡港1#配变	10	400	124
56922	射阳	海河陡港10#变	10	400	200
56923	射阳	海河陡港11#变	10	400	171
56924	射阳	海河陡港13#变	10	200	87
56925	射阳	海河陡港16#变	10	200	50
56926	射阳	海河陡港17#变	10	200	77
56927	射阳	海河陡港18#变	10	200	84
56928	射阳	海河陡港19#变	10	200	89
56929	射阳	海河陡港2#配变	10	200	101
56930	射阳	海河陡港20#变	10	200	93
56931	射阳	海河陡港21#变	10	200	73
56932	射阳	海河陡港3号变	10	315	144
56933	射阳	海河陡港4#配变	10	200	73
56934	射阳	海河陡港5#配变变压器	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56935	射阳	海河陡港6#配变	10	200	84
56936	射阳	海河陡港7#变	10	200	47
56937	射阳	海河陡港9#变	10	200	94
56938	射阳	海河烈士2#变	10	200	98
56939	射阳	海河五星16#变	10	400	75
56940	射阳	海河旭日7#变	10	200	11
56941	射阳	海河跃华14#变	10	200	67
56942	射阳	海河跃华4#变	10	200	36
56943	射阳	海河跃华6#变	10	200	93
56944	射阳	海河海湾3#变	10	400	114
56945	射阳	海河五星5#变	10	630	17
56946	射阳	海河旭日安置区2#变	10	400	107
56947	射阳	海河跃华12#变	10	400	148
56948	射阳	海河跃华18#变	10	200	59
56949	射阳	海河跃华2#变	10	200	75
56950	射阳	海河跃华3#变	10	400	205
56951	射阳	海河跃华7#变	10	400	135
56952	射阳	海河跃华8#变	10	200	124
56953	射阳	海河跃华9#变	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56954	射阳	海河跃华康居1#配变	10	400	147
56955	射阳	海河跃华康居2#配变	10	400	158
56956	射阳	海通街道1#配变	10	400	0
56957	射阳	海通街道10#配变	10	400	0
56958	射阳	海通街道11#配变	10	315	123
56959	射阳	海通街道12#配变	10	400	123
56960	射阳	海通街道13#配变	10	400	69
56961	射阳	海通街道14#配变	10	400	181
56962	射阳	海通街道15#配变	10	400	42
56963	射阳	海通街道16#配变	10	400	18
56964	射阳	海通街道17#配变	10	400	0
56965	射阳	海通街道18#配变	10	400	105
56966	射阳	海通街道19#配变	10	400	65
56967	射阳	海通街道2#配变	10	315	7
56968	射阳	海通街道23#	10	200	99
56969	射阳	海通街道24#变	10	400	128
56970	射阳	海通街道3#配变	10	400	100
56971	射阳	海通街道4#变	10	400	121
56972	射阳	海通街道5#配变	10	400	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56973	射阳	海通街道8#配变	10	400	17
56974	射阳	海通街道9#配变	10	400	102
56975	射阳	海通居委会1#配变	10	315	25
56976	射阳	海通居委会2#配变	10	250	0
56977	射阳	海通居委会4#配变(单)	10	200	86
56978	射阳	海通居委会5#配变	10	400	1
56979	射阳	海通居委会6#配变	10	400	0
56980	射阳	海通居委会7#配变	10	400	188
56981	射阳	海通居委会8#配变	10	400	178
56982	射阳	海通水岸新城配电室1#主变	10	800	561
56983	射阳	海通水岸新城配电室2#主变	10	800	534
56984	射阳	海通水岸新城配电室3#主变	10	630	503
56985	射阳	海通水岸新城配电室4#主变	10	630	334
56986	射阳	海通中学	10	315	138
56987	射阳	河滨花苑配电房1#变压器	10	800	204
56988	射阳	江苏双山集团股份有限公司考核表	10	250	80
56989	射阳	街道22#	10	400	13
56990	射阳	金水美墅2#变压器	10	630	454
56991	射阳	通兴2#配变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56992	射阳	通兴6#变	10	200	24
56993	射阳	窑湾11#配变	10	200	50
56994	射阳	闸管所变	10	200	66
56995	射阳	海通街道20#变	10	400	158
56996	射阳	海通通兴3#配变	10	400	0
56997	射阳	街道21#	10	400	118
56998	射阳	日昇家苑小区1#变压器	10	800	497
56999	射阳	窑湾1#配变	10	400	219
57000	射阳	园区2#配变	10	200	31
57001	射阳	园区3#配变	10	200	9
57002	射阳	海通芦湾9#配变	10	200	98
57003	射阳	海通窑湾10#配变	10	400	146
57004	射阳	海通窑湾6#配变	10	200	63
57005	射阳	海通中央5#配变	10	315	37
57006	射阳	芦湾1#配变	10	400	194
57007	射阳	芦湾10#配变	10	200	61
57008	射阳	芦湾2#配变	10	200	5
57009	射阳	芦湾3#配变	10	400	204
57010	射阳	芦湾4#配变	10	400	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57011	射阳	芦湾5#配变	10	200	77
57012	射阳	芦湾6#配变	10	200	40
57013	射阳	芦湾7#配变	10	200	50
57014	射阳	窑湾12#配变	10	200	26
57015	射阳	窑湾2#配变	10	200	46
57016	射阳	窑湾3#配变	10	200	54
57017	射阳	窑湾4#配变	10	200	76
57018	射阳	窑湾5#配变	10	400	158
57019	射阳	窑湾7#配变	10	200	73
57020	射阳	窑湾8#配变（单）	10	200	18
57021	射阳	窑湾9#配变	10	200	50
57022	射阳	中尖1#配变	10	200	90
57023	射阳	中尖10#配变	10	200	64
57024	射阳	中尖11#配变	10	400	194
57025	射阳	中尖12#配变	10	200	45
57026	射阳	中尖13#配变	10	200	69
57027	射阳	中尖2#配变	10	200	75
57028	射阳	中尖3#配变	10	200	55
57029	射阳	中尖4#配变	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57030	射阳	中尖6#配变	10	400	266
57031	射阳	中尖7#配变	10	200	75
57032	射阳	中尖8#配变	10	200	74
57033	射阳	中尖9#配变	10	200	98
57034	射阳	中尖安置区1#配变	10	400	121
57035	射阳	中尖安置区2#箱变	10	630	246
57036	射阳	海通大尖1#变配变	10	400	190
57037	射阳	海通大尖11#配变	10	315	0
57038	射阳	海通大尖13#配变	10	200	135
57039	射阳	海通大尖14#变	10	200	98
57040	射阳	海通大尖5#配变	10	30	14
57041	射阳	海通当尖10#变	10	200	144
57042	射阳	海通果林场1#配变	10	400	82
57043	射阳	海通果林场2#配变	10	315	50
57044	射阳	海通蒲头3#配变	10	200	90
57045	射阳	海通支鱼8#配变（支鱼9#配变）	10	200	160
57046	射阳	闽南箱变配变	10	630	385
57047	射阳	明达职业技术学院	10	400	115
57048	射阳	蒲头1#配变	10	200	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57049	射阳	蒲头6#配变	10	200	75
57050	射阳	支鱼1#配变	10	200	121
57051	射阳	支鱼2#配变	10	200	58
57052	射阳	支鱼2#箱变	10	630	217
57053	射阳	支鱼3#配变	10	400	239
57054	射阳	支鱼4#配变	10	160	79
57055	射阳	支鱼5#配变	10	200	88
57056	射阳	支鱼6#配变	10	315	47
57057	射阳	支鱼7#配变	10	315	237
57058	射阳	支渔10#变	10	400	179
57059	射阳	支渔8#变	10	200	86
57060	射阳	海通南洋雅居配电室1#主变	10	800	527
57061	射阳	海通南洋雅居配电室2#主变	10	800	528
57062	射阳	海通通兴1#配变	10	400	116
57063	射阳	通兴4#变	10	400	79
57064	射阳	东海2#配变	10	200	83
57065	射阳	海通东海1#配变1	10	200	114
57066	射阳	海通东海15#配变（原4）	10	160	71
57067	射阳	海通建新1#配变	10	400	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57068	射阳	海通建新2#配变	10	200	80
57069	射阳	海通建新4#配变	10	200	90
57070	射阳	海通建新5#变	10	400	69
57071	射阳	海通建新7#变	10	400	48
57072	射阳	海通建新8#变	10	200	86
57073	射阳	海通建新9#变	10	400	231
57074	射阳	海通射南9#配变（海通东海3#配变）	10	400	211
57075	射阳	建新13#变	10	400	248
57076	射阳	团塘5#配变	10	200	49
57077	射阳	500kV射阳变光伏变	10	630	426
57078	射阳	海通鲤鱼2#配变(单)	10	80	48
57079	射阳	海通鲤鱼5#变	10	400	249
57080	射阳	海通鲤鱼6#配变	10	400	0
57081	射阳	海通南尖2#配变	10	200	94
57082	射阳	海通南尖3#配变	10	400	239
57083	射阳	海通南尖5#配变	10	200	39
57084	射阳	海通南尖7#变	10	200	102
57085	射阳	海通射北3#配变	10	200	71
57086	射阳	海通射北4#配变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57087	射阳	海通射北8#变	10	200	79
57088	射阳	海通射南10#配变（南尖6#配变）	10	200	135
57089	射阳	海通射南7#变	10	400	181
57090	射阳	海通团塘10#变	10	400	198
57091	射阳	海通团塘17#变	10	400	0
57092	射阳	鲤鱼11#变	10	200	103
57093	射阳	南尖1#配变	10	200	106
57094	射阳	南尖4#变	10	200	97
57095	射阳	射北1#配变	10	250	67
57096	射阳	射北2#配变	10	200	0
57097	射阳	射北5#配变	10	200	115
57098	射阳	射北6#变	10	200	90
57099	射阳	射北7#变	10	200	100
57100	射阳	射北安置区1#箱变	10	630	379
57101	射阳	射南4#配变	10	200	72
57102	射阳	团塘9#变	10	400	265
57103	射阳	海通边防派出所变	10	200	91
57104	射阳	建新变光伏变	10	200	83
57105	射阳	射阳港居委会1#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57106	射阳	射阳港居委会10#变	10	400	68
57107	射阳	射阳港居委会12#变新	10	400	117
57108	射阳	射阳港居委会13#变	10	400	174
57109	射阳	射阳港居委会14#变	10	200	0
57110	射阳	射阳港居委会15#变	10	200	2
57111	射阳	射阳港居委会16#配变	10	400	178
57112	射阳	射阳港居委会17#箱变配变	10	630	233
57113	射阳	射阳港居委会18#箱变配变	10	630	293
57114	射阳	射阳港居委会19#变	10	200	142
57115	射阳	射阳港居委会2#变	10	400	0
57116	射阳	射阳港居委会3#变	10	400	17
57117	射阳	射阳港居委会4#变	10	400	138
57118	射阳	射阳港居委会6#变	10	400	62
57119	射阳	悦海花苑箱变1-1#主变	10	800	424
57120	射阳	悦海花苑箱变1-2#主变	10	800	451
57121	射阳	海通建新3#配变	10	400	183
57122	射阳	海通建新6#配变	10	400	181
57123	射阳	海通鲤鱼1#配变	10	400	191
57124	射阳	海通鲤鱼3#配变(单)	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57125	射阳	海通鲤鱼4#配变	10	200	64
57126	射阳	海通鲤鱼8#变	10	200	12
57127	射阳	海通鲤鱼村7#配变	10	200	91
57128	射阳	海通射南11#变	10	200	88
57129	射阳	海通射南12#变	10	200	51
57130	射阳	海通团塘11#变	10	400	226
57131	射阳	海通团塘12#变	10	200	69
57132	射阳	海通团塘15#变	10	400	33
57133	射阳	海通团塘4#配变	10	400	242
57134	射阳	蒲头5#配变	10	200	76
57135	射阳	射南1#变	10	400	217
57136	射阳	射南13#配变	10	200	67
57137	射阳	射南2#配变	10	200	28
57138	射阳	射南3#配变	10	200	51
57139	射阳	射南6#配变	10	200	59
57140	射阳	射南8#配变	10	200	82
57141	射阳	射南安置区3#箱变	10	630	377
57142	射阳	射南安置区4#箱变	10	630	393
57143	射阳	射南安置区5#箱变	10	630	393

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57144	射阳	射南安置区6#箱变	10	630	438
57145	射阳	射南安置区7#箱变	10	630	382
57146	射阳	团塘1#配变	10	400	282
57147	射阳	团塘13变压器	10	400	122
57148	射阳	团塘14#配变	10	400	172
57149	射阳	团塘2#配变	10	400	278
57150	射阳	团塘6#配变	10	400	190
57151	射阳	团塘7#配变	10	200	137
57152	射阳	团塘8#配变	10	400	269
57153	射阳	团塘安置区1#箱变	10	630	426
57154	射阳	海通边贸1#变	10	200	55
57155	射阳	海通边贸2#变	10	400	0
57156	射阳	渔工贸4#变	10	200	87
57157	射阳	种牛场4#变	10	160	75
57158	射阳	海通大喇叭生活区2#配变	10	200	0
57159	射阳	路灯1#变	10	80	55
57160	射阳	射港4#站	10	400	214
57161	射阳	对虾养殖二公司1#变	10	400	245
57162	射阳	农牧七管区5#变(单)	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57163	射阳	海通渔工贸1#变	10	200	0
57164	射阳	射阳港居委会11#配变	10	200	54
57165	射阳	渔工贸2#变	10	200	67
57166	射阳	渔工贸6#变	10	200	131
57167	射阳	五管区7#配变	10	200	0
57168	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#开关站1#配变	10	800	343
57169	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#开关站2#配变	10	800	602
57170	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#开关站3#配变	10	800	76
57171	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#开关站4#配变	10	800	461
57172	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#配电室5#配变	10	800	461
57173	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#配电室6#配变	10	800	466
57174	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#配电室7#配变	10	800	58
57175	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#配电室8#配变	10	800	576
57176	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心2#配电室10#配变	10	800	480
57177	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心2#配电室11#配变	10	800	464
57178	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心2#配电室12#配变	10	800	502
57179	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心2#配电室9#配变	10	800	509
57180	射阳	海通六管区5#变	10	400	143
57181	射阳	六管区6#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57182	射阳	农牧公司六管区2#配变	10	400	26
57183	射阳	农牧公司七管区2#	10	400	0
57184	射阳	七管区10#变	10	200	126
57185	射阳	七管区4#配变	10	200	20
57186	射阳	射阳港五管区6#变	10	200	57
57187	射阳	种牛场3#变	10	200	72
57188	射阳	海通农牧3#配变	10	400	98
57189	射阳	海通农牧七管区	10	400	0
57190	射阳	海通三管区2#变	10	200	133
57191	射阳	海通五管区4#配变	10	315	95
57192	射阳	临港变光伏变	10	200	70
57193	射阳	六管区4#变	10	400	0
57194	射阳	六管区7#配变	10	400	45
57195	射阳	农牧4#变	10	400	143
57196	射阳	农牧5#变	10	400	33
57197	射阳	农牧6#	10	400	32
57198	射阳	农牧六管区3#	10	400	0
57199	射阳	农牧七管区3#	10	400	48
57200	射阳	农牧七管区6#变(单)	10	200	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57201	射阳	农牧七管区7#变	10	400	0
57202	射阳	农牧五管区2#变	10	400	18
57203	射阳	七管区8#变	10	400	48
57204	射阳	三管区4#变	10	200	160
57205	射阳	四管区3#配变	10	200	25
57206	射阳	四管区4#变	10	200	86
57207	射阳	四管区5#配变	10	200	115
57208	射阳	五管区3#配变	10	80	19
57209	射阳	五管区5#变	10	400	105
57210	射阳	中心河2#变	10	400	16
57211	射阳	种牛场1#变	10	200	32
57212	射阳	海通沟浜4#配变	10	200	70
57213	射阳	海通沟浜5#配变	10	200	0
57214	射阳	海通沟浜6#配变	10	200	67
57215	射阳	海通沟浜9#配变	10	200	80
57216	射阳	海通环洋1#配变	10	400	144
57217	射阳	海通环洋2#变	10	400	226
57218	射阳	海通环洋4#配变	10	400	233
57219	射阳	海通环洋5#配变	10	315	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57220	射阳	海通环洋7#配变	10	200	80
57221	射阳	海通环洋9#配变	10	400	264
57222	射阳	海通环洋村8#配变	10	200	68
57223	射阳	海通林基5#配变(单)	10	200	108
57224	射阳	海通林南4#配变	10	200	43
57225	射阳	环洋10#变	10	200	160
57226	射阳	环洋12#变	10	400	209
57227	射阳	环洋6#变	10	400	218
57228	射阳	林南2#配变	10	200	95
57229	射阳	林南8#变	10	400	215
57230	射阳	八管区1#变	10	400	160
57231	射阳	八管区7#变	10	400	99
57232	射阳	沟浜15#变	10	400	118
57233	射阳	沟浜16#变	10	200	21
57234	射阳	海通碧海佳园配电室1#主变	10	800	405
57235	射阳	海通碧海佳园配电室2#主变	10	800	367
57236	射阳	海通沟浜1#配变	10	200	60
57237	射阳	海通沟浜11#配变	10	400	259
57238	射阳	海通沟浜2#配变	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57239	射阳	海通沟浜7#配变	10	200	63
57240	射阳	海通环洋13号变	10	200	109
57241	射阳	海通南坎1#配变	10	200	60
57242	射阳	海通紫金华府配电室1#变	10	800	510
57243	射阳	海通紫金华府配电室2#变	10	800	579
57244	射阳	锦绣嘉园（一期）1#配电室2#变压器	10	630	262
57245	射阳	锦绣嘉园2#配电房2#变压器	10	800	364
57246	射阳	鲤鱼10#配变	10	400	158
57247	射阳	南坎2#配变	10	200	0
57248	射阳	南坎4#配变	10	200	52
57249	射阳	南坎6#配变	10	400	191
57250	射阳	南坎7#配变	10	200	74
57251	射阳	南坎8#配变	10	200	49
57252	射阳	通兴5#配变	10	200	71
57253	射阳	通兴7#配变	10	400	201
57254	射阳	海通海堤2#变	10	400	47
57255	射阳	二管区2#配变	10	200	2
57256	射阳	二管区4#变	10	200	123
57257	射阳	二管区5#变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57258	射阳	海通大喇叭生活区	10	200	126
57259	射阳	海通渔工贸13#配变	10	200	0
57260	射阳	海通中心河4#变	10	400	0
57261	射阳	农牧1#配变	10	400	0
57262	射阳	农牧2#变	10	400	13
57263	射阳	一管区2#变	10	200	0
57264	射阳	一管区3#变	10	400	270
57265	射阳	一管区4#变	10	400	36
57266	射阳	一管区5#变	10	200	96
57267	射阳	鱼工贸7#变	10	200	36
57268	射阳	渔工贸10#变	10	200	111
57269	射阳	中心河1#	10	200	101
57270	射阳	中心河3#	10	160	0
57271	射阳	中心河5#变	10	400	53
57272	射阳	中心河6#变	10	200	0
57273	射阳	中心河7#配变（海通）	10	200	28
57274	射阳	中心河8#配变	10	200	160
57275	射阳	沟浜17#变	10	400	168
57276	射阳	沟浜18#变	10	200	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57277	射阳	海通沟浜10#配变	10	200	0
57278	射阳	海通沟浜3#配变	10	200	84
57279	射阳	海通沟浜8#配变	10	200	51
57280	射阳	海通林南1#配变	10	200	74
57281	射阳	南坎3#配变	10	200	6
57282	射阳	南坎5#配变	10	200	114
57283	射阳	东小海2#配变	10	250	126
57284	射阳	海通东小海1#变	10	200	106
57285	射阳	农牧公司四管区2#变	10	80	12
57286	射阳	团塘3#配变	10	200	133
57287	射阳	八管区3#配变	10	200	96
57288	射阳	八管区6#配变	10	200	57
57289	射阳	海通农牧8管区2#	10	400	0
57290	射阳	农牧八管区4#配变	10	400	0
57291	射阳	射阳港居委会7#变	10	200	0
57292	射阳	养殖线八管区5#配变	10	200	44
57293	射阳	海通林基1#配变	10	200	58
57294	射阳	海通林基10#配变	10	200	102
57295	射阳	海通林基13#变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57296	射阳	海通林基2#配变	10	200	70
57297	射阳	海通林基3#配变	10	160	42
57298	射阳	海通林基4#配变	10	160	54
57299	射阳	海通林基6#配变	10	400	265
57300	射阳	海通林基7#配变	10	200	100
57301	射阳	海通林基9#配变	10	200	108
57302	射阳	海通林南3#配变	10	100	33
57303	射阳	海通林南5#配变	10	315	140
57304	射阳	林基11#变	10	200	84
57305	射阳	林基12#变	10	200	40
57306	射阳	林基14#变	10	400	273
57307	射阳	林基15#变	10	200	83
57308	射阳	林南7#变	10	400	245
57309	射阳	林南村6#配变	10	200	69
57310	射阳	芦湾11#变	10	400	216
57311	射阳	芦湾8#配变	10	200	0
57312	射阳	邻里中心1#开关站1#主变	10	800	631
57313	射阳	邻里中心1#开关站3#主变	10	800	611
57314	射阳	邻里中心2#配电房5#主变	10	800	622

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57315	射阳	邻里中心2#配电房7#主变	10	800	636
57316	射阳	邻里中心3#配电房11#主变	10	800	557
57317	射阳	邻里中心3#配电房9#主变	10	800	630
57318	射阳	邻里中心4#配电房13#主变	10	800	638
57319	射阳	邻里中心4#配电房15#主变	10	800	625
57320	射阳	安乐1#变	10	200	15
57321	射阳	安乐10#配变	10	200	89
57322	射阳	安乐2#配变	10	200	9
57323	射阳	安乐4#变	10	200	51
57324	射阳	安乐5#变	10	400	266
57325	射阳	安乐6#变	10	400	273
57326	射阳	安乐7#变	10	400	269
57327	射阳	安乐8#变	10	400	269
57328	射阳	风东9#配变	10	200	39
57329	射阳	风东1#配变	10	400	125
57330	射阳	风东10#配变	10	400	183
57331	射阳	风东17#配变	10	400	233
57332	射阳	凤凰1#变	10	200	89
57333	射阳	凤凰2#变	10	200	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57334	射阳	凤凰3#	10	400	220
57335	射阳	凤凰4#变	10	200	51
57336	射阳	凤凰6#配变	10	200	58
57337	射阳	凤凰7#配变	10	200	70
57338	射阳	凤凰8#配变	10	400	185
57339	射阳	凤凰安置区1#箱变	10	630	395
57340	射阳	10#箱变主变	10	630	494
57341	射阳	5#箱变主变	10	630	426
57342	射阳	6#箱变主变	10	630	504
57343	射阳	8#箱变主变	10	630	486
57344	射阳	9#箱变主变	10	630	488
57345	射阳	凤兴4#变	10	400	0
57346	射阳	凤兴6#变	10	400	28
57347	射阳	凤兴7#配变	10	400	125
57348	射阳	凤兴公寓1#变	10	400	252
57349	射阳	凤兴公寓2#变	10	400	236
57350	射阳	凤兴公寓3#变	10	400	226
57351	射阳	凤兴公寓4#变	10	400	226
57352	射阳	公园一号小区1#变压器	10	400	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57353	射阳	开发区1#变	10	400	140
57354	射阳	汽车站停车场充电桩1#箱变	10	630	134
57355	射阳	汽车站停车场充电桩2#箱变	10	500	85
57356	射阳	双龙13#配变	10	400	95
57357	射阳	泰来金苑小区1#配电室1#主变	10	800	619
57358	射阳	泰来玉苑小区1#配电室1#主变	10	400	289
57359	射阳	西区10#配变	10	400	63
57360	射阳	西区11#变	10	400	59
57361	射阳	西区12#变	10	400	157
57362	射阳	西区14#配变	10	200	106
57363	射阳	西区17#变	10	400	153
57364	射阳	西区18#变	10	400	183
57365	射阳	西区19#变	10	400	93
57366	射阳	西区2#变	10	315	46
57367	射阳	西区20#变	10	200	34
57368	射阳	西区9#配变	10	400	0
57369	射阳	新区1#配变	10	315	23
57370	射阳	新区3#变	10	315	33
57371	射阳	银泰水岸商业中心7#箱变主变	10	630	457

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57372	射阳	公园线交警队充电桩1#变	10	400	177
57373	射阳	公园壹号1#配电室5#变	10	800	270
57374	射阳	公园壹号2#配电室10#变	10	800	421
57375	射阳	公园壹号开关站2#变	10	800	340
57376	射阳	公园壹号开关站4#变	10	800	393
57377	射阳	四季芳庭小区1#箱变1#主变	10	800	639
57378	射阳	泰来金苑小区1#配电室2#主变	10	800	604
57379	射阳	泰来玉苑小区1#配电室2#主变	10	400	308
57380	射阳	西区21#变	10	400	43
57381	射阳	颐景园北区1#开关站2#配变	10	630	399
57382	射阳	颐景园北区1#开关站4#配变	10	630	412
57383	射阳	颐景园南区1#开关站2#变	10	800	513
57384	射阳	颐景园南区1#开关站4#变	10	800	491
57385	射阳	颐景园南区1#配电房6#变	10	630	345
57386	射阳	英伦庄园小区配电房2#变	10	400	221
57387	射阳	大有国际装饰城	10	400	152
57388	射阳	风东14#变	10	200	37
57389	射阳	风东8#配变	10	200	146
57390	射阳	风东11#配变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57391	射阳	凤东12#配变	10	160	49
57392	射阳	凤东13#变	10	400	0
57393	射阳	凤东2#变	10	200	65
57394	射阳	凤东3#变	10	400	180
57395	射阳	凤东4#变	10	400	162
57396	射阳	凤东5#变	10	400	17
57397	射阳	凤东6#配变	10	400	168
57398	射阳	凤东7#配变	10	200	139
57399	射阳	凤凰9#配变	10	200	68
57400	射阳	凤兴1#变	10	400	83
57401	射阳	凤兴2#变	10	400	0
57402	射阳	汇丰市场配电室1#变	10	800	420
57403	射阳	汇丰市场配电室2#变	10	800	357
57404	射阳	汇丰市场箱变001(祝伟线)	10	200	136
57405	射阳	西区13#配变	10	400	69
57406	射阳	西区7#配变	10	315	21
57407	射阳	西区8#配变	10	400	6
57408	射阳	新区6#变	10	400	49
57409	射阳	正塘10#	10	315	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57410	射阳	正塘20#配变	10	200	67
57411	射阳	正塘21#配变	10	200	62
57412	射阳	凤西2#配变	10	160	0
57413	射阳	安乐3#变	10	400	248
57414	射阳	安乐9#配变	10	200	73
57415	射阳	凤鸣1#变	10	200	24
57416	射阳	凤鸣10#配变	10	200	93
57417	射阳	凤鸣11#配变	10	200	76
57418	射阳	凤鸣2#变	10	400	198
57419	射阳	凤鸣3#变	10	200	9
57420	射阳	凤鸣4#变	10	400	165
57421	射阳	凤鸣5#变	10	400	172
57422	射阳	凤鸣7#配变	10	200	57
57423	射阳	凤鸣8#配变	10	200	65
57424	射阳	凤鸣9#变	10	200	68
57425	射阳	星灯1#变	10	400	208
57426	射阳	星灯2#配变	10	400	193
57427	射阳	星灯3#变	10	200	67
57428	射阳	星灯4#配变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57429	射阳	星灯5#变	10	200	73
57430	射阳	星灯6#变	10	200	77
57431	射阳	星灯7#配变	10	200	87
57432	射阳	光荣4#配变	10	200	156
57433	射阳	合兴居委会8#配变	10	400	96
57434	射阳	合兴居委会9#配变	10	400	131
57435	射阳	合兴小街1#配变	10	400	41
57436	射阳	合兴小街10#配变	10	400	0
57437	射阳	合兴小街11#配变	10	400	12
57438	射阳	合兴小街12#配变	10	400	51
57439	射阳	合兴小街3#公变	10	400	106
57440	射阳	合兴小街5#配变	10	400	40
57441	射阳	合兴小街6#公变	10	400	159
57442	射阳	庆云4#配变	10	400	0
57443	射阳	庆云5#配变	10	400	61
57444	射阳	庆云6#配变	10	315	78
57445	射阳	庆云9#配变	10	400	101
57446	射阳	永宁房产	10	400	198
57447	射阳	双龙八组配变	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57448	射阳	四港1#配变	10	200	0
57449	射阳	四港10#配变	10	315	167
57450	射阳	四港14	10	200	62
57451	射阳	四港16#配变	10	200	60
57452	射阳	四港2#配变	10	400	194
57453	射阳	四港4#配变	10	200	60
57454	射阳	四港8#配变	10	400	83
57455	射阳	四港9#配变	10	200	42
57456	射阳	正塘1#配变	10	315	134
57457	射阳	正塘12#配变	10	200	24
57458	射阳	正塘14#配变	10	315	41
57459	射阳	正塘15#配变	10	315	100
57460	射阳	正塘17#配变	10	315	0
57461	射阳	正塘18#变	10	400	166
57462	射阳	正塘19#配变	10	400	163
57463	射阳	正塘2#	10	200	123
57464	射阳	正塘22#配变	10	400	0
57465	射阳	正塘24#变	10	200	25
57466	射阳	正塘28#变	10	400	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57467	射阳	正塘29#变	10	400	137
57468	射阳	正塘30#变	10	400	13
57469	射阳	正塘4#配变	10	400	103
57470	射阳	正塘5#变	10	400	41
57471	射阳	凤西1#变	10	200	0
57472	射阳	坚固4#变	10	200	117
57473	射阳	庆云1#配变	10	200	53
57474	射阳	庆云10#配变	10	200	75
57475	射阳	庆云2#配变	10	200	0
57476	射阳	庆云3#配变	10	250	10
57477	射阳	庆云7#配变	10	200	0
57478	射阳	庆云8#配变	10	200	4
57479	射阳	双龙3#配变	10	315	44
57480	射阳	双龙4#变	10	400	194
57481	射阳	双龙船厂1#变	10	400	178
57482	射阳	双龙船厂2#变	10	200	83
57483	射阳	凤兴3#配变	10	400	185
57484	射阳	凤兴5#变	10	200	28
57485	射阳	清华环境宿舍配变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57486	射阳	四季芳庭小区3#箱变配变	10	800	639
57487	射阳	颐景园北区1#开关站1#配变	10	630	395
57488	射阳	颐景园北区1#开关站3#配变	10	630	420
57489	射阳	颐景园南区1#开关站1#变	10	800	425
57490	射阳	颐景园南区1#开关站3#变	10	800	485
57491	射阳	颐景园南区1#配电房5#变	10	630	353
57492	射阳	英伦庄园小区配电房1#变	10	400	240
57493	射阳	悦达众翔1#变	10	315	24
57494	射阳	合德四港13#配变	10	200	42
57495	射阳	恒星金河湾小区1#配电室1#变	10	800	289
57496	射阳	恒星金河湾小区2#配电室2#变	10	800	421
57497	射阳	淮海14#配变	10	400	207
57498	射阳	淮海17#变	10	400	134
57499	射阳	淮海19#配变	10	400	40
57500	射阳	淮海2#配变	10	200	48
57501	射阳	淮海3#配变	10	200	60
57502	射阳	淮海4#配变	10	200	30
57503	射阳	淮海7#配变	10	400	160
57504	射阳	淮海安置区3#箱变	10	630	334

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57505	射阳	货运站	10	200	65
57506	射阳	四港11#配变	10	200	74
57507	射阳	四港12#配变	10	400	65
57508	射阳	四港15	10	200	62
57509	射阳	四港17#配变	10	200	108
57510	射阳	四港18#变	10	400	197
57511	射阳	四港19#变	10	400	192
57512	射阳	四港3#配变	10	200	138
57513	射阳	四港5#配变	10	200	81
57514	射阳	四港6#配变	10	400	253
57515	射阳	四港7#配变	10	200	85
57516	射阳	条心12#变	10	200	97
57517	射阳	条心小区2#变	10	200	20
57518	射阳	条心小区配变	10	400	115
57519	射阳	正塘13#配变	10	400	11
57520	射阳	正塘23#变	10	400	61
57521	射阳	正塘27#变	10	200	61
57522	射阳	正塘6#配变	10	315	90
57523	射阳	正塘8#配变	10	400	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57524	射阳	景悦春晖小区1#开闭所1#变	10	800	545
57525	射阳	景悦春晖小区1#开闭所2#变	10	800	623
57526	射阳	景悦春晖小区1#开闭所3#变	10	800	587
57527	射阳	景悦春晖小区1#开闭所4#变	10	800	500
57528	射阳	景悦春晖小区1#配电室5#变	10	800	618
57529	射阳	景悦春晖小区1#配电室6#变	10	800	620
57530	射阳	景悦春晖小区1#配电室7#变	10	800	540
57531	射阳	景悦春晖小区1#配电室8#变	10	800	590
57532	射阳	淮海1#配变	10	400	193
57533	射阳	淮海10#变	10	200	37
57534	射阳	淮海12##配变	10	200	107
57535	射阳	淮海5#配变	10	400	129
57536	射阳	淮海6#配变	10	200	0
57537	射阳	淮海8#配变	10	400	232
57538	射阳	淮海9#配变	10	200	0
57539	射阳	射东1#配变	10	200	95
57540	射阳	射东10#配变.	10	315	55
57541	射阳	射东9#配变	10	315	146
57542	射阳	射兴14#	10	400	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57543	射阳	射兴5#配变	10	200	0
57544	射阳	射兴7#配变	10	400	88
57545	射阳	射兴8#配变	10	400	6
57546	射阳	射兴9#配变	10	315	100
57547	射阳	条心10#配变	10	315	112
57548	射阳	条心11#配变	10	200	45
57549	射阳	条心4#配变	10	315	73
57550	射阳	条心8#变	10	400	109
57551	射阳	条心9#配变	10	200	33
57552	射阳	运棉1#配变	10	200	47
57553	射阳	运棉10#配变	10	315	49
57554	射阳	运棉11#配变	10	400	266
57555	射阳	运棉12#配变	10	400	0
57556	射阳	运棉16#配变	10	200	88
57557	射阳	运棉2#配变	10	200	75
57558	射阳	运棉3#配变	10	200	56
57559	射阳	运棉4#配变	10	200	105
57560	射阳	运棉5#配变	10	200	60
57561	射阳	运棉6#配变	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57562	射阳	运棉8#配变	10	315	159
57563	射阳	运棉9#配变	10	200	71
57564	射阳	运棉安置区1#箱变	10	630	371
57565	射阳	运棉安置区2#箱变	10	630	358
57566	射阳	大冲1#配变	10	315	87
57567	射阳	大冲10#变	10	200	88
57568	射阳	大冲2	10	400	7
57569	射阳	大冲3#配变	10	200	54
57570	射阳	大冲4#配变	10	200	68
57571	射阳	大冲5#配变	10	200	55
57572	射阳	大冲6#变	10	400	140
57573	射阳	大冲7#配变	10	200	76
57574	射阳	大冲8#配变	10	200	99
57575	射阳	大冲9#配变	10	200	76
57576	射阳	大兴公用1#变	10	400	2
57577	射阳	大兴公用7#变	10	400	170
57578	射阳	大兴公用变8#变	10	400	179
57579	射阳	大兴公用变9#变	10	400	63
57580	射阳	合顺1#配变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57581	射阳	合顺10#配变	10	200	50
57582	射阳	合顺2#配变	10	200	75
57583	射阳	合顺3#变	10	200	68
57584	射阳	合顺4#配变	10	200	0
57585	射阳	合顺5#配变	10	200	20
57586	射阳	合顺6#配变	10	200	53
57587	射阳	合顺7#配变	10	200	25
57588	射阳	合顺8#配变	10	200	95
57589	射阳	合顺9#配变	10	400	156
57590	射阳	九口1#配变(更换)	10	200	87
57591	射阳	九口10#变	10	400	259
57592	射阳	九口11#变	10	200	25
57593	射阳	九口2#配变	10	200	99
57594	射阳	九口4#配变	10	200	50
57595	射阳	九口5#配变	10	200	105
57596	射阳	九口6#配变	10	200	115
57597	射阳	九口7#配变	10	400	140
57598	射阳	九口8#配变	10	400	196
57599	射阳	九口9#配变	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57600	射阳	条滩1#配变	10	200	23
57601	射阳	条滩2#变	10	400	118
57602	射阳	条滩4#配变	10	400	91
57603	射阳	条滩5#配变	10	400	89
57604	射阳	条滩6#配变	10	200	0
57605	射阳	条滩7#配变	10	200	0
57606	射阳	张林1#配变	10	200	94
57607	射阳	张林2#配变	10	400	108
57608	射阳	张林3#配变	10	200	68
57609	射阳	张林4#配变	10	200	109
57610	射阳	张林5#配变	10	400	152
57611	射阳	张林6#配变	10	200	7
57612	射阳	张林7#配变	10	400	183
57613	射阳	张林8#配变	10	400	182
57614	射阳	张林9#配变	10	400	246
57615	射阳	张林安置区1#箱变	10	630	345
57616	射阳	张林安置区2#箱变	10	630	397
57617	射阳	合顺小区1#变	10	800	328
57618	射阳	合顺小区1#配电室4#主变	10	800	288

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57619	射阳	合顺小区2#配电室6#主变	10	800	338
57620	射阳	合顺小区3#配电室7#主变	10	800	439
57621	射阳	合顺小区3#配电室8#主变	10	800	410
57622	射阳	合顺小区9号箱变主变	10	500	372
57623	射阳	岔北1#配变	10	200	0
57624	射阳	岔北2#配变	10	200	46
57625	射阳	岔北3#变	10	200	105
57626	射阳	岔北5#配变	10	400	248
57627	射阳	岔北村4#配变	10	200	119
57628	射阳	岔北村6#配变	10	200	72
57629	射阳	建国1#配变	10	200	80
57630	射阳	建国4#变	10	200	47
57631	射阳	建国5#配变	10	200	117
57632	射阳	建国村2#配变	10	200	87
57633	射阳	解放3#配变	10	200	73
57634	射阳	解放7#配变	10	200	48
57635	射阳	解放村1#配变	10	400	233
57636	射阳	耦耕建国8#变	10	200	79
57637	射阳	耦耕解放6#变	10	200	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57638	射阳	耦耕双港14#配变	10	200	46
57639	射阳	耦耕下圩1#配变	10	200	44
57640	射阳	耦耕下圩10#变	10	200	102
57641	射阳	耦耕下圩4#变	10	200	107
57642	射阳	耦耕友爱1#配变	10	200	50
57643	射阳	下圩2#变	10	200	89
57644	射阳	下圩5#配变	10	400	175
57645	射阳	下圩7#配变	10	200	21
57646	射阳	下圩8#配变	10	400	146
57647	射阳	下圩9#配变	10	200	46
57648	射阳	下圩村3#配变	10	400	89
57649	射阳	友爱10#配变	10	200	35
57650	射阳	友爱11#配变	10	315	32
57651	射阳	友爱12#配变	10	200	85
57652	射阳	友爱13#变	10	200	102
57653	射阳	友爱6#配变	10	200	29
57654	射阳	友爱9#配变	10	200	104
57655	射阳	友爱安置区1#配变	10	400	170
57656	射阳	友爱安置区2#配变	10	400	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57657	射阳	友爱村2#配变	10	200	52
57658	射阳	友爱村3#配变	10	200	42
57659	射阳	友爱村4#配变	10	200	0
57660	射阳	友爱村5#配变	10	200	82
57661	射阳	友爱村8#配变	10	200	83
57662	射阳	闸东2#配变	10	200	18
57663	射阳	闸东4#配变	10	200	44
57664	射阳	城北10#配变	10	315	35
57665	射阳	城北11#配变	10	400	65
57666	射阳	城北9#配变	10	400	199
57667	射阳	合德庆北7#配变	10	315	58
57668	射阳	庆北1#配变	10	400	94
57669	射阳	庆北10#变	10	400	258
57670	射阳	庆北11#配变	10	200	68
57671	射阳	庆北13#配变	10	400	195
57672	射阳	庆北14#配变	10	200	87
57673	射阳	庆北2#变	10	400	241
57674	射阳	庆北3#变	10	200	10
57675	射阳	庆北4#配变	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57676	射阳	庆北5#变	10	315	0
57677	射阳	庆北6#配变	10	400	75
57678	射阳	庆北8#配变	10	315	145
57679	射阳	庆北9#配变	10	315	23
57680	射阳	三角镇村1#配变	10	200	0
57681	射阳	小洋1#配变	10	200	28
57682	射阳	小洋6#	10	200	81
57683	射阳	小洋7#配变	10	200	77
57684	射阳	兴隆1#配变	10	200	46
57685	射阳	兴隆11#配变	10	400	65
57686	射阳	兴隆2#配变	10	400	136
57687	射阳	兴隆3#配变	10	200	0
57688	射阳	兴隆5#配变	10	400	0
57689	射阳	兴隆6#配变	10	250	53
57690	射阳	兴隆7#配变	10	400	97
57691	射阳	兴隆8#变	10	200	42
57692	射阳	兴隆9#变	10	200	101
57693	射阳	城区城北8#配变	10	315	109
57694	射阳	城区合东10#配变	10	315	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57695	射阳	城区合东5#配变	10	200	79
57696	射阳	城区合东7#变1配变	10	400	175
57697	射阳	大陆5#变	10	200	59
57698	射阳	大陆6#配变	10	200	8
57699	射阳	大陆7#配变	10	200	49
57700	射阳	大陆8#配变	10	200	65
57701	射阳	大陆村1#配变	10	250	0
57702	射阳	大陆村2#配变	10	400	75
57703	射阳	大陆村3#变	10	400	198
57704	射阳	合东安置小区开关站1#主变	10	800	508
57705	射阳	合东安置小区开关站2#主变	10	800	510
57706	射阳	耦耕大陆9#变	10	200	92
57707	射阳	耦耕大陆村4#配变	10	400	162
57708	射阳	耦耕浦东10#配变	10	100	2
57709	射阳	耦耕浦东11#变	10	200	74
57710	射阳	耦耕浦东3#配变	10	200	55
57711	射阳	耦耕浦东5#配变	10	200	27
57712	射阳	耦耕浦东6#配变	10	400	274
57713	射阳	耦耕浦西1#配变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57714	射阳	浦东9#配变	10	200	83
57715	射阳	蒲东村1#配变	10	200	99
57716	射阳	蒲东村2#配变	10	200	15
57717	射阳	蒲西村2#配变	10	400	188
57718	射阳	蒲西村3#配变	10	200	119
57719	射阳	蒲西村4#配变	10	160	33
57720	射阳	浦东4#配变	10	200	105
57721	射阳	浦东7#变	10	200	91
57722	射阳	浦东8#配变	10	400	227
57723	射阳	浦南1#配变	10	400	141
57724	射阳	浦南2#配变	10	200	51
57725	射阳	浦南3#配变	10	400	238
57726	射阳	浦南4号变	10	400	35
57727	射阳	浦南5#配变	10	200	29
57728	射阳	浦南6#配变	10	200	53
57729	射阳	浦南7#变	10	400	254
57730	射阳	浦南8#变	10	400	267
57731	射阳	浦西5#配变	10	200	67
57732	射阳	兴隆4#配变	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57733	射阳	邦达宇科技有限公司（宿舍）	10	400	8
57734	射阳	耦耕城中公园5#配变	10	400	201
57735	射阳	耦耕城中公园6#配变	10	400	247
57736	射阳	耦耕城中花苑1#配电室1#变	10	500	179
57737	射阳	耦耕城中花苑1#配电室2#变	10	500	181
57738	射阳	耦耕城中花苑2#配电室3#变	10	500	99
57739	射阳	耦耕城中花苑2#配电室4#变	10	500	116
57740	射阳	耦耕公用16#配变	10	400	125
57741	射阳	耦耕公用19#变	10	400	49
57742	射阳	耦耕公用变5#配变	10	315	52
57743	射阳	耦耕街道10#配变	10	400	150
57744	射阳	耦耕街道13#配变	10	400	140
57745	射阳	耦耕庆东13#变	10	200	93
57746	射阳	耦耕庆东3#配变	10	200	43
57747	射阳	耦耕乡工业园1#配变	10	400	12
57748	射阳	耦耕镇公用变2#配变	10	400	0
57749	射阳	耦耕镇公用变3#配变	10	400	60
57750	射阳	耦耕镇街道11#配变	10	400	39
57751	射阳	耦耕镇街道12#配变	10	400	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57752	射阳	耦耕镇庆东村2#配变	10	200	88
57753	射阳	耦耕镇庆东村8#配变	10	400	237
57754	射阳	耦耕镇兴耦5#配变	10	400	128
57755	射阳	耦耕镇兴耦6#配变	10	400	212
57756	射阳	耦耕镇兴耦8#配变	10	400	210
57757	射阳	耦耕镇兴耦9#配变	10	400	146
57758	射阳	庆东10#配变	10	200	100
57759	射阳	庆东12#变	10	200	48
57760	射阳	庆东14#变	10	400	244
57761	射阳	庆东4#配变	10	200	122
57762	射阳	庆东5#配变	10	200	21
57763	射阳	庆东9#配变	10	400	121
57764	射阳	三角镇14#变	10	400	72
57765	射阳	三角镇2#配变	10	200	35
57766	射阳	三角镇7#配变	10	400	24
57767	射阳	三角镇8#配变	10	315	66
57768	射阳	三角镇村4#配变	10	315	129
57769	射阳	三角镇小区1#配电室1#变	10	630	314
57770	射阳	三角镇小区1#配电室2#变	10	630	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57771	射阳	三角镇小区2#配电室3#变	10	630	232
57772	射阳	射阳县后羿塑业宿舍区	10	200	72
57773	射阳	射阳县华星汽车配件厂宿舍区	10	200	69
57774	射阳	天一磁玉宿舍区	10	400	87
57775	射阳	下圩6#配变	10	200	91
57776	射阳	晓红太阳能宿舍配变	10	400	210
57777	射阳	兴隆10#变	10	200	0
57778	射阳	兴耦1#配变	10	315	111
57779	射阳	兴耦2#配变	10	315	103
57780	射阳	兴耦3#配变	10	400	225
57781	射阳	兴耦4#配变	10	400	253
57782	射阳	兴耦7#配变	10	400	230
57783	射阳	城北1#配变	10	400	60
57784	射阳	城北6#配变	10	400	263
57785	射阳	城区城区教堂配变	10	400	122
57786	射阳	工业园9#配变	10	400	138
57787	射阳	合德城北2#配变	10	400	38
57788	射阳	合德城北3#变	10	400	192
57789	射阳	合德城北4#变	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57790	射阳	合德工业园7#配变	10	400	43
57791	射阳	合德园区13#配变	10	315	85
57792	射阳	庆南4组配变	10	400	267
57793	射阳	园区10#变	10	400	150
57794	射阳	园区11#配变	10	400	119
57795	射阳	园区14#配变	10	400	134
57796	射阳	园区15#配变	10	400	54
57797	射阳	园区16#变	10	400	0
57798	射阳	园区17#变	10	400	15
57799	射阳	园区6#变	10	400	0
57800	射阳	园区8#配变	10	400	22
57801	射阳	边港1#配变	10	200	48
57802	射阳	边港3#配变	10	200	83
57803	射阳	边港5#变	10	200	96
57804	射阳	边港7#配变	10	200	23
57805	射阳	边港8#配变	10	200	53
57806	射阳	边港村10#配变	10	200	72
57807	射阳	边港村11#配变	10	200	75
57808	射阳	边港村2#配变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57809	射阳	边港村4#配变	10	200	27
57810	射阳	边港村6#配变	10	200	98
57811	射阳	边港村9#配变	10	200	46
57812	射阳	建国3#变	10	200	72
57813	射阳	建国7#变	10	200	90
57814	射阳	解放10#配变	10	200	67
57815	射阳	解放2#变	10	200	72
57816	射阳	解放8#配变	10	200	96
57817	射阳	解放9#配变	10	200	19
57818	射阳	农民公寓配电室2#变	10	500	100
57819	射阳	耦耕边港13#变	10	250	166
57820	射阳	耦耕建国9#变	10	200	78
57821	射阳	耦耕荣玉8#变	10	200	65
57822	射阳	耦耕三角镇12#配变	10	200	49
57823	射阳	耦耕三角镇13#配变	10	200	0
57824	射阳	耦耕三角镇5#配变	10	400	175
57825	射阳	耦耕学尖2#配变	10	400	209
57826	射阳	耦耕学尖3#配变	10	200	50
57827	射阳	耦耕学尖4#配变	10	200	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57828	射阳	耦耕学尖5#配变	10	200	48
57829	射阳	耦耕学尖村1#配变	10	200	65
57830	射阳	荣玉1#配变	10	200	38
57831	射阳	荣玉10#变	10	200	92
57832	射阳	荣玉11#变	10	200	67
57833	射阳	荣玉2#变	10	200	93
57834	射阳	荣玉3#配变	10	400	247
57835	射阳	荣玉4#配变	10	200	49
57836	射阳	荣玉5#配变	10	200	53
57837	射阳	荣玉7#配变	10	200	124
57838	射阳	荣玉9#变	10	200	87
57839	射阳	荣玉村6#配变	10	200	51
57840	射阳	三角镇10#配变	10	400	232
57841	射阳	三角镇11#配变	10	400	221
57842	射阳	三角镇3#配变	10	400	135
57843	射阳	三角镇6#配变	10	200	36
57844	射阳	三角镇9#配变	10	400	182
57845	射阳	友爱7#配变	10	200	0
57846	射阳	邻里中心1#开关站2#主变	10	800	524

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57847	射阳	邻里中心1#开关站4#主变	10	800	602
57848	射阳	邻里中心2#配电房6#主变	10	800	634
57849	射阳	邻里中心2#配电房8#主变	10	800	586
57850	射阳	邻里中心3#配电房10#主变	10	800	634
57851	射阳	邻里中心3#配电房12#主变	10	800	628
57852	射阳	邻里中心4#配电房14#主变	10	800	639
57853	射阳	邻里中心4#配电房16#主变	10	800	613
57854	射阳	安乐12#变091	10	200	75
57855	射阳	安乐11#变	10	200	123
57856	射阳	北灶1#配变	10	200	54
57857	射阳	北灶2#配变	10	200	78
57858	射阳	北灶4#配变	10	200	92
57859	射阳	北灶6#配变	10	400	163
57860	射阳	北灶7#配变	10	200	4
57861	射阳	北灶8#配变	10	200	70
57862	射阳	北灶9#配变	10	200	53
57863	射阳	合德北灶3#配变	10	200	68
57864	射阳	合德海丰五组	10	200	111
57865	射阳	新淤1#变	10	400	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57866	射阳	新淤10#配变	10	200	61
57867	射阳	新淤11#配变	10	200	0
57868	射阳	新淤13#配变	10	200	27
57869	射阳	新淤14#配变	10	200	33
57870	射阳	新淤2#配变	10	200	87
57871	射阳	新淤3#配变	10	200	42
57872	射阳	新淤4#配变	10	400	185
57873	射阳	新淤6#配变	10	400	158
57874	射阳	新淤7#配变	10	200	0
57875	射阳	大兴公变2#配变	10	400	27
57876	射阳	大兴公用变3#配变	10	200	0
57877	射阳	大兴公用变4#配变	10	200	81
57878	射阳	大兴公用变5#配变	10	400	153
57879	射阳	射兴12#配变	10	200	108
57880	射阳	射兴15#配变	10	400	211
57881	射阳	射兴2#配变	10	200	66
57882	射阳	新淤12#配变	10	200	104
57883	射阳	新淤5#配变	10	400	185
57884	射阳	新淤8配变	10	400	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57885	射阳	新淤9#配变	10	200	18
57886	射阳	运河1#配变	10	200	26
57887	射阳	运河2#配变	10	200	61
57888	射阳	运河3#配变	10	200	103
57889	射阳	运河4#配变	10	200	76
57890	射阳	运河5#配变	10	200	81
57891	射阳	运河6#配变	10	200	0
57892	射阳	运河7#配变	10	200	92
57893	射阳	运棉14#变	10	200	70
57894	射阳	运棉7#配变	10	200	30
57895	射阳	运南1#配变	10	200	24
57896	射阳	运南2#配变	10	200	93
57897	射阳	运南3#配变	10	200	103
57898	射阳	运南4#配变	10	200	53
57899	射阳	运南5#配变	10	200	105
57900	射阳	运南6#配变	10	200	112
57901	射阳	运南7#配变	10	200	96
57902	射阳	运南8#配变	10	200	84
57903	射阳	东跃1#配变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57904	射阳	东跃2#配变	10	200	82
57905	射阳	东跃3#配变	10	200	83
57906	射阳	东跃5#配变	10	200	107
57907	射阳	东跃6#配变	10	200	118
57908	射阳	东跃7#配变	10	400	266
57909	射阳	东跃8#配变	10	200	89
57910	射阳	耦耕1#配变	10	200	11
57911	射阳	耦耕2#配变	10	200	61
57912	射阳	耦耕3#配变	10	200	101
57913	射阳	耦耕5#变	10	200	71
57914	射阳	耦耕东跃10#配变	10	200	71
57915	射阳	耦耕东跃11#变	10	200	114
57916	射阳	耦耕东跃12#变	10	200	98
57917	射阳	耦耕东跃9#变	10	200	93
57918	射阳	耦耕耦民8#配变23	10	200	108
57919	射阳	耦耕其林2#配变1	10	200	55
57920	射阳	耦耕其林6#变	10	200	87
57921	射阳	耦耕其林村4#配变	10	400	218
57922	射阳	耦耕双港16#变	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57923	射阳	耦耕团结1#变	10	400	279
57924	射阳	耦耕团结2#配变	10	200	82
57925	射阳	耦耕团结3#变	10	400	155
57926	射阳	耦耕团结4#配变	10	200	83
57927	射阳	耦耕团结5#变	10	200	76
57928	射阳	耦耕团结6#变	10	200	99
57929	射阳	耦耕团结7#变	10	200	75
57930	射阳	耦耕闸东5#配变	10	200	34
57931	射阳	耦耕闸东6#变	10	200	41
57932	射阳	耦民1#配变	10	200	75
57933	射阳	耦民2#配变	10	160	53
57934	射阳	耦民4#配变	10	200	58
57935	射阳	耦民5#配变	10	200	104
57936	射阳	耦民6#配变	10	200	56
57937	射阳	耦民7#配变	10	200	42
57938	射阳	其林1#配变	10	400	174
57939	射阳	其林3#配变	10	30	14
57940	射阳	其林村5#配变	10	200	100
57941	射阳	双港1#配变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57942	射阳	双港10#配变	10	200	145
57943	射阳	双港11#配变	10	200	118
57944	射阳	双港12#配变	10	200	60
57945	射阳	双港13#变	10	200	126
57946	射阳	双港15#变	10	200	127
57947	射阳	双港2#变	10	200	60
57948	射阳	双港3#配变	10	200	99
57949	射阳	双港4#配变	10	200	118
57950	射阳	双港5#配变	10	200	0
57951	射阳	双港6#配变	10	200	53
57952	射阳	双港7#配变	10	200	100
57953	射阳	双港8#配变	10	200	108
57954	射阳	双港9#配变	10	200	137
57955	射阳	团结8#配变	10	200	111
57956	射阳	闸东1#配变	10	200	50
57957	射阳	闸东3#配变	10	200	78
57958	射阳	合德中心小区1#变	10	400	50
57959	射阳	光荣1#配变	10	315	28
57960	射阳	光荣2#配变	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57961	射阳	光荣3#配变	10	200	12
57962	射阳	光荣5#配变	10	400	0
57963	射阳	光荣6#配变	10	400	111
57964	射阳	光荣7#配变	10	315	165
57965	射阳	光荣8#配变	10	400	152
57966	射阳	光荣9#配变	10	400	9
57967	射阳	合德中北6#配变	10	400	0
57968	射阳	坚固1#配变	10	200	41
57969	射阳	坚固2#配变	10	200	79
57970	射阳	坚固3#配变	10	200	91
57971	射阳	小洋2#配变	10	250	41
57972	射阳	小洋3#	10	200	0
57973	射阳	小洋4#配变	10	400	207
57974	射阳	小洋5#配变	10	400	225
57975	射阳	新曙安置区1#箱变	10	630	317
57976	射阳	新曙安置区2#箱变	10	630	285
57977	射阳	中北1#配变	10	200	28
57978	射阳	中北10#配变	10	200	3
57979	射阳	中北11#配变	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57980	射阳	中北12#配变	10	200	66
57981	射阳	中北3#配变	10	200	10
57982	射阳	中北4#配变	10	400	197
57983	射阳	中北5#配变	10	200	27
57984	射阳	中北7#变	10	400	237
57985	射阳	中北8#变	10	200	75
57986	射阳	中北9#配变	10	400	131
57987	射阳	中心1#配变	10	200	129
57988	射阳	中心2#配变	10	200	61
57989	射阳	中心3#配变	10	200	55
57990	射阳	中心4#配变	10	200	42
57991	射阳	中心5#配变	10	200	32
57992	射阳	中心6#配变	10	200	11
57993	射阳	中心7#配变	10	200	115
57994	射阳	中心安置区1#变	10	630	228
57995	射阳	周圩1#变	10	400	151
57996	射阳	周圩10#变	10	400	180
57997	射阳	周圩2#变	10	400	171
57998	射阳	周圩3#变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57999	射阳	周圩4#变	10	200	2
58000	射阳	周圩5#配变	10	200	98
58001	射阳	周圩6#配变	10	200	77
58002	射阳	周圩7#配变	10	200	12
58003	射阳	周圩8#配变.	10	200	89
58004	射阳	翻身4#配变	10	200	16
58005	射阳	宏顺嘉园1#变主变	10	630	438
58006	射阳	耦耕东跃4#配变-JN	10	200	53
58007	射阳	耦耕翻身1#配变	10	400	169
58008	射阳	耦耕翻身2#配变	10	400	181
58009	射阳	耦耕翻身5#变	10	200	69
58010	射阳	耦耕翻身6#配变	10	200	67
58011	射阳	耦耕公用变1#配变	10	400	40
58012	射阳	耦耕公用变14#配变	10	400	158
58013	射阳	耦耕公用变17#配变	10	315	0
58014	射阳	耦耕公用变18#配变	10	200	108
58015	射阳	耦耕公用变4#配变	10	400	210
58016	射阳	耦耕公用变6#配变	10	400	0
58017	射阳	耦耕公用变7#配变	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58018	射阳	耦耕公用变8#配变	10	315	47
58019	射阳	耦耕街道15#配变	10	400	91
58020	射阳	耦耕庆东1#配变	10	200	82
58021	射阳	耦耕庆余2#变	10	200	117
58022	射阳	耦耕庆余7#配变	10	200	81
58023	射阳	耦耕西场4#配变	10	200	94
58024	射阳	耦耕西场7#配变	10	200	67
58025	射阳	耦耕西场9#配变	10	200	38
58026	射阳	耦耕西场村1#配变	10	200	37
58027	射阳	耦耕西场村3#配变	10	200	115
58028	射阳	耦耕乡庆东村7#配变	10	400	47
58029	射阳	耦耕新荣1#配变	10	200	0
58030	射阳	耦耕新荣2#配变	10	200	63
58031	射阳	耦耕新荣8#变	10	200	97
58032	射阳	耦耕新荣花园小区配变	10	400	199
58033	射阳	耦耕镇翻身3#配变	10	200	3
58034	射阳	耦耕镇街道9#配变	10	400	235
58035	射阳	耦耕镇庆东11#配变	10	400	224
58036	射阳	耦耕镇新荣3#配变	10	200	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58037	射阳	耦耕镇新荣7#配变	10	200	25
58038	射阳	庆东6#配变	10	400	4
58039	射阳	庆余1#变	10	200	0
58040	射阳	庆余10#配变	10	200	72
58041	射阳	庆余3#配变	10	200	33
58042	射阳	庆余4#配变	10	200	64
58043	射阳	庆余5#	10	200	78
58044	射阳	庆余6#变	10	200	26
58045	射阳	庆余8#配变	10	200	97
58046	射阳	庆余9#变	10	200	46
58047	射阳	西场2#配变	10	200	69
58048	射阳	西场5#配变	10	200	86
58049	射阳	西场6#配变	10	400	156
58050	射阳	西场8#配变	10	200	59
58051	射阳	新荣4#配变	10	200	110
58052	射阳	新荣5#配变	10	200	107
58053	射阳	新荣6#配变	10	200	95
58054	射阳	左岸风情小区15001	10	630	370
58055	射阳	左岸风情小区15002	10	630	417

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58056	射阳	北公变1#变JN	10	400	130
58057	射阳	北公变2#变	10	400	118
58058	射阳	北公变3#变	10	400	104
58059	射阳	北公变4#变	10	200	24
58060	射阳	北公变5#变	10	400	120
58061	射阳	海丰1#变	10	400	117
58062	射阳	海丰10#变	10	400	181
58063	射阳	海丰11#变	10	400	190
58064	射阳	海丰12#变	10	400	149
58065	射阳	海丰13#变	10	400	192
58066	射阳	海丰14#变	10	400	105
58067	射阳	海丰15#变	10	315	104
58068	射阳	海丰16#变	10	500	277
58069	射阳	海丰17#变	10	200	29
58070	射阳	海丰18#变	10	630	344
58071	射阳	海丰19#变	10	200	17
58072	射阳	海丰2#台变	10	400	151
58073	射阳	海丰20#变	10	400	207
58074	射阳	海丰21#变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58075	射阳	海丰23#变	10	400	222
58076	射阳	海丰3#变	10	400	186
58077	射阳	海丰4#变	10	400	146
58078	射阳	海丰5#变	10	400	43
58079	射阳	海丰6#变	10	400	156
58080	射阳	海丰7#变	10	400	121
58081	射阳	海丰8#变JN	10	200	46
58082	射阳	海丰9#变	10	400	0
58083	射阳	农贸市场1#变	10	630	379
58084	射阳	农贸市场2#变	10	630	327
58085	射阳	射河1#变	10	200	33
58086	射阳	射河2#变	10	200	112
58087	射阳	射河3#变	10	200	86
58088	射阳	射河4#变	10	200	91
58089	射阳	射河5#变	10	200	104
58090	射阳	运棉2#变	10	200	133
58091	射阳	运棉3#变	10	200	8
58092	射阳	海星1#变	10	200	155
58093	射阳	海星2#变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58094	射阳	海星3#变	10	400	159
58095	射阳	海星6#变	10	400	0
58096	射阳	海星7#变	10	400	179
58097	射阳	海星9#变	10	200	101
58098	射阳	海星村10#配变	10	400	291
58099	射阳	海星村11#配变	10	400	175
58100	射阳	南公变4#变	10	200	94
58101	射阳	南公变海星4#变	10	400	122
58102	射阳	原种场1#变	10	400	201
58103	射阳	原种场2#变JN	10	200	95
58104	射阳	利民2#配变（路灯变）	10	200	134
58105	射阳	海堤1#变	10	400	75
58106	射阳	海上名门2#箱变配变	10	400	222
58107	射阳	黄金海岸1#配电所2#变压器	10	800	423
58108	射阳	黄沙港南公变1#变	10	400	0
58109	射阳	黄沙港政府2#变	10	400	9
58110	射阳	利民1#变	10	200	54
58111	射阳	南公变10#变	10	400	133
58112	射阳	南公变11#变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58113	射阳	南公变12#变	10	400	6
58114	射阳	南公变13#变	10	400	39
58115	射阳	南公变14#变	10	400	192
58116	射阳	南公变15#变	10	400	212
58117	射阳	南公变16#变	10	400	152
58118	射阳	南公变17#变箱变配变	10	400	180
58119	射阳	南公变18#变	10	200	11
58120	射阳	南公变19#变	10	400	154
58121	射阳	南公变2#变箱变配变	10	400	132
58122	射阳	南公变21#变	10	630	239
58123	射阳	南公变22#配变	10	400	54
58124	射阳	南公变23#配变	10	400	232
58125	射阳	南公变3#变	10	500	146
58126	射阳	南公变5#变	10	400	92
58127	射阳	南公变6#变	10	400	154
58128	射阳	南公变7#变	10	400	86
58129	射阳	幼儿园1#变	10	400	169
58130	射阳	幼儿园2#变	10	315	29
58131	射阳	渔港新村1#变	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58132	射阳	渔港新村2#变	10	400	37
58133	射阳	渔港新村3#变	10	400	112
58134	射阳	政府3#变	10	400	53
58135	射阳	政府4#变	10	400	132
58136	射阳	政府5#变	10	400	186
58137	射阳	政府6#变	10	400	35
58138	射阳	政府7#变	10	400	125
58139	射阳	港务1#变	10	400	74
58140	射阳	开胜纸业职工宿舍1#箱变1#变压器	10	500	270
58141	射阳	开胜纸业职工宿舍2#箱变2#变压器	10	500	188
58142	射阳	利民3#变	10	400	109
58143	射阳	南公变8#变	10	400	191
58144	射阳	双灯2#变	10	200	107
58145	射阳	双灯4#变	10	200	124
58146	射阳	港务2#变	10	400	102
58147	射阳	海上名门1#箱变配变	10	400	240
58148	射阳	黄金海岸1#配电所1#变压器	10	800	458
58149	射阳	南公变20#变	10	400	117
58150	射阳	南公变9#变	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58151	射阳	蚕种场1#变	10	200	0
58152	射阳	东海1#变	10	200	102
58153	射阳	东海2#变JN	10	200	87
58154	射阳	东海3#变	10	200	20
58155	射阳	东海4#变	10	400	86
58156	射阳	东海5#变	10	200	58
58157	射阳	海星5#变	10	200	62
58158	射阳	海星8#变	10	200	71
58159	射阳	世博嘉园箱变	10	630	365
58160	射阳	双灯1#配变	10	200	0
58161	射阳	双灯3#变	10	200	94
58162	射阳	运棉1#变	10	400	197
58163	射阳	政府8#箱变	10	630	206
58164	射阳	东方1#变	10	200	49
58165	射阳	东方10#变	10	400	168
58166	射阳	东方12#变	10	400	191
58167	射阳	东方13#变	10	400	191
58168	射阳	东方17#变	10	400	115
58169	射阳	东方18#变	10	400	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58170	射阳	东方19#变	10	400	0
58171	射阳	东方2#变	10	400	173
58172	射阳	东方20#变	10	200	84
58173	射阳	东方24#变	10	200	37
58174	射阳	东方28#变	10	200	66
58175	射阳	东方29#变	10	200	115
58176	射阳	东方3#变	10	200	62
58177	射阳	东方31#变	10	400	210
58178	射阳	东方32#变	10	200	0
58179	射阳	东方4#变	10	400	259
58180	射阳	黄沙港东方线东方25#变	10	200	90
58181	射阳	黄沙港东方23#变	10	200	96
58182	射阳	黄沙港东方30#变	10	200	102
58183	射阳	黄沙港东方6#变	10	200	111
58184	射阳	东方14#变	10	200	33
58185	射阳	东方15#变	10	200	99
58186	射阳	东方22#变	10	200	24
58187	射阳	东方27#变	10	200	110
58188	射阳	东方7#变JN	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58189	射阳	东方8#变	10	315	50
58190	射阳	幸福17#配变	10	200	96
58191	射阳	幸福18#配变	10	200	125
58192	射阳	东方21#变	10	200	63
58193	射阳	东方9#变	10	200	114
58194	射阳	幸福19#配变	10	200	90
58195	射阳	幸福20#配变	10	200	98
58196	射阳	幸福21#配变	10	200	115
58197	射阳	幸福22#配变	10	200	97
58198	射阳	东方16#变	10	200	127
58199	射阳	东方26#变	10	200	143
58200	射阳	东方5#变JN	10	200	96
58201	射阳	残老村1#配变	10	200	130
58202	射阳	海港洋河9#	10	200	108
58203	射阳	贺东1#	10	250	0
58204	射阳	贺东3#变	10	400	169
58205	射阳	盐河1#变	10	200	70
58206	射阳	盐河2#变	10	200	51
58207	射阳	盐南1#	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58208	射阳	盐南2#	10	200	121
58209	射阳	盐南3#变	10	200	93
58210	射阳	盐南4#	10	200	40
58211	射阳	洋河1#变	10	400	109
58212	射阳	洋河10#	10	200	119
58213	射阳	洋河12#变	10	200	72
58214	射阳	洋河2#变	10	400	167
58215	射阳	洋河3#变	10	200	55
58216	射阳	洋河5#变	10	200	0
58217	射阳	洋河6#变	10	400	58
58218	射阳	洋河7#	10	200	34
58219	射阳	洋河8#	10	200	0
58220	射阳	洋河公变11#新增	10	200	55
58221	射阳	洋河公变4#变	10	200	27
58222	射阳	洋河洋中2#变	10	200	0
58223	射阳	洋中1#变	10	315	104
58224	射阳	洋中3#配变	10	200	67
58225	射阳	洋中4#配变	10	400	115
58226	射阳	月滩1#变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58227	射阳	月滩10#配变	10	200	129
58228	射阳	月滩2#变	10	200	81
58229	射阳	月滩3#变	10	200	39
58230	射阳	月滩5#变	10	200	64
58231	射阳	月滩6#	10	200	62
58232	射阳	月滩7#	10	200	77
58233	射阳	月滩8#配变	10	200	71
58234	射阳	月滩9#变	10	200	76
58235	射阳	东港1#变	10	400	161
58236	射阳	东港10#	10	200	109
58237	射阳	东港11#配变	10	400	126
58238	射阳	东港12#变	10	200	32
58239	射阳	东港13#变	10	400	220
58240	射阳	东港2#变	10	200	67
58241	射阳	东港3#变	10	200	92
58242	射阳	东港4#变	10	200	81
58243	射阳	东港5#变	10	200	147
58244	射阳	东港6#配变	10	200	0
58245	射阳	东港7#变	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58246	射阳	东港8#变	10	200	108
58247	射阳	东港9#变	10	400	223
58248	射阳	东港居委会1#配变	10	400	0
58249	射阳	东港居委会2#配变	10	200	76
58250	射阳	东港居委会3#配变	10	400	212
58251	射阳	东港射渔2#	10	200	103
58252	射阳	海港1#变	10	200	62
58253	射阳	射渔3#变	10	200	64
58254	射阳	射渔4#	10	200	78
58255	射阳	射渔5#	10	200	79
58256	射阳	新洋港射渔1#变	10	400	141
58257	射阳	八大1#配变	10	200	113
58258	射阳	八大3#配变	10	400	137
58259	射阳	八大4#配变	10	200	61
58260	射阳	八大5#配变	10	200	78
58261	射阳	八大6#配变	10	200	80
58262	射阳	八大8#配变	10	400	131
58263	射阳	八大9#配变	10	400	189
58264	射阳	东方红2#配变	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58265	射阳	海镇1#配变	10	400	35
58266	射阳	海镇11#配变	10	400	108
58267	射阳	海镇2#配变	10	400	12
58268	射阳	海镇3#配变	10	200	37
58269	射阳	海镇7 # 配变	10	315	170
58270	射阳	海镇8#变	10	400	184
58271	射阳	海镇9#配变	10	400	204
58272	射阳	街道25#变	10	400	141
58273	射阳	街道43#变	10	630	112
58274	射阳	锦绣嘉苑配电室2#主变	10	500	399
58275	射阳	临海街道1#配变	10	400	17
58276	射阳	临海街道10#配变	10	400	17
58277	射阳	临海街道22#配变	10	400	89
58278	射阳	临海街道26#配变	10	400	181
58279	射阳	临海街道32#配变	10	400	49
58280	射阳	临海街道36#配变	10	400	189
58281	射阳	临海街道39#配变	10	630	157
58282	射阳	临海街道51#配变	10	200	79
58283	射阳	临海街道53#配变	10	400	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58284	射阳	临海街道55#配变	10	400	92
58285	射阳	临海街道56#配变	10	200	160
58286	射阳	临海街道7#配变.	10	400	0
58287	射阳	临海街道9#配变	10	400	128
58288	射阳	临海星光2#配变	10	200	37
58289	射阳	龙泽园小区配电房1#变压器	10	630	430
58290	射阳	龙泽园小区配电房3#变压器	10	630	386
58291	射阳	农联1#配变	10	200	34
58292	射阳	农联11#配变	10	200	0
58293	射阳	农联12#配变	10	400	190
58294	射阳	农联15#变	10	200	76
58295	射阳	农联17#配变	10	400	82
58296	射阳	农联18#配变	10	250	132
58297	射阳	农联3#配变	10	200	56
58298	射阳	农联5#配变	10	400	110
58299	射阳	农联6#配变	10	315	69
58300	射阳	农联7#配变	10	400	0
58301	射阳	农联8#配变	10	315	10
58302	射阳	润海嘉园配电室2#主变配电变压器	10	630	369

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58303	射阳	同胜11#配变	10	200	42
58304	射阳	同胜15#配变	10	200	109
58305	射阳	同胜4#配变	10	200	53
58306	射阳	八大2#配变	10	400	93
58307	射阳	八大7#变	10	200	82
58308	射阳	东兴3#配变	10	400	0
58309	射阳	东兴6#配变	10	400	95
58310	射阳	海镇5#配变	10	315	0
58311	射阳	海镇6#配变	10	400	145
58312	射阳	街道52#配变	10	200	18
58313	射阳	锦绣嘉苑配电室1#主变	10	500	161
58314	射阳	临海街道12#配变	10	315	0
58315	射阳	临海街道14#配变	10	315	94
58316	射阳	临海街道15#配变	10	400	60
58317	射阳	临海街道17#配变	10	315	32
58318	射阳	临海街道18#配变	10	400	0
58319	射阳	临海街道19#配变	10	315	0
58320	射阳	临海街道2#配变	10	400	0
58321	射阳	临海街道23#配变	10	400	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58322	射阳	临海街道24#配变	10	400	10
58323	射阳	临海街道28#配变	10	400	111
58324	射阳	临海街道29#配变	10	400	0
58325	射阳	临海街道3#变	10	400	0
58326	射阳	临海街道31#配变	10	400	200
58327	射阳	临海街道33#配变	10	400	52
58328	射阳	临海街道34#配变	10	400	82
58329	射阳	临海街道35#配变	10	400	64
58330	射阳	临海街道40#配变	10	200	48
58331	射阳	临海街道41 # 配变	10	400	0
58332	射阳	临海街道42#配变	10	400	25
58333	射阳	临海街道44#配变	10	400	114
58334	射阳	临海街道45#变	10	315	0
58335	射阳	临海街道46 # 配变	10	400	123
58336	射阳	临海街道48#变	10	400	72
58337	射阳	临海街道49#配变	10	400	164
58338	射阳	临海街道5#配变	10	400	111
58339	射阳	临海街道50#配变	10	400	89
58340	射阳	临海街道54#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58341	射阳	临海街道57#配变	10	400	241
58342	射阳	临海街道58#配变	10	400	123
58343	射阳	临海街道59#配变	10	400	146
58344	射阳	临海街道60#配变	10	400	29
58345	射阳	临海街道61#配变	10	400	219
58346	射阳	临海街道8#配变	10	315	31
58347	射阳	临海润海嘉园配电室1#主变配电变压器	10	630	340
58348	射阳	龙泽园小区变压器	10	630	364
58349	射阳	龙泽园小区配电房2#变压器	10	630	378
58350	射阳	龙泽园小区配电房4#变压器	10	630	330
58351	射阳	农联13#变	10	400	142
58352	射阳	农联9#配变	10	400	181
58353	射阳	同胜10#配变	10	400	45
58354	射阳	同胜12#配变	10	400	34
58355	射阳	同胜24#配变	10	400	106
58356	射阳	同胜9#配变	10	315	6
58357	射阳	西兴10#配变	10	200	0
58358	射阳	东兴1#配变	10	400	187
58359	射阳	东兴2#配变	10	200	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58360	射阳	临海街道11#配变	10	315	29
58361	射阳	临海街道16#配变	10	315	0
58362	射阳	临海街道21#配变	10	400	157
58363	射阳	临海街道30#配变	10	400	201
58364	射阳	临海街道37#配变	10	400	0
58365	射阳	临海街道38#配变	10	400	157
58366	射阳	临海街道4#配变	10	400	40
58367	射阳	临海街道47#配变	10	400	313
58368	射阳	同胜14#配变	10	200	0
58369	射阳	同胜18#变	10	400	181
58370	射阳	同胜8#配变	10	400	86
58371	射阳	新渠3#配变	10	200	22
58372	射阳	八段1#配变	10	315	155
58373	射阳	八段11#配变	10	200	59
58374	射阳	八段12#配变	10	200	94
58375	射阳	八段2#配变	10	400	219
58376	射阳	八段3#配变	10	400	55
58377	射阳	八段5#变新	10	200	45
58378	射阳	八段6#配变	10	315	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58379	射阳	八段7#配变	10	400	12
58380	射阳	八段8#变	10	400	0
58381	射阳	八段9#配变	10	400	177
58382	射阳	东兴4#配变	10	315	64
58383	射阳	东兴7#配变	10	200	84
58384	射阳	金华3#配变	10	400	88
58385	射阳	金华4#配变	10	200	44
58386	射阳	金华5#配变	10	250	59
58387	射阳	金华8#配变	10	200	52
58388	射阳	九段2#配变变压器	10	200	79
58389	射阳	临海双洋安置区1#箱变	10	630	350
58390	射阳	六垛双洋11#配变	10	400	173
58391	射阳	双洋1#配变	10	400	97
58392	射阳	双洋14#配变	10	400	212
58393	射阳	双洋2#配变	10	400	67
58394	射阳	双洋6#配变	10	400	157
58395	射阳	双跃2#配变-JN	10	315	127
58396	射阳	双跃5#变	10	200	5
58397	射阳	双跃6#配变	10	400	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58398	射阳	双跃9#配变	10	200	0
58399	射阳	团北1#配变	10	200	101
58400	射阳	团北10#配变	10	200	100
58401	射阳	团北2#配变-JN	10	200	47
58402	射阳	团北4#配变	10	200	80
58403	射阳	团北6#配变	10	200	18
58404	射阳	团北8#配变	10	200	14
58405	射阳	团北9#配变	10	200	56
58406	射阳	团洼1#配变	10	400	126
58407	射阳	团洼10#配变	10	200	69
58408	射阳	团洼2#配变	10	400	88
58409	射阳	团洼3#配变	10	200	7
58410	射阳	团洼4#配变	10	200	27
58411	射阳	团洼5#配变	10	200	87
58412	射阳	团洼6#配变	10	200	85
58413	射阳	新东12#配变	10	200	84
58414	射阳	新东5#配变	10	160	10
58415	射阳	中五10#变	10	200	82
58416	射阳	中五2#配变	10	315	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58417	射阳	中五6#配变	10	400	117
58418	射阳	中五7#配变	10	400	134
58419	射阳	中五8#配变	10	315	109
58420	射阳	中五9#配变	10	400	147
58421	射阳	公兴1#配变	10	200	30
58422	射阳	公兴10#配变	10	400	78
58423	射阳	公兴2#配变	10	315	56
58424	射阳	公兴3#配变	10	200	35
58425	射阳	公兴4#配变	10	200	0
58426	射阳	公兴5#配变	10	315	115
58427	射阳	公兴6#配变	10	200	48
58428	射阳	公兴7#配变	10	200	60
58429	射阳	公兴8#配变	10	200	49
58430	射阳	海镇10#配变	10	200	84
58431	射阳	海镇4#配变	10	200	0
58432	射阳	后涧1#配变	10	315	3
58433	射阳	后涧10号配变	10	200	44
58434	射阳	后涧19#配变	10	315	207
58435	射阳	后涧2#配变	10	200	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58436	射阳	后涧3#配变变压器	10	200	58
58437	射阳	后涧4#配变	10	200	77
58438	射阳	后涧5#配变	10	400	116
58439	射阳	后涧6号配变	10	200	63
58440	射阳	后涧7#配变	10	400	0
58441	射阳	后涧8#配变变压器	10	200	68
58442	射阳	后涧9号配变	10	200	46
58443	射阳	临海街道27#配变	10	200	37
58444	射阳	临海街道6#配变	10	400	164
58445	射阳	农联10#配变	10	400	264
58446	射阳	农联14#配变	10	200	122
58447	射阳	农联2#配变	10	400	185
58448	射阳	同胜13#配变	10	200	94
58449	射阳	同胜5#配变	10	200	116
58450	射阳	星光1#配变	10	200	41
58451	射阳	星光4#配变-JN	10	200	65
58452	射阳	东方红3#配变	10	160	88
58453	射阳	八段10#配变	10	200	9
58454	射阳	八段4#配变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58455	射阳	金华1#配变-JN	10	400	159
58456	射阳	金华10#配变	10	200	111
58457	射阳	金华12#配变	10	200	73
58458	射阳	金华18#配变	10	200	31
58459	射阳	金华2#变	10	200	105
58460	射阳	金华6#配变	10	200	89
58461	射阳	金华9#配变	10	400	45
58462	射阳	九段7#配变	10	400	224
58463	射阳	临海街道13#配变	10	200	138
58464	射阳	临海街道20#配变	10	315	124
58465	射阳	同胜1#配变	10	200	23
58466	射阳	同胜16#配变	10	400	0
58467	射阳	同胜17#配变	10	400	99
58468	射阳	同胜2#配变	10	400	99
58469	射阳	同胜20#配变	10	200	94
58470	射阳	同胜22#配变	10	200	0
58471	射阳	同胜3#配变	10	400	169
58472	射阳	同胜6#配变-JN	10	200	98
58473	射阳	同胜7#配变	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58474	射阳	团南1#配变	10	400	174
58475	射阳	团南2#配变	10	400	185
58476	射阳	团南3#配变	10	200	55
58477	射阳	团南4#配变	10	200	22
58478	射阳	团南5#配变	10	200	67
58479	射阳	团南6#配变	10	200	25
58480	射阳	团南7#配变	10	315	0
58481	射阳	团南8#配变	10	200	17
58482	射阳	西兴1#配变	10	400	189
58483	射阳	西兴2#配变	10	400	158
58484	射阳	西兴3#配变-JN	10	200	53
58485	射阳	西兴4#配变	10	200	52
58486	射阳	西兴5#配变	10	400	145
58487	射阳	西兴8#配变	10	200	28
58488	射阳	八顷1#配变	10	200	33
58489	射阳	八顷11#配变	10	200	40
58490	射阳	八顷12#配变	10	200	88
58491	射阳	八顷2#配变	10	400	210
58492	射阳	八顷5#配变	10	250	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58493	射阳	八顷6#配变	10	200	77
58494	射阳	八顷7#配变	10	400	150
58495	射阳	二垛线圩西10#配变	10	200	88
58496	射阳	丰产1#配变	10	200	87
58497	射阳	丰产2#配变变压器	10	200	63
58498	射阳	丰产3#配变	10	315	152
58499	射阳	丰产4#配变	10	315	98
58500	射阳	丰产7#配变	10	200	11
58501	射阳	临海团北15#配变	10	315	102
58502	射阳	圩西1#配变	10	200	63
58503	射阳	圩西11#配变	10	400	91
58504	射阳	圩西2#配变-JN	10	200	36
58505	射阳	圩西3#配变	10	200	75
58506	射阳	圩西6#配变	10	200	0
58507	射阳	圩西7#配变	10	200	112
58508	射阳	圩西8#变	10	200	45
58509	射阳	星晨1#配变	10	200	77
58510	射阳	中五1#配变	10	200	75
58511	射阳	中五11#配变变压器	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58512	射阳	中五12#配变	10	200	96
58513	射阳	淮海农场三十八大队北站	10	200	26
58514	射阳	淮海农场三十八大队南区综合变（西瓜大棚）	10	200	115
58515	射阳	淮海农场三十八大队南站	10	200	44
58516	射阳	淮海农场三十八大队综合变	10	200	104
58517	射阳	淮海农场四十二大队1#综合变	10	200	124
58518	射阳	淮海农场四十二大队2#综合变（西瓜大棚）	10	200	149
58519	射阳	淮海农场四十二大队电站	10	200	95
58520	射阳	淮海农场四十六大队1#综合变	10	200	128
58521	射阳	淮海农场四十六大队2#综合变（西瓜大棚）	10	200	152
58522	射阳	淮海农场四十六大队北站	10	400	120
58523	射阳	淮海农场四十六大队南站	10	200	160
58524	射阳	淮海农场四十三大队1#综合变	10	200	125
58525	射阳	淮海农场四十三大队2#综合变（西瓜大棚）	10	200	51
58526	射阳	淮海农场四十三大队3#综合变	10	200	83
58527	射阳	淮海农场四十三大队4#综合变（西瓜大棚）	10	200	99
58528	射阳	淮海农场四十三大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	142
58529	射阳	淮海农场四十三大队南站	10	200	0
58530	射阳	淮海农场四十四大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58531	射阳	淮海农场四十四大队北站	10	400	0
58532	射阳	淮海农场四十四大队南区1#综合变（西瓜大棚）	10	200	124
58533	射阳	淮海农场四十四大队南区2#综合变（西瓜大棚）	10	200	101
58534	射阳	淮海农场四十四大队西站	10	200	86
58535	射阳	淮海农场四十四大队中站	10	200	64
58536	射阳	淮海农场四十五大队电站	10	400	3
58537	射阳	淮海农场四十五大队综合变	10	200	122
58538	射阳	六分场四十四大队综合变	10	200	55
58539	射阳	五分场部综合变	10	200	70
58540	射阳	临海二垛2#配变	10	400	36
58541	射阳	星晨6#变	10	400	59
58542	射阳	东方红5#配变	10	50	6
58543	射阳	星晨2#配变	10	200	152
58544	射阳	朝阳小区2#箱变1#主变	10	630	308
58545	射阳	朝阳小区箱变1#主变	10	630	318
58546	射阳	淮海农场三十七大队北站	10	200	0
58547	射阳	淮海农场商物公司综合变	10	200	42
58548	射阳	淮海农场四十大队北站	10	200	0
58549	射阳	淮海农场四十大队南区综合变（西瓜大棚）	10	200	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58550	射阳	淮海农场四十大队南站	10	200	43
58551	射阳	淮海农场四十大队中站	10	200	0
58552	射阳	淮海农场五管理区四十大队配变	10	200	88
58553	射阳	南苑小区箱变1#主变	10	630	311
58554	射阳	渠星北箱变1#主变	10	630	188
58555	射阳	渠星南箱变1#主变	10	630	306
58556	射阳	渠星中箱变1#主变	10	630	248
58557	射阳	群乐小区1#箱变1#主变	10	630	310
58558	射阳	群乐小区2#箱变1#主变	10	630	132
58559	射阳	文广苑箱变1#主变	10	630	271
58560	射阳	学苑小区2#箱变1#主变	10	630	280
58561	射阳	淮海路箱变1#主变	10	630	350
58562	射阳	淮海农场三十七大队南站1#变	10	200	0
58563	射阳	淮海农场三十七大队南站1#变（西瓜大棚）	10	200	64
58564	射阳	淮海农场三十七大队中站	10	400	18
58565	射阳	淮海农场三十七大队综合变	10	200	46
58566	射阳	淮海农场四十大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	131
58567	射阳	神禾别墅2#箱变1#主变	10	630	340
58568	射阳	神禾别墅箱变1#主变	10	630	357

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58569	射阳	五岸新村二箱变1#主变	10	630	154
58570	射阳	五岸新村一箱变1#主变	10	630	243
58571	射阳	五星小区箱变1#主变	10	630	303
58572	射阳	西苑小区2#箱变1#主变	10	630	342
58573	射阳	西苑小区箱变1#主变	10	630	302
58574	射阳	学苑小区箱变1#主变	10	630	246
58575	射阳	振兴小区2#箱变1#主变	10	630	315
58576	射阳	振兴小区箱变1#主变	10	630	290
58577	射阳	后涧12#配变	10	200	113
58578	射阳	粮庄1#配变变压器	10	200	88
58579	射阳	粮庄2#配变	10	200	45
58580	射阳	粮庄3#配变	10	200	30
58581	射阳	粮庄4#配变	10	315	137
58582	射阳	粮庄5#配变	10	200	77
58583	射阳	粮庄6#配变	10	200	43
58584	射阳	粮庄7#配变	10	200	77
58585	射阳	粮庄8#配变	10	200	20
58586	射阳	农联4#配变	10	200	96
58587	射阳	王圩1#配变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58588	射阳	王圩2#配变	10	200	29
58589	射阳	王圩3#配变	10	200	89
58590	射阳	王圩4#变	10	200	91
58591	射阳	王圩5#配变	10	200	53
58592	射阳	团北12#配变	10	200	66
58593	射阳	团北3#配变新	10	200	55
58594	射阳	团北5#配变	10	200	93
58595	射阳	团北7#配变	10	200	54
58596	射阳	圩西16#配变	10	200	95
58597	射阳	圩西19#配变	10	200	76
58598	射阳	圩西4#配变-JN	10	400	103
58599	射阳	圩西5#配变-JN	10	200	76
58600	射阳	圩西9#变	10	200	90
58601	射阳	新东1#配变	10	200	56
58602	射阳	新东14#配变	10	200	6
58603	射阳	新东2#配变	10	200	0
58604	射阳	新东3#配变	10	200	49
58605	射阳	新东6#配变	10	400	193
58606	射阳	新东8#配变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58607	射阳	新东9#配变	10	200	81
58608	射阳	星辰8变	10	50	32
58609	射阳	星辰9#配变	10	50	30
58610	射阳	星辰5#配变	10	400	71
58611	射阳	新东4#配变	10	200	83
58612	射阳	新东7#配变	10	200	15
58613	射阳	新渠1#配变	10	315	174
58614	射阳	新渠10#配变	10	400	29
58615	射阳	新渠13#配变	10	200	63
58616	射阳	新渠2#配变	10	400	153
58617	射阳	新渠4#配变	10	200	117
58618	射阳	新渠5#配变	10	315	114
58619	射阳	新渠6#配变	10	200	65
58620	射阳	新渠7#配变	10	200	0
58621	射阳	新渠8#配变	10	200	52
58622	射阳	新渠9#配变	10	400	0
58623	射阳	星辰3#配变	10	200	145
58624	射阳	淮海农场草滩养殖西配变	10	200	69
58625	射阳	淮海农场海堤电站综合变	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58626	射阳	淮海农场垦二大队综合变	10	200	123
58627	射阳	淮海农场垦三队电站	10	400	82
58628	射阳	淮海农场垦三队东区综合变（西瓜大棚）	10	200	138
58629	射阳	淮海农场垦三队综合变	10	200	113
58630	射阳	淮海农场垦四队北区综合变	10	400	105
58631	射阳	淮海农场垦四队电站	10	200	0
58632	射阳	淮海农场垦四队东区综合变（西瓜大棚）	10	200	126
58633	射阳	淮海农场垦四队综合变	10	200	126
58634	射阳	淮海农场垦一队东区综合变（西瓜大棚）	10	200	101
58635	射阳	淮海农场垦一垦二队电站	10	400	83
58636	射阳	淮海农场七分场1#综合变	10	400	158
58637	射阳	淮海农场七分场2#综合变	10	400	248
58638	射阳	淮海农场七分场场部综合变	10	200	88
58639	射阳	淮海农场七分场南站照明综合变	10	400	103
58640	射阳	淮海农场七分场西站	10	200	0
58641	射阳	垦三队电站（东）单相照明	10	10	8
58642	射阳	畜套1#配变	10	200	22
58643	射阳	畜套10#配变	10	200	73
58644	射阳	畜套2#配变	10	200	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58645	射阳	畚套4#配变	10	400	197
58646	射阳	畚套7#配变	10	200	83
58647	射阳	畚套8#配变	10	200	51
58648	射阳	畚套9#配变	10	200	48
58649	射阳	曙东11#变	10	200	36
58650	射阳	太兴3#配变	10	200	110
58651	射阳	太兴9#配变#	10	200	52
58652	射阳	临建3#配变	10	400	34
58653	射阳	临建4#配变	10	400	201
58654	射阳	临建7#配变	10	200	0
58655	射阳	双洋16#配变	10	200	37
58656	射阳	双洋9#配变	10	200	66
58657	射阳	丫头港10#配变	10	400	220
58658	射阳	双洋10#配变-JN	10	200	28
58659	射阳	双洋12号配变	10	400	125
58660	射阳	双洋15#配变	10	200	37
58661	射阳	双洋17#配变	10	400	88
58662	射阳	双洋3#配变	10	200	99
58663	射阳	双洋4#配变	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58664	射阳	双洋5#配变	10	400	129
58665	射阳	双洋7#配变	10	200	109
58666	射阳	双洋8#配变	10	200	92
58667	射阳	双跃3#配变	10	200	90
58668	射阳	双跃4#配变	10	200	89
58669	射阳	双跃7#配变	10	200	20
58670	射阳	双跃8#配变	10	200	98
58671	射阳	太兴13#配变	10	200	79
58672	射阳	太兴7#配变	10	315	189
58673	射阳	丫头港1#配变-JN	10	200	108
58674	射阳	丫头港11#变	10	200	6
58675	射阳	丫头港12#变	10	400	151
58676	射阳	丫头港13#配变	10	400	28
58677	射阳	丫头港2#配变	10	400	143
58678	射阳	丫头港3#配变	10	400	29
58679	射阳	丫头港4#变	10	400	36
58680	射阳	丫头港5#配变	10	400	140
58681	射阳	丫头港6#配变	10	400	0
58682	射阳	丫头港7#配变	10	400	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58683	射阳	丫头港8#配变	10	400	40
58684	射阳	丫头港9#配变	10	400	70
58685	射阳	八顷10#配变	10	200	54
58686	射阳	八顷3#配变	10	200	78
58687	射阳	八顷4#配变	10	200	111
58688	射阳	八顷8#配变变压器	10	200	64
58689	射阳	八顷9#配变	10	200	80
58690	射阳	金海安置区(二期)1#变	10	400	177
58691	射阳	畚套13#配变	10	200	64
58692	射阳	畚套15#配变	10	200	93
58693	射阳	畚套3#配变	10	200	73
58694	射阳	畚套6#配变-JN	10	200	112
58695	射阳	太兴1#配变-JN	10	200	47
58696	射阳	太兴10#箱变主变	10	630	277
58697	射阳	太兴11#箱变主变	10	630	365
58698	射阳	太兴2#配变	10	200	93
58699	射阳	太兴5#配变	10	200	0
58700	射阳	太兴6#配变	10	200	60
58701	射阳	头厂12#配变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58702	射阳	头厂13#配变	10	200	97
58703	射阳	头厂3#配变	10	400	273
58704	射阳	头厂4#配变变压器	10	200	53
58705	射阳	头厂5#配变	10	200	39
58706	射阳	头厂6#配变	10	200	7
58707	射阳	中五3#配变	10	200	121
58708	射阳	中五4#配变	10	200	139
58709	射阳	中五5#配变	10	200	121
58710	射阳	九段1#配变	10	400	144
58711	射阳	九段3#配变	10	400	87
58712	射阳	九段4#配变	10	400	144
58713	射阳	九段5#配变	10	200	68
58714	射阳	九段6#配变	10	200	52
58715	射阳	临建1#配变	10	400	147
58716	射阳	临建2#配变	10	400	184
58717	射阳	临建5#配变	10	200	80
58718	射阳	临建6#配变	10	200	61
58719	射阳	双跃1#配变	10	200	0
58720	射阳	太兴4#配变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58721	射阳	夸北1#配变	10	400	106
58722	射阳	夸北10#配变	10	400	159
58723	射阳	夸北4#配变	10	200	46
58724	射阳	六垛1#配变	10	200	68
58725	射阳	六垛公用变11#配变	10	200	102
58726	射阳	苇荡3#配变	10	200	0
58727	射阳	苇荡6#配变	10	200	123
58728	射阳	苇荡7#配变	10	200	97
58729	射阳	苇荡8#配变	10	200	83
58730	射阳	盐店3#配变	10	200	88
58731	射阳	盐店6#配变	10	200	88
58732	射阳	玉东1#配变	10	200	83
58733	射阳	玉东13#配变	10	200	23
58734	射阳	玉东2#变	10	200	100
58735	射阳	玉东3#配变	10	200	79
58736	射阳	玉东4#配变	10	200	0
58737	射阳	玉东5#配变	10	200	83
58738	射阳	玉东6#变	10	200	76
58739	射阳	玉东7#配变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58740	射阳	玉东8#配变	10	200	27
58741	射阳	玉东9#配变	10	200	104
58742	射阳	六垛公用20#配变-1	10	400	130
58743	射阳	六垛公用23#变	10	200	0
58744	射阳	六垛公用28#配变	10	200	31
58745	射阳	六垛公用30#配变	10	315	113
58746	射阳	六垛公用变1#配变	10	400	182
58747	射阳	六垛公用变12#配变	10	400	173
58748	射阳	六垛公用变13#配变	10	315	51
58749	射阳	六垛公用变14#配变	10	315	67
58750	射阳	六垛公用变15#配变	10	400	85
58751	射阳	六垛公用变16#配变	10	400	0
58752	射阳	六垛公用变19#配变	10	400	60
58753	射阳	六垛公用变2#配变	10	250	66
58754	射阳	六垛公用变22#配变	10	400	126
58755	射阳	六垛公用变24#配变	10	400	132
58756	射阳	六垛公用变25#配变	10	200	64
58757	射阳	六垛公用变3#配变	10	400	118
58758	射阳	六垛公用变31#配变	10	400	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58759	射阳	六垛公用变33#配变	10	400	79
58760	射阳	六垛公用变34#配变	10	400	104
58761	射阳	六垛公用变35#配变	10	400	126
58762	射阳	六垛公用变4#配变	10	315	54
58763	射阳	六垛公用变7#变	10	400	150
58764	射阳	六垛公用变8#配变	10	400	78
58765	射阳	六垛公用变9#配变	10	250	21
58766	射阳	曙东1#配变	10	200	0
58767	射阳	曙东10#配变	10	200	106
58768	射阳	曙东12#配变	10	200	76
58769	射阳	曙东13#变	10	200	63
58770	射阳	曙东15#配变	10	200	111
58771	射阳	曙东16#配变	10	315	200
58772	射阳	曙东2#配变	10	200	92
58773	射阳	曙东20#配变	10	200	88
58774	射阳	曙东21#配变	10	200	125
58775	射阳	曙东25#配变	10	200	119
58776	射阳	曙东28#配变	10	200	84
58777	射阳	曙东3#配变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58778	射阳	曙东4#配变	10	200	83
58779	射阳	曙东5#配变	10	200	21
58780	射阳	曙东6#配变	10	200	90
58781	射阳	曙东7#配变	10	200	57
58782	射阳	曙东8#配变	10	200	33
58783	射阳	曙东9#配变-JN	10	200	110
58784	射阳	苇荡1#配变	10	200	104
58785	射阳	苇荡12#配变	10	200	119
58786	射阳	苇荡2#配变	10	200	76
58787	射阳	苇荡4#配变	10	200	24
58788	射阳	苇荡5#配变新	10	200	84
58789	射阳	苇荡9#配变	10	400	220
58790	射阳	二垛1#配变	10	200	40
58791	射阳	二垛11#配变	10	200	48
58792	射阳	二垛4#配变	10	200	106
58793	射阳	二垛5#变	10	200	50
58794	射阳	二垛7#配变	10	200	100
58795	射阳	二垛8#配变	10	200	65
58796	射阳	临海二垛3#配变-JN	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58797	射阳	临海夸北2#配变	10	200	77
58798	射阳	临海夸北3#配变	10	200	62
58799	射阳	临海夸北5#配变	10	200	95
58800	射阳	临海夸北6#配变	10	200	71
58801	射阳	临海夸北8#配变	10	200	104
58802	射阳	六垛公用变21#配变	10	400	57
58803	射阳	六垛公用变6#配变	10	200	0
58804	射阳	南港1#配变	10	200	0
58805	射阳	南港2#配变	10	200	0
58806	射阳	南港3#配变	10	200	63
58807	射阳	南港4#配变	10	200	92
58808	射阳	南港6#配变	10	200	59
58809	射阳	套套5#配变	10	200	70
58810	射阳	头厂1#配变	10	400	66
58811	射阳	头厂10#配变	10	200	98
58812	射阳	头厂2#配变	10	200	80
58813	射阳	头厂7#配变-JN	10	200	49
58814	射阳	头厂8#变	10	200	94
58815	射阳	盐店1#配变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58816	射阳	盐店10#配变	10	200	111
58817	射阳	盐店2#配变	10	200	108
58818	射阳	盐店4#配变	10	200	78
58819	射阳	盐店5#变	10	200	42
58820	射阳	盐店7#配变	10	315	163
58821	射阳	盐店8#配变	10	200	52
58822	射阳	淮海农场场部排水站	10	200	52
58823	射阳	淮海农场农科院1#综合变	10	200	105
58824	射阳	淮海农场农科院2#综合变	10	200	119
58825	射阳	淮海农场农科院北站	10	200	51
58826	射阳	淮海农场农科院南站	10	200	86
58827	射阳	淮海农场四十三大队北站	10	200	0
58828	射阳	六垛公用变10#配变	10	200	107
58829	射阳	六垛公用变17#配变	10	400	77
58830	射阳	六垛公用变18#配变新	10	400	114
58831	射阳	六垛公用变26#配变	10	200	0
58832	射阳	六垛公用变5#配变	10	200	70
58833	射阳	渠东1#配变	10	200	3
58834	射阳	渠东10#配变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58835	射阳	渠东11#配变	10	200	102
58836	射阳	渠东2#配变	10	200	52
58837	射阳	渠东3#配变	10	200	94
58838	射阳	渠东4#配变	10	200	91
58839	射阳	渠东5#配变	10	200	104
58840	射阳	渠东6#配变	10	200	68
58841	射阳	渠东7#配变	10	200	47
58842	射阳	渠东8#配变	10	200	103
58843	射阳	渠东9#配变	10	200	71
58844	射阳	渠西1#配变	10	200	31
58845	射阳	渠西10#配变	10	200	30
58846	射阳	渠西11#配变	10	315	38
58847	射阳	渠西12#配变	10	250	57
58848	射阳	渠西15#配变	10	200	94
58849	射阳	渠西2#台变	10	200	57
58850	射阳	渠西21#配变	10	200	99
58851	射阳	渠西3#变	10	400	220
58852	射阳	渠西4#配变	10	200	100
58853	射阳	渠西5#配变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58854	射阳	渠西6#配变-JN	10	200	46
58855	射阳	渠西7#配变	10	400	122
58856	射阳	渠西8#配变	10	400	87
58857	射阳	渠西9#配变	10	200	17
58858	射阳	五岸1#配变	10	200	40
58859	射阳	五岸2#配变	10	200	23
58860	射阳	五岸3#配变-JN	10	200	17
58861	射阳	五岸4#配变-JN	10	200	37
58862	射阳	五岸5#配变	10	200	100
58863	射阳	五岸6#配变	10	200	92
58864	射阳	五岸7#配变	10	200	60
58865	射阳	五垛1#配变	10	200	15
58866	射阳	五垛10#配变	10	200	100
58867	射阳	五垛11#配变	10	200	97
58868	射阳	五垛2#配变	10	200	78
58869	射阳	五垛3#配变	10	200	46
58870	射阳	五垛4#配变	10	200	10
58871	射阳	五垛5#配变	10	400	175
58872	射阳	五垛6#配变新	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58873	射阳	五垛7#配变	10	200	0
58874	射阳	五垛8#配变-JN	10	200	9
58875	射阳	五垛9#配变	10	200	41
58876	射阳	2#变压器	10	630	390
58877	射阳	4#变压器	10	630	328
58878	射阳	盘龙新苑1#变压器	10	800	522
58879	射阳	盘湾镇南沃12#变	10	200	0
58880	射阳	盘湾镇南沃6#变	10	315	93
58881	射阳	盘湾镇南沃7#变	10	200	64
58882	射阳	盘湾镇南沃9#变	10	200	45
58883	射阳	盘湾镇东盘1#变	10	400	163
58884	射阳	盘湾镇东盘10#变	10	200	115
58885	射阳	盘湾镇东盘11#变	10	200	66
58886	射阳	盘湾镇东盘13#变	10	200	120
58887	射阳	盘湾镇东盘2#变	10	400	201
58888	射阳	盘湾镇东盘3#变	10	200	57
58889	射阳	盘湾镇东盘4#变	10	200	27
58890	射阳	盘湾镇联盟1#变	10	200	32
58891	射阳	盘湾镇联盟10#变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58892	射阳	盘湾镇联盟11#变	10	200	124
58893	射阳	盘湾镇联盟2#变	10	400	52
58894	射阳	盘湾镇联盟3#变	10	315	52
58895	射阳	盘湾镇联盟4#变	10	200	16
58896	射阳	盘湾镇联盟5#配变	10	315	205
58897	射阳	盘湾镇联盟6#变	10	200	106
58898	射阳	盘湾镇联盟7#变	10	315	155
58899	射阳	盘湾镇联盟8#变	10	200	63
58900	射阳	盘湾镇联盟9#变	10	200	109
58901	射阳	盘湾镇南盘1#变	10	400	136
58902	射阳	盘湾镇南盘3#变	10	200	76
58903	射阳	盘湾镇南盘4#变	10	200	102
58904	射阳	盘湾镇三桥7#变	10	200	52
58905	射阳	盘湾镇四河3#变	10	200	65
58906	射阳	盘湾镇四河7#变	10	200	44
58907	射阳	盘湾镇四河8#变	10	200	69
58908	射阳	盘湾镇湾坝1 # 变	10	400	103
58909	射阳	盘湾镇湾坝11#变	10	200	133
58910	射阳	盘湾镇湾坝2 # 变	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58911	射阳	盘湾镇湾坝3#变	10	400	144
58912	射阳	盘湾镇湾坝6#变	10	400	247
58913	射阳	盘湾镇湾坝7#变	10	200	118
58914	射阳	盘湾镇湾坝8#变	10	400	256
58915	射阳	盘湾镇湾坝9#变	10	200	127
58916	射阳	盘湾镇洋沙7#变	10	200	90
58917	射阳	盘湾镇洋沙8#变	10	200	59
58918	射阳	盘湾镇安石7#变	10	200	60
58919	射阳	盘湾镇华新7#变	10	200	82
58920	射阳	盘湾镇南沃1#变	10	200	79
58921	射阳	盘湾镇南沃10#变	10	315	186
58922	射阳	盘湾镇南沃3#变	10	200	91
58923	射阳	盘湾镇四河1#变	10	400	190
58924	射阳	盘湾镇塘南1#变	10	315	135
58925	射阳	盘湾镇塘南10#变	10	200	37
58926	射阳	盘湾镇塘南11#变	10	200	118
58927	射阳	盘湾镇塘南12#变	10	315	49
58928	射阳	盘湾镇塘南2#变	10	200	36
58929	射阳	盘湾镇塘南3#变	10	400	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58930	射阳	盘湾镇塘南4#变	10	200	25
58931	射阳	盘湾镇塘南5#变	10	200	0
58932	射阳	盘湾镇塘南6#变	10	200	73
58933	射阳	盘湾镇塘南9#变	10	200	85
58934	射阳	盘湾镇沃港1#变	10	400	149
58935	射阳	盘湾镇沃港10#变	10	200	90
58936	射阳	盘湾镇沃港11#变	10	200	90
58937	射阳	盘湾镇沃港12#变	10	200	36
58938	射阳	盘湾镇沃港2#变	10	400	88
58939	射阳	盘湾镇沃港3#变	10	200	48
58940	射阳	盘湾镇沃港4#变	10	200	102
58941	射阳	盘湾镇沃港5#变	10	400	198
58942	射阳	盘湾镇沃港6#变	10	200	8
58943	射阳	盘湾镇沃港7#变	10	200	92
58944	射阳	盘湾镇沃港8#变	10	200	83
58945	射阳	盘湾镇沃港9#变	10	200	85
58946	射阳	盘湾镇腰港6#变	10	200	103
58947	射阳	盘湾镇爱国1#变	10	400	225
58948	射阳	盘湾镇爱国2#变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58949	射阳	盘湾镇爱国3#变	10	200	62
58950	射阳	盘湾镇爱国4#变	10	400	112
58951	射阳	盘湾镇爱国5#变	10	400	178
58952	射阳	盘湾镇爱国7#变	10	315	95
58953	射阳	盘湾镇爱国8#变	10	200	67
58954	射阳	盘湾镇街道11#变	10	400	99
58955	射阳	盘湾镇街道15#变	10	200	0
58956	射阳	盘湾镇街道3#变	10	400	0
58957	射阳	盘湾镇街道6#变	10	400	153
58958	射阳	盘湾镇吴桥1#变	10	400	153
58959	射阳	盘湾镇吴桥2#变	10	400	182
58960	射阳	盘湾镇吴桥3#变	10	315	162
58961	射阳	盘湾镇吴桥4#变	10	200	0
58962	射阳	盘湾镇吴桥5#变	10	400	207
58963	射阳	盘湾镇吴桥6#变	10	200	47
58964	射阳	盘湾镇吴桥7#变	10	400	213
58965	射阳	盘湾镇吴桥8#变	10	400	282
58966	射阳	盘湾镇新华11#变	10	200	82
58967	射阳	盘湾镇新华2#变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58968	射阳	盘湾镇新华3#变	10	200	19
58969	射阳	盘湾镇新华4#变	10	200	69
58970	射阳	盘湾镇新华5#变	10	200	102
58971	射阳	盘湾镇新华6#变	10	200	59
58972	射阳	盘湾镇新华7#变	10	200	74
58973	射阳	盘湾镇新华8#变	10	200	93
58974	射阳	盘湾镇新华9#变	10	200	56
58975	射阳	盘湾镇新潭1#变	10	200	5
58976	射阳	盘湾镇新潭2#变	10	400	194
58977	射阳	盘湾镇新潭3#变	10	200	94
58978	射阳	盘湾镇新潭4#变	10	200	85
58979	射阳	盘湾镇新潭5#变	10	200	41
58980	射阳	盘湾镇新潭6#变	10	200	58
58981	射阳	盘湾镇新潭7#变	10	200	53
58982	射阳	盘湾镇中华7#变	10	200	60
58983	射阳	盘湾镇中华8#变	10	200	65
58984	射阳	盘湾镇安石1#变	10	200	20
58985	射阳	盘湾镇安石10#变	10	200	103
58986	射阳	盘湾镇安石2#变	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58987	射阳	盘湾镇安石3#变	10	200	121
58988	射阳	盘湾镇安石4#变	10	200	82
58989	射阳	盘湾镇安石5#变	10	400	204
58990	射阳	盘湾镇安石6#变	10	200	39
58991	射阳	盘湾镇安石8#变	10	200	70
58992	射阳	盘湾镇安石9#变	10	200	105
58993	射阳	盘湾镇东盘12#变	10	200	29
58994	射阳	盘湾镇东盘14#变	10	200	67
58995	射阳	盘湾镇东盘5#变	10	200	16
58996	射阳	盘湾镇东盘6#变	10	200	76
58997	射阳	盘湾镇东盘7#变	10	400	254
58998	射阳	盘湾镇东盘8#变	10	200	60
58999	射阳	盘湾镇东盘9#变	10	200	102
59000	射阳	盘湾镇华新1#变	10	400	199
59001	射阳	盘湾镇华新2#变	10	315	170
59002	射阳	盘湾镇华新6#变	10	200	53
59003	射阳	盘湾镇华新8#变	10	315	92
59004	射阳	盘湾镇华新9#变	10	200	81
59005	射阳	盘湾镇湾坝10#变	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59006	射阳	盘湾镇湾坝4#变	10	400	232
59007	射阳	盘湾镇湾坝5#变	10	315	110
59008	射阳	盘湾镇新沃1#变	10	400	187
59009	射阳	盘湾镇新沃2#变	10	200	0
59010	射阳	盘湾镇新沃3#变	10	200	0
59011	射阳	盘湾镇新沃4#变	10	200	18
59012	射阳	盘湾镇新沃5#变	10	250	94
59013	射阳	盘湾镇新沃6#变	10	200	28
59014	射阳	盘湾镇新沃7#变	10	400	73
59015	射阳	盘湾镇腰港1#变	10	400	0
59016	射阳	盘湾镇腰港10#变	10	200	104
59017	射阳	盘湾镇腰港11#变	10	200	71
59018	射阳	盘湾镇腰港12#变	10	200	84
59019	射阳	盘湾镇腰港2#变	10	400	242
59020	射阳	盘湾镇腰港3#变	10	315	148
59021	射阳	盘湾镇腰港4#变	10	200	98
59022	射阳	盘湾镇腰港5#变	10	200	0
59023	射阳	盘湾镇腰港7#变	10	200	82
59024	射阳	盘湾镇腰港8#变	10	400	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59025	射阳	盘湾镇腰港9#变	10	315	131
59026	射阳	盘湾街道23#变	10	400	20
59027	射阳	盘湾四河4#配变	10	400	216
59028	射阳	盘湾镇爱国6#变	10	200	100
59029	射阳	盘湾镇街道1#变	10	400	0
59030	射阳	盘湾镇街道10#变	10	200	0
59031	射阳	盘湾镇街道12#变	10	400	0
59032	射阳	盘湾镇街道13#变	10	400	131
59033	射阳	盘湾镇街道14#变	10	400	163
59034	射阳	盘湾镇街道16#变	10	400	0
59035	射阳	盘湾镇街道17#变	10	400	46
59036	射阳	盘湾镇街道18#变	10	400	102
59037	射阳	盘湾镇街道19#变	10	400	95
59038	射阳	盘湾镇街道2#变	10	400	0
59039	射阳	盘湾镇街道20#变	10	400	151
59040	射阳	盘湾镇街道21#变	10	250	7
59041	射阳	盘湾镇街道22#配变	10	400	87
59042	射阳	盘湾镇街道24#配变	10	400	0
59043	射阳	盘湾镇街道4#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59044	射阳	盘湾镇街道5#变	10	400	95
59045	射阳	盘湾镇街道7#变	10	400	1
59046	射阳	盘湾镇街道8#变	10	400	189
59047	射阳	盘湾镇街道9#变	10	400	68
59048	射阳	盘湾镇龙腾苑1#变	10	800	415
59049	射阳	盘湾镇龙腾苑2#变	10	800	458
59050	射阳	盘湾镇世外江南1#变	10	800	592
59051	射阳	盘湾镇世外江南2#变	10	800	570
59052	射阳	盘湾镇吴桥9#	10	200	114
59053	射阳	盘湾镇紫金华府1#变	10	630	143
59054	射阳	盘湾镇紫金华府3#变	10	630	460
59055	射阳	盘湾镇紫金华府4#变	10	630	434
59056	射阳	盘龙新苑2#变压器	10	800	500
59057	射阳	盘湾镇汉鼎芳园1#变	10	630	338
59058	射阳	盘湾镇汉鼎芳园3#变	10	630	389
59059	射阳	盘湾镇华新10#变	10	400	0
59060	射阳	盘湾镇华新3#变	10	400	17
59061	射阳	盘湾镇华新4#变	10	400	178
59062	射阳	盘湾镇华新5#变	10	200	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59063	射阳	盘湾镇四河2#变	10	400	57
59064	射阳	盘湾镇四河5#变	10	315	0
59065	射阳	盘湾镇四河6#变	10	200	61
59066	射阳	盘湾镇新华1#变	10	200	56
59067	射阳	盘湾镇新华10#变	10	200	109
59068	射阳	盘湾镇中华1#变	10	200	34
59069	射阳	盘湾镇中华10#变	10	630	339
59070	射阳	盘湾镇中华11#变	10	630	349
59071	射阳	盘湾镇中华2#变	10	200	7
59072	射阳	盘湾镇中华3#变	10	200	36
59073	射阳	盘湾镇中华4#变	10	200	90
59074	射阳	盘湾镇中华5#变	10	200	35
59075	射阳	盘湾镇中华6#变	10	200	84
59076	射阳	盘湾镇中华9#变	10	630	135
59077	射阳	幸福龙庭1#箱变配变	10	630	386
59078	射阳	幸福龙庭2#箱变配变	10	630	414
59079	射阳	幸福龙庭4#箱变配变	10	630	412
59080	射阳	中华13#变	10	200	0
59081	射阳	盘湾镇南沃11#变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59082	射阳	盘湾镇南沃2#变	10	400	188
59083	射阳	盘湾镇南沃4#变	10	200	55
59084	射阳	盘湾镇南沃5#变	10	315	184
59085	射阳	盘湾镇南沃8#变	10	400	192
59086	射阳	盘湾镇玉丰1#变	10	400	0
59087	射阳	盘湾镇玉丰2#变	10	200	33
59088	射阳	盘湾镇玉丰3#变	10	400	51
59089	射阳	盘湾镇玉丰4#变	10	400	196
59090	射阳	盘湾镇玉丰5#变	10	200	5
59091	射阳	盘湾镇玉丰6#变	10	200	88
59092	射阳	盘湾镇玉丰7#变	10	400	127
59093	射阳	盘湾镇玉丰8#变	10	200	21
59094	射阳	盘湾镇玉丰9#变	10	200	25
59095	射阳	盘湾镇玉民1#变	10	200	72
59096	射阳	盘湾镇玉民10#变	10	630	226
59097	射阳	盘湾镇玉民11#变	10	630	376
59098	射阳	盘湾镇玉民2#变	10	200	16
59099	射阳	盘湾镇玉民3#变	10	200	85
59100	射阳	盘湾镇玉民4#变	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59101	射阳	盘湾镇玉民5#变	10	315	193
59102	射阳	盘湾镇玉民6#变	10	200	85
59103	射阳	盘湾镇玉民7#变	10	200	42
59104	射阳	盘湾镇玉民8#变	10	200	23
59105	射阳	盘湾镇玉民9#变	10	400	184
59106	射阳	盘湾镇玉坍1#变	10	315	165
59107	射阳	盘湾镇玉坍10#变	10	200	98
59108	射阳	盘湾镇玉坍11#变	10	400	213
59109	射阳	盘湾镇玉坍2#变	10	200	40
59110	射阳	盘湾镇玉坍3#变	10	200	0
59111	射阳	盘湾镇玉坍4#变	10	200	29
59112	射阳	盘湾镇玉坍5#变	10	400	189
59113	射阳	盘湾镇玉坍6#变	10	200	31
59114	射阳	盘湾镇玉坍7#变	10	200	22
59115	射阳	盘湾镇玉坍8#变	10	200	78
59116	射阳	盘湾镇玉坍9#变	10	315	201
59117	射阳	盘湾镇玉中1#变	10	200	82
59118	射阳	盘湾镇玉中10#变	10	200	58
59119	射阳	盘湾镇玉中11#变	10	400	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59120	射阳	盘湾镇玉中12#变	10	200	93
59121	射阳	盘湾镇玉中13#变	10	200	85
59122	射阳	盘湾镇玉中2#变	10	400	0
59123	射阳	盘湾镇玉中3#变	10	200	92
59124	射阳	盘湾镇玉中4#变	10	315	140
59125	射阳	盘湾镇玉中5#变	10	200	76
59126	射阳	盘湾镇玉中6#变	10	400	223
59127	射阳	盘湾镇玉中7#变	10	400	153
59128	射阳	盘湾镇玉中8#变	10	200	47
59129	射阳	盘湾镇玉中9#变	10	200	83
59130	射阳	盘湾镇南盘2#变	10	400	59
59131	射阳	盘湾镇南盘5#变	10	315	165
59132	射阳	盘湾镇盘西1#变	10	400	215
59133	射阳	盘湾镇盘西2#变	10	400	119
59134	射阳	盘湾镇齐心1#变	10	400	60
59135	射阳	盘湾镇齐心10#变	10	200	71
59136	射阳	盘湾镇齐心11#变	10	200	85
59137	射阳	盘湾镇齐心12#变	10	200	98
59138	射阳	盘湾镇齐心13#变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59139	射阳	盘湾镇齐心14#变	10	200	80
59140	射阳	盘湾镇齐心2#变	10	400	115
59141	射阳	盘湾镇齐心3#变	10	200	46
59142	射阳	盘湾镇齐心4#变	10	200	25
59143	射阳	盘湾镇齐心5#变	10	315	148
59144	射阳	盘湾镇齐心6#变	10	200	12
59145	射阳	盘湾镇齐心7#变	10	200	80
59146	射阳	盘湾镇齐心8#变	10	200	67
59147	射阳	盘湾镇齐心9#变	10	200	0
59148	射阳	盘湾镇三桥1#变	10	200	12
59149	射阳	盘湾镇三桥10#变	10	200	80
59150	射阳	盘湾镇三桥11#变	10	400	287
59151	射阳	盘湾镇三桥12#变	10	200	37
59152	射阳	盘湾镇三桥2#变	10	400	208
59153	射阳	盘湾镇三桥3#变	10	200	36
59154	射阳	盘湾镇三桥4#变	10	200	16
59155	射阳	盘湾镇三桥5#变	10	400	146
59156	射阳	盘湾镇三桥6#变	10	200	107
59157	射阳	盘湾镇三桥8#变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59158	射阳	盘湾镇三桥9#变	10	200	60
59159	射阳	盘湾镇洋沙1#变	10	315	107
59160	射阳	盘湾镇洋沙10#变	10	200	75
59161	射阳	盘湾镇洋沙11#变	10	315	146
59162	射阳	盘湾镇洋沙2#变	10	400	17
59163	射阳	盘湾镇洋沙3#变	10	200	5
59164	射阳	盘湾镇洋沙4#变	10	200	62
59165	射阳	盘湾镇洋沙5#变	10	250	90
59166	射阳	盘湾镇洋沙6#变	10	200	59
59167	射阳	盘湾镇洋沙9#变	10	200	91
59168	射阳	盘湾镇月河1#变	10	200	0
59169	射阳	盘湾镇月河2#变	10	200	70
59170	射阳	盘湾镇月河3#变	10	200	69
59171	射阳	盘湾镇月河4#变	10	200	44
59172	射阳	盘湾镇月河5#变	10	200	19
59173	射阳	盘湾镇月河6#变	10	400	81
59174	射阳	盘湾镇月河7#变	10	200	100
59175	射阳	盘湾镇月河8#变	10	200	65
59176	射阳	盘湾镇月河9#变	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59177	射阳	陆墩1#变（运行）	10	200	109
59178	射阳	陆墩10#配变	10	200	53
59179	射阳	陆墩11#配变	10	200	95
59180	射阳	陆墩12#变	10	200	98
59181	射阳	陆墩13#配变	10	200	89
59182	射阳	陆墩14#变	10	200	81
59183	射阳	陆墩15#配变	10	200	82
59184	射阳	陆墩16#变	10	200	83
59185	射阳	陆墩18#变	10	200	73
59186	射阳	陆墩2#配变	10	200	104
59187	射阳	陆墩20#变	10	100	0
59188	射阳	陆墩21 #	10	200	52
59189	射阳	陆墩4#配变	10	200	68
59190	射阳	陆墩5 #	10	400	243
59191	射阳	陆墩6#配变JN	10	200	89
59192	射阳	陆墩7#配变	10	200	89
59193	射阳	陆墩8#配变	10	200	116
59194	射阳	陆墩9#配变	10	200	67
59195	射阳	前涧3#配变	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59196	射阳	前涧9#配变	10	200	78
59197	射阳	三涧1#配变	10	250	96
59198	射阳	三涧3#配变	10	200	44
59199	射阳	三涧4#配变JN	10	400	230
59200	射阳	三涧5#配变	10	200	62
59201	射阳	三涧6#配变	10	200	102
59202	射阳	三涧7#变	10	400	287
59203	射阳	三涧8#变	10	100	8
59204	射阳	三涧9#变	10	200	89
59205	射阳	中涧1#配变	10	200	95
59206	射阳	中涧10#配变	10	200	84
59207	射阳	中涧11#变	10	200	100
59208	射阳	中涧12#变	10	200	117
59209	射阳	中涧13#变	10	100	0
59210	射阳	中涧2#配变	10	200	107
59211	射阳	中涧3#配变JN	10	400	266
59212	射阳	中涧4#变	10	200	76
59213	射阳	中涧5#变	10	200	78
59214	射阳	中涧6#变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59215	射阳	中涧8#配变	10	200	102
59216	射阳	中涧9#配变	10	200	68
59217	射阳	光明1#配变JN	10	400	243
59218	射阳	光明10#配变	10	200	94
59219	射阳	光明11#变JN	10	200	42
59220	射阳	光明12#变	10	200	81
59221	射阳	光明2#配变JN	10	200	85
59222	射阳	光明3#配变	10	200	74
59223	射阳	光明4#配变	10	400	252
59224	射阳	光明6#配变	10	200	90
59225	射阳	光明7#配变	10	200	108
59226	射阳	光明8#配变	10	200	98
59227	射阳	光明9#配变	10	200	93
59228	射阳	陆墩22#配变	10	200	76
59229	射阳	民建3#配变	10	200	122
59230	射阳	民建4#配变	10	200	54
59231	射阳	民建5#配变	10	200	79
59232	射阳	民建8#变	10	100	24
59233	射阳	民建9#配变	10	400	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59234	射阳	千秋街道8#配变	10	200	83
59235	射阳	前涧10#变	10	200	87
59236	射阳	前涧12#变	10	200	83
59237	射阳	前涧2#变	10	200	78
59238	射阳	新联1#配变	10	200	109
59239	射阳	新联2#配变JN	10	400	197
59240	射阳	新联3#配变	10	200	13
59241	射阳	新联4#变	10	200	68
59242	射阳	堆角1#配变JN	10	400	184
59243	射阳	堆角2#配变	10	200	67
59244	射阳	堆角3#配变	10	200	110
59245	射阳	堆角5#配变	10	200	34
59246	射阳	堆角6#变	10	200	107
59247	射阳	堆角7#变	10	200	81
59248	射阳	联东1#配变	10	200	101
59249	射阳	联东2#配变	10	200	109
59250	射阳	联东3#配变	10	200	87
59251	射阳	联东4#配变JN	10	200	105
59252	射阳	联东5#配变	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59253	射阳	联东6#变	10	200	91
59254	射阳	联东7#变	10	200	107
59255	射阳	联东8#变	10	100	11
59256	射阳	联东9#变	10	100	0
59257	射阳	千秋渠北8#配变	10	200	0
59258	射阳	渠北1#配变	10	200	90
59259	射阳	渠北10#配变	10	200	22
59260	射阳	渠北11#变	10	400	110
59261	射阳	渠北12#变	10	200	63
59262	射阳	渠北13#变	10	200	45
59263	射阳	渠北14#变	10	100	14
59264	射阳	渠北15#变	10	200	0
59265	射阳	渠北16#变	10	100	20
59266	射阳	渠北2#配变	10	200	22
59267	射阳	渠北3#配变	10	200	104
59268	射阳	渠北4#配变	10	200	53
59269	射阳	渠北5#配变	10	160	47
59270	射阳	渠北6#配变	10	200	23
59271	射阳	渠北7#配变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59272	射阳	渠北9#配变	10	200	29
59273	射阳	渠南1#变	10	200	125
59274	射阳	渠南11#变	10	400	267
59275	射阳	渠南12#变	10	200	106
59276	射阳	渠南14#变	10	250	126
59277	射阳	渠南15#变	10	200	108
59278	射阳	渠南2#变	10	200	117
59279	射阳	渠南3#配变JN	10	200	106
59280	射阳	渠南5#配变	10	200	51
59281	射阳	渠南6#配变	10	200	80
59282	射阳	渠南7#变JN	10	200	92
59283	射阳	渠南8#配变	10	400	241
59284	射阳	渠南9#配变	10	200	76
59285	射阳	界河1#台片	10	400	244
59286	射阳	界河2#配变	10	200	0
59287	射阳	界河3#变	10	400	88
59288	射阳	界河4#变	10	200	38
59289	射阳	界河5#变	10	400	130
59290	射阳	界河7#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59291	射阳	界河8#变	10	200	45
59292	射阳	界河9#变	10	100	35
59293	射阳	前涧1#变	10	200	84
59294	射阳	前涧11#变	10	200	93
59295	射阳	前涧13#变	10	200	70
59296	射阳	前涧14#变	10	200	15
59297	射阳	前涧4#配变JN	10	200	82
59298	射阳	前涧5#变	10	400	73
59299	射阳	前涧6#配变	10	200	96
59300	射阳	前涧7#配变	10	400	265
59301	射阳	三区1#配变	10	200	111
59302	射阳	三区23#变	10	100	25
59303	射阳	三区24#变	10	200	114
59304	射阳	三区5#变（运行）	10	200	113
59305	射阳	北尖1#配变JN	10	400	223
59306	射阳	北尖10#配变	10	200	82
59307	射阳	北尖11#配变	10	200	72
59308	射阳	北尖12#配变	10	200	107
59309	射阳	北尖13#配变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59310	射阳	北尖14#配变	10	200	90
59311	射阳	北尖2#配变	10	200	75
59312	射阳	北尖3#配变	10	200	72
59313	射阳	北尖4#配变	10	200	101
59314	射阳	北尖5#配变	10	200	1
59315	射阳	北尖6#配变	10	200	57
59316	射阳	北尖7#配变	10	100	28
59317	射阳	北尖8#配变	10	200	85
59318	射阳	北尖9#配变	10	200	67
59319	射阳	滨兴4#配变	10	400	134
59320	射阳	滨兴7#配变	10	200	21
59321	射阳	德宏盛2#变压器	10	400	195
59322	射阳	联合1#配变	10	200	80
59323	射阳	联合2#配变	10	200	93
59324	射阳	联合4#配变	10	200	88
59325	射阳	推广1#配变	10	200	92
59326	射阳	推广14#配变	10	315	102
59327	射阳	推广村12#配变	10	200	73
59328	射阳	竹节13#配变	10	400	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59329	射阳	竹节14#	10	400	207
59330	射阳	竹节5#配变	10	200	83
59331	射阳	滨东10#配变	10	400	130
59332	射阳	滨东12#变	10	200	93
59333	射阳	滨东13#变	10	400	80
59334	射阳	滨东3#配变	10	400	228
59335	射阳	滨东4#配变JN	10	200	83
59336	射阳	滨东9#变	10	200	36
59337	射阳	千秋1#配变JN	10	400	216
59338	射阳	千秋2#配变	10	200	88
59339	射阳	千秋3#配变JN	10	400	221
59340	射阳	千秋4#配变JN	10	200	44
59341	射阳	千秋9#变	10	315	193
59342	射阳	滨南1#配变	10	400	249
59343	射阳	滨南13#变	10	400	0
59344	射阳	滨南14#变	10	315	114
59345	射阳	滨南3#配变	10	200	99
59346	射阳	滨南5#配变	10	400	182
59347	射阳	滨南6#变	10	400	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59348	射阳	滨南7#配变	10	400	237
59349	射阳	滨南8#变	10	200	120
59350	射阳	滨南9#变	10	400	275
59351	射阳	堆角4#变	10	400	127
59352	射阳	范灶8#变	10	200	97
59353	射阳	六里1#配变	10	200	94
59354	射阳	六里10#变	10	200	101
59355	射阳	六里11#变	10	200	69
59356	射阳	六里2#配变	10	200	17
59357	射阳	六里3#配变	10	200	72
59358	射阳	六里4#配变	10	400	213
59359	射阳	六里5#配变JN	10	200	109
59360	射阳	六里6#配变JN	10	200	101
59361	射阳	六里7#配变	10	200	65
59362	射阳	六里8#配变JN	10	200	119
59363	射阳	六里9#变	10	200	89
59364	射阳	千秋6#配变	10	200	90
59365	射阳	千秋推广2#变	10	200	40
59366	射阳	桥头1#配变	10	400	277

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59367	射阳	桥头2#变	10	400	203
59368	射阳	桥头3#配变JN	10	200	97
59369	射阳	桥头6#配变	10	200	88
59370	射阳	桥头7#配变JN	10	200	112
59371	射阳	桥头8#变	10	400	240
59372	射阳	桥头9#变	10	200	57
59373	射阳	桥头村4#配变	10	250	40
59374	射阳	桥头村5#配变	10	400	263
59375	射阳	推广13#配变	10	200	53
59376	射阳	推广18#变	10	200	101
59377	射阳	推广19#变	10	200	126
59378	射阳	运粮1#变	10	200	71
59379	射阳	运粮10#变	10	200	96
59380	射阳	运粮11#配变	10	400	204
59381	射阳	运粮2#变	10	200	45
59382	射阳	运粮3#配变JN	10	200	115
59383	射阳	运粮4#配变	10	200	97
59384	射阳	运粮5#配变	10	200	10
59385	射阳	运粮6#配变	10	200	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59386	射阳	运粮7#配变	10	200	104
59387	射阳	运粮8#配变	10	200	83
59388	射阳	光明5#配变	10	200	79
59389	射阳	洪墩1#配变	10	200	56
59390	射阳	洪墩2#配变	10	400	173
59391	射阳	洪墩5#变	10	400	160
59392	射阳	街道1#配变	10	315	39
59393	射阳	街道10#变（鲍墩）	10	400	0
59394	射阳	街道11#配变	10	200	26
59395	射阳	街道12#配变	10	400	187
59396	射阳	街道13#变（鲍墩）	10	400	106
59397	射阳	街道2#配变	10	400	58
59398	射阳	街道3#配变	10	400	131
59399	射阳	街道4#配变JN	10	200	0
59400	射阳	街道5#配变	10	400	144
59401	射阳	街道6#配变	10	400	81
59402	射阳	街道7#配变	10	400	90
59403	射阳	民建1#配变JN	10	400	191
59404	射阳	民建6#配变	10	200	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59405	射阳	三区11#变	10	400	239
59406	射阳	三区15#变	10	400	146
59407	射阳	三区2#变	10	250	133
59408	射阳	三区3#配变	10	400	263
59409	射阳	汛东1#配变	10	200	87
59410	射阳	汛东10#变	10	200	80
59411	射阳	汛东11#配变	10	200	0
59412	射阳	汛东12#变	10	200	85
59413	射阳	汛东2#配变	10	200	82
59414	射阳	汛东3#配变	10	200	48
59415	射阳	汛东4#配变	10	400	33
59416	射阳	汛东5#配变	10	200	82
59417	射阳	汛东6#配变	10	200	102
59418	射阳	汛东7#配变JN	10	200	123
59419	射阳	汛东8#配变	10	200	47
59420	射阳	汛东9#配变	10	200	80
59421	射阳	滨兴1#配变	10	200	51
59422	射阳	滨兴10#变	10	200	14
59423	射阳	滨兴2#配变JN	10	400	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59424	射阳	滨兴3#变	10	200	99
59425	射阳	滨兴6#配变	10	200	38
59426	射阳	滨兴8#变	10	400	248
59427	射阳	滨兴9#变	10	400	144
59428	射阳	滨兴村5#配变	10	400	187
59429	射阳	德宏盛1#变压器	10	400	246
59430	射阳	范灶1#配变JN	10	400	235
59431	射阳	范灶10#变	10	200	80
59432	射阳	范灶11#变	10	100	30
59433	射阳	范灶2#配变	10	200	121
59434	射阳	范灶3#配变JN	10	200	66
59435	射阳	范灶4#配变JN	10	400	214
59436	射阳	范灶5#配变	10	200	43
59437	射阳	范灶6#变	10	400	214
59438	射阳	范灶7#变	10	200	97
59439	射阳	公用变19#变	10	400	0
59440	射阳	公用变20#变	10	400	162
59441	射阳	公用变28#配变	10	400	145
59442	射阳	公用变6#配变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59443	射阳	华中1#配变	10	200	91
59444	射阳	华中2#配变JN	10	400	224
59445	射阳	华中3#配变	10	200	112
59446	射阳	华中4#配变	10	400	214
59447	射阳	华中5#变JN	10	200	107
59448	射阳	华中6#配变	10	200	88
59449	射阳	华中7#配变	10	200	81
59450	射阳	华中8#配变	10	200	123
59451	射阳	华中9#变	10	200	107
59452	射阳	千秋7#变	10	400	258
59453	射阳	推广5#配变	10	200	68
59454	射阳	推广6#配变	10	200	61
59455	射阳	推广7#配变	10	200	134
59456	射阳	推广8#配变JN	10	200	60
59457	射阳	竹节1#配变	10	100	16
59458	射阳	竹节11#变	10	200	109
59459	射阳	公用变10#配变	10	400	91
59460	射阳	公用变12#台变	10	315	22
59461	射阳	公用变2#配变.	10	400	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59462	射阳	公用变22#变（千秋）	10	200	4
59463	射阳	公用变27#变	10	400	40
59464	射阳	公用变4#配变	10	315	0
59465	射阳	公用变5#配变.	10	315	83
59466	射阳	公用变7#配变	10	315	120
59467	射阳	公用变9#配变	10	200	0
59468	射阳	射口1#配变	10	200	110
59469	射阳	射口13#变	10	200	100
59470	射阳	射口6#台变	10	200	107
59471	射阳	推广11#台变	10	200	65
59472	射阳	推广3#配变	10	200	46
59473	射阳	推广4#配变	10	315	55
59474	射阳	滨东1#配变	10	200	52
59475	射阳	滨东11#变	10	200	67
59476	射阳	滨东15#变	10	200	80
59477	射阳	滨东2#配变	10	200	38
59478	射阳	滨东6#配变	10	200	53
59479	射阳	滨东7#配变	10	315	27
59480	射阳	滨东8#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59481	射阳	滨东村5#配变	10	400	213
59482	射阳	滨南10#配变	10	200	124
59483	射阳	滨南11#变	10	400	243
59484	射阳	滨南15#变	10	400	253
59485	射阳	滨南16#变	10	200	61
59486	射阳	滨南2#配变	10	200	100
59487	射阳	滨南4#配变	10	400	259
59488	射阳	千秋5#配变	10	400	233
59489	射阳	千秋8#变	10	200	97
59490	射阳	渠南10#变	10	200	77
59491	射阳	渠南16#变	10	200	117
59492	射阳	渠南4#配变	10	400	270
59493	射阳	三区10#变	10	200	79
59494	射阳	三区13#配变	10	315	0
59495	射阳	三区16#变JN	10	200	24
59496	射阳	三区17#变	10	200	28
59497	射阳	三区安置区1#配变	10	400	185
59498	射阳	三区安置区2#配变	10	400	137
59499	射阳	滨西1#配变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59500	射阳	滨西2#变（运行）	10	200	62
59501	射阳	滨西3#配变	10	400	230
59502	射阳	滨西4#台变	10	400	178
59503	射阳	滨西5#变JN	10	200	43
59504	射阳	滨西7#变	10	200	124
59505	射阳	滨西8#变	10	160	50
59506	射阳	三区12#变	10	200	34
59507	射阳	三区14#配变	10	315	23
59508	射阳	三区18#变	10	200	86
59509	射阳	三区19#配变	10	100	49
59510	射阳	三区20#变	10	200	123
59511	射阳	三区21#变	10	200	93
59512	射阳	三区22#变	10	200	106
59513	射阳	三区4#变（运行）	10	200	76
59514	射阳	三区6#配变	10	400	266
59515	射阳	三区7#变	10	400	89
59516	射阳	三区8#变	10	200	82
59517	射阳	三区9#配变	10	200	47
59518	射阳	射口3#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59519	射阳	射口7#配变JN	10	200	29
59520	射阳	射口8#变	10	200	110
59521	射阳	射口9#配变	10	200	41
59522	射阳	沙港1#配变JN	10	200	37
59523	射阳	沙港10#配变JN	10	200	113
59524	射阳	沙港11#变	10	200	73
59525	射阳	沙港12#配变	10	200	105
59526	射阳	沙港13#变	10	200	107
59527	射阳	沙港14#变	10	200	66
59528	射阳	沙港15#变	10	400	249
59529	射阳	沙港16#配变	10	200	26
59530	射阳	沙港17#变	10	200	88
59531	射阳	沙港18#变	10	200	93
59532	射阳	沙港2#配变JN	10	200	85
59533	射阳	沙港3#配变JN	10	200	94
59534	射阳	沙港4#变	10	200	68
59535	射阳	沙港5#配变JN	10	200	104
59536	射阳	沙港6#变	10	200	82
59537	射阳	沙港7#配变	10	250	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59538	射阳	沙港8#变	10	200	95
59539	射阳	沙港安置区1#箱变主变	10	400	57
59540	射阳	沙港安置区2#	10	400	31
59541	射阳	射口10#配变	10	200	90
59542	射阳	一心2#配变JN	10	400	231
59543	射阳	一心4#配变	10	200	99
59544	射阳	一心5#配变	10	200	105
59545	射阳	一心8#配变	10	200	50
59546	射阳	中南1#配变	10	200	88
59547	射阳	中南10#变	10	200	29
59548	射阳	中南2#变	10	400	232
59549	射阳	中南3#配变	10	200	82
59550	射阳	中南4#配变	10	200	69
59551	射阳	中南5#配变JN	10	200	75
59552	射阳	中南7#变	10	200	111
59553	射阳	中南8#变	10	200	103
59554	射阳	中南9#变	10	200	0
59555	射阳	滨西6#变JN	10	200	90
59556	射阳	沟北1#配变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59557	射阳	沟北10#配变	10	200	92
59558	射阳	沟北11#配变	10	200	78
59559	射阳	沟北12#变	10	200	71
59560	射阳	沟北3#配变	10	200	46
59561	射阳	沟北4#配变	10	200	94
59562	射阳	沟北5#配变	10	200	90
59563	射阳	沟北6#配变	10	200	92
59564	射阳	沟北7#配变JN	10	400	245
59565	射阳	沟北8#配变	10	200	61
59566	射阳	沟北9#配变	10	200	0
59567	射阳	洪墩3#配变JN	10	400	257
59568	射阳	洪墩4#配变	10	200	97
59569	射阳	射口11#变	10	200	89
59570	射阳	射口12#变	10	200	103
59571	射阳	射口2#变	10	200	109
59572	射阳	射口4#配变	10	200	11
59573	射阳	射口5#配变	10	200	101
59574	射阳	一心1#配变	10	200	25
59575	射阳	一心3#配变JN	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59576	射阳	一心6#变	10	200	61
59577	射阳	一心7#变	10	200	41
59578	射阳	一心9#变	10	200	78
59579	射阳	公用29#箱变配变	10	630	306
59580	射阳	公用变1#配变.	10	400	0
59581	射阳	公用变11#配变	10	400	103
59582	射阳	公用变13#变	10	400	37
59583	射阳	公用变14#配变	10	400	71
59584	射阳	公用变15#台变	10	400	183
59585	射阳	公用变16#配变	10	400	35
59586	射阳	公用变17#变	10	400	191
59587	射阳	公用变18#台变	10	400	155
59588	射阳	公用变21#变	10	400	98
59589	射阳	公用变23#变	10	400	62
59590	射阳	公用变25#变（千秋）	10	200	24
59591	射阳	公用变26#变	10	630	171
59592	射阳	公用变3#配变	10	315	0
59593	射阳	公用变8#配变	10	400	0
59594	射阳	推广15#配变	10	400	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59595	射阳	推广16#变	10	400	120
59596	射阳	东园小区1#箱变	10	630	375
59597	射阳	东园小区2#箱变	10	630	395
59598	射阳	东园小区3#箱变	10	630	306
59599	射阳	机关1#箱变	10	630	361
59600	射阳	机关2#箱变	10	630	292
59601	射阳	机关3#箱变	10	630	398
59602	射阳	机关4#箱变	10	630	325
59603	射阳	机关5#箱变	10	630	370
59604	射阳	机关6#箱变	10	630	305
59605	射阳	老场部3#变压器	10	400	232
59606	射阳	老场部4#变压器	10	400	147
59607	射阳	老场部6#变	10	400	236
59608	射阳	老场部7#变压器	10	400	216
59609	射阳	收割机3#箱变	10	400	117
59610	射阳	银月9#箱变	10	400	144
59611	射阳	中学配变箱变	10	630	375
59612	射阳	变电所配变箱变	10	630	436
59613	射阳	老厂部1#配变箱变	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59614	射阳	老场部5#变压器	10	400	201
59615	射阳	银月1#箱变	10	630	361
59616	射阳	银月10#变	10	400	168
59617	射阳	银月12#变	10	400	214
59618	射阳	银月13#变压器	10	400	126
59619	射阳	银月2#箱变	10	630	322
59620	射阳	联合10#配变	10	200	69
59621	射阳	联合11#配变	10	200	81
59622	射阳	联合12#配变	10	200	71
59623	射阳	联合13#配变	10	100	0
59624	射阳	联合3#配变	10	200	85
59625	射阳	联合5#配变	10	200	91
59626	射阳	联合6#配变JN	10	200	67
59627	射阳	联合7#配变	10	400	197
59628	射阳	联合8#配变	10	200	58
59629	射阳	联合9#配变	10	200	67
59630	射阳	战斗1#配变	10	400	129
59631	射阳	战斗10#配变	10	200	84
59632	射阳	战斗11#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59633	射阳	战斗2#配变	10	315	176
59634	射阳	战斗3#配变	10	400	237
59635	射阳	战斗4#配变	10	200	11
59636	射阳	战斗5#配变	10	200	93
59637	射阳	战斗6#配变	10	400	219
59638	射阳	战斗7#配变	10	200	131
59639	射阳	战斗8#配变JN	10	200	66
59640	射阳	战斗9#	10	200	74
59641	射阳	竹节10#变	10	400	241
59642	射阳	竹节12#配变	10	200	92
59643	射阳	竹节2#配变JN	10	200	108
59644	射阳	竹节3#配变	10	400	162
59645	射阳	竹节4#配变	10	200	95
59646	射阳	竹节6#配变	10	400	107
59647	射阳	竹节7#配变	10	200	0
59648	射阳	竹节8#配变	10	400	90
59649	射阳	竹节9#配变	10	400	197
59650	射阳	竹节安置区1#配变	10	400	79
59651	射阳	11大队	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59652	射阳	13大队配变	10	400	149
59653	射阳	17大队	10	200	100
59654	射阳	18大队	10	200	99
59655	射阳	19大队	10	200	99
59656	射阳	20大队	10	200	96
59657	射阳	21大队	10	400	152
59658	射阳	22大队	10	400	109
59659	射阳	22大队北	10	200	122
59660	射阳	9大队配变	10	200	54
59661	射阳	二分场部	10	200	91
59662	射阳	农业中心	10	200	127
59663	射阳	三分场部	10	400	197
59664	射阳	四分场部	10	400	143
59665	射阳	银月5#箱变	10	400	94
59666	射阳	运粮河桥	10	200	135
59667	射阳	10大队	10	160	7
59668	射阳	10大队2#配变	10	200	88
59669	射阳	10大队3#配变	10	200	134
59670	射阳	14大队	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59671	射阳	15大队	10	400	266
59672	射阳	16大队	10	200	101
59673	射阳	16大队东	10	400	208
59674	射阳	16大队西配变	10	200	100
59675	射阳	23大队	10	400	266
59676	射阳	8大队	10	400	181
59677	射阳	八大队东配变	10	200	130
59678	射阳	十大队东配变	10	200	54
59679	射阳	渔场办公及住宅	10	400	268
59680	射阳	渔场场部	10	400	281
59681	射阳	渔场大棚	10	400	171
59682	射阳	渔场东1#	10	400	132
59683	射阳	渔场东2#	10	400	0
59684	射阳	渔场东3#	10	400	86
59685	射阳	渔场东4#	10	400	0
59686	射阳	渔场东6#	10	400	177
59687	射阳	渔场东北1#箱变	10	400	0
59688	射阳	渔场东北2#箱变	10	400	89
59689	射阳	渔场东北3#箱变	10	400	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59690	射阳	渔场西1#	10	400	35
59691	射阳	渔场西2#	10	400	186
59692	射阳	渔场西3#	10	400	82
59693	射阳	渔场西4#	10	400	55
59694	射阳	渔场西5#	10	400	149
59695	射阳	渔场西北1#箱变	10	400	201
59696	射阳	渔场西北2#箱变	10	400	162
59697	射阳	1大队	10	400	274
59698	射阳	2大队	10	200	111
59699	射阳	3大队	10	200	114
59700	射阳	4大队北	10	400	135
59701	射阳	4大队南	10	400	179
59702	射阳	4大队配变	10	400	215
59703	射阳	5大队	10	200	101
59704	射阳	6大队	10	200	64
59705	射阳	6大队东配变	10	200	102
59706	射阳	八大队东南	10	400	211
59707	射阳	二大队东配变	10	200	155
59708	射阳	三大队西配变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59709	射阳	四大队5#变	10	200	52
59710	射阳	五大队北配变	10	200	92
59711	射阳	种牛场北1#	10	400	247
59712	射阳	种牛场北5#	10	200	28
59713	射阳	种牛场北6#	10	400	184
59714	射阳	1大队北配变	10	200	111
59715	射阳	24大队	10	200	95
59716	射阳	24大队东	10	400	189
59717	射阳	25大队营	10	400	120
59718	射阳	27大队	10	400	147
59719	射阳	28大队	10	400	211
59720	射阳	2大队牧场	10	400	147
59721	射阳	6大队西	10	200	100
59722	射阳	大喇叭	10	200	85
59723	射阳	二十四大队南站变	10	200	120
59724	射阳	临海农场6大队1#配变	10	200	153
59725	射阳	临农15大队东配变	10	200	134
59726	射阳	临农29大队西配变	10	200	135
59727	射阳	五分场部	10	400	170

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59728	射阳	城区张网1#配变	10	200	21
59729	射阳	城区张网2#配变	10	200	29
59730	射阳	城区张网3#变	10	200	19
59731	射阳	城区张网4#配变	10	200	23
59732	射阳	城区张网5#变	10	200	35
59733	射阳	城区张网6#变	10	315	77
59734	射阳	城区中联5#配变	10	200	98
59735	射阳	条北7#配变	10	200	132
59736	射阳	城区合德工业园5#配变	10	400	133
59737	射阳	城区合德工业园东配变	10	400	0
59738	射阳	城区金帝花园配电室1#配变	10	800	429
59739	射阳	城区金帝花园配电室2#配变	10	800	440
59740	射阳	城区庆南1#配变	10	400	0
59741	射阳	城区庆南13#配变	10	250	54
59742	射阳	城区庆南15#配变	10	315	20
59743	射阳	城区庆南16#配变	10	400	40
59744	射阳	城区庆南17#配变	10	400	50
59745	射阳	城区庆南2#配变	10	400	37
59746	射阳	城区庆南别墅园1#配变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59747	射阳	城区庆南别墅园2#配变	10	100	14
59748	射阳	城区三庆路配变	10	400	43
59749	射阳	城区三庆路西配变	10	400	215
59750	射阳	城区园区1#配变	10	315	0
59751	射阳	城区园区12#配变	10	400	113
59752	射阳	城区园区2#配变	10	400	0
59753	射阳	城区园区3#配变	10	400	0
59754	射阳	城区园区4#配变	10	315	0
59755	射阳	城区园区6#变	10	400	117
59756	射阳	城区园区7#配变	10	400	10
59757	射阳	合兴路配变	10	400	90
59758	射阳	庆南别墅园东配变	10	400	154
59759	射阳	庆南综合变	10	400	67
59760	射阳	城区双龙6#配变	10	80	52
59761	射阳	幸福花园1-1#变	10	500	163
59762	射阳	幸福花园2-1#变	10	250	17
59763	射阳	幸福花园2-2#变	10	250	64
59764	射阳	幸福花园3#主变	10	800	449
59765	射阳	幸福花园配电室1#主变	10	800	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59766	射阳	幸福南寓1#变	10	400	154
59767	射阳	幸福南寓2#变	10	400	178
59768	射阳	幸福南园3#箱变	10	500	307
59769	射阳	幸福南园4#箱变001	10	500	289
59770	射阳	幸福南苑1#变	10	400	159
59771	射阳	幸福南苑2#变	10	400	200
59772	射阳	幸福南苑5#箱变	10	500	306
59773	射阳	恒隆线/城中线恒隆广场B区分户2#配电室4#变	10	630	390
59774	射阳	66-9-东13#杆兴北新村配变	10	400	0
59775	射阳	66-9-东13-3#杆兴北新村5号配变	10	630	116
59776	射阳	66-9-东13-5#杆兴北新村3号配变	10	400	0
59777	射阳	66-9-东16#杆兴北新村6号配变	10	400	15
59778	射阳	66-9-东2#杆蚕丝厂北配变	10	400	15
59779	射阳	66-9-东23#杆兴北兴村2号配变	10	400	209
59780	射阳	66-9-东25#杆兴北新村7号配变	10	400	26
59781	射阳	66-9-东6#城区兴北新村4号配变	10	400	16
59782	射阳	66-9-西11#杆庆南1号配变	10	400	158
59783	射阳	66-9-西5#杆庆南8号配变	10	400	0
59784	射阳	66-9-西8#杆庆南12号配变	10	400	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59785	射阳	蚕丝厂东箱变	10	630	247
59786	射阳	城区天地房产1号箱变配变	10	630	200
59787	射阳	城区天地房产2号箱变配变	10	630	327
59788	射阳	城区兴北菜场箱变1003配变	10	630	0
59789	射阳	恒隆广场B区2#变	10	630	279
59790	射阳	金桂园1#主变	10	630	242
59791	射阳	景上名府1#配电室1#主变	10	800	583
59792	射阳	景上名府1#配电室3#主变	10	800	636
59793	射阳	兴北菜场2#箱变	10	400	52
59794	射阳	后羿线15-10#杆酪悦加州东配变	10	315	0
59795	射阳	凤凰汇府2#变压器	10	630	387
59796	射阳	凤凰汇府4#变压器	10	630	387
59797	射阳	后羿传说1-2#箱变	10	500	125
59798	射阳	后羿传说2#箱变	10	500	239
59799	射阳	后羿传说3-2#箱变	10	500	6
59800	射阳	后羿传说4#箱变	10	630	252
59801	射阳	后羿传说5-2#箱变	10	400	61
59802	射阳	后羿传说6-1#箱变主变	10	500	246
59803	射阳	后羿传说6-2#箱变主变	10	500	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59804	射阳	后羿传说7-1#箱变	10	500	274
59805	射阳	后羿传说7-2#箱变	10	500	309
59806	射阳	后羿传说8-1#箱变	10	500	306
59807	射阳	后羿传说8-2#箱变	10	500	244
59808	射阳	酩悦加州1#变	10	630	266
59809	射阳	酩悦加州二期配电室5#变压器	10	630	336
59810	射阳	正塘11#配变	10	400	0
59811	射阳	正塘16#配变	10	315	48
59812	射阳	正塘3#配变	10	400	46
59813	射阳	正塘7#配变	10	315	101
59814	射阳	正塘9#变	10	200	97
59815	射阳	A市北西线52-27#杆交通局2号配变	10	400	113
59816	射阳	市北西线49-7-7#杆生产资料2号配变	10	400	218
59817	射阳	城区市北西线52-7-9-2#杆交通二村3号配变	10	200	15
59818	射阳	城区49-2杆化肥厂1号配变	10	400	51
59819	射阳	城区52-10杆庆南小区东配变	10	315	119
59820	射阳	城区52-17杆交通路配变	10	250	22
59821	射阳	城区52-28杆交通局配变	10	400	65
59822	射阳	城区52-7-8杆交通二村配变	10	400	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59823	射阳	城区化肥厂2号配变	10	400	154
59824	射阳	城区交通二村2号配变	10	400	110
59825	射阳	城区庆南小区1号配变	10	400	191
59826	射阳	城区庆南小区2号配变	10	400	187
59827	射阳	城区庆南小区3号配变	10	400	205
59828	射阳	城区庆南小区4#配变	10	400	209
59829	射阳	城区庆南小区5#配变	10	400	184
59830	射阳	城区庆南小区6#配变	10	400	213
59831	射阳	城区庆南小区7号配变	10	400	135
59832	射阳	城区三职小配变	10	80	7
59833	射阳	城区生产资料配变	10	400	100
59834	射阳	城区兴阳花苑1号箱变	10	500	185
59835	射阳	城区兴阳花苑2-1号箱变	10	500	168
59836	射阳	城区兴阳花苑2-2号箱变	10	630	244
59837	射阳	城区兴阳花苑3-1号箱变	10	630	119
59838	射阳	城区兴阳花苑4-1号箱变	10	630	129
59839	射阳	城区兴阳雅2#主变	10	800	174
59840	射阳	钢材市场配变	10	200	105
59841	射阳	虹亚名居1-1#箱变	10	630	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59842	射阳	虹亚名居1-2#箱变	10	630	304
59843	射阳	虹亚名居2-1#	10	630	198
59844	射阳	虹亚名居2-2#	10	630	256
59845	射阳	虹亚名居3-1#箱变	10	500	204
59846	射阳	虹亚名居3-2#	10	630	348
59847	射阳	虹亚名居4#	10	630	250
59848	射阳	虹亚名居5-1#变	10	630	160
59849	射阳	虹亚名居6-1#	10	500	210
59850	射阳	虹亚名居6-2#	10	400	176
59851	射阳	市南西线55-12#杆兴盛巷1号配变	10	400	0
59852	射阳	市南西线55-12#杆兴盛巷2号配变	10	400	43
59853	射阳	市南西线人武部2#变	10	400	37
59854	射阳	晨光路停车场箱变	10	500	0
59855	射阳	城区市南西线52-3-1#杆亚太宿舍配变	10	315	162
59856	射阳	城区42-3杆国税局南配变	10	400	111
59857	射阳	城区48-2杆光明新村西配变	10	400	0
59858	射阳	城区48-8杆晨光路1号配变	10	400	153
59859	射阳	城区52-2杆光明新村3号配变	10	400	21
59860	射阳	城区52-7杆晨光路2号配变	10	400	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59861	射阳	城区53杆光明新村东配变	10	400	139
59862	射阳	城区56-2#杆铁骑中队配变	10	400	218
59863	射阳	城区56-6杆看守所宿舍配变	10	400	70
59864	射阳	城区59-5杆射小配变	10	400	0
59865	射阳	城区晨光路3号配变	10	800	101
59866	射阳	城区晨光路4#配变	10	400	181
59867	射阳	城区都市华城1号箱配变	10	630	313
59868	射阳	城区都市华城2号箱配变	10	630	256
59869	射阳	城区二院2号配变(59-8杆)	10	315	106
59870	射阳	城区二院配变	10	400	0
59871	射阳	城区光明新村南配变	10	400	0
59872	射阳	城区锦秀苑1号箱配变	10	400	42
59873	射阳	城区锦秀苑3-1号箱变配变	10	400	160
59874	射阳	城区锦秀苑3-2号箱变配变	10	400	169
59875	射阳	城区锦秀苑4-2号箱变配变	10	400	124
59876	射阳	城区人武部3号配变	10	400	50
59877	射阳	城区人武部配变	10	400	46
59878	射阳	城区射小2号配变主变	10	630	81
59879	射阳	城区双龙新村2号箱配变	10	630	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59880	射阳	城区双龙新村4号箱配变	10	630	213
59881	射阳	城区双龙新村5号箱配变	10	630	150
59882	射阳	恒隆嘉园箱配变	10	400	110
59883	射阳	锦秀苑2号箱配变	10	630	183
59884	射阳	人武部4#变	10	400	230
59885	射阳	书香福第1#变	10	800	371
59886	射阳	书香福第3#变	10	800	435
59887	射阳	书香福第7#变	10	630	463
59888	射阳	城区市南西线29-16#杆双语小学5#配变	10	400	191
59889	射阳	城区17-12杆双龙新村南配变	10	400	0
59890	射阳	城区29-11杆双语小学4#配变	10	400	84
59891	射阳	城区29-14杆双语小学2号配变	10	400	92
59892	射阳	城区29-8杆双语小学配变	10	400	72
59893	射阳	城区31杆城西新村2#配变	10	400	0
59894	射阳	城区33-2杆城西新村配变	10	400	0
59895	射阳	城区35杆虹亚房产配变	10	400	134
59896	射阳	城区40+1杆清管所宿舍配变	10	400	67
59897	射阳	城区41+1杆光明新村配变	10	400	79
59898	射阳	城区4-4-1杆机场路2#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59899	射阳	城区4-6杆机场路配变	10	315	14
59900	射阳	城区双龙三组2#配变	10	400	107
59901	射阳	城区双龙三组3#配变	10	315	0
59902	射阳	城区双龙三组配变10杆	10	200	19
59903	射阳	城区双龙小区东配变	10	400	167
59904	射阳	城区双龙新村1号箱配变	10	630	0
59905	射阳	城区双龙新村3-1#箱配变	10	630	0
59906	射阳	城区双龙新村北配变	10	400	54
59907	射阳	城区双龙新村南2号配变	10	400	63
59908	射阳	城区双龙新村南3#配变	10	400	10
59909	射阳	城区双龙新村配变	10	400	112
59910	射阳	城区双龙新村西配变	10	400	21
59911	射阳	城区双语小学3#配变	10	400	99
59912	射阳	城区双语小学6#配变	10	400	109
59913	射阳	城区星星幼儿园配变	10	400	146
59914	射阳	双龙新村3-2号箱变主变	10	630	306
59915	射阳	双龙新村6#箱变	10	630	172
59916	射阳	双龙新村7-1号箱变主变	10	630	145
59917	射阳	双龙新村7-2号箱变主变	10	630	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59918	射阳	22-14杆构件厂配变	10	400	43
59919	射阳	49-1#杆中转站配变	10	400	29
59920	射阳	城区20-12-7杆合兴医院配变	10	400	106
59921	射阳	城区20-14-1杆毛巾厂配变	10	400	104
59922	射阳	城区20-2-5杆农机公司配变	10	160	9
59923	射阳	城区20-8#杆庆南6#配变	10	400	184
59924	射阳	城区33-9#杆庆南3#配变	10	400	28
59925	射阳	城区昶驰汽车运输公司配变	10	400	28
59926	射阳	城区大兴路配变	10	400	29
59927	射阳	城区阀门厂配变	10	200	39
59928	射阳	城区航道站配变	10	315	174
59929	射阳	城区建华园1号箱变配变	10	500	186
59930	射阳	城区建华园2号箱变配变	10	315	63
59931	射阳	城区毛巾厂2号配变	10	400	87
59932	射阳	城区木材公司配变	10	400	173
59933	射阳	城区庆南2#配变更换工程	10	400	175
59934	射阳	城区庆南4号配变	10	400	93
59935	射阳	城区庆南5号配变	10	400	91
59936	射阳	城区庆南9号配变	10	400	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59937	射阳	城区温州装饰城1号箱变配变	10	800	470
59938	射阳	金桂园2#主变	10	630	320
59939	射阳	景上名府1#配电室2#主变	10	800	617
59940	射阳	景上名府1#配电室4#主变	10	800	640
59941	射阳	庆南7组配变	10	400	165
59942	射阳	城区兴纱西线38#杆幸福华城东配变	10	400	11
59943	射阳	城区弹药库2号配变	10	400	31
59944	射阳	城区弹药库3号配变	10	400	79
59945	射阳	城区双龙1#配变	10	315	114
59946	射阳	城区双龙2#配变	10	315	0
59947	射阳	城区双龙3#配变	10	400	202
59948	射阳	城区双龙4号配变	10	400	113
59949	射阳	城区同心小学配变	10	400	0
59950	射阳	城区幸福华城2#配电室6#主变	10	800	453
59951	射阳	城区幸福华城2#配电室8#主变	10	800	465
59952	射阳	城区幸福华城3#配电室10#配变	10	800	392
59953	射阳	城区幸福华城4#配电室11#主变	10	1000	535
59954	射阳	城区幸福华城5#配电室14#主变	10	800	487
59955	射阳	城区幸福华城5#配电室16#主变	10	800	554

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59956	射阳	城区幸福华城配电室1#主变	10	800	285
59957	射阳	城区幸福华城配电室3#主变	10	800	303
59958	射阳	天逸家园配电室1#主变	10	800	351
59959	射阳	天逸家园配电室3#主变	10	800	232
59960	射阳	紫荆华庭配电室1#变	10	800	381
59961	射阳	紫荆华庭配电室3#变	10	800	459
59962	射阳	城区文化剧场箱变1#主变	10	630	222
59963	射阳	永胜华府1#开关站2#配变	10	630	428
59964	射阳	永胜华府1#开关站4#配变	10	630	459
59965	射阳	永胜华府1#配电房6#配变	10	800	516
59966	射阳	永胜华府1#配电房8#配变	10	800	534
59967	射阳	永胜华府2#配电房10#配变	10	800	484
59968	射阳	永胜华府2#配电房12#配变	10	800	372
59969	射阳	振阳街箱变1#主变	10	630	196
59970	射阳	晨光花园1#箱变配变	10	630	324
59971	射阳	晨光花园2#箱变配变	10	630	338
59972	射阳	城区沿河西线双龙5#配变	10	400	11
59973	射阳	城区17-5杆供销干校配变	10	400	62
59974	射阳	城区41杆沿河西路配变	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59975	射阳	城区45-12杆林园二村配变	10	400	147
59976	射阳	城区45-3杆金属回收公司配变	10	400	284
59977	射阳	城区45-8#杆林园二村3号配变	10	400	222
59978	射阳	城区45-8-12杆工商银行配变	10	400	165
59979	射阳	城区45-8-8杆荣阳花苑配变	10	315	198
59980	射阳	城区58#杆财政局配变	10	400	45
59981	射阳	城区城网沿河西线建行配变	10	400	175
59982	射阳	城区工商银行宿舍配变	10	315	142
59983	射阳	城区供销干校2号配变	10	400	46
59984	射阳	城区林园二村2号配变	10	500	0
59985	射阳	城区荣阳花苑2号配变	10	400	8
59986	射阳	城区商业新村配变	10	400	72
59987	射阳	城区双龙4#配变	10	315	72
59988	射阳	城区双龙7号配变	10	400	133
59989	射阳	城区双龙8号配变	10	400	125
59990	射阳	双龙6#配变	10	315	78
59991	射阳	永胜小区箱变配变	10	630	271
59992	射阳	城区幸福华城2#配电室5#主变	10	800	416
59993	射阳	城区幸福华城2#配电室7#主变	10	800	364

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59994	射阳	城区幸福华城3#配电室9#配变	10	800	370
59995	射阳	城区幸福华城4#配电室12#主变	10	1000	602
59996	射阳	城区幸福华城5#配电室13#主变	10	800	100
59997	射阳	城区幸福华城5#配电室15#主变	10	800	445
59998	射阳	城区幸福华城配电室2#主变	10	800	414
59999	射阳	城区幸福华城配电室4#主变	10	800	422
60000	射阳	凤凰汇府1#变压器	10	630	441
60001	射阳	凤凰汇府3#变压器	10	630	375
60002	射阳	天逸家园配电室2#主变	10	800	394
60003	射阳	天逸家园配电室4#主变	10	800	363
60004	射阳	紫荆华庭配电室2#变压器	10	800	340
60005	射阳	紫荆华庭配电室4#变压器	10	800	509
60006	射阳	城区侨谊纱厂宿舍配变	10	315	134
60007	射阳	酩悦加州3#变	10	400	0
60008	射阳	酩悦加州4#变	10	400	320
60009	射阳	酩悦加洲二期配电室6#变压器	10	630	265
60010	射阳	书香甲第1#变	10	800	207
60011	射阳	书香甲第2#配电房5#配变	10	800	494
60012	射阳	书香甲第3#变	10	800	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60013	射阳	书香甲第3#配电房7#配变	10	630	420
60014	射阳	书香甲第3#配电房9#配变	10	630	494
60015	射阳	文泽康城北配变	10	400	0
60016	射阳	城区50-2杆原种场配变	10	200	0
60017	射阳	城区52-2杆原种场宿舍2号配变	10	400	116
60018	射阳	城区52-5杆原种场宿舍配变	10	400	118
60019	射阳	城区54-右2杆电机厂宿舍配变	10	400	82
60020	射阳	城区57杆电信局宿舍配变	10	400	98
60021	射阳	城区B1杆车站巷配变	10	400	111
60022	射阳	城区农机局配变	10	315	0
60023	射阳	城区原种场2号配变	10	400	62
60024	射阳	农机局2号配变	10	400	169
60025	射阳	农业试验站配变	10	160	28
60026	射阳	万成尚景2#主变	10	800	327
60027	射阳	万成尚景4#主变	10	800	423
60028	射阳	万成尚景6#主变	10	800	468
60029	射阳	万成尚景二期1#配电室4#变压器	10	800	388
60030	射阳	万成尚景二期1#配电室6#变压器	10	800	449
60031	射阳	万成尚景二期2#配电室8#变压器	10	800	455

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60032	射阳	万成尚景二期3#配电室12#变压器	10	800	436
60033	射阳	万成尚景二期开关站2#变压器	10	800	332
60034	射阳	万成尚景三期2#主变	10	630	306
60035	射阳	万成尚景三期4#主变	10	630	320
60036	射阳	万成尚景三期6#主变	10	630	183
60037	射阳	阳光新城1#箱变	10	630	98
60038	射阳	阳光新城2#	10	500	33
60039	射阳	阳光新城3-1#箱变	10	630	284
60040	射阳	阳光新城3-2#箱变	10	500	254
60041	射阳	城区新四村4号配变	10	400	0
60042	射阳	城区新四村5号配变	10	400	82
60043	射阳	城区新四村6号配变	10	400	56
60044	射阳	城区新四村7号配变	10	400	47
60045	射阳	城区新四村8号配变	10	400	0
60046	射阳	大定房产箱变主变	10	315	106
60047	射阳	东方明珠苑1号箱变	10	630	107
60048	射阳	东方明珠苑2-1号箱变配变	10	630	121
60049	射阳	东方明珠苑2-2号箱变配变	10	630	122
60050	射阳	东方明珠苑2-3号箱变配变	10	630	489

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60051	射阳	东方明珠苑3-1号箱变配变	10	630	49
60052	射阳	东方明珠苑3-2号箱变配变	10	630	238
60053	射阳	东方明珠苑4号箱变配变	10	630	187
60054	射阳	金御世家1#主变	10	800	304
60055	射阳	金御世家3#主变	10	800	299
60056	射阳	滩涂局宿舍配变	10	315	136
60057	射阳	天然居1#箱变主变	10	630	134
60058	射阳	天然居2#箱变主变	10	630	256
60059	射阳	香樟园配电室3#主变	10	800	286
60060	射阳	香樟园小区开关站1#主变	10	800	194
60061	射阳	新四村1号配变	10	400	0
60062	射阳	新四村2号配变	10	400	0
60063	射阳	新四村3号配变	10	400	109
60064	射阳	新四村9号配变	10	630	67
60065	射阳	万成尚景1#主变	10	800	442
60066	射阳	万成尚景3#主变	10	800	407
60067	射阳	万成尚景5#主变	10	800	405
60068	射阳	万成尚景二期1#配电室3#变压器	10	800	445
60069	射阳	万成尚景二期1#配电室5#变压器	10	800	442

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60070	射阳	万成尚景二期2#配电室7#变压器	10	800	418
60071	射阳	万成尚景二期2#配电室9#变压器	10	800	277
60072	射阳	万成尚景二期3#配电室11#变压器	10	800	424
60073	射阳	万成尚景二期开关站1#变压器	10	800	517
60074	射阳	万成尚景三期1#主变	10	630	307
60075	射阳	万成尚景三期3#主变	10	630	286
60076	射阳	万成尚景三期5#主变	10	630	195
60077	射阳	城区时代国际开关站2#配变	10	800	404
60078	射阳	城区时代国际开关站4#主变配变	10	800	169
60079	射阳	海韵嘉园1#配电室3#变	10	800	461
60080	射阳	海韵嘉园1#配电室5#变	10	800	370
60081	射阳	海韵嘉园11#主变	10	800	457
60082	射阳	海韵嘉园2#配电室7#主变	10	800	444
60083	射阳	海韵嘉园2#配电室9#主变	10	800	436
60084	射阳	海韵嘉园4#配电房14#变压器	10	800	542
60085	射阳	海韵嘉园4#配电房16#变压器	10	800	485
60086	射阳	海韵嘉园5#配电房18#变压器	10	800	531
60087	射阳	海韵嘉园5#配电房20#变压器	10	800	407
60088	射阳	海韵嘉园6#配电房21#主变	10	800	526

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60089	射阳	海韵嘉园6#配电房22#变压器	10	800	502
60090	射阳	海韵嘉园6#配电房23#变压器	10	800	451
60091	射阳	海韵嘉园6#配电房24#变压器	10	800	429
60092	射阳	海韵嘉园开关站1#主变	10	800	446
60093	射阳	虹亚新城1#箱变	10	630	183
60094	射阳	虹亚新城2-1#变	10	630	318
60095	射阳	虹亚新城2-2#变	10	630	331
60096	射阳	虹亚新城3-1#箱变	10	630	277
60097	射阳	虹亚新城3-2#箱变	10	800	379
60098	射阳	虹亚新城4-1#箱变	10	800	305
60099	射阳	虹亚新城4-2#箱变	10	800	366
60100	射阳	虹亚新城5-1#箱变	10	800	308
60101	射阳	虹亚新城5-2#箱变	10	630	50
60102	射阳	虹亚新城6#箱变6-1#主变	10	800	310
60103	射阳	虹亚新城6#箱变6-2#主变	10	630	226
60104	射阳	金茂家园6#主变	10	630	324
60105	射阳	金茂家园8#主变	10	630	347
60106	射阳	金茂嘉园4#主变	10	800	505
60107	射阳	金茂嘉园开关站2#主变	10	630	294

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60108	射阳	时代国际二期1#配电房6#变压器	10	800	406
60109	射阳	时代国际二期1#配电房8#变压器	10	800	461
60110	射阳	时代国际二期2#配电房10#变压器	10	630	349
60111	射阳	时代国际二期2#配电房12#变压器	10	630	306
60112	射阳	新城南派出所配变	10	400	52
60113	射阳	碧桂园2#配电室3#变压器	10	630	238
60114	射阳	碧桂园3#配电室1#变	10	800	286
60115	射阳	集美望湖公馆1#开关站2#变	10	630	326
60116	射阳	集美望湖公馆1#开关站4#变	10	630	241
60117	射阳	集美望湖公馆2#配电室6#变	10	800	445
60118	射阳	集美望湖公馆3#配电室10#变	10	800	351
60119	射阳	集美望湖公馆3#配电室8#变	10	800	432
60120	射阳	集美望湖公馆4#配电室12#变	10	630	257
60121	射阳	金御世家休闲广场1#主变	10	800	301
60122	射阳	金御世家休闲广场3#主变	10	800	517
60123	射阳	金御世家休闲广场4#主变	10	800	423
60124	射阳	射阳碧桂园1#配电室1#主变	10	630	261
60125	射阳	伊顿蓝庭小区1#配电房6#主变	10	800	382
60126	射阳	伊顿蓝庭小区1#配电房8#主变	10	800	535

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60127	射阳	伊顿蓝庭小区2#配电房10#主变	10	800	623
60128	射阳	伊顿蓝庭小区2#配电房12#主变	10	800	479
60129	射阳	伊顿蓝庭小区3#配电房14#主变	10	800	538
60130	射阳	伊顿蓝庭小区3#配电房16#主变	10	800	462
60131	射阳	伊顿蓝庭小区开关站2#主变	10	800	556
60132	射阳	伊顿蓝庭小区开关站4#主变	10	800	440
60133	射阳	聚龙府（南园）1#开关站2#变	10	800	560
60134	射阳	聚龙府（南园）1#开关站4#变	10	800	543
60135	射阳	聚龙府（南园）1#配电室10#变	10	800	494
60136	射阳	聚龙府（南园）2#开关站6#变	10	800	523
60137	射阳	聚龙府（南园）2#配电室14#变	10	800	537
60138	射阳	聚龙府（南园）3#配电室18#变	10	800	532
60139	射阳	城区合德射东11#配变	10	315	132
60140	射阳	城区射东5#配变	10	400	199
60141	射阳	城区射东8#配变	10	400	116
60142	射阳	城区射东新五村配变	10	400	83
60143	射阳	城区条心3号配变	10	400	122
60144	射阳	金御世家2#主变	10	800	448
60145	射阳	金御世家4#主变	10	800	379

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60146	射阳	香檀公寓1#箱变	10	500	275
60147	射阳	香檀公寓2#变	10	500	290
60148	射阳	香檀公寓3#变	10	500	256
60149	射阳	香檀公寓4#箱变	10	500	249
60150	射阳	香檀公寓5#箱变	10	500	271
60151	射阳	香檀公寓6#变	10	500	307
60152	射阳	香檀公寓7#箱变	10	500	292
60153	射阳	香樟园配电室4#主变	10	800	209
60154	射阳	香樟园小区开关站2#主变	10	800	255
60155	射阳	珺悦府2#配电房7#变	10	800	350
60156	射阳	珺悦府2#配电房9#变	10	800	319
60157	射阳	珺悦府小区1#开关站1#变	10	800	374
60158	射阳	珺悦府小区1#配电房3#变压器	10	630	334
60159	射阳	珺悦府小区1#配电房5#变压器	10	630	331
60160	射阳	城南菜场配变主变	10	630	90
60161	射阳	城区城南菜场2号箱变配变	10	630	241
60162	射阳	银胜名都1#配电室6#主变	10	800	295
60163	射阳	银胜名都1#配电室8#主变	10	800	434
60164	射阳	银胜名都3#箱变10#主变	10	800	373

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60165	射阳	银胜名都5#箱变12#主变	10	500	282
60166	射阳	银胜名都开关站2#主变	10	800	275
60167	射阳	银盛名都13#变压器	10	800	434
60168	射阳	众鑫嘉园二期2#开关站6#主变	10	800	378
60169	射阳	众鑫嘉园二期2#开关站8#主变	10	800	405
60170	射阳	众鑫嘉园二期2#配电房10#主变	10	800	357
60171	射阳	众鑫嘉园二期2#配电房12#主变	10	800	447
60172	射阳	书香甲第2#配电房6#配变	10	800	467
60173	射阳	书香甲第3#配电房10#配变	10	630	406
60174	射阳	书香甲第3#配电房8#配变	10	630	457
60175	射阳	书香福第2#变	10	800	431
60176	射阳	书香福第4#变	10	800	401
60177	射阳	书香福第8#变	10	630	489
60178	射阳	朝阳小区1#箱变	10	630	287
60179	射阳	城区兴纱线35#杆兴南路6#配变	10	400	0
60180	射阳	城区41-10-2杆敬老院配变	10	400	75
60181	射阳	城区41-12杆条心四组配变	10	315	0
60182	射阳	城区41-2杆南苑路1号配变	10	400	0
60183	射阳	城区41-5-4杆大成花苑配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60184	射阳	城区47杆条心五组配变	10	400	0
60185	射阳	城区50杆兴南路1号配电	10	500	27
60186	射阳	城区64-7杆二中西侧配变	10	400	135
60187	射阳	城区标邮公司2#配变	10	400	160
60188	射阳	城区标邮公司配变	10	400	14
60189	射阳	城区朝阳小区2#配变	10	630	182
60190	射阳	城区朝阳小区经济适用房2#箱变配变	10	315	62
60191	射阳	城区朝阳小区经济适用房1-1#配变	10	400	52
60192	射阳	城区朝阳小区经济适用房1-2#配变	10	315	102
60193	射阳	城区环保局箱变配变	10	400	233
60194	射阳	城区模范线条心8#配变	10	400	49
60195	射阳	城区条心五组5号配变	10	315	0
60196	射阳	华玥府1#配电房1#变压器	10	800	586
60197	射阳	华玥府1#配电房3#变压器	10	800	564
60198	射阳	敬老院2#配变	10	315	56
60199	射阳	条心社区箱变	10	630	293
60200	射阳	兴南路3#配变	10	400	0
60201	射阳	幸福一号公馆小区2#开关站5#主变	10	1000	527
60202	射阳	幸福一号公馆小区2#开关站7#主变	10	1000	605

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60203	射阳	幸福一号开关站1#主变	10	1000	350
60204	射阳	银胜名都1号箱变	10	630	252
60205	射阳	银胜名都2号箱变	10	630	254
60206	射阳	众鑫嘉园1#变压器	10	800	331
60207	射阳	众鑫嘉园3#变压器	10	800	401
60208	射阳	紫金豪苑小区配电室1#主变	10	1000	615
60209	射阳	海都雅居1#变	10	630	360
60210	射阳	海都雅居3#变	10	630	258
60211	射阳	绿洲麒麟府#配电室5#主变	10	630	0
60212	射阳	绿洲麒麟府#配电室7#主变	10	630	343
60213	射阳	绿洲麒麟府2#配电室11#主变	10	800	429
60214	射阳	绿洲麒麟府2#配电室9#主变	10	800	365
60215	射阳	麒麟府1#开关站1#主变	10	800	449
60216	射阳	麒麟府1#开关站3#主变	10	800	390
60217	射阳	射东安置区2#配电变压器	10	800	332
60218	射阳	兴阳路防洪闸	10	200	147
60219	射阳	兴纱线48-5#杆二中东侧配变	10	400	90
60220	射阳	兴纱线48-6#杆二中东侧2#配变	10	400	0
60221	射阳	城区57-2杆兴南路2号配变	10	400	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60222	射阳	城区57-5杆条兴五组2号配变	10	400	55
60223	射阳	城区广厦宿舍配变	10	315	197
60224	射阳	城区审计局宿舍2号配变	10	400	0
60225	射阳	城区条心五组3号配变	10	400	0
60226	射阳	城区条心五组4号配变	10	400	155
60227	射阳	城区兴南路4号配变	10	400	0
60228	射阳	城区兴南路5号配变	10	200	27
60229	射阳	华玥府1#配电房2#变压器	10	800	549
60230	射阳	华玥府1#配电房4#变压器	10	800	622
60231	射阳	香檀公寓配电室2#主变	10	800	383
60232	射阳	兴南路东配变	10	400	316
60233	射阳	幸福一号公馆小区2#开关站6#主变	10	800	419
60234	射阳	幸福一号公馆小区2#开关站8#主变	10	800	459
60235	射阳	幸福一号开关站4#主变	10	1000	596
60236	射阳	众鑫嘉园2#变压器	10	800	291
60237	射阳	众鑫嘉园4#变压器	10	800	329
60238	射阳	紫金豪苑小区配电室2#主变	10	1000	550
60239	射阳	城区条心1#配变	10	400	153
60240	射阳	城区条心2#配变	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60241	射阳	城区条心6#配变	10	400	141
60242	射阳	城区条心7#配变	10	400	85
60243	射阳	海韵嘉园1#配电室4#变	10	800	465
60244	射阳	海韵嘉园1#配电室6#变	10	800	451
60245	射阳	海韵嘉园12#主变	10	800	432
60246	射阳	海韵嘉园2#配电室10#主变	10	800	494
60247	射阳	海韵嘉园2#配电室8#主变	10	800	439
60248	射阳	海韵嘉园4#配电房13#变压器	10	800	332
60249	射阳	海韵嘉园4#配电房15#变压器	10	800	407
60250	射阳	海韵嘉园5#配电房17#变压器	10	800	442
60251	射阳	海韵嘉园5#配电房19#变压器	10	800	276
60252	射阳	海韵嘉园开关站2#主变	10	800	426
60253	射阳	金茂家园5#主变	10	630	288
60254	射阳	金茂家园7#主变	10	630	326
60255	射阳	金茂嘉园3#主变	10	800	522
60256	射阳	金茂嘉园开关站1#主变	10	630	244
60257	射阳	时代国际二期1#配电房5#变压器	10	800	315
60258	射阳	时代国际二期1#配电房7#变压器	10	800	433
60259	射阳	时代国际二期2#配电房11#变压器	10	630	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60260	射阳	时代国际二期2#配电房9#变压器	10	630	341
60261	射阳	时代国际开关站1#主变	10	800	428
60262	射阳	双福家园1#开关站2#变	10	630	340
60263	射阳	双福家园1#开关站3#变	10	630	338
60264	射阳	双福家园2#配电室5#变	10	800	605
60265	射阳	条心5#配变	10	315	116
60266	射阳	幸福一号公馆14#变压器	10	630	207
60267	射阳	幸福一号公馆16#变压器	10	630	361
60268	射阳	幸福一号公馆小区10#变压器	10	800	452
60269	射阳	幸福一号公馆小区12#变压器	10	800	460
60270	射阳	银胜名都4#箱变11#主变	10	800	496
60271	射阳	银胜名都开关站3#主变	10	800	259
60272	射阳	银胜名都开关站9#主变	10	800	315
60273	射阳	银盛名都14#变压器	10	800	493
60274	射阳	永胜华府1#开关站1#配变	10	630	395
60275	射阳	永胜华府1#开关站3#配变	10	630	409
60276	射阳	永胜华府1#配电房5#配变	10	800	491
60277	射阳	永胜华府1#配电房7#配变	10	800	532
60278	射阳	永胜华府2#配电房11#配变	10	800	406

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60279	射阳	永胜华府2#配电房9#配变	10	800	296
60280	射阳	众鑫嘉园二期2#开关站5#主变	10	800	404
60281	射阳	众鑫嘉园二期2#开关站7#主变	10	800	392
60282	射阳	众鑫嘉园二期2#配电房11#主变	10	800	374
60283	射阳	众鑫嘉园二期2#配电房9#主变	10	800	480
60284	射阳	上书房1#开关站2#变	10	630	283
60285	射阳	上书房1#开关站4#变	10	630	305
60286	射阳	上书房2#配电室6#变	10	800	349
60287	射阳	上书房3#配电室8#变	10	800	358
60288	射阳	壹号院1#开关站1#变	10	800	546
60289	射阳	壹号院1#开关站3#变	10	800	532
60290	射阳	聚龙府（南园）1#开关站1#变	10	800	538
60291	射阳	聚龙府（南园）1#开关站3#变	10	800	594
60292	射阳	聚龙府（南园）1#配电室11#变	10	800	526
60293	射阳	聚龙府（南园）2#开关站7#变	10	800	548
60294	射阳	聚龙府（南园）2#配电室15#变	10	800	442
60295	射阳	聚龙府（南园）3#配电室19#变	10	800	511
60296	射阳	聚龙府小区3#配电室7#变	10	800	380
60297	射阳	聚龙府小区3#配电室9#变	10	800	463

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60298	射阳	聚龙府小区开关站兼1#配电室1#主变	10	630	381
60299	射阳	聚龙府小区开关站兼1#配电室3#主变	10	630	332
60300	射阳	射阳聚龙府小区2#配电室5#主变	10	800	391
60301	射阳	曙光路泵站	10	400	161
60302	射阳	紫金壹号1#开关站1#变	10	800	420
60303	射阳	紫金壹号1#开关站3#变	10	800	414
60304	射阳	紫金壹号2#配电房5#主变	10	800	285
60305	射阳	紫金壹号2#配电房7#主变	10	800	420
60306	射阳	紫金壹号3#配电房11#主变	10	800	257
60307	射阳	紫金壹号3#配电房9#主变	10	800	440
60308	射阳	海玥府1#开关站1#主变	10	800	592
60309	射阳	海玥府1#开关站3#主变	10	800	580
60310	射阳	海玥府2#配电房5#主变	10	800	595
60311	射阳	海玥府2#配电房7#主变	10	800	602
60312	射阳	海玥府3#配电房9#主变	10	800	601
60313	射阳	五洲国际1#配电室3#主变	10	800	451
60314	射阳	五洲国际1#配电室5#主变	10	800	251
60315	射阳	五洲国际开关站1#主变	10	800	466
60316	射阳	悦珑熙苑1#配电室2#主变	10	800	456

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60317	射阳	悦珑熙苑1#配电室4#主变	10	800	552
60318	射阳	悦珑熙苑2#配电室6#主变	10	800	598
60319	射阳	悦珑熙苑2#配电室8#主变	10	800	626
60320	射阳	悦珑熙苑3#配电室10#主变	10	800	549
60321	射阳	悦珑熙苑3#配电室12#主变	10	800	506
60322	射阳	五洲国际1#配电室4#主变	10	800	357
60323	射阳	五洲国际1#配电室6#主变	10	800	272
60324	射阳	五洲国际开关站2#主变	10	800	398
60325	射阳	剑桥郡2#配电室5#变压器	10	800	322
60326	射阳	剑桥郡2#配电室7#变压器	10	800	377
60327	射阳	剑桥郡3#配电室11#主变	10	800	425
60328	射阳	剑桥郡3#配电室9#主变	10	800	140
60329	射阳	剑桥郡4#配电室#13变压器	10	630	298
60330	射阳	剑桥郡4#配电室#15变压器	10	630	296
60331	射阳	剑桥郡开关站1#变压器	10	630	143
60332	射阳	金港城小区配电房1#变	10	800	358
60333	射阳	金港城小区配电房3#变	10	800	412
60334	射阳	五洲国际南泵站配变	10	200	97
60335	射阳	珺悦府2#配电房10#变	10	800	384

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60336	射阳	珺悦府2#配电房8#变	10	800	479
60337	射阳	珺悦府小区1#开关站2#变	10	800	432
60338	射阳	珺悦府小区1#配电房4#变压器	10	630	371
60339	射阳	珺悦府小区1#配电房6#变压器	10	630	223
60340	射阳	射阳金科未来城10#变压器	10	800	318
60341	射阳	射阳金科未来城2#变压器	10	800	337
60342	射阳	射阳金科未来城4#变压器	10	800	276
60343	射阳	射阳金科未来城6#变压器	10	800	247
60344	射阳	射阳金科未来城8#变压器	10	800	395
60345	射阳	紫金壹号（东苑）1#开闭所1#主变	10	800	476
60346	射阳	紫金壹号（东苑）1#开闭所3#主变	10	800	514
60347	射阳	璟宸小区1#开关站2#主变	10	630	427
60348	射阳	璟宸小区1#开关站4#主变	10	630	337
60349	射阳	璟宸小区2#配电房6#主变	10	630	383
60350	射阳	璟宸小区2#配电房8#主变	10	630	401
60351	射阳	璟宸小区4#配电房14#主变	10	630	504
60352	射阳	璟宸小区4#配电房16#主变	10	630	503
60353	射阳	九口3#配变	10	200	93
60354	射阳	城区条滩3#配变	10	400	284

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60355	射阳	丰和名都2#配电房5#主变	10	800	541
60356	射阳	丰和名都2#配电房6#主变	10	800	510
60357	射阳	丰和名都2#配电房7#主变	10	800	306
60358	射阳	丰和名都2#配电房8#主变	10	800	589
60359	射阳	丰和名都3#配电室11#变	10	800	445
60360	射阳	丰和名都3#配电室9#变	10	800	354
60361	射阳	丰河名都1#开关站1#变压器	10	1000	542
60362	射阳	丰河名都1#开关站3#变压器	10	800	254
60363	射阳	理想家园1#开关站4#主变	10	800	267
60364	射阳	理想家园1#配电室1#变	10	800	389
60365	射阳	理想家园1#配电室3#变	10	800	399
60366	射阳	欧亚悦府2#配电室5#主变	10	800	443
60367	射阳	欧亚悦府2#配电室7#主变	10	800	389
60368	射阳	欧亚悦府3#配电室14#主变	10	800	335
60369	射阳	欧亚悦府3#配电室9#主变	10	800	472
60370	射阳	欧亚悦府开关站1#主变	10	800	212
60371	射阳	台阳博雅苑三期住宅小区1#开关站2#变	10	630	401
60372	射阳	台阳博雅苑三期住宅小区1#开关站4#变	10	630	398
60373	射阳	城东所南泵站配变	10	200	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60374	射阳	丰河名都1#开关站2#变压器	10	1000	560
60375	射阳	丰河名都1#开关站4#变压器	10	1000	587
60376	射阳	金港城小区配电房2#变	10	800	398
60377	射阳	金港城小区配电房4#变	10	800	381
60378	射阳	理想家园1#开关站1#主变	10	800	269
60379	射阳	理想家园1#配电室2#变	10	800	368
60380	射阳	理想家园1#配电室4#变	10	800	438
60381	射阳	理想家园1#配电室5#主变	10	800	277
60382	射阳	理想家园2#配电室10#主变	10	800	476
60383	射阳	理想家园2#配电室7#主变	10	800	364
60384	射阳	理想家园2#配电室9#主变	10	800	464
60385	射阳	欧亚悦府2#配电室6#主变	10	800	388
60386	射阳	欧亚悦府2#配电室8#主变	10	800	207
60387	射阳	欧亚悦府3#配电室13#主变	10	800	517
60388	射阳	欧亚悦府3#配电室15#主变	10	800	300
60389	射阳	欧亚悦府开关站4#主变	10	800	169
60390	射阳	射阳丰和名都3#配电室10#变压器	10	800	332
60391	射阳	射阳丰和名都3#配电室12#变压器	10	800	448
60392	射阳	台阳博雅苑三期住宅小区1#开关站1#变	10	630	416

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60393	射阳	台阳博雅苑三期住宅小区1#开关站3#变	10	630	383
60394	射阳	上书房1#开关站1#变	10	630	314
60395	射阳	上书房1#开关站3#变	10	630	356
60396	射阳	上书房2#配电室5#变	10	800	387
60397	射阳	上书房3#配电室7#变	10	800	389
60398	射阳	壹号院1#开关站2#变	10	800	617
60399	射阳	壹号院1#开关站4#变	10	800	470
60400	射阳	绿洲麒麟府#配电室8#主变	10	630	295
60401	射阳	绿洲麒麟府2#配电室10#主变	10	800	435
60402	射阳	绿洲麒麟府2#配电室12#主变	10	800	396
60403	射阳	麒麟府1#开关站2#主变	10	800	497
60404	射阳	麒麟府1#开关站4#主变	10	800	342
60405	射阳	伊顿蓝庭小区1#配电房5#主变	10	800	555
60406	射阳	伊顿蓝庭小区1#配电房7#主变	10	800	548
60407	射阳	伊顿蓝庭小区2#配电房11#主变	10	800	601
60408	射阳	伊顿蓝庭小区2#配电房9#主变	10	800	558
60409	射阳	伊顿蓝庭小区3#配电房13#主变	10	800	524
60410	射阳	伊顿蓝庭小区3#配电房15#主变	10	800	479
60411	射阳	伊顿蓝庭小区开关站1#主变	10	800	394

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60412	射阳	伊顿蓝庭小区开关站3#主变	10	800	485
60413	射阳	安徒生童话乐园2#配电室10#变	10	630	406
60414	射阳	安徒生童话乐园2#配电室11#变	10	630	364
60415	射阳	安徒生童话乐园2#配电室12#变	10	630	313
60416	射阳	安徒生童话乐园2#配电室9#变	10	630	172
60417	射阳	吾悦广场1#主变	10	800	403
60418	射阳	吾悦广场11#变压器	10	800	326
60419	射阳	吾悦广场3#变压器	10	800	384
60420	射阳	吾悦广场5#变压器	10	800	380
60421	射阳	吾悦广场9#变压器	10	800	293
60422	射阳	吾悦广场二期2#开关站（兼6#配电房）15#配变	10	630	314
60423	射阳	吾悦广场二期7#配电室17#主变	10	800	356
60424	射阳	吾悦广场二期7#配电室19#主变	10	800	483
60425	射阳	吾悦广场二期8#配电室21#主变	10	800	436
60426	射阳	吾悦广场二期8#配电室23#主变	10	800	357
60427	射阳	璟宸小区1#开关站1#主变	10	630	399
60428	射阳	璟宸小区1#开关站3#主变	10	630	399
60429	射阳	璟宸小区2#配电房5#主变	10	630	372
60430	射阳	璟宸小区2#配电房7#主变	10	630	380

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60431	射阳	璟宸小区4#配电房13#主变	10	630	455
60432	射阳	璟宸小区4#配电房15#主变	10	630	504
60433	射阳	城区1-2杆中联3号配变	10	400	0
60434	射阳	城区1-5杆中联1号配变	10	400	95
60435	射阳	城区5-1#杆中联5#配变	10	400	0
60436	射阳	城区条北2#配变	10	200	113
60437	射阳	城区条北7#配变	10	50	34
60438	射阳	城区条北二组2号配变	10	400	320
60439	射阳	城区万胜线中联2号配变	10	400	0
60440	射阳	华耀首府A区1#配电室6#配变	10	800	538
60441	射阳	华耀首府A区1#配电室8#配变	10	800	620
60442	射阳	华耀首府A区2#配变	10	800	373
60443	射阳	华耀首府A区2#配电室10#配变	10	800	458
60444	射阳	华耀首府A区3#配电室12#配变	10	630	335
60445	射阳	华耀首府A区3#配电室14#配变	10	630	359
60446	射阳	华耀首府A区4#配变	10	800	403
60447	射阳	华耀首府A区4#配电室16#配变	10	800	398
60448	射阳	华耀首府A区4#配电室18#配变	10	800	554
60449	射阳	万胜线中联6#配变	10	400	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60450	射阳	张网村部箱变配变	10	630	422
60451	射阳	紫金北防洪闸配变	10	200	160
60452	射阳	紫宸1#开关站1#变压器	10	800	450
60453	射阳	紫宸1#开关站3#变压器	10	800	467
60454	射阳	紫宸2#配电房6#变	10	800	438
60455	射阳	紫宸2#配电房8#变	10	800	491
60456	射阳	紫宸3#配电房11#变	10	800	432
60457	射阳	紫宸3#配电房9#变	10	800	376
60458	射阳	华耀首府A区1#配变	10	800	436
60459	射阳	华耀首府A区1#配电室5#配变	10	800	497
60460	射阳	华耀首府A区1#配电室7#配变	10	800	540
60461	射阳	华耀首府A区2#配电室9#配变	10	800	526
60462	射阳	华耀首府A区3#配变	10	800	445
60463	射阳	华耀首府A区3#配电室11#配变	10	630	323
60464	射阳	华耀首府A区3#配电室13#配变	10	630	344
60465	射阳	华耀首府A区4#配电室15#配变	10	630	328
60466	射阳	华耀首府A区4#配电室17#配变	10	800	536
60467	射阳	华耀首府南泵站配变	10	200	157
60468	射阳	纪元路东泵站配变	10	200	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60469	射阳	明湖书香苑1#变压器	10	800	498
60470	射阳	明湖书香苑3#变压器	10	800	417
60471	射阳	明湖书香苑5#变压器	10	800	423
60472	射阳	明湖之星1#开关站1#主变	10	800	376
60473	射阳	明湖之星花园小区（南区）1#配电室3#主变	10	800	384
60474	射阳	明湖之星花园小区（南区）1#配电室5#主变	10	800	123
60475	射阳	明湖之星花园小区北园2#开关站7#变	10	800	372
60476	射阳	明湖之星花园小区北园3#配电房11#变	10	800	470
60477	射阳	明湖之星花园小区北园4#配电房13#变	10	800	543
60478	射阳	淮海农场三十九大队综合变	10	200	107
60479	射阳	碧桂园1#配电室2#主变	10	630	171
60480	射阳	碧桂园1#配电室4#主变	10	630	272
60481	射阳	碧桂园2#配电室2#变压器	10	630	152
60482	射阳	碧桂园2#配电室4#变压器	10	630	343
60483	射阳	碧桂园3#配电室2#变	10	800	396
60484	射阳	东都天润1#配电室6#主变	10	800	305
60485	射阳	东都天润1#配电室8#主变	10	800	370
60486	射阳	东都天润18#变压器	10	800	183
60487	射阳	东都天润2#配电室10#主变	10	800	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60488	射阳	东都天润2#配电室12#主变	10	800	280
60489	射阳	东都天润20#变压器	10	800	514
60490	射阳	东都天润22#变压器	10	800	349
60491	射阳	东都天润23#变压器	10	800	377
60492	射阳	东都天润3#配电室14#主变	10	800	194
60493	射阳	东都天润3#配电室16#主变	10	800	414
60494	射阳	东都天润开关站2#主变	10	800	347
60495	射阳	东都天润开关站4#主变	10	800	312
60496	射阳	集美望湖公馆1#开关站1#变	10	630	279
60497	射阳	集美望湖公馆1#开关站3#变	10	630	0
60498	射阳	集美望湖公馆2#配电室5#变	10	800	373
60499	射阳	集美望湖公馆3#配电室7#变	10	800	366
60500	射阳	集美望湖公馆3#配电室9#变	10	800	427
60501	射阳	集美望湖公馆4#配电室11#变	10	630	421
60502	射阳	金科集美望湖公馆B区一期1#配电室3#主变	10	800	552
60503	射阳	金科集美望湖公馆B区一期1#配电室4#主变	10	800	640
60504	射阳	金科集美望湖公馆B区一期2#配电室7#主变	10	800	558
60505	射阳	金科集美望湖公馆B区一期2#配电室8#主变	10	800	599
60506	射阳	百盛花苑2-1#箱变主变	10	630	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60507	射阳	百盛花苑2-2#箱变主变	10	630	121
60508	射阳	百盛花苑3号箱变	10	500	146
60509	射阳	百盛花苑4号箱变	10	500	69
60510	射阳	百盛花苑5号箱变	10	630	192
60511	射阳	百盛花苑7-1#箱变	10	630	281
60512	射阳	百盛花苑7-2#箱变	10	630	60
60513	射阳	东方嘉园开关站1#主变	10	800	370
60514	射阳	东方嘉园开关站3#开关	10	800	360
60515	射阳	东方绿洲配电室1#主变	10	800	394
60516	射阳	东方绿洲配电室3#主变	10	800	419
60517	射阳	绿洲玫瑰园小区1#开关站兼配电室1#主变	10	800	359
60518	射阳	新东方嘉园1#配电室1#主变	10	630	245
60519	射阳	新东方嘉园1#配电室3#主变	10	630	278
60520	射阳	新东方嘉园2#配电室5#主变	10	630	197
60521	射阳	新东方嘉园3#配电室7#变压器	10	800	391
60522	射阳	瑤茂府1#配电室1#主变	10	800	447
60523	射阳	瑤茂府1#配电室2#主变	10	800	519
60524	射阳	瑤茂府2#配电室5#主变	10	800	508
60525	射阳	瑤茂府2#配电室7#主变	10	800	482

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60526	射阳	臻茂府3#配电室11#主变	10	800	470
60527	射阳	臻茂府3#配电室9#主变	10	800	471
60528	射阳	滨湖西苑二期配电房2#变压器	10	800	464
60529	射阳	城区合东9#配变	10	400	42
60530	射阳	城区中联1#配变	10	315	0
60531	射阳	明湖书香苑2#变压器	10	800	441
60532	射阳	明湖书香苑4#变压器	10	800	500
60533	射阳	明湖书香苑6#变压器	10	800	438
60534	射阳	明湖之星1#开关站2#主变	10	800	428
60535	射阳	明湖之星花园小区（南区）1#配电室4#主变	10	800	406
60536	射阳	明湖之星花园小区北园2#开关站8#变	10	800	547
60537	射阳	明湖之星花园小区北园3#配电房10#变	10	800	370
60538	射阳	明湖之星花园小区北园3#配电房12#变	10	800	479
60539	射阳	明湖之星花园小区北园4#配电房14#变	10	800	365
60540	射阳	农垦南配变	10	200	57
60541	射阳	吾悦广场二期2#开关站（兼6#配电房）16#配变	10	630	291
60542	射阳	吾悦广场二期7#配电室18#主变	10	800	457
60543	射阳	吾悦广场二期7#配电室20#主变	10	800	406
60544	射阳	吾悦广场二期8#配电室22#主变	10	800	455

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60545	射阳	吾悦广场二期8#配电室24#主变	10	800	492
60546	射阳	城区射东线中联6组配变	10	400	241
60547	射阳	城区营销箱变001004配变	10	400	70
60548	射阳	城区运检营销楼2#箱变	10	630	320
60549	射阳	东都天润1#配电室5#主变	10	800	340
60550	射阳	东都天润1#配电室7#主变	10	800	361
60551	射阳	东都天润19#变压器	10	800	449
60552	射阳	东都天润2#配电室11#主变	10	800	379
60553	射阳	东都天润2#配电室9#主变	10	800	351
60554	射阳	东都天润21#变压器	10	800	296
60555	射阳	东都天润24#变压器	10	800	324
60556	射阳	东都天润2号开关站17号变压器	10	800	258
60557	射阳	东都天润3#配电室13#主变	10	800	346
60558	射阳	东都天润3#配电室15主变	10	800	410
60559	射阳	东都天润开关站1#主变	10	800	211
60560	射阳	东都天润开关站3#主变	10	800	114
60561	射阳	华联宾馆箱变	10	630	355
60562	射阳	金科集美望湖公馆B区一期1#配电室1#主变	10	800	608
60563	射阳	金科集美望湖公馆B区一期1#配电室2#主变	10	800	607

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60564	射阳	金科集美望湖公馆B区一期2#配电室5#主变	10	800	534
60565	射阳	金科集美望湖公馆B区一期2#配电室6#主变	10	800	625
60566	射阳	射北变光伏配变	10	100	76
60567	射阳	城区53#杆合东3#配变	10	400	165
60568	射阳	城区合东11#配变	10	400	225
60569	射阳	城区合东12#配变	10	400	167
60570	射阳	城区合东6#配变	10	315	11
60571	射阳	德威尔1#箱变1号主变	10	400	82
60572	射阳	德威尔2#箱变3号主变	10	400	215
60573	射阳	九阳生物科技配变	10	500	355
60574	射阳	双山新萃园1#主变	10	1000	632
60575	射阳	双山新萃园2#配电室5#主变	10	800	51
60576	射阳	双山新萃园3#主变	10	800	285
60577	射阳	52-10#杆三星5号配变	10	400	0
60578	射阳	52-14#杆三星3号配变	10	315	0
60579	射阳	52-19#杆三星6号配变	10	400	120
60580	射阳	52-24#杆三星7号配变	10	315	53
60581	射阳	56#杆三星1号配变	10	400	0
60582	射阳	58-07-左2#杆兴北六村配变	10	400	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60583	射阳	58-09-4#杆兴北四村3号配变	10	400	69
60584	射阳	58-09-8#杆兴北四村2号配变	10	400	10
60585	射阳	58-11#杆电大配变	10	400	48
60586	射阳	58-7-6#杆兴北四村配变	10	400	7
60587	射阳	63#杆兴北四村4号配变	10	400	148
60588	射阳	70-03#杆兴北二村配变	10	400	6
60589	射阳	70-11#杆实小幼儿园2号配变	10	400	23
60590	射阳	70-8#杆实小幼儿园3号配变	10	400	207
60591	射阳	70-9#杆实小幼儿园配变	10	400	198
60592	射阳	72#杆兴北二村2号配变	10	400	68
60593	射阳	88#杆城北幼儿园配变	10	400	180
60594	射阳	90-1#杆庆南9#配变	10	400	10
60595	射阳	90-13#杆庆南18#配变	10	400	79
60596	射阳	90-16#杆四中配变	10	400	37
60597	射阳	90-17#杆庆南31#配变	10	400	249
60598	射阳	90-7#杆庆南11#配变	10	400	145
60599	射阳	90-9#庆南10#配变	10	400	73
60600	射阳	春桂木器厂宿舍箱变	10	630	255
60601	射阳	庆南大沟配变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60602	射阳	世动新能源有限公司	10	200	0
60603	射阳	兴北四村北配变	10	200	0
60604	射阳	百盛花苑10-1#箱变	10	500	61
60605	射阳	百盛花苑10-2#箱变	10	500	61
60606	射阳	百盛花苑8-1#箱变主变	10	630	61
60607	射阳	百盛花苑8-2#箱变主变	10	630	61
60608	射阳	百盛花苑9-2#箱变	10	500	4
60609	射阳	东方嘉园开关站2#主变	10	800	61
60610	射阳	东方嘉园开关站4#主变	10	800	61
60611	射阳	东方绿洲配电室2#主变	10	800	61
60612	射阳	东方绿洲配电室4#主变	10	800	61
60613	射阳	聚龙府小区3#配电室10#变	10	800	61
60614	射阳	聚龙府小区3#配电室8#变	10	800	61
60615	射阳	聚龙府小区开关站兼1#配电室2#主变	10	630	61
60616	射阳	聚龙府小区开关站兼1#配电室4#主变	10	630	61
60617	射阳	绿洲玫瑰园小区1#开关站兼配电室2#主变	10	800	61
60618	射阳	绿洲玫瑰园小区1#配电室1#主变	10	800	61
60619	射阳	绿洲玫瑰园小区1#配电室2#主变	10	800	61
60620	射阳	绿洲玫瑰园小区1#配电室3#主变	10	800	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60621	射阳	绿洲玫瑰园小区1#配电室4#主变	10	800	61
60622	射阳	射阳聚龙府小区2#配电室6#主变	10	800	61
60623	射阳	新东方嘉园1#配电室2#主变	10	630	61
60624	射阳	新东方嘉园1#配电室4#主变	10	630	61
60625	射阳	新东方嘉园2#配电室6#主变	10	630	61
60626	射阳	新东方嘉园3#配电室8#变压器	10	800	61
60627	射阳	海玥府1#开关站2#主变	10	800	612
60628	射阳	海玥府1#开关站4#主变	10	800	536
60629	射阳	海玥府2#配电房6#主变	10	800	557
60630	射阳	海玥府2#配电房8#主变	10	800	571
60631	射阳	海玥府3#配电房10#主变	10	800	496
60632	射阳	融悦东方1#主变800KVA	10	800	383
60633	射阳	融悦东方10#主变	10	800	477
60634	射阳	融悦东方11#主变	10	800	500
60635	射阳	融悦东方12#主变	10	800	491
60636	射阳	融悦东方2#主变800KVA	10	800	392
60637	射阳	融悦东方3#主变800KVA	10	800	434
60638	射阳	融悦东方4#主变800KVA	10	800	326
60639	射阳	融悦东方5#主变	10	800	622

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60640	射阳	融悦东方6#主变	10	800	612
60641	射阳	融悦东方7#主变	10	800	539
60642	射阳	融悦东方8#主变	10	800	494
60643	射阳	融悦东方9#主变	10	800	516
60644	射阳	悦珑熙苑1#配电室1#主变	10	800	463
60645	射阳	悦珑熙苑1#配电室3#主变	10	800	514
60646	射阳	悦珑熙苑2#配电室5#主变	10	800	470
60647	射阳	悦珑熙苑2#配电室7#主变	10	800	604
60648	射阳	悦珑熙苑3#配电室11#主变	10	800	461
60649	射阳	悦珑熙苑3#配电室9#主变	10	800	551
60650	射阳	紫宸1#开关站2#变压器	10	800	287
60651	射阳	紫宸1#开关站4#变压器	10	800	390
60652	射阳	紫宸2#配电房5#变	10	800	315
60653	射阳	紫宸2#配电房7#变	10	800	427
60654	射阳	紫宸3#配电房10#变	10	800	328
60655	射阳	紫宸3#配电房12#变	10	800	393
60656	射阳	剑桥郡2#配电室6#变压器	10	800	375
60657	射阳	剑桥郡2#配电室8#变压器	10	800	391
60658	射阳	剑桥郡3#配电室12#主变	10	800	434

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60659	射阳	剑桥郡4#配电室#14变压器	10	630	365
60660	射阳	剑桥郡4#配电室#16变压器	10	630	312
60661	射阳	剑桥郡开关站2#变压器	10	630	282
60662	射阳	剑桥郡开关站4#变压器	10	630	32
60663	射阳	荣华线70-11-4#杆精制棉厂宿舍配变	10	400	133
60664	射阳	荣华线双山宿舍1#配变	10	400	181
60665	射阳	荣华线双山宿舍2#配变	10	400	213
60666	射阳	荣华线双山宿舍3#配变	10	400	232
60667	射阳	城区38-13杆扎花厂宿舍配变	10	400	144
60668	射阳	城区城北4#配变	10	400	16
60669	射阳	城区合东2#配变	10	400	0
60670	射阳	城区合东5组2#配变	10	400	0
60671	射阳	城区合东安置区主变	10	800	487
60672	射阳	城区合东五组3号配变	10	400	11
60673	射阳	城区合东五组配变	10	400	0
60674	射阳	城区巨龙宿舍配变	10	400	203
60675	射阳	城区批发市场配变	10	400	12
60676	射阳	城区振阳服务公司2号箱变主变	10	630	246
60677	射阳	城区振阳服务公司3号箱变主变	10	630	359

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60678	射阳	蓝天公寓1号箱变	10	630	202
60679	射阳	蓝天公寓2号	10	630	227
60680	射阳	荣华嘉城2#配电室6#主变	10	800	398
60681	射阳	荣华嘉城2#配电室8#主变	10	800	468
60682	射阳	荣华铭城1#变压器	10	630	280
60683	射阳	荣华铭城2#变压器	10	630	348
60684	射阳	荣华铭城3#变压器	10	630	299
60685	射阳	荣华铭城4#变压器	10	630	305
60686	射阳	荣华铭城5#变压器	10	630	220
60687	射阳	荣华铭城6#变压器	10	630	263
60688	射阳	射阳双山萃园1#主变	10	800	392
60689	射阳	射阳双山萃园3#主变	10	800	443
60690	射阳	双山萃园5#主变	10	630	357
60691	射阳	双山萃园7#主变	10	800	531
60692	射阳	双山新萃园2#配电室6#主变	10	800	350
60693	射阳	双山新萃园2#主变	10	1000	394
60694	射阳	双山新萃园4#主变	10	800	420
60695	射阳	振阳服务公司1号配变	10	630	282
60696	射阳	振阳集团1号箱变主变	10	630	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60697	射阳	振阳集团2号箱变主变	10	500	147
60698	射阳	振阳集团3号箱变主变	10	630	270
60699	射阳	金科未来城1#变	10	800	332
60700	射阳	金科未来城3#变	10	800	310
60701	射阳	金科未来城5#变	10	800	342
60702	射阳	金科未来城7#变	10	800	406
60703	射阳	金科未来城9#变	10	800	423
60704	射阳	紫金壹号（东苑）1#开闭所2#主变	10	800	552
60705	射阳	紫金壹号（东苑）1#开闭所4#主变	10	800	532
60706	射阳	紫金壹号1#开关站2#变	10	800	372
60707	射阳	紫金壹号1#开关站4#变	10	800	380
60708	射阳	紫金壹号2#配电房6#主变	10	800	450
60709	射阳	紫金壹号2#配电房8#主变	10	800	464
60710	射阳	紫金壹号3#配电房10#主变	10	800	442
60711	射阳	紫金壹号3#配电房12#主变	10	800	441
60712	射阳	34#杆三星2号配变	10	400	201
60713	射阳	41#杆合东四组5号配变	10	400	126
60714	射阳	44-15#杆合东四组1#配变	10	400	0
60715	射阳	44-20#杆合东四组4号配变	10	400	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60716	射阳	44-5-1#杆合东四组6号配变	10	400	38
60717	射阳	44-5-4#杆合东四组3号配变	10	400	19
60718	射阳	44-6#杆杆合东四组2号配变	10	400	77
60719	射阳	城区合东8#配变	10	400	30
60720	射阳	城区三星4#配变	10	400	69
60721	射阳	大自然配电室2#主变	10	630	333
60722	射阳	富景园1#配电室1#主变	10	800	471
60723	射阳	富景园1#配电室2#主变	10	800	376
60724	射阳	富景园2#配电室3#主变	10	800	436
60725	射阳	富景园2#配电室4#主变	10	800	427
60726	射阳	合东四组6#配变	10	400	70
60727	射阳	麦海雅居配电室1#主变	10	800	358
60728	射阳	麦海雅居配电室2#主变	10	800	403
60729	射阳	荣华嘉城1#配电室1#主变	10	800	283
60730	射阳	荣华嘉城1#配电室2#主变配变	10	800	91
60731	射阳	荣华嘉城1#配电室3#主变	10	800	218
60732	射阳	荣华嘉城2#配电室5#主变	10	800	355
60733	射阳	荣华嘉城2#配电室7#主变	10	800	388
60734	射阳	三星8号配变	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60735	射阳	射阳县中小学基建管理站1#变	10	800	442
60736	射阳	书香门第小区配电室2#主变	10	630	245
60737	射阳	书香门第小区配电室4#主变	10	630	463
60738	射阳	吾悦广场10#变压器	10	800	364
60739	射阳	吾悦广场12#变压器	10	800	281
60740	射阳	吾悦广场2#主变	10	800	362
60741	射阳	吾悦广场4#变压器	10	800	317
60742	射阳	吾悦广场6#变压器	10	800	378
60743	射阳	吾悦广场8#变压器	10	800	113
60744	射阳	滨湖公寓1#箱变002	10	400	217
60745	射阳	滨湖公寓2#箱变003	10	400	128
60746	射阳	滨湖公寓2号配电室1#变压器	10	800	540
60747	射阳	滨湖公寓2号配电室2#变压器	10	800	493
60748	射阳	滨湖公寓3#箱变001	10	400	102
60749	射阳	滨湖公寓3号配电室1#变压器	10	800	507
60750	射阳	滨湖公寓3号配电室2#变压器	10	800	466
60751	射阳	滨湖公寓二期1#箱变	10	400	135
60752	射阳	滨湖公寓二期2#箱变002	10	400	163
60753	射阳	滨湖公寓二期3#箱变003	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60754	射阳	滨湖公寓二期4#箱变004	10	400	186
60755	射阳	滨湖公寓二期5#箱变005	10	400	208
60756	射阳	滨湖公寓开关站1#变压器	10	800	504
60757	射阳	滨湖公寓开关站2#变压器	10	800	524
60758	射阳	滨湖公寓开关站3#变压器	10	800	550
60759	射阳	滨湖西苑二期配电房1#变压器	10	800	445
60760	射阳	城区55-12#杆合东13号配变	10	400	241
60761	射阳	城区合东4#配变	10	315	139
60762	射阳	城区张网小区1#配变	10	315	103
60763	射阳	城区张网小区2#配变	10	400	0
60764	射阳	城区张网小区3#配变	10	400	0
60765	射阳	城区张网小区4#配变	10	250	68
60766	射阳	城区纺机路1号配变	10	400	216
60767	射阳	城区纺机路2号配变	10	315	0
60768	射阳	城区纺机路3号配变	10	400	76
60769	射阳	城区纺机路4号配变	10	400	176
60770	射阳	城区纺织大厦配变	10	315	71
60771	射阳	城区太阳城1号箱变	10	630	363
60772	射阳	城区太阳城2号箱变配变	10	630	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60773	射阳	城区太阳城7号配变	10	400	127
60774	射阳	城区太阳城8号配变	10	400	161
60775	射阳	城区无线电厂配变增容	10	400	25
60776	射阳	城区杨清池配变	10	400	121
60777	射阳	恒隆苑1#配电室10#主变	10	800	405
60778	射阳	恒隆苑1#配电室12#主变	10	800	182
60779	射阳	恒隆苑2#配电室14#主变	10	800	228
60780	射阳	恒隆苑2#配电室16#主变	10	800	242
60781	射阳	恒隆苑开关站2#主变	10	800	348
60782	射阳	恒隆苑开关站4#主变	10	800	391
60783	射阳	恒隆苑开关站6#主变	10	800	252
60784	射阳	恒隆苑开关站8#主变	10	800	425
60785	射阳	老城管局配变	10	400	31
60786	射阳	印刷厂配变	10	630	268
60787	射阳	恒隆线/城中线恒隆广场B区分户2#配电室3#变	10	630	367
60788	射阳	城区城中线食品公司3号配变	10	400	233
60789	射阳	城区城中线食品公司配变	10	400	142
60790	射阳	城区大成公司配变	10	400	0
60791	射阳	城区纺织路2号配变	10	400	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60792	射阳	城区纺织路3号配变	10	400	32
60793	射阳	城区纺织路4号配变	10	400	0
60794	射阳	城区纺织路配变	10	400	125
60795	射阳	城区瓜果批发市场配变	10	400	60
60796	射阳	城区黄海建筑公司配变	10	400	0
60797	射阳	城区粮管所宿舍配变	10	200	63
60798	射阳	城区粮食新村配变	10	400	0
60799	射阳	城区荣阳房产公司配变	10	400	111
60800	射阳	城区食品公司2号配变	10	400	0
60801	射阳	城区食品公司4号配变	10	400	0
60802	射阳	城区水木清华1#配变	10	630	145
60803	射阳	城区水木清华2#配变	10	630	212
60804	射阳	城区沿河路配变	10	315	45
60805	射阳	城中公园1-1#箱变	10	500	251
60806	射阳	城中公园1-2#箱变	10	630	349
60807	射阳	城中公园2-1#箱变	10	630	333
60808	射阳	城中公园2-2#箱变	10	500	261
60809	射阳	城中公园3-1#箱变	10	500	268
60810	射阳	城中公园3-2#箱变	10	630	337

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60811	射阳	城中公园4#箱变4-1#主变	10	500	162
60812	射阳	城中公园4#箱变4-2#主变	10	630	192
60813	射阳	恒隆广场B区1#变	10	630	318
60814	射阳	恒隆苑1#配电室11#主变	10	800	163
60815	射阳	恒隆苑1#配电室9#主变	10	800	269
60816	射阳	恒隆苑2#配电室13#主变	10	800	414
60817	射阳	恒隆苑2#配电室15#主变	10	800	244
60818	射阳	恒隆苑开关站1#主变	10	800	406
60819	射阳	恒隆苑开关站3#主变	10	800	422
60820	射阳	恒隆苑开关站7#主变	10	800	393
60821	射阳	黄海路停车场箱变	10	500	11
60822	射阳	阳光海岸1#箱变1#主变	10	630	173
60823	射阳	阳光海岸2#配电室10#主变	10	1000	459
60824	射阳	阳光海岸2#配电室12#主变	10	1000	289
60825	射阳	阳光海岸2#箱变4#主变	10	800	226
60826	射阳	阳光海岸3#箱变6#主变	10	1000	147
60827	射阳	阳光海岸5#箱变9#主变	10	800	237
60828	射阳	阳光海岸小区开关站1#配电室备用变	10	800	611
60829	射阳	阳光海岸小区开关站2#配电室备用变	10	630	447

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60830	射阳	城区19杆保险公司配变	10	400	48
60831	射阳	城区城东派出所配变	10	160	53
60832	射阳	城区大定房产配变	10	630	138
60833	射阳	城区电厂宿舍2号配变	10	400	0
60834	射阳	城区电厂宿舍配变	10	400	0
60835	射阳	城区杆福达医院配变	10	400	99
60836	射阳	城区供电小区1号配变	10	400	36
60837	射阳	城区供电小区2号配变	10	400	158
60838	射阳	城区供电小区3号配变	10	315	90
60839	射阳	城区射东八组2号配变	10	400	70
60840	射阳	城区射东八组配变	10	400	153
60841	射阳	城区射东北小区1#配变	10	400	0
60842	射阳	城区射东北小区2号配变	10	400	0
60843	射阳	城区射东七组配变	10	400	67
60844	射阳	城区世纪花苑1号配变	10	630	233
60845	射阳	城区世纪花苑2号配变	10	630	355
60846	射阳	城区物价局宿舍配变	10	315	0
60847	射阳	城区阳光花园配变	10	630	51
60848	射阳	城区怡然居配变	10	400	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60849	射阳	城区众兴路1号配变	10	400	25
60850	射阳	城区众兴路2号配变	10	400	48
60851	射阳	城区众兴路3号配变	10	400	39
60852	射阳	城区众兴路4号配变	10	400	85
60853	射阳	电厂小区3#变	10	400	136
60854	射阳	东方锦绣苑1号箱变	10	630	200
60855	射阳	东方锦绣苑2号箱变	10	630	234
60856	射阳	东郊车站北箱变	10	630	213
60857	射阳	技术监督局箱变	10	630	185
60858	射阳	万景华庭1-1#箱变	10	500	51
60859	射阳	万景华庭1-2#箱变	10	500	137
60860	射阳	万景华庭2号箱变主变	10	1000	207
60861	射阳	万景华庭3号箱变	10	630	208
60862	射阳	万景华庭4号箱变	10	630	181
60863	射阳	万景华庭5-1#变	10	500	181
60864	射阳	万景华庭5-2#变	10	500	75
60865	射阳	新世纪大楼配变	10	500	95
60866	射阳	43-6-6#杆工业园配变	10	200	21
60867	射阳	城区31-2+1#杆蜂场配变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60868	射阳	城区35-1杆中联八组配变	10	400	135
60869	射阳	城区45杆开发区配变	10	80	32
60870	射阳	城区开发区别墅配变	10	160	37
60871	射阳	城区磷肥厂宿舍	10	400	199
60872	射阳	翡翠华府1#主变	10	800	332
60873	射阳	翡翠华府2#配电室7#主变	10	630	262
60874	射阳	翡翠华府2#配电室9#主变	10	630	343
60875	射阳	翡翠华府3#配电室5#主变	10	800	565
60876	射阳	翡翠华府3#主变	10	800	330
60877	射阳	皇廷锦绣府1#开关站3#主变	10	800	640
60878	射阳	皇廷锦绣府1#配电室5#主变	10	800	553
60879	射阳	皇廷锦绣府1#配电室7#主变	10	800	568
60880	射阳	皇廷锦绣府2#配电室11#主变	10	800	639
60881	射阳	皇廷锦绣府2#配电室9#主变	10	800	621
60882	射阳	润洋壹品10#主变新	10	800	455
60883	射阳	润洋壹品12#主变新	10	800	489
60884	射阳	润洋壹品14#主变新	10	800	445
60885	射阳	润洋壹品16#主变新	10	800	446
60886	射阳	润洋壹品2#主变	10	800	355

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60887	射阳	润洋壹品4#主变	10	800	334
60888	射阳	润洋壹品6#主变新	10	800	378
60889	射阳	润洋壹品8#主变新	10	800	503
60890	射阳	润洋壹品小区2#开关站2#主变	10	800	430
60891	射阳	润洋壹品小区2#开关站4#主变	10	800	404
60892	射阳	润洋壹品小区4#配电房2#主变	10	800	474
60893	射阳	润洋壹品小区5#配电房2#主变	10	800	428
60894	射阳	办公2#配变	10	400	77
60895	射阳	城区办公配变	10	315	12
60896	射阳	城区多经配变	10	315	158
60897	射阳	城区华联商厦2号箱变配变	10	500	86
60898	射阳	城区沿河路1号房配变	10	630	45
60899	射阳	城区运检营销楼箱变	10	630	168
60900	射阳	华联商厦房变	10	800	389
60901	射阳	城区农药厂宿舍2号配变	10	400	170
60902	射阳	城区农药厂宿舍3号配变	10	400	57
60903	射阳	城区永成公司2号配变	10	400	0
60904	射阳	城区永成公司配变	10	400	88
60905	射阳	农药厂宿舍1号配变	10	400	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60906	射阳	永成公司3号配变	10	400	116
60907	射阳	53-7杆城区军苑巷配变	10	400	43
60908	射阳	53-9-1杆城区双拥路2号配变	10	400	83
60909	射阳	城东新村配变	10	200	82
60910	射阳	城区33-5杆康平路1号配变	10	400	83
60911	射阳	城区34#杆康平路5号配变	10	400	0
60912	射阳	城区38-4杆城东二村2号配变	10	400	0
60913	射阳	城区38-7杆城东二村配变	10	400	0
60914	射阳	城区39杆东园二村3号配变	10	400	46
60915	射阳	城区41杆东园二村配变	10	400	0
60916	射阳	城区49杆双拥路配变	10	315	84
60917	射阳	城区53-2杆中行配变	10	400	0
60918	射阳	城区城东二村3号配变	10	400	114
60919	射阳	城区东园二村2号配变	10	400	0
60920	射阳	城区东园小区1号配变	10	400	119
60921	射阳	城区东园小区2号配变	10	400	103
60922	射阳	城区东园小区3号配变	10	400	209
60923	射阳	城区东园小区4号配变	10	400	128
60924	射阳	城区东园小区5号配变	10	400	170

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60925	射阳	城区军苑巷2#配变	10	400	152
60926	射阳	城区军苑巷3号配变	10	400	38
60927	射阳	城区康平路6号配变	10	400	0
60928	射阳	城区煤矿招待所箱变配变	10	630	335
60929	射阳	城区天丽缘箱变配变	10	630	224
60930	射阳	东园二村4号配变	10	315	63
60931	射阳	同心苑2#配变	10	630	415
60932	射阳	同心苑配变	10	400	33
60933	射阳	城区纺织厂北宿舍配变	10	200	131
60934	射阳	城区化工厂配变	10	400	160
60935	射阳	城区化工厂宿舍配变	10	400	162
60936	射阳	城区化工路1号配变	10	400	37
60937	射阳	城区化工路4#配变	10	200	43
60938	射阳	城区纱2线轧花厂宿舍2号配变	10	400	0
60939	射阳	城区扎花厂宿舍配变	10	400	204
60940	射阳	大自然1#箱变	10	500	192
60941	射阳	大自然2#箱变002	10	400	54
60942	射阳	大自然3#箱变	10	500	61
60943	射阳	大自然4#箱变主变	10	800	512

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60944	射阳	大自然6-1#箱变	10	400	106
60945	射阳	大自然6-2#箱变	10	315	139
60946	射阳	大自然7-1#箱变	10	500	261
60947	射阳	大自然7-2#箱变	10	500	181
60948	射阳	大自然8-2#箱变	10	400	61
60949	射阳	大自然9#箱变配变	10	630	219
60950	射阳	大自然配电室1#主变	10	630	359
60951	射阳	臻茂府1#配电室3#主变	10	800	438
60952	射阳	臻茂府1#配电室4#主变	10	800	520
60953	射阳	臻茂府2#配电室6#主变	10	800	439
60954	射阳	臻茂府2#配电室8#主变	10	800	484
60955	射阳	臻茂府3#配电室10#主变	10	800	395
60956	射阳	臻茂府3#配电室12#主变	10	800	538
60957	射阳	皮防所配变	10	400	172
60958	射阳	城区城北派出所配变	10	315	98
60959	射阳	城区发鸿招商商场2号配变	10	400	103
60960	射阳	城区发鸿招商商场配变	10	400	151
60961	射阳	城区红旗新村1号配变	10	400	132
60962	射阳	城区红旗新村2号配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60963	射阳	城区红旗新村3号配变	10	400	198
60964	射阳	城区红旗新村4#配变	10	400	0
60965	射阳	城区健康路2#变	10	400	235
60966	射阳	城区同心苑配变	10	315	69
60967	射阳	城区为民路1号配变	10	400	64
60968	射阳	城区为民路2号配变	10	400	249
60969	射阳	城区为民路3号配变	10	400	180
60970	射阳	城区为民路4#配变	10	400	0
60971	射阳	城区为民路5号配变	10	400	146
60972	射阳	城区政府东宿舍1号配变	10	315	10
60973	射阳	城区政府东宿舍2号配变	10	400	57
60974	射阳	城区政府东宿舍4号配变	10	400	85
60975	射阳	城区政府宿舍3号配变	10	400	177
60976	射阳	城区政府西宿舍2号配变	10	400	96
60977	射阳	城区政府西宿舍3号配变	10	400	44
60978	射阳	城区政府西宿舍配变	10	400	156
60979	射阳	健康路配变	10	400	219
60980	射阳	体育路1#箱变配变	10	630	393
60981	射阳	体育路2#箱变配变	10	630	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60982	射阳	永安房产2号变	10	400	154
60983	射阳	永安房产3号变	10	400	152
60984	射阳	朝阳街配变	10	400	8
60985	射阳	城区朝阳街2号配变	10	400	61
60986	射阳	城区朝阳街3#配变	10	400	26
60987	射阳	城区朝阳街4#配变	10	400	3
60988	射阳	城区基地2号配变	10	400	79
60989	射阳	城区基地3号配变	10	400	116
60990	射阳	城区基地配变	10	400	60
60991	射阳	城区建筑一公司2号配变	10	400	23
60992	射阳	城区建筑一公司配变	10	400	0
60993	射阳	城区医药公司2号配变	10	400	109
60994	射阳	城区医药公司配变	10	400	130
60995	射阳	城区邮电巷2号配变	10	630	73
60996	射阳	城区邮电巷配变	10	400	45
60997	射阳	城区邮政局宿舍配变	10	400	0
60998	射阳	南苑招商场配变	10	400	216
60999	射阳	中行2号配变	10	400	300
61000	射阳	城区南郊线钢窗厂2号配变	10	400	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61001	射阳	城区21-9杆财会学校配变	10	400	73
61002	射阳	城区动力路配变	10	400	0
61003	射阳	城区钢窗厂配变	10	315	108
61004	射阳	城区黄海路配变	10	400	17
61005	射阳	城区南苑小区西配变	10	400	99
61006	射阳	城区顺达加油站配变	10	200	8
61007	射阳	城区丝绸服装厂2号配变	10	400	227
61008	射阳	城区丝绸服装厂配变	10	400	46
61009	射阳	技术监督局（南郊线）	10	200	36
61010	射阳	康平路2号配变	10	400	83
61011	射阳	康平路3号配变	10	400	0
61012	射阳	康平路4号配变	10	400	45
61013	射阳	昆仑花园1#箱变配变	10	630	72
61014	射阳	南苑3#配变	10	630	340
61015	射阳	南苑4#配变	10	630	308
61016	射阳	南苑小区1#变	10	630	264
61017	射阳	南苑小区2#变	10	630	287
61018	射阳	幸福一号公馆13#变压器	10	630	297
61019	射阳	幸福一号公馆15#变压器	10	630	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61020	射阳	幸福一号公馆小区11#变压器	10	800	496
61021	射阳	幸福一号公馆小区9#变压器	10	800	400
61022	射阳	翡翠华府2#配电室10#主变	10	630	337
61023	射阳	翡翠华府2#配电室8#主变	10	630	335
61024	射阳	翡翠华府2#主变	10	800	343
61025	射阳	翡翠华府3#配电室6#主变	10	800	579
61026	射阳	翡翠华府4#主变	10	800	202
61027	射阳	皇廷锦绣府1#开关站2#主变	10	800	409
61028	射阳	皇廷锦绣府1#开关站4#主变	10	800	548
61029	射阳	皇廷锦绣府1#配电室6#主变	10	800	620
61030	射阳	皇廷锦绣府1#配电室8#主变	10	800	593
61031	射阳	皇廷锦绣府2#配电室10#主变	10	800	622
61032	射阳	皇廷锦绣府2#配电室12#主变	10	800	636
61033	射阳	润洋壹品1#主变	10	800	437
61034	射阳	润洋壹品11#主变新	10	800	404
61035	射阳	润洋壹品13#主变新	10	800	488
61036	射阳	润洋壹品15#主变新	10	800	339
61037	射阳	润洋壹品3#主变	10	800	253
61038	射阳	润洋壹品5#主变新	10	800	419

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61039	射阳	润洋壹品7#主变新	10	800	342
61040	射阳	润洋壹品9#主变新	10	800	398
61041	射阳	润洋壹品小区2#开关站1#主变	10	800	422
61042	射阳	润洋壹品小区2#开关站3#主变	10	800	449
61043	射阳	润洋壹品小区4#配电房1#主变	10	800	430
61044	射阳	润洋壹品小区4#配电房3#主变	10	800	301
61045	射阳	润洋壹品小区5#配电房1#主变	10	800	415
61046	射阳	城区纺机厂西宿舍配变	10	400	108
61047	射阳	城区纺织厂东宿舍箱变	10	630	256
61048	射阳	城区府前人家配变	10	315	32
61049	射阳	城区供电所配变	10	315	62
61050	射阳	城区近海文化村2号配变	10	400	91
61051	射阳	城区近海文化村配变	10	315	141
61052	射阳	城区太阳城3号配变	10	400	65
61053	射阳	城区太阳城5号配变	10	315	100
61054	射阳	城区太阳城6#配变	10	400	114
61055	射阳	城区太阳城9#配变	10	400	59
61056	射阳	城区银行宿舍配变	10	400	83
61057	射阳	太阳城4号配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61058	射阳	阳光海岸4#箱变8#主变	10	630	27
61059	射阳	城区公路管理站1号配变	10	315	0
61060	射阳	城区公路管理站2号配变	10	200	0
61061	射阳	城区射中宿舍配变	10	400	180
61062	射阳	电线厂宿舍配变	10	400	51
61063	射阳	教师进修学校配变	10	100	0
61064	射阳	射中宿舍2#配变	10	400	131
61065	射阳	射中体育馆配变	10	315	210
61066	射阳	双山萃园2#主变	10	800	484
61067	射阳	双山萃园6#主变	10	630	355
61068	射阳	双山萃园8#主变	10	800	362
61069	射阳	奥林春天1#配电房5#主变	10	800	322
61070	射阳	奥林春天1#配电房7#主变	10	800	273
61071	射阳	奥林春天11#变	10	800	446
61072	射阳	奥林春天9#变	10	800	350
61073	射阳	奥林春天开闭所1#主变	10	800	424
61074	射阳	铂斯通配变	10	630	14
61075	射阳	城区金色阳光7#主变	10	800	422
61076	射阳	城区金色阳光配电室5#配变	10	800	390

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61077	射阳	城区射兴3#配变	10	100	1
61078	射阳	城区中联2#配变	10	200	37
61079	射阳	城区中联小区4#配变	10	400	104
61080	射阳	供电所北配变	10	200	0
61081	射阳	金色阳光2#开关站10#变	10	800	454
61082	射阳	金色阳光2#开关站12#变	10	800	506
61083	射阳	金色阳光开关站1#主变	10	800	408
61084	射阳	金色阳光开关站3#主变	10	800	540
61085	射阳	金色阳光三期#3配电室16#变压器	10	800	421
61086	射阳	金色阳光三期3#配电室14#变压器	10	800	479
61087	射阳	射阳台阳博雅苑6#主变	10	800	476
61088	射阳	台阳博雅苑8#主变	10	800	493
61089	射阳	台阳博雅苑开关站2#主变	10	800	433
61090	射阳	台阳博雅苑开关站4#主变	10	800	424
61091	射阳	中联7号配变	10	315	65
61092	射阳	中联公寓1#配变	10	630	345
61093	射阳	城区中联14#配变	10	400	3
61094	射阳	城区中联4号变	10	315	196
61095	射阳	城区中联4号配变	10	315	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61096	射阳	城区中联村部配变	10	400	0
61097	射阳	中联村部2#配变	10	400	87
61098	射阳	奥体新城1#开关站1#主变	10	800	354
61099	射阳	奥体新城1#开关站3#主变	10	800	136
61100	射阳	奥体新城1#配电房5#主变	10	800	366
61101	射阳	奥体新城2#配电室8#主变	10	800	458
61102	射阳	奥体新城3#配电室12#主变	10	800	319
61103	射阳	奥体新城3#配电室14#主变	10	800	420
61104	射阳	城区射东线中联公寓5#箱变	10	400	131
61105	射阳	城区中联安置区配电室1#主变	10	800	301
61106	射阳	城区中联公寓1#箱变1#主变	10	400	198
61107	射阳	城区中联公寓2#箱变2#主变	10	400	195
61108	射阳	城区中联公寓3#箱变001	10	400	137
61109	射阳	城区中联公寓4#箱变	10	400	165
61110	射阳	新城锦绣1#开关站2#主变	10	800	312
61111	射阳	新城锦绣1#开关站4#主变	10	800	294
61112	射阳	新城锦绣6#主变	10	800	336
61113	射阳	新城锦绣8#主变	10	800	368
61114	射阳	百盛花苑6-2#箱变主变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61115	射阳	城区20-2杆红叶化纤配变	10	400	0
61116	射阳	城区38-南1+1#杆新三村2号配变	10	400	0
61117	射阳	城区城区42杆新三村1号配变	10	400	0
61118	射阳	城区新三村3号配变	10	400	0
61119	射阳	城区新三村4号配变	10	400	0
61120	射阳	城区永祥配变	10	500	0
61121	射阳	城区中联7组2号配变	10	400	0
61122	射阳	东鑫雅居2#箱变1#主变	10	500	0
61123	射阳	东鑫雅居2#箱变2#主变	10	500	0
61124	射阳	东鑫雅居2#主变	10	500	0
61125	射阳	东鑫雅居箱变2	10	315	0
61126	射阳	海都雅居2#变	10	630	0
61127	射阳	海都雅居4#变	10	630	0
61128	射阳	合闸线教师公寓1号箱变配变	10	630	0
61129	射阳	合闸线教师公寓2号箱变配变	10	630	0
61130	射阳	绿洲家园1#变压器	10	1000	0
61131	射阳	清华园开关站2#主变1	10	800	0
61132	射阳	清华园开关站4#主变1	10	800	0
61133	射阳	书苑雅舍配变	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61134	射阳	银都花苑1-1#配变	10	630	0
61135	射阳	银都花苑1-2#配变	10	630	0
61136	射阳	银都花苑1号箱变	10	630	0
61137	射阳	银都花苑2号箱变1	10	630	0
61138	射阳	银都花苑3#箱变	10	630	0
61139	射阳	中联7组箱变	10	630	0
61140	射阳	奥体新城1#开关站2#主变	10	800	435
61141	射阳	奥体新城1#开关站4#主变	10	800	499
61142	射阳	奥体新城1#配电房6#主变	10	800	207
61143	射阳	奥体新城2#配电室7#主变	10	800	485
61144	射阳	奥体新城2#配电室9#主变	10	800	249
61145	射阳	奥体新城3#配电室11#主变	10	800	414
61146	射阳	奥体新城3#配电室13#主变	10	800	417
61147	射阳	城区中联安置区配电室2#主变	10	800	484
61148	射阳	新城锦绣1#开关站1#主变	10	800	345
61149	射阳	新城锦绣1#开关站3#主变	10	800	229
61150	射阳	新城锦绣5#主变	10	800	364
61151	射阳	新城锦绣7#主变	10	800	440
61152	射阳	绿洲家园2#变压器	10	1000	495

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61153	射阳	清华园1#配电室5#主变	10	800	344
61154	射阳	清华园1#配电室6#主变	10	800	396
61155	射阳	清华园1#配电室7#主变	10	800	382
61156	射阳	清华园1#配电室8#主变	10	800	388
61157	射阳	清华园2#配电室11#主变	10	800	443
61158	射阳	清华园2#配电室12#主变	10	800	119
61159	射阳	清华园3#配电室13#主变	10	800	512
61160	射阳	清华园3#配电室14#主变	10	800	176
61161	射阳	清华园3#配电室15#主变	10	800	0
61162	射阳	清华园3#配电室16#主变	10	800	247
61163	射阳	清华园开关站1#主变1	10	800	265
61164	射阳	清华园开关站3#主变	10	800	288
61165	射阳	射阳清华园2#配电室10#主变	10	800	252
61166	射阳	文昌府1#配电房1#变	10	800	580
61167	射阳	文昌府1#配电房2#变	10	800	520
61168	射阳	文昌府1#配电房3#变	10	800	394
61169	射阳	文昌府1#配电房4#变	10	800	487
61170	射阳	奥林春天1#配电房6#主变	10	800	449
61171	射阳	奥林春天10#变	10	800	480

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61172	射阳	奥林春天12#变	10	800	444
61173	射阳	奥林春天开闭所2#主变	10	800	356
61174	射阳	奥林春天开闭所4#主变	10	800	276
61175	射阳	城区金色阳光8#主变	10	800	344
61176	射阳	城区金色阳光配电室6#配变	10	800	471
61177	射阳	金色阳光2#开关站11#变	10	800	514
61178	射阳	金色阳光2#开关站9#变	10	800	342
61179	射阳	金色阳光开关站2#主变	10	800	372
61180	射阳	金色阳光开关站4#主变	10	800	454
61181	射阳	金色阳光三期3#配电室#15变压器	10	800	532
61182	射阳	金色阳光三期3#配电室13#变压器	10	800	427
61183	射阳	书香门第小区1#配电房#5变	10	800	418
61184	射阳	书香门第小区1#配电房#6变	10	800	332
61185	射阳	书香门第小区1#配电房#7变	10	800	432
61186	射阳	书香门第小区1#配电房#8变	10	800	460
61187	射阳	书香门第小区配电室1#主变	10	630	264
61188	射阳	书香门第小区配电室3#主变	10	630	265
61189	射阳	台阳博雅苑5#主变	10	630	355
61190	射阳	台阳博雅苑7#主变	10	630	396

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61191	射阳	台阳博雅苑开关站1#主变	10	800	368
61192	射阳	台阳博雅苑开关站3#主变	10	800	395
61193	射阳	陈圩11#配变	10	200	91
61194	射阳	通洋陈圩1#配变	10	400	187
61195	射阳	通洋陈圩10#配变	10	200	58
61196	射阳	通洋陈圩2#配变	10	200	64
61197	射阳	通洋陈圩3#配变	10	200	81
61198	射阳	通洋陈圩4#配变	10	200	92
61199	射阳	通洋陈圩5#配变	10	200	101
61200	射阳	通洋陈圩6#配变	10	200	40
61201	射阳	通洋陈圩7#配变	10	200	20
61202	射阳	通洋陈圩8#配变	10	200	90
61203	射阳	通洋陈圩9#配变	10	200	11
61204	射阳	通洋条洋2#变	10	400	223
61205	射阳	通洋文明1#配变	10	200	121
61206	射阳	通洋文明10#配变	10	200	99
61207	射阳	通洋文明11#配变	10	200	97
61208	射阳	通洋文明12#配变	10	200	91
61209	射阳	通洋文明2#配变	10	315	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61210	射阳	通洋文明3#配变	10	200	79
61211	射阳	通洋文明4#配变	10	200	100
61212	射阳	通洋文明5#配变	10	200	0
61213	射阳	通洋文明6#配变	10	200	95
61214	射阳	通洋文明7#配变	10	200	0
61215	射阳	通洋文明8#配变	10	200	61
61216	射阳	通洋文明9#配变	10	200	91
61217	射阳	通洋新斗1#配变	10	200	121
61218	射阳	通洋新斗10#配变	10	200	82
61219	射阳	通洋新斗2#配变	10	400	189
61220	射阳	通洋新斗3#配变	10	315	33
61221	射阳	通洋新斗4#配变	10	200	75
61222	射阳	通洋新斗5#配变	10	200	103
61223	射阳	通洋新斗7#配变	10	200	71
61224	射阳	通洋新斗8#配变	10	200	120
61225	射阳	通洋新斗9#配变	10	200	64
61226	射阳	新斗村6#变JN	10	200	100
61227	射阳	四班12#配变	10	400	154
61228	射阳	四明盐路12#配变	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61229	射阳	塘合15#变	10	200	40
61230	射阳	通洋建东1#配变	10	200	67
61231	射阳	通洋建东10#配变	10	200	47
61232	射阳	通洋建东11#配变	10	200	46
61233	射阳	通洋建东12#配变	10	200	55
61234	射阳	通洋建东13#配变	10	200	9
61235	射阳	通洋建东14#配变	10	200	0
61236	射阳	通洋建东15#配变	10	200	21
61237	射阳	通洋建东17#配变	10	200	103
61238	射阳	通洋建东18#配变	10	200	45
61239	射阳	通洋建东19#配变	10	200	7
61240	射阳	通洋建东2#配变	10	200	117
61241	射阳	通洋建东20#配变	10	200	92
61242	射阳	通洋建东21#配变	10	315	113
61243	射阳	通洋建东23#配变	10	200	114
61244	射阳	通洋建东24#配变	10	200	0
61245	射阳	通洋建东3#配变	10	200	4
61246	射阳	通洋建东4#配变	10	200	24
61247	射阳	通洋建东5#配变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61248	射阳	通洋建东6#配变	10	200	29
61249	射阳	通洋建东7#配变	10	200	0
61250	射阳	通洋建东8#配变	10	200	65
61251	射阳	通洋建东9#配变	10	200	84
61252	射阳	通洋居委会22#配变	10	200	0
61253	射阳	通洋居委会27#配变	10	200	97
61254	射阳	通洋三班3#配变	10	200	44
61255	射阳	通洋三班7#配变	10	200	80
61256	射阳	通洋三班8#配变	10	200	47
61257	射阳	通洋曙西7#配变	10	200	73
61258	射阳	通洋四班1#配变	10	200	74
61259	射阳	通洋四班13#配变	10	200	76
61260	射阳	通洋四班2#配变	10	315	165
61261	射阳	通洋四班7#配变	10	200	48
61262	射阳	通洋四班8#配变	10	200	0
61263	射阳	通洋塘合1#配变	10	200	7
61264	射阳	通洋塘合10#配变	10	200	95
61265	射阳	通洋塘合11#配变	10	200	123
61266	射阳	通洋塘合12#配变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61267	射阳	通洋塘合13#配变	10	315	81
61268	射阳	通洋塘合2#配变	10	200	55
61269	射阳	通洋塘合3#配变	10	200	36
61270	射阳	通洋塘合4#配变	10	200	68
61271	射阳	通洋塘合5#配变	10	200	47
61272	射阳	通洋塘合6#配变	10	200	0
61273	射阳	通洋塘合8#配变	10	200	25
61274	射阳	通洋塘合9#配变	10	200	29
61275	射阳	通洋条河1#配变	10	200	16
61276	射阳	通洋条河10#配变	10	200	101
61277	射阳	通洋条河11#配变	10	200	84
61278	射阳	通洋条河2#配变	10	200	72
61279	射阳	通洋条河3#配变	10	200	50
61280	射阳	通洋条河4#配变	10	200	38
61281	射阳	通洋条河5#配变	10	200	126
61282	射阳	通洋条河6#配变	10	200	116
61283	射阳	通洋条河7#配变	10	200	95
61284	射阳	通洋条河8#配变	10	200	70
61285	射阳	通洋新班11#配变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61286	射阳	通洋新班2#配变	10	400	67
61287	射阳	通洋新班6#配变	10	200	48
61288	射阳	新班14#变	10	400	31
61289	射阳	新塘村安置区1#配变	10	400	125
61290	射阳	新塘村集中安置区1#箱变	10	630	437
61291	射阳	新塘村集中安置区2#箱变	10	630	366
61292	射阳	通洋村1#配变	10	200	101
61293	射阳	通洋村2#变	10	200	65
61294	射阳	通洋村4#配变	10	400	153
61295	射阳	通洋村5#配变	10	200	49
61296	射阳	通洋村8#配变	10	200	91
61297	射阳	通洋居委会1#配变	10	200	60
61298	射阳	通洋居委会17#配变	10	400	146
61299	射阳	通洋居委会2#配变	10	400	74
61300	射阳	通洋居委会20#配变	10	400	147
61301	射阳	通洋居委会21#配变	10	200	91
61302	射阳	通洋居委会23#配变	10	200	14
61303	射阳	通洋居委会24#配变	10	200	55
61304	射阳	通洋居委会30#配变	10	400	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61305	射阳	通洋川港15#配变	10	315	183
61306	射阳	通洋川港3#配变	10	200	67
61307	射阳	通洋川港7#配变	10	200	125
61308	射阳	通洋前蒲1#配变	10	200	63
61309	射阳	通洋前蒲2#配变	10	200	80
61310	射阳	通洋前蒲3#配变	10	400	219
61311	射阳	通洋前蒲4#配变	10	200	90
61312	射阳	通洋前蒲5#配变	10	200	94
61313	射阳	通洋前蒲6#配变	10	200	87
61314	射阳	通洋前蒲7#配变	10	200	115
61315	射阳	通洋前蒲8#配变	10	200	112
61316	射阳	通洋前蒲9#配变	10	315	126
61317	射阳	通洋青龙1#配变	10	200	50
61318	射阳	通洋青龙10#配变	10	315	173
61319	射阳	通洋青龙2#配变	10	200	8
61320	射阳	通洋青龙3#配变	10	200	36
61321	射阳	通洋青龙4#配变	10	200	38
61322	射阳	通洋青龙5#配变	10	200	62
61323	射阳	通洋邵尖1#配变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61324	射阳	通洋邵尖11#配变	10	200	98
61325	射阳	通洋邵尖2#配变	10	200	72
61326	射阳	通洋邵尖3#配变	10	200	55
61327	射阳	通洋邵尖4#配变	10	200	115
61328	射阳	通洋邵尖5#配变	10	200	62
61329	射阳	通洋邵尖6#配变	10	200	103
61330	射阳	通洋邵尖7#配变	10	200	106
61331	射阳	通洋邵尖8#配变	10	200	100
61332	射阳	通洋邵尖9#配变	10	200	116
61333	射阳	通洋向阳1#变	10	400	120
61334	射阳	通洋向阳2#配变	10	200	55
61335	射阳	通洋向阳3#配变	10	400	155
61336	射阳	通洋向阳4#配变	10	200	62
61337	射阳	通洋向阳5#配变	10	200	92
61338	射阳	通洋向阳6#配变	10	200	8
61339	射阳	通洋向阳7#配变	10	200	123
61340	射阳	通洋向阳9#配变	10	315	180
61341	射阳	通洋中份1#配变	10	200	74
61342	射阳	通洋中份2#变	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61343	射阳	通洋中份3#配变	10	200	17
61344	射阳	通洋中份4#配变	10	200	58
61345	射阳	通洋中份5#配变	10	200	102
61346	射阳	六塘14#变	10	200	94
61347	射阳	曙西10#变	10	400	118
61348	射阳	塘东14#变	10	200	70
61349	射阳	通洋村6#变	10	200	31
61350	射阳	通洋村7#配变	10	200	110
61351	射阳	通洋六塘1#配变	10	200	82
61352	射阳	通洋六塘10#配变	10	200	87
61353	射阳	通洋六塘11#配变	10	200	88
61354	射阳	通洋六塘12#变	10	315	205
61355	射阳	通洋六塘13#配变	10	200	78
61356	射阳	通洋六塘2#配变	10	200	85
61357	射阳	通洋六塘3#配变	10	200	77
61358	射阳	通洋六塘4#配变	10	200	31
61359	射阳	通洋六塘5#配变	10	200	74
61360	射阳	通洋六塘6#配变	10	200	70
61361	射阳	通洋六塘7#配变	10	200	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61362	射阳	通洋六塘8#配变	10	200	32
61363	射阳	通洋六塘9#配变	10	200	70
61364	射阳	通洋南六1#配变	10	200	57
61365	射阳	通洋南六10#配变	10	200	99
61366	射阳	通洋南六2#变	10	400	203
61367	射阳	通洋南六3#配变	10	200	55
61368	射阳	通洋南六4#配变	10	200	0
61369	射阳	通洋南六5#配变	10	200	90
61370	射阳	通洋南六6#配变	10	200	111
61371	射阳	通洋南六7#配变	10	315	175
61372	射阳	通洋南六8#配变	10	200	78
61373	射阳	通洋曙西1#配变	10	200	47
61374	射阳	通洋曙西2#配变	10	200	48
61375	射阳	通洋曙西3#配变	10	400	66
61376	射阳	通洋曙西4#配变	10	200	33
61377	射阳	通洋曙西5#配变	10	200	91
61378	射阳	通洋曙西6#配变	10	200	66
61379	射阳	通洋曙西8#配变	10	200	128
61380	射阳	通洋曙西9#配变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61381	射阳	通洋塘东1#配变	10	400	201
61382	射阳	通洋塘东11#变	10	315	192
61383	射阳	通洋塘东12#配变	10	200	104
61384	射阳	通洋塘东2#配变	10	400	267
61385	射阳	通洋塘东3#配变	10	200	121
61386	射阳	通洋塘东5#配变	10	200	55
61387	射阳	通洋塘东6#配变	10	200	111
61388	射阳	通洋塘东7#配变	10	200	50
61389	射阳	通洋塘东8#变	10	400	201
61390	射阳	通洋塘东9#配变	10	200	64
61391	射阳	通洋塘合14#配变	10	315	209
61392	射阳	通洋塘合7#配变	10	200	75
61393	射阳	通洋塘兴1#配变	10	200	96
61394	射阳	通洋塘兴10#配变	10	200	99
61395	射阳	通洋塘兴11#配变	10	200	51
61396	射阳	通洋塘兴12#配变	10	200	105
61397	射阳	通洋塘兴13#配变	10	200	97
61398	射阳	通洋塘兴2#配变	10	400	270
61399	射阳	通洋塘兴3#配变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61400	射阳	通洋塘兴4#配变	10	200	69
61401	射阳	通洋塘兴5#配变	10	200	31
61402	射阳	通洋塘兴6#配变	10	200	28
61403	射阳	通洋塘兴7#配变	10	200	78
61404	射阳	通洋塘兴8#配变	10	200	92
61405	射阳	通洋塘兴9#配变	10	200	46
61406	射阳	东元10#变	10	200	75
61407	射阳	东元9#变	10	400	37
61408	射阳	通洋村3#配变	10	200	70
61409	射阳	通洋东元2#配变	10	200	79
61410	射阳	通洋东元5#配变	10	400	146
61411	射阳	通洋东元7#配变	10	200	49
61412	射阳	通洋居委会10#变	10	315	38
61413	射阳	通洋居委会12#配变	10	400	150
61414	射阳	通洋居委会13#配变	10	400	180
61415	射阳	通洋居委会14#配变	10	315	0
61416	射阳	通洋居委会15#配变	10	400	158
61417	射阳	通洋居委会18#配变	10	200	20
61418	射阳	通洋居委会19#配变	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61419	射阳	通洋居委会25#配变	10	400	147
61420	射阳	通洋居委会26#配变	10	400	111
61421	射阳	通洋居委会3#配变	10	400	91
61422	射阳	通洋居委会4#配变	10	400	47
61423	射阳	通洋居委会5#配变	10	400	45
61424	射阳	通洋居委会6#配变	10	250	23
61425	射阳	通洋居委会7#配变	10	400	0
61426	射阳	通洋居委会8#配变	10	400	29
61427	射阳	通洋居委会9#配变	10	315	67
61428	射阳	通洋农科1#配变	10	200	67
61429	射阳	通洋农科2#配变	10	200	0
61430	射阳	通洋农科3#配变	10	200	87
61431	射阳	通洋四班4#配变	10	200	25
61432	射阳	牡丹12#配变	10	200	12
61433	射阳	通洋川港1#配变	10	200	55
61434	射阳	通洋川港11#配变	10	200	46
61435	射阳	通洋川港12#配变	10	400	147
61436	射阳	通洋川港13#配变	10	200	71
61437	射阳	通洋川港14#配变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61438	射阳	通洋川港2#配变	10	200	74
61439	射阳	通洋川港4#配变	10	250	131
61440	射阳	通洋川港5#配变	10	400	189
61441	射阳	通洋川港6#配变	10	200	70
61442	射阳	通洋川港8#配变	10	200	89
61443	射阳	通洋川港9#配变	10	200	72
61444	射阳	通洋东元1#配变	10	400	190
61445	射阳	通洋东元3#配变	10	200	88
61446	射阳	通洋东元4#配变	10	200	41
61447	射阳	通洋东元6#配变	10	200	74
61448	射阳	通洋牡丹1#配变	10	400	174
61449	射阳	通洋牡丹10#配变	10	200	126
61450	射阳	通洋牡丹11#配变	10	200	87
61451	射阳	通洋牡丹2#配变	10	200	66
61452	射阳	通洋牡丹3#配变	10	400	210
61453	射阳	通洋牡丹4#配变	10	200	70
61454	射阳	通洋牡丹5#配变	10	400	169
61455	射阳	通洋牡丹6#配变	10	200	59
61456	射阳	通洋牡丹7#配变	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61457	射阳	通洋牡丹8#配变	10	400	284
61458	射阳	通洋牡丹9#配变	10	200	42
61459	射阳	通洋曙光1#配变	10	200	43
61460	射阳	通洋曙光10#配变	10	200	108
61461	射阳	通洋曙光11#配变	10	200	94
61462	射阳	通洋曙光2#配变	10	200	68
61463	射阳	通洋曙光3#配变	10	200	75
61464	射阳	通洋曙光4#配变	10	200	35
61465	射阳	通洋曙光5#配变	10	200	31
61466	射阳	通洋曙光6#配变	10	200	94
61467	射阳	通洋曙光7#配变	10	200	90
61468	射阳	通洋曙光8#配变	10	200	67
61469	射阳	通洋曙光9#配变	10	200	90
61470	射阳	通洋条洋1#配变	10	200	113
61471	射阳	通洋条洋3#配变	10	200	47
61472	射阳	通洋条洋4#配变	10	200	42
61473	射阳	通洋条洋5#配变	10	200	110
61474	射阳	通洋条洋6#配变	10	200	87
61475	射阳	通洋条洋7#变	10	400	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61476	射阳	通洋徐庄1#变	10	200	61
61477	射阳	通洋徐庄10#配变	10	200	69
61478	射阳	通洋徐庄2#配变	10	200	61
61479	射阳	通洋徐庄3#变	10	400	213
61480	射阳	通洋徐庄4#配变	10	200	25
61481	射阳	通洋徐庄5#配变	10	200	83
61482	射阳	通洋徐庄6#配变	10	200	112
61483	射阳	通洋徐庄8#配变	10	200	29
61484	射阳	通洋徐庄9#配变	10	200	93
61485	射阳	四明4#变	10	200	102
61486	射阳	四明东洼4#变	10	400	225
61487	射阳	四明东洼7#配变	10	200	74
61488	射阳	四明建光1#配变	10	200	63
61489	射阳	四明建光13 # 变	10	200	87
61490	射阳	四明建光2#配变	10	200	0
61491	射阳	四明建光3#配变	10	400	270
61492	射阳	四明建光4#配变	10	200	68
61493	射阳	四明建光5#配变	10	200	101
61494	射阳	四明建光6#配变	10	200	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61495	射阳	四明建光7#配变	10	200	21
61496	射阳	四明建光8#配变	10	200	87
61497	射阳	四明利华1#配变	10	200	62
61498	射阳	四明利华10#配变	10	200	21
61499	射阳	四明利华2#配变	10	200	45
61500	射阳	四明利华4#配变	10	200	91
61501	射阳	四明利华5#配变	10	250	103
61502	射阳	四明利华6#配变	10	200	35
61503	射阳	四明利华7#配变	10	200	70
61504	射阳	四明利华8#配变	10	200	64
61505	射阳	四明利华9#配变	10	200	82
61506	射阳	四明新港10#配变	10	200	110
61507	射阳	四明新港3#配变	10	200	96
61508	射阳	四明新港5#配变	10	400	155
61509	射阳	四明新港7#配变	10	200	64
61510	射阳	四明新港9#配变	10	200	94
61511	射阳	四明新圩1#配变	10	400	288
61512	射阳	四明新圩2#配变	10	200	61
61513	射阳	四明新圩3#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61514	射阳	四明新圩4#配变	10	200	30
61515	射阳	四明新圩5#配变	10	200	93
61516	射阳	四明新圩6#配变	10	200	110
61517	射阳	四明新圩7#配变	10	200	147
61518	射阳	建华13#变	10	200	118
61519	射阳	四明建华5#配变	10	200	118
61520	射阳	四明建华6#配变	10	200	53
61521	射阳	四明建中1#配变	10	200	61
61522	射阳	四明建中10#配变	10	200	91
61523	射阳	四明建中11#配变	10	200	82
61524	射阳	四明建中12#配变	10	200	5
61525	射阳	四明建中2#配变	10	400	95
61526	射阳	四明建中3#配变	10	200	42
61527	射阳	四明建中4#配变	10	200	75
61528	射阳	四明建中5#配变	10	200	81
61529	射阳	四明建中6#配变	10	200	48
61530	射阳	四明建中7#配变	10	200	86
61531	射阳	四明建中9#配变	10	200	104
61532	射阳	四明建中小区1#配变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61533	射阳	四明建中小区2#配变	10	400	154
61534	射阳	四明建中小区3#配变	10	200	0
61535	射阳	四明建中小区4#配变	10	400	108
61536	射阳	四明建中小区5#配变	10	400	121
61537	射阳	四明建中小区6#配变	10	400	72
61538	射阳	四明建中小区7#配变	10	400	71
61539	射阳	四明建中小区8#配变	10	400	159
61540	射阳	四明街道24#配变	10	200	28
61541	射阳	四明九坛1#配变	10	200	83
61542	射阳	四明九坛10#配变	10	200	0
61543	射阳	四明九坛4#配变	10	200	116
61544	射阳	四明九坛8#配变	10	100	22
61545	射阳	四明开明1#配变	10	200	16
61546	射阳	四明开明10#配变	10	200	108
61547	射阳	四明开明11#配变	10	200	102
61548	射阳	四明开明12#配变	10	200	41
61549	射阳	四明开明13#配变	10	200	32
61550	射阳	四明开明2#配变	10	200	126
61551	射阳	四明开明3#变	10	400	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61552	射阳	四明开明4#配变	10	200	64
61553	射阳	四明开明5#配变	10	200	102
61554	射阳	四明开明6#配变	10	200	52
61555	射阳	四明开明7#配变	10	200	109
61556	射阳	四明开明8#配变	10	200	98
61557	射阳	四明王塔2#配变	10	200	96
61558	射阳	四明王塔3#配变	10	200	11
61559	射阳	四明王塔5#配变	10	400	189
61560	射阳	四明王塔6#配变	10	200	75
61561	射阳	四明王塔7#配变	10	200	82
61562	射阳	四明王塔8#配变	10	200	100
61563	射阳	四明盐路10#配变	10	200	0
61564	射阳	四明盐路4#配变	10	200	74
61565	射阳	四明盐路5#配变	10	400	165
61566	射阳	四明盐路6#配变	10	200	79
61567	射阳	王塔9#变	10	315	182
61568	射阳	盐路14#变	10	200	82
61569	射阳	通洋三班1#配变	10	200	61
61570	射阳	通洋三班2#配变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61571	射阳	通洋三班4#配变	10	200	110
61572	射阳	通洋三班5#配变	10	200	36
61573	射阳	通洋三班6#配变	10	200	68
61574	射阳	通洋三班9#配变	10	200	100
61575	射阳	通洋四班10#配变	10	200	81
61576	射阳	通洋四班11#配变	10	200	69
61577	射阳	通洋四班3#配变	10	200	31
61578	射阳	通洋四班5#配变	10	200	39
61579	射阳	通洋四班6#配变	10	200	115
61580	射阳	通洋四班9#配变	10	200	92
61581	射阳	通洋新班1#配变	10	400	163
61582	射阳	通洋新班3#配变	10	200	112
61583	射阳	通洋新班4#配变	10	200	93
61584	射阳	通洋新班5#配变	10	200	87
61585	射阳	通洋新班7#配变	10	200	104
61586	射阳	通洋新班9#配变	10	200	77
61587	射阳	四明黄云1#配变	10	200	61
61588	射阳	四明黄云10#配变	10	200	65
61589	射阳	四明黄云11#配变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61590	射阳	四明黄云12#配变	10	200	19
61591	射阳	四明黄云13#配变	10	200	0
61592	射阳	四明黄云2#配变	10	200	0
61593	射阳	四明黄云3#配变	10	400	228
61594	射阳	四明黄云4#配变	10	200	96
61595	射阳	四明黄云5#配变	10	400	131
61596	射阳	四明黄云6#配变	10	200	82
61597	射阳	四明黄云7#配变	10	400	197
61598	射阳	四明黄云8#配变	10	200	0
61599	射阳	四明黄云9#配变	10	200	31
61600	射阳	四明九坛2#配变	10	200	38
61601	射阳	四明九坛5#配变	10	400	174
61602	射阳	四明九坛6#配变	10	200	31
61603	射阳	四明九坛9#配变	10	400	188
61604	射阳	四明李尖1#配变	10	200	58
61605	射阳	四明李尖2#配变	10	200	33
61606	射阳	四明李尖3#配变	10	400	0
61607	射阳	四明李尖4#配变	10	200	30
61608	射阳	四明李尖5#配变	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61609	射阳	四明李尖6#配变	10	200	12
61610	射阳	四明李尖7#配变	10	200	109
61611	射阳	四明李尖8#配变	10	200	82
61612	射阳	四明李尖9#配变	10	400	5
61613	射阳	四明王塔1#配变	10	200	105
61614	射阳	四明王塔4#配变	10	200	41
61615	射阳	四明维新1#配变	10	400	166
61616	射阳	四明维新12#配变	10	200	105
61617	射阳	四明维新2#配变	10	200	56
61618	射阳	四明维新3#配变	10	200	66
61619	射阳	四明维新4#配变	10	200	106
61620	射阳	四明维新5#配变	10	200	76
61621	射阳	四明维新6#配变	10	200	65
61622	射阳	四明维新7#配变	10	200	38
61623	射阳	四明维新8#配变	10	200	27
61624	射阳	四明维新9#配变	10	200	0
61625	射阳	四明小滩1#配变	10	200	37
61626	射阳	四明小滩2#配变	10	200	4
61627	射阳	四明小滩3#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61628	射阳	四明小滩4#配变	10	200	91
61629	射阳	四明跃东1#配变	10	200	72
61630	射阳	四明跃东2#配变	10	200	11
61631	射阳	四明跃东3#配变	10	400	128
61632	射阳	四明跃东4#配变	10	200	57
61633	射阳	四明跃东5#配变	10	200	0
61634	射阳	四明跃东6#配变	10	200	88
61635	射阳	四明跃东7#配变	10	200	0
61636	射阳	四明跃东8#配变	10	200	0
61637	射阳	四明跃东9#配变	10	200	13
61638	射阳	四明大港1#变	10	400	196
61639	射阳	四明大港2#配变	10	200	89
61640	射阳	四明大港3#配变	10	200	84
61641	射阳	四明大港4#配变	10	200	86
61642	射阳	四明大港5#配变	10	200	64
61643	射阳	四明东洼1#配变	10	200	84
61644	射阳	四明东洼10#配变	10	200	101
61645	射阳	四明东洼3#配变	10	200	81
61646	射阳	四明东洼5#配变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61647	射阳	四明东洼6#配变	10	200	74
61648	射阳	四明东洼8#配变	10	200	82
61649	射阳	四明东洼9#配变	10	400	32
61650	射阳	四明建华11#配变	10	200	101
61651	射阳	四明建华3#配变	10	200	85
61652	射阳	四明建华8#配变	10	200	96
61653	射阳	四明利华3#变	10	400	169
61654	射阳	四明六团1#配变	10	200	2
61655	射阳	四明六团10#配变	10	200	64
61656	射阳	四明六团11#配变	10	200	97
61657	射阳	四明六团12#配变	10	200	111
61658	射阳	四明六团13#配变	10	200	96
61659	射阳	四明六团14#配变	10	400	215
61660	射阳	四明六团2#配变	10	200	93
61661	射阳	四明六团3#配变	10	200	87
61662	射阳	四明六团4#配变	10	200	46
61663	射阳	四明六团5#配变	10	200	54
61664	射阳	四明六团6#配变	10	200	0
61665	射阳	四明六团7#配变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61666	射阳	四明六团8#变	10	400	172
61667	射阳	四明六团9#配变	10	200	95
61668	射阳	四明上坎1#配变	10	250	75
61669	射阳	四明上坎10#配变	10	200	110
61670	射阳	四明上坎11#配变	10	200	66
61671	射阳	四明上坎12#配变	10	200	92
61672	射阳	四明上坎14#配变	10	200	4
61673	射阳	四明上坎2#配变	10	200	107
61674	射阳	四明上坎3#配变	10	315	35
61675	射阳	四明上坎4#配变	10	200	69
61676	射阳	四明上坎5#配变	10	200	83
61677	射阳	四明上坎6#配变	10	200	59
61678	射阳	四明上坎7#配变	10	200	37
61679	射阳	四明上坎8#配变	10	200	106
61680	射阳	四明上坎9#配变	10	400	60
61681	射阳	四明双湾1#配变	10	200	104
61682	射阳	四明双湾10#配变	10	200	106
61683	射阳	四明双湾11#配变	10	200	119
61684	射阳	四明双湾12#配变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61685	射阳	四明双湾13#配变	10	200	62
61686	射阳	四明双湾2#变	10	400	93
61687	射阳	四明双湾3#变	10	200	0
61688	射阳	四明双湾4#配变	10	200	6
61689	射阳	四明双湾5#配变	10	200	60
61690	射阳	四明双湾6#配变	10	200	109
61691	射阳	四明双湾7#配变	10	200	24
61692	射阳	四明双湾8#配变	10	200	18
61693	射阳	四明双湾9#配变	10	200	80
61694	射阳	四明索庄1#配变	10	200	65
61695	射阳	四明索庄2#配变	10	200	79
61696	射阳	四明索庄3#配变	10	200	74
61697	射阳	四明索庄5#配变	10	200	100
61698	射阳	四明索庄6#配变	10	200	79
61699	射阳	四明索庄7#配变	10	200	41
61700	射阳	四明新港1#配变	10	200	0
61701	射阳	四明新港2#配变	10	200	50
61702	射阳	四明新港4#配变	10	200	72
61703	射阳	四明新港6#配变	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61704	射阳	四明新港8#配变	10	200	101
61705	射阳	四明盐路11#配变	10	200	66
61706	射阳	四明盐路2#配变	10	200	16
61707	射阳	四明盐路3#配变	10	200	91
61708	射阳	四明盐路8#配变	10	200	118
61709	射阳	四明盐路9#配变	10	200	64
61710	射阳	四明1#变	10	200	88
61711	射阳	四明2#配变	10	315	167
61712	射阳	四明3#变	10	200	39
61713	射阳	四明5#变	10	200	26
61714	射阳	四明6#配变	10	200	17
61715	射阳	四明7#配变	10	200	51
61716	射阳	四明9#变	10	200	61
61717	射阳	四明建华1#配变	10	200	48
61718	射阳	四明建华10#配变	10	400	278
61719	射阳	四明建华2#配变	10	200	24
61720	射阳	四明建华4#配变	10	200	104
61721	射阳	四明建华9#配变	10	200	78
61722	射阳	四明建中8#配变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61723	射阳	四明建中居住区1#配变	10	200	12
61724	射阳	四明建中居住区2#配变	10	400	151
61725	射阳	四明建中居住区3#配变	10	200	14
61726	射阳	四明建中居住区4#配变	10	200	93
61727	射阳	四明建中居住区5#配变	10	200	28
61728	射阳	四明街道1#变	10	400	15
61729	射阳	四明街道10#变	10	400	171
61730	射阳	四明街道13#变	10	315	92
61731	射阳	四明街道14#变	10	200	0
61732	射阳	四明街道15#变	10	400	182
61733	射阳	四明街道16#变	10	400	155
61734	射阳	四明街道17 # 变	10	315	68
61735	射阳	四明街道18 # 变	10	315	89
61736	射阳	四明街道19#配变	10	400	0
61737	射阳	四明街道2#变	10	200	76
61738	射阳	四明街道20#变	10	200	28
61739	射阳	四明街道21#配变	10	200	57
61740	射阳	四明街道22#配变	10	200	59
61741	射阳	四明街道23#配变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61742	射阳	四明街道25#配变	10	400	152
61743	射阳	四明街道3#变	10	400	116
61744	射阳	四明街道4#变	10	400	77
61745	射阳	四明街道5#变	10	400	149
61746	射阳	四明街道6#变	10	200	28
61747	射阳	四明街道7#配变	10	400	97
61748	射阳	四明街道8#变	10	400	151
61749	射阳	四明街道9#变	10	315	0
61750	射阳	四明盐路1#配变	10	200	60
61751	射阳	四明盐路7#配变	10	200	79
61752	射阳	四明中学	10	200	117
61753	射阳	公用4#变	10	400	135
61754	射阳	公用6#变	10	400	37
61755	射阳	街道13#	10	315	76
61756	射阳	街道16#变	10	400	56
61757	射阳	九里13#配变	10	200	77
61758	射阳	九里2#变	10	400	269
61759	射阳	九里9#变	10	400	266
61760	射阳	连庆10#变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61761	射阳	连庆3#变	10	400	99
61762	射阳	连庆4#变	10	200	42
61763	射阳	连庆8#变	10	315	121
61764	射阳	连庆9#变	10	200	39
61765	射阳	码南街3#变	10	200	88
61766	射阳	码头12#变	10	400	287
61767	射阳	码头8#变	10	400	0
61768	射阳	码头9#变	10	200	0
61769	射阳	民生1#变	10	200	73
61770	射阳	民生16#配变	10	200	58
61771	射阳	民生17#变	10	200	117
61772	射阳	民生18#配变	10	400	273
61773	射阳	民生19#变	10	200	127
61774	射阳	民生20#变	10	200	80
61775	射阳	民生5#变	10	200	39
61776	射阳	民生6#变	10	200	0
61777	射阳	民生7#变	10	200	0
61778	射阳	民生8#变	10	400	217
61779	射阳	苏福社区1#变	10	400	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61780	射阳	苏福社区5#配变	10	200	97
61781	射阳	特庸公用5#变	10	400	158
61782	射阳	特庸街道3#变	10	400	119
61783	射阳	特庸九里1#配变	10	200	0
61784	射阳	特庸九里10#配变	10	200	19
61785	射阳	特庸九里6#变	10	200	62
61786	射阳	特庸九里8#变（新增）	10	200	44
61787	射阳	特庸连庆1#变	10	200	38
61788	射阳	特庸连庆14#变	10	400	226
61789	射阳	特庸连庆5#变	10	400	190
61790	射阳	特庸码南街1#变	10	200	40
61791	射阳	特庸码南街2#配变	10	200	52
61792	射阳	特庸码头1#变（新增）	10	400	126
61793	射阳	特庸码头2#变	10	315	104
61794	射阳	特庸码头6#变	10	400	181
61795	射阳	特庸民生10#变	10	400	213
61796	射阳	特庸民生11#变	10	200	115
61797	射阳	特庸民生13#变	10	400	284
61798	射阳	特庸民生14#变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61799	射阳	特庸民生15#变	10	200	107
61800	射阳	特庸民生2#配变	10	400	200
61801	射阳	特庸民生3#变	10	200	33
61802	射阳	特庸民生4#变	10	400	267
61803	射阳	特庸民生9#变JN	10	200	64
61804	射阳	特庸苏福社区2#变	10	400	47
61805	射阳	特庸苏福社区3#变	10	400	229
61806	射阳	星亚名居住宅小区1#主变	10	400	212
61807	射阳	串河9#变	10	200	83
61808	射阳	光华10#变	10	200	97
61809	射阳	光华11#变	10	200	95
61810	射阳	光华12#	10	200	80
61811	射阳	光华13#变	10	400	266
61812	射阳	光华14#变	10	200	70
61813	射阳	光华15#变	10	400	37
61814	射阳	光华16#变	10	400	238
61815	射阳	光华6#配变	10	400	221
61816	射阳	光华7#配变	10	400	257
61817	射阳	红旗17#变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61818	射阳	红旗18#变	10	400	270
61819	射阳	红旗19#变	10	400	250
61820	射阳	码头5#配变	10	200	79
61821	射阳	唐门置业1#变	10	200	48
61822	射阳	唐门置业2#变	10	200	19
61823	射阳	唐门置业3#变	10	200	25
61824	射阳	特庸光华1#配变	10	400	22
61825	射阳	特庸光华2#变	10	200	93
61826	射阳	特庸光华3#配变JN	10	400	191
61827	射阳	特庸光华4#变	10	400	203
61828	射阳	特庸光华5#变	10	200	61
61829	射阳	特庸红旗2#变	10	400	142
61830	射阳	特庸红旗5#配变	10	400	234
61831	射阳	特庸红旗6#变	10	400	242
61832	射阳	特庸林场3#配变	10	200	0
61833	射阳	特庸兴胜3#变	10	200	113
61834	射阳	特庸兴胜7#配变	10	200	73
61835	射阳	特庸长胜6#变	10	400	114
61836	射阳	特庸长胜7#配变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61837	射阳	王村安置区3#箱变	10	400	179
61838	射阳	王村村集中居住点1#变	10	400	40
61839	射阳	王村集中安置区2#变	10	630	290
61840	射阳	王村集中居住区4#箱变	10	630	325
61841	射阳	兴胜1#变JN	10	400	229
61842	射阳	兴胜14#变	10	200	94
61843	射阳	兴胜2#变	10	400	285
61844	射阳	兴胜9#配变	10	400	181
61845	射阳	长胜1#变	10	400	116
61846	射阳	长胜5#变	10	400	257
61847	射阳	光华9#变	10	400	156
61848	射阳	红旗11#变	10	200	0
61849	射阳	红旗16#变	10	315	159
61850	射阳	红旗8#变	10	315	171
61851	射阳	红旗9#变	10	315	42
61852	射阳	红星14#变	10	200	88
61853	射阳	华宏佳园配电室1#主变	10	800	483
61854	射阳	华宏佳园配电室2#主变	10	800	485
61855	射阳	林场1#配变	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61856	射阳	林场2#变JN.	10	200	77
61857	射阳	特庸红旗13#变	10	400	0
61858	射阳	特庸红旗14#变	10	200	56
61859	射阳	特庸红旗15#变	10	200	23
61860	射阳	特庸红旗3#变	10	400	133
61861	射阳	特庸红旗4#配变	10	315	82
61862	射阳	特庸红旗7#变	10	400	203
61863	射阳	特庸街道1#变	10	400	141
61864	射阳	特庸街道10#变	10	400	0
61865	射阳	特庸街道12#	10	400	19
61866	射阳	特庸街道14#变	10	400	30
61867	射阳	特庸街道15#变	10	400	146
61868	射阳	特庸街道17#变	10	200	0
61869	射阳	特庸街道2#变	10	400	19
61870	射阳	特庸街道7#	10	200	0
61871	射阳	特庸街道9#变	10	400	0
61872	射阳	特庸林场4#变	10	200	66
61873	射阳	特庸林场5#变	10	400	261
61874	射阳	特庸王村10#变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61875	射阳	特庸王村2#配变	10	400	219
61876	射阳	特庸王村8#变JN	10	200	95
61877	射阳	特庸王村9#变	10	315	201
61878	射阳	特庸幸福家园1#变	10	200	30
61879	射阳	特庸园区1#变	10	400	179
61880	射阳	特庸园区3#配变	10	400	187
61881	射阳	特庸园区4#变	10	400	158
61882	射阳	特庸园区5#变	10	200	18
61883	射阳	王村1#配变	10	400	174
61884	射阳	王村12#变	10	315	205
61885	射阳	王村3#配变	10	400	208
61886	射阳	王村4#配变	10	200	92
61887	射阳	王村5#变JN	10	200	85
61888	射阳	王村6#变	10	200	93
61889	射阳	王村7#配变	10	200	120
61890	射阳	星亚名居住宅小区2#主变	10	400	239
61891	射阳	兴胜13#配变	10	200	0
61892	射阳	幸福家园2#变	10	200	48
61893	射阳	北洋1#变	10	400	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61894	射阳	北洋3#变JN	10	200	71
61895	射阳	北洋4#变	10	200	23
61896	射阳	北洋6#变	10	200	0
61897	射阳	北洋8#配变	10	200	120
61898	射阳	北洋9#变	10	200	62
61899	射阳	北洋园区1#	10	400	122
61900	射阳	北洋园区2#变	10	400	119
61901	射阳	北洋园区5#配变	10	200	0
61902	射阳	北洋园区6#配变	10	200	93
61903	射阳	金山1#变	10	400	142
61904	射阳	金山13#配变	10	200	116
61905	射阳	金山2#变	10	200	70
61906	射阳	金山3#变	10	200	7
61907	射阳	金山4#变	10	200	102
61908	射阳	金山6#变	10	400	267
61909	射阳	金山7#变	10	200	16
61910	射阳	连庆12#变	10	200	30
61911	射阳	连庆7#变	10	315	165
61912	射阳	时代公寓小区2#变配电变压器	10	630	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61913	射阳	时代华庭1#箱变配变	10	800	456
61914	射阳	时代华庭2#箱变配变	10	800	481
61915	射阳	特庸北洋10#变	10	200	82
61916	射阳	特庸北洋11#变	10	400	67
61917	射阳	特庸北洋2#配变JN	10	400	112
61918	射阳	特庸北洋7#变	10	200	0
61919	射阳	特庸北洋园区3#变	10	400	97
61920	射阳	特庸金山8#变(北洋5#)	10	200	56
61921	射阳	特庸连庆11#变	10	400	281
61922	射阳	特庸连庆13#配变	10	200	101
61923	射阳	特庸连庆2#变	10	200	0
61924	射阳	特庸码头3#变	10	400	221
61925	射阳	特庸永丰4#变	10	200	102
61926	射阳	文庭雅苑1#箱变	10	630	385
61927	射阳	码头10#变	10	400	0
61928	射阳	码头11#变	10	200	50
61929	射阳	码头4#配变	10	400	192
61930	射阳	唐湾10#配变	10	200	3
61931	射阳	唐湾11#变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61932	射阳	唐湾14#配变	10	400	0
61933	射阳	唐湾15#变	10	125	58
61934	射阳	唐湾5#变	10	400	225
61935	射阳	唐湾8#变	10	200	44
61936	射阳	特庸唐湾1#变	10	400	253
61937	射阳	特庸唐湾2#配变	10	400	184
61938	射阳	特庸唐湾3#变	10	400	155
61939	射阳	特庸唐湾4#配变	10	200	38
61940	射阳	特庸唐湾6#变	10	400	0
61941	射阳	特庸唐湾7#变	10	400	240
61942	射阳	特庸永星11#变	10	315	41
61943	射阳	特庸永星12#变	10	400	26
61944	射阳	特庸永星3#配变	10	200	90
61945	射阳	特庸永星5#配变	10	200	107
61946	射阳	永星1#变	10	200	73
61947	射阳	永星10#变	10	400	63
61948	射阳	永星13#变	10	400	0
61949	射阳	永星14#配变	10	400	215
61950	射阳	永星2#变	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61951	射阳	永星6#变	10	400	110
61952	射阳	永星8#变	10	400	99
61953	射阳	永星9#变	10	400	155
61954	射阳	盘洋线永兴安置区1#变	10	200	0
61955	射阳	串河1#变	10	200	67
61956	射阳	串河11#变	10	200	115
61957	射阳	串河12#变	10	400	241
61958	射阳	串河13#变	10	400	123
61959	射阳	串河4#变	10	400	247
61960	射阳	串河6#配变	10	200	20
61961	射阳	串河7#配变	10	200	105
61962	射阳	串河8#变	10	200	42
61963	射阳	联心10#变	10	200	100
61964	射阳	联心5#变	10	200	83
61965	射阳	联心6#变	10	200	96
61966	射阳	联心9#变	10	200	55
61967	射阳	盘洋10#变	10	100	22
61968	射阳	盘洋11#变	10	200	120
61969	射阳	盘洋2#变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61970	射阳	盘洋6#变	10	200	72
61971	射阳	盘洋7#变	10	200	108
61972	射阳	全心5#配变	10	200	46
61973	射阳	全心6#变JN	10	200	101
61974	射阳	特庸串河10#变	10	200	101
61975	射阳	特庸串河2#变.	10	400	132
61976	射阳	特庸串河3#变	10	200	110
61977	射阳	特庸串河5#变	10	200	55
61978	射阳	特庸联心2#变	10	200	44
61979	射阳	特庸联心3#变	10	250	91
61980	射阳	特庸联心4#变	10	315	122
61981	射阳	特庸联心7#变（新增）	10	200	53
61982	射阳	特庸农业队变	10	200	86
61983	射阳	特庸盘洋3#变	10	200	38
61984	射阳	特庸盘洋4#配变	10	400	241
61985	射阳	特庸盘洋5#变	10	400	225
61986	射阳	特庸盘洋8#变	10	200	50
61987	射阳	特庸全心1#变	10	200	53
61988	射阳	特庸全心12#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61989	射阳	特庸全心13#变	10	200	132
61990	射阳	特庸全心2#变	10	200	29
61991	射阳	特庸全心4#变	10	200	95
61992	射阳	特庸兴胜10#变	10	400	146
61993	射阳	特庸兴胜12#变	10	200	70
61994	射阳	特庸兴胜6#变	10	200	55
61995	射阳	特庸兴胜8#变	10	200	39
61996	射阳	特庸永胜1#配变JN	10	200	37
61997	射阳	特庸永胜10#变	10	200	55
61998	射阳	特庸永胜11#变	10	400	202
61999	射阳	特庸永胜12#变	10	200	88
62000	射阳	特庸永胜3#配变	10	400	255
62001	射阳	特庸永胜9#变	10	200	81
62002	射阳	兴胜11#变	10	400	169
62003	射阳	兴胜15#变	10	200	125
62004	射阳	兴胜4#配变	10	400	215
62005	射阳	兴胜5#变	10	400	273
62006	射阳	永胜13#变	10	160	94
62007	射阳	永胜2#变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62008	射阳	永胜4#变	10	100	0
62009	射阳	永胜5#变	10	315	148
62010	射阳	永胜6#变	10	200	61
62011	射阳	永胜7#变	10	200	89
62012	射阳	永胜8#变	10	200	103
62013	射阳	金山10#变	10	400	255
62014	射阳	金山11#变	10	200	128
62015	射阳	金山5#变	10	400	185
62016	射阳	金山8#变	10	200	127
62017	射阳	金山集中居住区1#箱变	10	630	404
62018	射阳	金山集中居住区2#箱变	10	630	402
62019	射阳	九里集中居住区1#箱变	10	630	344
62020	射阳	九里集中居住区2#箱变	10	630	347
62021	射阳	木楼1#变	10	400	282
62022	射阳	木楼12#变	10	400	229
62023	射阳	木楼2#变JN	10	200	67
62024	射阳	木楼4#变JN	10	200	74
62025	射阳	木楼5#变	10	200	110
62026	射阳	木楼7#变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62027	射阳	时代公寓小区1#变配电变压器	10	630	155
62028	射阳	唐湾12#变	10	400	22
62029	射阳	特庸九里12#配变	10	200	83
62030	射阳	特庸九里3#变	10	200	62
62031	射阳	特庸九里4#配变	10	200	103
62032	射阳	特庸九里5#变	10	400	150
62033	射阳	特庸九里7#变	10	400	266
62034	射阳	特庸连庆6#变	10	200	108
62035	射阳	特庸民生12#配变	10	400	132
62036	射阳	特庸木楼10#变	10	400	229
62037	射阳	特庸木楼3#配变	10	400	149
62038	射阳	特庸木楼6#变	10	200	0
62039	射阳	特庸木楼8#变	10	200	100
62040	射阳	特庸木楼9#变	10	400	241
62041	射阳	特庸唐湾9#配变	10	400	242
62042	射阳	特庸永丰1#配变	10	400	164
62043	射阳	特庸永丰2#配变	10	200	21
62044	射阳	特庸永星4#变	10	400	233
62045	射阳	永丰3#变	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62046	射阳	永星15#变	10	200	126
62047	射阳	永星16#变	10	400	92
62048	射阳	永星7#	10	400	111
62049	射阳	金山15#变	10	400	0
62050	射阳	金山9#变	10	315	31
62051	射阳	红星17#变	10	200	71
62052	射阳	盘洋1#变	10	200	97
62053	射阳	盘洋9#变	10	100	64
62054	射阳	全心11#变	10	400	266
62055	射阳	全心3#变JN	10	200	49
62056	射阳	全心7#配变	10	200	104
62057	射阳	如意3#变	10	200	6
62058	射阳	如意4#变	10	200	76
62059	射阳	如意6#	10	200	90
62060	射阳	如意7#配变	10	200	103
62061	射阳	特庸红星7#配变	10	400	244
62062	射阳	特庸红星8#变	10	200	81
62063	射阳	特庸联心1#配变	10	200	0
62064	射阳	特庸联心8#变JN	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62065	射阳	特庸全心10#变	10	200	74
62066	射阳	特庸全心8#配变	10	200	0
62067	射阳	特庸全心9#变	10	200	86
62068	射阳	特庸如意1#变	10	200	95
62069	射阳	特庸如意2#变	10	200	61
62070	射阳	特庸如意5#配变	10	400	159
62071	射阳	特庸如意8#变	10	200	109
62072	射阳	特庸洋西11#变	10	200	106
62073	射阳	特庸洋西14#变	10	200	77
62074	射阳	特庸洋西3#变	10	400	264
62075	射阳	特庸洋西4#变	10	200	47
62076	射阳	特庸洋西5#变	10	200	2
62077	射阳	特庸洋西6#变	10	200	53
62078	射阳	特庸洋西9#变	10	200	36
62079	射阳	特庸周桥4#变	10	200	92
62080	射阳	特庸周桥7#变	10	200	59
62081	射阳	特庸周桥8#变	10	400	173
62082	射阳	洋西10#变	10	200	84
62083	射阳	洋西2#变	10	400	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62084	射阳	洋西8#	10	200	52
62085	射阳	周桥1#变	10	200	64
62086	射阳	周桥2#变JN	10	200	107
62087	射阳	周桥3#变JN	10	200	30
62088	射阳	周桥5#变	10	200	56
62089	射阳	周桥6#变1	10	400	238
62090	射阳	周桥9#变	10	100	39
62091	射阳	光华8#变	10	200	50
62092	射阳	红旗10#配变	10	400	206
62093	射阳	红旗12#变	10	400	281
62094	射阳	红星11#变	10	200	74
62095	射阳	红星12#配变	10	400	221
62096	射阳	红星13#配变	10	315	199
62097	射阳	红星16#变	10	200	66
62098	射阳	红星3#变	10	200	73
62099	射阳	红星4#变	10	400	226
62100	射阳	红星6#变	10	200	58
62101	射阳	特庸红旗1#配变	10	400	226
62102	射阳	特庸红星1#变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62103	射阳	特庸红星10#变	10	200	88
62104	射阳	特庸红星15#变	10	200	87
62105	射阳	特庸红星2#变	10	400	250
62106	射阳	特庸红星5#变	10	200	91
62107	射阳	特庸红星9#变	10	200	0
62108	射阳	特庸洋西12#变	10	200	59
62109	射阳	特庸长胜12#变	10	200	98
62110	射阳	特庸长胜4#变	10	400	241
62111	射阳	洋西1#变	10	200	41
62112	射阳	洋西13#变	10	200	82
62113	射阳	洋西7#变	10	200	41
62114	射阳	长胜10#变	10	400	209
62115	射阳	长胜11#配变	10	400	219
62116	射阳	长胜13#变	10	200	92
62117	射阳	长胜14#变	10	200	56
62118	射阳	长胜2#变	10	200	110
62119	射阳	长胜3#配变	10	400	249
62120	射阳	长胜8#配变	10	400	110
62121	射阳	长胜9#变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62122	射阳	繁荣1#配变	10	200	29
62123	射阳	繁荣3#变	10	200	99
62124	射阳	繁荣4#配变	10	200	72
62125	射阳	繁荣5#变	10	200	86
62126	射阳	繁荣6#变	10	200	8
62127	射阳	繁荣7#变	10	200	16
62128	射阳	繁荣8#变	10	200	89
62129	射阳	繁荣9#配变	10	200	103
62130	射阳	港口10#变	10	200	90
62131	射阳	港口4#配变	10	200	89
62132	射阳	港口5#变	10	200	112
62133	射阳	港口6#配变	10	400	211
62134	射阳	港口7#变	10	200	80
62135	射阳	芦祠1#变	10	400	219
62136	射阳	芦祠5#变	10	200	49
62137	射阳	三纺厂1#变	10	200	53
62138	射阳	三纺厂2#变	10	200	92
62139	射阳	三纺厂3#变	10	200	39
62140	射阳	三纺厂4#变1	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62141	射阳	胜居1#配变	10	400	235
62142	射阳	胜居10#变	10	400	47
62143	射阳	胜居2#配变	10	400	0
62144	射阳	胜居6#变	10	400	253
62145	射阳	胜居9#变	10	200	32
62146	射阳	胜利1#配变	10	400	109
62147	射阳	胜利10#	10	200	65
62148	射阳	胜利5#配变	10	100	39
62149	射阳	胜利6#变	10	200	18
62150	射阳	胜利8#配变	10	315	162
62151	射阳	四烈3#变	10	200	78
62152	射阳	四烈4#变	10	200	79
62153	射阳	四烈6#变	10	200	73
62154	射阳	四烈9#配变	10	200	115
62155	射阳	新立1#变	10	200	79
62156	射阳	新立3#变	10	160	71
62157	射阳	新立4变	10	400	199
62158	射阳	新立5#变	10	200	88
62159	射阳	新生1#变	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62160	射阳	新生11#单变	10	250	105
62161	射阳	新生12#变	10	100	0
62162	射阳	新生16#变	10	400	271
62163	射阳	新生17#单变	10	200	103
62164	射阳	新生18#变	10	200	62
62165	射阳	新生19#变	10	200	108
62166	射阳	新生23#变	10	200	105
62167	射阳	新生26#变	10	200	112
62168	射阳	新生7#变	10	200	55
62169	射阳	新生8#变	10	200	90
62170	射阳	新坍繁荣2#变	10	200	81
62171	射阳	新坍港口1#配变	10	200	75
62172	射阳	新坍胜居3#配变	10	200	61
62173	射阳	新坍胜居4#配变	10	400	174
62174	射阳	新坍胜居8#配变	10	200	18
62175	射阳	新坍四烈8#配变新	10	200	86
62176	射阳	新坍新合11#配变新	10	200	109
62177	射阳	新坍新合12#配变	10	200	91
62178	射阳	新坍新合4#配变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62179	射阳	新坍新合7#变	10	200	93
62180	射阳	新坍新立2#变	10	200	75
62181	射阳	新坍新生13#变	10	200	83
62182	射阳	贺仁1#变	10	400	278
62183	射阳	贺仁11#配变	10	400	253
62184	射阳	贺仁14#配变	10	200	71
62185	射阳	贺仁6#变	10	200	114
62186	射阳	贺仁7#配变	10	200	66
62187	射阳	老坍1#变	10	200	60
62188	射阳	老坍10#配变新	10	200	89
62189	射阳	老坍11#配变	10	200	100
62190	射阳	老坍2号变	10	200	81
62191	射阳	老坍5#配变	10	400	235
62192	射阳	老坍6#变	10	200	105
62193	射阳	胜利11#变	10	200	95
62194	射阳	胜利13#配变	10	200	85
62195	射阳	胜利2#配变	10	200	86
62196	射阳	胜利3#配变	10	200	66
62197	射阳	胜利7#变	10	400	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62198	射阳	胜利9#配变	10	400	211
62199	射阳	新坍胜利12#配变新	10	200	85
62200	射阳	新坍胜利4#配变	10	200	82
62201	射阳	北集1#变	10	200	13
62202	射阳	北集10#配变新	10	200	78
62203	射阳	北集11#变	10	200	120
62204	射阳	北集12#配变	10	200	128
62205	射阳	北集13#配变	10	200	87
62206	射阳	北集3#变	10	200	43
62207	射阳	北集5#变	10	200	103
62208	射阳	北集6#变	10	200	61
62209	射阳	北集7#配变	10	200	96
62210	射阳	北集8#变	10	200	57
62211	射阳	北集9#变	10	200	76
62212	射阳	北集村2#变	10	315	115
62213	射阳	北集村4#变	10	200	91
62214	射阳	唐樵6#变	10	315	149
62215	射阳	新安11#变	10	200	43
62216	射阳	新安12#配变	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62217	射阳	新安13#变	10	200	93
62218	射阳	新安14#配变	10	200	78
62219	射阳	新安15#变	10	200	17
62220	射阳	新安16#变	10	200	0
62221	射阳	新安18#配变	10	250	155
62222	射阳	新安3#配变	10	200	67
62223	射阳	新安村2#变	10	200	117
62224	射阳	新安村4#配变	10	400	261
62225	射阳	新安村5#变	10	200	32
62226	射阳	新安村7#变	10	200	92
62227	射阳	长洼3#配变	10	400	265
62228	射阳	振坍15#变	10	400	2
62229	射阳	振坍2#变	10	200	77
62230	射阳	和气1#配变	10	100	0
62231	射阳	和气10#配变	10	200	107
62232	射阳	和气2#配变	10	200	45
62233	射阳	和气3#变	10	400	181
62234	射阳	和气4#变	10	200	85
62235	射阳	和气5#变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62236	射阳	和气6#变	10	200	92
62237	射阳	和气7#变	10	200	21
62238	射阳	和气8#变	10	200	91
62239	射阳	和气9#配变	10	200	0
62240	射阳	居委会1号配变	10	200	63
62241	射阳	居委会2号配变	10	315	89
62242	射阳	居委会3号配变	10	315	85
62243	射阳	居委会4号配变	10	315	0
62244	射阳	居委会5#配变	10	400	85
62245	射阳	芦祠2#变	10	200	94
62246	射阳	芦祠3#变	10	400	215
62247	射阳	芦祠4#变	10	200	88
62248	射阳	芦祠6#变	10	200	120
62249	射阳	胜居5号配变	10	315	129
62250	射阳	胜居7#变	10	200	6
62251	射阳	四烈2#变	10	200	47
62252	射阳	四烈5#变	10	200	47
62253	射阳	新合2#变	10	200	75
62254	射阳	新合3#变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62255	射阳	新合5#变	10	200	77
62256	射阳	新合6#变	10	200	102
62257	射阳	新合9#配变	10	315	107
62258	射阳	新坍四烈1#配变	10	200	74
62259	射阳	振坍10#变	10	400	0
62260	射阳	振坍3#变	10	400	28
62261	射阳	港口11#配变	10	200	45
62262	射阳	港口12#配变	10	200	125
62263	射阳	港口2#变	10	200	31
62264	射阳	港口3#变	10	200	58
62265	射阳	港口8#变	10	200	99
62266	射阳	港口9#变	10	200	12
62267	射阳	横港1#配变	10	200	79
62268	射阳	横港10#变	10	200	32
62269	射阳	横港11#配变	10	200	49
62270	射阳	横港12#变	10	200	8
62271	射阳	横港13#配变	10	200	93
62272	射阳	横港14#配变	10	200	79
62273	射阳	横港16#变	10	200	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62274	射阳	横港17#变	10	200	91
62275	射阳	横港2#配变	10	400	148
62276	射阳	横港3#变	10	200	46
62277	射阳	横港4#变	10	200	110
62278	射阳	横港5#变	10	200	74
62279	射阳	横港6#变	10	200	98
62280	射阳	横港7#变	10	200	47
62281	射阳	横港8#变	10	200	88
62282	射阳	横港9#变	10	200	77
62283	射阳	新合1#变	10	200	93
62284	射阳	新合8#变	10	200	111
62285	射阳	新生10#变	10	200	67
62286	射阳	新生14#变	10	200	104
62287	射阳	新生15#变	10	200	89
62288	射阳	新生2#变	10	200	67
62289	射阳	新生20#变	10	200	102
62290	射阳	新生21#变	10	200	57
62291	射阳	新生22#配变	10	200	98
62292	射阳	新生24#变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62293	射阳	新生25#变	10	200	109
62294	射阳	新生3#配变	10	200	90
62295	射阳	新生4#变	10	200	81
62296	射阳	新生5#变	10	200	92
62297	射阳	新生6#变	10	200	64
62298	射阳	新生9#变	10	400	186
62299	射阳	新坝横港15#配变	10	200	104
62300	射阳	新坝新合13#配变	10	200	60
62301	射阳	春晖苑小区箱变	10	400	196
62302	射阳	丹东花园小区1#配电室1#变	10	400	211
62303	射阳	丹东花园小区1#配电室2#变	10	400	42
62304	射阳	供电所变	10	200	0
62305	射阳	街道1#变	10	400	5
62306	射阳	街道14#变	10	315	61
62307	射阳	街道2#变	10	315	0
62308	射阳	街道3号变	10	400	71
62309	射阳	街道4号变	10	315	50
62310	射阳	街道8#变	10	200	104
62311	射阳	新坝街道11#变	10	400	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62312	射阳	新坍街道13#变	10	400	120
62313	射阳	新坍街道18#配变	10	200	0
62314	射阳	新坍街道5#变	10	315	7
62315	射阳	新坍街道7号变	10	200	1
62316	射阳	新坍街道9#变	10	200	9
62317	射阳	新坍振坍9#变	10	400	0
62318	射阳	振坍5#变	10	400	218
62319	射阳	振坍7#变	10	315	59
62320	射阳	北集14#变	10	200	96
62321	射阳	和合1#变	10	200	116
62322	射阳	和合10#变	10	400	230
62323	射阳	和合11#变	10	200	123
62324	射阳	和合12#配变	10	200	122
62325	射阳	和合13#配变1	10	200	106
62326	射阳	和合16#变	10	200	44
62327	射阳	和合17#变	10	200	24
62328	射阳	和合2#变	10	400	238
62329	射阳	和合3#变	10	400	205
62330	射阳	和合4#变	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62331	射阳	和合5#变	10	200	91
62332	射阳	和合6#变	10	160	25
62333	射阳	和合7#变	10	200	65
62334	射阳	和合8#变	10	200	79
62335	射阳	和合9#变	10	200	46
62336	射阳	开北1#变	10	200	85
62337	射阳	开北10#变	10	200	119
62338	射阳	开北11号变	10	200	88
62339	射阳	开北12#配变	10	400	93
62340	射阳	开北14#配变新	10	200	102
62341	射阳	开北15#配变新	10	200	71
62342	射阳	开北16#配变新	10	200	80
62343	射阳	开北18#配变	10	400	291
62344	射阳	开北19#变	10	400	0
62345	射阳	开北2#配变	10	200	79
62346	射阳	开北3#变	10	200	87
62347	射阳	开北4#变	10	200	90
62348	射阳	开北5#变	10	200	52
62349	射阳	开北6#变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62350	射阳	开北7#变	10	200	21
62351	射阳	开北8#变	10	200	85
62352	射阳	开北9#变	10	315	112
62353	射阳	洼东10#配变新	10	200	91
62354	射阳	洼东11#变	10	200	95
62355	射阳	洼东2#配变	10	200	27
62356	射阳	洼东3#配变	10	200	66
62357	射阳	洼东4#变	10	200	78
62358	射阳	洼东5#变	10	200	78
62359	射阳	洼东6#变	10	400	218
62360	射阳	洼东7#变1	10	200	102
62361	射阳	洼东8#配变新	10	200	108
62362	射阳	洼东9#配变新	10	200	125
62363	射阳	小闸口集中居住区1#箱变	10	630	270
62364	射阳	新安1#变	10	200	68
62365	射阳	新安10#变	10	160	53
62366	射阳	新安17#变1	10	400	227
62367	射阳	新安6#变	10	200	49
62368	射阳	新安8#变1	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62369	射阳	新安9#变	10	200	93
62370	射阳	新坍开北13#配变新	10	200	127
62371	射阳	新坍开北17#配变	10	200	73
62372	射阳	新坍洼东1#配变	10	200	56
62373	射阳	长洼1#配变	10	200	26
62374	射阳	长洼10#变	10	200	110
62375	射阳	长洼2#变(新)	10	200	29
62376	射阳	长洼4#变	10	200	96
62377	射阳	长洼5#变	10	200	70
62378	射阳	唐樵1#配变	10	200	80
62379	射阳	唐樵10#配变	10	200	82
62380	射阳	唐樵13#配变	10	200	85
62381	射阳	唐樵3#配变	10	400	25
62382	射阳	唐樵4#变	10	400	205
62383	射阳	唐樵5#变	10	200	59
62384	射阳	唐樵7#变	10	200	115
62385	射阳	唐樵8#变	10	200	41
62386	射阳	唐樵9#配变	10	200	55
62387	射阳	新潮10#变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62388	射阳	新潮11#变	10	200	108
62389	射阳	新潮12#变	10	200	31
62390	射阳	新潮13#变	10	200	41
62391	射阳	新潮14#变	10	400	0
62392	射阳	新潮16#变	10	200	77
62393	射阳	新潮2#变	10	200	32
62394	射阳	新潮4#配变	10	200	97
62395	射阳	新潮5#变	10	400	261
62396	射阳	新潮6#配变	10	200	97
62397	射阳	新潮7#配变	10	200	112
62398	射阳	新潮8#配变	10	200	100
62399	射阳	新潮9#变	10	315	44
62400	射阳	新潮村集中居住区1#箱变	10	630	209
62401	射阳	新加1#变	10	250	109
62402	射阳	新加2#变	10	400	172
62403	射阳	新加3#变	10	200	68
62404	射阳	新加4#变	10	400	219
62405	射阳	新加5#变	10	200	79
62406	射阳	新厦1#变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62407	射阳	新厦10#变	10	200	110
62408	射阳	新厦11#配变	10	200	77
62409	射阳	新厦2#变	10	200	27
62410	射阳	新厦3#变	10	200	31
62411	射阳	新厦4#变	10	200	72
62412	射阳	新厦5#变	10	200	80
62413	射阳	新厦6#	10	200	81
62414	射阳	新厦8#变	10	200	110
62415	射阳	新厦9#变	10	200	90
62416	射阳	新坍唐樵2#配变	10	200	95
62417	射阳	新坍新潮1#配变	10	400	134
62418	射阳	新坍新潮3#配变	10	200	80
62419	射阳	新坍渔湾1#配变	10	200	101
62420	射阳	新坍振坍6#变	10	200	33
62421	射阳	新坍振坍8#变	10	400	124
62422	射阳	新塘12#变	10	200	59
62423	射阳	新塘19#配变	10	200	120
62424	射阳	渔湾10#变	10	200	92
62425	射阳	渔湾11#配变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62426	射阳	渔湾12#变	10	200	111
62427	射阳	渔湾14#	10	200	104
62428	射阳	渔湾2#变	10	400	283
62429	射阳	渔湾3#变	10	200	46
62430	射阳	渔湾4#配变	10	200	29
62431	射阳	渔湾5#配变	10	200	68
62432	射阳	渔湾6#配变	10	200	94
62433	射阳	渔湾7#	10	200	68
62434	射阳	渔湾9#变	10	400	246
62435	射阳	贺仁10#变	10	200	82
62436	射阳	贺仁12#变	10	200	62
62437	射阳	贺仁2#变	10	400	215
62438	射阳	贺仁3#配变	10	400	222
62439	射阳	贺仁4#变	10	200	90
62440	射阳	贺仁5#配变	10	200	103
62441	射阳	贺仁8#变	10	200	101
62442	射阳	贺仁9#变	10	200	104
62443	射阳	街道10号配变	10	200	99
62444	射阳	老坍3#变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62445	射阳	老坍4#	10	200	109
62446	射阳	老坍7#变	10	400	193
62447	射阳	老坍8#配变	10	200	100
62448	射阳	老坍9#变	10	200	80
62449	射阳	新坍1#配变	10	400	192
62450	射阳	新坍2#变	10	400	198
62451	射阳	新坍3#变	10	400	213
62452	射阳	新坍4#变	10	200	61
62453	射阳	新坍5#变	10	400	149
62454	射阳	新坍6#变	10	400	225
62455	射阳	新坍新塘17#配变	10	200	48
62456	射阳	新塘1#配变	10	200	83
62457	射阳	新塘10#变	10	400	9
62458	射阳	新塘11#变	10	200	86
62459	射阳	新塘13#变	10	200	0
62460	射阳	新塘14#变	10	200	129
62461	射阳	新塘15#变	10	200	90
62462	射阳	新塘16#变	10	400	36
62463	射阳	新塘18#配变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62464	射阳	新塘2#变	10	200	76
62465	射阳	新塘20#配变	10	200	96
62466	射阳	新塘21#配变	10	200	77
62467	射阳	新塘22#变	10	200	91
62468	射阳	新塘25#变	10	200	0
62469	射阳	新塘3#变	10	200	104
62470	射阳	新塘4#配变	10	200	109
62471	射阳	新塘5#变	10	80	17
62472	射阳	新塘6#变	10	200	64
62473	射阳	新塘7#变	10	200	107
62474	射阳	新塘8#变	10	200	88
62475	射阳	新塘9#配变	10	200	113
62476	射阳	振坍1#变	10	200	36
62477	射阳	振坍4#变	10	400	156
62478	射阳	安东1#变	10	200	50
62479	射阳	安东19#变	10	200	113
62480	射阳	安东20#变	10	200	27
62481	射阳	安东21#变	10	200	75
62482	射阳	安东24#配变	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62483	射阳	安东9#变	10	315	54
62484	射阳	诚民10#变	10	400	175
62485	射阳	诚民12#配变	10	400	0
62486	射阳	丰登1#变	10	400	227
62487	射阳	丰登2#变	10	200	103
62488	射阳	丰登3#配变	10	200	78
62489	射阳	丰登8#变	10	200	76
62490	射阳	林场1#变	10	400	159
62491	射阳	林场2#变	10	400	48
62492	射阳	林场3#变	10	315	85
62493	射阳	林场4#变	10	315	157
62494	射阳	桥北10#配变	10	200	101
62495	射阳	桥北2#配变	10	200	106
62496	射阳	桥北3#变	10	200	80
62497	射阳	桥北4#变	10	400	212
62498	射阳	桥北5#变	10	400	223
62499	射阳	桥北9#配变	10	200	127
62500	射阳	兴桥街道8#变	10	400	97
62501	射阳	友好4#变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62502	射阳	庄东1#变	10	400	245
62503	射阳	庄东10#变	10	200	72
62504	射阳	庄东12#变	10	200	115
62505	射阳	庄东14#变	10	400	253
62506	射阳	庄东3#变	10	200	114
62507	射阳	庄东4#变	10	200	38
62508	射阳	庄东6#变	10	200	111
62509	射阳	庄东7#变	10	200	0
62510	射阳	庄东8#变	10	200	108
62511	射阳	安富1#变	10	200	99
62512	射阳	安富13#变	10	200	62
62513	射阳	安富14#变	10	200	122
62514	射阳	安富15#变	10	200	94
62515	射阳	安富16#变	10	200	120
62516	射阳	安富6#变	10	200	88
62517	射阳	安富7#变	10	200	123
62518	射阳	方向10#变	10	200	100
62519	射阳	方向13#变	10	200	114
62520	射阳	方向19#配变	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62521	射阳	方向2#变	10	200	113
62522	射阳	方向20#配变	10	200	138
62523	射阳	方向5#变	10	200	72
62524	射阳	吉祥10#变	10	400	213
62525	射阳	吉祥13#变	10	200	78
62526	射阳	吉祥15#变	10	200	107
62527	射阳	吉祥21#配变	10	200	106
62528	射阳	吉祥3#变	10	400	101
62529	射阳	吉祥6#变	10	400	182
62530	射阳	吉祥7#配变	10	200	85
62531	射阳	街道18#变	10	400	91
62532	射阳	津南12#变	10	200	99
62533	射阳	津南13#变	10	200	92
62534	射阳	津南3#配变	10	400	129
62535	射阳	津南7#变	10	200	104
62536	射阳	津南9#变	10	200	92
62537	射阳	津哨1#变	10	200	58
62538	射阳	津哨13#变	10	200	149
62539	射阳	津哨14#变	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62540	射阳	津哨17#配变	10	200	122
62541	射阳	津哨8#变	10	200	88
62542	射阳	津哨9#变	10	200	121
62543	射阳	龙港16#变	10	200	85
62544	射阳	射阳吉祥16#变	10	200	122
62545	射阳	射阳津南1#配变	10	200	61
62546	射阳	友谊1#变	10	200	103
62547	射阳	友谊12#变	10	315	165
62548	射阳	友谊21#配变	10	200	88
62549	射阳	友谊4#变	10	200	94
62550	射阳	友谊5#配变	10	200	95
62551	射阳	友谊8#变	10	200	17
62552	射阳	街道10#配变	10	200	19
62553	射阳	街道12#变	10	400	19
62554	射阳	街道13#变	10	315	110
62555	射阳	街道14#配变	10	315	75
62556	射阳	街道15#配变	10	400	58
62557	射阳	街道16#配变	10	400	223
62558	射阳	街道17#配变	10	315	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62559	射阳	街道19#变	10	400	246
62560	射阳	街道21#变	10	400	205
62561	射阳	街道22#变	10	400	157
62562	射阳	街道24#变	10	400	214
62563	射阳	街道26#变	10	400	242
62564	射阳	街道27#变	10	200	25
62565	射阳	街道28#变	10	400	254
62566	射阳	街道29#变	10	400	173
62567	射阳	街道30#变	10	400	112
62568	射阳	街道31#变	10	400	167
62569	射阳	街道32#变	10	400	261
62570	射阳	街道33#变	10	400	32
62571	射阳	街道34#变	10	200	58
62572	射阳	街道35#变	10	400	182
62573	射阳	街道6#变	10	400	161
62574	射阳	街道9#变	10	400	185
62575	射阳	兴桥街道2#变	10	400	60
62576	射阳	兴桥街道3#变	10	400	42
62577	射阳	兴桥街道5#变	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62578	射阳	兴盛豪庭1#箱变配变	10	630	399
62579	射阳	兴盛豪庭2#箱变配变	10	630	385
62580	射阳	兴盛豪庭3#箱变配变	10	630	275
62581	射阳	幸福1#变	10	200	83
62582	射阳	幸福11#变	10	200	85
62583	射阳	幸福12#变	10	200	119
62584	射阳	幸福4#变	10	200	89
62585	射阳	幸福7#变	10	200	102
62586	射阳	幸福8#配变	10	200	102
62587	射阳	幸福9#变	10	400	178
62588	射阳	幸福安置区1#变	10	400	148
62589	射阳	幸福安置区2#变	10	400	165
62590	射阳	方向11#变	10	200	110
62591	射阳	方向4#变	10	200	85
62592	射阳	方向6#变	10	200	62
62593	射阳	红星社区1#配变	10	200	33
62594	射阳	红星社区2#配变	10	200	68
62595	射阳	红星社区3#配变	10	200	8
62596	射阳	红星社区4#配变	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62597	射阳	红星社区5#配变	10	200	84
62598	射阳	红星社区6#配变	10	200	76
62599	射阳	红星社区7#配变	10	200	80
62600	射阳	吉祥12#变	10	200	116
62601	射阳	吉祥14#变	10	200	96
62602	射阳	吉祥17#变	10	200	61
62603	射阳	吉祥19#变	10	200	108
62604	射阳	吉祥20#变	10	200	99
62605	射阳	吉祥4#变	10	400	201
62606	射阳	吉祥5#变	10	200	70
62607	射阳	吉祥8#变	10	200	102
62608	射阳	吉祥9#变	10	400	175
62609	射阳	龙港11#变	10	400	272
62610	射阳	龙港17#配变	10	200	13
62611	射阳	龙港3#变	10	200	130
62612	射阳	万隆1#变	10	200	96
62613	射阳	万隆10#变	10	400	246
62614	射阳	万隆11#变	10	200	114
62615	射阳	万隆24#变	10	200	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62616	射阳	万隆25#变	10	200	69
62617	射阳	万隆26#配变	10	200	16
62618	射阳	万隆27#配变	10	200	111
62619	射阳	万隆31#配变	10	200	121
62620	射阳	万隆6#变	10	400	261
62621	射阳	万隆8#变	10	400	66
62622	射阳	友谊10#变	10	200	113
62623	射阳	友谊14#变	10	200	92
62624	射阳	友谊19#配变	10	200	125
62625	射阳	友谊22#配变	10	200	68
62626	射阳	跃中11#变	10	200	126
62627	射阳	跃中17#配变	10	200	99
62628	射阳	跃中3#变	10	400	92
62629	射阳	建设1#变	10	400	241
62630	射阳	建设2#配变	10	400	289
62631	射阳	建设3#变	10	400	203
62632	射阳	建设4#变	10	200	71
62633	射阳	建设5#变	10	200	80
62634	射阳	建设6#变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62635	射阳	建设7#变	10	200	105
62636	射阳	建设8#变	10	200	108
62637	射阳	建设9#配变	10	200	126
62638	射阳	街道20#变	10	400	129
62639	射阳	街道23#变	10	400	188
62640	射阳	街道25#变	10	400	37
62641	射阳	街道4#变	10	400	111
62642	射阳	街道7#变	10	200	68
62643	射阳	金星17#配变	10	200	76
62644	射阳	景元尚品箱变主变	10	630	432
62645	射阳	龙港10#变	10	400	60
62646	射阳	龙港12#变	10	400	198
62647	射阳	龙港13#变	10	315	39
62648	射阳	龙港15#变	10	400	124
62649	射阳	龙港8#变	10	400	16
62650	射阳	龙港9#变	10	400	0
62651	射阳	万隆18#变	10	200	113
62652	射阳	万隆3#变	10	200	50
62653	射阳	兴城逸品1#变压器	10	800	430

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62654	射阳	幸福10#变	10	200	80
62655	射阳	幸福13#变	10	400	219
62656	射阳	幸福14#变	10	200	113
62657	射阳	幸福15#变	10	200	110
62658	射阳	幸福16#配变	10	200	122
62659	射阳	幸福2#配变	10	200	120
62660	射阳	幸福3#配变	10	200	47
62661	射阳	幸福5#变	10	200	119
62662	射阳	幸福6#变	10	200	77
62663	射阳	跃中12#配变	10	200	128
62664	射阳	跃中13#变	10	400	207
62665	射阳	跃中14#变	10	200	91
62666	射阳	跃中16#变	10	200	93
62667	射阳	跃中18#配变	10	200	62
62668	射阳	跃中19#配变	10	200	111
62669	射阳	跃中2#变	10	315	139
62670	射阳	跃中20#配变	10	200	109
62671	射阳	跃中22#配变	10	200	109
62672	射阳	跃中4#变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62673	射阳	跃中5#变	10	200	113
62674	射阳	跃中6#变	10	200	75
62675	射阳	跃中7#变	10	200	67
62676	射阳	跃中8#变	10	200	84
62677	射阳	跃中9#变	10	200	100
62678	射阳	安富10#变	10	200	73
62679	射阳	安富11#变	10	200	126
62680	射阳	安富12#变	10	200	111
62681	射阳	安富17#变	10	200	128
62682	射阳	安富18#变	10	200	99
62683	射阳	安富19#变	10	200	100
62684	射阳	安富2#变	10	200	107
62685	射阳	安富20#变	10	200	121
62686	射阳	安富21#变	10	200	101
62687	射阳	安富22#变	10	200	92
62688	射阳	安富23#变	10	200	126
62689	射阳	安富3#变	10	200	119
62690	射阳	安富4#配变	10	200	66
62691	射阳	安富5#变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62692	射阳	安富9#变	10	200	57
62693	射阳	方向1#配变	10	200	133
62694	射阳	方向14#变	10	200	76
62695	射阳	方向16#配变	10	200	134
62696	射阳	方向17#配变	10	200	109
62697	射阳	方向7#变	10	200	116
62698	射阳	津北1#变	10	400	150
62699	射阳	津北10#变	10	200	88
62700	射阳	津北11#变	10	200	128
62701	射阳	津北12#变	10	200	109
62702	射阳	津北13#变	10	400	90
62703	射阳	津北2#变	10	200	118
62704	射阳	津北3#配变	10	200	18
62705	射阳	津北5#变	10	200	71
62706	射阳	津北6#变	10	315	153
62707	射阳	津北7#变	10	200	118
62708	射阳	津北8#变	10	200	120
62709	射阳	津北9#变	10	200	88
62710	射阳	津富安置区1#配变	10	400	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62711	射阳	津富安置区2#配变	10	400	167
62712	射阳	津富安置区3#配变	10	400	210
62713	射阳	津南10#变	10	200	63
62714	射阳	津南2#配变	10	200	77
62715	射阳	津南4#变	10	200	79
62716	射阳	津南5#变	10	200	81
62717	射阳	津南6#变	10	200	42
62718	射阳	津南8#变	10	400	260
62719	射阳	津哨12#变	10	200	132
62720	射阳	津哨15#变	10	200	143
62721	射阳	津哨16#配变	10	200	122
62722	射阳	津哨2#变	10	200	141
62723	射阳	津哨3#变	10	200	96
62724	射阳	津哨5#变	10	200	97
62725	射阳	射阳安富8#变	10	200	65
62726	射阳	射阳津北4#配变	10	200	104
62727	射阳	射阳津南11#变	10	200	75
62728	射阳	安南12#变	10	200	124
62729	射阳	安南13#变115	10	400	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62730	射阳	安南14#变116	10	200	78
62731	射阳	安南15#变117	10	200	96
62732	射阳	安南16#变118	10	400	300
62733	射阳	安南17#变135	10	200	109
62734	射阳	安南3#变	10	400	205
62735	射阳	安南4#变028	10	200	49
62736	射阳	安南5#变045	10	200	70
62737	射阳	安南7#配变	10	200	75
62738	射阳	安南8#变078	10	200	114
62739	射阳	诚民11#变	10	200	81
62740	射阳	诚民2#配变	10	400	205
62741	射阳	诚民3#变	10	400	263
62742	射阳	诚民9#变	10	200	76
62743	射阳	芦洼6#变053	10	200	108
62744	射阳	芦洼7#变JN	10	200	65
62745	射阳	新庄11#变110	10	200	79
62746	射阳	新庄12#变111	10	200	103
62747	射阳	新庄13#变112	10	200	99
62748	射阳	新庄3#变	10	400	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62749	射阳	新庄7#变097	10	200	41
62750	射阳	新庄8#变103	10	200	105
62751	射阳	新庄9#变JN	10	400	163
62752	射阳	芦洼13#变	10	400	33
62753	射阳	南庄1#变	10	200	60
62754	射阳	南庄10#配变	10	200	105
62755	射阳	南庄11#配变	10	400	0
62756	射阳	南庄2#变	10	315	114
62757	射阳	南庄3#变	10	200	105
62758	射阳	南庄4#变	10	200	88
62759	射阳	南庄6#变	10	200	96
62760	射阳	南庄7#变	10	200	77
62761	射阳	南庄8#配变	10	200	74
62762	射阳	南庄9#变	10	200	0
62763	射阳	青春10#变	10	200	113
62764	射阳	青春11#变	10	400	232
62765	射阳	青春14#配变	10	200	124
62766	射阳	青春15#变	10	200	114
62767	射阳	青春16#变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62768	射阳	青春2#配变	10	200	133
62769	射阳	青春3#变	10	200	91
62770	射阳	青春4#变	10	400	260
62771	射阳	青春5#变	10	400	219
62772	射阳	青春6#变	10	200	83
62773	射阳	青春7#变	10	200	67
62774	射阳	青春8#变	10	200	81
62775	射阳	青春9#变	10	200	84
62776	射阳	青华1#变	10	200	79
62777	射阳	青华10#变	10	200	96
62778	射阳	青华12#变	10	200	124
62779	射阳	青华13#变	10	200	92
62780	射阳	青华14#配变	10	200	57
62781	射阳	青华16#配变	10	200	116
62782	射阳	青华17#配变	10	200	117
62783	射阳	青华2#变	10	315	110
62784	射阳	青华3#变	10	200	86
62785	射阳	青华4#变	10	200	71
62786	射阳	青华5#配变	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62787	射阳	青华7#变	10	200	107
62788	射阳	青华8#变	10	400	187
62789	射阳	青华9#变	10	200	112
62790	射阳	射阳芦洼16#配变	10	400	270
62791	射阳	射阳南庄5#变	10	315	163
62792	射阳	射阳青春1#变	10	200	96
62793	射阳	射阳青春13#变	10	200	26
62794	射阳	射阳青华11#变	10	200	110
62795	射阳	射阳青华15#配变	10	200	108
62796	射阳	射阳青华6#变	10	400	228
62797	射阳	双合11#变	10	400	263
62798	射阳	双合13#配变	10	200	7
62799	射阳	双合3#配变	10	200	103
62800	射阳	双合5#变	10	400	263
62801	射阳	双合7#变	10	400	219
62802	射阳	双合8#变	10	200	115
62803	射阳	方向12#变	10	200	98
62804	射阳	方向15#变	10	200	114
62805	射阳	方向18#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62806	射阳	方向8#变	10	200	97
62807	射阳	方向9#变	10	200	52
62808	射阳	吉祥1#变	10	200	63
62809	射阳	吉祥11#变	10	400	161
62810	射阳	吉祥18#变	10	200	92
62811	射阳	吉祥2#变	10	400	193
62812	射阳	津哨10#变	10	200	113
62813	射阳	津哨7#变	10	200	99
62814	射阳	龙港1#配变	10	200	18
62815	射阳	龙港2#变	10	200	94
62816	射阳	龙港5#变	10	160	32
62817	射阳	射阳方向3#变	10	200	25
62818	射阳	射阳津哨11#变	10	200	111
62819	射阳	射阳津哨4#变	10	200	92
62820	射阳	友谊11#变	10	400	232
62821	射阳	友谊13#变	10	400	227
62822	射阳	友谊15#变	10	200	72
62823	射阳	友谊16#变	10	200	91
62824	射阳	友谊17#配变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62825	射阳	友谊18#配变	10	200	123
62826	射阳	友谊2#变	10	200	106
62827	射阳	友谊20#配变	10	400	265
62828	射阳	友谊3#变	10	200	84
62829	射阳	友谊6#变	10	200	107
62830	射阳	友谊7#变	10	200	105
62831	射阳	友谊9#变	10	400	249
62832	射阳	北庄1#变	10	400	101
62833	射阳	北庄10#变	10	315	169
62834	射阳	北庄11#变	10	200	95
62835	射阳	北庄12#配变	10	400	118
62836	射阳	北庄13#配变	10	200	76
62837	射阳	北庄14#配变	10	200	54
62838	射阳	北庄15#配变	10	400	132
62839	射阳	北庄17#配变	10	200	76
62840	射阳	北庄18#变	10	400	151
62841	射阳	北庄2#变	10	400	137
62842	射阳	北庄3#变	10	400	155
62843	射阳	北庄4#变	10	400	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62844	射阳	北庄5#变	10	400	162
62845	射阳	北庄6#变	10	200	89
62846	射阳	北庄7#变	10	315	134
62847	射阳	北庄8#变	10	200	80
62848	射阳	北庄9#变	10	400	60
62849	射阳	诚民1#变	10	200	73
62850	射阳	诚民7#变	10	200	42
62851	射阳	诚民8#变	10	200	75
62852	射阳	芦洼11#变	10	200	83
62853	射阳	芦洼12#变	10	200	117
62854	射阳	芦洼14#变	10	200	97
62855	射阳	芦洼15#变	10	400	171
62856	射阳	芦洼17#配变	10	400	138
62857	射阳	芦洼18#配变	10	200	107
62858	射阳	芦洼19#配变	10	400	117
62859	射阳	芦洼2#配变	10	200	110
62860	射阳	芦洼3#变	10	400	101
62861	射阳	芦洼5#变	10	200	49
62862	射阳	芦洼8#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62863	射阳	芦洼9#配变	10	200	123
62864	射阳	桥北7#变	10	400	266
62865	射阳	双合1#变	10	200	119
62866	射阳	双合10#变	10	400	240
62867	射阳	双合12#变	10	200	116
62868	射阳	双合2#变	10	200	80
62869	射阳	双合4#配变	10	400	226
62870	射阳	双合6#变	10	200	78
62871	射阳	双合9#变	10	200	55
62872	射阳	学地1#变	10	200	85
62873	射阳	学地2#变	10	200	97
62874	射阳	学地3#变	10	200	118
62875	射阳	学地4#变	10	200	94
62876	射阳	学地5#变	10	400	91
62877	射阳	学地6#变	10	200	112
62878	射阳	学地7#配变	10	200	107
62879	射阳	金星1#变	10	400	243
62880	射阳	金星10#变	10	400	159
62881	射阳	金星11#变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62882	射阳	金星12#变	10	200	127
62883	射阳	金星13#变	10	200	65
62884	射阳	金星14#变	10	200	103
62885	射阳	金星15#变	10	400	243
62886	射阳	金星16#变	10	400	274
62887	射阳	金星18#配变	10	200	117
62888	射阳	金星2#变后	10	200	82
62889	射阳	金星3#配变	10	200	53
62890	射阳	金星4#变	10	200	68
62891	射阳	金星5#变	10	200	83
62892	射阳	金星6#变	10	200	128
62893	射阳	金星8#变	10	200	103
62894	射阳	金星9#变	10	200	99
62895	射阳	龙港18#配变	10	200	62
62896	射阳	龙港7#变	10	400	81
62897	射阳	龙源书苑1#变压器	10	800	438
62898	射阳	龙源书苑2#变压器	10	800	466
62899	射阳	万隆12#变	10	200	119
62900	射阳	万隆13#变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62901	射阳	万隆14#变	10	200	97
62902	射阳	万隆15#变	10	200	48
62903	射阳	万隆16#变	10	200	70
62904	射阳	万隆17#变	10	200	115
62905	射阳	万隆19#变	10	200	89
62906	射阳	万隆2#变	10	200	104
62907	射阳	万隆20#变	10	200	122
62908	射阳	万隆21#变	10	200	101
62909	射阳	万隆22#变	10	200	93
62910	射阳	万隆23#变	10	200	103
62911	射阳	万隆28#配变	10	400	147
62912	射阳	万隆29#配变	10	400	254
62913	射阳	万隆30#配变	10	200	105
62914	射阳	万隆32#配变	10	400	98
62915	射阳	万隆4#变	10	400	151
62916	射阳	万隆5#变	10	200	94
62917	射阳	万隆7#变	10	200	97
62918	射阳	万隆9#变	10	400	101
62919	射阳	兴城逸品2#变压器	10	800	358

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62920	射阳	跃中1#变	10	400	291
62921	射阳	跃中10#变	10	200	120
62922	射阳	跃中15#变	10	200	112
62923	射阳	安南1#变	10	200	62
62924	射阳	安南10#变	10	400	211
62925	射阳	安南11#变	10	200	91
62926	射阳	安南18#变	10	200	65
62927	射阳	安南19#配变	10	200	103
62928	射阳	安南2#变	10	200	116
62929	射阳	安南6#变	10	160	73
62930	射阳	安南9#变	10	200	108
62931	射阳	诚民13#配变	10	200	106
62932	射阳	诚民14#配变	10	200	44
62933	射阳	诚民15#配变	10	200	0
62934	射阳	诚民4#配变	10	200	91
62935	射阳	诚民5#变	10	400	108
62936	射阳	诚民6#变	10	200	67
62937	射阳	街道11#变	10	200	29
62938	射阳	街道36#变	10	400	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62939	射阳	芦洼1#配变	10	400	157
62940	射阳	芦洼10#变	10	200	62
62941	射阳	芦洼4#变	10	200	96
62942	射阳	桥北1#变	10	200	127
62943	射阳	桥北6#变	10	200	48
62944	射阳	新庄1#变	10	200	94
62945	射阳	新庄10#变	10	200	21
62946	射阳	新庄14#配变	10	400	296
62947	射阳	新庄15#配变	10	200	104
62948	射阳	新庄17#变	10	200	43
62949	射阳	新庄2#配变	10	400	267
62950	射阳	新庄4#变	10	200	55
62951	射阳	新庄5#变	10	250	84
62952	射阳	新庄6#变	10	400	0
62953	射阳	兴桥街道1#变	10	400	172
62954	射阳	庄东11#变	10	200	78
62955	射阳	庄东13#变	10	200	100
62956	射阳	庄东15#配变	10	200	99
62957	射阳	庄东2#变	10	400	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62958	射阳	庄东5#变	10	200	111
62959	射阳	场直线46#变压器	10	200	93
62960	射阳	新北八大队1#	10	200	57
62961	射阳	新北机耕队1#配变	10	200	80
62962	射阳	新北九大队1#	10	200	0
62963	射阳	新北九大队2#配变	10	200	80
62964	射阳	新北六大队1#配变	10	200	84
62965	射阳	新北六大队2#配变	10	400	160
62966	射阳	新北七大队1#	10	400	162
62967	射阳	新北五大队1#	10	200	110
62968	射阳	新南二十大队1#	10	200	117
62969	射阳	新南二十二大队1#	10	200	108
62970	射阳	新南二十二大队2#变	10	200	112
62971	射阳	新南二十三大队1#	10	400	133
62972	射阳	新南二十一大队1#配变	10	200	99
62973	射阳	新南十九大队1#配变	10	200	118
62974	射阳	新南十六大队1#配变	10	200	124
62975	射阳	新南十六大队2#配变	10	200	100
62976	射阳	新中十大队1#	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62977	射阳	新中十大队2#配变	10	200	33
62978	射阳	新中十二大队1#配变	10	200	118
62979	射阳	新中十二大队2#配变	10	200	64
62980	射阳	新中十三大队1#配变	10	200	52
62981	射阳	新中十三大队2#配变	10	200	114
62982	射阳	新中十四大队1#	10	200	108
62983	射阳	新中十一大队1#	10	400	76
62984	射阳	场直线41#变压器	10	200	0
62985	射阳	小木闸1#配变	10	200	111
62986	射阳	新北八大队2#变	10	200	89
62987	射阳	新星43#变压器	10	200	114
62988	射阳	新星二大队1#	10	200	60
62989	射阳	新星三大队1#	10	200	92
62990	射阳	新星三大队2#配变	10	400	211
62991	射阳	新星三大队3#配变	10	200	112
62992	射阳	新星三大队4#配变	10	200	59
62993	射阳	新星四大队1#	10	200	33
62994	射阳	场西线45#630KVA	10	630	327
62995	射阳	场直线44#变压器	10	400	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62996	射阳	绿化管理所1#配变	10	400	85
62997	射阳	新南分场8#630KVA	10	630	104
62998	射阳	新星47#400KVA变压器	10	400	139
62999	射阳	新星分场8#400KVA变压器	10	400	232
63000	射阳	新洋农场二村安置楼箱变	10	315	170
63001	射阳	新中8#400KVA变压器	10	400	198
63002	射阳	别墅1#变	10	630	201
63003	射阳	菜场1#配变	10	630	291
63004	射阳	场西线46#400KVA变压器	10	400	155
63005	射阳	场西线47#400KVA变压器	10	400	180
63006	射阳	场西线48#400KVA变压器	10	400	213
63007	射阳	场西线49#400KVA变压器	10	400	168
63008	射阳	工业园区箱变	10	630	194
63009	射阳	化工厂1#配变	10	630	339
63010	射阳	化工厂2#变	10	630	411
63011	射阳	西南线40#400KVA变压器	10	400	181
63012	射阳	新南10#箱变	10	630	377
63013	射阳	新南11#400KVA变压器	10	400	131
63014	射阳	新南12#变	10	400	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63015	射阳	新南4#400KVA变压器	10	400	241
63016	射阳	新南9#400KVA变压器	10	400	156
63017	射阳	新南分场2#配变	10	400	192
63018	射阳	新星2#变压器	10	200	85
63019	射阳	新星39#变压器	10	200	101
63020	射阳	新星41#变压器	10	400	186
63021	射阳	新星44#630KVA	10	630	316
63022	射阳	新星45#变压器	10	200	97
63023	射阳	新星46#630KVA	10	630	343
63024	射阳	新星5#630KVA	10	630	318
63025	射阳	新星9#变压器	10	400	158
63026	射阳	新中6#400KVA变压器	10	400	59
63027	射阳	新中7#400KVA变压器	10	400	117
63028	射阳	行政大楼1#配变	10	400	227
63029	射阳	云燕西1#配变	10	200	109
63030	射阳	安东10#变050	10	200	61
63031	射阳	安东11#变	10	400	96
63032	射阳	安东12#变069	10	200	0
63033	射阳	安东13#变066	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63034	射阳	安东18#变093	10	200	62
63035	射阳	安东22#配变	10	200	102
63036	射阳	安东23#配变	10	200	84
63037	射阳	安东3#配变	10	200	59
63038	射阳	安东4#变033	10	160	42
63039	射阳	安东5#配变	10	400	229
63040	射阳	安东6#变配变	10	400	224
63041	射阳	安东8#变052	10	400	188
63042	射阳	丰登10#变068	10	200	92
63043	射阳	丰登11#配变	10	200	106
63044	射阳	丰登4#变012	10	200	99
63045	射阳	丰登5#配变	10	200	99
63046	射阳	丰登6#变JN	10	200	69
63047	射阳	丰登7#变065	10	200	82
63048	射阳	丰登9#变060	10	200	83
63049	射阳	射阳安东14#变	10	200	88
63050	射阳	友好2#变JN	10	200	70
63051	射阳	友好3#变057	10	400	192
63052	射阳	安东15#变090	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63053	射阳	安东16#变091	10	200	97
63054	射阳	安东17#变092	10	200	72
63055	射阳	安东2#变027	10	200	36
63056	射阳	安东7#变043	10	200	126
63057	射阳	东风1#变021	10	200	0
63058	射阳	东风10#变087	10	200	88
63059	射阳	东风11#配变	10	200	132
63060	射阳	东风12#变	10	400	237
63061	射阳	东风2#变	10	200	58
63062	射阳	东风3#变019	10	400	229
63063	射阳	东风4#变JN	10	200	96
63064	射阳	东风5#变072	10	100	15
63065	射阳	东风6#变075	10	200	68
63066	射阳	东风7#变080	10	200	43
63067	射阳	东风8#变086	10	200	109
63068	射阳	东风9#变085	10	200	110
63069	射阳	日新1#变JN	10	200	84
63070	射阳	日新10#变056	10	400	203
63071	射阳	日新11#变062	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63072	射阳	日新12#变077	10	400	128
63073	射阳	日新13#变063	10	200	87
63074	射阳	日新14#变078	10	200	77
63075	射阳	日新15#配变新	10	200	108
63076	射阳	日新16#配变	10	400	182
63077	射阳	日新17#变088	10	200	94
63078	射阳	日新18#变089	10	200	81
63079	射阳	日新2#变JN	10	200	58
63080	射阳	日新3#变073	10	400	75
63081	射阳	日新4#变JN	10	200	53
63082	射阳	日新5#变JN	10	200	57
63083	射阳	日新6#配变	10	200	100
63084	射阳	日新7#变041	10	200	124
63085	射阳	日新8#变042	10	200	84
63086	射阳	日新9#变044	10	200	44
63087	射阳	射阳日新19#配变	10	200	87
63088	射阳	友好1#变029	10	200	45
63089	射阳	新西二十八大队1#变	10	200	121
63090	射阳	新西二十九大队1#	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63091	射阳	新西二十六大队1#	10	200	120
63092	射阳	新西二十四大队1#配变	10	200	86
63093	射阳	新西二十五大队1#	10	200	94
63094	射阳	新西分场1#	10	200	0
63095	射阳	新星三大队5#变	10	200	97
63096	射阳	新星四大队2#配变	10	200	118
63097	射阳	贺丰1#配变	10	200	100
63098	射阳	贺丰10#配变	10	200	68
63099	射阳	贺丰11#配变	10	400	158
63100	射阳	贺丰13#配变	10	400	201
63101	射阳	贺丰16#配变	10	200	40
63102	射阳	贺丰17#配变	10	200	33
63103	射阳	贺丰19#配变	10	200	96
63104	射阳	贺丰2#配变	10	200	92
63105	射阳	贺丰22#配变	10	200	109
63106	射阳	贺丰23#配变	10	200	112
63107	射阳	贺丰26#配变	10	200	97
63108	射阳	贺丰27#配变	10	200	80
63109	射阳	贺丰3#配变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63110	射阳	贺丰32#配变	10	200	102
63111	射阳	贺丰4#配变	10	200	70
63112	射阳	南灶1#变	10	200	110
63113	射阳	南灶10#变	10	200	38
63114	射阳	南灶11#变	10	200	10
63115	射阳	南灶12#变	10	200	101
63116	射阳	南灶13#变	10	250	0
63117	射阳	南灶14#变	10	200	60
63118	射阳	南灶15#变	10	200	0
63119	射阳	南灶16#变	10	200	43
63120	射阳	南灶17#变	10	200	30
63121	射阳	南灶2#变	10	200	101
63122	射阳	南灶20#变	10	200	105
63123	射阳	南灶21#变	10	200	26
63124	射阳	南灶23#变	10	200	34
63125	射阳	南灶24#变	10	400	120
63126	射阳	南灶25#配变	10	200	30
63127	射阳	南灶26#变	10	200	100
63128	射阳	南灶27#变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63129	射阳	南灶28#变	10	200	14
63130	射阳	南灶3#变	10	200	102
63131	射阳	南灶30#变	10	400	180
63132	射阳	南灶31#变	10	400	194
63133	射阳	南灶32#变	10	200	29
63134	射阳	南灶33#变	10	200	48
63135	射阳	南灶4#变	10	200	52
63136	射阳	南灶5#变	10	200	44
63137	射阳	南灶9#变	10	200	45
63138	射阳	新灶1#变	10	200	37
63139	射阳	新灶12#变	10	200	62
63140	射阳	新灶14#变	10	200	123
63141	射阳	新灶15#配变	10	400	223
63142	射阳	新灶2#变	10	200	76
63143	射阳	新灶3#变	10	200	48
63144	射阳	新灶6#变	10	200	86
63145	射阳	新灶7#变	10	200	74
63146	射阳	新灶8#变	10	200	100
63147	射阳	新灶四组集中小区变	10	400	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63148	射阳	北邗1#配变	10	400	83
63149	射阳	北邗10#配变	10	200	125
63150	射阳	北邗11#配变	10	200	25
63151	射阳	北邗12#配变	10	200	82
63152	射阳	北邗13#配变	10	200	100
63153	射阳	北邗2#配变	10	400	174
63154	射阳	北邗3#配变	10	200	74
63155	射阳	北邗4#配变	10	400	230
63156	射阳	北邗5#配变	10	200	126
63157	射阳	北邗6#配变	10	200	3
63158	射阳	北邗8#配变	10	200	82
63159	射阳	北邗9#配变	10	200	87
63160	射阳	北邗三组集中安置区配变	10	400	216
63161	射阳	东辉1#配变	10	200	72
63162	射阳	东辉10#变	10	200	104
63163	射阳	东辉11#配变	10	400	267
63164	射阳	东辉12#配变	10	200	103
63165	射阳	东辉13#配变	10	200	57
63166	射阳	东辉14#配变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63167	射阳	东辉15#配变	10	200	50
63168	射阳	东辉16#配变	10	200	93
63169	射阳	东辉17#配变	10	400	201
63170	射阳	东辉18#配变	10	200	82
63171	射阳	东辉19#配变	10	200	75
63172	射阳	东辉2#配变	10	200	94
63173	射阳	东辉20#配变	10	200	124
63174	射阳	东辉21#配变	10	200	145
63175	射阳	东辉22#配变	10	200	116
63176	射阳	东辉25#配变	10	200	126
63177	射阳	东辉26#配变	10	200	79
63178	射阳	东辉27#配变	10	200	117
63179	射阳	东辉4#配变	10	400	86
63180	射阳	东辉5#配变	10	400	251
63181	射阳	东辉6#配变	10	200	66
63182	射阳	东辉7#配变	10	400	153
63183	射阳	东辉9#配变	10	200	110
63184	射阳	潘东二组安置区配变	10	400	231
63185	射阳	张同1#配变	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63186	射阳	张同10#配变	10	200	116
63187	射阳	张同11#配变	10	200	62
63188	射阳	张同12#配变	10	400	281
63189	射阳	张同13#配变	10	200	0
63190	射阳	张同14#变	10	200	107
63191	射阳	张同2#配变	10	200	30
63192	射阳	张同3#配变	10	200	65
63193	射阳	张同4#配变	10	400	268
63194	射阳	张同5#配变	10	400	271
63195	射阳	张同6#配变	10	200	102
63196	射阳	张同7#配变	10	200	124
63197	射阳	张同8#配变	10	200	93
63198	射阳	张同9#配变	10	200	86
63199	射阳	中闸16#配变	10	200	111
63200	射阳	中闸18#配变	10	200	123
63201	射阳	中闸19#配变	10	200	119
63202	射阳	中闸2#配变	10	200	81
63203	射阳	中闸21#配变	10	200	126
63204	射阳	中闸22#配变	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63205	射阳	中闸4#配变	10	200	29
63206	射阳	中闸7#配变	10	200	73
63207	射阳	中闸9#配变	10	200	117
63208	射阳	东移1#配变	10	200	122
63209	射阳	东移10#配变	10	200	134
63210	射阳	东移11#配变	10	200	122
63211	射阳	东移12#配变	10	400	254
63212	射阳	东移13#配变	10	200	102
63213	射阳	东移14#配变	10	200	82
63214	射阳	东移15#配变	10	200	82
63215	射阳	东移16#配变	10	400	168
63216	射阳	东移17#变	10	400	154
63217	射阳	东移2#配变	10	200	118
63218	射阳	东移3#配变	10	200	111
63219	射阳	东移4#配变	10	200	90
63220	射阳	东移5#配变	10	200	125
63221	射阳	东移6#配变	10	200	57
63222	射阳	东移7#配变	10	200	104
63223	射阳	东移8#配变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63224	射阳	东移9#配变	10	200	116
63225	射阳	贺东八组集中安置区配变	10	400	79
63226	射阳	贺丰12#配变	10	200	83
63227	射阳	贺丰14#配变	10	200	0
63228	射阳	贺丰15#配变	10	200	125
63229	射阳	贺丰18#配变	10	200	16
63230	射阳	贺丰20#配变	10	200	104
63231	射阳	贺丰24#配变	10	200	25
63232	射阳	贺丰25#配变	10	200	131
63233	射阳	贺丰28#箱变	10	400	248
63234	射阳	贺丰30#配变	10	400	229
63235	射阳	贺丰32#箱变	10	630	337
63236	射阳	贺丰6#配变	10	200	10
63237	射阳	贺丰7#配变	10	200	114
63238	射阳	贺丰8#配变	10	200	104
63239	射阳	贺丰9#配变	10	200	0
63240	射阳	黄海10#配变	10	200	114
63241	射阳	黄海11#配变	10	200	97
63242	射阳	黄海17#配变	10	200	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63243	射阳	黄海20#变	10	200	112
63244	射阳	黄海22#配变	10	200	0
63245	射阳	药场1#配变	10	400	278
63246	射阳	药场2#配变	10	200	100
63247	射阳	药场3#配变	10	200	119
63248	射阳	药场4#配变	10	200	98
63249	射阳	药场5#配变	10	400	278
63250	射阳	药场6#配变	10	200	41
63251	射阳	药场7#配变	10	200	119
63252	射阳	药场8#配变	10	200	79
63253	射阳	友盟13#配变	10	200	97
63254	射阳	友盟15#配变	10	200	87
63255	射阳	友盟16#配变	10	200	98
63256	射阳	友盟17#配变	10	200	106
63257	射阳	友盟18#配变	10	200	101
63258	射阳	友盟20#配变	10	200	119
63259	射阳	友盟23#配变	10	200	0
63260	射阳	友盟24#配变	10	200	100
63261	射阳	友盟27#配变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63262	射阳	友盟4#配变	10	200	42
63263	射阳	友盟7#配变	10	200	115
63264	射阳	友盟8#配变	10	200	104
63265	射阳	友盟9#配变	10	200	42
63266	射阳	黄海6#变(所变)	10	200	20
63267	射阳	菊香名苑1#变	10	200	145
63268	射阳	洋马街道1#配变	10	400	105
63269	射阳	洋马街道10#配变	10	400	50
63270	射阳	洋马街道11#变	10	400	161
63271	射阳	洋马街道14#变	10	400	90
63272	射阳	洋马街道15#变	10	400	63
63273	射阳	洋马街道16#配变	10	200	64
63274	射阳	洋马街道18#变	10	400	40
63275	射阳	洋马街道19#变	10	250	58
63276	射阳	洋马街道2#配变	10	315	0
63277	射阳	洋马街道21#配变	10	200	122
63278	射阳	洋马街道23#配变	10	400	206
63279	射阳	洋马街道24#变	10	200	37
63280	射阳	洋马街道26#变1	10	400	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63281	射阳	洋马街道27#变	10	400	167
63282	射阳	洋马街道29#配变	10	400	61
63283	射阳	洋马街道3#配变	10	400	98
63284	射阳	洋马街道32#配变	10	630	213
63285	射阳	洋马街道6#配变	10	200	53
63286	射阳	洋马街道7#配变	10	400	165
63287	射阳	洋马轧花厂生活区1#配变	10	400	144
63288	射阳	贺丰21#配变	10	200	86
63289	射阳	贺丰5#配变	10	200	82
63290	射阳	南灶18#变	10	200	28
63291	射阳	南灶19#配变	10	400	251
63292	射阳	南灶22#变	10	200	56
63293	射阳	南灶29#变	10	200	116
63294	射阳	南灶6#变	10	200	45
63295	射阳	南灶7#变	10	200	21
63296	射阳	南灶8#变	10	200	110
63297	射阳	新灶10#变	10	200	80
63298	射阳	新灶11#变	10	200	95
63299	射阳	新灶13#变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63300	射阳	新灶16#变	10	200	125
63301	射阳	新灶17#变	10	200	80
63302	射阳	新灶4#变	10	400	142
63303	射阳	新灶5#变	10	200	86
63304	射阳	新灶9#变	10	200	76
63305	射阳	友盟1#配变	10	200	100
63306	射阳	友盟10#配变	10	200	95
63307	射阳	友盟11#配变	10	200	7
63308	射阳	友盟12#配变	10	200	60
63309	射阳	友盟14#配变	10	200	52
63310	射阳	友盟19#配变	10	200	75
63311	射阳	友盟2#配变	10	400	242
63312	射阳	友盟21#配变	10	200	101
63313	射阳	友盟22#变	10	200	100
63314	射阳	友盟25#配变	10	200	109
63315	射阳	友盟26#配变	10	200	126
63316	射阳	友盟28#配变	10	200	46
63317	射阳	友盟3#配变	10	200	69
63318	射阳	友盟5#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63319	射阳	友盟6#配变	10	100	33
63320	射阳	东辉24#配变	10	200	96
63321	射阳	东辉28#配变	10	200	103
63322	射阳	东辉29#配变	10	200	124
63323	射阳	东辉3#配变	10	200	111
63324	射阳	东辉8#配变	10	200	53
63325	射阳	港东五组集中安置区配变	10	400	15
63326	射阳	潘墩1 # 配变	10	400	248
63327	射阳	潘墩10#配变	10	400	220
63328	射阳	潘墩11#配变	10	200	42
63329	射阳	潘墩12#配变	10	200	112
63330	射阳	潘墩13#配变	10	200	57
63331	射阳	潘墩14 # 配变	10	200	65
63332	射阳	潘墩15#配变	10	200	80
63333	射阳	潘墩16#配变	10	200	17
63334	射阳	潘墩17#变	10	200	55
63335	射阳	潘墩18#变	10	400	265
63336	射阳	潘墩2#配变	10	200	102
63337	射阳	潘墩3#配变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63338	射阳	潘墩4#配变	10	400	276
63339	射阳	潘墩5#配变	10	200	118
63340	射阳	潘墩6#配变	10	200	69
63341	射阳	潘墩7#配变	10	400	284
63342	射阳	潘墩8#配变	10	400	261
63343	射阳	潘墩9#配变	10	400	218
63344	射阳	中闸1#配变	10	200	65
63345	射阳	中闸10#配变	10	400	217
63346	射阳	中闸11#配变	10	200	70
63347	射阳	中闸12#配变	10	200	96
63348	射阳	中闸13#变	10	400	225
63349	射阳	中闸14#配变	10	200	90
63350	射阳	中闸15#配变	10	200	105
63351	射阳	中闸17#配变	10	200	75
63352	射阳	中闸20#配变	10	200	12
63353	射阳	中闸23#配变	10	200	84
63354	射阳	中闸24#配变	10	200	86
63355	射阳	中闸3#配变	10	200	55
63356	射阳	中闸5#配变	10	200	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63357	射阳	中闸6#配变	10	200	95
63358	射阳	中闸8#配变	10	200	0
63359	射阳	黄海12#变	10	200	86
63360	射阳	黄海13#变	10	200	86
63361	射阳	黄海14#变	10	200	81
63362	射阳	黄海16#变	10	200	71
63363	射阳	黄海18#变	10	200	119
63364	射阳	黄海2#变	10	200	72
63365	射阳	黄海3#变	10	400	86
63366	射阳	黄海4#变	10	200	63
63367	射阳	黄海7#变	10	400	127
63368	射阳	黄海8#变	10	400	232
63369	射阳	黄海9#变	10	200	96
63370	射阳	新跃1#变	10	200	0
63371	射阳	新跃10#变	10	200	54
63372	射阳	新跃11#变	10	200	29
63373	射阳	新跃14#配变	10	200	94
63374	射阳	新跃2#变	10	200	55
63375	射阳	新跃3#变	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63376	射阳	新跃4#变	10	200	0
63377	射阳	新跃5#变	10	200	84
63378	射阳	新跃6#变	10	200	81
63379	射阳	新跃7#变	10	200	64
63380	射阳	新跃8#变	10	200	87
63381	射阳	新跃9#变	10	200	83
63382	射阳	兴垦1#变	10	200	46
63383	射阳	兴垦10#变	10	200	48
63384	射阳	兴垦11#变	10	200	94
63385	射阳	兴垦12#变	10	200	61
63386	射阳	兴垦13#变	10	200	119
63387	射阳	兴垦14#变	10	200	119
63388	射阳	兴垦2#变	10	200	76
63389	射阳	兴垦3#变	10	200	92
63390	射阳	兴垦4#变	10	200	70
63391	射阳	兴垦5#变	10	200	45
63392	射阳	兴垦6#变	10	200	84
63393	射阳	兴垦7#变	10	200	63
63394	射阳	兴垦8#变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63395	射阳	兴垦9#变	10	200	75
63396	射阳	兴垦二组集中小区变	10	400	223
63397	射阳	洋马黄海23#配变	10	200	95
63398	射阳	街道33#配变	10	400	119
63399	射阳	街道34#配变	10	400	51
63400	射阳	洋港10#变	10	400	224
63401	射阳	洋港11#变	10	200	72
63402	射阳	洋港12#变	10	200	105
63403	射阳	洋港13#配变	10	200	93
63404	射阳	洋港5#变	10	200	55
63405	射阳	洋港6#变	10	200	0
63406	射阳	洋马工业园区1#配变	10	400	40
63407	射阳	洋马工业园区2#配变	10	400	0
63408	射阳	洋马工业园区3#配变	10	400	185
63409	射阳	洋马工业园区4#配变	10	400	151
63410	射阳	洋马工业园区5#变	10	400	314
63411	射阳	洋马工业园区6#变	10	400	188
63412	射阳	洋马工业园区7#变	10	400	316
63413	射阳	洋马街道12#变.	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63414	射阳	洋马街道17#变	10	400	124
63415	射阳	洋马街道25#配变	10	400	190
63416	射阳	洋马街道28#变	10	400	223
63417	射阳	洋马街道30#配变	10	630	385
63418	射阳	洋马街道35#变	10	200	85
63419	射阳	洋马街道4#变	10	200	18
63420	射阳	洋马街道5#配变	10	315	0
63421	射阳	洋马街道8#配变	10	200	1
63422	射阳	洋马街道9#配变	10	400	151
63423	射阳	黄海1#变	10	200	94
63424	射阳	黄海15#变	10	200	66
63425	射阳	黄海19#变	10	400	268
63426	射阳	黄海21#配变	10	400	0
63427	射阳	黄海5#变	10	200	80
63428	射阳	黄海三组集中安置区配变	10	400	108
63429	射阳	洋港1#变	10	400	88
63430	射阳	洋港14#配变	10	200	0
63431	射阳	洋港2#变	10	200	17
63432	射阳	洋港3#变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63433	射阳	洋港4#变	10	200	14
63434	射阳	洋港7#变	10	200	83
63435	射阳	洋港8#变	10	200	90
63436	射阳	洋港9#变	10	400	155
63437	射阳	洋马街道13#配变	10	200	59
63438	射阳	洋马街道20#配变	10	400	157
63439	射阳	洋马街道22#配变	10	400	169
63440	射阳	西夏安置区箱变	10	630	305
63441	射阳	西夏集中安置区2#箱变	10	630	272
63442	射阳	西夏集中安置区3#箱变	10	630	344
63443	射阳	长荡陈林1#变	10	200	39
63444	射阳	长荡陈林10#配变	10	200	73
63445	射阳	长荡陈林11#配变	10	400	117
63446	射阳	长荡陈林5#变	10	200	0
63447	射阳	长荡陈林6#变	10	200	75
63448	射阳	长荡陈林7#变	10	200	97
63449	射阳	长荡陈林8#配变	10	200	48
63450	射阳	长荡陈林村2#配变	10	200	41
63451	射阳	长荡陈林村3号配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63452	射阳	长荡陈林村4#配变	10	200	0
63453	射阳	长荡东沙1#变	10	200	52
63454	射阳	长荡东沙12#变	10	200	85
63455	射阳	长荡东沙4#配变	10	400	126
63456	射阳	长荡东沙5#变	10	400	96
63457	射阳	长荡东沙6#变	10	200	14
63458	射阳	长荡东沙7#变	10	200	87
63459	射阳	长荡东沙9#变	10	400	210
63460	射阳	长荡居委会1#配变	10	200	65
63461	射阳	长荡湾洋1#变	10	200	0
63462	射阳	长荡湾洋11#变	10	200	88
63463	射阳	长荡湾洋13#变	10	200	45
63464	射阳	长荡湾洋14#变	10	200	46
63465	射阳	长荡湾洋2#变	10	400	204
63466	射阳	长荡湾洋3#变	10	200	18
63467	射阳	长荡湾洋4#变	10	200	53
63468	射阳	长荡湾洋5#变	10	200	55
63469	射阳	长荡湾洋6#变	10	200	76
63470	射阳	长荡湾洋7#变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63471	射阳	长荡湾洋8#配变	10	200	99
63472	射阳	长荡西沙10#配变	10	200	26
63473	射阳	长荡西沙13#配变	10	400	140
63474	射阳	长荡西沙15#配变	10	200	45
63475	射阳	长荡西沙2#配变	10	200	0
63476	射阳	长荡西沙3#配变	10	200	27
63477	射阳	长荡西沙5#配变	10	315	23
63478	射阳	长荡西沙9#配变	10	400	69
63479	射阳	长荡西沙村4#配变	10	315	9
63480	射阳	长荡西厦安置区4#配变	10	400	168
63481	射阳	长荡旭东10#变	10	400	193
63482	射阳	长荡旭东11#变	10	200	24
63483	射阳	长荡旭东12#配变	10	200	68
63484	射阳	长荡旭东13#配变	10	200	52
63485	射阳	长荡旭东15#配变	10	200	37
63486	射阳	长荡旭东16#配变	10	200	4
63487	射阳	长荡旭东17#配变	10	200	77
63488	射阳	长荡旭东2#变	10	200	32
63489	射阳	长荡旭东3#配变	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63490	射阳	长荡旭东5#配变	10	400	181
63491	射阳	长荡旭东6#变	10	200	63
63492	射阳	长荡旭东7#变	10	315	105
63493	射阳	长荡旭东8#配变	10	200	0
63494	射阳	长荡旭东9#变	10	200	27
63495	射阳	长荡旭东村4#配变	10	400	214
63496	射阳	长荡中河6#变	10	200	0
63497	射阳	长荡从凤9#变	10	200	67
63498	射阳	长荡从凤10#变	10	200	64
63499	射阳	长荡从凤13#配变	10	200	74
63500	射阳	长荡从凤14#配变	10	200	90
63501	射阳	长荡从凤15#变	10	200	17
63502	射阳	长荡从凤16#变	10	400	273
63503	射阳	长荡从凤3#变	10	200	6
63504	射阳	长荡从凤4#配变	10	200	78
63505	射阳	长荡从凤5#配变	10	400	201
63506	射阳	长荡从凤6#变	10	400	235
63507	射阳	长荡荡中1#变	10	200	14
63508	射阳	长荡荡中10#变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63509	射阳	长荡荡中11#变	10	200	109
63510	射阳	长荡荡中14#变	10	400	225
63511	射阳	长荡荡中6#变	10	400	216
63512	射阳	长荡荡中7#变	10	400	235
63513	射阳	长荡甲候11#变	10	200	89
63514	射阳	长荡甲候14#	10	200	93
63515	射阳	长荡甲候16#配变	10	200	47
63516	射阳	长荡甲候4#变	10	400	187
63517	射阳	长荡甲候5#变	10	200	39
63518	射阳	长荡甲候6#变	10	200	83
63519	射阳	长荡甲候7#变	10	200	58
63520	射阳	长荡甲候9#变	10	200	64
63521	射阳	长荡沙南18#变	10	400	58
63522	射阳	长荡沙南4#配变	10	200	95
63523	射阳	长荡胜北3#配变	10	400	0
63524	射阳	长荡胜利桥16#变	10	200	82
63525	射阳	长荡新付1#配变	10	200	78
63526	射阳	长荡新付19#变	10	200	126
63527	射阳	长荡新付2#配变	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63528	射阳	长荡新付3#变	10	400	197
63529	射阳	长荡新付4#配变	10	200	28
63530	射阳	长荡新付5#配变	10	400	0
63531	射阳	长荡新付6#变	10	200	65
63532	射阳	长荡新付8#配变	10	200	102
63533	射阳	长荡新付9#配变	10	200	98
63534	射阳	长荡云安1#变	10	200	101
63535	射阳	长荡云安10#变	10	200	58
63536	射阳	长荡云安2#变	10	200	77
63537	射阳	长荡云安5#变	10	200	28
63538	射阳	长荡云安6#变	10	200	103
63539	射阳	长荡云安村3#变	10	200	9
63540	射阳	长荡云安村4#变	10	315	123
63541	射阳	长荡长安1#变	10	200	21
63542	射阳	长荡长安10#变	10	400	220
63543	射阳	长荡长安11#配变	10	200	81
63544	射阳	长荡长安12#变	10	200	113
63545	射阳	长荡长安13#变	10	200	56
63546	射阳	长荡长安16#变	10	315	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63547	射阳	长荡长安17#配变	10	200	58
63548	射阳	长荡长安18#变	10	200	30
63549	射阳	长荡长安2#变	10	315	154
63550	射阳	长荡长安3#配变	10	200	41
63551	射阳	长荡长安4#配变	10	315	91
63552	射阳	长荡长安5#变	10	200	71
63553	射阳	长荡长安6#配变	10	400	172
63554	射阳	长荡长安7#变	10	200	99
63555	射阳	长荡长安8#配变	10	200	124
63556	射阳	长荡长安9#变	10	200	63
63557	射阳	长荡中河14#变	10	200	50
63558	射阳	长荡中河3#配变	10	200	57
63559	射阳	长荡中河9#变	10	200	56
63560	射阳	三合楼安置区	10	630	324
63561	射阳	长荡北坍1#配变	10	400	94
63562	射阳	长荡北坍10#配变	10	200	112
63563	射阳	长荡北坍11#配变	10	200	90
63564	射阳	长荡北坍12#配变	10	200	5
63565	射阳	长荡北坍2#配变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63566	射阳	长荡北坍3#配变	10	200	68
63567	射阳	长荡北坍4#配变	10	200	63
63568	射阳	长荡北坍5#配变	10	315	149
63569	射阳	长荡北坍6#配变	10	200	25
63570	射阳	长荡北坍7#配变	10	200	119
63571	射阳	长荡北坍8#配变	10	200	30
63572	射阳	长荡北坍9#配变	10	200	81
63573	射阳	长荡津西1#配变	10	200	90
63574	射阳	长荡津西10#配变	10	200	123
63575	射阳	长荡津西13#配变	10	200	52
63576	射阳	长荡津西3#配变	10	200	56
63577	射阳	长荡津西4#配变	10	200	18
63578	射阳	长荡津西5#配变	10	200	57
63579	射阳	长荡津西6#配变	10	200	130
63580	射阳	长荡津西7#配变	10	200	68
63581	射阳	长荡津西8#配变	10	200	101
63582	射阳	长荡津西9#配变	10	200	103
63583	射阳	长荡津西村2#配变	10	200	29
63584	射阳	长荡三合10#配变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63585	射阳	长荡三合2#配变	10	200	0
63586	射阳	长荡三合5#配变	10	315	118
63587	射阳	长荡三合7#配变	10	200	123
63588	射阳	长荡三中1#配变	10	200	79
63589	射阳	长荡三中10#配变	10	400	249
63590	射阳	长荡三中11#配变	10	200	82
63591	射阳	长荡三中13#配变	10	400	250
63592	射阳	长荡三中2#配变	10	400	194
63593	射阳	长荡三中3#配变	10	400	256
63594	射阳	长荡三中4#配变	10	400	111
63595	射阳	长荡三中5#配变	10	400	115
63596	射阳	长荡三中6#配变	10	400	280
63597	射阳	长荡三中7#配变	10	200	60
63598	射阳	长荡三中8#配变	10	200	72
63599	射阳	长荡三中9#配变	10	400	230
63600	射阳	长荡胜利桥10#配变	10	200	61
63601	射阳	长荡胜利桥11#配变	10	200	88
63602	射阳	长荡胜利桥12#配变	10	200	83
63603	射阳	长荡胜利桥13#配变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63604	射阳	长荡胜利桥14#配变	10	200	75
63605	射阳	长荡胜利桥7#配变	10	200	71
63606	射阳	长荡胜利桥8#配变	10	200	84
63607	射阳	长荡胜利桥9#配变	10	200	87
63608	射阳	长荡洼港3#配变	10	400	167
63609	射阳	长荡益民3#配变	10	200	61
63610	射阳	长荡益民4#配变	10	200	77
63611	射阳	长荡益民8#配变	10	200	87
63612	射阳	长荡益民9#配变	10	200	28
63613	射阳	长荡中沙1#配变	10	200	80
63614	射阳	长荡中沙10#配变	10	200	70
63615	射阳	长荡中沙11#配变	10	400	264
63616	射阳	长荡中沙12#配变	10	400	246
63617	射阳	长荡中沙14#配变	10	315	166
63618	射阳	长荡中沙15#配变	10	400	251
63619	射阳	长荡中沙16#配变	10	400	239
63620	射阳	长荡中沙4#配变	10	400	217
63621	射阳	长荡中沙5#配变	10	200	42
63622	射阳	长荡中沙7#配变	10	200	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63623	射阳	长荡才堆1#配变	10	200	29
63624	射阳	长荡才堆5#配变	10	200	57
63625	射阳	长荡才堆6#变	10	400	113
63626	射阳	长荡才堆7#配变	10	200	52
63627	射阳	长荡才堆8#配变	10	200	74
63628	射阳	长荡才堆村2#配变	10	400	203
63629	射阳	长荡荡中2#配变	10	200	0
63630	射阳	长荡荡中5#配变	10	400	165
63631	射阳	长荡荡中9#配变	10	400	218
63632	射阳	长荡港南安置区1#配变	10	400	161
63633	射阳	长荡街道1#配变	10	400	104
63634	射阳	长荡街道14#配变	10	400	0
63635	射阳	长荡街道16#配变	10	400	126
63636	射阳	长荡街道18#配变	10	400	101
63637	射阳	长荡街道19#配变	10	400	167
63638	射阳	长荡街道20#配变	10	400	205
63639	射阳	长荡街道21#配变	10	200	53
63640	射阳	长荡街道22#配变	10	400	265
63641	射阳	长荡街道23#配变	10	200	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63642	射阳	长荡街道25#配变	10	400	181
63643	射阳	长荡居委会2#配变	10	400	242
63644	射阳	长荡居委会5#配变	10	200	79
63645	射阳	长荡镇街道12#配变	10	400	113
63646	射阳	长荡镇街道13#配变	10	315	115
63647	射阳	长荡工业园区2#配变	10	200	67
63648	射阳	长荡沙南10#变	10	200	73
63649	射阳	长荡沙南11#变	10	400	94
63650	射阳	长荡沙南12#变	10	200	93
63651	射阳	长荡沙南13#配变	10	200	92
63652	射阳	长荡沙南14#变	10	200	95
63653	射阳	长荡沙南3#变	10	400	105
63654	射阳	长荡沙南5#变	10	200	56
63655	射阳	长荡沙南6#配变	10	200	75
63656	射阳	长荡沙南7#配变	10	200	68
63657	射阳	长荡沙南8#变	10	315	195
63658	射阳	长荡胜北5#变	10	200	0
63659	射阳	长荡胜北8#配变	10	200	83
63660	射阳	长荡胜北9#配变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63661	射阳	长荡胜利桥17#变	10	400	114
63662	射阳	长荡胜利桥18#变	10	200	95
63663	射阳	长荡胜利桥2#变	10	400	102
63664	射阳	长荡胜利桥5#变	10	400	0
63665	射阳	长荡胜利桥6#变	10	400	0
63666	射阳	长荡胜利桥工业园区	10	400	111
63667	射阳	长荡新付7#变	10	200	65
63668	射阳	长荡才堆3#配变	10	200	88
63669	射阳	长荡才堆4#配变	10	200	111
63670	射阳	长荡创业园配变	10	400	0
63671	射阳	长荡从凤1#配变	10	400	90
63672	射阳	长荡从凤11#配变	10	400	202
63673	射阳	长荡从凤12#配变	10	400	230
63674	射阳	长荡从凤17#配变	10	400	249
63675	射阳	长荡从凤2#配变	10	400	195
63676	射阳	长荡从凤7#配变	10	200	60
63677	射阳	长荡从凤村8#配变	10	200	68
63678	射阳	长荡荡中12#配变	10	400	208
63679	射阳	长荡荡中13#配变	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63680	射阳	长荡荡中3#配变	10	200	87
63681	射阳	长荡荡中4#配变	10	200	67
63682	射阳	长荡荡中8#配变	10	400	266
63683	射阳	长荡甲候1#配变	10	400	225
63684	射阳	长荡甲候10#配变	10	200	83
63685	射阳	长荡甲候12#配变	10	200	94
63686	射阳	长荡甲候13#配变	10	200	5
63687	射阳	长荡甲候2#配变	10	200	17
63688	射阳	长荡甲候3#配变	10	200	61
63689	射阳	长荡甲候村8#配变	10	315	154
63690	射阳	长荡街道10#配变	10	400	189
63691	射阳	长荡街道11#配变	10	200	75
63692	射阳	长荡街道15#配变	10	400	0
63693	射阳	长荡街道17#配变	10	400	180
63694	射阳	长荡街道2#配变	10	400	88
63695	射阳	长荡街道27#配变	10	400	99
63696	射阳	长荡街道3#配变	10	400	101
63697	射阳	长荡街道4#配变	10	315	117
63698	射阳	长荡街道5#配变	10	400	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63699	射阳	长荡街道6#配变	10	400	139
63700	射阳	长荡街道7#配变	10	400	121
63701	射阳	长荡街道8#配变	10	400	149
63702	射阳	长荡街道9#配变	10	200	82
63703	射阳	长荡居委会3#配变	10	315	131
63704	射阳	长荡沙南1#配变	10	200	62
63705	射阳	长荡沙南15#变	10	400	234
63706	射阳	长荡沙南16#配变	10	200	75
63707	射阳	长荡沙南2#配变	10	400	262
63708	射阳	长荡胜北1#配变	10	315	92
63709	射阳	长荡胜北2#配变	10	200	107
63710	射阳	长荡胜北4#配变	10	400	32
63711	射阳	长荡胜北6#配变	10	400	0
63712	射阳	长荡胜北7#配变	10	200	0
63713	射阳	长荡胜利桥1#配变	10	200	71
63714	射阳	长荡胜利桥15#配变	10	200	74
63715	射阳	长荡胜利桥3#配变	10	200	71
63716	射阳	长荡洼港1#变	10	400	267
63717	射阳	长荡洼港2#变	10	400	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63718	射阳	长荡洼港4#配变	10	200	55
63719	射阳	长荡洼港6#配变	10	400	228
63720	射阳	长荡洼港7#配变	10	200	9
63721	射阳	长荡洼港8#变	10	400	256
63722	射阳	长荡洼港9#变	10	400	235
63723	射阳	长荡镇居委会4#配变	10	400	110
63724	射阳	长荡中河1#配变	10	200	45
63725	射阳	长荡中河10#配变	10	200	92
63726	射阳	长荡中河2#配变	10	400	228
63727	射阳	长荡中河4#配变	10	200	60
63728	射阳	长荡中河5#配变	10	200	50
63729	射阳	长荡中河7#配变	10	200	23
63730	射阳	长荡中河8#配变	10	200	72
63731	射阳	宏才10#变	10	400	251
63732	射阳	益民10#变	10	200	123
63733	射阳	长荡北沙1#配变	10	200	40
63734	射阳	长荡北沙10#配变	10	200	0
63735	射阳	长荡北沙2#变	10	200	22
63736	射阳	长荡北沙3#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63737	射阳	长荡北沙4#变	10	315	94
63738	射阳	长荡北沙5#配变	10	200	81
63739	射阳	长荡北沙6#变	10	315	154
63740	射阳	长荡北沙7#配变	10	400	259
63741	射阳	长荡东沙11#配变	10	200	58
63742	射阳	长荡东沙13#变	10	200	55
63743	射阳	长荡东沙2#变	10	200	0
63744	射阳	长荡东沙3#变	10	200	60
63745	射阳	长荡东沙8#变	10	200	0
63746	射阳	长荡宏才1#变	10	400	181
63747	射阳	长荡宏才2#配变	10	400	189
63748	射阳	长荡宏才3#变	10	200	37
63749	射阳	长荡宏才4#变	10	400	176
63750	射阳	长荡宏才5#变	10	400	95
63751	射阳	长荡宏才6#变	10	200	113
63752	射阳	长荡宏才7#变	10	200	13
63753	射阳	长荡宏才8#变	10	200	4
63754	射阳	长荡宏才9#配变	10	200	10
63755	射阳	长荡六合1#变	10	400	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63756	射阳	长荡六合10#台	10	200	54
63757	射阳	长荡六合2#变	10	200	44
63758	射阳	长荡六合3#变	10	315	162
63759	射阳	长荡六合4#变	10	315	170
63760	射阳	长荡六合5#配变	10	400	152
63761	射阳	长荡六合6#变	10	400	234
63762	射阳	长荡六合7#配变	10	200	106
63763	射阳	长荡六合9#配变	10	200	66
63764	射阳	长荡南星1#变	10	200	38
63765	射阳	长荡南星2#变	10	400	242
63766	射阳	长荡南星3#变	10	200	27
63767	射阳	长荡南星4#变	10	200	98
63768	射阳	长荡南星5#变	10	200	115
63769	射阳	长荡南星6#变	10	200	60
63770	射阳	长荡南星7#变	10	200	74
63771	射阳	长荡南星9#变	10	200	90
63772	射阳	长荡三合1#变	10	200	28
63773	射阳	长荡三合3#变	10	400	213
63774	射阳	长荡三合4#变	10	315	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63775	射阳	长荡三合6#变	10	315	132
63776	射阳	长荡三合8#变	10	200	81
63777	射阳	长荡三合9#配变	10	400	170
63778	射阳	长荡潭洋1#变	10	200	84
63779	射阳	长荡潭洋2#变	10	400	152
63780	射阳	长荡潭洋4#变	10	400	205
63781	射阳	长荡潭洋6#变	10	200	55
63782	射阳	长荡西沙1#变	10	200	108
63783	射阳	长荡西沙6#变	10	200	55
63784	射阳	长荡旭东村1号配变	10	400	161
63785	射阳	长荡益民2#变	10	400	246
63786	射阳	长荡益民5#变	10	200	92
63787	射阳	长荡益民6#变	10	400	288
63788	射阳	长荡益民7#变	10	200	48
63789	射阳	长荡益民村1#配变	10	400	144
63790	射阳	长荡镇洼港5#配变	10	200	46
63791	射阳	长荡中沙13#变	10	400	252
63792	射阳	长荡中沙2#配变	10	200	44
63793	射阳	长荡中沙3#变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63794	射阳	长荡中沙6#变	10	250	80
63795	射阳	长荡中沙8#变	10	200	0
63796	射阳	长荡中沙9#变	10	200	54
63797	射阳	中沙17#变	10	200	98
63798	响水	百货大楼变	10	400	308
63799	响水	陈港4#变	10	500	279
63800	响水	陈港港南6#变	10	400	86
63801	响水	陈港港南村9#变	10	400	122
63802	响水	陈港港南村变	10	400	168
63803	响水	陈港老街2#变	10	400	102
63804	响水	陈港老街3#变	10	400	200
63805	响水	陈港老街7#变	10	200	40
63806	响水	陈港新东3#变	10	400	202
63807	响水	陈港新民菜场变	10	630	280
63808	响水	陈港新民小学2#变	10	400	206
63809	响水	陈港新民小学变	10	400	190
63810	响水	陈港中学2#变	10	400	151
63811	响水	陈港中学3#变	10	400	320
63812	响水	陈港中学变	10	400	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63813	响水	港南1#变	10	500	123
63814	响水	港南2#变	10	400	154
63815	响水	港南村8#变	10	630	131
63816	响水	港南二组变	10	400	102
63817	响水	港南新民变	10	400	45
63818	响水	老街变1	10	400	196
63819	响水	水泥厂变	10	400	211
63820	响水	新民小学3#变	10	400	140
63821	响水	佳都小区1#变	10	630	315
63822	响水	佳都小区2#变	10	630	354
63823	响水	佳都小区3#变	10	630	362
63824	响水	灌东326路变	10	400	232
63825	响水	四匡安置区4#变	10	400	300
63826	响水	新苑小区1#变	10	800	391
63827	响水	新苑小区2#变	10	800	369
63828	响水	新苑小区3#变	10	800	481
63829	响水	新苑小区4#变	10	800	401
63830	响水	新苑小区5#变	10	800	347
63831	响水	新苑小区6#变	10	800	336

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63832	响水	宾馆2#变	10	400	18
63833	响水	宾馆4#变	10	400	91
63834	响水	菜场变	10	400	104
63835	响水	陈港2#箱变	10	630	81
63836	响水	陈港宾馆1#变	10	500	103
63837	响水	陈港宾馆3#变	10	315	14
63838	响水	陈港宾馆5#变	10	400	0
63839	响水	陈港大堆1#变	10	630	115
63840	响水	陈港大堆5#变	10	200	58
63841	响水	陈港大堆6#变	10	200	0
63842	响水	陈港大堆7#变	10	200	18
63843	响水	陈港老菜场箱变	10	630	333
63844	响水	陈港鞋帽街箱变	10	630	325
63845	响水	陈港新东5#变	10	400	152
63846	响水	陈港新河3#变	10	630	108
63847	响水	陈港新河4#变	10	400	0
63848	响水	陈港新河安置区1#变	10	400	96
63849	响水	陈港新河安置区变	10	400	158
63850	响水	陈港信用社变	10	630	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63851	响水	陈港镇卫生院变	10	400	147
63852	响水	陈港中心河闸箱变	10	630	369
63853	响水	大堆3#箱变	10	630	255
63854	响水	新东6#箱变	10	630	292
63855	响水	新河变	10	630	0
63856	响水	职工医院2#变	10	315	99
63857	响水	职工医院变	10	400	163
63858	响水	中心河桥1#箱变	10	630	315
63859	响水	中心河桥2#箱变	10	630	444
63860	响水	陈港大堆2#变	10	400	3
63861	响水	陈港化工路变	10	400	197
63862	响水	陈港蟒牛2、5组变	10	400	237
63863	响水	陈港蟒牛安置4#变	10	400	182
63864	响水	陈港蟒牛安置区北变	10	400	207
63865	响水	陈港蟒牛安置区变	10	400	29
63866	响水	陈港蟒牛安置区东变	10	400	214
63867	响水	陈港蟒牛村部变	10	400	206
63868	响水	陈港蟒牛二五组3#变	10	400	127
63869	响水	陈港蟒牛后一组变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63870	响水	陈港蟒牛前一组变	10	200	26
63871	响水	陈港蟒牛三组变	10	200	6
63872	响水	淮海小区1#变	10	630	262
63873	响水	淮海小区2#变	10	630	302
63874	响水	淮海小区3#变	10	630	319
63875	响水	淮海小区4#变	10	630	312
63876	响水	淮海小区5#变	10	630	314
63877	响水	淮海小区6#变	10	630	297
63878	响水	淮海小区7#变	10	630	336
63879	响水	淮海小区8#变	10	630	311
63880	响水	蟒牛村一组变	10	400	227
63881	响水	三圩盐场小区变	10	315	149
63882	响水	陈港大东变	10	630	149
63883	响水	陈港大堆4#变	10	400	93
63884	响水	陈港港北箱变	10	630	302
63885	响水	陈港好心情变	10	400	108
63886	响水	陈港后马路2#变	10	400	186
63887	响水	陈港后马路变	10	400	171
63888	响水	陈港淮盐2#变(2020)	10	630	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63889	响水	陈港淮盐2#西变	10	400	16
63890	响水	陈港淮盐3#变	10	630	56
63891	响水	陈港淮盐变	10	630	359
63892	响水	陈港金港10#变	10	400	44
63893	响水	陈港金港11#变	10	400	92
63894	响水	陈港金港2#变	10	500	101
63895	响水	陈港金港3#变	10	400	122
63896	响水	陈港金港5#变	10	630	220
63897	响水	陈港金港6#变	10	630	341
63898	响水	陈港金港7#变	10	400	175
63899	响水	陈港金港8#变	10	400	122
63900	响水	陈港金港9#变	10	400	197
63901	响水	陈港老镇政府箱变	10	630	378
63902	响水	陈港四匡安置区3#变	10	400	159
63903	响水	陈港四匡安置区7#变	10	200	64
63904	响水	陈港四匡一、二组变	10	400	69
63905	响水	陈港四匡一二组2#变	10	400	141
63906	响水	陈港新东2#变	10	400	30
63907	响水	陈港新东4#变	10	400	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63908	响水	陈港新河2#变	10	630	41
63909	响水	陈港新河五组变	10	400	20
63910	响水	陈港镇3#箱变	10	500	159
63911	响水	陈港镇5#箱变	10	500	0
63912	响水	港北2#变	10	400	245
63913	响水	港北3#变	10	400	194
63914	响水	金港2#西变	10	400	84
63915	响水	王集街安置区2#变	10	100	23
63916	响水	王商6#变	10	200	85
63917	响水	新河线四匡安置区5#变	10	630	264
63918	响水	陈港供电所变	10	500	167
63919	响水	陈港镇1#变	10	400	153
63920	响水	银都小区1#配电室2#主变	10	1000	579
63921	响水	银都小区2#变电所1#主变	10	1000	614
63922	响水	银都小区2#变电所2#主变	10	1000	631
63923	响水	银都小区2#变电所3#主变	10	1000	539
63924	响水	银都小区2#变电所4#主变	10	1000	499
63925	响水	银都小区4#变电所1#主变	10	1000	557
63926	响水	银都小区4#变电所2#主变	10	1000	586

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63927	响水	银都小区4#变电所3#主变	10	1000	561
63928	响水	银都小区4#变电所4#主变	10	1000	467
63929	响水	陈港港南10#变	10	400	66
63930	响水	陈港交管所变	10	400	71
63931	响水	陈港金港1#变	10	630	232
63932	响水	陈港金港村部变	10	400	188
63933	响水	陈港邮局东变	10	400	26
63934	响水	陈港裕廊公寓2变	10	400	259
63935	响水	开发区变	10	315	2
63936	响水	立礼七组变	10	200	2
63937	响水	联化公寓变	10	500	154
63938	响水	派出所单变	10	80	64
63939	响水	星港商贸城1#变	10	500	197
63940	响水	星港商贸城2#变	10	630	257
63941	响水	裕廊公寓变	10	315	115
63942	响水	陈港港南3#变	10	500	46
63943	响水	陈港港南4#变	10	630	132
63944	响水	陈港港南7#变	10	400	59
63945	响水	陈港灌东加油站变	10	400	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63946	响水	陈港金港4#变	10	630	67
63947	响水	陈港美好变	10	400	152
63948	响水	富豪2#变	10	400	166
63949	响水	莽牛三组2#变	10	400	12
63950	响水	三佳船厂安置区变	10	400	91
63951	响水	四匡8#变	10	400	229
63952	响水	四匡安置区6#变	10	400	186
63953	响水	福港星城1#变	10	1000	418
63954	响水	福港星城2#变	10	1000	363
63955	响水	福港星城3#变	10	800	359
63956	响水	福港星城4#变	10	800	262
63957	响水	银都小区1#配电室1#主变	10	1000	482
63958	响水	银都小区3#变电所1#主变	10	800	640
63959	响水	银都小区3#变电所2#主变	10	800	517
63960	响水	观河嘉园10#主变	10	800	611
63961	响水	观河嘉园12#主变	10	800	640
63962	响水	观河嘉园14#主变	10	800	620
63963	响水	观河嘉园16#主变	10	800	632
63964	响水	观河嘉园18#主变	10	800	626

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63965	响水	观河嘉园2#主变	10	800	632
63966	响水	观河嘉园4#主变	10	800	627
63967	响水	观河嘉园6#主变	10	800	627
63968	响水	观河嘉园8#主变	10	800	640
63969	响水	陈港水泥厂2#变	10	200	48
63970	响水	陈港水泥厂家属区变	10	200	114
63971	响水	港南5#变	10	400	163
63972	响水	民生河桥2#变	10	200	40
63973	响水	观河嘉园1#主变	10	800	628
63974	响水	观河嘉园11#主变	10	800	622
63975	响水	观河嘉园13#主变	10	800	640
63976	响水	观河嘉园15#主变	10	800	629
63977	响水	观河嘉园17#主变	10	800	640
63978	响水	观河嘉园3#主变	10	800	626
63979	响水	观河嘉园5#主变	10	800	640
63980	响水	观河嘉园7#主变	10	800	629
63981	响水	观河嘉园9#主变	10	800	640
63982	响水	草港四组变	10	200	128
63983	响水	陈港草港10组变	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63984	响水	陈港草港二九组3#变	10	400	156
63985	响水	陈港草港二组4#变	10	400	246
63986	响水	陈港草港一七组5#变	10	400	199
63987	响水	王商五六组3#变	10	200	126
63988	响水	草港二十九组变	10	400	240
63989	响水	草港一七组北变	10	400	125
63990	响水	陈港草港9组变	10	400	218
63991	响水	陈港草港二组变	10	400	240
63992	响水	陈港草港二组西变	10	200	44
63993	响水	陈港草港三、八组2#变	10	200	94
63994	响水	陈港草港三八组3#变	10	400	161
63995	响水	陈港草港三八组5#变	10	200	101
63996	响水	陈港草港三八组变	10	400	175
63997	响水	陈港草港小学变	10	200	79
63998	响水	陈港草港一七组1#变	10	200	73
63999	响水	陈港草港一七组3号变	10	400	209
64000	响水	陈港草港一七组变	10	400	238
64001	响水	陈港草港园区变	10	200	3
64002	响水	陈家港化工园区管委会	10	500	170

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64003	响水	灌江绿洲1#变	10	800	551
64004	响水	灌江绿洲10#变	10	800	581
64005	响水	灌江绿洲11#变	10	800	514
64006	响水	灌江绿洲12#变	10	800	511
64007	响水	灌江绿洲13#变	10	800	519
64008	响水	灌江绿洲14#变	10	800	531
64009	响水	灌江绿洲2#变	10	800	548
64010	响水	灌江绿洲3#变	10	800	519
64011	响水	灌江绿洲4#变	10	800	525
64012	响水	灌江绿洲5#变	10	800	569
64013	响水	灌江绿洲6#变	10	800	520
64014	响水	灌江绿洲7#变	10	800	579
64015	响水	灌江绿洲8#变	10	800	504
64016	响水	灌江绿洲9#变	10	800	559
64017	响水	草港一七组南变	10	400	140
64018	响水	陈港草港一七组2#变	10	400	235
64019	响水	陈港王商9组变	10	400	186
64020	响水	陈港王商九组西变	10	400	241
64021	响水	农科2#变	10	400	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64022	响水	农科村民变	10	400	204
64023	响水	王商1组2#变	10	400	188
64024	响水	王商2#公用变	10	630	279
64025	响水	王商4#变	10	400	170
64026	响水	王商5#变	10	400	224
64027	响水	王商9#变	10	200	97
64028	响水	王商二组变	10	630	438
64029	响水	王商公用变	10	315	63
64030	响水	王商四组2#变	10	400	169
64031	响水	王商四组3#变新	10	400	167
64032	响水	王商四组变	10	400	123
64033	响水	王商四组东变	10	200	86
64034	响水	王商五六七组变	10	400	280
64035	响水	王商五六组2#变	10	400	144
64036	响水	王商一组变	10	400	205
64037	响水	沙荡线安置区1#变	10	200	31
64038	响水	沙荡线安置区2#变	10	400	197
64039	响水	沙荡线安置区3#变	10	400	195
64040	响水	沙荡线安置区4#变	10	400	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64041	响水	沙荡线安置区5#变	10	400	216
64042	响水	沙荡线安置区7#变	10	400	282
64043	响水	草港安置区5#变	10	400	177
64044	响水	草港安置区6#变	10	400	268
64045	响水	草港新村1#变	10	400	173
64046	响水	草港新村2#变	10	400	204
64047	响水	草港新村3#变	10	400	133
64048	响水	陈港部队3#变	10	400	146
64049	响水	陈港大湾7组安置区2#变	10	400	196
64050	响水	陈港沙荡村变	10	400	156
64051	响水	陈港沙荡村南变	10	200	54
64052	响水	陈港王商4组变	10	500	297
64053	响水	陈港新民2#变	10	400	134
64054	响水	陈港新民西变	10	200	94
64055	响水	陈家港沙荡安置区10#变	10	200	0
64056	响水	陈家港沙荡安置区11#变	10	400	211
64057	响水	陈家港沙荡安置区14#变	10	400	189
64058	响水	陈家港沙荡安置区15#变	10	400	151
64059	响水	大湾7组1#变	10	400	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64060	响水	大湾七组安置区1#变	10	200	75
64061	响水	大湾新村1#变	10	200	19
64062	响水	丁头庄变	10	400	215
64063	响水	六港3#变	10	400	161
64064	响水	六港安置区1#变	10	400	182
64065	响水	六港安置区2#变	10	400	180
64066	响水	六港安置区3#变	10	400	147
64067	响水	六港二、三组2#变	10	200	24
64068	响水	六港七八组2#变	10	400	113
64069	响水	六港七八组3#变	10	400	258
64070	响水	六港七八组4号变	10	200	60
64071	响水	六港七八组变	10	250	64
64072	响水	六港十组变	10	200	69
64073	响水	六港五组变	10	400	196
64074	响水	六港新农村1#变	10	400	221
64075	响水	六港新农村2#变	10	400	214
64076	响水	六港一、三组变	10	400	209
64077	响水	六港一组变	10	400	197
64078	响水	农科小街变	10	400	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64079	响水	沙荡安置区12#变	10	400	170
64080	响水	沙荡安置区16#变	10	400	228
64081	响水	沙荡安置区4#变	10	200	0
64082	响水	沙荡村2#变	10	400	201
64083	响水	沙荡王七港安置区1#变	10	400	128
64084	响水	沙荡王七港安置区2#变	10	400	201
64085	响水	沙荡王七港安置区3#变	10	200	74
64086	响水	王商金港变	10	400	183
64087	响水	新民3#变	10	200	28
64088	响水	新民八九组变	10	400	191
64089	响水	新民八组变	10	400	171
64090	响水	新民村明变	10	400	161
64091	响水	新民六组变	10	400	258
64092	响水	新民十一组变	10	200	63
64093	响水	新民四组变	10	400	100
64094	响水	陈港部队4#变	10	200	57
64095	响水	陈港立礼村三八组2号	10	400	236
64096	响水	陈港立礼六七组2#变	10	250	130
64097	响水	陈港立礼六七组3#变	10	400	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64098	响水	陈港立礼六七组4变	10	400	229
64099	响水	陈港立礼六七组变	10	400	166
64100	响水	陈港立礼三八组3#变	10	200	91
64101	响水	陈港立礼十组2#变	10	400	222
64102	响水	陈港立礼四五组2#变	10	630	356
64103	响水	陈港立礼四五组3#变	10	400	155
64104	响水	陈港立礼四五组变	10	630	371
64105	响水	陈港立礼小街2#变	10	400	199
64106	响水	陈港立礼小街变	10	200	26
64107	响水	陈港三港村2#变	10	400	151
64108	响水	陈港三港村326路变	10	200	56
64109	响水	陈港三港村326路西变	10	200	99
64110	响水	陈港三港村明变	10	400	243
64111	响水	陈港三港村南变	10	200	30
64112	响水	陈港三港九组3#变	10	400	181
64113	响水	陈港三港六九组	10	200	80
64114	响水	陈港三港六九组2#变	10	200	58
64115	响水	陈港三港一二七组2#变	10	200	58
64116	响水	陈港三港一二七组变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64117	响水	陈港三港一组变	10	200	30
64118	响水	陈港四港村十组变	10	200	31
64119	响水	陈港小港示范区变	10	200	137
64120	响水	陈港小集5组变	10	200	53
64121	响水	陈港小集村新街变	10	400	157
64122	响水	陈港小集街3#变	10	400	189
64123	响水	陈港小集老街4#变	10	400	122
64124	响水	陈港小集五组1#变	10	400	153
64125	响水	陈港小集五组2#变	10	400	162
64126	响水	陈港小集五组3#变	10	200	85
64127	响水	立礼安置区1#变	10	400	247
64128	响水	立礼安置区2#变	10	400	221
64129	响水	立礼十组变	10	200	134
64130	响水	立礼四五组东变	10	400	207
64131	响水	立礼小学变	10	200	86
64132	响水	小港安置区2#变	10	400	218
64133	响水	小集老街2#变	10	400	99
64134	响水	小集老街变	10	400	162
64135	响水	小集新街2#变	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64136	响水	新光新农村变	10	400	150
64137	响水	陈港大湾三组变	10	400	237
64138	响水	陈港大湾四组2#变	10	400	160
64139	响水	陈港大湾四组变	10	400	196
64140	响水	陈港大湾五组3#变	10	400	89
64141	响水	陈港大湾一二三组变	10	400	141
64142	响水	陈港海安1#变	10	500	231
64143	响水	陈港海安10#变	10	400	0
64144	响水	陈港海安11#变	10	200	0
64145	响水	陈港海安12#变	10	400	89
64146	响水	陈港海安14#变	10	400	253
64147	响水	陈港海安15#变	10	400	36
64148	响水	陈港海安2#变	10	315	78
64149	响水	陈港海安3#变	10	400	0
64150	响水	陈港海安4#变	10	500	131
64151	响水	陈港海安5#变	10	400	58
64152	响水	陈港海安6#变	10	400	191
64153	响水	陈港海安7#变	10	400	0
64154	响水	陈港海安8#变	10	400	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64155	响水	陈港海安9#变	10	400	170
64156	响水	陈港海安三八组变	10	400	193
64157	响水	陈港海安卫生院变	10	400	0
64158	响水	陈港中和村二六组变	10	400	257
64159	响水	陈港中和二组变	10	200	61
64160	响水	陈港中和一组变	10	400	270
64161	响水	海安17#变	10	200	57
64162	响水	海安2组2#变	10	400	61
64163	响水	海安置区1#变	10	400	181
64164	响水	海安置区2#变	10	400	230
64165	响水	海安置区3#变	10	400	149
64166	响水	海安桥头变	10	400	205
64167	响水	海安四组变	10	200	0
64168	响水	陈港立礼村三八组变	10	200	115
64169	响水	陈港齐心二三组2#变	10	200	60
64170	响水	陈港齐心二三组变	10	200	0
64171	响水	陈港齐心二三组东变	10	200	71
64172	响水	陈港齐心四七组变	10	400	183
64173	响水	陈港齐心一六组2#变	10	400	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64174	响水	陈港齐兴一六组变	10	400	212
64175	响水	陈港四匡一、二组北变	10	400	0
64176	响水	陈港下辛二组变	10	400	229
64177	响水	陈港下辛三组变	10	200	18
64178	响水	陈港辛六2组2号变	10	400	186
64179	响水	陈港辛六村1#变	10	400	227
64180	响水	陈港辛六村4#变	10	400	173
64181	响水	陈港辛六村二组变	10	200	37
64182	响水	陈港辛六村明变	10	400	174
64183	响水	陈港辛六二六三八组变	10	400	115
64184	响水	陈港辛六三八组变	10	200	86
64185	响水	陈港义心3#变	10	200	48
64186	响水	陈港义心4#变	10	200	98
64187	响水	陈港义心一四组2#变	10	400	199
64188	响水	陈港义心一四组北变	10	200	88
64189	响水	陈港义心一四组变	10	200	57
64190	响水	陈港义心一四组东变	10	200	47
64191	响水	陈港长兴村明2号变	10	400	133
64192	响水	陈港长兴村明变	10	200	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64193	响水	陈港长兴村西变	10	200	106
64194	响水	陈港长兴四五组3#变	10	200	49
64195	响水	陈港长兴四五组变	10	200	47
64196	响水	陈港长兴四组1#变	10	200	0
64197	响水	陈港中和五组变	10	200	37
64198	响水	陈港中和响陈路变	10	400	186
64199	响水	立礼三八组南变	10	200	111
64200	响水	齐心安置区变	10	400	245
64201	响水	齐心一六组3#变	10	400	253
64202	响水	下辛村二三村组变	10	200	104
64203	响水	下辛二组南变	10	200	64
64204	响水	辛六村明1#变	10	400	200
64205	响水	新光安置区1#变	10	400	197
64206	响水	新光安置区2#变	10	200	80
64207	响水	新光安置区3#变	10	400	242
64208	响水	新光安置区4#变	10	400	248
64209	响水	长兴村1#变	10	200	77
64210	响水	长兴村7#变	10	200	114
64211	响水	陈港四港9组1#变	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64212	响水	陈家港四港9组2#变	10	400	188
64213	响水	陈家港四港七十一组1#变	10	400	163
64214	响水	六港4#变	10	400	181
64215	响水	六港5#变	10	200	75
64216	响水	六港一二十组变	10	400	0
64217	响水	农科村民1#变	10	400	229
64218	响水	四港10组2号变	10	200	38
64219	响水	四港11组1#变	10	200	58
64220	响水	四港11组2#变	10	400	213
64221	响水	四港15组1#变	10	400	244
64222	响水	四港15组3#变	10	400	182
64223	响水	四港9组1#东变	10	200	21
64224	响水	四港村明2#变	10	400	171
64225	响水	四港村明3#变	10	200	92
64226	响水	四港村明变	10	400	192
64227	响水	四港七十一组3#变	10	200	62
64228	响水	四港十五组2#变	10	250	41
64229	响水	四港十五组4#变	10	400	191
64230	响水	四港十五组变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64231	响水	四港十一组3#变	10	400	260
64232	响水	陈港部队变	10	400	313
64233	响水	陈港大湾5组2号变	10	200	0
64234	响水	陈港大湾村五组变	10	200	69
64235	响水	陈港大湾七组变	10	200	116
64236	响水	陈港海安创业园变	10	400	0
64237	响水	陈港海安花卉园	10	200	160
64238	响水	陈港蟒牛村北变	10	400	86
64239	响水	陈港齐心5、8组变	10	200	99
64240	响水	陈港齐心5组1#变	10	200	0
64241	响水	陈港齐心四组2#变	10	400	254
64242	响水	陈港齐心四组变	10	200	83
64243	响水	陈港齐心五组2#变	10	400	239
64244	响水	陈港苏光村四七组变	10	400	249
64245	响水	陈港苏光二三组2#变	10	400	225
64246	响水	陈港苏光二三组2#西变	10	200	92
64247	响水	陈港苏光三组北变	10	200	85
64248	响水	陈港苏光三组变	10	400	265
64249	响水	陈港苏光四七组北变	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64250	响水	陈港苏光五组变	10	400	207
64251	响水	陈港苏光一八3#变	10	200	92
64252	响水	陈港苏光一八组2#变	10	400	204
64253	响水	陈港苏光一八组变	10	400	207
64254	响水	陈港下辛七八组2#变	10	400	281
64255	响水	陈港下辛七八组3#变	10	200	48
64256	响水	陈港下辛七八组变	10	200	120
64257	响水	陈港下辛四组北变	10	400	255
64258	响水	陈港下辛四组变	10	200	78
64259	响水	陈港下辛五组变	10	400	243
64260	响水	陈港义心安置区1#变	10	200	37
64261	响水	陈港义心安置区2#变	10	250	106
64262	响水	陈港义心八九组变	10	200	99
64263	响水	陈港义心八组安置区变	10	400	227
64264	响水	陈港义心村五组变	10	400	157
64265	响水	陈港义心六七组安置区变	10	400	211
64266	响水	陈港义心六七组变	10	400	212
64267	响水	陈港义心五组2#变	10	200	80
64268	响水	陈港义心小街2#变	10	400	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64269	响水	陈港义心小街变	10	400	207
64270	响水	陈港义心小区5#变	10	200	12
64271	响水	陈港义心小区6#变	10	200	53
64272	响水	陈港中和5组2#变	10	200	2
64273	响水	陈港中和七组1#变	10	200	89
64274	响水	陈港中和七组5#变	10	400	252
64275	响水	陈港中和七组变	10	400	211
64276	响水	陈港中和四七组3#变	10	400	154
64277	响水	陈港中和五组2#西变	10	200	91
64278	响水	苏光二组变	10	400	179
64279	响水	苏光一八组南变	10	200	29
64280	响水	王商六组变	10	400	237
64281	响水	下辛七组变	10	200	89
64282	响水	下辛新农村2#变	10	400	209
64283	响水	下辛新农村变	10	200	0
64284	响水	中和七组4#变	10	400	210
64285	响水	灌东雅苑1#开关站1#变	10	800	596
64286	响水	灌东雅苑1#开关站2#变	10	800	372
64287	响水	灌东雅苑2#配电房3#变	10	800	431

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64288	响水	灌东雅苑2#配电房4#变	10	800	611
64289	响水	灌东雅苑2#配电房5#变	10	800	310
64290	响水	灌东雅苑2#配电房6#变	10	800	597
64291	响水	灌东雅苑3#配电房10#变	10	800	571
64292	响水	灌东雅苑3#配电房7#变	10	800	415
64293	响水	灌东雅苑3#配电房8#变	10	800	378
64294	响水	灌东雅苑3#配电房9#变	10	800	437
64295	响水	灌东雅苑4#配电房11#变	10	800	496
64296	响水	灌东雅苑4#配电房12#变	10	800	419
64297	响水	灌东雅苑4#配电房13#变	10	800	467
64298	响水	灌东雅苑4#配电房14#变	10	800	630
64299	响水	盐韵嘉园1#变	10	630	248
64300	响水	盐韵嘉园2#变	10	630	268
64301	响水	盐韵嘉园3#变	10	630	274
64302	响水	盐韵嘉园4#变	10	630	436
64303	响水	盐韵嘉园5#变	10	630	283
64304	响水	盐韵嘉园6#变	10	630	316
64305	响水	盐韵嘉园7#变	10	630	190
64306	响水	盐韵嘉园8#变	10	630	379

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64307	响水	四排湾东小区变	10	400	239
64308	响水	四排湾西小区变	10	400	200
64309	响水	下辛村1#变	10	200	14
64310	响水	大有大新6#变	10	200	72
64311	响水	创业路亮化1#变	10	400	223
64312	响水	大有新庄1#变	10	200	41
64313	响水	大有新庄2#变	10	200	93
64314	响水	大有新庄3#变	10	400	253
64315	响水	大有新庄4#变	10	200	120
64316	响水	大有新庄5#变	10	200	60
64317	响水	大有新庄6#变	10	200	47
64318	响水	大有新庄7#变	10	200	63
64319	响水	大有新庄北变	10	400	234
64320	响水	大有新庄南变	10	200	71
64321	响水	黄海大农线1大队变	10	200	52
64322	响水	黄海大农线1大队东站变	10	400	189
64323	响水	黄海大农线2大队变	10	200	110
64324	响水	黄海大农线2大队东站变	10	200	65
64325	响水	黄海大农线2大队直属队变	10	400	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64326	响水	黄海大农线3大队东变	10	200	17
64327	响水	黄海大农线3大队高效农业变	10	200	111
64328	响水	黄海大农线3大队西变	10	200	87
64329	响水	黄海大农线4大队变	10	200	0
64330	响水	黄海大农线5大队变	10	200	9
64331	响水	黄海大农线分场部变	10	200	103
64332	响水	黄海大农线贺士俊变	10	200	134
64333	响水	黄海大农线王大全变	10	200	139
64334	响水	黄海丰泰小区1#箱变	10	400	170
64335	响水	黄海丰泰小区2#箱变	10	400	172
64336	响水	黄海古树1#箱变	10	400	210
64337	响水	黄海古树2#箱变	10	400	254
64338	响水	黄海广场变	10	400	110
64339	响水	黄海鸿泰小区1#箱变	10	1000	363
64340	响水	黄海鸿泰小区2#箱变	10	1000	383
64341	响水	黄海鸿泰小区3#箱变	10	1000	456
64342	响水	黄海鸿泰小区4#箱变	10	1000	624
64343	响水	黄海教堂1#箱变	10	400	218
64344	响水	黄海教堂2#箱变	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64345	响水	黄海酒厂3#箱变	10	400	68
64346	响水	黄海联合区6#箱变	10	400	142
64347	响水	黄海农科所1#箱变	10	400	107
64348	响水	黄海农科所2#箱变	10	400	200
64349	响水	大有康庄15组1#变	10	200	52
64350	响水	大有康庄7#变	10	200	91
64351	响水	大有康庄四组3#变	10	315	148
64352	响水	康庄1#变	10	200	94
64353	响水	康庄10组变	10	200	93
64354	响水	康庄11组1#变	10	200	72
64355	响水	康庄11组变	10	200	114
64356	响水	康庄123组1#变	10	200	136
64357	响水	康庄123组2#变	10	400	208
64358	响水	康庄123组3#变	10	200	95
64359	响水	康庄123组变	10	200	101
64360	响水	康庄12组1#变	10	200	69
64361	响水	康庄12组变	10	200	27
64362	响水	康庄14组1#变	10	200	115
64363	响水	康庄14组2#变	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64364	响水	康庄14组变	10	400	175
64365	响水	康庄15组变	10	400	210
64366	响水	康庄18组变	10	200	76
64367	响水	康庄19组变	10	200	110
64368	响水	康庄2#变	10	400	173
64369	响水	康庄20组变	10	400	207
64370	响水	康庄21组变	10	200	35
64371	响水	康庄22组变	10	200	60
64372	响水	康庄3#变	10	200	98
64373	响水	康庄4#变	10	400	189
64374	响水	康庄5#变	10	200	64
64375	响水	康庄6#变	10	200	65
64376	响水	康庄村部1#变	10	400	169
64377	响水	康庄村部变	10	400	196
64378	响水	康庄二组1#变	10	400	131
64379	响水	康庄十九组1#变	10	200	87
64380	响水	康庄四组1#变	10	400	215
64381	响水	康庄四组2#变	10	200	95
64382	响水	康庄四组4#变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64383	响水	康庄四组变	10	200	76
64384	响水	康庄线康庄21组1#变	10	200	87
64385	响水	康庄小学1#变	10	200	132
64386	响水	康庄小学变	10	200	0
64387	响水	康庄新型社区1#变	10	400	227
64388	响水	康庄新型社区2#变	10	400	207
64389	响水	康庄养鸡厂变	10	200	0
64390	响水	康庄中山河1#变	10	200	80
64391	响水	康庄砖瓦厂变	10	200	35
64392	响水	大新1#变	10	400	231
64393	响水	大新3#变	10	200	79
64394	响水	大新4#变	10	200	62
64395	响水	大新7#变	10	200	103
64396	响水	大新8#变	10	200	124
64397	响水	大新9#变	10	400	258
64398	响水	大新北变	10	200	53
64399	响水	大新南变	10	200	103
64400	响水	大有大新2#变	10	400	192
64401	响水	大有大新5#变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64402	响水	大有淮河2#变	10	200	41
64403	响水	大有淮河3#变	10	200	90
64404	响水	大有淮河6#变1	10	200	19
64405	响水	大有夹河北2#变	10	400	198
64406	响水	大有夹河南变	10	400	244
64407	响水	大有四份小学变	10	400	52
64408	响水	淮北1、2组变	10	200	13
64409	响水	淮北河堆1#变	10	200	97
64410	响水	淮北河堆2#变	10	200	74
64411	响水	淮北河堆变	10	200	67
64412	响水	淮河1#变	10	200	69
64413	响水	淮河4#变	10	200	85
64414	响水	淮河5#变	10	200	96
64415	响水	淮河村部变	10	200	3
64416	响水	夹河北变	10	200	59
64417	响水	夹河南1#变	10	400	267
64418	响水	夹河南2#变	10	200	97
64419	响水	金三角变	10	200	0
64420	响水	四份1-4组1#变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64421	响水	四份1-4组2#变	10	200	96
64422	响水	四份1-4组变	10	200	98
64423	响水	四份5-8组1#变	10	200	100
64424	响水	四份5-8组变	10	200	64
64425	响水	四份李庄变	10	200	124
64426	响水	四份沈庄1#变	10	200	88
64427	响水	四份沈庄变	10	200	77
64428	响水	四份王庄1#变	10	200	77
64429	响水	四份王庄变	10	200	73
64430	响水	四份夏庄1#变	10	400	216
64431	响水	四份夏庄变	10	200	108
64432	响水	四份小学1#变	10	200	106
64433	响水	四份一四组3#变	10	200	111
64434	响水	四份张庄1#变	10	200	42
64435	响水	四份张庄变	10	200	79
64436	响水	条冲11组2#变	10	200	78
64437	响水	条冲11组变	10	200	95
64438	响水	条冲234组1#变	10	200	67
64439	响水	条冲234组2#变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64440	响水	条冲234组变	10	200	72
64441	响水	条冲村部1#变	10	400	263
64442	响水	条冲村部2#变	10	200	112
64443	响水	条冲村部3#变	10	200	75
64444	响水	条冲村部变	10	400	259
64445	响水	条冲秦庄1#变	10	200	89
64446	响水	条冲秦庄变	10	200	48
64447	响水	条冲十一组1#变	10	200	53
64448	响水	新北韩庄1#变	10	200	67
64449	响水	新北韩庄2#变	10	200	87
64450	响水	新北韩庄3#变	10	200	74
64451	响水	新北七八组3#变	10	200	134
64452	响水	新北十四组3#变	10	200	141
64453	响水	黄海宾馆1#箱变	10	500	0
64454	响水	黄海宾馆2#箱变	10	400	148
64455	响水	黄海酒厂4#箱变	10	400	197
64456	响水	黄海老场部1#变	10	400	89
64457	响水	黄海老场部2#箱变	10	400	221
64458	响水	黄海老场部3#箱变	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64459	响水	黄海老场部4#箱变	10	400	200
64460	响水	黄海老场部5#箱变	10	400	155
64461	响水	黄海老场部6#箱变	10	400	236
64462	响水	黄海联合区1#箱变	10	400	220
64463	响水	黄海联合区2#箱变	10	400	236
64464	响水	黄海联合区4#箱变	10	400	174
64465	响水	黄海联合区5#变	10	400	212
64466	响水	黄海联合区7#箱变	10	400	216
64467	响水	黄海联合区8#箱变	10	400	232
64468	响水	黄海路东1#箱变	10	400	265
64469	响水	黄海路东2#箱变	10	400	0
64470	响水	黄海路东3#箱变	10	400	230
64471	响水	黄海医院1#箱变	10	400	195
64472	响水	黄海医院2#箱变	10	400	232
64473	响水	黄海中学箱变	10	400	162
64474	响水	加工厂1#箱变	10	400	181
64475	响水	加工厂2#箱变	10	400	264
64476	响水	教堂3#箱变	10	400	320
64477	响水	教堂4#箱变	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64478	响水	酒厂1#箱变	10	400	180
64479	响水	酒厂2#箱变	10	400	211
64480	响水	龙腾小区变	10	630	300
64481	响水	米厂1#箱变	10	400	230
64482	响水	米厂2#箱变	10	400	226
64483	响水	新场部1#箱变	10	400	233
64484	响水	新场部2#箱变	10	400	81
64485	响水	医院3#变	10	400	210
64486	响水	银行1#箱变	10	500	120
64487	响水	油泵厂1#箱变	10	400	241
64488	响水	东直线工程队南变	10	200	70
64489	响水	52大队变	10	200	83
64490	响水	53大队北1站	10	400	252
64491	响水	大有头置居委会变	10	200	43
64492	响水	东直线47大队变	10	200	103
64493	响水	东直线49大队变	10	200	49
64494	响水	东直线50大队变	10	200	96
64495	响水	东直线51大队变	10	200	74
64496	响水	东直线北干渠变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64497	响水	东直线盛丁柱变	10	400	157
64498	响水	东直线尹修凯变	10	200	104
64499	响水	老14分场部变	10	200	17
64500	响水	庄配变变	10	200	13
64501	响水	八里村变	10	400	228
64502	响水	八里堆北变	10	200	93
64503	响水	八里堆南变	10	200	56
64504	响水	八里堆南西变	10	200	92
64505	响水	八里横河变	10	400	202
64506	响水	八里横新变	10	200	111
64507	响水	八里刘庄变	10	200	83
64508	响水	八里新丰变	10	200	76
64509	响水	八里新民变	10	200	79
64510	响水	八里徐庄变	10	200	36
64511	响水	超产变	10	400	149
64512	响水	超产南变	10	200	91
64513	响水	程庄村1#变	10	200	102
64514	响水	程庄村2#变	10	400	263
64515	响水	程庄村3#变	10	200	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64516	响水	程庄村变	10	200	69
64517	响水	程庄合兴变	10	200	94
64518	响水	程庄回民变	10	200	50
64519	响水	程庄李庄变	10	200	59
64520	响水	程庄李庄西变	10	200	33
64521	响水	程庄团结2#变	10	200	64
64522	响水	程庄团结北变	10	200	88
64523	响水	程庄团结变	10	200	12
64524	响水	河东河西变	10	400	140
64525	响水	横河新建变	10	400	225
64526	响水	后顾1#变	10	200	83
64527	响水	后顾变	10	200	67
64528	响水	回民1#变	10	200	94
64529	响水	立新变	10	200	40
64530	响水	联宜照明变	10	200	76
64531	响水	联谊前变	10	200	32
64532	响水	浦舍村变	10	200	79
64533	响水	浦舍东西条变	10	200	101
64534	响水	浦舍前顾变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64535	响水	浦舍前后顾变	10	200	32
64536	响水	浦舍西条变	10	200	58
64537	响水	浦舍组照明2#变	10	200	71
64538	响水	七套红星丰余变	10	200	109
64539	响水	七套浦舍蒋庄变	10	200	85
64540	响水	七套三份红星变	10	400	237
64541	响水	七套周庄变	10	200	76
64542	响水	三份村变	10	200	115
64543	响水	三份丰余变	10	200	84
64544	响水	三份河东变	10	200	88
64545	响水	三份河西变	10	200	116
64546	响水	三份吕庄变	10	400	259
64547	响水	三份停泉变	10	200	73
64548	响水	停泉三份组变	10	200	115
64549	响水	徐庄东变	10	200	37
64550	响水	29大队变	10	200	117
64551	响水	36大队北站	10	400	232
64552	响水	59大队变	10	200	45
64553	响水	61大队变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64554	响水	62大队变	10	200	0
64555	响水	62大队桥头站	10	200	58
64556	响水	63大队变	10	200	64
64557	响水	64大队北鱼塘变	10	400	109
64558	响水	64大队变	10	200	111
64559	响水	65大队变	10	200	105
64560	响水	66大队变	10	200	0
64561	响水	68大队变	10	200	66
64562	响水	69大队变	10	200	97
64563	响水	70大队变	10	200	79
64564	响水	70大队路东站	10	400	218
64565	响水	70大队西站	10	400	229
64566	响水	71大队变	10	200	88
64567	响水	72大队变	10	200	62
64568	响水	潮河线15大队分场部变	10	200	42
64569	响水	潮河线59大队北变	10	200	13
64570	响水	潮河线60大队变	10	200	108
64571	响水	潮河线62大队鱼塘边	10	200	36
64572	响水	潮河线64大队南鱼塘边	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64573	响水	潮河线67大队变	10	400	183
64574	响水	潮河线船厂变	10	200	155
64575	响水	潮河线飞机场变	10	400	217
64576	响水	潮河线周金良变	10	200	0
64577	响水	陈功	10	400	184
64578	响水	大有开发区变	10	400	240
64579	响水	东直线42大队1#变	10	200	36
64580	响水	民生1#变	10	400	262
64581	响水	民生线菜场变	10	400	256
64582	响水	民生线发电房2#变	10	400	243
64583	响水	民生线发电房变	10	400	234
64584	响水	民生线机耕队1#变	10	400	288
64585	响水	民生线机耕队2#变	10	400	265
64586	响水	民生线机耕队3#变	10	400	259
64587	响水	民生线机耕队变	10	400	247
64588	响水	民生线民生小区1#变	10	400	277
64589	响水	民生线民生小区变	10	400	203
64590	响水	41大队东站	10	400	204
64591	响水	东鸭场后配变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64592	响水	东直线17大队变	10	200	132
64593	响水	东直线18大队变	10	200	107
64594	响水	东直线19大队变	10	200	81
64595	响水	东直线20大队变	10	200	56
64596	响水	东直线22大队变	10	200	0
64597	响水	东直线23大队变	10	200	37
64598	响水	东直线24大队变	10	200	25
64599	响水	东直线37大队变	10	200	141
64600	响水	东直线工程队后变	10	200	47
64601	响水	东直线军寨渠变	10	200	133
64602	响水	东直线农机站变	10	200	72
64603	响水	工程北三闸口变	10	200	142
64604	响水	30大队北站综合变	10	200	0
64605	响水	43大队变	10	200	105
64606	响水	44大队1#变	10	200	0
64607	响水	44大队2#变	10	200	0
64608	响水	46大队变	10	200	102
64609	响水	57大队变	10	400	218
64610	响水	58大队变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64611	响水	滨淮29大队变	10	200	120
64612	响水	滨淮分场部变	10	200	64
64613	响水	滨淮小区变	10	400	210
64614	响水	二排河综合变	10	200	142
64615	响水	黄滨线24大队小配变	10	200	137
64616	响水	黄滨线54大队	10	400	194
64617	响水	13大队变	10	200	66
64618	响水	13大队新增变	10	400	221
64619	响水	黄海大农线10大队变	10	630	266
64620	响水	黄海大农线12大队变	10	200	93
64621	响水	黄海大农线6大队变	10	200	106
64622	响水	黄海大农线7大队变	10	200	25
64623	响水	黄海大农线8大队北变	10	400	247
64624	响水	李松变	10	200	92
64625	响水	东直41大队变	10	200	72
64626	响水	东直分场部1#变	10	200	83
64627	响水	东直分场部2#变	10	200	79
64628	响水	东直线38大队变	10	200	93
64629	响水	东直线39大队变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64630	响水	东直线40大队变	10	200	113
64631	响水	东直线42大队变	10	200	87
64632	响水	东直线贺尔连变	10	400	279
64633	响水	中山河水厂北变	10	200	0
64634	响水	第二工程队变	10	200	104
64635	响水	民生线菜场1#变	10	400	189
64636	响水	民生线菜场2#变	10	400	259
64637	响水	民生线发电房1#变	10	400	202
64638	响水	新工线菜市场1#变	10	500	255
64639	响水	新工线菜市场变	10	500	287
64640	响水	新工线路边1#变	10	400	235
64641	响水	新工线路边变	10	400	255
64642	响水	新工线农科站1#变	10	400	235
64643	响水	新工线农科站变	10	400	260
64644	响水	新工线塑料厂3#变	10	400	265
64645	响水	新工线鞋厂1#变	10	400	198
64646	响水	新工线鞋厂2#变	10	400	252
64647	响水	新工线鞋厂变	10	400	268
64648	响水	新工线新荡机械厂1#变	10	500	284

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64649	响水	新工线新荡机械厂2#变	10	500	310
64650	响水	新工线新荡机械厂3#变	10	400	254
64651	响水	新工线新荡机械厂4#变	10	400	214
64652	响水	新工线新荡塑料厂1#变	10	400	250
64653	响水	新工线新荡塑料厂2#变	10	400	250
64654	响水	新工线新荡小区1#变	10	400	222
64655	响水	新工线新荡小区变	10	500	213
64656	响水	新工线学校1#变	10	400	187
64657	响水	新工线学校变	10	400	283
64658	响水	14大队变	10	200	109
64659	响水	14大队桥头变	10	200	40
64660	响水	16大队变	10	400	249
64661	响水	26大队变	10	200	72
64662	响水	27大队变（原）	10	400	263
64663	响水	27大队变新	10	200	76
64664	响水	30大队变	10	100	0
64665	响水	30大队南站综合变	10	200	0
64666	响水	31大队变	10	200	86
64667	响水	31大队南综合变	10	200	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64668	响水	32大队变	10	400	234
64669	响水	32大队变新	10	200	70
64670	响水	32大队鱼塘变	10	200	42
64671	响水	33大队北站综合变	10	400	135
64672	响水	33大队变	10	200	69
64673	响水	34大队变	10	400	244
64674	响水	36大队变	10	400	240
64675	响水	36大队小猪场变	10	200	19
64676	响水	7分厂部变	10	200	0
64677	响水	杜凤礼综合变	10	400	211
64678	响水	耿保友	10	400	86
64679	响水	河边变	10	200	156
64680	响水	新荡医院变	10	200	102
64681	响水	新农线16大队变	10	200	63
64682	响水	鸭场变	10	400	194
64683	响水	窑厂变	10	200	74
64684	响水	周晓飞综合变	10	400	0
64685	响水	大有15#变	10	400	177
64686	响水	大有教育区2#变	10	400	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64687	响水	大有教育小区1#变	10	400	222
64688	响水	大有教育小区3#变	10	400	181
64689	响水	大有教育小区变	10	400	212
64690	响水	大有开发区1#变	10	400	129
64691	响水	大有镇政府变	10	400	0
64692	响水	大有12#变	10	400	145
64693	响水	大有17#变	10	400	147
64694	响水	大有20#变	10	400	184
64695	响水	大有3#变	10	400	127
64696	响水	大有4#变	10	400	0
64697	响水	大有5#变	10	400	170
64698	响水	大有6#变	10	400	165
64699	响水	大有8#变	10	400	49
64700	响水	大有9#变	10	400	38
64701	响水	大有农场变	10	400	138
64702	响水	大有中心小学2#变	10	400	206
64703	响水	大有中心小学4#变	10	400	92
64704	响水	学府新城1#变	10	500	300
64705	响水	大有淮北4-6组变	10	400	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64706	响水	大有淮北7组1#变	10	400	177
64707	响水	大有淮河四六组1#变	10	200	86
64708	响水	大有沈庄2#变	10	400	189
64709	响水	大有条冲13组变	10	200	85
64710	响水	大有条冲十四组2#变	10	200	93
64711	响水	大有新北11组3#变	10	200	116
64712	响水	大有新北3-5组2#变	10	400	224
64713	响水	淮北4组变	10	200	105
64714	响水	淮北5组变	10	200	76
64715	响水	淮北7组变	10	200	92
64716	响水	淮北8组变	10	200	64
64717	响水	淮北9组变	10	200	126
64718	响水	淮河7组2#变	10	630	221
64719	响水	条冲14组1#变	10	200	121
64720	响水	条冲14组变	10	200	14
64721	响水	新北1#变	10	400	284
64722	响水	新北10组1#变	10	200	37
64723	响水	新北10组变	10	200	88
64724	响水	新北11组1#变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64725	响水	新北11组2#变	10	200	37
64726	响水	新北11组变	10	200	115
64727	响水	新北14组1#变	10	200	84
64728	响水	新北14组2#变	10	200	116
64729	响水	新北14组变	10	200	92
64730	响水	新北3-5组1#变	10	200	55
64731	响水	新北3-5组变	10	200	95
64732	响水	新北7-8组1#变	10	200	106
64733	响水	新北7-8组变	10	200	50
64734	响水	新北部队变	10	200	91
64735	响水	新北村部变	10	400	224
64736	响水	新北村西变	10	200	123
64737	响水	新北韩庄6#变	10	200	45
64738	响水	新北七八组2#变	10	315	109
64739	响水	新北十一组3#变	10	200	106
64740	响水	新北十组2#变	10	200	112
64741	响水	大有21#变	10	400	188
64742	响水	大有7#变	10	400	18
64743	响水	大有沈庄变	10	400	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64744	响水	大有水塔4#变	10	400	32
64745	响水	大有水塔变	10	400	188
64746	响水	大有小学3#变	10	400	103
64747	响水	大有中心小学1#变	10	400	88
64748	响水	大有中心小学5#变	10	400	200
64749	响水	大有中心小学7#变	10	400	158
64750	响水	大有中心小学变	10	400	44
64751	响水	水塔3#变	10	630	209
64752	响水	中心小学6#变	10	400	136
64753	响水	大有1#变	10	400	76
64754	响水	大有10#变	10	400	189
64755	响水	大有11#变	10	400	150
64756	响水	大有13#变	10	400	27
64757	响水	大有14#新变	10	400	0
64758	响水	大有2#变	10	400	197
64759	响水	大有东西变	10	400	58
64760	响水	大有东西街1#变	10	400	22
64761	响水	大有交通变	10	400	49
64762	响水	大有南北5#变	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64763	响水	大有南北6#变	10	400	153
64764	响水	大有南北变	10	400	0
64765	响水	大有南北街1#变	10	500	0
64766	响水	大有南北街2#新变	10	400	59
64767	响水	大有南北街3#变	10	400	37
64768	响水	大有南北街4#变	10	400	224
64769	响水	大有食品站变	10	400	157
64770	响水	大有水塔1#变	10	400	53
64771	响水	大有水塔2#变	10	400	186
64772	响水	大有水务站变	10	400	189
64773	响水	大有项庄1#变	10	400	104
64774	响水	大有项庄2#变	10	400	164
64775	响水	大有项庄变	10	630	193
64776	响水	大有液化气站2#变	10	400	294
64777	响水	大有液化气站变	10	400	194
64778	响水	大有闸口变	10	200	88
64779	响水	大有中山河桥头变	10	400	146
64780	响水	东西街2#变	10	400	106
64781	响水	副业变	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64782	响水	黄海菜场变	10	400	84
64783	响水	康庄9组1#变	10	200	77
64784	响水	康庄9组变	10	200	106
64785	响水	康庄线学府新城2#变	10	500	218
64786	响水	康庄中山河2#变	10	200	125
64787	响水	康庄中山河变	10	200	25
64788	响水	土管所变	10	400	191
64789	响水	中山北路1#变	10	400	246
64790	响水	中山北路2#变	10	400	258
64791	响水	中山线大有医院变	10	400	140
64792	响水	八里新丰东变	10	400	226
64793	响水	北胜八组变	10	200	77
64794	响水	港尾1#变	10	400	291
64795	响水	港尾堆根变	10	200	95
64796	响水	港尾新建变	10	200	72
64797	响水	港尾新建东变	10	200	85
64798	响水	梅湾2#变	10	200	77
64799	响水	梅湾2组变	10	200	93
64800	响水	梅湾二三组2#变	10	500	298

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64801	响水	梅湾二三组变	10	200	59
64802	响水	梅湾六组1#变	10	200	120
64803	响水	梅湾六组变	10	315	198
64804	响水	梅湾六组东变	10	200	79
64805	响水	梅湾七组变	10	200	100
64806	响水	梅湾三组2#变	10	200	76
64807	响水	梅湾三组变	10	400	232
64808	响水	梅湾十二组变	10	200	74
64809	响水	梅湾四组变	10	200	50
64810	响水	梅湾五组1#变	10	200	89
64811	响水	梅湾五组变	10	500	356
64812	响水	梅湾一组1#变	10	200	56
64813	响水	梅湾一组变	10	200	112
64814	响水	七套港尾堆根2#变	10	200	160
64815	响水	七套停泉冯庄变	10	200	97
64816	响水	七套停泉一组变	10	200	110
64817	响水	三份东冲变	10	200	160
64818	响水	亭泉九组2#变	10	200	114
64819	响水	亭泉九组变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64820	响水	亭泉三组变	10	200	69
64821	响水	亭泉社区1#变	10	400	156
64822	响水	亭泉社区2#变	10	400	175
64823	响水	亭泉社区3#变	10	200	86
64824	响水	停泉4组东变	10	200	100
64825	响水	停泉八组变	10	200	105
64826	响水	停泉村部变	10	200	95
64827	响水	停泉二组变	10	200	100
64828	响水	停泉河口变	10	200	112
64829	响水	停泉刘庄变	10	200	105
64830	响水	停泉刘庄南变	10	200	107
64831	响水	停泉六组变	10	200	130
64832	响水	停泉七组北变	10	200	88
64833	响水	停泉七组变	10	200	97
64834	响水	停泉七组南变	10	200	42
64835	响水	停泉四组变	10	200	71
64836	响水	停泉五组变	10	100	3
64837	响水	停泉庄向变	10	200	90
64838	响水	7#公用变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64839	响水	八套变	10	200	98
64840	响水	八套部队变	10	200	51
64841	响水	北胜光明变	10	200	73
64842	响水	何庄南1#变	10	400	222
64843	响水	何庄南2#变	10	200	80
64844	响水	何庄南变	10	400	154
64845	响水	民生八套1#变	10	200	116
64846	响水	民生何庄北变	10	200	89
64847	响水	民生何庄变	10	200	78
64848	响水	七套2#公用变	10	400	191
64849	响水	七套3#变	10	400	172
64850	响水	七套3#公用变	10	400	221
64851	响水	七套4#公用变	10	400	241
64852	响水	七套6#公用变	10	400	198
64853	响水	七套6#公用东变	10	400	212
64854	响水	七套8#公用变	10	400	96
64855	响水	七套8#公用南变	10	400	201
64856	响水	七套9#变	10	400	146
64857	响水	七套八套西变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64858	响水	七套北街变	10	400	26
64859	响水	七套部队开发区2#变	10	400	237
64860	响水	七套部队开发区变	10	200	47
64861	响水	七套财政所变	10	400	56
64862	响水	七套堆上变	10	200	103
64863	响水	七套街东变	10	400	213
64864	响水	七套聚兴路变	10	400	0
64865	响水	七套棉花园区2#变	10	200	109
64866	响水	七套棉花园区变	10	400	85
64867	响水	七套民生月堆变	10	400	141
64868	响水	七套条堆3#公用变	10	200	65
64869	响水	七套条堆变	10	200	67
64870	响水	七套乡政府变	10	400	249
64871	响水	七套小学东变	10	400	91
64872	响水	七套月堆南变	10	400	151
64873	响水	七套月堆西变	10	200	24
64874	响水	七套中东变	10	200	92
64875	响水	七套中西1#变	10	400	172
64876	响水	七套中西变	10	400	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64877	响水	水塔路北变	10	400	129
64878	响水	西公用变	10	400	14
64879	响水	养殖厂2#变	10	400	135
64880	响水	养殖厂变	10	400	218
64881	响水	样板变	10	200	28
64882	响水	医院变	10	400	0
64883	响水	月堆东1#变	10	200	82
64884	响水	月堆东变	10	400	160
64885	响水	闸口四变1#变	10	400	182
64886	响水	闸口西变	10	400	216
64887	响水	中南公用变	10	200	80
64888	响水	标兵变	10	400	190
64889	响水	标兵东变	10	400	136
64890	响水	教育路变	10	400	80
64891	响水	教育路东变	10	400	74
64892	响水	教育路西变	10	400	165
64893	响水	七套标兵1#变	10	400	215
64894	响水	七套供电所变	10	200	111
64895	响水	七套水塔路变	10	400	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64896	响水	七套水塔路南变	10	400	134
64897	响水	七套闸口北变	10	400	105
64898	响水	七套中学变	10	400	185
64899	响水	水塔路西变	10	400	205
64900	响水	北胜圩北变	10	200	81
64901	响水	高场八组2#变	10	400	276
64902	响水	高场八组变	10	400	197
64903	响水	高场冲东北变	10	200	82
64904	响水	高场冲东变	10	200	86
64905	响水	高场七排1#变	10	315	172
64906	响水	高场七排1#西变	10	200	96
64907	响水	高场七排2#变	10	200	112
64908	响水	高场七排3#变	10	200	70
64909	响水	高场七排4#变	10	400	227
64910	响水	高场七排5#变	10	200	90
64911	响水	高场七排变	10	315	187
64912	响水	高场七排战斗变	10	200	96
64913	响水	高场张林北变	10	200	99
64914	响水	郇庄3、9组变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64915	响水	郇庄二组变	10	200	56
64916	响水	郇庄二组南变	10	200	109
64917	响水	郇庄九组变	10	200	73
64918	响水	郇庄四组变	10	200	37
64919	响水	郇庄五组变	10	200	109
64920	响水	郇庄五组南变	10	200	35
64921	响水	郇庄五组新变	10	200	86
64922	响水	郇庄一八组北变	10	200	76
64923	响水	郇庄一八组变	10	200	47
64924	响水	郇庄一八组南变	10	200	50
64925	响水	郇庄赵庄变	10	200	78
64926	响水	教育路北变	10	400	66
64927	响水	七套高场冲东2#变	10	200	54
64928	响水	七套高场张林变	10	200	115
64929	响水	七套水塔路北2#变	10	400	320
64930	响水	七套坛口变	10	200	61
64931	响水	七套张林南变	10	200	38
64932	响水	七套中心3组变	10	400	227
64933	响水	七套中心敬老院变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64934	响水	七套中心社区三期2#变	10	400	165
64935	响水	新队变	10	200	89
64936	响水	张林南1#变	10	200	13
64937	响水	中心4#变	10	200	88
64938	响水	中心4组1#变	10	200	88
64939	响水	中心4组变	10	315	153
64940	响水	中心村二组变	10	200	111
64941	响水	中心九组变	10	200	35
64942	响水	中心七组变	10	200	59
64943	响水	中心三组变	10	200	45
64944	响水	中心五组变	10	400	274
64945	响水	中心五组南变	10	200	99
64946	响水	产旺陈庄变	10	200	76
64947	响水	产旺东风变	10	200	69
64948	响水	产旺条河变	10	200	59
64949	响水	产旺向阳变	10	200	95
64950	响水	产旺长专变	10	200	83
64951	响水	产旺中心变	10	200	83
64952	响水	程庄兴隆变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64953	响水	港尾红日1#变	10	200	98
64954	响水	港尾红日变	10	200	77
64955	响水	港尾刘圩1#变	10	200	95
64956	响水	港尾刘圩变	10	200	91
64957	响水	农科变	10	200	109
64958	响水	七套2#北变	10	400	151
64959	响水	七套产旺条河2#变	10	200	111
64960	响水	七套程庄兴无变	10	200	100
64961	响水	七套港尾东方变	10	200	61
64962	响水	七套港尾新河变	10	200	86
64963	响水	七套新河3#变	10	200	108
64964	响水	七套兴无1#变	10	200	91
64965	响水	七套中心社区三期1#变	10	400	169
64966	响水	施庄2#变	10	200	80
64967	响水	施庄变	10	200	96
64968	响水	施庄前进变	10	200	74
64969	响水	中心3组2#变	10	200	0
64970	响水	中心八组1#变	10	200	90
64971	响水	中心八组变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64972	响水	中心社区1#变	10	200	36
64973	响水	中心社区2#变	10	200	5
64974	响水	中心社区3#变	10	200	1
64975	响水	中心一组2#变	10	200	70
64976	响水	中心一组变	10	400	167
64977	响水	朱庄2#变	10	200	27
64978	响水	朱庄3#变	10	200	103
64979	响水	朱庄变	10	200	94
64980	响水	朱庄向阳2#变	10	200	58
64981	响水	朱庄向阳3#变	10	200	69
64982	响水	八顷二组变	10	200	72
64983	响水	八顷三组变	10	200	68
64984	响水	八顷四组西变	10	200	119
64985	响水	八顷五组变	10	200	95
64986	响水	八顷五组西变	10	200	95
64987	响水	蔡窑12组变	10	400	177
64988	响水	蔡窑2#变	10	200	61
64989	响水	蔡窑村3#变	10	200	111
64990	响水	蔡窑村变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64991	响水	高庄二组桥西变	10	200	27
64992	响水	河东二组变	10	200	107
64993	响水	河东六组变	10	200	104
64994	响水	河东三组变	10	200	41
64995	响水	河东四五组变	10	200	53
64996	响水	河东四组变	10	200	90
64997	响水	黄圩纪圩一组配变	10	200	87
64998	响水	纪圩村五六组变	10	200	83
64999	响水	纪圩二组变	10	200	87
65000	响水	纪圩七组变	10	200	60
65001	响水	纪圩三组2#变	10	200	114
65002	响水	纪圩三组变	10	200	96
65003	响水	纪圩四五六组	10	200	113
65004	响水	纪圩四组变	10	200	82
65005	响水	纪圩四组站变	10	200	90
65006	响水	纪圩五组变	10	400	294
65007	响水	纪圩小学变	10	400	19
65008	响水	纪圩一七组	10	200	118
65009	响水	丁仁左加工厂变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65010	响水	黄圩马圩二组南变	10	200	58
65011	响水	黄圩云梯三组	10	200	102
65012	响水	黄圩张庄三组	10	400	163
65013	响水	马圩二组变	10	200	95
65014	响水	马圩三组变	10	200	70
65015	响水	马圩一组	10	200	62
65016	响水	双烈六七组变	10	200	54
65017	响水	双烈七组变	10	200	77
65018	响水	双烈三四组	10	400	205
65019	响水	双烈三组变	10	400	246
65020	响水	双烈四组变	10	200	76
65021	响水	双烈五组变	10	400	160
65022	响水	双烈一八组变	10	200	66
65023	响水	双烈一组新变	10	200	90
65024	响水	云梯二组	10	200	64
65025	响水	云梯集中区1#变	10	200	24
65026	响水	云梯集中区2#变	10	200	0
65027	响水	云梯集中区3#变	10	200	46
65028	响水	云梯农业园变	10	200	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65029	响水	云梯一组变	10	200	67
65030	响水	八顷二组南变	10	200	60
65031	响水	八顷一组变	10	200	30
65032	响水	大兴五组变	10	200	70
65033	响水	黄圩集镇13#变	10	400	233
65034	响水	黄圩均平2组配变	10	400	137
65035	响水	黄圩龙背三站变	10	200	111
65036	响水	黄圩三合四组变	10	200	74
65037	响水	黄圩兴庄二组	10	200	92
65038	响水	黄圩张庄七组南变	10	200	78
65039	响水	黄圩张庄小街配变	10	400	29
65040	响水	黄西线兴庄五组变	10	200	52
65041	响水	集镇11#变	10	400	164
65042	响水	集镇14#变	10	400	198
65043	响水	均平5.6组变	10	200	17
65044	响水	均平5组变	10	200	54
65045	响水	均平7组变	10	200	65
65046	响水	均平六组变	10	200	50
65047	响水	均平七组西变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65048	响水	均平三组变	10	200	76
65049	响水	均平一组新变	10	200	101
65050	响水	龙背13组变	10	400	258
65051	响水	龙背1组变	10	400	213
65052	响水	龙背4组变	10	200	96
65053	响水	龙背5组变	10	400	158
65054	响水	龙背二组变	10	400	219
65055	响水	龙背四组2#变	10	200	45
65056	响水	龙背五组2#变	10	400	222
65057	响水	龙背小街1#变	10	400	181
65058	响水	龙背一组北变	10	200	68
65059	响水	三合村部变	10	200	71
65060	响水	三合二组北变	10	200	85
65061	响水	三合二组变	10	200	36
65062	响水	三合教堂变	10	200	65
65063	响水	三合六组变	10	400	204
65064	响水	三合七组变	10	200	14
65065	响水	三合三五组变	10	400	199
65066	响水	三合一组变	10	400	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65067	响水	三合一组南变	10	200	93
65068	响水	湾圩五组变	10	200	81
65069	响水	湾圩一七组变	10	200	93
65070	响水	小圩三组变	10	200	86
65071	响水	兴庄一二组变	10	200	80
65072	响水	兴庄一二组西变	10	400	212
65073	响水	杨圩1, 2组	10	200	11
65074	响水	杨圩34组	10	200	103
65075	响水	杨圩6. 7组变	10	200	61
65076	响水	杨圩7组变	10	200	115
65077	响水	杨圩五组	10	200	52
65078	响水	杨圩五组1#变	10	200	72
65079	响水	杨圩一组变（新）	10	200	61
65080	响水	杨圩一组东变	10	200	70
65081	响水	张庄12组变	10	200	10
65082	响水	张庄六七组	10	200	17
65083	响水	张庄七组变	10	200	54
65084	响水	张庄四五组	10	400	220
65085	响水	张庄四组变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65086	响水	黄圩小圩1#变	10	400	99
65087	响水	黄圩园区北变	10	400	131
65088	响水	三合六组新变	10	200	83
65089	响水	小圩1组东变	10	200	114
65090	响水	小圩3#变	10	200	86
65091	响水	小圩4#变	10	400	239
65092	响水	小圩村变	10	400	0
65093	响水	小圩加工厂变	10	200	117
65094	响水	小圩教会堂变	10	200	15
65095	响水	仇堆1组	10	200	79
65096	响水	仇堆3组	10	400	192
65097	响水	仇堆3组2#变	10	200	64
65098	响水	仇堆二组变	10	200	64
65099	响水	仇堆六组变	10	200	97
65100	响水	仇堆六组南变	10	200	107
65101	响水	仇堆五组变	10	200	109
65102	响水	高庄四组西变	10	200	81
65103	响水	高庄五组变	10	200	75
65104	响水	顾庄1#变	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65105	响水	顾庄1组变	10	200	80
65106	响水	顾庄2#变	10	200	34
65107	响水	顾庄3#变	10	200	39
65108	响水	顾庄二组变	10	200	58
65109	响水	顾庄五组变	10	200	89
65110	响水	黄圩高庄125组变	10	200	59
65111	响水	黄圩高庄二组变	10	200	92
65112	响水	黄圩高庄二组配变	10	200	83
65113	响水	黄圩高庄三组变	10	200	69
65114	响水	黄圩高庄水井变	10	200	43
65115	响水	黄圩高庄四组变	10	200	95
65116	响水	黄圩顾庄小街配变	10	200	77
65117	响水	黄圩云梯三组南变	10	200	76
65118	响水	梅庄1组变	10	200	96
65119	响水	梅庄2组变	10	400	174
65120	响水	梅庄3组变	10	200	48
65121	响水	梅庄5组	10	200	55
65122	响水	梅庄三组2#变	10	200	61
65123	响水	梅庄四组新变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65124	响水	双套二组变	10	200	55
65125	响水	双套六组	10	200	74
65126	响水	双套四五六组变	10	200	119
65127	响水	双套四组	10	200	102
65128	响水	双套五组变	10	200	96
65129	响水	双套一二三组变	10	200	37
65130	响水	双套一组变	10	200	70
65131	响水	小庄二组变	10	200	69
65132	响水	小庄二组东变	10	200	87
65133	响水	小庄二组站变	10	200	32
65134	响水	小庄一组变	10	200	37
65135	响水	小庄一组东变	10	200	118
65136	响水	云梯四五组变	10	400	225
65137	响水	云梯五组东变	10	200	65
65138	响水	云梯五组南变	10	200	66
65139	响水	大拐1#变	10	200	49
65140	响水	大拐二组变	10	200	30
65141	响水	大拐四组2#变	10	200	80
65142	响水	大拐五组变	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65143	响水	大拐一四组变	10	400	193
65144	响水	河东一组变	10	200	50
65145	响水	黄圩大拐2#变	10	200	65
65146	响水	黄圩大拐4组变	10	200	47
65147	响水	黄圩河东二组南变	10	200	61
65148	响水	黄圩云彩二组变	10	200	117
65149	响水	黄圩云彩三组变	10	200	10
65150	响水	黄圩云彩一组变	10	200	105
65151	响水	兴庄八组变	10	200	5
65152	响水	兴庄七九组变	10	200	67
65153	响水	兴庄七组变	10	400	174
65154	响水	兴庄三四组	10	200	49
65155	响水	兴庄五八组	10	200	56
65156	响水	云彩小区1#变	10	400	160
65157	响水	云彩小区10#变	10	400	154
65158	响水	云彩小区11#变	10	400	173
65159	响水	云彩小区12#变	10	400	211
65160	响水	云彩小区13#变	10	400	170
65161	响水	云彩小区14#变	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65162	响水	云彩小区2#变	10	400	213
65163	响水	云彩小区3#变	10	400	220
65164	响水	云彩小区4#变	10	400	175
65165	响水	云彩小区5#变	10	400	214
65166	响水	云彩小区6#变	10	400	231
65167	响水	云彩小区7#变	10	400	189
65168	响水	云彩小区8#变	10	400	189
65169	响水	云彩小区9#变	10	400	165
65170	响水	黄圩村变	10	400	123
65171	响水	黄圩村二组变	10	400	67
65172	响水	黄圩村三组	10	400	215
65173	响水	黄圩村一组	10	400	143
65174	响水	黄圩府前路变	10	400	80
65175	响水	黄圩供销社变	10	400	111
65176	响水	黄圩集镇07#变	10	400	97
65177	响水	黄圩集镇1#变	10	400	55
65178	响水	黄圩集镇2#变	10	400	148
65179	响水	黄圩集镇5#变	10	400	51
65180	响水	黄圩集镇6#变	10	400	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65181	响水	黄圩集镇8#变	10	400	37
65182	响水	黄圩集镇中心变	10	400	0
65183	响水	黄圩敬老院变	10	200	41
65184	响水	黄圩军辉西变	10	400	191
65185	响水	黄圩粮管所变	10	400	201
65186	响水	黄圩马圩六组变	10	200	83
65187	响水	黄圩三组西变	10	200	90
65188	响水	黄圩水利站变	10	400	252
65189	响水	黄圩小庄三组变	10	400	195
65190	响水	黄圩镇政府变	10	400	124
65191	响水	黄圩镇政府东变	10	400	51
65192	响水	黄圩中心路南变	10	400	186
65193	响水	集镇12#变	10	200	0
65194	响水	集镇4#新变	10	400	190
65195	响水	集镇9#变	10	400	48
65196	响水	罗军配变	10	400	218
65197	响水	马圩4组变	10	200	114
65198	响水	马圩三四五组变	10	200	82
65199	响水	马圩四组西变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65200	响水	小圩2#变	10	200	33
65201	响水	小庄三组东变	10	200	103
65202	响水	育才路南变	10	400	200
65203	响水	八套东2#变	10	200	54
65204	响水	八套东3#变	10	200	0
65205	响水	八套东变	10	630	445
65206	响水	八套西变	10	200	87
65207	响水	大沟2组变	10	200	100
65208	响水	大沟3组变	10	200	101
65209	响水	大沟七组变	10	200	122
65210	响水	海宁五组变	10	200	73
65211	响水	开发区1#变	10	400	177
65212	响水	开发区3#变	10	400	157
65213	响水	南河开发区9#变	10	400	173
65214	响水	南河农业示范园6#变	10	200	100
65215	响水	南河平建1组3#变	10	200	90
65216	响水	南河平建村部3#变	10	400	213
65217	响水	南河平建一组2#变	10	200	98
65218	响水	南河新荡11组2#变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65219	响水	南河新荡4组变	10	200	84
65220	响水	南河新荡村部2#变	10	200	0
65221	响水	南河新荡村部变	10	200	67
65222	响水	南河新荡二组2#变	10	200	52
65223	响水	南河新兴东庄1#变	10	200	81
65224	响水	南河新兴东庄3#变	10	200	82
65225	响水	南河新兴西庄2#变	10	200	71
65226	响水	南河新兴小区变	10	200	13
65227	响水	平建3组变	10	200	80
65228	响水	平建村部2#变	10	200	91
65229	响水	平建村部变	10	200	62
65230	响水	平建开发区2#变	10	400	141
65231	响水	平建开发区4#变	10	400	193
65232	响水	平建开发区5#变	10	200	41
65233	响水	平建开发区6#变	10	400	182
65234	响水	平建开发区7#变	10	400	237
65235	响水	平建开发区8#变	10	400	213
65236	响水	平建七组变	10	200	111
65237	响水	平建四、六组变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65238	响水	平建四六组2#变	10	200	107
65239	响水	平建线平建开发区10#变	10	400	194
65240	响水	平建线平建开发区11#变	10	200	47
65241	响水	平建线平建四、六组3#变	10	400	237
65242	响水	平建线新荡11组3#变	10	200	69
65243	响水	平建一组变	10	200	0
65244	响水	新荡1.8组变	10	400	196
65245	响水	新荡11组变	10	200	121
65246	响水	新荡8组变	10	200	127
65247	响水	新荡二组变	10	200	47
65248	响水	新荡五大站2#变	10	200	53
65249	响水	新荡五大站3#变	10	200	41
65250	响水	新荡五大站变	10	400	228
65251	响水	新兴东庄2#变	10	200	42
65252	响水	新兴西庄变	10	200	95
65253	响水	半沙2组变	10	400	205
65254	响水	半沙二组2#变	10	200	83
65255	响水	半沙二组3#变	10	200	74
65256	响水	南河新建1.2组变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65257	响水	南河新建10组3#变	10	200	81
65258	响水	南河新建10组4#变	10	200	75
65259	响水	南河新建10组变	10	200	0
65260	响水	平建线新建10组5#变	10	200	112
65261	响水	新建1.2组2#变	10	200	69
65262	响水	新建10组2#变	10	200	99
65263	响水	新建村部2#变	10	200	124
65264	响水	新建村部变	10	200	69
65265	响水	河西12组	10	200	52
65266	响水	河西1组2#变	10	200	57
65267	响水	河西4组2#变	10	200	71
65268	响水	河西4组变	10	200	98
65269	响水	河西567组	10	200	86
65270	响水	南河河西567组2#变	10	200	60
65271	响水	南河顺河45组2#变	10	200	32
65272	响水	南河顺河六组2#变	10	200	95
65273	响水	南河顺河六组变	10	200	123
65274	响水	南河顺河三组变	10	200	37
65275	响水	南河太平37组	10	400	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65276	响水	南河太平37组2#变	10	200	43
65277	响水	顺河12组	10	200	73
65278	响水	顺河12组2#变	10	200	75
65279	响水	顺河45组变	10	200	16
65280	响水	顺河4组2#变	10	200	94
65281	响水	顺河7组变	10	200	93
65282	响水	太平19组2#变	10	200	50
65283	响水	太平19组变	10	200	94
65284	响水	太平28组2#变	10	200	24
65285	响水	太平28组3#变	10	200	95
65286	响水	太平28组变	10	200	47
65287	响水	太平45组变	10	200	89
65288	响水	太平9组3#变	10	200	30
65289	响水	太平9组4#变	10	200	112
65290	响水	八墩线新增兴庄123组3#变	10	200	77
65291	响水	合兴18组	10	200	64
65292	响水	合兴18组2#变	10	200	28
65293	响水	合兴47组	10	200	102
65294	响水	合兴陆庄	10	200	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65295	响水	合兴陆庄2#变	10	200	78
65296	响水	合兴陆庄3#变	10	200	76
65297	响水	合兴陆庄4#变	10	200	79
65298	响水	合兴桥头变	10	200	93
65299	响水	合兴小学变	10	200	0
65300	响水	河堆237组	10	200	50
65301	响水	河堆237组2#变	10	200	87
65302	响水	河堆237组5#变	10	200	40
65303	响水	河堆456组	10	200	53
65304	响水	河堆456组2#变	10	200	108
65305	响水	河堆4组变	10	200	98
65306	响水	河堆四组2#变	10	200	96
65307	响水	南河合兴4组变	10	200	98
65308	响水	南河河堆237组3#变	10	200	58
65309	响水	南河河堆237组4#变	10	200	106
65310	响水	南河王集南2#变	10	400	220
65311	响水	南河王集南3#变	10	400	150
65312	响水	南河王集南变	10	400	185
65313	响水	南河兴庄123组2#变	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65314	响水	太平45组单变	10	200	124
65315	响水	太平46组3#变	10	200	99
65316	响水	太平46组变	10	200	87
65317	响水	太平5组变	10	200	114
65318	响水	太平四六组2#变	10	400	176
65319	响水	太平四组单变	10	200	78
65320	响水	兴庄123组变	10	200	58
65321	响水	八墩10组单变	10	200	19
65322	响水	八墩村变	10	400	122
65323	响水	八墩村部2#变	10	200	55
65324	响水	八墩村部3#变	10	200	77
65325	响水	八墩六九组	10	200	106
65326	响水	八墩一七组3#变	10	200	71
65327	响水	河堆567组2#变	10	200	0
65328	响水	河堆567组变	10	200	89
65329	响水	河堆6组变	10	400	99
65330	响水	南河八墩11组单变	10	200	71
65331	响水	南河八墩3组2#变	10	200	60
65332	响水	南河八墩3组变	10	400	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65333	响水	南河八墩一七组2#变	10	200	78
65334	响水	南河八墩一七组变	10	200	59
65335	响水	南河兴庄456组2#变	10	200	91
65336	响水	双南5组变增容	10	400	234
65337	响水	双南6组变	10	400	271
65338	响水	双南7组变	10	200	70
65339	响水	兴庄456组	10	400	243
65340	响水	兴庄456组3#变	10	200	46
65341	响水	兴庄456组5#变	10	200	123
65342	响水	兴庄7组2#变	10	200	85
65343	响水	兴庄7组3#变	10	200	106
65344	响水	兴庄7组变	10	400	175
65345	响水	兴庄8组变	10	200	83
65346	响水	昌盛3组	10	200	44
65347	响水	昌盛3组2#变	10	200	102
65348	响水	昌盛村部	10	200	66
65349	响水	昌盛居民集中区1#变	10	400	211
65350	响水	昌盛居民集中区2#变	10	400	204
65351	响水	昌盛居民集中区3#变	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65352	响水	昌盛五组变	10	200	102
65353	响水	昌盛一组2#变	10	200	80
65354	响水	村部6#变	10	200	96
65355	响水	村部机房配变	10	200	98
65356	响水	南河昌盛1组变	10	200	48
65357	响水	南河昌盛村部2#变	10	200	127
65358	响水	南河昌盛村部3#变	10	200	109
65359	响水	南河昌盛二、四组变	10	200	136
65360	响水	南河昌盛二组变	10	400	280
65361	响水	南河昌盛一组3#变	10	400	82
65362	响水	南河海宁示范园1#变	10	400	166
65363	响水	南河双南24组3#变	10	200	62
65364	响水	南河双南24组4#变	10	200	36
65365	响水	南河小闸变	10	200	19
65366	响水	南河薛荡7-10组	10	400	201
65367	响水	南河薛荡7-10组2#变	10	200	111
65368	响水	南河薛荡村部2#变	10	400	265
65369	响水	南河薛荡村部3#变	10	200	102
65370	响水	南河薛荡桥头变	10	400	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65371	响水	南河薛荡示范园3#变	10	400	199
65372	响水	南河薛荡小区1#变	10	400	199
65373	响水	南河薛荡小区2#变	10	400	232
65374	响水	南河薛荡小区3#变	10	400	189
65375	响水	南河薛荡小区变	10	200	58
65376	响水	南河薛荡一组2#变	10	200	95
65377	响水	南河薛荡一组变	10	200	80
65378	响水	双南24组	10	200	112
65379	响水	双南24组2#变	10	400	242
65380	响水	双南6组6#变	10	400	209
65381	响水	双南8组变	10	200	130
65382	响水	头甲68组4#变	10	630	113
65383	响水	王集线新南245组变	10	200	62
65384	响水	薛荡11组变	10	200	107
65385	响水	薛荡4组变	10	200	56
65386	响水	薛荡村变	10	200	90
65387	响水	薛荡示范园1#变	10	400	216
65388	响水	薛荡示范园2#变	10	400	235
65389	响水	薛荡一组3#变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65390	响水	安宁5组变	10	200	40
65391	响水	南河安宁134组变	10	200	42
65392	响水	南河安宁25组	10	200	92
65393	响水	南河安宁2组变	10	200	88
65394	响水	南河安宁3组变	10	200	49
65395	响水	南河安宁一组变	10	200	73
65396	响水	南河严舍123组	10	200	82
65397	响水	南河严舍4组变	10	200	38
65398	响水	南河严舍7组变	10	200	84
65399	响水	南河严舍七组2#变	10	200	89
65400	响水	南河严舍小学变	10	400	208
65401	响水	新南线南河安宁4组变	10	200	126
65402	响水	新南线南河安宁五组2#变	10	400	263
65403	响水	新南线南河严舍45组2#变	10	400	232
65404	响水	严舍45组	10	200	0
65405	响水	严舍5组变	10	200	0
65406	响水	严舍6组2#变	10	200	61
65407	响水	严舍6组变	10	200	41
65408	响水	严舍78组变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65409	响水	严舍8组变	10	200	71
65410	响水	严舍三组变	10	200	29
65411	响水	大沟4组变	10	200	89
65412	响水	大沟6组变	10	200	5
65413	响水	大沟8组变	10	200	98
65414	响水	大沟九组变	10	200	86
65415	响水	大沟一组变	10	200	97
65416	响水	海宁1、2组	10	200	98
65417	响水	海宁2组变	10	400	133
65418	响水	海宁3组变	10	200	51
65419	响水	海宁4、6组2#变	10	200	88
65420	响水	海宁四、六组变	10	200	37
65421	响水	南河大沟4组2#变	10	200	88
65422	响水	南河大沟5组变	10	200	52
65423	响水	南河大沟西庄变	10	200	102
65424	响水	南河大沟小区变	10	200	68
65425	响水	南河海宁1-2组2#变	10	400	237
65426	响水	毛庄变	10	400	0
65427	响水	南河12组3#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65428	响水	南河12组4#变	10	200	0
65429	响水	南河12组5#变	10	200	0
65430	响水	南河12组变	10	400	0
65431	响水	南河2组2#变	10	400	0
65432	响水	南河2组变	10	400	0
65433	响水	南河345组变	10	200	0
65434	响水	南河34组变	10	200	0
65435	响水	南河3组变	10	200	0
65436	响水	南河4组变	10	200	0
65437	响水	南河北街2#变	10	400	0
65438	响水	南河大润发变	10	400	0
65439	响水	南河供电所变	10	200	0
65440	响水	南河集镇21#变	10	400	0
65441	响水	南河农具厂2#变	10	400	0
65442	响水	南河农具厂变	10	400	0
65443	响水	南河农科站变	10	400	0
65444	响水	南河农业示范园1#变	10	400	0
65445	响水	南河农业示范园2#变	10	400	0
65446	响水	南河农业示范园3#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65447	响水	南河农业示范园4#变	10	200	0
65448	响水	南河农业示范园5#变	10	200	0
65449	响水	南河示范园7#变	10	400	0
65450	响水	南河兽医站变	10	400	0
65451	响水	南河王集1#变	10	400	0
65452	响水	南河王集14#变（南中变）	10	400	0
65453	响水	南河王集15#变（西桥头变）变	10	400	0
65454	响水	南河王集16#变（北街变）	10	400	0
65455	响水	南河王集17#变（南河12组变）	10	400	0
65456	响水	南河王集2#变	10	400	0
65457	响水	南河王集3#变（东变）	10	400	0
65458	响水	南河王集3#中变	10	400	0
65459	响水	南河王集7#变	10	400	0
65460	响水	南河王集9组变	10	200	0
65461	响水	南河王集法院2#变	10	400	0
65462	响水	南河王集九组2#变	10	200	0
65463	响水	南河王集南4#变	10	400	0
65464	响水	南河王集西街变	10	400	0
65465	响水	南河王集新区变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65466	响水	南河新东123组2#变	10	200	0
65467	响水	南河新东1组变	10	200	0
65468	响水	南河新东3组2#变	10	200	0
65469	响水	南河新东3组变	10	200	0
65470	响水	南河新东6组变	10	200	0
65471	响水	南河新南134组2#变	10	200	0
65472	响水	南河新南134组4#变	10	200	0
65473	响水	南河新南245组2#变	10	200	0
65474	响水	南河新南2组变	10	200	0
65475	响水	南河新南3组变	10	200	0
65476	响水	南河新南5组变	10	200	0
65477	响水	南河新南9组变	10	400	0
65478	响水	南河信用社变	10	400	0
65479	响水	南河医院变	10	200	0
65480	响水	南河移动塔变	10	400	0
65481	响水	南河中学3#变	10	400	0
65482	响水	南河中学新增1#变	10	400	0
65483	响水	王集13#组变	10	400	0
65484	响水	王集19#(放大站)变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65485	响水	王集2#中台片变	10	400	0
65486	响水	王集5组变	10	400	0
65487	响水	王集派出所2#变	10	400	0
65488	响水	新东123组3#变	10	200	0
65489	响水	新东456组2#变	10	200	0
65490	响水	新东456组3#变	10	200	0
65491	响水	新东456组变	10	200	0
65492	响水	新南134组3#变	10	200	0
65493	响水	新南134组变	10	400	0
65494	响水	薛荡四组2#变	10	200	0
65495	响水	河堆7组变	10	200	67
65496	响水	加庆11组	10	200	48
65497	响水	加庆123组2#变	10	200	0
65498	响水	加庆3组变	10	200	60
65499	响水	加庆412组变	10	200	113
65500	响水	加庆4组变	10	200	74
65501	响水	加庆5组变	10	400	224
65502	响水	加庆6-8组2#变	10	200	101
65503	响水	加庆68组3#变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65504	响水	加庆68组变	10	200	91
65505	响水	加庆6组变	10	400	256
65506	响水	加庆7-9组变	10	200	61
65507	响水	加庆一组变	10	200	98
65508	响水	南河78组2#变	10	200	63
65509	响水	南河78组3#变	10	400	237
65510	响水	南河78组变	10	200	29
65511	响水	南河毕庄变	10	200	49
65512	响水	南河加庆二组变	10	400	195
65513	响水	南河加庆七组变	10	200	0
65514	响水	南河粮管所2#变	10	400	195
65515	响水	南河六组变	10	400	171
65516	响水	南河上王6组变	10	200	63
65517	响水	南河上王8组变	10	400	167
65518	响水	南河头甲68组	10	200	75
65519	响水	南河头甲6-8组2#变	10	400	123
65520	响水	南河头甲7组变	10	400	220
65521	响水	南河头甲八组变	10	200	3
65522	响水	南河头甲村部变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65523	响水	南河头甲鸡场2#变	10	200	62
65524	响水	南河头甲一组变	10	200	31
65525	响水	南河王集10#变	10	400	80
65526	响水	南河王集11#变	10	400	202
65527	响水	南河王集12#变	10	400	210
65528	响水	南河王集6#变	10	400	7
65529	响水	南河王集四组变	10	500	268
65530	响水	南河小学2#变	10	400	138
65531	响水	南河小学变	10	400	0
65532	响水	上王1.2组变	10	200	37
65533	响水	上王12组2#变	10	400	187
65534	响水	上王5.11组2#变	10	200	37
65535	响水	上王5.11组3#变	10	400	249
65536	响水	上王5.11组变	10	200	31
65537	响水	上王6810组变	10	200	53
65538	响水	上王9组变	10	200	89
65539	响水	上王村部	10	200	30
65540	响水	上王村部2#变	10	200	53
65541	响水	上王九组2#变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65542	响水	双南闸变	10	200	97
65543	响水	头甲2组变	10	200	54
65544	响水	头甲4组变	10	400	253
65545	响水	头甲5组变	10	400	204
65546	响水	头甲村部2#变	10	200	0
65547	响水	头甲鸡厂变	10	200	51
65548	响水	王集18#(派出所)变	10	400	45
65549	响水	王集22#变敬老院变	10	400	200
65550	响水	王集4#变台片（2#东变）	10	400	246
65551	响水	新南线头甲2组2#变	10	200	99
65552	响水	张庄2#变	10	400	93
65553	响水	张庄23组3#变	10	400	0
65554	响水	张庄23组变	10	400	121
65555	响水	半沙3组2#变	10	200	113
65556	响水	半沙三组变	10	200	108
65557	响水	半沙四组变	10	200	91
65558	响水	半沙五组变	10	200	119
65559	响水	合兴5组2#变	10	200	62
65560	响水	合兴5组变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65561	响水	南河半沙7组变	10	200	87
65562	响水	南河半沙九组变	10	200	93
65563	响水	南河半沙六组变	10	200	98
65564	响水	南河农场3组3#变	10	200	64
65565	响水	南河农场4组2#变	10	200	66
65566	响水	南河农场4组3#变	10	200	66
65567	响水	农场2组2#变	10	200	5
65568	响水	农场2组变	10	200	50
65569	响水	农场3组4#变	10	200	55
65570	响水	农场5组2#变	10	200	103
65571	响水	农场加工变	10	200	89
65572	响水	农场七组2#变	10	200	97
65573	响水	农场七组变	10	200	88
65574	响水	农场三组2#变	10	200	116
65575	响水	农场四组变	10	200	101
65576	响水	平建农场三组变	10	200	84
65577	响水	新建12组3#变	10	200	64
65578	响水	新建3组2#变	10	200	120
65579	响水	新建4组变	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65580	响水	新建八大家变	10	400	240
65581	响水	新建三组变	10	200	73
65582	响水	老舍线树圩拾份3#变	10	630	393
65583	响水	恩谭3、4组3#变	10	200	59
65584	响水	恩谭3、4组变	10	200	81
65585	响水	恩谭二组变	10	200	99
65586	响水	恩谭高速路变	10	200	70
65587	响水	恩谭集中区1#配变	10	200	76
65588	响水	恩谭路南1#变	10	200	53
65589	响水	恩谭路南变	10	400	215
65590	响水	恩谭小区5#变	10	200	74
65591	响水	恩潭3、4组2#变	10	200	53
65592	响水	恩潭3、4组5#变	10	200	108
65593	响水	恩潭路北变	10	200	89
65594	响水	花枝1、2组变	10	200	17
65595	响水	花枝10组1#变	10	200	104
65596	响水	花枝10组2#变	10	200	101
65597	响水	花枝2组变	10	200	0
65598	响水	花枝6组变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65599	响水	花枝六组1#变	10	200	92
65600	响水	花枝三组变	10	200	52
65601	响水	花枝十组变	10	200	75
65602	响水	花枝四组变	10	200	49
65603	响水	花枝五组1#变	10	200	52
65604	响水	花枝五组变	10	200	38
65605	响水	花枝五组教堂变	10	200	48
65606	响水	花枝线恩谭新街变	10	200	89
65607	响水	老舍1、2组1#变	10	200	0
65608	响水	老舍2组变	10	200	30
65609	响水	老舍恩谭三四组4号变	10	200	74
65610	响水	老舍花枝1、2组2#变	10	200	45
65611	响水	老舍花枝三组2#变	10	200	42
65612	响水	老舍花枝四组1#变	10	200	78
65613	响水	侣旺10组1#变	10	200	58
65614	响水	侣旺十组变	10	200	72
65615	响水	铁路小区2#变	10	200	0
65616	响水	王庄3组2#变	10	200	71
65617	响水	王庄3组照明	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65618	响水	王庄8组1#变	10	200	12
65619	响水	王庄八组变	10	200	90
65620	响水	正舍2组2#变	10	200	68
65621	响水	正舍2组变	10	200	56
65622	响水	正舍3组2#变	10	200	84
65623	响水	正舍6、7组2#变	10	200	4
65624	响水	正舍6、7组变	10	200	93
65625	响水	正舍村2#变	10	400	230
65626	响水	正舍六七组3#变	10	200	62
65627	响水	顾庄4#变	10	200	61
65628	响水	顾庄5#变	10	200	87
65629	响水	黄东1组变(2012)	10	200	42
65630	响水	黄东5组2#变	10	400	215
65631	响水	黄东5组变	10	400	154
65632	响水	黄东6组变	10	200	83
65633	响水	黄东村东变	10	200	66
65634	响水	黄东村西变	10	200	88
65635	响水	黄东东2#变(2012)	10	400	149
65636	响水	黄东东3#变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65637	响水	黄东东4#变	10	200	96
65638	响水	黄东五组3#变	10	200	106
65639	响水	黄东西2#变(2012)	10	400	105
65640	响水	黄东西4#变	10	200	35
65641	响水	黄河安置区2#变	10	400	199
65642	响水	黄河安置小区变	10	630	401
65643	响水	黄河北变	10	200	14
65644	响水	黄河曹庄1#变	10	200	61
65645	响水	黄河曹庄变	10	200	52
65646	响水	黄河村6. 8组变	10	400	187
65647	响水	黄河村变(2012)	10	200	23
65648	响水	黄河顾庄3#变	10	200	0
65649	响水	黄河刘庄变	10	200	61
65650	响水	黄河南变(2012)	10	400	94
65651	响水	黄河邱庄变	10	200	36
65652	响水	黄河西变(2012)	10	630	395
65653	响水	黄河小区2#变	10	200	88
65654	响水	黄河小区变	10	400	128
65655	响水	双港黄东西3#变	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65656	响水	新河戴庄变	10	200	160
65657	响水	新河顾庄2#变	10	200	26
65658	响水	新河顾庄变	10	200	90
65659	响水	新河恒丰2#变	10	400	217
65660	响水	新河夹河2#变(2012)	10	200	144
65661	响水	新河夹河配变	10	630	475
65662	响水	新河一组2#变	10	400	108
65663	响水	新河一组3#变	10	200	0
65664	响水	新河一组4#变	10	200	0
65665	响水	新河一组变	10	200	45
65666	响水	姚湾2组变	10	200	0
65667	响水	姚湾3组变	10	200	71
65668	响水	姚湾4组变	10	400	171
65669	响水	姚湾5组变	10	200	103
65670	响水	姚湾东2#变	10	200	119
65671	响水	姚湾东变	10	200	74
65672	响水	姚湾六组变	10	200	81
65673	响水	姚湾西变	10	200	31
65674	响水	恩谭集中区3#配变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65675	响水	恩谭集中区4#配变	10	200	60
65676	响水	恩谭小区6#变	10	200	0
65677	响水	丰大3#变	10	200	98
65678	响水	公兴6#变	10	200	132
65679	响水	国环村东变	10	200	108
65680	响水	国环东2#变(2012)	10	200	48
65681	响水	环南新型社区1#变	10	400	176
65682	响水	环南新型社区2#变	10	400	210
65683	响水	双港国环七组变	10	400	145
65684	响水	双港兴太周庄2号变	10	200	0
65685	响水	双港兴太周庄3#变(2013)	10	200	31
65686	响水	双港兴太周庄4#变	10	200	89
65687	响水	小南潘庄2号变	10	200	0
65688	响水	小南潘庄变	10	200	0
65689	响水	小南小学变	10	200	99
65690	响水	新河恒风变	10	200	45
65691	响水	兴太大湾变	10	200	79
65692	响水	兴太东2#变	10	200	65
65693	响水	兴太东3#变	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65694	响水	兴太东变	10	200	85
65695	响水	兴太公兴2#变	10	200	49
65696	响水	兴太公兴3#变	10	200	34
65697	响水	兴太公兴4#变	10	200	35
65698	响水	兴太公兴5#变	10	200	74
65699	响水	兴太公兴8#变	10	200	89
65700	响水	兴太公兴变	10	200	66
65701	响水	兴太南单相变	10	200	84
65702	响水	兴太线小南六组变	10	200	96
65703	响水	兴太线兴太潘庄2#变	10	200	47
65704	响水	兴太徐庄变	10	200	85
65705	响水	兴太余段2#变	10	200	65
65706	响水	兴太余段变	10	200	97
65707	响水	兴太周庄变	10	200	75
65708	响水	大兴4#变	10	400	203
65709	响水	大兴5#变	10	200	48
65710	响水	大兴村2#变(2013)	10	200	58
65711	响水	大兴村3#变	10	200	104
65712	响水	大兴村6#变	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65713	响水	大兴村变	10	200	47
65714	响水	国环2组2#变	10	200	80
65715	响水	国环3组变（2013）	10	200	10
65716	响水	国环4组变(2012)	10	400	189
65717	响水	国环6组变（2013）	10	200	126
65718	响水	国环西变(2012)	10	200	87
65719	响水	国环小街2#变（2013）	10	200	0
65720	响水	国环小街变	10	400	205
65721	响水	环南安置区变	10	400	278
65722	响水	建华5组变	10	200	53
65723	响水	建华村东变	10	200	46
65724	响水	建华村西变	10	200	70
65725	响水	建华东2#变	10	200	85
65726	响水	建华西2#变（2012）	10	200	29
65727	响水	建华西3#变	10	400	170
65728	响水	建华西4#变	10	315	191
65729	响水	双港大兴村8#变	10	200	106
65730	响水	双港建华1、2组3#变	10	200	86
65731	响水	双港建华1.2组	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65732	响水	双港建华1. 2组2#变	10	200	23
65733	响水	双港线国环西2#变	10	200	86
65734	响水	双港线小南9组变	10	200	41
65735	响水	双港兴华村2#变	10	200	59
65736	响水	双港兴华村3#变	10	200	93
65737	响水	小南9组2#变	10	200	121
65738	响水	小南村2#变	10	400	128
65739	响水	小南村3#变	10	400	197
65740	响水	小南村4#变	10	200	35
65741	响水	小南村5#变	10	400	158
65742	响水	小南村变	10	400	119
65743	响水	小南毛庄变	10	400	174
65744	响水	小南南站变	10	200	8
65745	响水	小南团乐变	10	400	198
65746	响水	新河1组5#变	10	200	106
65747	响水	新舍村新型社区1#变	10	630	357
65748	响水	新舍村新型社区2#变	10	630	378
65749	响水	新舍村新型社区3#变	10	630	396
65750	响水	新舍村新型社区4#变	10	630	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65751	响水	腰庄1、8组2#变	10	400	190
65752	响水	腰庄2组2#变	10	400	255
65753	响水	腰庄2组变	10	630	379
65754	响水	腰庄3组变	10	200	68
65755	响水	腰庄4组台变（2013）	10	400	222
65756	响水	腰庄村东变	10	400	200
65757	响水	腰庄七组变	10	400	126
65758	响水	腰庄五、六组变	10	200	57
65759	响水	腰庄西2号变（2012）	10	400	209
65760	响水	腰庄西变	10	400	134
65761	响水	友爱4组变	10	400	222
65762	响水	友爱东5#变	10	200	47
65763	响水	友爱六组2#变	10	400	220
65764	响水	友爱六组变	10	200	119
65765	响水	友爱西2号变	10	200	49
65766	响水	友爱西北2#变	10	200	93
65767	响水	友爱西北3#变	10	200	63
65768	响水	友爱西北变	10	400	205
65769	响水	友爱西变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65770	响水	洪南10组变(2012)	10	400	279
65771	响水	洪南11组变	10	200	36
65772	响水	洪南12组变(2012)	10	200	115
65773	响水	洪南13组变(2012)	10	200	63
65774	响水	洪南1组2#变(2012)	10	200	97
65775	响水	洪南4组3#变	10	200	107
65776	响水	洪南4组变	10	400	229
65777	响水	洪南5组2#台片	10	200	111
65778	响水	洪南5组3#变	10	200	112
65779	响水	洪南5组变	10	200	131
65780	响水	洪南6、7组变	10	400	268
65781	响水	洪南6组变	10	250	129
65782	响水	洪南8、9组变（2012）	10	200	102
65783	响水	洪南8.9组2#变（2013）	10	400	224
65784	响水	洪南8组变	10	200	69
65785	响水	洪南村2组变	10	200	76
65786	响水	洪南村变	10	400	141
65787	响水	洪南村大棚变	10	400	142
65788	响水	洪南村双一组变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65789	响水	洪南大棚2#变	10	200	93
65790	响水	洪南居民集中区1#变	10	200	0
65791	响水	洪南居民集中区2#变	10	400	56
65792	响水	洪南六七组3#变	10	200	108
65793	响水	洪南小区变	10	400	222
65794	响水	双港线洪南3组变	10	200	72
65795	响水	腰庄1.8组变	10	400	256
65796	响水	腰庄一八组3#变	10	400	266
65797	响水	友爱8组变	10	200	120
65798	响水	友爱9组变	10	200	133
65799	响水	友爱村部变	10	400	213
65800	响水	友爱大棚变	10	200	34
65801	响水	友爱东2号变	10	200	39
65802	响水	友爱东3#变（2013）	10	200	74
65803	响水	友爱东4#变（2013）	10	200	102
65804	响水	友爱东6#变	10	200	112
65805	响水	友爱东变	10	400	241
65806	响水	友爱一组变	10	200	65
65807	响水	大口3组4#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65808	响水	大口4组3#变	10	400	15
65809	响水	大口桥1#变	10	200	0
65810	响水	东高变	10	400	237
65811	响水	东吴大西1#变	10	200	76
65812	响水	东吴得舍	10	400	142
65813	响水	工业园区变	10	400	0
65814	响水	供销社1#变	10	200	28
65815	响水	老舍1#公用变	10	200	44
65816	响水	老舍10组3#变	10	200	82
65817	响水	老舍11#变	10	200	0
65818	响水	老舍2#公用变	10	200	53
65819	响水	老舍3#北变	10	400	85
65820	响水	老舍3#公用变	10	200	56
65821	响水	老舍4#北变	10	200	0
65822	响水	老舍4#变	10	200	0
65823	响水	老舍5#公用变	10	200	42
65824	响水	老舍6#变台片	10	400	55
65825	响水	老舍7#公用变	10	200	80
65826	响水	老舍8组变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65827	响水	老舍9#公用变	10	200	99
65828	响水	老舍9组台片	10	200	111
65829	响水	老舍八组2#台片	10	200	89
65830	响水	老舍东吴卫庄3#变	10	200	147
65831	响水	老舍高架桥变	10	400	224
65832	响水	老舍高庄2#变	10	200	105
65833	响水	老舍高庄变	10	200	114
65834	响水	老舍供销社变	10	400	183
65835	响水	老舍街南变	10	200	45
65836	响水	老舍派出所变	10	400	173
65837	响水	老舍七组变	10	200	129
65838	响水	老舍社区1#变	10	200	0
65839	响水	老舍社区2#变	10	200	0
65840	响水	老舍水利站变	10	400	187
65841	响水	老舍铁路小区变	10	400	128
65842	响水	老舍乡政府1#箱变	10	630	362
65843	响水	老舍乡政府箱变	10	400	211
65844	响水	老舍新街教堂变	10	200	52
65845	响水	老舍信用社变	10	400	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65846	响水	老舍医院变	10	400	166
65847	响水	老舍中学变	10	400	261
65848	响水	粮管所1#变	10	200	64
65849	响水	东吴村2#变	10	200	70
65850	响水	东吴村前王变	10	200	111
65851	响水	东吴村台片	10	200	62
65852	响水	东吴前王1#变	10	200	106
65853	响水	东吴前王2#变	10	200	81
65854	响水	东吴前王变	10	200	67
65855	响水	东吴前庄变	10	200	60
65856	响水	东吴卫庄2#变	10	200	54
65857	响水	东吴卫庄4#变	10	200	84
65858	响水	东吴殷陈2#变	10	200	87
65859	响水	东吴殷成变	10	400	205
65860	响水	老舍东吴小学变	10	200	61
65861	响水	老舍良种村1#变	10	200	53
65862	响水	老舍良种村变	10	200	57
65863	响水	老舍前庄1#变	10	200	91
65864	响水	老舍树圩程庄东变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65865	响水	老舍树圩村1#变	10	200	95
65866	响水	老舍树圩村东变	10	200	68
65867	响水	老舍树圩村前庄变	10	200	117
65868	响水	老舍树圩拾份变	10	200	117
65869	响水	老舍左圩北变	10	200	47
65870	响水	良种村西变	10	200	86
65871	响水	良种西1#变	10	200	84
65872	响水	良种新街变	10	200	78
65873	响水	树圩程庄1#变	10	200	42
65874	响水	树圩程庄照明变	10	200	74
65875	响水	树圩村西变	10	200	62
65876	响水	树圩村照明	10	200	0
65877	响水	树圩顾庄变	10	400	122
65878	响水	树圩南桑庄2#变	10	400	20
65879	响水	树圩南桑庄变	10	200	94
65880	响水	树圩桑庄照明	10	200	85
65881	响水	树圩拾份2#变	10	200	74
65882	响水	树圩拾份3#变	10	400	216
65883	响水	树圩团结1#变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65884	响水	树圩团结2#变	10	200	96
65885	响水	殷陈3#变	10	200	103
65886	响水	左圩村2#变	10	200	83
65887	响水	左圩村3#变	10	200	90
65888	响水	左圩村南1#变	10	200	95
65889	响水	左圩村照明	10	200	83
65890	响水	左圩梁庄2#变	10	200	61
65891	响水	左圩梁庄照明	10	200	69
65892	响水	左圩南1#变	10	200	92
65893	响水	左圩张庄1#变	10	200	111
65894	响水	左圩张庄变	10	200	67
65895	响水	老舍良种东变	10	200	0
65896	响水	老舍旗杆河东变	10	200	16
65897	响水	老舍旗杆路北2#变	10	200	73
65898	响水	老舍旗杆路北变	10	200	64
65899	响水	老舍旗杆秦庄1#变	10	200	101
65900	响水	老舍旗杆汪吴照明	10	200	27
65901	响水	老舍尚圩村部变	10	200	58
65902	响水	老舍尚圩高汪变	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65903	响水	老舍尚圩小学变	10	200	110
65904	响水	旗杆路南1#变	10	200	110
65905	响水	旗杆路南照明变	10	200	84
65906	响水	旗杆汪吴1#变	10	200	99
65907	响水	旗杆汪吴河西变	10	200	64
65908	响水	旗杆王庄西变	10	200	38
65909	响水	旗杆王庄照明变	10	200	23
65910	响水	旗杆谢庄组变	10	200	91
65911	响水	尚圩11组1#变	10	200	76
65912	响水	尚圩11组照明	10	200	35
65913	响水	尚圩村照明	10	200	95
65914	响水	尚圩东方变	10	200	0
65915	响水	尚圩东方照明	10	200	79
65916	响水	尚圩新河	10	200	52
65917	响水	尚圩张庄变	10	400	213
65918	响水	尚圩周庄变	10	200	86
65919	响水	大口18组1#变	10	200	76
65920	响水	大口3组1#变	10	200	48
65921	响水	大口3组3#变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65922	响水	大口3组变	10	200	56
65923	响水	大口4组1#变	10	500	304
65924	响水	大口5组1#变	10	200	38
65925	响水	大口村1#变	10	200	57
65926	响水	大口村6组1#变	10	200	77
65927	响水	大口村照明	10	400	208
65928	响水	大口六组变	10	400	184
65929	响水	大口桥变	10	200	63
65930	响水	大口双洪照明	10	200	79
65931	响水	大口五组变	10	200	77
65932	响水	大口一八组变	10	200	68
65933	响水	东吴大西2#变	10	200	92
65934	响水	恩谭1组2#变	10	200	87
65935	响水	恩谭3组2#变	10	200	58
65936	响水	恩谭前一组变	10	400	276
65937	响水	恩谭五组变 200kVA	10	200	96
65938	响水	恩谭1组变	10	200	75
65939	响水	红卫小区变	10	200	27
65940	响水	老舍10组1#变	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65941	响水	老舍大口7组变	10	200	108
65942	响水	刘庄1、2组照明变	10	200	39
65943	响水	刘庄1组1#变	10	400	96
65944	响水	刘庄1组变	10	200	0
65945	响水	刘庄2组1#变	10	200	3
65946	响水	刘庄2组变	10	200	71
65947	响水	刘庄3、4组变	10	200	64
65948	响水	刘庄3组1#变	10	400	176
65949	响水	刘庄3组照明	10	400	234
65950	响水	刘庄4组1#变	10	200	55
65951	响水	刘庄4组变	10	200	0
65952	响水	刘庄三四组2#变	10	200	75
65953	响水	刘庄一、二组2#变	10	200	0
65954	响水	新村11组1#变	10	200	67
65955	响水	新村11组照明	10	200	81
65956	响水	新村西1#变	10	200	103
65957	响水	新舍鱼塘变	10	200	145
65958	响水	5#公用变	10	400	210
65959	响水	7#变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65960	响水	公用10#变	10	400	100
65961	响水	公用12#变	10	400	65
65962	响水	公用13#变	10	400	165
65963	响水	公用变1#	10	400	73
65964	响水	公用变3#	10	400	46
65965	响水	开成东变	10	200	67
65966	响水	开成西变	10	200	77
65967	响水	开城2组变	10	200	88
65968	响水	开城3组变	10	200	57
65969	响水	开城4组变	10	200	46
65970	响水	开城东2#变	10	200	36
65971	响水	开城东3#变（2013）	10	200	64
65972	响水	开城西2#变	10	200	80
65973	响水	开城西4#变	10	200	62
65974	响水	立双线老街1#变	10	200	0
65975	响水	立双线双港供电所箱变	10	400	0
65976	响水	双港11#公用变	10	400	206
65977	响水	双港14#变	10	200	128
65978	响水	双港15#变	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65979	响水	双港16#变	10	400	154
65980	响水	双港17#公用变	10	400	217
65981	响水	双港2组变	10	400	164
65982	响水	双港3#南变	10	200	33
65983	响水	双港8#变	10	400	181
65984	响水	双港9#变	10	400	145
65985	响水	双港第一街2#变	10	630	376
65986	响水	双港第一街4#变	10	630	306
65987	响水	双港第一街5#变	10	800	570
65988	响水	双港公用变2#	10	400	0
65989	响水	双港公用变4#	10	400	88
65990	响水	双港教堂变	10	400	84
65991	响水	双港开城西3#变	10	200	62
65992	响水	双港派出所变	10	200	102
65993	响水	双港桥头2#变	10	400	155
65994	响水	双港桥头变	10	400	62
65995	响水	双港园区变	10	200	131
65996	响水	双港中学变	10	200	123
65997	响水	塘港3组台片	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65998	响水	塘港5组变	10	200	86
65999	响水	塘港东3#变	10	400	238
66000	响水	塘港东变(2012)	10	630	328
66001	响水	塘港吴庄变(塘港东2#变) (2012)	10	200	45
66002	响水	塘港西2#变	10	400	230
66003	响水	塘港西变	10	400	200
66004	响水	兴龙1组变	10	200	32
66005	响水	兴龙2组变	10	630	325
66006	响水	兴龙4组2#变	10	200	41
66007	响水	兴龙4组变	10	400	182
66008	响水	兴龙5组变	10	200	98
66009	响水	兴龙6组变	10	200	53
66010	响水	兴龙7组变	10	400	173
66011	响水	兴龙村7组2#变	10	400	223
66012	响水	兴龙东变	10	200	49
66013	响水	兴龙二组2#变	10	200	73
66014	响水	兴龙西变	10	200	116
66015	响水	兴龙闸变	10	400	175
66016	响水	以刚4组变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66017	响水	以刚友东变	10	400	251
66018	响水	政府变	10	400	207
66019	响水	城市花园1#变	10	630	378
66020	响水	城市花园2#变	10	630	390
66021	响水	翻身1、2组2#变（2012）	10	200	44
66022	响水	翻身1、2组3#变	10	200	91
66023	响水	翻身1、2组4#变	10	200	76
66024	响水	翻身1.2组变	10	200	89
66025	响水	翻身3、4组2#变(2012)	10	200	44
66026	响水	翻身3、4组4#变	10	200	82
66027	响水	翻身3、4组变	10	200	118
66028	响水	翻身3.4组3#变	10	200	75
66029	响水	翻身5组变(2012)	10	400	212
66030	响水	翻身6组2#变	10	200	90
66031	响水	翻身6组变(2012)	10	400	167
66032	响水	翻身村7.8组变	10	200	111
66033	响水	翻身七组2#变	10	400	153
66034	响水	翻身七组变	10	315	138
66035	响水	丰大4#变	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66036	响水	丰大村2#变	10	200	86
66037	响水	丰大村变	10	400	201
66038	响水	丰大集中区5#变	10	200	86
66039	响水	丰大集中区6#变	10	200	90
66040	响水	丰大集中区7#变	10	200	57
66041	响水	丰大居民集中区3#变	10	200	93
66042	响水	丰大居民集中区4#变	10	200	19
66043	响水	丰大居民集中区新增1#变	10	200	33
66044	响水	丰大居民集中区新增2#变	10	200	45
66045	响水	丰友4组变(2012)	10	200	74
66046	响水	丰友村东变	10	200	63
66047	响水	丰友东2#变	10	400	184
66048	响水	丰友东3#变	10	200	110
66049	响水	丰友西2#变	10	400	253
66050	响水	丰友西3#变	10	400	136
66051	响水	丰友西4#变	10	200	68
66052	响水	丰友西变	10	200	6
66053	响水	黄东2组变	10	200	104
66054	响水	开城南变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66055	响水	立双线新增金三角变	10	200	110
66056	响水	双港第一街1#变	10	630	437
66057	响水	双港第一街3#变	10	630	448
66058	响水	双港第一街6#变	10	800	573
66059	响水	双港供电所2#箱变	10	400	191
66060	响水	双港农业示范园2#变	10	200	27
66061	响水	双港线双港幼儿园变	10	400	30
66062	响水	双港镇医院变	10	200	0
66063	响水	水利站1#变	10	200	0
66064	响水	塘港6组变	10	200	22
66065	响水	塘港一组变	10	200	90
66066	响水	兴华小区2#变	10	200	54
66067	响水	兴华小区3#变	10	200	70
66068	响水	兴华小区变	10	630	335
66069	响水	兴龙南变	10	200	111
66070	响水	兴太东南变	10	200	148
66071	响水	以刚5组变	10	200	67
66072	响水	戈庄村刘庄组1#变	10	200	101
66073	响水	戈庄纪组变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66074	响水	戈庄刘庄台片	10	200	89
66075	响水	戈庄全凤台片	10	200	74
66076	响水	戈庄周庄变	10	200	75
66077	响水	金银花变	10	200	117
66078	响水	老舍8组1#变	10	200	46
66079	响水	老舍戈庄全凤3#变	10	200	62
66080	响水	老舍四烈河西变	10	400	0
66081	响水	老舍四烈周庄1#变	10	200	80
66082	响水	老舍条河西1#变	10	200	79
66083	响水	老舍线老舍食品站变	10	400	233
66084	响水	老舍周圩五组2#变	10	200	97
66085	响水	老舍周圩五组变	10	200	75
66086	响水	刘庄2组2#变	10	200	133
66087	响水	刘庄3组2#变	10	200	77
66088	响水	吕旺7组变	10	400	210
66089	响水	吕旺7组1#变	10	200	51
66090	响水	吕旺一组2#变	10	200	94
66091	响水	吕旺一组照明	10	200	39
66092	响水	旗杆谢庄2#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66093	响水	前河2#变	10	200	63
66094	响水	前河5组变	10	200	64
66095	响水	前河村2#变	10	200	54
66096	响水	前河村变	10	200	0
66097	响水	前河村四组变	10	200	116
66098	响水	前河四组1#变	10	200	86
66099	响水	四烈高庄变	10	200	61
66100	响水	条河1组变	10	200	79
66101	响水	条河北1#变	10	200	56
66102	响水	条河北变	10	200	77
66103	响水	条河教堂变	10	200	50
66104	响水	条河南1#变	10	200	128
66105	响水	条河南变	10	200	117
66106	响水	条河西2#变	10	200	98
66107	响水	条河周庄1#变	10	200	84
66108	响水	条河周庄变	10	200	44
66109	响水	盐城响水花枝线老舍10#变更换工程	10	200	17
66110	响水	盐城响水老舍线条河2组变新增工程	10	200	58
66111	响水	大口薛庄变	10	400	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66112	响水	大口一组变	10	200	93
66113	响水	官舍8组2#变	10	200	75
66114	响水	官舍9组2#变	10	400	253
66115	响水	官舍村8组1#变	10	200	92
66116	响水	官舍村9组1#变	10	400	243
66117	响水	官舍东1#变	10	200	78
66118	响水	官舍东2#变	10	200	95
66119	响水	官舍东变	10	400	213
66120	响水	官舍西1#变	10	200	87
66121	响水	官舍西变	10	200	62
66122	响水	官舍中1#变	10	200	64
66123	响水	官舍中4#变	10	200	44
66124	响水	官舍中变	10	200	49
66125	响水	老舍大口薛庄2#变	10	400	130
66126	响水	老舍官舍中2#变	10	200	63
66127	响水	老舍官舍中3#变	10	200	81
66128	响水	老舍新村1、2组1#变	10	200	99
66129	响水	新村1、2组变	10	200	59
66130	响水	新村5、9组1#变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66131	响水	新村5、9组变	10	200	58
66132	响水	新村9、10组1#变	10	400	136
66133	响水	新村9、10组变	10	400	163
66134	响水	新村东变	10	200	94
66135	响水	新村西3#变	10	200	48
66136	响水	新村西4#变	10	200	74
66137	响水	新村西变	10	200	37
66138	响水	原种厂	10	400	248
66139	响水	原种厂2#变	10	400	54
66140	响水	灌江一组变	10	400	59
66141	响水	响水绿丰公司变	10	200	96
66142	响水	开发区10#变	10	400	100
66143	响水	开发区5#变	10	400	170
66144	响水	东风线灌河七组变	10	400	66
66145	响水	灌河八组1#变	10	200	0
66146	响水	灌河七八组变	10	400	81
66147	响水	灌河一组1#变	10	400	74
66148	响水	灌河一组变	10	400	49
66149	响水	灌江八组变	10	400	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66150	响水	灌江二组1#变	10	400	58
66151	响水	灌江二组2#变	10	400	144
66152	响水	灌江二组3#变	10	400	160
66153	响水	灌江二组变	10	400	59
66154	响水	灌江一组2#变	10	400	196
66155	响水	河口十组变	10	200	5
66156	响水	河口五组1#变	10	400	294
66157	响水	河口五组变	10	200	127
66158	响水	开发区1#变	10	500	18
66159	响水	开发区28#变	10	630	298
66160	响水	开发区30#变	10	400	49
66161	响水	生资仓库2#变	10	200	56
66162	响水	生资仓库变	10	315	105
66163	响水	灌江一组东变	10	400	53
66164	响水	农民创业园1#变	10	400	235
66165	响水	农民创业园6#变	10	400	180
66166	响水	润泰小区1#主变	10	800	420
66167	响水	润泰小区2#主变	10	800	483
66168	响水	灌河八组变	10	400	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66169	响水	开发区13#变	10	400	157
66170	响水	开发区19#变	10	400	106
66171	响水	开发区2#变	10	400	0
66172	响水	开发区25#变	10	400	184
66173	响水	老年公寓变	10	400	0
66174	响水	农业创业园5#变	10	400	99
66175	响水	东方佳苑1#箱变	10	630	315
66176	响水	东方佳苑2#箱变	10	500	200
66177	响水	东方佳苑3#箱变	10	630	269
66178	响水	东方佳苑4#箱变	10	630	259
66179	响水	东升家园变	10	630	280
66180	响水	加油站变	10	400	54
66181	响水	金港家园1#配电室3#变	10	800	463
66182	响水	金港家园2#配电室5#变	10	800	335
66183	响水	金港家园C区1#变	10	500	224
66184	响水	金港家园C区2#变	10	500	260
66185	响水	金港家园C区3#变	10	630	318
66186	响水	金港家园C区4#变	10	500	196
66187	响水	金港家园开关站1#变	10	800	325

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66188	响水	开发区26#变	10	400	101
66189	响水	开发区32#变	10	400	30
66190	响水	名门春天5#变	10	630	211
66191	响水	响港安置区1#变	10	500	135
66192	响水	响港安置区2#变	10	400	170
66193	响水	响港安置区3#变	10	400	158
66194	响水	响水红云白鸽变	10	500	220
66195	响水	响水开发区3#变	10	400	173
66196	响水	正瑞小区1#变	10	800	399
66197	响水	正瑞小区2#变	10	800	394
66198	响水	金港家园1#配电室4#变	10	800	443
66199	响水	金港家园2#配电室6#变	10	800	376
66200	响水	金港家园开关站2#变	10	800	305
66201	响水	金湾六组变	10	400	50
66202	响水	开发区33#变	10	400	127
66203	响水	坤和家园配电房1#变	10	800	409
66204	响水	坤和家园配电房2#变	10	800	355
66205	响水	名门春天1#变	10	630	148
66206	响水	名门春天2#变	10	630	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66207	响水	名门春天3#变	10	630	352
66208	响水	名门春天6#变	10	630	296
66209	响水	清华印象1#配电房1#变	10	800	407
66210	响水	清华印象1#配电房2#变	10	800	295
66211	响水	清华印象2#配电室1#变	10	800	510
66212	响水	清华印象2#配电室2#变	10	800	464
66213	响水	三堡四组1#变	10	400	57
66214	响水	盛世公馆1#变电所1#变	10	800	338
66215	响水	盛世公馆1#变电所2#变	10	630	197
66216	响水	盛世公馆2#变电所3#变	10	630	290
66217	响水	盛世公馆2#变电所4#变	10	630	273
66218	响水	盛世公馆3#变电所5#变	10	630	196
66219	响水	盛世公馆3#变电所6#变	10	630	281
66220	响水	现代家园1#变	10	800	427
66221	响水	现代家园2#变	10	800	369
66222	响水	现代家园3#变	10	800	634
66223	响水	现代家园4#变	10	800	471
66224	响水	现代家园5#变	10	800	640
66225	响水	现代家园6#变	10	800	385

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66226	响水	响港安置区三期1#欧变	10	630	291
66227	响水	响港安置区三期2#欧变	10	630	328
66228	响水	开发区24#变	10	630	152
66229	响水	开发区31#变	10	400	47
66230	响水	北海商住楼变	10	400	59
66231	响水	东风线开发区16#变	10	400	43
66232	响水	东风线开发区7#变	10	400	307
66233	响水	金港家园农民集中区1#变	10	800	351
66234	响水	金港家园农民集中区2#变	10	800	320
66235	响水	金港家园农民集中区3#变	10	800	394
66236	响水	金港家园农民集中区4#变	10	800	258
66237	响水	金港家园农民集中区5#变（新）	10	800	319
66238	响水	金港家园农民集中区6#变	10	800	368
66239	响水	金港家园农民集中区7#变	10	630	298
66240	响水	开发区11#北1#变	10	400	269
66241	响水	开发区11#北2#变	10	400	178
66242	响水	开发区11#变	10	400	0
66243	响水	开发区15#变	10	400	19
66244	响水	开发区22#变	10	630	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66245	响水	开发区23#变	10	400	0
66246	响水	开发区29#变	10	400	134
66247	响水	开发区6#变	10	400	47
66248	响水	开发区6#南变	10	400	0
66249	响水	开发区8#变	10	400	137
66250	响水	开发区9#变	10	400	55
66251	响水	文来置业商业街1#变	10	400	205
66252	响水	文来置业商业街2#变	10	400	121
66253	响水	文来置业商业街3#变	10	400	130
66254	响水	文来置业商业街4#变	10	400	167
66255	响水	响港示范小区变	10	630	302
66256	响水	响港五组变	10	200	85
66257	响水	响水开发区14#变	10	400	111
66258	响水	响西线开发区21#变	10	400	0
66259	响水	东园生产区变	10	400	0
66260	响水	开发区18#变	10	400	41
66261	响水	三堡四组4#变	10	400	71
66262	响水	河口十二组变	10	200	75
66263	响水	开发区20#变	10	630	424

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66264	响水	开源3#变	10	630	382
66265	响水	龙运仕家1#变	10	800	430
66266	响水	龙运仕家10#变	10	800	478
66267	响水	龙运仕家11#变	10	800	434
66268	响水	龙运仕家12#变	10	800	561
66269	响水	龙运仕家13#变	10	800	456
66270	响水	龙运仕家14#变	10	800	480
66271	响水	龙运仕家15#变	10	800	483
66272	响水	龙运仕家16#变	10	800	466
66273	响水	龙运仕家17#变	10	800	594
66274	响水	龙运仕家18#变	10	800	497
66275	响水	龙运仕家19#变	10	800	475
66276	响水	龙运仕家2#变	10	800	441
66277	响水	龙运仕家20#变	10	800	586
66278	响水	龙运仕家21#变	10	800	436
66279	响水	龙运仕家22#变	10	800	538
66280	响水	龙运仕家23#变	10	800	481
66281	响水	龙运仕家24#变	10	800	499
66282	响水	龙运仕家25#变	10	800	327

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66283	响水	龙运仕家26#变	10	800	341
66284	响水	龙运仕家27#变	10	800	479
66285	响水	龙运仕家28#变	10	800	456
66286	响水	龙运仕家29#变	10	800	482
66287	响水	龙运仕家3#变	10	800	596
66288	响水	龙运仕家30#变	10	800	339
66289	响水	龙运仕家4#变	10	800	588
66290	响水	龙运仕家5#变	10	800	429
66291	响水	龙运仕家6#变	10	800	442
66292	响水	龙运仕家7#变	10	800	461
66293	响水	龙运仕家8#变	10	800	562
66294	响水	龙运仕家9#变	10	800	392
66295	响水	农民创业园2#变	10	630	235
66296	响水	农民创业园3#变	10	630	228
66297	响水	农民创业园4#变	10	630	368
66298	响水	农民创业园7#变配变	10	630	409
66299	响水	农民创业园8#变	10	630	394
66300	响水	农民创业园9#变	10	630	408
66301	响水	瑞景云府12#变	10	800	602

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66302	响水	瑞景云府14#变	10	630	499
66303	响水	瑞景云府16#变	10	630	479
66304	响水	瑞景云府2#变	10	800	613
66305	响水	瑞景云府20#变	10	630	482
66306	响水	瑞景云府4#变	10	800	604
66307	响水	瑞景云府6#变	10	800	595
66308	响水	瑞景云府8#变	10	800	609
66309	响水	响水开源1#变	10	315	95
66310	响水	响水开源2#变	10	200	95
66311	响水	326省道2#路灯变	10	100	22
66312	响水	东风七组1#变	10	200	93
66313	响水	东风七组变	10	200	14
66314	响水	东风三组1#变	10	200	36
66315	响水	东风三组2#变	10	200	52
66316	响水	东风三组3#变	10	200	79
66317	响水	东风三组变	10	200	100
66318	响水	东风四组1#变	10	400	185
66319	响水	东风四组2#变	10	200	117
66320	响水	东风四组变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66321	响水	东风小白庄1#变	10	200	102
66322	响水	东风小白庄变	10	200	73
66323	响水	灌舍东风六组变	10	200	59
66324	响水	国道3#路灯变	10	100	5
66325	响水	宣圩1#变	10	200	141
66326	响水	宣圩2#变	10	200	132
66327	响水	宣圩3#变	10	200	41
66328	响水	宣圩东变	10	200	75
66329	响水	宣圩南1#变	10	200	33
66330	响水	宣圩南变	10	400	214
66331	响水	宣圩三组变	10	200	103
66332	响水	宣圩三组单相变	10	200	76
66333	响水	宣圩一组变	10	200	119
66334	响水	河口十三组单变	10	200	118
66335	响水	金枫雅苑小区1#变	10	800	549
66336	响水	金枫雅苑小区10#变	10	800	530
66337	响水	金枫雅苑小区11#变	10	800	576
66338	响水	金枫雅苑小区12#变	10	800	564
66339	响水	金枫雅苑小区2#变	10	800	575

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66340	响水	金枫雅苑小区3#变	10	800	580
66341	响水	金枫雅苑小区4#变	10	800	490
66342	响水	金枫雅苑小区5#变	10	800	576
66343	响水	金枫雅苑小区6#变	10	800	570
66344	响水	金枫雅苑小区7#变	10	800	552
66345	响水	金枫雅苑小区8#变	10	800	558
66346	响水	金枫雅苑小区9#变	10	800	566
66347	响水	瑞景云府1#变	10	800	618
66348	响水	瑞景云府11#变	10	800	617
66349	响水	瑞景云府13#变	10	630	475
66350	响水	瑞景云府15#变	10	630	481
66351	响水	瑞景云府17#变	10	630	472
66352	响水	瑞景云府19#变	10	630	483
66353	响水	瑞景云府3#变	10	800	620
66354	响水	瑞景云府5#变	10	800	603
66355	响水	瑞景云府7#变	10	800	618
66356	响水	瑞景云府9#变	10	800	608
66357	响水	金城家园1#变	10	800	446
66358	响水	金城家园2#变	10	800	470

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66359	响水	金城家园3#变	10	800	447
66360	响水	金城家园4#变	10	800	529
66361	响水	金城家园5#变	10	800	485
66362	响水	金城家园6#变	10	800	453
66363	响水	金城家园7#变	10	800	498
66364	响水	金城家园8#变	10	800	456
66365	响水	金城家园A区10#变	10	800	468
66366	响水	金城家园A区11#变	10	800	426
66367	响水	金城家园A区12#变	10	800	410
66368	响水	金城家园A区13#变	10	630	440
66369	响水	金城家园A区14#变	10	630	481
66370	响水	金城家园A区5#变	10	800	367
66371	响水	金城家园A区6#变	10	800	392
66372	响水	金城家园A区7#变	10	800	364
66373	响水	金城家园A区8#变	10	800	384
66374	响水	金城家园A区9#变	10	800	421
66375	响水	金城家园A区开关站1#变	10	800	427
66376	响水	金城家园A区开关站2#变	10	800	396
66377	响水	金城家园A区开关站3#变	10	800	442

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66378	响水	金城家园A区开关站4#变	10	800	469
66379	响水	金城家园B区1#配电室1#变	10	800	386
66380	响水	金城家园B区1#配电室2#变	10	800	490
66381	响水	金城家园B区1#配电室3#变	10	800	524
66382	响水	金城家园B区1#配电室4#变	10	800	369
66383	响水	金城家园B区2#配电室1#变	10	800	436
66384	响水	金城家园B区2#配电室2#变	10	800	474
66385	响水	金城家园B区2#配电室3#变	10	800	456
66386	响水	金城家园B区2#配电室4#变	10	800	354
66387	响水	三堡四组2#变	10	200	62
66388	响水	河口预制厂变	10	400	209
66389	响水	开发区27#变	10	400	84
66390	响水	开发区4#变	10	400	182
66391	响水	陆长田变	10	500	0
66392	响水	三堡十二组1#变	10	400	172
66393	响水	三堡十二组变	10	200	58
66394	响水	三堡四组3#变	10	630	0
66395	响水	三堡四组变	10	400	0
66396	响水	东源府小区1#变	10	800	404

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66397	响水	东源府小区10#变	10	800	442
66398	响水	东源府小区11#变	10	800	457
66399	响水	东源府小区12#变	10	800	500
66400	响水	东源府小区13#变	10	800	476
66401	响水	东源府小区14#变	10	800	524
66402	响水	东源府小区2#变	10	800	528
66403	响水	东源府小区3#变	10	800	421
66404	响水	东源府小区4#变	10	800	469
66405	响水	东源府小区5#变	10	800	394
66406	响水	东源府小区6#变	10	800	532
66407	响水	东源府小区7#变	10	800	496
66408	响水	东源府小区8#变	10	800	510
66409	响水	东源府小区9#变	10	800	447
66410	响水	东都逸昊1#变	10	800	385
66411	响水	东都逸昊2#变	10	800	389
66412	响水	东都逸昊3#变	10	800	421
66413	响水	东都逸昊4#变	10	800	409
66414	响水	东都逸昊5#变	10	800	437
66415	响水	东都逸昊6#变	10	800	348

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66416	响水	东都逸昊7#变	10	800	397
66417	响水	东都逸昊8#变	10	800	431
66418	响水	清华春景1#变	10	800	468
66419	响水	清华春景10#变	10	800	388
66420	响水	清华春景11#变	10	800	408
66421	响水	清华春景12#变	10	800	417
66422	响水	清华春景2#变	10	800	484
66423	响水	清华春景3#变	10	800	348
66424	响水	清华春景4#变	10	800	440
66425	响水	清华春景5#变	10	800	452
66426	响水	清华春景6变	10	800	418
66427	响水	清华春景7变	10	800	363
66428	响水	清华春景8变	10	800	396
66429	响水	清华春景9#变	10	800	306
66430	响水	潘庄六组变	10	200	79
66431	响水	潘庄三组变	10	200	103
66432	响水	潘庄四组1#变	10	200	59
66433	响水	潘庄四组2#变	10	200	81
66434	响水	潘庄四组变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66435	响水	郜华岩小区箱变	10	800	538
66436	响水	解放路1#变	10	400	63
66437	响水	解放路2#变	10	400	152
66438	响水	解放路3#变	10	500	74
66439	响水	解放路变	10	400	142
66440	响水	解放桥1#变	10	500	110
66441	响水	解放桥2#变	10	500	109
66442	响水	解放桥3#变	10	400	181
66443	响水	金河安置小区变	10	630	201
66444	响水	金河小区1#箱变	10	630	289
66445	响水	金河小区2#箱变	10	630	239
66446	响水	金河小区3#箱变	10	400	169
66447	响水	锦城华府1#变	10	630	261
66448	响水	锦城华府2#变	10	630	263
66449	响水	锦城华府3#变	10	400	149
66450	响水	刘兵居住区	10	500	206
66451	响水	欧浦新村变	10	400	38
66452	响水	浦南小区1#变	10	400	229
66453	响水	浦南小区2#变	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66454	响水	浦南小区变	10	500	261
66455	响水	祺业房产变	10	500	264
66456	响水	清华学苑1#变	10	630	280
66457	响水	清华学苑2#变	10	630	290
66458	响水	汪圩北1#变	10	400	45
66459	响水	汪圩北变	10	400	211
66460	响水	汪圩五组变	10	200	19
66461	响水	五河二组2#变	10	400	108
66462	响水	西元1#变	10	400	66
66463	响水	西元3#变	10	400	197
66464	响水	西园村变	10	400	29
66465	响水	西园小区1#变	10	400	126
66466	响水	西园小区变	10	400	116
66467	响水	西园新1#变	10	400	130
66468	响水	西园新2#变	10	400	0
66469	响水	西园新变	10	400	149
66470	响水	响南村2#变	10	200	0
66471	响水	响南一组单变	10	80	0
66472	响水	响水西元2#变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66473	响水	小蒲安置小区变	10	400	109
66474	响水	小浦2#变	10	400	126
66475	响水	小浦3#变	10	400	0
66476	响水	小浦安置区1#变	10	400	145
66477	响水	小浦村部变	10	200	0
66478	响水	小浦六组1#变	10	400	206
66479	响水	小浦三组2#变	10	400	52
66480	响水	小浦三组变	10	400	227
66481	响水	小浦四组1#变	10	400	46
66482	响水	小浦四组变	10	400	97
66483	响水	小浦五组1#变	10	400	54
66484	响水	小浦五组变	10	400	111
66485	响水	小浦新区1#箱变	10	500	264
66486	响水	小浦新区2#箱变	10	500	172
66487	响水	赵福祥居民小区变	10	500	186
66488	响水	残联变	10	400	317
66489	响水	河口十三组变	10	200	81
66490	响水	金湾六组1#变	10	200	70
66491	响水	苗寨安置区变	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66492	响水	苗寨村变	10	400	188
66493	响水	苗寨二组变	10	400	0
66494	响水	苗寨九组变	10	200	63
66495	响水	苗寨六组变	10	400	154
66496	响水	苗寨七组1#变	10	200	54
66497	响水	苗寨七组变	10	400	207
66498	响水	苗寨三组变	10	200	63
66499	响水	苗寨四组变	10	400	166
66500	响水	苗寨新庄变	10	200	101
66501	响水	苗寨一组变	10	400	112
66502	响水	汪圩二组变	10	200	67
66503	响水	汪圩南1#变	10	200	45
66504	响水	汪圩南变	10	200	93
66505	响水	汪圩三组1#变	10	200	66
66506	响水	汪圩三组2#变	10	400	197
66507	响水	汪圩三组变	10	400	146
66508	响水	汪圩四组变	10	200	49
66509	响水	汪圩一组1#变	10	200	93
66510	响水	汪圩一组变	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66511	响水	汪圩中1#变	10	200	0
66512	响水	汪圩中变	10	200	94
66513	响水	响南1#变	10	400	131
66514	响水	响南村3#变	10	400	131
66515	响水	响南村变	10	400	202
66516	响水	黄响河变	10	400	207
66517	响水	黄响河闸变	10	200	62
66518	响水	老党校变	10	400	77
66519	响水	农贸变	10	630	383
66520	响水	文枢苑1#变	10	630	332
66521	响水	文枢苑2#变	10	630	342
66522	响水	西园一组2#变	10	400	58
66523	响水	西园一组3#变	10	400	105
66524	响水	西园一组5#变	10	400	47
66525	响水	西园一组6#变	10	400	197
66526	响水	西园一组变	10	400	0
66527	响水	响西小学2#变	10	200	0
66528	响水	响西小学3#变	10	400	26
66529	响水	响西小学变	10	400	279

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66530	响水	小浦二组1#变	10	400	75
66531	响水	小浦二组变	10	400	87
66532	响水	中轴厂2#变	10	800	483
66533	响水	中轴厂变	10	630	345
66534	响水	汪圩五组1#变	10	400	67
66535	响水	潘庄二组1#变	10	200	95
66536	响水	潘庄二组变	10	200	49
66537	响水	潘庄九组1#变	10	200	114
66538	响水	潘庄九组2#变	10	200	104
66539	响水	潘庄九组变	10	400	164
66540	响水	潘庄六七组1#变	10	200	57
66541	响水	潘庄六七组2#变	10	200	44
66542	响水	潘庄六七组变	10	400	242
66543	响水	潘庄七组变	10	400	168
66544	响水	潘庄一组1#变	10	200	46
66545	响水	潘庄一组2#变	10	200	120
66546	响水	潘庄一组变	10	200	63
66547	响水	上兴八组1#变	10	200	75
66548	响水	上兴八组变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66549	响水	上兴东变	10	200	18
66550	响水	上兴二组1#变	10	200	38
66551	响水	上兴二组变	10	200	50
66552	响水	上兴九组变	10	200	36
66553	响水	上兴六组变	10	400	150
66554	响水	上兴七组变	10	400	226
66555	响水	上兴三组1#变	10	200	83
66556	响水	上兴五组1#变	10	200	73
66557	响水	上兴五组变	10	200	99
66558	响水	双河八组单变	10	200	138
66559	响水	双河九组1#变	10	200	66
66560	响水	双河九组2#变	10	200	138
66561	响水	双河九组3#变	10	200	66
66562	响水	双河九组变	10	200	37
66563	响水	双河六七组变	10	200	77
66564	响水	双河六组变	10	200	109
66565	响水	双河七组变	10	200	21
66566	响水	双河三组1#变	10	200	71
66567	响水	双河三组变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66568	响水	双河四组2#变	10	400	189
66569	响水	双河四组变	10	200	98
66570	响水	双河五组1#变	10	200	19
66571	响水	双河五组变	10	200	103
66572	响水	双河一九组	10	200	38
66573	响水	双河一组变	10	200	116
66574	响水	河口十三组1#变	10	200	75
66575	响水	洪圩三组1#变	10	400	211
66576	响水	华浦锦城2#配电室1#主变	10	630	463
66577	响水	华浦锦城2#配电室2#主变	10	630	470
66578	响水	华浦锦城2#配电室3#主变	10	630	475
66579	响水	华浦锦城2#配电室4#主变	10	630	481
66580	响水	华浦锦城3#配电室5#主变	10	630	467
66581	响水	华浦锦城3#配电室6#主变	10	630	444
66582	响水	华浦锦城3#配电室7#主变	10	630	436
66583	响水	华浦锦城3#配电室8#主变	10	630	458
66584	响水	上兴三组变	10	400	216
66585	响水	五河12组2#变	10	200	103
66586	响水	五河八组1#变	10	200	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66587	响水	五河八组2#变（旧）	10	400	180
66588	响水	五河八组变	10	250	117
66589	响水	五河六组变	10	400	92
66590	响水	五河南1#变	10	200	160
66591	响水	五河南2#变	10	200	143
66592	响水	五河七组变	10	400	242
66593	响水	五河十二组1#变	10	400	269
66594	响水	五河十二组变	10	200	55
66595	响水	五河十一组1#变	10	200	90
66596	响水	五河十一组变	10	200	94
66597	响水	五河四组1#变	10	400	178
66598	响水	五河四组变	10	400	138
66599	响水	五河五组1#变	10	400	228
66600	响水	五河五组变	10	200	27
66601	响水	五河线响西一组变	10	200	26
66602	响水	响西二组变	10	200	53
66603	响水	响西三组变	10	200	57
66604	响水	响西四组1#变	10	200	103
66605	响水	响西四组2#变	10	400	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66606	响水	响西四组变	10	400	184
66607	响水	响西一组2#变	10	200	124
66608	响水	洪圩2-7组变	10	200	46
66609	响水	洪圩二七组变	10	400	126
66610	响水	洪圩二组变	10	400	168
66611	响水	潘庄五组1#变	10	200	56
66612	响水	潘庄五组变	10	400	178
66613	响水	航运家属区变	10	400	217
66614	响水	潘庄安置区1#变	10	400	222
66615	响水	五河安置区1#变	10	400	230
66616	响水	五河安置区3#变	10	400	229
66617	响水	五河二组1#变	10	200	42
66618	响水	五河二组3#变	10	200	66
66619	响水	五河二组变	10	200	115
66620	响水	五河居新型社区1#变	10	400	75
66621	响水	五河居新型社区2#变	10	400	177
66622	响水	五河六组1#变	10	200	52
66623	响水	五河三组变	10	400	97
66624	响水	五河十组变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66625	响水	响水潘庄安置区变	10	500	245
66626	响水	响水五河安置区1#变	10	400	77
66627	响水	小浦1#变	10	200	55
66628	响水	小浦八组1#变	10	200	47
66629	响水	小浦八组变	10	200	79
66630	响水	小浦六组变	10	400	94
66631	响水	小浦三组1#变	10	400	98
66632	响水	小浦三组3#变	10	400	64
66633	响水	小浦三组4#变	10	400	251
66634	响水	小浦三组5#变	10	200	124
66635	响水	徐志银居住区	10	400	149
66636	响水	城南社区居委会变	10	400	238
66637	响水	葛庄5组变	10	400	114
66638	响水	洪圩六组1#变	10	400	181
66639	响水	城南大道1#变	10	400	225
66640	响水	葛庄八组2#变	10	400	236
66641	响水	葛庄八组变	10	630	277
66642	响水	葛庄九组变	10	400	0
66643	响水	葛庄南1#变	10	400	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66644	响水	葛庄十一组变	10	630	363
66645	响水	葛庄16#变	10	400	192
66646	响水	葛庄安置区1#变	10	400	95
66647	响水	葛庄安置区2#变	10	400	145
66648	响水	葛庄六组变	10	400	169
66649	响水	葛庄七组变	10	400	110
66650	响水	葛庄三组变	10	400	192
66651	响水	葛庄一组1#变	10	250	32
66652	响水	田荡三组1#变	10	400	0
66653	响水	田荡三组2#变	10	200	72
66654	响水	田荡三组变	10	200	0
66655	响水	田荡四组变	10	400	135
66656	响水	葛庄村2#变	10	400	163
66657	响水	葛庄村变	10	400	234
66658	响水	葛庄村箱变	10	500	168
66659	响水	葛庄二组1#变	10	400	239
66660	响水	葛庄二组变	10	400	88
66661	响水	葛庄南变	10	400	204
66662	响水	葛庄十五组变	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66663	响水	葛庄四组1#变	10	400	164
66664	响水	葛庄四组变	10	400	190
66665	响水	葛庄一组变	10	200	83
66666	响水	公司仓库变	10	630	496
66667	响水	响水所交警队变	10	400	232
66668	响水	洪圩六组2#变	10	200	4
66669	响水	洪圩六组变	10	400	130
66670	响水	洪圩六组新变	10	200	28
66671	响水	洪圩三组2#变	10	400	134
66672	响水	洪圩四组1#变	10	400	93
66673	响水	洪圩四组变	10	250	29
66674	响水	洪圩四组新变	10	400	43
66675	响水	灌江书苑1#配电室1#主变	10	800	470
66676	响水	灌江书苑1#配电室2#主变	10	800	496
66677	响水	灌江书苑1#配电室3#主变	10	800	517
66678	响水	灌江书苑1#配电室4#主变	10	800	458
66679	响水	灌江书苑2#配电室5#主变	10	800	521
66680	响水	灌江书苑2#配电室6#主变	10	800	486
66681	响水	灌江书苑2#配电室7#主变	10	800	526

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66682	响水	灌江书苑2#配电室8#主变	10	800	514
66683	响水	灌江书苑3#配电室10#主变	10	800	516
66684	响水	灌江书苑3#配电室11#主变	10	800	516
66685	响水	灌江书苑3#配电室12#主变	10	800	446
66686	响水	灌江书苑3#配电室9#主变	10	800	523
66687	响水	城东线74-1号杆单相变	10	80	0
66688	响水	东方剧场变	10	400	176
66689	响水	华清池变	10	400	34
66690	响水	老东方剧场2#变	10	400	59
66691	响水	老广电局2#变	10	400	30
66692	响水	老广电局3#变	10	400	0
66693	响水	老广电局变	10	400	35
66694	响水	老烟草公司1#变	10	400	2
66695	响水	老烟草公司2#变	10	400	217
66696	响水	老烟草公司3#变	10	400	155
66697	响水	人民商场2#变	10	400	211
66698	响水	人民商场变	10	400	133
66699	响水	天和小区1#变	10	800	462
66700	响水	天和小区2#变	10	800	442

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66701	响水	物资局家属区变	10	400	189
66702	响水	响东小学2#变	10	400	35
66703	响水	响东小学3#变	10	500	63
66704	响水	响东小学变	10	400	0
66705	响水	幸福北路2#变	10	400	53
66706	响水	幸福路单相变	10	80	3
66707	响水	幸福中路2#变	10	400	146
66708	响水	幸福中路变	10	400	38
66709	响水	阅江楼1#配电室1#变	10	630	57
66710	响水	阅江楼1#配电室2#变	10	630	377
66711	响水	阅江楼2#配电室3#变	10	630	357
66712	响水	阅江楼2#配电室4#变	10	630	386
66713	响水	阅江楼2#配电室5#变	10	630	294
66714	响水	阅江楼2#配电室6#变	10	630	286
66715	响水	中心小学1#变	10	400	59
66716	响水	中心小学2#变	10	200	12
66717	响水	百货公司变	10	400	220
66718	响水	德路桥变	10	400	68
66719	响水	洪源变	10	400	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66720	响水	回收公司变	10	630	375
66721	响水	锦绣苑1#变	10	500	66
66722	响水	锦绣苑2#变	10	630	239
66723	响水	锦绣苑3#变	10	1000	567
66724	响水	锦绣苑4#变	10	630	234
66725	响水	锦绣苑5#变	10	630	382
66726	响水	五洲公司2#变	10	400	167
66727	响水	响坎河1#变	10	400	153
66728	响水	运响河闸家属区变	10	200	89
66729	响水	保险公司1#变	10	400	136
66730	响水	保险公司2#变	10	400	133
66731	响水	东园八组1#变	10	630	169
66732	响水	东园八组2#变	10	400	59
66733	响水	东园八组5#变	10	500	0
66734	响水	公路站变	10	400	59
66735	响水	供电公司1#箱变	10	630	134
66736	响水	供电公司3#箱变	10	630	231
66737	响水	供电公司东变	10	400	45
66738	响水	交通局2#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66739	响水	交通局变	10	400	39
66740	响水	五洲变	10	400	53
66741	响水	新东方变	10	1000	623
66742	响水	行政中心变	10	400	0
66743	响水	5+1#杆路灯变	10	80	63
66744	响水	报社变	10	250	47
66745	响水	财政局变	10	630	280
66746	响水	城管变	10	630	414
66747	响水	灌江书苑红旗路小区1#变	10	800	533
66748	响水	灌江书苑红旗路小区2#变	10	800	568
66749	响水	国税局家属区变	10	400	152
66750	响水	红旗路3#箱变	10	630	267
66751	响水	红旗中路变	10	400	146
66752	响水	老干局变	10	400	102
66753	响水	石灵园1#箱变	10	630	288
66754	响水	石灵园2#箱变	10	630	251
66755	响水	双园桥东变	10	400	111
66756	响水	水利局变	10	400	33
66757	响水	县政府6#楼2#变	10	400	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66758	响水	县政府6#楼3#变	10	400	74
66759	响水	县政府6#楼4#变	10	400	185
66760	响水	县政府6#楼变	10	630	183
66761	响水	县政府八#楼变	10	800	60
66762	响水	县政府机关1#变	10	630	220
66763	响水	县政府机关2#变	10	630	105
66764	响水	县政府机关3#变	10	630	195
66765	响水	宗教局变	10	400	279
66766	响水	城东邮局变	10	630	283
66767	响水	城管局2#变	10	400	173
66768	响水	城管局3#变	10	400	155
66769	响水	档案局变	10	400	121
66770	响水	国土局2#变	10	500	77
66771	响水	国土局变	10	630	184
66772	响水	航运公司2号变	10	315	15
66773	响水	建行箱变	10	400	108
66774	响水	劳保局变	10	630	161
66775	响水	双园东路变	10	630	149
66776	响水	新华书店变	10	630	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66777	响水	信用社箱变	10	315	0
66778	响水	烟草局变	10	630	119
66779	响水	滨江路1#变	10	630	59
66780	响水	滨江路2#变	10	630	4
66781	响水	帝豪2#变	10	400	192
66782	响水	供电公司2#箱变	10	630	196
66783	响水	华联商厦	10	630	109
66784	响水	金店2#变	10	400	75
66785	响水	金店变	10	250	0
66786	响水	开发区12#变	10	400	15
66787	响水	农行2#变	10	400	178
66788	响水	农行变	10	400	89
66789	响水	三洪大沟1#变	10	630	158
66790	响水	三洪大沟2#变	10	400	128
66791	响水	三洪大沟3#变	10	400	83
66792	响水	三洪大沟4#变	10	400	121
66793	响水	三洪大沟5#变	10	400	162
66794	响水	新中心小学2#变	10	400	44
66795	响水	新中心小学变	10	500	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66796	响水	信用社2#变	10	630	180
66797	响水	信用社3#变	10	630	296
66798	响水	中行变	10	400	0
66799	响水	天筑未来府2#变（新）	10	800	482
66800	响水	天筑未来府4#变	10	800	445
66801	响水	天筑未来府6#变	10	800	361
66802	响水	天筑未来府8#变	10	800	387
66803	响水	凤鸣水岸小区充电桩箱变	10	400	0
66804	响水	海悦东鸣府1#变	10	630	241
66805	响水	海悦东鸣府10#变	10	800	237
66806	响水	海悦东鸣府2#变	10	630	194
66807	响水	海悦东鸣府2#配电室5#变	10	630	236
66808	响水	海悦东鸣府2#配电室6#变	10	630	157
66809	响水	海悦东鸣府2#配电室7#变	10	630	334
66810	响水	海悦东鸣府2#配电室8#变	10	630	177
66811	响水	海悦东鸣府3#变	10	630	108
66812	响水	海悦东鸣府4#变	10	630	273
66813	响水	海悦东鸣府9#变	10	800	215
66814	响水	中奥尊府1#变	10	800	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66815	响水	中奥尊府10#变	10	800	108
66816	响水	中奥尊府2#变	10	800	285
66817	响水	中奥尊府3#变	10	800	310
66818	响水	中奥尊府4#变	10	800	349
66819	响水	中奥尊府5#变	10	800	326
66820	响水	中奥尊府6#变	10	800	329
66821	响水	中奥尊府7#变	10	800	310
66822	响水	中奥尊府8#变	10	800	297
66823	响水	中奥尊府9#变	10	800	250
66824	响水	大湖富邦1#变（新）	10	800	460
66825	响水	大湖富邦2#变（新）	10	800	334
66826	响水	大湖富邦2#变电室1#变	10	800	378
66827	响水	大湖富邦2#变电室2#变	10	800	336
66828	响水	大湖富邦2#变电室3#变	10	800	347
66829	响水	大湖富邦2#变电室4#变	10	800	287
66830	响水	大湖富邦3#变（新）	10	800	355
66831	响水	大湖富邦3#变电室1#变	10	400	71
66832	响水	大湖富邦3#变电室3#变	10	400	178
66833	响水	大湖富邦4#变（新）	10	800	336

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66834	响水	大湖富邦4#配电室1#变	10	800	268
66835	响水	大湖富邦4#配电室2#变	10	800	208
66836	响水	大湖富邦4#配电室3#变	10	800	416
66837	响水	大湖富邦4#配电室4#变	10	800	374
66838	响水	大湖富邦充电桩变	10	500	223
66839	响水	大湖富邦四期5#配电室1#变	10	800	108
66840	响水	大湖富邦四期5#配电室2#变	10	800	233
66841	响水	大湖富邦四期5#配电室3#变	10	800	68
66842	响水	大湖富邦四期5#配电室4#变	10	800	324
66843	响水	天筑未来府1#变（新）	10	800	484
66844	响水	天筑未来府3#变	10	800	440
66845	响水	天筑未来府5#变	10	800	454
66846	响水	天筑未来府7#变	10	800	432
66847	响水	瑞景云府10#变	10	800	574
66848	响水	瑞景云府18#变	10	630	463
66849	响水	时代家园2#变	10	630	244
66850	响水	时代家园3#变	10	500	165
66851	响水	时代家园4#变	10	500	124
66852	响水	时代家园5#变	10	500	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66853	响水	时代家园6#变	10	400	50
66854	响水	灌商线供电公司1#箱变	10	630	196
66855	响水	海悦华庭1#变	10	800	421
66856	响水	海悦华庭2#变	10	800	468
66857	响水	海悦华庭2#配电室1#变	10	800	450
66858	响水	海悦华庭2#配电室2#变	10	800	275
66859	响水	海悦华庭2#配电室3#变	10	800	383
66860	响水	海悦华庭2#配电室4#变	10	800	226
66861	响水	海悦华庭小区1#配电室3#变	10	1000	415
66862	响水	海悦华庭小区1#配电室4#变	10	1000	542
66863	响水	水榭阳光1#配电室1#变	10	800	453
66864	响水	水榭阳光1#配电室2#变	10	800	359
66865	响水	水榭阳光1#配电室3#变	10	800	392
66866	响水	水榭阳光1#配电室4#变	10	800	330
66867	响水	水榭阳光2#配电室5#变	10	800	442
66868	响水	水榭阳光2#配电室6#变	10	800	454
66869	响水	水榭阳光2#配电室8#变	10	800	402
66870	响水	水榭阳光3#配电室10#变	10	630	245
66871	响水	水榭阳光3#配电室11#变	10	630	291

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66872	响水	水榭阳光3#配电室12#变	10	630	312
66873	响水	水榭阳光3#配电室9#变	10	630	317
66874	响水	浙江商贸城小区1#变	10	800	512
66875	响水	浙江商贸城小区2#变	10	800	493
66876	响水	浙江商贸城小区3#变	10	800	358
66877	响水	浙江商贸城小区4#变	10	800	470
66878	响水	浙江商贸城小区5#变	10	800	467
66879	响水	浙江商贸城小区6#变	10	800	499
66880	响水	浙江商贸城小区7#变	10	800	421
66881	响水	浙江商贸城小区8#变	10	800	316
66882	响水	城东安置小区1#变	10	400	169
66883	响水	城东安置小区2#变	10	400	102
66884	响水	富士变	10	400	152
66885	响水	航运公司变	10	400	0
66886	响水	宏锦名座	10	630	317
66887	响水	金海家园安置小区1#变	10	630	244
66888	响水	金海园安置小区2#变	10	630	277
66889	响水	粮油厂2#变	10	400	0
66890	响水	粮油厂变	10	400	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66891	响水	体东路1#变	10	315	0
66892	响水	体东路2#变	10	400	124
66893	响水	体东南路2#变	10	400	163
66894	响水	体东南路3#变	10	400	182
66895	响水	体东南路变	10	400	0
66896	响水	新客站南变	10	630	120
66897	响水	长江东路1#变	10	400	121
66898	响水	长江东路2#变	10	400	0
66899	响水	长江东路3#变	10	250	31
66900	响水	长江东路4#变	10	400	147
66901	响水	长江二组变	10	400	223
66902	响水	骏景园小区1#变	10	800	377
66903	响水	骏景园小区10#变	10	800	470
66904	响水	骏景园小区2#变	10	800	464
66905	响水	骏景园小区3#变	10	800	408
66906	响水	骏景园小区4#变	10	800	409
66907	响水	骏景园小区5#变	10	800	458
66908	响水	骏景园小区6#变	10	800	441
66909	响水	骏景园小区7#变	10	800	396

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66910	响水	骏景园小区8#变	10	800	429
66911	响水	骏景园小区9#变	10	800	412
66912	响水	滨江西路1#变	10	500	60
66913	响水	亨达房产2#变	10	630	380
66914	响水	亨达房产变	10	500	190
66915	响水	五金公司2#变	10	400	132
66916	响水	五金公司变	10	400	150
66917	响水	县医院3#变	10	400	166
66918	响水	县医院变	10	400	126
66919	响水	县院路灯箱变	10	100	80
66920	响水	幸福北路变	10	400	164
66921	响水	盐务局变	10	400	18
66922	响水	医药公司变	10	400	140
66923	响水	车站西变	10	400	81
66924	响水	东园三组变	10	200	0
66925	响水	东苑小区1#变	10	400	10
66926	响水	东苑小区2#变	10	400	129
66927	响水	东苑小区3#变	10	400	252
66928	响水	东苑小区4#变	10	400	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66929	响水	法院家属区2#变	10	400	98
66930	响水	法院家属区3#变	10	400	89
66931	响水	法院家属区变	10	400	117
66932	响水	供电小区1#箱变	10	400	0
66933	响水	供电小区2#箱变	10	400	29
66934	响水	供电小区5#变（新）	10	400	237
66935	响水	嘉园小区1#变	10	500	263
66936	响水	嘉园小区2#变	10	500	114
66937	响水	嘉园小区3#变	10	200	36
66938	响水	路灯单相变	10	80	49
66939	响水	欧亚新城1#变	10	800	412
66940	响水	欧亚新城2#变	10	800	320
66941	响水	欧亚新城3#变	10	800	341
66942	响水	欧亚新城4#变	10	800	291
66943	响水	欧亚新城5#变	10	800	358
66944	响水	欧亚新城6#变	10	800	312
66945	响水	新城市广场1#变	10	500	248
66946	响水	新城市广场2#变	10	500	209
66947	响水	长江路3#变	10	400	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66948	响水	华都丽景1#变	10	630	245
66949	响水	华都丽景10#变	10	800	564
66950	响水	华都丽景2#变	10	630	221
66951	响水	华都丽景3#变	10	630	220
66952	响水	华都丽景4#变	10	630	208
66953	响水	华都丽景5#变	10	630	230
66954	响水	华都丽景6#变	10	630	239
66955	响水	华都丽景7#变	10	800	468
66956	响水	华都丽景8#变	10	800	247
66957	响水	华都丽景9#变	10	800	304
66958	响水	检测中心变	10	400	88
66959	响水	清华园北区1#欧变	10	1000	241
66960	响水	清华园北区2#变电所1#变	10	1250	807
66961	响水	清华园北区2#变电所2#变	10	1250	561
66962	响水	清华园北区2#欧变	10	1000	244
66963	响水	清华园北区3#变电所6#变	10	1250	461
66964	响水	清华园北区3#变电所7#变	10	1250	560
66965	响水	清华园北区3#变电所8#变	10	1000	447
66966	响水	清华园南区1#变	10	1000	332

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66967	响水	清华园南区2#变	10	630	502
66968	响水	清华园南区3#变	10	1000	550
66969	响水	清华园南区4#变	10	1000	174
66970	响水	清华园南区5#变	10	1000	303
66971	响水	清华园南区6#变	10	1000	600
66972	响水	清华园南区7#变	10	1000	519
66973	响水	润生广场1#变	10	800	262
66974	响水	盛都华城7#变	10	630	63
66975	响水	14#杆路灯变	10	80	9
66976	响水	城南新村1#变	10	630	241
66977	响水	城南新村2#变	10	500	132
66978	响水	城南新村3#变	10	630	182
66979	响水	城南新村4#变	10	500	65
66980	响水	城南新村5#变	10	500	69
66981	响水	堤防所1#变	10	400	50
66982	响水	堤防所2#变	10	400	58
66983	响水	环境监测站2#变	10	630	241
66984	响水	环境监察站1#变	10	400	56
66985	响水	环境监察站3#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66986	响水	计生委变	10	630	35
66987	响水	浦江花园1#变	10	800	241
66988	响水	浦江花园2#变	10	800	241
66989	响水	泰华御景1#变	10	1000	241
66990	响水	泰华御景2#变	10	1000	241
66991	响水	泰华御景3#变	10	1250	142
66992	响水	泰华御景4#变	10	400	169
66993	响水	幸福小区1#变	10	400	103
66994	响水	幸福小区2#变	10	500	38
66995	响水	幸福小区4#变	10	400	12
66996	响水	幸福小区5#变	10	400	0
66997	响水	城南家属区变	10	400	134
66998	响水	东方花园1#变	10	1250	370
66999	响水	东方花园2#变	10	1250	750
67000	响水	东方花园3#变	10	1000	611
67001	响水	儿童乐园变	10	400	285
67002	响水	港电家园1#变	10	800	476
67003	响水	港电家园2#变	10	1000	451
67004	响水	港电家园3#变	10	1000	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67005	响水	港电家园4#变	10	1000	563
67006	响水	港电家园5#变	10	630	0
67007	响水	港电家园6#变	10	630	178
67008	响水	国税局变	10	400	0
67009	响水	金色家园1#欧变	10	800	322
67010	响水	金色家园10#欧变	10	800	519
67011	响水	金色家园2#欧变	10	800	377
67012	响水	金色家园3#欧变	10	800	356
67013	响水	金色家园4#欧变	10	800	426
67014	响水	金色家园5#欧变	10	800	519
67015	响水	金色家园6#欧变	10	800	522
67016	响水	金色家园7#欧变	10	800	452
67017	响水	金色家园8#欧变	10	800	442
67018	响水	金色家园9#欧变	10	800	356
67019	响水	天工锦绣尚品1#配电室1#主变	10	800	396
67020	响水	天工锦绣尚品1#配电室2#主变	10	800	483
67021	响水	天工锦绣尚品2#配电室1#主变	10	800	386
67022	响水	天工锦绣尚品2#配电室2#主变	10	800	312
67023	响水	天工锦绣尚品3#配电室1#主变	10	800	332

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67024	响水	天工锦绣尚品3#配电室2#主变	10	800	371
67025	响水	天工锦绣尚品4#配电室1#主变	10	800	424
67026	响水	天工锦绣尚品4#配电室2#主变	10	800	505
67027	响水	华阳房产1#变	10	1000	507
67028	响水	华阳房产2#变	10	1000	406
67029	响水	华阳房产3#变	10	1000	470
67030	响水	华阳房产4#变	10	1000	399
67031	响水	华阳房产5#变	10	1000	474
67032	响水	华阳房产6#变	10	1000	505
67033	响水	体东路6#单相变	10	200	90
67034	响水	百汇广场1#变	10	1600	0
67035	响水	百汇广场2#变	10	1600	0
67036	响水	百汇广场3#变	10	1600	0
67037	响水	百汇广场4#变	10	1600	0
67038	响水	百汇广场5#变	10	1600	0
67039	响水	百汇广场6#变	10	1600	0
67040	响水	城市管理局变	10	400	0
67041	响水	帝逸国际1#变	10	1600	0
67042	响水	帝逸国际1#组合变1#变	10	1600	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67043	响水	帝逸国际1#组合变2#变	10	1600	0
67044	响水	帝逸国际2#变	10	1600	0
67045	响水	金海湾小区1#变	10	800	0
67046	响水	金海湾小区2#变	10	800	0
67047	响水	金海湾小区3#变	10	800	0
67048	响水	金海湾小区4#变	10	800	0
67049	响水	金海湾小区5#变	10	800	0
67050	响水	金海湾小区6#变	10	800	0
67051	响水	天工13#欧变	10	1000	0
67052	响水	天工14#欧变	10	1000	0
67053	响水	天工15#欧变	10	1000	0
67054	响水	天工16#欧变	10	1000	0
67055	响水	天工17#欧变	10	1000	0
67056	响水	天工18#欧变	10	1000	0
67057	响水	天工19#欧变	10	1000	0
67058	响水	天工20#欧变	10	1000	0
67059	响水	天工锦绣花园1#变	10	1000	0
67060	响水	天工锦绣花园10#变	10	1000	0
67061	响水	天工锦绣花园11#变	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67062	响水	天工锦绣花园12#变	10	1000	0
67063	响水	天工锦绣花园2#变	10	1000	0
67064	响水	天工锦绣花园3#变	10	1000	0
67065	响水	天工锦绣花园4#变	10	1000	0
67066	响水	天工锦绣花园5#变	10	1000	0
67067	响水	天工锦绣花园6#变	10	1000	0
67068	响水	天工锦绣花园7#变	10	1000	0
67069	响水	天工锦绣花园8#变	10	1000	0
67070	响水	天工锦绣花园9#变	10	1000	0
67071	响水	天马线供电公司2#箱变	10	630	253
67072	响水	碧桂园凤鸣水岸小区1#变	10	800	417
67073	响水	碧桂园凤鸣水岸小区10#变	10	800	528
67074	响水	碧桂园凤鸣水岸小区11#变	10	800	483
67075	响水	碧桂园凤鸣水岸小区12#变	10	800	507
67076	响水	碧桂园凤鸣水岸小区2#变	10	800	444
67077	响水	碧桂园凤鸣水岸小区3#变	10	800	482
67078	响水	碧桂园凤鸣水岸小区4#变	10	800	521
67079	响水	碧桂园凤鸣水岸小区5#变	10	800	290
67080	响水	碧桂园凤鸣水岸小区6#变	10	800	422

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67081	响水	碧桂园凤鸣水岸小区7#变	10	800	402
67082	响水	碧桂园凤鸣水岸小区8#变	10	800	403
67083	响水	碧桂园凤鸣水岸小区9#变	10	800	470
67084	响水	水榭春天小区1#配电室1#变	10	800	424
67085	响水	水榭春天小区1#配电室2#变	10	800	445
67086	响水	水榭春天小区1#配电室3#变	10	800	442
67087	响水	水榭春天小区1#配电室4#变	10	800	440
67088	响水	水榭春天小区2#配电室5#变	10	800	388
67089	响水	水榭春天小区2#配电室6#变	10	800	337
67090	响水	水榭春天小区2#配电室7#变	10	800	398
67091	响水	水榭春天小区2#配电室8#变	10	800	466
67092	响水	水榭春天小区3#配电室10#变	10	800	458
67093	响水	水榭春天小区3#配电室11#变	10	800	420
67094	响水	水榭春天小区3#配电室12#变	10	800	516
67095	响水	水榭春天小区3#配电室9#变	10	800	470
67096	响水	电容器厂变	10	400	77
67097	响水	工商路1#变	10	400	0
67098	响水	工商路2#变	10	400	71
67099	响水	花园小区1#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67100	响水	花园小区2#变	10	315	0
67101	响水	花园小区3#变	10	500	0
67102	响水	汇豪小区1#欧变	10	800	198
67103	响水	汇豪小区2#欧变	10	800	462
67104	响水	汇豪小区3#欧变	10	800	444
67105	响水	汇豪小区4#欧变	10	800	311
67106	响水	汇豪小区5#欧变	10	800	504
67107	响水	军民路2#变	10	400	22
67108	响水	军民路3#变	10	400	95
67109	响水	军民路4#变	10	400	59
67110	响水	军民路5#变	10	400	104
67111	响水	军民路变	10	400	50
67112	响水	粮贸小区1#变	10	400	104
67113	响水	粮贸小区2#变	10	400	0
67114	响水	兽医站箱变	10	630	42
67115	响水	文化馆变	10	400	0
67116	响水	心连心2#变	10	630	135
67117	响水	信中利变	10	500	76
67118	响水	幸福小区6#变	10	400	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67119	响水	滨河现代城东区1#变	10	1250	729
67120	响水	滨河现代城东区2#变	10	1250	797
67121	响水	滨河现代城东区3#变	10	1250	808
67122	响水	航政变	10	630	223
67123	响水	红旗南路变	10	400	128
67124	响水	环卫所箱变	10	630	94
67125	响水	教育局家属区变	10	400	39
67126	响水	实小变	10	400	320
67127	响水	县医院家属区箱变	10	1250	818
67128	响水	心连心1#变	10	500	94
67129	响水	幸福小区3#变	10	400	188
67130	响水	幸福小区7#变	10	400	76
67131	响水	幸福小区8#变	10	400	56
67132	响水	怡园小区2#变	10	400	0
67133	响水	怡园小区3#变	10	200	0
67134	响水	怡园小区变	10	400	0
67135	响水	中心小区2#变	10	400	16
67136	响水	中央花园1#变	10	630	194
67137	响水	中央花园10#变	10	400	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67138	响水	中央花园11#变	10	400	64
67139	响水	中央花园12#变	10	250	27
67140	响水	中央花园2#变	10	630	295
67141	响水	中央花园3#变	10	400	0
67142	响水	中央花园4#变	10	400	132
67143	响水	中央花园5#变	10	630	144
67144	响水	中央花园6#变	10	400	134
67145	响水	中央花园7#变	10	400	111
67146	响水	中央花园8#变	10	630	239
67147	响水	中央花园9#变	10	630	236
67148	响水	地产公司变	10	400	118
67149	响水	公安局2#变	10	400	87
67150	响水	公安局变	10	400	0
67151	响水	灌江雅苑小区1#主变	10	800	477
67152	响水	灌江雅苑小区10#主变	10	800	500
67153	响水	灌江雅苑小区11#主变	10	800	438
67154	响水	灌江雅苑小区12#主变	10	800	369
67155	响水	灌江雅苑小区2#主变	10	800	554
67156	响水	灌江雅苑小区3#主变	10	800	396

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67157	响水	灌江雅苑小区4#主变	10	800	427
67158	响水	灌江雅苑小区5#主变	10	800	547
67159	响水	灌江雅苑小区6#主变	10	800	523
67160	响水	灌江雅苑小区7#主变	10	800	510
67161	响水	灌江雅苑小区8#主变	10	800	546
67162	响水	灌江雅苑小区9#主变	10	800	508
67163	响水	红旗小学1#变	10	630	31
67164	响水	红旗小学2#变	10	400	67
67165	响水	红旗小学3#变	10	500	0
67166	响水	军民路1#箱变	10	400	101
67167	响水	军民路2#箱变	10	400	98
67168	响水	军民路8#楼变	10	630	244
67169	响水	军民路9#楼变	10	630	306
67170	响水	看守所变	10	400	0
67171	响水	麻纺厂1#箱变	10	630	378
67172	响水	麻纺厂2#箱变	10	630	224
67173	响水	盛都华城8#变	10	630	0
67174	响水	物业小区2#变	10	500	0
67175	响水	物业小区3#变	10	400	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67176	响水	物业小区变	10	400	0
67177	响水	长江路1#变	10	400	127
67178	响水	长江路2#变	10	400	138
67179	响水	23#杆路灯变	10	80	25
67180	响水	61#杆路灯变	10	80	49
67181	响水	华都不夜城1#变（新）	10	800	409
67182	响水	华都不夜城2#变（新）	10	800	447
67183	响水	华都不夜城3#变（新）	10	800	180
67184	响水	华都不夜城4#变	10	800	441
67185	响水	中奥华府1#变	10	800	322
67186	响水	中奥华府2#变	10	800	367
67187	响水	中奥华府3#变	10	800	268
67188	响水	中奥华府3#配电房1#变	10	630	217
67189	响水	中奥华府3#配电房2#变	10	630	299
67190	响水	中奥华府3#配电房3#变	10	630	237
67191	响水	中奥华府3#配电房4#变	10	630	262
67192	响水	中奥华府4#变	10	800	258
67193	响水	中奥华府5#变	10	800	286
67194	响水	中奥华府6#变	10	800	399

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67195	响水	中奥华府7#箱变	10	200	0
67196	响水	滨江路3#变	10	630	119
67197	响水	电影管理站变	10	400	63
67198	响水	东园街变	10	400	5
67199	响水	供电局5#楼变	10	400	212
67200	响水	金钥匙2#变	10	630	353
67201	响水	金钥匙变	10	630	33
67202	响水	老车站变	10	400	260
67203	响水	老气象局1#变	10	400	77
67204	响水	老气象局2#变	10	400	43
67205	响水	老气象局3#变	10	400	92
67206	响水	棉麻公司变	10	400	192
67207	响水	卫生巷2#变	10	400	60
67208	响水	卫生巷3#变	10	400	154
67209	响水	卫生巷变	10	400	56
67210	响水	文化宫箱变	10	630	139
67211	响水	响灌东路2#变	10	400	41
67212	响水	响灌东路变	10	400	150
67213	响水	响南供销社2#变	10	400	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67214	响水	响南供销社变	10	400	93
67215	响水	响南粮管所1#变	10	400	100
67216	响水	响南粮管所2#变	10	400	99
67217	响水	响南卫生院变	10	400	152
67218	响水	响水大排档1#变	10	400	0
67219	响水	响水大排档2#变	10	400	86
67220	响水	中医院变	10	400	51
67221	响水	财富广场1#变	10	1000	514
67222	响水	财富广场2#变	10	1000	533
67223	响水	财富广场3#变	10	800	208
67224	响水	财富广场4#变	10	800	367
67225	响水	财富广场5#变	10	800	176
67226	响水	财富广场6#变	10	1000	631
67227	响水	清华园北区1#变电所1#变	10	1250	672
67228	响水	清华园北区1#变电所2#变	10	1250	532
67229	响水	清华园北区3#欧变	10	1000	520
67230	响水	盛都华城1#变	10	1000	546
67231	响水	盛都华城2#变	10	1000	351
67232	响水	盛都华城3#变	10	1000	419

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67233	响水	盛都华城4#变	10	630	59
67234	响水	盛都华城5#变	10	1000	559
67235	响水	盛都华城6#变	10	1000	258
67236	响水	阳光雅居1#变	10	1250	823
67237	响水	阳光雅居2#变	10	1250	598
67238	响水	阳光雅居3#变	10	1000	270
67239	响水	人民浴室变	10	400	207
67240	响水	振兴商场变	10	500	214
67241	响水	棉织厂2#变	10	400	185
67242	响水	棉织厂3#变	10	400	129
67243	响水	棉织厂变	10	400	0
67244	响水	中心小学3#变	10	400	106
67245	响水	城南三组变	10	400	30
67246	响水	响南四组变	10	400	108
67247	响水	阳光星园小区1#配电室1#变	10	630	355
67248	响水	阳光星园小区1#配电室2#变	10	630	376
67249	响水	阳光星园小区1#配电室3#变	10	630	386
67250	响水	阳光星园小区1#配电室4#变	10	630	278
67251	响水	御景豪庭4#配电室1#变	10	800	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67252	响水	御景豪庭4#配电室2#变	10	800	412
67253	响水	御景豪庭5#配电室3#变	10	800	382
67254	响水	御景豪庭5#配电室4#变	10	800	178
67255	响水	御景豪庭5#配电室5#变	10	800	182
67256	响水	御景豪庭5#配电室6#变	10	800	280
67257	响水	检察院变	10	400	0
67258	响水	润生广场南变	10	400	63
67259	响水	实验初中变	10	400	218
67260	响水	食品公司变	10	250	59
67261	响水	太阳园小区	10	1250	790
67262	响水	武装部变	10	500	219
67263	响水	桃园小区1#配电室1#变	10	630	377
67264	响水	桃园小区1#配电室2#变	10	630	293
67265	响水	桃园小区2#配电室3#变	10	630	266
67266	响水	桃园小区2#配电室4#变	10	630	180
67267	响水	御景豪庭1#变	10	800	198
67268	响水	御景豪庭1#变电所3#变	10	800	225
67269	响水	御景豪庭1#变电所4#变	10	800	240
67270	响水	御景豪庭2#变	10	800	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67271	响水	御景豪庭2#变电所5#变	10	800	41
67272	响水	御景豪庭2#变电所6#变	10	800	237
67273	响水	御景豪庭4#配电室10#变	10	800	301
67274	响水	御景豪庭4#配电室7#变	10	800	163
67275	响水	御景豪庭4#配电室8#变	10	800	16
67276	响水	御景豪庭4#配电室9#变	10	800	51
67277	响水	56#杆路灯变	10	80	16
67278	响水	帝逸国际2#组合1#变	10	1600	931
67279	响水	帝逸国际2#组合2#变	10	1600	825
67280	响水	帝逸国际6#变	10	1250	667
67281	响水	帝逸国际7#变	10	1250	509
67282	响水	帝逸国际8#变	10	1250	777
67283	响水	帝逸国际9#变	10	1250	665
67284	响水	水岸桃园1#变	10	1250	712
67285	响水	水岸桃园10#变	10	1250	699
67286	响水	水岸桃园11#变	10	1250	642
67287	响水	水岸桃园12#变	10	1250	672
67288	响水	水岸桃园2#变	10	1250	729
67289	响水	水岸桃园4#变	10	1250	534

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67290	响水	水岸桃园5#变	10	1250	689
67291	响水	水岸桃园6#变	10	1250	781
67292	响水	水岸桃园7#变	10	1250	425
67293	响水	水岸桃园9#变	10	1250	650
67294	响水	桃园1#变	10	1250	1000
67295	响水	桃园2#变	10	1250	435
67296	响水	桃园3#变	10	1250	826
67297	响水	桃园4#变	10	1250	708
67298	响水	桃园5#变	10	1250	720
67299	响水	桃园6#变	10	1250	725
67300	响水	桃园7#变	10	1250	600
67301	响水	桃园8#变	10	1250	748
67302	响水	桃园9#变	10	1250	739
67303	响水	幸福路路灯1#变	10	80	4
67304	响水	滨河1#变	10	1250	716
67305	响水	滨河2#变	10	1250	785
67306	响水	滨河3#变	10	1250	730
67307	响水	滨河4#变	10	1250	691
67308	响水	滨河5#变	10	1250	757

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67309	响水	滨河6#变	10	1250	711
67310	响水	滨河7#变	10	1250	738
67311	响水	汇豪小区7#变	10	1000	403
67312	响水	桃园城投50#楼变	10	200	62
67313	响水	体育馆变	10	200	85
67314	响水	59#杆路灯单相变	10	80	44
67315	响水	62#杆路灯单相变	10	80	54
67316	响水	碧桂园1#美变	10	630	156
67317	响水	碧桂园2#美变	10	630	249
67318	响水	碧桂园2#主变	10	1250	427
67319	响水	碧桂园3#美变	10	630	262
67320	响水	碧桂园4#美变	10	400	2
67321	响水	恒美花园1#变	10	400	82
67322	响水	恒美花园2#变	10	400	48
67323	响水	恒美花园3#变	10	400	34
67324	响水	恒美家园4#变	10	400	55
67325	响水	恒美家园5#变	10	400	71
67326	响水	恒美家园6#变	10	400	54
67327	响水	恒美家园7#变	10	400	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67328	响水	恒美家园8#变	10	400	208
67329	响水	农贸市场1#变电所1#变	10	800	434
67330	响水	农贸市场1#变电所2#变	10	800	446
67331	响水	农贸市场1#变电所3#变	10	800	428
67332	响水	农贸市场1#变电所4#变	10	800	320
67333	响水	新城雅居苑1#变	10	800	341
67334	响水	新城雅居苑2#变	10	800	440
67335	响水	新城雅居苑3#变	10	800	436
67336	响水	园区1#路灯箱变	10	100	80
67337	响水	毕圩一组变	10	200	89
67338	响水	小尖毕圩八组变	10	200	35
67339	响水	小尖毕圩超大变	10	200	77
67340	响水	小尖毕圩超大变新	10	400	132
67341	响水	小尖毕圩二组变	10	200	79
67342	响水	小尖毕圩九组变	10	200	7
67343	响水	小尖毕圩六七组1#变	10	400	225
67344	响水	小尖毕圩六七组2#变	10	400	272
67345	响水	小尖毕圩六七组变	10	400	214
67346	响水	小尖毕圩三四组变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67347	响水	小尖毕圩三四组变新	10	400	196
67348	响水	小尖毕圩十组变	10	200	85
67349	响水	小尖毕圩四组变	10	200	0
67350	响水	小尖毕圩五组1#变	10	200	33
67351	响水	小尖毕圩一二组1#变	10	200	0
67352	响水	小尖孟巷村变	10	400	166
67353	响水	小尖孟巷东变	10	400	256
67354	响水	小尖孟巷五、六组变	10	200	78
67355	响水	小尖孟巷小街变	10	200	59
67356	响水	小尖条房一组北变	10	200	76
67357	响水	小尖条房一组变	10	200	26
67358	响水	小尖吴庄八九组变	10	200	106
67359	响水	小尖吴庄北变	10	200	12
67360	响水	小尖吴庄村变	10	200	58
67361	响水	小尖吴庄村中心变	10	200	43
67362	响水	小尖吴庄南变	10	200	81
67363	响水	小尖吴庄西变	10	200	0
67364	响水	小尖周庄1#变	10	200	51
67365	响水	小尖周庄北变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67366	响水	小尖周庄村2#变	10	400	267
67367	响水	小尖周庄村变	10	400	198
67368	响水	小尖周庄村南变	10	200	52
67369	响水	小尖周庄三组变	10	400	270
67370	响水	周庄三组新变	10	400	216
67371	响水	蔡庄中心4#变	10	200	42
67372	响水	过桥弯变	10	400	72
67373	响水	四丰小区3#变(旧)	10	400	191
67374	响水	小尖蔡庄1组3#变	10	400	0
67375	响水	小尖蔡庄一组2#变	10	400	0
67376	响水	小尖蔡庄一组4#变	10	400	0
67377	响水	小尖蔡庄一组变	10	400	56
67378	响水	小尖蔡庄中心2#配变	10	400	57
67379	响水	小尖蔡庄中心3#变	10	630	319
67380	响水	小尖蔡庄中心变	10	400	199
67381	响水	小尖郭庄二七组变	10	200	0
67382	响水	小尖示范园11#变	10	400	241
67383	响水	小尖四丰新农村1#箱变	10	500	236
67384	响水	小尖四丰新农村10#箱变	10	630	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67385	响水	小尖四丰新农村11#箱变	10	500	126
67386	响水	小尖四丰新农村12#箱变	10	500	70
67387	响水	小尖四丰新农村2#变	10	500	279
67388	响水	小尖四丰新农村3#箱变	10	500	250
67389	响水	小尖四丰新农村4#箱变	10	500	246
67390	响水	小尖四丰新农村5#箱变	10	630	300
67391	响水	小尖四丰新农村6#箱变	10	500	378
67392	响水	小尖四丰新农村7#箱变	10	500	198
67393	响水	小尖四丰新农村8#箱变	10	500	256
67394	响水	小尖四丰新农村9#箱变	10	500	279
67395	响水	小尖田荡七八组5#变	10	400	28
67396	响水	小尖昔阳渠1#变	10	400	184
67397	响水	小尖徐洪1#变	10	400	138
67398	响水	小尖徐洪3#变	10	400	119
67399	响水	小尖徐洪4#变	10	200	102
67400	响水	小尖徐洪5#变	10	400	228
67401	响水	小尖徐洪8#变	10	400	172
67402	响水	小尖中舍村2#配变	10	400	189
67403	响水	小尖中舍村变	10	400	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67404	响水	中舍村3#变	10	400	155
67405	响水	高圩村变	10	400	266
67406	响水	小尖陈沟1#变	10	200	45
67407	响水	小尖陈沟2#变	10	200	68
67408	响水	小尖陈沟2组变	10	200	80
67409	响水	小尖陈沟八组变	10	200	34
67410	响水	小尖陈沟七组1#变	10	200	75
67411	响水	小尖陈沟七组变	10	200	106
67412	响水	小尖陈沟三组1#变	10	400	243
67413	响水	小尖陈沟五、七组变	10	200	74
67414	响水	小尖陈沟一二三组变	10	200	41
67415	响水	小尖高圩1#变	10	200	37
67416	响水	小尖高圩2#公用变	10	400	178
67417	响水	小尖高圩2#新增变	10	400	226
67418	响水	小尖高圩3#变	10	200	37
67419	响水	小尖高圩北庄变	10	200	51
67420	响水	小尖高圩河西变	10	200	140
67421	响水	小尖吉舍五组2#变	10	400	265
67422	响水	小尖吉舍五组3#变	10	400	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67423	响水	小尖吉舍五组变	10	400	54
67424	响水	小尖平湖1#公用变	10	400	236
67425	响水	小尖平湖2#公用变	10	400	118
67426	响水	小尖平湖4#变	10	200	87
67427	响水	小尖平湖5#变	10	200	100
67428	响水	小尖平湖八组变	10	400	231
67429	响水	小尖平湖村3#变	10	200	64
67430	响水	小尖平湖村变	10	200	73
67431	响水	小尖平湖小区1#变	10	200	35
67432	响水	小尖平湖小区2#变	10	200	25
67433	响水	小尖平湖小区3#变	10	200	0
67434	响水	小尖平湖小区4#变	10	200	0
67435	响水	小尖沙庄六七组1#变	10	200	0
67436	响水	小尖沙庄六七组变	10	200	44
67437	响水	小尖沙庄沈庄变	10	400	269
67438	响水	小尖沙庄四组2#变	10	200	69
67439	响水	小尖沙庄四组3#变	10	200	101
67440	响水	小尖沙庄四组变	10	200	46
67441	响水	小尖条河村变	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67442	响水	小尖条河九组变	10	200	71
67443	响水	小尖条河六组变	10	200	36
67444	响水	小尖条河七组2#变	10	200	62
67445	响水	小尖条河十组变	10	200	66
67446	响水	小尖条河水厂变	10	200	106
67447	响水	小尖条河四组变	10	200	48
67448	响水	小尖条河一三组2#变	10	200	77
67449	响水	小尖条河一三组变	10	400	175
67450	响水	朱圩三组1#变	10	200	54
67451	响水	吉舍七组北变	10	200	0
67452	响水	四丰小区1#变	10	400	230
67453	响水	小尖毕圩八组1#变	10	200	58
67454	响水	小尖毕圩七组变	10	200	13
67455	响水	小尖顾圩村变	10	200	118
67456	响水	小尖顾圩村西变	10	400	157
67457	响水	小尖顾圩桥头1#变	10	200	85
67458	响水	小尖顾圩桥头变	10	200	41
67459	响水	小尖顾圩三庄变	10	200	41
67460	响水	小尖顾圩三组变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67461	响水	小尖吉舍4#变	10	400	204
67462	响水	小尖吉舍七组南变	10	400	220
67463	响水	小尖吉舍三组2#变	10	200	61
67464	响水	小尖吉舍三组变	10	200	90
67465	响水	小尖沈庄1#变	10	200	67
67466	响水	小尖示范园3#变	10	400	91
67467	响水	小尖示范园9#变	10	400	154
67468	响水	小尖昔阳渠变	10	200	0
67469	响水	小尖徐洪10#变	10	200	76
67470	响水	小尖徐洪11#变	10	400	270
67471	响水	小尖徐洪12#变	10	200	103
67472	响水	小尖徐洪2#变	10	400	177
67473	响水	小尖徐洪6#变	10	400	245
67474	响水	小尖徐洪7#变	10	400	181
67475	响水	小尖徐洪9#变	10	200	94
67476	响水	小尖朱圩八组变	10	200	42
67477	响水	小尖朱圩二组北变	10	200	43
67478	响水	小尖朱圩二组变	10	200	68
67479	响水	小尖朱圩二组南变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67480	响水	小尖朱圩二组西变	10	200	108
67481	响水	小尖朱圩四组3#变	10	400	237
67482	响水	小尖朱圩五组变	10	200	26
67483	响水	小尖朱圩一二五组变	10	400	151
67484	响水	朱圩7组变	10	400	261
67485	响水	朱圩村部变	10	400	225
67486	响水	朱圩三四组变	10	200	0
67487	响水	朱圩四组变	10	200	47
67488	响水	工商1#变	10	400	105
67489	响水	林舍纱厂2#变	10	200	0
67490	响水	林舍纱厂3#变	10	400	105
67491	响水	林舍纱厂变	10	200	43
67492	响水	吴庄3#变	10	500	292
67493	响水	小尖车站2#变	10	630	175
67494	响水	小尖车站3#变	10	630	344
67495	响水	小尖车站4#变	10	400	72
67496	响水	小尖车站5#变	10	400	121
67497	响水	小尖车站变	10	400	178
67498	响水	小尖地税1#变	10	400	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67499	响水	小尖地税变	10	315	28
67500	响水	小尖福满楼2#变	10	400	0
67501	响水	小尖福满楼变	10	400	28
67502	响水	小尖工商2#变	10	630	350
67503	响水	小尖工商变	10	400	124
67504	响水	小尖供电所1#变	10	200	68
67505	响水	小尖供电所2#变	10	400	0
67506	响水	小尖供电所变	10	400	43
67507	响水	小尖机械家属区变	10	400	85
67508	响水	小尖交管所变	10	400	194
67509	响水	小尖敬老院变	10	200	0
67510	响水	小尖吴庄2#箱变	10	630	394
67511	响水	小尖吴庄4#变	10	400	0
67512	响水	小尖吴庄5#变	10	630	403
67513	响水	小尖吴庄变	10	500	255
67514	响水	小尖银鑫变	10	400	191
67515	响水	小尖余庄1#变	10	400	222
67516	响水	小尖余庄变	10	400	186
67517	响水	印象江南1#变	10	630	501

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67518	响水	印象江南2#变	10	630	501
67519	响水	印象江南4#变	10	630	478
67520	响水	印象江南5#变	10	630	431
67521	响水	印象江南6#变	10	630	504
67522	响水	悦海广场变	10	800	334
67523	响水	盛世豪庭二期1#箱变	10	500	284
67524	响水	盛世豪庭二期2#箱变	10	500	400
67525	响水	四丰6组变	10	200	41
67526	响水	小尖伏西村1#变	10	200	52
67527	响水	小尖伏西村变	10	400	215
67528	响水	小尖伏西二组变	10	200	22
67529	响水	小尖郭庄1#配变	10	400	201
67530	响水	小尖郭庄2#变	10	400	98
67531	响水	小尖郭庄3#变	10	400	162
67532	响水	小尖郭庄4#变	10	200	0
67533	响水	小尖郭庄5#变	10	400	202
67534	响水	小尖郭庄6#变	10	400	288
67535	响水	小尖郭庄7#变	10	200	39
67536	响水	小尖郭庄8#变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67537	响水	小尖郭庄9#变	10	200	83
67538	响水	小尖郭庄村变	10	200	42
67539	响水	小尖郭庄十组变	10	400	153
67540	响水	小尖郭庄小区变	10	400	112
67541	响水	小尖金诚花园变	10	400	83
67542	响水	小尖盛世豪庭1#变	10	630	311
67543	响水	小尖盛世豪庭2#变	10	630	347
67544	响水	小尖盛世豪庭3#变	10	630	416
67545	响水	四丰小区5#变新	10	400	8
67546	响水	小尖华联1#变	10	400	90
67547	响水	小尖华联2#变	10	400	88
67548	响水	小尖华联3#变	10	400	165
67549	响水	小尖华联4#变	10	400	78
67550	响水	小尖华联5#变	10	400	83
67551	响水	小尖华联变	10	500	188
67552	响水	小尖交管所2#变	10	400	208
67553	响水	小尖罗庄1#变	10	400	154
67554	响水	小尖罗庄2#变	10	400	179
67555	响水	小尖罗庄3#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67556	响水	小尖罗庄变	10	400	97
67557	响水	小尖派出所变	10	400	115
67558	响水	小尖水厂1#变	10	400	211
67559	响水	小尖水厂2#变	10	400	95
67560	响水	小尖水厂变	10	315	59
67561	响水	小尖沿河1#变	10	400	113
67562	响水	小尖沿河2#变	10	400	63
67563	响水	小尖沿河变	10	400	45
67564	响水	小尖医疗变	10	400	139
67565	响水	小尖英特技校变	10	400	0
67566	响水	小尖油厂2#变	10	400	59
67567	响水	小尖豫顺集中区3#变	10	500	287
67568	响水	小尖豫顺集中区4#变	10	500	295
67569	响水	小尖豫顺居民区1#变	10	500	242
67570	响水	小尖豫顺居民区2#变	10	500	250
67571	响水	小尖振兴路1#变	10	400	157
67572	响水	小尖振兴路3#变	10	400	158
67573	响水	小尖振兴路4#变	10	400	0
67574	响水	小尖振兴路7#变	10	400	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67575	响水	小尖振兴路变	10	630	137
67576	响水	小尖镇步行街变	10	400	89
67577	响水	小尖致富路2#变	10	400	140
67578	响水	小尖致富路变	10	400	120
67579	响水	小尖致富路新变	10	400	207
67580	响水	小尖中学变	10	400	73
67581	响水	小尖中学南变	10	630	391
67582	响水	裕盛1#变	10	630	397
67583	响水	四丰桂花鸭变	10	400	203
67584	响水	小尖老园区2#变	10	400	48
67585	响水	小尖老园区3#变	10	400	130
67586	响水	小尖老园区4#变	10	400	239
67587	响水	小尖示范园8#变	10	400	42
67588	响水	小尖四丰一组变	10	200	74
67589	响水	小尖园区变	10	400	0
67590	响水	国土所1#变	10	200	20
67591	响水	小尖安达1#变	10	400	0
67592	响水	小尖安达3#变	10	400	129
67593	响水	小尖安达变	10	400	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67594	响水	小尖大窑庄变	10	400	90
67595	响水	小尖拐圩二组变	10	200	1
67596	响水	小尖拐圩四组1#变	10	200	91
67597	响水	小尖拐圩四组变	10	400	149
67598	响水	小尖拐圩一组1#变	10	200	53
67599	响水	小尖拐圩一组变	10	400	177
67600	响水	小尖国土所变	10	400	206
67601	响水	小尖尖庄变	10	200	68
67602	响水	小尖尖庄变新	10	200	0
67603	响水	小尖十二组变	10	400	33
67604	响水	小尖十五组变	10	200	68
67605	响水	小尖十一组2#变	10	200	63
67606	响水	小尖十一组变	10	400	219
67607	响水	小尖双语中学变	10	400	139
67608	响水	小尖四丰七八组变	10	200	41
67609	响水	小尖新幼儿园变（新）	10	400	210
67610	响水	小尖油厂1#变	10	400	133
67611	响水	小尖玉北变	10	200	15
67612	响水	小尖玉北十一组变	10	400	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67613	响水	小尖玉东变	10	400	84
67614	响水	小尖玉东村1#变	10	200	123
67615	响水	小尖玉东村变	10	400	109
67616	响水	小尖玉东六组2#变	10	200	61
67617	响水	小尖玉东六组变	10	400	45
67618	响水	小尖玉东桥头变	10	400	210
67619	响水	小尖政府变	10	400	0
67620	响水	小尖砖瓦厂变	10	400	49
67621	响水	王荡1#变	10	400	123
67622	响水	小尖浦东六组变	10	200	82
67623	响水	小尖浦东三组北变	10	200	0
67624	响水	小尖浦东三组变	10	200	55
67625	响水	小尖浦东三组南变	10	400	166
67626	响水	小尖浦西二组变	10	400	228
67627	响水	小尖浦西三组变	10	200	50
67628	响水	小尖浦西一组变	10	200	95
67629	响水	小尖王荡4#变	10	200	61
67630	响水	小尖王荡村2#变	10	400	158
67631	响水	小尖王荡村3#变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67632	响水	小尖王荡村变	10	200	82
67633	响水	小尖窑庄7组变	10	200	55
67634	响水	小尖窑庄八组变	10	200	44
67635	响水	小尖窑庄三组变	10	200	94
67636	响水	小尖窑庄四组变	10	200	42
67637	响水	小尖窑庄五七组变	10	200	42
67638	响水	小尖窑庄五组变	10	200	70
67639	响水	小尖窑庄一三组变	10	200	0
67640	响水	小尖玉南八组变	10	400	169
67641	响水	小尖周集九组变	10	200	62
67642	响水	小尖周集七八组2#变	10	400	168
67643	响水	小尖周集七八组变	10	400	184
67644	响水	小尖朱浦小区1#变	10	400	157
67645	响水	朱浦村新型社区3期2#变	10	400	196
67646	响水	小尖华泰驾校1#变	10	400	85
67647	响水	小尖华泰驾校2#变	10	400	0
67648	响水	小尖华泰驾校变	10	400	49
67649	响水	小尖老街1#变	10	400	115
67650	响水	小尖老街3#变	10	400	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67651	响水	小尖老街变	10	630	159
67652	响水	小尖老街变2#	10	400	182
67653	响水	小尖粮管所变	10	200	57
67654	响水	小尖太阳河花园1#变	10	630	452
67655	响水	小尖太阳河花园2#变	10	630	426
67656	响水	小尖太阳河花园3#变	10	630	464
67657	响水	小尖太阳河花园4#变	10	630	456
67658	响水	小尖文化站2#变	10	400	172
67659	响水	小尖文化站变	10	315	27
67660	响水	小尖小学1#变	10	400	0
67661	响水	小尖小学2#变	10	400	140
67662	响水	小尖小学3#变	10	400	0
67663	响水	小尖小学4#变	10	400	320
67664	响水	小尖小学变	10	400	25
67665	响水	小尖医疗1#变	10	400	64
67666	响水	小尖油厂变	10	400	183
67667	响水	小尖玉北九组变	10	400	218
67668	响水	小尖玉北七组1#变	10	400	147
67669	响水	小尖玉北七组2#变	10	400	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67670	响水	小尖玉北七组变	10	400	102
67671	响水	小尖振兴路2#变	10	400	136
67672	响水	小尖朱圩3组变	10	200	28
67673	响水	小尖砖瓦厂1#变	10	200	70
67674	响水	医疗2#变	10	200	65
67675	响水	伏西村2#变	10	200	66
67676	响水	土桥三组1#变	10	400	191
67677	响水	小尖安达2#变	10	200	0
67678	响水	小尖吉舍1#变	10	200	57
67679	响水	小尖吉舍六组变	10	400	250
67680	响水	小尖土桥1#变	10	200	57
67681	响水	小尖土桥2#变	10	200	69
67682	响水	小尖土桥八组变	10	200	19
67683	响水	小尖土桥九组变	10	200	15
67684	响水	小尖土桥六组	10	200	12
67685	响水	小尖土桥七组变	10	200	47
67686	响水	小尖土桥七组西变	10	200	11
67687	响水	小尖土桥三组变	10	200	38
67688	响水	小尖土桥十二组变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67689	响水	小尖土桥十一组变	10	200	40
67690	响水	小尖土桥四组变	10	200	7
67691	响水	小尖土桥五组变	10	200	102
67692	响水	小尖土桥一、二组变	10	400	147
67693	响水	小尖窑庄五六七组变	10	200	25
67694	响水	小尖周集1#变	10	400	3
67695	响水	小尖周集1#公路变	10	400	199
67696	响水	小尖周集1#公用变	10	400	10
67697	响水	小尖周集2#公用变	10	400	131
67698	响水	小尖周集3#变	10	400	132
67699	响水	小尖周集3#公用变	10	400	86
67700	响水	小尖周集4#公用变	10	400	150
67701	响水	小尖周集5#公用变	10	200	0
67702	响水	小尖周集6#公用变	10	400	141
67703	响水	小尖周集7#公用变	10	400	104
67704	响水	小尖周集8#变	10	400	177
67705	响水	小尖周集二组北变	10	400	107
67706	响水	小尖周集二组变	10	400	199
67707	响水	小尖周集二组南变	10	400	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67708	响水	小尖周集中学变	10	400	127
67709	响水	韩荡1#变	10	400	143
67710	响水	韩荡2#变	10	200	53
67711	响水	韩荡3#变	10	200	115
67712	响水	韩荡北2#变	10	200	114
67713	响水	韩荡北变	10	200	62
67714	响水	韩荡二组2#变	10	200	77
67715	响水	韩荡二组变	10	200	66
67716	响水	韩荡南明	10	200	0
67717	响水	韩荡三组变	10	400	149
67718	响水	韩荡四组变	10	200	0
67719	响水	韩荡五组配变	10	200	0
67720	响水	韩荡一组变	10	200	0
67721	响水	夹冲1#变	10	200	93
67722	响水	夹冲2#变	10	200	88
67723	响水	夹冲3#变	10	200	91
67724	响水	夹冲4#变	10	200	118
67725	响水	夹冲南明变	10	400	252
67726	响水	夹冲南新增变	10	200	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67727	响水	夹冲新建变	10	200	19
67728	响水	姜东1#变	10	200	122
67729	响水	姜东2#变	10	200	47
67730	响水	姜东东变	10	200	96
67731	响水	姜东刘庄变	10	200	71
67732	响水	姜东马庄1#变	10	400	173
67733	响水	姜东马庄变	10	400	170
67734	响水	姜东中变	10	400	186
67735	响水	绿化站变	10	400	172
67736	响水	孙埝1#变	10	200	89
67737	响水	孙埝变	10	200	77
67738	响水	佑东九组变	10	200	78
67739	响水	佑东四九组变	10	200	99
67740	响水	大圩八组2#变	10	400	221
67741	响水	大圩八组变	10	400	237
67742	响水	大圩八组东2#变	10	200	63
67743	响水	大圩村变	10	200	30
67744	响水	大圩东2#变	10	200	47
67745	响水	大圩二组变	10	400	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67746	响水	大圩三组2#变	10	200	38
67747	响水	大圩三组变	10	200	89
67748	响水	大圩四组2#变	10	200	85
67749	响水	大圩四组变	10	200	52
67750	响水	大圩西变	10	200	94
67751	响水	林舍2#变	10	200	75
67752	响水	林舍2组变	10	200	30
67753	响水	林舍4#变	10	200	31
67754	响水	林舍贾庄村变	10	200	80
67755	响水	林舍贾庄南变	10	200	60
67756	响水	林舍六组配变	10	200	82
67757	响水	林舍三组变	10	200	48
67758	响水	林舍水井变	10	200	26
67759	响水	林舍四组变	10	200	97
67760	响水	林舍新建变	10	200	109
67761	响水	佑东八组1#变	10	200	107
67762	响水	玉东1#变	10	200	84
67763	响水	玉东2#变	10	200	67
67764	响水	玉东3#变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67765	响水	玉东东2#变	10	200	83
67766	响水	玉东东变	10	200	59
67767	响水	玉东路东变	10	200	0
67768	响水	玉东水井变	10	200	75
67769	响水	玉东四组变	10	200	72
67770	响水	张集大圩东变	10	200	100
67771	响水	张集玉东新村变	10	200	117
67772	响水	小尖华余变	10	200	62
67773	响水	大广九组变	10	200	0
67774	响水	大广三组变	10	400	132
67775	响水	大广五组1#变	10	200	53
67776	响水	吉舍小街变	10	200	135
67777	响水	四丰3-5组变	10	400	0
67778	响水	四丰小区2#变	10	400	320
67779	响水	四丰小区4#变	10	400	48
67780	响水	小广村新型社区1#变	10	400	24
67781	响水	小尖大广5组4#变	10	400	193
67782	响水	小尖大广三组2#变	10	200	2
67783	响水	小尖大广三组3#变	10	200	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67784	响水	小尖大广五组2#变	10	200	40
67785	响水	小尖大广五组3#变	10	200	54
67786	响水	小尖大广五组6#变	10	200	69
67787	响水	小尖大广五组变	10	400	240
67788	响水	小尖大广小刘庄变	10	200	71
67789	响水	小尖大广一组1#变	10	200	63
67790	响水	小尖大广一组2#变	10	315	19
67791	响水	小尖大广一组变	10	400	20
67792	响水	小尖大广一组东变	10	200	101
67793	响水	小尖南丰路灯变	10	200	69
67794	响水	小尖示范园10#变	10	200	9
67795	响水	小尖四丰1#变	10	200	44
67796	响水	小尖四丰2#变	10	400	205
67797	响水	小尖四丰3#变	10	400	166
67798	响水	小尖四丰4#变	10	400	63
67799	响水	小尖四丰村5#变	10	200	128
67800	响水	小尖田荡7组变	10	200	160
67801	响水	小尖田荡七八组2#变	10	400	35
67802	响水	小尖田荡七八组3#变	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67803	响水	小尖田荡七八组变	10	400	53
67804	响水	小尖田荡四组1#箱变	10	500	289
67805	响水	小尖田荡四组2#箱变	10	500	235
67806	响水	小尖田荡五六组2#变	10	400	152
67807	响水	小尖田荡五六组变	10	200	0
67808	响水	小尖田荡五组1#变	10	400	173
67809	响水	小尖田荡五组2#变	10	400	135
67810	响水	小尖田荡五组单变	10	200	13
67811	响水	小尖田荡一二组变	10	200	67
67812	响水	小尖田荡一组变	10	200	39
67813	响水	小尖田荡招商变	10	400	104
67814	响水	小尖小广7组1#变	10	200	102
67815	响水	小尖小广六组1#变	10	200	0
67816	响水	小尖小广六组2#变	10	200	49
67817	响水	小尖小广六组3#变	10	400	15
67818	响水	小尖小广七组北变	10	200	25
67819	响水	小尖小广七组南2#变	10	200	42
67820	响水	小尖小广七组南变	10	200	59
67821	响水	小尖小广小区1#变	10	500	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67822	响水	程圩3#变	10	200	77
67823	响水	程圩4#变	10	200	62
67824	响水	程圩5#变	10	200	120
67825	响水	程圩6#变	10	200	119
67826	响水	程圩村变	10	400	259
67827	响水	程圩七组变	10	200	102
67828	响水	戈正1#变	10	200	72
67829	响水	戈正2#变	10	200	121
67830	响水	戈正河西变	10	200	54
67831	响水	戈正三组2#变	10	400	208
67832	响水	戈正三组变	10	200	63
67833	响水	戈正水井变	10	200	64
67834	响水	戈正四组变	10	200	85
67835	响水	戈正西变	10	200	75
67836	响水	何沟八组变	10	200	85
67837	响水	何沟七组2#变	10	200	28
67838	响水	何沟七组变	10	200	75
67839	响水	何沟三组变	10	200	106
67840	响水	何沟五组变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67841	响水	何沟一组变	10	200	101
67842	响水	河沟北变	10	400	222
67843	响水	河沟村部变	10	200	74
67844	响水	河沟东2#变	10	200	97
67845	响水	河沟东变	10	400	213
67846	响水	河沟南明变	10	200	57
67847	响水	河沟四组变	10	200	91
67848	响水	河沟中变	10	200	123
67849	响水	陆集五组变	10	200	97
67850	响水	彭港六组变	10	200	93
67851	响水	彭港马庄新变	10	200	0
67852	响水	彭港南变	10	200	133
67853	响水	彭港邱庄变	10	400	204
67854	响水	彭港孙庄变	10	200	99
67855	响水	彭港魏庄2#变	10	200	80
67856	响水	彭港魏庄变	10	200	69
67857	响水	彭港西2#变	10	200	68
67858	响水	彭港西变	10	200	88
67859	响水	彭港中明	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67860	响水	张集14#变	10	200	0
67861	响水	张集程圩2#变	10	200	96
67862	响水	张集彭港五组变	10	200	86
67863	响水	张集盛庄变	10	200	68
67864	响水	张集枣园变	10	400	239
67865	响水	大东白果园变	10	200	119
67866	响水	大东北2#变	10	200	39
67867	响水	大东北变	10	200	104
67868	响水	大东陈庄变	10	200	43
67869	响水	大东村部变	10	200	86
67870	响水	大东二组变	10	200	56
67871	响水	大东南变	10	200	53
67872	响水	大东三组变	10	200	75
67873	响水	大东水井变	10	200	91
67874	响水	大东四组变	10	200	65
67875	响水	大东一组变	10	200	109
67876	响水	单庄变	10	200	133
67877	响水	高林8组变	10	200	71
67878	响水	高林北2#变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67879	响水	高林北变	10	200	112
67880	响水	高林二组变	10	400	229
67881	响水	高林后集1#变	10	200	70
67882	响水	高林后集变	10	400	207
67883	响水	高林六组变	10	200	38
67884	响水	高林南变	10	200	80
67885	响水	高林七组变	10	200	59
67886	响水	高林水井2#变	10	200	99
67887	响水	高林水井变	10	200	102
67888	响水	高林四组变	10	200	109
67889	响水	甲套3#变	10	200	17
67890	响水	甲套4#变	10	200	51
67891	响水	甲套5#变	10	200	125
67892	响水	甲套东2#变	10	200	94
67893	响水	甲套东变	10	200	91
67894	响水	甲套祁庄变	10	200	51
67895	响水	甲套五组变	10	200	85
67896	响水	甲套西变	10	400	249
67897	响水	甲套中2#变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67898	响水	甲套中明变	10	200	68
67899	响水	陆集2组变	10	200	47
67900	响水	陆集北变	10	200	67
67901	响水	陆集罗庄变	10	200	48
67902	响水	陆集南变	10	200	106
67903	响水	陆集三组变	10	200	64
67904	响水	陆集一组变	10	200	45
67905	响水	彭庄北2#变	10	200	102
67906	响水	彭庄北变	10	400	246
67907	响水	彭庄二组变	10	200	59
67908	响水	彭庄南2#变	10	200	91
67909	响水	彭庄南变	10	400	260
67910	响水	杨回解庄2#变	10	200	94
67911	响水	杨回解庄变	10	200	47
67912	响水	杨回王庄2#变	10	200	0
67913	响水	杨回王庄变	10	200	93
67914	响水	杨回照明2#变	10	200	113
67915	响水	杨回照明变	10	200	83
67916	响水	张集4#变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67917	响水	张集高庄变	10	200	106
67918	响水	张集彭庄五组变	10	200	105
67919	响水	张集彭庄一组变	10	200	53
67920	响水	张集祁庄2#变	10	200	78
67921	响水	夹冲北2#变	10	200	49
67922	响水	夹冲北变照明	10	400	214
67923	响水	沈庄八组	10	200	53
67924	响水	沈庄北变	10	200	23
67925	响水	沈庄村变	10	200	49
67926	响水	沈庄东变	10	200	90
67927	响水	沈庄二组变	10	200	99
67928	响水	沈庄四组变	10	200	56
67929	响水	沈庄五组变	10	200	59
67930	响水	沈庄五组西变	10	200	52
67931	响水	沈庄西明	10	200	102
67932	响水	沈庄一组2#变	10	200	74
67933	响水	沈庄一组变	10	200	84
67934	响水	圩角2#变	10	200	41
67935	响水	圩角3#变	10	400	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67936	响水	圩角4#变	10	400	248
67937	响水	圩角六组变	10	200	86
67938	响水	圩角南照明变	10	200	3
67939	响水	圩角照明变	10	200	87
67940	响水	玉西变	10	200	48
67941	响水	月港2#变	10	400	231
67942	响水	月港3#变	10	400	272
67943	响水	月港4#变	10	200	70
67944	响水	月港北变	10	400	195
67945	响水	月港村西变	10	200	72
67946	响水	月港季庄变	10	200	70
67947	响水	月港南明	10	200	92
67948	响水	月港新变	10	400	0
67949	响水	月港一组1#变	10	400	218
67950	响水	月港砖瓦厂变	10	200	108
67951	响水	张集1#变	10	400	167
67952	响水	张集10#变	10	400	94
67953	响水	张集11#变	10	400	201
67954	响水	张集13#变	10	400	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67955	响水	张集2#变	10	400	51
67956	响水	张集3#变	10	400	95
67957	响水	张集7#变	10	400	161
67958	响水	张集8#变	10	400	232
67959	响水	张集供电所变	10	200	2
67960	响水	张集粮管所2#变	10	400	235
67961	响水	张集粮管所变	10	400	128
67962	响水	张集五#变	10	400	195
67963	响水	张集乡政府变	10	400	145
67964	响水	张湾北变	10	400	245
67965	响水	张湾村变	10	200	52
67966	响水	张湾六组变	10	200	43
67967	响水	张湾南变	10	400	207
67968	响水	张湾七组变	10	200	20
67969	响水	张湾三组变	10	315	207
67970	响水	张湾四组变	10	200	85
67971	响水	张湾一组2#变	10	200	1
67972	响水	张湾一组变	10	200	109
67973	响水	夹冲河西变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67974	响水	江西4#变	10	200	68
67975	响水	姜西2#变	10	200	86
67976	响水	姜西5#变	10	200	65
67977	响水	姜西北变	10	200	44
67978	响水	姜西李庄变	10	200	34
67979	响水	姜西南变	10	200	57
67980	响水	杨回单庄2#变	10	200	119
67981	响水	杨回敬老院变	10	400	189
67982	响水	杨回牛厂2#变	10	200	43
67983	响水	杨回牛厂变	10	400	174
67984	响水	杨回夏庄变	10	200	75
67985	响水	杨回夏庄南变	10	200	85
67986	响水	杨回小区变	10	200	24
67987	响水	杨回张庄2#变	10	200	96
67988	响水	杨回张庄变	10	200	44
67989	响水	张集12#变	10	200	18
67990	响水	张集3组变	10	200	67
67991	响水	张集9#变	10	400	34
67992	响水	张集六#变	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67993	响水	六套方庄村2#变	10	200	96
67994	响水	六套方庄村照明变	10	400	147
67995	响水	六套方庄三组变	10	200	46
67996	响水	六套富民村变	10	200	99
67997	响水	六套富民村方庄4#变	10	200	104
67998	响水	六套富民村方庄5#	10	200	67
67999	响水	六套富民村尹庄6#变	10	200	118
68000	响水	六套尹庄1#变	10	200	92
68001	响水	六套尹庄2#变	10	200	0
68002	响水	六套尹庄3#变	10	200	75
68003	响水	六套尹庄6#变	10	200	105
68004	响水	桃元村桑庄2#变	10	400	251
68005	响水	桃元桑庄变	10	200	78
68006	响水	五套尹庄李庄变	10	200	84
68007	响水	尹庄村4#变	10	200	109
68008	响水	尹庄村5#变	10	200	123
68009	响水	尹庄村变	10	400	304
68010	响水	尹庄洪庄变	10	400	159
68011	响水	尹庄徐李变	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68012	响水	二套李庄3#变	10	200	0
68013	响水	街北村4#变	10	200	80
68014	响水	六套集镇1#变	10	200	22
68015	响水	六套街北10#变	10	400	145
68016	响水	六套街北11#变	10	400	172
68017	响水	六套街北17#变	10	200	101
68018	响水	六套街北5#变	10	400	118
68019	响水	六套街北7#公用变	10	400	190
68020	响水	六套街北8#变	10	400	116
68021	响水	六套街北9#变	10	400	0
68022	响水	六套街北村变	10	400	174
68023	响水	六套街北村新街2#变	10	400	144
68024	响水	六套街北村新街变	10	400	130
68025	响水	六套先锋变	10	400	0
68026	响水	善友4组变	10	200	91
68027	响水	善友村2#变	10	400	228
68028	响水	善友村5#变	10	200	95
68029	响水	善友村变	10	315	158
68030	响水	善友六七组2#变	10	400	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68031	响水	善友六七组照明变	10	200	78
68032	响水	善友王庄2变	10	200	80
68033	响水	唐庄八九组3#变	10	200	108
68034	响水	唐庄村变	10	200	51
68035	响水	唐庄村徐庄2#)	10	315	205
68036	响水	唐庄林庄2#变	10	200	68
68037	响水	唐庄林庄照明变	10	200	77
68038	响水	唐庄三四组1#变	10	200	98
68039	响水	唐庄三四组2#变	10	315	203
68040	响水	唐庄三四组4#变	10	200	115
68041	响水	唐庄三四组照明变	10	200	109
68042	响水	唐庄三组1#变	10	200	99
68043	响水	唐庄三组2#单变	10	200	80
68044	响水	唐庄十组1#变	10	200	84
68045	响水	唐庄石庄变	10	200	91
68046	响水	唐庄徐李2#变	10	200	78
68047	响水	唐庄徐庄照明变	10	200	79
68048	响水	育才新区2#变	10	400	257
68049	响水	育才新区3#变	10	400	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68050	响水	供电所照明变	10	200	81
68051	响水	街北14#变	10	400	135
68052	响水	街北村2#变	10	400	94
68053	响水	街北村3#变	10	400	133
68054	响水	街北严照明变	10	400	221
68055	响水	街北严庄2#变	10	400	0
68056	响水	街西7#变	10	400	233
68057	响水	六套集镇2#变	10	400	102
68058	响水	六套集镇4#变	10	400	74
68059	响水	六套集镇5#变	10	400	159
68060	响水	六套集镇6#变	10	400	150
68061	响水	六套街8#变	10	400	159
68062	响水	六套街北12#变	10	400	229
68063	响水	六套街北15#变	10	400	229
68064	响水	六套街北16#变	10	400	99
68065	响水	六套街北20#变	10	400	234
68066	响水	六套街北6#变	10	400	192
68067	响水	六套街东3#变	10	400	204
68068	响水	六套街东4#变	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68069	响水	六套街东8#变	10	400	205
68070	响水	六套街东变	10	400	172
68071	响水	六套街南3#变	10	400	229
68072	响水	六套街南照明变	10	400	0
68073	响水	六套街西3#变	10	400	200
68074	响水	六套街西4#变	10	400	203
68075	响水	六套街西5#变	10	400	101
68076	响水	六套街西变	10	400	209
68077	响水	六套街中10#变	10	400	108
68078	响水	六套街中3#变	10	630	183
68079	响水	六套街中6#变	10	400	152
68080	响水	六套街中9#变	10	400	193
68081	响水	六套街中照明变	10	400	48
68082	响水	六套敬老院变	10	400	177
68083	响水	六套粮管所2#变	10	400	0
68084	响水	六套乡政府1#变	10	400	198
68085	响水	三庄苗圃变	10	400	0
68086	响水	乡政府2#变	10	400	157
68087	响水	育才新区1#变	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68088	响水	六套五套小区1#变	10	400	85
68089	响水	六套五套小区2#变	10	400	143
68090	响水	六套五套小区8#变	10	400	216
68091	响水	唐庄八九组	10	200	40
68092	响水	唐庄八九组2#变	10	200	37
68093	响水	唐庄苗圃2#单变	10	200	66
68094	响水	五套何庄2#变	10	400	140
68095	响水	五套何庄3#变	10	200	102
68096	响水	五套康庄2#变	10	200	35
68097	响水	五套康庄变	10	200	105
68098	响水	五套唐庄苗圃变	10	200	64
68099	响水	五套张庄2#变	10	200	129
68100	响水	五套张庄变	10	200	69
68101	响水	尹庄路北变	10	200	69
68102	响水	尹庄孙庄变	10	200	20
68103	响水	季庄2、3组变	10	400	174
68104	响水	季庄5组	10	200	75
68105	响水	季庄八十组照明变	10	200	50
68106	响水	季庄六组变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68107	响水	季庄七组变	10	200	51
68108	响水	季庄四七组变	10	200	72
68109	响水	季庄五六组变	10	200	76
68110	响水	季庄一九组变	10	200	75
68111	响水	六套五套小区3#变	10	400	129
68112	响水	六套五套小区4#变	10	400	193
68113	响水	六套五套小区5#变	10	400	152
68114	响水	六套五套小区6#变	10	400	82
68115	响水	六套五套小区7#变	10	400	179
68116	响水	六套小街村2#变	10	200	109
68117	响水	双民村季庄九组变	10	400	190
68118	响水	双民村季庄三组变	10	400	228
68119	响水	五套北变	10	200	60
68120	响水	五套顾庄2#变	10	200	39
68121	响水	五套顾庄变	10	200	66
68122	响水	五套郭庄变	10	200	51
68123	响水	五套南变	10	200	89
68124	响水	五套西2#变	10	200	48
68125	响水	五套西3#变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68126	响水	五套张王2#变	10	400	164
68127	响水	五套张王3#变	10	200	38
68128	响水	五套张王变	10	200	65
68129	响水	五套照明西变	10	200	76
68130	响水	小街6#变	10	400	190
68131	响水	小街村5#变	10	400	203
68132	响水	引河2组变	10	200	88
68133	响水	引河二三组变	10	200	103
68134	响水	引河二组2#变	10	200	89
68135	响水	引河集村变	10	400	245
68136	响水	引河集村管滩2#变	10	400	235
68137	响水	引河集村管滩组变	10	200	84
68138	响水	引河集村小街村变	10	400	221
68139	响水	引河集村一组变	10	200	116
68140	响水	六套街西9#变	10	400	282
68141	响水	六套园区1#变	10	400	178
68142	响水	六套园区2#变	10	400	242
68143	响水	六套街南2#变	10	400	203
68144	响水	六套街西10#变	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68145	响水	六套街西2#变	10	200	136
68146	响水	六套三庄2#变	10	200	85
68147	响水	六套三庄村4#变	10	200	95
68148	响水	六套三庄五组	10	200	115
68149	响水	六套湾港村2#变	10	200	78
68150	响水	三庄村3#变	10	200	77
68151	响水	三庄村变	10	200	90
68152	响水	三庄二六组变	10	200	56
68153	响水	三庄回民变	10	200	122
68154	响水	三庄一五组照明变	10	200	69
68155	响水	孙埝村村委会变	10	400	80
68156	响水	湾港4#变	10	200	67
68157	响水	湾港6#变	10	200	24
68158	响水	湾港7#变	10	200	9
68159	响水	湾港村5#变	10	200	45
68160	响水	湾港村8#变	10	200	97
68161	响水	湾港村9#变	10	315	120
68162	响水	湾港村变	10	400	200
68163	响水	湾港新河2#变	10	200	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68164	响水	湾港新河变	10	200	107
68165	响水	湾港新龙1#变	10	200	80
68166	响水	湾港新龙2#变	10	200	95
68167	响水	湾港新龙3#变	10	200	71
68168	响水	五套线三庄村5#变	10	200	86
68169	响水	五套引河四组变	10	200	81
68170	响水	小街4#变	10	400	218
68171	响水	小街村3#变	10	200	64
68172	响水	小街小元2#变	10	200	64
68173	响水	小街小元变	10	200	103
68174	响水	新条11组2#单变	10	200	84
68175	响水	新条村四组变	10	200	96
68176	响水	新条村一组2#变	10	200	118
68177	响水	新条七八组2#变	10	200	48
68178	响水	新条七八组变	10	200	85
68179	响水	新条七组3#变	10	200	39
68180	响水	新条十组3#变	10	200	90
68181	响水	新条十组4#变	10	400	242
68182	响水	新条十组变	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68183	响水	新条五六组变	10	200	81
68184	响水	新条五组变	10	200	69
68185	响水	新条一十组变	10	200	75
68186	响水	新条周庄变	10	400	178
68187	响水	引河集村四组2#变	10	200	86
68188	响水	引河三四组照明变	10	400	153
68189	响水	引河五组变	10	200	65
68190	响水	引河一二组变	10	400	206
68191	响水	引河一二组配变	10	200	54
68192	响水	二套村河口2#变	10	200	82
68193	响水	二套村新怀变	10	200	77
68194	响水	二套河口3#变	10	200	106
68195	响水	二套河口变	10	200	22
68196	响水	二套老荡变	10	200	103
68197	响水	二套条河2#变	10	200	0
68198	响水	二套条河3#变	10	400	271
68199	响水	二套条河变	10	200	64
68200	响水	二套线三套土奎2#变	10	200	80
68201	响水	二套线新丰王庄2#变	10	200	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68202	响水	二套新怀2#变	10	200	62
68203	响水	二套新怀3#变	10	200	78
68204	响水	二套新建2#变	10	200	81
68205	响水	伏兴北港2#变	10	200	53
68206	响水	伏兴北港变	10	200	84
68207	响水	伏兴北港南变	10	200	117
68208	响水	伏兴村2变	10	200	87
68209	响水	伏兴李庄2#变	10	400	256
68210	响水	伏兴上滩2#变	10	200	106
68211	响水	伏兴社区1#变	10	400	214
68212	响水	伏兴社区2#变	10	400	220
68213	响水	伏兴王庄2#变	10	200	39
68214	响水	伏兴王庄3#变	10	200	74
68215	响水	伏兴王庄变	10	200	60
68216	响水	伏兴小元2#变	10	200	94
68217	响水	伏兴小元3#变	10	200	100
68218	响水	国华1#变	10	200	82
68219	响水	三套村兴龙变	10	200	42
68220	响水	三套国华变	10	200	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68221	响水	三套加油站变	10	200	101
68222	响水	三套敬老院变	10	200	0
68223	响水	三套仕奎5#变	10	200	102
68224	响水	三套新建1#变	10	200	89
68225	响水	三套兴龙2#变	10	200	80
68226	响水	三套周庄2#变	10	315	170
68227	响水	三套周庄变	10	200	85
68228	响水	小元变	10	200	58
68229	响水	新丰龚庄变	10	200	84
68230	响水	新丰河北变	10	200	99
68231	响水	新丰老荡2#变	10	200	95
68232	响水	新丰老荡变	10	200	58
68233	响水	新丰士奎变	10	200	103
68234	响水	新丰仕奎2#变	10	200	99
68235	响水	新丰王庄2#变	10	200	71
68236	响水	新丰王庄变	10	200	67
68237	响水	新丰沿河变	10	200	120
68238	响水	新丰张大港变	10	200	95
68239	响水	新丰朱庄变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68240	响水	运河二套李庄1#变	10	200	63
68241	响水	运河二套李庄2#变	10	200	50
68242	响水	运河二套李庄3#变	10	200	81
68243	响水	运河二套腾庄变	10	200	113
68244	响水	运河三套新建变	10	200	113
68245	响水	运河新丰朱庄2#变	10	200	28
68246	响水	运河新丰朱庄3#变	10	315	150
68247	响水	冲西变	10	400	110
68248	响水	金兰集团1#变	10	400	216
68249	响水	金兰集团2#变	10	400	228
68250	响水	金兰集团3#变	10	400	265
68251	响水	金兰集团4#变	10	400	212
68252	响水	金兰集团5#变	10	400	280
68253	响水	金兰集团6#变	10	200	110
68254	响水	金兰集团7#变	10	400	222
68255	响水	金兰集团8#变	10	200	94
68256	响水	罗圩3#变	10	400	186
68257	响水	罗圩4#变	10	200	77
68258	响水	小尖罗圩3#变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68259	响水	小尖罗圩变	10	400	102
68260	响水	佑东路东变	10	200	42
68261	响水	佑东七队变	10	200	8
68262	响水	佑东一组4#变	10	200	60
68263	响水	运西冲南2#变	10	200	95
68264	响水	运西冲南变	10	200	110
68265	响水	运西冲南南变	10	200	65
68266	响水	运西冲西南变	10	200	90
68267	响水	运西郑庄1#变	10	200	48
68268	响水	运西郑庄2#变	10	200	72
68269	响水	五七村变	10	200	159
68270	响水	五七缪庄变	10	200	67
68271	响水	五七张庄2#变	10	400	244
68272	响水	五七张庄3#变	10	200	79
68273	响水	五七张庄变	10	200	0
68274	响水	佑东5组2#变	10	200	96
68275	响水	佑东路东2#变	10	200	0
68276	响水	佑东路东3#变	10	400	131
68277	响水	佑东三组2#变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68278	响水	佑东三组变	10	200	31
68279	响水	佑东五组变	10	200	82
68280	响水	佑东一组2#变	10	200	99
68281	响水	佑东一组变	10	200	33
68282	响水	大通桥变	10	200	0
68283	响水	单码变	10	200	100
68284	响水	堆根一组变	10	200	104
68285	响水	龚集街南变	10	200	98
68286	响水	龚集李庄变	10	200	72
68287	响水	林庄变	10	200	96
68288	响水	三套社区1#变	10	400	166
68289	响水	三套社区2#变	10	400	117
68290	响水	三套社区3#变	10	400	173
68291	响水	三套社区4#变	10	400	150
68292	响水	三套社区5#变	10	400	165
68293	响水	三套社区6#变	10	400	156
68294	响水	孙埝二组1#变	10	400	192
68295	响水	孙埝二组3#变	10	200	115
68296	响水	孙埝二组变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68297	响水	孙埝嵇庄变	10	200	108
68298	响水	孙埝李庄2#变	10	200	116
68299	响水	孙埝李庄3#变	10	200	85
68300	响水	孙埝李庄变	10	200	100
68301	响水	孙埝三组变	10	200	105
68302	响水	孙埝四组	10	200	113
68303	响水	孙埝四组2#变	10	200	115
68304	响水	孙埝条堆变	10	200	67
68305	响水	孙埝下甫2#变	10	200	110
68306	响水	孙埝下甫变	10	200	86
68307	响水	孙埝小区2#变	10	200	17
68308	响水	孙埝小区变	10	400	169
68309	响水	新丰国华2#变	10	200	49
68310	响水	正茂单马2#变	10	200	98
68311	响水	正茂单马3#变	10	200	93
68312	响水	正茂单庄2#变	10	200	129
68313	响水	正茂单庄变	10	200	91
68314	响水	正茂电站变	10	200	29
68315	响水	正茂二套2#变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68316	响水	正茂二套3#变	10	200	84
68317	响水	正茂二套变	10	200	60
68318	响水	正茂二套组1#变	10	200	66
68319	响水	正茂林庄1变	10	400	216
68320	响水	正茂彭庄2#变	10	200	86
68321	响水	正茂彭庄3#变	10	200	111
68322	响水	正茂彭庄电站变	10	400	227
68323	响水	正茂社区1#变	10	400	234
68324	响水	正茂社区2#变	10	400	249
68325	响水	正茂王庄变	10	200	94
68326	响水	正茂组2#变	10	200	39
68327	响水	正茂组南变	10	200	91
68328	响水	六套同兴村变	10	200	58
68329	响水	六套同兴村张庄2#变	10	200	28
68330	响水	六套同兴村朱庄变	10	200	98
68331	响水	彭庄2#变	10	200	64
68332	响水	彭庄3#变	10	200	90
68333	响水	彭庄4#变	10	200	80
68334	响水	彭庄5#变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68335	响水	彭庄6#变	10	200	87
68336	响水	同兴村1#变	10	200	66
68337	响水	同兴村同兴组变	10	200	71
68338	响水	同兴村张庄4#变	10	315	208
68339	响水	同兴红日照明变	10	200	96
68340	响水	同兴红日组2#变	10	400	254
68341	响水	同兴张庄3#变	10	200	59
68342	响水	同兴张庄照明变	10	200	100
68343	响水	同兴周庄2#变	10	200	97
68344	响水	同兴周庄变	10	400	216
68345	响水	同兴组2#变	10	200	65
68346	响水	皂角柏庄1#变	10	200	81
68347	响水	皂角柏庄2#变	10	200	95
68348	响水	皂角柏庄3#变	10	200	95
68349	响水	皂角柏庄4#变	10	200	84
68350	响水	皂角柏庄5#变	10	200	60
68351	响水	皂角合兴1#变	10	400	249
68352	响水	皂角合兴2#变	10	200	83
68353	响水	皂角合兴3#变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68354	响水	皂角合兴4#变	10	200	89
68355	响水	皂角李庄变	10	200	0
68356	响水	皂角彭庄变	10	400	260
68357	响水	皂角杨滩变	10	200	88
68358	响水	皂角张洼2#变	10	200	98
68359	响水	皂角张洼变	10	200	76
68360	响水	崔庄2#变	10	400	320
68361	响水	龚集1#变	10	400	171
68362	响水	龚集11#变	10	400	49
68363	响水	龚集12#变	10	400	207
68364	响水	龚集16#变	10	400	179
68365	响水	龚集4#变	10	400	0
68366	响水	龚集6#变	10	400	123
68367	响水	龚集7#变	10	400	117
68368	响水	龚集崔庄1#变	10	400	114
68369	响水	龚集崔庄3#变	10	400	244
68370	响水	龚集崔庄5#变	10	400	263
68371	响水	龚集崔庄变	10	400	0
68372	响水	龚集供电所变	10	315	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68373	响水	龚集套筒厂3#变	10	400	205
68374	响水	龚集套筒厂变	10	400	209
68375	响水	水利站2#变	10	400	169
68376	响水	土管所2#变	10	400	144
68377	响水	响丰公司变	10	400	149
68378	响水	幼儿园3#变	10	400	161
68379	响水	运河菜场2#变	10	400	226
68380	响水	运河菜场变	10	400	175
68381	响水	运河崔庄4#变	10	400	237
68382	响水	运河国土所变	10	400	167
68383	响水	运河水利站变	10	400	168
68384	响水	运河套筒厂2#变	10	400	163
68385	响水	运河小学1#变	10	400	104
68386	响水	运河小学2#变	10	400	25
68387	响水	运河小学3#变	10	400	0
68388	响水	运河小学4#变	10	400	173
68389	响水	运河小学5#变	10	400	139
68390	响水	运河小学西变	10	400	226
68391	响水	运河幼儿园2#变	10	630	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68392	响水	运河幼儿园4#变	10	400	39
68393	响水	运河幼儿园变	10	400	44
68394	响水	二套线运河镇政府2#变	10	400	95
68395	响水	龚集10#变	10	400	320
68396	响水	龚集2#变	10	400	196
68397	响水	龚集8#变	10	400	241
68398	响水	三套安国1变	10	200	105
68399	响水	三套安国3#变	10	200	15
68400	响水	三套安国4#变	10	200	83
68401	响水	三套村后庄2#变	10	200	48
68402	响水	三套村后庄变	10	200	65
68403	响水	三套后庄1变	10	400	0
68404	响水	三套李庄变	10	200	86
68405	响水	三套前庄2#变	10	200	87
68406	响水	三套前庄变	10	200	72
68407	响水	土产公司变	10	400	140
68408	响水	王庄胡庄2#变	10	200	104
68409	响水	王庄胡庄变	10	200	29
68410	响水	运河9#变	10	400	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68411	响水	运河龚集15#变	10	400	34
68412	响水	运河三套村安国变	10	400	168
68413	响水	运河信用社变	10	400	32
68414	响水	运河医院变	10	400	139
68415	响水	运河造纸厂门前变	10	400	216
68416	响水	运河镇政府变	10	400	33
68417	响水	六套方庄村五组变	10	200	93
68418	响水	六套方庄六组变	10	200	97
68419	响水	三圩4#变	10	200	97
68420	响水	三圩丁庄变	10	250	148
68421	响水	三圩郭庄变	10	200	89
68422	响水	三圩合兴1#变	10	250	141
68423	响水	三圩合兴变	10	200	13
68424	响水	三圩圩东2#变	10	250	139
68425	响水	三圩圩东3#变	10	200	104
68426	响水	三圩圩东4#变	10	200	61
68427	响水	三圩圩东5#变	10	315	175
68428	响水	三圩圩东变	10	400	160
68429	响水	三圩圩西变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68430	响水	三圩尹庄变	10	200	51
68431	响水	三圩周庄2#变	10	200	160
68432	响水	三圩周庄变	10	200	83
68433	响水	四套周庄变	10	200	62
68434	响水	桃园温庄变	10	200	72
68435	响水	桃园兴庄3#变	10	200	82
68436	响水	桃园兴庄5#变	10	200	78
68437	响水	桃园曹庄2#变	10	200	88
68438	响水	桃园曹庄变	10	200	103
68439	响水	桃园社区1#变	10	200	109
68440	响水	桃园社区2#变	10	200	91
68441	响水	桃园社区3#变	10	200	88
68442	响水	桃园社区4#变	10	200	81
68443	响水	桃园王庄2#变	10	200	30
68444	响水	桃园王庄变	10	250	101
68445	响水	桃园王庄变4#变	10	200	90
68446	响水	桃园兴庄2#变	10	250	93
68447	响水	桃园兴庄4#变	10	400	197
68448	响水	桃园兴庄变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68449	响水	运河三圩西角变	10	200	75
68450	响水	运河夏庄3#变	10	200	80
68451	响水	伏兴李庄变	10	200	111
68452	响水	工商所变	10	400	176
68453	响水	龚集10#新变	10	630	208
68454	响水	龚集13#变	10	400	80
68455	响水	龚集3#变	10	400	15
68456	响水	龚集龚庄变	10	400	228
68457	响水	南河村变	10	200	100
68458	响水	南河大洼2#变	10	200	106
68459	响水	南河大洼3#变	10	200	87
68460	响水	南河大洼变	10	200	102
68461	响水	南河管滩变	10	200	61
68462	响水	南河立新2#变	10	200	102
68463	响水	南河立新变	10	200	84
68464	响水	南河前庄2#变	10	200	55
68465	响水	南河汪庄1#变	10	200	110
68466	响水	南河吴庄2#变	10	200	77
68467	响水	南河吴庄3#变	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68468	响水	南河吴庄变	10	200	101
68469	响水	南河英庄2#变	10	200	120
68470	响水	南河英庄3#变	10	200	99
68471	响水	南河英庄4#变	10	200	122
68472	响水	南河英庄变	10	200	99
68473	响水	南河英庄南变	10	200	54
68474	响水	南河周圩变	10	400	154
68475	响水	四套村2#变	10	315	204
68476	响水	四套村变	10	200	0
68477	响水	四套后堆2#变	10	200	94
68478	响水	四套后堆3#变	10	200	64
68479	响水	四套后堆变	10	250	151
68480	响水	四套南堆2#变	10	200	98
68481	响水	四套南堆变	10	200	14
68482	响水	四套条堆变	10	200	80
68483	响水	王庄闸口变	10	200	55
68484	响水	吴庄4#变	10	200	92
68485	响水	运河王庄闸口3#变	10	400	79
68486	响水	运河中学2#变	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68487	响水	运河中学变	10	200	113
68488	响水	冲边组变	10	200	69
68489	响水	龚集街南1#变	10	315	234
68490	响水	前马变	10	200	106
68491	响水	王庄电站变	10	200	81
68492	响水	王庄康庄变	10	200	54
68493	响水	王庄条河3#变	10	200	104
68494	响水	王庄条河变	10	200	19
68495	响水	王庄闸口2#变	10	200	105
68496	响水	王庄闸口4#变	10	315	188
68497	响水	王庄张滩2#变	10	200	119
68498	响水	王庄张滩变	10	200	78
68499	响水	夏庄单变	10	200	63
68500	响水	运东村部变	10	200	30
68501	响水	运东河西变	10	200	30
68502	响水	运东河西西变	10	200	40
68503	响水	运东界沟变	10	200	74
68504	响水	运东马庄变	10	200	90
68505	响水	运东夏庄1#变	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68506	响水	运东小港2#变	10	200	83
68507	响水	运东小港变	10	200	79
68508	响水	运东小舍变	10	200	61
68509	响水	运东新建变	10	200	110
68510	响水	运东周庄2#变	10	200	99
68511	响水	运东周庄变	10	200	78
68512	响水	运河夏胡庄变	10	200	63
68513	响水	运河运东高庄变	10	200	67
68514	响水	运河运西胡庄变	10	200	41
68515	响水	运西胡庄2#变	10	200	112
68516	响水	周圩11组2#变	10	400	217
68517	响水	周圩11组变	10	200	47
68518	响水	周圩6组2#变	10	200	76
68519	响水	周圩9组2#变	10	200	88
68520	响水	周圩八组	10	200	73
68521	响水	周圩八组2#变	10	200	75
68522	响水	周圩九组变	10	200	66
68523	响水	周圩六组	10	200	84
68524	响水	周圩十一组3#变	10	200	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68525	响水	周圩十组2#变	10	200	34
68526	响水	周圩十组变	10	200	37
68527	响水	苗圃变	10	200	129
68528	响水	王庄孟庄变	10	200	89
68529	响水	王庄小港2#变	10	200	112
68530	响水	王庄小港3#变	10	250	91
68531	响水	王庄小港4#变	10	200	93
68532	响水	王庄小港变	10	200	83
68533	响水	五七龚庄变	10	200	0
68534	响水	运河运西林庄2#变	10	400	109
68535	响水	运西林庄变	10	200	93
68536	响水	大通仇堆变	10	200	57
68537	响水	大通村变	10	200	54
68538	响水	大通沟南2#变	10	200	45
68539	响水	大通沟南变	10	200	55
68540	响水	大通街北2#变	10	200	107
68541	响水	大通街北变	10	200	35
68542	响水	大通全堆2#变	10	200	51
68543	响水	大通全堆变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68544	响水	大通徐码2#变	10	315	194
68545	响水	大通徐码变	10	200	81
68546	响水	大通张庄2#变	10	200	81
68547	响水	大通张庄变	10	200	87
68548	响水	堆根二组2#变	10	200	97
68549	响水	堆根二组变	10	200	33
68550	响水	堆根五组2#变	10	400	225
68551	响水	堆根五组配变	10	400	35
68552	响水	叶庄变	10	200	27

表2 公用配变负荷容量受限清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1	市区	阳光世纪园2#	10	400	本级设备容量受限
2	市区	便仓16#变	10	200	本级设备容量受限
3	市区	集镇10#变	10	200	本级设备容量受限
4	市区	集镇36#变	10	200	本级设备容量受限
5	市区	界沟9#变	10	200	本级设备容量受限
6	市区	金陈10#变	10	200	本级设备容量受限
7	市区	民权40#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8	市区	新桥4#变	10	200	本级设备容量受限
9	市区	金陈8#变	10	200	本级设备容量受限
10	市区	民权1#变	10	200	本级设备容量受限
11	市区	西团3#变	10	200	本级设备容量受限
12	市区	金陈9#变	10	200	本级设备容量受限
13	市区	民权13#变	10	200	本级设备容量受限
14	市区	新桥12#变	10	200	本级设备容量受限
15	市区	友谊11号变	10	315	本级设备容量受限
16	市区	蔡墩13号变	10	100	本级设备容量受限
17	市区	蔡墩18号变	10	250	本级设备容量受限
18	市区	新洼02号变	10	200	本级设备容量受限
19	市区	安龙04号变	10	200	本级设备容量受限
20	市区	李坝24号变	10	100	本级设备容量受限
21	市区	伍龙01号变	10	200	本级设备容量受限
22	市区	红升14号变	10	200	本级设备容量受限
23	市区	李坝08号变	10	200	本级设备容量受限
24	市区	李坝15号变	10	200	本级设备容量受限
25	市区	李坝21号变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26	市区	仁智34号变	10	200	本级设备容量受限
27	市区	庆元03号变	10	200	本级设备容量受限
28	市区	庆元17号变	10	200	本级设备容量受限
29	市区	袁坎05号变	10	200	本级设备容量受限
30	市区	新灶09号变	10	200	本级设备容量受限
31	市区	兆顺22号变	10	400	本级设备容量受限
32	市区	清恩02号变	10	200	本级设备容量受限
33	市区	庆元07号变	10	200	本级设备容量受限
34	市区	友权09号变	10	100	本级设备容量受限
35	市区	堤西5#变	10	200	本级设备容量受限
36	市区	新滩10#变	10	200	本级设备容量受限
37	市区	新兴11#变	10	200	本级设备容量受限
38	市区	涵洞12#变	10	200	本级设备容量受限
39	市区	洪义9#变	10	200	本级设备容量受限
40	市区	兴农4#变	10	400	本级设备容量受限
41	市区	中路港公变1#变	10	200	本级设备容量受限
42	市区	林场东升2#变	10	200	本级设备容量受限
43	市区	盐海10#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
44	市区	盐海15#变	10	400	本级设备容量受限
45	市区	新港17#变	10	200	本级设备容量受限
46	市区	曙光2	10	400	本级设备容量受限
47	市区	曙光5#变	10	200	本级设备容量受限
48	市区	新港31#变	10	200	本级设备容量受限
49	市区	东团3#变	10	200	本级设备容量受限
50	市区	风洋5#变	10	100	本级设备容量受限
51	市区	民生5#变	10	200	本级设备容量受限
52	市区	青墩14#变	10	200	本级设备容量受限
53	市区	青墩3#变	10	200	本级设备容量受限
54	市区	青墩8#变	10	200	本级设备容量受限
55	市区	月青3#变	10	200	本级设备容量受限
56	市区	月青4#变	10	200	本级设备容量受限
57	市区	月青5#变	10	200	本级设备容量受限
58	市区	月青8#变	10	200	本级设备容量受限
59	市区	盐中1#变	10	315	本级设备容量受限
60	市区	盐中2#变	10	400	本级设备容量受限
61	市区	盐中3#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
62	市区	南映11#变	10	100	本级设备容量受限
63	市区	南映16#变	10	100	本级设备容量受限
64	市区	黄海1#变	10	400	本级设备容量受限
65	市区	黄海3#变	10	400	本级设备容量受限
66	市区	黄海7#变	10	400	本级设备容量受限
67	市区	盐海1#变	10	400	本级设备容量受限
68	市区	高产8#变	10	200	本级设备容量受限
69	市区	双林11#变	10	400	本级设备容量受限
70	市区	双林12#变	10	400	本级设备容量受限
71	市区	光荣14#变	10	400	本级设备容量受限
72	市区	光荣19#变	10	400	本级设备容量受限
73	市区	光荣3#变	10	400	本级设备容量受限
74	市区	光荣4#变	10	400	本级设备容量受限
75	市区	光荣5#变	10	400	本级设备容量受限
76	市区	才坝14#变	10	200	本级设备容量受限
77	市区	才坝8#变	10	200	本级设备容量受限
78	市区	三尖13#变	10	400	本级设备容量受限
79	市区	洋湾21#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
80	市区	利民12#变	10	200	本级设备容量受限
81	市区	利民23#变-	10	200	本级设备容量受限
82	市区	头灶28#变	10	200	本级设备容量受限
83	市区	新界14#变	10	200	本级设备容量受限
84	市区	新界3#变	10	200	本级设备容量受限
85	市区	才坝15#变	10	200	本级设备容量受限
86	市区	才坝4#变	10	200	本级设备容量受限
87	市区	才坝5#变	10	200	本级设备容量受限
88	市区	集镇18#变	10	400	本级设备容量受限
89	市区	集镇2#变	10	315	本级设备容量受限
90	市区	集镇22#变-	10	200	本级设备容量受限
91	市区	青墩集镇26#变	10	400	本级设备容量受限
92	市区	青墩集镇27#变	10	400	本级设备容量受限
93	市区	三尖1#变	10	400	本级设备容量受限
94	市区	三尖14#变	10	200	本级设备容量受限
95	市区	三尖7#变	10	400	本级设备容量受限
96	市区	盐中14#变-	10	200	本级设备容量受限
97	市区	潭尖3#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
98	市区	头灶11#变	10	400	本级设备容量受限
99	市区	头灶29#变	10	200	本级设备容量受限
100	市区	头灶31#变	10	200	本级设备容量受限
101	市区	头灶34#变	10	200	本级设备容量受限
102	市区	月康2#变	10	200	本级设备容量受限
103	市区	集镇17#变-	10	200	本级设备容量受限
104	市区	龙碾1#变	10	200	本级设备容量受限
105	市区	龙碾6#变	10	400	本级设备容量受限
106	市区	青墩集镇28#变	10	400	本级设备容量受限
107	市区	青工线青城花园小区箱变	10	500	上级设备容量受限
108	市区	集镇10#变-	10	400	上级设备容量受限
109	市区	集镇12#变	10	400	上级设备容量受限
110	市区	集镇13#变	10	315	上级设备容量受限
111	市区	集镇14#变	10	400	上级设备容量受限
112	市区	集镇15#变	10	400	上级设备容量受限
113	市区	集镇16#箱变	10	400	上级设备容量受限
114	市区	集镇21#变-	10	400	上级设备容量受限
115	市区	集镇25号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
116	市区	集镇32#变	10	400	上级设备容量受限
117	市区	集镇9#变	10	400	上级设备容量受限
118	市区	凯胜二期1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
119	市区	凯胜二期1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
120	市区	凯胜二期2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
121	市区	凯胜二期2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
122	市区	凯胜三期1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
123	市区	凯胜三期1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
124	市区	铠胜配电室2#变压器	10	630	上级设备容量受限
125	市区	铠胜配电室4#变压器	10	630	上级设备容量受限
126	市区	农民集中居住区变	10	400	上级设备容量受限
127	市区	青墩供销社商住楼03004	10	500	上级设备容量受限
128	市区	青墩集镇1#变	10	400	上级设备容量受限
129	市区	青墩集镇24#变	10	400	上级设备容量受限
130	市区	青墩集镇3#变	10	400	上级设备容量受限
131	市区	青墩集镇30#变	10	200	上级设备容量受限
132	市区	青墩集镇31#变	10	400	上级设备容量受限
133	市区	青阳花园1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
134	市区	三尖11#变	10	400	上级设备容量受限
135	市区	三尖16#变	10	400	上级设备容量受限
136	市区	三尖17#变	10	400	上级设备容量受限
137	市区	三尖4#变	10	160	上级设备容量受限
138	市区	三尖5#变	10	400	上级设备容量受限
139	市区	三尖9#变	10	315	上级设备容量受限
140	市区	三尖安置区2#变	10	630	上级设备容量受限
141	市区	三尖小区1#变	10	400	上级设备容量受限
142	市区	三尖小区2#变	10	400	上级设备容量受限
143	市区	三尖小区3#变	10	400	上级设备容量受限
144	市区	幸福嘉院1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
145	市区	幸福嘉院1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
146	市区	旭日小区箱变	10	400	上级设备容量受限
147	市区	方向11#变	10	200	本级设备容量受限
148	市区	龙庙10#变	10	200	本级设备容量受限
149	市区	龙庙12#变	10	200	本级设备容量受限
150	市区	龙庙14#变	10	200	本级设备容量受限
151	市区	月康4#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
152	市区	集镇5#变	10	400	本级设备容量受限
153	市区	青墩集镇23#变	10	400	本级设备容量受限
154	市区	青阳线集镇20#变	10	200	本级设备容量受限
155	市区	三尖12#变	10	400	本级设备容量受限
156	市区	潭尖12#变	10	315	本级设备容量受限
157	市区	龙碾5#变	10	200	本级设备容量受限
158	市区	正东8#变	10	200	本级设备容量受限
159	市区	龙碾9#变	10	200	本级设备容量受限
160	市区	潭尖18#变	10	200	本级设备容量受限
161	市区	潭尖23#变	10	200	本级设备容量受限
162	市区	古元3#变	10	200	本级设备容量受限
163	市区	圩洋18#变	10	200	本级设备容量受限
164	市区	三里17#变	10	400	本级设备容量受限
165	市区	永西17#变	10	200	本级设备容量受限
166	市区	永西18	10	200	本级设备容量受限
167	市区	永西8#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
168	市区	新场8#变	10	200	本级设备容量受限
169	市区	新场5#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
170	市区	新南3#变	10	200	本级设备容量受限
171	市区	新兴集镇34#变	10	400	本级设备容量受限
172	市区	甘露18#变	10	200	本级设备容量受限
173	市区	甘露10#变	10	200	本级设备容量受限
174	市区	新永3#变	10	200	本级设备容量受限
175	市区	集镇10号变	10	80	本级设备容量受限
176	市区	新南5#变	10	200	本级设备容量受限
177	市区	新永8#变	10	30	本级设备容量受限
178	市区	古河13#变	10	400	本级设备容量受限
179	市区	人民路3#变	10	50	本级设备容量受限
180	市区	方明4#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
181	市区	三里12#变	10	400	本级设备容量受限
182	市区	三里29#变	10	400	本级设备容量受限
183	市区	镇北8#变	10	200	本级设备容量受限
184	市区	新民4#配变	10	200	本级设备容量受限
185	市区	公用9#配变	10	400	本级设备容量受限
186	市区	庆丰10#配变	10	200	本级设备容量受限
187	市区	曙阳11#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
188	市区	曙阳15#配变	10	400	本级设备容量受限
189	市区	正洋1#配变	10	200	本级设备容量受限
190	市区	公用4#配变	10	400	本级设备容量受限
191	市区	庆丰28#配变	10	400	本级设备容量受限
192	市区	公用15#配变	10	400	本级设备容量受限
193	市区	李灶8#配变	10	200	本级设备容量受限
194	市区	新建7#配变	10	200	本级设备容量受限
195	市区	兆丰7#配变	10	200	本级设备容量受限
196	市区	桂英7#配变	10	200	本级设备容量受限
197	市区	洋湾7#配变	10	200	本级设备容量受限
198	市区	洋湾9#配变	10	200	本级设备容量受限
199	市区	中东3#配变	10	400	本级设备容量受限
200	市区	潮墩6#配变	10	200	本级设备容量受限
201	市区	东南22#配变	10	400	本级设备容量受限
202	市区	东南26#配变	10	200	本级设备容量受限
203	市区	新元6#配变	10	400	本级设备容量受限
204	市区	东南17#配变	10	200	本级设备容量受限
205	市区	仓头4#变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
206	市区	成庄18#变	10	200	本级设备容量受限
207	市区	郑通2#变	10	200	本级设备容量受限
208	市区	东徐18#变	10	200	本级设备容量受限
209	市区	张庄迎宾路变	10	500	本级设备容量受限
210	市区	袁庄12#	10	400	本级设备容量受限
211	市区	盐湾3#	10	400	本级设备容量受限
212	市区	鑫馨1#S5箱变主变	10	400	本级设备容量受限
213	市区	朝阳新村2#	10	315	本级设备容量受限
214	市区	朝阳新村4#	10	400	本级设备容量受限
215	市区	紫金花园1#配电室1#主变	10	800	本级设备容量受限
216	市区	国税局培训中心	10	400	本级设备容量受限
217	市区	郊区党校2#	10	315	本级设备容量受限
218	市区	恒祥公寓2#	10	400	本级设备容量受限
219	市区	双元11#	10	400	本级设备容量受限
220	市区	大字花园2#箱变主变	10	500	本级设备容量受限
221	市区	大字时代名都2#箱变主变	10	500	本级设备容量受限
222	市区	盐都总工会S5	10	630	本级设备容量受限
223	市区	北闸15#	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
224	市区	明新5#箱变	10	630	本级设备容量受限
225	市区	迎宾	10	315	本级设备容量受限
226	市区	开发公司1#	10	315	本级设备容量受限
227	市区	农民乐园(低压光伏)	10	400	本级设备容量受限
228	市区	文港小学2#变	10	315	本级设备容量受限
229	市区	新丰小区4#(低压光伏)	10	400	本级设备容量受限
230	市区	新丰小区5#	10	400	本级设备容量受限
231	市区	中意房产4#美变	10	500	本级设备容量受限
232	市区	体育馆3#	10	315	本级设备容量受限
233	市区	劳动局2#	10	500	本级设备容量受限
234	市区	通榆南村4#	10	315	本级设备容量受限
235	市区	通榆南村6#变	10	400	本级设备容量受限
236	市区	通榆北村1#小区变2#主变	10	1000	本级设备容量受限
237	市区	通榆北村2#变电所2#主变	10	800	本级设备容量受限
238	市区	农民街9#S7箱变主变	10	630	本级设备容量受限
239	市区	供电南村4#	10	400	本级设备容量受限
240	市区	县前街1#	10	315	本级设备容量受限
241	市区	海龙1#	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
242	市区	图书馆2#变(低压光伏)	10	400	本级设备容量受限
243	市区	前进4#公用变	10	315	本级设备容量受限
244	市区	前进5#公用变	10	315	本级设备容量受限
245	市区	温馨3-1#S16箱变主变	10	500	本级设备容量受限
246	市区	太湖S2箱变主变	10	500	本级设备容量受限
247	市区	跃进5#变	10	400	本级设备容量受限
248	市区	新苑小区3#箱变主变	10	500	本级设备容量受限
249	市区	鑫都房产2#箱变主变	10	500	本级设备容量受限
250	市区	万户新村9#	10	400	本级设备容量受限
251	市区	盐南新村	10	315	本级设备容量受限
252	市区	庆中2#	10	315	本级设备容量受限
253	市区	清华名居4#箱变主变	10	630	本级设备容量受限
254	市区	怡景北园2#S16	10	400	本级设备容量受限
255	市区	人防S4主变	10	200	本级设备容量受限
256	市区	工业园9#变	10	400	本级设备容量受限
257	市区	工业园12#变	10	400	本级设备容量受限
258	市区	工业园17#变	10	400	本级设备容量受限
259	市区	城西4#	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
260	市区	军民路6#	10	400	本级设备容量受限
261	市区	五星公寓配电室2#主变	10	1000	本级设备容量受限
262	市区	国园壹城3#配电室3#主变	10	630	本级设备容量受限
263	市区	五星小区4#箱变主变	10	630	本级设备容量受限
264	市区	世纪大道6#公用变	10	315	本级设备容量受限
265	市区	爱琴海商业2#配电室3#主变	10	630	本级设备容量受限
266	市区	大冈联合村10#配变	10	200	本级设备容量受限
267	市区	大冈联合村11#配变	10	100	本级设备容量受限
268	市区	大冈联合村16#配变	10	200	本级设备容量受限
269	市区	大冈联合村5#变	10	200	本级设备容量受限
270	市区	联合村23#配变	10	200	本级设备容量受限
271	市区	冈中所瓦屋村11号配变	10	200	本级设备容量受限
272	市区	冈中所瓦屋村14号配变	10	200	本级设备容量受限
273	市区	佳富18#配变	10	200	本级设备容量受限
274	市区	佳富9#配变	10	200	本级设备容量受限
275	市区	大冈傍徐16#变	10	400	本级设备容量受限
276	市区	大冈北杨村8#配变	10	200	本级设备容量受限
277	市区	大冈联合村22#配变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
278	市区	大冈集镇19#配变	10	400	本级设备容量受限
279	市区	大冈勤加22#变	10	200	本级设备容量受限
280	市区	光华8#配变	10	200	本级设备容量受限
281	市区	集镇52配变间隔配电变压器	10	400	本级设备容量受限
282	市区	岐山17#配变	10	200	本级设备容量受限
283	市区	勤加11#公用变	10	200	本级设备容量受限
284	市区	勤加14#配变	10	400	本级设备容量受限
285	市区	抬头10#配变	10	100	本级设备容量受限
286	市区	抬头12#配变	10	200	本级设备容量受限
287	市区	大冈野陆10#配变	10	200	本级设备容量受限
288	市区	光明3#配变	10	200	本级设备容量受限
289	市区	同兴11#配变	10	200	本级设备容量受限
290	市区	同兴15#配变	10	200	本级设备容量受限
291	市区	同兴6#配变	10	200	本级设备容量受限
292	市区	同兴8#配变	10	200	本级设备容量受限
293	市区	野陆6#配变	10	100	本级设备容量受限
294	市区	大冈集镇20#配变	10	200	本级设备容量受限
295	市区	戴伙1#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
296	市区	戴伙2#配变	10	100	本级设备容量受限
297	市区	同兴3#配变	10	100	本级设备容量受限
298	市区	大冈光华10#配变	10	200	本级设备容量受限
299	市区	大冈集镇10#变压器	10	400	本级设备容量受限
300	市区	大冈集镇35#配变	10	315	本级设备容量受限
301	市区	大冈所富港24#配变	10	200	本级设备容量受限
302	市区	富港10#配变	10	400	本级设备容量受限
303	市区	富港11#配变	10	200	本级设备容量受限
304	市区	富港18#配变	10	400	本级设备容量受限
305	市区	富港22#配变	10	200	本级设备容量受限
306	市区	富港4#配变	10	200	本级设备容量受限
307	市区	光华7#配变	10	200	本级设备容量受限
308	市区	集镇07#配变	10	400	本级设备容量受限
309	市区	集镇22#配变	10	400	本级设备容量受限
310	市区	大冈集镇27#箱变	10	400	本级设备容量受限
311	市区	集镇005#配变	10	315	本级设备容量受限
312	市区	胜利1#配变	10	200	本级设备容量受限
313	市区	胜利8#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
314	市区	冈中所民生村13号配变	10	200	本级设备容量受限
315	市区	冈中所民生村3号配变	10	315	本级设备容量受限
316	市区	冈中所书楼村15号配变	10	200	本级设备容量受限
317	市区	冈中所书楼村2号配变	10	200	本级设备容量受限
318	市区	冈中所书楼村3号配变	10	200	本级设备容量受限
319	市区	凤楼16#配变	10	200	本级设备容量受限
320	市区	冈中所凤楼村11号配变	10	100	本级设备容量受限
321	市区	冈中所凤楼村13号配变	10	200	本级设备容量受限
322	市区	冈中所集镇1号配变	10	315	本级设备容量受限
323	市区	冈中所集镇37#变	10	400	本级设备容量受限
324	市区	冈中所民生村7号配变	10	200	本级设备容量受限
325	市区	冈中所瓦屋村17号配变	10	200	本级设备容量受限
326	市区	冈中所瓦屋村1号配变	10	200	本级设备容量受限
327	市区	冈中所民生村5号配变	10	200	本级设备容量受限
328	市区	冈中所民生村9号配变	10	100	本级设备容量受限
329	市区	冈中所杨韦村12号配变	10	200	本级设备容量受限
330	市区	冈中所杨韦村19号配变	10	200	本级设备容量受限
331	市区	冈中所杨韦村1号配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
332	市区	冈中所杨韦村3号配变	10	200	本级设备容量受限
333	市区	冈中所杨韦村7号配变	10	200	本级设备容量受限
334	市区	冈中所杨韦村8号配变	10	200	本级设备容量受限
335	市区	冈中所凤楼村5号配变	10	200	本级设备容量受限
336	市区	冈中所瓦屋村5号配变	10	100	本级设备容量受限
337	市区	冈中所吴港村6号配变	10	200	本级设备容量受限
338	市区	冈中所吴港村7号配变	10	200	本级设备容量受限
339	市区	冈中所新利村10号配变	10	200	本级设备容量受限
340	市区	冈中所新利村16号配变	10	200	本级设备容量受限
341	市区	冈中所兴隆村11号配变	10	200	本级设备容量受限
342	市区	冈中所兴隆村14号配变	10	100	本级设备容量受限
343	市区	冈中所兴隆村15号配变	10	100	本级设备容量受限
344	市区	冈中所兴隆村16号配变	10	100	本级设备容量受限
345	市区	冈中所兴隆村2号配变	10	200	本级设备容量受限
346	市区	冈中所兴隆村9号配变	10	200	本级设备容量受限
347	市区	大纵湖集镇23#变	10	200	本级设备容量受限
348	市区	陈捷18#变	10	200	本级设备容量受限
349	市区	大纵湖陈大7号配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
350	市区	大纵湖陈大8号配变	10	200	本级设备容量受限
351	市区	大纵湖陈捷12号配变	10	200	本级设备容量受限
352	市区	大纵湖陈捷4号配变	10	200	本级设备容量受限
353	市区	大纵湖晨阳15号配变	10	200	本级设备容量受限
354	市区	大纵湖晨阳9号配变	10	400	本级设备容量受限
355	市区	大纵湖何吉4号配变	10	400	本级设备容量受限
356	市区	大纵湖楼季13#配变	10	200	本级设备容量受限
357	市区	大纵湖向阳3号配变	10	200	本级设备容量受限
358	市区	大纵湖兴盛10#配变	10	200	本级设备容量受限
359	市区	大纵湖鱼范8号配变	10	200	本级设备容量受限
360	市区	大纵湖镜湖13号配变	10	200	本级设备容量受限
361	市区	大纵湖镜湖14号配变	10	200	本级设备容量受限
362	市区	大纵湖镜湖7号配变	10	200	本级设备容量受限
363	市区	大纵湖南周5号配变	10	200	本级设备容量受限
364	市区	大纵湖兴湖15#变	10	200	本级设备容量受限
365	市区	大纵湖兴湖16#变	10	200	本级设备容量受限
366	市区	大纵湖兴湖5号配变	10	200	本级设备容量受限
367	市区	大纵湖兴湖8号配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
368	市区	大纵湖养殖10号配变	10	200	本级设备容量受限
369	市区	大纵湖养殖3号配变	10	200	本级设备容量受限
370	市区	大纵湖晨阳19号配变	10	200	本级设备容量受限
371	市区	大纵湖晨阳1号配变	10	200	本级设备容量受限
372	市区	大纵湖向阳16#变	10	200	本级设备容量受限
373	市区	大纵湖向阳8号配变	10	200	本级设备容量受限
374	市区	大纵湖迎湖16号配变	10	200	本级设备容量受限
375	市区	大纵湖振兴19#变	10	200	本级设备容量受限
376	市区	大纵湖振兴28#配变	10	200	本级设备容量受限
377	市区	义丰大范4#配变	10	200	本级设备容量受限
378	市区	义丰大范8#配变	10	400	本级设备容量受限
379	市区	义丰三庄1#配变	10	200	本级设备容量受限
380	市区	义丰三庄13#配变	10	200	本级设备容量受限
381	市区	义丰陈庄4#配变	10	200	本级设备容量受限
382	市区	义丰花陇2#配变	10	200	本级设备容量受限
383	市区	义丰花陇7#配变	10	200	本级设备容量受限
384	市区	义丰三官20#配变	10	200	本级设备容量受限
385	市区	义丰胥仇16#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
386	市区	义丰胥仇3#配变	10	200	本级设备容量受限
387	市区	义丰花陇9#配变	10	400	本级设备容量受限
388	市区	义丰三官18#配变	10	200	本级设备容量受限
389	市区	义丰双官5#配变	10	200	本级设备容量受限
390	市区	义丰陈庄1#配变	10	200	本级设备容量受限
391	市区	义丰倪杨17#配变	10	200	本级设备容量受限
392	市区	义丰倪杨6#配变	10	200	本级设备容量受限
393	市区	义丰集镇21#配变	10	400	本级设备容量受限
394	市区	义丰双龙13#变	10	200	本级设备容量受限
395	市区	义丰集镇2#配变	10	400	本级设备容量受限
396	市区	义丰迎阳11#配变	10	200	本级设备容量受限
397	市区	义丰大范5#配变	10	200	本级设备容量受限
398	市区	义丰双龙11#配变	10	400	本级设备容量受限
399	市区	义丰双龙4#配变	10	200	本级设备容量受限
400	市区	义丰永新10#配变	10	200	本级设备容量受限
401	市区	新星10#配变	10	200	本级设备容量受限
402	市区	新星7#配变	10	200	本级设备容量受限
403	市区	明朗10#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
404	市区	明朗8#配变	10	200	本级设备容量受限
405	市区	三湾2配变	10	200	本级设备容量受限
406	市区	三湾5#配变	10	200	本级设备容量受限
407	市区	袁邵11#配变	10	200	本级设备容量受限
408	市区	袁邵2号配变	10	200	本级设备容量受限
409	市区	郭猛集镇23#箱变	10	400	本级设备容量受限
410	市区	郭猛集镇3#公用变	10	400	本级设备容量受限
411	市区	郭猛集镇7#公用变	10	315	本级设备容量受限
412	市区	护西10#配变	10	200	本级设备容量受限
413	市区	护西2#配变	10	200	本级设备容量受限
414	市区	李庄12#配变	10	200	本级设备容量受限
415	市区	李庄2号配变	10	200	本级设备容量受限
416	市区	李庄4#配变	10	200	本级设备容量受限
417	市区	李庄6#配变	10	200	本级设备容量受限
418	市区	李庄7#配变	10	200	本级设备容量受限
419	市区	李庄9#配变	10	200	本级设备容量受限
420	市区	刘垛3#配变	10	200	本级设备容量受限
421	市区	刘垛8号配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
422	市区	民乐3#配变	10	200	本级设备容量受限
423	市区	民乐6#配变	10	200	本级设备容量受限
424	市区	民强20#配变	10	315	本级设备容量受限
425	市区	民强3#配变	10	200	本级设备容量受限
426	市区	孙英19#变	10	200	本级设备容量受限
427	市区	吴徐17#配变	10	200	本级设备容量受限
428	市区	吴徐18#配变	10	200	本级设备容量受限
429	市区	吴徐5#配变	10	200	本级设备容量受限
430	市区	护陇居委会4#配变	10	200	本级设备容量受限
431	市区	明朗6#配变	10	200	本级设备容量受限
432	市区	孙英25#变	10	200	本级设备容量受限
433	市区	孙英9#配变	10	200	本级设备容量受限
434	市区	袁邵5#配变	10	200	本级设备容量受限
435	市区	袁邵7#配变	10	200	本级设备容量受限
436	市区	袁邵8#变	10	200	本级设备容量受限
437	市区	大李1#配变	10	200	本级设备容量受限
438	市区	鞍湖大顾4#配变	10	200	本级设备容量受限
439	市区	鞍湖大顾9#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
440	市区	鞍湖集镇14#变	10	200	本级设备容量受限
441	市区	鞍湖大顾3#变	10	200	本级设备容量受限
442	市区	鞍湖晓庄10号	10	200	本级设备容量受限
443	市区	鞍湖晓庄6号变	10	100	本级设备容量受限
444	市区	鞍湖兴福12号	10	200	本级设备容量受限
445	市区	鞍湖兴福5号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
446	市区	鞍湖许桥5号	10	200	本级设备容量受限
447	市区	鞍湖曲东3号变	10	200	本级设备容量受限
448	市区	龙冈仇家10号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
449	市区	龙冈高范10#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
450	市区	龙冈桂吴6号杆上配变	10	100	本级设备容量受限
451	市区	龙冈军营9号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
452	市区	龙冈储巷10#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
453	市区	龙冈新冈5号杆上配变	10	400	本级设备容量受限
454	市区	龙冈许巷2号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
455	市区	鞍湖大顾8号配变	10	200	本级设备容量受限
456	市区	鞍湖港北15号	10	200	本级设备容量受限
457	市区	鞍湖港北5#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
458	市区	鞍湖洪渡4号配变	10	200	本级设备容量受限
459	市区	鞍湖洪渡7#配变	10	200	本级设备容量受限
460	市区	鞍湖洪渡8#配变	10	200	本级设备容量受限
461	市区	鞍湖集镇4号变	10	315	本级设备容量受限
462	市区	鞍湖九曲2#变	10	160	本级设备容量受限
463	市区	鞍湖九曲3#变	10	200	本级设备容量受限
464	市区	鞍湖九曲6号	10	200	本级设备容量受限
465	市区	鞍湖兴龙3#变	10	200	本级设备容量受限
466	市区	鞍湖曲东10号	10	100	本级设备容量受限
467	市区	鞍湖曲东4号	10	100	本级设备容量受限
468	市区	鞍湖曲东8号	10	200	本级设备容量受限
469	市区	鞍湖兴福8号	10	200	本级设备容量受限
470	市区	鞍湖许桥11号变	10	200	本级设备容量受限
471	市区	龙冈桂吴2号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
472	市区	龙冈桂吴5号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
473	市区	龙冈丁晏9号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
474	市区	龙冈凤凰6号杆上配变	10	250	本级设备容量受限
475	市区	龙冈丁晏3号	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
476	市区	龙冈丁晏4号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
477	市区	龙冈凤凰16#变	10	400	本级设备容量受限
478	市区	龙冈冈南13号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
479	市区	龙冈集镇13号杆上配变	10	315	本级设备容量受限
480	市区	龙冈集镇3号杆上配变	10	400	本级设备容量受限
481	市区	龙冈集镇49号杆上配变	10	400	本级设备容量受限
482	市区	龙冈集镇8号变杆上配变	10	400	本级设备容量受限
483	市区	龙冈集镇21号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
484	市区	龙冈集镇28号杆上配变.	10	200	本级设备容量受限
485	市区	龙冈青龙13号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
486	市区	龙冈凤凰3号杆上配变	10	400	本级设备容量受限
487	市区	龙冈集镇17#变	10	315	本级设备容量受限
488	市区	龙冈冈北2#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
489	市区	龙冈冈南14号	10	200	本级设备容量受限
490	市区	龙冈冈南5#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
491	市区	龙冈集镇15号杆上配变	10	400	本级设备容量受限
492	市区	龙冈集镇19#杆上配变	10	315	本级设备容量受限
493	市区	龙冈集镇24#杆上配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
494	市区	龙冈集镇2号杆上配变	10	315	本级设备容量受限
495	市区	龙冈集镇31号杆上配变	10	400	本级设备容量受限
496	市区	龙冈青龙5号杆上配变	10	400	本级设备容量受限
497	市区	北龙2#公用变	10	200	本级设备容量受限
498	市区	顺北14#公用变	10	200	本级设备容量受限
499	市区	庆西11#公用变	10	200	本级设备容量受限
500	市区	庆西19#公用变	10	200	本级设备容量受限
501	市区	庆西3#公用变	10	200	本级设备容量受限
502	市区	潭田5#公用变	10	200	本级设备容量受限
503	市区	潭田6#公用变	10	200	本级设备容量受限
504	市区	潭溪16#公用变	10	200	本级设备容量受限
505	市区	潭溪4#公用变	10	200	本级设备容量受限
506	市区	潭溪8#公用变	10	200	本级设备容量受限
507	市区	凤南1#公用变	10	400	本级设备容量受限
508	市区	凤南2#公用变	10	200	本级设备容量受限
509	市区	凤南7#公用变	10	160	本级设备容量受限
510	市区	莘野16#公用变	10	200	本级设备容量受限
511	市区	莘野3#公用变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
512	市区	莘野4#公用变	10	200	本级设备容量受限
513	市区	南龙11#公用变	10	250	本级设备容量受限
514	市区	南龙12#公用变	10	200	本级设备容量受限
515	市区	南龙16#公用变	10	200	本级设备容量受限
516	市区	南龙7#公用变	10	200	本级设备容量受限
517	市区	南龙8#公用变	10	200	本级设备容量受限
518	市区	潭溪48#公用变	10	200	本级设备容量受限
519	市区	庆西13#公用变	10	200	本级设备容量受限
520	市区	庆西8#变	10	200	本级设备容量受限
521	市区	莘野15#公用变	10	400	本级设备容量受限
522	市区	莘野19#公用变	10	200	本级设备容量受限
523	市区	潭田14#公用变	10	200	本级设备容量受限
524	市区	潭田2#公用变	10	200	本级设备容量受限
525	市区	潭溪14#公用变	10	200	本级设备容量受限
526	市区	潭溪18#公用变	10	200	本级设备容量受限
527	市区	潭溪22#公用变	10	200	本级设备容量受限
528	市区	潭溪42#公用变	10	200	本级设备容量受限
529	市区	北龙港集镇18#公用变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
530	市区	果林1#公用变	10	200	本级设备容量受限
531	市区	果林6#公用变	10	100	本级设备容量受限
532	市区	果林8#公用变	10	100	本级设备容量受限
533	市区	蟒河10#公用变	10	200	本级设备容量受限
534	市区	蟒河17#公用变	10	200	本级设备容量受限
535	市区	蟒河5#公用变	10	200	本级设备容量受限
536	市区	蟒河7#公用变	10	200	本级设备容量受限
537	市区	楼王所公兴6号公用变	10	200	本级设备容量受限
538	市区	楼王所公兴8号公用变	10	200	本级设备容量受限
539	市区	楼王所养殖场2号公用变	10	200	本级设备容量受限
540	市区	楼王所原种场2号公用变	10	200	本级设备容量受限
541	市区	楼王所利民2号公用变	10	200	本级设备容量受限
542	市区	楼王所汉张2号公用变	10	400	本级设备容量受限
543	市区	楼王所丁马港11号公变	10	200	本级设备容量受限
544	市区	楼王所丁马港7号公用变	10	200	本级设备容量受限
545	市区	楼王所集镇25号公用变	10	400	本级设备容量受限
546	市区	楼王所新楼2号公用变	10	200	本级设备容量受限
547	市区	楼王所朝阳居委会1号公用变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
548	市区	楼王所凤池6号公用变	10	200	本级设备容量受限
549	市区	楼王所丁马港12号公用变	10	200	本级设备容量受限
550	市区	楼王所庆丰8号公用变	10	200	本级设备容量受限
551	市区	楼王所姚顾1号公用变	10	200	本级设备容量受限
552	市区	前进14#箱变变压器	10	400	本级设备容量受限
553	市区	桃源居1号变	10	630	本级设备容量受限
554	市区	美丽2#变	10	400	本级设备容量受限
555	市区	潘黄宝才17#变	10	400	本级设备容量受限
556	市区	潘黄宝才20#变	10	200	本级设备容量受限
557	市区	潘黄杨坝7#变压器	10	500	本级设备容量受限
558	市区	杨坝13#变	10	400	本级设备容量受限
559	市区	潘黄集镇11#变	10	315	本级设备容量受限
560	市区	潘黄集镇16#变	10	315	本级设备容量受限
561	市区	潘黄集镇19#箱变变压器	10	400	本级设备容量受限
562	市区	潘黄集镇23#美变变压器	10	400	本级设备容量受限
563	市区	潘黄集镇24#箱变变压器	10	400	本级设备容量受限
564	市区	潘黄集镇27#变	10	400	本级设备容量受限
565	市区	潘黄集镇3#箱变变压器	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
566	市区	潘黄集镇36#箱变变压器	10	400	本级设备容量受限
567	市区	潘黄跃进2#变	10	400	本级设备容量受限
568	市区	潘黄伍康3#变	10	200	本级设备容量受限
569	市区	秦南宝奎7#变	10	200	本级设备容量受限
570	市区	秦南集镇10#杆上配变	10	315	本级设备容量受限
571	市区	秦南集镇29#变	10	400	本级设备容量受限
572	市区	秦南集镇35#变	10	400	本级设备容量受限
573	市区	秦南集镇38#变	10	400	本级设备容量受限
574	市区	秦南三河1#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
575	市区	秦南三河3#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
576	市区	秦南关陈17#变	10	315	本级设备容量受限
577	市区	秦南关陈21#变	10	400	本级设备容量受限
578	市区	秦南关陈6#杆上配变	10	400	本级设备容量受限
579	市区	秦南孙伙6#变	10	200	本级设备容量受限
580	市区	秦南秦北3#变	10	200	本级设备容量受限
581	市区	秦南秦兴3#变	10	200	本级设备容量受限
582	市区	秦南风翔13#变	10	200	本级设备容量受限
583	市区	秦南风翔18#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
584	市区	北蒋楚九1#变	10	200	本级设备容量受限
585	市区	北蒋楚九11#变	10	200	本级设备容量受限
586	市区	北蒋楚九5#变	10	200	本级设备容量受限
587	市区	北蒋楚九6#变	10	200	本级设备容量受限
588	市区	北蒋楚九7#变	10	200	本级设备容量受限
589	市区	北蒋楚九8#变	10	200	本级设备容量受限
590	市区	北蒋江尧4#变	10	200	本级设备容量受限
591	市区	北蒋盛花10#变	10	200	本级设备容量受限
592	市区	北蒋盛花2#变	10	200	本级设备容量受限
593	市区	北蒋盛花7#变	10	200	本级设备容量受限
594	市区	江尧17#变	10	200	本级设备容量受限
595	市区	北蒋集镇25#变	10	200	本级设备容量受限
596	市区	北蒋厉民4#变	10	200	本级设备容量受限
597	市区	北蒋合兴12#变	10	200	本级设备容量受限
598	市区	北蒋合兴5#变	10	200	本级设备容量受限
599	市区	北蒋童成9#变	10	200	本级设备容量受限
600	市区	北蒋雨生12#变	10	200	本级设备容量受限
601	市区	北蒋雨生8#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
602	市区	北蒋福泉15#变	10	200	本级设备容量受限
603	市区	北蒋红沥16#变	10	200	本级设备容量受限
604	市区	北蒋陇尖1#变	10	200	本级设备容量受限
605	市区	北蒋陇尖5#变	10	200	本级设备容量受限
606	市区	北蒋卢村10#变	10	400	本级设备容量受限
607	市区	北蒋卢村5#变	10	200	本级设备容量受限
608	市区	程实8#配变	10	200	本级设备容量受限
609	市区	董伙10#配变	10	200	本级设备容量受限
610	市区	葛武董伙13#配变	10	200	本级设备容量受限
611	市区	葛武董伙19#配变	10	200	本级设备容量受限
612	市区	葛武新杨5#配变	10	200	本级设备容量受限
613	市区	葛武新杨6#配变	10	200	本级设备容量受限
614	市区	葛武新杨7#配变	10	200	本级设备容量受限
615	市区	新杨4#配变	10	200	本级设备容量受限
616	市区	宗凌6#配变	10	200	本级设备容量受限
617	市区	东塘15配变	10	200	本级设备容量受限
618	市区	葛武东塘16配变	10	200	本级设备容量受限
619	市区	葛武花村11#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
620	市区	葛武花村5配变	10	200	本级设备容量受限
621	市区	葛武花村7配变	10	200	本级设备容量受限
622	市区	葛武集镇10配变	10	400	本级设备容量受限
623	市区	葛武所东塘18号公用变	10	200	本级设备容量受限
624	市区	程实11#配变	10	200	本级设备容量受限
625	市区	程实13号配变	10	200	本级设备容量受限
626	市区	程实4#配变	10	200	本级设备容量受限
627	市区	程实5#配变	10	200	本级设备容量受限
628	市区	程实6#配变	10	160	本级设备容量受限
629	市区	程实7#配变	10	200	本级设备容量受限
630	市区	葛武程实15号配变	10	200	本级设备容量受限
631	市区	葛武程实3#配变	10	200	本级设备容量受限
632	市区	葛武育才3#配变	10	200	本级设备容量受限
633	市区	葛武育才8#配变	10	400	本级设备容量受限
634	市区	宗凌1#配变	10	200	本级设备容量受限
635	市区	葛武3#配变	10	200	本级设备容量受限
636	市区	葛武8#配变	10	200	本级设备容量受限
637	市区	葛武富王2#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
638	市区	葛武富王4#配变	10	200	本级设备容量受限
639	市区	葛武富王5#配变	10	200	本级设备容量受限
640	市区	葛武富王7#配变	10	200	本级设备容量受限
641	市区	古殿9#配变	10	200	本级设备容量受限
642	市区	界河2#配变	10	200	本级设备容量受限
643	市区	界河5#配变	10	200	本级设备容量受限
644	市区	民胜5#配变	10	200	本级设备容量受限
645	市区	民胜6#配变	10	200	本级设备容量受限
646	市区	民胜9#配变	10	200	本级设备容量受限
647	市区	尚庄古殿17#配变	10	200	本级设备容量受限
648	市区	尚庄古殿7#配变	10	200	本级设备容量受限
649	市区	尚庄姚伙7#配变	10	200	本级设备容量受限
650	市区	尚庄五瑞5#配变	10	200	本级设备容量受限
651	市区	界河4#配变	10	200	本级设备容量受限
652	市区	联胜1#配变	10	200	本级设备容量受限
653	市区	联胜14#配变	10	200	本级设备容量受限
654	市区	尚庄北堡4#变	10	200	本级设备容量受限
655	市区	尚庄北堡5#变压器	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
656	市区	尚庄联胜5#配变	10	200	本级设备容量受限
657	市区	尚庄所塘桥11#配变	10	400	本级设备容量受限
658	市区	尚庄塘桥12#配变	10	200	本级设备容量受限
659	市区	塘桥5#配变	10	200	本级设备容量受限
660	市区	古殿11#配变	10	200	本级设备容量受限
661	市区	吉爱4#配变	10	100	本级设备容量受限
662	市区	尚庄古殿14#配变	10	200	本级设备容量受限
663	市区	尚庄荣昌13#配变	10	200	本级设备容量受限
664	市区	尚庄姚伙1号公用变	10	200	本级设备容量受限
665	市区	姚伙2#配变	10	200	本级设备容量受限
666	市区	姚伙8#配变	10	200	本级设备容量受限
667	市区	集镇17#配变	10	400	本级设备容量受限
668	市区	尚庄瑞北5#变	10	400	本级设备容量受限
669	市区	尚庄五瑞8#变	10	200	本级设备容量受限
670	市区	五瑞1#配变	10	200	本级设备容量受限
671	市区	仰徐11#变	10	315	本级设备容量受限
672	市区	西区集镇22#箱变	10	400	本级设备容量受限
673	市区	西区集镇3#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
674	市区	北港26#变	10	100	本级设备容量受限
675	市区	河夹线河夹2#配变	10	200	本级设备容量受限
676	市区	河夹线施湾4#配变	10	200	本级设备容量受限
677	市区	河夹线施湾6#配变	10	200	本级设备容量受限
678	市区	河夹线中兴集镇1#配变	10	400	本级设备容量受限
679	市区	河夹线中徐15#配变	10	200	本级设备容量受限
680	市区	兴农线大成5#配变	10	200	本级设备容量受限
681	市区	兴农线中徐7#配变	10	400	本级设备容量受限
682	市区	学富线蒋河16#配变	10	200	本级设备容量受限
683	市区	学东线白阳6#配变	10	200	本级设备容量受限
684	市区	学东线三永3#配变	10	200	本级设备容量受限
685	市区	学东线同港2#配变	10	200	本级设备容量受限
686	市区	学东线学富集镇15#配变	10	200	本级设备容量受限
687	市区	学东线学中4#配变	10	200	本级设备容量受限
688	市区	学东线学中7#配变	10	200	本级设备容量受限
689	市区	学农线陈祁11#配变	10	200	本级设备容量受限
690	市区	学农线陈祁14#配变	10	100	本级设备容量受限
691	市区	学农线华府10#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
692	市区	学永线园垛13#配变	10	200	本级设备容量受限
693	市区	时杨14#配变	10	100	本级设备容量受限
694	市区	时杨9#配变	10	200	本级设备容量受限
695	市区	三永20#配变	10	200	本级设备容量受限
696	市区	三永4#配变	10	100	本级设备容量受限
697	市区	都政线世纪路S5箱变	10	400	本级设备容量受限
698	市区	福裕小区4#变	10	400	本级设备容量受限
699	市区	孙匡变	10	400	本级设备容量受限
700	市区	宏都线盘古路S5箱变	10	630	本级设备容量受限
701	市区	宏都线商业街S2箱变	10	500	本级设备容量受限
702	市区	宏都线盐都路S18箱变	10	630	本级设备容量受限
703	市区	宏都线尧舜路S22箱变	10	630	本级设备容量受限
704	市区	开元路S25箱变1#主变	10	630	本级设备容量受限
705	市区	金色果缘开关站3#主变	10	630	本级设备容量受限
706	市区	盐塘线潘黄康乐小区7#箱变	10	630	本级设备容量受限
707	市区	潘黄刘朋3#变	10	400	本级设备容量受限
708	市区	神龙充电桩1#	10	630	本级设备容量受限
709	市区	神龙充电桩2#	10	630	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
710	市区	神龙充电桩3#欧变	10	630	本级设备容量受限
711	市区	港龙华侨城4#配电室3#变压器配电变压器	10	800	本级设备容量受限
712	市区	福利10#变	10	200	本级设备容量受限
713	市区	锦城丽景1#楼西S3欧变主变	10	400	本级设备容量受限
714	市区	中南1A鼎城商业3#配电室1#主变	10	800	本级设备容量受限
715	市区	中南1A鼎城商业4#配电室1#主变	10	800	本级设备容量受限
716	市区	力光线二墩四组公变	10	315	本级设备容量受限
717	市区	新都路20号箱变主变	10	630	本级设备容量受限
718	市区	新园线锦绣1#S4箱变	10	630	本级设备容量受限
719	市区	兴业线大兴1#小区公变	10	400	本级设备容量受限
720	市区	兴业线中大三协公变	10	400	本级设备容量受限
721	市区	金融城1#地块1#配电室4#主变	20	800	本级设备容量受限
722	市区	金融城2#地块5#配电室1#主变	20	630	本级设备容量受限
723	市区	潘黄益丰13#变	10	200	本级设备容量受限
724	市区	长潘线中马2#变	10	400	本级设备容量受限
725	市区	新河小区2#配变	10	400	本级设备容量受限
726	市区	商住小区1#S13箱变1#主变	10	500	本级设备容量受限
727	市区	鑫业家园北区S17箱变	10	630	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
728	滨海	八巨前案二十一配变	10	400	本级设备容量受限
729	滨海	八巨街道三十二配变	10	400	本级设备容量受限
730	滨海	八巨街道十一配变（JN）	10	200	本级设备容量受限
731	滨海	八巨李科春联建楼	10	400	本级设备容量受限
732	滨海	八巨前冲九配变	10	400	本级设备容量受限
733	滨海	八巨西冲一配变（JN）	10	200	本级设备容量受限
734	滨海	八巨条黄三配变	10	200	本级设备容量受限
735	滨海	八巨永余电站	10	200	本级设备容量受限
736	滨海	八巨永余六配变	10	200	本级设备容量受限
737	滨海	八巨永余十一配变	10	200	本级设备容量受限
738	滨海	八巨东成二配变（JN）	10	200	本级设备容量受限
739	滨海	八滩十配变	10	400	本级设备容量受限
740	滨海	交管所配变	10	200	本级设备容量受限
741	滨海	农业园配变	10	100	本级设备容量受限
742	滨海	桥东三配变	10	400	本级设备容量受限
743	滨海	桥东五配变	10	400	本级设备容量受限
744	滨海	龙兴五配变	10	200	本级设备容量受限
745	滨海	一心五配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
746	滨海	永兴四配变	10	200	本级设备容量受限
747	滨海	八滩联心五配变	10	200	本级设备容量受限
748	滨海	东兴八配变	10	200	本级设备容量受限
749	滨海	东兴十配变	10	400	本级设备容量受限
750	滨海	东兴五配变	10	200	本级设备容量受限
751	滨海	卫东二站	10	100	本级设备容量受限
752	滨海	瑞荣3#变	10	630	本级设备容量受限
753	滨海	王桥三配变	10	200	本级设备容量受限
754	滨海	王桥五配变	10	200	本级设备容量受限
755	滨海	幸福十配变（八中）	10	400	本级设备容量受限
756	滨海	镇区12#变	10	400	本级设备容量受限
757	滨海	镇区15#变	10	400	本级设备容量受限
758	滨海	聂庄五配变	10	200	本级设备容量受限
759	滨海	废黄河养殖	10	250	本级设备容量受限
760	滨海	界港八配变	10	200	本级设备容量受限
761	滨海	南河五配变	10	630	本级设备容量受限
762	滨海	桥东十配变	10	400	本级设备容量受限
763	滨海	桥东一配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
764	滨海	镇区3#变	10	630	本级设备容量受限
765	滨海	岔河二站	10	50	本级设备容量受限
766	滨海	东进五配变	10	200	本级设备容量受限
767	滨海	三腰九配变	10	200	本级设备容量受限
768	滨海	新港街12#变	10	400	本级设备容量受限
769	滨海	新南五配变	10	400	本级设备容量受限
770	滨海	新西七配变	10	200	本级设备容量受限
771	滨海	新港街15#变	10	400	本级设备容量受限
772	滨海	新港街8#变	10	400	本级设备容量受限
773	滨海	新港五配变	10	100	本级设备容量受限
774	滨海	淤尖渔场十配变	10	400	本级设备容量受限
775	滨海	红星十二配变	10	200	本级设备容量受限
776	滨海	闸口街北配变	10	400	本级设备容量受限
777	滨海	红卫一站	10	100	本级设备容量受限
778	滨海	滨海港后堆二配变	10	200	本级设备容量受限
779	滨海	滨海港后堆七配变	10	200	本级设备容量受限
780	滨海	单正军	10	250	本级设备容量受限
781	滨海	二洪一配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
782	滨海	临淮街十三配变	10	200	本级设备容量受限
783	滨海	淤尖勾股四配变	10	200	本级设备容量受限
784	滨海	淤尖巨东八配变	10	200	本级设备容量受限
785	滨海	滨海港闸南街三配变	10	400	本级设备容量受限
786	滨海	戴子善	10	400	本级设备容量受限
787	滨海	滨海港临淮街道十二配变	10	400	本级设备容量受限
788	滨海	临淮街二配变	10	400	本级设备容量受限
789	滨海	东尖四配变	10	200	本级设备容量受限
790	滨海	三洪六配变	10	200	本级设备容量受限
791	滨海	滨海港双裕玉丰二配变	10	200	本级设备容量受限
792	滨海	滨海港玉丰十二配变	10	200	本级设备容量受限
793	滨海	滨海港玉众十配变	10	200	本级设备容量受限
794	滨海	滨海港西尖一配变	10	200	本级设备容量受限
795	滨海	黄海六配变	10	400	本级设备容量受限
796	滨海	民主六配变	10	200	本级设备容量受限
797	滨海	民主三配变	10	200	本级设备容量受限
798	滨海	西尖六配变	10	200	本级设备容量受限
799	滨海	西尖七配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
800	滨海	淤尖东风二配变	10	200	本级设备容量受限
801	滨海	淤尖堆北十三配变	10	200	本级设备容量受限
802	滨海	淤尖堆西十二配变	10	200	本级设备容量受限
803	滨海	淤尖巨西九配变	10	200	本级设备容量受限
804	滨海	淤尖大尧一配变	10	200	本级设备容量受限
805	滨海	淤尖美垛八配变	10	200	本级设备容量受限
806	滨海	淤尖小街三配变	10	400	本级设备容量受限
807	滨海	淤尖小街一配变	10	400	本级设备容量受限
808	滨海	汪学兵1#变	10	315	本级设备容量受限
809	滨海	东尖北站	10	100	本级设备容量受限
810	滨海	城中市场1#公用	10	400	本级设备容量受限
811	滨海	立新桥6#公用	10	400	本级设备容量受限
812	滨海	立新桥公用	10	500	本级设备容量受限
813	滨海	双灯2#公用	10	400	本级设备容量受限
814	滨海	城网孟舍2#公用	10	200	本级设备容量受限
815	滨海	坎园路1#公用	10	400	本级设备容量受限
816	滨海	坎园路4#公用	10	400	本级设备容量受限
817	滨海	坎园路7#公用	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
818	滨海	孟舍1#公用	10	200	本级设备容量受限
819	滨海	蔬菜九公用	10	400	本级设备容量受限
820	滨海	蔬菜五公用	10	400	本级设备容量受限
821	滨海	阜东公用	10	500	本级设备容量受限
822	滨海	环保公用箱变1#主变	10	800	本级设备容量受限
823	滨海	县社2#公用	10	400	本级设备容量受限
824	滨海	医院1#公用	10	200	本级设备容量受限
825	滨海	医院2#公用	10	80	本级设备容量受限
826	滨海	拖拉机站公用	10	400	本级设备容量受限
827	滨海	锦峰苑变电所1#主变	10	630	本级设备容量受限
828	滨海	时代超市公用	10	400	本级设备容量受限
829	滨海	双尊公用	10	400	本级设备容量受限
830	滨海	银厦6#公用箱变1#主变	10	630	本级设备容量受限
831	滨海	营业站2#公用	10	400	本级设备容量受限
832	滨海	北荡1#变	10	200	本级设备容量受限
833	滨海	北荡3#变	10	400	本级设备容量受限
834	滨海	丰园商贸城1#主变	10	500	本级设备容量受限
835	滨海	坎南北荡4#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
836	滨海	地产公用	10	400	本级设备容量受限
837	滨海	师后勤公用	10	400	本级设备容量受限
838	滨海	西湖明珠1#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
839	滨海	西湖明珠2#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
840	滨海	忆西湖小区1#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
841	滨海	忆西湖小区1#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
842	滨海	碧水绿都1#变电所1#主变	10	1000	上级设备容量受限
843	滨海	碧水绿都1#变电所2#主变	10	1000	上级设备容量受限
844	滨海	碧水绿都1#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
845	滨海	碧水绿都3#变电所1#主变	10	1250	上级设备容量受限
846	滨海	碧水绿都3#配电所2#主变	10	1250	上级设备容量受限
847	滨海	城西变便民疏导点配电房1#主变	10	630	上级设备容量受限
848	滨海	会展-体育馆变电所2#主变	10	1000	上级设备容量受限
849	滨海	会展中心变电所1#主变	10	1000	上级设备容量受限
850	滨海	会展中心变电所2#主变	10	1000	上级设备容量受限
851	滨海	会展中心变电所3#主变	10	1000	上级设备容量受限
852	滨海	玲珑居1#配电房1#主变	10	630	上级设备容量受限
853	滨海	玲珑居1#配电房2#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
854	滨海	玲珑居东公用1#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
855	滨海	南湖公用1#主变	10	630	上级设备容量受限
856	滨海	西湖一品B区1#配电房1#主变	10	800	上级设备容量受限
857	滨海	西湖一品B区1#配电房2#主变	10	800	上级设备容量受限
858	滨海	西湖一品B区1#配电房3#主变	10	800	上级设备容量受限
859	滨海	西湖一品B区1#配电房4#主变	10	800	上级设备容量受限
860	滨海	西湖一品B区2#配电房1#主变	10	800	上级设备容量受限
861	滨海	西湖一品B区2#配电房2#主变	10	800	上级设备容量受限
862	滨海	西湖一品B区2#配电房3#主变	10	800	上级设备容量受限
863	滨海	西湖一品B区2#配电房4#主变	10	800	上级设备容量受限
864	滨海	西湖一品B区3#配电房1#主变	10	800	上级设备容量受限
865	滨海	西湖一品B区3#配电房2#主变	10	800	上级设备容量受限
866	滨海	西湖一品B区4#配电房1#主变	10	800	上级设备容量受限
867	滨海	西湖一品B区4#配电房2#主变	10	800	上级设备容量受限
868	滨海	西湖一品B区开闭所2#主变	10	630	上级设备容量受限
869	滨海	一品世家1#配电房1#主变	10	1000	上级设备容量受限
870	滨海	一品世家1#配电房3#主变	10	1000	上级设备容量受限
871	滨海	一品世家2#配电房1#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
872	滨海	北荡社区变电所1#主变	10	800	上级设备容量受限
873	滨海	北荡社区变电所2#主变	10	800	上级设备容量受限
874	滨海	碧水绿都2#变电所1#主变	10	1250	上级设备容量受限
875	滨海	碧水绿都2#变电所2#主变	10	1250	上级设备容量受限
876	滨海	碧水绿都2#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
877	滨海	碧水绿都4#变电所1#主变	10	1250	上级设备容量受限
878	滨海	碧水绿都4#变电所2#主变	10	1250	上级设备容量受限
879	滨海	彩虹城1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
880	滨海	彩虹城1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
881	滨海	彩虹城2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
882	滨海	彩虹城2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
883	滨海	城市港湾1#变电所1#主变	10	1000	上级设备容量受限
884	滨海	城市港湾1#变电所2#主变	10	1000	上级设备容量受限
885	滨海	城市港湾1#变电所3#主变	10	1000	上级设备容量受限
886	滨海	城市港湾1#变电所4#主变	10	1000	上级设备容量受限
887	滨海	城市港湾2#变电所1#主变	10	1000	上级设备容量受限
888	滨海	城市港湾2#变电所2#主变	10	1000	上级设备容量受限
889	滨海	城市港湾2#变电所3#主变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
890	滨海	城市港湾2#变电所4#主变	10	1000	上级设备容量受限
891	滨海	丰园小高层变电所2#主变	10	1250	上级设备容量受限
892	滨海	西湖路幼儿园	10	250	上级设备容量受限
893	滨海	一品世家1#配电房2#主变	10	1000	上级设备容量受限
894	滨海	一品世家2#配电房2#主变	10	800	上级设备容量受限
895	滨海	一品世家2#配电房3#主变	10	800	上级设备容量受限
896	滨海	颐景花园1#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
897	滨海	颐景花园1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
898	滨海	颐景花园2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
899	滨海	颐景花园2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
900	滨海	检察院2#箱变1#主变	10	400	本级设备容量受限
901	滨海	正鑫房产1#变电所2#主变	10	1000	本级设备容量受限
902	滨海	仁和7#公用	10	400	本级设备容量受限
903	滨海	仁和桥1#公用	10	400	本级设备容量受限
904	滨海	邮局宿舍公用	10	400	本级设备容量受限
905	滨海	长明3#公用	10	400	本级设备容量受限
906	滨海	海滨大道1#公用箱变1#主变	10	630	本级设备容量受限
907	滨海	机械厂公用	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
908	滨海	坎南商业街1#变	10	400	本级设备容量受限
909	滨海	商业街4#公用	10	400	本级设备容量受限
910	滨海	玉龙路3#公用	10	315	本级设备容量受限
911	滨海	玉龙路4#公用	10	400	本级设备容量受限
912	滨海	友创滨海湾1#变电所4#主变	10	800	本级设备容量受限
913	滨海	蔬菜七公用	10	400	本级设备容量受限
914	滨海	银厦1#公用	10	500	本级设备容量受限
915	滨海	银厦12#欧变1#主变	10	630	本级设备容量受限
916	滨海	金色华庭二期1#开关站2#主变	10	30	本级设备容量受限
917	滨海	金麟府小区1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
918	滨海	金麟府小区2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
919	滨海	金麟府小区2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
920	滨海	金麟府小区3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
921	滨海	璟宸小区1#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
922	滨海	璟宸小区1#开关站3#主变	10	800	上级设备容量受限
923	滨海	璟宸小区2#开关站所用变1#主变	10	30	上级设备容量受限
924	滨海	璟宸小区2#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
925	滨海	璟宸小区2#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
926	滨海	璟宸小区3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
927	滨海	璟宸小区3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
928	滨海	璟宸小区4#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
929	滨海	璟宸小区4#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
930	滨海	璟宸小区5#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
931	滨海	璟宸小区5#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
932	滨海	世锦花园1#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
933	滨海	世锦花园2#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
934	滨海	世锦花园3#欧变1#主变	10	400	上级设备容量受限
935	滨海	世锦花园4#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
936	滨海	世锦花园5#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
937	滨海	世锦花园6#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
938	滨海	世锦花园7#欧变1#主变	10	400	上级设备容量受限
939	滨海	世锦花园8#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
940	滨海	世锦花园9#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
941	滨海	世锦花园变电所1#主变	10	250	上级设备容量受限
942	滨海	万锦豪庭北苑1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
943	滨海	万锦豪庭北苑1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
944	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
945	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
946	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
947	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
948	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
949	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
950	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
951	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
952	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房1#主变	10	800	上级设备容量受限
953	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房2#主变	10	800	上级设备容量受限
954	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房3#主变	10	800	上级设备容量受限
955	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房4#主变	10	800	上级设备容量受限
956	滨海	万锦豪庭北苑5#配电房1#主变	10	800	上级设备容量受限
957	滨海	万锦豪庭北苑5#配电房2#主变	10	800	上级设备容量受限
958	滨海	万锦豪庭北苑5#配电房4#主变	10	800	上级设备容量受限
959	滨海	万锦豪庭小区南苑1#变电所1#主变	10	800	上级设备容量受限
960	滨海	万锦豪庭小区南苑1#变电所2#主变	10	800	上级设备容量受限
961	滨海	万锦豪庭小区南苑1#变电所4#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
962	滨海	万锦豪庭小区南苑2#变电所2#主变	10	800	上级设备容量受限
963	滨海	万锦豪庭小区南苑2#变电所3#主变	10	800	上级设备容量受限
964	滨海	万锦豪庭小区南苑2#变电所4#主变	10	800	上级设备容量受限
965	滨海	万锦豪庭小区南苑3#变电所1#主变	10	800	上级设备容量受限
966	滨海	万锦豪庭小区南苑3#变电所3#主变	10	800	上级设备容量受限
967	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所1#主变	10	800	上级设备容量受限
968	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所2#主变	10	800	上级设备容量受限
969	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所3#主变	10	800	上级设备容量受限
970	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所4#主变	10	800	上级设备容量受限
971	滨海	红卫公用	10	500	本级设备容量受限
972	滨海	人民北路1#公用箱变1#主变	10	630	本级设备容量受限
973	滨海	仁和五公用	10	400	本级设备容量受限
974	滨海	双灯公用	10	400	本级设备容量受限
975	滨海	文化宫2#公用	10	400	本级设备容量受限
976	滨海	文化宫3#	10	400	本级设备容量受限
977	滨海	文化宫4#公用	10	400	本级设备容量受限
978	滨海	玉龙路7#公用	10	200	本级设备容量受限
979	滨海	长明1#公用	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
980	滨海	长明2#公用	10	400	本级设备容量受限
981	滨海	人民支路1#公用	10	400	本级设备容量受限
982	滨海	检察院宿舍公用1#主变	10	100	本级设备容量受限
983	滨海	四八桥2#箱变1#主变	10	500	本级设备容量受限
984	滨海	新时代3#箱变1#主变	10	800	本级设备容量受限
985	滨海	新时代8#箱变1#主变	10	630	本级设备容量受限
986	滨海	西宿舍公用	10	400	本级设备容量受限
987	滨海	群兴十一配变	10	200	本级设备容量受限
988	滨海	树西一配变	10	200	本级设备容量受限
989	滨海	滨淮农场六队电站	10	200	本级设备容量受限
990	滨海	滨淮农场十八队北站	10	200	本级设备容量受限
991	滨海	滨淮农场十九队北站	10	200	本级设备容量受限
992	滨海	滨淮农场十七队北站	10	200	本级设备容量受限
993	滨海	滨淮农场十一队东站	10	200	本级设备容量受限
994	滨海	滨淮河西一配变（前行一分）	10	200	本级设备容量受限
995	滨海	公玉六配变	10	200	本级设备容量受限
996	滨海	双舍二配变	10	400	本级设备容量受限
997	滨海	双舍小区（双舍村农民住宅小区）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
998	滨海	滨淮农场米厂3#变	10	630	本级设备容量受限
999	滨海	凤翔小区箱变1#主变	10	400	本级设备容量受限
1000	滨海	齐心三斗电站	10	200	本级设备容量受限
1001	滨海	下舍十配变(下舍四分)	10	200	本级设备容量受限
1002	滨海	前行六配变	10	200	本级设备容量受限
1003	滨海	朱舍十配变	10	200	本级设备容量受限
1004	滨海	滨淮街道二十配变	10	200	本级设备容量受限
1005	滨海	滨淮街道三配变	10	400	本级设备容量受限
1006	滨海	滨淮街道十一配变	10	400	本级设备容量受限
1007	滨海	长兴双舍2#变（集中区）	10	400	本级设备容量受限
1008	滨海	长兴双舍5#变	10	400	本级设备容量受限
1009	滨海	滨淮农场垃圾处理厂	10	200	本级设备容量受限
1010	滨海	三大队西南站	10	200	本级设备容量受限
1011	滨海	滨淮农场二十四取水口	10	80	本级设备容量受限
1012	滨海	北疏港一配变	10	200	本级设备容量受限
1013	滨海	滨淮街道十八配变（派出所）	10	200	本级设备容量受限
1014	滨海	东滩(村)一配变	10	200	本级设备容量受限
1015	滨海	樊集小街二配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1016	滨海	樊集小街十九配变	10	400	本级设备容量受限
1017	滨海	冲南一配变	10	200	本级设备容量受限
1018	滨海	建东二配变	10	200	本级设备容量受限
1019	滨海	建东三配变	10	200	本级设备容量受限
1020	滨海	倪滩六配变	10	200	本级设备容量受限
1021	滨海	西滩村二配变	10	200	本级设备容量受限
1022	滨海	滨淮街道二配变	10	630	本级设备容量受限
1023	滨海	滨淮街道一配变	10	400	本级设备容量受限
1024	滨海	下舍五配变	10	200	本级设备容量受限
1025	滨海	长兴双舍3#变（集中区）	10	400	本级设备容量受限
1026	滨海	良港六配变	10	200	本级设备容量受限
1027	滨海	倪滩三配变	10	200	本级设备容量受限
1028	滨海	城门四配变	10	200	本级设备容量受限
1029	滨海	城门五配变1	10	200	本级设备容量受限
1030	滨海	条淮二配变	10	200	本级设备容量受限
1031	滨海	二份六配变	10	200	本级设备容量受限
1032	滨海	滨淮街道八配变	10	400	本级设备容量受限
1033	滨海	滨淮街道二十一配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1034	滨海	滨淮街道九配变	10	400	本级设备容量受限
1035	滨海	滨淮街道十二配变	10	400	本级设备容量受限
1036	滨海	滨淮街道四配变	10	400	本级设备容量受限
1037	滨海	滨淮老供电所配变	10	400	本级设备容量受限
1038	滨海	新岭六配变（尚旺）	10	400	本级设备容量受限
1039	滨海	滨淮建民十八配变(建民2)	10	200	本级设备容量受限
1040	滨海	建二（村）三配变	10	200	本级设备容量受限
1041	滨海	新滩盐场大会堂配变	10	500	上级设备容量受限
1042	滨海	新滩盐场东风八二配变（1）	10	200	上级设备容量受限
1043	滨海	新滩盐场东风三配变	10	400	上级设备容量受限
1044	滨海	新滩盐场东风一配变	10	200	上级设备容量受限
1045	滨海	新滩盐场街道西一配变	10	500	上级设备容量受限
1046	滨海	新滩盐场人武部配变	10	200	上级设备容量受限
1047	滨海	新滩盐场医院配变（1）	10	400	上级设备容量受限
1048	滨海	新滩盐场医院配变（2）	10	200	上级设备容量受限
1049	滨海	新滩盐场中学配变	10	200	上级设备容量受限
1050	滨海	头罾供电所1#变（考核）	10	630	本级设备容量受限
1051	滨海	玉华十九配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1052	滨海	陆塘翻水站	10	400	本级设备容量受限
1053	滨海	玉龙黄河底站	10	200	本级设备容量受限
1054	滨海	元塘七配变	10	200	本级设备容量受限
1055	滨海	三星四配变	10	200	本级设备容量受限
1056	滨海	蔡桥大滩七配变	10	100	本级设备容量受限
1057	滨海	蔡桥德胜一配变	10	200	本级设备容量受限
1058	滨海	蔡桥东舍一站	10	80	本级设备容量受限
1059	滨海	蔡桥丰余十二配变	10	200	本级设备容量受限
1060	滨海	蔡桥联众一配变	10	200	本级设备容量受限
1061	滨海	蔡桥新沙五配变	10	200	本级设备容量受限
1062	滨海	蔡桥官尖四配变	10	200	本级设备容量受限
1063	滨海	蔡桥街道七配变	10	500	本级设备容量受限
1064	滨海	蔡桥街道三十二配变	10	400	本级设备容量受限
1065	滨海	蔡桥街道十九配变	10	400	本级设备容量受限
1066	滨海	前七层十配变	10	400	本级设备容量受限
1067	滨海	蔡桥徐庄三配变	10	200	本级设备容量受限
1068	滨海	蔡桥徐庄一配变	10	200	本级设备容量受限
1069	滨海	吴蛮电站	10	50	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1070	滨海	蔡桥洼北四配变	10	200	本级设备容量受限
1071	滨海	蔡桥兴隆三配变	10	200	本级设备容量受限
1072	滨海	东墩北（二）站	10	200	本级设备容量受限
1073	滨海	兴旺二站	10	200	本级设备容量受限
1074	滨海	蔡桥街道二十七配变	10	400	本级设备容量受限
1075	滨海	蔡桥街道十五配变	10	400	本级设备容量受限
1076	滨海	蔡桥河浜九配变	10	200	本级设备容量受限
1077	滨海	蔡桥洼东二配变	10	200	本级设备容量受限
1078	滨海	蔡桥洼东二站(北)	10	200	本级设备容量受限
1079	滨海	蔡桥洼东四配变	10	200	本级设备容量受限
1080	滨海	戴滩四配变	10	250	本级设备容量受限
1081	滨海	渔洼七配变	10	200	本级设备容量受限
1082	滨海	陈涛五层十配变	10	200	本级设备容量受限
1083	滨海	树东三配变	10	200	本级设备容量受限
1084	滨海	辛庄五配变	10	200	本级设备容量受限
1085	滨海	二友二配变	10	200	本级设备容量受限
1086	滨海	陈涛街道二十七配变	10	400	本级设备容量受限
1087	滨海	陈涛街道三配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1088	滨海	陈涛街道三十配变	10	400	本级设备容量受限
1089	滨海	陈涛街道十二配变	10	400	本级设备容量受限
1090	滨海	街道16#配变	10	400	本级设备容量受限
1091	滨海	新滩村集中区1#变	10	400	本级设备容量受限
1092	滨海	六汪一站	10	100	本级设备容量受限
1093	滨海	顺滩五配变	10	100	本级设备容量受限
1094	滨海	顺滩一站	10	100	本级设备容量受限
1095	滨海	大套十三配变	10	400	本级设备容量受限
1096	滨海	秉义二站	10	200	本级设备容量受限
1097	滨海	荡北六配变	10	200	本级设备容量受限
1098	滨海	荡北三配变	10	400	本级设备容量受限
1099	滨海	马套十四配变	10	200	本级设备容量受限
1100	滨海	徐圩一配变.	10	400	本级设备容量受限
1101	滨海	小关四配变大套	10	400	本级设备容量受限
1102	滨海	大套二十九配变	10	400	本级设备容量受限
1103	滨海	套稍六配变	10	200	本级设备容量受限
1104	滨海	海峰一配变	10	315	本级设备容量受限
1105	滨海	吉岗八配变.	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1106	滨海	潘岗三配变	10	400	本级设备容量受限
1107	滨海	潘岗五配变	10	200	本级设备容量受限
1108	滨海	岭山六配变	10	200	本级设备容量受限
1109	滨海	长法四配变	10	200	本级设备容量受限
1110	滨海	后庄一配变	10	200	本级设备容量受限
1111	滨海	沈关吴姚站	10	100	本级设备容量受限
1112	滨海	沈关五配变	10	200	本级设备容量受限
1113	滨海	崔庄一配变	10	200	本级设备容量受限
1114	滨海	马套九配变	10	200	本级设备容量受限
1115	滨海	蒋墩四配变	10	200	本级设备容量受限
1116	滨海	绿杨五配变	10	200	本级设备容量受限
1117	滨海	沈舍六配变	10	200	本级设备容量受限
1118	滨海	天场四配变	10	400	本级设备容量受限
1119	滨海	马套八配变.	10	400	本级设备容量受限
1120	滨海	徐圩五配变	10	400	本级设备容量受限
1121	滨海	外套六配变	10	200	本级设备容量受限
1122	滨海	玉才十三配变	10	400	本级设备容量受限
1123	滨海	玉才新十五配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1124	滨海	丰舍十配变	10	200	本级设备容量受限
1125	滨海	天盘五配变	10	200	本级设备容量受限
1126	滨海	育才二配变	10	400	本级设备容量受限
1127	滨海	堆角三配变	10	200	本级设备容量受限
1128	滨海	万庄二配变	10	200	本级设备容量受限
1129	滨海	万庄一配变	10	200	本级设备容量受限
1130	滨海	四坝五配变	10	200	本级设备容量受限
1131	滨海	冲边四配变	10	200	本级设备容量受限
1132	滨海	冯庄六配变	10	200	本级设备容量受限
1133	滨海	小街八号综合变	10	200	本级设备容量受限
1134	滨海	小街十号变	10	400	本级设备容量受限
1135	滨海	小街十七号变	10	400	本级设备容量受限
1136	滨海	界牌黄庄三配变	10	200	本级设备容量受限
1137	滨海	条巨六配变变压器	10	200	本级设备容量受限
1138	滨海	头巨八配变	10	200	本级设备容量受限
1139	滨海	头巨一配变	10	400	本级设备容量受限
1140	滨海	五巨十配变	10	200	本级设备容量受限
1141	滨海	学地六配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1142	滨海	陈涛路5#公用	10	400	本级设备容量受限
1143	滨海	坎北十配变	10	400	本级设备容量受限
1144	滨海	小街6配变	10	630	本级设备容量受限
1145	滨海	坎南菜场公用	10	400	本级设备容量受限
1146	滨海	三里六配变	10	200	本级设备容量受限
1147	滨海	三里十二配变	10	400	本级设备容量受限
1148	滨海	坎南韩庄二配变	10	400	本级设备容量受限
1149	滨海	孟舍十五配变	10	200	本级设备容量受限
1150	滨海	果林二配变	10	400	本级设备容量受限
1151	滨海	坎北龙港二配变	10	200	本级设备容量受限
1152	滨海	果林十二配变	10	200	本级设备容量受限
1153	滨海	龙港村电站	10	200	本级设备容量受限
1154	滨海	东扶贫2#变	10	200	本级设备容量受限
1155	滨海	阜中新区2#	10	400	本级设备容量受限
1156	滨海	贺沟张庄电站	10	200	本级设备容量受限
1157	滨海	坎南二斗河配变	10	400	本级设备容量受限
1158	滨海	民营企业配变	10	630	本级设备容量受限
1159	滨海	坎北小街十六配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1160	滨海	蔬菜6号公用	10	400	本级设备容量受限
1161	滨海	小街8配变	10	400	本级设备容量受限
1162	滨海	滨海县经济开发区北区1号公用变	10	315	上级设备容量受限
1163	滨海	滨海县经济开发区北区2#公用	10	400	上级设备容量受限
1164	滨海	滨海县经济开发区北区3#公用变	10	400	上级设备容量受限
1165	滨海	滨海县经济开发区北区6#公用变	10	400	上级设备容量受限
1166	滨海	坎北清河十三配变	10	400	上级设备容量受限
1167	滨海	坎北清河一配变	10	200	上级设备容量受限
1168	滨海	坎北沙庄二配变	10	400	上级设备容量受限
1169	滨海	坎北沙庄四配变变压器	10	400	上级设备容量受限
1170	滨海	清河八配变	10	400	上级设备容量受限
1171	滨海	清河二配变	10	200	上级设备容量受限
1172	滨海	清河九配变	10	400	上级设备容量受限
1173	滨海	清河六配变	10	200	上级设备容量受限
1174	滨海	清河七配变	10	200	上级设备容量受限
1175	滨海	清河三配变	10	400	上级设备容量受限
1176	滨海	清河十配变	10	200	上级设备容量受限
1177	滨海	清河十一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1178	滨海	清河四配变1	10	200	上级设备容量受限
1179	滨海	清河五配变	10	200	上级设备容量受限
1180	滨海	坎北小街1配变	10	800	本级设备容量受限
1181	滨海	会农六配变	10	200	本级设备容量受限
1182	滨海	二坎二配变	10	400	本级设备容量受限
1183	滨海	坎北新安七配变	10	400	本级设备容量受限
1184	滨海	坎北新安十九配变	10	400	本级设备容量受限
1185	滨海	肖庄六配变	10	200	本级设备容量受限
1186	滨海	西坎1#变	10	400	本级设备容量受限
1187	滨海	二坎十配变	10	200	上级设备容量受限
1188	滨海	二坎五配变	10	400	上级设备容量受限
1189	滨海	坎北园区9#变	10	400	上级设备容量受限
1190	滨海	坎东十二配变	10	400	本级设备容量受限
1191	滨海	坎南渠北一配变	10	200	本级设备容量受限
1192	滨海	坎南南二层三配变	10	400	本级设备容量受限
1193	滨海	坎南三里九配变	10	400	本级设备容量受限
1194	滨海	坎南三里十配变	10	400	本级设备容量受限
1195	滨海	七里七配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1196	滨海	中浦电站	10	200	本级设备容量受限
1197	滨海	东元3#公用	10	400	本级设备容量受限
1198	滨海	东元4#公用	10	400	本级设备容量受限
1199	滨海	兴北二配变	10	400	本级设备容量受限
1200	滨海	洪套南站	10	200	本级设备容量受限
1201	滨海	通榆五配变	10	200	本级设备容量受限
1202	滨海	沿河横沟河	10	200	本级设备容量受限
1203	滨海	通榆沿港十九配变	10	200	本级设备容量受限
1204	滨海	刘簕八配变	10	200	本级设备容量受限
1205	滨海	通榆一配变	10	200	本级设备容量受限
1206	滨海	北坍八配变配变	10	400	本级设备容量受限
1207	滨海	路建一组配变	10	200	本级设备容量受限
1208	滨海	渠东四配变	10	400	本级设备容量受限
1209	滨海	渠东五配变	10	200	本级设备容量受限
1210	滨海	三洼一组	10	200	本级设备容量受限
1211	滨海	张舍九配变	10	200	本级设备容量受限
1212	滨海	陈场东站	10	200	本级设备容量受限
1213	滨海	永胜南站	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1214	滨海	中心河一配变	10	200	本级设备容量受限
1215	滨海	邓场五配变	10	30	本级设备容量受限
1216	滨海	科技新区	10	400	本级设备容量受限
1217	滨海	路南六配变	10	200	本级设备容量受限
1218	滨海	街道二十五配变	10	400	本级设备容量受限
1219	滨海	五汛街道四十六配变	10	400	本级设备容量受限
1220	滨海	五汛街道一配变	10	400	本级设备容量受限
1221	滨海	五汛新农村一台变	10	400	本级设备容量受限
1222	滨海	汛西电站	10	200	本级设备容量受限
1223	滨海	五汛电站	10	200	本级设备容量受限
1224	滨海	五汛七配变	10	200	本级设备容量受限
1225	滨海	汛北九配变配变	10	200	本级设备容量受限
1226	滨海	汛北南站	10	200	本级设备容量受限
1227	滨海	泥螺六配变	10	200	本级设备容量受限
1228	滨海	安定北站	10	100	本级设备容量受限
1229	滨海	莫湾电站	10	200	本级设备容量受限
1230	滨海	渠东一配变	10	200	本级设备容量受限
1231	滨海	坍东四配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1232	滨海	坍塌南站配变	10	400	本级设备容量受限
1233	滨海	团结九配变	10	200	本级设备容量受限
1234	滨海	团结南站配变	10	200	本级设备容量受限
1235	滨海	三顷扶贫	10	200	本级设备容量受限
1236	滨海	三顷五配变	10	800	本级设备容量受限
1237	滨海	五汛街道二配变	10	400	本级设备容量受限
1238	滨海	五汛街道六配变	10	630	本级设备容量受限
1239	滨海	五汛街道三十八配变	10	400	本级设备容量受限
1240	滨海	五汛街道三十一配变	10	400	本级设备容量受限
1241	滨海	五汛街道十五配变	10	630	本级设备容量受限
1242	滨海	汛北东站	10	400	本级设备容量受限
1243	滨海	汛西三配变	10	400	本级设备容量受限
1244	滨海	大众电站	10	400	本级设备容量受限
1245	滨海	港浜电站	10	200	本级设备容量受限
1246	滨海	农科四配变	10	200	本级设备容量受限
1247	滨海	四份八配变	10	200	本级设备容量受限
1248	滨海	马营七配变	10	200	本级设备容量受限
1249	滨海	东玉一组南配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1250	滨海	东玉中配变	10	200	本级设备容量受限
1251	滨海	木楼三配变	10	200	本级设备容量受限
1252	滨海	木楼西配变	10	200	本级设备容量受限
1253	滨海	淤尖大尧四配变	10	400	本级设备容量受限
1254	滨海	陈港西配变	10	200	本级设备容量受限
1255	滨海	老堆六配变	10	200	本级设备容量受限
1256	滨海	淮海农场二十大队北站综合变	10	200	本级设备容量受限
1257	滨海	淮海农场二十大队南站综合变	10	200	本级设备容量受限
1258	滨海	淮海农场二十二大队电站	10	200	本级设备容量受限
1259	滨海	淮海农场十六大队南站	10	200	本级设备容量受限
1260	滨海	淮海农场十七大队西区综合变(西瓜大棚)	10	400	本级设备容量受限
1261	滨海	淮海农场十三大队北站	10	200	本级设备容量受限
1262	滨海	淮海农场十四大队电站	10	200	本级设备容量受限
1263	滨海	淮海农场十五大队电站	10	200	本级设备容量受限
1264	滨海	洋口二配变	10	400	本级设备容量受限
1265	滨海	条港中学	10	400	本级设备容量受限
1266	滨海	二罾二组站	10	100	本级设备容量受限
1267	滨海	合心十组配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1268	滨海	振东合心七配变	10	400	本级设备容量受限
1269	滨海	振东街道九号配变	10	400	本级设备容量受限
1270	滨海	振东街道十一号配变	10	400	本级设备容量受限
1271	滨海	后港中配变	10	200	本级设备容量受限
1272	滨海	中心一配变	10	200	本级设备容量受限
1273	滨海	滨兴北配变	10	400	本级设备容量受限
1274	滨海	龙潭港西南站	10	50	本级设备容量受限
1275	滨海	扁担港电站配变	10	200	本级设备容量受限
1276	滨海	淮海农场三十二大队西站	10	200	本级设备容量受限
1277	滨海	淮海农场三十六大队电站	10	200	本级设备容量受限
1278	滨海	淮海农场三十南站综合变（西瓜大棚）	10	200	本级设备容量受限
1279	滨海	淮海农场一大队大队西站	10	200	本级设备容量受限
1280	滨海	淮海农场六大队东站	10	200	本级设备容量受限
1281	滨海	淮海农场十大队南站	10	200	本级设备容量受限
1282	滨海	淮海农场十一大队北站	10	200	本级设备容量受限
1283	滨海	淮海农场四大队电站	10	200	本级设备容量受限
1284	滨海	振东街道十三号配变	10	400	本级设备容量受限
1285	滨海	滨东二配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1286	滨海	淮海农场二十八大队电站	10	200	本级设备容量受限
1287	滨海	淮海农场二十九大队北站	10	200	本级设备容量受限
1288	滨海	淮海农场二十七大队南站	10	400	本级设备容量受限
1289	滨海	淮海农场三十大队北站	10	200	本级设备容量受限
1290	滨海	吉垛一配变	10	400	本级设备容量受限
1291	滨海	振东村四配变	10	200	本级设备容量受限
1292	滨海	大尖一配变	10	200	本级设备容量受限
1293	滨海	大尖一站	10	80	本级设备容量受限
1294	滨海	后舍二站	10	50	本级设备容量受限
1295	滨海	刘戈电站	10	80	本级设备容量受限
1296	滨海	南尖八配变	10	200	本级设备容量受限
1297	滨海	南尖七配变	10	200	本级设备容量受限
1298	滨海	南尖三站	10	100	本级设备容量受限
1299	滨海	五丁六配变	10	100	本级设备容量受限
1300	滨海	闸口二配变	10	200	本级设备容量受限
1301	滨海	红纲五配变	10	200	本级设备容量受限
1302	滨海	小尖九配变	10	200	本级设备容量受限
1303	滨海	复兴二站	10	80	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1304	滨海	复兴一站	10	80	本级设备容量受限
1305	滨海	古尖八配变	10	400	本级设备容量受限
1306	滨海	闸口七配变	10	200	本级设备容量受限
1307	滨海	正红街道二十四配变	10	400	本级设备容量受限
1308	滨海	正红街道九配变	10	200	本级设备容量受限
1309	滨海	正红街道十三配变	10	400	本级设备容量受限
1310	滨海	正红街道十四配变	10	400	本级设备容量受限
1311	滨海	顾庄一站	10	80	本级设备容量受限
1312	滨海	利众电站	10	80	本级设备容量受限
1313	滨海	新丰六配变	10	200	本级设备容量受限
1314	滨海	正红西河电站	10	80	本级设备容量受限
1315	滨海	陈铸上旧六配变	10	200	本级设备容量受限
1316	滨海	陈铸河西十一配变	10	200	本级设备容量受限
1317	滨海	河西十九配变	10	400	本级设备容量受限
1318	滨海	严庄三配变	10	200	本级设备容量受限
1319	滨海	陈严四配变	10	200	本级设备容量受限
1320	滨海	二渡四配变	10	200	本级设备容量受限
1321	滨海	官滩十一配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1322	滨海	薛庄三配变	10	400	本级设备容量受限
1323	滨海	陈铸小街6#变	10	400	本级设备容量受限
1324	滨海	陈铸尹桥二配变	10	200	本级设备容量受限
1325	滨海	陈铸尹桥四配变	10	200	本级设备容量受限
1326	滨海	蟠水二十配变	10	400	本级设备容量受限
1327	滨海	尹桥三配变	10	100	本级设备容量受限
1328	滨海	陈东一站	10	200	本级设备容量受限
1329	滨海	华庄红日打水	10	200	本级设备容量受限
1330	滨海	蒋渡王港配变	10	200	本级设备容量受限
1331	滨海	蒋渡严庄配变	10	200	本级设备容量受限
1332	滨海	栾滩大站打水	10	200	本级设备容量受限
1333	滨海	篆河东站打水	10	200	本级设备容量受限
1334	滨海	篆河照明	10	200	本级设备容量受限
1335	滨海	李圩一配变	10	200	本级设备容量受限
1336	滨海	小街官滩十配变	10	315	本级设备容量受限
1337	滨海	獐沟翻水站	10	200	本级设备容量受限
1338	滨海	陈圩李庄三配变	10	200	本级设备容量受限
1339	滨海	陈圩一配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1340	滨海	胡舍南站打水	10	80	本级设备容量受限
1341	滨海	朱集西站	10	200	本级设备容量受限
1342	大丰	白驹镇东窑村三组39#变	10	200	本级设备容量受限
1343	大丰	白驹镇窑港村三组61#变	10	160	本级设备容量受限
1344	大丰	白驹镇窑港村五组152#变	10	100	本级设备容量受限
1345	大丰	白驹镇窑港村五组82#变	10	200	本级设备容量受限
1346	大丰	白驹镇窑港村一组180#变	10	200	本级设备容量受限
1347	大丰	白驹镇汤舍村三组14#变	10	400	本级设备容量受限
1348	大丰	白驹镇唐西村三组155#变	10	200	本级设备容量受限
1349	大丰	白驹镇朱舍村二组120#变	10	200	本级设备容量受限
1350	大丰	白驹镇朱舍村三组119#变	10	160	本级设备容量受限
1351	大丰	白驹镇洋心居委会一组6#变	10	400	本级设备容量受限
1352	大丰	白驹镇进步村七组133#变	10	160	本级设备容量受限
1353	大丰	白驹镇肖坳村七组90#变	10	200	本级设备容量受限
1354	大丰	白驹镇新垛村六组125#变	10	400	本级设备容量受限
1355	大丰	白驹镇新垛村三组69#变	10	200	本级设备容量受限
1356	大丰	白驹居委会一组113#变	10	400	本级设备容量受限
1357	大丰	白驹居委会一组161#箱变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1358	大丰	白驹镇居委会一组192#变	10	100	本级设备容量受限
1359	大丰	白驹镇沿堤村二组98#变	10	200	本级设备容量受限
1360	大丰	白驹镇沿堤村一组97#变	10	200	本级设备容量受限
1361	大丰	白驹镇沿堤一组177#变	10	200	本级设备容量受限
1362	大丰	白驹镇三里树村五组57#变	10	200	本级设备容量受限
1363	大丰	白驹镇狮子口村四组012#变	10	200	本级设备容量受限
1364	大丰	白驹大白路108#箱变高压出线间隔配电变压器	10	400	本级设备容量受限
1365	大丰	白驹镇马家村二组95#变	10	200	本级设备容量受限
1366	大丰	白驹镇沿堤村四组130#变	10	160	本级设备容量受限
1367	大丰	白驹镇沿堤村五组25#变	10	200	本级设备容量受限
1368	大丰	白驹镇居委会五组148#变	10	400	本级设备容量受限
1369	大丰	白驹镇民窑三组117#变	10	200	本级设备容量受限
1370	大丰	白驹镇七里桥村六组75#变	10	200	本级设备容量受限
1371	大丰	草堰镇三渣小街2#变	10	400	本级设备容量受限
1372	大丰	草堰镇双垛四组60#变	10	100	本级设备容量受限
1373	大丰	草堰镇双河六组48#变	10	400	本级设备容量受限
1374	大丰	草堰镇界中四组86#变	10	100	本级设备容量受限
1375	大丰	草堰镇正东五组37#变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1376	大丰	草堰镇浦东五组167#变	10	100	本级设备容量受限
1377	大丰	草堰镇西河二组39#变	10	100	本级设备容量受限
1378	大丰	草堰镇堰东七组25#变	10	100	本级设备容量受限
1379	大丰	草堰镇成文七组145#变	10	100	本级设备容量受限
1380	大丰	草堰镇三渣小学99#变	10	200	本级设备容量受限
1381	大丰	草堰镇新南二组96#变	10	200	本级设备容量受限
1382	大丰	草堰镇新南七组118#变	10	100	本级设备容量受限
1383	大丰	草堰镇新南三组109#变	10	100	本级设备容量受限
1384	大丰	草堰镇新南三组95#变	10	100	本级设备容量受限
1385	大丰	王港海韵家园2#变	10	630	本级设备容量受限
1386	大丰	大丰港王港南新村一组49#变	10	400	本级设备容量受限
1387	大丰	大丰港王港南新村二组20#变	10	400	本级设备容量受限
1388	大丰	大丰港王港南新村一组34#变	10	400	本级设备容量受限
1389	大丰	华荣中区249#变	10	400	本级设备容量受限
1390	大丰	森威北区139#变	10	400	本级设备容量受限
1391	大丰	百货小区130#变	10	400	本级设备容量受限
1392	大丰	健康新村47#变	10	400	本级设备容量受限
1393	大丰	城北菜场53#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1394	大丰	镇小康村70#变	10	400	本级设备容量受限
1395	大丰	新村路49#变	10	400	本级设备容量受限
1396	大丰	汇金商城284#变	10	630	本级设备容量受限
1397	大丰	丰中名邸11#主变	10	800	本级设备容量受限
1398	大丰	红花六组115#变	10	400	本级设备容量受限
1399	大丰	镇南三村175#变	10	400	本级设备容量受限
1400	大丰	镇南四村309#变	10	200	本级设备容量受限
1401	大丰	晨熙府10#主变	10	800	上级设备容量受限
1402	大丰	晨熙府12#主变	10	800	上级设备容量受限
1403	大丰	晨熙府14#主变	10	630	上级设备容量受限
1404	大丰	晨熙府16#主变	10	630	上级设备容量受限
1405	大丰	晨熙府2#主变	10	800	上级设备容量受限
1406	大丰	晨熙府4#主变	10	800	上级设备容量受限
1407	大丰	晨熙府6#主变	10	630	上级设备容量受限
1408	大丰	晨熙府8#主变	10	630	上级设备容量受限
1409	大丰	丰锦府2#主变	10	800	上级设备容量受限
1410	大丰	丰锦府4#主变	10	800	上级设备容量受限
1411	大丰	雍锦府1#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1412	大丰	雍锦府11#主变	10	800	上级设备容量受限
1413	大丰	雍锦府13#主变	10	800	上级设备容量受限
1414	大丰	雍锦府3#主变	10	800	上级设备容量受限
1415	大丰	雍锦府5#主变	10	800	上级设备容量受限
1416	大丰	雍锦府7#主变	10	800	上级设备容量受限
1417	大丰	雍锦府9#主变	10	800	上级设备容量受限
1418	大丰	中昂府1#开闭所2#变	10	800	上级设备容量受限
1419	大丰	中昂府1#开闭所4#变	10	800	上级设备容量受限
1420	大丰	中昂府2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
1421	大丰	中昂府2#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
1422	大丰	中昂府3#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
1423	大丰	中昂府3#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
1424	大丰	益民中路328#变	10	80	本级设备容量受限
1425	大丰	育红东路325#变	10	80	本级设备容量受限
1426	大丰	市府线育红新区97#变	10	630	上级设备容量受限
1427	大丰	中交美庐城1#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
1428	大丰	中交美庐城1#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
1429	大丰	中交美庐城2#配电室5#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1430	大丰	中交美庐城2#配电室7#变	10	800	上级设备容量受限
1431	大丰	宾馆南村203#变	10	400	上级设备容量受限
1432	大丰	大刘北村77#变	10	400	上级设备容量受限
1433	大丰	国泰花园18#变	10	400	上级设备容量受限
1434	大丰	国泰花园198#变	10	630	上级设备容量受限
1435	大丰	航运小区323#变	10	400	上级设备容量受限
1436	大丰	教育南苑222#变	10	400	上级设备容量受限
1437	大丰	教育南苑223#变	10	630	上级设备容量受限
1438	大丰	人民银行10#变	10	400	上级设备容量受限
1439	大丰	日杂宿舍299#变	10	400	上级设备容量受限
1440	大丰	市交通局23#变	10	400	上级设备容量受限
1441	大丰	市贸易局196#变	10	400	上级设备容量受限
1442	大丰	影视东巷229#变	10	400	上级设备容量受限
1443	大丰	育红北区73#变.	10	630	上级设备容量受限
1444	大丰	育红路73#变	10	400	上级设备容量受限
1445	大丰	育红小区308#变	10	200	上级设备容量受限
1446	大丰	育红小区配电房67#变	10	500	上级设备容量受限
1447	大丰	育红新村336#变	10	50	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1448	大丰	育红新村337#变	10	50	上级设备容量受限
1449	大丰	育红新村338#变	10	50	上级设备容量受限
1450	大丰	镇南新村25#变	10	630	上级设备容量受限
1451	大丰	中交步行街1#变	10	630	上级设备容量受限
1452	大丰	中交美庐城3#配电房11#变	10	800	上级设备容量受限
1453	大丰	中交美庐城3#配电房9#变	10	800	上级设备容量受限
1454	大丰	中交美庐城4#配电房13#变	10	800	上级设备容量受限
1455	大丰	中交美庐城4#配电房15#变	10	800	上级设备容量受限
1456	大丰	中央名府1#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
1457	大丰	中央名府1#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
1458	大丰	中央名府10#主变	10	800	上级设备容量受限
1459	大丰	中央名府12#主变	10	800	上级设备容量受限
1460	大丰	中央名府14#变	10	800	上级设备容量受限
1461	大丰	中央名府16#变	10	800	上级设备容量受限
1462	大丰	中央名府2#配电室6#主变	10	800	上级设备容量受限
1463	大丰	中央名府2#配电室8#主变	10	800	上级设备容量受限
1464	大丰	草庙镇北灶五组20#变	10	200	本级设备容量受限
1465	大丰	草庙镇新场七组137#变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1466	大丰	草庙镇竹港六组22#变	10	200	本级设备容量受限
1467	大丰	草庙镇川东东灶四组61#变	10	200	本级设备容量受限
1468	大丰	草庙镇川东东灶四组67#变	10	200	本级设备容量受限
1469	大丰	草庙镇川东居委会八组1#变	10	315	本级设备容量受限
1470	大丰	草庙镇川东居委会八组79#变	10	200	本级设备容量受限
1471	大丰	草庙镇大中川东居委会八组28#变	10	400	本级设备容量受限
1472	大丰	草庙镇草庙居委会一组82#变	10	200	本级设备容量受限
1473	大丰	草庙镇新场一组136#变	10	200	本级设备容量受限
1474	大丰	草庙镇新场一组19#变	10	200	本级设备容量受限
1475	大丰	草庙镇川东新东二组71#变	10	200	本级设备容量受限
1476	大丰	草庙镇圩东村157#变	10	200	本级设备容量受限
1477	大丰	草庙镇圩东三组8#变	10	315	本级设备容量受限
1478	大丰	草庙镇圩东一组132#变	10	200	本级设备容量受限
1479	大丰	草庙镇北灶七组117#变	10	200	上级设备容量受限
1480	大丰	草庙镇北灶七组118#变	10	200	上级设备容量受限
1481	大丰	草庙镇北灶七组149#变	10	200	上级设备容量受限
1482	大丰	草庙镇北灶七组156#变	10	200	上级设备容量受限
1483	大丰	草庙镇北灶七组45#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1484	大丰	草庙镇北灶七组58#变	10	200	上级设备容量受限
1485	大丰	草庙镇北灶七组65#变	10	200	上级设备容量受限
1486	大丰	草庙镇北灶七组73#变	10	200	上级设备容量受限
1487	大丰	草庙镇北灶三组102#变	10	200	上级设备容量受限
1488	大丰	草庙镇北灶三组148#变	10	200	上级设备容量受限
1489	大丰	草庙镇北灶三组161#变	10	200	上级设备容量受限
1490	大丰	草庙镇北灶三组46#变	10	200	上级设备容量受限
1491	大丰	草庙镇北灶四组146#变	10	315	上级设备容量受限
1492	大丰	草庙镇北灶四组47#变	10	200	上级设备容量受限
1493	大丰	草庙镇北灶四组76#变	10	200	上级设备容量受限
1494	大丰	草庙镇北灶一组77#变	10	400	上级设备容量受限
1495	大丰	草庙镇北灶一组94#变	10	200	上级设备容量受限
1496	大丰	草庙镇居委会16#变	10	400	上级设备容量受限
1497	大丰	草庙镇居委会二组6#变	10	200	上级设备容量受限
1498	大丰	草庙镇居委会三组71#变	10	200	上级设备容量受限
1499	大丰	草庙镇居委会一组107#变	10	400	上级设备容量受限
1500	大丰	草庙镇竹港村一组108#变	10	400	上级设备容量受限
1501	大丰	草庙镇竹港二组145#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1502	大丰	草庙镇竹港二组43#变	10	315	上级设备容量受限
1503	大丰	草庙镇竹港三组103#变	10	200	上级设备容量受限
1504	大丰	草庙镇竹港三组44#变	10	200	上级设备容量受限
1505	大丰	草庙镇竹港一组42#变	10	200	上级设备容量受限
1506	大丰	草庙镇川东东灶四组44#变	10	100	本级设备容量受限
1507	大丰	草庙镇川东居委会一组9#变	10	200	本级设备容量受限
1508	大丰	草庙镇川东五组94#变	10	200	本级设备容量受限
1509	大丰	草庙镇川竹七组18#变	10	400	本级设备容量受限
1510	大丰	草庙镇川竹七组19#变	10	200	本级设备容量受限
1511	大丰	草庙镇川竹七组69#变	10	400	本级设备容量受限
1512	大丰	草庙镇庆生七组124#变	10	200	本级设备容量受限
1513	大丰	草庙镇圩东六组40#变	10	100	本级设备容量受限
1514	大丰	草庙镇圩东一组69#变	10	200	本级设备容量受限
1515	大丰	草庙镇大中农场二分场东干河东站58#变	10	200	本级设备容量受限
1516	大丰	草庙镇大中农场四分场分场部109#变	10	200	本级设备容量受限
1517	大丰	草庙镇大中农场一分场99#变	10	400	本级设备容量受限
1518	大丰	草庙镇大中农场一分场分场部101#变	10	200	本级设备容量受限
1519	大丰	草庙镇大中农场一分场扬水站南98#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1520	大丰	草庙镇大中农场北路水泵27#变	10	100	本级设备容量受限
1521	大丰	大桥镇大东村六组30#变	10	100	本级设备容量受限
1522	大丰	大桥镇三圩村五组72#变	10	160	本级设备容量受限
1523	大丰	大桥镇大桥工业园一31#变	10	400	本级设备容量受限
1524	大丰	大桥镇中南村二组102#变	10	400	本级设备容量受限
1525	大丰	大桥镇大桥居委会一组91#变	10	200	本级设备容量受限
1526	大丰	大桥镇高墩村一组52#变	10	200	本级设备容量受限
1527	大丰	大桥镇下灶村一组66#变	10	100	本级设备容量受限
1528	大丰	大桥镇工业园二92#变	10	200	本级设备容量受限
1529	大丰	草庙镇庆生村160#变	10	200	本级设备容量受限
1530	大丰	草庙镇新海一组66#变	10	200	本级设备容量受限
1531	大丰	大中镇泰西村三组(北)187#变	10	400	本级设备容量受限
1532	大丰	大中镇恒南村十组138#变	10	200	本级设备容量受限
1533	大丰	大中镇利民村二组73#变	10	200	本级设备容量受限
1534	大丰	大中镇双喜村四组233#变	10	200	本级设备容量受限
1535	大丰	大中镇新团建设村三组119#变	10	200	本级设备容量受限
1536	大丰	大中镇新团建设村一组西118#变	10	200	本级设备容量受限
1537	大丰	大中镇新团龙福83#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1538	大丰	大中镇利民村七组116#变	10	200	本级设备容量受限
1539	大丰	大中镇和瑞村二组80#变	10	200	本级设备容量受限
1540	大丰	大中镇和瑞村六组电站77#变	10	100	本级设备容量受限
1541	大丰	大中镇红花五组27#变	10	200	本级设备容量受限
1542	大丰	大中镇新民村安置小区1#变	10	250	本级设备容量受限
1543	大丰	大中镇新民村一组51#变	10	200	本级设备容量受限
1544	大丰	大中镇新团河口北小区129#变	10	315	本级设备容量受限
1545	大丰	大中镇新团河口村四组45#变	10	200	本级设备容量受限
1546	大丰	大中镇新团河口村二组46#变	10	200	本级设备容量受限
1547	大丰	大中镇新团河口村三组47#变	10	200	本级设备容量受限
1548	大丰	大中镇新团小学141#变	10	200	本级设备容量受限
1549	大丰	大中镇新团光明村七组67#变	10	200	本级设备容量受限
1550	大丰	大中镇德丰五组177#变	10	200	本级设备容量受限
1551	大丰	大中镇新团175#变	10	250	上级设备容量受限
1552	大丰	大中镇新团94#变	10	200	上级设备容量受限
1553	大丰	大中镇新团龙福村5组73#变	10	200	上级设备容量受限
1554	大丰	大中镇新团八灶村六组240#变	10	200	本级设备容量受限
1555	大丰	大中镇新团老坝村三组南23#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1556	大丰	大中镇新团灶圩村二组108#变	10	100	上级设备容量受限
1557	大丰	大中镇新团灶圩村六组112#变	10	200	上级设备容量受限
1558	大丰	大中镇新团灶圩村四组133#变	10	200	上级设备容量受限
1559	大丰	大中镇新团灶圩村五组111#变	10	200	上级设备容量受限
1560	大丰	大中镇灶圩村三组109#变	10	200	上级设备容量受限
1561	大丰	刘庄镇东方村五组132#变	10	100	本级设备容量受限
1562	大丰	刘庄镇东联村三组140#变	10	200	本级设备容量受限
1563	大丰	刘庄镇光荣村六组55#变	10	160	本级设备容量受限
1564	大丰	刘庄镇新桥村二组50#变	10	200	本级设备容量受限
1565	大丰	刘庄镇新桥村四组52#变	10	200	本级设备容量受限
1566	大丰	刘庄镇竞赛村三组71#变	10	400	本级设备容量受限
1567	大丰	刘庄镇龙心村六组105#变	10	200	本级设备容量受限
1568	大丰	刘庄镇龙心村六组178#变	10	400	本级设备容量受限
1569	大丰	刘庄镇龙心村六组78#变	10	400	本级设备容量受限
1570	大丰	刘庄镇龙心村五组85#变	10	400	本级设备容量受限
1571	大丰	刘庄镇民主村七组65#变	10	200	本级设备容量受限
1572	大丰	刘庄镇润民村三组146#变	10	100	本级设备容量受限
1573	大丰	刘庄镇润民二组200#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1574	大丰	刘庄镇三圩小街2#变	10	400	本级设备容量受限
1575	大丰	刘庄镇建成村二组34#变	10	200	本级设备容量受限
1576	大丰	刘庄镇建成村六组128#变	10	200	本级设备容量受限
1577	大丰	刘庄镇建成村七组76#变	10	160	本级设备容量受限
1578	大丰	刘庄镇良好村四组45#变	10	250	本级设备容量受限
1579	大丰	刘庄镇润民村八组89#变	10	200	本级设备容量受限
1580	大丰	刘庄镇润民村一组147#变	10	400	本级设备容量受限
1581	大丰	刘庄镇胜利村三组92#变	10	200	本级设备容量受限
1582	大丰	南阳镇黄海居会4#变	10	315	本级设备容量受限
1583	大丰	南阳镇通商小街9#变	10	400	本级设备容量受限
1584	大丰	南阳镇沿海村二组113#变	10	100	本级设备容量受限
1585	大丰	南阳镇裕海村四组188#变	10	200	本级设备容量受限
1586	大丰	南阳镇村一组91#变	10	200	本级设备容量受限
1587	大丰	南阳镇居委会140#变	10	200	本级设备容量受限
1588	大丰	南阳镇团结街3#变	10	200	本级设备容量受限
1589	大丰	南阳镇诚乡一组31#变	10	200	本级设备容量受限
1590	大丰	南阳镇农贸市场67#变	10	400	本级设备容量受限
1591	大丰	三龙镇下坝二组84#变	10	160	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1592	大丰	三龙镇洋桥七组8#变	10	200	本级设备容量受限
1593	大丰	三龙镇和平村部33#变	10	400	本级设备容量受限
1594	大丰	三龙镇二十一连东扬水站14#变	10	400	本级设备容量受限
1595	大丰	三龙镇南二十二连场头5#变	10	100	本级设备容量受限
1596	大丰	三龙镇十九连场头25#变	10	100	本级设备容量受限
1597	大丰	三龙镇十六连东扬水站34#变	10	400	本级设备容量受限
1598	大丰	三龙镇新丰十组29#变	10	100	本级设备容量受限
1599	大丰	三龙镇十一连西扬水站86#变	10	200	本级设备容量受限
1600	大丰	三龙镇十二连场头98#变	10	100	本级设备容量受限
1601	大丰	三龙镇菜市场152#变	10	200	本级设备容量受限
1602	大丰	三龙镇龙西七组24#变	10	160	本级设备容量受限
1603	大丰	三龙镇龙西四组78#变	10	160	本级设备容量受限
1604	大丰	三龙镇丰富村七组110#变	10	200	本级设备容量受限
1605	大丰	三龙镇丰富二组166#变	10	200	本级设备容量受限
1606	大丰	三龙镇富强三组82#变	10	100	本级设备容量受限
1607	大丰	三龙镇久丰十组97#变	10	160	本级设备容量受限
1608	大丰	三龙镇六舍三组56#变	10	200	本级设备容量受限
1609	大丰	三龙镇丰余十组70#变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1610	大丰	三龙镇龙南三组104#变	10	100	本级设备容量受限
1611	大丰	三龙镇盈余村部182#变	10	400	本级设备容量受限
1612	大丰	三龙镇龙西八组23#变	10	160	本级设备容量受限
1613	大丰	三龙镇工业园地区6#变	10	400	本级设备容量受限
1614	大丰	三龙镇富强三组120#变	10	200	本级设备容量受限
1615	大丰	三龙镇新坍村部121#变	10	160	本级设备容量受限
1616	大丰	三龙镇新坍三组98#变	10	160	本级设备容量受限
1617	大丰	三龙镇东红村兴龙路31#变	10	200	本级设备容量受限
1618	大丰	三龙镇斗龙港村六组8#变	10	200	本级设备容量受限
1619	大丰	三龙镇龙港路9#变	10	200	本级设备容量受限
1620	大丰	三龙镇兴龙路16#变	10	100	本级设备容量受限
1621	大丰	西团镇描花村一组18#变	10	160	本级设备容量受限
1622	大丰	西团镇描花三组37#变	10	200	本级设备容量受限
1623	大丰	西团镇西团一组38#变	10	200	本级设备容量受限
1624	大丰	西团镇九一三组36#变	10	400	本级设备容量受限
1625	大丰	西团镇马港四组121#变	10	200	本级设备容量受限
1626	大丰	西团镇工业园区113#变	10	200	本级设备容量受限
1627	大丰	西团镇西团村五组106#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1628	大丰	西团镇浦南八组42#变	10	200	本级设备容量受限
1629	大丰	西团镇赵场村二组16#变	10	100	本级设备容量受限
1630	大丰	西团镇赵场村四组113#变	10	160	本级设备容量受限
1631	大丰	西团镇龙窑村一组142#变	10	200	本级设备容量受限
1632	大丰	西团镇龙窑七组76#变	10	200	本级设备容量受限
1633	大丰	西团镇马港二组52#变	10	200	本级设备容量受限
1634	大丰	西团镇马港五组122#变	10	200	本级设备容量受限
1635	大丰	西团镇西团村三组90#变	10	200	本级设备容量受限
1636	大丰	西团镇西团三组64#变	10	200	本级设备容量受限
1637	大丰	西团镇西灵村四组84#变	10	200	本级设备容量受限
1638	大丰	西团镇新中村三组110#变	10	200	本级设备容量受限
1639	大丰	西团镇西团村一组118#变	10	200	本级设备容量受限
1640	大丰	西团镇众心村五组173#变	10	200	本级设备容量受限
1641	大丰	万盈镇殷灶二组136#变	10	200	本级设备容量受限
1642	大丰	万盈镇万盈集镇247#变	10	200	本级设备容量受限
1643	大丰	万盈镇益民七组062#变	10	200	本级设备容量受限
1644	大丰	万盈镇胡灶六组37#变	10	200	本级设备容量受限
1645	大丰	万盈镇金龙一组177#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1646	大丰	万盈镇九龙中站46#变	10	200	本级设备容量受限
1647	大丰	万盈镇李北九组243#变	10	200	本级设备容量受限
1648	大丰	万盈镇苗丰二组214#变	10	100	本级设备容量受限
1649	大丰	万盈镇陡沟六组185#变	10	200	本级设备容量受限
1650	大丰	万盈镇天池居委会003#变	10	200	本级设备容量受限
1651	大丰	万盈镇六里六组138#变	10	200	本级设备容量受限
1652	大丰	万盈镇六里五组122#变	10	200	本级设备容量受限
1653	大丰	万盈镇石港一组082#变	10	100	本级设备容量受限
1654	大丰	小海镇李灶二组185#变	10	200	本级设备容量受限
1655	大丰	小海镇沈灶村1#变	10	400	本级设备容量受限
1656	大丰	小海镇沈灶村2#变	10	315	本级设备容量受限
1657	大丰	小海镇万盈赵环四组103#变	10	100	本级设备容量受限
1658	大丰	小海镇新灶中站68#变	10	200	本级设备容量受限
1659	大丰	万盈镇关北三组191#变	10	200	本级设备容量受限
1660	大丰	小海镇九总村三组065#变	10	100	本级设备容量受限
1661	大丰	小海镇唐东村七组071#变	10	200	本级设备容量受限
1662	大丰	海东一组235#变	10	400	本级设备容量受限
1663	大丰	小海镇海团村二组015#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1664	大丰	小海镇南团村四组044#变	10	200	本级设备容量受限
1665	大丰	小海镇新江村一组103#变	10	400	本级设备容量受限
1666	大丰	小海镇海团村一组135#变	10	100	本级设备容量受限
1667	大丰	小海镇东汤村七组061#变	10	200	本级设备容量受限
1668	大丰	小海镇小海杨树174#变	10	400	本级设备容量受限
1669	大丰	小海镇杨树村一组132#变	10	100	本级设备容量受限
1670	大丰	小海镇温泉村六组022#变	10	200	本级设备容量受限
1671	大丰	小海镇海团一组215#变	10	400	本级设备容量受限
1672	大丰	小海镇南居九组003#变	10	400	本级设备容量受限
1673	大丰	小海镇南居九组093#变	10	200	本级设备容量受限
1674	大丰	小海镇南居九组096#变新	10	100	本级设备容量受限
1675	大丰	小海镇新江村四组002#变	10	200	本级设备容量受限
1676	大丰	小海镇新江村一组019#变	10	160	本级设备容量受限
1677	大丰	小海居委会242#变	10	400	本级设备容量受限
1678	大丰	小海镇海中村四组033#变	10	200	本级设备容量受限
1679	大丰	小海镇北虹村五组073#变	10	100	本级设备容量受限
1680	大丰	小海镇牛桥村二组030#变	10	200	本级设备容量受限
1681	大丰	小海镇牛桥村二组031#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1682	大丰	小海镇牛桥村三组100#变	10	200	本级设备容量受限
1683	大丰	小海镇牛桥村五组032#变	10	200	本级设备容量受限
1684	大丰	小海镇牛桥五组228#变	10	200	本级设备容量受限
1685	大丰	小海镇新窑村六组119#变	10	200	本级设备容量受限
1686	大丰	小海镇新窑村三组121#变	10	100	本级设备容量受限
1687	大丰	小海镇新窑村五组205#变	10	200	本级设备容量受限
1688	大丰	小海镇学中村三组079#变	10	200	本级设备容量受限
1689	大丰	新丰镇赤旗八组152#变	10	400	本级设备容量受限
1690	大丰	新丰镇沙港二组124#变	10	200	本级设备容量受限
1691	大丰	新丰镇沙港三组10#变	10	200	本级设备容量受限
1692	大丰	新丰镇沙港三组172#变	10	100	本级设备容量受限
1693	大丰	新丰镇太兴一组173#变	10	200	本级设备容量受限
1694	大丰	新丰镇小团一组95#变	10	200	本级设备容量受限
1695	大丰	新丰镇赤旗三组225#变	10	400	本级设备容量受限
1696	大丰	新丰镇永跃二组140#变	10	200	本级设备容量受限
1697	大丰	新丰镇中闸五组188#变	10	315	本级设备容量受限
1698	大丰	新丰镇赤旗六组36#变	10	200	本级设备容量受限
1699	大丰	新丰镇龙堤三组32#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1700	大丰	新丰镇永昌四组196#变	10	400	本级设备容量受限
1701	大丰	新丰镇永跃一组111#变	10	200	本级设备容量受限
1702	大丰	新丰镇中闸四组226#变	10	315	本级设备容量受限
1703	大丰	新丰镇车滩村八组122#变	10	200	本级设备容量受限
1704	大丰	新丰镇车滩四组151#变	10	200	本级设备容量受限
1705	大丰	新丰镇赤旗二组35#变	10	200	本级设备容量受限
1706	大丰	新丰镇赤旗四组91#变	10	200	本级设备容量受限
1707	大丰	新丰镇龙堤92#变	10	200	本级设备容量受限
1708	大丰	新丰镇龙堤小街2#变	10	400	本级设备容量受限
1709	大丰	新丰镇工业园区75#变	10	400	本级设备容量受限
1710	大丰	新丰镇同丰村105#变	10	200	本级设备容量受限
1711	大丰	新丰镇展望二组171#变	10	100	本级设备容量受限
1712	大丰	新丰镇展望二组44#变	10	200	本级设备容量受限
1713	大丰	新丰镇解放东匡北157#变	10	200	本级设备容量受限
1714	大丰	新丰镇解放三组94#变	10	400	本级设备容量受限
1715	大丰	新丰镇解放西匡南158#变	10	200	本级设备容量受限
1716	大丰	新丰镇人民南路3#变	10	315	本级设备容量受限
1717	大丰	新丰镇自来水厂113#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1718	大丰	新丰镇全心四组31#变	10	200	本级设备容量受限
1719	大丰	新丰镇裕北八组73#变	10	200	本级设备容量受限
1720	大丰	新丰镇裕北东匡69#变	10	200	本级设备容量受限
1721	大丰	新丰镇裕北三组207#变	10	400	本级设备容量受限
1722	大丰	新丰镇东工业园区139#变	10	200	本级设备容量受限
1723	大丰	新丰镇裕南十组西163#变	10	200	本级设备容量受限
1724	大丰	新丰镇居委会006#变	10	200	本级设备容量受限
1725	大丰	新丰镇圩中村三组048#变	10	200	本级设备容量受限
1726	大丰	新丰镇老墩四组207#变	10	200	本级设备容量受限
1727	大丰	新丰镇安龙村四组203#变	10	160	本级设备容量受限
1728	大丰	新丰镇居委会007#变	10	200	本级设备容量受限
1729	大丰	新丰镇腰港村二组010#变	10	200	本级设备容量受限
1730	大丰	新丰镇大明村四组144#变	10	200	本级设备容量受限
1731	大丰	新丰镇三总村十二组025#变	10	200	本级设备容量受限
1732	大丰	新丰镇长坍村七组053#变	10	200	本级设备容量受限
1733	大丰	新丰镇长坍充电站250#变	10	200	本级设备容量受限
1734	大丰	新丰镇金西十一组66#变	10	200	本级设备容量受限
1735	大丰	新丰镇新河四组29#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1736	大丰	新丰镇新河西北101#变	10	100	本级设备容量受限
1737	大丰	新丰镇金东十组39#变	10	200	本级设备容量受限
1738	大丰	新丰镇金西九组135#变	10	200	本级设备容量受限
1739	大丰	新丰镇群乐二组115#变	10	200	本级设备容量受限
1740	大丰	新丰镇群乐五组153#变	10	200	本级设备容量受限
1741	大丰	新丰镇群乐中心站572#变	10	200	本级设备容量受限
1742	大丰	新丰镇仁南四组20#变	10	200	本级设备容量受限
1743	大丰	新丰镇金东村169#变	10	100	本级设备容量受限
1744	大丰	新丰镇时丰村部35#变	10	200	本级设备容量受限
1745	大丰	新丰镇时丰一组31#变	10	100	本级设备容量受限
1746	大丰	新丰镇时新二组49#变	10	200	本级设备容量受限
1747	大丰	新丰镇时新六组52#变	10	100	本级设备容量受限
1748	大丰	新丰镇全心六组178#变	10	400	本级设备容量受限
1749	大丰	新丰镇曙光北135#变	10	200	本级设备容量受限
1750	大丰	新丰镇益北南136#变	10	400	本级设备容量受限
1751	大丰	新丰镇三总村九组193#变	10	160	本级设备容量受限
1752	大丰	新丰镇三总村七组563#变	10	200	本级设备容量受限
1753	大丰	裕华镇丰裕村三组254#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1754	大丰	裕华镇海丰村六组34#变	10	200	本级设备容量受限
1755	大丰	裕华镇天北村十组32#变	10	200	本级设备容量受限
1756	大丰	裕华镇天祥村六组236#变	10	100	本级设备容量受限
1757	大丰	裕华镇海防村一组84#变	10	100	本级设备容量受限
1758	大丰	裕华镇锦龙村三四组195#变	10	200	本级设备容量受限
1759	大丰	裕华镇锦龙村十一组10#变	10	160	本级设备容量受限
1760	大丰	裕华镇朝荣村六组202#变	10	200	本级设备容量受限
1761	大丰	裕华镇朝荣村一组305#变	10	200	本级设备容量受限
1762	大丰	裕华镇晋北村112#变	10	200	本级设备容量受限
1763	大丰	裕华镇晋北村一组79#变	10	200	本级设备容量受限
1764	东台	北岸豪庭#1箱变01021	10	800	本级设备容量受限
1765	东台	公用变8#配变	10	400	本级设备容量受限
1766	东台	建设二台片	10	200	本级设备容量受限
1767	东台	洋洼14#配变	10	200	本级设备容量受限
1768	东台	红安1#配变	10	400	本级设备容量受限
1769	东台	新安12#配变(节能变利用)	10	400	本级设备容量受限
1770	东台	龙腾路1#配变	10	200	本级设备容量受限
1771	东台	丁徐20号配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1772	东台	东台集镇17台区	10	200	本级设备容量受限
1773	东台	集镇十二台片	10	400	本级设备容量受限
1774	东台	卞团三配变	10	400	本级设备容量受限
1775	东台	海丰集镇26#配变	10	400	本级设备容量受限
1776	东台	房家四配变	10	400	本级设备容量受限
1777	东台	上官九配变	10	200	本级设备容量受限
1778	东台	上官三配变	10	200	本级设备容量受限
1779	东台	朱陈9#配变	10	400	本级设备容量受限
1780	东台	界河9#配变	10	400	本级设备容量受限
1781	东台	四灶集镇16#配变	10	200	本级设备容量受限
1782	东台	四灶集镇2#配变	10	400	本级设备容量受限
1783	东台	海丰集镇21#配变	10	200	本级设备容量受限
1784	东台	海丰集镇29#配变	10	400	本级设备容量受限
1785	东台	海丰集镇二配变	10	400	本级设备容量受限
1786	东台	元兴8#配变	10	200	本级设备容量受限
1787	东台	官巷五配变	10	200	本级设备容量受限
1788	东台	海新九组配变	10	400	本级设备容量受限
1789	东台	海新小区二配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1790	东台	海新小区配变	10	400	本级设备容量受限
1791	东台	进修学校配变	10	400	本级设备容量受限
1792	东台	龙汇大厦(一)美变	10	630	本级设备容量受限
1793	东台	海新一组配变	10	400	本级设备容量受限
1794	东台	通新二配变	10	315	本级设备容量受限
1795	东台	兴城国际小区新增2#变压器	10	200	本级设备容量受限
1796	东台	北关东（二）环网美变	10	400	上级设备容量受限
1797	东台	北关东（一）欧变	10	630	上级设备容量受限
1798	东台	北关商城（二）美变	10	400	上级设备容量受限
1799	东台	北关商城（一）箱变	10	630	上级设备容量受限
1800	东台	北关西（二）环网美变	10	400	上级设备容量受限
1801	东台	北关西（一）欧变	10	630	上级设备容量受限
1802	东台	东亭新村北（二）箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
1803	东台	东亭新村北箱式变	10	400	上级设备容量受限
1804	东台	东亭新村南	10	630	上级设备容量受限
1805	东台	窦楼（二）环网美变	10	400	上级设备容量受限
1806	东台	窦楼（一）独立变	10	630	上级设备容量受限
1807	东台	供电小区1#箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1808	东台	供电小区2#箱变	10	400	上级设备容量受限
1809	东台	供电小区3#配变	10	400	上级设备容量受限
1810	东台	供电小区5#箱变压器配变	10	800	上级设备容量受限
1811	东台	广济大厦配变	10	400	上级设备容量受限
1812	东台	和平（二）美变	10	500	上级设备容量受限
1813	东台	和平（一）箱变	10	630	上级设备容量受限
1814	东台	金北村（二）配变	10	200	上级设备容量受限
1815	东台	金墩东（二）环网箱变	10	630	上级设备容量受限
1816	东台	金墩东（一）箱变	10	630	上级设备容量受限
1817	东台	明清街（二）环网美变	10	630	上级设备容量受限
1818	东台	明清街（一）美变	10	630	上级设备容量受限
1819	东台	厦门华苑（二）欧变	10	630	上级设备容量受限
1820	东台	厦门华苑（一）环网欧变	10	630	上级设备容量受限
1821	东台	苏中装饰（二）美变	10	400	上级设备容量受限
1822	东台	苏中装饰（一）欧变	10	630	上级设备容量受限
1823	东台	塑管厂变压器	10	630	上级设备容量受限
1824	东台	新坝北（二）美变（环网）	10	630	上级设备容量受限
1825	东台	新坝北（一）箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1826	东台	新坝南(二)美变(环网)	10	400	上级设备容量受限
1827	东台	新坝南(一)箱变	10	630	上级设备容量受限
1828	东台	月塘（二）环网美变	10	630	上级设备容量受限
1829	东台	月塘(三)欧变	10	630	上级设备容量受限
1830	东台	月塘(一)欧变	10	630	上级设备容量受限
1831	东台	中亚(一)箱变	10	630	上级设备容量受限
1832	东台	中医院箱变	10	400	上级设备容量受限
1833	东台	海新七三相配变	10	200	本级设备容量受限
1834	东台	金北三组配变	10	400	本级设备容量受限
1835	东台	北关小区#2配变	10	400	本级设备容量受限
1836	东台	老干部中心配变	10	200	本级设备容量受限
1837	东台	林舍六配变	10	400	本级设备容量受限
1838	东台	广场路(二)环网箱变	10	400	本级设备容量受限
1839	东台	红兰（三）箱变	10	630	本级设备容量受限
1840	东台	少年宫配变	10	400	本级设备容量受限
1841	东台	公安局（三）变压器配电变压器	10	630	本级设备容量受限
1842	东台	中基房产	10	250	本级设备容量受限
1843	东台	北门（三）箱变变压器	10	500	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1844	东台	东坝（一）箱式变	10	315	本级设备容量受限
1845	东台	康达路（二）配变	10	200	本级设备容量受限
1846	东台	三中（一）配变	10	400	本级设备容量受限
1847	东台	朝阳小区配变	10	400	本级设备容量受限
1848	东台	朝阳新村B区4号楼变压器	10	200	本级设备容量受限
1849	东台	东门桥配变	10	400	本级设备容量受限
1850	东台	东门小区（二）配变	10	400	本级设备容量受限
1851	东台	东园新村（三）配变	10	400	本级设备容量受限
1852	东台	新民三组配变	10	315	本级设备容量受限
1853	东台	大整理小区（二）配变	10	250	本级设备容量受限
1854	东台	新民小区（二）配变	10	400	本级设备容量受限
1855	东台	长青30号配变	10	400	本级设备容量受限
1856	东台	集贤1配变	10	200	本级设备容量受限
1857	东台	胜利9#配变	10	100	本级设备容量受限
1858	东台	富北13#配变	10	200	本级设备容量受限
1859	东台	富北2#配变	10	400	本级设备容量受限
1860	东台	富南8#配变	10	100	本级设备容量受限
1861	东台	园艺9#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1862	东台	梁九9#配变	10	200	本级设备容量受限
1863	东台	顾横4#配变	10	200	本级设备容量受限
1864	东台	建团6#配变	10	200	本级设备容量受限
1865	东台	万港17#配变	10	200	本级设备容量受限
1866	东台	万港20#变	10	200	本级设备容量受限
1867	东台	安澜3#配变	10	200	本级设备容量受限
1868	东台	安澜9#配变	10	400	本级设备容量受限
1869	东台	何庄10#配变	10	400	本级设备容量受限
1870	东台	梁九1#配变	10	200	本级设备容量受限
1871	东台	梁九10#配变	10	200	本级设备容量受限
1872	东台	梁九14#配变	10	400	本级设备容量受限
1873	东台	同胜8#配变	10	200	本级设备容量受限
1874	东台	万升1#配变	10	200	本级设备容量受限
1875	东台	同胜3#配变	10	400	上级设备容量受限
1876	东台	万升6#配变	10	200	上级设备容量受限
1877	东台	万升8#配变	10	200	上级设备容量受限
1878	东台	高横4#配变	10	200	本级设备容量受限
1879	东台	高横8#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1880	东台	富安公用3#配变	10	400	本级设备容量受限
1881	东台	富安集镇10#配变	10	400	本级设备容量受限
1882	东台	西场2#配变	10	200	本级设备容量受限
1883	东台	陈风9#配变	10	100	本级设备容量受限
1884	东台	卢灶1#配变	10	200	本级设备容量受限
1885	东台	卢灶10#配变	10	100	本级设备容量受限
1886	东台	卢灶12#配变	10	200	本级设备容量受限
1887	东台	勤丰2#配变	10	200	本级设备容量受限
1888	东台	民团1#配变（节能变）	10	200	本级设备容量受限
1889	东台	民团8#配变	10	200	本级设备容量受限
1890	东台	周坝2#配变	10	200	本级设备容量受限
1891	东台	弓湾2#配变	10	200	本级设备容量受限
1892	东台	上灶7#配变	10	200	本级设备容量受限
1893	东台	十灶3#配变	10	200	本级设备容量受限
1894	东台	灶港11#配变	10	200	本级设备容量受限
1895	东台	灶港6配变	10	200	本级设备容量受限
1896	东台	富东公用2#配变	10	400	本级设备容量受限
1897	东台	团结2#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1898	东台	何庄3#配变	10	200	本级设备容量受限
1899	东台	圩里8#配变	10	200	本级设备容量受限
1900	东台	集富5#配变	10	200	本级设备容量受限
1901	东台	何庄2#配变	10	200	本级设备容量受限
1902	东台	小东(2)#配变	10	200	本级设备容量受限
1903	东台	三元1#配变	10	200	本级设备容量受限
1904	东台	王桑13#配变	10	200	本级设备容量受限
1905	东台	王桑6#配变	10	200	本级设备容量受限
1906	东台	近海五配变	10	400	本级设备容量受限
1907	东台	农场一配变(弼港)	10	200	本级设备容量受限
1908	东台	新东集镇六配变	10	200	本级设备容量受限
1909	东台	新垦二配变	10	200	本级设备容量受限
1910	东台	川港一配变	10	200	本级设备容量受限
1911	东台	近海八配变	10	200	本级设备容量受限
1912	东台	尖南七配变	10	200	本级设备容量受限
1913	东台	弼西二配变	10	200	本级设备容量受限
1914	东台	东港2#箱变	10	630	上级设备容量受限
1915	东台	东港3#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1916	东台	东港4#箱变	10	630	上级设备容量受限
1917	东台	东港五配变	10	400	上级设备容量受限
1918	东台	东港一配变	10	400	上级设备容量受限
1919	东台	海渔二配变	10	400	上级设备容量受限
1920	东台	海渔三配变	10	200	上级设备容量受限
1921	东台	海渔五配变	10	400	上级设备容量受限
1922	东台	海渔一配变	10	400	上级设备容量受限
1923	东台	黄海二配变.	10	400	上级设备容量受限
1924	东台	黄海六配变	10	400	上级设备容量受限
1925	东台	弼港1#箱变	10	630	上级设备容量受限
1926	东台	弼港二配变	10	200	上级设备容量受限
1927	东台	弼港四配变	10	400	上级设备容量受限
1928	东台	弼南六配变	10	400	上级设备容量受限
1929	东台	弼南七配变	10	400	上级设备容量受限
1930	东台	弼南十一配变	10	400	上级设备容量受限
1931	东台	弼南一配变	10	400	上级设备容量受限
1932	东台	幸福家园1#箱变	10	400	上级设备容量受限
1933	东台	六里9#箱变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1934	东台	六里五配变	10	400	本级设备容量受限
1935	东台	征洋9#箱变	10	630	本级设备容量受限
1936	东台	征洋四配变	10	400	本级设备容量受限
1937	东台	堤利八配变	10	200	本级设备容量受限
1938	东台	何垛41连2#配变	10	400	上级设备容量受限
1939	东台	何垛41连3#配变	10	200	上级设备容量受限
1940	东台	何垛41连4#配变	10	200	上级设备容量受限
1941	东台	何垛41连5#配变	10	400	上级设备容量受限
1942	东台	何垛41连6#配变	10	200	上级设备容量受限
1943	东台	何垛41连7#配变	10	400	上级设备容量受限
1944	东台	花东1#配变	10	400	上级设备容量受限
1945	东台	花东2#配变	10	400	上级设备容量受限
1946	东台	花西1#配变	10	400	上级设备容量受限
1947	东台	花西2#配变	10	400	上级设备容量受限
1948	东台	花西3#配变	10	400	上级设备容量受限
1949	东台	花西4#配变	10	400	上级设备容量受限
1950	东台	花中1#配变	10	400	上级设备容量受限
1951	东台	花中2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1952	东台	花中3#配变	10	200	上级设备容量受限
1953	东台	建新11#配变	10	400	上级设备容量受限
1954	东台	水产2#配变	10	400	上级设备容量受限
1955	东台	孙东44连3#配变	10	400	上级设备容量受限
1956	东台	直属连1#配变	10	400	上级设备容量受限
1957	东台	直属连2#配变	10	400	上级设备容量受限
1958	东台	直属连3#配变	10	400	上级设备容量受限
1959	东台	直属连4#配变	10	400	上级设备容量受限
1960	东台	直属连5#配变	10	400	上级设备容量受限
1961	东台	花舍七配变	10	200	本级设备容量受限
1962	东台	新曹三配变	10	200	本级设备容量受限
1963	东台	蹲门七配变	10	200	本级设备容量受限
1964	东台	海滨二配变.	10	200	本级设备容量受限
1965	东台	新曹集镇五配变	10	400	本级设备容量受限
1966	东台	杜沈15#配变	10	200	本级设备容量受限
1967	东台	临塔二配变	10	400	本级设备容量受限
1968	东台	杜沈四配变	10	400	本级设备容量受限
1969	东台	临塔(七)配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1970	东台	临塔4#配变	10	200	本级设备容量受限
1971	东台	郁杨6#配变	10	630	本级设备容量受限
1972	东台	舍联1配变	10	200	本级设备容量受限
1973	东台	舍联2配变	10	200	本级设备容量受限
1974	东台	集镇14#配变	10	200	本级设备容量受限
1975	东台	集镇十配变	10	400	本级设备容量受限
1976	东台	三合十配变	10	200	本级设备容量受限
1977	东台	倪王1#配变	10	200	本级设备容量受限
1978	东台	殷韩(6)配变	10	200	本级设备容量受限
1979	东台	单南(三)配变	10	100	本级设备容量受限
1980	东台	单南(五)配变	10	200	本级设备容量受限
1981	东台	丁堡三配变	10	200	本级设备容量受限
1982	东台	鹤伦一配变	10	200	本级设备容量受限
1983	东台	刘沟(1)配变	10	200	本级设备容量受限
1984	东台	仲韩三配变	10	200	本级设备容量受限
1985	东台	集镇三配变（台南）	10	400	本级设备容量受限
1986	东台	泰山7配变	10	200	本级设备容量受限
1987	东台	闸南10配变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1988	东台	董贤四配变	10	200	本级设备容量受限
1989	东台	董贤一配变	10	200	本级设备容量受限
1990	东台	兴圩4配变	10	200	本级设备容量受限
1991	东台	小凡2#配变	10	200	本级设备容量受限
1992	东台	殷韩7配变	10	200	本级设备容量受限
1993	东台	殷韩8配变	10	200	本级设备容量受限
1994	东台	港桥五配变	10	200	本级设备容量受限
1995	东台	安云二配变	10	200	本级设备容量受限
1996	东台	大桥二配变	10	200	本级设备容量受限
1997	东台	大桥四配变	10	200	本级设备容量受限
1998	东台	西刘一配变	10	200	本级设备容量受限
1999	东台	集镇二十四配变	10	200	本级设备容量受限
2000	东台	金星七配变	10	200	本级设备容量受限
2001	东台	集镇十七配变	10	200	本级设备容量受限
2002	东台	集镇一号配变	10	400	本级设备容量受限
2003	东台	罗一19#配变	10	400	本级设备容量受限
2004	东台	罗一20#配变	10	200	本级设备容量受限
2005	东台	周黄14配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2006	东台	开一41#配变	10	400	本级设备容量受限
2007	东台	开一二十配变	10	400	本级设备容量受限
2008	东台	青一24#配变	10	400	本级设备容量受限
2009	东台	青一9配变	10	400	本级设备容量受限
2010	东台	周黄15#配变	10	400	上级设备容量受限
2011	东台	周黄18#配变	10	400	上级设备容量受限
2012	东台	周黄21#配变	10	400	上级设备容量受限
2013	东台	开二18#配变	10	400	本级设备容量受限
2014	东台	夏龙12#配变	10	200	本级设备容量受限
2015	东台	公用变19配变	10	400	本级设备容量受限
2016	东台	溱东公用3配变	10	400	本级设备容量受限
2017	东台	赵徐6配变	10	200	本级设备容量受限
2018	东台	开一12配变	10	400	本级设备容量受限
2019	东台	开一23配变	10	400	本级设备容量受限
2020	东台	开一37#配变	10	400	本级设备容量受限
2021	东台	开一42#配变	10	400	本级设备容量受限
2022	东台	开一52#配变	10	400	本级设备容量受限
2023	东台	开一55配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2024	东台	草舍21配变	10	400	本级设备容量受限
2025	东台	草舍32#配变	10	400	本级设备容量受限
2026	东台	草舍13配变	10	400	本级设备容量受限
2027	东台	开一10配变	10	400	本级设备容量受限
2028	东台	开一15配变	10	400	本级设备容量受限
2029	东台	草舍15配变	10	400	上级设备容量受限
2030	东台	草舍34配变	10	400	上级设备容量受限
2031	东台	开二29#配变	10	400	上级设备容量受限
2032	东台	开一50#配变	10	400	上级设备容量受限
2033	东台	公用21#配变	10	400	本级设备容量受限
2034	东台	罗二18#配变	10	400	本级设备容量受限
2035	东台	秦甸1#配变	10	200	本级设备容量受限
2036	东台	养殖公司配变	10	160	本级设备容量受限
2037	东台	公用变2配变。	10	200	本级设备容量受限
2038	东台	罗二23配变	10	200	本级设备容量受限
2039	东台	溱东公用26#配变	10	400	本级设备容量受限
2040	东台	开二10配变	10	400	本级设备容量受限
2041	东台	开二13配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2042	东台	开二2#配变	10	400	本级设备容量受限
2043	东台	开二21配变	10	400	本级设备容量受限
2044	东台	开二3配变	10	400	本级设备容量受限
2045	东台	开一39#配变	10	400	本级设备容量受限
2046	东台	开一44#配变	10	400	本级设备容量受限
2047	东台	开一45#配变	10	400	本级设备容量受限
2048	东台	水产场1配变	10	200	本级设备容量受限
2049	东台	水产场2配变	10	200	本级设备容量受限
2050	东台	开一8配变	10	400	本级设备容量受限
2051	东台	鲍一14#配变	10	200	本级设备容量受限
2052	东台	赵徐11#配变	10	200	本级设备容量受限
2053	东台	新建六台片	10	400	本级设备容量受限
2054	东台	三仓医院	10	250	本级设备容量受限
2055	东台	新仓华府主变	10	200	本级设备容量受限
2056	东台	沿河南路一配变	10	400	本级设备容量受限
2057	东台	镇东一配变	10	400	本级设备容量受限
2058	东台	镇南六配变	10	400	本级设备容量受限
2059	东台	华美九配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2060	东台	镇西二十配变	10	400	本级设备容量受限
2061	东台	镇西二十五配变	10	200	本级设备容量受限
2062	东台	镇西二十一配变	10	200	本级设备容量受限
2063	东台	镇西三配变	10	200	本级设备容量受限
2064	东台	联边三配变	10	200	本级设备容量受限
2065	东台	仓西八配变	10	200	上级设备容量受限
2066	东台	仓西六配变	10	400	上级设备容量受限
2067	东台	仓西七配变	10	200	上级设备容量受限
2068	东台	仓西三配变	10	200	上级设备容量受限
2069	东台	仓西四配变	10	400	上级设备容量受限
2070	东台	仓西五配变	10	400	上级设备容量受限
2071	东台	仓西一配变	10	200	上级设备容量受限
2072	东台	街道四配变.	10	400	上级设备容量受限
2073	东台	南园区一配变	10	400	上级设备容量受限
2074	东台	镇北二配变	10	400	上级设备容量受限
2075	东台	镇北十一配变	10	400	上级设备容量受限
2076	东台	镇东二十配变	10	400	上级设备容量受限
2077	东台	镇东二十一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2078	东台	镇东七配变	10	400	上级设备容量受限
2079	东台	镇东十二配变	10	400	上级设备容量受限
2080	东台	镇东十六配变	10	400	上级设备容量受限
2081	东台	镇东十五配变	10	400	上级设备容量受限
2082	东台	镇东十一配变	10	400	上级设备容量受限
2083	东台	镇东四配变	10	200	上级设备容量受限
2084	东台	镇东五配变	10	200	上级设备容量受限
2085	东台	仓东九配变	10	200	上级设备容量受限
2086	东台	仓东三配变	10	400	上级设备容量受限
2087	东台	金水湾二配变	10	630	上级设备容量受限
2088	东台	金水湾三配变	10	630	上级设备容量受限
2089	东台	金水湾四配变	10	630	上级设备容量受限
2090	东台	金水湾一配变	10	630	上级设备容量受限
2091	东台	兰址八配变	10	200	上级设备容量受限
2092	东台	兰址二配变	10	200	上级设备容量受限
2093	东台	兰址六配变	10	400	上级设备容量受限
2094	东台	兰址七配变	10	200	上级设备容量受限
2095	东台	兰址三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2096	东台	兰址十二配变	10	400	上级设备容量受限
2097	东台	兰址十六配变	10	200	上级设备容量受限
2098	东台	兰址十三配变	10	200	上级设备容量受限
2099	东台	兰址十四配变	10	200	上级设备容量受限
2100	东台	兰址十五配变	10	200	上级设备容量受限
2101	东台	兰址十一配变	10	200	上级设备容量受限
2102	东台	兰址四配变	10	400	上级设备容量受限
2103	东台	兰址五配变	10	400	上级设备容量受限
2104	东台	兰址一配变	10	200	上级设备容量受限
2105	东台	镇北十二配变	10	200	上级设备容量受限
2106	东台	镇北五配变	10	200	上级设备容量受限
2107	东台	镇北一配变	10	400	上级设备容量受限
2108	东台	镇东二配变	10	400	上级设备容量受限
2109	东台	镇东十三配变	10	400	上级设备容量受限
2110	东台	镇东十四配变	10	200	上级设备容量受限
2111	东台	川河八配变	10	200	上级设备容量受限
2112	东台	川河二配变	10	200	上级设备容量受限
2113	东台	川河九配变（节能）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2114	东台	川河六配变	10	400	上级设备容量受限
2115	东台	川河七配变	10	200	上级设备容量受限
2116	东台	川河三配变	10	200	上级设备容量受限
2117	东台	川河十配变	10	400	上级设备容量受限
2118	东台	川河四配变	10	200	上级设备容量受限
2119	东台	川河五配变	10	200	上级设备容量受限
2120	东台	川河一配变	10	200	上级设备容量受限
2121	东台	七一桥二配变	10	200	上级设备容量受限
2122	东台	七一桥六配变	10	400	上级设备容量受限
2123	东台	沙灶八配变	10	200	上级设备容量受限
2124	东台	沙灶二配变	10	400	上级设备容量受限
2125	东台	沙灶九配变	10	200	上级设备容量受限
2126	东台	沙灶六配变	10	200	上级设备容量受限
2127	东台	沙灶七配变	10	200	上级设备容量受限
2128	东台	沙灶三配变	10	400	上级设备容量受限
2129	东台	沙灶十八配变	10	200	上级设备容量受限
2130	东台	沙灶十二配变	10	200	上级设备容量受限
2131	东台	沙灶十六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2132	东台	沙灶十配变	10	200	上级设备容量受限
2133	东台	沙灶十七配变	10	400	上级设备容量受限
2134	东台	沙灶十三配变（节能）	10	200	上级设备容量受限
2135	东台	沙灶十四配变	10	400	上级设备容量受限
2136	东台	沙灶十五配变	10	200	上级设备容量受限
2137	东台	沙灶十一配变	10	200	上级设备容量受限
2138	东台	沙灶四配变	10	400	上级设备容量受限
2139	东台	沙灶五配变	10	400	上级设备容量受限
2140	东台	沙灶一配变	10	200	上级设备容量受限
2141	东台	水产场二配变(三仓)	10	200	上级设备容量受限
2142	东台	水产场一配变	10	400	上级设备容量受限
2143	东台	万洋二配变	10	200	上级设备容量受限
2144	东台	万洋六配变	10	200	上级设备容量受限
2145	东台	万洋七配变	10	200	上级设备容量受限
2146	东台	万洋三配变	10	200	上级设备容量受限
2147	东台	万洋四配变	10	200	上级设备容量受限
2148	东台	万洋五配变	10	200	上级设备容量受限
2149	东台	万洋一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2150	东台	新伍五配变	10	400	上级设备容量受限
2151	东台	薛行八配变	10	200	上级设备容量受限
2152	东台	薛行二配变	10	200	上级设备容量受限
2153	东台	薛行九配变	10	200	上级设备容量受限
2154	东台	薛行六配变	10	400	上级设备容量受限
2155	东台	薛行七配变	10	400	上级设备容量受限
2156	东台	薛行三配变	10	200	上级设备容量受限
2157	东台	薛行四配变	10	400	上级设备容量受限
2158	东台	薛行五配变	10	200	上级设备容量受限
2159	东台	薛行一配变	10	400	上级设备容量受限
2160	东台	一仓居委会三配变	10	400	上级设备容量受限
2161	东台	一仓六配变	10	200	上级设备容量受限
2162	东台	北行二配变	10	200	上级设备容量受限
2163	东台	北行六配变	10	200	上级设备容量受限
2164	东台	北行三配变	10	200	上级设备容量受限
2165	东台	北行四配变	10	200	上级设备容量受限
2166	东台	北行五配变	10	200	上级设备容量受限
2167	东台	北行一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2168	东台	七一二配变	10	200	上级设备容量受限
2169	东台	七一六配变	10	400	上级设备容量受限
2170	东台	七一七配变	10	200	上级设备容量受限
2171	东台	七一桥三配变	10	400	上级设备容量受限
2172	东台	七一桥四配变	10	400	上级设备容量受限
2173	东台	七一桥一配变	10	400	上级设备容量受限
2174	东台	七一三配变	10	200	上级设备容量受限
2175	东台	七一四配变	10	200	上级设备容量受限
2176	东台	七一五配变	10	200	上级设备容量受限
2177	东台	七一一配变	10	400	上级设备容量受限
2178	东台	三余八配变	10	200	上级设备容量受限
2179	东台	三余二配变	10	200	上级设备容量受限
2180	东台	三余九配变	10	400	上级设备容量受限
2181	东台	三余六配变	10	400	上级设备容量受限
2182	东台	三余七配变	10	200	上级设备容量受限
2183	东台	三余三配变	10	200	上级设备容量受限
2184	东台	三余十配变	10	400	上级设备容量受限
2185	东台	三余四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2186	东台	三余五配变	10	200	上级设备容量受限
2187	东台	三余一配变	10	400	上级设备容量受限
2188	东台	新强二配变	10	400	上级设备容量受限
2189	东台	新强六配变	10	400	上级设备容量受限
2190	东台	新强三配变	10	400	上级设备容量受限
2191	东台	新强四配变	10	200	上级设备容量受限
2192	东台	新强五配变	10	200	上级设备容量受限
2193	东台	新强一配变	10	200	上级设备容量受限
2194	东台	新五三配变	10	400	上级设备容量受限
2195	东台	新五四配变	10	200	上级设备容量受限
2196	东台	新伍(九)配变	10	400	上级设备容量受限
2197	东台	新伍8#配变	10	160	上级设备容量受限
2198	东台	新伍二配变	10	200	上级设备容量受限
2199	东台	新伍六配变	10	200	上级设备容量受限
2200	东台	新伍七配变	10	400	上级设备容量受限
2201	东台	新伍十二配变	10	400	上级设备容量受限
2202	东台	新伍十六配变	10	400	上级设备容量受限
2203	东台	新伍十配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2204	东台	新伍十三配变	10	400	上级设备容量受限
2205	东台	新伍十四配变（节能）	10	200	上级设备容量受限
2206	东台	新伍十五配变	10	200	上级设备容量受限
2207	东台	新伍十一配变	10	200	上级设备容量受限
2208	东台	新伍一配变	10	400	上级设备容量受限
2209	东台	一仓4#配变	10	400	上级设备容量受限
2210	东台	一仓二配变	10	400	上级设备容量受限
2211	东台	一仓居委会二配变	10	200	上级设备容量受限
2212	东台	一仓居委会一配变	10	400	上级设备容量受限
2213	东台	一仓三配变	10	400	上级设备容量受限
2214	东台	一仓五配变	10	200	上级设备容量受限
2215	东台	一仓一配变	10	200	上级设备容量受限
2216	东台	镇北七配变	10	400	上级设备容量受限
2217	东台	镇北三配变	10	400	上级设备容量受限
2218	东台	集镇二配变（三仓）	10	160	上级设备容量受限
2219	东台	集镇一配变	10	200	上级设备容量受限
2220	东台	嘉诚花园二配变	10	315	上级设备容量受限
2221	东台	嘉诚花园三配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2222	东台	嘉诚花园一配变	10	400	上级设备容量受限
2223	东台	街道八配变	10	400	上级设备容量受限
2224	东台	街道九配变	10	400	上级设备容量受限
2225	东台	街道七配变43645	10	400	上级设备容量受限
2226	东台	街道三配变.	10	400	上级设备容量受限
2227	东台	街道一配变.	10	400	上级设备容量受限
2228	东台	人和天润城#1配变	10	800	上级设备容量受限
2229	东台	人和天润城#3配变	10	800	上级设备容量受限
2230	东台	人和天润城#5配变	10	800	上级设备容量受限
2231	东台	三仓新时代一配变	10	400	上级设备容量受限
2232	东台	镇北四配变	10	315	上级设备容量受限
2233	东台	镇西八配变	10	200	上级设备容量受限
2234	东台	镇西二十二配变	10	200	上级设备容量受限
2235	东台	镇西二十七变压器间隔配电变压器	10	500	上级设备容量受限
2236	东台	镇西六配变	10	400	上级设备容量受限
2237	东台	镇西十八配变	10	400	上级设备容量受限
2238	东台	镇西十配变	10	630	上级设备容量受限
2239	东台	八一二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2240	东台	八一五配变	10	200	上级设备容量受限
2241	东台	八一一配变	10	200	上级设备容量受限
2242	东台	仓胜八配变	10	200	上级设备容量受限
2243	东台	仓胜二配变	10	400	上级设备容量受限
2244	东台	仓胜九配变	10	200	上级设备容量受限
2245	东台	仓胜六配变	10	200	上级设备容量受限
2246	东台	仓胜七配变	10	200	上级设备容量受限
2247	东台	仓胜三配变	10	400	上级设备容量受限
2248	东台	仓胜十二配变	10	200	上级设备容量受限
2249	东台	仓胜十三配变	10	200	上级设备容量受限
2250	东台	仓胜十一配变	10	200	上级设备容量受限
2251	东台	仓胜四配变	10	200	上级设备容量受限
2252	东台	仓胜五配变	10	200	上级设备容量受限
2253	东台	仓胜一配变	10	200	上级设备容量受限
2254	东台	三渣八配变	10	400	上级设备容量受限
2255	东台	三渣二配变	10	400	上级设备容量受限
2256	东台	三渣九配变	10	200	上级设备容量受限
2257	东台	三渣六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2258	东台	三渣七配变	10	200	上级设备容量受限
2259	东台	三渣三配变	10	200	上级设备容量受限
2260	东台	三渣四配变	10	200	上级设备容量受限
2261	东台	三渣五配变	10	200	上级设备容量受限
2262	东台	三渣一配变	10	400	上级设备容量受限
2263	东台	绍河八配变	10	200	上级设备容量受限
2264	东台	绍河二配变	10	200	上级设备容量受限
2265	东台	绍河九配变	10	400	上级设备容量受限
2266	东台	绍河六配变	10	200	上级设备容量受限
2267	东台	绍河七配变	10	400	上级设备容量受限
2268	东台	绍河三配变	10	200	上级设备容量受限
2269	东台	绍河十配变	10	400	上级设备容量受限
2270	东台	绍河十一配变	10	400	上级设备容量受限
2271	东台	绍河四配变	10	200	上级设备容量受限
2272	东台	绍河五配变	10	200	上级设备容量受限
2273	东台	绍河一配变	10	200	上级设备容量受限
2274	东台	王埭八配变	10	200	上级设备容量受限
2275	东台	王埭六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2276	东台	王埙一配变	10	400	上级设备容量受限
2277	东台	吴墩八配变	10	400	上级设备容量受限
2278	东台	吴墩二配变	10	400	上级设备容量受限
2279	东台	吴墩六配变	10	200	上级设备容量受限
2280	东台	吴墩七配变（节能）	10	400	上级设备容量受限
2281	东台	吴墩三配变	10	200	上级设备容量受限
2282	东台	吴墩四配变	10	200	上级设备容量受限
2283	东台	吴墩五配变	10	400	上级设备容量受限
2284	东台	吴墩一配变	10	400	上级设备容量受限
2285	东台	镇西十九配变	10	400	上级设备容量受限
2286	东台	八一四配变	10	200	上级设备容量受限
2287	东台	王苴八配变	10	200	上级设备容量受限
2288	东台	王苴二配变	10	200	上级设备容量受限
2289	东台	王苴九配变	10	200	上级设备容量受限
2290	东台	王苴六配变	10	200	上级设备容量受限
2291	东台	王苴七配变	10	200	上级设备容量受限
2292	东台	王苴三配变	10	200	上级设备容量受限
2293	东台	王苴十配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2294	东台	王苴十一配变	10	200	上级设备容量受限
2295	东台	王苴四配变	10	200	上级设备容量受限
2296	东台	王苴五配变	10	200	上级设备容量受限
2297	东台	王苴一配变	10	400	上级设备容量受限
2298	东台	西舍八配变	10	400	上级设备容量受限
2299	东台	西舍二配变	10	400	上级设备容量受限
2300	东台	西舍六配变	10	200	上级设备容量受限
2301	东台	西舍七配变	10	400	上级设备容量受限
2302	东台	西舍三配变	10	200	上级设备容量受限
2303	东台	西舍四配变	10	200	上级设备容量受限
2304	东台	西舍五配变	10	200	上级设备容量受限
2305	东台	西舍一配变	10	400	上级设备容量受限
2306	东台	洋中八配变	10	200	上级设备容量受限
2307	东台	洋中二配变	10	400	上级设备容量受限
2308	东台	洋中九配变（节能）	10	400	上级设备容量受限
2309	东台	洋中六配变	10	400	上级设备容量受限
2310	东台	洋中七配变	10	200	上级设备容量受限
2311	东台	洋中三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2312	东台	洋中十二配变	10	200	上级设备容量受限
2313	东台	洋中十配变	10	400	上级设备容量受限
2314	东台	洋中十一配变	10	400	上级设备容量受限
2315	东台	洋中四配变	10	400	上级设备容量受限
2316	东台	洋中五配变	10	200	上级设备容量受限
2317	东台	洋中一配变	10	400	上级设备容量受限
2318	东台	腰舍八配变	10	400	上级设备容量受限
2319	东台	腰舍二配变	10	200	上级设备容量受限
2320	东台	腰舍九配变	10	400	上级设备容量受限
2321	东台	腰舍六配变	10	200	上级设备容量受限
2322	东台	腰舍七配变	10	200	上级设备容量受限
2323	东台	腰舍三配变	10	200	上级设备容量受限
2324	东台	腰舍十配变	10	200	上级设备容量受限
2325	东台	腰舍四配变	10	400	上级设备容量受限
2326	东台	腰舍五配变	10	200	上级设备容量受限
2327	东台	腰舍一配变	10	400	上级设备容量受限
2328	东台	朱万二配变	10	200	上级设备容量受限
2329	东台	朱万六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2330	东台	朱万三配变	10	200	上级设备容量受限
2331	东台	朱万四配变	10	200	上级设备容量受限
2332	东台	朱万五配变	10	200	上级设备容量受限
2333	东台	朱万一配变	10	400	上级设备容量受限
2334	东台	古舍一配变	10	200	本级设备容量受限
2335	东台	九丘二配变	10	200	本级设备容量受限
2336	东台	朱坝四配变	10	200	本级设备容量受限
2337	东台	机场五配变	10	200	本级设备容量受限
2338	东台	集镇四配变（新农）	10	200	本级设备容量受限
2339	东台	集镇九配变（新农）	10	200	本级设备容量受限
2340	东台	集镇五配变（新农）	10	400	本级设备容量受限
2341	东台	官苴七配变	10	200	本级设备容量受限
2342	东台	官苴一配变	10	200	本级设备容量受限
2343	东台	临南七配变	10	400	本级设备容量受限
2344	东台	谭庄七配变	10	400	本级设备容量受限
2345	东台	谢庄10#配变	10	400	本级设备容量受限
2346	东台	谢庄9#配变	10	400	本级设备容量受限
2347	东台	水产场九配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2348	东台	新嵇十五配变	10	400	本级设备容量受限
2349	东台	丁庄七配变	10	400	本级设备容量受限
2350	东台	泰东工业园范隆公用配变	10	400	本级设备容量受限
2351	东台	新嵇15#配变	10	400	本级设备容量受限
2352	东台	公用二十六配变.	10	400	本级设备容量受限
2353	东台	公用十二配变（时堰）	10	400	本级设备容量受限
2354	东台	公用十五配变.	10	400	本级设备容量受限
2355	东台	供电所配变	10	400	本级设备容量受限
2356	东台	公用二十一配变（时堰）	10	315	本级设备容量受限
2357	东台	新嵇八配变	10	400	本级设备容量受限
2358	东台	新嵇十七配变	10	400	本级设备容量受限
2359	东台	红庄五配变	10	400	本级设备容量受限
2360	东台	交通四号配变	10	400	本级设备容量受限
2361	东台	嵇东十台片	10	400	本级设备容量受限
2362	东台	莫庄八配变	10	200	本级设备容量受限
2363	东台	嵇东20配变	10	400	本级设备容量受限
2364	东台	交通11#配变	10	400	本级设备容量受限
2365	东台	建东七配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2366	东台	陶东五配变	10	400	本级设备容量受限
2367	东台	陶思15配变	10	400	本级设备容量受限
2368	东台	陶思9配变	10	400	本级设备容量受限
2369	东台	陶思三配变	10	400	本级设备容量受限
2370	东台	陶思一配变	10	400	本级设备容量受限
2371	东台	倪莫六配变	10	315	本级设备容量受限
2372	东台	陈庄一配变	10	400	本级设备容量受限
2373	东台	建东(6)配变	10	400	本级设备容量受限
2374	东台	街道二十配变	10	400	本级设备容量受限
2375	东台	陈庄二配变	10	400	上级设备容量受限
2376	东台	陈庄六配变	10	200	上级设备容量受限
2377	东台	顾舍六配变	10	200	上级设备容量受限
2378	东台	后港8#配变	10	400	上级设备容量受限
2379	东台	后港二配变	10	200	上级设备容量受限
2380	东台	后港六配变	10	400	上级设备容量受限
2381	东台	后港三配变	10	400	上级设备容量受限
2382	东台	后港四配变	10	400	上级设备容量受限
2383	东台	后港五配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2384	东台	后港一配变	10	400	上级设备容量受限
2385	东台	街道八配变.	10	400	上级设备容量受限
2386	东台	街道二十一配变	10	400	上级设备容量受限
2387	东台	街道六配变.	10	200	上级设备容量受限
2388	东台	街道十八配变	10	400	上级设备容量受限
2389	东台	街道十二配变	10	400	上级设备容量受限
2390	东台	街道十九配变	10	400	上级设备容量受限
2391	东台	街道十配变	10	200	上级设备容量受限
2392	东台	街道十五配变	10	200	上级设备容量受限
2393	东台	街道十一配变	10	400	上级设备容量受限
2394	东台	街道四配变	10	400	上级设备容量受限
2395	东台	街道一配变	10	400	上级设备容量受限
2396	东台	倪莫14#配变	10	400	上级设备容量受限
2397	东台	倪莫九配变	10	400	上级设备容量受限
2398	东台	倪莫七配变	10	400	上级设备容量受限
2399	东台	倪莫五配变	10	400	上级设备容量受限
2400	东台	倪莫一配变	10	400	上级设备容量受限
2401	东台	官坝四配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2402	东台	振奋#7配变	10	200	本级设备容量受限
2403	东台	安建15#配变	10	200	本级设备容量受限
2404	东台	安建2#配变	10	200	本级设备容量受限
2405	东台	安建5#配变	10	200	本级设备容量受限
2406	东台	集镇12#配变(唐洋)	10	200	本级设备容量受限
2407	东台	集镇4#配变(唐洋)	10	400	本级设备容量受限
2408	东台	双跃6#配变	10	100	本级设备容量受限
2409	东台	一总2#配变	10	200	本级设备容量受限
2410	东台	一总5#配变	10	200	本级设备容量受限
2411	东台	红色11#配变	10	200	本级设备容量受限
2412	东台	新储6#配变	10	200	本级设备容量受限
2413	东台	红花19#配变	10	400	本级设备容量受限
2414	东台	唐洋二配变	10	160	本级设备容量受限
2415	东台	二洋三配变	10	200	本级设备容量受限
2416	东台	镇河五配变	10	200	本级设备容量受限
2417	东台	联灶二配变	10	200	本级设备容量受限
2418	东台	农场7#配变	10	400	本级设备容量受限
2419	东台	张灶#12配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2420	东台	种子场八配变(唐洋)	10	200	本级设备容量受限
2421	东台	南洋2配变	10	200	本级设备容量受限
2422	东台	安建13#配变	10	200	本级设备容量受限
2423	东台	红色4#配变	10	200	本级设备容量受限
2424	东台	红色6#配变	10	315	本级设备容量受限
2425	东台	集镇26#配变(唐洋)	10	400	本级设备容量受限
2426	东台	集镇27#配变(唐洋)	10	315	本级设备容量受限
2427	东台	集镇3#配变(唐洋)	10	160	本级设备容量受限
2428	东台	集镇35#配变(唐洋)	10	400	本级设备容量受限
2429	东台	新元5#配变	10	400	本级设备容量受限
2430	东台	唐南4#配变	10	200	上级设备容量受限
2431	东台	心红#11配变	10	200	上级设备容量受限
2432	东台	心红#12配变	10	400	上级设备容量受限
2433	东台	心红#13配变	10	200	上级设备容量受限
2434	东台	心红#15配变	10	400	上级设备容量受限
2435	东台	心红#17配变	10	400	上级设备容量受限
2436	东台	心红#18配变	10	200	上级设备容量受限
2437	东台	心红(4)配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2438	东台	心红16#配变	10	200	上级设备容量受限
2439	东台	心红20#配变	10	400	上级设备容量受限
2440	东台	心红八配变	10	315	上级设备容量受限
2441	东台	心红二配变	10	200	上级设备容量受限
2442	东台	心红九配变	10	400	上级设备容量受限
2443	东台	心红六配变	10	200	上级设备容量受限
2444	东台	心红七配变	10	400	上级设备容量受限
2445	东台	心红三配变	10	200	上级设备容量受限
2446	东台	心红十配变	10	200	上级设备容量受限
2447	东台	心红五配变	10	400	上级设备容量受限
2448	东台	裕民五配变	10	400	上级设备容量受限
2449	东台	官坝10#配变	10	200	本级设备容量受限
2450	东台	华丿4#配变	10	400	本级设备容量受限
2451	东台	孙丿十二配变	10	200	本级设备容量受限
2452	东台	南荡二配变	10	200	本级设备容量受限
2453	东台	南荡六配变	10	200	本级设备容量受限
2454	东台	中联三配变	10	200	本级设备容量受限
2455	东台	曹丿小学配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2456	东台	曹丿杨岸七#配变	10	200	上级设备容量受限
2457	东台	港边11#配变	10	200	上级设备容量受限
2458	东台	港边3配变	10	315	上级设备容量受限
2459	东台	港边九配变	10	400	上级设备容量受限
2460	东台	港边六配变	10	200	上级设备容量受限
2461	东台	港边十配变	10	200	上级设备容量受限
2462	东台	港边四配变	10	200	上级设备容量受限
2463	东台	港边五配变	10	200	上级设备容量受限
2464	东台	港边一配变	10	200	上级设备容量受限
2465	东台	公用变八配变(曹丿)	10	400	上级设备容量受限
2466	东台	公用变十台片(曹丿)	10	400	上级设备容量受限
2467	东台	公用变四配变(曹丿)	10	400	上级设备容量受限
2468	东台	公用变五配变(曹丿)	10	250	上级设备容量受限
2469	东台	公用变一配变(曹丿)	10	400	上级设备容量受限
2470	东台	顾丿#8配变	10	400	上级设备容量受限
2471	东台	顾丿3配变	10	200	上级设备容量受限
2472	东台	顾丿六配变	10	200	上级设备容量受限
2473	东台	顾丿七台片	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2474	东台	顾丿四配变	10	200	上级设备容量受限
2475	东台	顾丿一配变	10	200	上级设备容量受限
2476	东台	韩文四配变	10	200	上级设备容量受限
2477	东台	先及10#配变	10	200	上级设备容量受限
2478	东台	先及5配变	10	400	上级设备容量受限
2479	东台	先及八配变	10	400	上级设备容量受限
2480	东台	先及二配变	10	315	上级设备容量受限
2481	东台	先及七台片	10	400	上级设备容量受限
2482	东台	先及三配变	10	400	上级设备容量受限
2483	东台	先及四配变	10	400	上级设备容量受限
2484	东台	行北10#配变	10	200	上级设备容量受限
2485	东台	行北2配变	10	200	上级设备容量受限
2486	东台	行北4配变	10	400	上级设备容量受限
2487	东台	行北7配变	10	200	上级设备容量受限
2488	东台	行北9#配变	10	200	上级设备容量受限
2489	东台	行北八台片	10	200	上级设备容量受限
2490	东台	行北六配变	10	400	上级设备容量受限
2491	东台	行北三配变	10	160	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2492	东台	行北十一配变	10	400	上级设备容量受限
2493	东台	行北五配变	10	200	上级设备容量受限
2494	东台	行北一配变	10	400	上级设备容量受限
2495	东台	严墩7#配变	10	200	上级设备容量受限
2496	东台	严墩8#配变	10	200	上级设备容量受限
2497	东台	严墩9#配变	10	200	上级设备容量受限
2498	东台	严墩二配变	10	400	上级设备容量受限
2499	东台	严墩六配变	10	200	上级设备容量受限
2500	东台	严墩三配变	10	200	上级设备容量受限
2501	东台	严墩四配变	10	200	上级设备容量受限
2502	东台	严墩五配变	10	200	上级设备容量受限
2503	东台	严墩一配变	10	400	上级设备容量受限
2504	东台	杨岸8#配变	10	200	上级设备容量受限
2505	东台	杨岸六配变	10	200	上级设备容量受限
2506	东台	杨岸三配变	10	200	上级设备容量受限
2507	东台	杨岸四配变	10	200	上级设备容量受限
2508	东台	杨岸五配变	10	400	上级设备容量受限
2509	东台	杨岸一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2510	东台	张港六配变	10	400	上级设备容量受限
2511	东台	张港一配变(高过载)	10	100	本级设备容量受限
2512	东台	中荡20（未增资）配变	10	200	本级设备容量受限
2513	东台	中荡二配变	10	200	本级设备容量受限
2514	东台	潘灶#12配变	10	200	本级设备容量受限
2515	东台	保丰7配变	10	200	本级设备容量受限
2516	东台	保丰三配变	10	200	本级设备容量受限
2517	东台	练房三配变	10	200	本级设备容量受限
2518	东台	六居11#配变（头灶国投）	10	200	本级设备容量受限
2519	东台	六居九配变	10	400	本级设备容量受限
2520	东台	六灶8#配变	10	200	本级设备容量受限
2521	东台	徐灶三号配变	10	200	本级设备容量受限
2522	东台	万陆10#配变	10	200	本级设备容量受限
2523	东台	万陆7配变	10	200	本级设备容量受限
2524	东台	集镇19#配变	10	200	本级设备容量受限
2525	东台	潘开三配变	10	200	本级设备容量受限
2526	东台	良堡7#配变	10	200	本级设备容量受限
2527	东台	祖泽2#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2528	东台	祖泽3#配变	10	200	本级设备容量受限
2529	东台	祖泽四配变	10	200	本级设备容量受限
2530	东台	徐舍6#配变（节能利用）	10	200	本级设备容量受限
2531	东台	横桥3#配变	10	200	本级设备容量受限
2532	东台	横桥二#配变	10	200	本级设备容量受限
2533	东台	双超11配变	10	200	本级设备容量受限
2534	东台	广山集镇22配变(节能)	10	200	本级设备容量受限
2535	东台	胡堡2#配变	10	400	本级设备容量受限
2536	东台	集镇12#配变(节能)	10	200	本级设备容量受限
2537	东台	集镇二十配变(广山)	10	200	本级设备容量受限
2538	东台	仙河(4)#配变	10	200	本级设备容量受限
2539	东台	郑介六配变	10	200	本级设备容量受限
2540	东台	大村8#配变	10	100	本级设备容量受限
2541	东台	大同2配变	10	200	本级设备容量受限
2542	东台	乐意3#配变	10	200	本级设备容量受限
2543	东台	唐介17#配变	10	400	本级设备容量受限
2544	东台	三曹1#配变	10	200	本级设备容量受限
2545	东台	唐介(六)配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2546	东台	唐介七配变	10	200	本级设备容量受限
2547	东台	谢庄六配变	10	200	本级设备容量受限
2548	东台	谢庄七配变	10	200	本级设备容量受限
2549	东台	镇南（九）配变	10	200	本级设备容量受限
2550	东台	沙河5#配变	10	400	本级设备容量受限
2551	东台	仙河17#配变	10	400	本级设备容量受限
2552	东台	北于(1)#配变	10	200	本级设备容量受限
2553	东台	岗子4配变	10	200	本级设备容量受限
2554	东台	岗子5#配变	10	200	本级设备容量受限
2555	东台	集镇5配变	10	400	本级设备容量受限
2556	东台	薛王4配变(节能)	10	200	本级设备容量受限
2557	东台	薛王8#配变（节能利用）	10	200	本级设备容量受限
2558	东台	王珏1配变	10	400	本级设备容量受限
2559	东台	王珏3配变	10	200	本级设备容量受限
2560	东台	王珏6配变	10	200	本级设备容量受限
2561	东台	大洋4配变	10	200	本级设备容量受限
2562	东台	丁庄1配变	10	200	本级设备容量受限
2563	东台	臧冯9#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2564	东台	计窑2配变	10	200	本级设备容量受限
2565	东台	廉贻集镇2#配变	10	400	本级设备容量受限
2566	东台	杨胡8#配变	10	400	本级设备容量受限
2567	东台	北庄3配变(节能)	10	200	本级设备容量受限
2568	东台	甘港20#配变	10	400	本级设备容量受限
2569	东台	甘港九配变	10	400	本级设备容量受限
2570	东台	潘介3配变	10	200	本级设备容量受限
2571	东台	郭顾4配变	10	200	本级设备容量受限
2572	东台	郭顾6配变	10	200	本级设备容量受限
2573	东台	廉贻集镇9#配变	10	400	本级设备容量受限
2574	东台	三周2号配变	10	200	本级设备容量受限
2575	东台	夏舍2号配变(节能)	10	200	本级设备容量受限
2576	东台	夏舍3号配变	10	200	本级设备容量受限
2577	东台	臧冯8配变	10	200	本级设备容量受限
2578	东台	街北十四配变	10	200	本级设备容量受限
2579	东台	东闸三配变	10	200	本级设备容量受限
2580	东台	新海（八）配变	10	200	本级设备容量受限
2581	东台	沿海三配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2582	东台	周洋九配变	10	200	本级设备容量受限
2583	东台	东闸六配变	10	200	本级设备容量受限
2584	东台	东进四配变	10	250	本级设备容量受限
2585	东台	东进五配变	10	200	本级设备容量受限
2586	东台	东胜五配变	10	200	本级设备容量受限
2587	东台	三苴七配变	10	200	本级设备容量受限
2588	东台	芦河十配变	10	200	本级设备容量受限
2589	东台	联富四配变	10	200	本级设备容量受限
2590	东台	许乐2#配变	10	400	本级设备容量受限
2591	东台	板余八配变	10	200	本级设备容量受限
2592	东台	东进3#配变	10	200	本级设备容量受限
2593	东台	东胜十配变	10	200	本级设备容量受限
2594	东台	高中六配变	10	400	本级设备容量受限
2595	东台	元东二配变	10	200	本级设备容量受限
2596	东台	元东六配变	10	200	本级设备容量受限
2597	东台	官洋二配变	10	200	本级设备容量受限
2598	东台	何灶一配变	10	200	本级设备容量受限
2599	东台	云集十四配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2600	东台	三总(四)台片	10	200	本级设备容量受限
2601	东台	四联二台片	10	200	本级设备容量受限
2602	东台	四联三台片	10	200	本级设备容量受限
2603	东台	四联四台片	10	200	本级设备容量受限
2604	东台	薛套一台片	10	200	本级设备容量受限
2605	东台	杨东八台片	10	200	本级设备容量受限
2606	东台	公用二配变.	10	200	本级设备容量受限
2607	东台	公用十四配变.	10	200	本级设备容量受限
2608	东台	许河公用十七配变	10	400	本级设备容量受限
2609	东台	丁河十二配变	10	200	本级设备容量受限
2610	东台	丁河五配变	10	200	本级设备容量受限
2611	东台	东团6#配变	10	200	本级设备容量受限
2612	东台	胡墩三配变	10	200	本级设备容量受限
2613	东台	许南一配变	10	200	本级设备容量受限
2614	东台	许河园区一配变	10	400	本级设备容量受限
2615	东台	城北花园（十三）配变	10	315	本级设备容量受限
2616	东台	蟒河一配变	10	200	本级设备容量受限
2617	东台	富新九配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2618	东台	蟒河9配变	10	200	本级设备容量受限
2619	东台	富新新村21#配变	10	800	上级设备容量受限
2620	东台	富新新村23#配变	10	800	上级设备容量受限
2621	东台	富新新村25#配变	10	800	上级设备容量受限
2622	东台	富新新村27#配变	10	800	上级设备容量受限
2623	东台	台东一配变	10	400	本级设备容量受限
2624	东台	普新十六配变	10	400	本级设备容量受限
2625	东台	双新(三)配变	10	200	本级设备容量受限
2626	东台	南庄6配变	10	400	本级设备容量受限
2627	东台	中合16配变	10	200	本级设备容量受限
2628	东台	中合5配变	10	200	本级设备容量受限
2629	东台	梁团9配变	10	200	本级设备容量受限
2630	阜宁	陈集二组公变	10	400	本级设备容量受限
2631	阜宁	陈集五组1#公变	10	400	本级设备容量受限
2632	阜宁	陈集园区1#配变	10	200	本级设备容量受限
2633	阜宁	陈集条龙西站公变	10	200	本级设备容量受限
2634	阜宁	陈集汪朱六甲4#变	10	200	本级设备容量受限
2635	阜宁	陈集凡乔六组公变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2636	阜宁	陈集西季六组配变	10	200	本级设备容量受限
2637	阜宁	陈集钟左二组配变	10	200	本级设备容量受限
2638	阜宁	板湖张费电站公变	10	400	本级设备容量受限
2639	阜宁	板湖站东3#公变	10	400	本级设备容量受限
2640	阜宁	板湖镇政府公变	10	400	本级设备容量受限
2641	阜宁	板湖殷庄三组单相变	10	50	本级设备容量受限
2642	阜宁	板湖西崔小区1#变	10	200	本级设备容量受限
2643	阜宁	板湖站南公变	10	400	本级设备容量受限
2644	阜宁	板湖良种北站公变	10	200	本级设备容量受限
2645	阜宁	板湖孔荡西站2#公变	10	400	本级设备容量受限
2646	阜宁	陈良北顺三组2#变	10	200	本级设备容量受限
2647	阜宁	陈良涂桥二组	10	400	本级设备容量受限
2648	阜宁	陈良镇陈良居委会2#变	10	200	本级设备容量受限
2649	阜宁	陈良新新西站	10	200	本级设备容量受限
2650	阜宁	陈良东华南站3#公变	10	200	本级设备容量受限
2651	阜宁	陈良玉民东站2#公变	10	400	本级设备容量受限
2652	阜宁	陈良涂桥五六组	10	200	本级设备容量受限
2653	阜宁	陈良王滩八组	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2654	阜宁	硕集何桥花园2#变	10	200	本级设备容量受限
2655	阜宁	硕集供电所2#变	10	630	本级设备容量受限
2656	阜宁	硕集南徐北站公变	10	200	本级设备容量受限
2657	阜宁	硕集条东电站	10	200	本级设备容量受限
2658	阜宁	硕集中站	10	200	本级设备容量受限
2659	阜宁	东沟陈元北站	10	200	本级设备容量受限
2660	阜宁	东沟镇沿河安置点3#变	10	200	本级设备容量受限
2661	阜宁	东沟镇沿河村2#变	10	400	本级设备容量受限
2662	阜宁	东沟刘咀加工厂	10	200	本级设备容量受限
2663	阜宁	东沟南堆三组	10	200	本级设备容量受限
2664	阜宁	东沟镇东南村1#变	10	500	本级设备容量受限
2665	阜宁	东沟镇周湾北站1#变	10	400	本级设备容量受限
2666	阜宁	东沟三甲东边	10	200	本级设备容量受限
2667	阜宁	东沟镇东庄村东边	10	200	本级设备容量受限
2668	阜宁	东沟镇园区8#变	10	400	本级设备容量受限
2669	阜宁	东沟镇工业园区13#变	10	400	本级设备容量受限
2670	阜宁	东沟镇园区7#变	10	630	本级设备容量受限
2671	阜宁	东沟镇市贸商品城1#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2672	阜宁	东沟镇希望路4#变001	10	630	本级设备容量受限
2673	阜宁	东沟镇西城居委会配变	10	400	本级设备容量受限
2674	阜宁	东沟镇邓沟二组1#变	10	200	本级设备容量受限
2675	阜宁	东沟镇永兴居委会10#公变	10	400	本级设备容量受限
2676	阜宁	东沟镇全民创业园1#公变	10	500	本级设备容量受限
2677	阜宁	公兴裴桥12组2#公变	10	200	本级设备容量受限
2678	阜宁	公兴裴桥村15组2#公变	10	200	本级设备容量受限
2679	阜宁	公兴裴桥七组单相变	10	400	本级设备容量受限
2680	阜宁	阜城新桥十组2#公变	10	500	本级设备容量受限
2681	阜宁	阜城新桥四组北公变	10	400	本级设备容量受限
2682	阜宁	阜城新桥四组西公变	10	500	本级设备容量受限
2683	阜宁	阜城新桥七组东箱式公变配电变压器	10	630	本级设备容量受限
2684	阜宁	阜城头灶七组公变	10	200	本级设备容量受限
2685	阜宁	阜城新丰北站公变	10	400	本级设备容量受限
2686	阜宁	阜城新丰村站公变	10	400	本级设备容量受限
2687	阜宁	阜城新丰东站公变	10	400	本级设备容量受限
2688	阜宁	阜城新丰四五组公变	10	400	本级设备容量受限
2689	阜宁	阜城新丰四组公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2690	阜宁	阜城顾庄北站公变	10	400	本级设备容量受限
2691	阜宁	阜城顾庄二组东3#变	10	400	本级设备容量受限
2692	阜宁	阜城新丰三组公变	10	400	本级设备容量受限
2693	阜宁	阜城天宇华庄6#箱式公变	10	630	本级设备容量受限
2694	阜宁	阜城城北二组南公变	10	200	本级设备容量受限
2695	阜宁	阜城城北七组2#公变	10	400	本级设备容量受限
2696	阜宁	阜城城北七组3#公变	10	400	本级设备容量受限
2697	阜宁	阜城城北七组公变	10	400	本级设备容量受限
2698	阜宁	阜城周庄一组南公变	10	400	本级设备容量受限
2699	阜宁	阜城城北六组西2#公变	10	400	本级设备容量受限
2700	阜宁	阜城缪黄七组扶贫站公变	10	400	本级设备容量受限
2701	阜宁	阜城缪黄七组南公变	10	200	本级设备容量受限
2702	阜宁	阜城顾庄东站公变	10	250	本级设备容量受限
2703	阜宁	阜城顾庄九组公变	10	630	本级设备容量受限
2704	阜宁	阜城窑湾北站公变	10	400	本级设备容量受限
2705	阜宁	阜城窑湾九组1#公变	10	400	本级设备容量受限
2706	阜宁	阜城窑湾六组2#变	10	400	本级设备容量受限
2707	阜宁	阜城窑湾七组东公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2708	阜宁	阜城窑湾七组南公变	10	250	本级设备容量受限
2709	阜宁	三灶东方一组公变	10	200	本级设备容量受限
2710	阜宁	三灶西周十组公变	10	200	本级设备容量受限
2711	阜宁	三灶中灶六七组公变	10	200	本级设备容量受限
2712	阜宁	三灶嵇刘六七组配变	10	200	本级设备容量受限
2713	阜宁	三灶九灶二组2#变	10	200	本级设备容量受限
2714	阜宁	三灶前灶二组2#变	10	200	本级设备容量受限
2715	阜宁	三灶前灶七组2#变	10	200	本级设备容量受限
2716	阜宁	三灶小舍一组公变	10	400	本级设备容量受限
2717	阜宁	三灶祖庄排涝站公变	10	200	本级设备容量受限
2718	阜宁	城南12#变	10	400	本级设备容量受限
2719	阜宁	阜宁步行桥箱变	10	630	本级设备容量受限
2720	阜宁	阜宁世福园欧变	10	250	本级设备容量受限
2721	阜宁	阜宁星地超市箱变	10	630	本级设备容量受限
2722	阜宁	南门街1#公变	10	630	本级设备容量受限
2723	阜宁	世福园公变	10	400	本级设备容量受限
2724	阜宁	城河南路2#公变	10	400	本级设备容量受限
2725	阜宁	城西三队公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2726	阜宁	阜城西大街8#公变	10	400	本级设备容量受限
2727	阜宁	物资公变（杆箱）	10	400	本级设备容量受限
2728	阜宁	新桥村部公变（杆箱）	10	400	本级设备容量受限
2729	阜宁	范王庄1#公变	10	400	本级设备容量受限
2730	阜宁	新星二组公变（杆箱）	10	400	本级设备容量受限
2731	阜宁	鸿儒名邸4#箱变004013	10	400	本级设备容量受限
2732	阜宁	良友宾馆公变	10	400	本级设备容量受限
2733	阜宁	煤球2#公变	10	400	本级设备容量受限
2734	阜宁	煤球公变（杆箱）	10	315	本级设备容量受限
2735	阜宁	外滩大道1#公变	10	400	本级设备容量受限
2736	阜宁	阜南4#变	10	400	本级设备容量受限
2737	阜宁	清华名仕苑2#变	10	630	本级设备容量受限
2738	阜宁	清华名仕苑5#变	10	630	本级设备容量受限
2739	阜宁	清华名仕苑12#公变	10	630	本级设备容量受限
2740	阜宁	城南1#变	10	400	本级设备容量受限
2741	阜宁	城南菜场公变	10	400	本级设备容量受限
2742	阜宁	崔湾2#变	10	400	本级设备容量受限
2743	阜宁	崔湾别墅1#公变（杆箱）	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2744	阜宁	大关北路4#公变	10	500	本级设备容量受限
2745	阜宁	大关北路7#公变	10	400	本级设备容量受限
2746	阜宁	新城花园二期2#配电房6#变	10	800	本级设备容量受限
2747	阜宁	PB馥桂园开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
2748	阜宁	PB馥桂园开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
2749	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房1#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
2750	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房2#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
2751	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房3#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
2752	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房4#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
2753	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房5#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
2754	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房6#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
2755	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房7#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
2756	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房8#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
2757	阜宁	馥桂园2#配电房5#变	10	800	上级设备容量受限
2758	阜宁	馥桂园2#配电房6#变	10	800	上级设备容量受限
2759	阜宁	馥桂园2#配电房7#变	10	800	上级设备容量受限
2760	阜宁	馥桂园2#配电房8#变	10	800	上级设备容量受限
2761	阜宁	馥桂园3#配电房10#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2762	阜宁	馥桂园3#配电房9#变	10	800	上级设备容量受限
2763	阜宁	馥桂园4#配电房11#变	10	800	上级设备容量受限
2764	阜宁	馥桂园4#配电房12#变	10	800	上级设备容量受限
2765	阜宁	馥桂园开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
2766	阜宁	馥桂园开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
2767	阜宁	尚书房东苑2#配电房5#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2768	阜宁	尚书房东苑2#配电房6#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2769	阜宁	尚书房东苑2#配电房7#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2770	阜宁	尚书房东苑2#配电房8#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2771	阜宁	尚书房东苑开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
2772	阜宁	尚书房东苑开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
2773	阜宁	尚书房东苑开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
2774	阜宁	尚书房东苑开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
2775	阜宁	骏秀园1#变	10	630	本级设备容量受限
2776	阜宁	百盛1#公变	10	315	本级设备容量受限
2777	阜宁	东风路8#公变（杆箱）箱变配电变压器	10	630	本级设备容量受限
2778	阜宁	药监局公变（杆箱）	10	500	本级设备容量受限
2779	阜宁	北门2#公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2780	阜宁	建银1#公变	10	500	本级设备容量受限
2781	阜宁	木器厂公变（杆）	10	315	本级设备容量受限
2782	阜宁	大关北路10#公变	10	400	本级设备容量受限
2783	阜宁	胜利路1#公变（杆箱）	10	400	本级设备容量受限
2784	阜宁	胜利路2#公变（杆箱）	10	400	本级设备容量受限
2785	阜宁	红星六组	10	200	本级设备容量受限
2786	阜宁	向阳大街1#公变	10	400	本级设备容量受限
2787	阜宁	彩虹路3#公变	10	400	本级设备容量受限
2788	阜宁	城河大街1#公变	10	315	本级设备容量受限
2789	阜宁	明达公寓1#公变	10	315	本级设备容量受限
2790	阜宁	文普花苑1#箱变	10	400	本级设备容量受限
2791	阜宁	五金公司公变	10	630	本级设备容量受限
2792	阜宁	向阳西路4#公变	10	400	本级设备容量受限
2793	阜宁	城西八组公变	10	500	本级设备容量受限
2794	阜宁	阜城站2#变	10	315	本级设备容量受限
2795	阜宁	三洋公变	10	315	本级设备容量受限
2796	阜宁	百盛3#公变	10	315	本级设备容量受限
2797	阜宁	沟墩兴隆中心站	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2798	阜宁	阜城开发区窑湾一组公变	10	400	本级设备容量受限
2799	阜宁	窑湾公变	10	400	本级设备容量受限
2800	阜宁	窑湾一组公变（杆箱）	10	400	本级设备容量受限
2801	阜宁	阜宁城东大队箱变	10	400	本级设备容量受限
2802	阜宁	城中花苑2#变	10	630	本级设备容量受限
2803	阜宁	东风路1#公变（杆箱）	10	400	本级设备容量受限
2804	阜宁	条河5#公变	10	400	本级设备容量受限
2805	阜宁	条河2#公变（杆箱）	10	500	本级设备容量受限
2806	阜宁	条河村部公变	10	400	本级设备容量受限
2807	阜宁	窑桥二路1#公变	10	400	本级设备容量受限
2808	阜宁	花园小区1#变压器	10	315	本级设备容量受限
2809	阜宁	皇室家具城2#公变	10	400	本级设备容量受限
2810	阜宁	阜宁黄河药厂公变（杆箱）	10	315	本级设备容量受限
2811	阜宁	黄河路2#公变	10	400	本级设备容量受限
2812	阜宁	纬一路1#公变	10	400	本级设备容量受限
2813	阜宁	码头小区2#公变（新）	10	400	本级设备容量受限
2814	阜宁	黄码路1#配变（新）	10	400	本级设备容量受限
2815	阜宁	黄码路2#公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2816	阜宁	码头三组公变	10	400	本级设备容量受限
2817	阜宁	沟墩红旗联合站	10	400	本级设备容量受限
2818	阜宁	沟墩丰唐村部北站	10	400	本级设备容量受限
2819	阜宁	沟墩工业园区1#变	10	400	本级设备容量受限
2820	阜宁	沟墩棉种场8#公变	10	400	本级设备容量受限
2821	阜宁	沟墩红旗安置点5#变	10	400	本级设备容量受限
2822	阜宁	沟墩红旗安置点8#变	10	400	本级设备容量受限
2823	阜宁	沟墩阜阳新村变	10	200	本级设备容量受限
2824	阜宁	沟墩匣东德兴北站	10	200	本级设备容量受限
2825	阜宁	沟墩镇区6#变	10	400	本级设备容量受限
2826	阜宁	沟墩南湾海河站公变	10	200	本级设备容量受限
2827	阜宁	沟墩南湾中心站	10	200	本级设备容量受限
2828	阜宁	沟墩丁王湾河2#变	10	400	本级设备容量受限
2829	阜宁	沟墩阜岗西南站公变	10	160	本级设备容量受限
2830	阜宁	沟墩跃进龙门站	10	400	本级设备容量受限
2831	阜宁	沟墩跃进四组	10	200	本级设备容量受限
2832	阜宁	沟墩兴隆中站	10	200	本级设备容量受限
2833	阜宁	沟墩条岗村邱舍站	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2834	阜宁	沟墩吊沟南站公变	10	200	本级设备容量受限
2835	阜宁	沟墩三合养殖场1#变	10	500	本级设备容量受限
2836	阜宁	沟墩团庄1号变	10	400	本级设备容量受限
2837	阜宁	古河二四组公变	10	315	本级设备容量受限
2838	阜宁	古河古河新站公变	10	200	本级设备容量受限
2839	阜宁	古河利元七组北公变	10	200	本级设备容量受限
2840	阜宁	古河利元西站公变	10	400	本级设备容量受限
2841	阜宁	古河大梁西站公变	10	200	本级设备容量受限
2842	阜宁	古河大冲1#公变	10	200	本级设备容量受限
2843	阜宁	古河杨石西站公变	10	200	本级设备容量受限
2844	阜宁	古河西左北站西公变	10	400	本级设备容量受限
2845	阜宁	古河大许西站公变	10	200	本级设备容量受限
2846	阜宁	古河镇岗东南站	10	200	本级设备容量受限
2847	阜宁	古河洋桥四组公变	10	200	本级设备容量受限
2848	阜宁	古河镇洋桥1#变	10	200	本级设备容量受限
2849	阜宁	郭墅澳洋2#变	10	400	本级设备容量受限
2850	阜宁	郭墅孙郑中心村康居工程4#变	10	200	本级设备容量受限
2851	阜宁	郭墅刘河陈庄新增	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2852	阜宁	郭墅刘河陈庄站公变	10	200	本级设备容量受限
2853	阜宁	郭墅兴南北站公变	10	400	本级设备容量受限
2854	阜宁	郭墅兴南二组公变	10	400	本级设备容量受限
2855	阜宁	郭墅何庄北站公变	10	200	本级设备容量受限
2856	阜宁	郭墅刘十二三组公变	10	100	本级设备容量受限
2857	阜宁	郭墅农民街西配变公变	10	400	本级设备容量受限
2858	阜宁	郭墅镇政府新增变	10	400	本级设备容量受限
2859	阜宁	郭墅蔡庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
2860	阜宁	郭墅蔡庄北站新增	10	400	上级设备容量受限
2861	阜宁	郭墅蔡庄南站公变	10	400	上级设备容量受限
2862	阜宁	郭墅蔡庄南站新增变	10	400	上级设备容量受限
2863	阜宁	郭墅蔡庄中站公变	10	400	上级设备容量受限
2864	阜宁	郭墅蔡庄中站新增	10	400	上级设备容量受限
2865	阜宁	郭墅阜阳富墅花苑变	10	630	上级设备容量受限
2866	阜宁	郭墅阜阳康居工程3#变	10	200	上级设备容量受限
2867	阜宁	郭墅阜阳中心村公变	10	400	上级设备容量受限
2868	阜宁	郭墅富墅花苑2#公变	10	500	上级设备容量受限
2869	阜宁	郭墅供电所12#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2870	阜宁	郭墅供电所15#变	10	400	上级设备容量受限
2871	阜宁	郭墅供电所16号变	10	400	上级设备容量受限
2872	阜宁	郭墅供电所17配变	10	400	上级设备容量受限
2873	阜宁	郭墅供电所5#公变	10	200	上级设备容量受限
2874	阜宁	郭墅供电所6#公变	10	500	上级设备容量受限
2875	阜宁	郭墅供电所7#公变	10	400	上级设备容量受限
2876	阜宁	郭墅供电所8#公变	10	400	上级设备容量受限
2877	阜宁	郭墅供电所9#变	10	400	上级设备容量受限
2878	阜宁	郭墅供电所9#变分流	10	400	上级设备容量受限
2879	阜宁	郭墅嵇庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
2880	阜宁	郭墅嵇庄电站公变	10	200	上级设备容量受限
2881	阜宁	郭墅农贸市场1#箱变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2882	阜宁	郭墅农贸市场2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2883	阜宁	郭墅孙郑中心村公变	10	200	上级设备容量受限
2884	阜宁	郭墅希望小区北4#变	10	200	上级设备容量受限
2885	阜宁	郭墅希望小区北5#变	10	200	上级设备容量受限
2886	阜宁	郭墅希望小区北6#变	10	200	上级设备容量受限
2887	阜宁	郭墅希望小区北7#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2888	阜宁	郭墅希望小区北8#变	10	200	上级设备容量受限
2889	阜宁	郭墅向阳大道1#变	10	400	上级设备容量受限
2890	阜宁	郭墅向阳大道2#变	10	400	上级设备容量受限
2891	阜宁	郭墅兴庄康居工程1#变	10	400	上级设备容量受限
2892	阜宁	郭墅兴庄康居工程2#变	10	200	上级设备容量受限
2893	阜宁	郭墅兴庄六组公变	10	400	上级设备容量受限
2894	阜宁	郭墅兴庄南站1#变	10	400	上级设备容量受限
2895	阜宁	郭墅兴庄南站2#公变	10	200	上级设备容量受限
2896	阜宁	郭墅兴庄南站3#变	10	400	上级设备容量受限
2897	阜宁	郭墅兴庄南站4号变	10	400	上级设备容量受限
2898	阜宁	郭墅兴庄七组公变	10	400	上级设备容量受限
2899	阜宁	郭墅兴庄七组新增变	10	400	上级设备容量受限
2900	阜宁	郭墅兴庄一二组公变	10	400	上级设备容量受限
2901	阜宁	郭墅兴庄一二组新增公变	10	400	上级设备容量受限
2902	阜宁	郭墅兴庄中心村3#变	10	400	上级设备容量受限
2903	阜宁	郭墅兴庄中心村4#变	10	400	上级设备容量受限
2904	阜宁	郭墅兴庄中心村5号变	10	400	上级设备容量受限
2905	阜宁	郭墅兴庄中心村二号公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2906	阜宁	郭墅兴庄中心村公变	10	400	上级设备容量受限
2907	阜宁	郭墅兴庄中站公变	10	400	上级设备容量受限
2908	阜宁	郭墅兴庄中站新增公变	10	400	上级设备容量受限
2909	阜宁	郭墅张乔东村公变	10	200	上级设备容量受限
2910	阜宁	罗桥镇东场五组配变分流	10	400	本级设备容量受限
2911	阜宁	罗桥乡风谷沈顾一二组变	10	400	本级设备容量受限
2912	阜宁	罗桥余杨二组变	10	200	本级设备容量受限
2913	阜宁	罗桥张段四七组变	10	200	本级设备容量受限
2914	阜宁	罗桥镇张段东村	10	200	本级设备容量受限
2915	阜宁	反身五组配变	10	200	本级设备容量受限
2916	阜宁	罗桥青沟西站配变分流变	10	400	本级设备容量受限
2917	阜宁	罗桥陈未八组1#变JN	10	200	本级设备容量受限
2918	阜宁	罗桥农电11#变	10	400	本级设备容量受限
2919	阜宁	罗桥镇陈未电站2#变	10	200	本级设备容量受限
2920	阜宁	罗桥镇农电5号变分流	10	400	本级设备容量受限
2921	阜宁	罗桥镇国土综合变	10	400	本级设备容量受限
2922	阜宁	施庄必生南站2#变	10	400	本级设备容量受限
2923	阜宁	施庄4.5组北公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2924	阜宁	施庄小街7#变	10	400	本级设备容量受限
2925	阜宁	顶盛华府1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
2926	阜宁	顶盛华府1#开关站保安变	10	400	上级设备容量受限
2927	阜宁	顶盛华府2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
2928	阜宁	顶盛华府2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
2929	阜宁	顶盛华府2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
2930	阜宁	顶盛华府2#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
2931	阜宁	顶盛华府7#公变	10	500	上级设备容量受限
2932	阜宁	吴滩小街15#变	10	400	本级设备容量受限
2933	阜宁	吴滩小街3#公变	10	400	本级设备容量受限
2934	阜宁	吴滩于东二组	10	200	本级设备容量受限
2935	阜宁	吴滩光明南站公变	10	200	本级设备容量受限
2936	阜宁	吴滩阜射路4#变	10	200	本级设备容量受限
2937	阜宁	吴滩劳动三组	10	200	本级设备容量受限
2938	阜宁	吴滩陈戴四组配变	10	200	本级设备容量受限
2939	阜宁	吴滩陈戴西站公变	10	200	本级设备容量受限
2940	阜宁	吴滩三乔3#变	10	400	本级设备容量受限
2941	阜宁	合利汇水北站	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2942	阜宁	合利三组公变	10	400	本级设备容量受限
2943	阜宁	合利三岔六组（西）	10	200	本级设备容量受限
2944	阜宁	合利邹河南站变	10	200	本级设备容量受限
2945	阜宁	新沟镇区二号公变	10	200	本级设备容量受限
2946	阜宁	新沟新东北站公变	10	400	本级设备容量受限
2947	阜宁	新沟镇新沟公园变	10	200	本级设备容量受限
2948	阜宁	新沟岗刘东站公变	10	200	本级设备容量受限
2949	阜宁	新沟石油机械公变	10	400	本级设备容量受限
2950	阜宁	新沟振兴中学公变	10	200	本级设备容量受限
2951	阜宁	新沟前吉七组公变	10	200	本级设备容量受限
2952	阜宁	新沟魏王南站公变	10	200	本级设备容量受限
2953	阜宁	新沟潮北西站2#公变	10	200	本级设备容量受限
2954	阜宁	新沟潮北西站公变	10	200	本级设备容量受限
2955	阜宁	芦蒲中曹中站	10	200	本级设备容量受限
2956	阜宁	芦蒲蒲南小街南站	10	400	本级设备容量受限
2957	阜宁	羊寨建华河南站公变	10	400	本级设备容量受限
2958	阜宁	羊寨沙岗四组2号公变	10	400	本级设备容量受限
2959	阜宁	羊寨轧花厂公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2960	阜宁	羊寨孔庄电站公变	10	200	本级设备容量受限
2961	阜宁	羊寨团结桥2#公变	10	200	本级设备容量受限
2962	阜宁	羊寨国税局公变	10	400	本级设备容量受限
2963	阜宁	羊寨沙岗四组公变	10	400	本级设备容量受限
2964	阜宁	羊寨镇镇西三组配变	10	200	本级设备容量受限
2965	阜宁	羊寨北沙小街1#新增变	10	200	本级设备容量受限
2966	阜宁	羊寨沙西西站公变	10	400	本级设备容量受限
2967	阜宁	羊寨丁庄六组公变	10	200	本级设备容量受限
2968	阜宁	益林邓左三组3#变	10	400	本级设备容量受限
2969	阜宁	杨集霍舍站公变	10	200	本级设备容量受限
2970	阜宁	杨集角巷梁舍公变	10	200	本级设备容量受限
2971	阜宁	杨集蒋圩南站公变	10	200	本级设备容量受限
2972	阜宁	杨集蟠龙扶贫站公变	10	100	本级设备容量受限
2973	阜宁	杨集深港北站1#公变	10	200	本级设备容量受限
2974	阜宁	益林淮海路教堂公变	10	630	本级设备容量受限
2975	阜宁	益林倪东1#公变	10	400	本级设备容量受限
2976	阜宁	益林食品桥公变	10	400	本级设备容量受限
2977	阜宁	益林西旺小区2#公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2978	阜宁	杨集杨集八组配变	10	200	本级设备容量受限
2979	阜宁	杨集邱杨二组公变	10	200	本级设备容量受限
2980	阜宁	杨集四组变	10	200	本级设备容量受限
2981	阜宁	益林三里一组北公变	10	400	本级设备容量受限
2982	阜宁	益林塘沟村一组公变	10	400	本级设备容量受限
2983	阜宁	益林塘沟食品厂公变	10	400	本级设备容量受限
2984	阜宁	益林建新东路1#公变	10	400	本级设备容量受限
2985	阜宁	益林玻璃园区5#公变	10	400	本级设备容量受限
2986	阜宁	益林淮海北路4#变	10	400	本级设备容量受限
2987	阜宁	益林淮海路3#公变	10	400	本级设备容量受限
2988	阜宁	益林中市街箱式公变	10	500	本级设备容量受限
2989	阜宁	益林益新七组公变	10	400	本级设备容量受限
2990	阜宁	益林益新十组公变新	10	400	本级设备容量受限
2991	阜宁	益林育才路2#公变	10	400	本级设备容量受限
2992	阜宁	益林谈庄四组公变	10	400	本级设备容量受限
2993	阜宁	益林阜淮路5#公变	10	400	本级设备容量受限
2994	阜宁	益林企业园1#公变	10	400	本级设备容量受限
2995	阜宁	益林三里桥公变新	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2996	阜宁	益林振兴北路公变	10	400	本级设备容量受限
2997	建湖	冈西徐王村新沟1#变(增资)	10	200	本级设备容量受限
2998	建湖	前陶村南环台片	10	200	本级设备容量受限
2999	建湖	冈西立公村村部	10	200	本级设备容量受限
3000	建湖	港口北站	10	200	本级设备容量受限
3001	建湖	培东西站	10	200	本级设备容量受限
3002	建湖	培桥北站	10	400	本级设备容量受限
3003	建湖	赵湾一队	10	200	本级设备容量受限
3004	建湖	联合代墩	10	200	本级设备容量受限
3005	建湖	高作西站三组	10	400	本级设备容量受限
3006	建湖	高作冷冻厂南	10	400	本级设备容量受限
3007	建湖	高作大尖五组	10	200	本级设备容量受限
3008	建湖	高作咸庄加工厂	10	400	本级设备容量受限
3009	建湖	陈堡线木材市场西箱变配电变压器	10	800	本级设备容量受限
3010	建湖	宁湖桥主变	10	500	本级设备容量受限
3011	建湖	华都饭店东公用变	10	400	本级设备容量受限
3012	建湖	华都饭店箱变	10	500	本级设备容量受限
3013	建湖	新泉巷箱变	10	630	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3014	建湖	登达1号箱变	10	630	本级设备容量受限
3015	建湖	机电设备厂变	10	400	本级设备容量受限
3016	建湖	裕丰开发区2#公用变	10	400	本级设备容量受限
3017	建湖	房管所公用变	10	400	本级设备容量受限
3018	建湖	朝阳公用变	10	400	本级设备容量受限
3019	建湖	陈墩新变	10	200	本级设备容量受限
3020	建湖	近中公用变	10	400	本级设备容量受限
3021	建湖	近湖南湖新村2号变	10	400	本级设备容量受限
3022	建湖	财政巷北公用变	10	315	本级设备容量受限
3023	建湖	公安局变	10	630	本级设备容量受限
3024	建湖	职中公用变	10	400	本级设备容量受限
3025	建湖	新扬线房管所公用变	10	400	本级设备容量受限
3026	建湖	中行公用变	10	500	本级设备容量受限
3027	建湖	建阳沈海丰小区	10	125	本级设备容量受限
3028	建湖	建南七组	10	200	本级设备容量受限
3029	建湖	冯晏四组配变	10	400	本级设备容量受限
3030	建湖	冯晏五组西	10	400	本级设备容量受限
3031	建湖	马厂一组东配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3032	建湖	养殖西站	10	400	本级设备容量受限
3033	建湖	陈圩九队配变	10	400	本级设备容量受限
3034	建湖	交木三队	10	200	本级设备容量受限
3035	建湖	西南七组	10	400	本级设备容量受限
3036	建湖	近湖鸿沟北站2号变	10	400	本级设备容量受限
3037	建湖	近湖鸿沟西站	10	200	本级设备容量受限
3038	建湖	近湖鸿沟中站	10	400	本级设备容量受限
3039	建湖	近湖太平新西站	10	400	本级设备容量受限
3040	建湖	近湖太平尤桥变	10	400	本级设备容量受限
3041	建湖	近湖建港六队变	10	400	本级设备容量受限
3042	建湖	近湖裕丰王墩变	10	200	本级设备容量受限
3043	建湖	近湖蔡徐西站	10	100	本级设备容量受限
3044	建湖	近湖齐心2号变	10	200	本级设备容量受限
3045	建湖	近湖东付西南站	10	400	本级设备容量受限
3046	建湖	近湖东冯一队变	10	400	本级设备容量受限
3047	建湖	近湖齐心桥变	10	400	本级设备容量受限
3048	建湖	近湖耀辉小区变	10	160	本级设备容量受限
3049	建湖	近湖东陈北站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3050	建湖	近湖东陈北站2号变	10	400	上级设备容量受限
3051	建湖	近湖东陈北站3号变	10	400	上级设备容量受限
3052	建湖	近湖东陈北站4号变	10	400	上级设备容量受限
3053	建湖	近湖东陈中站	10	200	上级设备容量受限
3054	建湖	近湖东陈朱墩变	10	400	上级设备容量受限
3055	建湖	近湖夹港北站	10	200	上级设备容量受限
3056	建湖	近湖夹港中站	10	200	上级设备容量受限
3057	建湖	近湖杨庄北站	10	400	上级设备容量受限
3058	建湖	近湖东陈东站	10	400	本级设备容量受限
3059	建湖	近湖东付职工公寓变	10	400	本级设备容量受限
3060	建湖	近湖陈堡新河西变	10	400	本级设备容量受限
3061	建湖	近湖刘桥南站	10	200	本级设备容量受限
3062	建湖	近湖西葛东站	10	400	本级设备容量受限
3063	建湖	近湖西葛前庄变	10	200	本级设备容量受限
3064	建湖	恒济恒东冯垛站	10	200	本级设备容量受限
3065	建湖	恒济民营工业园区1#变	10	400	本级设备容量受限
3066	建湖	恒济东袁东站	10	400	本级设备容量受限
3067	建湖	恒济东袁垦田2#	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3068	建湖	恒济东袁垦田5#	10	400	本级设备容量受限
3069	建湖	恒济恒庆东垦田4#	10	200	本级设备容量受限
3070	建湖	恒济居委会变	10	400	本级设备容量受限
3071	建湖	恒济苗庄南垦田2#变	10	200	本级设备容量受限
3072	建湖	恒济苗庄南站	10	250	本级设备容量受限
3073	建湖	恒济后街变	10	400	本级设备容量受限
3074	建湖	芦沟镇大同村一组配变	10	200	本级设备容量受限
3075	建湖	芦沟镇田曹东风配变	10	50	本级设备容量受限
3076	建湖	芦沟镇农电站（西）配变	10	400	本级设备容量受限
3077	建湖	芦沟镇府前路南配变	10	400	上级设备容量受限
3078	建湖	芦沟镇建裴路配变	10	400	上级设备容量受限
3079	建湖	芦沟镇商业街东配变	10	250	上级设备容量受限
3080	建湖	芦沟镇双荡海圩配变	10	200	上级设备容量受限
3081	建湖	芦沟镇双荡西沟配变	10	400	上级设备容量受限
3082	建湖	芦沟镇双荡西站配变	10	200	上级设备容量受限
3083	建湖	芦沟镇水乡华庭北配变	10	400	上级设备容量受限
3084	建湖	芦沟镇水乡华庭南配变	10	400	上级设备容量受限
3085	建湖	芦沟镇园区4#配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3086	建湖	芦沟镇园区5#配变	10	400	上级设备容量受限
3087	建湖	芦沟镇园区6#配变	10	400	上级设备容量受限
3088	建湖	芦沟镇五联一队配变	10	100	本级设备容量受限
3089	建湖	芦沟镇工业园区2#配变	10	400	本级设备容量受限
3090	建湖	芦沟镇园区1#变配变	10	500	本级设备容量受限
3091	建湖	庆丰北站	10	100	本级设备容量受限
3092	建湖	高丰近楼2#（增资15）	10	400	本级设备容量受限
3093	建湖	东刘西站	10	200	本级设备容量受限
3094	建湖	庆丰新村中陈更换	10	100	本级设备容量受限
3095	建湖	双胜上游	10	100	本级设备容量受限
3096	建湖	庆丰刘庄荡北2#	10	200	本级设备容量受限
3097	建湖	庆丰元刘新沟2#	10	400	本级设备容量受限
3098	建湖	九号桥2#	10	400	本级设备容量受限
3099	建湖	马小变	10	315	本级设备容量受限
3100	建湖	北凌村部2#	10	400	本级设备容量受限
3101	建湖	东乔乔墩	10	200	本级设备容量受限
3102	建湖	新华孙庄	10	200	本级设备容量受限
3103	建湖	庆丰东洪西北站更换	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3104	建湖	草堰口路庄五组	10	200	本级设备容量受限
3105	建湖	上冈龙汪十组配变	10	200	本级设备容量受限
3106	建湖	上冈龙汪一二组配变	10	200	本级设备容量受限
3107	建湖	大团回迁房1#箱变	10	200	本级设备容量受限
3108	建湖	冈南线上冈隆世达配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
3109	建湖	冈南线上冈隆世达配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
3110	建湖	南沙线上冈凤鸣苑2#变压器	10	630	上级设备容量受限
3111	建湖	南沙线上冈凤鸣苑3#变压器	10	630	上级设备容量受限
3112	建湖	上冈船厂北配变	10	400	上级设备容量受限
3113	建湖	上冈船厂配变	10	200	上级设备容量受限
3114	建湖	上冈东方红大街配变	10	630	上级设备容量受限
3115	建湖	上冈东方商场2#配变	10	400	上级设备容量受限
3116	建湖	上冈东方商场配变	10	400	上级设备容量受限
3117	建湖	上冈都市名城10#变压器	10	800	上级设备容量受限
3118	建湖	上冈都市名城11#变压器	10	800	上级设备容量受限
3119	建湖	上冈都市名城12#变压器	10	800	上级设备容量受限
3120	建湖	上冈都市名城3#变	10	800	上级设备容量受限
3121	建湖	上冈都市名城4#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3122	建湖	上冈都市名城5#变	10	800	上级设备容量受限
3123	建湖	上冈都市名城6#变	10	800	上级设备容量受限
3124	建湖	上冈都市名城7#变	10	800	上级设备容量受限
3125	建湖	上冈都市名城8#变	10	800	上级设备容量受限
3126	建湖	上冈都市名城9#变压器	10	800	上级设备容量受限
3127	建湖	上冈凤鸣苑1#箱变	10	400	上级设备容量受限
3128	建湖	上冈凤鸣苑2#箱变	10	400	上级设备容量受限
3129	建湖	上冈冈合路配变	10	400	上级设备容量受限
3130	建湖	上冈光明小区1#变压器	10	630	上级设备容量受限
3131	建湖	上冈光明小区3#变压器	10	630	上级设备容量受限
3132	建湖	上冈交管站配变	10	400	上级设备容量受限
3133	建湖	上冈角头街配变	10	400	上级设备容量受限
3134	建湖	上冈剧场配变	10	400	上级设备容量受限
3135	建湖	上冈老车站配变	10	400	上级设备容量受限
3136	建湖	上冈老国道东箱变	10	630	上级设备容量受限
3137	建湖	上冈老国道配变	10	400	上级设备容量受限
3138	建湖	上冈老街配变	10	400	上级设备容量受限
3139	建湖	上冈老医院北配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3140	建湖	上冈老医院西配变	10	400	上级设备容量受限
3141	建湖	上冈利华一组西配变	10	200	上级设备容量受限
3142	建湖	上冈粮库东路配变	10	400	上级设备容量受限
3143	建湖	上冈粮库南配变	10	400	上级设备容量受限
3144	建湖	上冈南沙路南配变	10	200	上级设备容量受限
3145	建湖	上冈汽配厂南配变	10	500	上级设备容量受限
3146	建湖	上冈汽配厂配变	10	400	上级设备容量受限
3147	建湖	上冈商场配变	10	400	上级设备容量受限
3148	建湖	上冈招商场配变	10	400	上级设备容量受限
3149	建湖	上冈中学北配变	10	630	上级设备容量受限
3150	建湖	上冈中学南配变	10	400	上级设备容量受限
3151	建湖	上冈自来水厂配变	10	400	上级设备容量受限
3152	建湖	坍圩七组	10	400	本级设备容量受限
3153	建湖	上冈盐阜建材城东箱变	10	630	本级设备容量受限
3154	建湖	上冈大志八组配变	10	200	本级设备容量受限
3155	建湖	上冈新北村副业区配变	10	200	本级设备容量受限
3156	建湖	上冈新北五组配变	10	400	本级设备容量受限
3157	建湖	冈北七组	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3158	建湖	上冈冈西九组配变	10	200	本级设备容量受限
3159	建湖	上冈千林木业配变	10	200	本级设备容量受限
3160	建湖	上冈兴冈路配变	10	400	本级设备容量受限
3161	建湖	草堰口建筑新村	10	400	本级设备容量受限
3162	建湖	草堰口食品站变	10	400	本级设备容量受限
3163	建湖	草堰口振兴路	10	400	本级设备容量受限
3164	建湖	草堰口政府西路	10	200	本级设备容量受限
3165	建湖	草堰口永丰四、十二组	10	200	本级设备容量受限
3166	建湖	堰南一组	10	200	本级设备容量受限
3167	建湖	草堰口红庄五组	10	200	本级设备容量受限
3168	建湖	草堰口堰南北站	10	400	本级设备容量受限
3169	建湖	堰南八组南	10	200	本级设备容量受限
3170	建湖	镇南配变	10	400	本级设备容量受限
3171	建湖	镇西	10	200	本级设备容量受限
3172	建湖	草堰口唐墩中站南	10	400	本级设备容量受限
3173	建湖	上冈八庄四组北配变	10	200	本级设备容量受限
3174	建湖	上冈川洋十五组东配变	10	200	本级设备容量受限
3175	建湖	上冈树新二组配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3176	建湖	上冈树新四组配变	10	200	本级设备容量受限
3177	建湖	上冈凤心一八组配变	10	200	本级设备容量受限
3178	建湖	上冈徐庄三七组配变	10	400	本级设备容量受限
3179	建湖	上冈智谋路配变	10	400	本级设备容量受限
3180	建湖	上冈合心三七组配变	10	200	本级设备容量受限
3181	建湖	上冈运河三组2#配变	10	200	本级设备容量受限
3182	建湖	上冈康宁路南配变	10	400	本级设备容量受限
3183	建湖	上冈海洋宾馆2#配变	10	400	本级设备容量受限
3184	建湖	上冈南沙小区配变	10	400	本级设备容量受限
3185	建湖	上冈冈南新村配变	10	315	本级设备容量受限
3186	建湖	上冈南苑小区2#配变	10	400	本级设备容量受限
3187	建湖	盛泰公寓箱变	10	200	本级设备容量受限
3188	建湖	上冈南庄九十组1#配变	10	400	本级设备容量受限
3189	建湖	上冈南庄四组配变	10	200	本级设备容量受限
3190	建湖	上冈南庄一组配变	10	400	本级设备容量受限
3191	建湖	上冈农贸街南配变	10	400	本级设备容量受限
3192	建湖	上冈清沁池配变	10	315	本级设备容量受限
3193	建湖	上冈跃进队配变	10	250	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3194	建湖	颜单五七场变	10	400	本级设备容量受限
3195	建湖	颜单派出所台片	10	400	本级设备容量受限
3196	建湖	颜单曙光北站	10	200	本级设备容量受限
3197	建湖	沿河自强垦田9号变	10	200	本级设备容量受限
3198	建湖	钟庄钟南立志台片	10	100	本级设备容量受限
3199	建湖	钟庄建新郑舍台片	10	400	本级设备容量受限
3200	建湖	钟庄南华华北台片	10	200	本级设备容量受限
3201	建湖	钟庄三元北站台片	10	200	本级设备容量受限
3202	建湖	钟庄集镇钟北台片	10	400	本级设备容量受限
3203	建湖	钟庄梁湖中心台片	10	200	本级设备容量受限
3204	射阳	二港4#变	10	200	本级设备容量受限
3205	射阳	后湾小区1#变	10	400	本级设备容量受限
3206	射阳	后湾小区2#变	10	315	本级设备容量受限
3207	射阳	后湾小区3#变	10	200	本级设备容量受限
3208	射阳	新条10#变	10	200	本级设备容量受限
3209	射阳	新条17#变	10	200	本级设备容量受限
3210	射阳	陈洋川洋2#配变	10	200	本级设备容量受限
3211	射阳	川洋3#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3212	射阳	新镇区2#变	10	400	本级设备容量受限
3213	射阳	新镇区6#变	10	200	本级设备容量受限
3214	射阳	岱范1#变	10	100	本级设备容量受限
3215	射阳	富洋8#变	10	315	本级设备容量受限
3216	射阳	富洋9#配变	10	400	本级设备容量受限
3217	射阳	公用14#变	10	400	本级设备容量受限
3218	射阳	公用2#变.	10	630	本级设备容量受限
3219	射阳	公用22#配变	10	200	本级设备容量受限
3220	射阳	公用4#配变	10	400	本级设备容量受限
3221	射阳	公用5#变	10	400	本级设备容量受限
3222	射阳	陈洋街道9#配变	10	200	本级设备容量受限
3223	射阳	岱范2#配变	10	200	本级设备容量受限
3224	射阳	东湾4#配变	10	200	本级设备容量受限
3225	射阳	七埠7#配变	10	200	本级设备容量受限
3226	射阳	小尖4号变	10	200	本级设备容量受限
3227	射阳	洋东4#变	10	200	本级设备容量受限
3228	射阳	洋东5#变	10	200	本级设备容量受限
3229	射阳	洋南8#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3230	射阳	利国10#变	10	400	本级设备容量受限
3231	射阳	利国17#	10	200	本级设备容量受限
3232	射阳	洋北1#变	10	400	本级设备容量受限
3233	射阳	陈洋南滩3#变	10	200	本级设备容量受限
3234	射阳	河西7#变	10	200	本级设备容量受限
3235	射阳	河西线南滩7#配变	10	200	本级设备容量受限
3236	射阳	南滩9#变	10	200	本级设备容量受限
3237	射阳	陈洋南份11#变	10	200	本级设备容量受限
3238	射阳	利国5#变	10	200	本级设备容量受限
3239	射阳	南份7#变	10	200	本级设备容量受限
3240	射阳	大有康居1#配变	10	200	本级设备容量受限
3241	射阳	阜余大有11#配变	10	200	本级设备容量受限
3242	射阳	阜余公用变20#配变	10	200	本级设备容量受限
3243	射阳	阜余六份23#配变	10	200	本级设备容量受限
3244	射阳	海河高铁2#箱变	10	400	本级设备容量受限
3245	射阳	海河商业街2#变	10	400	本级设备容量受限
3246	射阳	海通街道1#配变	10	400	本级设备容量受限
3247	射阳	海通街道10#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3248	射阳	海通街道17#配变	10	400	本级设备容量受限
3249	射阳	海通居委会2#配变	10	250	本级设备容量受限
3250	射阳	海通居委会6#配变	10	400	本级设备容量受限
3251	射阳	海通通兴3#配变	10	400	本级设备容量受限
3252	射阳	海通大尖11#配变	10	315	本级设备容量受限
3253	射阳	海通鲤鱼6#配变	10	400	本级设备容量受限
3254	射阳	海通团塘17#变	10	400	本级设备容量受限
3255	射阳	射北2#配变	10	200	本级设备容量受限
3256	射阳	射阳港居委会1#变	10	400	本级设备容量受限
3257	射阳	射阳港居委会14#变	10	200	本级设备容量受限
3258	射阳	射阳港居委会2#变	10	400	本级设备容量受限
3259	射阳	海通边贸2#变	10	400	本级设备容量受限
3260	射阳	海通大喇叭生活区2#配变	10	200	本级设备容量受限
3261	射阳	海通渔工贸1#变	10	200	本级设备容量受限
3262	射阳	五管区7#配变	10	200	本级设备容量受限
3263	射阳	六管区6#变	10	200	本级设备容量受限
3264	射阳	农牧公司七管区2#	10	400	本级设备容量受限
3265	射阳	海通农牧七管区	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3266	射阳	六管区4#变	10	400	本级设备容量受限
3267	射阳	农牧六管区3#	10	400	本级设备容量受限
3268	射阳	农牧七管区7#变	10	400	本级设备容量受限
3269	射阳	海通沟浜5#配变	10	200	本级设备容量受限
3270	射阳	南坎2#配变	10	200	本级设备容量受限
3271	射阳	海通渔工贸13#配变	10	200	本级设备容量受限
3272	射阳	海通中心河4#变	10	400	本级设备容量受限
3273	射阳	农牧1#配变	10	400	本级设备容量受限
3274	射阳	一管区2#变	10	200	本级设备容量受限
3275	射阳	中心河3#	10	160	本级设备容量受限
3276	射阳	中心河6#变	10	200	本级设备容量受限
3277	射阳	海通沟浜10#配变	10	200	本级设备容量受限
3278	射阳	海通农牧8管区2#	10	400	本级设备容量受限
3279	射阳	农牧八管区4#配变	10	400	本级设备容量受限
3280	射阳	射阳港居委会7#变	10	200	本级设备容量受限
3281	射阳	芦湾8#配变	10	200	本级设备容量受限
3282	射阳	凤兴4#变	10	400	本级设备容量受限
3283	射阳	西区9#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3284	射阳	凤东13#变	10	400	本级设备容量受限
3285	射阳	凤兴2#变	10	400	本级设备容量受限
3286	射阳	凤西2#配变	10	160	本级设备容量受限
3287	射阳	合兴小街10#配变	10	400	本级设备容量受限
3288	射阳	庆云4#配变	10	400	本级设备容量受限
3289	射阳	四港1#配变	10	200	本级设备容量受限
3290	射阳	正塘17#配变	10	315	本级设备容量受限
3291	射阳	正塘22#配变	10	400	本级设备容量受限
3292	射阳	凤西1#变	10	200	本级设备容量受限
3293	射阳	庆云2#配变	10	200	本级设备容量受限
3294	射阳	庆云7#配变	10	200	本级设备容量受限
3295	射阳	淮海6#配变	10	200	本级设备容量受限
3296	射阳	淮海9#配变	10	200	本级设备容量受限
3297	射阳	射兴5#配变	10	200	本级设备容量受限
3298	射阳	运棉12#配变	10	400	本级设备容量受限
3299	射阳	合顺4#配变	10	200	本级设备容量受限
3300	射阳	条滩6#配变	10	200	本级设备容量受限
3301	射阳	条滩7#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3302	射阳	岔北1#配变	10	200	本级设备容量受限
3303	射阳	友爱村4#配变	10	200	本级设备容量受限
3304	射阳	庆北5#变	10	315	本级设备容量受限
3305	射阳	三角镇村1#配变	10	200	本级设备容量受限
3306	射阳	兴隆3#配变	10	200	本级设备容量受限
3307	射阳	兴隆5#配变	10	400	本级设备容量受限
3308	射阳	大陆村1#配变	10	250	本级设备容量受限
3309	射阳	耦耕镇公用变2#配变	10	400	本级设备容量受限
3310	射阳	兴隆10#变	10	200	本级设备容量受限
3311	射阳	园区16#变	10	400	本级设备容量受限
3312	射阳	园区6#变	10	400	本级设备容量受限
3313	射阳	耦耕三角镇13#配变	10	200	本级设备容量受限
3314	射阳	友爱7#配变	10	200	本级设备容量受限
3315	射阳	新淤11#配变	10	200	本级设备容量受限
3316	射阳	新淤7#配变	10	200	本级设备容量受限
3317	射阳	大兴公用变3#配变	10	200	本级设备容量受限
3318	射阳	运河6#配变	10	200	本级设备容量受限
3319	射阳	双港5#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3320	射阳	光荣5#配变	10	400	本级设备容量受限
3321	射阳	合德中北6#配变	10	400	本级设备容量受限
3322	射阳	小洋3#	10	200	本级设备容量受限
3323	射阳	周圩3#变	10	100	本级设备容量受限
3324	射阳	耦耕公用变17#配变	10	315	本级设备容量受限
3325	射阳	耦耕公用变6#配变	10	400	本级设备容量受限
3326	射阳	耦耕新荣1#配变	10	200	本级设备容量受限
3327	射阳	庆余1#变	10	200	本级设备容量受限
3328	射阳	海丰9#变	10	400	本级设备容量受限
3329	射阳	海星6#变	10	400	本级设备容量受限
3330	射阳	黄沙港南公变1#变	10	400	本级设备容量受限
3331	射阳	南公变9#变	10	315	本级设备容量受限
3332	射阳	蚕种场1#变	10	200	本级设备容量受限
3333	射阳	双灯1#配变	10	200	本级设备容量受限
3334	射阳	东方19#变	10	400	本级设备容量受限
3335	射阳	东方32#变	10	200	本级设备容量受限
3336	射阳	贺东1#	10	250	本级设备容量受限
3337	射阳	洋河5#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3338	射阳	洋河8#	10	200	本级设备容量受限
3339	射阳	洋河洋中2#变	10	200	本级设备容量受限
3340	射阳	东港6#配变	10	200	本级设备容量受限
3341	射阳	东港居委会1#配变	10	400	本级设备容量受限
3342	射阳	临海街道7#配变.	10	400	本级设备容量受限
3343	射阳	农联11#配变	10	200	本级设备容量受限
3344	射阳	农联7#配变	10	400	本级设备容量受限
3345	射阳	东兴3#配变	10	400	本级设备容量受限
3346	射阳	海镇5#配变	10	315	本级设备容量受限
3347	射阳	临海街道12#配变	10	315	本级设备容量受限
3348	射阳	临海街道18#配变	10	400	本级设备容量受限
3349	射阳	临海街道19#配变	10	315	本级设备容量受限
3350	射阳	临海街道2#配变	10	400	本级设备容量受限
3351	射阳	临海街道29#配变	10	400	本级设备容量受限
3352	射阳	临海街道3#变	10	400	本级设备容量受限
3353	射阳	临海街道41 # 配变	10	400	本级设备容量受限
3354	射阳	临海街道45#变	10	315	本级设备容量受限
3355	射阳	临海街道54#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3356	射阳	西兴10#配变	10	200	本级设备容量受限
3357	射阳	临海街道16#配变	10	315	本级设备容量受限
3358	射阳	临海街道37#配变	10	400	本级设备容量受限
3359	射阳	同胜14#配变	10	200	本级设备容量受限
3360	射阳	八段8#变	10	400	本级设备容量受限
3361	射阳	双跃9#配变	10	200	本级设备容量受限
3362	射阳	公兴4#配变	10	200	本级设备容量受限
3363	射阳	海镇4#配变	10	200	本级设备容量受限
3364	射阳	后涧7#配变	10	400	本级设备容量受限
3365	射阳	同胜16#配变	10	400	本级设备容量受限
3366	射阳	同胜22#配变	10	200	本级设备容量受限
3367	射阳	团南7#配变	10	315	本级设备容量受限
3368	射阳	圩西6#配变	10	200	本级设备容量受限
3369	射阳	淮海农场四十三大队南站	10	200	本级设备容量受限
3370	射阳	淮海农场四十四大队北站	10	400	本级设备容量受限
3371	射阳	淮海农场三十七大队北站	10	200	本级设备容量受限
3372	射阳	淮海农场四十大队北站	10	200	本级设备容量受限
3373	射阳	淮海农场四十大队中站	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3374	射阳	淮海农场三十七大队南站1#变	10	200	本级设备容量受限
3375	射阳	新东2#配变	10	200	本级设备容量受限
3376	射阳	新渠7#配变	10	200	本级设备容量受限
3377	射阳	新渠9#配变	10	400	本级设备容量受限
3378	射阳	淮海农场垦四队电站	10	200	本级设备容量受限
3379	射阳	淮海农场七分场西站	10	200	本级设备容量受限
3380	射阳	临建7#配变	10	200	本级设备容量受限
3381	射阳	丫头港6#配变	10	400	本级设备容量受限
3382	射阳	太兴5#配变	10	200	本级设备容量受限
3383	射阳	双跃1#配变	10	200	本级设备容量受限
3384	射阳	苇荡3#配变	10	200	本级设备容量受限
3385	射阳	玉东4#配变	10	200	本级设备容量受限
3386	射阳	六垛公用23#变	10	200	本级设备容量受限
3387	射阳	六垛公用变16#配变	10	400	本级设备容量受限
3388	射阳	曙东1#配变	10	200	本级设备容量受限
3389	射阳	临海二垛3#配变-JN	10	200	本级设备容量受限
3390	射阳	六垛公用变6#配变	10	200	本级设备容量受限
3391	射阳	南港1#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3392	射阳	南港2#配变	10	200	本级设备容量受限
3393	射阳	淮海农场四十三大队北站	10	200	本级设备容量受限
3394	射阳	六垛公用变26#配变	10	200	本级设备容量受限
3395	射阳	五垛7#配变	10	200	本级设备容量受限
3396	射阳	盘湾镇南沃12#变	10	200	本级设备容量受限
3397	射阳	盘湾镇塘南5#变	10	200	本级设备容量受限
3398	射阳	盘湾镇街道15#变	10	200	本级设备容量受限
3399	射阳	盘湾镇街道3#变	10	400	本级设备容量受限
3400	射阳	盘湾镇吴桥4#变	10	200	本级设备容量受限
3401	射阳	盘湾镇新沃2#变	10	200	本级设备容量受限
3402	射阳	盘湾镇新沃3#变	10	200	本级设备容量受限
3403	射阳	盘湾镇腰港1#变	10	400	本级设备容量受限
3404	射阳	盘湾镇腰港5#变	10	200	本级设备容量受限
3405	射阳	盘湾镇街道1#变	10	400	本级设备容量受限
3406	射阳	盘湾镇街道10#变	10	200	本级设备容量受限
3407	射阳	盘湾镇街道12#变	10	400	本级设备容量受限
3408	射阳	盘湾镇街道16#变	10	400	本级设备容量受限
3409	射阳	盘湾镇街道2#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3410	射阳	盘湾镇街道24#配变	10	400	本级设备容量受限
3411	射阳	盘湾镇街道4#变	10	400	本级设备容量受限
3412	射阳	盘湾镇华新10#变	10	400	本级设备容量受限
3413	射阳	盘湾镇四河5#变	10	315	本级设备容量受限
3414	射阳	中华13#变	10	200	本级设备容量受限
3415	射阳	盘湾镇玉丰1#变	10	400	本级设备容量受限
3416	射阳	盘湾镇玉坍3#变	10	200	本级设备容量受限
3417	射阳	盘湾镇玉中2#变	10	400	本级设备容量受限
3418	射阳	盘湾镇齐心9#变	10	200	本级设备容量受限
3419	射阳	盘湾镇月河1#变	10	200	本级设备容量受限
3420	射阳	陆墩20#变	10	100	本级设备容量受限
3421	射阳	中涧13#变	10	100	本级设备容量受限
3422	射阳	联东9#变	10	100	本级设备容量受限
3423	射阳	千秋渠北8#配变	10	200	本级设备容量受限
3424	射阳	渠北15#变	10	200	本级设备容量受限
3425	射阳	界河2#配变	10	200	本级设备容量受限
3426	射阳	界河7#变	10	200	本级设备容量受限
3427	射阳	滨南13#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3428	射阳	街道10#变（鲍墩）	10	400	本级设备容量受限
3429	射阳	街道4#配变JN	10	200	本级设备容量受限
3430	射阳	汛东11#配变	10	200	本级设备容量受限
3431	射阳	公用变19#变	10	400	本级设备容量受限
3432	射阳	公用变4#配变	10	315	本级设备容量受限
3433	射阳	公用变9#配变	10	200	本级设备容量受限
3434	射阳	滨东8#配变	10	200	本级设备容量受限
3435	射阳	三区13#配变	10	315	本级设备容量受限
3436	射阳	射口3#配变	10	200	本级设备容量受限
3437	射阳	中南9#变	10	200	本级设备容量受限
3438	射阳	沟北9#配变	10	200	本级设备容量受限
3439	射阳	公用变1#配变.	10	400	本级设备容量受限
3440	射阳	公用变3#配变	10	315	本级设备容量受限
3441	射阳	公用变8#配变	10	400	本级设备容量受限
3442	射阳	联合13#配变	10	100	本级设备容量受限
3443	射阳	战斗11#配变	10	200	本级设备容量受限
3444	射阳	竹节7#配变	10	200	本级设备容量受限
3445	射阳	渔场东2#	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3446	射阳	渔场东4#	10	400	本级设备容量受限
3447	射阳	渔场东北1#箱变	10	400	本级设备容量受限
3448	射阳	城区合德工业园东配变	10	400	本级设备容量受限
3449	射阳	城区庆南1#配变	10	400	本级设备容量受限
3450	射阳	城区园区1#配变	10	315	本级设备容量受限
3451	射阳	城区园区2#配变	10	400	本级设备容量受限
3452	射阳	城区园区3#配变	10	400	本级设备容量受限
3453	射阳	城区园区4#配变	10	315	本级设备容量受限
3454	射阳	66-9-东13#杆兴北新村配变	10	400	本级设备容量受限
3455	射阳	66-9-东13-5#杆兴北新村3号配变	10	400	本级设备容量受限
3456	射阳	66-9-西5#杆庆南8号配变	10	400	本级设备容量受限
3457	射阳	城区兴北菜场箱变1003配变	10	630	本级设备容量受限
3458	射阳	后羿线15-10#杆酩悦加州东配变	10	315	本级设备容量受限
3459	射阳	正塘11#配变	10	400	本级设备容量受限
3460	射阳	市南西线55-12#杆兴盛巷1号配变	10	400	本级设备容量受限
3461	射阳	晨光路停车场箱变	10	500	本级设备容量受限
3462	射阳	城区48-2杆光明新村西配变	10	400	本级设备容量受限
3463	射阳	城区59-5杆射小配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3464	射阳	城区二院配变	10	400	本级设备容量受限
3465	射阳	城区光明新村南配变	10	400	本级设备容量受限
3466	射阳	城区17-12杆双龙新村南配变	10	400	本级设备容量受限
3467	射阳	城区31杆城西新村2#配变	10	400	本级设备容量受限
3468	射阳	城区33-2杆城西新村配变	10	400	本级设备容量受限
3469	射阳	城区4-4-1杆机场路2#配变	10	400	本级设备容量受限
3470	射阳	城区双龙三组3#配变	10	315	本级设备容量受限
3471	射阳	城区双龙新村1号箱配变	10	630	本级设备容量受限
3472	射阳	城区双龙新村3-1#箱配变	10	630	本级设备容量受限
3473	射阳	城区双龙2#配变	10	315	本级设备容量受限
3474	射阳	城区同心小学配变	10	400	本级设备容量受限
3475	射阳	城区林园二村2号配变	10	500	本级设备容量受限
3476	射阳	酩悦加州3#变	10	400	本级设备容量受限
3477	射阳	文泽康城北配变	10	400	本级设备容量受限
3478	射阳	城区50-2杆原种场配变	10	200	本级设备容量受限
3479	射阳	城区农机局配变	10	315	本级设备容量受限
3480	射阳	城区新四村4号配变	10	400	本级设备容量受限
3481	射阳	城区新四村8号配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3482	射阳	新四村1号配变	10	400	本级设备容量受限
3483	射阳	新四村2号配变	10	400	本级设备容量受限
3484	射阳	城区兴纱线35#杆兴南路6#配变	10	400	本级设备容量受限
3485	射阳	城区41-12杆条心四组配变	10	315	本级设备容量受限
3486	射阳	城区41-2杆南苑路1号配变	10	400	本级设备容量受限
3487	射阳	城区41-5-4杆大成花苑配变	10	400	本级设备容量受限
3488	射阳	城区47杆条心五组配变	10	400	本级设备容量受限
3489	射阳	城区条心五组5号配变	10	315	本级设备容量受限
3490	射阳	兴南路3#配变	10	400	本级设备容量受限
3491	射阳	绿洲麒麟府#配电室5#主变	10	630	本级设备容量受限
3492	射阳	兴纱线48-6#杆二中东侧2#配变	10	400	本级设备容量受限
3493	射阳	城区审计局宿舍2号配变	10	400	本级设备容量受限
3494	射阳	城区条心五组3号配变	10	400	本级设备容量受限
3495	射阳	城区兴南路4号配变	10	400	本级设备容量受限
3496	射阳	城区1-2杆中联3号配变	10	400	本级设备容量受限
3497	射阳	城区5-1#杆中联5#配变	10	400	本级设备容量受限
3498	射阳	城区万胜线中联2号配变	10	400	本级设备容量受限
3499	射阳	集美望湖公馆1#开关站3#变	10	630	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3500	射阳	城区中联1#配变	10	315	本级设备容量受限
3501	射阳	52-10#杆三星5号配变	10	400	本级设备容量受限
3502	射阳	52-14#杆三星3号配变	10	315	本级设备容量受限
3503	射阳	56#杆三星1号配变	10	400	本级设备容量受限
3504	射阳	世动新能源有限公司	10	200	本级设备容量受限
3505	射阳	兴北四村北配变	10	200	本级设备容量受限
3506	射阳	城区合东2#配变	10	400	本级设备容量受限
3507	射阳	城区合东5组2#配变	10	400	本级设备容量受限
3508	射阳	城区合东五组配变	10	400	本级设备容量受限
3509	射阳	44-15#杆合东四组1#配变	10	400	本级设备容量受限
3510	射阳	城区张网小区2#配变	10	400	本级设备容量受限
3511	射阳	城区张网小区3#配变	10	400	本级设备容量受限
3512	射阳	城区纺机路2号配变	10	315	本级设备容量受限
3513	射阳	城区大成公司配变	10	400	本级设备容量受限
3514	射阳	城区纺织路4号配变	10	400	本级设备容量受限
3515	射阳	城区黄海建筑公司配变	10	400	本级设备容量受限
3516	射阳	城区粮食新村配变	10	400	本级设备容量受限
3517	射阳	城区食品公司2号配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3518	射阳	城区食品公司4号配变	10	400	本级设备容量受限
3519	射阳	城区电厂宿舍2号配变	10	400	本级设备容量受限
3520	射阳	城区电厂宿舍配变	10	400	本级设备容量受限
3521	射阳	城区射东北小区1#配变	10	400	本级设备容量受限
3522	射阳	城区射东北小区2号配变	10	400	本级设备容量受限
3523	射阳	城区物价局宿舍配变	10	315	本级设备容量受限
3524	射阳	城区永成公司2号配变	10	400	本级设备容量受限
3525	射阳	城区34#杆康平路5号配变	10	400	本级设备容量受限
3526	射阳	城区38-4杆城东二村2号配变	10	400	本级设备容量受限
3527	射阳	城区38-7杆城东二村配变	10	400	本级设备容量受限
3528	射阳	城区41杆东园二村配变	10	400	本级设备容量受限
3529	射阳	城区53-2杆中行配变	10	400	本级设备容量受限
3530	射阳	城区东园二村2号配变	10	400	本级设备容量受限
3531	射阳	城区康平路6号配变	10	400	本级设备容量受限
3532	射阳	城区纱2线轧花厂宿舍2号配变	10	400	本级设备容量受限
3533	射阳	城区红旗新村2号配变	10	400	本级设备容量受限
3534	射阳	城区红旗新村4#配变	10	400	本级设备容量受限
3535	射阳	城区为民路4#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3536	射阳	城区建筑一公司配变	10	400	本级设备容量受限
3537	射阳	城区邮政局宿舍配变	10	400	本级设备容量受限
3538	射阳	城区动力路配变	10	400	本级设备容量受限
3539	射阳	康平路3号配变	10	400	本级设备容量受限
3540	射阳	太阳城4号配变	10	400	本级设备容量受限
3541	射阳	城区公路管理站1号配变	10	315	本级设备容量受限
3542	射阳	城区公路管理站2号配变	10	200	本级设备容量受限
3543	射阳	教师进修学校配变	10	100	本级设备容量受限
3544	射阳	供电所北配变	10	200	本级设备容量受限
3545	射阳	城区中联村部配变	10	400	本级设备容量受限
3546	射阳	百盛花苑6-2#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
3547	射阳	城区20-2杆红叶化纤配变	10	400	上级设备容量受限
3548	射阳	城区38-南1+1#杆新三村2号配变	10	400	上级设备容量受限
3549	射阳	城区城区42杆新三村1号配变	10	400	上级设备容量受限
3550	射阳	城区新三村3号配变	10	400	上级设备容量受限
3551	射阳	城区新三村4号配变	10	400	上级设备容量受限
3552	射阳	城区永祥配变	10	500	上级设备容量受限
3553	射阳	城区中联7组2号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3554	射阳	东鑫雅居2#箱变1#主变	10	500	上级设备容量受限
3555	射阳	东鑫雅居2#箱变2#主变	10	500	上级设备容量受限
3556	射阳	东鑫雅居2#主变	10	500	上级设备容量受限
3557	射阳	东鑫雅居箱变2	10	315	上级设备容量受限
3558	射阳	海都雅居2#变	10	630	上级设备容量受限
3559	射阳	海都雅居4#变	10	630	上级设备容量受限
3560	射阳	合闸线教师公寓1号箱变配变	10	630	上级设备容量受限
3561	射阳	合闸线教师公寓2号箱变配变	10	630	上级设备容量受限
3562	射阳	绿洲家园1#变压器	10	1000	上级设备容量受限
3563	射阳	清华园开关站2#主变1	10	800	上级设备容量受限
3564	射阳	清华园开关站4#主变1	10	800	上级设备容量受限
3565	射阳	书苑雅舍配变	10	500	上级设备容量受限
3566	射阳	银都花苑1-1#配变	10	630	上级设备容量受限
3567	射阳	银都花苑1-2#配变	10	630	上级设备容量受限
3568	射阳	银都花苑1号箱变	10	630	上级设备容量受限
3569	射阳	银都花苑2号箱变1	10	630	上级设备容量受限
3570	射阳	银都花苑3#箱变	10	630	上级设备容量受限
3571	射阳	中联7组箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3572	射阳	清华园3#配电室15#主变	10	800	本级设备容量受限
3573	射阳	通洋文明5#配变	10	200	本级设备容量受限
3574	射阳	通洋文明7#配变	10	200	本级设备容量受限
3575	射阳	通洋建东14#配变	10	200	本级设备容量受限
3576	射阳	通洋建东24#配变	10	200	本级设备容量受限
3577	射阳	通洋建东7#配变	10	200	本级设备容量受限
3578	射阳	通洋居委会22#配变	10	200	本级设备容量受限
3579	射阳	通洋四班8#配变	10	200	本级设备容量受限
3580	射阳	通洋塘合6#配变	10	200	本级设备容量受限
3581	射阳	通洋南六4#配变	10	200	本级设备容量受限
3582	射阳	通洋居委会14#配变	10	315	本级设备容量受限
3583	射阳	通洋居委会7#配变	10	400	本级设备容量受限
3584	射阳	通洋农科2#配变	10	200	本级设备容量受限
3585	射阳	四明建光2#配变	10	200	本级设备容量受限
3586	射阳	四明新圩3#配变	10	200	本级设备容量受限
3587	射阳	四明建中小学3#配变	10	200	本级设备容量受限
3588	射阳	四明九坛10#配变	10	200	本级设备容量受限
3589	射阳	四明盐路10#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3590	射阳	四明黄云13#配变	10	200	本级设备容量受限
3591	射阳	四明黄云2#配变	10	200	本级设备容量受限
3592	射阳	四明黄云8#配变	10	200	本级设备容量受限
3593	射阳	四明李尖3#配变	10	400	本级设备容量受限
3594	射阳	四明维新9#配变	10	200	本级设备容量受限
3595	射阳	四明小滩3#配变	10	200	本级设备容量受限
3596	射阳	四明跃东5#配变	10	200	本级设备容量受限
3597	射阳	四明跃东7#配变	10	200	本级设备容量受限
3598	射阳	四明跃东8#配变	10	200	本级设备容量受限
3599	射阳	四明六团6#配变	10	200	本级设备容量受限
3600	射阳	四明双湾3#变	10	200	本级设备容量受限
3601	射阳	四明新港1#配变	10	200	本级设备容量受限
3602	射阳	四明街道14#变	10	200	本级设备容量受限
3603	射阳	四明街道19#配变	10	400	本级设备容量受限
3604	射阳	四明街道9#变	10	315	本级设备容量受限
3605	射阳	码头8#变	10	400	本级设备容量受限
3606	射阳	码头9#变	10	200	本级设备容量受限
3607	射阳	民生6#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3608	射阳	民生7#变	10	200	本级设备容量受限
3609	射阳	特庸九里1#配变	10	200	本级设备容量受限
3610	射阳	特庸林场3#配变	10	200	本级设备容量受限
3611	射阳	红旗11#变	10	200	本级设备容量受限
3612	射阳	特庸红旗13#变	10	400	本级设备容量受限
3613	射阳	特庸街道10#变	10	400	本级设备容量受限
3614	射阳	特庸街道17#变	10	200	本级设备容量受限
3615	射阳	特庸街道7#	10	200	本级设备容量受限
3616	射阳	特庸街道9#变	10	400	本级设备容量受限
3617	射阳	兴胜13#配变	10	200	本级设备容量受限
3618	射阳	北洋6#变	10	200	本级设备容量受限
3619	射阳	北洋园区5#配变	10	200	本级设备容量受限
3620	射阳	特庸北洋7#变	10	200	本级设备容量受限
3621	射阳	特庸连庆2#变	10	200	本级设备容量受限
3622	射阳	码头10#变	10	400	本级设备容量受限
3623	射阳	唐湾14#配变	10	400	本级设备容量受限
3624	射阳	特庸唐湾6#变	10	400	本级设备容量受限
3625	射阳	永星13#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3626	射阳	盘洋线永兴安置区1#变	10	200	本级设备容量受限
3627	射阳	特庸全心12#变	10	200	本级设备容量受限
3628	射阳	永胜4#变	10	100	本级设备容量受限
3629	射阳	特庸木楼6#变	10	200	本级设备容量受限
3630	射阳	金山15#变	10	400	本级设备容量受限
3631	射阳	特庸联心1#配变	10	200	本级设备容量受限
3632	射阳	特庸全心8#配变	10	200	本级设备容量受限
3633	射阳	特庸红星9#变	10	200	本级设备容量受限
3634	射阳	胜居2#配变	10	400	本级设备容量受限
3635	射阳	新生12#变	10	100	本级设备容量受限
3636	射阳	新安16#变	10	200	本级设备容量受限
3637	射阳	和气1#配变	10	100	本级设备容量受限
3638	射阳	和气9#配变	10	200	本级设备容量受限
3639	射阳	居委会4号配变	10	315	本级设备容量受限
3640	射阳	振坍10#变	10	400	本级设备容量受限
3641	射阳	供电所变	10	200	本级设备容量受限
3642	射阳	街道2#变	10	315	本级设备容量受限
3643	射阳	新坍街道18#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3644	射阳	新坍振坍9#变	10	400	本级设备容量受限
3645	射阳	开北19#变	10	400	本级设备容量受限
3646	射阳	新潮14#变	10	400	本级设备容量受限
3647	射阳	新塘13#变	10	200	本级设备容量受限
3648	射阳	新塘25#变	10	200	本级设备容量受限
3649	射阳	诚民12#配变	10	400	本级设备容量受限
3650	射阳	庄东7#变	10	200	本级设备容量受限
3651	射阳	龙港9#变	10	400	本级设备容量受限
3652	射阳	南庄11#配变	10	400	本级设备容量受限
3653	射阳	南庄9#变	10	200	本级设备容量受限
3654	射阳	方向18#配变	10	400	本级设备容量受限
3655	射阳	芦洼8#配变	10	200	本级设备容量受限
3656	射阳	诚民15#配变	10	200	本级设备容量受限
3657	射阳	新庄6#变	10	400	本级设备容量受限
3658	射阳	新北九大队1#	10	200	本级设备容量受限
3659	射阳	场直线41#变压器	10	200	本级设备容量受限
3660	射阳	安东12#变069	10	200	本级设备容量受限
3661	射阳	东风1#变021	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3662	射阳	新西分场1#	10	200	本级设备容量受限
3663	射阳	南灶13#变	10	250	本级设备容量受限
3664	射阳	南灶15#变	10	200	本级设备容量受限
3665	射阳	张同13#配变	10	200	本级设备容量受限
3666	射阳	贺丰14#配变	10	200	本级设备容量受限
3667	射阳	贺丰9#配变	10	200	本级设备容量受限
3668	射阳	黄海22#配变	10	200	本级设备容量受限
3669	射阳	友盟23#配变	10	200	本级设备容量受限
3670	射阳	洋马街道2#配变	10	315	本级设备容量受限
3671	射阳	友盟5#配变	10	400	本级设备容量受限
3672	射阳	中闸8#配变	10	200	本级设备容量受限
3673	射阳	新跃1#变	10	200	本级设备容量受限
3674	射阳	新跃4#变	10	200	本级设备容量受限
3675	射阳	洋港6#变	10	200	本级设备容量受限
3676	射阳	洋马工业园区2#配变	10	400	本级设备容量受限
3677	射阳	洋马街道12#变.	10	400	本级设备容量受限
3678	射阳	洋马街道5#配变	10	315	本级设备容量受限
3679	射阳	黄海21#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3680	射阳	洋港14#配变	10	200	本级设备容量受限
3681	射阳	长荡陈林5#变	10	200	本级设备容量受限
3682	射阳	长荡陈林村3号配变	10	200	本级设备容量受限
3683	射阳	长荡陈林村4#配变	10	200	本级设备容量受限
3684	射阳	长荡湾洋1#变	10	200	本级设备容量受限
3685	射阳	长荡西沙2#配变	10	200	本级设备容量受限
3686	射阳	长荡旭东8#配变	10	200	本级设备容量受限
3687	射阳	长荡中河6#变	10	200	本级设备容量受限
3688	射阳	长荡胜北3#配变	10	400	本级设备容量受限
3689	射阳	长荡新付5#配变	10	400	本级设备容量受限
3690	射阳	长荡三合2#配变	10	200	本级设备容量受限
3691	射阳	长荡荡中2#配变	10	200	本级设备容量受限
3692	射阳	长荡街道14#配变	10	400	本级设备容量受限
3693	射阳	长荡胜北5#变	10	200	本级设备容量受限
3694	射阳	长荡胜利桥5#变	10	400	本级设备容量受限
3695	射阳	长荡胜利桥6#变	10	400	本级设备容量受限
3696	射阳	长荡创业园配变	10	400	本级设备容量受限
3697	射阳	长荡街道15#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3698	射阳	长荡胜北6#配变	10	400	本级设备容量受限
3699	射阳	长荡胜北7#配变	10	200	本级设备容量受限
3700	射阳	长荡北沙10#配变	10	200	本级设备容量受限
3701	射阳	长荡北沙3#配变	10	200	本级设备容量受限
3702	射阳	长荡东沙2#变	10	200	本级设备容量受限
3703	射阳	长荡东沙8#变	10	200	本级设备容量受限
3704	射阳	长荡中沙8#变	10	200	本级设备容量受限
3705	响水	陈港宾馆5#变	10	400	本级设备容量受限
3706	响水	陈港大堆6#变	10	200	本级设备容量受限
3707	响水	陈港新河4#变	10	400	本级设备容量受限
3708	响水	新河变	10	630	本级设备容量受限
3709	响水	陈港蟒牛后一组变	10	200	本级设备容量受限
3710	响水	陈港镇5#箱变	10	500	本级设备容量受限
3711	响水	陈家港沙荡安置区10#变	10	200	本级设备容量受限
3712	响水	沙荡安置区4#变	10	200	本级设备容量受限
3713	响水	陈港海安10#变	10	400	本级设备容量受限
3714	响水	陈港海安11#变	10	200	本级设备容量受限
3715	响水	陈港海安3#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3716	响水	陈港海安7#变	10	400	本级设备容量受限
3717	响水	陈港海安卫生院变	10	400	本级设备容量受限
3718	响水	海安四组变	10	200	本级设备容量受限
3719	响水	陈港齐心二三组变	10	200	本级设备容量受限
3720	响水	陈港四匡一、二组北变	10	400	本级设备容量受限
3721	响水	陈港长兴四组1#变	10	200	本级设备容量受限
3722	响水	六港一二十组变	10	400	本级设备容量受限
3723	响水	四港十五组变	10	200	本级设备容量受限
3724	响水	陈港大湾5组2号变	10	200	本级设备容量受限
3725	响水	陈港海安创业园变	10	400	本级设备容量受限
3726	响水	陈港齐心5组1#变	10	200	本级设备容量受限
3727	响水	下辛新农村变	10	200	本级设备容量受限
3728	响水	黄海大农线4大队变	10	200	本级设备容量受限
3729	响水	康庄小学变	10	200	本级设备容量受限
3730	响水	康庄养鸡厂变	10	200	本级设备容量受限
3731	响水	金三角变	10	200	本级设备容量受限
3732	响水	黄海宾馆1#箱变	10	500	本级设备容量受限
3733	响水	黄海路东2#箱变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3734	响水	62大队变	10	200	本级设备容量受限
3735	响水	66大队变	10	200	本级设备容量受限
3736	响水	潮河线64大队南鱼塘边	10	200	本级设备容量受限
3737	响水	潮河线周金良变	10	200	本级设备容量受限
3738	响水	东直线22大队变	10	200	本级设备容量受限
3739	响水	30大队北站综合变	10	200	本级设备容量受限
3740	响水	44大队1#变	10	200	本级设备容量受限
3741	响水	44大队2#变	10	200	本级设备容量受限
3742	响水	中山河水厂北变	10	200	本级设备容量受限
3743	响水	30大队变	10	100	本级设备容量受限
3744	响水	30大队南站综合变	10	200	本级设备容量受限
3745	响水	7分厂部变	10	200	本级设备容量受限
3746	响水	周晓飞综合变	10	400	本级设备容量受限
3747	响水	大有镇政府变	10	400	本级设备容量受限
3748	响水	大有4#变	10	400	本级设备容量受限
3749	响水	大有14#新变	10	400	本级设备容量受限
3750	响水	大有南北变	10	400	本级设备容量受限
3751	响水	大有南北街1#变	10	500	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3752	响水	七套聚兴路变	10	400	本级设备容量受限
3753	响水	医院变	10	400	本级设备容量受限
3754	响水	程庄兴隆变	10	200	本级设备容量受限
3755	响水	中心3组2#变	10	200	本级设备容量受限
3756	响水	云梯集中区2#变	10	200	本级设备容量受限
3757	响水	小圩村变	10	400	本级设备容量受限
3758	响水	黄圩集镇中心变	10	400	本级设备容量受限
3759	响水	集镇12#变	10	200	本级设备容量受限
3760	响水	八套东3#变	10	200	本级设备容量受限
3761	响水	南河新荡村部2#变	10	200	本级设备容量受限
3762	响水	平建一组变	10	200	本级设备容量受限
3763	响水	南河新建10组变	10	200	本级设备容量受限
3764	响水	合兴小学变	10	200	本级设备容量受限
3765	响水	河堆567组2#变	10	200	本级设备容量受限
3766	响水	严舍45组	10	200	本级设备容量受限
3767	响水	严舍5组变	10	200	本级设备容量受限
3768	响水	毛庄变	10	400	上级设备容量受限
3769	响水	南河12组3#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3770	响水	南河12组4#变	10	200	上级设备容量受限
3771	响水	南河12组5#变	10	200	上级设备容量受限
3772	响水	南河12组变	10	400	上级设备容量受限
3773	响水	南河2组2#变	10	400	上级设备容量受限
3774	响水	南河2组变	10	400	上级设备容量受限
3775	响水	南河345组变	10	200	上级设备容量受限
3776	响水	南河34组变	10	200	上级设备容量受限
3777	响水	南河3组变	10	200	上级设备容量受限
3778	响水	南河4组变	10	200	上级设备容量受限
3779	响水	南河北街2#变	10	400	上级设备容量受限
3780	响水	南河大润发变	10	400	上级设备容量受限
3781	响水	南河供电所变	10	200	上级设备容量受限
3782	响水	南河集镇21#变	10	400	上级设备容量受限
3783	响水	南河农具厂2#变	10	400	上级设备容量受限
3784	响水	南河农具厂变	10	400	上级设备容量受限
3785	响水	南河农科站变	10	400	上级设备容量受限
3786	响水	南河农业示范园1#变	10	400	上级设备容量受限
3787	响水	南河农业示范园2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3788	响水	南河农业示范园3#变	10	200	上级设备容量受限
3789	响水	南河农业示范园4#变	10	200	上级设备容量受限
3790	响水	南河农业示范园5#变	10	200	上级设备容量受限
3791	响水	南河示范园7#变	10	400	上级设备容量受限
3792	响水	南河兽医站变	10	400	上级设备容量受限
3793	响水	南河王集1#变	10	400	上级设备容量受限
3794	响水	南河王集14#变（南中变）	10	400	上级设备容量受限
3795	响水	南河王集15#变（西桥头变）变	10	400	上级设备容量受限
3796	响水	南河王集16#变（北街变）	10	400	上级设备容量受限
3797	响水	南河王集17#变（南河12组变）	10	400	上级设备容量受限
3798	响水	南河王集2#变	10	400	上级设备容量受限
3799	响水	南河王集3#变（东变）	10	400	上级设备容量受限
3800	响水	南河王集3#中变	10	400	上级设备容量受限
3801	响水	南河王集7#变	10	400	上级设备容量受限
3802	响水	南河王集9组变	10	200	上级设备容量受限
3803	响水	南河王集法院2#变	10	400	上级设备容量受限
3804	响水	南河王集九组2#变	10	200	上级设备容量受限
3805	响水	南河王集南4#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3806	响水	南河王集西街变	10	400	上级设备容量受限
3807	响水	南河王集新区变	10	630	上级设备容量受限
3808	响水	南河新东123组2#变	10	200	上级设备容量受限
3809	响水	南河新东1组变	10	200	上级设备容量受限
3810	响水	南河新东3组2#变	10	200	上级设备容量受限
3811	响水	南河新东3组变	10	200	上级设备容量受限
3812	响水	南河新东6组变	10	200	上级设备容量受限
3813	响水	南河新南134组2#变	10	200	上级设备容量受限
3814	响水	南河新南134组4#变	10	200	上级设备容量受限
3815	响水	南河新南245组2#变	10	200	上级设备容量受限
3816	响水	南河新南2组变	10	200	上级设备容量受限
3817	响水	南河新南3组变	10	200	上级设备容量受限
3818	响水	南河新南5组变	10	200	上级设备容量受限
3819	响水	南河新南9组变	10	400	上级设备容量受限
3820	响水	南河信用社变	10	400	上级设备容量受限
3821	响水	南河医院变	10	200	上级设备容量受限
3822	响水	南河移动塔变	10	400	上级设备容量受限
3823	响水	南河中学3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3824	响水	南河中学新增1#变	10	400	上级设备容量受限
3825	响水	王集13#组变	10	400	上级设备容量受限
3826	响水	王集19#(放大站)变	10	400	上级设备容量受限
3827	响水	王集2#中台片变	10	400	上级设备容量受限
3828	响水	王集5组变	10	400	上级设备容量受限
3829	响水	王集派出所2#变	10	400	上级设备容量受限
3830	响水	新东123组3#变	10	200	上级设备容量受限
3831	响水	新东456组2#变	10	200	上级设备容量受限
3832	响水	新东456组3#变	10	200	上级设备容量受限
3833	响水	新东456组变	10	200	上级设备容量受限
3834	响水	新南134组3#变	10	200	上级设备容量受限
3835	响水	新南134组变	10	400	上级设备容量受限
3836	响水	薛荡四组2#变	10	200	上级设备容量受限
3837	响水	加庆123组2#变	10	200	本级设备容量受限
3838	响水	南河加庆七组变	10	200	本级设备容量受限
3839	响水	南河小学变	10	400	本级设备容量受限
3840	响水	头甲村部2#变	10	200	本级设备容量受限
3841	响水	张庄23组3#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3842	响水	花枝2组变	10	200	本级设备容量受限
3843	响水	老舍1、2组1#变	10	200	本级设备容量受限
3844	响水	铁路小区2#变	10	200	本级设备容量受限
3845	响水	黄河顾庄3#变	10	200	本级设备容量受限
3846	响水	新河一组3#变	10	200	本级设备容量受限
3847	响水	新河一组4#变	10	200	本级设备容量受限
3848	响水	姚湾2组变	10	200	本级设备容量受限
3849	响水	恩谭小区6#变	10	200	本级设备容量受限
3850	响水	双港兴太周庄2号变	10	200	本级设备容量受限
3851	响水	小南潘庄2号变	10	200	本级设备容量受限
3852	响水	小南潘庄变	10	200	本级设备容量受限
3853	响水	国环小街2#变（2013）	10	200	本级设备容量受限
3854	响水	洪南居民集中区1#变	10	200	本级设备容量受限
3855	响水	大口3组4#变	10	400	本级设备容量受限
3856	响水	大口桥1#变	10	200	本级设备容量受限
3857	响水	工业园区变	10	400	本级设备容量受限
3858	响水	老舍11#变	10	200	本级设备容量受限
3859	响水	老舍4#北变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3860	响水	老舍4#变	10	200	本级设备容量受限
3861	响水	老舍8组变	10	200	本级设备容量受限
3862	响水	老舍社区1#变	10	200	本级设备容量受限
3863	响水	老舍社区2#变	10	200	本级设备容量受限
3864	响水	树圩村照明	10	200	本级设备容量受限
3865	响水	老舍良种东变	10	200	本级设备容量受限
3866	响水	尚圩东方变	10	200	本级设备容量受限
3867	响水	刘庄1组变	10	200	本级设备容量受限
3868	响水	刘庄4组变	10	200	本级设备容量受限
3869	响水	刘庄一、二组2#变	10	200	本级设备容量受限
3870	响水	立双线老街1#变	10	200	本级设备容量受限
3871	响水	立双线双港供电所箱变	10	400	本级设备容量受限
3872	响水	双港公用变2#	10	400	本级设备容量受限
3873	响水	双港镇医院变	10	200	本级设备容量受限
3874	响水	水利站1#变	10	200	本级设备容量受限
3875	响水	老舍四烈河西变	10	400	本级设备容量受限
3876	响水	旗杆谢庄2#变	10	200	本级设备容量受限
3877	响水	前河村变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3878	响水	灌河八组1#变	10	200	本级设备容量受限
3879	响水	开发区2#变	10	400	本级设备容量受限
3880	响水	老年公寓变	10	400	本级设备容量受限
3881	响水	开发区11#变	10	400	本级设备容量受限
3882	响水	开发区23#变	10	400	本级设备容量受限
3883	响水	开发区6#南变	10	400	本级设备容量受限
3884	响水	响西线开发区21#变	10	400	本级设备容量受限
3885	响水	东园生产区变	10	400	本级设备容量受限
3886	响水	陆长田变	10	500	本级设备容量受限
3887	响水	三堡四组3#变	10	630	本级设备容量受限
3888	响水	三堡四组变	10	400	本级设备容量受限
3889	响水	西园新2#变	10	400	本级设备容量受限
3890	响水	响南村2#变	10	200	本级设备容量受限
3891	响水	响南一组单变	10	80	本级设备容量受限
3892	响水	小浦3#变	10	400	本级设备容量受限
3893	响水	小浦村部变	10	200	本级设备容量受限
3894	响水	苗寨二组变	10	400	本级设备容量受限
3895	响水	汪圩中1#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3896	响水	西园一组变	10	400	本级设备容量受限
3897	响水	响西小学2#变	10	200	本级设备容量受限
3898	响水	葛庄九组变	10	400	本级设备容量受限
3899	响水	田荡三组1#变	10	400	本级设备容量受限
3900	响水	田荡三组变	10	200	本级设备容量受限
3901	响水	城东线74-1号杆单相变	10	80	本级设备容量受限
3902	响水	老广电局3#变	10	400	本级设备容量受限
3903	响水	响东小学变	10	400	本级设备容量受限
3904	响水	东园八组5#变	10	500	本级设备容量受限
3905	响水	交通局2#变	10	400	本级设备容量受限
3906	响水	行政中心变	10	400	本级设备容量受限
3907	响水	信用社箱变	10	315	本级设备容量受限
3908	响水	金店变	10	250	本级设备容量受限
3909	响水	中行变	10	400	本级设备容量受限
3910	响水	凤鸣水岸小区充电桩箱变	10	400	本级设备容量受限
3911	响水	航运公司变	10	400	本级设备容量受限
3912	响水	粮油厂2#变	10	400	本级设备容量受限
3913	响水	体东路1#变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3914	响水	体东南路变	10	400	本级设备容量受限
3915	响水	长江东路2#变	10	400	本级设备容量受限
3916	响水	东园三组变	10	200	本级设备容量受限
3917	响水	供电小区1#箱变	10	400	本级设备容量受限
3918	响水	环境监察站3#变	10	400	本级设备容量受限
3919	响水	幸福小区5#变	10	400	本级设备容量受限
3920	响水	港电家园5#变	10	630	本级设备容量受限
3921	响水	国税局变	10	400	本级设备容量受限
3922	响水	百汇广场1#变	10	1600	上级设备容量受限
3923	响水	百汇广场2#变	10	1600	上级设备容量受限
3924	响水	百汇广场3#变	10	1600	上级设备容量受限
3925	响水	百汇广场4#变	10	1600	上级设备容量受限
3926	响水	百汇广场5#变	10	1600	上级设备容量受限
3927	响水	百汇广场6#变	10	1600	上级设备容量受限
3928	响水	城市管理局变	10	400	上级设备容量受限
3929	响水	帝逸国际1#变	10	1600	上级设备容量受限
3930	响水	帝逸国际1#组合变1#变	10	1600	上级设备容量受限
3931	响水	帝逸国际1#组合变2#变	10	1600	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3932	响水	帝逸国际2#变	10	1600	上级设备容量受限
3933	响水	金海湾小区1#变	10	800	上级设备容量受限
3934	响水	金海湾小区2#变	10	800	上级设备容量受限
3935	响水	金海湾小区3#变	10	800	上级设备容量受限
3936	响水	金海湾小区4#变	10	800	上级设备容量受限
3937	响水	金海湾小区5#变	10	800	上级设备容量受限
3938	响水	金海湾小区6#变	10	800	上级设备容量受限
3939	响水	天工13#欧变	10	1000	上级设备容量受限
3940	响水	天工14#欧变	10	1000	上级设备容量受限
3941	响水	天工15#欧变	10	1000	上级设备容量受限
3942	响水	天工16#欧变	10	1000	上级设备容量受限
3943	响水	天工17#欧变	10	1000	上级设备容量受限
3944	响水	天工18#欧变	10	1000	上级设备容量受限
3945	响水	天工19#欧变	10	1000	上级设备容量受限
3946	响水	天工20#欧变	10	1000	上级设备容量受限
3947	响水	天工锦绣花园1#变	10	1000	上级设备容量受限
3948	响水	天工锦绣花园10#变	10	1000	上级设备容量受限
3949	响水	天工锦绣花园11#变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3950	响水	天工锦绣花园12#变	10	1000	上级设备容量受限
3951	响水	天工锦绣花园2#变	10	1000	上级设备容量受限
3952	响水	天工锦绣花园3#变	10	1000	上级设备容量受限
3953	响水	天工锦绣花园4#变	10	1000	上级设备容量受限
3954	响水	天工锦绣花园5#变	10	1000	上级设备容量受限
3955	响水	天工锦绣花园6#变	10	1000	上级设备容量受限
3956	响水	天工锦绣花园7#变	10	1000	上级设备容量受限
3957	响水	天工锦绣花园8#变	10	1000	上级设备容量受限
3958	响水	天工锦绣花园9#变	10	1000	上级设备容量受限
3959	响水	工商路1#变	10	400	本级设备容量受限
3960	响水	花园小区1#变	10	400	本级设备容量受限
3961	响水	花园小区2#变	10	315	本级设备容量受限
3962	响水	花园小区3#变	10	500	本级设备容量受限
3963	响水	粮贸小区2#变	10	400	本级设备容量受限
3964	响水	文化馆变	10	400	本级设备容量受限
3965	响水	怡园小区2#变	10	400	本级设备容量受限
3966	响水	怡园小区3#变	10	200	本级设备容量受限
3967	响水	怡园小区变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3968	响水	中央花园3#变	10	400	本级设备容量受限
3969	响水	公安局变	10	400	本级设备容量受限
3970	响水	红旗小学3#变	10	500	本级设备容量受限
3971	响水	看守所变	10	400	本级设备容量受限
3972	响水	盛都华城8#变	10	630	本级设备容量受限
3973	响水	物业小区2#变	10	500	本级设备容量受限
3974	响水	物业小区变	10	400	本级设备容量受限
3975	响水	中奥华府7#箱变	10	200	本级设备容量受限
3976	响水	响水大排档1#变	10	400	本级设备容量受限
3977	响水	棉织厂变	10	400	本级设备容量受限
3978	响水	检察院变	10	400	本级设备容量受限
3979	响水	小尖毕圩四组变	10	200	本级设备容量受限
3980	响水	小尖毕圩一二组1#变	10	200	本级设备容量受限
3981	响水	小尖吴庄西变	10	200	本级设备容量受限
3982	响水	小尖蔡庄1组3#变	10	400	本级设备容量受限
3983	响水	小尖蔡庄一组2#变	10	400	本级设备容量受限
3984	响水	小尖蔡庄一组4#变	10	400	本级设备容量受限
3985	响水	小尖郭庄二七组变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3986	响水	小尖平湖小区3#变	10	200	本级设备容量受限
3987	响水	小尖平湖小区4#变	10	200	本级设备容量受限
3988	响水	小尖沙庄六七组1#变	10	200	本级设备容量受限
3989	响水	吉舍七组北变	10	200	本级设备容量受限
3990	响水	小尖昔阳渠变	10	200	本级设备容量受限
3991	响水	朱圩三四组变	10	200	本级设备容量受限
3992	响水	林舍纱厂2#变	10	200	本级设备容量受限
3993	响水	小尖福满楼2#变	10	400	本级设备容量受限
3994	响水	小尖供电所2#变	10	400	本级设备容量受限
3995	响水	小尖敬老院变	10	200	本级设备容量受限
3996	响水	小尖吴庄4#变	10	400	本级设备容量受限
3997	响水	小尖郭庄4#变	10	200	本级设备容量受限
3998	响水	小尖罗庄3#变	10	400	本级设备容量受限
3999	响水	小尖英特技校变	10	400	本级设备容量受限
4000	响水	小尖振兴路4#变	10	400	本级设备容量受限
4001	响水	小尖园区变	10	400	本级设备容量受限
4002	响水	小尖安达1#变	10	400	本级设备容量受限
4003	响水	小尖尖庄变新	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4004	响水	小尖政府变	10	400	本级设备容量受限
4005	响水	小尖浦东三组北变	10	200	本级设备容量受限
4006	响水	小尖窑庄一三组变	10	200	本级设备容量受限
4007	响水	小尖华泰驾校2#变	10	400	本级设备容量受限
4008	响水	小尖小学1#变	10	400	本级设备容量受限
4009	响水	小尖小学3#变	10	400	本级设备容量受限
4010	响水	小尖安达2#变	10	200	本级设备容量受限
4011	响水	小尖周集5#公用变	10	200	本级设备容量受限
4012	响水	韩荡南明	10	200	本级设备容量受限
4013	响水	韩荡四组变	10	200	本级设备容量受限
4014	响水	韩荡五组配变	10	200	本级设备容量受限
4015	响水	韩荡一组变	10	200	本级设备容量受限
4016	响水	玉东路东变	10	200	本级设备容量受限
4017	响水	大广九组变	10	200	本级设备容量受限
4018	响水	四丰3-5组变	10	400	本级设备容量受限
4019	响水	小尖田荡五六组变	10	200	本级设备容量受限
4020	响水	小尖小广六组1#变	10	200	本级设备容量受限
4021	响水	彭港马庄新变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4022	响水	张集14#变	10	200	本级设备容量受限
4023	响水	杨回王庄2#变	10	200	本级设备容量受限
4024	响水	月港新变	10	400	本级设备容量受限
4025	响水	六套尹庄2#变	10	200	本级设备容量受限
4026	响水	二套李庄3#变	10	200	本级设备容量受限
4027	响水	六套街北9#变	10	400	本级设备容量受限
4028	响水	六套先锋变	10	400	本级设备容量受限
4029	响水	街北严庄2#变	10	400	本级设备容量受限
4030	响水	六套街南照明变	10	400	本级设备容量受限
4031	响水	六套粮管所2#变	10	400	本级设备容量受限
4032	响水	三庄苗圃变	10	400	本级设备容量受限
4033	响水	二套条河2#变	10	200	本级设备容量受限
4034	响水	三套敬老院变	10	200	本级设备容量受限
4035	响水	五七张庄变	10	200	本级设备容量受限
4036	响水	佑东路东2#变	10	200	本级设备容量受限
4037	响水	大通桥变	10	200	本级设备容量受限
4038	响水	皂角李庄变	10	200	本级设备容量受限
4039	响水	龚集4#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4040	响水	龚集崔庄变	10	400	本级设备容量受限
4041	响水	运河小学3#变	10	400	本级设备容量受限
4042	响水	三套后庄1变	10	400	本级设备容量受限
4043	响水	四套村变	10	200	本级设备容量受限
4044	响水	五七龚庄变	10	200	本级设备容量受限